

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2018–2019 годов

Выдан

ООО "Парк-сервис"

ИНН 7448199350


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от 06.09.2018

№ 01

Председатель городской
комиссии по контролю за
ходом подготовки систем
теплоснабжения города
Челябинска к работе
в отопительный период
2018–2019 года



А.А. Корепанов

АКТ № 01

проверки готовности к отопительному периоду 2018–2019 годов

г. Челябинск

(место составления акта)

06.09

(дата составления акта)

2018 г.

Комиссия, образованная на основании

Распоряжения Администрации города
Челябинска от 05.04.2018 №3883

(форма документа и его реквизиты)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов от 11.04. 2018 г., утвержденной Первым заместителем Главы города Челябинска Параничевым Ю.В., с 11.06. 2018 года по 01.09. 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2018–2019 годов

ООО «Парк-Сервис» ИНН 7448199350

(наименование обслуживающей жилищный фонд организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. *теплопотребляющая установка дома № 1 по ул. Краснопольский Проспект*
2. *теплопотребляющая установка дома № 1Б по ул. Краснопольский Проспект*
3. *теплопотребляющая установка дома № 1В по ул. Краснопольский Проспект*
4. *теплопотребляющая установка дома № 1Г по ул. Краснопольский Проспект*
5. *теплопотребляющая установка дома № 1Д по ул. Краснопольский Проспект*
6. *теплопотребляющая установка дома № 3 по ул. Краснопольский Проспект*
7. *теплопотребляющая установка дома № 3Б по ул. Краснопольский Проспект*
8. *теплопотребляющая установка дома № 3В по ул. Краснопольский Проспект*
9. *теплопотребляющая установка дома № 3Г по ул. Краснопольский Проспект*
10. *теплопотребляющая установка дома № 3Д по ул. Краснопольский Проспект*
11. *теплопотребляющая установка дома № 5 по ул. Краснопольский Проспект*
12. *теплопотребляющая установка дома № 5Б по ул. Краснопольский Проспект*
13. *теплопотребляющая установка дома № 5В по ул. Краснопольский Проспект*
14. *теплопотребляющая установка дома № 5Г по ул. Краснопольский Проспект*
15. *теплопотребляющая установка дома № 5Д по ул. Краснопольский Проспект*
16. *теплопотребляющая установка дома № 7А по ул. Краснопольский Проспект*
17. *теплопотребляющая установка дома № 9А по ул. Краснопольский Проспект*
18. *теплопотребляющая установка дома № 11А по ул. Краснопольский Проспект*
19. *теплопотребляющая установка дома № 11Б по ул. Краснопольский Проспект*
20. *теплопотребляющая установка дома № 13 по ул. Краснопольский Проспект*
21. *теплопотребляющая установка дома № 13А по ул. Краснопольский Проспект*
22. *теплопотребляющая установка дома № 13Б по ул. Краснопольский Проспект*
23. *теплопотребляющая установка дома № 19 по ул. Краснопольский Проспект*
24. *теплопотребляющая установка дома № 101 по ул. Хариса Юсупова*
25. *теплопотребляющая установка дома № 101А по ул. Хариса Юсупова*
26. *теплопотребляющая установка дома № 103 по ул. Хариса Юсупова*
27. *теплопотребляющая установка дома № 105 по ул. Хариса Юсупова*

28. *телопотребляющая установка дома № 13 по ул. Солнечная*

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
	Устранение выявленных в порядке установленном законодательством Российской Федерации нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Выполнено	Приложение №1:
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок с последующим оформлением акта выполненных мероприятий, подписанного комиссией и (или) теплоснабжающей организацией	Выполнено	Приложение №1;
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Выполнено	Инструкция по эксплуатации и режимам работы теплового узла
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Приложение №2;
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Приложение №2; Акт разграничения балансовой принадлежности
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), центральных и индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Приложение №2;
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Приложение №2;
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии)	Выполнено	Приложение №1; Паспорт/ акт ввода в эксплуатацию/ свидетельство о поверке приборов учета
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Выполнено	Приложение №2;
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и их соответствие действительности	Выполнено	Паспорт, Схема теплового узла, инструкция для обслуживающего персонала
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Выполнено	Приложение №2;

12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Приложение №1;
13.	Наличие пломб теплосетевой организации на расчетных дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов	Выполнено	Приложение №1;
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Прямые расчеты	Справка;
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	Выполнено	Распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации
16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность с последующим оформлением акта, подписанного комиссией и (или) теплоснабжающей организацией	Выполнено	Приложение №1;
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики российской Федерации от 12.03.2013 № 103	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии

В ходе проверки готовности к отопительному периоду 2018–2019 годов комиссия установила:

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду на _____ л.

Председатель комиссии: _____ А. А. Корепанов
(подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии: _____ М.В. Криволапова

КАЗ ОБ И ОНСТ
Администрация Курчатковского
Района г. Челябинск _____ О.В. КАУНОВА
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности к отопительному периоду 2018–2019 годов ознакомлен, один экземпляр документа получил:

С актом проверки готовности к отопительному периоду 2018–2019 годов ознакомлен, один экземпляр документа получил:

02 09 2018 г.

 Е.А. Просьянникова
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного представителя) обслуживающей жилищный
фонд организации, потребителя тепловой энергии, в отношении
которой проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.