

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167087

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	76,9	42,07	34,83	54,91	53,5	51,7	51,23	0	2,27	1,858	24
25.04.2018	77,31	41,86	35,45	57,7	56,19	54,32	53,83	0	2,36	1,993	24
26.04.2018	76,26	41,88	34,38	58,4	56,88	55,01	54,54	0	2,34	1,953	24
27.04.2018	76,81	41,92	34,89	55,67	54,19	52,41	51,93	0	2,26	1,888	24
28.04.2018	77,52	42,32	35,2	52,71	51,31	49,59	49,14	0	2,17	1,804	24
29.04.2018	74,34	43,16	31,18	58,67	57,26	55,31	54,8	0	2,46	1,782	24
30.04.2018	76,9	41,82	35,08	51,06	49,75	47,98	47,51	0	2,24	1,746	24
01.05.2018	76,65	42,25	34,4	51,92	50,58	48,8	48,33	0	2,25	1,738	24
02.05.2018	78,09	41,2	36,89	53,25	51,84	49,98	49,54	0	2,3	1,909	24
03.05.2018	77,27	41,39	35,88	50,31	48,98	47,25	46,85	0	2,13	1,756	24
04.05.2018	77,22	41,71	35,51	48,82	47,55	45,87	45,5	0	2,05	1,688	24
05.05.2018	77,39	42,15	35,24	53,21	51,79	50,01	49,56	0	2,23	1,824	24
06.05.2018	78,42	40,81	37,61	51,22	49,82	48,08	47,73	0	2,09	1,874	24
07.05.2018	76,33	41,74	34,59	51,45	50,15	48,38	47,91	0	2,24	1,732	24
08.05.2018	75,59	42,35	33,24	51,94	50,63	48,89	48,43	0	2,2	1,679	24
09.05.2018	76,51	41,87	34,64	50,84	49,55	47,82	47,39	0	2,16	1,716	24
10.05.2018	76,24	42,13	34,11	50,13	48,86	47,17	46,72	0	2,14	1,665	24
11.05.2018	75,94	42,26	33,68	51,54	50,23	48,52	48,07	0	2,16	1,692	24
12.05.2018	75,71	42,61	33,1	51,68	50,4	48,7	48,24	0	2,16	1,666	24
13.05.2018	76,71	41,91	34,8	50,6	49,3	47,63	47,22	0	2,08	1,716	24
14.05.2018	72,37	45,38	26,99	42,58	41,55	40,24	39,86	0	1,69	1,121	24
15.05.2018	68,78	48,3	20,48	43,42	42,49	41,23	40,78	0	1,71	0,871	24
16.05.2018	72,9	44,34	28,56	31,34	30,61	29,54	29,25	0	1,36	0,875	24
17.05.2018	68,27	49,21	19,06	45,64	44,7	43,36	42,87	0	1,83	0,851	24
18.05.2018	68,11	48,57	19,54	43,11	42,21	40,92	40,46	0	1,75	0,824	24
19.05.2018	67,82	48,33	19,49	47,43	46,43	45	44,52	0	1,91	0,906	24
20.05.2018	67,72	48,4	19,32	50,25	49,24	47,68	47,16	0	2,08	0,948	24
21.05.2018	68,64	48,47	20,17	42,51	41,64	40,27	39,8	0	1,84	0,841	24
22.05.2018	69,4	46,72	22,68	40,24	39,38	38,04	37,66	0	1,72	0,89	24
23.05.2018	68,88	47,06	21,82	40,41	39,56	38,22	37,87	0	1,69	0,863	24
Итого:				1482,9	1446,57	1397,9	1384,7	0	61,87	44,669	720
Средние:	74,23	43,8	30,42								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824:	28488,68	27639,07	26918,09	26633,9	2,17	1005,17	979,637	11579	0
3/05/1824:	29971,64	29085,64	28316,01	28018,6	2,17	1067,04	1024,306	12299	0
Итого:	1482,96	1446,57	1397,92	1384,7	0	61,87	44,669	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"


Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

Подпись



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"

Договор N:3440167287

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	76,95	45,28	31,67	98,58	95,98	95,27	94,34	0	1,64	3,037	24
25.04.2018	77,45	45,49	31,96	106,24	103,45	102,73	101,73	0	1,72	3,305	24
26.04.2018	76,37	45,29	31,08	104,2	101,5	100,83	99,84	0	1,66	3,155	24
27.04.2018	76,87	45,8	31,07	97,85	95,32	94,63	93,7	0,01	1,62	2,96	24
28.04.2018	77,51	45,18	32,33	93,01	90,58	89,87	89,02	0	1,56	2,927	24
29.04.2018	74,8	47,06	27,74	103,19	100,63	100,06	99,05	0	1,58	2,79	24
30.04.2018	76,97	45,32	31,65	95,41	92,92	92,22	91,3	0	1,62	2,938	24
01.05.2018	76,71	45,95	30,76	97,16	94,63	93,96	93,04	0,01	1,59	2,909	24
02.05.2018	78,08	44,66	33,42	92,55	90,08	89,31	88,48	0	1,6	3,006	24
03.05.2018	77,3	45,41	31,89	92,84	90,37	89,67	88,81	0	1,56	2,881	24
04.05.2018	77,22	45,65	31,57	91,46	89,05	88,31	87,44	0	1,61	2,811	24
05.05.2018	77,41	45,71	31,7	94,46	91,95	91,14	90,23	0	1,72	2,911	24
06.05.2018	78,42	44,45	33,97	91,48	89,04	88,07	87,27	0	1,77	3,021	24
07.05.2018	76,36	46,36	30	92,46	90,07	89,22	88,34	0,01	1,73	2,701	24
08.05.2018	75,67	46,58	29,09	93,55	91,19	90,32	89,39	0	1,8	2,651	24
09.05.2018	76,56	46,09	30,47	91,27	88,86	88,02	87,18	0	1,68	2,706	24
10.05.2018	76,3	46,35	29,95	92,58	90,21	89,31	88,41	0	1,8	2,701	24
11.05.2018	76,02	46,65	29,37	96,36	93,91	93,01	92,05	0,01	1,86	2,758	24
12.05.2018	75,82	46,11	29,71	95,7	93,28	92,39	91,45	0	1,83	2,768	24
13.05.2018	76,81	45,58	31,23	94,8	92,35	91,4	90,5	0	1,85	2,882	24
14.05.2018	72,36	51,2	21,16	90,34	88,21	87,6	86,57	0,01	1,64	1,865	24
15.05.2018	68,83	56,45	12,38	115,14	112,7	112,54	110,88	0,01	1,82	1,393	24
16.05.2018	72,45	52,11	20,34	67,37	65,78	65,11	64,3	0,01	1,48	1,337	24
17.05.2018	68,32	56,74	11,58	123,05	120,45	120,48	118,71	0	1,74	1,398	24
18.05.2018	68,21	56,6	11,61	125,36	122,71	122,74	120,9	0	1,81	1,428	24
19.05.2018	68,1	57,11	10,99	130,83	128,13	128,12	126,19	0	1,94	1,409	24
20.05.2018	67,95	56,21	11,74	128,13	125,46	125,41	123,57	0	1,89	1,471	24
21.05.2018	68,59	56,75	11,84	113,78	111,38	111,25	109,58	0	1,8	1,32	24
22.05.2018	69,31	55,62	13,69	96,58	94,51	94,19	92,83	0	1,68	1,292	24
23.05.2018	68,96	55,4	13,56	100,42	98,27	97,91	96,5	0	1,77	1,333	24
Итого:				3006,1	2932,97	2915	2881,6	0,07	51,37	72,064	720
Средние:	74,28	48,97	25,31								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824	48418,06	47032,62	47168,09	46544,44	15635,23	488,18	1287,574	9702	5
3/05/1824	51424,21	49965,59	50083,18	49426,04	15635,3	539,55	1359,638	10422	5
Итого:	3006,15	2932,97	2915,09	2881,6	0,07	51,37	72,064	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г. - 23/05/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"

Договор N: 3440167285

Адрес: пр. Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М. сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x89D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	76,83	40,73	36,1	142,53	138,84	139,53	138,48	0	0,36	5,008	24
25.04.2018	77,23	40,85	36,38	139,1	135,43	136,04	134,96	0,01	0,47	4,923	22
26.04.2018	76,23	40,93	35,3	149,5	145,66	146,34	145,18	0	0,48	5,138	24
27.04.2018	76,77	40,65	36,12	146,47	142,7	143,32	142,17	0,01	0,53	5,15	24
28.04.2018	77,45	40,45	37	138,04	134,41	135,1	134,07	0	0,34	4,968	24
29.04.2018	75,18	41,38	33,8	149,36	145,65	146,2	145,02	0,01	0,63	4,916	24
30.04.2018	76,91	40,97	35,94	136,9	133,33	133,94	132,93	0,01	0,4	4,79	24
01.05.2018	76,61	40,85	35,76	137,08	133,55	134,02	133	0,01	0,55	4,772	24
02.05.2018	78,05	40,22	37,83	140,27	136,52	136,88	135,83	0,01	0,69	5,161	24
03.05.2018	77,25	41,32	35,93	140,58	136,88	136,93	135,83	0,01	1,05	4,914	24
04.05.2018	77,19	41	36,19	131,85	128,39	127,85	126,85	0,01	1,54	4,642	24
05.05.2018	77,36	40,51	36,85	136,4	132,82	131,71	130,72	0,01	2,1	4,889	24
06.05.2018	78,4	39,9	38,5	136,74	133,07	131,77	130,81	0,01	2,26	5,121	24
07.05.2018	76,36	41,15	35,21	129,88	126,54	125,37	124,39	0,01	2,15	4,452	23
08.05.2018	75,64	41,39	34,25	140,29	136,76	135,35	134,26	0,01	2,5	4,679	24
09.05.2018	76,54	41,19	35,35	136,49	132,96	131,88	130,85	0,01	2,11	4,695	24
10.05.2018	76,28	41,36	34,92	133,98	130,55	129,25	128,23	0,02	2,32	4,557	24
11.05.2018	75,99	41,43	34,56	142,24	138,6	137,12	136,01	0,01	2,59	4,787	24
12.05.2018	75,78	41,66	34,12	142,5	138,88	138,12	136,98	0,01	1,9	4,733	24
13.05.2018	76,74	41,07	35,67	142,77	139,06	138,59	137,5	0,01	1,56	4,957	24
14.05.2018	73,19	44,23	28,96	98,23	95,9	96,06	95,21	0,04	0,69	2,773	24
15.05.2018	68,82	47,02	21,8	75,76	74,14	74,46	73,68	0,02	0,46	1,616	24
16.05.2018	72,61	44,28	28,33	57,93	56,57	56,93	56,39	0,04	0,18	1,601	24
17.05.2018	68,12	49,46	18,66	89,94	88,1	88,61	87,59	0,05	0,51	1,644	24
18.05.2018	68,05	49,78	18,27	90,88	88,98	89,53	88,48	0,05	0,5	1,624	24
19.05.2018	67,74	50,28	17,46	97,88	95,84	96,23	95,09	0,03	0,75	1,676	24
20.05.2018	67,58	50,1	17,48	100,42	98,34	98,63	97,47	0,03	0,87	1,718	24
21.05.2018	68,44	48,81	19,63	82,28	80,56	80,63	79,72	0,14	0,84	1,579	24
22.05.2018	69,13	47,47	21,66	74,02	72,43	72,34	71,56	0,04	0,87	1,568	24
23.05.2018	68,8	48,28	20,52	81,84	80,12	79,65	78,79	0,28	1,33	1,646	24
Итого:				3642,1	3551,58	3548,3	3518,05	0,9	33,53	114,697	717
Средние:	74,24	43,29	30,95								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824:	49473,21	47857,71	47672,76	47082,06	7,16	775,65	1708,521	5462	1
3/05/1824:	53115,36	51409,29	51221,14	50600,11	8,06	809,18	1823,218	6179	4
Итого:	3642,15	3551,58	3548,38	3518,05	0,9	33,53	114,697	717	3

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись



Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167085

Адрес:пр.Краснополский 11-6

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	76,95	47,85	29,1	43,56	42,44	41,91	41,46	0	0,98	1,234	24
25.04.2018	77,39	48,61	28,78	46,77	45,55	45	44,5	0,01	1,05	1,311	24
26.04.2018	76,3	47,28	29,02	44,16	43,02	42,46	42	0	1,02	1,248	24
27.04.2018	76,89	47,95	28,94	42,16	41,02	40,52	40,11	0,01	0,91	1,187	24
28.04.2018	77,57	48,2	29,37	42,44	41,3	40,82	40,39	0	0,91	1,211	24
29.04.2018	74,5	50,66	23,84	46,97	45,79	45,29	44,75	0,01	1,04	1,09	24
30.04.2018	76,94	50,83	26,11	42,67	41,56	41,01	40,54	0,01	1,02	1,087	24
01.05.2018	76,71	49,7	27,01	42,15	41,06	40,52	40,08	0	0,98	1,109	24
02.05.2018	78,12	49,88	28,24	44,38	43,2	42,63	42,15	0,01	1,05	1,22	24
03.05.2018	77,25	52,98	24,27	36,94	35,97	35,61	35,17	0,01	0,8	0,873	24
04.05.2018	77,03	55,59	21,44	30,07	29,29	29,08	28,66	0,01	0,63	0,629	24
05.05.2018	77,28	52,47	24,81	39,48	38,43	38,09	37,63	0	0,8	0,954	24
06.05.2018	78,49	50,81	27,68	45,78	44,51	44,04	43,54	0,01	0,97	1,233	24
07.05.2018	76,4	51,44	24,96	41,63	40,57	40,15	39,68	0,01	0,89	1,013	24
08.05.2018	75,74	50,6	25,14	45,08	43,95	43,48	43	0,01	0,95	1,103	24
09.05.2018	76,6	50,74	25,86	43,65	42,53	42,07	41,59	0	0,94	1,098	24
10.05.2018	76,36	51,03	25,33	43,28	42,18	41,7	41,22	0	0,96	1,071	24
11.05.2018	76,08	50,76	25,32	45,79	44,59	44,12	43,64	0	0,95	1,128	24
12.05.2018	75,85	51,21	24,64	43,4	42,29	41,85	41,39	0	0,9	1,041	24
13.05.2018	76,82	51,28	25,54	43,05	41,96	41,45	40,97	0	0,99	1,072	24
14.05.2018	72,88	49,74	23,14	32,98	32,24	31,87	31,52	0,01	0,72	0,745	24
15.05.2018	68,7	50,5	18,2	32,02	31,33	31,11	30,74	0	0,59	0,57	24
16.05.2018	73,1	54,6	18,5	27,86	27,17	26,9	26,52	0,01	0,65	0,5	24
17.05.2018	68,12	52,33	15,79	34,46	33,76	33,44	33,03	0,01	0,73	0,532	24
18.05.2018	67,92	52,02	15,9	35,06	34,33	34,08	33,67	0	0,66	0,547	24
19.05.2018	67,8	52,61	15,19	37,27	36,47	36,25	35,78	0	0,69	0,554	24
20.05.2018	67,77	51,57	16,2	36,88	36,12	35,84	35,39	0,01	0,73	0,585	24
21.05.2018	68,48	51,77	16,71	34,29	33,55	33,32	32,92	0,02	0,63	0,561	24
22.05.2018	69,31	50,28	19,03	31,16	30,51	30,25	29,91	0	0,6	0,584	24
23.05.2018	68,83	50,92	17,91	30,51	29,86	29,65	29,33	0,01	0,53	0,537	24
Итого:				1185,9	1156,55	1144,5	1131,28	0,17	25,27	27,627	720
Средние:	74,27	50,87	23,39								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/04/1824	38583,92	37449,34	37262,72	36803,52	642,72	645,82	1146,094	20942	0
05/05/1824	39769,82	38605,89	38407,23	37934,8	642,89	671,09	1173,721	21662	0
Итого:	1185,9	1156,55	1144,51	1131,28	0,17	25,27	27,627	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/04/18г. - 23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:5487

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	76,23	49,34	26,89	56,24	54,78	52,74	52,13	0,04	2,65	1,472	24
25.04.2018	76,65	49,72	26,93	56,2	54,74	52,64	52,02	0,03	2,72	1,473	24
26.04.2018	75,65	49,23	26,42	57,7	56,22	54,03	53,4	0,02	2,82	1,483	24
27.04.2018	76,27	49,95	26,32	56,87	55,39	53,22	52,57	0,03	2,82	1,459	24
28.04.2018	77,09	50,65	26,44	53,35	51,93	49,9	49,32	0,03	2,61	1,371	24
29.04.2018	74,53	49,96	24,57	56,45	55,05	52,81	52,21	0,04	2,84	1,349	24
30.04.2018	76,63	50,37	26,26	51,84	50,51	48,43	47,87	0,03	2,64	1,328	24
01.05.2018	76,44	48,93	27,51	55,68	54,26	51,94	51,41	0,04	2,85	1,489	24
02.05.2018	77,83	49,68	28,15	52,65	51,21	49,11	48,59	0,03	2,62	1,44	24
03.05.2018	76,99	50,9	26,09	50,95	49,62	47,56	47,02	0,04	2,6	1,294	24
04.05.2018	76,96	51,2	25,76	49,32	48,04	45,98	45,46	0,04	2,58	1,238	24
05.05.2018	77,11	50,39	26,72	51,18	49,85	47,68	47,18	0,04	2,67	1,335	24
06.05.2018	78,11	49,46	28,65	51,29	49,9	47,74	47,23	0,04	2,67	1,43	24
07.05.2018	75,97	46,18	29,79	46,31	45,12	43,11	42,71	0,04	2,41	1,342	24
08.05.2018	75,18	43,3	31,88	43,01	41,98	39,98	39,68	0,04	2,3	1,336	24
09.05.2018	76,09	43,09	33	41,54	40,51	38,58	38,29	0,04	2,22	1,337	24
10.05.2018	75,76	43,35	32,41	42,11	41,06	38,96	38,66	0,11	2,4	1,329	24
11.05.2018	75,5	43,66	31,84	43,4	42,33	40,37	40,01	0,03	2,32	1,346	24
12.05.2018	75,36	43,72	31,64	43,84	42,77	40,81	40,41	0,04	2,36	1,352	24
13.05.2018	76,32	43,08	33,24	43,59	42,49	40,57	40,29	0,04	2,2	1,412	24
14.05.2018	72,28	45,73	26,55	35,36	34,54	33,11	32,82	0,04	1,72	0,916	24
15.05.2018	68,3	48,52	19,78	34,13	33,41	32,12	31,77	0,04	1,64	0,66	24
16.05.2018	72,22	46,62	25,6	26,12	25,51	24,46	24,2	0,04	1,31	0,652	24
17.05.2018	67,7	49,32	18,38	38,37	37,6	36,23	35,83	0,04	1,77	0,692	24
18.05.2018	67,57	49,37	18,2	39,45	38,62	37,26	36,88	0,01	1,74	0,703	24
19.05.2018	67,37	49,41	17,96	39,97	39,15	37,71	37,3	0	1,85	0,704	24
20.05.2018	67,35	48,42	18,93	43,03	42,15	40,56	40,13	0	2,02	0,795	24
21.05.2018	68,2	48,64	19,56	35,42	34,67	33,35	33	0	1,67	0,678	24
22.05.2018	68,88	48,4	20,48	32,08	31,37	30,18	29,88	0,01	1,49	0,645	24
23.05.2018	68,4	48,74	19,66	33,21	32,5	31,26	30,93	0	1,57	0,638	24
Итого:				1360,6	1327,28	1272,4	1259,2	0,97	68,08	34,698	720
Средние:	73,83	47,97	25,85								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
16/04/1824:	9141,37	8825,83	8464,28	8363,72	6,49	462,11	348,903	3614	0
17/05/1824:	10502,03	10153,11	9736,68	9622,92	7,46	530,19	383,601	4334	0
Итого:	1360,66	1327,28	1272,4	1259,2	0,97	68,08	34,698	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167089

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6D30

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	76,59	44,9	31,69	50,09	48,8	47,94	47,46	0	1,34	1,546	24
25.04.2018	77,05	45,18	31,87	52,48	51,12	50,28	49,79	0	1,33	1,627	24
26.04.2018	76	45,21	30,79	53,23	51,91	50,98	50,5	0	1,41	1,596	24
27.04.2018	76,53	45,64	30,89	51,2	49,89	49,08	48,6	0	1,29	1,539	24
28.04.2018	77,26	45,31	31,95	47,93	46,67	46,02	45,54	0	1,13	1,488	24
29.04.2018	73,45	45,93	27,52	54,27	52,96	51,91	51,36	0	1,6	1,455	24
30.04.2018	76,61	45,2	31,41	46,96	45,71	45,06	44,58	0	1,13	1,434	24
01.05.2018	76,34	44,61	31,73	48,61	47,35	46,61	46,13	0	1,22	1,501	24
02.05.2018	77,75	44	33,75	48,52	47,24	46,6	46,12	0	1,12	1,594	24
03.05.2018	76,95	44,96	31,99	46,29	45,06	44,39	43,91	0	1,15	1,44	24
04.05.2018	76,88	45,59	31,29	45,05	43,83	43,19	42,72	0	1,11	1,37	24
05.05.2018	77,01	44,85	32,16	47,16	45,94	45,22	44,74	0	1,2	1,475	24
06.05.2018	78,01	44,77	33,24	45,65	44,42	43,79	43,34	0	1,08	1,474	24
07.05.2018	76,02	44,62	31,4	48,07	46,84	46,04	45,56	0	1,28	1,471	24
08.05.2018	75,32	46,22	29,1	48,3	47,06	46,17	45,69	0	1,37	1,365	24
09.05.2018	76,12	45,88	30,24	44,99	43,82	43,02	42,57	0	1,25	1,325	24
10.05.2018	75,87	45,54	30,33	46,29	45,09	44,25	43,78	0	1,31	1,365	24
11.05.2018	75,59	46,15	29,44	47,32	46,12	45,19	44,71	0	1,41	1,356	24
12.05.2018	75,39	46,69	28,7	47,04	45,84	44,88	44,4	0	1,44	1,314	24
13.05.2018	76,32	45,72	30,6	46,41	45,19	44,32	43,84	0	1,35	1,383	24
14.05.2018	72,02	48,99	23,03	41,05	40,09	38,93	38,47	0,02	1,62	0,923	24
15.05.2018	68,37	52,52	15,85	40,78	39,91	38,46	37,94	0,01	1,97	0,632	24
16.05.2018	72,16	49,74	22,42	30,01	29,33	28,4	28,09	0	1,24	0,655	24
17.05.2018	67,61	53,93	13,68	48,37	47,36	45,54	44,94	0,01	2,42	0,648	24
18.05.2018	67,51	54,31	13,2	47,88	46,93	45,06	44,41	0	2,52	0,617	24
19.05.2018	67,56	53,34	14,22	48,3	47,31	45,49	44,86	0	2,45	0,67	24
20.05.2018	67,5	54,09	13,41	49,33	48,33	46,41	45,79	0	2,54	0,646	24
21.05.2018	68,22	53,71	14,51	43,03	42,18	40,5	39,95	0	2,23	0,61	24
22.05.2018	68,94	52,41	16,53	37,84	37,03	35,63	35,17	0	1,86	0,611	24
23.05.2018	68,47	52,89	15,58	39,05	38,21	36,75	36,24	0	1,97	0,595	24
Итого:				1391,5	1357,54	1326,1	1311,2	0,04	46,34	35,725	720
Средние:	73,84	47,76	26,08								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/1824:	12899,83	12482,88	12426,27	12274,28	1	208,6	447,468	5028	0
1/05/1824:	14291,33	13840,42	13752,38	13585,48	1,04	254,94	483,193	5748	0
Итого:	1391,5	1357,54	1326,11	1311,2	0,04	46,34	35,725	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

1 

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167091

Адрес: пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКГ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	77,76	42,73	35,03	59,51	57,95	56,1	55,61	0	2,34	2,028	24
25.04.2018	78,26	43,66	34,6	61,57	59,92	58,03	57,51	0	2,41	2,073	24
26.04.2018	77,16	43,2	33,96	63,44	61,8	59,81	59,29	0	2,51	2,097	24
27.04.2018	77,75	43,37	34,38	61,14	59,51	57,64	57,16	0	2,35	2,046	24
28.04.2018	78,49	42,86	35,63	57,44	55,92	54,13	53,65	0	2,27	1,991	24
29.04.2018	74,79	43,97	30,82	61,92	60,38	58,61	58,07	0	2,31	1,859	24
30.04.2018	77,83	42,91	34,92	54,55	53,09	51,61	51,13	0	1,96	1,851	24
01.05.2018	77,55	43,1	34,45	57,58	56,08	54,47	53,99	0	2,09	1,931	24
02.05.2018	79,01	42,06	36,95	55,92	54,4	52,82	52,34	0	2,06	2,007	24
03.05.2018	78,18	43,16	35,02	55,04	53,55	52,04	51,56	0	1,99	1,875	24
04.05.2018	78,17	43,07	35,1	53,2	51,75	50,32	49,84	0	1,91	1,815	24
05.05.2018	78,3	42,47	35,83	55,47	53,99	52,41	51,95	0	2,04	1,934	24
06.05.2018	79,29	42,46	36,83	56,41	54,88	53,24	52,74	0	2,14	2,02	24
07.05.2018	77,26	43,3	33,96	54,98	53,52	52	51,53	0	1,99	1,814	24
08.05.2018	76,5	44,26	32,24	56,76	55,29	53,71	53,23	0	2,06	1,779	24
09.05.2018	77,41	43,66	33,75	54,97	53,52	51,99	51,51	0	2,01	1,806	24
10.05.2018	77,14	43,21	33,93	54,18	52,73	51,24	50,76	0	1,97	1,788	24
11.05.2018	76,83	43,85	32,98	56,12	54,66	53,1	52,62	0	2,04	1,802	24
12.05.2018	76,63	43,6	33,03	57,29	55,79	54,18	53,7	0	2,09	1,842	24
13.05.2018	77,61	43	34,61	56,72	55,2	53,6	53,12	0	2,08	1,909	24
14.05.2018	73,48	44,51	28,97	40,84	39,83	38,84	38,48	0	1,35	1,153	24
15.05.2018	69,34	46,18	23,16	36,34	35,56	34,77	34,44	0	1,12	0,824	24
16.05.2018	74,01	42,39	31,62	26,19	25,55	25,02	24,78	0	0,77	0,808	24
17.05.2018	68,68	46,96	21,72	41,22	40,35	39,43	39,03	0	1,32	0,878	24
18.05.2018	68,83	46,92	21,91	38,3	37,48	36,67	36,29	0	1,19	0,823	24
19.05.2018	68,49	47,93	20,56	39,49	38,67	37,81	37,41	0	1,26	0,794	24
20.05.2018	68,38	47,52	20,86	42,99	42,09	41,11	40,69	0	1,4	0,879	24
21.05.2018	69,34	47,67	21,67	36,29	35,51	34,76	34,4	0	1,11	0,768	24
22.05.2018	70,15	46,09	24,06	34,5	33,73	33	32,68	0	1,05	0,81	24
23.05.2018	69,66	46,97	22,69	34,14	33,4	32,73	32,41	0	0,99	0,755	24
Итого:				1514,5	1476,1	1435,1	1421,92	0	54,18	46,759	720
Средние:	75,07	44,23	30,84								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
24/04/1824:	31595,86	30591,9	29908,77	29551,55	0,02	1040,35	1084,279	12061	0
24/05/1824:	33110,37	32068	31343,96	30973,47	0,02	1094,53	1131,038	12781	0
Итого:	1514,51	1476,1	1435,19	1421,92	0	54,18	46,759	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.



24.05.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167097

Адрес:пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	76,28	39,61	36,67	70,91	69,11	69,08	68,59	0	0,52	2,533	24
25.04.2018	76,81	40,3	36,51	74,67	72,73	72,7	72,15	0	0,58	2,654	24
26.04.2018	75,79	39,95	35,84	73,95	72,1	72,05	71,52	0	0,58	2,583	24
27.04.2018	76,2	39,38	36,82	69,3	67,55	67,46	66,98	0	0,57	2,486	24
28.04.2018	76,84	39,41	37,43	66,48	64,73	64,64	64,16	0	0,57	2,422	24
29.04.2018	73,48	39,86	33,62	74,5	72,69	72,5	71,95	0	0,74	2,441	24
30.04.2018	76,15	39,81	36,34	63,63	61,99	61,7	61,22	0	0,77	2,251	24
01.05.2018	76,04	40,3	35,74	69,06	67,29	66,95	66,43	0	0,86	2,406	24
02.05.2018	77,41	39,14	38,27	68,38	66,57	66,08	65,58	0	0,99	2,546	24
03.05.2018	76,57	39,42	37,15	66,62	64,91	64,39	63,91	0	1	2,408	24
04.05.2018	76,48	39,89	36,59	64,42	62,74	62,15	61,67	0	1,07	2,295	24
05.05.2018	76,73	40,26	36,47	68,08	66,3	65,64	65,13	0	1,17	2,416	24
06.05.2018	77,7	39,69	38,01	66,86	65,08	64,29	63,77	0	1,31	2,473	24
07.05.2018	75,64	40,19	35,45	65,33	63,69	63,06	62,58	0	1,11	2,254	24
08.05.2018	74,88	40,64	34,24	64,55	62,97	62,36	61,88	0	1,09	2,155	24
09.05.2018	75,76	39,95	35,81	64,75	63,09	62,5	62,02	0	1,07	2,258	24
10.05.2018	75,53	40,48	35,05	64,75	63,14	62,5	62,02	0	1,12	2,212	24
11.05.2018	75,38	40,97	34,41	67,22	65,5	64,92	64,4	0	1,1	2,25	24
12.05.2018	75,16	40,45	34,71	65,11	63,49	62,93	62,45	0	1,04	2,202	24
13.05.2018	76,02	40,43	35,59	65,06	63,4	62,82	62,34	0	1,06	2,252	24
14.05.2018	71,54	43,01	28,53	53,48	52,24	52,02	51,57	0,01	0,67	1,488	24
15.05.2018	68,11	44,44	23,67	52,99	51,91	51,78	51,25	0	0,66	1,226	24
16.05.2018	71,62	42,77	28,85	41,83	40,87	40,78	40,47	0	0,4	1,18	24
17.05.2018	67,38	46,18	21,2	54,86	53,74	53,8	53,26	0,04	0,48	1,139	24
18.05.2018	67,23	46,28	20,95	54,51	53,42	53,44	52,88	0	0,54	1,118	24
19.05.2018	67,14	45,18	21,96	58	56,82	56,76	56,2	0	0,62	1,247	24
20.05.2018	67,1	45,59	21,51	58,1	56,94	56,86	56,28	0	0,66	1,225	24
21.05.2018	67,71	45,9	21,81	51,29	50,24	50,18	49,65	0,02	0,59	1,095	24
22.05.2018	68,33	44,71	23,62	48,77	47,75	47,66	47,2	0	0,55	1,126	24
23.05.2018	67,81	44,9	22,91	48,26	47,29	47,2	46,73	0	0,56	1,084	24
Итого:				1875,7	1830,29	1821,2	1806,24	0,07	24,05	59,425	720
Средние:	73,49	41,63	31,85								
Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч		
3/04/1824	56469,06	54769,45	54220,84	53502,58	2,94	1266,87	1635,483	13048	0		
3/05/1824	58344,76	56599,74	56042,04	55308,82	3,01	1290,92	1694,908	13768	0		
Итого:	1875,7	1830,29	1821,2	1806,24	0,07	24,05	59,425	720	0		

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

24/04/18г.-23/05/18г.

$$G3 \text{ max} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч} \quad G3 \text{ min} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$$

ПО 2.7

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
3/04/1824:	61602,44	59797,69	59848,58	59223,48	8,75	574,21	2066,817	18783	0
3/05/1824:	63478,16	61627,98	61669,78	61029,72	8,82	598,26	2126,242	19503	0
Итого:	1875,72	1830,29	1821,2	1806,24	0,07	24,05	59,425	720	0

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167093

Адрес:пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
24.04.2018	77,91	42,98	34,93	116,12	113,04	113,54	112,59	0	0,45	3,946	24
25.04.2018	78,43	43,19	35,24	120,87	117,62	118,05	117,04	0	0,58	4,143	24
26.04.2018	77,4	43,69	33,71	127,35	123,98	124,44	123,34	0	0,64	4,179	24
27.04.2018	77,96	43,91	34,05	121,37	118,14	118,62	117,53	0	0,61	4,021	24
28.04.2018	78,67	42,8	35,87	112,54	109,51	109,94	108,99	0	0,52	3,925	24
29.04.2018	74,58	43,63	30,95	124,25	121,16	121,72	120,63	0	0,53	3,745	24
30.04.2018	78,03	42,84	35,19	110,33	107,4	107,53	106,61	0	0,79	3,775	24
01.05.2018	77,74	42,82	34,92	114,57	111,52	111,65	110,65	0	0,87	3,891	24
02.05.2018	79,22	42,1	37,12	110,6	107,54	107,59	106,7	0	0,84	3,989	24
03.05.2018	78,33	43,09	35,24	108,5	105,58	105,66	104,73	0	0,85	3,717	24
04.05.2018	78,32	43,07	35,25	104,44	101,63	101,74	100,88	0	0,75	3,579	24
05.05.2018	78,49	42,71	35,78	109,31	106,36	106,44	105,51	0	0,85	3,804	24
06.05.2018	79,45	41,71	37,74	108,02	105,03	105,11	104,28	0	0,75	3,962	24
07.05.2018	77,42	42,89	34,53	107,97	105,13	105,31	104,42	0	0,71	3,627	24
08.05.2018	76,67	44,08	32,59	111,48	108,59	108,82	107,79	0	0,8	3,539	24
09.05.2018	77,59	43,13	34,46	106,96	104,11	104,27	103,36	0	0,75	3,584	24
10.05.2018	77,31	44,05	33,26	108,26	105,41	105,64	104,67	0	0,74	3,503	24
11.05.2018	76,99	44,3	32,69	110,15	107,27	107,55	106,54	0	0,73	3,504	24
12.05.2018	76,8	43,91	32,89	107,85	105,06	105,32	104,33	0	0,73	3,455	24
13.05.2018	77,75	43,94	33,81	111,04	108,1	108,33	107,32	0	0,78	3,653	24
14.05.2018	73,71	45,5	28,21	85,41	83,36	83,9	83,08	0	0,28	2,349	24
15.05.2018	69,6	45,74	23,86	69,58	68,09	68,82	68,16	0	-0,07	1,625	24
16.05.2018	73,91	43,27	30,64	54,85	53,53	54,15	53,67	0	-0,14	1,642	24
17.05.2018	68,73	47,05	21,68	79,29	77,61	78,48	77,65	0	-0,04	1,682	24
18.05.2018	68,88	47,81	21,07	79,37	77,67	78,59	77,74	0	-0,07	1,637	24
19.05.2018	68,63	46,82	21,81	83,85	82,07	82,96	82,11	0	-0,04	1,789	24
20.05.2018	68,48	46,59	21,89	87,99	86,13	87	86,11	0	0,02	1,883	24
21.05.2018	69,43	46,92	22,51	74,45	72,84	74,03	73,26	0,08	-0,42	1,64	24
22.05.2018	70,11	45,91	24,2	67,08	65,61	66,38	65,71	0,03	-0,1	1,587	24
23.05.2018	69,68	45,56	24,12	68,55	67,08	67,85	67,2	0	-0,12	1,616	24
Итого:				3002,4	2926,17	2939,4	2912,6	0,11	13,57	92,991	720
Средние:	75,2	44,2	31								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/04/1824	81832,79	79357,66	80228,07	79326,78	71,84	30,88	2726,037	17245	2
25/05/1824	84835,19	82283,83	83167,5	82239,38	71,95	44,45	2819,028	17965	2
Итого:	3002,4	2926,17	2939,43	2912,6	0,11	13,57	92,991	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167095

Адрес:пр.Краснопольский 5-6

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М.сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	76,58	41,41	35,17	108,76	105,97	106,34	105,5	0	0,47	3,725	24
25.04.2018	77,08	42,13	34,95	109,81	106,94	107,23	106,33	0	0,61	3,738	24
26.04.2018	76,1	40,98	35,12	110,3	107,48	107,6	106,76	0	0,72	3,771	24
27.04.2018	76,61	41,17	35,44	103,95	101,24	101,45	100,67	0	0,57	3,587	24
28.04.2018	77,29	40,97	36,32	98,53	95,93	96,2	95,44	0,01	0,49	3,482	24
29.04.2018	73,92	43,98	29,94	118,25	115,36	115,71	114,68	0	0,68	3,45	24
30.04.2018	76,69	42,68	34,01	102,79	100,15	100,27	99,41	0	0,74	3,403	24
01.05.2018	76,38	42,37	34,01	105,34	102,62	102,72	101,85	0	0,77	3,487	24
02.05.2018	77,79	42,12	35,67	104,14	101,38	101,41	100,6	0	0,78	3,614	24
03.05.2018	77,02	42,21	34,81	101,12	98,47	98,48	97,67	0	0,8	3,427	24
04.05.2018	76,86	41,77	35,09	97,4	94,89	94,82	94,06	0	0,83	3,327	24
05.05.2018	77,12	41,7	35,42	101,7	99,02	98,96	98,17	0	0,85	3,509	24
06.05.2018	78,09	40,64	37,45	98,14	95,54	95,38	94,6	0	0,94	3,575	24
07.05.2018	76,09	42,2	33,89	98,93	96,42	96,46	95,67	0	0,75	3,268	24
08.05.2018	75,4	43,45	31,95	104,95	102,31	102,5	101,59	0	0,72	3,268	24
09.05.2018	76,28	42,54	33,74	101,36	98,76	98,87	98,03	0	0,73	3,327	24
10.05.2018	76,02	44,2	31,82	104,09	101,42	101,64	100,7	0	0,72	3,223	24
11.05.2018	75,74	45,16	30,58	109,66	106,88	107,13	106,11	0	0,77	3,268	24
12.05.2018	75,55	45,18	30,37	112,99	110,13	110,45	109,37	0	0,76	3,342	24
13.05.2018	76,52	44,21	32,31	113,69	110,74	111,04	110,01	0	0,73	3,579	24
14.05.2018	72,4	47,98	24,42	92,83	90,67	91,2	90,21	0	0,46	2,212	24
15.05.2018	68,68	49,61	19,07	94,02	92,02	92,73	91,63	0	0,39	1,754	24
16.05.2018	72,22	47,33	24,89	69,68	68,05	68,64	67,92	0,01	0,13	1,695	24
17.05.2018	67,96	52,26	15,7	115,57	113,19	114,36	112,93	0	0,26	1,775	24
18.05.2018	67,88	53,26	14,62	117,28	114,84	116,05	114,5	0	0,34	1,68	24
19.05.2018	67,67	52,97	14,7	124,08	121,54	122,65	121,04	0	0,5	1,784	24
20.05.2018	67,55	51,89	15,66	116,96	114,58	115,54	114,08	0	0,5	1,796	24
21.05.2018	68,45	52,32	16,13	109,38	107,07	108,03	106,64	0,01	0,43	1,727	24
22.05.2018	69,01	52,66	16,35	108,91	106,57	107,61	106,23	0	0,34	1,741	24
23.05.2018	68,63	51,66	16,97	101,05	98,91	99,74	98,51	0	0,4	1,68	24
Итого:				3155,6	3079,09	3091,2	3060,91	0,03	18,18	87,214	720
средние:	73,98	45,43	28,55								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/1824	85259,51	82793	83910,22	83008,38	8,92	-215,38	2760,733	18784	0
05/1824	88415,17	85872,09	87001,43	86069,29	8,95	-197,2	2847,947	19504	0
Итого:	3155,66	3079,09	3091,21	3060,91	0,03	18,18	87,214	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018г



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО " УК Ключевые люди"

Договор N:3440167277

Адрес:пр. Краснопольский 5а

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208334

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС190

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	77,48	44,21	33,27	103,45	100,73	100,18	99,25	0,01	1,48	3,346	24
25.04.2018	77,98	45,29	32,69	113,5	110,45	110,7	109,64	0	0,81	3,611	24
26.04.2018	76,93	45,06	31,87	116,95	113,9	114,1	113,03	0	0,87	3,627	24
27.04.2018	77,48	45,37	32,11	114,87	111,86	112,04	110,98	0,01	0,88	3,586	24
28.04.2018	78,22	46,09	32,13	112,55	109,52	109,74	108,64	0	0,88	3,517	24
29.04.2018	75,23	45,56	29,67	116,57	113,67	113,98	112,85	0	0,82	3,367	24
30.04.2018	77,54	44,4	33,14	102,6	99,88	100,16	99,2	0	0,68	3,309	24
01.05.2018	77,2	44,49	32,71	102,83	100,13	100,45	99,49	0,01	0,64	3,272	24
02.05.2018	78,66	43,95	34,71	102,73	99,96	100,24	99,32	0	0,64	3,468	24
03.05.2018	77,88	44,77	33,11	103,08	100,34	100,68	99,73	0	0,61	3,321	24
04.05.2018	77,76	44,97	32,79	102,77	100,03	100,34	99,4	0	0,63	3,277	24
05.05.2018	77,97	44,68	33,29	103,38	100,62	100,87	99,91	0,01	0,71	3,348	24
06.05.2018	79,01	44,1	34,91	103,5	100,7	100,88	99,94	0	0,76	3,511	24
07.05.2018	76,94	44,65	32,29	102,74	100,07	100,29	99,34	0	0,73	3,228	24
08.05.2018	76,21	45	31,21	105,44	102,75	102,97	102,01	0	0,74	3,205	24
09.05.2018	77,13	44,9	32,23	104,86	102,12	102,32	101,35	0	0,77	3,29	24
10.05.2018	76,88	44,92	31,96	105,57	102,85	102,98	102	0,01	0,85	3,285	24
11.05.2018	76,55	45,15	31,4	104,96	102,24	102,44	101,45	0	0,79	3,207	24
12.05.2018	76,37	45,13	31,24	105,48	102,75	103,01	102,04	0	0,71	3,207	24
13.05.2018	77,38	44,28	33,1	105,13	102,4	102,55	101,59	0,01	0,81	3,387	24
14.05.2018	73,67	46,4	27,27	77,24	75,35	75,67	74,88	0,01	0,47	2,053	24
15.05.2018	69,15	47,69	21,46	63,72	62,36	62,75	62,09	0,01	0,27	1,338	24
16.05.2018	73,05	45,27	27,78	49,85	48,69	48,94	48,45	0,01	0,24	1,351	24
17.05.2018	68,6	48,92	19,68	69,51	68,04	68,43	67,65	0,02	0,39	1,334	24
18.05.2018	68,4	49,07	19,33	70,54	69,07	69,46	68,72	0,01	0,35	1,334	24
19.05.2018	68,18	48,82	19,36	73,99	72,45	72,88	72,07	0,01	0,38	1,401	24
20.05.2018	68,1	48,93	19,17	72,16	70,67	71,08	70,28	0	0,39	1,354	24
21.05.2018	68,86	49,35	19,51	68,68	67,22	67,61	66,82	0,01	0,4	1,31	24
22.05.2018	69,62	48,56	21,06	62,48	61,15	61,48	60,82	0,01	0,33	1,289	24
23.05.2018	69,1	48,59	20,51	65,28	63,88	64,18	63,49	0,01	0,39	1,308	24
Итого:				2806,4	2735,85	2743,4	2716,43	0,16	19,42	81,441	720
Средние:	74,78	45,95	28,83								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824:	21809,72	21032,34	21056,24	20775,32	1,64	257,02	807,102	3612	0
3/05/1824:	24616,13	23768,19	23799,64	23491,75	1,8	276,44	888,543	4332	0
Итого:	2806,41	2735,85	2743,4	2716,43	0,16	19,42	81,441	720	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



[Signature]
Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167275

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	77,79	42,01	35,78	75,01	72,98	73,43	72,85	0,02	0,13	2,61	24
25.04.2018	78,22	41,94	36,28	77,27	75,21	75,6	74,96	0,03	0,25	2,727	24
26.04.2018	77,14	40,97	36,17	72,74	70,83	71,15	70,61	0,02	0,22	2,56	24
27.04.2018	77,64	40,67	36,97	67,73	65,94	66,26	65,78	0,02	0,16	2,438	24
28.04.2018	78,37	41,28	37,09	64,5	62,77	63,14	62,66	0,02	0,11	2,327	24
29.04.2018	74,89	41,48	33,41	72,01	70,2	70,59	70,02	0,09	0,18	2,342	24
30.04.2018	77,74	42,1	35,64	64,76	63,04	63,38	62,86	0,15	0,18	2,246	24
01.05.2018	77,31	40,79	36,52	65,81	64,09	64,37	63,88	0,13	0,21	2,341	24
02.05.2018	78,93	40,9	38,03	66,43	64,62	64,93	64,42	0,14	0,2	2,453	24
03.05.2018	78,06	41	37,06	65,87	64,13	64,35	63,84	0,15	0,29	2,373	24
04.05.2018	77,96	40,89	37,07	63,81	62,12	62,2	61,72	0,01	0,4	2,301	24
05.05.2018	78,25	41,06	37,19	69,13	67,29	67,36	66,85	0,01	0,44	2,5	24
06.05.2018	79,23	40,85	38,38	67,28	65,45	65,5	64,98	0,01	0,47	2,512	24
07.05.2018	77,15	40,96	36,19	65,25	63,54	63,65	63,17	0,02	0,37	2,297	24
08.05.2018	76,41	41	35,41	65,5	63,81	63,96	63,47	0,02	0,34	2,259	24
09.05.2018	77,29	40,74	36,55	65,37	63,67	63,81	63,32	0,03	0,35	2,325	24
10.05.2018	77,03	40,9	36,13	63,43	61,74	61,88	61,4	0,04	0,34	2,23	24
11.05.2018	76,73	41,05	35,68	64,1	62,43	62,6	62,12	0,05	0,31	2,228	24
12.05.2018	76,5	40,96	35,54	64,32	62,67	62,92	62,44	0,06	0,23	2,222	24
13.05.2018	77,51	40,99	36,52	66,4	64,66	64,96	64,47	0,05	0,19	2,359	24
14.05.2018	73,83	42,57	31,26	46,54	45,43	45,62	45,24	0,06	0,19	1,418	24
15.05.2018	69,39	44,93	24,46	36,37	35,59	35,64	35,34	0,07	0,25	0,867	24
16.05.2018	73,69	42,64	31,05	29,29	28,59	28,65	28,4	0,05	0,19	0,886	24
17.05.2018	68,64	46,26	22,38	41,36	40,48	40,72	40,32	0,27	0,16	0,904	24
18.05.2018	68,58	47,05	21,53	40,06	39,22	39,4	39	0	0,22	0,846	24
19.05.2018	68,29	46,75	21,54	44,22	43,32	43,49	43,07	0	0,25	0,932	24
20.05.2018	68,15	45,97	22,18	45,76	44,8	45,04	44,61	0	0,19	0,992	24
21.05.2018	69,17	45,51	23,66	38,48	37,63	37,74	37,39	0,01	0,24	0,889	24
22.05.2018	69,88	44,4	25,48	35,48	34,7	34,71	34,4	0,01	0,3	0,883	24
23.05.2018	69,38	44,79	24,59	36,45	35,64	35,64	35,34	0,02	0,3	0,876	24
Итого:				1740,7	1696,59	1702,6	1688,93	1,56	7,66	57,143	720
Средние:	74,97	42,44	32,52								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
23/04/1824	14566,21	14042,61	14131,26	13961,6	5,27	81,01	585,748	3323	316
30/05/1824	16306,94	15739,2	15833,95	15650,53	6,83	88,67	642,891	4043	316
Итого:	1740,73	1696,59	1702,69	1688,93	1,56	7,66	57,143	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди"
Адрес:пр. Краснополяский 5 ИТП №1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N:3440167273

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВСВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	78,59	44,51	34,08	146,07	142,12	142,17	140,85	0,03	1,27	4,84	24
25.04.2018	78,95	44,56	34,39	137,53	133,8	133,8	132,58	0,01	1,22	4,599	22
26.04.2018	77,95	44,33	33,62	154,97	150,82	150,84	149,46	0	1,36	5,067	24
27.04.2018	78,52	44,82	33,7	148,75	144,76	144,74	143,39	0	1,37	4,877	24
28.04.2018	79,27	44,8	34,47	140,83	136,94	137	135,74	0	1,2	4,719	24
29.04.2018	75,92	45,27	30,65	156,96	152,96	153,08	151,6	0	1,36	4,681	24
30.04.2018	78,61	44,72	33,89	139,04	135,29	135,43	134,18	0	1,11	4,583	24
01.05.2018	78,31	44,54	33,77	144,55	140,67	140,78	139,48	0	1,19	4,747	24
02.05.2018	79,8	44,24	35,56	141	137,08	137,13	135,88	0,01	1,2	4,869	24
03.05.2018	78,94	44,85	34,09	139,99	136,16	136,26	134,99	0	1,17	4,64	24
04.05.2018	78,94	44,69	34,25	134,76	131,08	131,08	129,82	0,01	1,26	4,484	24
05.05.2018	79,07	44,63	34,44	137,26	133,52	133,44	132,18	0,01	1,34	4,596	24
06.05.2018	80,07	44	36,07	135,77	131,99	131,83	130,61	0,01	1,38	4,76	24
07.05.2018	77,99	45,09	32,9	136,64	133	132,99	131,75	0,01	1,25	4,373	23
08.05.2018	77,25	45,43	31,82	145,72	141,92	141,9	140,53	0,01	1,39	4,515	24
09.05.2018	78,16	45,36	32,8	138,33	134,63	134,57	133,3	0,01	1,33	4,415	24
10.05.2018	77,9	45,25	32,65	138,35	134,64	134,42	133,13	0,01	1,51	4,393	24
11.05.2018	77,58	45,36	32,22	138,21	134,55	134,29	133	0,01	1,55	4,331	24
12.05.2018	77,36	45,36	32	140,68	136,99	136,78	135,48	0,01	1,51	4,382	24
13.05.2018	78,34	45,03	33,31	139,69	135,94	135,72	134,45	0,01	1,49	4,527	24
14.05.2018	74,54	48,03	26,51	103,73	101,15	101,19	100,09	0,04	1,06	2,679	24
15.05.2018	70,16	50,77	19,39	81,74	79,9	79,95	78,98	0,03	0,92	1,549	24
16.05.2018	74,46	47,99	26,47	60,9	59,38	59,32	58,67	0,03	0,71	1,571	24
17.05.2018	69,38	52,57	16,81	96,87	94,77	94,98	93,75	0,09	1,02	1,592	24
18.05.2018	69,46	52,55	16,91	95,53	93,47	93,63	92,42	0,03	1,05	1,58	24
19.05.2018	69,08	52,56	16,52	113,1	110,68	110,85	109,42	0,02	1,26	1,829	24
20.05.2018	68,97	52,9	16,07	110,4	108,04	108,21	106,8	0,02	1,24	1,737	24
21.05.2018	69,84	52,33	17,51	91,53	89,52	89,57	88,45	0,03	1,07	1,567	24
22.05.2018	70,65	51	19,65	82,32	80,48	80,44	79,47	0,06	1,01	1,58	24
23.05.2018	70,2	51,04	19,16	85,59	83,7	83,58	82,56	0,07	1,14	1,603	24
Итого:				3756,8	3659,95	3659,9	3623,01	0,57	36,94	109,685	717
Средние:	75,8	46,95	28,85								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824:	23919,25	20024,29	22993,55	19739,51	5,08	284,78	833,282	2933	706
3/05/1824:	27676,06	23684,24	26653,52	23362,52	5,65	321,72	942,967	3650	709
Итого:	3756,81	3659,95	3659,97	3623,01	0,57	36,94	109,685	717	3

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Ключевые люди" А.Н. Клименко

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

1. [Подпись] /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 3-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167109
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВЕ55 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	77,22	42,14	35,08	119,62	116,49	114,07	113,11	0	3,38	4,085	24
25.04.2018	77,69	42,06	35,63	123,7	120,4	117,92	116,92	0	3,48	4,288	24
26.04.2018	76,67	42,5	34,17	124,86	121,62	119,19	118,16	0	3,46	4,152	24
27.04.2018	77,13	42,42	34,71	115,38	112,35	110,09	109,14	0	3,21	3,898	24
28.04.2018	77,87	42,46	35,41	114,6	111,55	109,34	108,39	0	3,16	3,945	24
29.04.2018	73,99	43,19	30,8	129,54	126,4	123,79	122,7	0	3,7	3,889	24
30.04.2018	77,21	42,03	35,18	108,76	105,91	103,58	102,74	0	3,17	3,721	24
01.05.2018	76,99	42,03	34,96	115,29	112,29	109,73	108,79	0	3,5	3,92	24
02.05.2018	78,41	41,41	37	109,53	106,55	104,09	103,28	0	3,27	3,938	24
03.05.2018	77,57	41,61	35,96	109,73	106,85	104,33	103,49	0	3,36	3,841	24
04.05.2018	77,56	41,58	35,98	109,3	106,38	103,87	103,08	0	3,3	3,824	24
05.05.2018	77,71	41,32	36,39	112,03	109,08	106,38	105,54	0	3,54	3,967	24
06.05.2018	78,69	40,67	38,02	109,22	106,26	103,57	102,78	0	3,48	4,034	24
07.05.2018	76,62	42,18	34,44	108,21	105,38	102,87	102,05	0	3,33	3,628	24
08.05.2018	75,91	42,09	33,82	114,07	111,18	108,43	107,51	0	3,67	3,759	24
09.05.2018	76,86	41,84	35,02	105,75	103,01	100,56	99,72	0,01	3,29	3,606	24
10.05.2018	76,58	42,52	34,06	111,63	108,75	106,02	105,1	0	3,65	3,703	24
11.05.2018	76,25	42,08	34,17	112,5	109,62	106,85	105,94	0	3,68	3,742	24
12.05.2018	76,02	42,24	33,78	108,61	105,84	103,15	102,28	0	3,56	3,574	24
13.05.2018	77,05	42,28	34,77	112,85	109,92	107,12	106,22	0	3,7	3,818	24
14.05.2018	72,87	43,71	29,16	89,76	87,64	85,57	84,81	0	2,83	2,551	24
15.05.2018	68,81	47,51	21,3	80,04	78,34	76,79	75,98	0	2,36	1,67	24
16.05.2018	72,84	42,99	29,85	59,07	57,68	56,85	56,33	0	1,35	1,72	24
17.05.2018	68	48,47	19,53	88,55	86,72	85,06	84,12	0	2,6	1,693	24
18.05.2018	68,18	48,48	19,7	87,95	86,12	84,54	83,61	0	2,51	1,694	24
19.05.2018	67,88	49,06	18,82	94,33	92,38	90,69	89,63	0,01	2,75	1,74	24
20.05.2018	67,89	48,51	19,38	93,83	91,88	90,14	89,16	0	2,72	1,78	24
21.05.2018	68,63	47,66	20,97	84,89	83,07	81,48	80,58	0	2,49	1,744	24
22.05.2018	69,34	45,95	23,39	77,9	76,21	74,68	73,93	0	2,28	1,782	24
23.05.2018	68,85	47,97	20,88	81,27	79,57	77,91	77,07	0	2,5	1,658	24
Итого:				3112,7	3035,44	2968,6	2942,16	0,02	93,28	95,364	720
Средние:	74,44	43,69	30,74								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
1/04/1824:	96067,87	93206,46	91247,95	90199,13	5,2	3007,33	3081,136	18825	0
1/05/1824:	99180,64	96241,9	94216,61	93141,29	5,22	3100,61	3176,5	19545	0
Итого:	3112,77	3035,44	2968,66	2942,16	0,02	93,28	95,364	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167107

Адрес: пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	77,32	39,22	38,1	100,12	97,47	99,09	98,35	0	-0,88	3,712	24
25.04.2018	77,82	39,64	38,18	105,63	102,82	104,48	103,68	0	-0,86	3,923	24
26.04.2018	76,79	39,5	37,29	105,99	103,25	104,91	104,14	0	-0,89	3,847	24
27.04.2018	77,32	39,4	37,92	102,54	99,85	101,41	100,66	0	-0,81	3,782	24
28.04.2018	78,07	41,38	36,69	94,6	92,07	93,58	92,8	0	-0,73	3,376	24
29.04.2018	74,12	40,66	33,46	107,03	104,45	106,12	105,28	0	-0,83	3,489	24
30.04.2018	77,42	39,53	37,89	94,25	91,79	93,08	92,36	0	-0,57	3,477	24
01.05.2018	77,12	39,51	37,61	94,42	91,96	93,24	92,52	0	-0,56	3,457	24
02.05.2018	78,57	38,53	40,04	97,02	94,39	95,58	94,88	0	-0,49	3,779	24
03.05.2018	77,78	39,09	38,69	95,83	93,3	94,44	93,72	0	-0,42	3,606	24
04.05.2018	77,77	39,39	38,38	95,07	92,57	93,59	92,89	0	-0,32	3,551	24
05.05.2018	77,91	39,03	38,88	95,57	93,02	93,94	93,24	0	-0,22	3,614	24
06.05.2018	78,85	40,44	38,41	92,35	89,83	90,73	90,04	0,01	-0,21	3,45	24
07.05.2018	76,85	39,04	37,81	95,11	92,64	93,5	92,81	0	-0,17	3,5	24
08.05.2018	76,12	40,06	36,06	97,94	95,45	96,33	95,6	0	-0,15	3,44	24
09.05.2018	77,01	43,16	33,85	93,1	90,69	91,69	90,88	0	-0,19	3,069	24
10.05.2018	76,76	39,87	36,89	97,04	94,55	95,15	94,43	0	0,12	3,486	24
11.05.2018	76,42	40,69	35,73	95,19	92,74	93,33	92,6	0	0,14	3,309	24
12.05.2018	76,22	43,95	32,27	94,41	92	92,92	92,08	0,01	-0,08	2,97	24
13.05.2018	77,18	40,7	36,48	98,19	95,64	96,44	95,67	0	-0,03	3,488	24
14.05.2018	73,22	41,48	31,74	75,75	73,95	74,73	74,11	0	-0,16	2,344	24
15.05.2018	69,18	43,1	26,08	65,34	63,94	64,62	64,05	0,01	-0,11	1,666	24
16.05.2018	73,42	39,13	34,29	49,75	48,55	48,86	48,52	0,02	0,03	1,666	24
17.05.2018	68,22	43,72	24,5	68,75	67,31	68,28	67,66	0,02	-0,35	1,649	24
18.05.2018	68,49	43,67	24,82	65,75	64,36	65,29	64,69	0	-0,33	1,601	24
19.05.2018	68,11	43,08	25,03	66,43	65,06	65,92	65,36	0,02	-0,3	1,628	24
20.05.2018	67,97	43,22	24,75	66,6	65,22	66,12	65,55	0	-0,33	1,614	24
21.05.2018	69,05	42,66	26,39	62,59	61,27	62,04	61,5	0,01	-0,23	1,617	24
22.05.2018	69,57	38,37	31,2	48,91	47,84	48,14	47,82	0,01	0,02	1,493	24
23.05.2018	69,14	37,71	31,43	48,05	47,03	47,2	46,91	0,02	0,12	1,48	24
Итого:				2569,3	2505,01	2534,7	2514,8	0,13	-9,79	87,083	720
Средние:	74,65	40,63	34,02								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/1824	72769,76	70541,13	71788,94	71088,04	64,88	-546,91	2716,087	18087	0
05/1824	75339,08	73046,14	74323,69	73602,84	65,01	-556,7	2803,17	18807	0
Итого:	2569,32	2505,01	2534,75	2514,8	0,13	-9,79	87,083	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	78,08	51,26	26,82	153,73	149,6	149,17	147,34	0	2,26	4,008	24
25.04.2018	78,5	52,13	26,37	156,8	152,56	152,12	150,2	0	2,36	4,022	24
26.04.2018	77,42	51,68	25,74	160,48	156,27	155,76	153,79	0	2,48	4,026	24
27.04.2018	78,04	51,83	26,21	159,92	155,66	155,06	153,14	0	2,52	4,079	24
28.04.2018	78,78	52,9	25,88	156,92	152,67	152,1	150,11	0	2,56	3,951	24
29.04.2018	76,34	51,87	24,47	159,41	155,3	154,69	152,74	0	2,56	3,801	24
30.04.2018	78,16	53,75	24,41	155,09	150,93	150,45	148,44	0	2,49	3,684	24
01.05.2018	77,83	53,27	24,56	155,02	150,93	150,32	148,33	0	2,6	3,708	24
02.05.2018	79,37	52,41	26,96	155,92	151,63	150,85	148,92	0	2,71	4,089	24
03.05.2018	78,46	53,67	24,79	157,22	152,98	152,29	150,25	0	2,73	3,793	24
04.05.2018	78,49	53,81	24,68	155,29	151,11	150,37	148,36	0	2,75	3,73	24
05.05.2018	78,62	53,26	25,36	154,49	150,32	149,51	147,54	0	2,78	3,813	24
06.05.2018	79,62	52,51	27,11	152,79	148,58	147,68	145,77	0	2,81	4,031	24
07.05.2018	77,51	53,43	24,08	153,09	149,07	148,37	146,4	0	2,67	3,591	24
08.05.2018	76,74	52,86	23,88	152,87	148,89	148,19	146,25	0	2,64	3,555	24
09.05.2018	77,75	53,26	24,49	149,21	145,26	144,6	142,68	0	2,58	3,558	24
10.05.2018	77,46	53,06	24,4	154,8	150,7	149,92	147,95	0	2,75	3,678	24
11.05.2018	77,08	53,27	23,81	154,32	150,27	149,56	147,56	0	2,71	3,578	24
12.05.2018	76,9	52,85	24,05	155	150,97	150,3	148,35	0	2,62	3,631	24
13.05.2018	77,92	52,35	25,57	154,33	150,21	149,52	147,61	0	2,6	3,842	24
14.05.2018	74	53,88	20,12	126,02	122,95	122,94	121,27	0	1,68	2,474	24
15.05.2018	69,97	53,63	16,34	108,33	105,93	106,24	104,82	0	1,11	1,731	24
16.05.2018	74,65	57,06	17,59	109,59	106,88	107,38	105,78	0	1,1	1,882	24
17.05.2018	69,57	52,89	16,68	107,34	105,01	105,43	104,04	0	0,97	1,753	24
18.05.2018	69,27	53,59	15,68	110,38	108,03	108,48	107,03	0	1	1,693	24
19.05.2018	68,87	53,33	15,54	109,74	107,4	107,85	106,43	0	0,97	1,668	24
20.05.2018	68,89	53,08	15,81	109,57	107,27	107,67	106,2	0	1,07	1,696	24
21.05.2018	69,82	54,43	15,39	111,13	108,7	109,14	107,63	0	1,07	1,673	24
22.05.2018	70,61	55,23	15,38	112,09	109,59	110,06	108,52	0	1,07	1,686	24
23.05.2018	69,99	54,36	15,63	112,34	109,88	110,21	108,71	0	1,17	1,717	24
Итого:				4223,2	4115,55	4106,2	4052,16	0	63,39	94,141	720
Средние:	75,49	53,23	22,26								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/04/1824:0	84047,2	81523,9	81399,44	80548,17	0	975,73	2909,981	18736	0
05/05/1824:0	88270,43	85639,45	85505,67	84600,33	0	1039,12	3004,122	19456	0
Итого:	4223,23	4115,55	4106,23	4052,16	0	63,39	94,141	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167105

Адрес:пр.Краснопольский 3-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x76ЕF

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	77,27	41,76	35,51	106,92	104,13	105,46	104,57	0	-0,44	3,695	24
25.04.2018	77,71	41,35	36,36	106,63	103,81	105,27	104,43	0	-0,62	3,775	24
26.04.2018	76,67	41,78	34,89	108,8	105,97	107,35	106,47	0	-0,5	3,694	24
27.04.2018	77,21	41,12	36,09	101,44	98,79	100,13	99,34	0	-0,55	3,563	24
28.04.2018	77,89	41,77	36,12	94,96	92,43	93,65	92,88	0	-0,45	3,335	24
29.04.2018	74,49	41,96	32,53	107,11	104,46	105,29	104,42	0	0,04	3,389	24
30.04.2018	77,32	42,06	35,26	97,12	94,55	95,7	94,93	0	-0,38	3,329	24
01.05.2018	77,02	42,18	34,84	100,58	97,98	99,09	98,27	0	-0,29	3,41	24
02.05.2018	78,5	40,72	37,78	102,79	100,05	101,47	100,67	0	-0,62	3,776	24
03.05.2018	77,65	41,26	36,39	99,72	97,1	98,44	97,68	0	-0,58	3,528	24
04.05.2018	77,62	41,61	36,01	94,92	92,42	93,87	93,14	0	-0,72	3,326	24
05.05.2018	77,82	41,4	36,42	99,79	97,13	98,8	98,01	0	-0,88	3,533	24
06.05.2018	78,72	40,2	38,52	99,44	96,74	98,64	97,87	0	-1,13	3,723	24
07.05.2018	76,74	41,85	34,89	99,72	97,16	98,72	97,93	0	-0,77	3,386	24
08.05.2018	76	42,79	33,21	99,18	96,66	98,13	97,29	0	-0,63	3,205	24
09.05.2018	76,89	41,67	35,22	97,86	95,29	96,91	96,13	0	-0,84	3,354	24
10.05.2018	76,61	42,28	34,33	95,91	93,43	94,93	94,14	0	-0,71	3,203	24
11.05.2018	76,34	42,18	34,16	100,82	98,23	99,81	99	0	-0,77	3,351	24
12.05.2018	76,13	42,68	33,45	101,69	99,11	100,43	99,58	0	-0,47	3,311	24
13.05.2018	77,08	41,59	35,49	102,9	100,21	101,69	100,88	0,01	-0,67	3,553	24
14.05.2018	72,51	44,56	27,95	84,06	82,08	82,66	81,87	0,06	0,21	2,29	24
15.05.2018	69,07	47,39	21,68	78,06	76,38	76,53	75,72	0	0,66	1,653	24
16.05.2018	73,31	43,97	29,34	60,47	59,03	59,66	59,1	0	-0,07	1,726	24
17.05.2018	68,37	48,81	19,56	87,52	85,68	85,54	84,59	0,06	1,09	1,671	24
18.05.2018	68,3	48,68	19,62	87,56	85,69	85,56	84,6	0	1,09	1,677	24
19.05.2018	67,94	49,56	18,38	93,6	91,67	91,4	90,35	0	1,32	1,681	24
20.05.2018	67,91	49,32	18,59	98,05	96,02	95,78	94,68	0	1,34	1,781	24
21.05.2018	68,84	48,71	20,13	82,57	80,81	80,83	79,94	0,06	0,87	1,623	24
22.05.2018	69,57	48,78	20,79	78,9	77,17	77,31	76,44	0	0,73	1,603	24
23.05.2018	69,15	48,01	21,14	79,32	77,64	77,79	76,95	0	0,69	1,635	24
Итого:				2848,4	2777,82	2806,8	2781,87	0,19	-4,05	86,779	720
Средние:	74,55	43,73	30,82								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824:	35380,15	34305,04	34865,75	34493,61	2,74	-188,57	1230,875	7839	0
3/05/1824:	38228,56	37082,86	37672,59	37275,48	2,93	-192,62	1317,654	8559	0
Итого:	2848,41	2777,82	2806,84	2781,87	0,19	-4,05	86,779	720	0

Представитель абонента

генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО "КУ Ключевые люди"

Договор N:3440167269

Адрес:пр. Краснополяский 3 итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	78,52	43,01	35,51	129,7	126,19	126,93	125,82	0	0,37	4,478	24
25.04.2018	78,91	43,36	35,55	118,16	114,95	115,61	114,6	0	0,35	4,085	22
26.04.2018	77,88	43,74	34,14	133,46	129,92	130,67	129,47	0	0,45	4,433	24
27.04.2018	78,51	43,45	35,06	131,01	127,47	128,23	127,1	0	0,37	4,465	24
28.04.2018	79,25	43,6	35,65	124,48	121,06	121,8	120,68	0	0,38	4,313	24
29.04.2018	75,03	44,11	30,92	136,13	132,71	133,54	132,29	0	0,42	4,098	24
30.04.2018	78,6	43,03	35,57	113,97	110,89	111,76	110,79	0	0,1	3,941	24
01.05.2018	78,3	43,36	34,94	117,72	114,61	115,46	114,45	0	0,16	4	24
02.05.2018	79,81	42,68	37,13	120,42	117,05	117,92	116,92	0	0,13	4,345	24
03.05.2018	78,93	43,16	35,77	116,71	113,54	114,36	113,38	0	0,16	4,06	24
04.05.2018	78,93	42,49	36,44	109,58	106,61	107,33	106,39	0	0,22	3,881	24
05.05.2018	79,06	42,66	36,4	113,94	110,8	111,59	110,63	0	0,17	4,031	24
06.05.2018	80,04	42,43	37,61	114,1	110,92	111,65	110,67	0	0,25	4,169	24
07.05.2018	77,99	43,29	34,7	109,66	106,73	107,45	106,52	0	0,21	3,702	23
08.05.2018	77,2	43,88	33,32	114,27	111,26	112,02	111,02	0	0,24	3,706	24
09.05.2018	78,14	43,72	34,42	111,68	108,67	109,45	108,49	0	0,18	3,737	24
10.05.2018	77,89	43,73	34,16	118,24	115,13	115,62	114,6	0	0,53	3,932	24
11.05.2018	77,56	44,12	33,44	120,06	116,92	117,54	116,49	0	0,43	3,909	24
12.05.2018	77,34	44,18	33,16	118,25	115,16	115,91	114,84	0	0,32	3,816	24
13.05.2018	78,3	43,39	34,91	115,96	112,84	113,51	112,51	0	0,33	3,939	24
14.05.2018	74,16	46,95	27,21	95,74	93,4	94,24	93,23	0	0,17	2,541	24
15.05.2018	70,18	50,63	19,55	77,43	75,71	76,52	75,61	0	0,1	1,478	24
16.05.2018	74,72	47,43	27,29	58,04	56,61	57,25	56,63	0	-0,02	1,545	24
17.05.2018	69,3	52,31	16,99	94,14	92,09	93,24	92,01	0	0,08	1,563	24
18.05.2018	69,42	52,83	16,59	97,87	95,76	96,99	95,74	0	0,02	1,585	24
19.05.2018	69,08	53,34	15,74	102,51	100,31	101,55	100,22	0	0,09	1,579	24
20.05.2018	68,95	52,88	16,07	106,24	103,97	105,15	103,77	0	0,2	1,67	24
21.05.2018	69,97	51,92	18,05	85,64	83,75	84,72	83,63	0	0,12	1,511	24
22.05.2018	70,74	50,66	20,08	79,41	77,61	78,46	77,5	0	0,11	1,555	24
23.05.2018	70,25	51,95	18,3	83,18	81,33	82,18	81,15	0	0,18	1,486	24
Итого:				3267,7	3183,97	3208,6	3177,15	0	6,82	97,553	717
Средние:	75,76	45,94	29,82								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
04/04/1824:	23391,3	22537,32	22665,9	22395,42	0	141,9	959,009	3316	323
1/05/1824:	26659	25721,29	25874,55	25572,57	0	148,72	1056,562	4033	326
Итого:	3267,7	3183,97	3208,65	3177,15	0	6,82	97,553	717	3

Представитель абонента

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"
Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167267

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х903Г

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	77,83	40,84	36,99	72,24	70,32	71,64	71,12	0	-0,8	2,599	24
25.04.2018	78,31	40,75	37,56	73,07	71,08	72,43	71,89	0	-0,81	2,667	24
26.04.2018	77,25	41,8	35,45	73,79	71,83	73,24	72,65	0	-0,82	2,541	24
27.04.2018	77,83	41,79	36,04	70,44	68,54	69,9	69,35	0	-0,81	2,469	24
28.04.2018	78,53	40,8	37,73	68,88	67,01	68,31	67,82	0	-0,81	2,527	24
29.04.2018	74,86	42,05	32,81	75,49	73,61	75,05	74,46	0	-0,85	2,412	24
30.04.2018	77,93	40,67	37,26	67,07	65,29	66,51	66,03	0	-0,74	2,431	24
01.05.2018	77,62	41,62	36	66,72	64,94	66,27	65,79	0	-0,85	2,335	24
02.05.2018	79,12	40,63	38,49	67,72	65,9	67,12	66,62	0	-0,72	2,534	24
03.05.2018	78,23	40,98	37,25	66,38	64,62	65,82	65,34	0	-0,72	2,405	24
04.05.2018	78,23	41,3	36,93	65,45	63,69	64,85	64,36	0	-0,67	2,351	24
05.05.2018	78,39	40,98	37,41	67,93	66,1	67,28	66,79	0	-0,69	2,47	24
06.05.2018	79,35	40,43	38,92	67,64	65,79	66,92	66,44	0	-0,65	2,559	24
07.05.2018	77,3	41,87	35,43	66,41	64,67	65,86	65,34	0	-0,67	2,292	24
08.05.2018	76,54	42,23	34,31	67,66	65,9	67,15	66,67	0	-0,77	2,258	24
09.05.2018	77,44	41,79	35,65	61,53	59,89	61,02	60,54	0	-0,65	2,133	24
10.05.2018	77,2	41,06	36,14	65,44	63,74	64,92	64,44	0	-0,7	2,301	24
11.05.2018	76,89	41,41	35,48	65,75	64,02	65,28	64,8	0	-0,78	2,27	24
12.05.2018	76,67	42,14	34,53	65,56	63,84	65,11	64,63	0	-0,79	2,203	24
13.05.2018	77,66	41,67	35,99	66,71	64,94	66,18	65,67	0	-0,73	2,336	24
14.05.2018	73,9	43,7	30,2	48,88	47,68	48,67	48,27	0	-0,59	1,44	24
15.05.2018	69,37	46,18	23,19	38,12	37,32	38,22	37,86	0	-0,54	0,866	24
16.05.2018	73,82	42,8	31,02	30,2	29,45	30,12	29,84	0	-0,39	0,912	24
17.05.2018	68,71	46,98	21,73	41,84	40,95	42,02	41,6	0	-0,65	0,887	24
18.05.2018	68,62	47,74	20,88	41,33	40,45	41,52	41,07	0	-0,62	0,844	24
19.05.2018	68,43	47,48	20,95	44,33	43,39	44,55	44,06	0	-0,67	0,909	24
20.05.2018	68,26	46,27	21,99	46,77	45,79	46,95	46,49	0	-0,7	1,006	24
21.05.2018	69,17	46,51	22,66	39,41	38,58	39,53	39,15	0	-0,57	0,874	24
22.05.2018	69,95	45,58	24,37	38,1	37,27	38,18	37,83	0	-0,56	0,907	24
23.05.2018	69,44	45,89	23,55	38,7	37,87	38,79	38,43	0	-0,56	0,891	24
Итого:				1769,5	1724,47	1759,4	1745,35	0	-20,88	57,629	720
Средние:	75,09	42,86	32,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/18-24/05/18	13700,64	13206,95	13457,89	13299,63	0	-92,68	558,923	3319	320
25/05/18-24/05/18	15470,2	14931,42	15217,3	15044,98	0	-113,56	616,552	4039	320
Итого:	1769,56	1724,47	1759,41	1745,35	0	-20,88	57,629	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167113

Адрес: пр. Краснополяский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
24.04.2018	76,41	39,26	37,15	105,62	102,9	103,99	103,22	0	-0,32	3,819	24
25.04.2018	76,92	39,82	37,1	112,99	110,04	111,2	110,37	0,01	-0,33	4,079	24
26.04.2018	75,87	39,56	36,31	111,76	108,94	110,05	109,24	0	-0,3	3,952	24
27.04.2018	76,39	39,09	37,3	107,29	104,54	105,6	104,83	0	-0,29	3,897	24
28.04.2018	77,01	38,98	38,03	100,74	98,12	99,15	98,42	0,05	-0,3	3,729	24
29.04.2018	74,24	39,46	34,78	109,78	107,09	108,2	107,39	0	-0,3	3,721	24
30.04.2018	76,39	38,73	37,66	99,37	96,82	97,74	97,01	0	-0,19	3,643	24
01.05.2018	76,18	38,94	37,24	104,2	101,54	102,45	101,68	0	-0,14	3,777	24
02.05.2018	77,54	38,48	39,06	99,2	96,57	97,39	96,7	0	-0,13	3,771	24
03.05.2018	76,67	38,61	38,06	96,77	94,27	95	94,34	0	-0,07	3,589	24
04.05.2018	76,67	38,28	38,39	96,35	93,87	94,37	93,69	0	0,18	3,602	24
05.05.2018	76,82	38,52	38,3	100,29	97,66	97,87	97,17	0	0,49	3,738	24
06.05.2018	77,82	37,94	39,88	99,15	96,51	96,51	95,9	0	0,61	3,847	24
07.05.2018	75,8	39,04	36,76	97,28	94,84	95,04	94,33	0	0,51	3,48	24
08.05.2018	75,08	39,39	35,69	99,29	96,81	97,34	96,62	0,01	0,19	3,452	24
09.05.2018	75,94	38,94	37	89,71	87,42	88	87,37	0,03	0,05	3,23	24
10.05.2018	75,7	39,06	36,64	98,16	95,65	96,07	95,35	0	0,3	3,502	24
11.05.2018	75,36	39,56	35,8	96,9	94,46	94,9	94,19	0	0,27	3,378	24
12.05.2018	75,18	39,65	35,53	100,23	97,69	98,18	97,45	0	0,24	3,467	24
13.05.2018	76,16	38,29	37,87	98,99	96,45	96,92	96,27	0,01	0,18	3,65	24
14.05.2018	72,22	39,83	32,39	76,47	74,72	75,4	74,81	0,04	-0,09	2,417	24
15.05.2018	67,86	40,82	27,04	62,13	60,85	62,55	62,05	0	-1,2	1,644	24
16.05.2018	71,43	37,56	33,87	49,38	48,27	50,21	49,9	0	-1,63	1,64	24
17.05.2018	67,43	37,3	30,13	54,18	53,1	53,51	53,15	0	-0,05	1,597	24
18.05.2018	67,09	41,06	26,03	61,23	60,02	60,62	60,11	0	-0,09	1,563	24
19.05.2018	66,74	40,09	26,65	60,69	59,49	60	59,55	0	-0,06	1,584	24
20.05.2018	66,8	37,88	28,92	59,15	57,93	58,41	58	0,01	-0,07	1,675	24
21.05.2018	67,75	43,02	24,73	66,27	64,91	65,56	64,99	0	-0,08	1,603	24
22.05.2018	68,36	43,45	24,91	66,39	64,99	65,63	65,04	0	-0,05	1,618	24
23.05.2018	67,93	43,85	24,08	66,6	65,23	65,78	65,18	0	0,05	1,568	24
Итого:				2646,5	2581,7	2603,6	2584,32	0,16	-2,62	90,232	720
Средние:	73,59	39,48	34,11								


	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
/04/1824:	74772,29	72460,54	73536,91	72732,64	3,81	-272,1	2625,917	14942	0
/05/1824:	77418,85	75042,24	76140,55	75316,96	3,97	-274,72	2716,149	15662	0
Итого:	2646,56	2581,7	2603,64	2584,32	0,16	-2,62	90,232	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись



Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x719D

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
24.04.2018	77,51	41,62	35,89	118,95	115,8	114,26	113,3	0	2,5	4,156	24
25.04.2018	78	41,82	36,18	122,61	119,34	117,66	116,68	0	2,66	4,315	24
26.04.2018	76,97	41,74	35,23	125,77	122,48	120,73	119,76	0,01	2,72	4,31	24
27.04.2018	77,53	41,78	35,75	119,3	116,16	114,38	113,44	0	2,72	4,151	24
28.04.2018	78,19	41,6	36,59	110,74	107,75	105,99	105,11	0,01	2,64	3,941	24
29.04.2018	74,84	42,56	32,28	127,1	123,95	122,03	121,02	0	2,93	3,998	24
30.04.2018	77,56	41,65	35,91	113,68	110,68	108,82	107,91	0	2,77	3,972	24
01.05.2018	77,29	41,97	35,32	116,31	113,26	111,36	110,4	0	2,86	3,998	24
02.05.2018	78,72	41,27	37,45	112,84	109,76	107,84	106,98	0,01	2,78	4,109	24
03.05.2018	77,87	42,18	35,69	110,36	107,43	105,59	104,7	0	2,73	3,83	24
04.05.2018	77,86	42,06	35,8	107,67	104,79	103,01	102,15	0	2,64	3,751	24
05.05.2018	78,01	41,06	36,95	114,67	111,61	109,63	108,75	0,01	2,86	4,12	24
06.05.2018	79,01	40,82	38,19	110,82	107,82	105,86	105,04	0	2,78	4,114	24
07.05.2018	76,95	41,82	35,13	110,46	107,57	105,79	104,92	0,01	2,65	3,777	24
08.05.2018	76,2	42,68	33,52	111,45	108,59	106,85	105,92	0,01	2,67	3,635	24
09.05.2018	77,12	42,06	35,06	104,13	101,39	99,75	98,94	0,01	2,45	3,551	24
10.05.2018	76,85	42,74	34,11	113,71	110,76	109	108,08	0	2,68	3,774	24
11.05.2018	76,54	42,79	33,75	110,8	107,97	106,27	105,35	0,01	2,62	3,64	24
12.05.2018	76,34	42,04	34,3	101,02	98,42	96,89	96,07	0,01	2,35	3,374	24
13.05.2018	77,3	42,36	34,94	109,82	106,94	105,26	104,36	0,01	2,58	3,734	24
14.05.2018	72,91	46,15	26,76	95,87	93,6	92,46	91,56	0,03	2,04	2,503	24
15.05.2018	69,28	48,32	20,96	89,19	87,25	86,5	85,54	0,02	1,71	1,828	24
16.05.2018	73,26	44,59	28,67	67,79	66,18	65,39	64,78	0,02	1,4	1,896	24
17.05.2018	68,45	50,15	18,3	107,42	105,16	104,38	103,17	0,01	1,99	1,924	24
18.05.2018	68,4	51,72	16,68	110,75	108,43	107,74	106,41	0,02	2,02	1,809	24
19.05.2018	68,22	51,02	17,2	110,84	108,52	107,77	106,44	0,02	2,08	1,867	24
20.05.2018	68,23	51,25	16,98	116,59	114,14	113,37	111,98	0,02	2,16	1,939	24
21.05.2018	69,01	50,08	18,93	99,54	97,4	96,66	95,56	0,02	1,84	1,844	24
22.05.2018	69,71	49,58	20,13	89,03	87,12	86,36	85,35	0,01	1,77	1,752	24
23.05.2018	69,31	49,88	19,43	89,68	87,75	87,03	86,03	0,01	1,72	1,703	24
Итого:				3248,9	3168,02	3124,6	3095,7	0,28	72,32	97,315	720
Средние:	74,78	44,37	30,4								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
3/04/1824:	87730,83	85051,53	84274,6	83242,28	5,98	1809,25	2773,793	14943	0
3/05/1824:	90979,74	88219,55	87399,23	86337,98	6,26	1881,57	2871,108	15663	0
Итого:	3248,91	3168,02	3124,63	3095,7	0,28	72,32	97,315	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167115

Адрес: пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x5CBF

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
24.04.2018	77,22	42,75	34,47	113,92	110,95	109,33	108,39	0	2,56	3,819	24
25.04.2018	77,66	43,1	34,56	117,03	113,95	112,21	111,23	0,01	2,72	3,936	24
26.04.2018	76,64	43,05	33,59	118,48	115,42	113,65	112,66	0	2,76	3,874	24
27.04.2018	77,2	42,99	34,21	116,01	112,98	111,15	110,16	0	2,82	3,861	24
28.04.2018	77,86	42,77	35,09	105,81	102,99	101,21	100,33	0	2,66	3,611	24
29.04.2018	74,21	43,13	31,08	120,68	117,7	115,64	114,63	0	3,07	3,653	24
30.04.2018	77,21	42,46	34,75	104,15	101,41	99,57	98,77	0	2,64	3,521	24
01.05.2018	76,94	42,38	34,56	107,17	104,41	102,43	101,55	0	2,86	3,608	24
02.05.2018	78,42	41,43	36,99	108,28	105,39	103,31	102,51	0	2,88	3,896	24
03.05.2018	77,54	42,48	35,06	103,46	100,72	98,75	97,94	0	2,78	3,53	24
04.05.2018	77,49	42,62	34,87	99,54	96,91	94,96	94,18	0	2,73	3,379	24
05.05.2018	77,69	41,89	35,8	106,23	103,42	101,25	100,42	0	3	3,703	24
06.05.2018	78,65	41,49	37,16	102,82	100,03	97,96	97,16	0	2,87	3,715	24
07.05.2018	76,6	42,74	33,86	101,62	99,01	97,02	96,22	0	2,79	3,348	24
08.05.2018	75,89	43,16	32,73	105,18	102,51	100,53	99,64	0	2,87	3,354	24
09.05.2018	76,81	43,09	33,72	96,99	94,47	92,61	91,82	0,01	2,65	3,185	24
10.05.2018	76,53	43,82	32,71	104,89	102,18	100,17	99,27	0	2,91	3,342	24
11.05.2018	76,21	43,85	32,36	107,36	104,61	102,6	101,66	0	2,95	3,384	24
12.05.2018	76,04	43,21	32,83	103,42	100,78	98,89	98,01	0	2,77	3,306	24
13.05.2018	77	42,94	34,06	109,38	106,52	104,6	103,7	0	2,82	3,625	24
14.05.2018	72,66	46,25	26,41	86,33	84,28	82,86	82,04	0,01	2,24	2,221	24
15.05.2018	68,85	47,83	21,02	76,52	74,92	73,76	72,96	0	1,96	1,574	24
16.05.2018	72,78	45,55	27,23	59,34	57,96	56,96	56,39	0	1,57	1,577	24
17.05.2018	68,18	48,33	19,85	93,06	91,1	89,98	89,03	0	2,07	1,808	24
18.05.2018	68,21	50,11	18,1	87,29	85,43	84,47	83,48	0	1,95	1,545	24
19.05.2018	67,92	49,8	18,12	91,86	89,96	88,87	87,84	0	2,12	1,63	24
20.05.2018	67,9	49,4	18,5	98,14	96,1	94,95	93,84	0	2,26	1,778	24
21.05.2018	68,72	49,47	19,25	81,71	79,98	78,95	78,07	0	1,91	1,54	24
22.05.2018	69,41	48,62	20,79	74,62	73,04	72,04	71,24	0,01	1,8	1,518	24
23.05.2018	68,94	49,32	19,62	77,85	76,2	75,19	74,33	0	1,87	1,496	24
Итого:				2979,1	2905,33	2855,8	2829,47	0,04	75,86	88,337	720
Средние:	74,44	44,66	29,77								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	DI	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
3/04/1824:0	64373,86	62410,19	61740,34	61003,8	2,43	1406,39	2075,665	0	11578	0
3/05/1824:0	67353	65315,52	64596,21	63833,27	2,47	1482,25	2164,002	0	12298	0
Итого:	2979,14	2905,33	2855,87	2829,47	0,04	75,86	88,337	0	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167111

Адрес:пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	77,96	42,87	35,09	108,64	105,77	104,67	103,73	0	2,04	3,71	24
25.04.2018	78,41	42,96	35,45	109,79	106,82	105,72	104,79	0,01	2,03	3,786	24
26.04.2018	77,33	43,27	34,06	113,05	110,08	108,99	108,04	0	2,04	3,747	24
27.04.2018	77,95	43,09	34,86	112,38	109,37	108,28	107,32	0	2,05	3,812	24
28.04.2018	78,67	42,58	36,09	106,86	103,96	102,9	102,03	0	1,93	3,747	24
29.04.2018	74,71	43,12	31,59	120,33	117,32	116,08	115,08	0	2,24	3,697	24
30.04.2018	78	42,85	35,15	101,24	98,54	97,23	96,4	0	2,14	3,461	24
01.05.2018	77,7	42,48	35,22	102,17	99,44	98,04	97,24	0	2,2	3,5	24
02.05.2018	79,17	41,69	37,48	102,78	99,96	98,46	97,67	0,01	2,29	3,742	24
03.05.2018	78,33	42,52	35,81	100,76	98,05	96,59	95,76	0	2,29	3,508	24
04.05.2018	78,33	43,06	35,27	98,93	96,27	94,87	94,06	0,01	2,21	3,394	24
05.05.2018	78,45	42,21	36,24	100,96	98,24	96,73	95,95	0,01	2,29	3,559	24
06.05.2018	79,48	40,99	38,49	105,61	102,68	101,07	100,27	0,01	2,41	3,951	24
07.05.2018	77,4	42,88	34,52	101,25	98,6	97,13	96,29	0,02	2,31	3,401	24
08.05.2018	76,65	43,29	33,36	101,99	99,35	97,9	97,03	0,01	2,32	3,313	24
09.05.2018	77,55	43,74	33,81	103,01	100,27	98,87	97,99	0,02	2,28	3,389	24
10.05.2018	77,31	43,57	33,74	101,68	99,02	97,51	96,64	0,06	2,38	3,339	24
11.05.2018	76,97	43,5	33,47	100,16	97,55	96,1	95,24	0,04	2,31	3,264	24
12.05.2018	76,75	43,46	33,29	101,89	99,26	97,79	96,92	0,04	2,34	3,302	24
13.05.2018	77,74	42,96	34,78	102,97	100,24	98,73	97,88	0,04	2,36	3,483	24
14.05.2018	73,64	45,15	28,49	79,92	77,99	76,81	76,09	0,05	1,9	2,219	24
15.05.2018	69,67	47,69	21,98	73,5	71,92	70,97	70,2	0,01	1,72	1,582	24
16.05.2018	73,98	44,54	29,44	55,32	53,96	53,04	52,54	0,01	1,42	1,587	24
17.05.2018	68,8	48,79	20,01	86,14	84,31	83,38	82,43	0,01	1,88	1,685	24
18.05.2018	68,98	49,01	19,97	81,89	80,15	79,24	78,31	0,01	1,84	1,6	24
19.05.2018	68,6	49,59	19,01	89,03	87,17	86,28	85,29	0,01	1,88	1,655	24
20.05.2018	68,46	49,04	19,42	95,33	93,31	92,37	91,33	0,01	1,98	1,814	24
21.05.2018	69,51	48,7	20,81	79,17	77,48	76,52	75,66	0,01	1,82	1,613	24
22.05.2018	70,35	47,27	23,08	75,37	73,7	72,75	71,96	0,03	1,74	1,7	24
23.05.2018	69,79	48,42	21,37	75,4	73,75	72,85	72,03	0,01	1,72	1,576	24
Итого:				2887,5	2814,53	2777,8	2752,17	0,44	62,36	88,136	720
Средние:	75,22	44,5	30,71								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824:0	56696,42	54949,92	54886,02	54269,91	6,42	680,01	1938,8	11578	0
3/05/1824:0	59583,94	57764,45	57663,89	57022,08	6,86	742,37	2026,936	12298	0
Итого:	2887,52	2814,53	2777,87	2752,17	0,44	62,36	88,136	720	0

Представитель абонента

генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО КУ "Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167263
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАФВ1 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	78,15	46,01	32,14	139,64	135,9	138,43	137,03	0	-1,13	4,363	24
25.04.2018	78,6	46,03	32,57	143,95	140,05	142,66	141,22	0,01	-1,17	4,558	24
26.04.2018	77,5	46,27	31,23	146,13	142,29	144,95	143,48	0	-1,19	4,443	24
27.04.2018	78,09	46,19	31,9	139,03	135,31	137,83	136,45	0	-1,14	4,314	24
28.04.2018	78,79	46,01	32,78	127,57	124,12	126,42	125,16	0,01	-1,04	4,065	24
29.04.2018	75,19	46,3	28,89	141,86	138,3	140,83	139,41	0,01	-1,11	3,987	24
30.04.2018	78,14	45,14	33	125,36	122,03	124,07	122,88	0	-0,85	4,023	24
01.05.2018	77,86	45,73	32,13	127,51	124,13	126,26	125,02	0,01	-0,89	3,987	24
02.05.2018	79,35	44,84	34,51	124,56	121,12	123,18	122	0	-0,88	4,176	24
03.05.2018	78,46	45,12	33,34	121,54	118,3	120,26	119,1	0	-0,8	3,939	24
04.05.2018	78,47	45,49	32,98	121,18	117,91	119,85	118,67	0,01	-0,76	3,887	24
05.05.2018	78,6	45,01	33,59	125,46	122,07	124,02	122,84	0,01	-0,77	4,099	24
06.05.2018	79,61	44,36	35,25	124,98	121,5	123,44	122,32	0,01	-0,82	4,277	24
07.05.2018	77,54	45,63	31,91	128,61	125,22	127,26	126,01	0,02	-0,79	3,996	24
08.05.2018	76,8	46,07	30,73	130,59	127,19	129,29	128,03	0,01	-0,84	3,906	24
09.05.2018	77,71	45,85	31,86	129,06	125,62	127,65	126,4	0,02	-0,78	4	24
10.05.2018	77,46	46,26	31,2	129,08	125,67	127,67	126,39	0,01	-0,72	3,918	24
11.05.2018	77,14	46,44	30,7	132,26	128,81	130,93	129,63	0,01	-0,82	3,953	24
12.05.2018	76,93	46,55	30,38	129,98	126,59	128,63	127,36	0,01	-0,77	3,845	24
13.05.2018	77,89	45,83	32,06	127,04	123,67	125,52	124,29	0,01	-0,62	3,962	24
14.05.2018	73,61	50,68	22,93	103,86	101,35	103,32	102,08	0,02	-0,73	2,322	24
15.05.2018	69,77	55,05	14,72	100,39	98,17	100,78	99,35	0,01	-1,18	1,441	24
16.05.2018	73,98	52,51	21,47	69,98	68,29	70,31	69,41	0,01	-1,12	1,467	24
17.05.2018	68,97	55,89	13,08	117,72	115,22	118,45	116,75	0	-1,53	1,505	24
18.05.2018	69,04	56,32	12,72	117,32	114,82	117,97	116,25	0	-1,43	1,458	24
19.05.2018	68,81	56,61	12,2	121,5	118,92	122,13	120,32	0,01	-1,4	1,452	24
20.05.2018	68,65	56,45	12,2	124,39	121,77	125,04	123,21	0	-1,44	1,485	24
21.05.2018	69,56	55,77	13,79	105,25	102,96	105,68	104,16	0	-1,2	1,421	24
22.05.2018	70,32	55,72	14,6	96,56	94,43	96,96	95,55	0	-1,12	1,376	24
23.05.2018	69,9	55,14	14,76	100,42	98,24	100,78	99,33	0,01	-1,09	1,452	24
Итого:				3672,7	3579,97	3650,5	3610,1	0,22	-30,13	97,077	720
Средние:	75,36	48,84	26,52								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824	25401,24	24485,28	24799,55	24478,1	4,57	7,18	970,077	3324	315
3/05/1824	29074,02	28065,25	28450,12	28088,2	4,79	-22,95	1067,154	4044	315
Итого:	3672,78	3579,97	3650,57	3610,1	0,22	-30,13	97,077	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО КУ "Ключевые люди"
А.Н. Клименко
Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167261
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	78,37	41,78	36,59	72,49	70,54	70,74	70,15	0	0,39	2,579	24
25.04.2018	78,84	43,04	35,8	76,58	74,5	74,69	74,07	0	0,43	2,666	24
26.04.2018	77,8	42,37	35,43	78,68	76,6	76,72	76,12	0	0,48	2,71	24
27.04.2018	78,35	41,79	36,56	74,97	72,96	73,2	72,63	0	0,33	2,665	24
28.04.2018	79,06	42,06	37	68,63	66,75	67,07	66,53	0	0,22	2,468	24
29.04.2018	74,84	42,51	32,33	78,92	76,98	77,16	76,53	0	0,45	2,486	24
30.04.2018	78,43	42,14	36,29	67,64	65,83	66,05	65,52	0	0,31	2,389	24
01.05.2018	78,12	42,05	36,07	69,71	67,84	68,1	67,57	0	0,27	2,446	24
02.05.2018	79,62	40,92	38,7	68,74	66,81	67,04	66,51	0	0,3	2,584	24
03.05.2018	78,72	41,56	37,16	65,99	64,21	64,23	63,75	0	0,46	2,386	24
04.05.2018	78,74	41,9	36,84	65,42	63,67	63,46	62,94	0	0,73	2,344	24
05.05.2018	78,93	42,27	36,66	70,92	68,97	68,82	68,26	0	0,71	2,528	24
06.05.2018	79,88	41,27	38,61	68,13	66,22	66,03	65,49	0	0,73	2,556	24
07.05.2018	77,8	41,67	36,13	67,63	65,85	65,67	65,14	0	0,71	2,38	24
08.05.2018	77,04	42,17	34,87	69,35	67,53	67,41	66,9	0	0,63	2,352	24
09.05.2018	78,02	42,18	35,84	68,9	67,11	67	66,46	0	0,65	2,402	24
10.05.2018	77,72	42,35	35,37	67,31	65,55	65,29	64,76	0	0,79	2,314	24
11.05.2018	77,39	42,39	35	69,32	67,48	67,34	66,81	0	0,67	2,36	24
12.05.2018	77,18	42,31	34,87	69,22	67,42	67,39	66,86	0	0,56	2,35	24
13.05.2018	78,15	41,96	36,19	68,17	66,35	66,38	65,85	0	0,5	2,4	24
14.05.2018	74,27	44,23	30,04	49,07	47,89	47,87	47,42	0	0,47	1,439	24
15.05.2018	69,85	47,51	22,34	40,02	39,1	39,22	38,82	0	0,28	0,873	24
16.05.2018	74,35	44,11	30,24	30,9	30,12	30,28	29,99	0	0,13	0,911	24
17.05.2018	69,17	48,42	20,75	45,06	44,09	44,28	43,79	0	0,3	0,915	24
18.05.2018	69,21	48,15	21,06	44,71	43,77	43,92	43,46	0	0,31	0,921	24
19.05.2018	68,89	48,48	20,41	48,72	47,69	47,85	47,3	0	0,39	0,973	24
20.05.2018	68,86	47,48	21,38	48,56	47,53	47,67	47,19	0	0,34	1,017	24
21.05.2018	69,71	48,61	21,1	42,08	41,18	41,34	40,9	0	0,28	0,87	24
22.05.2018	70,52	47,99	22,53	39,14	38,31	38,44	38,04	0	0,27	0,864	24
23.05.2018	70,05	48,17	21,88	40,48	39,6	39,76	39,33	0	0,27	0,868	24
Итого:				1835,4	1788,45	1790,4	1775,09	0	13,36	59,016	720
Средние:	75,59	43,79	31,8								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824:	14828,73	14287,23	14392,92	14209,08	0	78,15	582,951	3326	313
3/05/1824:	16664,19	16075,68	16183,34	15984,17	0	91,51	641,967	4046	313
Итого:	1835,46	1788,45	1790,42	1775,09	0	13,36	59,016	720	0

Представитель абонента

генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди"

Договор N:3440167302

Адрес:Хариса Юсупова 105

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
24.04.2018	76,3	43,73	32,57	93,85	91,45	92,7	91,87	0	-0,42	2,976	24
25.04.2018	76,73	43,61	33,12	99,08	96,49	97,85	97	0	-0,51	3,194	24
26.04.2018	75,73	44,45	31,28	103,35	100,73	102,18	101,22	0	-0,49	3,148	24
27.04.2018	76,22	44,56	31,66	97,69	95,2	96,56	95,66	0	-0,46	3,012	24
28.04.2018	76,83	44,21	32,62	90	87,68	88,93	88,14	0	-0,46	2,858	24
29.04.2018	74,65	45,42	29,23	99,2	96,76	98,15	97,2	0	-0,44	2,826	24
30.04.2018	76,3	44,46	31,84	94,28	91,87	93,1	92,24	0	-0,37	2,922	24
01.05.2018	76,04	44,39	31,65	93,36	90,98	92,25	91,39	0	-0,41	2,876	24
02.05.2018	77,4	43,76	33,64	92,98	90,54	91,7	90,86	0	-0,32	3,044	24
03.05.2018	76,63	44,51	32,12	90,47	88,14	89,19	88,37	0	-0,23	2,831	24
04.05.2018	76,53	44,41	32,12	87,31	85,07	85,83	85,06	0	0,01	2,73	24
05.05.2018	76,7	44,02	32,68	91,45	89,08	89,8	89	0	0,08	2,909	24
06.05.2018	77,76	43,15	34,61	92,97	90,5	91,13	90,33	0	0,17	3,131	24
07.05.2018	75,7	44,64	31,06	92,46	90,18	90,79	89,97	0	0,21	2,798	24
08.05.2018	75,01	44,91	30,1	94,17	91,85	92,47	91,62	0	0,23	2,765	24
09.05.2018	75,88	44,18	31,7	91,47	89,16	89,84	89,03	0	0,13	2,826	24
10.05.2018	75,65	44,62	31,03	92,15	89,83	90,38	89,51	0	0,32	2,787	24
11.05.2018	75,33	44,87	30,46	95,06	92,67	93,22	92,32	0	0,35	2,82	24
12.05.2018	75,19	45,12	30,07	95,95	93,55	94,48	93,57	0	-0,02	2,81	24
13.05.2018	76,16	44,38	31,78	92,44	90,08	91,06	90,25	0	-0,17	2,861	24
14.05.2018	72,14	48,59	23,55	79,3	77,43	78,51	77,65	0	-0,22	1,824	24
15.05.2018	68,3	52,57	15,73	87,5	85,69	86,96	85,85	0	-0,16	1,345	24
16.05.2018	71,61	49,56	22,05	62,56	61,12	61,99	61,31	0,01	-0,19	1,346	24
17.05.2018	67,97	51,93	16,04	82,78	81,09	82,46	81,41	0	-0,32	1,298	24
18.05.2018	67,63	52,84	14,79	90,12	88,26	89,8	88,64	0	-0,38	1,307	24
19.05.2018	67,42	53,75	13,67	95,2	93,24	94,74	93,46	0	-0,22	1,274	24
20.05.2018	67,34	52,26	15,08	92,58	90,71	92,01	90,81	0	-0,1	1,365	24
21.05.2018	68,02	52,74	15,28	85,94	84,17	85,28	84,15	0	0,02	1,284	24
22.05.2018	68,68	52,48	16,2	79,9	78,22	79,27	78,24	0	-0,02	1,267	24
23.05.2018	68,3	52,55	15,75	80,88	79,17	80,09	79,04	0	0,13	1,247	24
Итого:				2716,4	2650,91	2682,7	2655,17	0,01	-4,26	71,681	720
Средние:	73,67	46,88	26,78								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
3/04/1824:	34169,36	33152,19	33625,42	33226,29	0,06	-74,1	1064,252	7405	2
3/05/1824:	36885,81	35803,1	36308,14	35881,46	0,07	-78,36	1135,933	8125	2
Итого:	2716,45	2650,91	2682,72	2655,17	0,01	-4,26	71,681	720	0

Представитель абонента

генеральный директор ООО "УК Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Л.В. Мальцева
Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018

24/04/18Г.-23/05/18Г.

Договор N:3440167300

Тип расходомера:

Пределы измерений:

$G_{\text{под max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

$$G3 \text{ max} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч} \quad G3 \text{ min} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$$

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

$$\Phi T = 0$$

T3=1

KC=0x519A

ПО 2.7

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	m3	т	m3	т	m3	т	Гкал	ч	ч
3/04/1824:	25707,36	24855,4	25191,67	24924,37	1,25	-68,97	1005,346	5028	3
3/05/1824:	27977,38	27069,3	27405,56	27119,22	1,35	-49,92	1076,28	5748	3
Итого:	2270.02	2213.9	2213,89	2194,85	0,1	19,05	70,934	720	0

генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Ключевые люди"
ИНН 745324-6857
Д-т документа
Ф.И.О.
И.А.Н. Клименко
Управляющий
Юридическая Федерация г.Челябинска
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/

Φ.Π.Ο.

24.05.2012

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 5487

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x7E04

ПО 2.7


	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	MWh	ч
24.04.2018	76,19	43,46	32,73	77,48	75,48	74,18	73,48	0	2	2,869	24
25.04.2018	76,57	43,92	32,65	74,17	72,26	71	70,36	0	1,9	2,743	24
26.04.2018	75,42	42,1	33,32	69,39	67,63	66,43	65,89	0	1,74	2,621	24
27.04.2018	76,07	42,82	33,25	75,26	73,34	71,97	71,36	0	1,98	2,834	24
28.04.2018	76,72	42,85	33,87	71,83	69,97	68,69	68,1	0	1,87	2,755	24
29.04.2018	74,36	43,76	30,6	75,59	73,74	72,36	71,71	0	2,03	2,622	24
30.04.2018	76,09	43,31	32,78	69,49	67,7	66,38	65,78	0	1,92	2,578	24
01.05.2018	75,89	42,36	33,53	75,44	73,57	71,95	71,36	0	2,21	2,867	24
02.05.2018	77,29	42,31	34,98	74,55	72,56	70,99	70,41	0	2,15	2,948	24
03.05.2018	76,49	43,29	33,2	71,78	69,93	68,31	67,72	0	2,21	2,698	24
04.05.2018	76,41	43,33	33,08	70,15	68,38	66,61	66,04	0	2,34	2,629	24
05.05.2018	76,59	42,62	33,97	73,09	71,21	69,31	68,74	0	2,47	2,811	24
06.05.2018	77,66	41,86	35,8	73,46	71,49	69,57	69,01	0	2,48	2,976	24
07.05.2018	75,61	42,74	32,87	74,49	72,58	70,66	70,04	0	2,54	2,775	24
08.05.2018	74,87	44,3	30,57	72,48	70,66	68,83	68,21	0	2,45	2,513	24
09.05.2018	75,75	42,93	32,82	69,49	67,74	65,94	65,37	0	2,37	2,584	24
10.05.2018	75,53	43,39	32,14	72,02	70,23	68,33	67,73	0	2,5	2,622	24
11.05.2018	75,27	44,24	31,03	74,77	72,9	70,97	70,31	0	2,59	2,628	24
12.05.2018	75,05	43,62	31,43	73,33	71,5	69,67	69,07	0	2,43	2,613	24
13.05.2018	75,99	42,83	33,16	72,38	70,52	68,75	68,16	0	2,36	2,717	24
14.05.2018	72,04	44,92	27,12	57,48	56,16	54,84	54,32	0,03	1,84	1,771	24
15.05.2018	68,12	47,06	21,06	53,85	52,74	51,52	50,96	0,01	1,78	1,292	24
16.05.2018	71,78	44,26	27,52	40,75	39,79	38,94	38,61	0	1,18	1,27	24
17.05.2018	67,65	47,46	20,19	58,69	57,48	56,32	55,73	0,03	1,75	1,347	24
18.05.2018	67,46	47,48	19,98	55,4	54,27	53,09	52,52	0	1,75	1,261	24
19.05.2018	67,13	48,02	19,11	60,72	59,51	58,18	57,56	0	1,95	1,321	24
20.05.2018	67,14	47,25	19,89	62,06	60,8	59,43	58,79	0	2,01	1,405	24
21.05.2018	67,94	47,4	20,54	53,77	52,65	51,45	50,9	0	1,75	1,26	24
22.05.2018	68,57	46,47	22,1	50,68	49,64	48,47	47,98	0	1,66	1,275	24
23.05.2018	68,09	46,88	21,21	51,72	50,65	49,46	48,91	0	1,74	1,247	24
Итого:				2005,7	1957,08	1912,6	1895,13	0,07	61,95	67,852	720
Средние:	73,52	44,3	29,21								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	MWh	ч	ч
24/04/1824:0	57705,04	56061,54	55584,34	54967,67	8,31	1093,87	2074,508	18421	0
23/05/1824:0	59710,8	58018,62	57496,94	56862,8	8,38	1155,82	2142,36	19141	0
Итого:	2005,76	1957,08	1912,6	1895,13	0,07	61,95	67,852	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]
Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/18г.-23/05/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167081
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.04.2018	75,68	42,06	33,62	53,99	52,62	53,12	52,64	0	-0,02	1,769	24
25.04.2018	76,07	42,4	33,67	56,61	55,15	55,67	55,14	0	0,01	1,854	24
26.04.2018	75,07	42,39	32,68	54,36	53,03	53,53	53,03	0	0	1,731	24
27.04.2018	75,59	42,09	33,5	52,98	51,64	52,14	51,66	0,01	-0,02	1,729	24
28.04.2018	76,22	42,12	34,1	50,05	48,8	49,29	48,84	0	-0,04	1,664	24
29.04.2018	74,23	42,97	31,26	53,76	52,46	53,19	52,72	0	-0,26	1,636	24
30.04.2018	75,62	41,52	34,1	49,51	48,26	49,16	48,72	0	-0,46	1,646	24
01.05.2018	75,35	41,53	33,82	50,57	49,3	50,2	49,76	0	-0,46	1,668	24
02.05.2018	76,7	40,65	36,05	49,37	48,08	48,96	48,63	0	-0,55	1,734	24
03.05.2018	75,97	41,98	33,99	48,53	47,28	48,18	47,74	0	-0,46	1,607	24
04.05.2018	75,89	42,48	33,41	47,64	46,42	47,24	46,81	0,01	-0,39	1,549	24
05.05.2018	76,06	42,23	33,83	50,72	49,4	50,23	49,82	0	-0,42	1,668	24
06.05.2018	77,01	41,26	35,75	49	47,71	48,48	48,12	0	-0,41	1,703	24
07.05.2018	75,1	41,7	33,4	48,35	47,17	47,9	47,49	0	-0,32	1,575	24
08.05.2018	74,44	42,43	32,01	50,33	49,08	49,88	49,41	0	-0,33	1,569	24
09.05.2018	75,29	41,33	33,96	48,43	47,19	47,97	47,57	0	-0,38	1,603	24
10.05.2018	75	41,72	33,28	48,22	46,99	47,79	47,37	0,01	-0,38	1,565	24
11.05.2018	74,75	43,03	31,72	51,48	50,23	51	50,52	0	-0,29	1,592	24
12.05.2018	74,55	42,58	31,97	50,32	49,11	49,85	49,38	0	-0,27	1,57	24
13.05.2018	75,48	41,69	33,79	51,45	50,18	50,82	50,39	0	-0,21	1,694	24
14.05.2018	71,38	48,07	23,31	48,17	47,06	47,94	47,42	0,01	-0,36	1,095	24
15.05.2018	67,96	51,14	16,82	49,55	48,52	49,48	48,88	0,02	-0,36	0,813	24
16.05.2018	71,61	50,37	21,24	39,44	38,56	39,46	38,97	0	-0,41	0,819	24
17.05.2018	67,5	51,59	15,91	54,91	53,78	54,94	54,24	0,01	-0,46	0,857	24
18.05.2018	67,32	51,44	15,88	52,87	51,8	52,87	52,25	0	-0,45	0,823	24
19.05.2018	66,99	51,82	15,17	57,69	56,54	57,67	56,94	0	-0,4	0,857	24
20.05.2018	67,02	51,88	15,14	60,35	59,12	60,3	59,54	0,01	-0,42	0,893	24
21.05.2018	67,8	51,65	16,15	50,77	49,72	50,62	49,98	0,03	-0,26	0,802	24
22.05.2018	68,13	50,99	17,14	43,54	42,66	43,36	42,86	0,24	-0,2	0,729	24
23.05.2018	67,93	51,31	16,62	48,63	47,6	48,34	47,75	0,15	-0,15	0,792	24
Итого:				1521,5	1485,46	1509,5	1494,59	0,5	-9,13	41,606	720
Средние:	73,12	45,01	28,1								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
3/04/1824	46196,68	44885,92	45725,21	45182,7	10,51	-296,78	1347,794	18421	0
3/05/1824	47718,27	46371,38	47234,79	46677,29	11,01	-305,91	1389,4	19141	0
Итого:	1521,59	1485,46	1509,58	1494,59	0,5	-9,13	41,606	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

24.05.2018