

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: УК Домоуправ

Договор N: 8848

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	95,72	54,42	41,3	131,22	126,2	128,04	126,28	----	-0,08	5,221	24
27.02.2018	95,45	57,18	38,27	149,34	143,67	145,98	143,77	----	-0,1	5,506	24
28.02.2018	96,83	59,38	37,45	156	149,9	152,5	150,02	----	-0,12	5,625	24
01.03.2018	101,87	58,66	43,21	134,46	128,72	130,94	128,84	----	-0,12	5,579	24
02.03.2018	97,43	51,18	46,25	105,17	100,98	102,39	101,14	----	-0,16	4,674	24
03.03.2018	93,66	50,37	43,29	110,6	106,56	107,92	106,64	----	-0,08	4,615	24
04.03.2018	92,08	52,14	39,94	124,7	120,24	121,9	120,36	----	-0,12	4,806	24
05.03.2018	92,33	52,39	39,94	121,65	117,27	118,92	117,37	----	-0,1	4,691	24
06.03.2018	90,33	48,88	41,45	107,72	104	105,27	104,09	----	-0,09	4,316	24
07.03.2018	95	57,04	37,96	150,64	144,96	147,31	145,09	----	-0,13	5,513	24
08.03.2018	97,51	54,03	43,48	122,69	117,83	119,62	117,99	----	-0,16	5,132	24
09.03.2018	96,1	52,87	43,23	117,97	113,44	115,05	113,56	----	-0,12	4,913	24
10.03.2018	95,15	54,39	40,76	126,23	121,44	123,27	121,52	----	-0,08	4,958	24
11.03.2018	97,04	56,42	40,62	141,34	135,8	137,97	135,95	----	-0,15	5,527	24
12.03.2018	97,54	54,82	42,72	128,12	123,05	124,94	123,16	----	-0,11	5,267	24
13.03.2018	96,93	54,17	42,76	119,03	114,37	116,09	114,49	----	-0,12	4,898	24
14.03.2018	92,79	50,96	41,83	109,99	105,99	107,41	106,09	----	-0,1	4,44	24
15.03.2018	85,91	43,72	42,19	83,83	81,16	81,97	81,21	----	-0,05	3,425	24
16.03.2018	86,07	44,76	41,31	90,33	87,47	88,34	87,52	----	-0,05	3,614	24
17.03.2018	86,06	44,11	41,95	88,12	85,34	86,16	85,37	----	-0,03	3,58	24
18.03.2018	84,99	44,77	40,22	90,51	87,71	88,56	87,75	----	-0,04	3,529	24
19.03.2018	88,52	52,7	35,82	137,11	132,56	134,33	132,59	----	-0,03	4,751	24
20.03.2018	87,53	51,1	36,43	125,9	121,75	123,34	121,85	----	-0,1	4,437	24
21.03.2018	86,67	48,93	37,74	112,96	109,34	110,63	109,39	----	-0,05	4,131	24
22.03.2018	83,72	47,99	35,73	115,32	111,84	113,08	111,85	----	-0,01	3,995	24
23.03.2018	83,02	49,55	33,47	128,55	124,71	126,19	124,76	----	-0,05	4,174	24
24.03.2018	83,3	50,13	33,17	127,98	124,14	125,66	124,19	----	-0,05	4,12	24
25.03.2018	82,16	46,83	35,33	110,85	107,61	108,74	107,65	----	-0,04	3,801	24
Итого:				3368,3	3248,05	3292,5	3250,49	----	-2,44	129,238	672
Средние:	91,48	51,56	39,92								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:	7823,88	7516,69	7633,27	7522,98	0	-6,29	310,222	1407	0
27/03/1824:	11192,21	10764,74	10925,79	10773,47	0	-8,73	439,46	2079	0
Итого:	3368,33	3248,05	3292,52	3250,49	0	-2,44	129,238	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

директор ООО Управляющая Компания "Домоуправ "

/ А.Н. Клименко /

/ С.А. Шевченко /

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

26.03.18

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 19

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
16.02.2018	90,65	53,35	37,30	158,80997	153,22	155,06	153,22	3,75	0,00	5,664	24
17.02.2018	88,98	56,37	32,61	199,31998	182,55	195,32	182,55	4,00	0,00	5,529	24
18.02.2018	87,62	50,84	36,78	148,20999	143,28	144,85	143,28	3,36	0,00	5,245	24
19.02.2018	87,86	54,84	33,02	187,04999	170,85	183,23	170,85	3,82	0,00	5,949	24
20.02.2018	88,55	56,07	32,48	193,47	186,99	189,55	186,99	3,92	0,00	6,046	24
21.02.2018	88,54	56,48	32,06	199,35001	192,67	195,39	192,67	3,96	0,00	6,082	24
22.02.2018	89,23	55,87	33,36	187,40996	181,02	183,46	181,02	3,95	0,00	5,998	24
23.02.2018	92,42	61,28	31,14	231,24997	222,87	226,54	222,87	4,71	0,00	6,839	24
24.02.2018	97,67	60,63	37,04	197,02	189,18	192,28	189,18	4,74	0,00	6,803	24
25.02.2018	98,34	60,84	37,50	197,11002	189,15	192,26	189,15	4,85	0,00	7,002	24
26.02.2018	98,08	59,50	38,58	180,23996	173,00	175,65	173,00	4,59	0,00	6,649	24
27.02.2018	96,94	64,68	32,26	239,56999	230,11	234,25	230,11	5,32	0,00	7,453	24
28.02.2018	98,99	65,64	33,35	241,12004	231,26	235,55	231,26	5,57	0,00	7,741	24
01.03.2018	102,76	63,69	39,07	205,90002	186,89	200,43	186,89	5,47	0,00	7,582	24
02.03.2018	98,83	57,04	41,79	167,16998	160,30	162,56	160,30	4,61	0,00	6,650	24
03.03.2018	94,57	55,88	38,69	170,09999	163,65	165,87	163,65	4,23	0,00	6,291	24
04.03.2018	92,22	56,37	35,85	186,17999	179,44	181,97	179,44	4,21	0,00	5,040	24
05.03.2018	92,42	56,72	35,71	181,17999	174,58	177,03	174,58	4,15	0,00	6,175	24
06.03.2018	90,40	54,42	35,98	168,28996	162,38	164,42	162,38	3,87	0,00	5,795	24
07.03.2018	95,54	62,19	33,35	218,81999	210,42	213,94	210,42	4,88	0,00	6,984	24
08.03.2018	97,72	58,58	39,14	178,93999	171,72	174,34	171,72	4,60	0,00	6,619	24
09.03.2018	95,92	57,84	38,08	178,43997	171,47	173,97	171,47	4,47	0,00	6,443	24
10.03.2018	95,54	60,30	35,24	203,27998	185,44	198,54	185,44	4,74	0,00	6,833	24
11.03.2018	97,15	63,29	33,86	221,73004	202,90	216,61	202,90	5,12	0,00	7,159	24
12.03.2018	97,46	60,52	36,94	195,74998	177,85	190,89	177,85	4,86	0,00	6,291	24
13.03.2018	97,06	58,47	38,59	180,66995	173,44	176,06	173,44	4,61	0,00	6,517	24
14.03.2018	92,38	54,36	38,02	157,00998	151,17	153,13	151,17	3,88	0,00	5,681	24
15.03.2018	85,74	47,41	38,33	124,09997	120,91	121,17	120,91	2,93	0,00	4,586	24
16.03.2018	85,88	47,92	37,95	126,89997	122,80	123,92	122,80	2,98	0,00	4,637	24
17.03.2018	84,88	47,49	37,39	132,89996	128,69	129,84	128,69	3,06	0,00	4,710	24
18.03.2018	84,74	47,70	37,04	133,16997	128,96	130,13	128,96	3,04	0,00	4,763	24
19.03.2018	88,47	55,54	32,93	188,65997	172,32	184,86	172,32	3,80	0,00	5,542	24
20.03.2018	86,66	53,97	32,69	177,59001	171,84	174,06	171,84	3,53	0,00	5,591	24
21.03.2018	85,81	51,90	33,91	163,67	158,39	160,35	158,39	3,32	0,00	5,032	24
22.03.2018	83,59	50,44	33,15	162,23997	157,32	159,02	157,32	3,22	0,00	5,189	24
23.03.2018	83,73	54,23	29,50	199,76003	174,71	196,21	174,71	3,55	0,00	5,211	24
24.03.2018	82,83	51,84	31,00	181,82996	176,35	178,49	176,35	3,34	0,00	5,342	24
25.03.2018	81,63	48,14	33,49	151,29001	146,83	148,26	146,83	3,03	0,00	4,853	24
Итого:				6915,50	6576,88	6759,46	6576,88	156,04	0,00	228,516	912
Средние:	90,34	46,71	43,63								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/1824:	12425,8	12018	12151,32	12018	44,78	0	403	1175	0
03/1824:	19341,3	18594,88	18910,78	18594,88	200,82	0	631,516	2087	0
Итого:	6915,5	6576,88	6759,46	6576,88	156,04	0	228,516	912	0

Представитель абонента
Директор ООО УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

26.03.2018



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167037

Адрес:С. Головинского 2 итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00159635

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.02.2018	96,13	48,51	47,62	138,15	132,83	130,69	129,24	0	3,59	6,334	24
27.02.2018	94,89	50,52	44,37	158,56	152,56	150,25	148,45	0	4,11	6,779	24
28.02.2018	96,99	53,05	43,94	171,75	165,02	162,64	160,52	0	4,5	7,261	24
01.03.2018	100,91	54,41	46,5	157,81	151,15	149,14	147,08	0,01	4,07	7,044	24
02.03.2018	96,76	45,82	50,94	118,44	113,81	111,91	110,8	0,01	3,01	5,804	24
03.03.2018	92,7	45,23	47,47	128,61	123,96	121,88	120,71	0	3,25	5,888	24
04.03.2018	90,45	45,48	44,97	140,38	135,53	133,29	131,97	0,01	3,56	6,099	24
05.03.2018	90,65	46,93	43,72	135,26	130,54	128,51	127,16	0	3,38	5,713	24
06.03.2018	88,48	43,43	45,05	121,05	117,01	115,05	114,03	0,01	2,98	5,271	24
07.03.2018	93,44	50,58	42,86	161,03	155,14	152,88	151,05	0	4,09	6,656	24
08.03.2018	95,97	48,02	47,95	134,21	129,04	127,02	125,64	0,02	3,4	6,193	24
09.03.2018	94,14	46,98	47,16	134,43	129,43	127,38	126,05	0,01	3,38	6,11	24
10.03.2018	93,55	47,66	45,89	139,06	133,94	131,83	130,42	0,01	3,52	6,151	24
11.03.2018	95,32	49,87	45,45	161,54	155,4	153,06	151,28	0,01	4,12	7,073	24
12.03.2018	95,87	51,29	44,58	152,43	146,55	144,44	142,64	0,03	3,91	6,546	24
13.03.2018	95,28	48,15	47,13	136,08	130,92	128,73	127,31	0,02	3,61	6,178	24
14.03.2018	91,18	45,58	45,6	122,84	118,49	116,49	115,31	0,03	3,18	5,405	24
15.03.2018	84,08	39,92	44,16	104,96	101,74	99,82	99,06	0,01	2,68	4,492	24
16.03.2018	84,21	41,24	42,97	109,87	106,5	104,45	103,6	0,01	2,9	4,577	24
17.03.2018	83,24	40,56	42,68	111,32	108	105,84	105	0,01	3	4,608	24
18.03.2018	83,1	39,75	43,35	111,56	108,24	106,01	105,2	0,01	3,04	4,691	24
19.03.2018	87,03	47,31	39,72	146,84	142,08	139,59	138,13	0,03	3,95	5,643	24
20.03.2018	85,12	45,82	39,3	140,65	136,26	133,86	132,52	0,04	3,74	5,355	24
21.03.2018	84,57	44,79	39,78	132,56	128,47	126,16	124,98	0,07	3,49	5,113	24
22.03.2018	81,87	42,72	39,15	126,08	122,43	120,17	119,16	0,06	3,27	4,792	24
23.03.2018	82,04	45,25	36,79	146,73	142,42	140,04	138,7	0,04	3,72	5,239	24
24.03.2018	81,6	45,73	35,87	151,75	147,36	144,98	143,54	0,08	3,82	5,285	24
25.03.2018	80,23	42,18	38,05	133,21	129,47	127,23	126,17	0,07	3,3	4,924	24
Итого:				3827,1	3694,29	3633,3	3595,72	0,6	98,57	161,224	672
Средние:	90,34	46,71	43,63								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
5/02/1824:0	104344,85	101478,34	100849,76	99518,44	44,78	1959,9	2630,815	17752	545
5/03/1824:0	108172,01	105172,63	104483,1	103114,16	45,38	2058,47	2792,039	18424	545
Итого:	3827,16	3694,29	3633,34	3595,72	0,6	98,57	161,224	672	0

Представитель абонента
Неральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /

Ф.И.О.

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

Подпись

Подпись

26.03.2018г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/18г. - 25/03/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167035

Адрес: С. Головинского 2 итп 1

Тип расходомера: _____

Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x83D8

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.02.2018	96,87	53,37	43,5	108,21	103,96	105,3	103,9	0	0,06	4,531	24
27.02.2018	95,57	55,83	39,74	126,42	121,61	123,07	121,29	0	0,32	4,841	24
28.02.2018	97,7	59,4	38,3	143,09	137,41	139,24	136,98	0	0,43	5,277	24
01.03.2018	101,77	59,86	41,91	128,76	123,31	125,03	122,95	0	0,36	5,183	24
02.03.2018	97,52	50,97	46,55	93,32	89,63	90,69	89,57	0	0,06	4,178	24
03.03.2018	93,47	51,16	42,31	102,77	98,97	100,05	98,82	0	0,15	4,192	24
04.03.2018	91,18	51,54	39,64	113,77	109,76	110,85	109,47	0	0,29	4,356	24
05.03.2018	91,44	52,3	39,14	106,41	102,67	103,75	102,45	0	0,22	4,023	24
06.03.2018	89,25	49,18	40,07	98,23	94,89	95,97	94,9	0	-0,01	3,804	24
07.03.2018	94,27	56,92	37,35	133,92	128,91	130,48	128,54	0	0,37	4,823	24
08.03.2018	96,81	54	42,81	110,89	106,57	107,97	106,51	0	0,06	4,568	24
09.03.2018	94,92	52,97	41,95	106,93	102,91	104,2	102,85	0	0,06	4,324	24
10.03.2018	94,33	52,67	41,66	114,39	110,13	111,28	109,83	0	0,3	4,593	24
11.03.2018	96,08	55,71	40,37	135,29	130,08	131,53	129,64	0	0,44	5,262	24
12.03.2018	96,63	56,58	40,05	125,14	120,26	121,84	120,02	0	0,24	4,826	24
13.03.2018	96,07	54,28	41,79	111,13	106,83	108,22	106,72	0	0,11	4,471	24
14.03.2018	91,81	51,16	40,65	100,88	97,28	98,52	97,31	0	-0,03	3,957	24
15.03.2018	84,87	45,32	39,55	86,89	84,22	85,05	84,23	0	-0,01	3,329	24
16.03.2018	84,99	46,51	38,48	90,44	87,64	88,49	87,57	0	0,07	3,375	24
17.03.2018	84,06	46,46	37,6	88,99	86,26	87,11	86,2	0	0,06	3,244	24
18.03.2018	83,87	45,5	38,37	89,35	86,62	87,41	86,53	0	0,09	3,322	24
19.03.2018	87,8	53,81	33,99	131,32	127	128,29	126,58	0	0,42	4,32	24
20.03.2018	85,87	51,21	34,66	119,61	115,82	116,94	115,52	0	0,3	4,019	24
21.03.2018	85,2	50,15	35,05	111,14	107,65	108,7	107,42	0	0,23	3,772	24
22.03.2018	82,54	48,33	34,21	104,87	101,79	102,71	101,57	0	0,22	3,479	24
23.03.2018	82,67	50,55	32,12	120,92	117,33	118,42	117,01	0	0,32	3,769	24
24.03.2018	82,28	51,54	30,74	124,12	120,48	121,68	120,15	0	0,33	3,704	24
25.03.2018	80,88	48,19	32,69	111,32	108,14	109,1	107,92	0	0,22	3,534	24
Итого:				3138,5	3028,13	3061,8	3022,45	0	5,68	117,076	672
Средние:	91,04	52,4	38,64								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
5/02/1824:0	61713,7	59937,62	60108,97	59380,04	0,08	557,58	1801,19	17752	550
5/03/1824:0	64852,22	62965,75	63170,86	62402,49	0,08	563,26	1918,266	18424	550
Итого:	3138,52	3028,13	3061,89	3022,45	0	5,68	117,076	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О./ Л.В. Мальцева /
Ф.И.О.

26.03.2018г.

Подпись

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167173

Адрес:ул.Хариса Юсупова 66

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170634

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD956

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	95,05	49,08	45,97	129,63	124,7	127,23	125,81	0	-1,11	5,74	24
27.02.2018	93,97	52,48	41,49	151,77	146,14	149,24	147,33	0	-1,19	6,069	24
28.02.2018	96,04	55,38	40,66	167,31	160,86	164,57	162,23	0	-1,37	6,548	24
01.03.2018	99,95	56,48	43,47	152,47	146,15	149,85	147,61	0	-1,46	6,374	24
02.03.2018	96,14	47,18	48,96	112,78	108,41	110,57	109,41	0	-1	5,314	24
03.03.2018	92,05	47,25	44,8	124,74	120,24	122,56	121,28	0	-1,04	5,391	24
04.03.2018	89,88	47,42	42,46	137,27	132,54	134,97	133,53	0	-0,99	5,631	24
05.03.2018	89,97	48,56	41,41	131,32	126,78	129,26	127,83	0	-1,05	5,258	24
06.03.2018	87,84	45,24	42,6	118,33	114,44	116,6	115,46	0	-1,02	4,875	24
07.03.2018	92,36	53,11	39,25	155,6	149,99	153,22	151,21	0	-1,22	5,896	24
08.03.2018	95,11	49,87	45,24	130,67	125,74	128,5	127	0	-1,26	5,696	24
09.03.2018	93,47	49,45	44,02	131,56	126,74	129,38	127,89	0	-1,15	5,585	24
10.03.2018	92,89	50,07	42,82	139,84	134,73	137,53	135,93	0	-1,2	5,774	24
11.03.2018	94,58	53,3	41,28	160,62	154,6	158,03	155,92	0	-1,32	6,393	24
12.03.2018	95,18	53,86	41,32	146,75	141,18	144,54	142,57	0	-1,39	5,843	24
13.03.2018	94,57	50,85	43,72	134,09	129,07	131,86	130,26	0	-1,19	5,654	24
14.03.2018	90,66	47,87	42,79	124,44	120,12	122,49	121,15	0	-1,03	5,143	24
15.03.2018	83,4	41,6	41,8	103,45	100,34	102,12	101,27	0	-0,93	4,194	24
16.03.2018	83,57	43,01	40,56	107,46	104,21	106,39	105,44	0	-1,23	4,226	24
17.03.2018	82,67	41,76	40,91	109,27	106,03	108,2	107,32	0	-1,29	4,335	24
18.03.2018	82,58	41,65	40,93	109,31	106,06	108,22	107,32	0	-1,26	4,336	24
19.03.2018	86,36	48,42	37,94	144	139,4	142,24	140,68	0	-1,28	5,291	24
20.03.2018	84,61	47,52	37,09	139,99	135,68	138,29	136,82	0	-1,14	5,031	24
21.03.2018	84,14	47,54	36,6	133,31	129,22	131,77	130,38	0	-1,16	4,731	24
22.03.2018	81,35	44,86	36,49	126,06	122,45	124,99	123,81	0	-1,36	4,464	24
23.03.2018	81,5	46,84	34,66	144,31	140,14	143,03	141,55	0	-1,41	4,859	24
24.03.2018	81,16	48,53	32,63	153,93	149,51	152,58	150,87	0	-1,36	4,882	24
25.03.2018	79,78	44,64	35,14	134,75	130,97	133,72	132,47	0	-1,5	4,602	24
Итого:				3755	3626,44	3701,9	3660,35	0	-33,91	148,135	672
Средние:	89,31	48,35	40,96								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824:0	20534,01	19870,57	20386,96	20166,19	0	-295,62	770,534	3687	0
5/03/1824:0	24289,04	23497,01	24088,91	23826,54	0	-329,53	918,669	4359	0
Итого:	3755,03	3626,44	3701,95	3660,35	0	-33,91	148,135	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167081

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	95,29	49,84	45,45	65,71	63,22	63,7	62,96	0	0,26	2,876	24
27.02.2018	94,12	51,5	42,62	76,18	73,32	73,86	72,92	0	0,4	3,128	24
28.02.2018	96,27	56,58	39,69	87,19	83,83	84,54	83,31	0	0,52	3,332	24
01.03.2018	100,22	56,7	43,52	79,11	75,82	76,56	75,42	0,04	0,4	3,308	24
02.03.2018	95,98	48,83	47,15	60,93	58,6	59,04	58,37	0	0,23	2,767	24
03.03.2018	92,06	48,01	44,05	66,04	63,67	64,11	63,42	0	0,25	2,807	24
04.03.2018	89,86	48,12	41,74	71,71	69,25	69,69	68,92	0,01	0,33	2,892	24
05.03.2018	90,05	48,95	41,1	67,33	65	65,48	64,77	0	0,23	2,672	24
06.03.2018	87,9	46,46	41,44	61,95	59,91	60,36	59,74	0	0,17	2,482	24
07.03.2018	92,86	53,28	39,58	81,09	78,16	78,74	77,71	0	0,45	3,098	24
08.03.2018	95,25	50,85	44,4	67,96	65,39	65,92	65,11	0	0,28	2,905	24
09.03.2018	93,44	50,95	42,49	67,34	64,88	65,41	64,61	0	0,27	2,759	24
10.03.2018	92,95	51,46	41,49	72,33	69,68	70,22	69,37	0	0,31	2,897	24
11.03.2018	94,65	53,76	40,89	81,2	78,13	78,76	77,69	0,01	0,44	3,199	24
12.03.2018	95,14	53,75	41,39	75,12	72,28	72,91	71,92	0,01	0,36	2,998	24
13.03.2018	94,51	51,54	42,97	67,97	65,44	65,99	65,17	0	0,27	2,816	24
14.03.2018	90,34	48,49	41,85	61,8	59,64	60,15	59,45	0	0,19	2,499	24
15.03.2018	83,49	42,18	41,31	53,66	52,03	52,4	51,97	0,01	0,06	2,148	24
16.03.2018	83,63	43,97	39,66	56,24	54,52	54,91	54,44	0	0,08	2,164	24
17.03.2018	82,75	42,57	40,18	56,29	54,58	54,95	54,5	0	0,08	2,191	24
18.03.2018	82,6	42,43	40,17	56,65	54,98	55,3	54,82	0	0,16	2,209	24
19.03.2018	86,49	50,24	36,25	78,03	75,54	76,04	75,16	0	0,38	2,741	24
20.03.2018	84,59	47,2	37,39	71,76	69,54	69,98	69,26	0	0,28	2,599	24
21.03.2018	84	46,6	37,4	67,71	65,63	66,07	65,38	0,01	0,25	2,454	24
22.03.2018	81,33	44,74	36,59	64,95	63,08	63,46	62,87	0	0,21	2,308	24
23.03.2018	81,49	47,21	34,28	75,1	72,94	73,36	72,61	0	0,33	2,497	24
24.03.2018	81,16	48,17	32,99	77,17	74,97	75,49	74,67	0	0,3	2,474	24
25.03.2018	79,73	43,88	35,85	67,93	66,06	66,41	65,79	0,01	0,27	2,369	24
Итого:				1936,4	1870,09	1883,8	1862,33	0,1	7,76	75,589	672
Средние:	89,65	49,24	40,41								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824	42511,23	41313,14	42126,94	41621,37	10,36	-308,23	1213,838	17053	0
25/03/1824	44447,68	43183,23	44010,75	43483,7	10,46	-300,47	1289,427	17725	0
Итого:	1936,45	1870,09	1883,81	1862,33	0,1	7,76	75,589	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Ф.И.О.

Подпись


Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:5487

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х7Е04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	ВНР ч
26.02.2018	96,07	49,15	46,92	85,92	82,59	80,73	79,82	0	2,77	4,516	24
27.02.2018	94,83	51,23	43,6	96,88	93,23	91,06	89,94	0	3,29	4,735	24
28.02.2018	96,85	55,81	41,04	109,22	104,97	102,76	101,29	0	3,68	5,021	24
01.03.2018	100,85	56,04	44,81	99,29	95,12	93,52	92,14	0	2,98	4,97	24
02.03.2018	96,63	48,45	48,18	77,4	74,39	72,91	72,09	0	2,3	4,171	24
03.03.2018	92,71	47,28	45,43	81,83	78,88	77,12	76,31	0	2,57	4,174	24
04.03.2018	90,45	47,3	43,15	87,29	84,27	82,22	81,34	0	2,93	4,234	24
05.03.2018	90,68	48,07	42,61	83,97	81,03	79,03	78,17	0	2,86	4,018	24
06.03.2018	88,52	45,74	42,78	80,01	77,37	75,4	74,66	0	2,71	3,851	24
07.03.2018	93,47	52,63	40,84	99,47	95,83	93,64	92,45	0	3,38	4,557	24
08.03.2018	95,89	49,52	46,37	82,61	79,45	77,73	76,85	0	2,6	4,292	24
09.03.2018	94,06	49,37	44,69	82,65	79,59	77,76	76,86	0	2,73	4,141	24
10.03.2018	93,59	49,37	44,22	89,78	86,46	84,32	83,34	0	3,12	4,452	24
11.03.2018	95,31	52,13	43,18	102,57	98,67	96,43	95,19	0	3,48	4,966	24
12.03.2018	95,78	52,38	43,4	90,52	87,06	85,19	84,12	0	2,94	4,401	24
13.03.2018	95,24	50,32	44,92	83,87	80,7	78,82	77,87	0	2,83	4,223	24
14.03.2018	90,9	47,82	43,08	79,14	76,38	74,47	73,66	0,02	2,72	3,829	24
15.03.2018	84,15	42,04	42,11	68,06	65,98	64,05	63,5	0	2,48	3,231	24
16.03.2018	84,3	43,25	41,05	72,52	70,3	68,27	67,66	0	2,64	3,356	24
17.03.2018	83,33	42,15	41,18	73,28	71,09	68,99	68,43	0	2,66	3,405	24
18.03.2018	83,19	42,31	40,88	73,54	71,32	69,25	68,67	0	2,65	3,39	24
19.03.2018	87	50,05	36,95	98,81	95,61	93,15	92,04	0	3,57	4,108	24
20.03.2018	85,15	47,58	37,57	92,6	89,7	87,3	86,35	0	3,35	3,919	24
21.03.2018	84,54	46,58	37,96	85,48	82,83	80,6	79,77	0	3,06	3,657	24
22.03.2018	81,92	44,59	37,33	84,92	82,44	80,12	79,35	0	3,09	3,577	24
23.03.2018	82,02	46,92	35,1	92,61	89,93	87,47	86,55	0	3,38	3,671	24
24.03.2018	81,63	47,35	34,28	97,26	94,47	91,97	90,98	0	3,49	3,766	24
25.03.2018	80,22	43,85	36,37	86,76	84,34	81,96	81,24	0	3,1	3,571	24
Итого:				2438,2	2354	2296,2	2270,64	0,02	83,36	114,202	672
Средние:	90,2	48,51	41,69								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:0	52960,37	51462,84	51101,75	50529,95	8,29	932,89	1869,895	17053	0
03/03/1824:0	55398,63	53816,84	53397,99	52800,59	8,31	1016,25	1984,097	17725	0
Итого:	2438,26	2354	2296,24	2270,64	0,02	83,36	114,202	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

/ Л.В. Мальцева /
Ф.И.О.

26.03.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"

Договор N: 3440167300

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,65	49,05	48,6	115,64	111,06	111,99	110,73	0	0,33	5,405	24
27.02.2018	96,25	49,08	47,17	119,52	114,9	115,82	114,49	0	0,41	5,428	24
28.02.2018	98,51	53,75	44,76	147,38	141,45	142,73	140,81	0	0,64	6,342	24
01.03.2018	102,42	56,12	46,3	148,48	142,1	143,81	141,69	0	0,41	6,594	24
02.03.2018	98,47	49,62	48,85	118,27	113,5	114,82	113,52	0	-0,02	5,552	24
03.03.2018	94,25	49,43	44,82	127,28	122,54	124,07	122,64	0	-0,1	5,498	24
04.03.2018	91,87	49	42,87	136,09	131,25	132,9	131,38	0	-0,13	5,631	24
05.03.2018	92,12	50,18	41,94	135,11	130,29	131,97	130,43	0	-0,14	5,471	24
06.03.2018	90,05	47,66	42,39	118,13	114,05	115,92	114,71	0	-0,66	4,838	24
07.03.2018	94,93	53,77	41,16	146,34	140,85	142,74	140,85	0	0	5,803	24
08.03.2018	97,47	50,81	46,66	128,17	123,1	124,75	123,23	0	-0,13	5,754	24
09.03.2018	95,62	50,62	45	128,63	123,7	125,46	123,97	0	-0,27	5,572	24
10.03.2018	95,07	51,1	43,97	132,62	127,57	129,37	127,8	0	-0,23	5,615	24
11.03.2018	96,72	53,36	43,36	151,83	145,89	147,89	145,95	0	-0,06	6,334	24
12.03.2018	97,27	53,93	43,34	143,94	138,28	140,71	138,81	0	-0,53	6,003	24
13.03.2018	96,82	52,15	44,67	132,6	127,41	129,78	128,13	0	-0,72	5,698	24
14.03.2018	92,59	47,34	45,25	110,49	106,52	108,26	107,11	0	-0,59	4,819	24
15.03.2018	85,46	42,68	42,78	93,37	90,45	92,03	91,25	0	-0,8	3,87	24
16.03.2018	85,61	42,44	43,17	96,4	93,38	94,93	94,12	0	-0,74	4,029	24
17.03.2018	84,61	42,28	42,33	100,14	97,06	98,67	97,84	0	-0,78	4,108	24
18.03.2018	84,45	41,44	43,01	100,03	96,96	98,53	97,74	0	-0,78	4,17	24
19.03.2018	88,35	49,12	39,23	133,96	129,53	131,7	130,2	0	-0,67	5,081	24
20.03.2018	86,45	47,4	39,05	124,35	120,38	122,42	121,11	0	-0,73	4,703	24
21.03.2018	85,61	43,81	41,8	102,26	99,05	100,75	99,85	0	-0,8	4,139	24
22.03.2018	83,16	43,23	39,93	108,64	105,41	107,21	106,25	0	-0,84	4,207	24
23.03.2018	83,17	44,72	38,45	118,43	114,9	116,9	115,83	0	-0,93	4,416	24
24.03.2018	82,64	46,57	36,07	136,51	132,46	134,9	133,51	0	-1,05	4,779	24
25.03.2018	81,34	42,45	38,89	114,22	110,93	112,86	111,92	0	-0,99	4,312	24
Итого:				3468,8	3344,97	3393,8	3355,87	0	-10,9	144,171	672
Средние:	91,39	48,32	43,06								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:	19283,04	18636,17	18931,89	18726,55	1,02	-90,38	754,284	3661	2
03/1824:	22751,87	21981,14	22325,78	22082,42	1,02	-101,28	898,455	4333	2
Итого:	3468,83	3344,97	3393,89	3355,87	0	-10,9	144,171	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

/Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди"

Договор N:3440167302

Адрес:Хариса Юсупова 105

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	96,6	51,2	45,4	123,99	119,17	120,4	118,91	0	0,26	5,417	24
27.02.2018	95,18	51,72	43,46	132,58	127,56	128,57	126,93	0	0,63	5,548	24
28.02.2018	97,42	53,94	43,48	151,63	145,63	147,27	145,29	0	0,34	6,34	24
01.03.2018	101,38	56,61	44,77	151,36	144,93	147,18	144,97	0	-0,04	6,503	24
02.03.2018	97,43	50,64	46,79	122,12	117,31	118,57	117,12	0	0,19	5,501	24
03.03.2018	93,24	49,76	43,48	128,98	124,25	125,24	123,8	0	0,45	5,406	24
04.03.2018	90,94	48,97	41,97	132,06	127,46	128,31	126,91	0	0,55	5,353	24
05.03.2018	91,17	49,05	42,12	135,68	130,91	131,74	130,25	0	0,66	5,52	24
06.03.2018	89,08	47,63	41,45	122,59	118,45	119,51	118,26	0	0,19	4,912	24
07.03.2018	93,96	53,44	40,52	145,84	140,44	141,88	139,99	0	0,45	5,696	24
08.03.2018	96,38	51,59	44,79	129,47	124,44	126,04	124,48	0	-0,04	5,582	24
09.03.2018	94,54	50,44	44,1	126,32	121,57	122,78	121,31	0	0,26	5,369	24
10.03.2018	94,04	50,63	43,41	127,17	122,46	123,37	121,89	0	0,57	5,322	24
11.03.2018	95,72	52,78	42,94	145,28	139,75	141,08	139,25	0	0,5	6,007	24
12.03.2018	96,24	54,46	41,78	142,49	136,98	138,7	136,8	0	0,18	5,732	24
13.03.2018	95,74	52,35	43,39	129,37	124,43	125,76	124,15	0	0,28	5,407	24
14.03.2018	91,28	50,01	41,27	124,1	119,74	120,76	119,34	0	0,4	4,944	24
15.03.2018	84,62	47,01	37,61	110,21	106,81	107,44	106,33	0	0,48	4,019	24
16.03.2018	84,63	45,25	39,38	102,97	99,79	100,34	99,38	0	0,41	3,93	24
17.03.2018	83,66	44,86	38,8	106,11	102,91	103,5	102,52	0	0,39	3,994	24
18.03.2018	83,48	43,68	39,8	104,4	101,24	101,78	100,9	0	0,34	4,027	24
19.03.2018	87,37	49,47	37,9	131,1	126,81	127,76	126,28	0	0,53	4,808	24
20.03.2018	85,48	49,24	36,24	128,35	124,32	125,19	123,81	0	0,51	4,507	24
21.03.2018	84,67	48,09	36,58	125,05	121,2	121,95	120,62	0	0,58	4,434	24
22.03.2018	82,37	46,77	35,6	120,36	116,8	117,52	116,32	0	0,48	4,157	24
23.03.2018	82,51	47,97	34,54	129,09	125,29	126,11	124,73	0	0,56	4,327	24
24.03.2018	82	48,52	33,48	140,58	136,49	137,43	135,92	0	0,57	4,571	24
25.03.2018	80,72	45,49	35,23	128,1	124,46	125,07	123,86	0	0,6	4,383	24
Итого:				3597,3	3471,6	3501,2	3460,32	0	11,28	141,716	672
Средние:	90,42	49,69	40,72								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824:	27467,85	26660,06	27081,53	26751,97	0,06	-91,91	821,103	6037	2
5/03/1824:	31065,2	30131,66	30582,78	30212,29	0,06	-80,63	962,819	6709	2
Итого:	3597,35	3471,6	3501,25	3460,32	0	11,28	141,716	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О./ Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018г.

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"
Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:3440167261
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	98,62	52,28	46,34	98,93	94,97	95,79	94,55	0	0,42	4,409	24
27.02.2018	97,17	55,1	42,07	116,14	111,57	112,37	110,79	0	0,78	4,705	24
28.02.2018	99,36	58,58	40,78	129,55	124,24	125,43	123,44	0	0,8	5,076	24
01.03.2018	103,42	57,38	46,04	113,78	108,79	110,12	108,45	0	0,34	5,024	24
02.03.2018	99,25	51,63	47,62	92,98	89,18	89,81	88,72	0	0,46	4,254	24
03.03.2018	95,08	50,73	44,35	103,38	99,47	99,8	98,59	0	0,88	4,418	24
04.03.2018	92,75	51,48	41,27	111,01	106,98	107,28	105,95	0	1,03	4,423	24
05.03.2018	93,06	51,53	41,53	100,93	97,26	97,48	96,29	0	0,97	4,044	24
06.03.2018	90,86	48,46	42,4	93,81	90,53	90,98	89,98	0	0,55	3,841	24
07.03.2018	96,03	56,85	39,18	124,04	119,26	120,17	118,38	0	0,88	4,681	24
08.03.2018	98,46	55,19	43,27	110,62	106,18	107,34	105,81	0	0,37	4,605	24
09.03.2018	96,6	54,79	41,81	107,92	103,75	104,54	103,06	0	0,69	4,348	24
10.03.2018	95,98	53,88	42,1	110,54	106,29	106,76	105,32	0	0,97	4,481	24
11.03.2018	97,61	55,99	41,62	122,31	117,47	118,26	116,57	0	0,9	4,9	24
12.03.2018	98,07	56,61	41,46	118,7	113,96	114,92	113,19	0	0,77	4,735	24
13.03.2018	97,73	55,76	41,97	111,57	107,15	108,01	106,49	0	0,66	4,508	24
14.03.2018	93,32	51,32	42	95,31	91,8	92,25	91,05	0	0,75	3,86	24
15.03.2018	86,47	44,91	41,56	83,09	80,44	80,25	79,51	0	0,93	3,342	24
16.03.2018	86,65	46,2	40,45	84,64	81,91	81,69	80,87	0	1,04	3,315	24
17.03.2018	85,61	43,88	41,73	80,85	78,28	77,94	77,24	0	1,04	3,268	24
18.03.2018	85,41	43,6	41,81	80,37	77,86	77,47	76,79	0	1,07	3,253	24
19.03.2018	89,34	53,09	36,25	116,83	112,88	112,96	111,5	0	1,38	4,096	24
20.03.2018	87,38	50,62	36,76	107,53	104,02	104	102,74	0	1,28	3,825	24
21.03.2018	86,59	49,6	36,99	102,84	99,52	99,39	98,22	0	1,3	3,682	24
22.03.2018	83,95	46,77	37,18	92,94	90,11	89,78	88,86	0	1,25	3,351	24
23.03.2018	84,05	48,67	35,38	106,48	103,21	102,95	101,8	0	1,41	3,649	24
24.03.2018	83,52	48,53	34,99	110,27	106,95	106,75	105,53	0	1,42	3,745	24
25.03.2018	82,24	46,91	35,33	106,62	103,49	103,18	102,13	0	1,36	3,655	24
Итого:				2933,9	2827,52	2837,6	2801,82	0	25,7	115,493	672
Средние:	92,3	51,44	40,86								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:	9511,15	9143,42	9246,88	9119,56	0	23,86	382,698	1958	313
5/03/1824:	12445,13	11970,94	12084,55	11921,38	0	49,56	498,191	2630	313
Итого:	2933,98	2827,52	2837,67	2801,82	0	25,7	115,493	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/ Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО КУ "Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167263

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	98,29	54,4	43,89	183,39	176,04	178,61	176,16	0,1	-0,12	7,741	24
27.02.2018	96,86	56,11	40,75	204,59	196,59	199,46	196,55	0,12	0,04	8,025	24
28.02.2018	98,99	57,58	41,41	215,62	206,88	209,97	206,75	0,11	0,13	8,585	24
01.03.2018	103,04	58,34	44,7	203,63	194,76	197,96	194,84	0,14	-0,08	8,731	24
02.03.2018	98,92	52,9	46,02	170,75	163,83	166,14	163,96	0,13	-0,13	7,553	24
03.03.2018	94,79	51,84	42,95	177,18	170,5	172,76	170,6	0,13	-0,1	7,333	24
04.03.2018	92,36	51,87	40,49	186,94	180,21	182,54	180,25	0,13	-0,04	7,306	24
05.03.2018	92,63	53,7	38,93	192,65	185,69	188,24	185,72	0,13	-0,03	7,239	24
06.03.2018	90,62	51,47	39,15	180,49	174,21	176,84	174,66	0,14	-0,45	6,825	24
07.03.2018	95,67	55,33	40,34	198,28	190,7	193,79	191,02	0,13	-0,32	7,701	24
08.03.2018	97,96	53,45	44,51	174,52	167,53	170,43	168,16	0,14	-0,63	7,47	24
09.03.2018	96,12	52,93	43,19	172,72	166,07	168,83	166,61	0,13	-0,54	7,181	24
10.03.2018	95,64	53,58	42,06	183,28	176,27	179,12	176,73	0,13	-0,46	7,426	24
11.03.2018	97,23	55,23	42	200,74	192,84	196,22	193,44	0,14	-0,6	8,114	24
12.03.2018	97,69	55,61	42,08	194,79	187,07	190,55	187,82	0,14	-0,75	7,886	24
13.03.2018	97,33	53,95	43,38	178,88	171,84	174,95	172,59	0,14	-0,75	7,466	24
14.03.2018	92,35	51,54	40,81	175,75	169,41	172,36	170,19	0,14	-0,78	6,917	24
15.03.2018	86,23	48,81	37,42	159,51	154,4	156,79	155,04	0,13	-0,64	5,779	24
16.03.2018	86,35	47,64	38,71	148,36	143,63	145,73	144,17	0,3	-0,54	5,56	24
17.03.2018	85,27	48,04	37,23	162,14	157,08	159,31	157,58	0,18	-0,5	5,849	24
18.03.2018	85,09	47,58	37,51	160,63	155,64	157,82	156,16	0,17	-0,52	5,838	24
19.03.2018	88,86	50,82	38,04	178,41	172,43	175,06	172,97	0,17	-0,54	6,564	24
20.03.2018	86,8	51,44	35,36	195,14	188,87	191,86	189,49	0,18	-0,62	6,682	24
21.03.2018	86,04	50,86	35,18	187,85	181,89	184,77	182,52	0,19	-0,63	6,402	24
22.03.2018	83,84	50,06	33,78	190,06	184,31	187,06	184,9	0,17	-0,59	6,227	24
23.03.2018	83,85	50,9	32,95	202,05	195,92	198,93	196,51	0,09	-0,59	6,454	24
24.03.2018	83,03	51,78	31,25	225,37	218,64	222,24	219,45	0	-0,81	6,834	24
25.03.2018	81,96	49,14	32,82	196,36	190,63	193,61	191,42	0,01	-0,79	6,256	24
Итого:				5200	5013,88	5091,9	5026,26	3,81	-12,38	197,944	672
Средние:	91,92	52,38	39,53								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824	15757,47	15152,07	15310,73	15099,4	0,65	52,67	626,737	1956	315
5/03/1824	20957,55	20165,95	20402,68	20125,66	4,46	40,29	824,681	2628	315
Итого:	5200,08	5013,88	5091,95	5026,26	3,81	-12,38	197,944	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО КУ "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

/  /
Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

26.03.2018

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167111

Адрес:пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,97	48,3	49,67	126,37	121,3	120,02	118,69	0,01	2,61	6,035	24
27.02.2018	96,6	50,06	46,54	144,66	139,02	137,74	136,13	0,01	2,89	6,481	24
28.02.2018	98,8	55,28	43,52	168,27	161,5	160,54	158,26	0	3,24	7,042	24
01.03.2018	102,92	56,43	46,49	155,48	148,71	148,1	145,9	0,02	2,81	6,936	24
02.03.2018	98,7	48,07	50,63	119,45	114,62	113,31	112,07	0,01	2,55	5,813	24
03.03.2018	94,55	45,38	49,17	122,49	117,92	116,32	115,2	0,01	2,72	5,804	24
04.03.2018	92,19	45,88	46,31	137,04	132,14	130,48	129,19	0,01	2,95	6,126	24
05.03.2018	92,41	47,73	44,68	133,42	128,6	127,15	125,78	0,01	2,82	5,753	24
06.03.2018	90,34	45,98	44,36	127,61	123,19	121,76	120,54	0,02	2,65	5,468	24
07.03.2018	95,38	53,28	42,1	155,7	149,77	148,78	146,79	0	2,98	6,317	24
08.03.2018	97,87	48,46	49,41	127,29	122,21	120,96	119,59	0,02	2,62	6,048	24
09.03.2018	95,95	48,57	47,38	125,63	120,79	119,51	118,2	0,01	2,59	5,731	24
10.03.2018	95,43	49,55	45,88	137,01	131,81	130,51	129,04	0,01	2,77	6,052	24
11.03.2018	97,14	51,91	45,23	157,53	151,33	150,29	148,38	0,01	2,95	6,855	24
12.03.2018	97,48	50,42	47,06	135,52	130,15	128,98	127,44	0,01	2,71	6,137	24
13.03.2018	97,09	48,89	48,2	127,42	122,43	121,22	119,84	0,02	2,59	5,91	24
14.03.2018	92,31	46,04	46,27	119,27	114,96	113,63	112,48	0,01	2,48	5,323	24
15.03.2018	85,99	42,55	43,44	109,52	106,01	104,54	103,67	0,02	2,34	4,605	24
16.03.2018	86,1	42,89	43,21	107,58	104,16	102,73	101,84	0,01	2,32	4,499	24
17.03.2018	85,05	42,39	42,66	111,92	108,43	106,94	106,03	0,02	2,4	4,625	24
18.03.2018	84,84	41,46	43,38	113	109,5	107,94	107,06	0,01	2,44	4,747	24
19.03.2018	88,76	49,28	39,48	149,39	144,37	143,1	141,47	0,01	2,9	5,702	24
20.03.2018	86,74	47,32	39,42	139,46	134,95	133,64	132,23	0,01	2,72	5,321	24
21.03.2018	85,93	45,33	40,6	127,75	123,73	122,21	121,05	0,02	2,68	5,026	24
22.03.2018	83,52	44,81	38,71	128,68	124,81	123,33	122,18	0,01	2,63	4,832	24
23.03.2018	83,61	46,82	36,79	146,31	141,88	140,48	139,03	0,01	2,85	5,22	24
24.03.2018	83,04	48,04	35	154,62	150,01	148,69	147,11	0,02	2,9	5,253	24
25.03.2018	81,73	43,94	37,79	135,36	131,45	129,84	128,65	0,01	2,8	4,966	24
Итого:				3743,7	3609,75	3572,7	3533,84	0,34	75,91	158,627	672
Средние:	91,73	47,68	44,04								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:0	49603,82	48084,4	48097,28	47548,05	5,58	536,35	1659,969	10210	0
03/03/1824:0	53347,57	51694,15	51670,02	51081,89	5,92	612,26	1818,596	10882	0
Итого:	3743,75	3609,75	3572,74	3533,84	0,34	75,91	158,627	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

26.03.2018г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167115

Адрес:пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНП ч
26.02.2018	97,21	50,28	46,93	143,26	137,64	135,29	133,69	0	3,95	6,468	24
27.02.2018	95,91	52,29	43,62	160,87	154,67	152,28	150,31	0	4,36	6,753	24
28.02.2018	98	55,2	42,8	177,79	170,68	168,19	165,81	0	4,87	7,32	24
01.03.2018	102,11	56,44	45,67	162,93	155,96	153,77	151,5	0	4,46	7,143	24
02.03.2018	97,73	49,32	48,41	127,11	122,07	119,89	118,52	0	3,55	5,92	24
03.03.2018	93,79	47,93	45,86	137,06	131,99	129,61	128,21	0	3,78	6,058	24
04.03.2018	91,46	47,36	44,1	148,39	143,16	140,66	139,16	0	4	6,32	24
05.03.2018	91,71	49,5	42,21	143,48	138,38	136,12	134,55	0	3,83	5,846	24
06.03.2018	89,5	46,17	43,33	128,41	124,06	121,95	120,73	0	3,33	5,376	24
07.03.2018	94,65	52,82	41,83	162,49	156,39	154,05	152,04	0	4,35	6,549	24
08.03.2018	97,05	50,76	46,29	144,17	138,52	136,26	134,6	0	3,92	6,423	24
09.03.2018	95,21	50,59	44,62	143,97	138,48	136,25	134,59	0	3,89	6,188	24
10.03.2018	94,66	51,28	43,38	150,51	144,84	142,51	140,74	0	4,1	6,293	24
11.03.2018	96,4	52,88	43,52	168,7	162,15	159,58	157,49	0	4,66	7,071	24
12.03.2018	96,82	52,77	44,05	154,46	148,44	146,09	144,19	0	4,25	6,552	24
13.03.2018	96,3	51	45,3	141,64	136,12	133,94	132,3	0	3,82	6,175	24
14.03.2018	91,74	47,59	44,15	133,48	128,72	126,57	125,24	0,01	3,48	5,687	24
15.03.2018	85,15	42,45	42,7	116,29	112,66	110,75	109,84	0	2,82	4,811	24
16.03.2018	85,28	43,6	41,68	117,62	113,95	112,22	111,22	0	2,73	4,749	24
17.03.2018	84,28	42,27	42,01	121,24	117,52	115,8	114,84	0	2,68	4,939	24
18.03.2018	84,12	42,06	42,06	120,29	116,62	114,9	113,96	0	2,66	4,905	24
19.03.2018	88,06	48,43	39,63	156,35	151,22	149,18	147,54	0	3,68	5,999	24
20.03.2018	86,09	47,74	38,35	153,4	148,54	146,49	144,92	0	3,62	5,697	24
21.03.2018	85,42	46,19	39,23	142,12	137,66	135,78	134,42	0	3,24	5,398	24
22.03.2018	82,82	44,94	37,88	138,19	134,1	132,31	131,07	0	3,03	5,079	24
23.03.2018	82,93	46,57	36,36	152,8	148,25	146,43	144,94	0	3,31	5,389	24
24.03.2018	82,44	47,53	34,91	158,93	154,26	152,5	150,88	0	3,38	5,385	24
25.03.2018	81,07	43,48	37,59	139,62	135,64	133,89	132,7	0	2,94	5,097	24
Итого:				4045,5	3902,69	3843,2	3800	0,01	102,69	165,59	672
Средние:	90,99	48,55	42,44								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНП ч	ВОС ч
5/02/1824:0	56772,89	55049,28	54480,42	53817,17	2,41	1232,11	1785,458	0	10210	0
5/03/1824:0	60818,46	58951,97	58323,68	57617,17	2,42	1334,8	1951,048	0	10882	0
Итого:	4045,57	3902,69	3843,26	3800	0,01	102,69	165,59	0	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x719D

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,58	49,38	48,2	148	142,13	139,65	138,06	0	4,07	6,86	24
27.02.2018	96,31	52,29	44,02	171,4	164,74	162,18	160,09	0,02	4,65	7,263	24
28.02.2018	98,33	54,05	44,28	180,27	173,02	170,43	168,13	0,01	4,89	7,677	24
01.03.2018	102,53	55,98	46,55	171,98	164,57	162,18	159,78	0,02	4,79	7,685	24
02.03.2018	98,16	47,91	50,25	133,76	128,4	126,03	124,63	0,02	3,77	6,462	24
03.03.2018	94,18	46,83	47,35	139,84	134,63	132,17	130,79	0,01	3,84	6,383	24
04.03.2018	91,86	47,49	44,37	155,71	150,14	147,57	146,01	0,02	4,13	6,67	24
05.03.2018	92,11	49,39	42,72	153,56	148,05	145,69	144,02	0,01	4,03	6,335	24
06.03.2018	89,94	46,81	43,13	142,99	138,09	135,78	134,39	0,01	3,7	5,959	24
07.03.2018	95,04	53,76	41,28	177,25	170,54	168,16	165,9	0,01	4,64	7,05	24
08.03.2018	97,48	49,66	47,82	148,5	142,62	140,2	138,56	0,02	4,06	6,834	24
09.03.2018	95,63	50,25	45,38	147,5	141,87	139,57	137,9	0,01	3,97	6,444	24
10.03.2018	95,05	49,49	45,56	153,65	147,83	145,43	143,74	0,02	4,09	6,747	24
11.03.2018	96,77	51,93	44,84	170,3	163,64	161,18	159,15	0,01	4,49	7,354	24
12.03.2018	97,25	51,81	45,44	160,12	153,83	151,47	149,56	0,01	4,27	7,005	24
13.03.2018	96,68	49,96	46,72	145,19	139,52	137,28	135,65	0,02	3,87	6,529	24
14.03.2018	92,09	47,76	44,33	139,84	134,83	132,7	131,29	0,02	3,54	5,98	24
15.03.2018	85,46	42,18	43,28	120,17	116,39	114,47	113,52	0,01	2,87	5,039	24
16.03.2018	85,65	43,3	42,35	123,8	119,9	118,06	117,02	0,01	2,88	5,08	24
17.03.2018	84,7	42,99	41,71	131,05	127	125,11	124,03	0,01	2,97	5,295	24
18.03.2018	84,48	42,48	42	132,47	128,4	126,49	125,42	0,04	2,98	5,393	24
19.03.2018	88,4	49,63	38,77	172,13	166,42	164,36	162,46	0,01	3,96	6,455	24
20.03.2018	86,48	48,18	38,3	161,12	155,96	153,96	152,29	0,02	3,67	5,974	24
21.03.2018	85,75	46,98	38,77	149,57	144,83	142,95	141,46	0,01	3,37	5,617	24
22.03.2018	83,19	46,2	36,99	150,61	146,12	144,29	142,83	0	3,29	5,405	24
23.03.2018	83,26	46,76	36,5	159,44	154,68	152,8	151,2	0,01	3,48	5,646	24
24.03.2018	82,81	48,33	34,48	173,85	168,7	166,88	165,05	0,01	3,65	5,818	24
25.03.2018	81,47	44,62	36,85	150,5	146,16	144,34	143	0,02	3,16	5,386	24
Итого:				4264,5	4113,01	4051,3	4005,93	0,39	107,08	176,345	672
Средние:	91,38	48,44	42,93								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:	79810,66	77384,01	76712,8	75755,25	5,41	1628,76	2464,26	13575	0
26/03/1824:	84075,23	81497,02	80764,18	79761,18	5,8	1735,84	2640,605	14247	0
Итого:	4264,57	4113,01	4051,38	4005,93	0,39	107,08	176,345	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167113

Адрес: пр. Краснополяский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	96,55	51,05	45,5	146,83	141,14	142,71	140,99	0	0,15	6,429	24
27.02.2018	95,32	53,75	41,57	171,19	164,68	166,54	164,3	0	0,38	6,857	24
28.02.2018	97,43	56,81	40,62	190,11	182,61	184,93	182,18	0	0,43	7,433	24
01.03.2018	101,48	58,1	43,38	174,3	166,9	169,39	166,72	0	0,18	7,265	24
02.03.2018	97,09	48,66	48,43	131,72	126,54	127,75	126,34	0	0,2	6,137	24
03.03.2018	93,16	48,94	44,22	145,58	140,25	141,41	139,81	0	0,44	6,207	24
04.03.2018	90,94	49,5	41,44	159,04	153,48	154,73	152,94	0	0,54	6,372	24
05.03.2018	91,14	49,78	41,36	147,95	142,77	144,01	142,33	0	0,44	5,91	24
06.03.2018	88,91	46,6	42,31	135,25	130,69	131,98	130,65	0	0,04	5,53	24
07.03.2018	94,01	54,75	39,26	178,48	171,86	174,01	171,59	0	0,27	6,756	24
08.03.2018	96,51	52,52	43,99	157,67	151,53	153,55	151,57	0	-0,04	6,675	24
09.03.2018	94,72	53,03	41,69	159,97	153,93	155,91	153,85	0	0,08	6,427	24
10.03.2018	94,07	51,47	42,6	161,56	155,56	157,17	155,21	0	0,35	6,639	24
11.03.2018	95,81	55,32	40,49	180,58	173,65	175,92	173,43	0	0,22	7,045	24
12.03.2018	96,35	55,56	40,79	175,08	168,31	170,64	168,18	0	0,13	6,882	24
13.03.2018	95,79	52,77	43,02	159,89	153,76	155,68	153,64	0	0,12	6,631	24
14.03.2018	91,57	49,74	41,83	143,12	138,06	139,56	137,9	0,01	0,16	5,782	24
15.03.2018	84,45	42,53	41,92	119,62	115,92	116,66	115,66	0	0,26	4,858	24
16.03.2018	84,68	44,02	40,66	128,24	124,28	125,04	123,9	0	0,38	5,053	24
17.03.2018	83,66	42,24	41,42	122,35	118,65	119,29	118,26	0	0,39	4,917	24
18.03.2018	83,47	41,53	41,94	121,18	117,52	118,09	117,12	0	0,4	4,929	24
19.03.2018	87,48	50,21	37,27	170,93	165,32	166,79	164,83	0	0,49	6,168	24
20.03.2018	85,6	48,79	36,81	162,36	157,25	158,56	156,79	0	0,46	5,791	24
21.03.2018	84,98	48,08	36,9	152,13	147,39	148,64	147,05	0,01	0,34	5,443	24
22.03.2018	82,18	44,85	37,33	141,76	137,6	138,48	137,17	0	0,43	5,136	24
23.03.2018	82,3	46,27	36,03	155,97	151,4	152,41	150,87	0	0,53	5,452	24
24.03.2018	82	48,58	33,42	169,76	164,83	166,17	164,3	0	0,53	5,512	24
25.03.2018	80,55	45,3	35,25	151,88	147,57	148,49	147,07	0	0,5	5,202	24
Итого:				4314,5	4163,45	4204,5	4154,65	0,02	8,8	169,438	672
Средние:	90,43	49,66	40,76								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824:	66996,92	64929,67	65947,21	65219,71	3,79	-290,04	2330,603	13574	0
5/03/1824:	71311,42	69093,12	70151,72	69374,36	3,81	-281,24	2500,041	14246	0
Итого:	4314,5	4163,45	4204,51	4154,65	0,02	8,8	169,438	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

/  /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"

Договор N:3440167267

Адрес: пр Краснопольский 3 илп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	98,07	50,78	47,29	98,17	94,25	96,13	94,96	0	-0,71	4,461	24
27.02.2018	96,62	54,07	42,55	110,56	106,27	108,53	107,06	0	-0,79	4,529	24
28.02.2018	98,83	57,45	41,38	126,3	121,2	124,08	122,17	0	-0,97	5,026	24
01.03.2018	102,91	58,04	44,87	112,84	107,97	110,64	108,9	0	-0,93	4,857	24
02.03.2018	98,63	48,99	49,64	88,42	84,86	86,44	85,46	0	-0,6	4,218	24
03.03.2018	94,53	47,75	46,78	92,97	89,5	91	90,03	0	-0,53	4,193	24
04.03.2018	92,14	47,66	44,48	100,36	96,76	98,39	97,36	0	-0,6	4,309	24
05.03.2018	92,41	49,48	42,93	95,08	91,64	93,3	92,22	0	-0,58	3,94	24
06.03.2018	90,3	46,69	43,61	92,08	88,9	90,48	89,6	0	-0,7	3,88	24
07.03.2018	95,38	55,03	40,35	116,16	111,73	114,27	112,67	0	-0,94	4,517	24
08.03.2018	97,82	50,98	46,84	95,61	91,8	93,69	92,55	0	-0,75	4,307	24
09.03.2018	95,95	48,92	47,03	93,19	89,62	91,24	90,23	0	-0,61	4,223	24
10.03.2018	95,41	51,02	44,39	99,32	95,55	97,31	96,12	0	-0,57	4,248	24
11.03.2018	97,07	53,46	43,61	111,43	107,08	109,33	107,88	0	-0,8	4,682	24
12.03.2018	97,54	53,72	43,82	106,17	101,96	104,15	102,74	0	-0,78	4,473	24
13.03.2018	97,09	51,59	45,5	97,21	93,38	95,23	94,04	0	-0,66	4,258	24
14.03.2018	92,48	48,63	43,85	90,45	87,19	88,75	87,74	0	-0,55	3,827	24
15.03.2018	85,89	42,61	43,28	78,12	75,65	76,72	76,05	0	-0,4	3,275	24
16.03.2018	86,07	42,99	43,08	79,15	76,65	77,73	77,07	0	-0,42	3,304	24
17.03.2018	85,03	43,28	41,75	79,71	77,23	78,33	77,63	0	-0,4	3,223	24
18.03.2018	84,82	42,35	42,47	79,22	76,79	77,81	77,16	0	-0,37	3,26	24
19.03.2018	88,83	51,87	36,96	114,34	110,49	112,65	111,22	0	-0,73	4,086	24
20.03.2018	86,62	47,18	39,44	99,56	96,37	97,95	96,9	0	-0,53	3,801	24
21.03.2018	85,93	46,7	39,23	96,92	93,82	95,36	94,36	0	-0,54	3,681	24
22.03.2018	83,51	45,28	38,23	96,4	93,49	94,9	94,01	0	-0,52	3,574	24
23.03.2018	83,58	48,04	35,54	108,37	105,08	106,84	105,68	0	-0,6	3,735	24
24.03.2018	83	48,91	34,09	112	108,66	110,59	109,33	0	-0,67	3,705	24
25.03.2018	81,7	44,52	37,18	99,45	96,55	98	97,08	0	-0,53	3,588	24
Итого:				2769,5	2670,44	2719,8	2688,22	0	-17,78	113,18	672
Средние:	91,98	49,63	42,35								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824:	8609,46	8279,65	8445,77	8338,11	0	-58,46	360,811	1951	320
5/03/1824:	11379,02	10950,09	11165,61	11026,33	0	-76,24	473,991	2623	320
Итого:	2769,56	2670,44	2719,84	2688,22	0	-17,78	113,18	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись

 /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

Подпись

26.03.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО "КУ Ключевые люди"

Договор N:3440167269

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	98,82	50,17	48,65	158,86	152,43	153,49	151,67	0	0,76	7,427	24
27.02.2018	97,33	52	45,33	179,2	172,14	173,35	171,15	0	0,99	7,815	24
28.02.2018	99,54	56,5	43,04	214,03	205,22	207,23	204,15	0	1,07	8,85	24
01.03.2018	103,69	57,21	46,48	196,39	187,7	189,6	186,74	0	0,96	8,751	24
02.03.2018	99,44	49,52	49,92	152,77	146,52	147,36	145,67	0	0,85	7,326	24
03.03.2018	95,27	49,31	45,96	163,77	157,55	158,38	156,57	0	0,98	7,25	24
04.03.2018	92,85	49,04	43,81	176,76	170,32	171,28	169,36	0	0,96	7,471	24
05.03.2018	93,17	49,48	43,69	159,94	154,09	155,13	153,35	0	0,74	6,738	24
06.03.2018	91,04	47,52	43,52	154,74	149,32	150,29	148,71	0	0,61	6,501	24
07.03.2018	96,19	54,39	41,8	197,89	190,24	191,87	189,24	0	1	7,963	24
08.03.2018	98,6	52,49	46,11	173,81	166,79	168,2	166,05	0	0,74	7,704	24
09.03.2018	96,74	51,65	45,09	167,35	160,8	162,13	160,11	0	0,69	7,259	24
10.03.2018	96,16	51,63	44,53	173,77	167,04	168,44	166,35	0	0,69	7,451	24
11.03.2018	97,8	53,72	44,08	200,01	192,05	193,87	191,26	0	0,79	8,481	24
12.03.2018	98,32	54,91	43,41	190,85	183,17	185,36	182,75	0	0,42	7,969	24
13.03.2018	97,88	52,38	45,5	169,97	163,23	165,36	163,23	0	0	7,437	24
14.03.2018	93,15	48,96	44,19	155,02	149,39	150,92	149,2	0	0,19	6,608	24
15.03.2018	86,66	44,74	41,92	139,33	134,87	135,43	134,15	0	0,72	5,656	24
16.03.2018	86,84	45,64	41,2	138,8	134,31	134,38	133,07	0	1,24	5,538	24
17.03.2018	85,74	44,26	41,48	134,6	130,34	129,58	128,41	0	1,93	5,407	24
18.03.2018	85,53	44,11	41,42	139,08	134,7	134,16	132,91	0	1,79	5,582	24
19.03.2018	89,48	51,52	37,96	190,63	184,14	185,12	182,84	0	1,3	6,997	24
20.03.2018	87,39	49,05	38,34	175,67	169,94	169,82	167,91	0	2,03	6,521	24
21.03.2018	86,57	47,98	38,59	169,01	163,57	162,73	160,95	0	2,62	6,316	24
22.03.2018	84,1	46,25	37,85	159,3	154,43	153,33	151,79	0	2,64	5,845	24
23.03.2018	84,19	48,36	35,83	178,42	172,96	171,49	169,6	0	3,36	6,196	24
24.03.2018	83,59	49,7	33,89	193,32	187,49	185,6	183,46	0	4,03	6,363	24
25.03.2018	82,3	46,67	35,63	175,62	170,46	168,87	167,13	0	3,33	6,074	24
Итого:				4778,9	4605,21	4622,7	4567,78	0	37,43	195,496	672
Средние:	92,72	50,31	42,41								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824:	14656,99	14088,11	14187,77	14006,73	0	81,38	622,057	1950	321
5/03/1824:	19435,9	18693,32	18810,54	18574,51	0	118,81	817,553	2622	321
Итого:	4778,91	4605,21	4622,77	4567,78	0	37,43	195,496	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись

/ Л.В. Мальцева /
Ф.И.О.

26.03.2018г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167105

Адрес:пр.Краснопольский 3-6

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х76ЕЕ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,14	47,96	49,18	127,3	122,29	127,29	125,9	0	-3,61	6,021	24
27.02.2018	95,81	51,31	44,5	148,75	143,04	148,38	146,56	0	-3,52	6,373	24
28.02.2018	98,05	56,25	41,8	175,92	168,9	175,14	172,58	0	-3,68	7,072	24
01.03.2018	102,14	57,09	45,05	160,09	153,24	159,47	157,06	0	-3,82	6,909	24
02.03.2018	97,74	48,17	49,57	117,45	112,79	117,34	116,05	0	-3,26	5,598	24
03.03.2018	93,66	45,63	48,03	118,69	114,32	118,55	117,4	0	-3,08	5,495	24
04.03.2018	91,42	46,16	45,26	131,62	126,98	131,33	129,97	0	-2,99	5,748	24
05.03.2018	91,63	47,58	44,05	131,06	126,39	130,72	129,33	0	-2,94	5,568	24
06.03.2018	89,53	44,94	44,59	122,97	118,79	122,4	121,23	0	-2,44	5,297	24
07.03.2018	94,59	52,59	42	151,69	146,02	150,98	149,04	0	-3,02	6,137	24
08.03.2018	97,01	49,39	47,62	123,82	118,96	123,61	122,19	0,01	-3,23	5,67	24
09.03.2018	95,1	48,42	46,68	122,91	118,24	122,7	121,34	0	-3,1	5,522	24
10.03.2018	94,58	49,05	45,53	131,87	126,94	131,69	130,2	0	-3,26	5,783	24
11.03.2018	96,34	52,73	43,61	152,48	146,56	151,99	150,02	0	-3,46	6,396	24
12.03.2018	96,68	50,92	45,76	134,89	129,64	134,62	132,97	0	-3,33	5,938	24
13.03.2018	96,21	49,16	47,05	124,15	119,36	124,01	122,59	0	-3,23	5,619	24
14.03.2018	91,51	45,77	45,74	114,48	110,41	114,21	113,07	0,01	-2,66	5,055	24
15.03.2018	85,11	41,04	44,07	100,54	97,42	100,15	99,35	0	-1,93	4,292	24
16.03.2018	85,24	41,83	43,41	101,4	98,24	100,75	99,91	0	-1,67	4,264	24
17.03.2018	84,29	41,29	43	108,09	104,8	107,28	106,44	0	-1,64	4,503	24
18.03.2018	84,04	40,73	43,31	107,42	104,14	106,58	105,74	0	-1,6	4,506	24
19.03.2018	88,06	48,81	39,25	146,99	142,13	145,74	144,11	0	-1,98	5,578	24
20.03.2018	86,03	46,74	39,29	136,84	132,51	135,6	134,2	0	-1,69	5,206	24
21.03.2018	85,27	44,94	40,33	124,27	120,37	123,19	122	0	-1,63	4,855	24
22.03.2018	82,75	43,76	38,99	121,81	118,21	120,68	119,59	0	-1,38	4,607	24
23.03.2018	82,89	46,23	36,66	139,71	135,56	138,27	136,89	0	-1,33	4,967	24
24.03.2018	82,45	47,42	35,03	147,84	143,5	146,17	144,61	0	-1,11	5,022	24
25.03.2018	81,04	42,23	38,81	126,71	123,09	125,69	124,66	0	-1,57	4,774	24
Итого:				3651,7	3522,84	3634,5	3595	0,02	-72,16	152,775	672
Средние:	91,27	47,91	43,36								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824:	28428,79	27573,23	27964,53	27659,36	2,71	-86,13	959,575	6471	0
5/03/1824:	32080,55	31096,07	31599,06	31254,36	2,73	-158,29	1112,35	7143	0
Итого:	3651,76	3522,84	3634,53	3595	0,02	-72,16	152,775	672	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/ Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,79	46,98	50,81	128,15	123,07	121,71	120,47	0	2,6	6,266	24
27.02.2018	96,43	49,21	47,22	147,7	141,96	140,42	138,83	0	3,13	6,711	24
28.02.2018	98,57	52,23	46,34	163,02	156,45	154,86	152,9	0	3,55	7,264	24
01.03.2018	102,69	51,92	50,77	148,53	142,08	140,69	138,88	0	3,2	7,231	24
02.03.2018	98,29	45,61	52,68	115,33	110,7	109,5	108,44	0	2,26	5,839	24
03.03.2018	94,33	44,36	49,97	125,46	120,75	119,32	118,19	0	2,56	6,038	24
04.03.2018	92,01	44,97	47,04	138,4	133,44	131,81	130,53	0	2,91	6,28	24
05.03.2018	92,25	46,06	46,19	132,34	127,58	126,16	124,9	0	2,68	5,897	24
06.03.2018	90,1	42,73	47,37	121,41	117,24	115,87	114,87	0	2,37	5,554	24
07.03.2018	95,3	49,69	45,61	152,53	146,73	145,17	143,51	0	3,22	6,7	24
08.03.2018	97,62	46,41	51,21	130	124,87	123,41	122,17	0	2,7	6,402	24
09.03.2018	95,79	46,57	49,22	130,31	125,29	123,9	122,63	0	2,66	6,173	24
10.03.2018	95,21	46,95	48,26	136,61	131,45	129,9	128,58	0	2,87	6,348	24
11.03.2018	96,9	49,38	47,52	153,48	147,46	145,82	144,14	0	3,32	7,017	24
12.03.2018	97,34	49,93	47,41	141,69	136,08	134,7	133,1	0	2,98	6,462	24
13.03.2018	96,85	46,46	50,39	128,94	123,91	122,5	121,25	0	2,66	6,251	24
14.03.2018	92,16	44,02	48,14	120,27	115,96	114,65	113,56	0	2,4	5,585	24
15.03.2018	85,74	39,85	45,89	103,99	100,69	99,6	98,86	0	1,83	4,622	24
16.03.2018	85,92	40,19	45,73	106,88	103,5	102,34	101,56	0	1,94	4,734	24
17.03.2018	84,86	40,5	44,36	110,7	107,27	106,09	105,25	0	2,02	4,757	24
18.03.2018	84,67	39,91	44,76	112,03	108,58	107,31	106,48	0	2,1	4,859	24
19.03.2018	88,54	45,96	42,58	139,29	134,64	133,18	131,85	0	2,79	5,738	24
20.03.2018	86,49	44,62	41,87	135,09	130,76	129,32	128,09	0	2,67	5,474	24
21.03.2018	85,79	44,15	41,64	125,63	121,64	120,41	119,31	0	2,33	5,066	24
22.03.2018	83,29	42,13	41,16	124,71	120,96	119,6	118,64	0	2,32	4,977	24
23.03.2018	83,39	44,82	38,57	139,22	135	133,6	132,36	0	2,64	5,206	24
24.03.2018	82,82	45,25	37,57	148,29	143,88	142,36	140,94	0	2,94	5,405	24
25.03.2018	81,53	41,52	40,01	130,04	126,3	124,81	123,79	0	2,51	5,051	24
Итого:				3690	3558,24	3519	3484,08	0	74,16	163,907	672
Средние:	91,52	45,44	46,08								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:0	76127,95	73853,87	73794,26	73022,82	0	831,05	2616,697	17368	0
26/03/1824:0	79817,99	77412,11	77313,27	76506,9	0	905,21	2780,604	18040	0
Итого:	3690,04	3558,24	3519,01	3484,08	0	74,16	163,907	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Ф.И.О.

/ Л.В. Мальцева /

Подпись Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167107

Адрес:пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,36	46,46	50,9	131,81	126,61	128,16	126,87	0	-0,26	6,451	24
27.02.2018	96,05	48,89	47,16	148,36	142,64	144,54	142,91	0	-0,27	6,735	24
28.02.2018	98,02	50,65	47,37	157,68	151,38	153,49	151,62	0	-0,24	7,183	24
01.03.2018	102,28	52,84	49,44	148,64	142,23	144,44	142,52	0	-0,29	7,052	24
02.03.2018	97,84	43,69	54,15	113,06	108,57	109,7	108,72	0	-0,15	5,884	24
03.03.2018	93,91	44,18	49,73	120,52	116,07	117,28	116,2	0	-0,13	5,78	24
04.03.2018	91,56	44,46	47,1	131,16	126,52	127,8	126,6	0	-0,08	5,961	24
05.03.2018	91,81	45,37	46,44	128,37	123,79	125,13	123,9	0	-0,11	5,753	24
06.03.2018	89,68	42,65	47,03	119,59	115,5	116,79	115,76	0	-0,26	5,433	24
07.03.2018	94,81	49,34	45,47	151,34	145,64	147,65	145,96	0	-0,32	6,631	24
08.03.2018	97,22	46,94	50,28	128,17	123,11	124,73	123,42	0	-0,31	6,2	24
09.03.2018	95,38	47,19	48,19	127,86	122,99	124,59	123,27	0	-0,28	5,939	24
10.03.2018	94,76	46,87	47,89	132,32	127,32	128,88	127,51	0	-0,19	6,105	24
11.03.2018	96,5	49,26	47,24	151,41	145,52	147,48	145,77	0	-0,25	6,886	24
12.03.2018	96,98	49,14	47,84	139,67	134,23	136,05	134,5	0	-0,27	6,434	24
13.03.2018	96,46	47,24	49,22	126,84	121,95	123,49	122,19	0	-0,24	6,013	24
14.03.2018	91,94	44,48	47,46	117,8	113,59	114,86	113,74	0	-0,15	5,397	24
15.03.2018	85,3	38,53	46,77	100,12	97,01	97,59	96,94	0	0,07	4,538	24
16.03.2018	85,47	39,85	45,62	104,57	101,27	101,86	101,1	0	0,17	4,624	24
17.03.2018	84,43	38,88	45,55	104,23	101,03	101,49	100,79	0	0,24	4,601	24
18.03.2018	84,27	39,3	44,97	107,88	104,58	105,07	104,34	0	0,24	4,702	24
19.03.2018	88,13	46,55	41,58	142,64	137,91	139,32	137,9	0	0,01	5,738	24
20.03.2018	86,17	44,48	41,69	134,68	130,4	131,66	130,43	0	-0,03	5,437	24
21.03.2018	85,58	43,66	41,92	123,98	120,05	121,16	120,09	0	-0,04	5,037	24
22.03.2018	82,83	40,2	42,63	116,09	112,64	113,33	112,46	0	0,18	4,8	24
23.03.2018	82,95	42,09	40,86	130,01	126,15	127,07	126,01	0	0,14	5,155	24
24.03.2018	82,48	43,73	38,75	137,66	133,58	134,88	133,66	0	-0,08	5,18	24
25.03.2018	81,17	39,91	41,26	117,21	113,87	114,58	113,73	0,01	0,14	4,7	24
Итого:				3593,6	3466,15	3503	3468,91	0,01	-2,76	160,349	672
Средние:	91,11	44,88	46,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824	66092,89	64076,48	65263,39	64618,56	64,86	-542,08	2434,994	16719	0
25/03/1824	69686,56	67542,63	68766,46	68087,47	64,87	-544,84	2595,343	17391	0
Итого:	3593,67	3466,15	3503,07	3468,91	0,01	-2,76	160,349	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Ф.И.О.

/  /

/Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

26.03.2018.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167109

Адрес:пр.Краснопольский 3-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,16	48,82	48,34	143,71	138,07	134,94	133,42	0	4,65	6,683	24
27.02.2018	95,87	51,38	44,49	164,61	158,3	154,86	152,95	0	5,35	7,052	24
28.02.2018	98,01	53,86	44,15	176,56	169,52	166,05	163,81	0	5,71	7,496	24
01.03.2018	102,17	54,46	47,71	161,46	154,53	151,5	149,37	0	5,16	7,392	24
02.03.2018	97,61	47,32	50,29	125,58	120,61	117,82	116,6	0	4,01	6,074	24
03.03.2018	93,78	47,02	46,76	138,79	133,67	130,57	129,21	0	4,46	6,255	24
04.03.2018	91,42	47,65	43,77	146,25	141,09	137,88	136,38	0	4,71	6,179	24
05.03.2018	91,67	47,7	43,97	139,44	134,47	131,45	130,05	0	4,42	5,916	24
06.03.2018	89,46	45,64	43,82	132,08	127,58	124,7	123,49	0	4,09	5,591	24
07.03.2018	94,68	51,62	43,06	169,24	162,86	159,51	157,53	0	5,33	7,021	24
08.03.2018	97,04	49,15	47,89	143,32	137,7	134,71	133,18	0	4,52	6,604	24
09.03.2018	95,2	48,86	46,34	144,7	139,18	136,21	134,68	0	4,5	6,455	24
10.03.2018	94,65	50,2	44,45	152,67	146,93	143,87	142,17	0	4,76	6,537	24
11.03.2018	96,41	51,53	44,88	171,1	164,49	161,17	159,16	0	5,33	7,394	24
12.03.2018	96,87	51,75	45,12	158,18	151,97	149	147,1	0	4,87	6,873	24
13.03.2018	96,32	49,38	46,94	145,18	139,56	136,64	135,06	0	4,5	6,56	24
14.03.2018	91,86	46,87	44,99	132,56	127,83	125,04	123,74	0	4,09	5,756	24
15.03.2018	85,03	41,29	43,74	114,72	111,15	108,48	107,59	0	3,56	4,861	24
16.03.2018	85,23	42,26	42,97	117,54	113,86	111,16	110,23	0	3,63	4,891	24
17.03.2018	84,17	41,33	42,84	116,88	113,31	110,56	109,69	0	3,62	4,853	24
18.03.2018	84	41,16	42,84	117,56	113,99	111,19	110,28	0	3,71	4,882	24
19.03.2018	88,02	47,97	40,05	159,03	153,77	150,47	148,84	0	4,93	6,16	24
20.03.2018	86,03	46,03	40	144,8	140,17	137,1	135,76	0	4,41	5,61	24
21.03.2018	85,37	45,38	39,99	138,13	133,79	130,84	129,55	0	4,24	5,35	24
22.03.2018	82,69	43,47	39,22	132,98	129,06	126,12	124,99	0	4,07	5,061	24
23.03.2018	82,84	44,72	38,12	149,32	144,88	141,67	140,34	0	4,54	5,521	24
24.03.2018	82,39	46,18	36,21	154,1	149,58	146,44	144,96	0	4,62	5,421	24
25.03.2018	81,01	42,72	38,29	139,56	135,56	132,47	131,33	0	4,23	5,189	24
Итого:				4030	3887,48	3802,4	3761,46	0	126,02	169,637	672
Средние:	90,96	47,34	43,61								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:	88391,16	85772,21	83979,92	83001,37	5,19	2770,84	2780,876	17457	0
27/03/1824:	92421,21	89659,69	87782,34	86762,83	5,19	2896,86	2950,513	18129	0
Итого:	4030,05	3887,48	3802,42	3761,46	0	126,02	169,637	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

/  /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"

Договор N: 3440167273

Адрес: пр. Краснополяский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	98,67	50,74	47,93	163,7	157,11	157,05	155,15	0,02	1,96	7,543	24
27.02.2018	97,24	52,89	44,35	185,03	177,75	177,81	175,48	0,01	2,27	7,894	24
28.02.2018	99,39	57,14	42,25	212,99	204,27	204,78	201,71	0,02	2,56	8,649	24
01.03.2018	103,52	57,69	45,83	196,38	187,76	188,37	185,44	0,02	2,32	8,63	24
02.03.2018	99,33	50,05	49,28	152,81	146,58	146,58	144,84	0,23	1,74	7,232	24
03.03.2018	95,18	49,49	45,69	162,26	156,13	156,04	154,26	0,01	1,87	7,139	24
04.03.2018	92,81	49,09	43,72	176,6	170,17	170,07	168,13	0,02	2,04	7,448	24
05.03.2018	93,06	49,12	43,94	164,37	158,38	158,33	156,54	0,02	1,84	6,966	24
06.03.2018	90,93	47,92	43,01	157,67	152,13	152,1	150,46	0,01	1,67	6,55	24
07.03.2018	95,96	55,62	40,34	205,88	197,96	198,48	195,62	0,01	2,34	8,001	24
08.03.2018	98,49	51,75	46,74	172,59	165,66	165,78	163,71	0,02	1,95	7,756	24
09.03.2018	96,61	51,43	45,18	166,87	160,37	160,51	158,55	0,01	1,82	7,258	24
10.03.2018	96,04	51,85	44,19	174,9	168,16	168,3	166,2	0,02	1,96	7,438	24
11.03.2018	97,73	54,78	42,95	200,29	192,33	192,71	190,01	0,02	2,32	8,278	24
12.03.2018	98,2	54,26	43,94	184,6	177,2	177,56	175,13	0,01	2,07	7,801	24
13.03.2018	97,74	51,5	46,24	168,63	161,94	162,09	160,08	0,02	1,86	7,499	24
14.03.2018	93,15	48,82	44,33	154,15	148,53	148,57	146,88	0,04	1,65	6,591	24
15.03.2018	86,53	44,87	41,66	135,21	130,88	130,65	129,42	0,02	1,46	5,453	24
16.03.2018	86,69	45,09	41,6	137,59	133,17	132,86	131,59	0,01	1,58	5,542	24
17.03.2018	85,66	44,29	41,37	139,12	134,75	134,35	133,12	0,02	1,63	5,576	24
18.03.2018	85,47	44,14	41,33	138,04	133,72	133,3	132,1	0,02	1,62	5,527	24
19.03.2018	89,39	52,46	36,93	198,74	191,96	192,12	189,65	0,02	2,31	7,092	24
20.03.2018	87,35	48,49	38,86	175,56	169,83	169,69	167,79	0,02	2,04	6,602	24
21.03.2018	86,57	47,76	38,81	165,83	160,49	160,3	158,58	0,02	1,91	6,233	24
22.03.2018	84,06	45,75	38,31	157,64	152,83	152,42	150,91	0,02	1,92	5,854	24
23.03.2018	84,14	47,63	36,51	178,44	172,99	172,63	170,82	0,01	2,17	6,318	24
24.03.2018	83,64	49,29	34,35	192,71	186,89	186,77	184,63	0,02	2,26	6,422	24
25.03.2018	82,29	45,45	36,84	171,36	166,33	165,91	164,29	0,03	2,04	6,127	24
Итого:				4789,9	4616,27	4616,1	4561,09	0,72	55,18	195,419	672
Средние:	92,65	50,34	42,31								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824:	14726,12	11129	14107,26	10948,02	3,63	180,98	484,113	1565	706
5/03/1824:	19516,08	15745,27	18723,39	15509,11	4,35	236,16	679,532	2237	706
Итого:	4789,96	4616,27	4616,13	4561,09	0,72	55,18	195,419	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"

Договор N:3440167275

Адрес: пр.Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ37А

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,91	51,41	46,5	101,74	97,68	98,69	97,47	0,07	0,21	4,552	24
27.02.2018	96,47	53,68	42,79	115,2	110,69	111,84	110,33	0,05	0,36	4,744	24
28.02.2018	98,68	58,64	40,04	136,97	131,45	133,1	130,97	0,06	0,48	5,275	24
01.03.2018	102,81	60,1	42,71	128,47	122,89	124,66	122,57	0,06	0,32	5,268	24
02.03.2018	98,59	50,69	47,9	94,13	90,36	91,09	89,99	0,07	0,37	4,336	24
03.03.2018	94,42	49,64	44,78	100,45	96,67	97,34	96,19	0,06	0,48	4,332	24
04.03.2018	92,04	49,43	42,61	107,81	103,96	104,54	103,32	0,06	0,64	4,435	24
05.03.2018	92,32	49,11	43,21	100,1	96,49	96,98	95,87	0,06	0,62	4,173	24
06.03.2018	90,16	47,27	42,89	96,05	92,73	93,31	92,33	0,06	0,4	3,977	24
07.03.2018	95,25	56,93	38,32	134,74	129,64	131,04	129,07	0,05	0,57	4,975	24
08.03.2018	97,73	52,38	45,35	109,27	104,92	105,99	104,66	0,06	0,26	4,764	24
09.03.2018	95,85	51,53	44,32	105,96	101,89	102,77	101,48	0,06	0,41	4,522	24
10.03.2018	95,27	52,44	42,83	111,83	107,58	108,41	107,07	0,06	0,51	4,615	24
11.03.2018	97,01	56,09	40,92	129,3	124,23	125,53	123,7	0,05	0,53	5,094	24
12.03.2018	97,5	55,68	41,82	120,46	115,69	116,93	115,24	0,06	0,45	4,848	24
13.03.2018	96,99	52,83	44,16	107,27	103,05	104,03	102,65	0,06	0,4	4,557	24
14.03.2018	92,52	48,74	43,78	94,95	91,52	92,07	91,02	0,07	0,5	4,008	24
15.03.2018	85,73	43,56	42,17	81,17	78,61	78,52	77,82	0,05	0,79	3,316	24
16.03.2018	85,9	43,66	42,24	82,24	79,65	79,43	78,73	0,06	0,92	3,365	24
17.03.2018	84,89	42,86	42,03	80,28	77,77	77,5	76,84	0,06	0,93	3,269	24
18.03.2018	84,69	41,61	43,08	82,59	80,04	79,66	79,03	0,06	1,01	3,45	24
19.03.2018	88,73	53,14	35,59	125,57	121,34	122,04	120,43	0,05	0,91	4,323	24
20.03.2018	86,61	47,66	38,95	103,87	100,54	100,78	99,71	0,06	0,83	3,92	24
21.03.2018	85,9	47,5	38,4	99,34	96,22	96,36	95,34	0,06	0,88	3,697	24
22.03.2018	83,31	44,74	38,57	93,75	90,95	90,84	89,96	0,06	0,99	3,506	24
23.03.2018	83,39	47,54	35,85	107,35	104,13	104,2	103,09	0,06	1,04	3,734	24
24.03.2018	82,99	48,86	34,13	115,86	112,42	112,64	111,39	0,07	1,03	3,838	24
25.03.2018	81,55	44,91	36,64	102,18	99,21	99,14	98,21	0,06	1	3,635	24
Итого:				2968,9	2862,32	2879,4	2844,48	1,67	17,84	118,528	672
Средние:	91,61	50,09	41,52								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824	9071,83	8724,82	8800,83	8687,71	1,96	37,11	376,831	1955	316
03/1824	12040,73	11587,14	11680,26	11532,19	3,63	54,95	495,359	2627	316
Итого:	2968,9	2862,32	2879,43	2844,48	1,67	17,84	118,528	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО " УК Ключевые люди"

Договор N:3440167277

Адрес: пр. Краснопольский 5а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208334

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хС190

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,54	54,23	43,31	138,64	133,15	133,96	132,14	0,01	1,01	5,776	24
27.02.2018	96,26	56,96	39,3	160,19	153,99	154,98	152,67	0,01	1,32	6,061	24
28.02.2018	98,37	60,9	37,47	184,67	177,24	178,79	175,76	0,01	1,48	6,656	24
01.03.2018	102,44	59,54	42,9	162,15	155,14	156,48	153,91	0,01	1,23	6,675	24
02.03.2018	98,17	52,47	45,7	123,21	118,27	118,84	117,31	0,02	0,96	5,413	24
03.03.2018	94,16	51,84	42,32	137,04	131,94	132,33	130,66	0,01	1,28	5,59	24
04.03.2018	91,85	53,48	38,37	149,56	144,26	144,73	142,78	0,01	1,48	5,543	24
05.03.2018	92,07	52,87	39,2	137,39	132,5	132,98	131,22	0,01	1,28	5,202	24
06.03.2018	89,87	50,42	39,45	127,38	123,04	123,52	122,07	0,01	0,97	4,858	24
07.03.2018	94,82	58,41	36,41	178,24	171,53	172,89	170,14	0	1,39	6,255	24
08.03.2018	97,49	54,85	42,64	142,25	136,61	137,58	135,65	0,02	0,96	5,835	24
09.03.2018	95,58	54,88	40,7	141,3	135,92	136,85	134,94	0	0,98	5,544	24
10.03.2018	94,99	55,17	39,82	148,65	143,04	143,93	141,89	0,01	1,15	5,704	24
11.03.2018	96,78	59,3	37,48	177,21	170,31	171,77	168,96	0,01	1,35	6,398	24
12.03.2018	97,34	58,79	38,55	161,38	155,02	156,39	153,87	0,01	1,15	5,991	24
13.03.2018	96,73	55,35	41,38	143,09	137,5	138,52	136,53	0,01	0,97	5,701	24
14.03.2018	92,47	51,45	41,02	124,91	120,36	121,06	119,53	0,01	0,83	4,942	24
15.03.2018	85,35	44,31	41,04	105,26	101,96	102,02	101,07	0,01	0,89	4,184	24
16.03.2018	85,52	45,89	39,63	108,51	105,12	105,16	104,12	0,01	1	4,166	24
17.03.2018	84,6	44,93	39,67	106,4	103,1	103,13	102,14	0,01	0,96	4,09	24
18.03.2018	84,43	43,89	40,54	109,21	105,84	105,8	104,8	0,01	1,04	4,291	24
19.03.2018	88,42	54,42	34	165,01	159,51	160,3	158,08	0	1,43	5,428	24
20.03.2018	86,4	51,52	34,88	144,05	139,46	139,98	138,26	0,01	1,2	4,867	24
21.03.2018	85,87	50,54	35,33	136,91	132,58	133,04	131,44	0,01	1,14	4,687	24
22.03.2018	83,03	48,13	34,9	129,97	126,09	126,29	124,92	0	1,17	4,403	24
23.03.2018	83,17	50,72	32,45	148,84	144,4	144,79	143,05	0	1,35	4,685	24
24.03.2018	82,87	51,9	30,97	152,28	147,74	148,4	146,52	0,01	1,22	4,582	24
25.03.2018	81,38	47,57	33,81	135,08	131,18	131,42	130,03	0,01	1,15	4,436	24
Итого:				3978,7	3836,8	3855,9	3804,46	0,25	32,34	147,963	672
Средние:	91,35	52,66	38,68								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824:	14540,4	13995,79	14028,23	13829,41	1,24	166,38	550,046	2244	0
5/03/1824:	18519,18	17832,59	17884,16	17633,87	1,49	198,72	698,009	2916	0
Итого:	3978,78	3836,8	3855,93	3804,46	0,25	32,34	147,963	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/ Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167095

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x4B01

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	96,36	48,07	48,29	127,91	122,96	123,02	121,69	0	1,27	5,947	24
27.02.2018	95,17	50,39	44,78	146,91	141,33	141,52	139,86	0	1,47	6,34	24
28.02.2018	97,34	54,76	42,58	168,46	161,82	162,37	160,11	0	1,71	6,904	24
01.03.2018	101,25	54,59	46,66	150,98	144,59	145,39	143,34	0	1,25	6,767	24
02.03.2018	96,92	46,93	49,99	120,01	115,32	115,25	114,04	0	1,28	5,771	24
03.03.2018	93,02	46,19	46,83	125,89	121,31	121,27	120,06	0	1,25	5,685	24
04.03.2018	90,76	45,88	44,88	136,13	131,39	131,41	130,12	0	1,27	5,898	24
05.03.2018	90,93	47,29	43,64	132,01	127,4	127,49	126,13	0	1,27	5,564	24
06.03.2018	88,84	45,44	43,4	127,29	123,01	123,22	122,03	0	0,98	5,341	24
07.03.2018	93,94	51,87	42,07	155,01	149,28	149,7	147,81	0	1,47	6,288	24
08.03.2018	96,25	48,86	47,39	130,35	125,3	125,66	124,25	0	1,05	5,946	24
09.03.2018	94,41	48,13	46,28	130,4	125,51	125,66	124,26	0	1,25	5,815	24
10.03.2018	93,93	49,27	44,66	138,12	133	133,16	131,67	0	1,33	5,948	24
11.03.2018	95,7	51,41	44,29	157,03	151,04	151,42	149,54	0	1,5	6,704	24
12.03.2018	95,98	50,36	45,62	136,37	131,15	131,41	129,85	0	1,3	5,992	24
13.03.2018	95,47	48,64	46,83	126,84	122,01	122,2	120,82	0	1,19	5,724	24
14.03.2018	90,96	46,37	44,59	117,84	113,7	113,89	112,72	0	0,98	5,069	24
15.03.2018	84,37	41,18	43,19	105,05	101,84	101,93	101,11	0,08	0,73	4,398	24
16.03.2018	84,51	41,78	42,73	106,35	103,07	103,25	102,41	0	0,66	4,403	24
17.03.2018	83,56	41,89	41,67	109,72	106,44	106,58	105,7	0	0,74	4,435	24
18.03.2018	83,42	41	42,42	115,15	111,68	111,8	110,93	0,01	0,75	4,741	24
19.03.2018	87,41	47,88	39,53	147,11	142,33	142,7	141,14	0	1,19	5,63	24
20.03.2018	85,41	45,38	40,03	134,37	130,19	130,42	129,18	0	1,01	5,212	24
21.03.2018	84,68	44,45	40,23	127,01	123,08	123,33	122,19	0	0,89	4,951	24
22.03.2018	82,16	43,09	39,07	126,3	122,59	122,84	121,74	0	0,85	4,789	24
23.03.2018	82,33	45,66	36,67	145,92	141,65	142,02	140,63	0	1,02	5,193	24
24.03.2018	81,9	46,23	35,67	146,54	142,28	142,82	141,34	0	0,94	5,074	24
25.03.2018	80,49	42,31	38,18	134,15	130,37	130,59	129,5	0	0,87	4,976	24
Итого:				3725,2	3595,64	3602,3	3564,17	0,09	31,47	155,505	672
Средние:	90,26	46,97	43,29								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824	78069,23	75825,99	76926,66	76091,3	8,83	-265,31	2482,055	17416	0
26/03/1824	81794,45	79421,63	80528,98	79655,47	8,92	-233,84	2637,56	18088	0
Итого:	3725,22	3595,64	3602,32	3564,17	0,09	31,47	155,505	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/  /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167093

Адрес:пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	98,05	51,06	46,99	138,94	133,36	133,62	131,99	0	1,37	6,276	24
27.02.2018	96,63	53,41	43,22	159,85	153,66	154,02	151,97	0	1,69	6,648	24
28.02.2018	98,78	56,63	42,15	178,02	170,8	171,45	168,88	0	1,92	7,214	24
01.03.2018	103	57,13	45,87	162,27	155,19	155,79	153,42	0	1,77	7,144	24
02.03.2018	98,46	48,3	50,16	126,22	121,13	121,16	119,83	0	1,3	6,084	24
03.03.2018	94,54	47,4	47,14	134,28	129,25	129,28	127,91	0	1,34	6,097	24
04.03.2018	92,18	48,49	43,69	147,21	141,9	142,08	140,49	0	1,41	6,205	24
05.03.2018	92,45	50,1	42,35	144,43	139,24	139,51	137,85	0	1,39	5,903	24
06.03.2018	90,39	47,52	42,87	99,95	96,5	96,57	95,52	0	0,98	4,137	24
07.03.2018	95,54	54,27	41,27	170,51	164,01	164,23	162	0	2,01	6,777	24
08.03.2018	97,85	51,2	46,65	144,04	138,29	138,27	136,56	0	1,73	6,464	24
09.03.2018	95,97	50,05	45,92	140,13	134,72	134,7	133,12	0	1,6	6,197	24
10.03.2018	95,42	51,21	44,21	149,03	143,34	143,43	141,68	0	1,66	6,345	24
11.03.2018	97,17	53,71	43,46	169,26	162,61	162,76	160,54	0	2,07	7,083	24
12.03.2018	97,61	53,57	44,04	154,53	148,4	148,61	146,6	0	1,8	6,547	24
13.03.2018	97,07	50,32	46,75	137,92	132,54	132,54	130,95	0	1,59	6,207	24
14.03.2018	92,35	47,21	45,14	128,92	124,26	124,3	122,95	0	1,31	5,612	24
15.03.2018	85,9	42,61	43,29	114,11	110,48	110,52	109,58	0	0,9	4,78	24
16.03.2018	86,06	44,58	41,48	79,55	77,03	77,11	76,4	0	0,63	3,194	24
17.03.2018	85,08	43,27	41,81	125,23	121,34	121,34	120,28	0	1,06	5,074	24
18.03.2018	84,85	42,95	41,9	123,1	119,3	119,34	118,3	0	1	4,998	24
19.03.2018	88,79	50,04	38,75	157,79	152,5	152,73	150,95	0	1,55	5,912	24
20.03.2018	86,73	48,23	38,5	151,18	146,31	146,47	144,86	0	1,45	5,636	24
21.03.2018	86,02	46,98	39,04	139,25	134,85	135	133,57	0	1,28	5,261	24
22.03.2018	83,47	45,82	37,65	138,6	134,43	134,61	133,28	0	1,15	5,06	24
23.03.2018	83,61	48,06	35,55	156,28	151,55	151,86	150,2	0	1,35	5,387	24
24.03.2018	83,05	48,3	34,75	159,52	154,75	155,12	153,41	0	1,34	5,38	24
25.03.2018	81,74	44,36	37,38	139,04	135,02	135,2	133,93	0	1,09	5,045	24
Итого:				3969,1	3826,76	3831,6	3787,02	0	39,74	162,667	672
Средние:	91,74	49,17	42,57								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824	74256,54	72024,19	72877,41	72051,89	71,84	-27,7	2435,445	15877	2
26/03/1824	78225,7	75850,95	76709,03	75838,91	71,84	12,04	2598,112	16549	2
Итого:	3969,16	3826,76	3831,62	3787,02	0	39,74	162,667	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

/ Л.В. Мальцева /

Подпись Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167101

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	96,35	49,31	47,04	97,62	93,85	93,52	92,42	0	1,43	4,42	24
27.02.2018	95,21	51,66	43,55	112,04	107,81	107,43	106,13	0	1,68	4,701	24
28.02.2018	97,32	54,49	42,83	122,11	117,27	117,01	115,4	0	1,87	5,033	24
01.03.2018	101,34	54,56	46,78	112,72	107,94	107,8	106,28	0	1,66	5,065	24
02.03.2018	96,73	46,73	50	87,51	84,07	83,75	82,88	0	1,19	4,209	24
03.03.2018	92,92	46,3	46,62	94,72	91,26	90,87	89,98	0	1,28	4,26	24
04.03.2018	90,77	48,15	42,62	103,07	99,47	99,07	97,99	0	1,48	4,242	24
05.03.2018	90,97	48,53	42,44	100,03	96,54	96,15	95,09	0	1,45	4,101	24
06.03.2018	88,72	45,03	43,69	91,26	88,2	87,83	86,99	0	1,21	3,855	24
07.03.2018	94,02	52,14	41,88	116,44	112,11	111,82	110,4	0	1,71	4,701	24
08.03.2018	96,29	49,56	46,73	99,72	95,86	95,56	94,45	0	1,41	4,486	24
09.03.2018	94,46	49,66	44,8	98,69	94,99	94,71	93,61	0	1,38	4,263	24
10.03.2018	93,96	49,97	43,99	105,32	101,4	101	99,84	0	1,56	4,467	24
11.03.2018	95,73	51,85	43,88	116,63	112,17	111,79	110,37	0	1,8	4,931	24
12.03.2018	96,14	52,1	44,04	108,2	104,04	103,81	102,49	0	1,55	4,592	24
13.03.2018	95,51	49,72	45,79	97,89	94,17	93,86	92,77	0	1,4	4,317	24
14.03.2018	91,08	46,8	44,28	92,14	88,9	88,57	87,66	0	1,24	3,938	24
15.03.2018	84,16	40,57	43,59	76,14	73,83	73,34	72,75	0,02	1,08	3,218	24
16.03.2018	84,45	42,41	42,04	82,36	79,83	79,37	78,67	0	1,16	3,353	24
17.03.2018	83,49	41,72	41,77	81,34	78,9	78,42	77,78	0	1,12	3,294	24
18.03.2018	83,3	41,16	42,14	82,03	79,59	79,08	78,44	0	1,15	3,357	24
19.03.2018	87,33	48,04	39,29	106,96	103,46	103,06	101,97	0,19	1,49	4,067	24
20.03.2018	85,44	46,84	38,6	103,33	100,09	99,68	98,64	0,01	1,45	3,864	24
21.03.2018	84,82	46,44	38,38	96,16	93,18	92,82	91,86	0	1,32	3,578	24
22.03.2018	82,1	44,38	37,72	94,94	92,18	91,73	90,85	0	1,33	3,475	24
23.03.2018	82,31	46,84	35,47	105,48	102,41	101,97	100,91	0	1,5	3,632	24
24.03.2018	81,94	47,08	34,86	109,74	106,52	106,18	105,05	0	1,47	3,717	24
25.03.2018	80,46	43,13	37,33	95,78	93,06	92,59	91,76	0	1,3	3,473	24
Итого:				2790,3	2693,1	2682,7	2653,43	0,22	39,67	114,609	672
Средние:	90,26	47,68	42,57								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:	56482,28	54837,45	54909,67	54331,64	8,53	505,81	1867,402	17415	0
27/03/1824:	59272,65	57530,55	57592,46	56985,07	8,75	545,48	1982,011	18087	0
Итого:	2790,37	2693,1	2682,79	2653,43	0,22	39,67	114,609	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/  /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167097

Адрес:пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5842

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	96,44	49,21	47,23	90,54	87,01	85,68	84,71	0	2,3	4,118	24
27.02.2018	95,25	51,58	43,67	103,42	99,5	98,12	96,9	0	2,6	4,35	24
28.02.2018	97,49	55,32	42,17	119,01	114,27	112,88	111,28	0	2,99	4,824	24
01.03.2018	101,46	55,24	46,22	107,58	103,02	101,76	100,3	0	2,72	4,776	24
02.03.2018	97,03	47,59	49,44	84,94	81,6	80,31	79,46	0,01	2,14	4,042	24
03.03.2018	93,11	46,68	46,43	91,03	87,72	86,32	85,42	0,02	2,3	4,075	24
04.03.2018	90,88	47,25	43,63	98,97	95,51	94,01	93,05	0,01	2,46	4,171	24
05.03.2018	91,08	48,34	42,74	96,25	92,84	91,4	90,39	0,03	2,45	3,974	24
06.03.2018	88,91	45,79	43,12	90	87	85,48	84,62	0,01	2,38	3,753	24
07.03.2018	94,06	53,03	41,03	112,04	107,87	106,11	104,72	0,02	3,15	4,431	24
08.03.2018	96,38	49,58	46,8	93,31	89,68	88,1	87,08	0,02	2,6	4,202	24
09.03.2018	94,51	49	45,51	92,38	88,9	87,39	86,39	0,02	2,51	4,05	24
10.03.2018	94,01	49,89	44,12	97,44	93,83	92,14	91,07	0,01	2,76	4,147	24
11.03.2018	95,85	51,98	43,87	112,14	107,83	105,94	104,58	0,02	3,25	4,739	24
12.03.2018	96,23	52,65	43,58	101,01	97,12	95,57	94,33	0,02	2,79	4,242	24
13.03.2018	95,61	49,92	45,69	92,26	88,73	87,16	86,13	0,02	2,6	4,06	24
14.03.2018	91,17	47,63	43,54	85,75	82,74	81,24	80,35	0,01	2,39	3,605	24
15.03.2018	84,36	42,09	42,27	75,24	72,91	71,53	70,94	0,02	1,97	3,083	24
16.03.2018	84,55	42,57	41,98	78,33	75,93	74,45	73,81	0,01	2,12	3,187	24
17.03.2018	83,59	42,14	41,45	79,77	77,36	75,81	75,18	0,02	2,18	3,205	24
18.03.2018	83,45	42,4	41,05	80,02	77,62	76,08	75,43	0,02	2,19	3,187	24
19.03.2018	87,49	49,91	37,58	107,66	104,12	102,29	101,12	0	3	3,914	24
20.03.2018	85,52	47,17	38,35	100,35	97,19	95,39	94,39	0,01	2,8	3,729	24
21.03.2018	84,85	47,02	37,83	91,67	88,84	87,17	86,29	0,02	2,55	3,36	24
22.03.2018	82,21	45,28	36,93	91,88	89,17	87,55	86,7	0	2,47	3,294	24
23.03.2018	82,4	47,02	35,38	101,34	98,38	96,56	95,58	0,01	2,8	3,482	24
24.03.2018	81,98	47,86	34,12	104,6	101,56	100,09	98,97	0,01	2,59	3,465	24
25.03.2018	80,55	43,83	36,72	94,97	92,28	90,75	89,9	0,01	2,38	3,387	24
Итого:				2673,9	2580,53	2537,2	2509,09	0,35	71,44	108,852	672
Средние:	90,37	48,14	42,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/02/1824	51329,72	49790,19	49325,49	48657,08	2,44	1133,11	1443,402	11680	0
5/03/1824	54003,62	52370,72	51862,77	51166,17	2,79	1204,55	1552,254	12352	0
Итого:	2673,9	2580,53	2537,28	2509,09	0,35	71,44	108,852	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

/  /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167091

Адрес:пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х99DB

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,85	50,55	47,3	69,29	66,53	64,34	63,55	0	2,98	3,15	24
27.02.2018	96,43	53,38	43,05	79,5	76,41	73,95	72,99	0	3,42	3,296	24
28.02.2018	98,47	56,63	41,84	88,73	85,16	82,5	81,25	0	3,91	3,571	24
01.03.2018	102,78	57,05	45,73	80,25	76,79	74,44	73,31	0	3,48	3,523	24
02.03.2018	98,38	48,08	50,3	61,73	59,25	57,3	56,67	0	2,58	2,985	24
03.03.2018	94,31	47,93	46,38	67,89	65,35	63,18	62,48	0	2,87	3,035	24
04.03.2018	92	49,08	42,92	74,52	71,87	69,47	68,68	0	3,19	3,087	24
05.03.2018	92,31	49,65	42,66	70,71	68,16	65,95	65,17	0	2,99	2,911	24
06.03.2018	90,17	46,43	43,74	65,28	63,03	60,91	60,3	0	2,73	2,758	24
07.03.2018	95,35	52,7	42,65	77,76	74,78	72,41	71,48	0	3,3	3,193	24
08.03.2018	97,58	51,45	46,13	68,74	66,02	63,91	63,11	0	2,91	3,048	24
09.03.2018	95,8	51,4	44,4	70,16	67,47	65,34	64,52	0	2,95	3	24
10.03.2018	95,28	51,13	44,15	75,19	72,31	70	69,13	0	3,18	3,199	24
11.03.2018	96,9	54,57	42,33	85,65	82,29	79,7	78,57	0	3,72	3,491	24
12.03.2018	97,38	54,74	42,64	76,49	73,49	71,23	70,21	0	3,28	3,142	24
13.03.2018	96,98	51,28	45,7	69,6	66,89	64,74	63,92	0	2,97	3,059	24
14.03.2018	92,42	48,51	43,91	63,02	60,76	58,81	58,14	0	2,62	2,669	24
15.03.2018	85,84	42,02	43,82	54,8	53,05	51,3	50,87	0	2,18	2,324	24
16.03.2018	85,99	43,22	42,77	57,03	55,21	53,4	52,97	0	2,24	2,363	24
17.03.2018	84,97	42,61	42,36	59,45	57,64	55,68	55,21	0	2,43	2,44	24
18.03.2018	84,78	42,54	42,24	59,91	58,05	56,11	55,64	0	2,41	2,45	24
19.03.2018	88,52	48,59	39,93	71,2	68,84	66,57	65,85	0	2,99	2,749	24
20.03.2018	86,61	49,42	37,19	75,81	73,38	70,98	70,16	0	3,22	2,729	24
21.03.2018	86,05	47,84	38,21	67,72	65,57	63,46	62,78	0	2,79	2,508	24
22.03.2018	83,35	45,82	37,53	70,13	68,02	65,75	65,12	0	2,9	2,553	24
23.03.2018	83,42	48,65	34,77	79,43	77,05	74,51	73,67	0	3,38	2,679	24
24.03.2018	82,9	48,27	34,63	77,95	75,61	73,2	72,39	0	3,22	2,622	24
25.03.2018	81,58	44,71	36,87	68,88	66,89	64,66	64,05	0	2,84	2,467	24
Итого:				1986,8	1915,87	1853,8	1832,19	0	83,68	81,001	672
Средние:	91,85	49,6	42,25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
/02/1824:	27814,2	26930,84	26366,66	26046,1	0,02	884,74	939,227	10693	0
/03/1824:	29801,02	28846,71	28220,46	27878,29	0,02	968,42	1020,228	11365	0
Итого:	1986,82	1915,87	1853,8	1832,19	0	83,68	81,001	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/ Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167089

Адрес:пр.Краснопольский 9-а

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6D30

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.02.2018	96,28	51,64	44,64	58,02	55,79	56,39	55,69	0	0,1	2,494	24
27.02.2018	95,02	55,65	39,37	66,66	64,14	64,54	63,64	0	0,5	2,531	24
28.02.2018	97,2	59,49	37,71	77,86	74,77	75,39	74,17	0	0,6	2,822	24
01.03.2018	101,09	60,28	40,81	68,46	65,59	66,55	65,44	0	0,15	2,681	24
02.03.2018	96,87	50,89	45,98	52,87	50,79	51,44	50,79	0	0	2,338	24
03.03.2018	92,94	51,01	41,93	56,76	54,69	54,97	54,28	0	0,41	2,296	24
04.03.2018	90,67	50,49	40,18	63,42	61,21	61,3	60,58	0	0,63	2,46	24
05.03.2018	90,87	51,9	38,97	60,95	58,82	58,87	58,14	0	0,68	2,292	24
06.03.2018	88,75	49,11	39,64	55	53,15	53,08	52,48	0	0,67	2,107	24
07.03.2018	93,62	56,33	37,29	69,25	66,7	66,9	65,91	0	0,79	2,489	24
08.03.2018	96,14	52,7	43,44	58,07	55,84	56,38	55,64	0	0,2	2,428	24
09.03.2018	94,29	52,55	41,74	58,03	55,91	56,23	55,54	0,01	0,37	2,334	24
10.03.2018	93,82	54,37	39,45	63,91	61,58	61,81	60,96	0	0,62	2,43	24
11.03.2018	95,58	57,62	37,96	74,7	71,83	72,26	71,14	0	0,69	2,73	24
12.03.2018	96,06	55,99	40,07	67,42	64,82	65,33	64,38	0	0,44	2,601	24
13.03.2018	95,43	52,8	42,63	59,97	57,67	58,17	57,41	0	0,26	2,462	24
14.03.2018	91,12	50,97	40,15	58,11	56,06	56,16	55,43	0,01	0,63	2,254	24
15.03.2018	84,32	45,24	39,08	47,45	46,01	45,67	45,26	0	0,75	1,796	24
16.03.2018	84,49	45,57	38,92	49,83	48,3	47,95	47,51	0	0,79	1,878	24
17.03.2018	83,58	46,35	37,23	51,71	50,14	49,68	49,14	0	1	1,865	24
18.03.2018	83,37	46,5	36,87	51,25	49,74	49,23	48,72	0	1,02	1,833	24
19.03.2018	87,23	52,55	34,68	69,24	66,98	66,53	65,65	0	1,33	2,323	24
20.03.2018	85,3	50,27	35,03	66,05	64	63,43	62,69	0	1,31	2,24	24
21.03.2018	84,81	49,98	34,83	64,04	62,08	61,47	60,73	0	1,35	2,164	24
22.03.2018	82,17	48,14	34,03	62,5	60,66	59,9	59,25	0	1,41	2,064	24
23.03.2018	82,3	50,09	32,21	72,12	69,99	69,04	68,24	0	1,75	2,254	24
24.03.2018	81,88	51,87	30,01	74,53	72,35	71,23	70,36	0	1,99	2,171	24
25.03.2018	80,43	46,88	33,55	62,4	60,66	59,72	59,11	0	1,55	2,034	24
Итого:				1740,5	1680,27	1679,6	1658,28	0,02	21,99	64,371	672
Средние:	90,34	52,05	38,29								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/02/1824:	9616,98	9301,66	9274,67	9158,91	0,97	142,75	333,79	3660	0
27/03/1824:	11357,56	10981,93	10954,29	10817,19	0,99	164,74	398,161	4332	0
Итого:	1740,58	1680,27	1679,62	1658,28	0,02	21,99	64,371	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:5487

Адрес:пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mтвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	96,59	50,52	46,07	57,27	55,03	52,81	52,21	0,02	2,82	2,539	24
27.02.2018	95,32	52,76	42,56	65,36	62,86	60,37	59,57	0,01	3,29	2,679	24
28.02.2018	97,42	56	41,42	75,16	72,18	69,41	68,39	0,01	3,79	2,995	24
01.03.2018	101,38	56,57	44,81	67,55	64,66	62,22	61,28	0,23	3,38	2,907	24
02.03.2018	97,19	49,31	47,88	52,04	49,99	47,77	47,22	0,13	2,77	2,397	24
03.03.2018	93,18	48,78	44,4	56,28	54,23	51,8	51,21	0,13	3,02	2,41	24
04.03.2018	90,92	49,71	41,21	62,03	59,88	57,23	56,56	0,1	3,32	2,47	24
05.03.2018	91,04	50,41	40,63	58,39	56,36	53,91	53,29	0,11	3,07	2,292	24
06.03.2018	89,01	48,27	40,74	54,88	53,02	50,74	50,18	0,09	2,84	2,162	24
07.03.2018	93,74	52,98	40,76	67,8	65,3	62,64	61,84	0,09	3,46	2,665	24
08.03.2018	96,31	50,19	46,12	56,76	54,54	52,27	51,61	0,1	2,93	2,52	24
09.03.2018	94,53	51,02	43,51	58,52	56,32	53,98	53,33	0,09	2,99	2,454	24
10.03.2018	94,05	51,18	42,87	62,39	60,09	57,54	56,82	0,09	3,27	2,577	24
11.03.2018	95,66	53,76	41,9	70,57	67,87	65,15	64,27	0,09	3,6	2,849	24
12.03.2018	96,23	54,75	41,48	65,38	62,84	60,38	59,54	0,11	3,3	2,609	24
13.03.2018	95,67	51,97	43,7	58,17	55,95	53,6	52,92	0,12	3,03	2,449	24
14.03.2018	91,5	51,37	40,13	57,74	55,7	53,35	52,67	0,11	3,03	2,235	24
15.03.2018	84,64	47,54	37,1	46,57	45,15	43,1	42,62	0,12	2,53	1,675	24
16.03.2018	84,76	47,43	37,33	49,32	47,81	45,66	45,17	0,11	2,64	1,785	24
17.03.2018	83,8	47,63	36,17	50,41	48,84	46,72	46,24	0,11	2,6	1,764	24
18.03.2018	83,7	46,51	37,19	52,87	51,28	49	48,48	0,12	2,8	1,906	24
19.03.2018	87,66	45,07	42,59	68,21	65,98	62,89	62,31	0,08	3,67	2,807	24
20.03.2018	85,8	46,77	39,03	62,82	60,82	58,14	57,56	0,07	3,26	2,369	24
21.03.2018	84,87	50,5	34,37	60,78	58,92	56,5	55,82	0,04	3,1	2,026	24
22.03.2018	82,3	49,01	33,29	60,8	59,02	56,64	56	0,05	3,02	1,967	24
23.03.2018	82,34	53,28	29,06	67,24	65,27	62,87	62,04	0,07	3,23	1,897	24
24.03.2018	81,95	66,36	15,59	95,21	92,42	89,81	88,02	0,63	4,4	1,442	24
25.03.2018	80,85	55,82	25,03	113,27	110,07	106,38	104,84	0,06	5,23	2,757	24
Итого:				1773,7	1712,4	1642,8	1622,01	3,09	90,39	65,604	672
Средние:	90,2	51,91	38,29								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:	5741,97	5531,65	5296,73	5233,72	1,5	297,93	236,868	2246	0
27/03/1824:	7515,76	7244,05	6939,61	6855,73	4,59	388,32	302,472	2918	0
Итого:	1773,79	1712,4	1642,88	1622,01	3,09	90,39	65,604	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

1 /Л.В. Мальцева/ 26.03.2018г
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167085

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.02.2018	96,93	51,48	45,45	47,69	45,84	45,28	44,73	0	1,11	2,089	24
27.02.2018	95,59	52,86	42,73	52,54	50,56	49,99	49,33	0,01	1,23	2,165	24
28.02.2018	97,69	55,53	42,16	59,02	56,69	56,15	55,34	0	1,35	2,395	24
01.03.2018	101,64	55,92	45,72	54,28	51,98	51,5	50,72	0	1,26	2,382	24
02.03.2018	97,6	49,74	47,86	43,01	41,27	40,85	40,34	0,01	0,93	1,979	24
03.03.2018	93,48	49,38	44,1	47,08	45,34	44,81	44,29	0	1,05	2,002	24
04.03.2018	91,2	49,46	41,74	51,39	49,56	48,97	48,38	0	1,18	2,071	24
05.03.2018	91,42	50,58	40,84	49,66	47,9	47,35	46,8	0	1,1	1,96	24
06.03.2018	89,36	48,91	40,45	45,86	44,33	43,74	43,25	0,01	1,08	1,795	24
07.03.2018	94,14	53,07	41,07	55,36	53,31	52,74	52,06	0	1,25	2,191	24
08.03.2018	96,69	51,46	45,23	46,73	44,9	44,36	43,79	0	1,11	2,034	24
09.03.2018	94,87	51,64	43,23	47,36	45,59	45,06	44,49	0,01	1,1	1,974	24
10.03.2018	94,39	50,15	44,24	51,3	49,39	48,76	48,19	0	1,2	2,19	24
11.03.2018	96,04	50,79	45,25	58,37	56,1	55,42	54,75	0	1,35	2,544	24
12.03.2018	96,53	51,73	44,8	53,48	51,39	50,8	50,14	0	1,25	2,306	24
13.03.2018	96	49,39	46,61	48,15	46,29	45,68	45,16	0,01	1,13	2,159	24
14.03.2018	91,59	48,26	43,33	44,87	43,27	42,69	42,24	0,01	1,03	1,878	24
15.03.2018	84,99	46,58	38,41	39,16	37,96	37,42	37,06	0,03	0,9	1,462	24
16.03.2018	85,12	46,72	38,4	40,9	39,62	39,07	38,65	0	0,97	1,524	24
17.03.2018	84,14	47,02	37,12	43,11	41,8	41,24	40,76	0	1,04	1,553	24
18.03.2018	84,03	47,72	36,31	43,55	42,21	41,7	41,22	0	0,99	1,534	24
19.03.2018	87,71	50,58	37,13	52,96	51,22	50,66	50,07	0	1,15	1,902	24
20.03.2018	85,75	49,45	36,3	50,33	48,73	48,17	47,62	0	1,11	1,767	24
21.03.2018	85,16	49,51	35,65	48,75	47,24	46,65	46,08	0	1,16	1,685	24
22.03.2018	82,67	48,03	34,64	48,91	47,48	46,88	46,36	0	1,12	1,643	24
23.03.2018	82,71	49,33	33,38	53,07	51,49	50,91	50,35	0	1,14	1,716	24
24.03.2018	82,19	50,94	31,25	53,36	51,83	51,27	50,63	0	1,2	1,618	24
25.03.2018	80,89	48,01	32,88	49,84	48,4	47,82	47,31	0	1,09	1,591	24
Итого:				1380	1331,69	1315,9	1300,11	0,09	31,58	54,109	672
Средние:	90,92	50,31	40,61								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/02/1824	35857	34807,63	34650,91	34221,57	642,55	586,06	1051,274	19574	0
27/03/1824	37237,09	36139,32	35966,85	35521,68	642,64	617,64	1105,383	20246	0
Итого:	1380,09	1331,69	1315,94	1300,11	0,09	31,58	54,109	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

Договор N: 3440167285

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
2.2.2018	97,12	56,03	41,09	248,43	238,66	238,4	234,92	0,02	3,74	9,826	24
2.2.2018	95,72	56,51	39,21	265,26	255,09	254,41	250,68	0,01	4,41	10,017	24
2.2.2018	97,81	57,81	40	272,14	261,31	260,8	256,78	0,01	4,53	10,475	24
2.2.2018	101,75	58,42	43,33	261,19	250,04	249,93	246	0,02	4,04	10,86	24
2.2.2018	97,95	56,69	41,26	243,6	233,9	233,4	229,95	0,01	3,95	9,67	24
2.2.2018	93,69	54,05	39,64	243,01	234,06	232,85	229,68	0,02	4,38	9,289	24
2.2.2018	91,3	53,36	37,94	253,6	244,68	243,19	239,98	0,01	4,7	9,295	24
2.2.2018	91,57	54,47	37,1	253,86	244,88	243,73	240,37	0,01	4,51	9,098	24
2.2.2018	89,57	52,63	36,94	238,65	230,5	230	227,03	0,01	3,47	8,522	24
2.2.2018	94,44	55,57	38,87	252,46	243,03	242,51	239,02	0	4,01	9,461	24
2.2.2018	96,83	56,37	40,46	247,12	237,46	237,61	234,11	0	3,35	9,624	24
2.2.2018	94,99	55,65	39,34	239,26	230,21	229,9	226,59	0	3,62	9,069	24
2.2.2018	94,52	55,73	38,79	254,57	245,02	244,2	240,7	0	4,32	9,519	24
2.2.2018	96,07	56,25	39,82	269,98	259,58	258,79	255,03	0	4,55	10,352	24
2.2.2018	96,52	57,2	39,32	262,35	252,18	251,86	248,06	0	4,12	9,935	24
2.2.2018	96,2	56,62	39,58	247,03	237,48	237,31	233,79	0	3,69	9,418	24
2.2.2018	91,53	54,11	37,42	237,72	229,26	228,67	225,55	0	3,71	8,585	24
2.2.2018	85,16	50,95	34,21	218,93	212,12	210,83	208,27	0	3,85	7,258	24
2.2.2018	85,28	50,75	34,53	211,29	204,69	203,32	200,87	0	3,82	7,07	24
2.2.2018	84,28	50,41	33,87	221,16	214,39	212,9	210,38	0	4,01	7,264	24
2.2.2018	84,11	49,72	34,39	217,43	210,81	209,23	206,78	0	4,03	7,251	24
2.2.2018	87,73	52,75	34,98	241,6	233,66	232,38	229,37	0	4,29	8,176	24
2.2.2018	85,82	51,83	33,99	260,53	252,29	250,82	247,69	0	4,6	8,58	24
2.2.2018	85,14	51,78	33,36	247,53	239,81	238,43	235,43	0	4,38	8,002	24
2.2.2018	82,83	50,96	31,87	246,52	239,21	237,66	234,78	0	4,43	7,624	24
2.2.2018	82,82	51,98	30,84	261,71	253,94	252,44	249,28	0	4,66	7,833	24
2.2.2018	82,05	51,56	30,49	274,03	266,02	264,38	261,11	0	4,91	8,11	24
2.2.2018	80,98	50	30,98	249,2	242,1	240,44	237,62	0	4,48	7,499	24
2.2.2018				6940,1	6696,38	6670,3	6579,82	0,12	116,56	247,682	672
2.2.2018	90,84	53,93	36,91								

V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
36896,65	35678,92	35552,92	35107,8	6,53	571,12	1280,793	4094	1
43836,81	42375,3	42223,31	41687,62	6,65	687,68	1528,475	4766	1
6940,16	6696,38	6670,39	6579,82	0,12	116,56	247,682	672	0

Директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди"

Договор N:3440167287

Адрес:пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВ4АD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	97,33	54,4	42,93	132,59	127,37	127,01	125,27	103,57	2,1	5,478	24
27.02.2018	95,97	56,11	39,86	147,39	141,72	141,57	139,52	117,62	2,2	5,657	24
28.02.2018	98,13	59,18	38,95	165,81	159,16	159,42	156,85	16,04	2,31	6,213	24
01.03.2018	102,14	60,74	41,4	159,01	152,18	152,56	149,97	0	2,21	6,321	24
02.03.2018	98,12	53,73	44,39	131,74	126,48	126,11	124,4	37,61	2,08	5,625	24
03.03.2018	93,91	53,78	40,13	139,69	134,52	134,2	132,39	105,91	2,13	5,405	24
04.03.2018	91,52	53,68	37,84	148,12	142,89	142,59	140,74	112,18	2,15	5,412	24
05.03.2018	91,78	53,16	38,62	140,07	135,11	134,7	132,94	104,13	2,17	5,226	24
06.03.2018	89,7	51,51	38,19	132,32	127,8	127,29	125,74	95,52	2,06	4,886	24
07.03.2018	94,54	58,38	36,16	162,98	156,88	157,09	154,61	16,34	2,27	5,683	24
08.03.2018	97,09	56,2	40,89	139,67	134,17	134,05	132,09	35,18	2,08	5,496	24
09.03.2018	95,25	55,12	40,13	136,69	131,49	131,25	129,41	104,48	2,08	5,282	24
10.03.2018	94,76	54,95	39,81	144,02	138,58	138,34	136,43	111,1	2,15	5,526	24
11.03.2018	96,39	57,38	39,01	156,66	150,61	150,58	148,29	5,4	2,32	5,887	24
12.03.2018	96,9	58,59	38,31	155,3	149,21	149,35	147,03	0	2,18	5,729	24
13.03.2018	96,48	56,47	40,01	144,73	139,1	138,97	136,93	34,68	2,17	5,579	24
14.03.2018	92,06	53,91	38,15	134,91	130,06	129,71	127,95	56,49	2,11	4,966	24
15.03.2018	85,27	49,27	36	117,84	114,13	113,35	112,05	78,31	2,08	4,111	24
16.03.2018	85,35	48,27	37,08	114,2	110,62	109,66	108,48	74,2	2,14	4,102	24
17.03.2018	84,36	47,14	37,22	112,57	109,12	108,12	106,96	71,17	2,16	4,06	24
18.03.2018	84,2	46,42	37,78	113,98	110,48	109,46	108,35	71,13	2,13	4,177	24
19.03.2018	88,07	54,22	33,85	149,83	144,86	144,48	142,5	82,42	2,36	4,905	24
20.03.2018	86,11	52,23	33,88	146,85	142,18	141,65	139,85	107,53	2,33	4,82	24
21.03.2018	85,37	50,82	34,55	138,14	133,81	133,15	131,53	97,45	2,28	4,626	24
22.03.2018	82,99	49,78	33,21	136,67	132,59	131,89	130,36	93,95	2,23	4,405	24
23.03.2018	82,98	50,67	32,31	144,3	140,01	139,42	137,76	101,25	2,25	4,525	24
24.03.2018	82,42	52,27	30,15	160,53	155,79	155,5	153,53	116,19	2,26	4,698	24
25.03.2018	81,13	49,46	31,67	140,81	136,77	136,14	134,6	95,24	2,17	4,331	24
Итого:				3947,4	3807,69	3797,6	3746,53	2045	61,16	143,131	672
Средние:	91,08	53,49	37,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824	41087,12	39933,81	40097,53	39558,94	12429,76	374,87	1039,312	8335	4
01/03/1824	45034,54	43741,5	43895,14	43305,47	14474,85	436,03	1182,443	9007	4
Итого:	3947,42	3807,69	3797,61	3746,53	2045,09	61,16	143,131	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

26.03.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167087

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.02.2018	96,76	45,91	50,85	63,85	61,36	59,33	58,76	0	2,6	3,121	24
27.02.2018	95,41	47,72	47,69	72,46	69,71	67,48	66,76	0	2,95	3,327	24
28.02.2018	97,48	52,66	44,82	84,03	80,69	78,33	77,31	0	3,38	3,624	24
01.03.2018	101,54	52,4	49,14	72,77	69,67	67,61	66,73	0	2,94	3,431	24
02.03.2018	97,49	44,75	52,74	57,81	55,52	53,66	53,16	0	2,36	2,93	24
03.03.2018	93,48	44,43	49,05	61,49	59,25	57,26	56,74	0	2,51	2,907	24
04.03.2018	91,11	44,2	46,91	65,43	63,12	61,05	60,48	0	2,64	2,962	24
05.03.2018	91,32	44,57	46,75	63,21	60,97	58,99	58,4	0	2,57	2,852	24
06.03.2018	89,33	43,55	45,78	62,3	60,18	58,18	57,62	0	2,56	2,757	24
07.03.2018	94,2	49,04	45,16	74,23	71,47	69,27	68,49	0	2,98	3,231	24
08.03.2018	96,75	47,06	49,69	63,31	60,84	58,87	58,27	0	2,57	3,027	24
09.03.2018	94,89	45,83	49,06	62,87	60,49	58,52	57,93	0	2,56	2,973	24
10.03.2018	94,35	47,53	46,82	69,06	66,49	64,37	63,65	0	2,84	3,114	24
11.03.2018	95,97	50,07	45,9	78,65	75,64	73,33	72,47	0	3,17	3,479	24
12.03.2018	96,48	49,03	47,45	68,79	66,12	64,07	63,34	0	2,78	3,142	24
13.03.2018	96,01	46,4	49,61	61,99	59,61	57,66	57,09	0	2,52	2,961	24
14.03.2018	91,42	44,22	47,2	60,14	58,03	56,08	55,56	0,17	2,47	2,738	24
15.03.2018	84,93	40,21	44,72	52,03	50,4	48,66	48,33	0	2,07	2,255	24
16.03.2018	85,05	40,56	44,49	52,39	50,76	49	48,63	0	2,13	2,257	24
17.03.2018	84,09	40,17	43,92	55,02	53,35	51,49	51,13	0	2,22	2,342	24
18.03.2018	83,91	39,73	44,18	55,76	54,07	52,15	51,79	0	2,28	2,389	24
19.03.2018	87,57	46,79	40,78	72,73	70,36	68,1	67,4	0	2,96	2,87	24
20.03.2018	85,65	45,13	40,52	69,72	67,52	65,34	64,72	0	2,8	2,735	24
21.03.2018	85,07	44,24	40,83	64,31	62,31	60,24	59,68	0	2,63	2,542	24
22.03.2018	82,55	42,13	40,42	65,14	63,22	61,08	60,54	0	2,68	2,557	24
23.03.2018	82,62	46,07	36,55	75,22	73,01	70,7	69,99	0	3,02	2,669	24
24.03.2018	82,1	45,8	36,3	74,59	72,43	70,12	69,41	0	3,02	2,629	24
25.03.2018	80,81	42,11	38,7	64,29	62,45	60,37	59,86	0	2,59	2,416	24
Итого:				1843,5	1779,04	1721,3	1704,24	0,17	74,8	80,237	672
Средние:	90,85	45,76	45,09								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/1824:	24897,76	24160,1	23553,01	23299,63	2	860,47	836,287	10211	0
27/03/1824:	26741,35	25939,14	25274,32	25003,87	2,17	935,27	916,524	10883	0
Итого:	1843,59	1779,04	1721,31	1704,24	0,17	74,8	80,237	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись / Л.В. Мальцева /
Ф.И.О.

26.03.2018