

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
30/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: УК Домоуправ

Договор N: 8848

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
30.12.2017	83,15	42,27	40,88	84,67	82,14	82,89	82,2	----	-0,06	3,359	24
31.12.2017	89,18	52,97	36,21	142,12	137,3	139,11	137,32	----	-0,02	4,975	24
01.01.2018	95,16	57,52	37,64	144,5	139,04	141,21	139,04	----	0	5,243	24
02.01.2018	94,41	55,81	38,6	137,17	132,05	134,02	132,13	----	-0,08	5,1	24
03.01.2018	94,08	54,97	39,11	132,98	128,02	129,88	128,06	----	-0,04	5,013	24
04.01.2018	94,32	56,38	37,94	144,59	139,2	141,32	139,25	----	-0,05	5,29	24
05.01.2018	97,25	57,06	40,19	142,55	136,9	139,09	137	----	-0,1	5,514	24
06.01.2018	97,64	56,14	41,5	135,78	130,39	132,38	130,46	----	-0,07	5,421	24
07.01.2018	98,62	56,63	41,99	137,42	131,88	133,94	131,93	----	-0,05	5,548	24
08.01.2018	97,32	55,24	42,08	125,9	120,94	122,77	121,02	----	-0,08	5,102	24
09.01.2018	92,65	50,64	42,01	116,71	112,51	113,92	112,56	----	-0,05	4,73	24
10.01.2018	93,1	52,32	40,78	124,38	119,85	121,46	119,91	----	-0,06	4,891	24
11.01.2018	93,26	53,79	39,47	134,02	129,11	130,94	129,17	----	-0,06	5,101	24
12.01.2018	98,96	60,06	38,9	159,16	152,67	155,38	152,78	----	-0,11	5,951	24
13.01.2018	105,31	60,93	44,38	147,61	140,94	143,52	141,07	----	-0,13	6,275	24
14.01.2018	102,67	56,52	46,15	132,91	127,21	129,18	127,31	----	-0,1	5,887	24
15.01.2018	98,54	56,37	42,17	135,62	130,14	132,22	130,3	----	-0,16	5,502	24
16.01.2018	98,47	55,15	43,32	128,22	123,05	124,93	123,15	----	-0,1	5,34	24
17.01.2018	98,72	55,57	43,15	130,03	124,76	126,7	124,87	----	-0,11	5,394	24
18.01.2018	98,87	57,97	40,9	142,87	137,07	139,36	137,19	----	-0,12	5,617	24
19.01.2018	99,72	59,11	40,61	149,44	143,32	145,75	143,4	----	-0,08	5,833	24
20.01.2018	103,49	61,13	42,36	155,9	149,05	151,81	149,22	----	-0,17	6,329	24
21.01.2018	103,4	60,75	42,65	156,18	149,36	152,06	149,5	----	-0,14	6,39	24
22.01.2018	106,17	63,41	42,76	162,34	154,89	157,96	155,09	----	-0,2	6,644	24
23.01.2018	111,38	65,15	46,23	162,73	154,62	157,85	154,82	----	-0,2	7,174	24
24.01.2018	111,2	65,85	45,35	165,66	157,43	160,78	157,64	----	-0,21	7,169	24
25.01.2018	110,41	64,45	45,96	158,47	150,7	153,78	150,88	----	-0,18	6,956	24
Итого:				3789,9	3634,54	3694,2	3637,27	----	-2,73	151,748	648
Средние:	98,79	57,19	41,6								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
29/12/1724:	47,99	46,57	46,98	46,6	0	-0,03	1,945	15	0
25/01/1824:	3837,92	3681,11	3741,19	3683,87	0	-2,76	153,693	663	0
Итого:	3789,93	3634,54	3694,21	3637,27	0	-2,73	151,748	648	0

в результате обнуления прибора с 25 по 29 рассчитываем по среднему

744-648=96 час

151,748/648=0,234 Гкал/час

96*0,234=22,48 Гкал


151,748+22,48=174,228 Гкал.

Представитель абонента

Директор ООО Управляющая Компания "Домоуправ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись



Подпись

/С.А. Шевченко/

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 5487
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х7Е04 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч
26.12.2017	91,81	50,93	40,88	99	95,47	93,96	92,83	0	2,64	4,542	24
27.12.2017	92,11	50,75	41,36	99,29	95,74	94,22	93,07	0	2,67	4,611	24
28.12.2017	86,35	45,9	40,45	83,46	80,77	79,45	78,66	0	2,11	3,797	24
29.12.2017	81,2	41,77	39,43	72,64	70,57	69,29	68,75	0	1,82	3,237	24
30.12.2017	81,66	41,35	40,31	74,79	72,62	71,22	70,66	0	1,96	3,403	24
31.12.2017	87,18	47,92	39,26	109,23	105,7	103,69	102,55	0	3,15	4,827	24
01.01.2018	93,63	53,13	40,5	96,22	92,66	91,26	90,08	0	2,58	4,371	24
02.01.2018	92,41	50,59	41,82	96,25	92,79	91,27	90,18	0	2,61	4,518	24
03.01.2018	92,14	49,58	42,56	96,39	92,97	91,33	90,3	0	2,67	4,604	24
04.01.2018	92,49	50,96	41,53	100,56	96,92	95,32	94,15	0	2,77	4,685	24
05.01.2018	95,43	50,26	45,17	93,94	90,38	88,85	87,79	0	2,59	4,752	24
06.01.2018	95,98	50,28	45,7	91,96	88,4	86,98	85,94	0	2,46	4,704	24
07.01.2018	96,86	50,76	46,1	91,95	88,34	86,95	85,91	0	2,43	4,743	24
08.01.2018	95,83	48,83	47	86,95	83,6	82,25	81,34	0	2,26	4,575	24
09.01.2018	90,97	47,25	43,72	85,68	82,69	81,24	80,39	0	2,3	4,206	24
10.01.2018	91,33	48,41	42,92	90,54	87,33	85,83	84,88	0	2,45	4,362	24
11.01.2018	91,58	49,4	42,18	96,07	92,66	91,06	90,02	0	2,64	4,551	24
12.01.2018	97,58	56,12	41,46	112,32	107,91	106,34	104,79	0	3,12	5,212	24
13.01.2018	103,63	56,61	47,02	103,19	98,62	97,46	95,97	0	2,65	5,409	24
14.01.2018	100,66	51,36	49,3	95,77	91,77	90,53	89,41	0	2,36	5,272	24
15.01.2018	96,66	51,63	45,03	96,42	92,63	91,46	90,3	0	2,33	4,856	24
16.01.2018	96,88	51,73	45,15	93,54	89,89	88,74	87,63	0	2,26	4,728	24
17.01.2018	97,26	50,89	46,37	91,78	88,14	87	85,94	0	2,2	4,761	24
18.01.2018	97,14	53,36	43,78	100,13	96,21	95	93,76	0	2,45	4,905	24
19.01.2018	98,18	55,75	42,43	105,2	100,98	99,84	98,41	0	2,57	4,992	24
20.01.2018	101,52	58,51	43,01	113,92	109,09	107,97	106,26	0	2,83	5,469	24
21.01.2018	101,86	54,47	47,39	104,63	100,17	98,94	97,56	0	2,61	5,534	24
22.01.2018	105,96	59,93	46,03	115,22	109,95	108,86	107,06	0	2,89	5,903	24
23.01.2018	109,29	62,85	46,44	120,47	114,68	113,66	111,61	0	3,07	6,216	24
24.01.2018	108,85	61,95	46,9	115,73	110,19	109,23	107,3	0	2,89	6,031	24
25.01.2018	107,42	60,15	47,27	113,77	108,47	107,39	105,57	0	2,9	5,985	24
Итого:				3047	2928,31	2886,5	2849,07	0	79,24	149,761	744
Средние:	96,49	52,57	43,92								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
5/12/1724:0	47044,57	45770,48	45504,74	45002,19	8,29	768,29	1580,999	15565	0
5/01/1824:0	50091,58	48698,79	48391,33	47851,26	8,29	847,53	1730,76	16309	0
Итого:	3047,01	2928,31	2886,59	2849,07	0	79,24	149,761	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись



Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167087
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х6222 ПО 2.7


	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.12.2017	92,29	48,58	43,71	73,65	71,01	68,87	68,11	0	2,9	3,106	24
27.12.2017	92,59	48,04	44,55	74,01	71,34	69,16	68,4	0	2,94	3,18	24
28.12.2017	86,82	43,89	42,93	62,34	60,34	58,42	57,88	0	2,46	2,59	24
29.12.2017	81,79	40,26	41,53	54,22	52,66	50,9	50,49	0	2,17	2,187	24
30.12.2017	82,26	40,15	42,11	54,47	52,89	51,13	50,73	0	2,16	2,229	24
31.12.2017	87,57	45,52	42,05	76,03	73,54	71,27	70,59	0	2,95	3,093	24
01.01.2018	94,19	50,64	43,55	72,38	69,67	67,66	66,84	0	2,83	3,039	24
02.01.2018	92,94	49,75	43,19	74,37	71,64	69,56	68,75	0	2,89	3,1	24
03.01.2018	92,67	49,38	43,29	71,82	69,23	67,17	66,39	0	2,84	3	24
04.01.2018	92,97	49,83	43,14	74,28	71,56	69,49	68,71	0	2,85	3,092	24
05.01.2018	95,96	48,49	47,47	69,62	66,99	64,91	64,18	0	2,81	3,185	24
06.01.2018	96,56	47,7	48,86	68,44	65,79	63,77	63,07	0	2,72	3,217	24
07.01.2018	97,45	49,08	48,37	67,34	64,66	62,74	62,03	0	2,63	3,132	24
08.01.2018	96,44	47,33	49,11	65,06	62,54	60,61	59,94	0	2,6	3,076	24
09.01.2018	91,56	45,3	46,26	64,16	61,89	59,96	59,39	0	2,5	2,865	24
10.01.2018	91,86	45,53	46,33	67,33	64,94	62,92	62,3	0	2,64	3,01	24
11.01.2018	92,1	47,58	44,52	71	68,47	66,41	65,73	0	2,74	3,051	24
12.01.2018	98,07	53,6	44,47	80,79	77,57	75,42	74,42	0	3,15	3,457	24
13.01.2018	104,23	53,67	50,56	75,22	71,85	69,83	68,88	0	2,97	3,643	24
14.01.2018	101,26	49,21	52,05	71,3	68,29	66,2	65,44	0	2,85	3,562	24
15.01.2018	97,29	49,27	48,02	71,57	68,76	66,67	65,92	0	2,84	3,304	24
16.01.2018	97,5	48,54	48,96	65,66	63,08	61,1	60,42	0	2,66	3,091	24
17.01.2018	97,93	48,32	49,61	66,29	63,64	61,65	60,96	0	2,68	3,16	24
18.01.2018	97,71	51,35	46,36	74,82	71,83	69,71	68,84	0	2,99	3,336	24
19.01.2018	98,73	53,48	45,25	78,46	75,27	73,13	72,15	0	3,12	3,415	24
20.01.2018	102,06	56,13	45,93	85,83	82,15	79,92	78,73	0	3,42	3,781	24
21.01.2018	102,44	52,72	49,72	78,76	75,37	73,15	72,19	0	3,18	3,757	24
22.01.2018	106,56	57,1	49,46	86,11	82,15	79,91	78,72	0	3,43	4,072	24
23.01.2018	109,85	60,02	49,83	90,64	86,23	84,01	82,61	0	3,62	4,314	24
24.01.2018	109,41	58,9	50,51	88,11	83,86	81,65	80,34	0	3,52	4,25	24
25.01.2018	107,96	57,73	50,23	87,07	82,98	80,74	79,49	0	3,49	4,181	24
Итого:				2261,1	2172,19	2108	2082,64	0	89,55	101,475	744
Средние:	97,1	50,43	46,67								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
5/12/1724:	20488,52	19919,09	19440,57	19234,12	1,99	684,97	639,587	8723	0
5/01/1824:	22749,67	22091,28	21548,61	21316,76	1,99	774,52	741,062	9467	0
Итого:	2261,15	2172,19	2108,04	2082,64	0	89,55	101,475	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"

Договор N: 3440167287

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0xВ4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,84	54,74	38,1	144,29	139,05	139,33	137,39	0	1,66	5,305	24
27.12.2017	93,15	55,42	37,73	153,77	148,14	148,65	146,55	0	1,59	5,599	24
28.12.2017	87,42	51,76	35,66	139,23	134,69	134,84	133,17	57,79	1,52	4,806	24
29.12.2017	82,2	47,84	34,36	117,21	113,79	113,33	112,11	77,18	1,68	3,909	24
30.12.2017	82,67	46,42	36,25	115,49	112,07	111,3	110,19	74,63	1,88	4,061	24
31.12.2017	87,94	50,04	37,9	134,66	130,23	129,77	128,27	98,85	1,96	4,94	24
01.01.2018	94,64	55,67	38,97	140,47	135,2	135,52	133,53	110,67	1,67	5,279	24
02.01.2018	93,42	54,91	38,51	140,77	135,6	135,91	134,04	110,48	1,56	5,231	24
03.01.2018	93,19	55,02	38,17	142,87	137,66	138,04	136,11	112,2	1,55	5,264	24
04.01.2018	93,49	55,78	37,71	150,54	145	145,48	143,4	13,44	1,6	5,477	24
05.01.2018	96,54	56,24	40,3	145,53	139,9	140,31	138,27	0	1,63	5,645	24
06.01.2018	97,08	54,92	42,16	137,9	132,5	132,76	130,89	0	1,61	5,595	24
07.01.2018	98,03	55,31	42,72	138,73	133,18	133,47	131,59	0	1,59	5,7	24
08.01.2018	96,97	53,96	43,01	134,74	129,47	129,61	127,86	29,26	1,61	5,58	24
09.01.2018	92,09	52,71	39,38	132,78	128,04	128,16	126,51	101,91	1,53	5,047	24
10.01.2018	92,41	53,33	39,08	135,16	130,27	130,47	128,74	103,71	1,53	5,096	24
11.01.2018	92,66	54,51	38,15	147,31	141,99	142,33	140,38	53,91	1,61	5,424	24
12.01.2018	98,68	59,45	39,23	166,95	160,22	160,98	158,37	0	1,85	6,301	24
13.01.2018	104,91	62,09	42,82	166,8	159,33	160,18	157,35	0	1,98	6,847	24
14.01.2018	102,07	58,04	44,03	146,51	140,22	140,56	138,38	0	1,84	6,187	24
15.01.2018	97,98	57,46	40,52	152,03	145,95	146,4	144,17	0	1,78	5,926	24
16.01.2018	98,12	55,76	42,36	139,02	133,45	133,64	131,74	0	1,71	5,663	24
17.01.2018	98,58	56,75	41,83	138,69	133,1	133,33	131,34	0	1,76	5,582	24
18.01.2018	98,33	58,11	40,22	153,06	146,92	147,39	145,06	0	1,86	5,921	24
19.01.2018	99,42	59,48	39,94	162,21	155,59	156,24	153,69	0	1,9	6,227	24
20.01.2018	102,67	61,67	41	169,99	162,62	163,48	160,63	0	1,99	6,689	24
21.01.2018	103,18	59,75	43,43	163,19	156,06	156,63	154,08	0	1,98	6,796	24
22.01.2018	107,19	63,12	44,07	170,82	162,84	163,74	160,76	0	2,08	7,202	24
23.01.2018	110,58	65,1	45,48	180,01	171,13	172,32	169,02	0	2,11	7,814	24
24.01.2018	110,2	65,66	44,54	186,3	177,22	178,62	175,14	0	2,08	7,925	24
25.01.2018	108,79	66,25	42,54	189,76	180,67	182,24	178,63	0	2,04	7,715	24
Итого:				4636,7	4452,1	4465	4397,36	944,03	54,74	180,753	744
Средние:	97,01	56,68	40,32								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724	31890,76	31092,33	31247,51	30837,84	9334,89	254,49	685,489	6847	4
5/01/1824	36527,55	35544,43	35712,54	35235,2	10278,92	309,23	866,242	7591	4
Итого:	4636,79	4452,1	4465,03	4397,36	944,03	54,74	180,753	744	0


Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись

/  /
Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди"

Договор N:3440167285

Адрес:пр Краснопольский 13

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,57	55,4	37,17	272,86	262,98	262,73	259	0,01	3,98	9,789	24
27.12.2017	92,87	55,49	37,38	272,17	262,28	262,07	258,34	0,01	3,94	9,818	24
28.12.2017	87,06	52,62	34,44	258,3	249,89	249,05	245,87	0,02	4,02	8,608	24
29.12.2017	82,09	49,68	32,41	229,53	222,81	221,6	219,06	0,01	3,75	7,219	24
30.12.2017	82,56	49,38	33,18	229,35	222,6	221,24	218,72	0,01	3,88	7,386	24
31.12.2017	87,72	50,67	37,05	248,96	240,76	239,54	236,67	0,01	4,09	8,926	24
01.01.2018	94,43	55,45	38,98	248,11	238,82	238,76	235,37	0,01	3,45	9,321	24
02.01.2018	93,19	55,64	37,55	260,4	250,89	250,71	247,14	0,01	3,75	9,437	24
03.01.2018	92,93	55,97	36,96	270,38	260,56	260,29	256,54	0,01	4,02	9,643	24
04.01.2018	93,21	55,45	37,76	265,52	255,81	255,39	251,77	0,01	4,04	9,671	24
05.01.2018	96,29	55,66	40,63	256,89	246,96	246,91	243,34	0,01	3,62	10,049	24
06.01.2018	96,83	55,37	41,46	247,7	238,04	237,77	234,39	0	3,65	9,886	24
07.01.2018	97,81	56,62	41,19	262,35	251,91	251,82	248,11	0,01	3,8	10,397	24
08.01.2018	96,74	55,55	41,19	259,8	249,68	249,22	245,64	0,02	4,04	10,303	24
09.01.2018	91,92	53,51	38,41	257,1	247,95	246,97	243,67	0,01	4,28	9,534	24
10.01.2018	92,21	54,16	38,05	254,93	245,8	244,9	241,54	0,01	4,26	9,365	24
11.01.2018	92,41	54,46	37,95	267,76	258,14	257,27	253,72	0,01	4,42	9,807	24
12.01.2018	98,33	57,46	40,87	272,8	261,82	261,8	257,82	0	4	10,723	24
13.01.2018	104,56	59,02	45,54	268,24	256,26	256,28	252,17	0,01	4,09	11,702	24
14.01.2018	101,66	57,3	44,36	264,16	252,94	252,62	248,78	0,02	4,16	11,246	24
15.01.2018	97,66	57,59	40,07	275,55	264,64	264,19	260,13	0	4,51	10,624	24
16.01.2018	97,87	56,95	40,92	260,39	250,05	249,38	245,67	0,01	4,38	10,25	24
17.01.2018	98,31	56,06	42,25	251,25	241,18	240,47	236,99	0,01	4,19	10,207	24
18.01.2018	98,01	57,24	40,77	264,86	254,3	253,58	249,73	0,01	4,57	10,392	24
19.01.2018	99,08	58,36	40,72	274,33	263,18	262,78	258,64	0,01	4,54	10,74	24
20.01.2018	102,31	58,67	43,64	271,94	260,23	259,86	255,74	0,01	4,49	11,385	24
21.01.2018	102,8	57,82	44,98	273,03	261,21	260,59	256,57	0,01	4,64	11,781	24
22.01.2018	106,9	59,91	46,99	273,53	260,82	260,48	256,19	0,01	4,63	12,294	24
23.01.2018	110,17	60,39	49,78	273,41	260,06	259,72	255,4	0,01	4,66	12,991	24
24.01.2018	109,71	60,69	49,02	275,27	261,94	261,42	257,01	0,02	4,93	12,885	24
25.01.2018	108,3	59,66	48,64	276,42	263,3	262,55	258,28	0,02	5,02	12,849	24
Итого:				8137,2	7817,81	7801,9	7688,01	0,33	129,8	319,228	744
Средние:	96,72	56,07	40,65								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724:	20657,51	20059,86	20001,05	19779,27	5,73	280,59	659,087	2606	1
5/01/1824:	28794,8	27877,67	27803,01	27467,28	6,06	410,39	978,315	3350	1
Итого:	8137,29	7817,81	7801,96	7688,01	0,33	129,8	319,228	744	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167085

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,46	51,52	40,94	55,92	53,89	53,27	52,61	0	1,28	2,207	24
27.12.2017	92,73	52,34	40,39	56,08	54,02	53,46	52,75	0	1,27	2,187	24
28.12.2017	86,91	49,21	37,7	48,03	46,46	45,85	45,31	0,01	1,15	1,751	24
29.12.2017	81,89	44,86	37,03	40,54	39,33	38,8	38,44	0	0,89	1,456	24
30.12.2017	82,37	44,51	37,86	43,04	41,79	41,16	40,76	0	1,03	1,584	24
31.12.2017	87,72	49,12	38,6	58,68	56,76	56,02	55,39	0	1,37	2,191	24
01.01.2018	94,31	53,3	41,01	53,15	51,12	50,61	49,98	0	1,14	2,098	24
02.01.2018	93,1	51,83	41,27	54,56	52,61	51,94	51,27	0	1,34	2,173	24
03.01.2018	92,8	51,83	40,97	53,48	51,53	50,93	50,27	0,01	1,26	2,112	24
04.01.2018	93,16	52,44	40,72	57,56	55,47	54,8	54,12	0	1,35	2,263	24
05.01.2018	96,09	52,57	43,52	51,75	49,78	49,22	48,59	0	1,19	2,171	24
06.01.2018	96,64	51,26	45,38	49,41	47,49	46,97	46,4	0	1,09	2,159	24
07.01.2018	97,59	51,89	45,7	51,21	49,18	48,66	48,06	0	1,12	2,251	24
08.01.2018	96,63	51,37	45,26	51,03	49,03	48,51	47,87	0	1,16	2,224	24
09.01.2018	91,74	49,42	42,32	49,84	48,08	47,45	46,92	0,01	1,16	2,035	24
10.01.2018	92,03	49,28	42,75	51,87	50	49,35	48,8	0	1,2	2,14	24
11.01.2018	92,29	50,93	41,36	54,64	52,71	52,02	51,4	0	1,31	2,184	24
12.01.2018	98,25	56,16	42,09	62,24	59,75	59,28	58,43	0	1,32	2,519	24
13.01.2018	104,42	56,3	48,12	56,65	54,15	53,69	52,89	0	1,26	2,615	24
14.01.2018	101,5	51,41	50,09	50,82	48,68	48,16	47,58	0	1,1	2,444	24
15.01.2018	97,49	51,49	46	52,94	50,84	50,32	49,71	0	1,13	2,342	24
16.01.2018	97,71	52,5	45,21	51,58	49,57	49,04	48,43	0,01	1,14	2,246	24
17.01.2018	98,13	52,18	45,95	51,62	49,54	49,05	48,43	0	1,11	2,281	24
18.01.2018	97,94	53,93	44,01	56,32	54,1	53,56	52,83	0	1,27	2,387	24
19.01.2018	98,98	55,27	43,71	59,32	56,9	56,43	55,65	0	1,25	2,49	24
20.01.2018	102,25	58,6	43,65	62,52	59,84	59,43	58,5	0	1,34	2,618	24
21.01.2018	102,72	55,03	47,69	57,3	54,79	54,33	53,53	0	1,26	2,618	24
22.01.2018	106,72	58,78	47,94	60,14	57,37	56,94	56,04	0	1,33	2,76	24
23.01.2018	110,11	62,95	47,16	64,89	61,73	61,4	60,31	0	1,42	2,924	24
24.01.2018	109,69	61,62	48,07	63,78	60,66	60,33	59,28	0,01	1,38	2,927	24
25.01.2018	108,24	60,87	47,37	62,32	59,39	59,02	58,01	0	1,38	2,822	24
Итого:				1693,2	1626,56	1610	1588,56	0,05	38	71,179	744
Средние:	97,13	53,43	43,7								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/17-24	32562,78	31639,27	31515,37	31126,18	642,43	513,09	914,806	18086	0
5/01/18-24	34256,01	33265,83	33125,37	32714,74	642,48	551,09	985,985	18830	0
Итого:	1693,23	1626,56	1610	1588,56	0,05	38	71,179	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25. 01. 2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:5487

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.12.2017	91,96	50,05	41,91	62,13	59,91	57,14	56,47	0,02	3,44	2,514	24
27.12.2017	92,29	50,08	42,21	62,27	60,01	57,27	56,59	0,02	3,42	2,532	24
28.12.2017	86,49	44,85	41,64	50,36	48,76	46,33	45,88	0,03	2,88	2,031	24
29.12.2017	81,37	41,43	39,94	43,42	42,16	39,97	39,72	0,02	2,44	1,684	24
30.12.2017	81,86	41,58	40,28	46,17	44,81	42,52	42,22	0,02	2,59	1,806	24
31.12.2017	87,22	47,78	39,44	64,9	62,78	59,74	59,11	0,01	3,67	2,478	24
01.01.2018	93,76	50,88	42,88	58,62	56,44	53,82	53,19	0,02	3,25	2,42	24
02.01.2018	92,53	50,13	42,4	59,52	57,36	54,68	54,06	0,03	3,3	2,433	24
03.01.2018	92,27	49,57	42,7	60,41	58,21	55,49	54,85	0,02	3,36	2,49	24
04.01.2018	92,6	51,25	41,35	64,75	62,41	59,52	58,81	0,02	3,6	2,584	24
05.01.2018	95,51	49,38	46,13	57,31	55,12	52,54	51,95	0,02	3,17	2,548	24
06.01.2018	96,06	48,72	47,34	54,64	52,54	50,08	49,52	0,02	3,02	2,488	24
07.01.2018	96,98	49,67	47,31	56,44	54,23	51,7	51,12	0,03	3,11	2,57	24
08.01.2018	95,96	48,05	47,91	55,19	53,07	50,57	50,01	0,02	3,06	2,546	24
09.01.2018	91,04	46,01	45,03	53,3	51,44	48,93	48,45	0,02	2,99	2,317	24
10.01.2018	91,47	47,32	44,15	56,81	54,81	52,18	51,66	0,01	3,15	2,423	24
11.01.2018	91,72	48,62	43,1	59,84	57,71	55	54,42	0,02	3,29	2,489	24
12.01.2018	97,8	55,7	42,1	74,79	71,82	68,84	67,84	0,01	3,98	3,028	24
13.01.2018	103,9	56,75	47,15	70,29	67,21	64,62	63,64	0,03	3,57	3,179	24
14.01.2018	100,97	50,9	50,07	61,96	59,36	56,9	56,22	0,02	3,14	2,978	24
15.01.2018	96,99	51,94	45,05	63,59	61,12	58,58	57,85	0,02	3,27	2,757	24
16.01.2018	97,17	52,08	45,09	63,18	60,67	58,13	57,42	0,01	3,25	2,74	24
17.01.2018	97,6	52,59	45,01	63,86	61,31	58,84	58,11	0,02	3,2	2,765	24
18.01.2018	97,43	54,37	43,06	69,99	67,23	64,65	63,75	0,01	3,48	2,901	24
19.01.2018	98,51	56	42,51	75,51	72,42	69,82	68,81	0,02	3,61	3,084	24
20.01.2018	101,81	58,54	43,27	81,28	77,81	75,02	73,86	0,02	3,95	3,376	24
21.01.2018	102,23	55,64	46,59	71,82	68,75	66,12	65,17	0,02	3,58	3,212	24
22.01.2018	106,23	59,84	46,39	79,86	76,21	73,67	72,45	0,02	3,76	3,548	24
23.01.2018	109,65	64,32	45,33	87,21	82,98	80,77	79,24	0,02	3,74	3,778	24
24.01.2018	109,17	62,28	46,89	83,66	79,65	77,36	75,95	0,02	3,7	3,75	24
25.01.2018	107,79	61,23	46,56	81,08	77,26	75,02	73,75	0,02	3,51	3,609	24
Итого:				1994,1	1915,57	1835,8	1812,09	0,61	103,48	85,058	744
Средние:	97,08	52,76	44,32								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/12/17-24:	1827,03	1765,77	1681,1	1663,34	0,45	102,43	73,047	758	0
25/01/18-24:	3821,19	3681,34	3516,92	3475,43	1,06	205,91	158,105	1502	0
Итого:	1994,16	1915,57	1835,82	1812,09	0,61	103,48	85,058	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

/  Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018.

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167089

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6D30

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.12.2017	92	54,63	37,37	70,46	67,99	68,26	67,32	0	0,67	2,545	24
27.12.2017	92,29	55,04	37,25	70,52	67,99	68,31	67,34	0	0,65	2,535	24
28.12.2017	86,51	49,55	36,96	57,68	55,84	55,72	55,06	0,01	0,78	2,064	24
29.12.2017	81,33	45,25	36,08	48,59	47,16	46,7	46,22	0	0,94	1,703	24
30.12.2017	81,85	45,7	36,15	51,83	50,31	49,77	49,29	0	1,02	1,819	24
31.12.2017	87,34	52,83	34,51	74,97	72,55	72,14	71,22	0	1,33	2,504	24
01.01.2018	93,83	56,65	37,18	67,7	65,22	65,47	64,5	0	0,72	2,428	24
02.01.2018	92,55	55,71	36,84	66,67	64,26	64,45	63,52	0	0,74	2,371	24
03.01.2018	92,27	54,91	37,36	65,77	63,4	63,6	62,71	0	0,69	2,37	24
04.01.2018	92,63	55,63	37	71,01	68,42	68,65	67,67	0	0,75	2,535	24
05.01.2018	95,5	55,47	40,03	62,91	60,5	61	60,11	0	0,39	2,424	24
06.01.2018	96,05	53,64	42,41	61,27	58,87	59,51	58,69	0	0,18	2,503	24
07.01.2018	97	54,75	42,25	63,11	60,62	61,32	60,48	0	0,14	2,565	24
08.01.2018	95,99	52,48	43,51	60,17	57,86	58,48	57,71	0	0,15	2,522	24
09.01.2018	91,15	50,46	40,69	60,51	58,4	58,6	57,91	0	0,49	2,379	24
10.01.2018	91,47	51,5	39,97	63,48	61,24	61,47	60,69	0	0,55	2,447	24
11.01.2018	91,78	52,65	39,13	67,48	65,05	65,31	64,45	0	0,6	2,548	24
12.01.2018	97,83	60,54	37,29	81,04	77,77	78,56	77,24	0	0,53	2,905	24
13.01.2018	103,87	61,27	42,6	73,78	70,54	71,88	70,62	0	-0,08	3,012	24
14.01.2018	100,86	53,96	46,9	63,22	60,61	61,69	60,86	0	-0,25	2,848	24
15.01.2018	96,91	54,16	42,75	66,03	63,43	64,19	63,3	0	0,13	2,714	24
16.01.2018	97,15	55,3	41,85	65,21	62,62	63,38	62,49	0	0,13	2,621	24
17.01.2018	97,53	56,02	41,51	65,26	62,68	63,41	62,48	0	0,2	2,603	24
18.01.2018	97,41	57,68	39,73	72,71	69,88	70,58	69,51	0	0,37	2,78	24
19.01.2018	98,45	60	38,45	76,99	73,87	74,71	73,49	0	0,38	2,845	24
20.01.2018	101,7	63	38,7	82,29	78,81	79,93	78,45	0	0,36	3,057	24
21.01.2018	102,06	58,57	43,49	71,02	67,98	69,2	68,08	0	-0,1	2,963	24
22.01.2018	106,14	64,27	41,87	79,14	75,52	77,08	75,61	0	-0,09	3,172	24
23.01.2018	109,5	67,94	41,56	86,83	82,67	84,58	82,83	0	-0,16	3,45	24
24.01.2018	109,05	66,15	42,9	82,88	78,89	80,78	79,16	0	-0,27	3,395	24
25.01.2018	107,66	64,36	43,3	81,72	77,9	79,61	78,11	0	-0,21	3,383	24
Итого:				2132,2	2048,85	2068,3	2037,12	0,01	11,73	82,01	744
Средние:	96,75	56,79	39,96								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/12/17-24:	5463,17	5305,34	5251,55	5192,97	0,95	112,37	174,091	2172	0
25/01/18-24:	7595,42	7354,19	7319,89	7230,09	0,96	124,1	256,101	2916	0
Итого:	2132,25	2048,85	2068,34	2037,12	0,01	11,73	82,01	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167091
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х99DB ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	93,21	53,18	40,03	80,75	77,79	75,58	74,57	0	3,22	3,119	24
27.12.2017	93,58	54	39,58	85,1	81,97	79,66	78,57	0	3,4	3,25	24
28.12.2017	87,54	46,95	40,59	67,87	65,65	63,73	63,06	0	2,59	2,664	24
29.12.2017	82,66	42,06	40,6	58,08	56,37	54,69	54,21	0	2,16	2,288	24
30.12.2017	83,08	42,28	40,8	60,24	58,45	56,66	56,17	0	2,28	2,382	24
31.12.2017	88,64	51,02	37,62	92,66	89,55	86,82	85,75	0	3,8	3,37	24
01.01.2018	95,19	55,5	39,69	82,62	79,49	77,22	76,08	0	3,41	3,159	24
02.01.2018	93,83	53,61	40,22	82,55	79,45	77,16	76,12	0	3,33	3,199	24
03.01.2018	93,55	53,51	40,04	83,67	80,59	78,23	77,19	0	3,4	3,231	24
04.01.2018	93,9	54,89	39,01	90,49	87,14	84,6	83,43	0	3,71	3,406	24
05.01.2018	97,03	54,04	42,99	81,58	78,35	76,06	75,03	0	3,32	3,374	24
06.01.2018	97,58	53,75	43,83	79,98	76,79	74,53	73,53	0	3,26	3,373	24
07.01.2018	98,52	53,51	45,01	78,74	75,59	73,31	72,32	0	3,27	3,408	24
08.01.2018	97,4	50,69	46,71	74,08	71,16	68,99	68,14	0	3,02	3,329	24
09.01.2018	92,46	49,24	43,22	73,84	71,2	68,98	68,18	0	3,02	3,082	24
10.01.2018	92,76	50,9	41,86	79,16	76,3	73,96	73,06	0	3,24	3,199	24
11.01.2018	93,12	52,21	40,91	80,53	77,59	75,26	74,32	0	3,27	3,179	24
12.01.2018	99,2	58,42	40,78	94,97	91,09	88,51	87,14	0	3,95	3,723	24
13.01.2018	105,42	59,81	45,61	89,77	85,68	83,26	81,87	0	3,81	3,921	24
14.01.2018	102,34	53	49,34	77,33	74,02	71,67	70,7	0	3,32	3,66	24
15.01.2018	98,24	53,34	44,9	77,96	74,84	72,54	71,57	0	3,27	3,366	24
16.01.2018	98,57	54,21	44,36	81,44	78,15	75,77	74,75	0	3,4	3,475	24
17.01.2018	98,94	54,18	44,76	79,85	76,6	74,27	73,25	0	3,35	3,435	24
18.01.2018	98,75	57,28	41,47	89,04	85,44	82,93	81,68	0	3,76	3,55	24
19.01.2018	99,79	58,38	41,41	92,03	88,26	85,67	84,31	0	3,95	3,665	24
20.01.2018	103,24	60,94	42,3	97,14	92,92	90,27	88,72	0	4,2	3,942	24
21.01.2018	103,59	57,53	46,06	87,67	83,81	81,29	80,02	0	3,79	3,87	24
22.01.2018	107,82	62,11	45,71	96,18	91,65	89,05	87,48	0	4,17	4,205	24
23.01.2018	111,1	65,28	45,82	101,6	96,58	93,94	92,11	0	4,47	4,446	24
24.01.2018	110,55	63,99	46,56	97,52	92,72	90,13	88,44	0	4,28	4,334	24
25.01.2018	109,17	62,9	46,27	96,6	91,97	89,34	87,72	0	4,25	4,272	24
Итого:				2591	2487,16	2414	2379,49	0	107,67	106,876	744
Средние:	98,11	55,2	42,91								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724:	22793,7	22105,51	21688,74	21431,5	0,02	674,01	732,382	9205	0
5/01/1824:	25384,74	24592,67	24102,82	23810,99	0,02	781,68	839,258	9949	0
Итого:	2591,04	2487,16	2414,08	2379,49	0	107,67	106,876	744	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись / Л.В. Мальцева /
Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"
Адрес:пр.Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N:3440167097
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,31	52,84	39,47	112,11	108,11	107,08	105,69	0	2,42	4,272	24
27.12.2017	92,66	53,6	39,06	114,68	110,52	109,62	108,14	0	2,38	4,322	24
28.12.2017	86,76	47,5	39,26	93,9	90,87	90,07	89,09	0	1,78	3,57	24
29.12.2017	81,46	42,86	38,6	80,72	78,4	77,55	76,85	0	1,55	3,025	24
30.12.2017	81,98	42,91	39,07	84,44	82,01	80,93	80,22	0	1,79	3,203	24
31.12.2017	87,8	51,19	36,61	124,15	120,07	118,74	117,3	0	2,77	4,399	24
01.01.2018	94,2	56,05	38,15	112,18	108,02	106,92	105,36	0	2,66	4,131	24
02.01.2018	92,89	53,38	39,51	110,55	106,54	105,31	103,88	0	2,66	4,217	24
03.01.2018	92,64	52,97	39,67	110,72	106,72	105,43	104,05	0	2,67	4,237	24
04.01.2018	93	54,39	38,61	115,49	111,32	110,11	108,6	0	2,72	4,307	24
05.01.2018	95,96	54,63	41,33	106,32	102,23	101,05	99,67	0	2,56	4,231	24
06.01.2018	96,43	52,53	43,9	101,39	97,45	96,1	94,89	0	2,56	4,282	24
07.01.2018	97,43	53,37	44,06	106,28	102,07	100,64	99,29	0	2,78	4,506	24
08.01.2018	96,34	51,14	45,2	98,89	95,05	93,69	92,51	0	2,54	4,305	24
09.01.2018	91,42	49,37	42,05	97,03	93,61	92,19	91,12	0	2,49	3,939	24
10.01.2018	91,79	50,2	41,59	101,78	98,15	96,65	95,51	0	2,64	4,085	24
11.01.2018	92,16	52,16	40	109,97	106,03	104,49	103,17	0	2,86	4,245	24
12.01.2018	98,32	59,08	39,24	129,55	124,33	123	121,02	0	3,31	4,889	24
13.01.2018	104,36	59,5	44,86	119,12	113,82	112,75	110,9	0	2,92	5,12	24
14.01.2018	101,25	53,43	47,82	107,19	102,65	101,41	100,09	0	2,56	4,919	24
15.01.2018	97,27	54	43,27	109,73	105,42	104,31	102,89	0	2,53	4,569	24
16.01.2018	97,44	52,7	44,74	104,66	100,54	99,4	98,11	0	2,43	4,506	24
17.01.2018	97,79	52,79	45	102,04	97,98	96,86	95,6	0	2,38	4,419	24
18.01.2018	89,96	55,58	34,38	114,32	110,37	108,7	107,13	0	3,24	3,796	24
19.01.2018	90,88	55,65	35,23	115,77	111,68	109,87	108,25	0	3,43	3,931	24
20.01.2018	102,04	57,32	44,72	118,99	113,89	112,45	110,76	0	3,13	5,105	24
21.01.2018	102,36	54,1	48,26	111,55	106,73	105,07	103,63	0	3,1	5,163	24
22.01.2018	106,53	58,94	47,59	121,2	115,6	114,37	112,53	0	3,07	5,52	24
23.01.2018	109,93	61,48	48,45	128,29	122,02	121,14	119,03	0	2,99	5,934	24
24.01.2018	109,41	61,07	48,34	124,46	118,47	117,57	115,55	0	2,92	5,751	24
25.01.2018	108,01	60,4	47,61	123,48	117,65	116,79	114,81	0	2,84	5,623	24
Итого:				3410,9	3278,32	3240,2	3195,64	0	82,68	138,521	744
Средние:	95,89	53,77	42,11								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724	44752,92	43462,62	43080,08	42491,9	2,41	970,72	1172,397	10192	0
5/01/1824	48163,87	46740,94	46320,34	45687,54	2,41	1053,4	1310,918	10936	0
Итого:	3410,95	3278,32	3240,26	3195,64	0	82,68	138,521	744	0

Представитель абонента
неральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.


Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167101

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х287D

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.12.2017	92,19	51,57	40,62	109,88	105,95	105,81	104,51	0	1,44	4,308	24
27.12.2017	92,58	51,72	40,86	114,93	110,79	110,63	109,25	0	1,54	4,532	24
28.12.2017	86,6	46,04	40,56	91,72	88,76	88,57	87,68	0	1,08	3,599	24
29.12.2017	81,24	40,5	40,74	77,51	75,28	75,09	74,53	0	0,75	3,065	24
30.12.2017	81,79	40,54	41,25	82,57	80,18	79,88	79,3	0	0,88	3,308	24
31.12.2017	87,75	47,37	40,38	123,06	119	118,62	117,33	0	1,67	4,807	24
01.01.2018	94,09	52,64	41,45	110,74	106,63	106,49	105,09	0	1,54	4,423	24
02.01.2018	92,78	51,13	41,65	108,86	104,91	104,73	103,48	0	1,43	4,373	24
03.01.2018	92,52	51,19	41,33	109,76	105,79	105,61	104,32	0	1,47	4,375	24
04.01.2018	92,9	51,88	41,02	114,72	110,55	110,38	108,99	0	1,56	4,54	24
05.01.2018	95,91	51,45	44,46	110,22	106	105,78	104,44	0	1,56	4,719	24
06.01.2018	96,39	50,89	45,5	106,35	102,22	102	100,78	0	1,44	4,658	24
07.01.2018	97,33	52,07	45,26	106,38	102,21	102,03	100,72	0	1,49	4,633	24
08.01.2018	96,16	49,09	47,07	99,69	95,83	95,6	94,51	0	1,32	4,518	24
09.01.2018	91,29	46,72	44,57	99,14	95,67	95,33	94,34	0	1,33	4,27	24
10.01.2018	91,67	47,92	43,75	103,97	100,29	99,98	98,88	0	1,41	4,391	24
11.01.2018	92,02	50,19	41,83	107,87	104,02	103,79	102,56	0	1,46	4,356	24
12.01.2018	98,21	55,34	42,87	125,38	120,35	120,31	118,59	0	1,76	5,168	24
13.01.2018	104,2	55,18	49,02	117,87	112,64	112,6	111	0	1,64	5,54	24
14.01.2018	101,04	50,34	50,7	105,62	101,19	100,98	99,78	0	1,41	5,141	24
15.01.2018	97,07	51,2	45,87	106,54	102,34	102,29	101,03	0	1,31	4,702	24
16.01.2018	97,37	51,32	46,05	107,14	102,89	102,84	101,54	0	1,35	4,749	24
17.01.2018	97,72	50,79	46,93	106,53	102,28	102,2	100,96	0,12	1,32	4,806	24
18.01.2018	97,66	51,59	46,07	118,03	113,35	113,21	111,8	0	1,55	5,232	24
19.01.2018	98,76	54,24	44,52	124,26	119,26	119,22	117,57	0	1,69	5,322	24
20.01.2018	102,15	57,34	44,81	131,07	125,45	125,58	123,68	0	1,77	5,634	24
21.01.2018	102,45	55,02	47,43	123,17	117,87	117,83	116,15	0	1,72	5,604	24
22.01.2018	106,59	58,7	47,89	132,86	126,71	126,85	124,83	0	1,88	6,088	24
23.01.2018	109,86	61,57	48,29	139,95	133,16	133,48	131,15	0	2,01	6,457	24
24.01.2018	109,35	61,75	47,6	136,52	129,89	130,34	128,09	0	1,8	6,205	24
25.01.2018	107,97	60,38	47,59	136,25	129,82	130,16	127,98	0	1,84	6,2	24
Итого:				3488,5	3351,28	3348,2	3304,86	0,12	46,42	149,723	744
Средние:	96,31	51,86	44,44								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
5/12/1724:	49640,59	48256,45	48339,13	47842,08	8,41	414,37	1576,483	15927	0
5/01/1824:	53129,15	51607,73	51687,34	51146,94	8,53	460,79	1726,206	16671	0
Итого:	3488,56	3351,28	3348,21	3304,86	0,12	46,42	149,723	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/  / Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167093

Адрес:пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.12.2017	93,53	52,39	41,14	161,84	155,9	156,73	154,71	0	1,19	6,42	24
27.12.2017	93,91	52,19	41,72	166,14	159,99	160,78	158,74	0	1,25	6,683	24
28.12.2017	87,75	47,4	40,35	137,25	132,73	133,35	131,96	0	0,77	5,36	24
29.12.2017	82,81	42,69	40,12	114,38	110,98	111,58	110,61	0	0,37	4,452	24
30.12.2017	83,23	42,48	40,75	118,9	115,35	115,96	114,96	0	0,39	4,702	24
31.12.2017	89,06	49,39	39,67	174,43	168,52	169,48	167,56	0	0,96	6,688	24
01.01.2018	95,47	53,65	41,82	159,56	153,48	154,56	152,49	0	0,99	6,428	24
02.01.2018	94,1	52,42	41,68	160,68	154,73	155,73	153,74	0	0,99	6,46	24
03.01.2018	93,8	52,08	41,72	158,37	152,55	153,5	151,55	0	1	6,373	24
04.01.2018	94,17	53,23	40,94	166,03	159,84	160,91	158,79	0	1,05	6,557	24
05.01.2018	97,32	52,62	44,7	155,97	149,83	150,69	148,73	0	1,1	6,71	24
06.01.2018	97,76	51,69	46,07	147,66	141,78	142,52	140,73	0	1,05	6,542	24
07.01.2018	98,79	52,61	46,18	152,31	146,14	146,88	144,99	0	1,15	6,763	24
08.01.2018	97,6	50,51	47,09	144,79	139,06	139,63	137,95	0	1,11	6,559	24
09.01.2018	92,67	47,84	44,83	142,27	137,11	137,57	136,12	0	0,99	6,151	24
10.01.2018	93,03	49,2	43,83	148,99	143,57	144,11	142,48	0	1,09	6,297	24
11.01.2018	93,43	50,88	42,55	157,98	152,19	152,83	150,98	0	1,21	6,486	24
12.01.2018	99,63	57,09	42,54	185,32	177,75	178,72	176,03	0	1,72	7,577	24
13.01.2018	105,73	58,59	47,14	174,61	166,66	167,5	164,82	0	1,84	7,882	24
14.01.2018	102,4	51,77	50,63	153,92	147,31	147,46	145,61	0	1,7	7,477	24
15.01.2018	98,53	52,22	46,31	158,27	151,92	152,21	150,26	0	1,66	7,048	24
16.01.2018	98,87	51,83	47,04	152,85	146,67	146,94	145,09	0	1,58	6,912	24
17.01.2018	99,17	52,46	46,71	149,83	143,74	144,04	142,18	0	1,56	6,725	24
18.01.2018	99,01	54,54	44,47	165,72	158,99	159,47	157,24	0	1,75	7,085	24
19.01.2018	100,09	56,83	43,26	179,26	171,85	172,49	169,9	0	1,95	7,452	24
20.01.2018	103,55	59,21	44,34	187,96	179,7	180,51	177,59	0	2,11	7,99	24
21.01.2018	103,78	56,69	47,09	177,54	169,72	170,16	167,61	0	2,11	8,014	24
22.01.2018	108,14	61,31	46,83	192,32	183,21	184,1	180,94	0	2,27	8,611	24
23.01.2018	111,44	64,79	46,65	210,01	199,51	200,85	197,01	0	2,5	9,349	24
24.01.2018	110,83	63,59	47,24	204,84	194,72	195,81	192,19	0	2,53	9,239	24
25.01.2018	109,46	62,35	47,11	200,29	190,61	191,51	188,1	0	2,51	9,014	24
Итого:				5060,2	4856,11	4878,5	4811,66	0	44,45	216,006	744
Средние:	97,71	53,43	44,27								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/12/1724	64431,17	62582,92	63403,47	62701,27	71,81	-118,35	2018,632	14389	2
01/01/1824	69491,46	67439,03	68282,05	67512,93	71,81	-73,9	2234,638	15133	2
Итого:	5060,29	4856,11	4878,58	4811,66	0	44,45	216,006	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167095

Адрес:пр.Краснопольский 5-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
6.12.2017	92,22	51,75	40,47	161,04	155,28	156,9	154,93	0	0,35	6,289	24
7.12.2017	92,55	52,27	40,28	163,93	158,01	159,77	157,72	0	0,29	6,371	24
8.12.2017	86,62	46,2	40,42	136,61	132,25	133,36	132,02	0	0,23	5,346	24
9.12.2017	81,46	41,47	39,99	114,17	110,87	111,69	110,76	0	0,11	4,434	24
10.12.2017	81,94	41,7	40,24	120,19	116,67	117,57	116,63	0	0,04	4,695	24
11.12.2017	87,65	49,17	38,48	173,33	167,63	169,02	167,14	0	0,49	6,455	24
1.01.2018	94,08	53,16	40,92	157,47	151,58	153,3	151,27	0	0,31	6,21	24
2.01.2018	92,78	51,65	41,13	155,2	149,58	151,06	149,16	0	0,42	6,161	24
3.01.2018	92,54	51,39	41,15	154,6	149,02	150,42	148,58	0	0,44	6,137	24
4.01.2018	92,88	52,62	40,26	160,95	155,09	156,58	154,55	0	0,54	6,252	24
5.01.2018	95,85	52,08	43,77	151,45	145,63	147,11	145,24	0	0,39	6,382	24
6.01.2018	96,37	51,73	44,64	147,63	141,9	143,4	141,62	0	0,28	6,344	24
7.01.2018	97,32	52,44	44,88	151,11	145,18	146,7	144,82	0	0,36	6,526	24
8.01.2018	96,22	50,78	45,44	142,6	137,09	138,46	136,79	0	0,3	6,241	24
9.01.2018	91,36	48,55	42,81	142,17	137,15	138,29	136,75	0	0,4	5,877	24
10.01.2018	91,7	49,96	41,74	146,59	141,4	142,51	140,84	0	0,56	5,906	24
11.01.2018	92,03	51,01	41,02	157,33	151,69	152,96	151,1	0	0,59	6,228	24
12.01.2018	98,14	57,81	40,33	183,88	176,54	178,94	176,2	0	0,34	7,135	24
13.01.2018	104,15	58,49	45,66	170,47	162,87	165,26	162,61	0	0,26	7,461	24
14.01.2018	101,02	52,01	49,01	154,77	148,24	149,91	148,01	0	0,23	7,28	24
15.01.2018	97,15	53,15	44	160,61	154,3	156,17	154,11	0	0,19	6,801	24
16.01.2018	97,34	52,35	44,99	147,8	141,94	143,57	141,71	0	0,23	6,398	24
17.01.2018	97,69	51,69	46	143,54	137,84	139,31	137,56	0	0,28	6,351	24
18.01.2018	97,6	54,37	43,23	162,44	156	157,89	155,74	0	0,26	6,754	24
19.01.2018	98,66	56,1	42,56	167,13	160,36	162,48	160,1	0	0,26	6,841	24
20.01.2018	101,9	56,62	45,28	168,42	161,23	163,34	160,94	0	0,29	7,319	24
21.01.2018	102,17	52,69	49,48	155,25	148,59	150,17	148,2	0	0,39	7,368	24
22.01.2018	106,34	57,46	48,88	168,43	160,69	162,71	160,23	0	0,46	7,88	24
23.01.2018	109,74	60,58	49,16	182,01	173,18	175,59	172,64	0	0,54	8,544	24
24.01.2018	109,2	60,22	48,98	176,91	168,39	170,7	167,87	0	0,52	8,279	24
25.01.2018	107,73	59,15	48,58	174,17	166	168,14	165,43	0	0,57	8,091	24
Итого:				4852,2	4662,19	4713,2	4651,27	0	10,92	204,356	744
средние:	96,27	52,6	43,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
12/1724	68887,46	66993,09	68033,15	67306,61	8,81	-313,52	2091,131	15928	0
01/1824	73739,66	71655,28	72746,43	71957,88	8,81	-302,6	2295,487	16672	0
Итого:	4852,2	4662,19	4713,28	4651,27	0	10,92	204,356	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167095

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,22	51,75	40,47	161,04	155,28	156,9	154,93	0	0,35	6,289	24
27.12.2017	92,55	52,27	40,28	163,93	158,01	159,77	157,72	0	0,29	6,371	24
28.12.2017	86,62	46,2	40,42	136,61	132,25	133,36	132,02	0	0,23	5,346	24
29.12.2017	81,46	41,47	39,99	114,17	110,87	111,69	110,76	0	0,11	4,434	24
30.12.2017	81,94	41,7	40,24	120,19	116,67	117,57	116,63	0	0,04	4,695	24
31.12.2017	87,65	49,17	38,48	173,33	167,63	169,02	167,14	0	0,49	6,455	24
01.01.2018	94,08	53,16	40,92	157,47	151,58	153,3	151,27	0	0,31	6,21	24
02.01.2018	92,78	51,65	41,13	155,2	149,58	151,06	149,16	0	0,42	6,161	24
03.01.2018	92,54	51,39	41,15	154,6	149,02	150,42	148,58	0	0,44	6,137	24
04.01.2018	92,88	52,62	40,26	160,95	155,09	156,58	154,55	0	0,54	6,252	24
05.01.2018	95,85	52,08	43,77	151,45	145,63	147,11	145,24	0	0,39	6,382	24
06.01.2018	96,37	51,73	44,64	147,63	141,9	143,4	141,62	0	0,28	6,344	24
07.01.2018	97,32	52,44	44,88	151,11	145,18	146,7	144,82	0	0,36	6,526	24
08.01.2018	96,22	50,78	45,44	142,6	137,09	138,46	136,79	0	0,3	6,241	24
09.01.2018	91,36	48,55	42,81	142,17	137,15	138,29	136,75	0	0,4	5,877	24
10.01.2018	91,7	49,96	41,74	146,59	141,4	142,51	140,84	0	0,56	5,906	24
11.01.2018	92,03	51,01	41,02	157,33	151,69	152,96	151,1	0	0,59	6,228	24
12.01.2018	98,14	57,81	40,33	183,88	176,54	178,94	176,2	0	0,34	7,135	24
13.01.2018	104,15	58,49	45,66	170,47	162,87	165,26	162,61	0	0,26	7,461	24
14.01.2018	101,02	52,01	49,01	154,77	148,24	149,91	148,01	0	0,23	7,28	24
15.01.2018	97,15	53,15	44	160,61	154,3	156,17	154,11	0	0,19	6,801	24
16.01.2018	97,34	52,35	44,99	147,8	141,94	143,57	141,71	0	0,23	6,398	24
17.01.2018	97,69	51,69	46	143,54	137,84	139,31	137,56	0	0,28	6,351	24
18.01.2018	97,6	54,37	43,23	162,44	156	157,89	155,74	0	0,26	6,754	24
19.01.2018	98,66	56,1	42,56	167,13	160,36	162,48	160,1	0	0,26	6,841	24
20.01.2018	101,9	56,62	45,28	168,42	161,23	163,34	160,94	0	0,29	7,319	24
21.01.2018	102,17	52,69	49,48	155,25	148,59	150,17	148,2	0	0,39	7,368	24
22.01.2018	106,34	57,46	48,88	168,43	160,69	162,71	160,23	0	0,46	7,88	24
23.01.2018	109,74	60,58	49,16	182,01	173,18	175,59	172,64	0	0,54	8,544	24
24.01.2018	109,2	60,22	48,98	176,91	168,39	170,7	167,87	0	0,52	8,279	24
25.01.2018	107,73	59,15	48,58	174,17	166	168,14	165,43	0	0,57	8,091	24
Итого:				4852,2	4662,19	4713,2	4651,27	0	10,92	204,356	744
Средние:	96,27	52,6	43,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724	68887,46	66993,09	68033,15	67306,61	8,81	-313,52	2091,131	15928	0
5/01/1824	73739,66	71655,28	72746,43	71957,88	8,81	-302,6	2295,487	16672	0
Итого:	4852,2	4662,19	4713,28	4651,27	0	10,92	204,356	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

Подпись

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167275

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЗ7А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2017	94,26	47,69	46,57	91,02	87,59	88,27	87,33	0,01	0,26	4,084	24
21.12.2017	92,77	45,87	46,9	85,62	82,52	83,02	82,2	0,01	0,32	3,873	24
22.12.2017	90,08	46,21	43,87	89,64	86,57	87,11	86,25	0	0,32	3,8	24
23.12.2017	88,73	49,09	39,64	115,68	111,81	112,68	111,39	0,01	0,42	4,435	24
24.12.2017	94,03	51,73	42,3	114,6	110,35	111,36	109,94	0	0,41	4,674	24
25.12.2017	93,55	51,14	42,41	110,2	106,14	107,11	105,81	0,01	0,33	4,506	24
26.12.2017	93,3	52,1	41,2	111,22	107,16	108,17	106,79	0,01	0,37	4,418	24
27.12.2017	93,63	52,37	41,26	119,14	114,75	115,88	114,4	0	0,35	4,742	24
28.12.2017	87,61	47,12	40,49	96,75	93,58	94,27	93,27	0,02	0,31	3,789	24
29.12.2017	82,58	42,58	40	78,25	75,94	76,32	75,67	0	0,27	3,036	24
30.12.2017	83,04	41,04	42	80,19	77,8	78,12	77,52	0,01	0,28	3,267	24
31.12.2017	88,61	47,47	41,14	110,85	107,14	107,9	106,77	0	0,37	4,407	24
01.01.2018	95,19	52,31	42,88	106,88	102,8	103,8	102,48	0,01	0,32	4,413	24
02.01.2018	93,87	51,59	42,28	108,76	104,75	105,72	104,41	0	0,34	4,431	24
03.01.2018	93,6	51,63	41,97	109,81	105,74	106,8	105,46	0,01	0,28	4,441	24
04.01.2018	93,95	52,99	40,96	117,41	113,05	114,24	112,75	0,01	0,3	4,637	24
05.01.2018	97,07	53,22	43,85	112,35	107,95	109,11	107,67	0	0,28	4,742	24
06.01.2018	97,61	52,73	44,88	107,9	103,63	104,73	103,36	0,01	0,27	4,658	24
07.01.2018	98,56	51,89	46,67	107,55	103,21	104,27	102,96	0,01	0,25	4,825	24
08.01.2018	97,45	50,63	46,82	102,93	98,86	99,85	98,65	0,01	0,21	4,636	24
09.01.2018	92,52	49	43,52	103,24	99,51	100,45	99,33	0,01	0,18	4,334	24
10.01.2018	92,85	49,92	42,93	106,42	102,56	103,56	102,34	0,01	0,22	4,406	24
11.01.2018	93,17	51,01	42,16	113,42	109,26	110,41	109,03	0,01	0,23	4,611	24
12.01.2018	99,32	58,93	40,39	136,42	130,85	132,71	130,57	0	0,28	5,296	24
13.01.2018	105,5	60,18	45,32	130,37	124,48	126,2	124,1	0,02	0,38	5,661	24
14.01.2018	102,48	53,03	49,45	109,14	104,43	105,53	104,16	0,01	0,27	5,178	24
15.01.2018	98,41	53,64	44,77	112,16	107,67	108,86	107,41	0,02	0,26	4,828	24
16.01.2018	98,67	52,32	46,35	107,1	102,77	103,86	102,54	0,01	0,23	4,773	24
17.01.2018	99,05	52,63	46,42	105,23	100,94	102,06	100,76	0,01	0,18	4,697	24
18.01.2018	98,84	55,09	43,75	118,36	113,58	114,94	113,33	0,02	0,25	4,978	24
19.01.2018	99,93	57,67	42,26	127,32	122,09	123,73	121,82	0,01	0,27	5,172	24
20.01.2018	103,27	60,15	43,12	135,52	129,6	131,54	129,33	0,01	0,27	5,604	24
21.01.2018	103,66	55,77	47,89	121,57	116,21	117,71	116,03	0,01	0,18	5,58	24
22.01.2018	107,79	60,43	47,36	130,29	124,18	125,98	123,89	0,02	0,29	5,902	24
23.01.2018	111,16	63,99	47,17	141,04	134,07	136,21	133,68	0,02	0,39	6,35	24
24.01.2018	110,67	63,43	47,24	138,33	131,53	133,08	130,66	0,02	0,87	6,24	24
25.01.2018	109,26	62,24	47,02	137,9	131,26	132,5	130,14	0,02	1,12	6,197	24
Итого:				4150,5	3986,33	4028	3974,2	0,37	12,13	175,621	888
Средние:	96,64	52,72	43,92								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВРС ч
20/12/1724	1478,91	1425,85	1437,05	1419,82	0,34	6,03	59,38	323	316
25/01/1824	5629,49	5412,18	5465,11	5394,02	0,71	18,16	235,001	1211	316
Итого:	4150,58	3986,33	4028,06	3974,2	0,37	12,13	175,621	888	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди"
Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:3440167273
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВСВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2017	94,97	48,84	46,13	148,06	142,46	141,71	140,14	0,01	2,32	6,579	24
21.12.2017	93,56	46,48	47,08	141,67	136,44	135,53	134,14	0	2,3	6,428	24
22.12.2017	90,78	46,91	43,87	147,67	142,51	141,63	140,17	0,01	2,34	6,257	24
23.12.2017	89,42	49,77	39,65	187,43	181,07	180,37	178,27	0	2,8	7,185	24
24.12.2017	94,75	50,46	44,29	184,69	177,75	177,05	174,94	0	2,81	7,881	24
25.12.2017	94,28	51,37	42,91	183,8	176,98	176,42	174,25	0	2,73	7,603	24
26.12.2017	93,96	51,32	42,64	183,05	176,28	175,77	173,61	0	2,67	7,525	24
27.12.2017	94,37	52,05	42,32	190,51	183,39	182,98	180,67	0,01	2,72	7,774	24
28.12.2017	88,36	47,46	40,9	161,44	156,06	155,46	153,8	0,02	2,26	6,384	24
29.12.2017	83,37	43,63	39,74	132,56	128,57	127,97	126,82	0,01	1,75	5,105	24
30.12.2017	83,8	42,87	40,93	133,94	129,89	129,18	128,06	0	1,83	5,317	24
31.12.2017	89,4	46,6	42,8	181,14	174,96	174,14	172,38	0	2,58	7,493	24
01.01.2018	95,98	51,62	44,36	176,46	169,66	169,21	167,1	0	2,56	7,533	24
02.01.2018	94,64	51,19	43,45	180,85	174,07	173,62	171,51	0	2,56	7,571	24
03.01.2018	94,36	51,36	43	181,54	174,74	174,37	172,24	0	2,5	7,524	24
04.01.2018	94,71	52,67	42,04	192,29	185,08	184,78	182,4	0,01	2,68	7,792	24
05.01.2018	97,84	52,52	45,32	180,65	173,46	173,19	170,98	0,01	2,48	7,874	24
06.01.2018	98,37	51,05	47,32	173,17	166,2	165,83	163,82	0	2,38	7,875	24
07.01.2018	99,35	52,01	47,34	174,76	167,59	167,33	165,2	0,01	2,39	7,95	24
08.01.2018	98,21	49,92	48,29	168,45	161,72	161,26	159,36	0,01	2,36	7,825	24
09.01.2018	93,29	49,05	44,24	164,42	158,4	157,97	156,18	0,01	2,22	7,014	24
10.01.2018	94,93	51,7	43,23	170,9	68,13	164,17	67,2	0	0,93	2,949	10
11.01.2018	----	51,02	----	181,29	----	174,26	----	0,01	----	----	0
12.01.2018	----	56,81	----	210	----	201,56	----	0	----	----	0
13.01.2018	----	57,05	----	199,6	----	190,78	----	0	----	----	0
14.01.2018	----	51,65	----	175,05	----	167,1	----	0,01	----	----	0
15.01.2018	----	51,86	----	181,71	----	174,04	----	0,01	----	----	0
16.01.2018	----	51,93	----	173,23	----	165,86	----	0,01	----	----	0
17.01.2018	----	51,56	----	167,67	----	160,42	----	0,01	----	----	0
18.01.2018	----	54,27	----	188,11	----	180,28	----	0,01	----	----	0
19.01.2018	----	55,83	----	201,7	----	193,29	----	0	----	----	0
20.01.2018	----	58,16	----	212,65	----	203,59	----	0,18	----	----	0
21.01.2018	----	55,27	----	193,31	----	184,76	----	0,53	----	----	0
22.01.2018	----	58,89	----	203	----	193,77	----	0,52	----	----	0
23.01.2018	----	61,55	----	218,15	----	207,55	----	0,51	----	----	0
24.01.2018	----	60,87	----	217,08	----	205,9	----	0,54	----	----	0
25.01.2018	----	60,89	----	218,79	----	207,72	----	0,32	----	----	0
Итого:				6680,7	3505,41	6400,8	3453,24	2,77	52,17	153,438	514
Средние:	93,3	52,12	43,72								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВРС ч
9/12/17-24:	2435,98	2340,32	2337,45	2302,22	0,43	38,1	98,601	320	319
5/01/18-24:	9116,77	5845,73	8738,27	5755,46	3,2	90,27	252,039	834	693
Итого:	6680,79	3505,41	6400,82	3453,24	2,77	52,17	153,438	514	374

153,438/514=0,289 Гкал/час

888-514= 374 час

0,289*374=111,65 Гкал

153,438+111,65=265,088 Гкал

Представитель абонента

неральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167109

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,87	52,94	39,93	175,92	169,54	165,91	163,74	0	5,8	6,778	24
27.12.2017	93,25	53,24	40,01	183,94	177,21	173,43	171,11	0	6,1	7,097	24
28.12.2017	87,23	47,7	39,53	151,12	146,18	142,9	141,37	0	4,81	5,778	24
29.12.2017	82,02	42,52	39,5	117,66	114,21	111,47	110,51	0	3,7	4,511	24
30.12.2017	82,49	41,33	41,16	125,35	121,66	118,56	117,61	0	4,05	5,007	24
31.12.2017	88,35	49,45	38,9	188,98	182,71	178,44	176,37	0	6,34	7,111	24
01.01.2018	94,78	54,46	40,32	174,32	167,75	164,31	162,07	0	5,68	6,777	24
02.01.2018	93,45	52,71	40,74	174,08	167,7	164,14	162,01	0	5,69	6,843	24
03.01.2018	93,19	52,97	40,22	176,98	170,53	166,95	164,78	0	5,75	6,866	24
04.01.2018	93,56	53,96	39,6	186,4	179,54	175,93	173,56	0	5,98	7,12	24
05.01.2018	96,64	53,38	43,26	172,56	165,82	162,32	160,2	0	5,62	7,185	24
06.01.2018	97,15	52,88	44,27	169,94	163,25	159,66	157,62	0	5,63	7,242	24
07.01.2018	98,1	53,04	45,06	169,21	162,46	158,85	156,77	0	5,69	7,332	24
08.01.2018	96,95	51,78	45,17	157,54	151,39	147,99	146,13	0	5,26	6,85	24
09.01.2018	92	48,72	43,28	151,72	146,31	142,95	141,37	0	4,94	6,341	24
10.01.2018	92,37	50,54	41,83	161,25	155,44	152,03	150,2	0	5,24	6,509	24
11.01.2018	92,74	51,19	41,55	169,93	163,77	160,19	158,22	0	5,55	6,813	24
12.01.2018	98,94	58,31	40,63	203,25	195	191,4	188,4	0	6,6	7,938	24
13.01.2018	105,01	58,74	46,27	188,46	179,99	176,56	173,73	0	6,26	8,358	24
14.01.2018	101,81	52,99	48,82	163,99	157,01	153,5	151,5	0	5,51	7,681	24
15.01.2018	97,85	52,69	45,16	169,89	163,15	159,71	157,65	0	5,5	7,379	24
16.01.2018	98,17	53,81	44,36	171,06	164,22	160,95	158,78	0	5,44	7,297	24
17.01.2018	98,49	53,31	45,18	168,24	161,48	158,05	155,94	0	5,54	7,31	24
18.01.2018	98,33	55,17	43,16	183,96	176,57	172,95	170,51	0	6,06	7,637	24
19.01.2018	99,41	56,98	42,43	192,85	184,98	181,11	178,4	0	6,58	7,864	24
20.01.2018	102,84	59,48	43,36	208,13	199,11	195,11	191,93	0	7,18	8,658	24
21.01.2018	103,12	57,57	45,55	194,98	186,5	182,56	179,74	0	6,76	8,518	24
22.01.2018	107,37	62,41	44,96	213,63	203,64	199,77	196,2	0	7,44	9,192	24
23.01.2018	110,68	64,71	45,97	224,68	213,61	209,9	205,9	0	7,71	9,861	24
24.01.2018	110,13	64,44	45,69	218,87	208,16	204,37	200,51	0	7,65	9,552	24
25.01.2018	108,75	62,88	45,87	214,1	203,86	200,05	196,42	0	7,44	9,39	24
Итого:				5522,9	5302,75	5192	5119,25	0	183,5	228,795	744
Средние:	97,03	54,07	42,95								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724:	77962,8	75747,42	74177,66	73326,98	5,19	2420,44	2344,749	15969	0
5/01/1824:	83485,79	81050,17	79369,68	78446,23	5,19	2603,94	2573,544	16713	0
Итого:	5522,99	5302,75	5192,02	5119,25	0	183,5	228,795	744	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись / Л.В. Мальцева /
Ф.И.О.

25.01.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167107

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,9	50,05	42,85	154,66	149,04	151,62	149,83	0	-0,79	6,394	24
27.12.2017	93,26	50,19	43,07	159,23	153,42	156,02	154,17	0	-0,75	6,615	24
28.12.2017	87,26	44,97	42,29	133,05	128,69	130,76	129,52	0,01	-0,83	5,442	24
29.12.2017	82,27	39,3	42,97	108,14	104,96	106,5	105,73	0	-0,77	4,506	24
30.12.2017	82,63	37,97	44,66	104,78	101,7	102,82	102,13	0	-0,43	4,539	24
31.12.2017	88,37	44,85	43,52	149,95	144,93	146,92	145,52	0	-0,59	6,311	24
01.01.2018	94,84	51,61	43,23	149,44	143,82	146,51	144,69	0	-0,87	6,223	24
02.01.2018	93,54	51,46	42,08	158,56	152,72	155,65	153,72	0	-1	6,433	24
03.01.2018	93,22	49,92	43,3	153,98	148,39	151,05	149,29	0	-0,9	6,434	24
04.01.2018	93,59	52,07	41,52	166,42	160,26	163,41	161,34	0	-1,08	6,663	24
05.01.2018	96,7	51,23	45,47	156,11	150,04	152,69	150,8	0	-0,76	6,837	24
06.01.2018	97,2	50,58	46,62	148,4	142,55	144,84	143,1	0	-0,55	6,655	24
07.01.2018	98,14	51,44	46,7	151,29	145,25	147,53	145,69	0	-0,44	6,795	24
08.01.2018	97,03	49,04	47,99	142,72	137,12	139,09	137,51	0	-0,39	6,595	24
09.01.2018	92,12	46,82	45,3	141,78	136,7	138,61	137,16	0	-0,46	6,197	24
10.01.2018	92,46	47,18	45,28	148,45	143,12	145,22	143,71	0	-0,59	6,484	24
11.01.2018	92,8	49,45	43,35	154,58	149	151,4	149,66	0	-0,66	6,467	24
12.01.2018	98,94	55,9	43,04	184,81	177,29	180,45	177,81	0	-0,52	7,646	24
13.01.2018	105,05	57,31	47,74	174,03	166,21	168,86	166,26	0	-0,05	7,964	24
14.01.2018	101,9	51,4	50,5	153,85	147,25	148,97	147,14	0	0,11	7,451	24
15.01.2018	97,89	50,52	47,37	154,48	148,3	150,09	148,3	0	0	7,037	24
16.01.2018	98,2	50,6	47,6	151,85	145,78	147,55	145,75	0	0,03	6,95	24
17.01.2018	98,52	50,12	48,4	148,59	142,62	144,36	142,66	0	-0,04	6,919	24
18.01.2018	98,36	52,53	45,83	161,27	154,78	157,09	155,1	0	-0,32	7,102	24
19.01.2018	99,41	54,9	44,51	173,41	166,32	169,07	166,73	0	-0,41	7,419	24
20.01.2018	102,82	55,75	47,07	182,48	174,56	177,47	174,92	0	-0,36	8,238	24
21.01.2018	103,19	54,76	48,43	173,04	165,49	168,12	165,76	0	-0,27	8,034	24
22.01.2018	107,46	59,38	48,08	191,11	182,17	185,4	182,37	0	-0,2	8,788	24
23.01.2018	110,75	62,87	47,88	202,5	192,51	196,26	192,71	0	-0,2	9,255	24
24.01.2018	110,22	61,38	48,84	194,97	185,43	188,85	185,59	0	-0,16	9,094	24
25.01.2018	108,81	60,18	48,63	190,37	181,29	184,39	181,31	0	-0,02	8,85	24
Итого:				4918,3	4721,71	4797,5	4735,98	0,01	-14,27	216,337	744
Средние:	97,09	51,47	45,61								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724	56885,88	55226,81	56289,57	55750,6	63,85	-523,79	2023,881	15231	0
5/01/1824	61804,18	59948,52	61087,14	60486,58	63,86	-538,06	2240,218	15975	0
Итого:	4918,3	4721,71	4797,57	4735,98	0,01	-14,27	216,337	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись

/  / Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

Подпись

25.01.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1ДВС

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	93,35	50,87	42,48	161,18	155,27	153,93	152,06	0	3,21	6,602	24
27.12.2017	93,7	51,2	42,5	162,85	156,84	155,5	153,59	0	3,25	6,673	24
28.12.2017	87,5	45,74	41,76	137,65	133,14	131,89	130,6	0	2,54	5,56	24
29.12.2017	82,69	41,11	41,58	114,18	110,82	109,81	108,98	0	1,84	4,606	24
30.12.2017	83,13	41,08	42,05	120,01	116,43	115,35	114,43	0	2	4,896	24
31.12.2017	88,83	47,85	40,98	172,71	166,92	165,33	163,54	0	3,38	6,843	24
01.01.2018	95,3	52,74	42,56	157,97	151,95	150,82	148,86	0	3,09	6,476	24
02.01.2018	93,93	50,8	43,13	158,75	152,84	151,55	149,72	0	3,12	6,599	24
03.01.2018	93,62	50,6	43,02	157,14	151,34	150,02	148,22	0	3,12	6,518	24
04.01.2018	94	51,93	42,07	166,11	159,97	158,55	156,53	0	3,44	6,737	24
05.01.2018	97,14	51,67	45,47	155,27	149,17	147,83	145,98	0	3,19	6,794	24
06.01.2018	97,59	49,8	47,79	147,41	141,6	140,16	138,51	0	3,09	6,778	24
07.01.2018	98,62	51,94	46,68	152,55	146,39	145,1	143,26	0	3,13	6,847	24
08.01.2018	97,45	49,26	48,19	144,63	138,91	137,6	136,03	0	2,88	6,702	24
09.01.2018	92,52	47,26	45,26	141,8	136,67	135,28	133,88	0	2,79	6,191	24
10.01.2018	92,88	48,63	44,25	150,93	145,43	143,98	142,42	0	3,01	6,439	24
11.01.2018	93,26	49,97	43,29	158,01	152,24	150,76	148,98	0	3,26	6,597	24
12.01.2018	99,4	56,27	43,13	183,18	175,68	174,39	171,85	0	3,83	7,59	24
13.01.2018	105,54	56,86	48,68	171,28	163,52	162,39	159,91	0	3,61	7,987	24
14.01.2018	102,29	51,12	51,17	151,67	145,14	143,77	142	0	3,14	7,442	24
15.01.2018	98,35	51,36	46,99	154,21	148,03	146,62	144,78	0	3,25	6,969	24
16.01.2018	98,71	51,48	47,23	153,67	147,45	146,06	144,24	0	3,21	6,976	24
17.01.2018	99,04	51,15	47,89	148,45	142,42	141,05	139,32	0	3,1	6,832	24
18.01.2018	98,85	53,72	45,13	166,22	159,47	158,06	155,93	0	3,54	7,209	24
19.01.2018	99,88	55,32	44,56	176,36	169,09	167,66	165,28	0	3,81	7,551	24
20.01.2018	103,33	58,49	44,84	189,15	180,88	179,67	176,85	0	4,03	8,134	24
21.01.2018	103,6	53,87	49,73	173,74	166,13	164,55	162,32	0	3,81	8,283	24
22.01.2018	107,9	59,42	48,48	188,75	179,87	178,64	175,72	0	4,15	8,748	24
23.01.2018	111,19	62,89	48,3	204,91	194,76	193,73	190,22	0	4,54	9,446	24
24.01.2018	110,62	62,42	48,2	200,64	190,78	189,66	186,27	0	4,51	9,233	24
25.01.2018	109,24	60,87	48,37	197,63	188,11	186,89	183,69	0	4,42	9,133	24
Итого:				5019	4817,26	4776,6	4713,97	0	103,29	219,391	744
Средние:	97,53	52,18	45,34								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724:0	66648,43	64744,52	64770,56	64108,76	0	635,76	2197,89	15880	0
6/01/1824:0	71667,44	69561,78	69547,16	68822,73	0	739,05	2417,281	16624	0
Итого:	5019,01	4817,26	4776,6	4713,97	0	103,29	219,391	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О./  /
Подпись/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"
Адрес:пр.Краснопольский 3-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договор №3440167105
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00 °С

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х76ЕF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,78	51,22	41,56	154,56	148,96	152,84	150,97	0	-2,01	6,196	24
27.12.2017	93,12	51,13	41,99	156,17	150,47	154,45	152,55	0	-2,08	6,324	24
28.12.2017	87,07	46,15	40,92	131,19	126,92	129,49	128,19	0,01	-1,27	5,193	24
29.12.2017	82,07	40,6	41,47	104,49	101,48	103	102,22	0	-0,74	4,204	24
30.12.2017	82,53	40,15	42,38	110,92	107,66	109,38	108,58	0	-0,92	4,559	24
31.12.2017	88,23	46,28	41,95	155,29	150,13	153,46	151,91	0	-1,78	6,3	24
01.01.2018	94,67	51,89	42,78	148,13	142,58	146,7	144,85	0	-2,27	6,105	24
02.01.2018	93,37	51,66	41,71	152,41	146,81	150,76	148,87	0	-2,06	6,124	24
03.01.2018	93,07	50,22	42,85	145,98	140,66	144,48	142,75	0	-2,09	6,033	24
04.01.2018	93,39	51,24	42,15	150,26	144,74	148,75	146,9	0	-2,16	6,106	24
05.01.2018	96,52	51,43	45,09	146,95	141,25	145,8	143,97	0	-2,72	6,374	24
06.01.2018	96,97	50,48	46,49	140,43	134,92	139,45	137,76	0	-2,84	6,279	24
07.01.2018	97,99	51,58	46,41	145,5	139,68	144,47	142,68	0	-3	6,489	24
08.01.2018	96,83	49,02	47,81	140,73	135,23	139,79	138,21	0	-2,98	6,471	24
09.01.2018	91,95	47,58	44,37	135,78	130,95	134,52	133,09	0	-2,14	5,812	24
10.01.2018	92,3	47,74	44,56	138,1	133,12	136,96	135,49	0	-2,37	5,933	24
11.01.2018	92,64	50,01	42,63	149,84	144,41	148,45	146,71	0	-2,3	6,157	24
12.01.2018	98,82	57,97	40,85	181,38	174,04	179,61	176,86	0	-2,82	7,121	24
13.01.2018	104,86	58,13	46,73	166,81	159,31	165,73	163,12	0	-3,81	7,455	24
14.01.2018	101,64	51,65	49,99	147,28	141,04	146,55	144,72	0	-3,68	7,063	24
15.01.2018	97,79	52,08	45,71	153,61	147,54	152,37	150,42	0	-2,88	6,753	24
16.01.2018	98,01	50,56	47,45	140,05	134,45	139,18	137,52	0	-3,07	6,388	24
17.01.2018	98,32	49,19	49,13	134,27	128,9	133,63	132,11	0	-3,21	6,336	24
18.01.2018	98,16	52,22	45,94	150,48	144,47	149,52	147,64	0	-3,17	6,645	24
19.01.2018	99,28	55,58	43,7	165,54	158,78	164,27	161,9	0	-3,12	6,953	24
20.01.2018	102,67	58,08	44,59	177,09	169,41	175,87	173,12	0	-3,71	7,568	24
21.01.2018	102,97	55,12	47,85	161,96	154,94	161,14	158,85	0	-3,91	7,428	24
22.01.2018	107,18	59,46	47,72	176,18	167,95	175,42	172,56	0	-4,61	8,035	24
23.01.2018	110,53	63,87	46,66	197,43	187,74	196,52	192,86	0	-5,12	8,796	24
24.01.2018	110,01	63,49	46,52	195,18	185,67	194,31	190,74	0	-5,07	8,67	24
25.01.2018	108,57	61,79	46,78	186,62	177,72	185,74	182,49	0	-4,77	8,338	24
Итого:				4740,6	4551,93	4702,6	4640,61	0,01	-88,68	204,208	744
Средние:	97,72	52,92	44,8								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/12/1724:	19358,87	18853,22	18957,11	18763,85	2,47	89,37	569,632	4983	0
25/01/1824:	24099,48	23405,15	23659,72	23404,46	2,48	0,69	773,84	5727	0
Итого:	4740,61	4551,93	4702,61	4640,61	0,01	-88,68	204,208	744	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО "КУ Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: 3440167269
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ482 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2017	94,97	48,89	46,08	150,02	144,37	145,03	143,4	0	0,97	6,659	24
21.12.2017	93,75	46,73	47,02	140,77	135,56	136,04	134,65	0	0,91	6,377	24
22.12.2017	90,81	47,37	43,44	149,21	144,02	144,62	143,1	0	0,92	6,257	24
23.12.2017	89,45	50,21	39,24	185,51	179,21	180,23	178,09	0	1,12	7,035	24
24.12.2017	94,84	51,63	43,21	182,95	176,06	177,15	174,95	0	1,11	7,617	24
25.12.2017	94,32	52,03	42,29	178,77	172,12	173,2	171,02	0	1,1	7,289	24
26.12.2017	94,1	51,98	42,12	179,26	172,61	173,76	171,58	0	1,03	7,279	24
27.12.2017	94,44	52,43	42,01	183,5	176,63	177,93	175,67	0	0,96	7,429	24
28.12.2017	88,18	48,26	39,92	163,14	157,73	158,57	156,85	0	0,88	6,298	24
29.12.2017	83,45	44,02	39,43	133,46	129,45	129,76	128,55	0	0,9	5,104	24
30.12.2017	83,86	43,32	40,54	135,69	131,59	131,81	130,63	0	0,96	5,334	24
31.12.2017	89,47	48,21	41,26	182,64	176,41	177,35	175,42	0	0,99	7,28	24
01.01.2018	96,05	52,84	43,21	171,8	165,19	166,56	164,41	0	0,78	7,146	24
02.01.2018	94,68	51,55	43,13	176,58	169,95	171,27	169,16	0	0,79	7,338	24
03.01.2018	94,38	51,67	42,71	180,9	174,15	175,52	173,3	0	0,85	7,445	24
04.01.2018	94,75	53,42	41,33	190,13	182,99	184,66	182,22	0	0,77	7,571	24
05.01.2018	97,96	53,48	44,48	181,82	174,56	176,27	173,91	0	0,65	7,779	24
06.01.2018	98,45	52,47	45,98	175,34	168,29	169,83	167,65	0	0,64	7,748	24
07.01.2018	99,46	53,31	46,15	180,41	173,03	174,83	172,53	0	0,5	7,998	24
08.01.2018	98,29	51,7	46,59	169,36	162,56	164,26	162,22	0	0,34	7,587	24
09.01.2018	93,34	49,6	43,74	168	161,85	163,32	161,46	0	0,39	7,084	24
10.01.2018	93,69	50,03	43,66	174,84	168,39	170,02	168,06	0	0,33	7,361	24
11.01.2018	94,05	51,63	42,42	180,96	174,26	176,07	173,88	0	0,38	7,402	24
12.01.2018	100,21	57,2	43,01	209,98	201,26	204,04	200,96	0	0,3	8,676	24
13.01.2018	106,46	58,57	47,89	201,22	191,95	194,35	191,27	0	0,68	9,224	24
14.01.2018	103,29	53,27	50,02	177,18	169,42	171,1	168,84	0	0,58	8,493	24
15.01.2018	99,27	52,87	46,4	182,48	175,03	176,86	174,54	0	0,49	8,138	24
16.01.2018	99,61	52,86	46,75	177,13	169,86	171,47	169,23	0	0,63	7,954	24
17.01.2018	100	52,71	47,29	173,88	166,68	168,18	166,02	0	0,66	7,897	24
18.01.2018	99,72	55,03	44,69	191,74	183,85	185,78	183,15	0	0,7	8,234	24
19.01.2018	100,79	56,59	44,2	202,74	194,24	196,36	193,48	0	0,76	8,604	24
20.01.2018	104,21	58,45	45,76	213,39	203,92	206,18	202,93	0	0,99	9,355	24
21.01.2018	104,54	56,15	48,39	192,14	183,55	185,44	182,7	0	0,85	8,906	24
22.01.2018	108,8	58,74	50,06	201,9	192,22	194,33	191,24	0	0,98	9,655	24
23.01.2018	112,11	62,34	49,77	218,95	207,93	210,47	206,73	0	1,2	10,39	24
24.01.2018	111,55	61,74	49,81	218,81	207,88	210,21	206,54	0	1,34	10,392	24
25.01.2018	110,16	61,33	48,83	221,99	211,17	213,14	209,45	0	1,72	10,351	24
Итого:				6698,5	6429,94	6485,9	6399,79	0	30,15	288,686	888
Средние:	97,49	52,82	44,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/12/17-24:	2399,54	2311,83	2323,56	2295,36	0	16,47	97,423	319	320
5/01/18-24:	9098,13	8741,77	8809,53	8695,15	0	46,62	386,109	1207	320
Итого:	6698,59	6429,94	6485,97	6399,79	0	30,15	288,686	888	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО "УК Ключевые люди"
Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167267

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х903F ПО 2.7


	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.12.2017	94,26	47,76	46,5	86,45	83,24	84,7	83,79	0	-0,55	3,873	24
21.12.2017	92,98	46,05	46,93	82,02	79,03	80,36	79,57	0	-0,54	3,711	24
22.12.2017	90,13	45,72	44,41	86,48	83,47	84,88	84,05	0	-0,58	3,707	24
23.12.2017	88,88	50,14	38,74	111,96	108,17	110,3	109,02	0	-0,85	4,191	24
24.12.2017	94,16	51,11	43,05	107,44	103,42	105,5	104,21	0	-0,79	4,458	24
25.12.2017	93,67	51,33	42,34	107,53	103,56	105,68	104,37	0	-0,81	4,393	24
26.12.2017	93,46	51,74	41,72	108,43	104,44	106,64	105,31	0	-0,87	4,36	24
27.12.2017	93,81	52,25	41,56	112,23	108,07	110,43	109,05	0	-0,98	4,495	24
28.12.2017	87,69	47,26	40,43	96,31	93,15	94,88	93,88	0	-0,73	3,765	24
29.12.2017	82,8	42,07	40,73	77,47	75,2	76,32	75,7	0	-0,5	3,063	24
30.12.2017	83,21	41,98	41,23	77,55	75,22	76,34	75,71	0	-0,49	3,098	24
31.12.2017	88,84	48,55	40,29	110,39	106,69	108,7	107,52	0	-0,83	4,299	24
01.01.2018	95,38	51,99	43,39	103,34	99,44	101,53	100,24	0	-0,8	4,32	24
02.01.2018	94,03	52,16	41,87	105,39	101,44	103,69	102,38	0	-0,94	4,253	24
03.01.2018	93,75	51,15	42,6	105,2	101,31	103,45	102,18	0	-0,87	4,319	24
04.01.2018	94,11	53,29	40,82	110,87	106,75	109,16	107,71	0	-0,96	4,363	24
05.01.2018	97,23	53,33	43,9	106,63	102,42	104,81	103,41	0	-0,99	4,504	24
06.01.2018	97,76	51,85	45,91	103,04	98,96	101,14	99,87	0	-0,91	4,551	24
07.01.2018	98,73	53,23	45,5	102,94	98,77	101,07	99,73	0	-0,96	4,503	24
08.01.2018	97,61	50,78	46,83	99,28	95,33	97,44	96,24	0	-0,91	4,472	24
09.01.2018	92,68	48,63	44,05	99,31	95,7	97,69	96,63	0	-0,93	4,221	24
10.01.2018	93,02	49,95	43,07	103,31	99,57	101,69	100,49	0	-0,92	4,292	24
11.01.2018	93,35	52	41,35	108,63	104,68	107,02	105,67	0	-0,99	4,335	24
12.01.2018	99,48	58,05	41,43	128,67	123,39	126,71	124,73	0	-1,34	5,122	24
13.01.2018	105,64	59,21	46,43	117,3	111,99	115,05	113,17	0	-1,18	5,216	24
14.01.2018	102,48	53	49,48	104,05	99,54	102,01	100,66	0	-1,12	4,935	24
15.01.2018	98,54	53,83	44,71	107,42	103,09	105,66	104,22	0	-1,13	4,617	24
16.01.2018	98,83	52,84	45,99	101,34	97,26	99,6	98,31	0	-1,05	4,481	24
17.01.2018	99,19	51,39	47,8	97,31	93,35	95,53	94,34	0	-0,99	4,47	24
18.01.2018	98,95	53,06	45,89	109,38	104,96	107,53	106,14	0	-1,18	4,824	24
19.01.2018	100,06	56,88	43,18	117,78	112,92	115,99	114,25	0	-1,33	4,886	24
20.01.2018	103,44	59,53	43,91	125,08	119,59	123,07	121,04	0	-1,45	5,267	24
21.01.2018	103,74	56,31	47,43	116,78	111,68	114,66	112,96	0	-1,28	5,313	24
22.01.2018	108,02	61,21	46,81	126,09	120,15	123,66	121,51	0	-1,36	5,645	24
23.01.2018	111,36	64,89	46,47	134,8	128,09	131,58	129,06	0	-0,97	5,981	24
24.01.2018	110,82	62,99	47,83	131,16	124,67	127,84	125,53	0	-0,86	5,989	24
25.01.2018	109,39	61,7	47,69	130,41	124,13	127,15	124,95	0	-0,82	5,942	24
Итого:				3959,7	3802,84	3889,4	3837,6	0	-34,76	168,234	888
Средние:	96,79	52,68	44,11								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
9/12/1724:	1421,53	1370,38	1396,01	1379,2	0	-8,82	57,193	319	320
5/01/1824:	5381,3	5173,22	5285,47	5216,8	0	-43,58	225,427	1207	320
Итого:	3959,77	3802,84	3889,46	3837,6	0	-34,76	168,234	888	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167113

Адрес:пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7


	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.12.2017	92,19	51,18	41,01	169,41	163,34	165,97	163,95	0	-0,61	6,704	24
27.12.2017	92,56	53,63	38,93	180,95	174,42	177,44	175,06	0	-0,64	6,798	24
28.12.2017	86,75	47,11	39,64	146,8	142,03	144,17	142,65	0	-0,62	5,633	24
29.12.2017	81,38	40,51	40,87	118,08	114,67	116	115,12	0,01	-0,45	4,685	24
30.12.2017	81,85	40,34	41,51	121,05	117,54	118,81	117,91	0	-0,37	4,878	24
31.12.2017	87,63	49,89	37,74	186,72	180,59	183,07	180,93	0	-0,34	6,821	24
01.01.2018	94,11	55,21	38,9	174,31	167,83	170,83	168,42	0	-0,59	6,539	24
02.01.2018	92,81	52,68	40,13	172,51	166,22	168,97	166,82	0	-0,6	6,681	24
03.01.2018	92,57	53,19	39,38	176,85	170,46	173,26	170,97	0	-0,51	6,722	24
04.01.2018	92,92	54,43	38,49	185,62	178,86	181,89	179,38	0	-0,52	6,894	24
05.01.2018	95,97	55,05	40,92	177,05	170,26	173,27	170,84	0	-0,58	6,976	24
06.01.2018	96,53	54,59	41,94	173,73	166,98	169,87	167,51	0	-0,53	7,017	24
07.01.2018	97,41	53,96	43,45	169,23	162,56	165,35	163,13	0	-0,57	7,076	24
08.01.2018	96,31	50,31	46	155,27	149,26	151,56	149,73	0	-0,47	6,877	24
09.01.2018	91,39	48,82	42,57	154,78	149,3	151,43	149,74	0	-0,44	6,361	24
10.01.2018	91,75	50,96	40,79	163,81	157,97	160,34	158,4	0	-0,43	6,453	24
11.01.2018	92,02	51,38	40,64	167,63	161,65	164,07	162,06	0	-0,41	6,575	24
12.01.2018	98,14	57,68	40,46	198,16	190,23	193,76	190,78	0	-0,55	7,711	24
13.01.2018	104,25	58,94	45,31	189,26	180,84	184,34	181,36	0	-0,52	8,221	24
14.01.2018	101,3	53,57	47,73	165,19	158,2	160,81	158,63	0	-0,43	7,572	24
15.01.2018	97,17	53,16	44,01	166,29	159,74	162,37	160,21	0	-0,47	7,039	24
16.01.2018	97,47	54,42	43,05	170,75	164	166,68	164,38	0	-0,38	7,074	24
17.01.2018	97,84	54,26	43,58	169,11	162,37	165,03	162,76	0	-0,39	7,089	24
18.01.2018	97,66	56,36	41,3	179,91	172,76	175,74	173,17	0	-0,41	7,149	24
19.01.2018	98,75	56,82	41,93	189,9	182,21	185,39	182,6	0	-0,39	7,657	24
20.01.2018	102,07	59,19	42,88	199,71	191,15	194,68	191,56	0	-0,41	8,222	24
21.01.2018	102,47	56,8	45,67	186,44	178,42	181,41	178,67	0	-0,25	8,167	24
22.01.2018	106,58	61,44	45,14	202,1	192,77	196,48	193,1	0	-0,33	8,729	24
23.01.2018	109,97	64,72	45,25	216,13	205,58	209,9	205,89	0	-0,31	9,342	24
24.01.2018	109,49	63,93	45,56	209,45	199,31	203,35	199,58	0	-0,27	9,116	24
25.01.2018	108,09	63,46	44,63	209,41	199,51	203,46	199,72	0	-0,21	8,939	24
Итого:				5445,6	5231,03	5319,7	5245,03	0,01	-14	221,717	744
Средние:	96,36	54,12	42,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724:	56367,24	54705,41	55580,87	54992,87	3,76	-287,46	1902,603	12086	0
5/01/1824:	61812,85	59936,44	60900,57	60237,9	3,77	-301,46	2124,32	12830	0
Итого:	5445,61	5231,03	5319,7	5245,03	0,01	-14	221,717	744	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	93,16	52,38	40,78	170,37	164,16	161,55	159,47	0	4,69	6,707	24
27.12.2017	93,51	52,64	40,87	172,91	166,57	163,94	161,81	0,02	4,76	6,815	24
28.12.2017	87,49	47,81	39,68	149,56	144,68	142,21	140,69	0,02	3,99	5,745	24
29.12.2017	82,42	42,99	39,43	125,56	121,86	119,78	118,75	0,02	3,11	4,805	24
30.12.2017	82,89	42,77	40,12	130,94	127,07	124,95	123,88	0,01	3,19	5,094	24
31.12.2017	88,61	49,94	38,67	185,12	178,93	176,33	174,26	0	4,67	6,922	24
01.01.2018	95,1	53,98	41,12	171,66	165,15	162,75	160,53	0	4,62	6,803	24
02.01.2018	93,76	52,35	41,41	168,48	162,25	159,73	157,69	0	4,56	6,727	24
03.01.2018	93,49	51,79	41,7	167,53	161,38	158,82	156,81	0,01	4,57	6,736	24
04.01.2018	93,85	52,71	41,14	176,7	170,17	167,57	165,36	0,01	4,81	7,009	24
05.01.2018	96,93	52,65	44,28	167,21	160,66	158,08	156,04	0	4,62	7,127	24
06.01.2018	97,42	50,75	46,67	160,35	154,01	151,29	149,47	0,01	4,54	7,2	24
07.01.2018	98,42	52,94	45,48	166,26	159,58	156,95	154,89	0	4,69	7,272	24
08.01.2018	97,32	51,46	45,86	158,73	152,47	149,87	147,98	0,01	4,49	7,003	24
09.01.2018	92,33	48,56	43,77	150,72	145,3	142,66	141,08	0,01	4,22	6,364	24
10.01.2018	92,71	49,91	42,8	161,97	156,11	153,41	151,62	0	4,49	6,687	24
11.01.2018	93,05	51,01	42,04	170,24	164,05	161,33	159,34	0,01	4,71	6,904	24
12.01.2018	99,19	57,18	42,01	198,69	190,6	187,97	185,15	0,03	5,45	8,023	24
13.01.2018	105,32	58,95	46,37	185,47	177,08	174,71	171,9	0,01	5,18	8,24	24
14.01.2018	102,21	53,41	48,8	167,64	160,43	157,82	155,72	0,01	4,71	7,846	24
15.01.2018	98,21	53,2	45,01	171,98	165,1	162,51	160,37	0,01	4,73	7,444	24
16.01.2018	98,47	52,77	45,7	164,8	158,17	155,65	153,62	0,01	4,55	7,243	24
17.01.2018	98,8	52,09	46,71	159,95	153,47	150,95	149,05	0,01	4,42	7,18	24
18.01.2018	98,64	54,53	44,11	176,26	169,14	166,61	164,3	0	4,84	7,475	24
19.01.2018	99,75	56,49	43,26	189,45	181,65	179,13	176,5	0	5,15	7,875	24
20.01.2018	103,1	57,72	45,38	196,04	187,51	184,98	182,16	0	5,35	8,533	24
21.01.2018	103,42	56,23	47,19	185,35	177,23	174,64	172,08	0,01	5,15	8,386	24
22.01.2018	107,66	61,29	46,37	204,67	195,06	192,78	189,47	0	5,59	9,076	24
23.01.2018	111,04	65,43	45,61	224,68	213,54	211,56	207,44	0	6,1	9,785	24
24.01.2018	110,53	64,31	46,22	214,63	204,07	202,03	198,21	0,01	5,86	9,473	24
25.01.2018	109,11	62,08	47,03	208,68	198,65	196,45	192,98	0	5,67	9,38	24
Итого:				5402,6	5186,1	5109	5038,62	0,23	147,48	227,879	744
Средние:	97,35	53,62	43,72								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724:	66688,36	64778,6	64301,9	63522,81	3,79	1129,79	2007,429	12087	0
5/01/1824:	72090,96	69964,7	69410,91	68561,43	4,02	1277,27	2235,308	12831	0
Итого:	5402,6	5186,1	5109,01	5038,62	0,23	147,48	227,879	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

/  /
Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167115

Адрес:пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5СВФ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,83	52,95	39,88	169,33	163,19	161,01	158,91	0,01	4,28	6,515	24
27.12.2017	93,16	53,7	39,46	174,37	167,99	165,89	163,67	0	4,32	6,639	24
28.12.2017	87,28	47,79	39,49	143,37	138,7	136,66	135,19	0,03	3,51	5,476	24
29.12.2017	82,06	42,61	39,45	117,35	113,91	112,02	111,05	0,01	2,86	4,492	24
30.12.2017	82,58	42,43	40,15	127,97	124,22	122,13	121,09	0,03	3,13	4,987	24
31.12.2017	88,25	49,66	38,59	180,96	174,97	172,62	170,62	0,04	4,35	6,756	24
01.01.2018	94,74	55,21	39,53	169,2	162,83	160,88	158,63	0,04	4,2	6,446	24
02.01.2018	93,41	53,68	39,73	168,75	162,57	160,5	158,33	0,06	4,24	6,469	24
03.01.2018	93,16	53,29	39,87	171,61	165,36	163,23	161,1	0,05	4,26	6,601	24
04.01.2018	93,5	54,46	39,04	177,99	171,46	169,35	167,02	0,06	4,44	6,703	24
05.01.2018	96,52	53,51	43,01	166,37	159,91	157,8	155,68	0,07	4,23	6,89	24
06.01.2018	97,04	53,35	43,69	161,41	155,07	153,03	151	0,05	4,07	6,786	24
07.01.2018	98,01	53,28	44,73	164,46	157,89	155,91	153,86	0,07	4,03	7,077	24
08.01.2018	96,91	51,65	45,26	158,18	151,99	149,9	147,99	0,08	4	6,893	24
09.01.2018	92	50,2	41,8	155,81	150,25	148,15	146,41	0,04	3,84	6,286	24
10.01.2018	92,38	51,1	41,28	165,24	159,31	157,14	155,22	0	4,09	6,582	24
11.01.2018	92,73	48,88	43,85	179,04	172,59	169,91	167,98	0	4,61	7,581	24
12.01.2018	98,81	58,57	40,24	196,28	188,32	186,25	183,29	0	5,03	7,595	24
13.01.2018	104,93	59,5	45,43	185,93	177,58	175,64	172,77	0	4,81	8,094	24
14.01.2018	101,85	53,59	48,26	164,62	157,61	155,45	153,34	0	4,27	7,624	24
15.01.2018	97,82	52,58	45,24	166,07	159,48	157,36	155,33	0,01	4,15	7,228	24
16.01.2018	98,12	54,26	43,86	165,48	158,87	156,85	154,72	0	4,15	6,983	24
17.01.2018	98,48	53,96	44,52	163,42	156,86	154,79	152,69	0	4,17	6,997	24
18.01.2018	98,3	56,47	41,83	179,56	172,36	170,29	167,78	0	4,58	7,225	24
19.01.2018	99,41	58,31	41,1	190,34	182,56	180,5	177,68	0	4,88	7,522	24
20.01.2018	102,75	60,31	42,44	202,25	193,46	191,46	188,26	0	5,2	8,231	24
21.01.2018	103,05	56,97	46,08	185,78	177,69	175,44	172,81	0	4,88	8,209	24
22.01.2018	107,28	62,26	45,02	204,66	195,12	193,15	189,73	0	5,39	8,814	24
23.01.2018	110,62	64,75	45,87	216,49	205,83	203,99	200,09	0	5,74	9,479	24
24.01.2018	110,09	64,47	45,62	210,46	200,19	198,35	194,58	0	5,61	9,169	24
25.01.2018	108,68	62,99	45,69	207,17	197,29	195,42	191,88	0	5,41	9,046	24
Итого:				5389,9	5175,43	5111	5038,7	0,65	136,73	221,395	744
Средние:	96,99	54,41	42,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724:0	46508,31	45181,14	44747,09	44212,31	1,73	968,83	1359,93	0	8722	0
5/01/1824:0	51898,23	50356,57	49858,16	49251,01	2,38	1105,56	1581,325	0	9466	0
Итого:	5389,92	5175,43	5111,07	5038,7	0,65	136,73	221,395	0	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Ф.И.О.

Подпись

/  /

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167111

Адрес:пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ069

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.12.2017	93,52	51,42	42,1	156,04	150,33	149,82	147,97	0,02	2,36	6,336	24
27.12.2017	93,85	51,53	42,32	155,79	150,01	149,55	147,69	0,02	2,32	6,359	24
28.12.2017	87,67	47,11	40,56	139,17	134,61	133,85	132,45	0,03	2,16	5,46	24
29.12.2017	82,88	43,28	39,6	117,82	114,33	113,32	112,3	0,02	2,03	4,526	24
30.12.2017	83,3	41,65	41,65	119,19	115,61	114,42	113,5	0,02	2,11	4,813	24
31.12.2017	88,86	47,95	40,91	158,28	152,97	151,94	150,29	0	2,68	6,262	24
01.01.2018	95,41	52,22	43,19	145,56	140,02	139,39	137,62	0,01	2,4	6,054	24
02.01.2018	94,07	51,15	42,92	150,57	144,98	144,34	142,56	0,03	2,42	6,229	24
03.01.2018	93,81	50,85	42,96	148,53	143,05	142,38	140,65	0,01	2,4	6,153	24
04.01.2018	94,13	51,93	42,2	151,25	145,64	145,03	143,21	0,01	2,43	6,154	24
05.01.2018	97,3	51,49	45,81	150,4	144,47	143,85	142,06	0,02	2,41	6,63	24
06.01.2018	97,8	50,61	47,19	144,08	138,34	137,67	136	0,02	2,34	6,539	24
07.01.2018	98,78	51,99	46,79	150,71	144,61	144,09	142,31	0,02	2,3	6,782	24
08.01.2018	97,62	50,12	47,5	144,28	138,55	137,89	136,25	0,02	2,3	6,595	24
09.01.2018	92,71	48,1	44,61	140,85	135,78	134,91	133,43	0,02	2,35	6,062	24
10.01.2018	93,07	48,67	44,4	143,51	138,26	137,46	135,92	0,01	2,34	6,148	24
11.01.2018	93,4	51,06	42,34	154,22	148,57	147,94	146,16	0,02	2,41	6,296	24
12.01.2018	99,51	57,17	42,34	179,25	171,9	171,95	169,36	0,01	2,54	7,292	24
13.01.2018	105,7	57,78	47,92	167,06	159,48	159,62	157,12	0,02	2,36	7,671	24
14.01.2018	102,48	52,27	50,21	147,73	141,34	140,92	139,12	0,02	2,22	7,113	24
15.01.2018	98,57	52,35	46,22	151,81	145,69	145,24	143,39	0,01	2,3	6,747	24
16.01.2018	98,83	50,65	48,18	139,99	134,32	133,63	132,02	0,02	2,3	6,482	24
17.01.2018	99,17	50,37	48,8	134,2	128,72	127,98	126,45	0,01	2,27	6,296	24
18.01.2018	98,96	52,64	46,32	148,95	142,93	142,37	140,54	0,01	2,39	6,633	24
19.01.2018	100,07	55,49	44,58	163,78	157,01	156,73	154,5	0,02	2,51	7,014	24
20.01.2018	103,47	57,82	45,65	173,13	165,55	165,51	162,94	0,01	2,61	7,577	24
21.01.2018	103,77	54,26	49,51	158,52	151,54	151,07	149	0,02	2,54	7,523	24
22.01.2018	107,99	58,12	49,87	171,26	163,18	163,13	160,58	0,01	2,6	8,166	24
23.01.2018	111,35	61,68	49,67	185,94	176,69	177,13	174,05	0	2,64	8,813	24
24.01.2018	110,78	61,77	49,01	187,5	178,23	178,69	175,56	0,03	2,67	8,768	24
25.01.2018	109,41	61,19	48,22	187,51	178,47	178,87	175,78	0,01	2,69	8,64	24
Итого:				4766,8	4575,18	4560,6	4500,78	0,5	74,4	208,133	744
Средние:	97,68	52,4	45,27								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
5/12/1724:0	40429,21	39268,2	39328,05	38887,23	4,62	380,97	1258,691	8722	0
5/01/1824:0	45196,09	43843,38	43888,74	43388,01	5,12	455,37	1466,824	9466	0
Итого:	4766,88	4575,18	4560,69	4500,78	0,5	74,4	208,133	744	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО КУ "Ключевые люди"
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:3440167263
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хАФВ1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.12.2017	94,39	51,64	42,75	166,4	160,18	160,61	158,62	0	1,56	6,855	24
21.12.2017	93,18	49,91	43,27	154,62	149	148,97	147,26	0,01	1,74	6,452	24
22.12.2017	90,43	49,58	40,85	160,64	155,07	155,53	153,74	0,01	1,33	6,338	24
23.12.2017	89,07	51,29	37,78	194,86	188,28	189,83	187,51	0	0,77	7,117	24
24.12.2017	94,4	53,61	40,79	194,12	186,88	188,76	186,25	0	0,63	7,633	24
25.12.2017	93,85	53,7	40,15	190,5	183,44	185,47	183	0	0,44	7,375	24
26.12.2017	93,67	53,92	39,75	193,13	186	187,97	185,42	0	0,58	7,402	24
27.12.2017	94	54,44	39,56	197,13	189,86	192,13	189,48	0	0,38	7,522	24
28.12.2017	87,76	51,42	36,34	192,5	186,16	188,27	185,92	0,01	0,24	6,765	24
29.12.2017	83,09	47,14	35,95	160,41	155,65	156,98	155,34	0	0,31	5,596	24
30.12.2017	83,5	46,13	37,37	156,34	151,62	152,92	151,4	0	0,22	5,666	24
31.12.2017	88,91	49,93	38,98	179,22	173,18	174,9	172,87	0	0,31	6,751	24
01.01.2018	95,56	54,57	40,99	176,26	169,54	171,64	169,26	0	0,28	6,958	24
02.01.2018	94,24	54,31	39,93	188,61	181,58	183,98	181,48	0	0,1	7,261	24
03.01.2018	93,97	54,35	39,62	189,26	182,26	184,79	182,25	0	0,01	7,23	24
04.01.2018	94,31	54,5	39,81	196,35	189,03	191,58	188,95	0	0,08	7,536	24
05.01.2018	97,46	55,49	41,97	188,4	180,95	183,78	181,16	0	-0,21	7,607	24
06.01.2018	97,97	54,2	43,77	179,7	172,54	175,05	172,67	0	-0,13	7,567	24
07.01.2018	98,96	54,47	44,49	184,98	177,47	180,11	177,63	0	-0,16	7,908	24
08.01.2018	97,76	54,09	43,67	185,53	178,16	180,93	178,47	0	-0,31	7,791	24
09.01.2018	92,94	52,66	40,28	187,97	181,14	183,54	181,16	0,02	-0,02	7,304	24
10.01.2018	93,29	52,91	40,38	186,04	179,2	181,67	179,32	0	-0,12	7,244	24
11.01.2018	93,57	52,99	40,58	190,71	183,67	186,38	183,94	0	-0,27	7,461	24
12.01.2018	99,63	57,38	42,25	206,54	198,08	201,64	198,59	0	-0,51	8,389	24
13.01.2018	105,86	58,61	47,25	201,72	192,52	196,2	193,1	0	-0,58	9,124	24
14.01.2018	102,74	55,43	47,31	188,55	180,37	183,17	180,55	0	-0,18	8,554	24
15.01.2018	98,79	55,7	43,09	198,24	190,24	192,72	189,96	0	0,28	8,21	24
16.01.2018	99,09	54,82	44,27	187,94	180,29	182,61	180,03	0	0,26	7,999	24
17.01.2018	99,48	54,64	44,84	183,32	175,82	178	175,55	0	0,27	7,896	24
18.01.2018	99,19	56,33	42,86	198,85	190,73	193,4	190,57	0	0,16	8,189	24
19.01.2018	100,28	57,82	42,46	207,04	198,45	201,38	198,28	0	0,17	8,443	24
20.01.2018	103,67	60,69	42,98	223,87	214,02	217,79	214,09	0	-0,07	9,225	24
21.01.2018	104,01	59,54	44,47	217,87	208,2	211,41	207,95	0	0,25	9,285	24
22.01.2018	108,21	63,08	45,13	226,96	216,23	219,54	215,56	0	0,67	9,793	24
23.01.2018	111,53	64,88	46,65	235,35	223,59	227,12	222,77	0	0,82	10,474	24
24.01.2018	110,97	65,13	45,84	239,29	227,47	230,84	226,42	0	1,05	10,471	24
25.01.2018	109,6	64,44	45,16	238,06	226,52	229,88	225,54	0	0,98	10,27	24
Итого:				7147,2	6863,39	6951,4	6852,06	0,05	11,33	289,661	888
Средние:	97	55,02	41,98								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
9/12/1724	2563,21	2470,82	2485,78	2453,86	0,03	16,96	98,689	324	315
5/01/1824	9710,49	9334,21	9437,27	9305,92	0,08	28,29	388,35	1212	315
Итого:	7147,28	6863,39	6951,49	6852,06	0,05	11,33	289,661	888	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО КУ "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди"
Адрес:пр Краснопольский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N:3440167261
Тип расходомера:_____

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2017	95,04	51,51	43,53	96,56	92,92	93,95	92,78	0	0,14	4,048	24
21.12.2017	93,57	48,15	45,42	89,12	85,85	86,66	85,7	0	0,15	3,905	24
22.12.2017	90,66	48,54	42,12	94,87	91,56	92,44	91,41	0	0,15	3,858	24
23.12.2017	89,39	52,49	36,9	125,02	120,79	122,15	120,57	0	0,22	4,46	24
24.12.2017	94,77	55,32	39,45	125,75	121,02	122,58	120,83	0	0,19	4,782	24
25.12.2017	94,28	54,82	39,46	121,05	116,53	118,04	116,4	0	0,13	4,605	24
26.12.2017	93,98	53,44	40,54	117,48	113,11	114,52	113	0	0,11	4,592	24
27.12.2017	94,34	55,47	38,87	126,5	121,8	123,42	121,66	0	0,14	4,742	24
28.12.2017	88,32	49,44	38,88	103,97	100,5	101,6	100,43	0	0,07	3,911	24
29.12.2017	83,33	43,73	39,6	82,96	80,47	81,13	80,39	0	0,08	3,187	24
30.12.2017	83,75	42,42	41,33	82,44	79,93	80,54	79,86	0	0,07	3,304	24
31.12.2017	89,38	51,04	38,34	121,07	116,97	118,26	116,83	0	0,14	4,487	24
01.01.2018	95,92	55,57	40,35	117,58	113,04	114,56	112,93	0	0,11	4,567	24
02.01.2018	94,59	54,17	40,42	117,85	113,44	114,92	113,35	0	0,09	4,591	24
03.01.2018	94,3	54,23	40,07	120,52	116,04	117,59	115,99	0	0,05	4,653	24
04.01.2018	94,65	55,92	38,73	127,3	122,54	124,29	122,49	0	0,05	4,756	24
05.01.2018	97,84	56,26	41,58	123,26	118,36	120,09	118,3	0	0,06	4,931	24
06.01.2018	98,37	56,14	42,23	122,59	117,67	119,4	117,66	0	0,01	4,981	24
07.01.2018	99,34	56,44	42,9	117,2	112,41	114,09	112,42	0	-0,01	4,831	24
08.01.2018	98,19	53,59	44,6	107,87	103,57	104,96	103,58	0	-0,01	4,628	24
09.01.2018	93,25	51,76	41,49	112,54	108,41	109,83	108,44	0	-0,03	4,505	24
10.01.2018	93,6	52,89	40,71	116,77	112,47	114,03	112,55	0	-0,08	4,586	24
11.01.2018	93,88	53,51	40,37	118,03	113,66	115,3	113,76	0	-0,1	4,594	24
12.01.2018	100	58,79	41,21	133,1	127,58	129,78	127,73	0	-0,15	5,272	24
13.01.2018	106,23	59,2	47,03	124,17	118,49	120,49	118,56	0	-0,07	5,589	24
14.01.2018	103,15	55,48	47,67	114,43	109,44	111,06	109,49	0	-0,05	5,23	24
15.01.2018	99,09	55,33	43,76	117,17	112,41	114,11	112,46	0	-0,05	4,931	24
16.01.2018	99,42	54,66	44,76	114,62	109,93	111,5	109,95	0	-0,02	4,929	24
17.01.2018	99,8	55,48	44,32	113,24	108,58	110,16	108,59	0	-0,01	4,821	24
18.01.2018	99,54	57,45	42,09	126,12	120,96	122,84	120,99	0	-0,03	5,1	24
19.01.2018	100,63	59,51	41,12	130,66	125,23	127,3	125,24	0	-0,01	5,16	24
20.01.2018	104,01	60,11	43,9	132,49	126,64	128,83	126,7	0	-0,06	5,571	24
21.01.2018	104,39	58,47	45,92	126,05	120,45	122,46	120,54	0	-0,09	5,548	24
22.01.2018	108,63	61,84	46,79	132,06	125,76	128,08	125,83	0	-0,07	5,902	24
23.01.2018	111,88	62,96	48,92	132,89	126,24	128,61	126,3	0	-0,06	6,202	24
24.01.2018	111,31	62,35	48,96	133,23	126,61	129,04	126,75	0	-0,14	6,222	24
25.01.2018	109,92	61,92	48	133,14	126,65	129,19	126,95	0	-0,3	6,105	24
Итого:				4351,6	4178,03	4237,8	4177,41	0	0,62	178,086	888
Средние:	97,37	54,87	42,49								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/12/1724:	1615,28	1556,36	1572,23	1551,57	0	4,79	62,033	326	313
5/01/1824:	5966,95	5734,39	5810,03	5728,98	0	5,41	240,119	1214	313
Итого:	4351,67	4178,03	4237,8	4177,41	0	0,62	178,086	888	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/ Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди"
Адрес:Хариса Юсупова 105
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N:3440167302
Тип расходомера:_____

Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х70А9 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.12.2017	92,11	50,79	41,32	137,36	132,45	134,63	133,01	0	-0,56	5,48	24
27.12.2017	92,43	52,16	40,27	144,76	139,53	141,94	140,12	0	-0,59	5,625	24
28.12.2017	86,82	48,9	37,92	134,63	130,27	132,39	130,9	0	-0,63	4,941	24
29.12.2017	81,49	46,46	35,03	115,63	112,33	113,88	112,73	0	-0,4	3,932	24
30.12.2017	81,93	44,26	37,67	112,88	109,6	110,99	109,95	0	-0,35	4,127	24
31.12.2017	87,18	47,9	39,28	131,83	127,53	129,33	127,94	0	-0,41	5,01	24
01.01.2018	93,78	51,68	42,1	129,32	124,55	126,76	125,21	0	-0,66	5,248	24
02.01.2018	92,64	51,69	40,95	136,32	131,39	133,73	132,08	0	-0,69	5,387	24
03.01.2018	92,4	51,17	41,23	137,24	132,31	134,6	132,97	0	-0,66	5,462	24
04.01.2018	92,75	51,83	40,92	146,81	141,48	143,97	142,17	0	-0,69	5,797	24
05.01.2018	95,67	51,97	43,7	136,05	130,85	133,08	131,37	0	-0,52	5,728	24
06.01.2018	96,23	51,57	44,66	133,47	128,3	130,44	128,8	0	-0,5	5,737	24
07.01.2018	97,14	51,98	45,16	131,99	126,78	128,91	127,31	0	-0,53	5,735	24
08.01.2018	96,13	51,33	44,8	133,31	128,17	130,29	128,71	0	-0,54	5,749	24
09.01.2018	91,31	49,54	41,77	126,37	121,93	123,89	122,49	0	-0,56	5,099	24
10.01.2018	91,67	50,21	41,46	131,12	126,49	128,56	127,07	0	-0,58	5,245	24
11.01.2018	91,84	50,44	41,4	135,14	130,29	132,52	130,93	0	-0,64	5,399	24
12.01.2018	97,81	54,16	43,65	150,55	144,55	147,1	145,11	0	-0,56	6,319	24
13.01.2018	104,04	57,15	46,89	154,07	147,23	149,94	147,68	0	-0,45	6,922	24
14.01.2018	101,23	53,34	47,89	140,96	135,01	137,2	135,38	0	-0,37	6,48	24
15.01.2018	97,17	53	44,17	139,24	133,8	136,06	134,28	0	-0,48	5,917	24
16.01.2018	97,39	52,54	44,85	133,39	128,12	130,28	128,61	0	-0,49	5,756	24
17.01.2018	97,77	52,22	45,55	129,83	124,65	126,71	125,08	0	-0,43	5,687	24
18.01.2018	97,53	54,02	43,51	145,17	139,41	141,82	139,92	0	-0,51	6,078	24
19.01.2018	98,56	55,11	43,45	150,61	144,53	147,07	144,98	0	-0,45	6,292	24
20.01.2018	101,82	57,42	44,4	165,82	158,76	161,66	159,2	0	-0,44	7,062	24
21.01.2018	102,33	56,39	45,94	155,57	148,87	151,53	149,32	0	-0,45	6,858	24
22.01.2018	106,29	58,82	47,47	162,74	155,28	158,15	155,64	0	-0,36	7,395	24
23.01.2018	109,77	60,83	48,94	170,56	162,29	165,5	162,71	0	-0,42	7,97	24
24.01.2018	109,43	61,44	47,99	179,39	170,73	174,24	171,22	0	-0,49	8,226	24
25.01.2018	108,01	60,63	47,38	176,46	168,12	171,62	168,72	0	-0,6	7,992	24
Итого:				4408,5	4235,6	4308,7	4251,61	0	-16,01	184,655	744
Средние:	96,21	52,93	43,28								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25/12/1724:	18808,29	18330,35	18632,29	18411,1	0,06	-80,75	463,179	4549	2
25/01/1824:	23216,88	22565,95	22941,08	22662,71	0,06	-96,76	647,834	5293	2
Итого:	4408,59	4235,6	4308,79	4251,61	0	-16,01	184,655	744	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

Подпись

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди"
Адрес:Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:3440167300
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х519А ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.12.2017	93,01	48,15	44,86	123,74	119,24	120,19	118,9	0	0,34	5,355	24
27.12.2017	93,32	49,45	43,87	131,96	127,14	128,31	126,86	0	0,28	5,587	24
28.12.2017	87,64	46,1	41,54	118,24	114,37	114,96	113,83	0,02	0,54	4,753	24
29.12.2017	82,37	43,08	39,29	108,81	105,6	104,71	103,8	0	1,8	4,145	24
30.12.2017	82,86	42,1	40,76	104,9	101,79	100,69	99,87	0	1,92	4,148	24
31.12.2017	88,19	46,26	41,93	136,44	131,92	131,17	129,84	0	2,08	5,535	24
01.01.2018	94,87	51,87	43	136,37	131,24	131,7	130,05	0	1,19	5,649	24
02.01.2018	93,7	51,92	41,78	141,39	136,17	136,55	134,84	0	1,33	5,695	24
03.01.2018	93,45	51,75	41,7	143,17	137,89	137,97	136,26	0	1,63	5,755	24
04.01.2018	93,76	52,08	41,68	147,88	142,42	142,14	140,33	0	2,09	5,943	24
05.01.2018	96,73	51,2	45,53	138,43	133,06	132,56	130,96	0	2,1	6,068	24
06.01.2018	97,33	50,32	47,01	130,19	125,04	124,77	123,31	0	1,73	5,889	24
07.01.2018	98,28	51,44	46,84	132,13	126,87	126,39	124,82	0	2,05	5,952	24
08.01.2018	97,23	49,43	47,8	127,77	122,75	122,1	120,69	0	2,06	5,876	24
09.01.2018	92,35	47,96	44,39	127,23	122,7	121,41	120,1	0	2,6	5,448	24
10.01.2018	92,68	49,33	43,35	132,06	127,26	126,03	124,57	0	2,69	5,523	24
11.01.2018	92,84	49,85	42,99	137,49	132,5	134,02	132,45	0	0,05	5,708	24
12.01.2018	98,86	54,35	44,51	153,95	147,73	147,58	145,55	0	2,18	6,586	24
13.01.2018	105,13	57,3	47,83	154,39	147,42	146,87	144,65	0	2,77	7,073	24
14.01.2018	102,39	51,62	50,77	135,17	129,36	128,01	126,42	0,01	2,94	6,585	24
15.01.2018	98,13	49,72	48,41	127,75	122,64	120,72	119,32	0,02	3,32	5,947	24
16.01.2018	98,39	50,74	47,65	134,34	128,93	126,9	125,4	0	3,53	6,152	24
17.01.2018	98,84	51,85	46,99	134,03	128,61	126,61	125,04	0	3,57	6,051	24
18.01.2018	98,56	52,03	46,53	140,02	134,36	134,32	132,65	0,01	1,71	6,257	24
19.01.2018	99,57	52,22	47,35	140,43	134,69	159,33	157,31	0	-22,62	6,31	24
20.01.2018	102,89	54,09	48,8	151,66	145,06	227,43	224,34	0	-79,28	7,096	24
21.01.2018	103,24	53,2	50,04	149,69	143,14	233,34	230,27	0	-87,13	7,143	24
22.01.2018	107,28	56,58	50,7	157,06	149,71	213,86	210,66	0	-60,95	7,656	24
23.01.2018	110,9	61,53	49,37	180,58	171,63	170,97	167,96	0	3,67	8,506	24
24.01.2018	110,44	61,15	49,29	178,5	169,75	169,67	166,77	0	2,98	8,398	24
25.01.2018	109,06	59,85	49,21	169,97	161,79	160,47	157,83	0	3,96	7,991	24
Итого:				4325,7	4152,78	4401,7	4345,65	0,06	-192,87	190,78	744
Средние:	97,23	51,56	45,67								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
5/12/1724:	10731,47	10416,14	10455,88	10355,22	0,96	60,92	383,993	2174	1
5/01/1824:	15057,21	14568,92	14857,63	14700,87	1,02	-131,95	574,773	2918	1
Итого:	4325,74	4152,78	4401,75	4345,65	0,06	-192,87	190,78	744	0


Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

 /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018г



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167081
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	91,09	50,65	40,44	76,85	74,17	74,83	73,93	0	0,24	3,003	24
27.12.2017	91,4	51,43	39,97	79,56	76,78	77,52	76,56	0	0,22	3,072	24
28.12.2017	85,77	45,63	40,14	65,09	63,04	63,69	63,05	0,02	-0,01	2,531	24
29.12.2017	80,52	40,91	39,61	54,06	52,52	53,09	52,63	0	-0,11	2,08	24
30.12.2017	81	40,59	40,41	56,27	54,65	55,19	54,73	0,01	-0,08	2,208	24
31.12.2017	86,53	49,17	37,36	85,35	82,61	83,61	82,66	0	-0,05	3,089	24
01.01.2018	92,94	52,96	39,98	77,4	74,59	75,96	74,99	0	-0,4	2,984	24
02.01.2018	91,73	51,43	40,3	77,54	74,79	76,14	75,21	0	-0,42	3,02	24
03.01.2018	91,49	50,12	41,37	76,92	74,2	75,48	74,61	0	-0,41	3,07	24
04.01.2018	91,79	52,13	39,66	81,28	78,38	79,77	78,76	0	-0,38	3,111	24
05.01.2018	94,68	51,75	42,93	75,66	72,81	73,94	73,02	0	-0,21	3,13	24
06.01.2018	95,27	51,15	44,12	74,4	71,57	72,59	71,67	0	-0,1	3,164	24
07.01.2018	96,15	51,29	44,86	73,9	71,05	72,11	71,23	0	-0,18	3,19	24
08.01.2018	95,13	49,55	45,58	68,74	66,15	67,04	66,28	0	-0,13	3,019	24
09.01.2018	90,32	47,2	43,12	68,37	66,01	66,85	66,15	0	-0,14	2,846	24
10.01.2018	90,71	48,92	41,79	73,55	70,98	71,95	71,15	0	-0,17	2,968	24
11.01.2018	90,93	50,3	40,63	76,15	73,5	74,61	73,71	0,01	-0,21	2,986	24
12.01.2018	96,9	57,02	39,88	90,42	86,89	88,56	87,22	0	-0,33	3,467	24
13.01.2018	102,88	58,03	44,85	84,43	80,75	81,71	80,44	0	0,31	3,631	24
14.01.2018	100,01	51,81	48,2	72,91	69,9	70,5	69,61	0	0,29	3,377	24
15.01.2018	95,97	51,86	44,11	73,99	71,13	71,79	70,88	0	0,25	3,144	24
16.01.2018	96,18	52,01	44,17	73,42	70,59	71,23	70,34	0	0,25	3,121	24
17.01.2018	96,51	51,6	44,91	72,97	70,14	70,75	69,9	0,01	0,24	3,158	24
18.01.2018	96,42	54,67	41,75	80,66	77,53	78,28	77,18	0	0,35	3,241	24
19.01.2018	97,45	55,95	41,5	84,63	81,32	82,08	80,89	0	0,43	3,382	24
20.01.2018	100,75	59,52	41,23	91,01	87,16	88,17	86,72	0	0,44	3,601	24
21.01.2018	101,17	54,99	46,18	82,63	79,14	79,87	78,77	0	0,37	3,664	24
22.01.2018	105,21	61,08	44,13	90,5	86,38	87,39	85,9	0	0,48	3,826	24
23.01.2018	108,58	63,85	44,73	97,08	92,47	93,58	91,85	0	0,62	4,15	24
24.01.2018	108,16	62,92	45,24	94,95	90,46	91,54	89,87	0	0,59	4,107	24
25.01.2018	106,71	61,88	44,83	93,31	89	89,99	88,42	0,01	0,58	4,001	24
Итого:				2424	2330,66	2359,8	2328,33	0,06	2,33	99,341	744
Средние:	95,88	53,29	42,59								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/17-24	37800,59	36778,07	37546,5	37099,27	10,19	-321,2	1022,71	15565	0
5/01/18-24	40224,59	39108,73	39906,31	39427,6	10,25	-318,87	1122,051	16309	0
Итого:	2424	2330,66	2359,81	2328,33	0,06	2,33	99,341	744	0

Представитель абонента
нормальный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/ Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 66
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167173
Тип расходомера: ПРЭМ-50

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170634 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD956 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	90,96	50,16	40,8	142,84	137,85	141,43	139,77	0	-1,92	5,628	24
27.12.2017	91,27	50,82	40,45	148,33	143,13	146,83	145,05	0	-1,92	5,794	24
28.12.2017	86,04	45,55	40,49	119,44	115,66	118,31	117,15	0	-1,49	4,683	24
29.12.2017	80,22	40,45	39,77	103,78	100,88	103,13	102,36	0	-1,48	4,009	24
30.12.2017	80,86	40,58	40,28	108,61	105,52	107,91	107,1	0	-1,58	4,249	24
31.12.2017	86,29	47,44	38,85	161,64	156,47	160,5	158,8	0	-2,33	6,077	24
01.01.2018	92,74	53,1	39,64	147,7	142,35	146,52	144,61	0	-2,26	5,65	24
02.01.2018	91,63	50,92	40,71	147,58	142,36	146,25	144,49	0	-2,13	5,799	24
03.01.2018	91,41	51,06	40,35	146,38	141,23	145,06	143,28	0	-2,05	5,704	24
04.01.2018	91,71	52,38	39,33	154,9	149,39	153,57	151,63	0	-2,24	5,882	24
05.01.2018	94,49	51,46	43,03	143,73	138,35	142,15	140,37	0	-2,02	5,958	24
06.01.2018	95,17	51,17	44	140,97	135,63	139,3	137,58	0	-1,95	5,975	24
07.01.2018	95,93	51,54	44,39	139,76	134,36	138,04	136,35	0	-1,99	5,974	24
08.01.2018	95,07	49,8	45,27	133,23	128,17	131,61	130,06	0	-1,89	5,812	24
09.01.2018	90,21	47,11	43,1	126,97	122,59	125,76	124,45	0	-1,86	5,287	24
10.01.2018	90,59	48,81	41,78	137,69	132,89	136,46	134,95	0	-2,06	5,554	24
11.01.2018	90,64	49,7	40,94	141,79	136,85	140,79	139,14	0	-2,29	5,606	24
12.01.2018	96,59	55,96	40,63	166,59	160,12	165	162,62	0	-2,5	6,519	24
13.01.2018	102,62	57,54	45,08	160,84	153,92	158,58	156,15	0	-2,23	6,958	24
14.01.2018	100,07	51,15	48,92	137,16	131,49	135	133,34	0	-1,85	6,445	24
15.01.2018	95,86	51,12	44,74	138,39	133,09	136,68	135,02	0	-1,93	5,963	24
16.01.2018	96	51,45	44,55	140,89	135,45	139,1	137,37	0	-1,92	6,044	24
17.01.2018	96,49	51,94	44,55	141,91	136,41	140,15	138,37	0	-1,96	6,085	24
18.01.2018	96,41	54,08	42,33	156,41	150,37	154,63	152,55	0	-2,18	6,375	24
19.01.2018	97,42	55,81	41,61	162,3	155,89	160,47	158,17	0	-2,28	6,497	24
20.01.2018	100,55	58,31	42,24	176,65	169,28	174,56	171,79	0	-2,51	7,169	24
21.01.2018	101,16	55,23	45,93	157,84	151,24	155,64	153,42	0	-2,18	6,964	24
22.01.2018	104,88	60,21	44,67	174,19	166,37	171,64	168,79	0	-2,42	7,453	24
23.01.2018	108,43	63,73	44,7	188,65	179,72	185,7	182,25	0	-2,53	8,064	24
24.01.2018	108,18	63,73	44,45	185,68	176,88	182,67	179,3	0	-2,42	7,892	24
25.01.2018	106,66	61,44	45,22	181,44	173,06	178,35	175,26	0	-2,2	7,851	24
Итого:				4614,2	4436,97	4561,7	4501,54	0	-64,57	189,92	744
Средние:	95,05	52,37	42,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
5/12/1724:0	11472,54	11146,86	11438,02	11329,8	0	-182,94	400,088	2199	0
5/01/1824:0	16086,82	15583,83	15999,81	15831,34	0	-247,51	590,008	2943	0
Итого:	4614,28	4436,97	4561,79	4501,54	0	-64,57	189,92	744	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/ Л.В. Мальцева /
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167035

Адрес:С. Головинского 2 итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х83D8

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	92,44	52,3	40,14	115,09	110,93	112,9	111,44	0	-0,51	4,457	24
27.12.2017	92,73	53,54	39,19	119,53	115,2	117,3	115,77	0	-0,57	4,519	24
28.12.2017	86,9	49,25	37,65	101,91	98,62	100,36	99,21	0	-0,59	3,714	24
29.12.2017	81,74	46,28	35,46	87,58	85,04	86,4	85,52	0	-0,48	3,014	24
30.12.2017	82,26	45,55	36,71	92,1	89,41	90,68	89,78	0	-0,37	3,284	24
31.12.2017	87,75	52	35,75	131,49	127,16	129,03	127,36	0	-0,2	4,545	24
01.01.2018	94,31	56,48	37,83	120,56	116,1	118,28	116,51	0	-0,41	4,397	24
02.01.2018	93,04	54,86	38,18	118,02	113,73	115,84	114,18	0	-0,45	4,348	24
03.01.2018	92,77	54	38,77	117,03	112,82	114,78	113,2	0	-0,38	4,379	24
04.01.2018	93,11	55,56	37,55	123,44	118,93	121,07	119,36	0	-0,43	4,474	24
05.01.2018	96,08	54,33	41,75	111,45	107,14	109,1	107,6	0	-0,46	4,479	24
06.01.2018	96,64	53,51	43,13	111,02	106,68	108,6	107,17	0	-0,49	4,608	24
07.01.2018	97,54	54,59	42,95	110,55	106,18	108,13	106,64	0	-0,46	4,569	24
08.01.2018	96,53	51,6	44,93	103,53	99,52	101,24	99,98	0	-0,46	4,48	24
09.01.2018	91,64	50,85	40,79	103,04	99,41	101,08	99,85	0	-0,44	4,057	24
10.01.2018	91,99	51,91	40,08	110,54	106,58	108,33	106,96	0	-0,38	4,277	24
11.01.2018	92,24	52,42	39,82	117,82	113,59	115,37	113,91	0	-0,32	4,526	24
12.01.2018	98,3	58,99	39,31	140,84	135,19	137,69	135,51	0	-0,32	5,325	24
13.01.2018	104,47	60,61	43,86	130,58	124,76	127,22	125,1	0	-0,34	5,49	24
14.01.2018	101,48	54,35	47,13	112,19	107,44	109,26	107,77	0	-0,33	5,077	24
15.01.2018	97,47	54,36	43,11	117,09	112,48	114,4	112,82	0	-0,34	4,858	24
16.01.2018	97,68	53,93	43,75	112,1	107,64	109,43	107,94	0	-0,3	4,718	24
17.01.2018	98,11	53,65	44,46	111,33	106,89	108,54	107,08	0	-0,19	4,763	24
18.01.2018	97,94	56,42	41,52	125,3	120,32	122,26	120,48	0	-0,16	5,007	24
19.01.2018	98,98	57,93	41,05	130,03	124,74	126,89	124,95	0	-0,21	5,132	24
20.01.2018	102,34	60,83	41,51	143,86	137,69	140,31	137,94	0	-0,25	5,732	24
21.01.2018	102,75	58,39	44,36	128,31	122,74	124,97	122,99	0	-0,25	5,461	24
22.01.2018	106,8	62,97	43,83	139,45	133,02	135,75	133,3	0	-0,28	5,85	24
23.01.2018	110,18	66,07	44,11	153,84	146,34	149,5	146,54	0	-0,2	6,483	24
24.01.2018	109,75	64,74	45,01	147,51	140,38	143,32	140,59	0	-0,21	6,343	24
25.01.2018	108,3	64,17	44,13	147,19	140,21	143,13	140,45	0	-0,24	6,21	24
Итого:				3734,3	3586,88	3651,1	3597,9	0	-11,02	148,576	744
Средние:	97,32	55,95	41,37								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.17-24.01.18	54298,21	52805,87	52868,65	52240,99	0,08	564,88	1509,977	16264	550
25.01.18-26.01.18	58032,53	56392,75	56519,81	55838,89	0,08	553,86	1658,553	17008	550
Итого:	3734,32	3586,88	3651,16	3597,9	0	-11,02	148,576	744	0

ОФИС - 0,36%			
148,576	0,36	0,53	Гкал
148,576	0,53	148,041	Гкал

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж.организации

25.01.2018

Подпись

/ А.Н. Клименко
Ф.И.О.

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/17г.-25/01/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167037

Адрес: С. Головинского 2 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00159635

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хА950

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.12.2017	91,74	48,87	42,87	150,2	144,86	142,72	141,11	0	3,75	6,213	24
27.12.2017	92,02	48,99	43,03	154,04	148,53	146,32	144,67	0	3,86	6,396	24
28.12.2017	86,46	44,08	42,38	123,7	119,74	117,91	116,82	0,01	2,92	5,073	24
29.12.2017	81,03	40,74	40,29	108,73	105,64	103,97	103,17	0,01	2,47	4,256	24
30.12.2017	81,53	39,54	41,99	110,52	107,34	105,6	104,81	0	2,53	4,504	24
31.12.2017	87,05	46,75	40,3	160,83	155,62	153,29	151,71	0	3,91	6,273	24
01.01.2018	93,57	51,59	41,98	155,07	149,33	147,37	145,54	0	3,79	6,278	24
02.01.2018	92,34	49,68	42,66	150,7	145,26	143,25	141,59	0	3,67	6,202	24
03.01.2018	92,1	49,41	42,69	152,29	146,86	144,74	143,08	0	3,78	6,274	24
04.01.2018	92,42	50,14	42,28	159,64	153,87	151,75	149,94	0	3,93	6,511	24
05.01.2018	95,33	49,5	45,83	148,3	142,65	140,57	138,94	0	3,71	6,546	24
06.01.2018	95,91	48,66	47,25	143,05	137,57	135,47	133,97	0	3,6	6,508	24
07.01.2018	96,81	49,59	47,22	145,73	140,04	137,94	136,35	0	3,69	6,62	24
08.01.2018	95,82	46,83	48,99	135,18	130,01	127,94	126,62	0	3,39	6,381	24
09.01.2018	90,92	45,93	44,99	133,25	128,6	126,57	125,34	0	3,26	5,789	24
10.01.2018	91,32	47,36	43,96	142,97	137,94	135,82	134,39	0	3,55	6,068	24
11.01.2018	91,49	48,17	43,32	149,92	144,63	142,45	140,9	0	3,73	6,27	24
12.01.2018	97,5	54,08	43,42	176,51	169,55	167,27	165,01	0	4,54	7,372	24
13.01.2018	103,64	55,69	47,95	170,6	163,1	160,88	158,54	0	4,56	7,843	24
14.01.2018	100,82	48,66	52,16	140,83	134,93	132,7	131,23	0	3,7	7,052	24
15.01.2018	96,69	48,45	48,24	145,89	140,2	137,95	136,4	0,01	3,8	6,773	24
16.01.2018	96,86	48,89	47,97	143,95	138,33	136,1	134,57	0	3,76	6,645	24
17.01.2018	97,31	49,22	48,09	145,43	139,71	137,47	135,9	0	3,81	6,73	24
18.01.2018	97,19	51,99	45,2	162,49	156,08	153,78	151,85	0	4,23	7,068	24
19.01.2018	98,24	52,91	45,33	170,22	163,4	161,01	158,9	0	4,5	7,419	24
20.01.2018	101,51	56,62	44,89	185,46	177,57	175,24	172,64	0	4,93	7,991	24
21.01.2018	102,03	52,82	49,21	166,78	159,68	157,22	155,18	0	4,5	7,877	24
22.01.2018	105,94	57,01	48,93	179,56	171,37	169,01	166,48	0	4,89	8,41	24
23.01.2018	109,38	60,62	48,76	194,44	185,08	182,82	179,75	0	5,33	9,061	24
24.01.2018	109,01	60,02	48,99	187,99	178,99	176,78	173,85	0	5,14	8,8	24
25.01.2018	107,49	57,65	49,84	181,15	172,66	170,35	167,74	0,01	4,92	8,634	24
Итого:				4775,4	4589,14	4522,2	4466,99	0,04	122,15	209,837	744
Средние:	96,62	50,93	45,69								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/12/17-24/01/18	95016,7	92502,8	92015,08	90785,39	44,66	1717,41	2221,743	16264	545
25/01/18-24/02/18	99792,12	97091,94	96537,34	95252,38	44,7	1839,56	2431,58	17008	545
Итого:	4775,42	4589,14	4522,26	4466,99	0,04	122,15	209,837	744	0

Представитель абонента
генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

1  /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2018г.