

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 В

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч



Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2018	87,02	53,82	33,20	225,300	219,237	223,390	219,237	1,91	0,00	7,277	24
22.02.2018	83,87	49,91	33,96	193,880	189,107	192,250	189,107	1,63	0,00	6,440	24
23.02.2018	82,93	50,06	32,88	201,470	196,616	199,900	196,616	1,57	0,00	6,462	24
24.02.2018	84,22	52,79	31,43	233,040	227,231	231,360	227,231	1,68	0,00	7,140	24
25.02.2018	86,11	52,12	34,00	211,190	205,685	209,340	205,685	1,85	0,00	6,905	24
26.02.2018	88,32	52,89	35,43	206,900	201,205	204,910	201,205	1,99	0,00	7,056	24
27.02.2018	87,23	51,70	35,53	190,830	185,707	189,010	185,707	1,82	0,00	6,583	24
28.02.2018	84,26	50,79	33,47	189,430	184,717	187,890	184,717	1,54	0,00	6,184	24
01.03.2018	83,13	49,66	33,47	188,120	183,561	186,620	183,561	1,50	0,00	6,129	24
02.03.2018	81,99	48,56	33,43	187,030	182,661	185,600	182,661	1,43	0,00	6,118	24
03.03.2018	80,93	49,60	31,33	204,350	199,684	202,980	199,684	1,37	0,00	6,260	24
04.03.2018	82,87	51,62	31,26	219,690	214,413	218,160	214,413	1,53	0,00	6,698	24
05.03.2018	83,08	51,73	31,35	224,290	218,831	222,730	218,831	1,56	0,00	6,730	24
06.03.2018	83,43	48,90	34,53	187,020	182,417	185,440	182,417	1,58	0,00	6,090	24
07.03.2018	81,57	45,68	35,90	154,090	150,468	152,650	150,468	1,44	0,00	5,360	24
08.03.2018	82,81	49,64	33,17	195,040	190,311	193,450	190,311	1,59	0,00	6,256	24
09.03.2018	82,52	47,71	34,81	171,410	167,286	169,870	167,286	1,54	0,00	5,830	24
10.03.2018	81,13	46,90	34,23	167,090	163,225	165,680	163,225	1,41	0,00	5,599	24
11.03.2018	81,03	44,81	36,22	135,080	131,927	133,740	131,927	1,34	0,00	4,777	24
12.03.2018	81,05	44,71	36,34	138,580	135,322	137,160	135,322	1,42	0,00	4,926	24
13.03.2018	80,31	44,02	36,29	132,280	129,236	130,950	129,236	1,33	0,00	4,695	24
14.03.2018	80,47	47,34	33,13	169,920	166,045	168,550	166,045	1,37	0,00	5,509	24
15.03.2018	83,18	48,86	34,32	179,290	174,899	177,670	174,899	1,62	0,00	5,971	24
16.03.2018	82,82	47,87	34,95	172,570	168,369	171,010	168,369	1,56	0,00	5,794	24
17.03.2018	83,93	46,70	37,23	152,960	149,107	151,360	149,107	1,60	0,00	5,459	24
18.03.2018	82,96	46,18	36,78	143,800	140,256	142,290	140,256	1,51	0,00	5,133	24
19.03.2018	82,15	46,40	35,75	145,510	142,017	144,090	142,017	1,42	0,00	5,053	24
20.03.2018	82,09	51,80	30,29	215,120	210,005	213,680	210,005	1,44	0,00	6,280	24
Итого:				5135,28	5009,55	5091,73	5009,55	156,04	0,00	168,714	672
Средние:	83,12	49,03	34,10								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	11782,929	11410,626	11666,419	11410,626	312,080	0,00	362,379	912	0
20/03/1924:	16918,209	16420,171	16758,149	16420,171	468,120	0,00	531,093	1584	0
Итого:	5135,28	5009,55	5091,73	5009,55	156,04	0,00	168,714	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ 
/ 
Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.В. Жукова/
Подпись _____
Ф.И.О. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 105704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	87,14	53,35	33,79	182,551	179,066	3,48	6,175	24
22.02.2019	84,03	49,95	34,09	161,392	158,258	3,13	5,520	24
23.02.2019	83,08	48,79	34,28	161,843	158,708	3,13	5,528	24
24.02.2019	84,31	50,14	34,17	174,564	171,241	3,32	5,966	24
25.02.2019	86,23	49,18	37,05	153,139	150,163	2,98	5,622	24
26.02.2019	88,45	50,02	38,44	151,721	148,781	2,94	5,826	24
27.02.2019	87,37	48,84	38,53	144,689	141,855	2,83	5,569	24
28.02.2019	84,43	49,06	35,37	155,637	152,626	3,01	5,525	24
01.03.2019	83,31	49,11	34,19	160,494	157,414	3,08	5,484	24
02.03.2019	82,15	47,37	34,78	154,173	151,202	2,97	5,386	24
03.03.2019	81,02	45,79	35,22	148,222	145,380	2,84	5,176	24
04.03.2019	82,99	50,37	32,62	173,867	170,572	3,29	5,697	24
05.03.2019	83,21	50,83	32,38	182,423	178,999	3,42	5,833	24
06.03.2019	83,62	47,73	35,89	153,505	150,598	2,91	5,249	24
07.03.2019	81,81	43,81	37,99	121,984	119,601	2,38	4,641	24
08.03.2019	82,95	46,69	36,26	148,310	145,476	2,83	5,276	24
09.03.2019	82,72	47,03	35,69	149,092	146,223	2,87	5,310	24
10.03.2019	81,32	44,09	37,23	135,443	132,824	2,62	5,000	24
11.03.2019	81,30	42,07	39,24	108,009	105,878	2,13	4,261	24
12.03.2019	81,29	41,91	39,39	108,385	106,238	2,15	4,293	24
13.03.2019	80,60	42,30	38,29	109,024	106,881	2,14	4,195	24
14.03.2019	80,60	43,40	37,20	119,957	117,654	2,30	4,462	24
15.03.2019	83,33	46,20	37,14	133,988	131,413	2,57	4,963	24
16.03.2019	83,00	43,93	39,07	128,275	125,820	2,45	4,919	24
17.03.2019	84,17	42,58	41,59	116,963	114,716	2,25	4,841	24
18.03.2019	83,25	43,28	39,97	118,440	116,160	2,28	4,704	24
19.03.2019	82,41	43,88	38,53	119,511	117,201	2,31	4,593	24
20.03.2019	82,18	47,70	34,48	147,545	144,723	2,82	5,080	24
Итого:				4023,14	3945,67	77,47	145,090	672
Средние:	83,29	46,76	36,53					

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	20233,96	22345,2	-2061,56	767,159	3335	0
20/03/1924:	24179,63	26290,87	-1984,09	912,249	4007	0
Итого:	3945,67	3945,67	77,47	145,090	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Проскурякова
Подпись
ИНН 7448199350
ОГРНИП 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации
/ Е.В. Жукова/
Подпись
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19

Тип расходомера:

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	87,07	51,31	35,76	170,140	164,633	166,670	164,633	3,47	0,00	5,821	24
22.02.2019	83,90	45,92	37,98	137,150	132,992	134,180	132,992	2,97	0,00	5,058	24
23.02.2019	83,00	47,92	35,08	153,930	149,359	150,850	149,359	3,08	0,00	5,235	24
24.02.2019	84,30	50,52	33,78	188,470	182,737	184,850	182,737	3,62	0,00	6,137	24
25.02.2019	86,18	49,96	36,22	162,520	157,386	159,150	157,386	3,37	0,00	5,581	24
26.02.2019	88,39	50,79	37,60	164,660	159,189	161,100	159,189	3,56	0,00	5,814	24
27.02.2019	87,27	48,21	39,06	144,310	139,608	141,040	139,608	3,27	0,00	5,419	24
28.02.2019	84,33	47,11	37,23	146,850	142,337	143,700	142,337	3,15	0,00	5,272	24
01.03.2019	83,20	46,22	36,98	143,680	139,349	140,610	139,349	3,07	0,00	5,131	24
02.03.2019	82,03	44,90	37,13	138,590	134,540	135,650	134,540	2,94	0,00	5,012	24
03.03.2019	80,99	45,17	35,82	158,900	154,355	155,700	154,355	3,20	0,00	5,505	24
04.03.2019	82,93	48,97	33,96	168,440	163,468	165,210	163,468	3,23	0,00	5,530	24
05.03.2019	83,16	49,91	33,25	176,020	170,776	172,730	170,776	3,29	0,00	5,542	24
06.03.2019	83,58	47,72	35,85	159,710	154,894	156,510	154,894	3,20	0,00	5,376	24
07.03.2019	81,78	46,35	35,42	144,890	140,673	141,950	140,673	2,94	0,00	4,965	24
08.03.2019	82,92	48,28	34,65	165,040	160,112	161,790	160,112	3,25	0,00	5,406	24
09.03.2019	82,63	45,55	37,08	140,690	136,481	137,640	136,481	3,05	0,00	5,059	24
10.03.2019	81,25	44,11	37,14	141,830	137,717	138,780	137,717	3,05	0,00	5,141	24
11.03.2019	81,27	44,41	36,86	133,290	129,413	130,420	129,413	2,87	0,00	4,786	24
12.03.2019	81,26	44,16	37,10	132,500	128,633	129,600	128,633	2,90	0,00	4,786	24
13.03.2019	80,59	44,29	36,29	136,390	132,474	133,490	132,474	2,90	0,00	4,816	24
14.03.2019	80,58	45,38	35,20	141,960	137,893	139,020	137,893	2,94	0,00	4,871	24
15.03.2019	83,29	47,89	35,41	149,090	144,591	145,970	144,591	3,12	0,00	5,101	24
16.03.2019	82,98	46,81	36,17	154,260	149,615	151,030	149,615	3,23	0,00	5,331	24
17.03.2019	84,13	44,52	39,61	137,870	133,604	134,700	133,604	3,17	0,00	5,238	24
18.03.2019	83,18	45,32	37,87	130,800	126,812	127,830	126,812	2,97	0,00	4,820	24
19.03.2019	82,37	45,50	36,86	137,210	133,105	134,190	133,105	3,02	0,00	4,922	24
20.03.2019	82,16	49,20	32,96	161,980	157,179	158,750	157,179	3,23	0,00	5,194	24
Итого:				4221,17	4093,92	4133,11	4093,92	156,04	0,00	146,871	672
Средние:	83,24	47,01	36,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	55397,00	53442,59	54170,25	53424,96	1917,26	17,63	1759,109	9263	0
20/03/1924:	59618,17	57536,51	58303,36	57518,88	2073,3	17,63	1905,980	9935	0
Итого:	115015,17	110979,10	112473,61	110943,84	3990,56	35,26	3665,089	19198	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорова

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Солнечная 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х51DF

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
21.02.2019	86,7	50,55	36,15	120,13	116,26	116,04	114,66	----	1,6	4,207	24
22.02.2019	83,95	42,99	40,96	90,03	87,3	86,23	85,48	----	1,82	3,581	24
23.02.2019	82,46	45,1	37,36	105,32	102,23	101,56	100,6	----	1,63	3,819	24
24.02.2019	84,31	48,51	35,8	124,71	120,87	120,58	119,25	----	1,62	4,328	24
25.02.2019	85,71	47,8	37,91	110,68	107,2	106,66	105,52	----	1,68	4,065	24
26.02.2019	88,23	48,86	39,37	111,01	107,34	106,83	105,65	----	1,69	4,231	24
27.02.2019	86,87	46,31	40,56	99,5	96,29	95,49	94,52	----	1,77	3,906	24
28.02.2019	84,12	44,88	39,24	94,8	91,92	91,06	90,18	----	1,74	3,606	24
01.03.2019	81,58	44,68	36,9	98,44	95,56	94,75	93,85	----	1,71	3,527	24
02.03.2019	81,6	42,5	39,1	92,1	89,4	88,41	87,67	----	1,73	3,496	24
03.03.2019	80,89	43,68	37,21	102,75	99,84	99,01	98,1	----	1,74	3,718	24
04.03.2019	82,49	46,75	35,74	114,58	111,19	110,75	109,62	----	1,57	3,973	24
05.03.2019	82,68	48,85	33,83	122,12	118,49	118,24	116,92	----	1,57	4,014	24
06.03.2019	82,15	45,88	36,27	102,34	99,32	98,68	97,69	----	1,63	3,61	24
07.03.2019	81,31	41,78	39,53	86,46	83,95	83	82,33	----	1,62	3,317	24
08.03.2019	82,36	45,8	36,56	106,56	103,43	102,75	101,72	----	1,71	3,785	24
09.03.2019	81,36	43,73	37,63	92,44	89,77	88,91	88,1	----	1,67	3,381	24
10.03.2019	80,82	40,33	40,49	82,78	80,44	79,36	78,79	----	1,65	3,259	24
11.03.2019	79,94	40,46	39,48	78,13	75,97	74,89	74,31	----	1,66	2,998	24
12.03.2019	80,46	40,13	40,33	75,86	73,72	72,63	72,08	----	1,64	2,974	24
13.03.2019	80,07	40,17	39,9	77,37	75,21	74,08	73,53	----	1,68	2,999	24
14.03.2019	80,28	41,38	38,9	84,2	81,83	80,9	80,24	----	1,59	3,179	24
15.03.2019	83,1	44,84	38,26	98,56	95,65	94,92	94,04	----	1,61	3,661	24
16.03.2019	82,76	44,37	38,39	99,79	96,83	95,84	94,98	----	1,85	3,724	24
17.03.2019	83,68	43,04	40,64	87,47	84,83	83,79	83,03	----	1,8	3,452	24
18.03.2019	82,95	42,55	40,4	83,26	80,77	79,79	79,11	----	1,66	3,264	24
19.03.2019	81,36	43,33	38,03	92,55	89,89	89,18	88,4	----	1,49	3,419	24
20.03.2019	80,98	44,98	36	97,53	94,72	93,99	93,1	----	1,62	3,413	24
Итого:				2731,4	2650,22	2628,3	2603,47	----	46,75	100,906	672
Средние:	82,68	44,43	38,24								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
20/02/1924:	34038,87	32904,96	32815,67	32428,11	0	476,85	1249,965	0	10047	0
20/03/1924:	36770,34	35555,18	35443,99	35031,58	0	523,6	1350,871	0	10719	0
Итого:	2731,47	2650,22	2628,32	2603,47	0	46,75	100,906	0	672	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянина*



Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.В. Малыгина* /Л.В. Малыгина/
21.03.19 Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	85,06	49,41	35,65	74,45	72,1	72,14	71,33	0	0,77	2,572	24
22.02.2019	81,49	43,98	37,51	62,36	60,53	60,55	60,01	0	0,52	2,268	24
23.02.2019	80,75	45,29	35,46	70,63	68,62	68,51	67,83	0	0,79	2,433	24
24.02.2019	82,19	48,6	33,59	83,25	80,8	80,64	79,75	0	1,05	2,713	24
25.02.2019	83,48	47,38	36,1	68,89	66,82	66,75	66,03	0	0,79	2,411	24
26.02.2019	85,98	50,13	35,85	75,76	73,36	73,31	72,44	0	0,92	2,63	24
27.02.2019	84,87	46,68	38,19	63,59	61,61	61,62	60,97	0	0,64	2,356	24
28.02.2019	82	45,23	36,77	65,04	63,15	63,11	62,47	0	0,68	2,32	24
01.03.2019	80,84	45,42	35,42	63,03	61,24	61,25	60,65	0	0,59	2,171	24
02.03.2019	79,67	43,82	35,85	64,25	62,46	62,42	61,85	0	0,61	2,24	24
03.03.2019	78,82	44,32	34,5	69,36	67,47	67,33	66,68	0,01	0,79	2,327	24
04.03.2019	80,63	47,33	33,3	75,53	73,37	73,21	72,44	0	0,93	2,441	24
05.03.2019	80,97	48,82	32,15	79,2	76,93	76,83	75,97	0	0,96	2,473	24
06.03.2019	81,16	46,11	35,05	66,56	64,65	64,65	64	0	0,65	2,265	24
07.03.2019	79,35	42,84	36,51	58,89	57,27	57,31	56,79	0	0,48	2,089	24
08.03.2019	80,72	47,09	33,63	72,04	70,02	69,89	69,14	0	0,88	2,355	24
09.03.2019	80,38	44,11	36,27	62,72	60,95	60,86	60,29	0	0,66	2,212	24
10.03.2019	78,93	42,11	36,82	59,98	58,32	58,27	57,75	0	0,57	2,145	24
11.03.2019	78,82	41,83	36,99	53,86	52,39	52,48	52,02	0	0,37	1,938	24
12.03.2019	78,75	41,54	37,21	53,8	52,32	52,4	51,93	0,01	0,39	1,944	24
13.03.2019	77,95	41,78	36,17	55,04	53,56	53,6	53,12	0	0,44	1,937	24
14.03.2019	78,05	42,98	35,07	59,99	58,39	58,31	57,82	0	0,57	2,048	24
15.03.2019	80,69	44,68	36,01	64,57	62,76	62,61	62,03	0	0,73	2,257	24
16.03.2019	80,56	44,66	35,9	66,87	64,99	64,87	64,27	0	0,72	2,334	24
17.03.2019	81,65	44,15	37,5	63,79	61,93	61,82	61,27	0	0,66	2,321	24
18.03.2019	80,71	43,53	37,18	59,79	58,08	58,03	57,49	0	0,59	2,157	24
19.03.2019	79,94	44,36	35,58	62,61	60,87	60,78	60,2	0	0,67	2,165	24
20.03.2019	79,68	44,66	35,02	63,68	61,88	61,85	61,22	0	0,66	2,164	24
Итого:				1839,5	1786,84	1785,4	1767,76	0,02	19,08	63,686	672
Средние:	80,86	45,1	35,75								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924	10627,16	10285,01	9890,62	9773,77	2,66	511,24	377,583	4094	0
20/03/1924	12466,69	12071,85	11676,02	11541,53	2,68	530,32	441,269	4766	0
Итого:	1839,53	1786,84	1785,4	1767,76	0,02	19,08	63,686	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

Подпись

Е.А. Просвирин

Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

21.03.2019



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х7Е04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч
21.02.2019	85,35	48,12	37,23	99,25	96,13	94,23	93,2	0	2,93	4,162	24
22.02.2019	82,03	43,92	38,11	85,66	83,16	81,42	80,65	0	2,51	3,685	24
23.02.2019	81,21	44,55	36,66	96,71	93,94	91,88	91,03	0	2,91	4,003	24
24.02.2019	82,6	47,62	34,98	113,33	109,96	107,62	106,47	0	3,49	4,475	24
25.02.2019	84,05	46,49	37,56	96,38	93,44	91,47	90,55	0	2,89	4,083	24
26.02.2019	86,46	48,43	38,03	98,52	95,35	93,42	92,39	0	2,96	4,22	24
27.02.2019	85,42	46,15	39,27	86,36	83,66	81,95	81,17	0	2,49	3,824	24
28.02.2019	82,54	45,11	37,43	88,46	85,85	84,03	83,23	0	2,62	3,734	24
01.03.2019	81,34	44,97	36,37	87,2	84,7	82,88	82,09	0,02	2,61	3,58	24
02.03.2019	80,14	43,99	36,15	89,01	86,52	84,61	83,81	0	2,71	3,636	24
03.03.2019	79,23	44,18	35,05	97,48	94,8	92,65	91,77	0	3,03	3,865	24
04.03.2019	81,07	46,35	34,72	101,03	98,14	95,98	95,03	0	3,11	3,96	24
05.03.2019	81,43	48,14	33,29	103,38	100,42	98,31	97,21	0	3,21	3,888	24
06.03.2019	81,68	45,98	35,7	89,93	87,34	85,48	84,64	0	2,7	3,628	24
07.03.2019	79,89	43,46	36,43	84,5	82,17	80,3	79,58	0	2,59	3,48	24
08.03.2019	81,17	45,91	35,26	96,69	93,92	91,84	90,89	0	3,03	3,851	24
09.03.2019	80,78	43,98	36,8	84,73	82,34	80,48	79,75	0	2,59	3,526	24
10.03.2019	79,37	42,13	37,24	86,42	84,04	82,03	81,31	0	2,73	3,64	24
11.03.2019	79,39	42,89	36,5	78,78	76,58	74,86	74,21	0	2,37	3,249	24
12.03.2019	79,24	42,52	36,72	78,65	76,52	74,71	74,07	0	2,45	3,266	24
13.03.2019	78,47	42,91	35,56	78,58	76,46	74,7	74,07	0	2,39	3,16	24
14.03.2019	78,55	43,62	34,93	83,09	80,87	78,95	78,24	0	2,63	3,283	24
15.03.2019	81,19	45,07	36,12	88,46	85,92	83,91	83,14	0	2,78	3,607	24
16.03.2019	81	44,89	36,11	90,83	88,23	86,16	85,37	0	2,86	3,705	24
17.03.2019	82,14	44,12	38,02	89,96	87,32	85,23	84,46	0	2,86	3,86	24
18.03.2019	81,24	43,95	37,29	82,35	79,99	78,09	77,37	0	2,62	3,47	24
19.03.2019	80,37	44,49	35,88	85,99	83,56	81,6	80,82	0	2,74	3,488	24
20.03.2019	80,22	44,9	35,32	88,88	86,38	84,33	83,53	0	2,85	3,548	24
Итого:				2530,6	2457,71	2403,1	2380,05	0,02	77,66	103,876	672
Средние:	81,34	44,95	36,38								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	ВОС ч
20/02/1924:0	14460,8	13994,9	13739,85	13588,14	0,5	406,76	616,605	4094	0
20/03/1924:0	16991,41	16452,61	16142,97	15968,19	0,52	484,42	720,481	4766	0
Итого:	2530,61	2457,71	2403,12	2380,05	0,02	77,66	103,876	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Л.В. Мальцева
Подпись Ф.И.О.

КИРИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,53	50,74	35,79	150,16	145,34	145,99	144,23	0	1,11	5,204	24
22.02.2019	83,36	46,71	36,65	123,79	120,08	120,17	118,92	0	1,16	4,402	24
23.02.2019	82,41	46,44	35,97	130,63	126,82	126,8	125,52	0	1,3	4,564	24
24.02.2019	83,56	46,52	37,04	141,35	137,1	137,07	135,7	0	1,4	5,079	24
25.02.2019	85,57	48,21	37,36	135,77	131,5	131,65	130,21	0	1,29	4,916	24
26.02.2019	87,8	51,7	36,1	152,88	147,86	148,43	146,58	0,01	1,28	5,34	24
27.02.2019	86,79	50,15	36,64	140,08	135,58	136,02	134,41	0	1,17	4,969	24
28.02.2019	83,66	47,3	36,36	128,9	124,99	125,05	123,74	0	1,25	4,546	24
01.03.2019	82,7	46,3	36,4	121,99	118,39	118,31	117,11	0	1,28	4,309	24
02.03.2019	81,28	44,57	36,71	120,07	116,63	116,43	115,35	0	1,28	4,281	24
03.03.2019	80,33	44,16	36,17	120,13	116,77	116,52	115,45	0	1,32	4,224	24
04.03.2019	82,21	46,23	35,98	125,06	121,39	121,22	120	0	1,39	4,366	24
05.03.2019	82,55	51,28	31,27	167,81	162,88	163,23	161,23	0	1,65	5,094	24
06.03.2019	82,91	48,8	34,11	135,1	131,08	131,12	129,66	0	1,42	4,474	24
07.03.2019	81,03	43,53	37,5	106,17	103,12	102,74	101,81	0	1,31	3,865	24
08.03.2019	82,25	47,74	34,51	137,93	133,89	133,83	132,41	0	1,48	4,619	24
09.03.2019	82	46,66	35,34	128,15	124,41	124,27	122,99	0	1,42	4,395	24
10.03.2019	80,59	44,38	36,21	120,3	116,87	116,52	115,41	0	1,46	4,23	24
11.03.2019	80,5	43,33	37,17	102,48	99,6	99,1	98,24	0	1,36	3,701	24
12.03.2019	80,38	43,08	37,3	101,19	98,36	97,8	96,96	0	1,4	3,666	24
13.03.2019	79,55	42,8	36,75	99	96,28	95,73	94,92	0	1,36	3,535	24
14.03.2019	79,71	44,87	34,84	116,01	112,78	112,39	111,32	0	1,46	3,928	24
15.03.2019	82,47	47,48	34,99	129,52	125,7	125,5	124,18	0	1,52	4,398	24
16.03.2019	82,28	47,12	35,16	132,77	128,86	128,65	127,31	0	1,55	4,532	24
17.03.2019	83,34	46,03	37,31	122,82	119,13	118,8	117,64	0	1,49	4,443	24
18.03.2019	82,46	46,02	36,44	120,56	117,02	116,68	115,52	0	1,5	4,264	24
19.03.2019	81,55	46,36	35,19	123,93	120,34	120,06	118,85	0	1,49	4,234	24
20.03.2019	81,34	47,46	33,88	127,91	124,24	123,9	122,6	0	1,64	4,211	24
Итого:				3562,4	3457,01	3453,9	3418,27	0,01	38,74	123,789	672
Средние:	82,53	46,64	35,89								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	53275,03	51585,47	52059,91	51483,14	7,89	102,33	1908,095	12297	6
20/03/1924:	56837,49	55042,48	55513,89	54901,41	7,9	141,07	2031,884	12969	6
Итого:	3562,46	3457,01	3453,98	3418,27	0,01	38,74	123,789	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева
Подпись Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	85,63	51,01	34,62	148,93	144,21	145,96	144,19	0	0,02	4,993	24
22.02.2019	82,46	47,78	34,68	132,73	128,84	130,14	128,77	0	0,07	4,471	24
23.02.2019	81,59	47,48	34,11	134,94	131,04	132,31	130,91	0	0,13	4,469	24
24.02.2019	82,84	48,63	34,21	148,68	144,27	145,63	144,06	0	0,21	4,938	24
25.02.2019	84,61	49,56	35,05	137,51	133,28	134,64	133,1	0	0,18	4,674	24
26.02.2019	86,84	49,82	37,02	133,97	129,62	130,93	129,4	0	0,22	4,8	24
27.02.2019	85,81	49,31	36,5	132,39	128,2	129,5	128,04	0	0,16	4,68	24
28.02.2019	82,78	47,56	35,22	125,82	122,07	123,21	121,92	0	0,15	4,297	24
01.03.2019	81,69	47,4	34,29	125,68	122,04	123,13	121,84	0	0,2	4,182	24
02.03.2019	80,47	46,35	34,12	123,29	119,81	120,81	119,55	0	0,26	4,089	24
03.03.2019	79,52	47,08	32,44	133,16	129,51	130,62	129,31	0	0,2	4,198	24
04.03.2019	81,37	47,42	33,95	132,74	128,93	129,98	128,64	0	0,29	4,378	24
05.03.2019	81,74	49,11	32,63	147,04	142,76	144,06	142,44	0	0,32	4,659	24
06.03.2019	82,03	47,49	34,54	128,4	124,65	125,62	124,28	0	0,37	4,307	24
07.03.2019	80,14	45,27	34,87	110,19	107,09	107,81	106,78	0	0,31	3,733	24
08.03.2019	81,36	47,61	33,75	129,63	125,89	126,84	125,49	0	0,4	4,248	24
09.03.2019	81,09	47,62	33,47	121,93	118,44	119,32	118,06	0	0,38	3,963	24
10.03.2019	79,69	45,63	34,06	115,25	112,04	112,75	111,66	0	0,38	3,813	24
11.03.2019	79,58	45,4	34,18	103,79	100,92	101,52	100,52	0	0,4	3,448	24
12.03.2019	79,45	44,52	34,93	99,84	97,09	97,61	96,68	0	0,41	3,39	24
13.03.2019	78,73	44,9	33,83	105,02	102,15	102,76	101,78	0	0,37	3,451	24
14.03.2019	78,77	45,63	33,14	108,1	105,21	105,8	104,76	0	0,45	3,484	24
15.03.2019	81,52	46,86	34,66	117,98	114,58	115,26	114,06	0	0,52	3,97	24
16.03.2019	81,3	47	34,3	122,66	119,11	119,86	118,59	0	0,52	4,085	24
17.03.2019	82,43	46,36	36,07	118,71	115,25	115,81	114,65	0	0,6	4,157	24
18.03.2019	81,51	45,98	35,53	114,99	111,7	112,23	111,13	0	0,57	3,968	24
19.03.2019	80,64	46,4	34,24	117,6	114,27	114,89	113,71	0	0,56	3,912	24
20.03.2019	80,34	46,73	33,61	120,03	116,64	117,28	116,07	0	0,57	3,92	24
Итого:				3491	3389,61	3416,2	3380,39	0	9,22	116,677	672
Средние:	81,64	47,21	34,42								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	65647,04	63729,27	64496,51	63710,76	0,75	18,51	1944,32	14671	8
20/03/1924:	69138,04	67118,88	67912,79	67091,15	0,75	27,73	2060,997	15343	8
Итого:	3491	3389,61	3416,28	3380,39	0	9,22	116,677	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева
Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	87,51	51,29	36,22	115,04	111,31	111,47	110,09	0	1,22	4,032	24
22.02.2019	84,28	46,28	38	95,11	92,2	91,94	90,99	0	1,21	3,506	24
23.02.2019	83,29	48,49	34,8	116,43	112,96	112,67	111,44	0	1,52	3,931	24
24.02.2019	84,52	50,9	33,62	129,88	125,9	125,71	124,17	0	1,73	4,234	24
25.02.2019	86,32	49,2	37,12	110,91	107,4	107,1	105,87	0	1,53	3,987	24
26.02.2019	88,76	52,19	36,57	118,58	114,62	114,55	113,1	0	1,52	4,193	24
27.02.2019	87,72	48,27	39,45	101,5	98,15	97,89	96,79	0	1,36	3,875	24
28.02.2019	84,67	47,22	37,45	100,24	97,14	96,78	95,76	0	1,38	3,639	24
01.03.2019	83,58	46,74	36,84	98,3	95,32	94,91	93,92	0	1,4	3,511	24
02.03.2019	82,32	45,18	37,14	96,38	93,52	93	92,13	0	1,39	3,476	24
03.03.2019	81,27	46,03	35,24	109,55	106,39	105,84	104,77	0	1,62	3,749	24
04.03.2019	83,18	48,67	34,51	112,76	109,37	109	107,79	0	1,58	3,775	24
05.03.2019	83,42	50,71	32,71	123,8	120,09	119,82	118,38	0	1,71	3,93	24
06.03.2019	83,88	47,81	36,07	98,94	95,94	95,5	94,48	0	1,46	3,464	24
07.03.2019	82,11	44,81	37,3	90,1	87,43	86,89	86,07	0	1,36	3,258	24
08.03.2019	83,33	49,32	34,01	115,9	112,41	112,06	110,79	0	1,62	3,823	24
09.03.2019	83,05	46,69	36,36	96,35	93,49	92,98	92,01	0	1,48	3,401	24
10.03.2019	81,53	42,82	38,71	85,22	82,76	82,05	81,36	0	1,4	3,204	24
11.03.2019	81,59	41,62	39,97	75,83	73,62	72,92	72,34	0	1,28	2,942	24
12.03.2019	81,45	42	39,45	75,46	73,3	72,61	72,02	0	1,28	2,89	24
13.03.2019	80,83	42,35	38,48	75,83	73,64	73,09	72,5	0	1,14	2,835	24
14.03.2019	80,92	44,24	36,68	88,5	85,97	85,45	84,66	0	1,31	3,155	24
15.03.2019	83,61	46,97	36,64	100,7	97,65	97,17	96,16	0	1,49	3,578	24
16.03.2019	83,39	47,99	35,4	107,01	103,79	103,3	102,19	0	1,6	3,677	24
17.03.2019	84,5	46,15	38,35	94,86	91,95	91,33	90,41	0	1,54	3,526	24
18.03.2019	83,71	46,21	37,5	89,61	86,91	86,32	85,47	0	1,44	3,26	24
19.03.2019	82,58	46,11	36,47	95,91	93,07	92,45	91,54	0	1,53	3,394	24
20.03.2019	82,45	47,5	34,95	100,73	97,76	97,23	96,19	0	1,57	3,418	24
Итого:				2819,4	2734,06	2722	2693,39	0	40,67	99,663	672
Средние:	83,56	46,92	36,64								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	35774,74	34574,44	34764,24	34344,19	0	230,25	1296,823	10598	313
20/03/1924:	38594,17	37308,5	37486,27	37037,58	0	270,92	1396,486	11270	313
Итого:	2819,43	2734,06	2722,03	2693,39	0	40,67	99,663	672	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]

Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	87,14	55,01	32,13	227,11	219,73	222,83	219,69	0,03	0,04	7,063	24
22.02.2019	83,99	50,32	33,67	193,22	187,34	189,29	187,04	0,01	0,3	6,31	24
23.02.2019	82,98	50,8	32,18	202,72	196,69	198,97	196,58	0,01	0,11	6,329	24
24.02.2019	84,26	52,85	31,41	228,62	221,61	224,69	221,76	0,02	-0,15	6,962	24
25.02.2019	86,09	52,64	33,45	209,5	202,84	205,46	202,8	0,02	0,04	6,791	24
26.02.2019	88,42	52,81	35,61	198,45	191,85	194,3	191,78	0,02	0,07	6,837	24
27.02.2019	87,35	51,72	35,63	193,24	186,93	189,22	186,85	0,01	0,08	6,664	24
28.02.2019	84,31	50,9	33,41	195,88	189,88	192,19	189,87	0,02	0,01	6,346	24
01.03.2019	83,19	50,22	32,97	192,32	186,57	188,84	186,64	0,02	-0,07	6,152	24
02.03.2019	82,01	49,76	32,25	195,61	189,92	192,32	190,1	0,01	-0,18	6,124	24
03.03.2019	80,94	50,32	30,62	211,27	205,24	208,13	205,69	0,01	-0,45	6,284	24
04.03.2019	82,91	52,17	30,74	217,32	210,86	213,98	211,27	0,01	-0,41	6,485	24
05.03.2019	83,16	53,13	30,03	223,01	216,35	219,69	216,79	0,02	-0,44	6,499	24
06.03.2019	83,61	52	31,61	206,8	200,54	203,49	200,94	0,02	-0,4	6,337	24
07.03.2019	81,84	49,52	32,32	183,44	178,09	180,53	178,48	0,01	-0,39	5,754	24
08.03.2019	83	51,52	31,48	203,72	197,64	200,56	198,09	0,02	-0,45	6,223	24
09.03.2019	82,55	50,45	32,1	189,73	184,12	186,67	184,48	0,01	-0,36	5,912	24
10.03.2019	81,23	49,52	31,71	196,06	190,44	193,01	190,78	0,02	-0,34	6,038	24
11.03.2019	81,41	50,02	31,39	193,6	188,03	190,62	188,39	0,01	-0,36	5,902	24
12.03.2019	81,24	49,96	31,28	191,81	186,28	188,9	186,71	0,01	-0,43	5,826	24
13.03.2019	80,64	50,29	30,35	193,36	187,87	190,62	188,39	0,02	-0,52	5,703	24
14.03.2019	80,69	49,94	30,75	193,89	188,42	191,13	188,89	0,01	-0,47	5,792	24
15.03.2019	83,33	50,11	33,22	184,77	179,22	181,72	179,6	0,01	-0,38	5,955	24
16.03.2019	83,01	50,07	32,94	190,16	184,49	187,07	184,9	0,02	-0,41	6,081	24
17.03.2019	84,11	49,09	35,02	180,28	174,78	177,02	174,99	0,01	-0,21	6,121	24
18.03.2019	83,33	49,45	33,88	181,32	175,86	178,25	176,21	0,02	-0,35	5,959	24
19.03.2019	82,3	49,36	32,94	187,87	182,34	184,88	182,8	0,01	-0,46	6,004	24
20.03.2019	82,14	50,42	31,72	194,48	188,81	191,76	189,44	0,02	-0,63	5,986	24
Итого:				5559,5	5392,74	5466,1	5399,95	0,43	-7,21	174,439	672
Средние:	83,25	50,87	32,38								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/2019	69001,07	66773,65	68026,74	67097,6	7,54	-323,95	2152,15	10590	321
20/03/2019	74560,63	72166,39	73492,88	72497,55	7,97	-331,16	2326,589	11262	321
Итого:	5559,56	5392,74	5466,14	5399,95	0,43	-7,21	174,439	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Е.А. Проскурина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации


Подпись
/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,87	50,14	36,73	158,03	152,92	151,36	149,59	0	3,33	5,62	24
22.02.2019	83,79	45,02	38,77	136,61	132,49	130,64	129,39	0,01	3,1	5,137	24
23.02.2019	82,8	46,09	36,71	147,06	142,71	140,84	139,44	0	3,27	5,241	24
24.02.2019	84,06	47,89	36,17	169,3	164,12	162,26	160,5	0	3,62	5,938	24
25.02.2019	85,86	47,7	38,16	144,69	140,13	138,35	136,87	0	3,26	5,35	24
26.02.2019	88,18	47,78	40,4	139,44	134,82	133,07	131,66	0,01	3,16	5,45	24
27.02.2019	87,06	46,52	40,54	128,95	124,76	123,04	121,79	0	2,97	5,058	24
28.02.2019	84,12	46,09	38,03	133,6	129,51	127,73	126,46	0	3,05	4,926	24
01.03.2019	83,05	46,34	36,71	132,2	128,25	126,52	125,26	0	2,99	4,707	24
02.03.2019	81,79	44,9	36,89	132,46	128,61	126,79	125,6	0,01	3,01	4,744	24
03.03.2019	80,75	45,85	34,9	147,71	143,54	141,62	140,23	0	3,31	5,009	24
04.03.2019	82,71	47,43	35,28	150,77	146,31	144,48	142,95	0	3,36	5,16	24
05.03.2019	82,98	49,12	33,86	157,53	152,86	151,12	149,39	0	3,47	5,178	24
06.03.2019	83,34	46,5	36,84	135,56	131,47	129,7	128,37	0,01	3,1	4,844	24
07.03.2019	81,58	43,98	37,6	120,65	117,15	115,34	114,28	0	2,87	4,404	24
08.03.2019	82,8	46,58	36,22	138,96	134,85	133,02	131,66	0	3,19	4,885	24
09.03.2019	82,41	45,42	36,99	127,83	124,07	122,27	121,1	0	2,97	4,588	24
10.03.2019	81,01	43,61	37,4	128,43	124,77	122,86	121,77	0,01	3	4,664	24
11.03.2019	81,12	43,34	37,78	114,58	111,27	109,51	108,5	0	2,77	4,201	24
12.03.2019	80,92	43,38	37,54	114,99	111,72	109,89	108,9	0	2,82	4,192	24
13.03.2019	80,35	43,79	36,56	116,3	113,03	111,24	110,25	0	2,78	4,131	24
14.03.2019	80,43	44,51	35,92	127,01	123,42	121,56	120,42	0,01	3	4,432	24
15.03.2019	83,1	45,95	37,15	139,92	135,74	133,76	132,43	0	3,31	5,04	24
16.03.2019	82,84	46,14	36,7	138,4	134,29	132,39	131,05	0	3,24	4,931	24
17.03.2019	83,93	44,29	39,64	124,11	120,36	118,42	117,35	0	3,01	4,772	24
18.03.2019	83,1	44,19	38,91	114,75	111,34	109,5	108,49	0,01	2,85	4,331	24
19.03.2019	82,04	44,78	37,26	122,18	118,63	116,77	115,66	0	2,97	4,421	24
20.03.2019	81,91	45,34	36,57	124,2	120,6	118,75	117,59	0	3,01	4,406	24
Итого:				3766,2	3653,74	3602,8	3566,95	0,07	86,79	135,76	672
Средние:	83,03	45,8	37,22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:0	87057,9	84389,76	83983,66	83042,62	9,07	1347,14	2956,266	18850	0
20/03/1924:0	90824,12	88043,5	87586,46	86609,57	9,14	1433,93	3092,026	19522	0
Итого:	3766,22	3653,74	3602,8	3566,95	0,07	86,79	135,76	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева
Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес:пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,29	49,13	37,16	157,09	152,07	150,02	148,31	0	3,76	5,652	24
22.02.2019	83	44,43	38,57	133,58	129,6	127,72	126,54	0	3,06	4,996	24
23.02.2019	82,13	45,68	36,45	153,05	148,57	146,49	145,05	0	3,52	5,413	24
24.02.2019	83,48	47,75	35,73	175,64	170,37	168,09	166,31	0	4,06	6,085	24
25.02.2019	85,16	47,72	37,44	152,65	147,89	145,83	144,29	0	3,6	5,536	24
26.02.2019	87,54	49	38,54	153,59	148,57	146,49	144,86	0	3,71	5,726	24
27.02.2019	86,35	46,05	40,3	136,71	132,33	130,36	129,08	0,01	3,25	5,333	24
28.02.2019	83,43	45,31	38,12	140,49	136,26	134,27	132,97	0	3,29	5,194	24
01.03.2019	82,32	45,08	37,24	137,51	133,47	131,56	130,3	0	3,17	4,971	24
02.03.2019	81,07	44,27	36,8	138,69	134,72	132,74	131,51	0	3,21	4,958	24
03.03.2019	80,13	45,18	34,95	154,57	150,24	148,19	146,76	0	3,48	5,247	24
04.03.2019	82,06	46,97	35,09	159,31	154,67	152,61	151,04	0	3,63	5,428	24
05.03.2019	82,33	48,53	33,8	164,86	160	158,07	156,3	0	3,7	5,406	24
06.03.2019	82,63	45,8	36,83	140,29	136,12	134,3	132,97	0	3,15	5,012	24
07.03.2019	80,81	43,34	37,47	125,7	122,12	120,47	119,38	0	2,74	4,573	24
08.03.2019	82,15	46,79	35,36	149,24	144,89	143,03	141,58	0	3,31	5,121	24
09.03.2019	81,68	44,37	37,31	133,38	129,52	127,75	126,59	0	2,93	4,828	24
10.03.2019	80,29	42,96	37,33	135,41	131,6	129,75	128,63	0	2,97	4,911	24
11.03.2019	80,3	42,69	37,61	120,3	116,91	115,27	114,26	0	2,65	4,395	24
12.03.2019	80,15	42,82	37,33	118,18	114,89	113,24	112,24	0	2,65	4,288	24
13.03.2019	79,58	42,65	36,93	121,17	117,82	116,16	115,16	0	2,66	4,352	24
14.03.2019	79,67	43,62	36,05	127,75	124,22	122,51	121,44	0	2,78	4,479	24
15.03.2019	82,33	45,27	37,06	134,06	130,11	128,27	127,05	0	3,06	4,82	24
16.03.2019	82,13	44,98	37,15	139,79	135,69	133,79	132,51	0	3,18	5,04	24
17.03.2019	83,24	44	39,24	135,87	131,77	129,86	128,69	0	3,08	5,172	24
18.03.2019	82,39	44,15	38,24	126,16	122,45	120,7	119,58	0	2,87	4,681	24
19.03.2019	81,36	44,24	37,12	132,52	128,72	126,92	125,73	0	2,99	4,778	24
20.03.2019	81,26	45,09	36,17	134,65	130,8	129,04	127,79	0	3,01	4,729	24
Итого:				3932,2	3816,39	3763,5	3726,92	0,01	89,47	141,124	672
Средние:	82,33	45,28	37,04								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:0	97482,17	94527,78	93384,97	92281,72	5,02	2246,06	3134,122	0	18850	0
20/03/1924:0	101414,38	98344,17	97148,47	96008,64	5,03	2335,53	3275,246	0	19522	0
Итого:	3932,21	3816,39	3763,5	3726,92	0,01	89,47	141,124	0	672	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Л.В. Мальцева
Подпись Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1


КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,55	48,69	37,86	163,36	158,11	155,87	154,12	0	3,99	5,987	24
22.02.2019	83,35	44,39	38,96	139,82	135,63	133,52	132,28	0	3,35	5,283	24
23.02.2019	82,45	45,57	36,88	150,49	146,07	143,95	142,56	0	3,51	5,387	24
24.02.2019	83,82	47,95	35,87	176,54	171,2	168,93	167,09	0	4,11	6,142	24
25.02.2019	85,49	47,22	38,27	154,38	149,54	147,38	145,83	0	3,71	5,727	24
26.02.2019	87,84	48	39,84	151,48	146,49	144,34	142,76	0	3,73	5,841	24
27.02.2019	86,66	45,83	40,83	138,63	134,18	132,06	130,72	0	3,46	5,48	24
28.02.2019	83,75	45,77	37,98	143,13	138,77	136,74	135,39	0	3,38	5,27	24
01.03.2019	82,6	45,2	37,4	139,07	134,97	132,96	131,68	0	3,29	5,047	24
02.03.2019	81,38	44,91	36,47	139,98	135,95	134	132,73	0	3,22	4,953	24
03.03.2019	80,45	45,95	34,5	159,57	155,07	153,02	151,48	0	3,59	5,348	24
04.03.2019	82,37	47,25	35,12	162,01	157,24	155,18	153,57	0	3,67	5,522	24
05.03.2019	82,66	48,31	34,35	164,5	159,63	157,65	155,95	0	3,68	5,484	24
06.03.2019	82,98	46,05	36,93	142,58	138,34	136,38	135	0	3,34	5,111	24
07.03.2019	81,17	44,07	37,1	132,46	128,66	126,78	125,62	0	3,04	4,77	24
08.03.2019	82,46	46,44	36,02	150,54	146,11	144,11	142,64	0	3,47	5,264	24
09.03.2019	82,02	44,59	37,43	136,13	132,21	130,19	128,99	0	3,22	4,945	24
10.03.2019	80,61	44,08	36,53	135,77	131,89	129,98	128,76	0	3,13	4,814	24
11.03.2019	80,65	43,34	37,31	123,02	119,56	117,69	116,67	0	2,89	4,46	24
12.03.2019	80,51	43,62	36,89	124,25	120,75	118,92	117,87	0	2,88	4,454	24
13.03.2019	79,89	43,44	36,45	124,41	120,95	119,14	118,1	0	2,85	4,405	24
14.03.2019	80,01	44,62	35,39	135,19	131,41	129,54	128,33	0	3,08	4,651	24
15.03.2019	82,69	45,06	37,63	144,13	139,85	137,76	136,44	0	3,41	5,26	24
16.03.2019	82,43	45,72	36,71	141,49	137,33	135,33	134	0	3,33	5,042	24
17.03.2019	83,53	44,12	39,41	134,2	130,14	128,09	126,91	0	3,23	5,127	24
18.03.2019	82,69	44,19	38,5	126,99	123,23	121,28	120,15	0	3,08	4,743	24
19.03.2019	81,65	44,67	36,98	135,66	131,72	129,75	128,53	0	3,19	4,867	24
20.03.2019	81,55	45,32	36,23	139,74	135,71	133,73	132,46	0	3,25	4,919	24
Итого:				4009,5	3890,71	3834,2	3796,63	0	94,08	144,303	672
Средние:	82,65	45,51	37,13								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	121120,91	117450,8	116184,73	114796,71	8,79	2654,09	3860,693	22215	0
20/03/1924:	125130,43	121341,51	120019	118593,34	8,79	2748,17	4004,996	22887	0
Итого:	4009,52	3890,71	3834,27	3796,63	0	94,08	144,303	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  

Представитель теплоснабж. организации

 Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хБ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	85,9	49,35	36,55	161,45	156,31	157,07	155,25	0	1,06	5,715	24
22.02.2019	82,37	43,42	38,95	133,6	129,67	129,81	128,7	0	0,97	5,049	24
23.02.2019	81,58	45,71	35,87	160,23	155,57	155,94	154,39	0	1,18	5,582	24
24.02.2019	83,06	49,68	33,38	187,7	182,09	182,86	180,76	0	1,33	6,079	24
25.02.2019	84,5	47,27	37,23	156,72	151,92	152,27	150,66	0	1,26	5,658	24
26.02.2019	87	50,84	36,16	171,66	166,08	166,78	164,74	0	1,34	6,01	24
27.02.2019	85,87	46,71	39,16	144,21	139,63	139,51	138,08	0	1,55	5,47	24
28.02.2019	82,88	45,23	37,65	143,76	139,48	139,62	138,28	0,01	1,2	5,253	24
01.03.2019	81,75	44,72	37,03	137,98	133,98	134,08	132,83	0	1,15	4,961	24
02.03.2019	80,47	43,35	37,12	137,14	133,28	133,29	132,09	0	1,19	4,946	24
03.03.2019	79,58	44,55	35,03	151,41	147,21	147,38	145,98	0	1,23	5,158	24
04.03.2019	81,47	47,31	34,16	163,48	158,77	159,13	157,45	0	1,32	5,424	24
05.03.2019	81,87	49,19	32,68	179,35	174,13	174,76	172,76	0	1,37	5,69	24
06.03.2019	82,08	46,19	35,89	142,43	138,28	138,53	137,11	0	1,17	4,967	24
07.03.2019	80,16	42,8	37,36	125,09	121,59	121,62	120,58	0	1,01	4,54	24
08.03.2019	81,66	46,83	34,83	160,45	155,79	156,14	154,5	0	1,29	5,428	24
09.03.2019	81,22	43,97	37,25	136,42	132,51	132,56	131,37	0	1,14	4,938	24
10.03.2019	79,64	41,04	38,6	123,42	120	119,9	118,96	0	1,04	4,634	24
11.03.2019	79,56	40,37	39,19	109,5	106,46	106,36	105,53	0	0,93	4,168	24
12.03.2019	79,53	40,65	38,88	112,71	109,58	109,49	108,64	0	0,94	4,257	24
13.03.2019	78,85	41,02	37,83	112,37	109,32	109,24	108,41	0	0,91	4,133	24
14.03.2019	78,98	41,71	37,27	125,12	121,7	121,67	120,65	0	1,05	4,532	24
15.03.2019	81,67	44,28	37,39	138,14	134,15	134,18	132,93	0	1,22	5,014	24
16.03.2019	81,53	44,75	36,78	145,66	141,46	141,55	140,22	0	1,24	5,204	24
17.03.2019	82,66	44,55	38,11	138,02	133,96	133,99	132,71	0	1,25	5,106	24
18.03.2019	81,78	43,75	38,03	129,37	125,63	125,62	124,48	0	1,15	4,778	24
19.03.2019	80,75	44,15	36,6	137,25	133,35	133,39	132,16	0	1,19	4,879	24
20.03.2019	80,68	45,61	35,07	140,85	136,83	137,04	135,7	0	1,13	4,799	24
Итого:				4005,4	3888,73	3893,7	3855,92	0,01	32,81	142,372	672
Средние:	81,75	44,96	36,78								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	105383,13	102150,95	103473,38	102349	6,03	-198,05	3677,478	22214	0
20/03/1924:	109388,62	106039,68	107367,16	106204,92	6,04	-165,24	3819,85	22886	0
Итого:	4005,49	3888,73	3893,78	3855,92	0,01	32,81	142,372	672	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова



[Signature]

Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mтвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	87,45	52,44	35,01	187,41	181,28	181,86	179,53	0	1,75	6,352	24
22.02.2019	84,36	47,29	37,07	158,02	153,18	153,02	151,43	0	1,75	5,68	24
23.02.2019	83,36	48,68	34,68	176,54	171,25	171,15	169,26	0	1,99	5,94	24
24.02.2019	84,53	51,26	33,27	204,12	197,83	198,19	195,77	0	2,06	6,584	24
25.02.2019	86,45	50,25	36,2	171,3	165,8	165,98	164,04	0	1,76	6,003	24
26.02.2019	88,85	52,07	36,78	180,23	174,14	174,48	172,29	0	1,85	6,411	24
27.02.2019	87,76	49,23	38,53	157,68	152,51	152,36	150,64	0	1,87	5,879	24
28.02.2019	84,68	48,33	36,35	159,72	154,8	154,5	152,8	0	2	5,63	24
01.03.2019	83,63	47,79	35,84	156,4	151,68	151,25	149,64	0	2,04	5,435	24
02.03.2019	82,36	46,51	35,85	150,99	146,53	145,99	144,5	0	2,03	5,253	24
03.03.2019	81,28	47,52	33,76	169,55	164,7	164,26	162,51	0	2,19	5,556	24
04.03.2019	83,28	49,61	33,67	181,12	175,68	175,49	173,48	0	2,2	5,914	24
05.03.2019	83,49	51,81	31,68	200,78	194,72	194,87	192,42	0	2,3	6,171	24
06.03.2019	83,94	49,07	34,87	163,06	158,11	157,92	156,15	0	1,96	5,516	24
07.03.2019	82,19	45,88	36,31	145,86	141,59	141,11	139,75	0	1,84	5,141	24
08.03.2019	83,38	50,08	33,3	183,02	177,54	177,47	175,38	0	2,16	5,916	24
09.03.2019	83	46,68	36,32	151,03	146,52	146,2	144,71	0	1,81	5,322	24
10.03.2019	81,59	45,38	36,21	146,52	142,25	141,83	140,44	0	1,81	5,148	24
11.03.2019	81,71	44,29	37,42	130,88	127,07	126,58	125,42	0	1,65	4,752	24
12.03.2019	81,54	44,48	37,06	130,96	127,17	126,72	125,56	0	1,61	4,713	24
13.03.2019	80,95	44,53	36,42	131,18	127,42	126,98	125,8	0	1,62	4,637	24
14.03.2019	80,98	45,75	35,23	144,85	140,72	140,34	138,95	0	1,77	4,957	24
15.03.2019	83,73	48,53	35,2	162,59	157,68	157,54	155,8	0	1,88	5,549	24
16.03.2019	83,45	49,12	34,33	172,14	166,94	166,94	165,06	0	1,88	5,733	24
17.03.2019	84,58	47,22	37,36	154,23	149,5	149,17	147,59	0	1,91	5,584	24
18.03.2019	83,76	46,41	37,35	142,92	138,58	138,28	136,9	0	1,68	5,175	24
19.03.2019	82,64	46,99	35,65	151,34	146,84	146,61	145,08	0	1,76	5,235	24
20.03.2019	82,49	48,12	34,37	158,36	153,7	152,99	151,29	0	2,41	5,283	24
Итого:				4522,8	4385,73	4380	4332,19	0	53,54	155,469	672
Средние:	83,62	48,04	35,57								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	57635,56	55715,63	56121,07	55452,04	0	263,59	2092,45	10575	336
20/03/1924:	62158,36	60101,36	60501,15	59784,23	0	317,13	2247,919	11247	336
Итого:	4522,8	4385,73	4380,08	4332,19	0	53,54	155,469	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. П.



Представитель теплоснабж.организации

Л.В. Мальцева
Подпись Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,72	47,98	38,74	101,09	97,81	98,08	97,03	0	0,78	3,794	24
22.02.2019	83,7	43,96	39,74	86,06	83,46	83,2	82,43	0	1,03	3,316	24
23.02.2019	82,72	45,67	37,05	99,29	96,36	96,11	95,18	0	1,18	3,571	24
24.02.2019	83,94	47,89	36,05	111,01	107,64	107,47	106,32	0	1,32	3,881	24
25.02.2019	85,87	46,77	39,1	96,95	93,87	93,61	92,67	0	1,2	3,67	24
26.02.2019	88,17	48,7	39,47	98,81	95,55	95,33	94,26	0	1,29	3,773	24
27.02.2019	87	46,23	40,77	86,65	83,85	83,5	82,63	0	1,22	3,419	24
28.02.2019	84,02	45,1	38,92	87,9	85,22	84,81	84	0	1,22	3,317	24
01.03.2019	82,88	44,34	38,54	86,06	83,5	83,08	82,3	0	1,2	3,216	24
02.03.2019	81,67	43,74	37,93	86,56	84,07	83,63	82,89	0	1,18	3,187	24
03.03.2019	80,65	44,14	36,51	99,13	96,32	95,87	94,95	0	1,37	3,515	24
04.03.2019	82,64	45,82	36,82	99,64	96,72	96,32	95,38	0	1,34	3,559	24
05.03.2019	82,9	47,62	35,28	105,82	102,67	102,35	101,27	0	1,4	3,62	24
06.03.2019	83,27	44,57	38,7	88,48	85,8	85,34	84,58	0	1,22	3,32	24
07.03.2019	81,54	43,34	38,2	83,71	81,3	80,82	80,11	0	1,19	3,105	24
08.03.2019	82,75	46,2	36,55	95,73	92,89	92,47	91,54	0	1,35	3,393	24
09.03.2019	82,3	43,61	38,69	84,05	81,58	81,09	80,36	0	1,22	3,157	24
10.03.2019	80,9	41,68	39,22	82,33	79,98	79,41	78,79	0	1,19	3,134	24
11.03.2019	81,03	41,7	39,33	75,27	73,11	72,61	72,05	0	1,06	2,876	24
12.03.2019	80,83	41,38	39,45	72,94	70,87	70,39	69,85	0	1,02	2,796	24
13.03.2019	80,28	41,97	38,31	74,5	72,42	71,98	71,43	0	0,99	2,773	24
14.03.2019	80,34	41,75	38,59	81,22	78,93	78,46	77,79	0	1,14	3,046	24
15.03.2019	83,12	45,83	37,29	92,57	89,81	89,43	88,56	0	1,25	3,348	24
16.03.2019	82,8	44,99	37,81	90	87,32	86,9	86,04	0	1,28	3,301	24
17.03.2019	83,89	43,14	40,75	80,05	77,61	77,12	76,46	0	1,15	3,165	24
18.03.2019	83,05	43,31	39,74	78,65	76,32	75,81	75,2	0	1,12	3,031	24
19.03.2019	81,99	43,9	38,09	84,92	82,47	81,96	81,23	0	1,24	3,139	24
20.03.2019	81,84	44,24	37,6	82,94	80,56	80,11	79,37	0	1,19	3,026	24
Итого:				2492,3	2418,01	2407,2	2384,67	0	33,34	92,448	672
Средние:	82,95	44,62	38,33								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	32859,71	31773,86	32379,11	32018,78	0	-244,92	1233,197	10583	328
20/03/1924:	35352,04	34191,87	34786,37	34403,45	0	-211,58	1325,645	11255	328
Итого:	2492,33	2418,01	2407,26	2384,67	0	33,34	92,448	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.В.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,24	50,54	35,7	166,37	161,07	164,16	162,18	0,01	-1,11	5,752	24
22.02.2019	83,09	45,7	37,39	138,61	134,47	136,67	135,33	0	-0,86	5,025	24
23.02.2019	82,15	46,12	36,03	149,16	144,81	146,89	145,44	0,01	-0,63	5,215	24
24.02.2019	83,46	48,16	35,3	175,91	170,6	173,24	171,36	0	-0,76	6,019	24
25.02.2019	85,18	48,1	37,08	153,15	148,35	151,11	149,48	0	-1,13	5,496	24
26.02.2019	87,51	48,96	38,55	150,28	145,37	148,52	146,83	0,18	-1,46	5,604	24
27.02.2019	86,41	46,83	39,58	135,63	131,28	134,07	132,69	0	-1,41	5,193	24
28.02.2019	83,49	45,87	37,62	141,1	136,86	139,12	137,74	0	-0,88	5,146	24
01.03.2019	82,42	45,92	36,5	136,76	132,74	134,7	133,37	0	-0,63	4,84	24
02.03.2019	81,14	43,55	37,59	134,52	130,67	132,54	131,34	0	-0,67	4,91	24
03.03.2019	80,18	44,66	35,52	152,31	148,07	149,85	148,44	0	-0,37	5,256	24
04.03.2019	82,13	47,42	34,71	158,34	153,72	155,8	154,15	0	-0,43	5,332	24
05.03.2019	82,41	48,1	34,31	164,77	159,92	162,11	160,33	0	-0,41	5,483	24
06.03.2019	82,74	46,21	36,53	137,7	133,63	135,7	134,35	0	-0,72	4,878	24
07.03.2019	80,93	43,19	37,74	122,57	119,09	120,78	119,73	0,01	-0,64	4,491	24
08.03.2019	82,26	46,6	35,66	143,72	139,51	141,52	140,07	0	-0,56	4,971	24
09.03.2019	81,78	44,12	37,66	130,59	126,81	128,78	127,61	0	-0,8	4,772	24
10.03.2019	80,41	42,49	37,92	130,92	127,24	129,07	127,95	0	-0,71	4,822	24
11.03.2019	80,44	41,77	38,67	115,91	112,64	114,37	113,4	0	-0,76	4,35	24
12.03.2019	80,24	41,87	38,37	114,37	111,13	112,86	111,93	0	-0,8	4,261	24
13.03.2019	79,65	41,77	37,88	114,7	111,53	113,12	112,18	0	-0,65	4,222	24
14.03.2019	79,79	43,22	36,57	124,85	121,39	123,03	121,98	0	-0,59	4,436	24
15.03.2019	82,49	45,75	36,74	138,29	134,21	136,36	135	0	-0,79	4,927	24
16.03.2019	82,28	45,2	37,08	136,14	132,13	134,16	132,86	0	-0,73	4,896	24
17.03.2019	83,28	42,91	40,37	126,11	122,32	124,64	123,55	0	-1,23	4,935	24
18.03.2019	82,45	43,21	39,24	117,01	113,58	115,61	114,59	0	-1,01	4,452	24
19.03.2019	81,38	43,52	37,86	124,9	121,32	123,28	122,16	0	-0,84	4,59	24
20.03.2019	81,28	44,21	37,07	129,42	125,68	127,76	126,59	0	-0,91	4,657	24
Итого:				3864,1	3750,14	3809,8	3772,63	0,21	-22,49	138,931	672
Средние:	82,4	45,21	37,18								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	67158,63	65129,88	66167,25	65436,01	8,31	-306,13	2260,342	15111	0
20/03/1924:	71022,74	68880,02	69977,07	69208,64	8,52	-328,62	2399,273	15783	0
Итого:	3864,11	3750,14	3809,82	3772,63	0,21	-22,49	138,931	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Кирпичникова

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева
Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167103
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,84	48,44	38,4	155,98	150,93	149,22	147,57	0	3,36	5,799	24
22.02.2019	83,61	43,19	40,42	130,21	126,28	124,69	123,6	0	2,68	5,105	24
23.02.2019	82,65	44,59	38,06	145,63	141,33	139,52	138,25	0	3,08	5,374	24
24.02.2019	83,96	47,59	36,37	170,5	165,3	163,27	161,53	0	3,77	6,015	24
25.02.2019	85,72	47,6	38,12	149,51	144,81	143,12	141,57	0	3,24	5,523	24
26.02.2019	88,11	49,59	38,52	155,65	150,49	148,79	147,06	0	3,43	5,798	24
27.02.2019	86,98	46,51	40,47	137,15	132,7	131,15	129,83	0	2,87	5,372	24
28.02.2019	84,02	45,59	38,43	139,59	135,33	133,73	132,42	0	2,91	5,202	24
01.03.2019	82,91	45,34	37,57	133,45	129,47	128,04	126,79	0	2,68	4,868	24
02.03.2019	81,62	43,73	37,89	131,09	127,26	125,83	124,69	0	2,57	4,82	24
03.03.2019	80,62	44,29	36,33	147,4	143,2	141,52	140,2	0	3	5,199	24
04.03.2019	82,57	47,13	35,44	157,78	153,12	151,43	149,84	0	3,28	5,427	24
05.03.2019	82,85	48,3	34,55	164,86	159,99	158,27	156,55	0	3,44	5,53	24
06.03.2019	83,21	46,4	36,81	135,38	131,33	130	128,65	0	2,68	4,835	24
07.03.2019	81,41	42,95	38,46	118,18	114,78	113,6	112,63	0	2,15	4,411	24
08.03.2019	82,7	45,97	36,73	146,11	141,79	140,22	138,81	0	2,98	5,21	24
09.03.2019	82,32	43,67	38,65	128,9	125,1	123,72	122,6	0	2,5	4,832	24
10.03.2019	80,86	41,28	39,58	126,25	122,66	121,15	120,2	0	2,46	4,854	24
11.03.2019	80,93	41,17	39,76	107,88	104,79	103,7	102,86	0	1,93	4,165	24
12.03.2019	80,79	42,04	38,75	114,22	110,97	109,8	108,91	0	2,06	4,303	24
13.03.2019	80,16	40,81	39,35	108,44	105,37	104,29	103,46	0	1,91	4,144	24
14.03.2019	80,27	42,67	37,6	125,25	121,73	120,4	119,39	0	2,34	4,575	24
15.03.2019	82,95	45,09	37,86	133,69	129,72	128,29	127,05	0	2,67	4,912	24
16.03.2019	82,72	44,6	38,12	136,21	132,17	130,68	129,48	0	2,69	5,038	24
17.03.2019	83,87	44,1	39,77	129,05	125,14	123,67	122,51	0	2,63	4,978	24
18.03.2019	82,98	43,54	39,44	120,91	117,28	116,02	114,96	0	2,32	4,625	24
19.03.2019	81,97	44,28	37,69	131,08	127,27	125,85	124,68	0	2,59	4,795	24
20.03.2019	81,81	43,82	37,99	132,63	128,76	127,27	126,13	0	2,63	4,891	24
Итого:				3812,9	3699,07	3657,2	3622,22	0	76,85	140,6	672
Средние:	82,9	44,79	38,11								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:0	16800,88	16191,32	16011,13	15830,7	0	360,62	709,08	2847	0
20/03/1924:0	20613,86	19890,39	19668,37	19452,92	0	437,47	849,68	3519	0
Итого:	3812,98	3699,07	3657,24	3622,22	0	76,85	140,6	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренкова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснолесьский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167107
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,54	48,57	37,97	155,84	150,84	152,44	150,75	0	0,09	5,731	24
22.02.2019	83,17	42,28	40,89	125,98	122,2	123,08	122,04	0	0,16	4,997	24
23.02.2019	82,23	44,22	38,01	142,84	138,64	139,89	138,6	0	0,04	5,27	24
24.02.2019	83,64	48,16	35,48	172,36	167,17	169,01	167,16	0	0,01	5,937	24
25.02.2019	85,25	46,18	39,07	148,63	144	145,25	143,79	0	0,21	5,629	24
26.02.2019	87,68	48,64	39,04	154,92	149,82	151,3	149,59	0	0,23	5,852	24
27.02.2019	86,53	45,24	41,29	133,43	129,14	130,15	128,87	0	0,27	5,334	24
28.02.2019	83,58	43,69	39,89	134,42	130,36	131,36	130,17	0	0,19	5,201	24
01.03.2019	82,46	42,47	39,99	126,93	123,19	124,08	123,03	0	0,16	4,926	24
02.03.2019	81,11	40,26	40,85	116,59	113,25	113,96	113,11	0	0,14	4,626	24
03.03.2019	80,19	42,39	37,8	139,08	135,19	136,29	135,15	0	0,04	5,11	24
04.03.2019	82,09	44,89	37,2	147,33	143,02	144,37	143	0	0,02	5,32	24
05.03.2019	82,45	47,08	35,37	156,73	152,13	153,84	152,24	0	-0,11	5,383	24
06.03.2019	82,79	44,05	38,74	132,44	128,52	129,66	128,47	0,01	0,05	4,98	24
07.03.2019	80,96	40,36	40,6	112,37	109,14	109,94	109,1	0	0,04	4,432	24
08.03.2019	82,26	43,44	38,82	131,85	127,97	129,1	127,93	0	0,04	4,967	24
09.03.2019	81,92	43,18	38,74	129,49	125,73	126,81	125,7	0	0,03	4,868	24
10.03.2019	80,46	41,36	39,1	119,77	116,41	117,32	116,37	0	0,04	4,549	24
11.03.2019	80,52	39,97	40,55	108,42	105,34	106,09	105,28	0	0,06	4,272	24
12.03.2019	80,36	40,07	40,29	110,06	106,99	107,73	106,94	0	0,05	4,308	24
13.03.2019	79,77	39,71	40,06	109,25	106,21	106,99	106,21	0	0	4,251	24
14.03.2019	79,81	40,26	39,55	112,4	109,29	110,13	109,3	0	-0,01	4,321	24
15.03.2019	82,46	42,59	39,87	123,3	119,67	120,64	119,64	0	0,03	4,768	24
16.03.2019	82,25	42,95	39,3	131,23	127,36	128,5	127,38	0	-0,02	5,001	24
17.03.2019	83,42	42,87	40,55	127,88	124,05	125,04	123,92	0	0,13	5,03	24
18.03.2019	82,55	43,07	39,48	118,3	114,83	115,8	114,79	0,01	0,04	4,534	24
19.03.2019	81,46	42,89	38,57	122,48	118,95	120,02	118,99	0	-0,04	4,588	24
20.03.2019	81,41	42,94	38,47	123,17	119,63	120,7	119,64	0	-0,01	4,602	24
Итого:				3667,4	3559,04	3589,4	3557,16	0,02	1,88	138,787	672
Средние:	82,47	43,34	39,12								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924	101476,19	98363	99946,52	98955,41	67,5	-592,41	3758,708	25359	0
20/03/1924	105143,68	101922,04	103536,01	102512,57	67,52	-590,53	3897,495	26031	0
Итого:	3667,49	3559,04	3589,49	3557,16	0,02	1,88	138,787	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Б.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.В. Мальцева*
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,51	51,72	34,79	175,96	170,31	165,8	163,71	0	6,6	5,928	24
22.02.2019	83,1	45,76	37,34	140,75	136,54	132,48	131,19	0	5,35	5,098	24
23.02.2019	82,24	47,92	34,32	164,64	159,79	155,31	153,62	0	6,17	5,486	24
24.02.2019	83,64	50,8	32,84	197,63	191,67	186,58	184,35	0	7,32	6,299	24
25.02.2019	85,27	49,47	35,8	165,99	160,79	156,29	154,51	0,01	6,28	5,761	24
26.02.2019	87,72	52,28	35,44	176,74	170,93	166,34	164,23	0	6,7	6,061	24
27.02.2019	86,54	48,4	38,14	151,35	146,52	142,24	140,66	0	5,86	5,59	24
28.02.2019	83,55	47,66	35,89	150,19	145,67	141,43	139,93	0	5,74	5,227	24
01.03.2019	82,41	47,07	35,34	144,3	140,04	135,96	134,56	0	5,48	4,948	24
02.03.2019	81,14	45,92	35,22	146,3	142,12	137,93	136,56	0,01	5,56	5,003	24
03.03.2019	80,25	47,22	33,03	163,18	158,61	154,15	152,54	0	6,07	5,237	24
04.03.2019	82,14	48,95	33,19	174,15	169,06	164,36	162,53	0	6,53	5,611	24
05.03.2019	82,48	50,66	31,82	185,92	180,45	175,65	173,55	0,01	6,9	5,743	24
06.03.2019	82,79	48,37	34,42	152,31	147,82	143,61	141,99	0	5,83	5,09	24
07.03.2019	80,92	45,2	35,72	137,81	133,86	129,9	128,65	0	5,21	4,779	24
08.03.2019	82,33	48,51	33,82	164,39	159,56	155,08	153,38	0,01	6,18	5,397	24
09.03.2019	81,83	45,72	36,11	143,64	139,45	135,3	133,99	0	5,46	5,036	24
10.03.2019	80,35	44,5	35,85	135,98	132,16	128,17	127	0,01	5,16	4,733	24
11.03.2019	80,39	43,51	36,88	123,69	120,21	116,49	115,48	0,01	4,73	4,43	24
12.03.2019	80,21	43,65	36,56	124,96	121,44	117,71	116,67	0	4,77	4,438	24
13.03.2019	79,63	43,81	35,82	126,01	122,52	118,79	117,75	0,01	4,77	4,387	24
14.03.2019	79,74	44,77	34,97	136,92	133,12	129,13	127,92	0	5,2	4,652	24
15.03.2019	82,46	46,23	36,23	149,25	144,85	140,48	139,07	0	5,78	5,248	24
16.03.2019	82,25	46,25	36	154,13	149,61	145,12	143,66	0,01	5,95	5,386	24
17.03.2019	83,36	46,29	37,07	144,88	140,53	136,28	134,89	0	5,64	5,211	24
18.03.2019	82,49	45,72	36,77	134,28	130,32	126,34	125,1	0	5,22	4,792	24
19.03.2019	81,39	46,06	35,33	142,97	138,85	134,72	133,38	0	5,47	4,904	24
20.03.2019	81,38	46,86	34,52	147,96	143,69	139,46	138,02	0,01	5,67	4,962	24
Итого:				4256,2	4130,49	4011,1	3968,89	0,09	161,6	145,437	672
Средние:	82,44	47,11	35,32								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	129657,96	125776,87	123002,98	121579,7	11,09	4197,17	4162,185	26097	0
20/03/1924:	133914,24	129907,36	127014,08	125548,59	11,18	4358,77	4307,622	26769	0
Итого:	4256,28	4130,49	4011,1	3968,89	0,09	161,6	145,437	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Простякова

Л.В. Мальцева/

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019



Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xBSB0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,28	50,16	36,12	241,56	233,85	179,31	177,17	0	56,68	8,813	24
22.02.2019	84,17	45,44	38,73	249,67	242,03	149,98	148,53	0,01	93,5	9,448	24
23.02.2019	83,27	46,8	36,47	209,13	202,84	170,55	168,79	0	34,05	7,423	24
24.02.2019	84,48	49,25	35,23	206,51	200,15	201,1	198,83	0	1,32	7,06	24
25.02.2019	86,43	48,18	38,25	180,72	174,93	168,94	167,09	0	7,84	6,736	24
26.02.2019	88,72	49,92	38,8	178,04	172,05	176,49	174,42	0	-2,37	6,682	24
27.02.2019	87,32	47,28	40,04	193,4	187,09	153,7	152,09	0	35	7,624	24
28.02.2019	84,43	46,24	38,19	215,48	208,87	148,27	146,79	0	62,08	8,088	23
01.03.2019	83,21	45,42	37,79	229,15	222,3	151,61	150,11	0	72,19	8,548	24
02.03.2019	82,02	44,96	37,06	240,07	233,07	151,32	149,92	0	83,15	8,728	24
03.03.2019	81,03	45,73	35,3	261,13	253,68	172,09	170,41	0	83,27	9,148	24
04.03.2019	83,19	47,43	35,76	220,76	214,18	176,76	174,91	0	39,27	7,692	24
05.03.2019	83,41	49,83	33,58	205,07	198,92	189,62	187,41	0	11,51	6,74	24
06.03.2019	83,75	46,88	36,87	219,04	212,42	154,44	152,82	0	59,6	8,046	24
07.03.2019	82,14	44,29	37,85	241,27	234,2	140,98	139,69	0,01	94,51	8,928	24
08.03.2019	83,27	47,91	35,36	188,57	182,91	174,69	172,8	0	10,11	6,51	24
09.03.2019	82,57	45,11	37,46	222,34	215,79	148,45	147,02	0	68,77	8,223	24
10.03.2019	81,28	43,46	37,82	244,92	237,89	144,08	142,77	0	95,12	9,112	24
11.03.2019	81,5	42,88	38,62	186,74	181,36	126,67	125,61	0	55,75	7,025	24
12.03.2019	81,23	42,92	38,31	209,55	203,55	128,37	127,3	0	76,25	7,785	24
13.03.2019	80,47	43,22	37,25	168,77	164,01	129,17	128,05	0	35,96	6,1	24
14.03.2019	80,7	44,44	36,26	179,24	174,18	143,25	141,94	0	32,24	6,306	24
15.03.2019	83,5	46,26	37,24	168,49	163,42	161,4	159,78	0	3,64	6,081	24
16.03.2019	83,22	46,7	36,52	190,71	185	169,61	167,85	0	17,15	6,791	24
17.03.2019	84,37	45,01	39,36	163,53	158,5	150,36	148,95	0	9,55	6,271	24
18.03.2019	83,46	44,73	38,73	195,1	189,25	139,89	138,58	0	50,67	7,462	24
19.03.2019	82,45	45,03	37,42	190,56	184,97	144,84	143,45	0,01	41,52	6,963	24
20.03.2019	82,33	46,06	36,27	175,97	170,81	152,55	151,03	0	19,78	6,251	24
Итого:				5775,4	5602,22	4398,4	4354,11	0,03	1248,11	210,584	671
Средние:	83,36	46,12	37,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	62475,83	57399,77	60022,23	56320,05	8,6	1079,72	2066,272	10188	723
20/03/1924:	68251,32	63001,99	64420,72	60674,16	8,63	2327,83	2276,856	10859	724
Итого:	5775,49	5602,22	4398,49	4354,11	0,03	1248,11	210,584	671	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева
Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,88	49,13	37,75	111,68	108,07	108,38	107,17	0	0,9	4,082	24
22.02.2019	83,61	42,99	40,62	91,45	88,7	88,66	87,89	0	0,81	3,602	24
23.02.2019	82,66	45,56	37,1	108,27	105,09	105,11	104,06	0	1,03	3,901	24
24.02.2019	83,94	49,71	34,23	124,9	121,12	121,34	119,95	0	1,17	4,147	24
25.02.2019	85,69	47,84	37,85	104,26	100,98	101,06	99,97	0	1,01	3,822	24
26.02.2019	88,11	50,22	37,89	110,78	107,12	107,31	106,01	0	1,11	4,062	24
27.02.2019	86,99	46,23	40,76	94,79	91,74	91,73	90,78	0	0,96	3,743	24
28.02.2019	84,01	45,25	38,76	93,65	90,79	90,77	89,88	0	0,91	3,519	24
01.03.2019	82,88	44,75	38,13	90,32	87,65	87,56	86,73	0	0,92	3,34	24
02.03.2019	81,61	42,65	38,96	87,72	85,18	85,03	84,28	0,02	0,9	3,319	24
03.03.2019	80,63	44,68	35,95	101,59	98,73	98,63	97,71	0,06	1,02	3,55	24
04.03.2019	82,56	46,84	35,72	109,97	106,72	106,72	105,62	0,05	1,1	3,809	24
05.03.2019	82,85	49,21	33,64	120,46	116,89	117,03	115,72	0,06	1,17	3,932	24
06.03.2019	83,17	45,61	37,56	92,19	89,44	89,37	88,52	0,05	0,92	3,359	24
07.03.2019	81,45	43,03	38,42	86,11	83,62	83,49	82,79	0,04	0,83	3,213	24
08.03.2019	82,69	47,78	34,91	109,63	106,39	106,43	105,28	0,02	1,11	3,714	24
09.03.2019	82,32	44,15	38,17	89,57	86,96	86,82	86,02	0,03	0,94	3,317	24
10.03.2019	80,87	41,74	39,13	85,26	82,83	82,62	81,97	0,02	0,86	3,238	24
11.03.2019	80,93	40,48	40,45	75,86	73,69	73,43	72,9	0	0,79	2,98	24
12.03.2019	80,75	40,68	40,07	74,24	72,14	71,86	71,34	0	0,8	2,888	24
13.03.2019	80,14	40,77	39,37	73,87	71,82	71,54	71,02	0	0,8	2,828	24
14.03.2019	80,25	42,38	37,87	86,09	83,67	83,41	82,69	0	0,98	3,168	24
15.03.2019	82,93	46,48	36,45	99,82	96,83	96,73	95,74	0	1,09	3,529	24
16.03.2019	82,72	45,99	36,73	103,96	100,89	100,73	99,75	0	1,14	3,704	24
17.03.2019	83,83	43,39	40,44	90,18	87,46	87,19	86,43	0	1,03	3,537	24
18.03.2019	82,97	43,91	39,06	84,31	81,79	81,59	80,82	0	0,97	3,192	24
19.03.2019	81,91	43,93	37,98	89,79	87,17	86,97	86,17	0	1	3,309	24
20.03.2019	81,71	44,99	36,72	92,47	89,79	89,61	88,76	0	1,03	3,297	24
Итого:				2683,1	2603,27	2601,1	2575,97	0,35	27,3	98,101	672
Средние:	82,89	45,01	37,88								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924	34015,14	32882,55	33031,02	32653,93	8,42	228,62	1274,482	10595	316
20/03/1924	36698,33	35485,82	35632,14	35229,9	8,77	255,92	1372,583	11267	316
Итого:	2683,19	2603,27	2601,12	2575,97	0,35	27,3	98,101	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Прохоренкова
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ С ЧЕЛЯБИНСКОМ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Парк-сервис»
Для документов

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.В.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	85,83	50,27	35,56	157,6	152,62	153,03	151,18	0	1,44	5,433	24
22.02.2019	82,65	45,79	36,86	139,78	135,63	135,67	134,32	0	1,31	5,002	24
23.02.2019	81,8	47,42	34,38	155,42	150,95	151,15	149,56	0	1,39	5,188	24
24.02.2019	83,15	50,12	33,03	182,64	177,15	177,71	175,6	0	1,55	5,857	24
25.02.2019	84,74	48,89	35,85	154,73	149,93	150,18	148,52	0	1,41	5,377	24
26.02.2019	87,09	49,65	37,44	150,97	146,07	146,26	144,59	0	1,48	5,471	24
27.02.2019	85,91	47,02	38,89	136,7	132,38	132,35	130,95	0	1,43	5,153	24
28.02.2019	83,05	46,96	36,09	141,4	137,21	137,25	135,83	0	1,38	4,953	24
01.03.2019	81,94	46,02	35,92	133,7	129,79	129,82	128,53	0	1,26	4,662	24
02.03.2019	80,54	42,29	38,25	119,95	116,57	116,37	115,4	0	1,17	4,458	24
03.03.2019	79,68	44,14	35,54	142,47	138,52	138,51	137,23	0	1,29	4,917	24
04.03.2019	81,64	46,72	34,92	153,89	149,41	149,56	148,06	0	1,35	5,216	24
05.03.2019	81,94	47,88	34,06	157,54	152,95	153,21	151,56	0	1,39	5,209	24
06.03.2019	82,19	46,28	35,91	132,03	128,15	128,19	126,91	0	1,24	4,605	24
07.03.2019	80,43	43,62	36,81	124,28	120,8	120,65	119,56	0	1,24	4,446	24
08.03.2019	81,77	46,52	35,25	144,94	140,74	140,8	139,37	0	1,37	4,962	24
09.03.2019	81,31	43,91	37,4	130,39	126,66	126,47	125,3	0	1,36	4,735	24
10.03.2019	79,92	42,88	37,04	127,87	124,3	124,1	123	0	1,3	4,602	24
11.03.2019	79,89	41,94	37,95	112,16	109,03	108,77	107,87	0	1,16	4,135	24
12.03.2019	79,75	41,81	37,94	111,06	107,99	107,71	106,82	0	1,17	4,095	24
13.03.2019	79,13	41,37	37,76	109,64	106,62	106,44	105,61	0	1,01	4,021	24
14.03.2019	79,23	42,46	36,77	121,09	117,8	117,58	116,59	0	1,21	4,333	24
15.03.2019	81,83	44,04	37,79	126,13	122,47	122,16	121,04	0	1,43	4,627	24
16.03.2019	81,62	43,3	38,32	126,68	123,01	122,68	121,61	0	1,4	4,712	24
17.03.2019	82,68	43,17	39,51	123,9	120,26	119,86	118,8	0	1,46	4,75	24
18.03.2019	81,87	43,73	38,14	119,15	115,67	115,37	114,35	0	1,32	4,408	24
19.03.2019	80,91	44,35	36,56	129,53	125,83	125,57	124,41	0	1,42	4,598	24
20.03.2019	80,76	45,3	35,46	129,59	125,92	125,67	124,44	0	1,48	4,464	24
Итого:				3795,2	3684,43	3683	3647,01	0	37,42	134,389	672
Средние:	81,9	45,28	36,62								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924	118961,54	115513,93	116796,56	115504,23	9,63	9,7	3776,868	26056	0
20/03/1924	122756,77	119198,36	120479,65	119151,24	9,63	47,12	3911,257	26728	0
Итого:	3795,23	3684,43	3683,09	3647,01	0	37,42	134,389	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Подольникова

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

КИРИЧНИКОВА Л.В.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,86	50,01	36,85	163,54	158,26	158,07	156,21	0	2,05	5,835	24
22.02.2019	83,82	45,48	38,34	141,47	137,17	136,84	135,52	0	1,65	5,257	24
23.02.2019	82,82	46,2	36,62	157,61	152,94	152,7	151,16	0	1,78	5,601	24
24.02.2019	84,12	48,9	35,22	182,27	176,7	176,61	174,63	0	2,07	6,226	24
25.02.2019	85,94	48,2	37,74	156,11	151,16	150,94	149,3	0	1,86	5,706	24
26.02.2019	88,27	50,36	37,91	161	155,64	155,47	153,62	0	2,02	5,905	24
27.02.2019	87,1	47,72	39,38	141,49	136,91	136,61	135,13	0	1,78	5,393	24
28.02.2019	84,11	46,54	37,57	144	139,61	139,33	137,9	0	1,71	5,245	24
01.03.2019	83,01	45,85	37,16	139,39	135,22	134,99	133,66	0	1,56	5,027	24
02.03.2019	81,75	45,12	36,63	144,72	140,54	140,3	138,95	0	1,59	5,145	24
03.03.2019	80,8	45,95	34,85	161,81	157,2	157,05	155,48	0	1,72	5,475	24
04.03.2019	82,75	47,93	34,82	170,11	165,06	164,94	163,16	0	1,9	5,749	24
05.03.2019	83	49,2	33,8	172,84	167,68	167,6	165,69	0	1,99	5,67	24
06.03.2019	83,42	46,57	36,85	145,03	140,68	140,41	139	0	1,68	5,183	24
07.03.2019	81,57	44,53	37,04	128,2	124,5	124,32	123,15	0	1,35	4,61	24
08.03.2019	82,9	47,33	35,57	154,1	149,53	149,33	147,77	0	1,76	5,32	24
09.03.2019	82,38	44,75	37,63	136,3	132,29	132	130,77	0	1,52	4,977	24
10.03.2019	81	43,75	37,25	134,77	130,93	130,66	129,49	0	1,44	4,875	24
11.03.2019	81,11	42,71	38,4	123,09	119,6	119,29	118,27	0	1,33	4,59	24
12.03.2019	80,9	43,35	37,55	121,54	118,08	117,86	116,84	0	1,24	4,435	24
13.03.2019	80,34	43,08	37,26	120,95	117,55	117,37	116,35	0	1,2	4,378	24
14.03.2019	80,45	44,63	35,82	131,89	128,17	128,02	126,83	0	1,34	4,592	24
15.03.2019	83,09	45,97	37,12	140,66	136,44	136,18	134,81	0	1,63	5,064	24
16.03.2019	82,87	45,66	37,21	142,88	138,64	138,34	136,99	0	1,65	5,158	24
17.03.2019	83,99	44,57	39,42	133,44	129,38	128,99	127,79	0	1,59	5,1	24
18.03.2019	83,13	44,38	38,75	126,61	122,81	122,5	121,36	0	1,45	4,76	24
19.03.2019	82,01	45,31	36,7	133,93	130,04	129,76	128,5	0	1,54	4,77	24
20.03.2019	81,94	45,62	36,32	136,72	132,74	132,42	131,13	0	1,61	4,82	24
Итого:				4046,4	3925,47	3918,9	3879,46	0	46,01	144,866	672
Средние:	83,05	46,05	36,99								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924	113179,4	109739,4	110977,24	109732,82	80,39	6,58	3797,848	24517	2
20/03/1924	117225,87	113664,87	114896,14	113612,28	80,39	52,59	3942,714	25189	2
Итого:	4046,47	3925,47	3918,9	3879,46	0	46,01	144,866	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	85,72	48,06	37,66	103,33	100,08	99,67	98,56	0	1,52	3,769	24
22.02.2019	82,18	43,05	39,13	86,62	84,08	83,68	82,94	0	1,14	3,29	24
23.02.2019	81,44	44,78	36,66	97,5	94,7	94,25	93,34	0	1,36	3,472	24
24.02.2019	83	47,25	35,75	116,54	113,08	112,5	111,31	0	1,77	4,042	24
25.02.2019	84,38	46,42	37,96	98,72	95,69	95,22	94,25	0	1,44	3,635	24
26.02.2019	86,86	47,99	38,87	104,9	101,51	100,98	99,9	0	1,61	3,948	24
27.02.2019	85,6	45,33	40,27	91,05	88,18	87,7	86,87	0	1,31	3,549	24
28.02.2019	82,69	44,29	38,4	91,61	88,9	88,4	87,59	0	1,31	3,412	24
01.03.2019	81,55	44,11	37,44	88,95	86,39	85,95	85,17	0	1,22	3,237	24
02.03.2019	80,31	42,01	38,3	90,45	87,88	87,38	86,67	0	1,21	3,364	24
03.03.2019	79,51	43,36	36,15	99,1	96,36	95,81	94,98	0	1,38	3,48	24
04.03.2019	81,39	45,74	35,65	103,46	100,48	99,93	98,96	0	1,52	3,58	24
05.03.2019	81,76	47,17	34,59	109,1	105,91	105,43	104,32	0	1,59	3,659	24
06.03.2019	81,92	45,48	36,44	92,17	89,49	89,01	88,16	0	1,33	3,261	24
07.03.2019	80,05	42,2	37,85	85,26	82,87	82,39	81,71	0	1,16	3,138	24
08.03.2019	81,51	44,93	36,58	99,19	96,31	95,75	94,84	0,01	1,47	3,522	24
09.03.2019	80,93	43,01	37,92	87,72	85,22	84,69	83,98	0	1,24	3,229	24
10.03.2019	79,45	41,11	38,34	84,68	82,35	81,8	81,2	0	1,15	3,159	24
11.03.2019	79,42	41,38	38,04	77,33	75,2	74,76	74,17	0	1,03	2,859	24
12.03.2019	79,27	41,06	38,21	77,34	75,21	74,74	74,18	0	1,03	2,871	24
13.03.2019	78,68	41,43	37,25	76,94	74,86	74,41	73,82	0	1,04	2,787	24
14.03.2019	78,87	42,03	36,84	84,4	82,09	81,59	80,88	0	1,21	3,023	24
15.03.2019	81,52	43,35	38,17	88,87	86,3	85,73	85	0	1,3	3,294	24
16.03.2019	81,31	43,69	37,62	91,77	89,13	88,57	87,79	0	1,34	3,352	24
17.03.2019	82,46	43,39	39,07	90,02	87,38	86,75	86	0	1,38	3,414	24
18.03.2019	81,5	43,45	38,05	82,52	80,16	79,61	78,92	0	1,24	3,048	24
19.03.2019	80,57	43,51	37,06	87,55	85,08	84,52	83,78	0	1,3	3,153	24
20.03.2019	80,49	44,34	36,15	88,82	86,32	85,79	85,04	0	1,28	3,119	24
Итого:				2575,9	2501,21	2487	2464,33	0,01	36,88	93,666	672
Средние:	81,58	44,06	37,51								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	85952,32	83428,51	83457,07	82553,58	16,76	874,93	2824,282	26055	0
20/03/1924:	88528,23	85929,72	85944,08	85017,91	16,77	911,81	2917,948	26727	0
Итого:	2575,91	2501,21	2487,01	2464,33	0,01	36,88	93,666	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Присяжников*
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.В. Мальцева*
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.В.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г. - 20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,2	52,68	33,52	117,62	113,86	111,66	110,2	0	3,66	3,815	24
22.02.2019	82,63	47,81	34,82	99,15	96,21	94,39	93,37	0	2,84	3,35	24
23.02.2019	81,83	48,2	33,63	109,99	106,78	104,71	103,58	0	3,2	3,59	24
24.02.2019	83,26	51,36	31,9	131,77	127,82	125,12	123,59	0	4,23	4,078	24
25.02.2019	84,73	50,36	34,37	112,77	109,28	106,94	105,66	0	3,62	3,757	24
26.02.2019	87,19	52,37	34,82	117,26	113,47	111,06	109,64	0	3,83	3,954	24
27.02.2019	86,06	49,54	36,52	100,43	97,22	95,3	94,22	0	3	3,55	24
28.02.2019	83,13	48,25	34,88	102,97	99,86	97,99	96,92	0	2,94	3,483	24
01.03.2019	81,98	47,99	33,99	98,76	95,9	94,12	93,1	0	2,8	3,258	24
02.03.2019	80,7	47,12	33,58	100,83	97,97	96,19	95,16	0	2,81	3,288	24
03.03.2019	79,85	48,2	31,65	112,26	109,12	107,19	106,01	0	3,11	3,454	24
04.03.2019	81,73	50,4	31,33	118,58	115,17	113,01	111,67	0	3,5	3,604	24
05.03.2019	82,07	52,36	29,71	122,7	119,13	116,83	115,31	0	3,82	3,539	24
06.03.2019	82,29	49,54	32,75	105,39	102,3	100,47	99,31	0	2,99	3,348	24
07.03.2019	80,45	45,79	34,66	91,35	88,79	87,12	86,24	0	2,55	3,076	24
08.03.2019	81,84	49,21	32,63	111,3	108,07	106,1	104,9	0	3,17	3,529	24
09.03.2019	81,43	46,86	34,57	97,21	94,42	92,63	91,7	0	2,72	3,264	24
10.03.2019	79,98	45,59	34,39	96,42	93,72	91,92	91,07	0	2,65	3,22	24
11.03.2019	79,89	44,69	35,2	84,66	82,31	80,71	79,93	0	2,38	2,896	24
12.03.2019	79,84	44,81	35,03	85,95	83,54	81,93	81,16	0	2,38	2,925	24
13.03.2019	79,18	44,26	34,92	85,78	83,45	81,81	81,05	0	2,4	2,912	24
14.03.2019	79,28	46,81	32,47	96,51	93,88	91,99	91,05	0	2,83	3,047	24
15.03.2019	81,92	47,79	34,13	103,84	100,82	98,54	97,48	0	3,34	3,439	24
16.03.2019	81,74	47,92	33,82	105,22	102,18	99,94	98,87	0	3,31	3,454	24
17.03.2019	82,84	46,09	36,75	99,51	96,53	94,37	93,42	0,01	3,11	3,547	24
18.03.2019	81,91	46,39	35,52	92,61	89,91	87,96	87,07	0	2,84	3,193	24
19.03.2019	81,03	46,98	34,05	97,87	95,05	93,05	92,08	0	2,97	3,233	24
20.03.2019	80,84	47,66	33,18	101,79	98,87	96,83	95,82	0	3,05	3,281	24
Итого:				2900,5	2815,63	2759,8	2729,58	0,01	86,05	95,084	672
Средние:	81,99	48,1	33,88								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924	20892,62	20263,85	19994,81	19752,26	0,46	511,59	649,31	6397	0
20/03/1924	23793,12	23079,48	22754,69	22481,84	0,47	597,64	744,394	7069	0
Итого:	2900,5	2815,63	2759,88	2729,58	0,01	86,05	95,084	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Кирпичникова

Подпись

ИНН 7448199360

ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева
Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,9	51,07	35,83	82,09	79,43	76,6	75,67	0	3,76	2,846	24
22.02.2019	83,72	45,4	38,32	69,3	67,19	64,72	64,11	0	3,08	2,576	24
23.02.2019	82,74	47,74	35	78,64	76,31	73,52	72,72	0	3,59	2,673	24
24.02.2019	84,01	50,68	33,33	91,93	89,12	85,98	84,93	0	4,19	2,971	24
25.02.2019	85,73	49,81	35,92	80,06	77,51	74,76	73,87	0	3,64	2,785	24
26.02.2019	88,19	51,85	36,34	84,97	82,15	79,25	78,28	0	3,87	2,986	24
27.02.2019	87,1	49,03	38,07	72,96	70,58	68,04	67,28	0	3,3	2,688	24
28.02.2019	84,1	47,97	36,13	75	72,7	70,08	69,33	0	3,37	2,628	24
01.03.2019	82,96	46,69	36,27	71,71	69,59	67,03	66,33	0	3,26	2,524	24
02.03.2019	81,71	45,68	36,03	71,9	69,82	67,25	66,59	0	3,23	2,514	24
03.03.2019	80,72	46,81	33,91	79,09	76,83	74,05	73,29	0	3,54	2,604	24
04.03.2019	82,54	50,1	32,44	86,08	83,54	80,6	79,64	0	3,9	2,708	24
05.03.2019	82,94	51,01	31,93	89,09	86,45	83,42	82,4	0	4,05	2,762	24
06.03.2019	83,32	47,56	35,76	71,46	69,34	66,85	66,13	0	3,21	2,479	24
07.03.2019	81,52	44,22	37,3	64,29	62,47	60,15	59,56	0	2,91	2,329	24
08.03.2019	82,86	47,86	35	77,11	74,83	72,14	71,36	0	3,47	2,618	24
09.03.2019	82,37	45,13	37,24	66,74	64,79	62,42	61,82	0	2,97	2,415	24
10.03.2019	80,98	43,19	37,79	64,26	62,42	60,13	59,57	0	2,85	2,356	24
11.03.2019	81,03	41,99	39,04	55,52	53,96	51,96	51,5	0	2,46	2,104	24
12.03.2019	80,86	42,5	38,36	58,93	57,24	55,15	54,67	0	2,57	2,195	24
13.03.2019	80,07	41,86	38,21	56,35	54,78	52,79	52,31	0	2,47	2,096	24
14.03.2019	80,26	44,88	35,38	68,23	66,32	63,9	63,32	0	3	2,344	24
15.03.2019	82,87	46,12	36,75	68,75	66,73	64,3	63,64	0	3,09	2,449	24
16.03.2019	82,53	46,6	35,93	73,22	71,07	68,51	67,8	0	3,27	2,554	24
17.03.2019	83,8	46,03	37,77	68,78	66,7	64,28	63,66	0	3,04	2,52	24
18.03.2019	83	44,71	38,29	63,69	61,79	59,54	58,95	0	2,84	2,365	24
19.03.2019	81,86	45,52	36,34	69,2	67,17	64,75	64,12	0	3,05	2,442	24
20.03.2019	81,88	46,23	35,65	68,02	66,05	63,69	63,01	0	3,04	2,353	24
Итого:				2027,3	1966,88	1895,8	1875,86	0	91,02	70,884	672
Средние:	82,94	46,72	36,22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	47638,71	46139,27	45022,74	44491,48	0,03	1647,79	1625,156	19333	0
20/03/1924:	49666,08	48106,15	46918,6	46367,34	0,03	1738,81	1696,04	20005	0
Итого:	2027,37	1966,88	1895,86	1875,86	0	91,02	70,884	672	0

20/02/1924:	47638,71	46139,27	45022,74	44491,48	0,03	1647,79	1625,156	19333	0
Итого:	2741,42	2637,67	2547,64	2511,45	0	126,22	104,71	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Прохорова*
Ф.И.О. **Е.А. Прохорова**



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.В. Мальцева*
Ф.И.О. **Л.В. Мальцева**

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x6D30

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	85,52	51,51	34,01	65,41	63,32	62,64	61,89	0	1,43	2,154	24
22.02.2019	82,29	47,15	35,14	57,25	55,53	54,77	54,25	0	1,28	1,952	24
23.02.2019	81,42	48,62	32,8	62,8	60,97	59,96	59,3	0	1,67	1,999	24
24.02.2019	82,73	50,44	32,29	73,44	71,26	70,16	69,32	0	1,94	2,298	24
25.02.2019	84,39	49,54	34,85	63,88	61,91	61,14	60,44	0	1,47	2,158	24
26.02.2019	86,79	52,57	34,22	67,57	65,38	64,74	63,91	0	1,47	2,236	24
27.02.2019	85,66	48,92	36,74	57,6	55,77	55,23	54,6	0,01	1,17	2,051	24
28.02.2019	82,76	48,55	34,21	58,69	56,96	56,1	55,48	0	1,48	1,946	24
01.03.2019	81,62	48,48	33,14	55,87	54,22	53,35	52,77	0	1,45	1,798	24
02.03.2019	80,37	47,25	33,12	57,64	56,04	55,01	54,46	0	1,58	1,856	24
03.03.2019	79,52	48,9	30,62	64,49	62,73	61,45	60,78	0	1,95	1,92	24
04.03.2019	81,38	49,77	31,61	67,99	66,04	64,86	64,08	0	1,96	2,085	24
05.03.2019	81,62	51,25	30,37	68,66	66,68	65,45	64,66	0	2,02	2,027	24
06.03.2019	81,9	49,07	32,83	58,49	56,81	55,83	55,19	0	1,62	1,863	24
07.03.2019	80,15	45,86	34,29	53,06	51,59	50,66	50,12	0	1,47	1,768	24
08.03.2019	81,41	49,36	32,05	62,98	61,19	60,09	59,4	0	1,79	1,96	24
09.03.2019	81	46,64	34,36	55,94	54,33	53,43	52,88	0	1,45	1,867	24
10.03.2019	79,6	45,63	33,97	54,91	53,41	52,41	51,9	0	1,51	1,812	24
11.03.2019	79,66	45,69	33,97	49,78	48,41	47,49	47,01	0	1,4	1,645	24
12.03.2019	79,47	45,18	34,29	50,91	49,52	48,57	48,09	0	1,43	1,698	24
13.03.2019	78,76	45,63	33,13	50,54	49,17	48,16	47,68	0	1,49	1,627	24
14.03.2019	78,89	46,12	32,77	55,85	54,32	53,22	52,72	0	1,6	1,778	24
15.03.2019	81,5	48,03	33,47	57,26	55,59	54,66	54,1	0	1,49	1,86	24
16.03.2019	81,36	47,88	33,48	59,48	57,75	56,75	56,15	0	1,6	1,934	24
17.03.2019	82,4	47,04	35,36	55,81	54,18	53,33	52,76	0	1,42	1,912	24
18.03.2019	81,52	46,73	34,79	51,57	50,06	49,23	48,7	0	1,36	1,74	24
19.03.2019	80,65	46,82	33,83	55,78	54,17	53,19	52,61	0	1,56	1,833	24
20.03.2019	80,47	47,49	32,98	57,35	55,73	54,67	54,09	0	1,64	1,834	24
Итого:				1651	1603,04	1576,5	1559,34	0,01	43,7	53,611	672
Средние:	81,6	48,07	33,52								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	26966,55	26140,73	25814,93	25495,07	1,6	645,66	849,687	12300	0
20/03/1924:	28617,55	27743,77	27391,48	27054,41	1,61	689,36	903,298	12972	0
Итого:	1651	1603,04	1576,55	1559,34	0,01	43,7	53,611	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова

Для документов



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева

Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x899F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	85,51	48,49	37,02	60,91	59,02	56,14	55,51	0	3,51	2,185	24
22.02.2019	82,25	44,53	37,72	52,44	50,95	48,38	47,9	0	3,05	1,922	24
23.02.2019	81,42	45,38	36,04	58,17	56,45	53,73	53,21	0	3,24	2,032	24
24.02.2019	82,7	47,53	35,17	67,86	65,86	62,67	62,02	0	3,84	2,318	24
25.02.2019	84,33	47,1	37,23	58,05	56,27	53,5	52,93	0	3,34	2,097	24
26.02.2019	86,73	49,95	36,78	63,98	61,91	58,91	58,22	0	3,69	2,279	24
27.02.2019	85,62	46,82	38,8	54,58	52,86	50,24	49,72	0	3,14	2,054	24
28.02.2019	82,73	45,68	37,05	55,16	53,54	50,9	50,37	0	3,17	1,983	24
01.03.2019	81,63	45,05	36,58	53,15	51,63	49,09	48,57	0	3,06	1,89	24
02.03.2019	80,42	43,94	36,48	54,17	52,65	50,06	49,57	0	3,08	1,921	24
03.03.2019	79,52	44,53	34,99	60,59	58,91	56,07	55,52	0	3,39	2,06	24
04.03.2019	81,35	46,64	34,71	63,06	61,24	58,29	57,71	0	3,53	2,125	24
05.03.2019	81,59	47,14	34,45	64,16	62,31	59,32	58,7	0	3,61	2,146	24
06.03.2019	81,9	45,67	36,23	54,19	52,61	50,06	49,63	0	2,98	1,904	24
07.03.2019	80,17	43,32	36,85	49,47	48,09	45,74	45,36	0	2,73	1,771	24
08.03.2019	81,43	45,63	35,8	57,98	56,32	53,58	53,06	0	3,26	2,014	24
09.03.2019	81,04	44	37,04	50,66	49,21	46,81	46,36	0	2,85	1,824	24
10.03.2019	79,67	42,33	37,34	51,27	49,84	47,39	46,95	0	2,89	1,859	24
11.03.2019	79,66	42,41	37,25	45,99	44,75	42,55	42,22	0	2,53	1,665	24
12.03.2019	79,53	42,31	37,22	46,26	45	42,79	42,46	0	2,54	1,674	24
13.03.2019	78,73	42,98	35,75	45,45	44,21	42,12	41,79	0	2,42	1,58	24
14.03.2019	78,88	43,76	35,12	50,55	49,18	46,84	46,39	0	2,79	1,725	24
15.03.2019	81,45	44,64	36,81	52,19	50,7	48,21	47,74	0	2,96	1,864	24
16.03.2019	81,28	44,96	36,32	54,53	52,98	50,4	49,89	0	3,09	1,922	24
17.03.2019	82,44	44,14	38,3	52,14	50,6	48,11	47,68	0	2,92	1,939	24
18.03.2019	81,53	44,04	37,49	48,04	46,65	44,39	44,02	0	2,63	1,747	24
19.03.2019	80,59	44,23	36,36	50,72	49,3	46,92	46,5	0	2,8	1,794	24
20.03.2019	80,46	44,97	35,49	51,86	50,4	48	47,54	0	2,86	1,79	24
Итого:				1527,5	1483,44	1411,2	1397,54	0	85,9	54,084	672
Средние:	81,59	45,07	36,51								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	21755,69	21068,74	20295,29	20062,47	9,71	1006,27	753,855	10886	0
20/03/1924:	23283,27	22552,18	21706,5	21460,01	9,71	1092,17	807,939	11558	0
Итого:	1527,58	1483,44	1411,21	1397,54	0	85,9	54,084	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,3	50,08	36,22	56,09	54,3	53,8	53,16	0	1,14	1,966	24
22.02.2019	82,96	45,56	37,4	49,73	48,26	47,75	47,27	0	0,99	1,807	24
23.02.2019	82,11	43,02	39,09	57,12	55,43	54,76	54,3	0	1,13	2,167	24
24.02.2019	83,36	40,79	42,57	68,39	66,36	65,33	64,85	0	1,51	2,825	24
25.02.2019	84,99	49,19	35,8	54,1	52,41	51,93	51,34	0	1,07	1,874	24
26.02.2019	87,42	51	36,42	57,95	56,04	55,56	54,9	0	1,14	2,043	24
27.02.2019	86,28	48,35	37,93	49,59	48	47,56	47,01	0	0,99	1,822	24
28.02.2019	83,34	47,14	36,2	50,76	49,22	48,77	48,25	0	0,97	1,782	24
01.03.2019	82,22	45,97	36,25	48,14	46,72	46,29	45,82	0,01	0,9	1,693	24
02.03.2019	80,98	45,55	35,43	48,15	46,8	46,36	45,88	0	0,92	1,657	24
03.03.2019	80,05	45,49	34,56	53,34	51,84	51,36	50,83	0	1,01	1,794	24
04.03.2019	81,93	47,33	34,6	57,23	55,56	55,06	54,47	0	1,09	1,92	24
05.03.2019	82,21	49	33,21	57,58	55,91	55,44	54,82	0	1,09	1,857	24
06.03.2019	82,52	47,62	34,9	49,55	48,08	47,7	47,21	0	0,87	1,677	24
07.03.2019	80,75	43,18	37,57	46,26	44,93	44,49	44,11	0	0,82	1,689	24
08.03.2019	81,98	47,53	34,45	51,69	50,16	49,76	49,2	0	0,96	1,728	24
09.03.2019	81,65	44,72	36,93	48,48	47,07	46,61	46,17	0	0,9	1,738	24
10.03.2019	80,24	43,46	36,78	46,09	44,83	44,36	43,97	0	0,86	1,649	24
11.03.2019	80,3	43,68	36,62	44,22	42,98	42,56	42,15	0	0,83	1,572	24
12.03.2019	80,12	42,67	37,45	44,33	43,08	42,63	42,27	0	0,81	1,612	24
13.03.2019	79,3	44,1	35,2	43,1	41,89	41,55	41,14	0	0,75	1,474	24
14.03.2019	79,42	44,87	34,55	46,61	45,34	44,93	44,46	0	0,88	1,565	24
15.03.2019	82,12	45,98	36,14	48,81	47,38	46,93	46,46	0	0,92	1,71	24
16.03.2019	81,91	47,13	34,78	50,33	48,86	48,45	47,91	0	0,95	1,698	24
17.03.2019	83,06	46,21	36,85	47,95	46,51	46,07	45,58	0	0,93	1,714	24
18.03.2019	82,16	44,58	37,58	46,77	45,37	44,95	44,54	0	0,83	1,707	24
19.03.2019	81,3	45,46	35,84	46,7	45,34	44,95	44,54	0	0,8	1,624	24
20.03.2019	81,04	45,78	35,26	47,57	46,25	45,8	45,35	0	0,9	1,632	24
Итого:				1416,6	1374,92	1361,7	1347,96	0,01	26,96	49,996	672
Средние:	82,21	45,9	36,3								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924	51085,74	49586,51	49272,92	48662,66	645,14	923,85	1505,06	28214	0
20/03/1924	52502,37	50961,43	50634,63	50010,62	645,15	950,81	1555,056	28886	0
Итого:	1416,63	1374,92	1361,71	1347,96	0,01	26,96	49,996	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова

«Парк-сервис»

Для документов

ИНН 7448199350

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева

Подпись

Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ4АD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,43	56,39	30,04	176,82	171,15	170,95	168,41	0	2,74	5,144	24
22.02.2019	83,2	52,37	30,83	151,06	146,53	145,94	144,08	0	2,45	4,518	24
23.02.2019	82,29	51,91	30,38	159,99	155,28	154,7	152,75	0	2,53	4,719	24
24.02.2019	83,53	54,58	28,95	183,33	177,8	177,52	175,06	0	2,74	5,148	24
25.02.2019	85,32	54,75	30,57	164,75	159,6	159,15	156,93	0	2,67	4,883	24
26.02.2019	87,65	55,91	31,74	164,55	159,17	158,73	156,42	0	2,75	5,056	24
27.02.2019	86,62	53,91	32,71	156,45	151,42	150,82	148,78	0	2,64	4,956	24
28.02.2019	83,59	49,86	33,73	134,76	130,7	129,77	128,26	0	2,44	4,41	24
01.03.2019	82,28	48,96	33,32	127,65	123,91	122,92	121,53	0	2,38	4,128	24
02.03.2019	81,16	48,34	32,82	132,04	128,29	127,25	125,87	0	2,42	4,21	24
03.03.2019	80,15	47,98	32,17	137,3	133,46	132,5	131,07	0	2,39	4,292	24
04.03.2019	82,02	48,85	33,17	130,38	126,58	125,55	124,13	0	2,45	4,198	24
05.03.2019	82,23	48,55	33,68	129,87	126,03	125,01	123,63	0	2,4	4,244	24
06.03.2019	82,65	48,55	34,1	127,34	123,57	122,47	121,1	0	2,47	4,214	24
07.03.2019	80,91	48,09	32,82	127,52	123,86	122,82	121,49	0	2,37	4,066	24
08.03.2019	82,02	48,66	33,36	131,46	127,6	126,53	125,15	0	2,45	4,256	24
09.03.2019	81,76	49,33	32,43	133,64	129,77	128,67	127,18	0	2,59	4,207	24
10.03.2019	80,43	48,03	32,4	137,4	133,53	132,35	130,9	0	2,63	4,324	24
11.03.2019	80,49	48,86	31,63	135,76	131,91	130,76	129,3	0	2,61	4,172	24
12.03.2019	80,35	48,92	31,43	133,32	129,57	128,4	126,95	0	2,62	4,071	24
13.03.2019	79,54	49,14	30,4	133,78	130,09	128,98	127,51	0	2,58	3,954	24
14.03.2019	79,6	49,21	30,39	134,17	130,49	129,35	127,91	0	2,58	3,964	24
15.03.2019	82,28	48,93	33,35	127,85	124,11	122,85	121,47	0	2,64	4,138	24
16.03.2019	81,95	49,01	32,94	128,34	124,61	123,36	121,99	0	2,62	4,104	24
17.03.2019	83,07	47,51	35,56	126,78	122,99	121,58	120,29	0	2,7	4,375	24
18.03.2019	82,24	49,1	33,14	125,21	121,56	120,25	118,92	0	2,64	4,027	24
19.03.2019	81,41	48,44	32,97	129,1	125,4	124,08	122,74	0	2,66	4,134	24
20.03.2019	81,1	48,95	32,15	129,67	125,96	124,66	123,27	0	2,69	4,051	24
Итого:				3910,2	3794,94	3767,9	3723,09	0	71,85	121,963	672
Средние:	82,36	50,11	32,25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924	79536,11	77236,68	77168,05	76150,92	15641,68	1085,76	2158,786	16967	12
20/03/1924	83446,4	81031,62	80935,97	79874,01	15641,68	1157,61	2280,749	17639	12
Итого:	3910,29	3794,94	3767,92	3723,09	0	71,85	121,963	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

[Signature]
Подпись

Е.А. Просянский
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Signature]
Подпись

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	85,93	48,47	37,46	79,44	76,92	73,98	73,15	0	3,77	2,883	24
22.02.2019	82,8	43,97	38,83	68,28	66,28	63,58	63,02	0	3,26	2,574	24
23.02.2019	81,9	45,47	36,43	75,57	73,36	70,5	69,81	0	3,55	2,673	24
24.02.2019	83,17	47,11	36,06	85,34	82,77	79,66	78,83	0	3,94	2,987	24
25.02.2019	84,88	46,35	38,53	76	73,65	70,78	70,07	0	3,58	2,839	24
26.02.2019	87,22	47,65	39,57	75,86	73,38	70,55	69,8	0	3,58	2,903	24
27.02.2019	86,15	45,9	40,25	66,69	64,58	62	61,37	0	3,21	2,599	24
28.02.2019	83,21	44,49	38,72	70,74	68,62	65,9	65,26	0	3,36	2,655	24
01.03.2019	82,06	43,79	38,27	68,81	66,79	64,15	63,55	0	3,24	2,556	24
02.03.2019	80,83	42,96	37,87	69,45	67,49	64,81	64,26	0	3,23	2,554	24
03.03.2019	79,89	43,97	35,92	76,46	74,29	71,47	70,83	0	3,46	2,668	24
04.03.2019	81,74	46,16	35,58	79,64	77,33	74,43	73,68	0	3,65	2,751	24
05.03.2019	82,05	46,99	35,06	80,8	78,45	75,54	74,76	0	3,69	2,753	24
06.03.2019	82,4	45,04	37,36	69,12	67,1	64,51	63,89	0	3,21	2,507	24
07.03.2019	80,65	42,5	38,15	63,12	61,34	58,92	58,38	0	2,96	2,339	24
08.03.2019	81,9	45,43	36,47	72,11	69,99	67,37	66,69	0	3,3	2,551	24
09.03.2019	81,49	43,66	37,83	66,83	64,89	62,39	61,83	0	3,06	2,454	24
10.03.2019	80,11	41,57	38,54	64,36	62,54	60,08	59,53	0	3,01	2,41	24
11.03.2019	80,13	41,11	39,02	58,23	56,59	54,34	53,87	0	2,72	2,207	24
12.03.2019	79,95	41,13	38,82	58,34	56,72	54,45	53,97	0	2,75	2,202	24
13.03.2019	79,18	40,87	38,31	58,2	56,6	54,36	53,91	0	2,69	2,168	24
14.03.2019	79,34	43,16	36,18	65,5	63,68	61,27	60,74	0	2,94	2,304	24
15.03.2019	81,95	44,94	37,01	68,69	66,66	64,16	63,55	0	3,11	2,466	24
16.03.2019	81,73	44,42	37,31	70,8	68,75	66,16	65,51	0	3,24	2,565	24
17.03.2019	82,86	43,16	39,7	66,64	64,63	62,15	61,62	0	3,01	2,567	24
18.03.2019	82,03	43,1	38,93	61,38	59,58	57,28	56,76	0	2,82	2,321	24
19.03.2019	81,04	43,38	37,66	64,79	62,97	60,53	60	0	2,97	2,369	24
20.03.2019	80,91	43,88	37,03	63,54	61,75	59,39	58,84	0	2,91	2,287	24
Итого:				1944,7	1887,7	1814,7	1797,48	0	90,22	71,112	672
Средние:	82,05	44,3	37,74								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	44825,19	43494,79	42288,18	41830,95	2,17	1663,84	1503,973	18851	0
20/03/1924:	46769,92	45382,49	44102,89	43628,43	2,17	1754,06	1575,085	19523	0
Итого:	1944,73	1887,7	1814,71	1797,48	0	90,22	71,112	672	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧЫКОВА Л.Л.

21.03.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г. - 20/03/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.02.2019	86,23	51,92	34,31	135,94	131,6	133,02	131,32	0	0,28	4,518	24
22.02.2019	82,71	48,94	33,77	123,71	120,02	121,14	119,81	0	0,21	4,054	24
23.02.2019	81,95	49,44	32,51	128,78	125,02	126,17	124,72	0	0,3	4,063	24
24.02.2019	83,34	51,65	31,69	149,62	145,16	146,55	144,75	0	0,41	4,603	24
25.02.2019	84,83	50,93	33,9	130,91	126,85	128,09	126,55	0	0,3	4,301	24
26.02.2019	87,23	51,43	35,8	124,98	120,93	122,13	120,63	0	0,3	4,329	24
27.02.2019	86,27	50,44	35,83	118,8	114,99	116,14	114,75	0	0,24	4,121	24
28.02.2019	83,3	49,2	34,1	118,76	115,19	116,27	114,95	0	0,24	3,928	24
01.03.2019	82,17	49,43	32,74	118,86	115,35	116,46	115,13	0	0,22	3,778	24
02.03.2019	80,92	48,51	32,41	120,94	117,5	118,53	117,23	0	0,27	3,807	24
03.03.2019	80,01	49,02	30,99	131,18	127,5	128,64	127,2	0	0,3	3,952	24
04.03.2019	81,82	49,92	31,9	129,51	125,74	126,89	125,41	0	0,33	4,012	24
05.03.2019	82,15	51,39	30,76	137,66	133,64	134,93	133,25	0	0,39	4,108	24
06.03.2019	82,37	49,45	32,92	119,01	115,5	116,58	115,24	0	0,26	3,804	24
07.03.2019	80,61	47,69	32,92	106,47	103,44	104,38	103,31	0	0,13	3,402	24
08.03.2019	81,79	50	31,79	126,42	122,75	123,9	122,41	0	0,34	3,901	24
09.03.2019	81,62	48,45	33,17	114,56	111,23	112,27	111,05	0	0,18	3,688	24
10.03.2019	80,18	48,01	32,17	115,12	111,89	112,89	111,65	0	0,24	3,599	24
11.03.2019	80	47,05	32,95	101,2	98,36	99,24	98,22	0	0,14	3,24	24
12.03.2019	80,11	47,24	32,87	102,45	99,56	100,46	99,43	0	0,13	3,275	24
13.03.2019	79,29	47,3	31,99	99,83	97,09	97,97	96,95	0	0,14	3,105	24
14.03.2019	79,38	47,8	31,58	111,77	108,71	109,64	108,47	0	0,24	3,435	24
15.03.2019	82,01	48,91	33,1	117,72	114,28	115,29	114	0	0,28	3,781	24
16.03.2019	81,92	49,14	32,78	116,25	112,88	113,91	112,62	0	0,26	3,699	24
17.03.2019	83	47,48	35,52	106,74	103,55	104,44	103,33	0	0,22	3,679	24
18.03.2019	82	47,63	34,37	104,37	101,34	102,25	101,18	0	0,16	3,483	24
19.03.2019	81,34	47,75	33,59	107,13	104,05	105,01	103,9	0	0,15	3,494	24
20.03.2019	80,9	48,31	32,59	109,37	106,26	107,28	106,12	0	0,14	3,465	24
Итого:				3328	3230,38	3260,4	3223,58	0	6,8	106,624	672
Средние:	82,12	49,08	33,03								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/1924:	20150,1	19485,25	19830,59	19558,03	0	-72,78	647,512	4182	0
20/03/1924:	23478,16	22715,63	23091,06	22781,61	0	-65,98	754,136	4854	0
Итого:	3328,06	3230,38	3260,47	3223,58	0	6,8	106,624	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
И.В. Мальцева/
Ф.И.О.

КИРПИЧНИКОВА Л.Б.

21.03.2019