

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
25/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 В

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 25.01.2018 | 100,40   | 60,74    | 39,66    | 271,130  | 261,329 | 267,050  | 261,329 | 4,08     | 0,00    | 10,400     | 24       |
| 26.01.2018 | 100,71   | 62,23    | 38,48    | 289,060  | 278,566 | 284,940  | 278,566 | 4,12     | 0,00    | 10,740     | 24       |
| 27.01.2018 | 104,05   | 64,53    | 39,52    | 301,430  | 289,764 | 296,790  | 289,764 | 4,64     | 0,00    | 11,454     | 24       |
| 28.01.2018 | 102,56   | 62,37    | 40,19    | 322,670  | 310,536 | 317,710  | 310,536 | 4,96     | 0,00    | 12,495     | 24       |
| 29.01.2018 | 102,39   | 66,69    | 35,70    | 332,330  | 319,922 | 328,130  | 319,922 | 4,20     | 0,00    | 11,388     | 24       |
| 30.01.2018 | 94,70    | 62,85    | 31,85    | 326,580  | 316,136 | 323,490  | 316,136 | 3,09     | 0,00    | 10,090     | 24       |
| 31.01.2018 | 99,64    | 63,99    | 35,65    | 318,440  | 307,212 | 314,620  | 307,212 | 3,82     | 0,00    | 10,871     | 24       |
| 01.02.2018 | 97,60    | 59,83    | 37,77    | 268,170  | 259,015 | 264,650  | 259,015 | 3,52     | 0,00    | 9,786      | 24       |
| 02.02.2018 | 93,76    | 56,63    | 37,13    | 244,080  | 236,393 | 241,080  | 236,393 | 3,00     | 0,00    | 8,783      | 24       |
| 03.02.2018 | 96,65    | 61,28    | 35,36    | 289,140  | 279,496 | 285,790  | 279,496 | 3,35     | 0,00    | 9,896      | 24       |
| 04.02.2018 | 104,69   | 68,91    | 35,77    | 341,090  | 327,761 | 336,540  | 327,761 | 4,55     | 0,00    | 11,764     | 24       |
| 05.02.2018 | 113,14   | 72,31    | 40,84    | 334,810  | 319,624 | 328,880  | 319,624 | 5,93     | 0,00    | 13,098     | 24       |
| 06.02.2018 | 108,73   | 66,74    | 41,99    | 260,530  | 248,529 | 255,360  | 248,529 | 5,17     | 0,00    | 10,917     | 24       |
| 07.02.2018 | 111,00   | 68,25    | 42,76    | 299,750  | 286,552 | 294,090  | 286,552 | 5,66     | 0,00    | 12,216     | 24       |
| 08.02.2018 | 102,78   | 66,89    | 35,89    | 329,070  | 316,753 | 324,960  | 316,753 | 4,11     | 0,00    | 11,382     | 24       |
| 09.02.2018 | 95,61    | 63,41    | 32,20    | 313,970  | 303,764 | 311,060  | 303,764 | 2,91     | 0,00    | 9,746      | 24       |
| 10.02.2018 | 88,33    | 58,95    | 29,38    | 278,150  | 270,438 | 276,220  | 270,438 | 1,93     | 0,00    | 7,944      | 24       |
| 11.02.2018 | 85,31    | 57,64    | 27,67    | 293,120  | 285,636 | 291,530  | 285,636 | 1,59     | 0,00    | 7,889      | 24       |
| 12.02.2018 | 86,17    | 57,23    | 28,94    | 290,210  | 282,636 | 288,380  | 282,636 | 1,83     | 0,00    | 8,193      | 24       |
| 13.02.2018 | 85,45    | 56,20    | 29,25    | 275,000  | 267,945 | 273,260  | 267,945 | 1,74     | 0,00    | 7,858      | 24       |
| 14.02.2018 | 85,19    | 58,53    | 26,66    | 314,710  | 306,756 | 313,290  | 306,756 | 1,42     | 0,00    | 8,133      | 24       |
| 15.02.2018 | 85,13    | 61,48    | 23,65    | 364,070  | 354,971 | 363,160  | 354,971 | 0,91     | 0,00    | 8,428      | 24       |
| 16.02.2018 | 86,25    | 61,28    | 24,98    | 342,170  | 333,391 | 341,070  | 333,391 | 1,10     | 0,00    | 8,357      | 24       |
| 17.02.2018 | 84,54    | 61,29    | 23,24    | 359,160  | 350,375 | 358,460  | 350,375 | 0,70     | 0,00    | 8,164      | 24       |
| 18.02.2018 | 84,33    | 54,10    | 30,23    | 249,520  | 243,374 | 248,390  | 243,374 | 1,13     | 0,00    | 6,828      | 24       |
| 19.02.2018 | 83,22    | 52,43    | 30,79    | 224,610  | 219,188 | 223,120  | 219,188 | 1,49     | 0,00    | 6,765      | 24       |
| 20.02.2018 | 87,07    | 55,77    | 31,30    | 253,770  | 247,058 | 251,960  | 247,058 | 1,81     | 0,00    | 7,621      | 24       |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
|            |          |          |          |          |         |          |         |          |         |            |          |
| Итого:     |          |          |          | 8086,74  | 7823,12 | 8003,98  | 7823,12 | 156,04   | 0,00    | 261,204    | 648      |
| Средние:   | 95,16    | 61,58    | 33,59    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3  | M1<br>т   | V2<br>м3  | M2<br>т   | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24/01/1924: | 3696,191  | 3587,508  | 3662,441  | 3587,508  | 156,040  | 0,00    | 101,175    | 264      | 0        |
| 20/02/1924: | 11782,929 | 11410,626 | 11666,419 | 11410,626 | 312,080  | 0,00    | 362,379    | 912      | 0        |
| Итого:      | 8086,739  | 7823,118  | 8003,978  | 7823,118  | 156,040  | 0,00    | 261,204    | 648      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись   
Для документов  
ИНН 7448199350  
ОГРНИП 1045003000000

/ Е.В. Жукова/  
Подпись Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 19А  
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 105704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 86,09    | 54,40    | 31,69    | 191,636 | 187,612 | 4,02    | 6,060      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,96    | 58,09    | 27,87    | 241,977 | 237,253 | 4,72    | 6,771      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,82    | 57,38    | 34,43    | 210,278 | 206,018 | 4,26    | 7,172      | 24       |
| 24.01.2019 | 99,33    | 58,79    | 40,53    | 187,999 | 184,064 | 3,94    | 7,578      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,49   | 61,18    | 39,31    | 198,719 | 194,557 | 4,16    | 7,846      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,77   | 60,22    | 40,54    | 197,122 | 192,955 | 4,17    | 8,022      | 24       |
| 27.01.2019 | 104,08   | 60,67    | 43,41    | 196,899 | 192,693 | 4,21    | 8,527      | 24       |
| 28.01.2019 | 102,58   | 64,69    | 37,89    | 230,114 | 225,329 | 4,78    | 8,748      | 24       |
| 29.01.2019 | 102,35   | 63,32    | 39,03    | 220,648 | 216,032 | 4,62    | 8,586      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,68    | 60,67    | 34,01    | 229,608 | 224,881 | 4,73    | 7,835      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,62    | 61,08    | 38,53    | 213,143 | 208,658 | 4,48    | 8,161      | 24       |
| 01.02.2019 | 97,63    | 59,89    | 37,74    | 201,451 | 197,175 | 4,28    | 7,622      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,78    | 53,77    | 40,01    | 169,175 | 165,528 | 3,65    | 6,767      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,66    | 58,90    | 37,76    | 207,509 | 203,165 | 4,34    | 7,857      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,64   | 66,04    | 38,60    | 228,249 | 223,464 | 4,78    | 8,840      | 24       |
| 05.02.2019 | 113,09   | 67,50    | 45,59    | 215,470 | 210,826 | 4,64    | 9,783      | 24       |
| 06.02.2019 | 113,84   | 63,51    | 50,33    | 184,294 | 180,159 | 4,14    | 9,243      | 24       |
| 07.02.2019 | 111,00   | 64,91    | 46,09    | 202,112 | 197,617 | 4,49    | 9,319      | 24       |
| 08.02.2019 | 102,79   | 65,33    | 37,46    | 231,237 | 226,297 | 4,94    | 8,689      | 24       |
| 09.02.2019 | 95,62    | 59,64    | 35,98    | 213,917 | 209,317 | 4,60    | 7,665      | 24       |
| 10.02.2019 | 88,39    | 55,88    | 32,51    | 219,162 | 214,593 | 4,57    | 7,101      | 24       |
| 11.02.2019 | 85,33    | 54,56    | 30,77    | 207,857 | 203,914 | 3,94    | 6,376      | 24       |
| 12.02.2019 | 86,11    | 50,79    | 35,32    | 169,420 | 166,117 | 3,30    | 5,877      | 24       |
| 13.02.2019 | 85,41    | 50,31    | 35,09    | 164,747 | 161,535 | 3,21    | 5,684      | 24       |
| 14.02.2019 | 85,19    | 55,36    | 29,83    | 213,657 | 209,627 | 4,03    | 6,364      | 24       |
| 15.02.2019 | 85,01    | 52,17    | 32,84    | 181,634 | 178,133 | 3,50    | 5,910      | 24       |
| 16.02.2019 | 86,19    | 54,03    | 32,15    | 194,432 | 190,725 | 3,71    | 6,271      | 24       |
| 17.02.2019 | 84,40    | 50,27    | 34,14    | 169,274 | 165,991 | 3,28    | 5,794      | 24       |
| 18.02.2019 | 84,40    | 49,74    | 34,66    | 156,424 | 153,367 | 3,06    | 5,404      | 24       |
| 19.02.2019 | 83,33    | 50,88    | 32,44    | 172,309 | 169,008 | 3,30    | 5,600      | 24       |
| 20.02.2019 | 87,15    | 52,84    | 34,31    | 181,745 | 178,313 | 3,43    | 6,157      | 24       |
|            |          |          |          |         |         |         |            |          |
|            |          |          |          |         |         |         |            |          |
|            |          |          |          |         |         |         |            |          |
|            |          |          |          |         |         |         |            |          |
| Итого:     |          |          |          | 6202,22 | 6074,92 | 127,29  | 227,631    | 744      |
| Средние:   | 94,76    | 57,96    | 36,80    |         |         |         |            |          |

| Дата       | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 20.01.2019 | 14031,74 | 16270,28 | -2188,85 | 539,528    | 2591     | 0        |
| 20.02.2019 | 20233,96 | 22345,2  | -2061,56 | 767,159    | 3335     | 0        |
| Итого:     | 6202,22  | 6074,92  | 127,29   | 227,631    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

ООО "Парк-сервис" Проданникова  
Подпись  
Для документов  
ИНН 7448199350  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

/ Е.В. Жукова/  
Подпись Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 19  
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 86,12    | 55,98    | 30,14    | 216,080  | 209,536 | 212,780  | 209,536 | 3,30     | 0,00    | 6,260      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,97    | 58,37    | 27,59    | 234,270  | 227,165 | 230,900  | 227,165 | 3,37     | 0,00    | 6,278      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,89    | 62,56    | 29,33    | 253,200  | 244,545 | 249,140  | 244,545 | 4,06     | 0,00    | 7,142      | 24       |
| 24.01.2019 | 99,41    | 66,12    | 33,29    | 249,750  | 239,944 | 245,000  | 239,944 | 4,75     | 0,00    | 7,883      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,48   | 63,37    | 37,11    | 212,250  | 203,722 | 207,640  | 203,722 | 4,61     | 0,00    | 7,573      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,83   | 66,15    | 34,68    | 247,310  | 237,363 | 242,370  | 237,363 | 4,94     | 0,00    | 8,236      | 24       |
| 27.01.2019 | 104,14   | 66,88    | 37,26    | 244,930  | 234,525 | 239,700  | 234,525 | 5,23     | 0,00    | 8,634      | 24       |
| 28.01.2019 | 102,62   | 68,79    | 33,83    | 256,950  | 246,339 | 251,990  | 246,339 | 4,96     | 0,00    | 8,338      | 24       |
| 29.01.2019 | 102,40   | 68,87    | 33,53    | 257,450  | 246,902 | 252,580  | 246,902 | 4,87     | 0,00    | 8,264      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,72    | 64,51    | 30,21    | 254,300  | 245,226 | 250,210  | 245,226 | 4,09     | 0,00    | 7,431      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,67    | 65,56    | 34,12    | 246,850  | 237,208 | 242,220  | 237,208 | 4,63     | 0,00    | 8,005      | 24       |
| 01.02.2019 | 97,60    | 60,35    | 37,25    | 202,570  | 194,801 | 198,270  | 194,801 | 4,30     | 0,00    | 7,238      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,71    | 53,48    | 40,23    | 167,350  | 161,343 | 163,590  | 161,343 | 3,76     | 0,00    | 6,426      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,66    | 60,54    | 36,12    | 217,880  | 209,707 | 213,420  | 209,707 | 4,46     | 0,00    | 7,592      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,70   | 70,31    | 34,39    | 259,010  | 247,865 | 253,670  | 247,865 | 5,34     | 0,00    | 8,561      | 24       |
| 05.02.2019 | 113,17   | 75,41    | 37,77    | 270,140  | 256,873 | 263,790  | 256,873 | 6,35     | 0,00    | 9,763      | 24       |
| 06.02.2019 | 113,88   | 71,01    | 42,87    | 231,670  | 220,093 | 225,510  | 220,093 | 6,16     | 0,00    | 9,287      | 24       |
| 07.02.2019 | 111,02   | 70,78    | 40,24    | 235,900  | 224,588 | 229,910  | 224,588 | 5,99     | 0,00    | 9,020      | 24       |
| 08.02.2019 | 102,81   | 67,65    | 35,16    | 250,480  | 239,932 | 245,100  | 239,932 | 5,38     | 0,00    | 8,432      | 24       |
| 09.02.2019 | 95,67    | 64,09    | 31,57    | 251,750  | 242,400 | 247,100  | 242,400 | 4,65     | 0,00    | 7,632      | 24       |
| 10.02.2019 | 88,37    | 54,91    | 33,46    | 209,830  | 202,997 | 206,100  | 202,997 | 3,73     | 0,00    | 6,556      | 24       |
| 11.02.2019 | 85,32    | 53,68    | 31,64    | 207,330  | 200,985 | 203,780  | 200,985 | 3,55     | 0,00    | 6,200      | 24       |
| 12.02.2019 | 86,06    | 49,87    | 36,18    | 166,450  | 161,226 | 163,130  | 161,226 | 3,32     | 0,00    | 5,642      | 24       |
| 13.02.2019 | 85,36    | 50,08    | 35,28    | 170,470  | 165,154 | 167,130  | 165,154 | 3,34     | 0,00    | 5,640      | 24       |
| 14.02.2019 | 85,13    | 52,11    | 33,02    | 188,670  | 182,852 | 185,140  | 182,852 | 3,53     | 0,00    | 5,975      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,97    | 51,33    | 33,64    | 176,850  | 171,408 | 173,470  | 171,408 | 3,38     | 0,00    | 5,695      | 24       |
| 16.02.2019 | 86,12    | 50,62    | 35,50    | 174,590  | 169,082 | 171,040  | 169,082 | 3,55     | 0,00    | 5,965      | 24       |
| 17.02.2019 | 84,32    | 47,56    | 36,76    | 154,880  | 150,163 | 151,650  | 150,163 | 3,23     | 0,00    | 5,519      | 24       |
| 18.02.2019 | 84,29    | 46,94    | 37,36    | 144,080  | 139,687 | 141,030  | 139,687 | 3,05     | 0,00    | 5,190      | 24       |
| 19.02.2019 | 83,30    | 50,54    | 32,76    | 175,500  | 170,284 | 172,220  | 170,284 | 3,28     | 0,00    | 5,581      | 24       |
| 20.02.2019 | 87,19    | 55,64    | 31,56    | 216,620  | 209,738 | 212,770  | 209,738 | 3,85     | 0,00    | 6,471      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 6745,36  | 6493,65 | 6612,35  | 6493,65 | 156,04   | 0,00    | 222,429    | 744      |
| Средние:   | 94,77    | 60,13    | 34,64    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/2024: | 48651,64 | 46948,94 | 47557,9  | 46931,31 | 1761,22  | 17,63   | 1536,68    | 8519     | 0        |
| 20/02/2024: | 55397,00 | 53442,59 | 54170,25 | 53424,96 | 1917,26  | 17,63   | 1759,109   | 9263     | 0        |
| Итого:      | 6745,36  | 6493,65  | 6612,35  | 6493,65  | 156,04   | 0,00    | 222,429    | 744      | 0        |



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

# ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5360

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 83,6     | 49,31    | 34,29    | 80,22    | 77,8    | 77,99    | 77,1    | 0        | 0,7     | 2,667      | 24       |
| 22.01.2019 | 83,56    | 50,4     | 33,16    | 84,79    | 82,2    | 82,5     | 81,53   | 0        | 0,67    | 2,726      | 24       |
| 23.01.2019 | 88,95    | 54,99    | 33,96    | 91,91    | 88,82   | 89,21    | 87,96   | 0        | 0,86    | 3,021      | 24       |
| 24.01.2019 | 96,26    | 57,71    | 38,55    | 90,61    | 87,11   | 87,59    | 86,21   | 0        | 0,9     | 3,367      | 24       |
| 25.01.2019 | 97,32    | 54,92    | 42,4     | 77,36    | 74,33   | 74,69    | 73,67   | 0        | 0,66    | 3,159      | 24       |
| 26.01.2019 | 97,76    | 56,07    | 41,69    | 85,42    | 82,01   | 82,43    | 81,23   | 0        | 0,78    | 3,428      | 24       |
| 27.01.2019 | 100,93   | 56,77    | 44,16    | 85,7     | 82,11   | 82,51    | 81,26   | 0        | 0,85    | 3,636      | 24       |
| 28.01.2019 | 99,41    | 58,64    | 40,77    | 90,14    | 86,46   | 86,91    | 85,53   | 0        | 0,93    | 3,535      | 24       |
| 29.01.2019 | 99,36    | 59,5     | 39,86    | 93,15    | 89,33   | 89,84    | 88,36   | 0        | 0,97    | 3,57       | 24       |
| 30.01.2019 | 91,83    | 52,89    | 38,94    | 80,93    | 78,04   | 78,33    | 77,3    | 0        | 0,74    | 3,041      | 24       |
| 31.01.2019 | 96,39    | 55,11    | 41,28    | 82,91    | 79,71   | 80,01    | 78,91   | 0        | 0,8     | 3,295      | 24       |
| 01.02.2019 | 94,64    | 52,11    | 42,53    | 72,21    | 69,5    | 69,7     | 68,84   | 0        | 0,66    | 2,961      | 24       |
| 02.02.2019 | 90,78    | 47,2     | 43,58    | 63,06    | 60,85   | 60,97    | 60,31   | 0        | 0,54    | 2,655      | 24       |
| 03.02.2019 | 93,56    | 51,12    | 42,44    | 76,11    | 73,3    | 73,39    | 72,51   | 0        | 0,79    | 3,113      | 24       |
| 04.02.2019 | 101,44   | 60,4     | 41,04    | 90,92    | 87,07   | 87,4     | 85,97   | 0        | 1,1     | 3,585      | 24       |
| 05.02.2019 | 109,79   | 66,95    | 42,84    | 101,94   | 96,99   | 97,76    | 95,78   | 0,06     | 1,21    | 4,175      | 24       |
| 06.02.2019 | 110,38   | 61,7     | 48,68    | 79,86    | 75,97   | 76,36    | 75,03   | 0,02     | 0,94    | 3,713      | 24       |
| 07.02.2019 | 107,63   | 60,31    | 47,32    | 81,55    | 77,74   | 78,07    | 76,73   | 0        | 1,01    | 3,69       | 24       |
| 08.02.2019 | 99,69    | 56,45    | 43,24    | 80,41    | 77,06   | 77,3     | 76,16   | 0        | 0,9     | 3,339      | 24       |
| 09.02.2019 | 92,64    | 52,58    | 40,06    | 81,28    | 78,33   | 78,45    | 77,47   | 0        | 0,86    | 3,142      | 24       |
| 10.02.2019 | 86,07    | 48,33    | 37,74    | 74,82    | 72,44   | 72,53    | 71,71   | 0,01     | 0,73    | 2,733      | 24       |
| 11.02.2019 | 82,87    | 48,12    | 34,75    | 76,19    | 73,92   | 73,95    | 73,16   | 0        | 0,76    | 2,569      | 24       |
| 12.02.2019 | 83,53    | 46,53    | 37       | 69,03    | 66,96   | 66,98    | 66,29   | 0        | 0,67    | 2,479      | 24       |
| 13.02.2019 | 83,06    | 47,74    | 35,32    | 69,92    | 67,82   | 67,93    | 67,16   | 0        | 0,66    | 2,396      | 24       |
| 14.02.2019 | 82,68    | 48,43    | 34,25    | 74,74    | 72,53   | 72,57    | 71,79   | 0        | 0,74    | 2,484      | 24       |
| 15.02.2019 | 82,46    | 47,52    | 34,94    | 72,14    | 70,02   | 70,04    | 69,31   | 0        | 0,71    | 2,443      | 24       |
| 16.02.2019 | 83,62    | 47,45    | 36,17    | 70,72    | 68,58   | 68,56    | 67,83   | 0        | 0,75    | 2,48       | 24       |
| 17.02.2019 | 81,87    | 44       | 37,87    | 64,63    | 62,77   | 62,7     | 62,12   | 0        | 0,65    | 2,378      | 24       |
| 18.02.2019 | 81,8     | 45,19    | 36,61    | 63,83    | 61,97   | 61,95    | 61,39   | 0        | 0,58    | 2,269      | 24       |
| 19.02.2019 | 81,07    | 47,87    | 33,2     | 75,88    | 73,7    | 73,64    | 72,85   | 0        | 0,85    | 2,444      | 24       |
| 20.02.2019 | 84,63    | 52,53    | 32,1     | 89,95    | 87,18   | 87,12    | 86,01   | 0        | 1,17    | 2,8        | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 2472,3   | 2382,62 | 2389,3   | 2357,48 | 0,09     | 25,14   | 93,293     | 744      |
| Средние:   | 91,92    | 52,86    | 39,05    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата       | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924 | 8154,83  | 7902,39  | 7501,24  | 7416,29 | 2,57     | 486,1   | 284,29     | 3350     | 0        |
| 20/02/1924 | 10627,16 | 10285,01 | 9890,62  | 9773,77 | 2,66     | 511,24  | 377,583    | 4094     | 0        |
| Итого:     | 2472,33  | 2382,62  | 2389,38  | 2357,48 | 0,09     | 25,14   | 93,293     | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х7Е04

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>MWh | BHP<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 21.01.2019 | 84,22    | 48,07    | 36,15    | 103,91   | 100,73  | 97,92    | 96,88   | 0        | 3,85    | 4,236     | 24       |
| 22.01.2019 | 84,12    | 49,49    | 34,63    | 113,2    | 109,74  | 106,78   | 105,58  | 0        | 4,16    | 4,423     | 24       |
| 23.01.2019 | 89,72    | 52,6     | 37,12    | 118,24   | 114,21  | 111,25   | 109,83  | 0        | 4,38    | 4,933     | 24       |
| 24.01.2019 | 97,09    | 55,74    | 41,35    | 112,6    | 108,18  | 105,96   | 104,41  | 0        | 3,77    | 5,212     | 24       |
| 25.01.2019 | 98,16    | 52,51    | 45,65    | 97,41    | 93,5    | 91,67    | 90,52   | 0        | 2,98    | 4,971     | 24       |
| 26.01.2019 | 98,51    | 53,66    | 44,85    | 106,9    | 102,59  | 100,61   | 99,27   | 0        | 3,32    | 5,361     | 24       |
| 27.01.2019 | 101,74   | 54,68    | 47,06    | 108,26   | 103,66  | 101,66   | 100,25  | 0        | 3,41    | 5,687     | 24       |
| 28.01.2019 | 100,24   | 55,69    | 44,55    | 112,31   | 107,67  | 105,67   | 104,15  | 0        | 3,52    | 5,588     | 24       |
| 29.01.2019 | 100,07   | 58,06    | 42,01    | 115,7    | 110,91  | 109,02   | 107,3   | 0        | 3,61    | 5,434     | 24       |
| 30.01.2019 | 92,48    | 51,1     | 41,38    | 103,04   | 99,32   | 97,38    | 96,2    | 0        | 3,12    | 4,783     | 24       |
| 31.01.2019 | 97,12    | 53,08    | 44,04    | 103,88   | 99,82   | 97,85    | 96,55   | 0        | 3,27    | 5,12      | 24       |
| 01.02.2019 | 95,21    | 50,32    | 44,89    | 90,95    | 87,48   | 85,77    | 84,76   | 0        | 2,72    | 4,573     | 24       |
| 02.02.2019 | 91,51    | 46,57    | 44,94    | 82,88    | 79,94   | 78,28    | 77,45   | 0,02     | 2,49    | 4,179     | 24       |
| 03.02.2019 | 94,39    | 48,79    | 45,6     | 100,72   | 96,95   | 94,71    | 93,66   | 0        | 3,29    | 5,146     | 24       |
| 04.02.2019 | 102,11   | 57,85    | 44,26    | 112,08   | 107,28  | 105,29   | 103,69  | 0        | 3,59    | 5,533     | 24       |
| 05.02.2019 | 110,35   | 64,54    | 45,81    | 124,06   | 118     | 116,17   | 113,99  | 0        | 4,01    | 6,314     | 24       |
| 06.02.2019 | 111,03   | 58,43    | 52,6     | 98,61    | 93,7    | 92,04    | 90,57   | 0        | 3,13    | 5,753     | 24       |
| 07.02.2019 | 108,07   | 57,94    | 50,13    | 100,04   | 95,31   | 93,54    | 92,1    | 0        | 3,21    | 5,576     | 24       |
| 08.02.2019 | 100,21   | 54,7     | 45,51    | 103,63   | 99,35   | 97,36    | 95,98   | 0        | 3,37    | 5,268     | 24       |
| 09.02.2019 | 93,05    | 51,61    | 41,44    | 109      | 105,01  | 102,87   | 101,59  | 0,01     | 3,42    | 5,067     | 24       |
| 10.02.2019 | 86,41    | 47,43    | 38,98    | 103,38   | 100,05  | 97,96    | 96,9    | 0        | 3,15    | 4,539     | 24       |
| 11.02.2019 | 83,36    | 46,83    | 36,53    | 100,98   | 97,93   | 95,91    | 94,91   | 0        | 3,02    | 4,161     | 24       |
| 12.02.2019 | 84,11    | 45,96    | 38,15    | 90,19    | 87,44   | 85,67    | 84,84   | 0        | 2,6     | 3,879     | 24       |
| 13.02.2019 | 83,55    | 46,6     | 36,95    | 93,49    | 90,65   | 88,85    | 87,95   | 0        | 2,7     | 3,895     | 24       |
| 14.02.2019 | 83,25    | 46,78    | 36,47    | 98,98    | 96,01   | 94,06    | 93,09   | 0        | 2,92    | 4,073     | 24       |
| 15.02.2019 | 83       | 46,5     | 36,5     | 94,36    | 91,55   | 89,71    | 88,77   | 0        | 2,78    | 3,887     | 24       |
| 16.02.2019 | 84,11    | 45,87    | 38,24    | 94,25    | 91,39   | 89,5     | 88,63   | 0        | 2,76    | 4,066     | 24       |
| 17.02.2019 | 82,3     | 43,63    | 38,67    | 91,63    | 88,92   | 87,06    | 86,3    | 0        | 2,62    | 4,001     | 24       |
| 18.02.2019 | 82,32    | 44,34    | 37,98    | 87,26    | 84,71   | 82,95    | 82,19   | 0        | 2,52    | 3,743     | 24       |
| 19.02.2019 | 81,54    | 46,56    | 34,98    | 100,57   | 97,66   | 95,65    | 94,69   | 0        | 2,97    | 3,974     | 24       |
| 20.02.2019 | 85,1     | 50,39    | 34,71    | 116,04   | 112,42  | 110,16   | 108,85  | 0        | 3,57    | 4,539     | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 3188,5   | 3072,08 | 3009,2   | 2971,85 | 0,03     | 100,23  | 147,914   | 744      |
| Средние:   | 92,53    | 51,17    | 41,35    |          |         |          |         |          |         |           |          |

| Дата         | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>MWh | BHP<br>ч | ВРС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 20/01/1924:0 | 11272,25 | 10922,82 | 10730,57 | 10616,29 | 0,47     | 306,53  | 468,691   | 3350     | 0        |
| 20/02/1924:0 | 14460,8  | 13994,9  | 13739,85 | 13588,14 | 0,5      | 406,76  | 616,605   | 4094     | 0        |
| Итого:       | 3188,55  | 3072,08  | 3009,28  | 2971,85  | 0,03     | 100,23  | 147,914   | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.В. Мальцева/  
Ф.И.О.

22.02.19

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x519A

ПО 2.7


| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,41    | 48,95    | 36,46    | 142,94   | 138,45  | 138,6    | 137,05  | 0        | 1,4     | 5,05       | 24       |
| 22.01.2019 | 85,26    | 52,09    | 33,17    | 167,14   | 161,92  | 162,48   | 160,44  | 0        | 1,48    | 5,374      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,98    | 53,96    | 37,02    | 164,54   | 158,77  | 159,48   | 157,32  | 0        | 1,45    | 5,882      | 24       |
| 24.01.2019 | 98,5     | 55,23    | 43,27    | 152,64   | 146,49  | 147,43   | 145,33  | 0        | 1,16    | 6,35       | 24       |
| 25.01.2019 | 99,64    | 56,39    | 43,25    | 155,16   | 148,8   | 149,94   | 147,73  | 0        | 1,07    | 6,446      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,97    | 58,4     | 41,57    | 171,64   | 164,55  | 166,02   | 163,42  | 0        | 1,13    | 6,856      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,24   | 58,57    | 44,67    | 172,34   | 164,8   | 166,28   | 163,65  | 0        | 1,15    | 7,381      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,62   | 59,09    | 42,53    | 176,75   | 169,24  | 170,81   | 168,06  | 0        | 1,18    | 7,216      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,41   | 59,71    | 41,7     | 180      | 172,39  | 174,06   | 171,19  | 0        | 1,2     | 7,206      | 24       |
| 30.01.2019 | 93,91    | 56,17    | 37,74    | 175,69   | 169,2   | 170,55   | 168,04  | 0,01     | 1,16    | 6,395      | 24       |
| 31.01.2019 | 98,64    | 54,49    | 44,15    | 149,92   | 143,87  | 144,73   | 142,73  | 0        | 1,14    | 6,364      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,34    | 52,68    | 43,66    | 142,95   | 137,41  | 138,1    | 136,33  | 0        | 1,08    | 6,007      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,09    | 51,87    | 41,22    | 143,81   | 138,58  | 139,15   | 137,39  | 0        | 1,19    | 5,717      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,85    | 53,42    | 42,43    | 153,68   | 147,78  | 148,34   | 146,36  | 0        | 1,42    | 6,278      | 24       |
| 04.02.2019 | 103,74   | 57,84    | 45,9     | 157,64   | 150,7   | 151,79   | 149,45  | 0        | 1,25    | 6,934      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,36   | 66,95    | 45,41    | 199,41   | 189,32  | 192,01   | 188,12  | 0        | 1,2     | 8,634      | 24       |
| 06.02.2019 | 113      | 63,24    | 49,76    | 172,83   | 164,02  | 165,97   | 162,94  | 0        | 1,08    | 8,202      | 24       |
| 07.02.2019 | 110,05   | 62,7     | 47,35    | 174,56   | 166,06  | 168      | 165     | 0        | 1,06    | 7,894      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,93   | 56,84    | 45,09    | 152,25   | 145,73  | 147,05   | 144,84  | 0,01     | 0,89    | 6,587      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,45    | 55,15    | 39,3     | 171,62   | 165,18  | 166,55   | 164,2   | 0        | 0,98    | 6,5        | 24       |
| 10.02.2019 | 87,99    | 52,37    | 35,62    | 167,28   | 161,77  | 162,91   | 160,82  | 0        | 0,95    | 5,768      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,64    | 50,37    | 34,27    | 157,02   | 152,19  | 153,07   | 151,24  | 0        | 0,95    | 5,217      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,43    | 49,9     | 35,53    | 143,49   | 139,01  | 139,69   | 138,04  | 0        | 0,97    | 4,942      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,82    | 49,71    | 35,11    | 143,6    | 139,16  | 139,81   | 138,21  | 0        | 0,95    | 4,885      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,42    | 49,93    | 34,49    | 149,01   | 144,43  | 145,04   | 143,37  | 0        | 1,06    | 4,981      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,26    | 49,16    | 35,1     | 140,31   | 136,03  | 136,44   | 134,91  | 0        | 1,12    | 4,774      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,41    | 47,98    | 37,43    | 137,42   | 133,13  | 133,38   | 131,91  | 0        | 1,22    | 4,984      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,51    | 45,16    | 38,35    | 122,95   | 119,24  | 119,2    | 118,05  | 0        | 1,19    | 4,572      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,53    | 44,88    | 38,65    | 115,96   | 112,48  | 112,28   | 111,23  | 0        | 1,25    | 4,348      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,6     | 48,85    | 33,75    | 147,7    | 143,3   | 143,49   | 141,87  | 0        | 1,43    | 4,836      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,47    | 52,87    | 33,6     | 172,47   | 166,95  | 167,73   | 165,51  | 0        | 1,44    | 5,615      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 4874,7   | 4690,95 | 4720,3   | 4654,75 | 0,02     | 36,2    | 188,195    | 744      |
| Средние:   | 93,95    | 54,02    | 39,92    |          |         |          |         |          |         |            |          |


| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 48400,31 | 46894,52 | 47339,53 | 46828,39 | 7,87     | 66,13   | 1719,9     | 11553    | 6        |
| 20/02/1924: | 53275,03 | 51585,47 | 52059,91 | 51483,14 | 7,89     | 102,33  | 1908,095   | 12297    | 6        |
| Итого:      | 4874,72  | 4690,95  | 4720,38  | 4654,75  | 0,02     | 36,2    | 188,195    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись   
  
 Е.А. Просянникова  
 «Парк-Сервис»  
 Для документов  
 ИНН 7448199350  
 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \*

 Л.В. Мальцева/ 22.02.19  
 Подпись Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: Хариса Юсупова 105  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 84,48    | 47,83    | 36,65    | 134,5    | 130,37  | 131,86   | 130,46  | 0        | -0,09   | 4,781      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,43    | 49,77    | 34,66    | 146,24   | 141,74  | 143,52   | 141,87  | 0        | -0,13   | 4,915      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,16    | 52,04    | 38,12    | 147,16   | 142,1   | 143,88   | 142,03  | 0        | 0,07    | 5,42       | 24       |
| 24.01.2019 | 97,43    | 55,26    | 42,17    | 152,63   | 146,6   | 148,41   | 146,35  | 0        | 0,25    | 6,194      | 24       |
| 25.01.2019 | 98,62    | 54,82    | 43,8     | 144,45   | 138,62  | 140,13   | 138,19  | 0        | 0,43    | 6,084      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,08    | 54,69    | 44,39    | 145,86   | 139,92  | 141,39   | 139,41  | 0        | 0,51    | 6,222      | 24       |
| 27.01.2019 | 102,3    | 56,88    | 45,42    | 152,79   | 146,22  | 147,81   | 145,57  | 0        | 0,65    | 6,659      | 24       |
| 28.01.2019 | 100,59   | 56,81    | 43,78    | 160,98   | 154,25  | 155,94   | 153,62  | 0        | 0,63    | 6,766      | 24       |
| 29.01.2019 | 100,52   | 57,66    | 42,86    | 162,69   | 155,93  | 157,71   | 155,26  | 0        | 0,67    | 6,699      | 24       |
| 30.01.2019 | 93,08    | 54,79    | 38,29    | 162,71   | 156,77  | 158,57   | 156,36  | 0        | 0,41    | 6,011      | 24       |
| 31.01.2019 | 97,69    | 54,98    | 42,71    | 153,2    | 147,1   | 148,77   | 146,68  | 0        | 0,42    | 6,294      | 24       |
| 01.02.2019 | 95,7     | 53,77    | 41,93    | 144,85   | 139,28  | 140,82   | 138,91  | 0        | 0,37    | 5,848      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,08    | 51,06    | 41,02    | 134,55   | 129,74  | 131,13   | 129,52  | 0        | 0,22    | 5,325      | 24       |
| 03.02.2019 | 94,86    | 50,76    | 44,1     | 133,27   | 128,24  | 129,65   | 128,09  | 0        | 0,15    | 5,661      | 24       |
| 04.02.2019 | 102,71   | 55,71    | 47       | 148,96   | 142,51  | 144,03   | 141,95  | 0        | 0,56    | 6,712      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,24   | 62,37    | 48,87    | 173,35   | 164,75  | 166,82   | 163,86  | 0        | 0,89    | 8,084      | 24       |
| 06.02.2019 | 111,86   | 61,01    | 50,85    | 157,23   | 149,36  | 151,1    | 148,52  | 0        | 0,84    | 7,624      | 24       |
| 07.02.2019 | 108,91   | 58,96    | 49,95    | 153,36   | 146     | 147,61   | 145,26  | 0        | 0,74    | 7,317      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,02   | 57,68    | 43,34    | 161,99   | 155,18  | 156,97   | 154,55  | 0        | 0,63    | 6,74       | 24       |
| 09.02.2019 | 93,94    | 54,88    | 39,06    | 164,65   | 158,51  | 160,35   | 158,11  | 0        | 0,4     | 6,199      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,18    | 51,99    | 35,19    | 163,37   | 158,05  | 159,95   | 157,93  | 0        | 0,12    | 5,563      | 24       |
| 11.02.2019 | 83,96    | 50,75    | 33,21    | 156,44   | 151,67  | 153,6    | 151,76  | 0        | -0,09   | 5,04       | 24       |
| 12.02.2019 | 84,6     | 50,03    | 34,57    | 140,99   | 136,66  | 138,39   | 136,79  | 0        | -0,13   | 4,726      | 24       |
| 13.02.2019 | 83,93    | 49,48    | 34,45    | 139,84   | 135,57  | 137,27   | 135,7   | 0        | -0,13   | 4,672      | 24       |
| 14.02.2019 | 83,56    | 48,88    | 34,68    | 140,64   | 136,38  | 137,99   | 136,47  | 0        | -0,09   | 4,732      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,42    | 49,06    | 34,36    | 138,71   | 134,55  | 136,11   | 134,58  | 0        | -0,03   | 4,625      | 24       |
| 16.02.2019 | 84,53    | 48,35    | 36,18    | 135,61   | 131,45  | 132,86   | 131,41  | 0        | 0,04    | 4,758      | 24       |
| 17.02.2019 | 82,7     | 47,38    | 35,32    | 131,66   | 127,74  | 129,09   | 127,74  | 0        | 0       | 4,511      | 24       |
| 18.02.2019 | 82,73    | 47,28    | 35,45    | 125,65   | 121,93  | 123,16   | 121,87  | 0        | 0,06    | 4,321      | 24       |
| 19.02.2019 | 81,83    | 49,13    | 32,7     | 140,99   | 136,9   | 138,38   | 136,81  | 0        | 0,09    | 4,478      | 24       |
| 20.02.2019 | 85,62    | 50,79    | 34,83    | 151,51   | 146,76  | 148,34   | 146,56  | 0        | 0,2     | 5,113      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 4600,8   | 4430,85 | 4481,6   | 4422,19 | 0        | 8,66    | 178,094    | 744      |
| Средние:   | 93,05    | 53,05    | 39,99    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 61046,21 | 59298,42 | 60014,9  | 59288,57 | 0,75     | 9,85    | 1766,226   | 13927    | 8        |
| 20/02/1924: | 65647,04 | 63729,27 | 64496,51 | 63710,76 | 0,75     | 18,51   | 1944,32    | 14671    | 8        |
| Итого:      | 4600,83  | 4430,85  | 4481,61  | 4422,19  | 0        | 8,66    | 178,094    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
«Парк-сервис»  
Для документов  
ИНН 7448199350  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хD465

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 86,39    | 51,54    | 34,85    | 123,89   | 119,89  | 119,83   | 118,34  | 0        | 1,55    | 4,18       | 24       |
| 22.01.2019 | 86,06    | 51,81    | 34,25    | 128,04   | 123,97  | 123,93   | 122,37  | 0        | 1,6     | 4,248      | 24       |
| 23.01.2019 | 92,13    | 55,2     | 36,93    | 128,91   | 124,27  | 124,56   | 122,82  | 0        | 1,45    | 4,597      | 24       |
| 24.01.2019 | 99,6     | 58,07    | 41,53    | 128,48   | 123,19  | 124,55   | 122,63  | 0        | 0,56    | 5,127      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,72   | 57,44    | 43,28    | 119,12   | 114,14  | 115,71   | 113,96  | 0        | 0,18    | 4,954      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,97   | 57,93    | 43,04    | 127,4    | 122,03  | 123,75   | 121,82  | 0        | 0,21    | 5,265      | 24       |
| 27.01.2019 | 104,27   | 58,48    | 45,79    | 127,74   | 122,06  | 123,78   | 121,81  | 0        | 0,25    | 5,606      | 24       |
| 28.01.2019 | 102,62   | 58,95    | 43,67    | 128,96   | 123,37  | 125,15   | 123,14  | 0        | 0,23    | 5,403      | 24       |
| 29.01.2019 | 102,33   | 58,4     | 43,93    | 125,6    | 120,21  | 121,9    | 119,98  | 0        | 0,23    | 5,291      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,68    | 54,91    | 39,77    | 126,85   | 122,07  | 123,64   | 121,91  | 0        | 0,16    | 4,863      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,86    | 56,39    | 43,47    | 124,04   | 118,92  | 120,48   | 118,7   | 0        | 0,22    | 5,181      | 24       |
| 01.02.2019 | 97,69    | 54,54    | 43,15    | 114,38   | 109,85  | 111,22   | 109,7   | 0        | 0,15    | 4,749      | 24       |
| 02.02.2019 | 94,05    | 50,14    | 43,91    | 98,34    | 94,67   | 95,59    | 94,47   | 0        | 0,2     | 4,164      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,93    | 52,56    | 44,37    | 115,18   | 110,69  | 111,56   | 110,15  | 0        | 0,54    | 4,918      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,97   | 59,71    | 45,26    | 127,14   | 121,46  | 123,21   | 121,19  | 0        | 0,27    | 5,512      | 24       |
| 05.02.2019 | 113,34   | 62,47    | 50,87    | 130,03   | 123,35  | 125,23   | 123     | 0        | 0,35    | 6,301      | 24       |
| 06.02.2019 | 114,1    | 61,48    | 52,62    | 121,72   | 115,41  | 117,09   | 115,09  | 0        | 0,32    | 6,099      | 24       |
| 07.02.2019 | 111,01   | 60,81    | 50,2     | 124,98   | 118,79  | 120,54   | 118,49  | 0        | 0,3     | 5,982      | 24       |
| 08.02.2019 | 102,68   | 57,49    | 45,19    | 123,23   | 117,9   | 119,51   | 117,69  | 0        | 0,21    | 5,339      | 24       |
| 09.02.2019 | 95,47    | 55,05    | 40,42    | 128,48   | 123,58  | 125,16   | 123,37  | 0        | 0,21    | 5,003      | 24       |
| 10.02.2019 | 88,56    | 49,87    | 38,69    | 118,46   | 114,48  | 115,75   | 114,42  | 0        | 0,06    | 4,435      | 24       |
| 11.02.2019 | 85,5     | 50,86    | 34,64    | 126,14   | 122,15  | 123,4    | 121,92  | 0        | 0,23    | 4,234      | 24       |
| 12.02.2019 | 86,35    | 50,4     | 35,95    | 115,2    | 111,54  | 112,25   | 110,9   | 0        | 0,64    | 4,011      | 24       |
| 13.02.2019 | 85,68    | 49,82    | 35,86    | 112,57   | 109,01  | 109,49   | 108,23  | 0        | 0,78    | 3,912      | 24       |
| 14.02.2019 | 85,39    | 50,94    | 34,45    | 117,69   | 114,01  | 114,38   | 113     | 0        | 1,01    | 3,929      | 24       |
| 15.02.2019 | 85,21    | 50,69    | 34,52    | 116,43   | 112,8   | 113,03   | 111,68  | 0        | 1,12    | 3,895      | 24       |
| 16.02.2019 | 86,4     | 49,4     | 37       | 107,19   | 103,75  | 103,81   | 102,6   | 0        | 1,15    | 3,841      | 24       |
| 17.02.2019 | 84,46    | 46,22    | 38,24    | 97,57    | 94,58   | 94,35    | 93,4    | 0        | 1,18    | 3,618      | 24       |
| 18.02.2019 | 84,54    | 46,48    | 38,06    | 96,38    | 93,41   | 93,14    | 92,21   | 0        | 1,2     | 3,555      | 24       |
| 19.02.2019 | 83,56    | 49,38    | 34,18    | 114,1    | 110,66  | 110,53   | 109,28  | 0        | 1,38    | 3,783      | 24       |
| 20.02.2019 | 87,45    | 53,8     | 33,65    | 131,1    | 126,81  | 127,05   | 125,36  | 0        | 1,45    | 4,27       | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 3725,3   | 3583,02 | 3613,57  | 3563,63 | 0        | 19,39   | 146,265    | 744      |
| Средние:   | 94,93    | 54,23    | 40,7     |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 32049,4  | 30991,42 | 31150,67 | 30780,56 | 0        | 210,86  | 1150,558   | 9854     | 313      |
| 20/02/1924: | 35774,74 | 34574,44 | 34764,24 | 34344,19 | 0        | 230,25  | 1296,823   | 10598    | 313      |
| Итого:      | 3725,34  | 3583,02  | 3613,57  | 3563,63  | 0        | 19,39   | 146,265    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

М.В. Мальцева/

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.



22.02.19



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xAFB1

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 86,05    | 52,26    | 33,79    | 211,65   | 204,92  | 208,05   | 205,41  | 0,01     | -0,49   | 6,925      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,78    | 55,54    | 30,24    | 251,99   | 244,02  | 248,21   | 244,66  | 0        | -0,64   | 7,384      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,72    | 57,3     | 34,42    | 237,76   | 229,31  | 233,47   | 229,92  | 0,02     | -0,61   | 7,905      | 24       |
| 24.01.2019 | 99,18    | 60,22    | 38,96    | 232,89   | 223,39  | 227,62   | 223,81  | 0,02     | -0,42   | 8,723      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,33   | 59,49    | 40,84    | 218,66   | 209,57  | 213,45   | 209,98  | 0,01     | -0,41   | 8,578      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,61   | 59,82    | 40,79    | 225,54   | 216,14  | 220,28   | 216,68  | 0,01     | -0,54   | 8,839      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,92   | 61,9     | 42,02    | 235,5    | 225,09  | 229,83   | 225,77  | 0,02     | -0,68   | 9,488      | 24       |
| 28.01.2019 | 102,32   | 62,68    | 39,64    | 246,97   | 236,34  | 241,46   | 237,13  | 0,02     | -0,79   | 9,397      | 24       |
| 29.01.2019 | 102,04   | 62,87    | 39,17    | 250,85   | 240,11  | 245,65   | 241,22  | 0,01     | -1,11   | 9,432      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,4     | 59,9     | 34,5     | 257,46   | 247,84  | 253,27   | 249,09  | 0,02     | -1,25   | 8,568      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,51    | 61,04    | 38,47    | 242,88   | 232,94  | 237,3    | 233,25  | 0        | -0,31   | 8,985      | 24       |
| 01.02.2019 | 97,34    | 58,71    | 38,63    | 222,11   | 213,35  | 216,98   | 213,52  | 0,02     | -0,17   | 8,256      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,7     | 54,57    | 39,13    | 198,92   | 191,55  | 194,05   | 191,39  | 0        | 0,16    | 7,506      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,65    | 57,11    | 39,54    | 219,92   | 211,35  | 214,54   | 211,31  | 0        | 0,04    | 8,369      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,63   | 64,18    | 40,45    | 246,91   | 235,89  | 240,18   | 235,7   | 0,01     | 0,19    | 9,573      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,93   | 67,25    | 45,68    | 248,06   | 235,4   | 239,43   | 234,55  | 0,02     | 0,85    | 10,803     | 24       |
| 06.02.2019 | 113,74   | 65,77    | 47,97    | 225,94   | 214,3   | 217,78   | 213,5   | 0,04     | 0,8     | 10,327     | 24       |
| 07.02.2019 | 110,59   | 65,1     | 45,49    | 234,55   | 223,03  | 227,07   | 222,69  | 0,02     | 0,34    | 10,19      | 24       |
| 08.02.2019 | 102,39   | 63,02    | 39,37    | 246,59   | 235,98  | 240,44   | 236,1   | 0,02     | -0,12   | 9,315      | 24       |
| 09.02.2019 | 95,13    | 59,08    | 36,05    | 242,61   | 233,4   | 237,39   | 233,57  | 0,03     | -0,17   | 8,429      | 24       |
| 10.02.2019 | 88,27    | 54,42    | 33,85    | 229,11   | 221,5   | 224,61   | 221,52  | 0,02     | -0,02   | 7,503      | 24       |
| 11.02.2019 | 85,25    | 53,08    | 32,17    | 224,3    | 217,3   | 220,2    | 217,28  | 0,02     | 0,02    | 6,994      | 24       |
| 12.02.2019 | 86,01    | 51,24    | 34,77    | 196,18   | 189,98  | 192,14   | 189,8   | 0,02     | 0,18    | 6,605      | 24       |
| 13.02.2019 | 85,27    | 50,79    | 34,48    | 194,05   | 187,97  | 190,01   | 187,72  | 0,02     | 0,25    | 6,484      | 24       |
| 14.02.2019 | 85,04    | 52,06    | 32,98    | 210,53   | 203,99  | 206,39   | 203,81  | 0,01     | 0,18    | 6,726      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,89    | 51,98    | 32,91    | 202,07   | 195,8   | 198,1    | 195,62  | 0,02     | 0,18    | 6,447      | 24       |
| 16.02.2019 | 86,01    | 51,93    | 34,08    | 203,73   | 197,22  | 199,56   | 197,06  | 0,01     | 0,16    | 6,725      | 24       |
| 17.02.2019 | 84,12    | 50,55    | 33,57    | 196,43   | 190,41  | 192,51   | 190,21  | 0,02     | 0,2     | 6,392      | 24       |
| 18.02.2019 | 84,26    | 50,58    | 33,68    | 190,16   | 184,34  | 186,37   | 184,13  | 0,01     | 0,21    | 6,21       | 24       |
| 19.02.2019 | 83,27    | 52,78    | 30,49    | 230,78   | 223,86  | 226,96   | 224,02  | 0,02     | -0,16   | 6,83       | 24       |
| 20.02.2019 | 86,98    | 55,18    | 31,8     | 233,5    | 225,97  | 229,17   | 225,93  | 0,01     | 0,04    | 7,188      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 7008,6   | 6742,26 | 6852,4   | 6746,35 | 0,48     | -4,09   | 251,096    | 744      |
| Средние:   | 94,59    | 57,49    | 37,09    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата       | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924 | 61992,47 | 60031,39 | 61174,27 | 60351,25 | 7,06     | -319,86 | 1901,054   | 9846     | 321      |
| 20/02/1924 | 69001,07 | 66773,65 | 68026,74 | 67097,6  | 7,54     | -323,95 | 2152,15    | 10590    | 321      |
| Итого:     | 7008,6   | 6742,26  | 6852,47  | 6746,35  | 0,48     | -4,09   | 251,096    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

«Парк-сервис»

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

ИНН 7448199350

ОГРН 1167456145240

ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 1-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167111

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,86    | 48,81    | 37,05    | 161,28   | 156,16  | 154,56   | 152,83  | 0        | 3,33    | 5,791      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,58    | 50,39    | 35,19    | 173,47   | 168,01  | 166,52   | 164,53  | 0        | 3,48    | 5,917      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,56    | 52,42    | 39,14    | 170,95   | 164,88  | 163,49   | 161,42  | 0        | 3,46    | 6,459      | 24       |
| 24.01.2019 | 98,89    | 56,41    | 42,48    | 171,5    | 164,54  | 163,52   | 161,11  | 0        | 3,43    | 7,005      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,05   | 53,27    | 46,78    | 149,08   | 142,9   | 141,72   | 139,85  | 0        | 3,05    | 6,696      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,42   | 54,17    | 46,25    | 162,69   | 155,91  | 154,77   | 152,68  | 0        | 3,23    | 7,225      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,73   | 56,06    | 47,67    | 170,56   | 163,05  | 162,12   | 159,74  | 0        | 3,31    | 7,796      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,86   | 57,69    | 44,17    | 177,69   | 170,1   | 169,38   | 166,78  | 0        | 3,32    | 7,531      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,85   | 57,21    | 44,64    | 177,1    | 169,54  | 168,68   | 166,09  | 0        | 3,45    | 7,591      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,12    | 52,12    | 42       | 164,04   | 157,96  | 156,66   | 154,67  | 0        | 3,29    | 6,641      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,23    | 54,38    | 44,85    | 164,9    | 158,16  | 157,07   | 154,9   | 0,01     | 3,26    | 7,108      | 24       |
| 01.02.2019 | 97,1     | 51,54    | 45,56    | 147,15   | 141,35  | 140,12   | 138,37  | 0        | 2,98    | 6,446      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,41    | 47,07    | 46,34    | 129,62   | 124,87  | 123,35   | 122,09  | 0,01     | 2,78    | 5,792      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,43    | 48,13    | 48,3     | 144,39   | 138,8   | 137,14   | 135,65  | 0        | 3,15    | 6,713      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,42   | 56,68    | 47,74    | 168,46   | 160,94  | 159,98   | 157,6   | 0        | 3,34    | 7,699      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,83   | 65,96    | 46,87    | 202,15   | 191,86  | 191,95   | 188,16  | 0        | 3,7     | 9,033      | 24       |
| 06.02.2019 | 113,49   | 59,09    | 54,4     | 156,81   | 148,76  | 147,97   | 145,57  | 0        | 3,19    | 8,131      | 24       |
| 07.02.2019 | 110,3    | 56,82    | 53,48    | 155,82   | 148,18  | 147,19   | 145     | 0        | 3,18    | 7,949      | 24       |
| 08.02.2019 | 102,13   | 55,68    | 46,45    | 164,99   | 157,9   | 156,95   | 154,7   | 0,01     | 3,2     | 7,35       | 24       |
| 09.02.2019 | 94,9     | 53,45    | 41,45    | 165,82   | 159,56  | 158,44   | 156,31  | 0        | 3,25    | 6,62       | 24       |
| 10.02.2019 | 87,93    | 48,66    | 39,27    | 161,17   | 155,87  | 154,41   | 152,7   | 0,02     | 3,17    | 6,129      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,99    | 47,74    | 37,25    | 149,8    | 145,14  | 143,7    | 142,17  | 0        | 2,97    | 5,407      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,77    | 46,2     | 39,57    | 128,89   | 124,82  | 123,38   | 122,13  | 0,25     | 2,69    | 4,94       | 24       |
| 13.02.2019 | 85,04    | 45,75    | 39,29    | 129      | 124,99  | 123,5    | 122,29  | 0,01     | 2,7     | 4,91       | 24       |
| 14.02.2019 | 84,85    | 47,86    | 36,99    | 147,63   | 143,04  | 141,57   | 140,05  | 0        | 2,99    | 5,292      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,66    | 47,38    | 37,28    | 139,53   | 135,23  | 133,72   | 132,31  | 0        | 2,92    | 5,042      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,76    | 46,86    | 38,9     | 137,97   | 133,61  | 132,04   | 130,7   | 0        | 2,91    | 5,195      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,81    | 45,04    | 38,77    | 136,23   | 132,09  | 130,39   | 129,13  | 0        | 2,96    | 5,123      | 24       |
| 18.02.2019 | 84,02    | 45,53    | 38,49    | 129,88   | 125,93  | 124,28   | 123,07  | 0,01     | 2,86    | 4,851      | 24       |
| 19.02.2019 | 83,05    | 47,92    | 35,13    | 153,53   | 148,93  | 147,27   | 145,69  | 0        | 3,24    | 5,23       | 24       |
| 20.02.2019 | 86,79    | 52,24    | 34,55    | 180,98   | 175,14  | 173,7    | 171,48  | 0        | 3,66    | 6,055      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 4873     | 4688,22 | 4649,5   | 4589,77 | 0,32     | 98,45   | 199,667    | 744      |
| Средние:   | 94,34    | 51,88    | 42,46    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата         | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924:0 | 82184,82 | 79701,54 | 79334,12 | 78452,85 | 8,75     | 1248,69 | 2756,599   | 18106    | 0        |
| 20/02/1924:0 | 87057,9  | 84389,76 | 83983,66 | 83042,62 | 9,07     | 1347,14 | 2956,266   | 18850    | 0        |
| Итого:       | 4873,08  | 4688,22  | 4649,54  | 4589,77  | 0,32     | 98,45   | 199,667    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для документов

ИНН 7448193350

ОГРНИП 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/  
Ф.И.О.

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр. Краснополский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5CBF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,25    | 49,61    | 35,64    | 174,12   | 168,69  | 166,31   | 164,41  | 0        | 4,28    | 6,014      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,98    | 50,87    | 34,11    | 185,87   | 180,09  | 177,72   | 175,57  | 0        | 4,52    | 6,143      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,97    | 53,71    | 37,26    | 194,41   | 187,59  | 184,92   | 182,43  | 0        | 5,16    | 6,996      | 24       |
| 24.01.2019 | 98,33    | 58,17    | 40,16    | 194,32   | 186,54  | 183,86   | 180,98  | 0        | 5,56    | 7,509      | 24       |
| 25.01.2019 | 99,33    | 54,14    | 45,19    | 160,59   | 154,04  | 151,41   | 149,35  | 0        | 4,69    | 6,979      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,66    | 56,19    | 43,47    | 180,76   | 173,32  | 170,46   | 167,94  | 0        | 5,38    | 7,55       | 24       |
| 27.01.2019 | 102,96   | 57,08    | 45,88    | 186,71   | 178,57  | 175,52   | 172,85  | 0        | 5,72    | 8,215      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,17   | 58,73    | 42,44    | 198,31   | 189,93  | 186,97   | 184,02  | 0        | 5,91    | 8,081      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,19   | 59,26    | 41,93    | 198,51   | 190,12  | 187,23   | 184,17  | 0        | 5,95    | 7,99       | 24       |
| 30.01.2019 | 93,43    | 53,36    | 40,07    | 176,72   | 170,23  | 167,38   | 165,16  | 0        | 5,07    | 6,83       | 24       |
| 31.01.2019 | 98,51    | 55,56    | 42,95    | 179,43   | 172,23  | 169,29   | 166,83  | 0        | 5,4     | 7,41       | 24       |
| 01.02.2019 | 96,31    | 52,26    | 44,05    | 158,47   | 152,32  | 149,6    | 147,7   | 0        | 4,62    | 6,719      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,59    | 47,36    | 45,23    | 138,24   | 133,24  | 130,7    | 129,31  | 0,01     | 3,93    | 6,032      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,65    | 50,8     | 44,85    | 165,66   | 159,34  | 156,36   | 154,49  | 0        | 4,85    | 7,16       | 24       |
| 04.02.2019 | 103,68   | 59,53    | 44,15    | 192,85   | 184,38  | 181,3    | 178,33  | 0        | 6,05    | 8,166      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,02   | 67,16    | 44,86    | 222,02   | 210,87  | 208,02   | 203,77  | 0        | 7,1     | 9,501      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,61   | 61,66    | 50,95    | 176,04   | 167,1   | 164,3    | 161,43  | 0        | 5,67    | 8,551      | 24       |
| 07.02.2019 | 109,52   | 60,1     | 49,42    | 176,94   | 168,37  | 165,58   | 162,81  | 0        | 5,56    | 8,352      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,35   | 56,9     | 44,45    | 178,48   | 170,91  | 167,94   | 165,43  | 0        | 5,48    | 7,616      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,09    | 53,6     | 40,49    | 181,66   | 174,91  | 171,81   | 169,48  | 0        | 5,43    | 7,09       | 24       |
| 10.02.2019 | 87,31    | 48,74    | 38,57    | 168,46   | 162,97  | 159,95   | 158,15  | 0,02     | 4,82    | 6,287      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,36    | 48,44    | 35,92    | 168,09   | 162,91  | 160,24   | 158,47  | 0        | 4,44    | 5,852      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,09    | 46,69    | 38,4     | 145,92   | 141,38  | 138,98   | 137,57  | 0        | 3,81    | 5,428      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,43    | 46,56    | 37,87    | 148,6    | 144,03  | 141,69   | 140,25  | 0        | 3,78    | 5,457      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,2     | 47,47    | 36,73    | 158,41   | 153,56  | 151,24   | 149,63  | 0        | 3,93    | 5,639      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,98    | 46,65    | 37,33    | 146,89   | 142,42  | 140,26   | 138,82  | 0        | 3,6     | 5,315      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,12    | 46,62    | 38,5     | 149,86   | 145,18  | 142,96   | 141,48  | 0        | 3,7     | 5,589      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,14    | 44,33    | 38,81    | 141,92   | 137,68  | 135,62   | 134,39  | 0,01     | 3,29    | 5,343      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,26    | 45,14    | 38,12    | 133,87   | 129,85  | 127,98   | 126,75  | 0        | 3,1     | 4,95       | 24       |
| 19.02.2019 | 82,41    | 47,22    | 35,19    | 158,74   | 154,07  | 152      | 150,4   | 0        | 3,67    | 5,423      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,21    | 51,22    | 34,99    | 182,64   | 176,81  | 174,53   | 172,41  | 0        | 4,4     | 6,187      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 5323,5   | 5123,65 | 5042,1   | 4974,78 | 0,04     | 148,87  | 210,374    | 744      |
| Средние:   | 93,64    | 52,74    | 40,9     |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата         | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | DI<br>м3 | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 20/01/1924:0 | 92158,66 | 89404,13 | 88342,84 | 87306,94 | 4,98     | 2097,19 | 2923,748   | 0        | 18106    | 0        |
| 20/02/1924:0 | 97482,17 | 94527,78 | 93384,97 | 92281,72 | 5,02     | 2246,06 | 3134,122   | 0        | 18850    | 0        |
| Итого:       | 5323,51  | 5123,65  | 5042,13  | 4974,78  | 0,04     | 148,87  | 210,374    | 0        | 744      | 0        |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

И.В. Мальцева/ 22.02.19

Подпись

Подпись

Ф.И.О.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,55    | 48,52    | 37,03    | 167,83   | 162,56  | 160,2    | 158,44  | 0        | 4,12    | 6,02       | 24       |
| 22.01.2019 | 85,3     | 50,24    | 35,06    | 182,74   | 176,99  | 174,67   | 172,62  | 0        | 4,37    | 6,209      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,22    | 52,46    | 38,76    | 182,24   | 175,8   | 173,41   | 171,17  | 0        | 4,63    | 6,82       | 24       |
| 24.01.2019 | 98,64    | 55,13    | 43,51    | 181,44   | 174,12  | 171,53   | 169,11  | 0        | 5,01    | 7,591      | 24       |
| 25.01.2019 | 99,64    | 52,75    | 46,89    | 158,55   | 152,02  | 149,28   | 147,34  | 0        | 4,68    | 7,141      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,01   | 53,6     | 46,41    | 175,08   | 167,87  | 164,78   | 162,56  | 0        | 5,31    | 7,808      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,3    | 55,04    | 48,26    | 177,75   | 170     | 166,74   | 164,39  | 0        | 5,61    | 8,227      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,71   | 56,34    | 45,37    | 184,95   | 177,06  | 173,8    | 171,24  | 0        | 5,82    | 8,05       | 24       |
| 29.01.2019 | 101,45   | 56,63    | 44,82    | 189,46   | 181,46  | 178,11   | 175,46  | 0        | 6       | 8,153      | 24       |
| 30.01.2019 | 93,75    | 50,94    | 42,81    | 169,06   | 162,8   | 159,63   | 157,68  | 0        | 5,12    | 6,978      | 24       |
| 31.01.2019 | 98,83    | 52,47    | 46,36    | 166,51   | 159,78  | 156,68   | 154,67  | 0        | 5,11    | 7,42       | 24       |
| 01.02.2019 | 96,64    | 49,98    | 46,66    | 154,86   | 148,82  | 145,75   | 144,04  | 0        | 4,78    | 6,949      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,92    | 46,48    | 46,44    | 133,26   | 128,4   | 125,76   | 124,47  | 0        | 3,93    | 5,968      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,94    | 48,92    | 47,02    | 156,75   | 150,72  | 147,76   | 146,11  | 0        | 4,61    | 7,095      | 24       |
| 04.02.2019 | 103,99   | 57,2     | 46,79    | 181,4    | 173,38  | 170,31   | 167,74  | 0        | 5,64    | 8,133      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,27   | 61,38    | 50,89    | 191,41   | 181,74  | 178,45   | 175,38  | 0        | 6,36    | 9,287      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,95   | 58,94    | 54,01    | 166,5    | 158,02  | 154,75   | 152,26  | 0        | 5,76    | 8,57       | 24       |
| 07.02.2019 | 109,85   | 57,65    | 52,2     | 171,7    | 163,35  | 159,93   | 157,47  | 0        | 5,88    | 8,555      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,69   | 55,13    | 46,56    | 172,54   | 165,18  | 161,74   | 159,45  | 0        | 5,73    | 7,706      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,39    | 51,68    | 42,71    | 170,61   | 164,22  | 160,84   | 158,84  | 0        | 5,38    | 7,025      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,63    | 48,27    | 39,36    | 161,43   | 156,1   | 153,02   | 151,35  | 0,02     | 4,75    | 6,151      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,62    | 47,49    | 37,13    | 157,61   | 152,72  | 149,92   | 148,35  | 0        | 4,37    | 5,668      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,36    | 46       | 39,36    | 142,43   | 137,99  | 135,43   | 134,07  | 0        | 3,92    | 5,432      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,71    | 46,04    | 38,67    | 145,26   | 140,78  | 138,33   | 136,94  | 0        | 3,84    | 5,442      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,51    | 47,25    | 37,26    | 158,04   | 153,17  | 150,73   | 149,13  | 0        | 4,04    | 5,707      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,31    | 46,26    | 38,05    | 149,94   | 145,34  | 143,03   | 141,61  | 0        | 3,73    | 5,53       | 24       |
| 16.02.2019 | 85,45    | 46,77    | 38,68    | 152,39   | 147,61  | 145,28   | 143,78  | 0        | 3,83    | 5,709      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,49    | 44,77    | 38,72    | 142,88   | 138,61  | 136,36   | 135,07  | 0        | 3,54    | 5,368      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,59    | 45,04    | 38,55    | 140,68   | 136,44  | 134,31   | 133,04  | 0        | 3,4     | 5,262      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,75    | 46,5     | 36,25    | 159,46   | 154,74  | 152,52   | 151     | 0        | 3,74    | 5,608      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,42    | 49,45    | 36,97    | 169,53   | 164,11  | 161,89   | 160,03  | 0        | 4,08    | 6,069      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 5114,2   | 4921,9  | 4834,9   | 4774,81 | 0,02     | 147,09  | 211,651    | 744      |
| Средние:   | 93,96    | 51,13    | 42,82    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3  | M1<br>т  | V2<br>м3  | M2<br>т   | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 116006,62 | 112528,9 | 111349,79 | 110021,9  | 8,77     | 2507    | 3649,042   | 21471    | 0        |
| 20/02/1924: | 121120,91 | 117450,8 | 116184,73 | 114796,71 | 8,79     | 2654,09 | 3860,693   | 22215    | 0        |
| Итого:      | 5114,29   | 4921,9   | 4834,94   | 4774,81   | 0,02     | 147,09  | 211,651    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *И.В. Мальцева* 22.02.19  
Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ248

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 84,6     | 48,71    | 35,89    | 174,92   | 169,52  | 169,91   | 168,01  | 0        | 1,51    | 6,086      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,41    | 50,1     | 34,31    | 181,23   | 175,68  | 176,3    | 174,23  | 0        | 1,45    | 6,029      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,26    | 55,35    | 34,91    | 201,35   | 194,37  | 195,66   | 192,87  | 0        | 1,5     | 6,794      | 24       |
| 24.01.2019 | 97,65    | 58,42    | 39,23    | 199,64   | 191,73  | 193,7    | 190,65  | 0        | 1,08    | 7,533      | 24       |
| 25.01.2019 | 98,7     | 54,72    | 43,98    | 167,35   | 160,62  | 162,03   | 159,76  | 0        | 0,86    | 7,078      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,06    | 56,55    | 42,51    | 186,78   | 179,19  | 180,99   | 178,3   | 0        | 0,89    | 7,63       | 24       |
| 27.01.2019 | 102,31   | 57,19    | 45,12    | 185,09   | 177,13  | 179,05   | 176,32  | 0        | 0,81    | 8,014      | 24       |
| 28.01.2019 | 100,65   | 58,47    | 42,18    | 196,46   | 188,24  | 190,47   | 187,48  | 0        | 0,76    | 7,957      | 24       |
| 29.01.2019 | 100,63   | 59,62    | 41,01    | 197,92   | 189,67  | 192,14   | 188,98  | 0        | 0,69    | 7,797      | 24       |
| 30.01.2019 | 92,84    | 51,82    | 41,02    | 170,01   | 163,82  | 164,98   | 162,91  | 0        | 0,91    | 6,73       | 24       |
| 31.01.2019 | 97,79    | 54,37    | 43,42    | 173,42   | 166,52  | 168,03   | 165,71  | 0        | 0,81    | 7,242      | 24       |
| 01.02.2019 | 95,69    | 51,47    | 44,22    | 157,38   | 151,36  | 152,55   | 150,67  | 0        | 0,69    | 6,701      | 24       |
| 02.02.2019 | 91,96    | 46,78    | 45,18    | 137,68   | 132,77  | 133,26   | 131,88  | 0        | 0,89    | 6,006      | 24       |
| 03.02.2019 | 94,93    | 50,05    | 44,88    | 164,63   | 158,41  | 159,12   | 157,24  | 0        | 1,17    | 7,119      | 24       |
| 04.02.2019 | 102,96   | 58,88    | 44,08    | 191,09   | 182,79  | 184,95   | 182     | 0        | 0,79    | 8,079      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,36   | 66,84    | 44,52    | 219,02   | 208,12  | 211,63   | 207,38  | 0        | 0,74    | 9,305      | 24       |
| 06.02.2019 | 111,91   | 61,27    | 50,64    | 175,56   | 166,75  | 168,99   | 166,06  | 0        | 0,69    | 8,482      | 24       |
| 07.02.2019 | 109,01   | 60,43    | 48,58    | 180,51   | 171,84  | 174,1    | 171,15  | 0        | 0,69    | 8,376      | 24       |
| 08.02.2019 | 100,76   | 56,02    | 44,74    | 174,76   | 167,45  | 169,33   | 166,87  | 0        | 0,58    | 7,51       | 24       |
| 09.02.2019 | 93,5     | 53,41    | 40,09    | 186,6    | 179,74  | 181,55   | 179,11  | 0        | 0,63    | 7,215      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,05    | 49,54    | 37,51    | 166,42   | 161     | 162,24   | 160,33  | 0,01     | 0,67    | 6,049      | 24       |
| 11.02.2019 | 83,83    | 48,9     | 34,93    | 172,59   | 167,36  | 168,3    | 166,41  | 0        | 0,95    | 5,849      | 24       |
| 12.02.2019 | 84,58    | 47,29    | 37,29    | 160,96   | 156,01  | 156,59   | 154,97  | 0        | 1,04    | 5,822      | 24       |
| 13.02.2019 | 83,96    | 47,43    | 36,53    | 157,89   | 153,05  | 153,68   | 152,06  | 0        | 0,99    | 5,594      | 24       |
| 14.02.2019 | 83,68    | 48,14    | 35,54    | 166,96   | 161,95  | 162,56   | 160,8   | 0        | 1,15    | 5,757      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,46    | 47,21    | 36,25    | 162,95   | 158,03  | 157,86   | 156,19  | 0        | 1,84    | 5,738      | 24       |
| 16.02.2019 | 84,59    | 46,98    | 37,61    | 153,12   | 148,39  | 148,85   | 147,29  | 0        | 1,1     | 5,582      | 24       |
| 17.02.2019 | 82,64    | 44,11    | 38,53    | 139,89   | 135,78  | 135,94   | 134,68  | 0        | 1,1     | 5,231      | 24       |
| 18.02.2019 | 82,66    | 44,52    | 38,14    | 136,89   | 132,85  | 133,03   | 131,77  | 0        | 1,08    | 5,065      | 24       |
| 19.02.2019 | 81,85    | 46,59    | 35,26    | 158,68   | 154,06  | 154,47   | 152,91  | 0        | 1,15    | 5,429      | 24       |
| 20.02.2019 | 85,69    | 52,17    | 33,52    | 191,95   | 185,92  | 186,98   | 184,63  | 0        | 1,29    | 6,231      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 5389,7   | 5190,12 | 5229,2   | 5159,62 | 0,01     | 30,5    | 210,03     | 744      |
| Средние:   | 93,06    | 52,68    | 40,37    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3  | M1<br>т   | V2<br>м3  | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 99993,43  | 96960,83  | 98244,14  | 97189,38 | 6,02     | -228,55 | 3467,448   | 21470    | 0        |
| 20/02/1924: | 105383,13 | 102150,95 | 103473,38 | 102349   | 6,03     | -198,05 | 3677,478   | 22214    | 0        |
| Итого:      | 5389,7    | 5190,12   | 5229,24   | 5159,62  | 0,01     | 30,5    | 210,03     | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для документов

ИНН 7448199350

Подпись

Л.В. Мальцева/  
Ф.И.О.

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ482 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 86,46    | 51,66    | 34,8     | 190,88   | 184,76  | 186,64   | 184,29  | 0        | 0,47    | 6,432      | 23       |
| 22.01.2019 | 86,11    | 52,05    | 34,06    | 202,9    | 196,46  | 198,54   | 196,04  | 0        | 0,42    | 6,696      | 24       |
| 23.01.2019 | 92,21    | 55,76    | 36,45    | 214,03   | 206,36  | 208,88   | 205,88  | 0        | 0,48    | 7,532      | 24       |
| 24.01.2019 | 99,64    | 59,54    | 40,1     | 215,88   | 207,01  | 210,28   | 206,83  | 0        | 0,18    | 8,316      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,82   | 56,09    | 44,73    | 183,31   | 175,64  | 178,03   | 175,45  | 0        | 0,19    | 7,874      | 24       |
| 26.01.2019 | 101,13   | 58,5     | 42,63    | 203,45   | 194,88  | 197,86   | 194,76  | 0        | 0,12    | 8,327      | 24       |
| 27.01.2019 | 104,46   | 59,45    | 45,01    | 209,95   | 200,6   | 203,91   | 200,59  | 0        | 0,01    | 9,055      | 24       |
| 28.01.2019 | 102,57   | 60,01    | 42,56    | 218,09   | 208,65  | 211,95   | 208,45  | 0        | 0,2     | 8,902      | 24       |
| 29.01.2019 | 102,58   | 60,54    | 42,04    | 218,6    | 209,14  | 212,11   | 208,54  | 0        | 0,6     | 8,822      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,77    | 55,34    | 39,43    | 202,3    | 194,68  | 196,75   | 193,95  | 0        | 0,73    | 7,687      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,96    | 56,95    | 43,01    | 204,27   | 195,84  | 197,46   | 194,47  | 0        | 1,37    | 8,445      | 24       |
| 01.02.2019 | 97,76    | 54,27    | 43,49    | 179,91   | 172,76  | 174      | 171,63  | 0        | 1,13    | 7,525      | 24       |
| 02.02.2019 | 94,11    | 49,4     | 44,71    | 156,75   | 150,91  | 151,75   | 149,98  | 0        | 0,93    | 6,751      | 24       |
| 03.02.2019 | 97,07    | 51,2     | 45,87    | 172,45   | 165,68  | 166,72   | 164,71  | 0        | 0,97    | 7,611      | 24       |
| 04.02.2019 | 105,14   | 58,8     | 46,34    | 199,82   | 190,85  | 192,68   | 189,61  | 0        | 1,24    | 8,869      | 24       |
| 05.02.2019 | 113,57   | 65,78    | 47,79    | 236,31   | 224,15  | 227,76   | 223,29  | 0        | 0,86    | 10,76      | 24       |
| 06.02.2019 | 114,3    | 61,77    | 52,53    | 193,88   | 183,8   | 186,1    | 182,85  | 0        | 0,95    | 9,699      | 24       |
| 07.02.2019 | 111,13   | 60,32    | 50,81    | 195,58   | 185,88  | 188,06   | 184,91  | 0        | 0,97    | 9,478      | 24       |
| 08.02.2019 | 102,89   | 57,5     | 45,39    | 198,83   | 190,21  | 192,39   | 189,47  | 0        | 0,74    | 8,654      | 24       |
| 09.02.2019 | 95,43    | 55,78    | 39,65    | 202,88   | 195,17  | 197,32   | 194,47  | 0        | 0,7     | 7,75       | 24       |
| 10.02.2019 | 88,54    | 52,21    | 36,33    | 201,51   | 194,8   | 196,51   | 193,99  | 0        | 0,81    | 7,082      | 24       |
| 11.02.2019 | 85,57    | 51,33    | 34,24    | 197,43   | 191,2   | 192,73   | 190,36  | 0        | 0,84    | 6,55       | 24       |
| 12.02.2019 | 86,42    | 50,09    | 36,33    | 178,72   | 173     | 174,21   | 172,15  | 0        | 0,85    | 6,286      | 24       |
| 13.02.2019 | 85,67    | 50,05    | 35,62    | 175,15   | 169,62  | 170,76   | 168,77  | 0        | 0,85    | 6,041      | 24       |
| 14.02.2019 | 85,39    | 50,64    | 34,75    | 185,25   | 179,44  | 180,62   | 178,46  | 0        | 0,98    | 6,238      | 24       |
| 15.02.2019 | 85,29    | 50,33    | 34,96    | 178,76   | 173,17  | 174,2    | 172,15  | 0        | 1,02    | 6,054      | 24       |
| 16.02.2019 | 86,42    | 49,68    | 36,74    | 166,88   | 161,53  | 162,38   | 160,5   | 0        | 1,03    | 5,936      | 24       |
| 17.02.2019 | 84,41    | 46,83    | 37,58    | 159,97   | 155,05  | 155,49   | 153,88  | 0        | 1,17    | 5,828      | 24       |
| 18.02.2019 | 84,63    | 47,53    | 37,1     | 156,17   | 151,36  | 151,78   | 150,17  | 0        | 1,19    | 5,616      | 24       |
| 19.02.2019 | 83,57    | 50,05    | 33,52    | 185,64   | 180,06  | 180,82   | 178,72  | 0        | 1,34    | 6,033      | 24       |
| 20.02.2019 | 87,54    | 54,73    | 32,81    | 220      | 212,79  | 214,11   | 211,14  | 0        | 1,65    | 6,99       | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 6005,5   | 5775,45 | 5832,8   | 5750,46 | 0        | 24,99   | 233,839    | 743      |
| Средние:   | 95,01    | 54,65    | 40,36    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 51630,01 | 49940,18 | 50288,27 | 49701,58 | 0        | 238,6   | 1858,611   | 9832     | 335      |
| 20/02/1924: | 57635,56 | 55715,63 | 56121,07 | 55452,04 | 0        | 263,59  | 2092,45    | 10575    | 336      |
| Итого:      | 6005,55  | 5775,45  | 5832,8   | 5750,46  | 0        | 24,99   | 233,839    | 743      | 1        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х903F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,78    | 48,17    | 37,61    | 99,77    | 96,63   | 97,09    | 96,03   | 0        | 0,6     | 3,634      | 22       |
| 22.01.2019 | 85,49    | 48,94    | 36,55    | 111,17   | 107,68  | 108,25   | 107,04  | 0        | 0,64    | 3,938      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,65    | 52,12    | 39,53    | 118,78   | 114,57  | 115,5    | 114,06  | 0        | 0,51    | 4,53       | 24       |
| 24.01.2019 | 98,93    | 57,1     | 41,83    | 121,76   | 116,83  | 119      | 117,2   | 0        | -0,37   | 4,898      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,05   | 52,31    | 47,74    | 99,82    | 95,71   | 97,35    | 96,13   | 0        | -0,42   | 4,579      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,39   | 54,84    | 45,55    | 114,16   | 109,45  | 111,48   | 109,92  | 0        | -0,47   | 4,993      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,71   | 56,87    | 46,84    | 118,59   | 113,37  | 115,68   | 113,96  | 0        | -0,59   | 5,325      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,9    | 56,61    | 45,29    | 120,48   | 115,34  | 117,82   | 116,07  | 0        | -0,73   | 5,236      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,85   | 57,96    | 43,89    | 123,47   | 118,2   | 120,78   | 118,9   | 0        | -0,7    | 5,202      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,06    | 52,01    | 42,05    | 112,76   | 108,55  | 110,46   | 109,06  | 0        | -0,51   | 4,569      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,26    | 54,56    | 44,7     | 115,86   | 111,14  | 113,19   | 111,62  | 0        | -0,48   | 4,976      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,97    | 50,97    | 46       | 100,31   | 96,39   | 97,99    | 96,82   | 0        | -0,43   | 4,439      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,38    | 46,92    | 46,46    | 87,68    | 84,46   | 85,58    | 84,72   | 0        | -0,26   | 3,926      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,48    | 50,58    | 45,9     | 103,11   | 99,11   | 100,47   | 99,27   | 0        | -0,16   | 4,554      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,44   | 58,42    | 46,02    | 118,88   | 113,59  | 115,87   | 114,07  | 0        | -0,48   | 5,242      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,82   | 65,09    | 47,73    | 136,72   | 129,76  | 132,83   | 130,26  | 0        | -0,5    | 6,221      | 24       |
| 06.02.2019 | 113,47   | 59,84    | 53,63    | 111,5    | 105,75  | 107,89   | 106,09  | 0        | -0,34   | 5,698      | 24       |
| 07.02.2019 | 110,29   | 58,51    | 51,78    | 111,61   | 106,17  | 108,16   | 106,46  | 0        | -0,29   | 5,517      | 24       |
| 08.02.2019 | 102,05   | 55,48    | 46,57    | 114,09   | 109,2   | 111,16   | 109,57  | 0        | -0,37   | 5,098      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,78    | 52,79    | 41,99    | 115,47   | 111,13  | 112,94   | 111,49  | 0        | -0,36   | 4,671      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,93    | 48,65    | 39,28    | 106,82   | 103,29  | 104,6    | 103,43  | 0        | -0,14   | 4,059      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,95    | 48,52    | 36,43    | 106,28   | 102,96  | 104,09   | 102,95  | 0        | 0,01    | 3,752      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,74    | 46,12    | 39,62    | 92,88    | 89,93   | 90,63    | 89,7    | 0        | 0,23    | 3,564      | 24       |
| 13.02.2019 | 85,02    | 45,79    | 39,23    | 94,83    | 91,89   | 92,5     | 91,58   | 0        | 0,31    | 3,606      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,75    | 47,16    | 37,59    | 100,7    | 97,6    | 98,24    | 97,18   | 0        | 0,42    | 3,672      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,63    | 46,8     | 37,83    | 96,37    | 93,44   | 93,87    | 92,88   | 0        | 0,56    | 3,537      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,72    | 46,35    | 39,37    | 92,8     | 89,86   | 90,19    | 89,25   | 0        | 0,61    | 3,54       | 24       |
| 17.02.2019 | 83,77    | 44,23    | 39,54    | 88,18    | 85,51   | 85,58    | 84,8    | 0        | 0,71    | 3,382      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,95    | 44,43    | 39,52    | 84,79    | 82,23   | 82,17    | 81,38   | 0        | 0,85    | 3,249      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,97    | 46,81    | 36,16    | 101,14   | 98,16   | 98,16    | 97,14   | 0        | 1,02    | 3,551      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,9     | 51,13    | 35,77    | 118,81   | 114,96  | 115,38   | 114     | 0        | 0,96    | 4,112      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 3339,5   | 3212,86 | 3254,9   | 3213,03 | 0        | -0,17   | 137,27     | 742      |
| Средние:   | 94,32    | 51,8     | 42,51    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 29520,12 | 28561    | 29124,21 | 28805,75 | 0        | -244,75 | 1095,927   | 9841     | 326      |
| 20/02/1924: | 32859,71 | 31773,86 | 32379,11 | 32018,78 | 0        | -244,92 | 1233,197   | 10583    | 328      |
| Итого:      | 3339,59  | 3212,86  | 3254,9   | 3213,03  | 0        | -0,17   | 137,27     | 742      | 2        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

*Ю.В. Мальцева*  
Подпись Ф.И.О.

22.02.19

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,27    | 49,81    | 35,46    | 172,75   | 167,35  | 170,68   | 168,72  | 0        | -1,37   | 5,932      | 24       |
| 22.01.2019 | 85       | 52,13    | 32,87    | 190,79   | 184,87  | 188,16   | 185,79  | 0        | -0,92   | 6,076      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,99    | 55,12    | 35,87    | 190,91   | 184,23  | 188,89   | 186,22  | 0        | -1,99   | 6,614      | 24       |
| 24.01.2019 | 98,27    | 58,57    | 39,7     | 191      | 183,36  | 189,68   | 186,68  | 0        | -3,32   | 7,289      | 24       |
| 25.01.2019 | 99,33    | 56,48    | 42,85    | 167,57   | 160,76  | 166,86   | 164,39  | 0        | -3,63   | 6,9        | 24       |
| 26.01.2019 | 99,67    | 57,41    | 42,26    | 180,39   | 172,98  | 179,59   | 176,85  | 0        | -3,87   | 7,324      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,03   | 59,35    | 43,68    | 193,34   | 184,93  | 192,69   | 189,54  | 0        | -4,61   | 8,09       | 24       |
| 28.01.2019 | 101,26   | 60,05    | 41,21    | 196,58   | 188,24  | 195,57   | 192,32  | 0        | -4,08   | 7,773      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,18   | 61,32    | 39,86    | 200,66   | 192,19  | 199,41   | 195,95  | 0        | -3,76   | 7,679      | 24       |
| 30.01.2019 | 93,43    | 54,69    | 38,74    | 182,43   | 175,76  | 181      | 178,51  | 0        | -2,75   | 6,817      | 24       |
| 31.01.2019 | 98,53    | 57,42    | 41,11    | 181,92   | 174,58  | 180,9    | 178,13  | 0        | -3,55   | 7,185      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,31    | 53,7     | 42,61    | 158,91   | 152,75  | 158,14   | 156,03  | 0        | -3,28   | 6,515      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,63    | 47,38    | 45,25    | 135,65   | 130,73  | 135,09   | 133,67  | 0        | -2,94   | 5,916      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,69    | 50,02    | 45,67    | 156,48   | 150,48  | 156,03   | 154,2   | 0        | -3,72   | 6,876      | 24       |
| 04.02.2019 | 103,72   | 60,78    | 42,94    | 190,32   | 181,94  | 189,71   | 186,5   | 0,03     | -4,56   | 7,834      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,99   | 68,52    | 43,47    | 218,63   | 207,62  | 218,32   | 213,71  | 0        | -6,09   | 9,06       | 24       |
| 06.02.2019 | 112,58   | 62,87    | 49,71    | 169,7    | 161,11  | 170,03   | 166,93  | 0,01     | -5,82   | 8,037      | 24       |
| 07.02.2019 | 109,39   | 61,03    | 48,36    | 171,38   | 163,1   | 171,43   | 168,49  | 0        | -5,39   | 7,913      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,35   | 59,74    | 41,61    | 181,45   | 173,76  | 180,28   | 177,31  | 0,01     | -3,55   | 7,246      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,03    | 55,05    | 38,98    | 179,68   | 173     | 178      | 175,5   | 0        | -2,5    | 6,75       | 24       |
| 10.02.2019 | 87,3     | 49,99    | 37,31    | 168,37   | 162,91  | 166,44   | 164,48  | 0,02     | -1,57   | 6,078      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,31    | 48,38    | 35,93    | 158,24   | 153,4   | 156,26   | 154,55  | 0        | -1,15   | 5,513      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,04    | 46,56    | 38,48    | 135,18   | 130,95  | 133,59   | 132,21  | 0,01     | -1,26   | 5,037      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,39    | 45,81    | 38,58    | 138,62   | 134,36  | 136,91   | 135,56  | 0        | -1,2    | 5,183      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,2     | 48,72    | 35,48    | 158,39   | 153,56  | 156,18   | 154,42  | 0        | -0,86   | 5,447      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,02    | 47,17    | 36,85    | 147,31   | 142,83  | 145,31   | 143,79  | 0        | -0,96   | 5,262      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,1     | 47,23    | 37,87    | 147,37   | 142,79  | 145,53   | 144,02  | 0        | -1,23   | 5,406      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,17    | 44,52    | 38,65    | 140,55   | 136,35  | 138,79   | 137,5   | 0,01     | -1,15   | 5,266      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,35    | 45,53    | 37,82    | 138,27   | 134,13  | 136,42   | 135,12  | 0        | -0,99   | 5,071      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,46    | 48,24    | 34,22    | 165,54   | 160,63  | 162,94   | 161,15  | 0        | -0,52   | 5,495      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,23    | 53,47    | 32,76    | 198,63   | 192,29  | 195,95   | 193,36  | 0        | -1,07   | 6,302      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 5307     | 5107,94 | 5264,7   | 5191,6  | 0,09     | -83,66  | 203,886    | 744      |
| Средние:   | 93,65    | 53,77    | 39,87    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 61851,62 | 60021,94 | 60902,47 | 60244,41 | 8,22     | -222,47 | 2056,456   | 14367    | 0        |
| 20/02/1924: | 67158,63 | 65129,88 | 66167,25 | 65436,01 | 8,31     | -306,13 | 2260,342   | 15111    | 0        |
| Итого:      | 5307,01  | 5107,94  | 5264,78  | 5191,6   | 0,09     | -83,66  | 203,886    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Д.В. Мальцева/ 22.02.19

Подпись

Подпись

Ф.И.О.





**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес: пр. Краснопольский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х1DBC

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,74    | 48,49    | 37,25    | 166,69   | 161,45  | 159,29   | 157,51  | 0        | 3,94    | 6,015      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,41    | 49,54    | 35,87    | 176,68   | 171,16  | 169      | 167,05  | 0        | 4,11    | 6,144      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,41    | 53,06    | 38,35    | 185,52   | 178,98  | 176,8    | 174,47  | 0        | 4,51    | 6,873      | 24       |
| 24.01.2019 | 98,79    | 56,35    | 42,44    | 184,46   | 177,04  | 175,16   | 172,57  | 0        | 4,47    | 7,527      | 24       |
| 25.01.2019 | 99,93    | 53,38    | 46,55    | 156,97   | 150,5   | 148,67   | 146,69  | 0        | 3,81    | 7,019      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,25   | 54,97    | 45,28    | 174,37   | 167,12  | 165,1    | 162,77  | 0        | 4,35    | 7,584      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,54   | 56,47    | 47,07    | 179,41   | 171,53  | 169,54   | 167,06  | 0        | 4,47    | 8,097      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,71   | 57,32    | 44,39    | 189,91   | 181,84  | 179,78   | 177,09  | 0        | 4,75    | 8,09       | 24       |
| 29.01.2019 | 101,73   | 58,52    | 43,21    | 191,35   | 183,2   | 181,19   | 178,34  | 0        | 4,86    | 7,94       | 24       |
| 30.01.2019 | 93,97    | 52,59    | 41,38    | 171,77   | 165,41  | 163,21   | 161,11  | 0        | 4,3     | 6,852      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,11    | 54,84    | 44,27    | 175,5    | 168,39  | 166,24   | 163,92  | 0        | 4,47    | 7,469      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,94    | 51,61    | 45,33    | 153,86   | 147,82  | 145,87   | 144,04  | 0        | 3,78    | 6,709      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,29    | 47,15    | 46,14    | 136,69   | 131,7   | 129,82   | 128,45  | 0        | 3,25    | 6,081      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,26    | 50,17    | 46,09    | 161,17   | 154,9   | 152,74   | 150,94  | 0        | 3,96    | 7,149      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,29   | 58,91    | 45,38    | 190,24   | 181,79  | 179,79   | 176,92  | 0        | 4,87    | 8,271      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,61   | 65,07    | 47,54    | 215,24   | 204,35  | 202,52   | 198,61  | 0        | 5,74    | 9,759      | 24       |
| 06.02.2019 | 113,3    | 59,53    | 53,77    | 170,3    | 161,56  | 159,65   | 157,02  | 0        | 4,54    | 8,724      | 24       |
| 07.02.2019 | 110,18   | 58,02    | 52,16    | 172,67   | 164,24  | 162,15   | 159,62  | 0        | 4,62    | 8,597      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,98   | 55,49    | 46,49    | 174,03   | 166,59  | 164,41   | 162,05  | 0        | 4,54    | 7,763      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,61    | 52,03    | 42,58    | 174,26   | 167,73  | 165,38   | 163,28  | 0        | 4,45    | 7,15       | 24       |
| 10.02.2019 | 87,84    | 47,25    | 40,59    | 159,86   | 154,57  | 152,29   | 150,67  | 0        | 3,9     | 6,278      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,84    | 47,12    | 37,72    | 158,85   | 153,93  | 151,8    | 150,19  | 0        | 3,74    | 5,806      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,63    | 46,27    | 39,36    | 142,07   | 137,59  | 135,77   | 134,4   | 0        | 3,19    | 5,416      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,97    | 45,6     | 39,37    | 139,98   | 135,62  | 133,91   | 132,6   | 0        | 3,02    | 5,338      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,74    | 47,38    | 37,36    | 157,85   | 152,96  | 151,08   | 149,49  | 0        | 3,47    | 5,714      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,53    | 46,4     | 38,13    | 146,88   | 142,37  | 140,63   | 139,23  | 0        | 3,14    | 5,428      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,69    | 47,03    | 38,66    | 147,8    | 143,13  | 141,48   | 140,02  | 0        | 3,11    | 5,535      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,81    | 44,52    | 39,29    | 137,3    | 133,11  | 131,51   | 130,26  | 0        | 2,85    | 5,228      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,87    | 44,53    | 39,34    | 133,51   | 129,45  | 127,94   | 126,74  | 0        | 2,71    | 5,094      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,91    | 46,77    | 36,14    | 154,82   | 150,21  | 148,48   | 146,96  | 0        | 3,25    | 5,426      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,73    | 51,61    | 35,12    | 186,27   | 180,29  | 178,36   | 176,14  | 0        | 4,15    | 6,333      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 5166,2   | 4970,53 | 4909,5   | 4846,21 | 0        | 124,32  | 211,409    | 744      |
| Средние:   | 94,21    | 51,87    | 42,34    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата         | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924:0 | 11634,6  | 11220,79 | 11101,57 | 10984,49 | 0        | 236,3   | 497,671    | 2103     | 0        |
| 20/02/1924:0 | 16800,88 | 16191,32 | 16011,13 | 15830,7  | 0        | 360,62  | 709,08     | 2847     | 0        |
| Итого:       | 5166,28  | 4970,53  | 4909,56  | 4846,21  | 0        | 124,32  | 211,409    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись *М.В. Мальцева/*  
Ф.И.О.

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"  
Адрес: пр. Краснопольский 3-г  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N:3440167107  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:


G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,33    | 48,59    | 36,74    | 168,82   | 163,53  | 165,61   | 163,79  | 0        | -0,26   | 6,011      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,02    | 49,95    | 35,07    | 180,26   | 174,66  | 177,07   | 175,02  | 0        | -0,36   | 6,127      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,95    | 54,19    | 36,76    | 193,49   | 186,71  | 189,45   | 186,86  | 0        | -0,15   | 6,87       | 24       |
| 24.01.2019 | 98,38    | 57,51    | 40,87    | 194,59   | 186,77  | 189,55   | 186,63  | 0        | 0,14    | 7,653      | 24       |
| 25.01.2019 | 99,5     | 54,23    | 45,27    | 166,68   | 159,86  | 161,65   | 159,42  | 0        | 0,44    | 7,255      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,78    | 55,64    | 44,14    | 183,85   | 176,26  | 178,35   | 175,78  | 0        | 0,48    | 7,795      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,07   | 56,47    | 46,6     | 187,11   | 178,96  | 180,99   | 178,29  | 0        | 0,67    | 8,364      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,34   | 58,22    | 43,12    | 196,26   | 187,95  | 190,25   | 187,27  | 0        | 0,68    | 8,122      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,29   | 60,22    | 41,07    | 204,95   | 196,28  | 198,98   | 195,63  | 0        | 0,65    | 8,082      | 24       |
| 30.01.2019 | 93,5     | 51,94    | 41,56    | 173,43   | 167,06  | 168,6    | 166,46  | 0        | 0,6     | 6,951      | 24       |
| 31.01.2019 | 98,65    | 54,04    | 44,61    | 176,18   | 169,08  | 170,73   | 168,39  | 0        | 0,69    | 7,556      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,46    | 51,6     | 44,86    | 155,79   | 149,73  | 150,99   | 149,09  | 0        | 0,64    | 6,727      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,84    | 46,74    | 46,1     | 134,09   | 129,21  | 130,08   | 128,77  | 0        | 0,44    | 5,964      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,8     | 51,21    | 44,59    | 167,25   | 160,84  | 162,28   | 160,28  | 0        | 0,56    | 7,184      | 24       |
| 04.02.2019 | 103,9    | 59,57    | 44,33    | 195,55   | 186,91  | 189,34   | 186,24  | 0        | 0,67    | 8,309      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,08   | 65,63    | 46,45    | 216,23   | 205,34  | 208,6    | 204,51  | 0        | 0,83    | 9,585      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,77   | 60,36    | 52,41    | 175,7    | 166,76  | 168,55   | 165,69  | 0        | 1,07    | 8,785      | 24       |
| 07.02.2019 | 109,66   | 60,1     | 49,56    | 179,4    | 170,69  | 172,51   | 169,63  | 0        | 1,06    | 8,49       | 24       |
| 08.02.2019 | 101,43   | 56,04    | 45,39    | 176,72   | 169,24  | 170,8    | 168,29  | 0        | 0,95    | 7,7        | 24       |
| 09.02.2019 | 94,07    | 52,57    | 41,5     | 171,86   | 165,48  | 166,91   | 164,74  | 0        | 0,74    | 6,876      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,48    | 48,07    | 39,41    | 157      | 151,84  | 153,01   | 151,33  | 0,01     | 0,51    | 5,987      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,43    | 46,74    | 37,69    | 155,09   | 150,32  | 151,5    | 149,96  | 0,06     | 0,36    | 5,667      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,18    | 44,37    | 40,81    | 138,59   | 134,26  | 135,14   | 133,91  | 0,01     | 0,35    | 5,479      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,6     | 44,83    | 39,77    | 138,78   | 134,5   | 135,48   | 134,18  | 0        | 0,32    | 5,351      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,32    | 45,82    | 38,5     | 148,5    | 143,97  | 145,13   | 143,69  | 0        | 0,28    | 5,545      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,1     | 44,94    | 39,16    | 142,67   | 138,31  | 139,4    | 138,05  | 0        | 0,26    | 5,416      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,24    | 44,82    | 40,42    | 143,7    | 139,21  | 140,29   | 138,95  | 0        | 0,26    | 5,628      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,33    | 42,85    | 40,48    | 137,38   | 133,27  | 134,23   | 133,06  | 0        | 0,21    | 5,391      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,43    | 43,7     | 39,73    | 130,87   | 126,93  | 127,92   | 126,75  | 0        | 0,18    | 5,041      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,54    | 45,57    | 36,97    | 149,17   | 144,78  | 146,15   | 144,72  | 0        | 0,06    | 5,354      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,17    | 49,76    | 36,41    | 176,3    | 170,69  | 172,65   | 170,65  | 0        | 0,04    | 6,219      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 5216,2   | 5019,4  | 5072,1   | 5006,03 | 0,08     | 13,37   | 211,484    | 744      |
| Средние:   | 93,76    | 51,81    | 41,94    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата       | V1<br>м3  | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924 | 96259,93  | 93343,6 | 94874,33 | 93949,38 | 67,42    | -605,78 | 3547,224   | 24615    | 0        |
| 20/02/1924 | 101476,19 | 98363   | 99946,52 | 98955,41 | 67,5     | -592,41 | 3758,708   | 25359    | 0        |
| Итого:     | 5216,26   | 5019,4  | 5072,19  | 5006,03  | 0,08     | 13,37   | 211,484    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись   
Е.А. Проснянникова  
«Парк-Сервис»  
Для документов  
ИНН 7448183650

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.В. Мальцева/ 22.02.19  
Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55


ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,4     | 51,19    | 34,21    | 186,57   | 180,72  | 175,76   | 173,62  | 0        | 7,1     | 6,184      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,07    | 52,39    | 32,68    | 196,95   | 190,81  | 185,8    | 183,42  | 0        | 7,39    | 6,237      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,13    | 56,8     | 34,33    | 215,54   | 207,98  | 202,84   | 199,82  | 0        | 8,16    | 7,15       | 24       |
| 24.01.2019 | 98,52    | 60,55    | 37,97    | 215,41   | 206,74  | 202,02   | 198,61  | 0        | 8,13    | 7,869      | 24       |
| 25.01.2019 | 99,55    | 56,92    | 42,63    | 179,99   | 172,59  | 168,32   | 165,82  | 0        | 6,77    | 7,376      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,88    | 58,47    | 41,41    | 198,6    | 190,42  | 185,82   | 182,88  | 0        | 7,54    | 7,904      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,19   | 60,29    | 42,9     | 203,67   | 194,77  | 190,19   | 186,99  | 0        | 7,78    | 8,38       | 24       |
| 28.01.2019 | 101,51   | 61,21    | 40,3     | 214,21   | 205,13  | 200,45   | 197,03  | 0        | 8,1     | 8,289      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,38   | 62,16    | 39,22    | 216,67   | 207,5   | 202,91   | 199,3   | 0        | 8,2     | 8,159      | 24       |
| 30.01.2019 | 93,57    | 54,82    | 38,75    | 190,5    | 183,52  | 178,82   | 176,32  | 0        | 7,2     | 7,123      | 24       |
| 31.01.2019 | 98,74    | 57,64    | 41,1     | 193,37   | 185,56  | 181,02   | 178,21  | 0        | 7,35    | 7,641      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,41    | 53,88    | 42,53    | 170,5    | 163,87  | 159,6    | 157,42  | 0        | 6,45    | 6,979      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,83    | 50,45    | 42,38    | 149,17   | 143,75  | 139,8    | 138,13  | 0        | 5,62    | 6,097      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,84    | 54,73    | 41,11    | 184,93   | 177,83  | 173,22   | 170,8   | 0        | 7,03    | 7,319      | 24       |
| 04.02.2019 | 103,92   | 62,58    | 41,34    | 212,89   | 203,47  | 198,99   | 195,42  | 0        | 8,05    | 8,437      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,23   | 68,75    | 43,48    | 233,43   | 221,65  | 217,32   | 212,7   | 0        | 8,95    | 9,683      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,84   | 64,03    | 48,81    | 191,75   | 181,96  | 177,77   | 174,44  | 0        | 7,52    | 8,923      | 24       |
| 07.02.2019 | 109,74   | 63,13    | 46,61    | 195,26   | 185,79  | 181,41   | 178,07  | 0        | 7,72    | 8,693      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,44   | 58,86    | 42,58    | 192,67   | 184,5   | 179,99   | 177,13  | 0        | 7,37    | 7,875      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,21    | 56,36    | 37,85    | 200,69   | 193,21  | 188,46   | 185,67  | 0        | 7,54    | 7,327      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,63    | 51,21    | 36,42    | 178,71   | 172,86  | 168,35   | 166,27  | 0,01     | 6,59    | 6,303      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,48    | 49,94    | 34,54    | 179,11   | 173,58  | 168,98   | 166,99  | 0        | 6,59    | 5,998      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,17    | 48,55    | 36,62    | 158,98   | 154,05  | 149,75   | 148,08  | 0        | 5,97    | 5,645      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,6     | 48,96    | 35,64    | 163,5    | 158,49  | 154,08   | 152,35  | 0,01     | 6,14    | 5,655      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,34    | 49,8     | 34,54    | 173,59   | 168,27  | 163,7    | 161,8   | 0        | 6,47    | 5,814      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,14    | 49,49    | 34,65    | 169,33   | 164,15  | 159,63   | 157,79  | 0        | 6,36    | 5,688      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,29    | 49,18    | 36,11    | 162,55   | 157,46  | 153,08   | 151,34  | 0        | 6,12    | 5,688      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,31    | 46,49    | 36,82    | 150,84   | 146,33  | 142,05   | 140,62  | 0        | 5,71    | 5,39       | 24       |
| 18.02.2019 | 83,37    | 46,69    | 36,68    | 145,43   | 141,06  | 136,95   | 135,56  | 0        | 5,5     | 5,178      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,54    | 49       | 33,54    | 173,93   | 168,78  | 164,16   | 162,33  | 0        | 6,45    | 5,662      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,41    | 53,88    | 32,53    | 208,44   | 201,77  | 196,66   | 194,01  | 0        | 7,76    | 6,565      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 5807,1   | 5588,57 | 5447,9   | 5368,94 | 0,02     | 219,63  | 217,231    | 744      |
| Средние:   | 93,82    | 55,1     | 38,71    |          |         |          |         |          |         |            |          |


| Дата        | V1<br>м3  | M1<br>т   | V2<br>м3  | M2<br>т   | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 123850,78 | 120188,3  | 117555,08 | 116210,76 | 11,07    | 3977,54 | 3944,954   | 25353    | 0        |
| 20/02/1924: | 129657,96 | 125776,87 | 123002,98 | 121579,7  | 11,09    | 4197,17 | 4162,185   | 26097    | 0        |
| Итого:      | 5807,18   | 5588,57   | 5447,9    | 5368,94   | 0,02     | 219,63  | 217,231    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись    
Просьяникова  
Ф.И.О.  
«Парк-сервис»  
Для документов  
ИНН 7448199350  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

 Л.В. Мальцева/ 22.02.19  
Подпись Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xBCB0

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 86,33    | 50,52    | 35,81    | 195,04   | 188,84  | 192,39   | 190,1   | 0        | -1,26   | 6,766      | 24       |
| 22.01.2019 | 86,04    | 50,55    | 35,49    | 198,72   | 192,41  | 196,21   | 193,89  | 0        | -1,48   | 6,831      | 24       |
| 23.01.2019 | 92,04    | 53,67    | 38,37    | 206,69   | 199,28  | 202,81   | 200,09  | 0        | -0,81   | 7,654      | 24       |
| 24.01.2019 | 99,43    | 57,91    | 41,52    | 212,53   | 203,84  | 205,93   | 202,72  | 0        | 1,12    | 8,479      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,61   | 54,22    | 46,39    | 179,43   | 171,92  | 174,03   | 171,63  | 0,01     | 0,29    | 7,992      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,92   | 56,09    | 44,83    | 198,98   | 190,62  | 192,06   | 189,28  | 0        | 1,34    | 8,565      | 24       |
| 27.01.2019 | 104,22   | 58,01    | 46,21    | 209,95   | 200,61  | 202      | 198,86  | 0,02     | 1,75    | 9,297      | 24       |
| 28.01.2019 | 102,48   | 58,19    | 44,29    | 209,29   | 200,27  | 202,71   | 199,55  | 0        | 0,72    | 8,887      | 24       |
| 29.01.2019 | 102,4    | 58,59    | 43,81    | 211,65   | 202,53  | 205,01   | 201,77  | 0        | 0,76    | 8,892      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,67    | 53,16    | 41,51    | 194,35   | 187,05  | 191,07   | 188,57  | 0,02     | -1,52   | 7,771      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,75    | 55,11    | 44,64    | 196,26   | 188,18  | 192,11   | 189,38  | 0        | -1,2    | 8,414      | 24       |
| 01.02.2019 | 97,57    | 52,06    | 45,51    | 173,46   | 166,6   | 170,41   | 168,27  | 0        | -1,67   | 7,592      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,99    | 48,39    | 45,6     | 152,82   | 147,15  | 150,66   | 149     | 0,02     | -1,85   | 6,714      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,88    | 50,18    | 46,7     | 172,11   | 165,37  | 169,41   | 167,4   | 0,01     | -2,03   | 7,735      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,9    | 58,6     | 46,3     | 202,3    | 193,21  | 196,36   | 193,26  | 0        | -0,05   | 8,97       | 24       |
| 05.02.2019 | 113,28   | 66,41    | 46,87    | 236,36   | 224,24  | 226,87   | 222,36  | 0        | 1,88    | 10,557     | 24       |
| 06.02.2019 | 114,03   | 61,53    | 52,5     | 193,44   | 183,41  | 185,56   | 182,33  | 0,02     | 1,08    | 9,668      | 24       |
| 07.02.2019 | 110,91   | 59,21    | 51,7     | 191,98   | 182,5   | 185,72   | 182,74  | 0        | -0,24   | 9,463      | 24       |
| 08.02.2019 | 102,69   | 56,1     | 46,59    | 189,8    | 181,58  | 186,55   | 183,82  | 0        | -2,24   | 8,479      | 24       |
| 09.02.2019 | 95,37    | 53,43    | 41,94    | 197,98   | 190,44  | 195,92   | 193,32  | 0,01     | -2,88   | 7,999      | 24       |
| 10.02.2019 | 88,38    | 49,39    | 38,99    | 195,03   | 188,51  | 187,6    | 185,43  | 0,02     | 3,08    | 7,388      | 24       |
| 11.02.2019 | 85,22    | 48,93    | 36,29    | 233,97   | 226,65  | 185,71   | 183,62  | 0,02     | 43,03   | 8,381      | 24       |
| 12.02.2019 | 86,15    | 47,39    | 38,76    | 243,68   | 235,93  | 163,41   | 161,68  | 0        | 74,25   | 9,346      | 24       |
| 13.02.2019 | 85,4     | 46,96    | 38,44    | 260,05   | 251,89  | 162,98   | 161,26  | 0        | 90,63   | 9,748      | 24       |
| 14.02.2019 | 85,22    | 48,09    | 37,13    | 210,86   | 204,28  | 173,52   | 171,66  | 0        | 32,62   | 7,655      | 24       |
| 15.02.2019 | 85,18    | 47,73    | 37,45    | 171,37   | 166,05  | 169,87   | 168,05  | 0        | -2      | 6,22       | 24       |
| 16.02.2019 | 86,2     | 47,15    | 39,05    | 186,25   | 180,31  | 163,91   | 162,2   | 0        | 18,11   | 7,096      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,98    | 45,02    | 38,96    | 203,57   | 197,36  | 158,19   | 156,69  | 0,01     | 40,67   | 7,799      | 24       |
| 18.02.2019 | 84,45    | 45,8     | 38,65    | 179,78   | 174,25  | 152,32   | 150,82  | 0,12     | 23,43   | 6,752      | 24       |
| 19.02.2019 | 83,55    | 47,91    | 35,64    | 178,03   | 172,65  | 176,55   | 174,67  | 0        | -2,02   | 6,155      | 24       |
| 20.02.2019 | 87,38    | 52,57    | 34,81    | 212,96   | 206,01  | 211,77   | 209,06  | 0        | -3,05   | 7,176      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 6198,6   | 5963,94 | 5729,6   | 5653,48 | 0,28     | 310,46  | 250,441    | 744      |
| Средние:   | 94,82    | 52,86    | 41,95    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 56277,14 | 51435,83 | 54292,61 | 50666,57 | 8,32     | 769,26  | 1815,831   | 9444     | 723      |
| 20/02/1924: | 62475,83 | 57399,77 | 60022,23 | 56320,05 | 8,6      | 1079,72 | 2066,272   | 10188    | 723      |
| Итого:      | 6198,69  | 5963,94  | 5729,62  | 5653,48  | 0,28     | 310,46  | 250,441    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

И.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

22.02.19

# ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ37А

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,75    | 50,23    | 35,52    | 120,79   | 117,01  | 117,09   | 115,72  | 0        | 1,29    | 4,156      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,43    | 50,21    | 35,22    | 123,17   | 119,29  | 119,43   | 118,04  | 0        | 1,25    | 4,202      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,47    | 54,4     | 37,07    | 136,25   | 131,43  | 131,88   | 130,07  | 0        | 1,36    | 4,875      | 24       |
| 24.01.2019 | 98,79    | 60,08    | 38,71    | 142,57   | 136,79  | 137,97   | 135,68  | 0        | 1,11    | 5,308      | 24       |
| 25.01.2019 | 99,96    | 53,83    | 46,13    | 111,1    | 106,52  | 107,11   | 105,63  | 0        | 0,89    | 4,923      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,31   | 57,43    | 42,88    | 132,61   | 127,1   | 128,07   | 126,15  | 0        | 0,95    | 5,46       | 24       |
| 27.01.2019 | 103,64   | 59,06    | 44,58    | 134,33   | 128,44  | 129,52   | 127,43  | 0        | 1,01    | 5,743      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,74   | 58,53    | 43,21    | 131,38   | 125,79  | 126,83   | 124,83  | 0        | 0,96    | 5,45       | 24       |
| 29.01.2019 | 101,77   | 58,7     | 43,07    | 130,72   | 125,15  | 126,21   | 124,2   | 0        | 0,95    | 5,405      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,01    | 52,98    | 41,03    | 120,83   | 116,36  | 117,03   | 115,5   | 0        | 0,86    | 4,778      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,1     | 55,77    | 43,33    | 123,26   | 118,24  | 119,04   | 117,36  | 0        | 0,88    | 5,132      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,99    | 51,84    | 45,15    | 105,16   | 101,04  | 101,51   | 100,24  | 0        | 0,8     | 4,568      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,31    | 46,69    | 46,62    | 92,38    | 88,99   | 89,16    | 88,24   | 0        | 0,75    | 4,153      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,26    | 50,14    | 46,12    | 109,95   | 105,71  | 105,97   | 104,71  | 0        | 1       | 4,878      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,25   | 59,32    | 44,93    | 129,24   | 123,47  | 124,47   | 122,46  | 0        | 1,01    | 5,561      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,68   | 68,2     | 44,48    | 155,51   | 147,61  | 149,54   | 146,39  | 0        | 1,22    | 6,595      | 24       |
| 06.02.2019 | 113,33   | 60,84    | 52,49    | 117,39   | 111,38  | 112,32   | 110,39  | 0        | 0,99    | 5,869      | 24       |
| 07.02.2019 | 110,24   | 58,86    | 51,38    | 116,65   | 110,94  | 111,79   | 110,01  | 0        | 0,93    | 5,722      | 24       |
| 08.02.2019 | 102,02   | 56,04    | 45,98    | 115,76   | 110,8   | 111,56   | 109,93  | 0        | 0,87    | 5,106      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,66    | 53,37    | 41,29    | 124,85   | 120,18  | 120,87   | 119,27  | 0        | 0,91    | 4,968      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,84    | 47,67    | 40,17    | 113,69   | 109,95  | 110,37   | 109,19  | 0,02     | 0,76    | 4,418      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,88    | 48,84    | 36,04    | 118,25   | 114,59  | 115,04   | 113,76  | 0        | 0,83    | 4,132      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,65    | 46,77    | 38,88    | 102,81   | 99,59   | 99,83    | 98,79   | 0        | 0,8     | 3,872      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,98    | 46,66    | 38,32    | 102,23   | 99,05   | 99,28    | 98,26   | 0        | 0,79    | 3,796      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,69    | 47,22    | 37,47    | 108,31   | 104,96  | 105,21   | 104,11  | 0        | 0,85    | 3,933      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,56    | 47,59    | 36,97    | 108,07   | 104,74  | 105      | 103,88  | 0        | 0,86    | 3,874      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,7     | 46,42    | 39,28    | 100,61   | 97,44   | 97,58    | 96,61   | 0        | 0,83    | 3,827      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,82    | 43,92    | 39,9     | 95,74    | 92,82   | 92,88    | 92,03   | 0        | 0,79    | 3,703      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,88    | 44,45    | 39,43    | 91,35    | 88,57   | 88,59    | 87,75   | 0        | 0,82    | 3,493      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,91    | 46,88    | 36,03    | 109,81   | 106,54  | 106,68   | 105,6   | 0        | 0,94    | 3,839      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,76    | 53,17    | 33,59    | 139,53   | 135,03  | 135,62   | 133,84  | 0        | 1,19    | 4,538      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 3664,3   | 3525,52 | 3543,4   | 3496,07 | 0,02     | 29,45   | 146,277    | 744      |
| Средние:   | 94,23    | 52,77    | 41,46    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата       | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924 | 30350,84 | 29357,03 | 29487,57 | 29157,86 | 8,4      | 199,17  | 1128,205   | 9851     | 316      |
| 20/02/1924 | 34015,14 | 32882,55 | 33031,02 | 32653,93 | 8,42     | 228,62  | 1274,482   | 10595    | 316      |
| Итого:     | 3664,3   | 3525,52  | 3543,45  | 3496,07  | 0,02     | 29,45   | 146,277    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

ИНН 7448199350

ОГРН 1167456145240

ОГРН 1167456145240

ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

22.02.19

22.02.19

22.02.19

22.02.19

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополский 5-6

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01


ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 84,8     | 50,19    | 34,61    | 173      | 167,64  | 167,93   | 165,96  | 0        | 1,68    | 5,805      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,58    | 51,37    | 33,21    | 184,04   | 178,35  | 178,8    | 176,6   | 0        | 1,75    | 5,923      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,47    | 55,09    | 35,38    | 191,88   | 185,21  | 185,82   | 183,2   | 0        | 2,01    | 6,56       | 24       |
| 24.01.2019 | 97,76    | 58,2     | 39,56    | 185,91   | 178,54  | 179,48   | 176,66  | 0        | 1,88    | 7,078      | 24       |
| 25.01.2019 | 98,77    | 54,84    | 43,93    | 158,49   | 152,09  | 152,69   | 150,54  | 0        | 1,55    | 6,696      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,2     | 57,12    | 42,08    | 176,58   | 169,39  | 170,27   | 167,7   | 0        | 1,69    | 7,143      | 24       |
| 27.01.2019 | 102,47   | 58,39    | 44,08    | 182,76   | 174,87  | 175,9    | 173,14  | 0        | 1,73    | 7,731      | 24       |
| 28.01.2019 | 100,71   | 59,39    | 41,32    | 186,06   | 178,3   | 179,54   | 176,63  | 0        | 1,67    | 7,388      | 24       |
| 29.01.2019 | 100,65   | 60,16    | 40,49    | 189,8    | 181,89  | 183,27   | 180,21  | 0        | 1,68    | 7,382      | 24       |
| 30.01.2019 | 92,99    | 53,99    | 39       | 176,37   | 169,96  | 170,68   | 168,36  | 0        | 1,6     | 6,637      | 24       |
| 31.01.2019 | 97,98    | 56,32    | 41,66    | 177,18   | 170,12  | 170,9    | 168,4   | 0        | 1,72    | 7,1        | 24       |
| 01.02.2019 | 95,84    | 53,27    | 42,57    | 156,4    | 150,39  | 150,94   | 148,95  | 0        | 1,44    | 6,41       | 24       |
| 02.02.2019 | 92,13    | 48,74    | 43,39    | 139,36   | 134,37  | 134,46   | 132,97  | 0        | 1,4     | 5,836      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,05    | 51,41    | 43,64    | 158,21   | 152,22  | 152,36   | 150,49  | 0        | 1,73    | 6,652      | 24       |
| 04.02.2019 | 103,08   | 59,96    | 43,12    | 181      | 173,1   | 174,22   | 171,33  | 0        | 1,77    | 7,487      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,39   | 67,34    | 44,05    | 203,47   | 193,35  | 195,41   | 191,41  | 0        | 1,94    | 8,559      | 24       |
| 06.02.2019 | 111,9    | 60,93    | 50,97    | 160,41   | 152,35  | 153,19   | 150,57  | 0        | 1,78    | 7,798      | 24       |
| 07.02.2019 | 108,85   | 60,18    | 48,67    | 167,45   | 159,43  | 160,3    | 157,63  | 0        | 1,8     | 7,788      | 24       |
| 08.02.2019 | 100,88   | 57,62    | 43,26    | 175      | 167,63  | 168,54   | 165,95  | 0,02     | 1,68    | 7,264      | 24       |
| 09.02.2019 | 93,69    | 53,91    | 39,78    | 175,23   | 168,73  | 169,51   | 167,22  | 0        | 1,51    | 6,72       | 24       |
| 10.02.2019 | 86,9     | 49,58    | 37,32    | 163,68   | 158,4   | 158,88   | 157,03  | 0,02     | 1,37    | 5,913      | 24       |
| 11.02.2019 | 83,93    | 48,85    | 35,08    | 159,52   | 154,68  | 155,13   | 153,4   | 0,04     | 1,28    | 5,426      | 24       |
| 12.02.2019 | 84,61    | 46,83    | 37,78    | 139,19   | 134,9   | 135,05   | 133,65  | 0        | 1,25    | 5,099      | 24       |
| 13.02.2019 | 83,93    | 46,59    | 37,34    | 136,51   | 132,36  | 132,5    | 131,16  | 0        | 1,2     | 4,945      | 24       |
| 14.02.2019 | 83,78    | 48,58    | 35,2     | 154,14   | 149,47  | 149,82   | 148,15  | 0        | 1,32    | 5,262      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,59    | 47,65    | 35,94    | 149,32   | 144,82  | 145,04   | 143,49  | 0        | 1,33    | 5,206      | 24       |
| 16.02.2019 | 84,7     | 47,83    | 36,87    | 149,62   | 145,02  | 145,22   | 143,63  | 0        | 1,39    | 5,347      | 24       |
| 17.02.2019 | 82,81    | 45,63    | 37,18    | 142,5    | 138,27  | 138,35   | 136,99  | 0        | 1,28    | 5,14       | 24       |
| 18.02.2019 | 82,9     | 46,06    | 36,84    | 139,57   | 135,43  | 135,5    | 134,16  | 0        | 1,27    | 4,989      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,05    | 48,58    | 33,47    | 162,83   | 158,05  | 158,48   | 156,71  | 0        | 1,34    | 5,289      | 24       |
| 20.02.2019 | 85,78    | 53,67    | 32,11    | 189,89   | 183,92  | 184,77   | 182,28  | 0        | 1,64    | 5,908      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 5185,3   | 4993,25 | 5012,9   | 4944,57 | 0,08     | 48,68   | 198,481    | 744      |
| Средние:   | 93,16    | 53,49    | 39,67    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата       | V1<br>м3  | M1<br>т   | V2<br>м3  | M2<br>т   | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924 | 113776,17 | 110520,68 | 111783,61 | 110559,66 | 9,55     | -38,98  | 3578,387   | 25312    | 0        |
| 20/02/1924 | 118961,54 | 115513,93 | 116796,56 | 115504,23 | 9,63     | 9,7     | 3776,868   | 26056    | 0        |
| Итого:     | 5185,37   | 4993,25   | 5012,95   | 4944,57   | 0,08     | 48,68   | 198,481    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись    
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.  
«Парк-сервис»  
Для документов  
ИНН 7448199850  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.В. Мальцева/ 22.02.19  
Ф.И.О.

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 86       | 49,72    | 36,28    | 173,7    | 168,2   | 168,06   | 166,13  | 0        | 2,07    | 6,103      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,6     | 50,98    | 34,62    | 185,91   | 180,05  | 180,06   | 177,86  | 0        | 2,19    | 6,238      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,75    | 54,25    | 37,5     | 190,91   | 184,1   | 184,14   | 181,62  | 0        | 2,48    | 6,911      | 24       |
| 24.01.2019 | 99,12    | 58,1     | 41,02    | 190,15   | 182,39  | 182,54   | 179,73  | 0        | 2,66    | 7,501      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,12   | 54,8     | 45,32    | 160,89   | 154,22  | 154,05   | 151,89  | 0        | 2,33    | 7,005      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,44   | 56,25    | 44,19    | 179,63   | 172,16  | 172,06   | 169,54  | 0        | 2,62    | 7,627      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,75   | 57,43    | 46,32    | 187,08   | 178,82  | 178,75   | 176,01  | 0        | 2,81    | 8,308      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,85   | 58,96    | 42,89    | 199,6    | 191,08  | 191,21   | 188,15  | 0        | 2,93    | 8,217      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,89   | 60,32    | 41,57    | 202,65   | 194     | 194,23   | 190,98  | 0        | 3,02    | 8,088      | 24       |
| 30.01.2019 | 94,07    | 53,88    | 40,19    | 179,43   | 172,78  | 172,53   | 170,22  | 0        | 2,56    | 6,954      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,41    | 55,61    | 43,8     | 179,3    | 171,98  | 171,82   | 169,34  | 0        | 2,64    | 7,548      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,95    | 52,76    | 44,19    | 160,49   | 154,22  | 153,95   | 151,95  | 0        | 2,27    | 6,826      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,46    | 48,17    | 45,29    | 139,05   | 133,93  | 133,54   | 132,07  | 0        | 1,86    | 6,071      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,49    | 51,71    | 44,78    | 165,53   | 159,1   | 158,84   | 156,84  | 0        | 2,26    | 7,134      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,64   | 60,96    | 43,68    | 193,73   | 185,07  | 185,58   | 182,43  | 0        | 2,64    | 8,108      | 24       |
| 05.02.2019 | 112,89   | 67,87    | 45,02    | 219,58   | 208,41  | 209,58   | 205,24  | 0        | 3,17    | 9,426      | 24       |
| 06.02.2019 | 113,49   | 61,68    | 51,81    | 175,83   | 166,78  | 166,87   | 163,95  | 0        | 2,83    | 8,684      | 24       |
| 07.02.2019 | 110,2    | 60,3     | 49,9     | 177,17   | 168,52  | 168,44   | 165,61  | 0        | 2,91    | 8,438      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,98   | 57,34    | 44,64    | 178,6    | 170,97  | 170,84   | 168,26  | 0        | 2,71    | 7,65       | 24       |
| 09.02.2019 | 94,59    | 54,31    | 40,28    | 180,19   | 173,4   | 173,32   | 170,93  | 0        | 2,47    | 6,993      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,89    | 48,68    | 39,21    | 167,79   | 162,25  | 161,88   | 160,08  | 0        | 2,17    | 6,365      | 24       |
| 11.02.2019 | 85,01    | 48,41    | 36,6     | 162,66   | 157,61  | 157,26   | 155,52  | 0        | 2,09    | 5,77       | 24       |
| 12.02.2019 | 85,76    | 46,39    | 39,37    | 144,65   | 140,08  | 139,67   | 138,24  | 0        | 1,84    | 5,516      | 24       |
| 13.02.2019 | 85,1     | 46,79    | 38,31    | 146,76   | 142,19  | 141,85   | 140,37  | 0        | 1,82    | 5,45       | 24       |
| 14.02.2019 | 84,87    | 48,59    | 36,28    | 162,57   | 157,53  | 157,27   | 155,52  | 0        | 2,01    | 5,72       | 24       |
| 15.02.2019 | 84,72    | 48,25    | 36,47    | 153,81   | 149,05  | 148,86   | 147,21  | 0        | 1,84    | 5,434      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,81    | 48       | 37,81    | 152,49   | 147,67  | 147,42   | 145,82  | 0        | 1,85    | 5,586      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,87    | 45,34    | 38,53    | 144,7    | 140,32  | 139,99   | 138,62  | 0        | 1,7     | 5,406      | 24       |
| 18.02.2019 | 84,01    | 46,18    | 37,83    | 140,62   | 136,35  | 136,07   | 134,68  | 0        | 1,67    | 5,159      | 24       |
| 19.02.2019 | 83,09    | 48,44    | 34,65    | 166,87   | 161,91  | 161,76   | 160,01  | 0        | 1,9     | 5,61       | 24       |
| 20.02.2019 | 86,94    | 52,9     | 34,04    | 191,34   | 185,15  | 185,24   | 182,84  | 0        | 2,31    | 6,306      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 5353,6   | 5150,29 | 5147,6   | 5077,66 | 0        | 72,63   | 212,152    | 744      |
| Средние:   | 94,37    | 53,33    | 41,04    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата       | V1<br>м3  | M1<br>т   | V2<br>м3  | M2<br>т   | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924 | 107825,72 | 104589,11 | 105829,56 | 104655,16 | 80,39    | -66,05  | 3585,696   | 23773    | 2        |
| 20/02/1924 | 113179,4  | 109739,4  | 110977,24 | 109732,82 | 80,39    | 6,58    | 3797,848   | 24517    | 2        |
| Итого:     | 5353,68   | 5150,29   | 5147,68   | 5077,66   | 0        | 72,63   | 212,152    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохоренкова

Подпись


Ф.И.О.

Для документов

Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.



22.02.19

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 84,65    | 47,11    | 37,54    | 113,88   | 110,37  | 109,84   | 108,7   | 0        | 1,67    | 4,144      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,38    | 49,14    | 35,24    | 117,08   | 113,51  | 113,04   | 111,75  | 0        | 1,76    | 4          | 24       |
| 23.01.2019 | 90,29    | 52,73    | 37,56    | 128,4    | 123,97  | 123,5    | 121,9   | 0        | 2,07    | 4,662      | 24       |
| 24.01.2019 | 97,66    | 56,1     | 41,56    | 127,21   | 122,16  | 121,79   | 119,99  | 0        | 2,17    | 5,088      | 24       |
| 25.01.2019 | 98,54    | 52,62    | 45,92    | 107,59   | 103,25  | 102,84   | 101,52  | 0        | 1,73    | 4,749      | 24       |
| 26.01.2019 | 98,97    | 54,67    | 44,3     | 119,31   | 114,46  | 114      | 112,39  | 0        | 2,07    | 5,081      | 24       |
| 27.01.2019 | 102,19   | 54,12    | 48,07    | 121      | 115,82  | 115,19   | 113,59  | 0        | 2,23    | 5,579      | 24       |
| 28.01.2019 | 100,59   | 56,18    | 44,41    | 127,52   | 122,2   | 121,66   | 119,88  | 0        | 2,32    | 5,439      | 24       |
| 29.01.2019 | 100,51   | 57,38    | 43,13    | 130,06   | 124,63  | 124,12   | 122,25  | 0        | 2,38    | 5,388      | 24       |
| 30.01.2019 | 92,7     | 51       | 41,7     | 112,87   | 108,76  | 108,2    | 106,89  | 0        | 1,87    | 4,538      | 24       |
| 31.01.2019 | 97,72    | 52,87    | 44,85    | 115,94   | 111,33  | 110,78   | 109,34  | 0        | 1,99    | 5,002      | 24       |
| 01.02.2019 | 95,38    | 49,98    | 45,4     | 103,55   | 99,62   | 99,05    | 97,86   | 0,02     | 1,76    | 4,527      | 24       |
| 02.02.2019 | 91,76    | 46,44    | 45,32    | 92,56    | 89,28   | 88,76    | 87,87   | 0        | 1,41    | 4,047      | 24       |
| 03.02.2019 | 94,84    | 49,75    | 45,09    | 109,65   | 105,5   | 104,86   | 103,63  | 0        | 1,87    | 4,763      | 24       |
| 04.02.2019 | 102,95   | 58,45    | 44,5     | 127,54   | 122,01  | 121,56   | 119,64  | 0        | 2,37    | 5,444      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,21   | 63,32    | 47,89    | 140,94   | 133,96  | 133,69   | 131,24  | 0        | 2,72    | 6,444      | 24       |
| 06.02.2019 | 111,69   | 58,82    | 52,87    | 117,47   | 111,62  | 110,99   | 109,21  | 0        | 2,41    | 5,926      | 24       |
| 07.02.2019 | 108,7    | 57,15    | 51,55    | 119,75   | 114,02  | 113,33   | 111,63  | 0        | 2,39    | 5,898      | 24       |
| 08.02.2019 | 100,56   | 54,79    | 45,77    | 118,85   | 113,9   | 113,23   | 111,67  | 0        | 2,23    | 5,225      | 24       |
| 09.02.2019 | 93,41    | 51,99    | 41,42    | 121,93   | 117,46  | 116,8    | 115,34  | 0        | 2,12    | 4,87       | 24       |
| 10.02.2019 | 86,77    | 47,72    | 39,05    | 109,77   | 106,22  | 105,68   | 104,55  | 0        | 1,67    | 4,149      | 24       |
| 11.02.2019 | 83,67    | 47,34    | 36,33    | 108,7    | 105,42  | 104,92   | 103,81  | 0        | 1,61    | 3,83       | 24       |
| 12.02.2019 | 84,28    | 45,44    | 38,84    | 98,12    | 95,13   | 94,59    | 93,67   | 0        | 1,46    | 3,697      | 24       |
| 13.02.2019 | 83,75    | 46,63    | 37,12    | 99,82    | 96,77   | 96,35    | 95,37   | 0        | 1,4     | 3,593      | 24       |
| 14.02.2019 | 83,58    | 46,64    | 36,94    | 107,73   | 104,46  | 103,98   | 102,92  | 0        | 1,54    | 3,857      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,26    | 45,71    | 37,55    | 99,23    | 96,27   | 95,79    | 94,88   | 0        | 1,39    | 3,616      | 24       |
| 16.02.2019 | 84,37    | 45,49    | 38,88    | 98       | 95,02   | 94,51    | 93,59   | 0        | 1,43    | 3,694      | 24       |
| 17.02.2019 | 82,4     | 43,46    | 38,94    | 91,51    | 88,84   | 88,35    | 87,58   | 0        | 1,26    | 3,459      | 24       |
| 18.02.2019 | 82,46    | 43,79    | 38,67    | 88,88    | 86,27   | 85,83    | 85,08   | 0        | 1,19    | 3,335      | 24       |
| 19.02.2019 | 81,79    | 45,62    | 36,17    | 104,29   | 101,29  | 100,76   | 99,78   | 0        | 1,51    | 3,661      | 24       |
| 20.02.2019 | 85,57    | 50,3     | 35,27    | 120,86   | 117,1   | 116,59   | 115,23  | 0        | 1,87    | 4,131      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 3500     | 3370,62 | 3354,5   | 3312,75 | 0,02     | 57,87   | 141,836    | 744      |
| Средние:   | 92,92    | 51,05    | 41,86    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 82452,31 | 80057,89 | 80102,49 | 79240,83 | 16,74    | 817,06  | 2682,446   | 25311    | 0        |
| 20/02/1924: | 85952,32 | 83428,51 | 83457,07 | 82553,58 | 16,76    | 874,93  | 2824,282   | 26055    | 0        |
| Итого:      | 3500,01  | 3370,62  | 3354,58  | 3312,75  | 0,02     | 57,87   | 141,836    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

*[Signature]*  
Подпись

И.В. Мальцева/  
Ф.И.О.

22.02.19



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 5-д  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5842 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 84,77    | 51,22    | 33,55    | 118,14   | 114,47  | 111,93   | 110,55  | 0        | 3,92    | 3,839      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,61    | 51,86    | 32,75    | 126,33   | 122,45  | 119,9    | 118,38  | 0        | 4,07    | 4,014      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,36    | 54,79    | 35,57    | 128,04   | 123,6   | 121,22   | 119,51  | 0        | 4,09    | 4,4        | 24       |
| 24.01.2019 | 97,79    | 58,81    | 38,98    | 129,28   | 124,15  | 121,88   | 119,91  | 0        | 4,24    | 4,85       | 24       |
| 25.01.2019 | 98,76    | 56,2     | 42,56    | 110,18   | 105,73  | 103,66   | 102,15  | 0        | 3,58    | 4,506      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,21    | 57,54    | 41,67    | 125,09   | 119,99  | 117,58   | 115,78  | 0        | 4,21    | 5,01       | 24       |
| 27.01.2019 | 102,51   | 58,86    | 43,65    | 129,75   | 124,18  | 121,64   | 119,72  | 0        | 4,46    | 5,435      | 24       |
| 28.01.2019 | 100,83   | 60,51    | 40,32    | 134,78   | 129,15  | 126,62   | 124,5   | 0        | 4,65    | 5,221      | 24       |
| 29.01.2019 | 100,79   | 61,26    | 39,53    | 136,74   | 131,01  | 128,51   | 126,29  | 0        | 4,72    | 5,193      | 24       |
| 30.01.2019 | 93,07    | 54,13    | 38,94    | 118,9    | 114,55  | 112,09   | 110,59  | 0        | 3,96    | 4,467      | 24       |
| 31.01.2019 | 97,91    | 56,33    | 41,58    | 120,59   | 115,79  | 113,39   | 111,74  | 0        | 4,05    | 4,825      | 24       |
| 01.02.2019 | 95,98    | 53,35    | 42,63    | 108,73   | 104,56  | 102,25   | 100,86  | 0        | 3,7     | 4,465      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,12    | 49,12    | 43       | 94,08    | 90,7    | 88,62    | 87,62   | 0        | 3,08    | 3,907      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,03    | 51,54    | 43,49    | 111,36   | 107,13  | 104,67   | 103,39  | 0        | 3,74    | 4,666      | 24       |
| 04.02.2019 | 103,01   | 60,91    | 42,1     | 128,41   | 122,83  | 120,44   | 118,41  | 0        | 4,42    | 5,182      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,46   | 68,89    | 42,57    | 149,22   | 141,79  | 139,54   | 136,57  | 0,33     | 5,22    | 6,065      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,03   | 63,51    | 48,52    | 121,26   | 115,17  | 113,02   | 110,94  | 0,01     | 4,23    | 5,613      | 24       |
| 07.02.2019 | 109,05   | 62,11    | 46,94    | 121,73   | 115,87  | 113,59   | 111,57  | 0        | 4,3     | 5,458      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,06   | 59,57    | 41,49    | 125,27   | 120     | 117,57   | 115,64  | 0        | 4,36    | 4,992      | 24       |
| 09.02.2019 | 93,84    | 55,51    | 38,33    | 129,43   | 124,62  | 121,9    | 120,15  | 0,01     | 4,47    | 4,781      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,18    | 51,15    | 36,03    | 119,86   | 115,96  | 113,46   | 112,05  | 0        | 3,91    | 4,18       | 24       |
| 11.02.2019 | 83,95    | 50,23    | 33,72    | 117,09   | 113,55  | 111,05   | 109,75  | 0        | 3,8     | 3,831      | 24       |
| 12.02.2019 | 84,7     | 49,3     | 35,4     | 107,56   | 104,24  | 101,93   | 100,75  | 0,01     | 3,49    | 3,69       | 24       |
| 13.02.2019 | 84,14    | 49,3     | 34,84    | 109,22   | 105,89  | 103,59   | 102,39  | 0        | 3,5     | 3,689      | 24       |
| 14.02.2019 | 83,86    | 50,9     | 32,96    | 118,34   | 114,75  | 112,15   | 110,79  | 0        | 3,96    | 3,782      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,66    | 49,91    | 33,75    | 114,22   | 110,76  | 108,21   | 106,96  | 0        | 3,8     | 3,738      | 24       |
| 16.02.2019 | 84,8     | 49,78    | 35,02    | 112,07   | 108,57  | 106,11   | 104,88  | 0        | 3,69    | 3,803      | 24       |
| 17.02.2019 | 82,91    | 46,94    | 35,97    | 106      | 102,85  | 100,41   | 99,39   | 0        | 3,46    | 3,702      | 24       |
| 18.02.2019 | 82,94    | 48,07    | 34,87    | 101,9    | 98,86   | 96,84    | 95,77   | 0        | 3,09    | 3,448      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,14    | 50,14    | 32       | 119,35   | 115,86  | 113,71   | 112,36  | 0        | 3,5     | 3,708      | 24       |
| 20.02.2019 | 85,86    | 55,44    | 30,42    | 142,92   | 138,39  | 135,78   | 133,86  | 0        | 4,53    | 4,213      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 3735,8   | 3597,42 | 3523,2   | 3473,22 | 0,36     | 124,2   | 138,673    | 744      |
| Средние:   | 93,23    | 54,74    | 38,48    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата       | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924 | 17156,78 | 16666,43 | 16471,55 | 16279,04 | 0,1      | 387,39  | 510,637    | 5653     | 0        |
| 20/02/1924 | 20892,62 | 20263,85 | 19994,81 | 19752,26 | 0,46     | 511,59  | 649,31     | 6397     | 0        |
| Итого:     | 3735,84  | 3597,42  | 3523,26  | 3473,22  | 0,36     | 124,2   | 138,673    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

ООО "Парк-сервис"

Для документов

ИНН 7448199350

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

*[Подпись]*  
Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x99DB

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,85    | 51,18    | 34,67    | 90,92    | 88,04   | 85       | 83,97   | 0        | 4,07    | 3,055      | 24       |
| 22.01.2019 | 85,47    | 52,14    | 33,33    | 96,39    | 93,35   | 90,19    | 89,03   | 0        | 4,32    | 3,112      | 24       |
| 23.01.2019 | 91,47    | 58,11    | 33,36    | 108,56   | 104,71  | 101,33   | 99,75   | 0        | 4,96    | 3,5        | 24       |
| 24.01.2019 | 99,04    | 60,59    | 38,45    | 103,1    | 98,94   | 95,76    | 94,14   | 0        | 4,8     | 3,816      | 24       |
| 25.01.2019 | 100,09   | 56       | 44,09    | 83,73    | 80,27   | 77,52    | 76,39   | 0        | 3,88    | 3,547      | 24       |
| 26.01.2019 | 100,36   | 58,42    | 41,94    | 93,75    | 89,85   | 86,86    | 85,5    | 0        | 4,35    | 3,777      | 24       |
| 27.01.2019 | 103,67   | 59,19    | 44,48    | 94,08    | 89,94   | 86,96    | 85,57   | 0        | 4,37    | 4,013      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,84   | 60,35    | 41,49    | 98,17    | 93,98   | 90,93    | 89,44   | 0        | 4,54    | 3,909      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,78   | 61,79    | 39,99    | 101,54   | 97,21   | 94,14    | 92,5    | 0        | 4,71    | 3,9        | 24       |
| 30.01.2019 | 93,99    | 54,21    | 39,78    | 88,93    | 85,66   | 82,67    | 81,54   | 0        | 4,12    | 3,416      | 24       |
| 31.01.2019 | 99,28    | 56,48    | 42,8     | 89,65    | 85,98   | 83,06    | 81,8    | 0        | 4,18    | 3,687      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,81    | 52,97    | 43,84    | 78,87    | 75,78   | 73,12    | 72,16   | 0        | 3,62    | 3,325      | 24       |
| 02.02.2019 | 93,51    | 48,71    | 44,8     | 70,39    | 67,79   | 65,35    | 64,63   | 0        | 3,16    | 3,038      | 24       |
| 03.02.2019 | 96,38    | 52,97    | 43,41    | 84,54    | 81,26   | 78,38    | 77,34   | 0        | 3,92    | 3,532      | 24       |
| 04.02.2019 | 104,49   | 61,26    | 43,23    | 97,56    | 93,19   | 90,19    | 88,64   | 0        | 4,55    | 4,04       | 24       |
| 05.02.2019 | 112,7    | 68,23    | 44,47    | 108,26   | 102,78  | 99,75    | 97,68   | 0        | 5,1     | 4,594      | 24       |
| 06.02.2019 | 113,41   | 63,88    | 49,53    | 87,49    | 83,03   | 80,36    | 78,86   | 0        | 4,17    | 4,133      | 24       |
| 07.02.2019 | 110,14   | 61,1     | 49,04    | 87,8     | 83,5    | 80,72    | 79,31   | 0        | 4,19    | 4,112      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,88   | 58,13    | 43,75    | 88,8     | 85      | 82,12    | 80,85   | 0        | 4,15    | 3,73       | 24       |
| 09.02.2019 | 94,23    | 55,49    | 38,74    | 94,02    | 90,49   | 87,4     | 86,15   | 0        | 4,34    | 3,511      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,95    | 50,44    | 37,51    | 85,33    | 82,5    | 79,56    | 78,61   | 0        | 3,89    | 3,098      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,87    | 50,03    | 34,84    | 85,87    | 83,2    | 80,22    | 79,25   | 0        | 3,95    | 2,899      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,71    | 49,28    | 36,43    | 77,66    | 75,21   | 72,51    | 71,69   | 0        | 3,52    | 2,741      | 24       |
| 13.02.2019 | 85,13    | 49,1     | 36,03    | 78,44    | 75,99   | 73,28    | 72,47   | 0        | 3,52    | 2,741      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,85    | 50,07    | 34,78    | 84,39    | 81,78   | 78,85    | 77,89   | 0        | 3,89    | 2,844      | 24       |
| 15.02.2019 | 84,63    | 49,17    | 35,46    | 79,07    | 76,64   | 73,87    | 73,03   | 0        | 3,61    | 2,72       | 24       |
| 16.02.2019 | 85,75    | 48,88    | 36,87    | 76,81    | 74,39   | 71,7     | 70,91   | 0        | 3,48    | 2,745      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,86    | 45,67    | 38,19    | 71,82    | 69,63   | 67,07    | 66,42   | 0        | 3,21    | 2,659      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,95    | 46,09    | 37,86    | 70,38    | 68,24   | 65,73    | 65,08   | 0        | 3,16    | 2,585      | 24       |
| 19.02.2019 | 83,01    | 49,39    | 33,62    | 84,77    | 82,24   | 79,3     | 78,39   | 0        | 3,85    | 2,764      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,81    | 54,21    | 32,6     | 100,33   | 97,1    | 93,74    | 92,46   | 0        | 4,64    | 3,167      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 2741,4   | 2637,67 | 2547,6   | 2511,45 | 0        | 126,22  | 104,71     | 744      |
| Средние:   | 94,28    | 54,63    | 39,65    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 44897,29 | 43501,6  | 42475,1  | 41980,03 | 0,03     | 1521,57 | 1520,446   | 18589    | 0        |
| 20/02/1924: | 47638,71 | 46139,27 | 45022,74 | 44491,48 | 0,03     | 1647,79 | 1625,156   | 19333    | 0        |
| Итого:      | 2741,42  | 2637,67  | 2547,64  | 2511,45  | 0        | 126,22  | 104,71     | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О. "Парк-Сервис"

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х6D30

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 84,5     | 52,5     | 32       | 73,22    | 70,98   | 70,1     | 69,2    | 0        | 1,78    | 2,269      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,28    | 53,86    | 30,42    | 79,79    | 77,35   | 76,35    | 75,3    | 0        | 2,05    | 2,355      | 24       |
| 23.01.2019 | 89,99    | 57,49    | 32,5     | 84,82    | 81,9    | 81,51    | 80,27   | 0        | 1,63    | 2,665      | 24       |
| 24.01.2019 | 97,23    | 60,46    | 36,77    | 80,65    | 77,46   | 78,08    | 76,76   | 0        | 0,7     | 2,848      | 24       |
| 25.01.2019 | 98,33    | 56,27    | 42,06    | 65,82    | 63,16   | 63,99    | 63,04   | 0        | 0,12    | 2,662      | 24       |
| 26.01.2019 | 98,62    | 58,89    | 39,73    | 72,89    | 69,95   | 70,8     | 69,63   | 0        | 0,32    | 2,785      | 24       |
| 27.01.2019 | 101,86   | 59,74    | 42,12    | 75,24    | 72,02   | 73,33    | 72,12   | 0        | -0,1    | 3,043      | 24       |
| 28.01.2019 | 100,05   | 61,59    | 38,46    | 79,51    | 76,22   | 77,28    | 75,93   | 0        | 0,29    | 2,939      | 24       |
| 29.01.2019 | 100,14   | 62,74    | 37,4     | 82,04    | 78,61   | 79,72    | 78,33   | 0        | 0,28    | 2,948      | 24       |
| 30.01.2019 | 92,67    | 54,98    | 37,69    | 74,39    | 71,68   | 71,99    | 70,96   | 0        | 0,72    | 2,704      | 24       |
| 31.01.2019 | 97,54    | 58,3     | 39,24    | 77,49    | 74,44   | 75,21    | 74,03   | 0        | 0,41    | 2,924      | 24       |
| 01.02.2019 | 95,41    | 53,98    | 41,43    | 65,57    | 63,08   | 63,64    | 62,77   | 0        | 0,31    | 2,617      | 24       |
| 02.02.2019 | 91,77    | 50,44    | 41,33    | 58,44    | 56,38   | 56,56    | 55,91   | 0        | 0,47    | 2,331      | 24       |
| 03.02.2019 | 94,75    | 54,09    | 40,66    | 67,73    | 65,21   | 65,61    | 64,69   | 0        | 0,52    | 2,653      | 24       |
| 04.02.2019 | 102,65   | 62,74    | 39,91    | 80,93    | 77,4    | 78,73    | 77,32   | 0        | 0,08    | 3,096      | 24       |
| 05.02.2019 | 110,86   | 69,83    | 41,03    | 89,01    | 84,61   | 86,99    | 85,09   | 0,14     | -0,48   | 3,488      | 24       |
| 06.02.2019 | 111,32   | 62,05    | 49,27    | 67,31    | 63,95   | 66,09    | 64,93   | 0,01     | -0,98   | 3,161      | 24       |
| 07.02.2019 | 108,41   | 60,91    | 47,5     | 68,33    | 65,08   | 66,95    | 65,78   | 0        | -0,7    | 3,101      | 24       |
| 08.02.2019 | 100,45   | 58,07    | 42,38    | 69,62    | 66,7    | 67,81    | 66,77   | 0        | -0,07   | 2,83       | 24       |
| 09.02.2019 | 93,23    | 55,09    | 38,14    | 73,9     | 71,17   | 71,56    | 70,53   | 0        | 0,64    | 2,715      | 24       |
| 10.02.2019 | 86,67    | 51,33    | 35,34    | 67,39    | 65,22   | 64,93    | 64,14   | 0,01     | 1,08    | 2,304      | 24       |
| 11.02.2019 | 83,64    | 50,18    | 33,46    | 69,76    | 67,64   | 66,99    | 66,22   | 0        | 1,42    | 2,262      | 24       |
| 12.02.2019 | 84,33    | 49,37    | 34,96    | 60,13    | 58,28   | 57,69    | 57      | 0        | 1,28    | 2,035      | 24       |
| 13.02.2019 | 83,83    | 50,6     | 33,23    | 62,43    | 60,55   | 59,81    | 59,08   | 0        | 1,47    | 2,012      | 24       |
| 14.02.2019 | 83,41    | 50,54    | 32,87    | 64,52    | 62,56   | 61,76    | 61,03   | 0        | 1,53    | 2,056      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,25    | 49,48    | 33,77    | 62,68    | 60,83   | 60,01    | 59,33   | 0        | 1,5     | 2,056      | 24       |
| 16.02.2019 | 84,34    | 49,58    | 34,76    | 61,2     | 59,35   | 58,63    | 57,95   | 0        | 1,4     | 2,064      | 24       |
| 17.02.2019 | 82,46    | 47,08    | 35,38    | 57,78    | 56,07   | 55,3     | 54,71   | 0        | 1,36    | 1,984      | 24       |
| 18.02.2019 | 82,55    | 48,08    | 34,47    | 56,85    | 55,15   | 54,38    | 53,81   | 0        | 1,34    | 1,899      | 24       |
| 19.02.2019 | 81,73    | 50,56    | 31,17    | 68,39    | 66,4    | 65,28    | 64,51   | 0        | 1,89    | 2,071      | 24       |
| 20.02.2019 | 85,44    | 54,55    | 30,89    | 81       | 78,47   | 77,45    | 76,36   | 0        | 2,11    | 2,425      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 2198,8   | 2117,87 | 2124,5   | 2093,5  | 0,16     | 24,37   | 79,302     | 744      |
| Средние:   | 92,76    | 55,33    | 37,43    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 24767,72 | 24022,86 | 23690,4  | 23401,57 | 1,44     | 621,29  | 770,385    | 11556    | 0        |
| 20/02/1924: | 26966,55 | 26140,73 | 25814,93 | 25495,07 | 1,6      | 645,66  | 849,687    | 12300    | 0        |
| Итого:      | 2198,83  | 2117,87  | 2124,53  | 2093,5   | 0,16     | 24,37   | 79,302     | 744      | 0        |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

*Л.В. Мальцева*  
Подпись

Л.В. Мальцева  
Ф.И.О.

22.02.19

Подпись

Е.А. Просянникова

«Парк-Сервис»

Для документов

ИНН 7448098250

ОГРНИП 10448098250

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xB99F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 84,58    | 48,47    | 36,11    | 67,52    | 65,42   | 62,37    | 61,66   | 0        | 3,76    | 2,362      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,38    | 49,52    | 34,86    | 72,05    | 69,86   | 66,67    | 65,9    | 0        | 3,96    | 2,433      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,11    | 53,93    | 36,18    | 77,03    | 74,37   | 71,13    | 70,16   | 0        | 4,21    | 2,693      | 24       |
| 24.01.2019 | 97,38    | 56,31    | 41,07    | 73,02    | 70,15   | 67,21    | 66,24   | 0        | 3,91    | 2,887      | 24       |
| 25.01.2019 | 98,48    | 52,58    | 45,9     | 60,48    | 58,05   | 55,51    | 54,8    | 0        | 3,25    | 2,669      | 24       |
| 26.01.2019 | 98,83    | 54,19    | 44,64    | 66,09    | 63,41   | 60,69    | 59,88   | 0        | 3,53    | 2,836      | 24       |
| 27.01.2019 | 102,12   | 55,71    | 46,41    | 68,96    | 66,02   | 63,21    | 62,29   | 0        | 3,73    | 3,071      | 24       |
| 28.01.2019 | 100,29   | 57,14    | 43,15    | 73,07    | 70,01   | 67,13    | 66,11   | 0        | 3,9     | 3,028      | 24       |
| 29.01.2019 | 100,36   | 57,81    | 42,55    | 74,67    | 71,56   | 68,64    | 67,57   | 0        | 3,99    | 3,055      | 24       |
| 30.01.2019 | 92,8     | 52,04    | 40,76    | 65,89    | 63,5    | 60,76    | 59,98   | 0        | 3,52    | 2,592      | 24       |
| 31.01.2019 | 97,7     | 54,32    | 43,38    | 68,03    | 65,33   | 62,53    | 61,67   | 0        | 3,66    | 2,837      | 24       |
| 01.02.2019 | 95,67    | 51,11    | 44,56    | 59,62    | 57,28   | 54,8     | 54,14   | 0,11     | 3,14    | 2,556      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,04    | 47,21    | 44,83    | 53,44    | 51,51   | 49,16    | 48,64   | 0        | 2,87    | 2,312      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,01    | 47,31    | 47,7     | 63,48    | 61,08   | 58,17    | 57,57   | 0        | 3,51    | 2,917      | 24       |
| 04.02.2019 | 102,83   | 54,9     | 47,93    | 71,82    | 68,7    | 65,69    | 64,75   | 0        | 3,95    | 3,299      | 24       |
| 05.02.2019 | 110,85   | 63,66    | 47,19    | 81,61    | 77,55   | 74,53    | 73,16   | 0,06     | 4,39    | 3,671      | 24       |
| 06.02.2019 | 111,42   | 58,59    | 52,83    | 63,72    | 60,54   | 57,87    | 56,95   | 0,01     | 3,59    | 3,212      | 24       |
| 07.02.2019 | 108,52   | 58,02    | 50,5     | 65,49    | 62,39   | 59,61    | 58,68   | 0        | 3,71    | 3,159      | 24       |
| 08.02.2019 | 100,48   | 54,88    | 45,6     | 66,12    | 63,37   | 60,5     | 59,67   | 0        | 3,7     | 2,896      | 24       |
| 09.02.2019 | 93,23    | 52,64    | 40,59    | 68,88    | 66,39   | 63,31    | 62,53   | 0        | 3,86    | 2,699      | 24       |
| 10.02.2019 | 86,69    | 47,94    | 38,75    | 62,41    | 60,38   | 57,52    | 56,89   | 0,01     | 3,49    | 2,342      | 24       |
| 11.02.2019 | 83,61    | 48,1     | 35,51    | 63,51    | 61,59   | 58,65    | 58,01   | 0        | 3,58    | 2,185      | 24       |
| 12.02.2019 | 84,32    | 46,26    | 38,06    | 56,27    | 54,56   | 51,86    | 51,33   | 0        | 3,23    | 2,077      | 24       |
| 13.02.2019 | 83,82    | 46,96    | 36,86    | 59,91    | 58,09   | 55,27    | 54,68   | 0        | 3,41    | 2,14       | 24       |
| 14.02.2019 | 83,37    | 47,26    | 36,11    | 59,99    | 58,18   | 55,34    | 54,75   | 0        | 3,43    | 2,101      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,19    | 46,89    | 36,3     | 59,25    | 57,45   | 54,66    | 54,11   | 0        | 3,34    | 2,086      | 24       |
| 16.02.2019 | 84,31    | 46,58    | 37,73    | 57,32    | 55,56   | 52,81    | 52,27   | 0        | 3,29    | 2,095      | 24       |
| 17.02.2019 | 82,49    | 44,11    | 38,38    | 54,83    | 53,2    | 50,55    | 50,07   | 0        | 3,13    | 2,043      | 24       |
| 18.02.2019 | 82,56    | 44,89    | 37,67    | 53,5     | 51,92   | 49,34    | 48,84   | 0        | 3,08    | 1,956      | 24       |
| 19.02.2019 | 81,74    | 47,02    | 34,72    | 63,51    | 61,65   | 58,68    | 58,09   | 0        | 3,56    | 2,138      | 24       |
| 20.02.2019 | 85,38    | 51,89    | 33,49    | 76,69    | 74,3    | 70,8     | 69,92   | 0        | 4,38    | 2,488      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 2028,1   | 1953,37 | 1864,9   | 1841,31 | 0,19     | 112,06  | 80,835     | 744      |
| Средние:   | 92,85    | 51,55    | 41,3     |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 19727,51 | 19115,37 | 18430,32 | 18221,16 | 9,52     | 894,21  | 673,02     | 10142    | 0        |
| 20/02/1924: | 21755,69 | 21068,74 | 20295,29 | 20062,47 | 9,71     | 1006,27 | 753,855    | 10886    | 0        |
| Итого:      | 2028,18  | 1953,37  | 1864,97  | 1841,31  | 0,19     | 112,06  | 80,835     | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/ 22.02.19

Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 11-6  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-40  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9787 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,05    | 50,52    | 34,53    | 60,57    | 58,7    | 58,06    | 57,36   | 0        | 1,34    | 2,029      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,88    | 51,44    | 33,44    | 63,33    | 61,36   | 60,75    | 59,99   | 0        | 1,37    | 2,054      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,62    | 54,84    | 35,78    | 66,09    | 63,8    | 63,21    | 62,35   | 0        | 1,45    | 2,285      | 24       |
| 24.01.2019 | 97,91    | 58,4     | 39,51    | 64,91    | 62,31   | 61,84    | 60,87   | 0        | 1,44    | 2,467      | 24       |
| 25.01.2019 | 99,09    | 54,89    | 44,2     | 55,58    | 53,31   | 52,79    | 52,04   | 0        | 1,27    | 2,36       | 24       |
| 26.01.2019 | 99,46    | 56,56    | 42,9     | 61,23    | 58,72   | 58,19    | 57,33   | 0        | 1,39    | 2,526      | 24       |
| 27.01.2019 | 102,75   | 57,17    | 45,58    | 63,34    | 60,61   | 60,03    | 59,14   | 0        | 1,47    | 2,77       | 24       |
| 28.01.2019 | 101,03   | 56,13    | 44,9     | 63,06    | 60,39   | 59,76    | 58,87   | 0,01     | 1,52    | 2,719      | 24       |
| 29.01.2019 | 101      | 60,11    | 40,89    | 65,88    | 63,09   | 62,63    | 61,59   | 0        | 1,5     | 2,587      | 24       |
| 30.01.2019 | 93,4     | 54,01    | 39,39    | 60,71    | 58,49   | 57,87    | 57,07   | 0        | 1,42    | 2,307      | 24       |
| 31.01.2019 | 98,21    | 54,65    | 43,56    | 61,39    | 58,94   | 58,3     | 57,51   | 0        | 1,43    | 2,572      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,25    | 48,4     | 47,85    | 53,59    | 51,52   | 50,81    | 50,26   | 0        | 1,26    | 2,469      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,51    | 48,52    | 43,99    | 48,69    | 46,95   | 46,31    | 45,77   | 0        | 1,18    | 2,067      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,41    | 51,28    | 44,13    | 56,45    | 54,3    | 53,65    | 52,99   | 0        | 1,31    | 2,4        | 24       |
| 04.02.2019 | 103,24   | 58,65    | 44,59    | 65,22    | 62,38   | 61,82    | 60,84   | 0        | 1,54    | 2,788      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,63   | 67,12    | 44,51    | 74,91    | 71,18   | 70,85    | 69,39   | 0        | 1,79    | 3,184      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,26   | 59,93    | 52,33    | 58,94    | 55,96   | 55,48    | 54,56   | 0,01     | 1,4     | 2,94       | 24       |
| 07.02.2019 | 109,39   | 59,26    | 50,13    | 59,47    | 56,59   | 56,12    | 55,22   | 0        | 1,37    | 2,848      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,37   | 56,44    | 44,93    | 59,36    | 56,84   | 56,33    | 55,5    | 0        | 1,34    | 2,561      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,1     | 54,03    | 40,07    | 61,12    | 58,84   | 58,25    | 57,45   | 0        | 1,39    | 2,358      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,34    | 49,62    | 37,72    | 56,38    | 54,55   | 53,87    | 53,25   | 0        | 1,3     | 2,06       | 24       |
| 11.02.2019 | 84,29    | 49,14    | 35,15    | 57,41    | 55,66   | 54,99    | 54,38   | 0        | 1,28    | 1,958      | 24       |
| 12.02.2019 | 84,92    | 47,11    | 37,81    | 49,81    | 48,28   | 47,66    | 47,15   | 0        | 1,13    | 1,827      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,31    | 49,79    | 34,52    | 55,23    | 53,54   | 53,01    | 52,35   | 0        | 1,19    | 1,85       | 24       |
| 14.02.2019 | 84,08    | 47,99    | 36,09    | 55,77    | 54,06   | 53,47    | 52,89   | 0,05     | 1,17    | 1,951      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,9     | 47,86    | 36,04    | 53,87    | 52,23   | 51,69    | 51,15   | 0        | 1,08    | 1,881      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,04    | 48,2     | 36,84    | 53,14    | 51,5    | 50,94    | 50,38   | 0,01     | 1,12    | 1,898      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,19    | 45,75    | 37,44    | 49,58    | 48,11   | 47,57    | 47,09   | 0        | 1,02    | 1,803      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,23    | 46,73    | 36,5     | 50,4     | 48,9    | 48,39    | 47,87   | 0        | 1,03    | 1,783      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,35    | 48,67    | 33,68    | 57,39    | 55,74   | 55,19    | 54,6    | 0        | 1,14    | 1,877      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,11    | 52,72    | 33,39    | 67,8     | 65,65   | 65,13    | 64,3    | 0        | 1,35    | 2,196      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 1830,6   | 1762,5  | 1744,9   | 1721,51 | 0,08     | 40,99   | 71,375     | 744      |
| Средние:   | 93,49    | 53,09    | 40,39    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата       | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924 | 49255,12 | 47824,01 | 47527,96 | 46941,15 | 645,06   | 882,86  | 1433,685   | 27470    | 0        |
| 20/02/1924 | 51085,74 | 49586,51 | 49272,92 | 48662,66 | 645,14   | 923,85  | 1505,06    | 28214    | 0        |
| Итого:     | 1830,62  | 1762,5   | 1744,96  | 1721,51  | 0,08     | 40,99   | 71,375     | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для документов

ИНН 7448193330

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

И.В. Мальцева/  
Ф.И.О.

22.02.19

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7


| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 85,07    | 47,12    | 37,95    | 223,84   | 216,89  | 213,36   | 211,14  | 0        | 5,75    | 8,232      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,9     | 50,15    | 34,75    | 265,22   | 256,99  | 253,41   | 250,44  | 0        | 6,55    | 8,934      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,7     | 51,33    | 39,37    | 251,57   | 242,78  | 239,49   | 236,53  | 0        | 6,25    | 9,564      | 24       |
| 24.01.2019 | 97,98    | 52,96    | 45,02    | 240,59   | 230,99  | 229,48   | 226,47  | 0        | 4,52    | 10,414     | 24       |
| 25.01.2019 | 99,17    | 53,39    | 45,78    | 240,65   | 230,83  | 229,99   | 226,93  | 0        | 3,9     | 10,584     | 24       |
| 26.01.2019 | 99,45    | 54,1     | 45,35    | 250,4    | 240,15  | 239,35   | 236,12  | 0        | 4,03    | 10,912     | 24       |
| 27.01.2019 | 102,74   | 55,44    | 47,3     | 262,94   | 251,56  | 250,92   | 247,33  | 0        | 4,23    | 11,928     | 24       |
| 28.01.2019 | 101,07   | 56,05    | 45,02    | 273,06   | 261,59  | 260,9    | 257,1   | 0        | 4,49    | 11,803     | 24       |
| 29.01.2019 | 100,89   | 56,82    | 44,07    | 283,12   | 271,24  | 270,62   | 266,58  | 0        | 4,66    | 11,979     | 24       |
| 30.01.2019 | 93,5     | 55,33    | 38,17    | 293,21   | 282,42  | 280,66   | 276,67  | 0        | 5,75    | 10,794     | 24       |
| 31.01.2019 | 98,29    | 55,92    | 42,37    | 274,12   | 263,15  | 261,7    | 257,91  | 0        | 5,24    | 11,169     | 24       |
| 01.02.2019 | 96,26    | 52,55    | 43,71    | 243,56   | 234,13  | 232,69   | 229,71  | 0,01     | 4,42    | 10,249     | 24       |
| 02.02.2019 | 92,65    | 49,05    | 43,6     | 221,99   | 213,96  | 211,49   | 209,09  | 0        | 4,87    | 9,34       | 24       |
| 03.02.2019 | 95,48    | 49,79    | 45,69    | 222,66   | 214,18  | 211,5    | 209,06  | 0        | 5,12    | 9,796      | 24       |
| 04.02.2019 | 103,28   | 55,47    | 47,81    | 249,55   | 238,67  | 237,77   | 234,39  | 0        | 4,28    | 11,437     | 24       |
| 05.02.2019 | 111,63   | 61,91    | 49,72    | 290,85   | 276,3   | 276,43   | 271,6   | 0        | 4,7     | 13,79      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,38   | 59,5     | 52,88    | 258,8    | 245,73  | 245,3    | 241,32  | 0        | 4,41    | 13,045     | 24       |
| 07.02.2019 | 109,33   | 58,51    | 50,82    | 261,68   | 249,05  | 248,49   | 244,6   | 0,02     | 4,45    | 12,699     | 24       |
| 08.02.2019 | 101,44   | 58,21    | 43,23    | 289,79   | 277,52  | 277,06   | 272,75  | 0,01     | 4,77    | 12,026     | 24       |
| 09.02.2019 | 94,17    | 54,15    | 40,02    | 279,55   | 269,13  | 267,84   | 264,18  | 0        | 4,95    | 10,783     | 24       |
| 10.02.2019 | 87,36    | 50,99    | 36,37    | 270,26   | 261,45  | 259,33   | 256,17  | 0        | 5,28    | 9,517      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,36    | 49,41    | 34,95    | 257,98   | 250,05  | 247,36   | 244,53  | 0        | 5,52    | 8,742      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,1     | 47,3     | 37,8     | 214,78   | 208,12  | 205,54   | 203,38  | 0,01     | 4,74    | 7,87       | 24       |
| 13.02.2019 | 84,41    | 45,97    | 38,44    | 207,14   | 200,78  | 198,11   | 196,16  | 0        | 4,62    | 7,719      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,06    | 46,77    | 37,29    | 218,1    | 211,45  | 208,58   | 206,44  | 0        | 5,01    | 7,883      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,94    | 47,14    | 36,8     | 219,67   | 212,99  | 209,98   | 207,77  | 0        | 5,22    | 7,836      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,05    | 47,01    | 38,04    | 212,31   | 205,69  | 202,66   | 200,57  | 0        | 5,12    | 7,823      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,2     | 45,17    | 38,03    | 205,38   | 199,23  | 195,94   | 194,06  | 0        | 5,17    | 7,576      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,3     | 45,46    | 37,84    | 198,26   | 192,3   | 188,98   | 187,11  | 0        | 5,19    | 7,274      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,33    | 48,1     | 34,23    | 239,98   | 232,94  | 229,25   | 226,78  | 0        | 6,16    | 7,969      | 24       |
| 20.02.2019 | 86,04    | 51,65    | 34,39    | 269,19   | 260,63  | 257,17   | 253,95  | 0        | 6,68    | 8,964      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 7690,2   | 7402,89 | 7341,3   | 7246,84 | 0,05     | 156,05  | 308,651    | 744      |
| Средние:   | 93,53    | 52,02    | 41,51    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 83462,24 | 80855,16 | 80636,13 | 79694,7  | 9,28     | 1160,46 | 2827,378   | 11979    | 12       |
| 20/02/1924: | 91152,44 | 88258,05 | 87977,48 | 86941,54 | 9,33     | 1316,51 | 3136,029   | 12723    | 12       |
| Итого:      | 7690,2   | 7402,89  | 7341,35  | 7246,84  | 0,05     | 156,05  | 308,651    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Д.В. Мальцева/

Ф.И.О.

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ4АД

ПО 2.7

| Дата            | t1<br>°C     | t2<br>°C     | dt<br>°C     | V1<br>м3      | M1<br>т     | V2<br>м3      | M2<br>т        | V3<br>м3    | Mr<br>т      | Qo<br>Гкал     | ВНР<br>ч   |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|
| 21.01.2019      | 85,27        | 54,08        | 31,19        | 165,77        | 160,61      | 159,98        | 157,81         | 0           | 2,8          | 5,013          | 24         |
| 22.01.2019      | 85,13        | 54,99        | 30,14        | 176,85        | 171,32      | 170,9         | 168,47         | 0           | 2,85         | 5,165          | 24         |
| 23.01.2019      | 90,96        | 57,96        | 33           | 181,77        | 175,41      | 175,16        | 172,44         | 0           | 2,97         | 5,796          | 24         |
| 24.01.2019      | 98,36        | 62,38        | 35,98        | 185,14        | 177,68      | 177,86        | 174,7          | 0           | 2,98         | 6,409          | 24         |
| 25.01.2019      | 99,52        | 60,4         | 39,12        | 167,62        | 160,73      | 160,61        | 157,9          | 0           | 2,83         | 6,302          | 24         |
| 26.01.2019      | 99,85        | 61,92        | 37,93        | 181,67        | 174,17      | 174,27        | 171,23         | 0           | 2,94         | 6,621          | 24         |
| 27.01.2019      | 103,15       | 63,53        | 39,62        | 185,88        | 177,76      | 178,1         | 174,82         | 0           | 2,94         | 7,067          | 24         |
| 28.01.2019      | 101,59       | 64,15        | 37,44        | 191,66        | 183,5       | 183,98        | 180,53         | 0           | 2,97         | 6,891          | 24         |
| 29.01.2019      | 101,35       | 64,09        | 37,26        | 191,91        | 183,8       | 184,26        | 180,81         | 0           | 2,99         | 6,872          | 24         |
| 30.01.2019      | 93,81        | 61,01        | 32,8         | 195,77        | 188,54      | 188,8         | 185,6          | 0           | 2,94         | 6,197          | 24         |
| 31.01.2019      | 98,62        | 61,89        | 36,73        | 184,49        | 177,05      | 177,28        | 174,16         | 0           | 2,89         | 6,52           | 24         |
| 01.02.2019      | 96,6         | 59,82        | 36,78        | 173,09        | 166,34      | 166,32        | 163,57         | 0           | 2,77         | 6,128          | 24         |
| 02.02.2019      | 92,93        | 56,38        | 36,55        | 159,37        | 153,58      | 153,2         | 150,95         | 0           | 2,63         | 5,622          | 24         |
| 03.02.2019      | 95,68        | 56,69        | 38,99        | 159,88        | 153,76      | 153,33        | 151,06         | 0           | 2,7          | 6,002          | 24         |
| 04.02.2019      | 103,65       | 63,6         | 40,05        | 180,53        | 172,58      | 172,89        | 169,71         | 0           | 2,87         | 6,93           | 24         |
| 05.02.2019      | 112,12       | 68,85        | 43,27        | 194,19        | 184,41      | 185,32        | 181,39         | 0,01        | 3,02         | 8,015          | 24         |
| 06.02.2019      | 112,86       | 68,06        | 44,8         | 181,23        | 172,02      | 172,61        | 169            | 0           | 3,02         | 7,742          | 24         |
| 07.02.2019      | 109,89       | 66,57        | 43,32        | 180,81        | 172         | 172,5         | 169,03         | 0           | 2,97         | 7,48           | 24         |
| 08.02.2019      | 101,78       | 64,21        | 37,57        | 190,51        | 182,41      | 182,84        | 179,43         | 0           | 2,98         | 6,873          | 24         |
| 09.02.2019      | 94,69        | 61,49        | 33,2         | 197,12        | 189,72      | 189,98        | 186,67         | 0           | 3,05         | 6,31           | 24         |
| 10.02.2019      | 87,71        | 56,92        | 30,79        | 189,56        | 183,33      | 183,21        | 180,45         | 0           | 2,88         | 5,651          | 24         |
| 11.02.2019      | 84,63        | 56,27        | 28,36        | 197,63        | 191,53      | 191,41        | 188,61         | 0           | 2,92         | 5,437          | 24         |
| 12.02.2019      | 85,34        | 55,61        | 29,73        | 171,54        | 166,17      | 165,85        | 163,48         | 0           | 2,69         | 4,944          | 24         |
| 13.02.2019      | 84,68        | 55,09        | 29,59        | 167,29        | 162,13      | 161,74        | 159,49         | 0           | 2,64         | 4,8            | 24         |
| 14.02.2019      | 84,31        | 54,33        | 29,98        | 171,18        | 165,93      | 165,5         | 163,21         | 0           | 2,72         | 4,979          | 24         |
| 15.02.2019      | 84,18        | 54,15        | 30,03        | 168,21        | 163,05      | 162,64        | 160,4          | 0           | 2,65         | 4,897          | 24         |
| 16.02.2019      | 85,3         | 53,89        | 31,41        | 160,75        | 155,73      | 155,2         | 153,11         | 0           | 2,62         | 4,894          | 24         |
| 17.02.2019      | 83,47        | 51,74        | 31,73        | 152,59        | 148,01      | 147,34        | 145,52         | 0           | 2,49         | 4,696          | 24         |
| 18.02.2019      | 83,5         | 51,51        | 31,99        | 144,87        | 140,5       | 139,82        | 138,09         | 0,01        | 2,41         | 4,494          | 24         |
| 19.02.2019      | 82,54        | 52,87        | 29,67        | 163,49        | 158,65      | 158,2         | 156,12         | 0           | 2,53         | 4,71           | 24         |
| 20.02.2019      | 86,41        | 57,26        | 29,15        | 184,5         | 178,58      | 178,5         | 175,79         | 0           | 2,79         | 5,212          | 24         |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>5496,8</b> | <b>5291</b> | <b>5289,6</b> | <b>5203,55</b> | <b>0,02</b> | <b>87,45</b> | <b>184,669</b> | <b>744</b> |
| <b>Средние:</b> | <b>93,86</b> | <b>59,08</b> | <b>34,77</b> |               |             |               |                |             |              |                |            |

| Дата          | V1<br>м3       | M1<br>т     | V2<br>м3      | M2<br>т        | V3<br>м3    | Mr<br>т      | Qo<br>Гкал     | ВНР<br>ч   | ВОС<br>ч |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|----------|
| 20/01/1924    | 74039,24       | 71945,68    | 71878,45      | 70947,37       | 15641,66    | 998,31       | 1974,117       | 16223      | 12       |
| 20/02/1924    | 79536,11       | 77236,68    | 77168,05      | 76150,92       | 15641,68    | 1085,76      | 2158,786       | 16967      | 12       |
| <b>Итого:</b> | <b>5496,87</b> | <b>5291</b> | <b>5289,6</b> | <b>5203,55</b> | <b>0,02</b> | <b>87,45</b> | <b>184,669</b> | <b>744</b> | <b>0</b> |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Для документов

ИНН 7448198350

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Л.В. Мальцева/  
Подпись Ф.И.О.

22.02.19

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополский 13-6

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6222

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 84,84    | 48,49    | 36,35    | 83,2     | 80,62   | 77,68    | 76,83   | 0        | 3,79    | 2,931      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,6     | 49,77    | 34,83    | 90,16    | 87,4    | 84,29    | 83,29   | 0        | 4,11    | 3,046      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,42    | 52,39    | 38,03    | 91,72    | 88,54   | 85,43    | 84,34   | 0        | 4,2     | 3,37       | 24       |
| 24.01.2019 | 97,82    | 55,28    | 42,54    | 90,26    | 86,66   | 83,69    | 82,48   | 0        | 4,18    | 3,692      | 24       |
| 25.01.2019 | 98,92    | 53,11    | 45,81    | 80,41    | 77,13   | 74,36    | 73,39   | 0        | 3,74    | 3,539      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,25    | 55,07    | 44,18    | 86,46    | 82,93   | 80,03    | 78,92   | 0        | 4,01    | 3,673      | 24       |
| 27.01.2019 | 102,51   | 55,47    | 47,04    | 88,42    | 84,62   | 81,66    | 80,47   | 0        | 4,15    | 3,993      | 24       |
| 28.01.2019 | 100,82   | 57,04    | 43,78    | 92,32    | 88,45   | 85,47    | 84,18   | 0        | 4,27    | 3,882      | 24       |
| 29.01.2019 | 100,72   | 57,91    | 42,81    | 95,78    | 91,78   | 88,74    | 87,35   | 0        | 4,43    | 3,94       | 24       |
| 30.01.2019 | 93,06    | 52,57    | 40,49    | 88,69    | 85,47   | 82,39    | 81,32   | 0        | 4,15    | 3,463      | 24       |
| 31.01.2019 | 98,06    | 54,5     | 43,56    | 87,81    | 84,3    | 81,28    | 80,15   | 0        | 4,15    | 3,679      | 24       |
| 01.02.2019 | 95,9     | 50,02    | 45,88    | 77,38    | 74,4    | 71,57    | 70,73   | 0        | 3,67    | 3,417      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,39    | 46,62    | 45,77    | 69,06    | 66,57   | 63,93    | 63,29   | 0        | 3,28    | 3,049      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,18    | 49,52    | 45,66    | 79,18    | 76,14   | 73,24    | 72,4    | 0        | 3,74    | 3,48       | 24       |
| 04.02.2019 | 103,14   | 57,91    | 45,23    | 92       | 87,98   | 85,01    | 83,7    | 0        | 4,28    | 3,987      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,41   | 64,91    | 46,5     | 103,66   | 98,52   | 95,54    | 93,71   | 0        | 4,81    | 4,604      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,13   | 58,96    | 53,17    | 81,92    | 77,81   | 75,15    | 73,94   | 0        | 3,87    | 4,155      | 24       |
| 07.02.2019 | 109,01   | 57,7     | 51,31    | 82,04    | 78,1    | 75,42    | 74,26   | 0        | 3,84    | 4,02       | 24       |
| 08.02.2019 | 100,94   | 54,72    | 46,22    | 84,04    | 80,5    | 77,68    | 76,58   | 0        | 3,92    | 3,73       | 24       |
| 09.02.2019 | 93,63    | 52,02    | 41,61    | 87,86    | 84,63   | 81,59    | 80,55   | 0        | 4,08    | 3,526      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,07    | 48,26    | 38,81    | 81,75    | 79,09   | 76,14    | 75,3    | 0        | 3,79    | 3,067      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,05    | 47,21    | 36,84    | 78,2     | 75,81   | 72,91    | 72,14   | 0        | 3,67    | 2,793      | 24       |
| 12.02.2019 | 84,84    | 45,28    | 39,56    | 69,6     | 67,44   | 64,76    | 64,13   | 0        | 3,31    | 2,668      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,19    | 45,73    | 38,46    | 70,97    | 68,81   | 66,08    | 65,43   | 0        | 3,38    | 2,646      | 24       |
| 14.02.2019 | 83,91    | 46,56    | 37,35    | 77,1     | 74,74   | 71,85    | 71,13   | 0        | 3,61    | 2,792      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,71    | 46,5     | 37,21    | 73,82    | 71,58   | 68,78    | 68,09   | 0        | 3,49    | 2,665      | 24       |
| 16.02.2019 | 84,79    | 46,81    | 37,98    | 72,74    | 70,51   | 67,73    | 67,04   | 0        | 3,47    | 2,678      | 24       |
| 17.02.2019 | 82,95    | 44,27    | 38,68    | 69,9     | 67,82   | 65,1     | 64,5    | 0        | 3,32    | 2,624      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,06    | 44,41    | 38,65    | 68,43    | 66,39   | 63,72    | 63,12   | 0        | 3,27    | 2,563      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,13    | 48,05    | 34,08    | 82,16    | 79,76   | 76,78    | 75,99   | 0        | 3,77    | 2,72       | 24       |
| 20.02.2019 | 85,78    | 51,44    | 34,34    | 93,7     | 90,73   | 87,48    | 86,39   | 0        | 4,34    | 3,116      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 2570,7   | 2475,23 | 2385,4   | 2355,14 | 0        | 120,09  | 103,508    | 744      |
| Средние:   | 93,26    | 51,56    | 41,7     |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 42254,45 | 41019,56 | 39902,7  | 39475,81 | 2,17     | 1543,75 | 1400,465   | 18107    | 0        |
| 20/02/1924: | 44825,19 | 43494,79 | 42288,18 | 41830,95 | 2,17     | 1663,84 | 1503,973   | 18851    | 0        |
| Итого:      | 2570,74  | 2475,23  | 2385,48  | 2355,14  | 0        | 120,09  | 103,508    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



*И.В. Мальцева* 22.02.19  
Подпись Ф.И.О.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 21.01.2019 | 84,88    | 51,45    | 33,43    | 140,97   | 136,6   | 137,84   | 136,15  | 0        | 0,45    | 4,567      | 24       |
| 22.01.2019 | 84,85    | 52,63    | 32,22    | 152,66   | 147,94  | 149,48   | 147,56  | 0        | 0,38    | 4,769      | 24       |
| 23.01.2019 | 90,26    | 55,74    | 34,52    | 155,71   | 150,33  | 152,16   | 149,98  | 0        | 0,35    | 5,194      | 24       |
| 24.01.2019 | 97,78    | 59,19    | 38,59    | 153,06   | 146,96  | 149,24   | 146,83  | 0        | 0,13    | 5,685      | 24       |
| 25.01.2019 | 99,08    | 58,01    | 41,07    | 145,47   | 139,56  | 141,74   | 139,54  | 0        | 0,02    | 5,743      | 24       |
| 26.01.2019 | 99,43    | 60,01    | 39,42    | 155,1    | 148,75  | 151,26   | 148,77  | 0        | -0,02   | 5,876      | 24       |
| 27.01.2019 | 102,72   | 61,29    | 41,43    | 157,42   | 150,6   | 153,21   | 150,59  | 0        | 0,01    | 6,257      | 24       |
| 28.01.2019 | 101,08   | 62,04    | 39,04    | 164,38   | 157,47  | 160,24   | 157,43  | 0        | 0,04    | 6,164      | 24       |
| 29.01.2019 | 101,13   | 63,55    | 37,58    | 174,15   | 166,8   | 169,84   | 166,7   | 0        | 0,1     | 6,286      | 24       |
| 30.01.2019 | 93,56    | 56,89    | 36,67    | 157,1    | 151,31  | 153,39   | 151,1   | 0        | 0,21    | 5,554      | 24       |
| 31.01.2019 | 97,89    | 57,65    | 40,24    | 148,25   | 142,36  | 144,38   | 142,16  | 0        | 0,2     | 5,738      | 24       |
| 01.02.2019 | 96,49    | 54,81    | 41,68    | 134      | 128,78  | 130,53   | 128,72  | 0        | 0,06    | 5,376      | 24       |
| 02.02.2019 | 92,4     | 51,93    | 40,47    | 124,32   | 119,83  | 121,18   | 119,65  | 0        | 0,18    | 4,858      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,14    | 53,51    | 41,63    | 132,54   | 127,5   | 128,96   | 127,21  | 0        | 0,29    | 5,313      | 24       |
| 04.02.2019 | 102,92   | 60,47    | 42,45    | 149,73   | 143,2   | 145,56   | 143,14  | 0        | 0,06    | 6,095      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,41   | 69,46    | 41,95    | 176,13   | 167,36  | 170,8    | 167,1   | 0        | 0,26    | 7,051      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,17   | 64,94    | 47,23    | 148,53   | 141,05  | 143,65   | 140,86  | 0        | 0,19    | 6,694      | 24       |
| 07.02.2019 | 109,52   | 62,3     | 47,22    | 144,35   | 137,35  | 139,72   | 137,22  | 0        | 0,13    | 6,512      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,58   | 60,85    | 40,73    | 153,86   | 147,32  | 149,76   | 147,23  | 0        | 0,09    | 6,014      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,45    | 57,03    | 37,42    | 152,31   | 146,64  | 148,75   | 146,53  | 0        | 0,11    | 5,496      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,55    | 53,57    | 33,98    | 150,77   | 145,85  | 147,65   | 145,69  | 0        | 0,16    | 4,962      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,18    | 51,46    | 32,72    | 143,73   | 139,34  | 140,86   | 139,14  | 0        | 0,2     | 4,559      | 24       |
| 12.02.2019 | 84,86    | 50,21    | 34,65    | 125,54   | 121,65  | 122,9    | 121,44  | 0        | 0,21    | 4,217      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,31    | 49,73    | 34,58    | 124,77   | 120,95  | 122,16   | 120,76  | 0        | 0,19    | 4,185      | 24       |
| 14.02.2019 | 83,92    | 51,01    | 32,91    | 131,61   | 127,58  | 128,94   | 127,38  | 0        | 0,2     | 4,197      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,75    | 49,99    | 33,76    | 128,41   | 124,52  | 125,74   | 124,27  | 0        | 0,25    | 4,203      | 24       |
| 16.02.2019 | 84,9     | 50,62    | 34,28    | 127,53   | 123,56  | 124,81   | 123,31  | 0        | 0,25    | 4,235      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,19    | 49,11    | 34,08    | 125,1    | 121,36  | 122,49   | 121,09  | 0        | 0,27    | 4,136      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,08    | 49,45    | 33,63    | 120,16   | 116,59  | 117,66   | 116,31  | 0        | 0,28    | 3,922      | 24       |
| 19.02.2019 | 82,21    | 50,33    | 31,88    | 134,84   | 130,89  | 132,11   | 130,55  | 0        | 0,34    | 4,173      | 24       |
| 20.02.2019 | 85,67    | 53,83    | 31,84    | 148,72   | 144,03  | 145,63   | 143,66  | 0        | 0,37    | 4,588      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 4481,2   | 4314,03 | 4372,6   | 4308,07 | 0        | 5,96    | 162,619    | 744      |
| Средние:   | 93,43    | 55,9     | 37,52    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/01/1924: | 15668,88 | 15171,22 | 15457,95 | 15249,96 | 0        | -78,74  | 484,893    | 3438     | 0        |
| 20/02/1924: | 20150,1  | 19485,25 | 19830,59 | 19558,03 | 0        | -72,78  | 647,512    | 4182     | 0        |
| Итого:      | 4481,22  | 4314,03  | 4372,64  | 4308,07  | 0        | 5,96    | 162,619    | 744      | 0        |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Д.В. Мальцева/  
Подпись Ф.И.О.

22.02.19



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
02/02/19г. - 20/02/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Вейвеля 56

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 02.02.2019 | 92,87    | 70,63    | 22,24    | 252,79   | 243,62  | 245,94   | 240,46  | 0        | 3,16    | 5,429      | 24       |
| 03.02.2019 | 95,66    | 72,11    | 23,55    | 277,07   | 266,47  | 269,15   | 262,89  | 0        | 3,58    | 6,292      | 24       |
| 04.02.2019 | 103,18   | 74       | 29,18    | 245,26   | 234,56  | 236,53   | 230,78  | 0        | 3,78    | 6,878      | 24       |
| 05.02.2019 | 111,7    | 74,12    | 37,58    | 216,06   | 205,23  | 206,23   | 201,22  | 0        | 4,01    | 7,751      | 24       |
| 06.02.2019 | 112,43   | 68,47    | 43,96    | 168,07   | 159,55  | 159,84   | 156,47  | 0        | 3,08    | 7,05       | 24       |
| 07.02.2019 | 109,71   | 63,29    | 46,42    | 157,81   | 150,14  | 149,98   | 147,24  | 0        | 2,9     | 6,996      | 24       |
| 08.02.2019 | 101,76   | 60,94    | 40,82    | 163,29   | 156,31  | 156,03   | 153,36  | 0        | 2,95    | 6,398      | 24       |
| 09.02.2019 | 94,57    | 56,73    | 37,84    | 160,85   | 154,81  | 154,25   | 151,94  | 0        | 2,87    | 5,865      | 24       |
| 10.02.2019 | 87,78    | 52,47    | 35,31    | 153,97   | 148,89  | 148,13   | 146,24  | 0        | 2,65    | 5,263      | 24       |
| 11.02.2019 | 84,33    | 51,31    | 33,02    | 146,46   | 141,98  | 141,15   | 139,4   | 0        | 2,58    | 4,688      | 24       |
| 12.02.2019 | 85,04    | 49,71    | 35,33    | 131,43   | 127,35  | 126,53   | 125,05  | 0        | 2,3     | 4,498      | 24       |
| 13.02.2019 | 84,55    | 50,31    | 34,24    | 134,17   | 130,05  | 129,25   | 127,71  | 0        | 2,34    | 4,453      | 24       |
| 14.02.2019 | 84,12    | 50,35    | 33,77    | 142,09   | 137,74  | 136,89   | 135,29  | 0        | 2,45    | 4,652      | 24       |
| 15.02.2019 | 83,92    | 49,92    | 34       | 136,02   | 131,91  | 131,03   | 129,5   | 0        | 2,41    | 4,484      | 24       |
| 16.02.2019 | 85,09    | 50,66    | 34,43    | 139,79   | 135,43  | 134,59   | 132,96  | 0        | 2,47    | 4,664      | 24       |
| 17.02.2019 | 83,4     | 48,36    | 35,04    | 130,75   | 126,84  | 125,9    | 124,5   | 0        | 2,34    | 4,446      | 24       |
| 18.02.2019 | 83,26    | 48,97    | 34,29    | 125,94   | 122,17  | 121,33   | 119,96  | 0        | 2,21    | 4,19       | 24       |
| 19.02.2019 | 82,38    | 50,6     | 31,78    | 150,44   | 146,02  | 145,12   | 143,4   | 0        | 2,62    | 4,639      | 24       |
| 20.02.2019 | 85,92    | 54,24    | 31,68    | 165,26   | 160,03  | 159,29   | 157,12  | 0        | 2,91    | 5,074      | 24       |
| Итого:     |          |          |          | 3197,5   | 3079,1  | 3077,1   | 3025,49 | 0        | 53,61   | 103,71     | 456      |
| Средние:   | 92,19    | 57,74    | 34,44    |          |         |          |         |          |         |            |          |

| Дата        | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 01/02/1924: | 32209,44 | 31121,8 | 31405,88 | 30746,13 | 0,07     | 375,67  | 641,465    | 3081     | 7374     |
| 20/02/1924: | 35406,96 | 34200,9 | 34483,04 | 33771,62 | 0,07     | 429,28  | 745,175    | 3537     | 7374     |
| Итого:      | 3197,52  | 3079,1  | 3077,16  | 3025,49  | 0        | 53,61   | 103,71     | 456      | 0        |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Л.В. Мальцева/

Подпись

Подпись

Ф.И.О.



22.02.19



