

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тжв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1


КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	99,41	52,18	47,23	94,71	90,81	97,23	96	0	-5,19	4,295	24
02.01.2019	95,27	49,37	45,9	94,65	91,07	97,36	96,22	0,01	-5,15	4,184	24
03.01.2019	92,25	47,39	44,86	89,69	86,47	92,44	91,5	0,01	-5,03	3,883	24
04.01.2019	92,76	50,6	42,16	106,25	102,39	109,43	108,1	0	-5,71	4,319	24
05.01.2019	93,78	50,11	43,67	99,58	95,9	102,54	101,35	0,01	-5,45	4,192	24
06.01.2019	94,03	51,43	42,6	100,96	97,21	104	102,69	0	-5,48	4,143	24
07.01.2019	94,49	53,28	41,21	109,63	105,53	112,93	111,44	0	-5,91	4,353	24
08.01.2019	97,43	55,22	42,21	114,17	109,67	117,4	115,72	0	-6,05	4,638	24
09.01.2019	95,55	51,47	44,08	100,72	96,88	103,6	102,29	0,01	-5,41	4,276	24
10.01.2019	92,98	49,54	43,44	103,66	99,88	106,52	105,32	0,02	-5,44	4,341	24
11.01.2019	93,43	50,16	43,27	99,79	96,12	102,61	101,4	0,01	-5,28	4,164	24
12.01.2019	93	50,06	42,94	102,1	98,37	104,99	103,75	0	-5,38	4,227	24
13.01.2019	85,58	43,92	41,66	87,36	84,61	90,18	89,38	0,01	-4,77	3,527	24
14.01.2019	84,37	45,46	38,91	92,95	90,11	96,04	95,11	0,02	-5	3,505	24
15.01.2019	93,28	52,38	40,9	107,62	103,66	110,75	109,31	0,01	-5,65	4,242	24
16.01.2019	88,12	47,31	40,81	94,24	91,11	97,25	96,23	0	-5,12	3,722	24
17.01.2019	85,81	48,7	37,11	110,47	106,98	114,08	112,82	0	-5,84	3,971	24
18.01.2019	85	49,58	35,42	110,5	107,05	114,24	112,93	0,01	-5,88	3,794	24
19.01.2019	83,48	44,84	38,64	91,24	88,49	94,41	93,5	0,01	-5,01	3,421	24
20.01.2019	82,58	42,35	40,23	89,52	86,86	92,52	91,74	0	-4,88	3,492	24
Итого:				1999,8	1929,17	2060,5	2036,8	0,13	-107,63	80,689	480
Средние:	91,13	49,26	41,86								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01/01/1924:	11575,18	11246,99	12146,21	12016,7	0,45	-769,71	364,831	3708	0
20/01/1924:	13574,99	13176,16	14206,73	14053,5	0,58	-877,34	445,52	4188	0
Итого:	1999,81	1929,17	2060,52	2036,8	0,13	-107,63	80,689	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"


Подпись: _____
Ф.И.О. Е.А. Прохорова



Представитель теплоснабж. организации

/ 
Подпись: _____
Ф.И.О. Е.В. Жукова

22.01.2019

01/01/19г.-20/01/19г.

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

$$G3_{\max} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч} \quad G3_{\min} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$$

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

$$\Phi T=0$$
$$T3=1$$

KC=0xA950

ПО 2.7

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qо	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
14/01/1924:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
24/01/1924:	3696,191	3587,508	3662,441	3587,508	156,040	0,00	101,175	264	0
Итого:	3696,191	3587,508	3662,441	3587,508	156,040	0,00	101,175	264	0


Представитель теплоснабж.организации

/

Подпись

/Е.В. Жукова/

Φ.Ι.Ο.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 105704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,78	56,88	45,90	177,052	179,375	-2,32	8,140	24
02.01.2019	98,16	57,44	40,72	193,766	196,330	-2,56	7,916	24
03.01.2019	95,43	55,58	39,85	189,377	191,915	-2,54	7,559	24
04.01.2019	95,78	59,43	36,36	225,736	228,856	-3,12	8,232	24
05.01.2019	96,94	59,09	37,86	218,292	221,241	-2,95	8,259	24
06.01.2019	97,15	59,29	37,87	222,100	225,101	-3,00	8,403	24
07.01.2019	97,25	57,74	39,51	208,166	210,951	-2,78	8,218	24
08.01.2019	100,11	56,99	43,11	193,015	195,526	-2,51	8,344	24
09.01.2019	98,74	56,50	42,24	185,656	188,010	-2,35	7,861	24
10.01.2019	95,83	55,88	39,95	191,728	190,787	0,94	7,696	24
11.01.2019	96,40	55,99	40,41	193,901	192,577	1,32	7,833	24
12.01.2019	95,92	57,18	38,74	209,599	208,179	1,42	8,151	24
13.01.2019	88,29	53,86	34,43	213,262	211,836	1,43	7,367	24
14.01.2019	87,22	51,92	35,30	187,677	186,356	1,32	6,647	24
15.01.2019	96,68	55,80	40,88	191,301	189,930	1,37	7,802	24
16.01.2019	90,70	55,71	34,98	212,594	211,146	1,45	7,452	24
17.01.2019	88,32	58,52	29,80	260,948	259,358	1,59	7,806	24
18.01.2019	87,38	54,23	33,15	194,093	191,389	2,70	6,292	24
19.01.2019	86,17	47,49	38,68	129,563	126,493	3,07	4,996	24
20.01.2019	85,22	45,10	40,12	116,261	113,510	2,75	4,664	24
Итого:				3914,09	3918,86	-4,78	149,638	480
Средние:	94,02	55,53	38,49					

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01/01/1924:	10117,65	12351,42	-2184,07	389,890	2111	0
20/01/1924:	14031,74	16270,28	-2188,85	539,528	2591	0
Итого:	3914,09	3918,86	-4,78	149,638	480	0



Представитель теплоснабж. организации

/ Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	99,01	54,1	44,91	104,33	100,09	101,91	100,54	0,01	-0,45	4,504	24
02.01.2019	94,88	51,36	43,52	104,5	100,57	102,25	100,97	0	-0,4	4,383	24
03.01.2019	91,91	49,38	42,53	98,7	95,17	96,75	95,64	0	-0,47	4,053	24
04.01.2019	92,58	52,32	40,26	118,65	114,33	116,31	114,81	0	-0,48	4,609	24
05.01.2019	93,52	51,91	41,61	112,69	108,55	110,4	109	0	-0,45	4,52	24
06.01.2019	93,79	52,3	41,49	115,18	110,94	112,83	111,38	0	-0,44	4,611	24
07.01.2019	94,29	54,88	39,41	123,76	119,15	121,32	119,62	0	-0,47	4,705	24
08.01.2019	97,21	56,97	40,24	130,38	125,26	127,64	125,71	0	-0,45	5,051	24
09.01.2019	95,27	53,48	41,79	113,95	109,62	111,54	110,02	0,03	-0,4	4,588	24
10.01.2019	92,71	52,34	40,37	117,1	112,85	114,75	113,28	0	-0,43	4,559	24
11.01.2019	93,16	52,38	40,78	112,46	108,34	110,18	108,79	0	-0,45	4,426	24
12.01.2019	92,74	51,65	41,09	116,03	111,83	113,68	112,25	0,01	-0,42	4,601	24
13.01.2019	85,24	45,24	40	101,14	97,99	99,39	98,43	0,01	-0,44	3,922	24
14.01.2019	84,18	47,01	37,17	105,37	102,15	103,67	102,57	0	-0,42	3,797	24
15.01.2019	93,12	53,09	40,03	122	117,55	119,59	118	0	-0,45	4,711	24
16.01.2019	87,77	48,86	38,91	106,29	102,79	104,43	103,27	0	-0,48	4,001	24
17.01.2019	85,62	50,48	35,14	125,79	121,82	123,72	122,24	0	-0,42	4,282	24
18.01.2019	84,87	51,14	33,73	128,88	124,91	126,84	125,28	0,01	-0,37	4,215	24
19.01.2019	83,27	47,02	36,25	105,08	101,92	103,4	102,34	0	-0,42	3,695	24
20.01.2019	82,33	44,78	37,55	100,05	97,13	98,44	97,53	0	-0,4	3,65	24
Итого:				2262,3	2182,96	2219	2191,67	0,07	-8,71	86,883	480
Средние:	90,87	51,03	39,83								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01/01/1924:	56060,46	54451,41	55624,67	55047,88	4,53	-596,47	1841,541	17966	0
20/01/1924:	58322,79	56634,37	57843,71	57239,55	4,6	-605,18	1928,424	18446	0
Итого:	2262,33	2182,96	2219,04	2191,67	0,07	-8,71	86,883	480	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

22.01.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2018	102,76	58,68	44,07	167,810	160,559	163,020	160,559	4,79	0,00	7,074	24
02.01.2018	98,11	56,97	41,14	171,680	164,811	167,150	164,811	4,53	0,00	6,803	24
03.01.2018	95,35	53,47	41,88	158,360	152,322	154,220	152,322	4,14	0,00	6,368	24
04.01.2018	95,79	60,04	35,74	205,510	197,629	200,760	197,629	4,75	0,00	7,078	24
05.01.2018	96,92	59,01	37,92	195,610	187,936	190,840	187,936	4,77	0,00	7,071	24
06.01.2018	97,15	59,47	37,68	202,590	194,631	197,690	194,631	4,90	0,00	7,280	24
07.01.2018	97,27	59,49	37,78	203,980	195,933	199,020	195,933	4,96	0,00	7,387	24
08.01.2018	100,17	61,40	38,77	212,040	203,293	206,710	203,293	5,33	0,00	7,878	24
09.01.2018	98,77	60,86	37,91	196,970	188,987	192,080	188,987	4,89	0,00	7,143	24
10.01.2018	95,82	58,02	37,80	188,980	181,756	184,470	181,756	4,51	0,00	6,889	24
11.01.2018	96,34	56,79	39,55	176,880	170,072	172,530	170,072	4,35	0,00	6,719	24
12.01.2018	95,89	57,46	38,43	191,570	184,274	187,080	184,274	4,49	0,00	6,984	24
13.01.2018	88,17	48,93	39,24	154,030	149,127	150,850	149,127	3,18	0,00	5,880	24
14.01.2018	87,15	50,67	36,47	158,410	153,497	155,460	153,497	2,95	0,00	5,601	24
15.01.2018	96,64	56,80	39,84	182,610	175,786	178,590	175,786	4,02	0,00	6,821	24
16.01.2018	90,59	52,09	38,50	160,050	154,601	156,580	154,601	3,47	0,00	5,955	24
17.01.2018	88,29	56,35	31,94	204,420	197,832	200,800	197,832	3,62	0,00	6,315	24
18.01.2018	87,37	54,52	32,84	189,560	183,443	185,910	183,443	3,65	0,00	6,002	24
19.01.2018	86,11	47,90	38,20	146,220	141,551	142,960	141,551	3,26	0,00	5,354	24
20.01.2018	85,17	45,22	39,95	139,950	135,591	136,740	135,591	3,21	0,00	5,434	24
Итого:	1879,82	1114,14	765,68	3607,23	3473,63	3523,46	3473,63	156,04	0,00	132,035	480
Средние:	93,99	55,71	38,28								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01/01/1924:	45044,41	43475,31	44034,44	43457,68	1605,18	17,63	1404,645	8039	0
20/01/1924:	48651,64	46948,94	47557,90	46931,31	1761,22	17,63	1536,680	8519	0
Итого:	3607,23	3473,63	3523,46	3473,63	156,04	0,00	132,035	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/ Е.В. Жукова /

Ф.И.О.

[Handwritten signature]

23.01.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО УК Домоуправ

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	87,38	48,53	38,85	109,69	106,13	104,41	103,28	----	2,85	4,124	24
24.11.2018	90,44	53,14	37,3	134,22	129,56	128,56	126,87	----	2,69	4,837	24
25.11.2018	88,19	44,65	43,54	91,41	88,37	86,11	85,31	----	3,06	3,855	24
26.11.2018	87,15	46,4	40,75	101,82	98,49	96,66	95,66	----	2,83	4,013	24
27.11.2018	86,12	48,84	37,28	114,13	110,48	108,94	107,72	----	2,76	4,118	24
28.11.2018	89,38	48,12	41,26	104,33	100,77	98,88	97,79	----	2,98	4,159	24
29.11.2018	89,83	50,59	39,24	116,3	112,31	110,77	109,47	----	2,84	4,408	24
30.11.2018	96,1	53,68	42,42	119,18	114,57	113,1	111,57	----	3	4,869	24
01.12.2018	91,77	46,97	44,8	97,04	93,61	91,42	90,46	----	3,15	4,199	24
02.12.2018	90,82	44,98	45,84	93,38	90,09	87,74	86,89	----	3,2	4,131	24
03.12.2018	93,17	48,06	45,11	96,37	92,88	90,88	89,89	----	2,99	4,194	24
04.12.2018	92,67	46,83	45,84	92,16	88,85	86,68	85,8	----	3,05	4,076	24
05.12.2018	91,67	44,57	47,1	84,89	81,87	79,41	78,66	----	3,21	3,859	24
06.12.2018	92,95	47,53	45,42	93,24	89,86	88,03	87,11	----	2,75	4,088	24
07.12.2018	93,54	48,54	45	95,28	91,77	90,12	89,11	----	2,66	4,136	24
08.12.2018	96,36	50,75	45,61	104,13	100,1	98,65	97,44	----	2,66	4,571	24
09.12.2018	95,7	50,08	45,62	106,77	102,67	101,25	100,06	----	2,61	4,694	24
10.12.2018	95,83	49,64	46,19	99,82	96	94,49	93,39	----	2,61	4,441	24
11.12.2018	96,39	48,4	47,99	92,34	88,76	87,27	86,3	----	2,46	4,266	24
12.12.2018	96,34	46,31	50,03	82,43	79,23	77,25	76,47	----	2,76	3,973	24
13.12.2018	92,18	45,53	46,65	84,02	81,01	79,27	78,51	----	2,5	3,787	24
14.12.2018	89,59	44,36	45,23	80,44	77,7	75,98	75,28	----	2,42	3,516	24
15.12.2018	89,29	46,7	42,59	95,46	92,24	90,85	89,92	----	2,32	3,931	24
16.12.2018	89,57	46,27	43,3	100,94	97,51	96,1	95,14	----	2,37	4,224	24
17.12.2018	89,23	50,17	39,06	113,62	109,77	108,87	107,6	----	2,17	4,29	24
18.12.2018	89,16	49,48	39,68	107,02	103,41	102,29	101,12	----	2,29	4,107	24
19.12.2018	91,05	50,77	40,28	117,6	113,45	112,67	111,31	----	2,14	4,573	24
Итого:				2728	2631,46	2586,6	2558,13	----	73,33	113,439	648
Средние:	91,55	48,14	43,4								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/11/18г.	23696,34	22951,8	22917,3	22656,44	0	295,36	827,215	0	7887	0
19/12/18г.	26424,37	25583,26	25503,95	25214,57	0	368,69	940,654	0	8535	0
Итого:	2728,03	2631,46	2586,65	2558,13	0	73,33	113,439	0	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М.сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,94	53,61	49,33	97,75	93,5	94,56	93,29	0	0,21	4,625	24
02.01.2019	98,22	51,91	46,31	98,92	94,99	96	94,79	0	0,2	4,406	24
03.01.2019	95,54	49,71	45,83	91,69	88,2	89,1	88,07	0	0,13	4,045	24
04.01.2019	96,03	53,06	42,97	110,49	106,22	107,36	105,96	0	0,26	4,572	24
05.01.2019	97,12	52,84	44,28	105,49	101,33	102,4	101,05	0	0,28	4,494	24
06.01.2019	97,33	53,68	43,65	111,43	107,04	108,14	106,69	0	0,35	4,68	24
07.01.2019	97,53	54,2	43,33	114,13	109,59	110,77	109,23	0	0,36	4,755	24
08.01.2019	100,25	55,99	44,26	119,96	114,97	116,33	114,67	0	0,3	5,098	24
09.01.2019	98,96	53,68	45,28	105,67	101,35	102,5	101,11	0	0,24	4,598	24
10.01.2019	95,98	52,56	43,42	106,77	102,65	103,68	102,35	0	0,3	4,461	24
11.01.2019	96,54	51,51	45,03	101,1	97,18	97,93	96,71	0	0,47	4,38	24
12.01.2019	96,1	52,64	43,46	106,49	102,37	103,2	101,9	0	0,47	4,455	24
13.01.2019	88,17	45,84	42,33	94,27	91,11	91,26	90,39	0	0,72	3,859	24
14.01.2019	87,48	46,6	40,88	94,95	91,83	91,75	90,84	0	0,99	3,755	24
15.01.2019	96,66	52,42	44,24	104,86	100,77	101,13	99,83	0	0,94	4,466	24
16.01.2019	90,65	48,97	41,68	99,87	96,39	96,72	95,63	0	0,76	4,022	24
17.01.2019	88,36	50,41	37,95	112,71	108,94	109,1	107,77	0	1,17	4,137	24
18.01.2019	87,55	51,07	36,48	119,52	115,58	115,67	114,26	0	1,32	4,217	24
19.01.2019	86,39	46,26	40,13	93,81	90,8	90,55	89,62	0	1,18	3,646	24
20.01.2019	85,25	44	41,25	88,88	86,11	85,69	84,88	0	1,23	3,554	24
Итого:				2078,7	2000,92	2013,8	1989,04	0	11,88	86,225	480
Средние:	94,15	51,04	43,1								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	29970,64	28990,5	29136,83	28791,52	0	198,98	1064,333	9374	313
20/01/1924:	32049,4	30991,42	31150,67	30780,56	0	210,86	1150,558	9854	313
Итого:	2078,76	2000,92	2013,84	1989,04	0	11,88	86,225	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

П.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xAFB1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,57	55,59	46,98	171,53	164,11	165,54	163,17	0,01	0,94	7,729	24
02.01.2019	97,77	54,33	43,44	178,83	171,73	173,19	170,82	0,01	0,91	7,473	24
03.01.2019	95,15	52,98	42,17	172,1	165,58	166,85	164,69	0,01	0,89	6,99	24
04.01.2019	95,65	55,57	40,08	195,51	188,04	189,86	187,14	0,01	0,9	7,55	24
05.01.2019	96,79	56,3	40,49	197,92	190,18	192,27	189,44	0,01	0,74	7,714	24
06.01.2019	96,95	55,5	41,45	195,72	188,07	190,05	187,34	0,02	0,73	7,81	24
07.01.2019	97,15	54,94	42,21	189,56	182,12	184,04	181,46	0,01	0,66	7,701	24
08.01.2019	99,86	56,53	43,33	198,03	189,88	192,05	189,21	0,02	0,67	8,245	24
09.01.2019	98,59	55,68	42,91	192,75	184,98	187,05	184,36	0,01	0,62	7,953	24
10.01.2019	95,62	54,65	40,97	194,46	187,03	189,01	186,39	0,01	0,64	7,676	24
11.01.2019	96,21	54,75	41,46	188,42	181,16	183,05	180,51	0,01	0,65	7,522	24
12.01.2019	95,71	54,49	41,22	191,2	183,87	185,75	183,21	0,01	0,66	7,592	24
13.01.2019	87,81	49,64	38,17	183,17	177,16	178,51	176,45	0,02	0,71	6,763	24
14.01.2019	87,14	49,45	37,69	175,42	169,73	170,89	168,95	0	0,78	6,398	24
15.01.2019	96,33	52,63	43,7	174,06	167,31	168,61	166,43	0,02	0,88	7,324	24
16.01.2019	90,34	51,31	39,03	178,56	172,37	174,05	171,9	0,01	0,47	6,73	24
17.01.2019	87,92	54,25	33,67	224,34	216,92	220,5	217,48	0	-0,56	7,308	24
18.01.2019	87,17	52,98	34,19	206,87	200,15	203,22	200,56	0,02	-0,41	6,849	24
19.01.2019	86,09	50,64	35,45	187,41	181,46	183,95	181,73	0,01	-0,27	6,435	24
20.01.2019	85,02	48,65	36,37	175,75	170,31	172,46	170,59	0,01	-0,28	6,192	24
Итого:				3771,6	3632,16	3670,9	3621,83	0,23	10,33	145,954	480
Средние:	93,79	53,54	40,24								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824	58220,86	56399,23	57503,37	56729,42	6,83	-330,19	1755,1	9366	321
20/01/1924	61992,47	60031,39	61174,27	60351,25	7,06	-319,86	1901,054	9846	321
Итого:	3771,61	3632,16	3670,9	3621,83	0,23	10,33	145,954	480	0



Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

10.01.2019

Е.А. Просянникова

Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: 3440167111
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,26	50,09	52,17	121,14	115,91	114,78	113,42	0	2,49	6,059	24
02.01.2019	97,48	49,17	48,31	126,88	121,89	120,67	119,32	0	2,57	5,897	24
03.01.2019	94,86	47,07	47,79	122,2	117,58	116,29	115,09	0,01	2,49	5,624	24
04.01.2019	95,42	50,17	45,25	143,52	138,05	136,77	135,16	0	2,89	6,253	24
05.01.2019	96,53	50,25	46,28	140,8	135,32	134,04	132,44	0	2,88	6,272	24
06.01.2019	96,73	50,3	46,43	142,1	136,55	135,24	133,64	0	2,91	6,349	24
07.01.2019	96,89	49,44	47,45	137,29	131,93	130,52	129	0	2,93	6,269	24
08.01.2019	99,57	49,7	49,87	139,7	133,97	132,52	130,98	0	2,99	6,692	24
09.01.2019	98,31	50,41	47,9	135,5	130,08	128,69	127,17	0,01	2,91	6,24	24
10.01.2019	95,32	48,23	47,09	131,72	126,7	125,24	123,87	0	2,83	5,976	24
11.01.2019	95,88	48,22	47,66	128,95	124,01	122,52	121,17	0	2,84	5,916	24
12.01.2019	95,43	48,42	47,01	135,34	130,19	128,68	127,27	0	2,92	6,127	24
13.01.2019	87,57	44,66	42,91	135,93	131,49	129,77	128,56	0,01	2,93	5,642	24
14.01.2019	86,93	45,27	41,66	127,16	123,02	121,46	120,29	0	2,73	5,125	24
15.01.2019	96,11	48,2	47,91	128,08	123,16	121,61	120,27	0,01	2,89	5,907	24
16.01.2019	90,06	46,54	43,52	132,18	127,6	126,02	124,74	0	2,86	5,556	24
17.01.2019	87,77	48,38	39,39	155,34	150,22	148,62	146,98	0	3,24	5,92	24
18.01.2019	86,99	48,42	38,57	149,49	144,65	143,09	141,54	0	3,11	5,582	24
19.01.2019	85,85	45,1	40,75	129,55	125,45	123,79	122,59	0,01	2,86	5,115	24
20.01.2019	84,73	43,65	41,08	129,46	125,43	123,7	122,6	0,01	2,83	5,152	24
Итого:				2692,3	2593,2	2564	2536,1	0,06	57,1	117,673	480
Средние:	93,53	48,08	45,45								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:0	79492,49	77108,34	76770,1	75916,75	8,69	1191,59	2638,926	17626	0
20/01/1924:0	82184,82	79701,54	79334,12	78452,85	8,75	1248,69	2756,599	18106	0
Итого:	2692,33	2593,2	2564,02	2536,1	0,06	57,1	117,673	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

Л.В. Мальцева/

25.01.2019

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/01/19г. - 20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр. Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,38	52,21	49,17	136,31	130,56	128,03	126,4	0	4,16	6,432	24
02.01.2019	96,71	50,12	46,59	138,02	132,63	130,09	128,57	0	4,06	6,187	24
03.01.2019	94	48,62	45,38	133,29	128,38	125,84	124,43	0	3,95	5,832	24
04.01.2019	94,68	51,5	43,18	159,51	153,51	150,72	148,86	0	4,65	6,637	24
05.01.2019	95,72	50,98	44,74	152,15	146,33	143,61	141,85	0	4,48	6,555	24
06.01.2019	95,95	51,21	44,74	155,02	149,04	146,34	144,55	0	4,49	6,677	24
07.01.2019	96,15	51,92	44,23	158,29	152,21	149,4	147,51	0	4,7	6,741	24
08.01.2019	98,86	52,72	46,14	162,45	155,88	152,9	150,89	0	4,99	7,206	24
09.01.2019	97,5	50,87	46,63	146,71	140,92	138,17	136,48	0	4,44	6,579	24
10.01.2019	94,61	50,3	44,31	149,71	144,08	141,32	139,64	0	4,44	6,392	24
11.01.2019	95,12	49,47	45,65	141,22	135,9	133,21	131,7	0	4,2	6,21	24
12.01.2019	94,69	49,72	44,97	144,41	139	136,41	134,8	0	4,2	6,26	24
13.01.2019	86,77	44,13	42,64	135,86	131,48	128,95	127,73	0,01	3,75	5,606	24
14.01.2019	86,24	45,36	40,88	136,23	131,9	129,46	128,21	0	3,69	5,392	24
15.01.2019	95,35	50,77	44,58	146,81	141,2	138,64	136,96	0	4,24	6,303	24
16.01.2019	89,28	46,98	42,3	139,91	135,16	132,81	131,45	0	3,71	5,717	24
17.01.2019	87,12	49,27	37,85	164,12	158,78	156,25	154,51	0	4,27	6,011	24
18.01.2019	86,35	48,85	37,5	161,03	155,9	153,38	151,66	0	4,24	5,849	24
19.01.2019	85,1	44,81	40,29	134,49	130,31	128,1	126,88	0	3,43	5,25	24
20.01.2019	83,97	43,3	40,67	133,5	129,44	127,28	126,18	0	3,26	5,261	24
Итого:				2929	2822,61	2770,9	2739,26	0,01	83,35	123,097	480
Средние:	92,77	49,15	43,62								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:0	89229,62	86581,52	85571,93	84567,68	4,97	2013,84	2800,651	17626	0
20/01/1924:0	92158,66	89404,13	88342,84	87306,94	4,98	2097,19	2923,748	18106	0
Итого:	2929,04	2822,61	2770,91	2739,26	0,01	83,35	123,097	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Пресняков
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М. сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N:3440167117
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х719D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,71	51,21	50,5	130,37	124,82	121,9	120,41	0	4,41	6,316	24
02.01.2019	97,09	49,15	47,94	132,42	127,19	124,28	122,9	0	4,29	6,104	24
03.01.2019	94,32	45,87	48,45	125,71	120,99	118,16	117	0	3,99	5,867	24
04.01.2019	94,96	49,42	45,54	147,09	141,52	138,53	136,97	0	4,55	6,454	24
05.01.2019	96,03	49,68	46,35	143,33	137,83	134,91	133,36	0	4,47	6,395	24
06.01.2019	96,25	49,29	46,96	144,87	139,24	136,34	134,78	0	4,46	6,549	24
07.01.2019	96,52	49,89	46,63	149,6	143,79	140,82	139,18	0	4,61	6,712	24
08.01.2019	99,21	51,38	47,83	153,38	147,13	144,06	142,29	0	4,84	7,044	24
09.01.2019	97,81	49,24	48,57	141,77	136,14	133,16	131,64	0	4,5	6,622	24
10.01.2019	94,9	48,34	46,56	142,45	137,09	134,18	132,69	0	4,4	6,391	24
11.01.2019	95,41	47,68	47,73	135,51	130,35	127,59	126,22	0	4,13	6,228	24
12.01.2019	95,01	48,39	46,62	142,39	137,02	134,23	132,72	0	4,3	6,396	24
13.01.2019	87,11	44,13	42,98	132,99	128,7	126,13	124,95	0	3,75	5,533	24
14.01.2019	86,55	44,67	41,88	132,34	128,1	125,72	124,56	0	3,54	5,367	24
15.01.2019	95,58	49,29	46,29	141,63	136,21	133,7	132,18	0	4,03	6,313	24
16.01.2019	89,59	45,7	43,89	134,47	129,88	127,46	126,23	0	3,65	5,703	24
17.01.2019	87,46	48,9	38,56	159,9	154,66	152,19	150,49	0	4,17	5,966	24
18.01.2019	86,62	47,46	39,16	155,2	150,22	147,76	146,2	0	4,02	5,884	24
19.01.2019	85,41	44,87	40,54	134,89	130,65	128,43	127,24	0,01	3,41	5,296	24
20.01.2019	84,29	43,81	40,48	132,32	128,25	126,08	124,98	0	3,27	5,189	24
Итого:				2812,6	2709,78	2655,6	2626,99	0,01	82,79	122,329	480
Средние:	93,09	47,91	45,17								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	113193,99	109819,12	108694,16	107394,91	8,76	2424,21	3526,713	20991	0
20/01/1924:	116006,62	112528,9	111349,79	110021,9	8,77	2507	3649,042	21471	0
Итого:	2812,63	2709,78	2655,63	2626,99	0,01	82,79	122,329	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	100,72	54,13	46,59	138,93	133,12	134,45	132,64	0	0,48	6,215	24
02.01.2019	96,17	51,12	45,05	140,79	135,32	136,45	134,77	0	0,55	6,107	24
03.01.2019	93,42	48,59	44,83	130,42	125,64	126,36	124,93	0	0,71	5,639	24
04.01.2019	93,99	50,64	43,35	152,82	147,13	148,01	146,22	0	0,91	6,383	24
05.01.2019	95,05	51,18	43,87	145,99	140,5	141,38	139,65	0	0,85	6,172	24
06.01.2019	95,28	51,48	43,8	151,36	145,62	146,54	144,71	0	0,91	6,387	24
07.01.2019	95,61	53,93	41,68	163,3	157,06	158,32	156,2	0	0,86	6,555	24
08.01.2019	98,3	55,12	43,18	167,04	160,34	161,85	159,55	0	0,79	6,935	24
09.01.2019	96,82	50,83	45,99	146,52	140,8	141,76	140,07	0	0,73	6,486	24
10.01.2019	93,95	49,64	44,31	149,71	144,18	144,89	143,2	0	0,98	6,398	24
11.01.2019	94,52	49,78	44,74	145,33	139,89	140,56	138,92	0	0,97	6,265	24
12.01.2019	94,1	50,16	43,94	150,45	144,85	145,6	143,87	0	0,98	6,37	24
13.01.2019	86,19	43,25	42,94	129,47	125,36	125,36	124,26	0	1,1	5,384	24
14.01.2019	85,45	44,56	40,89	133,51	129,33	129,3	128,1	0	1,23	5,289	24
15.01.2019	94,58	51,23	43,35	153,15	147,42	148,09	146,27	0	1,15	6,398	24
16.01.2019	88,73	46,42	42,31	139,36	134,69	134,98	133,62	0	1,07	5,7	24
17.01.2019	86,55	48,19	38,36	156,69	151,67	151,96	150,33	0	1,34	5,82	24
18.01.2019	85,81	49,63	36,18	169,3	163,95	164,44	162,56	0	1,39	5,934	24
19.01.2019	84,44	44,54	39,9	129,43	125,46	125,45	124,26	0	1,2	5,005	24
20.01.2019	83,29	42,16	41,13	123,24	119,56	119,37	118,35	0	1,21	4,917	24
Итого:				2916,8	2811,89	2825,1	2792,48	0	19,41	120,359	480
Средние:	92,14	49,32	42,81								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	97076,62	94148,94	95419,02	94396,9	6,02	-247,96	3347,089	20990	0
20/01/1924:	99993,43	96960,83	98244,14	97189,38	6,02	-228,55	3467,448	21470	0
Итого:	2916,81	2811,89	2825,12	2792,48	0	19,41	120,359	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянский
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева
Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г. - 20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,25	50,07	52,18	82,14	78,62	80,01	79,09	0	-0,47	4,11	24
02.01.2019	97,48	48,56	48,92	84,72	81,42	82,78	81,85	0	-0,43	3,989	24
03.01.2019	94,82	46	48,82	80,05	77,02	78,19	77,41	0	-0,39	3,765	24
04.01.2019	95,41	48,69	46,72	96,7	93	94,49	93,44	0	-0,44	4,35	24
05.01.2019	96,48	49,25	47,23	93,28	89,66	91,08	90,02	0	-0,36	4,241	24
06.01.2019	96,7	50,21	46,49	95,41	91,68	93,12	92,02	0	-0,34	4,27	24
07.01.2019	96,86	49,86	47	94,28	90,58	91,97	90,92	0	-0,34	4,261	24
08.01.2019	99,59	51,74	47,85	98,69	94,66	96,29	95,09	0	-0,43	4,538	24
09.01.2019	98,33	50,9	47,43	93,86	90,1	91,65	90,51	0	-0,41	4,279	24
10.01.2019	95,35	48,88	46,47	93,64	90,05	91,5	90,49	0	-0,44	4,19	24
11.01.2019	95,87	48,54	47,33	87,98	84,6	85,85	84,92	0	-0,32	4,01	24
12.01.2019	95,44	48,91	46,53	92,16	88,65	89,96	88,94	0	-0,29	4,131	24
13.01.2019	87,49	43,63	43,86	85,55	82,73	83,54	82,78	0	-0,05	3,629	24
14.01.2019	86,91	44,36	42,55	83,28	80,62	81,16	80,42	0	0,2	3,433	24
15.01.2019	96,14	48,35	47,79	88,92	85,49	86,31	85,36	0	0,13	4,089	24
16.01.2019	89,91	45,66	44,25	87,89	84,89	85,73	84,9	0	-0,01	3,758	24
17.01.2019	87,69	47,78	39,91	100,62	97,3	98,16	97,12	0	0,18	3,884	24
18.01.2019	86,97	47,31	39,66	99,99	96,75	97,39	96,36	0	0,39	3,836	24
19.01.2019	85,78	43,76	42,02	84,55	81,85	82,1	81,37	0	0,48	3,438	24
20.01.2019	84,62	41,87	42,75	83,22	80,66	80,71	80,03	0	0,63	3,446	24
Итого:				1806,9	1740,33	1761,9	1743,04	0	-2,71	79,647	480
Средние:	93,5	47,71	45,78								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	27713,19	26820,67	27362,22	27062,71	0	-242,04	1016,28	9361	326
20/01/1924:	29520,12	28561	29124,21	28805,75	0	-244,75	1095,927	9841	326
Итого:	1806,93	1740,33	1761,99	1743,04	0	-2,71	79,647	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хБ482 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	103,12	53,83	49,29	151,68	145,09	146,23	144,27	0	0,82	7,167	24
02.01.2019	98,32	52,26	46,06	154,8	148,58	149,67	147,79	0	0,79	6,857	24
03.01.2019	95,66	49,9	45,76	146,23	140,65	141,53	139,88	0	0,77	6,445	24
04.01.2019	96,14	52,67	43,47	170,01	163,46	164,48	162,37	0	1,09	7,114	24
05.01.2019	97,23	52,89	44,34	166,8	160,21	161,42	159,32	0	0,89	7,116	24
06.01.2019	97,46	53,17	44,29	172,49	165,68	167,23	164,99	0	0,69	7,349	24
07.01.2019	97,61	53,59	44,02	177,19	170,16	171,93	169,63	0	0,53	7,501	24
08.01.2019	100,33	55,07	45,26	178,56	171,13	173,06	170,62	0	0,51	7,761	24
09.01.2019	99,09	53,64	45,45	167,85	161,02	162,64	160,46	0	0,56	7,331	24
10.01.2019	96,09	52,42	43,67	167,68	161,24	162,72	160,62	0	0,62	7,052	24
11.01.2019	96,66	51,77	44,89	160,41	154,18	155,56	153,66	0	0,52	6,929	24
12.01.2019	96,19	51,96	44,23	166,24	159,84	161,31	159,27	0	0,57	7,08	24
13.01.2019	88,22	47,36	40,86	153,8	148,7	149,83	148,27	0	0,43	6,077	24
14.01.2019	87,59	47,15	40,44	150,77	145,84	146,96	145,42	0	0,42	5,896	24
15.01.2019	96,9	51,69	45,21	160,99	154,7	156,28	154,33	0	0,37	7,003	24
16.01.2019	90,69	49,6	41,09	158,08	152,58	154,08	152,3	0	0,28	6,275	24
17.01.2019	88,36	51,51	36,85	183,73	177,61	179,51	177,28	0	0,33	6,549	24
18.01.2019	87,62	51,22	36,4	181,58	175,63	177,45	175,3	0	0,33	6,399	24
19.01.2019	86,5	47,48	39,02	152,47	147,57	148,77	147,21	0	0,36	5,76	24
20.01.2019	85,35	45,86	39,49	144,84	140,32	141,26	139,87	0	0,45	5,54	24
Итого:				3266,2	3144,19	3171,9	3132,86	0	11,33	135,201	480
Средние:	94,25	51,25	43								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01/01/1924:	48363,81	46795,99	47116,35	46568,72	0	227,27	1723,41	9352	335
20/01/1924:	51630,01	49940,18	50288,27	49701,58	0	238,6	1858,611	9832	335
Итого:	3266,2	3144,19	3171,92	3132,86	0	11,33	135,201	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/

Подпись _____
25 ЯНВ 2019

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х76ЕF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,37	52,93	48,44	125,32	120,03	125,11	123,46	0	-3,43	5,824	24
02.01.2019	96,66	50,04	46,62	132,67	127,47	132,21	130,66	0	-3,19	5,947	24
03.01.2019	94,04	48,41	45,63	127,1	122,38	126,54	125,13	0,01	-2,75	5,588	24
04.01.2019	94,66	51,26	43,4	152,18	146,47	151,35	149,51	0	-3,04	6,362	24
05.01.2019	95,75	51,81	43,94	149,48	143,77	148,73	146,89	0	-3,12	6,324	24
06.01.2019	95,95	52,34	43,61	151,28	145,48	150,52	148,62	0	-3,14	6,352	24
07.01.2019	96,13	51,73	44,4	146,66	141	146	144,17	0	-3,17	6,266	24
08.01.2019	98,79	51,89	46,9	149,7	143,65	149,34	147,47	0	-3,82	6,75	24
09.01.2019	97,56	51,57	45,99	145,59	139,84	145,15	143,33	0,13	-3,49	6,439	24
10.01.2019	94,6	49,86	44,74	142,63	137,3	141,99	140,31	0,01	-3,01	6,149	24
11.01.2019	95,11	50,02	45,09	136,47	131,3	135,86	134,26	0	-2,96	5,921	24
12.01.2019	94,69	50,58	44,11	146,41	140,89	145,63	143,86	0	-2,97	6,22	24
13.01.2019	86,83	45,07	41,76	136,98	132,54	135,85	134,53	0	-1,99	5,534	24
14.01.2019	86,26	45,54	40,72	132,21	127,99	131,03	129,74	0	-1,75	5,212	24
15.01.2019	95,31	50,03	45,28	137,35	132,12	136,81	135,2	0	-3,08	5,984	24
16.01.2019	89,33	47,79	41,54	138,22	133,51	137,11	135,64	0	-2,13	5,546	24
17.01.2019	87,09	50,92	36,17	170,59	165,06	168,67	166,62	0	-1,56	5,972	24
18.01.2019	86,32	49,58	36,74	156,7	151,7	155,01	153,24	0	-1,54	5,576	24
19.01.2019	85,13	44,99	40,14	132,74	128,6	131,51	130,27	0	-1,67	5,16	24
20.01.2019	84	43,18	40,82	129,9	125,96	128,7	127,58	0	-1,62	5,138	24
Итого:				2840,1	2737,06	2823,1	2790,49	0,15	-53,43	118,264	480
Средние:	92,77	49,47	43,3								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	59011,44	57284,88	58079,35	57453,92	8,07	-169,04	1938,192	13887	0
20/01/1924:	61851,62	60021,94	60902,47	60244,41	8,22	-222,47	2056,456	14367	0
Итого:	2840,18	2737,06	2823,12	2790,49	0,15	-53,43	118,264	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

Л.В. Мальцева

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167103

Адрес: пр. Краснопольский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,14	51,38	50,76	130,9	125,29	123,56	122,04	0	3,25	6,374	24
02.01.2019	97,41	49,62	47,79	133,47	128,18	126,39	124,91	0	3,27	6,134	24
03.01.2019	94,74	47,1	47,64	128,33	123,49	121,68	120,43	0	3,06	5,89	24
04.01.2019	95,3	50,09	45,21	151,31	145,55	143,53	141,85	0	3,7	6,588	24
05.01.2019	96,35	50,24	46,11	143,7	138,14	136,25	134,63	0	3,51	6,38	24
06.01.2019	96,57	50,96	45,61	147,35	141,65	139,73	138	0	3,65	6,471	24
07.01.2019	96,78	51,35	45,43	150,94	145,03	143,13	141,38	0	3,65	6,597	24
08.01.2019	99,5	51,95	47,55	154,69	148,33	146,36	144,5	0	3,83	7,063	24
09.01.2019	98,17	49,85	48,32	140,15	134,54	132,66	131,11	0	3,43	6,508	24
10.01.2019	95,21	49,28	45,93	143,37	137,94	135,99	134,44	0	3,5	6,341	24
11.01.2019	95,79	49,48	46,31	138,13	132,85	130,99	129,49	0	3,36	6,159	24
12.01.2019	95,33	48,4	46,93	141,47	136,12	134,08	132,61	0	3,51	6,394	24
13.01.2019	87,4	43,4	44	132,44	128,11	126,06	124,95	0	3,16	5,639	24
14.01.2019	86,83	45,12	41,71	130,41	126,21	124,36	123,16	0	3,05	5,268	24
15.01.2019	95,98	49,75	46,23	141,93	136,46	134,58	133,03	0	3,43	6,318	24
16.01.2019	89,94	45,87	44,07	131,49	126,98	125,15	123,9	0	3,08	5,596	24
17.01.2019	87,66	48,76	38,9	158,06	152,86	150,78	149,09	0	3,77	5,947	24
18.01.2019	86,82	47,75	39,07	151,43	146,54	144,53	142,99	0	3,55	5,726	24
19.01.2019	85,71	44,06	41,65	128,21	124,16	122,41	121,28	0	2,88	5,172	24
20.01.2019	84,59	42,97	41,62	124,31	120,45	118,77	117,74	0	2,71	5,013	24
Итого:				2802	2698,88	2660,9	2631,53	0	67,35	121,578	480
Средние:	93,41	48,36	45,04								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:0	8832,51	8521,91	8440,58	8352,96	0	168,95	376,093	1623	0
20/01/1924:0	11634,6	11220,79	11101,57	10984,49	0	236,3	497,671	2103	0
Итого:	2802,09	2698,88	2660,99	2631,53	0	67,35	121,578	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

И.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: пр.Краснопольский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N:3440167107
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходи:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,63	51,24	50,39	134,32	128,61	129,62	128,01	0	0,6	6,492	24
02.01.2019	96,96	49,47	47,49	135,2	129,88	130,9	129,37	0	0,51	6,177	24
03.01.2019	94,28	46,61	47,67	122,9	118,35	119,11	117,88	0	0,47	5,648	24
04.01.2019	94,76	47,73	47,03	135,22	130,14	131,11	129,71	0	0,43	6,127	24
05.01.2019	95,76	46,95	48,81	129,98	125,01	125,9	124,58	0	0,43	6,108	24
06.01.2019	96,03	47,77	48,26	134,43	129,25	130,28	128,87	0	0,38	6,244	24
07.01.2019	96,31	48,67	47,64	141,36	135,87	137,03	135,5	0	0,37	6,48	24
08.01.2019	99,03	51,37	47,66	159,3	152,83	154,23	152,33	0	0,5	7,298	24
09.01.2019	97,71	50,55	47,16	146,21	140,43	141,66	139,97	0	0,46	6,635	24
10.01.2019	94,76	48,93	45,83	146,18	140,68	141,9	140,3	0	0,38	6,456	24
11.01.2019	95,32	49,22	46,1	142,16	136,75	138,01	136,42	0	0,33	6,312	24
12.01.2019	94,9	49,29	45,61	148,6	143,01	144,37	142,68	0	0,33	6,53	24
13.01.2019	86,98	43,04	43,94	120,65	116,74	117,69	116,66	0	0,08	5,131	24
14.01.2019	86,38	43,01	43,37	118,24	114,44	115,42	114,41	0	0,03	4,965	24
15.01.2019	95,4	48,27	47,13	136,92	131,68	132,95	131,48	0	0,2	6,214	24
16.01.2019	89,4	44,66	44,74	127,05	122,71	123,82	122,64	0	0,07	5,493	24
17.01.2019	87,28	47,79	39,49	152,78	147,81	149,47	147,86	0	-0,05	5,839	24
18.01.2019	86,38	47,35	39,03	150,12	145,31	146,98	145,42	0	-0,11	5,675	24
19.01.2019	85,21	42,89	42,32	122,43	118,61	119,68	118,66	0,01	-0,05	5,016	24
20.01.2019	84,09	42,04	42,05	120,46	116,81	117,83	116,86	0	-0,05	4,913	24
Итого:				2724,5	2624,92	2647,9	2619,61	0,01	5,31	119,753	480
Средние:	92,92	47,34	45,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824	93535,42	90718,68	92226,37	91329,77	67,41	-611,09	3427,471	24135	0
20/01/1924	96259,93	93343,6	94874,33	93949,38	67,42	-605,78	3547,224	24615	0
Итого:	2724,51	2624,92	2647,96	2619,61	0,01	5,31	119,753	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.В. Мальцева/*
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xBE55


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,61	54,83	46,78	150,4	144,01	140,12	138,15	0	5,86	6,748	24
02.01.2019	96,96	52,94	44,02	151,05	145,15	141,15	139,32	0	5,83	6,401	24
03.01.2019	94,24	50,72	43,52	141,87	136,59	132,74	131,14	0	5,45	5,951	24
04.01.2019	94,85	53,14	41,71	166,52	160,23	155,89	153,85	0	6,38	6,692	24
05.01.2019	95,91	53,55	42,36	161,12	154,94	150,72	148,71	0	6,23	6,57	24
06.01.2019	96,12	53,53	42,59	164,85	158,51	154,18	152,13	0	6,38	6,763	24
07.01.2019	96,46	55,26	41,2	176,82	169,97	165,51	163,16	0	6,81	7,015	24
08.01.2019	99,09	56,29	42,8	176,67	169,49	165,1	162,69	0	6,8	7,271	24
09.01.2019	97,7	53,44	44,26	157,86	151,61	147,49	145,54	0	6,07	6,723	24
10.01.2019	94,79	52,84	41,95	161,54	155,44	151,21	149,22	0	6,22	6,528	24
11.01.2019	95,32	51,99	43,33	155,41	149,5	145,34	143,49	0	6,01	6,487	24
12.01.2019	94,93	52,55	42,38	161,95	155,84	151,56	149,61	0	6,23	6,616	24
13.01.2019	86,92	46,7	40,22	143,92	139,27	135,13	133,78	0	5,49	5,602	24
14.01.2019	86,37	48,06	38,31	150,34	145,53	141,28	139,77	0	5,76	5,58	24
15.01.2019	95,43	53,66	41,77	160,29	154,19	150,01	147,98	0	6,21	6,45	24
16.01.2019	89,38	48,81	40,57	148	142,96	138,83	137,29	0	5,67	5,801	24
17.01.2019	87,2	50,74	36,46	171,26	165,69	161,06	159,12	0	6,57	6,045	24
18.01.2019	86,44	50,68	35,76	171,78	166,28	161,67	159,72	0	6,56	5,948	24
19.01.2019	85,15	46,64	38,51	136,73	132,46	128,51	127,21	0	5,25	5,105	24
20.01.2019	83,98	44,04	39,94	135,12	131	126,9	125,74	0	5,26	5,234	24
Итого:				3143,5	3028,66	2944,4	2907,62	0	121,04	125,53	480
Средние:	92,94	51,52	41,42								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	120707,28	117159,64	114610,68	113303,14	11,07	3856,5	3819,424	24873	0
20/01/1924:	123850,78	120188,3	117555,08	116210,76	11,07	3977,54	3944,954	25353	0
Итого:	3143,5	3028,66	2944,4	2907,62	0	121,04	125,53	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева 25.01.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.М 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,91	52,51	50,4	159,1	152,18	151,32	149,4	0,03	2,78	7,685	24
02.01.2019	98,19	51,22	46,97	159,58	153,2	152,45	150,6	0,02	2,6	7,206	24
03.01.2019	95,5	48,63	46,87	153,77	147,93	147,29	145,65	0,02	2,28	6,941	24
04.01.2019	95,96	51,01	44,95	174,64	167,91	167,37	165,33	0,01	2,58	7,557	24
05.01.2019	97,06	51,61	45,45	173,22	166,39	165,98	163,96	0,02	2,43	7,573	24
06.01.2019	97,28	51,98	45,3	176,84	169,9	169,44	167,31	0,01	2,59	7,707	24
07.01.2019	97,45	53,12	44,33	183,42	176,2	175,73	173,41	0,02	2,79	7,825	24
08.01.2019	100,15	53,84	46,31	181,99	174,44	174,06	171,72	0	2,72	8,092	24
09.01.2019	98,92	52,99	45,93	173,77	166,71	166,49	164,3	0,03	2,41	7,67	24
10.01.2019	95,96	51,58	44,38	174,07	167,37	167,39	165,34	0,02	2,03	7,439	24
11.01.2019	96,52	50,86	45,66	166,51	160,06	160,06	158,15	0	1,91	7,317	24
12.01.2019	96,03	50,73	45,3	172,6	165,95	165,86	163,84	0,02	2,11	7,528	24
13.01.2019	88,17	46,74	41,43	158,95	153,68	156,93	155,3	0,03	-1,62	6,366	24
14.01.2019	87,49	46,62	40,87	154,34	149,29	152,16	150,61	0,01	-1,32	6,103	24
15.01.2019	96,72	50,78	45,94	163,93	157,52	158,59	156,68	0	0,84	7,248	24
16.01.2019	90,63	48,2	42,43	162,14	156,49	158,39	156,66	0,02	-0,17	6,64	24
17.01.2019	88,28	50,53	37,75	188,78	182,49	185,75	183,55	0	-1,06	6,894	24
18.01.2019	87,52	49,97	37,55	185,19	179,17	182,16	180,05	0	-0,88	6,73	24
19.01.2019	86,41	46,16	40,25	161,43	156,24	158,82	157,23	0,02	-0,99	6,288	24
20.01.2019	85,3	44,84	40,46	150,5	145,8	148,25	146,89	0	-1,09	5,898	24
Итого:				3374,7	3248,92	3264,4	3225,98	0,28	22,94	142,707	480
Средние:	94,12	50,19	43,92								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	52902,37	48186,91	51028,12	47440,59	8,04	746,32	1673,124	8964	723
20/01/1924:	56277,14	51435,83	54292,61	50666,57	8,32	769,26	1815,831	9444	723
Итого:	3374,77	3248,92	3264,49	3225,98	0,28	22,94	142,707	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М. сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВЗ7А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,2	52,09	50,11	89,95	86,08	86,58	85,5	0	0,58	4,324	24
02.01.2019	97,49	50,09	47,4	91,67	88,04	88,47	87,44	0	0,6	4,178	24
03.01.2019	94,82	47,71	47,11	84,86	81,67	81,98	81,11	0	0,56	3,853	24
04.01.2019	95,28	50,53	44,75	101,91	98,04	98,42	97,25	0	0,79	4,393	24
05.01.2019	96,4	50,93	45,47	98,22	94,42	94,84	93,69	0	0,73	4,3	24
06.01.2019	96,61	51,38	45,23	104,64	100,58	100,99	99,74	0	0,84	4,555	24
07.01.2019	96,79	51,6	45,19	104,51	100,42	100,91	99,67	0	0,75	4,546	24
08.01.2019	99,51	52,73	46,78	110,19	105,72	106,26	104,89	0	0,83	4,957	24
09.01.2019	98,27	52,26	46,01	104,66	100,46	101,02	99,73	0	0,73	4,63	24
10.01.2019	95,3	50,38	44,92	102,53	98,64	99,07	97,9	0	0,74	4,435	24
11.01.2019	95,84	49,5	46,34	96,8	93,07	93,4	92,31	0	0,76	4,32	24
12.01.2019	95,38	49,92	45,46	101,37	97,51	97,85	96,72	0	0,79	4,437	24
13.01.2019	87,53	44,23	43,3	91,01	88,02	88,02	87,21	0	0,81	3,813	24
14.01.2019	86,83	44,48	42,35	91,02	88,09	87,98	87,15	0	0,94	3,731	24
15.01.2019	95,99	49,83	46,16	97,64	93,86	94,02	92,93	0	0,93	4,334	24
16.01.2019	89,92	46,72	43,2	94,21	90,97	91,06	90,11	0	0,86	3,933	24
17.01.2019	87,67	48,3	39,37	106,77	103,25	103,34	102,21	0	1,04	4,068	24
18.01.2019	86,9	48,8	38,1	107,81	104,31	104,38	103,22	0	1,09	3,977	24
19.01.2019	85,73	44,42	41,31	90,51	87,64	87,46	86,62	0	1,02	3,623	24
20.01.2019	84,59	42,91	41,68	83,8	81,23	80,95	80,24	0	0,99	3,388	24
Итого:				1954	1882,02	1887	1865,64	0	16,38	83,795	480
Средние:	93,45	48,94	44,51								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824	28396,76	27475,01	27600,57	27292,22	8,4	182,79	1044,41	9371	316
20/01/1924	30350,84	29357,03	29487,57	29157,86	8,4	199,17	1128,205	9851	316
Итого:	1954,08	1882,02	1887	1865,64	0	16,38	83,795	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	100,78	52,78	48	131,83	126,28	126,53	124,9	0	1,38	6,073	24
02.01.2019	96,2	51,64	44,56	137,33	132,03	132,3	130,62	0	1,41	5,889	24
03.01.2019	93,59	48,5	45,09	130,67	125,87	125,94	124,53	0	1,34	5,68	24
04.01.2019	94,13	51,87	42,26	147,84	142,35	142,56	140,76	0,01	1,59	6,021	24
05.01.2019	95,15	51,79	43,36	143,16	137,75	137,89	136,19	0	1,56	5,98	24
06.01.2019	95,43	52,07	43,36	148,42	142,75	142,93	141,13	0	1,62	6,198	24
07.01.2019	95,65	51,9	43,75	148,34	142,67	142,83	141,02	0	1,65	6,252	24
08.01.2019	98,28	52,75	45,53	148,3	142,35	142,59	140,73	0	1,62	6,491	24
09.01.2019	96,98	52,3	44,68	144,08	138,45	138,68	136,92	0	1,53	6,197	24
10.01.2019	94,1	50,58	43,52	145,55	140,15	140,25	138,56	0,01	1,59	6,106	24
11.01.2019	94,58	50,27	44,31	136,34	131,23	131,28	129,73	0	1,5	5,819	24
12.01.2019	94,17	50,36	43,81	143,33	137,95	138,13	136,49	0	1,46	6,051	24
13.01.2019	86,43	45,13	41,3	135,16	130,81	130,69	129,43	0,01	1,38	5,402	24
14.01.2019	85,76	45,69	40,07	133,57	129,36	129,23	127,97	0	1,39	5,183	24
15.01.2019	94,76	50,54	44,22	140,01	134,73	134,84	133,23	0	1,5	5,964	24
16.01.2019	88,84	47,5	41,34	135,05	130,48	130,58	129,21	0	1,27	5,397	24
17.01.2019	86,7	50,27	36,43	164,06	158,76	159,06	157,17	0	1,59	5,784	24
18.01.2019	85,87	49,25	36,62	156,5	151,58	151,73	150,01	0	1,57	5,554	24
19.01.2019	84,67	45,75	38,92	131,94	127,86	127,74	126,51	0	1,35	4,975	24
20.01.2019	83,58	44,21	39,37	134,94	130,87	130,66	129,47	0	1,4	5,153	24
Итого:				2836,4	2734,28	2736,4	2704,58	0,03	29,7	116,169	480
Средние:	92,28	49,75	42,52								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824	110939,75	107786,4	109047,17	107855,08	9,52	-68,68	3462,218	24832	0
20/01/1924	113776,17	110520,68	111783,61	110559,66	9,55	-38,98	3578,387	25312	0
Итого:	2836,42	2734,28	2736,44	2704,58	0,03	29,7	116,169	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянниковас
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,22	51,92	50,3	132,04	126,37	126,16	124,55	0	1,82	6,368	24
02.01.2019	97,52	50,06	47,46	138,11	132,64	132,44	130,87	0	1,77	6,305	24
03.01.2019	94,84	47,77	47,07	129,02	124,15	123,84	122,51	0	1,64	5,851	24
04.01.2019	95,48	51,08	44,4	151,12	145,36	145,17	143,38	0	1,98	6,461	24
05.01.2019	96,57	50,7	45,87	147,36	141,64	141,44	139,74	0	1,9	6,506	24
06.01.2019	96,76	51,38	45,38	150,23	144,37	144,16	142,37	0	2	6,56	24
07.01.2019	97	51,85	45,15	154,58	148,53	148,27	146,4	0	2,13	6,718	24
08.01.2019	99,64	52,8	46,84	157,37	150,9	150,67	148,72	0	2,18	7,082	24
09.01.2019	98,37	50,77	47,6	145,5	139,65	139,35	137,65	0	2	6,658	24
10.01.2019	95,41	50,22	45,19	148,39	142,73	142,43	140,75	0	1,98	6,456	24
11.01.2019	95,9	50,01	45,89	140,79	135,38	135,05	133,47	0	1,91	6,224	24
12.01.2019	95,5	49,83	45,67	147,19	141,59	141,24	139,58	0	2,01	6,475	24
13.01.2019	87,46	44,06	43,4	134,1	129,71	129,26	128,08	0	1,63	5,628	24
14.01.2019	87,03	45,45	41,58	132,35	128,06	127,73	126,5	0	1,56	5,324	24
15.01.2019	96,21	50,49	45,72	142,77	137,25	136,96	135,31	0	1,94	6,283	24
16.01.2019	89,96	47,33	42,63	137,43	132,72	132,4	130,99	0	1,73	5,661	24
17.01.2019	87,77	49,81	37,96	166,67	161,17	160,96	159,1	0	2,07	6,121	24
18.01.2019	87,03	49,19	37,84	160,47	155,25	155,04	153,27	0	1,98	5,879	24
19.01.2019	85,85	45,28	40,57	134,52	130,26	129,92	128,66	0	1,6	5,286	24
20.01.2019	84,68	43,32	41,36	131,96	127,9	127,49	126,38	0	1,52	5,291	24
Итого:				2881,9	2775,63	2769,9	2738,28	0	37,35	123,137	480
Средние:	93,56	49,16	44,39								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824	104943,75	101813,48	103059,58	101916,88	80,39	-103,4	3462,559	23293	2
20/01/1924	107825,72	104589,11	105829,56	104655,16	80,39	-66,05	3585,696	23773	2
Итого:	2881,97	2775,63	2769,98	2738,28	0	37,35	123,137	480	0



Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

10.01.2019 Л.В. Мальцева/ 25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	100,43	51,24	49,19	91,19	87,43	86,99	85,9	0	1,53	4,306	24
02.01.2019	95,93	47,57	48,36	92,35	88,81	88,32	87,4	0	1,41	4,297	24
03.01.2019	93,11	45,65	47,46	86,7	83,55	83,11	82,29	0,01	1,26	3,967	24
04.01.2019	93,88	49,39	44,49	102,44	98,65	98,2	97,1	0	1,55	4,393	24
05.01.2019	94,9	48,84	46,06	99,3	95,55	95,12	94,04	0	1,51	4,406	24
06.01.2019	95,15	49,75	45,4	101,58	97,73	97,29	96,17	0	1,56	4,442	24
07.01.2019	95,51	50,87	44,64	107,77	103,69	103,22	101,95	0	1,74	4,633	24
08.01.2019	98,2	52,16	46,04	110,59	106,17	105,7	104,37	0	1,8	4,896	24
09.01.2019	96,66	49,2	47,46	97,92	94,14	93,65	92,6	0	1,54	4,473	24
10.01.2019	93,8	48,24	45,56	99,28	95,64	95,17	94,14	0	1,5	4,362	24
11.01.2019	94,31	48,29	46,02	95,46	91,88	91,47	90,48	0	1,4	4,231	24
12.01.2019	93,96	49,29	44,67	98,66	94,98	94,59	93,52	0	1,46	4,249	24
13.01.2019	85,98	43,21	42,77	87,72	84,95	84,53	83,8	0,01	1,15	3,632	24
14.01.2019	85,45	44,28	41,17	89,58	86,77	86,38	85,57	0	1,2	3,573	24
15.01.2019	94,44	49,9	44,54	100,69	96,91	96,47	95,35	0	1,56	4,324	24
16.01.2019	88,47	45,69	42,78	90,63	87,61	87,22	86,37	0	1,24	3,749	24
17.01.2019	86,5	47,65	38,85	106,27	102,84	102,43	101,36	0	1,48	3,994	24
18.01.2019	85,69	47,59	38,1	107,67	104,28	103,89	102,81	0	1,47	3,973	24
19.01.2019	84,3	43,67	40,63	87,96	85,27	84,9	84,13	0	1,14	3,463	24
20.01.2019	83,16	42,18	40,98	85,1	82,55	82,17	81,44	0	1,11	3,383	24
Итого:				1938,8	1869,4	1860,8	1840,79	0,02	28,61	82,746	480
Средние:	91,99	47,73	44,25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	80513,45	78188,49	78241,67	77400,04	16,72	788,45	2599,7	24831	0
20/01/1924:	82452,31	80057,89	80102,49	79240,83	16,74	817,06	2682,446	25311	0
Итого:	1938,86	1869,4	1860,82	1840,79	0,02	28,61	82,746	480	0



Е.А. Прорубникова
199350
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева /Л.В. Мальцева/ 25.01.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

И сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	100,85	53,29	47,56	89,33	85,6	83,75	82,64	0	2,96	4,078	24
02.01.2019	96,3	51,45	44,85	94,33	90,73	88,68	87,6	0	3,13	4,077	24
03.01.2019	93,6	49,32	44,28	88,99	85,71	83,81	82,86	0	2,85	3,797	24
04.01.2019	94,14	52,41	41,73	106,73	102,73	100,52	99,23	0	3,5	4,294	24
05.01.2019	95,2	52,44	42,76	102,35	98,45	96,36	95,12	0	3,33	4,217	24
06.01.2019	95,46	52,76	42,7	106,01	101,99	99,79	98,49	0	3,5	4,364	24
07.01.2019	95,68	53,58	42,1	108,32	104,15	101,94	100,59	0	3,56	4,392	24
08.01.2019	98,43	54,38	44,05	113,29	108,74	106,37	104,91	0	3,83	4,798	24
09.01.2019	97	52,49	44,51	102,21	98,22	96,07	94,84	0	3,38	4,379	24
10.01.2019	94,14	51,71	42,43	102,64	98,81	96,65	95,44	0	3,37	4,198	24
11.01.2019	94,63	50,77	43,86	96,66	93,04	90,94	89,81	0	3,23	4,089	24
12.01.2019	94,24	52,05	42,19	103,89	100	97,74	96,49	0	3,51	4,221	24
13.01.2019	86,46	45,66	40,8	91,78	88,86	86,68	85,88	0,01	2,98	3,626	24
14.01.2019	85,7	47,3	38,4	91,49	88,61	86,55	85,67	0	2,94	3,4	24
15.01.2019	94,65	51,27	43,38	101,64	97,81	95,62	94,45	0	3,36	4,249	24
16.01.2019	88,9	47,59	41,31	92,01	88,93	86,81	85,91	0	3,02	3,677	24
17.01.2019	86,73	50,54	36,19	112,71	109,08	106,52	105,24	0	3,84	3,953	24
18.01.2019	85,88	50,38	35,5	108,93	105,47	103,05	101,82	0	3,65	3,747	24
19.01.2019	84,64	46,17	38,47	90,11	87,34	85,24	84,36	0	2,98	3,359	24
20.01.2019	83,57	44,08	39,49	90,6	87,87	85,69	84,9	0	2,97	3,471	24
Итого:				1994	1922,14	1878,7	1856,25	0,01	65,89	80,386	480
Средние:	92,31	50,48	41,82								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824	15162,76	14744,29	14592,77	14422,79	0,09	321,5	430,251	5173	0
20/01/1924	17156,78	16666,43	16471,55	16279,04	0,1	387,39	510,637	5653	0
Итого:	1994,02	1922,14	1878,78	1856,25	0,01	65,89	80,386	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Ф.И.О. Е.А. Проскурникова



Представитель теплоснабж.организации

Подпись  /Л.В. Мальцева/ 25.01.2019
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 7-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	102,31	53,66	48,65	71,97	68,88	66,59	65,69	0	3,19	3,358	24
02.01.2019	97,59	51,26	46,33	71,97	69,09	66,76	65,97	0	3,12	3,205	24
03.01.2019	94,9	49,15	45,75	67,1	64,57	62,35	61,65	0	2,92	2,96	24
04.01.2019	95,44	53,3	42,14	80,59	77,52	74,92	73,93	0	3,59	3,273	24
05.01.2019	96,52	51,38	45,14	75,61	72,67	70,19	69,33	0	3,34	3,286	24
06.01.2019	96,72	53,04	43,68	79,22	76,13	73,55	72,6	0	3,53	3,331	24
07.01.2019	97,03	54,64	42,39	86,23	82,87	80,09	78,99	0	3,88	3,522	24
08.01.2019	99,66	56,53	43,13	88,24	84,6	81,83	80,61	0	3,99	3,658	24
09.01.2019	98,34	52,21	46,13	74,41	71,41	68,97	68,12	0	3,29	3,301	24
10.01.2019	95,36	52,07	43,29	77,79	74,86	72,27	71,35	0	3,51	3,244	24
11.01.2019	95,94	51,7	44,24	75,02	72,15	69,65	68,76	0	3,39	3,196	24
12.01.2019	95,49	51,67	43,82	77,35	74,39	71,84	70,95	0	3,44	3,264	24
13.01.2019	87,48	44,79	42,69	66,55	64,35	62,04	61,48	0	2,87	2,746	24
14.01.2019	87,06	47,33	39,73	70,78	68,51	66,06	65,37	0	3,14	2,724	24
15.01.2019	96,04	53,92	42,12	80,84	77,72	75,1	74,04	0	3,68	3,279	24
16.01.2019	90	48,1	41,9	70,49	68,05	65,64	64,91	0	3,14	2,854	24
17.01.2019	87,73	50,8	36,93	85,01	82,22	79,36	78,41	0	3,81	3,038	24
18.01.2019	86,95	50,73	36,22	85,75	82,95	80,09	79,13	0	3,82	3,005	24
19.01.2019	85,82	44,99	40,83	67,43	65,29	62,93	62,3	0	2,99	2,667	24
20.01.2019	84,67	43,59	41,08	66,08	64,04	61,7	61,17	0	2,87	2,628	24
Итого:				1518,4	1462,27	1411,9	1394,76	0	67,51	62,539	480
Средние:	93,55	50,74	42,8								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	43378,86	42039,33	41063,17	40585,27	0,03	1454,06	1457,907	18109	0
20/01/1924:	44897,29	43501,6	42475,1	41980,03	0,03	1521,57	1520,446	18589	0
Итого:	1518,43	1462,27	1411,93	1394,76	0	67,51	62,539	480	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 9-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Tизв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x6D30 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	100,46	53,97	46,49	55,52	53,17	54,3	53,59	0	-0,42	2,477	24
02.01.2019	95,89	51,44	44,45	56,48	54,33	55,04	54,4	0	-0,07	2,417	24
03.01.2019	93,24	49,08	44,16	53,84	51,87	52,35	51,77	0,01	0,1	2,292	24
04.01.2019	93,76	53,28	40,48	63,55	61,21	61,7	60,89	0	0,32	2,483	24
05.01.2019	94,81	53,81	41	60,91	58,6	59,18	58,37	0	0,23	2,404	24
06.01.2019	95,05	53,08	41,97	63,17	60,8	61,4	60,57	0	0,23	2,552	24
07.01.2019	95,28	54,53	40,75	65,61	63,09	63,75	62,87	0	0,22	2,576	24
08.01.2019	98,04	55,82	42,22	67,23	64,52	65,47	64,54	0	-0,02	2,727	24
09.01.2019	96,59	53,36	43,23	58,99	56,67	57,44	56,66	0	0,01	2,455	24
10.01.2019	93,76	51,73	42,03	60,91	58,69	59,15	58,42	0	0,27	2,47	24
11.01.2019	94,29	51,61	42,68	58,6	56,39	56,91	56,21	0	0,18	2,407	24
12.01.2019	93,83	52,36	41,47	61,16	58,87	59,33	58,57	0	0,3	2,444	24
13.01.2019	86,13	47,57	38,56	55,52	53,78	53,51	52,97	0	0,81	2,074	24
14.01.2019	85,51	48,19	37,32	57,42	55,64	55,23	54,67	0	0,97	2,077	24
15.01.2019	94,34	53,97	40,37	61,45	59,15	59,49	58,72	0	0,43	2,388	24
16.01.2019	88,54	49,22	39,32	55,77	53,91	53,79	53,21	0	0,7	2,12	24
17.01.2019	86,37	52,34	34,03	69,27	67,04	66,51	65,63	0	1,41	2,283	24
18.01.2019	85,59	51,51	34,08	66,91	64,82	64,2	63,39	0	1,43	2,21	24
19.01.2019	84,38	47,59	36,79	54,96	53,29	52,73	52,17	0	1,12	1,96	24
20.01.2019	83,32	46,39	36,93	53,98	52,36	51,76	51,25	0	1,11	1,934	24
Итого:				1201,2	1158,2	1163,2	1148,87	0,01	9,33	46,75	480
Средние:	91,95	51,54	40,41								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	23566,47	22864,66	22527,16	22252,7	1,43	611,96	723,635	11076	0
20/01/1924:	24767,72	24022,86	23690,4	23401,57	1,44	621,29	770,385	11556	0
Итого:	1201,25	1158,2	1163,24	1148,87	0,01	9,33	46,75	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева /Л.В. Мальцева/ 25.01.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{жв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	100,69	50,43	50,26	51,37	49,26	46,94	46,34	0	2,92	2,481	24
02.01.2019	96,14	48,22	47,92	50,7	48,73	46,46	45,95	0	2,78	2,338	24
03.01.2019	93,41	46,29	47,12	48,19	46,41	44,21	43,75	0	2,66	2,188	24
04.01.2019	93,91	48,93	44,98	58,03	55,88	53,29	52,68	0	3,2	2,515	24
05.01.2019	94,98	48,45	46,53	55,05	52,97	50,48	49,91	0	3,06	2,466	24
06.01.2019	95,22	49,57	45,65	56,67	54,54	51,99	51,42	0	3,12	2,491	24
07.01.2019	95,39	51,42	43,97	58,89	56,67	54,09	53,43	0	3,24	2,493	24
08.01.2019	98,27	52,5	45,77	62,84	60,33	57,63	56,89	0	3,44	2,763	24
09.01.2019	96,75	49,56	47,19	54,9	52,75	50,32	49,78	0	2,97	2,492	24
10.01.2019	93,92	48,78	45,14	57,15	55,02	52,47	51,9	0	3,12	2,486	24
11.01.2019	94,43	48,62	45,81	53,12	51,14	48,73	48,19	0	2,95	2,346	24
12.01.2019	94,03	49,25	44,78	56,69	54,6	52,04	51,46	0	3,14	2,448	24
13.01.2019	86,29	43,29	43	49,59	48	45,65	45,21	0,01	2,79	2,064	24
14.01.2019	85,61	44,58	41,03	51,17	49,54	47,13	46,65	0	2,89	2,031	24
15.01.2019	94,49	50,57	43,92	58,53	56,33	53,7	53,03	0,24	3,3	2,477	24
16.01.2019	88,65	45,79	42,86	51	49,3	46,93	46,45	0	2,85	2,113	24
17.01.2019	86,5	48,1	38,4	62,68	60,69	57,81	57,17	0	3,52	2,332	24
18.01.2019	85,7	47,38	38,32	61,18	59,28	56,43	55,84	0	3,44	2,273	24
19.01.2019	84,54	44,65	39,89	49,84	48,3	45,94	45,55	0	2,75	1,927	24
20.01.2019	83,47	42,5	40,97	50,23	48,69	46,28	45,85	0	2,84	1,995	24
Итого:				1097,8	1058,43	1008,5	997,45	0,25	60,98	46,719	480
Средние:	92,11	47,94	44,17								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	18629,69	18056,94	17421,8	17223,71	9,27	833,23	626,301	9662	0
20/01/1924:	19727,51	19115,37	18430,32	18221,16	9,52	894,21	673,02	10142	0
Итого:	1097,82	1058,43	1008,52	997,45	0,25	60,98	46,719	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25. 01. 2019

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 11-6

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М. сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,17	52,15	49,02	45,61	43,73	43,19	42,67	0	1,06	2,15	24
02.01.2019	96,6	51	45,6	46,73	44,9	44,39	43,86	0	1,04	2,051	24
03.01.2019	93,91	48,99	44,92	45,54	43,88	43,31	42,81	0	1,07	1,972	24
04.01.2019	94,39	52,03	42,36	53,31	51,31	50,78	50,13	0	1,18	2,175	24
05.01.2019	95,47	51,37	44,1	51,62	49,63	49,1	48,51	0	1,12	2,192	24
06.01.2019	95,72	52,26	43,46	52,7	50,68	50,15	49,52	0	1,16	2,204	24
07.01.2019	95,89	53,59	42,3	53,36	51,28	50,8	50,12	0	1,16	2,173	24
08.01.2019	98,67	54,18	44,49	54,96	52,73	52,2	51,48	0,01	1,25	2,348	24
09.01.2019	97,27	51,43	45,84	50,72	48,7	48,15	47,56	0	1,14	2,239	24
10.01.2019	94,42	51,73	42,69	51,03	49,12	48,58	47,99	0	1,13	2,098	24
11.01.2019	94,97	51,44	43,53	49,87	48,01	47,43	46,86	0	1,15	2,094	24
12.01.2019	94,51	52,6	41,91	52,17	50,22	49,68	49,06	0	1,16	2,108	24
13.01.2019	86,81	47,15	39,66	47,79	46,25	45,66	45,18	0	1,07	1,834	24
14.01.2019	86,03	48,21	37,82	48,42	46,87	46,34	45,84	0	1,03	1,774	24
15.01.2019	94,96	52,78	42,18	52,11	50,16	49,6	48,95	0,01	1,21	2,118	24
16.01.2019	89,22	48,42	40,8	48,53	46,88	46,31	45,8	0	1,08	1,913	24
17.01.2019	87,06	50,74	36,32	57,1	55,24	54,66	53,98	0	1,26	2,006	24
18.01.2019	86,23	50,05	36,18	55,39	53,64	53,04	52,42	0	1,22	1,94	24
19.01.2019	85,04	48,44	36,6	47,23	45,76	45,25	44,73	0	1,03	1,677	24
20.01.2019	83,97	46,25	37,72	47,82	46,37	45,79	45,32	0	1,05	1,748	24
Итого:				1012	975,36	964,41	952,79	0,02	22,57	40,814	480
Средние:	92,61	50,74	41,87								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824	48243,11	46848,65	46563,55	45988,36	645,04	860,29	1392,871	26990	0
20/01/1924	49255,12	47824,01	47527,96	46941,15	645,06	882,86	1433,685	27470	0
Итого:	1012,01	975,36	964,41	952,79	0,02	22,57	40,814	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Ф.И.О.

10.01.2019 Л.В. Мальцева/ 25.01.2019

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,38	50,35	51,03	190,61	182,54	181,66	179,52	0,01	3,02	9,33	24
02.01.2019	96,71	49,85	46,86	199,73	191,94	190,77	188,56	0	3,38	9,005	24
03.01.2019	94,18	48,58	45,6	192,06	184,94	183,29	181,25	0	3,69	8,444	24
04.01.2019	94,5	48,45	46,05	206,18	198,45	196,48	194,33	0	4,12	9,147	24
05.01.2019	95,63	49,83	45,8	213,36	205,21	203,36	200,98	0	4,23	9,408	24
06.01.2019	95,9	50,76	45,14	228,77	219,97	218,05	215,44	0	4,53	9,944	24
07.01.2019	95,99	50,51	45,48	214,26	206,02	204,37	201,93	0	4,09	9,378	24
08.01.2019	98,73	50,38	48,35	212,74	204,14	202,77	200,34	0	3,8	9,883	24
09.01.2019	97,45	50,43	47,02	213,94	205,48	203,92	201,5	0	3,98	9,674	24
10.01.2019	94,61	49,82	44,79	216,71	208,57	206,57	204,16	0	4,41	9,352	24
11.01.2019	95,15	49,54	45,61	205,42	197,63	195,62	193,36	0	4,27	9,024	24
12.01.2019	94,65	49,32	45,33	209,96	202,08	200,04	197,77	0	4,31	9,168	24
13.01.2019	86,97	45,5	41,47	210,08	203,29	200,56	198,62	0	4,67	8,429	24
14.01.2019	86,12	45,6	40,52	196,14	189,9	187,22	185,46	0	4,44	7,693	24
15.01.2019	95,29	47,81	47,48	194,39	187	184,74	182,79	0	4,21	8,887	24
16.01.2019	89,33	47,28	42,05	200,33	193,54	191,19	189,19	0,01	4,35	8,141	24
17.01.2019	87	48,41	38,59	238,52	230,81	227,77	225,26	0	5,55	8,907	24
18.01.2019	86,3	48,78	37,52	237,35	229,76	226,69	224,17	0	5,59	8,624	24
19.01.2019	85,15	46,51	38,64	210,19	203,65	200,58	198,56	0	5,09	7,868	24
20.01.2019	84,05	43,25	40,8	187,23	181,49	178,35	176,79	0	4,7	7,401	24
Итого:				4177,9	4026,41	3984	3939,98	0,02	86,43	177,707	480
Средние:	92,75	48,54	44,2								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	79284,27	76828,75	76652,13	75754,72	9,26	1074,03	2649,671	11499	12
20/01/1924:	83462,24	80855,16	80636,13	79694,7	9,28	1160,46	2827,378	11979	12
Итого:	4177,97	4026,41	3984	3939,98	0,02	86,43	177,707	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Б.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М.сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ4АD ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,71	58,99	42,72	145,92	139,71	139,46	137,23	0	2,48	5,985	24
02.01.2019	97,06	57,22	39,84	148,59	142,79	142,43	140,28	0	2,51	5,697	24
03.01.2019	94,4	54,74	39,66	140,41	135,17	134,64	132,76	0	2,41	5,368	24
04.01.2019	94,7	54,43	40,27	142,47	137,11	136,57	134,69	0	2,42	5,528	24
05.01.2019	95,89	56,09	39,8	150,93	145,15	144,71	142,6	0	2,55	5,786	24
06.01.2019	96,16	57,74	38,42	156,24	150,2	149,91	147,58	0	2,62	5,781	24
07.01.2019	96,24	57,84	38,4	156,39	150,35	150,06	147,75	0	2,6	5,787	24
08.01.2019	99,04	59,26	39,78	161,81	155,23	155,06	152,57	0	2,66	6,189	24
09.01.2019	97,76	58,56	39,2	153,94	147,84	147,6	145,28	0	2,56	5,807	24
10.01.2019	94,84	56,22	38,62	154,31	148,48	148,07	145,92	0	2,56	5,745	24
11.01.2019	95,41	56,68	38,73	150	144,3	143,86	141,73	0	2,57	5,596	24
12.01.2019	94,91	56,72	38,19	156,69	150,79	150,36	148,11	0	2,68	5,768	24
13.01.2019	87,26	51,82	35,44	146,62	141,84	141,04	139,27	0,01	2,57	5,031	24
14.01.2019	86,29	51,08	35,21	140,77	136,29	135,4	133,74	0	2,55	4,799	24
15.01.2019	95,48	55,44	40,04	140,44	135,1	134,45	132,53	0	2,57	5,416	24
16.01.2019	89,59	53,54	36,05	144,63	139,71	138,99	137,13	0	2,58	5,04	24
17.01.2019	87,3	54,07	33,23	162,04	156,75	156,14	154,03	0	2,72	5,212	24
18.01.2019	86,54	54,87	31,67	163,01	157,8	157,29	155,08	0	2,72	4,997	24
19.01.2019	85,36	52,82	32,54	150,39	145,66	144,99	143,12	0	2,54	4,741	24
20.01.2019	84,29	49,85	34,44	136,97	132,78	131,84	130,31	0	2,47	4,575	24
Итого:				3002,5	2893,05	2882,8	2841,71	0,01	51,34	108,848	480
Средние:	93,01	55,39	37,61								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824	71036,67	69052,63	68995,58	68105,66	15641,65	946,97	1865,269	15743	12
20/01/1924	74039,24	71945,68	71878,45	70947,37	15641,66	998,31	1974,117	16223	12
Итого:	3002,57	2893,05	2882,87	2841,71	0,01	51,34	108,848	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева /Л.В. Мальцева/ 25.01.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,15	50,94	50,21	64,57	61,82	59,73	59	0	2,82	3,109	24
02.01.2019	96,54	49,07	47,47	66,07	63,53	61,27	60,58	0	2,95	3,017	24
03.01.2019	93,83	46,85	46,98	62,58	60,27	58,07	57,48	0	2,79	2,835	24
04.01.2019	94,3	49,8	44,5	73,34	70,61	68,12	67,31	0	3,3	3,144	24
05.01.2019	95,38	49,81	45,57	72,52	69,74	67,28	66,48	0	3,26	3,181	24
06.01.2019	95,65	50,19	45,46	74,74	71,88	69,34	68,52	0	3,36	3,272	24
07.01.2019	95,83	50,51	45,32	72,92	70,12	67,64	66,86	0	3,26	3,185	24
08.01.2019	98,5	51,09	47,41	74,85	71,84	69,29	68,45	0	3,39	3,412	24
09.01.2019	97,21	49,93	47,28	70,6	67,84	65,37	64,62	0	3,22	3,213	24
10.01.2019	94,28	48,13	46,15	70,85	68,19	65,69	64,99	0	3,2	3,153	24
11.01.2019	94,84	47,91	46,93	68,34	65,81	63,29	62,62	0	3,19	3,091	24
12.01.2019	94,35	47,97	46,38	70,64	68,02	65,47	64,79	0	3,23	3,159	24
13.01.2019	86,63	43,47	43,16	67,16	64,99	62,46	61,93	0	3,06	2,805	24
14.01.2019	85,97	45,12	40,85	67,21	65,08	62,57	61,97	0	3,11	2,657	24
15.01.2019	94,95	48,5	46,45	71,72	69	66,39	65,65	0	3,35	3,212	24
16.01.2019	89,02	46,04	42,98	67,44	65,17	62,63	62,02	0	3,15	2,799	24
17.01.2019	86,83	48,6	38,23	81,38	78,75	75,85	75	0	3,75	3,008	24
18.01.2019	85,99	48,03	37,96	77,52	75,1	72,27	71,49	0	3,61	2,851	24
19.01.2019	84,91	44,01	40,9	65,46	63,42	60,93	60,38	0	3,04	2,593	24
20.01.2019	83,77	41,86	41,91	65,44	63,47	60,92	60,42	0	3,05	2,66	24
Итого:				1405,3	1354,65	1304,5	1290,56	0	64,09	60,356	480
Средние:	92,49	47,89	44,6								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	40849,1	39664,91	38598,12	38185,25	2,17	1479,66	1340,109	17627	0
20/01/1924:	42254,45	41019,56	39902,7	39475,81	2,17	1543,75	1400,465	18107	0
Итого:	1405,35	1354,65	1304,58	1290,56	0	64,09	60,356	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	99,31	52,37	46,94	64,04	61,45	61,9	61,12	0	0,33	2,889	24
02.01.2019	95,03	50,53	44,5	64,29	61,85	62,33	61,55	0	0,3	2,754	24
03.01.2019	92,29	48,3	43,99	60,28	58,12	58,55	57,91	0	0,21	2,559	24
04.01.2019	92,67	50,57	42,1	71,02	68,46	68,9	68,05	0	0,41	2,885	24
05.01.2019	93,78	50,42	43,36	68,67	66,15	66,55	65,75	0	0,4	2,874	24
06.01.2019	94,06	51,49	42,57	71,21	68,58	69,01	68,15	0	0,43	2,925	24
07.01.2019	94,25	52,65	41,6	73,61	70,89	71,36	70,42	0	0,47	2,951	24
08.01.2019	97,01	53,86	43,15	76,57	73,56	74,04	73,03	0	0,53	3,18	24
09.01.2019	95,54	51,54	44	68,18	65,61	66,01	65,19	0	0,42	2,888	24
10.01.2019	92,76	50,12	42,64	69,87	67,32	67,7	66,9	0	0,42	2,875	24
11.01.2019	93,29	50,15	43,14	66,45	64,05	64,38	63,64	0	0,41	2,765	24
12.01.2019	92,89	50,23	42,66	70,25	67,71	68	67,2	0	0,51	2,889	24
13.01.2019	85,4	44,16	41,24	61,66	59,68	59,91	59,35	0,01	0,33	2,462	24
14.01.2019	84,51	46,13	38,38	63,28	61,34	61,54	60,92	0	0,42	2,355	24
15.01.2019	93,17	52,06	41,11	72,14	69,51	69,75	68,87	0	0,64	2,863	24
16.01.2019	87,77	46,88	40,89	64,12	62,03	62,17	61,56	0	0,47	2,537	24
17.01.2019	85,58	49,31	36,27	75,21	72,86	73	72,17	0	0,69	2,644	24
18.01.2019	84,73	49,34	35,39	75,39	73,08	73,28	72,43	0	0,65	2,586	24
19.01.2019	83,52	44,8	38,72	61,36	59,51	59,65	59,05	0	0,46	2,305	24
20.01.2019	82,47	43,01	39,46	58,54	56,79	56,95	56,46	0	0,33	2,243	24
Итого:				1356,1	1308,55	1314,9	1299,72	0,01	8,83	54,429	480
Средние:	91	49,39	41,6								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824	6798,69	6593,84	6186,26	6116,57	2,56	477,27	229,861	2870	0
20/01/1924	8154,83	7902,39	7501,24	7416,29	2,57	486,1	284,29	3350	0
Итого:	1356,14	1308,55	1314,98	1299,72	0,01	8,83	54,429	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

15.01.2019



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x7E04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч
01.01.2019	100,18	50,17	50,01	80,02	76,7	75,33	74,44	0	2,26	4,467	24
02.01.2019	95,73	48,79	46,94	82,17	79	77,58	76,72	0	2,28	4,317	24
03.01.2019	92,99	47,33	45,66	77,61	74,81	73,42	72,65	0	2,16	3,975	24
04.01.2019	93,47	48,95	44,52	91,51	88,16	86,43	85,45	0	2,71	4,567	24
05.01.2019	94,57	48,6	45,97	88,06	84,76	83,08	82,17	0	2,59	4,538	24
06.01.2019	94,85	49,96	44,89	91,7	88,25	86,49	85,48	0	2,77	4,616	24
07.01.2019	95,07	50,48	44,59	94,63	91,04	89,23	88,13	0	2,91	4,727	24
08.01.2019	97,78	51,62	46,16	96,69	92,84	91,06	89,92	0	2,92	4,992	24
09.01.2019	96,35	48,98	47,37	88,38	84,95	83,26	82,35	0	2,6	4,686	24
10.01.2019	93,56	48,68	44,88	89,25	85,95	84,17	83,25	0	2,7	4,491	24
11.01.2019	94,08	48,04	46,04	85,52	82,35	80,5	79,61	0	2,74	4,415	24
12.01.2019	93,64	49	44,64	89,73	86,43	84,46	83,51	0	2,92	4,495	24
13.01.2019	85,96	42,41	43,55	83,69	81,02	78,86	78,15	0	2,87	4,104	24
14.01.2019	85,21	44,23	40,98	83,51	80,91	78,73	78,03	0	2,88	3,856	24
15.01.2019	94,08	49,83	44,25	93,15	89,7	87,5	86,48	0	3,22	4,619	24
16.01.2019	88,43	45,68	42,75	84,3	81,5	79,34	78,58	0	2,92	4,056	24
17.01.2019	86,25	47,14	39,11	99,7	96,53	93,89	92,91	0	3,62	4,391	24
18.01.2019	85,37	48,04	37,33	95,58	92,61	90,09	89,09	0	3,52	4,021	24
19.01.2019	84,18	42,88	41,3	81,59	79,08	76,75	76,1	0	2,98	3,796	24
20.01.2019	83,08	42,16	40,92	79,18	76,8	74,5	73,88	0	2,92	3,655	24
Итого:				1755,9	1693,39	1654,6	1636,9	0	56,49	86,784	480
Средние:	91,74	47,64	44,09								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
31/12/1824:0	9516,28	9229,43	9075,9	8979,39	0,47	250,04	381,907	2870	0
20/01/1924:0	11272,25	10922,82	10730,57	10616,29	0,47	306,53	468,691	3350	0
Итого:	1755,97	1693,39	1654,67	1636,9	0	56,49	86,784	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Юсупова
Ф.И.О.



Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,82	54,9	46,92	131,13	125,54	126,51	124,72	0	0,82	5,903	24
02.01.2019	97,46	52,71	44,75	129,88	124,77	125,6	123,97	0	0,8	5,593	24
03.01.2019	94,42	48,46	45,96	113,14	108,91	109,36	108,15	0	0,76	5,009	24
04.01.2019	94,78	49,15	45,63	120,65	116,14	116,56	115,26	0	0,88	5,307	24
05.01.2019	95,93	50,61	45,32	128,5	123,56	124,17	122,71	0	0,85	5,606	24
06.01.2019	96,3	53,44	42,86	147,12	141,41	142,63	140,72	0	0,69	6,069	24
07.01.2019	96,38	52,23	44,15	133,55	128,37	129,41	127,76	0	0,61	5,676	24
08.01.2019	99,12	53,02	46,1	140,2	134,5	135,61	133,84	0	0,66	6,21	24
09.01.2019	97,89	52,94	44,95	134,97	129,6	130,73	129,05	0,01	0,55	5,835	24
10.01.2019	94,96	52,36	42,6	141,07	135,76	136,83	135,09	0	0,67	5,791	24
11.01.2019	95,6	53,82	41,78	143,92	138,41	139,61	137,74	0	0,67	5,791	24
12.01.2019	95,1	52,1	43	138,43	133,18	134,19	132,49	0	0,69	5,737	24
13.01.2019	87,24	46,01	41,23	121,83	117,88	118,32	117,15	0	0,73	4,86	24
14.01.2019	86,41	47,1	39,31	120,69	116,83	117,25	116,04	0	0,79	4,595	24
15.01.2019	95,53	50,84	44,69	125,61	120,82	121,5	120,02	0	0,8	5,408	24
16.01.2019	89,65	47,65	42	121,84	117,68	118,22	116,96	0,01	0,72	4,943	24
17.01.2019	87,41	49,27	38,14	140,77	136,17	136,8	135,25	0	0,92	5,198	24
18.01.2019	86,63	50,6	36,03	148,95	144,16	144,69	142,96	0	1,2	5,193	24
19.01.2019	85,48	49,32	36,16	139,66	135,26	135,57	134,01	0	1,25	4,893	24
20.01.2019	84,39	45,08	39,31	115,61	112,02	111,91	110,86	0	1,16	4,403	24
Итого:				2637,5	2540,97	2555,4	2524,75	0,02	16,22	108,02	480
Средние:	93,12	50,58	42,54								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	45762,79	44353,55	44784,06	44303,64	7,85	49,91	1611,88	11073	6
20/01/1924:	48400,31	46894,52	47339,53	46828,39	7,87	66,13	1719,9	11553	6
Итого:	2637,52	2540,97	2555,47	2524,75	0,02	16,22	108,02	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	100,63	53,82	46,81	119,65	114,64	115,85	114,33	0	0,31	5,38	24
02.01.2019	96,1	51,82	44,28	120,25	115,58	116,8	115,33	0	0,25	5,123	24
03.01.2019	93,52	50,06	43,46	119,02	114,63	115,81	114,44	0	0,19	4,987	24
04.01.2019	93,81	50,22	43,59	123,91	119,32	120,58	119,18	0	0,14	5,207	24
05.01.2019	94,99	50,95	44,04	126,46	121,68	122,97	121,5	0	0,18	5,367	24
06.01.2019	95,29	52,21	43,08	130,45	125,5	126,91	125,28	0	0,22	5,414	24
07.01.2019	95,36	52,63	42,73	127,87	123	124,39	122,81	0	0,19	5,261	24
08.01.2019	98,17	53,01	45,16	132,88	127,54	128,88	127,19	0	0,35	5,768	24
09.01.2019	96,85	52,01	44,84	129,16	124,11	125,34	123,75	0	0,36	5,575	24
10.01.2019	93,98	50,87	43,11	129,41	124,62	125,86	124,37	0	0,25	5,375	24
11.01.2019	94,51	50,83	43,68	127,53	122,73	124,06	122,57	0	0,16	5,368	24
12.01.2019	94,05	51,46	42,59	132,64	127,74	129,07	127,45	0	0,29	5,448	24
13.01.2019	86,54	47,3	39,24	125,14	121,13	122,49	121,19	0	-0,06	4,752	24
14.01.2019	85,47	47,01	38,46	116,88	113,21	114,58	113,36	0	-0,15	4,356	24
15.01.2019	94,52	49,79	44,73	114,49	110,19	111,46	110,16	0	0,03	4,932	24
16.01.2019	88,78	48,59	40,19	121,71	117,61	118,95	117,65	0	-0,04	4,729	24
17.01.2019	86,5	49,13	37,37	137,61	133,17	134,78	133,25	0	-0,08	4,977	24
18.01.2019	85,81	49,83	35,98	139,8	135,37	137,07	135,45	0	-0,08	4,872	24
19.01.2019	84,57	48	36,57	126,96	123,07	124,53	123,17	0	-0,1	4,501	24
20.01.2019	83,49	45,85	37,64	116,53	113,06	114,32	113,24	0	-0,18	4,256	24
Итого:				2518,3	2427,9	2454,7	2425,67	0	2,23	101,648	480
Средние:	92,14	50,26	41,87								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	58527,86	56870,52	57560,2	56862,9	0,75	7,62	1664,578	13447	8
20/01/1924:	61046,21	59298,42	60014,9	59288,57	0,75	9,85	1766,226	13927	8
Итого:	2518,35	2427,9	2454,7	2425,67	0	2,23	101,648	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова
Ф.И.О. 199350



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

10.01.2019 25.01.2019

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО "Парк-сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,27	57,02	44,25	114,99	110,12	112,49	110,8	0	-0,68	4,882	24
02.01.2019	96,85	55,99	40,86	121,34	116,61	119,17	117,45	0	-0,84	4,774	24
03.01.2019	94,06	54,39	39,67	117	112,65	115,11	113,52	0	-0,87	4,472	24
04.01.2019	94,33	56,15	38,18	130,03	125,17	127,83	125,95	0	-0,78	4,783	24
05.01.2019	95,45	56,42	39,03	127,76	122,89	125,54	123,67	0	-0,78	4,805	24
06.01.2019	95,72	56,75	38,97	129,34	124,37	126,98	125,12	0	-0,75	4,853	24
07.01.2019	95,9	57,24	38,66	132,5	127,42	130,14	128,18	0	-0,76	4,932	24
08.01.2019	98,7	58,92	39,78	136,56	131,06	134,21	132,1	0	-1,04	5,221	24
09.01.2019	97,24	57,69	39,55	127,79	122,76	125,56	123,62	0	-0,86	4,864	24
10.01.2019	94,49	55,01	39,48	140,87	135,58	138,19	136,27	0	-0,69	5,359	24
11.01.2019	95,09	52,91	42,18	134,7	129,61	131,65	129,93	0	-0,32	5,476	24
12.01.2019	94,49	52,15	42,34	118,68	114,22	115,49	114,04	0	0,18	4,843	24
13.01.2019	87,09	47,63	39,46	111,35	107,73	108,58	107,42	0	0,31	4,251	24
14.01.2019	85,85	47,72	38,13	110,15	106,66	107,43	106,31	0	0,35	4,069	24
15.01.2019	94,88	50,89	43,99	111,15	106,94	107,95	106,65	0	0,29	4,709	24
16.01.2019	89,51	49,3	40,21	112,05	108,22	109,19	107,94	0	0,28	4,355	24
17.01.2019	86,95	51,01	35,94	132,11	127,84	128,98	127,4	0	0,44	4,597	24
18.01.2019	86,19	51,33	34,86	134,33	130,04	131,2	129,57	0	0,47	4,536	24
19.01.2019	85,04	49,35	35,69	122,35	118,53	119,45	118,09	0	0,44	4,231	24
20.01.2019	84,1	46,47	37,63	112,3	108,86	109,53	108,41	0	0,45	4,099	24
Итого:				2477,3	2387,28	2424,6	2392,44	0	-5,16	94,111	480
Средние:	92,66	53,21	39,44								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	13191,53	12783,94	13033,28	12857,52	0	-73,58	390,782	2958	0
20/01/1924:	15668,88	15171,22	15457,95	15249,96	0	-78,74	484,893	3438	0
Итого:	2477,35	2387,28	2424,67	2392,44	0	-5,16	94,111	480	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

25.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/19г.-20/01/19г.

Абонент: ООО УК Домоуправ

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.01.2019	101,45	50,98	50,47	97,59	93,45	92,63	91,5	----	1,95	4,727	24
02.01.2019	97,2	49,88	47,32	99,86	95,92	95,09	94	----	1,92	4,548	24
03.01.2019	94,21	47,7	46,51	92,03	88,59	87,67	86,72	----	1,87	4,129	24
04.01.2019	94,51	51,37	43,14	114,34	110,07	109,57	108,23	----	1,84	4,756	24
05.01.2019	95,26	51,88	43,38	111,44	107,2	106,78	105,41	----	1,79	4,658	24
06.01.2019	95,96	51,13	44,83	110,96	106,66	106,24	104,92	----	1,74	4,791	24
07.01.2019	95,14	53,05	42,09	119,59	115,07	114,91	113,4	----	1,67	4,85	24
08.01.2019	96,39	55,01	41,38	129,58	124,56	124,61	122,84	----	1,72	5,164	24
09.01.2019	95,23	52,86	42,37	116,16	111,77	111,56	110,09	----	1,68	4,742	24
10.01.2019	93,33	50,66	42,67	110,12	106,08	105,54	104,3	----	1,78	4,534	24
11.01.2019	94,12	50,31	43,81	105,55	101,64	101,03	99,85	----	1,79	4,46	24
12.01.2019	93,22	51,61	41,61	114,26	110,07	109,76	108,43	----	1,64	4,584	24
13.01.2019	85,56	44,15	41,41	94,37	91,41	90,58	89,78	----	1,63	3,789	24
14.01.2019	84,78	45,21	39,57	94,1	91,19	90,49	89,63	----	1,56	3,606	24
15.01.2019	93,44	51,03	42,41	112,04	107,92	107,59	106,3	----	1,62	4,584	24
16.01.2019	88,36	47,64	40,72	102,7	99,25	98,63	97,57	----	1,68	4,045	24
17.01.2019	86,15	49,46	36,69	121,36	117,49	117,27	115,94	----	1,55	4,312	24
18.01.2019	86,31	49,13	37,18	117,49	113,76	113,38	112,12	----	1,64	4,234	24
19.01.2019	84,87	44,16	40,71	92,5	89,61	88,53	87,72	----	1,89	3,653	24
20.01.2019	83,53	42,11	41,42	88,61	85,97	84,79	84,09	----	1,88	3,56	24
Итого:				2144,6	2067,68	2056,6	2032,84	----	34,84	87,726	480
Средние:	91,95	49,46	42,48								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/1824:	27987,07	27079,12	26999,14	26686,77	0	392,35	1007,165	8823	0
1/1924:	30131,72	29146,8	29055,79	28719,61	0	427,19	1094,891	9303	0
Итого:	2144,65	2067,68	2056,65	2032,84	0	34,84	87,726	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Малыгина/
Ф.И.О.

23.01.19

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

Масл. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,33	55,08	42,25	125,89	120,94	120,43	118,74	----	2,2	5,119	24
21.12.2018	97,55	55,74	41,81	128,86	123,76	123,38	121,62	----	2,14	5,185	24
22.12.2018	95,18	50,14	45,04	108,19	104,1	102,9	101,69	----	2,41	4,699	24
23.12.2018	99,56	57,04	42,52	142,53	136,68	136,61	134,58	----	2,1	5,825	24
24.12.2018	106,35	61,97	44,38	147,81	141,04	141,62	139,14	----	1,9	6,279	24
25.12.2018	108,6	65,16	43,44	165,39	157,5	158,69	155,64	----	1,86	6,869	24
26.12.2018	110,54	66,65	43,89	168,36	160,09	161,68	158,43	----	1,66	7,057	24
27.12.2018	107,21	62,11	45,1	144,39	137,62	138,36	135,9	----	1,72	6,231	24
28.12.2018	96,49	51,01	45,48	106,98	102,81	102,1	100,86	----	1,95	4,683	24
29.12.2018	96,69	49,4	47,29	98,5	94,66	93,61	92,54	----	2,12	4,485	24
30.12.2018	96,07	50,75	45,32	109,03	104,82	104,26	103,01	----	1,81	4,759	24
31.12.2018	101,19	53,77	47,42	116,77	111,84	111,55	110,05	----	1,79	5,32	24
Итого:				1562,7	1495,86	1495,1	1472,2	----	23,66	66,511	288
Средние:	101,06	56,56	44,49								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	26424,37	25583,26	25503,95	25214,57	0	368,69	940,654	0	8535	0
31/12/1824:	27987,07	27079,12	26999,14	26686,77	0	392,35	1007,165	0	8823	0
Итого:	1562,7	1495,86	1495,19	1472,2	0	23,66	66,511	0	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Л.В. Малыгина/

Ф.И.О.

