

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,41	39,54	37,87	80,07	77,96	76,71	76,11	----	1,85	2,954	24
22.04.2019	76,71	40,59	36,12	78,47	76,46	75,26	74,67	----	1,79	2,761	24
23.04.2019	76,16	41,42	34,74	81,21	79,17	78,04	77,39	----	1,78	2,749	24
24.04.2019	76,41	40,45	35,96	78,68	76,66	75,48	74,9	----	1,76	2,753	24
25.04.2019	76,91	40,18	36,73	76,84	74,83	73,79	73,21	----	1,62	2,745	24
26.04.2019	77,23	40,75	36,48	76,05	74,05	72,97	72,39	----	1,66	2,7	24
27.04.2019	76,76	39,8	36,96	80,18	78,11	77,01	76,44	----	1,67	2,886	24
28.04.2019	77,04	40,05	36,99	77,52	75,51	74,38	73,78	----	1,73	2,792	24
29.04.2019	77,98	41,5	36,48	85,1	82,85	81,85	81,17	----	1,68	3,023	24
30.04.2019	78,1	42,4	35,7	86,16	83,86	82,86	82,14	----	1,72	2,991	24
01.05.2019	77,6	40,36	37,24	78,71	76,64	75,61	75,03	----	1,61	2,854	24
02.05.2019	77,72	40,52	37,2	77,25	75,2	74,13	73,53	----	1,67	2,794	24
03.05.2019	77,78	40,78	37	75,18	73,19	72,08	71,51	----	1,68	2,706	24
04.05.2019	77,07	40,54	36,53	75,1	73,12	71,99	71,43	----	1,69	2,669	24
05.05.2019	72,87	41,06	31,81	83,16	81,19	80,37	79,72	----	1,47	2,58	24
06.05.2019	75,13	40,77	34,36	46,23	45,06	44,19	43,85	----	1,21	1,548	24
07.05.2019	66,1	39,08	27,02	26,51	26,01	25,41	25,27	----	0,74	0,703	24
08.05.2019	67	38,83	28,17	22,84	22,42	21,65	21,52	----	0,9	0,632	24
09.05.2019	65,9	38,58	27,32	26,51	26	25,1	24,95	----	1,05	0,711	24
10.05.2019	66,04	40,56	25,48	24,7	24,25	23,35	23,18	----	1,07	0,621	24
11.05.2019	65,54	40,64	24,9	26,84	26,32	25,45	25,28	----	1,04	0,655	24
12.05.2019	67,13	37,9	29,23	24,51	24,02	23,1	22,95	----	1,07	0,701	24
13.05.2019	67,58	39,16	28,42	21,87	21,46	20,48	20,34	----	1,12	0,608	24
14.05.2019	66,8	38,69	28,11	23,64	23,2	25,33	25,15	----	-1,95	0,63	24
15.05.2019	65,44	39,1	26,34	26,53	26,05	28,19	27,97	----	-1,92	0,677	24
16.05.2019	67,61	39,11	28,5	23,54	23,08	22,41	22,26	----	0,82	0,655	24
17.05.2019	65,76	40,02	25,74	27,98	27,41	27,86	27,66	----	-0,25	0,696	24
18.05.2019	66,34	36,91	29,43	26,64	26,11	33,37	33,15	----	-7,04	0,759	24
19.05.2019	67,5	34,43	33,07	26,5	25,99	33,34	33,17	----	-7,18	0,857	24
20.05.2019	68,59	34,81	33,78	23,59	23,1	27,71	27,58	----	-4,48	0,77	24
Итого:				1588,1	1549,28	1549,4	1537,7	----	11,58	53,18	720
Средние:	72,07	39,61	32,45								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	39274,89	37993,27	37865,74	37433,79	0	559,48	1440,687	0	11463	0
20/05/1924:	40863	39542,55	39415,21	38971,49	0	571,06	1493,867	0	12183	0
Итого:	1588,11	1549,28	1549,47	1537,7	0	11,58	53,18	0	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Малыгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mтвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	78,23	50,8	27,43	200,85	195,46	199,4	197	0,01	-1,54	5,361	24
22.04.2019	78,16	51,09	27,07	191,79	186,65	190,39	188,09	0,15	-1,44	5,051	24
23.04.2019	77,19	51,34	25,85	197,26	192,08	195,97	193,56	0,01	-1,48	4,961	24
24.04.2019	77,37	50,86	26,51	190,39	185,4	189,3	187,03	0,01	-1,63	4,912	24
25.04.2019	77,44	50,78	26,66	192,66	187,57	191,55	189,25	0,01	-1,68	5	24
26.04.2019	77,99	51,13	26,86	187,97	182,96	186,84	184,59	0,01	-1,63	4,912	24
27.04.2019	77,98	51,23	26,75	188,04	183	186,95	184,65	0,01	-1,65	4,895	24
28.04.2019	78,3	50,87	27,43	181,66	176,77	180,52	178,35	0,01	-1,58	4,847	24
29.04.2019	79,46	51,21	28,25	183,61	178,56	182,4	180,17	0,01	-1,61	5,043	24
30.04.2019	78,73	50,85	27,88	184,32	179,27	183,04	180,85	0,01	-1,58	4,996	24
01.05.2019	78,49	51,13	27,36	191,08	185,91	189,73	187,4	0,01	-1,49	5,087	24
02.05.2019	78,82	51,89	26,93	186,52	181,42	185,17	182,83	0,01	-1,41	4,886	24
03.05.2019	78,98	51,46	27,52	175,73	170,94	174,35	172,19	0,01	-1,25	4,705	24
04.05.2019	78,55	51,32	27,23	174,71	169,98	173,39	171,25	0	-1,27	4,627	24
05.05.2019	75,84	51,75	24,09	192,02	187,15	191,03	188,65	0,01	-1,5	4,504	24
06.05.2019	75,97	52,02	23,95	106,26	103,55	105,79	104,45	0,03	-0,9	2,477	24
07.05.2019	67,62	57,39	10,23	147,72	144,67	148,89	146,63	0,01	-1,96	1,482	24
08.05.2019	68,41	57,19	11,22	126,19	123,52	127,3	125,37	0	-1,85	1,388	24
09.05.2019	67,8	57,66	10,14	132,26	129,54	133,64	131,6	0,01	-2,06	1,311	24
10.05.2019	67,91	58,4	9,51	137,12	134,28	138,61	136,45	0,01	-2,17	1,279	24
11.05.2019	67,27	58	9,27	139,15	136,3	140,68	138,5	0,01	-2,2	1,264	24
12.05.2019	67,72	56,93	10,79	131,57	128,83	132,87	130,85	0	-2,02	1,386	24
13.05.2019	68,21	57,3	10,91	127,72	125,06	128,82	126,9	0,01	-1,84	1,363	24
14.05.2019	67,72	56,96	10,76	132,37	129,65	133,35	131,35	0	-1,7	1,393	24
15.05.2019	66,63	58,13	8,5	166,84	163,48	168,08	165,44	0	-1,96	1,387	24
16.05.2019	68,31	57,25	11,06	130,6	127,87	131,31	129,33	0,01	-1,46	1,415	24
17.05.2019	66,83	58,14	8,69	166,88	163,54	167,93	165,3	0	-1,76	1,419	24
18.05.2019	67,73	56,92	10,81	137,01	134,23	137,82	135,74	0	-1,51	1,447	24
19.05.2019	68,8	56,02	12,78	129,36	126,62	129,98	128,09	0	-1,47	1,616	24
20.05.2019	69,92	54,61	15,31	82,81	81,03	82,45	81,29	1,45	-0,26	1,241	24
Итого:				4812,4	4695,29	4807,5	4743,15	1,82	-47,86	95,655	720
Средние:	73,27	54,02	19,25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924	80573,9	78015,87	79460,37	78393,89	8,41	-378,02	2492,341	12006	321
20/05/1924	85386,37	82711,16	84267,92	83137,04	10,23	-425,88	2587,996	12726	321
Итого:	4812,47	4695,29	4807,55	4743,15	1,82	-47,86	95,655	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

А.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/19г.-20/05/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди

Договор N:3440167243

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
22.04.2019	77,48	52,07	25,41	108,81	105,92	107,8	106,41	0,02	-0,49	2,692	24
23.04.2019	76,02	48,86	27,16	105,75	103,04	104,63	103,48	0,01	-0,44	2,802	24
24.04.2019	76,25	50,78	25,47	124,27	121,1	123,05	121,55	0	-0,45	3,082	24
25.04.2019	76,34	50,29	26,05	125,89	122,67	124,61	123,13	0,02	-0,46	3,192	24
26.04.2019	76,96	51,08	25,88	124,73	121,52	123,43	121,91	0	-0,39	3,143	24
27.04.2019	76,87	50,9	25,97	124,12	120,91	122,83	121,34	0,01	-0,43	3,137	24
28.04.2019	77,15	51,5	25,65	123,95	120,75	122,64	121,11	0,01	-0,36	3,096	24
29.04.2019	78,33	51,32	27,01	121,57	118,3	120,1	118,6	0,01	-0,3	3,194	24
30.04.2019	77,75	51,24	26,51	122,29	119,05	120,86	119,37	0,12	-0,32	3,153	24
01.05.2019	77,34	50,62	26,72	123,51	120,28	122,05	120,56	0,01	-0,28	3,215	24
02.05.2019	77,65	51,53	26,12	123,03	119,79	121,61	120,11	0,01	-0,32	3,127	24
03.05.2019	77,76	51,8	25,96	122,72	119,48	121,28	119,77	0	-0,29	3,103	24
04.05.2019	77,39	52,09	25,3	122,26	119,06	120,92	119,4	0,01	-0,34	3,013	24
05.05.2019	75,51	51,99	23,52	124,15	121,01	123,01	121,47	0	-0,46	2,843	24
06.05.2019	74,81	50,27	24,54	73,66	71,86	73,2	72,35	0,04	-0,49	1,762	24
07.05.2019	67,05	51,76	15,29	70,25	68,82	70,54	69,68	0,06	-0,86	1,052	24
08.05.2019	67,46	50,65	16,81	63,93	62,6	64,15	63,38	0,01	-0,78	1,052	24
09.05.2019	66,82	52,27	14,55	68,47	67,09	68,81	67,95	0,01	-0,86	0,975	24
10.05.2019	66,94	52,31	14,63	69,17	67,76	69,49	68,6	0,01	-0,84	0,991	24
11.05.2019	66,37	52,99	13,38	74,87	73,4	75,25	74,24	0	-0,84	0,981	24
12.05.2019	66,95	52,25	14,7	71,78	70,33	72,11	71,21	0,01	-0,88	1,034	24
13.05.2019	67,06	51,98	15,08	66,08	64,72	66,37	65,53	0,09	-0,81	0,974	24
14.05.2019	67,22	51,11	16,11	64,93	63,62	65,18	64,42	0,02	-0,8	1,023	24
15.05.2019	65,95	53,9	12,05	86,34	84,64	86,7	85,55	0	-0,91	1,018	24
16.05.2019	67,31	53,34	13,97	73,95	72,43	74,11	73,15	0	-0,72	1,01	24
17.05.2019	66,11	53,52	12,59	85,45	83,77	85,58	84,45	0	-0,68	1,052	24
18.05.2019	66,99	52,85	14,14	83,49	81,8	83,45	82,37	0	-0,57	1,153	24
19.05.2019	67,57	52,85	14,72	79,94	78,29	79,82	78,78	0	-0,49	1,152	24
20.05.2019	69,04	51,39	17,65	64,52	63,11	64,32	63,54	0	-0,43	1,114	24
Итого:				2793,8	2727,12	2777,9	2743,41	0,48	-16,29	59,135	696
Средние:	72,15	51,7	20,44								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/1924:	81838,99	79455,08	74776,27	73730,01	7,74	5725,07	2115,983	18396	0
20/05/1924:	84632,87	82182,2	77554,17	76473,42	8,22	5708,78	2175,118	19092	0
Итого:	2793,88	2727,12	2777,9	2743,41	0,48	-16,29	59,135	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/19г.-20/05/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167245

Адрес:Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
22.04.2019	76,74	45,51	31,23	79,13	77,06	78,06	77,29	0	-0,23	2,404	24
23.04.2019	75,65	45,87	29,78	82,83	80,76	81,87	81,08	0	-0,32	2,402	24
24.04.2019	75,75	45,41	30,34	79,78	77,78	78,84	78,08	0	-0,3	2,358	24
25.04.2019	75,82	45,53	30,29	81,14	79,09	80,22	79,45	0	-0,36	2,395	24
26.04.2019	76,46	45,7	30,76	81,08	78,99	80,27	79,5	0	-0,51	2,43	24
27.04.2019	76,42	45,74	30,68	86,14	83,92	85,17	84,35	0	-0,43	2,571	24
28.04.2019	76,66	45,81	30,85	79,6	77,54	78,8	78,05	0	-0,51	2,389	24
29.04.2019	78,03	47,6	30,43	94,3	91,75	93,64	92,65	0	-0,9	2,791	24
30.04.2019	77,43	47,92	29,51	95,69	93,17	95,14	94,09	0	-0,92	2,748	24
01.05.2019	76,84	46,05	30,79	83,71	81,5	83,15	82,32	0	-0,82	2,506	24
02.05.2019	77,1	45,42	31,68	80,68	78,56	80,11	79,35	0	-0,79	2,486	24
03.05.2019	77,18	45,59	31,59	76,32	74,33	75,82	75,09	0	-0,76	2,349	24
04.05.2019	76,85	45,81	31,04	77,36	75,36	76,93	76,14	0	-0,78	2,336	24
05.05.2019	74,73	46,61	28,12	82,54	80,5	82,41	81,56	0,03	-1,06	2,259	24
06.05.2019	74,12	44,32	29,8	50,45	49,21	50,08	49,62	0,1	-0,41	1,464	24
07.05.2019	66,54	48,23	18,31	53,48	52,43	53,59	53	0	-0,57	0,957	24
08.05.2019	67,04	47,47	19,57	51,98	50,89	52	51,43	0	-0,54	0,995	24
09.05.2019	66,48	49,12	17,36	55,16	54,04	55,34	54,72	0	-0,68	0,938	24
10.05.2019	66,51	49,45	17,06	54,7	53,62	54,9	54,26	0	-0,64	0,915	24
11.05.2019	66	49,6	16,4	58,53	57,39	58,8	58,14	0	-0,75	0,94	24
12.05.2019	66,58	48,95	17,63	57,15	56,02	57,34	56,67	0	-0,65	0,989	24
13.05.2019	66,86	48,48	18,38	53,06	51,97	53,21	52,61	0	-0,64	0,957	24
14.05.2019	66,79	48,76	18,03	53,71	52,63	53,88	53,25	0	-0,62	0,947	24
15.05.2019	65,57	51,13	14,44	66,37	65,07	66,76	65,95	0	-0,88	0,941	24
16.05.2019	67,16	50,17	16,99	57,46	56,3	57,51	56,82	0	-0,52	0,958	24
17.05.2019	65,65	51,32	14,33	66,69	65,41	66,83	66	0	-0,59	0,936	24
18.05.2019	66,61	49,71	16,9	61,29	60,07	61,13	60,42	0	-0,35	1,014	24
19.05.2019	67,27	49,13	18,14	61,16	59,93	60,9	60,23	0	-0,3	1,09	24
20.05.2019	68,55	47,78	20,77	49,67	48,64	49,3	48,76	0,02	-0,12	1,011	24
Итого:				2011,1	1963,93	2002	1980,88	0,15	-16,95	49,476	696
Средние:	71,7	47,52	24,17								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/1924:	66364,43	64442,81	62285,73	61494,43	2,24	2948,38	1895,037	18395	0
20/05/1924:	68375,59	66406,74	64287,73	63475,31	2,39	2931,43	1944,513	19091	0
Итого:	2011,16	1963,93	2002	1980,88	0,15	-16,95	49,476	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,13	51,81	25,32	171,75	167,24	169,15	167,04	0	0,2	4,233	24
22.04.2019	77,41	45,29	32,12	122,66	119,43	120,24	119,03	0,02	0,4	3,835	24
23.04.2019	76,07	42,67	33,4	113,27	110,36	110,96	109,98	0	0,38	3,682	24
24.04.2019	76,22	42,53	33,69	111,94	109,1	109,62	108,65	0,01	0,45	3,673	24
25.04.2019	76,28	41,96	34,32	114,05	111,16	111,56	110,62	0	0,54	3,813	24
26.04.2019	76,96	42,77	34,19	115,51	112,49	112,95	111,95	0,01	0,54	3,844	24
27.04.2019	76,84	43,11	33,73	113,39	110,44	110,92	109,92	0,01	0,52	3,723	24
28.04.2019	77,12	42,09	35,03	110,05	107,14	107,57	106,65	0	0,49	3,75	24
29.04.2019	78,41	45,1	33,31	139,15	135,4	136,06	134,75	0,26	0,65	4,506	24
30.04.2019	77,89	44,88	33,01	132,43	128,91	129,58	128,33	0,02	0,58	4,257	24
01.05.2019	77,33	42,87	34,46	119,65	116,49	116,97	115,94	0	0,55	4,009	24
02.05.2019	77,58	42,66	34,92	110,02	107,11	107,51	106,55	0,01	0,56	3,741	24
03.05.2019	77,66	42,64	35,02	103,26	100,54	100,89	100,01	0	0,53	3,52	24
04.05.2019	77,28	43,07	34,21	102,17	99,51	99,9	99,03	0	0,48	3,401	24
05.05.2019	75,21	42,78	32,43	107,53	104,87	105,4	104,5	0,01	0,37	3,397	24
06.05.2019	74,95	43,65	31,3	72,69	70,87	71,24	70,63	0,02	0,24	2,22	24
07.05.2019	67,35	48,48	18,87	82,91	81,22	82,39	81,47	0,01	-0,25	1,532	24
08.05.2019	67,81	48,37	19,44	74,25	72,67	73,63	72,82	0,01	-0,15	1,413	24
09.05.2019	67,12	49,71	17,41	78,28	76,69	77,7	76,8	0,01	-0,11	1,336	24
10.05.2019	67,26	49,34	17,92	73,84	72,35	73,19	72,32	0,01	0,03	1,295	24
11.05.2019	66,61	49,71	16,9	84,69	83	83,99	83,03	0,01	-0,03	1,401	24
12.05.2019	67,33	48,64	18,69	84,54	82,81	83,7	82,75	0,01	0,06	1,546	24
13.05.2019	67,63	48,6	19,03	71,11	69,63	70,34	69,56	0,01	0,07	1,327	24
14.05.2019	67,38	49,39	17,99	81,78	80,09	80,92	79,96	0,4	0,13	1,44	24
15.05.2019	66,13	52,25	13,88	104,44	102,39	103,72	102,4	0	-0,01	1,425	24
16.05.2019	67,88	50,79	17,09	85,76	83,96	84,85	83,8	0,51	0,16	1,436	24
17.05.2019	66,32	51,06	15,26	95,65	93,75	94,73	93,61	0,01	0,14	1,432	24
18.05.2019	67,22	50,65	16,57	92,51	90,64	91,39	90,27	0	0,37	1,501	24
19.05.2019	67,97	49,1	18,87	94,44	92,47	93,12	92,09	0,01	0,38	1,747	24
20.05.2019	69,35	47,65	21,7	71,47	69,94	70,22	69,46	0	0,48	1,514	24
Итого:				3035,1	2962,67	2984,4	2953,92	1,37	8,75	79,949	720
Средние:	72,45	46,45	26								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	92161,09	89427,59	90348,59	89197,83	7,53	229,76	2698,044	0	17536	0
20/05/1924:	95196,28	92390,26	93333	92151,75	8,9	238,51	2777,993	0	18256	0
Итого:	3035,19	2962,67	2984,41	2953,92	1,37	8,75	79,949	0	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,11	45,88	31,23	114,78	111,78	110,6	109,53	0	2,25	3,488	24
22.04.2019	77,27	46,6	30,67	112,03	109,1	107,99	106,85	0	2,25	3,343	24
23.04.2019	75,98	46,74	29,24	115,62	112,67	111,53	110,4	0	2,27	3,294	24
24.04.2019	76,21	46,84	29,37	116,05	113,08	111,94	110,79	0	2,29	3,318	24
25.04.2019	76,28	46,57	29,71	115,78	112,82	111,68	110,57	0	2,25	3,349	24
26.04.2019	76,9	47,04	29,86	114,27	111,3	110,21	109,07	0	2,23	3,323	24
27.04.2019	76,8	46,38	30,42	113,15	110,24	109,15	108,08	0	2,16	3,352	24
28.04.2019	77,08	46,29	30,79	108,57	105,7	104,72	103,68	0	2,02	3,251	24
29.04.2019	78,31	46,41	31,9	109,41	106,5	105,52	104,44	0	2,06	3,393	24
30.04.2019	77,73	46,96	30,77	114,65	111,59	110,66	109,52	0	2,07	3,433	24
01.05.2019	77,27	46,22	31,05	111,47	108,55	107,59	106,51	0	2,04	3,365	24
02.05.2019	77,58	46,93	30,65	108,22	105,33	104,48	103,42	0	1,91	3,226	24
03.05.2019	77,67	47,19	30,48	106,58	103,73	102,91	101,84	0	1,89	3,16	24
04.05.2019	77,27	47,12	30,15	104,77	102,02	101,21	100,18	0	1,84	3,076	24
05.05.2019	75,21	46,66	28,55	106,38	103,7	102,87	101,82	0	1,88	2,96	24
06.05.2019	74,88	47,88	27	75,03	73,16	72,61	71,85	0	1,31	1,974	24
07.05.2019	67,16	53,51	13,65	96,14	94,18	93,8	92,56	0	1,62	1,288	24
08.05.2019	67,74	52,57	15,17	85,19	83,44	83,04	81,98	0	1,46	1,265	24
09.05.2019	67,04	54,15	12,89	99,76	97,73	97,36	96	0	1,73	1,256	24
10.05.2019	67,22	54,07	13,15	92,55	90,63	90,31	89,09	0	1,54	1,192	24
11.05.2019	66,57	55,08	11,49	105,24	103,14	102,79	101,35	0	1,79	1,184	24
12.05.2019	67,21	54,13	13,08	95,82	93,85	93,5	92,22	0	1,63	1,225	24
13.05.2019	67,29	53,92	13,37	91,82	89,93	89,61	88,39	0	1,54	1,202	24
14.05.2019	67,43	53,91	13,52	93,03	91,13	90,76	89,52	0	1,61	1,232	24
15.05.2019	66,25	55,27	10,98	119,93	117,53	117,2	115,53	0	2	1,29	24
16.05.2019	67,75	54,52	13,23	100,92	98,82	98,47	97,14	0	1,68	1,305	24
17.05.2019	66,27	54,82	11,45	113,9	111,6	111,24	109,68	0	1,92	1,277	24
18.05.2019	67,24	54,69	12,55	110,46	108,21	107,79	106,29	0	1,92	1,357	24
19.05.2019	67,91	53,61	14,3	101,31	99,21	98,76	97,44	0	1,77	1,419	24
20.05.2019	69,28	52,96	16,32	87,3	85,41	84,97	83,88	0	1,53	1,392	24
Итого:				3140,1	3066,08	3045,2	3009,62	0	56,46	69,189	720
Средние:	72,39	50,16	22,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	40652,27	39301	39535,61	38770,85	0,07	530,15	909,076	4581	7746
20/05/1924:	43792,4	42367,08	42580,88	41780,47	0,07	586,61	978,265	5301	7746
Итого:	3140,13	3066,08	3045,27	3009,62	0	56,46	69,189	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

Подпись

21/04/19г.-20/05/19г.

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

ПО 2.7

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х6222 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	76,87	41,7	35,17	61,58	59,99	58,28	57,78	0	2,21	2,106	24
22.04.2019	76,92	42,74	34,18	57,68	56,2	54,58	54,1	0	2,1	1,92	24
23.04.2019	75,85	43,26	32,59	56,89	55,47	53,93	53,4	0	2,07	1,808	24
24.04.2019	76,07	42,9	33,17	55,84	54,42	52,89	52,41	0	2,01	1,801	24
25.04.2019	76,1	42,81	33,29	57,4	55,91	54,38	53,9	0	2,01	1,86	24
26.04.2019	76,68	43,35	33,33	57,49	56,01	54,44	53,96	0	2,05	1,865	24
27.04.2019	76,7	42,41	34,29	58,91	57,38	55,77	55,29	0	2,09	1,968	24
28.04.2019	77,02	42,21	34,81	54,35	52,92	51,44	51	0	1,92	1,841	24
29.04.2019	78,22	44,47	33,75	61,69	60,04	58,37	57,86	0	2,18	2,024	24
30.04.2019	77,62	44,36	33,26	63,1	61,45	59,72	59,17	0	2,28	2,044	24
01.05.2019	77,23	42,48	34,75	59,03	57,48	55,84	55,36	0	2,12	1,994	24
02.05.2019	77,55	42,99	34,56	56,74	55,26	53,67	53,19	0	2,07	1,911	24
03.05.2019	77,7	42,99	34,71	53,84	52,39	50,92	50,44	0	1,95	1,818	24
04.05.2019	77,25	43,26	33,99	53,2	51,77	50,34	49,86	0	1,91	1,759	24
05.05.2019	74,7	42,93	31,77	56,98	55,59	54,03	53,57	0	2,02	1,765	24
06.05.2019	74,82	42,74	32,08	36,18	35,3	34,29	33,97	0	1,33	1,131	24
07.05.2019	66,74	49	17,74	49,91	48,91	47,82	47,26	0	1,65	0,867	24
08.05.2019	67,51	48,51	19	45,9	44,97	43,91	43,42	0	1,55	0,854	24
09.05.2019	66,77	49,87	16,9	51,35	50,3	49,2	48,63	0	1,67	0,849	24
10.05.2019	66,97	49,53	17,44	48,42	47,45	46,36	45,81	0	1,64	0,826	24
11.05.2019	66,29	50,6	15,69	53,31	52,25	51,11	50,48	0	1,77	0,821	24
12.05.2019	66,87	49,22	17,65	51,67	50,64	49,47	48,93	0	1,71	0,895	24
13.05.2019	67,37	49,22	18,15	45,01	44,09	43,05	42,55	0	1,54	0,801	24
14.05.2019	66,9	49,32	17,58	46,35	45,42	44,32	43,84	0	1,58	0,798	24
15.05.2019	65,71	51,63	14,08	58,2	57,08	55,84	55,17	0	1,91	0,805	24
16.05.2019	67,68	49,32	18,36	47,53	46,56	45,42	44,94	0	1,62	0,855	24
17.05.2019	66,04	51,03	15,01	54,82	53,73	52,47	51,84	0	1,89	0,803	24
18.05.2019	66,85	50,06	16,79	50,97	49,94	48,73	48,15	0	1,79	0,836	24
19.05.2019	67,82	47,57	20,25	47,92	46,93	45,72	45,22	0	1,71	0,95	24
20.05.2019	69,02	47,37	21,65	37,69	36,89	35,98	35,62	0	1,27	0,8	24
Итого:				1589,9	1552,74	1512,2	1497,12	0	55,62	41,375	720
Средние:	72,19	45,99	26,19								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	48646,17	47209,66	45867,37	45377,54	2,17	1832,12	1638,695	20267	0
20/05/1924:	50236,12	48762,4	47379,66	46874,66	2,17	1887,74	1680,07	20987	0
Итого:	1589,95	1552,74	1512,29	1497,12	0	55,62	41,375	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xB4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,23	50,41	26,82	142,59	138,85	139,73	138,07	0	0,78	3,723	24
22.04.2019	77,33	51,94	25,39	139,38	135,72	136,69	134,99	0	0,73	3,448	24
23.04.2019	76,14	51,57	24,57	140,74	137,16	138,22	136,5	0	0,66	3,37	24
24.04.2019	76,38	50,83	25,55	138,46	134,86	135,81	134,16	0	0,7	3,444	24
25.04.2019	76,44	51	25,44	139,62	136,01	136,91	135,24	0	0,77	3,458	24
26.04.2019	77,06	51,64	25,42	138,93	135,26	136,14	134,46	0	0,8	3,436	24
27.04.2019	77,03	51	26,03	137,14	133,6	134,31	132,67	0	0,93	3,473	24
28.04.2019	77,34	51,13	26,21	132,32	128,86	129,44	127,87	0	0,99	3,378	24
29.04.2019	78,49	51,02	27,47	132,61	129,05	129,52	127,93	0	1,12	3,547	24
30.04.2019	77,88	50,79	27,09	131,77	128,26	128,79	127,23	0	1,03	3,47	24
01.05.2019	77,58	50,85	26,73	134,66	131,1	131,64	130,07	0	1,03	3,504	24
02.05.2019	77,9	51,26	26,64	132,6	129,08	129,48	127,91	0	1,17	3,438	24
03.05.2019	78	51,88	26,12	127,16	123,77	124,12	122,55	0	1,22	3,232	24
04.05.2019	77,59	51,73	25,86	126,73	123,37	123,72	122,18	0	1,19	3,19	24
05.05.2019	75,26	51,34	23,92	130,95	127,67	128,37	126,8	0	0,87	3,05	24
06.05.2019	75,15	51,26	23,89	81,9	79,85	79,86	78,9	0,01	0,95	1,908	24
07.05.2019	66,72	53,08	13,64	80,79	79,17	80,43	79,39	0	-0,22	1,079	24
08.05.2019	67,44	53,07	14,37	75,49	73,95	74,9	73,92	0	0,03	1,063	24
09.05.2019	66,8	53,37	13,43	79,82	78,24	79,43	78,38	0	-0,14	1,051	24
10.05.2019	66,92	53,39	13,53	80,27	78,63	79,85	78,8	0	-0,17	1,064	24
11.05.2019	66,31	53,2	13,11	84,02	82,39	83,73	82,64	0	-0,25	1,079	24
12.05.2019	66,93	52,32	14,61	81,35	79,68	80,91	79,86	0	-0,18	1,165	24
13.05.2019	67,3	53,05	14,25	73,72	72,21	73,18	72,21	0	0	1,029	24
14.05.2019	67,02	52,95	14,07	80,33	78,68	79,76	78,74	0	-0,06	1,107	24
15.05.2019	66,65	55,93	10,72	106,4	104,24	106	104,47	0	-0,23	1,119	24
16.05.2019	67,97	53,07	14,9	72,6	71,09	71,49	70,56	0	0,53	1,06	24
17.05.2019	66,15	52,77	13,38	83,32	81,69	82,32	81,27	0	0,42	1,091	24
18.05.2019	66,98	53,31	13,67	84,76	83,05	83,5	82,38	0	0,67	1,135	24
19.05.2019	67,79	52,52	15,27	82,29	80,58	80,8	79,78	0	0,8	1,23	24
20.05.2019	68,93	52,29	16,64	71,13	69,62	69,5	68,6	0	1,02	1,159	24
Итого:				3243,8	3165,69	3188,5	3148,53	0,01	17,16	68,5	720
Средние:	72,42	52,13	20,29								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924	87621,19	85095,82	84990,34	83881,02	15641,7	1214,8	2393,287	18383	12
20/05/1924	90865,04	88261,51	88178,89	87029,55	15641,71	1231,96	2461,787	19103	12
Итого:	3243,85	3165,69	3188,55	3148,53	0,01	17,16	68,5	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Подпись _____
Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г. - 20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,12	42,13	34,99	177,71	173,08	169,27	167,82	0	5,26	6,05	24
22.04.2019	77,17	42,86	34,31	173,75	169,2	165,42	164,01	0	5,19	5,801	24
23.04.2019	76,08	43,28	32,8	170,05	165,72	162,05	160,62	0	5,1	5,431	24
24.04.2019	76,25	43,48	32,77	171,03	166,66	162,91	161,46	0	5,2	5,456	24
25.04.2019	76,33	43,11	33,22	168,79	164,43	160,69	159,26	0	5,17	5,459	24
26.04.2019	76,89	43,14	33,75	168,18	163,8	159,96	158,55	0	5,25	5,524	24
27.04.2019	76,88	42,7	34,18	169,41	165,02	161,07	159,68	0	5,34	5,635	24
28.04.2019	77,23	43,12	34,11	164,88	160,55	156,78	155,41	0	5,14	5,471	24
29.04.2019	78,43	43,33	35,1	170,88	166,26	162,53	161,09	0	5,17	5,832	24
30.04.2019	77,76	43,85	33,91	180,87	176,08	172,35	170,8	0	5,28	5,968	24
01.05.2019	77,42	43,12	34,3	177,53	172,89	169,11	167,64	0	5,25	5,926	24
02.05.2019	77,76	43,64	34,12	174,38	169,72	166,06	164,56	0	5,16	5,788	24
03.05.2019	77,9	43,23	34,67	161,72	157,41	153,88	152,52	0	4,89	5,452	24
04.05.2019	77,47	43,1	34,37	154,56	150,51	147,04	145,75	0	4,76	5,169	24
05.05.2019	75,06	43,53	31,53	164,54	160,45	156,88	155,49	0	4,96	5,054	24
06.05.2019	75,17	43,31	31,86	97,62	95,18	92,8	91,96	0,01	3,22	3,032	24
07.05.2019	66,77	51,62	15,15	107,5	105,36	104,19	102,91	0	2,45	1,596	24
08.05.2019	67,42	51,06	16,36	99,52	97,48	96,24	95,07	0	2,41	1,599	24
09.05.2019	66,73	52,68	14,05	105,77	103,63	102,49	101,16	0	2,47	1,455	24
10.05.2019	66,92	52,52	14,4	101,8	99,75	98,55	97,28	0	2,47	1,436	24
11.05.2019	66,29	52,59	13,7	110,26	108,06	106,73	105,36	0	2,7	1,478	24
12.05.2019	66,75	52,37	14,38	116,25	113,91	112,63	111,16	0	2,75	1,638	24
13.05.2019	67	52,4	14,6	103,52	101,44	100,35	99,05	0	2,39	1,481	24
14.05.2019	66,84	51,82	15,02	104,04	101,96	100,86	99,62	0	2,34	1,534	24
15.05.2019	65,71	54,71	11	143,26	140,46	139,12	137,18	0,01	3,28	1,546	24
16.05.2019	67,39	53,5	13,89	109,87	107,64	106,1	104,71	0	2,93	1,498	24
17.05.2019	66,06	54,38	11,68	137,4	134,69	132,59	130,78	0	3,91	1,575	24
18.05.2019	66,79	53,44	13,35	126,01	123,46	121,29	119,7	0	3,76	1,648	24
19.05.2019	67,73	52,1	15,63	115,93	113,55	111,33	109,93	0,01	3,62	1,776	24
20.05.2019	68,99	49,92	19,07	90,46	88,55	86,56	85,54	0	3,01	1,692	24
Итого:				4217,4	4116,9	4037,8	3996,07	0,03	120,83	109	720
Средние:	72,27	47,53	24,74								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	102185,03	98982,89	98461,31	97330,12	9,42	1652,77	3521,487	14138	13
20/05/1924:	106402,52	103099,79	102499,14	101326,19	9,45	1773,6	3630,487	14858	13
Итого:	4217,49	4116,9	4037,83	3996,07	0,03	120,83	109	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

21/04/19г.-20/05/19г.

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

ПО 2.7

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/04/1924	53930,29	52351,32	52013,09	51374,37	645,19	976,95	1598,338	29630	0
20/05/1924	55228,37	53618,85	53275,86	52623,19	645,26	995,66	1628,233	30350	0
Итого:	1298.08	1267.53	1262.77	1248.82	0.07	18.71	29.895	720	0

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	76,61	42,95	33,66	46,09	44,87	43,75	43,35	0	1,52	1,51	24
22.04.2019	76,64	43,77	32,87	43,4	42,24	41,26	40,88	0	1,36	1,387	24
23.04.2019	75,54	44,7	30,84	44,55	43,42	42,5	42,07	0	1,35	1,337	24
24.04.2019	75,73	44,36	31,37	43,86	42,73	41,8	41,4	0	1,33	1,339	24
25.04.2019	75,76	44,42	31,34	43,93	42,82	41,75	41,31	0	1,51	1,341	24
26.04.2019	76,34	44,15	32,19	42,92	41,8	40,76	40,39	0	1,41	1,345	24
27.04.2019	76,34	43,52	32,82	43,19	42,06	40,99	40,63	0	1,43	1,379	24
28.04.2019	76,79	42,8	33,99	43,72	42,62	41,46	41,12	0	1,5	1,447	24
29.04.2019	77,83	44,66	33,17	45,94	44,72	43,49	43,05	0	1,67	1,483	24
30.04.2019	77,25	44,51	32,74	46,64	45,39	44,21	43,79	0	1,6	1,488	24
01.05.2019	76,85	43,44	33,41	44,22	43,03	41,94	41,54	0	1,49	1,437	24
02.05.2019	77,22	43,26	33,96	43,13	41,95	40,89	40,55	0	1,4	1,424	24
03.05.2019	77,36	43,99	33,37	41,22	40,17	39,1	38,77	0	1,4	1,339	24
04.05.2019	76,97	44,67	32,3	40,9	39,88	38,85	38,48	0	1,4	1,288	24
05.05.2019	74,6	44,53	30,07	44,27	43,23	42,19	41,75	0	1,48	1,3	24
06.05.2019	74,39	45,55	28,84	29,64	28,93	28,44	28,14	0,01	0,79	0,836	24
07.05.2019	66,57	51,53	15,04	43,73	42,9	42,64	42,12	0	0,78	0,646	24
08.05.2019	67,35	51,34	16,01	41,12	40,3	40,01	39,51	0	0,79	0,645	24
09.05.2019	66,72	51,79	14,93	44,24	43,35	43,07	42,55	0	0,8	0,647	24
10.05.2019	66,82	52,44	14,38	42,99	42,16	41,83	41,29	0	0,87	0,602	24
11.05.2019	66,2	52,67	13,53	48,99	48,02	47,61	46,98	0	1,04	0,65	24
12.05.2019	66,72	51,35	15,37	46,48	45,55	45,09	44,55	0	1	0,7	24
13.05.2019	67,01	51,66	15,35	43,62	42,72	42,28	41,74	0	0,98	0,654	24
14.05.2019	66,79	51,44	15,35	43,01	42,17	41,7	41,19	0	0,98	0,648	24
15.05.2019	65,6	52,76	12,84	54,77	53,71	53,08	52,39	0	1,32	0,689	24
16.05.2019	67,39	52,24	15,15	46,35	45,4	44,75	44,19	0	1,21	0,687	24
17.05.2019	65,87	52,9	12,97	51,93	50,89	50,05	49,41	0	1,48	0,659	24
18.05.2019	66,76	52,12	14,64	51,81	50,77	49,76	49,14	0	1,63	0,742	24
19.05.2019	67,63	50,89	16,74	48,4	47,39	46,34	45,78	0	1,61	0,793	24
20.05.2019	68,79	50,08	18,71	41,03	40,17	39,2	38,73	0	1,44	0,753	24
Итого:				1336	1305,36	1280,7	1266,79	0,01	38,57	31,195	720
Средние:	71,94	47,68	24,26								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	24714,5	23945,85	23040,9	22782,54	9,76	1163,31	854,497	12302	0
20/05/1924:	26050,59	25251,21	24321,69	24049,33	9,77	1201,88	885,692	13022	0
Итого:	1336,09	1305,36	1280,79	1266,79	0,01	38,57	31,195	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6D30

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	76,45	45,18	31,27	52,86	51,55	50,19	49,71	0	1,84	1,611	24
22.04.2019	76,52	46,6	29,92	50,47	49,19	47,85	47,37	0	1,82	1,472	24
23.04.2019	75,48	46,49	28,99	51,96	50,69	49,21	48,69	0	2	1,47	24
24.04.2019	75,66	45,92	29,74	50,09	48,84	47,47	46,99	0	1,85	1,451	24
25.04.2019	75,74	46	29,74	50,92	49,64	48,28	47,8	0	1,84	1,476	24
26.04.2019	76,3	46,15	30,15	49,91	48,65	47,33	46,85	0	1,8	1,466	24
27.04.2019	76,24	44,91	31,33	50,64	49,36	48,09	47,61	0	1,75	1,546	24
28.04.2019	76,59	45,32	31,27	48,74	47,49	46,28	45,81	0	1,68	1,485	24
29.04.2019	77,84	47,18	30,66	55,14	53,68	52,34	51,83	0	1,85	1,644	24
30.04.2019	77,24	47,37	29,87	55,43	53,95	52,56	52	0	1,95	1,609	24
01.05.2019	76,78	46,6	30,18	49,41	48,18	46,85	46,37	0	1,81	1,454	24
02.05.2019	77,12	45,66	31,46	49,13	47,87	46,64	46,16	0	1,71	1,505	24
03.05.2019	77,24	46,48	30,76	47,55	46,3	45,11	44,63	0	1,67	1,422	24
04.05.2019	76,82	47,13	29,69	45,88	44,68	43,44	42,96	0	1,72	1,326	24
05.05.2019	74,3	46,76	27,54	49,34	48,1	46,55	46,08	0	2,02	1,325	24
06.05.2019	74,19	48,12	26,07	33,89	33,04	31,86	31,51	0,01	1,53	0,859	24
07.05.2019	66,58	56,57	10,01	65	63,69	60,13	59,26	0	4,43	0,636	24
08.05.2019	67,22	55,95	11,27	54,49	53,4	50,42	49,69	0,01	3,71	0,6	24
09.05.2019	66,54	57,19	9,35	62	60,74	57,29	56,43	0	4,31	0,567	24
10.05.2019	66,73	56,48	10,25	59,28	58,1	54,81	53,98	0	4,12	0,596	24
11.05.2019	66,09	57,27	8,82	74,43	72,97	68,76	67,72	0,01	5,25	0,642	24
12.05.2019	66,55	56,29	10,26	60,89	59,64	56,29	55,47	0	4,17	0,609	24
13.05.2019	66,75	55,77	10,98	54,89	53,8	50,76	50,02	0	3,78	0,588	24
14.05.2019	66,57	56,01	10,56	55,3	54,21	51,14	50,39	0	3,82	0,572	24
15.05.2019	65,46	57,17	8,29	79,53	78	73,48	72,38	0	5,62	0,644	24
16.05.2019	67,02	56,89	10,13	60,1	58,89	55,64	54,78	0	4,11	0,596	24
17.05.2019	65,82	57,11	8,71	73,63	72,18	68,19	67,16	0,01	5,02	0,629	24
18.05.2019	66,67	56,98	9,69	72,94	71,52	67,74	66,72	0	4,8	0,69	24
19.05.2019	67,58	55,3	12,28	59,61	58,38	55,47	54,67	0	3,71	0,716	24
20.05.2019	68,78	54,87	13,91	47,22	46,22	44	43,39	0	2,83	0,642	24
Итого:				1670,6	1632,95	1564,1	1544,43	0,04	88,52	31,848	720
Средние:	71,82	51,05	20,77								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	30241,1	29325,11	28934,08	28581,54	1,63	743,57	951,289	13716	0
0/05/1924:	31911,77	30958,06	30498,25	30125,97	1,67	832,09	983,137	14436	0
Итого:	1670,67	1632,95	1564,17	1544,43	0,04	88,52	31,848	720	0

Представитель абонента,
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,8	40,54	37,26	58,2	56,7	54,97	54,53	0	2,17	2,111	24
22.04.2019	77,62	41,54	36,08	55,76	54,27	52,7	52,24	0	2,03	1,957	24
23.04.2019	76,84	42,41	34,43	57,65	56,16	54,54	54,06	0	2,1	1,932	24
24.04.2019	76,95	42,13	34,82	56,39	54,91	53,34	52,86	0	2,05	1,912	24
25.04.2019	77,04	42,09	34,95	59,23	57,7	55,99	55,51	0	2,19	2,016	24
26.04.2019	77,6	43,18	34,42	60,29	58,72	56,97	56,46	0	2,26	2,021	24
27.04.2019	77,61	42,77	34,84	60,28	58,66	56,95	56,42	0	2,24	2,042	24
28.04.2019	77,93	42,05	35,88	57,13	55,62	53,96	53,49	0	2,13	1,994	24
29.04.2019	79,17	44,85	34,32	65,39	63,58	61,69	61,11	0	2,47	2,183	24
30.04.2019	78,48	44,51	33,97	65,39	63,62	61,72	61,12	0	2,5	2,159	24
01.05.2019	78,17	43,24	34,93	61,75	60,09	58,28	57,75	0	2,34	2,099	24
02.05.2019	78,46	42,52	35,94	57,96	56,37	54,69	54,2	0	2,17	2,027	24
03.05.2019	78,66	42,76	35,9	55,46	53,98	52,33	51,85	0	2,13	1,937	24
04.05.2019	78,22	42,77	35,45	54,83	53,36	51,75	51,27	0	2,09	1,89	24
05.05.2019	75,52	43,53	31,99	57,18	55,72	54,08	53,61	0	2,11	1,78	24
06.05.2019	75,59	43,1	32,49	36,85	35,9	34,97	34,64	0	1,26	1,165	24
07.05.2019	67,46	49,04	18,42	48,67	47,69	46,62	46,08	0	1,61	0,877	24
08.05.2019	68,34	48,39	19,95	42,2	41,33	40,44	39,99	0	1,34	0,822	24
09.05.2019	67,54	49,63	17,91	48,64	47,65	46,61	46,07	0	1,58	0,852	24
10.05.2019	67,64	50,21	17,43	46,08	45,13	44,2	43,68	0	1,45	0,787	24
11.05.2019	66,99	50,66	16,33	51,14	50,09	49,04	48,45	0	1,64	0,819	24
12.05.2019	67,51	49,27	18,24	48,41	47,4	46,39	45,86	0	1,54	0,866	24
13.05.2019	68,15	49,38	18,77	42,57	41,71	40,83	40,39	0	1,32	0,784	24
14.05.2019	67,51	49,03	18,48	45,36	44,44	43,47	43	0	1,44	0,82	24
15.05.2019	66,25	52,27	13,98	60,78	59,58	58,31	57,59	0	1,99	0,832	24
16.05.2019	68,34	49,73	18,61	44,37	43,44	42,47	41,99	0	1,45	0,806	24
17.05.2019	66,7	51,57	15,13	52,66	51,58	50,5	49,88	0	1,7	0,781	24
18.05.2019	67,48	50,1	17,38	51,82	50,78	49,62	49,02	0	1,76	0,883	24
19.05.2019	68,67	48,78	19,89	46,22	45,25	44,21	43,68	0	1,57	0,899	24
20.05.2019	69,84	47,39	22,45	40,51	39,66	38,72	38,3	0	1,36	0,888	24
Итого:				1589,1	1551,09	1510,3	1495,1	0	55,99	42,941	720
Средние:	73	45,98	27,02								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	51550,95	49940,63	48691,26	48123,97	0,03	1816,66	1761,165	20749	0
20/05/1924:	53140,12	51491,72	50201,62	49619,07	0,03	1872,65	1804,106	21469	0
Итого:	1589,17	1551,09	1510,36	1495,1	0	55,99	42,941	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____

Е.А. Просянников

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____

Л.А. Болдачёва

Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	76,77	44,34	32,43	91,53	89,15	88,34	87,54	0	1,61	2,89	24
22.04.2019	76,85	45,64	31,21	87,54	85,27	84,44	83,62	0	1,65	2,66	24
23.04.2019	75,74	46,79	28,95	88,71	86,47	85,73	84,86	0	1,61	2,502	24
24.04.2019	75,96	45,84	30,12	88,01	85,77	84,98	84,16	0	1,61	2,583	24
25.04.2019	76	45,19	30,81	85,41	83,23	82,47	81,68	0	1,55	2,563	24
26.04.2019	76,53	45,05	31,48	84,97	82,78	81,95	81,22	0	1,56	2,604	24
27.04.2019	76,52	44,18	32,34	86,05	83,82	83	82,24	0	1,58	2,709	24
28.04.2019	76,86	44,74	32,12	83,22	81,06	80,28	79,52	0	1,54	2,602	24
29.04.2019	78,02	46,26	31,76	89,02	86,62	85,75	84,87	0	1,75	2,751	24
30.04.2019	77,51	46,51	31	94,56	92,05	91,16	90,25	0	1,8	2,853	24
01.05.2019	77	44,77	32,23	85,58	83,36	82,56	81,77	0	1,59	2,685	24
02.05.2019	77,32	45,08	32,24	82,1	79,93	79,19	78,46	0	1,47	2,575	24
03.05.2019	77,42	45,17	32,25	78,95	76,89	76,15	75,4	0	1,49	2,479	24
04.05.2019	77,01	45,72	31,29	77,23	75,24	74,56	73,84	0	1,4	2,353	24
05.05.2019	74,55	45,98	28,57	81,11	79,09	78,64	77,86	0	1,23	2,258	24
06.05.2019	74,19	46,38	27,81	53,74	52,42	52,21	51,66	0	0,76	1,459	24
07.05.2019	66,56	53,61	12,95	88	86,25	87,06	85,9	0	0,35	1,119	24
08.05.2019	67,21	53,46	13,75	77,86	76,29	76,94	75,92	0	0,37	1,049	24
09.05.2019	66,64	53,83	12,81	82,95	81,3	82,05	80,93	0	0,37	1,04	24
10.05.2019	66,75	54,03	12,72	80,24	78,62	79,38	78,32	0	0,3	1,001	24
11.05.2019	66,16	55,03	11,13	89,89	88,13	89,02	87,77	0	0,36	0,981	24
12.05.2019	66,68	53,48	13,2	86,84	85,07	85,8	84,68	0	0,39	1,122	24
13.05.2019	66,91	54,39	12,52	80,56	78,94	79,6	78,5	0	0,44	0,989	24
14.05.2019	66,62	54,72	11,9	87,38	85,61	86,37	85,19	0	0,42	1,02	24
15.05.2019	65,58	56,05	9,53	115,49	113,23	114,19	112,53	0	0,7	1,081	24
16.05.2019	67,07	55,33	11,74	72,95	71,49	72,02	70,99	0,05	0,5	0,841	24
17.05.2019	65,81	56,02	9,79	103,75	101,71	102,86	101,38	0	0,33	0,994	24
18.05.2019	66,68	53,7	12,98	82,8	81,15	81,83	80,72	0	0,43	1,053	24
19.05.2019	67,62	52,34	15,28	81,39	79,71	80,25	79,19	0	0,52	1,217	24
20.05.2019	68,7	52,16	16,54	70,43	68,92	69,3	68,42	0	0,5	1,139	24
Итого:				2538,2	2479,57	2478	2449,39	0,05	30,18	55,172	720
Средние:	71,97	49,52	22,44								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924	26536,01	25750,39	25378,58	25080,57	0,49	669,82	829,639	7813	0
20/05/1924	29074,27	28229,96	27856,66	27529,96	0,54	700	884,811	8533	0
Итого:	2538,26	2479,57	2478,08	2449,39	0,05	30,18	55,172	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

Подпись

21/04/19г.-20/05/19г.

Договор N:

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

$G_{\text{под max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

$$G3_{\max} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч} \quad G3_{\min} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$$

до 2.7.

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/04/1924:	90998,77	88335,89	88339,68	87393,57	16,8	942,32	3001,964	27471	0
20/05/1924:	92990,39	90281,11	90298,22	89334,49	16,97	946,62	3057,446	28191	0
Итого:	1991,62	1945,22	1958,54	1940,92	0,17	4,3	55,482	720	0



Подпись /Л.А. Болдачёва/ Ф.И.О.

21/04/19г.-20/05/19г.

G3 max. = 2.00 м3/ч G3 min. = 1.00 м3/ч

ПО 2.7

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/04/1924	121027,45	117363,78	118606,78	117289,42	80,93	74,36	4070,463	25933	2
20/05/1924	124311,72	120569,7	121877,11	120524,31	81,35	45,39	4151,489	26653	2
Итого:	3284,27	3205,92	3270,33	3234,89	0,42	-28,97	81,026	720	0

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-6

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

"Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х4В01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	76,8	42,83	33,97	123,08	119,89	121,18	120,14	0	-0,25	4,07	24
22.04.2019	76,78	43,69	33,09	118,02	114,95	116,16	115,13	0	-0,18	3,802	24
23.04.2019	75,8	44,25	31,55	117,54	114,53	115,94	114,91	0	-0,38	3,611	24
24.04.2019	75,96	43,85	32,11	115,35	112,44	113,7	112,7	0	-0,26	3,611	24
25.04.2019	76	43,7	32,3	118,06	115,05	116,33	115,29	0	-0,24	3,712	24
26.04.2019	76,53	44,22	32,31	113,9	110,93	112,14	111,14	0	-0,21	3,582	24
27.04.2019	76,51	43,39	33,12	115,65	112,68	113,8	112,8	0	-0,12	3,733	24
28.04.2019	76,88	42,74	34,14	112,49	109,56	110,57	109,6	0	-0,04	3,739	24
29.04.2019	77,97	43,34	34,63	115,07	112	112,9	111,91	0	0,09	3,877	24
30.04.2019	77,42	43,59	33,83	120,39	117,21	118,25	117,17	0	0,04	3,964	24
01.05.2019	76,96	41,92	35,04	110,99	108,11	108,97	108,05	0	0,06	3,784	24
02.05.2019	77,27	42,79	34,48	107,7	104,88	105,71	104,77	0	0,11	3,614	24
03.05.2019	77,4	43,29	34,11	104,71	101,96	102,77	101,84	0	0,12	3,475	24
04.05.2019	76,98	43,35	33,63	103,78	101,07	101,9	101	0	0,07	3,398	24
05.05.2019	74,5	43,13	31,37	108,31	105,67	106,83	105,89	0	-0,22	3,311	24
06.05.2019	74,16	44,54	29,62	72,17	70,43	71,31	70,64	0	-0,21	2,084	24
07.05.2019	66,54	52,34	14,2	108,66	106,47	109,7	108,29	0	-1,82	1,513	24
08.05.2019	67,15	51,03	16,12	95,87	93,93	96,57	95,4	0	-1,47	1,514	24
09.05.2019	66,5	51,48	15,02	95,81	93,9	96,68	95,48	0	-1,58	1,41	24
10.05.2019	66,58	50,57	16,01	87,34	85,6	88,02	86,99	0	-1,39	1,372	24
11.05.2019	66	51,42	14,58	99,74	97,79	100,71	99,49	0	-1,7	1,426	24
12.05.2019	66,55	50,68	15,87	98,49	96,54	99,26	98,05	0	-1,51	1,531	24
13.05.2019	66,96	51,12	15,84	88,29	86,51	88,89	87,82	0	-1,31	1,375	24
14.05.2019	66,55	51,2	15,35	93,92	92,05	94,56	93,41	0	-1,36	1,414	24
15.05.2019	65,52	53,26	12,26	132,11	129,53	133,45	131,67	0	-2,14	1,587	24
16.05.2019	67,14	52,27	14,87	98,75	96,74	99,14	97,87	0	-1,13	1,44	24
17.05.2019	65,77	53,06	12,71	111,38	109,17	112,09	110,62	0,01	-1,45	1,389	24
18.05.2019	66,64	52,05	14,59	106,11	103,94	106,32	105	0	-1,06	1,518	24
19.05.2019	67,55	50,42	17,13	99,29	97,23	99,11	97,95	0	-0,72	1,664	24
20.05.2019	68,78	49,95	18,83	83,48	81,7	83,23	82,24	0,04	-0,54	1,541	24
Итого:				3176,4	3102,46	3156,1	3123,26	0,05	-20,8	78,061	720
Средние:	71,93	47,18	24,75								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/1924	126459,13	122803,37	124090,78	122730,14	9,64	73,23	4032,851	27472	0
20/05/1924	129635,58	125905,83	127246,97	125853,4	9,69	52,43	4110,912	28192	0
Итого:	3176,45	3102,46	3156,19	3123,26	0,05	-20,8	78,061	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болдачева

Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЗ7А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,69	41,34	36,35	70,3	68,44	68,68	68,16	0	0,28	2,484	24
22.04.2019	77,66	41,44	36,22	72,26	70,36	70,58	70,06	0,27	0,3	2,549	24
23.04.2019	76,66	41,46	35,2	74,06	72,15	72,38	71,8	0	0,35	2,54	24
24.04.2019	76,84	41,13	35,71	73,32	71,44	71,63	71,11	0	0,33	2,548	24
25.04.2019	76,9	41,22	35,68	74,2	72,26	72,49	71,96	0	0,3	2,576	24
26.04.2019	77,46	41,83	35,63	71,69	69,81	70,02	69,5	0	0,31	2,484	24
27.04.2019	77,44	41,49	35,95	75,47	73,48	73,71	73,14	0	0,34	2,64	24
28.04.2019	77,78	41,54	36,24	74,66	72,67	72,89	72,33	0	0,34	2,631	24
29.04.2019	78,99	43,41	35,58	81,02	78,78	79,12	78,4	0	0,38	2,801	24
30.04.2019	78,38	44,57	33,81	86,8	84,47	84,81	84,02	0	0,45	2,857	24
01.05.2019	77,99	41,41	36,58	76,42	74,41	74,51	73,96	0	0,45	2,717	24
02.05.2019	78,26	41,39	36,87	74,64	72,66	72,73	72,2	0	0,46	2,676	24
03.05.2019	78,43	42,24	36,19	70,44	68,54	68,65	68,11	0	0,43	2,48	24
04.05.2019	78	42,15	35,85	69,93	68,08	68,17	67,65	0	0,43	2,441	24
05.05.2019	75,39	41,7	33,69	74,99	73,1	73,26	72,64	0	0,46	2,459	24
06.05.2019	75,42	42,02	33,4	46,1	44,97	45,11	44,7	0	0,27	1,5	24
07.05.2019	67,17	45,01	22,16	48	47,03	47,33	46,85	0	0,18	1,043	24
08.05.2019	68,07	44,86	23,21	41,9	41,03	41,31	40,92	0	0,11	0,953	24
09.05.2019	67,32	45,94	21,38	44,33	43,42	43,8	43,35	0	0,07	0,927	24
10.05.2019	67,33	46,16	21,17	42,37	41,49	41,87	41,45	0	0,04	0,877	24
11.05.2019	66,67	47,35	19,32	44,51	43,61	44,05	43,6	0	0,01	0,841	24
12.05.2019	67,24	46,29	20,95	46,55	45,61	46,06	45,62	0	-0,01	0,957	24
13.05.2019	67,88	46,56	21,32	42,64	41,76	42,12	41,69	0	0,07	0,888	24
14.05.2019	67,29	46,26	21,03	46,43	45,46	45,92	45,44	0	0,02	0,956	24
15.05.2019	66,1	48,19	17,91	54,6	53,53	54,04	53,44	0	0,09	0,96	24
16.05.2019	68,24	46,74	21,5	45	44,07	44,33	43,89	0,02	0,18	0,944	24
17.05.2019	66,3	48,56	17,74	50,95	49,95	50,31	49,73	0,03	0,22	0,886	24
18.05.2019	67,35	46,71	20,64	47,29	46,35	46,56	46,08	0,05	0,27	0,956	24
19.05.2019	68,35	46,2	22,15	42,58	41,67	41,82	41,39	0,04	0,28	0,92	24
20.05.2019	69,53	45,51	24,02	36,03	35,21	35,32	35	0,04	0,21	0,843	24
Итого:				1799,4	1755,81	1763,5	1748,19	0,45	7,62	53,334	720
Средние:	72,8	44,02	28,78								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/04/1924	39176,44	37897,62	38039,5	37617,7	8,84	279,92	1459,41	12011	316
20/05/1924	40975,92	39653,43	39803,08	39365,89	9,29	287,54	1512,744	12731	316
Итого:	1799,48	1755,81	1763,58	1748,19	0,45	7,62	53,334	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	78,16	43,48	34,68	337,19	328,15	139,44	138,25	0	189,9	11,39	24
22.04.2019	78,2	43,76	34,44	285,79	278,15	131,27	130,07	0	148,08	9,57	24
23.04.2019	77,34	44,41	32,93	299,06	291,2	135,43	134,2	0	157	9,562	24
24.04.2019	77,44	44,02	33,42	291,94	284,24	134,04	132,84	0	151,4	9,518	24
25.04.2019	77,51	43,95	33,56	329,11	320,44	133,4	132,19	0	188,25	10,764	24
26.04.2019	78,04	44,06	33,98	310,76	302,48	129,57	128,38	0	174,1	10,294	24
27.04.2019	77,95	43,88	34,07	297,82	289,88	136,15	134,96	0	154,92	9,874	24
28.04.2019	78,6	43,8	34,8	272,17	264,84	128,91	127,74	0	137,1	9,197	24
29.04.2019	79,56	44,76	34,8	292,08	284,02	138,17	136,88	0	147,14	9,904	24
30.04.2019	78,91	45,33	33,58	341,33	332,05	147,02	145,58	0	186,47	11,21	24
01.05.2019	78,61	43,45	35,16	348,12	338,71	137,97	136,75	0	201,96	11,919	24
02.05.2019	78,97	42,99	35,98	316,34	307,67	128,73	127,64	0	180,03	11,045	24
03.05.2019	79,05	42,9	36,15	284,04	276,29	127,9	126,84	0	149,45	9,986	24
04.05.2019	78,59	43,11	35,48	259,53	252,5	125,16	124,06	0	128,44	8,983	24
05.05.2019	76,17	44,17	32	289,66	282,24	137,69	136,42	0	145,82	9,023	24
06.05.2019	76,11	44,16	31,95	187,22	182,47	78,92	78,17	0,02	104,3	5,834	24
07.05.2019	67,77	53,31	14,46	315,69	309,16	111,96	110,46	0	198,7	4,478	24
08.05.2019	68,6	52,56	16,04	269,17	263,48	94,24	93,03	0	170,45	4,238	24
09.05.2019	67,8	53,58	14,22	315,9	309,35	108,79	107,31	0	202,04	4,416	24
10.05.2019	68,05	53,25	14,8	309,37	302,91	105,71	104,32	0	198,59	4,487	24
11.05.2019	67,34	54,41	12,93	347,03	339,96	119,41	117,76	0	222,2	4,404	24
12.05.2019	67,77	52,75	15,02	305,65	299,33	108,94	107,52	0	191,81	4,492	24
13.05.2019	68,22	53,03	15,19	261,23	255,78	95,97	94,71	0	161,07	3,86	24
14.05.2019	67,9	53,72	14,18	270,6	264,98	99,02	97,7	0	167,28	3,76	24
15.05.2019	66,75	54,86	11,89	365,54	358,2	125,16	123,42	0,01	234,78	4,248	24
16.05.2019	68,57	53,54	15,03	298,88	292,56	102,28	100,93	0,05	191,63	4,383	24
17.05.2019	67,05	55,66	11,39	401,39	393,25	132,25	130,33	0	262,92	4,475	24
18.05.2019	67,91	54,34	13,57	368,77	361,09	118,21	116,58	0,01	244,51	4,893	24
19.05.2019	68,97	53,41	15,56	359,53	351,85	113,82	112,3	0	239,55	5,481	24
20.05.2019	70,24	52,72	17,52	277,13	271,03	88,58	87,43	0	183,6	4,741	24
Итого:				9208	8988,26	3614,1	3574,77	0,09	5413,49	220,429	720
Средние:	73,4	48,44	24,95								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	76050,64	70590,11	68616,96	64832,37	9,49	5757,74	2540,518	11603	724
19/05/1924:	85258,68	79578,37	72231,07	68407,14	9,58	11171,23	2760,947	12323	724
Итого:	9208,04	8988,26	3614,11	3574,77	0,09	5413,49	220,429	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г. - 20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,28	43,86	33,42	129,05	125,67	122,81	121,7	0	3,97	4,198	24
22.04.2019	77,16	43,99	33,17	126,97	123,63	120,82	119,71	0,01	3,92	4,095	24
23.04.2019	76,32	44,11	32,21	131,86	128,49	125,62	124,46	0,01	4,03	4,138	24
24.04.2019	76,4	44,28	32,12	124,69	121,46	118,75	117,68	0,01	3,78	3,898	24
25.04.2019	76,47	43,61	32,86	127,98	124,68	121,8	120,7	0	3,98	4,094	24
26.04.2019	77,01	43,95	33,06	127,1	123,79	120,85	119,76	0,01	4,03	4,091	24
27.04.2019	77,04	43,58	33,46	126,25	122,97	119,99	118,94	0	4,03	4,113	24
28.04.2019	77,32	43,95	33,37	122,31	119,11	116,19	115,16	0,01	3,95	3,971	24
29.04.2019	78,51	44,89	33,62	127,05	123,6	120,49	119,35	0	4,25	4,154	24
30.04.2019	77,95	45,04	32,91	137,2	133,56	130,24	128,99	0	4,57	4,392	24
01.05.2019	77,52	43,63	33,89	129,75	126,34	123,1	122,01	0,01	4,33	4,279	24
02.05.2019	77,84	44,2	33,64	126,43	123,08	119,87	118,78	0	4,3	4,138	24
03.05.2019	77,98	43,56	34,42	119,85	116,67	113,52	112,51	0,01	4,16	4,013	24
04.05.2019	77,54	44,33	33,21	117,09	114	110,99	109,98	0,03	4,02	3,785	24
05.05.2019	74,95	45,13	29,82	127,15	124	121,15	119,98	0,01	4,02	3,694	24
06.05.2019	74,7	44,87	29,83	81,33	79,33	77,69	76,95	0,09	2,38	2,363	24
07.05.2019	66,78	52,49	14,29	115,31	112,99	112,33	110,89	0,01	2,1	1,614	24
08.05.2019	67,61	51,8	15,81	98,27	96,24	95,49	94,27	0	1,97	1,522	24
09.05.2019	66,93	52,38	14,55	113,12	110,81	110,24	108,84	0,07	1,97	1,611	24
10.05.2019	67,08	53,54	13,54	114,08	111,76	111,23	109,75	0,05	2,01	1,515	24
11.05.2019	66,48	54,53	11,95	124,5	122,02	121,66	119,97	0	2,05	1,461	24
12.05.2019	66,91	53,16	13,75	114,09	111,79	111,21	109,74	0,01	2,05	1,537	24
13.05.2019	67,39	53,15	14,24	102,9	100,8	100,09	98,75	0,17	2,05	1,439	24
14.05.2019	66,64	52,86	13,78	96,27	94,31	94,11	92,87	0,99	1,44	1,303	24
15.05.2019	65,74	54,48	11,26	134,43	131,81	132,58	130,74	0,13	1,07	1,485	24
16.05.2019	67,52	53,49	14,03	107,65	105,47	104,71	103,3	0,03	2,17	1,49	24
17.05.2019	66,17	55,11	11,06	131,91	129,29	129,84	128	0,01	1,29	1,433	24
18.05.2019	66,96	52,91	14,05	117,07	114,73	114,68	113,19	0	1,54	1,614	24
19.05.2019	67,97	52,03	15,94	107,84	105,59	105,18	103,84	0	1,75	1,683	24
20.05.2019	69,09	50,65	18,44	86,65	84,77	84,04	83,04	0	1,73	1,563	24
Итого:				3546,1	3462,76	3411,2	3373,85	1,67	88,91	84,686	720
Средние:	72,37	48,31	24,05								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	137897,65	133784,83	130781,14	129281,84	11,28	4502,99	4439,548	27513	0
20/05/1924:	141443,8	137247,59	134192,41	132655,69	12,95	4591,9	4524,234	28233	0
Итого:	3546,15	3462,76	3411,27	3373,85	1,67	88,91	84,686	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167107

Адрес:пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,38	40,58	36,8	109,38	106,52	107,85	107,06	0	-0,54	3,917	24
22.04.2019	77,34	41,33	36,01	107,46	104,65	106,05	105,24	0	-0,59	3,769	24
23.04.2019	76,44	41,34	35,1	111,32	108,46	110	109,14	0	-0,68	3,802	24
24.04.2019	76,57	41,43	35,14	109,52	106,7	108,18	107,33	0	-0,63	3,747	24
25.04.2019	76,62	41,29	35,33	108,81	106,03	107,43	106,59	0	-0,56	3,744	24
26.04.2019	77,12	41,45	35,67	106,42	103,61	105,03	104,23	0	-0,62	3,693	24
27.04.2019	77,13	40,61	36,52	109,71	106,84	108,19	107,39	0	-0,55	3,899	24
28.04.2019	77,52	41,14	36,38	107,83	104,97	106,34	105,52	0	-0,55	3,818	24
29.04.2019	78,62	41,63	36,99	107,91	104,96	106,36	105,51	0	-0,55	3,881	24
30.04.2019	78,01	42,01	36	114,68	111,62	113,27	112,36	0	-0,74	4,015	24
01.05.2019	77,65	40,69	36,96	108,91	106,05	107,45	106,65	0	-0,6	3,919	24
02.05.2019	77,96	41,94	36,02	104,55	101,78	103,17	102,34	0	-0,56	3,664	24
03.05.2019	78,14	41,98	36,16	103,77	100,99	102,34	101,53	0	-0,54	3,648	24
04.05.2019	77,71	42,5	35,21	103,47	100,72	102,11	101,27	0	-0,55	3,545	24
05.05.2019	75,16	42,67	32,49	112,13	109,31	111,01	110,06	0	-0,75	3,546	24
06.05.2019	75,26	41,16	34,1	71,11	69,34	70,34	69,8	0,01	-0,46	2,364	24
07.05.2019	66,93	44,92	22,01	67,14	65,8	67,71	67,09	0	-1,29	1,45	24
08.05.2019	67,84	42,89	24,95	59,43	58,2	59,76	59,24	0	-1,04	1,448	24
09.05.2019	67,04	44,22	22,82	62,22	60,97	62,73	62,15	0	-1,18	1,393	24
10.05.2019	67,15	45,27	21,88	62,49	61,24	63,11	62,49	0	-1,25	1,339	24
11.05.2019	66,49	46,23	20,26	65,4	64,09	66,2	65,52	0	-1,43	1,297	24
12.05.2019	67,02	44,5	22,52	66,62	65,28	67,33	66,71	0,01	-1,43	1,471	24
13.05.2019	67,77	44,59	23,18	59,96	58,73	60,6	60,02	0	-1,29	1,362	24
14.05.2019	67,07	44,68	22,39	61,21	59,97	61,93	61,35	0,01	-1,38	1,34	24
15.05.2019	65,77	47,03	18,74	58,62	57,45	59,16	58,54	0,02	-1,09	1,077	24
16.05.2019	68,12	43,45	24,67	60,65	59,4	60,62	60,07	0	-0,67	1,465	24
17.05.2019	66,2	46,19	20,01	71,2	69,77	71,66	70,94	0	-1,17	1,397	24
18.05.2019	67,07	44,48	22,59	68,49	67,09	68,74	68,09	0,01	-1	1,515	24
19.05.2019	68,15	42,91	25,24	66,81	65,41	66,85	66,27	0	-0,86	1,651	24
20.05.2019	69,26	42,14	27,12	59,77	58,5	59,66	59,16	0,01	-0,66	1,589	24
Итого:				2586,9	2524,45	2571,1	2549,66	0,07	-25,21	78,765	720
Средние:	72,55	42,9	29,64								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924	108630,21	105315,7	106966,69	105916,87	67,57	-601,17	4023,37	26775	0
20/05/1924	111217,2	107840,15	109537,87	108466,53	67,64	-626,38	4102,135	27495	0
Итого:	2586,99	2524,45	2571,18	2549,66	0,07	-25,21	78,765	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х1DVC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,78	41,44	36,34	119,95	116,75	116,09	115,21	0	1,54	4,245	24
22.04.2019	77,68	41,75	35,93	111,03	108,08	107,63	106,75	0	1,33	3,882	24
23.04.2019	76,79	41,95	34,84	112,33	109,42	108,98	108,09	0	1,33	3,811	24
24.04.2019	76,92	42,33	34,59	111,66	108,76	108,37	107,5	0	1,26	3,761	24
25.04.2019	76,98	41,94	35,04	114,48	111,51	111,04	110,15	0	1,36	3,905	24
26.04.2019	77,5	41,41	36,09	111,33	108,4	107,85	107,01	0	1,39	3,91	24
27.04.2019	77,56	41,91	35,65	112,7	109,71	109,17	108,31	0	1,4	3,908	24
28.04.2019	77,88	42,64	35,24	110,89	107,95	107,43	106,53	0	1,42	3,804	24
29.04.2019	79,1	44,34	34,76	125,52	122,06	121,44	120,28	0	1,78	4,241	24
30.04.2019	78,45	44,68	33,77	125,07	121,68	121,16	120,04	0	1,64	4,107	24
01.05.2019	78,09	42,34	35,75	116,13	113	112,42	111,49	0	1,51	4,038	24
02.05.2019	78,36	43,7	34,66	111,32	108,32	107,87	106,91	0	1,41	3,752	24
03.05.2019	78,53	43,48	35,05	106,29	103,4	103,01	102,1	0	1,3	3,622	24
04.05.2019	78,09	43,08	35,01	104,6	101,79	101,4	100,52	0	1,27	3,563	24
05.05.2019	75,48	42,98	32,5	110,73	107,94	107,58	106,61	0	1,33	3,506	24
06.05.2019	75,5	43,51	31,99	69,36	67,63	67,91	67,28	0	0,35	2,167	24
07.05.2019	67,07	45,98	21,09	71,17	69,72	70,68	70	0	-0,28	1,47	24
08.05.2019	67,97	43,98	23,99	61,56	60,26	61,2	60,64	0	-0,38	1,444	24
09.05.2019	67,21	45,38	21,83	64,93	63,6	64,67	64,06	0	-0,46	1,388	24
10.05.2019	67,32	45,45	21,87	64,24	62,94	64,01	63,39	0	-0,45	1,377	24
11.05.2019	66,65	46,3	20,35	69,69	68,29	69,46	68,76	0	-0,47	1,389	24
12.05.2019	67,22	45,43	21,79	73,45	71,94	73,06	72,32	0	-0,38	1,568	24
13.05.2019	67,96	45,55	22,41	60,93	59,67	60,84	60,23	0	-0,56	1,336	24
14.05.2019	67,11	46,51	20,6	65,4	64,09	65,32	64,64	0	-0,55	1,319	24
15.05.2019	65,96	48,37	17,59	68,74	67,37	68,43	67,67	0	-0,3	1,187	24
16.05.2019	68,2	45,96	22,24	63,68	62,35	63,41	62,78	0	-0,43	1,385	24
17.05.2019	66,41	47,75	18,66	76,01	74,5	75,67	74,86	0	-0,36	1,39	24
18.05.2019	67,23	46,75	20,48	68,74	67,35	68,41	67,72	0	-0,37	1,378	24
19.05.2019	68,36	44,74	23,62	70,13	68,64	69,48	68,84	0	-0,2	1,622	24
20.05.2019	69,47	43,98	25,49	59,5	58,2	59,04	58,48	0	-0,28	1,484	24
Итого:				2711,5	2645,32	2653	2629,17	0	16,15	79,959	720
Средние:	72,82	44,18	28,64								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:0	24157,83	23338,98	23090,33	22847,09	0	491,89	975,819	4263	0
20/05/1924:0	26869,39	25984,3	25743,36	25476,26	0	508,04	1055,778	4983	0
Итого:	2711,56	2645,32	2653,03	2629,17	0	16,15	79,959	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г. - 20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,25	42,34	34,91	120,13	116,96	117,94	116,95	0	0,01	4,077	24
22.04.2019	77,17	43,34	33,83	114,85	111,86	112,61	111,61	0	0,25	3,78	24
23.04.2019	76,32	43,51	32,81	115,07	112,12	112,76	111,75	0	0,37	3,674	24
24.04.2019	76,45	43,56	32,89	113,29	110,38	111	109,99	0	0,39	3,628	24
25.04.2019	76,5	42,96	33,54	110,66	107,83	108,44	107,5	0	0,33	3,613	24
26.04.2019	77	43,33	33,67	112,06	109,14	109,86	108,9	0,17	0,24	3,67	24
27.04.2019	77,02	43,07	33,95	116,11	113,09	113,9	112,92	0	0,17	3,836	24
28.04.2019	77,37	42,71	34,66	111,98	109,04	109,94	108,98	0	0,06	3,776	24
29.04.2019	78,6	45,04	33,56	124,55	121,17	122,24	121,05	0	0,12	4,062	24
30.04.2019	77,95	45,35	32,6	126,54	123,17	124,12	122,9	0	0,27	4,015	24
01.05.2019	77,5	42,86	34,64	114,91	111,86	112,92	111,96	0	-0,1	3,874	24
02.05.2019	77,83	43,69	34,14	111,01	108,03	109,04	108,03	0	0	3,687	24
03.05.2019	77,99	43,34	34,65	107,06	104,23	105,19	104,22	0	0,01	3,608	24
04.05.2019	77,57	43,4	34,17	106,15	103,34	104,25	103,29	0	0,05	3,525	24
05.05.2019	74,83	43,7	31,13	117,2	114,31	114,83	113,81	0	0,5	3,552	24
06.05.2019	74,46	43,87	30,59	72,97	71,19	71,39	70,74	0,02	0,45	2,174	24
07.05.2019	66,89	49,98	16,91	98,33	96,33	95,12	94,02	0	2,31	1,626	24
08.05.2019	67,68	49,8	17,88	88,66	86,85	85,77	84,8	0	2,05	1,551	24
09.05.2019	66,96	50,45	16,51	94,69	92,76	91,48	90,42	0	2,34	1,529	24
10.05.2019	67,12	50,61	16,51	94,9	92,98	91,65	90,53	0	2,45	1,532	24
11.05.2019	66,46	52,09	14,37	106,59	104,44	102,77	101,47	0	2,97	1,498	24
12.05.2019	66,81	50,73	16,08	103,48	101,41	99,82	98,61	0	2,8	1,625	24
13.05.2019	67,38	50,7	16,68	90,72	88,86	87,49	86,43	0	2,43	1,478	24
14.05.2019	66,81	51,29	15,52	97,03	95,07	93,52	92,39	0	2,68	1,471	24
15.05.2019	65,63	52,91	12,72	126,98	124,5	122,29	120,68	0	3,82	1,578	24
16.05.2019	67,57	51,38	16,19	92,87	90,95	89,64	88,47	0,01	2,48	1,467	24
17.05.2019	66,15	52,73	13,42	107,28	105,16	103,72	102,35	0,13	2,81	1,408	24
18.05.2019	66,94	50,88	16,06	103,46	101,36	100,37	99,14	0,02	2,22	1,624	24
19.05.2019	67,96	50,18	17,78	95,61	93,62	92,81	91,7	0	1,92	1,66	24
20.05.2019	69,05	49,09	19,96	81,78	80,02	79,44	78,53	0,02	1,49	1,595	24
Итого:				3176,9	3102,03	3096,3	3064,14	0,37	37,89	80,193	720
Средние:	72,37	46,96	25,41								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	74673,3	72433,36	73566,94	72767,4	8,54	-334,04	2523,535	16527	0
20/05/1924:	77850,22	75535,39	76663,26	75831,54	8,91	-296,15	2603,728	17247	0
Итого:	3176,92	3102,03	3096,32	3064,14	0,37	37,89	80,193	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	78,46	43,29	35,17	129,28	125,8	125,27	124,17	0	1,63	4,42	24
22.04.2019	78,37	43,45	34,92	125,59	122,21	121,52	120,45	0	1,76	4,263	24
23.04.2019	77,42	43,65	33,77	126,63	123,29	122,43	121,34	0	1,95	4,16	24
24.04.2019	77,59	43,65	33,94	124,01	120,74	119,99	118,96	0	1,78	4,098	24
25.04.2019	77,64	43,87	33,77	126,36	123,02	122,28	121,15	0	1,87	4,15	24
26.04.2019	78,2	44,45	33,75	126,46	123,07	122,39	121,25	0	1,82	4,149	24
27.04.2019	78,22	43,69	34,53	124,14	120,8	120,07	119	0	1,8	4,167	24
28.04.2019	78,53	42,6	35,93	120,26	117,01	116,18	115,24	0	1,77	4,202	24
29.04.2019	79,76	45,54	34,22	134,68	130,93	130,46	129,15	0	1,78	4,478	24
30.04.2019	79,08	46,44	32,64	146,09	142,09	141,7	140,26	0	1,83	4,635	24
01.05.2019	78,76	44,43	34,33	126,91	123,47	122,86	121,73	0	1,74	4,235	24
02.05.2019	79,05	44,26	34,79	119,99	116,69	116,12	115,05	0	1,64	4,056	24
03.05.2019	79,21	43,74	35,47	112,92	109,8	109,26	108,28	0	1,52	3,893	24
04.05.2019	78,75	43,46	35,29	110,91	107,91	107,27	106,31	0	1,6	3,805	24
05.05.2019	76	44,41	31,59	121,69	118,59	118,07	116,99	0	1,6	3,744	24
06.05.2019	76,23	44,58	31,65	77,28	75,31	74,98	74,28	0	1,03	2,38	24
07.05.2019	67,75	50,89	16,86	91,49	89,61	89,62	88,53	0	1,08	1,51	24
08.05.2019	68,68	49,82	18,86	77,04	75,41	75,49	74,6	0	0,81	1,422	24
09.05.2019	67,9	51,17	16,73	84,12	82,38	82,69	81,69	0	0,69	1,375	24
10.05.2019	68,07	51,35	16,72	81,21	79,53	79,88	78,89	0	0,64	1,329	24
11.05.2019	67,35	52,88	14,47	93,28	91,37	91,86	90,66	0	0,71	1,322	24
12.05.2019	67,86	51,67	16,19	89,44	87,6	88,03	86,94	0	0,66	1,418	24
13.05.2019	68,39	51,45	16,94	81	79,31	79,72	78,73	0	0,58	1,342	24
14.05.2019	67,79	52,1	15,69	89,69	87,84	88,29	87,18	0	0,66	1,377	24
15.05.2019	66,47	54,66	11,81	116,17	113,85	114,52	112,91	0	0,94	1,345	24
16.05.2019	68,33	51,56	16,77	70,29	68,83	68,77	67,9	0	0,93	1,153	24
17.05.2019	67,04	48,93	18,11	95,51	93,56	92,83	91,81	0	1,75	1,693	24
18.05.2019	67,94	47,01	20,93	85,07	83,33	82,75	81,91	0	1,42	1,742	24
19.05.2019	69	45,76	23,24	82,69	80,94	80,43	79,64	0	1,3	1,877	24
20.05.2019	70,28	45,62	24,66	68,19	66,69	66,19	65,55	0	1,14	1,641	24
Итого:				3158,3	3080,98	3071,9	3040,55	0	40,43	85,381	720
Средние:	73,47	47,01	26,45								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	66322,56	64151,77	64530,75	63775,88	0	375,89	2386,343	11991	336
20/05/1924:	69480,95	67232,75	67602,67	66816,43	0	416,32	2471,724	12711	336
Итого:	3158,39	3080,98	3071,92	3040,55	0	40,43	85,381	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,81	41,51	36,3	78,33	76,22	77,04	76,4	0	-0,18	2,764	24
22.04.2019	77,75	42,46	35,29	73,22	71,28	71,98	71,38	0	-0,1	2,513	24
23.04.2019	76,83	42,03	34,8	73,48	71,54	72,15	71,61	0	-0,07	2,488	24
24.04.2019	76,96	42,56	34,4	71,63	69,78	70,38	69,8	0	-0,02	2,398	24
25.04.2019	77,03	42,3	34,73	74,09	72,14	72,74	72,11	0	0,03	2,502	24
26.04.2019	77,57	42,52	35,05	72,41	70,49	71,04	70,45	0	0,04	2,472	24
27.04.2019	77,59	42,44	35,15	74,41	72,45	73,01	72,35	0	0,1	2,545	24
28.04.2019	77,93	42,19	35,74	72,05	70,12	70,68	70,12	0	0	2,505	24
29.04.2019	79,11	42,63	36,48	73,53	71,53	72,3	71,69	0	-0,16	2,609	24
30.04.2019	78,44	44,14	34,3	79,51	77,36	78,39	77,71	0	-0,35	2,648	24
01.05.2019	78,08	42,15	35,93	74,02	72,04	72,86	72,23	0	-0,19	2,587	24
02.05.2019	78,4	42,32	36,08	72,89	70,94	71,8	71,21	0	-0,27	2,557	24
03.05.2019	78,57	41,99	36,58	69,57	67,68	68,57	68,05	0	-0,37	2,476	24
04.05.2019	78,13	41,97	36,16	68,34	66,52	67,41	66,9	0	-0,38	2,405	24
05.05.2019	75,42	42,16	33,26	73,01	71,19	72,23	71,63	0	-0,44	2,364	24
06.05.2019	75,44	43,31	32,13	42,58	41,52	42,03	41,63	0	-0,11	1,334	24
07.05.2019	67,08	47,31	19,77	44,48	43,56	44,47	44,02	0	-0,46	0,859	24
08.05.2019	68,05	46,61	21,44	39,83	39,02	39,77	39,37	0	-0,35	0,835	24
09.05.2019	67,24	47,72	19,52	44,37	43,46	44,46	43,97	0	-0,51	0,848	24
10.05.2019	67,38	47,7	19,68	42,5	41,6	42,57	42,14	0	-0,54	0,819	24
11.05.2019	66,72	48,36	18,36	47,04	46,1	47,18	46,64	0	-0,54	0,844	24
12.05.2019	67,19	47,82	19,37	45,73	44,79	45,82	45,32	0	-0,53	0,867	24
13.05.2019	67,77	47,94	19,83	40,93	40,08	40,95	40,52	0	-0,44	0,795	24
14.05.2019	67,21	48,47	18,74	42,94	42,06	43	42,52	0	-0,46	0,79	24
15.05.2019	66,12	50,29	15,83	52,26	51,21	52,45	51,84	0	-0,63	0,813	24
16.05.2019	67,95	48,53	19,42	35,62	34,88	35,4	35,02	0	-0,14	0,679	24
17.05.2019	66,48	49,53	16,95	49,83	48,83	49,5	48,92	0	-0,09	0,826	24
18.05.2019	67,31	47,85	19,46	47,35	46,39	47,1	46,61	0	-0,22	0,9	24
19.05.2019	68,58	45,7	22,88	46,38	45,39	45,98	45,5	0	-0,11	1,039	24
20.05.2019	69,5	46,83	22,67	37,47	36,66	37,11	36,73	0	-0,07	0,828	24
Итого:				1759,8	1716,83	1740,3	1724,39	0	-7,56	50,909	720
Средние:	72,85	44,97	27,87								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	37713,84	36490,19	37083,48	36681,07	0	-190,88	1408,114	11999	328
20/05/1924:	39473,64	38207,02	38823,85	38405,46	0	-198,44	1459,023	12719	328
Итого:	1759,8	1716,83	1740,37	1724,39	0	-7,56	50,909	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просвирникова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. /Л.А. Болдачева/

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г. - 20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр. Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	76,43	40,14	36,29	112,27	109,37	109,71	108,91	0	0,46	3,964	24
22.04.2019	76,42	41,1	35,32	111,07	108,23	108,62	107,78	0	0,45	3,819	24
23.04.2019	75,4	40,72	34,68	112,93	110,1	110,57	109,73	0	0,37	3,814	24
24.04.2019	75,52	41,13	34,39	107,78	105,1	105,55	104,72	0	0,38	3,613	24
25.04.2019	75,62	40,45	35,17	112,13	109,29	109,7	108,87	0	0,42	3,841	24
26.04.2019	76,17	40,91	35,26	110,15	107,34	107,77	106,93	0	0,41	3,782	24
27.04.2019	76,2	40,92	35,28	114,3	111,38	111,83	110,96	0	0,42	3,928	24
28.04.2019	76,49	41,11	35,38	110,14	107,29	107,71	106,87	0	0,42	3,796	24
29.04.2019	77,66	41,56	36,1	114,69	111,65	112,1	111,19	0	0,46	4,028	24
30.04.2019	77,14	43,2	33,94	121,52	118,35	118,91	117,88	0	0,47	4,015	24
01.05.2019	76,74	41,36	35,38	117,59	114,55	115,02	114,08	0	0,47	4,05	24
02.05.2019	77,04	41,19	35,85	111,87	108,94	109,33	108,48	0	0,46	3,903	24
03.05.2019	77,07	41,46	35,61	103,41	100,69	101,14	100,34	0	0,35	3,584	24
04.05.2019	76,63	40,83	35,8	102,37	99,72	100,12	99,34	0	0,38	3,568	24
05.05.2019	74,22	41,53	32,69	112,17	109,45	109,9	109	0	0,45	3,574	24
06.05.2019	73,9	41,21	32,69	68,07	66,42	67,01	66,5	0,01	-0,08	2,17	24
07.05.2019	65,89	45,66	20,23	76,76	75,23	76,19	75,46	0	-0,23	1,522	24
08.05.2019	66,6	45,57	21,03	68,62	67,26	68,1	67,43	0	-0,17	1,412	24
09.05.2019	65,98	45,92	20,06	75,51	74,02	74,96	74,21	0	-0,19	1,484	24
10.05.2019	66,05	46,68	19,37	71,95	70,54	71,5	70,77	0	-0,23	1,365	24
11.05.2019	65,47	47,54	17,93	78,18	76,66	77,79	76,98	0	-0,32	1,372	24
12.05.2019	66,1	45,88	20,22	76,07	74,56	75,63	74,87	0	-0,31	1,506	24
13.05.2019	66,41	46,86	19,55	70,23	68,83	69,86	69,14	0,02	-0,31	1,346	24
14.05.2019	65,72	45,49	20,23	64,13	62,87	63,71	63,08	0,82	-0,21	1,268	24
15.05.2019	65,01	47,89	17,12	86,49	84,81	85,88	84,95	0,01	-0,14	1,451	24
16.05.2019	66,8	46,09	20,71	71,27	69,86	70,68	69,94	0,01	-0,08	1,447	24
17.05.2019	65,26	47,42	17,84	81,69	80,13	81,07	80,2	0	-0,07	1,43	24
18.05.2019	66,02	46,83	19,19	75,6	74,1	74,96	74,14	0	-0,04	1,421	24
19.05.2019	67,02	44,39	22,63	74,53	73,02	73,71	73,01	0	0,01	1,652	24
20.05.2019	68,05	44,13	23,92	65,4	64,02	64,67	64,1	0	-0,08	1,531	24
Итого:				2778,8	2713,78	2733,7	2709,86	0,87	3,92	79,656	720
Средние:	71,5	43,5	27,99								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	113069,44	109624,41	110954,56	109763,37	6,05	-138,96	3947,097	23630	0
20/05/1924:	115848,33	112338,19	113688,26	112473,23	6,92	-135,04	4026,753	24350	0
Итого:	2778,89	2713,78	2733,7	2709,86	0,87	3,92	79,656	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,55	44,93	32,62	134,45	130,92	129,27	128,06	0	2,86	4,268	24
22.04.2019	77,49	45,53	31,96	130,6	127,15	125,61	124,38	0	2,77	4,062	24
23.04.2019	76,57	45,84	30,73	135,18	131,69	130,18	128,89	0	2,8	4,045	24
24.04.2019	76,71	45,73	30,98	130,38	127,01	125,56	124,35	0	2,66	3,931	24
25.04.2019	76,78	45,62	31,16	132,15	128,72	127,26	126,04	0	2,68	4,009	24
26.04.2019	77,3	45,53	31,77	130,03	126,62	125,15	123,94	0	2,68	4,021	24
27.04.2019	77,31	45,21	32,1	133,01	129,51	127,99	126,78	0	2,73	4,155	24
28.04.2019	77,61	45,4	32,21	127,72	124,36	122,85	121,68	0	2,68	4,004	24
29.04.2019	78,73	45,51	33,22	125,43	122,03	120,51	119,33	0	2,7	4,052	24
30.04.2019	78,13	45,79	32,34	135,29	131,66	130,1	128,84	0	2,82	4,255	24
01.05.2019	77,82	45,17	32,65	131,87	128,36	126,8	125,6	0	2,76	4,19	24
02.05.2019	78,13	45,45	32,68	125,05	121,72	120,22	119,04	0	2,68	3,974	24
03.05.2019	78,25	45,29	32,96	122,04	118,77	117,28	116,13	0	2,64	3,911	24
04.05.2019	77,8	45,77	32,03	118,25	115,14	113,73	112,62	0	2,52	3,684	24
05.05.2019	75,18	46,6	28,58	129,58	126,35	125,04	123,74	0	2,61	3,607	24
06.05.2019	74,87	47,53	27,34	88,3	86,12	85,24	84,32	0	1,8	2,354	24
07.05.2019	67,3	56,11	11,19	159,03	155,78	155,88	153,61	0	2,17	1,741	24
08.05.2019	68,06	54,77	13,29	130,62	127,9	127,8	126,05	0	1,85	1,702	24
09.05.2019	67,45	55,56	11,89	146,1	143,11	143,16	141,11	0	2	1,7	24
10.05.2019	67,55	56,35	11,2	142,48	139,54	139,64	137,6	0	1,94	1,563	24
11.05.2019	66,93	56,35	10,58	152,65	149,55	149,73	147,54	0	2,01	1,583	24
12.05.2019	67,47	55,9	11,57	148,59	145,55	145,65	143,56	0	1,99	1,682	24
13.05.2019	67,79	55,94	11,85	136,06	133,25	133,27	131,33	0	1,92	1,581	24
14.05.2019	67,38	55,18	12,2	132,91	130,17	130,21	128,38	0	1,79	1,588	24
15.05.2019	66,22	57,21	9,01	147,49	144,58	145	142,82	1,09	1,76	1,301	24
16.05.2019	68,07	55,9	12,17	138,68	135,8	135,74	133,78	0,09	2,02	1,65	24
17.05.2019	66,68	57,89	8,79	186,66	182,9	183,33	180,51	0	2,39	1,61	24
18.05.2019	67,43	56,94	10,49	166,2	162,78	162,95	160,51	0	2,27	1,706	24
19.05.2019	68,4	55,31	13,09	140,3	137,34	137,19	135,24	0	2,1	1,797	24
20.05.2019	69,54	54,46	15,08	119,59	117	116,7	115,07	0,03	1,93	1,764	24
Итого:				4076,6	3981,38	3959	3910,85	1,21	70,53	85,49	720
Средние:	72,75	50,49	22,25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	129210,03	125311,96	123934,77	122472,23	8,83	2839,73	4137,508	23631	0
20/05/1924:	133286,72	129293,34	127893,81	126383,08	10,04	2910,26	4222,998	24351	0
Итого:	4076,69	3981,38	3959,04	3910,85	1,21	70,53	85,49	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес:пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5СВФ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,21	43,13	34,08	127,06	123,76	122,33	121,27	0	2,49	4,215	24
22.04.2019	77,16	44,08	33,08	117,4	114,36	113,03	112	0	2,36	3,78	24
23.04.2019	76,19	43,89	32,3	116,38	113,39	112,1	111,08	0	2,31	3,66	24
24.04.2019	76,36	43,67	32,69	114,88	111,92	110,64	109,64	0	2,28	3,656	24
25.04.2019	76,44	43,91	32,53	121,37	118,24	116,87	115,82	0,01	2,42	3,84	24
26.04.2019	76,95	44,15	32,8	114,47	111,48	110,24	109,23	0	2,25	3,657	24
27.04.2019	76,95	43,77	33,18	118,1	115,04	113,71	112,69	0	2,35	3,816	24
28.04.2019	77,28	43,59	33,69	112,48	109,53	108,22	107,23	0,01	2,3	3,69	24
29.04.2019	78,44	44,05	34,39	117,9	114,73	113,4	112,36	0,02	2,37	3,944	24
30.04.2019	77,84	44,81	33,03	123,25	119,94	118,68	117,58	0,03	2,36	3,961	24
01.05.2019	77,45	43,62	33,83	118,26	115,15	113,77	112,75	0,04	2,4	3,892	24
02.05.2019	77,75	43,73	34,02	112,72	109,73	108,45	107,45	0,04	2,28	3,73	24
03.05.2019	77,87	44,22	33,65	108,68	105,82	104,63	103,64	0,04	2,18	3,56	24
04.05.2019	77,46	44,25	33,21	106,51	103,72	102,54	101,56	0,04	2,16	3,442	24
05.05.2019	74,87	44,27	30,6	115,12	112,24	111,09	110,09	0,04	2,15	3,43	24
06.05.2019	74,63	45,07	29,56	71,03	69,25	68,53	67,87	0,03	1,38	2,047	24
07.05.2019	66,91	51,36	15,55	101,13	99,09	98,89	97,65	0,03	1,44	1,54	24
08.05.2019	67,68	50,71	16,97	87,46	85,68	85,38	84,38	0	1,3	1,451	24
09.05.2019	67	52	15	100,22	98,18	98	96,75	0	1,43	1,473	24
10.05.2019	67,11	52,51	14,6	97,15	95,19	95,04	93,83	0	1,36	1,388	24
11.05.2019	66,52	52,3	14,22	107,05	104,91	104,77	103,44	0	1,47	1,492	24
12.05.2019	67,01	51,58	15,43	105,17	103,05	102,86	101,56	0,01	1,49	1,586	24
13.05.2019	67,55	51,54	16,01	91,1	89,26	89,02	87,92	0,01	1,34	1,429	24
14.05.2019	66,88	51,86	15,02	103,08	101	100,87	99,59	0,03	1,41	1,516	24
15.05.2019	65,78	54,12	11,66	134,1	131,46	131,5	129,71	0,03	1,75	1,53	24
16.05.2019	67,52	53,05	14,47	86,14	84,39	84,26	83,15	0,8	1,24	1,222	24
17.05.2019	66,24	53,5	12,74	117,23	114,91	114,99	113,44	0	1,47	1,462	24
18.05.2019	67	52,2	14,8	109,95	107,72	107,65	106,3	0,01	1,42	1,593	24
19.05.2019	68	50,81	17,19	103	100,88	100,67	99,44	0	1,44	1,733	24
20.05.2019	69,19	50,3	18,89	85,32	83,49	83,28	82,3	0	1,19	1,576	24
Итого:				3243,7	3167,51	3145,4	3111,72	1,22	55,79	79,311	720
Средние:	72,37	47,73	24,63								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:0	105194,12	102023,54	100781,69	99609,4	5,07	2414,14	3400,832	0	20266	0
20/05/1924:0	108437,83	105191,05	103927,1	102721,12	6,29	2469,93	3480,143	0	20986	0
Итого:	3243,71	3167,51	3145,41	3111,72	1,22	55,79	79,311	0	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г. - 20/05/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167111

Адрес: пр. Краснополяский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,88	44,13	33,75	123,29	120	118,3	117,19	0	2,81	4,048	24
22.04.2019	77,87	44,51	33,36	115,38	112,33	110,64	109,61	0	2,72	3,745	24
23.04.2019	76,94	45,16	31,78	116,53	113,52	111,9	110,85	0	2,67	3,604	24
24.04.2019	77,08	44,7	32,38	113,23	110,28	108,67	107,65	0	2,63	3,567	24
25.04.2019	77,12	44,65	32,47	115,73	112,7	111,14	110,12	0,01	2,58	3,657	24
26.04.2019	77,68	45,01	32,67	119,19	116,03	114,41	113,32	0	2,71	3,789	24
27.04.2019	77,68	44,52	33,16	117,63	114,52	112,85	111,82	0	2,7	3,796	24
28.04.2019	78,03	44,21	33,82	113,51	110,48	108,83	107,82	0	2,66	3,735	24
29.04.2019	79,2	45,35	33,85	120,82	117,48	115,77	114,64	0,01	2,84	3,972	24
30.04.2019	78,56	45,77	32,79	123,54	120,19	118,53	117,37	0	2,82	3,94	24
01.05.2019	78,19	44,8	33,39	116,48	113,34	111,71	110,66	0	2,68	3,784	24
02.05.2019	78,52	44,92	33,6	112,3	109,29	107,62	106,61	0	2,68	3,672	24
03.05.2019	78,66	45,32	33,34	108,64	105,69	104,15	103,13	0	2,56	3,522	24
04.05.2019	78,22	44,99	33,23	107,67	104,77	103,28	102,28	0,01	2,49	3,481	24
05.05.2019	75,52	45,7	29,82	119,4	116,4	114,96	113,83	0	2,57	3,466	24
06.05.2019	75,39	45,85	29,54	75,57	73,69	72,46	71,76	0,01	1,93	2,177	24
07.05.2019	67,48	53,6	13,88	116,62	114,24	113,71	112,22	0,02	2,02	1,584	24
08.05.2019	68,34	52,27	16,07	97,45	95,43	94,72	93,51	0	1,92	1,532	24
09.05.2019	67,58	53,27	14,31	111,02	108,72	108,23	106,8	0	1,92	1,557	24
10.05.2019	67,75	53,4	14,35	109,38	107,15	106,56	105,14	0	2,01	1,538	24
11.05.2019	67,06	54,04	13,02	117,03	114,67	114,19	112,65	0	2,02	1,494	24
12.05.2019	67,55	53,1	14,45	113,37	111,04	110,53	109,1	0	1,94	1,605	24
13.05.2019	68,11	52,92	15,19	98,35	96,29	95,7	94,45	0	1,84	1,464	24
14.05.2019	67,54	53,13	14,41	102,39	100,26	99,85	98,53	0,01	1,73	1,444	24
15.05.2019	66,27	55,62	10,65	142,97	140,11	140,24	138,23	0	1,88	1,492	24
16.05.2019	68,18	54,34	13,84	98,42	96,37	95,89	94,58	0,88	1,79	1,337	24
17.05.2019	66,85	54,65	12,2	124,1	121,6	120,86	119,18	0	2,42	1,482	24
18.05.2019	67,59	54,45	13,14	121,57	119,04	118,28	116,65	0,02	2,39	1,562	24
19.05.2019	68,66	52,55	16,11	110,61	108,27	107,24	105,85	0	2,42	1,747	24
20.05.2019	69,87	51,18	18,69	90,06	88,08	86,86	85,81	0	2,27	1,645	24
Итого:				3372,2	3291,98	3258	3221,36	0,97	70,62	79,438	720
Средние:	73,04	48,93	24,1								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:0	94546,81	91665,51	91152,54	90142,63	9,23	1522,88	3215,404	20266	0
20/05/1924:0	97919,06	94957,49	94410,62	93363,99	10,2	1593,5	3294,842	20986	0
Итого:	3372,25	3291,98	3258,08	3221,36	0,97	70,62	79,438	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорова
Подпись
ФИ.О.
Для документов
ИНН 7446199350
ОГРН 1167456111219

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болдачёва
Подпись
ФИ.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	78,37	41,75	36,62	76,03	74	74,08	73,51	0	0,49	2,708	24
22.04.2019	78,33	42,54	35,79	74,69	72,71	72,75	72,13	0	0,58	2,6	24
23.04.2019	77,33	42,71	34,62	75,24	73,26	73,37	72,77	0	0,49	2,536	24
24.04.2019	77,49	42,1	35,39	73,01	71,08	71,17	70,59	0	0,49	2,516	24
25.04.2019	77,57	42,43	35,14	75,71	73,71	73,79	73,14	0	0,57	2,589	24
26.04.2019	78,12	42,6	35,52	75,22	73,22	73,27	72,62	0	0,6	2,598	24
27.04.2019	78,14	42,61	35,53	75,17	73,18	73,19	72,56	0	0,62	2,597	24
28.04.2019	78,47	42,4	36,07	73,57	71,58	71,63	71,05	0	0,53	2,579	24
29.04.2019	79,66	44,15	35,51	82,16	79,89	80,08	79,35	0	0,54	2,836	24
30.04.2019	79,05	45,47	33,58	88,48	86,08	86,35	85,5	0	0,58	2,89	24
01.05.2019	78,73	43,02	35,71	77,62	75,5	75,69	75,05	0	0,45	2,696	24
02.05.2019	78,96	42,74	36,22	72,82	70,83	70,99	70,4	0	0,43	2,564	24
03.05.2019	79,1	43,04	36,06	70,66	68,72	68,88	68,31	0	0,41	2,475	24
04.05.2019	78,69	43,05	35,64	71,38	69,43	69,6	69	0	0,43	2,475	24
05.05.2019	76	42,73	33,27	74,52	72,63	72,82	72,17	0	0,46	2,413	24
06.05.2019	76,12	43,92	32,2	42,58	41,53	41,65	41,25	0	0,28	1,339	24
07.05.2019	67,71	49,2	18,51	46,53	45,59	46,14	45,61	0	-0,02	0,844	24
08.05.2019	68,64	48,07	20,57	41,39	40,53	41	40,55	0	-0,02	0,834	24
09.05.2019	67,88	49,58	18,3	46,1	45,14	45,79	45,25	0	-0,11	0,829	24
10.05.2019	67,97	49,59	18,38	44,44	43,54	44,15	43,66	0	-0,12	0,801	24
11.05.2019	67,29	50,41	16,88	49,16	48,13	48,92	48,37	0	-0,24	0,814	24
12.05.2019	67,78	49,03	18,75	49,37	48,35	49,03	48,49	0	-0,14	0,906	24
13.05.2019	68,35	49,1	19,25	44,96	44,01	44,6	44,1	0	-0,09	0,845	24
14.05.2019	67,89	49	18,89	45,91	44,93	45,54	45,03	0	-0,1	0,848	24
15.05.2019	66,62	51,99	14,63	57,24	56,06	56,92	56,2	0	-0,14	0,818	24
16.05.2019	68,69	49,67	19,02	45,45	44,52	44,98	44,48	0	0,04	0,847	24
17.05.2019	67,03	51,67	15,36	53,97	52,87	53,63	52,94	0	-0,07	0,814	24
18.05.2019	67,92	49,44	18,48	52,1	51,01	51,64	51,04	0	-0,03	0,94	24
19.05.2019	68,93	48,86	20,07	47,79	46,77	47,31	46,76	0	0,01	0,942	24
20.05.2019	70,23	47,51	22,72	36,03	35,24	35,42	35,06	0	0,18	0,801	24
Итого:				1839,3	1794,04	1804,3	1786,94	0	7,1	52,294	720
Средние:	73,43	46,01	27,42								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	41067,57	39714,38	39879,02	39409,77	0	304,61	1482,416	12014	313
20/05/1924:	42906,87	41508,42	41683,4	41196,71	0	311,71	1534,71	12734	313
Итого:	1839,3	1794,04	1804,38	1786,94	0	7,1	52,294	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	76,36	44,24	32,12	107,96	105,18	106,38	105,39	0	-0,21	3,376	24
22.04.2019	76,48	45,24	31,24	105,02	102,3	103,53	102,54	0	-0,24	3,193	24
23.04.2019	75,34	45,77	29,57	105,92	103,27	104,54	103,54	0	-0,27	3,054	24
24.04.2019	75,57	45,3	30,27	108,3	105,54	106,83	105,81	0	-0,27	3,193	24
25.04.2019	75,65	44,88	30,77	107,23	104,49	105,75	104,74	0	-0,25	3,213	24
26.04.2019	76,23	45,58	30,65	105,37	102,68	103,87	102,89	0	-0,21	3,144	24
27.04.2019	76,22	45,17	31,05	105,06	102,38	103,56	102,55	0	-0,17	3,175	24
28.04.2019	76,48	45,28	31,2	101,46	98,85	99,99	99,02	0	-0,17	3,084	24
29.04.2019	77,6	44,8	32,8	100,36	97,72	98,83	97,88	0	-0,16	3,206	24
30.04.2019	77,16	45,38	31,78	110,08	107,2	108,48	107,41	0	-0,21	3,404	24
01.05.2019	76,75	44,98	31,77	104,56	101,84	103,04	102,04	0	-0,2	3,233	24
02.05.2019	77,03	45,88	31,15	100,72	98,07	99,24	98,28	0	-0,21	3,054	24
03.05.2019	77,11	45,41	31,7	98,11	95,55	96,62	95,67	0	-0,12	3,027	24
04.05.2019	76,69	45,42	31,27	96,12	93,66	94,66	93,71	0	-0,05	2,928	24
05.05.2019	74,43	46,2	28,23	108,6	105,92	107,16	106,1	0	-0,18	2,987	24
06.05.2019	74,06	47,35	26,71	70,04	68,32	69,24	68,51	0	-0,19	1,825	24
07.05.2019	66,38	54,04	12,34	101,02	99,01	101,1	99,73	0	-0,72	1,221	24
08.05.2019	66,95	53,34	13,61	93,81	91,92	93,77	92,55	0	-0,63	1,254	24
09.05.2019	66,34	54,21	12,13	100,71	98,71	100,78	99,41	0	-0,7	1,196	24
10.05.2019	66,46	55,26	11,2	104,61	102,51	104,71	103,22	0	-0,71	1,148	24
11.05.2019	65,92	55,37	10,55	111,32	109,12	111,47	109,9	0	-0,78	1,15	24
12.05.2019	66,45	54,07	12,38	102,64	100,57	102,68	101,29	0	-0,72	1,246	24
13.05.2019	66,63	53,91	12,72	92,65	90,8	92,68	91,45	0	-0,65	1,157	24
14.05.2019	66,54	54,08	12,46	91,49	89,67	91,47	90,23	0	-0,56	1,115	24
15.05.2019	65,54	55,65	9,89	118,21	115,92	118,2	116,53	0	-0,61	1,147	24
16.05.2019	67,05	55,02	12,03	99,64	97,61	99,39	97,98	0	-0,37	1,172	24
17.05.2019	65,63	55,5	10,13	117,41	115,13	117,1	115,4	0	-0,27	1,164	24
18.05.2019	66,47	54,9	11,57	107,21	105,06	106,71	105,21	0	-0,15	1,213	24
19.05.2019	67,24	54,19	13,05	102,22	100,16	101,58	100,18	0	-0,02	1,306	24
20.05.2019	68,32	53,49	14,83	84,37	82,58	83,76	82,65	0	-0,07	1,223	24
Итого:				3062,2	2991,74	3037,1	3001,81	0	-10,07	65,808	720
Средние:	71,7	49,66	22,03								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:	72492,77	70386,6	71204	70350,43	0,75	36,17	2163,161	16087	8
20/05/1924:	75554,99	73378,34	74241,12	73352,24	0,75	26,1	2228,969	16807	8
Итого:	3062,22	2991,74	3037,12	3001,81	0	-10,07	65,808	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]

Подпись

/Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	77,26	42,38	34,88	99,54	96,94	97	96,2	0,01	0,74	3,379	24
22.04.2019	77,18	44,34	32,84	96,17	93,63	93,63	92,77	0	0,86	3,073	24
23.04.2019	76,17	50,52	25,65	110,52	107,7	107,88	106,6	0	1,1	2,762	24
24.04.2019	76,3	48,01	28,29	87,3	85,06	84,8	83,86	0	1,2	2,405	24
25.04.2019	76,34	42,08	34,26	86,06	83,83	83,5	82,8	0	1,03	2,869	24
26.04.2019	76,99	44,98	32,01	91,61	89,23	88,83	87,99	0	1,24	2,858	24
27.04.2019	77,18	50,19	26,99	103,79	101,09	100,74	99,55	0	1,54	2,728	24
28.04.2019	77,28	47,86	29,42	82,73	80,56	80,01	79,14	0	1,42	2,371	24
29.04.2019	78,65	41,95	36,7	85,91	83,56	82,9	82,22	0	1,34	3,067	24
30.04.2019	78,01	46,02	31,99	111,62	108,61	107,94	106,88	0	1,73	3,471	24
01.05.2019	77,64	50,05	27,59	107,93	105,06	104,41	103,2	0	1,86	2,901	24
02.05.2019	77,89	48,1	29,79	92,56	90,11	89,38	88,41	0	1,7	2,684	24
03.05.2019	77,94	42,06	35,88	82,52	80,33	79,48	78,82	0	1,51	2,881	24
04.05.2019	77,55	44,56	32,99	83,53	81,32	80,5	79,73	0	1,59	2,681	24
05.05.2019	75,51	49,37	26,14	105,91	103,26	102,52	101,33	0	1,93	2,699	24
06.05.2019	74,96	43,16	31,8	54,83	53,46	52,78	52,32	0	1,14	1,701	24
07.05.2019	66,99	50,1	16,89	76,62	75,09	74,84	73,96	0	1,13	1,267	24
08.05.2019	67,68	49,62	18,06	72,48	70,97	70,71	69,89	0	1,08	1,281	24
09.05.2019	67	50,78	16,22	75,79	74,23	74,1	73,2	0	1,03	1,203	24
10.05.2019	67,17	50,62	16,55	74,88	73,34	73,18	72,28	0	1,06	1,213	24
11.05.2019	66,51	51,16	15,35	80,21	78,58	78,48	77,51	0	1,07	1,205	24
12.05.2019	67,05	49,85	17,2	79,25	77,65	77,58	76,68	0	0,97	1,334	24
13.05.2019	67,44	50,42	17,02	70,44	69,01	68,91	68,08	0	0,93	1,175	24
14.05.2019	67,2	50,35	16,85	71,83	70,37	70,24	69,41	0	0,96	1,185	24
15.05.2019	66,01	52,16	13,85	92,4	90,57	90,37	89,24	0	1,33	1,256	24
16.05.2019	67,8	51,58	16,22	76,08	74,48	74,13	73,19	0	1,29	1,209	24
17.05.2019	66,21	52,27	13,94	90,58	88,76	88,32	87,19	0	1,57	1,235	24
18.05.2019	67,14	50,95	16,19	84,49	82,77	82,15	81,18	0	1,59	1,342	24
19.05.2019	67,99	49,27	18,72	80,31	78,63	77,93	77,03	0	1,6	1,472	24
20.05.2019	69,22	48,93	20,29	65,55	64,13	63,43	62,71	0	1,42	1,301	24
Итого:				2573,4	2512,33	2500,6	2473,37	0,01	38,96	62,208	720
Средние:	72,47	48,12	24,35								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
20/04/1924:	60036,27	58156,46	58618,09	57977,7	7,92	178,76	2137,449	13713	6
20/05/1924:	62609,71	60668,79	61118,76	60451,07	7,93	217,72	2199,657	14433	6
Итого:	2573,44	2512,33	2500,67	2473,37	0,01	38,96	62,208	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болдачёва/

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х7Е04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч
21.04.2019	76,15	43,15	33	85,03	82,88	80,88	80,18	0	2,7	3,178	24
22.04.2019	76,27	44,43	31,84	82,37	80,29	78,43	77,7	0	2,59	2,97	24
23.04.2019	75,24	44,54	30,7	83,64	81,57	79,71	78,94	0	2,63	2,911	24
24.04.2019	75,34	44,34	31	79,22	77,23	75,49	74,77	0	2,46	2,782	24
25.04.2019	75,4	44,04	31,36	85,49	83,33	81,43	80,72	0	2,61	3,036	24
26.04.2019	76,02	44,28	31,74	81,13	79,08	77,24	76,51	0	2,57	2,915	24
27.04.2019	76	43,38	32,62	84,74	82,62	80,63	79,91	0	2,71	3,13	24
28.04.2019	76,3	43,63	32,67	81,16	79,1	77,24	76,55	0	2,55	3,003	24
29.04.2019	77,47	43,84	33,63	82,45	80,25	78,35	77,64	0	2,61	3,133	24
30.04.2019	76,94	44,83	32,11	87,99	85,7	83,71	82,93	0	2,77	3,197	24
01.05.2019	76,54	44,17	32,37	82,29	80,12	78,31	77,61	0	2,51	3,015	24
02.05.2019	76,85	43,68	33,17	81,58	79,49	77,58	76,86	0	2,63	3,065	24
03.05.2019	76,91	44,37	32,54	75,64	73,67	71,97	71,28	0	2,39	2,785	24
04.05.2019	76,53	44,51	32,02	75,3	73,35	71,66	70,96	0	2,39	2,728	24
05.05.2019	74,21	44,61	29,6	79,92	77,96	76,2	75,51	0	2,45	2,68	24
06.05.2019	73,88	44,48	29,4	55,21	53,89	52,72	52,28	0	1,61	1,842	24
07.05.2019	66,23	51,28	14,95	79,85	78,29	77,16	76,2	0	2,09	1,359	24
08.05.2019	66,85	51,02	15,83	70,34	68,93	68,01	67,18	0	1,75	1,268	24
09.05.2019	66,26	51,42	14,84	78,52	76,97	75,96	75,02	0	1,95	1,328	24
10.05.2019	66,35	51,96	14,39	80,05	78,48	77,44	76,47	0	2,01	1,315	24
11.05.2019	65,76	52,1	13,66	85,37	83,73	82,61	81,54	0	2,19	1,33	24
12.05.2019	66,29	51,09	15,2	80,14	78,55	77,51	76,6	0	1,95	1,387	24
13.05.2019	66,54	51,68	14,86	74,31	72,82	71,96	71,06	0	1,76	1,259	24
14.05.2019	66,33	51,36	14,97	73,74	72,28	71,43	70,56	0	1,72	1,257	24
15.05.2019	65,17	53,78	11,39	93,48	91,67	90,63	89,41	0	2,26	1,217	24
16.05.2019	66,93	51,84	15,09	73,69	72,2	71,32	70,43	0	1,77	1,266	24
17.05.2019	65,48	53	12,48	85,12	83,5	82,41	81,31	0	2,19	1,212	24
18.05.2019	66,37	51,77	14,6	81,9	80,28	79,05	78,07	0	2,21	1,362	24
19.05.2019	67,13	50,49	16,64	78,02	76,44	75,16	74,29	0	2,15	1,48	24
20.05.2019	68,27	49,9	18,37	63,07	61,76	60,71	60	0	1,76	1,318	24
Итого:				2380,7	2326,43	2282,9	2258,49	0	67,94	64,728	720
Средние:	71,53	47,63	23,9								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924:0	19569,45	18964,08	18590,16	18393,5	0,55	570,58	817,607	5510	0
20/05/1924:0	21950,21	21290,51	20873,07	20651,99	0,55	638,52	882,335	6230	0
Итого:	2380,76	2326,43	2282,91	2258,49	0	67,94	64,728	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болдачёва/
Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/04/19г.-20/05/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес:ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.04.2019	75,68	41,72	33,96	57,38	55,92	56	55,52	0	0,4	1,895	24
22.04.2019	75,8	42,27	33,53	54,68	53,27	53,39	52,91	0	0,36	1,784	24
23.04.2019	74,78	43,08	31,7	57,59	56,14	56,19	55,7	0	0,44	1,779	24
24.04.2019	74,91	42,44	32,47	55,63	54,24	54,3	53,82	0	0,42	1,761	24
25.04.2019	74,97	42,12	32,85	56,73	55,33	55,34	54,86	0	0,47	1,816	24
26.04.2019	75,53	42,88	32,65	55,6	54,19	54,26	53,78	0	0,41	1,767	24
27.04.2019	75,53	42,58	32,95	56,42	54,98	55,01	54,53	0	0,45	1,811	24
28.04.2019	75,88	42,11	33,77	53,75	52,39	52,47	52,02	0	0,37	1,766	24
29.04.2019	77	44,05	32,95	57,08	55,6	55,59	55,11	0	0,49	1,831	24
30.04.2019	76,49	43,71	32,78	58,62	57,09	57,1	56,56	0	0,53	1,867	24
01.05.2019	76,05	42,24	33,81	55,96	54,51	54,49	54,01	0	0,5	1,841	24
02.05.2019	76,37	42,94	33,43	52,97	51,62	51,62	51,14	0	0,48	1,726	24
03.05.2019	76,46	42,95	33,51	51,82	50,48	50,54	50,06	0	0,42	1,69	24
04.05.2019	76,09	42,99	33,1	50,26	49,01	49,03	48,55	0	0,46	1,621	24
05.05.2019	73,95	42,74	31,21	53,09	51,82	51,84	51,37	0	0,45	1,617	24
06.05.2019	73,35	43,13	30,22	34,36	33,55	33,85	33,52	0	0,03	1,014	24
07.05.2019	65,84	48,77	17,07	43,21	42,33	42,85	42,37	0	-0,04	0,722	24
08.05.2019	66,34	48,56	17,78	37,96	37,22	37,69	37,27	0	-0,05	0,66	24
09.05.2019	65,73	49,72	16,01	42,17	41,35	41,85	41,36	0	-0,01	0,66	24
10.05.2019	65,85	50,22	15,63	41,94	41,11	41,64	41,15	0	-0,04	0,644	24
11.05.2019	65,33	49,57	15,76	44,51	43,67	44,14	43,67	0	0	0,688	24
12.05.2019	65,89	48,83	17,06	43,19	42,31	42,8	42,32	0	-0,01	0,725	24
13.05.2019	66,07	49,49	16,58	39,77	38,99	39,45	39,02	0	-0,03	0,645	24
14.05.2019	65,95	49,01	16,94	41,57	40,74	41,21	40,77	0	-0,03	0,689	24
15.05.2019	64,89	50,92	13,97	49,66	48,71	49,22	48,63	0	0,08	0,677	24
16.05.2019	66,33	50,2	16,13	42,38	41,52	42,01	41,5	0	0,02	0,669	24
17.05.2019	65,05	51,27	13,78	49,86	48,9	49,38	48,74	0	0,16	0,673	24
18.05.2019	65,87	49,75	16,12	45,69	44,83	45,24	44,75	0	0,08	0,722	24
19.05.2019	66,59	47,96	18,63	44,36	43,49	43,91	43,43	0	0,06	0,809	24
20.05.2019	67,6	47,23	20,37	35,65	34,91	35,37	35,02	0	-0,11	0,712	24
Итого:				1463,8	1430,22	1437,7	1423,46	0	6,76	37,281	720
Средние:	71,07	45,84	25,22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/1924	14279,56	13838,4	13441,19	13291,21	2,68	547,19	500,243	5510	0
20/05/1924	15743,42	15268,62	14878,97	14714,67	2,68	553,95	537,524	6230	0
Итого:	1463,86	1430,22	1437,78	1423,46	0	6,76	37,281	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова

Л.А. Болдачева/

Подпись

Подпись

