

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5842

ПО :

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,81	54,24	13,57	85,85	84,06	84,7	83,54	0	1,14	24
22.05.2019	67,46	54,81	12,65	90,98	89,14	89,79	88,53	0	1,13	24
23.05.2019	66,91	55,15	11,76	101,71	99,66	100,45	99,04	0	1,172	24
24.05.2019	66,53	55,14	11,39	102,58	100,5	101,28	99,86	0	1,143	24
25.05.2019	66,78	55,06	11,72	100,87	98,84	99,45	98,03	0	1,159	24
26.05.2019	66,8	53,86	12,94	101,53	99,49	99,91	98,59	0	1,285	24
27.05.2019	67,32	53,93	13,39	88,56	86,74	87,04	85,84	0	1,162	24
28.05.2019	65,88	54,78	11,1	101,1	99,1	99,58	98,19	0	1,097	24
29.05.2019	66,46	54,08	12,38	88,58	86,81	87,69	86,49	0	1,077	24
30.05.2019	66,75	54,22	12,53	84,64	82,95	83,85	82,71	0	1,041	24
31.05.2019	66,79	54,37	12,42	83,13	81,46	82,41	81,26	0,03	1,012	24
01.06.2019	68,04	53,06	14,98	68,96	67,51	68,1	67,22	0	1,01	24
02.06.2019	67,54	53,58	13,96	74,22	72,74	73,34	72,34	0	1,016	24
03.06.2019	65,9	55,5	10,4	91,54	89,72	90,7	89,41	0	0,932	24
04.06.2019	59,7	49,13	10,57	80,42	79,08	81,1	80,15	0	0,82	24
05.06.2019	67,92	51,85	16,07	59,54	58,31	59,95	59,21	0	0,936	24
06.06.2019	67,75	52,58	15,17	65,63	64,25	66,05	65,21	0	0,973	24
07.06.2019	68,14	52,1	16,04	61,55	60,26	61,94	61,15	0	0,966	24
08.06.2019	68,3	51,11	17,19	56,94	55,77	57,52	56,79	0	0,958	24
09.06.2019	72,12	46,26	25,86	42,61	41,61	42,5	42,04	0	1,076	24
10.06.2019	71,72	47,6	24,12	40,28	39,36	40,1	39,62	0	0,949	24
11.06.2019	71,44	47,16	24,28	39,08	38,18	38,68	38,26	0	0,927	24
12.06.2019	70,9	46,62	24,28	40,23	39,34	39,66	39,24	0	0,956	24
13.06.2019	71,52	47,74	23,78	39,52	38,58	38,71	38,25	0	0,917	24
14.06.2019	69,46	48,85	20,61	47,24	46,25	46,28	45,76	0	0,951	24
15.06.2019	71,29	47	24,29	40,08	39,17	38,97	38,51	0	0,951	24
16.06.2019	71,51	46,37	25,14	43,23	42,2	41,89	41,45	0	1,059	24
17.06.2019	71,38	47,03	24,35	41,78	40,81	40,46	40,02	0	0,992	24
18.06.2019	70,9	47,62	23,28	44,46	43,46	43,04	42,55	0	1,012	24
19.06.2019	70,96	47,11	23,85	43,52	42,53	42,05	41,58	0,01	1,013	24
Итого:				2050,3	2007,88	2027,1	2000,84	0,04	30,832	720
Средние:	68,39	51,26	17,13							

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20/05/19г.	29074,27	28229,96	27856,66	27529,96	0,54	700	884,811	8533
19/06/19г.	31124,63	30237,84	29883,85	29530,8	0,58	707,04	915,643	9253
Итого:	2050,36	2007,88	2027,19	2000,84	0,04	7,04	30,832	720

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167245

Адрес:Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,68	48,81	18,87	56,67	55,47	56,37	55,75	0	-0,28	1,049	24
22.05.2019	67,18	48,59	18,59	56,14	55	55,74	55,11	0	-0,11	1,024	24
23.05.2019	66,65	49,22	17,43	61,43	60,19	61,04	60,34	0	-0,15	1,047	24
24.05.2019	66,33	49,99	16,34	62	60,77	61,72	60,98	0	-0,21	0,993	24
25.05.2019	66,56	50,28	16,28	61,6	60,38	61,34	60,64	0	-0,26	0,983	24
26.05.2019	66,61	49,28	17,33	64,18	62,9	63,83	63,11	0	-0,21	1,091	24
27.05.2019	67,13	48,71	18,42	49,8	48,78	49,4	48,84	0	-0,06	0,898	24
28.05.2019	65,62	51,09	14,53	70,42	69,08	70,14	69,28	0	-0,2	1,005	24
29.05.2019	66,11	51,63	14,48	66,85	65,52	66,4	65,58	0	-0,06	0,947	24
30.05.2019	66,61	49,23	17,38	58,47	57,3	57,97	57,29	0	0,01	0,997	24
31.05.2019	66,59	48,61	17,98	54,26	53,18	53,8	53,21	0	-0,03	0,956	24
01.06.2019	67,8	48,37	19,43	46,32	45,36	45,86	45,34	0	0,02	0,884	24
02.06.2019	67,38	48,67	18,71	51,37	50,33	50,98	50,4	0	-0,07	0,94	24
03.06.2019	65,62	50,26	15,36	61,05	59,86	60,84	60,13	0	-0,27	0,92	24
04.06.2019	59,71	46,47	13,24	63,14	62,1	63,43	62,77	0	-0,67	0,815	24
05.06.2019	66,62	48,98	17,64	54,62	53,53	54,6	54,01	0	-0,48	0,943	24
06.06.2019	67,17	49,43	17,74	53,7	52,6	53,62	53	0	-0,4	0,934	24
07.06.2019	68	49,01	18,99	50,65	49,59	50,49	49,88	0	-0,29	0,942	24
08.06.2019	67,64	49,86	17,78	54,93	53,78	55,26	54,63	0	-0,85	0,956	24
09.06.2019	71,8	44,98	26,82	38,15	37,29	37,88	37,51	0	-0,22	1,002	24
10.06.2019	71,47	45,7	25,77	36,87	36,07	36,49	36,15	0	-0,08	0,93	24
11.06.2019	71,3	45,83	25,47	36,45	35,64	35,94	35,62	0	0,02	0,906	24
12.06.2019	70,7	46,45	24,25	38,42	37,57	37,86	37,44	0	0,13	0,912	24
13.06.2019	71,41	46,38	25,03	37,42	36,57	36,78	36,4	0	0,17	0,915	24
14.06.2019	68,93	47,79	21,14	43,49	42,55	42,95	42,51	0	0,04	0,901	24
15.06.2019	71,1	47,1	24	38,39	37,51	37,74	37,32	0	0,19	0,898	24
16.06.2019	71,27	46,59	24,68	40,42	39,53	39,72	39,29	0	0,24	0,976	24
17.06.2019	71,13	47,32	23,81	38,71	37,87	38,05	37,61	0	0,26	0,903	24
18.06.2019	70,82	46,93	23,89	41,07	40,14	40,4	39,93	0	0,21	0,958	24
19.06.2019	70,8	47,33	23,47	41,18	40,24	40,49	40,01	0	0,23	0,944	24
Итого:				1528,1	1496,7	1517,1	1500,08	0	-3,38	28,569	720
Средние:	68,12	48,29	19,82								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20/05/19г.	68375,59	66406,74	64287,73	63475,31	2,39	2931,43	1944,513	19091
19/06/19г.	69903,76	67903,44	65804,86	64975,39	2,39	2928,05	1973,082	19811
Итого:	1528,17	1496,7	1517,13	1500,08	0	-3,38	28,569	720

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
 Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
 Ф.И.О. Л.А. Болтачева

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейделя 56

Тип расходомера: _____

Теплосчетчик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М се-т воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3.

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,44	53,22	15,22	91,33	89,41	88,97	87,8	0	1,61	1,359	24
22.05.2019	67,93	54,27	13,66	101,87	99,74	99,32	97,93	0	1,81	1,36	24
23.05.2019	67,34	53,73	13,61	103,15	101,05	100,56	99,2	0	1,85	1,374	24
24.05.2019	67,01	54,91	12,1	114,64	112,32	111,86	110,27	0	2,05	1,358	24
25.05.2019	67,32	53,63	13,69	110,34	108,06	107,57	106,16	0	1,9	1,478	24
26.05.2019	67,22	53,7	13,52	112,48	110,19	109,66	108,16	0	2,03	1,488	24
27.05.2019	67,84	54,2	13,64	99,45	97,37	96,94	95,62	0	1,75	1,326	24
28.05.2019	66,56	54,55	12,01	110,78	108,57	108,08	106,57	0	2	1,304	24
29.05.2019	66,56	54,86	11,7	115,73	113,42	112,89	111,29	0	2,13	1,325	24
30.05.2019	67,27	55,01	12,26	105,62	103,49	103,08	101,65	0	1,84	1,269	24
31.05.2019	67,24	55,51	11,73	92,4	90,51	90,18	88,87	0	1,64	1,062	24
01.06.2019	68,71	56,54	12,17	107,02	104,73	104,52	103	0	1,73	1,275	24
02.06.2019	68,32	56,13	12,19	109,45	107,15	106,83	105,29	0	1,86	1,304	24
03.06.2019	66,33	56,59	9,74	132,33	129,7	129,25	127,34	0	2,36	1,262	24
04.06.2019	62,74	52,19	10,55	103,93	102,03	102,4	101,09	0	0,94	1,062	24
05.06.2019	67,84	54,35	13,49	99,05	96,99	97,39	96,04	0	0,95	1,305	24
06.06.2019	67,99	55,17	12,82	104,26	102,08	102,29	100,84	0	1,24	1,309	24
07.06.2019	69,12	55,78	13,34	100,09	97,93	97,32	95,92	0	2,01	1,304	24
08.06.2019	68,64	55,73	12,91	104,93	102,73	102,1	100,62	0	2,11	1,328	24
09.06.2019	73,07	55,98	17,09	78,92	77,04	76,73	75,64	0	1,4	1,318	24
10.06.2019	72,82	56,73	16,09	78,25	76,37	76,14	75,01	0	1,36	1,234	24
11.06.2019	72,66	56,91	15,75	77,24	75,4	75,19	74,09	0	1,31	1,187	24
12.06.2019	71,91	56,19	15,72	78,22	76,39	76,13	75,05	0	1,34	1,199	24
13.06.2019	72,71	56,35	16,36	77,27	75,45	75,2	74,11	0	1,34	1,232	24
14.06.2019	70,39	55,82	14,57	86,76	84,83	84,51	83,32	0	1,51	1,235	24
15.06.2019	72,47	55,84	16,63	79,45	77,58	77,32	76,22	0	1,36	1,29	24
16.06.2019	72,42	55,84	16,58	80,8	78,93	78,63	77,5	0	1,43	1,311	24
17.06.2019	72,43	55,98	16,45	81,29	79,38	79,09	77,95	0	1,43	1,307	24
18.06.2019	71,9	55,43	16,47	79,38	77,57	77,26	76,17	0	1,4	1,28	24
19.06.2019	71,93	55,63	16,3	79,03	77,19	76,94	75,82	0	1,37	1,255	24
Итого:				2895,4	2833,6	2824,3	2784,54	0	49,06	38,7	720
Средние:	69,17	55,22	13,94								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.05.2019	43792,4	42367,08	42580,88	41780,47	0,07	586,61	978,265	5301	7746
31.05.2019	46687,86	45200,68	45405,23	44565,01	0,07	635,67	1016,965	6021	7746
Итого:	2895,46	2833,6	2824,35	2784,54	0	49,06	38,7	720	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди

Договор N:3440167243

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,15	51,29	16,86	66,09	64,7	65,88	65,08	0	-0,38	1,092	24
22.05.2019	67,4	51,99	15,41	75,08	73,53	74,89	73,94	0	-0,41	1,129	24
23.05.2019	67,1	51,36	15,74	73,3	71,82	73,09	72,2	0	-0,38	1,13	24
24.05.2019	66,76	52,1	14,66	76,25	74,72	76,08	75,14	0	-0,42	1,094	24
25.05.2019	66,94	52,59	14,35	78,5	76,9	78,3	77,3	0	-0,4	1,104	24
26.05.2019	66,97	51,72	15,25	79,32	77,7	79,05	78,07	0	-0,37	1,182	24
27.05.2019	67,6	51,4	16,2	59,31	58,12	59,04	58,33	0	-0,21	0,945	24
28.05.2019	66,45	51,17	15,28	70,67	69,27	70,43	69,55	0	-0,28	1,059	24
29.05.2019	66,64	51,75	14,89	73,36	71,89	73,11	72,21	0	-0,32	1,068	24
30.05.2019	67,04	51,02	16,02	68,8	67,42	68,65	67,82	0	-0,4	1,079	24
31.05.2019	66,94	52	14,94	65,31	64	65,28	64,47	0,03	-0,47	0,955	24
01.06.2019	68,3	49,72	18,58	56,28	55,07	56,19	55,54	0	-0,47	1,021	24
02.06.2019	67,85	50,63	17,22	60,3	59,04	60,22	59,49	0	-0,45	1,014	24
03.06.2019	65,95	53,03	12,92	77,64	76,12	77,62	76,59	0	-0,47	0,983	24
04.06.2019	61,28	48,71	12,57	67,28	66,11	68,01	67,25	0	-1,14	0,821	24
05.06.2019	66,42	50,75	15,67	61,79	60,52	62,49	61,75	0	-1,23	0,945	24
06.06.2019	67,53	51,26	16,27	61,22	59,97	62	61,22	0	-1,25	0,976	24
07.06.2019	68,3	50,62	17,68	58,44	57,19	59,11	58,4	0	-1,21	1,01	24
08.06.2019	67,85	51,62	16,23	60,56	59,28	61,35	60,59	0	-1,31	0,961	24
09.06.2019	72,18	47,41	24,77	39,59	38,64	39,78	39,34	0	-0,7	0,956	24
10.06.2019	71,88	47,64	24,24	37,85	37	37,85	37,39	0	-0,39	0,897	24
11.06.2019	71,76	47,69	24,07	38,13	37,29	37,97	37,5	0	-0,21	0,896	24
12.06.2019	71,07	48,62	22,45	39,64	38,73	39,4	38,93	0	-0,2	0,87	24
13.06.2019	71,82	47,91	23,91	39,91	39,02	39,58	39,11	0	-0,09	0,931	24
14.06.2019	69,33	49,8	19,53	46,43	45,45	46,11	45,58	0	-0,13	0,887	24
15.06.2019	71,51	48,69	22,82	39,71	38,82	39,41	38,93	0	-0,11	0,884	24
16.06.2019	71,6	48,25	23,35	42,45	41,46	42,07	41,59	0	-0,13	0,967	24
17.06.2019	71,56	48,46	23,1	42,43	41,44	42,06	41,58	0	-0,14	0,957	24
18.06.2019	71,15	48,7	22,45	42,26	41,3	41,93	41,45	0	-0,15	0,926	24
19.06.2019	71,18	48,1	23,08	43,61	42,62	43,23	42,75	0	-0,13	0,982	24
Итого:				1741,5	1705,14	1740,1	1719,09	0,03	-13,95	29,721	720
Средние:	68,55	50,2	18,35								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
07.05/19г.	84632,87	82182,2	77554,17	76473,42	8,22	5708,78	2175,118	19092	0
19.06/19г.	86374,38	83887,34	79294,35	78192,51	8,25	5694,83	2204,839	19812	0
Итого:	1741,51	1705,14	1740,18	1719,09	0,03	-13,95	29,721	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

С.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302Г

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,81	54,24	13,57	85,85	84,06	84,7	83,54	0	0,52	1,14	24
22.05.2019	67,46	54,81	12,65	90,98	89,14	89,79	88,53	0	0,61	1,13	24
23.05.2019	66,91	55,15	11,76	101,71	99,66	100,45	99,04	0	0,62	1,172	24
24.05.2019	66,53	55,14	11,39	102,58	100,5	101,28	99,86	0	0,64	1,143	24
25.05.2019	66,78	55,06	11,72	100,87	98,84	99,45	98,03	0	0,81	1,159	24
26.05.2019	66,8	53,86	12,94	101,53	99,49	99,91	98,59	0	0,9	1,285	24
27.05.2019	67,32	53,93	13,39	88,56	86,74	87,04	85,84	0	0,9	1,162	24
28.05.2019	65,88	54,78	11,1	101,1	99,1	99,58	98,19	0	0,91	1,097	24
29.05.2019	66,46	54,08	12,38	88,58	86,81	87,69	86,49	0	0,32	1,077	24
30.05.2019	66,75	54,22	12,53	84,64	82,95	83,85	82,71	0	0,24	1,041	24
31.05.2019	66,79	54,37	12,42	83,13	81,46	82,41	81,26	0,03	0,2	1,012	24
01.06.2019	68,04	53,06	14,98	68,96	67,51	68,1	67,22	0	0,29	1,01	24
02.06.2019	67,54	53,58	13,96	74,22	72,74	73,34	72,34	0	0,4	1,016	24
03.06.2019	65,9	55,5	10,4	91,54	89,72	90,7	89,41	0	0,31	0,932	24
04.06.2019	59,7	49,13	10,57	80,42	79,08	81,1	80,15	0	-1,07	0,82	24
05.06.2019	67,92	51,85	16,07	59,54	58,31	59,95	59,21	0	-0,9	0,936	24
06.06.2019	67,75	52,58	15,17	65,63	64,25	66,05	65,21	0	-0,96	0,973	24
07.06.2019	68,14	52,1	16,04	61,55	60,26	61,94	61,15	0	-0,89	0,966	24
08.06.2019	68,3	51,11	17,19	56,94	55,77	57,52	56,79	0	-1,02	0,958	24
09.06.2019	72,12	46,26	25,86	42,61	41,61	42,5	42,04	0	-0,43	1,076	24
10.06.2019	71,72	47,6	24,12	40,28	39,36	40,1	39,62	0	-0,26	0,949	24
11.06.2019	71,44	47,16	24,28	39,08	38,18	38,68	38,26	0	-0,08	0,927	24
12.06.2019	70,9	46,62	24,28	40,23	39,34	39,66	39,24	0	0,1	0,956	24
13.06.2019	71,52	47,74	23,78	39,52	38,58	38,71	38,25	0	0,33	0,917	24
14.06.2019	69,46	48,85	20,61	47,24	46,25	46,28	45,76	0	0,49	0,951	24
15.06.2019	71,29	47	24,29	40,08	39,17	38,97	38,51	0	0,66	0,951	24
16.06.2019	71,51	46,37	25,14	43,23	42,2	41,89	41,45	0	0,75	1,059	24
17.06.2019	71,38	47,03	24,35	41,78	40,81	40,46	40,02	0	0,79	0,992	24
18.06.2019	70,9	47,62	23,28	44,46	43,46	43,04	42,55	0	0,91	1,012	24
19.06.2019	70,96	47,11	23,85	43,52	42,53	42,05	41,58	0,01	0,95	1,013	24
Итого:				2050,3	2007,88	2027,1	2000,84	0,04	7,04	30,832	720
Средние:	68,39	51,26	17,13								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
07.05/19г.	95196,28	92390,26	93333	92151,75	8,9	238,51	2777,993	18256	0
07.06/19г.	97246,58	94398,14	95360,1	94152,59	8,94	245,55	2808,825	18976	0
Итого:	2050,3	2007,88	2027,1	2000,84	0,04	7,04	30,832	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянина

Для документов

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6751


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,52	58,69	9,83	130,34	127,61	129,34	127,27	0	0,34	1,254	24
22.05.2019	67,94	59,26	8,68	150,75	147,62	149,63	147,2	0	0,42	1,282	24
23.05.2019	67,54	59,41	8,13	163,02	159,67	161,79	159,17	0	0,5	1,299	24
24.05.2019	67,12	59,7	7,42	167,56	164,13	166,39	163,66	0	0,47	1,218	24
25.05.2019	67,33	59,91	7,42	180,71	177,01	179,35	176,4	0	0,61	1,314	24
26.05.2019	67,27	59,44	7,83	181,49	177,78	180,09	177,18	0	0,6	1,392	24
27.05.2019	67,86	58,93	8,93	146,76	143,72	145,69	143,38	0	0,34	1,282	24
28.05.2019	66,83	58,06	8,77	141,37	138,51	140,33	138,15	0	0,36	1,212	24
29.05.2019	67,16	58,6	8,56	149,27	146,22	147,85	145,53	0	0,69	1,251	24
30.05.2019	67,35	60,35	7	171,71	168,22	170,26	167,44	0	0,78	1,174	24
31.05.2019	67,23	60,18	7,05	142,03	139,12	140,7	138,35	0	0,77	0,98	24
01.06.2019	68,61	58,78	9,83	113,39	110,99	112,14	110,37	0	0,62	1,09	24
02.06.2019	68,28	57,77	10,51	110,19	107,87	109,07	107,37	0	0,5	1,132	24
03.06.2019	66,23	59,26	6,97	157,93	154,81	156,63	154,1	0	0,71	1,079	24
04.06.2019	63,1	54,61	8,49	108,47	106,47	107,43	105,91	0	0,56	0,903	24
05.06.2019	67,55	56,1	11,45	103,19	101,05	101,18	99,68	0	1,37	1,153	24
06.06.2019	67,96	57,02	10,94	110,02	107,73	107,87	106,26	0	1,47	1,18	24
07.06.2019	69,25	55,61	13,64	87,36	85,46	85,55	84,34	0	1,12	1,163	24
08.06.2019	68,57	55,35	13,22	89,24	87,36	87,66	86,42	0	0,94	1,153	24
09.06.2019	73	54,79	18,21	66,19	64,62	65	64,08	0	0,54	1,177	24
10.06.2019	72,69	55,12	17,57	67,15	65,59	66,12	65,2	0	0,39	1,154	24
11.06.2019	72,56	55,81	16,75	66,05	64,51	65,18	64,23	0	0,28	1,081	24
12.06.2019	71,87	56,01	15,86	71,06	69,42	70,21	69,18	0	0,24	1,103	24
13.06.2019	72,65	55,86	16,79	66,28	64,74	65,53	64,58	0	0,16	1,085	24
14.06.2019	70,49	56,03	14,46	75,81	74,14	75	73,92	0	0,22	1,07	24
15.06.2019	72,32	56,08	16,24	67,51	65,94	66,81	65,83	0	0,11	1,069	24
16.06.2019	72,35	55,21	17,14	70,28	68,66	69,53	68,56	0	0,1	1,177	24
17.06.2019	72,33	55,72	16,61	69,03	67,4	68,4	67,44	0	-0,04	1,121	24
18.06.2019	71,87	55,67	16,2	69,85	68,24	69,27	68,28	0	-0,04	1,104	24
19.06.2019	71,89	56,24	15,65	72,89	71,22	72,29	71,22	0	0	1,114	24
Итого:				3366,9	3295,83	3332,2	3280,7	0	15,13	34,766	720
Средние:	69,19	57,31	11,87								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
01.05/19г.	30759,93	29818,47	30272,4	29872,78	0	-54,31	914,859	6318	0
30.06/19г.	34126,83	33114,3	33604,69	33153,48	0	-39,18	949,625	7038	0
Итого:	3366,9	3295,83	3332,29	3280,7	0	15,13	34,766	720	0


Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Ф.И.О. Е.А. Просянников



Представитель теплоснабж.организации

Подпись  Ф.И.О. Л.А. Болтачева/

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,41	53,63	13,78	89,1	87,29	88,5	87,31	0	-0,02	1,203	23
22.05.2019	67,18	54,26	12,92	104,6	102,49	103,89	102,48	0	0,01	1,322	24
23.05.2019	66,6	53,42	13,18	104,83	102,69	103,99	102,59	0	0,1	1,354	24
24.05.2019	66,31	54,63	11,68	107,23	105,09	106,42	104,92	0	0,17	1,228	24
25.05.2019	66,5	54,19	12,31	112,34	110,1	111,59	110,06	0	0,04	1,354	24
26.05.2019	66,45	54,18	12,27	113,47	111,21	112,79	111,25	0	-0,04	1,365	24
27.05.2019	66,79	54,2	12,59	80,65	79,05	80,05	78,97	0,01	0,08	0,996	24
28.05.2019	65,73	54,58	11,15	113,63	111,43	113	111,41	0	0,02	1,239	24
29.05.2019	66,28	54,37	11,91	104,97	102,87	104,29	102,86	0	0,01	1,223	24
30.05.2019	66,48	54,19	12,29	101,48	99,42	100,88	99,49	0	-0,07	1,222	24
31.05.2019	66,52	54,34	12,18	100,71	98,74	100,18	98,81	0	-0,07	1,202	24
01.06.2019	67,65	53,98	13,67	85,92	84,12	85,44	84,28	0	-0,16	1,151	24
02.06.2019	67,2	53,38	13,82	88,54	86,75	88,19	87,04	0	-0,29	1,197	24
03.06.2019	65,65	55,17	10,48	111,84	109,65	111,68	110,09	0	-0,44	1,15	24
04.06.2019	59,74	49,85	9,89	98,02	96,39	98,21	97,05	0	-0,66	0,949	24
05.06.2019	67,68	53,94	13,74	86,16	84,39	85,52	84,38	0	0,01	1,16	24
06.06.2019	67,38	53,98	13,4	90,36	88,52	89,61	88,4	0	0,12	1,186	24
07.06.2019	68,14	52,46	15,68	73,65	72,1	72,87	71,92	0	0,18	1,131	24
08.06.2019	68,14	51,76	16,38	74,75	73,2	74,16	73,23	0	-0,03	1,199	24
09.06.2019	71,62	50,47	21,15	63,05	61,62	62,07	61,33	0	0,29	1,304	24
10.06.2019	71,34	51,88	19,46	60,58	59,23	59,47	58,72	0	0,51	1,152	24
11.06.2019	71,13	52,36	18,77	60,37	58,98	59,2	58,44	0	0,54	1,107	24
12.06.2019	70,58	52,47	18,11	63,8	62,38	62,57	61,77	0	0,61	1,128	24
13.06.2019	71,19	52,32	18,87	59,94	58,61	58,72	57,99	0	0,62	1,105	24
14.06.2019	69,38	53,13	16,25	67,27	65,83	66,05	65,18	0	0,65	1,068	24
15.06.2019	71,03	52,19	18,84	61,76	60,36	60,48	59,72	0	0,64	1,135	24
16.06.2019	71,1	52,71	18,39	64,73	63,27	63,4	62,59	0	0,68	1,166	24
17.06.2019	71,14	52,1	19,04	64,69	63,24	63,36	62,55	0	0,69	1,2	24
18.06.2019	70,63	52,38	18,25	66,03	64,56	64,76	63,95	0	0,61	1,177	24
19.06.2019	70,74	53,11	17,63	66,8	65,32	65,56	64,71	0	0,61	1,15	24
Итого:				2541,2	2488,9	2516,9	2483,49	0,01	5,41	35,523	719
Средние:	68,12	53,18	14,93								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.06.2019	75554,99	73378,34	74241,12	73352,24	0,75	26,1	2228,969	16807	8
02.06.2019	78096,26	75867,24	76758,02	75835,73	0,76	31,51	2264,492	17526	9
Итого:	2541,27	2488,9	2516,9	2483,49	0,01	5,41	35,523	719	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.


Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,21	50,52	17,69	73,54	71,98	71,37	70,51	0	1,47	1,272	24
22.05.2019	67,86	50,79	17,07	79,14	77,49	76,91	75,95	0	1,54	1,323	24
23.05.2019	67,26	50,98	16,28	81,73	80,09	79,41	78,45	0	1,64	1,307	24
24.05.2019	66,96	50,84	16,12	83,85	82,15	81,61	80,62	0	1,53	1,323	24
25.05.2019	67,17	50,92	16,25	86,86	85,08	84,8	83,77	0	1,31	1,383	24
26.05.2019	67,15	50,28	16,87	88,49	86,69	86,47	85,47	0	1,22	1,463	24
27.05.2019	67,67	50,38	17,29	66,31	64,93	64,65	63,89	0,03	1,04	1,121	24
28.05.2019	65,92	52,31	13,61	94,98	93,1	93,13	91,95	0,01	1,15	1,266	24
29.05.2019	66,96	51,94	15,02	85	83,28	83,75	82,69	0,01	0,59	1,253	24
30.05.2019	67,13	50,91	16,22	78,78	77,16	77,41	76,47	0	0,69	1,253	24
31.05.2019	67,18	51,25	15,93	78,8	77,2	77,39	76,43	0	0,77	1,23	24
01.06.2019	68,47	50,3	18,17	66,06	64,66	64,76	63,99	0	0,67	1,177	24
02.06.2019	67,92	50,06	17,86	73,06	71,54	71,84	70,99	0	0,55	1,277	24
03.06.2019	66,21	52,22	13,99	86,46	84,75	85,32	84,24	0	0,51	1,187	24
04.06.2019	59,52	47,99	11,53	87,69	86,22	87,14	86,18	0	0,04	0,989	24
05.06.2019	68,48	51,35	17,13	71,42	69,9	70,33	69,46	0	0,44	1,199	24
06.06.2019	68,18	51,25	16,93	75,04	73,46	73,92	73,04	0	0,42	1,243	24
07.06.2019	68,45	51,76	16,69	72,64	71,1	71,74	70,86	0,01	0,24	1,187	24
08.06.2019	68,57	52,16	16,41	77,33	75,7	76,43	75,45	0	0,25	1,246	24
09.06.2019	72,91	46,23	26,68	52,27	51,02	50,76	50,25	0	0,77	1,361	24
10.06.2019	72,59	47,69	24,9	48,88	47,74	47,42	46,94	0	0,8	1,188	24
11.06.2019	72,35	47,2	25,15	47,51	46,43	46,05	45,57	0	0,86	1,167	24
12.06.2019	71,78	47,47	24,31	50,13	48,99	48,6	48,12	0,01	0,87	1,189	24
13.06.2019	72,47	48,2	24,27	47,1	46,01	45,63	45,15	0	0,86	1,115	24
14.06.2019	69,81	50,02	19,79	57,07	55,84	55,46	54,84	0	1	1,106	24
15.06.2019	72,28	47,77	24,51	48,84	47,68	47,27	46,76	0	0,92	1,166	24
16.06.2019	72,38	46,96	25,42	51,31	50,12	49,65	49,15	0	0,97	1,273	24
17.06.2019	72,32	48,56	23,76	48,67	47,55	47,13	46,65	0	0,9	1,13	24
18.06.2019	71,8	49,22	22,58	53,75	52,49	52,09	51,51	0	0,98	1,186	24
19.06.2019	71,91	48,97	22,94	53,09	51,84	51,43	50,88	0	0,96	1,189	24
Итого:				2065,8	2022,19	2019,8	1996,23	0,07	25,96	36,769	720
Средние:	68,92	49,88	19,04								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.05/19г.	62609,71	60668,79	61118,76	60451,07	7,93	217,72	2199,657	14433	6
01.06/19г.	64675,51	62690,98	63138,63	62447,3	8	243,68	2236,426	15153	6
Итого:	2065,8	2022,19	2019,87	1996,23	0,07	25,96	36,769	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7E04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч
21.05.2019	67,37	50,76	16,61	71,61	70,12	68,93	68,13	0	1,99	1,354	24
22.05.2019	67,04	51,64	15,4	75,59	74,05	72,77	71,85	0	2,2	1,327	24
23.05.2019	66,25	51,73	14,52	80,76	79,15	77,68	76,72	0,02	2,43	1,335	24
24.05.2019	66,04	52	14,04	78,78	77,24	75,93	74,96	0,01	2,28	1,258	24
25.05.2019	66,24	51,72	14,52	80,34	78,75	77,39	76,45	0	2,3	1,33	24
26.05.2019	66,25	50,73	15,52	81,61	79,98	78,58	77,65	0	2,33	1,443	24
27.05.2019	66,72	51,44	15,28	69,32	67,92	66,62	65,81	0,01	2,11	1,205	24
28.05.2019	65,33	51,96	13,37	85	83,36	81,61	80,57	0	2,79	1,296	24
29.05.2019	66,1	51,81	14,29	75,53	74	72,56	71,66	0	2,34	1,23	24
30.05.2019	66,32	50,35	15,97	68,91	67,52	66,17	65,39	0	2,13	1,254	24
31.05.2019	66,35	51,42	14,93	66,91	65,58	64,28	63,49	0	2,09	1,137	24
01.06.2019	67,64	49,73	17,91	58,09	56,85	55,71	55,06	0	1,79	1,186	24
02.06.2019	67,11	49,77	17,34	63,45	62,19	60,85	60,16	0	2,03	1,253	24
03.06.2019	65,45	51,86	13,59	75,43	73,96	72,58	71,65	0	2,31	1,169	24
04.06.2019	60,27	47,23	13,04	69,22	68,04	68,9	68,16	0,02	-0,12	1,009	24
05.06.2019	67,68	51,14	16,54	59,96	58,73	60,52	59,77	0	-1,04	1,126	24
06.06.2019	67,32	51,03	16,29	62,9	61,62	63,7	62,9	0	-1,28	1,165	24
07.06.2019	67,94	49,97	17,97	56,96	55,77	57,02	56,37	0	-0,6	1,166	24
08.06.2019	67,97	50,27	17,7	59,5	58,25	59,48	58,75	0	-0,5	1,202	24
09.06.2019	71,83	46,72	25,11	44,86	43,82	43,64	43,17	0	0,65	1,279	24
10.06.2019	71,56	47,99	23,57	43,71	42,7	42,27	41,79	0	0,91	1,169	24
11.06.2019	71,29	48,26	23,03	42,31	41,35	40,83	40,35	0,01	1	1,111	24
12.06.2019	70,78	48,56	22,22	45,48	44,46	43,93	43,43	0	1,03	1,151	24
13.06.2019	71,43	48,59	22,84	43,24	42,26	41,72	41,24	0	1,02	1,122	24
14.06.2019	69,43	50,57	18,86	49,73	48,66	48,14	47,6	0,01	1,06	1,069	24
15.06.2019	71,25	48,37	22,88	45,96	44,94	44,34	43,86	0	1,08	1,196	24
16.06.2019	71,35	48,19	23,16	47,47	46,41	45,8	45,28	0	1,13	1,251	24
17.06.2019	71,32	48,33	22,99	46,79	45,73	45,15	44,66	0	1,07	1,22	24
18.06.2019	70,81	49,35	21,46	48	46,97	46,32	45,81	0	1,16	1,172	24
19.06.2019	70,91	48,61	22,3	48,19	47,15	46,52	46	0	1,15	1,222	24
Итого:				1845,6	1807,53	1789,9	1768,69	0,08	38,84	36,407	720
Средние:	68,11	50	18,1								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
20.05.19г.	21950,21	21290,51	20873,07	20651,99	0,55	638,52	882,335	6230	0
20.06.19г.	23795,82	23098,04	22663,01	22420,68	0,63	677,36	918,742	6950	0
Итого:	1845,61	1807,53	1789,94	1768,69	0,08	38,84	36,407	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянкин
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г. - 19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C


Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	66,8	48,21	18,59	40,6	39,79	40,24	39,81	0	-0,02	0,74	24
22.05.2019	66,88	50,67	16,21	48,83	47,84	48,4	47,8	0,01	0,04	0,775	24
23.05.2019	66,35	50,93	15,42	49,02	48,03	48,78	48,18	0	-0,15	0,741	24
24.05.2019	66,09	50,96	15,13	48,28	47,33	48,13	47,56	0	-0,23	0,715	24
25.05.2019	65,97	50,99	14,98	51,15	50,14	50,97	50,33	0	-0,19	0,753	24
26.05.2019	65,97	51	14,97	53,27	52,22	53,12	52,47	0	-0,25	0,78	24
27.05.2019	66,46	49,46	17	42,28	41,43	42,14	41,62	0,03	-0,19	0,702	24
28.05.2019	64,95	50,32	14,63	50,92	49,95	50,66	50,05	0	-0,1	0,729	24
29.05.2019	65,57	50,63	14,94	47,38	46,46	47,12	46,6	0	-0,14	0,693	24
30.05.2019	65,83	48,91	16,92	41,2	40,38	41,02	40,54	0	-0,16	0,683	24
31.05.2019	65,87	49,21	16,66	40,04	39,24	39,91	39,44	0	-0,2	0,653	24
01.06.2019	67,04	47,64	19,4	34,49	33,77	34,38	34,03	0	-0,26	0,653	24
02.06.2019	66,65	47,87	18,78	36,96	36,19	36,83	36,43	0	-0,24	0,679	24
03.06.2019	65,08	49,82	15,26	44,6	43,75	44,43	43,9	0	-0,15	0,668	24
04.06.2019	58,23	46,1	12,13	46,65	45,92	46,55	46,12	0	-0,2	0,554	24
05.06.2019	66,87	49,4	17,47	39,27	38,5	38,95	38,48	0	0,02	0,673	24
06.06.2019	66,65	49,43	17,22	38,2	37,43	37,88	37,45	0	-0,02	0,643	24
07.06.2019	67,11	48,37	18,74	36,58	35,83	36,23	35,85	0	-0,02	0,67	24
08.06.2019	67,25	48,22	19,03	35,34	34,61	34,99	34,6	0	0,01	0,66	24
09.06.2019	70,8	43,87	26,93	25,9	25,32	25,68	25,44	0	-0,12	0,681	24
10.06.2019	70,61	44,55	26,06	26,28	25,72	26,05	25,81	0	-0,09	0,67	24
11.06.2019	70,35	45,25	25,1	25,49	24,95	25,31	25,07	0	-0,12	0,626	24
12.06.2019	69,86	44,73	25,13	26,85	26,27	26,62	26,38	0	-0,11	0,659	24
13.06.2019	70,4	45,65	24,75	25,32	24,79	25,17	24,93	0	-0,14	0,613	24
14.06.2019	68,36	47,58	20,78	30,62	29,98	30,37	30,08	0	-0,1	0,621	24
15.06.2019	70,3	45,62	24,68	26,5	25,91	26,32	26,08	0	-0,17	0,64	24
16.06.2019	70,37	46,01	24,36	27,19	26,62	27	26,76	0	-0,14	0,649	24
17.06.2019	70,37	46,45	23,92	27,03	26,46	26,86	26,62	0	-0,16	0,631	24
18.06.2019	69,89	46,64	23,25	27,67	27,03	27,47	27,23	0	-0,2	0,63	24
19.06.2019	70,04	46,29	23,75	28,74	28,13	28,52	28,28	0	-0,15	0,667	24
Итого:				1122,6	1099,99	1116,1	1103,94	0,04	-3,95	20,251	720
Средние:	67,43	48,02	19,4								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.05.2019	15743,42	15268,62	14878,97	14714,67	2,68	553,95	537,524	6230	0
19.06.2019	16866,07	16368,61	15995,07	15818,61	2,72	550	557,775	6950	0
Итого:	1122,65	1099,99	1116,1	1103,94	0,04	-3,95	20,251	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Проскурникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х6222 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,67	49,33	18,34	39,74	38,92	37,87	37,43	0	1,49	0,714	24
22.05.2019	67,68	48,59	19,09	48,03	47,04	45,96	45,47	0	1,57	0,896	24
23.05.2019	66,9	49,71	17,19	51,51	50,46	49,34	48,75	0	1,71	0,866	24
24.05.2019	66,63	50,43	16,2	55,09	53,98	52,77	52,18	0	1,8	0,872	24
25.05.2019	66,88	49,6	17,28	55,59	54,46	53,18	52,56	0	1,9	0,94	24
26.05.2019	66,77	50,27	16,5	55,33	54,2	52,95	52,33	0	1,87	0,897	24
27.05.2019	67,33	49,69	17,64	49,19	48,18	47,04	46,52	0	1,66	0,849	24
28.05.2019	65,72	51,01	14,71	59,84	58,67	57,34	56,64	0	2,03	0,863	24
29.05.2019	66,71	50,48	16,23	53,71	52,6	51,6	50,98	0	1,62	0,855	24
30.05.2019	66,86	49,94	16,92	48,11	47,16	46,22	45,67	0	1,49	0,799	24
31.05.2019	67,04	49,53	17,51	46,49	45,54	44,64	44,13	0	1,41	0,795	24
01.06.2019	68,38	48,14	20,24	41,01	40,12	39,31	38,88	0	1,24	0,813	24
02.06.2019	67,67	49,23	18,44	45,86	44,93	43,99	43,5	0	1,43	0,827	24
03.06.2019	65,98	51,43	14,55	53,22	52,18	51,15	50,51	0	1,67	0,756	24
04.06.2019	59,99	46,04	13,95	47,78	46,95	46,56	46,07	0	0,88	0,648	24
05.06.2019	68,46	49,36	19,1	42,06	41,15	40,97	40,49	0	0,66	0,788	24
06.06.2019	68,03	49,71	18,32	43,64	42,71	42,53	42,03	0	0,68	0,785	24
07.06.2019	68,55	48,53	20,02	38,38	37,53	37,29	36,87	0	0,66	0,753	24
08.06.2019	69,06	48,35	20,71	37,89	37,08	36,71	36,33	0	0,75	0,769	24
09.06.2019	72,9	45,44	27,46	32	31,26	30,68	30,38	0	0,88	0,859	24
10.06.2019	72,62	45,59	27,03	31,52	30,78	30,12	29,87	0	0,91	0,831	24
11.06.2019	72,35	47,23	25,12	30,49	29,76	29,09	28,84	0	0,92	0,75	24
12.06.2019	71,78	47,31	24,47	32,96	32,21	31,42	31,12	0	1,09	0,785	24
13.06.2019	72,46	46	26,46	31,39	30,69	29,86	29,62	0	1,07	0,81	24
14.06.2019	70,27	48,3	21,97	34,44	33,7	32,87	32,52	0	1,18	0,741	24
15.06.2019	72,2	46,57	25,63	31,7	30,96	30,16	29,91	0	1,05	0,792	24
16.06.2019	72,3	47,33	24,97	33,25	32,48	31,6	31,3	0	1,18	0,811	24
17.06.2019	72,3	46,19	26,11	33,38	32,64	31,69	31,4	0	1,24	0,851	24
18.06.2019	71,72	47,17	24,55	35,94	35,12	34,12	33,79	0	1,33	0,863	24
19.06.2019	71,82	47,65	24,17	34,42	33,65	32,75	32,44	0	1,21	0,81	24
Итого:				1273,9	1247,11	1221,7	1208,53	0	38,58	24,388	720
Средние:	68,83	48,47	20,36								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/19г.	50236,12	48762,4	47379,66	46874,66	2,17	1887,74	1680,07	20987	0
19/06/19г.	51510,08	50009,51	48601,44	48083,19	2,17	1926,32	1704,458	21707	0
Итого:	1273,96	1247,11	1221,78	1208,53	0	38,58	24,388	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0xВ4AD

ПО 2

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,04	52,12	15,92	78,27	76,65	76,62	75,66	0	0,99	1,219	24
22.05.2019	67,65	53	14,65	80,75	79,09	79,14	78,12	0	0,97	1,16	24
23.05.2019	67,05	53,49	13,56	86,06	84,3	84,45	83,35	0	0,95	1,144	24
24.05.2019	66,82	53,7	13,12	92,75	90,9	90,88	89,69	0	1,21	1,192	24
25.05.2019	66,97	51,69	15,28	89,23	87,42	87,32	86,22	0	1,2	1,335	24
26.05.2019	66,95	50,91	16,04	91,04	89,17	89,24	88,16	0	1,01	1,43	24
27.05.2019	67,4	51,35	16,05	67,3	65,92	65,85	65,03	0,05	0,89	1,058	24
28.05.2019	65,93	52,13	13,8	94,11	92,27	92,61	91,44	0	0,83	1,274	24
29.05.2019	66,82	51,85	14,97	86,12	84,36	85,12	84,05	0	0,31	1,266	24
30.05.2019	66,94	51,29	15,65	80,26	78,64	79,56	78,59	0	0,05	1,233	24
31.05.2019	67	51,68	15,32	77,47	75,9	77,01	76,04	0	-0,14	1,162	24
01.06.2019	68,27	50,97	17,3	69,46	67,96	68,84	68,01	0	-0,05	1,173	24
02.06.2019	67,71	51,03	16,68	72,89	71,38	72,4	71,53	0	-0,15	1,19	24
03.06.2019	66,03	53,18	12,85	87,89	86,17	88	86,84	0	-0,67	1,105	24
04.06.2019	59,75	48,21	11,54	86,03	84,55	87,29	86,34	0	-1,79	0,961	24
05.06.2019	68,25	52,75	15,5	73,29	71,77	73,16	72,2	0	-0,43	1,112	24
06.06.2019	67,93	52,02	15,91	74,2	72,67	74,18	73,25	0	-0,58	1,156	24
07.06.2019	68,55	50,79	17,76	66,75	65,35	66,51	65,68	0	-0,33	1,159	24
08.06.2019	68,56	51,93	16,63	71,62	70,11	72,06	71,18	0	-1,07	1,167	24
09.06.2019	72,53	49,61	22,92	53,39	52,17	52,65	52,06	0	0,11	1,194	24
10.06.2019	72,25	50,28	21,97	52,12	50,92	50,76	50,19	0	0,73	1,116	24
11.06.2019	72,04	50,59	21,45	52,67	51,45	50,85	50,25	0	1,2	1,106	24
12.06.2019	71,42	50,3	21,12	54,04	52,83	52,05	51,47	0	1,36	1,116	24
13.06.2019	72,1	50,73	21,37	52,76	51,51	50,65	50,03	0	1,48	1,097	24
14.06.2019	70,07	51,05	19,02	61,34	59,98	59,26	58,53	0	1,45	1,14	24
15.06.2019	71,92	50,46	21,46	54,65	53,39	52,47	51,86	0	1,53	1,145	24
16.06.2019	71,96	50,73	21,23	54,89	53,61	52,72	52,11	0	1,5	1,137	24
17.06.2019	72	51,01	20,99	56,16	54,86	53,95	53,28	0	1,58	1,151	24
18.06.2019	71,47	49,81	21,66	58,55	57,23	56,31	55,62	0	1,61	1,239	24
19.06.2019	71,51	51,12	20,39	56,51	55,24	54,38	53,69	0	1,55	1,126	24
Итого:				2132,5	2087,77	2096,2	2070,47	0,05	17,3	35,063	720
Средние:	68,72	51,32	17,4								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
07.05.2019	90865,04	88261,51	88178,89	87029,55	15641,71	1231,96	2461,787	19103	12
19.06.2019	92997,61	90349,28	90275,18	89100,02	15641,76	1249,26	2496,85	19823	12
Итого:	2132,57	2087,77	2096,29	2070,47	0,05	17,3	35,063	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г. - 19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0x9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,94	51,09	16,85	95,9	93,92	92,1	90,95	0	2,97	1,584	24
22.05.2019	67,54	51,67	15,87	102,01	99,93	98,1	96,86	0	3,07	1,586	24
23.05.2019	67,01	53,2	13,81	126,09	123,51	121,52	119,92	0,01	3,59	1,703	24
24.05.2019	66,68	54,49	12,19	131	128,36	126,38	124,63	0	3,73	1,563	24
25.05.2019	66,95	54,11	12,84	136,98	134,2	132,11	130,29	0	3,91	1,722	24
26.05.2019	66,92	53,12	13,8	140,79	137,94	135,67	133,9	0	4,04	1,906	24
27.05.2019	67,25	53,41	13,84	128,54	125,9	123,79	122,12	0	3,78	1,743	24
28.05.2019	65,91	54,94	10,97	144,04	141,2	138,94	137	0,04	4,2	1,55	24
29.05.2019	66,31	54,31	12	106,32	104,21	103,36	101,95	0,02	2,26	1,253	24
30.05.2019	66,88	52,94	13,94	112,38	110,12	108,88	107,46	0,01	2,66	1,536	24
31.05.2019	66,94	53,27	13,67	113,66	111,36	110,01	108,57	0,01	2,79	1,522	24
01.06.2019	68,25	51,36	16,89	90,37	88,46	87,03	85,92	0,01	2,54	1,495	24
02.06.2019	67,63	51,56	16,07	96,84	94,82	93,24	92,08	0,02	2,74	1,522	24
03.06.2019	66,03	54,59	11,44	130,08	127,52	125,73	123,99	0,01	3,53	1,457	24
04.06.2019	60	49,12	10,88	115,96	114	113,53	112,22	0,01	1,78	1,224	24
05.06.2019	68,26	51,49	16,77	88,76	86,91	86,55	85,46	0,01	1,45	1,458	24
06.06.2019	67,92	51,77	16,15	96,79	94,78	94,32	93,16	0,01	1,62	1,533	24
07.06.2019	68,48	48,86	19,62	77,84	76,19	75,36	74,52	0,01	1,67	1,493	24
08.06.2019	68,78	50,97	17,81	79,41	77,73	76,39	75,49	0,01	2,24	1,385	24
09.06.2019	72,72	47,74	24,98	63,31	61,8	59,88	59,26	0,01	2,54	1,544	24
10.06.2019	72,42	47,54	24,88	60,52	59,1	57,18	56,58	0,01	2,52	1,471	24
11.06.2019	72,19	47,69	24,5	60,55	59,12	57,22	56,61	0,01	2,51	1,447	24
12.06.2019	71,62	48,46	23,16	66,53	65,01	63	62,28	0,01	2,73	1,506	24
13.06.2019	72,3	47,99	24,31	62,03	60,6	58,66	58,03	0,01	2,57	1,472	24
14.06.2019	70,18	49,33	20,85	69,09	67,59	65,57	64,84	0,02	2,75	1,407	24
15.06.2019	72,01	47,65	24,36	62,76	61,32	59,38	58,76	0,01	2,56	1,496	24
16.06.2019	72,14	48,47	23,67	67,25	65,68	63,7	62,97	0,01	2,71	1,554	24
17.06.2019	72,12	48,77	23,35	63,73	62,27	60,34	59,64	0,01	2,63	1,453	24
18.06.2019	71,53	48,55	22,98	62,02	60,6	58,81	58,14	0,01	2,46	1,392	24
19.06.2019	71,59	47,8	23,79	59,78	58,43	56,72	56,14	0,01	2,29	1,388	24
Итого:				2811,3	2752,58	2703,4	2669,74	0,3	82,84	45,365	720
Средние:	68,75	50,87	17,87								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
07.05/19г.	106402,52	103099,79	102499,14	101326,19	9,45	1773,6	3630,487	14858	13
07.06/19г.	109213,85	105852,37	105202,61	103995,93	9,75	1856,44	3675,852	15578	13
Итого:	2811,33	2752,58	2703,47	2669,74	0,3	82,84	45,365	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-6

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,76	52,24	15,52	29,36	28,77	28,75	28,4	0,1	0,37	0,448	24
22.05.2019	67,46	50,23	17,23	34,68	33,96	33,87	33,48	0	0,48	0,586	24
23.05.2019	66,95	51,03	15,92	35,72	35,01	34,97	34,56	0	0,45	0,557	24
24.05.2019	66,56	51,31	15,25	38,41	37,63	37,67	37,21	0	0,42	0,574	24
25.05.2019	66,86	51,48	15,38	39,55	38,75	38,77	38,3	0	0,45	0,599	24
26.05.2019	66,85	51,11	15,74	39,75	38,92	38,97	38,49	0	0,43	0,614	24
27.05.2019	67,36	50,51	16,85	35,97	35,24	35,27	34,85	0	0,39	0,594	24
28.05.2019	65,62	52,2	13,42	42,21	41,4	41,44	40,94	0	0,46	0,553	24
29.05.2019	66,43	52,11	14,32	40,83	40,02	40,05	39,58	0	0,44	0,571	24
30.05.2019	66,88	50,99	15,89	35,11	34,39	34,45	34,03	0	0,36	0,548	24
31.05.2019	66,94	51,54	15,4	32,25	31,61	31,67	31,31	0	0,3	0,487	24
01.06.2019	68,37	50,85	17,52	29,33	28,72	28,75	28,45	0	0,27	0,503	24
02.06.2019	67,65	50,52	17,13	30,18	29,58	29,61	29,24	0	0,34	0,507	24
03.06.2019	65,88	53,29	12,59	39,47	38,7	38,83	38,34	0	0,36	0,487	24
04.06.2019	60,01	47,9	12,11	36,69	36,08	36,55	36,15	0,01	-0,07	0,433	24
05.06.2019	68,2	49,62	18,58	29,95	29,32	29,95	29,65	0	-0,33	0,548	24
06.06.2019	67,94	51,05	16,89	30,74	30,1	30,78	30,39	0	-0,29	0,507	24
07.06.2019	68,13	52,06	16,07	31,38	30,71	31,34	30,93	0	-0,22	0,49	24
08.06.2019	68,33	52,77	15,56	32,65	31,97	32,6	32,17	0	-0,2	0,498	24
09.06.2019	72,53	48,68	23,85	20,36	19,88	20,16	19,92	0	-0,04	0,47	24
10.06.2019	72,35	47,41	24,94	21,83	21,31	21,53	21,29	0	0,02	0,533	24
11.06.2019	72,03	47,76	24,27	20,25	19,77	19,94	19,7	0	0,07	0,48	24
12.06.2019	71,51	48,27	23,24	21,74	21,24	21,39	21,15	0	0,09	0,494	24
13.06.2019	72,14	48,31	23,83	20,05	19,58	19,67	19,43	0,07	0,15	0,466	24
14.06.2019	69,47	50,77	18,7	24,7	24,17	24,29	24,01	0	0,16	0,449	24
15.06.2019	71,95	49,15	22,8	21,5	21,02	21,05	20,81	0	0,21	0,478	24
16.06.2019	72,08	48,51	23,57	22,94	22,42	22,38	22,14	0	0,28	0,531	24
17.06.2019	72,01	48,77	23,24	21,99	21,48	21,43	21,19	0	0,29	0,497	24
18.06.2019	71,53	48,97	22,56	23,55	23,03	22,93	22,69	0	0,34	0,519	24
19.06.2019	71,57	49,03	22,54	22,59	22,09	22,02	21,78	0	0,31	0,496	24
Итого:				905,73	886,87	891,08	880,58	0,18	6,29	15,517	720
Средние:	68,64	50,28	18,36								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
07.05.2019	55228,37	53618,85	53275,86	52623,19	645,26	995,66	1628,233	30350	0
19.06.2019	56134,1	54505,72	54166,94	53503,77	645,44	1001,95	1643,75	31070	0
Итого:	905,73	886,87	891,08	880,58	0,18	6,29	15,517	720	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянина

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г. - 19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,78	50,49	17,29	46,18	45,24	44,12	43,61	0	1,63	0,782	24
22.05.2019	67,38	51,81	15,57	49,58	48,55	47,35	46,75	0	1,8	0,755	24
23.05.2019	66,84	52,22	14,62	53,12	52,03	50,69	50,03	0	2	0,759	24
24.05.2019	66,49	52,88	13,61	56,37	55,27	53,79	53,06	0	2,21	0,752	24
25.05.2019	66,79	52,52	14,27	53,49	52,42	50,99	50,35	0	2,07	0,748	24
26.05.2019	66,69	51,93	14,76	58,5	57,34	55,72	55,02	0	2,32	0,846	24
27.05.2019	67,28	51,8	15,48	49,57	48,59	47,19	46,61	0	1,98	0,754	24
28.05.2019	65,85	52,06	13,79	52,61	51,62	50,41	49,77	0,01	1,85	0,711	24
29.05.2019	66,92	54,78	12,14	60,47	59,27	58,37	57,55	0,01	1,72	0,718	24
30.05.2019	66,99	56,4	10,59	74,23	72,71	72,12	71,09	0	1,62	0,767	24
31.05.2019	67,14	56,51	10,63	67,91	66,55	66,03	65,05	0	1,5	0,707	24
01.06.2019	68,56	56,04	12,52	56,47	55,27	54,95	54,16	0	1,11	0,693	24
02.06.2019	67,73	56,01	11,72	63,29	61,99	61,87	60,99	0	1	0,726	24
03.06.2019	66,1	56,83	9,27	83,64	81,97	81,98	80,77	0	1,2	0,759	24
04.06.2019	61,66	51,18	10,48	53,66	52,71	53,1	52,43	0	0,28	0,546	24
05.06.2019	68,52	54,66	13,86	50,11	49,03	49,38	48,71	0	0,32	0,678	24
06.06.2019	68,09	55,07	13,02	51,18	50,07	50,5	49,78	0	0,29	0,653	24
07.06.2019	68,46	54,59	13,87	50,09	49,03	49,6	48,9	0	0,13	0,677	24
08.06.2019	68,91	55,24	13,67	48,41	47,41	48,19	47,49	0	-0,08	0,647	24
09.06.2019	73,03	54,87	18,16	38,12	37,19	37,64	37,08	0	0,11	0,676	24
10.06.2019	72,64	54,75	17,89	36,5	35,63	36,05	35,53	0	0,1	0,638	24
11.06.2019	72,34	55,1	17,24	36,48	35,62	35,99	35,47	0	0,15	0,612	24
12.06.2019	71,83	55,28	16,55	38,2	37,31	37,65	37,11	0	0,2	0,617	24
13.06.2019	72,46	54,82	17,64	34,84	34,03	34,26	33,77	0	0,26	0,599	24
14.06.2019	69,97	54,91	15,06	43,55	42,57	42,8	42,21	0	0,36	0,638	24
15.06.2019	72,07	55,01	17,06	39,88	38,96	38,99	38,45	0	0,51	0,664	24
16.06.2019	72,3	55,07	17,23	40,33	39,37	39,33	38,77	0	0,6	0,677	24
17.06.2019	72,17	55,14	17,03	37,73	36,84	36,76	36,23	0	0,61	0,626	24
18.06.2019	71,68	55,37	16,31	40,98	40,03	39,86	39,29	0	0,74	0,654	24
19.06.2019	71,82	55,54	16,28	40,29	39,37	38,93	38,38	0	0,99	0,641	24
Итого:				1505,7	1473,99	1464,6	1444,41	0,02	29,58	20,72	720
Средние:	68,88	54,29	14,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
21/05/19г.	26050,59	25251,21	24321,69	24049,33	9,77	1201,88	885,692	13022	0
27/06/19г.	27556,37	26725,2	25786,3	25493,74	9,79	1231,46	906,412	13742	0
Итого:	1505,78	1473,99	1464,61	1444,41	0,02	29,58	20,72	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 9-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х6D30 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,68	56,25	11,43	57,17	56,01	53,18	52,41	0	3,6	0,639	24
22.05.2019	67,22	56,49	10,73	60,69	59,43	56,44	55,63	0	3,8	0,638	24
23.05.2019	66,82	57,02	9,8	69,67	68,26	64,79	63,81	0	4,45	0,667	24
24.05.2019	66,43	57,87	8,56	76,47	74,98	71,06	69,95	0	5,03	0,639	24
25.05.2019	66,6	57,95	8,65	78,48	76,88	73	71,85	0	5,03	0,664	24
26.05.2019	66,65	57,7	8,95	77,92	76,36	72,51	71,39	0	4,97	0,685	24
27.05.2019	67,15	56,51	10,64	61,68	60,42	57,46	56,59	0	3,83	0,642	24
28.05.2019	65,76	56,92	8,84	67,9	66,57	63,12	62,19	0,01	4,38	0,585	24
29.05.2019	66,46	56,79	9,67	63,45	62,21	59,13	58,26	0	3,95	0,6	24
30.05.2019	66,73	58,01	8,72	70,09	68,71	65,02	63,98	0	4,73	0,599	24
31.05.2019	66,87	57,14	9,73	63,13	61,87	58,52	57,66	0	4,21	0,604	24
01.06.2019	68,22	56,21	12,01	49,35	48,32	45,79	45,11	0	3,21	0,577	24
02.06.2019	67,39	57,51	9,88	54,86	53,73	50,76	49,97	0	3,76	0,528	24
03.06.2019	65,76	58,34	7,42	76,89	75,4	71,1	69,99	0	5,41	0,559	24
04.06.2019	60,88	53,34	7,54	56,32	55,38	51,29	50,59	0,01	4,79	0,429	24
05.06.2019	68,3	56,73	11,57	48,47	47,47	44,61	43,95	0	3,52	0,549	24
06.06.2019	67,97	57,56	10,41	57,67	56,52	53,39	52,58	0	3,94	0,589	24
07.06.2019	67,73	56,78	10,95	55,58	54,43	51,08	50,3	0	4,13	0,593	24
08.06.2019	68,21	57,43	10,78	56,32	55,14	51,4	50,58	0	4,56	0,593	24
09.06.2019	72,97	63,41	9,56	44,2	43,15	40,54	39,75	0	3,4	0,413	24
10.06.2019	72,86	65,87	6,99	59,72	58,3	54,75	53,66	0	4,64	0,408	24
11.06.2019	71,89	53,39	18,5	31,17	30,44	28,67	28,28	0,01	2,16	0,563	24
12.06.2019	71,34	54,24	17,1	32,17	31,41	29,62	29,18	0	2,23	0,538	24
13.06.2019	72,02	54,54	17,48	30,3	29,58	27,95	27,51	0	2,07	0,516	24
14.06.2019	69,29	54,67	14,62	38,67	37,83	35,62	35,09	0	2,74	0,552	24
15.06.2019	71,75	54,17	17,58	32,87	32,13	30,37	29,94	0	2,19	0,564	24
16.06.2019	71,93	53,99	17,94	33,43	32,67	30,93	30,49	0	2,18	0,587	24
17.06.2019	71,9	54,73	17,17	32,94	32,18	30,5	30,03	0	2,15	0,552	24
18.06.2019	71,38	54,87	16,51	35,34	34,56	32,72	32,24	0	2,32	0,569	24
19.06.2019	71,49	54,74	16,75	34,65	33,88	32,16	31,68	0	2,2	0,569	24
Итого:				1607,5	1574,22	1487,4	1464,64	0,03	109,58	17,21	720
Средние:	68,58	56,7	11,88								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31.05.2019	31911,77	30958,06	30498,25	30125,97	1,67	832,09	983,137	14436	0
19.06.2019	33519,34	32532,28	31985,73	31590,61	1,7	941,67	1000,347	15156	0
Итого:	1607,57	1574,22	1487,48	1464,64	0,03	109,58	17,21	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x99DB ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,62	49,28	19,34	46,81	45,81	44,78	44,26	0	1,55	0,885	24
22.05.2019	68,48	49,21	19,27	46,73	45,74	44,7	44,17	0	1,57	0,881	24
23.05.2019	67,6	50,57	17,03	51,74	50,65	49,51	48,91	0	1,74	0,862	24
24.05.2019	67,36	50,94	16,42	53,05	51,95	50,77	50,16	0	1,79	0,854	24
25.05.2019	67,62	50,55	17,07	54,47	53,33	52,09	51,45	0	1,88	0,91	24
26.05.2019	67,51	50,63	16,88	55,67	54,53	53,22	52,61	0	1,92	0,919	24
27.05.2019	68,13	50,25	17,88	48,13	47,13	46,01	45,46	0	1,67	0,843	24
28.05.2019	66,19	52,92	13,27	65,93	64,63	63,36	62,55	0	2,08	0,858	24
29.05.2019	67,94	52,68	15,26	55,4	54,26	53,45	52,78	0	1,48	0,829	24
30.05.2019	67,63	52,36	15,27	52,16	51,07	50,39	49,77	0	1,3	0,776	24
31.05.2019	67,86	52,27	15,59	48,64	47,63	46,99	46,39	0	1,24	0,743	24
01.06.2019	69,38	51,6	17,78	42,74	41,81	41,21	40,72	0	1,09	0,741	24
02.06.2019	68,36	52,27	16,09	47,94	46,94	46,25	45,66	0	1,28	0,756	24
03.06.2019	66,6	53,12	13,48	55,74	54,63	53,86	53,19	0	1,44	0,737	24
04.06.2019	60,41	47,68	12,73	53,06	52,16	52,09	51,53	0	0,63	0,656	24
05.06.2019	69,51	51,99	17,52	44,2	43,21	43,25	42,71	0	0,5	0,757	24
06.06.2019	69,01	52,53	16,48	47,45	46,41	46,36	45,75	0	0,66	0,764	24
07.06.2019	68,88	52,75	16,13	49,57	48,51	48,42	47,8	0	0,71	0,783	24
08.06.2019	70,34	52,87	17,47	46,45	45,43	45,27	44,67	0	0,76	0,793	24
09.06.2019	74,19	51,56	22,63	36,8	35,87	35,54	35,1	0	0,77	0,81	24
10.06.2019	73,86	51,94	21,92	35,41	34,55	34,12	33,67	0	0,88	0,756	24
11.06.2019	73,5	51,94	21,56	36,08	35,2	34,7	34,26	0	0,94	0,759	24
12.06.2019	72,95	52,08	20,87	35,56	34,71	34,18	33,75	0	0,96	0,725	24
13.06.2019	73,71	52,03	21,68	34,43	33,59	33,04	32,61	0	0,98	0,728	24
14.06.2019	70,79	51,82	18,97	39,38	38,49	37,86	37,39	0	1,1	0,728	24
15.06.2019	73,4	52,05	21,35	37,62	36,72	36,09	35,64	0	1,08	0,782	24
16.06.2019	73,57	52,04	21,53	38,46	37,55	36,86	36,4	0	1,15	0,808	24
17.06.2019	73,42	52,25	21,17	36,8	35,9	35,26	34,81	0	1,09	0,759	24
18.06.2019	72,84	52,5	20,34	38,21	37,29	36,64	36,17	0	1,12	0,757	24
19.06.2019	72,93	52,67	20,26	37,23	36,37	35,77	35,29	0	1,08	0,738	24
Итого:				1371,8	1342,07	1322	1305,63	0	36,44	23,697	720
Средние:	69,75	51,64	18,1								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01/05/19г.	53140,12	51491,72	50201,62	49619,07	0,03	1872,65	1804,106	21469	0
01/06/19г.	54511,98	52833,79	51523,66	50924,7	0,03	1909,09	1827,803	22189	0
Итого:	1371,86	1342,07	1322,04	1305,63	0	36,44	23,697	720	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Проснянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г. - 19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКГ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C


G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	66,93	45,65	21,28	51,48	50,43	51,27	50,77	0	-0,34	1,07	24
22.05.2019	66,81	45,73	21,08	56,23	55,12	55,93	55,36	0	-0,24	1,162	24
23.05.2019	66,09	46,71	19,38	58,2	57,04	57,93	57,35	0	-0,31	1,105	24
24.05.2019	66	46,55	19,45	58,94	57,77	58,62	58,02	0	-0,25	1,122	24
25.05.2019	66,28	45,46	20,82	61,84	60,57	61,37	60,72	0	-0,15	1,261	24
26.05.2019	66,23	45,68	20,55	62,7	61,48	62,22	61,58	0	-0,1	1,262	24
27.05.2019	66,73	46,31	20,42	57,02	55,86	56,56	56	0	-0,14	1,139	24
28.05.2019	65,34	48,21	17,13	64,13	62,89	63,79	63,1	0	-0,21	1,075	24
29.05.2019	66,44	45,92	20,52	55,74	54,63	55,52	54,93	0	-0,3	1,121	24
30.05.2019	66,1	46,85	19,25	56,22	55,11	56,15	55,58	0	-0,47	1,061	24
31.05.2019	66,19	47,89	18,3	55,83	54,73	55,84	55,26	0	-0,53	1,001	24
01.06.2019	67,46	46,08	21,38	49,83	48,8	49,68	49,18	0	-0,38	1,042	24
02.06.2019	66,87	46,69	20,18	52,88	51,82	52,79	52,25	0	-0,43	1,049	24
03.06.2019	65,26	49,51	15,75	59,07	57,91	59,24	58,57	0	-0,66	0,912	24
04.06.2019	58,3	44,99	13,31	65,86	64,81	69,38	68,72	0	-3,91	0,842	24
05.06.2019	67,64	47,94	19,7	47,5	46,54	50,11	49,59	0	-3,05	0,912	24
06.06.2019	67,25	48,29	18,96	50,45	49,41	53,34	52,74	0	-3,33	0,936	24
07.06.2019	67,38	48,51	18,87	50,69	49,67	53,31	52,71	0	-3,04	0,936	24
08.06.2019	68,32	46,29	22,03	47,53	46,53	49,64	49,18	0	-2,65	1,027	24
09.06.2019	71,56	43,96	27,6	37,66	36,81	38,49	38,18	0	-1,37	1,014	24
10.06.2019	71,23	44,27	26,96	37,87	37,05	38,25	37,95	0	-0,9	1,001	24
11.06.2019	70,92	44,46	26,46	37,82	36,98	37,77	37,43	0	-0,45	0,977	24
12.06.2019	70,47	44,41	26,06	39,5	38,63	39,17	38,83	0	-0,2	1,007	24
13.06.2019	70,96	45,98	24,98	37,6	36,75	37,09	36,77	0	-0,02	0,92	24
14.06.2019	68,63	46,6	22,03	44,86	43,93	44,29	43,78	0	0,15	0,967	24
15.06.2019	70,7	44,98	25,72	38,88	38	38,15	37,79	0	0,21	0,976	24
16.06.2019	70,97	44,05	26,92	40,83	39,93	39,96	39,59	0	0,34	1,076	24
17.06.2019	70,8	45,26	25,54	39,98	39,08	39,14	38,72	0	0,36	0,998	24
18.06.2019	70,45	44,35	26,1	40,2	39,3	39,33	38,94	0,01	0,36	1,025	24
19.06.2019	70,49	45,53	24,96	42,24	41,28	41,41	40,99	0	0,29	1,029	24
Итого:				1499,5	1468,86	1505,7	1490,58	0,01	-21,72	31,025	720
Средние:	67,82	46,1	21,72								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.05.19г.	92990,39	90281,11	90298,22	89334,49	16,97	946,62	3057,446	28191	0
30.06.19г.	94489,97	91749,97	91803,96	90825,07	16,98	924,9	3088,471	28911	0
Итого:	1499,58	1468,86	1505,74	1490,58	0,01	-21,72	31,025	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"


Подпись
Е.А. Проскурникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации


Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,44	50,37	18,07	95,39	93,37	96,39	95,22	0	-1,85	1,688	24
22.05.2019	68,38	50,66	17,72	98,42	96,35	99,4	98,2	0	-1,85	1,708	24
23.05.2019	67,57	51,07	16,5	106,95	104,75	108,16	106,83	0	-2,08	1,726	24
24.05.2019	67,41	51,5	15,91	104,97	102,83	106,14	104,82	0	-1,99	1,637	24
25.05.2019	67,71	51,14	16,57	110,29	108,01	111,23	109,86	0	-1,85	1,791	24
26.05.2019	67,56	51,08	16,48	115,35	112,96	116,23	114,82	0	-1,86	1,862	24
27.05.2019	68,22	50,62	17,6	96,73	94,7	97,23	96,08	0	-1,38	1,667	24
28.05.2019	66,19	51,74	14,45	123,07	120,63	131,22	129,56	4,07	-8,93	1,743	24
29.05.2019	67,62	50,74	16,88	96,97	94,96	99,36	98,15	0,64	-3,19	1,611	24
30.05.2019	67,57	50,45	17,12	94,8	92,87	96,53	95,38	0	-2,51	1,588	24
31.05.2019	67,85	50,83	17,02	89,49	87,65	91,05	89,95	0	-2,3	1,491	24
01.06.2019	69,17	49,82	19,35	78,17	76,49	79,13	78,2	0	-1,71	1,48	24
02.06.2019	68,25	50,81	17,44	87,89	86,06	89,18	88,09	0	-2,03	1,502	24
03.06.2019	66,69	52,05	14,64	101,12	99,08	103,02	101,73	0	-2,65	1,452	24
04.06.2019	60,38	46,7	13,68	96,68	95,03	105,12	104,03	0,18	-9	1,254	24
05.06.2019	69,52	50,49	19,03	77,99	76,3	81,19	80,23	0	-3,93	1,449	24
06.06.2019	69,01	50,38	18,63	81,49	79,76	84,96	83,97	0,01	-4,21	1,486	24
07.06.2019	68,67	51,89	16,78	91,42	89,48	95,58	94,39	0	-4,91	1,499	24
08.06.2019	69,72	50,79	18,93	81,82	80,03	85,71	84,69	0	-4,66	1,518	24
09.06.2019	73,88	46,56	27,32	57,25	55,86	58,96	58,4	0	-2,54	1,525	24
10.06.2019	73,6	47,03	26,57	58,1	56,75	59,69	59,09	0	-2,34	1,508	24
11.06.2019	73,24	47,79	25,45	58,34	56,94	59,62	58,97	0	-2,03	1,449	24
12.06.2019	72,72	47,38	25,34	61,16	59,73	62,11	61,48	0	-1,75	1,51	24
13.06.2019	73,34	48,43	24,91	56,32	55	56,82	56,23	0	-1,23	1,371	24
14.06.2019	70,16	50,22	19,94	67,73	66,22	68,6	67,81	0	-1,59	1,317	24
15.06.2019	72,94	47,71	25,23	58,31	56,93	58,28	57,66	0	-0,73	1,437	24
16.06.2019	73,18	47,19	25,99	62,12	60,62	61,83	61,17	0	-0,55	1,576	24
17.06.2019	73,02	47,68	25,34	58,22	56,86	57,84	57,2	0	-0,34	1,44	24
18.06.2019	72,5	48,71	23,79	63,44	61,96	63	62,3	0	-0,34	1,476	24
19.06.2019	72,6	48,61	23,99	63,62	62,11	63,32	62,6	0,01	-0,49	1,488	24
Итого:				2493,6	2440,29	2546,9	2517,11	4,91	-76,82	46,249	720
Средние:	69,57	49,68	19,88								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/05/19г.	124311,72	120569,7	121877,11	120524,31	81,35	45,39	4151,489	26653	2
21/06/19г.	126805,34	123009,99	124424,01	123041,42	86,26	-31,43	4197,738	27373	2
Итого:	2493,62	2440,29	2546,9	2517,11	4,91	-76,82	46,249	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,47	51,39	16,08	91,49	89,62	91,38	90,26	0,01	-0,64	1,44	24
22.05.2019	67,3	51,37	15,93	102,32	100,24	102,24	100,97	0	-0,73	1,596	24
23.05.2019	66,67	51,39	15,28	105,89	103,74	105,88	104,56	0	-0,82	1,585	24
24.05.2019	66,37	51,61	14,76	106,04	103,96	105,92	104,58	0	-0,62	1,534	24
25.05.2019	66,65	51,95	14,7	115,3	113	115,17	113,69	0	-0,69	1,661	24
26.05.2019	66,63	51,38	15,25	119,39	116,97	119,12	117,65	0	-0,68	1,783	24
27.05.2019	67,15	51,61	15,54	106,21	104,07	105,86	104,55	0	-0,48	1,618	24
28.05.2019	65,47	52,37	13,1	114,68	112,46	114,52	113,07	0	-0,61	1,473	24
29.05.2019	66,43	52,29	14,14	105,24	103,15	105,77	104,44	0	-1,29	1,461	24
30.05.2019	66,58	52,11	14,47	101,74	99,67	102,25	100,92	0	-1,25	1,444	24
31.05.2019	66,68	51,98	14,7	96,39	94,44	96,83	95,64	0	-1,2	1,388	24
01.06.2019	67,93	50,84	17,09	82,68	80,96	82,75	81,74	0	-0,78	1,385	24
02.06.2019	67,22	51,73	15,49	96,39	94,42	96,58	95,36	0	-0,94	1,464	24
03.06.2019	65,62	53,3	12,32	112,69	110,51	113,38	111,91	0	-1,4	1,361	24
04.06.2019	59,86	48,45	11,41	105,28	103,51	109,27	108,04	0	-4,53	1,151	24
05.06.2019	68,16	53,06	15,1	92,08	90,18	96,34	95,1	0	-4,92	1,361	24
06.06.2019	67,7	52,89	14,81	94,34	92,42	99,06	97,79	0	-5,37	1,366	24
07.06.2019	67,91	52,18	15,73	87,19	85,36	91,39	90,22	0	-4,86	1,344	24
08.06.2019	68,21	52,82	15,39	90,34	88,47	94,9	93,64	0	-5,17	1,364	24
09.06.2019	72,23	47,74	24,49	62,34	60,92	63,87	63,19	0	-2,27	1,493	24
10.06.2019	71,86	48,21	23,65	60,31	58,92	61,11	60,42	0	-1,5	1,392	24
11.06.2019	71,6	49,24	22,36	60,39	59,03	60,59	59,88	0	-0,85	1,319	24
12.06.2019	71,13	48,5	22,63	65,47	63,99	65,28	64,55	0	-0,56	1,449	24
13.06.2019	71,72	49,28	22,44	62,08	60,68	61,55	60,84	0	-0,16	1,361	24
14.06.2019	69,51	50,46	19,05	71,77	70,21	71,22	70,36	0	-0,15	1,339	24
15.06.2019	71,41	48,77	22,64	62,8	61,39	61,97	61,25	0	0,14	1,389	24
16.06.2019	71,67	48,07	23,6	66,91	65,42	65,95	65,23	0	0,19	1,545	24
17.06.2019	71,57	48,97	22,6	66,72	65,21	65,8	65,08	0	0,13	1,473	24
18.06.2019	71,12	50,36	20,76	69,09	67,52	68,18	67,37	0	0,15	1,401	24
19.06.2019	71,18	50,55	20,63	71,79	70,16	70,79	69,95	0	0,21	1,446	24
Итого:				2645,3	2590,6	2664,9	2632,25	0,01	-41,65	43,386	720
Средние:	68,36	50,82	17,53								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/19г	129635,58	125905,83	127246,97	125853,4	9,69	52,43	4110,912	28192	0
19/06/19г	132280,93	128496,43	129911,89	128485,65	9,7	10,78	4154,298	28912	0
Итого:	2645,35	2590,6	2664,92	2632,25	0,01	-41,65	43,386	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C


Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,3	51,98	16,32	33,42	32,74	33,01	32,59	0,38	0,15	0,538	24
22.05.2019	68,38	45,27	23,11	39,72	38,88	38,85	38,5	0,05	0,38	0,896	24
23.05.2019	67,31	46,31	21	42,76	41,89	42,02	41,61	0,03	0,28	0,881	24
24.05.2019	66,75	46,75	20	41,55	40,69	40,9	40,46	0,04	0,23	0,813	24
25.05.2019	66,76	47,07	19,69	47,27	46,33	46,57	46,11	0,02	0,22	0,911	24
26.05.2019	66,9	45,96	20,94	50,93	49,89	50,14	49,66	0,03	0,23	1,043	24
27.05.2019	67,76	45,36	22,4	41,15	40,3	40,42	40,05	0,02	0,25	0,903	24
28.05.2019	65,78	48,91	16,87	52,33	51,32	51,55	51,01	0,02	0,31	0,863	24
29.05.2019	67,4	47,72	19,68	41,54	40,68	40,67	40,26	0,02	0,42	0,801	24
30.05.2019	67,26	46,16	21,1	42,62	41,74	41,81	41,38	0,02	0,36	0,878	24
31.05.2019	67,47	46,67	20,8	40,06	39,2	39,42	38,98	0,09	0,22	0,813	24
01.06.2019	68,89	45,27	23,62	31,94	31,25	31,27	31,01	0,03	0,24	0,736	24
02.06.2019	67,9	46,3	21,6	38,65	37,86	38,09	37,68	0	0,18	0,817	24
03.06.2019	66,32	48,36	17,96	43,74	42,88	43,3	42,85	0	0,03	0,769	24
04.06.2019	57,11	45,04	12,07	54,18	53,31	54,39	53,86	0	-0,55	0,638	24
05.06.2019	68,11	46,19	21,92	36,75	35,98	35,92	35,6	0	0,38	0,79	24
06.06.2019	67,94	46,45	21,49	37,49	36,72	36,66	36,3	0	0,42	0,786	24
07.06.2019	67,87	46,77	21,1	37,54	36,77	36,8	36,43	0,01	0,34	0,774	24
08.06.2019	69,22	45,61	23,61	35,15	34,39	34,53	34,19	0	0,2	0,81	24
09.06.2019	72,9	42,32	30,58	27,94	27,29	27,21	26,97	0	0,32	0,834	24
10.06.2019	72,69	42,38	30,31	26,87	26,24	25,97	25,73	0	0,51	0,796	24
11.06.2019	72,45	42,78	29,67	25,05	24,47	24,06	23,82	0	0,65	0,726	24
12.06.2019	72,11	42,92	29,19	26,59	25,98	25,55	25,31	0	0,67	0,758	24
13.06.2019	72,87	42,44	30,43	25,46	24,87	24,43	24,19	0	0,68	0,756	24
14.06.2019	69,66	44,99	24,67	29,1	28,46	28,06	27,78	0	0,68	0,703	24
15.06.2019	72,59	43,45	29,14	24,87	24,29	23,89	23,65	0	0,64	0,705	24
16.06.2019	72,84	43,19	29,65	27,25	26,6	26,17	25,93	0	0,67	0,79	24
17.06.2019	72,67	42,58	30,09	26,63	26,02	25,56	25,32	0	0,7	0,784	24
18.06.2019	71,95	49,53	22,42	32,29	31,59	31,48	31,11	0	0,48	0,709	24
19.06.2019	72,06	43,73	28,33	29,35	28,69	28,57	28,33	0,01	0,36	0,813	24
Итого:				1090,1	1067,32	1067,2	1056,67	0,77	10,65	23,834	720
Средние:	68,94	45,61	23,32								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.05.2019	40975,92	39653,43	39803,08	39365,89	9,29	287,54	1512,744	12731	316
19.06.2019	42066,11	40720,75	40870,35	40422,56	10,06	298,19	1536,578	13451	316
Итого:	1090,19	1067,32	1067,27	1056,67	0,77	10,65	23,834	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись 

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,91	57,75	11,16	415,84	406,97	95,94	94,46	0,01	312,51	4,269	21
22.05.2019	68,53	57,54	10,99	369,2	361,41	122,31	120,43	0	240,98	3,211	23
23.05.2019	68,1	53,88	14,22	113,28	110,92	109,92	108,44	0	2,48	1,576	24
24.05.2019	67,78	54,27	13,51	117,14	114,72	113,67	112,1	0	2,62	1,551	23
25.05.2019	68,18	54,02	14,16	125,32	122,71	121,54	119,88	0	2,83	1,736	24
26.05.2019	68,1	53,75	14,35	124,52	121,9	120,82	119,21	0	2,69	1,748	24
27.05.2019	68,75	54,41	14,34	115,19	112,75	111,68	110,14	0,01	2,61	1,618	24
28.05.2019	67,62	53,68	13,94	114,15	111,8	110,6	109,11	0	2,69	1,558	24
29.05.2019	68,64	53,23	15,41	103,24	101,08	100,11	98,77	0,07	2,31	1,558	24
30.05.2019	68,13	55,7	12,43	122,6	120,01	119,18	117,5	0,16	2,51	1,489	24
31.05.2019	68,28	55,71	12,57	116,07	113,63	112,76	111,15	0,14	2,48	1,429	24
01.06.2019	69,71	55,16	14,55	99,82	97,65	96,86	95,52	0,09	2,13	1,421	24
02.06.2019	68,91	54,44	14,47	108,72	106,4	105,67	104,19	0,11	2,21	1,54	24
03.06.2019	67,28	56,31	10,97	126,87	124,3	123,66	121,85	0,09	2,45	1,363	24
04.06.2019	61,62	50,47	11,15	106,98	105,08	105,91	104,63	0,06	0,45	1,151	24
05.06.2019	70,02	54,83	15,19	97,87	95,72	95,34	94,01	0	1,71	1,455	24
06.06.2019	69,52	55,27	14,25	102,17	99,95	99,68	98,26	0	1,69	1,427	24
07.06.2019	69,82	53,94	15,88	89,05	87,12	86,79	85,61	0	1,51	1,383	24
08.06.2019	70,56	52,81	17,75	87,07	85,14	84,86	83,75	0	1,39	1,511	24
09.06.2019	74,6	50,71	23,89	67,88	66,21	65,03	64,24	0	1,97	1,582	24
10.06.2019	74,26	51,02	23,24	64,51	62,91	61,67	60,91	0	2	1,461	24
11.06.2019	73,94	51,5	22,44	64,02	62,47	61,19	60,45	0	2,02	1,399	24
12.06.2019	73,38	51,86	21,52	69,39	67,72	66,37	65,55	0	2,17	1,457	24
13.06.2019	74,05	51,78	22,27	63,55	62	60,68	59,93	0	2,07	1,38	24
14.06.2019	71,49	53,75	17,74	76,58	74,82	73,44	72,42	0	2,4	1,33	24
15.06.2019	73,71	51,99	21,72	69,31	67,62	66,23	65,4	0	2,22	1,468	24
16.06.2019	73,85	51,74	22,11	70,05	68,34	66,98	66,15	0	2,19	1,512	24
17.06.2019	73,79	52,58	21,21	68,22	66,57	65,27	64,42	0	2,15	1,412	24
18.06.2019	73,23	51,75	21,48	59,54	58,11	56,97	56,26	0	1,85	1,25	21
19.06.2019	73,27	51,98	21,29	70,12	68,47	67,17	66,3	0	2,17	1,457	24
Итого:				3398,2	3324,5	2748,3	2711,04	0,74	613,46	48,702	712
Средние:	70,26	53,59	16,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.2019	85258,68	79578,37	72231,07	68407,14	9,58	11171,23	2760,947	12323	724
31.05.2019	88656,95	82902,87	74979,37	71118,18	10,32	11784,69	2809,649	13035	732
Итого:	3398,27	3324,5	2748,3	2711,04	0,74	613,46	48,702	712	8



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBE55

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,04	51,52	16,52	100,72	98,64	97,93	96,71	0	1,93	1,628	24
22.05.2019	67,89	52,22	15,67	107,13	104,91	104,2	102,87	0,01	2,04	1,643	24
23.05.2019	67,11	53,06	14,05	120,22	117,77	116,91	115,39	0	2,38	1,655	24
24.05.2019	66,9	54,15	12,75	129,34	126,73	125,95	124,24	0	2,49	1,616	24
25.05.2019	67,19	52,94	14,25	121,69	119,22	117,71	116,21	0	3,01	1,704	24
26.05.2019	67,08	53,6	13,48	128,13	125,51	123,66	122,04	0	3,47	1,697	24
27.05.2019	67,68	52,88	14,8	111,26	108,95	105,99	104,6	0	4,35	1,619	24
28.05.2019	65,87	54,3	11,57	137,31	134,59	130,81	129,03	0	5,56	1,576	24
29.05.2019	66,74	53,42	13,32	120,02	117,63	117,16	115,59	0	2,04	1,57	24
30.05.2019	67,07	52,8	14,27	108,18	105,97	105,57	104,21	0	1,76	1,51	24
31.05.2019	67,25	52,96	14,29	107,33	105,14	104,65	103,28	0	1,86	1,502	24
01.06.2019	68,48	52,01	16,47	87,38	85,55	84,91	83,82	0	1,73	1,408	24
02.06.2019	67,7	51,78	15,92	97,95	95,94	95,19	94	0	1,94	1,528	24
03.06.2019	66,12	54,56	11,56	120,36	117,97	117,63	116,02	0,02	1,95	1,362	24
04.06.2019	60,18	47,61	12,57	106,67	104,87	106,87	105,73	0	-0,86	1,29	24
05.06.2019	68,89	52,4	16,49	89,04	87,14	88,65	87,5	0	-0,36	1,438	24
06.06.2019	68,39	52,76	15,63	95,53	93,52	95,39	94,17	0	-0,65	1,459	24
07.06.2019	68,29	52,64	15,65	93,33	91,35	93,15	91,91	0	-0,56	1,432	24
08.06.2019	68,97	52,14	16,83	89,51	87,58	89,33	88,2	0	-0,62	1,481	24
09.06.2019	72,98	48,16	24,82	62,05	60,59	60,69	60,04	0	0,55	1,505	24
10.06.2019	72,66	48,29	24,37	60,44	59	58,76	58,09	0	0,91	1,436	24
11.06.2019	72,35	48,75	23,6	61,26	59,85	59,11	58,41	0	1,44	1,412	24
12.06.2019	71,84	48,84	23	64,93	63,46	62,38	61,66	0	1,8	1,457	24
13.06.2019	72,5	49,46	23,04	63,35	61,85	60,47	59,75	0	2,1	1,426	24
14.06.2019	69,87	51,74	18,13	79,32	77,59	76,14	75,19	0	2,4	1,405	24
15.06.2019	72,16	48,49	23,67	65,89	64,38	62,69	61,98	0	2,4	1,523	24
16.06.2019	72,34	49,46	22,88	66,23	64,71	62,94	62,19	0,07	2,52	1,481	24
17.06.2019	72,28	49,12	23,16	65,97	64,45	62,64	61,91	0	2,54	1,491	24
18.06.2019	71,74	49,6	22,14	69,42	67,81	65,94	65,19	0,01	2,62	1,503	24
19.06.2019	71,82	50,11	21,71	69,21	67,63	65,85	65,07	0	2,56	1,467	24
Итого:				2799,1	2740,3	2719,2	2685	0,11	55,3	45,224	720
Средние:	68,94	51,39	17,55								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.05.19г.	141443,8	137247,59	134192,41	132655,69	12,95	4591,9	4524,234	28233	0
01.06.19г.	144242,97	139987,89	136911,68	135340,69	13,06	4647,2	4569,458	28953	0
Итого:	2799,17	2740,3	2719,27	2685	0,11	55,3	45,224	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: пр.Краснопольский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:3440167107
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,15	43,15	25	63,35	62,06	63,41	62,84	0	-0,78	1,552	24
22.05.2019	68,02	43,84	24,18	64,13	62,81	64,24	63,63	0	-0,82	1,518	24
23.05.2019	67,15	44,39	22,76	70,68	69,21	70,91	70,28	0	-1,07	1,574	24
24.05.2019	66,98	44,86	22,12	68,85	67,46	69,12	68,49	0	-1,03	1,491	24
25.05.2019	67,28	43,88	23,4	67,88	66,48	68,01	67,39	0	-0,91	1,557	24
26.05.2019	67,18	44,13	23,05	72,36	70,88	72,52	71,84	0	-0,96	1,633	24
27.05.2019	67,77	43,76	24,01	65,8	64,46	65,87	65,28	0	-0,82	1,548	24
28.05.2019	65,72	46,79	18,93	81,87	80,27	82,31	81,46	0	-1,19	1,521	24
29.05.2019	67,71	43,75	23,96	62,91	61,63	62,82	62,23	0	-0,6	1,478	24
30.05.2019	67,13	44,07	23,06	62,09	60,83	62,2	61,65	0	-0,82	1,403	24
31.05.2019	67,37	44,11	23,26	59,96	58,73	60,08	59,53	0	-0,8	1,367	24
01.06.2019	68,68	43,22	25,46	52,56	51,47	52,51	52,03	0	-0,56	1,311	24
02.06.2019	67,81	44,53	23,28	57,46	56,27	57,6	57,06	0	-0,79	1,31	24
03.06.2019	66,28	45,49	20,79	66,21	64,87	66,59	65,95	0	-1,08	1,348	24
04.06.2019	58,01	43,76	14,25	84,49	83,15	86,51	85,69	0,01	-2,54	1,174	24
05.06.2019	68,91	43,81	25,1	54,92	53,77	55,32	54,81	0	-1,04	1,348	24
06.06.2019	68,43	44,7	23,73	55,93	54,76	56,31	55,82	0	-1,06	1,298	24
07.06.2019	68,44	44,85	23,59	57,27	56,06	57,71	57,14	0	-1,08	1,321	24
08.06.2019	69,66	44,67	24,99	54,46	53,3	54,9	54,39	0	-1,09	1,332	24
09.06.2019	73,38	40,41	32,97	44,21	43,18	44,2	43,87	0	-0,69	1,421	24
10.06.2019	72,99	40,7	32,29	43,23	42,21	43,3	42,99	0	-0,78	1,361	24
11.06.2019	72,64	41,39	31,25	41,72	40,75	41,79	41,48	0	-0,73	1,272	24
12.06.2019	72,14	41,9	30,24	44,68	43,62	44,72	44,37	0	-0,75	1,319	24
13.06.2019	72,81	41,52	31,29	42,44	41,45	42,33	42,03	0	-0,58	1,296	24
14.06.2019	69,31	44,44	24,87	51,83	50,74	52	51,5	0	-0,76	1,26	24
15.06.2019	72,46	41,61	30,85	44,82	43,77	44,52	44,15	0	-0,38	1,35	24
16.06.2019	72,7	41,68	31,02	47,12	45,98	46,79	46,41	0	-0,43	1,426	24
17.06.2019	72,55	41,61	30,94	45,79	44,7	45,46	45,12	0	-0,42	1,382	24
18.06.2019	71,96	42,6	29,36	46,39	45,3	46,14	45,74	0	-0,44	1,328	24
19.06.2019	72,08	41,99	30,09	46,79	45,7	46,51	46,14	0,01	-0,44	1,374	24
Итого:				1722,2	1685,87	1726,7	1711,31	0,02	-25,44	41,873	720
Средние:	69,05	43,38	25,66								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
07.05.19г.	111217,2	107840,15	109537,87	108466,53	67,64	-626,38	4102,135	27495	0
19.06.19г.	112939,4	109526,02	111264,57	110177,84	67,66	-651,82	4144,008	28215	0
Итого:	1722,2	1685,87	1726,7	1711,31	0,02	-25,44	41,873	720	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплоснабчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х1ДВС

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,37	44,9	23,47	66,57	65,17	66,05	65,44	0	-0,27	1,53	24
22.05.2019	68,19	45,22	22,97	66,17	64,74	65,72	65,09	0	-0,35	1,488	24
23.05.2019	67,29	45,54	21,75	71,1	69,67	70,61	69,94	0	-0,27	1,513	24
24.05.2019	67,13	46,28	20,85	70,8	69,35	70,35	69,65	0	-0,3	1,446	24
25.05.2019	67,42	45,33	22,09	70,18	68,75	69,67	69	0	-0,25	1,518	24
26.05.2019	67,38	45,47	21,91	79,2	77,59	78,45	77,69	0	-0,1	1,697	24
27.05.2019	67,93	44,94	22,99	69,19	67,75	68,64	67,99	0	-0,24	1,557	24
28.05.2019	65,94	47,22	18,72	80,59	79	80,05	79,23	0	-0,23	1,476	24
29.05.2019	67,68	44,97	22,71	64,86	63,52	64,52	63,89	0	-0,37	1,442	24
30.05.2019	67,25	45,58	21,67	64,28	62,96	64,13	63,5	0	-0,54	1,362	24
31.05.2019	67,46	45,18	22,28	61,4	60,15	61,31	60,74	0	-0,59	1,34	24
01.06.2019	68,79	44,53	24,26	51,1	50,01	51,15	50,68	0	-0,67	1,212	24
02.06.2019	67,99	43,78	24,21	57,08	55,88	57,02	56,52	0	-0,64	1,355	24
03.06.2019	66,24	46,92	19,32	69,22	67,84	69,21	68,5	0	-0,66	1,31	24
04.06.2019	60,46	41,29	19,17	54,78	53,84	55,93	55,47	0	-1,63	1,022	24
05.06.2019	68,95	43,46	25,49	49,4	48,35	50,13	49,69	0	-1,34	1,23	24
06.06.2019	68,56	42,74	25,82	51,12	50,06	51,75	51,29	0	-1,23	1,293	24
07.06.2019	68,68	43,2	25,48	50,23	49,19	50,92	50,47	0	-1,28	1,251	24
08.06.2019	69,84	44,94	24,9	52,5	51,36	53,2	52,66	0	-1,3	1,275	24
09.06.2019	73,72	42,27	31,45	47,18	46,06	47,41	46,99	0	-0,93	1,452	24
10.06.2019	73,35	45,54	27,81	45,82	44,69	46,09	45,64	0	-0,95	1,244	24
11.06.2019	72,9	44,69	28,21	42,5	41,53	42,81	42,44	0	-0,91	1,173	24
12.06.2019	72,34	42,76	29,58	44,02	43,01	44,19	43,79	0	-0,78	1,273	24
13.06.2019	73,03	44,45	28,58	42,49	41,48	42,62	42,24	0	-0,76	1,184	24
14.06.2019	69,98	45	24,98	48,53	47,5	48,67	48,18	0	-0,68	1,187	24
15.06.2019	72,77	45,96	26,81	47,52	46,38	47,46	46,97	0	-0,59	1,244	24
16.06.2019	72,94	43,37	29,57	47,16	46,06	46,98	46,54	0	-0,48	1,365	24
17.06.2019	72,77	44,31	28,46	45,48	44,41	45,37	44,95	0	-0,54	1,266	24
18.06.2019	72,16	43,79	28,37	45,22	44,18	45,11	44,68	0	-0,5	1,254	24
19.06.2019	72,29	42,9	29,39	46,67	45,58	46,52	46,11	0	-0,53	1,338	24
Итого:				1702,3	1666,06	1702	1685,97	0	-19,91	40,297	720
Средние:	69,32	44,55	24,77								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
07/05/19г.	26869,39	25984,3	25743,36	25476,26	0	508,04	1055,778	4983	0
07/06/19г.	28571,75	27650,36	27445,4	27162,23	0	488,13	1096,075	5703	0
Итого:	1702,36	1666,06	1702,04	1685,97	0	-19,91	40,297	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Гросяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 3-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х76ЕF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,92	50,77	17,15	97,82	95,78	94,74	93,59	0,01	2,19	1,64	24
22.05.2019	67,75	50,93	16,82	101,82	99,74	98,61	97,4	0	2,34	1,674	24
23.05.2019	66,98	51,84	15,14	109,55	107,34	105,97	104,63	0	2,71	1,621	24
24.05.2019	66,78	52,27	14,51	111,45	109,22	107,77	106,4	0	2,82	1,581	24
25.05.2019	67,12	51,41	15,71	106,15	103,99	102,74	101,47	0	2,52	1,631	24
26.05.2019	67,15	50,83	16,32	115,74	113,4	112,07	110,73	0	2,67	1,846	24
27.05.2019	67,61	50,64	16,97	96,09	94,11	93,06	91,94	0	2,17	1,594	24
28.05.2019	65,8	52,42	13,38	118,46	116,15	114,56	113,1	0	3,05	1,549	24
29.05.2019	66,9	51,58	15,32	106,75	104,61	103,8	102,49	0,2	2,12	1,594	24
30.05.2019	66,99	51,04	15,95	98,36	96,37	95,57	94,39	0	1,98	1,536	24
31.05.2019	67,18	50,8	16,38	91,29	89,4	88,67	87,6	0	1,8	1,462	24
01.06.2019	68,58	49,52	19,06	76,02	74,41	73,95	73,09	0	1,32	1,414	24
02.06.2019	67,63	50,69	16,94	88,09	86,31	85,53	84,5	0	1,81	1,46	24
03.06.2019	66,09	52,24	13,85	109,82	107,68	106,36	105,01	0	2,67	1,488	24
04.06.2019	59,28	47,2	12,08	99,66	98,01	96,22	95,2	0	2,81	1,185	24
05.06.2019	68,86	50,49	18,37	78,4	76,72	76,37	75,43	0	1,29	1,407	24
06.06.2019	68,35	51,39	16,96	85,4	83,6	83,11	82,09	0	1,51	1,417	24
07.06.2019	68,16	51,21	16,95	90,56	88,66	88,03	86,96	0	1,7	1,498	24
08.06.2019	69,01	51,32	17,69	82,69	80,94	79,77	78,78	0	2,16	1,427	24
09.06.2019	73,16	45,73	27,43	57,35	56	55,65	55,11	0	0,89	1,533	24
10.06.2019	72,84	46,46	26,38	56,02	54,7	54,37	53,84	0	0,86	1,444	24
11.06.2019	72,53	47,03	25,5	56,31	55,02	54,71	54,17	0	0,85	1,4	24
12.06.2019	72,03	47,23	24,8	58,56	57,21	56,97	56,39	0	0,82	1,416	24
13.06.2019	72,63	46,95	25,68	55,25	53,97	53,88	53,36	0	0,61	1,385	24
14.06.2019	70,23	48,97	21,26	66,6	65,15	64,83	64,13	0	1,02	1,383	24
15.06.2019	72,29	47,91	24,38	57,94	56,58	56,64	56,05	0	0,53	1,38	24
16.06.2019	72,53	47,53	25	61,99	60,52	60,66	60,04	0	0,48	1,509	24
17.06.2019	72,46	47,16	25,3	61,72	60,28	60,46	59,82	0	0,46	1,523	24
18.06.2019	71,97	47,79	24,18	64,04	62,56	62,68	61,99	0,01	0,57	1,513	24
19.06.2019	72,02	47,92	24,1	63,24	61,77	61,95	61,28	0	0,49	1,486	24
Итого:				2523,1	2470,2	2449,7	2420,98	0,22	49,22	44,996	720
Средние:	68,96	49,64	19,31								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
01.05.19г.	77850,22	75535,39	76663,26	75831,54	8,91	-296,15	2603,728	17247	0
01.06.19г.	80373,36	78005,59	79112,96	78252,52	9,13	-246,93	2648,724	17967	0
Итого:	2523,14	2470,2	2449,7	2420,98	0,22	49,22	44,996	720	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,93	48,32	20,61	70,91	69,37	69,23	68,46	0	0,91	1,428	23
22.05.2019	68,74	47,64	21,1	83,32	81,54	81,43	80,57	0	0,97	1,72	24
23.05.2019	68,02	48,5	19,52	87,67	85,83	85,74	84,8	0	1,03	1,672	24
24.05.2019	67,86	50,57	17,29	89,19	87,33	87,32	86,3	0	1,03	1,509	24
25.05.2019	68,09	51,22	16,87	91,92	89,99	90,02	88,89	0	1,1	1,518	24
26.05.2019	68,01	50,67	17,34	95,08	93,09	93,15	92,03	0	1,06	1,613	24
27.05.2019	68,64	50,17	18,47	86,08	84,25	84,29	83,31	0	0,94	1,556	24
28.05.2019	66,6	52,34	14,26	108,22	106,03	106,03	104,67	0	1,36	1,51	24
29.05.2019	67,95	51,46	16,49	91,11	89,19	89,14	88,03	0	1,16	1,472	24
30.05.2019	67,97	51,18	16,79	86,41	84,63	84,44	83,38	0	1,25	1,419	24
31.05.2019	68,19	51,04	17,15	82,17	80,47	80,12	79,18	0	1,29	1,377	24
01.06.2019	69,68	50,23	19,45	66,73	65,29	64,87	64,12	0	1,17	1,269	24
02.06.2019	68,73	50,78	17,95	77,48	75,82	75,42	74,53	0	1,29	1,36	24
03.06.2019	66,94	52,53	14,41	93,56	91,66	91,22	90,04	0	1,62	1,318	24
04.06.2019	59,83	47,85	11,98	99,26	97,62	99,09	98	0	-0,38	1,148	24
05.06.2019	69,96	50,77	19,19	69,41	67,88	68,38	67,55	0	0,33	1,298	24
06.06.2019	69,5	51,74	17,76	78,38	76,7	77,35	76,38	0	0,32	1,363	24
07.06.2019	69,38	50,98	18,4	74,03	72,44	73,17	72,28	0	0,16	1,331	24
08.06.2019	70,33	51,36	18,97	72,26	70,67	70,86	69,99	0	0,68	1,342	24
09.06.2019	74,65	46,18	28,47	50,58	49,34	48,86	48,38	0	0,96	1,405	24
10.06.2019	74,34	45,97	28,37	50,35	49,16	48,61	48,13	0	1,03	1,394	24
11.06.2019	73,97	47,2	26,77	49,58	48,39	47,92	47,44	0	0,95	1,294	24
12.06.2019	73,38	47,92	25,46	51,43	50,17	49,72	49,18	0	0,99	1,277	24
13.06.2019	74,11	48,11	26	48,67	47,49	47,09	46,61	0	0,88	1,235	24
14.06.2019	71,26	49,22	22,04	58,39	57,07	56,65	56	0	1,07	1,258	24
15.06.2019	73,71	48,86	24,85	51,4	50,14	49,84	49,31	0	0,83	1,245	24
16.06.2019	73,95	46,63	27,32	57,35	55,99	55,51	54,97	0	1,02	1,531	24
17.06.2019	73,84	49,2	24,64	53,87	52,58	52,2	51,62	0	0,96	1,295	24
18.06.2019	73,26	47,26	26	57,37	56,02	55,73	55,16	0	0,86	1,455	24
19.06.2019	73,34	44,62	28,72	57,3	55,95	55,65	55,16	0	0,79	1,606	24
Итого:				2189,4	2142,1	2139	2114,47	0	27,63	42,218	719
Средние:	70,1	49,35	20,75								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.2019г.	69480,95	67232,75	67602,67	66816,43	0	416,32	2471,724	12711	336
20.06.2019г.	71670,43	69374,85	69741,72	68930,9	0	443,95	2513,942	13430	337
Итого:	2189,48	2142,1	2139,05	2114,47	0	27,63	42,218	719	1



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр Краснопольский 3 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:
М сеп. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3. ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х903F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,41	49,55	18,86	46,09	45,09	45,91	45,41	0	-0,32	0,853	24
22.05.2019	68,31	48,13	20,18	49,5	48,49	49,37	48,8	0	-0,31	0,979	24
23.05.2019	67,45	49,49	17,96	51,57	50,51	51,46	50,88	0	-0,37	0,905	24
24.05.2019	67,32	49,85	17,47	52,72	51,66	52,45	51,83	0	-0,17	0,899	24
25.05.2019	67,63	49,46	18,17	54,79	53,65	54,38	53,74	0	-0,09	0,974	24
26.05.2019	67,48	49,23	18,25	57,19	56,02	56,74	56,11	0	-0,09	1,02	24
27.05.2019	68,07	49,63	18,44	52,77	51,68	52,3	51,71	0	-0,03	0,953	24
28.05.2019	66,25	51,64	14,61	62,12	60,89	61,72	60,98	0	-0,09	0,89	24
29.05.2019	67,64	49,79	17,85	52,74	51,68	52,4	51,76	0	-0,08	0,924	24
30.05.2019	67,4	49,93	17,47	51,47	50,43	51,2	50,59	0	-0,16	0,883	24
31.05.2019	67,63	50,23	17,4	48,63	47,63	48,33	47,75	0	-0,12	0,827	24
01.06.2019	69,04	48,78	20,26	43,09	42,18	42,66	42,18	0	0	0,854	24
02.06.2019	68,05	49,44	18,61	48,27	47,27	47,92	47,38	0	-0,11	0,88	24
03.06.2019	66,41	52,47	13,94	58,25	57,07	58,11	57,39	0	-0,32	0,794	24
04.06.2019	58,22	47,81	10,41	66	64,95	66,95	66,21	0	-1,26	0,666	24
05.06.2019	69,35	50,06	19,29	41,58	40,68	41,1	40,61	0	0,07	0,784	24
06.06.2019	68,98	50,36	18,62	46,76	45,71	46,13	45,6	0	0,11	0,849	24
07.06.2019	68,51	51,47	17,04	49,16	48,09	48,66	48,07	0	0,02	0,819	24
08.06.2019	69,62	51,42	18,2	46,07	45,07	45,82	45,27	0	-0,2	0,822	24
09.06.2019	73,83	45,74	28,09	32,43	31,64	31,72	31,46	0	0,18	0,886	24
10.06.2019	73,51	47,4	26,11	31,89	31,12	31,24	30,94	0	0,18	0,816	24
11.06.2019	73,17	47,41	25,76	32,28	31,52	31,66	31,35	0	0,17	0,811	24
12.06.2019	72,59	48,07	24,52	32,31	31,57	31,69	31,4	0	0,17	0,775	24
13.06.2019	73,3	48,04	25,26	31,28	30,52	30,67	30,37	0	0,15	0,771	24
14.06.2019	70,28	49,88	20,4	38,2	37,35	37,68	37,22	0	0,13	0,761	24
15.06.2019	72,91	47,81	25,1	33,19	32,39	32,66	32,33	0	0,06	0,813	24
16.06.2019	73,14	46,88	26,26	34,22	33,39	33,67	33,36	0	0,03	0,877	24
17.06.2019	73,05	48,15	24,9	33,37	32,59	32,89	32,55	0	0,04	0,811	24
18.06.2019	72,49	48,12	24,37	33,58	32,81	33,05	32,69	0	0,12	0,798	24
19.06.2019	72,5	47,1	25,4	33,37	32,58	32,63	32,33	0	0,25	0,826	24
Итого:				1344,8	1316,23	1333,1	1318,27	0	-2,04	25,52	720
Средние:	69,41	49,11	20,3								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.05.2019-31.05.2019	39473,64	38207,02	38823,85	38405,46	0	-198,44	1459,023	12719	328
01.06.2019-31.06.2019	40818,53	39523,25	40157,02	39723,73	0	-200,48	1484,543	13439	328
Итого:	1344,89	1316,23	1333,17	1318,27	0	-2,04	25,52	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____ Ф.И.О. _____



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хБ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	67,16	45,05	22,11	72,24	70,77	71,45	70,76	0	0,01	1,562	24
22.05.2019	66,89	44,94	21,95	71,29	69,86	70,49	69,86	0	0	1,529	24
23.05.2019	66,16	45,9	20,26	75,4	73,89	74,59	73,83	0	0,06	1,497	24
24.05.2019	65,93	46,52	19,41	75,73	74,26	74,97	74,21	0	0,05	1,438	24
25.05.2019	66,23	46,09	20,14	78,06	76,52	77,19	76,43	0,01	0,09	1,539	24
26.05.2019	66,19	45,3	20,89	81,14	79,55	80,17	79,4	0	0,15	1,661	24
27.05.2019	66,71	45,87	20,84	75,47	73,96	74,52	73,78	1,55	0,18	1,54	24
28.05.2019	65,15	48,31	16,84	88,87	87,16	88	87,05	0,01	0,11	1,467	24
29.05.2019	66,38	46,27	20,11	75,8	74,27	74,89	74,15	0	0,12	1,492	24
30.05.2019	66,06	46,86	19,2	74,4	72,94	73,54	72,78	0	0,16	1,401	24
31.05.2019	66,11	46,97	19,14	72,85	71,39	72,03	71,27	0	0,12	1,368	24
01.06.2019	67,38	45,44	21,94	63,2	61,9	62,38	61,78	0	0,12	1,356	24
02.06.2019	66,79	45	21,79	68,27	66,9	67,41	66,75	0	0,15	1,454	24
03.06.2019	64,89	47,87	17,02	80,63	79,11	79,84	78,97	0	0,14	1,347	24
04.06.2019	58,68	43,29	15,39	82,89	81,54	82,66	81,92	0	-0,38	1,246	24
05.06.2019	67,59	46,56	21,03	67	65,62	66,48	65,78	0	-0,16	1,38	24
06.06.2019	67,23	46,66	20,57	68,23	66,85	67,44	66,76	0	0,09	1,373	24
07.06.2019	67,58	46,9	20,68	67,11	65,74	66,27	65,6	0	0,14	1,36	24
08.06.2019	68,15	45,59	22,56	64,28	62,94	63,51	62,86	0	0,08	1,418	24
09.06.2019	71,71	40,88	30,83	52,09	50,9	51,2	50,81	0	0,09	1,567	24
10.06.2019	71,31	42,73	28,58	50,05	48,93	49,16	48,7	0	0,23	1,396	24
11.06.2019	71,07	42,66	28,41	50,1	48,99	49,14	48,67	0	0,32	1,391	24
12.06.2019	70,53	42,82	27,71	51,88	50,72	50,82	50,34	0	0,38	1,404	24
13.06.2019	71,17	42,75	28,42	51,08	49,96	49,98	49,51	0	0,45	1,416	24
14.06.2019	68,87	45,83	23,04	57,9	56,68	56,77	56,23	0	0,45	1,308	24
15.06.2019	70,88	43,19	27,69	51,33	50,2	50,19	49,71	0	0,49	1,39	24
16.06.2019	71,12	42,82	28,3	54,85	53,6	53,58	53,07	0	0,53	1,516	24
17.06.2019	70,98	43,61	27,37	51,98	50,8	50,8	50,32	0	0,48	1,389	24
18.06.2019	70,52	43,8	26,72	55,06	53,82	53,81	53,31	0	0,51	1,44	24
19.06.2019	70,59	44,25	26,34	54,04	52,85	52,86	52,36	0	0,49	1,392	24
Итого:				1983,2	1942,62	1956,1	1936,97	1,57	5,65	43,037	720
Средние:	67,86	45,02	22,84								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
01.05/19г.	115848,33	112338,19	113688,26	112473,23	6,92	-135,04	4026,753	24350	0
31.06/19г.	117831,55	114280,81	115644,4	114410,2	8,49	-129,39	4069,79	25070	0
Итого:	1983,22	1942,62	1956,14	1936,97	15,41	5,65	43,037	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просьяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Подпись

Подпись

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,54	55,4	13,14	139,41	136,46	136,36	134,41	0	2,05	1,793	24
22.05.2019	68,27	56,08	12,19	150,68	147,52	147,5	145,35	0	2,17	1,797	24
23.05.2019	67,61	56,64	10,97	168,26	164,81	164,9	162,43	0	2,38	1,808	24
24.05.2019	67,32	57,29	10,03	183,49	179,74	179,96	177,2	0	2,54	1,8	24
25.05.2019	67,61	56,41	11,2	163,69	160,31	160,32	157,95	0	2,36	1,794	24
26.05.2019	67,54	56,97	10,57	182,81	179,06	179,14	176,48	0	2,58	1,891	24
27.05.2019	68,05	55,77	12,28	144,65	141,66	141,43	139,38	3,53	2,28	1,743	24
28.05.2019	66,91	55,82	11,09	156,55	153,38	153,21	151,03	0	2,35	1,701	24
29.05.2019	67,7	55,22	12,48	134,18	131,43	131,04	129,17	0	2,26	1,641	24
30.05.2019	67,53	57,19	10,34	151,97	148,86	148,78	146,53	0,02	2,33	1,542	24
31.05.2019	67,71	56,62	11,09	146,47	143,46	143,31	141,17	0	2,29	1,592	24
01.06.2019	68,95	55,24	13,71	116,57	114,06	113,73	112,14	0	1,92	1,563	24
02.06.2019	68,16	55,04	13,12	118,85	116,38	116,04	114,41	0	1,97	1,529	24
03.06.2019	66,59	57,19	9,4	163,44	160,14	160,2	157,76	0	2,38	1,503	24
04.06.2019	61,37	50,8	10,57	122,2	120,05	120,16	118,68	0	1,37	1,259	24
05.06.2019	69,32	55,45	13,87	115,48	113	112,76	111,16	0	1,84	1,568	24
06.06.2019	68,8	55,8	13	121,87	119,28	119,08	117,38	0	1,9	1,548	24
07.06.2019	68,61	55,27	13,34	121,05	118,49	118,58	116,9	0	1,59	1,581	24
08.06.2019	69,25	54,59	14,66	115,04	112,55	112,96	111,41	0	1,14	1,653	24
09.06.2019	73,47	50,41	23,06	72,63	70,87	70,53	69,7	0	1,17	1,634	24
10.06.2019	73,19	50,12	23,07	72,17	70,44	69,99	69,18	0	1,26	1,622	24
11.06.2019	72,82	50,97	21,85	68,65	67,03	66,51	65,71	0	1,32	1,461	24
12.06.2019	72,27	51,21	21,06	72,29	70,6	70,03	69,21	0	1,39	1,488	24
13.06.2019	72,95	51,12	21,83	68,71	67,09	66,43	65,64	0	1,45	1,465	24
14.06.2019	70,35	53,09	17,26	88,81	86,86	86,26	85,13	0,01	1,73	1,501	24
15.06.2019	72,64	50,87	21,77	76,02	74,22	73,45	72,56	0	1,66	1,616	24
16.06.2019	72,81	50,8	22,01	75,5	73,73	72,9	72,04	0	1,69	1,621	24
17.06.2019	72,77	51,95	20,82	77,39	75,55	74,74	73,8	0	1,75	1,574	24
18.06.2019	72,22	51,93	20,29	79,71	77,91	77	76,04	0	1,87	1,578	24
19.06.2019	72,3	51,49	20,81	80,38	78,52	77,64	76,67	0,02	1,85	1,633	24
Итого:				3548,9	3473,46	3464,9	3416,62	3,58	56,84	48,499	720
Средние:	69,45	54,09	15,36								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
20.05.2019г.	133286,72	129293,34	127893,81	126383,08	10,04	2910,26	4222,998	24351	0
21.06.2019г.	136835,64	132766,8	131358,75	129799,7	13,62	2967,1	4271,497	25071	0
Итого:	3548,92	3473,46	3464,94	3416,62	3,58	56,84	48,499	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянников

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г. - 19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5CBF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,28	58,66	9,62	131,69	128,93	129,38	127,28	0	1,65	1,245	24
22.05.2019	67,82	51,58	16,24	107,11	104,88	104,86	103,55	0,02	1,33	1,702	24
23.05.2019	67,19	52,2	14,99	113,42	111,11	111,11	109,7	1,74	1,41	1,664	24
24.05.2019	66,9	53,09	13,81	119,97	117,57	117,57	116,02	0	1,55	1,625	24
25.05.2019	67,23	52,14	15,09	115,75	113,38	113,31	111,89	0	1,49	1,709	24
26.05.2019	67,17	51,93	15,24	121,55	119,04	118,95	117,42	0	1,62	1,814	24
27.05.2019	67,64	51,45	16,19	104,28	102,13	101,9	100,62	0	1,51	1,655	24
28.05.2019	66,07	52,33	13,74	121,88	119,49	119,29	117,77	0	1,72	1,639	24
29.05.2019	66,93	52,23	14,7	107,11	104,95	104,78	103,46	0	1,49	1,543	24
30.05.2019	67,07	51,83	15,24	102,68	100,61	100,48	99,2	0	1,41	1,535	24
31.05.2019	67,21	52,25	14,96	98,41	96,41	96,28	95,06	0	1,35	1,443	24
01.06.2019	68,55	50,24	18,31	82,96	81,23	80,96	80	0	1,23	1,485	24
02.06.2019	67,81	50,4	17,41	88,06	86,21	85,98	84,97	0	1,24	1,5	24
03.06.2019	66,25	52,2	14,05	103,51	101,47	101,39	100,1	0	1,37	1,423	24
04.06.2019	59,77	47,54	12,23	99,92	98,26	99,1	98,03	0	0,23	1,187	24
05.06.2019	68,84	51,11	17,73	86,5	84,65	84,7	83,67	0,01	0,98	1,499	24
06.06.2019	68,35	51,3	17,05	88,66	86,75	86,83	85,8	0	0,95	1,478	24
07.06.2019	68,4	52,24	16,16	90,13	88,23	88,27	87,13	0	1,1	1,425	24
08.06.2019	68,91	51,18	17,73	87,51	85,64	85,98	84,95	0	0,69	1,52	24
09.06.2019	73,03	45,44	27,59	59,15	57,72	57,48	56,92	0,01	0,8	1,591	24
10.06.2019	72,7	46,71	25,99	57,67	56,3	56,03	55,49	0,01	0,81	1,463	24
11.06.2019	72,4	48,35	24,05	57,75	56,44	56,08	55,48	0	0,96	1,358	24
12.06.2019	71,86	47,56	24,3	61,39	59,96	59,54	58,94	0	1,02	1,454	24
13.06.2019	72,51	49,12	23,39	58,41	57,07	56,59	55,96	0	1,11	1,334	24
14.06.2019	69,87	49,94	19,93	72,5	70,93	70,46	69,64	0	1,29	1,416	24
15.06.2019	72,22	48,52	23,7	61,77	60,29	59,77	59,1	0	1,19	1,428	24
16.06.2019	72,36	47,24	25,12	62,91	61,47	60,8	60,18	0	1,29	1,54	24
17.06.2019	72,3	49,04	23,26	63,03	61,54	60,96	60,24	0,01	1,3	1,431	24
18.06.2019	71,74	49,19	22,55	64,55	63,06	62,46	61,75	0	1,31	1,419	24
19.06.2019	71,84	49,13	22,71	66,46	64,93	64,36	63,62	0,01	1,31	1,475	24
Итого:				2656,6	2600,65	2595,6	2563,94	1,81	36,71	45	720
Средние:	68,97	50,53	18,43								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
20.05.2019	108437,83	105191,05	103927,1	102721,12	6,29	2469,93	3480,143	0	20986	0
21.05.2019	111094,52	107791,7	106522,75	105285,06	8,1	2506,64	3525,143	0	21706	0
Итого:	2656,69	2600,65	2595,65	2563,94	1,81	36,71	45	0	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников
Подпись
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г. - 19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167111
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0,00 °C

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,28	58,66	9,62	131,69	128,93	129,38	127,28	0	1,65	1,245	24
22.05.2019	67,82	51,58	16,24	107,11	104,88	104,86	103,55	0,02	1,33	1,702	24
23.05.2019	67,19	52,2	14,99	113,42	111,11	111,11	109,7	1,74	1,41	1,664	24
24.05.2019	66,9	53,09	13,81	119,97	117,57	117,57	116,02	0	1,55	1,625	24
25.05.2019	67,23	52,14	15,09	115,75	113,38	113,31	111,89	0	1,49	1,709	24
26.05.2019	67,17	51,93	15,24	121,55	119,04	118,95	117,42	0	1,62	1,814	24
27.05.2019	67,64	51,45	16,19	104,28	102,13	101,9	100,62	0	1,51	1,655	24
28.05.2019	66,07	52,33	13,74	121,88	119,49	119,29	117,77	0	1,72	1,639	24
29.05.2019	66,93	52,23	14,7	107,11	104,95	104,78	103,46	0	1,49	1,543	24
30.05.2019	67,07	51,83	15,24	102,68	100,61	100,48	99,2	0	1,41	1,535	24
31.05.2019	67,21	52,25	14,96	98,41	96,41	96,28	95,06	0	1,35	1,443	24
01.06.2019	68,55	50,24	18,31	82,96	81,23	80,96	80	0	1,23	1,485	24
02.06.2019	67,81	50,4	17,41	88,06	86,21	85,98	84,97	0	1,24	1,5	24
03.06.2019	66,25	52,2	14,05	103,51	101,47	101,39	100,1	0	1,37	1,423	24
04.06.2019	59,77	47,54	12,23	99,92	98,26	99,1	98,03	0	0,23	1,187	24
05.06.2019	68,84	51,11	17,73	86,5	84,65	84,7	83,67	0,01	0,98	1,499	24
06.06.2019	68,35	51,3	17,05	88,66	86,75	86,83	85,8	0	0,95	1,478	24
07.06.2019	68,4	52,24	16,16	90,13	88,23	88,27	87,13	0	1,1	1,425	24
08.06.2019	68,91	51,18	17,73	87,51	85,64	85,98	84,95	0	0,69	1,52	24
09.06.2019	73,03	45,44	27,59	59,15	57,72	57,48	56,92	0,01	0,8	1,591	24
10.06.2019	72,7	46,71	25,99	57,67	56,3	56,03	55,49	0,01	0,81	1,463	24
11.06.2019	72,4	48,35	24,05	57,75	56,44	56,08	55,48	0	0,96	1,358	24
12.06.2019	71,86	47,56	24,3	61,39	59,96	59,54	58,94	0	1,02	1,454	24
13.06.2019	72,51	49,12	23,39	58,41	57,07	56,59	55,96	0	1,11	1,334	24
14.06.2019	69,87	49,94	19,93	72,5	70,93	70,46	69,64	0	1,29	1,416	24
15.06.2019	72,22	48,52	23,7	61,77	60,29	59,77	59,1	0	1,19	1,428	24
16.06.2019	72,36	47,24	25,12	62,91	61,47	60,8	60,18	0	1,29	1,54	24
17.06.2019	72,3	49,04	23,26	63,03	61,54	60,96	60,24	0,01	1,3	1,431	24
18.06.2019	71,74	49,19	22,55	64,55	63,06	62,46	61,75	0	1,31	1,419	24
19.06.2019	71,84	49,13	22,71	66,46	64,93	64,36	63,62	0,01	1,31	1,475	24
Итого:				2656,6	2600,65	2595,6	2563,94	1,81	36,71	45	720
Средние:	68,97	50,53	18,43								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.05/19г.	97919,06	94957,49	94410,62	93363,99	10,2	1593,5	3294,842	20986	0
01.06/19г.	100575,66	97558,14	97006,22	95927,93	12,01	1630,21	3339,842	21706	0
Итого:	2656,6	2600,65	2595,6	2563,94	1,81	36,71	45	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,61	54,39	14,22	107,74	105,48	107,51	106,02	0	-0,54	1,5	24
22.05.2019	68,54	55,55	12,99	123,66	121,05	123,79	122	0,18	-0,95	1,573	24
23.05.2019	67,9	56,08	11,82	128,86	126,19	128,61	126,74	0	-0,55	1,492	23
24.05.2019	67,6	56,24	11,36	138,97	136,11	138,61	136,6	0	-0,49	1,547	24
25.05.2019	67,87	56,33	11,54	141,25	138,29	140,88	138,81	0	-0,52	1,594	24
26.05.2019	67,79	56,51	11,28	143,97	141,02	143,72	141,6	0	-0,58	1,593	24
27.05.2019	68,39	56,53	11,86	129,94	127,19	129,74	127,83	0	-0,64	1,507	24
28.05.2019	66,86	56,63	10,23	146,62	143,66	146,53	144,35	0	-0,69	1,47	24
29.05.2019	67,84	56,09	11,75	126,58	123,96	126,54	124,7	0	-0,74	1,453	24
30.05.2019	67,85	55,67	12,18	116,99	114,59	116,82	115,15	0	-0,56	1,396	24
31.05.2019	68,04	56,47	11,57	119,36	116,88	119,19	117,44	0	-0,56	1,353	24
01.06.2019	69,35	56,4	12,95	102,64	100,42	102,55	101,02	0	-0,6	1,3	24
02.06.2019	68,46	56,63	11,83	114,28	111,9	114,36	112,66	0	-0,76	1,325	24
03.06.2019	66,77	57,47	9,3	141,68	138,84	141,98	139,79	0	-0,95	1,291	24
04.06.2019	61,04	51	10,04	109,82	107,92	110,99	109,62	0	-1,7	1,069	24
05.06.2019	69,72	56,01	13,71	102,67	100,46	101,87	100,39	0	0,07	1,375	24
06.06.2019	69,21	56,08	13,13	108,23	105,91	107,48	105,94	0	-0,03	1,387	24
07.06.2019	69,06	56,39	12,67	107,78	105,45	107,71	106,12	0	-0,67	1,336	24
08.06.2019	69,8	56,21	13,59	101,36	99,12	101,7	100,2	0	-1,08	1,346	24
09.06.2019	74,15	53,03	21,12	68,46	66,78	68,04	67,16	0	-0,38	1,41	24
10.06.2019	73,87	53,38	20,49	68,68	67,01	68,14	67,25	0	-0,24	1,374	24
11.06.2019	73,52	53,84	19,68	67,47	65,87	66,93	66,03	0	-0,16	1,296	24
12.06.2019	72,91	53,89	19,02	69,38	67,76	68,84	67,92	0	-0,16	1,29	24
13.06.2019	73,66	54,38	19,28	68	66,37	67,39	66,5	0	-0,13	1,277	24
14.06.2019	70,9	55,12	15,78	84,32	82,42	83,72	82,54	0	-0,12	1,301	24
15.06.2019	73,27	53,63	19,64	68,32	66,67	67,64	66,72	0	-0,05	1,309	24
16.06.2019	73,46	53,9	19,56	73,71	71,93	73,08	72,08	0	-0,15	1,407	24
17.06.2019	73,41	54,15	19,26	72,59	70,89	72	71,02	0	-0,13	1,365	24
18.06.2019	72,81	54,08	18,73	74,3	72,57	73,76	72,76	0	-0,19	1,359	24
19.06.2019	72,86	53,77	19,09	71,96	70,25	71,54	70,56	0	-0,31	1,34	24
Итого:				3099,5	3032,96	3091,6	3047,52	0,18	-14,56	41,635	719
Средние:	69,85	55,19	14,65								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.05.2019	85386,37	82711,16	84267,92	83137,04	10,23	-425,88	2587,996	12726	321
01.06.2019	88485,96	85744,12	87359,58	86184,56	10,41	-440,44	2629,631	13445	322
Итого:	3099,59	3032,96	3091,66	3047,52	0,18	-14,56	41,635	719	1



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснополяский 1 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	69,1	50,85	18,25	45,95	44,97	45,24	44,69	0	0,28	0,822	24
22.05.2019	68,69	50,46	18,23	53,28	52,16	52,42	51,78	0	0,38	0,953	24
23.05.2019	68,03	50	18,03	54,67	53,51	53,82	53,16	0	0,35	0,963	24
24.05.2019	67,83	50,83	17	56,48	55,3	55,62	54,94	0	0,36	0,939	24
25.05.2019	68,13	51,09	17,04	59,76	58,49	58,82	58,12	0	0,37	0,996	24
26.05.2019	67,93	51,7	16,23	63,49	62,18	62,52	61,74	0	0,44	1,01	24
27.05.2019	68,59	51,16	17,43	54,24	53,1	53,36	52,7	0	0,4	0,924	24
28.05.2019	66,53	53,68	12,85	70,06	68,66	69,1	68,19	0	0,47	0,883	24
29.05.2019	67,71	52,21	15,5	58,18	56,97	57,52	56,75	0	0,22	0,886	24
30.05.2019	67,98	51,44	16,54	53,56	52,48	52,97	52,28	0	0,2	0,869	24
31.05.2019	68,18	50,78	17,4	50,21	49,15	49,61	49,02	0	0,13	0,853	24
01.06.2019	69,53	50,94	18,59	44,1	43,13	43,47	42,98	0	0,15	0,802	24
02.06.2019	68,7	50,73	17,97	47,95	46,95	47,29	46,72	0	0,23	0,845	24
03.06.2019	66,99	52,65	14,34	60,46	59,25	59,78	59	0	0,25	0,847	24
04.06.2019	59,11	48,03	11,08	66,13	65,04	66,49	65,75	0	-0,71	0,71	24
05.06.2019	69,88	50,62	19,26	45,92	44,93	45,28	44,76	0	0,17	0,864	24
06.06.2019	69,33	51,5	17,83	48,34	47,28	47,78	47,18	0	0,1	0,841	24
07.06.2019	69,1	52,87	16,23	53,06	51,96	52,55	51,86	0	0,1	0,845	24
08.06.2019	69,91	51,91	18	49,52	48,44	49,19	48,62	0	-0,18	0,875	24
09.06.2019	74,42	44,88	29,54	32,95	32,16	32,29	32,03	0	0,13	0,95	24
10.06.2019	74,07	46,91	27,16	31	30,22	30,39	30,13	0	0,09	0,821	24
11.06.2019	73,74	47,36	26,38	31,96	31,18	31,31	31,05	0	0,13	0,823	24
12.06.2019	73,15	48,08	25,07	33,07	32,31	32,43	32,13	0	0,18	0,81	24
13.06.2019	73,91	48,65	25,26	31,94	31,19	31,31	30,99	0	0,2	0,788	24
14.06.2019	70,44	51,08	19,36	41,24	40,31	40,56	40,06	0	0,25	0,779	24
15.06.2019	73,47	49,86	23,61	32,02	31,25	31,41	31,06	0	0,19	0,737	24
16.06.2019	73,7	48,16	25,54	34,32	33,52	33,62	33,28	0	0,24	0,855	24
17.06.2019	73,63	48,63	25	34,4	33,59	33,72	33,36	0	0,23	0,84	24
18.06.2019	73,09	51,34	21,75	37,56	36,69	36,91	36,47	0	0,22	0,796	24
19.06.2019	73,09	47,33	25,76	33,69	32,9	33,05	32,73	0	0,17	0,847	24
Итого:				1409,5	1379,27	1389,8	1373,53	0	5,74	25,773	720
Средние:	69,93	50,19	19,74								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.2019г.	42906,87	41508,42	41683,4	41196,71	0	311,71	1534,71	12734	313
17.06.2019г.	44316,38	42887,69	43073,23	42570,24	0	317,45	1560,483	13454	313
Итого:	1409,51	1379,27	1389,83	1373,53	0	5,74	25,773	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	66,73	47,94	18,79	53,41	52,32	56,86	56,24	0,01	-3,92	0,982	24
22.05.2019	66,06	49,68	16,38	58,15	57,01	61,48	60,77	0	-3,76	0,931	24
23.05.2019	65,71	49,93	15,78	61,89	60,69	65,35	64,61	0	-3,92	0,954	24
24.05.2019	65,45	50,21	15,24	65,73	64,46	69,48	68,67	0	-4,21	0,979	24
25.05.2019	65,62	50,66	14,96	67,92	66,58	71,7	70,83	0	-4,25	0,994	24
26.05.2019	65,53	50,24	15,29	64,81	63,57	68,46	67,66	0	-4,09	0,972	24
27.05.2019	66,06	49,68	16,38	57,46	56,31	60,81	60,09	0	-3,78	0,921	24
28.05.2019	64,8	51,41	13,39	59,38	58,24	62,67	61,88	0	-3,64	0,779	24
29.05.2019	65,01	53,21	11,8	69,64	68,33	72,94	71,99	0	-3,66	0,807	24
30.05.2019	65,69	50,68	15,01	68,02	66,67	71,95	71,08	0	-4,41	1	24
31.05.2019	65,36	49,42	15,94	55,4	54,32	58,93	58,26	0,01	-3,94	0,867	24
01.06.2019	66,33	47,12	19,21	47,78	46,82	50,88	50,33	0	-3,51	0,901	24
02.06.2019	66,18	47,56	18,62	48,14	47,21	51,29	50,74	0	-3,53	0,879	24
03.06.2019	64,56	50,1	14,46	59,19	58,08	62,98	62,24	0,04	-4,16	0,839	24
04.06.2019	60,86	46,49	14,37	53,63	52,71	57,19	56,61	0	-3,9	0,754	24
05.06.2019	64,49	47,59	16,9	51,86	50,87	55,25	54,68	0	-3,81	0,857	24
06.06.2019	66,17	49,08	17,09	52,32	51,27	55,67	55,05	0	-3,78	0,874	24
07.06.2019	67,1	49,07	18,03	47,76	46,78	51,03	50,41	0	-3,63	0,841	24
08.06.2019	66,63	49,45	17,18	55,59	54,44	59,45	58,76	0	-4,32	0,934	24
09.06.2019	70,34	45,28	25,06	36,4	35,59	39,11	38,73	0	-3,14	0,89	24
10.06.2019	70,12	45,23	24,89	35,09	34,31	37,73	37,39	0	-3,08	0,854	24
11.06.2019	69,98	46,24	23,74	34,53	33,75	37,15	36,77	0	-3,02	0,803	24
12.06.2019	69,26	46,82	22,44	36,85	36,08	39,6	39,14	0	-3,06	0,81	24
13.06.2019	69,92	46,14	23,78	35,5	34,7	38,12	37,68	0	-2,98	0,827	24
14.06.2019	68,22	47,98	20,24	41,7	40,81	44,67	44,16	0	-3,35	0,826	24
15.06.2019	69,65	47,6	22,05	36,1	35,33	38,76	38,33	0	-3	0,778	24
16.06.2019	69,74	47,22	22,52	38,13	37,31	40,86	40,4	0	-3,09	0,841	24
17.06.2019	69,91	46,5	23,41	38,26	37,44	40,98	40,5	0	-3,06	0,876	24
18.06.2019	69,47	46,91	22,56	38,55	37,7	41,32	40,85	0	-3,15	0,848	24
19.06.2019	69,39	47,47	21,92	39,62	38,8	42,45	41,97	0	-3,17	0,85	24
Итого:				1508,8	1478,5	1605,1	1586,82	0,06	-108,32	26,268	720
Средние:	67,01	48,43	18,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/1924:	24541,37	23819,56	25593,43	25317,22	1,41	-1497,66	812,708	7068	0
19/06/1924:	26050,18	25298,06	27198,55	26904,04	1,47	-1605,98	838,976	7788	0
Итого:	1508,81	1478,5	1605,12	1586,82	0,06	-108,32	26,268	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. /Е.В. Жукова/

20.06.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	66,37	49,45	16,92	55,01	53,9	55,54	54,9	0	-1	0,914	24
22.05.2019	65,8	50,7	15,1	63,78	62,53	64,34	63,59	0	-1,06	0,946	24
23.05.2019	65,43	50,46	14,97	63,95	62,72	64,5	63,71	0	-0,99	0,939	24
24.05.2019	65,18	51,34	13,84	67,93	66,61	68,51	67,65	0	-1,04	0,922	24
25.05.2019	65,36	51,66	13,7	68,58	67,25	69,13	68,27	0	-1,02	0,919	24
26.05.2019	65,38	50,92	14,46	68,27	66,95	68,77	67,92	0	-0,97	0,966	24
27.05.2019	65,75	50,54	15,21	64,7	63,43	65,15	64,37	0	-0,94	0,964	24
28.05.2019	64,59	50,47	14,12	58,46	57,34	58,88	58,21	0	-0,87	0,809	24
29.05.2019	64,78	50,83	13,95	50,5	49,52	50,77	50,14	0,03	-0,62	0,69	24
30.05.2019	65,32	49,13	16,19	55,54	54,46	55,99	55,33	0	-0,87	0,878	24
31.05.2019	65,06	49,72	15,34	52,22	51,22	52,69	52,06	0	-0,84	0,787	24
01.06.2019	65,97	49,31	16,66	44,13	43,27	44,53	44,01	0	-0,74	0,722	24
02.06.2019	65,77	48,67	17,1	49,73	48,72	50,14	49,56	0	-0,84	0,833	24
03.06.2019	64,35	50,89	13,46	59,97	58,83	60,59	59,84	0,01	-1,01	0,793	24
04.06.2019	60,8	47,14	13,66	53,83	52,94	54,94	54,37	0	-1,43	0,716	24
05.06.2019	64,7	49,76	14,94	52,94	51,96	54,89	54,24	0	-2,28	0,775	24
06.06.2019	65,88	50,85	15,03	54,65	53,59	56,44	55,77	0	-2,18	0,804	24
07.06.2019	66,77	50,07	16,7	50,34	49,35	51,92	51,31	0	-1,96	0,824	24
08.06.2019	66,27	51,03	15,24	54,76	53,68	56,53	55,84	0	-2,16	0,817	24
09.06.2019	69,65	45,82	23,83	37,08	36,28	38,08	37,71	0	-1,43	0,864	24
10.06.2019	69,43	47,27	22,16	35,02	34,28	35,93	35,54	0	-1,26	0,759	24
11.06.2019	69,31	47,49	21,82	35,19	34,42	36,03	35,65	0	-1,23	0,753	24
12.06.2019	68,7	47,87	20,83	37,56	36,81	38,37	37,93	0	-1,12	0,765	24
13.06.2019	69,27	48,26	21,01	35,7	34,96	36,41	36	0	-1,04	0,736	24
14.06.2019	67,69	49,19	18,5	40,48	39,64	41,28	40,78	0	-1,14	0,731	24
15.06.2019	69,02	48,07	20,95	36,52	35,74	37,14	36,7	0	-0,96	0,747	24
16.06.2019	69,13	47,87	21,26	37,38	36,59	37,94	37,49	0	-0,9	0,78	24
17.06.2019	69,29	47,41	21,88	39,51	38,69	40	39,54	0	-0,85	0,847	24
18.06.2019	68,89	47,59	21,3	39,45	38,59	39,94	39,48	0	-0,89	0,822	24
19.06.2019	68,86	47,37	21,49	40,63	39,77	41,05	40,58	0	-0,81	0,854	24
Итого:				1503,8	1474,04	1526,4	1508,49	0,04	-34,45	24,676	720
Средние:	66,62	49,23	17,38								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/1924:	69983,29	67951,08	69386,42	68652,22	5,51	-701,14	2305,15	21326	0
19/06/1924:	71487,1	69425,12	70912,84	70160,71	5,55	-735,59	2329,826	22046	0
Итого:	1503,81	1474,04	1526,42	1508,49	0,04	-34,45	24,676	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/

Ф.И.О.



20.06.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г. - 19/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1


КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	69,70	66,35	3,35	359,040	353,018	361,780	353,018	-2,74	0,00	1,193	24
22.05.2019	69,34	66,13	3,21	363,290	357,323	366,190	357,323	-2,90	0,00	1,169	24
23.05.2019	68,40	65,18	3,21	355,700	349,943	358,320	349,943	-2,62	0,00	1,137	24
24.05.2019	68,22	65,01	3,21	358,850	353,136	361,650	353,136	-2,80	0,00	1,142	24
25.05.2019	68,61	65,49	3,12	372,370	366,487	375,510	366,487	-3,14	0,00	1,166	24
26.05.2019	68,47	65,24	3,23	374,900	368,943	377,900	368,943	-3,00	0,00	1,214	24
27.05.2019	69,16	65,98	3,18	381,770	375,622	384,960	375,622	-3,19	0,00	1,221	24
28.05.2019	68,27	65,00	3,27	351,190	345,656	354,170	345,656	-2,98	0,00	1,107	24
29.05.2019	69,19	65,67	3,52	323,640	318,217	325,970	318,217	-2,33	0,00	1,137	24
30.05.2019	68,34	64,99	3,35	324,280	319,124	326,820	319,124	-2,54	0,00	1,079	24
31.05.2019	68,50	65,34	3,16	328,210	323,010	330,910	323,010	-2,70	0,00	1,032	24
01.06.2019	70,03	68,09	1,94	338,750	333,137	341,860	333,137	-3,11	0,00	0,661	24
02.06.2019	69,56	67,43	2,13	331,830	326,204	334,430	326,204	-2,60	0,00	0,702	24
03.06.2019	67,37	65,26	2,10	320,630	315,567	323,090	315,567	-2,46	0,00	0,677	24
04.06.2019	62,27	58,16	4,11	217,170	213,839	218,570	213,839	-1,40	0,00	0,618	24
05.06.2019	69,33	63,30	6,03	136,370	133,543	136,040	133,543	0,33	0,00	0,804	24
06.06.2019	67,84	53,49	14,35	76,500	75,049	76,360	75,049	0,14	0,00	0,711	24
07.06.2019	68,43	48,04	20,40	32,020	31,295	31,540	31,295	0,48	0,00	0,626	24
08.06.2019	68,56	45,76	22,80	33,350	32,550	32,740	32,550	0,61	0,00	0,708	24
09.06.2019	71,43	44,66	26,77	25,640	24,911	24,970	24,911	0,67	0,00	0,673	24
10.06.2019	71,24	45,47	25,77	26,210	25,481	25,560	25,481	0,65	0,00	0,671	24
11.06.2019	71,46	47,19	24,27	29,150	28,351	28,480	28,351	0,67	0,00	0,693	24
12.06.2019	70,82	45,58	25,23	30,320	29,522	29,660	29,522	0,66	0,00	0,748	24
13.06.2019	71,41	44,76	26,65	28,750	27,978	28,090	27,978	0,66	0,00	0,751	24
14.06.2019	69,82	46,65	23,17	33,660	32,844	33,060	32,844	0,60	0,00	0,738	24
15.06.2019	71,22	45,93	25,29	29,080	28,287	28,400	28,287	0,68	0,00	0,719	24
16.06.2019	71,26	45,33	25,93	30,310	29,500	29,630	29,500	0,68	0,00	0,770	24
17.06.2019	71,28	44,85	26,43	30,190	29,396	29,530	29,396	0,66	0,00	0,785	24
18.06.2019	70,71	45,21	25,49	30,440	29,669	29,830	29,669	0,61	0,00	0,763	24
19.06.2019	70,80	44,87	25,93	30,530	29,750	29,900	29,750	0,63	0,00	0,780	24
Итого:				5704,14	5607,35	5735,92	5607,35	156,04	0,00	26,194	720
Средние:	69,37	56,35	13,02								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
05/05/2019:	30832,168	30045,828	30643,138	30045,798	780,200	0,03	786,347	3048	0
19/06/2019:	36536,308	35653,180	36379,058	35653,150	936,240	0,03	812,541	3768	0
Итого:	5704,14	5607,35	5735,92	5607,35	156,04	0,00	26,194	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

20.06.2019г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 105704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950


ПО 2.7

	t1	t2	dt	M1	M2	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч
21.05.2019	68,76	45,66	23,10	47,100	45,861	1,24	1,125	24
22.05.2019	68,40	45,90	22,50	45,677	44,451	1,23	1,074	24
23.05.2019	67,56	45,97	21,58	49,075	47,773	1,30	1,103	24
24.05.2019	67,35	46,46	20,89	45,505	44,298	1,21	0,987	24
25.05.2019	67,73	46,17	21,56	48,694	47,392	1,30	1,090	24
26.05.2019	67,62	46,08	21,54	51,715	50,351	1,36	1,155	24
27.05.2019	68,24	46,02	22,22	48,113	46,845	1,27	1,107	24
28.05.2019	67,40	47,10	20,30	54,098	52,754	1,34	1,050	24
29.05.2019	68,34	46,93	21,41	45,776	44,518	1,26	1,007	24
30.05.2019	67,52	46,23	21,29	47,982	46,645	1,34	1,060	24
31.05.2019	67,57	47,38	20,19	42,561	41,378	1,18	0,888	24
01.06.2019	69,02	55,06	13,96	69,160	67,626	1,53	0,671	24
02.06.2019	68,55	50,88	17,67	42,871	41,748	1,12	0,846	24
03.06.2019	66,46	48,00	18,46	42,833	41,695	1,14	0,851	24
04.06.2019	61,80	46,26	15,54	60,237	58,856	1,38	0,751	24
05.06.2019	68,62	47,71	20,91	42,119	40,925	1,19	0,911	24
06.06.2019	68,19	45,02	23,17	37,653	36,643	1,01	0,901	24
07.06.2019	69,49	43,53	25,96	38,227	37,219	1,01	0,978	24
08.06.2019	69,90	42,97	26,93	38,724	37,691	1,03	0,999	24
09.06.2019	73,17	40,87	32,30	32,132	31,277	0,85	1,089	24
10.06.2019	72,87	40,70	32,18	30,807	30,000	0,81	1,029	24
11.06.2019	72,68	41,98	30,70	30,069	29,278	0,79	0,960	24
12.06.2019	72,01	42,05	29,96	31,706	30,885	0,82	0,993	24
13.06.2019	72,69	41,90	30,79	30,840	30,048	0,79	0,992	24
14.06.2019	70,71	43,87	26,85	36,506	35,650	0,86	0,938	24
15.06.2019	72,49	41,82	30,67	30,774	30,042	0,73	0,977	24
16.06.2019	72,51	41,31	31,20	32,405	31,648	0,76	1,054	24
17.06.2019	72,47	42,20	30,27	31,460	30,716	0,74	0,993	24
18.06.2019	71,91	42,67	29,23	31,709	30,959	0,75	0,962	24
19.06.2019	72,02	41,86	30,16	32,157	31,370	0,79	1,004	24
Итого:				1248,68	1216,54	32,14	29,545	720
Средние:	69,47	45,02	24,45					

	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	т	т	т	Гкал	ч	ч
05/05/1924:	31467,30	33436,64	-1842,7	1130,54	5471	0
9/06/1924:	32715,98	34653,18	-1810,56	1160,085	6191	0
Итого:	1248,68	1216,54	32,14	29,545	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись  Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.



/ Е.В. Жукова/ 
Подпись Ф.И.О.

20.06.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.05.2019	68,23	40,50	27,72	42,240	41,300	41,510	41,300	0,73	0,00	1,182	24
22.05.2019	67,86	39,30	28,56	42,860	41,935	42,150	41,935	0,71	0,00	1,236	24
23.05.2019	67,06	39,51	27,55	43,780	42,818	43,000	42,818	0,78	0,00	1,213	24
24.05.2019	66,89	39,95	26,93	43,400	42,450	42,640	42,450	0,76	0,00	1,163	24
25.05.2019	67,21	39,61	27,60	44,120	43,147	43,330	43,147	0,79	0,00	1,210	24
26.05.2019	67,16	38,94	28,22	47,540	46,478	46,640	46,478	0,90	0,00	1,354	24
27.05.2019	67,73	38,26	29,47	43,620	42,629	42,770	42,629	0,85	0,00	1,287	24
28.05.2019	66,90	40,94	25,96	45,780	44,772	44,970	44,772	0,81	0,00	1,143	24
29.05.2019	67,80	39,72	28,08	42,000	41,110	41,350	41,110	0,65	0,00	1,148	24
30.05.2019	67,02	40,74	26,28	41,650	40,785	41,030	40,785	0,62	0,00	1,104	24
31.05.2019	67,10	40,52	26,58	40,280	39,430	39,650	39,430	0,63	0,00	1,085	24
01.06.2019	68,23	41,11	27,13	30,650	29,991	30,170	29,991	0,48	0,00	0,874	24
02.06.2019	67,96	38,80	29,15	37,260	36,442	36,600	36,442	0,66	0,00	1,095	24
03.06.2019	65,97	41,59	24,38	38,170	37,369	37,580	37,369	0,59	0,00	0,928	24
04.06.2019	62,27	40,52	21,75	46,480	45,634	45,880	45,634	0,60	0,00	0,901	24
05.06.2019	67,95	41,56	26,39	35,750	34,967	35,160	34,967	0,59	0,00	0,936	24
06.06.2019	67,60	41,59	26,01	36,720	35,934	36,140	35,934	0,58	0,00	0,966	24
07.06.2019	68,86	40,73	28,13	36,090	35,311	35,510	35,311	0,58	0,00	0,994	24
08.06.2019	69,24	38,84	30,40	36,910	36,100	36,290	36,100	0,62	0,00	1,072	24
09.06.2019	72,32	37,79	34,53	31,840	31,094	31,250	31,094	0,59	0,00	1,108	24
10.06.2019	71,98	37,88	34,10	29,970	29,278	29,430	29,278	0,54	0,00	1,022	24
11.06.2019	71,79	38,56	33,24	29,200	28,538	28,700	28,538	0,50	0,00	0,971	24
12.06.2019	71,26	37,86	33,40	32,150	31,418	31,580	31,418	0,57	0,00	1,072	24
13.06.2019	71,85	38,67	33,17	30,420	29,723	29,890	29,723	0,53	0,00	1,009	24
14.06.2019	70,09	40,73	29,36	35,480	34,703	34,920	34,703	0,56	0,00	1,005	24
15.06.2019	71,81	38,38	33,43	32,800	32,053	32,230	32,053	0,57	0,00	1,093	24
16.06.2019	71,81	38,96	32,85	33,560	32,782	32,960	32,782	0,60	0,00	1,105	24
17.06.2019	71,75	39,36	32,39	32,040	31,307	31,490	31,307	0,55	0,00	1,039	24
18.06.2019	71,23	39,69	31,55	33,710	32,941	33,130	32,941	0,58	0,00	1,067	24
19.06.2019	71,33	39,17	32,16	33,140	32,376	32,550	32,376	0,59	0,00	1,064	24
Итого:				1129,61	1104,82	1110,50	1104,82	156,04	0,00	32,446	720
Средние:	68,87	39,66	29,22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
0/05/1924:	67722,09	65414,52	66251,57	65397,17	2385,38	17,34	2135,831	11399	0
9/06/1924:	68851,70	66519,34	67362,07	66501,99	2541,42	17,34	2168,277	12119	0
Итого:	1129,61	1104,82	1110,50	1104,82	156,04	0,00	32,446	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

20.06.2019г