

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 19

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xA950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	71,61	41,03	30,58	30,720	30,026	30,230	30,026	0,49	0,00	0,939	24
22.07.2019	71,66	42,51	29,15	24,790	24,230	24,420	24,240	0,37	-0,01	0,761	24
23.07.2019	72,13	40,47	31,66	27,410	26,794	26,980	26,794	0,43	0,00	0,873	24
24.07.2019	70,99	41,84	29,15	30,150	29,484	29,700	29,484	0,45	0,00	0,873	24
25.07.2019	71,57	40,65	30,91	30,470	29,772	29,960	29,772	0,51	0,00	0,938	24
26.07.2019	71,51	40,85	30,66	30,290	29,604	29,800	29,604	0,49	0,00	0,923	24
27.07.2019	71,28	41,78	29,51	29,440	28,742	28,910	28,742	0,53	0,00	0,861	24
28.07.2019	71,58	40,52	31,07	30,690	29,980	30,160	29,980	0,53	0,00	0,949	24
29.07.2019	70,95	41,85	29,10	31,030	30,342	30,560	30,342	0,47	0,00	0,903	24
30.07.2019	71,19	41,13	30,06	31,830	31,113	31,320	31,113	0,51	0,00	0,956	24
31.07.2019	71,28	40,73	30,55	31,680	30,927	31,090	30,927	0,59	0,00	0,961	24
01.08.2019	71,15	40,99	30,16	31,850	31,119	31,310	31,119	0,54	0,00	0,957	24
02.08.2019	70,96	40,95	30,01	32,220	31,485	31,680	31,485	0,54	0,00	0,960	24
03.08.2019	70,98	41,25	29,73	31,860	31,138	31,340	31,138	0,52	0,00	0,938	24
04.08.2019	71,94	39,52	32,42	32,750	31,998	32,190	31,998	0,56	0,00	1,061	24
05.08.2019	71,58	40,24	31,34	31,970	31,238	31,430	31,238	0,54	0,00	0,997	24
06.08.2019	71,66	40,59	31,07	31,880	31,158	31,360	31,158	0,52	0,00	0,988	24
07.08.2019	71,28	39,76	31,52	33,510	32,727	32,900	32,727	0,61	0,00	1,052	24
08.08.2019	71,13	40,46	30,67	32,980	32,222	32,410	32,222	0,57	0,00	1,004	24
09.08.2019	71,46	40,48	30,98	33,190	32,421	32,610	32,421	0,58	0,00	1,028	24
10.08.2019	71,42	39,74	31,68	33,380	32,602	32,780	32,602	0,60	0,00	1,053	24
11.08.2019	71,88	39,42	32,47	33,540	32,744	32,910	32,744	0,63	0,00	1,091	24
12.08.2019	71,59	40,50	31,09	31,890	31,133	31,300	31,133	0,59	0,00	0,989	24
13.08.2019	71,47	40,87	30,60	32,040	31,290	31,470	31,290	0,57	0,00	0,978	24
14.08.2019	71,47	40,70	30,77	32,520	31,753	31,930	31,753	0,59	0,00	0,998	24
15.08.2019	71,49	40,66	30,83	32,220	31,468	31,650	31,468	0,57	0,00	0,987	24
16.08.2019	71,80	41,08	30,72	31,020	30,295	30,480	30,295	0,54	0,00	0,948	24
17.08.2019	72,11	40,94	31,16	30,480	29,765	29,950	29,765	0,53	0,00	0,948	24
18.08.2019	71,90	40,45	31,45	32,310	31,550	31,730	31,550	0,58	0,00	1,020	24
19.08.2019	71,52	40,31	31,21	32,250	31,500	31,680	31,500	0,57	0,00	1,005	24
Итого:				942,36	920,62	926,24	920,63	156,04	-0,01	28,940	720
Средние:	71,49	40,74	30,74								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/2019:	69391,67	67046,93	67892,72	67029,58	2853,5	17,34	2185,017	12863	0
19/08/2019:	70334,03	67967,55	68818,96	67950,21	3009,54	17,33	2213,957	13583	0
Итого:	942,36	920,62	926,24	920,63	156,04	-0,01	28,940	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

[Handwritten signature]

21.08.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г. - 19/08/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,37	46,11	26,27	31,087	30,237	0,85	0,849	24
22.07.2019	72,92	53,55	19,37	69,147	67,773	1,37	0,666	24
23.07.2019	72,86	45,71	27,15	25,266	24,665	0,60	0,732	24
24.07.2019	71,74	45,72	26,02	31,326	30,598	0,73	0,844	24
25.07.2019	72,30	45,32	26,98	30,226	29,524	0,70	0,841	24
26.07.2019	72,25	45,36	26,89	30,502	29,795	0,71	0,844	24
27.07.2019	72,08	45,32	26,76	31,010	30,293	0,72	0,851	24
28.07.2019	72,32	45,68	26,64	31,235	30,515	0,72	0,863	24
29.07.2019	71,67	46,51	25,16	31,720	30,985	0,74	0,823	24
30.07.2019	71,92	45,93	25,99	33,210	32,444	0,77	0,893	24
31.07.2019	71,98	46,20	25,78	32,696	31,936	0,76	0,869	24
01.08.2019	71,87	46,36	25,52	32,921	32,150	0,77	0,868	24
02.08.2019	71,68	45,98	25,70	34,027	33,235	0,79	0,898	24
03.08.2019	71,72	46,49	25,23	33,889	33,100	0,79	0,877	24
04.08.2019	72,67	45,48	27,19	33,476	32,696	0,78	0,940	24
05.08.2019	72,36	45,59	26,77	34,489	33,686	0,80	0,955	24
06.08.2019	72,43	46,29	26,14	34,765	33,955	0,81	0,943	24
07.08.2019	71,98	46,50	25,48	34,548	33,734	0,81	0,911	24
08.08.2019	71,85	47,06	24,80	35,596	34,758	0,84	0,915	24
09.08.2019	72,18	46,89	25,29	34,218	33,400	0,82	0,890	24
10.08.2019	72,12	47,46	24,66	34,597	33,767	0,83	0,879	24
11.08.2019	72,62	46,29	26,33	35,906	35,047	0,86	0,981	24
12.08.2019	72,35	46,92	25,42	34,139	33,310	0,83	0,897	24
13.08.2019	72,22	46,61	25,61	34,666	33,820	0,85	0,922	24
14.08.2019	72,18	45,91	26,27	34,340	33,497	0,84	0,939	24
15.08.2019	72,22	45,89	26,33	34,154	33,312	0,84	0,932	24
16.08.2019	72,54	46,31	26,23	31,431	30,636	0,80	0,848	24
17.08.2019	72,86	46,75	26,11	30,848	30,057	0,79	0,831	24
18.08.2019	72,62	46,37	26,25	32,493	31,659	0,83	0,883	24
19.08.2019	72,20	46,81	25,40	32,913	32,059	0,85	0,864	24
Итого:				1020,84	996,64	24,20	26,250	720
Средние:	72,24	46,45	25,79					

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/1924:	33304,09	35226,46	-1795,74	1176,548	6959	0
19/08/1924:	34324,93	36223,10	-1771,54	1202,798	7679	0
Итого:	1020,84	996,64	24,20	26,250	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Прохорова*

Е.А. Прохорова



Представитель теплоснабж. организации

/ Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Жукова
21.08.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xA950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	71,45	47,79	23,66	32,500	31,665	31,880	31,665	0,62	0,00	0,753	24
22.07.2019	69,23	48,54	20,69	21,880	21,319	21,250	21,126	0,63	0,19	0,489	24
23.07.2019	71,29	45,27	26,02	25,790	25,078	25,150	25,054	0,64	0,02	0,658	24
24.07.2019	71,05	48,22	22,84	36,100	35,248	35,560	35,248	0,54	0,00	0,808	24
25.07.2019	71,54	47,65	23,88	34,840	34,007	34,300	34,007	0,54	0,00	0,816	24
26.07.2019	71,54	48,08	23,45	35,280	34,462	34,790	34,462	0,49	0,00	0,811	24
27.07.2019	71,36	48,49	22,88	35,780	34,967	35,320	34,967	0,46	0,00	0,801	24
28.07.2019	71,59	47,67	23,91	35,310	34,514	34,860	34,514	0,45	0,00	0,828	24
29.07.2019	70,85	47,29	23,57	34,420	33,675	34,020	33,675	0,40	0,00	0,801	24
30.07.2019	71,20	48,44	22,77	37,280	36,498	36,930	36,498	0,35	0,00	0,832	24
31.07.2019	71,25	47,77	23,48	36,140	35,379	35,780	35,379	0,36	0,00	0,838	24
01.08.2019	71,18	48,28	22,91	37,690	36,915	37,360	36,915	0,33	0,00	0,852	24
02.08.2019	70,99	48,07	22,92	38,370	37,598	38,060	37,598	0,31	0,00	0,868	24
03.08.2019	70,99	47,49	23,51	37,710	36,949	37,390	36,949	0,32	0,00	0,874	24
04.08.2019	71,94	46,62	25,32	37,950	37,166	37,600	37,166	0,35	0,00	0,947	24
05.08.2019	71,61	47,83	23,78	38,100	37,312	37,760	37,312	0,34	0,00	0,892	24
06.08.2019	71,71	48,18	23,53	37,710	36,891	37,300	36,891	0,41	0,00	0,878	24
07.08.2019	71,32	47,24	24,08	40,180	39,248	39,600	39,248	0,58	0,00	0,953	24
08.08.2019	71,19	47,59	23,60	40,240	39,292	39,630	39,292	0,61	0,00	0,935	24
09.08.2019	71,44	48,42	23,03	38,250	37,323	37,640	37,323	0,61	0,00	0,864	24
10.08.2019	71,41	46,74	24,67	39,370	38,420	38,720	38,420	0,65	0,00	0,955	24
11.08.2019	71,81	47,19	24,62	37,810	36,886	37,180	36,886	0,63	0,00	0,912	24
12.08.2019	71,60	47,56	24,04	37,700	36,787	37,090	36,787	0,61	0,00	0,888	24
13.08.2019	71,51	48,29	23,22	38,470	37,545	37,870	37,545	0,60	0,00	0,878	24
14.08.2019	71,49	47,71	23,78	38,460	37,525	37,830	37,525	0,63	0,00	0,902	24
15.08.2019	71,50	47,82	23,68	38,580	37,628	37,920	37,628	0,66	0,00	0,895	24
16.08.2019	71,81	48,03	23,78	36,160	35,266	35,550	35,266	0,61	0,00	0,844	24
17.08.2019	72,13	47,52	24,61	35,810	34,927	35,210	34,927	0,60	0,00	0,863	24
18.08.2019	71,87	47,10	24,77	36,310	35,430	35,720	35,430	0,59	0,00	0,880	24
19.08.2019	71,49	48,45	23,05	37,370	36,487	36,820	36,487	0,55	0,00	0,849	24
Итого:				1087,56	1062,41	1072,09	1062,19	156,04	0,22	25,364	720
Средние:	71,38	47,71	23,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/1924:	37079,298	36183,010	36911,798	36182,982	1248,320	0,03	825,488	4512	0
19/08/1924:	38166,857	37245,417	37983,887	37245,171	1404,360	0,25	850,852	5232	0
Итого:	1087,56	1062,41	1072,09	1062,19	156,04	0,22	25,364	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Прохорова

«Парк-сервис»
Для документов

ИНН 7448199350

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

21.08.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	68,96	49,08	19,88	32,46	31,8	33,3	32,9	0	-1,1	0,632	24
22.07.2019	70,49	59,15	11,34	43,95	42,95	44,94	44,21	0	-1,26	0,488	24
23.07.2019	70,05	53,12	16,93	30,5	29,82	31,17	30,81	0	-0,99	0,505	24
24.07.2019	68,61	48,07	20,54	31,43	30,75	32,21	31,9	0	-1,15	0,63	24
25.07.2019	69,03	47,61	21,42	30,91	30,26	31,63	31,34	0	-1,08	0,647	24
26.07.2019	69,06	48,48	20,58	31,44	30,72	32,13	31,81	0	-1,09	0,633	24
27.07.2019	68,79	48,4	20,39	30,71	30,1	31,36	31,05	0	-0,95	0,613	24
28.07.2019	68,99	48,32	20,67	29,86	29,21	30,45	30,19	0	-0,98	0,603	24
29.07.2019	68,65	48,99	19,66	34,14	33,39	34,73	34,29	0	-0,9	0,656	24
30.07.2019	68,89	48,78	20,11	35,73	34,98	36,27	35,83	0	-0,85	0,704	24
31.07.2019	69,08	48,78	20,3	34,92	34,17	35,41	34,98	0	-0,81	0,692	24
01.08.2019	68,92	48,34	20,58	36,6	35,82	37,05	36,59	0	-0,77	0,74	24
02.08.2019	68,71	49,27	19,44	36,88	36,12	37,34	36,89	0	-0,77	0,705	24
03.08.2019	68,82	48,44	20,38	37,96	37,14	38,37	37,91	0	-0,77	0,757	24
04.08.2019	69,78	46,73	23,05	37,59	36,81	37,89	37,47	0	-0,66	0,849	24
05.08.2019	69,36	47,52	21,84	38,14	37,34	38,49	38,04	0	-0,7	0,815	24
06.08.2019	69,55	48,14	21,41	38,16	37,33	38,5	38,04	0	-0,71	0,798	24
07.08.2019	69,14	48,55	20,59	38,89	38,07	39,24	38,76	0	-0,69	0,786	24
08.08.2019	69,1	49,26	19,84	40,57	39,72	40,94	40,45	0	-0,73	0,787	24
09.08.2019	69,29	49,26	20,03	38,8	37,95	39,12	38,64	0	-0,69	0,759	24
10.08.2019	69,18	49,05	20,13	39,93	39,09	40,2	39,72	0	-0,63	0,785	24
11.08.2019	69,56	48,3	21,26	37,53	36,75	37,76	37,31	0	-0,56	0,778	24
12.08.2019	69,3	48,96	20,34	36,75	35,95	37,02	36,56	0	-0,61	0,731	24
13.08.2019	69,21	48,66	20,55	37,67	36,86	37,93	37,45	0	-0,59	0,758	24
14.08.2019	69,21	48,71	20,5	38,64	37,82	38,88	38,4	0	-0,58	0,774	24
15.08.2019	69,14	49,16	19,98	38,13	37,32	38,35	37,88	0	-0,56	0,746	24
16.08.2019	69,5	49,08	20,42	35,2	34,45	35,45	35,01	0	-0,56	0,704	24
17.08.2019	69,84	48,57	21,27	35,17	34,41	35,38	34,96	0	-0,55	0,732	24
18.08.2019	69,49	48,88	20,61	34,16	33,38	34,38	33,95	0	-0,57	0,689	24
19.08.2019	69,16	49,55	19,61	35,42	34,7	35,65	35,19	0	-0,49	0,68	24
Итого:				1078,2	1055,18	1091,5	1078,53	0	-23,35	21,176	720
Средние:	69,22	49,1	20,12								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/1924:	72119,22	70044,22	71555,44	70796,06	5,55	-751,84	2342,219	22790	0
19/08/1924:	73197,46	71099,4	72646,98	71874,59	5,55	-775,19	2363,395	23510	0
Итого:	1078,24	1055,18	1091,54	1078,53	0	-23,35	21,176	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Прохоренникова

/Е.В. Жукова/

Подпись

Подпись

Ф.И.О.



21.08.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	69,63	48,01	21,62	32,82	32,09	35,58	35,17	0	-3,08	0,693	24
22.07.2019	71,03	59,65	11,38	51,39	50,23	55,31	54,36	0	-4,13	0,57	24
23.07.2019	70,83	53,73	17,1	33,51	32,74	35,81	35,34	0	-2,6	0,556	24
24.07.2019	69,37	46,25	23,12	34,69	33,94	37,31	36,91	0	-2,97	0,784	24
25.07.2019	69,81	47,42	22,39	32,21	31,49	34,73	34,38	0	-2,89	0,705	24
26.07.2019	69,8	46,84	22,96	31,73	31,05	34,22	33,9	0	-2,85	0,712	24
27.07.2019	69,55	46,74	22,81	31,72	31,05	34,21	33,9	0	-2,85	0,705	24
28.07.2019	69,8	47,28	22,52	32,61	31,86	35,12	34,76	0	-2,9	0,717	24
29.07.2019	69,29	47,55	21,74	34,08	33,34	36,71	36,3	0	-2,96	0,722	24
30.07.2019	69,53	47,45	22,08	35,37	34,61	38,04	37,6	0	-2,99	0,765	24
31.07.2019	69,74	46,73	23,01	34,96	34,23	37,6	37,16	0	-2,93	0,787	24
01.08.2019	69,5	47,59	21,91	35,75	34,97	38,44	37,96	0	-2,99	0,764	24
02.08.2019	69,31	48,11	21,2	36,25	35,45	38,96	38,48	0	-3,03	0,752	24
03.08.2019	69,4	47,45	21,95	36,6	35,83	39,29	38,82	0	-2,99	0,785	24
04.08.2019	70,39	46,82	23,57	36,15	35,35	38,77	38,35	0	-3	0,831	24
05.08.2019	69,92	47,02	22,9	34,11	33,35	36,67	36,24	0	-2,89	0,763	24
06.08.2019	70,15	48,52	21,63	35,66	34,86	38,28	37,8	0	-2,94	0,752	24
07.08.2019	69,71	48,48	21,23	37,25	36,47	39,95	39,47	0	-3	0,775	24
08.08.2019	69,6	48,21	21,39	37,98	37,17	40,68	40,2	0	-3,03	0,793	24
09.08.2019	69,9	47,58	22,32	39,25	38,4	41,97	41,49	0	-3,09	0,86	24
10.08.2019	69,72	47,9	21,82	38,24	37,41	40,9	40,43	0	-3,02	0,816	24
11.08.2019	70,17	48,02	22,15	36,97	36,17	39,55	39,09	0	-2,92	0,803	24
12.08.2019	69,9	48,16	21,74	36,62	35,84	39,19	38,75	0	-2,91	0,779	24
13.08.2019	69,79	48,21	21,58	37,29	36,5	39,88	39,4	0	-2,9	0,788	24
14.08.2019	69,75	47,98	21,77	36,46	35,66	39,01	38,54	0	-2,88	0,776	24
15.08.2019	69,68	48,78	20,9	35,71	34,95	38,25	37,79	0	-2,84	0,73	24
16.08.2019	70,14	47,32	22,82	34,71	33,93	37,15	36,7	0	-2,77	0,776	24
17.08.2019	70,46	48,56	21,9	33,46	32,73	35,87	35,44	0	-2,71	0,718	24
18.08.2019	70,13	48,32	21,81	34,56	33,79	36,99	36,56	0	-2,77	0,737	24
19.08.2019	69,77	48,68	21,09	35,48	34,72	37,98	37,5	0	-2,78	0,73	24
Итого:				1073,5	1050,18	1152,4	1138,79	0	-88,61	22,444	720
Средние:	69,85	48,31	21,54								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
20/07/1924:	26692,8	25927,37	27889,64	27587,43	1,47	-1660,06	852,27	8532	0
19/08/1924:	27766,39	26977,55	29042,06	28726,22	1,47	-1748,67	874,714	9252	0
Итого:	1073,59	1050,18	1152,42	1138,79	0	-88,61	22,444	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Прохорова
И.О. «Парк-сервис»
Для документов
ИНН 74-18199350
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.


21.08.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	71,77	45,19	26,58	31,5	30,77	30,74	30,45	0	0,32	0,819	24
22.07.2019	72,44	57,89	14,55	40,19	39,25	39,5	38,9	0	0,35	0,573	24
23.07.2019	72,3	43,74	28,56	26,98	26,34	26,41	26,17	0	0,17	0,751	24
24.07.2019	70,89	51,32	19,57	40,6	39,67	39,83	39,37	0	0,3	0,78	24
25.07.2019	71,36	44,88	26,48	32,65	31,91	31,97	31,71	0	0,2	0,843	24
26.07.2019	71,57	45,41	26,16	32,5	31,77	31,82	31,53	0	0,24	0,83	24
27.07.2019	71,5	45,1	26,4	32,11	31,39	31,45	31,16	0	0,23	0,831	24
28.07.2019	71,8	44,57	27,23	33,36	32,59	32,65	32,35	0	0,24	0,887	24
29.07.2019	71,11	45,38	25,73	33,07	32,32	32,39	32,1	0	0,22	0,834	24
30.07.2019	71,33	44,91	26,42	33,95	33,18	33,25	32,97	0	0,21	0,877	24
31.07.2019	71,41	44,91	26,5	33,65	32,9	32,95	32,66	0	0,24	0,871	24
01.08.2019	71,25	44,78	26,47	32,78	32,03	32,11	31,83	0	0,2	0,848	24
02.08.2019	71,13	44,38	26,75	36,13	35,31	35,36	35,07	0	0,24	0,941	24
03.08.2019	71,16	44,51	26,65	35,36	34,55	34,62	34,36	0	0,19	0,92	24
04.08.2019	72,07	44,51	27,56	34,22	33,45	33,48	33,2	0	0,25	0,923	24
05.08.2019	71,71	44,56	27,15	34,31	33,52	33,58	33,32	0	0,2	0,91	24
06.08.2019	71,72	44,89	26,83	33,57	32,8	32,87	32,63	0	0,17	0,879	24
07.08.2019	71,33	45,23	26,1	34,9	34,09	34,17	33,9	0	0,19	0,891	24
08.08.2019	71,2	45,57	25,63	37,09	36,26	36,31	35,97	0	0,29	0,929	24
09.08.2019	71,55	44,97	26,58	35,6	34,8	34,84	34,59	0	0,21	0,923	24
10.08.2019	71,51	45,24	26,27	35,74	34,93	34,96	34,66	0	0,27	0,915	24
11.08.2019	71,94	44,94	27	33,77	32,97	33,02	32,78	0	0,19	0,89	24
12.08.2019	71,68	45,4	26,28	33,45	32,68	32,71	32,43	0	0,25	0,858	24
13.08.2019	71,52	45,87	25,65	32,58	31,82	31,87	31,63	0	0,19	0,816	24
14.08.2019	71,57	45,69	25,88	34,58	33,77	33,82	33,54	0	0,23	0,874	24
15.08.2019	71,56	45,61	25,95	34,52	33,73	33,76	33,45	0	0,28	0,877	24
16.08.2019	71,94	45,69	26,25	33,38	32,61	32,63	32,36	0	0,25	0,854	24
17.08.2019	72,32	45,35	26,97	33,38	32,61	32,61	32,31	0	0,3	0,879	24
18.08.2019	72	46,03	25,97	32,94	32,18	32,2	31,9	0	0,28	0,835	24
19.08.2019	71,61	45,56	26,05	33,9	33,12	33,13	32,86	0	0,26	0,861	24
Итого:				1022,7	999,32	1001	992,16	0	7,16	25,719	720
Средние:	71,6	45,73	25,87								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/1924:	55215,8	53596,77	53631,69	53014,1	0,02	582,67	1725,395	16764	0
19/08/1924:	56238,56	54596,09	54632,7	54006,26	0,02	589,83	1751,114	17484	0
Итого:	1022,76	999,32	1001,01	992,16	0	7,16	25,719	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ /Е.В. Жукова/ Ф.И.О.

21.08.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167245

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	70,98	48,18	22,8	34,89	34,14	34,62	34,23	0	-0,09	0,778	24
22.07.2019	71,67	58,16	13,51	44,67	43,67	44,82	44,06	0	-0,39	0,599	24
23.07.2019	70,77	45,33	25,44	24,77	24,2	24,33	24,09	0	0,11	0,616	24
24.07.2019	70,05	47,32	22,73	30,35	29,66	29,96	29,72	0	-0,06	0,675	24
25.07.2019	70,67	46,88	23,79	31,16	30,44	30,71	30,43	0	0,01	0,726	24
26.07.2019	70,59	46,2	24,39	30,46	29,75	29,97	29,71	0	0,04	0,726	24
27.07.2019	70,42	46,71	23,71	30,96	30,23	30,49	30,23	0	0	0,714	24
28.07.2019	70,65	46,73	23,92	30,59	29,87	30,08	29,84	0	0,03	0,711	24
29.07.2019	70,1	47,01	23,09	31,93	31,2	31,43	31,14	0	0,06	0,72	24
30.07.2019	70,24	46,8	23,44	32,22	31,49	31,68	31,42	0	0,07	0,737	24
31.07.2019	70,4	46,77	23,63	31,65	30,91	31,1	30,85	0	0,06	0,73	24
01.08.2019	70,28	46,85	23,43	32,84	32,1	32,26	32	0	0,1	0,752	24
02.08.2019	70,15	46,89	23,26	34,35	33,59	33,77	33,44	0	0,15	0,781	24
03.08.2019	70,16	47,29	22,87	33,55	32,78	32,96	32,65	0	0,13	0,751	24
04.08.2019	71,07	46,6	24,47	33,07	32,3	32,41	32,13	0	0,17	0,791	24
05.08.2019	70,68	46,66	24,02	33,25	32,51	32,61	32,32	0	0,19	0,78	24
06.08.2019	70,93	48,29	22,64	35,19	34,38	34,58	34,25	0	0,13	0,777	24
07.08.2019	70,9	51,38	19,52	44,34	43,37	43,74	43,23	0	0,14	0,848	24
08.08.2019	70,79	51,08	19,71	45,14	44,11	44,52	44	0	0,11	0,866	24
09.08.2019	71,07	50,82	20,25	42,57	41,59	41,9	41,42	0	0,17	0,84	24
10.08.2019	70,95	50,16	20,79	41,5	40,58	40,78	40,3	0	0,28	0,843	24
11.08.2019	71,38	50,49	20,89	41	40,05	40,27	39,79	0	0,26	0,838	24
12.08.2019	71,17	50,67	20,5	41,52	40,59	40,78	40,29	0,03	0,3	0,833	24
13.08.2019	71,12	50,29	20,83	42,34	41,36	41,57	41,09	0	0,27	0,858	24
14.08.2019	71,13	50,97	20,16	42,65	41,67	41,89	41,41	0	0,26	0,839	24
15.08.2019	71,02	50,69	20,33	43,05	42,07	42,28	41,8	0	0,27	0,856	24
16.08.2019	71,43	50,98	20,45	40,01	39,09	39,25	38,77	0	0,32	0,797	24
17.08.2019	71,76	51,32	20,44	39,91	38,97	39,14	38,66	0	0,31	0,797	24
18.08.2019	71,45	51,07	20,38	40,07	39,11	39,29	38,81	0	0,3	0,796	24
19.08.2019	71,07	51,08	19,99	40,8	39,86	40,03	39,55	0	0,31	0,8	24
Итого:				1100,8	1075,64	1083,2	1071,63	0,03	4,01	23,175	720
Средние:	70,83	48,98	21,84								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/19г.	70568,29	68553,9	66460,92	65624,11	2,4	2929,79	1987,23	20555	0
19/08/19г.	71669,09	69629,54	67544,14	66695,74	2,43	2933,8	2010,405	21275	0
Итого:	1100,8	1075,64	1083,22	1071,63	0,03	4,01	23,175	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Проскурякова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Signature]

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

22.08.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди

Договор N:3440167243

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	71,21	47,39	23,82	33,18	32,42	33,47	33,17	0	-0,75	0,771	24
22.07.2019	71,81	56,92	14,89	41,37	40,43	41,75	41,09	0	-0,66	0,602	24
23.07.2019	71,12	46,49	24,63	24,51	23,96	24,77	24,52	0	-0,56	0,592	24
24.07.2019	70,51	46,47	24,04	33,02	32,26	33,11	32,83	0	-0,57	0,776	24
25.07.2019	71,03	46,88	24,15	31,53	30,83	31,56	31,32	0	-0,49	0,744	24
26.07.2019	71,04	47,11	23,93	32,39	31,64	32,36	32,09	0	-0,45	0,759	24
27.07.2019	70,79	48,06	22,73	31,53	30,8	31,51	31,21	0	-0,41	0,701	24
28.07.2019	71,11	47,13	23,98	32,44	31,71	32,38	32,11	0	-0,4	0,76	24
29.07.2019	70,54	47,6	22,94	34,63	33,86	34,54	34,2	0	-0,34	0,775	24
30.07.2019	70,68	47,81	22,87	34,88	34,1	34,77	34,39	0	-0,29	0,779	24
31.07.2019	70,91	47,29	23,62	35,15	34,36	35,02	34,66	0	-0,3	0,811	24
01.08.2019	70,72	47,21	23,51	35,15	34,38	35,01	34,62	0	-0,24	0,809	24
02.08.2019	70,57	47,49	23,08	37,4	36,56	37,22	36,79	0	-0,23	0,843	24
03.08.2019	70,65	47,34	23,31	37,93	37,1	37,72	37,27	0	-0,17	0,864	24
04.08.2019	71,56	46,83	24,73	37,53	36,68	37,3	36,87	0	-0,19	0,907	24
05.08.2019	71,12	46,92	24,2	36,17	35,38	35,99	35,62	0	-0,24	0,856	24
06.08.2019	71,44	49,09	22,35	41,2	40,26	40,93	40,48	0	-0,22	0,899	24
07.08.2019	71,41	53,12	18,29	57,01	55,73	56,55	55,81	0	-0,08	1,02	24
08.08.2019	71,25	51,81	19,44	54,82	53,55	54,38	53,72	0	-0,17	1,039	24
09.08.2019	71,57	52,05	19,52	52,78	51,56	52,36	51,66	0	-0,1	1,007	24
10.08.2019	71,47	51,69	19,78	51,42	50,22	51	50,36	0	-0,14	0,993	24
11.08.2019	71,88	51,33	20,55	49,3	48,13	48,91	48,34	0	-0,21	0,989	24
12.08.2019	71,63	51,74	19,89	48,53	47,43	48,15	47,55	0	-0,12	0,943	24
13.08.2019	71,57	51,29	20,28	48,92	47,8	48,5	47,91	0	-0,11	0,968	24
14.08.2019	71,56	51,63	19,93	49,89	48,78	49,47	48,87	0	-0,09	0,973	24
15.08.2019	71,46	52,14	19,32	50,15	49	49,75	49,16	0	-0,16	0,947	24
16.08.2019	71,92	52	19,92	46,88	45,79	46,53	45,95	0	-0,16	0,911	24
17.08.2019	72,24	51,03	21,21	46,37	45,3	45,95	45,4	0	-0,1	0,96	24
18.08.2019	71,93	51,65	20,28	47,46	46,37	47,06	46,49	0	-0,12	0,94	24
19.08.2019	71,55	51,73	19,82	47,98	46,92	47,57	47	0,11	-0,08	0,932	24
Итого:				1241,5	1213,31	1235,5	1221,46	0,11	-8,15	25,87	720
Средние:	71,27	49,57	21,7								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/19г.-24/07/19г.	87072,12	84569,7	79992,43	78882,77	8,26	5686,93	2219,53	20556	0
29/08/19г.-01/09/19г.	88313,64	85783,01	81228,02	80104,23	8,37	5678,78	2245,4	21276	0
Итого:	1241,52	1213,31	1235,59	1221,46	0,11	-8,15	25,87	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Пирожникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

[Signature]
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,08	47,56	24,52	45,73	44,66	45,29	44,81	0	-0,15	1,092	24
22.07.2019	72,53	58,58	13,95	62,9	61,44	62,67	61,69	0	-0,25	0,861	24
23.07.2019	72,5	46,71	25,79	41,32	40,37	40,72	40,33	0	0,04	1,043	24
24.07.2019	71,47	48,51	22,96	52,18	51	51,57	51,04	0,01	-0,04	1,17	24
25.07.2019	72,1	48,66	23,44	50,98	49,79	50,31	49,78	0	0,01	1,169	24
26.07.2019	72,06	48	24,06	50,68	49,5	49,94	49,42	0	0,08	1,192	24
27.07.2019	71,82	48,58	23,24	48,91	47,75	48,21	47,69	0	0,06	1,11	24
28.07.2019	72,12	47,49	24,63	50,63	49,49	49,81	49,28	0	0,21	1,216	24
29.07.2019	71,49	48,73	22,76	53,92	52,67	53,12	52,54	0	0,13	1,199	24
30.07.2019	71,68	48,05	23,63	54,49	53,28	53,63	53,08	0	0,2	1,256	24
31.07.2019	71,88	48,13	23,75	54,79	53,5	53,86	53,29	0	0,21	1,269	24
01.08.2019	71,69	49,06	22,63	55,53	54,27	54,62	54,02	0	0,25	1,227	24
02.08.2019	71,47	48,56	22,91	55,8	54,54	54,87	54,27	0	0,27	1,245	24
03.08.2019	71,55	49,31	22,24	59,33	58	58,33	57,65	0	0,35	1,291	24
04.08.2019	72,47	47,99	24,48	56,07	54,77	54,98	54,37	0	0,4	1,339	24
05.08.2019	72,16	49,46	22,7	62	60,58	60,88	60,2	0	0,38	1,374	24
06.08.2019	72,35	50,8	21,55	67,4	65,85	66,21	65,44	0	0,41	1,42	24
07.08.2019	71,87	51,69	20,18	72,16	70,5	70,97	70,1	0	0,4	1,424	24
08.08.2019	71,78	52,46	19,32	75,54	73,79	74,33	73,38	0	0,41	1,424	24
09.08.2019	72,1	51,86	20,24	69,91	68,31	68,71	67,84	0	0,47	1,381	24
10.08.2019	72,03	51,89	20,14	71,23	69,6	69,96	69,07	0	0,53	1,402	24
11.08.2019	72,48	51,53	20,95	67,24	65,66	65,99	65,17	0	0,49	1,375	24
12.08.2019	72,22	52,18	20,04	68,46	66,87	67,22	66,37	0	0,5	1,342	24
13.08.2019	72,13	51,71	20,42	68,94	67,32	67,61	66,8	0	0,52	1,375	24
14.08.2019	72,11	51,67	20,44	69,37	67,77	68,03	67,22	0	0,55	1,386	24
15.08.2019	71,99	50,1	21,89	64,87	63,38	63,56	62,82	0	0,56	1,386	24
16.08.2019	72,52	50,98	21,54	62,74	61,26	61,44	60,73	0	0,53	1,318	24
17.08.2019	72,82	51,08	21,74	59,4	57,98	58,13	57,37	0	0,61	1,261	24
18.08.2019	72,48	49,6	22,88	59,08	57,73	57,75	57,09	0	0,64	1,319	24
19.08.2019	72,1	51,07	21,03	61,55	60,11	60,26	59,53	0	0,58	1,265	24
Итого:				1793,1	1751,74	1762,9	1742,39	0,01	9,35	38,131	720
Средние:	72,06	50,06	22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
20.07.19г.	839,44	820,5	821,54	813,1	0,01	7,4	19,375	0	710	0
19.08.19г.	2632,59	2572,24	2584,52	2555,49	0,02	16,75	57,506	0	1430	0
Итого:	1793,15	1751,74	1762,98	1742,39	0,01	9,35	38,131	0	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Проскурякова

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

22.08.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейделя 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,25	57,34	14,91	70,26	68,58	68,37	67,32	0	1,26	1,021	24
22.07.2019	72,29	58,9	13,39	63,47	62,02	61,78	60,83	0	1,19	0,83	24
23.07.2019	72,8	58,76	14,04	66,14	64,58	64,4	63,37	0	1,21	0,904	24
24.07.2019	71,66	57,62	14,04	76,63	74,87	74,68	73,5	0	1,37	1,051	24
25.07.2019	72,28	58,25	14,03	79,04	77,15	77,02	75,82	0	1,33	1,082	24
26.07.2019	72,26	58,15	14,11	77,83	75,99	75,83	74,64	0	1,35	1,073	24
27.07.2019	72,01	57,94	14,07	77,67	75,92	75,68	74,48	0	1,44	1,068	24
28.07.2019	72,28	57,92	14,36	78,33	76,48	76,29	75,14	0	1,34	1,099	24
29.07.2019	71,66	57,91	13,75	81,87	79,96	79,76	78,55	0	1,41	1,098	24
30.07.2019	71,85	57,82	14,03	83,9	81,98	81,69	80,43	0	1,55	1,148	24
31.07.2019	72,05	57,81	14,24	81,55	79,63	79,41	78,19	0	1,44	1,133	24
01.08.2019	71,84	57,35	14,49	80,95	79,07	78,8	77,59	0	1,48	1,145	24
02.08.2019	71,66	57,72	13,94	84,69	82,75	82,44	81,19	0	1,56	1,154	24
03.08.2019	71,73	57,76	13,97	86,12	84,15	83,85	82,58	0	1,57	1,175	24
04.08.2019	72,62	57,43	15,19	82,24	80,29	80,03	78,8	0	1,49	1,22	24
05.08.2019	72,26	57,51	14,75	82,8	80,89	80,62	79,38	0	1,51	1,193	24
06.08.2019	72,41	57,97	14,44	84,13	82,18	81,93	80,65	0	1,53	1,188	24
07.08.2019	71,99	58,09	13,9	93,7	91,55	91,22	89,79	0	1,76	1,275	24
08.08.2019	71,89	58,18	13,71	93,82	91,64	91,34	89,94	0	1,7	1,258	24
09.08.2019	72,21	58,13	14,08	89,1	87,06	86,76	85,42	0	1,64	1,225	24
10.08.2019	72,12	58,27	13,85	88,42	86,43	86,12	84,77	0	1,66	1,196	24
11.08.2019	72,54	58,46	14,08	85,65	83,72	83,41	82,1	0	1,62	1,18	24
12.08.2019	72,33	57,76	14,57	87,41	85,43	85,1	83,8	0	1,63	1,247	24
13.08.2019	72,23	58,57	13,66	88,66	86,61	86,35	84,98	0	1,63	1,184	24
14.08.2019	72,23	58,32	13,91	88,21	86,15	85,89	84,55	0	1,6	1,199	24
15.08.2019	72,14	57,89	14,25	88,11	86,06	85,78	84,46	0	1,6	1,226	24
16.08.2019	72,62	58,54	14,08	84,9	82,89	82,69	81,41	0	1,48	1,169	24
17.08.2019	72,94	59,02	13,92	83,63	81,68	81,43	80,15	0	1,53	1,136	24
18.08.2019	72,59	58,38	14,21	82,94	81,02	80,74	79,48	0	1,54	1,15	24
19.08.2019	72,21	58,8	13,41	85,29	83,3	83,05	81,72	0	1,58	1,114	24
Итого:				2477,4	2420,03	2412,4	2375,03	0	45	34,141	720
Средние:	72,19	58,08	14,11								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/19г.	48030,4	46512,47	46713,48	45854,07	0,07	658,4	1036,501	6764	7747
19/08/19г.	50507,86	48932,5	49125,94	48229,1	0,07	703,4	1070,642	7484	7747
Итого:	2477,46	2420,03	2412,46	2375,03	0	45	34,141	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И. _____



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,2	56,14	16,06	58,79	57,45	58,13	57,28	0	0,17	0,923	24
22.07.2019	72,4	60,94	11,46	63,51	62,02	63,04	61,96	0	0,06	0,713	24
23.07.2019	72,7	56,96	15,74	54,7	53,42	54,45	53,63	0	-0,21	0,843	24
24.07.2019	71,59	57,29	14,3	66,01	64,49	65,8	64,81	0	-0,32	0,922	24
25.07.2019	72,24	56,92	15,32	64,93	63,44	64,79	63,83	0	-0,39	0,973	24
26.07.2019	72,2	57,1	15,1	64,38	62,91	64,31	63,34	0	-0,43	0,948	24
27.07.2019	71,97	56,78	15,19	64,38	62,89	64,34	63,38	0	-0,49	0,954	24
28.07.2019	72,23	56,27	15,96	63,47	62	63,45	62,54	0	-0,54	0,988	24
29.07.2019	71,57	56,52	15,05	64,25	62,73	64,26	63,29	0	-0,56	0,943	24
30.07.2019	71,81	57,43	14,38	71,79	70,12	71,76	70,66	0	-0,54	1,01	24
31.07.2019	72,05	57,15	14,9	69,22	67,63	69,17	68,13	0	-0,5	1,006	24
01.08.2019	71,8	56,33	15,47	66,13	64,61	66,1	65,12	0	-0,51	0,998	24
02.08.2019	71,64	57,02	14,62	74,02	72,33	73,89	72,79	0	-0,46	1,057	24
03.08.2019	71,68	57,47	14,21	76,73	74,99	76,58	75,39	0	-0,4	1,066	24
04.08.2019	72,59	56,15	16,44	71,28	69,59	71,1	70,04	0	-0,45	1,144	24
05.08.2019	72,22	56,07	16,15	66,87	65,3	66,8	65,82	0	-0,52	1,057	24
06.08.2019	72,37	57,25	15,12	72,5	70,78	72,37	71,27	0	-0,49	1,071	24
07.08.2019	71,95	57,73	14,22	80,36	78,52	80,19	78,94	0	-0,42	1,117	24
08.08.2019	71,83	57,21	14,62	78,51	76,69	78,3	77,11	0	-0,42	1,119	24
09.08.2019	72,19	57,61	14,58	78,39	76,58	78,18	77	0	-0,42	1,115	24
10.08.2019	72,09	57,67	14,42	77,06	75,28	76,91	75,76	0	-0,48	1,086	24
11.08.2019	72,48	56,79	15,69	70,64	68,97	70,51	69,45	0	-0,48	1,082	24
12.08.2019	72,24	57,56	14,68	70,15	68,5	70,08	69,01	0	-0,51	1,003	24
13.08.2019	72,18	57,41	14,77	74,13	72,41	74,04	72,91	0	-0,5	1,072	24
14.08.2019	72,18	57,48	14,7	74,17	72,48	74,09	72,96	0	-0,48	1,065	24
15.08.2019	72,06	57,51	14,55	75,66	73,89	75,56	74,41	0	-0,52	1,074	24
16.08.2019	72,54	56,94	15,6	67,43	65,86	67,4	66,38	0	-0,52	1,026	24
17.08.2019	72,89	57,27	15,62	67,2	65,61	67,15	66,12	0	-0,51	1,022	24
18.08.2019	72,51	56,56	15,95	63,29	61,85	63,26	62,35	0	-0,5	0,985	24
19.08.2019	72,15	57,64	14,51	69,94	68,31	69,87	68,79	0	-0,48	0,989	24
Итого:				2079,8	2031,65	2075,8	2044,47	0	-12,82	30,371	720
Средние:	72,15	57,17	14,97								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.07.19г.	35257,32	34219,21	34725,26	34258,13	0	-38,92	966,937	7782	0
01.08.19г.	37337,21	36250,86	36801,14	36302,6	0	-51,74	997,308	8502	0
Итого:	2079,89	2031,65	2075,88	2044,47	0	-12,82	30,371	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Проскурякова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,12	48,91	23,21	28,56	27,84	27,51	27,27	0	0,57	0,646	24
22.07.2019	72,79	58,52	14,27	34,65	33,8	33,56	33,02	0	0,78	0,486	24
23.07.2019	72,82	48,82	24	24,08	23,48	23,16	22,92	0	0,56	0,564	24
24.07.2019	71,45	48,15	23,3	30,16	29,5	29,05	28,79	0	0,71	0,687	24
25.07.2019	72,1	48,38	23,72	29,36	28,65	28,26	28	0	0,65	0,678	24
26.07.2019	72	49,1	22,9	29,03	28,31	27,93	27,68	0	0,63	0,648	24
27.07.2019	71,85	49	22,85	29,45	28,73	28,29	28,01	0	0,72	0,654	24
28.07.2019	72,05	48,46	23,59	29,63	28,9	28,43	28,16	0	0,74	0,682	24
29.07.2019	71,44	49,45	21,99	30,73	30,01	29,52	29,22	0	0,79	0,661	24
30.07.2019	71,69	49,44	22,25	31,37	30,64	30,08	29,76	0	0,88	0,683	24
31.07.2019	71,68	49,08	22,6	31,69	30,96	30,38	30,07	0	0,89	0,699	24
01.08.2019	71,64	49,16	22,48	31,82	31,09	30,51	30,23	0	0,86	0,699	24
02.08.2019	71,33	49,5	21,83	31,86	31,14	30,57	30,26	0	0,88	0,681	24
03.08.2019	71,32	49,71	21,61	33,68	32,92	32,31	31,94	0	0,98	0,711	24
04.08.2019	72,29	48,02	24,27	33,12	32,36	31,7	31,38	0	0,98	0,786	24
05.08.2019	71,93	48,33	23,6	31,85	31,11	30,49	30,23	0	0,88	0,732	24
06.08.2019	71,92	48,6	23,32	32,56	31,82	31,15	30,85	0	0,97	0,742	24
07.08.2019	71,61	49,8	21,81	33,6	32,85	32,17	31,78	0	1,07	0,716	24
08.08.2019	71,42	49,58	21,84	35,17	34,37	33,68	33,26	0	1,11	0,753	24
09.08.2019	71,84	49,2	22,64	34,07	33,31	32,62	32,27	0	1,04	0,751	24
10.08.2019	71,75	50,3	21,45	33,62	32,88	32,2	31,8	0	1,08	0,704	24
11.08.2019	72,21	49,5	22,71	32,98	32,23	31,55	31,21	0	1,02	0,73	24
12.08.2019	72,02	49,45	22,57	32,94	32,19	31,48	31,12	0	1,07	0,728	24
13.08.2019	71,92	49,68	22,24	32,72	31,98	31,27	30,92	0	1,06	0,71	24
14.08.2019	71,9	50,15	21,75	33,13	32,38	31,66	31,28	0	1,1	0,702	24
15.08.2019	71,93	49,25	22,68	32,77	32,01	31,3	30,98	0	1,03	0,728	24
16.08.2019	72,29	48,86	23,43	31,44	30,76	30	29,75	0	1,01	0,718	24
17.08.2019	72,65	49,49	23,16	29,57	28,9	28,21	27,96	0	0,94	0,666	24
18.08.2019	72,41	49,75	22,66	31,51	30,77	30,07	29,76	0	1,01	0,696	24
19.08.2019	71,99	49,55	22,44	31,85	31,09	30,39	30,06	0	1,03	0,697	24
Итого:				948,97	926,98	909,5	899,94	0	27,04	20,738	720
Средние:	71,94	49,5	22,43								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.07.19г.	52060,05	50547,01	49127,8	48604,53	2,17	1942,48	1716,873	22451	0
17.08.19г.	53009,02	51473,99	50037,3	49504,47	2,17	1969,52	1737,611	23171	0
Итого:	948,97	926,98	909,5	899,94	0	27,04	20,738	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.
22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mтвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xВ4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	71,59	51,44	20,15	48	46,88	47,52	46,98	0	-0,1	0,943	24
22.07.2019	72,22	56,38	15,84	51,38	50,15	50,99	50,22	0	-0,07	0,798	24
23.07.2019	72,31	50,84	21,47	44,33	43,31	43,5	42,99	0	0,32	0,929	24
24.07.2019	71,14	52,25	18,89	54,11	52,88	53,34	52,64	0	0,24	0,998	24
25.07.2019	71,74	52,13	19,61	53,64	52,42	52,54	51,87	0	0,55	1,028	24
26.07.2019	71,65	51,31	20,34	53,4	52,17	52,09	51,44	0	0,73	1,062	24
27.07.2019	71,5	52,64	18,86	54,09	52,88	52,67	51,98	0	0,9	0,997	24
28.07.2019	71,71	52,39	19,32	53,61	52,38	52,04	51,34	0	1,04	1,012	24
29.07.2019	71,08	52,62	18,46	55,66	54,42	54,08	53,36	0	1,06	1,006	24
30.07.2019	71,3	52,83	18,47	57,41	56,08	55,73	54,97	0	1,11	1,036	24
31.07.2019	71,39	52,27	19,12	57,45	56,16	55,68	54,97	0	1,19	1,072	24
01.08.2019	71,3	53,39	17,91	59,25	57,9	57,51	56,79	0	1,11	1,037	24
02.08.2019	71,02	53,31	17,71	60,2	58,84	58,47	57,75	0	1,09	1,041	24
03.08.2019	70,98	52,87	18,11	59,85	58,49	58,05	57,3	0	1,19	1,058	24
04.08.2019	71,89	51,91	19,98	57,62	56,28	55,64	54,98	0	1,3	1,125	24
05.08.2019	71,17	47,95	23,22	44,05	43,04	42,21	41,73	0	1,31	0,997	24
06.08.2019	71,29	49,01	22,28	43,95	42,95	42,11	41,63	0	1,32	0,955	24
07.08.2019	70,97	48,25	22,72	45,07	44,07	43,21	42,73	0	1,34	0,997	24
08.08.2019	70,86	48,46	22,4	46,75	45,71	44,86	44,38	0	1,33	1,024	24
09.08.2019	71,29	49,89	21,4	47,64	46,56	45,78	45,3	0	1,26	0,995	24
10.08.2019	71,16	48,61	22,55	47,04	46	45,15	44,65	0	1,35	1,039	24
11.08.2019	71,59	48,13	23,46	45,76	44,75	43,84	43,34	0	1,41	1,049	24
12.08.2019	71,34	48,46	22,88	42,99	42,02	41,15	40,67	0	1,35	0,959	24
13.08.2019	71,27	48,12	23,15	44,73	43,74	42,84	42,36	0	1,38	1,011	24
14.08.2019	71,29	48,72	22,57	46,28	45,27	44,4	43,92	0	1,35	1,019	24
15.08.2019	71,25	47,52	23,73	42,6	41,66	40,75	40,27	0	1,39	0,99	24
16.08.2019	71,7	49,76	21,94	44,3	43,31	42,45	41,97	0	1,34	0,952	24
17.08.2019	71,91	48,69	23,22	40,75	39,79	38,91	38,43	0	1,36	0,923	24
18.08.2019	71,69	48,63	23,06	42,54	41,58	40,65	40,17	0	1,41	0,958	24
19.08.2019	71,29	48,91	22,38	43,5	42,53	41,64	41,16	0	1,37	0,952	24
Итого:				1487,9	1454,22	1439,8	1422,29	0	31,93	29,962	720
Средние:	71,42	50,58	20,84								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/19г.	93928,39	91259,26	91182,16	89995,85	15641,76	1263,41	2514,625	20566	13
19/08/19г.	95416,34	92713,48	92621,96	91418,14	15641,76	1295,34	2544,587	21286	13
Итого:	1487,95	1454,22	1439,8	1422,29	0	31,93	29,962	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г. - 19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C


Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 ⁻ м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	71,78	49,62	22,16	56,34	55,02	53,89	53,25	0	1,77	1,219	24
22.07.2019	72,52	58,7	13,82	70,13	68,5	67,24	66,14	0	2,36	0,954	24
23.07.2019	72,41	46,35	26,06	44,65	43,59	42,06	41,64	0	1,95	1,132	24
24.07.2019	71,14	49,16	21,98	54,15	52,95	51,28	50,68	0	2,27	1,164	24
25.07.2019	71,77	47,77	24	54,39	53,14	51,39	50,85	0	2,29	1,274	24
26.07.2019	71,66	48,62	23,04	53,23	52,03	50,3	49,78	0	2,25	1,197	24
27.07.2019	71,52	48,76	22,76	54,8	53,52	51,79	51,24	0	2,28	1,217	24
28.07.2019	71,69	48,51	23,18	54,59	53,31	51,57	51,01	0	2,3	1,234	24
29.07.2019	71,12	49,2	21,92	58,64	57,32	55,5	54,86	0	2,46	1,255	24
30.07.2019	71,4	48,47	22,93	58,4	57,06	55,3	54,69	0	2,37	1,304	24
31.07.2019	71,39	48,96	22,43	60,17	58,81	56,99	56,33	0	2,48	1,317	24
01.08.2019	71,31	49,56	21,75	62,81	61,37	59,55	58,86	0	2,51	1,333	24
02.08.2019	71	50,44	20,56	63,91	62,47	60,66	59,92	0	2,55	1,284	24
03.08.2019	71,03	50,22	20,81	67,81	66,28	64,39	63,62	0	2,66	1,378	24
04.08.2019	71,85	48,04	23,81	56,81	55,49	53,73	53,12	0	2,37	1,323	24
05.08.2019	71,33	45,62	25,71	46,32	45,25	43,64	43,23	0	2,02	1,164	24
06.08.2019	71,41	47,99	23,42	60,35	59,01	57,16	56,57	0	2,44	1,379	24
07.08.2019	71,2	49,33	21,87	66,09	64,58	62,76	62,01	0	2,57	1,414	24
08.08.2019	71,05	49,36	21,69	67,96	66,43	64,58	63,83	0	2,6	1,439	24
09.08.2019	71,47	49,53	21,94	65,16	63,71	61,84	61,16	0	2,55	1,395	24
10.08.2019	71,4	49,29	22,11	65,92	64,44	62,55	61,82	0	2,62	1,425	24
11.08.2019	71,81	49,17	22,64	62,55	61,15	59,29	58,61	0	2,54	1,383	24
12.08.2019	71,61	49,35	22,26	64,13	62,66	60,83	60,12	0	2,54	1,394	24
13.08.2019	71,52	49,21	22,31	64,26	62,82	60,95	60,27	0	2,55	1,404	24
14.08.2019	71,51	49,31	22,2	64,6	63,11	61,31	60,6	0	2,51	1,4	24
15.08.2019	71,56	50,27	21,29	66,98	65,44	63,61	62,85	0	2,59	1,393	24
16.08.2019	71,95	49,71	22,24	62,31	60,9	59,1	58,42	0	2,48	1,354	24
17.08.2019	72,25	50,33	21,92	59,26	57,85	56,2	55,55	0	2,3	1,268	24
18.08.2019	72	50	22	61,65	60,22	58,5	57,79	0	2,43	1,325	24
19.08.2019	71,56	50,56	21	61,75	60,37	58,63	57,94	0	2,43	1,266	24
Итого:				1810,1	1768,8	1716,5	1696,76	0	72,04	38,988	720
Средние:	71,57	49,38	22,19								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.07.2019	110283,31	106897,89	106226,32	105008,52	9,75	1889,37	3698,969	16321	14
27.08.2019	112093,43	108666,69	107942,91	106705,28	9,75	1961,41	3737,957	17041	14
Итого:	1810,12	1768,8	1716,59	1696,76	0	72,04	38,988	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись 
/И.А. Болтачева/
Ф.И.О.
22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	73,2	52,8	20,4	30,51	29,79	29,41	29,03	0	0,76	0,608	24
22.07.2019	73,97	63,04	10,93	41,12	40,11	39,74	39,03	0	1,08	0,441	24
23.07.2019	73,99	53,85	20,14	23,69	23,1	22,81	22,51	0	0,59	0,466	24
24.07.2019	72,46	52,06	20,4	31,16	30,43	30,01	29,62	0	0,81	0,618	24
25.07.2019	73,24	52,09	21,15	30,97	30,22	29,76	29,39	0	0,83	0,639	24
26.07.2019	72,99	52,19	20,8	30,58	29,87	29,39	28,99	0	0,88	0,621	24
27.07.2019	72,93	52,56	20,37	30,48	29,75	29,26	28,88	0	0,87	0,603	24
28.07.2019	73,13	52,38	20,75	31,97	31,23	30,64	30,24	0	0,99	0,649	24
29.07.2019	72,43	52,62	19,81	30,85	30,14	29,59	29,19	0	0,95	0,595	24
30.07.2019	72,8	52,46	20,34	33,03	32,23	31,62	31,19	0	1,04	0,653	24
31.07.2019	72,68	52,41	20,27	32,78	32,03	31,37	30,94	0	1,09	0,651	24
01.08.2019	72,6	52,49	20,11	33,83	33,03	32,38	31,94	0	1,09	0,664	24
02.08.2019	72,33	52,36	19,97	34,4	33,59	32,91	32,48	0	1,11	0,67	24
03.08.2019	72,28	52,49	19,79	34,48	33,67	33	32,54	0	1,13	0,666	24
04.08.2019	73,32	52,59	20,73	33,81	33	32,32	31,86	0	1,14	0,687	24
05.08.2019	73,05	52,33	20,72	34,43	33,62	32,89	32,46	0	1,16	0,696	24
06.08.2019	72,8	52,39	20,41	34,54	33,73	32,99	32,54	0	1,19	0,689	24
07.08.2019	72,69	52,53	20,16	35	34,15	33,43	32,98	0	1,17	0,684	24
08.08.2019	72,33	52,45	19,88	36,83	35,96	35,17	34,7	0	1,26	0,713	24
09.08.2019	72,78	52,49	20,29	35,64	34,8	34,03	33,6	0	1,2	0,705	24
10.08.2019	72,8	52,6	20,2	36,47	35,62	34,8	34,32	0	1,3	0,719	24
11.08.2019	73,27	52,81	20,46	35,71	34,85	34,08	33,62	0	1,23	0,712	24
12.08.2019	73	52,89	20,11	33,86	33,02	32,3	31,86	0	1,16	0,663	24
13.08.2019	72,9	52,76	20,14	36,3	35,45	34,61	34,15	0	1,3	0,714	24
14.08.2019	72,86	52,83	20,03	34,3	33,48	32,74	32,3	0	1,18	0,669	24
15.08.2019	73	52,7	20,3	34,32	33,5	32,74	32,3	0	1,2	0,679	24
16.08.2019	73,24	52,84	20,4	32,73	31,95	31,23	30,8	0	1,15	0,652	24
17.08.2019	73,69	53,03	20,66	32,83	32,04	31,3	30,88	0	1,16	0,661	24
18.08.2019	73,45	52,82	20,63	33,94	33,12	32,34	31,9	0	1,22	0,684	24
19.08.2019	72,98	53,13	19,85	33,11	32,34	31,58	31,14	0	1,2	0,642	24
Итого:				1003,6	979,82	960,44	947,38	0	32,44	19,513	720
Средние:	72,97	52,96	20								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.07.2019г.	55102,84	53410,45	52229,42	51622,94	0,03	1787,51	1839,523	22933	0
19.08.2019г.	56106,51	54390,27	53189,86	52570,32	0,03	1819,95	1859,036	23653	0
Итого:	1003,67	979,82	960,44	947,38	0	32,44	19,513	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянина
Ф.И.О. Для документов



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	70,86	49,27	21,59	38,53	37,65	38,13	37,65	0	0	0,811	24
22.07.2019	72,09	61,45	10,64	53,56	52,29	53,31	52,38	0	-0,09	0,557	24
23.07.2019	70,8	46,7	24,1	27,41	26,79	27,16	26,84	0	-0,05	0,646	24
24.07.2019	70,33	49,17	21,16	39,17	38,32	38,78	38,3	0	0,02	0,811	24
25.07.2019	70,82	48,98	21,84	37,88	37,06	37,27	36,81	0	0,25	0,809	24
26.07.2019	70,81	49,08	21,73	38	37,15	37,3	36,83	0	0,32	0,805	24
27.07.2019	70,69	48,64	22,05	38,46	37,61	37,69	37,21	0	0,4	0,831	24
28.07.2019	70,86	48,84	22,02	37,53	36,71	36,73	36,29	0	0,42	0,808	24
29.07.2019	70,24	50	20,24	40,17	39,31	39,19	38,71	0	0,6	0,794	24
30.07.2019	70,52	50,05	20,47	41,79	40,83	40,61	40,13	0	0,7	0,836	24
31.07.2019	70,64	49,9	20,74	42,06	41,1	40,8	40,32	0	0,78	0,852	24
01.08.2019	70,51	49,77	20,74	42,45	41,49	41,22	40,74	0	0,75	0,859	24
02.08.2019	70,36	49,4	20,96	44,92	43,93	43,59	43,11	0	0,82	0,919	24
03.08.2019	70,37	48,84	21,53	43,71	42,75	42,36	41,87	0	0,88	0,919	24
04.08.2019	71,34	49,01	22,33	43,5	42,5	41,99	41,52	0	0,98	0,949	24
05.08.2019	71	49,32	21,68	43,52	42,53	42,02	41,54	0	0,99	0,92	24
06.08.2019	71,01	49,87	21,14	43,28	42,3	41,77	41,29	0	1,01	0,894	24
07.08.2019	70,67	50,26	20,41	43,75	42,75	42,29	41,81	0	0,94	0,871	24
08.08.2019	70,55	49,71	20,84	44,74	43,76	43,17	42,67	0	1,09	0,911	24
09.08.2019	70,92	49,47	21,45	44,5	43,5	42,98	42,5	0	1	0,931	24
10.08.2019	70,74	49,4	21,34	42,89	41,91	41,5	41,02	0	0,89	0,893	24
11.08.2019	71,24	47,79	23,45	43,06	42,08	41,63	41,18	0	0,9	0,985	24
12.08.2019	70,9	48,75	22,15	40,28	39,37	38,95	38,47	0	0,9	0,87	24
13.08.2019	70,79	48,92	21,87	40,87	39,96	39,52	39,05	0	0,91	0,873	24
14.08.2019	70,8	48,61	22,19	41,28	40,37	39,92	39,44	0	0,93	0,895	24
15.08.2019	70,81	49,51	21,3	39,8	38,91	38,46	38	0	0,91	0,829	24
16.08.2019	71,17	49,04	22,13	38,62	37,73	37,31	36,85	0	0,88	0,833	24
17.08.2019	71,42	49,38	22,04	37,31	36,48	36,06	35,6	0	0,88	0,801	24
18.08.2019	71,19	47,98	23,21	37,47	36,62	36,19	35,78	0	0,84	0,848	24
19.08.2019	70,84	49,73	21,11	39,02	38,12	37,76	37,28	0	0,84	0,804	24
Итого:				1229,5	1201,88	1195,6	1181,19	0	20,69	25,364	720
Средние:	70,84	49,56	21,28								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/19г.	31851,3	30948,47	30594,3	30233,21	0,58	715,26	931,07	9997	0
19/08/19г.	33080,83	32150,35	31789,96	31414,4	0,58	735,95	956,434	10717	0
Итого:	1229,53	1201,88	1195,66	1181,19	0	20,69	25,364	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____


Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
21.07.2019	72,83	50,86	21,97	57,29	55,95	58,44	57,74	0	-1,79	1,227	24
22.07.2019	73,82	62,2	11,62	80,38	78,43	82,22	80,73	0	-2,3	0,915	24
23.07.2019	73,13	45,86	27,27	38,92	37,99	39,54	39,18	0	-1,19	1,035	24
24.07.2019	72,02	49,16	22,86	53,09	51,89	54,13	53,51	0	-1,62	1,184	24
25.07.2019	72,72	49,48	23,24	52,17	50,95	52,93	52,34	0	-1,39	1,183	24
26.07.2019	72,56	49,24	23,32	53,82	52,55	54,48	53,86	0	-1,31	1,226	24
27.07.2019	72,5	50,27	22,23	54,94	53,69	55,45	54,79	0	-1,1	1,193	24
28.07.2019	72,63	49,08	23,55	53,99	52,73	54,3	53,69	0	-0,96	1,241	24
29.07.2019	72,04	49,35	22,69	57,34	55,99	57,63	56,98	0	-0,99	1,269	24
30.07.2019	72,39	49,39	23	58,61	57,24	58,71	58,04	0	-0,8	1,316	24
31.07.2019	72,27	49,13	23,14	58,07	56,74	58,14	57,44	0	-0,7	1,314	24
01.08.2019	72,24	49,64	22,6	61,51	60,06	61,54	60,84	0	-0,78	1,355	24
02.08.2019	72,09	49,6	22,49	62,57	61,08	62,57	61,86	0	-0,78	1,371	24
03.08.2019	72,07	49,69	22,38	62,14	60,72	62,1	61,35	0	-0,63	1,357	24
04.08.2019	73,03	47,97	25,06	59,52	58,13	59,27	58,65	0	-0,52	1,454	24
05.08.2019	72,75	47,62	25,13	58,36	56,99	58,09	57,45	0	-0,46	1,43	24
06.08.2019	72,56	49,05	23,51	60,86	59,46	60,6	59,9	0	-0,44	1,398	24
07.08.2019	72,46	49,47	22,99	63,79	62,34	63,51	62,74	0	-0,4	1,431	24
08.08.2019	72,16	49,52	22,64	65,67	64,12	65,39	64,64	0	-0,52	1,453	24
09.08.2019	72,52	49,6	22,92	63,4	61,92	63,05	62,32	0	-0,4	1,419	24
10.08.2019	72,5	50,17	22,33	63,29	61,81	62,95	62,16	0	-0,35	1,381	24
11.08.2019	72,96	48,94	24,02	63,36	61,84	62,87	62,14	0	-0,3	1,486	24
12.08.2019	72,68	49,35	23,33	60,28	58,86	59,84	59,11	0	-0,25	1,372	24
13.08.2019	72,57	49,98	22,59	60,42	58,99	59,97	59,25	0	-0,26	1,333	24
14.08.2019	72,6	49,51	23,09	62,56	61,07	62,05	61,3	0	-0,23	1,41	24
15.08.2019	72,69	49,13	23,56	60,57	59,14	60,07	59,39	0	-0,25	1,394	24
16.08.2019	72,92	49,43	23,49	58,15	56,79	57,65	56,97	0	-0,18	1,332	24
17.08.2019	73,27	49,38	23,89	56,51	55,16	55,99	55,38	0	-0,22	1,316	24
18.08.2019	73,03	49,33	23,7	57,46	56,06	56,94	56,32	0	-0,26	1,329	24
19.08.2019	72,65	50,21	22,44	60,53	59,08	59,99	59,27	0	-0,19	1,327	24
Итого:				1779,5	1737,77	1780,4	1759,34	0	-21,57	39,451	720
Средние:	72,62	49,72	22,9								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/07/19г	127840,61	124021,54	125682,98	124288,61	263,68	-267,07	4221,036	28117	2
19/08/19г	129620,18	125759,31	127463,39	126047,95	263,68	-288,64	4260,487	28837	2
Итого:	1779,57	1737,77	1780,41	1759,34	0	-21,57	39,451	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Болтачева
Подпись
Е.А. Болтачева
для документов
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАРК-СЕРВИС»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
22.08.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


Т3=1

КС=0x4B01

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	71,13	51,65	19,48	62,58	61,19	63,49	62,71	0	-1,52	1,19	24
22.07.2019	72,17	61,62	10,55	79,81	77,96	81,24	79,81	0	-1,85	0,828	24
23.07.2019	71,28	47,79	23,49	43,96	42,99	44,2	43,74	0	-0,75	1,01	24
24.07.2019	70,61	52	18,61	66,27	64,75	66,82	65,98	0	-1,23	1,203	24
25.07.2019	71,15	51,02	20,13	61,55	60,15	61,72	61	0	-0,85	1,209	24
26.07.2019	71,13	52,03	19,1	63,95	62,49	63,97	63,16	0	-0,67	1,192	24
27.07.2019	71	52,2	18,8	64,45	63,01	64,33	63,53	0	-0,52	1,183	24
28.07.2019	71,18	51,14	20,04	63,77	62,31	63,45	62,65	0	-0,34	1,244	24
29.07.2019	70,51	51,41	19,1	64,89	63,44	64,54	63,72	0	-0,28	1,208	24
30.07.2019	70,82	51,59	19,23	66,45	64,95	65,99	65,17	0	-0,22	1,249	24
31.07.2019	70,89	51,96	18,93	68,81	67,27	68,29	67,42	0	-0,15	1,274	24
01.08.2019	70,76	52,22	18,54	69,1	67,57	68,55	67,65	0	-0,08	1,252	24
02.08.2019	70,61	52,05	18,56	72,8	71,21	72,19	71,28	0	-0,07	1,322	24
03.08.2019	70,63	51,81	18,82	72,9	71,3	72,26	71,38	0	-0,08	1,341	24
04.08.2019	71,53	51,24	20,29	67,73	66,16	67,03	66,24	0	-0,08	1,341	24
05.08.2019	71,23	51,29	19,94	68,68	67,11	67,99	67,15	0	-0,04	1,339	24
06.08.2019	71,24	52,16	19,08	72,6	70,98	71,9	70,98	0	0	1,354	24
07.08.2019	70,99	52,04	18,95	74,33	72,62	73,6	72,63	0	-0,01	1,377	24
08.08.2019	70,83	52,39	18,44	77,8	76,05	77,04	76,05	0	0	1,401	24
09.08.2019	71,15	52,04	19,11	72,91	71,24	72,14	71,24	0	0	1,359	24
10.08.2019	71,02	52,42	18,6	73,99	72,31	73,2	72,24	0	0,07	1,344	24
11.08.2019	71,5	51,54	19,96	73,44	71,75	72,59	71,69	0	0,06	1,433	24
12.08.2019	71,23	51,33	19,9	70,82	69,2	70,04	69,2	0	0	1,375	24
13.08.2019	71,15	52,5	18,65	71,13	69,51	70,37	69,47	0	0,04	1,295	24
14.08.2019	71,13	51,38	19,75	69,27	67,72	68,48	67,63	0	0,09	1,335	24
15.08.2019	71,21	51,7	19,51	70,16	68,62	69,35	68,5	0	0,12	1,338	24
16.08.2019	71,51	51,87	19,64	66,47	64,94	65,72	64,89	0	0,05	1,278	24
17.08.2019	71,74	51,21	20,53	63,17	61,7	62,41	61,64	0	0,06	1,266	24
18.08.2019	71,59	51,35	20,24	67,89	66,38	67,06	66,26	0	0,12	1,342	24
19.08.2019	71,21	51,99	19,22	68,72	67,21	67,92	67,05	0	0,16	1,29	24
Итого:				2050,4	2004,09	2037,8	2012,06	0	-7,97	38,172	720
Средние:	71,13	51,96	19,17								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.07.2019	133457,62	129647,07	131090,44	129650,05	9,7	-2,98	4176,882	29656	0
27.08.2019	135508,02	131651,16	133128,32	131662,11	9,7	-10,95	4215,054	30376	0
Итого:	2050,4	2004,09	2037,88	2012,06	0	-7,97	38,172	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации


/Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.
22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВ37А

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
21.07.2019	71,42	46,54	24,88	27,67	27,06	27,19	26,95	0	0,11	0,672	24
22.07.2019	72,89	60,92	11,97	42,47	41,48	42,16	41,45	0	0,03	0,5	24
23.07.2019	72,27	50,79	21,48	25,55	24,97	25,07	24,78	0	0,19	0,536	24
24.07.2019	71,11	47,18	23,93	28,83	28,16	28,36	28,12	0	0,04	0,673	24
25.07.2019	71,72	46,34	25,38	27,5	26,88	27,02	26,78	0	0,1	0,683	24
26.07.2019	71,68	46,37	25,31	27,9	27,26	27,41	27,17	0	0,09	0,69	24
27.07.2019	71,59	46,96	24,63	27,53	26,87	27,02	26,78	0	0,09	0,662	24
28.07.2019	71,83	45,96	25,87	28,4	27,75	27,86	27,62	0	0,13	0,716	24
29.07.2019	70,88	47,52	23,36	29,45	28,79	28,92	28,68	0	0,11	0,673	24
30.07.2019	71,3	47,21	24,09	29,99	29,28	29,44	29,17	0	0,11	0,705	24
31.07.2019	71,39	46,63	24,76	30,26	29,57	29,68	29,44	0	0,13	0,729	24
01.08.2019	71,09	46,68	24,41	31,32	30,6	30,73	30,46	0,27	0,14	0,745	24
02.08.2019	70,75	47,57	23,18	30,95	30,25	30,39	30,13	0	0,12	0,701	24
03.08.2019	70,97	47,02	23,95	32,85	32,09	32,26	31,96	0	0,13	0,77	24
04.08.2019	72,04	45,89	26,15	31,12	30,38	30,51	30,25	0	0,13	0,793	24
05.08.2019	71,79	46,63	25,16	30,69	29,99	30,09	29,84	0	0,15	0,755	24
06.08.2019	71,58	46,43	25,15	30,96	30,22	30,36	30,09	0	0,13	0,76	24
07.08.2019	71,53	46,68	24,85	32,43	31,66	31,78	31,51	0	0,15	0,787	24
08.08.2019	71,32	47,19	24,13	32,5	31,78	31,86	31,58	0	0,2	0,765	24
09.08.2019	71,7	47,18	24,52	32,08	31,32	31,42	31,12	0	0,2	0,769	24
10.08.2019	71,46	47,14	24,32	32,42	31,67	31,77	31,5	0	0,17	0,77	24
11.08.2019	72	47,3	24,7	31,39	30,68	30,73	30,45	0	0,23	0,757	24
12.08.2019	71,8	47	24,8	31,18	30,42	30,53	30,25	0	0,17	0,754	24
13.08.2019	71,67	47,55	24,12	30,97	30,22	30,34	30,04	0	0,18	0,728	24
14.08.2019	71,69	47,21	24,48	30,55	29,83	29,92	29,64	0	0,19	0,731	24
15.08.2019	71,8	47,24	24,56	30,15	29,44	29,53	29,27	0	0,17	0,722	24
16.08.2019	72,09	46,63	25,46	28,7	28	28,08	27,84	0	0,16	0,712	24
17.08.2019	72,4	47,8	24,6	27,1	26,49	26,53	26,29	0	0,2	0,651	24
18.08.2019	72,21	47,46	24,75	28,06	27,41	27,46	27,2	0	0,21	0,677	24
19.08.2019	71,8	47,47	24,33	28,23	27,61	27,66	27,41	0	0,2	0,671	24
Итого:				909,2	888,13	892,08	883,77	0,27	4,36	21,257	720
Средние:	71,65	47,54	24,1								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/07/2019	42574,78	41218,34	41368,18	40915,99	10,06	302,35	1549,252	14195	316
19/08/2019	43483,98	42106,47	42260,26	41799,76	10,33	306,71	1570,509	14915	316
Итого:	909,2	888,13	892,08	883,77	0,27	4,36	21,257	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Преснянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	73,38	49,48	23,9	45,92	44,8	44,01	43,52	0	1,28	1,07	24
22.07.2019	74,09	58,87	15,22	55,5	54,14	53,62	52,75	0	1,39	0,83	24
23.07.2019	73,98	47,58	26,4	33,77	32,94	32,14	31,78	0	1,16	0,869	24
24.07.2019	72,63	50,28	22,35	47,81	46,69	45,89	45,36	0	1,33	1,042	24
25.07.2019	73,32	48,63	24,69	46,28	45,19	44,29	43,81	0	1,38	1,115	24
26.07.2019	73,19	49,33	23,86	47,08	45,94	45,08	44,59	0	1,35	1,094	24
27.07.2019	73,09	49,56	23,53	48,37	47,23	46,33	45,8	0	1,43	1,11	24
28.07.2019	73,27	48,6	24,67	47,94	46,81	45,89	45,39	0	1,42	1,153	24
29.07.2019	72,64	50,15	22,49	50,63	49,43	48,57	48,02	0	1,41	1,112	24
30.07.2019	72,93	49,33	23,6	50,09	48,92	48,02	47,5	0	1,42	1,152	24
31.07.2019	72,9	49,68	23,22	51,39	50,16	49,29	48,75	0	1,41	1,165	24
01.08.2019	72,84	49,71	23,13	53,31	52,04	51,08	50,49	0	1,55	1,204	24
02.08.2019	72,64	49,1	23,54	53,31	52,06	51,1	50,57	0	1,49	1,227	24
03.08.2019	72,65	48,81	23,84	54,57	53,29	52,34	51,79	0	1,5	1,269	24
04.08.2019	73,54	47,81	25,73	48,53	47,38	46,49	46,02	0	1,36	1,218	22
05.08.2019	73,3	48,94	24,36	52,1	50,87	49,98	49,46	0	1,41	1,237	24
06.08.2019	73,21	49,47	23,74	52,59	51,29	50,5	49,93	0	1,36	1,217	24
07.08.2019	72,99	49,87	23,12	56,42	55,14	54,24	53,63	0	1,51	1,275	24
08.08.2019	72,72	49,59	23,13	57,69	56,31	55,49	54,84	0	1,47	1,301	24
09.08.2019	73,13	49,99	23,14	56,58	55,19	54,4	53,73	0	1,46	1,276	24
10.08.2019	73,07	49,34	23,73	57,95	56,6	55,69	55,07	0	1,53	1,343	24
11.08.2019	73,53	49,01	24,52	53,61	52,3	51,43	50,85	0	1,45	1,283	24
12.08.2019	73,27	50,37	22,9	54,86	53,55	52,7	52,09	0	1,46	1,225	24
13.08.2019	73,3	55,44	17,86	75,93	74,15	73,38	72,36	0	1,79	1,326	24
14.08.2019	73,41	60,55	12,86	110,09	107,43	107,05	105,26	0	2,17	1,382	24
15.08.2019	73,41	60,16	13,25	103,32	100,82	100,44	98,78	0	2,04	1,338	24
16.08.2019	73,78	58,97	14,81	92,91	90,65	90,18	88,74	0	1,91	1,346	24
17.08.2019	74,11	58,87	15,24	91,01	88,82	88,28	86,85	0	1,97	1,352	24
18.08.2019	73,86	59,76	14,1	95,35	93,03	92,56	91,07	0	1,96	1,312	24
19.08.2019	73,43	59,55	13,88	97,32	94,97	94,44	92,92	0	2,05	1,319	24
Итого:				1842,2	1798,14	1774,9	1751,72	0	46,42	36,162	718
Средние:	73,25	51,89	21,36								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.07.19г.	89680,45	83902,34	75961,63	72088,32	10,32	11814,02	2830,799	13777	734
19.08.19г.	91522,68	85700,48	77736,53	73840,04	10,32	11860,44	2866,961	14495	736
Итого:	1842,23	1798,14	1774,9	1751,72	0	46,42	36,162	718	2



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянкинова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.08.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xBE55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	71,78	49,24	22,54	53,66	52,42	52,25	51,69	0	0,73	1,182	24
22.07.2019	73,03	61,54	11,49	74,46	72,69	72,94	71,64	0	1,05	0,844	24
23.07.2019	72,19	46,99	25,2	41,91	40,94	40,33	39,9	0	1,04	1,034	24
24.07.2019	71,16	48,54	22,62	55,24	53,96	53,53	52,94	0	1,02	1,221	24
25.07.2019	71,77	48,38	23,39	52,52	51,29	50,64	50,1	0	1,19	1,201	24
26.07.2019	71,65	48,43	23,22	53,77	52,53	51,75	51,21	0	1,32	1,22	24
27.07.2019	71,59	49,5	22,09	55,11	53,88	52,96	52,38	0	1,5	1,19	24
28.07.2019	71,72	49,41	22,31	53,96	52,71	51,73	51,16	0	1,55	1,176	24
29.07.2019	71,21	49,7	21,51	57,84	56,58	55,46	54,82	0	1,76	1,219	24
30.07.2019	71,49	49,25	22,24	58,51	57,19	56	55,38	0	1,81	1,27	24
31.07.2019	71,47	49,27	22,2	60,11	58,75	57,47	56,8	0	1,95	1,306	24
01.08.2019	71,33	49,43	21,9	57,78	56,46	55,2	54,55	0	1,91	1,235	24
02.08.2019	71,26	49,51	21,75	61,97	60,57	59,19	58,48	0	2,09	1,317	24
03.08.2019	71,27	49,37	21,9	63,31	61,86	60,45	59,76	0	2,1	1,354	24
04.08.2019	72,22	48,93	23,29	61,09	59,65	58,18	57,54	0	2,11	1,39	24
05.08.2019	71,9	49,05	22,85	60,56	59,15	57,7	57,07	0	2,08	1,35	24
06.08.2019	71,81	50,09	21,72	62,19	60,76	59,28	58,59	0	2,17	1,32	24
07.08.2019	71,66	50,56	21,1	65,99	64,48	62,91	62,14	0	2,34	1,36	24
08.08.2019	71,34	49,86	21,48	64,96	63,49	61,94	61,22	0	2,27	1,361	24
09.08.2019	71,74	49,95	21,79	64,48	63,01	61,43	60,68	0	2,33	1,374	24
10.08.2019	71,72	50,32	21,4	66,06	64,55	62,94	62,2	0	2,35	1,379	24
11.08.2019	72,11	50,46	21,65	62,61	61,15	59,61	58,88	0	2,27	1,325	24
12.08.2019	71,87	50,54	21,33	62,93	61,51	59,92	59,2	0	2,31	1,31	24
13.08.2019	71,73	50,52	21,21	62,68	61,25	59,67	58,94	0	2,31	1,298	24
14.08.2019	71,74	50,59	21,15	63,47	62	60,42	59,67	0	2,33	1,312	24
15.08.2019	71,83	49,75	22,08	63,47	62,02	60,39	59,68	0	2,34	1,369	24
16.08.2019	71,93	49,09	22,84	53,63	52,38	50,91	50,32	0	2,06	1,195	24
17.08.2019	72,03	45,86	26,17	46,58	45,51	44,06	43,62	0	1,89	1,189	24
18.08.2019	71,79	45,78	26,01	46,7	45,63	44,14	43,66	0	1,97	1,186	24
19.08.2019	71,5	46,79	24,71	51,13	49,97	48,47	47,99	0	1,98	1,235	24
Итого:				1758,6	1718,34	1681,8	1662,21	0	56,13	37,722	720
Средние:	71,72	49,55	22,17								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.07.2019г.	145348	141067,94	137975,03	136391,69	13,2	4676,25	4592,6	29697	0
01.08.2019г.	147106,68	142786,28	139656,9	138053,9	13,2	4732,38	4630,322	30417	0
Итого:	1758,68	1718,34	1681,87	1662,21	0	56,13	37,722	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Пиличкина

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167107

Адрес:пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
21.07.2019	72,16	41,72	30,44	36,56	35,72	36,39	36,14	0	-0,42	1,086	24
22.07.2019	73,44	59,42	14,02	60,31	58,85	61,07	60,08	0	-1,23	0,837	24
23.07.2019	72,93	42,05	30,88	37,7	36,79	37,58	37,31	0	-0,52	1,137	24
24.07.2019	71,6	43,59	28,01	43,76	42,74	43,84	43,42	0	-0,68	1,197	24
25.07.2019	72,29	43,03	29,26	43,23	42,19	43,16	42,79	0	-0,6	1,234	24
26.07.2019	72,13	42,94	29,19	43,83	42,79	43,72	43,31	0	-0,52	1,247	24
27.07.2019	72,04	43,65	28,39	44,11	43,1	44	43,63	0	-0,53	1,226	24
28.07.2019	72,21	43,97	28,24	43,63	42,6	43,5	43,08	0	-0,48	1,201	24
29.07.2019	71,61	44,14	27,47	45,95	44,92	45,88	45,41	0	-0,49	1,234	24
30.07.2019	71,94	43,8	28,14	47,05	45,98	46,91	46,44	0	-0,46	1,293	24
31.07.2019	71,85	43,93	27,92	47,13	46,04	47,01	46,53	0	-0,49	1,286	24
01.08.2019	71,77	44,18	27,59	47,26	46,18	47,12	46,64	0	-0,46	1,272	24
02.08.2019	71,58	43,8	27,78	48,6	47,52	48,42	47,94	0	-0,42	1,319	24
03.08.2019	71,67	43,82	27,85	50,62	49,47	50,43	49,95	0	-0,48	1,378	24
04.08.2019	72,63	43,31	29,32	49,48	48,34	49,17	48,72	0	-0,38	1,42	24
05.08.2019	72,3	43,81	28,49	48,41	47,32	48,17	47,7	0	-0,38	1,346	24
06.08.2019	72,15	43,86	28,29	49,32	48,2	49,08	48,6	0	-0,4	1,362	24
07.08.2019	71,98	44,13	27,85	49,64	48,52	49,42	48,94	0	-0,42	1,35	24
08.08.2019	71,69	44,42	27,27	52,59	51,43	52,38	51,89	0	-0,46	1,402	24
09.08.2019	72,04	44,33	27,71	48,5	47,36	48,27	47,79	0	-0,43	1,312	24
10.08.2019	72,09	43,96	28,13	51,56	50,37	51,26	50,78	0	-0,41	1,413	24
11.08.2019	72,48	44,34	28,14	48,95	47,85	48,65	48,17	0	-0,32	1,346	24
12.08.2019	72,23	44,12	28,11	47,08	45,98	46,78	46,32	0	-0,34	1,292	24
13.08.2019	72,07	44,42	27,65	45,59	44,58	45,31	44,83	0	-0,25	1,232	24
14.08.2019	72,07	43,97	28,1	48,38	47,26	48,04	47,56	0	-0,3	1,327	24
15.08.2019	72,17	44,07	28,1	47,18	46,07	46,83	46,36	0	-0,29	1,293	24
16.08.2019	72,4	44,29	28,11	45,81	44,75	45,47	44,99	0	-0,24	1,257	24
17.08.2019	72,76	43,72	29,04	44,48	43,41	44,09	43,65	0	-0,24	1,26	24
18.08.2019	72,52	43,92	28,6	45,69	44,61	45,3	44,85	0	-0,24	1,273	24
19.08.2019	72,07	45,02	27,05	45,29	44,23	44,98	44,5	0	-0,27	1,199	24
Итого:				1407,6	1375,17	1402,2	1388,32	0	-13,15	38,031	720
Средние:	72,16	44,32	27,83								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/07/19г	113703,16	110272,73	112026	110933,12	67,66	-660,39	4164,992	28959	0
19/08/19г	115110,85	111647,9	113428,23	112321,44	67,66	-673,54	4203,023	29679	0
Итого:	1407,69	1375,17	1402,23	1388,32	0	-13,15	38,031	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
22.08.19г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,45	44,8	27,65	39,49	38,6	40,04	39,63	0	-1,03	1,067	24
22.07.2019	73,42	61,56	11,86	54,08	52,81	54,77	53,78	0	-0,97	0,625	24
23.07.2019	73,46	48,56	24,9	42,02	41	42,18	41,68	0	-0,68	1,023	24
24.07.2019	72,01	46,82	25,19	51,16	49,92	51,5	50,97	0	-1,05	1,257	24
25.07.2019	72,7	46,95	25,75	49,36	48,17	49,59	49,07	0	-0,9	1,24	24
26.07.2019	72,52	46,91	25,61	49,64	48,49	49,79	49,31	0	-0,82	1,242	24
27.07.2019	72,42	47,89	24,53	49,05	47,88	49,24	48,72	0	-0,84	1,171	24
28.07.2019	72,57	46,06	26,51	48,66	47,52	48,72	48,24	0	-0,72	1,259	24
29.07.2019	71,98	48,52	23,46	51,06	49,89	51,17	50,66	0	-0,77	1,171	24
30.07.2019	72,29	47,63	24,66	52,43	51,19	52,41	51,88	0	-0,69	1,261	24
31.07.2019	72,26	47,44	24,82	54,25	53	54,16	53,63	0	-0,63	1,316	24
01.08.2019	72,16	46,62	25,54	53,79	52,55	53,63	53,14	0	-0,59	1,344	24
02.08.2019	72,04	47,39	24,65	58,07	56,76	57,8	57,22	0	-0,46	1,398	24
03.08.2019	72,02	47,85	24,17	56,63	55,34	56,41	55,83	0	-0,49	1,336	24
04.08.2019	72,98	45,94	27,04	53,86	52,54	53,55	53,04	0	-0,5	1,419	24
05.08.2019	72,71	46,3	26,41	54,21	52,95	53,93	53,44	0	-0,49	1,399	24
06.08.2019	72,56	47,17	25,39	56,7	55,39	56,36	55,77	0	-0,38	1,406	24
07.08.2019	72,36	47,42	24,94	56,95	55,65	56,59	56,03	0	-0,38	1,388	24
08.08.2019	72	47,35	24,65	57,14	55,83	56,79	56,24	0	-0,41	1,376	24
09.08.2019	72,44	47,21	25,23	56	54,69	55,62	55,09	0	-0,4	1,38	24
10.08.2019	72,4	47,01	25,39	56,21	54,86	55,79	55,23	0	-0,37	1,392	24
11.08.2019	72,87	46,94	25,93	55,53	54,22	55,07	54,5	0	-0,28	1,406	24
12.08.2019	72,62	47,69	24,93	53,73	52,48	53,39	52,85	0	-0,37	1,308	24
13.08.2019	72,5	47,32	25,18	54,19	52,93	53,78	53,24	0	-0,31	1,331	24
14.08.2019	72,46	47,17	25,29	54,66	53,36	54,23	53,71	0	-0,35	1,347	24
15.08.2019	72,58	47,64	24,94	54,77	53,5	54,35	53,79	0	-0,29	1,336	24
16.08.2019	72,83	47,36	25,47	51,53	50,3	51,17	50,66	0	-0,36	1,28	24
17.08.2019	73,2	47,46	25,74	51,32	50,08	50,93	50,39	0	-0,31	1,288	24
18.08.2019	72,96	47,1	25,86	52,02	50,77	51,6	51,08	0	-0,31	1,314	24
19.08.2019	72,54	47,6	24,94	53,22	51,94	52,81	52,26	0	-0,32	1,294	24
Итого:				1581,7	1544,61	1577,3	1561,08	0	-16,47	38,374	720
Средние:	72,54	47,65	24,88								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.07.19г.	29354,18	28415,58	28209,65	27919,65	0	495,93	1116,073	6447	0
21.08.19г.	30935,91	29960,19	29787,02	29480,73	0	479,46	1154,447	7167	0
Итого:	1581,73	1544,61	1577,37	1561,08	0	-16,47	38,374	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорова

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 3-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0х76ЕФ

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,16	50,01	22,15	55,29	54,01	53,73	53,1	0	0,91	1,194	24
22.07.2019	72,46	55,5	16,96	50,42	49,23	48,85	48,15	0	1,08	0,83	24
23.07.2019	72,34	47,87	24,47	36,74	35,87	35,85	35,47	0	0,4	0,878	24
24.07.2019	71,51	49,56	21,95	58,04	56,71	56,22	55,56	0	1,15	1,243	24
25.07.2019	72,17	48,92	23,25	56,74	55,44	55,02	54,41	0	1,03	1,287	24
26.07.2019	72,01	48,8	23,21	56,92	55,61	55,21	54,6	0	1,01	1,29	24
27.07.2019	71,89	50,4	21,49	55,56	54,32	53,85	53,2	0	1,12	1,164	24
28.07.2019	72,08	50,7	21,38	57,32	56,03	55,59	54,93	0	1,1	1,195	24
29.07.2019	71,48	50,77	20,71	59,39	58,08	57,59	56,88	0	1,2	1,203	24
30.07.2019	71,8	50,72	21,08	61,9	60,46	60,09	59,38	0	1,08	1,272	24
31.07.2019	71,73	50,73	21	61,89	60,49	60,11	59,38	0	1,11	1,268	24
01.08.2019	71,65	49,58	22,07	62,69	61,24	61,03	60,3	0	0,94	1,35	24
02.08.2019	71,47	50,52	20,95	65,15	63,65	63,39	62,62	0	1,03	1,332	24
03.08.2019	71,49	49,86	21,63	63,3	61,82	61,64	60,91	0	0,91	1,334	24
04.08.2019	72,44	49,01	23,43	62,1	60,65	60,59	59,9	0	0,75	1,417	24
05.08.2019	72,16	49,63	22,53	62,76	61,28	61,19	60,47	0	0,81	1,376	24
06.08.2019	71,96	50,09	21,87	62,48	61,04	60,92	60,18	0	0,86	1,334	24
07.08.2019	71,84	49,51	22,33	64,69	63,18	63,16	62,44	0	0,74	1,408	24
08.08.2019	71,53	50,91	20,62	67,45	65,92	65,78	64,98	0	0,94	1,358	24
09.08.2019	71,9	50,89	21,01	65,25	63,75	63,7	62,93	0	0,82	1,337	24
10.08.2019	71,88	51,02	20,86	64,07	62,62	62,55	61,78	0	0,84	1,304	24
11.08.2019	72,33	49,42	22,91	62,12	60,66	60,79	60,08	0	0,58	1,387	24
12.08.2019	72,07	49,83	22,24	61,06	59,62	59,75	59,03	0	0,59	1,324	24
13.08.2019	71,97	50,53	21,44	62,29	60,81	60,97	60,25	0	0,56	1,301	24
14.08.2019	71,91	49,83	22,08	61	59,57	59,75	59,03	0	0,54	1,314	24
15.08.2019	72,02	49,83	22,19	62,98	61,5	61,69	60,95	0,01	0,55	1,362	24
16.08.2019	72,32	50,23	22,09	60,5	59,12	59,27	58,56	0	0,56	1,304	24
17.08.2019	72,68	50,08	22,6	59,15	57,76	57,99	57,32	0	0,44	1,303	24
18.08.2019	72,43	49,69	22,74	58,9	57,53	57,77	57,12	0	0,41	1,309	24
19.08.2019	71,98	50,8	21,18	60,28	58,89	59,04	58,29	0	0,6	1,245	24
Итого:				1798,4	1756,86	1753	1732,2	0,01	24,66	38,223	720
Средние:	71,98	50,17	21,81								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/19г.	81422,4	79030,94	80137,17	79265,45	9,13	-234,51	2671,973	18711	0
19/08/19г.	83220,83	80787,8	81890,25	80997,65	9,14	-209,85	2710,196	19431	0
Итого:	1798,43	1756,86	1753,08	1732,2	0,01	24,66	38,223	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

(Signature)
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,65	47,96	24,69	27,47	26,81	27,07	26,83	0	-0,02	0,663	24
22.07.2019	73,47	60,83	12,64	34,51	33,64	34,34	33,73	0	-0,09	0,428	24
23.07.2019	73,42	54,23	19,19	24,78	24,17	24,49	24,2	0	-0,03	0,464	24
24.07.2019	72,05	49,1	22,95	31,06	30,33	30,89	30,58	0	-0,25	0,695	24
25.07.2019	72,74	49,66	23,08	29,82	29,1	29,63	29,34	0	-0,24	0,673	24
26.07.2019	72,57	49,38	23,19	29,81	29,09	29,62	29,31	0	-0,22	0,675	24
27.07.2019	72,48	49,58	22,9	30,04	29,32	29,86	29,53	0	-0,21	0,674	24
28.07.2019	72,59	48,2	24,39	29,74	29	29,52	29,23	0	-0,23	0,705	24
29.07.2019	72,02	48,47	23,55	30,9	30,16	30,69	30,39	0	-0,23	0,709	24
30.07.2019	72,31	49,12	23,19	30,98	30,26	30,77	30,44	0	-0,18	0,701	24
31.07.2019	72,29	49,39	22,9	32,2	31,47	31,98	31,61	0	-0,14	0,72	24
01.08.2019	72,2	49,33	22,87	32,24	31,5	31,96	31,59	0	-0,09	0,72	24
02.08.2019	72,02	48,39	23,63	32,74	31,98	32,49	32,15	0	-0,17	0,755	24
03.08.2019	72,01	48,91	23,1	33,24	32,5	33,01	32,65	0	-0,15	0,753	24
04.08.2019	72,85	49,14	23,71	28,74	28,05	28,41	28,08	0	-0,03	0,665	24
05.08.2019	72,33	45,78	26,55	21,43	20,93	21,09	20,93	0	0	0,555	24
06.08.2019	72,5	48,7	23,8	31,46	30,71	31,22	30,95	0	-0,24	0,729	24
07.08.2019	72,34	48,36	23,98	32,23	31,49	31,99	31,66	0	-0,17	0,756	24
08.08.2019	72,04	47,8	24,24	33,14	32,37	32,89	32,58	0	-0,21	0,784	24
09.08.2019	72,43	48,56	23,87	32,62	31,88	32,38	32,05	0	-0,17	0,762	24
10.08.2019	72,42	48,83	23,59	33,34	32,58	33,1	32,76	0	-0,18	0,769	24
11.08.2019	72,83	47,79	25,04	31,92	31,17	31,65	31,32	0	-0,15	0,782	24
12.08.2019	72,58	48,11	24,47	31,28	30,53	31,01	30,7	0	-0,17	0,745	24
13.08.2019	72,47	48,4	24,07	31,3	30,56	31,04	30,72	0	-0,16	0,736	24
14.08.2019	72,46	47,89	24,57	31,67	30,93	31,39	31,07	0	-0,14	0,765	24
15.08.2019	72,56	48	24,56	31,42	30,68	31,15	30,84	0	-0,16	0,752	24
16.08.2019	72,81	48,41	24,4	30,37	29,7	30,08	29,81	0	-0,11	0,724	24
17.08.2019	73,18	48,35	24,83	29,74	29	29,44	29,14	0	-0,14	0,721	24
18.08.2019	72,96	48,91	24,05	31,16	30,4	30,87	30,53	0	-0,13	0,729	24
19.08.2019	72,53	49,47	23,06	31,19	30,45	30,91	30,56	0	-0,11	0,702	24
Итого:				922,54	900,76	914,94	905,28	0	-4,52	21,011	720
Средние:	72,53	49,16	23,36								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.07.19г.	41382,76	40074,74	40713,5	40274,77	0	-200,03	1497,289	14182	329
01.08.19г.	42305,3	40975,5	41628,44	41180,05	0	-204,55	1518,3	14902	329
Итого:	922,54	900,76	914,94	905,28	0	-4,52	21,011	720	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xE482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	73,55	49,61	23,94	46,96	45,85	45,84	45,33	0	0,52	1,096	24
22.07.2019	74,47	63,73	10,74	73,75	71,95	72,46	71,11	0	0,84	0,779	24
23.07.2019	74,33	52,61	21,72	36,34	35,44	35,46	35	0	0,44	0,769	24
24.07.2019	72,84	50,05	22,79	49,83	48,68	48,6	48,03	0	0,65	1,107	24
25.07.2019	73,54	49,54	24	47,29	46,17	46,07	45,58	0	0,59	1,108	24
26.07.2019	73,37	48,07	25,3	49,64	48,47	48,31	47,82	0	0,65	1,224	24
27.07.2019	73,3	46,52	26,78	50,59	49,39	49,22	48,73	0	0,66	1,32	24
28.07.2019	73,45	46,39	27,06	51,09	49,85	49,68	49,2	0	0,65	1,346	24
29.07.2019	72,84	47,54	25,3	54,23	52,95	52,88	52,37	0	0,58	1,338	24
30.07.2019	73,13	49,22	23,91	52,34	51,1	51,06	50,48	0	0,62	1,221	24
31.07.2019	73,07	50,93	22,14	53,06	51,78	51,67	51,04	0	0,74	1,147	24
01.08.2019	72,99	50,82	22,17	55,46	54,16	53,83	53,16	0	1	1,2	24
02.08.2019	72,79	51,26	21,53	54,9	53,58	53,41	52,75	0	0,83	1,152	24
03.08.2019	72,82	50,57	22,25	57,05	55,72	55,53	54,85	0	0,87	1,239	24
04.08.2019	73,61	48,63	24,98	41,88	40,87	40,73	40,28	0	0,59	1,02	22
05.08.2019	73,46	44,37	29,09	41,77	40,78	40,61	40,26	0	0,52	1,184	24
06.08.2019	73,32	47,34	25,98	52,78	51,55	51,43	50,92	0	0,63	1,338	24
07.08.2019	73,17	50,2	22,97	54,82	53,49	53,5	52,86	0	0,63	1,226	24
08.08.2019	72,86	50,95	21,91	60,13	58,68	58,71	57,96	0	0,72	1,285	24
09.08.2019	73,29	51,01	22,28	57,46	56,09	56,06	55,37	0	0,72	1,25	24
10.08.2019	73,22	51,72	21,5	56,77	55,44	55,4	54,72	0	0,72	1,192	24
11.08.2019	73,7	50,02	23,68	55,6	54,29	54,14	53,53	0	0,76	1,285	24
12.08.2019	73,46	51,22	22,24	56,56	55,2	55,12	54,44	0	0,76	1,228	24
13.08.2019	73,34	51,06	22,28	55,81	54,48	54,36	53,7	0	0,78	1,213	24
14.08.2019	73,3	51,48	21,82	57,26	55,87	55,77	55,07	0	0,8	1,219	24
15.08.2019	73,41	51,14	22,27	56,91	55,53	55,44	54,76	0	0,77	1,236	24
16.08.2019	73,7	50,42	23,28	53,65	52,37	52,21	51,59	0	0,78	1,216	24
17.08.2019	74,07	51,74	22,33	53,28	52,01	51,87	51,24	0	0,77	1,157	24
18.08.2019	73,81	51,35	22,46	52,46	51,21	51,03	50,4	0	0,81	1,151	24
19.08.2019	73,36	51,18	22,18	54,5	53,21	53,02	52,4	0	0,81	1,181	24
Итого:				1594,1	1556,16	1553,4	1534,95	0	21,21	35,427	718
Средние:	73,38	50,35	23,02								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.07.2019	72590,73	70273,87	70637,91	69817,49	0	456,38	2534,79	14172	339
21.08.2019	74184,9	71830,03	72191,33	71352,44	0	477,59	2570,217	14890	341
Итого:	1594,17	1556,16	1553,42	1534,95	0	21,21	35,427	718	2



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес:пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
21.07.2019	70,49	44,82	25,67	44,92	43,91	44,41	43,93	0	-0,02	1,127	24
22.07.2019	72,12	58,33	13,79	72,42	70,75	71,98	70,82	0	-0,07	0,982	24
23.07.2019	70,83	42,79	28,04	38,08	37,22	37,65	37,32	0	-0,1	1,042	24
24.07.2019	69,91	44,92	24,99	47,13	46,09	46,63	46,15	0	-0,06	1,151	24
25.07.2019	70,56	44,2	26,36	47,15	46,11	46,6	46,13	0	-0,02	1,215	24
26.07.2019	70,41	43,93	26,48	46,34	45,33	45,78	45,3	0	0,03	1,201	24
27.07.2019	70,26	44,38	25,88	45,75	44,75	45,21	44,73	0	0,02	1,159	24
28.07.2019	70,56	44,02	26,54	47,85	46,81	47,23	46,76	0	0,05	1,24	24
29.07.2019	70	45,45	24,55	48,98	47,9	48,4	47,92	0	-0,02	1,174	24
30.07.2019	70,22	45,24	24,98	49,23	48,18	48,61	48,13	0	0,05	1,204	24
31.07.2019	70,22	44,83	25,39	49,02	47,95	48,38	47,9	0	0,05	1,215	24
01.08.2019	70,19	45,15	25,04	49,89	48,81	49,25	48,77	0	0,04	1,222	24
02.08.2019	70,05	44,73	25,32	51,83	50,7	51,15	50,67	0	0,03	1,283	24
03.08.2019	70,09	44,84	25,25	51,8	50,67	51,11	50,63	0	0,04	1,278	24
04.08.2019	71,01	43,37	27,64	51,08	49,93	50,33	49,85	0	0,08	1,376	24
05.08.2019	70,72	44,35	26,37	51,78	50,66	51,08	50,6	0	0,06	1,333	24
06.08.2019	70,64	43,82	26,82	50,43	49,32	49,74	49,26	0	0,06	1,322	24
07.08.2019	70,37	44,75	25,62	51,95	50,81	51,27	50,77	0	0,04	1,3	24
08.08.2019	70,17	44,75	25,42	53,33	52,16	52,64	52,16	0	0	1,326	24
09.08.2019	70,6	43,97	26,63	53,48	52,3	52,72	52,24	0	0,06	1,39	24
10.08.2019	70,42	45,09	25,33	50,6	49,48	49,94	49,46	0	0,02	1,252	24
11.08.2019	70,84	44,47	26,37	49,97	48,85	49,24	48,76	0	0,09	1,287	24
12.08.2019	70,6	44,88	25,72	49,6	48,5	48,92	48,44	0	0,06	1,249	24
13.08.2019	70,62	46,12	24,5	52,26	51,1	51,54	51,06	0	0,04	1,252	24
14.08.2019	70,69	46,21	24,48	54,59	53,35	53,82	53,29	0	0,06	1,307	24
15.08.2019	70,68	46,7	23,98	53,53	52,31	52,8	52,28	0	0,03	1,252	24
16.08.2019	71	45,53	25,47	52,39	51,21	51,61	51,13	0	0,08	1,301	24
17.08.2019	71,28	46,44	24,84	50,46	49,34	49,74	49,26	0	0,08	1,223	24
18.08.2019	71,08	45,53	25,55	52,12	50,94	51,34	50,83	0	0,11	1,302	24
19.08.2019	70,66	46,77	23,89	52,28	51,13	51,54	51,03	0	0,1	1,221	24
Итого:				1520,2	1486,57	1500,6	1485,58	0	0,99	37,186	720
Средние:	70,57	45,34	25,23								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
07.07.19г.	118722,11	115152,05	116518,78	115276,37	8,49	-124,32	4092,144	25814	0
07.08.19г.	120242,35	116638,62	118019,44	116761,95	8,49	-123,33	4129,33	26534	0
Итого:	1520,24	1486,57	1500,66	1485,58	0	0,99	37,186	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х719D

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
21.07.2019	72,31	50,99	21,32	62,91	61,46	60,89	60,16	0	1,3	1,311	24
22.07.2019	73,29	61,49	11,8	83,8	81,8	81,79	80,36	0	1,44	0,97	24
23.07.2019	72,74	49,62	23,12	49,48	48,33	47,76	47,22	0	1,11	1,116	24
24.07.2019	71,63	51,58	20,05	64,87	63,39	62,94	62,16	0	1,23	1,27	24
25.07.2019	72,26	50,56	21,7	61,42	60,02	59,48	58,79	0	1,23	1,301	24
26.07.2019	72,15	51,33	20,82	63,07	61,61	61,12	60,37	0	1,24	1,282	24
27.07.2019	72	51,35	20,65	61,03	59,6	59,11	58,38	0	1,22	1,23	24
28.07.2019	72,22	51,16	21,06	61,84	60,43	59,86	59,14	0	1,29	1,272	24
29.07.2019	71,64	51,68	19,96	64,78	63,31	62,77	62,03	0	1,28	1,264	24
30.07.2019	71,95	52,15	19,8	68,1	66,56	65,99	65,18	0	1,38	1,317	24
31.07.2019	71,94	52,47	19,47	69,86	68,26	67,7	66,84	0	1,42	1,33	24
01.08.2019	71,85	51,41	20,44	68,65	67,1	66,47	65,67	0	1,43	1,371	24
02.08.2019	71,71	52,54	19,17	72,7	71,04	70,46	69,58	0	1,46	1,358	24
03.08.2019	71,71	52,22	19,49	72,61	70,92	70,36	69,43	0	1,49	1,38	24
04.08.2019	72,64	50,37	22,27	69,33	67,69	67	66,22	0	1,47	1,508	24
05.08.2019	72,38	52,45	19,93	70,87	69,21	68,61	67,75	0	1,46	1,377	24
06.08.2019	72,28	52,28	20	71,88	70,21	69,56	68,66	0	1,55	1,404	24
07.08.2019	72,05	52,97	19,08	73,48	71,81	71,17	70,23	0	1,58	1,369	24
08.08.2019	71,75	52,98	18,77	76,86	75,1	74,48	73,51	0	1,59	1,41	24
09.08.2019	72,24	53,13	19,11	77,08	75,31	74,64	73,65	0	1,66	1,438	24
10.08.2019	72,13	52,35	19,78	73,18	71,51	70,82	69,94	0	1,57	1,418	24
11.08.2019	72,55	52,48	20,07	69,95	68,32	67,64	66,78	0	1,54	1,369	24
12.08.2019	72,3	52,81	19,49	70,99	69,31	68,67	67,74	0	1,57	1,351	24
13.08.2019	72,28	53,76	18,52	75,99	74,23	73,56	72,55	0	1,68	1,372	24
14.08.2019	72,31	53,75	18,56	78,76	76,91	76,24	75,19	0	1,72	1,427	24
15.08.2019	72,31	53,87	18,44	77,4	75,57	74,92	73,92	0	1,65	1,392	24
16.08.2019	72,64	53,47	19,17	72,85	71,14	70,44	69,52	0	1,62	1,365	24
17.08.2019	72,96	53,23	19,73	71,21	69,58	68,8	67,89	0	1,69	1,37	24
18.08.2019	72,74	52,87	19,87	73,48	71,76	71,01	70,08	0	1,68	1,424	24
19.08.2019	72,31	54,23	18,08	74,79	73,03	72,36	71,34	0	1,69	1,318	24
Итого:				2103,2	2054,52	2036,6	2010,28	0	44,24	40,084	720
Средние:	72,24	52,58	19,65								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
01.07.2019г.	138087,95	133990,39	132571,41	130997,41	13,62	2992,98	4295,921	25815	0
01.08.2019г.	140191,17	136044,91	134608,03	133007,69	13,62	3037,22	4336,005	26535	0
Итого:	2103,22	2054,52	2036,62	2010,28	0	44,24	40,084	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Болтачева/итов



Представитель теплоснабж.организации

[Signature]

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес:пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,31	50,99	21,32	62,91	61,46	60,89	60,16	0	1,3	1,311	24
22.07.2019	73,29	61,49	11,8	83,8	81,8	81,79	80,36	0	1,44	0,97	24
23.07.2019	72,74	49,62	23,12	49,48	48,33	47,76	47,22	0	1,11	1,116	24
24.07.2019	71,63	51,58	20,05	64,87	63,39	62,94	62,16	0	1,23	1,27	24
25.07.2019	72,26	50,56	21,7	61,42	60,02	59,48	58,79	0	1,23	1,301	24
26.07.2019	72,15	51,33	20,82	63,07	61,61	61,12	60,37	0	1,24	1,282	24
27.07.2019	72	51,35	20,65	61,03	59,6	59,11	58,38	0	1,22	1,23	24
28.07.2019	72,22	51,16	21,06	61,84	60,43	59,86	59,14	0	1,29	1,272	24
29.07.2019	71,64	51,68	19,96	64,78	63,31	62,77	62,03	0	1,28	1,264	24
30.07.2019	71,95	52,15	19,8	68,1	66,56	65,99	65,18	0	1,38	1,317	24
31.07.2019	71,94	52,47	19,47	69,86	68,26	67,7	66,84	0	1,42	1,33	24
01.08.2019	71,85	51,41	20,44	68,65	67,1	66,47	65,67	0	1,43	1,371	24
02.08.2019	71,71	52,54	19,17	72,7	71,04	70,46	69,58	0	1,46	1,358	24
03.08.2019	71,71	52,22	19,49	72,61	70,92	70,36	69,43	0	1,49	1,38	24
04.08.2019	72,64	50,37	22,27	69,33	67,69	67	66,22	0	1,47	1,508	24
05.08.2019	72,38	52,45	19,93	70,87	69,21	68,61	67,75	0	1,46	1,377	24
06.08.2019	72,28	52,28	20	71,88	70,21	69,56	68,66	0	1,55	1,404	24
07.08.2019	72,05	52,97	19,08	73,48	71,81	71,17	70,23	0	1,58	1,369	24
08.08.2019	71,75	52,98	18,77	76,86	75,1	74,48	73,51	0	1,59	1,41	24
09.08.2019	72,24	53,13	19,11	77,08	75,31	74,64	73,65	0	1,66	1,438	24
10.08.2019	72,13	52,35	19,78	73,18	71,51	70,82	69,94	0	1,57	1,418	24
11.08.2019	72,55	52,48	20,07	69,95	68,32	67,64	66,78	0	1,54	1,369	24
12.08.2019	72,3	52,81	19,49	70,99	69,31	68,67	67,74	0	1,57	1,351	24
13.08.2019	72,28	53,76	18,52	75,99	74,23	73,56	72,55	0	1,68	1,372	24
14.08.2019	72,31	53,75	18,56	78,76	76,91	76,24	75,19	0	1,72	1,427	24
15.08.2019	72,31	53,87	18,44	77,4	75,57	74,92	73,92	0	1,65	1,392	24
16.08.2019	72,64	53,47	19,17	72,85	71,14	70,44	69,52	0	1,62	1,365	24
17.08.2019	72,96	53,23	19,73	71,21	69,58	68,8	67,89	0	1,69	1,37	24
18.08.2019	72,74	52,87	19,87	73,48	71,76	71,01	70,08	0	1,68	1,424	24
19.08.2019	72,31	54,23	18,08	74,79	73,03	72,36	71,34	0	1,69	1,318	24
Итого:				2103,2	2054,52	2036,6	2010,28	0	44,24	40,084	720
Средние:	72,24	52,58	19,65								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
20.07.2019	112127,5	108801,55	107526,58	106277,6	8,13	2523,95	3547,569	22450	0
21.08.2019	114230,72	110856,07	109563,2	108287,88	8,13	2568,19	3587,653	23170	0
Итого:	2103,22	2054,52	2036,62	2010,28	0	44,24	40,084	720	0



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес:пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,95	51,07	21,88	55,81	54,51	53,63	52,97	0	1,54	1,194	24
22.07.2019	73,86	61,93	11,93	83,07	81,04	80,98	79,52	0	1,52	0,978	24
23.07.2019	73,54	47,28	26,26	41,68	40,67	39,5	39,09	0	1,58	1,065	24
24.07.2019	72,24	50,76	21,48	57,79	56,43	55,48	54,81	0	1,62	1,211	24
25.07.2019	72,91	50,11	22,8	54,77	53,48	52,43	51,82	0	1,66	1,218	24
26.07.2019	72,76	50,84	21,92	54,62	53,33	52,28	51,66	0	1,67	1,167	24
27.07.2019	72,65	50,66	21,99	56,82	55,49	54,41	53,78	0	1,71	1,22	24
28.07.2019	72,82	50,13	22,69	56,09	54,77	53,65	53,02	0	1,75	1,242	24
29.07.2019	72,25	50,92	21,33	59,81	58,39	57,33	56,64	0	1,75	1,244	24
30.07.2019	72,52	51,31	21,21	60,89	59,44	58,35	57,61	0	1,83	1,261	24
31.07.2019	72,48	50,88	21,6	61,26	59,85	58,71	57,99	0	1,86	1,292	24
01.08.2019	72,41	50,97	21,44	60,8	59,37	58,27	57,56	0	1,81	1,274	24
02.08.2019	72,24	51,47	20,77	63,74	62,24	61,16	60,42	0	1,82	1,292	24
03.08.2019	72,23	50,87	21,36	61,58	60,15	59,04	58,3	0	1,85	1,284	24
04.08.2019	73,19	50,63	22,56	60,4	58,95	57,84	57,16	0	1,79	1,331	24
05.08.2019	72,94	51,29	21,65	63,35	61,85	60,73	59,98	0	1,87	1,339	24
06.08.2019	72,78	50,85	21,93	62,1	60,62	59,52	58,83	0	1,79	1,329	24
07.08.2019	72,58	51,69	20,89	64,92	63,41	62,31	61,54	0	1,87	1,325	24
08.08.2019	72,29	51,32	20,97	66,03	64,49	63,41	62,63	0	1,86	1,352	24
09.08.2019	72,72	51,6	21,12	64,85	63,31	62,26	61,5	0	1,81	1,338	24
10.08.2019	72,65	52,36	20,29	64,69	63,19	62,17	61,38	0	1,81	1,283	24
11.08.2019	73,11	51,57	21,54	62,22	60,73	59,72	58,95	0	1,78	1,307	24
12.08.2019	72,87	51,17	21,7	61,72	60,28	59,24	58,51	0	1,77	1,306	24
13.08.2019	72,76	51,2	21,56	60,91	59,45	58,47	57,73	0	1,72	1,282	24
14.08.2019	72,73	51,09	21,64	60,21	58,78	57,78	57,06	0	1,72	1,269	24
15.08.2019	72,79	51,37	21,42	60,54	59,08	58,11	57,37	0	1,71	1,266	24
16.08.2019	73,1	50,59	22,51	57,05	55,64	54,7	54,01	0	1,63	1,251	24
17.08.2019	73,44	50,88	22,56	54,87	53,6	52,59	51,93	0	1,67	1,213	24
18.08.2019	73,21	50,65	22,56	57,21	55,9	54,86	54,21	0	1,69	1,26	24
19.08.2019	72,79	51,29	21,5	59,4	57,99	57,06	56,36	0	1,63	1,245	24
Итого:				1809,2	1766,43	1735,9	1714,34	0	52,09	37,638	720
Средние:	72,79	51,29	21,5								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.07.19г.	1054,19	1029,8	1014,21	1002,02	0	27,78	22,209	734	0
01.08.19г.	2863,39	2796,23	2750,2	2716,36	0	79,87	59,847	1454	0
Итого:	1809,2	1766,43	1735,99	1714,34	0	52,09	37,638	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Проникова
Подпись
Для документов

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хАГВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	73,04	54,8	18,24	61,42	59,97	60,91	60,06	0	-0,09	1,092	24
22.07.2019	73,98	63,16	10,82	91,26	89,05	91,44	89,74	0	-0,69	0,97	24
23.07.2019	73,66	52,77	20,89	45,19	44,11	45,37	44,79	0	-0,68	0,92	24
24.07.2019	72,35	54,26	18,09	64,49	62,98	65,06	64,18	0	-1,2	1,141	24
25.07.2019	73,04	53,67	19,37	61,77	60,3	62,33	61,5	0	-1,2	1,169	24
26.07.2019	72,89	53,87	19,02	61,78	60,31	62,42	61,57	0	-1,26	1,148	24
27.07.2019	72,78	54,63	18,15	61,65	60,21	62,33	61,47	0	-1,26	1,095	24
28.07.2019	72,94	53,51	19,43	62,03	60,59	62,68	61,86	0	-1,27	1,178	24
29.07.2019	72,34	54,11	18,23	64,41	62,9	65,14	64,26	0	-1,36	1,149	24
30.07.2019	72,66	54,45	18,21	66,94	65,36	67,68	66,75	0	-1,39	1,19	24
31.07.2019	72,61	54,19	18,42	67,39	65,81	68,12	67,19	0	-1,38	1,212	24
01.08.2019	72,54	54,48	18,06	68,03	66,45	68,74	67,81	0	-1,36	1,201	24
02.08.2019	72,37	54,82	17,55	69,74	68,1	70,5	69,49	0	-1,39	1,192	24
03.08.2019	72,37	54,16	18,21	69,51	67,87	70,23	69,27	0,01	-1,4	1,237	24
04.08.2019	73,15	52,45	20,7	59,7	58,27	60,25	59,48	0	-1,21	1,205	24
05.08.2019	72,76	50,72	22,04	50,83	49,61	51,37	50,75	0	-1,14	1,093	24
06.08.2019	72,68	51,27	21,41	54,05	52,78	54,58	53,89	0	-1,11	1,13	24
07.08.2019	72,65	52,82	19,83	63,78	62,28	64,36	63,51	0	-1,23	1,237	24
08.08.2019	72,39	53,84	18,55	71,2	69,53	71,87	70,89	0	-1,36	1,289	24
09.08.2019	72,8	53,96	18,84	69,18	67,52	69,76	68,81	0	-1,29	1,27	24
10.08.2019	72,73	54,29	18,44	67,78	66,22	68,35	67,41	0	-1,19	1,221	24
11.08.2019	73,19	53,65	19,54	65,88	64,29	66,34	65,48	0	-1,19	1,259	24
12.08.2019	72,92	53,42	19,5	64,06	62,57	64,53	63,7	0	-1,13	1,221	24
13.08.2019	72,86	54,34	18,52	68,61	67,02	69,13	68,18	0	-1,16	1,24	24
14.08.2019	72,88	54,7	18,18	72,21	70,52	72,76	71,75	0	-1,23	1,281	24
15.08.2019	72,94	55,18	17,76	72,26	70,54	72,86	71,85	0	-1,31	1,253	24
16.08.2019	73,23	54,21	19,02	66,76	65,17	67,24	66,31	0	-1,14	1,24	24
17.08.2019	73,59	55,78	17,81	65,6	64,01	66,12	65,14	0	-1,13	1,138	24
18.08.2019	73,31	55,14	18,17	65,9	64,3	66,4	65,45	0	-1,15	1,169	24
19.08.2019	72,91	55,15	17,76	67,01	65,42	67,48	66,52	0	-1,1	1,164	24
Итого:				1960,4	1914,06	1976,3	1949,06	0,01	-35	35,304	720
Средние:	72,88	54,26	18,62								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
07.07.19г.	89652,86	86883,87	88524,03	87333,28	10,41	-449,41	2650,283	14188	323
07.08.19г.	91613,28	88797,93	90500,38	89282,34	10,42	-484,41	2685,587	14908	323
Итого:	1960,42	1914,06	1976,35	1949,06	0,01	-35	35,304	720	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1-й этп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	73,19	48,3	24,89	26,02	25,41	25,56	25,32	0	0,09	0,632	24
22.07.2019	74,39	63,2	11,19	45,79	44,67	45,34	44,52	0	0,15	0,505	24
23.07.2019	73,99	47,55	26,44	24,25	23,68	23,75	23,5	0	0,18	0,623	24
24.07.2019	72,62	51	21,62	32,22	31,47	31,67	31,25	0	0,22	0,678	24
25.07.2019	73,34	50,1	23,24	31,52	30,79	30,93	30,58	0	0,21	0,715	24
26.07.2019	73,17	50,03	23,14	31,53	30,81	30,93	30,57	0	0,24	0,713	24
27.07.2019	73,07	49,82	23,25	31,26	30,54	30,67	30,32	0	0,22	0,712	24
28.07.2019	73,23	49,25	23,98	30,76	30,03	30,16	29,84	0	0,19	0,718	24
29.07.2019	72,61	50,12	22,49	32,67	31,92	32,07	31,66	0	0,26	0,718	24
30.07.2019	72,92	49,64	23,28	32,92	32,14	32,3	31,91	0	0,23	0,747	24
31.07.2019	72,86	49,5	23,36	32,98	32,21	32,34	31,97	0	0,24	0,752	24
01.08.2019	72,78	49,14	23,64	33,18	32,41	32,51	32,13	0	0,28	0,766	24
02.08.2019	72,63	50,26	22,37	34,95	34,15	34,29	33,87	0	0,28	0,763	24
03.08.2019	72,63	49,73	22,9	35,28	34,44	34,59	34,18	0	0,26	0,788	24
04.08.2019	73,67	50,99	22,68	33,31	32,53	32,67	32,27	0	0,26	0,737	24
05.08.2019	73,15	47,58	25,57	28,8	28,07	28,25	27,99	0	0,08	0,718	24
06.08.2019	73,03	47,36	25,67	30,38	29,63	29,77	29,53	0	0,1	0,762	24
07.08.2019	72,94	48,75	24,19	32,98	32,2	32,36	32	0	0,2	0,781	24
08.08.2019	72,65	49,24	23,41	35,4	34,57	34,75	34,35	0	0,22	0,81	24
09.08.2019	73,06	48,82	24,24	35,19	34,4	34,52	34,14	0	0,26	0,836	24
10.08.2019	73,01	49,54	23,47	34,94	34,13	34,28	33,88	0	0,25	0,801	24
11.08.2019	73,46	49,25	24,21	33,01	32,25	32,39	32,02	0	0,23	0,78	24
12.08.2019	73,2	48,61	24,59	32,29	31,5	31,66	31,35	0	0,15	0,772	24
13.08.2019	73,11	49,63	23,48	34,2	33,43	33,54	33,14	0	0,29	0,785	24
14.08.2019	73,07	49	24,07	33,06	32,27	32,41	32,06	0	0,21	0,774	24
15.08.2019	73,18	49,99	23,19	34,06	33,29	33,41	32,98	0	0,31	0,774	24
16.08.2019	73,48	49,43	24,05	32,93	32,16	32,26	31,85	0	0,31	0,775	24
17.08.2019	73,85	49,59	24,26	32,16	31,41	31,49	31,15	0	0,26	0,761	24
18.08.2019	73,56	48,8	24,76	31,05	30,29	30,39	30,08	0	0,21	0,75	24
19.08.2019	73,14	49,85	23,29	32,83	32,05	32,17	31,76	0	0,29	0,746	24
Итого:				981,92	958,85	963,43	952,17	0	6,68	22,192	720
Средние:	73,16	49,8	23,36								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.07.19г.	44873,99	43432,63	43623,31	43114,9	0	317,73	1573,296	14198	313
01.08.19г.	45855,91	44391,48	44586,74	44067,07	0	324,41	1595,488	14918	313
Итого:	981,92	958,85	963,43	952,17	0	6,68	22,192	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	70,87	53,46	17,41	59,55	58,24	59,22	58,44	0	-0,2	1,013	24
22.07.2019	71,24	55,46	15,78	56,93	55,64	56,77	55,97	0	-0,33	0,879	24
23.07.2019	71,3	51,93	19,37	51,04	49,9	50,71	50,03	0	-0,13	0,964	24
24.07.2019	70,32	53,71	16,61	61,96	60,58	61,6	60,8	0	-0,22	1,005	24
25.07.2019	70,83	53,4	17,43	59,27	57,92	58,87	58,09	0	-0,17	1,01	24
26.07.2019	70,78	53,06	17,72	59,05	57,76	58,61	57,86	0	-0,1	1,025	24
27.07.2019	70,63	54,03	16,6	59,7	58,4	59,32	58,54	0	-0,14	0,969	24
28.07.2019	70,89	52,67	18,22	60,55	59,19	60,07	59,3	0	-0,11	1,08	24
29.07.2019	70,37	54,31	16,06	64,09	62,64	63,68	62,82	0	-0,18	1,004	24
30.07.2019	70,46	53,66	16,8	62,69	61,3	62,25	61,45	0	-0,15	1,029	24
31.07.2019	70,57	53,33	17,24	62,44	61,06	61,97	61,16	0	-0,1	1,054	24
01.08.2019	70,48	53,7	16,78	62,97	61,54	62,48	61,66	0	-0,12	1,031	24
02.08.2019	70,3	53,79	16,51	67,79	66,3	67,23	66,32	0	-0,02	1,095	24
03.08.2019	70,27	53,94	16,33	67,43	65,95	66,9	65,99	0	-0,04	1,076	24
04.08.2019	71,09	53,12	17,97	63,5	62,08	62,91	62,11	0	-0,03	1,114	24
05.08.2019	70,76	53,37	17,39	60,66	59,28	60,12	59,34	0	-0,06	1,034	23
06.08.2019	70,9	53,85	17,05	64,41	62,94	63,82	62,96	0	-0,02	1,073	24
07.08.2019	70,57	54,46	16,11	69	67,51	68,39	67,45	0	0,06	1,089	24
08.08.2019	70,45	54,78	15,67	69,52	68,01	68,9	67,94	0	0,07	1,064	24
09.08.2019	70,82	54,38	16,44	68,8	67,28	68,11	67,16	0	0,12	1,108	24
10.08.2019	70,71	54,17	16,54	67,19	65,7	66,5	65,61	0	0,09	1,086	24
11.08.2019	71,12	54,34	16,78	65,48	64,01	64,79	63,94	0	0,07	1,074	24
12.08.2019	70,89	54,08	16,81	63,75	62,33	63,09	62,23	0	0,1	1,045	24
13.08.2019	70,87	54,26	16,61	66,02	64,57	65,33	64,44	0	0,13	1,073	24
14.08.2019	70,87	54,26	16,61	66,6	65,12	65,9	64,98	0	0,14	1,08	24
15.08.2019	70,86	54,53	16,33	66,59	65,11	65,91	65	0	0,11	1,064	24
16.08.2019	71,24	54,17	17,07	64,09	62,64	63,42	62,55	0	0,09	1,07	24
17.08.2019	71,5	54,23	17,27	61,56	60,17	60,91	60,1	0	0,07	1,038	24
18.08.2019	71,22	54,2	17,02	61,09	59,69	60,46	59,65	0	0,04	1,015	24
19.08.2019	70,88	54,3	16,58	63,28	61,84	62,67	61,81	0	0,03	1,025	24
Итого:				1897	1854,7	1880,9	1855,7	0	-1	31,286	719
Средние:	70,8	53,89	16,9								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01.07.19г.	79174,44	76921,72	77822,29	76886,36	0,76	35,36	2282,608	18270	9
01.08.19г.	81071,44	78776,42	79703,2	78742,06	0,76	34,36	2313,894	18989	10
Итого:	1897	1854,7	1880,91	1855,7	0	-1	31,286	719	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1


КС=0х519А

ПО 2.7


Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	72,04	49,29	22,75	46,68	45,6	45,8	45,32	0	0,28	1,037	24
22.07.2019	72,56	55,48	17,08	49,23	48,07	48,37	47,72	0	0,35	0,825	24
23.07.2019	72,63	47,62	25,01	40,02	39,08	38,92	38,47	0	0,61	0,976	24
24.07.2019	71,4	49,54	21,86	46,89	45,83	45,71	45,21	0	0,62	1,001	24
25.07.2019	72,02	49,37	22,65	45,63	44,61	44,45	43,97	0	0,64	1,011	24
26.07.2019	71,98	49,24	22,74	44,38	43,37	43,22	42,74	0	0,63	0,983	24
27.07.2019	71,81	49,48	22,33	45,08	44,07	43,92	43,42	0	0,65	0,98	24
28.07.2019	72,04	48,53	23,51	44,76	43,75	43,57	43,09	0	0,66	1,03	24
29.07.2019	71,37	48,82	22,55	42,82	41,86	41,68	41,22	0	0,64	0,943	24
30.07.2019	71,57	48,55	23,02	43,3	42,29	42,13	41,65	0	0,64	0,973	24
31.07.2019	71,66	48,04	23,62	44,88	43,85	43,68	43,2	0	0,65	1,034	24
01.08.2019	71,57	48,2	23,37	46,48	45,42	45,24	44,76	0	0,66	1,063	24
02.08.2019	71,32	49,56	21,76	51,19	50,02	49,92	49,37	0	0,65	1,09	24
03.08.2019	71,32	49,13	22,19	51,47	50,27	50,19	49,65	0	0,62	1,116	24
04.08.2019	72,27	47,94	24,33	50,14	48,97	48,8	48,29	0	0,68	1,19	24
05.08.2019	71,87	48,84	23,03	49,39	48,29	48,16	47,66	0	0,63	1,113	24
06.08.2019	71,92	48,54	23,38	49,92	48,75	48,67	48,18	0	0,57	1,138	24
07.08.2019	71,6	49,49	22,11	52,03	50,81	50,79	50,23	0	0,58	1,122	24
08.08.2019	71,47	50,1	21,37	53,46	52,25	52,22	51,64	0	0,61	1,115	24
09.08.2019	71,85	49,3	22,55	50,8	49,62	49,58	49,05	0	0,57	1,118	24
10.08.2019	71,78	49,02	22,76	50,11	48,92	48,91	48,36	0	0,56	1,111	24
11.08.2019	72,2	48,72	23,48	48,67	47,54	47,47	46,94	0	0,6	1,116	24
12.08.2019	71,98	48,88	23,1	48,1	47,02	46,91	46,43	0	0,59	1,085	24
13.08.2019	71,88	49,24	22,64	49,24	48,09	48,02	47,54	0	0,55	1,088	24
14.08.2019	71,86	49,38	22,48	50,14	49,03	48,93	48,4	0	0,63	1,099	24
15.08.2019	71,85	49,8	22,05	49,53	48,35	48,34	47,78	0	0,57	1,066	24
16.08.2019	72,28	49,2	23,08	47,3	46,22	46,14	45,66	0	0,56	1,066	24
17.08.2019	72,64	48,28	24,36	46,42	45,36	45,24	44,76	0	0,6	1,104	24
18.08.2019	72,35	48,3	24,05	46,15	45,09	45,02	44,54	0	0,55	1,084	24
19.08.2019	71,95	49,49	22,46	48,23	47,12	47,11	46,58	0	0,54	1,057	24
Итого:				1432,4	1399,52	1397,1	1381,83	0	17,69	31,734	720
Средние:	71,9	49,17	22,72								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
07.07.19г.	65545,86	63541,82	63986,57	63286,16	8,01	255,66	2255,126	15896	7
07.08.19г.	66978,3	64941,34	65383,68	64667,99	8,01	273,35	2286,86	16616	7
Итого:	1432,44	1399,52	1397,11	1381,83	0	17,69	31,734	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Е.А. Просавская 48199350
Ф.И.О. 

Представитель теплоснабж.организации

 Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.
22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х7Е04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч
21.07.2019	71,05	48,42	22,63	40,5	39,6	38,89	38,41	0	1,19	1,043	24
22.07.2019	71,84	58,47	13,37	50,57	49,41	48,77	47,98	0	1,43	0,773	24
23.07.2019	71,46	47,36	24,1	31,75	31,02	30,41	30,06	0	0,96	0,87	24
24.07.2019	70,5	49,04	21,46	43,27	42,31	41,47	40,98	0	1,33	1,057	24
25.07.2019	71,09	49,36	21,73	41,75	40,79	39,97	39,49	0	1,3	1,032	24
26.07.2019	71,01	49,58	21,43	42,45	41,49	40,62	40,14	0	1,35	1,033	24
27.07.2019	70,83	50,83	20	42,91	41,96	41,08	40,58	0	1,38	0,976	24
28.07.2019	71,07	49,61	21,46	42,52	41,56	40,66	40,18	0	1,38	1,038	24
29.07.2019	70,5	50,22	20,28	44,99	43,99	43,07	42,58	0	1,41	1,037	24
30.07.2019	70,68	51,05	19,63	44,85	43,88	42,94	42,41	0	1,47	1,001	24
31.07.2019	70,76	50,09	20,67	45,22	44,18	43,25	42,77	0	1,41	1,06	24
01.08.2019	70,65	50,49	20,16	45,16	44,15	43,23	42,75	0	1,4	1,033	24
02.08.2019	70,43	50,54	19,89	46,82	45,8	44,84	44,34	0	1,46	1,058	24
03.08.2019	70,41	50,03	20,38	48,96	47,9	46,87	46,32	0	1,58	1,133	24
04.08.2019	71,32	49,06	22,26	46,26	45,2	44,24	43,76	0	1,44	1,169	24
05.08.2019	70,96	49,9	21,06	47,15	46,11	45,16	44,64	0	1,47	1,129	24
06.08.2019	71,01	49,94	21,07	46,08	45,06	44,16	43,67	0	1,39	1,101	24
07.08.2019	70,7	50,27	20,43	47,97	46,93	45,97	45,45	0	1,48	1,113	24
08.08.2019	70,57	50,27	20,3	50,7	49,59	48,59	48,07	0	1,52	1,17	24
09.08.2019	70,91	50,46	20,45	47,22	46,18	45,27	44,79	0	1,39	1,097	24
10.08.2019	70,82	50,6	20,22	47,38	46,36	45,44	44,91	0	1,45	1,088	24
11.08.2019	71,24	49,47	21,77	46,51	45,47	44,57	44,06	0	1,41	1,152	24
12.08.2019	71,04	49,99	21,05	44,93	43,91	43,12	42,64	0	1,27	1,075	24
13.08.2019	71,01	50,23	20,78	46,98	45,97	45,1	44,58	0	1,39	1,11	24
14.08.2019	71,01	50,16	20,85	48,66	47,58	46,7	46,16	0,01	1,42	1,153	24
15.08.2019	70,99	50,35	20,64	47,38	46,34	45,49	44,93	0	1,41	1,114	24
16.08.2019	71,36	50,14	21,22	44,18	43,17	42,44	41,96	0	1,21	1,064	24
17.08.2019	71,65	50,2	21,45	42,44	41,45	40,76	40,28	0	1,17	1,034	24
18.08.2019	71,44	50,05	21,39	44,76	43,75	42,96	42,45	0	1,3	1,089	24
19.08.2019	71,05	50,35	20,7	45,62	44,61	43,8	43,3	0	1,31	1,075	24
Итого:				1355,9	1325,72	1299,8	1284,64	0,01	41,08	31,877	720
Средние:	70,97	50,21	20,76								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	ВОС ч
01.07.19г.	24549,97	23835,29	23446,96	23196,35	0,63	638,94	937,356	7694	0
01.08.19г.	25905,91	25161,01	24746,8	24480,99	0,64	680,02	969,233	8414	0
Итого:	1355,94	1325,72	1299,84	1284,64	0,01	41,08	31,877	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А.

Босаянникова

Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для документов



Представитель теплоснабж.организации

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.08.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	70,02	47,95	22,07	24,02	23,51	23,96	23,72	0	-0,21	0,516	24
22.07.2019	71,55	60,09	11,46	38,37	37,51	38,19	37,57	0	-0,06	0,429	24
23.07.2019	70,31	47,58	22,73	19,01	18,57	19,01	18,83	0	-0,26	0,422	24
24.07.2019	69,76	48,83	20,93	28,67	28,03	28,56	28,29	0	-0,26	0,585	24
25.07.2019	70,33	49,33	21	28,3	27,62	28,2	27,9	0	-0,28	0,579	24
26.07.2019	70,31	49,57	20,74	28,72	28,02	28,63	28,35	0	-0,33	0,581	24
27.07.2019	70,07	49,72	20,35	27,59	26,97	27,52	27,28	0	-0,31	0,548	24
28.07.2019	70,37	49,36	21,01	28,6	27,94	28,53	28,22	0	-0,28	0,588	24
29.07.2019	69,85	50,08	19,77	30,07	29,35	29,98	29,64	0	-0,29	0,579	24
30.07.2019	69,99	49,49	20,5	30,26	29,54	30,14	29,82	0	-0,28	0,603	24
31.07.2019	70,05	49,92	20,13	29,35	28,7	29,26	28,95	0	-0,25	0,579	24
01.08.2019	69,92	49,29	20,63	29,48	28,84	29,37	29,11	0	-0,27	0,594	24
02.08.2019	69,79	50,36	19,43	32,05	31,33	31,89	31,49	0	-0,16	0,61	24
03.08.2019	69,77	48,8	20,97	32,51	31,81	32,32	31,99	0	-0,18	0,667	24
04.08.2019	70,6	48,99	21,61	30,32	29,6	30,15	29,83	0	-0,23	0,64	24
05.08.2019	70,26	49,49	20,77	30,76	30,07	30,63	30,33	0	-0,26	0,627	24
06.08.2019	70,35	49,45	20,9	30,31	29,64	30,19	29,89	0	-0,25	0,62	24
07.08.2019	70	50,17	19,83	32,01	31,28	31,85	31,5	0	-0,22	0,619	24
08.08.2019	69,88	50,72	19,16	32,23	31,52	32,08	31,66	0	-0,14	0,605	24
09.08.2019	70,27	49,81	20,46	32,14	31,42	32,01	31,63	0	-0,21	0,644	24
10.08.2019	70,19	50,26	19,93	31,98	31,26	31,85	31,43	0	-0,17	0,623	24
11.08.2019	70,51	49,77	20,74	29,18	28,53	29,11	28,79	0	-0,26	0,592	24
12.08.2019	70,48	51,26	19,22	32,38	31,65	32,26	31,85	0	-0,2	0,607	24
13.08.2019	70,47	52,69	17,78	33,77	33,04	33,66	33,18	0	-0,14	0,586	24
14.08.2019	70,47	50,92	19,55	34,17	33,4	34,03	33,57	0	-0,17	0,651	24
15.08.2019	70,41	51,24	19,17	33,62	32,88	33,49	33,1	0	-0,22	0,628	24
16.08.2019	70,8	51,21	19,59	31,84	31,12	31,73	31,31	0	-0,19	0,609	24
17.08.2019	71,09	50,99	20,1	31,25	30,53	31,16	30,77	0	-0,24	0,614	24
18.08.2019	70,88	50,94	19,94	32,37	31,64	32,25	31,87	0	-0,23	0,629	24
19.08.2019	70,51	51,04	19,47	33,43	32,71	33,27	32,83	0	-0,12	0,637	24
Итого:				918,76	898,03	915,28	904,7	0	-6,67	17,811	720
Средние:	70,3	50,31	19,99								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/19г.	17310,71	16803,99	16613,9	16433,33	2,72	370,66	567,747	7694	0
19/08/19г.	18229,47	17702,02	17529,18	17338,03	2,72	363,99	585,558	8414	0
Итого:	918,76	898,03	915,28	904,7	0	-6,67	17,811	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Присяжников

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

22.08.19г.