

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	73,76	52,68	21,08	36,81	35,94	35,48	35,03	0	0,91	0,756	24
21.06.2019	73,29	52,88	20,41	36,2	35,34	34,89	34,44	0	0,9	0,721	24
22.06.2019	73,75	52,92	20,83	35,92	35,04	34,58	34,12	0	0,92	0,728	24
23.06.2019	73,38	53,02	20,36	36,07	35,18	34,71	34,27	0	0,91	0,716	24
24.06.2019	73,44	53,06	20,38	35,89	35,07	34,52	34,08	0	0,99	0,713	24
25.06.2019	73,52	53,2	20,32	34,5	33,67	33,16	32,73	0	0,94	0,686	24
26.06.2019	73,76	53,31	20,45	33,83	33,02	32,5	32,06	0	0,96	0,676	24
27.06.2019	72,96	53,19	19,77	36,57	35,67	35,14	34,69	0	0,98	0,703	24
28.06.2019	73,44	53,24	20,2	35,32	34,44	33,92	33,47	0	0,97	0,694	24
29.06.2019	73,44	53,2	20,24	36,2	35,31	34,74	34,27	0	1,04	0,713	24
30.06.2019	73,68	53,22	20,46	37	36,08	35,47	34,99	0	1,09	0,74	24
Итого:				394,31	384,76	379,11	374,15	0	10,61	7,846	264
Средние:	73,49	53,08	20,4								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	54511,98	52833,79	51523,66	50924,7	0,03	1909,09	1827,803	22189	0
30/06/1924:	54906,29	53218,55	51902,77	51298,85	0,03	1919,7	1835,649	22453	0
Итого:	394,31	384,76	379,11	374,15	0	10,61	7,846	264	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просьяникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	73,74	53,09	20,65	36,52	35,63	35	34,54	0	1,09	0,736	24
02.07.2019	73,12	52,78	20,34	19,27	18,79	18,77	18,53	0	0,26	0,376	24
03.07.2019	27,15	26,66	0,49	0	0	2,51	2,51	0	-2,51	0	24
04.07.2019	24,31	24,09	0,22	0	0	4,27	4,27	0	-4,27	0	24
05.07.2019	23,36	23,14	0,22	0	0	6,31	6,31	0	-6,31	0	24
06.07.2019	22,74	22,52	0,22	0	0	8,13	8,13	0	-8,13	0	24
07.07.2019	22,24	22,02	0,22	0	0	9,57	9,57	0	-9,57	0	24
08.07.2019	21,61	21,41	0,2	0	0	10,64	10,64	0	-10,64	0	24
09.07.2019	21,2	21,02	0,18	0	0	11,45	11,45	0	-11,45	0	24
10.07.2019	21,28	21,13	0,15	0,01	0,01	11,7	11,7	0	-11,69	0	24
11.07.2019	21,49	21,24	0,25	0	0	11,95	11,95	0	-11,95	0	24
12.07.2019	21,58	21,33	0,25	0	0	12,54	12,54	0	-12,54	0	24
13.07.2019	21,86	21,6	0,26	0	0	12,84	12,84	0	-12,84	0	24
14.07.2019	22,19	21,92	0,27	0	0	12,94	12,94	0	-12,94	0	24
15.07.2019	22,49	22,21	0,28	0	0	13,38	13,38	0	-13,38	0	24
16.07.2019	67,71	41,32	26,39	18,83	18,45	26,76	26,54	0	-8,09	0,325	24
17.07.2019	72,31	52,1	20,21	32,77	31,99	31,72	31,26	0	0,73	0,646	24
18.07.2019	72,36	52,48	19,88	31,07	30,35	30,05	29,63	0	0,72	0,601	24
19.07.2019	73,7	52,8	20,9	29,77	29,08	28,79	28,38	0	0,7	0,609	24
20.07.2019	74,11	52,97	21,14	28,31	27,6	27,33	26,98	0	0,62	0,581	24
Итого:				196,55	191,9	326,65	324,09	0	-132,19	3,874	480
Средние:	40,02	32,39	7,63								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	54906,29	53218,55	51902,77	51298,85	0,03	1919,7	1835,649	22453	0
30/07/1924:	55102,84	53410,45	52229,42	51622,94	0,03	1787,51	1839,523	22933	0
Итого:	196,55	191,9	326,65	324,09	0	-132,19	3,874	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"



Подпись

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр.Краснопольский 9-а

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mтвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х6D30

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,04	54,36	17,68	31,73	31	29,48	29,04	0	1,96	0,548	24
21.06.2019	71,7	55,01	16,69	31,4	30,63	29,1	28,66	0	1,97	0,511	24
22.06.2019	72,07	54,99	17,08	30,48	29,76	28,23	27,8	0	1,96	0,511	24
23.06.2019	71,85	54,55	17,3	33,92	33,13	31,43	30,94	0	2,19	0,57	24
24.06.2019	71,81	54,16	17,65	30,15	29,47	27,92	27,53	0	1,94	0,52	24
25.06.2019	71,88	55,21	16,67	29,21	28,55	27,04	26,61	0	1,94	0,475	24
26.06.2019	72,11	54,86	17,25	29,34	28,65	27,18	26,79	0	1,86	0,496	24
27.06.2019	71,45	54,57	16,88	33,15	32,39	30,72	30,29	0	2,1	0,545	24
28.06.2019	71,89	54,93	16,96	32,17	31,41	29,83	29,35	0	2,06	0,531	24
29.06.2019	71,89	55,23	16,66	31,82	31,07	29,51	29,04	0	2,03	0,517	24
30.06.2019	72,11	54,54	17,57	32,41	31,64	30,09	29,64	0	2	0,556	24
Итого:				345,78	337,7	320,53	315,69	0	22,01	5,78	264
Средние:	71,89	54,76	17,12								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/06/1924:	33519,34	32532,28	31985,73	31590,61	1,7	941,67	1000,347	15156	0
0/06/1924:	33865,12	32869,98	32306,26	31906,3	1,7	963,68	1006,127	15420	0
Итого:	345,78	337,7	320,53	315,69	0	22,01	5,78	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просенникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/

23.07.19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x6D30

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,02	54,41	17,61	30,63	29,92	28,43	28,04	0	1,88	0,525	24
02.07.2019	70,74	55,06	15,68	20,59	20,12	18,69	18,41	0	1,71	0,322	24
03.07.2019	27,59	24,91	2,68	0,06	0,06	0	0	0	0,06	0	24
04.07.2019	22,99	22,95	0,04	0,03	0,03	0	0	0	0,03	0	24
05.07.2019	22,64	22,25	0,39	1,06	1,06	0	0	0	1,06	0	24
06.07.2019	22,24	21,79	0,45	1,37	1,37	0	0	0	1,37	0	24
07.07.2019	21,82	21,39	0,43	1,45	1,45	0	0	0	1,45	0	24
08.07.2019	21,48	21,05	0,43	1,65	1,65	0	0	0	1,65	0	24
09.07.2019	21,26	20,81	0,45	1,83	1,83	0	0	0	1,83	0	24
10.07.2019	21,15	20,71	0,44	1,88	1,88	0	0	0	1,88	0	24
11.07.2019	21,29	20,85	0,44	1,93	1,93	0	0	0	1,93	0	24
12.07.2019	21,41	20,95	0,46	2,2	2,2	0	0	0	2,2	0	24
13.07.2019	21,81	21,36	0,45	2,55	2,55	0	0	0	2,55	0	24
14.07.2019	22,3	21,86	0,44	2,9	2,9	0	0	0	2,9	0	24
15.07.2019	22,67	22,23	0,44	3,16	3,16	0	0	0	3,16	0	24
16.07.2019	60,45	51,01	9,44	17,97	17,67	14,64	14,45	0	3,22	0,227	24
17.07.2019	70,63	53,53	17,1	29,83	29,16	27,74	27,39	0	1,77	0,494	24
18.07.2019	70,9	52,95	17,95	28,69	28,06	26,7	26,38	0	1,68	0,503	24
19.07.2019	71,75	53,74	18,01	25,39	24,81	23,58	23,28	0	1,53	0,446	24
20.07.2019	72,28	53,36	18,92	23,49	22,98	21,74	21,5	0	1,48	0,435	24
Итого:				198,66	194,79	161,52	159,45	0	35,34	2,952	480
Средние:	38,97	32,85	6,11								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	33865,12	32869,98	32306,26	31906,3	1,7	963,68	1006,127	15420	0
20/07/1924:	34063,78	33064,77	32467,78	32065,75	1,7	999,02	1009,079	15900	0
Итого:	198,66	194,79	161,52	159,45	0	35,34	2,952	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 11-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕ99F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,48	55,52	16,96	39,35	38,42	37,94	37,37	0	1,05	0,653	24
21.06.2019	72,01	55,3	16,71	36,45	35,6	35,23	34,72	0	0,88	0,594	24
22.06.2019	72,52	55,32	17,2	35,48	34,64	34,29	33,81	0	0,83	0,596	24
23.06.2019	72,19	55,59	16,6	39,97	39,02	38,62	38,03	0	0,99	0,647	24
24.06.2019	72,25	55,53	16,72	36,92	36,05	35,69	35,15	0	0,9	0,603	24
25.06.2019	72,26	55,38	16,88	33,47	32,68	32,4	31,88	0	0,8	0,552	24
26.06.2019	72,54	55,34	17,2	35,47	34,64	34,28	33,76	0	0,88	0,594	24
27.06.2019	71,75	55,66	16,09	38,83	37,93	37,54	36,98	0	0,95	0,61	24
28.06.2019	72,24	55,43	16,81	38,22	37,32	36,9	36,37	0	0,95	0,628	24
29.06.2019	72,21	55,29	16,92	34,71	33,92	33,56	33,06	0	0,86	0,575	24
30.06.2019	72,45	55,49	16,96	36,42	35,58	35,16	34,62	0	0,96	0,6	24
Итого:				405,29	395,8	391,61	385,75	0	10,05	6,652	264
Средние:	72,26	55,44	16,82								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	27556,37	26725,2	25786,3	25493,74	9,79	1231,46	906,412	13742	0
30/06/1924:	27961,66	27121	26177,91	25879,49	9,79	1241,51	913,064	14006	0
Итого:	405,29	395,8	391,61	385,75	0	10,05	6,652	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,45	55,39	17,06	37,9	36,99	36,53	35,99	0	1	0,628	24
02.07.2019	71,41	54,91	16,5	21,82	21,31	21,24	20,95	0	0,36	0,346	24
03.07.2019	24,14	24,34	-0,2	0	0	1,78	1,78	0	-1,78	0	24
04.07.2019	22,62	22,37	0,25	0	0	2,95	2,95	0	-2,95	0	24
05.07.2019	22,09	21,96	0,13	0	0	1,82	1,82	0	-1,82	0	24
06.07.2019	21,79	21,61	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,52	21,33	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,08	20,9	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	20,85	20,66	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,94	20,73	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	21,15	21,12	0,03	0	0	0,86	0,86	0	-0,86	0	24
12.07.2019	21,29	21,1	0,19	0	0	2,98	2,98	0	-2,98	0	24
13.07.2019	21,51	21,29	0,22	0	0	1,9	1,9	0	-1,9	0	24
14.07.2019	21,77	21,52	0,25	0	0	0,67	0,67	0	-0,67	0	24
15.07.2019	22,12	21,92	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	65,64	51,41	14,23	18,34	17,98	17,96	17,73	0,02	0,25	0,255	24
17.07.2019	70,99	53,99	17	32,6	31,86	32,07	31,62	0	0,24	0,541	24
18.07.2019	71,17	54,38	16,79	31,07	30,36	30,61	30,14	0	0,22	0,509	24
19.07.2019	72,2	54,2	18	29,06	28,41	28,58	28,19	0	0,22	0,51	24
20.07.2019	72,78	54,14	18,64	27,21	26,55	26,77	26,44	0	0,11	0,492	24
Итого:				198	193,46	206,72	204,02	0,02	-10,56	3,281	480
Средние:	38,97	32,96	6,01								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01/06/1924:	27961,66	27121	26177,91	25879,49	9,79	1241,51	913,064	14006	0
01/07/1924:	28159,66	27314,46	26384,63	26083,51	9,81	1230,95	916,345	14486	0
Итого:	198	193,46	206,72	204,02	0,02	-10,56	3,281	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр.Краснопольский 11-б

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,11	49,33	22,78	21,83	21,31	21,31	21,07	0	0,24	0,484	24
21.06.2019	71,74	48,92	22,82	20,81	20,32	20,33	20,09	0	0,23	0,463	24
22.06.2019	72,23	49,37	22,86	20,8	20,31	20,27	20,03	0	0,28	0,463	24
23.06.2019	71,88	49,12	22,76	21,69	21,18	21,11	20,87	0	0,31	0,482	24
24.06.2019	71,93	49,35	22,58	20,64	20,14	20,08	19,84	0	0,3	0,455	24
25.06.2019	72,03	49,7	22,33	20,15	19,67	19,59	19,35	0	0,32	0,438	24
26.06.2019	72,27	49,41	22,86	20,5	20	19,89	19,65	0	0,35	0,456	24
27.06.2019	71,53	49,92	21,61	21,98	21,48	21,33	21,09	0	0,39	0,465	24
28.06.2019	72	50,7	21,3	21,52	21,02	20,88	20,64	0	0,38	0,447	24
29.06.2019	72,01	50,33	21,68	21,54	21,04	20,87	20,63	0	0,41	0,455	24
30.06.2019	72,23	49,59	22,64	21,13	20,6	20,44	20,2	0	0,4	0,467	24
Итого:				232,59	227,07	226,1	223,46	0	3,61	5,075	264
Средние:	71,99	49,61	22,38								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924	56134,1	54505,72	54166,94	53503,77	645,44	1001,95	1643,75	31070	0
30/06/1924	56366,69	54732,79	54393,04	53727,23	645,44	1005,56	1648,825	31334	0
Итого:	232,59	227,07	226,1	223,46	0	3,61	5,075	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просяникова
7448199350
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,2	49,58	22,62	22	21,51	21,28	21,04	0	0,47	0,484	24
02.07.2019	72,19	49,95	22,24	8,25	8,05	7,96	7,86	0	0,19	0,18	24
03.07.2019	25,06	25,18	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	23,5	23,68	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,01	23	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,56	22,48	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,19	22,07	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,73	21,6	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,38	21,26	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	21,38	21,25	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	21,54	21,39	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,68	21,52	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	22,02	21,85	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,44	22,29	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,93	22,79	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	48,52	39,77	8,75	23,72	23,44	24,19	24	0	-0,56	0,199	24
17.07.2019	70,76	50,19	20,57	21,34	20,85	21,19	20,95	0	-0,1	0,431	24
18.07.2019	71,02	50,45	20,57	20,33	19,84	20,17	19,93	0	-0,09	0,408	24
19.07.2019	71,94	50,37	21,57	18,9	18,42	18,75	18,51	0	-0,09	0,399	24
20.07.2019	72,56	49,98	22,58	17,98	17,5	17,8	17,56	0	-0,06	0,395	24
Итого:				132,52	129,61	131,34	129,85	0	-0,24	2,496	480
Средние:	38,53	31,53	6,99								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2019	56366,69	54732,79	54393,04	53727,23	645,44	1005,56	1648,825	31334	0
20/07/2019	56499,21	54862,4	54524,38	53857,08	645,44	1005,32	1651,321	31814	0
Итого:	132,52	129,61	131,34	129,85	0	-0,24	2,496	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.19.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,25	47,01	25,24	55,52	54,22	52,8	52,28	0	1,94	1,366	23
21.06.2019	71,9	47,86	24,04	57,33	56	54,46	53,9	0	2,1	1,347	24
22.06.2019	72,33	48,46	23,87	59,49	58,11	56,42	55,82	0	2,29	1,386	24
23.06.2019	71,97	47,53	24,44	61,13	59,72	57,93	57,31	0	2,41	1,46	24
24.06.2019	72,07	47,4	24,67	60,47	59,07	57,3	56,71	0	2,36	1,457	24
25.06.2019	72,19	48,61	23,58	61,28	59,88	58,11	57,46	0	2,42	1,412	24
26.06.2019	72,42	48,11	24,31	60,72	59,31	57,54	56,92	0	2,39	1,44	24
27.06.2019	71,58	48,93	22,65	63,35	61,89	60,16	59,46	0	2,43	1,401	24
28.06.2019	72,08	48,97	23,11	63,84	62,38	60,61	59,91	0	2,47	1,44	24
29.06.2019	72,11	49,76	22,35	64,52	63,01	61,34	60,63	0	2,38	1,407	24
30.06.2019	72,31	49,02	23,29	64,39	62,88	61,18	60,5	0	2,38	1,462	24
Итого:				672,04	656,47	637,85	630,9	0	25,57	15,578	263
Средние:	72,11	48,33	23,77								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/06/1924:	109213,85	105852,37	105202,61	103995,93	9,75	1856,44	3675,852	15578	13
30/06/1924:	109885,89	106508,84	105840,46	104626,83	9,75	1882,01	3691,43	15841	14
Итого:	672,04	656,47	637,85	630,9	0	25,57	15,578	263	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

2304.19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,3	48,99	23,31	64,07	62,54	60,91	60,21	0	2,33	1,456	24
02.07.2019	72,29	51,23	21,06	23,77	23,21	22,6	22,32	0	0,89	0,488	24
03.07.2019	25,42	25,65	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	23,67	23,71	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,02	22,95	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,44	22,37	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,01	21,9	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,64	21,51	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,35	21,2	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	21,32	21,16	0,16	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	24
11.07.2019	21,44	21,25	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,44	21,27	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,73	21,53	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,11	21,93	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,31	22,13	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	48,75	39,55	9,2	77,45	76,53	78,44	77,83	0	-1,3	0,677	24
17.07.2019	70,79	50,19	20,6	65,71	64,25	63,65	62,92	0	1,33	1,321	24
18.07.2019	71,09	49,92	21,17	60,63	59,22	58,53	57,8	0	1,42	1,254	24
19.07.2019	72,01	49,37	22,64	55,28	54,02	53,27	52,7	0	1,32	1,223	24
20.07.2019	72,64	49,92	22,72	50,5	49,27	48,45	47,9	0	1,37	1,12	24
Итого:				397,42	389,05	385,86	381,69	0	7,36	7,539	480
Средние:	38,48	31,38	7,1								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2019:	109885,89	106508,84	105840,46	104626,83	9,75	1882,01	3691,43	15841	14
30/07/2019:	110283,31	106897,89	106226,32	105008,52	9,75	1889,37	3698,969	16321	14
Итого:	397,42	389,05	385,86	381,69	0	7,36	7,539	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ4АД ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,07	51,29	20,78	51,48	50,28	49,72	49,09	0	1,19	1,044	23
21.06.2019	71,8	51,86	19,94	54,08	52,83	52,31	51,62	0	1,21	1,053	24
22.06.2019	72,18	51,58	20,6	52,78	51,59	50,93	50,29	0	1,3	1,061	24
23.06.2019	71,85	50,78	21,07	55,6	54,35	53,67	53,02	0	1,33	1,146	24
24.06.2019	71,9	51,37	20,53	53,41	52,2	51,48	50,85	0	1,35	1,072	24
25.06.2019	72,08	52,39	19,69	54,68	53,4	52,69	52	0	1,4	1,048	24
26.06.2019	72,29	52,06	20,23	54,63	53,38	52,59	51,89	0	1,49	1,078	24
27.06.2019	71,49	51,54	19,95	57,75	56,43	55,7	55,01	0	1,42	1,123	24
28.06.2019	71,95	50,8	21,15	55,58	54,29	53,47	52,79	0	1,5	1,148	24
29.06.2019	72	51,13	20,87	55,58	54,3	53,47	52,83	0	1,47	1,133	24
30.06.2019	72,22	50,9	21,32	54,68	53,42	52,56	51,9	0	1,52	1,14	24
Итого:				600,25	586,47	578,59	571,29	0	15,18	12,046	263
Средние:	71,98	51,42	20,55								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924	92997,61	90349,28	90275,18	89100,02	15641,76	1249,26	2496,85	19823	12
30/06/1924	93597,86	90935,75	90853,77	89671,31	15641,76	1264,44	2508,896	20086	13
Итого:	600,25	586,47	578,59	571,29	0	15,18	12,046	263	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ4АД

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,13	50,77	21,36	54,99	53,73	52,87	52,25	0	1,48	1,149	24
02.07.2019	72,17	52	20,17	21,45	20,95	20,61	20,33	0	0,62	0,424	24
03.07.2019	27,01	26,21	0,8	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	23,84	23,7	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	22,8	22,74	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,25	22,15	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,89	21,78	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,6	21,49	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,34	21,22	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	21,29	21,16	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	21,39	21,26	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,36	21,24	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,65	21,52	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,98	21,86	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,28	22,16	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	47,27	38,18	9,09	55,57	54,93	58,73	58,32	0	-3,39	0,476	24
17.07.2019	70,65	52,42	18,23	51,94	50,73	51,47	50,8	0	-0,07	0,926	24
18.07.2019	71,03	52,48	18,55	52,68	51,46	52,12	51,41	0	0,05	0,953	24
19.07.2019	71,81	52,39	19,42	48,57	47,43	47,92	47,33	0	0,1	0,919	24
20.07.2019	72,43	52,51	19,92	45,33	44,28	44,67	44,1	0	0,18	0,882	24
Итого:				330,53	323,51	328,39	324,54	0	-1,03	5,729	480
Средние:	38,4	31,96	6,44								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01/06/1924	93597,86	90935,75	90853,77	89671,31	15641,76	1264,44	2508,896	20086	13
01/07/1924	93928,39	91259,26	91182,16	89995,85	15641,76	1263,41	2514,625	20566	13
Итого:	330,53	323,51	328,39	324,54	0	-1,03	5,729	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянский
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,45	47,49	24,96	32,51	31,76	31,02	30,73	0	1,03	0,794	24
21.06.2019	72,16	47,61	24,55	33,15	32,39	31,61	31,32	0	1,07	0,793	24
22.06.2019	72,57	47,09	25,48	32,03	31,27	30,53	30,25	0	1,02	0,795	24
23.06.2019	72,18	48,55	23,63	32,63	31,89	31,11	30,8	0	1,09	0,753	24
24.06.2019	72,26	47,49	24,77	31,65	30,9	30,16	29,91	0	0,99	0,765	24
25.06.2019	72,37	48,28	24,09	31,1	30,36	29,61	29,34	0	1,02	0,729	24
26.06.2019	72,62	48,13	24,49	31,49	30,75	29,97	29,7	0	1,05	0,752	24
27.06.2019	71,82	48,89	22,93	32,32	31,57	30,79	30,47	0	1,1	0,725	24
28.06.2019	72,27	48,83	23,44	31,93	31,19	30,4	30,11	0	1,08	0,731	24
29.06.2019	72,35	48,88	23,47	33,18	32,43	31,55	31,21	0	1,22	0,764	24
30.06.2019	72,53	48,09	24,44	33,5	32,74	31,8	31,48	0	1,26	0,8	24
Итого:				355,49	347,25	338,55	335,32	0	11,93	8,401	264
Средние:	72,32	48,12	24,2								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	51510,08	50009,51	48601,44	48083,19	2,17	1926,32	1704,458	21707	0
30/06/1924:	51865,57	50356,76	48939,99	48418,51	2,17	1938,25	1712,859	21971	0
Итого:	355,49	347,25	338,55	335,32	0	11,93	8,401	264	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренко

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

ИНН 7448199350

ОГРН 1167456145240

ОГРНИП 1045000000000000000

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,49	48,31	24,18	31,96	31,21	30,38	30,08	0	1,13	0,753	24
02.07.2019	72,59	50,35	22,24	12,13	11,85	11,53	11,39	0	0,46	0,264	24
03.07.2019	29,56	27,05	2,51	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	26,14	24,91	1,23	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	24,51	23,88	0,63	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	23,44	23,11	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,77	22,53	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	22,25	22,06	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,85	21,66	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	21,74	21,57	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	24
11.07.2019	21,77	21,55	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,75	21,51	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,94	21,66	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,14	21,86	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,34	22,05	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	50,02	39,01	11,01	33,24	32,83	32,86	32,63	0	0,2	0,354	24
17.07.2019	71,05	48,56	22,49	31,95	31,22	30,89	30,58	0	0,64	0,703	24
18.07.2019	71,32	49,27	22,05	31,06	30,33	29,99	29,67	0	0,66	0,668	24
19.07.2019	72,37	48,27	24,1	27,65	26,95	26,65	26,4	0	0,55	0,65	24
20.07.2019	72,96	48,84	24,12	26,48	25,85	25,5	25,26	0	0,59	0,622	24
Итого:				194,48	190,25	187,81	186,02	0	4,23	4,014	480
Средние:	39,25	31,4	7,84								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	51865,57	50356,76	48939,99	48418,51	2,17	1938,25	1712,859	21971	0
20/07/1924:	52060,05	50547,01	49127,8	48604,53	2,17	1942,48	1716,873	22451	0
Итого:	194,48	190,25	187,81	186,02	0	4,23	4,014	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167251

Адрес: Вейделя 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,53	55,88	16,65	66,56	65	65,9	64,97	0	0,03	1,081	24
21.06.2019	72,35	56,16	16,19	66,4	64,88	65,76	64,8	0	0,08	1,051	24
22.06.2019	72,71	55,65	17,06	64,52	63,01	63,94	63,04	0	-0,03	1,075	24
23.06.2019	72,3	54,96	17,34	66,9	65,35	66,32	65,38	0	-0,03	1,135	24
24.06.2019	72,41	55,86	16,55	64,68	63,18	64,24	63,29	0	-0,11	1,045	24
25.06.2019	72,55	56,08	16,47	62,94	61,45	62,55	61,63	0	-0,18	1,012	24
26.06.2019	72,72	55,96	16,76	63,94	62,42	63,54	62,61	0	-0,19	1,043	24
27.06.2019	72,26	56,43	15,83	69,96	68,33	69,49	68,45	0	-0,12	1,079	24
28.06.2019	72,74	55,9	16,84	64,53	63,03	64,11	63,2	0	-0,17	1,063	24
29.06.2019	72,68	56,23	16,45	63,74	62,23	63,4	62,48	0	-0,25	1,023	24
30.06.2019	72,8	55,45	17,35	63,96	62,45	63,58	62,7	0	-0,25	1,082	24
Итого:				718,13	701,33	712,83	702,55	0	-1,22	11,689	264
Средние:	72,55	55,86	16,68								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	34126,83	33114,3	33604,69	33153,48	0	-39,18	949,625	7038	0
30/06/1924:	34844,96	33815,63	34317,52	33856,03	0	-40,4	961,314	7302	0
Итого:	718,13	701,33	712,83	702,55	0	-1,22	11,689	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Вейвеля 48

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,67	55,58	17,09	62,41	60,95	62,07	61,17	0	-0,22	1,04	24
02.07.2019	72,8	55,41	17,39	26,79	26,18	26,7	26,31	0	-0,13	0,454	24
03.07.2019	29,8	29,67	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	26,44	26,41	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	25,32	25,22	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	24,57	24,44	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	24	23,84	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	23,46	23,32	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	23,04	22,89	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	23,1	22,95	0,15	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	24
11.07.2019	23,12	22,93	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	23,04	22,86	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	23,14	22,94	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	23,21	23	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	23,3	23,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	47,68	41,32	6,36	64,87	64,1	64,57	64,01	0	0,09	0,397	24
17.07.2019	70,86	57,98	12,88	80,61	78,79	79,28	78,05	0	0,74	1,013	24
18.07.2019	71,34	56,56	14,78	65,19	63,71	64,21	63,25	0	0,46	0,94	24
19.07.2019	72,28	56,65	15,63	60,36	58,95	59,45	58,57	0	0,38	0,92	24
20.07.2019	73,05	56,22	16,83	52,12	50,89	51,45	50,73	0	0,16	0,859	24
Итого:				412,36	403,58	407,74	402,1	0	1,48	5,623	480
Средние:	39,81	34,66	5,14								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	34844,96	33815,63	34317,52	33856,03	0	-40,4	961,314	7302	0
20/07/1924:	35257,32	34219,21	34725,26	34258,13	0	-38,92	966,937	7782	0
Итого:	412,36	403,58	407,74	402,1	0	1,48	5,623	480	0

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.19г

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Бейвеля 56

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,61	57,17	15,44	79,7	77,83	77,58	76,41	0	1,42	1,201	24
21.06.2019	72,4	56,66	15,74	80,08	78,21	77,96	76,83	0	1,38	1,23	24
22.06.2019	72,77	56,74	16,03	78,47	76,62	76,38	75,26	0	1,36	1,226	24
23.06.2019	72,35	56,65	15,7	80,59	78,71	78,45	77,29	0	1,42	1,236	24
24.06.2019	72,48	57,49	14,99	78,67	76,8	76,65	75,49	0	1,31	1,151	24
25.06.2019	72,63	57,42	15,21	77,74	75,91	75,74	74,59	0	1,32	1,154	24
26.06.2019	72,8	57,81	14,99	78,95	77,06	76,93	75,76	0	1,3	1,154	24
27.06.2019	72,29	57,54	14,75	81,84	79,95	79,73	78,52	0	1,43	1,179	24
28.06.2019	72,82	57,55	15,27	81,13	79,22	79,02	77,83	0	1,39	1,208	24
29.06.2019	72,76	57,68	15,08	82,28	80,36	80,15	78,91	0	1,45	1,21	24
30.06.2019	72,88	57,44	15,44	78,88	77,01	76,85	75,69	0	1,32	1,19	24
Итого:				878,33	857,68	855,44	842,58	0	15,1	13,139	264
Средние:	72,61	57,28	15,33								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/06/1924:	46687,86	45200,68	45405,23	44565,01	0,07	635,67	1016,965	6021	7746
30/06/1924:	47566,19	46058,36	46260,67	45407,59	0,07	650,77	1030,104	6285	7746
Итого:	878,33	857,68	855,44	842,58	0	15,1	13,139	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	71,95	44,45	27,5	32,68	31,94	31,8	31,53	0	0,41	0,876	24
21.06.2019	71,73	45,29	26,44	32,67	31,92	31,8	31,54	0	0,38	0,844	24
22.06.2019	72,11	43,88	28,23	32,82	32,05	31,93	31,67	0	0,38	0,904	24
23.06.2019	71,79	44,26	27,53	34,24	33,47	33,32	33,03	0	0,44	0,92	24
24.06.2019	71,83	44,31	27,52	32,17	31,43	31,33	31,07	0	0,36	0,865	24
25.06.2019	71,94	44,97	26,97	31,9	31,15	31,07	30,8	0	0,35	0,841	24
26.06.2019	72,11	44,53	27,58	31,92	31,16	31,07	30,83	0	0,33	0,859	24
27.06.2019	71,64	44,63	27,01	33,52	32,78	32,66	32,42	0	0,36	0,884	24
28.06.2019	72,14	44,83	27,31	33,82	33,03	32,93	32,66	0	0,37	0,9	24
29.06.2019	72,05	44,31	27,74	32,85	32,1	32	31,76	0	0,34	0,891	24
30.06.2019	72,28	43,73	28,55	34,02	33,22	33,14	32,87	0	0,35	0,95	24
Итого:				362,61	354,25	353,05	350,18	0	4,07	9,734	264
Средние:	71,96	44,47	27,48								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	54504,64	52899,7	52936,59	52324,93	0,02	574,77	1710,85	16020	0
30/06/1924:	54867,25	53253,95	53289,64	52675,11	0,02	578,84	1720,584	16284	0
Итого:	362,61	354,25	353,05	350,18	0	4,07	9,734	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

/ Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

[Signature]
23.07.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,18	45,58	26,6	33,54	32,78	32,7	32,4	0	0,38	0,87	24
02.07.2019	59,16	49,11	10,05	82,49	81,14	81,11	80,22	0	0,92	0,813	24
03.07.2019	46,62	43,91	2,71	83,86	83,02	82,92	82,16	0	0,86	0,226	24
04.07.2019	22,78	22,81	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	21,85	21,63	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	21,25	21,01	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	20,85	20,61	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	20,41	20,19	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	19,88	19,67	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	19,86	19,58	0,28	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	24
11.07.2019	20,07	19,81	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	20,21	19,96	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	20,63	20,41	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,08	20,89	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	21,5	21,31	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	42,15	34,18	7,97	48,94	48,49	48,41	48,14	0	0,35	0,378	24
17.07.2019	69,71	46,62	23,09	24,04	23,52	23,46	23,23	0	0,29	0,542	24
18.07.2019	69,01	41,98	27,03	17,34	16,97	16,71	16,59	0	0,38	0,457	24
19.07.2019	71,91	45,17	26,74	30,08	29,36	29,24	28,99	0	0,37	0,785	24
20.07.2019	72,55	45,71	26,84	28,25	27,53	27,49	27,25	0	0,28	0,74	24
Итого:				348,55	342,82	342,05	338,99	0	3,83	4,811	480
Средние:	37,68	30	7,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	54867,25	53253,95	53289,64	52675,11	0,02	578,84	1720,584	16284	0
20/07/1924:	55215,8	53596,77	53631,69	53014,1	0,02	582,67	1725,395	16764	0
Итого:	348,55	342,82	342,05	338,99	0	3,83	4,811	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Проскудина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

/ _____
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

23.07.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:А. Шмакова 10 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	69,61	48,18	21,43	37,48	36,68	37,65	37,22	0	-0,54	0,786	24
02.07.2019	69,51	47,34	22,17	15,59	15,22	15,68	15,52	0	-0,3	0,338	24
03.07.2019	23,96	24,1	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	22,64	22,55	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	21,96	21,88	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	21,57	21,49	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,24	21,17	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	20,97	20,91	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	20,68	20,64	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,56	20,51	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	20,61	20,56	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	20,66	20,6	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	20,91	20,82	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,18	21,07	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	21,51	21,38	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	39,9	33,11	6,79	42,2	41,84	45,54	45,27	0	-3,43	0,271	24
17.07.2019	68,13	48,83	19,3	38,74	37,96	39,81	39,35	0	-1,39	0,734	24
18.07.2019	68,38	48,47	19,91	36,28	35,53	37,33	36,85	0	-1,32	0,709	24
19.07.2019	69,13	49,29	19,84	33,06	32,33	34	33,62	0	-1,29	0,642	24
20.07.2019	69,7	48,19	21,51	29,77	29,11	30,58	30,3	0	-1,19	0,626	24
Итого:				233,12	228,67	240,59	238,13	0	-9,46	4,106	480
Средние:	36,64	30,05	6,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	71886,1	69815,55	71314,85	70557,93	5,55	-742,38	2338,113	22310	0
20/07/1924:	72119,22	70044,22	71555,44	70796,06	5,55	-751,84	2342,219	22790	0
Итого:	233,12	228,67	240,59	238,13	0	-9,46	4,106	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

/_____
Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

[Signature]
23.07.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	69,42	46,95	22,47	37,76	36,96	38,11	37,68	0	-0,72	0,83	24
21.06.2019	69,13	49,06	20,07	35,89	35,14	36,29	35,84	0	-0,7	0,705	24
22.06.2019	69,42	47,14	22,28	35,6	34,82	35,91	35,49	0	-0,67	0,777	24
23.06.2019	69,14	47,93	21,21	36,85	36,06	37,18	36,72	0	-0,66	0,763	24
24.06.2019	69,15	48,5	20,65	35,97	35,2	36,27	35,83	0	-0,63	0,728	24
25.06.2019	69,25	47,86	21,39	34,69	33,94	34,96	34,54	0	-0,6	0,726	24
26.06.2019	69,4	49,14	20,26	34,55	33,82	34,82	34,41	0	-0,59	0,684	24
27.06.2019	69,05	48,81	20,24	38,34	37,53	38,57	38,11	0	-0,58	0,761	24
28.06.2019	69,42	47,92	21,5	35,61	34,82	35,81	35,36	0	-0,54	0,751	24
29.06.2019	69,49	47,96	21,53	36,38	35,59	36,57	36,16	0	-0,57	0,765	24
30.06.2019	69,69	47,84	21,85	37,36	36,55	37,52	37,08	0	-0,53	0,797	24
Итого:				399	390,43	402,01	397,22	0	-6,79	8,287	264
Средние:	69,32	48,1	21,22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	71487,1	69425,12	70912,84	70160,71	5,55	-735,59	2329,826	22046	0
30/06/1924:	71886,1	69815,55	71314,85	70557,93	5,55	-742,38	2338,113	22310	0
Итого:	399	390,43	402,01	397,22	0	-6,79	8,287	264	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

23.07.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.06.2019	70,02	46,71	23,31	37,24	36,43	39,88	39,42	0	-2,99	0,847	24
21.06.2019	69,8	47,2	22,6	37	36,18	39,64	39,19	0	-3,01	0,816	24
22.06.2019	70,11	46,78	23,33	36,87	36,07	39,52	39,07	0	-3	0,841	24
23.06.2019	69,78	48,01	21,77	36,96	36,18	39,68	39,2	0	-3,02	0,787	24
24.06.2019	69,8	47,48	22,32	36,83	36,05	39,54	39,06	0	-3,01	0,803	24
25.06.2019	69,9	47,76	22,14	36,02	35,23	38,7	38,25	0	-3,02	0,779	24
26.06.2019	70,09	48,05	22,04	35,3	34,54	37,93	37,46	0	-2,92	0,762	24
27.06.2019	69,61	48,79	20,82	36,46	35,67	39,17	38,69	0	-3,02	0,742	24
28.06.2019	70,09	47,59	22,5	36,92	36,09	39,59	39,12	0	-3,03	0,814	24
29.06.2019	70,14	47,6	22,54	37,92	37,14	40,65	40,17	0	-3,03	0,835	24
30.06.2019	70,28	48,2	22,08	36,14	35,35	38,78	38,32	0	-2,97	0,781	24
Итого:				403,66	394,93	433,08	427,95	0	-33,02	8,807	264
Средние:	69,96	47,65	22,31								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/06/1924:	26050,18	25298,06	27198,55	26904,04	1,47	-1605,98	838,976	7788	0
30/06/1924:	26453,84	25692,99	27631,63	27331,99	1,47	-1639	847,783	8052	0
Итого:	403,66	394,93	433,08	427,95	0	-33,02	8,807	264	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

/

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	70,22	47,75	22,47	38,27	37,44	41	40,53	0	-3,09	0,839	24
02.07.2019	70,26	48,44	21,82	17,66	17,27	18,94	18,71	0	-1,44	0,378	24
03.07.2019	25,05	25,01	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	23,35	23,23	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	22,58	22,41	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	21,99	21,81	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,56	21,38	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,2	21,02	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	20,86	20,67	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,67	20,54	0,13	0	0	0,01	0,01	0	-0,01	0	24
11.07.2019	20,66	20,46	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	20,68	20,48	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	20,8	20,59	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,02	20,8	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	21,3	21,09	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	39,67	32,38	7,29	44,61	44,23	48,68	48,42	0	-4,19	0,313	24
17.07.2019	68,65	47,27	21,38	39,2	38,42	41,91	41,44	0	-3,02	0,821	24
18.07.2019	68,94	47,72	21,22	36,55	35,78	39,48	39	0	-3,22	0,762	24
19.07.2019	69,79	47,71	22,08	33,09	32,35	35,87	35,51	0	-3,16	0,713	24
20.07.2019	70,48	47,54	22,94	29,58	28,89	32,12	31,82	0	-2,93	0,661	24
Итого:				238,96	234,38	258,01	255,44	0	-21,06	4,487	480
Средние:	36,98	29,91	7,07								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	26453,84	25692,99	27631,63	27331,99	1,47	-1639	847,783	8052	0
20/07/1924:	26692,8	25927,37	27889,64	27587,43	1,47	-1660,06	852,27	8532	0
Итого:	238,96	234,38	258,01	255,44	0	-21,06	4,487	480	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"



Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/
Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

[Handwritten signature]

23.07.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 19 В
Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	71,49	44,20	27,30	29,340	28,582	28,720	28,582	0,62	0,00	0,789	24
02.07.2019	53,17	35,74	17,44	14,280	13,896	13,950	13,887	0,33	0,01	0,364	24
03.07.2019	22,66	23,00	-0,34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
04.07.2019	22,00	22,14	-0,13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
05.07.2019	21,69	21,77	-0,08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
06.07.2019	21,31	21,38	-0,07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
07.07.2019	21,07	21,14	-0,07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
08.07.2019	20,86	20,93	-0,07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
09.07.2019	20,70	20,78	-0,08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
10.07.2019	20,66	20,77	-0,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
11.07.2019	20,68	20,79	-0,11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
12.07.2019	20,66	20,77	-0,11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
13.07.2019	20,78	20,91	-0,13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
14.07.2019	20,87	21,00	-0,13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
15.07.2019	20,99	21,14	-0,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
16.07.2019	37,75	29,85	7,90	48,260	48,014	48,470	48,024	-0,21	-0,01	0,401	24
17.07.2019	70,50	46,86	23,65	35,180	34,309	34,540	34,309	0,64	0,00	0,815	24
18.07.2019	70,88	48,09	22,79	34,440	33,557	33,780	33,557	0,66	0,00	0,766	24
19.07.2019	71,61	48,35	23,26	32,060	31,216	31,420	31,216	0,64	0,00	0,724	24
20.07.2019	72,22	47,56	24,67	30,500	29,697	29,890	29,697	0,61	0,00	0,734	24
Итого:				224,06	219,27	220,77	219,27	156,04	0,00	4,592	480
Средние:	36,13	28,86	7,27								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	36855,238	35963,740	36691,028	35963,710	1092,280	0,03	820,896	4032	0
20/07/1924:	37079,298	36183,010	36911,798	36182,982	1248,320	0,03	825,488	4512	0
Итого:	224,06	219,27	220,77	219,27	156,04	0,00	4,592	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Жукова

«Парк-сервис»

И.О. _____

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

23.07.2019г.

20/06/19г.-30/06/19г.

Договор N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

$G_{\text{под max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

$G_{обр\ max} = 2.00\ м^3/ч$ $G_{обр\ min} = 1.00\ м^3/ч$

$$G3 \text{ max} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч} \quad G3 \text{ min} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$$

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

 $\Phi T=0$

T3=1

KC=0xA950

ПО 2.7

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/06/1924:	36536,308	35653,180	36379,058	35653,150	936,240	0,03	812,541	3768	0
30/06/1924:	36855,238	35963,740	36691,028	35963,710	1092,280	0,03	820,896	4032	0
Итого:	318,93	310,56	311,97	310,56	156,04	0,00	8,355	264	0

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Φ.Π.Ο.

23.07.2019

ОТЧЕТ

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 G под max = 2.00 м3/ч G
 G обр max = 2.00 м3/ч G
 G3 max = 2.00 м3/ч G

Заводской номер 105704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
Дата	т	т	т	Гкал	ч	ч
30/06/1924:	33048,15	34977,04	-1802,26	1170,33	6455	0
20/07/1924:	33304,09	35226,46	-1795,74	1176,548	6959	0
Итого:	255,94	249,42	6,52	6,218	504	0

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ /Е.В. Жукова/ Ф.И.О.

Подписи

Подпись _____

/Е.В. Жукова/

Φ.Ι.Ο.

23.07.2019,



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 105704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,61	42,25	30,37	30,280	29,478	0,80	0,950	24
21.06.2019	72,38	42,59	29,79	31,106	30,304	0,80	0,960	24
22.06.2019	72,74	42,54	30,20	30,399	29,631	0,77	0,950	24
23.06.2019	72,40	42,58	29,82	32,441	31,639	0,80	1,010	24
24.06.2019	72,47	42,70	29,77	31,601	30,823	0,78	0,978	24
25.06.2019	72,56	43,76	28,80	30,357	29,610	0,75	0,910	24
26.06.2019	72,76	44,17	28,59	29,968	29,226	0,74	0,890	24
27.06.2019	72,09	42,64	29,45	29,126	28,406	0,72	0,900	24
28.06.2019	72,63	42,41	30,22	28,614	27,910	0,70	0,893	24
29.06.2019	72,57	42,90	29,67	28,433	27,729	0,70	0,869	24
30.06.2019	72,79	42,62	30,17	29,842	29,106	0,74	0,935	24
Итого:				332,17	323,86	8,30	10,245	264
Средние:	72,55	42,83	29,71					

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/06/1924:	32715,98	34653,18	-1810,56	1160,085	6191	0
0/06/1924:	33048,15	34977,04	-1802,25	1170,330	6455	0
Итого:	332,17	323,86	8,30	10,245	264	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

23.07.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,02	39,75	32,27	32,360	31,592	31,760	31,592	0,60	0,00	1,048	24
02.07.2019	56,16	35,01	21,14	14,040	13,715	13,800	13,715	0,24	0,00	0,443	24
03.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
04.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
05.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
06.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
07.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
08.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
09.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
10.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
11.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
12.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
13.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
14.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
15.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24
16.07.2019	54,85	34,93	19,92	25,430	24,964	25,050	24,964	0,38	0,00	0,517	24
17.07.2019	70,59	41,35	29,23	31,610	30,898	31,100	30,898	0,51	0,00	0,913	24
18.07.2019	70,95	41,28	29,68	31,370	30,661	30,860	30,661	0,51	0,00	0,930	24
19.07.2019	71,71	41,45	30,26	28,560	27,922	28,130	27,922	0,43	0,00	0,853	24
20.07.2019	72,37	40,40	31,97	28,440	27,800	28,000	27,800	0,44	0,00	0,901	24
Итого:				191,81	187,55	188,70	187,55	156,04	0,00	5,605	480
Средние:	23,43	13,71	9,72								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
0/06/1924:	69199,86	66859,38	67704,02	66842,03	2697,46	17,34	2179,412	12383	0
0/07/1924:	69391,67	67046,93	67892,72	67029,58	2853,5	17,34	2185,017	12863	0
Итого:	191,81	187,55	188,70	187,55	156,04	0,00	5,605	480	0

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

23.07.2019г.



20/06/19г.-30/06/19г.

Договорные расходы:

$$T_{XB} = 0.00^{\circ}\text{C}$$

Тип расходомера:

G под max =	2.00 м3/ч	G под min =	1.00 м3/ч
G обр max =	2.00 м3/ч	G обр min =	1.00 м3/ч
G3 max =	2.00 м3/ч	G3 min =	1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
	m3	т	m3	т	m3	т	Гкал	ч	ч
9/06/1924:	68851,70	66519,34	67362,07	66501,99	2541,42	17,34	2168,277	12119	0
0/06/1924:	69199,86	66859,38	67704,02	66842,03	2697,46	17,34	2179,412	12383	0
Итого:	348,16	340,04	348,09	340,04	156,04	0,00	11,135	264	0

Подпись



Подпись _____ /Е.В. Жукова/ Ф.И.О.

/Е.В. Жукова/

Φ.Ι.Ο.

23.07.2019r

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди

Договор N:3440167243

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.06.2019	71,74	48,48	23,26	40,6	39,67	40,28	39,8	0	-0,13	0,924	24
21.06.2019	71,55	49,24	22,31	40,75	39,83	40,44	39,96	0	-0,13	0,889	24
22.06.2019	71,86	48,5	23,36	39,98	39,09	39,68	39,21	0	-0,12	0,912	24
23.06.2019	71,5	48,98	22,52	40,82	39,84	40,55	40,07	0	-0,23	0,897	24
24.06.2019	71,59	48,58	23,01	39,75	38,83	39,49	39,02	0	-0,19	0,893	24
25.06.2019	71,71	48,89	22,82	39	38,1	38,77	38,29	0	-0,19	0,87	24
26.06.2019	71,93	49,44	22,49	41,07	40,08	40,78	40,3	0	-0,22	0,9	24
27.06.2019	71,45	49,75	21,7	41,69	40,7	41,41	40,93	0	-0,23	0,884	24
28.06.2019	71,93	49,64	22,29	41,37	40,41	41,09	40,61	0	-0,2	0,9	24
29.06.2019	71,87	50,38	21,49	40,74	39,78	40,51	40,03	0	-0,25	0,853	24
30.06.2019	72,05	49,96	22,09	41,77	40,79	41,51	41,03	0	-0,24	0,901	24
Итого:				447,54	437,12	444,51	439,25	0	-2,13	9,823	264
Средние:	71,74	49,25	22,48								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/06/1924:	86374,38	83887,34	79294,35	78192,51	8,25	5694,83	2204,839	19812	0
30/06/1924:	86821,92	84324,46	79738,86	78631,76	8,25	5692,7	2214,662	20076	0
Итого:	447,54	437,12	444,51	439,25	0	-2,13	9,823	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Ф.И.О. Л.А. Болтачева/ 23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди

Договор N:3440167243

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	71,88	49,38	22,5	40,75	39,82	40,53	40,04	0,01	-0,22	0,896	24
02.07.2019	71,92	50,26	21,66	19,9	19,43	19,82	19,58	0	-0,15	0,421	24
03.07.2019	26,07	25,54	0,53	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	24,09	23,71	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,12	22,78	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,52	22,21	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,03	21,73	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,68	21,39	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,34	21,04	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	21,13	20,82	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	21,16	20,84	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,23	20,9	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,42	21,11	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,64	21,33	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	21,96	21,63	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	42,79	34,8	7,99	50,32	49,84	52,75	52,43	0	-2,59	0,382	24
17.07.2019	70,17	47,42	22,75	39,03	38,2	39,35	38,9	0	-0,7	0,868	24
18.07.2019	70,49	48,04	22,45	36,34	35,55	36,67	36,24	0	-0,69	0,797	24
19.07.2019	71,24	47,42	23,82	32,98	32,25	33,28	32,94	0	-0,69	0,767	24
20.07.2019	71,98	47,5	24,48	30,88	30,15	31,17	30,88	0	-0,73	0,737	24
Итого:				250,2	245,24	253,57	251,01	0,01	-5,77	4,868	480
Средние:	37,99	30,49	7,5								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	86821,92	84324,46	79738,86	78631,76	8,25	5692,7	2214,662	20076	0
20/07/1924:	87072,12	84569,7	79992,43	78882,77	8,26	5686,93	2219,53	20556	0
Итого:	250,2	245,24	253,57	251,01	0,01	-5,77	4,868	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просвирникова

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"
Адрес:Вейвеля 54а итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N:3440167245

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C



G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х9A1E ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.06.2019	71,39	47,1	24,29	39,63	38,75	38,87	38,44	0	0,31	0,944	24
21.06.2019	71,09	47,75	23,34	37,76	36,92	37,01	36,6	0	0,32	0,861	24
22.06.2019	71,43	48,42	23,01	36,94	36,14	36,22	35,78	0	0,36	0,83	24
23.06.2019	71,19	48,37	22,82	40,19	39,29	39,48	39	0	0,29	0,894	24
24.06.2019	71,23	47,66	23,57	38,17	37,33	37,47	37,01	0	0,32	0,878	24
25.06.2019	71,27	47,69	23,58	36,06	35,24	35,35	34,93	0	0,31	0,83	24
26.06.2019	71,47	48,94	22,53	36,74	35,94	36,05	35,59	0	0,35	0,809	24
27.06.2019	71,04	48,72	22,32	38,7	37,82	37,98	37,51	0	0,31	0,841	24
28.06.2019	71,46	48,03	23,43	37,18	36,33	36,44	35,98	0	0,35	0,852	24
29.06.2019	71,4	48,36	23,04	37,27	36,45	36,54	36,06	0	0,39	0,836	24
30.06.2019	71,64	48,13	23,51	38,85	37,98	38,09	37,66	0	0,32	0,891	24
Итого:				417,49	408,19	409,5	404,56	0	3,63	9,466	264
Средние:	71,32	48,1	23,22								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/06/1924:	69903,76	67903,44	65804,86	64975,39	2,39	2928,05	1973,082	19811	0
30/06/1924:	70321,25	68311,63	66214,36	65379,95	2,39	2931,68	1982,548	20075	0
Итого:	417,49	408,19	409,5	404,56	0	3,63	9,466	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  
Е.А. Присянникова
Ф.И.О. Присянникова Е.А.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись  /И.А. Болтачева/ 23.07.19.
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167245

Адрес:Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	71,48	48,11	23,37	37,97	37,12	37,23	36,82	0	0,3	0,866	24
02.07.2019	71,43	49,23	22,2	17,99	17,6	17,64	17,4	0	0,2	0,39	24
03.07.2019	25,74	25,33	0,41	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	23,9	23,58	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,06	22,75	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,52	22,21	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,1	21,81	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,78	21,48	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,47	21,19	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	21,31	20,95	0,36	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24
11.07.2019	21,2	20,91	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,26	20,96	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,42	21,13	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,64	21,34	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	21,91	21,58	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	41,12	34,04	7,08	53,51	53,03	55,74	55,4	0,01	-2,37	0,357	24
17.07.2019	69,72	47,26	22,46	37,13	36,31	36,73	36,32	0	-0,01	0,815	24
18.07.2019	70,12	47,96	22,16	35,76	34,99	35,35	34,96	0	0,03	0,774	24
19.07.2019	70,95	47,9	23,05	33,44	32,7	33,03	32,68	0	0,02	0,754	24
20.07.2019	71,6	47,76	23,84	31,23	30,51	30,84	30,58	0	-0,07	0,726	24
Итого:				247,04	242,27	246,56	244,16	0,01	-1,89	4,682	480
Средние:	37,78	30,37	7,41								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	70321,25	68311,63	66214,36	65379,95	2,39	2931,68	1982,548	20075	0
20/07/1924:	70568,29	68553,9	66460,92	65624,11	2,4	2929,79	1987,23	20555	0
Итого:	247,04	242,27	246,56	244,16	0,01	-1,89	4,682	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Прохоренникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х302F

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
22.06.2019	72,56	47,57	24,99	52,81	51,56	51,22	50,69	0,01	0,87	1,288	24
23.06.2019	72,17	47,29	24,88	55,45	54,2	53,81	53,24	0	0,96	1,349	24
24.06.2019	72,27	47,19	25,08	54,34	53,04	52,73	52,2	0	0,84	1,33	24
25.06.2019	72,43	47,3	25,13	54,35	53,06	52,71	52,17	0	0,89	1,333	24
26.06.2019	72,57	48,05	24,52	53,07	51,81	51,49	50,94	0	0,87	1,27	24
27.06.2019	72,14	48,03	24,11	56,44	55,1	54,78	54,22	0	0,88	1,328	24
28.06.2019	72,6	47,69	24,91	54,52	53,23	52,86	52,33	0	0,9	1,323	24
29.06.2019	72,55	48,27	24,28	55,01	53,72	53,36	52,79	0	0,93	1,306	24
30.06.2019	72,7	47,86	24,84	55,65	54,35	54	53,42	0	0,93	1,348	24
Итого:				491,64	480,07	476,96	472	0,01	8,07	11,875	216
Средние:	72,44	47,69	24,74								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
21/06/1924:	30,13	29,45	29,21	28,93	0	0,52	0,762	0	14	0
30/06/1924:	521,77	509,52	506,17	500,93	0,01	8,59	12,637	0	230	0
Итого:	491,64	480,07	476,96	472	0,01	8,07	11,875	0	216	0

Прибор учета обнуленная (замена бл. китайцы)
с 20.06.19 по 22.06.19 Зчит. 21,33 = 2,66 ГквЛ
11,875 + 2,66 = 14,535 Гкал.
2 x 53 = 106 м + 480,07 = 586,07 м
2 x 52 = 104 м + 472 = 576 м

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

23.07.19

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,57	48,01	24,56	56,63	55,3	54,95	54,36	0	0,94	1,357	24
02.07.2019	72,64	48,56	24,08	23,8	23,25	23,09	22,86	0	0,39	0,56	24
03.07.2019	27,68	27,31	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	25,63	25,44	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	24,5	24,26	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	23,81	23,58	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	23,22	23	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	22,78	22,59	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	22,35	22,17	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	22,09	21,91	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	22,01	21,84	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	22,03	21,91	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	22,17	22,1	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,46	22,43	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,79	22,81	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	47,24	36,98	10,26	49,26	48,71	51,25	50,91	0	-2,2	0,483	24
17.07.2019	70,77	48,16	22,61	53,63	52,41	53,17	52,62	0	-0,21	1,184	24
18.07.2019	71,21	48,43	22,78	49,09	48,02	48,59	48,08	0	-0,06	1,095	24
19.07.2019	72,13	47,13	25	44,4	43,39	43,88	43,38	0	0,01	1,083	24
20.07.2019	72,87	48,42	24,45	40,86	39,9	40,44	39,96	0	-0,06	0,976	24
Итого:				317,67	310,98	315,37	312,17	0	-1,19	6,738	480
Средние:	39,14	31,35	7,79								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	521,77	509,52	506,17	500,93	0,01	8,59	12,637	0	230	0
20/07/1924:	839,44	820,5	821,54	813,1	0,01	7,4	19,375	0	710	0
Итого:	317,67	310,98	315,37	312,17	0	-1,19	6,738	0	480	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.04.19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,73	57,31	15,42	78,66	76,8	76,63	75,51	0	1,29	1,183	24
02.07.2019	72,88	57,36	15,52	35,44	34,62	34,54	34,02	0	0,6	0,538	24
03.07.2019	28,5	27,99	0,51	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	26,1	25,64	0,46	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	25,03	24,63	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	24,36	23,99	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	23,86	23,51	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	23,44	23,1	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	23,09	22,74	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	22,9	22,56	0,34	0	0	0	0	0	0	0	23
11.07.2019	22,85	22,53	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	22,8	22,5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	22,92	22,64	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	23,12	22,88	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	23,25	23	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	47,49	40,04	7,45	61,47	60,75	60,21	59,72	0	1,03	0,45	24
17.07.2019	70,94	56,23	14,71	77,55	75,79	75,77	74,67	0	1,12	1,115	24
18.07.2019	71,4	55,6	15,8	70,76	69,16	68,91	67,92	0	1,24	1,092	24
19.07.2019	72,38	58,04	14,34	71,85	70,17	70,04	68,96	0	1,21	1,006	24
20.07.2019	73,13	58	15,13	68,48	66,82	66,71	65,68	0	1,14	1,013	24
Итого:				464,21	454,11	452,81	446,48	0	7,63	6,397	479
Средние:	39,65	34,51	5,14								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
30/06/1924:	47566,19	46058,36	46260,67	45407,59	0,07	650,77	1030,104	6285	7746
20/07/1924:	48030,4	46512,47	46713,48	45854,07	0,07	658,4	1036,501	6764	7747
Итого:	464,21	454,11	452,81	446,48	0	7,63	6,397	479	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/19г.-19/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес:пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5CBF

ПО 2.7

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес:пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,54	48,93	23,61	60,87	59,45	59,05	58,34	0	1,11	1,403	24
21.06.2019	72,1	48,83	23,27	59,59	58,22	57,81	57,16	0	1,06	1,353	24
22.06.2019	72,48	49,16	23,32	58,94	57,56	57,15	56,51	0	1,05	1,342	24
23.06.2019	72,21	48,59	23,62	61,66	60,23	59,77	59,09	0	1,14	1,423	24
24.06.2019	72,26	49,19	23,07	59,66	58,27	57,81	57,16	0	1,11	1,344	24
25.06.2019	72,36	49,11	23,25	59,25	57,88	57,39	56,74	0	1,14	1,346	24
26.06.2019	72,59	49,7	22,89	59,33	57,98	57,45	56,76	0	1,22	1,328	24
27.06.2019	72,07	49,82	22,25	63,96	62,46	61,96	61,2	0	1,26	1,389	24
28.06.2019	72,54	49,18	23,36	62,2	60,76	60,18	59,48	0,01	1,28	1,419	24
29.06.2019	72,42	49,71	22,71	59,07	57,72	57,14	56,48	0	1,24	1,31	24
30.06.2019	72,64	48,66	23,98	59,69	58,31	57,65	57	0	1,31	1,4	24
Итого:				664,22	648,84	643,36	635,92	0,01	12,92	15,057	264
Средние:	72,38	49,17	23,21								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:0	111094,52	107791,7	106522,75	105285,06	8,1	2506,64	3525,143	0	21706	0
30/06/1924:0	111758,74	108440,54	107166,11	105920,98	8,11	2519,56	3540,2	0	21970	0
Итого:	664,22	648,84	643,36	635,92	0,01	12,92	15,057	0	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167115

Адрес: пр. Краснополяский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,63	48,59	24,04	60,15	58,75	58,08	57,43	0	1,32	1,412	24
02.07.2019	69,09	50,79	18,3	43,16	42,23	41,88	41,37	0	0,86	0,77	24
03.07.2019	25,34	25,65	-0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	23,07	23	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	22,42	22,31	0,11	0	0	0	0	0,01	0	0	24
06.07.2019	21,84	21,72	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,37	21,25	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	20,92	20,83	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	20,5	20,43	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,56	20,54	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24
11.07.2019	21,05	20,92	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,11	20,97	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,34	21,19	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,68	21,53	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,1	22,22	-0,12	0	0	0,01	0,01	0,01	-0,01	0	24
16.07.2019	50,78	39,78	11	59,36	58,6	60,03	59,59	0	-0,99	0,626	24
17.07.2019	70,97	48,87	22,1	56,94	55,68	55,52	54,92	0	0,76	1,232	24
18.07.2019	71,2	49,29	21,91	53,76	52,54	52,33	51,73	0	0,81	1,149	24
19.07.2019	72,05	48,77	23,28	49,2	48,07	47,81	47,27	0	0,8	1,118	24
20.07.2019	72,57	49,03	23,54	46,18	45,13	44,81	44,3	0	0,83	1,062	24
Итого:				368,76	361,01	360,47	356,62	0,02	4,39	7,369	480
Средние:	38,12	30,88	7,24								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:0	111758,74	108440,54	107166,11	105920,98	8,11	2519,56	3540,2	21970	0
20/07/1924:0	112127,5	108801,55	107526,58	106277,6	8,13	2523,95	3547,569	22450	0
Итого:	368,76	361,01	360,47	356,62	0,02	4,39	7,369	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись Ф.И.О.

23.07.2019г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,98	50,84	22,14	72,41	70,69	69,96	69,14	0	1,55	1,563	24
21.06.2019	72,53	51,7	20,83	72,11	70,44	69,72	68,85	0	1,59	1,465	24
22.06.2019	72,94	51,98	20,96	72,35	70,66	69,93	69,03	0	1,63	1,48	24
23.06.2019	72,67	52,41	20,26	75,5	73,71	73	72,06	0	1,65	1,495	24
24.06.2019	72,71	52,14	20,57	70,76	69,1	68,38	67,5	0	1,6	1,422	24
25.06.2019	72,78	51,94	20,84	70,19	68,54	67,8	66,97	0	1,57	1,426	24
26.06.2019	73,01	52,39	20,62	70,17	68,53	67,77	66,9	0	1,63	1,413	24
27.06.2019	72,49	52,43	20,06	74,79	73,07	72,27	71,33	0	1,74	1,467	24
28.06.2019	72,96	52,49	20,47	72,65	70,95	70,16	69,25	0	1,7	1,452	24
29.06.2019	72,93	53,18	19,75	75,31	73,51	72,75	71,8	0	1,71	1,452	24
30.06.2019	73,1	52,64	20,46	74,55	72,79	71,96	71,05	0	1,74	1,488	24
Итого:				800,79	781,99	773,7	763,88	0	18,11	16,123	264
Средние:	72,82	52,19	20,63								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	136835,64	132766,8	131358,75	129799,7	13,62	2967,1	4271,497	25071	0
30/06/1924:	137636,43	133548,79	132132,45	130563,58	13,62	2985,21	4287,62	25335	0
Итого:	800,79	781,99	773,7	763,88	0	18,11	16,123	264	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167117
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:


Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	73,09	52,24	20,85	73,71	71,91	71,11	70,23	0	1,68	1,5	24
02.07.2019	69,11	52,32	16,79	50,79	49,69	49,21	48,59	0	1,1	0,834	24
03.07.2019	26,95	27,21	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	24,4	24,27	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,56	23,35	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,97	22,73	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,5	22,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	22,11	21,87	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,62	21,39	0,23	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	24
10.07.2019	21,67	21,4	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	21,67	21,4	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,73	21,46	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,94	21,63	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,22	21,91	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,58	22,26	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	53,59	43,06	10,53	69,64	68,66	69,22	68,6	0	0,06	0,707	24
17.07.2019	71,46	51,72	19,74	72,74	71,06	70,69	69,83	0	1,23	1,404	24
18.07.2019	71,65	51,55	20,1	67,43	65,84	65,41	64,64	0	1,2	1,322	24
19.07.2019	72,58	50,66	21,92	59,96	58,54	58	57,28	0	1,26	1,283	24
20.07.2019	73,08	50,69	22,39	57,24	55,89	55,31	54,65	0	1,24	1,251	24
Итого:				451,52	441,6	438,96	433,83	0	7,77	8,301	480
Средние:	39,02	32,26	6,75								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	137636,43	133548,79	132132,45	130563,58	13,62	2985,21	4287,62	25335	0
20/07/1924:	138087,95	133990,39	132571,41	130997,41	13,62	2992,98	4295,921	25815	0
Итого:	451,52	441,6	438,96	433,83	0	7,77	8,301	480	0



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

И.А. Болтанева/
Ф.И.О.

23.07.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 1-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167113

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	71,13	43,4	27,73	50,92	49,78	49,83	49,35	0	0,43	1,381	24
21.06.2019	70,77	43,59	27,18	50,91	49,75	49,84	49,36	0	0,39	1,353	24
22.06.2019	71,15	43,98	27,17	50,61	49,52	49,55	49,07	0	0,45	1,344	24
23.06.2019	70,88	44,46	26,42	51,84	50,69	50,79	50,31	0	0,38	1,339	24
24.06.2019	70,94	44,01	26,93	51,34	50,2	50,27	49,79	0	0,41	1,348	24
25.06.2019	70,99	44,27	26,72	49,72	48,6	48,67	48,19	0	0,41	1,299	24
26.06.2019	71,27	44,43	26,84	51,23	50,07	50,12	49,64	0	0,43	1,345	24
27.06.2019	70,79	44,77	26,02	53,01	51,81	51,86	51,38	0	0,43	1,346	24
28.06.2019	71,24	45,13	26,11	51,89	50,73	50,77	50,29	0	0,44	1,323	24
29.06.2019	71,17	44,02	27,15	51,48	50,31	50,31	49,83	0	0,48	1,367	24
30.06.2019	71,32	43,85	27,47	51,44	50,26	50,25	49,77	0	0,49	1,378	24
Итого:				564,39	551,72	552,26	546,98	0	4,74	14,823	264
Средние:	71,05	44,17	26,88								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	117831,55	114280,81	115644,4	114410,2	8,49	-129,39	4069,79	25070	0
30/06/1924:	118395,94	114832,53	116196,66	114957,18	8,49	-124,65	4084,613	25334	0
Итого:	564,39	551,72	552,26	546,98	0	4,74	14,823	264	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренкова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Договор N:3440167113
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сег. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	71,38	44,55	26,83	53,52	52,33	52,28	51,8	0	0,53	1,406	24
02.07.2019	68,44	46,64	21,8	36,49	35,72	35,83	35,47	0	0,25	0,778	24
03.07.2019	26,39	26,59	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	22,7	23,67	-0,97	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	22,49	22,68	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	21,74	22,06	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,13	21,56	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	20,68	21,15	-0,47	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	20,27	20,78	-0,51	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,12	20,66	-0,54	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	24
11.07.2019	20,24	20,67	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	20,24	20,69	-0,45	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	20,38	20,86	-0,48	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	20,62	21,15	-0,53	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	20,77	21,5	-0,73	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	49,89	36,89	13	53,6	52,93	53,59	53,24	0	-0,31	0,679	24
17.07.2019	69,64	43,75	25,89	49,99	48,92	49,41	48,93	0	-0,01	1,262	24
18.07.2019	69,89	44,67	25,22	47,74	46,7	47,18	46,7	0	0	1,176	24
19.07.2019	70,62	44,16	26,46	43,31	42,33	42,82	42,42	0	-0,09	1,121	24
20.07.2019	71,14	43,76	27,38	41,51	40,58	41	40,62	0	-0,04	1,109	24
Итого:				326,17	319,52	322,12	319,19	0	0,33	7,531	480
Средние:	37,43	29,42	8,01								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	118395,94	114832,53	116196,66	114957,18	8,49	-124,65	4084,613	25334	0
20/07/1924:	118722,11	115152,05	116518,78	115276,37	8,49	-124,32	4092,144	25814	0
Итого:	326,17	319,52	322,12	319,19	0	0,33	7,531	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Ф.И.О. **Болтачева**



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. **Болтачева**

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	74,12	44,36	29,76	52,39	51,11	51,04	50,58	0	0,53	1,521	23
21.06.2019	73,61	46,9	26,71	50,69	49,45	49,36	48,87	0	0,58	1,319	24
22.06.2019	74,05	48,41	25,64	49,06	47,86	47,65	47,16	0	0,7	1,226	24
23.06.2019	73,7	48,33	25,37	51,32	50,06	49,82	49,29	0	0,77	1,27	24
24.06.2019	73,8	48,75	25,05	50,37	49,14	48,92	48,39	0	0,75	1,233	24
25.06.2019	73,89	49,06	24,83	49,43	48,22	48,03	47,51	0	0,71	1,196	24
26.06.2019	74,13	49,32	24,81	48,44	47,28	47,09	46,6	0	0,68	1,171	24
27.06.2019	73,57	50,58	22,99	53,02	51,76	51,63	51,02	0	0,74	1,188	24
28.06.2019	74,05	49,99	24,06	50,05	48,84	48,71	48,16	0	0,68	1,177	24
29.06.2019	73,95	50,44	23,51	50,03	48,77	48,69	48,12	0	0,65	1,147	24
30.06.2019	74,17	49	25,17	52,23	50,95	50,78	50,25	0	0,7	1,28	24
Итого:				557,03	543,44	541,72	535,95	0	7,49	13,728	263
Средние:	73,91	48,64	25,26								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	71670,43	69374,85	69741,72	68930,9	0	443,95	2513,942	13430	337
30/06/1924:	72227,46	69918,29	70283,44	69466,85	0	451,44	2527,67	13693	338
Итого:	557,03	543,44	541,72	535,95	0	7,49	13,728	263	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Договорные расходы:

М сег. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	74,21	48,97	25,24	50,93	49,7	49,41	48,89	0	0,81	1,254	24
02.07.2019	65,14	50,79	14,35	55,98	54,89	54,67	54,02	0	0,87	0,786	24
03.07.2019	29,07	29,24	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	26,29	26,29	0	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	25,3	25,27	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	24,59	24,54	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	24,04	23,95	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	23,63	23,52	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	23,25	23,1	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	23,13	22,96	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	23,14	22,95	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	23,09	22,9	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	23,18	22,99	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	23,37	23,2	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	23,52	23,34	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	51,87	42,2	9,67	65,87	64,99	64,91	64,36	0	0,63	0,623	24
17.07.2019	72,66	49,32	23,34	51,37	50,17	49,99	49,42	0	0,75	1,17	24
18.07.2019	72,83	49,56	23,27	50,99	49,84	49,69	49,16	0	0,68	1,159	24
19.07.2019	73,92	49,49	24,43	44,96	43,85	43,77	43,24	0	0,61	1,075	24
20.07.2019	74,46	49,43	25,03	43,17	42,14	42,03	41,55	0	0,59	1,053	24
Итого:				363,27	355,58	354,47	350,64		4,94	7,12	479
Средние:	40,03	32,7	7,33								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	72227,46	69918,29	70283,44	69466,85	0	451,44	2527,67	13693	338
20/07/1924:	72590,73	70273,87	70637,91	69817,49	0	456,38	2534,79	14172	339
Итого:	363,27	355,58	354,47	350,64	0	4,94	7,12	479	1



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г. - 30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.06.2019	73,23	47,2	26,03	30,23	29,48	29,49	29,23	0	0,25	0,766	23
21.06.2019	72,85	48,47	24,38	31,84	31,11	31,15	30,84	0	0,27	0,757	24
22.06.2019	73,25	48,08	25,17	31,73	30,98	31,12	30,82	0	0,16	0,778	24
23.06.2019	72,91	46,99	25,92	33,23	32,44	32,7	32,39	0	0,05	0,842	24
24.06.2019	72,98	47,87	25,11	31,06	30,33	30,6	30,33	0	0	0,762	24
25.06.2019	73,03	48,14	24,89	30,24	29,54	29,84	29,57	0	-0,03	0,736	24
26.06.2019	73,32	48,41	24,91	30,79	30,05	30,39	30,09	0	-0,04	0,75	24
27.06.2019	72,8	48,71	24,09	33,31	32,55	32,92	32,54	0	0,01	0,783	24
28.06.2019	73,28	48,68	24,6	31,61	30,87	31,24	30,92	0	-0,05	0,759	24
29.06.2019	73,19	48,55	24,64	31,57	30,81	31,2	30,88	0	-0,07	0,758	24
30.06.2019	73,37	48,44	24,93	31,59	30,83	31,22	30,92	0	-0,09	0,771	24
Итого:				347,2	338,99	341,87	338,53	0	0,46	8,462	263
Средние:	73,11	48,14	24,97								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/06/1924:	40818,53	39523,25	40157,02	39723,73	0	-200,48	1484,543	13439	328
30/06/1924:	41165,73	39862,24	40498,89	40062,26	0	-200,02	1493,005	13702	329
Итого:	347,2	338,99	341,87	338,53	0	0,46	8,462	263	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренкова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	73,39	48,5	24,89	32,27	31,52	31,89	31,56	0	-0,04	0,785	24
02.07.2019	65,73	50,42	15,31	29,18	28,61	29,12	28,78	0	-0,17	0,44	24
03.07.2019	28,7	28,51	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	26,36	26,11	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	25,36	25,06	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	24,65	24,36	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	25,85	25,18	0,67	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	26,13	25,46	0,67	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	26,01	25,35	0,66	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	26	25,33	0,67	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	26,05	25,39	0,66	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	26,04	25,39	0,65	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	26,17	25,52	0,65	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	26,31	25,67	0,64	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	26,47	25,83	0,64	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	49,56	40,7	8,86	42,49	41,98	42,6	42,27	0	-0,29	0,369	24
17.07.2019	71,77	48,39	23,38	30,19	29,47	29,71	29,41	0	0,06	0,688	24
18.07.2019	71,94	47,74	24,2	29,76	29,08	29,24	28,97	0	0,11	0,703	24
19.07.2019	73,06	48,24	24,82	27,44	26,75	26,89	26,6	0	0,15	0,664	24
20.07.2019	73,49	48,1	25,39	25,7	25,09	25,16	24,92	0	0,17	0,635	24
Итого:				217,03	212,5	214,61	212,51	0	-0,01	4,284	480
Средние:	40,95	33,26	7,68								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	41165,73	39862,24	40498,89	40062,26	0	-200,02	1493,005	13702	329
20/07/1924:	41382,76	40074,74	40713,5	40274,77	0	-200,03	1497,289	14182	329
Итого:	217,03	212,5	214,61	212,51	0	-0,01	4,284	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 3-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N: _____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х76ЕF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,8	47,37	25,43	59,75	58,33	58,47	57,87	0	0,46	1,482	24
21.06.2019	72,32	48,31	24,01	59,4	58,04	58,04	57,4	0	0,64	1,391	24
22.06.2019	72,66	48,14	24,52	57,96	56,59	56,67	56,08	0	0,51	1,384	24
23.06.2019	72,36	47,31	25,05	60,69	59,29	59,35	58,7	0	0,59	1,483	24
24.06.2019	72,44	47,49	24,95	59	57,62	57,71	57,11	0	0,51	1,434	24
25.06.2019	72,5	48,54	23,96	57,42	56,1	56,14	55,48	0	0,62	1,343	24
26.06.2019	72,7	48,22	24,48	57,56	56,21	56,34	55,73	0	0,48	1,377	24
27.06.2019	72,18	49,04	23,14	61,29	59,86	59,95	59,27	0	0,59	1,385	24
28.06.2019	72,65	48,64	24,01	59,34	57,95	58,11	57,45	0	0,5	1,39	24
29.06.2019	72,55	48,89	23,66	58,09	56,7	56,89	56,24	0	0,46	1,338	24
30.06.2019	72,81	49,22	23,59	61,44	59,99	60,16	59,47	0	0,52	1,414	24
Итого:				651,94	636,68	637,83	630,8	0	5,88	15,421	264
Средние:	72,54	48,28	24,25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	80373,36	78005,59	79112,96	78252,52	9,13	-246,93	2648,724	17967	0
30/06/1924:	81025,3	78642,27	79750,79	78883,32	9,13	-241,05	2664,145	18231	0
Итого:	651,94	636,68	637,83	630,8	0	5,88	15,421	264	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

[Signature]

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.04.19г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,84	48,23	24,61	61,36	59,88	60,17	59,49	0	0,39	1,471	24
02.07.2019	65,84	49,31	16,53	48,76	47,79	47,49	46,94	0	0,85	0,785	24
03.07.2019	25,58	26,47	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	23,63	23,74	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	22,79	22,85	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,15	22,23	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,64	21,72	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,08	21,18	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	20,59	20,7	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,71	20,79	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	20,96	21	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21	21,04	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,02	21,12	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,17	21,35	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	21,38	21,59	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	53,04	41,82	11,22	64,12	63,22	61,62	61,11	0	2,11	0,711	24
17.07.2019	71,26	49,55	21,71	60,18	58,85	58,62	57,95	0	0,9	1,273	24
18.07.2019	71,46	49,44	22,02	58,97	57,65	57,43	56,75	0	0,9	1,266	24
19.07.2019	72,44	49,69	22,75	52,8	51,58	51,48	50,89	0	0,69	1,174	24
20.07.2019	72,96	49,84	23,12	50,91	49,7	49,57	49	0	0,7	1,148	24
Итого:				397,1	388,67	386,38	382,13	0	6,54	7,828	480
Средние:	38,17	31,18	6,99								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	81025,3	78642,27	79750,79	78883,32	9,13	-241,05	2664,145	18231	0
20/07/1924:	81422,4	79030,94	80137,17	79265,45	9,13	-234,51	2671,973	18711	0
Итого:	397,1	388,67	386,38	382,13	0	6,54	7,828	480	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х1DVC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	73,1	44,17	28,93	45,41	44,35	45,42	45	0	-0,65	1,283	24
21.06.2019	72,64	46,01	26,63	45,41	44,34	45,5	45,05	0	-0,71	1,182	24
22.06.2019	73,05	44,33	28,72	43,35	42,33	43,4	42,98	0	-0,65	1,215	24
23.06.2019	72,67	43,16	29,51	44,42	43,4	44,44	44,05	0	-0,65	1,279	24
24.06.2019	72,78	45,91	26,87	43,98	42,95	44,06	43,65	0	-0,7	1,153	24
25.06.2019	72,77	44,38	28,39	41,62	40,64	41,72	41,34	0	-0,7	1,155	24
26.06.2019	72,97	43,7	29,27	40,38	39,38	40,47	40,14	0	-0,76	1,152	24
27.06.2019	72,46	44,37	28,09	42,35	41,35	42,4	41,99	0	-0,64	1,161	24
28.06.2019	72,91	44,74	28,17	41,67	40,69	41,71	41,33	0	-0,64	1,149	24
29.06.2019	72,87	44,82	28,05	41,64	40,63	41,65	41,25	0	-0,62	1,137	24
30.06.2019	73,08	44,34	28,74	43,84	42,84	43,77	43,36	0	-0,52	1,229	24
Итого:				474,07	462,9	474,54	470,14	0	-7,24	13,095	264
Средние:	72,84	44,53	28,3								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/06/1924:0	28571,75	27650,36	27445,4	27162,23	0	488,13	1096,075	5703	0
30/06/1924:0	29045,82	28113,26	27919,94	27632,37	0	480,89	1109,17	5967	0
Итого:	474,07	462,9	474,54	470,14	0	-7,24	13,095	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

И.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес: пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	73,21	45,02	28,19	45,83	44,75	45,64	45,2	0	-0,45	1,26	24
02.07.2019	65,31	45,94	19,37	36,2	35,49	36,28	35,95	0	-0,46	0,685	24
03.07.2019	25,92	27,38	-1,46	0,9	0,9	0	0	0	0,9	0	24
04.07.2019	24,01	24,54	-0,53	1,47	1,47	0	0	0	1,47	0	24
05.07.2019	23,28	23,61	-0,33	1,61	1,61	0	0	0	1,61	0	24
06.07.2019	22,55	22,88	-0,33	1,68	1,68	0	0	0	1,68	0	24
07.07.2019	22,07	22,38	-0,31	1,71	1,71	0	0	0	1,71	0	24
08.07.2019	21,55	21,9	-0,35	1,72	1,72	0	0	0	1,72	0	24
09.07.2019	21,16	21,54	-0,38	1,76	1,76	0	0	0	1,76	0	24
10.07.2019	21,24	21,54	-0,3	1,78	1,78	0	0	0	1,78	0	24
11.07.2019	21,33	21,56	-0,23	1,8	1,8	0	0	0	1,8	0	24
12.07.2019	21,37	21,54	-0,17	1,81	1,81	0	0	0	1,81	0	24
13.07.2019	21,58	21,71	-0,13	1,79	1,79	0	0	0	1,79	0	24
14.07.2019	21,84	21,91	-0,07	1,77	1,77	0	0	0	1,77	0	24
15.07.2019	22,1	22,14	-0,04	1,7	1,7	0	0	0	1,7	0	24
16.07.2019	51,03	38,03	13	50,22	49,57	50,68	50,32	0	-0,75	0,645	24
17.07.2019	71,6	43,1	28,5	41,98	41,03	42,6	42,21	0	-1,18	1,17	24
18.07.2019	71,66	44,04	27,62	40,44	39,51	41,09	40,73	0	-1,22	1,09	24
19.07.2019	72,8	43,87	28,93	36,85	35,99	37,51	37,2	0	-1,21	1,04	24
20.07.2019	73,23	43,85	29,38	35,34	34,48	35,91	35,67	0	-1,19	1,013	24
Итого:				308,36	302,32	289,71	287,28	0	15,04	6,903	480
Средние:	38,44	29,92	8,51								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
30/06/1924:0	29045,82	28113,26	27919,94	27632,37	0	480,89	1109,17	5967	0
20/07/1924:0	29354,18	28415,58	28209,65	27919,65	0	495,93	1116,073	6447	0
Итого:	308,36	302,32	289,71	287,28	0	15,04	6,903	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167107
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,8	41,16	31,64	44,05	43	43,73	43,4	0	-0,4	1,36	24
21.06.2019	72,36	42,35	30,01	42,89	41,89	42,62	42,3	0	-0,41	1,256	24
22.06.2019	72,73	42,83	29,9	40,78	39,81	40,51	40,2	0	-0,39	1,189	24
23.06.2019	72,4	42,78	29,62	42,85	41,87	42,64	42,3	0	-0,43	1,237	24
24.06.2019	72,56	41,75	30,81	46,09	45,02	45,81	45,44	0	-0,42	1,386	24
25.06.2019	72,56	42,17	30,39	41,6	40,63	41,34	41,03	0	-0,4	1,236	24
26.06.2019	72,82	42,7	30,12	42,31	41,32	42,01	41,65	0	-0,33	1,243	24
27.06.2019	72,29	43,3	28,99	44,07	43,01	43,79	43,4	0	-0,39	1,246	24
28.06.2019	72,74	42,64	30,1	42,46	41,47	42,06	41,71	0	-0,24	1,246	24
29.06.2019	72,68	42,76	29,92	42,77	41,76	42,34	41,97	0	-0,21	1,249	24
30.06.2019	72,88	42,88	30	44,06	43	43,57	43,2	0	-0,2	1,288	24
Итого:				473,93	462,78	470,42	466,6	0	-3,82	13,936	264
Средние:	72,62	42,48	30,13								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924	112939,4	109526,02	111264,57	110177,84	67,66	-651,82	4144,008	28215	0
30/06/1924	113413,33	109988,8	111734,99	110644,44	67,66	-655,64	4157,944	28479	0
Итого:	473,93	462,78	470,42	466,6	0	-3,82	13,936	264	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167107

Адрес: пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xC08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,88	42,32	30,56	43,65	42,59	43,09	42,73	0	-0,14	1,301	24
02.07.2019	64,73	46,74	17,99	40,89	40,12	40,91	40,47	0	-0,35	0,721	24
03.07.2019	26,49	28,16	-1,67	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	24,28	25,24	-0,96	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,59	23,94	-0,35	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	23,04	23,11	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,68	22,6	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	22,36	22,24	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	22,09	21,91	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	22,01	21,81	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	22,05	21,83	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	22,1	21,88	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	22,37	22,15	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,66	22,45	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	23,04	22,82	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	50,15	37,84	12,31	58,3	57,58	60,53	60,1	0	-2,52	0,699	24
17.07.2019	71,3	42,35	28,95	40,32	39,44	40,3	39,99	0	-0,55	1,141	24
18.07.2019	71,39	42,27	29,12	38,92	38,05	38,86	38,56	0	-0,51	1,106	24
19.07.2019	72,5	41,2	31,3	34,69	33,87	34,5	34,25	0	-0,38	1,061	24
20.07.2019	72,95	41,37	31,58	33,06	32,28	32,82	32,58	0	-0,3	1,019	24
Итого:				289,83	283,93	291,01	288,68	0	-4,75	7,048	480
Средние:	38,73	29,71	9,02								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924	113413,33	109988,8	111734,99	110644,44	67,66	-655,64	4157,944	28479	0
20/07/1924	113703,16	110272,73	112026	110933,12	67,66	-660,39	4164,992	28959	0
Итого:	289,83	283,93	291,01	288,68	0	-4,75	7,048	480	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 3-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,53	49,45	23,08	64,62	63,12	61,73	60,99	0,03	2,13	1,459	24
21.06.2019	72,12	50,25	21,87	65,01	63,49	62,15	61,4	0,06	2,09	1,385	24
22.06.2019	72,49	50,03	22,46	64,04	62,56	61,08	60,34	0,01	2,22	1,405	24
23.06.2019	72,18	50,21	21,97	65,58	64,05	62,53	61,76	0,02	2,29	1,407	24
24.06.2019	72,19	50,6	21,59	61,77	60,36	58,84	58,13	0	2,23	1,302	24
25.06.2019	72,26	50,45	21,81	61,03	59,62	58,06	57,35	0	2,27	1,302	24
26.06.2019	72,56	50,72	21,84	63,06	61,55	59,97	59,23	0	2,32	1,341	24
27.06.2019	72,11	50,7	21,41	69,63	68,01	66,24	65,44	0	2,57	1,455	24
28.06.2019	72,52	49,73	22,79	65,79	64,26	62,5	61,74	0,01	2,52	1,465	24
29.06.2019	72,4	50,36	22,04	63,88	62,37	60,71	59,99	0	2,38	1,375	24
30.06.2019	72,63	49,67	22,96	65,18	63,64	61,91	61,17	0	2,47	1,461	24
Итого:				709,59	693,03	675,72	667,54	0,13	25,49	15,357	264
Средние:	72,36	50,19	22,16								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
09/06/1924:	144242,97	139987,89	136911,68	135340,69	13,06	4647,2	4569,458	28953	0
30/06/1924:	144952,56	140680,92	137587,4	136008,23	13,19	4672,69	4584,815	29217	0
Итого:	709,59	693,03	675,72	667,54	0,13	25,49	15,357	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

[Signature]
/Л.А. Болтачева/
Подпись

Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ИРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,62	50,21	22,41	65,5	63,98	62,26	61,52	0	2,46	1,435	24
02.07.2019	67,37	49,92	17,45	50,33	49,29	48,23	47,66	0	1,63	0,86	24
03.07.2019	26,68	26,72	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	24,35	24,13	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,45	23,16	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,87	22,58	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,46	22,14	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	22,15	21,83	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,84	21,55	0,29	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24
10.07.2019	21,72	21,38	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	21,72	21,38	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,79	21,45	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	22,15	21,8	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,47	22,13	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,94	22,6	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	52,61	40,21	12,4	63,6	62,73	65,74	65,22	0,01	-2,49	0,753	24
17.07.2019	70,94	49,23	21,71	58,51	57,21	57,56	56,92	0	0,29	1,24	24
18.07.2019	71,17	49,62	21,55	56,33	55,04	55,26	54,64	0	0,4	1,183	24
19.07.2019	72,06	48,78	23,28	51,95	50,74	50,73	50,17	0	0,57	1,182	24
20.07.2019	72,53	48,97	23,56	49,21	48,02	47,85	47,33	0	0,69	1,132	24
Итого:				395,44	387,02	387,63	383,46	0,01	3,56	7,785	480
Средние:	38,79	31,48	7,3								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	144952,56	140680,92	137587,4	136008,23	13,19	4672,69	4584,815	29217	0
20/07/1924:	145348	141067,94	137975,03	136391,69	13,2	4676,25	4592,6	29697	0
Итого:	395,44	387,02	387,63	383,46	0,01	3,56	7,785	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	74,03	52,16	21,87	61,77	60,27	59,28	58,52	0	1,75	1,317	23
21.06.2019	73,62	51,91	21,71	64,24	62,71	61,6	60,83	0	1,88	1,361	24
22.06.2019	74	51,17	22,83	62,84	61,3	60,07	59,35	0	1,95	1,399	24
23.06.2019	73,62	51,95	21,67	59,93	58,5	57,21	56,47	0	2,03	1,269	24
24.06.2019	73,6	53,38	20,22	48,08	46,92	45,63	45,01	0	1,91	0,945	24
25.06.2019	73,85	51,9	21,95	60,77	59,28	58,11	57,4	0	1,88	1,303	24
26.06.2019	74,1	51,82	22,28	61,64	60,12	59	58,28	0	1,84	1,337	24
27.06.2019	73,53	52,27	21,26	66,22	64,64	63,52	62,7	0	1,94	1,376	24
28.06.2019	74,01	51,74	22,27	62,41	60,93	59,86	59,13	0	1,8	1,357	24
29.06.2019	73,95	51,96	21,99	61,37	59,87	58,94	58,21	0	1,66	1,317	24
30.06.2019	74,13	51,97	22,16	62,61	61,09	60,22	59,45	0	1,64	1,353	24
Итого:				671,88	655,63	643,44	635,35	0	20,28	14,334	263
Средние:	73,85	52,02	21,83								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	88656,95	82902,87	74979,37	71118,18	10,32	11784,69	2809,649	13035	732
30/06/1924:	89328,83	83558,5	75622,81	71753,53	10,32	11804,97	2823,983	13298	733
Итого:	671,88	655,63	643,44	635,35	0	20,28	14,334	263	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	74,13	52,58	21,55	64,04	62,46	61,68	60,88	0	1,58	1,347	24
02.07.2019	70,95	52,67	18,28	41,63	40,71	40,2	39,67	0	1,04	0,743	24
03.07.2019	28,88	28,7	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	25,85	25,69	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	24,7	24,5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	23,84	23,59	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	23,21	22,95	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	22,74	22,45	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	22,28	21,97	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	22,24	21,91	0,33	0	0	0	0	0	0	0	23
11.07.2019	22,38	22,05	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	22,31	22	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	22,42	22,09	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,74	22,38	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,82	22,47	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	52,33	44	8,33	53,16	52,44	51,98	51,5	0	0,94	0,429	24
17.07.2019	72,43	52,76	19,67	54,03	52,76	52,02	51,35	0	1,41	1,041	24
18.07.2019	72,65	50,32	22,33	50,92	49,71	48,91	48,32	0	1,39	1,11	24
19.07.2019	73,7	49,2	24,5	44,82	43,78	42,94	42,46	0	1,32	1,072	24
20.07.2019	74,26	48,68	25,58	43,02	41,98	41,09	40,61	0	1,37	1,074	24
Итого:				351,62	343,84	338,82	334,79	0	9,05	6,816	479
Средние:	39,84	32,64	7,19								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	89328,83	83558,5	75622,81	71753,53	10,32	11804,97	2823,983	13298	733
20/07/1924:	89680,45	83902,34	75961,63	72088,32	10,32	11814,02	2830,799	13777	734
Итого:	351,62	343,84	338,82	334,79	0	9,05	6,816	479	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВЗ7А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,94	43,25	29,69	29	28,32	28,14	27,9	0	0,42	0,839	24
21.06.2019	72,53	43,72	28,81	28,03	27,38	27,32	27,08	0	0,3	0,789	24
22.06.2019	72,89	44,77	28,12	24,69	24,13	24,14	23,9	0	0,23	0,676	24
23.06.2019	72,63	44,06	28,57	28,28	27,62	27,69	27,45	0	0,17	0,786	24
24.06.2019	72,22	44,25	27,97	27,15	26,54	26,6	26,36	0	0,18	0,742	24
25.06.2019	72,19	44,47	27,72	27,05	26,44	26,49	26,25	0	0,19	0,732	24
26.06.2019	72,58	43,98	28,6	27,44	26,78	26,86	26,62	0	0,16	0,765	24
27.06.2019	71,17	45,69	25,48	30,53	29,84	29,95	29,7	0	0,14	0,759	24
28.06.2019	71,67	45,27	26,4	28,87	28,22	28,3	28,06	0	0,16	0,744	24
29.06.2019	72,01	45,15	26,86	28,98	28,32	28,38	28,13	0	0,19	0,761	24
30.06.2019	72,4	44,91	27,49	29,28	28,62	28,67	28,42	0	0,2	0,786	24
Итого:				309,3	302,21	302,54	299,87	0	2,34	8,379	264
Средние:	72,29	44,5	27,79								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/06/1924	42066,11	40720,75	40870,35	40422,56	10,06	298,19	1536,578	13451	316
30/06/1924	42375,41	41022,96	41172,89	40722,43	10,06	300,53	1544,957	13715	316
Итого:	309,3	302,21	302,54	299,87	0	2,34	8,379	264	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Васильева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

12307.19г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр.Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mтвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,44	44,88	27,56	29,07	28,4	28,46	28,21	0	0,19	0,782	24
02.07.2019	67,5	47,11	20,39	21,57	21,12	21,24	21,04	0	0,08	0,428	24
03.07.2019	26,55	26,56	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	24,1	23,98	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,27	23,1	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,76	22,56	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,3	22,11	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	22	21,81	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,68	21,48	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	21,55	21,34	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	21,52	21,29	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,46	21,23	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,63	21,36	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,98	21,67	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,13	21,82	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	48,56	39,41	9,15	42,95	42,42	42,67	42,37	0	0,05	0,381	24
17.07.2019	71,44	46,63	24,81	29,31	28,67	28,55	28,3	0	0,37	0,712	24
18.07.2019	71,4	45,96	25,44	27,26	26,64	26,54	26,29	0	0,35	0,676	24
19.07.2019	72,49	45,67	26,82	25,34	24,79	24,62	24,38	0	0,41	0,664	24
20.07.2019	73,1	45,16	27,94	23,87	23,34	23,21	22,97	0	0,37	0,652	24
Итого:				199,37	195,38	195,29	193,56	0	1,82	4,295	480
Средние:	38,49	30,25	8,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924	42375,41	41022,96	41172,89	40722,43	10,06	300,53	1544,957	13715	316
20/07/1924	42574,78	41218,34	41368,18	40915,99	10,06	302,35	1549,252	14195	316
Итого:	199,37	195,38	195,29	193,56	0	1,82	4,295	480	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.04.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	71,82	49,98	21,84	68,84	67,27	67,96	67,17	0	0,1	1,469	24
21.06.2019	71,43	50,93	20,5	68,5	66,96	67,73	66,93	0	0,03	1,372	24
22.06.2019	71,84	51,13	20,71	66,82	65,31	66,07	65,28	0	0,03	1,352	24
23.06.2019	71,59	50,9	20,69	72,11	70,46	71,3	70,44	0	0,02	1,458	24
24.06.2019	71,52	50,97	20,55	66,57	65,05	65,84	65,05	0	0	1,337	24
25.06.2019	71,57	49,9	21,67	62,05	60,66	61,32	60,57	0	0,09	1,312	24
26.06.2019	71,79	50,2	21,59	61,68	60,22	60,96	60,24	0	-0,02	1,299	24
27.06.2019	71,21	51,13	20,08	69,02	67,46	68,29	67,47	0	-0,01	1,354	24
28.06.2019	71,73	51,75	19,98	68,94	67,4	68,22	67,37	0	0,03	1,347	24
29.06.2019	71,72	51,01	20,71	67,77	66,23	67,08	66,24	0	-0,01	1,37	24
30.06.2019	71,93	50,23	21,7	67,39	65,85	66,72	65,93	0	-0,08	1,431	24
Итого:				739,69	722,87	731,49	722,69	0	0,18	15,101	264
Средние:	71,65	50,73	20,91								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924	132280,93	128496,43	129911,89	128485,65	9,7	10,78	4154,298	28912	0
30/06/1924	133020,62	129219,3	130643,38	129208,34	9,7	10,96	4169,399	29176	0
Итого:	739,69	722,87	731,49	722,69	0	0,18	15,101	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Просвникова
Ф.И.О. 7448199350
ОГРН 1167456143240
«Парк-сервис»
Для документов
ОГРН 1167456143240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.04.192

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснопольский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	71,9	50,82	21,08	68,22	66,66	67,6	66,77	0	-0,11	1,406	24
02.07.2019	70,09	51,93	18,16	45,5	44,49	45,16	44,6	0	-0,11	0,808	24
03.07.2019	26,38	27,17	-0,79	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	24,2	24,28	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,27	23,26	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,4	22,42	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,91	21,92	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,43	21,47	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,03	21,09	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,99	21,04	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	20,98	21,02	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	20,9	20,93	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	20,97	20,99	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,1	21,11	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	21,25	21,26	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	52,71	42,63	10,08	70,28	69,31	75,66	74,99	0	-5,68	0,668	24
17.07.2019	70,35	53,04	17,31	70,69	69,13	72,79	71,83	0	-2,7	1,196	24
18.07.2019	70,61	52,25	18,36	66,54	65,03	68,12	67,26	0	-2,23	1,192	24
19.07.2019	71,4	52,33	19,07	60,19	58,83	61,35	60,58	0	-1,75	1,124	24
20.07.2019	71,93	51,88	20,05	55,58	54,32	56,38	55,68	0	-1,36	1,089	24
Итого:				437	427,77	447,06	441,71	0	-13,94	7,483	480
Средние:	38,29	32,14	6,14								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924	133020,62	129219,3	130643,38	129208,34	9,7	10,96	4169,399	29176	0
20/07/1924	133457,62	129647,07	131090,44	129650,05	9,7	-2,98	4176,882	29656	0
Итого:	437	427,77	447,06	441,71	0	-13,94	7,483	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	73,35	48,11	25,24	57,87	56,5	58,1	57,46	0	-0,96	1,424	24
21.06.2019	72,91	49,35	23,56	57,64	56,3	57,87	57,19	0	-0,89	1,326	24
22.06.2019	73,28	48,45	24,83	57,52	56,19	57,53	56,91	0	-0,72	1,395	24
23.06.2019	73	48,96	24,04	60,29	58,84	60,2	59,51	0	-0,67	1,414	24
24.06.2019	73,07	48,99	24,08	58,53	57,14	58,37	57,69	0	-0,55	1,376	24
25.06.2019	73,15	48,77	24,38	57,37	56	57,09	56,45	0	-0,45	1,365	24
26.06.2019	73,38	48,97	24,41	57,91	56,58	57,55	56,89	0	-0,31	1,381	24
27.06.2019	72,82	48,91	23,91	59,95	58,54	59,55	58,89	0	-0,35	1,399	24
28.06.2019	73,32	49,24	24,08	58,77	57,34	58,32	57,64	0	-0,3	1,38	24
29.06.2019	73,27	48,73	24,54	59,88	58,47	59,34	58,68	0	-0,21	1,434	24
30.06.2019	73,43	48,19	25,24	59,79	58,37	59,19	58,54	0	-0,17	1,474	24
Итого:				645,52	630,27	643,11	635,85	0	-5,58	15,368	264
Средние:	73,18	48,78	24,39								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924	126805,34	123009,99	124424,01	123041,42	86,26	-31,43	4197,738	27373	2
30/06/1924	127450,86	123640,26	125067,12	123677,27	86,26	-37,01	4213,106	27637	2
Итого:	645,52	630,27	643,11	635,85	0	-5,58	15,368	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

Договор №:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	73,48	48,48	25	60,86	59,4	60,23	59,55	0	-0,15	1,485	24
02.07.2019	67,56	49,38	18,18	46,15	45,21	48,18	47,64	1,3	-2,43	0,805	24
03.07.2019	25,54	25,99	-0,45	0	0	0	0	0,08	0	0	24
04.07.2019	23,36	23,77	-0,41	0	0	0	0	0,05	0	0	24
05.07.2019	22,57	22,8	-0,23	0	0	0	0	0,04	0	0	24
06.07.2019	21,86	21,99	-0,13	0	0	0	0	0,04	0	0	24
07.07.2019	21,34	21,48	-0,14	0	0	0	0	0,04	0	0	24
08.07.2019	21,08	23,02	-1,94	0	0	30,48	30,48	25,19	-30,48	0	24
09.07.2019	21,26	23,05	-1,79	0	0	50,3	50,3	41,62	-50,3	0	24
10.07.2019	21,55	23,3	-1,75	0	0	50,41	50,41	41,81	-50,41	0	24
11.07.2019	21,81	23,69	-1,88	0	0	50,44	50,36	41,93	-50,36	0	24
12.07.2019	21,94	23,87	-1,93	0	0	30,04	29,97	25,03	-29,97	0	24
13.07.2019	21,62	21,79	-0,17	0	0	0	0	0,06	0	0	24
14.07.2019	21,63	21,74	-0,11	0	0	0	0	0,07	0	0	24
15.07.2019	21,83	21,94	-0,11	0	0	0	0	0,08	0	0	24
16.07.2019	53,67	40,65	13,02	62,45	61,55	69,08	68,53	0,06	-6,98	0,772	24
17.07.2019	71,96	49,29	22,67	58,82	57,45	60,67	59,99	0	-2,54	1,302	24
18.07.2019	72,11	50,05	22,06	58,76	57,39	61,08	60,37	0,02	-2,98	1,261	24
19.07.2019	73,19	49,74	23,45	51,94	50,71	53,15	52,57	0	-1,86	1,19	24
20.07.2019	73,64	51,14	22,5	50,77	49,57	51,8	51,17	0	-1,6	1,115	24
Итого:				389,75	381,28	615,86	611,34	177,42	-230,06	7,93	480
Средние:	38,65	31,85	6,79								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924	127450,86	123640,26	125067,12	123677,27	86,26	-37,01	4213,106	27637	2
20/07/1924	127840,61	124021,54	125682,98	124288,61	263,68	-267,07	4221,036	28117	2
Итого:	389,75	381,28	615,86	611,34	177,42	-230,06	7,93	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просянина



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Ф.И.О. /Л.А. Болтачева/
23.04.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°С

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	71,03	45,54	25,49	39,23	38,36	38,44	38,04	0	0,32	0,978	24
21.06.2019	70,69	46,22	24,47	39,43	38,53	38,64	38,24	0	0,29	0,941	24
22.06.2019	71,07	45,72	25,35	39,51	38,61	38,66	38,25	0	0,36	0,977	24
23.06.2019	70,71	46,25	24,46	39,28	38,41	38,44	38,05	0	0,36	0,938	24
24.06.2019	70,75	46,98	23,77	38,2	37,33	37,39	36,97	0	0,36	0,888	24
25.06.2019	70,81	46,66	24,15	37,5	36,66	36,7	36,31	0,11	0,35	0,885	24
26.06.2019	71,1	46,23	24,87	38,82	37,96	38	37,56	0	0,4	0,943	24
27.06.2019	70,66	46,72	23,94	40,78	39,86	39,88	39,43	0	0,43	0,955	24
28.06.2019	71,07	47,13	23,94	39,61	38,69	38,74	38,28	0	0,41	0,925	24
29.06.2019	71,04	46,74	24,3	39,92	39,03	39,04	38,59	0	0,44	0,949	24
30.06.2019	71,25	46,07	25,18	40,32	39,4	39,4	38,97	0	0,43	0,99	24
Итого:				432,6	422,84	423,33	418,69	0,11	4,15	10,369	264
Средние:	70,92	46,38	24,53								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	94489,97	91749,97	91803,96	90825,07	16,98	924,9	3088,471	28911	0
30/06/1924:	94922,57	92172,81	92227,29	91243,76	17,09	929,05	3098,84	29175	0
Итого:	432,6	422,84	423,33	418,69	0,11	4,15	10,369	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"



Подпись

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.04.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договор №: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00 °С

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х287D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	71,22	46,16	25,06	40,2	39,31	39,3	38,9	0	0,41	0,984	24
02.07.2019	67,06	47,52	19,54	30,26	29,67	29,77	29,42	0	0,25	0,579	24
03.07.2019	23,48	23,77	-0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	22,14	22,01	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	21,68	21,52	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	21,22	21,06	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	20,83	20,64	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	20,57	20,32	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	20,32	20,02	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,29	20,12	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	20,43	20,31	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	20,76	20,68	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	20,95	20,84	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,24	21,15	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,34	22,29	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	50,05	38,28	11,77	42,8	42,25	46,31	45,97	0	-3,72	0,479	24
17.07.2019	69,63	46,65	22,98	37,97	37,17	38,79	38,37	0	-1,2	0,854	24
18.07.2019	69,91	48,2	21,71	37,21	36,44	37,83	37,39	0	-0,95	0,791	24
19.07.2019	70,58	47,15	23,43	33,82	33,08	34,26	33,94	0	-0,86	0,775	24
20.07.2019	71,06	47,26	23,8	32,19	31,47	32,46	32,15	0	-0,68	0,749	24
Итого:				254,45	249,39	258,72	256,14	0	-6,75	5,211	480
Средние:	37,28	29,79	7,49								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	94922,57	92172,81	92227,29	91243,76	17,09	929,05	3098,84	29175	0
20/07/1924:	95177,02	92422,2	92486,01	91499,9	17,09	922,3	3104,051	29655	0
Итого:	254,45	249,39	258,72	256,14	0	-6,75	5,211	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5842 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	71,53	46,6	24,93	41,3	40,34	39,95	39,52	0	0,82	1,005	24
21.06.2019	71,14	47,04	24,1	39,12	38,24	37,86	37,43	0	0,81	0,921	24
22.06.2019	71,55	47,15	24,4	39,48	38,61	38,23	37,79	0	0,82	0,944	24
23.06.2019	71,31	47,41	23,9	41,43	40,45	40,2	39,77	0	0,68	0,966	24
24.06.2019	71,18	47,18	24	38,51	37,65	37,32	36,89	0	0,76	0,902	24
25.06.2019	71,32	47,47	23,85	39,1	38,18	37,85	37,38	0	0,8	0,912	24
26.06.2019	71,62	48,17	23,45	41,24	40,29	39,89	39,42	0	0,87	0,943	24
27.06.2019	71,06	50,04	21,02	45,62	44,62	44,18	43,7	0	0,92	0,939	24
28.06.2019	71,53	49,92	21,61	43,63	42,63	42,24	41,76	0	0,87	0,922	24
29.06.2019	71,57	49,7	21,87	44,16	43,14	42,66	42,18	0	0,96	0,941	24
30.06.2019	71,81	48,66	23,15	44,49	43,47	42,93	42,46	0	1,01	1,007	24
Итого:				458,08	447,62	443,31	438,3	0	9,32	10,402	264
Средние:	71,42	48,12	23,29								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924	31124,63	30237,84	29883,85	29530,8	0,58	707,04	915,643	9253	0
30/06/1924	31582,71	30685,46	30327,16	29969,1	0,58	716,36	926,045	9517	0
Итого:	458,08	447,62	443,31	438,3	0	9,32	10,402	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренникова

7448199350



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	71,7	48,19	23,51	42,66	41,7	41,17	40,69	0	1,01	0,98	24
02.07.2019	70,89	51,57	19,32	27,16	26,52	26,3	25,97	0	0,55	0,51	24
03.07.2019	24,52	25,64	-1,12	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	23,05	23,32	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	22,61	22,76	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,17	22,31	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,83	21,97	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,57	21,71	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,33	21,47	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	21,22	21,35	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	21,43	21,53	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,52	21,62	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	22	22,06	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,43	22,46	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	23,11	23,11	0	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	49,5	39,62	9,88	43,76	43,24	45,51	45,18	0	-1,94	0,413	24
17.07.2019	70,09	50,55	19,54	42,47	41,53	42,37	41,86	0	-0,33	0,812	24
18.07.2019	70,35	50,08	20,27	40,52	39,6	40,36	39,88	0	-0,28	0,804	24
19.07.2019	71,08	50,14	20,94	36,86	36,06	36,63	36,17	0	-0,11	0,753	24
20.07.2019	71,64	49,7	21,94	35,16	34,36	34,8	34,36	0	0	0,753	24
Итого:				268,59	263,01	267,14	264,11	0	-1,1	5,025	480
Средние:	38,2	31,55	6,64								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924	31582,71	30685,46	30327,16	29969,1	0,58	716,36	926,045	9517	0
20/07/1924	31851,3	30948,47	30594,3	30233,21	0,58	715,26	931,07	9997	0
Итого:	268,59	263,01	267,14	264,11	0	-1,1	5,025	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	70,87	40,08	30,79	22,8	22,31	21,74	21,62	----	0,69	0,688	24
21.06.2019	70,47	39,34	31,13	20,19	19,75	19,19	19,1	----	0,65	0,617	24
22.06.2019	70,71	39,08	31,63	19,59	19,15	18,6	18,5	----	0,65	0,606	24
23.06.2019	70,41	39,16	31,25	21,17	20,71	20,12	20,01	----	0,7	0,648	24
24.06.2019	70,13	39,28	30,85	21,16	20,72	20,13	20,03	----	0,69	0,641	24
25.06.2019	70,15	40,25	29,9	19,37	18,96	18,4	18,31	----	0,65	0,567	24
26.06.2019	70,59	39,1	31,49	19,64	19,23	18,66	18,56	----	0,67	0,605	24
27.06.2019	69,53	40,27	29,26	20	19,58	19,03	18,94	----	0,64	0,573	24
28.06.2019	69,78	40,12	29,66	21,59	21,14	20,56	20,46	----	0,68	0,628	24
29.06.2019	69,58	39,94	29,64	21,79	21,33	20,76	20,67	----	0,66	0,633	24
30.06.2019	69,91	39,12	30,79	22,15	21,65	21,12	21,01	----	0,64	0,665	24
Итого:				229,45	224,53	218,31	217,21	----	7,32	6,871	264
Средние:	70,19	39,61	30,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	41755,66	40418,02	40325,85	39874,67	0	543,35	1514,747	0	12903	0
30/06/1924:	41985,11	40642,55	40544,16	40091,88	0	550,67	1521,618	0	13167	0
Итого:	229,45	224,53	218,31	217,21	0	7,32	6,871	0	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.В. Малыгина/
24.07.19 Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	68,49	41,25	27,24	20,91	20,48	19,82	19,72	----	0,76	0,561	24
02.07.2019	66,71	43,34	23,37	5,74	5,62	5,38	5,36	----	0,26	0,13	24
03.07.2019	19,41	19,72	-0,31	0	0	0	0	----	0	0	24
04.07.2019	18,9	19,12	-0,22	0	0	0	0	----	0	0	24
05.07.2019	18,86	18,99	-0,13	0	0	0	0	----	0	0	24
06.07.2019	18,51	18,64	-0,13	0	0	0	0	----	0	0	24
07.07.2019	18,36	18,48	-0,12	0	0	0	0	----	0	0	24
08.07.2019	18,26	18,37	-0,11	0	0	0	0	----	0	0	24
09.07.2019	18,16	18,26	-0,1	0	0	0	0	----	0	0	24
10.07.2019	18,21	18,3	-0,09	0	0	0	0	----	0	0	24
11.07.2019	18,35	18,44	-0,09	0	0	0	0	----	0	0	24
12.07.2019	18,42	18,49	-0,07	0	0	0	0	----	0	0	24
13.07.2019	18,7	18,74	-0,04	0	0	0	0	----	0	0	24
14.07.2019	18,9	18,93	-0,03	0	0	0	0	----	0	0	24
15.07.2019	19,14	19,12	0,02	0	0	0	0	----	0	0	24
16.07.2019	52,1	39,24	12,86	17,28	17,05	16,92	16,79	----	0,26	0,218	24
17.07.2019	64,69	43,83	20,86	25,83	25,37	24,99	24,74	----	0,63	0,53	24
18.07.2019	63,59	45,41	18,18	28,61	28,13	27,78	27,47	----	0,66	0,513	24
19.07.2019	65,49	43,36	22,13	23,31	22,88	22,46	22,27	----	0,61	0,507	24
20.07.2019	66,18	43,34	22,84	17,87	17,53	16,94	16,85	----	0,68	0,404	24
Итого:				139,55	137,06	134,29	133,2	----	3,86	2,863	480
Средние:	34,47	27,16	7,3								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	41985,11	40642,55	40544,16	40091,88	0	550,67	1521,618	0	13167	0
20/07/1924:	42124,66	40779,61	40678,45	40225,08	0	554,53	1524,481	0	13647	0
Итого:	139,55	137,06	134,29	133,2	0	3,86	2,863	0	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренко
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.В. Малыгина/
Ф.И.О.

24.07.19

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	70,48	46,28	24,2	26,84	26,29	26,69	26,45	0	-0,16	0,633	24
21.06.2019	70,23	46,75	23,48	26,18	25,63	26,05	25,81	0	-0,18	0,602	24
22.06.2019	70,58	46,1	24,48	25,98	25,45	25,85	25,61	0	-0,16	0,622	24
23.06.2019	70,31	46,68	23,63	27,35	26,76	27,19	26,95	0	-0,19	0,631	24
24.06.2019	70,32	47,35	22,97	26,03	25,49	25,93	25,69	0	-0,2	0,585	24
25.06.2019	70,42	46,79	23,63	25,58	25,04	25,47	25,23	0	-0,19	0,592	24
26.06.2019	70,63	47,2	23,43	26,08	25,53	25,97	25,73	0	-0,2	0,598	24
27.06.2019	69,97	47,58	22,39	27,56	26,95	27,43	27,17	0	-0,22	0,602	24
28.06.2019	70,35	47,43	22,92	26,45	25,88	26,35	26,11	0	-0,23	0,591	24
29.06.2019	70,44	47,06	23,38	27,1	26,51	26,99	26,75	0	-0,24	0,619	24
30.06.2019	70,65	47,11	23,54	27,09	26,53	26,97	26,73	0	-0,2	0,622	24
Итого:				292,24	286,06	290,89	288,23	0	-2,17	6,697	264
Средние:	70,39	46,93	23,45								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924	16866,07	16368,61	15995,07	15818,61	2,72	550	557,775	6950	0
30/06/1924	17158,31	16654,67	16285,96	16106,84	2,72	547,83	564,472	7214	0
Итого:	292,24	286,06	290,89	288,23	0	-2,17	6,697	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просьянникова для документов

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.04.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	70,6	46,48	24,12	27,31	26,74	27,19	26,95	0	-0,21	0,644	24
02.07.2019	70,57	48,41	22,16	12,03	11,77	12,01	11,9	0	-0,13	0,259	24
03.07.2019	25,12	26,62	-1,5	0,01	0,01	0,75	0,75	0	-0,74	0	24
04.07.2019	26,42	27,07	-0,65	0,01	0,01	7,18	7,18	0	-7,17	0	24
05.07.2019	22,69	23,01	-0,32	0	0	8,23	8,23	0	-8,23	0	24
06.07.2019	22,03	22,09	-0,06	0	0	6,57	6,57	0	-6,57	0	24
07.07.2019	21,64	21,68	-0,04	0	0	8,03	8,03	0	-8,03	0	24
08.07.2019	21,28	21,32	-0,04	0	0	15,96	15,96	0	-15,96	0	24
09.07.2019	21,02	21,03	-0,01	0	0	18,22	18,22	0	-18,22	0	24
10.07.2019	21,16	21,1	0,06	0	0	18,41	18,41	0	-18,41	0	24
11.07.2019	21,38	21,27	0,11	0	0	18,44	18,44	0	-18,44	0	24
12.07.2019	21,4	21,3	0,1	0	0	18,74	18,74	0	-18,74	0	24
13.07.2019	21,83	21,71	0,12	0	0	18,74	18,74	0	-18,74	0	24
14.07.2019	22,12	22,01	0,11	0	0	17,9	17,9	0	-17,9	0	24
15.07.2019	22,51	22,39	0,12	0	0	11,05	11,05	0	-11,05	0	24
16.07.2019	58,4	35,87	22,53	16,95	16,68	24,63	24,49	0	-7,81	0,266	24
17.07.2019	68,98	47,1	21,88	26,45	25,92	26,36	26,12	0	-0,2	0,565	24
18.07.2019	69,28	47,54	21,74	24,31	23,82	24,27	24,03	0	-0,21	0,518	24
19.07.2019	70,05	46,83	23,22	23,49	23,01	23,45	23,21	0	-0,2	0,534	24
20.07.2019	70,62	47,73	22,89	21,84	21,36	21,81	21,57	0	-0,21	0,489	24
Итого:				152,4	149,32	327,94	326,49	0	-177,17	3,275	480
Средние:	38,45	30,62	7,82								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924	17158,31	16654,67	16285,96	16106,84	2,72	547,83	564,472	7214	0
20/07/1924	17310,71	16803,99	16613,9	16433,33	2,72	370,66	567,747	7694	0
Итого:	152,4	149,32	327,94	326,49	0	-177,17	3,275	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



23.04.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х7Е04 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч
20.06.2019	71,43	47,9	23,53	45,86	44,83	44,2	43,7	0	1,13	1,228	24
21.06.2019	71,16	49,4	21,76	44,97	43,95	43,4	42,92	0	1,03	1,114	24
22.06.2019	71,53	49,86	21,67	43,6	42,62	42,07	41,59	0	1,03	1,074	24
23.06.2019	71,21	49,21	22	46,05	45,03	44,44	43,94	0	1,09	1,15	24
24.06.2019	71,25	49,01	22,24	43,63	42,62	42,12	41,64	0	0,98	1,103	24
25.06.2019	71,38	49,57	21,81	43,19	42,19	41,72	41,24	0	0,95	1,071	24
26.06.2019	71,56	48,38	23,18	42,05	41,1	40,56	40,08	0	1,02	1,107	24
27.06.2019	70,89	49,4	21,49	46,68	45,63	45,09	44,61	0	1,02	1,138	24
28.06.2019	71,29	49,14	22,15	44,26	43,23	42,72	42,24	0	0,99	1,112	24
29.06.2019	71,37	49,65	21,72	45,87	44,87	44,29	43,78	0	1,09	1,13	24
30.06.2019	71,57	48,48	23,09	45,59	44,55	43,96	43,48	0	1,07	1,196	24
Итого:				491,75	480,62	474,57	469,22	0	11,4	12,423	264
Средние:	71,33	49,09	22,24								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
19/06/1924:0	23795,82	23098,04	22663,01	22420,68	0,63	677,36	918,742	6950	0
30/06/1924:0	24287,57	23578,66	23137,58	22889,9	0,63	688,76	931,165	7214	0
Итого:	491,75	480,62	474,57	469,22	0	11,4	12,423	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

[Signature]

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7E04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч
01.07.2019	71,47	49,28	22,19	44,9	43,87	43,34	42,86	0	1,01	1,13	24
02.07.2019	70,34	50,4	19,94	27,61	27,01	26,62	26,29	0	0,72	0,626	24
03.07.2019	27,35	25,72	1,63	0	0	1,12	1,12	0	-1,12	0	24
04.07.2019	24,7	24,42	0,28	0	0	2,96	2,96	0	-2,96	0	24
05.07.2019	23,77	23,55	0,22	0	0	3,41	3,41	0	-3,41	0	24
06.07.2019	23,05	22,84	0,21	0	0	3,75	3,75	0	-3,75	0	24
07.07.2019	22,56	22,35	0,21	0	0	4,04	4,04	0	-4,04	0	24
08.07.2019	22,08	21,87	0,21	0	0	4,27	4,27	0	-4,27	0	24
09.07.2019	21,7	21,52	0,18	0	0	4,44	4,44	0	-4,44	0	24
10.07.2019	21,71	21,51	0,2	0,01	0,01	4,55	4,55	0	-4,54	0	24
11.07.2019	21,84	21,62	0,22	0	0	4,6	4,6	0	-4,6	0	24
12.07.2019	21,92	21,69	0,23	0	0	4,65	4,65	0	-4,65	0	24
13.07.2019	22,17	21,93	0,24	0	0	4,7	4,7	0	-4,7	0	24
14.07.2019	22,46	22,21	0,25	0	0	4,8	4,8	0	-4,8	0	24
15.07.2019	22,71	22,47	0,24	0	0	4,87	4,87	0	-4,87	0	24
16.07.2019	62,61	42,2	20,41	25,24	24,77	27,91	27,67	0	-2,9	0,51	24
17.07.2019	69,97	49,94	20,03	44,32	43,34	43,15	42,67	0	0,67	1,012	24
18.07.2019	70,34	49,99	20,35	43,86	42,87	42,5	42,02	0	0,85	1,014	24
19.07.2019	71,15	49,5	21,65	39,84	38,94	38,45	38	0	0,94	0,981	24
20.07.2019	71,75	49,7	22,05	36,62	35,82	35,25	34,78	0	1,04	0,918	24
Итого:				262,4	256,63	309,38	306,45	0	-49,82	6,191	480
Средние:	39,28	31,73	7,54								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	ВОС ч
30/06/1924:0	24287,57	23578,66	23137,58	22889,9	0,63	688,76	931,165	7214	0
20/07/1924:0	24549,97	23835,29	23446,96	23196,35	0,63	638,94	937,356	7694	0
Итого:	262,4	256,63	309,38	306,45	0	-49,82	6,191	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Преснянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.19г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х519А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	72,5	48,75	23,75	48,7	47,55	47,26	46,73	0	0,82	1,127	24
21.06.2019	72,19	48,9	23,29	48,06	46,96	46,55	46,06	0	0,9	1,092	24
22.06.2019	72,6	48,43	24,17	48,48	47,32	46,9	46,37	0	0,95	1,141	24
23.06.2019	72,24	48,36	23,88	51,12	49,89	49,48	48,93	0	0,96	1,19	24
24.06.2019	72,3	48,83	23,47	48,47	47,34	46,91	46,42	0	0,92	1,111	24
25.06.2019	72,42	48,92	23,5	47,58	46,51	46,03	45,53	0	0,98	1,092	24
26.06.2019	72,63	49,16	23,47	47,32	46,24	45,77	45,28	0	0,96	1,081	24
27.06.2019	71,84	49,33	22,51	48,53	47,4	46,96	46,45	0,01	0,95	1,067	24
28.06.2019	72,33	49,31	23,02	50,4	49,22	48,75	48,27	0	0,95	1,13	24
29.06.2019	72,36	49,61	22,75	51,81	50,57	50,13	49,55	0	1,02	1,148	24
30.06.2019	72,58	49,41	23,17	52,85	51,6	51,15	50,58	0	1,02	1,194	24
Итого:				543,32	530,6	525,89	520,17	0,01	10,43	12,373	264
Средние:	72,36	49	23,36								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	64675,51	62690,98	63138,63	62447,3	8	243,68	2236,426	15153	6
30/06/1924:	65218,83	63221,58	63664,52	62967,47	8,01	254,11	2248,799	15417	6
Итого:	543,32	530,6	525,89	520,17	0,01	10,43	12,373	264	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. А.А. Просяникова



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Ф.И.О. Л.А. Болтачева/
23.07.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,51	49,12	23,39	52,03	50,83	50,3	49,75	0	1,08	1,189	24
02.07.2019	72,58	50,48	22,1	20,34	19,86	19,66	19,45	0	0,41	0,439	24
03.07.2019	28,38	28,55	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	25,61	25,93	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	24,75	24,85	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	24,6	24,55	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	24,34	24,25	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	24,06	23,97	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	23,79	23,7	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	23,55	23,46	0,09	0	0	0	0	0	0	0	23
11.07.2019	23,43	23,33	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	23,07	23,14	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	22,98	23	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	23,07	23,06	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	23,16	23,13	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	47,88	38,46	9,42	63,63	62,87	64,5	64,03	0	-1,16	0,573	24
17.07.2019	70,97	49,95	21,02	53,18	51,98	52,3	51,68	0	0,3	1,09	24
18.07.2019	71,33	49,85	21,48	50,36	49,21	49,49	48,96	0	0,25	1,056	24
19.07.2019	72,2	49,3	22,9	45,14	44,11	44,28	43,78	0	0,33	1,009	24
20.07.2019	72,81	49,31	23,5	42,35	41,38	41,52	41,04	0	0,34	0,971	24
Итого:				327,03	320,24	322,05	318,69	0	1,55	6,327	479
Средние:	39,75	32,56	7,18								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	65218,83	63221,58	63664,52	62967,47	8,01	254,11	2248,799	15417	6
20/07/1924:	65545,86	63541,82	63986,57	63286,16	8,01	255,66	2255,126	15896	7
Итого:	327,03	320,24	322,05	318,69	0	1,55	6,327	479	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

23.07.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 105
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	71,22	51,81	19,41	62,27	60,84	61,05	60,28	0	0,56	1,182	24
21.06.2019	70,97	52,29	18,68	62,17	60,78	61,03	60,27	0	0,51	1,136	24
22.06.2019	71,32	53,13	18,19	60,89	59,5	59,81	59,01	0	0,49	1,08	24
23.06.2019	71,02	52,85	18,17	63,33	61,89	62,26	61,45	0	0,44	1,126	24
24.06.2019	71,08	52,9	18,18	61,47	60,07	60,43	59,67	0	0,4	1,09	24
25.06.2019	71,19	53,46	17,73	60,7	59,32	59,71	58,92	0	0,4	1,052	24
26.06.2019	71,39	53,28	18,11	61,27	59,84	60,27	59,48	0	0,36	1,086	24
27.06.2019	70,68	53,86	16,82	64,41	62,95	63,43	62,56	0	0,39	1,06	24
28.06.2019	71,19	53,87	17,32	65,42	63,95	64,43	63,57	0	0,38	1,109	24
29.06.2019	71,23	52,8	18,43	65,54	64,06	64,52	63,69	0	0,37	1,179	24
30.06.2019	71,41	53,66	17,75	64,59	63,1	63,7	62,86	0	0,24	1,12	24
Итого:				692,06	676,3	680,64	671,76	0	4,54	12,22	264
Средние:	71,15	53,08	18,07								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	78096,26	75867,24	76758,02	75835,73	0,76	31,51	2264,492	17526	9
30/06/1924:	78788,32	76543,54	77438,66	76507,49	0,76	36,05	2276,712	17790	9
Итого:	692,06	676,3	680,64	671,76	0	4,54	12,22	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Болтачева П.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	71,3	52,64	18,66	63,02	61,56	62,17	61,36	0	0,2	1,148	24
02.07.2019	71,45	54,66	16,79	26,14	25,53	25,82	25,44	0	0,09	0,428	24
03.07.2019	27,33	26,96	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	25,33	24,93	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	24,66	24,27	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	24,15	23,77	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	23,82	23,45	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	23,5	23,13	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	23,19	22,82	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	23,12	22,76	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	23,14	22,79	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	23,08	22,74	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	23,28	22,97	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	23,55	23,27	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	23,71	23,44	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	46,75	40,02	6,73	63,81	63,1	64,56	64,06	0	-0,96	0,411	24
17.07.2019	69,68	53,06	16,62	60,6	59,3	60,07	59,25	0	0,05	0,982	24
18.07.2019	70,15	53,13	17,02	59,9	58,56	59,37	58,6	0	-0,04	0,996	24
19.07.2019	70,95	53,52	17,43	58,63	57,32	58,07	57,28	0	0,04	0,998	24
20.07.2019	71,53	53,89	17,64	54,02	52,81	53,57	52,88	0	-0,07	0,933	24
Итого:				386,12	378,18	383,63	378,87	0	-0,69	5,896	480
Средние:	39,18	33,41	5,77								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	78788,32	76543,54	77438,66	76507,49	0,76	36,05	2276,712	17790	9
20/07/1924:	79174,44	76921,72	77822,29	76886,36	0,76	35,36	2282,608	18270	9
Итого:	386,12	378,18	383,63	378,87	0	-0,69	5,896	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. _____
«Парк-сервис»
Для документов
ИНН 7448193303
ОГРН 1047400000000

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____

23.07.2019

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/06/19г. - 30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	73,87	47,62	26,25	32,32	31,56	31,71	31,4	0	0,16	0,829	24
21.06.2019	73,42	48,67	24,75	32,28	31,51	31,72	31,4	0	0,11	0,78	24
22.06.2019	73,82	48,35	25,47	31,81	31,03	31,24	30,94	0	0,09	0,791	24
23.06.2019	73,5	48,57	24,93	33,1	32,34	32,54	32,19	0	0,15	0,806	24
24.06.2019	73,57	48,97	24,6	32	31,24	31,49	31,14	0	0,1	0,77	24
25.06.2019	73,64	48,08	25,56	30,79	30,04	30,28	30,03	0	0,01	0,766	24
26.06.2019	73,93	48,63	25,3	32,05	31,3	31,52	31,2	0	0,1	0,792	24
27.06.2019	73,34	48,82	24,52	32,89	32,12	32,37	32,01	0	0,11	0,786	24
28.06.2019	73,83	49,35	24,48	31,43	30,68	30,92	30,58	0	0,1	0,748	24
29.06.2019	73,77	49,27	24,5	32,43	31,68	31,92	31,58	0	0,1	0,776	24
30.06.2019	73,94	48,39	25,55	33,02	32,24	32,45	32,14	0	0,1	0,824	24
Итого:				354,12	345,74	348,16	344,61	0	1,13	8,668	264
Средние:	73,69	48,61	25,08								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924:	44316,38	42887,69	43073,23	42570,24	0	317,45	1560,483	13454	313
30/06/1924:	44670,5	43233,43	43421,39	42914,85	0	318,58	1569,151	13718	313
Итого:	354,12	345,74	348,16	344,61	0	1,13	8,668	264	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	73,93	47,84	26,09	31,21	30,45	30,69	30,43	0	0,02	0,795	24
02.07.2019	66,44	50,3	16,14	28,2	27,62	27,88	27,6	0	0,02	0,444	24
03.07.2019	24,3	24,04	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	22,44	22,13	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	21,9	21,6	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	21,48	21,21	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,16	20,91	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	20,87	20,64	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	20,58	20,35	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,62	20,4	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	20,76	20,54	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	20,78	20,56	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,01	20,8	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,32	21,12	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	21,54	21,34	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	49,81	40,27	9,54	40	39,52	41,14	40,83	0	-1,31	0,368	24
17.07.2019	72,29	48,17	24,12	28,05	27,39	27,59	27,31	0	0,08	0,659	24
18.07.2019	72,46	48	24,46	27,55	26,87	27,08	26,84	0	0,03	0,659	24
19.07.2019	73,54	47,69	25,85	25,34	24,74	24,84	24,58	0	0,16	0,64	24
20.07.2019	74,02	48,29	25,73	23,14	22,61	22,7	22,46	0	0,15	0,58	24
Итого:				203,49	199,2	201,92	200,05	0	-0,85	4,145	480
Средние:	38,06	30,31	7,75								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:	44670,5	43233,43	43421,39	42914,85	0	318,58	1569,151	13718	313
20/07/1924:	44873,99	43432,63	43623,31	43114,9	0	317,73	1573,296	14198	313
Итого:	203,49	199,2	201,92	200,05	0	-0,85	4,145	480	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.06.2019	73,6	54,04	19,56	63,32	61,8	62,88	62,01	0	-0,21	1,208	23
21.06.2019	73,17	53,38	19,79	66,51	64,94	66,06	65,19	0	-0,25	1,286	24
22.06.2019	73,58	54,45	19,13	65,69	64,1	65,45	64,57	0	-0,47	1,226	24
23.06.2019	73,27	54,35	18,92	68,34	66,69	68,24	67,27	0	-0,58	1,262	24
24.06.2019	73,32	54,32	19	64,17	62,66	64,11	63,24	0	-0,58	1,189	24
25.06.2019	73,42	54,31	19,11	64,88	63,33	64,8	63,89	0	-0,56	1,21	24
26.06.2019	73,7	54,57	19,13	66,51	64,92	66,43	65,53	0	-0,61	1,242	24
27.06.2019	73,14	54,69	18,45	72,16	70,42	72,13	71,11	0	-0,69	1,298	24
28.06.2019	73,62	54,67	18,95	67,05	65,4	67	66,06	0	-0,66	1,235	24
29.06.2019	73,55	54,25	19,3	67,67	66,01	67,64	66,7	0	-0,69	1,273	24
30.06.2019	73,69	54,37	19,32	68,14	66,49	68,11	67,18	0	-0,69	1,285	24
Итого:				734,44	716,76	732,85	722,75	0	-5,99	13,714	263
Средние:	73,46	54,3	19,15								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/06/1924	88485,96	85744,12	87359,58	86184,56	10,41	-440,44	2629,631	13445	322
30/06/1924	89220,4	86460,88	88092,43	86907,31	10,41	-446,43	2643,345	13708	323
Итого:	734,44	716,76	732,85	722,75	0	-5,99	13,714	263	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.04.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хAFB1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	73,68	53,94	19,74	66,66	65,04	66,6	65,7	0	-0,66	1,285	24
02.07.2019	68,19	54,27	13,92	53,24	52,13	53,48	52,75	0	-0,62	0,725	24
03.07.2019	28,35	28,28	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	25,4	25,23	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	24,44	24,21	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	23,65	23,4	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	23,18	22,91	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	22,73	22,45	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	22,39	22,1	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	22,46	22,14	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	22,55	22,2	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	22,51	22,18	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	22,69	22,34	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	22,85	22,53	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	23,01	22,69	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	53,22	44,03	9,19	66,56	65,62	67,39	66,76	0	-1,14	0,592	24
17.07.2019	72,14	55,16	16,98	66,85	65,28	66,75	65,81	0	-0,53	1,107	24
18.07.2019	72,36	54,7	17,66	64,64	63,14	64,24	63,37	0	-0,23	1,112	24
19.07.2019	73,35	54,77	18,58	59,09	57,71	58,44	57,66	0	0,05	1,07	24
20.07.2019	73,87	54,53	19,34	55,42	54,07	54,7	53,92	0	0,15	1,047	24
Итого:				432,46	422,99	431,6	425,97	0	-2,98	6,938	480
Средние:	39,65	33,7	5,94								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924	89220,4	86460,88	88092,43	86907,31	10,41	-446,43	2643,345	13708	323
20/07/1924	89652,86	86883,87	88524,03	87333,28	10,41	-449,41	2650,283	14188	323
Итого:	432,46	422,99	431,6	425,97	0	-2,98	6,938	480	0



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/06/19г.-30/06/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167111

Адрес: пр. Краснополяский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.06.2019	73,11	50,1	23,01	61,86	60,42	59,39	58,69	0	1,73	1,388	24
22.06.2019	73,53	50,97	22,56	62,65	61,16	60,18	59,45	0	1,71	1,38	24
23.06.2019	73,2	50,69	22,51	67,16	65,57	64,57	63,77	0	1,8	1,476	24
24.06.2019	73,29	50,6	22,69	62,07	60,56	59,55	58,79	0	1,77	1,376	24
25.06.2019	73,35	50,67	22,68	59,52	58,12	57,02	56,32	0	1,8	1,317	24
26.06.2019	73,59	50,44	23,15	59,79	58,39	57,29	56,61	0	1,78	1,35	24
27.06.2019	73,01	51,05	21,96	62,87	61,39	60,35	59,58	0	1,81	1,349	24
28.06.2019	73,54	51,19	22,35	62,17	60,66	59,69	58,93	0	1,73	1,355	24
29.06.2019	73,47	52,01	21,46	62,51	61,02	60,09	59,32	0	1,7	1,308	24
30.06.2019	73,66	49,94	23,72	64,35	62,77	61,8	61,06	0	1,71	1,487	24
Итого:				624,95	610,06	599,93	592,52	0	17,54	13,786	240
Средние:	73,37	50,76	22,6								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/06/1924:0	33,86	33,06	32,46	32,12	0	0,94	0,832	14	0
30/06/1924:0	658,81	643,12	632,39	624,64	0	18,48	14,618	254	0
Итого:	624,95	610,06	599,93	592,52	0	17,54	13,786	240	0

*Прибор учета обнулился (замена бл. пит.)
с 20.06.19 по 21.06.19 - сутки.*

13,786 + 1,388 = 15,174 Гкал.

610,06 + 60,42 = 670,48 т

592,52 + 58,69 = 651,21 т

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О. Для документов



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167111

Адрес: пр. Краснополяский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	73,64	50,4	23,24	62,34	60,84	59,85	59,13	0	1,71	1,41	24
02.07.2019	68,29	50,88	17,41	47,75	46,74	46,15	45,57	0	1,17	0,812	24
03.07.2019	27,11	29,08	-1,97	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	24,49	25,95	-1,46	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	23,61	24,4	-0,79	0	0	0	0	0	0	0	24
06.07.2019	22,85	23,29	-0,44	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	22,36	22,58	-0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	21,87	21,96	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	21,46	21,5	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	21,38	21,36	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24
11.07.2019	21,44	21,36	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,4	21,27	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,56	21,4	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,83	21,65	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,09	21,87	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24
16.07.2019	53,53	42	11,53	60,32	59,48	59,23	58,72	0	0,76	0,675	24
17.07.2019	72,02	51,17	20,85	61,56	60,12	59,44	58,72	0	1,4	1,249	24
18.07.2019	72,22	51,24	20,98	59,91	58,49	57,84	57,14	0	1,35	1,227	24
19.07.2019	73,25	51,37	21,88	53,69	52,39	51,62	50,99	0	1,4	1,146	24
20.07.2019	73,81	51,74	22,07	49,81	48,62	47,69	47,11	0	1,51	1,072	24
Итого:				395,38	386,68	381,82	377,38	0	9,3	7,591	480
Средние:	39,01	32,32	6,68								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:0	658,81	643,12	632,39	624,64	0	18,48	14,618	254	0
20/07/1924:0	1054,19	1029,8	1014,21	1002,02	0	27,78	22,209	734	0
Итого:	395,38	386,68	381,82	377,38	0	9,3	7,591	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.07.2019г