

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонт: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19

Тип расходомера: _____

Теплосчетчик: КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Мед. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,32	41,60	29,72	31,830	31,101	31,300	31,101	0,53	0,00	0,949	24
21.08.2019	71,46	40,94	30,52	32,140	31,398	31,590	31,398	0,55	0,00	0,979	24
22.08.2019	71,92	41,02	30,91	31,200	30,467	30,650	30,467	0,55	0,00	0,961	24
23.08.2019	72,01	40,53	31,48	30,870	30,153	30,340	30,153	0,53	0,00	0,965	24
24.08.2019	72,09	40,59	31,50	31,050	30,330	30,520	30,330	0,53	0,00	0,973	24
25.08.2019	72,06	40,79	31,27	33,540	32,744	32,930	32,744	0,61	0,00	1,054	24
26.08.2019	71,37	40,96	30,42	32,660	31,892	32,070	31,892	0,59	0,00	0,991	24
27.08.2019	71,75	40,97	30,78	31,970	31,202	31,370	31,202	0,60	0,00	0,979	24
28.08.2019	72,07	40,37	31,69	32,500	31,721	31,890	31,721	0,61	0,00	1,027	24
29.08.2019	71,36	40,30	31,06	34,250	33,438	33,610	33,438	0,64	0,00	1,060	24
30.08.2019	70,74	40,68	30,07	34,960	34,136	34,310	34,136	0,65	0,00	1,045	24
31.08.2019	71,93	39,52	32,41	34,750	33,909	34,070	33,909	0,68	0,00	1,122	24
01.09.2019	72,43	38,98	33,45	38,670	37,707	37,850	37,707	0,82	0,00	1,309	24
02.09.2019	71,12	39,66	31,46	36,950	36,093	36,280	36,093	0,67	0,00	1,170	24
03.09.2019	71,79	39,24	32,54	35,290	34,477	34,670	34,477	0,62	0,00	1,154	24
04.09.2019	71,73	39,12	32,61	36,400	35,577	35,790	35,577	0,61	0,00	1,190	24
05.09.2019	71,89	39,01	32,88	36,150	35,316	35,510	35,316	0,64	0,00	1,201	24
06.09.2019	71,54	38,72	32,82	35,610	34,809	35,010	34,809	0,60	0,00	1,170	24
07.09.2019	71,76	38,21	33,55	36,790	35,948	36,140	35,948	0,65	0,00	1,236	24
08.09.2019	72,11	38,08	34,03	39,310	38,401	38,600	38,401	0,71	0,00	1,353	24
09.09.2019	71,38	39,58	31,79	34,980	34,193	34,400	34,193	0,58	0,00	1,114	24
10.09.2019	71,40	39,01	32,39	36,080	35,282	35,500	35,282	0,58	0,00	1,176	24
11.09.2019	71,62	38,81	32,81	35,250	34,467	34,680	34,467	0,57	0,00	1,161	24
12.09.2019	71,79	38,50	33,29	34,660	33,894	34,110	33,894	0,55	0,00	1,151	24
13.09.2019	71,84	38,62	33,23	33,680	32,932	33,140	32,932	0,54	0,00	1,113	24
14.09.2019	71,84	39,03	32,80	34,240	33,472	33,680	33,472	0,56	0,00	1,121	24
15.09.2019	71,76	37,25	34,50	38,440	37,575	37,780	37,575	0,66	0,00	1,323	24
16.09.2019	71,48	39,75	31,72	34,250	33,485	33,700	33,485	0,55	0,00	1,089	24
17.09.2019	71,77	39,26	32,50	34,450	33,681	33,900	33,681	0,55	0,00	1,117	24
18.09.2019	71,49	39,14	32,36	35,260	34,466	34,670	34,466	0,59	0,00	1,146	24
19.09.2019	71,48	40,05	31,42	34,760	33,986	34,210	33,986	0,55	0,00	1,096	24
Итого:				1072,94	1048,25	1054,27	1048,25	156,04	0,00	34,492	744
Средние:	71,69	39,62	32,06								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	Вос ч
9/08/1924:	70334,03	67967,55	68818,96	67950,21	3009,54	17,33	2213,957	13583	0
9/09/1924:	71406,97	69015,80	69873,23	68998,46	3165,58	17,33	2248,449	14327	0
Итого:	1072,94	1048,25	1054,27	1048,25	156,04	0,00	34,492	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

/Е.В. Жукова/

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

23.09.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 19А

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

	t1	t2	dt	M1	M2	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч
20.08.2019	72,06	47,00	25,05	33,627	32,758	0,87	0,870	24
21.08.2019	72,18	46,92	25,25	33,348	32,479	0,87	0,869	24
22.08.2019	72,69	46,98	25,71	32,595	31,740	0,85	0,863	24
23.08.2019	72,76	46,97	25,79	32,247	31,400	0,85	0,856	24
24.08.2019	72,84	46,92	25,92	32,257	31,404	0,85	0,861	24
25.08.2019	72,79	46,71	26,08	35,703	34,785	0,92	0,970	24
26.08.2019	72,08	46,81	25,27	35,121	34,220	0,90	0,921	24
27.08.2019	72,51	46,17	26,34	34,357	33,469	0,89	0,935	24
28.08.2019	72,80	46,55	26,25	34,373	33,486	0,89	0,940	24
29.08.2019	72,05	48,49	23,57	39,039	38,123	0,92	0,926	24
30.08.2019	71,29	59,28	12,01	54,037	53,050	0,99	0,652	24
31.08.2019	72,56	60,44	12,12	53,626	52,666	0,96	0,672	24
01.09.2019	72,96	58,03	14,93	57,909	56,884	1,02	0,858	24
02.09.2019	71,75	50,43	21,32	49,591	48,614	0,98	0,939	24
03.09.2019	72,53	44,33	28,20	37,361	36,530	0,83	1,102	24
04.09.2019	72,46	43,70	28,76	38,135	37,283	0,85	1,142	24
05.09.2019	72,60	44,48	28,13	35,916	35,104	0,81	1,050	24
06.09.2019	72,26	44,29	27,97	37,026	36,183	0,84	1,069	24
07.09.2019	72,43	44,78	27,65	37,419	36,566	0,85	1,072	24
08.09.2019	72,81	44,07	28,73	41,664	40,742	0,92	1,263	24
09.09.2019	72,15	44,90	27,25	38,486	37,610	0,88	1,094	24
10.09.2019	72,13	45,43	26,70	38,751	37,871	0,88	1,086	24
11.09.2019	72,38	45,22	27,16	38,333	37,453	0,88	1,088	24
12.09.2019	72,55	44,57	27,98	37,585	36,724	0,86	1,098	24
13.09.2019	72,59	44,66	27,93	35,837	35,005	0,83	1,038	24
14.09.2019	72,56	45,30	27,26	34,912	34,091	0,82	0,982	24
15.09.2019	72,37	45,13	27,24	39,421	38,526	0,89	1,133	24
16.09.2019	72,21	45,61	26,60	35,973	35,131	0,84	0,995	24
17.09.2019	72,53	45,33	27,20	37,178	36,319	0,86	1,059	24
18.09.2019	72,22	45,69	26,53	36,764	35,908	0,86	1,018	24
19.09.2019	72,27	45,40	26,87	37,966	37,082	0,88	1,069	24
Итого:				1196,56	1169,21	27,35	30,490	744
Средние:	72,40	47,12	25,28					

	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	т	т	т	Гкал	ч	ч
09/08/1924:	34324,93	36223,1	-1771,54	1202,798	7679	0
09/09/1924:	35521,49	37392,31	-1744,19	1233,288	8423	0
Итого:	1196,56	1169,21	27,35	30,490	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

/ Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

23.09.2019г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 В

Тип расходомера: _____

Теплосчетчик КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сег. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,37	48,35	23,02	37,530	36,632	36,950	36,632	0,58	0,00	0,851	24
21.08.2019	71,42	47,91	23,52	36,770	35,897	36,210	35,897	0,56	0,00	0,851	24
22.08.2019	71,93	48,23	23,71	36,610	35,716	36,020	35,716	0,59	0,00	0,851	24
23.08.2019	72,04	48,30	23,74	36,640	35,744	36,050	35,744	0,59	0,00	0,852	24
24.08.2019	72,12	47,43	24,69	36,700	35,805	36,100	35,805	0,60	0,00	0,889	24
25.08.2019	72,03	47,35	24,67	37,550	36,638	36,940	36,638	0,61	0,00	0,914	24
26.08.2019	71,39	48,01	23,37	38,560	37,638	37,960	37,638	0,60	0,00	0,889	24
27.08.2019	71,78	48,36	23,42	38,290	37,359	37,680	37,359	0,61	0,00	0,878	24
28.08.2019	72,06	47,16	24,90	37,830	36,891	37,170	36,891	0,66	0,00	0,931	24
29.08.2019	71,40	48,47	22,94	41,180	40,202	40,560	40,202	0,62	0,00	0,934	24
30.08.2019	70,70	47,28	23,43	42,190	41,209	41,560	41,209	0,63	0,00	0,974	24
31.08.2019	71,83	46,00	25,83	40,620	39,646	39,960	39,646	0,66	0,00	1,027	24
01.09.2019	72,33	44,72	27,60	42,800	41,774	42,080	41,774	0,72	0,00	1,182	24
02.09.2019	71,14	46,01	25,13	44,350	43,326	43,680	43,326	0,67	0,00	1,103	24
03.09.2019	71,85	45,87	25,98	41,810	40,817	41,140	40,817	0,67	0,00	1,079	24
04.09.2019	71,73	45,03	26,70	41,920	40,919	41,220	40,919	0,70	0,00	1,115	24
05.09.2019	71,93	44,99	26,94	41,700	40,689	40,980	40,689	0,72	0,00	1,109	24
06.09.2019	71,57	45,52	26,06	42,160	41,148	41,450	41,148	0,71	0,00	1,091	24
07.09.2019	71,71	45,50	26,20	41,910	40,908	41,220	40,908	0,69	0,00	1,078	24
08.09.2019	72,04	44,70	27,35	42,720	41,681	41,970	41,681	0,75	0,00	1,161	24
09.09.2019	71,45	45,24	26,22	42,920	41,899	42,210	41,899	0,71	0,00	1,113	24
10.09.2019	71,45	45,50	25,95	43,030	42,007	42,320	42,007	0,71	0,00	1,113	24
11.09.2019	71,66	45,77	25,88	42,200	41,180	41,480	41,180	0,72	0,00	1,083	24
12.09.2019	71,77	45,39	26,38	40,440	39,445	39,710	39,445	0,73	0,00	1,059	24
13.09.2019	71,86	45,65	26,21	40,320	39,327	39,600	39,327	0,72	0,00	1,043	24
14.09.2019	71,87	45,46	26,41	40,980	39,969	40,240	39,969	0,74	0,00	1,070	24
15.09.2019	71,66	45,55	26,10	42,600	41,566	41,860	41,566	0,74	0,00	1,111	24
16.09.2019	70,93	43,59	27,34	33,760	32,907	33,080	32,907	0,68	0,00	0,894	24
17.09.2019	70,96	42,99	27,96	32,400	31,601	31,770	31,601	0,63	0,00	0,922	24
18.09.2019	71,42	46,10	25,32	38,940	38,029	38,340	38,029	0,60	0,00	0,982	24
19.09.2019	71,49	45,82	25,68	40,960	40,024	40,370	40,024	0,59	0,00	1,050	24
Итого:				1238,39	1208,59	1217,88	1208,59	156,04	0,00	31,199	744
Средние:	71,64	46,20	25,44								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВРС ч
9/08/2019:	38166,857	37245,417	37983,887	37245,171	1404,360	0,25	850,852	5232	0
9/09/2019:	39405,246	38454,010	39201,766	38453,764	1560,400	0,25	882,051	5976	0
Итого:	1238,39	1208,59	1217,88	1208,59	156,04	0,00	31,199	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Подпись

/

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут M гр = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	69,06	49,7	19,36	37,47	36,68	37,68	37,21	0	-0,53	0,709	24
21.08.2019	69,28	50,02	19,26	37,55	36,76	37,74	37,27	0	-0,51	0,71	24
22.08.2019	69,6	49,01	20,59	36,34	35,55	36,49	36,02	0	-0,47	0,733	24
23.08.2019	69,64	49,07	20,57	35,84	35,05	36,04	35,58	0	-0,53	0,72	24
24.08.2019	69,72	49,19	20,53	34,49	33,73	34,68	34,25	0	-0,52	0,692	24
25.08.2019	69,77	48,97	20,8	37,39	36,58	37,54	37,09	0	-0,51	0,759	24
26.08.2019	69,24	49,59	19,65	38,89	38,06	39,09	38,62	0	-0,56	0,748	24
27.08.2019	69,5	49,16	20,34	38,46	37,63	38,63	38,15	0	-0,52	0,766	24
28.08.2019	69,86	49,25	20,61	37,68	36,86	37,86	37,38	0	-0,52	0,76	24
29.08.2019	69,26	48,91	20,35	41,74	40,87	41,87	41,39	0	-0,52	0,83	24
30.08.2019	68,47	49,59	18,88	42,31	41,41	42,51	42,03	0	-0,62	0,782	24
31.08.2019	69,46	48,95	20,51	42,38	41,47	42,52	42,04	0	-0,57	0,852	24
01.09.2019	69,99	47,38	22,61	42,5	41,57	42,57	42,09	0	-0,52	0,941	24
02.09.2019	68,87	48,62	20,25	46,27	45,28	46,39	45,88	0	-0,6	0,917	24
03.09.2019	69,64	48,24	21,4	42,61	41,72	42,7	42,22	0	-0,5	0,89	24
04.09.2019	69,55	48,31	21,24	43,7	42,76	43,76	43,28	0	-0,52	0,909	24
05.09.2019	69,7	48,72	20,98	42,86	41,9	42,93	42,45	0	-0,55	0,88	24
06.09.2019	69,43	48,11	21,32	42,99	42,05	43,05	42,57	0,06	-0,52	0,895	24
07.09.2019	69,58	48,59	20,99	43,31	42,38	43,36	42,88	0	-0,5	0,889	24
08.09.2019	69,94	47,32	22,62	42,95	42,02	42,94	42,47	0	-0,45	0,952	24
09.09.2019	69,45	47,87	21,58	44,91	43,94	44,92	44,43	0	-0,49	0,948	24
10.09.2019	69,3	48,86	20,44	43,88	42,95	43,93	43,43	0	-0,48	0,876	24
11.09.2019	69,56	48,32	21,24	44,24	43,27	44,25	43,76	0	-0,49	0,916	24
12.09.2019	69,64	48,24	21,4	41,93	41,03	41,96	41,47	0	-0,44	0,879	24
13.09.2019	69,61	49,69	19,92	39,97	39,12	40,05	39,58	0	-0,46	0,78	24
14.09.2019	69,71	48,86	20,85	41,77	40,86	41,81	41,33	0	-0,47	0,85	24
15.09.2019	69,45	49,18	20,27	41,61	40,74	41,66	41,17	0	-0,43	0,826	24
16.09.2019	69,27	48,88	20,39	41,62	40,73	41,68	41,2	0	-0,47	0,829	24
17.09.2019	69,67	48,4	21,27	42,43	41,51	42,44	41,96	0	-0,45	0,882	24
18.09.2019	69,36	48,56	20,8	43,19	42,26	43,21	42,72	0	-0,46	0,877	24
19.09.2019	69,16	48,95	20,21	43,87	42,94	43,9	43,41	0,01	-0,47	0,867	24
Итого:				1277,1	1249,68	1280,1	1265,33	0,07	-15,65	25,864	744
Средние:	69,47	48,79	20,68								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924:	73197,46	71099,4	72646,98	71874,59	5,55	-775,19	2363,395	23510	0
9/09/1924:	74474,61	72349,08	73927,14	73139,92	5,62	-790,84	2389,259	24254	0
Итого:	1277,15	1249,68	1280,16	1265,33	0,07	-15,65	25,864	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/

Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	69,63	49,18	20,45	35,78	35,02	38,3	37,82	0	-2,8	0,715	24
21.08.2019	69,83	48,21	21,62	35,69	34,91	38,15	37,69	0	-2,78	0,754	24
22.08.2019	70,2	47,76	22,44	34,88	34,12	37,31	36,9	0	-2,78	0,766	24
23.08.2019	70,3	48,48	21,82	34,94	34,19	37,36	36,91	0	-2,72	0,744	24
24.08.2019	70,39	47,9	22,49	34,6	33,83	37	36,55	0	-2,72	0,761	24
25.08.2019	70,34	47,93	22,41	34,61	33,85	37,02	36,56	0	-2,71	0,758	24
26.08.2019	69,79	48,21	21,58	36,51	35,73	39,01	38,53	0	-2,8	0,771	24
27.08.2019	70,06	48,72	21,34	35,48	34,74	37,94	37,49	0	-2,75	0,74	24
28.08.2019	70,51	47,53	22,98	37,7	36,87	40,2	39,74	0	-2,87	0,845	24
29.08.2019	69,76	48,17	21,59	37,49	36,69	40,02	39,54	0	-2,85	0,792	24
30.08.2019	68,97	48,92	20,05	40,51	39,67	43,21	42,73	0	-3,06	0,796	24
31.08.2019	70	47,56	22,44	36,88	36,07	39,36	38,93	0	-2,86	0,812	24
01.09.2019	70,57	46,78	23,79	37,36	36,52	39,82	39,37	0	-2,85	0,87	24
02.09.2019	69,39	48,41	20,98	42,32	41,41	45,05	44,55	0	-3,14	0,867	24
03.09.2019	70,17	47,69	22,48	39,32	38,46	41,9	41,42	0	-2,96	0,866	24
04.09.2019	70,04	47,4	22,64	39,71	38,83	42,29	41,81	0	-2,98	0,88	24
05.09.2019	70,22	47,64	22,58	40,62	39,72	43,23	42,74	0	-3,02	0,895	24
06.09.2019	69,95	46,17	23,78	40,54	39,65	43,12	42,64	0	-2,99	0,942	24
07.09.2019	70,06	46,65	23,41	38,29	37,47	40,78	40,35	0	-2,88	0,881	24
08.09.2019	70,42	45,97	24,45	40,29	39,43	42,83	42,38	0	-2,95	0,96	24
09.09.2019	69,85	45,76	24,09	40,97	40,06	43,53	43,07	0	-3,01	0,964	24
10.09.2019	69,77	47,21	22,56	39,85	38,99	42,42	41,94	0	-2,95	0,879	24
11.09.2019	70	46,96	23,04	39,27	38,44	41,78	41,31	0	-2,87	0,884	24
12.09.2019	70,17	47,56	22,61	38,72	37,9	41,24	40,76	0	-2,86	0,859	24
13.09.2019	70,16	47,38	22,78	36,84	36,04	39,27	38,8	0	-2,76	0,821	24
14.09.2019	70,21	47,04	23,17	37,93	37,12	40,38	39,9	0	-2,78	0,858	24
15.09.2019	69,96	47,69	22,27	38,58	37,75	41,09	40,61	0	-2,86	0,841	24
16.09.2019	69,79	47,81	21,98	38,64	37,81	41,18	40,7	0	-2,89	0,831	24
17.09.2019	70,18	46,65	23,53	37,93	37,09	40,35	39,87	0	-2,78	0,874	24
18.09.2019	69,88	47,32	22,56	40,03	39,14	42,58	42,1	0	-2,96	0,881	24
19.09.2019	69,7	50,48	19,22	41,6	40,7	44,21	43,66	0	-2,96	0,782	24
Итого:				1183,8	1158,22	1261,9	1247,37	0	-89,15	25,889	744
Средние:	70	47,64	22,35								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924:	27766,39	26977,55	29042,06	28726,22	1,47	-1748,67	874,714	9252	0
9/09/1924:	28950,27	28135,77	30303,99	29973,59	1,47	-1837,82	900,603	9996	0
Итого:	1183,88	1158,22	1261,93	1247,37	0	-89,15	25,889	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.2019.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,44	45,91	25,53	34,36	33,58	33,57	33,29	0	0,29	0,854	24
21.08.2019	71,57	46,57	25	33,7	32,95	32,93	32,63	0	0,32	0,823	24
22.08.2019	72,12	46,13	25,99	34,69	33,91	33,86	33,57	0	0,34	0,883	24
23.08.2019	72,12	46,24	25,88	32,91	32,14	32,14	31,86	0	0,28	0,83	24
24.08.2019	72,21	46,1	26,11	32,75	32,01	31,98	31,71	0	0,3	0,838	24
25.08.2019	72,11	45,74	26,37	34,02	33,24	33,21	32,93	0	0,31	0,875	24
26.08.2019	71,54	46,19	25,35	37,34	36,5	36,46	36,12	0	0,38	0,925	24
27.08.2019	71,92	46,01	25,91	35,61	34,82	34,77	34,44	0	0,38	0,901	24
28.08.2019	72,22	45,64	26,58	35,58	34,75	34,73	34,41	0	0,34	0,924	24
29.08.2019	71,41	46,22	25,19	35,96	35,18	35,13	34,8	0	0,38	0,882	24
30.08.2019	70,69	46,64	24,05	38,43	37,58	37,56	37,15	0	0,43	0,899	24
31.08.2019	71,91	45,58	26,33	37,71	36,85	36,81	36,46	0	0,39	0,97	24
01.09.2019	72,33	44,48	27,85	39,68	38,77	38,71	38,36	0	0,41	1,078	24
02.09.2019	70,98	45,74	25,24	38,78	37,93	37,9	37,54	0	0,39	0,958	24
03.09.2019	71,91	45,09	26,82	37,52	36,63	36,64	36,31	0	0,32	0,982	24
04.09.2019	71,81	45	26,81	37,94	37,06	37,04	36,69	0	0,37	0,994	24
05.09.2019	72,08	44,96	27,12	39,48	38,61	38,52	38,14	0	0,47	1,048	24
06.09.2019	71,68	45,37	26,31	38,35	37,49	37,43	37,08	0	0,41	0,988	24
07.09.2019	71,66	42,71	28,95	31,5	30,79	30,74	30,47	0	0,32	0,89	24
08.09.2019	72,05	43,45	28,6	36,18	35,33	35,28	35,01	0	0,32	1,008	24
09.09.2019	71,68	45,58	26,1	40,45	39,49	39,47	39,09	0	0,4	1,031	24
10.09.2019	71,69	47,34	24,35	44,15	43,14	43,11	42,63	0	0,51	1,051	24
11.09.2019	71,88	47,33	24,55	42,08	41,09	41,1	40,62	0	0,47	1,011	24
12.09.2019	72,09	47,41	24,68	41,85	40,87	40,86	40,38	0	0,49	1,009	24
13.09.2019	72,1	46,88	25,22	40,53	39,57	39,57	39,13	0	0,44	0,997	24
14.09.2019	71,97	47,26	24,71	36,19	35,36	35,36	34,99	0	0,37	0,873	24
15.09.2019	71,8	47,03	24,77	39,45	38,57	38,52	38,09	0	0,48	0,954	24
16.09.2019	71,71	47,26	24,45	39,06	38,16	38,15	37,72	0	0,44	0,934	24
17.09.2019	72,13	48,19	23,94	40,75	39,84	39,81	39,34	0	0,5	0,955	24
18.09.2019	71,82	47,53	24,29	44,54	43,5	43,5	43,02	0	0,48	1,057	24
19.09.2019	71,66	47,29	24,37	37,96	37,06	37,1	36,72	0	0,34	0,905	24
Итого:				1169,5	1142,77	1141,9	1130,7	0	12,07	29,327	744
Средние:	71,81	46,09	25,72								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924:	56238,56	54596,09	54632,7	54006,26	0,02	589,83	1751,114	17484	0
9/09/1924:	57408,06	55738,86	55774,66	55136,96	0,02	601,9	1780,441	18228	0
Итого:	1169,5	1142,77	1141,96	1130,7	0	12,07	29,327	744	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/ Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

23.09.2019г.

20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Краснополяский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,7	55,79	16,91	71,68	69,99	72,22	71,16	0	-1,17	1,182	24
21.08.2019	72,88	55,44	17,44	68,93	67,26	69,43	68,43	0	-1,17	1,173	24
22.08.2019	73,49	55,66	17,83	69,38	67,75	69,83	68,81	0	-1,06	1,207	24
23.08.2019	73,43	54,43	19	66,71	65,12	67,11	66,23	0	-1,11	1,238	24
24.08.2019	73,58	54,99	18,59	68,7	67,01	69,14	68,14	0	-1,13	1,246	24
25.08.2019	73,41	54,83	18,58	71,33	69,65	71,79	70,77	0	-1,12	1,295	24
26.08.2019	72,79	55,73	17,06	75,84	74,05	76,4	75,3	0	-1,25	1,265	24
27.08.2019	73,27	55,37	17,9	76,31	74,51	76,81	75,71	0	-1,2	1,336	24
28.08.2019	73,49	54,73	18,76	71,98	70,28	72,41	71,38	0	-1,1	1,319	24
29.08.2019	72,69	55,68	17,01	81,95	80,02	82,52	81,33	0	-1,31	1,36	24
30.08.2019	71,98	55,75	16,23	84,48	82,55	85,11	83,86	0	-1,31	1,338	24
31.08.2019	73,25	55,78	17,47	81,01	79,07	81,53	80,36	0	-1,29	1,382	24
01.09.2019	73,5	53,38	20,12	81,93	79,97	82,31	81,25	0	-1,28	1,608	24
02.09.2019	72,18	55,08	17,1	90,34	88,25	90,98	89,7	0	-1,45	1,505	24
03.09.2019	73,2	54,74	18,46	81,82	79,86	82,35	81,21	0	-1,35	1,475	24
04.09.2019	73,08	54,26	18,82	79,82	77,96	80,31	79,19	0	-1,23	1,467	24
05.09.2019	73,33	54,52	18,81	79,34	77,43	79,8	78,7	0	-1,27	1,457	24
06.09.2019	72,93	54,47	18,46	82,82	80,84	83,3	82,16	0	-1,32	1,491	24
07.09.2019	73,1	54,98	18,12	82,84	80,92	83,33	82,17	0	-1,25	1,467	24
08.09.2019	73,43	54,13	19,3	82,82	80,84	83,22	82,07	0	-1,23	1,563	24
09.09.2019	72,84	54,94	17,9	83,36	81,38	83,87	82,66	0	-1,28	1,457	24
10.09.2019	72,79	54,5	18,29	81,04	79,15	81,55	80,41	0	-1,26	1,448	24
11.09.2019	73,01	53,84	19,17	79,26	77,38	79,73	78,64	0	-1,26	1,482	24
12.09.2019	73,26	54,25	19,01	79,17	77,28	79,65	78,56	0	-1,28	1,468	24
13.09.2019	73,24	54,3	18,94	76,2	74,36	76,64	75,61	0	-1,25	1,408	24
14.09.2019	73,23	54,36	18,87	75,34	73,53	75,71	74,69	0	-1,16	1,389	24
15.09.2019	72,98	53,7	19,28	79,51	77,62	79,71	78,67	0	-1,05	1,496	24
16.09.2019	72,82	53,42	19,4	65,87	64,3	65,97	65,09	0	-0,79	1,247	24
17.09.2019	73,12	52,78	20,34	65,63	64,08	65,94	65,09	0	-1,01	1,301	24
18.09.2019	72,87	54,77	18,1	80,6	78,7	81,11	80	0,01	-1,3	1,425	24
19.09.2019	73,03	54,91	18,12	79,77	77,91	80,17	79,08	0	-1,17	1,412	24
Итого:				2395,7	2339,02	2409,9	2376,43	0,01	-37,41	42,907	744
Средние:	73,06	54,69	18,36								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.08.19г	91613,28	88797,93	90500,38	89282,34	10,42	-484,41	2685,587	14908	323
17.09.19г	94009,06	91136,95	92910,33	91658,77	10,43	-521,82	2728,494	15652	323
Итого:	2395,78	2339,02	2409,95	2376,43	0,01	-37,41	42,907	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.09.19г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/08/19г.-19/09/19г.

Абсолют: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр. Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплоснабчик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M с гр. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Txв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Зав. сиской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
21.08.2019	71,98	52,46	19,52	69,33	67,72	67,15	66,31	0	1,41	1,32	24
22.08.2019	72,51	51,86	20,65	66,08	64,59	63,93	63,15	0	1,44	1,334	24
23.08.2019	72,51	52,18	20,33	66,61	65,06	64,47	63,66	0	1,4	1,322	24
24.08.2019	72,63	52,29	20,34	66,71	65,17	64,54	63,72	0	1,45	1,326	24
25.08.2019	72,51	51,91	20,6	69,26	67,68	66,99	66,16	0	1,52	1,397	24
26.08.2019	71,9	52,35	19,55	72,33	70,65	70,05	69,16	0	1,49	1,382	24
27.08.2019	72,35	52,5	19,85	72,4	70,68	70,09	69,22	0,01	1,46	1,402	24
28.08.2019	72,61	51,92	20,69	71,84	70,13	69,49	68,6	0	1,53	1,452	24
29.08.2019	71,77	51,75	20,02	76,01	74,3	73,57	72,63	0	1,67	1,488	24
30.08.2019	71,16	53,72	17,44	83,78	81,93	81,25	80,17	0	1,76	1,429	24
31.08.2019	72,39	50,87	21,52	78,16	76,37	75,54	74,63	0	1,74	1,645	24
01.09.2019	72,71	50,82	21,89	70,42	68,81	68,04	67,2	0	1,61	1,506	24
02.09.2019	71,62	51,97	19,65	0	0	0	0	0	0	0	24
03.09.2019	72,34	51,74	20,6	0	0	0	0	0	0	0	24
04.09.2019	72,26	51,03	21,23	0	0	0	0	0	0	0	24
05.09.2019	72,46	51,23	21,23	0	0	0	0	0	0	0	24
06.09.2019	72,1	51,15	20,95	0	0	0	0	0	0	0	24
07.09.2019	72,31	51,2	21,11	0	0	0	0	0	0	0	24
08.09.2019	72,62	50,31	22,31	0	0	0	0	0	0	0	24
09.09.2019	71,98	51,39	20,59	0	0	0	0	0,01	0	0	24
10.09.2019	72,01	52,39	19,62	0	0	0	0	0	0	0	24
11.09.2019	72,2	51,22	20,98	0	0	0	0	0	0	0	24
12.09.2019	72,43	51,7	20,73	0	0	0	0	0	0	0	24
13.09.2019	72,4	51,45	20,95	0	0	0	0	0	0	0	24
14.09.2019	72,41	51,76	20,65	0	0	0	0	0,01	0	0	24
15.09.2019	72,12	50,84	21,28	0	0	0	0	0	0	0	24
16.09.2019	71,99	51,35	20,64	0	0	0	0	0	0	0	24
17.09.2019	71,95	49,65	22,3	0	0	0	0	0	0	0	24
18.09.2019	71,81	50,2	21,61	0	0	0	0	0	0	0	24
19.09.2019	72,09	50,71	21,38	0	0	0	0	0,01	0	0	24
Итого:				862,93	843,09	835,11	824,61	0,04	18,48	17,003	720
Средние:	72,2	51,53	20,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
20/08/19г. ч.в	39,4	38,52	38,12	37,69	0	0,83	0,835	0	14	0
19/09/19г. ч.в	902,33	881,61	873,23	862,3	0,04	19,31	17,838	0	734	0
Итого:	862,93	843,09	835,11	824,61	0,04	18,48	17,003	0	720	0

$$\frac{+1.260}{2103,09}$$

$$\frac{+1.260}{2084,61}$$

$$17,838 + 24 = 44,838 \text{ ГКАЛ} - \text{мех. под.}$$

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис" 2440
С.А. Просяникова
Подпись "Парк-сервис"
Для документов
ИНН 440199350

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.

23.09.19г.

по 19.09.19
по факту: 18.15 = 24 ГКАЛ
14,003 + 24 = 44,003 ГКАЛ

$$20.18 = 1.260$$

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167245

Адрес:Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	70,96	51,02	19,94	41,35	40,41	40,57	40,1	0	0,31	0,806	24
21.08.2019	71,07	51,15	19,92	40,4	39,45	39,63	39,15	0	0,3	0,786	24
22.08.2019	71,54	51,18	20,36	41,44	40,48	40,63	40,13	0	0,35	0,823	24
23.08.2019	71,57	51,29	20,28	40,24	39,32	39,44	38,96	0	0,36	0,8	24
24.08.2019	71,7	51,4	20,3	40	39,04	39,21	38,73	0	0,31	0,793	24
25.08.2019	71,63	50,77	20,86	41,67	40,71	40,84	40,36	0	0,35	0,849	24
26.08.2019	71,04	50,75	20,29	43,15	42,15	42,33	41,85	0	0,3	0,854	24
27.08.2019	71,41	50,8	20,61	43,38	42,41	42,54	42,05	0	0,36	0,873	24
28.08.2019	71,75	50,63	21,12	43,38	42,38	42,54	42,06	0	0,32	0,896	24
29.08.2019	71,04	50,98	20,06	45,64	44,62	44,79	44,27	0	0,35	0,895	24
30.08.2019	70,42	50,78	19,64	50,38	49,27	49,51	48,92	0	0,35	0,967	24
31.08.2019	71,4	49,78	21,62	45,65	44,6	44,76	44,27	0	0,33	0,964	24
01.09.2019	71,91	49,08	22,83	47,88	46,8	46,91	46,42	0	0,38	1,068	24
02.09.2019	70,66	50,44	20,22	52,96	51,76	52,07	51,45	0	0,31	1,046	24
03.09.2019	71,52	49,72	21,8	47,37	46,26	46,48	45,98	0	0,28	1,009	24
04.09.2019	71,41	50,38	21,03	48,67	47,59	47,78	47,26	0	0,33	1	24
05.09.2019	71,62	50,49	21,13	48,16	47,08	47,27	46,74	0	0,34	0,995	24
06.09.2019	71,33	50,44	20,89	49,87	48,74	48,97	48,41	0	0,33	1,018	24
07.09.2019	71,48	49,98	21,5	50,24	49,11	49,29	48,75	0	0,36	1,055	24
08.09.2019	71,75	49,78	21,97	50,07	48,94	49,1	48,54	0	0,4	1,075	24
09.09.2019	71,2	50,72	20,48	51,61	50,45	50,7	50,09	0	0,36	1,032	24
10.09.2019	71,2	50,57	20,63	51,18	50,01	50,24	49,65	0	0,36	1,031	24
11.09.2019	71,39	49,94	21,45	49,69	48,57	48,73	48,19	0	0,38	1,04	24
12.09.2019	71,51	50,05	21,46	48,03	46,98	47,09	46,56	0	0,42	1,008	24
13.09.2019	71,53	49,92	21,61	46,29	45,22	45,35	44,85	0	0,37	0,977	24
14.09.2019	71,48	49,78	21,7	45,31	44,26	44,38	43,89	0	0,37	0,959	24
15.09.2019	71,31	49,98	21,33	47,91	46,83	46,95	46,46	0	0,37	0,999	24
16.09.2019	71,23	50,13	21,1	48,7	47,6	47,76	47,21	0	0,39	1,004	24
17.09.2019	71,51	50,31	21,2	46,4	45,35	45,48	44,96	0	0,39	0,959	24
18.09.2019	71,23	49,88	21,35	48,15	47,08	47,2	46,65	0	0,43	1,004	24
19.09.2019	71,16	50,03	21,13	47,59	46,54	46,65	46,13	0	0,41	0,982	24
Итого:				1442,7	1410,01	1415,1	1399,04	0	10,97	29,567	744
Средние:	71,35	50,39	20,96								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924:	71669,09	69629,54	67544,14	66695,74	2,43	2933,8	2010,405	21275	0
9/09/1924:	73111,85	71039,55	68959,33	68094,78	2,43	2944,77	2039,972	22019	0
Итого:	1442,76	1410,01	1415,19	1399,04	0	10,97	29,567	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Для документов

ИНН 7448192350

ОГРН 1167486149240

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: Бейвеля 54а итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167243

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,41	52,1	19,31	48,01	46,94	47,59	46,97	0	-0,03	0,905	24
21.08.2019	71,55	51,79	19,76	47,92	46,83	47,5	46,91	0,01	-0,08	0,924	24
22.08.2019	71,96	51,92	20,04	48,4	47,29	47,94	47,37	0	-0,08	0,95	24
23.08.2019	72,03	52,47	19,56	47,54	46,47	47,12	46,5	0	-0,03	0,907	24
24.08.2019	72,15	52,27	19,88	46,32	45,24	45,92	45,34	0	-0,1	0,9	24
25.08.2019	72,12	52,26	19,86	50,33	49,16	49,82	49,19	0	-0,03	0,977	24
26.08.2019	71,53	52,52	19,01	52,74	51,52	52,24	51,56	0	-0,04	0,98	24
27.08.2019	71,88	52,86	19,02	52,74	51,56	52,22	51,57	0	-0,01	0,979	24
28.08.2019	72,22	52,23	19,99	52,07	50,88	51,53	50,87	0	0,01	1,015	24
29.08.2019	71,48	52,5	18,98	54,68	53,43	54,11	53,42	0	0,01	1,012	24
30.08.2019	70,85	52,92	17,93	61,09	59,71	60,43	59,65	0	0,06	1,072	24
31.08.2019	71,79	52,05	19,74	55,01	53,78	54,39	53,69	0	0,09	1,061	24
01.09.2019	72,34	51,72	20,62	56,25	54,95	55,54	54,84	0	0,11	1,131	24
02.09.2019	71,09	52,93	18,16	64,03	62,62	63,27	62,44	0,01	0,18	1,138	24
03.09.2019	71,96	51,4	20,56	56,27	54,97	55,57	54,87	0	0,1	1,13	24
04.09.2019	71,83	52,23	19,6	58,8	57,46	58,08	57,35	0	0,11	1,126	24
05.09.2019	72,03	52,26	19,77	57,36	56,05	56,65	55,9	0	0,15	1,108	24
06.09.2019	71,72	52,43	19,29	58,68	57,32	57,97	57,25	0	0,07	1,108	24
07.09.2019	71,83	52,54	19,29	57,86	56,52	57,16	56,41	0	0,11	1,09	24
08.09.2019	72,17	52,2	19,97	58,97	57,62	58,23	57,47	0	0,15	1,149	24
09.09.2019	71,59	53,06	18,53	60,52	59,12	59,8	59,01	0	0,11	1,095	24
10.09.2019	71,61	52,74	18,87	59,69	58,36	58,97	58,24	0	0,12	1,101	24
11.09.2019	71,81	52,35	19,46	60,19	58,85	59,44	58,68	0	0,17	1,145	24
12.09.2019	71,93	51,97	19,96	56,07	54,79	55,39	54,7	0	0,09	1,094	24
13.09.2019	71,96	51,96	20	53,31	52,04	52,68	51,98	0	0,06	1,043	24
14.09.2019	71,95	52,16	19,79	54,94	53,66	54,29	53,64	0	0,02	1,063	24
15.09.2019	71,7	51,27	20,43	54,54	53,27	53,85	53,18	0	0,09	1,088	24
16.09.2019	71,59	52,11	19,48	55,6	54,32	54,94	54,23	0	0,09	1,059	24
17.09.2019	71,92	52,54	19,38	55,39	54,12	54,71	54,02	0	0,1	1,05	24
18.09.2019	71,62	52,17	19,45	55,66	54,38	54,97	54,26	0	0,12	1,057	24
19.09.2019	71,54	52,11	19,43	56,32	55,05	55,61	54,89	0	0,16	1,069	24
Итого:				1707,3	1668,28	1687,9	1666,4	0,02	1,88	32,526	744
Средние:	71,77	52,25	19,52								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	88313,64	85783,01	81228,02	80104,23	8,37	5678,78	2245,4	21276	0
19/09/1924:	90020,94	87451,29	82915,95	81770,63	8,39	5680,66	2277,926	22020	0
Итого:	1707,3	1668,28	1687,93	1666,4	0,02	1,88	32,526	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,95	50,67	21,28	63,85	62,37	62,5	61,76	0	0,61	1,328	24
21.08.2019	72,12	50,96	21,16	63,93	62,46	62,59	61,82	0	0,64	1,32	24
22.08.2019	72,56	51,25	21,31	63,19	61,71	61,85	61,07	0	0,64	1,314	24
23.08.2019	72,62	51,38	21,24	63,05	61,56	61,69	60,92	0	0,64	1,307	24
24.08.2019	72,75	51,42	21,33	62,57	61,07	61,22	60,46	0	0,61	1,302	24
25.08.2019	72,65	50,16	22,49	64,34	62,8	62,92	62,18	0	0,62	1,413	24
26.08.2019	72,02	50,94	21,08	68,2	66,65	66,79	65,99	0	0,66	1,404	24
27.08.2019	72,43	51,11	21,32	69,85	68,24	68,4	67,58	0	0,66	1,453	24
28.08.2019	72,77	51,18	21,59	68,24	66,67	66,81	66,03	0	0,64	1,439	24
29.08.2019	71,97	51,37	20,6	71,91	70,24	70,48	69,58	0	0,66	1,447	24
30.08.2019	71,24	51,71	19,53	74,62	72,91	73,24	72,32	0	0,59	1,421	24
31.08.2019	72,33	50,14	22,19	73,05	71,38	71,52	70,67	0	0,71	1,584	24
01.09.2019	72,84	49,2	23,64	72,32	70,61	70,74	69,95	0	0,66	1,668	24
02.09.2019	71,46	50,69	20,77	79,08	77,24	77,55	76,66	0	0,58	1,604	24
03.09.2019	72,46	49,87	22,59	70,65	68,97	69,13	68,35	0	0,62	1,558	24
04.09.2019	72,3	49,53	22,77	73,29	71,6	71,74	70,92	0	0,68	1,63	24
05.09.2019	72,49	49,94	22,55	68,53	66,92	67,09	66,31	0	0,61	1,508	24
06.09.2019	72,18	49,77	22,41	71,67	70,01	70,17	69,36	0	0,65	1,566	24
07.09.2019	72,3	48,93	23,37	72,07	70,39	70,5	69,71	0	0,68	1,644	24
08.09.2019	72,62	49,21	23,41	74,72	72,96	73,1	72,28	0,01	0,68	1,71	24
09.09.2019	71,99	50,02	21,97	71,33	69,68	69,88	69,05	0	0,63	1,531	24
10.09.2019	72,01	50,46	21,55	71,88	70,22	70,43	69,59	0	0,63	1,511	24
11.09.2019	72,2	50,57	21,63	71,62	69,98	70,17	69,34	0	0,64	1,513	24
12.09.2019	72,35	50,11	22,24	69,84	68,22	68,38	67,57	0	0,65	1,519	24
13.09.2019	72,43	50,18	22,25	67,33	65,76	65,9	65,12	0	0,64	1,464	24
14.09.2019	72,44	50,45	21,99	69,72	68,09	68,21	67,41	0	0,68	1,497	24
15.09.2019	72,2	49,95	22,25	73,37	71,66	71,76	70,92	0	0,74	1,596	24
16.09.2019	72,06	50,62	21,44	65,02	63,52	63,55	62,79	0	0,73	1,363	24
17.09.2019	72,3	46,48	25,82	53,02	51,8	51,55	51,01	0	0,79	1,338	24
18.09.2019	72,09	49,86	22,23	70,55	68,91	68,89	68,1	0	0,81	1,529	24
19.09.2019	71,97	49,21	22,76	71,01	69,38	69,37	68,59	0	0,79	1,579	24
Итого:				2143,8	2093,98	2098,1	2073,41	0,01	20,57	46,06	744
Средние:	72,26	50,23	22,02								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	2632,59	2572,24	2584,52	2555,49	0,02	16,75	57,506	1430	0
19/09/1924:	4776,41	4666,22	4682,64	4628,9	0,03	37,32	103,566	2174	0
Итого:	2143,82	2093,98	2098,12	2073,41	0,01	20,57	46,06	744	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Для документов

Подпись

Л.А. Болтачева /Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г. - 19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕВ78


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,08	58,35	13,73	85,32	83,35	83,05	81,77	0	1,58	1,141	24
21.08.2019	72,2	58,87	13,33	86,09	84,07	83,8	82,5	0	1,57	1,119	24
22.08.2019	72,68	58,97	13,71	85,84	83,83	83,53	82,2	0	1,63	1,149	24
23.08.2019	72,77	59,26	13,51	84,29	82,35	82,03	80,7	0	1,65	1,113	24
24.08.2019	72,87	59,1	13,77	82,17	80,25	79,99	78,72	0	1,53	1,106	24
25.08.2019	72,75	58,5	14,25	83,87	81,91	81,59	80,32	0	1,59	1,168	24
26.08.2019	72,14	58,73	13,41	90,55	88,41	88,12	86,7	0	1,71	1,185	24
27.08.2019	72,54	58,56	13,98	90,33	88,22	87,88	86,53	0	1,69	1,233	24
28.08.2019	72,87	58,53	14,34	88,76	86,64	86,35	85,01	0	1,63	1,242	24
29.08.2019	72,06	58,19	13,87	91,92	89,79	89,42	88,05	0	1,74	1,244	24
30.08.2019	71,35	57,92	13,43	97,94	95,74	95,25	93,77	0	1,97	1,287	24
31.08.2019	72,46	58,15	14,31	94,92	92,68	92,27	90,84	0	1,84	1,328	24
01.09.2019	72,97	57,49	15,48	90,83	88,65	88,25	86,91	0	1,74	1,371	24
02.09.2019	71,67	57,59	14,08	98,78	96,5	95,99	94,53	0	1,97	1,362	24
03.09.2019	72,58	57,83	14,75	93,23	91,03	90,59	89,19	0	1,84	1,34	24
04.09.2019	72,43	57,9	14,53	94,07	91,88	91,38	89,93	0	1,95	1,334	24
05.09.2019	72,63	57,46	15,17	90,69	88,59	88,03	86,69	0	1,9	1,346	24
06.09.2019	72,28	57,42	14,86	90,99	88,88	88,3	86,93	0	1,95	1,319	24
07.09.2019	72,4	57,21	15,19	92,38	90,19	89,58	88,24	0	1,95	1,367	24
08.09.2019	72,71	56,75	15,96	92,14	89,95	89,28	87,97	0	1,98	1,435	24
09.09.2019	72,1	57,36	14,74	93,27	91,12	90,43	89,08	0	2,04	1,341	24
10.09.2019	72,11	57,14	14,97	93,32	91,17	90,43	89,05	0	2,12	1,366	24
11.09.2019	72,33	57,23	15,1	92,6	90,4	89,72	88,37	0	2,03	1,364	24
12.09.2019	72,49	57,29	15,2	89,87	87,71	86,72	85,41	0	2,3	1,332	24
13.09.2019	72,56	57,66	14,9	87,37	85,29	84,69	83,4	0	1,89	1,272	24
14.09.2019	72,54	57,82	14,72	87,61	85,56	84,92	83,63	0	1,93	1,258	24
15.09.2019	72,25	56,7	15,55	88,39	86,38	85,57	84,29	0	2,09	1,342	24
16.09.2019	72,18	57,3	14,88	89,73	87,6	86,88	85,58	0	2,02	1,305	24
17.09.2019	72,52	57,09	15,43	86,7	84,72	83,93	82,68	0	2,04	1,309	24
18.09.2019	72,2	56,39	15,81	85,94	83,95	83,17	81,94	0	2,01	1,327	24
19.09.2019	72,13	56,39	15,74	83,99	82,05	81,27	80,07	0	1,98	1,294	23
Итого:				2783,9	2718,86	2702,4	2661	0	57,86	39,699	743
Средние:	72,38	57,77	14,6								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	50507,86	48932,5	49125,94	48229,1	0,07	703,4	1070,642	7484	7747
19/09/1924:	53291,76	51651,36	51828,35	50890,1	0,07	761,26	1110,341	8227	7748
Итого:	2783,9	2718,86	2702,41	2661	0	57,86	39,699	743	1

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.
Для документов

Представитель теплоснабж. организации

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
23.09.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Вейвеля 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,01	56,96	15,05	69,76	68,18	69,62	68,58	0	-0,4	1,028	24
21.08.2019	72,16	57,86	14,3	71,82	70,15	71,66	70,57	0	-0,42	1,003	24
22.08.2019	72,58	57,34	15,24	68,44	66,84	68,26	67,25	0	-0,41	1,019	24
23.08.2019	72,65	56,9	15,75	67,53	65,96	67,32	66,3	0	-0,34	1,039	24
24.08.2019	72,78	57,25	15,53	68,27	66,68	68,08	67,05	0	-0,37	1,035	24
25.08.2019	72,67	57,19	15,48	68,66	67,05	68,44	67,38	0	-0,33	1,035	24
26.08.2019	72,07	57,72	14,35	75,04	73,32	74,8	73,65	0	-0,33	1,052	24
27.08.2019	72,48	57,53	14,95	75,61	73,83	75,34	74,19	0	-0,36	1,103	24
28.08.2019	72,84	57,77	15,07	74,03	72,31	73,8	72,67	0	-0,36	1,087	24
29.08.2019	72,04	57,46	14,58	76,38	74,61	76,16	75,01	0	-0,4	1,086	24
30.08.2019	71,32	57,99	13,33	86,78	84,8	86,44	85,1	0	-0,3	1,13	24
31.08.2019	72,39	57,71	14,68	81,26	79,38	80,93	79,7	0	-0,32	1,166	24
01.09.2019	72,92	54,93	17,99	80,76	78,85	80,28	79,16	0	-0,31	1,419	24
02.09.2019	71,47	55,92	15,55	90,86	88,78	90,36	89,08	0	-0,3	1,379	24
03.09.2019	72,52	56,38	16,14	74,29	72,56	74,08	72,99	0	-0,43	1,17	24
04.09.2019	72,39	57,4	14,99	82,51	80,56	82,25	80,98	0	-0,42	1,207	24
05.09.2019	72,59	56,56	16,03	77,45	75,65	77,19	76,03	0	-0,38	1,212	24
06.09.2019	72,25	57,15	15,1	80,94	79,05	80,63	79,4	0	-0,35	1,193	24
07.09.2019	72,35	56,64	15,71	78,87	77,04	78,54	77,35	0	-0,31	1,211	24
08.09.2019	72,65	56,1	16,55	78,53	76,67	78,15	77,01	0	-0,34	1,271	24
09.09.2019	72,05	57,12	14,93	82,45	80,55	82,1	80,86	0	-0,31	1,202	24
10.09.2019	72,06	56,47	15,59	79,59	77,77	79,24	78,09	0	-0,32	1,213	24
11.09.2019	72,26	57,21	15,05	79,12	77,27	78,81	77,59	0	-0,32	1,163	24
12.09.2019	72,43	56,74	15,69	77,1	75,3	76,77	75,62	0	-0,32	1,185	24
13.09.2019	72,5	56,66	15,84	75,52	73,74	75,22	74,1	0	-0,36	1,168	24
14.09.2019	72,45	56,41	16,04	73,37	71,65	73,07	72,01	0	-0,36	1,151	24
15.09.2019	72,2	56,28	15,92	76,41	74,65	76,04	74,95	0	-0,3	1,19	24
16.09.2019	72,09	57,12	14,97	75,44	73,7	75,12	73,98	0	-0,28	1,103	24
17.09.2019	72,43	56,3	16,13	68,74	67,13	68,47	67,46	0	-0,33	1,082	24
18.09.2019	72,11	56,27	15,84	70,23	68,61	69,96	68,93	0	-0,32	1,087	24
19.09.2019	72,03	56,66	15,37	77,85	76,04	77,49	76,36	0	-0,32	1,169	24
Итого:				2363,6	2308,68	2354,6	2319,4	0	-10,72	35,558	744
Средние:	72,31	56,9	15,41								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	37337,21	36250,86	36801,14	36302,6	0	-51,74	997,308	8502	0
19/09/1924:	39700,82	38559,54	39155,76	38622	0	-62,46	1032,866	9246	0
Итого:	2363,61	2308,68	2354,62	2319,4	0	-10,72	35,558	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.09.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	69,93	41,81	28,12	18,98	18,57	17,97	17,88	----	0,69	0,524	24
21.08.2019	70,12	41,14	28,98	18,8	18,4	17,8	17,71	----	0,69	0,531	24
22.08.2019	70,66	41,63	29,03	19,06	18,68	18,03	17,93	----	0,75	0,544	24
23.08.2019	70,7	41,13	29,57	18,85	18,46	17,84	17,75	----	0,71	0,544	24
24.08.2019	70,95	40,93	30,02	19,06	18,66	18,06	17,97	----	0,69	0,562	24
25.08.2019	70,75	41,1	29,65	19,07	18,66	18,06	17,97	----	0,69	0,553	24
26.08.2019	70,2	41,36	28,84	19,99	19,55	18,97	18,88	----	0,67	0,563	24
27.08.2019	70,51	41,32	29,19	20,17	19,74	19,14	19,03	----	0,71	0,574	24
28.08.2019	70,72	40,86	29,86	19,79	19,36	18,76	18,67	----	0,69	0,577	24
29.08.2019	69,97	41,46	28,51	21,22	20,78	20,18	20,07	----	0,71	0,59	24
30.08.2019	69,56	40,5	29,06	21,83	21,37	20,79	20,67	----	0,7	0,62	24
31.08.2019	71,3	39,29	32,01	20,93	20,46	19,88	19,77	----	0,69	0,655	24
01.09.2019	71,44	37,77	33,67	22,05	21,55	20,96	20,87	----	0,68	0,725	24
02.09.2019	70,16	38,94	31,22	22,2	21,73	21,16	21,06	----	0,67	0,678	24
03.09.2019	71,19	38,69	32,5	20,64	20,19	19,6	19,49	----	0,7	0,658	24
04.09.2019	71,19	37,57	33,62	21,46	20,99	20,4	20,3	----	0,69	0,706	24
05.09.2019	70,99	38,52	32,47	17,4	17	16,38	16,3	----	0,7	0,553	24
06.09.2019	70,69	38,84	31,85	17,36	16,98	16,42	16,34	----	0,64	0,54	24
07.09.2019	70,75	36,5	34,25	17,98	17,56	16,91	16,82	----	0,74	0,602	24
08.09.2019	71,25	36,27	34,98	20,78	20,33	19,69	19,6	----	0,73	0,71	24
09.09.2019	70,9	40,7	30,2	25,48	24,92	24,34	24,18	----	0,74	0,751	24
10.09.2019	70,7	42,68	28,02	27,69	27,04	26,54	26,29	----	0,75	0,757	24
11.09.2019	70,93	41,99	28,94	28,08	27,42	26,9	26,67	----	0,75	0,794	24
12.09.2019	70,86	41,75	29,11	27,23	26,59	26,07	25,84	----	0,75	0,774	24
13.09.2019	70,8	42,23	28,57	27,42	26,78	26,27	26,01	----	0,77	0,765	24
14.09.2019	70,77	41,57	29,2	26,15	25,54	25,04	24,84	----	0,7	0,745	24
15.09.2019	70,63	41,52	29,11	27,83	27,18	26,68	26,46	----	0,72	0,79	24
16.09.2019	70,55	42,78	27,77	26,59	25,96	25,54	25,29	----	0,67	0,721	24
17.09.2019	70,83	42,54	28,29	26,66	26,04	25,63	25,39	----	0,65	0,737	24
18.09.2019	70,33	42,26	28,07	26,91	26,29	25,89	25,67	----	0,62	0,738	24
19.09.2019	70,28	42,38	27,9	27,44	26,79	26,4	26,16	----	0,63	0,748	24
Итого:				695,1	679,57	662,3	657,88	----	21,69	20,329	744
Средние:	70,66	40,58	30,08								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	42621,99	41266,5	41149,58	40693,51	0	572,99	1537,997	14367	0
19/09/1924:	43317,09	41946,07	41811,88	41351,39	0	594,68	1558,326	15111	0
Итого:	695,1	679,57	662,3	657,88	0	21,69	20,329	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

/Л.В. Малыгина/

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись

Подпись

23.09.19г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,79	49,83	21,96	33,12	32,38	31,61	31,23	0	1,15	0,71	24
21.08.2019	71,95	49,61	22,34	32,47	31,72	31	30,63	0	1,09	0,708	24
22.08.2019	72,52	49,66	22,86	32,48	31,74	30,98	30,64	0	1,1	0,727	24
23.08.2019	72,51	49,84	22,67	31,31	30,57	29,87	29,54	0	1,03	0,693	24
24.08.2019	72,63	50,53	22,1	30,64	29,92	29,24	28,92	0	1	0,662	24
25.08.2019	72,51	50,01	22,5	33,75	32,98	32,19	31,8	0	1,18	0,742	24
26.08.2019	71,85	50,33	21,52	34,6	33,83	33,02	32,59	0	1,24	0,728	24
27.08.2019	72,26	50,15	22,11	33,63	32,85	32,09	31,71	0	1,14	0,728	24
28.08.2019	72,57	49,5	23,07	33,19	32,44	31,67	31,31	0	1,13	0,748	24
29.08.2019	71,71	50,1	21,61	34,53	33,73	32,99	32,56	0	1,17	0,729	24
30.08.2019	70,89	50,74	20,15	38,31	37,46	36,64	36,17	0	1,29	0,753	24
31.08.2019	72,07	49,99	22,08	35,54	34,76	33,93	33,54	0	1,22	0,766	24
01.09.2019	72,39	48,18	24,21	36,48	35,63	34,8	34,43	0	1,2	0,86	24
02.09.2019	71,13	49,96	21,17	39,74	38,88	38,02	37,56	0	1,32	0,822	24
03.09.2019	72,11	49,23	22,88	34,81	34,03	33,25	32,87	0	1,16	0,776	24
04.09.2019	72,02	48,85	23,17	36,62	35,79	34,97	34,59	0	1,2	0,828	24
05.09.2019	72,2	48,74	23,46	36,23	35,38	34,59	34,21	0	1,17	0,827	24
06.09.2019	71,78	49	22,78	35,73	34,94	34,12	33,73	0	1,21	0,795	24
07.09.2019	71,99	48,63	23,36	34,71	33,92	33,13	32,75	0	1,17	0,79	24
08.09.2019	72,32	47,97	24,35	36,17	35,34	34,51	34,11	0	1,23	0,862	24
09.09.2019	71,75	48,55	23,2	36,43	35,61	34,81	34,41	0	1,2	0,826	24
10.09.2019	71,73	48,95	22,78	36,97	36,14	35,31	34,87	0	1,27	0,822	24
11.09.2019	72	48,73	23,27	35,3	34,49	33,71	33,33	0	1,16	0,803	24
12.09.2019	72,27	48,44	23,83	33,9	33,12	32,34	32,03	0	1,09	0,79	24
13.09.2019	72,28	47,96	24,32	32,26	31,49	30,77	30,48	0	1,01	0,766	24
14.09.2019	72,28	48,37	23,91	32,05	31,3	30,6	30,31	0	0,99	0,749	24
15.09.2019	72,05	47,99	24,06	34,57	33,76	32,98	32,63	0	1,13	0,811	24
16.09.2019	71,98	48,69	23,29	33,3	32,53	31,81	31,48	0	1,05	0,757	24
17.09.2019	72,29	48,15	24,14	33,39	32,62	31,88	31,55	0	1,07	0,79	24
18.09.2019	71,92	48,53	23,39	34,98	34,19	33,4	33,04	0	1,15	0,798	24
19.09.2019	71,91	48,01	23,9	33,68	32,89	32,16	31,85	0	1,04	0,786	24
Итого:				1070,8	1046,43	1022,3	1010,87	0	35,56	23,952	744
Средние:	72,05	49,13	22,91								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	53009,02	51473,99	50037,3	49504,47	2,17	1969,52	1737,611	23171	0
19/09/1924:	54079,91	52520,42	51059,69	50515,34	2,17	2005,08	1761,563	23915	0
Итого:	1070,89	1046,43	1022,39	1010,87	0	35,56	23,952	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

23.09.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ4АD ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,14	49,11	22,03	43,92	42,93	42,04	41,56	0	1,37	0,944	24
21.08.2019	71,27	49,03	22,24	43,14	42,17	41,29	40,81	0	1,36	0,939	24
22.08.2019	71,79	48,95	22,84	42,38	41,41	40,5	40,02	0	1,39	0,946	24
23.08.2019	71,87	48,14	23,73	43,05	42,09	41,11	40,63	0	1,46	0,997	24
24.08.2019	71,93	48,92	23,01	42,44	41,49	40,52	40,04	0	1,45	0,955	24
25.08.2019	71,86	49,21	22,65	44,53	43,53	42,57	42,09	0	1,44	0,985	24
26.08.2019	71,29	47,72	23,57	46,74	45,7	44,75	44,27	0	1,43	1,076	24
27.08.2019	71,72	47,54	24,18	46,52	45,47	44,52	44,04	0	1,43	1,099	24
28.08.2019	71,96	48,15	23,81	44,94	43,94	42,99	42,51	0	1,43	1,042	24
29.08.2019	71,2	47,63	23,57	47,62	46,56	45,65	45,17	0	1,39	1,1	24
30.08.2019	70,4	48,43	21,97	50,56	49,44	48,64	48,13	0	1,31	1,085	24
31.08.2019	71,55	47,61	23,94	48,09	46,96	46,18	45,66	0	1,3	1,124	24
01.09.2019	71,98	46,62	25,36	49,62	48,51	47,58	47,1	0	1,41	1,23	24
02.09.2019	70,8	47,55	23,25	51,51	50,37	49,54	49,02	0	1,35	1,169	24
03.09.2019	71,57	46,85	24,72	47,83	46,74	45,84	45,36	0	1,38	1,155	24
04.09.2019	71,51	46,46	25,05	49,26	48,16	47,25	46,77	0	1,39	1,204	24
05.09.2019	71,63	46,88	24,75	48,27	47,19	46,26	45,78	0	1,41	1,169	24
06.09.2019	71,29	46,53	24,76	49,95	48,83	47,84	47,36	0	1,47	1,208	24
07.09.2019	71,46	47,05	24,41	48,91	47,8	46,82	46,34	0	1,46	1,164	24
08.09.2019	71,81	45,42	26,39	49,42	48,29	47,28	46,8	0	1,49	1,275	24
09.09.2019	71,24	46,7	24,54	48,75	47,65	46,72	46,24	0	1,41	1,169	24
10.09.2019	71,09	47,23	23,86	48,35	47,28	46,27	45,79	0	1,49	1,127	24
11.09.2019	71,4	46,72	24,68	49,5	48,4	47,3	46,82	0	1,58	1,194	24
12.09.2019	71,66	46,5	25,16	47,49	46,42	45,35	44,87	0	1,55	1,171	24
13.09.2019	71,68	46,84	24,84	46	44,98	43,92	43,44	0	1,54	1,114	24
14.09.2019	71,63	47,23	24,4	45,35	44,32	43,27	42,79	0	1,53	1,083	24
15.09.2019	71,47	45,98	25,49	48,36	47,26	46,18	45,7	0	1,56	1,204	24
16.09.2019	71,38	46,45	24,93	46,95	45,92	44,83	44,36	0	1,56	1,145	24
17.09.2019	71,7	46,74	24,96	47,12	46,07	45,03	44,55	0	1,52	1,149	24
18.09.2019	71,41	46,35	25,06	48,72	47,64	46,61	46,13	0	1,51	1,193	24
19.09.2019	71,4	46,43	24,97	51,28	50,11	49,1	48,62	0	1,49	1,248	24
Итого:				1466,5	1433,63	1403,7	1388,77	0	44,86	34,663	744
Средние:	71,48	47,32	24,16								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924	95416,34	92713,48	92621,96	91418,14	15641,76	1295,34	2544,587	21286	13
9/09/1924	96882,91	94147,11	94025,71	92806,91	15641,76	1340,2	2579,25	22030	13
Итого:	1466,57	1433,63	1403,75	1388,77	0	44,86	34,663	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хБ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,42	49,89	21,53	64,81	63,35	61,56	60,86	0	2,49	1,362	24
21.08.2019	71,56	50,81	20,75	63,47	62,01	60,3	59,58	0	2,43	1,286	24
22.08.2019	72,12	50,27	21,85	62,56	61,12	59,42	58,68	0	2,44	1,334	24
23.08.2019	72,13	50,26	21,87	61,57	60,14	58,46	57,77	0	2,37	1,314	24
24.08.2019	72,24	50,45	21,79	61,07	59,66	58	57,32	0	2,34	1,3	24
25.08.2019	72,11	49,67	22,44	64,1	62,65	60,87	60,18	0	2,47	1,406	24
26.08.2019	71,47	49,99	21,48	65,07	63,58	61,88	61,12	0	2,46	1,367	24
27.08.2019	71,9	50,76	21,14	67,44	65,9	64,17	63,4	0	2,5	1,394	24
28.08.2019	72,18	50,27	21,91	65,89	64,37	62,64	61,87	0	2,5	1,41	24
29.08.2019	71,41	51,23	20,18	71,12	69,51	67,77	66,94	0	2,57	1,402	24
30.08.2019	70,57	51,78	18,79	77,01	75,31	73,52	72,58	0,01	2,73	1,413	24
31.08.2019	71,74	50,68	21,06	72,08	70,44	68,69	67,86	0	2,58	1,487	24
01.09.2019	72,13	49,18	22,95	73,44	71,74	69,93	69,14	0	2,6	1,645	24
02.09.2019	70,85	51,06	19,79	79,41	77,65	75,9	74,97	0	2,68	1,534	24
03.09.2019	71,8	50,46	21,34	75,5	73,79	72,08	71,23	0	2,56	1,571	24
04.09.2019	71,72	50,74	20,98	74,85	73,12	71,48	70,62	0	2,5	1,534	24
05.09.2019	71,87	50,44	21,43	75,51	73,77	72,08	71,21	0	2,56	1,582	24
06.09.2019	71,52	51,05	20,47	76,73	74,99	73,37	72,47	0	2,52	1,535	24
07.09.2019	71,74	50,52	21,22	73,01	71,33	69,71	68,85	0	2,48	1,513	24
08.09.2019	72,07	50,05	22,02	75,2	73,49	71,75	70,93	0	2,56	1,616	24
09.09.2019	71,51	50,82	20,69	77,72	75,93	74,28	73,39	0	2,54	1,571	24
10.09.2019	71,32	47,66	23,66	59,57	58,24	56,74	56,13	0	2,11	1,378	24
11.09.2019	71,67	46,5	25,17	59,46	58,06	56,52	55,94	0	2,12	1,46	24
12.09.2019	71,93	47,61	24,32	65,35	63,84	62,19	61,49	0	2,35	1,552	24
13.09.2019	71,95	48,11	23,84	65,67	64,17	62,51	61,84	0	2,33	1,529	24
14.09.2019	71,93	48,71	23,22	64,81	63,28	61,7	61,01	0	2,27	1,471	24
15.09.2019	71,71	47,83	23,88	69,13	67,54	65,8	65,09	0	2,45	1,612	24
16.09.2019	71,67	48,98	22,69	69,52	67,91	66,23	65,47	0	2,44	1,541	24
17.09.2019	71,91	49,35	22,56	65,3	63,78	62,22	61,48	0	2,3	1,435	24
18.09.2019	71,59	49,08	22,51	71,09	69,43	67,8	67,01	0	2,42	1,561	24
19.09.2019	71,56	49,24	22,32	71,04	69,41	67,75	67,02	0	2,39	1,547	24
Итого:				2138,5	2089,51	2037,3	2013,45	0,01	76,06	45,662	744
Средние:	71,71	49,78	21,93								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924:	112093,43	108666,69	107942,91	106705,28	9,75	1961,41	3737,957	17041	14
9/09/1924:	114231,93	110756,2	109980,23	108718,73	9,76	2037,47	3783,619	17785	14
Итого:	2138,5	2089,51	2037,32	2013,45	0,01	76,06	45,662	744	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/09/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
05.09.2019	71,65	51,11	20,54	25,11	24,54	24,52	24,23	0	0,31	0,504	24
06.09.2019	71,17	51,23	19,94	24,43	23,89	23,85	23,6	0	0,29	0,477	24
07.09.2019	71,41	51,18	20,23	25,08	24,51	24,49	24,24	0	0,27	0,496	24
08.09.2019	71,73	51,6	20,13	25,28	24,69	24,66	24,39	0	0,3	0,496	24
09.09.2019	71,2	51,14	20,06	27,29	26,66	26,66	26,38	0	0,28	0,534	24
10.09.2019	71,06	50,36	20,7	25,6	25,02	25	24,73	0	0,29	0,516	24
11.09.2019	71,41	51,72	19,69	25,04	24,46	24,43	24,16	0	0,3	0,481	24
12.09.2019	71,71	51,82	19,89	25,44	24,86	24,82	24,53	0	0,33	0,496	24
13.09.2019	71,65	52,04	19,61	23,05	22,54	22,49	22,24	0	0,3	0,444	24
14.09.2019	71,73	52,3	19,43	24,76	24,18	24,15	23,84	0	0,34	0,467	24
15.09.2019	71,52	52,25	19,27	26,28	25,68	25,66	25,35	0	0,33	0,495	24
16.09.2019	71,37	52,56	18,81	22,92	22,39	22,37	22,09	0	0,3	0,421	24
17.09.2019	71,59	51,73	19,86	21,54	21,05	20,97	20,71	0	0,34	0,416	24
18.09.2019	71,48	52,43	19,05	26,21	25,6	25,56	25,26	0	0,34	0,488	24
19.09.2019	71,3	50,86	20,44	23,66	23,14	23,08	22,81	0	0,33	0,471	24
Итого:				371,69	363,21	362,71	358,56	0	4,65	7,202	360
Средние:	71,46	51,62	19,84								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/09/1924	66,11	53,63	64,69	53,01	0	0,62	0,922	40	10
19/09/1924	437,8	416,84	427,4	411,57	0	5,27	8,124	400	10
Итого:	371,69	363,21	362,71	358,56	0	4,65	7,202	360	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Для документа

ИНН 7445190050

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/09/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 9-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х6756 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
03.09.2019	71,9	52,47	19,43	30,07	29,37	29,25	28,88	0	0,49	0,571	24
04.09.2019	71,82	52,73	19,09	30,54	29,82	29,71	29,32	0	0,5	0,57	24
05.09.2019	71,97	51,28	20,69	29,64	28,95	28,87	28,54	0	0,41	0,598	24
06.09.2019	71,65	52,53	19,12	32,45	31,7	31,54	31,11	0	0,59	0,604	24
07.09.2019	71,77	52,59	19,18	31,4	30,67	30,53	30,13	0	0,54	0,586	24
08.09.2019	72,07	51,7	20,37	30,17	29,45	29,35	28,99	0	0,46	0,6	24
09.09.2019	71,53	53,12	18,41	30,82	30,09	29,91	29,5	0	0,59	0,555	24
10.09.2019	71,51	52,75	18,76	31,44	30,71	30,53	30,09	0	0,62	0,575	24
11.09.2019	71,77	53,16	18,61	30,87	30,15	29,96	29,57	0	0,58	0,56	24
12.09.2019	72,01	51,93	20,08	29,04	28,37	28,23	27,88	0	0,49	0,568	24
13.09.2019	71,98	52,69	19,29	27,54	26,87	26,74	26,43	0	0,44	0,517	24
14.09.2019	71,98	52,26	19,72	27,87	27,2	27,08	26,75	0	0,45	0,532	24
15.09.2019	71,78	51,89	19,89	29,56	28,84	28,69	28,32	0	0,52	0,572	24
16.09.2019	71,77	52,19	19,58	30,04	29,33	29,15	28,8	0	0,53	0,574	24
17.09.2019	71,97	51,94	20,03	27,77	27,12	26,96	26,64	0	0,48	0,543	24
18.09.2019	71,67	52,72	18,95	29,7	29,01	28,81	28,42	0	0,59	0,55	24
19.09.2019	71,78	52,05	19,73	31,61	30,86	30,65	30,24	0,01	0,62	0,61	24
Итого:				510,53	498,51	495,96	489,61	0,01	8,9	9,685	408
Средние:	71,81	52,35	19,46								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВРС ч
02/09/1924:	48,28	47,14	45,48	44,84	0	2,3	0,877	36	0
19/09/1924:	558,81	545,65	541,44	534,45	0,01	11,2	10,562	444	0
Итого:	510,53	498,51	495,96	489,61	0,01	8,9	9,685	408	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

24.09.19г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/09/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 11-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕ99F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
03.09.2019	72,43	52,49	19,94	30,52	29,79	29,07	28,69	0,01	1,1	0,594	24
04.09.2019	72,31	51,7	20,61	30,36	29,66	28,9	28,54	0	1,12	0,612	24
05.09.2019	72,5	52,18	20,32	30,65	29,91	29,18	28,78	0	1,13	0,604	24
06.09.2019	72,09	51,7	20,39	30,74	30,04	29,25	28,87	0	1,17	0,613	24
07.09.2019	72,28	52,59	19,69	30,32	29,59	28,84	28,46	0	1,13	0,582	24
08.09.2019	72,63	51,93	20,7	31,42	30,68	29,86	29,5	0	1,18	0,637	24
09.09.2019	72,02	51,87	20,15	30,66	29,94	29,13	28,74	0	1,2	0,602	24
10.09.2019	72,02	52,21	19,81	31,46	30,73	29,9	29,48	0	1,25	0,606	24
11.09.2019	72,24	52,05	20,19	30,17	29,44	28,64	28,28	0	1,16	0,595	24
12.09.2019	72,5	52,68	19,82	28,96	28,29	27,47	27,13	0	1,16	0,562	24
13.09.2019	72,53	52,15	20,38	28,55	27,88	27,06	26,75	0	1,13	0,568	24
14.09.2019	72,54	51,95	20,59	28,65	27,93	27,13	26,81	0	1,12	0,575	24
15.09.2019	72,31	50,88	21,43	29,98	29,27	28,39	28,09	0	1,18	0,627	24
16.09.2019	72,24	52,88	19,36	29,67	28,96	28,14	27,76	0	1,2	0,559	24
17.09.2019	72,54	52,2	20,34	28,96	28,29	27,45	27,13	0	1,16	0,578	24
18.09.2019	72,18	52,48	19,7	29,4	28,7	27,87	27,52	0	1,18	0,566	24
19.09.2019	72,22	52,46	19,76	30,86	30,13	29,22	28,83	0	1,3	0,594	24
Итого:				511,33	499,23	485,5	479,36	0,01	19,87	10,074	408
Средние:	72,32	52,14	20,18								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/09/1924:	45,04	43,83	42,42	41,98	0,01	1,85	1,339	37	0
19/09/1924:	556,37	543,06	527,92	521,34	0,02	21,72	11,413	445	0
Итого:	511,33	499,23	485,5	479,36	0,01	19,87	10,074	408	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
02/09/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
02.09.2019	72,2	50,41	21,79	48,28	47,14	45,48	44,84	0	2,3	0,877	36
03.09.2019	71,9	52,47	19,43	30,07	29,37	29,25	28,88	0	0,49	0,571	24
04.09.2019	71,82	52,73	19,09	30,54	29,82	29,71	29,32	0	0,5	0,57	24
05.09.2019	71,97	51,28	20,69	29,64	28,95	28,87	28,54	0	0,41	0,598	24
06.09.2019	71,65	52,53	19,12	32,45	31,7	31,54	31,11	0	0,59	0,604	24
07.09.2019	71,77	52,59	19,18	31,4	30,67	30,53	30,13	0	0,54	0,586	24
08.09.2019	72,07	51,7	20,37	30,17	29,45	29,35	28,99	0	0,46	0,6	24
09.09.2019	71,53	53,12	18,41	30,82	30,09	29,91	29,5	0	0,59	0,555	24
10.09.2019	71,51	52,75	18,76	31,44	30,71	30,53	30,09	0	0,62	0,575	24
11.09.2019	71,77	53,16	18,61	30,87	30,15	29,96	29,57	0	0,58	0,56	24
12.09.2019	72,01	51,93	20,08	29,04	28,37	28,23	27,88	0	0,49	0,568	24
13.09.2019	71,98	52,69	19,29	27,54	26,87	26,74	26,43	0	0,44	0,517	24
14.09.2019	71,98	52,26	19,72	27,87	27,2	27,08	26,75	0	0,45	0,532	24
15.09.2019	71,78	51,89	19,89	29,56	28,84	28,69	28,32	0	0,52	0,572	24
16.09.2019	71,77	52,19	19,58	30,04	29,33	29,15	28,8	0	0,53	0,574	24
17.09.2019	71,97	51,94	20,03	27,77	27,12	26,96	26,64	0	0,48	0,543	24
18.09.2019	71,67	52,72	18,95	29,7	29,01	28,81	28,42	0	0,59	0,55	24
19.09.2019	71,78	52,05	19,73	31,61	30,86	30,65	30,24	0,01	0,62	0,61	24
Итого:				558,81	545,65	541,44	534,45	0,01	11,2	10,562	444
Средние:	71,84	52,24	19,59								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
01/09/1924:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/09/1924:	558,81	545,65	541,44	534,45	0,01	11,2	10,562	444	0
Итого:	558,81	545,65	541,44	534,45	0,01	11,2	10,562	444	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

23.09.2019г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,65	53,05	19,6	32,47	31,73	30,97	30,54	0	1,19	0,622	24
21.08.2019	72,9	52,92	19,98	33,52	32,75	31,96	31,51	0	1,24	0,653	24
22.08.2019	73,58	52,92	20,66	32,12	31,35	30,62	30,22	0	1,13	0,648	24
23.08.2019	73,54	52,89	20,65	32,63	31,87	31,11	30,68	0	1,19	0,657	24
24.08.2019	73,6	52,97	20,63	31,72	30,98	30,24	29,82	0	1,16	0,637	24
25.08.2019	73,42	52,9	20,52	33,09	32,28	31,52	31,11	0	1,17	0,661	24
26.08.2019	72,77	52,74	20,03	36,47	35,61	34,75	34,29	0	1,32	0,714	24
27.08.2019	73,29	52,77	20,52	33,89	33,11	32,29	31,85	0	1,26	0,68	24
28.08.2019	73,5	52,72	20,78	34,86	34,03	33,22	32,77	0	1,26	0,704	24
29.08.2019	72,61	52,5	20,11	37,7	36,81	35,9	35,41	0	1,4	0,739	24
30.08.2019	71,73	52,41	19,32	37,63	36,77	35,86	35,4	0	1,37	0,709	24
31.08.2019	73,24	52,54	20,7	36,66	35,77	34,91	34,43	0	1,34	0,741	24
01.09.2019	73,34	52,19	21,15	39,89	38,92	37,95	37,47	0	1,45	0,822	24
02.09.2019	72,25	52,25	20	40,52	39,57	38,58	38,06	0	1,51	0,79	24
03.09.2019	73,02	52,12	20,9	37,42	36,53	35,62	35,16	0	1,37	0,765	24
04.09.2019	73,07	51,98	21,09	39,02	38,09	37,12	36,64	0	1,45	0,803	24
05.09.2019	73,18	52,16	21,02	36,88	35,96	35,11	34,64	0	1,32	0,755	24
06.09.2019	72,75	52,03	20,72	39,64	38,7	37,72	37,21	0	1,49	0,802	24
07.09.2019	73,02	51,88	21,14	38,72	37,75	36,84	36,39	0	1,36	0,797	24
08.09.2019	73,35	51,86	21,49	41,77	40,77	39,75	39,23	0	1,54	0,877	24
09.09.2019	72,72	52,05	20,67	37,65	36,77	35,86	35,39	0	1,38	0,761	24
10.09.2019	72,63	51,98	20,65	39,01	38,09	37,12	36,63	0	1,46	0,786	24
11.09.2019	72,98	52,07	20,91	37,87	36,96	36,06	35,57	0	1,39	0,772	24
12.09.2019	73,27	52,04	21,23	38,02	37,1	36,21	35,74	0	1,36	0,787	24
13.09.2019	73,28	52,15	21,13	36,8	35,92	35,03	34,58	0	1,34	0,759	24
14.09.2019	73,27	52,24	21,03	36,51	35,64	34,77	34,32	0	1,32	0,748	24
15.09.2019	73,02	52,22	20,8	38,58	37,66	36,75	36,29	0	1,37	0,782	24
16.09.2019	72,96	52,49	20,47	36,09	35,23	34,4	33,94	0	1,29	0,717	24
17.09.2019	73,25	52,55	20,7	36,55	35,68	34,82	34,36	0	1,32	0,738	24
18.09.2019	72,84	52,41	20,43	37,56	36,65	35,78	35,33	0	1,32	0,748	24
19.09.2019	72,86	52,31	20,55	37,76	36,85	35,96	35,49	0	1,36	0,759	24
Итого:				1139	1111,9	1084,8	1070,47	0	41,43	22,933	744
Средние:	73,02	52,39	20,63								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	56106,51	54390,27	53189,86	52570,32	0,03	1819,95	1859,036	23653	0
19/09/1924:	57245,53	55502,17	54274,66	53640,79	0,03	1861,38	1881,969	24397	0
Итого:	1139,02	1111,9	1084,8	1070,47	0	41,43	22,933	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

23.09.2019г.



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	70,64	49,49	21,15	39,74	38,84	38,43	37,95	0	0,89	0,82	24
21.08.2019	70,89	51,23	19,66	42,23	41,26	40,87	40,39	0	0,87	0,811	24
22.08.2019	71,36	51,29	20,07	40,61	39,66	39,32	38,84	0	0,82	0,796	24
23.08.2019	71,4	51,39	20,01	40,88	39,96	39,62	39,14	0	0,82	0,801	24
24.08.2019	71,56	51,85	19,71	41,01	40,04	39,75	39,27	0	0,77	0,788	24
25.08.2019	71,51	50,38	21,13	42,96	41,97	41,6	41,12	0	0,85	0,887	24
26.08.2019	70,93	51,54	19,39	44,65	43,63	43,27	42,79	0	0,84	0,846	24
27.08.2019	71,25	50,29	20,96	42,39	41,4	41,05	40,58	0	0,82	0,867	24
28.08.2019	71,42	49,22	22,2	40,1	39,21	38,82	38,34	0	0,87	0,871	24
29.08.2019	70,8	49,34	21,46	45	43,97	43,55	43,05	0	0,92	0,942	24
30.08.2019	70,06	51,14	18,92	49,19	48,12	47,64	47,06	0	1,06	0,909	24
31.08.2019	71,34	51,3	20,04	50,41	49,28	48,8	48,22	0	1,06	0,987	24
01.09.2019	71,77	49,71	22,06	53,21	52,01	51,38	50,81	0	1,2	1,147	24
02.09.2019	70,63	52,14	18,49	55,27	54,04	53,67	53	0	1,04	0,997	24
03.09.2019	71,38	50,09	21,29	50,95	49,82	49,42	48,85	0	0,97	1,061	24
04.09.2019	71,34	50,98	20,36	52,19	50,99	50,65	50,07	0	0,92	1,04	24
05.09.2019	71,44	50,5	20,94	49,99	48,8	48,51	47,92	0	0,88	1,02	24
06.09.2019	71,13	50,66	20,47	51,09	49,92	49,56	48,98	0	0,94	1,022	24
07.09.2019	71,31	51,03	20,28	51,11	49,93	49,59	49,01	0	0,92	1,011	24
08.09.2019	71,66	49,44	22,22	52,96	51,74	51,33	50,75	0	0,99	1,15	24
09.09.2019	71,06	49,95	21,11	51,65	50,48	50,06	49,5	0	0,98	1,066	24
10.09.2019	71,11	51,91	19,2	56,76	55,46	55,02	54,33	0	1,13	1,065	24
11.09.2019	71,32	52,26	19,06	54,69	53,45	53,09	52,39	0	1,06	1,02	24
12.09.2019	71,62	53,11	18,51	57,41	56,09	55,74	55,03	0	1,06	1,038	24
13.09.2019	71,56	52,9	18,66	53,55	52,35	52,01	51,33	0	1,02	0,976	24
14.09.2019	71,58	51,65	19,93	52,78	51,56	51,23	50,61	0	0,95	1,027	24
15.09.2019	71,36	50,65	20,71	53,48	52,31	51,88	51,23	0	1,08	1,085	24
16.09.2019	71,21	53,41	17,8	55,79	54,5	54,19	53,46	0	1,04	0,969	24
17.09.2019	71,41	52,94	18,47	56,27	54,99	54,63	53,91	0	1,08	1,017	24
18.09.2019	71,04	51,71	19,33	56,04	54,78	54,38	53,69	0	1,09	1,058	24
19.09.2019	71,13	52,03	19,1	55,81	54,55	54,15	53,43	0,02	1,12	1,041	24
Итого:				1540,1	1505,11	1493,2	1475,05	0,02	30,06	30,135	744
Средние:	71,23	51,14	20,08								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924	33080,83	32150,35	31789,96	31414,4	0,58	735,95	956,434	10717	0
19/09/1924	34621	33655,46	33283,17	32889,45	0,6	766,01	986,569	11461	0
Итого:	1540,17	1505,11	1493,21	1475,05	0,02	30,06	30,135	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/19г.-22/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
24.08.2019	71,01	46,7	24,31	38,22	37,38	37,58	37,17	0	0,21	0,909	24
25.08.2019	70,86	46,49	24,37	38,32	37,45	37,68	37,26	0	0,19	0,913	24
26.08.2019	70,28	47,49	22,79	39,56	38,71	38,96	38,49	0	0,22	0,882	24
27.08.2019	70,7	46,51	24,19	39,33	38,44	38,69	38,24	0,01	0,2	0,93	24
28.08.2019	70,95	46,58	24,37	39,33	38,44	38,68	38,22	0,05	0,22	0,938	24
29.08.2019	69,95	46,35	23,6	36,96	36,14	36,41	36,03	0	0,11	0,851	24
30.08.2019	69,35	45,9	23,45	39,3	38,43	38,76	38,32	0	0,11	0,902	24
31.08.2019	70,69	45,07	25,62	40,78	39,88	40,1	39,73	0	0,15	1,023	24
01.09.2019	71	43,88	27,12	41,11	40,19	40,38	40,01	0	0,18	1,092	24
02.09.2019	69,87	45,06	24,81	42,36	41,42	41,72	41,32	0	0,1	1,027	24
03.09.2019	70,64	44,82	25,82	40,99	40,09	40,33	39,93	0	0,16	1,035	24
04.09.2019	70,62	44,61	26,01	42,26	41,31	41,58	41,17	0	0,14	1,073	24
05.09.2019	70,8	44,95	25,85	41,54	40,6	40,84	40,4	0	0,2	1,05	24
06.09.2019	70,46	45,19	25,27	42,51	41,57	41,81	41,34	0	0,23	1,051	24
07.09.2019	70,65	45,63	25,02	42,29	41,31	41,58	41,14	0	0,17	1,032	24
08.09.2019	70,97	44,52	26,45	42,5	41,55	41,74	41,3	0	0,25	1,1	24
09.09.2019	70,42	45,39	25,03	43,3	42,33	42,57	42,11	0	0,22	1,059	24
10.09.2019	70,34	45,73	24,61	40,64	39,72	39,94	39,49	0	0,23	0,978	24
11.09.2019	70,61	45,14	25,47	41,69	40,75	41,01	40,58	0	0,17	1,037	24
12.09.2019	70,68	45,41	25,27	40,89	39,95	40,23	39,76	0	0,19	1,01	24
13.09.2019	70,74	45	25,74	40,67	39,75	40	39,55	0	0,2	1,024	24
14.09.2019	70,74	45,52	25,22	40,94	40,04	40,28	39,88	0	0,16	1,007	24
15.09.2019	70,58	45,31	25,27	42	41,09	41,29	40,84	0	0,25	1,037	24
16.09.2019	70,42	45,87	24,55	40,81	39,93	40,15	39,67	0	0,26	0,979	24
17.09.2019	70,62	45,8	24,82	40,32	39,45	39,67	39,2	0	0,25	0,979	24
18.09.2019	70,32	45,3	25,02	41,06	40,16	40,37	39,94	0	0,22	1,006	24
19.09.2019	70,43	44,82	25,61	41,71	40,79	40,98	40,53	0,01	0,26	1,042	24
20.09.2019	70,89	45,06	25,83	41,56	40,63	40,8	40,37	0	0,26	1,048	24
21.09.2019	70,75	44,75	26	43,47	42,49	42,67	42,23	0	0,26	1,103	24
22.09.2019	71,08	44,26	26,82	45,26	44,24	44,38	43,92	0	0,32	1,185	24
Итого:				1231,6	1204,23	1211,1	1198,14	0,07	6,09	30,302	720
Средние:	70,58	45,43	25,14								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/1924:	19,91	19,47	19,58	19,36	0	0,11	0,471	13	0
22/09/1924:	1251,59	1223,7	1230,76	1217,5	0,07	6,2	30,773	733	0
Итого:	1231,68	1204,23	1211,18	1198,14	0,07	6,09	30,302	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,37	49,92	22,45	61,36	59,95	60,79	60,11	0	-0,16	1,346	24
21.08.2019	72,54	49,79	22,75	60,16	58,72	59,56	58,84	0	-0,12	1,335	24
22.08.2019	73,17	49,96	23,21	57,9	56,51	57,27	56,58	0	-0,07	1,313	24
23.08.2019	73,1	49,95	23,15	57,82	56,48	57,21	56,53	0	-0,05	1,307	24
24.08.2019	73,25	49,76	23,49	60,33	58,88	59,64	58,96	0	-0,08	1,384	24
25.08.2019	73,06	48,63	24,43	60,61	59,2	59,85	59,16	0	0,04	1,446	24
26.08.2019	72,44	49,9	22,54	64,52	63	63,79	63,02	0	-0,02	1,416	24
27.08.2019	72,95	49,63	23,32	64,83	63,31	64,07	63,32	0	-0,01	1,476	24
28.08.2019	73,14	48,82	24,32	61,52	60,04	60,76	60,07	0	-0,03	1,461	24
29.08.2019	72,28	48,94	23,34	65,31	63,8	64,49	63,75	0	0,05	1,489	24
30.08.2019	71,65	49,48	22,17	70,58	68,99	69,72	68,92	0	0,07	1,529	24
31.08.2019	72,98	49,11	23,87	65,59	64,07	64,69	63,92	0	0,15	1,531	24
01.09.2019	73,1	47,78	25,32	69,36	67,71	68,29	67,56	0	0,15	1,715	24
02.09.2019	71,98	48,84	23,14	73,06	71,37	72,04	71,24	0	0,13	1,65	24
03.09.2019	72,84	48,08	24,76	68,57	66,96	67,55	66,81	0	0,15	1,656	24
04.09.2019	72,84	48,31	24,53	69,58	67,96	68,55	67,79	0	0,17	1,666	24
05.09.2019	73,04	48,44	24,6	68,07	66,46	67,04	66,29	0	0,17	1,637	24
06.09.2019	72,55	48,56	23,99	67,33	65,77	66,36	65,65	0	0,12	1,577	24
07.09.2019	72,78	48,97	23,81	67,48	65,89	66,46	65,7	0	0,19	1,569	24
08.09.2019	73,1	47,94	25,16	69,89	68,25	68,78	68	0	0,25	1,718	24
09.09.2019	72,55	48,75	23,8	69,55	67,94	68,53	67,76	0	0,18	1,617	24
10.09.2019	72,48	49,91	22,57	69,54	67,92	68,56	67,78	0	0,14	1,532	24
11.09.2019	72,7	49,04	23,66	66,61	65,03	65,64	64,9	0	0,13	1,54	24
12.09.2019	72,96	48,81	24,15	68,08	66,5	67,06	66,28	0	0,22	1,607	24
13.09.2019	72,88	48,44	24,44	63,03	61,53	61,94	61,26	0,02	0,27	1,505	24
14.09.2019	72,9	48,84	24,06	62,53	61,01	61,6	60,89	0	0,12	1,466	24
15.09.2019	72,69	48,02	24,67	66,68	65,11	65,63	64,93	0	0,18	1,606	24
16.09.2019	72,65	49,58	23,07	65,87	64,3	64,91	64,14	0	0,16	1,483	24
17.09.2019	72,84	48,9	23,94	62,32	60,84	61,38	60,66	0	0,18	1,458	24
18.09.2019	72,5	49,11	23,39	67,27	65,69	66,2	65,46	0	0,23	1,537	24
19.09.2019	72,7	49,66	23,04	67,92	66,33	66,85	66,11	0	0,22	1,53	24
Итого:				2033,2	1985,52	2005,2	1982,39	0,02	3,13	47,102	744
Средние:	72,74	49,02	23,71								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924	129620,18	125759,31	127463,39	126047,95	263,68	-288,64	4260,487	28837	2
19/09/1924	131653,45	127744,83	129468,6	128030,34	263,7	-285,51	4307,589	29581	2
Итого:	2033,27	1985,52	2005,21	1982,39	0,02	3,13	47,102	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,02	52,25	18,77	68,53	66,98	67,76	66,87	0	0,11	1,256	24
21.08.2019	71,17	51,99	19,18	68,28	66,76	67,48	66,66	0	0,1	1,279	24
22.08.2019	71,68	51,56	20,12	66,32	64,81	65,48	64,69	0	0,12	1,302	24
23.08.2019	71,66	51,62	20,04	64,8	63,34	64	63,22	0	0,12	1,268	24
24.08.2019	71,79	51,92	19,87	64,92	63,42	64,12	63,32	0	0,1	1,261	24
25.08.2019	71,74	51,07	20,67	69,52	67,93	68,62	67,78	0	0,15	1,402	24
26.08.2019	71,21	51,59	19,62	74,8	73,12	73,85	72,95	0	0,17	1,435	24
27.08.2019	71,53	51,23	20,3	70,44	68,87	69,5	68,67	0	0,2	1,398	24
28.08.2019	71,78	51,13	20,65	70,13	68,54	69,18	68,33	0	0,21	1,416	24
29.08.2019	71,05	51,79	19,26	75,05	73,35	74,09	73,15	0	0,2	1,411	24
30.08.2019	70,28	51,59	18,69	78,97	77,23	78	77,01	0	0,22	1,443	24
31.08.2019	71,55	50,61	20,94	76,9	75,15	75,85	74,94	0	0,21	1,575	24
01.09.2019	71,82	49,5	22,32	77,61	75,85	76,5	75,62	0	0,23	1,692	24
02.09.2019	70,73	52,02	18,71	87,07	85,13	86,05	84,95	0	0,18	1,592	24
03.09.2019	71,53	50,99	20,54	79,47	77,65	78,44	77,49	0	0,16	1,595	24
04.09.2019	71,48	51,05	20,43	79,46	77,66	78,45	77,49	0	0,17	1,585	24
05.09.2019	71,6	50,19	21,41	76,74	74,98	75,7	74,79	0	0,19	1,604	24
06.09.2019	71,28	51,52	19,76	80,5	78,68	79,48	78,5	0	0,18	1,556	24
07.09.2019	71,45	51,15	20,3	79,17	77,36	78,13	77,17	0	0,19	1,571	24
08.09.2019	71,77	49,92	21,85	79,21	77,41	78,09	77,18	0	0,23	1,691	24
09.09.2019	71,23	50,97	20,26	80,38	78,54	79,35	78,39	0	0,15	1,591	24
10.09.2019	71,16	51,23	19,93	75,96	74,23	75,01	74,1	0	0,13	1,479	24
11.09.2019	71,42	50,01	21,41	79,31	77,52	78,22	77,32	0	0,2	1,659	24
12.09.2019	71,62	51,05	20,57	77,68	75,91	76,67	75,72	0	0,19	1,561	24
13.09.2019	71,56	50,52	21,04	71,97	70,31	71,04	70,2	0	0,11	1,48	24
14.09.2019	71,64	50,81	20,83	75,48	73,74	74,49	73,62	0	0,12	1,534	24
15.09.2019	71,45	50,41	21,04	79,78	77,95	78,71	77,78	0	0,17	1,639	24
16.09.2019	71,26	52,16	19,1	70,93	69,32	70,07	69,18	0	0,14	1,323	24
17.09.2019	71,13	48	23,13	56,05	54,79	55,25	54,66	0	0,13	1,266	24
18.09.2019	70,8	48,12	22,68	58,77	57,46	57,94	57,32	0	0,14	1,305	24
19.09.2019	70,91	47,47	23,44	59,63	58,29	58,73	58,14	0	0,15	1,364	24
Итого:				2273,8	2222,28	2244,2	2217,21	0	5,07	45,533	744
Средние:	71,36	50,82	20,54								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924	135508,02	131651,16	133128,32	131662,11	9,7	-10,95	4215,054	30376	0
19/09/1924	137781,85	133873,44	135372,57	133879,32	9,7	-5,88	4260,587	31120	0
Итого:	2273,83	2222,28	2244,25	2217,21	0	5,07	45,533	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись



[Signature]
23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г. - 19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,45	47,01	24,44	27,81	27,18	27,25	26,99	0	0,19	0,663	24
21.08.2019	71,63	47,72	23,91	27,85	27,22	27,3	27,06	0	0,16	0,65	24
22.08.2019	72,23	47,29	24,94	27,33	26,73	26,76	26,52	0	0,21	0,666	24
23.08.2019	72,22	46,81	25,41	27,33	26,7	26,76	26,51	0	0,19	0,677	24
24.08.2019	72,35	46,89	25,46	26,74	26,12	26,17	25,93	0	0,19	0,663	24
25.08.2019	72,32	46,93	25,39	28,95	28,3	28,35	28,1	0	0,2	0,718	24
26.08.2019	71,72	46,69	25,03	30,54	29,82	29,91	29,64	0	0,18	0,745	24
27.08.2019	72,15	47,01	25,14	28,92	28,23	28,32	28,07	0	0,16	0,71	24
28.08.2019	72,48	46,56	25,92	30,05	29,37	29,4	29,11	0	0,26	0,761	24
29.08.2019	71,58	46,92	24,66	33,09	32,32	32,43	32,13	0	0,19	0,799	24
30.08.2019	70,25	47,27	22,98	33,84	33,11	33,2	32,88	0	0,23	0,758	24
31.08.2019	71,9	46,49	25,41	33,05	32,26	32,37	32,08	0	0,18	0,819	24
01.09.2019	72,19	45,91	26,28	33,46	32,68	32,76	32,46	0	0,22	0,859	24
02.09.2019	71,22	46,96	24,26	36,84	36	36,13	35,78	0	0,22	0,874	24
03.09.2019	71,91	46,09	25,82	34,96	34,15	34,24	33,95	0	0,2	0,882	24
04.09.2019	71,95	46,29	25,66	34,83	34,01	34,11	33,81	0	0,2	0,874	24
05.09.2019	71,86	46,29	25,57	35,24	34,44	34,5	34,17	0	0,27	0,878	24
06.09.2019	71,62	46,4	25,22	36,1	35,27	35,37	35	0,06	0,27	0,889	24
07.09.2019	71,94	46,02	25,92	34,36	33,56	33,62	33,33	0	0,23	0,868	24
08.09.2019	72,24	46,25	25,99	34,47	33,67	33,74	33,44	0	0,23	0,873	24
09.09.2019	71,79	46	25,79	36,46	35,63	35,7	35,39	0	0,24	0,918	24
10.09.2019	71,48	46,8	24,68	35,15	34,34	34,46	34,13	0	0,21	0,844	24
11.09.2019	71,87	45,75	26,12	35,97	35,12	35,21	34,88	0,16	0,24	0,917	24
12.09.2019	72,07	46,09	25,98	33,07	32,29	32,37	32,09	0	0,2	0,839	24
13.09.2019	72,08	46,18	25,9	32	31,24	31,31	31,04	0	0,2	0,809	24
14.09.2019	72,1	45,97	26,13	31,26	30,5	30,58	30,33	0	0,17	0,796	24
15.09.2019	71,96	45,95	26,01	34,61	33,83	33,86	33,57	0	0,26	0,879	24
16.09.2019	71,68	46,6	25,08	32,32	31,58	31,63	31,34	0	0,24	0,792	24
17.09.2019	71,94	46,33	25,61	32,15	31,4	31,44	31,16	0	0,24	0,804	24
18.09.2019	71,58	46,32	25,26	35,44	34,64	34,68	34,37	0	0,27	0,873	24
19.09.2019	71,62	46,48	25,14	36,13	35,3	35,37	35,02	0,01	0,28	0,888	24
Итого:				1010,3	987,01	989,3	980,28	0,23	6,73	24,985	744
Средние:	71,85	46,52	25,32								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/08/1924	43483,98	42106,47	42260,26	41799,76	10,33	306,71	1570,509	14915	316
19/09/1924	44494,3	43093,48	43249,56	42780,04	10,56	313,44	1595,494	15659	316
Итого:	1010,32	987,01	989,3	980,28	0,23	6,73	24,985	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева/
Ф.И.О. _____

Подпись

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1


КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	73,19	56,85	16,34	75,74	73,93	73,21	72,14	0	1,79	1,209	24
21.08.2019	73,23	53,95	19,28	63,36	61,85	60,98	60,15	0	1,7	1,192	24
22.08.2019	73,83	53,53	20,3	61,42	59,91	59,03	58,26	0	1,65	1,218	24
23.08.2019	73,81	53,42	20,39	62,1	60,61	59,69	58,89	0	1,72	1,234	24
24.08.2019	73,94	53,64	20,3	63,95	62,39	61,48	60,68	0,01	1,71	1,269	24
25.08.2019	73,76	53,43	20,33	64,95	63,41	62,45	61,6	0	1,81	1,289	24
26.08.2019	73,12	53,39	19,73	67,42	65,81	64,9	64,04	0,01	1,77	1,299	24
27.08.2019	73,59	53,24	20,35	66,68	65,08	64,17	63,33	0	1,75	1,326	24
28.08.2019	73,87	52,54	21,33	67,77	66,14	65,19	64,35	0,02	1,79	1,413	24
29.08.2019	73	53,51	19,49	70,56	68,86	67,98	67,09	0,01	1,77	1,34	24
30.08.2019	72,32	54,68	17,64	79,05	77,2	76,35	75,33	0	1,87	1,36	24
31.08.2019	73,58	53,38	20,2	73,82	72,08	71,14	70,19	0,01	1,89	1,455	24
01.09.2019	73,87	51,98	21,89	75,34	73,53	72,56	71,66	0	1,87	1,609	24
02.09.2019	72,58	54,02	18,56	80,6	78,72	77,88	76,85	0,01	1,87	1,457	24
03.09.2019	73,57	53,34	20,23	76,39	74,59	73,73	72,71	0	1,88	1,509	24
04.09.2019	73,57	55,13	18,44	85,37	83,29	82,52	81,38	0	1,91	1,536	24
05.09.2019	73,76	56,57	17,19	87,32	85,23	84,49	83,23	0	2	1,464	24
06.09.2019	73,36	53,77	19,59	75,95	74,15	73,23	72,23	0	1,92	1,454	24
07.09.2019	73,63	50,58	23,05	68,77	67,08	65,99	65,19	0	1,89	1,546	24
08.09.2019	73,83	50,55	23,28	68,12	66,49	65,35	64,54	0	1,95	1,548	24
09.09.2019	73,12	51,09	22,03	73,36	71,61	70,47	69,61	0	2	1,577	24
10.09.2019	73,06	52,29	20,77	63,36	61,84	60,9	60,13	0	1,71	1,285	21
11.09.2019	73,34	51,07	22,27	70,92	69,19	68,11	67,27	0	1,92	1,54	24
12.09.2019	73,55	51,14	22,41	67,6	66,01	64,88	64,1	0	1,91	1,477	24
13.09.2019	73,68	54,59	19,09	86,32	84,24	83,33	82,18	0	2,06	1,607	24
14.09.2019	73,68	55,9	17,78	94,69	92,41	91,53	90,23	0	2,18	1,644	24
15.09.2019	73,43	55,66	17,77	100,79	98,4	97,38	96	0	2,4	1,75	24
16.09.2019	73,31	54,57	18,74	83,72	81,72	80,69	79,57	0	2,15	1,534	24
17.09.2019	73,48	47,96	25,52	61,46	59,96	58,76	58,12	0	1,84	1,526	24
18.09.2019	73,1	48,37	24,73	64,88	63,35	62,07	61,36	0	1,99	1,568	24
19.09.2019	73,27	47,45	25,82	62,81	61,32	59,99	59,32	0	2	1,582	24
Итого:				2264,5	2210,4	2180,4	2151,73	0,07	58,67	44,817	741
Средние:	73,43	52,95	20,47								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	91522,68	85700,48	77736,53	73840,04	10,32	11860,44	2866,961	14495	736
19/09/1924:	93787,27	87910,88	79916,96	75991,77	10,39	11919,11	2911,778	15236	739
Итого:	2264,59	2210,4	2180,43	2151,73	0,07	58,67	44,817	741	3

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.
Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.
23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,35	47,52	23,83	54,53	53,27	51,73	51,19	0	2,08	1,269	24
21.08.2019	71,63	48,91	22,72	57,26	55,91	54,34	53,7	0	2,21	1,269	24
22.08.2019	72,26	48,53	23,73	58,49	57,15	55,46	54,87	0	2,28	1,357	24
23.08.2019	72,22	48,65	23,57	58,1	56,74	55,1	54,51	0	2,23	1,336	24
24.08.2019	72,37	48,64	23,73	58,59	57,22	55,55	54,95	0	2,27	1,357	24
25.08.2019	72,17	48	24,17	58,64	57,26	55,56	54,94	0	2,32	1,384	24
26.08.2019	71,68	49,12	22,56	64,89	63,39	61,53	60,82	0	2,57	1,429	24
27.08.2019	72,15	48,8	23,35	64,53	63	61,17	60,46	0	2,54	1,47	24
28.08.2019	72,34	49,17	23,17	62,08	60,61	58,86	58,2	0	2,41	1,405	24
29.08.2019	71,57	49,3	22,27	66,82	65,29	63,4	62,65	0	2,64	1,451	24
30.08.2019	70,92	49,73	21,19	70,39	68,83	66,86	66,14	0	2,69	1,455	24
31.08.2019	72,17	48,81	23,36	65,46	63,92	62,08	61,36	0	2,56	1,494	24
01.09.2019	72,48	47,7	24,78	69,31	67,68	65,69	65,01	0	2,67	1,674	24
02.09.2019	71,24	50,07	21,17	75,24	73,53	71,6	70,74	0	2,79	1,557	24
03.09.2019	72,08	48,92	23,16	67,78	66,21	64,46	63,75	0	2,46	1,533	24
04.09.2019	72,07	48,89	23,18	70,56	68,92	67,13	66,37	0	2,55	1,598	24
05.09.2019	72,25	49,31	22,94	68,57	67,01	65,2	64,42	0	2,59	1,536	24
06.09.2019	71,86	49,21	22,65	71,45	69,8	67,95	67,19	0	2,61	1,58	24
07.09.2019	72,06	49,34	22,72	71,92	70,24	68,38	67,59	0	2,65	1,596	24
08.09.2019	72,35	48,91	23,44	71,01	69,33	67,5	66,73	0	2,6	1,619	24
09.09.2019	71,81	49,66	22,15	72,34	70,67	68,87	68,08	0	2,59	1,564	24
10.09.2019	71,71	48,93	22,78	70,3	68,68	66,92	66,17	0	2,51	1,563	24
11.09.2019	71,97	49,54	22,43	70,01	68,35	66,63	65,88	0	2,47	1,53	24
12.09.2019	72,18	49,45	22,73	68,7	67,12	65,37	64,62	0	2,5	1,524	24
13.09.2019	72,15	49,36	22,79	66,5	64,97	63,23	62,53	0	2,44	1,482	24
14.09.2019	72,16	49,21	22,95	66,72	65,16	63,44	62,7	0	2,46	1,492	24
15.09.2019	71,97	49,59	22,38	71,33	69,7	67,84	67,06	0	2,64	1,557	24
16.09.2019	71,95	50,08	21,87	71,37	69,75	67,89	67,12	0	2,63	1,524	24
17.09.2019	72,16	50,7	21,46	69,9	68,33	66,55	65,76	0	2,57	1,467	24
18.09.2019	71,79	49,56	22,23	71,75	70,07	68,29	67,54	0	2,53	1,557	24
19.09.2019	71,99	49,31	22,68	71,65	70	68,18	67,42	0,01	2,58	1,586	24
Итого:				2076,1	2028,11	1972,7	1950,47	0,01	77,64	46,215	744
Средние:	71,96	49,12	22,84								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924:	147106,68	142786,28	139656,9	138053,9	13,2	4732,38	4630,322	30417	0
9/09/1924:	149182,87	144814,39	141629,66	140004,37	13,21	4810,02	4676,537	31161	0
Итого:	2076,19	2028,11	1972,76	1950,47	0,01	77,64	46,215	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,83	44,73	27,1	45,46	44,45	45,15	44,67	0	-0,22	1,203	24
21.08.2019	72,05	45,03	27,02	45,92	44,86	45,59	45,11	0	-0,25	1,21	24
22.08.2019	72,67	44,79	27,88	44,85	43,78	44,45	43,97	0	-0,19	1,218	24
23.08.2019	72,62	45,11	27,51	45,12	44,07	44,72	44,26	0	-0,19	1,212	24
24.08.2019	72,78	44,23	28,55	46,08	45,01	45,61	45,14	0	-0,13	1,288	24
25.08.2019	72,58	45,2	27,38	46,99	45,88	46,57	46,1	0	-0,22	1,256	24
26.08.2019	71,97	45,64	26,33	49,64	48,52	49,25	48,77	0	-0,25	1,277	24
27.08.2019	72,47	45,16	27,31	48,7	47,55	48,26	47,79	0	-0,24	1,299	24
28.08.2019	72,67	44,95	27,72	48,12	47,01	47,66	47,18	0	-0,17	1,304	24
29.08.2019	71,84	45,05	26,79	52,26	51,1	51,83	51,34	0	-0,24	1,37	24
30.08.2019	71,15	45,28	25,87	54,54	53,33	54,15	53,65	0	-0,32	1,381	24
31.08.2019	72,54	44,33	28,21	53,14	51,93	52,6	52,1	0	-0,17	1,465	24
01.09.2019	72,7	43,46	29,24	57,92	56,58	57,28	56,75	0	-0,17	1,653	24
02.09.2019	71,57	44,74	26,83	58	56,67	57,56	57,01	0	-0,34	1,519	24
03.09.2019	72,4	43,18	29,22	56,71	55,41	56,12	55,62	0	-0,21	1,619	24
04.09.2019	72,33	43,53	28,8	54,03	52,77	53,5	53	0	-0,23	1,519	24
05.09.2019	72,52	42,63	29,89	54,42	53,14	53,8	53,31	0	-0,17	1,588	24
06.09.2019	72,06	43,78	28,28	52,74	51,52	52,23	51,75	0	-0,23	1,456	24
07.09.2019	72,31	43,63	28,68	53,71	52,47	53,16	52,68	0	-0,21	1,504	24
08.09.2019	72,66	43,24	29,42	55,69	54,4	55,05	54,56	0	-0,16	1,597	24
09.09.2019	72,1	44,16	27,94	56,51	55,18	55,95	55,42	0	-0,24	1,541	24
10.09.2019	71,99	44,12	27,87	55,56	54,29	54,99	54,49	0	-0,2	1,512	24
11.09.2019	72,27	43,7	28,57	54,94	53,67	54,32	53,82	0	-0,15	1,53	24
12.09.2019	72,49	43,62	28,87	54,71	53,45	54,08	53,59	0	-0,14	1,543	24
13.09.2019	72,45	43,61	28,84	50,75	49,55	50,16	49,68	0	-0,13	1,428	24
14.09.2019	72,44	43,86	28,58	50,08	48,91	49,51	49,04	0	-0,13	1,395	24
15.09.2019	72,22	44	28,22	53,28	52,04	52,68	52,19	0	-0,15	1,47	24
16.09.2019	72,26	49,98	22,28	55,41	54,13	54,87	54,23	0	-0,1	1,208	24
17.09.2019	72,34	43,54	28,8	45,1	44,03	44,39	43,99	0	0,04	1,269	24
18.09.2019	71,98	42,13	29,85	50,1	48,94	49,47	49,03	0	-0,09	1,46	24
19.09.2019	72,17	41,91	30,26	49,89	48,73	49,29	48,86	0,01	-0,13	1,473	24
Итого:				1600,3	1563,37	1584,2	1569,1	0,01	-5,73	43,767	744
Средние:	72,27	44,26	28								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924	115110,85	111647,9	113428,23	112321,44	67,66	-673,54	4203,023	29679	0
9/09/1924	116711,22	113211,27	115012,48	113890,54	67,67	-679,27	4246,79	30423	0
Итого:	1600,37	1563,37	1584,25	1569,1	0,01	-5,73	43,767	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес: пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1DVC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,27	47,92	24,35	53,35	52,08	52,97	52,43	0	-0,35	1,266	24
21.08.2019	72,5	48,58	23,92	54,88	53,6	54,43	53,85	0	-0,25	1,281	24
22.08.2019	73,1	47,39	25,71	52,03	50,78	51,57	51,07	0	-0,29	1,306	24
23.08.2019	73,05	48,07	24,98	51,86	50,63	51,45	50,93	0	-0,3	1,263	24
24.08.2019	73,18	49,03	24,15	52,97	51,72	52,54	51,98	0	-0,26	1,251	24
25.08.2019	73,01	49,06	23,95	55,23	53,92	54,73	54,13	0	-0,21	1,292	24
26.08.2019	72,39	49,09	23,3	60,51	59,11	59,88	59,21	0	-0,1	1,378	24
27.08.2019	72,9	48,36	24,54	57,85	56,5	57,23	56,61	0	-0,11	1,387	24
28.08.2019	73,13	48,43	24,7	57,56	56,2	56,93	56,33	0	-0,13	1,386	24
29.08.2019	72,24	48,24	24	60,11	58,7	59,45	58,78	0	-0,08	1,409	24
30.08.2019	71,59	49,52	22,07	65,63	64,12	64,89	64,14	0	-0,02	1,416	24
31.08.2019	72,95	48,19	24,76	61,63	60,14	60,84	60,21	0	-0,07	1,489	24
01.09.2019	73,17	47,19	25,98	66,12	64,57	65,09	64,39	0	0,18	1,676	24
02.09.2019	71,85	48,26	23,59	70,47	68,83	69,44	68,69	0	0,14	1,624	24
03.09.2019	72,79	46,59	26,2	65,66	64,09	64,6	63,93	0	0,16	1,678	24
04.09.2019	72,76	47	25,76	68,08	66,51	66,95	66,27	0	0,24	1,711	24
05.09.2019	72,96	46,94	26,02	65,37	63,81	64,32	63,63	0	0,18	1,661	24
06.09.2019	72,53	47,57	24,96	68,32	66,74	67,22	66,51	0	0,23	1,665	24
07.09.2019	72,74	46,89	25,85	65,57	64	64,51	63,84	0	0,16	1,655	24
08.09.2019	73,04	46,49	26,55	67,1	65,57	65,93	65,28	0	0,29	1,741	24
09.09.2019	72,49	47,49	25	68,47	66,87	67,34	66,61	0	0,26	1,671	24
10.09.2019	72,4	47,66	24,74	67,06	65,5	66	65,28	0	0,22	1,621	24
11.09.2019	72,64	47,88	24,76	65,42	63,87	64,4	63,69	0	0,18	1,578	24
12.09.2019	72,84	46,47	26,37	62,73	61,26	61,71	61,06	0	0,2	1,614	24
13.09.2019	72,83	46,75	26,08	61,43	59,99	60,47	59,84	0	0,15	1,565	24
14.09.2019	72,82	46,8	26,02	59,7	58,33	58,8	58,22	0	0,11	1,517	24
15.09.2019	72,58	46,62	25,96	62,27	60,8	61,29	60,66	0	0,14	1,58	24
16.09.2019	72,56	47,24	25,32	61,15	59,71	60,24	59,59	0	0,12	1,512	24
17.09.2019	72,86	47,74	25,12	60,72	59,34	59,82	59,17	0	0,17	1,492	24
18.09.2019	72,43	47,57	24,86	60,66	59,23	59,78	59,13	0	0,1	1,472	24
19.09.2019	72,64	46,94	25,7	62,19	60,72	61,2	60,55	0	0,17	1,561	24
Итого:				1912,1	1867,24	1886	1866,01	0	1,23	46,718	744
Средние:	72,68	47,67	25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/08/1924:0	30935,91	29960,19	29787,02	29480,73	0	479,46	1154,447	7167	0
19/09/1924:0	32848,01	31827,43	31673,04	31346,74	0	480,69	1201,165	7911	0
Итого:	1912,1	1867,24	1886,02	1866,01	0	1,23	46,718	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/08/19г. - 19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76BF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,71	50,49	21,22	59,76	58,38	58,53	57,8	0	0,58	1,238	24
21.08.2019	71,91	50,51	21,4	60,88	59,48	59,67	58,93	0	0,55	1,27	24
22.08.2019	72,55	50,83	21,72	61,6	60,19	60,39	59,61	0	0,58	1,304	24
23.08.2019	72,46	50,31	22,15	59,68	58,26	58,52	57,82	0	0,44	1,288	24
24.08.2019	72,66	50,8	21,86	60,47	59,05	59,28	58,57	0	0,48	1,291	24
25.08.2019	72,51	50,96	21,55	62,77	61,3	61,52	60,72	0	0,58	1,319	24
26.08.2019	71,83	50,18	21,65	65,6	64,11	64,28	63,5	0	0,61	1,386	24
27.08.2019	72,38	50,97	21,41	67,48	65,93	66,11	65,32	0	0,61	1,409	24
28.08.2019	72,57	50,14	22,43	65,09	63,55	63,83	63,1	0	0,45	1,424	24
29.08.2019	71,77	51,52	20,25	72,52	70,9	70,95	70,06	0	0,84	1,434	24
30.08.2019	71,13	51,76	19,37	76,85	75,11	75,11	74,18	0	0,93	1,453	24
31.08.2019	72,43	50,68	21,75	72,44	70,77	70,95	70,07	0	0,7	1,537	24
01.09.2019	72,61	48,72	23,89	74,31	72,55	72,86	72,05	0	0,5	1,731	24
02.09.2019	71,34	49,89	21,45	77,08	75,32	75,4	74,52	0	0,8	1,612	24
03.09.2019	72,26	49,2	23,06	71,42	69,76	69,93	69,13	0	0,63	1,608	24
04.09.2019	72,23	48,83	23,4	72,69	70,99	71,19	70,39	0	0,6	1,656	24
05.09.2019	72,42	49,01	23,41	69,81	68,18	68,34	67,57	0	0,61	1,594	24
06.09.2019	71,97	49,46	22,51	70,63	68,98	69,12	68,36	0	0,62	1,55	24
07.09.2019	72,21	48,65	23,56	69,56	67,92	68,13	67,4	0	0,52	1,6	24
08.09.2019	72,51	48,48	24,03	70,42	68,79	68,98	68,21	0	0,58	1,653	24
09.09.2019	71,91	49,03	22,88	70,11	68,46	68,64	67,88	0	0,58	1,565	24
10.09.2019	71,9	50,03	21,87	71,36	69,72	69,78	68,97	0	0,75	1,522	24
11.09.2019	72,14	49,34	22,8	70,86	69,2	69,35	68,56	0	0,64	1,576	24
12.09.2019	72,34	49,41	22,93	68,6	67,03	67,14	66,38	0	0,65	1,536	24
13.09.2019	72,3	49,64	22,66	65,11	63,6	63,71	62,98	0	0,62	1,441	24
14.09.2019	72,35	49,23	23,12	66,13	64,61	64,73	64	0	0,61	1,49	24
15.09.2019	72,15	48,61	23,54	70,53	68,93	69,06	68,28	0	0,65	1,62	24
16.09.2019	72,1	49,53	22,57	70,04	68,43	68,54	67,75	0	0,68	1,543	24
17.09.2019	72,28	49,64	22,64	66,58	65,02	65,19	64,46	0	0,56	1,472	24
18.09.2019	71,93	49,42	22,51	69,47	67,86	68	67,23	0	0,63	1,526	24
19.09.2019	72,11	49,26	22,85	69,84	68,23	68,4	67,63	0,02	0,6	1,558	24
Итого:				2119,6	2070,61	2075,6	2051,43	0,02	19,18	46,206	744
Средние:	72,16	49,82	22,33								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	83220,83	80787,8	81890,25	80997,65	9,14	-209,85	2710,196	19431	0
19/09/1924:	85340,52	82858,41	83965,88	83049,08	9,16	-190,67	2756,402	20175	0
Итого:	2119,69	2070,61	2075,63	2051,43	0,02	19,18	46,206	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Для документа

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	73,14	51,76	21,38	56,88	55,57	55,34	54,63	0	0,94	1,19	24
21.08.2019	73,32	51,67	21,65	56,23	54,89	54,64	53,95	0	0,94	1,189	24
22.08.2019	73,93	51,86	22,07	53,64	52,31	52,08	51,44	0	0,87	1,156	24
23.08.2019	73,89	51,69	22,2	53,83	52,52	52,27	51,65	0	0,87	1,165	24
24.08.2019	74,03	51,51	22,52	53,28	51,99	51,71	51,06	0	0,93	1,172	24
25.08.2019	73,85	51,71	22,14	55,94	54,61	54,33	53,65	0	0,96	1,208	24
26.08.2019	73,2	52,05	21,15	60,42	59	58,76	58,04	0	0,96	1,246	24
27.08.2019	73,75	51,67	22,08	60,75	59,25	59,07	58,32	0	0,93	1,307	24
28.08.2019	73,95	51,18	22,77	58,23	56,86	56,6	55,89	0	0,97	1,295	24
29.08.2019	73,08	52,29	20,79	64,79	63,25	63,09	62,29	0	0,96	1,315	24
30.08.2019	72,38	53,05	19,33	70,61	68,99	68,88	68	0	0,99	1,333	24
31.08.2019	73,74	51,78	21,96	64,26	62,74	62,55	61,75	0	0,99	1,378	24
01.09.2019	73,92	50,52	23,4	66,64	65,03	64,85	64,09	0	0,94	1,521	24
02.09.2019	72,6	52,37	20,23	71,97	70,3	70,21	69,32	0	0,98	1,419	24
03.09.2019	73,62	50,58	23,04	66,17	64,56	64,41	63,68	0	0,88	1,487	24
04.09.2019	73,58	50,93	22,65	67,01	65,4	65,21	64,4	0	1	1,482	24
05.09.2019	73,82	51,45	22,37	67,22	65,63	65,41	64,61	0	1,02	1,468	24
06.09.2019	73,34	51,54	21,8	68,05	66,42	66,17	65,37	0	1,05	1,447	24
07.09.2019	73,57	51,62	21,95	68,87	67,17	66,96	66,12	0	1,05	1,472	24
08.09.2019	73,87	50,58	23,29	69,03	67,33	67,14	66,32	0	1,01	1,567	24
09.09.2019	73,29	51,94	21,35	71,54	69,82	69,59	68,73	0	1,09	1,49	24
10.09.2019	73,2	50,18	23,02	65,93	64,35	64,04	63,25	0	1,1	1,481	24
11.09.2019	73,51	47,82	25,69	67,19	65,58	65,2	64,48	0	1,1	1,685	24
12.09.2019	73,68	50,78	22,9	61,18	59,69	59,4	58,68	0	1,01	1,366	24
13.09.2019	73,7	50,07	23,63	60,71	59,25	58,93	58,22	0	1,03	1,398	24
14.09.2019	73,68	51,47	22,21	60,98	59,53	59,26	58,5	0	1,03	1,323	24
15.09.2019	73,42	50,71	22,71	63,88	62,36	62,02	61,25	0	1,11	1,416	24
16.09.2019	73,39	50,81	22,58	63,68	62,18	61,78	61,02	0	1,16	1,404	24
17.09.2019	73,67	48,13	25,54	61,54	60,08	59,56	58,89	0	1,19	1,538	24
18.09.2019	73,27	49,3	23,97	65,15	63,59	63,12	62,4	0	1,19	1,527	24
19.09.2019	73,47	49,23	24,24	65,62	64,03	63,49	62,76	0	1,27	1,552	24
Итого:				1961,2	1914,28	1906	1882,76	0	31,52	42,997	744
Средние:	73,51	51,04	22,47								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	74184,9	71830,03	72191,33	71352,44	0	477,59	2570,217	14890	341
19/09/1924:	76146,12	73744,31	74097,4	73235,2	0	509,11	2613,214	15634	341
Итого:	1961,22	1914,28	1906,07	1882,76	0	31,52	42,997	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.


Подпись

Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

23.09.2019г



(Handwritten signature)
23.09.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,27	49,2	23,07	31,08	30,34	30,79	30,47	0	-0,13	0,699	24
21.08.2019	72,48	49,59	22,89	31,6	30,86	31,29	30,96	0	-0,1	0,709	24
22.08.2019	73,09	48,28	24,81	30,52	29,78	30,14	29,84	0	-0,06	0,74	24
23.08.2019	73,03	48,55	24,48	30,26	29,52	29,91	29,63	0	-0,11	0,722	24
24.08.2019	73,14	48,46	24,68	30,11	29,43	29,74	29,47	0	-0,04	0,726	24
25.08.2019	72,98	48,32	24,66	32,18	31,4	31,81	31,48	0	-0,08	0,771	24
26.08.2019	72,35	48,65	23,7	32,68	31,93	32,35	31,99	0	-0,06	0,756	24
27.08.2019	72,91	49,17	23,74	33,79	33	33,43	33,05	0	-0,05	0,781	24
28.08.2019	73,14	48,02	25,12	34,16	33,36	33,78	33,45	0	-0,09	0,835	24
29.08.2019	72,23	49,32	22,91	34,68	33,89	34,35	33,91	0	-0,02	0,773	24
30.08.2019	71,57	49,92	21,65	35,99	35,18	35,67	35,19	0	-0,01	0,759	24
31.08.2019	72,95	48,59	24,36	35,63	34,81	35,23	34,82	0	-0,01	0,846	24
01.09.2019	73,12	47,28	25,84	37,74	36,84	37,3	36,9	0	-0,06	0,954	24
02.09.2019	71,91	48,89	23,02	37,8	36,97	37,45	37,04	0	-0,07	0,851	24
03.09.2019	72,79	47,99	24,8	36,57	35,74	36,16	35,75	0	-0,01	0,885	24
04.09.2019	72,76	48,43	24,33	36,84	36,01	36,45	36,03	0	-0,02	0,875	24
05.09.2019	72,97	48,19	24,78	35,6	34,75	35,18	34,78	0	-0,03	0,86	24
06.09.2019	72,49	49,57	22,92	35,91	35,07	35,55	35,08	0	-0,01	0,804	24
07.09.2019	72,75	49,05	23,7	36,95	36,08	36,53	36,06	0	0,02	0,856	24
08.09.2019	73,04	48,12	24,92	37,45	36,55	37	36,57	0	-0,02	0,912	24
09.09.2019	72,49	49,35	23,14	38,3	37,44	37,88	37,4	0	0,04	0,868	24
10.09.2019	72,23	47,62	24,61	30,27	29,54	29,85	29,53	0	0,01	0,727	24
11.09.2019	72,37	45,06	27,31	26,62	25,98	26,14	25,9	0	0,08	0,706	24
12.09.2019	72,62	47,43	25,19	27,85	27,2	27,44	27,2	0	0	0,685	24
13.09.2019	72,63	45,69	26,94	27,66	27,02	27,19	26,95	0	0,07	0,73	24
14.09.2019	72,61	46,61	26	26,84	26,23	26,37	26,13	0	0,1	0,682	24
15.09.2019	72,38	46,51	25,87	28,53	27,9	28,04	27,8	0	0,1	0,721	24
16.09.2019	72,46	48,87	23,59	31,23	30,54	30,75	30,43	0	0,11	0,72	24
17.09.2019	72,87	48,81	24,06	35,99	35,15	35,58	35,13	0	0,02	0,846	24
18.09.2019	72,47	49,44	23,03	36,72	35,89	36,36	35,9	0	-0,01	0,827	24
19.09.2019	72,67	48,41	24,26	38,15	37,26	37,74	37,29	0	-0,03	0,906	24
Итого:				1035,7	1011,66	1023,4	1012,13	0	-0,47	24,532	744
Средние:	72,63	48,3	24,33								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	42305,3	40975,5	41628,44	41180,05	0	-204,55	1518,3	14902	329
19/09/1924:	43341	41987,16	42651,89	42192,18	0	-205,02	1542,832	15646	329
Итого:	1035,7	1011,66	1023,45	1012,13	0	-0,47	24,532	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

23.09.2019г



(Handwritten signature)
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
23.09.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

Договор N: 3440167113
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	70,52	45,81	24,71	53,8	52,6	53,01	52,53	0	0,07	1,298	24
21.08.2019	70,68	46,73	23,95	52,94	51,76	52,17	51,66	0	0,1	1,239	24
22.08.2019	71,09	46,24	24,85	49,38	48,27	48,64	48,16	0	0,11	1,199	24
23.08.2019	71,17	46,5	24,67	51,31	50,16	50,55	50,05	0	0,11	1,237	24
24.08.2019	71,33	46,42	24,91	52,71	51,51	51,91	51,39	0	0,12	1,285	24
25.08.2019	71,24	46,28	24,96	53,86	52,61	53,03	52,5	0	0,11	1,314	24
26.08.2019	70,69	47,04	23,65	56,53	55,26	55,71	55,14	0	0,12	1,306	24
27.08.2019	71,11	46,67	24,44	56,15	54,86	55,31	54,77	0	0,09	1,339	24
28.08.2019	71,33	46,18	25,15	55,2	53,93	54,37	53,85	0	0,08	1,357	24
29.08.2019	70,62	46,52	24,1	58,32	57	57,47	56,89	0	0,11	1,372	24
30.08.2019	70,03	47,23	22,8	61,8	60,43	60,97	60,32	0	0,11	1,379	24
31.08.2019	71,11	46,24	24,87	57,64	56,37	56,79	56,23	0	0,14	1,4	24
01.09.2019	71,44	45,68	25,76	58,45	57,11	57,55	57	0	0,11	1,472	24
02.09.2019	70,29	47,21	23,08	63,34	61,95	62,53	61,9	0	0,05	1,428	24
03.09.2019	71,14	45,1	26,04	60,5	59,14	59,63	59,08	0,01	0,06	1,539	24
04.09.2019	71,12	44,53	26,59	61,81	60,41	60,88	60,3	0	0,11	1,603	24
05.09.2019	71,29	44,85	26,44	59,79	58,45	58,87	58,33	0	0,12	1,546	24
06.09.2019	70,87	45,23	25,64	59,8	58,46	58,9	58,34	0	0,12	1,498	24
07.09.2019	71,11	44,97	26,14	60,59	59,21	59,66	59,1	0	0,11	1,547	24
08.09.2019	71,39	44,44	26,95	60,38	59,03	59,4	58,88	0	0,15	1,587	24
09.09.2019	70,85	45,46	25,39	61,87	60,49	60,94	60,36	0	0,13	1,535	24
10.09.2019	70,85	45,13	25,72	62,77	61,35	61,81	61,25	0	0,1	1,574	24
11.09.2019	71,01	44,84	26,17	60,82	59,46	59,86	59,32	0	0,14	1,554	24
12.09.2019	71,19	45,27	25,92	59,42	58,06	58,51	57,96	0	0,1	1,503	24
13.09.2019	71,17	45,47	25,7	57,81	56,5	56,93	56,4	0	0,1	1,451	24
14.09.2019	71,1	45,91	25,19	55,47	54,23	54,64	54,14	0	0,09	1,366	24
15.09.2019	70,98	45,5	25,48	60,1	58,74	59,2	58,64	0	0,1	1,494	24
16.09.2019	70,71	46,33	24,38	53,91	52,69	53,08	52,54	0	0,15	1,285	24
17.09.2019	70,52	41,66	28,86	46,05	45,04	45,2	44,84	0	0,2	1,299	24
18.09.2019	70,54	43,91	26,63	54,13	52,92	53,21	52,73	0	0,19	1,406	24
19.09.2019	70,79	43,33	27,46	56,12	54,87	55,14	54,66	0	0,21	1,507	24
Итого:				1772,7	1732,87	1745,8	1729,26	0,01	3,61	43,919	744
Средние:	70,94	45,57	25,37								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	120242,35	116638,62	118019,44	116761,95	8,49	-123,33	4129,33	26534	0
19/09/1924:	122015,12	118371,49	119765,31	118491,21	8,5	-119,72	4173,249	27278	0
Итого:	1772,77	1732,87	1745,87	1729,26	0,01	3,61	43,919	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 1-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N:3440167117
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,13	54,44	17,69	75,68	73,91	73,24	72,26	0	1,65	1,306	24
21.08.2019	72,29	54,07	18,22	73,69	72,01	71,27	70,31	0	1,7	1,31	24
22.08.2019	72,87	53,82	19,05	73,55	71,83	71,08	70,13	0	1,7	1,368	24
23.08.2019	72,84	54,12	18,72	72,29	70,57	69,86	68,91	0	1,66	1,322	24
24.08.2019	72,9	52,6	20,3	69,65	67,99	67,23	66,36	0	1,63	1,379	24
25.08.2019	72,86	54,08	18,78	77,86	76,04	75,25	74,22	0	1,82	1,428	24
26.08.2019	72,25	54,7	17,55	81,04	79,17	78,42	77,34	0	1,83	1,391	24
27.08.2019	72,71	54,28	18,43	81,82	79,92	79,1	78,03	0	1,89	1,474	24
28.08.2019	72,92	53,75	19,17	77,15	75,3	74,53	73,54	0	1,76	1,442	24
29.08.2019	72,09	53,81	18,28	83,29	81,37	80,56	79,46	0	1,91	1,486	24
30.08.2019	71,52	55,39	16,13	95,74	93,58	92,76	91,46	0	2,12	1,509	24
31.08.2019	72,73	53,27	19,46	85,79	83,78	82,86	81,75	0	2,03	1,629	24
01.09.2019	72,98	52,74	20,24	89,37	87,28	86,29	85,16	0	2,12	1,764	24
02.09.2019	71,68	55,06	16,62	100,2	97,93	97,05	95,68	0	2,25	1,624	24
03.09.2019	72,65	53,17	19,48	86,65	84,59	83,66	82,57	0	2,02	1,646	24
04.09.2019	72,6	53,66	18,94	86,02	83,99	83,08	81,95	0	2,04	1,59	24
05.09.2019	72,88	54,43	18,45	91,63	89,48	88,55	87,32	0	2,16	1,651	24
06.09.2019	72,48	54,32	18,16	93,55	91,39	90,43	89,18	0,01	2,21	1,66	24
07.09.2019	72,72	54,33	18,39	96,84	94,58	93,6	92,32	0	2,26	1,739	24
08.09.2019	73	53,95	19,05	93,8	91,57	90,59	89,36	0	2,21	1,745	24
09.09.2019	72,37	54,74	17,63	93,14	90,98	90,04	88,77	0,01	2,21	1,606	24
10.09.2019	72,39	54,71	17,68	94,09	91,87	90,96	89,68	0	2,19	1,622	24
11.09.2019	72,66	54,7	17,96	96,81	94,53	93,57	92,27	0,01	2,26	1,697	24
12.09.2019	72,8	53,35	19,45	88,48	86,41	85,4	84,28	0	2,13	1,68	24
13.09.2019	72,78	53,63	19,15	85,74	83,72	82,76	81,67	0	2,05	1,6	24
14.09.2019	72,76	53,52	19,24	84,07	82,08	81,13	80,05	0	2,03	1,579	24
15.09.2019	72,5	53,12	19,38	83,05	81,11	80,15	79,13	0	1,98	1,572	24
16.09.2019	72,38	54,51	17,87	78,59	76,78	75,91	74,82	0	1,96	1,374	24
17.09.2019	72,17	49,4	22,77	55,69	54,37	53,54	52,93	0	1,44	1,236	24
18.09.2019	72,05	49,75	22,3	69,9	68,27	67,29	66,5	0	1,77	1,521	24
19.09.2019	72,34	50,26	22,08	73,49	71,76	70,75	69,91	0,03	1,85	1,583	24
Итого:				2588,6	2528,16	2500,9	2467,32	0,06	60,84	47,533	744
Средние:	72,52	53,6	18,92								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:	140191,17	136044,91	134608,03	133007,69	13,62	3037,22	4336,005	26535	0
19/09/1924:	142779,83	138573,07	137108,94	135475,01	13,68	3098,06	4383,538	27279	0
Итого:	2588,66	2528,16	2500,91	2467,32	0,06	60,84	47,533	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись 
Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.
ООО "Парк-сервис"
Для документов
ИНН 7448199350
ОГРНИП 1077400000000000000


Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
Подпись

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/19г.-20/07/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договор №3440167115
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°С

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5СВФ ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
01.07.2019	72,63	48,59	24,04	60,15	58,75	58,08	57,43	0	1,32	1,412	24
02.07.2019	69,09	50,79	18,3	43,16	42,23	41,88	41,37	0	0,86	0,77	24
03.07.2019	25,34	25,65	-0,31	0	0	0	0	0	0	0	24
04.07.2019	23,07	23	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
05.07.2019	22,42	22,31	0,11	0	0	0	0	0,01	0	0	24
06.07.2019	21,84	21,72	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
07.07.2019	21,37	21,25	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24
08.07.2019	20,92	20,83	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24
09.07.2019	20,5	20,43	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24
10.07.2019	20,56	20,54	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24
11.07.2019	21,05	20,92	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24
12.07.2019	21,11	20,97	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24
13.07.2019	21,34	21,19	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
14.07.2019	21,68	21,53	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24
15.07.2019	22,1	22,22	-0,12	0	0	0,01	0,01	0,01	-0,01	0	24
16.07.2019	50,78	39,78	11	59,36	58,6	60,03	59,59	0	-0,99	0,626	24
17.07.2019	70,97	48,87	22,1	56,94	55,68	55,52	54,92	0	0,76	1,232	24
18.07.2019	71,2	49,29	21,91	53,76	52,54	52,33	51,73	0	0,81	1,149	24
19.07.2019	72,05	48,77	23,28	49,2	48,07	47,81	47,27	0	0,8	1,118	24
20.07.2019	72,57	49,03	23,54	46,18	45,13	44,81	44,3	0	0,83	1,062	24
Итого:				368,76	361,01	360,47	356,62	0,02	4,39	7,369	480
Средние:	38,12	30,88	7,24								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/1924:0	111758,74	108440,54	107166,11	105920,98	8,11	2519,56	3540,2	21970	0
20/07/1924:0	112127,5	108801,55	107526,58	106277,6	8,13	2523,95	3547,569	22450	0
Итого:	368,76	361,01	360,47	356,62	0,02	4,39	7,369	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

23.09.2019г



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-6
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N:3440167111
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°С

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ069 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,54	51,33	21,21	58,8	57,45	56,49	55,8	0	1,65	1,218	24
21.08.2019	72,78	51,82	20,96	61,67	60,19	59,3	58,55	0	1,64	1,259	24
22.08.2019	73,37	51,81	21,56	60,96	59,51	58,59	57,83	0	1,68	1,281	24
23.08.2019	73,31	50,96	22,35	58,55	57,15	56,22	55,55	0	1,6	1,276	24
24.08.2019	73,44	51,76	21,68	58,72	57,31	56,43	55,73	0	1,58	1,241	24
25.08.2019	73,31	51,92	21,39	64	62,47	61,57	60,77	0	1,7	1,335	24
26.08.2019	72,7	52,44	20,26	68,1	66,5	65,62	64,78	0	1,72	1,348	24
27.08.2019	73,15	52,52	20,63	66,85	65,24	64,38	63,55	0	1,69	1,345	24
28.08.2019	73,41	51,73	21,68	65,28	63,73	62,81	62,04	0	1,69	1,38	24
29.08.2019	72,54	52,3	20,24	68,15	66,54	65,66	64,85	0	1,69	1,346	24
30.08.2019	71,9	53,33	18,57	78,06	76,28	75,38	74,37	0	1,91	1,416	24
31.08.2019	73,15	51,52	21,63	69,93	68,24	67,32	66,5	0	1,74	1,478	24
01.09.2019	73,39	51,01	22,38	75,3	73,51	72,52	71,65	0	1,86	1,643	24
02.09.2019	72,08	52,6	19,48	81,2	79,31	78,32	77,3	0	2,01	1,544	24
03.09.2019	73,06	51,28	21,78	70,38	68,69	67,68	66,85	0	1,84	1,496	24
04.09.2019	73,02	51,1	21,92	73,39	71,63	70,59	69,76	0	1,87	1,57	24
05.09.2019	73,26	50,64	22,62	70,99	69,3	68,24	67,43	0	1,87	1,566	24
06.09.2019	72,85	51,18	21,67	73,13	71,39	70,38	69,52	0	1,87	1,547	24
07.09.2019	73,05	52,21	20,84	74,53	72,8	71,8	70,88	0	1,92	1,52	24
08.09.2019	73,34	50,71	22,63	72,95	71,24	70,2	69,36	0	1,88	1,61	24
09.09.2019	72,78	51,35	21,43	74,46	72,72	71,7	70,8	0	1,92	1,557	24
10.09.2019	72,74	51,32	21,42	74,46	72,72	71,69	70,83	0	1,89	1,56	24
11.09.2019	72,94	49,92	23,02	68,71	67,08	66,05	65,26	0	1,82	1,545	24
12.09.2019	73,19	50,72	22,47	69	67,37	66,36	65,58	0	1,79	1,514	24
13.09.2019	73,2	50,44	22,76	66,58	65,03	63,99	63,23	0	1,8	1,481	24
14.09.2019	73,15	50,33	22,82	63,84	62,28	61,36	60,64	0	1,64	1,42	24
15.09.2019	72,92	50,42	22,5	69,98	68,35	67,32	66,51	0	1,84	1,539	24
16.09.2019	72,87	50,46	22,41	68,3	66,67	65,7	64,89	0	1,78	1,493	24
17.09.2019	73,09	49,65	23,44	64,66	63,15	62,11	61,38	0	1,77	1,477	24
18.09.2019	72,74	50,23	22,51	71,35	69,68	68,64	67,81	0	1,87	1,569	24
19.09.2019	72,96	50,45	22,51	71,04	69,34	68,33	67,55	0,01	1,79	1,56	24
Итого:				2133,3	2082,87	2052,7	2027,55	0,01	55,32	45,134	744
Средние:	72,97	51,27	21,7								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:0	2863,39	2796,23	2750,2	2716,36	0	79,87	59,847	1454	0
19/09/1924:0	4996,71	4879,1	4802,95	4743,91	0,01	135,19	104,981	2198	0
Итого:	2133,32	2082,87	2052,75	2027,55	0,01	55,32	45,134	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Handwritten signature of L.A. Boltacheva

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/07/19г.-19/08/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
21.07.2019	73,04	54,8	18,24	61,42	59,97	60,91	60,06	0	-0,09	1,092	24
22.07.2019	73,98	63,16	10,82	91,26	89,05	91,44	89,74	0	-0,69	0,97	24
23.07.2019	73,66	52,77	20,89	45,19	44,11	45,37	44,79	0	-0,68	0,92	24
24.07.2019	72,35	54,26	18,09	64,49	62,98	65,06	64,18	0	-1,2	1,141	24
25.07.2019	73,04	53,67	19,37	61,77	60,3	62,33	61,5	0	-1,2	1,169	24
26.07.2019	72,89	53,87	19,02	61,78	60,31	62,42	61,57	0	-1,26	1,148	24
27.07.2019	72,78	54,63	18,15	61,65	60,21	62,33	61,47	0	-1,26	1,095	24
28.07.2019	72,94	53,51	19,43	62,03	60,59	62,68	61,86	0	-1,27	1,178	24
29.07.2019	72,34	54,11	18,23	64,41	62,9	65,14	64,26	0	-1,36	1,149	24
30.07.2019	72,66	54,45	18,21	66,94	65,36	67,68	66,75	0	-1,39	1,19	24
31.07.2019	72,61	54,19	18,42	67,39	65,81	68,12	67,19	0	-1,38	1,212	24
01.08.2019	72,54	54,48	18,06	68,03	66,45	68,74	67,81	0	-1,36	1,201	24
02.08.2019	72,37	54,82	17,55	69,74	68,1	70,5	69,49	0	-1,39	1,192	24
03.08.2019	72,37	54,16	18,21	69,51	67,87	70,23	69,27	0,01	-1,4	1,237	24
04.08.2019	73,15	52,45	20,7	59,7	58,27	60,25	59,48	0	-1,21	1,205	24
05.08.2019	72,76	50,72	22,04	50,83	49,61	51,37	50,75	0	-1,14	1,093	24
06.08.2019	72,68	51,27	21,41	54,05	52,78	54,58	53,89	0	-1,11	1,13	24
07.08.2019	72,65	52,82	19,83	63,78	62,28	64,36	63,51	0	-1,23	1,237	24
08.08.2019	72,39	53,84	18,55	71,2	69,53	71,87	70,89	0	-1,36	1,289	24
09.08.2019	72,8	53,96	18,84	69,18	67,52	69,76	68,81	0	-1,29	1,27	24
10.08.2019	72,73	54,29	18,44	67,78	66,22	68,35	67,41	0	-1,19	1,221	24
11.08.2019	73,19	53,65	19,54	65,88	64,29	66,34	65,48	0	-1,19	1,259	24
12.08.2019	72,92	53,42	19,5	64,06	62,57	64,53	63,7	0	-1,13	1,221	24
13.08.2019	72,86	54,34	18,52	68,61	67,02	69,13	68,18	0	-1,16	1,24	24
14.08.2019	72,88	54,7	18,18	72,21	70,52	72,76	71,75	0	-1,23	1,281	24
15.08.2019	72,94	55,18	17,76	72,26	70,54	72,86	71,85	0	-1,31	1,253	24
16.08.2019	73,23	54,21	19,02	66,76	65,17	67,24	66,31	0	-1,14	1,24	24
17.08.2019	73,59	55,78	17,81	65,6	64,01	66,12	65,14	0	-1,13	1,138	24
18.08.2019	73,31	55,14	18,17	65,9	64,3	66,4	65,45	0	-1,15	1,169	24
19.08.2019	72,91	55,15	17,76	67,01	65,42	67,48	66,52	0	-1,1	1,164	24
Итого:				1960,4	1914,06	1976,3	1949,06	0,01	-35	35,304	720
Средние:	72,88	54,26	18,62								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
07/1924	89652,86	86883,87	88524,03	87333,28	10,41	-449,41	2650,283	14188	323
9/08/1924	91613,28	88797,93	90500,38	89282,34	10,42	-484,41	2685,587	14908	323
Итого:	1960,42	1914,06	1976,35	1949,06	0,01	-35	35,304	720	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просьяникова
Ф.И.О. _____
Подпись _____

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. _____
Подпись _____
23.08.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	72,93	50,29	22,64	34,12	33,33	33,42	32,98	0	0,35	0,755	24
21.08.2019	73,13	50	23,13	34,51	33,72	33,79	33,35	0	0,37	0,78	24
22.08.2019	73,73	49,91	23,82	32,86	32,09	32,15	31,78	0	0,31	0,766	24
23.08.2019	73,68	49,4	24,28	32,84	32,05	32,12	31,76	0	0,29	0,779	24
24.08.2019	73,8	50	23,8	32,31	31,53	31,61	31,18	0	0,35	0,751	24
25.08.2019	73,65	49,29	24,36	35,14	34,31	34,36	33,95	0	0,36	0,836	24
26.08.2019	73,01	49,47	23,54	36,49	35,65	35,71	35,25	0	0,4	0,839	24
27.08.2019	73,51	50,2	23,31	34,84	34,01	34,1	33,67	0	0,34	0,791	24
28.08.2019	73,75	50,22	23,53	35,39	34,52	34,63	34,18	0	0,34	0,814	24
29.08.2019	72,88	50,58	22,3	37,78	36,9	37,01	36,53	0	0,37	0,823	24
30.08.2019	72,2	50,92	21,28	40,69	39,77	39,88	39,39	0	0,38	0,846	24
31.08.2019	73,59	49,82	23,77	40,34	39,35	39,44	38,92	0	0,43	0,936	24
01.09.2019	73,77	48,93	24,84	40,48	39,53	39,54	39,07	0	0,46	0,981	24
02.09.2019	72,4	49,82	22,58	40,41	39,51	39,57	39,06	0	0,45	0,893	24
03.09.2019	73,41	49,15	24,26	38,82	37,91	37,96	37,48	0	0,43	0,918	24
04.09.2019	73,37	49,69	23,68	39,81	38,82	38,94	38,46	0	0,36	0,921	24
05.09.2019	73,61	49,65	23,96	39,48	38,49	38,6	38,14	0	0,35	0,922	24
06.09.2019	73,11	50,1	23,01	38,91	38	38,09	37,61	0	0,39	0,875	24
07.09.2019	73,39	50,31	23,08	41,28	40,28	40,39	39,92	0	0,36	0,93	24
08.09.2019	73,68	49,48	24,2	41,13	40,12	40,21	39,74	0	0,38	0,972	24
09.09.2019	73,1	50,18	22,92	40,78	39,82	39,92	39,44	0	0,38	0,913	24
10.09.2019	73,06	50,38	22,68	39,97	39,01	39,08	38,63	0	0,38	0,884	24
11.09.2019	73,21	47,18	26,03	35,73	34,91	34,86	34,51	0	0,4	0,908	24
12.09.2019	73,43	47,6	25,83	34,84	34,03	34,01	33,68	0	0,35	0,879	24
13.09.2019	73,4	47	26,4	33,07	32,28	32,27	31,97	0	0,31	0,853	24
14.09.2019	73,41	48,16	25,25	33,13	32,34	32,36	32	0	0,34	0,817	24
15.09.2019	73,18	47,57	25,61	35,72	34,9	34,84	34,49	0	0,41	0,894	24
16.09.2019	73,06	49,14	23,92	31,55	30,84	30,85	30,5	0	0,34	0,738	24
17.09.2019	73,35	46,23	27,12	31,48	30,72	30,71	30,44	0	0,28	0,833	24
18.09.2019	73,03	48,16	24,87	35,81	34,98	34,96	34,56	0	0,42	0,869	24
19.09.2019	73,22	47,96	25,26	36,93	36,07	36,04	35,65	0	0,42	0,913	24
Итого:				1136,6	1109,79	1111,4	1098,29	0	11,5	26,629	744
Средние:	73,29	49,25	24,04								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924:	45855,91	44391,48	44586,74	44067,07	0	324,41	1595,488	14918	313
9/09/1924:	46992,55	45501,27	45698,16	45165,36	0	335,91	1622,117	15662	313
Итого:	1136,64	1109,79	1111,42	1098,29	0	11,5	26,629	744	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Б.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	70,74	54,27	16,47	64,16	62,7	63,54	62,68	0	0,02	1,032	24
21.08.2019	70,89	54,34	16,55	64,93	63,47	64,27	63,4	0	0,07	1,047	24
22.08.2019	71,34	54,65	16,69	63,87	62,47	63,21	62,36	0	0,11	1,044	24
23.08.2019	71,36	54,2	17,16	61,33	59,9	60,68	59,85	0	0,05	1,028	24
24.08.2019	71,46	53,98	17,48	61,09	59,66	60,43	59,61	0	0,05	1,043	24
25.08.2019	71,35	53,47	17,88	61,91	60,45	61,23	60,42	0	0,03	1,08	24
26.08.2019	70,86	53,58	17,28	67,54	66,04	66,83	65,9	0	0,14	1,14	24
27.08.2019	71,21	53,95	17,26	67,33	65,76	66,63	65,72	0	0,04	1,134	24
28.08.2019	71,48	53,04	18,44	65,18	63,7	64,45	63,64	0	0,06	1,171	24
29.08.2019	70,78	53,79	16,99	69,76	68,21	69,03	68,11	0	0,1	1,157	24
30.08.2019	70,08	53,97	16,11	77,14	75,46	76,36	75,32	0	0,14	1,217	24
31.08.2019	71,04	54	17,04	72,05	70,46	71,3	70,33	0	0,13	1,2	24
01.09.2019	71,45	52,6	18,85	69,53	67,98	68,74	67,85	0	0,13	1,279	24
02.09.2019	70,38	53,8	16,58	77,65	75,93	76,88	75,84	0	0,09	1,257	24
03.09.2019	71,15	52,92	18,23	71,11	69,54	70,33	69,38	0	0,16	1,267	24
04.09.2019	71,02	53,04	17,98	72,37	70,72	71,6	70,67	0	0,05	1,273	24
05.09.2019	71,18	53,01	18,17	71,16	69,56	70,38	69,44	0	0,12	1,263	24
06.09.2019	70,86	53,56	17,3	73,29	71,64	72,51	71,52	0	0,12	1,237	24
07.09.2019	71,01	52,94	18,07	72,91	71,27	72,06	71,11	0	0,16	1,287	24
08.09.2019	71,35	52,11	19,24	72,86	71,19	71,92	71,02	0	0,17	1,371	24
09.09.2019	70,8	53,57	17,23	74,92	73,22	73,98	72,97	0	0,25	1,262	24
10.09.2019	70,77	53,6	17,17	72,39	70,76	71,45	70,51	0	0,25	1,214	24
11.09.2019	71,01	53,79	17,22	70,72	69,14	69,74	68,82	0	0,32	1,191	24
12.09.2019	71,22	53,41	17,81	68,15	66,61	67,13	66,26	0	0,35	1,187	24
13.09.2019	71,23	52,66	18,57	66,97	65,43	65,9	65,06	0	0,37	1,214	24
14.09.2019	71,21	52,61	18,6	66,61	65,11	65,48	64,64	0	0,47	1,212	24
15.09.2019	71,02	52,77	18,25	68,82	67,31	67,59	66,74	0	0,57	1,226	24
16.09.2019	70,99	53,08	17,91	71,11	69,55	69,78	68,85	0	0,7	1,243	24
17.09.2019	71,25	53,23	18,02	68,39	66,87	67,02	66,13	0	0,74	1,205	24
18.09.2019	70,99	54,06	16,93	71,74	70,15	70,33	69,36	0	0,79	1,191	24
19.09.2019	70,92	53,27	17,65	71,97	70,35	70,49	69,55	0	0,8	1,244	24
Итого:				2148,9	2100,61	2121,2	2093,06	0	7,55	36,916	744
Средние:	71,04	53,46	17,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/08/2019:	81071,44	78776,42	79703,2	78742,06	0,76	34,36	2313,894	18989	10
19/09/2019:	83220,4	80877,03	81824,47	80835,12	0,76	41,91	2350,81	19733	10
Итого:	2148,96	2100,61	2121,27	2093,06	0	7,55	36,916	744	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

23.09.19г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	71,78	49,14	22,64	48,91	47,8	47,76	47,27	0	0,53	1,083	24
21.08.2019	71,95	48,78	23,17	47,7	46,61	46,56	46,08	0	0,53	1,078	24
22.08.2019	72,48	49,4	23,08	46,47	45,41	45,35	44,84	0	0,57	1,05	24
23.08.2019	72,47	49,16	23,31	45,46	44,39	44,34	43,86	0	0,53	1,035	24
24.08.2019	72,6	49,58	23,02	46,15	45,08	45,04	44,56	0	0,52	1,041	24
25.08.2019	72,49	49,17	23,32	48,32	47,17	47,17	46,68	0	0,49	1,098	24
26.08.2019	71,9	48,57	23,33	50,22	49,08	49,05	48,55	0	0,53	1,145	24
27.08.2019	72,28	48,66	23,62	47,59	46,51	46,45	45,97	0	0,54	1,099	24
28.08.2019	72,56	47,66	24,9	47,71	46,62	46,56	46,08	0	0,54	1,163	24
29.08.2019	71,77	48,64	23,13	51,77	50,58	50,61	50,09	0	0,49	1,169	24
30.08.2019	70,98	48,76	22,22	54,65	53,42	53,5	52,91	0	0,51	1,186	24
31.08.2019	72,13	47,85	24,28	50,6	49,4	49,44	48,9	0	0,5	1,202	24
01.09.2019	72,51	47,13	25,38	52,23	50,99	51,02	50,5	0	0,49	1,295	24
02.09.2019	71,31	48,53	22,78	53,16	51,97	52,07	51,52	0	0,45	1,18	24
03.09.2019	72,21	47,99	24,22	50,47	49,32	49,38	48,87	0	0,45	1,194	24
04.09.2019	72,1	47,51	24,59	51,46	50,28	50,34	49,84	0	0,44	1,236	24
05.09.2019	72,26	47,36	24,9	49,94	48,78	48,83	48,34	0	0,44	1,213	24
06.09.2019	71,89	48,09	23,8	51,64	50,44	50,52	50,01	0	0,43	1,199	24
07.09.2019	72,09	47,14	24,95	51,91	50,73	50,77	50,28	0	0,45	1,264	24
08.09.2019	72,44	46,48	25,96	53,91	52,61	52,68	52,13	0	0,48	1,365	24
09.09.2019	71,82	47,74	24,08	52,35	51,16	51,22	50,72	0	0,44	1,229	24
10.09.2019	71,76	47,98	23,78	53,39	52,14	52,22	51,68	0	0,46	1,239	24
11.09.2019	72,04	47,93	24,11	52,57	51,33	51,39	50,87	0	0,46	1,234	24
12.09.2019	72,3	47,75	24,55	53,19	51,92	51,97	51,46	0	0,46	1,273	24
13.09.2019	72,33	48,03	24,3	49,25	48,09	48,13	47,65	0	0,44	1,166	24
14.09.2019	72,3	48,16	24,14	49,83	48,66	48,69	48,16	0	0,5	1,172	24
15.09.2019	72,1	47,48	24,62	51,54	50,35	50,35	49,84	0	0,51	1,237	24
16.09.2019	72,04	48,7	23,34	50,47	49,31	49,34	48,84	0	0,47	1,151	24
17.09.2019	72,36	47,67	24,69	51,4	50,21	50,19	49,68	0	0,53	1,241	24
18.09.2019	72,01	47,35	24,66	50,59	49,4	49,42	48,92	0	0,48	1,217	24
19.09.2019	71,97	48,26	23,71	51,26	50,06	50,08	49,58	0	0,48	1,188	24
Итого:				1566,1	1529,82	1530,4	1514,68	0	15,14	36,642	744
Средние:	72,1	48,15	23,95								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/08/1924:	66978,3	64941,34	65383,68	64667,99	8,01	273,35	2286,86	16616	7
9/09/1924:	68544,41	66471,16	66914,12	66182,67	8,01	288,49	2323,502	17360	7
Итого:	1566,11	1529,82	1530,44	1514,68	0	15,14	36,642	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: 
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.
для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: 
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.09.19г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7E04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч
20.08.2019	70,85	50,1	20,75	44,99	43,96	43,2	42,72	0	1,24	1,059	24
21.08.2019	71,05	50,88	20,17	46,68	45,65	44,82	44,31	0	1,34	1,071	24
22.08.2019	71,52	50,46	21,06	44,33	43,32	42,56	42,08	0	1,24	1,059	24
23.08.2019	71,56	50,73	20,83	44,88	43,86	43,09	42,6	0	1,26	1,063	24
24.08.2019	71,65	50,74	20,91	44,42	43,42	42,66	42,16	0	1,26	1,054	24
25.08.2019	71,53	50,29	21,24	45,05	44	43,26	42,78	0	1,22	1,088	24
26.08.2019	70,99	50,36	20,63	49,78	48,67	47,79	47,24	0	1,43	1,167	24
27.08.2019	71,39	50,2	21,19	48,69	47,58	46,74	46,2	0	1,38	1,17	24
28.08.2019	71,66	50,43	21,23	48,39	47,32	46,44	45,91	0	1,41	1,167	24
29.08.2019	70,85	50,07	20,78	49,86	48,72	47,87	47,32	0	1,4	1,176	24
30.08.2019	70,08	51,15	18,93	53,6	52,46	51,49	50,86	0	1,6	1,155	24
31.08.2019	71,23	49,42	21,81	49,98	48,86	47,94	47,4	0	1,46	1,236	24
01.09.2019	71,58	48,28	23,3	52,99	51,77	50,76	50,23	0	1,54	1,403	24
02.09.2019	70,38	50,73	19,65	55,24	54,01	53,08	52,47	0	1,54	1,235	24
03.09.2019	71,3	49,46	21,84	53,44	52,21	51,28	50,71	0	1,5	1,326	24
04.09.2019	71,15	50,08	21,07	50,68	49,57	48,69	48,12	0	1,45	1,216	24
05.09.2019	71,34	49,54	21,8	51,94	50,81	49,88	49,33	0	1,48	1,29	24
06.09.2019	70,95	49,71	21,24	52,17	51,03	50,12	49,58	0,02	1,45	1,258	24
07.09.2019	71,13	50,56	20,57	53,09	51,89	51,01	50,43	0	1,46	1,241	24
08.09.2019	71,49	49,25	22,24	54,23	52,99	52,07	51,49	0	1,5	1,369	24
09.09.2019	70,89	50,01	20,88	53,41	52,21	51,32	50,74	0	1,47	1,266	24
10.09.2019	70,87	49,95	20,92	53,55	52,36	51,47	50,89	0	1,47	1,273	24
11.09.2019	71,14	50,1	21,04	52,73	51,55	50,68	50,08	0	1,47	1,26	24
12.09.2019	71,38	50,4	20,98	50,2	49,1	48,26	47,69	0	1,41	1,198	24
13.09.2019	71,38	49,77	21,61	49,47	48,33	47,56	47,02	0	1,31	1,213	24
14.09.2019	71,33	50,28	21,05	47,22	46,14	45,44	44,94	0	1,2	1,127	24
15.09.2019	71,2	48,84	22,36	52,03	50,85	49,99	49,48	0	1,37	1,322	24
16.09.2019	71,1	50,06	21,04	50,28	49,17	48,36	47,8	0	1,37	1,203	24
17.09.2019	71,41	49,72	21,69	48,93	47,84	47,06	46,57	0	1,27	1,205	24
18.09.2019	71,12	49,67	21,45	52,46	51,28	50,43	49,84	0	1,44	1,278	24
19.09.2019	71,08	50,4	20,68	53,07	51,88	51,04	50,43	0,02	1,45	1,248	24
Итого:				1557,7	1522,81	1496,3	1479,42	0,04	43,39	37,396	744
Средние:	71,18	50,05	21,12								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
19/08/1924:0	25905,91	25161,01	24746,8	24480,99	0,64	680,02	969,233	8414	0
19/09/1924:0	27463,69	26683,82	26243,16	25960,41	0,68	723,41	1006,629	9158	0
Итого:	1557,78	1522,81	1496,36	1479,42	0,04	43,39	37,396	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О. "Парк-Сервис"

Для документов

ИНН 7448199350

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.09.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/19г.-19/09/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.08.2019	70,32	50,97	19,35	32,44	31,69	32,33	31,91	0	-0,22	0,61	24
21.08.2019	70,48	51,89	18,59	32,69	31,97	32,57	32,14	0	-0,17	0,592	24
22.08.2019	70,94	51,77	19,17	32,53	31,81	32,4	31,97	0	-0,16	0,609	24
23.08.2019	70,99	51,59	19,4	31,83	31,11	31,72	31,31	0	-0,2	0,604	24
24.08.2019	71,07	51,17	19,9	31,31	30,59	31,2	30,79	0	-0,2	0,608	24
25.08.2019	71	51,17	19,83	33	32,25	32,86	32,43	0	-0,18	0,64	24
26.08.2019	70,43	51,6	18,83	33,9	33,14	33,78	33,3	0	-0,16	0,624	24
27.08.2019	70,82	51,34	19,48	34,66	33,91	34,5	34,05	0	-0,14	0,659	24
28.08.2019	71,04	50,47	20,57	32,74	32	32,61	32,19	0	-0,19	0,66	24
29.08.2019	70,28	50,23	20,05	33,84	33,1	33,68	33,22	0	-0,12	0,665	24
30.08.2019	69,57	51,1	18,47	37,16	36,39	36,96	36,49	0	-0,1	0,674	24
31.08.2019	70,61	49,72	20,89	35,11	34,35	34,91	34,5	0	-0,15	0,719	24
01.09.2019	70,97	48,33	22,64	34,91	34,12	34,7	34,27	0	-0,15	0,772	24
02.09.2019	69,87	50,46	19,41	38,6	37,78	38,41	37,95	0	-0,17	0,733	24
03.09.2019	70,73	49,69	21,04	36,59	35,76	36,4	35,93	0	-0,17	0,753	24
04.09.2019	70,58	49,92	20,66	36,44	35,66	36,27	35,81	0	-0,15	0,736	24
05.09.2019	70,76	49,49	21,27	37,01	36,21	36,84	36,36	0	-0,15	0,769	24
06.09.2019	70,41	50,38	20,03	36,79	35,99	36,64	36,16	0	-0,17	0,716	24
07.09.2019	70,57	50,02	20,55	36,42	35,63	36,26	35,79	0	-0,16	0,731	24
08.09.2019	71	48,57	22,43	38,75	37,9	38,5	38,06	0	-0,16	0,849	24
09.09.2019	70,34	50,47	19,87	37,59	36,78	37,44	36,97	0	-0,19	0,73	24
10.09.2019	70,41	50,44	19,97	38,76	37,94	38,57	38,09	0	-0,15	0,758	24
11.09.2019	70,65	49,7	20,95	37,98	37,17	37,81	37,33	0	-0,16	0,778	24
12.09.2019	70,84	49,42	21,42	36,16	35,38	36,03	35,57	0	-0,19	0,757	24
13.09.2019	70,81	49,5	21,31	34,1	33,33	34,04	33,6	0	-0,27	0,71	24
14.09.2019	70,82	49,92	20,9	35,18	34,4	35,07	34,65	0	-0,25	0,721	24
15.09.2019	70,66	49,92	20,74	36,83	36,05	36,68	36,21	0	-0,16	0,75	24
16.09.2019	70,56	50,24	20,32	36,32	35,54	36,2	35,74	0	-0,2	0,721	24
17.09.2019	70,83	49,72	21,11	35,17	34,39	35,05	34,62	0	-0,23	0,726	24
18.09.2019	70,54	49,3	21,24	36,17	35,35	36,03	35,57	0	-0,22	0,752	24
19.09.2019	70,51	50,51	20	37,53	36,7	37,38	36,9	0,01	-0,2	0,733	24
Итого:				1098,5	1074,39	1093,8	1079,88	0,01	-5,49	21,859	744
Средние:	70,62	50,29	20,33								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/08/1924	18229,47	17702,02	17529,18	17338,03	2,72	363,99	585,558	8414	0
9/09/1924	19327,98	18776,41	18623,02	18417,91	2,73	358,5	607,417	9158	0
Итого:	1098,51	1074,39	1093,84	1079,88	0,01	-5,49	21,859	744	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

23.09.19г

