

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,5	46,34	31,16	123,71	120,46	120,68	119,5	----	0,96	3,749	24
21.10.2019	77,5	47,55	29,95	125,19	121,91	122,22	120,92	----	0,99	3,65	24
22.10.2019	75,86	44,52	31,34	105,44	102,77	102,81	101,84	----	0,93	3,218	24
23.10.2019	75,33	44,01	31,32	100,63	98,09	98,11	97,25	----	0,84	3,072	24
24.10.2019	75,69	44,34	31,35	101,65	99,07	99,09	98,15	----	0,92	3,104	24
25.10.2019	75,11	44,62	30,49	98,49	96,03	96,01	95,11	----	0,92	2,924	24
26.10.2019	74,93	44,35	30,58	100,38	97,91	97,88	96,93	----	0,98	2,99	24
27.10.2019	75,12	44,08	31,04	99,49	97,02	97,01	96,12	----	0,9	3,008	24
28.10.2019	75,56	44,19	31,37	95,08	92,7	92,66	91,83	----	0,87	2,905	24
29.10.2019	75,65	44,07	31,58	96	93,56	93,59	92,76	----	0,8	2,952	24
30.10.2019	77,16	43,94	33,22	94,81	92,34	92,29	91,49	----	0,85	3,065	24
31.10.2019	78,32	46,08	32,24	110,74	107,76	107,95	106,87	----	0,89	3,474	24
01.11.2019	82,1	47,96	34,14	121,31	117,77	118,14	116,85	----	0,92	4,022	24
02.11.2019	82,52	47,92	34,6	121,13	117,57	117,89	116,6	----	0,97	4,069	24
03.11.2019	82,16	46,9	35,26	114,62	111,26	111,49	110,35	----	0,91	3,92	24
04.11.2019	81,36	45,18	36,18	107,94	104,86	104,9	103,91	----	0,95	3,794	24
05.11.2019	76,45	44,03	32,42	102,65	99,99	100,01	99,1	----	0,89	3,238	24
06.11.2019	76,81	43,62	33,19	96,42	93,89	93,89	93,07	----	0,82	3,115	24
07.11.2019	76,31	43,89	32,42	99,69	97,14	97,12	96,22	----	0,92	3,148	24
08.11.2019	76,33	44,15	32,18	101,58	98,99	99	98,09	----	0,9	3,183	24
09.11.2019	82,45	46,7	35,75	114,98	111,6	111,82	110,69	----	0,91	3,988	24
10.11.2019	82,92	46,78	36,14	111,83	108,52	108,71	107,6	----	0,92	3,921	24
11.11.2019	78,71	43,95	34,76	101,39	98,64	98,63	97,76	----	0,88	3,427	24
12.11.2019	77,7	43,97	33,73	102,56	99,84	99,82	98,93	----	0,91	3,366	24
13.11.2019	76,63	44,2	32,43	104,13	101,46	101,44	100,5	----	0,96	3,288	24
14.11.2019	82,49	50,83	31,66	148,3	143,94	144,69	142,94	----	1	4,558	24
15.11.2019	83,05	52,02	31,03	154,91	150,29	151,17	149,27	----	1,02	4,663	24
16.11.2019	79,47	45,17	34,3	108,58	105,59	105,66	104,64	----	0,95	3,624	24
17.11.2019	77,73	42,29	35,44	101,06	98,37	98,3	97,49	----	0,88	3,482	24
18.11.2019	78,68	45,07	33,61	111,26	108,25	108,42	107,39	----	0,86	3,635	24
19.11.2019	94,68	60,09	34,59	180,61	173,8	175,76	172,85	----	0,95	6,024	24
Итого:				3456,5	3361,39	3367,1	3333,02	----	28,37	110,576	744
Средние:	78,78	45,89	32,88								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:	45784,96	44353,18	44217,28	43735,97	0	617,21	1634,602	15831	0
19/11/1924:	49241,52	47714,57	47584,44	47068,99	0	645,58	1745,178	16575	0
Итого:	3456,56	3361,39	3367,16	3333,02	0	28,37	110,576	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Малыгина/
Ф.И.О.



Подпись 25.11.19

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б

Тип расходомера:

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xA950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	79,11	55,32	23,79	297,170	291,352	297,610	291,352	-0,44	0,00	6,952	24
21.10.2019	78,46	51,46	27,00	241,130	236,427	241,110	236,427	0,02	0,00	6,156	24
22.10.2019	77,01	44,83	32,18	155,770	152,666	154,930	152,666	0,84	0,00	4,907	24
23.10.2019	76,54	43,39	33,15	142,660	139,792	141,700	139,792	0,96	0,00	4,644	24
24.10.2019	76,38	43,94	32,44	145,420	142,523	144,510	142,523	0,91	0,00	4,644	24
25.10.2019	76,33	43,65	32,69	138,150	135,394	137,260	135,394	0,89	0,00	4,432	24
26.10.2019	76,05	43,06	32,98	135,000	132,284	134,020	132,284	0,98	0,00	4,379	24
27.10.2019	76,48	43,16	33,32	135,680	132,862	134,560	132,862	1,12	0,00	4,448	24
28.10.2019	76,60	43,72	32,88	135,390	132,516	134,190	132,516	1,20	0,00	4,376	24
29.10.2019	76,52	45,25	31,28	156,830	153,636	155,800	153,636	1,03	0,00	4,808	24
30.10.2019	78,78	48,87	29,91	187,550	183,503	186,430	183,503	1,12	0,00	5,504	24
31.10.2019	79,05	51,03	28,02	219,790	215,297	219,290	215,297	0,50	0,00	5,941	24
01.11.2019	83,51	50,53	32,98	190,870	186,407	189,770	186,407	1,10	0,00	6,132	24
02.11.2019	83,75	51,15	32,59	204,400	199,629	203,350	199,629	1,05	0,00	6,488	24
03.11.2019	83,59	50,40	33,19	201,460	196,835	200,550	196,835	0,91	0,00	6,433	24
04.11.2019	82,88	48,35	34,54	186,510	182,258	185,440	182,258	1,07	0,00	6,263	24
05.11.2019	78,00	46,65	31,36	178,460	174,905	177,740	174,905	0,72	0,00	5,497	24
06.11.2019	78,28	45,30	32,98	157,940	154,684	157,010	154,684	0,93	0,00	5,112	24
07.11.2019	77,54	45,07	32,47	159,260	156,027	158,330	156,027	0,93	0,00	5,087	24
08.11.2019	77,91	46,39	31,53	171,570	168,034	170,600	168,034	0,97	0,00	5,304	24
09.11.2019	83,31	52,04	31,27	218,720	213,473	217,310	213,473	1,41	0,00	6,675	24
10.11.2019	84,19	49,62	34,57	196,520	191,615	194,860	191,615	1,66	0,00	6,533	24
11.11.2019	80,04	47,41	32,63	179,900	175,855	178,500	175,855	1,40	0,00	5,738	24
12.11.2019	79,26	46,36	32,91	173,560	169,767	172,310	169,767	1,25	0,00	5,529	24
13.11.2019	77,96	47,30	30,67	192,730	188,729	191,690	188,729	1,04	0,00	5,764	24
14.11.2019	83,34	57,36	25,98	297,290	290,401	296,670	290,401	0,62	0,00	7,564	24
15.11.2019	84,62	57,26	27,36	286,390	279,235	284,980	279,235	1,41	0,00	7,629	24
16.11.2019	81,31	51,02	30,29	224,550	218,715	221,900	218,715	2,65	0,00	6,573	24
17.11.2019	79,11	46,27	32,84	187,270	181,581	182,660	181,581	4,61	0,00	5,950	24
18.11.2019	79,59	50,04	29,55	215,640	210,824	214,270	210,824	1,37	0,00	6,216	24
19.11.2019	94,75	62,28	32,47	290,400	281,345	288,050	281,345	2,35	0,00	9,160	24
Итого:				6003,98	5868,57	5967,40	5868,57	156,04	0,00	180,839	744
Средние:	80,01	48,66	31,35								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/10/1924:	44236,405	43183,280	44001,215	43183,034	1716,440	0,25	1012,327	6696	0
9/11/1924:	50240,384	49051,851	49968,614	49051,605	1872,480	0,25	1193,166	7440	0
Итого:	6003,98	5868,57	5967,40	5868,57	156,04	0,00	180,839	744	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

/ Е.В. Жукова/

21.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19

Тип расходомера:

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,99	46,24	32,75	152,230	147,544	148,320	147,544	3,91	0,00	4,867	24
21.10.2019	78,48	48,09	30,40	165,980	161,014	162,150	161,014	3,83	0,00	4,840	24
22.10.2019	77,17	45,24	31,93	144,800	140,618	141,420	140,618	3,38	0,00	4,511	24
23.10.2019	76,76	44,97	31,79	145,820	141,657	142,460	141,657	3,36	0,00	4,525	24
24.10.2019	76,59	45,12	31,46	144,450	140,355	141,180	140,355	3,27	0,00	4,434	24
25.10.2019	76,54	44,63	31,91	135,360	131,531	132,290	131,531	3,07	0,00	4,190	24
26.10.2019	76,25	42,94	33,31	129,790	126,121	126,720	126,121	3,07	0,00	4,218	24
27.10.2019	76,67	42,22	34,45	128,860	125,174	125,710	125,174	3,15	0,00	4,358	24
28.10.2019	76,76	43,59	33,17	122,980	119,458	120,050	119,458	2,93	0,00	3,982	24
29.10.2019	76,63	43,20	33,44	130,340	126,631	127,250	126,631	3,09	0,00	4,246	24
30.10.2019	78,74	43,13	35,61	122,750	119,076	119,630	119,076	3,12	0,00	4,262	24
31.10.2019	79,11	48,97	30,14	174,760	169,593	170,960	169,593	3,80	0,00	5,084	24
01.11.2019	83,72	53,90	29,83	202,260	195,823	198,000	195,823	4,26	0,00	5,797	24
02.11.2019	83,94	54,42	29,53	216,360	209,456	211,890	209,456	4,47	0,00	6,125	24
03.11.2019	83,75	52,00	31,75	194,060	187,970	190,030	187,970	4,03	0,00	5,890	24
04.11.2019	83,05	49,83	33,22	180,060	174,470	176,150	174,470	3,91	0,00	5,781	24
05.11.2019	78,17	48,25	29,92	175,010	170,108	171,580	170,108	3,43	0,00	5,087	24
06.11.2019	78,50	47,32	31,18	162,760	158,189	159,500	158,189	3,26	0,00	4,944	24
07.11.2019	77,76	48,29	29,48	165,790	161,148	162,500	161,148	3,29	0,00	4,762	24
08.11.2019	78,10	47,70	30,40	166,720	162,007	163,310	162,007	3,41	0,00	4,936	24
09.11.2019	83,41	51,80	31,61	181,650	175,949	177,750	175,949	3,90	0,00	5,577	24
10.11.2019	84,35	50,80	33,55	186,810	180,854	182,730	180,854	4,08	0,00	5,998	24
11.11.2019	80,18	48,57	31,61	170,410	165,451	166,890	165,451	3,52	0,00	5,223	24
12.11.2019	79,40	46,74	32,66	156,410	151,854	153,030	151,854	3,38	0,00	4,896	24
13.11.2019	78,06	45,77	32,29	153,910	149,511	150,530	149,511	3,38	0,00	4,832	24
14.11.2019	83,43	56,74	26,69	245,110	237,488	240,620	237,488	4,49	0,00	6,382	24
15.11.2019	84,72	57,40	27,32	247,390	239,425	242,620	239,425	4,77	0,00	6,460	24
16.11.2019	81,37	48,58	32,79	170,330	165,052	166,400	165,052	3,93	0,00	5,369	24
17.11.2019	79,20	43,68	35,51	149,360	144,910	145,680	144,910	3,68	0,00	5,188	24
18.11.2019	79,66	47,66	32,00	169,400	164,348	165,600	164,348	3,80	0,00	5,225	24
19.11.2019	94,95	64,93	30,02	274,580	264,001	268,680	264,001	5,90	0,00	7,952	24
Итого:				5266,50	5106,79	5151,63	5106,79	156,04	0,00	159,938	744
Средние:	80,14	48,47	31,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/10/1924:	75257,69	72755,24	73632,58	72737,90	3321,62	17,33	2362,176	15047	0
9/11/1924:	80524,19	77862,03	78784,21	77844,69	3477,66	17,33	2522,114	15791	0
Итого:	5266,50	5106,79	5151,63	5106,79	156,04	0,00	159,938	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просянникова
Подпись _____
И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации

_____ /Е.В. Жукова/
Подпись _____ Ф.И.О.
21.11.2019г.

20/10/19г.-19/11/19г.

Договор №:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

$G_{\text{под max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 m3/y G3 min = 1.00 m3/y

ПО 2.7

	t1	t2	dt	M1	M2	Mr	Qo	BHP
Дата	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч
20.10.2019	79,07	49,79	29,28	188,705	185,395	3,31	5,534	24
21.10.2019	78,51	49,41	29,10	182,674	179,370	3,30	5,124	24
22.10.2019	77,16	42,91	34,25	117,032	114,716	2,32	4,043	24
23.10.2019	76,75	42,70	34,05	118,526	116,188	2,34	4,068	24
24.10.2019	76,58	42,88	33,70	118,574	116,237	2,34	4,031	24
25.10.2019	76,56	42,74	33,81	117,690	115,369	2,32	4,009	24
26.10.2019	76,29	42,48	33,80	118,886	116,544	2,34	4,049	24
27.10.2019	76,71	42,04	34,67	118,182	115,850	2,33	4,140	24
28.10.2019	76,81	42,60	34,21	113,793	111,526	2,27	3,926	24
29.10.2019	76,67	43,47	33,20	119,034	116,682	2,35	3,971	24
30.10.2019	78,81	43,28	35,53	119,005	116,681	2,32	4,257	24
31.10.2019	79,11	48,20	30,91	165,153	162,100	3,05	5,115	24
01.11.2019	83,67	49,10	34,57	159,747	156,758	2,99	5,525	24
02.11.2019	83,89	50,69	33,19	173,715	170,531	3,18	5,782	24
03.11.2019	83,73	49,31	34,42	166,790	163,695	3,09	5,715	24
04.11.2019	83,04	47,85	35,19	160,728	157,720	3,01	5,681	24
05.11.2019	78,14	45,45	32,68	145,619	142,868	2,75	4,765	24
06.11.2019	78,47	44,20	34,27	133,105	130,543	2,56	4,594	24
07.11.2019	77,73	44,17	33,57	134,527	131,937	2,59	4,544	24
08.11.2019	78,07	45,47	32,60	142,176	139,459	2,72	4,649	24
09.11.2019	83,42	50,04	33,38	174,715	171,492	3,22	5,839	24
10.11.2019	84,34	48,16	36,19	163,069	160,018	3,05	5,879	24
11.11.2019	80,18	47,09	33,09	153,547	150,642	2,90	5,087	24
12.11.2019	79,42	45,22	34,20	138,671	135,994	2,68	4,729	24
13.11.2019	78,08	45,37	32,71	147,583	144,767	2,82	4,831	24
14.11.2019	83,39	55,57	27,82	236,693	232,472	4,22	6,630	24
15.11.2019	84,68	55,60	29,08	227,940	223,798	4,14	6,550	24
16.11.2019	81,40	48,65	32,74	167,505	164,316	3,19	5,469	24
17.11.2019	79,24	44,26	34,98	143,458	140,666	2,79	5,055	24
18.11.2019	79,69	47,99	31,70	170,226	167,027	3,20	5,367	24
19.11.2019	94,89	61,62	33,27	247,040	242,733	4,31	8,246	24
20.11.2019								
21.11.2019								
22.11.2019								
23.11.2019								
Итого:				4784,11	4694,10	90,01	157,208	744
Средние:	80,14	47,04	33,10					

	M1	M2	MГ	Qo	BHP	BOC
Дата	т	т	т	Гкал	ч	ч
9/10/1924:	38950,39	40758	-1680,98	1339,649	9143	0
9/11/1924:	43734,50	45452,10	-1590,97	1496,857	9887	0
Итого:	4784,11	4694,10	90,01	157,208	744	0

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Φ.Π.Ο.



21.11.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x2601

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.10.2019	77,93	45,64	32,29	99,9	97,23	97,36	96,43	0	0,8	3,139	24
21.10.2019	77,42	45,61	31,81	96,61	94,07	94,16	93,22	0	0,85	2,991	24
22.10.2019	76,06	42,5	33,56	77,92	75,93	75,89	75,2	0	0,73	2,548	24
23.10.2019	75,7	42,8	32,9	80,04	78,03	77,95	77,23	0	0,8	2,565	24
24.10.2019	75,49	42,67	32,82	77,08	75,14	75,04	74,36	0	0,78	2,465	24
25.10.2019	75,47	42,95	32,52	76,28	74,35	74,28	73,56	0	0,79	2,417	24
26.10.2019	75,21	42,62	32,59	78,78	76,82	76,72	76,01	0	0,81	2,502	24
27.10.2019	75,6	42,21	33,39	77,32	75,36	75,25	74,58	0	0,78	2,515	24
28.10.2019	75,72	43,09	32,63	74,03	72,16	72,08	71,44	0	0,72	2,351	24
29.10.2019	75,51	43	32,51	77,94	76,01	75,9	75,24	0	0,77	2,467	24
30.10.2019	77,67	43,09	34,58	78,33	76,25	76,17	75,5	0	0,75	2,635	24
31.10.2019	77,89	45,41	32,48	90,79	88,39	88,36	87,5	0	0,89	2,869	24
01.11.2019	82,3	46,63	35,67	91,18	88,51	88,55	87,65	0	0,86	3,155	24
02.11.2019	82,64	46,29	36,35	96,25	93,4	93,42	92,48	0	0,92	3,394	24
03.11.2019	82,51	46,24	36,27	94,55	91,72	91,79	90,85	0	0,87	3,327	24
04.11.2019	81,85	44,62	37,23	88,83	86,26	86,19	85,37	0	0,89	3,21	24
05.11.2019	77	42,85	34,15	81,95	79,8	79,69	78,97	0	0,83	2,725	24
06.11.2019	77,21	41,72	35,49	74,79	72,81	72,67	72,12	0	0,69	2,582	24
07.11.2019	76,53	42,12	34,41	76,01	74,03	73,89	73,25	0	0,78	2,546	24
08.11.2019	76,83	42,8	34,03	81,59	79,47	79,32	78,63	0	0,84	2,703	24
09.11.2019	82,11	45,37	36,74	94,73	91,97	91,87	91,03	0	0,94	3,38	24
10.11.2019	83,25	47,11	36,14	95,78	92,92	92,91	91,91	0	1,01	3,358	24
11.11.2019	78,73	43,87	34,86	84,99	82,69	82,56	81,81	0	0,88	2,881	24
12.11.2019	78,2	43,98	34,22	87,16	84,8	84,68	83,91	0	0,89	2,901	24
13.11.2019	76,88	43,21	33,67	82,88	80,73	80,55	79,85	0	0,88	2,717	24
14.11.2019	82,07	48,49	33,58	115,79	112,41	112,48	111,27	0	1,14	3,772	24
15.11.2019	83,42	49,56	33,86	110,53	107,23	107,32	106,1	0	1,13	3,63	24
16.11.2019	80,2	43,58	36,62	86,77	84,33	84,18	83,42	0	0,91	3,086	24
17.11.2019	77,99	41,49	36,5	79,38	77,25	77,05	76,47	0	0,78	2,819	24
18.11.2019	78,4	43,97	34,43	88,75	86,36	86,2	85,43	0	0,93	2,972	24
19.11.2019	93,38	56,3	37,08	131,04	126,26	126,73	124,85	0	1,41	4,687	24
Итого:				2727,9	2652,69	2651,2	2625,64	0	27,05	91,309	744
Средние:	78,94	44,57	34,36								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/10/1924:	59588,84	57865,94	57902,54	57245,39	0,02	620,55	1845,839	18948	0
19/11/1924:	62316,81	60518,63	60553,75	59871,03	0,02	647,6	1937,148	19692	0
Итого:	2727,97	2652,69	2651,21	2625,64	0	27,05	91,309	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

21.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0xFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,06	45,24	31,82	111,91	108,98	116,53	115,4	0	-6,42	3,469	24
21.10.2019	76,57	46,65	29,92	109,44	106,64	114,12	112,94	0	-6,3	3,19	24
22.10.2019	74,69	42,55	32,14	85,92	83,8	89,75	88,99	0,05	-5,19	2,69	24
23.10.2019	74,35	42,41	31,94	81,63	79,63	85,32	84,6	0	-4,97	2,542	24
24.10.2019	74,11	42,29	31,82	82,65	80,66	86,39	85,67	0	-5,01	2,563	24
25.10.2019	74,04	42,46	31,58	80,11	78,18	83,78	83,06	0	-4,88	2,465	24
26.10.2019	73,79	42,34	31,45	81,57	79,62	85,28	84,56	0	-4,94	2,501	24
27.10.2019	74,17	42,33	31,84	81,57	79,6	85,26	84,54	0	-4,94	2,533	24
28.10.2019	74,25	42,06	32,19	80,65	78,68	84,29	83,56	0	-4,88	2,53	24
29.10.2019	74,21	40,02	34,19	92,68	90,43	96,6	95,85	0	-5,42	3,09	24
30.10.2019	76,36	41,94	34,42	92,34	89,97	96,22	95,42	0	-5,45	3,093	24
31.10.2019	76,82	45,13	31,69	99,98	97,4	104,21	103,24	0	-5,84	3,086	24
01.11.2019	81,12	46,73	34,39	104,58	101,59	108,73	107,59	0	-6	3,492	24
02.11.2019	81,62	48,37	33,25	111,1	107,87	115,48	114,21	0	-6,34	3,586	24
03.11.2019	81,44	48,12	33,32	108,31	105,21	112,63	111,4	0	-6,19	3,505	24
04.11.2019	80,78	46,11	34,67	100,12	97,27	104,12	103,11	0	-5,84	3,373	24
05.11.2019	75,82	43,2	32,62	88,27	86,05	92,08	91,28	0	-5,23	2,803	24
06.11.2019	75,59	42,25	33,34	81,16	79,11	84,72	84	0	-4,89	2,635	24
07.11.2019	74,95	41,69	33,26	80,82	78,82	84,35	83,63	0	-4,81	2,62	24
08.11.2019	75,5	43,73	31,77	95,37	92,99	99,41	98,5	0	-5,51	2,953	24
09.11.2019	81,03	48,81	32,22	122,05	118,57	126,72	125,31	0	-6,74	3,819	24
10.11.2019	82,4	50,2	32,2	122,06	118,45	126,72	125,22	0	-6,77	3,816	24
11.11.2019	77,91	45,39	32,52	107,3	104,43	111,56	110,47	0	-6,04	3,394	24
12.11.2019	77,07	46,24	30,83	104,44	101,7	108,75	107,65	0	-5,95	3,135	24
13.11.2019	75,74	44,62	31,12	100,68	98,12	104,9	103,9	0	-5,78	3,052	24
14.11.2019	81,37	52,92	28,45	149,58	145,28	155,31	153,29	0	-8,01	4,133	24
15.11.2019	82,81	55,89	26,92	158,74	154,03	164,85	162,44	0	-8,41	4,15	24
16.11.2019	79,48	46,91	32,57	110,79	107,75	115,08	113,9	0	-6,15	3,51	24
17.11.2019	76,81	44,07	32,74	96,93	94,43	100,87	99,96	0	-5,53	3,088	24
18.11.2019	77,37	47,24	30,13	115,66	112,64	120,27	119,04	0	-6,4	3,392	24
19.11.2019	92,56	64,68	27,88	198,61	191,44	205,48	201,58	0	-10,14	5,347	24
Итого:				3237	3149,34	3369,7	3334,31	0,05	-184,97	99,555	744
Средние:	77,79	45,89	31,9								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/10/1924:	31241,31	30372,02	32711	32358,56	1,53	-1986,54	966,715	10716	0
19/11/1924:	34478,33	33521,36	36080,78	35692,87	1,58	-2171,51	1066,27	11460	0
Итого:	3237,02	3149,34	3369,78	3334,31	0,05	-184,97	99,555	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

/ Е.В. Жукова /

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.



21.11.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	76,84	45,05	31,79	113,11	110,18	112	110,9	0	-0,72	3,5	24
21.10.2019	76,33	45,78	30,55	109,85	107,03	108,88	107,83	0	-0,8	3,267	24
22.10.2019	74,39	42,42	31,97	87,99	85,84	87,29	86,56	0,01	-0,72	2,742	24
23.10.2019	74,07	42,75	31,32	86,3	84,21	85,64	84,92	0	-0,71	2,633	24
24.10.2019	73,87	42,56	31,31	88,69	86,53	87,98	87,25	0	-0,72	2,708	24
25.10.2019	73,77	43,06	30,71	85,27	83,22	84,6	83,88	0	-0,66	2,555	24
26.10.2019	73,54	42,87	30,67	85,22	83,19	84,55	83,83	0	-0,64	2,548	24
27.10.2019	73,9	42,36	31,54	85,32	83,26	84,6	83,88	0	-0,62	2,62	24
28.10.2019	73,98	42,92	31,06	82,3	80,3	81,65	80,93	0	-0,63	2,488	24
29.10.2019	73,92	43	30,92	84,19	82,13	83,51	82,79	0	-0,66	2,537	24
30.10.2019	76,08	42,91	33,17	87,82	85,57	86,96	86,21	0	-0,64	2,837	24
31.10.2019	76,63	44,83	31,8	101,55	98,92	100,54	99,58	0	-0,66	3,144	24
01.11.2019	80,88	46,05	34,83	103,21	100,27	101,92	100,93	0	-0,66	3,492	24
02.11.2019	81,39	46,28	35,11	107,63	104,55	106,24	105,2	0	-0,65	3,67	24
03.11.2019	81,19	46,39	34,8	102,75	99,81	101,46	100,41	0	-0,6	3,471	24
04.11.2019	80,4	44,13	36,27	95,77	93,07	94,56	93,69	0	-0,62	3,373	24
05.11.2019	75,52	42,6	32,92	88,02	85,82	87,22	86,46	0	-0,64	2,825	24
06.11.2019	75,28	42,15	33,13	79,89	77,89	79,2	78,51	0	-0,62	2,578	24
07.11.2019	74,68	41,76	32,92	83,24	81,2	82,53	81,85	0,01	-0,65	2,671	24
08.11.2019	75,29	43,86	31,43	95,47	93,07	94,65	93,81	0	-0,74	2,922	24
09.11.2019	80,89	48,59	32,3	119,61	116,2	118,21	116,93	0	-0,73	3,753	24
10.11.2019	82,18	48,92	33,26	117,84	114,39	116,35	115,03	0	-0,64	3,807	24
11.11.2019	77,6	45,56	32,04	100,14	97,48	99,09	98,14	0,08	-0,66	3,118	24
12.11.2019	76,81	45,42	31,39	99,19	96,61	98,2	97,25	0	-0,64	3,033	24
13.11.2019	75,49	44,6	30,89	99,28	96,77	98,36	97,42	0	-0,65	2,987	24
14.11.2019	81,24	51,67	29,57	140,71	136,7	139,1	137,37	0	-0,67	4,043	24
15.11.2019	82,54	52,44	30,1	136,9	132,86	135,29	133,55	0	-0,69	4	24
16.11.2019	79,04	45,84	33,2	104,15	101,32	102,94	101,92	0	-0,6	3,361	24
17.11.2019	76,49	43,03	33,46	96,8	94,31	95,74	94,94	0,01	-0,63	3,151	24
18.11.2019	77,17	45,9	31,27	112,67	109,7	111,49	110,39	0	-0,69	3,429	24
19.11.2019	92,49	59,03	33,46	153,72	148,16	151,22	148,82	0,01	-0,66	4,966	24
Итого:				3134,6	3050,56	3101,9	3071,18	0,12	-20,62	98,229	744
Средние:	77,54	45,31	32,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924:	76879,33	74696,53	76321,07	75511,83	5,65	-815,3	2457,221	24974	0
9/11/1924:	80013,93	77747,09	79423,04	78583,01	5,77	-835,92	2555,45	25718	0
Итого:	3134,6	3050,56	3101,97	3071,18	0,12	-20,62	98,229	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

21.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 64

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181729

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x1460

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
22.10.2019	76,12	43,8	32,32	92,53	90,19	87,24	86,48	0	3,71	2,914	24
23.10.2019	75,79	44,27	31,52	92,04	89,72	86,81	86,04	0	3,68	2,825	24
24.10.2019	75,61	44,17	31,44	91,07	88,77	85,9	85,15	0	3,62	2,79	24
25.10.2019	75,62	44,38	31,24	90,43	88,16	85,29	84,52	0	3,64	2,753	24
26.10.2019	75,36	43,86	31,5	93,44	91,09	88,16	87,41	0	3,68	2,867	24
27.10.2019	75,71	43,69	32,02	91,39	89,06	86,16	85,41	0	3,65	2,848	24
28.10.2019	75,83	44,34	31,49	86,27	84,08	81,28	80,56	0	3,52	2,645	24
29.10.2019	75,65	44,21	31,44	89,09	86,82	83,99	83,24	0	3,58	2,727	24
30.10.2019	77,75	43,48	34,27	87,22	84,92	82,01	81,29	0	3,63	2,907	24
31.10.2019	78,08	45,18	32,9	102,3	99,56	96,5	95,58	0	3,98	3,272	24
01.11.2019	82,45	46,43	36,02	101,56	98,57	95,55	94,56	0	4,01	3,549	24
02.11.2019	82,81	46,42	36,39	107,58	104,37	101,23	100,23	0	4,14	3,798	24
03.11.2019	82,68	46,17	36,51	103,63	100,55	97,47	96,48	0	4,07	3,668	24
04.11.2019	81,96	44,63	37,33	97,05	94,21	91,15	90,29	0	3,92	3,515	24
05.11.2019	77,15	43,4	33,75	95,72	93,24	90,15	89,38	0	3,86	3,142	24
06.11.2019	77,37	42,89	34,48	88,69	86,37	83,36	82,64	0	3,73	2,977	24
07.11.2019	76,67	43,09	33,58	88,75	86,46	83,46	82,74	0	3,72	2,904	24
08.11.2019	76,94	43,65	33,29	89,08	86,74	83,78	83,02	0	3,72	2,886	24
09.11.2019	82,14	46,69	35,45	93,53	90,8	87,75	86,87	0	3,93	3,217	24
10.11.2019	83,21	46,54	36,67	92,51	89,72	86,77	85,87	0	3,85	3,291	24
11.11.2019	78,59	44,81	33,78	94,59	92,03	88,94	88,09	0	3,94	3,105	24
12.11.2019	78,26	44,73	33,53	98,03	95,43	92,17	91,29	0	4,14	3,199	24
13.11.2019	77	44,42	32,58	98,82	96,22	93	92,15	0,16	4,07	3,132	24
14.11.2019	82,36	50,56	31,8	137,83	133,77	130,13	128,58	0,03	5,19	4,253	24
15.11.2019	83,62	51,93	31,69	139,28	135,07	131,52	129,87	0,01	5,2	4,28	24
16.11.2019	80,41	45,78	34,63	105,69	102,7	99,35	98,4	0,03	4,3	3,554	24
17.11.2019	78,16	43,64	34,52	98,67	96,03	92,72	91,91	0,02	4,12	3,315	24
18.11.2019	78,58	46,14	32,44	111,99	108,97	105,51	104,45	0,03	4,52	3,533	24
19.11.2019	93,62	59,87	33,75	172,51	166,14	162,67	159,99	0,01	6,15	5,615	24
Итого:				2931,2	2849,76	2760	2732,49	0,29	117,27	95,481	696
Средние:	79,15	45,62	33,52								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/10/1924:	99531,76	96596,59	94124,81	92888,62	13,68	3707,97	2809,249	25045	0
19/11/1924:	102463,05	99446,35	96884,83	95621,11	13,97	3825,24	2904,73	25741	0
Итого:	2931,29	2849,76	2760,02	2732,49	0,29	117,27	95,481	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/ 22.11.2019г.
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 72

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00175040

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x88FF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
22.10.2019	75,85	42,74	33,11	122,95	119,82	121,13	120,11	0	-0,29	3,963	24
23.10.2019	75,68	42,56	33,12	119,97	116,94	118,19	117,19	0,01	-0,25	3,871	24
24.10.2019	75,51	42,43	33,08	118,19	115,23	116,45	115,49	0	-0,26	3,811	24
25.10.2019	75,5	42,97	32,53	117,2	114,25	115,5	114,48	0	-0,23	3,715	24
26.10.2019	75,27	43,12	32,15	120,43	117,43	118,74	117,72	0	-0,29	3,773	24
27.10.2019	75,64	42,34	33,3	119,84	116,8	118,09	117,06	0	-0,26	3,887	24
28.10.2019	75,73	42,81	32,92	112,72	109,88	111,07	110,11	0	-0,23	3,616	24
29.10.2019	75,55	43,37	32,18	117,01	114,08	115,32	114,26	0	-0,18	3,667	24
30.10.2019	77,66	43,08	34,58	116,86	113,76	114,95	113,93	0	-0,17	3,931	24
31.10.2019	77,99	44,76	33,23	132,62	129,08	130,55	129,34	0	-0,26	4,286	24
01.11.2019	82,4	46,36	36,04	137,2	133,17	134,71	133,34	0	-0,17	4,795	24
02.11.2019	82,7	46,55	36,15	145,46	141,17	142,78	141,31	0	-0,14	5,099	24
03.11.2019	82,57	46	36,57	143,57	139,35	140,89	139,51	0	-0,16	5,097	24
04.11.2019	81,81	43,73	38,08	130,32	126,55	127,77	126,63	0,01	-0,08	4,818	24
05.11.2019	76,94	42,76	34,18	122,65	119,47	120,62	119,58	0	-0,11	4,082	24
06.11.2019	77,25	42,16	35,09	119,88	116,75	117,86	116,87	0,01	-0,12	4,094	24
07.11.2019	76,58	42,33	34,25	119,88	116,81	117,92	116,91	0	-0,1	3,999	24
08.11.2019	76,84	43,13	33,71	118,95	115,88	116,99	115,98	0	-0,1	3,906	24
09.11.2019	82,21	45,67	36,54	141,52	137,37	138,81	137,46	0	-0,09	5,02	24
10.11.2019	83,23	45,39	37,84	143,69	139,41	140,81	139,44	0	-0,03	5,275	24
11.11.2019	78,71	43,34	35,37	128,54	125,05	126,24	125,13	0	-0,08	4,419	24
12.11.2019	78,21	43,74	34,47	126,88	123,49	124,69	123,58	0	-0,09	4,255	24
13.11.2019	76,86	43,38	33,48	130,16	126,78	128	126,87	0	-0,09	4,243	24
14.11.2019	82,38	49,63	32,75	186,17	180,7	183,01	180,91	0	-0,21	5,918	24
15.11.2019	83,53	50,18	33,35	178,26	172,86	175,17	173,08	0	-0,22	5,767	24
16.11.2019	80,25	44,68	35,57	139,08	135,16	136,52	135,24	0,01	-0,08	4,806	24
17.11.2019	78,05	41,63	36,42	127,77	124,35	125,41	124,39	0,02	-0,04	4,526	24
18.11.2019	78,54	44,58	33,96	141,75	137,91	139,28	137,96	0	-0,05	4,682	24
19.11.2019	93,76	57,76	36	212,12	204,27	207,74	204,54	0	-0,27	7,366	24
Итого:				3891,6	3783,77	3825,2	3788,42	0,06	-4,65	130,687	696
Средние:	79,07	44,59	34,48								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/10/1924:	168145,18	163238,57	166321,51	164151,32	32,9	-912,75	4699,947	31884	0
19/11/1924:	172036,82	167022,34	170146,72	167939,74	32,96	-917,4	4830,634	32580	0
Итого:	3891,64	3783,77	3825,21	3788,42	0,06	-4,65	130,687	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T'хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,4	63,24	15,16	257,84	250,91	258,01	253,31	0	-2,4	3,806	24
21.10.2019	77,86	63,06	14,8	259,2	252,32	259,46	254,73	0	-2,41	3,735	24
22.10.2019	76,61	62,71	13,9	260,05	253,34	260,55	255,89	0	-2,55	3,524	24
23.10.2019	76,23	62,54	13,69	260,92	254,24	261,43	256,78	0	-2,54	3,483	24
24.10.2019	76,04	62,7	13,34	262,1	255,42	262,65	257,96	0	-2,54	3,408	24
25.10.2019	76,01	62,51	13,5	260,35	253,71	260,85	256,21	0	-2,5	3,428	24
26.10.2019	75,74	61,89	13,85	250,65	244,3	251,06	246,66	0	-2,36	3,386	24
27.10.2019	76,21	62,73	13,48	259,74	253,11	260,24	255,57	0	-2,46	3,413	24
28.10.2019	76,34	63,67	12,67	266,15	259,3	266,78	261,88	0	-2,58	3,289	24
29.10.2019	76,17	62,79	13,38	253,96	247,46	254,51	249,92	0	-2,46	3,31	24
30.10.2019	78,24	64,19	14,05	261,65	254,63	262,07	257,16	0	-2,53	3,579	24
31.10.2019	78,39	63,56	14,83	248,51	241,83	248,78	244,22	0	-2,39	3,586	24
01.11.2019	82,85	66,8	16,05	248,77	241,39	248,74	243,73	0	-2,34	3,879	24
02.11.2019	83,09	66,93	16,16	253,38	245,82	253,35	248,21	0	-2,39	3,976	24
03.11.2019	82,94	66,65	16,29	256,56	248,92	256,48	251,33	0	-2,41	4,061	24
04.11.2019	82,36	66,16	16,2	262,82	255,09	262,81	257,59	0	-2,5	4,136	24
05.11.2019	77,58	62,98	14,6	260,62	253,72	260,93	256,21	0	-2,49	3,707	24
06.11.2019	77,86	63,57	14,29	260,44	253,49	260,78	255,96	0	-2,47	3,626	24
07.11.2019	77,09	63,34	13,75	257,63	250,88	258,03	253,31	0	-2,43	3,448	24
08.11.2019	77,45	63,41	14,04	253,3	246,61	253,62	248,98	0	-2,37	3,464	24
09.11.2019	82,53	65,81	16,72	246,53	239,26	246,31	241,47	0	-2,21	4,002	24
10.11.2019	83,55	66,37	17,18	252,53	244,93	252,23	247,22	0	-2,29	4,213	24
11.11.2019	79,78	64,63	15,15	256,92	249,75	257,03	252,15	0	-2,4	3,788	24
12.11.2019	78,79	64,22	14,57	261,94	254,86	262,09	257,21	0	-2,35	3,718	24
13.11.2019	77,46	63,4	14,06	266,02	259,05	266,2	261,35	0	-2,3	3,645	24
14.11.2019	82,39	65,59	16,8	248,33	241,01	248	243,15	0	-2,14	4,057	24
15.11.2019	83,79	66,69	17,1	250,63	243,05	250,25	245,23	0	-2,18	4,163	24
16.11.2019	80,86	65,55	15,31	266,72	259,12	266,68	261,47	0	-2,35	3,971	24
17.11.2019	78,56	63,08	15,48	258,29	251,34	258,31	253,62	0	-2,28	3,892	24
18.11.2019	78,86	62,97	15,89	245,95	239,26	245,9	241,44	0	-2,18	3,805	24
19.11.2019	93,47	70,03	23,44	218	209,99	216,61	211,84	0	-1,85	4,935	24
Итого:				7926,5	7708,11	7930,7	7781,76	0	-73,65	116,433	744
Средние:	79,46	64,31	15,15								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924:	78979,52	76758,56	74827,12	73862,3	2,47	2896,26	2124,949	22739	0
9/11/1924:	86906,02	84466,67	82757,86	81644,06	2,47	2822,61	2241,382	23483	0
Итого:	7926,5	7708,11	7930,74	7781,76	0	-73,65	116,433	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор- N: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,1	49,28	28,82	132,76	129,2	130,21	128,74	0	0,46	3,723	24
21.10.2019	77,61	50,28	27,33	134,64	131,1	132,11	130,56	0,07	0,54	3,582	24
22.10.2019	76,16	47,2	28,96	103,52	100,88	101,6	100,56	0	0,32	2,92	24
23.10.2019	75,77	46,77	29	99,6	97,09	97,77	96,77	0	0,32	2,813	24
24.10.2019	75,54	46,79	28,75	99,24	96,74	97,41	96,42	0	0,32	2,78	24
25.10.2019	75,5	47,13	28,37	97,11	94,66	95,35	94,35	0	0,31	2,684	24
26.10.2019	75,23	46,65	28,58	98,14	95,68	96,33	95,35	0	0,33	2,734	24
27.10.2019	75,64	46,74	28,9	94,32	91,96	92,56	91,61	0	0,35	2,655	24
28.10.2019	75,75	47,19	28,56	92,92	90,57	91,19	90,22	0	0,35	2,587	24
29.10.2019	75,56	47,09	28,47	98,3	95,82	96,42	95,44	0	0,38	2,727	24
30.10.2019	77,67	46,81	30,86	97,26	94,68	95,23	94,24	0	0,44	2,922	24
31.10.2019	78,02	49,01	29,01	116,5	113,38	114,05	112,78	0	0,6	3,288	24
01.11.2019	82,37	50,29	32,08	118,18	114,71	115,3	113,95	0	0,76	3,679	24
02.11.2019	82,77	50,07	32,7	124,77	121,08	121,64	120,22	0	0,86	3,964	24
03.11.2019	82,62	50,56	32,06	124,71	121,04	121,6	120,16	0	0,88	3,883	24
04.11.2019	82,01	49,14	32,87	118,31	114,86	115,32	113,98	0	0,88	3,774	24
05.11.2019	77,19	47,49	29,7	111,03	108,11	108,58	107,45	0	0,66	3,21	24
06.11.2019	77,23	46,29	30,94	94,55	92,05	92,49	91,54	0	0,51	2,848	24
07.11.2019	76,52	46,58	29,94	97,24	94,74	95,17	94,18	0	0,56	2,833	24
08.11.2019	76,86	47,2	29,66	102,89	100,22	100,69	99,66	0	0,56	2,971	24
09.11.2019	82,06	49,76	32,3	122,07	118,51	119,01	117,63	0	0,88	3,827	24
10.11.2019	83,29	49,7	33,59	119,53	115,94	116,43	115,12	0	0,82	3,895	24
11.11.2019	79	47,92	31,08	116,18	112,98	113,45	112,25	0	0,73	3,509	24
12.11.2019	78,25	48,25	30	115,8	112,72	113,18	111,95	0	0,77	3,382	24
13.11.2019	76,97	47,42	29,55	111,97	109,07	109,52	108,37	0	0,7	3,222	24
14.11.2019	82,2	53,32	28,88	153,51	148,99	149,89	147,91	0	1,08	4,304	24
15.11.2019	83,55	53,86	29,69	148,87	144,38	145,18	143,2	0	1,18	4,29	24
16.11.2019	80,42	48,84	31,58	119,09	115,72	116,16	114,87	0	0,85	3,654	24
17.11.2019	78,1	46,86	31,24	112,06	109,07	109,43	108,33	0	0,74	3,406	24
18.11.2019	78,4	48,43	29,97	121,6	118,31	118,78	117,48	0	0,83	3,543	24
19.11.2019	93,15	59,49	33,66	161,18	155,31	156,44	153,88	0	1,43	5,236	24
Итого:				3557,8	3459,57	3478,4	3439,17	0,07	20,4	104,845	744
Средние:	79,01	48,78	30,22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/10/1924:	92794,04	90155,76	85637,56	84462,53	8,39	5693,23	2349,882	22740	0
9/11/1924:	96351,89	93615,33	89116,05	87901,7	8,46	5713,63	2454,727	23484	0
Итого:	3557,85	3459,57	3478,49	3439,17	0,07	20,4	104,845	744	0

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x302F


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,25	46,88	31,37	166,01	161,56	162,64	160,97	0	0,59	5,066	24
21.10.2019	77,76	47,65	30,11	165,68	161,25	162,38	160,64	0	0,61	4,853	24
22.10.2019	76,39	44,91	31,48	138,48	134,94	135,7	134,41	0,47	0,53	4,245	24
23.10.2019	76,02	45,52	30,5	138,85	135,28	136,11	134,77	0	0,51	4,122	24
24.10.2019	75,78	45,43	30,35	133,35	129,99	130,75	129,48	0	0,51	3,941	24
25.10.2019	75,75	45,3	30,45	128,36	125,12	125,87	124,62	0	0,5	3,809	24
26.10.2019	75,48	45,06	30,42	132,61	129,27	130,03	128,78	0	0,49	3,929	24
27.10.2019	75,89	45,17	30,72	134,72	131,3	132,02	130,75	0	0,55	4,033	24
28.10.2019	76,03	45,46	30,57	124,14	120,99	121,63	120,49	0	0,5	3,698	24
29.10.2019	75,8	45,62	30,18	130,15	126,85	127,52	126,31	0	0,54	3,829	24
30.10.2019	77,92	45,4	32,52	129,51	126,06	126,65	125,41	0	0,65	4,096	24
31.10.2019	78,22	47,13	31,09	154,06	149,95	150,75	149,19	0	0,76	4,66	24
01.11.2019	82,51	47,95	34,56	152,22	147,74	148,45	146,88	0,01	0,86	5,106	24
02.11.2019	82,93	47,87	35,06	156,66	152,02	152,74	151,08	0	0,94	5,331	24
03.11.2019	82,82	47,48	35,34	149,1	144,66	145,36	143,83	0,01	0,83	5,112	24
04.11.2019	82,19	45,85	36,34	142,29	138,12	138,68	137,28	0	0,84	5,02	24
05.11.2019	77,38	44,74	32,64	133,7	130,17	130,76	129,51	0	0,66	4,246	24
06.11.2019	77,54	44,2	33,34	125,35	122,05	122,53	121,39	0	0,66	4,067	24
07.11.2019	76,78	44,54	32,24	126,79	123,49	124,03	122,87	0	0,62	3,977	24
08.11.2019	77,14	44,98	32,16	138,27	134,68	135,24	133,93	0	0,75	4,327	24
09.11.2019	82,25	47,08	35,17	155,87	151,31	151,96	150,4	0	0,91	5,321	24
10.11.2019	83,51	46,94	36,57	154,29	149,65	150,23	148,63	0,01	1,02	5,474	24
11.11.2019	79,23	44,72	34,51	137,48	133,7	134,18	132,89	0,01	0,81	4,608	24
12.11.2019	78,48	44,63	33,85	136,98	133,28	133,77	132,51	0	0,77	4,51	24
13.11.2019	77,2	44,62	32,58	139,23	135,59	136,12	134,87	0	0,72	4,414	24
14.11.2019	82,35	51,03	31,32	202,9	196,93	198,13	195,71	0	1,22	6,168	24
15.11.2019	83,72	51,5	32,22	189,81	184,08	185,19	182,92	0,01	1,16	5,936	24
16.11.2019	80,63	45,12	35,51	141,5	137,49	138,01	136,7	0,01	0,79	4,881	24
17.11.2019	78,34	43,14	35,2	135,1	131,45	131,9	130,75	0	0,7	4,624	24
18.11.2019	78,61	45,85	32,76	154,4	150,22	150,93	149,45	0	0,77	4,918	24
19.11.2019	93,38	59,35	34,03	233,12	224,58	226,63	222,95	0,01	1,63	7,649	24
Итого:				4580,9	4453,77	4476,8	4430,37	0,54	23,4	145,97	744
Средние:	79,23	46,48	32,74								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:	8500,07	8297,05	8329,15	8238,31	0,06	58,74	207,022	2894	0
19/11/1924:	13081,05	12750,82	12806,04	12668,68	0,6	82,14	352,992	3638	0
Итого:	4580,98	4453,77	4476,89	4430,37	0,54	23,4	145,97	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева/ 22.11.19г
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: _____
 Адрес: Вейвеля 56 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВВ78 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,26	51,83	26,43	159,83	155,54	154,61	152,64	0	2,9	4,109	24
21.10.2019	77,78	52,74	25,04	159,2	154,98	154,09	152,08	0	2,9	3,881	23
22.10.2019	76,45	51,42	25,03	147,49	143,69	142,85	141,1	0	2,59	3,594	24
23.10.2019	76,07	51,33	24,74	151,03	147,15	146,32	144,51	0	2,64	3,641	24
24.10.2019	75,87	51,49	24,38	150,26	146,44	145,58	143,82	0	2,62	3,569	24
25.10.2019	75,84	51,75	24,09	147,86	144,08	143,28	141,5	0	2,58	3,468	24
26.10.2019	75,56	51,26	24,3	149,52	145,78	144,89	143,1	0	2,68	3,539	24
27.10.2019	75,97	51,05	24,92	146,36	142,64	141,8	140,06	0	2,58	3,552	24
28.10.2019	76,08	51,81	24,27	142,31	138,7	137,92	136,19	0	2,51	3,364	24
29.10.2019	75,9	51,67	24,23	146,52	142,8	141,99	140,22	0	2,58	3,457	24
30.10.2019	77,99	51,43	26,56	135,23	131,61	130,96	129,36	0	2,25	3,495	24
31.10.2019	78,25	52,31	25,94	154,08	149,95	149,1	147,2	0	2,75	3,889	24
01.11.2019	82,63	53,19	29,44	152,78	148,27	147,46	145,53	0	2,74	4,365	24
02.11.2019	82,97	53,79	29,18	153,36	148,79	147,98	146	0	2,79	4,343	24
03.11.2019	82,83	53,28	29,55	153,23	148,66	147,9	145,95	0	2,71	4,395	24
04.11.2019	82,2	52,61	29,59	148,66	144,3	143,53	141,66	0	2,64	4,272	24
05.11.2019	77,38	51,09	26,29	150,21	146,25	145,48	143,7	0	2,55	3,842	24
06.11.2019	77,61	51,39	26,22	145,95	142,08	141,37	139,63	0	2,45	3,721	24
07.11.2019	76,89	51,28	25,61	146,08	142,28	141,54	139,79	0	2,49	3,641	24
08.11.2019	77,24	51,75	25,49	146,61	142,77	142,09	140,31	0	2,46	3,638	24
09.11.2019	82,38	53,38	29	160,61	155,9	155,12	153,08	0	2,82	4,522	24
10.11.2019	83,54	53,47	30,07	153,05	148,45	147,72	145,76	0	2,69	4,465	24
11.11.2019	79,25	51,16	28,09	147,15	143,1	142,36	140,62	0	2,48	4,019	24
12.11.2019	78,53	51,18	27,35	142,49	138,67	137,98	136,29	0	2,38	3,793	24
13.11.2019	77,23	50,52	26,71	145,1	141,31	140,55	138,87	0	2,44	3,77	24
14.11.2019	82,51	55,91	26,6	202,47	196,5	195,58	192,75	0	3,75	5,228	24
15.11.2019	83,79	56,51	27,28	198,5	192,49	191,66	188,82	0	3,67	5,257	24
16.11.2019	80,68	51,7	28,98	146,21	142,08	141,36	139,56	0	2,52	4,12	24
17.11.2019	78,38	49,75	28,63	145,38	141,47	140,64	139	0	2,47	4,048	24
18.11.2019	78,76	51,59	27,17	157,4	153,12	152,3	150,42	0	2,7	4,157	24
19.11.2019	93,68	65,25	28,43	245,17	236,13	235,96	231,42	0	4,71	6,727	24
Итого:				4830,1	4695,98	4671,9	4610,94	0	85,04	125,881	743
Средние:	79,3	52,54	26,76								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924:	57417,9	55674,36	55827,45	54837,72	0,07	836,64	1201,024	8947	7748
9/11/1924:	62248	60370,34	60499,42	59448,66	0,07	921,68	1326,905	9690	7749
Итого:	4830,1	4695,98	4671,97	4610,94	0	85,04	125,881	743	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/ 22.11.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: 3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,06	47,55	30,51	124,65	121,33	123,23	121,95	0	-0,62	3,701	24
21.10.2019	77,62	49,43	28,19	132,3	128,77	130,89	129,41	0	-0,64	3,628	24
22.10.2019	76,28	47,95	28,33	118,09	115,07	116,93	115,67	0	-0,6	3,257	24
23.10.2019	75,89	47,83	28,06	118,61	115,61	117,46	116,24	0	-0,63	3,242	24
24.10.2019	75,7	48,24	27,46	120,73	117,68	119,56	118,27	0	-0,59	3,231	24
25.10.2019	75,68	48,5	27,18	119,13	116,15	118	116,7	0	-0,55	3,156	24
26.10.2019	75,4	48,19	27,21	122,92	119,84	121,74	120,41	0	-0,57	3,258	24
27.10.2019	75,81	48,06	27,75	116,05	113,11	114,93	113,68	0	-0,57	3,136	24
28.10.2019	75,9	48,25	27,65	112,65	109,78	111,57	110,36	0	-0,58	3,033	24
29.10.2019	75,71	48,48	27,23	116,03	113,1	114,92	113,69	0	-0,59	3,078	24
30.10.2019	77,79	47,9	29,89	106,35	103,53	105,2	104,05	0	-0,52	3,092	24
31.10.2019	78,06	48,3	29,76	111,49	108,51	110,25	109,01	0	-0,5	3,23	24
01.11.2019	82,44	49,48	32,96	115,43	112,02	113,8	112,5	0	-0,48	3,692	24
02.11.2019	82,79	50,06	32,73	122,81	119,17	121,03	119,6	0	-0,43	3,899	24
03.11.2019	82,65	49,87	32,78	121,55	117,94	119,76	118,38	0	-0,44	3,865	24
04.11.2019	81,99	48,66	33,33	121,45	117,93	119,63	118,32	0	-0,39	3,933	24
05.11.2019	77,32	47,78	29,54	100,29	97,68	119,02	117,75	0	-20,07	2,852	24
06.11.2019	77,47	47,5	29,97	112,59	111,4	112,59	111,4	0	0	3,339	24
07.11.2019	76,74	47,68	29,06	113,8	112,6	113,8	112,6	0	0	3,272	24
08.11.2019	77,1	47,55	29,55	111,79	110,61	111,79	110,61	0	0	3,269	24
09.11.2019	82,17	48,04	34,13	111,36	110,14	111,36	110,14	0	0	3,759	24
10.11.2019	83,28	48,91	34,37	117,47	116,14	117,47	116,14	0	0	3,992	24
11.11.2019	79,33	48,59	30,74	115,85	114,58	115,85	114,58	0	0	3,522	24
12.11.2019	78,44	47,87	30,57	116,45	115,21	116,45	115,21	0	0	3,522	24
13.11.2019	77,14	47,92	29,22	119,1	117,82	119,1	117,82	0	0	3,443	24
14.11.2019	82,19	50,37	31,82	133,68	132,11	133,68	132,11	0	0	4,204	24
15.11.2019	83,59	51,56	32,03	139,52	137,81	139,52	137,81	0	0	4,414	24
16.11.2019	80,51	47,67	32,84	118,64	117,4	118,64	117,4	0	0	3,855	24
17.11.2019	78,25	46,83	31,42	117,51	116,3	117,51	116,3	0	0	3,654	24
18.11.2019	78,59	47,97	30,62	119,16	117,91	119,16	117,91	0	0	3,610	24
19.11.2019	93,38	56,56	36,82	148,61	146,42	148,61	146,42	0	0	5,391	24
Итого:				3696,06	3623,67	3693,4	3652,44	0	-28,77	57,283	744
Средние:	79,13	48,69	30,44								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:	42984,29	41761,48	42416,32	41844,7	0	-83,22	1112,591	9966	0
19/11/1924:	44984,82	43708,7	46109,77	45497,14	0	-1788,44	1169,874	10710	0
Итого:	2000,53	1947,22	3693,45	3652,44	0	-1705,22	57,283	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись


Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева

Подпись

Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/10/19г. - 19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
22.10.2019	75,82	43,73	32,09	66,21	64,51	62,32	61,8	0	2,71	2,069	24
23.10.2019	75,46	44,39	31,07	64,55	62,9	60,8	60,27	0	2,63	1,952	24
24.10.2019	75,3	44,44	30,86	63,58	62,02	59,88	59,35	0	2,67	1,913	24
25.10.2019	75,29	44,79	30,5	63,6	62,02	59,91	59,39	0	2,63	1,892	24
26.10.2019	75,01	43,91	31,1	62,63	61,08	58,98	58,45	0	2,63	1,9	24
27.10.2019	75,39	43,56	31,83	61,78	60,23	58,15	57,66	0	2,57	1,917	24
28.10.2019	75,5	44,57	30,93	58,1	56,64	54,7	54,22	0	2,42	1,75	24
29.10.2019	75,34	44,46	30,88	61,38	59,82	57,79	57,3	0	2,52	1,846	24
30.10.2019	77,46	43,55	33,91	59,37	57,83	55,83	55,33	0	2,5	1,96	24
31.10.2019	77,74	45,98	31,76	71,32	69,43	67,18	66,5	0	2,93	2,202	24
01.11.2019	82,07	47,1	34,97	70,54	68,48	66,25	65,54	0	2,94	2,395	24
02.11.2019	82,39	47,13	35,26	75,35	73,12	70,75	70,01	0	3,11	2,581	24
03.11.2019	82,3	46,34	35,96	70,68	68,59	66,33	65,64	0	2,95	2,468	24
04.11.2019	81,6	44,89	36,71	68,15	66,16	64	63,42	0	2,74	2,43	24
05.11.2019	76,76	44,19	32,57	66,08	64,39	62,22	61,67	0	2,72	2,096	24
06.11.2019	77,04	43,59	33,45	61,89	60,25	58,24	57,73	0	2,52	2,012	24
07.11.2019	76,33	43,03	33,3	63,09	61,47	59,41	58,91	0	2,56	2,044	24
08.11.2019	76,64	43,7	32,94	63,74	62,11	60,02	59,49	0	2,62	2,045	24
09.11.2019	81,87	45,92	35,95	72,68	70,58	68,27	67,59	0	2,99	2,538	24
10.11.2019	82,95	46,28	36,67	74,35	72,13	69,78	69,11	0	3,02	2,645	24
11.11.2019	78,55	43,89	34,66	66,4	64,63	62,44	61,87	0	2,76	2,238	24
12.11.2019	77,96	43,92	34,04	63,95	62,23	60,13	59,58	0	2,65	2,116	24
13.11.2019	76,64	43,89	32,75	65,41	63,72	61,57	61,04	0	2,68	2,085	24
14.11.2019	82,05	53,16	28,89	101,64	98,68	95,71	94,47	0	4,21	2,854	24
15.11.2019	83,2	51,09	32,11	92,47	89,67	86,71	85,66	0	4,01	2,881	24
16.11.2019	80,02	44,25	35,77	69,5	67,6	65,05	64,45	0	3,15	2,416	24
17.11.2019	77,86	41,8	36,06	65,02	63,29	60,89	60,41	0	2,88	2,281	24
18.11.2019	78,27	45,15	33,12	74,46	72,46	69,82	69,15	0	3,31	2,399	24
19.11.2019	93,13	59,62	33,51	115,05	110,85	107,55	105,78	0	5,07	3,719	24
Итого:				2032,9	1976,89	1910,6	1891,79	0	85,1	65,644	696
Средние:	78,82	45,59	33,22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/10/1924:	23,96	23,35	22,54	22,38	0	0,97	0,798	9	0
19/11/1924:	2056,93	2000,24	1933,22	1914,17	0	86,07	66,442	705	0
Итого:	2032,97	1976,89	1910,68	1891,79	0	85,1	65,644	696	0

В связи с обнулением прибора учёта два дня расчет по среднему


4,527	65,644	70,171
-------	--------	--------

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.



Подпись: [Подпись] 22.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T'хв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ4АД

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,99	49,04	28,95	133,3	129,73	129,14	127,67	0,41	2,06	3,753	24
21.10.2019	77,53	49,26	28,27	137,86	134,24	133,61	132,12	0,39	2,12	3,796	24
22.10.2019	76,2	48,79	27,41	139,64	136,05	135,54	134,02	0,37	2,03	3,727	24
23.10.2019	75,86	49,15	26,71	140,75	137,19	136,74	135,22	0,36	1,97	3,661	24
24.10.2019	75,72	49,52	26,2	141,26	137,66	137,26	135,69	0,35	1,97	3,607	24
25.10.2019	75,7	49,14	26,56	136,83	133,38	132,92	131,44	0,35	1,94	3,539	24
26.10.2019	75,44	49,16	26,28	136,75	133,34	132,86	131,35	0,29	1,99	3,501	24
27.10.2019	75,81	48,76	27,05	131,91	128,56	128,14	126,74	0,37	1,82	3,476	24
28.10.2019	75,89	49,15	26,74	130,4	127,05	126,7	125,26	0,44	1,79	3,396	24
29.10.2019	75,76	48,95	26,81	140,35	136,8	136,36	134,85	0,35	1,95	3,665	24
30.10.2019	77,87	49,15	28,72	130,51	127,02	126,51	125,07	0,37	1,95	3,643	24
31.10.2019	78,06	48,15	29,91	129,32	125,9	125,21	123,86	0,31	2,04	3,764	24
01.11.2019	82,45	48,83	33,62	118,56	115,06	114,32	113,05	0,34	2,01	3,868	24
02.11.2019	82,66	48,08	34,58	117,53	114,05	113,27	112,03	0,36	2,02	3,941	24
03.11.2019	82,55	48,62	33,93	122,04	118,45	117,67	116,37	0,35	2,08	4,019	24
04.11.2019	81,89	48,27	33,62	127,58	123,89	123,1	121,76	0,37	2,13	4,167	24
05.11.2019	77,13	48,96	28,17	142,74	139,01	138,37	136,83	0,36	2,18	3,916	24
06.11.2019	77,47	49,23	28,24	139,43	135,74	135,07	133,54	0,35	2,2	3,831	24
07.11.2019	76,77	49,36	27,41	140,18	136,52	135,93	134,39	0,32	2,13	3,74	24
08.11.2019	77,09	49,52	27,57	138,03	134,42	133,67	132,16	0,33	2,26	3,702	24
09.11.2019	82,14	48,89	33,25	124,95	121,27	120,43	119,09	0,33	2,18	4,035	24
10.11.2019	83,11	47,5	35,61	119,08	115,53	114,59	113,37	0,35	2,16	4,117	24
11.11.2019	78,8	49,01	29,79	133,5	129,85	129,1	127,68	0,37	2,17	3,866	24
12.11.2019	78,36	48,38	29,98	132,24	128,7	127,94	126,55	0,4	2,15	3,858	24
13.11.2019	77	47,22	29,78	125,5	122,21	121,48	120,22	0,41	1,99	3,637	24
14.11.2019	82,46	53,84	28,62	169,37	164,39	164,04	161,86	0,36	2,53	4,708	24
15.11.2019	83,68	54,64	29,04	174,29	169,02	168,7	166,38	0,34	2,64	4,911	24
16.11.2019	80,39	50,23	30,16	143,09	139,03	138,28	136,65	0,4	2,38	4,193	24
17.11.2019	78,27	47,58	30,69	131,85	128,32	127,37	126,03	0,35	2,29	3,938	24
18.11.2019	78,79	48,28	30,51	140,65	136,83	135,95	134,47	0,34	2,36	4,174	24
19.11.2019	94,04	60,12	33,92	188,3	181,31	181,35	178,36	0,3	2,95	6,16	24
Итого:				4257,7	4140,52	4121,6	4074,08	11,09	66,44	122,309	744
Средние:	79,12	49,5	29,61								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924	100452,52	97627,64	97495,21	96236,46	15653,73	1391,18	2667,828	22750	13
9/11/1924	104710,31	101768,16	101616,83	100310,54	15664,82	1457,62	2790,137	23494	13
Итого:	4257,79	4140,52	4121,62	4074,08	11,09	66,44	122,309	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,75	46,06	31,69	220	214,14	213,71	211,59	0	2,55	6,78	24
21.10.2019	77,36	46,98	30,38	222,77	216,93	216,41	214,2	0	2,73	6,588	23
22.10.2019	76	45,43	30,57	205,85	200,59	200,1	198,21	0	2,38	6,127	24
23.10.2019	75,66	45,75	29,91	206,57	201,35	200,8	198,83	0	2,52	6,017	24
24.10.2019	75,53	45,82	29,71	200,52	195,5	194,93	192,99	0	2,51	5,804	24
25.10.2019	75,52	45,59	29,93	199	193,99	193,4	191,5	0	2,49	5,802	24
26.10.2019	75,25	45,77	29,48	198,48	193,52	192,94	191,06	0	2,46	5,699	24
27.10.2019	75,61	45,46	30,15	189,46	184,67	184,17	182,4	0	2,27	5,564	24
28.10.2019	75,73	45,74	29,99	181,65	177,07	176,63	174,9	0	2,17	5,308	24
29.10.2019	75,56	45,75	29,81	189,38	184,63	184,13	182,35	0	2,28	5,498	24
30.10.2019	77,66	44,89	32,77	179,89	175,14	174,58	172,93	0	2,21	5,737	24
31.10.2019	77,89	45,25	32,64	190,33	185,29	184,54	182,76	0	2,53	6,044	24
01.11.2019	82,34	45,91	36,43	190,66	185,08	184,36	182,55	0	2,53	6,741	24
02.11.2019	82,51	46,77	35,74	206,41	200,32	199,53	197,48	0	2,84	7,158	24
03.11.2019	82,42	46,66	35,76	212,63	206,39	205,46	203,34	0	3,05	7,379	24
04.11.2019	81,72	45,39	36,33	214,39	208,16	207,03	205,02	0	3,14	7,56	24
05.11.2019	76,96	45,74	31,22	210,84	205,37	204,34	202,34	0	3,03	6,406	24
06.11.2019	77,24	45	32,24	194,01	188,93	187,9	186,1	0	2,83	6,086	24
07.11.2019	76,58	44,89	31,69	195,31	190,27	189,2	187,42	0	2,85	6,025	24
08.11.2019	76,9	44,78	32,12	189,31	184,38	183,3	181,59	0	2,79	5,917	24
09.11.2019	82,12	45,38	36,74	192,62	186,99	185,87	184,09	0	2,9	6,868	24
10.11.2019	83	46,06	36,94	207,41	201,25	200,04	198,05	0	3,2	7,434	24
11.11.2019	78,62	45,41	33,21	198,79	193,44	192,24	190,41	0	3,03	6,421	24
12.11.2019	78,18	44,46	33,72	185,12	180,15	178,96	177,3	0	2,85	6,071	24
13.11.2019	76,84	42,93	33,91	181,62	176,89	175,53	174,03	0	2,86	5,994	24
14.11.2019	82,37	48,62	33,75	239,55	232,49	231,41	228,85	0	3,64	7,844	24
15.11.2019	83,44	50,54	32,9	270,18	262,06	261,19	258,09	0	3,97	8,621	24
16.11.2019	80,18	46,39	33,79	224,14	217,85	216,68	214,5	0	3,35	7,357	24
17.11.2019	78,07	43,93	34,14	197,78	192,51	191,07	189,33	0	3,18	6,569	24
18.11.2019	78,6	44,98	33,62	209,74	204,07	202,53	200,61	0	3,46	6,857	24
19.11.2019	93,71	55,28	38,43	281,45	271,08	270,58	266,77	0,01	4,31	10,43	24
Итого:				6385,8	6210,5	6183,5	6121,59	0,01	88,91	204,706	743
Средние:	78,94	46,05	32,89								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924:	119126,76	115529,68	114730,66	113422,04	9,87	2107,64	3921,513	18505	14
9/11/1924:	125512,62	121740,18	120914,22	119543,63	9,88	2196,55	4126,219	19248	15
Итого:	6385,86	6210,5	6183,56	6121,59	0,01	88,91	204,706	743	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 22.11.2019г

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г. - 19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,52	48,94	28,58	58,91	57,36	0	0	0,01	57,36	1,648	24
21.10.2019	77,04	46,91	30,13	57,94	56,43	31,51	31,19	0,01	25,24	1,587	24
22.10.2019	75,7	47,39	28,31	51,59	50,32	50,73	50,25	0	0,07	1,421	24
23.10.2019	75,38	47,29	28,09	52,92	51,62	52,03	51,54	0,01	0,08	1,449	24
24.10.2019	75,2	47,05	28,15	52,13	50,84	51,24	50,74	0	0,1	1,431	24
25.10.2019	75,2	47,49	27,71	50,14	48,91	49,3	48,82	0,01	0,09	1,352	24
26.10.2019	74,95	47,11	27,84	49,77	48,53	48,93	48,45	0,01	0,08	1,35	24
27.10.2019	75,34	46,75	28,59	48,78	47,55	47,96	47,48	0,02	0,07	1,359	24
28.10.2019	75,39	47,4	27,99	48,26	47,06	47,47	46,99	0,01	0,07	1,318	24
29.10.2019	75,22	47,53	27,69	50,58	49,32	49,73	49,24	0,03	0,08	1,364	24
30.10.2019	77,36	47,94	29,42	49,79	48,53	48,9	48,4	0,02	0,13	1,429	24
31.10.2019	77,65	50,12	27,53	59,84	58,23	58,76	58,06	0,02	0,17	1,602	24
01.11.2019	81,98	51,22	30,76	58,89	57,17	57,68	56,99	0,02	0,18	1,76	24
02.11.2019	82,29	51,61	30,68	61,28	59,47	60,01	59,26	0,03	0,21	1,827	24
03.11.2019	82,19	50,26	31,93	59,7	57,92	58,44	57,75	0,02	0,17	1,849	24
04.11.2019	81,51	49,23	32,28	56,69	55,07	55,51	54,91	0,02	0,16	1,78	24
05.11.2019	76,68	47,18	29,5	53,5	52,1	52,51	51,99	0,02	0,11	1,535	24
06.11.2019	76,88	46,37	30,51	47,18	45,93	46,33	45,83	0,02	0,1	1,401	24
07.11.2019	76,19	46,93	29,26	48,56	47,32	47,69	47,21	0,02	0,11	1,383	24
08.11.2019	76,56	47,41	29,15	52,44	51,09	51,48	50,94	0,02	0,15	1,488	24
09.11.2019	81,82	51,01	30,81	64,36	62,47	62,99	62,22	0,02	0,25	1,925	24
10.11.2019	82,89	50,49	32,4	59,79	58,01	58,49	57,81	0,02	0,2	1,882	24
11.11.2019	78,39	47,42	30,97	52,91	51,47	51,87	51,35	0,02	0,12	1,595	24
12.11.2019	77,82	46,64	31,18	51,23	49,86	50,23	49,7	0,02	0,16	1,555	24
13.11.2019	76,54	47,25	29,29	54,39	52,97	53,36	52,83	0,01	0,14	1,551	24
14.11.2019	82,24	59,75	22,49	92,13	89,44	90,42	88,94	0,01	0,5	2,015	24
15.11.2019	83,19	56,35	26,84	77,75	75,41	76,16	75,02	0,02	0,39	2,027	24
16.11.2019	79,93	47,72	32,21	52,4	50,95	51,3	50,76	0,01	0,19	1,641	24
17.11.2019	77,71	44,53	33,18	47,84	46,56	46,83	46,35	0,01	0,21	1,545	24
18.11.2019	78,26	48,24	30,02	59,48	57,87	58,23	57,61	0,01	0,26	1,735	24
19.11.2019	93,2	66,87	26,33	104,6	100,79	102,24	100,18	0	0,61	2,658	24
Итого:				1785,7	1736,57	1668,3	1648,81	0,47	87,76	50,462	744
Средние:	78,65	49,3	29,34								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/10/1924	1754,95	1712,61	822,41	812,96	0,09	899,65	41,395	1095	0
9/11/1924	3540,72	3449,18	2490,74	2461,77	0,56	987,41	91,857	1839	0
Итого:	1785,77	1736,57	1668,33	1648,81	0,47	87,76	50,462	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,24	48,51	29,73	60,56	58,98	58,17	57,51	0	1,47	1,754	24
21.10.2019	77,76	49,27	28,49	61,2	59,58	58,8	58,12	0	1,46	1,694	24
22.10.2019	76,34	47,01	29,33	52,14	50,84	50,08	49,6	0	1,24	1,49	24
23.10.2019	75,98	46,88	29,1	51,96	50,64	49,9	49,42	0	1,22	1,472	24
24.10.2019	75,84	47,04	28,8	51,24	49,96	49,22	48,74	0	1,22	1,437	24
25.10.2019	75,82	46,82	29	50,43	49,16	48,44	47,96	0	1,2	1,424	24
26.10.2019	75,58	46,69	28,89	50,93	49,67	48,92	48,44	0	1,23	1,433	24
27.10.2019	75,95	46,34	29,61	50,61	49,34	48,59	48,11	0	1,23	1,459	24
28.10.2019	76,01	47,07	28,94	47,65	46,42	45,75	45,27	0	1,15	1,342	24
29.10.2019	75,84	47,32	28,52	48,87	47,63	46,95	46,46	0	1,17	1,357	24
30.10.2019	77,95	46,86	31,09	47,46	46,21	45,49	45,01	0,01	1,2	1,436	24
31.10.2019	78,31	48,13	30,18	55,32	53,85	53,1	52,54	0	1,31	1,626	24
01.11.2019	82,67	48,79	33,88	54,28	52,68	51,96	51,4	0	1,28	1,785	24
02.11.2019	82,98	49,42	33,56	57,22	55,48	54,8	54,19	0	1,29	1,86	24
03.11.2019	82,87	48,42	34,45	55,5	53,86	53,12	52,53	0	1,33	1,856	24
04.11.2019	82,15	47,63	34,52	52,52	51	50,29	49,73	0	1,27	1,762	24
05.11.2019	77,24	46,54	30,7	50,91	49,56	48,84	48,36	0	1,2	1,522	24
06.11.2019	77,55	46,63	30,92	48,56	47,33	46,6	46,12	0	1,21	1,462	24
07.11.2019	76,86	47	29,86	48,8	47,57	46,87	46,39	0	1,18	1,42	24
08.11.2019	77,17	47,28	29,89	49,49	48,21	47,52	47,03	0	1,18	1,438	24
09.11.2019	82,48	48,88	33,6	56,07	54,4	53,74	53,14	0	1,26	1,825	24
10.11.2019	83,56	48,92	34,64	55,73	54,05	53,38	52,74	0	1,31	1,873	24
11.11.2019	78,93	46,66	32,27	49,73	48,43	47,7	47,22	0	1,21	1,561	24
12.11.2019	78,46	46,54	31,92	49,18	47,85	47,17	46,68	0,01	1,17	1,528	24
13.11.2019	77,17	46,87	30,3	53,01	51,61	50,92	50,4	0	1,21	1,563	24
14.11.2019	82,78	55,88	26,9	81,62	79,19	78,57	77,41	0	1,78	2,134	24
15.11.2019	83,76	53,85	29,91	71,93	69,75	69,04	68,09	0,01	1,66	2,088	24
16.11.2019	80,49	46,64	33,85	51,42	49,96	49,23	48,7	0,01	1,26	1,691	24
17.11.2019	78,41	44,72	33,69	49,5	48,21	47,42	46,94	0	1,27	1,623	24
18.11.2019	78,95	47,63	31,32	56,93	55,38	54,65	54,09	0	1,29	1,734	24
19.11.2019	93,88	62,81	31,07	92,01	88,61	88,35	86,81	0	1,8	2,757	24
Итого:				1712,7	1665,41	1643,5	1625,15	0,04	40,26	51,406	744
Средние:	79,28	48,35	30,93								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924:	1933,15	1885,57	1847,51	1826,29	0,09	59,28	46,539	1141	0
9/11/1924:	3645,93	3550,98	3491,09	3451,44	0,13	99,54	97,945	1885	0
Итого:	1712,78	1665,41	1643,58	1625,15	0,04	40,26	51,406	744	0


Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.11.2019г



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,71	46,63	31,08	64,58	62,85	63,12	62,44	0	0,41	1,952	24
21.10.2019	77,18	48,41	28,77	61,4	59,82	60,02	59,37	0,13	0,45	1,721	24
22.10.2019	75,71	46,88	28,83	51,46	50,18	50,36	49,88	0	0,3	1,444	24
23.10.2019	75,32	46,21	29,11	49,83	48,59	48,77	48,29	0	0,3	1,413	24
24.10.2019	75,24	46,61	28,63	51,07	49,82	49,98	49,5	0	0,32	1,423	24
25.10.2019	75,23	46,69	28,54	49,49	48,25	48,43	47,95	0	0,3	1,375	24
26.10.2019	74,99	45,79	29,2	50,69	49,45	49,63	49,15	0	0,3	1,442	24
27.10.2019	75,36	46,41	28,95	50,4	49,14	49,35	48,87	0	0,27	1,42	24
28.10.2019	75,44	46,22	29,22	48,2	46,97	47,21	46,73	0	0,24	1,372	24
29.10.2019	75,27	47,14	28,13	48,73	47,5	47,7	47,21	0	0,29	1,337	24
30.10.2019	77,37	46,12	31,25	47,45	46,21	46,53	46,05	0	0,16	1,445	24
31.10.2019	77,67	47,96	29,71	56,24	54,75	55,09	54,52	0	0,23	1,626	24
01.11.2019	82,07	49,18	32,89	55,12	53,53	54,12	53,52	0	0,01	1,76	24
02.11.2019	82,36	49,35	33,01	57,88	56,17	56,85	56,21	0	-0,04	1,855	24
03.11.2019	82,24	48,88	33,36	56,27	54,62	55,31	54,69	0	-0,07	1,822	24
04.11.2019	81,54	46,56	34,98	55,1	53,48	54,2	53,64	0	-0,16	1,868	24
05.11.2019	76,7	45,9	30,8	54,01	52,58	52,96	52,48	0	0,1	1,62	24
06.11.2019	76,97	45,69	31,28	50,81	49,48	49,86	49,38	0	0,1	1,546	24
07.11.2019	76,35	43,23	33,12	51,77	50,47	50,82	50,34	0	0,13	1,671	24
08.11.2019	77,77	44,44	33,33	331,39	322,62	51,27	50,79	0	271,83	11,911	24
09.11.2019	81,92	49,03	32,89	58,3	56,6	57,29	56,65	0	-0,05	1,859	24
10.11.2019	82,96	49,16	33,8	56,11	54,44	55,17	54,52	0	-0,08	1,839	24
11.11.2019	78,41	46,76	31,65	51,39	49,96	50,45	49,96	0	0	1,579	24
12.11.2019	77,9	45,98	31,92	50,44	49,1	49,56	49,03	0	0,07	1,565	24
13.11.2019	76,64	46,47	30,17	51,99	50,66	51,01	50,49	0	0,17	1,525	24
14.11.2019	82,55	59,07	23,48	88,22	85,58	86,28	84,85	0	0,73	2,008	24
15.11.2019	83,33	53,07	30,26	75,46	73,2	74,19	73,23	0	-0,03	2,215	24
16.11.2019	79,91	46,36	33,55	54,01	52,55	53,21	52,66	0	-0,11	1,761	24
17.11.2019	77,83	44,67	33,16	50,99	49,65	50,2	49,72	0	-0,07	1,645	24
18.11.2019	78,41	47,27	31,14	57,59	56,01	56,62	56,03	0	-0,02	1,743	24
19.11.2019	93,49	62,78	30,71	95,38	91,86	94,01	92,34	0	-0,48	2,825	24
Итого:				2031,7	1976,09	1719,5	1700,49	0,13	275,6	62,587	744
Средние:	78,76	47,9	30,86								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/10/1924:	1965,42	1917,52	1911,57	1889,72	0,33	27,8	45,57	1140	0
19/11/1924:	3997,19	3893,61	3631,14	3590,21	0,46	303,4	108,157	1884	0
Итого:	2031,77	1976,09	1719,57	1700,49	0,13	275,6	62,587	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

А.А. Болтачева

Подпись

Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{жв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x99DB


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,58	51,06	27,52	99,29	96,65	93,17	92,08	0	4,57	2,66	24
21.10.2019	78,09	51,5	26,59	99,72	97,05	93,64	92,44	0	4,61	2,581	24
22.10.2019	76,85	50,74	26,11	99,31	96,7	93,3	92,16	0	4,54	2,525	24
23.10.2019	76,42	51,36	25,06	100,28	97,66	94,25	93,08	0	4,58	2,448	24
24.10.2019	76,35	51,33	25,02	100,49	97,84	94,45	93,29	0	4,55	2,448	24
25.10.2019	76,36	51,53	24,83	99,32	96,74	93,36	92,19	0	4,55	2,399	24
26.10.2019	76,12	51,75	24,37	99,95	97,36	93,98	92,8	0	4,56	2,371	24
27.10.2019	76,49	51,82	24,67	100,17	97,53	94,15	92,94	0	4,59	2,404	24
28.10.2019	76,58	52,69	23,89	98,79	96,23	92,9	91,67	0	4,56	2,299	24
29.10.2019	76,5	51,72	24,78	99,78	97,18	93,79	92,59	0	4,59	2,407	24
30.10.2019	78,62	51,96	26,66	97,6	94,95	91,61	90,45	0	4,5	2,532	24
31.10.2019	78,81	51,63	27,18	97,44	94,79	91,44	90,31	0	4,48	2,575	24
01.11.2019	83,39	53,24	30,15	94,34	91,48	88,31	87,13	0	4,35	2,758	24
02.11.2019	83,44	52,62	30,82	94,95	92,08	88,85	87,74	0	4,34	2,839	24
03.11.2019	83,33	52	31,33	95,25	92,37	89,1	88,01	0	4,36	2,893	24
04.11.2019	82,47	51,75	30,72	95,81	92,96	89,67	88,58	0	4,38	2,856	24
05.11.2019	77,64	50,72	26,92	99,64	97,01	93,53	92,43	0	4,58	2,613	24
06.11.2019	78,12	51,35	26,77	98,92	96,28	92,86	91,72	0	4,56	2,578	24
07.11.2019	77,49	51,19	26,3	99,44	96,79	93,38	92,25	0	4,54	2,546	24
08.11.2019	77,8	51,37	26,43	99,03	96,39	92,96	91,81	0	4,58	2,547	24
09.11.2019	83,22	52,63	30,59	95,04	92,19	88,93	87,77	0	4,42	2,823	24
10.11.2019	83,9	52,29	31,61	95,42	92,53	89,21	88,06	0	4,47	2,925	24
11.11.2019	79,47	51,57	27,9	97,84	95,12	91,74	90,6	0	4,52	2,653	24
12.11.2019	79,11	51,84	27,27	97,9	95,24	91,84	90,7	0	4,54	2,595	24
13.11.2019	77,76	50,78	26,98	99,29	96,66	93,18	92,08	0	4,58	2,605	24
14.11.2019	83,27	55,67	27,6	106,56	103,39	99,77	98,35	0	5,04	2,857	24
15.11.2019	84,2	55,07	29,13	108,56	105,24	101,48	100,03	0	5,21	3,069	24
16.11.2019	80,68	50,86	29,82	97,18	94,42	90,96	89,9	0	4,52	2,815	24
17.11.2019	78,97	49,74	29,23	99,04	96,37	92,76	91,71	0	4,66	2,818	24
18.11.2019	79,67	50,95	28,72	100,04	97,28	93,67	92,54	0	4,74	2,794	24
19.11.2019	94,94	63,17	31,77	125,49	120,79	116,72	114,61	0	6,18	3,844	24
Итого:				3091,8	3005,27	2898,9	2862,02	0	143,25	83,077	744
Средние:	79,82	52,19	27,63								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924:	59813,37	58004,45	56692,75	56028,22	0,03	1976,23	1941,229	25117	0
9/11/1924:	62905,25	61009,72	59591,71	58890,24	0,03	2119,48	2024,306	25861	0
Итого:	3091,88	3005,27	2898,96	2862,02	0	143,25	83,077	744	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Е.А. Просьяникова
Ф.И.О.



Подпись  Л.А. Болтачева/22.11.2019г.
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/10/19г. - 19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,73	48,81	28,92	116,37	113,28	111,79	110,57	0	2,71	3,275	24
21.10.2019	77,26	50,16	27,1	119,07	115,96	114,38	113,05	0	2,91	3,141	24
22.10.2019	75,9	48,32	27,58	103,76	101,12	99,81	98,71	0	2,41	2,785	24
23.10.2019	75,5	47,29	28,21	103,69	101,1	99,7	98,65	0	2,45	2,848	24
24.10.2019	75,34	47,17	28,17	99,07	96,59	95,28	94,29	0	2,3	2,72	24
25.10.2019	75,3	46,93	28,37	97,01	94,56	93,22	92,26	0	2,3	2,681	24
26.10.2019	75,07	45,77	29,3	98,06	95,62	94,17	93,2	0	2,42	2,799	24
27.10.2019	75,4	45,67	29,73	91,08	88,78	87,5	86,69	0	2,09	2,638	24
28.10.2019	75,45	46,35	29,1	88,24	86,01	84,76	83,89	0	2,12	2,497	24
29.10.2019	75,32	47,05	28,27	94,19	91,85	90,38	89,44	0	2,41	2,596	24
30.10.2019	77,4	46,14	31,26	90,17	87,79	86,25	85,42	0	2,37	2,741	24
31.10.2019	77,72	47,51	30,21	103,29	100,55	98,75	97,71	0	2,84	3,036	24
01.11.2019	82,11	48,96	33,15	104,98	101,91	100,06	98,94	0	2,97	3,378	24
02.11.2019	82,48	49,18	33,3	111,66	108,33	106,35	105,15	0	3,18	3,607	24
03.11.2019	82,32	48,26	34,06	106,02	102,92	101,04	99,92	0	3	3,509	24
04.11.2019	81,59	46,02	35,57	103,35	100,39	98,45	97,47	0	2,92	3,57	24
05.11.2019	76,75	45,57	31,18	98,45	95,89	94,19	93,26	0	2,63	2,989	24
06.11.2019	76,95	45,7	31,25	89,57	87,26	85,96	85,13	0	2,13	2,726	24
07.11.2019	76,31	44,96	31,35	92,49	90,12	88,82	87,99	0	2,13	2,822	24
08.11.2019	76,64	45,9	30,74	96,12	93,64	92,19	91,27	0	2,37	2,872	24
09.11.2019	81,95	48,03	33,92	107,9	104,73	103,19	102,08	0	2,65	3,552	24
10.11.2019	83,05	48,39	34,66	110,93	107,63	106,03	104,87	0	2,76	3,733	24
11.11.2019	78,43	46,32	32,11	97,39	94,75	93,44	92,5	0	2,25	3,04	24
12.11.2019	77,95	46,36	31,59	94,97	92,45	91,1	90,21	0	2,24	2,918	24
13.11.2019	76,65	45,41	31,24	98,19	95,64	94,18	93,29	0	2,35	2,986	24
14.11.2019	82,46	56,41	26,05	152,36	147,86	146,15	143,98	0,02	3,88	3,86	24
15.11.2019	83,3	53,98	29,32	134,96	130,89	129,37	127,63	0	3,26	3,841	24
16.11.2019	79,98	45,93	34,05	99,15	96,38	95	94,05	0	2,33	3,28	24
17.11.2019	77,75	43	34,75	91,53	89,12	87,64	86,86	0	2,26	3,095	24
18.11.2019	78,37	46,52	31,85	105,74	102,9	101,23	100,21	0	2,69	3,277	24
19.11.2019	93,68	61,18	32,5	160,12	154,2	151,76	149,18	0	5,02	5,019	24
Итого:				3259,8	3170,22	3122,1	3087,87	0,02	82,35	97,831	744
Средние:	78,77	47,84	30,93								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/10/1924	37371,8	36338,9	35925,11	35502,92	0,77	835,98	1057,246	12181	0
9/11/1924	40631,68	39509,12	39047,25	38590,79	0,79	918,33	1155,077	12925	0
Итого:	3259,88	3170,22	3122,14	3087,87	0,02	82,35	97,831	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Подпись

Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1


КС=0x287D


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,76	46,91	30,85	124,94	121,65	121,7	120,43	0	1,22	3,755	24
21.10.2019	77,29	47,95	29,34	123,75	120,5	120,56	119,24	0	1,26	3,533	24
22.10.2019	75,7	43,42	32,28	91,37	89,07	89,04	88,27	0	0,8	2,872	24
23.10.2019	75,28	43,29	31,99	90,24	87,98	87,98	87,26	0	0,72	2,811	24
24.10.2019	75,13	42,97	32,16	90,98	88,72	88,68	87,95	0	0,77	2,85	24
25.10.2019	75,1	43,4	31,7	88,11	85,93	85,96	85,22	0	0,71	2,722	24
26.10.2019	74,85	43,47	31,38	88,82	86,59	86,65	85,93	0	0,66	2,716	24
27.10.2019	75,2	42,69	32,51	88,86	86,66	86,62	85,9	0	0,76	2,819	24
28.10.2019	75,23	43,76	31,47	83,84	81,74	81,79	81,07	0	0,67	2,571	24
29.10.2019	75,16	43,52	31,64	89,99	87,74	87,75	87,01	0	0,73	2,774	24
30.10.2019	77,36	44,62	32,74	94,26	91,78	91,83	90,98	0	0,8	3,003	24
31.10.2019	77,76	47	30,76	112,88	109,9	110	108,86	0	1,04	3,381	24
01.11.2019	82,14	48,35	33,79	112,49	109,21	109,23	108,03	0	1,18	3,693	24
02.11.2019	82,53	49,1	33,43	122,74	119,12	119,12	117,79	0	1,33	3,982	24
03.11.2019	82,34	48,24	34,1	114,96	111,6	111,54	110,31	0	1,29	3,808	24
04.11.2019	81,56	46,05	35,51	106,29	103,2	103,17	102,11	0	1,09	3,663	24
05.11.2019	76,62	43,46	33,16	97,12	94,62	94,59	93,75	0	0,87	3,137	24
06.11.2019	76,74	42,15	34,59	86,98	84,72	84,72	84	0	0,72	2,926	24
07.11.2019	76,06	42,32	33,74	85,94	83,75	83,78	83,06	0	0,69	2,823	24
08.11.2019	76,48	43,89	32,59	95,65	93,18	93,26	92,41	0	0,77	3,036	24
09.11.2019	82	46,69	35,31	118,65	115,21	115,18	113,99	0	1,22	4,067	24
10.11.2019	83,08	48,8	34,28	117,27	113,77	113,8	112,53	0	1,24	3,9	24
11.11.2019	78,4	44,79	33,61	101,35	98,65	98,64	97,71	0	0,94	3,31	24
12.11.2019	77,84	44,47	33,37	96,36	93,78	93,85	92,98	0,02	0,8	3,13	24
13.11.2019	76,57	44,28	32,29	102,2	99,58	99,6	98,69	0	0,89	3,212	24
14.11.2019	82,32	54,2	28,12	151,54	147,09	147,06	145,02	0	2,07	4,14	24
15.11.2019	83,31	51,91	31,4	140,42	136,22	135,69	133,98	0	2,24	4,28	24
16.11.2019	80	45,25	34,75	110,31	107,23	106,69	105,67	0	1,56	3,724	24
17.11.2019	77,63	41,86	35,77	94,65	92,16	91,77	90,99	0	1,17	3,292	24
18.11.2019	78,32	45,57	32,75	113,3	110,26	109,83	108,74	0	1,52	3,606	24
19.11.2019	93,51	59,13	34,38	159,42	153,54	153,2	150,76	0	2,78	5,283	24
Итого:				3295,6	3205,15	3203,2	3170,64	0,02	34,51	104,819	744
Средние:	78,68	45,91	32,76								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924:	3569,71	3485,02	3496,47	3462,15	3,03	22,87	98,37	1381	0
9/11/1924:	6865,39	6690,17	6699,75	6632,79	3,05	57,38	203,189	2125	0
Итого:	3295,68	3205,15	3203,28	3170,64	0,02	34,51	104,819	744	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/ 22.11.2019г.
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,64	46,23	32,41	169,95	165,31	165,75	164,13	0	1,18	5,356	24
21.10.2019	78,22	47,13	31,09	163,8	159,42	159,85	158,19	0	1,23	4,954	24
22.10.2019	76,91	44,95	31,96	140,32	136,68	137,04	135,72	0	0,96	4,364	24
23.10.2019	76,43	44,84	31,59	140,11	136,55	136,91	135,61	0	0,94	4,311	24
24.10.2019	76,33	44,72	31,61	134,56	131,11	131,53	130,28	0	0,83	4,14	24
25.10.2019	76,32	44,73	31,59	131,99	128,6	129,02	127,78	0	0,82	4,059	24
26.10.2019	76,08	44,26	31,82	133,38	129,99	130,37	129,13	0	0,86	4,134	24
27.10.2019	76,4	43,87	32,53	129,83	126,51	126,82	125,7	0	0,81	4,111	24
28.10.2019	76,46	44,61	31,85	123,4	120,21	120,6	119,47	0	0,74	3,823	24
29.10.2019	76,4	44,92	31,48	128,31	125,03	125,36	124,17	0	0,86	3,934	24
30.10.2019	78,51	44,54	33,97	124,99	121,64	121,99	120,84	0	0,8	4,131	24
31.10.2019	78,81	46,34	32,47	146,3	142,32	142,7	141,29	0	1,03	4,619	24
01.11.2019	83,4	46,7	36,7	143,87	139,54	139,72	138,32	0	1,22	5,119	24
02.11.2019	83,53	47,42	36,11	156,31	151,59	151,76	150,18	0	1,41	5,473	24
03.11.2019	83,42	47,08	36,34	147,45	143,02	143,17	141,68	0	1,34	5,194	24
04.11.2019	82,56	44,66	37,9	144,77	140,51	140,49	139,19	0	1,32	5,325	24
05.11.2019	77,64	44,25	33,39	137,33	133,71	133,85	132,6	0	1,11	4,46	24
06.11.2019	78,05	43,68	34,37	129,4	125,91	126,1	124,97	0	0,94	4,323	24
07.11.2019	77,44	43,28	34,16	129,36	125,94	126,12	125,05	0	0,89	4,299	24
08.11.2019	77,74	43,94	33,8	133,05	129,51	129,69	128,49	0	1,02	4,373	24
09.11.2019	83,29	46,89	36,4	155,14	150,51	150,54	148,97	0	1,54	5,479	24
10.11.2019	84,08	46,43	37,65	154,8	150,09	150,04	148,51	0	1,58	5,654	24
11.11.2019	79,25	43,96	35,29	139,48	135,65	135,58	134,32	0	1,33	4,783	24
12.11.2019	78,99	43,87	35,12	128,61	125,12	125,19	124,05	0	1,07	4,39	24
13.11.2019	77,65	44,09	33,56	141,18	137,44	137,59	136,34	0	1,1	4,61	24
14.11.2019	83,59	54,61	28,98	209,97	203,62	204,39	201,52	0,01	2,1	5,91	24
15.11.2019	84,27	51,08	33,19	185,71	180	180,14	177,92	0	2,08	5,977	24
16.11.2019	80,73	44,03	36,7	137,94	134	133,89	132,68	0	1,32	4,914	24
17.11.2019	78,85	41,96	36,89	130,3	126,74	126,61	125,57	0	1,17	4,672	24
18.11.2019	79,69	45,48	34,21	150,84	146,64	146,61	145,19	0	1,45	5,014	24
19.11.2019	95,08	60,48	34,6	246,12	236,79	237,5	233,52	0	3,27	8,209	24
Итого:				4568,5	4439,7	4446,9	4401,38	0,01	38,32	150,114	744
Средние:	79,83	45,96	33,86								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/10/1924	135248,42	131249,51	132984,81	131512,05	263,71	-262,54	4411,227	30301	2
9/11/1924	139816,99	135689,21	137431,73	135913,43	263,72	-224,22	4561,341	31045	2
Итого:	4568,57	4439,7	4446,92	4401,38	0,01	38,32	150,114	744	0


Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просинникова

Подпись

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/ 22.11.2019г

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г. - 19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,48	43,46	34,02	129,54	126,14	126,94	125,83	0	0,31	4,289	24
21.10.2019	76,96	43,6	33,36	126,81	123,49	124,35	123,27	0	0,22	4,116	24
22.10.2019	75,77	43,92	31,85	128,39	125,13	126,07	124,93	0	0,2	3,983	24
23.10.2019	75,38	44	31,38	128,79	125,55	126,47	125,31	0	0,24	3,937	24
24.10.2019	75,25	44,37	30,88	130,44	127,18	128,09	126,89	0	0,29	3,925	24
25.10.2019	75,21	44,39	30,82	126,85	123,7	124,49	123,29	0	0,41	3,808	24
26.10.2019	74,98	44,31	30,67	130,02	126,79	127,64	126,46	0	0,33	3,887	24
27.10.2019	75,32	44,08	31,24	131,81	128,52	129,3	128,14	0	0,38	4,009	24
28.10.2019	75,42	44,62	30,8	125,39	122,24	122,99	121,84	0	0,4	3,762	24
29.10.2019	75,33	44,7	30,63	127,64	124,47	125,21	124,04	0	0,43	3,808	24
30.10.2019	77,34	43,96	33,38	121,97	118,79	119,45	118,39	0	0,4	3,964	24
31.10.2019	77,57	43,67	33,9	119,9	116,72	117,44	116,4	0	0,32	3,954	24
01.11.2019	81,9	42,58	39,32	110,92	107,72	108,2	107,24	0	0,48	4,236	24
02.11.2019	82,07	41,8	40,27	113,94	110,62	111,07	110,12	0	0,5	4,453	24
03.11.2019	81,9	41,68	40,22	112,71	109,41	109,92	108,99	0	0,42	4,398	24
04.11.2019	81,16	41,55	39,61	117,96	114,56	115,13	114,19	0	0,37	4,535	24
05.11.2019	76,57	42,9	33,67	128,62	125,3	126,07	124,96	0	0,34	4,213	24
06.11.2019	76,87	43,35	33,52	129,63	126,25	127,05	125,91	0	0,34	4,231	24
07.11.2019	76,27	43,44	32,83	130,3	126,96	127,73	126,59	0	0,37	4,164	24
08.11.2019	76,58	43,61	32,97	126,99	123,69	124,47	123,35	0	0,34	4,073	24
09.11.2019	81,7	42,03	39,67	116,56	113,17	113,64	112,65	0	0,52	4,49	24
10.11.2019	82,5	41,2	41,3	118,88	115,4	115,72	114,78	0	0,62	4,766	24
11.11.2019	78,2	42,61	35,59	124,62	121,29	121,82	120,78	0	0,51	4,315	24
12.11.2019	77,83	42,73	35,1	119,87	116,66	117,23	116,22	0	0,44	4,091	24
13.11.2019	76,6	43,12	33,48	129,96	126,59	127,25	126,15	0	0,44	4,233	24
14.11.2019	82,2	51,88	30,32	140,23	136,11	137,45	135,63	0	0,48	4,145	24
15.11.2019	82,89	45,3	37,59	136,85	132,76	133,19	131,89	0	0,87	4,989	24
16.11.2019	79,83	43,91	35,92	145,51	141,49	141,77	140,48	0	1,01	5,078	24
17.11.2019	77,72	42,17	35,55	136,29	132,67	132,89	131,81	0	0,86	4,713	24
18.11.2019	78,37	44,26	34,11	151,22	147,19	147,43	146,08	0	1,11	5,018	24
19.11.2019	93,54	57,43	36,11	215,42	207,51	208,77	205,58	0	1,93	7,504	24
Итого:				4034	3924,07	3945,2	3908,19	0	15,88	135,087	744
Средние:	78,6	44,08	34,51								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924	141395,87	137398,89	138917,48	137388,76	9,7	10,13	4359,918	31840	0
19/11/1924	145429,9	141322,96	142862,72	141296,95	9,7	26,01	4495,005	32584	0
Итого:	4034,03	3924,07	3945,24	3908,19	0	15,88	135,087	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.11.2019



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВЗ7А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,41	57,98	20,43	169,77	165,2	166,77	164,23	0	0,97	3,376	24
21.10.2019	77,92	58,49	19,43	169,58	165,05	166,72	164,09	0	0,96	3,205	24
22.10.2019	76,58	57,84	18,74	149,96	146,07	147,41	145,16	0	0,91	2,736	24
23.10.2019	76,21	57,57	18,64	149,3	145,5	146,77	144,58	0	0,92	2,714	24
24.10.2019	76,09	57,55	18,54	149,23	145,45	146,71	144,51	0	0,94	2,697	24
25.10.2019	76,1	58,06	18,04	146,8	143,08	144,37	142,16	0	0,92	2,584	24
26.10.2019	75,84	57,74	18,1	147,28	143,54	144,8	142,59	0	0,95	2,598	24
27.10.2019	76,22	57,63	18,59	148,74	144,95	146,16	143,95	0	1	2,696	24
28.10.2019	76,34	58,64	17,7	143,49	139,83	141,05	138,85	0	0,98	2,475	24
29.10.2019	76,22	58,57	17,65	144,73	141,04	142,36	140,11	0	0,93	2,493	24
30.10.2019	78,32	59,41	18,91	144,44	140,56	141,93	139,63	0	0,93	2,659	24
31.10.2019	78,57	59,14	19,43	159,31	155,01	156,65	154,12	0	0,89	3,013	24
01.11.2019	83,12	61,88	21,24	166,25	161,24	163,26	160,4	0	0,84	3,428	24
02.11.2019	83,3	61,83	21,47	170,08	164,98	166,93	164	0	0,98	3,543	24
03.11.2019	83,15	61,59	21,56	163,84	158,94	160,75	157,94	0	1	3,433	24
04.11.2019	82,45	60,57	21,88	160,31	155,58	157,21	154,56	0	1,02	3,409	24
05.11.2019	77,5	57,76	19,74	156,63	152,5	153,87	151,52	0	0,98	3,011	24
06.11.2019	77,82	58,42	19,4	146,5	142,6	143,86	141,65	0	0,95	2,765	24
07.11.2019	77,19	58,11	19,08	147,65	143,81	145,05	142,82	0	0,99	2,744	24
08.11.2019	77,52	58,52	19	149,42	145,5	146,91	144,59	0	0,91	2,764	24
09.11.2019	82,9	60,73	22,17	164,42	159,54	161,28	158,55	0	0,99	3,538	24
10.11.2019	83,8	60,9	22,9	166,69	161,65	163,33	160,58	0	1,07	3,707	24
11.11.2019	79,4	59,35	20,05	151,68	147,49	148,87	146,48	0	1,01	2,956	24
12.11.2019	78,87	59,48	19,39	149,33	145,27	146,58	144,2	0	1,07	2,818	24
13.11.2019	77,55	58,11	19,44	150,12	146,14	147,43	145,16	0	0,98	2,839	24
14.11.2019	83,1	62,22	20,88	195,62	189,77	192,07	188,66	0	1,11	3,964	24
15.11.2019	84,13	62,2	21,93	187,69	181,96	184,12	180,85	0	1,11	3,995	24
16.11.2019	80,85	59,54	21,31	157,98	153,5	155	152,47	0	1,03	3,273	24
17.11.2019	78,8	57,8	21	151,41	147,29	148,56	146,31	0	0,98	3,095	24
18.11.2019	79,43	58,24	21,19	163,42	158,95	160,4	157,89	0	1,06	3,365	24
19.11.2019	94,74	70,26	24,48	224,2	215,77	219,23	214,41	0	1,36	5,296	24
Итого:				4945,8	4807,76	4856,4	4777,02	0	30,74	97,189	744
Средние:	79,62	59,55	20,07								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924	48320,09	46822,6	47010,35	46484,07	10,56	338,53	1663,497	16379	316
9/11/1924	53265,96	51630,36	51866,76	51261,09	10,56	369,27	1760,686	17123	316
Итого:	4945,87	4807,76	4856,41	4777,02	0	30,74	97,189	744	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBCB0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	79,11	45,81	33,3	181,73	176,75	175,33	173,59	0	3,16	5,884	24
21.10.2019	78,64	46,57	32,07	171,44	166,8	165,57	163,88	0	2,92	5,347	23
22.10.2019	77,36	43,37	33,99	151,11	147,14	145,66	144,39	0	2,75	4,997	24
23.10.2019	76,92	43,47	33,45	151,56	147,62	146,31	145,03	0	2,59	4,935	24
24.10.2019	76,78	43,95	32,83	148,41	144,56	143,31	142,04	0	2,52	4,744	24
25.10.2019	76,77	43,75	33,02	146,41	142,64	141,38	140,12	0	2,52	4,707	24
26.10.2019	76,51	43,62	32,89	148,72	144,9	143,63	142,35	0	2,55	4,76	24
27.10.2019	76,86	43,58	33,28	150,52	146,61	145,33	144,04	0	2,57	4,876	24
28.10.2019	76,97	44,14	32,83	140,3	136,62	135,46	134,23	0	2,39	4,481	24
29.10.2019	76,84	44,17	32,67	145,26	141,46	140,26	138,98	0	2,48	4,617	24
30.10.2019	78,99	43,71	35,28	142,55	138,65	137,39	136,12	0	2,53	4,891	24
31.10.2019	79,22	45,85	33,37	169,54	164,88	163,58	161,96	0	2,92	5,501	24
01.11.2019	83,8	47,71	36,09	178,26	172,85	171,57	169,78	0	3,07	6,238	24
02.11.2019	84	47,3	36,7	183,23	177,64	176,3	174,46	0	3,18	6,519	24
03.11.2019	83,87	46,81	37,06	175,75	170,4	169,06	167,33	0	3,07	6,314	24
04.11.2019	83,14	45,32	37,82	167,16	162,15	160,76	159,21	0	2,94	6,131	24
05.11.2019	78,3	43,92	34,38	145,28	141,39	140,08	138,81	0,02	2,58	4,858	22
06.11.2019	78,54	43,17	35,37	148,93	144,9	143,49	142,22	0	2,68	5,121	24
07.11.2019	77,87	43,57	34,3	147,33	143,41	142,04	140,77	0	2,64	4,917	24
08.11.2019	78,19	43,57	34,62	151,84	147,75	146,34	145,03	0	2,72	5,114	24
09.11.2019	83,59	46,33	37,26	180,46	175,01	173,45	171,69	0	3,32	6,52	24
10.11.2019	84,56	46,4	38,16	180,92	175,35	173,77	172	0	3,35	6,688	24
11.11.2019	80	44,42	35,58	159,72	155,26	153,79	152,37	0	2,89	5,52	24
12.11.2019	79,46	43,86	35,6	147,58	143,51	142,13	140,85	0	2,66	5,104	24
13.11.2019	78,12	43,2	34,92	153,02	148,93	147,43	146,13	0	2,8	5,196	24
14.11.2019	83,59	49,46	34,13	207,13	200,86	199,34	197,07	0	3,79	6,855	24
15.11.2019	84,73	49,38	35,35	204,09	197,77	196,19	193,93	0	3,84	6,993	24
16.11.2019	81,46	44,87	36,59	169,76	164,86	163,19	161,62	0	3,24	6,03	24
17.11.2019	79,32	42,26	37,06	152,97	148,77	147,11	145,88	0	2,89	5,511	24
18.11.2019	79,87	44,75	35,12	171,16	166,41	164,73	163,2	0	3,21	5,841	24
19.11.2019	95,09	54,38	40,71	214,9	206,75	205,46	202,63	0	4,12	8,426	24
Итого:				5087	4942,6	4899,4	4851,71	0,02	90,89	173,636	741
Средние:	80,27	45,24	35,02								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:	97733,41	91756,12	83724,86	79762,7	11,13	11993,42	3029,591	15956	739
19/11/1924:	102820,45	96698,72	88624,3	84614,41	11,15	12084,31	3203,227	16697	742
Итого:	5087,04	4942,6	4899,44	4851,71	0,02	90,89	173,636	741	3

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева 22.11.2019г.

Подпись _____ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,16	47,77	30,39	171,02	166,46	162,48	160,74	0	5,72	5,054	24
21.10.2019	77,84	51,11	26,73	206,43	200,92	196,41	194,01	0,11	6,91	5,368	24
22.10.2019	76,64	51,26	25,38	206,88	201,55	197,03	194,65	0	6,9	5,113	24
23.10.2019	76,21	51,29	24,92	208,06	202,76	198,18	195,76	0	7	5,049	24
24.10.2019	76,09	51,8	24,29	206,95	201,68	197,19	194,73	0	6,95	4,899	24
25.10.2019	76,1	51,52	24,58	207,13	201,84	197,32	194,89	0	6,95	4,96	24
26.10.2019	75,85	51,45	24,4	208,02	202,75	198,22	195,78	0	6,97	4,943	24
27.10.2019	76,22	51,75	24,47	207,07	201,79	197,25	194,78	0	7,01	4,937	24
28.10.2019	76,31	52,63	23,68	204,3	199,04	194,7	192,17	0	6,87	4,709	24
29.10.2019	76,22	52,3	23,92	206,05	200,75	196,35	193,84	0	6,91	4,8	24
30.10.2019	78,32	52,33	25,99	199,82	194,46	190,12	187,71	0	6,75	5,054	24
31.10.2019	78,5	51,87	26,63	200,81	195,41	191	188,61	0	6,8	5,205	24
01.11.2019	83,05	52,76	30,29	192,12	186,39	182,08	179,73	0	6,66	5,647	24
02.11.2019	83,14	52,09	31,05	193,03	187,29	182,87	180,55	0	6,74	5,816	24
03.11.2019	83	51,86	31,14	194,4	188,61	184,14	181,83	0	6,78	5,875	24
04.11.2019	82,21	51,93	30,28	195,51	189,78	185,32	183	0	6,78	5,746	24
05.11.2019	77,38	51,14	26,24	205,41	200,04	195,43	193,04	0	7	5,249	24
06.11.2019	77,82	51,59	26,23	202,48	197,11	192,61	190,24	0	6,87	5,167	24
07.11.2019	77,18	51,5	25,68	204,41	199,06	194,55	192,17	0	6,89	5,112	24
08.11.2019	77,5	51,6	25,9	203,52	198,15	193,61	191,21	0	6,94	5,132	24
09.11.2019	82,83	52,38	30,45	192,37	186,67	182,29	179,99	0	6,68	5,689	24
10.11.2019	83,6	51,93	31,67	192,84	187	182,55	180,27	0	6,73	5,923	24
11.11.2019	79,22	51,08	28,14	200,62	195,13	190,54	188,24	0	6,89	5,489	24
12.11.2019	78,81	51,4	27,41	199,51	194,07	189,58	187,25	0	6,82	5,318	24
13.11.2019	77,48	50,53	26,95	203,76	198,39	193,72	191,41	0	6,98	5,344	24
14.11.2019	82,85	53,57	29,28	201,38	195,4	190,94	188,37	0	7,03	5,726	24
15.11.2019	83,93	54,06	29,87	212,13	205,68	200,95	198,23	0	7,45	6,146	24
16.11.2019	80,48	51,89	28,59	209,82	203,89	199,12	196,63	0	7,26	5,829	24
17.11.2019	78,67	51,27	27,4	211,71	205,98	201,13	198,67	0	7,31	5,643	24
18.11.2019	79,26	51,52	27,74	210,11	204,35	199,55	197,06	0	7,29	5,667	24
19.11.2019	94,59	60,94	33,65	237,83	228,92	223,96	220,17	0	8,75	7,718	24
Итого:				6295,5	6121,32	5981,1	5905,73	0,11	215,59	168,327	744
Средние:	79,53	52	27,52								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924:	153024,79	148560,91	145286,88	143623,39	13,5	4937,52	4779,694	31881	0
9/11/1924:	159320,29	154682,23	151268,07	149529,12	13,61	5153,11	4948,021	32625	0
Итого:	6295,5	6121,32	5981,19	5905,73	0,11	215,59	168,327	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

[Подпись]



Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

[Подпись]

22.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,16	44,97	33,19	155,16	151,01	153,17	151,73	0	-0,72	5,01	24
21.10.2019	77,75	45,55	32,2	155,66	151,52	153,74	152,26	0,26	-0,74	4,879	24
22.10.2019	76,53	44,53	32	148,33	144,5	146,56	145,21	0	-0,71	4,622	24
23.10.2019	76,09	44,85	31,24	148,16	144,39	146,49	145,11	0	-0,72	4,507	24
24.10.2019	76	45,04	30,96	147,77	144	146,13	144,72	0	-0,72	4,455	24
25.10.2019	75,99	44,75	31,24	147,82	144,04	146,15	144,8	0	-0,76	4,498	24
26.10.2019	75,72	45,22	30,5	147,8	144,05	146,18	144,76	0	-0,71	4,39	24
27.10.2019	76,1	45,61	30,49	147,8	144,06	146,16	144,7	0	-0,64	4,388	24
28.10.2019	76,22	46,29	29,93	145,61	141,89	144,02	142,55	0	-0,66	4,247	24
29.10.2019	76,1	45,8	30,3	146,82	143,08	145,13	143,67	0	-0,59	4,332	24
30.10.2019	78,2	45,64	32,56	144,35	140,46	142,4	141,01	0	-0,55	4,57	24
31.10.2019	78,4	45,19	33,21	143,68	139,82	141,64	140,28	0	-0,46	4,641	24
01.11.2019	82,94	45,99	36,95	139,31	135,17	136,88	135,52	0	-0,35	4,992	24
02.11.2019	83,06	46,07	36,99	149,7	145,24	147,07	145,62	0	-0,38	5,373	24
03.11.2019	82,89	44,74	38,15	134,85	130,82	132,37	131,08	0	-0,26	4,991	24
04.11.2019	82,13	42,63	39,5	125,11	121,46	122,71	121,68	0,01	-0,22	4,796	24
05.11.2019	77,08	41,4	35,68	128,13	124,79	126,1	125,1	0,02	-0,31	4,451	24
06.11.2019	77,62	40,99	36,63	118,58	115,47	116,65	115,68	0	-0,21	4,229	24
07.11.2019	76,97	40,72	36,25	117,74	114,66	115,85	114,94	0	-0,28	4,154	24
08.11.2019	77,27	43,53	33,74	135,8	132,23	133,79	132,63	0	-0,4	4,46	24
09.11.2019	82,77	49,55	33,22	182,14	176,74	179,22	177,18	0	-0,44	5,873	24
10.11.2019	83,8	50,15	33,65	186,1	180,48	183,08	180,91	0	-0,43	6,078	24
11.11.2019	79,1	44,64	34,46	154,7	150,5	152,24	150,79	0	-0,29	5,184	24
12.11.2019	78,61	44,92	33,69	149,67	145,61	147,36	145,95	0	-0,34	4,905	24
13.11.2019	77,28	45,34	31,94	161,68	157,43	159,37	157,84	0	-0,41	5,026	24
14.11.2019	82,74	54,35	28,39	228,85	222,06	225,92	222,82	0	-0,76	6,307	24
15.11.2019	83,83	53,51	30,32	220,11	213,43	217,02	214,11	0	-0,68	6,474	24
16.11.2019	80,63	47,73	32,9	174,1	169,16	171,41	169,55	0	-0,39	5,567	24
17.11.2019	78,46	42,78	35,68	146,8	142,87	144,35	143,13	0	-0,26	5,093	24
18.11.2019	79,15	47,46	31,69	178,6	173,7	175,98	174,12	0	-0,42	5,505	24
19.11.2019	94,34	60,51	33,83	244,12	234,99	239,46	235,46	0	-0,47	7,963	24
Итого:				4855	4719,63	4784,6	4734,91	0,29	-15,28	155,96	744
Средние:	79,41	46,14	33,27								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924	120616,25	117018,77	118884,17	117723,78	67,68	-705,01	4357,966	31143	0
19/11/1924	125471,3	121738,4	123668,77	122458,69	67,97	-720,29	4513,926	31887	0
Итого:	4855,05	4719,63	4784,6	4734,91	0,29	-15,28	155,96	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____ Ф.И.О. _____



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О. _____
/Л.А. Болтачева/ 22.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г. - 19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,51	45,97	32,54	160,64	156,31	154,06	152,52	0	3,79	5,084	24
21.10.2019	78,06	46,54	31,52	153,03	148,94	146,92	145,41	0	3,53	4,692	24
22.10.2019	76,73	43,26	33,47	126,96	123,68	122	120,95	0	2,73	4,137	24
23.10.2019	76,28	43,09	33,19	124,56	121,36	119,73	118,72	0	2,64	4,023	24
24.10.2019	76,15	42,98	33,17	122,14	119,01	117,45	116,44	0	2,57	3,944	24
25.10.2019	76,15	43,45	32,7	119,73	116,69	115,16	114,15	0	2,54	3,813	24
26.10.2019	75,89	43,19	32,7	123,14	120,04	118,39	117,39	0	2,65	3,924	24
27.10.2019	76,23	43,2	33,03	118,91	115,87	114,32	113,32	0	2,55	3,823	24
28.10.2019	76,34	43,41	32,93	114,42	111,49	110,06	109,11	0	2,38	3,669	24
29.10.2019	76,21	43,53	32,68	118,39	115,38	113,86	112,86	0	2,52	3,767	24
30.10.2019	78,36	43,19	35,17	119,95	116,75	115,15	114,13	0	2,62	4,102	24
31.10.2019	78,6	45,41	33,19	139,25	135,49	133,64	132,35	0	3,14	4,498	24
01.11.2019	83,17	46,29	36,88	137,9	133,77	131,93	130,61	0	3,16	4,934	24
02.11.2019	83,37	46,51	36,86	148,97	144,48	142,46	141,01	0	3,47	5,326	24
03.11.2019	83,24	46,17	37,07	142,62	138,32	136,4	135,01	0	3,31	5,128	24
04.11.2019	82,48	44,29	38,19	138,34	134,25	132,28	131,05	0	3,2	5,126	24
05.11.2019	77,53	43,02	34,51	129,36	125,93	124,16	123,12	0	2,81	4,342	24
06.11.2019	77,88	42,03	35,85	120,21	117,01	115,36	114,41	0	2,6	4,191	24
07.11.2019	77,24	42,14	35,1	120,52	117,37	115,75	114,76	0	2,61	4,119	24
08.11.2019	77,55	42,88	34,67	125,3	121,99	120,25	119,21	0	2,78	4,227	24
09.11.2019	83	46,16	36,84	151,06	146,56	144,41	142,98	0	3,58	5,394	24
10.11.2019	83,91	45,34	38,57	144,14	139,73	137,73	136,37	0	3,36	5,391	24
11.11.2019	79,19	43,08	36,11	133,14	129,49	127,6	126,48	0	3,01	4,674	24
12.11.2019	78,83	42,7	36,13	125,07	121,7	119,92	118,89	0	2,81	4,395	24
13.11.2019	77,5	42,87	34,63	130,03	126,62	124,75	123,7	0	2,92	4,381	24
14.11.2019	83,07	50,13	32,94	187,96	182,33	179,84	177,73	0	4,6	6,005	24
15.11.2019	84,12	51,23	32,89	180,44	174,92	172,67	170,54	0	4,38	5,756	24
16.11.2019	80,72	43,2	37,52	130,89	127,19	125,31	124,18	0	3,01	4,768	24
17.11.2019	78,66	40,25	38,41	120,46	117,19	115,42	114,55	0	2,64	4,499	24
18.11.2019	79,3	44,1	35,2	143,31	139,37	137,27	136,02	0	3,35	4,906	24
19.11.2019	94,58	59,4	35,18	231,59	222,89	220,52	216,94	0	5,95	7,853	24
Итого:				4282,4	4162,12	4104,7	4064,91	0	97,21	144,891	744
Средние:	79,64	44,8	34,83								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/10/1924:0	36171,56	35067,6	34888,32	34532,16	0	535,44	1300,672	8631	0
9/11/1924:0	40453,99	39229,72	38993,09	38597,07	0	632,65	1445,563	9375	0
Итого:	4282,43	4162,12	4104,77	4064,91	0	97,21	144,891	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Е.А. Просянникова



Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева 22.11.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 3-6

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76BF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,07	47,45	30,62	163,58	159,22	160,06	158,38	0	0,84	4,874	24
21.10.2019	77,69	48,74	28,95	165,05	160,64	161,37	159,59	0,03	1,05	4,644	24
22.10.2019	76,3	44,56	31,74	126,88	123,61	124,19	123	0	0,61	3,918	24
23.10.2019	75,85	44,73	31,12	126,31	123,07	123,64	122,48	0	0,59	3,823	24
24.10.2019	75,76	44,47	31,29	124,29	121,15	121,68	120,57	0	0,58	3,786	24
25.10.2019	75,74	44,4	31,34	120	116,97	117,5	116,45	0	0,52	3,662	24
26.10.2019	75,48	44,11	31,37	120,88	117,84	118,36	117,3	0	0,54	3,695	24
27.10.2019	75,83	44,15	31,68	123,27	120,14	120,73	119,61	0	0,53	3,802	24
28.10.2019	75,92	44,47	31,45	115,58	112,66	113,17	112,1	0	0,56	3,543	24
29.10.2019	75,8	44,27	31,53	122,24	119,13	119,69	118,59	0	0,54	3,75	24
30.10.2019	77,88	43,68	34,2	118,86	115,71	116,57	115,52	0	0,19	3,954	24
31.10.2019	78,24	46,9	31,34	147,1	143,17	144,14	142,66	0	0,51	4,484	24
01.11.2019	82,69	47,99	34,7	141,36	137,15	138,82	137,32	0	-0,17	4,759	24
02.11.2019	82,89	47,94	34,95	144,65	140,36	142,02	140,52	0	-0,16	4,904	24
03.11.2019	82,76	46,57	36,19	136,22	132,2	133,78	132,45	0	-0,25	4,782	24
04.11.2019	81,92	45,12	36,8	133,34	129,45	131	129,75	0	-0,3	4,761	24
05.11.2019	77,07	43,79	33,28	133,12	129,64	130,47	129,26	0	0,38	4,311	24
06.11.2019	77,42	43,87	33,55	121,23	118,04	118,82	117,73	0	0,31	3,958	24
07.11.2019	76,81	43,84	32,97	120,09	116,98	117,69	116,64	0	0,34	3,854	24
08.11.2019	77,11	43,73	33,38	122,69	119,48	120,29	119,2	0	0,28	3,986	24
09.11.2019	82,51	45,92	36,59	135,62	131,64	133,32	132	0	-0,36	4,814	24
10.11.2019	83,4	45,23	38,17	141,12	136,86	138,81	137,49	0	-0,63	5,221	24
11.11.2019	78,72	43,81	34,91	125,82	122,38	123,47	122,38	0	0	4,269	24
12.11.2019	78,39	43,63	34,76	123,86	120,53	121,55	120,46	0	0,07	4,185	24
13.11.2019	77,04	43,47	33,57	127,18	123,85	124,72	123,6	0	0,25	4,154	24
14.11.2019	82,66	51,53	31,13	179,19	173,9	175,65	173,5	0	0,4	5,411	24
15.11.2019	83,67	51,31	32,36	174,39	169,12	170,99	168,9	0	0,22	5,468	24
16.11.2019	80,27	44,97	35,3	131,81	128,11	129,38	128,17	0,01	-0,06	4,521	24
17.11.2019	78,2	41,6	36,6	123,57	120,27	121,38	120,35	0	-0,08	4,397	24
18.11.2019	78,93	45,66	33,27	147,2	143,18	144,39	142,97	0	0,21	4,763	24
19.11.2019	94,28	60,87	33,41	235,72	226,91	231,71	227,76	0	-0,85	7,591	24
Итого:				4272,2	4153,36	4189,3	4146,7	0,04	6,66	138,044	744
Средние:	79,2	45,89	33,3								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:	88763,7	86196,52	87310,87	86361,44	9,19	-164,92	2853,922	20895	0
19/11/1924:	93035,92	90349,88	91500,23	90508,14	9,23	-158,26	2991,966	21639	0
Итого:	4272,22	4153,36	4189,36	4146,7	0,04	6,66	138,044	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



22.11.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,54	46,2	32,34	104,62	101,79	103,27	102,25	0	-0,46	3,291	24
21.10.2019	78,13	47,3	30,83	96,56	93,99	95,46	94,47	0	-0,48	2,893	23
22.10.2019	76,82	45,09	31,73	86,36	84,11	85,48	84,72	0	-0,61	2,666	24
23.10.2019	76,37	45,31	31,06	88,01	85,76	87,2	86,38	0	-0,62	2,659	24
24.10.2019	76,26	44,47	31,79	85,66	83,46	84,86	84,07	0	-0,61	2,652	24
25.10.2019	76,23	44,17	32,06	82,17	80,02	81,4	80,68	0	-0,66	2,564	24
26.10.2019	75,95	43,29	32,66	79,1	77,1	78,36	77,64	0	-0,54	2,516	24
27.10.2019	76,29	42,86	33,43	76,66	74,67	75,91	75,19	0	-0,52	2,495	24
28.10.2019	76,4	43,43	32,97	73,58	71,66	72,88	72,22	0	-0,56	2,362	24
29.10.2019	76,27	43,89	32,38	78,93	76,89	78,23	77,53	0	-0,64	2,489	24
30.10.2019	78,42	42,69	35,73	76,56	74,52	75,74	75,07	0	-0,55	2,66	24
31.10.2019	78,69	44,8	33,89	85,66	83,34	84,85	84,1	0	-0,76	2,822	24
01.11.2019	83,31	47,13	36,18	94,3	91,47	93,15	92,19	0	-0,72	3,309	24
02.11.2019	83,45	47,06	36,39	98,14	95,2	96,98	96,01	0	-0,81	3,464	24
03.11.2019	83,32	45,97	37,35	93,62	90,81	92,51	91,58	0	-0,77	3,39	24
04.11.2019	82,54	44,26	38,28	89,84	87,18	88,77	87,93	0	-0,75	3,334	24
05.11.2019	77,57	43,39	34,18	85,28	83,02	84,61	83,84	0	-0,82	2,837	24
06.11.2019	77,98	43,01	34,97	81,53	79,34	80,85	80,13	0	-0,79	2,774	24
07.11.2019	77,35	43,19	34,16	81,84	79,66	81,24	80,52	0	-0,86	2,719	24
08.11.2019	77,67	43,52	34,15	82,36	80,15	81,76	81,03	0	-0,88	2,734	24
09.11.2019	83,13	45,54	37,59	94,66	91,85	93,57	92,65	0	-0,8	3,453	24
10.11.2019	84	45,91	38,09	93,46	90,61	92,39	91,43	0	-0,82	3,451	24
11.11.2019	79,25	43,25	36	84,56	82,25	83,93	83,19	0	-0,94	2,958	24
12.11.2019	78,98	44,45	34,53	82,68	80,44	82,11	81,35	0	-0,91	2,778	24
13.11.2019	77,51	42,06	35,45	77,28	75,25	76,69	76,09	0	-0,84	2,663	24
14.11.2019	83,32	51,68	31,64	123,47	119,75	122,45	120,92	0	-1,17	3,793	24
15.11.2019	84,2	50,21	33,99	115,64	112,11	114,6	113,25	0	-1,14	3,811	24
16.11.2019	80,81	44,23	36,58	88,96	86,42	88,26	87,45	0	-1,03	3,158	24
17.11.2019	78,79	42,39	36,4	86,77	84,42	86,19	85,45	0	-1,03	3,068	24
18.11.2019	79,47	44,67	34,8	92,74	90,14	92,18	91,3	0	-1,16	3,133	24
19.11.2019	94,89	57,76	37,13	142,65	137,28	140,7	138,55	0	-1,27	5,105	24
Итого:				2803,6	2724,66	2776,5	2749,18	0	-24,52	94,001	743
Средние:	79,73	45,26	34,47								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/10/1924:	45604,92	44194,23	44889,04	44407,13	0	-212,9	1607,574	16366	329
9/11/1924:	48408,57	46918,89	47665,62	47156,31	0	-237,42	1701,575	17109	330
Итого:	2803,65	2724,66	2776,58	2749,18	0	-24,52	94,001	743	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.11.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	79,18	51,82	27,36	198,97	193,52	195,24	192,78	0	0,74	5,294	24
21.10.2019	78,73	52,35	26,38	190,84	185,66	187,43	185,04	0	0,62	4,899	23
22.10.2019	77,48	51,29	26,19	184,38	179,51	181,11	178,91	0	0,6	4,701	24
23.10.2019	77,02	51,12	25,9	183,44	178,67	180,2	177,99	0	0,68	4,626	24
24.10.2019	76,91	51,58	25,33	183,52	178,74	180,38	178,14	0	0,6	4,525	24
25.10.2019	76,9	51,75	25,15	177,8	173,18	174,79	172,6	0	0,58	4,356	24
26.10.2019	76,64	51,96	24,68	181,7	177	178,47	176,25	0	0,75	4,368	24
27.10.2019	77,01	52,15	24,86	176,74	172,1	173,62	171,41	0	0,69	4,277	24
28.10.2019	77,12	52,52	24,6	174,84	170,26	171,8	169,59	0	0,67	4,188	24
29.10.2019	76,97	52,02	24,95	177,26	172,64	174,07	171,86	0	0,78	4,307	24
30.10.2019	79,15	52,06	27,09	169,85	165,18	166,59	164,51	0	0,67	4,472	24
31.10.2019	79,31	51,84	27,47	185,64	180,54	182,07	179,78	0	0,76	4,961	24
01.11.2019	83,99	53,46	30,53	190,88	185,05	186,83	184,34	0	0,71	5,651	24
02.11.2019	84,11	53,22	30,89	194,4	188,46	190,11	187,59	0	0,87	5,824	24
03.11.2019	83,97	52,9	31,07	190,82	184,99	186,69	184,28	0	0,71	5,752	24
04.11.2019	83,21	51,82	31,39	188,45	182,82	184,3	181,97	0	0,85	5,741	24
05.11.2019	78,26	50,84	27,42	187,84	182,81	184,16	181,94	0	0,87	5,012	24
06.11.2019	78,68	50,99	27,69	178,63	173,8	175,12	173	0	0,8	4,811	24
07.11.2019	78,02	51,1	26,92	179,48	174,68	175,87	173,7	0	0,98	4,703	24
08.11.2019	78,34	51,14	27,2	178,55	173,75	174,87	172,73	0	1,02	4,725	24
09.11.2019	83,78	52,11	31,67	191,65	185,84	187,32	184,95	0	0,89	5,886	24
10.11.2019	84,64	52,37	32,27	193,42	187,48	188,84	186,45	0	1,03	6,055	24
11.11.2019	80,06	51,25	28,81	181,35	176,27	177,42	175,23	0	1,04	5,077	24
12.11.2019	79,64	50,85	28,79	176,1	171,22	172,26	170,19	0	1,03	4,929	24
13.11.2019	78,26	49,12	29,14	172,91	168,27	169,11	167,22	0	1,05	4,901	24
14.11.2019	83,78	53,85	29,93	224,03	217,23	218,74	215,76	0	1,47	6,506	24
15.11.2019	84,82	53,32	31,5	212,47	205,91	207,73	205,01	0	0,9	6,486	24
16.11.2019	81,51	50,37	31,14	184,32	179	180,64	178,49	0	0,51	5,572	24
17.11.2019	79,49	48,84	30,65	180,85	175,83	177,42	175,41	0	0,42	5,386	24
18.11.2019	80,01	50,07	29,94	186,06	180,85	182,53	180,39	0	0,46	5,413	24
19.11.2019	95,34	60,65	34,69	260,8	250,88	253,29	249,02	0	1,86	8,721	24
Итого:				5837,9	5672,14	5719	5646,53	0	25,61	162,125	743
Средние:	80,39	51,95	28,43								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:	80817,64	78296,05	78676,93	77758,37	0	537,68	2726,132	16354	341
19/11/1924:	86655,63	83968,19	84395,95	83404,9	0	563,29	2888,257	17097	342
Итого:	5837,99	5672,14	5719,02	5646,53	0	25,61	162,125	743	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

Подпись

22.11.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,53	44,88	32,65	160,31	156,09	157,9	156,4	0	-0,31	5,092	24
21.10.2019	77,11	45,97	31,14	156,4	152,31	154,25	152,74	0	-0,43	4,739	24
22.10.2019	75,65	42,03	33,62	125,76	122,57	123,98	122,98	0,01	-0,41	4,117	24
23.10.2019	75,21	41,91	33,3	125,43	122,31	123,66	122,66	0	-0,35	4,07	24
24.10.2019	75,07	41,88	33,19	125,85	122,73	124,09	123,08	0	-0,35	4,069	24
25.10.2019	75,05	42,47	32,58	124,51	121,39	122,81	121,8	0	-0,41	3,951	24
26.10.2019	74,79	42,53	32,26	125,43	122,33	123,73	122,72	0	-0,39	3,942	24
27.10.2019	75,13	42,1	33,03	122,97	119,92	121,28	120,26	0	-0,34	3,955	24
28.10.2019	75,21	42,44	32,77	117,75	114,8	116,17	115,18	0	-0,38	3,76	24
29.10.2019	75,13	42,44	32,69	125,57	122,41	123,85	122,77	0	-0,36	3,999	24
30.10.2019	77,21	42,27	34,94	122,23	119,04	120,39	119,36	0	-0,32	4,155	24
31.10.2019	77,59	44,29	33,3	144,11	140,29	141,97	140,66	0	-0,37	4,668	24
01.11.2019	82,07	46,32	35,75	147,9	143,56	145,39	143,92	0	-0,36	5,13	24
02.11.2019	82,37	47,11	35,26	160,63	155,94	157,88	156,22	0	-0,28	5,5	24
03.11.2019	82,22	46,79	35,43	154,07	149,55	151,45	149,89	0	-0,34	5,298	24
04.11.2019	81,41	43,72	37,69	139,51	135,5	137,01	135,78	0	-0,28	5,107	24
05.11.2019	76,46	41,66	34,8	129,84	126,49	127,86	126,81	0	-0,32	4,401	24
06.11.2019	76,76	40,91	35,85	124,86	121,62	122,89	121,89	0	-0,27	4,355	24
07.11.2019	76,1	41,21	34,89	123,73	120,57	121,85	120,87	0	-0,3	4,206	24
08.11.2019	76,44	41,82	34,62	130,11	126,75	128,1	127,03	0	-0,28	4,385	24
09.11.2019	81,88	46,18	35,7	154,37	149,88	151,64	150,13	0	-0,25	5,348	24
10.11.2019	82,95	46,81	36,14	158,75	154,04	155,9	154,29	0	-0,25	5,569	24
11.11.2019	78,3	42,68	35,62	136,88	133,21	134,64	133,49	0	-0,28	4,741	24
12.11.2019	77,79	43,79	34	136,59	132,96	134,45	133,24	0	-0,28	4,517	24
13.11.2019	76,38	41,31	35,07	130,91	127,53	128,82	127,78	0	-0,25	4,468	24
14.11.2019	82,26	52,35	29,91	196,63	190,82	193,55	191,06	0	-0,24	5,711	24
15.11.2019	83,16	50,98	32,18	184,24	178,74	180,95	178,7	0	0,04	5,757	24
16.11.2019	79,79	44,88	34,91	141,84	137,87	139,24	137,9	0	-0,03	4,811	24
17.11.2019	77,52	40,94	36,58	125,21	121,92	122,88	121,91	0	0,01	4,459	24
18.11.2019	78,21	43,59	34,62	143,69	139,85	141,07	139,81	0	0,04	4,838	24
19.11.2019	93,64	59,93	33,71	235,26	226,59	230,22	226,42	0	0,17	7,65	24
Итого:				4431,3	4309,58	4359,8	4317,75	0,01	-8,17	146,768	744
Средние:	78,59	44,45	34,13								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:	125385,2	121659,26	123083,93	121781,03	8,8	-121,77	4276,052	27998	0
19/11/1924:	129816,54	125968,84	127443,8	126098,78	8,81	-129,94	4422,82	28742	0
Итого:	4431,34	4309,58	4359,87	4317,75	0,01	-8,17	146,768	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

 / Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,34	46,38	31,96	161,81	157,47	154,79	153,2	0	4,27	5,03	24
21.10.2019	77,94	47,44	30,5	163,53	159,19	156,64	154,98	0	4,21	4,853	24
22.10.2019	76,6	45,42	31,18	144,99	141,24	138,87	137,52	0	3,72	4,4	24
23.10.2019	76,18	45,88	30,3	144,95	141,24	138,91	137,52	0	3,72	4,278	24
24.10.2019	76,03	45,83	30,2	141,87	138,27	135,96	134,64	0	3,63	4,174	24
25.10.2019	76,03	45,76	30,27	141,92	138,3	136	134,69	0,16	3,61	4,18	24
26.10.2019	75,76	45,71	30,05	142,24	138,64	136,32	135	0,03	3,64	4,165	24
27.10.2019	76,1	45,37	30,73	140,07	136,49	134,14	132,84	0,02	3,65	4,193	24
28.10.2019	76,19	45,8	30,39	131,22	127,85	125,64	124,42	0,01	3,43	3,885	24
29.10.2019	76,06	46,01	30,05	135,77	132,3	130,01	128,72	0	3,58	3,973	24
30.10.2019	78,13	44,74	33,39	128,83	125,4	123,05	121,9	0	3,5	4,184	24
31.10.2019	78,44	45,88	32,56	146,27	142,33	139,82	138,47	0	3,86	4,632	24
01.11.2019	82,95	46,48	36,47	144,97	140,64	137,99	136,61	0	4,03	5,129	24
02.11.2019	83,18	46,48	36,7	153,48	148,89	146,04	144,56	0	4,33	5,465	24
03.11.2019	83,01	46,08	36,93	143,69	139,43	136,68	135,32	0,01	4,11	5,149	24
04.11.2019	82,23	44,86	37,37	138,02	134,01	131,28	130,06	0	3,95	5,005	24
05.11.2019	77,33	45,14	32,19	140,93	137,24	134,68	133,39	0	3,85	4,414	24
06.11.2019	77,69	44,64	33,05	135,25	131,67	129,17	127,98	0	3,69	4,348	24
07.11.2019	77,08	44,85	32,23	137,49	133,9	131,42	130,19	0	3,71	4,31	24
08.11.2019	77,39	44,59	32,8	141,05	137,32	134,78	133,54	0	3,78	4,499	24
09.11.2019	82,73	45,31	37,42	144,53	140,23	137,45	136,13	0	4,1	5,247	24
10.11.2019	83,72	45,48	38,24	149,11	144,6	141,68	140,32	0	4,28	5,532	24
11.11.2019	78,95	44,84	34,11	138,48	134,72	132,08	130,84	0	3,88	4,591	24
12.11.2019	78,66	44,38	34,28	136,11	132,43	129,86	128,67	0	3,76	4,538	24
13.11.2019	77,3	44,39	32,91	137,31	133,7	131,19	129,96	0	3,74	4,396	24
14.11.2019	83,13	53,33	29,8	192,07	186,33	183,59	181,11	0	5,22	5,57	24
15.11.2019	83,95	49,31	34,64	176,71	171,34	168,18	166,26	0,46	5,08	5,938	24
16.11.2019	80,44	43,7	36,74	141,79	137,82	134,93	133,73	0,01	4,09	5,061	24
17.11.2019	78,5	42,73	35,77	134,75	131,11	128,43	127,34	0,01	3,77	4,687	24
18.11.2019	79,12	44,31	34,81	145,15	141,16	138,41	137,13	0	4,03	4,912	24
19.11.2019	94,55	55	39,55	198,04	190,61	187,3	184,67	0	5,94	7,548	24
Итого:				4552,4	4425,87	4345,2	4301,71	0,71	124,16	148,286	744
Средние:	79,47	46	33,47								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:	146631,4	142328,48	140806,78	139134,69	14,79	3193,79	4489,484	27999	0
19/11/1924:	151183,8	146754,35	145152,07	143436,4	15,5	3317,95	4637,77	28743	0
Итого:	4552,4	4425,87	4345,29	4301,71	0,71	124,16	148,286	744	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись _____
Л.А. Болтачева/ 22.11.2019 г.
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5CBF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
22.10.2019	76,35	47,23	29,12	152,09	148,19	146,33	144,81	0	3,38	4,312	24
23.10.2019	75,94	47,34	28,6	150,9	147,09	145,16	143,66	0	3,43	4,205	24
24.10.2019	75,77	47,19	28,58	147,23	143,52	141,59	140,09	0	3,43	4,101	24
25.10.2019	75,77	47,28	28,49	144,25	140,58	138,78	137,3	0	3,28	4,004	24
26.10.2019	75,51	47,21	28,3	149,43	145,66	143,77	142,25	0	3,41	4,122	24
27.10.2019	75,84	46,79	29,05	143,64	140,02	138,05	136,65	0	3,37	4,067	24
28.10.2019	75,95	47,34	28,61	136,88	133,38	131,6	130,21	0	3,17	3,813	24
29.10.2019	75,8	47,54	28,26	142,96	139,33	137,44	135,98	0	3,35	3,935	24
30.10.2019	77,92	46,85	31,07	139,1	135,42	133,49	132,12	0	3,3	4,206	24
31.10.2019	78,18	48,58	29,6	164,3	159,9	157,77	156,05	0	3,85	4,73	24
01.11.2019	82,67	49,38	33,29	157,1	152,47	150,37	148,67	0	3,8	5,075	24
02.11.2019	82,96	49,68	33,28	172,51	167,35	165,1	163,21	0	4,14	5,571	24
03.11.2019	82,82	48,96	33,86	165,5	160,58	158,36	156,58	0	4	5,437	24
04.11.2019	82,07	47,48	34,59	162,17	157,43	155,14	153,47	0	3,96	5,446	24
05.11.2019	77,17	46,13	31,04	153,45	149,43	147,32	145,84	0	3,59	4,635	24
06.11.2019	77,44	45,68	31,76	141,4	137,69	135,66	134,35	0	3,34	4,368	24
07.11.2019	76,81	45,87	30,94	141,04	137,35	135,37	134,05	0	3,3	4,247	24
08.11.2019	77,14	46,45	30,69	147,02	143,16	141,09	139,66	0	3,5	4,392	24
09.11.2019	82,49	49,15	33,34	170,73	165,72	163,32	161,47	0	4,25	5,523	24
10.11.2019	83,52	48,6	34,92	167,26	162,22	159,86	158,09	0,02	4,13	5,667	24
11.11.2019	78,89	46,46	32,43	150,06	146,02	143,82	142,38	0	3,64	4,733	24
12.11.2019	78,39	45,97	32,42	145,71	141,8	139,66	138,28	0	3,52	4,597	24
13.11.2019	77,11	45,96	31,15	151,79	147,82	145,69	144,21	0	3,61	4,601	24
14.11.2019	82,8	55,65	27,15	225,37	218,69	216,18	213,05	0	5,64	5,941	24
15.11.2019	83,73	53,51	30,22	209,29	202,95	200,49	197,81	0	5,14	6,137	24
16.11.2019	80,4	46,6	33,8	158,52	154,07	151,83	150,28	0	3,79	5,205	24
17.11.2019	78,22	44,17	34,05	142,81	139	136,79	135,52	0	3,48	4,731	24
18.11.2019	78,83	47,15	31,68	166,81	162,26	159,91	158,27	0	3,99	5,141	24
19.11.2019	94,06	61,45	32,61	259	249,38	246,81	242,56	0	6,82	8,144	24
Итого:				4658,3	4528,48	4466,7	4416,87	0,02	111,61	141,086	696
Средние:	79,32	48,19	31,13								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/10/1924:0	72,11	70,21	69,31	68,59	0	1,62	2,152	11	0
19/11/1924:0	4730,43	4598,69	4536,06	4485,46	0,02	113,23	143,238	707	0
Итого:	4658,32	4528,48	4466,75	4416,87	0,02	111,61	141,086	696	0

В связи с обнулением прибора учёта два дня расчет по среднему

9,730	141,086	150,816
-------	---------	---------

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167111

Адрес: пр. Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,67	46,8	31,87	157,23	153	151,68	150,12	0,02	2,88	4,875	24
21.10.2019	78,24	48,18	30,06	161,52	157,18	155,99	154,3	0	2,88	4,722	24
22.10.2019	76,95	46,04	30,91	136,53	133	131,8	130,5	0	2,5	4,109	24
23.10.2019	76,51	46,17	30,34	135,66	132,16	130,99	129,69	0	2,47	4,006	24
24.10.2019	76,37	46,43	29,94	132,18	128,77	127,65	126,38	0	2,39	3,852	24
25.10.2019	76,36	46,66	29,7	131,28	127,92	126,82	125,53	0	2,39	3,798	24
26.10.2019	76,09	46,42	29,67	132,62	129,26	128,14	126,86	0	2,4	3,834	24
27.10.2019	76,44	45,97	30,47	125,45	122,22	121,16	119,95	0	2,27	3,722	24
28.10.2019	76,53	46,37	30,16	121,29	118,16	117,14	115,96	0	2,2	3,564	24
29.10.2019	76,37	46,4	29,97	127,16	123,9	122,83	121,6	0	2,3	3,71	24
30.10.2019	78,51	45,74	32,77	120,48	117,23	116,16	115,04	0,07	2,19	3,841	24
31.10.2019	78,77	46,91	31,86	137,47	133,74	132,6	131,25	0	2,49	4,259	24
01.11.2019	83,3	47,57	35,73	137,67	133,55	132,39	130,97	0	2,58	4,77	24
02.11.2019	83,5	47,41	36,09	143,39	139,09	137,89	136,45	0	2,64	5,019	24
03.11.2019	83,37	46,67	36,7	136,35	132,23	131,04	129,7	0	2,53	4,853	24
04.11.2019	82,6	45,64	36,96	136,08	132,08	130,78	129,53	0	2,55	4,881	24
05.11.2019	77,76	46,14	31,62	137,23	133,59	132,43	131,13	0,02	2,46	4,219	24
06.11.2019	78,1	45,1	33	128,09	124,66	123,47	122,29	0	2,37	4,113	24
07.11.2019	77,45	45,26	32,19	129,84	126,41	125,23	124,02	0	2,39	4,067	24
08.11.2019	77,75	45,71	32,04	129,86	126,42	125,25	124,02	0	2,4	4,049	24
09.11.2019	83,07	46,46	36,61	139,47	135,3	134,09	132,73	0	2,57	4,953	24
10.11.2019	83,99	46,05	37,94	141,09	136,78	135,52	134,16	0	2,62	5,19	24
11.11.2019	79,39	45,39	34	133,74	130,07	128,82	127,59	0	2,48	4,418	24
12.11.2019	79,04	45,51	33,53	131,19	127,63	126,41	125,18	0	2,45	4,279	24
13.11.2019	77,68	45,39	32,29	136,26	132,65	131,41	130,15	0	2,5	4,279	24
14.11.2019	83,31	53,59	29,72	194,98	189,13	188,19	185,63	0	3,5	5,628	24
15.11.2019	84,24	50,62	33,62	177,21	171,78	170,4	168,34	0	3,44	5,779	24
16.11.2019	80,91	45,93	34,98	141,5	137,5	136,01	134,68	0,01	2,82	4,809	24
17.11.2019	78,88	43,82	35,06	136,67	132,96	131,38	130,22	0	2,74	4,66	24
18.11.2019	79,41	45,81	33,6	147,22	143,17	141,63	140,22	0	2,95	4,809	24
19.11.2019	94,65	58,35	36,3	210,87	202,94	202,05	198,88	0	4,06	7,378	24
Итого:				4387,5	4264,48	4227,3	4183,07	0,12	81,41	140,445	744
Средние:	79,81	46,91	32,89								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:0	8560,15	8353,07	8242,34	8147,01	0,58	206,06	202,145	2918	0
19/11/1924:0	12947,73	12617,55	12469,69	12330,08	0,7	287,47	342,59	3662	0
Итого:	4387,58	4264,48	4227,35	4183,07	0,12	81,41	140,445	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"


Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянкин
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xA FB1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	78,85	52,54	26,31	221,61	215,58	219,71	216,9	0,01	-1,32	5,67	24
21.10.2019	78,45	56,03	22,42	242,14	235,63	240,38	236,85	0,02	-1,22	5,286	23
22.10.2019	77,2	52,66	24,54	211,15	205,63	209,14	206,41	0,02	-0,78	5,044	24
23.10.2019	76,65	48,59	28,06	174,05	169,54	172,17	170,26	0,01	-0,72	4,751	24
24.10.2019	76,47	47,51	28,96	158,69	154,61	156,86	155,23	0,01	-0,62	4,476	24
25.10.2019	76,49	47,76	28,73	160,12	155,99	158,25	156,56	0,01	-0,57	4,481	24
26.10.2019	76,22	47,85	28,37	162,97	158,78	161,14	159,42	0	-0,64	4,503	24
27.10.2019	76,56	47,35	29,21	159,74	155,59	157,83	156,17	0,01	-0,58	4,54	24
28.10.2019	76,66	47,67	28,99	147,42	143,63	145,65	144,11	0,01	-0,48	4,162	24
29.10.2019	76,54	47,88	28,66	158,37	154,27	156,46	154,79	0	-0,52	4,42	24
30.10.2019	78,67	46,91	31,76	148,4	144,39	146,3	144,8	0,01	-0,41	4,584	24
31.10.2019	78,9	48,39	30,51	171,65	166,98	169,28	167,42	1,04	-0,44	5,093	24
01.11.2019	83,47	48,41	35,06	164,07	159,15	161,2	159,43	0,01	-0,28	5,578	24
02.11.2019	83,66	48,88	34,78	177,82	172,43	174,75	172,8	0,01	-0,37	5,993	24
03.11.2019	83,55	48,48	35,07	171,99	166,79	168,95	167,1	0,01	-0,31	5,85	24
04.11.2019	82,77	47,07	35,7	170,73	165,67	167,65	165,92	0,01	-0,25	5,914	24
05.11.2019	77,84	46,78	31,06	169,44	164,94	166,96	165,27	0,01	-0,33	5,121	24
06.11.2019	78,22	46,52	31,7	159,36	155,08	156,99	155,38	0	-0,3	4,914	24
07.11.2019	77,59	46,51	31,08	160,08	155,84	157,68	156,11	0,55	-0,27	4,842	24
08.11.2019	77,9	46,66	31,24	161,8	157,49	159,34	157,71	0	-0,22	4,919	24
09.11.2019	83,24	48,44	34,8	174,99	169,74	171,81	169,89	0,01	-0,15	5,905	24
10.11.2019	84,15	47,85	36,3	173,03	167,74	169,64	167,84	0,01	-0,1	6,093	24
11.11.2019	79,58	47,15	32,43	168,36	163,72	165,55	163,85	0	-0,13	5,306	24
12.11.2019	79,11	46,25	32,86	154,39	150,18	151,74	150,2	0,01	-0,02	4,933	24
13.11.2019	77,81	46,44	31,37	163,31	158,98	160,64	159,01	0,01	-0,03	4,984	24
14.11.2019	83,36	52,53	30,83	210,73	204,41	207,47	204,78	0,01	-0,37	6,308	24
15.11.2019	84,41	50,14	34,27	203,38	197,11	199,77	197,42	0	-0,31	6,755	24
16.11.2019	81,06	47,8	33,26	180,31	175,17	177,24	175,33	0,01	-0,16	5,823	24
17.11.2019	79,03	45,38	33,65	164,87	160,35	162,08	160,52	0,01	-0,17	5,393	24
18.11.2019	79,59	47,08	32,51	175,07	170,26	172,26	170,49	0	-0,23	5,533	24
19.11.2019	94,74	52,48	42,26	193	185,72	188,21	185,82	0,01	-0,1	7,86	24
Итого:				5413	5261,39	5333,1	5273,79	1,83	-12,4	165,034	743
Средние:	79,95	48,45	31,5								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924	99848,22	96827,22	98727,33	97396,89	11,81	-569,67	2853,448	16370	325
19/11/1924	105261,26	102088,61	104060,43	102670,68	13,64	-582,07	3018,482	17113	326
Итого:	5413,04	5261,39	5333,1	5273,79	1,83	-12,4	165,034	743	1

Представитель абонента
Директор, ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева 22.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г. - 19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: _____
 Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут M грвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	79,16	54,12	25,04	142,75	138,84	140,75	138,87	0	-0,03	3,475	24
21.10.2019	78,71	54,39	24,32	142,77	138,9	140,69	138,75	0	0,15	3,381	24
22.10.2019	77,43	52,36	25,07	121,17	117,98	119,36	117,86	0	0,12	2,959	24
23.10.2019	76,98	52,64	24,34	118,19	115,09	116,54	115,05	0	0,04	2,8	24
24.10.2019	76,84	52,69	24,15	117,28	114,25	115,61	114,11	0	0,14	2,757	24
25.10.2019	76,84	52,92	23,92	116,64	113,6	115	113,51	0	0,09	2,715	24
26.10.2019	76,57	52,9	23,67	117,88	114,8	116,24	114,73	0	0,07	2,713	24
27.10.2019	76,95	53,09	23,86	115,6	112,6	113,96	112,45	0	0,15	2,685	24
28.10.2019	77,05	53,23	23,82	114,13	111,2	112,5	111,01	0	0,19	2,649	24
29.10.2019	76,92	53,16	23,76	117,35	114,3	115,68	114,13	0	0,17	2,715	24
30.10.2019	79,07	53,67	25,4	117,19	114	115,41	113,87	0	0,13	2,895	24
31.10.2019	79,29	54,63	24,66	130,77	127,17	128,87	127,1	0	0,07	3,136	24
01.11.2019	83,9	56,58	27,32	135,03	130,91	132,78	130,81	0	0,1	3,577	24
02.11.2019	84,06	57,1	26,96	138,47	134,25	136,2	134,16	0	0,09	3,618	24
03.11.2019	83,92	56,56	27,36	136,24	132,08	134,02	132,03	0	0,05	3,615	24
04.11.2019	83,2	55,24	27,96	129,94	126,07	127,71	125,91	0	0,16	3,526	24
05.11.2019	78,23	52,99	25,24	121,12	117,87	119,3	117,76	0	0,11	2,977	24
06.11.2019	78,63	53,03	25,6	115,6	112,46	113,78	112,29	0	0,17	2,878	24
07.11.2019	77,95	52,91	25,04	115,21	112,12	113,45	111,96	0	0,16	2,809	24
08.11.2019	78,26	53,12	25,14	120,16	116,91	118,35	116,79	0	0,12	2,939	24
09.11.2019	83,7	55,93	27,77	136,45	132,32	134,1	132,17	0	0,15	3,675	24
10.11.2019	84,62	56,5	28,12	140,72	136,34	138,24	136,21	0	0,13	3,835	24
11.11.2019	80,06	53,79	26,27	128,18	124,62	126,14	124,42	0	0,2	3,274	24
12.11.2019	79,59	54,03	25,56	126,17	122,67	124,19	122,51	0	0,16	3,134	24
13.11.2019	78,23	52,72	25,51	122,41	119,11	120,59	119,04	0	0,07	3,039	24
14.11.2019	83,72	57,83	25,89	160,15	155,31	157,47	155,08	0	0,23	4,024	24
15.11.2019	84,76	57,19	27,57	152,35	147,63	149,6	147,35	0	0,28	4,073	24
16.11.2019	81,51	54,64	26,87	132,73	128,9	130,52	128,72	0	0,18	3,463	24
17.11.2019	79,43	52,54	26,89	123,58	120,17	121,57	120,01	0	0,16	3,231	24
18.11.2019	79,98	53,55	26,43	134,12	130,36	131,96	130,22	0	0,14	3,447	24
19.11.2019	95,2	62,92	32,28	160,97	154,88	157,27	154,45	0	0,43	5,008	24
Итого:				4001,3	3887,71	3937,8	3883,33	0	4,38	101,022	744
Средние:	80,34	54,48	25,86								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:	49918,76	48352,4	48578,12	48009,7	0	342,7	1692,822	16382	313
19/11/1924:	53920,08	52240,11	52515,97	51893,03	0	347,08	1793,844	17126	313
Итого:	4001,32	3887,71	3937,85	3883,33	0	4,38	101,022	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

22.11.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	77,51	47,72	29,79	139,5	135,84	137,33	135,86	0	-0,02	4,045	24
21.10.2019	77,15	49,53	27,62	144,38	140,62	142,33	140,7	0	-0,08	3,885	23
22.10.2019	75,69	47,47	28,22	125,38	122,21	123,58	122,25	0	-0,04	3,445	24
23.10.2019	75,19	46,13	29,06	112,42	109,62	110,74	109,65	0	-0,03	3,184	24
24.10.2019	75,09	46,74	28,35	116,38	113,47	114,68	113,49	0	-0,02	3,214	24
25.10.2019	75,11	47,48	27,63	119,23	116,28	117,55	116,3	0	-0,02	3,21	24
26.10.2019	74,85	47,45	27,4	119,52	116,59	117,85	116,59	0	0	3,191	24
27.10.2019	75,14	46,2	28,94	109,72	106,96	108,07	106,99	0	-0,03	3,092	24
28.10.2019	75,27	46,49	28,78	111,04	108,26	109,36	108,25	0	0,01	3,112	24
29.10.2019	75,12	47,06	28,06	114,63	111,76	112,9	111,74	0	0,02	3,136	24
30.10.2019	77,2	46,24	30,96	109,7	106,82	107,82	106,77	0	0,05	3,302	24
31.10.2019	77,53	47,42	30,11	125,22	121,9	123,15	121,86	0	0,04	3,667	24
01.11.2019	81,95	48,87	33,08	131,79	127,97	129,24	127,77	0	0,2	4,231	24
02.11.2019	82,24	49,71	32,53	141,47	137,31	138,78	137,19	0	0,12	4,466	24
03.11.2019	82,08	49,06	33,02	138,3	134,27	135,63	134,13	0	0,14	4,431	24
04.11.2019	81,37	48,4	32,97	135,45	131,56	132,84	131,37	0	0,19	4,337	24
05.11.2019	76,69	47,77	28,92	136,11	132,62	133,97	132,54	0	0,08	3,833	24
06.11.2019	76,78	46,45	30,33	111,17	108,28	109,29	108,2	0	0,08	3,284	24
07.11.2019	76,09	46,27	29,82	113,17	110,27	111,33	110,22	0	0,05	3,286	24
08.11.2019	76,37	46,28	30,09	110,51	107,69	108,7	107,59	0	0,1	3,237	24
09.11.2019	81,61	47,81	33,8	121,82	118,31	119,39	118,13	0	0,18	3,997	24
10.11.2019	82,69	49,01	33,68	137,74	133,64	134,95	133,46	0	0,18	4,501	24
11.11.2019	78,44	47,8	30,64	132,96	129,38	130,68	129,29	0	0,09	3,96	24
12.11.2019	77,78	47,41	30,37	124,82	121,52	122,81	121,52	0	0	3,688	24
13.11.2019	76,51	46,99	29,52	127,09	123,84	125,13	123,85	0	-0,01	3,653	24
14.11.2019	81,94	52,25	29,69	163,43	158,68	160,62	158,57	0	0,11	4,713	24
15.11.2019	83,16	52,22	30,94	171,66	166,52	168,51	166,38	0	0,14	5,152	24
16.11.2019	79,88	48,62	31,26	142,44	138,45	139,97	138,45	0	0	4,325	24
17.11.2019	77,78	47,06	30,72	135,37	131,76	133,15	131,76	0	0	4,046	24
18.11.2019	78,22	47,85	30,37	138,35	134,64	136,08	134,6	0	0,04	4,087	24
19.11.2019	93,29	56,5	36,79	176,34	169,89	172,01	169,49	0	0,4	6,259	24
Итого:				4037,1	3926,93	3968,4	3924,96	0	1,97	119,969	743
Средние:	78,57	48,13	30,43								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/10/1924:	86539,69	84115,61	85097,43	84072,11	0,76	43,5	2434,387	20453	10
19/11/1924:	90576,8	88042,54	89065,87	87997,07	0,76	45,47	2554,356	21196	11
Итого:	4037,11	3926,93	3968,44	3924,96	0	1,97	119,969	743	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

(Подпись Е.А. Просянникова)



(Подпись И.А. Болтачевой) 22.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x519A ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.10.2019	78,31	50,04	28,27	167,27	162,78	164,54	162,62	0	0,16	4,6	24
21.10.2019	77,84	50,38	27,46	153,45	149,38	150,99	149,21	0	0,17	4,1	22
22.10.2019	76,5	50,49	26,01	165,46	161,19	163,01	161,06	0,01	0,13	4,192	24
23.10.2019	76,14	50,21	25,93	163,96	159,78	161,63	159,72	0	0,06	4,139	24
24.10.2019	76,01	50,52	25,49	163,53	159,39	161,36	159,44	0	-0,05	4,06	24
25.10.2019	75,97	50,8	25,17	164,38	160,23	162,09	160,15	0	0,08	4,033	24
26.10.2019	75,69	50,9	24,79	165,09	160,9	162,83	160,86	0	0,04	3,987	24
27.10.2019	76,08	50,4	25,68	166,24	161,99	163,91	161,99	0	0	4,157	24
28.10.2019	76,2	51,11	25,09	162,42	158,27	160,14	158,18	0	0,09	3,97	24
29.10.2019	76,13	50,68	25,45	162,01	157,86	159,78	157,86	0	0	4,018	24
30.10.2019	78,22	50,54	27,68	159,08	154,82	156,7	154,8	0	0,02	4,282	24
31.10.2019	78,46	50,86	27,6	159,76	155,43	157,58	155,69	0	-0,26	4,29	24
01.11.2019	82,92	51,86	31,06	157,26	152,56	154,39	152,45	0	0,11	4,739	24
02.11.2019	83,06	51,11	31,95	159,1	154,33	155,89	153,97	0	0,36	4,933	24
03.11.2019	82,93	51,53	31,4	159,51	154,75	156,29	154,36	0	0,39	4,862	24
04.11.2019	82,22	50,29	31,93	162,33	157,55	159,07	157,19	0	0,36	5,029	24
05.11.2019	77,44	49,83	27,61	166,33	161,96	163,49	161,58	0	0,38	4,469	24
06.11.2019	77,76	50,12	27,64	164,33	159,94	161,46	159,56	0	0,38	4,419	24
07.11.2019	77,08	50,29	26,79	162,5	158,26	159,89	158,01	0	0,25	4,236	24
08.11.2019	77,41	50,12	27,29	161,26	157,01	158,81	156,96	0	0,05	4,279	24
09.11.2019	82,67	50,89	31,78	158,11	153,43	155,21	153,34	0	0,09	4,876	24
10.11.2019	83,6	50,54	33,06	158,68	153,9	155,48	153,6	0	0,3	5,091	24
11.11.2019	79,35	49,93	29,42	163,13	158,62	160,26	158,39	0	0,23	4,666	24
12.11.2019	78,77	50,55	28,22	161,04	156,7	158,27	156,38	0	0,32	4,42	24
13.11.2019	77,45	49,61	27,84	163,27	158,96	160,51	158,7	0	0,26	4,423	24
14.11.2019	82,68	50,51	32,17	161,1	156,32	157,68	155,77	0	0,55	5,032	24
15.11.2019	83,9	50,64	33,26	163,03	158,09	159,51	157,59	0	0,5	5,259	24
16.11.2019	80,57	49,74	30,83	163,83	159,19	160,71	158,84	0	0,35	4,907	24
17.11.2019	78,58	48,61	29,97	166,1	161,6	163,07	161,27	0	0,33	4,842	24
18.11.2019	79,07	49,08	29,99	165,58	161,05	162,47	160,62	0	0,43	4,827	24
19.11.2019	94,1	53,5	40,6	160,68	154,72	156,16	154,11	0	0,61	6,29	24
Итого:				5029,8	4890,96	4943,1	4884,27	0,01	6,69	141,427	742
Средние:	79,45	50,5	28,94								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/10/1924:	72950,7	70766,88	71257,82	70474,23	8,03	292,65	2429,132	18080	7
19/11/1924:	77980,52	75657,84	76201	75358,5	8,04	299,34	2570,559	18822	9
Итого:	5029,82	4890,96	4943,18	4884,27	0,01	6,69	141,427	742	2

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.11.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1


КС=0x7E04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч
20.10.2019	77,37	48,17	29,2	119,39	116,28	114,27	113,01	0	3,27	3,948	24
21.10.2019	76,93	49,03	27,9	119,29	116,19	114,29	112,98	0	3,21	3,771	24
22.10.2019	75,44	44,93	30,51	90,15	87,87	86,44	85,66	0	2,21	3,116	24
23.10.2019	75,06	45,13	29,93	89,95	87,7	86,27	85,44	0	2,26	3,053	24
24.10.2019	74,92	44,95	29,97	88,98	86,77	85,36	84,58	0	2,19	3,022	24
25.10.2019	74,89	45,02	29,87	85,73	83,63	82,29	81,53	0	2,1	2,903	24
26.10.2019	74,62	44,74	29,88	86,25	84,12	82,81	82,06	0	2,06	2,922	24
27.10.2019	75	44,48	30,52	87,72	85,54	84,19	83,43	0	2,11	3,035	24
28.10.2019	75,12	44,9	30,22	83,47	81,39	80,08	79,35	0	2,04	2,859	24
29.10.2019	74,99	45,25	29,74	89,88	87,66	86,15	85,29	0	2,37	3,031	24
30.10.2019	77,11	45,88	31,23	94,57	92,1	90,49	89,6	0	2,5	3,345	24
31.10.2019	77,45	47,69	29,76	110,95	108,02	106,14	105	0	3,02	3,736	24
01.11.2019	81,74	49,7	32,04	110,54	107,33	105,53	104,32	0,01	3,01	3,999	24
02.11.2019	82,05	49,99	32,06	114,53	111,2	109,35	108,06	0	3,14	4,144	24
03.11.2019	81,94	49,64	32,3	109,82	106,58	104,87	103,65	0	2,93	4,007	24
04.11.2019	81,22	46,78	34,44	103,19	100,23	98,46	97,46	0	2,77	4,015	24
05.11.2019	76,38	44,76	31,62	95,59	93,13	91,46	90,62	0	2,51	3,423	24
06.11.2019	76,57	43,74	32,83	87,49	85,23	83,67	82,92	0	2,31	3,254	24
07.11.2019	75,91	43,9	32,01	88,02	85,76	84,22	83,46	0	2,3	3,191	24
08.11.2019	76,24	45,15	31,09	96,79	94,3	92,63	91,73	0	2,57	3,404	24
09.11.2019	81,53	48,85	32,68	115,03	111,74	109,74	108,49	0	3,25	4,246	24
10.11.2019	82,63	49,32	33,31	113,97	110,61	108,65	107,45	0	3,16	4,287	24
11.11.2019	78,14	45,77	32,37	100,55	97,89	96,01	95,08	0	2,81	3,683	24
12.11.2019	77,56	45,92	31,64	95,12	92,61	90,95	90	0	2,61	3,406	24
13.11.2019	76,26	45,04	31,22	99,23	96,66	94,89	93,96	0	2,7	3,506	24
14.11.2019	81,78	54,42	27,36	146,8	142,55	140,29	138,35	0	4,2	4,537	24
15.11.2019	82,92	54,13	28,79	139,81	135,63	133,44	131,62	0	4,01	4,545	24
16.11.2019	79,56	46,68	32,88	102,75	99,92	98,06	97,06	0	2,86	3,818	24
17.11.2019	77,43	43,3	34,13	94,53	92,06	90,3	89,5	0	2,56	3,651	24
18.11.2019	78,04	47,47	30,57	112,73	109,72	107,71	106,59	0	3,13	3,899	24
19.11.2019	93,02	62,83	30,19	170,81	164,58	162,43	159,5	0	5,08	5,785	24
Итого:				3243,6	3155	3101,4	3067,75	0,01	87,25	113,541	744
Средние:	78,38	47,34	31,04								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924:0	30041,07	29198,5	28717,98	28410,56	0,7	787,94	1087,255	9878	0
19/11/1924:0	33284,7	32353,5	31819,42	31478,31	0,71	875,19	1200,796	10622	0
Итого:	3243,63	3155	3101,44	3067,75	0,01	87,25	113,541	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"


Подпись 

Е.А. Просянников

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/ 

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/19г.-19/11/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.10.2019	76,76	46,82	29,94	76,73	74,71	75,15	74,39	0	0,32	2,235	24
21.10.2019	76,34	47,43	28,91	74,92	73	73,47	72,7	0	0,3	2,109	24
22.10.2019	74,99	44,12	30,87	63,96	62,34	62,77	62,25	0,03	0,09	1,924	24
23.10.2019	74,66	44,43	30,23	65,63	64,01	64,43	63,83	0	0,18	1,934	24
24.10.2019	74,55	45	29,55	65,13	63,54	63,95	63,36	0	0,18	1,876	24
25.10.2019	74,49	44,58	29,91	62,68	61,15	61,56	61,02	0	0,13	1,826	24
26.10.2019	74,25	44,33	29,92	63,96	62,4	62,8	62,26	0	0,14	1,866	24
27.10.2019	74,67	44,48	30,19	64,49	62,91	63,32	62,75	0	0,16	1,895	24
28.10.2019	74,73	44,73	30	60,45	58,99	59,41	58,88	0	0,11	1,77	24
29.10.2019	74,57	44,48	30,09	62,98	61,46	61,87	61,31	0	0,15	1,847	24
30.10.2019	76,48	44,5	31,98	59,76	58,24	58,65	58,12	0	0,12	1,862	24
31.10.2019	76,82	46,17	30,65	68,29	66,5	66,92	66,21	0	0,29	2,038	24
01.11.2019	81,12	47,05	34,07	70,33	68,31	68,77	68,08	0	0,23	2,328	24
02.11.2019	81,38	48,04	33,34	72,54	70,45	70,93	70,17	0	0,28	2,35	24
03.11.2019	81,28	47,32	33,96	69,67	67,72	68,08	67,35	0	0,37	2,296	24
04.11.2019	80,63	44,87	35,76	65,57	63,73	64,09	63,49	0	0,24	2,279	24
05.11.2019	75,91	44,18	31,73	64,78	63,08	63,51	62,95	0	0,13	2,002	24
06.11.2019	76,16	43,84	32,32	61,28	59,75	60,07	59,55	0	0,2	1,931	24
07.11.2019	75,5	44,29	31,21	61,01	59,49	59,87	59,35	0	0,14	1,855	24
08.11.2019	75,8	43,88	31,92	64,03	62,41	62,78	62,23	0	0,18	1,991	24
09.11.2019	80,91	46,89	34,02	71,34	69,31	69,71	68,99	0	0,32	2,356	24
10.11.2019	82,03	46,86	35,17	72,01	69,89	70,29	69,55	0	0,34	2,458	24
11.11.2019	77,58	44,33	33,25	62,78	61,1	61,46	60,88	0	0,22	2,034	24
12.11.2019	77,06	44,6	32,46	63,39	61,78	62,06	61,49	0	0,29	2,005	24
13.11.2019	75,77	44,17	31,6	64,2	62,59	62,87	62,32	0	0,27	1,977	24
14.11.2019	81,46	54,98	26,48	102,06	99,13	99,76	98,35	0	0,78	2,627	24
15.11.2019	82,26	51,11	31,15	86,33	83,8	84,23	83,19	0	0,61	2,606	24
16.11.2019	78,98	44,03	34,95	62,5	60,79	61,16	60,61	0	0,18	2,123	24
17.11.2019	76,89	42,08	34,81	60,17	58,63	58,95	58,45	0	0,18	2,038	24
18.11.2019	77,35	44,81	32,54	67,71	65,94	66,3	65,69	0	0,25	2,145	24
19.11.2019	92,36	60,76	31,6	114,74	110,6	111,37	109,48	0	1,12	3,498	24
Итого:				2145,4	2087,75	2100,5	2079,25	0,03	8,5	66,081	744
Средние:	77,86	46,1	31,76								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/1924	21136,88	20541,95	20402,24	20179,44	2,81	362,51	655,326	9878	0
19/11/1924	23282,3	22629,7	22502,8	22258,69	2,84	371,01	721,407	10622	0
Итого:	2145,42	2087,75	2100,56	2079,25	0,03	8,5	66,081	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

22.11.2019г

