

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,45	59,48	37,97	167,47	160,85	162,56	159,94	----	0,91	6,123	24
21.11.2019	94,66	54,53	40,13	139,66	134,42	135,41	133,56	----	0,86	5,404	24
22.11.2019	85,96	48,16	37,8	121,27	117,4	117,91	116,61	----	0,79	4,439	24
23.11.2019	84,67	45,56	39,11	108,99	105,64	105,88	104,86	----	0,78	4,133	24
24.11.2019	83,77	44,09	39,68	109,25	105,94	106,1	105,12	----	0,82	4,199	24
25.11.2019	85,34	47,65	37,69	119,98	116,24	116,64	115,4	----	0,84	4,378	24
26.11.2019	84,65	48,2	36,45	124	120,19	120,66	119,37	----	0,82	4,378	24
27.11.2019	85,26	48,66	36,6	123,7	119,87	120,35	119	----	0,87	4,387	24
28.11.2019	83,61	45,7	37,91	109,66	106,34	106,6	105,52	----	0,82	4,029	24
29.11.2019	83,62	43,82	39,8	97,42	94,48	94,57	93,7	----	0,78	3,762	24
30.11.2019	84,86	46,76	38,1	116,78	113,17	113,53	112,38	----	0,79	4,313	24
01.12.2019	87,42	50,68	36,74	139,14	134,59	135,34	133,71	----	0,88	4,946	24
02.12.2019	86,29	49,21	37,08	121,99	118,09	118,56	117,21	----	0,88	4,381	24
03.12.2019	86,2	46,44	39,76	111,7	108,14	108,43	107,34	----	0,8	4,3	24
04.12.2019	90,15	48,99	41,16	119,47	115,37	115,82	114,51	----	0,86	4,75	24
05.12.2019	88,02	48,75	39,27	118,53	114,63	115,06	113,81	----	0,82	4,503	24
06.12.2019	86	47,79	38,21	113,48	109,87	110,25	109,05	----	0,82	4,2	24
07.12.2019	79,89	42,3	37,59	90,77	88,26	88,28	87,56	----	0,7	3,315	24
08.12.2019	79,94	42,28	37,66	97,89	95,18	95,21	94,44	----	0,74	3,581	24
09.12.2019	79,41	43,99	35,42	103,87	100,95	101,11	100,23	----	0,72	3,572	24
10.12.2019	79,26	43,02	36,24	97,07	94,41	94,43	93,6	----	0,81	3,42	24
11.12.2019	79,68	42,51	37,17	95,38	92,73	92,73	91,95	----	0,78	3,447	24
12.12.2019	81,08	44,88	36,2	106,01	103,01	103,15	102,19	----	0,82	3,727	24
13.12.2019	86,31	49,07	37,24	121,35	117,46	117,91	116,56	----	0,9	4,375	24
14.12.2019	86,9	48,59	38,31	121,57	117,64	118,05	116,73	----	0,91	4,508	24
15.12.2019	87	49,08	37,92	125,02	120,95	121,44	120,07	----	0,88	4,587	24
16.12.2019	87,66	49,34	38,32	120,39	116,43	116,9	115,56	----	0,87	4,463	24
17.12.2019	86,94	46,86	40,08	107,88	104,41	104,61	103,53	----	0,88	4,185	24
18.12.2019	87,47	46,91	40,56	107,83	104,29	104,52	103,42	----	0,87	4,231	24
19.12.2019	86,51	44,64	41,87	98,18	95,02	95,1	94,2	----	0,82	3,979	24
20.12.2019	86,36	45,58	40,78	100,05	96,83	96,98	96,04	----	0,79	3,949	24
21.12.2019	92,09	51,43	40,66	130,49	125,81	126,46	124,89	----	0,92	5,122	24
22.12.2019	92,58	52,21	40,37	134,67	129,78	130,52	128,87	----	0,91	5,242	24
23.12.2019	89,2	49,69	39,51	111,32	107,55	107,93	106,67	----	0,88	4,254	24
24.12.2019	82,8	42,38	40,42	84,78	82,28	82,2	81,5	----	0,78	3,325	24
Итого:				4017	3888,22	3901,2	3859,1	----	29,12	149,907	840
Средние:	85,97	47,4	38,56								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924:	49241,52	47714,57	47584,44	47068,99	0	645,58	1745,178	16575	0
24/12/1924:	53258,53	51602,79	51485,64	50928,09	0	674,7	1895,085	17415	0
Итого:	4017,01	3888,22	3901,2	3859,1	0	29,12	149,907	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Подпись

И.А. Болтачева

Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/11/19г. - 24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Бейвеля 48

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167251

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
22.11.2019	86,14	49,83	36,31	126	122,02	123,56	122,11	0	-0,09	4,432	24
23.11.2019	84,49	47,39	37,1	116,1	112,54	113,87	112,66	0	-0,12	4,177	24
24.11.2019	84,73	47,15	37,58	113,27	109,79	111,06	109,86	0	-0,07	4,126	24
25.11.2019	85,53	48,23	37,3	115,38	111,77	113,11	111,86	0	-0,09	4,169	24
26.11.2019	85,73	48,72	37,01	119,9	116,09	117,54	116,21	0	-0,12	4,295	24
27.11.2019	86,27	49,11	37,16	118,66	114,86	116,29	115	0	-0,14	4,269	24
28.11.2019	85,14	47,74	37,4	111,39	107,93	109,19	108,02	0	-0,09	4,036	24
29.11.2019	84,19	46,32	37,87	101,91	98,8	99,93	98,91	0	-0,11	3,739	24
30.11.2019	84,58	47,2	37,38	112,09	108,63	109,86	108,71	0	-0,08	4,062	24
01.12.2019	87,2	49,5	37,7	128,27	124,11	125,58	124,13	0	-0,02	4,682	24
02.12.2019	86,66	49,82	36,84	122,5	118,53	120,01	118,64	0	-0,11	4,368	24
03.12.2019	86,17	47,7	38,47	110,39	106,87	108,11	106,97	0	-0,1	4,113	24
04.12.2019	90,46	49,32	41,14	111,43	107,56	108,87	107,63	0	-0,07	4,428	24
05.12.2019	88,18	49,03	39,15	113,54	109,74	111,09	109,81	0	-0,07	4,297	24
06.12.2019	86,51	49	37,51	112,41	108,8	110,1	108,86	0	-0,06	4,084	24
07.12.2019	80,16	46,92	33,24	106,58	103,56	104,73	103,66	0	-0,1	3,441	24
08.12.2019	80,49	45,95	34,54	107,05	104,01	105,1	104,08	0	-0,07	3,593	24
09.12.2019	80,05	46,88	33,17	110,95	107,86	108,99	107,87	0	-0,01	3,578	24
10.12.2019	80,01	46,48	33,53	107,24	104,23	105,34	104,26	0	-0,03	3,494	24
11.12.2019	79,75	46,43	33,32	104,99	102,05	103,16	102,11	0	-0,06	3,4	24
12.12.2019	80,66	47,28	33,38	111,47	108,32	109,48	108,35	0	-0,03	3,617	24
13.12.2019	86,69	48,23	38,46	111,87	108,27	109,49	108,33	0	-0,06	4,165	24
14.12.2019	87,15	48,73	38,42	113,65	109,96	111,22	109,99	0	-0,03	4,223	24
15.12.2019	86,66	48,55	38,11	119,29	115,47	116,73	115,45	0	0,02	4,402	24
16.12.2019	87,42	49,52	37,9	119,29	115,4	116,72	115,36	0	0,04	4,375	24
17.12.2019	87,1	48,05	39,05	112,15	108,51	109,69	108,49	0	0,02	4,237	24
18.12.2019	88,36	48,19	40,17	107,78	104,21	105,34	104,18	0	0,03	4,186	24
19.12.2019	87,22	47,15	40,07	103,1	99,74	100,8	99,76	0	-0,02	3,999	24
20.12.2019	86,85	47,51	39,34	104,03	100,69	101,73	100,67	0	0,02	3,963	24
21.12.2019	91,37	51,69	39,68	126,89	122,42	123,86	122,31	0	0,11	4,861	24
22.12.2019	92,6	52,57	40,03	131,77	127,01	128,53	126,87	0	0,14	5,092	24
23.12.2019	90,31	50,83	39,48	117,95	113,88	115,18	113,78	0	0,1	4,499	24
24.12.2019	83,19	46,53	36,66	104,69	101,55	102,53	101,49	0	0,06	3,723	24
Итого:				3753,9	3635,18	3676,7	3636,39	0	-1,21	136,125	792
Средние:	85,69	48,28	37,4								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
11/19/24:	42,06	40,55	41,04	40,6	0	-0,05	1,779	9	0
12/19/24:	3796,04	3675,73	3717,83	3676,99	0	-1,26	137,904	801	0
Итого:	3753,98	3635,18	3676,79	3636,39	0	-1,21	136,125	792	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Просинникова
Ф.И.О. Для документов
ИНН 7448195350
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Л.Л. Болтачева
Ф.И.О.

27.12.2019

ПУ обмундирован с 20.11.19 - 22.11.19, расчет по среднему
136,125 + 8,25 = 144,375 ГКАЛ

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	96,7	61,08	35,62	104,11	100,04	100,9	99,17	0	0,87	3,57	24
21.11.2019	93,64	55,09	38,55	83,22	80,15	80,69	79,56	0,11	0,59	3,095	24
22.11.2019	84,8	48,76	36,04	75,13	72,8	73,21	72,39	0	0,41	2,621	24
23.11.2019	83,17	43,53	39,64	70,51	68,41	68,65	68,06	0,01	0,35	2,711	24
24.11.2019	83,53	42,78	40,75	71,83	69,67	69,86	69,27	0	0,4	2,84	24
25.11.2019	84,25	47,37	36,88	78,28	75,86	76,19	75,42	0	0,44	2,798	24
26.11.2019	84,44	49,58	34,86	78,22	75,82	76,19	75,32	0	0,5	2,642	24
27.11.2019	84,92	49,28	35,64	77,95	75,52	75,9	75,05	0	0,47	2,693	24
28.11.2019	83,74	46,75	36,99	68,2	66,13	66,46	65,79	0	0,34	2,445	24
29.11.2019	82,8	45,01	37,79	65,2	63,27	63,54	62,93	0	0,34	2,39	24
30.11.2019	83,48	48,29	35,19	76,07	73,76	74,1	73,28	0	0,48	2,594	24
01.12.2019	85,87	51,02	34,85	87,29	84,53	84,92	83,87	0	0,66	2,949	24
02.12.2019	85,26	49,03	36,23	76,76	74,34	74,69	73,85	0	0,49	2,691	24
03.12.2019	85,06	47,45	37,61	72,38	70,11	70,41	69,68	0	0,43	2,64	24
04.12.2019	89,03	50,22	38,81	74,41	71,89	72,23	71,39	0	0,5	2,791	24
05.12.2019	86,77	48,56	38,21	72,71	70,39	70,66	69,88	0	0,51	2,689	24
06.12.2019	85,13	48,34	36,79	69,57	67,4	67,7	66,98	0	0,42	2,48	24
07.12.2019	78,79	43,32	35,47	60,41	58,76	59	58,52	0	0,24	2,083	24
08.12.2019	79,15	43,4	35,75	65,92	64,1	64,32	63,74	0	0,36	2,29	24
09.12.2019	78,86	44,85	34,01	68,21	66,37	66,63	66	0	0,37	2,257	24
10.12.2019	78,7	44,12	34,58	65,33	63,57	63,81	63,22	0	0,35	2,199	24
11.12.2019	78,43	43,82	34,61	63,03	61,33	61,58	61,02	0	0,31	2,119	24
12.12.2019	79,72	45,72	34	71,02	69,05	69,3	68,64	0	0,41	2,349	24
13.12.2019	85,39	49,23	36,16	74,68	72,32	72,63	71,82	0	0,5	2,615	24
14.12.2019	85,72	48,63	37,09	76,89	74,45	74,71	73,87	0	0,58	2,761	24
15.12.2019	85,35	49,98	35,37	84,33	81,69	81,96	81	0	0,69	2,888	24
16.12.2019	86,14	50,72	35,42	77,8	75,32	75,65	74,73	0	0,59	2,668	24
17.12.2019	85,75	47,51	38,24	68,51	66,36	66,6	65,87	0	0,49	2,537	24
18.12.2019	86,86	47,45	39,41	67,5	65,3	65,57	64,9	0	0,4	2,575	24
19.12.2019	85,72	45,39	40,33	61,34	59,43	59,64	59,08	0	0,35	2,397	24
20.12.2019	85,48	46,64	38,84	64,67	62,66	62,89	62,26	0	0,4	2,434	24
21.12.2019	90,27	54,08	36,19	86,11	83,13	83,54	82,43	0	0,7	3,011	24
22.12.2019	91,26	53,73	37,53	86,95	83,88	84,26	83,14	0	0,74	3,15	24
23.12.2019	88,9	50,78	38,12	71,28	68,9	69,21	68,36	0	0,54	2,626	24
24.12.2019	81,75	43,32	38,43	58,72	57,01	57,24	56,72	0	0,29	2,189	24
Итого:				2574,5	2493,72	2504,8	2477,21	0,12	16,51	91,787	840
Средние:	84,99	48,13	36,85								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019	23282,3	22629,7	22502,8	22258,69	2,84	371,01	721,407	10622	0
24/12/2019	25856,84	25123,42	25007,64	24735,9	2,96	387,52	813,194	11462	0
Итого:	2574,54	2493,72	2504,84	2477,21	0,12	16,51	91,787	840	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

24.12.2019г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7E04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч
20.11.2019	97,26	62,23	35,03	149,65	143,74	141,85	139,34	0	4,4	5,872	24
21.11.2019	94,24	55,88	38,36	122,56	118	116,06	114,35	0,01	3,65	5,275	24
22.11.2019	85,3	50,49	34,81	112,87	109,34	107,31	106,02	0	3,32	4,429	24
23.11.2019	83,7	46,57	37,13	103,4	100,28	98,34	97,35	0	2,93	4,331	24
24.11.2019	84,07	46,8	37,27	105,99	102,74	100,76	99,71	0	3,03	4,456	24
25.11.2019	84,87	49,62	35,25	111,95	108,47	106,47	105,27	0	3,2	4,45	24
26.11.2019	85,06	50,54	34,52	111,18	107,71	105,83	104,55	0,01	3,16	4,325	24
27.11.2019	85,53	51,04	34,49	111,17	107,69	105,85	104,57	0,01	3,12	4,323	24
28.11.2019	84,31	47,82	36,49	99,33	96,31	94,54	93,56	0	2,75	4,09	24
29.11.2019	83,41	46,5	36,91	92,88	90,09	88,45	87,55	0	2,54	3,868	24
30.11.2019	84,14	49,66	34,48	110,27	106,89	105	103,8	0	3,09	4,288	24
01.12.2019	86,48	52,43	34,05	127,24	123,15	121,01	119,45	0	3,7	4,88	24
02.12.2019	85,86	51	34,86	111,63	108,11	106,15	104,85	0,02	3,26	4,385	24
03.12.2019	85,72	48,89	36,83	103,08	99,81	97,9	96,81	0	3	4,276	24
04.12.2019	89,77	51,77	38	107,67	103,98	102,04	100,75	0	3,23	4,597	24
05.12.2019	87,42	50,71	36,71	103,21	99,81	97,88	96,69	0	3,12	4,265	24
06.12.2019	85,69	50,04	35,65	101,11	97,93	96,01	94,88	0	3,05	4,062	24
07.12.2019	79,41	44,33	35,08	88,84	86,36	84,55	83,78	0	2,58	3,522	24
08.12.2019	79,72	44,27	35,45	97,11	94,41	92,34	91,5	0	2,91	3,892	24
09.12.2019	79,42	46,58	32,84	96,99	94,31	92,36	91,41	0	2,9	3,6	24
10.12.2019	79,25	45,7	33,55	94,87	92,23	90,32	89,44	0	2,79	3,6	24
11.12.2019	79,05	44,65	34,4	90,45	88	86,11	85,31	0	2,69	3,519	24
12.12.2019	80,34	47,02	33,32	102,75	99,87	97,74	96,71	0	3,16	3,868	24
13.12.2019	86,07	50,26	35,81	106,31	102,95	100,8	99,59	0	3,36	4,289	24
14.12.2019	86,29	51,06	35,23	108,68	105,23	103,02	101,76	0	3,47	4,312	24
15.12.2019	85,98	51,32	34,66	120,38	116,56	114,08	112,66	0	3,9	4,702	24
16.12.2019	86,79	51,55	35,24	112,85	109,21	106,93	105,58	0	3,63	4,476	24
17.12.2019	86,44	48,98	37,46	100,79	97,54	95,43	94,36	0	3,18	4,253	24
18.12.2019	87,54	49,42	38,12	99,69	96,43	94,33	93,26	0	3,17	4,279	24
19.12.2019	86,38	46,48	39,9	91,45	88,52	86,5	85,61	0	2,91	4,11	24
20.12.2019	86,15	47,81	38,34	93,87	90,89	88,85	87,89	0	3	4,051	24
21.12.2019	90,86	54,81	36,05	125,7	121,33	118,76	117,11	0	4,22	5,091	24
22.12.2019	91,82	54,74	37,08	128,69	124,12	121,47	119,75	0	4,37	5,36	24
23.12.2019	89,42	51,91	37,51	106,08	102,47	100,31	99,02	0,01	3,45	4,475	24
24.12.2019	82,42	44,79	37,63	87,43	84,88	82,87	82,1	0	2,78	3,714	24
Итого:				3738,1	3619,36	3548,2	3506,34	0,06	113,02	151,285	840
Средние:	85,6	49,64	35,95								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924:0	33284,7	32353,5	31819,42	31478,31	0,71	875,19	1200,796	10622	0
24/12/1924:0	37022,82	35972,86	35367,64	34984,65	0,77	988,21	1352,081	11462	0
Итого:	3738,12	3619,36	3548,22	3506,34	0,06	113,02	151,285	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись



Подпись

24.12.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г. - 24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1


КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,44	54,23	44,21	157,35	151,04	152,46	150,37	0	0,67	6,69	24
21.11.2019	95,15	53,41	41,74	156,64	150,71	151,93	149,91	0	0,8	6,3	24
22.11.2019	86,36	50,68	35,68	161,69	156,51	157,79	155,89	0	0,62	5,59	24
23.11.2019	84,85	50,48	34,37	161,64	156,64	157,79	155,88	0	0,76	5,385	24
24.11.2019	85,25	50,16	35,09	161,46	156,42	157,52	155,65	0	0,77	5,493	24
25.11.2019	86,04	51,06	34,98	159,71	154,62	155,77	153,88	0	0,74	5,411	24
26.11.2019	86,26	51,76	34,5	159,77	154,68	155,84	153,9	0	0,78	5,336	24
27.11.2019	86,72	51,77	34,95	159,47	154,33	155,49	153,58	0	0,75	5,397	24
28.11.2019	85,51	51,46	34,05	160,04	155	156,18	154,25	0	0,75	5,28	24
29.11.2019	84,7	51,67	33,03	157,88	153	154,17	152,26	0	0,74	5,056	24
30.11.2019	85,45	51,44	34,01	158,03	153,07	154,18	152,27	0	0,8	5,21	24
01.12.2019	87,62	51,45	36,17	159,14	153,93	155,11	153,2	0	0,73	5,569	24
02.12.2019	86,98	52,55	34,43	158,49	153,39	154,6	152,61	0	0,78	5,283	24
03.12.2019	86,93	52,24	34,69	157,65	152,57	153,87	151,93	0	0,64	5,295	24
04.12.2019	91,04	53,04	38	156,39	150,89	152,14	150,16	0,01	0,73	5,741	24
05.12.2019	88,64	52,9	35,74	157,59	152,33	153,62	151,61	0	0,72	5,45	24
06.12.2019	86,49	52,57	33,92	158,41	153,32	154,66	152,66	0	0,66	5,201	24
07.12.2019	80,64	50,29	30,35	162,69	158,1	159,37	157,46	0	0,64	4,8	24
08.12.2019	80,89	50,14	30,75	162,76	158,14	159,35	157,46	0	0,68	4,864	24
09.12.2019	80,5	50,4	30,1	163,17	158,57	159,81	157,9	0	0,67	4,773	24
10.12.2019	80,4	50,8	29,6	163,06	158,46	159,76	157,84	0	0,62	4,693	24
11.12.2019	80,23	50,56	29,67	163,01	158,43	159,66	157,77	0	0,66	4,703	24
12.12.2019	81,3	50,73	30,57	161,8	157,16	158,43	156,51	0	0,65	4,807	24
13.12.2019	87,47	52,08	35,39	157,51	152,36	153,61	151,69	0	0,67	5,399	24
14.12.2019	87,53	52,8	34,73	157,27	152,12	153,46	151,49	0	0,63	5,286	24
15.12.2019	87,08	51,21	35,87	160,24	155,04	156,28	154,36	0	0,68	5,563	24
16.12.2019	88,01	52,05	35,96	158,4	153,18	154,37	152,43	0	0,75	5,51	24
17.12.2019	87,67	51,77	35,9	157,95	152,77	153,97	152,05	0	0,72	5,489	24
18.12.2019	88,82	52,63	36,19	156,71	151,44	152,68	150,74	0	0,7	5,484	24
19.12.2019	87,71	52,29	35,42	156,46	151,34	152,58	150,66	0	0,68	5,364	24
20.12.2019	87,51	52,44	35,07	155,16	150,09	151,42	149,49	0	0,6	5,267	24
21.12.2019	92,24	52,99	39,25	155,63	150,04	151,31	149,33	0	0,71	5,896	24
22.12.2019	93,09	52,48	40,61	157,49	151,72	152,91	150,95	0	0,77	6,167	24
23.12.2019	89,66	51,73	37,93	151,04	145,87	147,05	145,2	0	0,67	5,538	23
24.12.2019	83,7	50,34	33,36	159,47	154,62	155,82	153,96	0	0,66	5,159	24
Итого:				5561,1	5381,9	5424,9	5357,3	0,01	24,6	188,449	839
Средние:	86,76	51,73	35,03								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/11/2024:	77980,52	75657,84	76201	75358,5	8,04	299,34	2570,559	18822	9
4/12/2024:	83541,69	81039,74	81625,96	80715,8	8,05	323,94	2759,008	19661	10
Итого:	5561,17	5381,9	5424,96	5357,3	0,01	24,6	188,449	839	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 27.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,64	59,18	38,46	183,7	176,43	178,74	175,87	0	0,56	6,798	24
21.11.2019	94,53	56,57	37,96	168,56	162,25	164,2	161,77	0	0,48	6,168	24
22.11.2019	85,64	52,91	32,73	169,6	164,25	166,14	164	0	0,25	5,377	24
23.11.2019	84,06	50,35	33,71	150,89	146,3	147,85	146,08	0	0,22	4,933	24
24.11.2019	84,35	48,86	35,49	140,02	135,72	137,09	135,59	0	0,13	4,818	24
25.11.2019	85,11	49,61	35,5	142,39	137,98	139,37	137,75	0	0,23	4,897	24
26.11.2019	85,35	51,08	34,27	147,82	143,19	144,74	142,97	0	0,22	4,909	24
27.11.2019	85,87	51,48	34,39	149,29	144,55	146,13	144,31	0	0,24	4,971	24
28.11.2019	84,64	50,21	34,43	139,66	135,36	136,77	135,16	0	0,2	4,661	24
29.11.2019	83,71	48,09	35,62	128,65	124,75	125,96	124,61	0	0,14	4,444	24
30.11.2019	84,36	49,51	34,85	139,16	134,9	136,25	134,68	0	0,22	4,704	24
01.12.2019	86,74	50,98	35,76	156,26	151,23	152,74	150,88	0	0,35	5,408	24
02.12.2019	86,16	51,58	34,58	153,93	149,04	150,63	148,76	0	0,28	5,158	24
03.12.2019	85,91	49,93	35,98	135,66	131,33	132,69	131,15	0	0,18	4,726	24
04.12.2019	90,02	51,33	38,69	137,28	132,56	133,83	132,2	0	0,36	5,133	24
05.12.2019	87,68	50,99	36,69	141,34	136,72	138,06	136,37	0	0,35	5,017	24
06.12.2019	85,78	50,68	35,1	144,78	140,21	141,61	139,9	0	0,31	4,921	24
07.12.2019	79,77	47,99	31,78	135,46	131,71	133,04	131,59	0	0,12	4,185	24
08.12.2019	79,97	46,55	33,42	126,66	123,13	124,31	123,05	0	0,08	4,114	24
09.12.2019	79,62	48,32	31,3	131	127,37	128,74	127,33	0	0,04	3,985	24
10.12.2019	79,53	47,12	32,41	131,25	127,64	128,91	127,59	0	0,05	4,136	24
11.12.2019	79,33	47,89	31,44	127,48	123,97	125,28	123,95	0	0,02	3,899	24
12.12.2019	80,39	48,09	32,3	130,57	126,93	128,17	126,78	0	0,15	4,097	24
13.12.2019	86,41	50,07	36,34	132,43	128,18	129,39	127,86	0	0,32	4,66	24
14.12.2019	86,56	50,13	36,43	138,23	133,78	134,96	133,39	0	0,39	4,876	24
15.12.2019	86,17	50,73	35,44	147,47	142,77	144,09	142,32	0	0,45	5,061	24
16.12.2019	87,08	51,67	35,41	149,26	144,42	145,8	143,98	0	0,44	5,117	24
17.12.2019	86,7	50,26	36,44	138,67	134,23	135,44	133,87	0	0,36	4,892	24
18.12.2019	87,83	50,46	37,37	133,89	129,48	130,59	129,03	0	0,45	4,839	24
19.12.2019	86,7	48,34	38,36	128,52	124,37	125,42	124,04	0	0,33	4,77	24
20.12.2019	86,4	49,42	36,98	126,36	122,33	123,4	122,01	0	0,32	4,527	24
21.12.2019	91,22	54,51	36,71	160,13	154,46	156,04	153,89	0	0,57	5,677	24
22.12.2019	92,22	55,34	36,88	169,34	163,26	164,85	162,5	0	0,76	6,028	24
23.12.2019	89,5	53,49	36,01	147,17	142,14	143,51	141,58	0	0,56	5,121	23
24.12.2019	82,77	48,66	34,11	129,07	125,23	126,35	124,97	0	0,26	4,271	24
Итого:				5011,9	4852,17	4901	4841,78	0	10,39	171,298	839
Средние:	85,87	50,63	35,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/11/1924:	90576,8	88042,54	89065,87	87997,07	0,76	45,47	2554,356	21196	11
24/12/1924:	95588,75	92894,71	93966,96	92838,85	0,76	55,86	2725,654	22035	12
Итого:	5011,95	4852,17	4901,09	4841,78	0	10,39	171,298	839	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

24.12.2019



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	99,4	64,5	34,9	160,59	154,01	156,61	153,64	0	0,37	5,393	24
21.11.2019	96,24	62,63	33,61	152,24	146,35	148,64	145,98	0	0,37	4,929	24
22.11.2019	87,24	58,07	29,17	145,3	140,56	142,47	140,26	0	0,3	4,106	24
23.11.2019	85,76	56,46	29,3	134,39	130,15	131,77	129,85	0	0,3	3,816	24
24.11.2019	86,18	56,32	29,86	135,02	130,72	132,37	130,42	0	0,3	3,908	24
25.11.2019	86,94	57,38	29,56	142,29	137,69	139,51	137,4	0	0,29	4,072	24
26.11.2019	87,16	58,17	28,99	148,22	143,41	145,39	143,12	0	0,29	4,161	24
27.11.2019	87,62	58,37	29,25	147,47	142,63	144,58	142,29	0	0,34	4,174	24
28.11.2019	86,42	57,41	29,01	136,19	131,82	133,53	131,5	0	0,32	3,826	24
29.11.2019	85,6	57,07	28,53	129,95	125,86	127,46	125,51	0	0,35	3,591	24
30.11.2019	86,4	57,02	29,38	145,59	140,94	142,72	140,58	0	0,36	4,144	24
01.12.2019	88,47	58,13	30,34	150,55	145,54	147,47	145,17	0	0,37	4,422	24
02.12.2019	87,87	58,48	29,39	141,44	136,77	138,62	136,43	0	0,34	4,024	24
03.12.2019	87,96	57,76	30,2	135,09	130,63	132,35	130,31	0	0,32	3,951	24
04.12.2019	92,04	60,4	31,64	139,58	134,59	136,54	134,26	0	0,33	4,266	24
05.12.2019	89,58	58,92	30,66	136,97	132,31	134,09	131,94	0	0,37	4,06	24
06.12.2019	87,56	57,84	29,72	137,24	132,75	134,49	132,4	0	0,35	3,947	24
07.12.2019	81,49	54,35	27,14	120,93	117,46	118,72	117,09	0	0,37	3,187	24
08.12.2019	81,72	54,06	27,66	129,25	125,52	126,88	125,14	0	0,38	3,474	24
09.12.2019	81,38	54,7	26,68	131,72	127,93	129,39	127,56	0	0,37	3,414	24
10.12.2019	81,25	54,93	26,32	129,89	126,16	127,64	125,85	0	0,31	3,321	24
11.12.2019	81,1	54,88	26,22	123,77	120,22	121,59	119,9	0	0,32	3,153	24
12.12.2019	82,38	55,42	26,96	130,23	126,43	127,9	126,07	0	0,36	3,41	24
13.12.2019	88,35	58,85	29,5	136,91	132,35	134,11	131,97	0	0,38	3,909	24
14.12.2019	88,44	58,52	29,92	141,97	137,23	139,05	136,85	0	0,38	4,111	24
15.12.2019	88,04	58,44	29,6	145,63	140,79	142,71	140,48	0	0,31	4,17	24
16.12.2019	88,95	58,93	30,02	138,69	134,02	135,84	133,66	0	0,36	4,026	24
17.12.2019	88,66	58,33	30,33	128,74	124,44	126,06	124,08	0	0,36	3,78	24
18.12.2019	89,77	58,89	30,88	129,22	124,79	126,47	124,47	0	0,32	3,856	24
19.12.2019	88,66	57,94	30,72	123,01	118,89	120,38	118,53	0	0,36	3,655	24
20.12.2019	88,48	57,99	30,49	125,76	121,56	123,09	121,15	0	0,41	3,71	24
21.12.2019	93,26	61,62	31,64	149,83	144,34	146,51	143,96	0	0,38	4,575	24
22.12.2019	94,08	62,29	31,79	156,74	150,95	153,25	150,51	0	0,44	4,808	24
23.12.2019	91,1	60,48	30,62	141,78	136,78	138,77	136,43	0	0,35	4,194	24
24.12.2019	84,63	56,08	28,55	120,75	117,05	118,37	116,63	0	0,42	3,344	24
Итого:				4822,9	4663,64	4725,3	4651,39	0	12,25	138,887	840
Средние:	87,71	58,04	29,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019:	53920,08	52240,11	52515,97	51893,03	0	347,08	1793,844	17126	313
24/12/2019:	58743,02	56903,75	57241,31	56544,42	0	359,33	1932,731	17966	313
Итого:	4822,94	4663,64	4725,34	4651,39	0	12,25	138,887	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохоренко

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

24.12.2019



[Handwritten signature]

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хАВВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,9	53,35	45,55	184,21	176,73	179,15	176,77	0	-0,04	8,064	23
21.11.2019	95,57	53,1	42,47	199,03	191,44	194,07	191,53	0,05	-0,09	8,141	24
22.11.2019	86,89	51,73	35,16	215,08	208,13	211,2	208,57	0,39	-0,44	7,321	24
23.11.2019	85,4	49,09	36,31	187,73	181,86	184,23	182,14	0,05	-0,28	6,603	24
24.11.2019	85,8	48,3	37,5	185,48	179,63	181,85	179,86	0,03	-0,23	6,737	24
25.11.2019	86,53	49,7	36,83	192,42	186,25	188,69	186,51	0,03	-0,26	6,862	24
26.11.2019	86,76	49,65	37,11	189,79	183,66	186,02	183,87	0,04	-0,21	6,819	24
27.11.2019	87,2	49,46	37,74	186,09	180,05	182,17	180,07	0,04	-0,02	6,802	24
28.11.2019	86	48,33	37,67	172,82	167,34	169,11	167,29	0,03	0,05	6,302	24
29.11.2019	85,12	46,33	38,79	153,31	148,55	149,92	148,43	0,36	0,12	5,766	24
30.11.2019	86,03	48,02	38,01	175,54	169,96	171,72	169,85	0,02	0,11	6,459	24
01.12.2019	88,12	51,89	36,23	220,98	213,67	216,41	213,72	0,02	-0,05	7,747	24
02.12.2019	87,52	51,85	35,67	207,45	200,65	203,2	200,65	0,02	0	7,162	24
03.12.2019	87,53	48,55	38,98	175,13	169,39	171,21	169,3	0,04	0,09	6,603	24
04.12.2019	91,63	51,13	40,5	189,6	182,85	185,03	182,75	0,01	0,1	7,413	24
05.12.2019	89,2	50,69	38,51	185,63	179,35	181,47	179,29	0,03	0,06	6,911	24
06.12.2019	87,14	50,43	36,71	184,99	178,97	180,98	178,85	0,03	0,12	6,571	24
07.12.2019	81,11	46,55	34,56	167,25	162,49	163,97	162,29	0,03	0,2	5,616	24
08.12.2019	81,33	45,79	35,54	167,29	162,49	163,92	162,31	0,03	0,18	5,772	24
09.12.2019	81	46,61	34,39	163,81	159,12	160,56	158,94	0,03	0,18	5,471	24
10.12.2019	80,81	46,22	34,59	160,23	155,69	157,01	155,44	0,03	0,25	5,382	24
11.12.2019	80,66	46,02	34,64	156	151,58	152,91	151,4	0,03	0,18	5,249	24
12.12.2019	81,98	47,41	34,57	172,81	167,77	169,4	167,61	0,05	0,16	5,8	24
13.12.2019	87,94	49,23	38,71	178,66	172,76	174,58	172,61	0,02	0,15	6,693	24
14.12.2019	88,04	49,1	38,94	180,98	174,98	176,82	174,83	0,03	0,15	6,817	24
15.12.2019	87,59	49,05	38,54	186,39	180,28	182,18	180,14	0,02	0,14	6,952	24
16.12.2019	88,52	49,72	38,8	184,51	178,32	180,32	178,25	0,02	0,07	6,922	24
17.12.2019	88,25	49,39	38,86	181,04	175,03	176,91	174,89	0,02	0,14	6,804	24
18.12.2019	89,36	49,71	39,65	178,78	172,71	174,56	172,56	0,02	0,15	6,849	24
19.12.2019	88,23	48,22	40,01	166,07	160,55	162,12	160,35	0,03	0,2	6,423	24
20.12.2019	88,04	48,86	39,18	162,68	157,29	158,68	156,93	0,01	0,36	6,167	23
21.12.2019	92,85	54,41	38,44	216,54	208,69	211,18	208,3	0,02	0,39	8,031	24
22.12.2019	93,72	59,36	34,36	241,19	232,3	235,78	231,97	0,02	0,33	7,995	24
23.12.2019	91,05	56,21	34,84	203,62	196,45	199,07	196,13	0,04	0,32	6,858	24
24.12.2019	84,23	46,96	37,27	161,75	156,82	158,12	156,48	0,03	0,34	5,845	24
Итого:				6434,8	6223,8	6294,5	6220,88	1,67	2,92	233,929	838
Средние:	87,31	49,72	37,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924	105261,26	102088,61	104060,43	102670,68	13,64	-582,07	3018,482	17113	326
24/12/1924	111696,14	108312,41	110354,95	108891,56	15,31	-579,15	3252,411	17951	328
Итого:	6434,88	6223,8	6294,52	6220,88	1,67	2,92	233,929	838	2

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]
Подпись

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

24.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167111
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,94	59,6	39,34	202,8	194,58	193,69	190,53	0	4,05	7,671	24
21.11.2019	95,81	53,41	42,4	162,99	156,73	155,38	153,31	0	3,42	6,658	24
22.11.2019	86,67	48,34	38,33	155,17	150,17	148,57	146,95	0	3,22	5,758	24
23.11.2019	85,17	46,1	39,07	135,8	131,56	129,99	128,66	0	2,9	5,141	24
24.11.2019	85,6	45,66	39,94	140,58	136,14	134,51	133,19	0	2,95	5,44	24
25.11.2019	86,35	47,09	39,26	144,49	139,9	138,24	136,78	0	3,12	5,489	24
26.11.2019	86,53	46,83	39,7	139,81	135,32	133,7	132,32	0	3	5,372	24
27.11.2019	87,01	47,28	39,73	137,42	132,98	131,43	130,05	0	2,93	5,285	24
28.11.2019	85,8	45,79	40,01	129	124,93	123,41	122,18	0	2,75	4,998	24
29.11.2019	84,93	44,44	40,49	118,18	114,49	112,98	111,92	0	2,57	4,637	24
30.11.2019	85,79	46,13	39,66	134,91	130,65	129,03	127,77	0	2,88	5,185	24
01.12.2019	87,92	48,14	39,78	160,88	155,56	153,78	152,11	0	3,45	6,192	24
02.12.2019	87,32	48,31	39,01	146,68	141,89	140,27	138,72	0	3,17	5,538	24
03.12.2019	87,27	46,01	41,26	130,27	126,03	124,44	123,22	0	2,81	5,201	24
04.12.2019	91,38	47,87	43,51	135,47	130,66	129,1	127,76	0	2,9	5,69	24
05.12.2019	88,97	47,6	41,37	135,34	130,78	129,22	127,84	0	2,94	5,412	24
06.12.2019	87,01	47,23	39,78	137,54	133,06	131,5	130,15	0	2,91	5,293	24
07.12.2019	80,92	44,1	36,82	124,27	120,75	119,14	118,08	0,02	2,67	4,445	24
08.12.2019	81,17	43,44	37,73	129,43	125,75	124,03	122,94	0	2,81	4,743	24
09.12.2019	80,83	44,41	36,42	129,48	125,81	124,14	123,01	0	2,8	4,58	24
10.12.2019	80,67	44,12	36,55	125,84	122,28	120,65	119,57	0	2,71	4,468	24
11.12.2019	80,51	43,89	36,62	121,05	117,61	116,02	115	0	2,61	4,309	24
12.12.2019	81,79	45,57	36,22	135,08	131,16	129,48	128,2	0	2,96	4,749	24
13.12.2019	87,67	47,43	40,24	138,05	133,52	131,85	130,47	0	3,05	5,374	24
14.12.2019	87,87	47,04	40,83	139,96	135,35	133,64	132,27	0	3,08	5,531	24
15.12.2019	87,39	45,97	41,42	141,36	136,72	134,97	133,62	0	3,1	5,663	24
16.12.2019	88,27	46,66	41,61	132,75	128,35	126,67	125,38	0	2,97	5,343	24
17.12.2019	88,01	46,48	41,53	131,32	126,97	125,31	124,05	0	2,92	5,276	24
18.12.2019	89,11	46,28	42,83	128,56	124,21	122,54	121,29	0	2,92	5,323	24
19.12.2019	88,01	45,2	42,81	121,93	117,9	116,26	115,13	0	2,77	5,047	24
20.12.2019	87,8	45,05	42,75	122,82	118,77	117,12	116	0	2,77	5,08	24
21.12.2019	92,63	51,9	40,73	167,34	161,33	159,66	157,67	0	3,66	6,577	24
22.12.2019	93,49	52,33	41,16	174,26	167,85	166,22	164,11	0	3,74	6,917	24
23.12.2019	90,64	48,64	42	142,03	137,09	135,45	133,97	0	3,12	5,76	24
24.12.2019	84,01	44,21	39,8	118,7	115,09	113,46	112,43	0	2,66	4,58	24
Итого:				4871,5	4711,94	4655,8	4606,65	0,02	105,29	188,725	840
Средние:	87,12	47,1	40,02								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924:0	12947,73	12617,55	12469,69	12330,08	0,7	287,47	342,59	3662	0
24/12/1924:0	17819,29	17329,49	17125,54	16936,73	0,72	392,76	531,315	4502	0
Итого:	4871,56	4711,94	4655,85	4606,65	0,02	105,29	188,725	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохляникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

24.12.2019г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,39	61,82	36,57	235,35	225,89	223,54	219,62	0	6,27	8,283	24
21.11.2019	95,22	55,58	39,64	190	182,78	180,46	177,87	0	4,91	7,26	24
22.11.2019	86,25	49,82	36,43	152,51	147,64	145,51	143,85	0	3,79	5,378	24
23.11.2019	84,48	47,35	37,13	141,15	136,8	134,74	133,31	0	3,49	5,077	24
24.11.2019	84,87	44,9	39,97	147,9	143,3	140,95	139,61	0	3,69	5,731	24
25.11.2019	85,74	48,33	37,41	165,78	160,55	158,07	156,35	0	4,2	6,009	24
26.11.2019	85,94	49,41	36,53	169,39	164	161,51	159,66	0	4,34	5,994	24
27.11.2019	86,42	49,23	37,19	164,29	159,03	156,58	154,8	0	4,23	5,919	24
28.11.2019	85,18	46,77	38,41	149,71	145,06	142,65	141,16	0	3,9	5,573	24
29.11.2019	84,23	45,52	38,71	135,48	131,32	129,16	127,94	0	3,38	5,081	24
30.11.2019	85,12	47,78	37,34	161,72	156,68	154,21	152,58	0	4,1	5,85	24
01.12.2019	87,39	50,64	36,75	193,38	187,07	184,21	182,01	0	5,06	6,879	24
02.12.2019	86,75	50,42	36,33	169,75	164,29	161,85	159,94	0	4,35	5,973	24
03.12.2019	86,62	48,58	38,04	156,44	151,41	149,04	147,41	0	4	5,762	24
04.12.2019	90,74	50,54	40,2	160,3	154,73	152,35	150,52	0	4,21	6,223	24
05.12.2019	88,34	49,78	38,56	158,24	152,98	150,59	148,84	0	4,14	5,902	24
06.12.2019	86,54	49,09	37,45	152,43	147,53	145,24	143,6	0	3,93	5,525	24
07.12.2019	80,22	44,39	35,83	134,97	131,19	129,02	127,78	0	3,41	4,701	24
08.12.2019	80,55	44,43	36,12	148,17	144	141,6	140,27	0,01	3,73	5,198	24
09.12.2019	80,22	46,48	33,74	149,46	145,22	143,03	141,61	0	3,61	4,9	24
10.12.2019	80,06	45,31	34,75	144,77	140,75	138,52	137,21	0	3,54	4,889	24
11.12.2019	79,85	44,88	34,97	136,77	132,97	130,85	129,61	0	3,36	4,646	24
12.12.2019	81,15	46,42	34,73	153,88	149,46	147,19	145,69	0	3,77	5,188	24
13.12.2019	87,04	48,81	38,23	163,85	158,54	156,04	154,31	0	4,23	6,062	24
14.12.2019	87,23	48,49	38,74	166,63	161,19	158,65	156,89	0	4,3	6,248	24
15.12.2019	86,76	47,87	38,89	173,29	167,69	164,97	163,16	0	4,53	6,52	24
16.12.2019	87,66	49,08	38,58	166,04	160,6	158,08	156,27	0	4,33	6,198	24
17.12.2019	87,35	47,62	39,73	155,38	150,3	147,9	146,29	0	4,01	5,971	24
18.12.2019	88,44	47,42	41,02	150,35	145,33	142,95	141,45	0	3,88	5,962	24
19.12.2019	87,29	45,59	41,7	138,63	134,12	131,8	130,52	0	3,6	5,594	24
20.12.2019	87,08	46,93	40,15	131,7	127,43	125,29	123,98	0	3,45	5,115	24
21.12.2019	91,89	52,08	39,81	183,68	177,13	174,4	172,2	0	4,93	7,059	24
22.12.2019	92,84	52,43	40,41	184,3	177,61	174,99	172,73	0	4,88	7,183	24
23.12.2019	90,26	50,06	40,2	152,16	146,9	144,8	143,11	0,01	3,79	5,912	24
24.12.2019	83,24	44,21	39,03	128,02	124,2	122,04	120,91	0,01	3,29	4,847	24
Итого:				5565,8	5385,69	5302,7	5243,06	0,03	142,63	204,612	840
Средние:	86,49	48,51	37,97								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019	4730,43	4598,69	4536,06	4485,46	0,02	113,23	143,238	707	0
24/12/2019	10296,3	9984,38	9838,84	9728,52	0,05	255,86	347,85	1547	0
Итого:	5565,87	5385,69	5302,78	5243,06	0,03	142,63	204,612	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись _____ Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

27.12.2019



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Аббонт:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.11.2019	98,51	56	42,51	188,97	181,37	178,1	175,51	0	5,86	7,727	24
21.11.2019	95,42	51,87	43,55	165,32	159,02	155,77	153,8	0,01	5,22	6,936	24
22.11.2019	86,31	46,28	40,03	151,65	146,79	143,63	142,19	0	4,6	5,879	24
23.11.2019	84,71	44,01	40,7	134,78	130,65	127,71	126,58	0,01	4,07	5,316	24
24.11.2019	85,15	42,98	42,17	137,47	133,19	130,16	129,03	0	4,16	5,618	24
25.11.2019	85,95	45,92	40,03	146,56	141,92	138,88	137,53	0	4,39	5,68	24
26.11.2019	86,18	46,39	39,79	149,02	144,27	141,18	139,74	0	4,53	5,739	24
27.11.2019	86,61	46,39	40,22	145,79	141,09	138,04	136,65	0	4,44	5,679	24
28.11.2019	85,35	44,08	41,27	132,47	128,32	125,39	124,22	0	4,1	5,298	24
29.11.2019	84,41	42,96	41,45	123,98	120,16	117,4	116,39	0	3,77	4,978	24
30.11.2019	85,52	44,87	40,65	146,99	142,35	139,23	137,89	0	4,46	5,786	24
01.12.2019	87,62	47,95	39,67	172,64	166,97	163,47	161,71	0	5,26	6,626	24
02.12.2019	86,96	47,76	39,2	153,9	148,91	145,75	144,19	0	4,72	5,839	24
03.12.2019	86,92	45,46	41,46	138,31	133,83	130,78	129,52	0	4,31	5,548	24
04.12.2019	91	47,34	43,66	147,2	142,06	138,76	137,32	0	4,74	6,206	24
05.12.2019	88,56	46,83	41,73	143,08	138,29	135,12	133,71	0	4,58	5,773	24
06.12.2019	86,67	46,79	39,88	139,47	134,97	131,93	130,57	0,01	4,4	5,385	24
07.12.2019	80,48	43,41	37,07	127,65	124,02	121,26	120,23	0	3,79	4,596	24
08.12.2019	80,76	43,22	37,54	134,31	130,51	127,59	126,47	0	4,04	4,899	24
09.12.2019	80,45	44,63	35,82	136,75	132,93	130,05	128,84	0,01	4,09	4,76	24
10.12.2019	80,25	43,88	36,37	130,39	126,74	123,99	122,88	0	3,86	4,607	24
11.12.2019	80,08	43,53	36,55	129,29	125,69	122,94	121,87	0,02	3,82	4,593	24
12.12.2019	81,47	44,68	36,79	140,37	136,3	133,42	132,16	0	4,14	5,012	24
13.12.2019	87,33	46,84	40,49	144,86	140,13	137,02	135,59	0	4,54	5,675	24
14.12.2019	87,44	46,67	40,77	148,74	143,88	140,61	139,16	0	4,72	5,87	24
15.12.2019	87,06	46,61	40,45	156,63	151,55	148,11	146,62	0	4,93	6,131	24
16.12.2019	87,95	47,19	40,76	148,27	143,38	140,08	138,6	0	4,78	5,847	24
17.12.2019	87,63	45,24	42,39	139,22	134,66	131,41	130,13	0	4,53	5,709	24
18.12.2019	88,68	46,75	41,93	138,02	133,39	130,24	128,89	0	4,5	5,596	24
19.12.2019	87,47	44,53	42,94	122,95	118,91	115,98	114,91	0	4	5,102	24
20.12.2019	87,33	44,89	42,44	128,71	124,53	121,49	120,35	0	4,18	5,287	24
21.12.2019	92,29	49,79	42,5	162,37	156,54	152,97	151,19	0	5,35	6,659	24
22.12.2019	93,12	51,07	42,05	169,24	163,06	159,42	157,49	0	5,57	6,864	24
23.12.2019	90,35	48,57	41,78	142,41	137,47	134,26	132,75	0	4,72	5,749	24
24.12.2019	83,49	43,6	39,89	119,57	115,97	113,13	112,11	0	3,86	4,628	24
Итого:				5037,3	4873,82	4765,2	4716,79	0,06	157,03	197,597	840
Средние:	86,72	46,25	40,47								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/11/2024:	151183,8	146754,35	145152,07	143436,4	15,5	3317,95	4637,77	28743	0
24/12/2024:	156221,15	151628,17	149917,34	148153,19	15,56	3474,98	4835,367	29583	0
Итого:	5037,35	4873,82	4765,27	4716,79	0,06	157,03	197,597	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



27.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договор N: 3440167113
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ248 ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,75	60,05	37,7	215,85	207,28	210,62	207,1	0	0,18	7,833	24
21.11.2019	94,58	53,77	40,81	172,91	166,41	168,64	166,37	0	0,04	6,801	24
22.11.2019	85,46	46,9	38,56	153,69	148,84	150,41	148,86	0	-0,02	5,741	24
23.11.2019	83,8	43,82	39,98	135,59	131,49	132,67	131,45	0	0,04	5,259	24
24.11.2019	84,17	43,73	40,44	138,44	134,22	135,4	134,18	0	0,04	5,43	24
25.11.2019	85,03	46,87	38,16	153,49	148,7	150,2	148,66	0	0,04	5,676	24
26.11.2019	85,31	48,07	37,24	163,93	158,8	160,49	158,75	0	0,05	5,916	24
27.11.2019	85,79	48,84	36,95	165,91	160,67	162,46	160,64	0,01	0,03	5,937	24
28.11.2019	84,48	45,89	38,59	142,66	138,26	139,68	138,29	0	-0,03	5,334	24
29.11.2019	83,57	43,98	39,59	136,01	131,91	133,13	131,91	0	0	5,219	24
30.11.2019	84,45	47,79	36,66	159,53	154,61	156,28	154,58	0	0,03	5,67	24
01.12.2019	86,7	48,97	37,73	173,41	167,84	169,65	167,74	0	0,1	6,335	24
02.12.2019	86,04	47,68	38,36	153,83	148,94	150,56	148,95	0	-0,01	5,714	24
03.12.2019	85,96	45,9	40,06	145,93	141,29	142,69	141,29	0	0	5,661	24
04.12.2019	90,01	48,64	41,37	152,01	146,76	148,36	146,72	0	0,04	6,076	24
05.12.2019	87,6	47,54	40,06	145,66	140,88	142,36	140,86	0	0,02	5,647	24
06.12.2019	85,92	47,5	38,42	142,27	137,77	139,26	137,77	0	0	5,294	24
07.12.2019	79,44	41,33	38,11	120,36	117,07	118,08	117,1	0	-0,03	4,461	24
08.12.2019	79,81	42,15	37,66	133,75	130,03	131,14	130,06	0	-0,03	4,894	24
09.12.2019	79,53	43,43	36,1	138,11	134,3	135,51	134,29	0	0,01	4,846	24
10.12.2019	79,33	43,31	36,02	132	128,37	129,56	128,41	0	-0,04	4,62	24
11.12.2019	79,11	41,58	37,53	127,14	123,66	124,71	123,7	0	-0,04	4,639	24
12.12.2019	80,48	43,36	37,12	138,41	134,49	135,71	134,51	0	-0,02	4,989	24
13.12.2019	86,3	47,04	39,26	146,19	141,52	142,98	141,48	0	0,04	5,559	24
14.12.2019	86,48	47,3	39,18	154,06	149,12	150,64	149,07	0	0,05	5,843	24
15.12.2019	86,25	48,66	37,59	171,82	166,36	168,1	166,23	0	0,13	6,259	24
16.12.2019	87,05	48,82	38,23	157,28	152,19	153,82	152,1	0	0,09	5,823	24
17.12.2019	86,61	45,22	41,39	136,86	132,45	133,73	132,47	0	-0,02	5,481	24
18.12.2019	87,68	45,97	41,71	135,93	131,43	132,75	131,44	0,01	-0,01	5,484	24
19.12.2019	86,47	43,5	42,97	122,15	118,23	119,32	118,22	0	0,01	5,082	24
20.12.2019	86,32	44,28	42,04	128,55	124,44	125,6	124,42	0	0,02	5,234	24
21.12.2019	91,27	51,43	39,84	166,49	160,63	162,45	160,46	0	0,17	6,402	24
22.12.2019	92,18	51,78	40,4	173,19	167	168,86	166,75	0	0,25	6,755	24
23.12.2019	89,66	49,37	40,29	148,35	143,28	144,83	143,15	0	0,13	5,778	24
24.12.2019	82,46	41,57	40,89	118,76	115,25	116,19	115,24	0	0,01	4,712	24
Итого:				5200,5	5034,49	5086,8	5033,22	0,02	1,27	196,404	840
Средние:	85,8	46,74	39,05								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019:	129816,54	125968,84	127443,8	126098,78	8,81	-129,94	4422,82	28742	0
24/12/2019:	135017,06	131003,33	132530,64	131132	8,83	-128,67	4619,224	29582	0
Итого:	5200,52	5034,49	5086,84	5033,22	0,02	1,27	196,404	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.


 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О. 24.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,84	58,38	40,46	131,06	125,75	128,89	126,86	0	-1,11	5,099	23
21.11.2019	95,74	53,7	42,04	113,36	109,02	111,59	110,07	0	-1,05	4,592	24
22.11.2019	86,6	48,2	38,4	102,76	99,45	101,79	100,68	0	-1,23	3,819	24
23.11.2019	85,09	45,13	39,96	91,76	88,9	90,91	90,03	0	-1,13	3,554	24
24.11.2019	85,51	44,47	41,04	90,06	87,23	89,16	88,33	0	-1,1	3,581	24
25.11.2019	86,29	47,08	39,21	98,57	95,41	97,66	96,65	0	-1,24	3,739	24
26.11.2019	86,5	47,45	39,05	100,38	97,15	99,46	98,41	0	-1,26	3,795	24
27.11.2019	86,95	47,66	39,29	99,23	96,02	98,31	97,25	0	-1,23	3,776	24
28.11.2019	85,7	45,53	40,17	89,08	86,28	88,26	87,35	0	-1,07	3,467	24
29.11.2019	84,81	44,37	40,44	85,93	83,28	85,16	84,35	0	-1,07	3,366	24
30.11.2019	85,84	46,08	39,76	96,51	93,46	95,59	94,62	0	-1,16	3,716	24
01.12.2019	87,83	48,17	39,66	107,17	103,63	106,12	104,96	0	-1,33	4,112	24
02.12.2019	87,21	47,48	39,73	94,54	91,47	93,66	92,66	0	-1,19	3,636	24
03.12.2019	87,34	46,4	40,94	92,93	89,9	92	91,08	0	-1,18	3,681	24
04.12.2019	91,34	48,35	42,99	93,77	90,46	92,65	91,64	0	-1,18	3,891	24
05.12.2019	88,88	47,45	41,43	95,03	91,84	94,04	93,06	0	-1,22	3,805	24
06.12.2019	87,01	47,42	39,59	90,86	87,89	90,1	89,15	0	-1,26	3,482	24
07.12.2019	80,83	42,89	37,94	80,24	77,97	79,85	79,14	0	-1,17	2,955	24
08.12.2019	81,03	42,35	38,68	84,59	82,16	84,19	83,47	0	-1,31	3,175	24
09.12.2019	80,75	44,05	36,7	87,75	85,27	87,4	86,59	0	-1,32	3,127	24
10.12.2019	80,54	43,27	37,27	83,77	81,41	83,47	82,7	0	-1,29	3,031	24
11.12.2019	80,41	42,93	37,48	80,64	78,39	80,32	79,6	0	-1,21	2,936	24
12.12.2019	81,83	44,94	36,89	90,05	87,43	89,66	88,82	0	-1,39	3,226	24
13.12.2019	87,67	47,8	39,87	94,5	91,4	93,69	92,71	0	-1,31	3,647	24
14.12.2019	87,76	47,84	39,92	97,59	94,4	96,79	95,74	0	-1,34	3,77	24
15.12.2019	87,33	47,35	39,98	101,68	98,37	100,91	99,86	0	-1,49	3,936	24
16.12.2019	88,28	47,86	40,42	93,82	90,68	93,08	92,11	0	-1,43	3,665	24
17.12.2019	87,98	45,48	42,5	86,8	83,91	86,07	85,26	0	-1,35	3,564	24
18.12.2019	89,01	45,83	43,18	86,12	83,21	85,35	84,53	0	-1,32	3,594	24
19.12.2019	87,9	44,53	43,37	82,39	79,63	81,7	80,93	0	-1,3	3,452	24
20.12.2019	87,73	44,87	42,86	82,55	79,86	81,88	81,08	0	-1,22	3,424	24
21.12.2019	92,64	50,44	42,2	106,54	102,68	105,39	104,15	0	-1,47	4,335	24
22.12.2019	93,41	50,29	43,12	111,61	107,52	110,36	109,06	0	-1,54	4,642	24
23.12.2019	90,19	48,39	41,8	96,71	93,38	95,84	94,78	0	-1,4	3,901	24
24.12.2019	83,92	43,42	40,5	81,69	79,21	81,21	80,47	0	-1,26	3,209	24
Итого:				3302	3194,02	3272,5	3238,15	0	-44,13	128,7	839
Средние:	87,04	46,79	40,25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924:	48408,57	46918,89	47665,62	47156,31	0	-237,42	1701,575	17109	330
24/12/1924:	51710,61	50112,91	50938,13	50394,46	0	-281,55	1830,275	17948	331
Итого:	3302,04	3194,02	3272,51	3238,15	0	-44,13	128,7	839	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Ф.И.О.



Подпись

24.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	99,57	61,98	37,59	241,32	231,43	233,75	229,65	0	1,78	8,721	23
21.11.2019	96,37	58,8	37,57	217,78	209,35	211,21	207,85	0	1,5	7,881	24
22.11.2019	87,29	52,97	34,32	196,12	189,73	190,98	188,52	0	1,21	6,517	24
23.11.2019	85,76	52,15	33,61	181,86	176,13	177,18	174,91	0	1,22	5,921	24
24.11.2019	86,2	51,34	34,86	178,37	172,68	173,64	171,48	0	1,2	6,024	24
25.11.2019	86,99	52,77	34,22	192,37	186,15	187,38	184,94	0	1,21	6,375	24
26.11.2019	87,21	53,73	33,48	193,42	187,12	188,42	185,88	0	1,24	6,265	24
27.11.2019	87,68	53,66	34,02	192,45	186,12	187,43	184,92	0	1,2	6,339	24
28.11.2019	86,46	52,93	33,53	179,06	173,35	174,39	172,13	0	1,22	5,819	24
29.11.2019	85,64	52,46	33,18	171,21	165,81	166,81	164,67	0	1,14	5,504	24
30.11.2019	86,47	53,08	33,39	185,32	179,37	180,46	178,07	0	1,3	5,991	24
01.12.2019	88,52	53,28	35,24	201,01	194,3	195,38	192,8	0	1,5	6,853	24
02.12.2019	87,9	53,89	34,01	188,69	182,46	183,64	181,19	0	1,27	6,21	24
03.12.2019	88,02	53,34	34,68	181,86	175,84	176,94	174,61	0	1,23	6,102	24
04.12.2019	92,11	55,15	36,96	184,12	177,54	178,54	176,03	0	1,51	6,571	24
05.12.2019	89,64	54,02	35,62	185,85	179,5	180,58	178,11	0	1,39	6,4	24
06.12.2019	87,59	53,94	33,65	184,83	178,75	179,91	177,47	0	1,28	6,017	24
07.12.2019	81,55	51,27	30,28	169,79	164,88	165,72	163,71	0	1,17	4,993	24
08.12.2019	81,77	50,49	31,28	171,06	166,09	166,93	164,94	0	1,15	5,195	24
09.12.2019	81,42	51,07	30,35	177,63	172,52	173,42	171,31	0	1,21	5,236	24
10.12.2019	81,26	51,11	30,15	172,75	167,8	168,68	166,64	0	1,16	5,062	24
11.12.2019	81,14	50,83	30,31	170,68	165,8	166,61	164,6	0	1,2	5,024	24
12.12.2019	82,41	51,54	30,87	177,6	172,38	173,25	171,11	0	1,27	5,32	24
13.12.2019	88,43	54,2	34,23	184,22	178,07	179,22	176,77	0	1,3	6,1	24
14.12.2019	88,5	54,39	34,11	186,59	180,37	181,48	178,98	0	1,39	6,158	24
15.12.2019	88,06	53,42	34,64	195,6	189,12	190,36	187,83	0	1,29	6,555	24
16.12.2019	88,99	54,9	34,09	186,83	180,5	181,77	179,23	0	1,27	6,162	24
17.12.2019	88,72	53,83	34,89	174,49	168,65	169,69	167,38	0	1,27	5,889	24
18.12.2019	89,82	54,35	35,47	173,37	167,43	168,52	166,2	0	1,23	5,944	24
19.12.2019	88,73	53,72	35,01	166,5	160,94	161,97	159,8	0	1,14	5,64	24
20.12.2019	88,54	53,78	34,76	167,12	161,55	162,52	160,33	0	1,22	5,618	24
21.12.2019	93,33	57,19	36,14	204,42	196,94	198,5	195,51	0	1,43	7,127	24
22.12.2019	94,14	57,47	36,67	213,65	205,72	207,38	204,22	0	1,5	7,557	24
23.12.2019	91,01	56,15	34,86	195,24	188,4	189,86	187,05	0	1,35	6,575	24
24.12.2019	84,65	52,13	32,52	168,09	162,9	163,88	161,81	0	1,09	5,3	24
Итого:				6511,2	6295,69	6336,4	6250,65	0	45,04	214,965	839
Средние:	87,76	53,75	34,01								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019:	86655,63	83968,19	84395,95	83404,9	0	563,29	2888,257	17097	342
24/12/2019:	93166,9	90263,88	90732,35	89655,55	0	608,33	3103,222	17936	343
Итого:	6511,27	6295,69	6336,4	6250,65	0	45,04	214,965	839	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



[Signature]
Подпись

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,31	62,8	35,51	225,82	216,77	222,51	218,47	0	-1,7	7,712	24
21.11.2019	95,19	55,8	39,39	170,64	164,16	168,4	165,96	0	-1,8	6,47	24
22.11.2019	85,99	48,94	37,05	151,54	146,73	149,07	147,38	0	-0,65	5,436	24
23.11.2019	84,45	45,64	38,81	131,91	127,83	129,86	128,61	0	-0,78	4,961	24
24.11.2019	84,91	44,76	40,15	136,42	132,17	134,48	133,2	0	-1,03	5,306	24
25.11.2019	85,71	47,9	37,81	147,84	143,17	145,61	144,05	0	-0,88	5,414	24
26.11.2019	85,86	46,89	38,97	140,7	136,23	138,7	137,26	0	-1,03	5,308	24
27.11.2019	86,3	46,61	39,69	138,69	134,25	136,79	135,42	0	-1,17	5,327	24
28.11.2019	85,09	45,48	39,61	129,92	125,89	128,11	126,84	0	-0,95	4,983	24
29.11.2019	84,15	43,39	40,76	118,22	114,62	116,62	115,57	0,02	-0,95	4,671	24
30.11.2019	85,18	46,25	38,93	136,35	132,1	134,48	133,12	0	-1,02	5,142	24
01.12.2019	87,28	48,77	38,51	166,18	160,77	163,98	162,15	0	-1,38	6,19	24
02.12.2019	86,62	48,86	37,76	152,29	147,41	150,14	148,47	0	-1,06	5,569	24
03.12.2019	86,63	45,71	40,92	131,97	127,73	130,33	129,06	0	-1,33	5,228	24
04.12.2019	90,67	48,11	42,56	140,68	135,77	139,16	137,65	0	-1,88	5,781	24
05.12.2019	88,24	47,46	40,78	139,95	135,33	138,22	136,76	0,3	-1,43	5,519	24
06.12.2019	86,34	47,24	39,1	140,3	135,83	138,37	136,9	0,01	-1,07	5,311	24
07.12.2019	80,24	43,26	36,98	122,19	118,75	120,29	119,26	0	-0,51	4,388	24
08.12.2019	80,46	41,7	38,76	124,16	120,67	122,38	121,37	0	-0,7	4,674	24
09.12.2019	80,15	43,09	37,06	129,42	125,81	127,48	126,34	0	-0,53	4,658	24
10.12.2019	79,96	42,65	37,31	123,79	120,35	121,94	120,92	0	-0,57	4,49	24
11.12.2019	79,84	43,02	36,82	124,58	121,08	122,72	121,63	0	-0,55	4,457	24
12.12.2019	81,25	45,44	35,81	140,91	136,88	138,77	137,41	0	-0,53	4,899	24
13.12.2019	87,03	47,12	39,91	142,9	138,24	141,17	139,7	0	-1,46	5,515	24
14.12.2019	87,21	47,23	39,98	144,01	139,31	142,22	140,73	0	-1,42	5,568	24
15.12.2019	86,74	46,12	40,62	146,17	141,43	144,38	142,95	0	-1,52	5,744	24
16.12.2019	87,64	47,34	40,3	143,52	138,82	141,75	140,26	0	-1,44	5,593	24
17.12.2019	87,35	46,77	40,58	138,17	133,69	136,47	135,09	0	-1,4	5,426	24
18.12.2019	88,4	46,73	41,67	134,64	130,16	133,05	131,7	0	-1,54	5,425	24
19.12.2019	87,28	45,14	42,14	125,4	121,32	123,91	122,73	0	-1,41	5,111	24
20.12.2019	87,1	45,44	41,66	127,23	123,08	125,7	124,48	0	-1,4	5,123	24
21.12.2019	92,05	52,99	39,06	173,55	167,34	171,39	169,18	0	-1,84	6,542	24
22.12.2019	92,83	53,17	39,66	176,99	170,56	174,78	172,48	0	-1,92	6,767	24
23.12.2019	89,89	49,81	40,08	146,31	141,27	144,37	142,67	0	-1,4	5,664	24
24.12.2019	83,28	42,86	40,42	118,83	115,28	117,14	116,11	0	-0,83	4,657	24
Итого:				4982,1	4820,8	4914,7	4861,88	0,33	-41,08	189,029	840
Средние:	86,44	47,15	39,28								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924:	93035,92	90349,88	91500,23	90508,14	9,23	-158,26	2991,966	21639	0
24/12/1924:	98018,11	95170,68	96414,97	95370,02	9,56	-199,34	3180,995	22479	0
Итого:	4982,19	4820,8	4914,74	4861,88	0,33	-41,08	189,029	840	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просянникова
Подпись _____
Ф.И.О. _____
Для документов

Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева/
Подпись _____
Ф.И.О. _____
24.12.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г. - 24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DVC ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,78	59,05	39,73	207,38	198,99	196,78	193,58	0	5,41	7,924	24
21.11.2019	95,61	52,91	42,7	162,87	156,67	154,54	152,54	0	4,13	6,698	24
22.11.2019	86,53	46,94	39,59	149,17	144,39	142,19	140,74	0	3,65	5,719	24
23.11.2019	84,99	43,89	41,1	135,3	131,1	129,02	127,83	0	3,27	5,386	24
24.11.2019	85,4	43,23	42,17	132,29	128,17	126,08	124,95	0	3,22	5,406	24
25.11.2019	86,2	46,6	39,6	151,47	146,66	144,36	142,91	0	3,75	5,811	24
26.11.2019	86,41	46,52	39,89	150,5	145,68	143,41	141,99	0	3,69	5,813	24
27.11.2019	86,87	46,74	40,13	146,41	141,65	139,51	138,07	0	3,58	5,686	24
28.11.2019	85,64	44,28	41,36	130,7	126,56	124,61	123,48	0	3,08	5,236	24
29.11.2019	84,72	42,71	42,01	119,11	115,43	113,62	112,65	0	2,78	4,849	24
30.11.2019	85,74	44,96	40,78	141,95	137,46	135,25	133,99	0	3,47	5,604	24
01.12.2019	87,79	48,34	39,45	173,52	167,81	165,14	163,35	0	4,46	6,625	24
02.12.2019	87,19	47,82	39,37	153,59	148,59	146,32	144,73	0	3,86	5,853	24
03.12.2019	87,2	45,51	41,69	136,65	132,21	130,12	128,86	0	3,35	5,516	24
04.12.2019	91,26	48,37	42,89	145,18	140,09	137,94	136,41	0	3,68	6,013	24
05.12.2019	88,83	47,48	41,35	146,37	141,49	139,27	137,8	0	3,69	5,854	24
06.12.2019	86,99	46,91	40,08	139,75	135,2	133,18	131,8	0	3,4	5,42	24
07.12.2019	80,73	41	39,73	119,63	116,26	114,35	113,43	0	2,83	4,616	24
08.12.2019	80,98	41,13	39,85	128,91	125,22	123,12	122,14	0	3,08	4,986	24
09.12.2019	80,65	42,92	37,73	127,75	124,13	122,18	121,07	0	3,06	4,683	24
10.12.2019	80,46	41,79	38,67	122,59	119,13	117,23	116,26	0	2,87	4,607	24
11.12.2019	80,33	41,55	38,78	118,62	115,28	113,47	112,53	0	2,75	4,467	24
12.12.2019	81,74	44,04	37,7	133,63	129,74	127,73	126,58	0	3,16	4,888	24
13.12.2019	87,6	47,35	40,25	145,14	140,37	138,22	136,75	0	3,62	5,652	24
14.12.2019	87,68	46,64	41,04	144,92	140,17	137,99	136,58	0	3,59	5,751	24
15.12.2019	87,22	46,31	40,91	150,9	146,01	143,68	142,23	0	3,78	5,977	24
16.12.2019	88,18	47,56	40,62	146,07	141,22	139,08	137,57	0	3,65	5,739	24
17.12.2019	87,89	46,54	41,35	137,26	132,71	130,7	129,37	0	3,34	5,489	24
18.12.2019	88,99	46,27	42,72	135,29	130,71	128,71	127,43	0	3,28	5,586	24
19.12.2019	87,84	44,71	43,13	123,99	119,89	118,05	116,94	0	2,95	5,174	24
20.12.2019	87,69	45,56	42,13	128,98	124,72	122,82	121,62	0	3,1	5,258	24
21.12.2019	92,49	51,63	40,86	168,53	162,46	160,09	158,1	0	4,36	6,645	24
22.12.2019	93,33	51,51	41,82	171,27	165	162,58	160,58	0	4,42	6,908	24
23.12.2019	90,6	48,4	42,2	139,16	134,3	132,33	130,86	0	3,44	5,67	24
24.12.2019	83,8	42,16	41,64	113,42	109,99	108,26	107,35	0	2,64	4,579	24
Итого:				4978,2	4815,46	4741,9	4693,07	0	122,39	196,088	840
Средние:	86,98	46,26	40,71								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/11/1924:0	40453,99	39229,72	38993,09	38597,07	0	632,65	1445,563	9375	0
24/12/1924:0	45432,26	44045,18	43735,02	43290,14	0	755,04	1641,651	10215	0
Итого:	4978,27	4815,46	4741,93	4693,07	0	122,39	196,088	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



Handwritten signature of L.A. Boltacheva
24.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г. - 24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,36	62,01	36,35	237,42	227,91	232,31	228,23	0	-0,32	8,302	24
21.11.2019	95,34	58,61	36,73	214,22	206,07	209,54	206,2	0	-0,13	7,588	24
22.11.2019	86,32	52,98	33,34	199,25	192,88	195,56	193	0	-0,12	6,436	24
23.11.2019	84,78	48,41	36,37	172,74	167,41	169,25	167,37	0	0,04	6,09	24
24.11.2019	85,16	47,79	37,37	167,95	162,71	164,45	162,69	0	0,02	6,083	24
25.11.2019	85,94	51,32	34,62	193,55	187,42	189,8	187,47	0	-0,05	6,49	24
26.11.2019	86,15	51,96	34,19	190,25	184,18	186,62	184,27	0,04	-0,09	6,303	24
27.11.2019	86,59	51,58	35,01	185,55	179,57	181,88	179,62	0	-0,05	6,294	24
28.11.2019	85,34	47,5	37,84	156,14	151,23	152,84	151,21	0	0,02	5,727	24
29.11.2019	84,46	45,35	39,11	141,91	137,54	138,83	137,45	0	0,09	5,381	24
30.11.2019	85,42	48,74	36,68	171,04	165,67	167,48	165,63	0	0,04	6,077	24
01.12.2019	87,45	52,95	34,5	207,85	201,05	203,6	200,93	0	0,12	6,943	24
02.12.2019	86,85	51,15	35,7	177,92	172,14	174,13	172,02	0	0,12	6,153	24
03.12.2019	86,96	47,98	38,98	157,92	152,82	154,28	152,6	0	0,22	5,959	24
04.12.2019	90,95	52,33	38,62	176,6	170,42	172,38	170,19	0	0,23	6,589	24
05.12.2019	88,55	48,99	39,56	155,2	150,03	151,47	149,76	0,19	0,27	5,94	24
06.12.2019	86,42	45,64	40,78	133,73	129,45	130,5	129,21	0	0,24	5,281	24
07.12.2019	80,44	42,28	38,16	125,78	122,26	123,15	122,1	0	0,16	4,663	24
08.12.2019	80,71	42,96	37,75	138,71	134,75	135,82	134,63	0,01	0,12	5,086	24
09.12.2019	80,41	43,25	37,16	138,76	134,88	135,97	134,79	0,01	0,09	5,012	24
10.12.2019	80,2	42,38	37,82	130,09	126,43	127,43	126,37	0,05	0,06	4,777	24
11.12.2019	80	41,55	38,45	119,83	116,5	117,36	116,42	0	0,08	4,479	24
12.12.2019	81,44	43,48	37,96	133,84	129,98	131,06	129,87	0,01	0,11	4,931	24
13.12.2019	87,19	46,34	40,85	146,2	141,46	142,71	141,26	0	0,2	5,779	24
14.12.2019	87,21	46,68	40,53	149,08	144,2	145,51	144,01	0	0,19	5,848	24
15.12.2019	86,92	48,52	38,4	172,5	166,94	168,63	166,77	0	0,17	6,411	24
16.12.2019	87,85	49,65	38,2	167,61	162,08	163,83	161,93	0,01	0,15	6,197	24
17.12.2019	87,53	45,59	41,94	141,72	137,08	138,18	136,84	0	0,24	5,752	24
18.12.2019	88,49	44	44,49	124,07	119,93	120,76	119,65	0,02	0,28	5,334	24
19.12.2019	87,38	41,76	45,62	112,26	108,61	109,27	108,36	0	0,25	4,955	24
20.12.2019	87,2	41,77	45,43	113,57	109,86	110,5	109,57	0,01	0,29	4,992	24
21.12.2019	92,04	46,03	46,01	143,84	138,72	139,7	138,3	0	0,42	6,388	24
22.12.2019	92,81	46,06	46,75	150,36	144,93	145,95	144,49	0	0,44	6,779	24
23.12.2019	90,13	44,73	45,4	125,85	121,49	122,33	121,15	0,02	0,34	5,518	24
24.12.2019	83,38	38,22	45,16	104,14	101	101,47	100,75	0,01	0,25	4,559	24
Итого:				5477,4	5299,6	5354,5	5295,11	0,38	4,49	205,096	840
Средние:	86,63	47,44	39,19								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924	125471,3	121738,4	123668,77	122458,69	67,97	-720,29	4513,926	31887	0
24/12/1924	130948,75	127038	129023,32	127753,8	68,35	-715,8	4719,022	32727	0
Итого:	5477,45	5299,6	5354,55	5295,11	0,38	4,49	205,096	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О. «Парк-сервис»
Для документов
ИНН 7448199350
ОГРНИП 1167456140240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 24.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВЕ55 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,43	61,77	36,66	222,54	213,6	208,89	205,24	0	8,36	7,847	24
21.11.2019	95,19	57,03	38,16	196,98	189,49	184,93	182,16	0	7,33	7,243	24
22.11.2019	86,2	51,9	34,3	191,11	184,99	180,38	178,12	0	6,87	6,344	24
23.11.2019	84,79	51,62	33,17	193,43	187,43	182,79	180,5	0	6,93	6,216	24
24.11.2019	85,28	51,48	33,8	192,48	186,49	181,8	179,57	0	6,92	6,306	24
25.11.2019	86,03	52,14	33,89	190,02	183,99	179,42	177,15	0	6,84	6,238	24
26.11.2019	86,26	52,17	34,09	189,68	183,62	179,06	176,78	0	6,84	6,264	24
27.11.2019	86,67	52,97	33,7	190,77	184,62	180,1	177,76	0	6,86	6,228	24
28.11.2019	85,45	52,49	32,96	191,63	185,63	181,05	178,73	0	6,9	6,121	24
29.11.2019	84,67	52,62	32,05	191,41	185,49	180,98	178,67	0	6,82	5,945	24
30.11.2019	85,56	52	33,56	190,6	184,63	180	177,75	0	6,88	6,197	24
01.12.2019	87,49	52,52	34,97	189,87	183,68	179,08	176,79	0	6,89	6,431	24
02.12.2019	86,81	53,12	33,69	189,93	183,82	179,3	176,96	0	6,86	6,199	24
03.12.2019	87,07	52,78	34,29	179,7	173,86	169,58	167,37	0,02	6,49	5,965	24
04.12.2019	91,02	54,28	36,74	185,8	179,27	174,8	172,42	0	6,85	6,593	24
05.12.2019	88,56	53,93	34,63	189,9	183,53	178,98	176,57	0,12	6,96	6,36	24
06.12.2019	86,25	55,13	31,12	195,89	189,64	185,12	182,53	0,17	7,11	5,903	24
07.12.2019	80,66	52,99	27,67	203,58	197,82	193,06	190,55	0	7,27	5,472	24
08.12.2019	80,86	52,98	27,88	203,15	197,38	192,63	190,1	0	7,28	5,505	24
09.12.2019	80,52	53,77	26,75	204,46	198,68	194,03	191,43	0,15	7,25	5,316	24
10.12.2019	80,36	53,48	26,88	203,88	198,15	193,48	190,92	0,14	7,23	5,324	24
11.12.2019	80,24	54,04	26,2	203,61	197,87	193,3	190,67	0	7,2	5,186	24
12.12.2019	81,41	52,59	28,82	198,57	192,85	188,18	185,74	0,3	7,11	5,559	24
13.12.2019	87,52	53,78	33,74	191,35	185,09	180,51	178,09	0	7	6,249	24
14.12.2019	87,45	52,99	34,46	191,56	185,32	180,62	178,27	0	7,05	6,39	24
15.12.2019	87,03	52,51	34,52	192,52	186,27	181,54	179,21	0	7,06	6,435	24
16.12.2019	87,98	53,35	34,63	191,62	185,27	180,62	178,21	0	7,06	6,421	24
17.12.2019	87,68	53,66	34,02	190,18	183,96	179,31	176,92	0	7,04	6,264	24
18.12.2019	88,75	54,21	34,54	189,57	183,21	178,61	176,15	0	7,06	6,331	24
19.12.2019	87,65	54,13	33,52	190,6	184,33	179,73	177,28	0	7,05	6,184	24
20.12.2019	87,51	54,28	33,23	189,16	182,96	178,41	175,96	0	7	6,082	24
21.12.2019	92,25	54,46	37,79	185,97	179,28	174,66	172,26	0	7,02	6,782	24
22.12.2019	92,99	54,25	38,74	186,81	180	175,31	172,9	0	7,1	6,982	24
23.12.2019	89,5	53,19	36,31	194,16	187,55	182,63	180,23	0	7,32	6,816	24
24.12.2019	83,71	52,46	31,25	198,56	192,55	187,68	185,27	0	7,28	6,02	24
Итого:				6781	6562,32	6400,5	6315,23	0,9	247,09	217,718	840
Средние:	86,73	53,51	33,22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019:	159320,29	154682,23	151268,07	149529,12	13,61	5153,11	4948,021	32625	0
24/12/2019:	166101,34	161244,55	157668,64	155844,35	14,51	5400,2	5165,739	33465	0
Итого:	6781,05	6562,32	6400,57	6315,23	0,9	247,09	217,718	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

(Signature)
Подпись

24.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г. - 24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,84	58,38	40,46	131,06	125,75	128,89	126,86	0	-1,11	5,099	23
21.11.2019	95,74	53,7	42,04	113,36	109,02	111,59	110,07	0	-1,05	4,592	24
22.11.2019	86,6	48,2	38,4	102,76	99,45	101,79	100,68	0	-1,23	3,819	24
23.11.2019	85,09	45,13	39,96	91,76	88,9	90,91	90,03	0	-1,13	3,554	24
24.11.2019	85,51	44,47	41,04	90,06	87,23	89,16	88,33	0	-1,1	3,581	24
25.11.2019	86,29	47,08	39,21	98,57	95,41	97,66	96,65	0	-1,24	3,739	24
26.11.2019	86,5	47,45	39,05	100,38	97,15	99,46	98,41	0	-1,26	3,795	24
27.11.2019	86,95	47,66	39,29	99,23	96,02	98,31	97,25	0	-1,23	3,776	24
28.11.2019	85,7	45,53	40,17	89,08	86,28	88,26	87,35	0	-1,07	3,467	24
29.11.2019	84,81	44,37	40,44	85,93	83,28	85,16	84,35	0	-1,07	3,366	24
30.11.2019	85,84	46,08	39,76	96,51	93,46	95,59	94,62	0	-1,16	3,716	24
01.12.2019	87,83	48,17	39,66	107,17	103,63	106,12	104,96	0	-1,33	4,112	24
02.12.2019	87,21	47,48	39,73	94,54	91,47	93,66	92,66	0	-1,19	3,636	24
03.12.2019	87,34	46,4	40,94	92,93	89,9	92	91,08	0	-1,18	3,681	24
04.12.2019	91,34	48,35	42,99	93,77	90,46	92,65	91,64	0	-1,18	3,891	24
05.12.2019	88,88	47,45	41,43	95,03	91,84	94,04	93,06	0	-1,22	3,805	24
06.12.2019	87,01	47,42	39,59	90,86	87,89	90,1	89,15	0	-1,26	3,482	24
07.12.2019	80,83	42,89	37,94	80,24	77,97	79,85	79,14	0	-1,17	2,955	24
08.12.2019	81,03	42,35	38,68	84,59	82,16	84,19	83,47	0	-1,31	3,175	24
09.12.2019	80,75	44,05	36,7	87,75	85,27	87,4	86,59	0	-1,32	3,127	24
10.12.2019	80,54	43,27	37,27	83,77	81,41	83,47	82,7	0	-1,29	3,031	24
11.12.2019	80,41	42,93	37,48	80,64	78,39	80,32	79,6	0	-1,21	2,936	24
12.12.2019	81,83	44,94	36,89	90,05	87,43	89,66	88,82	0	-1,39	3,226	24
13.12.2019	87,67	47,8	39,87	94,5	91,4	93,69	92,71	0	-1,31	3,647	24
14.12.2019	87,76	47,84	39,92	97,59	94,4	96,79	95,74	0	-1,34	3,77	24
15.12.2019	87,33	47,35	39,98	101,68	98,37	100,91	99,86	0	-1,49	3,936	24
16.12.2019	88,28	47,86	40,42	93,82	90,68	93,08	92,11	0	-1,43	3,665	24
17.12.2019	87,98	45,48	42,5	86,8	83,91	86,07	85,26	0	-1,35	3,564	24
18.12.2019	89,01	45,83	43,18	86,12	83,21	85,35	84,53	0	-1,32	3,594	24
19.12.2019	87,9	44,53	43,37	82,39	79,63	81,7	80,93	0	-1,3	3,452	24
20.12.2019	87,73	44,87	42,86	82,55	79,86	81,88	81,08	0	-1,22	3,424	24
21.12.2019	92,64	50,44	42,2	106,54	102,68	105,39	104,15	0	-1,47	4,335	24
22.12.2019	93,41	50,29	43,12	111,61	107,52	110,36	109,06	0	-1,54	4,642	24
23.12.2019	90,19	48,39	41,8	96,71	93,38	95,84	94,78	0	-1,4	3,901	24
24.12.2019	83,92	43,42	40,5	81,69	79,21	81,21	80,47	0	-1,26	3,209	24
Итого:				3302	3194,02	3272,5	3238,15	0	-44,13	128,7	839
Средние:	87,04	46,79	40,25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924:	102820,45	96698,72	88624,3	84614,41	11,15	12084,31	3203,227	16697	742
24/12/1924:	106122,49	99892,74	91896,81	87852,56	11,15	12040,18	3331,927	17536	743
Итого:	3302,04	3194,02	3272,51	3238,15	0	-44,13	128,7	839	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

27.12.2019



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,86	72,55	26,31	214,08	205,39	208,82	203,95	0	1,44	5,422	24
21.11.2019	96,23	62,77	33,46	144,34	138,77	140,64	138,06	0	0,71	4,657	24
22.11.2019	86,47	47,74	38,73	103	99,66	100,51	99,42	0	0,24	3,858	24
23.11.2019	84,92	44,96	39,96	90,31	87,52	88,13	87,29	0,03	0,23	3,5	24
24.11.2019	85,33	43,63	41,7	93,36	90,43	91,01	90,17	0	0,26	3,768	24
25.11.2019	86,09	46,28	39,81	98,46	95,32	96,05	95,07	0	0,25	3,796	24
26.11.2019	86,31	47,56	38,75	101,15	97,91	98,69	97,64	0	0,27	3,795	24
27.11.2019	86,77	47,45	39,32	98,77	95,6	96,35	95,32	0	0,28	3,762	24
28.11.2019	85,55	44,94	40,61	90,43	87,57	88,19	87,33	0	0,24	3,555	24
29.11.2019	84,63	44,17	40,46	81,75	79,2	79,76	79,01	0	0,19	3,205	24
30.11.2019	85,53	45,93	39,6	94,77	91,78	92,46	91,58	0	0,2	3,634	24
01.12.2019	87,64	47,34	40,3	105,08	101,63	102,4	101,33	0	0,3	4,098	24
02.12.2019	87,03	46,85	40,18	95,06	91,97	92,69	91,72	0,02	0,25	3,697	24
03.12.2019	87,06	46,01	41,05	91,35	88,39	89,03	88,16	0,02	0,23	3,628	24
04.12.2019	91,11	47,64	43,47	92,52	89,24	89,95	89,01	0,02	0,23	3,881	24
05.12.2019	88,66	46,94	41,72	92,38	89,3	89,96	89,01	0,02	0,29	3,727	24
06.12.2019	86,83	47,03	39,8	92,35	89,36	90,05	89,11	0,05	0,25	3,557	24
07.12.2019	80,55	41,68	38,87	77,2	74,99	75,46	74,81	0,02	0,18	2,914	24
08.12.2019	80,83	41,43	39,4	83,06	80,69	81,14	80,49	0	0,2	3,178	24
09.12.2019	80,51	42,55	37,96	82,85	80,52	81	80,32	0	0,2	3,057	24
10.12.2019	80,33	42,3	38,03	79,1	76,87	77,32	76,63	0,27	0,24	2,922	24
11.12.2019	80,17	41,54	38,63	79,29	77,07	77,51	76,88	0,29	0,19	2,978	24
12.12.2019	81,6	43,09	38,51	88,03	85,49	86	85,23	0	0,26	3,288	24
13.12.2019	87,41	46,97	40,44	95,51	92,4	93,09	92,12	0	0,28	3,738	24
14.12.2019	87,61	47,73	39,88	98,73	95,49	96,25	95,2	0	0,29	3,809	24
15.12.2019	87,12	45,5	41,62	98,43	95,24	95,89	94,96	0	0,28	3,964	24
16.12.2019	88,08	46,97	41,11	94,66	91,52	92,22	91,25	0,37	0,27	3,766	24
17.12.2019	87,74	45,02	42,72	85,67	82,88	83,41	82,62	0	0,26	3,543	24
18.12.2019	88,83	45,22	43,61	85,75	82,89	83,44	82,62	0	0,27	3,614	24
19.12.2019	87,68	43,94	43,74	81,29	78,64	79,11	78,39	0,02	0,25	3,44	24
20.12.2019	87,5	44,55	42,95	82,06	79,4	79,9	79,16	0	0,24	3,41	24
21.12.2019	92,4	51,25	41,15	109,02	105,09	106,03	104,72	0	0,37	4,329	24
22.12.2019	93,25	52,72	40,53	117,81	113,51	114,55	113,07	0	0,44	4,607	24
23.12.2019	90,42	48,82	41,6	97,27	93,87	94,63	93,58	0	0,29	3,907	24
24.12.2019	83,69	42,66	41,03	77,43	75,08	75,54	74,95	0,16	0,13	3,08	24
Итого:				3392,3	3280,68	3307,1	3270,18	1,29	10,5	129,084	840
Средние:	86,87	46,96	39,91								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2024	53265,96	51630,36	51866,76	51261,09	10,56	369,27	1760,686	17123	316
24/12/2024	56658,28	54911,04	55173,94	54531,27	11,85	379,77	1889,77	17963	316
Итого:	3392,32	3280,68	3307,18	3270,18	1,29	10,5	129,084	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/

27.12.2019г



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x4B01 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,67	57,31	40,36	192,78	185,15	186,25	183,42	0	1,73	7,492	24
21.11.2019	94,51	52,01	42,5	159,26	153,3	153,81	151,86	0	1,44	6,524	24
22.11.2019	85,48	47,2	38,28	149,9	145,2	145,57	144,04	0	1,16	5,558	24
23.11.2019	83,91	44,15	39,76	137,2	133,04	133,31	132,1	0	0,94	5,289	24
24.11.2019	84,33	43,48	40,85	140,25	135,94	136,23	135,03	0	0,91	5,552	24
25.11.2019	85,16	46,21	38,95	149,72	145,04	145,4	143,93	0	1,11	5,648	24
26.11.2019	85,34	46,3	39,04	144,62	140,11	140,44	139,03	0	1,08	5,469	24
27.11.2019	85,78	46,26	39,52	141,39	136,95	137,24	135,88	0	1,07	5,414	24
28.11.2019	84,51	44,12	40,39	130,82	126,78	126,98	125,78	0	1	5,121	24
29.11.2019	83,57	43,22	40,35	119,07	115,5	115,69	114,69	0	0,81	4,658	24
30.11.2019	84,58	44,16	40,42	134,92	130,75	130,96	129,78	0	0,97	5,285	24
01.12.2019	86,78	46,97	39,81	160,31	155,13	155,42	153,78	0	1,35	6,178	24
02.12.2019	86,09	46,25	39,84	144,71	140,11	140,35	138,94	0	1,17	5,581	24
03.12.2019	85,98	44,39	41,59	131,94	127,74	127,88	126,7	0	1,04	5,31	24
04.12.2019	90,04	46,62	43,42	138,69	133,92	134,04	132,65	0	1,27	5,819	24
05.12.2019	87,66	46,02	41,64	137,67	133,14	133,25	131,92	0	1,22	5,546	24
06.12.2019	85,79	45,84	39,95	132,74	128,54	128,74	127,47	0	1,07	5,134	24
07.12.2019	79,6	42,2	37,4	123,13	119,72	119,94	118,93	0	0,79	4,476	24
08.12.2019	79,91	41,89	38,02	131,71	128,03	128,22	127,17	0	0,86	4,863	24
09.12.2019	79,6	43,35	36,25	130,4	126,79	127,04	125,92	0	0,87	4,594	24
10.12.2019	79,4	42,8	36,6	125,06	121,61	121,86	120,82	0	0,79	4,451	24
11.12.2019	79,21	42,86	36,35	120,76	117,43	117,73	116,72	0	0,71	4,269	24
12.12.2019	80,63	44,2	36,43	134,11	130,32	130,58	129,41	0	0,91	4,744	24
13.12.2019	86,38	46,12	40,26	139,52	135,03	135,22	133,86	0	1,17	5,436	24
14.12.2019	86,6	45,97	40,63	142,08	137,52	137,67	136,3	0	1,22	5,588	24
15.12.2019	86,16	45,04	41,12	146,24	141,58	141,66	140,32	0	1,26	5,822	24
16.12.2019	87,04	46	41,04	138,8	134,33	134,45	133,13	0	1,2	5,512	24
17.12.2019	86,69	44,84	41,85	135,72	131,34	131,41	130,15	0	1,19	5,496	24
18.12.2019	87,76	45,16	42,6	133,19	128,81	128,81	127,57	0	1,24	5,489	24
19.12.2019	86,57	43,49	43,08	123,66	119,69	119,64	118,55	0	1,14	5,157	24
20.12.2019	86,41	43,76	42,65	125,54	121,51	121,55	120,43	0	1,08	5,183	24
21.12.2019	91,31	49,51	41,8	161,03	155,36	155,67	153,89	0	1,47	6,499	24
22.12.2019	92,21	49,52	42,69	166,7	160,7	160,96	159,11	0	1,59	6,868	24
23.12.2019	89,37	47,56	41,81	138	133,33	133,48	132,02	0	1,31	5,58	24
24.12.2019	82,61	42,33	40,28	117,96	114,47	114,53	113,59	0	0,88	4,608	24
Итого:				4879,6	4723,91	4731,9	4684,89	0	39,02	190,213	840
Средние:	85,84	45,63	40,21								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2024	145429,9	141322,96	142862,72	141296,95	9,7	26,01	4495,005	32584	0
24/12/2024	150309,5	146046,87	147594,7	145981,84	9,7	65,03	4685,218	33424	0
Итого:	4879,6	4723,91	4731,98	4684,89	0	39,02	190,213	840	0


Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

24.12.2019г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,92	59,35	39,57	216,14	207,38	207,58	204,2	0	3,18	8,226	24
21.11.2019	95,73	53,41	42,32	175,1	168,39	168,07	165,81	0	2,58	7,137	24
22.11.2019	86,57	47,9	38,67	159,34	154,22	153,84	152,19	0	2,03	5,962	24
23.11.2019	85,11	45,18	39,93	143,89	139,39	139,05	137,76	0	1,63	5,564	24
24.11.2019	85,63	44,39	41,24	145,84	141,27	140,85	139,55	0	1,72	5,825	24
25.11.2019	86,36	47,87	38,49	160,93	155,76	155,48	153,81	0	1,95	5,993	24
26.11.2019	86,61	47,85	38,76	160,79	155,65	155,28	153,6	0	2,05	6,033	24
27.11.2019	87,01	47,6	39,41	152,53	147,58	147,27	145,73	0	1,85	5,818	24
28.11.2019	85,76	45,56	40,2	139,46	135,05	134,75	133,4	0	1,65	5,428	24
29.11.2019	84,83	44,03	40,8	127,7	123,76	123,46	122,35	0	1,41	5,049	24
30.11.2019	86,1	46,33	39,77	151,52	146,71	146,38	144,92	0	1,79	5,835	24
01.12.2019	87,97	49,89	38,08	185,09	178,99	178,64	176,54	0	2,45	6,82	24
02.12.2019	87,26	48,87	38,39	157,64	152,5	152,23	150,54	0	1,96	5,857	24
03.12.2019	87,48	46,48	41	144,07	139,34	139,01	137,6	0	1,74	5,715	24
04.12.2019	91,45	49,65	41,8	153,22	147,8	147,43	145,75	0	2,05	6,182	24
05.12.2019	88,96	48,12	40,84	150,61	145,54	145,16	143,59	0	1,95	5,946	24
06.12.2019	86,89	47,15	39,74	142,25	137,66	137,31	135,88	0	1,78	5,472	24
07.12.2019	80,91	42,81	38,1	128,4	124,74	124,48	123,43	0	1,31	4,75	24
08.12.2019	81,1	42,65	38,45	134,98	131,14	130,8	129,7	0	1,44	5,042	24
09.12.2019	80,8	44,08	36,72	135,05	131,19	130,96	129,77	0	1,42	4,816	24
10.12.2019	80,56	43,26	37,3	129,18	125,53	125,29	124,2	0	1,33	4,679	24
11.12.2019	80,46	43,09	37,37	127,66	124,1	123,85	122,75	0	1,35	4,637	24
12.12.2019	82,02	45,01	37,01	141,97	137,81	137,58	136,29	0	1,52	5,1	24
13.12.2019	87,79	48,2	39,59	149,1	144,22	143,91	142,33	0	1,89	5,712	24
14.12.2019	87,79	47,13	40,66	152,55	147,52	147,11	145,6	0	1,92	5,998	24
15.12.2019	87,41	46,87	40,54	161,08	155,82	155,32	153,72	0	2,1	6,319	24
16.12.2019	88,38	47,96	40,42	152,35	147,27	146,9	145,33	0	1,94	5,957	24
17.12.2019	88,1	47,07	41,03	142,91	138,18	137,85	136,42	0	1,76	5,671	24
18.12.2019	89,07	47,45	41,62	140,46	135,68	135,4	133,98	0	1,7	5,653	24
19.12.2019	87,93	45,56	42,37	128,28	124,05	123,72	122,49	0	1,56	5,259	24
20.12.2019	87,81	46,25	41,56	132,63	128,25	128	126,72	0	1,53	5,333	24
21.12.2019	92,84	52,26	40,58	172,57	166,29	166,06	163,93	0	2,36	6,757	24
22.12.2019	93,56	52,86	40,7	180,11	173,46	173,26	170,99	0	2,47	7,07	24
23.12.2019	90,52	49,24	41,28	143,76	138,77	138,46	136,85	0	1,92	5,729	24
24.12.2019	83,96	43,1	40,86	121,71	118	117,67	116,65	0	1,35	4,818	24
Итого:				5240,8	5069,01	5058,4	5004,37	0	64,64	202,162	840
Средние:	87,13	47,27	39,86								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/11/1924	139816,99	135689,21	137431,73	135913,43	263,72	-224,22	4561,341	31045	2
4/12/1924	145057,86	140758,22	142490,14	140917,8	263,72	-159,58	4763,503	31885	2
Итого:	5240,87	5069,01	5058,41	5004,37	0	64,64	202,162	840	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Подпись

Ф.И.О.

24.12.2019



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхд = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,82	59,21	38,61	151,54	145,51	145,22	142,88	0	2,63	5,635	24
21.11.2019	94,82	55,75	39,07	134,73	129,66	129,23	127,39	0	2,27	5,074	24
22.11.2019	85,67	49,27	36,4	121,2	117,39	116,86	115,52	0	1,87	4,274	24
23.11.2019	84,02	46,27	37,75	107,43	104,15	103,65	102,61	0	1,54	3,933	24
24.11.2019	84,33	45,72	38,61	106,19	102,93	102,39	101,39	0	1,54	3,976	24
25.11.2019	85,24	49,26	35,98	119,49	115,78	115,29	113,99	0,22	1,79	4,168	24
26.11.2019	85,43	49,54	35,89	122,39	118,56	118,14	116,79	0	1,77	4,257	24
27.11.2019	85,91	50,45	35,46	120,89	117,05	116,7	115,32	0	1,73	4,151	24
28.11.2019	84,56	46,66	37,9	104,76	101,54	101,12	100,09	0	1,45	3,849	24
29.11.2019	83,61	45,51	38,1	98,55	95,57	95,17	94,25	0	1,32	3,641	24
30.11.2019	84,49	48,64	35,85	117,75	114,12	113,68	112,39	0	1,73	4,093	24
01.12.2019	86,89	51,21	35,68	134,17	129,85	129,33	127,73	0	2,12	4,638	24
02.12.2019	86,17	49,8	36,37	116,26	112,57	112,1	110,8	0	1,77	4,097	24
03.12.2019	86	47,82	38,18	108,75	105,33	104,78	103,64	0,01	1,69	4,022	24
04.12.2019	90,1	51,39	38,71	113,23	109,34	108,88	107,54	0	1,8	4,235	24
05.12.2019	87,73	49,09	38,64	110,59	106,97	106,42	105,23	0	1,74	4,134	24
06.12.2019	86,13	49,08	37,05	107,7	104,27	103,86	102,64	0	1,63	3,865	24
07.12.2019	79,52	43,02	36,5	91,64	89,11	88,73	87,95	0	1,16	3,251	24
08.12.2019	79,94	43,37	36,57	101,02	98,25	97,73	96,86	0	1,39	3,591	24
09.12.2019	79,64	45,27	34,37	102,88	100,04	99,61	98,62	0	1,42	3,437	24
10.12.2019	79,47	44,28	35,19	99,41	96,67	96,24	95,35	0	1,32	3,398	24
11.12.2019	79,23	43,62	35,61	95,12	92,52	92,1	91,3	0	1,22	3,292	24
12.12.2019	80,58	45,81	34,77	106,28	103,3	102,83	101,81	0	1,49	3,59	24
13.12.2019	86,39	49,35	37,04	112,8	109,2	108,75	107,52	0	1,68	4,047	24
14.12.2019	86,67	49,39	37,28	117,65	113,88	113,35	112,06	0	1,82	4,247	24
15.12.2019	86,39	51,15	35,24	128,45	124,35	123,86	122,33	0	2,02	4,384	24
16.12.2019	87,16	50,91	36,25	120,63	116,7	116,25	114,83	0	1,87	4,233	24
17.12.2019	86,68	47,97	38,71	105,97	102,55	102,07	100,98	0	1,57	3,971	24
18.12.2019	87,82	48,21	39,61	106,04	102,56	102,04	100,91	0	1,65	4,065	24
19.12.2019	86,53	45,6	40,93	94,28	91,25	90,77	89,88	0	1,37	3,736	24
20.12.2019	86,35	46,9	39,45	97,58	94,46	94	93,03	0	1,43	3,727	24
21.12.2019	91,35	54,58	36,77	131,11	126,46	126,12	124,39	0	2,07	4,654	24
22.12.2019	92,31	54,09	38,22	133,92	129,13	128,74	127	0	2,13	4,944	24
23.12.2019	89,86	51,36	38,5	111,73	107,91	107,52	106,16	0	1,75	4,162	24
24.12.2019	82,51	44,27	38,24	88,53	85,92	85,49	84,7	0	1,22	3,285	24
Итого:				3940,6	3814,85	3799	3755,88	0,23	58,97	142,056	840
Средние:	85,92	48,68	37,24								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019:	6865,39	6690,17	6699,75	6632,79	3,05	57,38	203,189	2125	0
24/12/2019:	10806,05	10505,02	10498,77	10388,67	3,28	116,35	345,245	2965	0
Итого:	3940,66	3814,85	3799,02	3755,88	0,23	58,97	142,056	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Л.А. Болтачева

Подпись

Ф.И.О.

27.12.2019



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,93	61,67	36,26	150,21	144,19	141,61	139,15	0	5,04	5,243	24
21.11.2019	94,77	55,84	38,93	117,6	113,15	110,91	109,27	0	3,88	4,411	24
22.11.2019	85,65	48,59	37,06	107,61	104,23	101,95	100,83	0	3,4	3,863	24
23.11.2019	83,98	45,1	38,88	96,6	93,67	91,58	90,69	0,03	2,98	3,642	24
24.11.2019	84,34	45,6	38,74	96,99	94,01	91,95	91,05	0	2,96	3,642	24
25.11.2019	85,2	48,45	36,75	107,81	104,45	102,19	101,05	0	3,4	3,841	24
26.11.2019	85,39	48,97	36,42	108,32	104,96	102,68	101,52	0	3,44	3,824	24
27.11.2019	85,86	49,26	36,6	107,58	104,15	101,97	100,8	0	3,35	3,816	24
28.11.2019	84,6	46,76	37,84	96,78	93,8	91,8	90,87	0	2,93	3,549	24
29.11.2019	83,64	46,11	37,53	92,42	89,64	87,73	86,85	0	2,79	3,363	24
30.11.2019	84,55	48,11	36,44	110,1	106,73	104,44	103,3	0	3,43	3,889	24
01.12.2019	86,95	52,45	34,5	129,5	125,32	122,75	121,19	0	4,13	4,323	24
02.12.2019	86,28	50,71	35,57	113,79	110,16	107,92	106,58	0	3,58	3,921	24
03.12.2019	86,04	48,76	37,28	104,84	101,49	99,36	98,29	0	3,2	3,784	24
04.12.2019	90,17	51,53	38,64	110,22	106,4	104,17	102,86	0	3,54	4,114	24
05.12.2019	87,8	49,25	38,55	101,99	98,63	96,51	95,42	0	3,21	3,804	24
06.12.2019	86,04	48,17	37,87	92,99	90,04	88,17	87,18	0	2,86	3,408	24
07.12.2019	79,56	42,36	37,2	82,11	79,84	78,11	77,43	0	2,41	2,967	24
08.12.2019	79,9	42,88	37,02	86,82	84,39	82,57	81,88	0	2,51	3,123	24
09.12.2019	79,6	44,81	34,79	92,09	89,56	87,63	86,78	0	2,78	3,113	24
10.12.2019	79,45	44,86	34,59	88,52	86,09	84,26	83,47	0	2,62	2,975	24
11.12.2019	79,23	44,18	35,05	85,7	83,34	81,6	80,85	0	2,49	2,918	24
12.12.2019	80,52	45,98	34,54	96,61	93,89	91,88	90,99	0	2,9	3,241	24
13.12.2019	86,38	48,56	37,82	100,85	97,6	95,56	94,52	0	3,08	3,695	24
14.12.2019	86,64	48,27	38,37	102,32	99,04	96,91	95,86	0	3,18	3,803	24
15.12.2019	86,26	48,52	37,74	109,54	106,03	103,76	102,63	0	3,4	4,004	24
16.12.2019	87,07	49,16	37,91	104,64	101,22	99,09	97,97	0	3,25	3,841	24
17.12.2019	86,64	47,56	39,08	94,6	91,57	89,61	88,65	0	2,92	3,579	24
18.12.2019	87,8	46,97	40,83	93,22	90,17	88,19	87,29	0	2,88	3,685	24
19.12.2019	86,56	45,37	41,19	85,12	82,4	80,61	79,82	0	2,58	3,394	24
20.12.2019	86,38	46,5	39,88	91	88,08	86,17	85,33	0	2,75	3,509	24
21.12.2019	91,26	51,94	39,32	113,32	109,33	107,03	105,68	0	3,65	4,305	24
22.12.2019	92,29	52,53	39,76	118,03	113,79	111,38	109,96	0	3,83	4,529	24
23.12.2019	89,7	49,64	40,06	96,14	92,86	90,88	89,8	0	3,06	3,72	24
24.12.2019	82,57	44,13	38,44	83,08	80,61	78,87	78,12	0	2,49	3,098	24
Итого:				3569	3454,83	3381,8	3343,93	0,03	110,9	129,936	840
Средние:	85,91	48,27	37,64								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019	40631,68	39509,12	39047,25	38590,79	0,79	918,33	1155,077	12925	0
24/12/2019	44200,74	42963,95	42429,05	41934,72	0,82	1029,23	1285,013	13765	0
Итого:	3569,06	3454,83	3381,8	3343,93	0,03	110,9	129,936	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



(Подпись)
Подпись

27.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М.сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C


Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х99DB ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,75	62,43	36,32	111,69	107,19	103,53	101,69	0	5,5	3,902	24
21.11.2019	95,48	57,28	38,2	97,93	94,2	90,8	89,41	0	4,79	3,605	24
22.11.2019	86,46	52,19	34,27	94,32	91,33	87,88	86,75	0	4,58	3,131	24
23.11.2019	85,11	51,38	33,73	95,35	92,4	88,9	87,82	0	4,58	3,121	24
24.11.2019	85,63	51,23	34,4	95,1	92,11	88,61	87,52	0	4,59	3,172	24
25.11.2019	86,4	52,51	33,89	94,16	91,12	87,75	86,6	0	4,52	3,089	24
26.11.2019	86,63	52,7	33,93	94,57	91,53	88,12	86,96	0	4,57	3,108	24
27.11.2019	87,03	53,25	33,78	96,05	92,92	89,47	88,27	0	4,65	3,14	24
28.11.2019	85,83	52,72	33,11	94,7	91,67	88,29	87,16	0	4,51	3,035	24
29.11.2019	85,07	52,57	32,5	94,39	91,47	88,04	86,88	0	4,59	2,974	24
30.11.2019	86,03	51,95	34,08	94,53	91,51	88,06	86,94	0	4,57	3,12	24
01.12.2019	87,83	52,81	35,02	94,79	91,66	88,22	87,07	0	4,59	3,214	24
02.12.2019	87,15	53,02	34,13	94,75	91,65	88,23	87,05	0	4,6	3,129	24
03.12.2019	87,49	53,26	34,23	93,4	90,33	86,96	85,78	0	4,55	3,093	24
04.12.2019	91,45	54,55	36,9	92,14	88,83	85,56	84,36	0	4,47	3,281	24
05.12.2019	88,95	54,09	34,86	93,2	90,08	86,68	85,46	0	4,62	3,143	24
06.12.2019	86,52	53,73	32,79	95,1	92,05	88,6	87,39	0	4,66	3,02	24
07.12.2019	81,06	50,87	30,19	97,26	94,49	90,86	89,78	0	4,71	2,852	24
08.12.2019	81,22	50,48	30,74	98,02	95,18	91,53	90,47	0	4,71	2,927	24
09.12.2019	80,87	51,46	29,41	97,25	94,48	90,88	89,76	0	4,72	2,781	24
10.12.2019	80,71	51,75	28,96	97,33	94,55	90,97	89,84	0	4,71	2,739	24
11.12.2019	80,62	50,86	29,76	97,88	95,1	91,44	90,35	0	4,75	2,831	24
12.12.2019	81,86	52,01	29,85	96,07	93,3	89,74	88,62	0	4,68	2,785	24
13.12.2019	87,98	54,12	33,86	93,3	90,25	86,83	85,63	0	4,62	3,058	24
14.12.2019	87,8	53,55	34,25	94,08	90,98	87,53	86,32	0	4,66	3,118	24
15.12.2019	87,38	52,95	34,43	96,85	93,68	90,11	88,93	0	4,75	3,228	24
16.12.2019	88,37	54,07	34,3	95,66	92,48	88,96	87,75	0	4,73	3,174	24
17.12.2019	88,13	53,67	34,46	93,77	90,65	87,22	86,04	0	4,61	3,124	24
18.12.2019	89,18	54,54	34,64	93,36	90,24	86,79	85,58	0	4,66	3,127	24
19.12.2019	88,1	54,42	33,68	93,49	90,39	86,98	85,77	0	4,62	3,044	24
20.12.2019	88,01	54,86	33,15	93,24	90,13	86,77	85,56	0	4,57	2,99	24
21.12.2019	92,78	55,71	37,07	92,14	88,79	85,45	84,21	0	4,58	3,294	24
22.12.2019	93,42	55,66	37,76	93,97	90,55	87,09	85,84	0	4,71	3,424	24
23.12.2019	89,84	54,93	34,91	95,9	92,59	89,08	87,82	0	4,77	3,233	24
24.12.2019	84,14	52,14	32	95,65	92,77	89,12	88,01	0	4,76	2,971	24
Итого:				3341,3	3232,65	3111	3069,39	0	163,26	108,977	840
Средние:	87,12	53,42	33,7								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/11/1924:	62905,25	61009,72	59591,71	58890,24	0,03	2119,48	2024,306	25861	0
4/12/1924:	66246,64	64242,37	62702,76	61959,63	0,03	2282,74	2133,283	26701	0
Итого:	3341,39	3232,65	3111,05	3069,39	0	163,26	108,977	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.


Представитель теплоснабж. организации

Подпись 
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 27.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г. - 24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 9-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х6756 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,88	61,75	36,13	79,42	76,26	78,63	77,28	0	-1,02	2,761	24
21.11.2019	94,73	55,38	39,35	64,06	61,66	63,51	62,6	0	-0,94	2,429	24
22.11.2019	85,72	49,63	36,09	57,84	56,03	57,1	56,44	0	-0,41	2,025	24
23.11.2019	84,09	46,99	37,1	53,54	51,91	52,89	52,35	0	-0,44	1,926	24
24.11.2019	84,48	46,96	37,52	53,61	51,99	52,97	52,4	0	-0,41	1,949	24
25.11.2019	85,31	48,63	36,68	59,73	57,86	58,97	58,3	0	-0,44	2,123	24
26.11.2019	85,48	49,82	35,66	58,36	56,51	57,6	56,92	0	-0,41	2,017	24
27.11.2019	85,92	49,52	36,4	56,68	54,9	55,99	55,34	0	-0,44	1,996	24
28.11.2019	84,7	46,54	38,16	51,16	49,58	50,59	50,05	0	-0,47	1,892	24
29.11.2019	83,73	45,36	38,37	47,94	46,51	47,39	46,92	0	-0,41	1,782	24
30.11.2019	84,66	47,78	36,88	55,18	53,45	54,51	53,91	0	-0,46	1,969	24
01.12.2019	86,94	51,42	35,52	65,84	63,71	65,01	64,2	0	-0,49	2,262	24
02.12.2019	86,24	47,19	39,05	59,95	58,02	59,3	58,68	0	-0,66	2,265	24
03.12.2019	86,13	46,79	39,34	57,18	55,35	540,62	535,09	0	-479,74	2,156	24
04.12.2019	90,21	49,9	40,31	55,56	53,63	649,62	642,08	0	-588,45	2,158	24
05.12.2019	87,87	51,55	36,32	55,57	53,73	141,44	139,67	0	-85,94	2,073	24
06.12.2019	86,08	52,17	33,91	52,37	50,7	20,7	20,43	0	30,27	1,895	24
07.12.2019	79,79	38,11	41,68	46,7	45,4	0,02	0,02	0	45,38	1,594	24
08.12.2019	80,15	42,36	37,79	50,09	48,7	194,95	193,31	0	-144,61	1,731	24
09.12.2019	79,82	45,28	34,54	51,89	50,51	6,87	6,79	0	43,72	1,685	24
10.12.2019	79,63	44,74	34,89	47,97	46,67	0,02	0,02	0	46,65	1,572	24
11.12.2019	79,44	48,19	31,25	47,44	46,14	0,04	0,04	0	46,1	1,552	24
12.12.2019	80,75	44,59	36,16	54,42	52,87	0,04	0,04	0	52,83	1,829	24
13.12.2019	86,12	50,74	35,38	49,93	48,34	98,95	97,76	0,01	-49,42	1,688	24
14.12.2019	86,34	53,54	32,8	46,07	44,56	0	0	0	44,56	1,462	24
15.12.2019	85,97	54,19	31,78	49,28	47,74	0	0	0	47,74	1,507	24
16.12.2019	86,95	50,52	36,43	57,15	55,3	0	0	0	55,3	2,018	24
17.12.2019	86,6	47,75	38,85	55,01	53,24	7,82	7,74	0	45,5	2,017	24
18.12.2019	87,48	48,18	39,3	53,42	51,64	40,7	40,26	0	11,38	2,014	24
19.12.2019	86,38	43,54	42,84	47,92	46,38	1,47	1,46	0	44,92	1,82	24
20.12.2019	83,32	48,23	35,09	49,72	48,23	0,06	0,06	0	48,17	1,76	24
21.12.2019	91,14	53,83	37,31	65,64	63,32	0	0	0	63,32	2,363	24
22.12.2019	91,8	53,25	38,55	67,07	64,72	0	0	0	64,72	2,498	24
23.12.2019	89,38	50,31	39,07	54,77	52,88	12,15	12	0	40,88	2,033	24
24.12.2019	82,55	41,76	40,79	46,85	45,45	17,63	17,48	0	27,97	1,689	24
Итого:				1925,3	1863,89	2487,5	2459,64	0,01	-595,75	68,51	840
Средние:	85,82	48,75	37,06								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924:	3997,19	3893,61	3631,14	3590,21	0,46	303,4	108,157	1884	0
24/12/1924:	5922,52	5757,5	6118,7	6049,85	0,47	-292,35	176,667	2724	0
Итого:	1925,33	1863,89	2487,56	2459,64	0,01	-595,75	68,51	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 27.12.2019г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,3	61,34	36,96	77,89	74,81	74,41	73,11	0,01	1,7	2,771	24
21.11.2019	95,18	54,9	40,28	62,65	60,28	59,7	58,86	0	1,42	2,435	24
22.11.2019	86,2	50,25	35,95	57,46	55,62	54,97	54,33	0,01	1,29	2,001	24
23.11.2019	84,6	47,2	37,4	51,1	49,53	48,86	48,32	0	1,21	1,852	24
24.11.2019	85,04	46,76	38,28	51,91	50,3	49,63	49,08	0,01	1,22	1,926	24
25.11.2019	85,79	49,72	36,07	57,98	56,16	55,48	54,83	0	1,33	2,027	24
26.11.2019	85,95	49,95	36	57,59	55,77	55,12	54,49	0,01	1,28	2,007	24
27.11.2019	86,39	49,88	36,51	55,3	53,55	52,9	52,28	0	1,27	1,957	24
28.11.2019	85,17	47,67	37,5	50,12	48,54	47,92	47,38	0,01	1,16	1,82	24
29.11.2019	84,24	45,44	38,8	46,7	45,28	44,62	44,18	0,01	1,1	1,758	24
30.11.2019	85,11	48,66	36,45	54,2	52,47	51,87	51,27	0	1,2	1,912	24
01.12.2019	87,39	51,43	35,96	66,13	63,95	63,36	62,56	0	1,39	2,305	24
02.12.2019	86,77	51,25	35,52	57,47	55,6	55,05	54,38	0,01	1,22	1,979	24
03.12.2019	86,62	48,73	37,89	53,43	51,72	51,11	50,55	0,01	1,17	1,963	24
04.12.2019	90,74	50,46	40,28	55,95	53,98	53,4	52,79	0,01	1,19	2,177	24
05.12.2019	88,36	49,88	38,48	54,12	52,31	51,73	51,14	0,01	1,17	2,013	24
06.12.2019	86,61	49,98	36,63	50,97	49,31	48,79	48,2	0,02	1,11	1,805	24
07.12.2019	80,33	44,85	35,48	46,46	45,15	44,55	44,07	0,04	1,08	1,602	24
08.12.2019	80,65	44,09	36,56	50,04	48,62	47,97	47,49	0,04	1,13	1,773	24
09.12.2019	80,28	46,16	34,12	49,43	48,08	47,45	46,93	0,05	1,15	1,639	24
10.12.2019	80,11	45,69	34,42	47,52	46,19	45,61	45,13	0,05	1,06	1,591	24
11.12.2019	79,95	45,44	34,51	47,13	45,85	45,24	44,76	0,07	1,09	1,584	24
12.12.2019	81,28	46,68	34,6	53,18	51,65	51,05	50,53	0,06	1,12	1,789	24
13.12.2019	86,98	49,97	37,01	53,48	51,73	51,22	50,62	0,06	1,11	1,917	24
14.12.2019	87,22	50,28	36,94	56,3	54,47	53,91	53,29	0,06	1,18	2,01	24
15.12.2019	86,88	49,89	36,99	62,51	60,47	59,84	59,15	0,07	1,32	2,239	24
16.12.2019	87,66	50,88	36,78	58,03	56,14	55,52	54,86	0,04	1,28	2,066	24
17.12.2019	87,36	48,42	38,94	52,35	50,62	49,98	49,47	0,04	1,15	1,97	24
18.12.2019	88,5	49,16	39,34	51,75	50,03	49,39	48,82	0,04	1,21	1,968	24
19.12.2019	87,37	46,98	40,39	46,26	44,76	44,11	43,63	0,06	1,13	1,805	24
20.12.2019	87,13	47,85	39,28	48,19	46,66	45,99	45,49	0,06	1,17	1,832	24
21.12.2019	91,87	53,8	38,07	63,33	61,07	60,49	59,68	0,06	1,39	2,327	24
22.12.2019	92,9	54,16	38,74	64,68	62,34	61,74	60,92	0,07	1,42	2,417	24
23.12.2019	90,33	50,65	39,68	52,85	51,04	50,4	49,81	0,09	1,23	2,029	24
24.12.2019	83,37	45,28	38,09	44,8	43,44	42,83	42,37	0,09	1,07	1,657	24
Итого:				1909,2	1847,49	1826,2	1804,77	1,17	42,72	68,923	840
Средние:	86,53	49,24	37,28								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/11/1924:	3645,93	3550,98	3491,09	3451,44	0,13	99,54	97,945	1885	0
24/12/1924:	5555,19	5398,47	5317,3	5256,21	1,3	142,26	166,868	2725	0
Итого:	1909,26	1847,49	1826,21	1804,77	1,17	42,72	68,923	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 27.12.2019



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/11/19г. - 24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,71	65,9	31,81	87,76	84,27	85,44	83,76	0,01	0,51	2,689	24
21.11.2019	94,65	58,67	35,98	67,03	64,53	65,16	64,12	0,01	0,41	2,326	24
22.11.2019	85,61	51,93	33,68	60,32	58,39	58,84	58,08	0,01	0,31	1,968	24
23.11.2019	84	49,37	34,63	53,31	51,69	51,99	51,42	0,01	0,27	1,79	24
24.11.2019	84,36	48,18	36,18	54,76	53,07	53,36	52,77	0	0,3	1,921	24
25.11.2019	85,18	50,82	34,36	61,39	59,48	59,85	59,15	0,01	0,33	2,047	24
26.11.2019	85,33	50,69	34,64	59,96	58,09	58,44	57,73	0	0,36	2,012	24
27.11.2019	85,82	51,54	34,28	57,89	56,09	56,45	55,79	0,01	0,3	1,925	24
28.11.2019	84,62	48,18	36,44	52,26	50,68	50,92	50,35	0	0,33	1,847	24
29.11.2019	83,69	47,39	36,3	47,43	46,02	46,24	45,77	0,01	0,25	1,669	24
30.11.2019	84,54	49,19	35,35	56,71	54,96	55,26	54,62	0	0,34	1,946	24
01.12.2019	86,8	53,94	32,86	71,29	69	69,54	68,59	0	0,41	2,27	24
02.12.2019	86,22	52,74	33,48	62,64	60,64	61,12	60,31	0,01	0,33	2,031	24
03.12.2019	85,97	50,45	35,52	56,46	54,66	55,02	54,37	0	0,29	1,939	24
04.12.2019	90,09	52,73	37,36	59,6	57,57	57,97	57,22	0	0,35	2,15	24
05.12.2019	87,75	51,84	35,91	58,07	56,19	56,56	55,86	0	0,33	2,02	24
06.12.2019	86,04	51,03	35,01	54,83	53,1	53,46	52,8	0,01	0,3	1,859	24
07.12.2019	79,71	45,46	34,25	47,19	45,88	46,1	45,62	0	0,26	1,569	24
08.12.2019	79,99	45,98	34,01	50,61	49,2	49,44	48,96	0,01	0,24	1,673	24
09.12.2019	79,63	46,37	33,26	51,95	50,53	50,76	50,22	0	0,31	1,68	24
10.12.2019	79,53	46,27	33,26	50,43	49,04	49,28	48,8	0	0,24	1,63	24
11.12.2019	79,28	45,52	33,76	47,69	46,38	46,59	46,11	0	0,27	1,567	24
12.12.2019	80,54	49,07	31,47	54,91	53,36	53,67	53,09	0,01	0,27	1,679	24
13.12.2019	86,24	51,59	34,65	53,71	52,02	52,32	51,66	0	0,36	1,804	24
14.12.2019	86,51	49,67	36,84	52,03	50,38	50,64	50,08	0	0,3	1,856	24
15.12.2019	86,04	48,59	37,45	53,34	51,65	51,91	51,33	0	0,32	1,935	24
16.12.2019	86,88	49,03	37,85	50,97	49,32	49,58	49,03	0,01	0,29	1,869	24
17.12.2019	86,64	47,86	38,78	49,59	48,03	48,21	47,72	0	0,31	1,862	24
18.12.2019	87,77	49,73	38,04	49,19	47,57	47,83	47,29	0	0,28	1,811	24
19.12.2019	86,63	47,14	39,49	44,54	43,13	43,29	42,81	0	0,32	1,702	24
20.12.2019	86,37	47,95	38,42	46,02	44,52	44,74	44,26	0,01	0,26	1,708	24
21.12.2019	91,06	52,91	38,15	57,58	55,53	55,95	55,23	0	0,3	2,122	24
22.12.2019	92,08	52,67	39,41	60,11	57,96	58,38	57,62	0	0,34	2,288	24
23.12.2019	89,59	51,03	38,56	48,82	47,13	47,45	46,85	0	0,28	1,82	24
24.12.2019	82,61	45,83	36,78	42,14	40,88	41,03	40,58	0,01	0,3	1,505	24
Итого:				1932,5	1870,94	1882,7	1859,97	0,14	10,97	66,489	840
Средние:	85,87	50,2	35,66								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924	3540,72	3449,18	2490,74	2461,77	0,56	987,41	91,857	1839	0
24/12/1924	5473,25	5320,12	4373,53	4321,74	0,7	998,38	158,346	2679	0
Итого:	1932,53	1870,94	1882,79	1859,97	0,14	10,97	66,489	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

24.12.2019г.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные измерения:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,35	63,24	35,11	196,46	188,58	188,88	185,45	0,3	3,13	6,636	24
21.11.2019	95,23	60,75	34,48	181,11	174,23	174,16	171,21	0,41	3,02	6,021	24
22.11.2019	86,22	55,38	30,84	173,52	168	167,5	165,14	0,4	2,86	5,185	24
23.11.2019	84,7	52,34	32,36	151,74	147,06	146,26	144,42	0,46	2,64	4,76	24
24.11.2019	85,02	51,18	33,84	142	137,59	136,65	134,96	0,46	2,63	4,659	24
25.11.2019	85,8	51,89	33,91	149,48	144,77	143,85	142,04	0,37	2,73	4,911	24
26.11.2019	86,06	53,38	32,68	158,55	153,52	152,74	150,72	0,35	2,8	5,02	24
27.11.2019	86,52	53,45	33,07	155,37	150,4	149,62	147,65	0,34	2,75	4,978	24
28.11.2019	85,34	52,09	33,25	149,45	144,77	143,95	142,13	0,4	2,64	4,815	24
29.11.2019	84,41	50,49	33,92	135,66	131,54	130,53	128,97	0,36	2,57	4,463	24
30.11.2019	85,14	51,4	33,74	148,68	144,04	143,14	141,37	0,35	2,67	4,861	24
01.12.2019	87,4	53,53	33,87	163,73	158,4	157,61	155,54	0,36	2,86	5,368	24
02.12.2019	86,83	53,71	33,12	162,07	156,82	156,08	154,01	0,44	2,81	5,197	24
03.12.2019	86,51	48,57	37,94	118,03	114,22	113,13	111,89	0,37	2,33	4,333	24
04.12.2019	90,59	48,38	42,21	112,87	108,96	107,78	106,59	0,39	2,37	4,601	24
05.12.2019	88,21	47,99	40,22	114,24	110,45	109,28	108,09	0,38	2,36	4,444	24
06.12.2019	86	48,52	37,48	120,06	116,25	115,12	113,84	0,43	2,41	4,36	24
07.12.2019	80,38	48,59	31,79	136,98	133,09	132,02	130,59	0,39	2,5	4,229	24
08.12.2019	80,65	49,05	31,6	141,2	137,17	136,11	134,59	0,4	2,58	4,335	24
09.12.2019	80,24	48,58	31,66	138,53	134,67	133,52	132,04	0,4	2,63	4,263	24
10.12.2019	80,12	48,3	31,82	134,04	130,27	129,15	127,74	0,47	2,53	4,143	24
11.12.2019	79,96	48,93	31,03	134,18	130,44	129,35	127,88	0,46	2,56	4,045	24
12.12.2019	80,97	49,12	31,85	134,86	131	129,91	128,42	0,46	2,58	4,17	24
13.12.2019	87	49,36	37,64	117,6	113,79	112,69	111,42	0,49	2,37	4,287	24
14.12.2019	87,08	48,33	38,75	112,63	108,95	107,8	106,61	0,55	2,34	4,222	24
15.12.2019	86,64	47,51	39,13	116,59	112,86	111,59	110,39	0,46	2,47	4,419	24
16.12.2019	87,58	48,54	39,04	117,87	114,02	112,81	111,58	0,48	2,44	4,455	24
17.12.2019	87,28	48,24	39,04	117,74	113,91	112,69	111,43	0,56	2,48	4,449	24
18.12.2019	88,43	48,73	39,7	116,14	112,29	111,08	109,86	0,61	2,43	4,459	24
19.12.2019	87,31	48,45	38,86	115,29	111,52	110,34	109,14	0,59	2,38	4,335	24
20.12.2019	87,06	48,32	38,74	114,94	111,26	110	108,77	0,67	2,49	4,311	24
21.12.2019	91,64	47,53	44,11	108,83	104,97	103,7	102,6	0,4	2,37	4,635	24
22.12.2019	92,6	47,27	45,33	110,68	106,66	105,39	104,31	0,4	2,35	4,839	24
23.12.2019	89,17	48,05	41,12	113,77	109,9	108,66	107,47	0,51	2,43	4,521	24
24.12.2019	83,39	48,32	35,07	130,41	126,5	125,23	123,88	0,53	2,62	4,435	24
Итого:				4745,3	4592,87	4558,3	4502,74	15,4	90,13	163,164	840
Средние:	86,45	50,5	35,95								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019	104710,31	101768,16	101616,83	100310,54	15664,82	1457,62	2790,137	23494	13
24/12/2019	109455,61	106361,03	106175,15	104813,28	15680,22	1547,75	2953,301	24334	13
Итого:	4745,3	4592,87	4558,32	4502,74	15,4	90,13	163,164	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

27.12.2019г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,67	59	38,67	101,39	97,39	94,4	92,89	0	4,5	3,776	24
21.11.2019	94,65	53,51	41,14	81,72	78,66	76,09	75,07	0	3,59	3,24	24
22.11.2019	85,67	47,73	37,94	77,27	74,79	72,24	71,46	0	3,33	2,84	24
23.11.2019	84,14	44,78	39,36	69,35	67,22	64,78	64,17	0	3,05	2,645	24
24.11.2019	84,44	44,25	40,19	69,7	67,55	65,08	64,5	0	3,05	2,716	24
25.11.2019	85,25	47,47	37,78	76,8	74,43	71,75	71	0	3,43	2,814	24
26.11.2019	85,43	47,8	37,63	75,59	73,19	70,62	69,88	0	3,31	2,755	24
27.11.2019	85,91	47,26	38,65	72,62	70,32	67,78	67,08	0	3,24	2,718	24
28.11.2019	84,76	45,34	39,42	65,92	63,89	61,5	60,9	0	2,99	2,519	24
29.11.2019	83,81	43,59	40,22	60,46	58,63	56,37	55,85	0	2,78	2,355	24
30.11.2019	84,55	45,23	39,32	71,45	69,27	66,65	66,01	0	3,26	2,723	24
01.12.2019	86,81	48,41	38,4	84,55	81,83	78,85	78	0	3,83	3,143	24
02.12.2019	86,27	48,43	37,84	77,01	74,52	71,82	71,01	0	3,51	2,821	24
03.12.2019	86,1	46,29	39,81	68,92	66,76	64,21	63,54	0	3,22	2,66	24
04.12.2019	90,21	48,9	41,31	73,33	70,79	68,2	67,42	0	3,37	2,927	24
05.12.2019	87,88	47,66	40,22	70,83	68,5	65,93	65,23	0	3,27	2,756	24
06.12.2019	86,1	47,18	38,92	68,68	66,49	63,99	63,34	0	3,15	2,588	24
07.12.2019	79,85	42,56	37,29	60,59	58,9	56,55	56,07	0	2,83	2,195	24
08.12.2019	80,15	42,27	37,88	64,57	62,75	60,24	59,75	0	3	2,377	24
09.12.2019	79,78	43,7	36,08	64,34	62,56	60,07	59,52	0	3,04	2,258	24
10.12.2019	79,67	43,33	36,34	62,97	61,24	58,76	58,24	0	3	2,225	24
11.12.2019	79,47	42,76	36,71	60,4	58,71	56,32	55,84	0	2,87	2,155	24
12.12.2019	80,65	44,68	35,97	68,73	66,78	64,12	63,53	0	3,25	2,402	24
13.12.2019	86,48	47,23	39,25	71,9	69,63	66,91	66,24	0	3,39	2,734	24
14.12.2019	86,73	47,24	39,49	74,21	71,83	69,05	68,34	0	3,49	2,838	24
15.12.2019	86,27	47,11	39,16	77,97	75,48	72,61	71,84	0	3,64	2,958	24
16.12.2019	87,16	48,68	38,48	76,05	73,58	70,83	70,04	0	3,54	2,833	24
17.12.2019	86,88	46,2	40,68	69,73	67,49	64,87	64,22	0	3,27	2,746	24
18.12.2019	88,02	46,77	41,25	68,67	66,38	63,82	63,17	0	3,21	2,739	24
19.12.2019	86,91	45,4	41,51	62,85	60,8	58,44	57,9	0	2,9	2,524	24
20.12.2019	86,61	45,66	40,95	65,16	63,05	60,6	60,02	0	3,03	2,581	24
21.12.2019	91,19	52,19	39	86,81	83,76	80,77	79,76	0	4	3,269	24
22.12.2019	92,23	51,69	40,54	89,37	86,17	83,1	82,07	0	4,1	3,496	24
23.12.2019	89,8	49,26	40,54	73,02	70,5	67,93	67,14	0	3,36	2,862	24
24.12.2019	82,91	43,45	39,46	60,67	58,88	56,55	56,02	0	2,86	2,325	24
Итого:				2523,6	2442,72	2351,8	2327,06	0	115,66	95,513	840
Средние:	86,01	46,94	39,06								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924:	2056,93	2000,24	1933,22	1914,17	0	86,07	66,442	705	0
24/12/1924:	4580,53	4442,96	4285,02	4241,23	0	201,73	161,955	1545	0
Итого:	2523,6	2442,72	2351,8	2327,06	0	115,66	95,513	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

27.12.2019



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/11/19г. - 24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,41	65,35	33,06	211,88	203,35	203,15	199,23	0	4,12	6,741	24
21.11.2019	95,33	59,92	35,41	174,83	168,19	167,66	164,91	0	3,28	5,964	24
22.11.2019	86,31	54,46	31,85	157,59	152,58	151,74	149,67	0	2,91	4,862	24
23.11.2019	84,63	52,27	32,36	145,47	140,98	140,07	138,27	0	2,71	4,566	24
24.11.2019	84,92	52,01	32,91	144,65	140,18	139,21	137,48	0	2,7	4,614	24
25.11.2019	85,78	53,8	31,98	159,58	154,54	153,45	151,4	0	3,14	4,943	24
26.11.2019	85,96	54,12	31,84	156,76	151,79	150,75	148,69	0	3,1	4,837	24
27.11.2019	86,47	54,36	32,11	155,67	150,69	149,64	147,58	0	3,11	4,84	24
28.11.2019	85,29	53,06	32,23	140,63	136,22	135,22	133,44	0	2,78	4,391	24
29.11.2019	84,36	52,2	32,16	131,56	127,53	126,52	124,93	0	2,6	4,104	24
30.11.2019	84,95	52,65	32,3	147,58	142,99	141,76	139,94	0	3,05	4,621	24
01.12.2019	87,41	55,75	31,66	174,25	168,55	167,28	164,86	0	3,69	5,34	24
02.12.2019	86,84	55,32	31,52	159,16	154,01	152,87	150,73	0	3,28	4,858	24
03.12.2019	86,47	53,71	32,76	144,57	139,94	138,78	136,91	0	3,03	4,588	24
04.12.2019	90,73	55,87	34,86	152,41	147,12	145,96	143,86	0	3,26	5,135	24
05.12.2019	88,39	54,75	33,64	149,8	144,8	143,56	141,55	0	3,25	4,875	24
06.12.2019	86,73	54,23	32,5	143,8	139,18	137,9	136,03	0	3,15	4,523	24
07.12.2019	80,3	50,48	29,82	133,02	129,28	127,75	126,23	0	3,05	3,854	24
08.12.2019	80,61	49,81	30,8	135,15	131,34	129,71	128,19	0	3,15	4,045	24
09.12.2019	80,23	51,17	29,06	143,12	139,08	137,4	135,71	0	3,37	4,041	24
10.12.2019	80,14	50,61	29,53	134,61	130,84	129,23	127,69	0	3,15	3,863	24
11.12.2019	79,91	50,75	29,16	135,58	131,81	130,15	128,58	0	3,23	3,844	24
12.12.2019	80,99	51,84	29,15	147,12	142,92	141,13	139,37	0	3,55	4,166	24
13.12.2019	86,96	54,37	32,59	150,49	145,61	144	142,05	0	3,56	4,748	24
14.12.2019	87,31	54,5	32,81	153,33	148,33	146,63	144,63	0	3,7	4,87	24
15.12.2019	86,87	54,1	32,77	161,04	155,86	153,91	151,83	0	4,03	5,11	24
16.12.2019	87,69	55,19	32,5	160,71	155,43	153,52	151,34	0	4,09	5,055	24
17.12.2019	87,35	53,55	33,8	147,46	142,64	140,74	138,87	0	3,77	4,825	24
18.12.2019	88,54	54,09	34,45	143,31	138,53	136,66	134,81	0	3,72	4,776	24
19.12.2019	87,42	52,54	34,88	133,25	128,9	127	125,37	0	3,53	4,497	24
20.12.2019	87,09	53,44	33,65	133,52	129,18	127,28	125,57	0	3,61	4,35	23
21.12.2019	91,76	57,79	33,97	177,39	171,07	168,77	166,17	0	4,9	5,82	24
22.12.2019	92,86	58,4	34,46	175,35	168,99	166,76	164,15	0	4,84	5,833	24
23.12.2019	90,52	56,15	34,37	147,01	141,9	139,85	137,82	0	4,08	4,883	24
24.12.2019	83,33	51,28	32,05	125,31	121,54	119,31	117,83	0	3,71	3,899	24
Итого:				5286,9	5115,89	5065,3	4995,69	0	120,2	166,281	839
Средние:	86,53	54,11	32,42								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/11/1924:	62248	60370,34	60499,42	59448,66	0,07	921,68	1326,905	9690	7749
4/12/1924:	67534,96	65486,23	65564,74	64444,35	0,07	1041,88	1493,186	10529	7750
Итого:	5286,96	5115,89	5065,32	4995,69	0	120,2	166,281	839	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

27.12.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,31	59,72	38,59	206,06	197,8	199,43	196,16	0	1,64	7,653	24
21.11.2019	95,33	53,39	41,94	168,28	161,84	162,66	160,49	0,02	1,35	6,796	24
22.11.2019	86,29	48,5	37,79	156,26	151,23	151,81	150,13	0	1,1	5,713	24
23.11.2019	84,62	45,2	39,42	140,64	136,3	136,62	135,31	0,01	0,99	5,373	24
24.11.2019	84,88	44,82	40,06	145,66	141,17	141,46	140,1	0	1,07	5,654	24
25.11.2019	85,69	47,68	38,01	153,18	148,37	148,84	147,25	0	1,12	5,642	24
26.11.2019	85,87	48,04	37,83	156,52	151,57	152,03	150,36	0	1,21	5,734	24
27.11.2019	86,4	47,79	38,61	151,74	146,89	147,29	145,7	0,01	1,19	5,673	24
28.11.2019	85,26	45,64	39,62	138,47	134,13	134,37	133,07	0	1,06	5,315	24
29.11.2019	84,33	44,34	39,99	125,14	121,32	121,45	120,34	0	0,98	4,853	24
30.11.2019	84,82	45,92	38,9	147,94	143,36	143,66	142,24	0	1,12	5,577	24
01.12.2019	87,33	49,05	38,28	172,32	166,7	167,18	165,29	0,01	1,41	6,385	24
02.12.2019	86,79	48,61	38,18	155,84	150,82	151,2	149,49	0	1,33	5,762	24
03.12.2019	86,35	46,51	39,84	143,18	138,58	138,83	137,43	0	1,15	5,523	24
04.12.2019	90,62	48,85	41,77	149,91	144,68	144,97	143,37	0	1,31	6,048	24
05.12.2019	88,31	47,65	40,66	144,02	139,24	139,46	137,97	0	1,27	5,663	24
06.12.2019	86,74	47,61	39,13	141,59	137,05	137,29	135,83	0,01	1,22	5,365	24
07.12.2019	80,24	42,97	37,27	125,46	121,95	122,06	121,04	0	0,91	4,545	24
08.12.2019	80,58	43,19	37,39	134,36	130,58	130,67	129,53	0	1,05	4,882	24
09.12.2019	80,18	44,69	35,49	134,6	130,82	131,03	129,79	0,01	1,03	4,64	24
10.12.2019	80,11	44,05	36,06	130,47	126,81	126,99	125,82	0	0,99	4,571	24
11.12.2019	79,86	43,15	36,71	125,02	121,54	121,66	120,61	0	0,93	4,46	24
12.12.2019	80,91	45,59	35,32	144,33	140,23	140,46	139,11	0	1,12	4,952	24
13.12.2019	86,82	47,93	38,89	150,5	145,64	145,9	144,32	0	1,32	5,668	24
14.12.2019	87,27	47,77	39,5	151,2	146,31	146,5	144,96	0,01	1,35	5,782	24
15.12.2019	86,81	47,64	39,17	159,43	154,29	154,53	152,9	0	1,39	6,046	24
16.12.2019	87,56	48,98	38,58	156,67	151,52	151,84	150,1	0,01	1,42	5,85	24
17.12.2019	87,24	46,31	40,93	138,59	134,09	134,19	132,83	0	1,26	5,487	24
18.12.2019	88,48	47,21	41,27	137,98	133,37	133,53	132,12	0	1,25	5,508	24
19.12.2019	87,35	44,9	42,45	125	120,95	120,95	119,81	0	1,14	5,138	24
20.12.2019	86,99	46,2	40,79	131,66	127,39	127,49	126,25	0	1,14	5,197	24
21.12.2019	91,55	52,23	39,32	172,61	166,49	166,98	164,88	0	1,61	6,553	24
22.12.2019	92,74	51,75	40,99	177,43	171,03	171,42	169,27	0	1,76	7,017	24
23.12.2019	90,68	49,69	40,99	143,38	138,36	138,64	137	0,02	1,36	5,676	24
24.12.2019	83,28	43,69	39,59	120,28	116,69	116,71	115,63	0,01	1,06	4,617	24
Итого:				5155,7	4989,11	5000,1	4946,5	0,12	42,61	195,318	840
Средние:	86,47	47,35	39,12								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2024:	13081,05	12750,82	12806,04	12668,68	0,6	82,14	352,992	3638	0
24/12/2024:	18236,77	17739,93	17806,14	17615,18	0,72	124,75	548,31	4478	0
Итого:	5155,72	4989,11	5000,1	4946,5	0,12	42,61	195,318	840	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова


Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

27.12.2019г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,11	61,08	37,03	156,55	150,29	151,49	148,89	0	1,4	5,578	24
21.11.2019	95,08	57,65	37,43	141,66	136,29	137,2	135,06	0	1,23	5,11	24
22.11.2019	86,09	52,16	33,93	131,38	127,22	127,84	126,22	0	1	4,32	24
23.11.2019	84,39	49,73	34,66	117,26	113,65	114,12	112,77	0	0,88	3,939	24
24.11.2019	84,63	48,86	35,77	116,18	112,63	113	111,76	0	0,87	4,028	24
25.11.2019	85,46	50,34	35,12	123,17	119,31	119,77	118,36	0	0,95	4,19	24
26.11.2019	85,66	51,1	34,56	127,22	123,21	123,7	122,2	0	1,01	4,259	24
27.11.2019	86,2	52,09	34,11	127,92	123,83	124,38	122,79	0	1,04	4,224	24
28.11.2019	85,01	50,13	34,88	115,81	112,22	112,62	111,31	0	0,91	3,915	24
29.11.2019	84,07	48,66	35,41	109,41	106,08	106,42	105,23	0	0,85	3,759	24
30.11.2019	84,5	50,15	34,35	123,91	120,09	120,54	119,13	0	0,96	4,128	24
01.12.2019	87,13	52,07	35,06	133,9	129,56	130,07	128,44	0	1,12	4,543	24
02.12.2019	86,56	51,38	35,18	124,86	120,86	121,33	119,86	0	1	4,253	24
03.12.2019	86,13	49,95	36,18	117,24	113,48	113,9	112,54	0	0,94	4,107	24
04.12.2019	90,37	51,2	39,17	117,99	113,91	114,29	112,88	0	1,03	4,467	24
05.12.2019	88,09	51,08	37,01	116,48	112,62	113,06	111,66	0,01	0,96	4,17	24
06.12.2019	86,44	50,83	35,61	115,52	111,81	112,25	110,87	0	0,94	3,981	24
07.12.2019	80,03	46,95	33,08	105,4	102,46	102,78	101,73	0	0,73	3,386	24
08.12.2019	80,37	46,13	34,24	109,16	106,07	106,35	105,3	0,01	0,77	3,63	24
09.12.2019	79,97	47,21	32,76	110,44	107,36	107,69	106,56	0	0,8	3,518	24
10.12.2019	79,87	46,57	33,3	104,38	101,47	101,8	100,75	0	0,72	3,379	24
11.12.2019	79,61	45,8	33,81	99,98	97,23	97,54	96,56	0	0,67	3,286	24
12.12.2019	80,61	46,82	33,79	108,73	105,64	106,01	104,94	0	0,7	3,568	24
13.12.2019	86,52	49,46	37,06	109,35	105,83	106,25	105,04	0	0,79	3,922	24
14.12.2019	86,96	49,57	37,39	113,75	110,04	110,47	109,2	0	0,84	4,117	24
15.12.2019	86,62	51,13	35,49	126,41	122,34	122,84	121,31	0	1,03	4,346	24
16.12.2019	87,27	50,31	36,96	113,64	109,93	110,37	109,08	0	0,85	4,065	24
17.12.2019	86,89	47,4	39,49	99,41	96,2	96,47	95,45	0	0,75	3,801	24
18.12.2019	88,11	47,43	40,68	97,46	94,22	94,5	93,51	0	0,71	3,836	24
19.12.2019	86,94	46,31	40,63	90,34	87,42	87,69	86,82	0	0,6	3,552	24
20.12.2019	86,6	46,71	39,89	92,85	89,84	90,15	89,23	0	0,61	3,583	24
21.12.2019	91,25	51,78	39,47	118,82	114,64	115,07	113,64	0	1	4,529	24
22.12.2019	92,45	52,7	39,75	123,66	119,23	119,65	118,08	0	1,15	4,745	24
23.12.2019	90,12	50,45	39,67	106,79	103,11	103,45	102,2	0	0,91	4,095	24
24.12.2019	82,97	45,46	37,51	94,79	91,98	92,19	91,27	0	0,71	3,449	24
Итого:				4041,8	3912,07	3927,2	3880,64	0,02	31,43	141,778	840
Средние:	86,2	49,9	36,29								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2019:	96351,89	93615,33	89116,05	87901,7	8,46	5713,63	2454,727	23484	0
24/12/2019:	100393,71	97527,4	93043,3	91782,34	8,48	5745,06	2596,505	24324	0
Итого:	4041,82	3912,07	3927,25	3880,64	0,02	31,43	141,778	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Басмачева ЛА 27.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167245

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х9A1E


ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.11.2019	98,24	73,59	24,65	224,81	215,8	223	217,62	0	-1,82	5,337	24
21.11.2019	95,08	73,96	21,12	249,6	240,17	248,25	242,22	0	-2,05	5,089	24
22.11.2019	86,38	68,02	18,36	250,67	242,63	249,98	244,8	0	-2,17	4,462	24
23.11.2019	84,82	67,78	17,04	262,35	254,24	261,89	256,46	0	-2,22	4,335	24
24.11.2019	85,12	67,68	17,44	260,71	252,58	260,13	254,77	0	-2,19	4,414	24
25.11.2019	85,91	68,05	17,86	249,13	241,25	248,44	243,26	0	-2,01	4,314	24
26.11.2019	86,12	67,83	18,29	241,18	233,49	240,43	235,47	0	-1,98	4,277	24
27.11.2019	86,62	68	18,62	239,09	231,42	238,3	233,35	0	-1,93	4,313	24
28.11.2019	85,49	68,28	17,21	252,59	244,67	252,05	246,75	0	-2,08	4,22	24
29.11.2019	84,68	67,37	17,31	248,08	240,42	247,55	242,48	0	-2,06	4,166	24
30.11.2019	85,14	66,56	18,58	236	228,63	235,29	230,58	0	-1,95	4,252	24
01.12.2019	87,45	67,76	19,69	236,34	228,63	235,38	230,51	0	-1,88	4,512	24
02.12.2019	86,91	69,34	17,57	254,52	246,3	253,84	248,36	0	-2,06	4,335	24
03.12.2019	86,62	68,34	18,28	244,81	236,95	244,07	238,95	0,01	-2	4,34	24
04.12.2019	90,89	71,76	19,13	245,86	237,28	244,88	239,27	0	-1,99	4,549	24
05.12.2019	88,56	70,39	18,17	249,06	240,72	248,35	242,82	0	-2,1	4,382	24
06.12.2019	86,61	69,13	17,48	253,99	245,84	253,49	248,03	0	-2,19	4,303	24
07.12.2019	80,55	65	15,55	253,34	246,19	253,3	248,45	0	-2,26	3,831	24
08.12.2019	80,86	64,6	16,26	251,18	244,05	251,04	246,3	0	-2,25	3,973	24
09.12.2019	80,4	64,83	15,57	253,43	246,28	253,4	248,61	0	-2,33	3,84	24
10.12.2019	80,38	65,21	15,17	260,25	252,94	260,3	255,29	0,01	-2,35	3,84	24
11.12.2019	80,18	65,1	15,08	262,21	254,87	262,25	257,21	0	-2,34	3,85	24
12.12.2019	80,97	65,28	15,69	253,49	246,28	253,42	248,52	0	-2,24	3,868	24
13.12.2019	87,36	69,85	17,51	256,27	247,92	255,81	250,25	0	-2,33	4,348	24
14.12.2019	87,57	70,07	17,5	259,9	251,39	259,41	253,73	0	-2,34	4,408	24
15.12.2019	87,01	68,57	18,44	247,9	239,87	247,28	242,04	0	-2,17	4,434	24
16.12.2019	87,83	69,7	18,13	249,54	241,29	248,96	243,53	0	-2,24	4,385	24
17.12.2019	87,53	70,02	17,51	257,93	249,48	257,49	251,83	0	-2,35	4,378	24
18.12.2019	88,81	71,15	17,66	259,84	251,08	259,32	253,45	0	-2,37	4,44	24
19.12.2019	87,71	70,82	16,89	262,78	254,12	262,42	256,53	0	-2,41	4,3	24
20.12.2019	87,4	70,5	16,9	260,58	252,1	260,24	254,45	0	-2,35	4,267	24
21.12.2019	91,86	71,58	20,28	236,99	228,55	236,01	230,63	0	-2,08	4,649	24
22.12.2019	92,88	71,15	21,73	236,69	228,07	235,47	230,13	0	-2,06	4,968	24
23.12.2019	90	71,58	18,42	256,67	247,83	255,97	250,11	0,01	-2,28	4,574	24
24.12.2019	83,63	67,59	16,04	263,48	255,51	263,28	257,88	0	-2,37	4,105	24
Итого:				8781,2	8498,84	8760,6	8574,64	0,03	-75,8	152,058	840
Средние:	86,67	68,75	17,91								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
9/11/1924:	86906,02	84466,67	82757,86	81644,06	2,47	2822,61	2241,382	23483	0
4/12/1924:	95687,28	92965,51	91518,55	90218,7	2,5	2746,81	2393,44	24323	0
Итого:	8781,26	8498,84	8760,69	8574,64	0,03	-75,8	152,058	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.С. Гусев



Представитель теплоснабж. организации

Бочарова Е.А.
24.12.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсулова 72
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00175040

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x88FF

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	98,03	57,52	40,51	195,67	187,83	190,88	187,94	0	-0,11	7,626	24
21.11.2019	94,92	52,21	42,71	158,28	152,32	154,18	152,21	0	0,11	6,518	24
22.11.2019	85,83	46,16	39,67	141,95	137,51	138,74	137,38	0	0,13	5,456	24
23.11.2019	84,28	43,9	40,38	132,52	128,45	129,54	128,35	0	0,1	5,186	24
24.11.2019	84,66	43,29	41,37	134,1	129,97	131,01	129,85	0	0,12	5,378	24
25.11.2019	85,51	45,52	39,99	148,45	143,79	145,12	143,7	0	0,09	5,75	24
26.11.2019	85,69	47,45	38,24	151,83	147,05	148,58	146,99	0	0,06	5,624	24
27.11.2019	86,18	47,34	38,84	153,28	148,41	149,94	148,36	0	0,05	5,766	24
28.11.2019	84,93	44,93	40	130,92	126,88	127,99	126,78	0,01	0,1	5,078	24
29.11.2019	84,03	44,66	39,37	128,74	124,81	125,9	124,7	0	0,11	4,914	24
30.11.2019	84,77	46,51	38,26	149,54	144,91	146,36	144,89	0	0,02	5,549	24
01.12.2019	87,06	47,79	39,27	160,17	155	156,6	154,9	0	0,1	6,087	24
02.12.2019	86,43	47,09	39,34	139,66	135,2	136,55	135,12	0	0,08	5,32	24
03.12.2019	86,35	45,6	40,75	137,36	132,96	134,18	132,88	0	0,08	5,417	24
04.12.2019	90,41	47,13	43,28	138,6	133,8	135,05	133,66	0	0,14	5,797	24
05.12.2019	88,02	46,28	41,74	139,11	134,53	135,74	134,37	0	0,16	5,62	24
06.12.2019	86,3	45,71	40,59	130,1	125,93	127,08	125,82	0,01	0,11	5,111	24
07.12.2019	79,99	41,57	38,42	117,2	113,93	114,77	113,82	0	0,11	4,376	24
08.12.2019	80,33	41,53	38,8	130,65	126,99	127,94	126,88	0,01	0,11	4,927	24
09.12.2019	80,02	43,52	36,5	134,33	130,57	131,69	130,53	0	0,04	4,766	24
10.12.2019	79,9	43,22	36,68	127,92	124,36	125,41	124,33	0	0,03	4,559	24
11.12.2019	79,69	42,5	37,19	123,63	120,18	121,15	120,11	0	0,07	4,467	24
12.12.2019	80,92	43,97	36,95	135,2	131,35	132,46	131,24	0	0,11	4,851	24
13.12.2019	86,76	47,17	39,59	141,98	137,42	138,77	137,33	0	0,09	5,44	24
14.12.2019	86,93	47,07	39,86	148,81	143,97	145,42	143,91	0	0,06	5,742	24
15.12.2019	86,66	48,21	38,45	167,95	162,53	164,29	162,48	0	0,05	6,251	24
16.12.2019	87,42	48,44	38,98	148,07	143,25	144,72	143,12	0	0,13	5,585	24
17.12.2019	87,06	45,62	41,44	131,18	126,93	127,99	126,7	0	0,23	5,261	24
18.12.2019	88,2	45,38	42,82	131,06	126,72	127,74	126,51	0	0,21	5,428	24
19.12.2019	87,01	43,69	43,32	117,64	113,83	114,7	113,67	0	0,16	4,931	24
20.12.2019	86,8	45,07	41,73	123,39	119,4	120,39	119,24	0,01	0,16	4,983	24
21.12.2019	91,6	49,96	41,64	163,68	157,88	159,55	157,68	0	0,2	6,578	24
22.12.2019	92,55	49,71	42,84	165,56	159,59	161,24	159,38	0	0,21	6,844	24
23.12.2019	90	48,01	41,99	138,9	134,13	135,38	133,9	0	0,23	5,639	24
24.12.2019	83,16	47,39	35,77	139,53	135,38	136,73	135,3	0,01	0,08	4,843	24
Итого:				4956,9	4797,76	4843,7	4794,03	0,05	3,73	191,668	840
Средние:	86,24	46,31	39,92								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
9/11/1924:	172036,82	167022,34	170146,72	167939,74	32,96	-917,4	4830,634	32580	0
4/12/1924:	176993,78	171820,1	174990,5	172733,77	33,01	-913,67	5022,302	33420	0
Итого:	4956,96	4797,76	4843,78	4794,03	0,05	3,73	191,668	840	0

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись



Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

27.12.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г.-24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 64
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М. сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,93	61,67	36,26	150,21	144,19	141,61	139,15	0	5,04	5,243	24
21.11.2019	94,77	55,84	38,93	117,6	113,15	110,91	109,27	0	3,88	4,411	24
22.11.2019	85,65	48,59	37,06	107,61	104,23	101,95	100,83	0	3,4	3,863	24
23.11.2019	83,98	45,1	38,88	96,6	93,67	91,58	90,69	0,03	2,98	3,642	24
24.11.2019	84,34	45,6	38,74	96,99	94,01	91,95	91,05	0	2,96	3,642	24
25.11.2019	85,2	48,45	36,75	107,81	104,45	102,19	101,05	0	3,4	3,841	24
26.11.2019	85,39	48,97	36,42	108,32	104,96	102,68	101,52	0	3,44	3,824	24
27.11.2019	85,86	49,26	36,6	107,58	104,15	101,97	100,8	0	3,35	3,816	24
28.11.2019	84,6	46,76	37,84	96,78	93,8	91,8	90,87	0	2,93	3,549	24
29.11.2019	83,64	46,11	37,53	92,42	89,64	87,73	86,85	0	2,79	3,363	24
30.11.2019	84,55	48,11	36,44	110,1	106,73	104,44	103,3	0	3,43	3,889	24
01.12.2019	86,95	52,45	34,5	129,5	125,32	122,75	121,19	0	4,13	4,323	24
02.12.2019	86,28	50,71	35,57	113,79	110,16	107,92	106,58	0	3,58	3,921	24
03.12.2019	86,04	48,76	37,28	104,84	101,49	99,36	98,29	0	3,2	3,784	24
04.12.2019	90,17	51,53	38,64	110,22	106,4	104,17	102,86	0	3,54	4,114	24
05.12.2019	87,8	49,25	38,55	101,99	98,63	96,51	95,42	0	3,21	3,804	24
06.12.2019	86,04	48,17	37,87	92,99	90,04	88,17	87,18	0	2,86	3,408	24
07.12.2019	79,56	42,36	37,2	82,11	79,84	78,11	77,43	0	2,41	2,967	24
08.12.2019	79,9	42,88	37,02	86,82	84,39	82,57	81,88	0	2,51	3,123	24
09.12.2019	79,6	44,81	34,79	92,09	89,56	87,63	86,78	0	2,78	3,113	24
10.12.2019	79,45	44,86	34,59	88,52	86,09	84,26	83,47	0	2,62	2,975	24
11.12.2019	79,23	44,18	35,05	85,7	83,34	81,6	80,85	0	2,49	2,918	24
12.12.2019	80,52	45,98	34,54	96,61	93,89	91,88	90,99	0	2,9	3,241	24
13.12.2019	86,38	48,56	37,82	100,85	97,6	95,56	94,52	0	3,08	3,695	24
14.12.2019	86,64	48,27	38,37	102,32	99,04	96,91	95,86	0	3,18	3,803	24
15.12.2019	86,26	48,52	37,74	109,54	106,03	103,76	102,63	0	3,4	4,004	24
16.12.2019	87,07	49,16	37,91	104,64	101,22	99,09	97,97	0	3,25	3,841	24
17.12.2019	86,64	47,56	39,08	94,6	91,57	89,61	88,65	0	2,92	3,579	24
18.12.2019	87,8	46,97	40,83	93,22	90,17	88,19	87,29	0	2,88	3,685	24
19.12.2019	86,56	45,37	41,19	85,12	82,4	80,61	79,82	0	2,58	3,394	24
20.12.2019	86,38	46,5	39,88	91	88,08	86,17	85,33	0	2,75	3,509	24
21.12.2019	91,26	51,94	39,32	113,32	109,33	107,03	105,68	0	3,65	4,305	24
22.12.2019	92,29	52,53	39,76	118,03	113,79	111,38	109,96	0	3,83	4,529	24
23.12.2019	89,7	49,64	40,06	96,14	92,86	90,88	89,8	0	3,06	3,72	24
24.12.2019	82,57	44,13	38,44	83,08	80,61	78,87	78,12	0	2,49	3,098	24
Итого:				3569	3454,83	3381,8	3343,93	0,03	110,9	129,936	840
Средние:	85,91	48,27	37,64								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
9/11/1924:	102463,05	99446,35	96884,83	95621,11	13,97	3825,24	2904,73	25741	0
4/12/1924:	106032,11	102901,18	100266,63	98965,04	14	3936,14	3034,666	26581	0
Итого:	3569,06	3454,83	3381,8	3343,93	0,03	110,9	129,936	840	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

27.12.2019г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/19г. - 24/12/19г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.11.2019	97,98	58,18	39,8	306,36	294,15	293,74	289,19	0,06	4,96	11,731	24
21.11.2019	94,77	54,84	39,93	272,5	262,23	261,07	257,43	0	4,8	10,485	24
22.11.2019	85,89	50,65	35,24	260,61	252,35	250,84	247,85	0	4,5	8,896	24
23.11.2019	84,37	47,36	37,01	225,89	218,96	217,19	214,9	0	4,06	8,102	24
24.11.2019	84,73	46,45	38,28	215,87	209,19	207,36	205,27	0	3,92	8,009	24
25.11.2019	85,48	46,63	38,85	213,89	207,17	205,38	203,29	0	3,88	8,051	24
26.11.2019	85,69	47,33	38,36	215,65	208,83	207,17	205,01	0	3,82	8,009	24
27.11.2019	86,17	47,81	38,36	214,8	207,97	206,36	204,17	0	3,8	7,982	24
28.11.2019	84,98	46,45	38,53	202,56	196,27	194,62	192,65	0	3,62	7,56	24
29.11.2019	84,09	44,86	39,23	183,95	178,32	176,69	175,03	0	3,29	6,994	24
30.11.2019	84,92	45,27	39,65	200,15	193,92	192,03	190,18	0	3,74	7,688	24
01.12.2019	87,04	48,67	38,37	239,93	232,15	230,31	227,74	0	4,41	8,911	24
02.12.2019	86,48	49,81	36,67	243,28	235,49	233,84	231,15	0	4,34	8,641	24
03.12.2019	86,34	47	39,34	205,8	199,24	197,54	195,49	0	3,75	7,84	24
04.12.2019	90,42	47,92	42,5	208,55	201,31	199,66	197,51	0	3,8	8,557	24
05.12.2019	88,06	48,34	39,72	220,04	212,76	211,03	208,71	0	4,05	8,453	24
06.12.2019	85,99	47,78	38,21	215,32	208,46	206,77	204,59	0	3,87	7,964	24
07.12.2019	80,11	44,95	35,16	199,04	193,47	191,55	189,75	0	3,72	6,798	24
08.12.2019	80,35	43,97	36,38	190,38	185,05	183,06	181,37	0	3,68	6,73	24
09.12.2019	79,95	44,29	35,66	190,29	185,01	183,03	181,35	0	3,66	6,593	24
10.12.2019	79,83	44,03	35,8	190,49	185,2	183,23	181,57	0	3,63	6,627	24
11.12.2019	79,67	43,94	35,73	183,22	178,1	176,32	174,73	0	3,37	6,36	24
12.12.2019	80,87	44,91	35,96	198,79	193,15	191,19	189,38	0	3,77	6,94	24
13.12.2019	86,82	47,03	39,79	205,51	198,9	197,14	195,1	0	3,8	7,914	24
14.12.2019	86,89	46,93	39,96	204,06	197,45	195,77	193,75	0	3,7	7,893	24
15.12.2019	86,49	47,14	39,35	221,87	214,75	212,84	210,62	0	4,13	8,452	24
16.12.2019	87,42	48,16	39,26	217,09	210,01	208,26	206,01	0	4	8,247	24
17.12.2019	87,12	47,58	39,54	217,19	210,12	208,3	206,11	0	4,01	8,313	24
18.12.2019	88,25	47,84	40,41	210,18	203,18	201,45	199,31	0	3,87	8,215	24
19.12.2019	87,12	46,56	40,56	194,3	187,98	186,32	184,42	0	3,56	7,628	24
20.12.2019	86,87	46,7	40,17	190,17	184,04	182,41	180,54	0	3,5	7,391	24
21.12.2019	91,67	52,48	39,19	258,12	248,96	247,39	244,2	0	4,76	9,766	24
22.12.2019	92,53	53,69	38,84	279,32	269,27	267,56	263,97	0	5,3	10,466	24
23.12.2019	89,68	50,47	39,21	225,67	217,96	216,24	213,68	0	4,28	8,55	23
24.12.2019	83,16	45,24	37,92	193,2	187,44	185,38	183,6	0	3,84	7,108	24
Итого:				7614	7368,81	7309	7229,62	0,06	139,19	283,864	839
Средние:	86,23	47,75	38,48								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/1924:	125512,62	121740,18	120914,22	119543,63	9,88	2196,55	4126,219	19248	15
24/12/1924:	133126,66	129108,99	128223,26	126773,25	9,94	2335,74	4410,083	20087	16
Итого:	7614,04	7368,81	7309,04	7229,62	0,06	139,19	283,864	839	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 27.12.2019г.

