

Отчет
о работе по параметрам теплообеспечения
23/03/2020 - 30/04/2020

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Сормовская 13
Теплоэнергетический пункт ВЛТ-7 сек. N 001
Договорные параметры:
М. сер. в/в: _____ т.сут. Макс. _____ т.сут.
Темп. 0.00°C

Документ N: _____
Тип расчётов: _____
Пределы измерения:
G пол max = 52.00 м3/ч G пол min = 0.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Воздушный номер 001803018 Ввод 1 Система Водоснабжения 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0-515Р БО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
23.03.2020	82,48	45,78	36,7	107,26	103,62	----	104,11	102,6	1,51	3,815	24	0	*
24.03.2020	80,88	44,68	36,2	98,59	95,28	----	95,76	94,38	1,38	3,466	24	0	*
25.03.2020	80,25	42,54	37,71	86,69	83,72	----	84,26	83,05	1,21	3,177	24	0	*
26.03.2020	80,19	42,12	38,07	88,89	85,85	----	86,39	85,1	1,29	3,284	24	0	*
27.03.2020	79,77	42,04	37,73	84,75	81,87	----	82,41	81,15	1,26	3,111	24	0	*
28.03.2020	79,52	41,99	37,53	85,61	82,72	----	83,21	82	1,21	3,12	24	0	*
29.03.2020	80,38	41,35	39,03	80,2	77,43	----	77,97	76,94	1,13	3,043	24	0	*
30.03.2020	78,72	41,49	37,23	81,13	79,43	----	78,9	77,77	1,13	2,936	24	0	*
31.03.2020	76,61	42,4	34,21	84,48	81,84	----	82,29	81,12	1,17	2,814	24	0	*
01.04.2020	76,96	42,43	34,53	87,56	84,82	----	85,32	84,1	1,22	2,946	24	0	*
02.04.2020	77,13	42,32	34,81	88,99	86,19	----	86,67	85,47	1,2	3,015	24	0	*
03.04.2020	77,29	42,33	34,96	88,16	85,41	----	85,83	84,69	1,14	3	24	0	*
04.04.2020	77,92	42,29	35,63	84,65	81,98	----	82,41	81,27	1,14	2,931	24	0	*
05.04.2020	76,81	42,28	34,53	85,69	83,04	----	83,47	82,32	1,15	2,888	24	0	*
06.04.2020	77,35	42,45	34,9	85,85	83,19	----	83,59	82,46	1,13	2,913	24	0	*
07.04.2020	77,29	44,2	33,09	100,34	97,35	----	97,73	96,43	1,3	3,231	24	0	*
08.04.2020	76,8	45,26	31,54	116,37	112,99	----	113,36	111,92	1,44	3,576	24	0	*
09.04.2020	77,52	43,93	33,59	99,82	96,83	----	97,18	95,93	1,25	3,261	24	0	*
10.04.2020	77,02	42,25	34,77	87,8	85,13	----	85,53	84,41	1,12	2,973	24	0	*
11.04.2020	76,81	42,22	34,59	87,15	84,52	----	84,9	83,8	1,1	2,934	24	0	*
12.04.2020	77,26	42,14	35,12	84,87	82,29	----	82,68	81,58	1,1	2,903	24	0	*
13.04.2020	76,38	42,64	33,74	87,17	84,59	----	84,95	83,87	1,08	2,864	24	0	*
14.04.2020	76,48	42,44	34,04	88,5	85,87	----	86,24	85,15	1,09	2,933	24	0	*
15.04.2020	76,44	42,93	33,51	89,52	86,89	----	87,25	86,16	1,09	2,921	24	0	*
16.04.2020	76,19	42,86	33,33	86,69	84,14	----	84,48	83,42	1,06	2,815	24	0	*
17.04.2020	76,15	42,93	33,22	85,28	82,78	----	83,09	82,06	1,03	2,758	24	0	*
18.04.2020	75,88	42,65	33,23	88,04	85,51	----	85,82	84,79	1,03	2,807	24	0	*
19.04.2020	74,99	42,58	32,41	91,22	88,69	----	88,97	87,91	1,06	2,88	24	0	*
20.04.2020	74,78	43,44	31,34	92,44	89,87	----	90,15	89,12	1,03	2,813	24	0	*
Итого:				2603,7	2522,7	----	2534,92	2500,87	34,05	88,141	696	0	
Средние:	77,65	42,79	34,85										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/03/2024:	62041,22	59977,47	0	60105,96	59335,88	770,08	2237,516	19551	0
20/04/2024:	64644,93	62500,25	0	62640,88	61836,75	804,13	2325,657	20247	0
Итого:	2603,71	2522,78	0	2534,92	2500,87	34,05	88,141	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись О.В. Малыгина
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/2020.-22/03/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснотельский 19

Тип расходомера:

Теплоснабщик: КИРАТ-306

Пределы измерения:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M тыс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.4350

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	82,83	47,15	35,68	154,440	149,737	151,040	149,737	3,40	0,00	5,329	24	0	
26.02.2020	81,88	48,40	33,48	172,690	167,560	169,120	167,560	3,57	0,00	5,610	24	0	
27.02.2020	81,59	45,43	36,16	147,900	143,491	144,610	143,491	3,29	0,00	5,165	24	0	
28.02.2020	81,63	45,12	36,51	143,810	139,524	140,580	139,524	3,23	0,00	5,112	24	0	
29.02.2020	80,78	45,48	35,30	148,860	144,500	145,610	144,500	3,25	0,00	5,125	24	0	
01.03.2020	81,67	43,82	37,84	142,760	138,505	139,470	138,505	3,29	0,00	5,270	24	0	
02.03.2020	81,93	44,23	37,70	143,110	138,811	139,800	138,811	3,31	0,00	5,256	24	0	
03.03.2020	81,76	45,06	36,69	139,800	135,603	136,610	135,603	3,19	0,00	4,991	24	0	
04.03.2020	81,58	44,69	36,89	140,310	136,114	137,100	136,114	3,21	0,00	5,040	24	0	
05.03.2020	81,97	44,93	37,04	142,410	138,109	139,120	138,109	3,29	0,00	5,127	24	0	
06.03.2020	84,06	48,15	35,90	156,130	151,249	152,650	151,249	3,48	0,00	5,414	24	0	
07.03.2020	83,21	47,17	36,05	157,720	152,869	154,240	152,869	3,48	0,00	5,459	24	0	
08.03.2020	81,48	45,09	36,39	146,140	141,799	142,870	141,799	3,27	0,00	5,180	24	0	
09.03.2020	81,87	43,67	38,20	143,210	138,918	139,870	138,918	3,34	0,00	5,342	24	0	
10.03.2020	81,71	44,40	37,31	140,720	136,499	137,470	136,499	3,25	0,00	5,104	24	0	
11.03.2020	81,95	44,79	37,16	139,590	135,394	136,390	135,394	3,20	0,00	5,042	24	0	
12.03.2020	81,80	44,26	37,55	138,080	133,936	134,880	133,936	3,20	0,00	5,050	24	0	
13.03.2020	80,91	45,40	35,50	144,690	140,437	141,510	140,437	3,18	0,00	4,984	24	0	
14.03.2020	81,32	44,51	36,81	138,400	134,285	135,250	134,285	3,15	0,00	4,957	24	0	
15.03.2020	80,87	43,15	37,72	142,130	137,957	138,860	137,957	3,27	0,00	5,228	24	0	
16.03.2020	81,05	45,29	35,77	143,150	138,929	139,990	138,929	3,16	0,00	4,963	24	0	
17.03.2020	81,62	45,15	36,48	142,130	137,876	138,910	137,876	3,22	0,00	5,045	24	0	
18.03.2020	81,47	44,21	37,26	138,240	134,114	135,050	134,114	3,19	0,00	5,016	24	0	
19.03.2020	81,92	45,11	36,80	135,540	131,449	132,420	131,449	3,12	0,00	4,853	24	0	
20.03.2020	80,85	44,46	36,40	138,880	134,789	135,750	134,789	3,13	0,00	4,921	24	0	
21.03.2020	81,94	44,51	37,43	136,820	132,688	133,630	132,688	3,19	0,00	4,979	24	0	
22.03.2020	82,22	42,93	39,29	137,710	133,552	134,430	133,552	3,28	0,00	5,276	24	0	
Итого:				3895,37	3778,69	3807,23	3778,69	156,04	0,00	138,836	648		
Средние:	81,77	45,06	36,72										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2020	96970,43	93742,74	94835,99	93725,40	3945,89	17,33	3112,971	18119	0
22/03/2020	100865,80	97521,43	98643,22	97504,09	4101,93	17,33	3251,807	18767	0
Итого:	3895,37	3778,69	3807,23	3778,69	156,04	0,00	138,836	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснаб. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

24.03.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснотельский 19А
Тепловычислитель КВАТ-306

Договор №:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C


G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	82,917	47,903	35,01	164,723	161,383	3,34	5,760	24	0	
26.02.2020	81,933	49,468	32,47	180,541	176,885	3,66	5,886	24	0	
27.02.2020	81,639	44,521	37,12	135,400	132,573	2,83	4,984	24	0	
28.02.2020	81,664	43,015	38,65	119,136	116,613	2,52	4,627	24	0	
29.02.2020	80,834	45,238	35,60	144,903	141,897	3,01	5,183	24	0	
01.03.2020	81,736	43,228	38,51	135,459	132,601	2,86	5,229	24	0	
02.03.2020	81,993	44,713	37,28	137,568	134,687	2,88	5,158	24	0	
03.03.2020	81,809	43,697	38,11	124,584	121,948	2,64	4,757	24	0	
04.03.2020	81,617	42,934	38,68	116,579	114,095	2,48	4,539	24	0	
05.03.2020	82,053	45,571	36,48	144,496	141,498	3,00	5,320	24	0	
06.03.2020	84,147	49,848	34,30	170,386	166,910	3,48	5,859	24	0	
07.03.2020	83,288	47,691	35,60	164,883	161,534	3,35	5,766	24	0	
08.03.2020	81,534	44,470	37,06	133,192	130,425	2,77	4,956	24	0	
09.03.2020	81,912	42,490	39,42	123,056	120,493	2,56	4,864	24	0	
10.03.2020	81,737	41,705	40,03	115,643	113,217	2,43	4,668	24	0	
11.03.2020	81,986	42,630	39,36	118,676	116,188	2,49	4,704	24	0	
12.03.2020	81,832	42,415	39,42	112,843	110,458	2,38	4,487	24	0	
13.03.2020	80,913	42,461	38,45	115,524	113,099	2,42	4,466	24	0	
14.03.2020	81,347	41,703	39,64	114,626	112,229	2,40	4,579	24	0	
15.03.2020	80,889	41,810	39,08	118,270	115,809	2,46	4,662	24	0	
16.03.2020	81,084	43,415	37,67	124,183	121,602	2,58	4,698	24	0	
17.03.2020	81,686	45,078	36,61	141,228	138,325	2,90	5,071	24	0	
18.03.2020	81,519	42,638	38,88	121,480	118,941	2,54	4,745	24	0	
19.03.2020	81,951	42,279	39,67	113,231	110,839	2,39	4,540	24	0	
20.03.2020	80,877	42,653	38,22	115,765	113,328	2,44	4,459	24	0	
21.03.2020	81,975	42,597	39,38	114,787	112,368	2,42	4,548	24	0	
22.03.2020	82,276	42,429	39,85	126,598	123,975	2,62	5,077	24	0	
Итого:				3547,76	3473,92	73,84	133,592	648		
Средние:	81,82	44,02	37,80							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02.1024.	57620,99	57989,08	-241,45	2097,736	12215	0
22/03.1024.	61168,75	61463,00	-167,61	2231,328	12863	0
Итого:	3547,76	3473,92	73,84	133,592	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____ Ф.И.О. Е.А. Прохорникова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О. Е.В. Жукова/

24.03.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/02/2020г. - 22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Красноволовский 19 В

Тип расходомера:

Теплодиспетчеризатор КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M тыс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 05411819

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.00950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
25.02.2020	82,78	50,46	32,32	200,630	196,418	200,370	196,418	0,26	0,00	6,303	24	0	
26.02.2020	81,85	52,87	28,97	234,840	230,093	235,010	230,093	-0,17	0,00	6,654	24	0	
27.02.2020	81,46	47,06	34,40	170,540	167,067	170,170	167,067	0,37	0,00	5,645	24	0	
28.02.2020	81,39	44,18	37,21	140,460	137,586	139,890	137,586	0,57	0,00	5,123	24	0	
29.02.2020	80,60	45,65	34,95	161,100	157,909	160,660	157,909	0,44	0,00	5,543	24	0	
01.03.2020	81,50	44,72	36,78	156,290	153,086	155,740	153,086	0,55	0,00	5,579	24	0	
02.03.2020	81,77	46,04	35,72	158,840	155,569	158,320	155,569	0,52	0,00	5,555	24	0	
03.03.2020	81,52	43,92	37,60	142,340	139,413	141,770	139,413	0,57	0,00	5,171	24	0	
04.03.2020	81,33	43,87	37,46	136,840	134,031	136,230	134,031	0,61	0,00	5,027	24	0	
05.03.2020	81,85	47,23	34,62	171,230	167,706	170,760	167,706	0,47	0,00	5,840	24	0	
06.03.2020	83,99	51,34	32,65	203,160	198,725	202,820	198,725	0,34	0,00	6,432	24	0	
07.03.2020	83,12	49,72	33,40	198,430	194,194	198,170	194,194	0,26	0,00	6,251	24	0	
08.03.2020	81,30	45,41	35,89	154,490	151,346	153,960	151,346	0,53	0,00	5,448	24	0	
09.03.2020	81,63	43,45	38,18	141,500	138,576	140,860	138,576	0,64	0,00	5,280	24	0	
10.03.2020	81,48	44,11	37,37	140,880	137,979	140,270	137,979	0,61	0,00	5,164	24	0	
11.03.2020	81,63	43,27	38,36	129,520	126,839	128,910	126,839	0,61	0,00	4,854	24	0	
12.03.2020	81,49	42,49	39,00	127,100	124,467	126,420	124,467	0,68	0,00	4,882	24	0	
13.03.2020	80,63	43,40	37,23	135,190	132,461	134,600	132,461	0,59	0,00	4,941	24	0	
14.03.2020	80,99	41,63	39,36	126,810	124,197	126,080	124,197	0,73	0,00	4,900	24	0	
15.03.2020	80,59	41,94	38,66	134,460	131,750	133,770	131,750	0,69	0,00	5,126	24	0	
16.03.2020	80,84	44,81	36,03	150,610	147,548	150,030	147,548	0,58	0,00	5,324	24	0	
17.03.2020	81,45	46,33	35,13	165,780	162,394	165,370	162,394	0,41	0,00	5,528	24	0	
18.03.2020	81,24	43,70	37,54	140,310	137,432	139,690	137,432	0,62	0,00	5,160	24	0	
19.03.2020	81,66	43,20	38,46	132,460	129,701	131,790	129,701	0,67	0,00	4,996	24	0	
20.03.2020	80,44	40,97	39,47	115,050	112,704	114,380	112,704	0,67	0,00	4,435	24	0	
21.03.2020	81,52	40,78	40,74	114,380	111,965	113,600	111,965	0,78	0,00	4,576	24	0	
22.03.2020	81,88	41,13	40,75	126,550	123,886	125,760	123,886	0,79	0,00	5,051	24	0	
Итого:				4109,79	4025,04	4095,40	4025,04	156,04	0,00	144,786	648		
Средние:	81,55	44,95	36,60										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/02/2020г.	71844,710	70097,978	71467,170	70097,732	2340,600	0,25	1893,521	9768	0
22/03/2020г.	75954,500	74123,019	75562,570	74122,773	2496,640	0,25	2038,307	10416	0
Итого:	4109,79	4025,04	4095,40	4025,04	156,04	0,00	144,786	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

24.03.2020г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г. - 22/03/20г.Абонент: ООО Парк-Сервис
Адрес: Вейселя 31
Теплоучетчик: ВКГ-7 сэт. N. 001
Договорные расходи:
M сэт. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут
Тхв = 0.00°CДоговор N: _____
Тип расхсчета: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хДВА7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
25.02.2020	81,62	46,58	35,04	52,17	49,15	0	50,63	48,61	2,02	1,774	24	0	
26.02.2020	80,49	47,03	33,46	55,25	52,14	0,01	53,71	51,61	2,1	1,795	24	0	
27.02.2020	80,21	45,34	34,87	49,03	46,23	0	47,65	45,76	1,89	1,66	24	0	
28.02.2020	80,22	44,55	35,67	45,23	42,61	0,01	43,99	42,17	1,82	1,567	24	0	
29.02.2020	79,47	43,88	35,59	49,84	47	0,03	48,49	46,52	1,97	1,724	24	0	
01.03.2020	80,27	43,61	36,66	48,93	46,08	0,02	47,58	45,64	1,94	1,744	24	0	
02.03.2020	80,62	45,34	35,28	49,23	46,39	0,02	47,83	45,91	1,92	1,685	24	0	
03.03.2020	80,32	45,43	34,89	45,51	42,86	0,02	44,23	42,43	1,8	1,544	24	0	
04.03.2020	80,19	44,48	35,71	45,98	43,3	0,02	44,71	42,86	1,85	1,595	24	0	
05.03.2020	80,62	44,24	36,38	49,45	46,57	0,02	48,05	46,1	1,95	1,746	24	0	
06.03.2020	82,83	46,4	36,43	55,74	52,52	0,08	54,09	51,96	2,13	1,97	24	0	
07.03.2020	82,02	46,67	35,35	52,79	49,78	0,09	51,25	49,26	1,99	1,812	24	0	
08.03.2020	80,12	44,05	36,07	46,6	43,9	0,08	45,34	43,44	1,9	1,633	24	0	
09.03.2020	80,46	43,12	37,34	46,79	44,05	0,08	45,49	43,65	1,84	1,699	24	0	
10.03.2020	80,23	43,82	36,41	44,19	41,61	0,07	42,95	41,25	1,7	1,563	24	0	
11.03.2020	80,37	43,63	36,74	44,16	41,58	0,07	42,92	41,19	1,73	1,574	24	0	
12.03.2020	80,32	43,71	36,61	43,95	41,38	0,07	42,71	40,98	1,73	1,56	24	0	
13.03.2020	79,32	44,13	35,19	44,66	42,09	0,07	43,43	41,66	1,77	1,527	24	0	
14.03.2020	79,75	44,04	35,71	44,26	41,72	0,07	43,02	41,31	1,71	1,536	24	0	
15.03.2020	79,33	43,48	35,85	46,25	43,58	0,08	44,97	43,15	1,82	1,613	24	0	
16.03.2020	79,55	44,36	35,19	47,46	44,72	0,06	46,16	44,28	1,88	1,622	24	0	
17.03.2020	80,18	45,51	34,67	48,74	45,92	0,08	47,36	45,45	1,91	1,645	24	0	
18.03.2020	79,98	44,43	35,55	45,47	42,81	0,07	44,23	42,37	1,86	1,57	24	0	
19.03.2020	80,48	43,87	36,61	44,15	41,53	0,07	42,91	41,13	1,78	1,57	24	0	
20.03.2020	79,44	43,89	35,55	44,91	42,29	0,08	43,67	41,85	1,82	1,55	24	0	
21.03.2020	80,43	43,92	36,51	44,73	42,11	0,09	43,47	41,69	1,78	1,587	24	0	
22.03.2020	80,81	43,09	37,72	48,01	45,18	0,09	46,66	44,77	1,89	1,76	24	0	
Итого:				1283,4	1209,1	1,45	1247,5	1197	50,5	44,625	648	0	
Средние:	80,35	44,54	35,81										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24.03.2020г.	46301,19	43735,76	69,18	44978,57	43212,99	1765,58	1351,239	24135	0
22.03.2020г.	47584,67	44944,86	70,63	46226,07	44409,99	1816,08	1395,864	24783	0
Итого:	1283,48	1209,1	1,45	1247,5	1197	50,5	44,625	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.В. Жукова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24.03.2020

Тепловая энергия израс. дованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qi
Траб x Тшт

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2020.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расчётномера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	80,37	46,68	33,69	106,47	104,88	0	103,45	103,82	-0,37	3,486	24	0	
26.02.2020	79,44	47,97	31,47	115,14	113,52	0	111,98	112,32	-0,34	3,523	24	0	
27.02.2020	78,76	43,88	34,88	93	91,65	0,01	90,47	90,8	-0,33	3,151	24	0	
28.02.2020	78,53	42,48	36,05	80,94	79,78	0	78,74	79,09	-0,35	2,836	24	0	
29.02.2020	78,07	43,82	34,25	96,5	95,11	0	93,94	94,28	-0,34	3,216	24	0	
01.03.2020	78,8	43,71	35,09	92,25	90,88	0	89,72	90,05	-0,33	3,148	24	0	
02.03.2020	79,31	45	34,31	99,59	98,11	0	96,84	97,19	-0,35	3,32	24	0	
03.03.2020	78,71	43,18	35,53	85,14	83,9	0,01	82,82	83,16	-0,34	2,943	24	0	
04.03.2020	78,31	42,01	36,3	80,09	78,94	0	77,94	78,25	-0,31	2,827	24	0	
05.03.2020	79,04	43,77	35,27	91,07	89,73	0,01	88,57	88,96	-0,39	3,121	24	0	
06.03.2020	81,61	47,28	34,33	107,65	105,98	0	104,56	104,87	-0,31	3,591	24	0	
07.03.2020	80,54	44,66	35,88	93,75	92,33	0,01	91,12	91,46	-0,34	3,268	24	0	
08.03.2020	78,33	41,8	36,53	81,71	80,53	0	79,49	79,82	-0,33	2,904	24	0	
09.03.2020	78,7	41,8	36,9	81,16	79,99	0	78,96	79,31	-0,35	2,913	24	0	
10.03.2020	78,46	41,33	37,13	79,49	78,33	0	77,36	77,7	-0,34	2,868	24	0	
11.03.2020	78,6	42,2	36,4	80,41	79,28	0	78,24	78,61	-0,37	2,846	24	0	
12.03.2020	78,32	40,98	37,34	72,67	71,65	0,01	70,72	71,11	-0,39	2,638	24	0	
13.03.2020	77,32	41,06	36,26	69,76	68,84	0	67,92	68,31	-0,39	2,463	24	0	
14.03.2020	77,51	39,86	37,65	69,01	68,03	0,01	67,21	67,55	-0,34	2,529	24	0	
15.03.2020	77,56	40,46	37,1	78,37	77,24	0	76,27	76,65	-0,38	2,829	24	0	
16.03.2020	77,92	42,1	35,82	81,95	80,8	0	79,77	80,12	-0,35	2,854	24	0	
17.03.2020	78,64	43,05	35,59	87,42	86,15	0	85,05	85,4	-0,35	3,025	24	0	
18.03.2020	78,13	40,67	37,46	76,41	75,29	0	74,35	74,72	-0,37	2,781	24	0	
19.03.2020	78,44	40,57	37,87	71,17	70,15	0,01	69,25	69,62	-0,37	2,619	24	0	
20.03.2020	77,32	40,83	36,49	70	69,04	0	68,18	68,52	-0,34	2,485	24	0	
21.03.2020	78,47	40,65	37,82	78,22	77,04	0	76,11	76,46	-0,35	2,875	24	0	
22.03.2020	78,97	41,46	37,51	83,16	81,87	0,01	80,87	81,23	-0,36	3,03	24	0	
Итого:				2302,5	2269	0,08	2239,9	2249,38	-9,48	80,089	648	0	
Средние:	78,67	42,71	35,96										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2020:	90412,2	89645,26	6,5	87816,6	88689,75	-873,15	2926,035	28046	0
22/03/2020:	92714,7	91914,3	6,58	90056,5	90939,13	-882,63	3006,124	28694	0
Итого:	2302,5	2269,04	0,08	2239,9	2249,38	-9,48	80,089	648	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Т_{нш}

0

25.03.2020г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/2020г. - 22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Рабдулы Туныя 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВМТ-7 сел. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сел. воды = _____ т.сут M гр.с = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{вс} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181539

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,63	44,3	37,33	84,85	81,92	0	82,38	81,19	1,19	3,073	24	0	
26.02.2020	80,58	44,66	35,92	92,9	89,76	0	90,27	88,9	1,37	3,24	24	0	
27.02.2020	80,35	42,09	38,26	76,31	73,76	0	74,16	73,14	1,02	2,836	24	0	
28.02.2020	80,35	40,77	39,58	67,62	65,31	0	65,71	64,79	0,92	2,599	24	0	
29.02.2020	79,58	41,39	38,19	79,09	76,4	0	76,92	75,8	1,12	2,936	24	0	
01.03.2020	80,46	41,67	38,79	77,19	74,56	0	75,03	73,95	1,08	2,91	24	0	
02.03.2020	80,78	42,9	37,88	81,85	79,05	0	79,52	78,38	1,14	3,01	24	0	
03.03.2020	80,53	41,59	38,94	72,88	70,4	0	70,84	69,8	1,04	2,756	24	0	
04.03.2020	80,3	40,76	39,54	71,66	69,19	0	69,62	68,64	0,98	2,752	24	0	
05.03.2020	80,86	43,37	37,49	84,3	81,44	0	81,9	80,72	1,18	3,068	24	0	
06.03.2020	83,03	47,65	35,38	101,16	97,78	0	98,12	96,72	1,4	3,469	24	0	
07.03.2020	82,18	45,82	36,36	85,84	82,96	0	83,32	82,16	1,16	3,031	24	0	
08.03.2020	80,23	41,24	38,99	72,47	69,98	0	70,45	69,43	1,02	2,743	24	0	
09.03.2020	80,6	40,78	39,82	72,59	70,04	0	70,53	69,5	1,03	2,807	24	0	
10.03.2020	80,46	40,94	39,52	69,99	67,54	0	68,01	67	1,01	2,687	24	0	
11.03.2020	80,64	41,53	39,11	69,92	67,49	0	67,94	66,94	1	2,659	24	0	
12.03.2020	80,49	40,96	39,53	67,39	65,01	0	65,47	64,49	0,98	2,587	24	0	
13.03.2020	79,55	41,73	37,82	68,76	66,37	0	66,87	65,83	1,04	2,528	24	0	
14.03.2020	79,94	40,09	39,85	66,22	63,9	0	64,39	63,4	0,99	2,565	24	0	
15.03.2020	79,5	40,35	39,15	73,27	70,74	0	71,24	70,19	1,05	2,789	24	0	
16.03.2020	79,91	42,26	37,65	79,86	77,12	0	77,62	76,48	1,14	2,918	24	0	
17.03.2020	80,36	44,12	36,24	83,74	80,93	0	81,37	80,21	1,16	2,948	24	0	
18.03.2020	80,21	41,24	38,97	72,71	70,2	0	70,68	69,66	1,02	2,754	24	0	
19.03.2020	80,63	41,07	39,56	67,13	64,77	0	65,26	64,24	1,02	2,58	24	0	
20.03.2020	79,51	40,09	39,42	63,62	61,41	0	61,83	60,93	0,9	2,439	24	0	
21.03.2020	80,62	40,01	40,61	67,47	65,07	0	65,59	64,57	1,02	2,664	24	0	
22.03.2020	80,93	41,03	39,9	71,93	69,41	0	69,89	68,84	1,05	2,788	24	0	
Итого:				2042,7	1972,5	0	1984,93	1955,9	29,03	76,136	648	0	
Средние:	80,52	42,01	38,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024г.	70736,46	68676,07	0,02	68664,79	67912,96	751,83	2272,73	22020	0
22/03/2024г.	72779,18	70648,58	0,02	70649,72	69868,86	780,86	2348,866	22668	0
Итого:	2042,72	1972,51	0	1984,93	1955,9	29,03	76,136	648	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

С.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

24.03.2020г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г. - 20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-сервис"

Договор №: _____

Адрес: Хариса Юсупова 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сел. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сел. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181537

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0.0445

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,26	45,18	37,08	137,02	133,01	132,61	131,33	0	1,68	4,929	24	0	
24.03.2020	81,01	44,48	36,53	133,48	129,67	129,24	128,07	0	1,6	4,733	24	0	
25.03.2020	80,13	43,96	36,17	129,13	125,52	125,1	123,95	0	1,57	4,539	24	0	
26.03.2020	80,32	43,75	36,57	125,6	122,06	121,67	120,59	0	1,47	4,46	24	0	
27.03.2020	79,34	44,46	34,88	115,37	112,19	111,85	110,83	0	1,36	3,91	24	0	
28.03.2020	79,32	43,34	35,98	116,96	113,74	113,29	112,32	0	1,42	4,092	24	0	
29.03.2020	80,37	43,21	37,16	111,66	108,55	108,06	107,09	0	1,46	4,03	24	0	
30.03.2020	78,66	43,78	34,88	116,01	112,84	112,46	111,43	0	1,41	3,937	24	0	
31.03.2020	77,03	45,14	31,89	124,8	121,55	121,25	120,08	0	1,47	3,874	24	0	
01.04.2020	76,53	45,39	31,14	126,84	123,57	123,34	122,15	0	1,42	3,844	24	0	
02.04.2020	76,5	45,16	31,34	129,76	126,42	126,2	125,01	0	1,41	3,958	24	0	
03.04.2020	77,09	45,14	31,95	126,04	122,72	122,68	121,52	0	1,2	3,917	24	0	
04.04.2020	77,68	44,69	32,99	122	118,75	118,68	117,55	0	1,2	3,912	24	0	
05.04.2020	76,67	44,87	31,8	128,09	124,79	124,73	123,55	0	1,24	3,966	24	0	
06.04.2020	77,45	44,71	32,74	121,94	118,72	118,63	117,51	0	1,21	3,883	24	0	
07.04.2020	77,92	44,93	32,99	127,38	123,99	123,97	122,79	0	1,2	4,086	24	0	
08.04.2020	76,73	45,9	30,83	140,12	123,36	136,67	122,34	0	1,02	3,799	22	2	*
09.04.2020	77,08	----	----	135,34	----	131,89	----	0	----	----	0	24	*
10.04.2020	77,08	----	----	127,7	----	124,37	----	0	----	----	0	24	*
11.04.2020	76,92	----	----	126,32	----	123,06	----	0	----	----	0	24	*
12.04.2020	77,04	----	----	116,29	----	113,2	----	0	----	----	0	24	*
13.04.2020	76,36	----	----	112,02	----	109,03	----	0	----	----	0	24	*
14.04.2020	76,43	----	----	113,53	----	110,55	----	0	----	----	0	24	*
15.04.2020	75,67	----	----	125,76	----	122,66	----	0	----	----	0	24	*
16.04.2020	76,15	----	----	128,09	----	124,92	----	0	----	----	0	24	*
17.04.2020	76,39	45,24	31,15	121,77	99,11	118,78	98,24	0	0,87	3,084	20	4	*
18.04.2020	75,82	45,79	30,03	126,45	123,24	123,38	122,18	0	1,06	3,699	24	0	
19.04.2020	75,03	46,5	28,53	131,47	128,21	128,51	127,19	0	1,02	3,655	24	0	
20.04.2020	75,01	46,56	28,45	132,05	128,75	129,04	127,74	0	1,01	3,66	24	0	
Итого:				3628,9	2540,76	3529,8	2513,46	0	27,3	83,967	498	198	
Средние:	77,58	44,86	33,09										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020:	164858,77	152516,07	161635,05	152165,73	0,77	350,34	4716,664	28589	1402
20/04/2020:	168487,76	155056,83	165164,87	154679,19	0,77	377,64	4800,631	29087	1600
Итого:	3628,99	2540,76	3529,82	2513,46	0	27,3	83,967	498	198
							117,351		



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянина

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш

33,384

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/20г.-20/04/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: Хариса Юсупова 64

Тип расчётномера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M расч = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181729

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1460

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,75	47,84	34,91	111,76	108,43	104,77	103,65	0	4,78	3,786	24	0	
24.03.2020	81,51	47,51	34	108,81	105,64	102,06	100,98	0,01	4,66	3,591	24	0	
25.03.2020	80,55	46,3	34,25	98,48	95,68	92,3	91,39	0,01	4,29	3,278	24	0	
26.03.2020	80,74	46,12	34,62	95,94	93,22	89,87	88,95	0,01	4,27	3,226	24	0	
27.03.2020	79,7	45,49	34,21	84,25	81,91	78,82	78,1	0	3,81	2,802	24	0	
28.03.2020	79,74	45,22	34,52	86,37	83,96	80,84	80,11	0,01	3,85	2,898	24	0	
29.03.2020	80,78	45,02	35,76	82,57	80,24	77,15	76,43	0,01	3,81	2,868	24	0	
30.03.2020	79,11	45,45	33,66	84,15	81,83	78,77	78,04	0	3,79	2,754	24	0	
31.03.2020	77,43	45,69	31,74	92,57	90,13	86,86	85,99	0	4,14	2,857	24	0	
01.04.2020	76,92	46,61	30,31	95,95	93,45	90,16	89,24	0,01	4,21	2,831	24	0	
02.04.2020	76,87	46,3	30,57	97,43	94,9	91,57	90,64	0	4,26	2,899	24	0	
03.04.2020	77,53	46,85	30,68	97,84	95,29	91,96	91,03	0,01	4,26	2,92	24	0	
04.04.2020	78,09	46,32	31,77	94,08	91,54	88,3	87,42	0	4,12	2,907	24	0	
05.04.2020	77,05	46,33	30,72	95,62	93,15	89,84	88,91	0,01	4,24	2,861	24	0	
06.04.2020	77,86	46,21	31,65	93,02	90,56	87,28	86,4	0	4,16	2,865	24	0	
07.04.2020	78,34	46,98	31,36	101,48	98,75	95,33	94,33	0	4,42	3,098	24	0	
08.04.2020	77,11	48,37	28,74	117,16	114,11	110,37	109,16	0,01	4,95	3,276	24	0	
09.04.2020	77,48	47,5	29,98	106,24	103,44	99,92	98,82	0	4,62	3,099	24	0	
10.04.2020	77,43	46,61	30,82	94,79	92,3	89,03	88,11	0,01	4,19	2,84	24	0	
11.04.2020	77,26	46,68	30,58	93,71	91,25	88,02	87,11	0	4,14	2,79	24	0	
12.04.2020	77,37	46,92	30,45	93,69	91,21	88,01	87,09	0,01	4,12	2,776	24	0	
13.04.2020	76,8	47,18	29,62	95,49	93,01	89,78	88,86	0	4,15	2,754	24	0	
14.04.2020	76,83	47,28	29,55	92,13	89,74	86,57	85,65	0	4,09	2,651	24	0	
15.04.2020	76,05	47,02	29,03	96,03	93,58	90,32	89,36	0	4,22	2,714	24	0	
16.04.2020	76,45	47,06	29,39	97,29	94,8	91,5	90,56	0	4,24	2,784	24	0	
17.04.2020	76,57	47,02	29,55	92,84	90,46	87,25	86,34	0,01	4,12	2,669	24	0	
18.04.2020	76,22	47,42	28,8	95,77	93,33	90,12	89,16	0	4,17	2,684	24	0	
19.04.2020	75,45	47,92	27,53	100,8	98,27	94,96	93,94	0	4,33	2,701	24	0	
20.04.2020	75,35	48,55	26,8	102,53	99,99	96,66	95,59	0	4,4	2,677	24	0	
Итого:				2798,7	2724,17	2628,3	2601,36	0,12	122,81	84,856	696	0	
Средние:	77,97	46,75	31,22										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2024	115752,12	112312,98	109331,58	107929,43	15,16	4383,55	3384,683	28717	0
20/04/2024	118550,91	115037,15	111959,97	110530,79	15,28	4506,36	3469,539	29413	0
Итого:	2798,79	2724,17	2628,39	2601,36	0,12	122,81	84,856	696	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

21.04.2021

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/20г. - 20/04/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: Вейвеля 40

Тип расходомера:

Теплодиспетчер ВКГ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды _____ т.сут M вьес _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219623

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x329B

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,76	66,17	16,59	255,7	255,79	0	248,14	250,72	-2,58	4,121	24	0	
24.03.2020	81,58	65,44	16,14	249,99	250,07	0	242,78	245,23	-2,45	3,922	24	0	
25.03.2020	80,53	64,88	15,65	241,5	241,45	0	234,69	236,86	-2,17	3,676	24	0	
26.03.2020	80,64	65,7	14,94	236,63	236,81	0	229,94	232,19	-2,25	3,441	24	0	
27.03.2020	79,82	65,82	14	228,95	229,09	0	222,57	224,6	-2,03	3,121	24	0	
28.03.2020	79,91	65,5	14,41	226,9	227,05	0	220,62	222,65	-2,03	3,184	24	0	
29.03.2020	80,91	66,42	14,49	225,59	225,71	0	219,2	221,24	-2,04	3,178	24	0	
30.03.2020	79,38	65,63	13,75	225,45	225,63	0	219,24	221,23	-1,99	3,016	24	0	
31.03.2020	77,65	64,29	13,36	226,99	227,22	0	220,99	222,94	-1,95	2,953	24	0	
01.04.2020	76,98	64,12	12,86	229,46	229,77	0	223,49	225,48	-1,99	2,874	24	0	
02.04.2020	76,85	63,63	13,22	230,25	230,51	0	224,23	226,28	-2,05	2,965	24	0	
03.04.2020	77,66	64,21	13,45	232,39	232,63	0	226,21	228,27	-2,06	3,044	24	0	
04.04.2020	78,06	64,67	13,39	230,17	230,41	0	224,02	226,02	-2	3,001	24	0	
05.04.2020	77,02	63,82	13,2	227,42	227,68	0	221,51	223,45	-1,94	2,921	24	0	
06.04.2020	77,93	64,58	13,35	229,22	229,46	0	223,1	225,11	-2,01	2,981	24	0	
07.04.2020	78,33	64,36	13,97	236,22	236,48	0	229,89	232,03	-2,14	3,215	24	0	
08.04.2020	77,23	62,79	14,44	250,31	250,81	0	243,75	246,32	-2,57	3,523	24	0	
09.04.2020	77,51	63,71	13,8	242,87	243,47	0	236,43	238,96	-2,53	3,264	24	0	
10.04.2020	77,46	64,15	13,31	231,76	232,18	0,08	225,65	227,85	-2,2	3,006	24	0	
11.04.2020	77,32	63,98	13,34	231,89	232,3	0	225,78	228	-2,22	3,015	24	0	
12.04.2020	77,45	64,29	13,16	230,93	231,32	0	224,85	226,98	-2,13	2,958	24	0	
13.04.2020	76,83	63,79	13,04	231,05	231,51	0	225,06	227,23	-2,17	2,938	24	0	
14.04.2020	76,9	63,68	13,22	230,96	231,26	0,01	224,94	226,99	-2,05	2,976	24	0	
15.04.2020	76,01	63,11	12,9	236,12	236,6	0	230,09	232,32	-2,23	2,972	24	0	
16.04.2020	76,72	64,05	12,67	231,16	231,58	0	225,17	227,25	-2,08	2,855	24	0	
17.04.2020	76,58	64,41	12,17	227,52	227,92	0	221,68	223,64	-1,96	2,699	24	0	
18.04.2020	76,22	63,67	12,55	228,85	229,15	0	222,99	224,91	-1,92	2,796	24	0	
19.04.2020	75,6	63	12,6	231,5	231,8	0	225,64	227,6	-1,96	2,843	24	0	
20.04.2020	75,41	63,19	12,22	232,31	232,66	0	226,49	228,45	-1,96	2,767	24	0	
Итого:				6770	6778,3	0,09	6589,14	6650,8	-61,66	90,225	696	0	
Средние:	78,04	64,38	13,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020:	85013,66	86182,37	69,66	82555,2	84982,28	-2427,08	2204,326	18201	388
20/04/2020:	91783,72	92960,69	69,75	89144,34	91633,08	-2488,74	2294,551	18897	388
Итого:	6770,06	6778,32	0,09	6589,14	6650,8	-61,66	90,225	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

23/03/20г. - 20/04/20г.

TME= 0.00°C

FD 2.7

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/20г. - 20/04/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Выйская 54а ил 1

Тип расходомера: _____

Теплоучаститель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды _____ т.сут M рас _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T max = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196464

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

MC=0x007A

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,4	46,16	36,24	99,03	96	0	96,13	95,07	1,06	3,485	24	0	
24.03.2020	81,17	45,23	35,94	95,7	92,79	0	92,94	91,89	1,05	3,341	24	0	
25.03.2020	80,13	43,55	36,58	91,06	88,31	0	88,53	87,49	1,04	3,234	24	0	
26.03.2020	80,25	43,54	36,71	84,56	82,03	0,01	82,2	81,32	0,88	3,019	24	0	
27.03.2020	79,27	42,77	36,5	73,71	71,59	0	71,7	71	0,7	2,617	24	0	
28.03.2020	79,39	42,94	36,45	73,91	71,77	0	71,89	71,18	0,71	2,618	24	0	
29.03.2020	80,34	42,01	38,33	71,27	69,11	0	69,26	68,57	0,69	2,652	24	0	
30.03.2020	78,78	42,64	36,14	73,33	71,24	0,01	71,34	70,63	0,71	2,576	24	0	
31.03.2020	77,11	43,6	33,51	77,96	75,84	0	75,92	75,16	0,76	2,54	24	0	
01.04.2020	76,51	43,88	32,63	77,63	75,6	0	75,64	74,89	0,75	2,464	24	0	
02.04.2020	76,44	43,91	32,53	81,39	79,23	0	79,29	78,52	0,77	2,58	24	0	
03.04.2020	77,21	43,91	33,3	81,93	79,69	0	79,8	78,93	0,87	2,654	24	0	
04.04.2020	77,57	43,31	34,26	77,49	75,36	0	75,45	74,66	0,79	2,584	24	0	
05.04.2020	76,55	43,46	33,09	77,88	75,78	0	75,88	75,07	0,81	2,509	24	0	
06.04.2020	77,41	43,62	33,79	79,08	76,91	0	77	76,23	0,77	2,6	24	0	
07.04.2020	78,05	44,66	33,39	94,65	91,93	0	92,11	91,06	1,05	3,076	24	0	
08.04.2020	76,88	46,29	30,59	103,11	100,26	0	100,43	99,24	1,19	3,069	24	0	
09.04.2020	77,15	45,04	32,11	95,12	92,46	0	92,65	91,55	1,1	2,971	24	0	
10.04.2020	76,93	43,36	33,57	79,43	77,22	0	77,38	76,54	0,84	2,597	24	0	
11.04.2020	76,79	43,17	33,62	78,52	76,33	0	76,46	75,65	0,81	2,571	24	0	
12.04.2020	76,87	43,42	33,45	75,68	73,59	0	73,72	72,93	0,79	2,464	24	0	
13.04.2020	76,39	43,37	33,02	77,81	75,67	0	75,8	74,97	0,83	2,499	24	0	
14.04.2020	76,41	43,73	32,68	77,29	75,18	0	75,31	74,5	0,81	2,458	24	0	
15.04.2020	75,57	44,14	31,43	80,07	77,93	0	78,08	77,2	0,88	2,451	24	0	
16.04.2020	76,14	43,63	32,51	76,42	74,35	0	74,46	73,66	0,8	2,419	24	0	
17.04.2020	76,07	43,9	32,17	75,01	73	0	73,1	72,33	0,77	2,348	24	0	
18.04.2020	75,8	43,31	32,49	80,06	77,87	0	78,04	77,16	0,88	2,533	24	0	
19.04.2020	75,11	44,55	30,56	82,33	80,15	0	80,28	79,4	0,88	2,45	24	0	
20.04.2020	74,94	44,49	30,45	81,81	79,65	0	79,76	78,88	0,88	2,427	24	0	
Итого:				2373,2	2306,8	0,02	2310,55	2285,68	24,87	77,806	696	0	
Средние:	77,57	43,84	33,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2024:	109076,13	101460,02	8,52	105937,35	100112,21	5825,14	2920,951	26460	0
20/04/2024:	111449,37	103766,86	8,54	108247,9	102397,89	5850,01	2998,757	27156	0
Итого:	2373,24	2306,84	0,02	2310,55	2285,68	24,87	77,806	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.20г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н

Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2021.-20/04/2021.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Безенга 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сер.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сер.воды= _____ т.сут Мгас= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тна= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195990

Ввод 1

Схема подключения 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х301F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,8	45,67	37,13	139,75	135,36	0,02	135,61	134,03	1,58	5,033	24	0	
24.03.2020	81,53	43,98	37,55	129,03	124,84	0,02	125,32	123,67	1,65	4,706	24	0	
25.03.2020	80,52	42,36	38,16	121,25	117,33	0,02	117,81	116,31	1,5	4,495	24	0	
26.03.2020	80,66	42,06	38,6	115,48	111,73	0,02	112,21	110,81	1,4	4,332	24	0	
27.03.2020	79,75	41,92	37,83	104,49	101,15	0,01	101,58	100,34	1,24	3,841	24	0	
28.03.2020	79,82	41,55	38,27	106,92	103,54	0,02	103,96	102,74	1,22	3,973	24	0	
29.03.2020	80,85	41,23	39,62	103,34	100	0,01	100,41	99,22	1,19	3,976	24	0	
30.03.2020	79,22	41,54	37,68	103,21	100,01	0,01	100,39	99,22	1,17	3,781	24	0	
31.03.2020	77,53	41,83	35,7	108,06	104,87	0,01	105,19	103,99	1,2	3,753	24	0	
01.04.2020	76,94	42,62	34,32	109,99	106,83	0,01	107,12	105,91	1,21	3,675	24	0	
02.04.2020	76,85	42,77	34,08	114,53	111,24	0,01	111,55	110,3	1,25	3,799	24	0	
03.04.2020	77,55	42,47	35,08	110,1	106,87	0,01	107,18	105,93	1,25	3,759	24	0	
04.04.2020	78,03	42,21	35,82	106,48	103,31	0,01	103,64	102,49	1,15	3,71	24	0	
05.04.2020	76,97	42,41	34,56	110,3	107,1	0	107,43	106,17	1,26	3,712	24	0	
06.04.2020	77,85	42,66	35,19	109,85	106,59	0,01	106,94	105,7	1,24	3,762	24	0	
07.04.2020	78,37	44,24	34,13	126,33	122,58	0,01	122,92	121,44	1,48	4,192	24	0	
08.04.2020	77,2	45,58	31,62	143,07	138,97	0,01	139,34	137,63	1,71	4,405	24	0	
09.04.2020	77,48	44,72	32,76	124,57	120,97	0,01	121,28	119,8	1,48	3,97	24	0	
10.04.2020	77,37	42,61	34,76	108,76	105,52	0,01	105,89	104,62	1,27	3,678	24	0	
11.04.2020	77,25	42,61	34,64	110,23	106,93	0,01	107,32	106	1,32	3,715	24	0	
12.04.2020	77,35	42,72	34,63	107,75	104,48	0,01	104,91	103,58	1,33	3,633	24	0	
13.04.2020	76,76	42,68	34,08	107,34	104,13	0,01	104,56	103,22	1,34	3,56	24	0	
14.04.2020	76,85	42,83	34,02	109,94	106,65	0,01	107,07	105,73	1,34	3,638	24	0	
15.04.2020	76,01	43,19	32,82	114,51	111,15	0	111,6	110,15	1,45	3,66	24	0	
16.04.2020	76,59	42,41	34,18	111,24	107,9	0,01	108,35	106,96	1,39	3,7	24	0	
17.04.2020	76,55	43,16	33,39	108,38	105,16	0,01	105,57	104,23	1,34	3,525	24	0	
18.04.2020	76,21	42,62	33,59	112	108,67	0,01	109,15	107,7	1,45	3,666	24	0	
19.04.2020	75,5	43,16	32,34	112,61	109,3	0,01	109,77	108,32	1,45	3,547	24	0	
20.04.2020	75,4	43,66	31,74	112,49	109,23	0,01	109,67	108,22	1,45	3,478	24	0	
Итого:				3302	3202,4	0,32	3213,74	3174,43	39,31	112,674	696	0	
Средние:	77,99	42,87	35,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.2021	30149,28	29330,13	1,35	29275,4	29024,24	251,16	1007,94	6614	0
20.04.2021	33451,28	32532,54	1,67	32489,14	32198,67	290,47	1120,614	7310	0
Итого:	3302	3202,41	0,32	3213,74	3174,43	39,31	112,674	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Прохорникова
Подпись: _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабжающей организации
Л.А. Болтачева
Подпись: _____
Ф.И.О.

21.04.2021

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплонаблюдения
23/03/2020.-20/04/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вейселя 56

Тип расчётного периода: _____

Теплоучаститель ВК-7 сет. N 001

Пределы измерения: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tmax = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00119007

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0 мВБ78

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,79	50,51	32,28	132,53	126,6	0	129,6	125,08	3,52	4,153	24	0	
24.03.2020	81,52	50,05	31,47	128,69	123,06	0	124,99	121,64	3,35	3,933	24	0	
25.03.2020	80,55	49,56	30,99	125,06	119,66	0	121,51	118,28	3,23	3,764	24	0	
26.03.2020	80,7	49,8	30,9	117,43	112,38	0	114,09	111,08	3,01	3,523	24	0	
27.03.2020	79,81	50,43	29,38	112,62	107,9	0	109,47	106,63	2,84	3,216	24	0	
28.03.2020	79,9	49,05	30,85	112,32	107,53	0	109,18	106,3	2,88	3,367	24	0	
29.03.2020	80,92	49,83	31,09	108,93	104,26	0	105,84	103,03	2,81	3,289	24	0	
30.03.2020	79,29	49,92	29,37	109,71	105,15	0	106,67	103,91	2,76	3,131	24	0	
31.03.2020	77,55	49,66	27,89	115,3	110,53	0	112,27	109,24	3,03	3,131	24	0	
01.04.2020	76,98	50,4	26,58	117,58	112,8	0	114,49	111,5	2,99	3,045	24	0	
02.04.2020	76,91	50,38	26,53	117,47	112,68	0	114,44	111,37	3,07	3,037	24	0	
03.04.2020	77,59	49,84	27,75	115,16	110,42	0	112,09	109,13	2,96	3,111	24	0	
04.04.2020	76,08	49,95	26,13	112,55	107,91	0	109,53	106,63	2,9	3,081	24	0	
05.04.2020	77,03	49,84	27,19	115,39	110,67	0	112,4	109,4	3	3,055	24	0	
06.04.2020	77,99	49,89	28	112,15	107,52	0	109,17	106,26	2,91	3,056	24	0	
07.04.2020	78,36	49,54	28,82	117,39	112,46	0	114,25	111,17	3,08	3,293	24	0	
08.04.2020	77,15	50	27,15	128,19	122,83	0	124,86	121,38	3,48	3,389	24	0	
09.04.2020	77,52	50,39	27,13	125,52	120,29	0	122,22	119,88	3,34	3,315	24	0	
10.04.2020	77,45	50,3	27,15	117,98	113,12	0	114,86	111,81	3,05	3,118	24	0	
11.04.2020	77,28	49,63	27,65	116,5	111,66	0	113,41	110,4	3,01	3,134	24	0	
12.04.2020	77,38	49,76	27,62	115,78	110,99	0	112,74	109,72	3,02	3,111	24	0	
13.04.2020	76,84	50,28	26,56	116,81	112,05	0	113,77	110,77	3	3,02	24	0	
14.04.2020	76,9	50,18	26,72	118,72	113,85	0	115,64	112,52	3,12	3,087	24	0	
15.04.2020	76,09	50,37	25,72	122,77	117,77	0	119,64	116,38	3,26	3,077	24	0	
16.04.2020	76,58	50,11	26,47	117,86	113,04	0	114,78	111,73	3,05	3,038	24	0	
17.04.2020	76,6	50,64	25,96	115,76	110,57	0	112,32	109,29	3,03	2,915	24	0	
18.04.2020	76,26	49,92	26,34	118,44	113,59	0	115,41	112,26	3,15	3,038	24	0	
19.04.2020	75,51	50,1	25,41	119,36	114,51	0	116,33	113,17	3,16	2,953	24	0	
20.04.2020	75,43	50,75	24,68	121,03	116,15	0	118	114,75	3,25	2,912	24	0	
Итого:				3424,5	3281,9	0	3332,97	3243,71	89,26	93,292	696	0	
Средние:	78,02	50,03	27,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2020	79694,51	76244,37	0,07	77260,87	74989,16	2271,71	1887,611	12662	7753
20.04.2020	83119,01	79526,32	0,07	80593,84	78237,87	2360,97	1980,903	13358	7753
Итого:	3424,5	3281,95	0	3332,97	3243,71	89,26	93,292	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Присяжников
Подпись
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период неоплатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2021.-20/04/2021.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: 3440167251

Адрес: Бейсала 48

Тип расчётчика:

Теплодиспетчер ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M рас = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tmax = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100228

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0,6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,65	47,54	35,11	108	105,83	0	104,8	104,71	0,09	3,681	24	0	
24.03.2020	81,44	46,99	34,45	105,51	103,44	0	102,47	102,38	0,09	3,532	24	0	
25.03.2020	80,42	46,18	34,24	102,26	100,28	0	99,37	99,26	0,11	3,401	24	0	
26.03.2020	80,56	46,42	34,14	93,24	91,46	0	90,6	90,52	0,08	3,092	24	0	
27.03.2020	79,67	45,31	34,36	87,21	85,55	0	84,8	84,73	0,07	2,91	24	0	
28.03.2020	79,76	45,74	34,02	86,8	85,17	0	84,4	84,34	0,06	2,872	24	0	
29.03.2020	80,77	45,31	35,46	83,25	81,61	0	80,91	80,84	0,07	2,868	24	0	
30.03.2020	79,15	45,26	33,89	87,27	85,63	0	84,87	84,81	0,06	2,875	24	0	
31.03.2020	77,46	46,41	31,05	91,43	89,86	0	89,03	88,93	0,1	2,763	24	0	
01.04.2020	76,85	46,29	30,56	94,25	92,66	0	91,81	91,76	0,05	2,801	24	0	
02.04.2020	76,75	46,86	29,89	94,57	93	0	92,11	92,05	0,06	2,75	24	0	
03.04.2020	77,48	46,67	30,81	94,73	93,12	0	92,25	92,18	0,07	2,84	24	0	
04.04.2020	77,94	45,87	32,07	92,06	90,42	0	89,6	89,56	0,04	2,874	24	0	
05.04.2020	76,89	46,2	30,69	95,16	93,53	0	92,7	92,59	0,11	2,845	24	0	
06.04.2020	77,78	46,1	31,68	91,74	90,12	0	89,33	89,2	0,13	2,828	24	0	
07.04.2020	78,26	47,18	31,08	98,53	96,82	0	95,9	95,8	0,1	2,979	24	0	
08.04.2020	77,08	48,07	29,01	113,7	111,79	0	110,74	110,58	0,16	3,211	24	0	
09.04.2020	77,41	47,24	30,17	107,42	105,55	0	104,6	104,44	0,16	3,152	24	0	
10.04.2020	77,3	46,72	30,58	94,82	93,19	0	92,31	92,26	0,05	2,819	24	0	
11.04.2020	77,14	46,92	30,22	94,4	92,78	0	91,94	91,83	0,11	2,776	24	0	
12.04.2020	77,23	46,81	30,42	90,96	89,41	0	88,58	88,49	0,09	2,696	24	0	
13.04.2020	76,68	47,05	29,63	94,13	92,55	0	91,69	91,62	0,07	2,714	24	0	
14.04.2020	76,75	46,59	30,16	95,66	94,04	0	93,16	93,09	0,07	2,807	24	0	
15.04.2020	75,93	46,82	29,11	98,21	96,59	0	95,7	95,63	0,07	2,784	24	0	
16.04.2020	76,48	46,78	29,7	93,18	91,62	0	90,77	90,68	0,09	2,692	24	0	
17.04.2020	76,45	47,35	29,1	93,32	91,79	0	90,94	90,83	0,11	2,644	24	0	
18.04.2020	76,13	47,1	29,03	96,24	94,65	0	93,76	93,65	0,11	2,722	24	0	
19.04.2020	75,37	47,57	27,8	96,79	95,28	0	94,38	94,27	0,11	2,621	24	0	
20.04.2020	75,26	47,59	27,67	98,25	96,7	0	95,77	95,66	0,11	2,65	24	0	
Итого:				2773	2724,4	0	2699,29	2696,69	2,6	84,199	696	0	
Средние:	77,89	46,65	31,24										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2024:	13522,86	13226,1	0	13097,24	13082,54	14,7	490,866	2937	0
20.04.2024:	16295,95	15950,54	0	15796,53	15779,23	17,3	575,065	3633	0
Итого:	2773,09	2724,44	0	2699,29	2696,69	2,6	84,199	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохоренкова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2024.-20/04/2024.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тип расходомера:ПКМ-65

Теплосчислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	81,32	47,13	34,19	72,94	71,5	0	70,83	70,78	0,05	2,421	24	0	
24.03.2020	80,07	45,37	34,7	68,03	66,69	0	66,11	66,04	0,07	2,294	24	0	
25.03.2020	79,09	43,09	36	59,82	58,63	0	58,19	58,09	0,1	2,094	24	0	
26.03.2020	79,28	42,87	36,41	58,02	56,86	0	56,43	56,33	0,1	2,052	24	0	
27.03.2020	78,26	41,48	36,78	51,97	50,93	0	50,55	50,47	0,08	1,857	24	0	
28.03.2020	78,37	41,69	36,68	52,77	51,72	0	51,33	51,27	0,06	1,882	24	0	
29.03.2020	79,24	41,24	38	48,38	47,37	0	47,08	47,03	0,05	1,786	24	0	
30.03.2020	77,65	41,04	36,61	50,5	49,5	0	49,14	49,06	0,08	1,798	24	0	
31.03.2020	76,05	42,08	33,97	54,39	53,4	0,07	53,01	52,92	0,09	1,799	24	0	
01.04.2020	75,53	42,82	32,71	54,05	53,09	0	52,67	52,61	0,06	1,721	24	0	
02.04.2020	75,5	42,77	32,73	54,53	53,6	0	53,16	53,12	0,04	1,738	24	0	
03.04.2020	76,23	42,99	33,24	55,65	54,67	0	54,22	54,15	0,07	1,801	24	0	
04.04.2020	76,61	42,22	34,39	51,99	51,07	0	50,65	50,59	0,06	1,741	24	0	
05.04.2020	75,65	41,49	34,16	53,62	52,7	0	52,25	52,22	0,03	1,782	24	0	
06.04.2020	76,43	42,76	33,67	53,86	52,94	0	52,48	52,46	0,02	1,765	24	0	
07.04.2020	77,09	44,96	32,13	63,72	62,66	0	62,06	62,05	0,01	1,994	24	0	
08.04.2020	75,95	46,02	29,93	71,53	70,44	0	69,72	69,75	-0,03	2,085	24	0	
09.04.2020	76,18	45,38	30,8	64,54	63,55	0	62,87	62,93	-0,06	1,936	24	0	
10.04.2020	75,96	42,22	33,74	53,13	52,26	0	51,77	51,78	-0,01	1,745	24	0	
11.04.2020	75,81	42,41	33,4	52,31	51,49	0	50,98	51,01	-0,03	1,703	24	0	
12.04.2020	75,92	41,99	33,93	51,62	50,78	0	50,31	50,32	-0,01	1,706	24	0	
13.04.2020	75,37	42,02	33,35	52,87	52,02	0	51,57	51,54	0,03	1,72	24	0	
14.04.2020	75,45	42,92	32,53	53,82	53	0	52,46	52,52	-0,06	1,703	24	0	
15.04.2020	74,71	42,87	31,84	54,92	54,1	0	53,53	53,62	-0,09	1,702	24	0	
16.04.2020	75,17	41,99	33,18	53,75	52,92	0	52,42	52,44	-0,02	1,737	24	0	
17.04.2020	75,19	42,8	32,39	51,71	50,95	0	50,45	50,47	-0,02	1,634	24	0	
18.04.2020	74,9	42,5	32,4	53,65	52,87	0	52,32	52,39	-0,07	1,694	24	0	
19.04.2020	74,14	42,9	31,24	54,78	54,01	0	53,45	53,53	-0,08	1,668	24	0	
20.04.2020	74,09	42,86	31,23	55,17	54,39	0	53,81	53,91	-0,1	1,682	24	0	
Итого:				1551,72	1526,02	0,07	151,87	1512,17	-0,3	50,666	672	0	
Средние:	76,59	42,92	33,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.2024	1537,94	1506,76	0	1494,56	1491,68	2,88	53,478	613	1
20.04.2024	3089,66	3032,78	0,07	3006,43	3003,85	2,58	104,144	1285	1
Итого:	1551,72	1526,02	0,07	1511,87	1512,17	-0,3	50,666	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просьяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

21.04.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: ул. Хариона Юсупова 101-а

Тип расходомера: Пром-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгидр = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Вд 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	81,88	47,71	34,17	96,88	95,38	0	94,04	94,36	-0,32	3,735	24	0	
24.03.2020	80,59	45,7	34,89	90,93	89,52	0	88,35	88,63	-0,28	3,588	24	0	
25.03.2020	79,69	43,82	35,87	83,85	82,5	0	81,53	81,77	-0,24	3,401	24	0	
26.03.2020	79,88	43,26	36,62	78,04	76,73	0	75,88	76,08	-0,2	3,232	24	0	
27.03.2020	78,9	41,98	36,92	69,27	68,07	0	67,37	67,56	-0,19	2,889	24	0	
28.03.2020	78,98	41,75	37,23	69,81	68,58	0	67,89	68,02	-0,13	2,939	24	0	
29.03.2020	79,88	40,85	39,03	66,14	64,86	0	64,29	64,33	-0,04	2,917	24	0	
30.03.2020	78,23	41,42	36,81	69,39	68,14	0	67,54	67,62	-0,08	2,89	24	0	
31.03.2020	76,57	42,53	34,04	71,5	70,32	0	69,61	69,72	-0,11	2,752	24	0	
01.04.2020	76,06	42,85	33,21	71,91	70,75	0	70,09	70,17	-0,08	2,706	24	0	
02.04.2020	76,04	42,95	33,09	74,9	73,68	0	73	73	0	2,805	24	0	
03.04.2020	76,73	43,74	32,99	74,43	73,21	0	72,53	72,56	-0,03	2,782	24	0	
04.04.2020	77,21	42,31	34,9	72,2	70,9	0	70,31	70,34	-0,03	2,851	24	0	
05.04.2020	76,21	41,86	34,35	74,44	73,14	0	72,55	72,57	-0,02	2,892	24	0	
06.04.2020	76,99	42,82	34,17	74,37	73,05	0	72,44	72,41	0,03	2,876	24	0	
07.04.2020	77,57	45,07	32,5	84,29	82,9	0	82,03	82,08	-0,05	3,098	24	0	
08.04.2020	76,34	46,04	30,3	96,11	94,65	0	93,63	93,71	-0,08	3,295	24	0	
09.04.2020	76,55	45,02	31,53	88,83	87,39	0	86,55	86,53	0,02	3,182	24	0	
10.04.2020	76,54	42,39	34,15	73,39	72,03	0,01	71,5	71,42	0,08	2,835	24	0	
11.04.2020	76,36	42,57	33,79	72,08	70,74	0	70,24	70,19	0,05	2,761	24	0	
12.04.2020	76,46	41,95	34,51	72,11	70,74	0	70,27	70,18	0,09	2,817	24	0	
13.04.2020	75,94	42,71	33,23	71,78	70,46	0	69,94	69,88	0,06	2,698	24	0	
14.04.2020	76,02	42,62	33,4	72,3	70,98	0	70,45	70,37	0,08	2,734	24	0	
15.04.2020	75,27	42,99	32,28	75,01	73,69	0	73,13	73,07	0,06	2,746	24	0	
16.04.2020	75,64	42,63	33,01	71,17	69,88	0	69,38	69,3	0,08	2,661	24	0	
17.04.2020	75,75	43	32,75	69,71	68,46	0	67,95	67,9	0,05	2,587	24	0	
18.04.2020	75,42	42,88	32,54	72,23	70,97	0	70,45	70,4	0,05	2,663	24	0	
19.04.2020	74,67	42,98	31,69	74,37	73,14	0	72,54	72,49	0,05	2,672	24	0	
20.04.2020	74,63	43,08	31,55	75,78	74,54	0	73,9	73,87	0,03	2,71	24	0	
Итого:				2102,18	2069,98	0,01	2047,66	2052,28	-4,62	80,544	672	0	
Средние:	77,14	43,15	33,98										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2020-31	2073,85	2044,56	0	2015,65	2026,41	-10,76	85,113	613	0
31/03/2020-31	4176,03	4114,54	0,01	4063,31	4078,69	-15,38	165,657	1285	0
Итого:	2102,18	2069,98	0,01	2047,66	2052,28	-4,62	80,544	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
[Подпись]
Подпись
Е.А. Прохоренкова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации
[Подпись] 21.04.2020
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	

07487

о суточных параметрах теплонаблюдения
23/03/20г.-20/04/20г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес:Хариса Егупова 105

Тип расходомера: _____

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут M макс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tmax= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00007890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х70А9

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
23.03.2020	82,05	48,37	33,68	130,69	127,69	0	126,89	126,29	0,6	4,271	24	0	
24.03.2020	80,86	47,66	33,2	131,55	128,64	0	127,82	127,27	0,55	4,244	24	0	
25.03.2020	80,05	46,63	33,42	121,92	119,24	0	118,52	118	0,52	3,959	24	0	
26.03.2020	80,11	46,09	34,02	105,72	103,37	0	102,78	102,33	0,45	3,496	24	0	
27.03.2020	79,12	45,52	33,6	98,44	96,31	0	95,74	95,38	0,36	3,216	24	0	
28.03.2020	79,13	45,25	33,88	98,01	95,85	0	95,34	94,91	0,43	3,23	24	0	
29.03.2020	80,05	43,61	36,44	91,33	89,2	0	88,77	88,41	0,36	3,234	24	0	
30.03.2020	78,38	44,79	33,59	93,51	91,49	0	90,99	90,63	0,36	3,057	24	0	
31.03.2020	76,77	44,77	32	101,8	99,72	0	99,17	98,76	0,41	3,17	24	0	
01.04.2020	76,24	45,67	30,57	101,87	99,85	0	99,26	98,88	0,38	3,034	24	0	
02.04.2020	76,22	45,63	30,59	101,59	99,62	0	98,99	98,65	0,34	3,028	24	0	
03.04.2020	76,9	45,86	31,04	104,58	102,48	0	101,87	101,48	0,39	3,16	24	0	
04.04.2020	77,39	44,9	32,49	100,62	98,47	0	97,97	97,54	0,43	3,181	24	0	
05.04.2020	76,37	44,99	31,38	101,42	99,35	0	98,81	98,39	0,42	3,098	24	0	
06.04.2020	77,15	45,06	32,09	99,38	97,31	0	96,78	96,35	0,43	3,103	24	0	
07.04.2020	77,86	47,1	30,76	120,21	117,7	0	117,04	116,48	0,56	3,597	24	0	
08.04.2020	76,58	49,33	27,25	140,15	137,52	0	136,56	135,96	0,6	3,721	24	0	
09.04.2020	76,98	47,91	29,07	126,72	124,19	0	123,43	122,86	0,57	3,588	24	0	
10.04.2020	76,76	46,08	30,68	102,73	100,63	0	100,07	99,61	0,46	3,068	24	0	
11.04.2020	76,54	45,66	30,88	100,05	98,02	0	97,45	97,06	0,39	3,008	24	0	
12.04.2020	76,66	44,95	31,71	98,3	96,25	0	95,78	95,32	0,46	3,035	24	0	
13.04.2020	76,11	45,16	30,95	98,73	96,72	0	96,22	95,78	0,44	2,974	24	0	
14.04.2020	76,22	45,83	30,39	100,64	98,61	0	98,05	97,62	0,43	2,974	24	0	
15.04.2020	75,44	46,08	29,36	102,63	100,62	0	100,05	99,63	0,42	2,936	24	0	
16.04.2020	75,71	45,04	30,67	97,36	95,41	0	94,9	94,48	0,42	2,908	24	0	
17.04.2020	75,87	46,24	29,63	97,52	95,62	0	95,07	94,63	0,44	2,813	24	0	
18.04.2020	75,63	45,87	29,76	103	100,99	0	100,4	99,99	0,41	2,989	24	0	
19.04.2020	74,84	46,12	28,72	105,52	103,54	0	102,91	102,51	0,4	2,95	24	0	
20.04.2020	74,79	46,27	28,52	105,58	103,59	0	102,95	102,55	0,4	2,935	24	0	
Итого:				3081,5	3018	0	3000,58	2987,75	12,83	93,977	696	0	
Средние:	77,33	45,94	31,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/03/2020г.	107250,11	105349,53	0,76	104192,01	104090,96	101,05	3129,17	24171	12
20/04/2020г.	110331,68	108367,53	0,76	107192,59	107078,71	113,88	3223,147	24867	12
Итого:	3081,57	3018	0	3000,58	2987,75	12,83	93,977	696	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. _____

21.04.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020. - 20/04/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 103
Теплоаппаратный ВКТ-7 сек. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВБд 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=Сх519А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,96	51,64	31,32	158,87	154,95	0	154,14	153,02	1,12	4,828	24	0	
24.03.2020	81,69	50,99	30,7	161,23	157,33	0	156,57	155,42	1,15	4,808	24	0	
25.03.2020	80,96	50,69	30,27	161,21	157,42	0	156,62	155,56	1,06	4,742	24	0	
26.03.2020	81,19	52,37	28,82	157,57	154	0	153,06	152,03	1,03	4,409	24	0	
27.03.2020	80,27	54,64	25,63	157,04	153,72	0	152,65	151,6	1,05	3,914	24	0	
28.03.2020	80,3	53,57	26,73	159,36	155,9	0	154,89	153,82	1,07	4,138	24	0	
29.03.2020	81,35	53,71	27,64	158,56	155,1	0	154	153	1	4,257	24	0	
30.03.2020	79,61	53,48	26,13	157,69	154,41	0	153,32	152,36	0,96	4,004	24	0	
31.03.2020	77,9	53,2	24,7	159,72	156,53	0	155,48	154,48	1	3,837	24	0	
01.04.2020	77,29	53,43	23,86	166,06	162,75	0	161,73	160,6	1,13	3,857	24	0	
02.04.2020	77,34	54,01	23,33	170,27	166,79	0	165,81	164,52	1,29	3,866	24	0	
03.04.2020	77,95	53,96	23,99	170,8	167,22	0	166,24	164,97	1,27	3,985	24	0	
04.04.2020	78,51	54,57	23,94	169,62	166,08	0	165,05	163,79	1,26	3,949	24	0	
05.04.2020	77,49	54,03	23,46	171,01	167,48	0	166,49	165,22	1,27	3,908	24	0	
06.04.2020	78,31	54,94	23,37	169,23	165,75	0	164,68	163,44	1,24	3,85	24	0	
07.04.2020	78,8	54,88	23,92	171,7	168,02	0	167,01	165,67	1,34	3,994	24	0	
08.04.2020	77,36	54,12	23,24	175,58	171,85	0	170,99	169,5	1,49	3,974	24	0	
09.04.2020	77,86	54,23	23,63	174,52	170,78	0	169,89	168,45	1,44	4,015	24	0	
10.04.2020	77,86	54,78	23,08	170,29	166,73	0	165,74	164,43	1,31	3,826	24	0	
11.04.2020	77,69	54,29	23,4	170,19	166,6	0	165,68	164,33	1,35	3,878	24	0	
12.04.2020	77,89	54,1	23,79	170,39	166,8	0	165,85	164,51	1,34	3,946	24	0	
13.04.2020	77,26	54,35	22,91	169,92	166,44	0	165,48	164,16	1,32	3,79	24	0	
14.04.2020	77,37	54,54	22,83	169,52	166,1	0	165,09	163,8	1,29	3,768	24	0	
15.04.2020	76,57	54,44	22,13	171,24	167,85	0	166,82	165,58	1,24	3,693	24	0	
16.04.2020	76,93	54,72	22,21	170,6	167,16	0	166,17	164,84	1,33	3,687	24	0	
17.04.2020	77,09	55,02	22,07	169,88	166,39	0	165,44	164,08	1,36	3,65	24	0	
18.04.2020	76,66	54,51	22,15	171,68	168,24	0	167,24	165,93	1,31	3,706	24	0	
19.04.2020	75,88	53,75	22,13	173,84	170,34	0	169,42	168,03	1,39	3,748	24	0	
20.04.2020	75,83	54,12	21,71	173,44	170,13	0	169,04	167,81	1,23	3,668	24	0	
Итого:				4851	4748,8	0	4720,59	4684,95	35,64	115,695	696	0	
Средние:	78,41	53,83	24,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.2020	97562,16	95289,88	8,07	94617,32	94208,61	408,71	3219,34	21797	10
20.04.2020	102413,19	100038,74	8,07	99337,91	98893,56	444,35	3335,035	22493	10
Итого:	4851,03	4748,86	0	4720,59	4684,95	35,64	115,695	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / Е.А. Присяжникова /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Л.А. Болтачева / 21.04.2020
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/20г.-20/04/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расчётномера: _____

Теплоснабщик: ВМТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104307

ВР0Д 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

4Т=0

Т3=1

КС=0:В1АД

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,58	47,84	34,74	119,4	114,54	0	115,85	113,3	2,55	4,024	24	0	
24.03.2020	81,36	47,45	33,91	125,06	120,03	0	121,44	118,76	2,68	4,118	24	0	
25.03.2020	80,66	48,09	32,57	127,35	122,43	0	123,73	121,11	2,62	4,027	24	0	
26.03.2020	80,84	47,65	33,19	119,21	114,57	0	115,82	113,37	2,45	3,843	24	0	
27.03.2020	79,88	48,12	31,76	113,86	109,41	0	110,7	108,21	2,49	3,515	24	0	
28.03.2020	79,92	47,96	31,96	115,04	110,45	0	111,85	109,25	2,6	3,573	24	0	
29.03.2020	80,94	47,31	33,63	108,12	103,93	0	105,03	102,83	2,2	3,531	24	0	
30.03.2020	79,16	47,89	31,27	110,88	106,79	0	107,89	105,65	2,24	3,375	24	0	
31.03.2020	77,56	48,91	28,65	118,51	114,15	0,01	115,4	112,86	2,54	3,305	24	0	
01.04.2020	76,99	48,93	28,06	120,15	115,8	0	117,03	114,47	2,56	3,282	24	0	
02.04.2020	77	48,76	28,24	121,11	116,91	0	117,97	115,62	2,35	3,33	24	0	
03.04.2020	77,6	48,61	28,99	121,79	117,51	0	118,59	116,2	2,39	3,44	24	0	
04.04.2020	78,16	48,59	29,57	118,84	114,58	0,01	115,68	113,31	2,37	3,42	24	0	
05.04.2020	77,15	48,13	29,02	119,46	115,18	0	116,31	113,93	2,38	3,375	24	0	
06.04.2020	77,95	48,26	29,69	116,54	112,38	0,01	113,41	111,13	2,28	3,368	24	0	
07.04.2020	78,42	48,42	30	118,47	114,09	0	115,27	112,84	2,43	3,457	24	0	
08.04.2020	77,01	48,22	28,79	122,54	117,92	0	119,37	116,65	2,72	3,436	24	0	
09.04.2020	77,53	48,66	28,87	126,51	121,74	0,01	123,18	120,39	2,79	3,556	24	0	
10.04.2020	77,54	48,86	28,68	121,76	117,14	0	118,55	115,86	2,69	3,397	24	0	
11.04.2020	77,33	48,33	29	121,62	117,02	0	118,44	115,72	2,72	3,43	24	0	
12.04.2020	77,46	48,46	29	116,34	112,15	0,01	113,28	110,92	2,36	3,285	24	0	
13.04.2020	76,88	48,59	28,29	119,05	114,48	0	115,95	113,2	2,75	3,275	24	0	
14.04.2020	76,99	47,98	29,01	121,22	116,8	0	118,06	115,55	2,51	3,425	24	0	
15.04.2020	76,2	48,7	27,5	123,02	118,55	0,01	119,84	117,24	2,6	3,294	24	0	
16.04.2020	76,57	48,45	28,12	118,2	113,82	0	115,15	112,57	2,58	3,236	24	0	
17.04.2020	76,7	48,62	28,08	117,26	113,11	0,01	114,26	111,84	2,42	3,205	24	0	
18.04.2020	76,36	48,37	27,99	123,41	118,84	0	120,25	117,56	2,69	3,364	24	0	
19.04.2020	75,53	48,65	26,88	123,15	118,6	0	120,05	117,29	2,76	3,225	24	0	
20.04.2020	75,56	49,09	26,47	129,71	125,15	0,01	126,43	123,72	2,71	3,347	24	0	
Итого:				3477,5	3348	0,08	3384,78	3311,35	73,43	100,458	696	0	
Средние:	78,06	48,34	29,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2024	120095,63	116369,09	15697,34	116670,24	114897,45	1772,79	3334,171	26470	13
20.04.2024	123573,21	119717,16	15697,42	120055,02	118208,8	1846,22	3434,629	27166	13
Итого:	3477,58	3348,07	0,08	3384,78	3311,35	73,43	100,458	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просвишкова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} х Т_{нш}

0

21.04.202

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2021г.-20/04/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13
Тепловычислитель ВМТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тлв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расколмера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00166272 ВРод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0.1E900 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,37	45,07	37,3	194,22	185,99	0	188,52	184,2	4,32	7,027	24	0	
24.03.2020	81,14	44,67	36,47	196,96	188,75	0	191,33	187	4,33	6,972	24	0	
25.03.2020	80,47	44,22	36,25	193,21	185,13	0	187,76	183,42	4,34	6,801	24	0	
26.03.2020	80,64	43,5	37,14	178,95	171,5	0	173,88	169,99	3,89	6,456	24	0	
27.03.2020	79,73	43,9	35,83	164,69	157,97	0	160,11	156,51	3,6	5,732	24	0	
28.03.2020	79,76	43,59	36,17	156,45	150,06	0	152,11	148,77	3,34	5,497	24	0	
29.03.2020	80,81	42,96	37,85	149,08	142,87	0	144,85	141,6	3,25	5,479	24	0	
30.03.2020	79	43,09	35,91	150,03	144	0	145,91	142,75	3,16	5,236	24	0	
31.03.2020	77,34	43,9	33,44	158,23	152	0	154,08	150,6	3,48	5,146	24	0	
01.04.2020	76,78	44,25	32,53	161,43	155,19	0	157,25	153,72	3,53	5,112	24	0	
02.04.2020	76,79	44,17	32,62	163,35	157,02	0	159,12	155,55	3,57	5,188	24	0	
03.04.2020	77,36	44,09	33,27	163,56	157,16	0	159,28	155,72	3,56	5,295	24	0	
04.04.2020	77,96	44,15	33,81	157,71	151,52	0	153,51	150,12	3,39	5,188	24	0	
05.04.2020	76,96	43,95	33,01	162,02	155,75	0	157,83	154,33	3,5	5,208	24	0	
06.04.2020	77,71	44	33,71	159,47	153,24	0	155,24	151,84	3,4	5,229	24	0	
07.04.2020	78,24	44,81	33,43	180,4	173,29	0	175,57	171,64	3,93	5,863	24	0	
08.04.2020	76,8	45,49	31,31	196,73	189,11	0	191,63	187,27	4,36	5,997	24	0	
09.04.2020	77,33	45,14	32,19	185,25	178,02	0	180,37	176,3	4,07	5,801	24	0	
10.04.2020	77,31	44,37	32,94	172,06	165,37	0	167,55	163,88	3,67	5,514	24	0	
11.04.2020	77,14	44,45	32,69	166,97	160,55	0	162,59	159,06	3,53	5,311	24	0	
12.04.2020	77,27	44,14	33,13	161,38	155,1	0	157,13	153,67	3,46	5,206	24	0	
13.04.2020	76,68	44,32	32,36	165,38	158,96	0	161,09	157,5	3,59	5,207	24	0	
14.04.2020	76,77	44,08	32,69	166,07	159,64	0	161,77	158,16	3,61	5,286	24	0	
15.04.2020	76,03	45,16	30,87	171,25	164,79	0	166,89	163,23	3,66	5,149	24	0	
16.04.2020	76,34	44,76	31,58	165,22	158,96	0	160,97	157,46	3,51	5,079	24	0	
17.04.2020	76,51	44,91	31,6	161,07	154,97	0	156,89	153,49	3,4	4,955	24	0	
18.04.2020	76,19	44,93	31,26	174,9	168,23	0	170,42	166,65	3,77	5,326	24	0	
19.04.2020	75,36	44,81	30,55	177,08	170,39	0	172,64	168,77	3,87	5,27	24	0	
20.04.2020	75,34	45,52	29,82	177,08	170,4	0	172,64	168,76	3,88	5,142	24	0	
Итого:				4930,2	4735,9	0	4798,93	4691,96	106,97	160,672	696	0	
Средние:	77,86	44,35	33,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03/2021г.	151018,7	145332,73	10	146436,9	143705,47	2731,43	5079,234	22216	23
20.04/2021г.	155948,9	150068,66	10	151235,83	148397,43	2838,4	5239,906	22912	23
Итого:	4930,2	4735,93	0	4798,93	4691,96	106,97	160,672	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просяникова
Подпись / Е.А. Просяникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж организации
Л.А. Болтачева
Подпись / Л.А. Болтачева / 21.04.2021
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/202г.-20/04/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13-б
Теплосчетчик ВКТ-7 сер. N 001
Доповорные раскды:
М сер. воды=_____ т.сут Мгас=_____ т.сут
Тлв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВР0Д 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0Г6А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,28	46,73	35,55	71,48	69,13	0	69,37	68,43	0,94	2,467	24	0	
24.03.2020	81,06	44,85	36,21	67,44	65,21	0	65,48	64,59	0,89	2,37	24	0	
25.03.2020	80,27	43,23	37,04	63,27	61,14	0	61,49	60,6	0,89	2,276	24	0	
26.03.2020	80,48	43,19	37,29	58,3	56,33	0	56,66	55,8	0,86	2,113	24	0	
27.03.2020	79,53	42,57	36,96	52,62	50,86	0	51,16	50,38	0,78	1,89	24	0	
28.03.2020	79,59	41,95	37,64	52,4	50,63	0	50,93	50,17	0,76	1,916	24	0	
29.03.2020	80,62	41,03	39,59	49,61	47,88	0	48,22	47,55	0,67	1,906	24	0	
30.03.2020	78,86	42,03	36,83	50,82	49,14	0	49,46	48,68	0,78	1,821	24	0	
31.03.2020	77,19	42,97	34,22	53,31	51,62	0	51,91	51,14	0,77	1,774	24	0	
01.04.2020	76,66	43,22	33,44	51,7	50,09	0	50,39	49,62	0,77	1,684	24	0	
02.04.2020	76,62	42,9	33,72	54,49	52,81	0	53,1	52,33	0,77	1,788	24	0	
03.04.2020	77,29	43,49	33,8	56,68	54,95	0	55,22	54,47	0,75	1,866	24	0	
04.04.2020	77,83	42,68	35,15	54,33	52,63	0	52,87	52,15	0,72	1,857	24	0	
05.04.2020	76,8	42,44	34,36	54,44	52,77	0	53,05	52,29	0,76	1,821	24	0	
06.04.2020	77,56	42,76	34,8	54,09	52,42	0	52,66	51,94	0,72	1,833	24	0	
07.04.2020	78,07	44,71	33,36	63,81	61,88	0	62,08	61,32	0,76	2,073	24	0	
08.04.2020	76,75	45,97	30,78	68,23	66,26	0	66,46	65,59	0,87	2,045	24	0	
09.04.2020	77,17	45,46	31,71	65,28	63,36	0	63,59	62,75	0,84	2,015	24	0	
10.04.2020	77,15	43,57	33,58	54,71	53,04	0	53,26	52,56	0,7	1,788	24	0	
11.04.2020	76,97	42,94	34,03	53,86	52,2	0	52,42	51,73	0,69	1,783	24	0	
12.04.2020	77,11	42,43	34,68	54,52	52,84	0	53,1	52,36	0,74	1,841	24	0	
13.04.2020	76,56	43,18	33,38	54,11	52,5	0	52,67	52,02	0,65	1,755	24	0	
14.04.2020	76,62	43,69	32,93	54,32	52,72	0	52,86	52,24	0,62	1,737	24	0	
15.04.2020	75,85	43,64	32,21	57,06	55,4	0	55,61	54,92	0,69	1,789	24	0	
16.04.2020	76,21	43,59	32,62	54,71	53,1	0	53,29	52,62	0,67	1,738	24	0	
17.04.2020	76,34	43,28	33,06	51,68	50,13	0	50,37	49,65	0,72	1,666	24	0	
18.04.2020	76,02	43,49	32,53	53,79	52,16	0	52,41	51,68	0,73	1,704	24	0	
19.04.2020	75,19	43,57	31,62	55,75	54,06	0	54,3	53,58	0,72	1,714	24	0	
20.04.2020	75,17	44,2	30,97	56,6	54,89	0	55,16	54,4	0,76	1,706	24	0	
Итого:				1545,48	1499,96	0	1504,09	1486,19	17,9	51,783	657	0	
Средние:	77,71	43,44	34,27										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2024.	1570,59	1508,78	0,02	1526,95	1495,16	31,79	56,092	626	0
20/04/2024.	3116,07	3008,74	0,02	3031,04	2981,35	49,69	107,875	1283	0
Итого:	1545,48	1499,96	0	1504,09	1486,19	17,9	51,783	657	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
И.А. Прохоренкова
Ф.И.О.


 «Парк-сервис»
 Для документов

Представитель теплоснабж организации
Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.20г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-0

Тип расходомера: ПРМ-40

Теплоснабщик: БНТ-7 сет. № 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гр = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{ка} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ББ0Д 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0.9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,07	47,94	34,13	50,07	49,1	0	48,61	48,54	0,07	1,659	24	0	
24.03.2020	80,8	46,58	34,22	46,87	45,99	0	45,54	45,5	0,04	1,56	24	0	
25.03.2020	80,04	45,12	34,92	46,6	45,73	0	45,3	45,26	0,04	1,582	24	0	
26.03.2020	80,26	46,16	34,1	43,13	42,34	0,01	41,89	41,91	-0,02	1,428	24	0	
27.03.2020	79,24	45,57	33,67	37,53	36,83	0	36,52	36,48	0,04	1,23	24	0	
28.03.2020	79,35	45,72	33,63	39,35	38,6	0	38,3	38,21	0,09	1,289	24	0	
29.03.2020	80,37	45,48	34,89	37,32	36,61	0	36,31	36,25	0,06	1,268	24	0	
30.03.2020	78,62	44,63	33,99	37,7	37,03	0	36,69	36,71	-0,02	1,247	24	0	
31.03.2020	76,94	44,56	32,38	38,91	38,26	0	37,9	37,92	-0,02	1,227	24	0	
01.04.2020	76,47	44,8	31,67	40,57	39,93	0	39,54	39,52	0,02	1,253	24	0	
02.04.2020	76,4	44,57	31,83	40,95	40,31	0	39,92	39,9	0,02	1,272	24	0	
03.04.2020	77,07	45,28	31,79	41,83	41,18	0	40,73	40,78	-0,05	1,296	24	0	
04.04.2020	77,62	45,03	32,59	40,23	39,6	0,01	39,18	39,23	-0,05	1,279	24	0	
05.04.2020	76,61	44,28	32,33	42,31	41,67	0	41,22	41,24	-0,02	1,334	24	0	
06.04.2020	77,4	45,96	31,44	39,93	39,34	0	38,89	38,91	-0,02	1,222	24	0	
07.04.2020	77,91	46,18	31,73	46,68	45,96	0	45,44	45,48	-0,04	1,441	24	0	
08.04.2020	76,61	47,92	28,69	51,55	50,83	0	50,22	50,27	-0,05	1,44	24	0	
09.04.2020	76,98	46,33	30,65	46,93	46,25	0	45,71	45,74	-0,03	1,401	24	0	
10.04.2020	76,97	45,07	31,9	41,22	40,63	0	40,18	40,2	-0,02	1,281	24	0	
11.04.2020	76,76	44,23	32,53	41,14	40,56	0	40,08	40,15	-0,07	1,302	24	0	
12.04.2020	76,89	44,43	32,46	39,24	38,7	0,01	38,23	38,35	-0,12	1,239	24	0	
13.04.2020	76,32	45,21	31,11	39,95	39,43	0	38,91	39,02	-0,11	1,21	24	0	
14.04.2020	76,4	45,19	31,21	41,51	40,94	0	40,48	40,52	-0,04	1,263	24	0	
15.04.2020	75,64	45,42	30,22	41,73	41,21	0	40,71	40,74	-0,03	1,226	24	0	
16.04.2020	76,06	44,55	31,51	40,33	39,8	0	39,31	39,4	-0,09	1,237	24	0	
17.04.2020	76,17	45,25	30,92	39,32	38,83	0	38,32	38,43	-0,11	1,183	24	0	
18.04.2020	75,81	44,85	30,96	40,02	39,52	0	38,99	39,07	-0,08	1,207	24	0	
19.04.2020	75,01	44,93	30,08	41,95	41,44	0	40,89	41	-0,11	1,23	24	0	
20.04.2020	75,02	45,31	29,71	41,88	41,37	0	40,88	40,93	-0,05	1,213	24	0	
Итого:				1216,7	1197,9	0,03	1184,89	1185,66	-0,77	38,019	696	0	
Средние:	77,51	45,39	32,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020	9770,86	8560,88	0,84	9483,63	8462,41	1021,22	311,341	4815	0
20/04/2020	10987,61	9758,87	0,87	10668,52	9648,07	1020,45	349,36	5511	0
Итого:	1216,75	1197,99	0,03	1184,89	1185,66	-0,77	38,019	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ

о фактических параметрах теплоснабжения

23/03/2020.-20/04/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Теплопоставитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гр.с = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0МЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,85	48,41	34,44	52,83	50,53	0	51,27	49,94	1,33	1,765	24	0	
24.03.2020	81,57	47,3	34,27	50,44	48,26	0	48,98	47,71	1,27	1,679	24	0	
25.03.2020	80,73	45,19	35,54	44,8	42,82	0	43,54	42,43	1,11	1,549	24	0	
26.03.2020	80,94	45,14	35,8	42,98	41,06	0	41,73	40,72	1,01	1,492	24	0	
27.03.2020	79,91	44,61	35,3	38,06	36,33	0	37,04	36,04	1	1,306	24	0	
28.03.2020	79,97	44,6	35,37	38,1	36,36	0	37,05	36,05	1	1,31	24	0	
29.03.2020	80,96	43,9	37,06	36,33	34,63	0	35,28	34,37	0,91	1,306	24	0	
30.03.2020	79,23	44,22	35,01	37,38	35,7	0	36,35	35,44	0,91	1,272	24	0	
31.03.2020	77,55	45,21	32,34	39,6	37,89	0	38,55	37,52	1,03	1,244	24	0	
01.04.2020	77	45,81	31,19	38,36	36,73	0	37,36	36,37	0,99	1,167	24	0	
02.04.2020	77,05	45,63	31,42	41,24	39,49	0	40,16	39,07	1,09	1,259	24	0	
03.04.2020	77,72	46,12	31,6	41,51	39,78	0	40,4	39,37	1,03	1,273	24	0	
04.04.2020	78,2	44,63	33,57	39,24	37,52	0	38,18	37,18	1	1,281	24	0	
05.04.2020	77,21	44,69	32,52	40,71	38,97	0	39,63	38,58	1,05	1,288	24	0	
06.04.2020	77,97	45,28	32,69	40,81	39,07	0	39,73	38,69	1,04	1,3	24	0	
07.04.2020	78,64	46,99	31,65	48,72	46,74	0	47,42	46,26	1,16	1,501	24	0	
08.04.2020	77,34	48,34	29	54,45	52,34	0	52,98	51,75	1,23	1,535	24	0	
09.04.2020	77,7	47,02	30,68	49,66	47,66	0	48,32	47,14	1,18	1,482	24	0	
10.04.2020	77,51	44,95	32,56	39,99	38,31	0	38,98	37,94	1,04	1,267	24	0	
11.04.2020	77,33	45,98	31,35	39,34	37,75	0	38,33	37,32	1,01	1,201	24	0	
12.04.2020	77,49	45,63	31,86	39,12	37,48	0	38,12	37,12	1	1,215	24	0	
13.04.2020	76,89	45,52	31,37	38,27	36,68	0	37,28	36,31	0,97	1,168	24	0	
14.04.2020	77,04	45,75	31,29	41,28	39,6	0	40,2	39,16	1,04	1,257	24	0	
15.04.2020	76,34	45,53	30,81	43,46	41,72	0	42,33	41,27	1,06	1,303	24	0	
16.04.2020	76,61	45,98	30,63	41,38	39,74	0	40,34	39,29	1,05	1,237	24	0	
17.04.2020	76,72	45,69	31,03	39,82	38,23	0	38,82	37,81	1,01	1,202	24	0	
18.04.2020	76,39	45,81	30,58	41,37	39,76	0	40,31	39,34	0,97	1,234	24	0	
19.04.2020	75,54	45,92	29,62	42,95	41,32	0	41,9	40,88	1,02	1,243	24	0	
20.04.2020	75,51	46,59	28,92	42,4	40,78	0	41,35	40,31	1,04	1,195	24	0	
Итого:				1224,6	1173,2	0	1191,93	1161,38	30,55	38,531	696	0	
Средние:	78,13	45,73	32,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020г.	10272,05	9826,03	2,92	9965,89	9712,13	253,76	332,769	4861	0
20/04/2020г.	11496,65	10999,28	2,92	11157,82	10873,51	284,31	371,3	5557	0
Итого:	1224,6	1173,25	0	1191,93	1161,38	30,55	38,531	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснополеский 9-а

Тип расходомера: ПРСМ-40

Теплопоставитель: ВКП-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{твс} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

M2=046756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,36	49,2	33,16	56,27	54,01	0	54,61	53,41	1,2	1,811	24	0	
24.03.2020	81,07	47,91	33,16	53,37	51,25	0	51,85	50,69	1,16	1,721	24	0	
25.03.2020	80,21	45,6	34,61	47,13	45,24	0	45,8	44,78	1,02	1,584	24	0	
26.03.2020	80,4	46,03	34,37	45	43,2	0	43,7	42,76	0,94	1,503	24	0	
27.03.2020	79,37	45,67	33,7	39,93	38,33	0,01	38,83	37,92	0,91	1,308	24	0	
28.03.2020	79,53	44,26	35,27	42,26	40,57	0	41,05	40,22	0,83	1,447	24	0	
29.03.2020	80,41	44,39	36,02	39,04	37,48	0	37,93	37,16	0,77	1,365	24	0	
30.03.2020	78,76	45,1	33,66	40,69	39,06	0	39,61	38,66	0,95	1,333	24	0	
31.03.2020	77,06	45,59	31,47	42,04	40,36	0	40,95	39,9	1,05	1,286	24	0	
01.04.2020	76,55	46,02	30,53	42,93	41,21	0	41,83	40,74	1,09	1,277	24	0	
02.04.2020	76,61	45,8	30,81	45,1	43,29	0	43,96	42,82	1,14	1,353	24	0	
03.04.2020	77,26	45,7	31,56	46,88	45,02	0	45,63	44,55	1,08	1,44	24	0	
04.04.2020	77,71	45,54	32,17	42,17	40,47	0	41,02	40,04	0,98	1,323	24	0	
05.04.2020	76,75	45,51	31,24	44,84	43,05	0	43,63	42,57	1,06	1,361	24	0	
06.04.2020	77,52	45,65	31,87	44,24	42,48	0	43,11	42,02	1,09	1,375	24	0	
07.04.2020	78,14	47,65	30,49	52,58	50,46	0	51,17	49,96	1,21	1,557	24	0	
08.04.2020	76,9	48,6	28,3	61,52	59,07	0	59,92	58,45	1,47	1,692	24	0	
09.04.2020	77,28	47,5	29,78	55,59	53,36	0	54,16	52,78	1,38	1,612	24	0	
10.04.2020	77,12	45,42	31,7	46,39	44,54	0	45,17	44,06	1,11	1,431	24	0	
11.04.2020	76,94	45,42	31,52	46,03	44,19	0	44,82	43,71	1,11	1,411	24	0	
12.04.2020	77,12	45,54	31,58	45,31	43,5	0	44,07	43,03	1,04	1,395	24	0	
13.04.2020	76,52	46	30,52	45,05	43,25	0	43,85	42,77	1,08	1,337	24	0	
14.04.2020	76,63	46,07	30,56	46,26	44,4	0	45,05	43,92	1,13	1,379	24	0	
15.04.2020	75,91	45,69	30,22	48,36	46,42	0	47,12	45,94	1,18	1,424	24	0	
16.04.2020	76,18	45,46	30,72	46,34	44,5	0	45,14	44,04	1,1	1,385	24	0	
17.04.2020	76,37	45,91	30,46	44,33	42,55	0	43,15	42,07	1,08	1,313	24	0	
18.04.2020	75,99	45,3	30,69	47,09	45,21	0	45,91	44,73	1,18	1,41	24	0	
19.04.2020	75,21	46,24	28,97	47,69	45,78	0	46,46	45,3	1,16	1,344	24	0	
20.04.2020	75,16	46,43	28,73	47,02	45,14	0	45,84	44,66	1,18	1,317	24	0	
Итого:				1351,4	1297,3	0,01	1315,34	1283,66	31,68	41,494	696	0	
Средние:	77,69	46,04	31,64										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020г.	10338,86	17634,89	0,49	10036,22	17441,14	-7404,92	337,369	4860	0
20/04/2020г.	11690,31	18932,28	0,5	11351,56	18724,8	-7373,24	378,863	5556	0
Итого:	13514,5	12973,9	0,01	1315,34	1283,66	31,68	41,494	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. _____

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/20г.-20/04/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснохолмский 7-а

Тип расходомера: РЭМ-65

Теплоучаститель ВК-7 сеп. № 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T max = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0.0000

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	83,17	47,41	35,76	76,91	72,4	0	74,61	71,64	2,97	2,668	24	0	
24.03.2020	81,89	45,74	36,15	71,92	67,7	0,01	69,85	67,04	2,81	2,525	24	0	
25.03.2020	81,09	43,3	37,79	61,64	57,94	0,01	59,9	57,39	2,51	2,262	24	0	
26.03.2020	81,33	42,57	38,76	57,09	53,62	0,01	55,45	53,22	2,23	2,15	24	0	
27.03.2020	80,36	40,83	39,53	48,34	45,35	0,01	46,98	45,03	1,95	1,855	24	0	
28.03.2020	80,45	41,32	39,13	50,06	46,99	0	48,66	46,67	1,99	1,905	24	0	
29.03.2020	81,44	39,19	42,25	46,83	43,87	0,01	45,5	43,57	1,93	1,922	24	0	
30.03.2020	79,62	39,99	39,63	48,8	45,79	0	47,42	45,49	1,93	1,877	24	0	
31.03.2020	77,91	41,04	36,87	51,01	47,96	0,01	49,64	47,57	2,07	1,828	24	0	
01.04.2020	77,36	41,47	35,89	49,94	46,97	0,01	48,62	46,56	2,06	1,742	24	0	
02.04.2020	77,4	42,19	35,21	54,19	51,01	0	52,77	50,54	2,23	1,857	24	0	
03.04.2020	78,11	42,49	35,62	55,3	52,03	0,01	53,79	51,58	2,21	1,914	24	0	
04.04.2020	78,58	41,21	37,37	51,01	47,93	0	49,64	47,58	2,06	1,854	24	0	
05.04.2020	77,56	41,08	36,48	51,31	48,25	0,01	49,96	47,86	2,1	1,82	24	0	
06.04.2020	78,3	41,94	36,36	54,55	51,3	0	53,1	50,87	2,23	1,929	24	0	
07.04.2020	78,89	46,08	32,81	66,74	62,91	0	64,93	62,28	2,65	2,13	24	0	
08.04.2020	77,46	46,73	30,73	74,69	70,56	0,01	72,72	69,84	2,88	2,235	24	0	
09.04.2020	77,91	45,56	32,35	66,64	62,86	0,02	64,87	62,21	2,66	2,097	24	0	
10.04.2020	77,87	41,15	36,72	53,63	50,41	0	52,19	49,97	2,22	1,913	24	0	
11.04.2020	77,68	40,95	36,73	52,95	49,76	0,01	51,54	49,3	2,24	1,89	24	0	
12.04.2020	77,89	40,76	37,13	52,05	48,9	0	50,68	48,5	2,18	1,88	24	0	
13.04.2020	77,27	41,1	36,17	51,97	48,84	0,01	50,59	48,41	2,18	1,83	24	0	
14.04.2020	77,41	41,94	35,47	55,68	52,39	0	54,18	51,91	2,27	1,922	24	0	
15.04.2020	76,61	42,31	34,3	55,5	52,25	0,01	54,1	51,79	2,31	1,854	24	0	
16.04.2020	76,88	41,52	35,36	53,36	50,19	0,01	51,99	49,72	2,27	1,839	24	0	
17.04.2020	77,12	41,84	35,28	51,32	48,26	0	50	47,79	2,21	1,762	24	0	
18.04.2020	76,71	41,27	35,44	52,62	49,49	0,01	51,25	49,03	2,22	1,815	24	0	
19.04.2020	75,88	41,78	34,1	54,45	51,78	0	53,04	50,85	2,19	1,804	24	0	
20.04.2020	75,87	41,75	34,12	56,38	53,12	0,01	54,99	52,64	2,35	1,875	24	0	
Итого:				1533,32	1443,48	0,18	1492,48	1431,16	61,32	53,876	672	0	
Средние:	78,48	42,29	36,19										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020г.	1688,35	1590,88	0,11	1639,4	1575,06	64,34	59,369	612	0
20/04/2020г.	3221,67	3034,36	0,29	3131,88	3006,22	125,66	113,245	1284	0
Итого:	1533,32	1443,48	0,18	1492,48	1431,16	61,32	53,876	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0,000

21.04.20

Однот
О СЧЕТЧИКЕ ТЭП - РАСЧЕТЫ
23/03/2021 - 23/04/2021

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Крестовый, д. 5-д

Теплоэнергетика ВЛТ-7, кв. 101

Дорожная развязка:

М. сел. "Село" т. 201 М. сел. "Село" т. 201

Темп: 0,10°C

Договор №:

Тид расчетного: ПР-10

Пределы измерения:

G под max = 2,00 м³/ч G под min = 1,00 м³/ч

G сгр max = 2,00 м³/ч G сгр min = 1,00 м³/ч

G3 max = 2,00 м³/ч G3 min = 1,00 м³/ч

Счетчик: ВЛТ-7, кв. 101

ВЛТ-7

СЧЕТЧИК ТЭП - РАСЧЕТЫ

ВЛТ-7

ВЛТ-7

ВЛТ-7

ВЛТ-7

ВЛТ-7

ВЛТ-7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
23.03.2020	82,25	47,36	34,89	98,35	95,02	0	95,46	94,01	1,45	3,328	24	0	
24.03.2020	80,91	46,05	34,86	95,16	91,97	0	92,46	91,08	1,38	3,22	24	0	
25.03.2020	79,89	44,37	35,52	82,96	80,19	0	80,65	79,49	1,16	2,862	24	0	
26.03.2020	79,98	43,18	36,8	75,01	72,47	0	72,95	71,84	1,11	2,684	24	0	
27.03.2020	78,94	42,57	36,37	68,28	66,01	0	66,39	65,47	0,92	2,412	24	0	
28.03.2020	79,07	41,81	37,26	69,22	66,9	0	67,33	66,34	0,99	2,508	24	0	
29.03.2020	79,98	41,24	38,74	63,78	61,6	0	62	61,09	0,91	2,309	24	0	
30.03.2020	78,35	42,26	36,09	66,13	63,95	0	64,37	63,42	0,95	2,324	24	0	
31.03.2020	76,69	42,19	34,5	68,31	66,12	0	66,53	65,59	0,94	2,252	24	0	
01.04.2020	76,12	42,47	33,65	67,59	65,44	0	65,86	64,91	0,85	2,215	24	0	
02.04.2020	76,25	43,24	33,01	77,26	74,8	0	75,29	74,12	1,17	2,483	24	0	
03.04.2020	76,97	44,19	32,78	75	72,59	0	73,06	71,96	1,1	2,395	24	0	
04.04.2020	77,27	42,52	34,75	67,06	64,86	0	65,3	64,31	0,99	2,268	24	0	
05.04.2020	76,28	42,01	34,27	72	69,66	0	70,14	69,11	1,03	2,403	24	0	
06.04.2020	77	43,15	33,85	73,25	70,84	0	71,35	70,25	1,1	2,413	24	0	
07.04.2020	77,75	45,27	32,48	89	86,04	0	86,63	85,2	1,43	2,811	24	0	
08.04.2020	76,63	47,08	29,55	98,62	95,48	0	96,08	94,48	1,6	2,838	24	0	
09.04.2020	76,92	45,91	31,01	87,28	84,46	0	85,02	83,63	1,39	2,635	24	0	
10.04.2020	76,62	42,79	33,83	70,7	68,34	0	68,89	67,79	1,1	2,328	24	0	
11.04.2020	76,46	42,53	33,93	70,22	67,86	0	68,44	67,3	1,14	2,322	24	0	
12.04.2020	76,54	42,31	34,23	68,85	66,54	0	67,06	65,99	1,07	2,296	24	0	
13.04.2020	76,03	42,36	33,67	72,54	70,08	0	70,67	69,5	1,17	2,377	24	0	
14.04.2020	76,14	43,3	32,84	74,26	71,74	0	72,38	71,12	1,26	2,376	24	0	
15.04.2020	75,33	43,53	31,8	74,01	71,55	0,02	72,19	70,93	1,26	2,294	24	0	
16.04.2020	75,65	43,09	32,56	68,69	66,41	0	66,95	65,87	1,08	2,177	24	0	
17.04.2020	75,75	43,12	32,63	68,51	66,21	0	66,76	65,66	1,1	2,174	24	0	
18.04.2020	75,46	42,78	32,68	70,95	68,56	0	69,16	68	1,16	2,257	24	0	
19.04.2020	74,68	43,22	31,46	74,31	71,86	0	72,46	71,21	1,25	2,278	24	0	
20.04.2020	74,62	43,26	31,36	73,08	70,66	0	71,29	70,03	1,26	2,233	24	0	
Итого:				2064,01	1996,42	0,02	2009,84	1979,13	30,71	68,327	672	0	
Средние:	77,25	43,41	33,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22.03.2021	3360,58	3247,31	0	3264,94	3215,99	48,95	116,407	949	0
20.04.2021	5424,59	5243,73	0,02	5274,78	5195,12	79,66	184,734	1621	0
Итого:	2064,01	1996,42	0,02	2009,84	1979,13	30,71	68,327	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Прохоренков
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2021

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2021.-20/04/2021.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр.Краснополянский 5-й

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель БКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mпас= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м2в7Д

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,21	45,7	36,51	101,07	97,05	0	98,11	96,09	2,02	3,592	24	0	
24.03.2020	80,84	44,08	36,76	96,68	92,85	0	93,93	92	1,93	3,45	24	0	
25.03.2020	79,86	42,48	37,38	87,25	83,81	0	84,81	83,09	1,72	3,17	24	0	
26.03.2020	79,98	42,19	37,79	82,6	79,34	0	80,28	78,7	1,58	3,034	24	0	
27.03.2020	78,87	41,02	37,85	73,92	71,02	0	71,9	70,48	1,42	2,72	24	0	
28.03.2020	79,05	41,17	37,88	77,38	74,34	0	75,26	73,79	1,47	2,848	24	0	
29.03.2020	80,03	40,53	39,5	74,59	71,61	0	72,49	71,07	1,42	2,861	24	0	
30.03.2020	78,34	41,25	37,09	74,75	71,84	0	72,72	71,3	1,42	2,696	24	0	
31.03.2020	76,67	41,4	35,27	78,03	75,06	0	76	74,48	1,52	2,68	24	0	
01.04.2020	76,15	41,18	34,97	78,91	75,93	0	76,87	75,36	1,51	2,686	24	0	
02.04.2020	76,14	40,94	35,2	80,09	77,05	0	78,02	76,47	1,55	2,741	24	0	
03.04.2020	76,8	42,13	34,67	81,65	78,57	0	79,54	77,96	1,58	2,757	24	0	
04.04.2020	77,28	41,61	35,67	77,17	74,24	0	75,12	73,67	1,45	2,677	24	0	
05.04.2020	76,27	41,28	34,99	77,83	74,89	0	75,8	74,34	1,46	2,651	24	0	
06.04.2020	77,06	41,13	35,93	79,24	76,19	0	77,17	75,58	1,59	2,771	24	0	
07.04.2020	77,73	42,98	34,75	89,86	86,44	0	87,48	85,7	1,78	3,038	24	0	
08.04.2020	76,55	44,53	32,02	100,67	96,96	0	98,08	96,06	2,02	3,139	24	0	
09.04.2020	76,88	43,99	32,89	93,89	90,38	0	91,43	89,54	1,89	3,005	24	0	
10.04.2020	76,69	41,31	35,38	80,39	77,3	0	78,3	76,68	1,62	2,769	24	0	
11.04.2020	76,46	42,08	34,38	77,5	74,57	0	75,51	73,96	1,55	2,593	24	0	
12.04.2020	76,59	41,05	35,54	76,57	73,62	0	74,61	73,07	1,54	2,65	24	0	
13.04.2020	75,98	41,59	34,39	76,34	73,45	0	74,43	72,87	1,56	2,558	24	0	
14.04.2020	76,13	42,01	34,12	79,2	76,2	0	77,16	75,56	1,6	2,632	24	0	
15.04.2020	75,4	41,74	33,66	82,16	79,09	0,01	80,11	78,4	1,71	2,694	24	0	
16.04.2020	75,73	41,44	34,29	80,2	77,15	0	78,18	76,55	1,63	2,678	24	0	
17.04.2020	75,83	41,87	33,96	76,75	73,84	0	74,85	73,26	1,59	2,538	24	0	
18.04.2020	75,46	42,09	33,37	77,51	74,59	0	75,57	73,97	1,6	2,52	24	0	
19.04.2020	74,67	41,91	32,76	79,69	76,71	0	77,73	76,04	1,69	2,543	24	0	
20.04.2020	74,67	42,27	32,4	80,86	77,84	0	78,89	77,13	1,76	2,553	24	0	
Итого:				2259,68	2173,31	0,01	2201,29	2155,88	45,41	76,848	672	0	
Средние:	77,25	42,03	35,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.2021.	3150,28	3020,42	0,01	3061,02	2994,72	66,3	115,924	848	0
20.04.2021.	5409,96	5193,73	0,02	5262,31	5150,6	111,71	192,772	1520	0
Итого:	2259,68	2173,31	0,01	2201,29	2155,88	45,41	76,848	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

21.04.2021

23/03/2021 - 23/04/2021

Time Spent on: min: sec

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

$G_{max} = 2.00 \times 10^{-3} \text{ g}$ $G_{min} = 1.20 \times 10^{-3} \text{ g}$

$$G_{\text{exp}}^{\text{exp}} = 2.11 \text{ mS/g} \quad G_{\text{exp}}^{\text{exp}} = 1.77 \text{ mS/g}$$

G3 max = 2.00 m3/s G3 min = 1.00 m3/s

1991

Средняя температура: $t_{\text{ср}} = 3$ град. С. $t_{\text{вн}} = 0$ град. С. $t_{\text{вн}} = 1$ град. С. $t_{\text{вн}} = 2,5$ град. С. $t_{\text{вн}} = 2,7$ град. С.

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	m3	m3	m3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23.03.2020	83,55	45,65	37,9	144,55	146,95	6,82	140,19	145,5	-5,31	5,305	24	0	
24.03.2020	82,21	44,48	37,73	139,29	140,09	5,28	135,19	138,83	-3,64	5,085	24	0	
25.03.2020	81,32	42,88	38,44	125,07	126,67	5,62	121,44	125,58	-4,14	4,654	24	0	
26.03.2020	81,51	43,09	38,42	118,77	120,92	5,99	115,35	119,86	-4,51	4,418	24	0	
27.03.2020	80,53	42,6	37,93	109,56	112,66	6,57	106,46	111,7	-5,24	4,028	24	0	
28.03.2020	80,59	41,58	39,01	110,47	112,29	5,42	107,35	111,38	-4,03	4,174	24	0	
29.03.2020	81,69	40,94	40,75	105,27	108,02	6,29	102,22	107,22	-5	4,149	24	0	
30.03.2020	79,87	41,35	38,52	107,28	111,26	7,29	104,3	110,45	-6,15	4,004	24	0	
31.03.2020	78,17	42,58	35,59	115,77	119,9	7,67	112,65	118,88	-6,23	3,995	24	0	
01.04.2020	77,61	43,28	34,33	112,65	118,46	9,17	109,68	117,44	-7,76	3,75	24	0	
02.04.2020	77,64	42,55	35,09	116,61	118,77	5,73	113,49	117,76	-4,27	3,966	24	0	
03.04.2020	78,21	43	35,21	117,85	120,84	6,61	114,68	119,81	-5,13	4,023	24	0	
04.04.2020	78,82	41,94	36,88	114,91	118,74	7,48	111,82	117,74	-5,92	4,111	24	0	
05.04.2020	77,78	42,05	35,73	117,66	120,48	6,46	114,55	119,46	-4,91	4,074	24	0	
06.04.2020	78,55	42,54	36,01	114,71	117,64	6,52	111,62	116,63	-5,01	4,005	24	0	
07.04.2020	79,08	44,2	34,88	129,82	134,14	7,69	126,3	132,92	-6,62	4,392	24	0	
08.04.2020	77,76	45,62	32,14	142,77	149,34	8,32	138,99	147,88	-8,89	4,467	24	0	
09.04.2020	78,23	44,51	33,72	134,05	137,01	6,99	130,46	135,74	-5,28	4,38	24	0	
10.04.2020	78,15	43,25	34,9	116,44	118,83	5,92	113,31	117,8	-4,49	3,945	24	0	
11.04.2020	77,95	43,09	34,86	116,66	118,63	5,54	113,55	117,6	-4,05	3,942	24	0	
12.04.2020	78,09	42,81	35,28	111,55	113,08	4,94	108,57	112,09	-3,52	3,819	24	0	
13.04.2020	77,48	43,17	34,31	113,5	118,55	8,45	110,49	117,53	-7,04	3,788	24	0	
14.04.2020	77,57	42,7	34,87	115,35	118,78	6,75	112,29	117,77	-5,48	3,898	24	0	
15.04.2020	76,81	43,22	33,59	117,78	119,74	5,45	114,73	118,73	-4	3,84	24	0	
16.04.2020	77,09	43,12	33,97	115,33	119,04	7,17	112,33	117,99	-5,66	3,802	24	0	
17.04.2020	77,29	43,49	33,8	110,16	112,13	5,31	107,26	111,11	-3,85	3,612	24	0	
18.04.2020	76,93	43,24	33,69	116,08	120,4	7,81	113,07	119,37	-6,3	3,794	24	0	
19.04.2020	76,09	43,48	32,61	120,19	124,63	7,97	117,14	123,5	-6,36	3,802	24	0	
20.04.2020	75,96	43,45	32,51	113,97	117,87	2,15	111,09	116,24	-5,75	3,594	24	0	
Итого:				3314,24	3409,14	189,38	3224,06	3379,41	-155,35	114,705	672	0	
Средние:	78,7	43,09	35,6										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qa	ВНР	ВРС
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22/05/2024	4451,7	4433,44	123,25	4323,13	4394,4	-71,27	165,918	848	0
20/06/2024	7765,94	7842,58	312,63	7547,19	7773,81	-226,62	280,623	1520	0
Итого:	3314,24	3409,14	189,38	3224,06	3379,41	-155,35	114,705	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплонабж организации

Подпись

Ф.И.О.

21.04.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$$Q_{\text{контр}} = Q_{\text{и}} \frac{T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}}{T_{\text{нш}}}$$


ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплопоставитель: БКГ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:14В01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,15	44,82	37,33	149,52	138,61	0	145,12	137,3	7,82	5,413	24	0	
24.03.2020	80,85	43,49	37,36	141,4	131,13	0	137,38	129,96	7,42	5,129	24	0	
25.03.2020	79,92	42,83	37,09	132,1	122,58	0	128,41	121,51	6,9	4,76	24	0	
26.03.2020	80,08	42,5	37,58	126,78	117,62	0	123,21	116,61	6,6	4,627	24	0	
27.03.2020	79,01	41,88	37,13	112,68	104,63	0	109,57	103,79	5,78	4,065	24	0	
28.03.2020	79,11	41,67	37,44	114,01	105,87	0	110,88	105,02	5,86	4,15	24	0	
29.03.2020	80,14	40,64	39,5	111,46	103,39	0	108,33	102,6	5,73	4,278	24	0	
30.03.2020	78,44	41,23	37,21	112,64	104,65	0	109,62	103,82	5,8	4,075	24	0	
31.03.2020	76,79	42,08	34,71	117,34	109,18	0	114,31	108,25	6,06	3,965	24	0	
01.04.2020	76,27	42,44	33,83	118,05	109,91	0	115,04	108,96	6,08	3,887	24	0	
02.04.2020	76,31	42,56	33,75	120,46	112,15	0	117,36	111,18	6,18	3,958	24	0	
03.04.2020	76,92	42,96	33,96	117,56	109,43	0	114,51	108,44	6,07	3,886	24	0	
04.04.2020	77,47	42,15	35,32	118,87	110,56	0	115,73	109,61	6,12	4,083	24	0	
05.04.2020	76,4	42,2	34,2	122,93	114,42	0	119,76	113,42	6,34	4,095	24	0	
06.04.2020	77,14	42,14	35	119,39	111,08	0	116,25	110,15	6,1	4,064	24	0	
07.04.2020	77,72	43,5	34,22	132,59	123,33	0	129,06	122,23	6,83	4,414	24	0	
08.04.2020	76,53	44,93	31,6	150,43	140,1	0	146,55	138,76	7,79	4,629	24	0	
09.04.2020	76,92	44,26	32,66	139,18	129,56	0	135,58	128,35	7,23	4,427	24	0	
10.04.2020	76,76	42,57	34,19	120,72	112,34	0	117,61	111,37	6,24	4,018	24	0	
11.04.2020	76,59	42,52	34,07	121,85	113,38	0	118,72	112,41	6,31	4,042	24	0	
12.04.2020	76,68	42,54	34,14	119,49	111,19	0	116,4	110,24	6,16	3,97	24	0	
13.04.2020	76,13	42,74	33,39	118,16	110	0	115,14	109,04	6,1	3,839	24	0	
14.04.2020	76,2	42,97	33,23	120,02	111,75	0	116,93	110,78	6,15	3,883	24	0	
15.04.2020	75,46	43,31	32,15	122,61	114,22	0	119,53	113,25	6,78	3,842	24	0	
16.04.2020	75,79	43,02	32,77	122	113,6	0	118,91	112,61	6,3	3,894	24	0	
17.04.2020	75,88	43,36	32,52	114,13	106,32	0	111,26	105,37	5,89	3,615	24	0	
18.04.2020	75,56	43,27	32,29	120,05	111,83	0	117,05	110,83	6,22	3,778	24	0	
19.04.2020	74,75	43,78	30,97	122,71	114,38	0	119,68	113,33	6,35	3,702	24	0	
20.04.2020	74,61	43,48	31,13	115,93	108,08	0,02	113,06	107,11	5,95	3,514	24	0	
Итого:				3416,65	3172,4	0,02	3328,32	3145,15	183,17	113,297	672	0	
Средние:	77,33	42,82	34,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020	4689,32	4343,46	0	4556,12	4305,15	250,97	171,746	850	0
20/04/2020	8105,97	7515,86	0,02	7884,44	7450,3	434,14	285,043	1522	0
Итого:	3416,65	3172,4	0,02	3328,32	3145,15	183,17	113,297	672	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Прохоркина
Подпись: _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации
Л.А. Болтачева
Подпись: _____
Ф.И.О.

21.04.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТЛ №1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. № 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M ввс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тввс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0; ВСО=0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	84,14	54,97	29,17	220,55	211,88	0,07	213,78	208,93	4,85	6,238	24	0	
24.03.2020	82,78	53,35	29,43	205,43	197,41	0	199,33	194,79	4,54	5,867	24	0	
25.03.2020	81,95	53,28	28,67	197,25	189,67	0	191,52	187,17	4,35	5,492	24	0	
26.03.2020	82,14	54,38	27,76	187,86	180,69	0,01	182,37	178,2	4,17	5,063	24	0	
27.03.2020	81,21	54,2	27,01	179,86	173,15	0	174,7	170,79	3,91	4,719	24	0	
28.03.2020	81,3	53,48	27,82	176,37	169,71	0	171,29	167,45	3,84	4,767	24	0	
29.03.2020	82,44	54,73	27,71	174,44	167,74	0	169,29	165,4	3,89	4,694	24	0	
30.03.2020	80,63	54,1	26,53	172,37	165,91	0	167,5	163,65	3,85	4,447	24	0	
31.03.2020	78,86	53,59	25,27	174,03	167,7	0	169,3	165,46	3,84	4,278	24	0	
01.04.2020	78,28	52,97	25,31	175,71	169,37	0	171	167,13	3,87	4,326	24	0	
02.04.2020	78,27	52,78	25,49	175,5	169,12	0	170,82	166,93	3,89	4,354	24	0	
03.04.2020	78,89	53,16	25,73	178,34	171,78	0,01	173,5	169,51	3,99	4,466	24	0	
04.04.2020	79,47	53,29	26,18	176,48	169,9	0	171,63	167,67	3,96	4,496	24	0	
05.04.2020	78,42	52,95	25,47	174,43	168,02	0	169,76	165,83	3,93	4,321	24	0	
06.04.2020	79,24	53,74	25,5	176,55	170,02	0	171,68	167,76	3,92	4,376	24	0	
07.04.2020	79,68	53,52	26,16	194,58	187,31	0	189,2	184,82	4,38	4,947	24	0	
08.04.2020	78,3	53,13	25,17	213,51	205,7	0	207,78	203,01	4,77	5,23	24	0	
09.04.2020	78,79	52,7	26,09	193,95	186,84	0	188,7	184,41	4,29	4,92	24	0	
10.04.2020	78,82	53,56	25,26	179,51	172,96	0	174,62	170,66	3,96	4,413	24	0	
11.04.2020	78,64	53,08	25,56	178,56	172,02	0	173,69	169,78	3,91	4,439	24	0	
12.04.2020	78,84	53,6	25,24	177,41	170,93	0	172,59	168,64	3,95	4,358	24	0	
13.04.2020	78,16	53,35	24,81	175,1	168,76	0	170,42	166,55	3,87	4,227	24	0	
14.04.2020	78,26	52,94	25,32	175,66	169,24	0	170,98	167,04	3,94	4,327	24	0	
15.04.2020	77,42	52,83	24,59	179,94	173,46	0	175,19	171,22	3,97	4,307	24	0	
16.04.2020	77,8	53,19	24,61	178,99	172,52	0	174,23	170,26	3,97	4,288	24	0	
17.04.2020	78	53,93	24,07	166,54	160,57	0	162,06	158,41	3,65	3,9	24	0	
18.04.2020	77,51	53,26	24,25	162,51	156,69	0	158,26	154,64	3,62	3,838	24	0	
19.04.2020	76,72	52,87	23,85	161,81	156,08	0	157,61	154,06	3,55	3,759	24	0	
20.04.2020	76,66	53,33	23,33	166,67	160,78	0,02	162,33	158,66	3,67	3,786	24	0	
Итого:				5249,9	5055,9	0,11	5105,13	4988,83	116,3	132,643	696	0	
Средние:	79,36	53,45	25,9										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2020г.	14445,25	13799,25	1,32	13979,52	13649,57	329,95	540,908	2123	1
20/04/2020г.	19695,16	18855,18	1,43	19084,65	18638,4	446,25	673,551	2819	1
Итого:	5249,91	5055,93	0,11	5105,13	4988,83	116,3	132,643	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Поряжникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/202г.-20/04/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр.Красноволовский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Теплоучетчик ВЭТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:ВЗ7А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,89	44,35	38,54	88,09	85,97	0	85,47	85,18	0,29	3,293	24	0	
24.03.2020	81,54	42,06	39,48	80,31	78,35	0	78,03	77,71	0,32	3,079	24	0	
25.03.2020	80,76	40,67	40,09	77,64	75,76	0	75,42	75,2	0,22	3,022	24	0	
26.03.2020	80,99	40,75	40,24	70,98	69,25	0	68,96	68,69	0,27	2,775	24	0	
27.03.2020	80,08	39,92	40,16	65,54	63,97	0	63,72	63,49	0,23	2,558	24	0	
28.03.2020	80,26	40,45	39,81	65,44	63,88	0	63,62	63,4	0,22	2,531	24	0	
29.03.2020	81,4	39,96	41,44	62,23	60,68	0	60,43	60,2	0,23	2,505	24	0	
30.03.2020	79,58	40,3	39,28	64,14	62,63	0	62,37	62,15	0,22	2,45	24	0	
31.03.2020	77,92	41,14	36,78	65,6	64,15	0	63,86	63,67	0,19	2,346	24	0	
01.04.2020	77,34	41,03	36,31	66,05	64,6	0	64,3	64,12	0,18	2,333	24	0	
02.04.2020	77,42	41,29	36,13	67,52	66,06	0	65,73	65,55	0,18	2,374	24	0	
03.04.2020	77,97	41,85	36,12	69,21	67,69	0	67,35	67,19	0,16	2,43	24	0	
04.04.2020	78,57	41,12	37,45	66,39	64,88	0	64,6	64,35	0,25	2,42	24	0	
05.04.2020	77,41	41,35	36,06	65,21	63,79	0	63,47	63,31	0,16	2,288	24	0	
06.04.2020	78,13	40,84	37,29	67,04	65,52	0	65,22	65,03	0,19	2,432	24	0	
07.04.2020	78,41	42,36	36,05	76,73	75,03	0	74,67	74,38	0,29	2,692	24	0	
08.04.2020	77,18	44,77	32,41	92,95	91,03	0	90,52	90,18	0,34	2,93	24	0	
09.04.2020	77,64	43,32	34,32	80,24	78,51	0	78,13	77,86	0,27	2,678	24	0	
10.04.2020	77,57	41,67	35,9	69,51	68	0	67,7	67,48	0,22	2,427	24	0	
11.04.2020	77,44	41,49	35,95	69,55	68,02	0	67,72	67,51	0,21	2,433	24	0	
12.04.2020	77,62	41,04	36,58	67,98	66,46	0	66,18	65,95	0,23	2,419	24	0	
13.04.2020	77,09	41,98	35,11	65,55	64,15	0	63,82	63,67	0,15	2,239	24	0	
14.04.2020	77,12	41,14	35,98	67,4	65,94	0	65,63	65,46	0,17	2,358	24	0	
15.04.2020	76,27	41,87	34,4	68,46	67,02	0	66,71	66,53	0,18	2,293	24	0	
16.04.2020	76,59	41,53	35,06	67,93	66,49	0	66,15	66	0,15	2,316	24	0	
17.04.2020	76,64	40,89	35,75	59,82	58,53	0,01	58,26	58,05	0,21	2,082	24	0	
18.04.2020	76,13	40,39	35,74	58,71	57,45	0	57,2	56,97	0,23	2,041	24	0	
19.04.2020	75,4	40,36	35,04	61,55	60,25	0	60	59,77	0,23	2,1	24	0	
20.04.2020	75,42	40,68	34,74	60,43	59,17	0,02	58,92	58,69	0,23	2,043	24	0	
Итого:				2008,2	1963,2	0,03	1954,16	1947,74	6,42	71,887	696	0	
Средние:	78,23	41,39	36,83										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2020	64186,54	62506,04	12,41	62198,51	61794,23	404,28	2190,898	20099	316
20.04.2020	66194,74	64469,27	12,44	64152,67	63741,97	410,7	2262,785	20795	316
Итого:	2008,2	1963,23	0,03	1954,16	1947,74	6,42	71,887	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись *Л.А. Болтачева* 27.04.20г.
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/20г. - 20/04/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тип счетчика: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	83,29	52,27	31,02	195,3	190,98	0	189,49	188,56	0,93	5,88	24	0	
24.03.2020	81,96	51,94	30,02	197,37	193,17	0	191,63	190,76	0,87	5,752	24	0	
25.03.2020	81,18	51,88	29,3	198,74	194,59	0	193,06	192,17	0,89	5,658	24	0	
26.03.2020	81,39	52,73	28,66	196,73	192,7	0	191,09	190,2	0,89	5,477	24	0	
27.03.2020	80,48	53,59	26,89	195,42	191,66	0	189,91	189,1	0,81	5,108	24	0	
28.03.2020	80,55	52,77	27,78	193,82	189,95	0	188,36	187,49	0,87	5,235	24	0	
29.03.2020	81,7	53,4	28,3	193,67	189,7	0	188,06	187,18	0,88	5,322	24	0	
30.03.2020	79,9	53,03	26,87	195,11	191,3	0	189,69	188,81	0,88	5,099	24	0	
31.03.2020	78,17	52,86	25,31	198,6	194,97	0	193,26	192,41	0,85	4,894	24	0	
01.04.2020	77,58	52,85	24,73	199,13	195,57	0	193,89	193,03	0,86	4,79	24	0	
02.04.2020	77,58	52,36	25,22	200,66	197	0	195,38	194,48	0,9	4,927	24	0	
03.04.2020	78,16	52,73	25,43	199,53	195,86	0	194,17	193,34	0,83	4,94	24	0	
04.04.2020	78,75	52,82	25,93	197,88	194,19	0	192,52	191,66	0,86	4,992	24	0	
05.04.2020	77,72	52,58	25,14	200,32	196,68	0	195,03	194,13	0,9	4,904	24	0	
06.04.2020	78,55	52,78	25,77	197,14	193,45	0	191,8	190,96	0,84	4,941	24	0	
07.04.2020	78,96	52,42	26,54	197,2	193,39	0	191,82	190,94	0,88	5,088	24	0	
08.04.2020	77,5	51,57	25,93	201,74	197,95	0	196,41	195,49	0,92	5,094	24	0	
09.04.2020	78,04	51,28	26,76	202,13	198,22	0	196,74	195,78	0,96	5,266	24	0	
10.04.2020	78,1	51,94	26,16	199,57	195,74	0	194,23	193,27	0,96	5,083	24	0	
11.04.2020	77,93	51,93	26	200,6	196,76	0	195,26	194,28	0,98	5,074	24	0	
12.04.2020	78,1	52,82	25,28	199,48	195,74	0	194,14	193,21	0,93	4,908	24	0	
13.04.2020	77,46	52,3	25,16	200,86	197,12	0	195,56	194,61	0,95	4,919	24	0	
14.04.2020	77,56	52,57	24,99	200,19	196,47	0	194,89	193,96	0,93	4,87	24	0	
15.04.2020	76,74	52,3	24,44	201,57	197,91	0	196,34	195,4	0,94	4,796	24	0	
16.04.2020	77,08	52,6	24,48	200,16	196,5	0	194,93	193,98	0,95	4,77	24	0	
17.04.2020	77,29	53,7	23,59	199,2	195,65	0	193,95	193,02	0,93	4,577	24	0	
18.04.2020	76,86	52,29	24,57	202,08	198,35	0	196,83	195,84	0,99	4,834	24	0	
19.04.2020	76,05	52,27	23,78	203,12	199,51	0	197,96	196,97	0,99	4,703	24	0	
20.04.2020	76	51,34	24,66	205,93	202,15	0	200,69	199,66	1,03	4,947	24	0	
Итого:				5573,33	5475,45	0	5424,56	5405,75	18,81	139,823	672	0	
Средние:	78,64	52,48	26,16										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/20г.	6155,39	6007,95	0,01	5976,58	5938,53	38,05	192,359	853	0
20/04/20г.	11728,72	11483,4	0,01	11401,14	11344,28	56,86	332,182	1525	0
Итого:	5573,33	5475,45	0	5424,56	5405,75	18,81	139,823	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Подпись / Л.А. Просяникова /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись / Л.А. Болтачева /
Ф.И.О.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020.-20/04/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Красносельский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tма = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х0000

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,98	43,07	39,91	130,53	128,94	0	126,63	127,82	-1,19	5,053	24	0	
24.03.2020	81,63	40,67	40,96	119,34	117,96	0,01	115,88	117,03	-1,15	4,747	24	0	
25.03.2020	80,81	40,1	40,71	111,02	109,81	0	107,86	108,98	-1,12	4,388	24	0	
26.03.2020	81,03	40,09	40,94	108,28	107,1	0,04	105,18	106,28	-1,1	4,305	24	0	
27.03.2020	80,01	37,48	42,53	93,52	92,24	0,01	90,93	91,65	-0,72	3,865	24	0	
28.03.2020	80,15	37,91	42,24	96,23	94,85	0	93,54	94,23	-0,69	3,947	24	0	
29.03.2020	81,16	37,48	43,68	87,71	86,39	0,01	85,2	85,83	-0,63	3,72	24	0	
30.03.2020	79,38	37,47	41,91	89,55	88,31	0	87,1	87,77	-0,67	3,647	24	0	
31.03.2020	77,64	37,39	40,25	94,05	92,84	0	91,55	92,28	-0,73	3,683	24	0	
01.04.2020	77,1	37,79	39,31	94,47	93,33	0,01	92,02	92,76	-0,74	3,617	24	0	
02.04.2020	77,12	37,49	39,63	95,2	94,03	0	92,7	93,45	-0,75	3,672	24	0	
03.04.2020	77,76	38,49	39,27	97,43	96,22	0,01	94,85	95,57	-0,72	3,72	24	0	
04.04.2020	78,23	37,74	40,49	92,35	91,13	0,01	89,86	90,52	-0,66	3,638	24	0	
05.04.2020	77,25	37,79	39,46	95,86	94,68	0	93,32	94,09	-0,77	3,683	24	0	
06.04.2020	77,98	39,06	38,92	96,81	95,6	0,01	94,24	94,95	-0,71	3,666	24	0	
07.04.2020	78,56	40,82	37,74	111,28	109,87	0	108,26	109,03	-0,77	4,082	24	0	
08.04.2020	77,23	40,37	36,86	117,66	116,17	0,01	114,59	115,26	-0,67	4,221	24	0	
09.04.2020	77,62	38,12	39,5	103,8	102,4	0,01	101,05	101,7	-0,65	3,989	24	0	
10.04.2020	77,64	38,62	39,02	100,46	99,19	0	97,83	98,46	-0,63	3,815	24	0	
11.04.2020	77,45	38,58	38,87	93,5	92,38	0,01	91,06	91,79	-0,73	3,536	24	0	
12.04.2020	77,55	38,45	39,1	92,73	91,61	0	90,29	91	-0,71	3,529	24	0	
13.04.2020	76,95	37,75	39,2	92,06	90,96	0,01	89,66	90,4	-0,74	3,511	24	0	
14.04.2020	77,07	38,86	38,21	96,78	95,65	0	94,24	94,94	-0,7	3,597	24	0	
15.04.2020	76,33	38,72	37,61	99,72	98,57	0,01	97,17	97,82	-0,65	3,655	24	0	
16.04.2020	76,59	38,4	38,19	97,03	95,91	0	94,51	95,25	-0,74	3,607	24	0	
17.04.2020	76,81	38,38	38,43	90,75	89,73	0,01	88,4	89,15	-0,75	3,393	24	0	
18.04.2020	76,42	38,35	38,07	93,57	92,51	0,01	91,16	91,9	-0,74	3,467	24	0	
19.04.2020	75,56	37,81	37,75	94,22	93,19	0	91,83	92,6	-0,77	3,465	24	0	
20.04.2020	75,6	38,3	37,3	94,04	93,04	0,01	91,66	92,41	-0,75	3,414	24	0	
Итого:				2825,92	2791,25	0,19	2749,79	2772,02	-22,23	108,968	672	0	
Средние:	78,19	38,67	39,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2020	3979,37	3917,76	0,16	3865,55	3886,96	-21,41	156,051	853	0
20.04.2020	6805,29	6709,01	0,35	6615,34	6658,98	-43,64	265,019	1525	0
Итого:	2825,92	2791,25	0,19	2749,79	2772,02	-22,23	108,968	672	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ
Подпись _____
ФИО _____

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x1D5C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	83,41	44,76	38,65	144,19	140,45	0	139,86	139,12	0,74	5,405	24	0	
24.03.2020	82,16	43,68	38,48	136,89	133,4	0	132,88	132,2	0,68	5,111	24	0	
25.03.2020	81,16	41,64	39,52	122,78	119,66	0,01	119,27	118,7	0,57	4,71	24	0	
26.03.2020	81,36	41,61	39,75	116,61	113,65	0	113,25	112,76	0,49	4,5	24	0	
27.03.2020	80,44	40,05	40,39	105,91	103,24	0	102,92	102,48	0,44	4,156	24	0	
28.03.2020	80,5	40,64	39,86	102,67	100,11	0	99,77	99,33	0,44	3,975	24	0	
29.03.2020	81,56	39,62	41,94	102,07	99,43	0,01	99,12	98,69	0,43	4,152	24	0	
30.03.2020	79,83	40,29	39,54	102,9	100,38	0	100,03	99,61	0,42	3,952	24	0	
31.03.2020	78,05	40,88	37,17	109,01	106,47	0	106,06	105,62	0,44	3,939	24	0	
01.04.2020	77,51	41,01	36,5	108,78	106,3	0	105,92	105,51	0,41	3,864	24	0	
02.04.2020	77,44	41,55	35,89	109,56	107,07	0	106,69	106,19	0,5	3,827	24	0	
03.04.2020	78,15	41,46	36,69	112,56	109,94	0	109,54	109,1	0,44	4,018	24	0	
04.04.2020	78,66	41,46	37,2	105,46	102,98	0,01	102,62	102,18	0,44	3,814	24	0	
05.04.2020	77,61	40,79	36,82	110,28	107,75	0	107,37	106,94	0,43	3,951	24	0	
06.04.2020	78,43	41,43	37	106,5	104,02	0	103,64	103,19	0,45	3,832	24	0	
07.04.2020	78,96	43,24	35,72	126,18	123,24	0	122,73	122,15	0,58	4,379	24	0	
08.04.2020	77,66	44,9	32,76	141,92	138,93	0	138,14	137,62	0,52	4,522	24	0	
09.04.2020	78,05	43,33	34,72	130,53	127,61	0	127,03	126,5	0,53	4,409	24	0	
10.04.2020	77,99	41,15	36,84	111	108,43	0	108,04	107,56	0,48	3,978	24	0	
11.04.2020	77,82	41,05	36,77	108,82	106,27	0	105,94	105,4	0,54	3,891	24	0	
12.04.2020	77,91	40,86	37,05	108,54	106,01	0	105,65	105,19	0,46	3,911	24	0	
13.04.2020	77,36	41,06	36,3	107,36	104,89	0	104,51	104,12	0,39	3,791	24	0	
14.04.2020	77,42	41,58	35,84	108,42	105,95	0,01	105,54	105,1	0,44	3,781	24	0	
15.04.2020	76,63	41,77	34,86	111,2	108,7	0	108,34	107,78	0,56	3,772	24	0	
16.04.2020	77,07	41,5	35,57	108,72	106,24	0	105,9	105,37	0,53	3,762	24	0	
17.04.2020	77,12	41,43	35,69	103,28	100,93	0	100,58	100,13	0,45	3,587	24	0	
18.04.2020	76,8	41,64	35,16	109,06	106,61	0,01	106,21	105,72	0,49	3,732	24	0	
19.04.2020	75,96	41,98	33,98	110,6	108,22	0	107,79	107,3	0,49	3,659	24	0	
20.04.2020	75,85	42,04	33,81	110,53	108,17	0	107,71	107,27	0,44	3,64	24	0	
Итого:				3148,19	3077,32	0,05	3063,32	3052,46	10,86	112,629	672	0	
Средние:	78,58	41,66	36,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.2020-01.04.2020	4365,95	4244	0,05	4239,34	4208,58	30,76	167,101	851	0
02.04.2020-20.04.2020	7514,14	7321,32	0,1	7302,66	7261,04	41,62	279,73	1523	0
Итого:	3148,19	3077,32	0,05	3063,32	3052,46	10,86	112,629	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qи
Траб х Тнш

0

21.04.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76BF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,98	47,49	35,49	152,48	150,46	0	147,95	148,86	-0,91	5,249	24	0	
24.03.2020	81,54	45,67	35,87	143,04	141,03	0	138,9	139,65	-0,75	4,983	24	0	
25.03.2020	80,77	44,92	35,85	132,24	130,29	0	128,49	129,04	-0,55	4,603	24	0	
26.03.2020	80,96	44,43	36,53	122,26	120,45	0	118,8	119,32	-0,52	4,336	24	0	
27.03.2020	79,9	43,42	36,48	108	106,34	0	104,97	105,38	-0,41	3,828	24	0	
28.03.2020	80,01	43,28	36,73	110,02	108,43	0	106,96	107,46	-0,5	3,925	24	0	
29.03.2020	81,06	42,65	38,41	104,36	102,94	0	101,38	102,01	-0,63	3,891	24	0	
30.03.2020	79,26	43,07	36,19	106,62	105,04	0	103,7	104,12	-0,42	3,749	24	0	
31.03.2020	77,53	43,79	33,74	112,78	110,96	0	109,81	109,96	-0,15	3,701	24	0	
01.04.2020	77,04	44,51	32,53	112,46	110,57	0	109,56	109,57	-0,01	3,562	24	0	
02.04.2020	77,1	44,82	32,28	115,01	113,07	0	112,03	111,99	0,04	3,612	24	0	
03.04.2020	77,66	44,41	33,25	116,98	115,08	0	113,88	114,06	-0,18	3,783	24	0	
04.04.2020	78,21	44,08	34,13	111,87	110,09	0	108,89	109,09	-0,2	3,711	24	0	
05.04.2020	77,24	44,3	32,94	115,06	113,14	0	112,04	112,13	-0,09	3,687	24	0	
06.04.2020	77,93	44,53	33,4	117,31	115,37	0	114,16	114,3	-0,14	3,81	24	0	
07.04.2020	78,61	47,11	31,5	140,13	137,7	0	136,37	136,26	0,11	4,293	24	0	
08.04.2020	77,25	47,69	29,56	157,87	154,99	0	153,74	153,33	0,41	4,54	24	0	
09.04.2020	77,73	46,42	31,31	138,15	135,69	0	134,5	134,34	0,16	4,209	24	0	
10.04.2020	77,59	44,31	33,28	115,69	113,66	0	112,65	112,63	0,02	3,745	24	0	
11.04.2020	77,36	44,5	32,86	113,13	111,1	0	110,17	110,1	0,07	3,614	24	0	
12.04.2020	77,48	44,37	33,11	114,54	112,51	0	111,53	111,46	0,07	3,69	24	0	
13.04.2020	76,91	44,41	32,5	112,9	110,84	0	109,96	109,83	0,13	3,569	24	0	
14.04.2020	77,02	44,84	32,18	115,49	113,36	0	112,48	112,27	0,21	3,617	24	0	
15.04.2020	76,32	45,01	31,31	118,82	116,57	0	115,77	115,44	0,33	3,622	24	0	
16.04.2020	76,43	44,99	31,44	118,41	116,18	0	115,38	115,07	0,31	3,625	24	0	
17.04.2020	76,75	44,42	32,33	109,34	107,28	0	106,51	106,28	0,23	3,443	24	0	
18.04.2020	76,35	44,94	31,41	116,48	114,24	0	113,51	113,15	0,36	3,563	24	0	
19.04.2020	75,5	45,4	30,1	120,39	117,98	0	117,37	116,81	0,56	3,529	24	0	
20.04.2020	75,56	44,97	30,59	122,21	119,79	0	119,12	118,63	0,49	3,639	24	0	
Итого:				3494	3435,1	0	3400,58	3402,54	-1,96	113,128	696	0	
Средние:	78,13	44,78	33,35										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020г.	109648,33	107920,59	9,65	106432,75	106760,93	-328,18	3629,591	24615	0
20/04/2020г.	113142,37	111355,74	9,65	109833,33	110163,47	-330,14	3742,719	25311	0
Итого:	3494,04	3435,15	0	3400,58	3402,54	-1,96	113,128	696	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{тип}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Пригудина
Подпись: _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации
Л.А. Болтачева
Подпись: _____
Ф.И.О. 21.04.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3 илп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Дополнительные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мрас = _____ т.сут

Тив = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=КСД402

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	84,17	52,46	31,71	172,96	168,78	0	167,68	166,61	1,07	5,319	23	1	*
24.03.2020	82,82	51,9	30,92	171,31	168,16	0	166,22	166,06	0,16	5,141	24	0	
25.03.2020	82,02	51,46	30,56	166,28	163,67	0	161,43	161,68	-0,25	4,935	24	0	
26.03.2020	82,25	51,8	30,45	157,95	155,59	0	153,34	153,66	-0,32	4,669	24	0	
27.03.2020	81,31	51,43	29,88	158,13	155,69	0	153,58	153,77	-0,19	4,591	24	0	
28.03.2020	81,38	51,27	30,11	159,82	157,15	0	155,23	155,23	0	4,675	24	0	
29.03.2020	82,54	51,74	30,8	153,01	150,47	0	148,51	148,59	-0,08	4,575	24	0	
30.03.2020	80,66	51,74	28,92	154,54	152	0	150,17	150,09	0,08	4,345	24	0	
31.03.2020	78,92	51,97	26,95	162,78	160,16	0	158,34	158,18	0,16	4,267	24	0	
01.04.2020	78,33	51,99	26,34	160,63	157,74	0	156,34	155,78	0,56	4,117	24	0	
02.04.2020	78,38	52,14	26,24	161,47	158,18	0	157,13	156,18	0,95	4,126	24	0	
03.04.2020	78,89	51,85	27,04	160,61	156,82	0	156,24	154,89	1,35	4,223	24	0	
04.04.2020	79,55	52,14	27,41	158,83	155,19	0	154,44	153,2	1,24	4,235	24	0	
05.04.2020	78,5	52,02	26,48	163,77	159,88	0	159,37	157,88	1,49	4,221	24	0	
06.04.2020	79,31	52,08	27,23	158,33	154,03	0	153,99	152,06	1,93	4,192	24	0	
07.04.2020	79,76	51,56	28,2	170,41	165,13	0	165,68	163,07	2,61	4,671	24	0	
08.04.2020	78,29	51,87	26,42	190,86	186,21	0	185,74	183,87	1,87	4,905	24	0	
09.04.2020	78,85	51,47	27,38	179,12	173,77	0	174,26	171,63	2,63	4,769	24	0	
10.04.2020	78,89	51,3	27,59	164,8	160,49	0	160,33	158,51	1,82	4,422	24	0	
11.04.2020	78,68	51,49	27,19	162,06	158,1	0	157,66	156,13	1,53	4,288	24	0	
12.04.2020	78,85	51,41	27,44	159,75	155,92	0	155,4	153,99	1,41	4,263	24	0	
13.04.2020	78,2	51,97	26,23	161,92	157,87	0	157,57	155,89	1,68	4,132	24	0	
14.04.2020	78,31	51,45	26,86	163,89	159,45	0	159,49	157,49	2	4,284	24	0	
15.04.2020	77,54	51,73	25,81	163,21	158,7	0	158,91	156,72	2,19	4,1	24	0	
16.04.2020	77,76	51,81	25,95	163,33	159,62	0	159,01	157,63	1,38	4,127	24	0	
17.04.2020	78,06	51,99	26,07	159,71	155,45	0	155,45	153,46	1,99	4,052	24	0	
18.04.2020	77,61	51,71	25,9	165,21	160,97	0	160,85	158,97	1,88	4,167	24	0	
19.04.2020	76,77	51,64	25,13	167,66	163,33	0	163,32	161,33	1,99	4,106	24	0	
20.04.2020	76,71	52,05	24,66	165,87	161,66	0	161,58	159,63	1,95	3,981	24	0	
Итого:				4758,2	4650,1	0	4627,26	4592,18	35,08	127,898	695	1	
Средние:	79,42	51,77	27,65										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020г.	108839,35	106005,51	0	105427,27	104725,52	701,75	3612,774	20071	344
20/04/2020г.	113597,57	110655,69	0	110054,53	109317,7	736,83	3740,672	20766	345
Итого:	4758,22	4650,18	0	4627,26	4592,18	35,08	127,898	695	1

128,082



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоркина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Трабх Тнш

9,184

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/2020.-20/04/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красновольский 3 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.303Р

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	83,52	45,86	37,66	84,37	84,12	0	81,83	83,29	-1,46	3,081	23	1	*
24.03.2020	82,08	44,11	37,97	81,13	80,88	0	78,8	80,16	-1,36	2,988	24	0	
25.03.2020	81,3	42,22	39,08	77,98	77,72	0	75,76	77,06	-1,3	2,96	24	0	
26.03.2020	81,48	42,83	38,65	73,17	72,89	0	71,06	72,31	-1,25	2,745	24	0	
27.03.2020	80,48	42,47	38,01	65,91	65,67	0	64,05	65,14	-1,09	2,433	24	0	
28.03.2020	80,53	41,48	39,05	66,16	65,85	0	64,31	65,35	-1,04	2,508	24	0	
29.03.2020	81,67	41,15	40,52	64,06	63,69	0	62,21	63,2	-0,99	2,521	24	0	
30.03.2020	79,8	42,02	37,78	64,03	63,79	0	62,26	63,29	-1,03	2,35	24	0	
31.03.2020	78,07	42,22	35,85	67,14	66,97	0	65,32	66,47	-1,15	2,34	24	0	
01.04.2020	77,54	42,26	35,28	68,96	68,8	0	67,16	68,27	-1,11	2,368	24	0	
02.04.2020	77,61	43,36	34,25	68,69	68,59	0	66,88	68	-1,12	2,289	24	0	
03.04.2020	78,13	42,84	35,29	68,33	68,17	0	66,48	67,61	-1,13	2,347	24	0	
04.04.2020	78,76	42	36,76	69,57	69,37	0	67,71	68,81	-1,1	2,488	24	0	
05.04.2020	77,75	42,43	35,32	70,27	70,12	0	68,41	69,54	-1,13	2,416	24	0	
06.04.2020	78,47	41,9	36,57	69,41	69,22	0	67,56	68,66	-1,1	2,469	24	0	
07.04.2020	79,02	43,62	35,4	76,79	76,61	0	74,69	75,92	-1,23	2,644	24	0	
08.04.2020	77,69	45,25	32,44	90,69	90,69	0	88,29	89,8	-1,51	2,864	24	0	
09.04.2020	78,18	43,66	34,52	82,23	82,13	0	80,01	81,44	-1,43	2,761	24	0	
10.04.2020	78,13	42,44	35,69	70,31	70,14	0	68,41	69,58	-1,17	2,44	24	0	
11.04.2020	77,91	42,42	35,49	69,92	69,76	0	68,04	69,19	-1,15	2,415	24	0	
12.04.2020	78,05	42,29	35,76	67,85	67,67	0	66,06	67,13	-1,07	2,362	24	0	
13.04.2020	77,42	42,71	34,71	66,83	66,7	0	65,08	66,16	-1,08	2,259	24	0	
14.04.2020	77,56	42,67	34,89	68,28	68,16	0	66,48	67,62	-1,14	2,318	24	0	
15.04.2020	76,81	43,04	33,77	71,54	71,46	0	69,7	70,82	-1,12	2,351	24	0	
16.04.2020	76,98	43,2	33,78	69,9	69,85	0	68,09	69,24	-1,15	2,298	24	0	
17.04.2020	77,28	42,77	34,51	67,07	66,97	0	65,33	66,42	-1,09	2,254	24	0	
18.04.2020	76,86	42,68	34,18	72,02	71,93	0	70,17	71,33	-1,16	2,395	24	0	
19.04.2020	76,04	43,04	33	72,64	72,61	0	70,8	71,95	-1,15	2,335	24	0	
20.04.2020	76,01	43,28	32,73	71,72	71,69	0	69,91	71,07	-1,16	2,288	24	0	
Итого:				2076,9	2072,2	0	2020,86	2054,83	-33,97	72,287	695	1	
Средние:	78,65	42,83	35,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2020	59649,22	58831,38	0	57796	58209,43	-413,43	2142,452	20083	332
20.04.2020	61726,19	60903,6	0	59816,86	60264,26	-447,4	2214,739	20778	333
Итого:	2076,97	2072,22	0	2020,86	2054,83	-33,97	72,287	695	1

42,391

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0,104

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167113

Адрес: пр. Крайновский 1-д

Тип расходомера: РРЭМ-50

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тма = 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

4Т=0


Т3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	82,23	44,19	38,04	140,63	137,45	0	136,5	136,17	0,33	5,192	24	0	
24.03.2020	80,89	42,66	38,23	131,77	128,88	0	127,99	127,79	0,2	4,893	24	0	
25.03.2020	79,94	40,75	39,19	119,76	117,16	0	116,43	116,25	0,18	4,559	24	0	
26.03.2020	80,11	40,45	39,66	116,26	113,72	0	113,04	112,87	0,17	4,479	24	0	
27.03.2020	79,01	39,75	39,26	101,74	99,64	0,01	98,95	98,88	0,07	3,885	24	0	
28.03.2020	79,08	39,05	40,03	104,07	101,84	0	101,22	101,09	0,13	4,049	24	0	
29.03.2020	80,07	38,49	41,58	98,3	96,12	0	95,53	95,44	0,09	3,971	24	0	
30.03.2020	78,2	38,91	39,29	98,12	96,1	0	95,48	95,37	0,11	3,748	24	0	
31.03.2020	76,65	39,46	37,19	107,62	105,5	0,01	104,85	104,74	0,11	3,898	24	0	
01.04.2020	76,2	40,21	35,99	109,17	107,11	0	106,37	106,32	0,05	3,826	24	0	
02.04.2020	76,24	40,81	35,43	111,65	109,56	0	108,78	108,73	0,05	3,851	24	0	
03.04.2020	76,9	40,65	36,25	114,27	112,04	0	111,3	111,17	0,13	4,03	24	0	
04.04.2020	77,36	39,47	37,89	108,3	106,11	0	105,43	105,32	0,11	3,995	24	0	
05.04.2020	76,38	40,13	36,25	111,35	109,21	0	108,49	108,4	0,09	3,93	24	0	
06.04.2020	77,15	40,31	36,84	107,6	105,49	0	104,79	104,69	0,1	3,858	24	0	
07.04.2020	77,68	42,49	35,19	118,27	115,97	0	115,14	114,99	0,15	4,05	24	0	
08.04.2020	76,55	44,07	32,48	142,29	139,61	0	138,62	138,33	0,29	4,501	24	0	
09.04.2020	76,97	43,18	33,79	130,58	128,09	0	127,18	126,98	0,2	4,293	24	0	
10.04.2020	76,75	40,4	36,35	108,86	106,78	0	106,07	105,99	0,08	3,851	24	0	
11.04.2020	76,57	40,5	36,07	108,46	106,4	0	105,64	105,6	0,04	3,807	24	0	
12.04.2020	76,57	40,05	36,52	108,13	106,04	0	105,35	105,25	0,1	3,846	24	0	
13.04.2020	75,94	40,32	35,62	109,99	107,9	0	107,19	107,09	0,1	3,815	24	0	
14.04.2020	76,22	40,39	35,83	109,01	106,93	0	106,24	106,15	0,09	3,804	24	0	
15.04.2020	75,51	40,7	34,81	116,32	114,12	0,01	113,42	113,22	0,2	3,944	24	0	
16.04.2020	75,77	39,87	35,9	113,55	111,37	0	110,66	110,58	0,08	3,97	24	0	
17.04.2020	75,93	41,19	34,74	105,74	103,8	0	103,08	103,01	0,07	3,579	24	0	
18.04.2020	75,54	40,52	35,02	108,6	106,6	0	105,87	105,81	0,06	3,707	24	0	
19.04.2020	74,74	40,44	34,3	111,04	109,03	0	108,26	108,24	0,02	3,711	24	0	
20.04.2020	74,76	41,37	33,39	113,6	111,56	0	110,8	110,67	0,13	3,696	24	0	
Итого:				3285	3220,1	0,03	3198,67	3195,14	3,53	116,738	696	0	
Средние:	77,3	40,71	36,59										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020г.	146912,3	144143,45	8,9	142526,72	142632,76	-106,04	5079,864	31718	0
20/04/2020г.	150197,35	147363,58	8,93	145725,39	145827,9	-102,51	5196,602	32414	0
Итого:	3285,05	3220,13	0,03	3198,67	3195,14	3,53	116,738	696	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
И.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 21.04.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: 3440167117

Адрес: пр. Красновольский 1-й

Тип расходомера: РРМ-50

Теплоулицитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сер. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

БРОД 1

СХЕМА ПОДКОЛЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	83,26	45,17	38,09	138,21	130,29	0	134,08	129,02	5,06	5,108	24	0	
24.03.2020	81,85	44,51	37,34	132,16	124,63	0	128,35	123,47	4,88	4,792	24	0	
25.03.2020	81,09	43,13	37,96	125,64	118,47	0	122,05	117,45	4,6	4,629	24	0	
26.03.2020	81,25	43,22	38,03	117,77	111,02	0	114,39	110,01	4,38	4,348	24	0	
27.03.2020	80,25	42,94	37,31	110,71	104,41	0	107,63	103,48	4,15	4,013	24	0	
28.03.2020	80,32	42,36	37,96	112,43	106,02	0	109,27	105,09	4,18	4,145	24	0	
29.03.2020	81,41	41,82	39,59	106,09	99,9	0	103,01	99,09	3,92	4,075	24	0	
30.03.2020	79,54	42,83	36,71	107,68	101,6	0	104,67	100,72	3,95	3,84	24	0	
31.03.2020	77,9	43,74	34,16	115,93	109,61	0	112,85	108,64	4,21	3,853	24	0	
01.04.2020	77,36	43,94	33,42	117,18	110,87	0	114,1	109,87	4,23	3,81	24	0	
02.04.2020	77,42	43,71	33,71	119,48	113,01	0	116,32	112,02	4,3	3,918	24	0	
03.04.2020	77,92	43,46	34,46	118,77	112,27	0	115,61	111,31	4,3	3,981	24	0	
04.04.2020	78,55	43,38	35,17	119,34	112,74	0	116,11	111,75	4,36	4,081	24	0	
05.04.2020	77,55	43,63	33,92	121,28	114,68	0	118,09	113,68	4,41	4,003	24	0	
06.04.2020	78,28	43,25	35,03	113,75	107,47	0	110,69	106,52	4,17	3,874	24	0	
07.04.2020	78,8	43,82	34,98	123,64	116,79	0	120,3	115,71	4,59	4,208	24	0	
08.04.2020	77,49	45,77	31,72	144,35	136,66	0	140,56	135,3	5,26	4,458	24	0	
09.04.2020	78	44,7	33,3	131,92	124,76	0	128,41	123,61	4,8	4,275	24	0	
10.04.2020	77,9	43,71	34,19	118,7	112,18	0	115,54	111,19	4,35	3,948	24	0	
11.04.2020	77,7	43,58	34,12	118,99	112,47	0	115,84	111,49	4,35	3,95	24	0	
12.04.2020	77,83	43,57	34,26	115,25	108,92	0	112,17	107,96	4,21	3,841	24	0	
13.04.2020	77,22	44,21	33,01	120,58	114,06	0	117,46	113,03	4,43	3,876	24	0	
14.04.2020	77,35	44,17	33,18	120,77	114,22	0	117,57	113,17	4,4	3,899	24	0	
15.04.2020	76,63	44,72	31,91	124,64	117,98	0,01	121,4	116,87	4,53	3,874	24	0	
16.04.2020	76,81	44,38	32,43	120,61	114,12	0	117,48	113,08	4,4	3,808	24	0	
17.04.2020	77,08	44,14	32,94	115,62	109,36	0	112,61	108,39	4,22	3,709	24	0	
18.04.2020	76,69	44,22	32,47	121,8	115,25	0	118,65	114,18	4,47	3,849	24	0	
19.04.2020	75,88	44,84	31,04	123,02	116,54	0	119,91	115,42	4,49	3,719	24	0	
20.04.2020	75,81	45,49	30,32	123,92	117,43	0	120,79	116,29	4,5	3,658	24	0	
Итого:				3500,2	3307,7	0,01	3405,91	3277,81	128,1	117,542	696	0	
Средние:	78,45	43,87	34,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.2020г.	168166,09	161187,71	15,64	163192,83	159311,42	3881,41	5300,549	31719	0
20.04.2020г.	171666,32	164495,44	15,65	166598,74	162589,23	4009,51	5418,091	32415	0
Итого:	3500,23	3307,73	0,01	3405,91	3277,81	128,1	117,542	696	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

21.04.2020

Отчет
о фактических параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Пари-Сервис"

Договор №3410167115

Адрес: пр. Крайновский 1-в

Тип расходомера: ПРМ-50

Теплопоставитель ВКГ-7 сет. N 001

Пределы измерения:

Договорные расклады:

М сет. воды = _____ т.сут Макс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тма = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00170431

Ввод 1

СХЕМА Подключения 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5СВВ

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
23.03.2020	83,36	63,31	20,05	288,84	276,79	0,03	280,18	271,77	8,41	5,623	24	0	
24.03.2020	82,02	62,42	19,6	278,33	267,01	0,03	270,2	262,28	7,92	5,302	24	0	
25.03.2020	81,19	62,26	18,93	267,71	257,22	0,04	260,03	252,66	7,37	4,925	24	0	
26.03.2020	81,37	62,82	18,55	262,21	251,96	0,03	254,67	247,44	7,23	4,728	24	0	
27.03.2020	80,46	62,65	17,81	251,9	242,12	0,02	244,78	237,79	6,99	4,364	24	0	
28.03.2020	80,54	62,4	18,14	253,19	243,35	0,02	246,02	239,02	7	4,465	24	0	
29.03.2020	81,68	63,42	18,26	247,42	237,58	0,04	240,25	233,22	7,03	4,394	24	0	
30.03.2020	79,87	62,65	17,22	245,03	235,55	0,03	238,25	231,33	6,92	4,103	24	0	
31.03.2020	78,13	61,39	16,74	246,21	236,82	0,02	239,6	232,72	6,88	4,014	24	0	
01.04.2020	77,54	61,58	15,96	247,19	237,8	0,04	240,66	233,66	7	3,843	24	0	
02.04.2020	77,53	61,06	16,47	247,76	238,32	0,05	241,24	234,24	7	3,977	24	0	
03.04.2020	78,14	61,46	16,68	252,5	242,8	0,07	245,75	238,62	7,13	4,102	24	0	
04.04.2020	78,72	62,21	16,51	250,84	241,13	0,06	244,04	236,89	7,15	4,032	24	0	
05.04.2020	77,68	61,18	16,5	248,97	239,43	0,05	242,4	235,34	7,06	4	24	0	
06.04.2020	78,5	61,83	16,67	249,87	240,22	0,05	243,12	236,03	7,09	4,054	24	0	
07.04.2020	78,93	61,59	17,34	263,55	253,25	0,05	256,36	248,85	7,51	4,446	24	0	
08.04.2020	77,55	60,46	17,09	275	264,32	0,04	267,76	259,88	7,88	4,578	24	0	
09.04.2020	78,04	60,89	17,15	268,06	257,66	0,05	260,9	253,27	7,63	4,475	24	0	
10.04.2020	78,07	61,71	16,36	251,6	241,96	0,04	244,88	237,76	7,12	4,007	24	0	
11.04.2020	77,92	61,3	16,62	249,83	240,24	0,06	243,18	236,1	7,08	4,044	24	0	
12.04.2020	78,1	61,38	16,72	247,21	237,7	0,06	240,6	233,61	6,99	4,021	24	0	
13.04.2020	77,42	61	16,42	248,68	239,16	0,07	242,12	235,05	7,07	3,978	24	0	
14.04.2020	77,53	61,07	16,46	249,21	239,67	0,12	242,64	235,59	7,05	3,994	24	0	
15.04.2020	76,7	60,86	15,84	251,87	242,39	0,16	245,38	238,27	7,11	3,886	24	0	
16.04.2020	77,08	61,07	16,01	249,71	240,26	0,18	243,19	236,15	7,04	3,895	24	0	
17.04.2020	77,26	62,02	15,24	245,19	236,07	0,24	238,78	231,95	6,83	3,642	24	0	
18.04.2020	76,8	61,16	15,64	247,19	237,88	0,2	240,77	233,81	6,96	3,768	24	0	
19.04.2020	76,03	60,09	15,94	245,66	236,47	0,2	239,42	232,57	6,85	3,818	24	0	
20.04.2020	75,98	60,77	15,21	250,14	240,82	0,15	243,79	236,75	7,04	3,709	24	0	
Итого:				7380,8	7095,9	2,2	7180,96	6972,62	208,34	122,187	696	0	
Средние:	78,62	61,65	16,97										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.03.2020	24098,3	22981,91	0,45	23351,06	22719,55	631,51	830,45	3683	0
20.04.2020	31479,17	30077,86	2,65	30532,02	29692,17	839,85	952,637	4379	0
Итого:	7380,87	7095,95	2,2	7180,96	6972,62	208,34	122,187	696	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Пари-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/2020г.-26/04/2020г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснохолмский 1-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Дополнительные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Ткв= 0.00°C

Договор №3440167111

Тип расходомера:РЭСМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:10069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	83,65	46,3	37,35	137,25	134,76	0	133,11	133,42	-0,31	4,972	24	0	
24.03.2020	82,26	44,11	38,15	130,76	128,47	0	126,93	127,31	-0,38	4,943	24	0	
25.03.2020	81,5	43,52	37,98	122,35	120,3	0	118,83	119,2	-0,37	4,512	24	0	
26.03.2020	81,68	43,24	38,44	111,89	110,1	0	108,63	109,13	-0,5	4,172	24	0	
27.03.2020	80,66	41,76	38,9	97,28	95,89	0	94,51	95,12	-0,61	3,675	24	0	
28.03.2020	80,74	41,62	39,12	100,12	98,65	0,01	97,29	97,86	-0,57	3,806	24	0	
29.03.2020	81,87	41	40,87	98,11	96,59	0	95,25	95,8	-0,55	3,89	24	0	
30.03.2020	80,03	41,7	38,33	97,63	96,29	0	94,89	95,53	-0,64	3,636	24	0	
31.03.2020	78,29	42,73	35,56	100,29	99,06	0	97,61	98,22	-0,61	3,469	24	0	
01.04.2020	77,74	42,72	35,02	102	100,75	0	99,28	99,92	-0,64	3,476	24	0	
02.04.2020	77,76	42,73	35,03	104,52	103,23	0,01	101,76	102,31	-0,55	3,566	24	0	
03.04.2020	78,37	43,1	35,27	106,93	105,57	0	104,04	104,59	-0,55	3,669	24	0	
04.04.2020	78,94	42,27	36,67	103,82	102,49	0	100,97	101,67	-0,7	3,702	24	0	
05.04.2020	77,91	42,65	35,26	105,39	104,12	0	102,59	103,23	-0,64	3,616	24	0	
06.04.2020	78,66	42,8	35,86	106,49	105,11	0	103,61	104,23	-0,62	3,715	24	0	
07.04.2020	79,26	45,48	33,78	127,27	125,51	0	123,77	124,3	-0,53	4,182	24	0	
08.04.2020	77,85	46,32	31,53	142,3	140,42	0	138,52	139	-0,48	4,365	24	0	
09.04.2020	78,37	45,52	32,85	124,58	122,98	0	121,18	121,78	-0,6	3,979	24	0	
10.04.2020	78,3	42,55	35,75	105,49	104,19	0	102,65	103,31	-0,66	3,67	24	0	
11.04.2020	78,1	42,95	35,15	106,06	104,78	0	103,23	103,85	-0,62	3,627	24	0	
12.04.2020	78,22	42,76	35,46	102,06	100,88	0	99,32	100,02	-0,7	3,52	24	0	
13.04.2020	77,61	42,62	34,99	101,42	100,29	0	98,75	99,43	-0,68	3,452	24	0	
14.04.2020	77,7	42,98	34,72	107,57	106,3	0	104,74	105,39	-0,65	3,634	24	0	
15.04.2020	77	43,53	33,47	113,02	111,74	0	110,09	110,74	-0,65	3,68	24	0	
16.04.2020	77,24	43,4	33,84	106,81	105,64	0	104	104,71	-0,71	3,516	24	0	
17.04.2020	77,45	43,57	33,88	98,49	97,5	0	95,89	96,65	-0,76	3,247	24	0	
18.04.2020	77,07	43,66	33,41	105,46	104,38	0	102,7	103,42	-0,72	3,426	24	0	
19.04.2020	76,22	43,57	32,65	109,47	108,37	0,01	106,63	107,42	-0,79	3,48	24	0	
20.04.2020	76,22	44,05	32,17	110,47	109,35	0	107,62	108,33	-0,71	3,462	24	0	
Итого:				3054,02	3016,89	0,03	2970,47	2990,36	-19,89	106,161	672	0	
Средние:	78,85	43,28	35,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2020-0	4016,57	3938,55	0,07	3900,85	3903,52	-2,67	148,133	830	0
20.04.2020-0	7070,59	6955,44	0,1	6871,32	6893,88	-22,56	254,294	1502	0
Итого:	3054,02	3016,89	0,03	2970,47	2990,36	-19,89	106,161	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

21.04.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/2020г.-21/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Красноярский 1 илп 2

Тип расходомера:

Теплоучетчик: ВКГ-7 сел. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскдлы:

М сел.водн= т.сут Мрас= т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЕБЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0AFB1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	83,67	46,33	37,34	167,23	163,29	0,02	162,14	161,65	0,49	6,052	24	0	
24.03.2020	82,3	45,88	36,42	166,79	162,97	0,03	161,91	161,36	0,55	5,897	24	0	
25.03.2020	81,57	45,09	36,48	156,13	152,51	0,03	151,6	151,07	0,53	5,529	24	0	
26.03.2020	81,73	44,5	37,23	143,87	140,51	0,04	139,7	139,2	0,5	5,199	24	0	
27.03.2020	80,76	44,66	36,1	133,14	130,1	0,03	129,33	128,86	0,47	4,667	24	0	
28.03.2020	80,77	44,05	36,72	125,78	122,86	0,04	122,23	121,73	0,5	4,485	24	0	
29.03.2020	81,89	44,13	37,76	121,54	118,63	0,04	118	117,58	0,42	4,455	24	0	
30.03.2020	80,04	44,3	35,74	123,27	120,51	0,06	119,83	119,39	0,44	4,283	24	0	
31.03.2020	78,32	45,03	33,29	129,65	126,97	0,05	126,2	125,77	0,43	4,201	24	0	
01.04.2020	77,79	44,91	32,88	134,27	131,57	0,06	130,7	130,31	0,39	4,292	24	0	
02.04.2020	77,83	45,37	32,46	132,02	129,4	0,06	128,54	128,17	0,37	4,172	24	0	
03.04.2020	78,36	45,18	33,18	133,44	130,73	0,06	129,87	129,48	0,39	4,307	24	0	
04.04.2020	78,97	45,23	33,74	127,4	124,76	0,06	123,92	123,54	0,38	4,178	24	0	
05.04.2020	77,95	45,11	32,84	134,26	131,56	0,06	130,68	130,32	0,36	4,287	24	0	
06.04.2020	78,71	45,23	33,48	133,11	130,37	0,05	129,48	129,12	0,36	4,337	24	0	
07.04.2020	79,27	46,62	32,65	153,52	150,36	0,05	149,32	148,85	0,47	4,873	24	0	
08.04.2020	77,87	47,63	30,24	170,67	167,37	0,05	166,13	165,6	0,53	5,021	24	0	
09.04.2020	78,42	46,79	31,63	158,47	155,3	0,06	154,19	153,71	0,48	4,875	24	0	
10.04.2020	78,35	45,63	32,72	137,59	134,77	0,05	133,9	133,46	0,44	4,378	24	0	
11.04.2020	78,14	45,68	32,46	131,99	129,37	0,05	128,47	128,1	0,37	4,167	24	0	
12.04.2020	78,27	45,43	32,84	131,21	128,57	0,05	127,67	127,32	0,35	4,19	24	0	
13.04.2020	77,66	45,55	32,11	130,67	128,13	0,05	127,2	126,88	0,32	4,084	24	0	
14.04.2020	77,78	45,99	31,79	133,12	130,54	0,03	129,6	129,26	0,34	4,118	24	0	
15.04.2020	77,01	45,96	31,05	135,26	132,7	0,02	131,74	131,4	0,34	4,087	24	0	
16.04.2020	77,23	46,27	30,96	131,88	129,41	0,02	128,4	128,1	0,3	3,973	24	0	
17.04.2020	77,48	45,91	31,57	125,77	123,4	0,02	122,46	122,18	0,28	3,864	24	0	
18.04.2020	77,05	45,93	31,12	130,71	128,27	0,02	127,32	126,99	0,33	3,96	24	0	
19.04.2020	76,22	46,68	29,54	132,39	130,07	0,02	129,01	128,71	0,3	3,807	24	0	
20.04.2020	76,2	46,98	29,22	136,46	134,09	0,02	132,95	132,7	0,25	3,881	24	0	
Итого:				4001,6	3919	1,2	3892,49	3880,81	11,68	129,619	696	0	
Средние:	78,88	45,58	33,29										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020	126658,92	124948,15	19,42	122791,96	123325,17	-533,21	3810,99	20087	328
20/04/2020	130660,53	128867,24	20,62	126684,45	127205,98	-521,53	3940,609	20783	328
Итого:	4001,61	3919,09	1,2	3892,49	3880,81	11,68	129,619	696	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабс. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/2020г.-20/04/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснохолмский 1 итл 1

Тепловычислитель ВЛТ-7 сер. N 001

Договорные расходы:

М сер. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00210024

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЛЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х0165

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2020	84,04	47,58	36,46	101,38	99,19	0	98,28	98,1	0,18	3,584	24	0	
24.03.2020	82,68	45,19	37,49	91,63	89,68	0	88,91	88,83	0,08	3,334	24	0	
25.03.2020	81,86	42,89	38,97	83,8	82,02	0	81,37	81,34	0,03	3,160	24	0	
26.03.2020	82,02	42,66	39,36	75,88	74,28	0	73,66	73,64	0,02	2,896	24	0	
27.03.2020	80,95	40,21	40,74	65,74	64,41	0	63,83	63,92	-0,09	2,602	24	0	
28.03.2020	81,13	42	39,13	69,68	68,26	0	67,68	67,69	-0,01	2,649	24	0	
29.03.2020	82,2	41,39	40,81	63,79	62,44	0	61,89	61,91	-0,02	2,524	24	0	
30.03.2020	80,34	41,1	39,24	66,07	64,75	0	64,23	64,23	0	2,519	24	0	
31.03.2020	78,64	41,84	36,8	70,32	69,01	0	68,38	68,46	-0,08	2,512	24	0	
01.04.2020	78,06	42,59	35,47	70,87	69,6	0	69	68,99	0,01	2,445	24	0	
02.04.2020	78,13	43,13	35	72,72	71,41	0	70,77	70,83	-0,06	2,473	24	0	
03.04.2020	78,76	43,22	35,54	76,12	74,76	0	74,07	74,12	-0,05	2,632	24	0	
04.04.2020	79,25	42,43	36,82	68,43	67,22	0	66,53	66,67	-0,14	2,448	24	0	
05.04.2020	78,24	42,36	35,88	70,1	68,84	0	68,24	68,28	-0,04	2,448	24	0	
06.04.2020	78,99	42,85	36,14	71,22	69,9	0	69,25	69,28	-0,03	2,499	24	0	
07.04.2020	79,55	45,16	34,39	83,7	82,14	0	81,42	81,35	0,07	2,8	24	0	
08.04.2020	78,22	47,55	30,67	102,49	100,81	0	99,72	99,78	-0,06	3,058	24	0	
09.04.2020	78,72	45,8	32,92	86,84	85,31	0	84,5	84,49	0,01	2,779	24	0	
10.04.2020	78,61	41,75	36,86	72,23	70,91	0	70,28	70,34	-0,06	2,588	24	0	
11.04.2020	78,39	41,8	36,59	70,65	69,42	0	68,72	68,89	-0,17	2,515	24	0	
12.04.2020	78,58	41,86	36,72	69,04	67,83	0	67,16	67,28	-0,12	2,466	24	0	
13.04.2020	77,96	42,06	35,9	69,6	68,43	0	67,73	67,89	-0,16	2,429	24	0	
14.04.2020	78,06	42,72	35,34	69,33	68,18	0	67,5	67,61	-0,11	2,384	24	0	
15.04.2020	77,29	42,72	34,57	70,7	69,57	0	68,86	68,98	-0,12	2,379	24	0	
16.04.2020	77,51	42,28	35,23	69,1	67,88	0	67,31	67,34	-0,03	2,368	24	0	
17.04.2020	77,78	42,67	35,11	65,22	64,1	0	63,51	63,56	-0,05	2,228	24	0	
18.04.2020	77,33	42,56	34,77	67,62	66,46	0	65,82	65,89	-0,07	2,284	24	0	
19.04.2020	76,51	42,79	33,72	69,46	68,33	0	67,67	67,72	-0,05	2,281	24	0	
20.04.2020	76,51	43,26	33,25	70,87	69,71	0	69,06	69,1	-0,04	2,296	24	0	
Итого:				2154,6	2114,8	0	2095,35	2096,51	-1,16	75,589	696	0	
Средние:	79,18	42,98	36,2										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2020г.	67210,2	65506,47	0	65095,17	64720,97	374,2	2255,735	20102	313
20/04/2020г.	69364,8	67621,32	0	67190,52	66817,48	373,04	2331,324	20798	313
Итого:	2154,6	2114,85	0	2095,35	2096,51	-1,16	75,589	696	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.04.2020