

ОИЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 3-в
Теплоучислитель ВКТ-7 сет.Н 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мпвс=_____т.сут
Тмв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРСМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1ДвО ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2020	81,57	42,85	38,72	130,55	126,96	0	126,76	125,88	0,88	4,906	24	0	
24.02.2020	83,32	45,76	37,56	156,59	152,37	0	151,89	150,88	1,01	5,707	24	0	
25.02.2020	82,49	44,78	37,71	139,35	135,56	0	135,25	134,28	0,97	5,099	24	0	
26.02.2020	81,34	45,79	35,55	152,27	148,34	0	147,89	146,88	1,01	5,254	24	0	
27.02.2020	81,14	42,8	38,34	126,83	123,35	0	123,22	122,28	0,94	4,726	24	0	
28.02.2020	81,19	41,09	40,1	112,9	109,65	0	109,68	108,81	0,87	4,398	24	0	
29.02.2020	80,33	41,42	38,91	127,94	124,39	0	124,34	123,38	0,96	4,834	24	0	
01.03.2020	81,23	41,57	39,66	127,6	123,99	0	123,95	122,98	0,97	4,915	24	0	
02.03.2020	81,56	43,04	38,52	127,86	124,3	0	124,16	123,2	0,96	4,781	24	0	
03.03.2020	81,34	41,92	39,42	119,26	115,89	0	115,81	114,94	0,87	4,565	24	0	
04.03.2020	81,11	40,68	40,43	112,4	109,15	0,03	109,17	108,32	0,85	4,412	24	0	
05.03.2020	81,6	42,67	38,93	131,13	127,47	0	127,32	126,39	0,93	4,956	24	0	
06.03.2020	83,73	46,91	36,82	155,11	150,89	0	150,43	149,33	1,1	5,538	24	0	
07.03.2020	82,92	44,22	38,7	140,84	136,91	0	136,63	135,64	0,99	5,286	24	0	
08.03.2020	80,96	40,91	40,05	114,66	111,4	0	111,41	110,51	0,9	4,458	24	0	
09.03.2020	81,4	39,91	41,49	116,95	113,55	0,01	113,56	112,72	0,84	4,711	24	0	
10.03.2020	81,29	40,62	40,67	113,28	110,04	0	110,03	109,23	0,8	4,47	24	0	
11.03.2020	81,47	40,28	41,19	109,16	106,01	0	106,02	105,21	0,81	4,365	24	0	
12.03.2020	81,38	39,98	41,4	107,23	104,16	0	104,13	103,39	0,74	4,308	24	0	
13.03.2020	80,41	40,98	39,43	107,37	104,44	0	104,33	103,65	0,68	4,11	24	0	
14.03.2020	80,83	40,37	40,46	104,75	101,85	0	101,77	101,07	0,7	4,113	24	0	
15.03.2020	80,36	40,35	40,01	112,6	109,55	0	109,41	108,72	0,69	4,375	24	0	
16.03.2020	80,62	42,05	38,57	119,95	116,81	0	116,55	115,87	0,68	4,489	24	0	
17.03.2020	81,16	43,47	37,69	130,04	126,7	0,01	126,32	125,59	0,73	4,759	24	0	
18.03.2020	81,05	40,88	40,17	114,46	111,4	0	111,2	110,54	0,66	4,463	24	0	
19.03.2020	81,48	40,37	41,11	107,24	104,32	0	104,15	103,54	0,61	4,279	24	0	
20.03.2020	80,41	40,21	40,2	107,03	104,23	0	104,03	103,46	0,57	4,179	24	0	
21.03.2020	81,49	40,24	41,25	112,5	109,47	0	109,26	108,68	0,58	4,504	24	0	
22.03.2020	81,8	40,86	40,94	121,76	118,54	0	118,2	117,62	0,58	4,837	24	0	
Итого:				3559,6	3461,6	0,05	3456,87	3432,99	23,88	135,797	696	0	
Средние:	81,41	41,96	39,44										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2020-0	806,34	782,31	0	782,47	775,59	6,88	31,304	155	0
22/03/2020-0	4365,95	4244	0,05	4239,34	4208,58	30,76	167,101	851	0
Итого:	3559,61	3461,69	0,05	3456,87	3432,99	23,88	135,797	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

23.03.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тип расходомера: PR0M-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,77	45,08	36,69	138,05	136,5	0	134,05	135,2	-1,15	4,915	24	0	
26.02.2020	80,97	46,63	34,34	148,3	146,42	0	144,09	144,91	-0,82	4,945	24	0	
27.02.2020	80,72	44,46	36,26	125,75	124,28	0	122,19	123,1	-0,91	4,426	24	0	
28.02.2020	80,61	41,53	39,08	108,61	107,52	0	105,54	106,64	-1,1	4,12	24	0	
29.02.2020	79,81	42,9	36,91	123,39	122	0	119,97	120,93	-0,96	4,423	24	0	
01.03.2020	80,8	42,79	38,01	126,46	125,1	0	122,87	124,02	-1,15	4,667	24	0	
02.03.2020	80,94	43,86	37,08	120,11	118,77	0	116,69	117,72	-1,03	4,325	24	0	
03.03.2020	80,79	43,06	37,73	115,93	114,68	0	112,62	113,68	-1,06	4,246	24	0	
04.03.2020	80,48	42,91	37,57	111,9	110,69	0	108,76	109,71	-0,95	4,085	24	0	
05.03.2020	81,21	44,12	37,09	126,28	124,92	0	122,65	123,77	-1,12	4,547	24	0	
06.03.2020	83,21	47	36,21	140,8	139,15	0	136,6	137,71	-1,11	4,944	24	0	
07.03.2020	82,4	45,62	36,78	136,38	134,77	0	132,37	133,47	-1,1	4,865	24	0	
08.03.2020	80,44	43,29	37,15	117,17	115,81	0	113,87	114,8	-0,93	4,226	24	0	
09.03.2020	80,83	42,35	38,48	119,1	117,81	0	115,72	116,81	-1,09	4,45	24	0	
10.03.2020	80,67	43,4	37,27	116,46	115,11	0	113,18	114,1	-0,92	4,217	24	0	
11.03.2020	81,05	43,72	37,33	117,35	115,99	0	114	114,95	-0,95	4,252	24	0	
12.03.2020	80,72	43,16	37,56	112,96	111,63	0	109,77	110,62	-0,85	4,122	24	0	
13.03.2020	79,99	44	35,99	114,82	113,37	0	111,59	112,36	-0,77	4,012	24	0	
14.03.2020	80,46	42,85	37,61	110,38	109,09	0	107,25	108,12	-0,87	4,029	24	0	
15.03.2020	79,63	43,07	36,56	125,07	123,51	0	121,6	122,44	-0,84	4,443	24	0	
16.03.2020	80,27	44,12	36,15	126,62	124,97	0	123,09	123,81	-0,72	4,447	24	0	
17.03.2020	80,75	45,77	34,98	134,72	132,89	0	130,91	131,58	-0,67	4,578	24	0	
18.03.2020	80,64	43,59	37,05	117,64	116,12	0	114,3	115,07	-0,77	4,233	24	0	
19.03.2020	80,95	43,07	37,88	114,46	113,1	0	111,19	112,12	-0,93	4,209	24	0	
20.03.2020	79,86	42,88	36,98	110,16	108,82	0	107,08	107,85	-0,77	3,955	24	0	
21.03.2020	81,07	43,9	37,17	120,59	119,15	0	117,18	118,08	-0,9	4,355	24	0	
22.03.2020	81,39	44,04	37,35	128,49	126,93	0	124,77	125,75	-0,98	4,655	24	0	
Итого:				3307,9	3269,1	0	3213,9	3239,32	-25,42	118,691	648	0	
Средние:	80,83	43,82	37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024.	106340,38	104651,49	9,65	103218,85	103521,61	-302,76	3510,9	23967	0
22/03/2024.	109648,33	107920,59	9,65	106432,75	106760,93	-328,18	3629,591	24615	0
Итого:	3307,95	3269,1	0	3213,9	3239,32	-25,42	118,691	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Е.А. Подсечникова

Л.А. Болтачева/

23.03.20г

Подпись

Подпись

Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРАМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tmax = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
28.02.2020	79,79	42,54	37,25	73,61	72,79	0	71,56	72,16	-0,6	3,097	24	0	
29.02.2020	79,04	43,4	35,64	85,39	84,45	0	83,02	83,71	-0,69	3,439	24	0	
01.03.2020	79,94	43,1	36,84	84,16	83,21	0	81,82	82,52	-0,7	3,503	24	0	
02.03.2020	80,25	43,83	36,42	86,83	85,82	0	84,4	85,03	-0,63	3,573	24	0	
03.03.2020	79,98	43,25	36,73	78,01	77,17	0	75,84	76,51	-0,67	3,238	24	0	
04.03.2020	79,71	42,15	37,56	75,25	74,44	0	73,17	73,85	-0,68	3,194	24	0	
05.03.2020	80,29	44,26	36,03	86,98	85,99	0	84,53	85,22	-0,69	3,538	24	0	
06.03.2020	82,51	49,13	33,38	101,55	100,34	0	98,56	99,2	-0,64	3,827	24	0	
07.03.2020	81,63	47,01	34,62	90,86	89,82	0	88,23	88,92	-0,69	3,55	24	0	
08.03.2020	79,65	43,15	36,5	77,72	76,92	0	75,54	76,2	-0,66	3,204	24	0	
09.03.2020	80	42,01	37,99	78,47	77,58	0	76,27	76,94	-0,67	3,367	24	0	
10.03.2020	79,75	42,74	37,01	74,92	74,11	0	72,82	73,48	-0,66	3,13	24	0	
11.03.2020	79,83	43,27	36,56	75,64	74,81	0	73,54	74,15	-0,61	3,126	24	0	
12.03.2020	79,6	41,92	37,68	73,39	72,56	0	71,34	71,98	-0,64	3,124	24	0	
13.03.2020	78,68	42,69	35,99	74,34	73,57	0	72,34	72,98	-0,64	3,078	24	0	
14.03.2020	79,03	41,5	37,53	71,93	71,1	0	69,96	70,54	-0,58	3,052	24	0	
15.03.2020	78,57	41,91	36,66	79,69	78,7	0	77,55	78,07	-0,52	3,306	24	0	
16.03.2020	78,96	44,54	34,42	83,43	82,4	0	81,16	81,6	-0,44	3,246	24	0	
17.03.2020	79,5	45,62	33,88	90,57	89,38	0	88,06	88,51	-0,45	3,469	24	0	
18.03.2020	79,34	42,43	36,91	76,82	75,78	0	74,7	75,17	-0,47	3,204	24	0	
19.03.2020	79,74	42,32	37,42	74,54	73,49	0	72,45	72,89	-0,44	3,15	24	0	
20.03.2020	78,68	41,72	36,96	73,82	72,79	0	71,81	72,25	-0,44	3,085	24	0	
21.03.2020	79,77	42,81	36,96	77,81	76,64	0	75,65	76,01	-0,36	3,25	24	0	
22.03.2020	80,16	42,99	37,17	84,58	83,24	0	82,2	82,52	-0,32	3,553	24	0	
Итого:				1930,3	1907,1	0	1876,52	1890,41	-13,89	79,253	576	0	
Средние:	79,76	43,34	36,42										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
27.02.2020	143,54	137,46	0	139,13	136	3,13	5,86	37	1
22.03.2020	2073,85	2044,56	0	2015,65	2026,41	-10,76	85,113	613	1
Итого:	1930,31	1907,1	0	1876,52	1890,41	-13,89	79,253	576	0
							95,764		120

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{шт}	16,511

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Посынина

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.03.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсулска 101

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.02.2020	79,1	41,89	37,21	54,48	53,46	0	53,01	52,98	0,03	1,976	24	0	
29.02.2020	78,43	43,11	35,32	62,11	61	0	60,44	60,49	-0,05	2,131	24	0	
01.03.2020	79,29	42,89	36,4	61,59	60,42	0	59,9	59,88	0,02	2,179	24	0	
02.03.2020	79,59	44,45	35,14	63,67	62,47	0	61,91	61,88	0,03	2,175	24	0	
03.03.2020	79,36	42,91	36,45	58,19	57,07	0	56,57	56,56	0,01	2,061	24	0	
04.03.2020	79,04	42,21	36,83	55,37	54,27	0	53,84	53,8	0,04	1,983	24	0	
05.03.2020	79,66	45,13	34,53	66,46	65,2	0	64,64	64,55	0,09	2,231	24	0	
06.03.2020	81,88	48,9	32,98	79,09	77,61	0	76,78	76,73	0,05	2,536	24	0	
07.03.2020	81,03	46,63	34,4	68,88	67,55	0	66,93	66,83	0,1	2,301	24	0	
08.03.2020	79,03	42,68	36,35	58,66	57,47	0	57,05	56,98	0,07	2,069	24	0	
09.03.2020	79,37	42,15	37,22	56,56	55,39	0	54,99	54,87	0,12	2,044	24	0	
10.03.2020	79,1	42,28	36,82	54,4	53,25	0	52,91	52,77	0,14	1,948	24	0	
11.03.2020	79,23	42,65	36,58	56,11	54,93	0	54,54	54,44	0,1	1,995	24	0	
12.03.2020	79,06	42,7	36,36	55,3	54,13	0	53,8	53,65	0,15	1,954	24	0	
13.03.2020	78,1	43,33	34,77	57,37	56,22	0	55,83	55,7	0,13	1,941	24	0	
14.03.2020	78,4	42,25	36,15	54,3	53,18	0	52,85	52,7	0,15	1,906	24	0	
15.03.2020	78,03	42,39	35,64	57,18	56,04	0	55,65	55,55	0,1	1,983	24	0	
16.03.2020	78,39	43,5	34,89	61,74	60,53	0	60,09	59,97	0,12	2,097	24	0	
17.03.2020	78,98	45,5	33,48	66,23	64,98	0	64,42	64,32	0,1	2,157	24	0	
18.03.2020	78,75	42,61	36,14	57,21	56,06	0	55,66	55,53	0,13	2,011	24	0	
19.03.2020	79,12	41,77	37,35	54,21	53,06	0	52,73	52,61	0,12	1,971	24	0	
20.03.2020	78,03	41,24	36,79	53	51,9	0	51,57	51,43	0,14	1,896	24	0	
21.03.2020	79,12	42,54	36,58	55,48	54,34	0	53,98	53,87	0,11	1,973	24	0	
22.03.2020	79,58	42,56	37,02	62,32	61,02	0	60,59	60,45	0,14	2,241	24	0	
Итого:				1429,9	1401,5	0	1390,68	1388,54	2,14	49,759	576	0	
Средние:	79,15	43,26	35,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/02/2024	108,03	105,21	0	103,88	103,14	0,74	3,719	37	2
22/03/2024	1537,94	1506,76	0	1494,56	1491,68	2,88	53,478	613	2
Итого:	1429,91	1401,55	0	1390,68	1388,54	2,14	49,759	576	0
							60,125		120

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x T _{нш}	10,366

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.
Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

23.03.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Хариса Юсупова 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T ввс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181537

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х0445

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.2020	80,36	47,11	33,25	138,34	134,44	133,92	132,53	0	1,91	4,47	24	0	
20.02.2020	79,85	47,24	32,61	141,08	137,18	136,68	135,25	0	1,93	4,472	24	0	
21.02.2020	80,01	47,74	32,27	144,95	140,9	140,46	138,95	0	1,95	4,547	24	0	
22.02.2020	80,76	47,21	33,55	145,23	141,11	140,65	139,18	0	1,93	4,734	24	0	
23.02.2020	80,69	48,53	32,16	155,98	151,57	151,25	149,56	0	2,01	4,874	24	0	
24.02.2020	82,38	48,8	33,58	175,53	170,38	170,14	168,24	0	2,14	5,721	24	0	
25.02.2020	81,38	48,73	32,65	159,29	154,71	154,48	152,76	0	1,95	5,051	24	0	
26.02.2020	80,46	49,55	30,91	176,46	171,48	171,38	169,39	0	2,09	5,299	24	0	
27.02.2020	80,23	48,15	32,08	152,94	148,65	148,34	146,73	0	1,92	4,765	24	0	
28.02.2020	80,23	47,38	32,85	137,14	133,31	132,91	131,52	0	1,79	4,381	24	0	
29.02.2020	79,44	47,67	31,77	152,87	148,66	148,3	146,73	0	1,93	4,721	24	0	
01.03.2020	80,28	47,03	33,25	150,52	146,29	145,87	144,34	0	1,95	4,862	24	0	
02.03.2020	80,6	47,73	32,87	148,75	144,55	144,16	142,63	0	1,92	4,751	24	0	
03.03.2020	80,37	47,89	32,48	144,46	140,39	140,05	138,55	0	1,84	4,561	24	0	
04.03.2020	80,22	47,13	33,09	139,56	135,65	135,2	133,82	0	1,83	4,488	24	0	
05.03.2020	80,63	47,18	33,45	142,29	138,25	137,84	136,38	0	1,87	4,622	24	0	
06.03.2020	82,77	47,81	34,96	152,2	147,66	147,54	145,97	0	1,69	5,164	24	0	
07.03.2020	81,83	45,27	36,56	136,3	132,35	131,84	130,58	0	1,77	4,838	24	0	
08.03.2020	79,98	43,54	36,44	126,76	123,23	122,59	121,5	0	1,73	4,49	24	0	
09.03.2020	80,38	43,27	37,11	128,42	124,79	124,16	123,09	0	1,7	4,628	24	0	
10.03.2020	80,14	44,05	36,09	124,94	121,44	120,84	119,74	0	1,7	4,382	24	0	
11.03.2020	80,32	43,88	36,44	122,32	118,89	118,27	117,23	0	1,66	4,332	24	0	
12.03.2020	80,27	44,16	36,11	122,84	119,38	118,81	117,72	0	1,66	4,31	24	0	
13.03.2020	79,37	44,2	35,17	123,79	120,38	119,83	118,73	0	1,65	4,23	24	0	
14.03.2020	79,56	43,98	35,58	125,09	121,65	121,1	120,02	0	1,63	4,327	24	0	
15.03.2020	78,96	44,08	34,88	129,8	126,28	125,74	124,58	0	1,7	4,403	24	0	
16.03.2020	79,36	44,54	34,82	128,7	125,19	124,69	123,52	0	1,67	4,356	24	0	
17.03.2020	79,94	45,07	34,87	133,41	129,71	129,27	128,05	0	1,66	4,521	24	0	
18.03.2020	79,81	44,09	35,72	123,02	119,58	119,16	118,1	0	1,48	4,266	24	0	
19.03.2020	80,39	43,85	36,54	122,92	119,46	118,94	117,91	0	1,55	4,363	24	0	
20.03.2020	79,33	44,03	35,3	122,01	118,66	118,12	117,06	0	1,6	4,185	24	0	
21.03.2020	80,32	43,32	37	124,12	120,65	120,08	119,06	0	1,59	4,462	24	0	
22.03.2020	80,6	43,37	37,23	128,7	125,08	124,56	123,49	0	1,59	4,656	24	0	
Итого:				4580,7	4451,9	4437,1	4392,91	0	58,99	152,232	792	0	
Средние:	80,34	45,98	34,35										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/02/2020г.	160278,04	148064,17	157197,88	147772,82	0,77	291,35	4564,432	27797	1402
22/03/2020г.	164858,77	152516,07	161635,05	152165,73	0,77	350,34	4716,664	28589	1402
Итого:	4580,73	4451,9	4437,17	4392,91	0	58,99	152,232	792	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{шт}

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.03.2020



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/2021.-22/03/2021.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Улица Юсупова 64

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твд= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181729

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1460

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.2020	80,72	46,55	34,17	94,5	91,8	88,56	87,65	0,01	4,15	3,136	24	0	
20.02.2020	80,2	46,3	33,9	94,29	91,64	88,38	87,47	0,01	4,17	3,105	24	0	
21.02.2020	80,36	46,58	33,78	96,06	93,33	90,06	89,12	0,01	4,21	3,151	24	0	
22.02.2020	81,09	46,66	34,43	94,86	92,16	88,89	88,01	0,01	4,15	3,174	24	0	
23.02.2020	81	47,47	33,53	104,95	101,93	98,5	97,44	0,01	4,49	3,417	24	0	
24.02.2020	82,74	48,75	33,99	121,84	118,23	114,43	113,13	0	5,1	4,022	24	0	
25.02.2020	81,84	48,26	33,58	110,01	106,81	103,26	102,12	0,01	4,69	3,585	24	0	
26.02.2020	80,81	49,19	31,62	120,94	117,48	113,79	112,5	0	4,98	3,717	24	0	
27.02.2020	80,58	46,68	33,9	101,59	98,71	95,31	94,33	0,01	4,38	3,345	24	0	
28.02.2020	80,58	46,65	33,93	91,5	88,9	85,73	84,84	0,01	4,06	3,015	24	0	
29.02.2020	79,78	46,85	32,93	103,03	100,19	96,72	95,71	0,01	4,48	3,294	24	0	
01.03.2020	80,66	46,06	34,6	101,78	98,89	95,43	94,51	0,01	4,38	3,421	24	0	
02.03.2020	80,96	47,03	33,93	102,12	99,21	95,77	94,76	0	4,45	3,364	24	0	
03.03.2020	80,74	46,9	33,84	98,69	95,89	92,54	91,55	0,01	4,34	3,244	24	0	
04.03.2020	80,57	46,53	34,04	93,61	90,96	87,73	86,85	0,01	4,11	3,096	24	0	
05.03.2020	81,05	47,7	33,35	105,77	102,72	99,26	98,22	0	4,5	3,427	24	0	
06.03.2020	83,16	50,02	33,14	117,86	114,35	110,69	109,4	0,01	4,95	3,792	24	0	
07.03.2020	82,35	48,19	34,16	111,31	108,06	104,45	103,3	0	4,76	3,688	24	0	
08.03.2020	80,45	45,95	34,5	96,98	94,23	90,89	89,95	0,01	4,28	3,252	24	0	
09.03.2020	80,82	45,44	35,38	95,26	92,56	89,22	88,37	0,01	4,19	3,274	24	0	
10.03.2020	80,59	45,96	34,63	93,82	91,16	87,9	87,07	0,01	4,09	3,158	24	0	
11.03.2020	80,76	46,27	34,49	93,62	90,97	87,69	86,8	0,01	4,17	3,133	24	0	
12.03.2020	80,7	46,19	34,51	90,32	87,78	84,57	83,73	0,01	4,05	3,029	24	0	
13.03.2020	79,77	46,73	33,04	92,44	89,85	86,66	85,77	0	4,08	2,967	24	0	
14.03.2020	80	45,72	34,28	94,76	92,12	88,79	87,93	0,01	4,19	3,155	24	0	
15.03.2020	79,41	45,87	33,54	97,56	94,89	91,48	90,55	0	4,34	3,179	24	0	
16.03.2020	79,81	46,66	33,15	101,03	98,2	94,81	93,83	0,01	4,37	3,253	24	0	
17.03.2020	80,38	47,62	32,76	108,09	105,06	101,49	100,4	0,01	4,66	3,441	24	0	
18.03.2020	80,25	46,09	34,16	95,9	93,21	89,85	88,93	0,01	4,28	3,181	24	0	
19.03.2020	80,8	45,95	34,85	92,19	89,59	86,3	85,44	0,01	4,15	3,122	24	0	
20.03.2020	79,76	46,39	33,37	92,64	90,05	86,81	85,93	0	4,12	3,005	24	0	
21.03.2020	80,72	45,5	35,22	93,19	90,54	87,23	86,42	0	4,12	3,188	24	0	
22.03.2020	81,03	45,61	35,42	97,72	94,9	91,5	90,62	0	4,28	3,358	24	0	
Итого:				3300,2	3206,37	3094,6	3062,65	0,23	143,72	108,688	792	0	
Средние:	80,74	46,79	33,94										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/02/2024:	112451,89	109106,61	106236,89	104866,78	14,93	4239,83	3275,995	27925	0
22/03/2024:	115752,12	112312,98	109331,58	107929,43	15,16	4383,55	3384,683	28717	0
Итого:	3300,23	3206,37	3094,69	3062,65	0,23	143,72	108,688	792	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

23.03.2021.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/03/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 72

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00175040

Брэд 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х56FF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.2020	80,61	43,34	37,27	121,99	118,54	119,33	118,3	0	0,24	4,417	24	0	
20.02.2020	80,06	43,24	36,82	119,03	115,73	116,49	115,48	0,01	0,25	4,259	24	0	
21.02.2020	80,25	43,35	36,9	123,71	120,24	121,04	119,99	0	0,25	4,438	24	0	
22.02.2020	80,99	43,71	37,28	122,05	118,58	119,37	118,32	0	0,26	4,419	24	0	
23.02.2020	80,91	44,52	36,39	136,32	132,44	133,39	132,15	0	0,29	4,817	24	0	
24.02.2020	82,6	45,46	37,14	153,23	148,71	149,84	148,38	0	0,33	5,524	24	0	
25.02.2020	81,56	45,75	35,81	137,6	133,64	134,65	133,31	0,89	0,33	4,786	24	0	
26.02.2020	80,69	46,44	34,25	150,05	145,8	146,99	145,47	0,07	0,33	4,992	24	0	
27.02.2020	80,45	44,08	36,37	128,06	124,44	125,34	124,21	0,01	0,23	4,525	24	0	
28.02.2020	80,45	43,91	36,54	116,96	113,68	114,47	113,45	0	0,23	4,15	24	0	
29.02.2020	79,63	43,71	35,92	127,82	124,29	125,13	124,02	0	0,27	4,461	24	0	
01.03.2020	80,48	43,26	37,22	129,28	125,64	126,47	125,34	0	0,3	4,673	24	0	
02.03.2020	80,84	44,6	36,24	134,33	130,49	131,48	130,24	4	0,25	4,727	24	0	
03.03.2020	80,4	43,81	36,59	122,01	118,59	119,43	118,4	0	0,19	4,337	24	0	
04.03.2020	80,4	43,2	37,2	120,57	117,16	117,95	116,93	7,44	0,23	4,357	24	0	
05.03.2020	81	44,88	36,12	141,75	137,7	138,72	137,39	0	0,31	4,972	24	0	
06.03.2020	83,09	48,15	34,94	167,34	162,34	163,82	162,04	0	0,3	5,675	24	0	
07.03.2020	82,22	45,94	36,28	142,58	138,4	139,51	138,12	0	0,28	5,022	24	0	
08.03.2020	80,31	43,15	37,16	122,93	119,49	120,25	119,22	0	0,27	4,438	24	0	
09.03.2020	80,64	42,49	38,15	123,47	119,99	120,72	119,69	0	0,3	4,574	24	0	
10.03.2020	79,86	42,54	37,32	118,45	115,15	115,88	114,87	0,13	0,28	4,296	24	0	
11.03.2020	80,07	42,26	37,81	117,62	114,33	115,04	114,03	0	0,3	4,32	24	0	
12.03.2020	80,37	42,32	38,05	112,36	109,22	109,88	108,94	0	0,28	4,152	24	0	
13.03.2020	79,64	42,36	37,28	113,52	110,39	111,07	110,13	0	0,26	4,112	24	0	
14.03.2020	79,67	41,62	38,05	113,38	110,22	110,92	110	0	0,22	4,193	24	0	
15.03.2020	78,89	41,6	37,29	122,24	118,91	119,63	118,66	0	0,25	4,428	24	0	
16.03.2020	79,64	42,98	36,66	125,89	122,39	123,21	122,13	0	0,26	4,485	24	0	
17.03.2020	80,07	43,73	36,34	134,39	130,64	131,52	130,33	0	0,31	4,749	24	0	
18.03.2020	80,05	42,16	37,89	115,53	112,28	113,03	112,06	0,01	0,22	4,253	24	0	
19.03.2020	80,66	41,63	39,03	114,69	111,43	112,14	111,22	0	0,21	4,348	24	0	
20.03.2020	79,63	42,03	37,6	113,25	110,11	110,85	109,91	0	0,2	4,137	24	0	
21.03.2020	80,27	41,49	38,78	114,5	111,3	111,98	111,08	0	0,22	4,313	24	0	
22.03.2020	80,86	41,86	39	127	123,41	124,16	123,17	0	0,24	4,81	24	0	
Итого:				4183,9	4065,67	4093,7	4056,98	12,56	8,69	150,159	792	0	
Средние:	80,52	43,5	37,02										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/03/2020г.	185697,94	180234,13	183498,3	181138,54	33,14	-904,41	5339,279	34764	0
22/03/2020г.	189881,84	184299,8	187592	185195,52	45,7	-895,72	5489,438	35556	0
Итого:	4183,9	4065,67	4093,7	4056,98	12,56	8,69	150,159	792	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корт} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Присянникова
Подпись: _____
ИИН 7448198350
ОГРНИП 1167436146240

Представитель теплоснабж организации
Л.А. Болтачева/
Подпись: _____
Ф.И.О.

23.03.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г. - 22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Вейвеля 40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219623 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х329В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,57	46,89	34,68	119,4	118,13	0	115,92	116,94	-1,02	4,022	24	0	
26.02.2020	80,34	47,81	32,53	128,13	126,91	0	124,52	125,52	-1	4,051	24	0	
27.02.2020	79,91	45,67	34,24	110,33	109,21	0	107,27	108,15	-0,88	3,671	24	0	
28.02.2020	79,9	45,35	34,55	100,85	99,82	0	98,03	98,86	-0,83	3,385	24	0	
29.02.2020	79,21	45,04	34,17	107,78	106,69	0	104,81	105,68	-0,87	3,58	24	0	
01.03.2020	80	44,71	35,29	106,93	105,78	0	103,95	104,77	-0,82	3,667	24	0	
02.03.2020	80,31	45,73	34,58	107,96	106,83	0	104,9	105,78	-0,88	3,627	24	0	
03.03.2020	80,1	45,36	34,74	103,9	102,81	0	100,99	101,79	-0,8	3,507	24	0	
04.03.2020	79,9	44,74	35,16	102,27	101,16	0	99,43	100,18	-0,75	3,494	24	0	
05.03.2020	80,82	59,21	21,61	180,9	180,22	0	175,78	177,3	-1,52	3,806	24	0	
06.03.2020	83,04	65,23	17,81	252,53	252,08	0	245	247,21	-2,21	4,37	24	0	
07.03.2020	82,25	65,1	17,15	247,88	247,51	0	240,62	242,77	-2,15	4,132	24	0	
08.03.2020	80,43	64,25	16,18	230,43	230,27	0	223,95	225,97	-2,02	3,626	24	0	
09.03.2020	80,83	64,18	16,65	231,7	231,48	0	225,11	227,14	-2,03	3,754	24	0	
10.03.2020	80,64	64,48	16,16	230,88	230,74	0	224,35	226,4	-2,05	3,627	24	0	
11.03.2020	80,74	64,81	15,93	230,23	230,14	0	223,7	225,74	-2,04	3,566	24	0	
12.03.2020	80,68	65,1	15,58	228,29	228,25	0	221,86	223,88	-2,02	3,46	24	0	
13.03.2020	79,68	64,39	15,29	231,94	231,95	0	225,51	227,59	-2,08	3,452	24	0	
14.03.2020	80	64,42	15,58	232,91	232,88	0	226,44	228,47	-2,03	3,53	24	0	
15.03.2020	79,93	64,21	15,72	232,7	232,65	0	226,22	228,28	-2,06	3,557	24	0	
16.03.2020	79,85	64,26	15,59	236,81	236,78	0	230,24	232,33	-2,09	3,591	24	0	
17.03.2020	80,57	64,49	16,08	245,86	245,77	0	238,89	241,13	-2,24	3,844	24	0	
18.03.2020	80,34	64,91	15,43	235,35	235,31	0	228,72	230,8	-2,08	3,531	24	0	
19.03.2020	80,81	65,45	15,36	232,96	232,89	0	226,35	228,39	-2,04	3,481	24	0	
20.03.2020	79,78	65,13	14,65	233,65	233,72	0	227,16	229,22	-2,06	3,33	24	0	
21.03.2020	80,7	65,14	15,56	233,28	233,2	0	226,69	228,72	-2,03	3,529	24	0	
22.03.2020	81,16	65	16,16	237,29	237,09	0	230,48	232,54	-2,06	3,729	24	0	
Итого:				5173,1	5160,2	0	5026,89	5071,55	-44,66	98,919	648	0	
Средние:	80,49	58,18	22,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024:	79840,52	81022,1	69,66	77528,31	79910,73	-2382,42	2105,407	17553	388
22/03/2024:	85013,66	86182,37	69,66	82555,2	84982,28	-2427,08	2204,326	18201	388
Итого:	5173,14	5160,27	0	5026,89	5071,55	-44,66	98,919	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: 
Е.А. Проханникова
«Парк-Сервис»
Для документов
ИНН 744810000

Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  /Л.А. Болтачева/ 23.03.20г.
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167245

Адрес: Бейселя 54а итп 2

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВМТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M ввс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,34	46,9	34,44	94,44	93,07	0	91,72	92,11	-0,39	3,159	24	0	
26.02.2020	80,33	48,17	32,16	107,42	106	0	104,41	104,84	-0,43	3,359	24	0	
27.02.2020	79,94	45,35	34,59	88,79	87,53	0	86,31	86,66	-0,35	2,985	24	0	
28.02.2020	79,83	43	36,83	78,09	76,91	0	75,93	76,24	-0,31	2,793	24	0	
29.02.2020	79,08	42,96	36,12	85,42	84,14	0	83,08	83,39	-0,31	2,997	24	0	
01.03.2020	79,93	42,97	36,96	83,69	82,4	0	81,35	81,7	-0,35	3,003	24	0	
02.03.2020	80,24	43,71	36,53	86,46	85,13	0	84,03	84,34	-0,31	3,066	24	0	
03.03.2020	79,95	42,67	37,28	79,18	77,94	0	77	77,3	-0,3	2,867	24	0	
04.03.2020	79,69	41,61	38,08	74,46	73,28	0,01	72,42	72,71	-0,29	2,755	24	0	
05.03.2020	80,3	44,39	35,91	89,6	88,23	0	87,06	87,41	-0,35	3,124	24	0	
06.03.2020	82,62	47,87	34,75	106,51	104,95	0	103,37	103,82	-0,45	3,592	24	0	
07.03.2020	81,74	45,56	36,18	93,66	92,29	0	90,95	91,38	-0,43	3,291	24	0	
08.03.2020	79,75	42,29	37,46	80,12	78,93	0	77,87	78,24	-0,37	2,916	24	0	
09.03.2020	80,12	41,84	38,28	80,6	79,36	0	78,33	78,7	-0,37	2,998	24	0	
10.03.2020	79,93	41,87	38,06	76,03	74,89	0	73,94	74,32	-0,38	2,815	24	0	
11.03.2020	80,02	41,59	38,43	75,48	74,34	0	73,36	73,75	-0,39	2,818	24	0	
12.03.2020	79,93	41,93	38	73,01	71,94	0	70,99	71,36	-0,37	2,697	24	0	
13.03.2020	78,88	41,58	37,3	71	69,99	0	69,08	69,45	-0,37	2,576	24	0	
14.03.2020	79,15	40,29	38,86	66,87	65,87	0	65,04	65,34	-0,3	2,524	24	0	
15.03.2020	78,96	40,7	38,26	75,36	74,26	0	73,31	73,67	-0,36	2,804	24	0	
16.03.2020	79,24	42,46	36,78	80,16	79,04	0	77,97	78,38	-0,41	2,865	24	0	
17.03.2020	79,91	43,78	36,13	84,88	83,74	0,01	82,51	82,97	-0,46	2,98	24	0	
18.03.2020	79,55	41,17	38,38	73,22	72,19	0,02	71,19	71,64	-0,45	2,731	24	0	
19.03.2020	79,99	40,93	39,06	70,05	69,06	0	68,09	68,52	-0,43	2,658	24	0	
20.03.2020	78,92	40,44	38,48	68,29	67,35	0	66,45	66,86	-0,41	2,554	24	0	
21.03.2020	80,01	41,14	38,87	73,41	72,34	0	71,38	71,78	-0,4	2,772	24	0	
22.03.2020	80,41	41,4	39,01	78,64	77,51	0	76,45	76,89	-0,44	2,981	24	0	
Итого:				2194,8	2162,6	0,04	2133,59	2143,77	-10,18	78,68	648	0	
Средние:	79,99	42,91	37,08										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2020г.	107928,79	103701,38	2,61	104803,59	102153,96	2649,63	2643,421	25811	0
22/03/2020г.	110123,63	105864,06	2,65	106937,18	104297,73	2639,45	2722,101	26459	0
Итого:	2194,84	2162,68	0,04	2133,59	2143,77	-10,18	78,68	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *[Подпись]*

Б.А. Прохорникова
Ф.И.О.
«Парк-Сервис»
ООО
ИНН 7448100033
ОГРНИП 1167455145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *[Подпись]* /Л.А. Болтачева/ 23.03.2020
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Бейселя 54а итп 1
Теплобычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тма= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерения:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0Е7А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,61	45,71	35,9	99,85	96,99	0	96,94	96,05	0,89	3,48	24	0	
26.02.2020	80,47	46,82	33,65	109,9	106,85	0	106,78	105,73	1,05	3,591	24	0	
27.02.2020	80,14	44,78	35,36	95,52	92,85	0	92,85	91,98	0,87	3,281	24	0	
28.02.2020	80,11	43,7	36,41	85,49	83,11	0	83,05	82,35	0,7	3,023	24	0	
29.02.2020	79,34	43,61	35,73	91,04	88,52	0	88,53	87,73	0,8	3,162	24	0	
01.03.2020	80,18	43,42	36,76	91,67	89,03	0	89,12	88,25	0,87	3,274	24	0	
02.03.2020	80,54	44,32	36,22	95,05	92,31	0	92,38	91,44	0,94	3,343	24	0	
03.03.2020	80,26	43,86	36,4	86,97	84,52	0	84,52	83,73	0,79	3,074	24	0	
04.03.2020	80,09	42,81	37,28	84,92	82,49	0	82,53	81,76	0,77	3,075	24	0	
05.03.2020	80,57	44,74	35,83	98,39	95,61	0	95,59	94,7	0,89	3,423	24	0	
06.03.2020	82,84	47,46	35,38	111,72	108,46	0	108,42	107,31	1,11	3,834	24	0	
07.03.2020	81,98	46,79	35,19	102,61	99,61	0	99,63	98,6	1,03	3,506	24	0	
08.03.2020	80,04	44,08	35,96	89,29	86,73	0	86,81	85,94	0,87	3,121	24	0	
09.03.2020	80,36	43,06	37,3	86,56	84,02	0	84,1	83,27	0,83	3,136	24	0	
10.03.2020	80,21	42,94	37,27	82,71	80,31	0	80,39	79,58	0,81	2,992	24	0	
11.03.2020	80,34	43,45	36,89	83,84	81,41	0	81,48	80,65	0,83	3,003	24	0	
12.03.2020	80,26	42,77	37,49	81,15	78,8	0	78,87	78,08	0,79	2,952	24	0	
13.03.2020	79,22	43,41	35,81	79,04	76,88	0	76,87	76,17	0,7	2,752	24	0	
14.03.2020	79,53	42,39	37,14	76,15	74,03	0	74,03	73,41	0,62	2,747	24	0	
15.03.2020	79,34	42,68	36,66	83,33	80,96	0	81,04	80,28	0,76	2,969	24	0	
16.03.2020	79,5	43,99	35,51	88	85,51	0	85,56	84,72	0,84	3,038	24	0	
17.03.2020	80,19	44,87	35,32	94,95	92,18	0	92,31	91,31	1	3,259	24	0	
18.03.2020	79,92	43,52	36,4	83,7	81,27	0	81,39	80,51	0,88	2,962	24	0	
19.03.2020	80,35	43,16	37,19	79,87	77,51	0	77,61	76,79	0,82	2,887	24	0	
20.03.2020	79,31	42,77	36,54	79,3	77,04	0	77,12	76,34	0,78	2,816	24	0	
21.03.2020	80,35	42,61	37,74	82,86	80,43	0	80,55	79,71	0,84	3,039	24	0	
22.03.2020	80,74	42,99	37,75	87,28	84,68	0	84,8	83,94	0,86	3,201	24	0	
Итого:				2411,1	2342,1	0	2343,27	2320,33	22,94	84,94	648	0	
Средние:	80,28	43,95	36,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2020г.	106664,97	99117,91	8,52	103594,08	97791,88	5802,2	2836,011	25812	0
22/03/2020г.	109076,13	101460,02	8,52	105937,35	100112,21	5825,14	2920,951	26460	0
Итого:	2411,16	2342,11	0	2343,27	2320,33	22,94	84,94	648	0

1. тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись Е.А. Прохорова
Для документов


Представитель теплоснабж. организации
 23.03.20.
Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2021.-22/03/2021.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: В-Искеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВУТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M вьес = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тжв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195599

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x301F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,82	44,66	37,22	137,24	133,07	0,01	133,23	131,79	1,44	4,957	24	0	
26.02.2020	80,75	46,27	34,48	152,88	148,51	0	148,53	147,05	1,48	5,119	24	0	
27.02.2020	80,43	43,57	36,86	125,87	122,16	0,02	122,35	121,05	1,3	4,508	24	0	
28.02.2020	80,45	41,85	38,6	111,85	108,47	0	108,69	107,57	1,12	4,193	24	0	
29.02.2020	79,67	42,48	37,19	123,86	120,2	0	120,43	119,18	1,25	4,476	24	0	
01.03.2020	80,51	42,45	38,06	122,35	118,67	0,01	118,89	117,65	1,24	4,523	24	0	
02.03.2020	80,83	43,46	37,37	123,71	120	0,01	120,17	118,91	1,26	4,488	24	0	
03.03.2020	80,6	42,5	38,1	117,62	114,06	0,01	114,3	113,07	1,23	4,353	24	0	
04.03.2020	80,43	41,95	38,48	111,72	108,36	0,01	108,56	107,46	1,1	4,174	24	0	
05.03.2020	80,88	43,47	37,41	132,51	128,55	0	128,74	127,42	1,32	4,814	24	0	
06.03.2020	83,13	46,45	36,68	148,74	144,16	0,02	144,3	142,66	1,64	5,294	24	0	
07.03.2020	82,32	45,01	37,31	135,08	130,94	0,02	131,11	129,68	1,43	4,889	24	0	
08.03.2020	80,38	42,07	38,31	116,15	112,62	0	112,87	111,67	1,2	4,324	24	0	
09.03.2020	80,76	41,55	39,21	114,82	111,29	0,01	111,58	110,38	1,2	4,372	24	0	
10.03.2020	80,63	41,92	38,71	112,12	108,71	0,01	108,95	107,83	1,12	4,216	24	0	
11.03.2020	80,74	42,06	38,68	110,44	107,07	0,01	107,32	106,17	1,15	4,15	24	0	
12.03.2020	80,66	41,53	39,13	106,39	103,11	0,01	103,38	102,29	1,09	4,042	24	0	
13.03.2020	79,67	42,62	37,05	110,69	107,42	0	107,61	106,47	1,14	3,985	24	0	
14.03.2020	80,02	41,99	38,03	110,75	107,44	0,01	107,65	106,58	1,07	4,091	24	0	
15.03.2020	79,72	41,25	38,47	116,63	113,11	0,01	113,37	112,23	1,14	4,358	24	0	
16.03.2020	79,9	43,25	36,65	119,16	115,62	0	115,81	114,61	1,2	4,244	24	0	
17.03.2020	80,51	44,11	36,4	129,03	125,16	0,03	125,4	124,02	1,38	4,565	24	0	
18.03.2020	80,33	42,17	38,16	110,23	106,84	0,02	107,13	105,94	1,19	4,088	24	0	
19.03.2020	80,8	41,51	39,29	107,32	103,96	0,02	104,29	103,13	1,16	4,094	24	0	
20.03.2020	79,76	41,91	37,85	110,47	107,14	0,01	107,41	106,25	1,16	4,065	24	0	
21.03.2020	80,75	42,04	38,71	109,64	106,27	0,02	106,54	105,4	1,14	4,123	24	0	
22.03.2020	81,12	42,3	38,82	122,14	118,34	0,02	118,67	117,34	1,33	4,604	24	0	
Итого:				3249,4	3151,2	0,29	3157,28	3123,8	33,48	119,109	648	0	
Средние:	80,65	42,82	37,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024:	26899,87	26178,88	1,06	26118,12	25900,44	217,68	888,831	5966	0
22/03/2024:	30149,28	29330,13	1,35	29275,4	29024,24	251,16	1007,94	6614	0
Итого:	3249,41	3151,25	0,29	3157,28	3123,8	33,48	119,109	648	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова

Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для документов

ИНН 744819320

ОГРН 1077400000000

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.03.2021

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/202г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Бейвеля 56

Тип расходомера: _____

Теплоучаститель ВМТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грв = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хРВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,88	50,58	31,3	135,82	129,9	0	131,85	128,33	3,52	4,124	24	0	
26.02.2020	80,82	51,21	29,61	148,89	142,46	0	144,66	140,7	3,96	4,285	24	0	
27.02.2020	80,48	49,73	30,75	125,98	120,58	0	122,43	119,23	3,2	3,766	24	0	
28.02.2020	80,51	49,53	30,98	123	117,74	0	119,55	116,39	3,16	3,701	24	0	
29.02.2020	79,71	49,01	30,7	128,57	123,05	0	125,04	121,7	3,34	3,835	24	0	
01.03.2020	80,56	48,94	31,62	124,12	118,76	0	120,62	117,43	3,19	3,814	24	0	
02.03.2020	80,84	49,55	31,29	119,74	114,6	0	116,35	113,3	3,05	3,641	24	0	
03.03.2020	80,65	49,41	31,24	122,53	117,27	0	119,07	115,96	3,11	3,721	24	0	
04.03.2020	80,48	49,73	30,75	123,05	117,76	0	119,62	116,41	3,21	3,68	24	0	
05.03.2020	80,89	50,1	30,79	127,88	122,35	0	124,25	120,94	3,31	3,825	24	0	
06.03.2020	83,15	51,24	31,91	136,03	130	0	131,99	128,44	3,55	4,212	24	0	
07.03.2020	82,31	50,46	31,85	135,54	129,57	0	131,57	128,01	3,56	4,191	24	0	
08.03.2020	80,44	49,35	31,09	123,03	117,74	0	119,56	116,41	3,15	3,718	24	0	
09.03.2020	80,83	48,85	31,98	120,87	115,63	0	117,46	114,35	3,11	3,754	24	0	
10.03.2020	80,65	48,75	31,9	118,73	113,62	0	115,36	112,36	3	3,676	24	0	
11.03.2020	80,8	49,07	31,73	119,41	114,26	0	116,02	112,97	3,05	3,681	24	0	
12.03.2020	80,71	49,15	31,56	119,37	114,23	0	115,99	112,95	3,04	3,659	24	0	
13.03.2020	79,71	49,41	30,3	122,06	116,88	0	118,68	115,54	3,14	3,594	24	0	
14.03.2020	80,1	49,25	30,85	118,2	113,18	0	114,85	111,91	2,94	3,544	24	0	
15.03.2020	79,79	48,81	30,98	118,12	113,11	0	114,84	111,84	3	3,557	24	0	
16.03.2020	79,9	49,7	30,2	118,59	113,57	0	115,28	112,27	3,01	3,48	24	0	
17.03.2020	80,58	49,87	30,71	127,26	121,78	0	123,69	120,38	3,31	3,796	24	0	
18.03.2020	80,37	49,39	30,98	119,46	114,33	0	116,11	113,05	3,06	3,599	24	0	
19.03.2020	80,84	49,8	31,04	117,85	112,79	0	114,48	111,5	2,98	3,55	24	0	
20.03.2020	79,79	49,59	30,2	118,86	113,82	0	115,55	112,53	3,02	3,488	24	0	
21.03.2020	80,82	49,16	31,66	118,4	113,27	0	115,07	111,99	3,08	3,643	24	0	
22.03.2020	81,13	48,94	32,19	121,23	115,95	0	117,76	114,65	3,11	3,787	24	0	
Итого:				3352,5	3208,2	0	3257,7	3171,54	86,16	101,321	648	0	
Средние:	80,69	49,57	31,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024:	76341,92	73036,17	0,07	74003,17	71817,62	2185,55	1786,29	12014	7753
22/03/2024:	79694,51	76244,37	0,07	77260,87	74989,16	2271,71	1887,611	12662	7753
Итого:	3352,59	3208,2	0	3257,7	3171,54	86,16	101,321	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.03.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167251

Адрес: Б-йвеля 49

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грв = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100128

ВРОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0ж6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,78	47,97	33,81	116,18	113,84	0	112,83	112,59	0,24	3,814	24	0	
26.02.2020	80,62	48,16	32,46	127,62	125,17	0	124,02	123,8	0,22	4,024	24	0	
27.02.2020	80,3	47,07	33,23	108,78	106,69	0	105,73	105,58	0,15	3,513	24	0	
28.02.2020	80,3	45,81	34,49	99,98	98,01	0	97,18	97,05	0,13	3,348	24	0	
29.02.2020	79,55	46,12	33,43	105,44	103,42	0	102,51	102,42	0,09	3,424	24	0	
01.03.2020	80,38	45,56	34,82	107,14	104,98	0	104,14	103,95	0,19	3,627	24	0	
02.03.2020	80,68	46,8	33,88	105,41	103,34	0	102,43	102,26	0,17	3,469	24	0	
03.03.2020	80,47	46,46	34,01	104,07	102,04	0	101,12	101,01	0,11	3,441	24	0	
04.03.2020	80,3	46,31	33,99	98,63	96,7	0	95,84	95,73	0,11	3,256	24	0	
05.03.2020	80,67	46,37	34,3	105,36	103,28	0	102,4	102,21	0,19	3,51	24	0	
06.03.2020	82,95	47,66	35,29	117,86	115,45	0	114,33	114,21	0,12	4,035	24	0	
07.03.2020	82,16	47,77	34,39	117,05	114,72	0	113,63	113,5	0,13	3,907	24	0	
08.03.2020	80,32	46,11	34,21	102,86	100,87	0	99,99	99,89	0,1	3,42	24	0	
09.03.2020	80,69	45,5	35,19	99,17	97,2	0	96,37	96,22	0,15	3,391	24	0	
10.03.2020	80,52	45,65	34,87	96,44	94,55	0	93,74	93,63	0,11	3,268	24	0	
11.03.2020	80,63	46,05	34,58	93,46	91,65	0	90,79	90,75	0,04	3,14	24	0	
12.03.2020	80,58	45,75	34,83	91,62	89,86	0	89,04	88,98	0,06	3,1	24	0	
13.03.2020	79,53	45,92	33,61	94,26	92,52	0	91,66	91,6	0,06	3,079	24	0	
14.03.2020	79,92	45,66	34,26	93,72	91,96	0	91,14	91,05	0,09	3,12	24	0	
15.03.2020	79,68	45,34	34,34	96,33	94,51	0	93,66	93,6	0,06	3,215	24	0	
16.03.2020	79,78	46,52	33,26	98,01	96,23	0	95,29	95,25	0,04	3,166	24	0	
17.03.2020	80,45	47,23	33,22	104,97	103,01	0	102,04	101,93	0,11	3,388	24	0	
18.03.2020	80,26	46	34,26	97,62	95,78	0	94,87	94,8	0,07	3,247	24	0	
19.03.2020	80,72	45,96	34,76	92,28	90,5	0	89,67	89,62	0,05	3,118	24	0	
20.03.2020	79,67	46,56	33,11	93,1	91,4	0	90,53	90,47	0,06	2,998	24	0	
21.03.2020	80,62	45,94	34,68	91,96	90,2	0	89,36	89,32	0,04	3,094	24	0	
22.03.2020	81,02	45,92	35,1	95,89	94	0	93,14	93,06	0,08	3,27	24	0	
Итого:				2755,2	2701,8	0	2677,45	2674,48	2,97	91,382	648	0	
Средние:	80,53	46,37	34,16										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2020г.	10767,65	10524,22	0	10419,79	10408,06	11,73	399,484	2289	0
22/03/2020г.	13522,86	13226,1	0	13097,24	13082,54	14,7	490,866	2937	0
Итого:	2755,21	2701,88	0	2677,45	2674,48	2,97	91,382	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 13-б

Тепловычислитель ВКТ-7-сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тиз = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: РР6М-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F6A

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
28.02.2020	80,26	42,69	37,57	58,06	55,66	0	56,38	55,18	1,2	2,118	24	0	
29.02.2020	79,44	43,36	36,08	63,45	60,93	0	61,71	60,4	1,31	2,224	24	0	
01.03.2020	80,34	42,21	38,13	63,98	61,38	0	62,19	60,83	1,36	2,373	24	0	
02.03.2020	80,6	43,13	37,47	62,08	59,58	0	60,36	59,03	1,33	2,259	24	0	
03.03.2020	80,43	43,4	37,03	60,05	57,62	0	58,36	57,08	1,28	2,157	24	0	
04.03.2020	78,97	42,33	36,64	56,36	54,02	0	54,86	53,54	1,32	2,008	24	0	
05.03.2020	80,8	44,45	36,35	65,05	62,5	0	63,18	61,95	1,23	2,295	24	0	
06.03.2020	82,86	47,52	35,34	73,81	71,04	0	71,62	70,27	1,35	2,529	24	0	
07.03.2020	82,07	46,02	36,05	70,15	67,49	0	68,12	66,81	1,31	2,458	24	0	
08.03.2020	80,17	42,85	37,32	59,22	56,86	0	57,56	56,38	1,18	2,146	24	0	
09.03.2020	80,55	41,04	39,51	58,74	56,34	0	57,07	55,86	1,21	2,256	24	0	
10.03.2020	80,33	42,07	38,26	58,02	55,71	0	56,38	55,23	1,15	2,158	24	0	
11.03.2020	80,43	42,87	37,56	57,88	55,62	0,02	56,25	55,13	1,12	2,11	24	0	
12.03.2020	80,24	42,1	38,14	55,68	53,52	0	54,15	53,04	1,11	2,063	24	0	
13.03.2020	79,25	42,97	36,28	55,73	53,64	0	54,22	53,16	1,06	1,965	24	0	
14.03.2020	79,68	42,06	37,62	55,22	53,19	0	53,73	52,71	1,02	2,019	24	0	
15.03.2020	79,13	41,78	37,35	57,78	55,74	0	56,21	55,26	0,95	2,099	24	0	
16.03.2020	79,47	43,75	35,72	62,17	60,04	0	60,44	59,51	0,93	2,157	24	0	
17.03.2020	80,03	44,81	35,22	64,42	62,24	0	62,62	61,63	0,99	2,208	24	0	
18.03.2020	79,92	42,69	37,23	57,26	55,26	0	55,67	54,75	0,92	2,069	24	0	
19.03.2020	80,37	42,43	37,94	55,83	53,79	0	54,3	53,31	0,99	2,062	24	0	
20.03.2020	79,29	42,66	36,63	55,55	53,58	0	54,06	53,1	0,96	1,979	24	0	
21.03.2020	80,37	42,19	38,18	56,75	54,72	0	55,15	54,24	0,91	2,107	24	0	
22.03.2020	80,69	42,59	38,1	62,87	60,68	0	61,08	60,15	0,93	2,325	24	0	
Итого:				1446,1	1391,1	0,02	1405,67	1378,55	27,12	52,144	576	0	
Средние:	80,23	43,08	37,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
27/02/2020г.	124,48	117,63	0	121,28	116,61	4,67	3,948	50	0
22/03/2020г.	1570,59	1508,78	0,02	1526,95	1495,16	31,79	56,092	626	0
Итого:	1446,11	1391,15	0,02	1405,67	1378,55	27,12	52,144	576	0
							63,007		120

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб х Тнш	10,863

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.03.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2024.-22/03/2024.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{вх} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КО=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,64	46,76	34,88	215,69	206,38	0	209,47	204,28	5,19	7,304	24	0	
26.02.2020	80,74	47,13	33,61	230,9	221,1	0	224,32	218,81	5,51	7,535	24	0	
27.02.2020	80,48	45,79	34,69	202,48	193,85	0	196,77	191,94	4,83	6,826	24	0	
28.02.2020	80,46	44,05	36,41	176,27	168,64	0	171,29	167,12	4,17	6,235	24	0	
29.02.2020	79,61	44,28	35,33	186,95	178,9	0	181,76	177,24	4,52	6,417	24	0	
01.03.2020	80,5	44,02	36,48	187,38	179,16	0	182,09	177,53	4,56	6,642	24	0	
02.03.2020	80,73	43,91	36,82	180,97	172,96	0	175,85	171,38	4,47	6,472	24	0	
03.03.2020	80,59	43,86	36,73	178,45	170,61	0	173,41	169,08	4,33	6,366	24	0	
04.03.2020	80,35	43,48	36,87	175,68	167,86	0	170,75	166,39	4,36	6,291	24	0	
05.03.2020	80,93	45,07	35,86	191,02	182,59	0	185,58	180,83	4,75	6,65	24	0	
06.03.2020	82,85	46,72	36,13	209,12	200,08	0	202,9	198,06	4,84	7,327	24	0	
07.03.2020	82,08	45,91	36,17	205,41	196,63	0	199,42	194,68	4,74	7,211	24	0	
08.03.2020	80,28	43,78	36,5	184,79	176,85	0	179,59	175,23	4,36	6,551	24	0	
09.03.2020	80,64	43,27	37,37	179,54	171,77	0	174,45	170,26	4,19	6,516	24	0	
10.03.2020	80,42	43,69	36,73	174,43	166,96	0	169,52	165,47	4,05	6,223	24	0	
11.03.2020	80,57	43,81	36,76	174,45	166,98	0	169,53	165,5	4,03	6,228	24	0	
12.03.2020	80,34	43,74	36,6	171,98	164,57	0	167,13	163,08	4,05	6,114	24	0	
13.03.2020	79,4	44,2	35,2	175,06	167,58	0	170,24	166,03	4,21	5,989	24	0	
14.03.2020	79,84	44,11	35,73	170,8	163,6	0	166,07	162,09	3,98	5,932	24	0	
15.03.2020	79,2	43,22	35,98	176,2	168,86	0	171,37	167,37	4	6,162	24	0	
16.03.2020	79,57	43,87	35,7	175,13	167,76	0	170,27	166,28	3,99	6,077	24	0	
17.03.2020	80,2	44,15	36,05	179,69	172,06	0	174,66	170,48	4,18	6,294	24	0	
18.03.2020	80,05	43,69	36,36	173,49	166,2	0	168,65	164,72	3,93	6,13	24	0	
19.03.2020	80,49	43,52	36,97	171,67	164,13	0	166,82	162,68	4,14	6,163	24	0	
20.03.2020	79,54	43,6	35,94	155,36	148,56	0	151,06	147,26	3,8	5,425	21	3	*
21.03.2020	80,54	43,46	37,08	171,37	163,9	0	166,55	162,42	4,13	6,174	24	0	
22.03.2020	80,83	43,11	37,72	174,54	167,08	0	169,57	165,61	3,96	6,392	24	0	
Итого:				4948,8	4735,6	0	4809,09	4691,82	117,27	173,646	645	3	
Средние:	80,47	44,3	36,17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.02.2024.	146069,88	140597,11	10	141627,81	139013,65	2614,16	4905,588	21571	20
22.03.2024.	151018,7	145332,73	10	146436,9	143705,47	2731,43	5079,234	22216	23
Итого:	4948,82	4735,62	0	4809,09	4691,82	117,27	173,646	645	3

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

Подпись

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.03.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Теплоучетчик БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,24	47,62	33,62	51,52	50,3	0	50,06	49,74	0,32	1,683	24	0	
26.02.2020	80,29	48,72	31,57	54,67	53,42	0	53,12	52,85	0,27	1,676	24	0	
27.02.2020	80,03	45,07	34,96	45	43,89	0,01	43,74	43,47	0,27	1,531	24	0	
28.02.2020	80,02	45,78	34,24	39,4	38,41	0	38,32	38,01	0,31	1,31	24	0	
29.02.2020	79,21	44,53	34,68	44,52	43,44	0	43,33	42,98	0,35	1,501	24	0	
01.03.2020	80,1	44,38	35,72	44,83	43,69	0	43,56	43,29	0,27	1,556	24	0	
02.03.2020	80,35	45,06	35,29	44,87	43,77	0	43,6	43,32	0,28	1,538	24	0	
03.03.2020	80,17	44,74	35,43	42,15	41,1	0	40,95	40,68	0,27	1,448	24	0	
04.03.2020	79,93	44,39	35,54	40,01	39,05	0	38,9	38,67	0,23	1,383	24	0	
05.03.2020	80,48	46,2	34,28	47,32	46,22	0	45,96	45,74	0,22	1,573	24	0	
06.03.2020	82,61	48,97	33,64	54,54	53,36	0,01	52,93	52,77	0,16	1,778	24	0	
07.03.2020	81,75	46,93	34,82	48,06	46,98	0	46,65	46,5	0,15	1,624	24	0	
08.03.2020	79,87	44,89	34,98	41,71	40,75	0	40,53	40,32	0,21	1,417	24	0	
09.03.2020	80,21	43,89	36,32	42,04	41,04	0	40,85	40,61	0,24	1,482	24	0	
10.03.2020	80,03	44,73	35,3	41,48	40,54	0	40,32	40,15	0,17	1,423	24	0	
11.03.2020	80,13	45,08	35,05	40,75	39,81	0	39,63	39,41	0,22	1,387	24	0	
12.03.2020	79,95	44,61	35,34	40,67	39,76	0	39,53	39,4	0,13	1,396	24	0	
13.03.2020	78,99	44,62	34,37	40,63	39,74	0	39,52	39,35	0,17	1,356	24	0	
14.03.2020	79,43	43,45	35,98	40,8	39,89	0	39,68	39,52	0,16	1,426	24	0	
15.03.2020	78,84	43,92	34,92	41,18	40,32	0	40,08	39,95	0,13	1,399	24	0	
16.03.2020	79,2	45,12	34,08	44,94	44,04	0	43,69	43,56	0,13	1,487	24	0	
17.03.2020	79,79	46,92	32,87	47,85	46,9	0	46,5	46,39	0,11	1,525	24	0	
18.03.2020	79,64	45,19	34,45	40,45	39,64	0,01	39,32	39,27	0,05	1,355	24	0	
19.03.2020	80,09	45,31	34,78	40,64	39,76	0	39,5	39,37	0,13	1,372	24	0	
20.03.2020	79,03	44,27	34,76	40,44	39,6	0	39,34	39,19	0,15	1,366	24	0	
21.03.2020	80,12	44,32	35,8	42,12	41,23	0	40,9	40,84	0,06	1,462	24	0	
22.03.2020	80,47	43,91	36,56	45,33	44,41	0	44,06	44,01	0,05	1,612	24	0	
Итого:				1187,9	1161	0,03	1154,57	1149,36	5,21	40,066	648	0	
Средние:	80,07	45,28	34,79										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2020	8582,94	7399,82	0,81	8329,06	7313,05	1016,01	271,275	4167	0
22/03/2020	9770,86	8560,88	0,84	9483,63	8462,41	1021,22	311,341	4815	0
Итого:	1187,92	1161,06	0,03	1154,57	1149,36	5,21	40,066	648	0

Представитель абонента:
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Присянникова

Подпись

«Парк-Сервис»

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Tншт	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: РРМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tма = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x099F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	82,1	49,36	32,74	57,15	54,65	0	55,45	54,05	1,4	1,815	24	0	
26.02.2020	81,17	50,03	31,14	63,15	60,46	0	61,34	59,73	1,61	1,909	24	0	
27.02.2020	80,9	46,83	34,07	50,65	48,4	0	49,21	47,89	1,32	1,676	24	0	
28.02.2020	80,81	46,02	34,79	44,8	42,76	0	43,58	42,28	1,3	1,514	24	0	
29.02.2020	80,03	46,42	33,61	51,31	49,04	0	49,88	48,55	1,33	1,673	24	0	
01.03.2020	80,96	45,96	35	51,26	48,94	0	49,81	48,41	1,4	1,74	24	0	
02.03.2020	81,2	46,49	34,71	50,27	48	0	48,82	47,51	1,31	1,694	24	0	
03.03.2020	80,97	46,24	34,73	45,9	43,82	0	44,59	43,34	1,25	1,55	24	0	
04.03.2020	80,7	45,65	35,05	45,21	43,15	0	43,93	42,7	1,23	1,541	24	0	
05.03.2020	81,34	47,83	33,51	54,04	51,65	0	52,46	51,16	1,3	1,759	24	0	
06.03.2020	83,49	51,6	31,89	62,05	59,4	0	60,18	58,66	1,52	1,92	24	0	
07.03.2020	82,58	48,86	33,72	55,15	52,73	0	53,56	52,09	1,47	1,808	24	0	
08.03.2020	80,62	45,07	35,55	46,9	44,78	0	45,58	44,3	1,28	1,619	24	0	
09.03.2020	81,03	44,86	36,17	47,63	45,47	0	46,31	45,01	1,3	1,673	24	0	
10.03.2020	80,87	45,7	35,17	46,77	44,66	0	45,45	44,18	1,27	1,598	24	0	
11.03.2020	80,95	46,05	34,9	45,22	43,19	0	43,92	42,71	1,21	1,532	24	0	
12.03.2020	80,69	44,44	36,25	43,42	41,41	0	42,19	41,02	1,17	1,53	24	0	
13.03.2020	79,8	45,65	34,15	45	43,01	0	43,76	42,54	1,22	1,494	24	0	
14.03.2020	80,18	44,22	35,96	43,68	41,69	0	42,47	41,31	1,16	1,528	24	0	
15.03.2020	79,65	44,81	34,84	46,44	44,39	0	45,14	43,93	1,21	1,57	24	0	
16.03.2020	80,01	47,37	32,64	47,95	45,88	0	46,62	45,39	1,23	1,522	24	0	
17.03.2020	80,54	48,03	32,51	48,91	46,8	0	47,54	46,3	1,24	1,546	24	0	
18.03.2020	80,32	45,23	35,09	40,25	38,42	0	39,14	38,1	1,04	1,374	24	0	
19.03.2020	80,71	44,44	36,27	39,3	37,46	0,01	38,17	37,13	1,04	1,383	24	0	
20.03.2020	79,64	45,08	34,56	38,79	37,02	0	37,75	36,69	1,06	1,305	24	0	
21.03.2020	80,84	45,63	35,21	42,46	40,52	0	41,25	40,09	1,16	1,452	24	0	
22.03.2020	81,2	44,98	36,22	46,28	44,17	0	44,97	43,76	1,21	1,629	24	0	
Итого:				1299,9	1241,8	0,01	1263,07	1228,83	34,24	43,354	648	0	
Средние:	80,86	46,4	34,46										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024:	8972,11	8584,16	2,91	8702,82	8483,3	219,52	289,415	4213	0
22/03/2024:	10272,05	9826,03	2,92	9965,89	9712,13	253,76	332,769	4861	0
Итого:	1299,94	1241,87	0,01	1263,07	1228,83	34,24	43,354	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/202г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Красновольский 9-а

Тип расходомера: РРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tив = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,41	45,94	35,47	59,61	20,5	0	57,9	20,3	37,6	2,006	24	0	
26.02.2020	80,6	48,83	31,77	61,72	59,26	0	59,93	58,61	1,32	1,905	24	0	
27.02.2020	80,28	46,82	33,46	50,5	48,47	0	49,11	47,96	1,15	1,642	24	0	
28.02.2020	80,18	45,05	35,13	44,44	42,66	0	43,21	42,18	1,03	1,52	24	0	
29.02.2020	79,46	46,14	33,32	50,59	48,57	0	49,18	48,08	1,1	1,639	24	0	
01.03.2020	80,34	46,13	34,21	47,11	45,23	0	45,75	44,75	1	1,564	24	0	
02.03.2020	80,61	46,28	34,33	49,51	47,52	0	48,11	47,03	1,08	1,651	24	0	
03.03.2020	80,36	46,02	34,34	45,06	43,26	0	43,77	42,81	0,96	1,503	24	0	
04.03.2020	80,12	45,16	34,96	44,41	42,64	0	43,16	42,19	0,97	1,506	24	0	
05.03.2020	80,77	47,25	33,52	52,79	50,67	0	51,31	50,17	1,14	1,721	24	0	
06.03.2020	82,89	50,52	32,37	60,69	58,27	0	58,88	57,61	1,27	1,909	24	0	
07.03.2020	82	48,05	33,95	54,13	51,97	0	52,55	51,37	1,18	1,784	24	0	
08.03.2020	80,05	45,25	34,8	46,35	44,49	0	45,08	44,01	1,07	1,569	24	0	
09.03.2020	80,43	44,79	35,64	45,75	43,92	0	44,46	43,48	0,98	1,582	24	0	
10.03.2020	80,21	45,97	34,24	45,55	43,73	0	44,28	43,26	1,02	1,514	24	0	
11.03.2020	80,26	44,87	35,39	44,6	42,81	0	43,36	42,41	0,95	1,535	24	0	
12.03.2020	80,02	44,24	35,78	44,08	42,32	0	42,82	41,89	0,93	1,528	24	0	
13.03.2020	79,18	45,39	33,79	44,95	43,16	0	43,73	42,7	1,03	1,476	24	0	
14.03.2020	79,54	44,84	34,7	42,78	41,06	0	41,57	40,64	0,93	1,441	24	0	
15.03.2020	79,04	44,4	34,64	46,85	44,98	0,01	45,56	44,5	1,06	1,576	24	0	
16.03.2020	79,47	46,34	33,13	48,67	46,72	0	47,32	46,22	1,1	1,565	24	0	
17.03.2020	80,04	47,68	32,36	51,6	49,54	0	50,16	48,98	1,18	1,623	24	0	
18.03.2020	79,88	45,08	34,8	45,37	43,56	0	44,08	43,1	0,98	1,533	24	0	
19.03.2020	80,22	44,33	35,89	43,09	41,36	0	41,88	40,95	0,93	1,502	24	0	
20.03.2020	79,15	45,03	34,12	42,37	40,67	0	41,18	40,24	0,94	1,403	24	0	
21.03.2020	80,37	45,12	35,25	47,53	45,63	0	46,22	45,16	1,06	1,627	24	0	
22.03.2020	80,71	45,52	35,19	49,88	47,89	0	48,48	47,41	1,07	1,706	24	0	
Итого:				1309,9	1220,8	0,01	1273,04	1208,01	65,03	43,53	648	0	
Средние:	80,28	45,96	34,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024г.	9028,88	16414,03	0,48	8763,18	16233,13	-7469,95	293,839	4212	0
22/03/2024г.	10338,86	17634,89	0,49	10036,22	17441,14	-7404,92	337,369	4860	0
Итого:	1309,98	1220,86	0,01	1273,04	1208,01	65,03	43,53	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Л.А. Болтачева
Ф.И.О.
Для документов
ИНН 7448190370
ОГРНИП 1167408145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 23.03.20г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/02/20г. - 22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Красноволяский 7-а
Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тма = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер: 00165179 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х990В по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.02.2020	81,15	42,25	38,9	54,72	52,03	0	53,15	51,55	1,6	2,066	24	0	
29.02.2020	80,27	42,58	37,69	62,08	59	0	60,36	58,5	1,86	2,273	24	0	
01.03.2020	81,25	42,84	38,41	60,58	57,45	0	58,83	56,92	1,91	2,26	24	0	
02.03.2020	81,5	44,43	37,07	61,59	58,32	0	59,83	57,75	2,08	2,215	24	0	
03.03.2020	81,34	42,81	38,53	57,83	54,68	0	56,16	54,17	1,99	2,163	24	0	
04.03.2020	81,09	41,98	39,11	56,38	53,23	0	54,78	52,77	2,01	2,141	24	0	
05.03.2020	81,69	44,37	37,32	66,08	62,38	0	64,15	61,81	2,34	2,392	24	0	
06.03.2020	83,67	51,19	32,48	95,15	89,9	0	92,25	88,83	3,42	2,998	24	0	
07.03.2020	82,81	51,36	31,45	95,2	89,95	0	92,34	88,89	3,45	2,904	24	0	
08.03.2020	81,16	51,33	29,83	96,1	90,87	0	93,34	89,77	3,57	2,783	24	0	
09.03.2020	81,59	51,6	29,99	96,15	90,88	0	93,38	89,77	3,61	2,801	24	0	
10.03.2020	81,45	48,49	32,96	72,39	68,23	0,04	70,3	67,44	2,86	2,321	24	0	
11.03.2020	81,3	41,46	39,84	53,95	50,6	0,01	52,4	50,21	2,19	2,087	24	0	
12.03.2020	81,01	41,81	39,2	51,82	48,63	0,01	50,34	48,2	2,14	1,973	24	0	
13.03.2020	80,06	42,22	37,84	55,15	51,82	0	53,61	51,36	2,25	2,028	24	0	
14.03.2020	80,53	41,39	39,14	53,21	49,96	0,01	51,71	49,54	2,17	2,023	24	0	
15.03.2020	79,83	41,09	38,74	58,17	54,66	0	56,56	54,18	2,38	2,19	24	0	
16.03.2020	80,34	43,45	36,89	62,65	58,94	0,01	60,88	58,4	2,48	2,244	24	0	
17.03.2020	80,78	44,6	36,18	66,52	62,62	0,01	64,61	62,02	2,59	2,337	24	0	
18.03.2020	80,78	42,21	38,57	58,29	54,77	0	56,6	54,28	2,32	2,183	24	0	
19.03.2020	81,18	41,58	39,6	56,29	52,84	0,01	54,68	52,42	2,26	2,162	24	0	
20.03.2020	80,07	40,75	39,32	53,72	50,43	0	52,21	50	2,21	2,053	24	0	
21.03.2020	81,26	42,74	38,52	60,36	56,7	0	58,64	56,19	2,45	2,259	24	0	
22.03.2020	81,55	42,83	38,72	62,99	59,17	0,01	61,17	58,65	2,52	2,364	24	0	
Итого:				1567,3	1478	0,11	1522,28	1463,62	58,66	55,22	576	0	
Средние:	81,15	44,22	36,92										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28.02.2020	120,98	112,82	0	117,12	111,44	5,68	4,149	36	0
22.03.2020	1688,35	1590,88	0,11	1639,4	1575,06	64,34	59,369	612	0
Итого:	1567,37	1478,06	0,11	1522,28	1463,62	58,66	55,22	576	0
							66,724		120

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб x T _{нш}	11,504

С 23.02 по 28.02
23.03.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBCB0

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	82,86	44,47	38,39	153,25	146,54	0,04	148,7	145,19	3,51	5,705	24	0	
26.02.2020	81,96	45,54	36,42	168,05	160,89	0,02	163,16	159,32	3,84	5,941	24	0	
27.02.2020	81,78	43,4	38,38	142,92	136,73	0,04	138,77	135,49	3,28	5,325	24	0	
28.02.2020	81,78	41,91	39,87	129,15	123,46	0,04	125,4	122,45	2,95	4,998	24	0	
29.02.2020	80,9	42,23	38,67	139,03	133	0,01	135,04	131,9	3,14	5,221	24	0	
01.03.2020	81,85	41,82	40,03	138,79	132,64	0,03	134,73	131,53	3,2	5,393	24	0	
02.03.2020	82,1	43,61	38,49	142,73	136,51	0,04	138,57	135,29	3,28	5,334	24	0	
03.03.2020	81,96	42,82	39,14	134,04	128,18	0,6	130,12	127,09	3,03	5,089	24	0	
04.03.2020	81,62	43,13	38,49	130,79	125,09	0	127,01	124,01	3	4,887	24	0	
05.03.2020	82,39	53,26	29,13	206,25	198,17	0	200,2	195,57	4,63	5,834	24	0	
06.03.2020	84,4	55,32	29,08	229,13	220,13	0	222,07	217,04	5,03	6,46	24	0	
07.03.2020	83,56	54,59	28,97	213,57	205,25	0	207,14	202,41	4,73	6,005	24	0	
08.03.2020	81,75	53,25	28,5	190,8	183,48	0	185,28	181,05	4,23	5,28	24	0	
09.03.2020	82,17	52,84	29,33	187,36	180,1	0	181,9	177,76	4,14	5,334	24	0	
10.03.2020	82,01	53,65	28,36	185,16	178,04	0,01	179,75	175,67	4,08	5,098	24	0	
11.03.2020	82,31	53,86	28,45	186,88	179,72	0	181,38	177,28	4,1	5,162	24	0	
12.03.2020	82,12	53,87	28,25	185,23	178,13	0	179,8	175,73	4,07	5,08	24	0	
13.03.2020	81,22	53,65	27,57	188,49	181,35	0	183,07	178,94	4,13	5,045	24	0	
14.03.2020	81,7	53,28	28,42	185,29	178,18	0	179,94	175,84	4,1	5,114	24	0	
15.03.2020	81,1	52,45	28,65	185,5	178,39	0	180,21	176,09	4,12	5,163	24	0	
16.03.2020	81,42	53,25	28,17	197,31	189,74	0	191,62	187,24	4,38	5,401	24	0	
17.03.2020	81,97	53,76	28,21	203,31	195,55	0	197,4	192,92	4,48	5,568	24	0	
18.03.2020	81,85	53,48	28,37	189,44	182,21	0	183,96	179,79	4,17	5,22	24	0	
19.03.2020	82,24	54,23	28,01	187,41	180,2	0	181,93	177,74	4,19	5,098	24	0	
20.03.2020	81,15	53,5	27,65	185,27	178,22	0	179,97	175,87	4,1	4,976	24	0	
21.03.2020	82,29	54,01	28,28	185,84	178,7	0	180,41	176,27	4,14	5,103	24	0	
22.03.2020	82,56	52,73	29,83	194,52	186,93	0	188,79	184,52	4,27	5,634	24	0	
Итого:				4765,5	4575,5	0,83	4626,32	4520	106,32	144,468	648	0	
Средние:	82,03	50,14	31,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.02.2020г.	9679,74	9223,72	0,49	9353,2	9129,57	223,63	396,44	1475	1
22.03.2020г.	14445,25	13799,25	1,32	13979,52	13649,57	329,95	540,908	2123	1
Итого:	4765,51	4575,53	0,83	4626,32	4520	106,32	144,468	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Присянникова

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.03.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/202г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснополянский 5 илп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Договорные расходи:

М сэт. воды=_____ т.сут Мрас=_____ т.сут

Тлв= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СжВЗ7А

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
25.02.2020	82,11	42,93	39,18	83,65	81,65	0	81,21	80,97	0,24	3,182	24	0	
26.02.2020	81,29	44,36	36,93	93,6	91,44	0	90,92	90,6	0,32	3,355	24	0	
27.02.2020	81,08	42,33	38,75	78,65	76,81	0,22	76,4	76,19	0,21	2,957	24	0	
28.02.2020	81	40,72	40,28	72,01	70,29	0	69,95	69,79	0,16	2,815	24	0	
29.02.2020	80,15	40,38	39,77	75,53	73,74	0	73,42	73,2	0,22	2,92	24	0	
01.03.2020	81,08	40,47	40,61	77,37	75,49	0	75,14	74,93	0,21	3,051	24	0	
02.03.2020	81,36	42,47	38,89	80,8	78,89	0,02	78,47	78,24	0,23	3,049	24	0	
03.03.2020	81,22	41,55	39,67	74,25	72,48	0,16	72,13	71,91	0,22	2,86	24	0	
04.03.2020	80,88	40,33	40,55	70,83	69,12	0	68,82	68,63	0,19	2,79	24	0	
05.03.2020	81,63	42,78	38,85	82,37	80,42	0	79,96	79,73	0,23	3,105	24	0	
06.03.2020	83,66	46,51	37,15	96,58	94,28	0	93,65	93,32	0,33	3,48	24	0	
07.03.2020	82,79	43,86	38,93	84,99	82,93	0	82,47	82,19	0,28	3,215	24	0	
08.03.2020	80,84	40,79	40,05	72,66	70,92	0	70,62	70,43	0,19	2,827	24	0	
09.03.2020	81,23	40,29	40,94	72,38	70,61	0	70,33	70,08	0,25	2,877	24	0	
10.03.2020	81,08	40,58	40,5	71,68	69,95	0	69,63	69,46	0,17	2,818	24	0	
11.03.2020	81,31	41,12	40,19	69,77	68,1	0	67,75	67,58	0,17	2,722	24	0	
12.03.2020	81,02	40,3	40,72	69,34	67,67	0	67,35	67,19	0,16	2,741	24	0	
13.03.2020	80,24	41,21	39,03	71,84	70,18	0	69,83	69,66	0,17	2,722	24	0	
14.03.2020	80,7	40,52	40,18	69,26	67,61	0	67,28	67,1	0,18	2,702	24	0	
15.03.2020	79,53	40,28	39,25	71,41	69,75	0	69,43	69,24	0,19	2,721	24	0	
16.03.2020	79,99	41,75	38,24	75,4	73,68	0	73,3	73,09	0,21	2,801	24	0	
17.03.2020	80,58	43,31	37,27	81,97	80,1	0	79,66	79,4	0,26	2,972	24	0	
18.03.2020	80,46	40,27	40,19	71,25	69,56	0	69,22	69,04	0,18	2,779	24	0	
19.03.2020	80,87	40,02	40,85	69,9	68,21	0	67,9	67,71	0,19	2,774	24	0	
20.03.2020	79,93	40,36	39,57	68,14	66,54	0	66,24	66,06	0,18	2,618	24	0	
21.03.2020	80,74	40,56	40,18	69,23	67,56	0	67,26	67,05	0,21	2,7	24	0	
22.03.2020	81,17	41,31	39,86	74,44	72,64	0	72,32	72,06	0,26	2,88	24	0	
Итого:				2049,3	2000,6	0,4	1990,66	1984,85	5,81	78,433	648	0	
Средние:	81,03	41,53	39,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/02/2024	62137,24	60505,42	12,01	60207,85	59809,38	398,47	2112,465	19451	316
22/03/2024	64186,54	62506,04	12,41	62198,51	61794,23	404,28	2190,898	20099	316
Итого:	2049,3	2000,62	0,4	1990,66	1984,85	5,81	78,433	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.03.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/20г. - 22/03/20г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: РРМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2020	80,45	43,34	37,11	134,74	124,51	0	130,94	123,41	7,53	4,857	24	0	
24.02.2020	82,34	44,55	37,79	161	148,74	0	156,29	147,35	8,94	5,906	24	0	
25.02.2020	81,28	44,48	36,8	146,29	135,23	0	142,1	133,97	8,13	5,229	24	0	
26.02.2020	80,4	45,27	35,13	160,94	148,94	0	156,4	147,5	8,9	5,49	24	0	
27.02.2020	80,1	43,23	36,87	138,66	128,24	0	134,78	127,13	7,65	4,968	24	0	
28.02.2020	80,02	42,44	37,58	125,82	116,34	0	122,32	115,33	6,99	4,595	24	0	
29.02.2020	79,23	42,69	36,54	136,5	126,3	0	132,76	125,22	7,54	4,85	24	0	
01.03.2020	80,12	42,07	38,05	136,52	126,2	0	132,75	125,14	7,61	5,05	24	0	
02.03.2020	80,42	43,19	37,23	137,15	126,82	0	133,27	125,73	7,54	4,959	24	0	
03.03.2020	80,18	42,93	37,25	128,66	118,97	0	125,05	117,95	7,1	4,654	24	0	
04.03.2020	79,86	42,25	37,61	122,9	113,62	0	119,51	112,67	6,84	4,496	24	0	
05.03.2020	80,47	43,37	37,1	135,97	125,74	0	132,14	124,6	7,54	4,9	24	0	
06.03.2020	82,61	45,62	36,99	149,89	138,57	0	145,45	137,19	8,26	5,382	24	0	
07.03.2020	81,72	44,45	37,27	142,22	131,49	0	138,1	130,22	7,88	5,147	24	0	
08.03.2020	79,76	41,93	37,83	124,41	115,04	0	120,96	114,08	6,88	4,574	24	0	
09.03.2020	80,15	40,98	39,17	129,28	119,46	0	125,65	118,5	7,15	4,92	24	0	
10.03.2020	80,02	41,89	38,13	124,16	114,81	0	120,71	113,85	6,86	4,597	24	0	
11.03.2020	80,2	42,05	38,15	123,13	113,87	0	119,68	112,9	6,78	4,564	24	0	
12.03.2020	79,97	42,21	37,76	120,28	111,27	0	116,93	110,33	6,6	4,412	24	0	
13.03.2020	79,1	42,57	36,53	120,03	111,17	0	116,73	110,21	6,52	4,26	24	0	
14.03.2020	79,55	41,47	38,08	121,01	112,04	0	117,67	111,12	6,55	4,479	24	0	
15.03.2020	78,85	41,38	37,47	126,59	117,29	0	123,15	116,33	6,82	4,613	24	0	
16.03.2020	79,33	42,79	36,54	130,61	121,07	0	127,02	120,03	6,99	4,642	24	0	
17.03.2020	79,92	44,03	35,89	138,11	128,07	0	134,3	126,86	7,44	4,817	24	0	
18.03.2020	79,7	42,33	37,37	124,4	115,31	0	120,97	114,32	6,65	4,516	24	0	
19.03.2020	80,13	42,08	38,05	120,87	112,03	0	117,5	111,08	6,42	4,468	24	0	
20.03.2020	79,05	42,36	36,69	117,66	109,18	0	114,42	108,25	6,17	4,198	24	0	
21.03.2020	80,09	41,83	38,26	120,97	112,16	0	117,57	111,23	6,34	4,496	24	0	
22.03.2020	80,46	42	38,46	132,65	122,98	0	128,91	122	6,91	4,958	24	0	
Итого:				3831,4	3545,4	0	3724,03	3514,5	209,53	138,997	696	0	
Средние:	80,18	42,82	37,36										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2024	857,9	798	0	832,09	790,65	41,44	32,749	154	2
22/03/2024	4689,32	4343,46	0	4556,12	4305,15	250,97	171,746	850	2
Итого:	3831,42	3545,46	0	3724,03	3514,5	209,53	138,997	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Е.А. Проханикова
«Парк-сервис»
Для документов
ИНН 7418198320
ОГРН 1017401110001

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/ 23.03.20г.
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Tхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2020	81,7	42,94	38,76	131,37	127,04	0	127,56	125,92	1,64	4,943	24	0	
24.02.2020	83,5	45,73	37,77	158,93	153,61	0	154,14	152,09	2,05	5,82	24	0	
25.02.2020	82,44	45,41	37,03	142,14	137,52	0	137,96	136,18	1,78	5,109	24	0	
26.02.2020	81,54	46,53	35,01	153,92	149,1	0	149,48	147,57	1,91	5,231	24	0	
27.02.2020	81,3	43,22	38,08	129,14	124,97	0	125,45	123,89	1,56	4,775	24	0	
28.02.2020	81,28	42,31	38,97	115,48	111,73	0	112,17	110,79	1,38	4,369	24	0	
29.02.2020	80,44	42,04	38,4	130,18	125,96	0	126,5	124,9	1,6	4,855	24	0	
01.03.2020	81,38	41,6	39,78	126,45	122,23	0	122,82	121,24	1,58	4,884	24	0	
02.03.2020	81,64	42,88	38,76	128,63	124,36	0	124,87	123,28	1,59	4,839	24	0	
03.03.2020	81,47	42,64	38,83	121,08	117,05	0	117,6	116,07	1,53	4,562	24	0	
04.03.2020	81,16	41,99	39,17	107,26	106,61	2,76	104,18	105,7	-1,52	4,074	24	0	
05.03.2020	81,81	43,69	38,12	134,41	137,13	6,93	130,51	135,88	-5,37	4,963	24	0	
06.03.2020	83,89	47,56	36,33	153,45	155,84	7,2	148,77	154,19	-5,42	5,394	24	0	
07.03.2020	83,03	45,31	37,72	139,47	141,88	6,88	135,32	140,5	-5,18	5,104	24	0	
08.03.2020	81,11	42,36	38,75	119,05	120,31	5,07	115,62	119,28	-3,66	4,468	24	0	
09.03.2020	81,48	40,67	40,81	122,43	126,77	8,31	118,89	125,77	-6,88	4,833	24	0	
10.03.2020	81,36	42,51	38,85	117,62	119,18	5,37	114,21	118,17	-3,96	4,42	24	0	
11.03.2020	81,65	42,95	38,7	116,12	118,41	6,01	112,72	117,37	-4,65	4,351	24	0	
12.03.2020	81,45	42,45	39	113,85	117,8	7,55	110,59	116,79	-6,2	4,303	24	0	
13.03.2020	80,55	42,57	37,98	115,74	118,94	6,75	112,48	117,93	-5,45	4,261	24	0	
14.03.2020	81,03	42,03	39	113,88	115,48	5,21	110,62	114,47	-3,85	4,3	24	0	
15.03.2020	80,34	41,85	38,49	118,93	120,95	5,31	115,59	119,96	-4,37	4,435	24	0	
16.03.2020	80,8	43,16	37,64	125,75	129,7	7,79	122,19	128,57	-6,38	4,581	24	0	
17.03.2020	81,31	44,88	36,43	133,57	142,87	13,24	129,75	141,52	-11,77	4,731	24	0	
18.03.2020	81,19	42,27	38,92	119,62	121,46	5,58	116,2	120,44	-4,24	4,505	24	0	
19.03.2020	81,6	41,99	39,61	117,44	119,5	5,81	114,08	118,49	-4,41	4,505	24	0	
20.03.2020	80,5	42,26	38,24	113,26	114,83	5,11	110,07	113,86	-3,79	4,199	24	0	
21.03.2020	81,63	41,21	40,42	118,11	120,68	6,44	114,69	119,72	-5,03	4,625	24	0	
22.03.2020	81,93	41,91	40,02	126,02	128,25	5,93	122,35	127,18	-4,83	4,88	24	0	
Итого:				3663,3	3670,1	123,25	3557,38	3637,72	-80,34	136,319	696	0	
Средние:	81,53	43,06	38,46										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2024	788,4	763,28	0	765,75	756,68	9,07	29,599	152	2
23/03/2024	4451,7	4433,44	123,25	4323,13	4394,4	-71,27	165,918	848	2
Итого:	3663,3	3670,16	123,25	3557,38	3637,72	-80,34	136,319	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _н Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Б.А. Просянникова
Подпись
«Парк-Сервис»
Для документов
ИНН 7440100000
ОГРН 1077401000000

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/ 23.03.2020
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/20г. - 22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-п

Тип расходомера: ПРМ-40

Теплоучетчик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M пвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{жв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х267D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2020	80,35	44	36,35	95,07	91,15	0	92,38	90,33	2,05	3,358	24	0	
24.02.2020	82,23	45,24	36,99	112,46	107,76	0	109,19	106,73	2,46	4,037	24	0	
25.02.2020	81,1	44,67	36,43	100,19	96,05	0	97,3	95,15	2,15	3,543	24	0	
26.02.2020	80,27	45,55	34,72	109,33	104,9	0	106,26	103,87	2,39	3,689	24	0	
27.02.2020	79,79	42,28	37,51	87,72	84,12	0	85,28	83,38	1,9	3,198	24	0	
28.02.2020	79,66	41,76	37,9	80,71	77,38	0	78,47	76,74	1,73	2,973	24	0	
29.02.2020	79,02	42,24	36,78	90,34	86,69	0	87,85	85,95	1,9	3,229	24	0	
01.03.2020	79,93	40,72	39,21	90,27	86,5	0	87,76	85,83	1,93	3,438	24	0	
02.03.2020	80,21	42,93	37,28	91,36	87,61	0	88,79	86,83	1,96	3,31	24	0	
03.03.2020	79,92	41,62	38,3	84,56	81,09	0	82,2	80,45	1,75	3,146	24	0	
04.03.2020	79,62	41,52	38,1	81,69	78,31	0	79,43	77,68	1,75	3,025	24	0	
05.03.2020	80,28	42,43	37,85	93,09	89,19	0	90,48	88,45	2,03	3,423	24	0	
06.03.2020	82,64	46,59	36,05	110,07	105,51	0	106,79	104,43	2,36	3,849	24	0	
07.03.2020	81,72	44,92	36,8	99,52	95,42	0	96,65	94,56	2,09	3,555	24	0	
08.03.2020	79,66	40,99	38,67	87,19	83,59	0	84,79	82,95	1,84	3,277	24	0	
09.03.2020	79,98	41,2	38,78	84,28	80,78	0	81,93	80,16	1,77	3,176	24	0	
10.03.2020	79,83	41,64	38,19	80,27	76,95	0	78,06	76,36	1,7	2,978	24	0	
11.03.2020	80,1	41,89	38,21	81,1	77,7	0	78,83	77,06	1,77	3,01	24	0	
12.03.2020	79,85	40,81	39,04	78,36	75,08	0	76,19	74,52	1,67	2,971	24	0	
13.03.2020	79,03	41,83	37,2	80,62	77,32	0	78,4	76,71	1,69	2,917	24	0	
14.03.2020	79,39	40,97	38,42	76,5	73,38	0	74,39	72,83	1,56	2,855	24	0	
15.03.2020	78,9	40,11	38,79	82,89	79,55	0	80,64	78,96	1,68	3,125	24	0	
16.03.2020	79,33	42,03	37,3	85,98	82,57	0,01	83,62	81,91	1,71	3,117	24	0	
17.03.2020	79,93	44,12	35,81	93	89,37	0	90,4	88,55	1,85	3,237	24	0	
18.03.2020	79,65	41,36	38,29	81,51	78,28	0	79,25	77,68	1,57	3,033	24	0	
19.03.2020	80,06	40,9	39,16	81,42	78,16	0	79,16	77,57	1,59	3,098	24	0	
20.03.2020	78,93	40,71	38,22	78,54	75,45	0	76,4	74,91	1,49	2,917	24	0	
21.03.2020	80,09	41,19	38,9	81,33	78,07	0	79,06	77,46	1,6	3,073	24	0	
22.03.2020	80,49	41,76	38,73	88,22	84,66	0	85,75	83,97	1,78	3,319	24	0	
Итого:				2567,5	2462,5	0,01	2495,7	2441,98	53,72	93,876	696	0	
Средние:	80,06	42,34	37,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2024.	582,69	557,83	0	565,32	552,74	12,58	22,048	152	0
22/03/2024.	3150,28	3020,42	0,01	3061,02	2994,72	66,3	115,924	848	0
Итого:	2567,59	2462,59	0,01	2495,7	2441,98	53,72	93,876	696	0

Тепловая энергия израсх...ованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Мегодики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просянникова
Подпись
Ф.И.О.
«Парк-Сервис»
ИНН 7440190070
ОГРНИП 116743873640

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.
23.03.20г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Красносельский 5-д

Тип расходомера: РРМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тив = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5642

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2020	80,52	46,07	34,45	98,45	95,29	0	95,68	94,35	1,33	3,296	24	0	
24.02.2020	82,4	50,4	32	117,93	114,24	0	114,48	112,88	1,6	3,665	24	0	
25.02.2020	81,38	49,01	32,37	107,26	103,86	0	104,19	102,69	1,5	3,375	24	0	
26.02.2020	80,39	48,53	31,86	109,05	105,64	0	105,99	104,46	1,53	3,376	24	0	
27.02.2020	79,98	45	34,98	85,45	82,72	0	83,06	81,93	1,13	2,901	24	0	
28.02.2020	79,9	43,79	36,11	79,69	77,13	0	77,48	76,41	1,07	2,8	24	0	
29.02.2020	79,16	45,03	34,13	87,85	85,07	0	85,44	84,26	1,18	2,917	24	0	
01.03.2020	80,02	43,71	36,31	85	82,24	0	82,63	81,47	1,16	2,999	24	0	
02.03.2020	80,37	45,11	35,26	87,35	84,51	0	84,91	83,69	1,22	2,994	24	0	
03.03.2020	80,1	44,26	35,84	81,44	78,8	0	79,17	78,07	1,1	2,836	24	0	
04.03.2020	79,81	43,39	36,42	78,48	75,94	0	76,3	75,27	1,03	2,78	24	0	
05.03.2020	80,46	44,11	36,35	88,73	85,79	0	86,24	84,99	1,25	3,133	24	0	
06.03.2020	82,7	48,01	34,69	100,81	97,43	0	97,82	96,34	1,48	3,392	24	0	
07.03.2020	81,82	45,64	36,18	93,01	89,88	0	90,3	88,98	1,32	3,268	24	0	
08.03.2020	79,72	42,84	36,88	78,53	75,95	0	76,35	75,27	1,08	2,816	24	0	
09.03.2020	80,1	42,31	37,79	79,1	76,44	0	76,89	75,82	1,07	2,904	24	0	
10.03.2020	80	43,97	36,03	78,52	75,91	0	76,33	75,22	1,11	2,748	24	0	
11.03.2020	80,16	43,39	36,77	75,97	73,42	0	73,86	72,76	1,1	2,713	24	0	
12.03.2020	79,85	42,73	37,12	70,4	68,06	0	68,42	67,48	0,94	2,54	24	0	
13.03.2020	79,02	42,63	36,39	73,59	71,15	0	71,57	70,57	1	2,602	24	0	
14.03.2020	79,39	41,59	37,8	70,84	68,45	0	68,9	67,92	0,98	2,604	24	0	
15.03.2020	78,92	42,31	36,61	79,48	76,81	0	77,31	76,17	1,14	2,828	24	0	
16.03.2020	79,29	44,61	34,68	84,66	81,86	0	82,33	81,08	1,25	2,854	24	0	
17.03.2020	79,89	45,72	34,17	90,54	87,58	0	88,03	86,69	1,34	3,011	24	0	
18.03.2020	79,66	43,38	36,28	78,17	75,6	0	75,98	74,92	1,06	2,753	24	0	
19.03.2020	80,04	43,22	36,82	72,23	69,84	0	70,22	69,24	0,98	2,583	24	0	
20.03.2020	78,97	43,07	35,9	72,53	70,19	0	70,55	69,6	0,95	2,532	24	0	
21.03.2020	80,07	43,34	36,73	79,99	77,31	0	77,74	76,62	1,12	2,854	24	0	
22.03.2020	80,47	44,02	36,45	85,35	82,48	0	82,96	81,76	1,2	3,024	24	0	
Итого:				2470,4	2389,5	0	2401,13	2366,91	34,22	85,098	696	0	
Средние:	80,15	44,52	35,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2020	890,18	857,72	0	863,81	849,08	14,73	31,309	253	0
22/03/2020	3360,58	3247,31	0	3264,94	3215,99	48,95	116,407	949	0
Итого:	2470,4	2389,59	0	2401,13	2366,91	34,22	85,098	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Л.А. Болтачева* 23.03.20г.
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/02/20г.-23/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тип расходомера: РРМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M тыс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0055

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2020	81,23	46,29	34,94	148,15	144,58	0	143,9	143,12	0,78	5,027	24	0	
24.02.2020	82,99	46,14	36,85	155,06	151,05	0	150,41	149,55	0,86	5,541	24	0	
25.02.2020	81,96	46,37	35,59	148,9	145,18	0	144,56	143,71	0,85	5,142	24	0	
26.02.2020	81,07	46,62	34,45	156,82	153,03	0	152,3	151,48	0,82	5,245	24	0	
27.02.2020	80,86	46,2	34,66	150,2	146,56	0	145,95	145,11	0,84	5,057	24	0	
28.02.2020	80,9	45,96	34,94	149,78	145,68	0	145,04	144,22	0,82	5,065	24	0	
29.02.2020	80,05	45,95	34,1	151,77	148,19	0	147,56	146,7	0,86	5,032	24	0	
01.03.2020	80,95	45,31	35,64	151,26	147,52	0	146,97	146,09	0,88	5,237	24	0	
02.03.2020	81,2	45,74	35,46	149,76	146,06	0	145,48	144,62	0,86	5,157	24	0	
03.03.2020	81,01	46,16	34,85	148,85	145,19	0	144,6	143,72	0,88	5,037	24	0	
04.03.2020	80,67	44,57	36,1	130,69	127,46	0,01	126,98	126,24	0,74	4,582	24	0	
05.03.2020	81,25	44,09	37,16	129,52	126,21	0	125,82	125,07	0,75	4,675	24	0	
06.03.2020	83,48	51,03	32,45	189,11	184,56	0	183,41	182,32	1,09	5,955	24	0	
07.03.2020	82,69	51,27	31,42	197,21	192,57	0	191,34	190,23	1,11	6,013	24	0	
08.03.2020	81,02	51,12	29,9	200,8	196,32	0	195,05	193,92	1,13	5,83	24	0	
09.03.2020	81,41	51,09	30,32	200,71	196,19	0	194,94	193,78	1,16	5,911	24	0	
10.03.2020	81,27	52,36	28,91	198,53	194,24	0	192,81	191,75	1,06	5,575	24	0	
11.03.2020	81,56	52,58	28,98	197,19	192,96	0	191,48	190,48	1	5,553	24	0	
12.03.2020	81,38	52,58	28,8	197,63	193,47	0	191,94	191	0,94	5,53	24	0	
13.03.2020	80,5	52,62	27,88	198,3	194,31	0	192,72	191,81	0,91	5,373	24	0	
14.03.2020	80,98	52,47	28,51	198,84	194,77	0	193,18	192,26	0,92	5,507	24	0	
15.03.2020	80,39	51,8	28,59	199,06	195,07	0	193,47	192,63	0,84	5,527	24	0	
16.03.2020	80,66	52,14	28,52	198,4	194,41	0	192,8	191,96	0,84	5,502	24	0	
17.03.2020	81,21	52,1	29,11	197,63	193,53	0	191,96	191,06	0,9	5,588	24	0	
18.03.2020	81,09	52,24	28,85	198,03	193,98	0	192,41	191,54	0,87	5,553	24	0	
19.03.2020	81,51	52,22	29,29	197,56	193,49	0	191,86	191,05	0,81	5,622	24	0	
20.03.2020	80,44	52,28	28,16	198,74	194,8	0	193,12	192,3	0,82	5,438	24	0	
21.03.2020	81,55	52,39	29,16	196,75	192,7	0	191,07	190,26	0,81	5,572	24	0	
22.03.2020	81,83	51,68	30,15	196,88	192,69	0	191,15	190,29	0,86	5,762	24	0	
23.03.2020	83,29	52,27	31,02	195,3	190,98	0	189,49	188,56	0,93	5,88	24	0	
Итого:				5326,9	5207,7	0,01	5173,77	5146,83	26,94	162,488	720	0	
Средние:	81,34	49,52	31,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2024.	1023,76	991,18	0	992,3	980,26	12,04	35,751	157	0
23/03/2024.	6350,69	6198,93	0,01	6166,07	6127,09	38,98	198,239	877	0
Итого:	5326,93	5207,75	0,01	5173,77	5146,83	26,94	162,488	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.03.20г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/2020.-22/03/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснохолмский 3-г

Тип расходомера: ПКМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х006D

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2020	81,21	43,03	38,18	127,6	125,95	0	123,95	124,84	-0,89	4,732	24	0	
24.02.2020	82,93	44,81	38,12	152,53	150,59	0	148	149,15	-1,15	5,64	24	0	
25.02.2020	81,82	42,83	38,99	132,81	131,03	0	128,96	129,89	-0,93	5,028	24	0	
26.02.2020	80,97	44,23	36,74	143,79	142,16	0	139,69	140,88	-1,19	5,13	24	0	
27.02.2020	80,76	40,52	40,24	116,26	114,66	0	112,98	113,76	-0,78	4,547	24	0	
28.02.2020	80,72	39,46	41,26	104,48	102,95	0	101,52	102,18	-0,66	4,187	24	0	
29.02.2020	79,89	39,89	40	120,59	118,96	0	117,23	118,08	-0,85	4,686	24	0	
01.03.2020	80,83	40,64	40,19	117,78	116,15	0	114,47	115,25	-0,78	4,598	24	0	
02.03.2020	81,1	41,72	39,38	124,16	122,53	0	120,62	121,53	-0,91	4,746	24	0	
03.03.2020	80,94	40,05	40,89	109,18	107,6	0	106,07	106,79	-0,72	4,335	24	0	
04.03.2020	80,56	38,83	41,73	99,97	98,47	0,04	97,12	97,79	-0,67	4,048	24	0	
05.03.2020	81,17	40,39	40,78	116,61	114,97	0,01	113,26	114,12	-0,86	4,615	24	0	
06.03.2020	83,34	45,42	37,92	142,76	141,02	0	138,49	139,65	-1,16	5,258	24	0	
07.03.2020	82,5	43,34	39,16	127,44	125,79	0,01	123,66	124,65	-0,99	4,844	24	0	
08.03.2020	80,6	40,51	40,09	107,52	106,02	0,01	104,46	105,19	-0,73	4,185	24	0	
09.03.2020	80,91	38,71	42,2	103,71	102,13	0,01	100,76	101,41	-0,65	4,247	24	0	
10.03.2020	80,85	39,22	41,63	101,51	99,95	0	98,64	99,21	-0,57	4,105	24	0	
11.03.2020	81,18	38,97	42,21	100,81	99,12	0,01	97,91	98,42	-0,51	4,13	24	0	
12.03.2020	80,9	38,24	42,66	95,33	93,67	0,01	92,6	93,03	-0,43	3,947	24	0	
13.03.2020	80,07	38,04	42,03	96,32	94,7	0	93,63	94,06	-0,43	3,934	24	0	
14.03.2020	80,52	38,09	42,43	94,37	92,7	0,01	91,7	92,11	-0,41	3,891	24	0	
15.03.2020	79,78	38,33	41,45	104,5	102,68	0	101,57	101,92	-0,35	4,209	24	0	
16.03.2020	80,4	40,52	39,88	114,48	112,21	0,01	111,25	111,33	-0,08	4,436	24	0	
17.03.2020	80,77	42,18	38,59	122,22	119,52	0,01	118,74	118,52	0,22	4,582	24	0	
18.03.2020	80,67	39,21	41,46	108,19	105,53	0	105,11	104,74	0,37	4,357	24	0	
19.03.2020	81,06	38,74	42,32	99,71	96,91	0,01	96,87	96,18	0,69	4,096	24	0	
20.03.2020	79,98	38,53	41,45	97,47	95,09	0,01	94,78	94,43	0,35	3,929	24	0	
21.03.2020	81,12	38,78	42,34	97,7	97,24	0	94,92	96,58	-1,66	4,019	24	0	
22.03.2020	81,42	39,72	41,7	111,94	110,67	0,01	108,72	109,84	-1,12	4,529	24	0	
Итого:				3291,7	3240,9	0,16	3197,68	3215,53	-17,85	128,99	696	0	
Средние:	80,99	40,44	40,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2024	687,63	676,79	0	667,87	671,43	-3,56	27,061	157	0
22/05/2024	3979,37	3917,76	0,16	3865,55	3886,96	-21,41	156,051	853	0
Итого:	3291,74	3240,97	0,16	3197,68	3215,53	-17,85	128,99	696	0

Тепловая энергия, затраченная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Воробьяникова

Подпись



Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.03.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гр = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	82,25	44,52	37,73	86,69	86,42	0	84,14	85,61	-1,47	3,173	24	0	
26.02.2020	81,47	45,79	35,68	94,99	94,81	0	92,24	93,87	-1,63	3,29	24	0	
27.02.2020	81,29	43,56	37,73	80,55	80,28	0	78,25	79,55	-1,3	2,948	24	0	
28.02.2020	81,21	42,01	39,2	73,61	73,32	0	71,51	72,72	-1,21	2,802	24	0	
29.02.2020	80,37	42,16	38,21	79,34	79,09	0	77,14	78,4	-1,26	2,948	24	0	
01.03.2020	81,35	41,75	39,6	79,81	79,5	0	77,5	78,89	-1,39	3,068	24	0	
02.03.2020	81,54	43,48	38,06	83,35	83,08	0	80,95	82,33	-1,38	3,08	24	0	
03.03.2020	81,4	42,71	38,69	75,96	75,67	0	73,77	75,01	-1,24	2,85	24	0	
04.03.2020	81,14	42,61	38,53	74,17	73,89	0	72,02	73,25	-1,23	2,773	24	0	
05.03.2020	81,84	43,98	37,86	84,39	84,11	0	81,94	83,34	-1,4	3,102	24	0	
06.03.2020	83,8	47,13	36,67	98,99	98,75	0	96	97,73	-1,73	3,521	24	0	
07.03.2020	83,01	45,36	37,65	87,26	87	0	84,62	86,17	-1,55	3,187	24	0	
08.03.2020	81,02	42,14	38,88	75,59	75,31	0	73,45	74,63	-1,18	2,852	24	0	
09.03.2020	81,42	41,45	39,97	75,09	74,77	0	72,91	74,19	-1,28	2,914	24	0	
10.03.2020	81,28	42,14	39,14	73,35	73,06	0	71,2	72,5	-1,3	2,785	24	0	
11.03.2020	81,65	41,29	40,36	73,38	73,05	0	71,26	72,49	-1,23	2,877	24	0	
12.03.2020	81,36	42,16	39,2	72,24	71,94	0	70,17	71,36	-1,19	2,748	24	0	
13.03.2020	80,54	42,29	38,25	73,17	72,91	0	71,11	72,31	-1,2	2,718	24	0	
14.03.2020	81,05	41,67	39,38	71,32	71,02	0	69,33	70,47	-1,14	2,729	24	0	
15.03.2020	80,24	41,74	38,5	73,42	73,17	0	71,35	72,59	-1,24	2,746	24	0	
16.03.2020	80,8	42,64	38,16	77,45	77,19	0	75,26	76,53	-1,27	2,87	24	0	
17.03.2020	81,28	43,83	37,45	80,73	80,49	0	78,41	79,78	-1,37	2,938	24	0	
18.03.2020	81,15	41,61	39,54	72,52	72,19	0	70,47	71,63	-1,16	2,788	24	0	
19.03.2020	81,49	41,86	39,63	70,66	70,33	0	68,63	69,78	-1,15	2,719	24	0	
20.03.2020	80,47	42,19	38,28	71,84	71,56	0	69,84	71	-1,16	2,673	24	0	
21.03.2020	81,64	41,75	39,89	72,48	72,12	0	70,39	71,55	-1,16	2,805	24	0	
22.03.2020	81,89	42,45	39,44	78	77,67	0	75,75	77,05	-1,3	2,986	24	0	
Итого:				2110,3	2102,7	0	2049,61	2084,73	-35,12	78,89	648	0	
Средние:	81,4	42,82	38,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2020г.	57538,87	56728,68	0	55746,39	56124,7	-378,31	2063,562	19435	332
22/03/2020г.	59649,22	58831,38	0	57796	58209,43	-413,43	2142,452	20083	332
Итого:	2110,35	2102,7	0	2049,61	2084,73	-35,12	78,89	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} х Т _{нш}	0,158

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



[Signature]
Подпись

23.03.2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Красновольский 3 кп. 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tив = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0кВ482

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	83	51,54	31,46	176,12	172,37	0	170,86	170,27	0,59	5,376	24	0	
26.02.2020	82,13	51,48	30,65	188,42	184,49	0	182,9	182,21	0,69	5,608	24	0	
27.02.2020	82	51,27	30,73	173,47	169,74	0	168,39	167,66	0,73	5,174	24	0	
28.02.2020	82,01	51	31,01	163,89	160,45	0	159,13	158,49	0,64	4,935	24	0	
29.02.2020	81,12	50,6	30,52	168,86	165,7	0	164,03	163,73	0,3	5,005	24	0	
01.03.2020	82,07	50,21	31,86	172	168,94	0	166,99	166,94	0,05	5,32	24	0	
02.03.2020	82,29	51,11	31,18	170,28	167,59	0	165,3	165,57	-0,27	5,152	24	0	
03.03.2020	82,17	51,21	30,96	163,27	160,72	0	158,5	158,74	-0,24	4,909	24	0	
04.03.2020	81,92	51,2	30,72	159,64	156,93	0	154,99	154,98	0,01	4,761	24	0	
05.03.2020	82,51	51,3	31,21	174,05	170,84	0	168,89	168,74	0,15	5,271	24	0	
06.03.2020	84,45	53,1	31,35	190,09	186,38	0	184,27	183,89	0,38	5,78	24	0	
07.03.2020	83,62	51,91	31,71	176,49	172,56	0	171,14	170,39	0,75	5,426	24	0	
08.03.2020	81,81	51,26	30,55	161,51	156,59	0	156,83	154,67	2,16	4,793	24	0	
09.03.2020	82,2	50,94	31,26	163,7	158,57	0	158,91	156,62	2,29	4,969	24	0	
10.03.2020	82,06	51,19	30,87	163,4	158,12	0	158,61	156,17	2,44	4,9	24	0	
11.03.2020	82,39	51,52	30,87	160,51	155,29	0	155,81	153,35	2,46	4,814	24	0	
12.03.2020	82,17	51,39	30,78	159,65	154,53	0	154,98	152,62	2,36	4,772	24	0	
13.03.2020	81,3	51,67	29,63	161,18	155,95	0	156,53	153,99	2,54	4,637	24	0	
14.03.2020	81,82	51,17	30,65	159,58	154,96	0	154,93	153,06	1,87	4,748	24	0	
15.03.2020	81,06	50,56	30,5	164,66	160,06	0	159,97	158,14	1,83	4,878	24	0	
16.03.2020	81,46	51,04	30,42	164,41	159,98	0	159,67	158,03	1,64	4,858	24	0	
17.03.2020	82,02	51,64	30,38	172,33	167,51	0	167,3	165,42	1,88	5,083	24	0	
18.03.2020	81,93	51,66	30,27	159,31	155,12	0	154,67	153,16	1,51	4,682	24	0	
19.03.2020	82,31	51,7	30,61	159,11	155,1	0	154,42	153,14	1,28	4,725	24	0	
20.03.2020	81,25	51,83	29,42	156,38	152,57	0	151,92	150,64	1,28	4,47	24	0	
21.03.2020	82,41	51,41	31	158,75	154,27	0	154,05	152,32	1,73	4,777	24	0	
22.03.2020	82,65	50,66	31,99	165,25	160,76	0	160,38	158,8	1,58	5,13	24	0	
Итого:				4506,3	4396	0	4374,37	4341,74	32,63	134,953	648	0	
Средние:	82,15	51,31	30,83										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024	104333,04	101609,42	0	101052,9	100383,78	669,12	3477,821	19423	344
22/03/2024	108839,35	106005,51	0	105427,27	104725,52	701,75	3612,774	20071	344
Итого:	4506,31	4396,09	0	4374,37	4341,74	32,63	134,953	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0
---	---

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Л.А. Болтачева
Подпись /Л.А. Болтачева/ 23.03.20г.
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	82	45	37	139,54	132,03	0	135,48	130,77	4,71	5,013	24	0	
26.02.2020	81,23	45,77	35,46	150,63	142,66	0	146,29	141,24	5,05	5,187	24	0	
27.02.2020	80,91	43,55	37,36	125,74	119	0	122,16	117,94	4,22	4,564	24	0	
28.02.2020	80,85	42,94	37,91	117,28	110,96	0	113,94	109,99	3,95	4,319	24	0	
29.02.2020	80,07	43,19	36,88	128,61	121,79	0	125,02	120,72	4,3	4,61	24	0	
01.03.2020	81,01	42,39	38,62	127,9	120,94	0	124,25	119,9	4,35	4,797	24	0	
02.03.2020	81,19	43,56	37,63	124,25	117,54	0	120,7	116,5	4,2	4,539	24	0	
03.03.2020	81,08	43,48	37,6	123,24	116,58	0	119,72	115,56	4,16	4,499	24	0	
04.03.2020	80,77	42,63	38,14	118,07	111,69	0	114,72	110,72	4	4,374	24	0	
05.03.2020	81,41	43,16	38,25	126,14	119,3	0	122,51	118,26	4,25	4,686	24	0	
06.03.2020	83,52	45,96	37,56	146,06	138,04	0	141,65	136,67	4,98	5,318	24	0	
07.03.2020	82,65	44,68	37,97	140,65	132,92	0	136,5	131,64	4,86	5,185	24	0	
08.03.2020	80,68	42,54	38,14	124,66	117,85	0	121,14	116,84	4,3	4,618	24	0	
09.03.2020	81,06	42,22	38,84	119,92	113,32	0	116,5	112,38	4,12	4,521	24	0	
10.03.2020	80,88	42,65	38,23	118,4	111,9	0	115,03	110,95	4,08	4,396	24	0	
11.03.2020	81,23	42,75	38,48	118,73	112,16	0	115,32	111,16	4,16	4,436	24	0	
12.03.2020	80,94	42,87	38,07	112,62	106,39	0	109,4	105,47	3,93	4,162	24	0	
13.03.2020	80,15	42,97	37,18	117,17	110,79	0	113,88	109,85	4,03	4,23	24	0	
14.03.2020	80,67	42,8	37,87	118,86	112,32	0	115,49	111,35	4,14	4,372	24	0	
15.03.2020	79,88	42,83	37,05	122,3	115,61	0	118,88	114,62	4,26	4,4	24	0	
16.03.2020	80,43	43,6	36,83	122,2	115,46	0	118,75	114,43	4,32	4,372	24	0	
17.03.2020	81,09	44,67	36,42	129,1	121,98	0	125,43	120,78	4,65	4,567	24	0	
18.03.2020	80,9	42,94	37,96	116,38	109,85	0	113,08	108,87	4,21	4,293	24	0	
19.03.2020	81,29	42,96	38,33	115,48	108,99	0	112,14	108,03	4,11	4,294	24	0	
20.03.2020	80,24	43,25	36,99	114,65	108,34	0	111,43	107,36	4,07	4,12	24	0	
21.03.2020	81,37	41,75	39,62	114,25	107,76	0	110,96	106,89	4,07	4,394	24	0	
22.03.2020	81,66	42,5	39,16	123,12	116,1	0	119,57	115,07	4,5	4,679	24	0	
Итого:				3355,9	3172,2	0	3259,94	3143,96	115,98	122,945	648	0	
Средние:	81,08	43,31	37,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024.	164810,14	158015,44	15,64	159932,89	156167,46	3765,43	5177,604	31071	0
22/03/2024.	168166,09	161187,71	15,64	163192,83	159311,42	3881,41	5300,549	31719	0
Итого:	3355,95	3172,27	0	3259,94	3143,96	115,98	122,945	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О. 23.03.20г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр. Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРМ-50

Тепловычислитель ВМТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M ввс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Запасовой номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x5CBF

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,8	46,55	35,25	150,1	143	0,01	145,76	141,54	4,22	5,138	24	0	
26.02.2020	80,94	47,99	32,95	163,9	156,34	0	159,25	154,65	4,6	5,248	24	0	
27.02.2020	80,67	44,8	35,87	132,41	126,22	0,01	128,64	125,01	3,63	4,612	24	0	
28.02.2020	80,55	43,59	36,96	122,19	116,49	0,01	118,75	115,45	3,3	4,387	24	0	
29.02.2020	79,8	44,2	35,6	138,81	132,37	0,01	134,94	131,16	3,78	4,804	24	0	
01.03.2020	80,74	44,03	36,71	136,56	130,11	0	137,67	128,92	3,75	4,87	24	0	
02.03.2020	81	45	36	137,9	131,41	0,01	133,96	130,14	3,82	4,823	24	0	
03.03.2020	80,81	44,03	36,78	129,26	123,17	0	125,61	122,08	3,53	4,618	24	0	
04.03.2020	80,47	43,61	36,86	121,6	115,88	0,01	118,17	114,83	3,34	4,353	24	0	
05.03.2020	81,17	45,86	35,31	144,42	137,67	0	140,28	136,32	3,96	4,953	24	0	
06.03.2020	83,29	48,88	34,41	165,99	158,15	0,01	161,01	156,42	4,59	5,544	24	0	
07.03.2020	82,41	46,44	35,97	149,78	142,75	0,01	145,39	141,29	4,1	5,232	24	0	
08.03.2020	80,39	43,14	37,25	127,2	121,3	0,01	123,61	120,25	3,36	4,6	24	0	
09.03.2020	80,8	42,41	38,39	126,54	120,57	0,01	122,94	119,55	3,39	4,718	24	0	
10.03.2020	80,66	43,23	37,43	121	115,31	0,01	117,6	114,3	3,3	4,4	24	0	
11.03.2020	80,95	43,56	37,39	121,06	115,36	0,01	117,61	114,34	3,27	4,397	24	0	
12.03.2020	80,68	43,08	37,6	115,99	110,52	0,01	112,7	109,53	3,17	4,237	24	0	
13.03.2020	79,9	43,75	36,15	121,97	116,35	0,01	118,57	115,31	3,26	4,283	24	0	
14.03.2020	80,25	43,29	36,96	119,61	114,04	0	116,25	113,05	3,2	4,297	24	0	
15.03.2020	79,66	43,09	36,57	128,19	122,26	0,02	124,65	121,18	3,47	4,559	24	0	
16.03.2020	80,39	52,35	28,04	173,08	165,54	0,01	168,2	163,36	4,84	4,72	24	0	
17.03.2020	81,2	62,13	19,07	278,21	266,91	0,01	270,24	262,22	8,02	5,159	24	0	
18.03.2020	81,07	62,46	18,61	261,63	251,16	0,01	254,17	246,69	7,48	4,733	24	0	
19.03.2020	81,48	62,46	19,02	259,88	249,42	0,01	252,38	244,98	7,4	4,804	24	0	
20.03.2020	80,39	62,38	18,01	254,91	244,86	0,04	247,74	240,51	7,23	4,464	24	0	
21.03.2020	81,52	62,3	19,22	258,61	248,14	0,02	251,14	243,79	7,35	4,829	24	0	
22.03.2020	81,8	62,1	19,7	263,75	252,94	0,01	256,1	248,5	7,6	5,046	24	0	
Итого:				4424,5	4228,2	0,27	4298,33	4175,37	122,96	127,828	648	0	
Средние:	80,91	48,76	32,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024.0	19673,75	18753,67	0,18	19052,73	18544,18	508,55	702,622	3035	0
22/03/2024.0	24098,3	22981,91	0,45	23351,06	22719,55	631,51	830,45	3683	0
Итого:	4424,55	4228,24	0,27	4298,33	4175,37	122,96	127,828	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{шт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.03.2020г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/2021.-22/03/2021.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-б
Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167111
Тип расходомера: ПРМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0:Е069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2020	81,77	43,84	37,93	117,28	114,83	0	113,87	113,79	0,08	4,319	24	0	
24.02.2020	83,56	46,29	37,27	145,72	142,6	0	141,34	141,14	0,2	5,269	24	0	
25.02.2020	82,54	45,89	36,65	133,3	130,62	0	129,36	129,34	0,02	4,739	24	0	
26.02.2020	81,61	46,93	34,68	144,59	141,83	0	140,42	140,38	0,04	4,866	24	0	
27.02.2020	81,45	44,69	36,76	122,31	120	0	118,79	118,87	-0,08	4,366	24	0	
28.02.2020	81,39	42,66	38,73	107,36	105,28	0	104,3	104,39	-0,09	4,039	24	0	
29.02.2020	80,54	43,24	37,3	120,63	118,34	0	117,23	117,3	-0,07	4,372	24	0	
01.03.2020	81,5	43,01	38,49	121,95	119,61	0	118,45	118,53	-0,08	4,559	24	0	
02.03.2020	81,71	43,69	38,02	117,75	115,52	0	114,36	114,51	-0,15	4,351	24	0	
03.03.2020	81,59	43,11	38,48	112,45	110,33	0	109,22	109,35	-0,13	4,2	24	0	
04.03.2020	81,27	41,7	39,57	106,1	104,1	0,04	103,05	103,26	-0,21	4,077	24	0	
05.03.2020	81,89	43,99	37,9	122,61	120,24	0	119,04	119,16	-0,12	4,511	24	0	
06.03.2020	83,91	47,33	36,58	137,19	134,5	0	133,01	133,08	-0,07	4,868	24	0	
07.03.2020	83,11	46,31	36,8	130,19	127,72	0	126,31	126,44	-0,13	4,647	24	0	
08.03.2020	81,18	42,85	38,33	110,11	108,11	0	106,93	107,17	-0,24	4,094	24	0	
09.03.2020	81,57	41,84	39,73	108,83	106,82	0,01	105,67	105,97	-0,3	4,198	24	0	
10.03.2020	81,43	41,89	39,54	105,75	103,86	0	102,72	102,99	-0,27	4,06	24	0	
11.03.2020	81,73	41,7	40,03	105,15	103,26	0	102,11	102,44	-0,33	4,084	24	0	
12.03.2020	81,49	41,55	39,94	98,22	96,56	0	95,38	95,8	-0,42	3,81	24	0	
13.03.2020	80,65	42,2	38,45	104,58	102,85	0	101,63	102,03	-0,4	3,907	24	0	
14.03.2020	81,1	41,13	39,97	102,04	100,32	0	99,11	99,54	-0,43	3,96	24	0	
15.03.2020	80,36	41,39	38,97	110,06	108,24	0	106,97	107,37	-0,4	4,165	24	0	
16.03.2020	80,87	42,62	38,25	113,34	111,48	0	110,12	110,51	-0,39	4,21	24	0	
17.03.2020	81,46	44,21	37,25	121,25	119,26	0,01	117,76	118,16	-0,4	4,385	24	0	
18.03.2020	81,36	43,02	38,34	110,55	108,78	0	107,36	107,82	-0,46	4,115	24	0	
19.03.2020	81,73	41,91	39,82	107,7	105,9	0	104,59	105,03	-0,44	4,164	24	0	
20.03.2020	80,66	41,93	38,73	104,66	103,01	0,01	101,69	102,19	-0,5	3,939	24	0	
21.03.2020	81,81	42,4	39,41	111,69	109,77	0	108,45	108,82	-0,37	4,274	24	0	
22.03.2020	82,09	42,78	39,31	120,88	118,72	0	117,37	117,72	-0,35	4,615	24	0	
Итого:				3374,2	3312,4	0,07	3276,61	3283,1	-6,49	125,163	696	0	
Средние:	81,63	43,31	38,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2021-01	642,33	626,09	0	624,24	620,42	3,82	22,97	134	0
23/03/2021-01	4016,57	3938,55	0,07	3900,85	3903,52	-2,67	148,133	830	0
Итого:	3374,24	3312,46	0,07	3276,61	3283,1	-6,49	125,163	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болгачева/
Ф.И.О.

23.03.2021.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167113

Адрес: пр. Красноволовский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,03	43,98	37,05	132,38	129,48	0,05	128,59	128,32	0,27	4,763	24	0	
26.02.2020	80,28	45,13	35,15	148	144,83	0	143,85	143,45	0,4	5,052	24	0	
27.02.2020	79,87	41,21	38,66	120,03	117,36	0	116,68	116,41	0,27	4,51	24	0	
28.02.2020	79,76	39,7	40,06	110,41	107,93	0	107,36	107,16	0,2	4,297	24	0	
29.02.2020	79	40,39	38,61	121,23	118,51	0	117,92	117,62	0,3	4,553	24	0	
01.03.2020	79,96	40,82	39,14	120,83	118,09	0	117,47	117,16	0,31	4,596	24	0	
02.03.2020	80,23	41,84	38,39	126,91	124,05	0	123,35	123,01	0,34	4,732	24	0	
03.03.2020	80,03	40,04	39,99	119,86	117,1	0	116,52	116,2	0,32	4,658	24	0	
04.03.2020	79,57	40,07	39,5	110,24	107,75	0	107,19	106,93	0,26	4,231	24	0	
05.03.2020	80,4	41,53	38,87	129,96	126,97	0	126,27	125,95	0,32	4,906	24	0	
06.03.2020	82,65	46,8	35,85	157,56	154,07	0	152,9	152,49	0,41	5,48	24	0	
07.03.2020	81,75	44,98	36,77	135,54	132,62	0	131,6	131,38	0,22	4,837	24	0	
08.03.2020	79,64	39,76	39,88	114,44	111,88	0	111,28	111,06	0,22	4,434	24	0	
09.03.2020	79,98	40,25	39,73	112,8	110,29	0	109,64	109,46	0,18	4,354	24	0	
10.03.2020	79,8	39,71	40,09	109	106,59	0	105,98	105,83	0,15	4,246	24	0	
11.03.2020	80,13	40,24	39,89	112,45	109,96	0	109,31	109,12	0,19	4,358	24	0	
12.03.2020	79,81	39,65	40,16	106,56	104,22	0	103,59	103,45	0,14	4,157	24	0	
13.03.2020	78,98	40,68	38,3	109,3	107,02	0	106,33	106,18	0,15	4,069	24	0	
14.03.2020	79,27	39,63	39,64	107,57	105,31	0	104,61	104,52	0,09	4,143	24	0	
15.03.2020	78,57	39,23	39,34	112,43	110,05	0	109,36	109,24	0,12	4,3	24	0	
16.03.2020	79,28	41,15	38,13	120,54	117,98	0	117,22	117,05	0,17	4,469	24	0	
17.03.2020	79,97	42,88	37,09	128,76	126,03	0	125,15	124,94	0,21	4,642	24	0	
18.03.2020	79,75	40,45	39,3	112,38	109,98	0	109,28	109,16	0,12	4,292	24	0	
19.03.2020	80,11	40,13	39,98	109,98	107,51	0	106,86	106,72	0,14	4,272	24	0	
20.03.2020	79,02	39,78	39,24	106,62	104,28	0	103,72	103,51	0,21	4,065	24	0	
21.03.2020	80,13	39,66	40,47	109,27	106,82	0	106,17	106,04	0,13	4,293	24	0	
22.03.2020	80,52	40,68	39,84	118,84	116,18	0	115,47	115,26	0,21	4,597	24	0	
Итого:				3223,8	3152,8	0,05	3133,67	3127,62	6,05	121,306	648	0	
Средние:	79,98	41,12	38,85										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2024.	143688,41	140990,59	8,85	139393,05	139505,14	-112,09	4958,558	31070	0
22/03/2024.	146912,3	144143,45	8,9	142526,72	142632,76	-106,04	5079,864	31718	0
Итого:	3223,89	3152,86	0,05	3133,67	3127,62	6,05	121,306	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

23.03.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/202г.-22/03/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СМАГВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
25.02.2020	82,56	47,62	34,94	178,66	174,74	0,03	173,39	172,88	0,51	6,057	24	0	
26.02.2020	81,75	48,73	33,02	197,17	193,04	0,02	191,46	190,91	0,55	6,323	24	0	
27.02.2020	81,57	45,51	36,06	159,16	155,62	0,03	154,57	154,1	0,47	5,571	24	0	
28.02.2020	81,46	44,53	36,93	141,04	137,88	0,03	136,96	136,58	0,38	5,058	24	0	
29.02.2020	80,61	44,66	35,95	157	153,58	0,02	152,55	152,15	0,4	5,483	24	0	
01.03.2020	81,61	44,29	37,32	156,88	153,3	0,02	152,37	151,88	0,49	5,685	24	0	
02.03.2020	81,77	44,49	37,28	149,57	146,16	0,02	145,25	144,8	0,45	5,408	24	0	
03.03.2020	81,65	44,64	37,01	146,93	143,59	0,03	142,69	142,24	0,45	5,282	24	0	
04.03.2020	81,39	44,13	37,26	139,78	136,61	0,02	135,77	135,34	0,43	5,058	24	0	
05.03.2020	82	45,09	36,91	156,95	153,4	0,02	152,37	151,92	0,45	5,624	24	0	
06.03.2020	83,98	47,7	36,28	173,9	169,98	0,02	168,6	168,17	0,43	6,117	24	0	
07.03.2020	83,18	47,38	35,8	171,93	168,09	0,03	166,82	166,32	0,5	5,973	24	0	
08.03.2020	81,26	44,48	36,78	145,03	141,8	0,03	140,86	140,47	0,39	5,179	24	0	
09.03.2020	81,66	43,6	38,06	143,61	140,31	0,02	139,44	139,05	0,39	5,306	24	0	
10.03.2020	81,51	43,99	37,52	140,25	137,06	0,02	136,21	135,84	0,37	5,11	24	0	
11.03.2020	81,85	43,95	37,9	138,99	135,79	0,03	134,97	134,54	0,43	5,114	24	0	
12.03.2020	81,6	43,73	37,87	137,85	134,68	0,02	133,84	133,47	0,37	5,063	24	0	
13.03.2020	80,76	44,1	36,66	137,21	134,14	0,02	133,32	132,92	0,4	4,888	24	0	
14.03.2020	81,24	43,87	37,37	133,72	130,66	0,02	129,86	129,43	0,43	4,85	24	0	
15.03.2020	80,46	43,4	37,06	141,95	138,76	0,02	137,96	137,54	0,42	5,11	24	0	
16.03.2020	80,98	44,43	36,55	143,77	140,54	0,02	139,64	139,27	0,37	5,104	24	0	
17.03.2020	81,53	45,53	36	156,19	152,7	0,03	151,68	151,19	0,49	5,458	24	0	
18.03.2020	81,42	43,94	37,48	142	138,67	0,02	137,93	137,42	0,51	5,169	24	0	
19.03.2020	81,76	44,19	37,57	136,91	133,68	0,02	132,95	132,45	0,5	4,993	24	0	
20.03.2020	80,71	44,07	36,64	134,11	131,05	0,03	130,31	129,83	0,48	4,771	24	0	
21.03.2020	81,88	43,62	38,26	138,6	135,28	0,02	134,56	134,07	0,49	5,148	24	0	
22.03.2020	82,13	43,71	38,42	146,67	143,16	0,02	142,38	141,86	0,52	5,468	24	0	
Итого:				4045,8	3954,2	0,63	3928,71	3916,64	12,07	144,37	648	0	
Средние:	81,64	44,79	36,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/02/2024	122613,09	120993,88	18,79	118863,25	119408,53	-545,28	3666,62	19439	328
22/03/2024	126658,92	124948,15	19,42	122791,96	123325,17	-533,21	3810,99	20087	328
Итого:	4045,83	3954,27	0,63	3928,71	3916,64	12,07	144,37	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2021.-22/03/2021.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Красновольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	82,84	45,35	37,49	95,69	93,66	0	92,83	92,76	0,07	3,481	24	0	
26.02.2020	82,01	47,15	34,86	104,99	102,83	0	101,95	101,75	0,2	3,554	24	0	
27.02.2020	81,83	43,52	38,31	85,6	83,78	0	83,09	83,04	0,05	3,181	24	0	
28.02.2020	81,76	42,21	39,55	75,63	73,96	0	73,44	73,36	0,08	2,903	24	0	
29.02.2020	80,92	42,88	38,04	83,79	81,97	0	81,44	81,29	0,15	3,096	24	0	
01.03.2020	81,92	41,94	39,98	84,7	82,78	0	82,22	82,12	0,1	3,285	24	0	
02.03.2020	82,11	44,79	37,32	91,54	89,55	0	88,86	88,72	0,14	3,314	24	0	
03.03.2020	81,96	43,51	38,45	79,96	78,22	0	77,6	77,55	0,05	2,985	24	0	
04.03.2020	81,61	41,92	39,69	74,95	73,3	0	72,78	72,68	0,1	2,888	24	0	
05.03.2020	82,35	45,43	36,92	91,73	89,73	0	89,03	88,85	0,18	3,288	24	0	
06.03.2020	84,35	49,37	34,98	112,59	110,11	0	109,14	108,85	0,29	3,819	24	0	
07.03.2020	83,58	46,91	36,67	97,6	95,43	0	94,65	94,42	0,23	3,471	24	0	
08.03.2020	81,62	42,79	38,83	79,47	77,7	0	77,16	77,05	0,11	2,996	24	0	
09.03.2020	81,99	41,9	40,09	76,63	74,9	0	74,37	74,3	0,07	2,98	24	0	
10.03.2020	81,85	42,02	39,83	74,2	72,55	0	72,06	71,98	0,08	2,868	24	0	
11.03.2020	82,16	41,56	40,6	75,29	73,58	0	73,08	73,01	0,07	2,964	24	0	
12.03.2020	81,85	41,55	40,3	72,56	70,96	0	70,45	70,41	0,04	2,839	24	0	
13.03.2020	81,08	42,3	38,78	75,53	73,92	0	73,4	73,35	0,05	2,845	24	0	
14.03.2020	81,53	40,89	40,64	74,08	72,45	0	71,93	71,91	0,02	2,921	24	0	
15.03.2020	80,74	41,45	39,29	78,42	76,73	0	76,19	76,11	0,08	2,99	24	0	
16.03.2020	81,34	43,92	37,42	86,11	84,27	0	83,67	83,52	0,15	3,131	24	0	
17.03.2020	81,83	45,31	36,52	94,27	92,26	0	91,53	91,37	0,16	3,342	24	0	
18.03.2020	81,74	42,31	39,43	80,32	78,58	0	78,03	77,94	0,09	3,076	24	0	
19.03.2020	82,07	41,98	40,09	75,43	73,77	0	73,2	73,19	0,01	2,933	24	0	
20.03.2020	80,98	41,73	39,25	73,26	71,72	0	71,17	71,17	0	2,793	24	0	
21.03.2020	82,14	42,25	39,89	76,81	75,13	0	74,55	74,51	0,04	2,973	24	0	
22.03.2020	82,43	42,93	39,5	85,23	83,35	0	82,71	82,61	0,1	3,27	24	0	
Итого:				2256,3	2207,1	0	2190,53	2187,82	2,71	84,186	648	0	
Средние:	81,94	43,32	38,61										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2021	64953,82	63299,28	0	62904,64	62533,15	371,49	2171,549	19454	313
22/03/2021	67210,2	65506,47	0	65095,17	64720,97	374,2	2255,735	20102	313
Итого:	2256,38	2207,19	0	2190,53	2187,82	2,71	84,186	648	0

Тепловая энергия израсходована за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.03.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тжв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00198307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВ4AD ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,87	47,9	33,97	126,56	121,65	0,01	122,9	120,36	2,54	4,174	24	0	
26.02.2020	80,95	47,93	33,02	130,18	125,27	0	126,47	123,89	2,58	4,174	24	0	
27.02.2020	80,7	47,79	32,91	126,76	121,97	0	123,2	120,69	2,51	4,052	24	0	
28.02.2020	80,69	48,35	32,34	124,69	119,9	0	121,15	118,58	2,57	3,918	24	0	
29.02.2020	79,85	48,01	31,84	129,8	124,88	0	126,18	123,54	2,64	4,017	24	0	
01.03.2020	80,76	47,78	32,98	128,1	123,07	0	124,45	121,75	2,7	4,105	24	0	
02.03.2020	80,98	48,52	32,46	121,55	116,89	0	118,07	115,6	2,47	3,832	24	0	
03.03.2020	80,82	48,22	32,6	124,13	119,21	0	120,61	117,88	2,73	3,934	24	0	
04.03.2020	80,58	47,83	32,75	120,49	115,8	0	117,1	114,57	2,53	3,836	24	0	
05.03.2020	81,08	48,04	33,04	124,75	119,89	0	121,19	118,63	2,56	4,001	24	0	
06.03.2020	83,04	47,94	35,1	119,55	114,67	0	115,99	113,41	2,58	4,071	24	0	
07.03.2020	82,22	48,2	34,02	123,97	119,04	0	120,37	117,76	2,61	4,094	24	0	
08.03.2020	80,55	48,33	32,22	125,98	121,02	0	122,41	119,7	2,71	3,943	24	0	
09.03.2020	80,92	47,89	33,03	124,98	120,02	0	121,44	118,74	2,7	4,008	24	0	
10.03.2020	80,66	48	32,66	124,41	119,54	0	120,89	118,27	2,62	3,946	24	0	
11.03.2020	80,79	47,31	33,48	124,89	119,9	0	121,35	118,65	2,7	4,064	24	0	
12.03.2020	80,57	48,1	32,47	120,76	115,99	0	117,37	114,73	2,64	3,81	24	0	
13.03.2020	79,63	48,49	31,14	126,1	121,23	0	122,6	119,9	2,7	3,815	24	0	
14.03.2020	80,07	48,23	31,84	125,02	120,11	0	121,52	118,79	2,73	3,866	24	0	
15.03.2020	79,55	47,38	32,17	126,61	121,69	0	123,1	120,43	2,67	3,959	24	0	
16.03.2020	79,79	48,2	31,59	125,41	120,57	0	121,95	119,28	2,67	3,852	24	0	
17.03.2020	80,42	47,82	32,6	122,82	117,96	0	119,35	116,71	2,64	3,89	24	0	
18.03.2020	80,28	47,92	32,36	123,57	118,71	0	120,1	117,43	2,67	3,885	24	0	
19.03.2020	80,73	48,78	31,95	124,19	119,42	0	120,65	118,11	2,54	3,855	24	0	
20.03.2020	79,66	47,8	31,86	120,7	116,05	0,01	117,35	114,82	2,53	3,738	24	0	
21.03.2020	80,75	47,77	32,98	121,07	116,26	0	117,64	115,01	2,63	3,88	24	0	
22.03.2020	81,06	47,43	33,63	121,54	116,75	0	118,08	115,53	2,55	3,97	24	0	
Итого:				3358,5	3227,4	0,02	3263,48	3192,76	70,72	106,689	648	0	
Средние:	80,7	47,99	32,7										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2020	116737,05	113141,63	15697,32	113406,76	111704,69	1702,07	3227,482	25822	13
22/03/2020	120095,63	116369,09	15697,34	116670,24	114897,45	1772,79	3334,171	26470	13
Итого:	3358,58	3227,46	0,02	3263,48	3192,76	70,72	106,689	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Tнш	0

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.03.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2021.-22/03/2021.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Улица Юлупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тив = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х519А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	82,16	51,21	30,95	160,83	156,99	0	156,14	155,06	1,08	4,833	24	0	
26.02.2020	81,29	50,96	30,33	162,07	158,28	0	157,43	156,38	1,05	4,772	24	0	
27.02.2020	81,05	51,4	29,65	160,25	156,59	0	155,65	154,66	0,99	4,615	24	0	
28.02.2020	81,01	51,3	29,71	159,73	156,09	0	155,17	154,17	1	4,61	24	0	
29.02.2020	80,16	50,22	29,94	162,33	158,57	0	157,76	156,69	1,07	4,725	24	0	
01.03.2020	81,09	50,29	30,8	162,16	158,32	0	157,48	156,43	1,05	4,849	24	0	
02.03.2020	81,32	51,32	30	160,08	156,28	0,01	155,48	154,38	1,1	4,667	24	0	
03.03.2020	81,16	51,71	29,45	159,92	156,27	0,01	155,34	154,33	1,01	4,575	24	0	
04.03.2020	80,93	51,29	29,64	159,49	155,84	0	154,96	153,91	1,05	4,595	24	0	
05.03.2020	81,43	51,89	29,54	159,82	156,13	0	155,23	154,16	1,07	4,586	24	0	
06.03.2020	83,43	52,53	30,9	159,36	155,51	0	154,57	153,52	1,05	4,776	24	0	
07.03.2020	82,57	52,09	30,48	160,17	156,4	0	155,45	154,43	1,02	4,739	24	0	
08.03.2020	80,85	51,44	29,41	159,86	156,24	0	155,32	154,3	1,02	4,569	24	0	
09.03.2020	81,21	50,92	30,29	159,72	156	0	155,13	154,1	1,03	4,701	24	0	
10.03.2020	81	51,41	29,59	157,49	153,99	0	153,01	152,11	0,9	4,526	24	0	
11.03.2020	81,18	51,62	29,56	156,21	152,72	0	151,74	150,83	0,91	4,485	24	0	
12.03.2020	80,94	51,83	29,11	156,03	152,58	0	151,56	150,67	0,89	4,413	24	0	
13.03.2020	79,97	51,75	28,22	157,58	154,12	0	153,19	152,19	1	4,323	24	0	
14.03.2020	80,37	51,42	28,95	157,53	153,96	0	153,12	152,09	1,03	4,436	24	0	
15.03.2020	79,84	50,18	29,66	159,65	155,99	0	155,22	154,15	1,07	4,602	24	0	
16.03.2020	80,16	51,04	29,12	159,27	155,58	0	154,83	153,7	1,13	4,51	24	0	
17.03.2020	80,77	51,13	29,64	159,22	155,54	0	154,7	153,65	1,05	4,587	24	0	
18.03.2020	80,62	51,33	29,29	157,97	154,38	0	153,51	152,48	1,03	4,496	24	0	
19.03.2020	81,02	51,77	29,25	157,18	153,55	0	152,7	151,63	1,07	4,468	24	0	
20.03.2020	79,96	51,57	28,39	157,01	153,43	0	152,63	151,52	1,11	4,334	24	0	
21.03.2020	81,09	50,92	30,17	158,65	154,83	0	154,12	152,96	1,16	4,65	24	0	
22.03.2020	81,41	50,59	30,82	159,24	155,41	0	154,67	153,56	1,11	4,765	24	0	
Итого:				4298,8	4199,5	0,02	4176,11	4148,06	28,05	124,207	648	0	
Средние:	81,03	51,3	29,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.02.2021.	93263,34	91090,29	8,05	90441,21	90060,55	380,66	3095,133	21149	10
22.03.2021.	97562,16	95289,88	8,07	94617,32	94208,61	408,71	3219,34	21797	10
Итого:	4298,82	4199,59	0,02	4176,11	4148,06	28,05	124,207	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Простякина
Подпись
Ф.И.О.
Для Документов

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.
23.03.2021.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/2020г.-22/03/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2020	81,36	48,54	32,82	138,81	135,85	0	134,83	134,35	0,48	4,426	24	0	
26.02.2020	80,42	49,44	30,98	148,64	145,59	0	144,44	143,92	0,52	4,477	24	0	
27.02.2020	80,12	48,18	31,94	133,49	130,73	0	129,73	129,31	0,42	4,139	24	0	
28.02.2020	79,98	45,62	34,36	112,72	110,32	0	109,6	109,22	0,38	3,762	24	0	
29.02.2020	79,18	46,47	32,71	119,38	116,91	0	116,07	115,73	0,34	3,794	24	0	
01.03.2020	80,12	46,32	33,8	122,69	120,05	0	119,25	118,83	0,42	4,03	24	0	
02.03.2020	80,39	46,45	33,94	124,68	121,94	0	121,19	120,71	0,48	4,112	24	0	
03.03.2020	80,18	46,41	33,77	115,85	113,33	0	112,61	112,18	0,43	3,804	24	0	
04.03.2020	79,88	45,84	34,04	109,84	107,45	0	106,78	106,41	0,37	3,634	24	0	
05.03.2020	80,45	47,33	33,12	123,32	120,65	0	119,85	119,37	0,48	3,97	24	0	
06.03.2020	82,55	49,48	33,07	142,84	139,56	0	138,61	137,94	0,67	4,583	24	0	
07.03.2020	81,75	48,78	32,97	139,33	136,18	0	135,3	134,66	0,64	4,461	24	0	
08.03.2020	79,91	46,51	33,4	122,71	120,03	0	119,31	118,8	0,51	3,982	24	0	
09.03.2020	80,19	44,96	35,23	110,92	108,41	0	107,8	107,38	0,42	3,798	24	0	
10.03.2020	79,94	45,17	34,77	108,25	105,82	0	105,25	104,81	0,44	3,657	24	0	
11.03.2020	80,04	45,62	34,42	105,79	103,43	0	102,85	102,41	0,44	3,538	24	0	
12.03.2020	79,76	44,53	35,23	100,4	98,13	0	97,63	97,21	0,42	3,44	24	0	
13.03.2020	78,91	45,25	33,66	106,7	104,4	0	103,78	103,4	0,38	3,493	24	0	
14.03.2020	79,21	45,07	34,14	99,77	97,58	0	97,05	96,65	0,4	3,313	24	0	
15.03.2020	78,68	44	34,68	103,48	101,2	0	100,66	100,27	0,39	3,49	24	0	
16.03.2020	79,11	45,93	33,18	117,08	114,53	0	113,86	113,43	0,43	3,776	24	0	
17.03.2020	79,8	46,92	32,88	125,38	122,66	0	121,87	121,39	0,48	4,007	24	0	
18.03.2020	79,57	46,3	33,27	114,47	111,98	0	111,33	110,84	0,49	3,702	24	0	
19.03.2020	79,88	45,26	34,62	103,18	100,87	0	100,32	99,9	0,42	3,474	24	0	
20.03.2020	78,8	45,02	33,78	99,89	97,71	0	97,18	96,76	0,42	3,283	24	0	
21.03.2020	79,97	45,53	34,44	107,35	104,94	0	104,34	103,93	0,41	3,592	24	0	
22.03.2020	80,32	45,79	34,53	112,67	110,1	0	109,5	109,01	0,49	3,782	24	0	
Итого:				3169,6	3100,3	0	3080,99	3068,82	12,17	103,519	648	0	
Средние:	80,01	46,32	33,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.02.2020г.	104080,48	102249,18	0,76	101111,02	101022,14	88,88	3025,651	23523	12
22.03.2020г.	107250,11	105349,53	0,76	104192,01	104090,96	101,05	3129,17	24171	12
Итого:	3169,63	3100,35	0	3080,99	3068,82	12,17	103,519	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева 23.03.2020
Подпись Ф.И.О.