

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/20г.-21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-а
Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001
Допсоорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мрас = _____ т.сут
Тдв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,67	49,69	22,98	67,23	66,26	0	65,64	65,53	0,11	1,507	24	0	
02.07.2020	72,36	50,17	22,19	66,57	65,83	0	64,99	65,1	-0,11	1,441	24	0	
03.07.2020	72,77	50,93	21,84	66,57	65,7	0	64,95	64,94	0,01	1,418	24	0	
04.07.2020	73,11	51,21	21,9	65,05	63,73	0,35	63,48	62,96	0,52	1,39	24	0	
05.07.2020	72,37	51,04	21,33	70,72	69,07	0,55	69,1	68,23	0,87	1,473	24	0	
06.07.2020	72,85	50,77	22,08	64,62	62,57	0,97	63,12	61,83	1,29	1,392	24	0	
07.07.2020	73	50,26	22,74	61,47	59,33	1,25	60	58,61	1,39	1,364	24	0	
08.07.2020	73,07	51,3	21,77	59,8	58,08	1,02	58,39	57,33	1,06	1,271	24	0	
09.07.2020	72,67	51,24	21,43	60,9	59,15	1,03	59,47	58,42	1,05	1,274	24	0	
10.07.2020	73,27	52,26	21,01	55,03	54,52	0	53,71	53,79	-0,08	1,128	24	0	
11.07.2020	72,89	52,61	20,28	55,39	54,95	0	54,1	54,23	-0,13	1,098	24	0	
12.07.2020	73,6	52,3	21,3	55,43	54,86	0	54,08	54,12	-0,04	1,153	24	0	
13.07.2020	73,13	52,4	20,73	56,27	55,63	0	54,93	54,9	0,03	1,14	24	0	
14.07.2020	73,91	52,61	21,3	54,84	54,09	0	53,49	53,36	0,13	1,139	24	0	
15.07.2020	73,99	52,74	21,25	51,8	51,02	0	50,55	50,37	0,18	1,071	24	0	
16.07.2020	73,7	52,73	20,97	53,22	52,5	0	51,95	51,79	0,16	1,09	24	0	
17.07.2020	73,55	52,77	20,78	52,56	51,82	0	51,31	51,11	0,2	1,066	24	0	
18.07.2020	73,21	52,88	20,33	53,5	52,72	0	52,26	51,99	0,27	1,061	24	0	
19.07.2020	73,36	52,58	20,78	52,93	52,11	0	51,67	51,45	0,22	1,072	24	0	
20.07.2020	73,15	52,71	20,44	56,55	55,59	0	55,2	54,85	0,35	1,129	24	0	
21.07.2020	63,8	50,32	13,48	56,83	60,48	0,06	55,77	59,75	-3,98	0,74	24	0	
Итого:				1237,2	1220	5,23	1208,16	1204,66	3,5	25,417	504	0	
Средние:	72,68	51,69	20,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024	14137,25	14211,52	321,13	13778,38	14068,34	-289,96	405,138	3224	0
21/07/2024	15374,53	15431,53	326,36	14986,54	15273	-286,46	430,555	3728	0
Итого:	1237,28	1220,01	5,23	1208,16	1204,66	3,5	25,417	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис" _____
Подпись _____

Представитель теплоснабж. организации

_____ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.20г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-в
Теплоучителитель БКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. вода = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Ткв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	73,14	50,55	22,59	62,1	61,27	0	60,63	60,52	0,11	1,367	24	0	
20.06.2020	73,38	50,69	22,69	61,24	60,6	0	59,77	59,88	-0,11	1,353	24	0	
21.06.2020	73,89	50,01	23,88	62,88	61,83	0	61,36	61,1	0,26	1,465	24	0	
22.06.2020	73,58	50,46	23,12	64,09	62,94	0	62,57	62,19	0,38	1,446	24	0	
23.06.2020	73,32	50,65	22,67	63,46	62,37	0	61,95	61,64	0,31	1,405	24	0	
24.06.2020	73,64	50,18	23,46	64,54	63,52	0	62,99	62,8	0,19	1,478	24	0	
25.06.2020	72,73	50,53	22,2	65,69	64,64	0,19	64,17	63,85	0,32	1,423	24	0	
26.06.2020	72,88	50,79	22,09	66,55	65,6	0	65	64,81	0,19	1,435	24	0	
27.06.2020	72,52	50,03	22,49	65,08	64,07	0	63,55	63,35	0,2	1,429	24	0	
28.06.2020	72,95	48,47	24,48	61,78	60,6	0	60,31	59,93	0,38	1,475	24	0	
29.06.2020	72,38	48,86	23,52	62,29	61,07	0,07	60,84	60,4	0,44	1,432	24	0	
30.06.2020	72,75	48,49	24,26	57,26	56,28	0	55,91	55,65	0,26	1,357	24	0	
Итого:				756,96	744,79	0,26	739,05	736,12	2,93	17,065	288	0	
Средние:	73,09	49,97	23,12										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024	13380,29	13466,73	320,87	13039,33	13332,22	-292,89	388,073	2936	0
30/06/2024	14137,25	14211,52	321,13	13778,38	14068,34	-289,96	405,138	3224	0
Итого:	756,96	744,79	0,26	739,05	736,12	2,93	17,065	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Прохорникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0

23.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/20г.-21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-б
Теплоисчислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тпл = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х4В01 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	70,86	45	25,86	64,87	60,26	0	63,4	59,66	3,74	1,639	24	0	
02.07.2020	70,52	44,98	25,54	63,65	59,09	0	62,24	58,51	3,73	1,591	24	0	
03.07.2020	71,02	46,83	24,19	64,73	60,19	0	63,32	59,59	3,73	1,532	24	0	
04.07.2020	71,41	46,63	24,78	64,47	59,9	0	63	59,29	3,71	1,564	24	0	
05.07.2020	70,33	43,64	26,69	51,59	47,97	0,01	50,45	47,55	2,9	1,345	24	0	
06.07.2020	70,89	47,85	23,04	61,99	57,67	0	60,61	57,04	3,57	1,395	24	0	
07.07.2020	71,22	46,59	24,63	57,39	53,22	0	56,07	52,68	3,39	1,379	24	0	
08.07.2020	71,24	48,26	22,98	59,67	55,11	0	58,28	54,51	3,77	1,34	24	0	
09.07.2020	70,99	50,71	20,28	68,76	63,53	0	67,2	62,75	4,45	1,365	24	0	
10.07.2020	71,7	51,23	20,47	63,47	58,49	0	62,01	57,75	4,26	1,269	24	0	
11.07.2020	71,21	51,31	19,9	66,96	61,77	0	65,43	60,99	4,44	1,303	24	0	
12.07.2020	71,87	51,04	20,83	62,62	57,79	0	61,14	57,05	4,09	1,274	24	0	
13.07.2020	71,45	51,32	20,13	63,31	58,51	0	61,84	57,77	4,07	1,245	24	0	
14.07.2020	72,05	50,61	21,44	58,77	54,32	0	57,41	53,67	3,74	1,231	24	0	
15.07.2020	72,11	49,69	22,42	52,54	48,58	0	51,32	48,05	3,27	1,15	24	0	
16.07.2020	71,71	46,85	24,86	48,23	44,58	0	47,15	44,14	3,01	1,171	24	0	
17.07.2020	71,58	48,43	23,15	48,89	45,21	0	47,78	44,73	3,05	1,104	24	0	
18.07.2020	71,3	49,52	21,78	50,09	46,34	0,01	48,92	45,8	3,12	1,067	24	0	
19.07.2020	71,46	49,37	22,09	50,21	46,42	0	49,03	45,88	3,15	1,085	24	0	
20.07.2020	71,2	48,08	23,12	50,67	46,8	0	49,48	46,29	3,19	1,146	24	0	
21.07.2020	65,56	50,7	14,86	42,56	39,58	0	41,74	39,12	2,62	0,619	24	0	
Итого:				1215,4	1125,3	0,02	1187,82	1112,82	75	26,814	504	0	
Средние:	71,03	48,5	22,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024	14590,62	13600,76	0,08	14230,99	13466,96	764,03	411,194	3226	0
21/07/2024	15806,06	14726,09	0,1	15418,81	14579,78	839,03	438,008	3730	0
Итого:	1215,44	1125,33	0,02	1187,82	1112,82	75	26,814	504	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 23.07.20г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-0
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50

Договорные расколы:
M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут
T_{изв} = 0.00 °C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х4В01 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	71,44	47,67	23,77	61,41	57,13	0	59,99	56,52	3,47	1,425	24	0	
20.06.2020	71,65	47,33	24,32	61,88	57,36	0	60,48	56,77	3,71	1,47	24	0	
21.06.2020	72,27	47,11	25,16	62,47	58,14	0	60,99	57,56	3,43	1,534	24	0	
22.06.2020	71,88	48,35	23,53	64,36	60,03	0	62,89	59,34	3,55	1,478	24	0	
23.06.2020	71,72	48,29	23,43	65,75	61,28	0	64,22	60,59	3,63	1,505	24	0	
24.06.2020	71,96	47,71	24,25	66,34	61,76	0	64,81	61,1	3,71	1,57	24	0	
25.06.2020	71,22	47,41	23,81	68,85	64	0	67,29	63,3	3,99	1,602	24	0	
26.06.2020	71,35	48,59	22,76	70,16	65,31	0	68,6	64,58	4,02	1,562	24	0	
27.06.2020	71	47,45	23,55	69,4	64,61	0	67,84	63,91	3,93	1,599	24	0	
28.06.2020	71,01	43,31	27,7	59,04	54,87	0	57,69	54,36	3,33	1,598	24	0	
29.06.2020	70,31	43,61	26,7	55,35	51,52	0	54,11	51,06	3,05	1,447	24	0	
30.06.2020	70,77	44,29	26,48	58,42	54,37	0	57,11	53,87	3,24	1,512	24	0	
Итого:				763,43	710,38	0	746,02	702,96	43,06	18,302	288	0	
Средние:	71,38	46,76	24,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024	13827,19	12890,38	0,08	13484,97	12764	720,97	392,892	2938	0
30/06/2024	14590,62	13600,76	0,08	14230,99	13466,96	764,03	411,194	3226	0
Итого:	763,43	710,38	0	746,02	702,96	43,06	18,302	288	0



Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополянский 5 илп 2
Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Н сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Твс = 0.00 °C

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0мВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,48	44,79	26,69	29	28,33	0	28,3	28,09	0,21	0,754	24	0	
02.07.2020	71,21	44,38	26,83	28,51	27,83	0	27,84	27,59	0,25	0,747	24	0	
03.07.2020	71,93	48,92	23,01	33,16	32,48	0	32,38	32,12	0,26	0,743	24	0	
04.07.2020	72,33	50,04	22,29	33,07	32,44	0	32,29	32,06	0,23	0,718	24	0	
05.07.2020	71,46	50,19	21,27	33,61	32,96	0	32,86	32,57	0,29	0,696	24	0	
06.07.2020	71,95	49,98	21,97	33,45	32,81	0	32,7	32,45	0,25	0,719	24	0	
07.07.2020	72,07	49,94	22,13	31,89	31,25	0	31,14	30,88	0,26	0,69	24	0	
08.07.2020	72,2	50,45	21,75	30,91	30,31	0	30,19	29,98	0,21	0,657	24	0	
09.07.2020	71,82	50,53	21,29	30,88	30,28	0	30,17	29,95	0,22	0,642	24	0	
10.07.2020	72,48	50,92	21,56	28,35	27,76	0	27,66	27,43	0,23	0,597	24	0	
11.07.2020	72,06	51,02	21,04	27,17	26,62	0	26,56	26,32	0,24	0,557	24	0	
12.07.2020	72,78	51,09	21,69	27,73	27,15	0	27,06	26,85	0,21	0,588	24	0	
13.07.2020	72,41	51,37	21,04	28,42	27,85	0	27,74	27,53	0,21	0,582	24	0	
14.07.2020	73,2	51,87	21,33	28,23	27,65	0	27,55	27,32	0,23	0,587	24	0	
15.07.2020	73,28	52,04	21,24	26,25	25,72	0	25,65	25,39	0,26	0,544	24	0	
16.07.2020	73,09	51,75	21,34	26,98	26,43	0	26,37	26,11	0,26	0,563	24	0	
17.07.2020	72,99	52,03	20,96	24,66	24,16	0	24,08	23,88	0,2	0,504	24	0	
18.07.2020	72,75	52,26	20,49	25,82	25,31	0	25,22	25,01	0,21	0,516	24	0	
19.07.2020	72,83	52,52	20,31	27,29	26,75	0	26,61	26,4	0,21	0,539	24	0	
20.07.2020	72,13	52,17	19,96	28,8	28,23	0	28,12	27,91	0,21	0,562	24	0	
21.07.2020	63,94	53,15	10,79	29,9	29,54	0	29,36	29,15	0,21	0,317	24	0	
Итого:				614,08	601,86	0	599,85	594,99	4,86	12,822	504	0	
Средние:	71,92	50,54	21,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024	69398,71	67620,65	13,14	67286,9	66858,07	428,83	2327,611	22499	316
21/07/2024	70012,79	68222,51	13,14	67886,75	67453,06	433,69	2340,433	23003	316
Итого:	614,08	601,86	0	599,85	594,99	4,86	12,822	504	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Присянникова
Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут
T_{изв} = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00216029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	72,78	50,27	22,51	29,61	28,84	0	28,93	28,53	0,4	0,652	24	0	
20.06.2020	72,97	47,98	24,99	27,74	27,01	0	27,07	26,77	0,3	0,677	24	0	
21.06.2020	73,51	47,97	25,54	26,86	26,22	0	26,2	25,98	0,22	0,668	24	0	
22.06.2020	73,19	48,24	24,95	28,78	28,18	0	28,1	27,94	0,16	0,7	24	0	
23.06.2020	72,99	49,21	23,78	29,54	28,95	0	28,87	28,68	0,19	0,688	24	0	
24.06.2020	73,22	46,88	26,34	29,05	28,41	0	28,37	28,17	0,2	0,749	24	0	
25.06.2020	72,39	48,32	24,07	30,25	29,62	0	29,55	29,31	0,24	0,711	24	0	
26.06.2020	72,58	48,91	23,67	32,91	32,23	0	32,16	31,88	0,28	0,76	24	0	
27.06.2020	72,21	48,4	23,81	31,14	30,5	0,01	30,45	30,21	0,24	0,722	24	0	
28.06.2020	71,67	46,23	25,44	30,17	29,5	0	29,48	29,24	0,24	0,75	24	0	
29.06.2020	71,06	45,29	25,77	27,7	27,08	0,01	27,05	26,83	0,22	0,697	24	0	
30.06.2020	71,41	44,23	27,18	26,11	25,5	0	25,53	25,27	0,26	0,695	24	0	
Итого:				349,86	342,04	0,02	341,76	338,81	2,95	8,469	288	0	
Средние:	72,49	47,66	24,83										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024	69048,85	67278,61	13,12	66945,14	66519,26	425,88	2319,142	22211	316
30/06/2024	69398,71	67620,65	13,14	67286,9	66858,07	428,83	2327,611	22499	316
Итого:	349,86	342,04	0,02	341,76	338,81	2,95	8,469	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Протасовская
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.04.2020

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 ИГП №1
Тепловычислитель БКТ-7 сет. № 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тма = 0.00 °C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВОВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	73,2	48,39	24,81	57,46	54,91	0	56,1	54,3	1,8	1,391	24	0	
02.07.2020	72,89	48,93	23,96	56,34	53,84	0	55	53,19	1,81	1,318	24	0	
03.07.2020	73,68	59,3	14,38	109,3	105,03	0	106,65	104,31	2,34	1,538	24	0	
04.07.2020	73,97	62,6	11,37	147,1	143,72	0	143,54	141,15	2,39	1,631	24	0	
05.07.2020	73,22	61,55	11,67	145,67	142,28	0	142,19	139,8	2,39	1,66	24	0	
06.07.2020	73,64	61,83	11,81	139,33	135,96	0	135,97	133,58	2,39	1,608	24	0	
07.07.2020	73,93	62,04	11,89	133,95	130,07	0	130,69	127,79	2,9	1,554	24	0	
08.07.2020	73,78	58,54	15,24	89,32	85,98	0	87,15	84,62	2,53	1,334	24	0	
09.07.2020	73,17	48,2	24,97	50,91	48,75	0	49,71	48,24	1,47	1,24	24	0	
10.07.2020	73,86	49,07	24,79	46,75	44,85	0	45,62	44,37	1,25	1,133	24	0	
11.07.2020	73,44	49,46	23,98	47,08	45,2	0	45,98	44,67	1,31	1,102	24	0	
12.07.2020	74,16	48,27	25,89	45,62	43,74	0	44,53	43,26	1,27	1,154	24	0	
13.07.2020	73,68	49,57	24,11	46,48	44,63	0	45,35	44,13	1,22	1,093	24	0	
14.07.2020	74,43	49,69	24,74	44,52	42,72	0	43,42	42,24	1,18	1,075	24	0	
15.07.2020	74,61	49,97	24,64	44,05	42,32	0	42,96	41,84	1,12	1,055	24	0	
16.07.2020	74,25	48,99	25,26	43,51	41,8	0	42,47	41,32	1,15	1,074	24	0	
17.07.2020	74,13	49,71	24,42	42,93	41,29	0	41,9	40,81	1,09	1,024	24	0	
18.07.2020	73,79	50,52	23,27	44,02	42,43	0	42,99	41,95	1,04	0,999	24	0	
19.07.2020	73,92	49,8	24,12	44,67	43,02	0	43,61	42,54	1,07	1,054	24	0	
20.07.2020	73,7	50,49	23,21	46,62	45,04	0	45,52	44,51	1,01	1,055	23	1	*
21.07.2020	65	53,01	11,99	55,61	54,29	0	54,52	53,57	0,95	0,653	24	0	
Итого:				1481,2	1432,8	0	1445,87	1412,19	33,68	25,745	503	1	
Средние:	73,35	52,85	20,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	28918,94	27779,15	1,61	28100,02	27427,25	672,77	797,986	4522	2
21/07/2024:	30400,18	29212,02	1,61	29545,89	28839,44	706,45	823,731	5025	3
Итого:	1481,24	1432,87	0	1445,87	1412,19	33,68	25,745	503	1



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
И.О. Прохоренникова
Подпись

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснолесьский 5 ИТЛ М1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T ввс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0жвсво

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	73,87	58,87	15	92,19	89,06	0	89,95	87,66	2,29	1,352	24	0	
20.06.2020	74,09	55,87	18,22	78,33	75,59	0	76,43	74,5	1,93	1,391	24	0	
21.06.2020	74,72	55,52	19,2	75,97	73,32	0	74,09	72,26	1,83	1,423	24	0	
22.06.2020	74,28	54,82	19,46	75,94	73,28	0	74,07	72,27	1,8	1,442	24	0	
23.06.2020	74,06	55,8	18,26	75,62	73,01	0	73,77	71,94	1,83	1,347	24	0	
24.06.2020	74,29	54,03	20,26	71,48	68,83	0	69,72	67,9	1,82	1,413	24	0	
25.06.2020	73,48	53,54	19,94	72,15	69,39	0	70,42	68,48	1,94	1,403	24	0	
26.06.2020	73,58	54,49	19,09	75,48	72,7	0	73,67	71,68	1,99	1,406	24	0	
27.06.2020	73,17	52,52	20,65	68,69	66,08	0	67,04	65,24	1,8	1,385	24	0	
28.06.2020	73,6	50,2	23,4	65,64	62,94	0	64,08	62,2	1,88	1,503	24	0	
29.06.2020	72,88	49,17	23,71	53,17	50,91	0	51,9	50,33	1,57	1,232	24	0	
30.06.2020	73,14	40,91	32,23	34,75	32,98	0,01	33,93	32,71	1,22	1,094	24	0	
Итого:				839,41	808,09	0,01	819,07	797,17	21,9	16,391	288	0	
Средние:	73,76	52,97	20,78										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	28079,53	26971,06	1,6	27280,95	26630,08	650,87	781,595	4234	2
30/06/2024:	28918,94	27779,15	1,61	28100,02	27427,25	672,77	797,986	4522	2
Итого:	839,41	808,09	0,01	819,07	797,17	21,9	16,391	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Пресникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.08.2020

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/202г.-21/07/202г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тма= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBE55 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,14	50,53	21,61	72,16	70,95	0	70,47	70,1	0,37	1,521	24	0	
02.07.2020	71,88	50,95	20,93	73,6	72,47	0	71,92	71,59	0,33	1,508	24	0	
03.07.2020	72,15	50,24	21,91	70,88	69,57	0	69,23	68,77	0,46	1,518	24	0	
04.07.2020	72,42	50,74	21,68	66,96	65,79	0	65,42	65,01	0,41	1,417	24	0	
05.07.2020	71,74	51,37	20,37	70,57	69,33	0	68,95	68,49	0,46	1,404	24	0	
06.07.2020	72,12	51,23	20,89	68,66	67,38	0	67,07	66,56	0,51	1,401	24	0	
07.07.2020	72,31	51,25	21,06	63,72	62,6	0	62,21	61,82	0,39	1,309	24	0	
08.07.2020	72,36	51,34	21,02	63,26	62,37	0	61,78	61,6	0,18	1,3	24	0	
09.07.2020	71,97	51,98	19,99	63,03	62,25	0	61,59	61,46	0,13	1,231	24	0	
10.07.2020	72,6	51,49	21,11	57,08	56,37	0	55,73	55,66	0,07	1,175	24	0	
11.07.2020	72,14	51,45	20,69	58,2	57,35	0	56,86	56,64	0,22	1,177	24	0	
12.07.2020	72,84	51,38	21,46	56,89	55,86	0	55,52	55,18	0,34	1,191	24	0	
13.07.2020	72,36	52,09	20,27	57,38	56,37	0	56,02	55,64	0,38	1,139	24	0	
14.07.2020	72,96	51,6	21,36	51,9	50,88	0	50,65	50,22	0,43	1,084	24	0	
15.07.2020	73,1	51,56	21,54	49,33	48,37	0	48,14	47,79	0,35	1,036	24	0	
16.07.2020	72,8	51,07	21,73	50,78	49,7	0	49,58	49,11	0,47	1,077	24	0	
17.07.2020	72,66	51,44	21,22	49,72	48,68	0	48,56	48,08	0,48	1,031	24	0	
18.07.2020	72,35	52,02	20,33	50,64	49,56	0	49,43	48,95	0,48	1,005	24	0	
19.07.2020	72,5	52,27	20,23	51,71	50,59	0	50,49	49,98	0,51	1,018	24	0	
20.07.2020	72,34	52,11	20,23	54,42	53,24	0	53,16	52,57	0,59	1,079	24	0	
21.07.2020	65,12	53,44	11,68	53,21	52,67	0,01	52,19	51,98	0,21	0,607	24	0	
Итого:				1254,1	1232,3	0,01	1224,97	1217,2	7,77	25,228	504	0	
Средние:	72,04	51,5	20,53										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	18686,74	18345,58	0,9	18205,42	18123,18	82,24	463,654	3229	0
21/07/2024:	19940,84	19577,93	0,91	19430,39	19340,38	90,01	488,882	3733	0
Итого:	1254,1	1232,35	0,01	1224,97	1217,2	7,77	25,228	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
Ф.И.О. _____

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
M сет. воды = _____ т.сут Mгр = _____ т.сут
Тид = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0:ВЕ55 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	72,31	49,96	22,35	58,56	57,59	0	57,16	56,88	0,28	1,277	24	0	
20.06.2020	72,59	49,28	23,31	60,52	59,42	0	59,13	58,74	0,39	1,378	24	0	
21.06.2020	73,14	49,27	23,87	60,72	59,58	0	59,27	58,92	0,35	1,418	24	0	
22.06.2020	72,83	49,41	23,42	63,24	62,1	0	61,74	61,35	0,39	1,447	24	0	
23.06.2020	72,63	50,31	22,32	63,69	62,56	0	62,19	61,82	0,37	1,39	24	0	
24.06.2020	72,91	49,4	23,51	64,63	63,43	0	63,11	62,66	0,45	1,486	24	0	
25.06.2020	72,1	49,89	22,21	66,7	65,55	0	65,15	64,78	0,37	1,447	24	0	
26.06.2020	72,25	50,35	21,9	68,62	67,5	0	67,02	66,7	0,32	1,467	24	0	
27.06.2020	71,96	49,64	22,32	70,19	68,94	0	68,58	68,15	0,43	1,531	24	0	
28.06.2020	72,39	48,84	23,55	67,78	66,57	0	66,19	65,82	0,37	1,561	24	0	
29.06.2020	71,9	50,47	21,43	70,18	68,96	0,02	68,55	68,12	0,43	1,468	24	0	
30.06.2020	72,31	49,73	22,58	66,45	65,15	0	64,89	64,38	0,51	1,465	24	0	
Итого:				781,28	767,35	0,02	762,98	758,32	4,66	17,335	288	0	
Средние:	72,44	49,71	22,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	17905,46	17578,23	0,88	17442,44	17364,86	77,58	446,319	2941	0
30/06/2024:	18686,74	18345,58	0,9	18205,42	18123,18	82,24	463,654	3229	0
Итого:	781,28	767,35	0,02	762,98	758,32	4,66	17,335	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просяникова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева/ 23.04.2021
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш} 0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020.-21/07/2020г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснополяский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор №:
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1ВВС ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,58	46,07	26,51	60,12	58,92	0	58,71	58,34	0,37	1,558	24	0	
02.07.2020	72,23	47,34	24,89	60,01	59,11	0	58,64	58,49	0,15	1,458	24	0	
03.07.2020	72,59	46,96	25,63	58,68	57,5	0,01	57,32	56,91	0,41	1,468	24	0	
04.07.2020	72,92	47,48	25,44	56,17	54,93	0	54,87	54,39	0,48	1,393	24	0	
05.07.2020	72,17	47,51	24,66	58,37	57,12	0	56,98	56,52	0,46	1,404	24	0	
06.07.2020	72,52	47,69	24,83	55,34	54,09	0,01	54,06	53,53	0,53	1,342	24	0	
07.07.2020	72,8	47,38	25,42	52,45	51,49	0	51,18	50,98	0,2	1,297	24	0	
08.07.2020	72,83	47,9	24,93	51,87	51,18	0	50,64	50,63	0,01	1,26	24	0	
09.07.2020	72,42	48,46	23,96	50,15	49,49	0,01	48,97	48,98	-0,01	1,171	24	0	
10.07.2020	73,17	48,28	24,89	46,19	45,58	0	45,1	45,1	0	1,121	24	0	
11.07.2020	72,58	48,06	23,52	47,14	46,53	0	46,03	45,98	0,05	1,085	24	0	
12.07.2020	73,38	48,65	24,73	45,21	44,4	0	44,14	43,92	0,22	1,091	24	0	
13.07.2020	72,89	48,76	24,13	46,38	45,53	0,01	45,3	45,04	0,26	1,092	24	0	
14.07.2020	73,6	48,5	25,1	43,64	42,69	0	42,62	42,21	0,41	1,07	24	0	
15.07.2020	73,78	48,54	25,24	41,62	40,64	0,01	40,62	40,17	0,45	1,023	24	0	
16.07.2020	73,43	48,59	24,84	42,47	41,58	0,01	41,48	41,1	0,38	1,029	24	0	
17.07.2020	73,34	48,81	24,53	41,92	41,05	0	40,93	40,57	0,36	1,004	24	0	
18.07.2020	72,95	49,48	23,47	41,58	40,72	0	40,6	40,24	0,36	0,953	24	0	
19.07.2020	73,07	48,44	24,63	41,13	40,22	0	40,12	39,75	0,37	0,986	24	0	
20.07.2020	72,93	48,88	24,05	45,12	44,22	0,01	44,07	43,74	0,33	1,058	24	0	
21.07.2020	64,02	50,79	13,23	51,44	51,45	0,03	50,47	50,82	-0,35	0,666	24	0	
Итого:				1037	1018,4	0,1	1012,85	1007,41	5,44	24,529	504	0	
Средние:	72,48	48,26	24,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:0	12953,04	12668,68	1,24	12622,04	12553,65	68,39	402,474	3227	0
21/07/2024:0	13990,04	13687,12	1,34	13634,89	13561,06	73,83	427,003	3731	0
Итого:	1037	1018,44	0,1	1012,85	1007,41	5,44	24,529	504	0

Представитель абонента,
Директор ООО «Парк-Сервис»
Подпись

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-в
Тепловычислитель БКГ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Твс = 0,00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х1ДВС ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	72,9	46,36	26,54	52,24	51,26	0,01	51,02	50,78	0,24	1,354	24	0	
20.06.2020	73,17	46,35	26,82	52,83	51,67	0	51,55	51,18	0,37	1,379	24	0	
21.06.2020	73,75	45,2	28,55	52,65	51,23	0	51,39	50,75	0,64	1,467	24	0	
22.06.2020	73,37	46,12	27,25	54,22	52,83	0	52,93	52,33	0,6	1,444	24	0	
23.06.2020	73,2	46,48	26,72	55,45	54,1	0,01	54,13	53,57	0,56	1,448	24	0	
24.06.2020	73,46	46,14	27,32	55,43	54,2	0	54,09	53,68	0,41	1,479	24	0	
25.06.2020	72,6	46,36	26,24	56,97	55,9	0	55,62	55,35	0,27	1,457	24	0	
26.06.2020	72,75	47,15	25,6	57,68	56,45	0,01	56,33	55,88	0,45	1,442	24	0	
27.06.2020	72,41	47,26	25,15	58,55	57,27	0	57,18	56,7	0,48	1,438	24	0	
28.06.2020	72,86	45,67	27,19	56,57	55,17	0,01	55,24	54,65	0,59	1,502	24	0	
29.06.2020	72,31	45,32	26,99	57,1	55,69	0,02	55,76	55,16	0,6	1,503	24	0	
30.06.2020	72,76	45,22	27,54	54,9	53,48	0	53,61	52,97	0,64	1,479	24	0	
Итого:				664,59	649,25	0,06	648,85	643	5,85	17,392	288	0	
Средние:	72,96	46,13	26,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:0	12288,45	12019,43	1,18	11973,19	11910,65	62,54	385,082	2939	0
30/06/2024:0	12953,04	12668,68	1,24	12622,04	12553,65	68,39	402,474	3227	0
Итого:	664,59	649,25	0,06	648,85	643	5,85	17,392	288	0



Представитель
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 23.07.2020.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воли=_____т.сут Мрво=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПКМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х76ЕЕ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,08	50,17	21,91	68,45	67,12	0	66,88	66,36	0,52	1,466	24	0	
02.07.2020	71,84	51,01	20,83	69,76	68,33	0	68,15	67,5	0,65	1,419	24	0	
03.07.2020	72,16	51,14	21,02	67,14	65,77	0	65,62	64,99	0,63	1,379	24	0	
04.07.2020	72,49	51,99	20,5	66,93	65,56	0	65,37	64,76	0,61	1,338	24	0	
05.07.2020	71,71	52,29	19,42	65,19	63,81	0	63,7	63	0,7	1,238	24	0	
06.07.2020	72,2	51,17	21,03	64,97	63,67	0	63,47	62,88	0,59	1,329	24	0	
07.07.2020	72,36	50,54	21,82	61,42	60,26	0	59,99	59,54	0,45	1,309	24	0	
08.07.2020	72,45	52,16	20,29	61,1	59,85	0	59,7	59,09	0,61	1,213	24	0	
09.07.2020	72,09	51,87	20,22	62,29	60,99	0	60,84	60,22	0,62	1,229	24	0	
10.07.2020	72,65	52,32	20,33	57,44	56,25	0	56,15	55,52	0,63	1,141	24	0	
11.07.2020	72,35	53,72	18,63	57,86	56,58	0	56,54	55,81	0,73	1,053	24	0	
12.07.2020	73,02	51,87	21,15	56,45	55,32	0	55,15	54,63	0,52	1,163	24	0	
13.07.2020	72,52	52,1	20,42	56,5	55,34	0	55,16	54,63	0,53	1,125	24	0	
14.07.2020	73,19	51,63	21,56	51,99	50,96	0	50,76	50,34	0,42	1,093	24	0	
15.07.2020	73,37	51,14	22,23	51,08	50,11	0	49,83	49,49	0,34	1,105	24	0	
16.07.2020	73,13	51,71	21,42	53,91	52,85	0	52,65	52,19	0,46	1,124	24	0	
17.07.2020	72,91	51,54	21,37	50,75	49,74	0	49,51	49,1	0,41	1,056	24	0	
18.07.2020	72,61	52,87	19,74	52,02	50,94	0	50,81	50,3	0,51	1,002	24	0	
19.07.2020	72,75	52,11	20,64	52,72	51,67	0	51,47	51	0,47	1,06	24	0	
20.07.2020	72,57	51,64	20,93	56,53	55,43	0	55,2	54,74	0,46	1,153	24	0	
21.07.2020	64,65	52,38	12,27	49,46	48,05	0,03	48,51	47,44	1,07	0,596	24	0	
Итого:				1233,9	1208,6	0,03	1205,46	1193,53	11,93	24,591	504	0	
Средние:	72,14	51,77	20,36										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	120350,81	118383,4	9,86	116885,97	117101,53	-215,56	3863,115	27015	0
21/07/2024:	121584,77	119592	9,89	118091,43	118295,06	-203,63	3887,706	27519	0
Итого:	1233,96	1208,6	0,03	1205,46	1193,53	11,93	24,591	504	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	#ДЕЛ/01

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/202г.-30/06/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

М.сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тдв= 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	72,41	49,6	22,81	57,89	56,92	0	56,5	56,23	0,27	1,288	24	0	
20.06.2020	72,64	50,57	22,07	58,88	57,79	0	57,49	57,08	0,41	1,268	24	0	
21.06.2020	73,23	49,43	23,8	61,67	60,6	0	60,2	59,9	0,3	1,43	24	0	
22.06.2020	72,89	49,12	23,77	62,91	61,81	0,01	61,4	61,11	0,29	1,456	24	0	
23.06.2020	72,69	49,89	22,8	62,76	61,6	0	61,3	60,88	0,42	1,396	24	0	
24.06.2020	72,97	49,6	23,37	63,43	62,27	0	61,92	61,52	0,4	1,445	24	0	
25.06.2020	72,11	49,88	22,23	64,92	63,67	0	63,44	62,95	0,49	1,41	24	0	
26.06.2020	72,26	51,1	21,16	67,36	66,01	0	65,82	65,2	0,62	1,392	24	0	
27.06.2020	71,97	51,55	20,42	67,77	66,4	0	66,19	65,61	0,58	1,349	24	0	
28.06.2020	72,4	48,83	23,57	65,51	64,34	0	63,97	63,62	0,35	1,505	24	0	
29.06.2020	71,8	48,73	23,07	63,39	62,21	0,01	61,91	61,52	0,39	1,427	24	0	
30.06.2020	72,32	50,28	22,04	65,17	63,88	0	63,67	63,11	0,56	1,401	24	0	
Итого:				761,66	747,5	0,02	743,81	738,73	5,08	16,767	288	0	
Средние:	72,47	49,88	22,59										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	119589,15	117635,9	9,84	116142,16	116362,8	-220,64	3846,348	26727	0
30/06/2024:	120350,81	118383,4	9,86	116885,97	117101,53	-215,56	3863,115	27015	0
Итого:	761,66	747,5	0,02	743,81	738,73	5,08	16,767	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просянникова
Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О. 23.07.20.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

#ДЕЛ/0!

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/20г. - 21/07/20г.

Абонант: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3 ипп 1
Теплопоставитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тма = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Защитный номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х903F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,42	45,63	26,79	32,69	30,79	0	31,91	30,52	1,39	0,859	24	0	
02.07.2020	72,13	46,3	25,83	33,64	30,93	0	32,89	30,62	2,27	0,851	24	0	
03.07.2020	72,5	46,24	26,26	32,04	30,25	0	31,3	30	1,3	0,825	24	0	
04.07.2020	72,83	45,66	27,17	29,56	30,52	0	28,87	30,27	-1,4	0,784	24	0	
05.07.2020	72	47,24	24,76	29,94	30,24	0	29,25	29,98	-0,73	0,723	24	0	
06.07.2020	72,48	46,92	25,56	26,61	28,42	0	25,99	28,18	-2,19	0,668	24	0	
07.07.2020	72,73	47,07	25,66	27,18	29,02	0	26,55	28,78	-2,23	0,679	24	0	
08.07.2020	72,81	47,89	24,92	27,75	27,75	0	27,07	27,49	-0,42	0,677	24	0	
09.07.2020	72,4	48,32	24,08	27,21	27,82	0	26,54	27,57	-1,03	0,638	24	0	
10.07.2020	72,97	48,83	24,14	25,68	25,56	0	25,08	25,32	-0,24	0,606	24	0	
11.07.2020	72,66	50,83	21,83	25,32	25,22	0	24,76	24,96	-0,2	0,54	24	0	
12.07.2020	73,32	49,04	24,28	24,99	24,84	0	24,43	24,6	-0,17	0,592	24	0	
13.07.2020	72,86	49,2	23,66	25,19	25,07	0	24,63	24,83	-0,2	0,584	24	0	
14.07.2020	73,59	49,17	24,42	23,7	23,54	0	23,2	23,3	-0,1	0,567	24	0	
15.07.2020	73,72	48,81	24,91	22,76	22,58	0	22,26	22,34	-0,08	0,556	24	0	
16.07.2020	73,44	47,78	25,66	23,49	23,33	0	22,96	23,09	-0,13	0,588	24	0	
17.07.2020	73,3	49,22	24,08	23,42	23,27	0	22,89	23,03	-0,14	0,553	24	0	
18.07.2020	72,98	50,59	22,39	23,78	23,66	0	23,28	23,42	-0,14	0,521	24	0	
19.07.2020	72,99	49,63	23,36	21,56	21,45	0	21,08	21,22	-0,14	0,494	23	1	*
20.07.2020	72,86	49,17	23,69	24,28	24,16	0	23,73	23,92	-0,19	0,563	24	0	
21.07.2020	59,62	51,26	8,36	33,17	26,91	0	32,65	26,59	6,06	0,324	24	0	
Итого:				563,96	555,33	0	551,32	550,03	1,29	13,192	503	1	
Средние:	72,21	48,32	23,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	64793,36	63960,19	0	62816,8	63287,47	-470,67	2278,724	22481	334
21/07/2024:	65357,32	64515,52	0	63368,12	63837,5	-469,38	2291,916	22984	335
Итого:	563,96	555,33	0	551,32	550,03	1,29	13,192	503	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись



Представитель теплоснабж. организации
Подпись /Л.А. Болтачева/ 23.07.20г.
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб x Tнш	0,158

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/20г.-30/06/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3 итл 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расколы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х903Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	72,94	49,5	23,44	28,58	28,55	0	27,86	28,29	-0,43	0,652	24	0	
20.06.2020	73,16	47,77	25,39	29,61	29,52	0	28,88	29,28	-0,4	0,733	24	0	
21.06.2020	73,72	47,06	26,66	29,72	29,56	0	29,01	29,31	-0,3	0,771	24	0	
22.06.2020	73,33	49,26	24,07	29,15	29,06	0	28,44	28,79	-0,35	0,684	24	0	
23.06.2020	73,14	48,49	24,65	30,22	30,12	0	29,49	29,86	-0,37	0,726	24	0	
24.06.2020	73,4	48,68	24,72	30,05	29,91	0	29,32	29,62	-0,3	0,725	24	0	
25.06.2020	72,51	48,03	24,48	29,22	29,64	0	28,5	29,33	-0,83	0,696	24	0	
26.06.2020	72,59	47,23	25,36	26,95	28,28	0	26,29	28,04	-1,75	0,667	24	0	
27.06.2020	72,27	47,66	24,61	26,98	29,27	0	26,34	29,01	-2,67	0,648	24	0	
28.06.2020	72,71	45,37	27,34	28,06	28,98	0	27,4	28,72	-1,32	0,751	24	0	
29.06.2020	72,17	46,46	25,71	29,12	29,1	0	28,43	28,82	-0,39	0,734	24	0	
30.06.2020	72,59	45,06	27,53	27,95	27,68	0	27,25	27,42	-0,17	0,761	24	0	
Итого:				345,61	349,67	0	337,21	346,49	-9,28	8,548	288	0	
Средние:	72,87	47,54	25,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	64447,75	63610,52	0	62479,59	62940,98	-461,39	2270,176	22193	334
30/06/2024:	64793,36	63960,19	0	62816,8	63287,47	-470,67	2278,724	22481	334
Итого:	345,61	349,67	0	337,21	346,49	-9,28	8,548	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

И.А. Болтачева
Подпись

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0,158

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснодольский 3 илп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тлв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0кв462 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	73,35	48,62	24,73	57,28	55,06	0	55,91	54,42	1,49	1,385	24	0	
02.07.2020	73,06	48,87	24,19	56,9	54,74	0	55,56	54,12	1,44	1,347	24	0	
03.07.2020	73,43	50,24	23,19	57,03	54,87	0	55,66	54,23	1,43	1,291	24	0	
04.07.2020	73,75	50,45	23,3	56,06	53,92	0	54,73	53,28	1,45	1,273	24	0	
05.07.2020	72,98	50,37	22,61	58,86	56,65	0	57,47	55,97	1,5	1,299	24	0	
06.07.2020	73,46	50,08	23,38	57,19	55,01	0	55,81	54,35	1,46	1,304	24	0	
07.07.2020	73,65	49,96	23,69	51,59	49,6	0	50,37	49,04	1,33	1,193	24	0	
08.07.2020	73,75	51,54	22,21	52,81	50,88	0	51,56	50,29	1,27	1,148	24	0	
09.07.2020	73,34	51,22	22,12	52,65	50,76	0	51,38	50,14	1,24	1,136	24	0	
10.07.2020	74,01	51,67	22,34	49,55	47,84	0	48,33	47,26	1,07	1,08	24	0	
11.07.2020	73,64	52,49	21,15	49,2	47,52	0	47,98	46,94	1,04	1,014	24	0	
12.07.2020	74,37	51,43	22,94	48,95	47,17	0	47,73	46,62	1,11	1,093	24	0	
13.07.2020	73,87	51,69	22,18	49,94	48,15	0	48,72	47,57	1,15	1,082	24	0	
14.07.2020	74,63	51,89	22,74	45,95	44,25	0	44,79	43,7	1,09	1,017	24	0	
15.07.2020	74,75	51,1	23,65	42,64	41,04	0	41,56	40,56	1	0,982	24	0	
16.07.2020	74,47	51,76	22,71	45,28	43,6	0	44,15	43,08	1,07	1,002	24	0	
17.07.2020	74,34	51,75	22,59	44,01	42,38	0	42,93	41,89	1,04	0,968	24	0	
18.07.2020	73,99	52,51	21,48	45,6	43,94	0	44,52	43,39	1,13	0,955	24	0	
19.07.2020	74,09	51,59	22,5	44,57	42,92	0	43,52	42,38	1,14	0,979	24	0	
20.07.2020	73,82	51,83	21,99	44,89	43,23	0	43,79	42,7	1,09	0,964	23	1	*
21.07.2020	63,76	52,72	11,04	52,51	51,01	0	51,54	50,35	1,19	0,567	24	0	
Итого:				1063,4	1024,5	0	1038,01	1012,28	25,73	23,079	503	1	
Средние:	73,35	51,13	22,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	119786,15	116735,92	0	116105,7	115320,5	785,2	3850,87	22467	348
21/07/2024:	120849,61	117760,46	0	117143,71	116332,78	810,93	3873,949	22970	349
Итого:	1063,46	1024,54	0	1038,01	1012,28	25,73	23,079	503	1

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qи
Траб х Тнш

0

Представитель Абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

23.07.20

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Болтачева



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ЛО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	73,83	50,62	23,21	52,73	51,02	0	51,45	50,41	1,04	1,192	24	0	
20.06.2020	74,07	51,07	23	54,35	52,52	0	53,04	51,9	1,14	1,22	24	0	
21.06.2020	74,61	49,2	25,41	51,36	49,45	0	50,06	48,9	1,16	1,27	24	0	
22.06.2020	74,26	50,19	24,07	54,32	52,27	0	53,01	51,67	1,34	1,274	24	0	
23.06.2020	74,04	50,02	24,02	55,48	53,34	0	54,15	52,72	1,43	1,3	24	0	
24.06.2020	74,3	49,61	24,69	54,22	52,1	0	52,89	51,53	1,36	1,309	24	0	
25.06.2020	73,46	50,52	22,94	57,85	55,65	0	56,44	54,99	1,45	1,297	24	0	
26.06.2020	73,58	51,25	22,33	61,04	58,75	0	59,55	58,03	1,52	1,328	24	0	
27.06.2020	73,25	50,09	23,16	59,37	57,12	0	57,97	56,45	1,52	1,342	24	0	
28.06.2020	73,62	45,25	28,37	49,97	47,91	0	48,75	47,42	1,33	1,384	24	0	
29.06.2020	72,99	45,44	27,55	45,83	43,97	0	44,78	43,54	1,24	1,235	24	0	
30.06.2020	73,6	46,83	26,77	50,55	48,5	0	49,33	47,97	1,36	1,321	24	0	
Итого:				647,07	622,6	0	631,42	615,53	15,89	15,472	288	0	
Средние:	73,8	49,17	24,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	119139,08	116113,32	0	115474,28	114704,97	769,31	3835,398	22179	348
30/06/2024:	119786,15	116735,92	0	116105,7	115320,5	785,2	3850,87	22467	348
Итого:	647,07	622,6	0	631,42	615,53	15,89	15,472	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
T_{раб} x T_{шт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/20г.-21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-д
Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тиз = 0.00 °C

Договор N: 3440167113
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,16	50,18	20,98	67,18	66,36	0	65,67	65,58	0,09	1,377	24	0	
02.07.2020	70,86	50,61	20,25	68,03	67,24	0	66,49	66,47	0,02	1,346	24	0	
03.07.2020	71,27	51,09	20,18	68,75	67,99	0	67,17	67,17	0	1,356	24	0	
04.07.2020	71,67	51,7	19,97	69,34	68,61	0	67,74	67,77	-0,03	1,351	24	0	
05.07.2020	70,94	51,68	19,26	71,76	71,07	0	70,14	70,18	-0,04	1,35	24	0	
06.07.2020	71,38	51,71	19,67	67,84	67,16	0	66,3	66,3	0	1,305	24	0	
07.07.2020	71,39	51,5	19,89	62,62	62	0	61,2	61,26	-0,06	1,215	24	0	
08.07.2020	71,5	52,2	19,3	61,56	60,96	0	60,15	60,17	-0,02	1,16	24	0	
09.07.2020	71,15	52,36	18,79	64,16	63,58	0	62,68	62,77	-0,09	1,177	24	0	
10.07.2020	71,83	52,6	19,23	60,64	60,09	0	59,26	59,34	-0,08	1,14	24	0	
11.07.2020	71,33	53,09	18,24	58,68	58,21	0	57,34	57,45	-0,11	1,047	24	0	
12.07.2020	72,03	53	19,03	57,44	56,96	0	56,11	56,21	-0,1	1,066	24	0	
13.07.2020	71,61	52,94	18,67	59,84	59,35	0	58,47	58,58	-0,11	1,089	24	0	
14.07.2020	72,15	52,94	19,21	52,59	52,18	0	51,37	51,51	-0,14	0,985	24	0	
15.07.2020	72,34	52,91	19,43	52,58	52,18	0	51,37	51,5	-0,13	0,998	24	0	
16.07.2020	72,07	53,03	19,04	53,73	53,33	0	52,49	52,61	-0,12	0,999	24	0	
17.07.2020	71,89	53	18,89	51,74	51,38	0	50,53	50,7	-0,17	0,956	24	0	
18.07.2020	71,59	53,25	18,34	52,64	52,29	0	51,44	51,62	-0,18	0,942	24	0	
19.07.2020	71,76	52,97	18,79	53,38	53,02	0	52,16	52,34	-0,18	0,98	24	0	
20.07.2020	71,59	53,06	18,53	55,89	55,53	0	54,6	54,8	-0,2	1,013	24	0	
21.07.2020	66,6	52,26	14,34	41,78	41,66	0	40,94	41,13	-0,19	0,587	24	0	
Итого:				1252,1	1241,1	0	1223,62	1225,46	-1,84	23,439	504	0	
Средние:	71,33	52,28	19,04										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	156119,16	153228,6	9,04	151520,98	151628,33	-107,35	5314,754	34118	0
21/07/2024:	157371,33	154469,75	9,04	152744,6	152853,79	-109,19	5338,193	34622	0
Итого:	1252,17	1241,15	0	1223,62	1225,46	-1,84	23,439	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
И.А. Болтачева

Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.202

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тив = 0.00 °C

Договор N: 3440167113
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0ХЕ248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	71,59	50,32	21,27	64,36	63,45	0	62,89	62,71	0,18	1,339	24	0	
20.06.2020	71,78	50,37	21,41	63,23	62,38	0	61,78	61,65	0,13	1,322	24	0	
21.06.2020	72,32	50,25	22,07	62,74	61,89	0	61,31	61,18	0,13	1,354	24	0	
22.06.2020	72	50,58	21,42	65,02	64,18	0	63,52	63,42	0,1	1,359	24	0	
23.06.2020	71,83	50,3	21,53	65,6	64,76	0	64,09	63,99	0,1	1,376	24	0	
24.06.2020	72,13	50,25	21,88	65,77	64,9	0	64,24	64,17	0,07	1,402	24	0	
25.06.2020	71,27	50,51	20,76	67,49	66,67	0	65,99	65,88	0,11	1,369	24	0	
26.06.2020	71,46	50,87	20,59	70,18	69,33	0	68,57	68,47	0,1	1,411	24	0	
27.06.2020	71,1	50,81	20,29	68,36	67,54	0	66,8	66,7	0,1	1,355	24	0	
28.06.2020	71,46	48,95	22,51	64,16	63,31	0	62,68	62,6	0,08	1,409	24	0	
29.06.2020	70,89	49,53	21,36	64,99	64,17	0	63,53	63,45	0,08	1,358	24	0	
30.06.2020	71,22	49,74	21,48	62,22	61,46	0	60,82	60,75	0,07	1,303	24	0	
Итого:				784,12	774,04	0	766,22	764,97	1,25	16,357	288	0	
Средние:	71,58	50,2	21,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	155335,04	152454,56	9,04	150754,76	150863,36	-108,6	5298,397	33830	0
30/06/2024:	156119,16	153228,6	9,04	151520,98	151628,33	-107,35	5314,754	34118	0
Итого:	784,12	774,04	0	766,22	764,97	1,25	16,357	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просинникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

23.07.2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/202г.-21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: 3440167117
Адрес: пр. Краснополяский 1-й Тип расходомера: РРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M рвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тид = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х719D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2020	72,24	49,8	22,44	66,86	64,42	0	65,33	63,67	1,66	1,465	24	0	
02.07.2020	71,97	50,26	21,71	68,62	66,15	0	67,03	65,37	1,66	1,455	24	0	
03.07.2020	72,39	50,5	21,89	70	67,47	0,01	68,37	66,65	1,72	1,495	24	0	
04.07.2020	72,79	50,95	21,84	67,83	65,35	0	66,21	64,59	1,62	1,445	24	0	
05.07.2020	72,1	52,08	20,02	75,93	73,3	0	74,2	72,38	1,82	1,485	24	0	
06.07.2020	72,52	51,58	20,94	69,01	66,53	0	67,4	65,71	1,69	1,41	24	0	
07.07.2020	72,66	51,25	21,41	67,61	65,12	0	66,03	64,31	1,72	1,412	24	0	
08.07.2020	72,78	51,71	21,07	66	63,58	0	64,45	62,8	1,65	1,358	24	0	
09.07.2020	72,32	51,98	20,34	63,14	60,86	0	61,72	60,09	1,63	1,257	24	0	
10.07.2020	72,96	51,47	21,49	59,15	56,96	0	57,78	56,25	1,53	1,242	24	0	
11.07.2020	72,61	52,24	20,37	59,36	57,2	0	57,96	56,46	1,5	1,181	24	0	
12.07.2020	73,29	51,89	21,4	57	54,84	0	55,67	54,15	1,52	1,191	24	0	
13.07.2020	72,78	51,69	21,09	57,77	55,62	0	56,46	54,93	1,53	1,187	24	0	
14.07.2020	73,44	51,17	22,27	50,79	48,8	0	49,58	48,21	1,37	1,105	24	0	
15.07.2020	73,63	50,75	22,88	50,04	48,02	0	48,85	47,45	1,4	1,118	24	0	
16.07.2020	73,33	51,43	21,9	50,91	48,92	0	49,66	48,34	1,32	1,087	24	0	
17.07.2020	73,24	51,19	22,05	52,43	50,38	0	51,15	49,75	1,4	1,13	24	0	
18.07.2020	72,9	50,99	21,91	52,85	50,8	0	51,57	50,17	1,4	1,129	24	0	
19.07.2020	73,05	51,34	21,71	52,85	50,8	0	51,6	50,19	1,41	1,12	24	0	
20.07.2020	72,78	51,61	21,17	55,38	53,27	0	54,13	52,63	1,5	1,144	24	0	
21.07.2020	65,42	54,19	11,23	60,16	58,69	0,01	58,98	57,89	1,09	0,661	24	0	
Итого:				1273,6	1227	0,02	1244,13	1211,99	32,14	26,077	504	0	
Средние:	72,43	51,43	21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2024:	179342,57	171893,32	15,7	174108,13	169889,53	4218,6	5541,273	34119	0
21/07/2024:	180616,26	173120,4	15,72	175352,26	171101,52	4250,74	5567,35	34623	0
Итого:	1273,69	1227,08	0,02	1244,13	1211,99	32,14	26,077	504	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.20г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/20г.-30/06/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-г
Тепловычислитель БКТ-7 сер. N 001
Договорные расходы:
M сер. воды= т.сут Mгас= т.сут
Tизв= 0.00°C

Договор N:3440167117
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	72,69	49,32	23,37	58,85	56,65	0	57,48	55,99	1,49	1,344	24	0	
20.06.2020	72,91	49,07	23,84	59,46	57,23	0	58,04	56,56	1,48	1,383	24	0	
21.06.2020	73,43	47,86	25,57	58,95	56,68	0	57,55	56,09	1,46	1,47	24	0	
22.06.2020	73,06	49,4	23,66	58,24	56,06	0	56,86	55,41	1,45	1,345	24	0	
23.06.2020	72,92	50,16	22,76	61,35	59,11	0	59,9	58,4	1,5	1,361	24	0	
24.06.2020	73,17	48,79	24,38	61,72	59,4	0	60,22	58,75	1,47	1,468	24	0	
25.06.2020	72,35	49,68	22,67	64,87	62,53	0	63,37	61,82	1,55	1,436	24	0	
26.06.2020	72,53	50,2	22,33	65,82	63,46	0	64,23	62,72	1,51	1,435	24	0	
27.06.2020	72,16	49,48	22,68	66,83	64,42	0	65,3	63,68	1,62	1,485	24	0	
28.06.2020	72,61	48,79	23,82	64,68	62,25	0	63,16	61,54	1,62	1,503	24	0	
29.06.2020	72,07	49,18	22,89	68	65,52	0	66,43	64,77	1,66	1,521	24	0	
30.06.2020	72,4	49,45	22,95	64,34	61,93	0	62,85	61,22	1,63	1,438	24	0	
Итого:				753,11	725,24	0	735,39	716,95	18,44	17,189	288	0	
Средние:	72,69	49,28	23,41										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	178589,46	171168,08	15,7	173372,74	169172,58	4200,16	5524,084	33831	0
30/06/2024:	179342,57	171893,32	15,7	174108,13	169889,53	4218,6	5541,273	34119	0
Итого:	753,11	725,24	0	735,39	716,95	18,44	17,189	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.04.2022

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020.-21/07/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 1-в
Теплоучетчик БКГ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
M сиф. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тпл = 0.00°C

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Эксплуатационный номер: 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ОТ=0 ТЗ=1 КС=0х5СВР ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,48	58,67	13,81	117,32	114,57	0	114,56	112,77	1,79	1,582	24	0	
02.07.2020	72,17	58,72	13,45	114,53	111,73	0	111,91	109,98	1,93	1,563	24	0	
03.07.2020	72,65	60,77	12,88	127,15	124,19	0	124,17	122,1	2,07	1,537	24	0	
04.07.2020	73,06	62,31	10,75	147,76	144,46	0	144,25	141,9	2,35	1,55	24	0	
05.07.2020	72,34	61,85	10,49	148,85	145,61	0	145,4	143,08	2,32	1,525	24	0	
06.07.2020	72,7	61,6	11,1	138,59	135,45	0	135,36	133,09	2,27	1,502	24	0	
07.07.2020	72,97	61,39	11,58	131,17	128,06	0	128,06	125,85	2,21	1,484	24	0	
08.07.2020	73,03	62,08	10,95	134,57	131,23	0	131,39	128,94	2,45	1,441	24	0	
09.07.2020	72,65	62,48	10,17	140,46	137	0	137,17	134,55	2,62	1,395	24	0	
10.07.2020	73,45	64,08	9,37	145,68	142,09	0	142,21	139,44	2,77	1,334	24	0	
11.07.2020	73	64,25	8,75	144,62	141,2	0	141,21	138,58	2,63	1,236	24	0	
12.07.2020	73,73	64,36	9,37	145,85	142,37	0	142,34	139,7	2,64	1,333	24	0	
13.07.2020	73,23	63,9	9,33	142,23	138,93	0	138,84	136,33	2,51	1,294	24	0	
14.07.2020	74,08	65,31	8,77	153,54	150,06	0	149,82	147,19	2,63	1,312	24	0	
15.07.2020	74,28	65,88	8,4	154,59	151,11	0	150,81	148,13	2,68	1,269	24	0	
16.07.2020	73,9	65,61	8,29	154,36	150,91	0	150,61	147,97	2,64	1,25	24	0	
17.07.2020	73,82	65,59	8,23	154,99	151,53	0	151,25	148,61	2,64	1,245	24	0	
18.07.2020	73,46	65,66	7,8	153,85	150,49	0	150,15	147,55	2,6	1,17	24	0	
19.07.2020	73,62	66	7,62	163,48	160,05	0	159,58	156,9	2,68	1,218	24	0	
20.07.2020	73,32	65,1	8,22	156,65	153,21	0,01	152,9	150,29	2,61	1,257	24	0	
21.07.2020	67,63	60,19	7,44	85,59	83,97	0	83,82	82,56	1,26	0,624	24	0	
Итого:				2955,8	2888,2	0,01	2885,81	2835,51	50,3	28,121	504	0	
Среднее:	72,93	63,08	9,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:0	44837,79	43090,37	5,66	43594,09	42484,83	1109,26	1079,312	6083	0
21/07/2024:0	47793,62	45978,59	5,67	46479,9	45320,34	1159,56	1107,433	6587	0
Итого:	2955,83	2888,22	0,01	2885,81	2835,51	50,3	28,121	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись

Представитель теплоснабж. организации
Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: 3440167115
Адрес: пр. Краснополюский 1-в Тип расходомера: ПРЭМ-50
Теплоучастник: БКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
N сет. воды: т.сут Miras= т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Темп = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Справочный номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5СВФ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	73,15	62,99	10,16	154,18	150,96	0,02	150,5	148,25	2,25	1,527	24	0	
20.06.2020	73,35	63,16	10,19	149	146,15	0	145,43	143,5	1,93	1,482	24	0	
21.06.2020	74	62,78	11,22	149,29	146,39	0	145,72	143,77	1,95	1,637	24	0	
22.06.2020	73,53	62,5	10,93	146,48	143,74	0	142,94	141,15	1,79	1,562	24	0	
23.06.2020	73,33	62,61	10,72	147,15	144,46	0	143,63	141,88	1,75	1,54	24	0	
24.06.2020	73,57	62,1	11,47	141,2	138,4	0	137,82	135,95	1,87	1,58	24	0	
25.06.2020	72,78	61,52	11,26	143,28	140,39	0	138,9	137,97	1,93	1,574	24	0	
26.06.2020	72,89	62,15	10,74	149,3	146,39	0	145,76	143,8	1,96	1,566	24	0	
27.06.2020	72,45	60,24	12,21	133,7	130,96	0	130,6	128,78	1,82	1,592	24	0	
28.06.2020	72,87	60,1	12,77	128,67	125,95	0	125,63	123,86	1,77	1,605	24	0	
29.06.2020	72,2	58,13	14,07	110,81	108,34	0	108,24	106,65	1,59	1,524	24	0	
30.06.2020	72,54	56,39	16,15	92,68	90,41	0	90,52	89,08	1,44	1,461	24	0	
Итого:				1645,7	1612,5	0,02	1606,69	1584,64	22,05	18,65	288	0	
Средние:	73,05	61,23	11,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:0	43192,05	41477,83	5,64	41987,4	40900,19	1087,21	1060,662	5795	0
30/06/2024:0	44837,79	43090,37	5,66	43594,09	42484,83	1109,26	1079,312	6083	0
Итого:	1645,74	1612,54	0,02	1606,69	1584,64	22,05	18,65	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Пирожникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2021

Тепловая энергия израсходованная за
период вешпатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_н
Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Монитор:000 "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес:пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tвн= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Записной номер 00167542

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,94	50,56	22,38	69,06	68,53	0	67,41	67,71	-0,3	1,508	24	0	
02.07.2020	72,68	51,54	21,14	69,4	68,96	0	67,77	68,1	-0,33	1,432	24	0	
03.07.2020	72,99	51,9	21,09	66,6	66,25	0	65,03	65,43	-0,4	1,375	24	0	
04.07.2020	73,35	52,07	21,28	63,84	63,53	0	62,35	62,77	-0,42	1,326	24	0	
05.07.2020	72,58	52,15	20,43	69	68,66	0	67,38	67,79	-0,41	1,376	24	0	
06.07.2020	73,03	51,4	21,63	64,06	63,76	0	62,56	62,95	-0,39	1,353	24	0	
07.07.2020	73,25	51,53	21,72	60,68	60,39	0	59,21	59,63	-0,42	1,285	24	0	
08.07.2020	73,33	51,86	21,47	58,44	58,21	0	57,01	57,46	-0,45	1,223	24	0	
09.07.2020	72,93	51,55	21,38	58,88	58,68	0	57,44	57,92	-0,48	1,23	24	0	
10.07.2020	73,6	51,76	21,84	53,28	53,24	0	52,01	52,58	-0,57	1,137	24	0	
11.07.2020	73,2	52,39	20,81	54,82	54,75	0	53,55	54,03	-0,48	1,114	24	0	
12.07.2020	73,92	52,17	21,75	51,71	51,56	0	50,47	50,92	-0,45	1,098	24	0	
13.07.2020	73,46	51,78	21,68	54,65	54,43	0	53,4	53,76	-0,36	1,16	24	0	
14.07.2020	74,24	51,7	22,54	51,58	51,39	0	50,34	50,77	-0,43	1,135	24	0	
15.07.2020	74,41	52,12	22,29	50,06	49,95	0	48,82	49,32	-0,5	1,089	24	0	
16.07.2020	74,06	52,3	21,76	50,82	50,74	0	49,6	50,1	-0,5	1,08	24	0	
17.07.2020	73,95	51,95	22	50,01	49,92	0	48,77	49,3	-0,53	1,073	24	0	
18.07.2020	73,61	53,16	20,45	51,58	51,56	0	50,36	50,86	-0,5	1,029	24	0	
19.07.2020	73,75	52,12	21,63	53,02	52,91	0	51,75	52,26	-0,51	1,121	24	0	
20.07.2020	73,47	52,29	21,18	53,09	53	0	51,84	52,33	-0,49	1,098	24	0	
21.07.2020	69,59	54,84	14,75	33,57	33,59	0	32,84	33,13	-0,29	0,485	24	0	
Итого:				1188,1	1184	0	1159,91	1169,12	-9,21	24,727	504	0	
Средние:	73,25	52,05	21,2										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:0	13343,46	13213,92	0,47	13005,82	13076,26	-70,44	372,162	3206	0
21/07/2024:0	14531,61	14397,93	0,47	14165,73	14245,38	-79,65	396,889	3710	0
Итого:	1188,15	1184,01	0	1159,91	1169,12	-9,21	24,727	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тлв = 0.00 °C

Договор N: 3440167111
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	73,37	50,05	23,32	57,52	57,32	0	56,14	56,64	-0,5	1,308	24	0	
20.06.2020	73,61	50,84	22,77	58,35	58,21	0	56,93	57,51	-0,58	1,298	24	0	
21.06.2020	74,15	49,95	24,2	58,4	58,15	0	56,98	57,49	-0,51	1,381	24	0	
22.06.2020	73,79	51,33	22,46	59,69	59,53	0	58,23	58,78	-0,55	1,309	24	0	
23.06.2020	73,6	51,56	22,04	60,72	60,56	0	59,27	59,79	-0,52	1,305	24	0	
24.06.2020	73,86	50,29	23,57	60,92	60,57	0	59,45	59,83	-0,38	1,402	24	0	
25.06.2020	73,02	50,62	22,4	63,9	63,52	0	62,38	62,76	-0,38	1,396	24	0	
26.06.2020	73,15	51,79	21,36	63,92	63,67	0	62,38	62,89	-0,51	1,333	24	0	
27.06.2020	72,82	51,52	21,3	64,78	64,49	0	63,26	63,67	-0,41	1,348	24	0	
28.06.2020	73,27	49,91	23,36	62,6	62,23	0,01	61,12	61,5	-0,38	1,428	24	0	
29.06.2020	72,68	50,31	22,37	62,21	61,9	0	60,75	61,17	-0,42	1,362	24	0	
30.06.2020	73,05	47,09	25,96	51,06	50,77	0	49,87	50,21	-0,34	1,296	24	0	
Итого:				724,07	720,92	0,01	706,76	712,24	-5,48	16,166	288	0	
Средние:	73,36	50,43	22,92										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:0	12619,39	12493	0,46	12299,06	12364,02	-64,96	355,996	2918	0
30/06/2024:0	13343,46	13213,92	0,47	13005,82	13076,26	-70,44	372,162	3206	0
Итого:	724,07	720,92	0,01	706,76	712,24	-5,48	16,166	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Преснякин
Подпись



Представитель теплоснабж. организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О. 23.04.2021

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/20г.-21/07/20г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр. Краснополяский 1 итп 2
Теплодиспетчер ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгрвс=_____т.сут
Тдв= 0.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00216027 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАВВ1 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,89	51,39	21,5	73,63	73,15	0	71,89	72,24	-0,35	1,544	24	0	
02.07.2020	72,66	53,12	19,54	75,55	75,17	0	73,8	74,18	-0,38	1,441	24	0	
03.07.2020	72,96	53,66	19,3	70,25	69,96	0	68,58	69,03	-0,45	1,325	24	0	
04.07.2020	73,28	53,89	19,39	69,03	68,76	0	67,36	67,84	-0,48	1,306	24	0	
05.07.2020	72,54	53,7	18,84	72,51	72,28	0	70,79	71,32	-0,53	1,334	24	0	
06.07.2020	72,92	52,93	19,99	66,58	66,36	0	64,97	65,47	-0,5	1,299	24	0	
07.07.2020	73,16	53,55	19,61	64,22	63,96	0	62,69	63,1	-0,41	1,23	24	0	
08.07.2020	73,27	53,92	19,35	65,11	64,74	0	63,57	63,87	-0,3	1,232	24	0	
09.07.2020	72,82	54,31	18,51	62,96	62,65	0,01	61,46	61,79	-0,33	1,137	24	0	
10.07.2020	73,51	53,91	19,6	58,8	58,4	0	57,37	57,62	-0,25	1,124	24	0	
11.07.2020	73,11	55,57	17,54	59,27	58,94	0	57,83	58,1	-0,27	1,014	24	0	
12.07.2020	73,84	55,26	18,58	58,74	58,41	0	57,3	57,6	-0,3	1,063	24	0	
13.07.2020	73,36	55,27	18,09	59,08	58,79	0	57,64	57,96	-0,32	1,045	24	0	
14.07.2020	74,12	55,17	18,95	55,64	55,35	0	54,25	54,59	-0,34	1,027	24	0	
15.07.2020	74,3	55,28	19,02	54,5	54,19	0	53,14	53,43	-0,29	1,011	24	0	
16.07.2020	73,9	54,13	19,77	53,67	53,38	0,01	52,35	52,64	-0,29	1,035	24	0	
17.07.2020	73,77	54,23	19,54	51,31	51,13	0	50,08	50,44	-0,36	0,978	24	0	
18.07.2020	73,44	54,9	18,54	51,01	50,91	0	49,8	50,2	-0,4	0,924	24	0	
19.07.2020	73,54	55,29	18,25	51,22	51,12	0	50,04	50,38	-0,34	0,914	23	1	*
20.07.2020	73,35	54,96	18,39	56,06	55,95	0	54,71	55,18	-0,47	1,007	24	0	
21.07.2020	69,41	55,54	13,87	35,74	35,79	0,01	34,95	35,27	-0,32	0,484	24	0	
Итого:				1264,8	1259,3	0,03	1234,57	1242,25	-7,68	23,474	503	1	
Средние:	73,15	54,28	18,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024	137878,55	136027,24	21,42	133743,13	134269,59	-526,46	4056,339	22486	329
21/07/2024	139143,43	137286,63	21,45	134977,7	135511,84	-534,14	4079,813	22989	330
Итого:	1264,88	1259,39	0,03	1234,57	1242,25	-7,68	23,474	503	1

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.202.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/20г. - 30/06/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итл 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00216027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАГВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	73,3	52,84	20,46	62,12	61,46	0	60,62	60,65	-0,03	1,239	24	0	
20.06.2020	73,54	52,24	21,3	61,03	60,52	0	59,58	59,75	-0,17	1,268	24	0	
21.06.2020	74,09	52,1	21,99	61,95	61,45	0	60,46	60,66	-0,2	1,328	24	0	
22.06.2020	73,76	52,31	21,45	64,97	64,54	0	63,42	63,72	-0,3	1,36	24	0	
23.06.2020	73,54	52,62	20,92	64,27	63,93	0	62,75	63,13	-0,38	1,313	24	0	
24.06.2020	73,77	52,2	21,57	63,87	63,47	0	62,32	62,68	-0,36	1,347	24	0	
25.06.2020	72,99	53,05	19,94	70,95	70,55	0	69,26	69,65	-0,39	1,385	24	0	
26.06.2020	73,1	53,35	19,75	70,15	69,73	0,01	68,5	68,81	-0,31	1,354	24	0	
27.06.2020	72,79	52,84	19,95	71,08	70,61	0	69,4	69,72	-0,32	1,386	24	0	
28.06.2020	73,24	52,64	20,6	70,14	69,7	0	68,48	68,8	-0,32	1,411	24	0	
29.06.2020	72,74	52,84	19,9	73,68	73,26	0	71,95	72,31	-0,36	1,433	24	0	
30.06.2020	73,16	52,32	20,84	69,38	68,97	0	67,72	68,09	-0,37	1,409	24	0	
Итого:				803,59	798,19	0,01	784,46	787,97	-3,51	16,233	288	0	
Средние:	73,33	52,61	20,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024	137074,96	135229,05	21,41	132958,67	133481,62	-522,95	4040,106	22198	329
30/06/2024	137878,55	136027,24	21,42	133743,13	134269,59	-526,46	4056,339	22486	329
Итого:	803,59	798,19	0,01	784,46	787,97	-3,51	16,233	288	0



Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.20.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{собр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Красновольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M пас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2020	73,12	46,9	26,22	36,18	35,34	0	35,33	34,98	0,35	0,928	24	0	
02.07.2020	72,82	49	23,82	35,5	34,74	0	34,68	34,3	0,38	0,827	24	0	
03.07.2020	73,13	48,81	24,32	35,07	34,31	0	34,26	33,96	0,3	0,833	24	0	
04.07.2020	73,5	49,19	24,31	34	33,28	0	33,25	32,89	0,36	0,81	24	0	
05.07.2020	72,73	49,41	23,32	35,97	35,22	0	35,17	34,79	0,38	0,819	24	0	
06.07.2020	73,22	48,26	24,96	32,5	31,8	0	31,73	31,47	0,26	0,791	24	0	
07.07.2020	73,41	49,08	24,33	32,26	31,59	0	31,5	31,23	0,27	0,765	24	0	
08.07.2020	73,5	49,69	23,81	31,73	31,12	0	30,98	30,81	0,17	0,738	24	0	
09.07.2020	73,07	49,73	23,34	31,18	30,61	0	30,43	30,27	0,16	0,711	24	0	
10.07.2020	73,75	50,36	23,39	29,25	28,7	0	28,53	28,4	0,13	0,667	24	0	
11.07.2020	73,4	51,26	22,14	29,78	29,24	0	29,06	28,91	0,15	0,641	24	0	
12.07.2020	74,09	50,65	23,44	28,64	28,08	0	27,92	27,77	0,15	0,656	24	0	
13.07.2020	73,61	50,24	23,37	29,64	29,06	0	28,92	28,76	0,16	0,675	24	0	
14.07.2020	74,35	50,89	23,46	27,26	26,76	0	26,54	26,47	0,07	0,622	24	0	
15.07.2020	74,55	51,23	23,32	27,09	26,57	0	26,39	26,3	0,09	0,614	24	0	
16.07.2020	74,18	50,13	24,05	26,32	25,84	0	25,66	25,6	0,06	0,615	24	0	
17.07.2020	74,06	51,08	22,98	26,45	26	0	25,73	25,73	0	0,594	24	0	
18.07.2020	73,73	51,7	22,03	27,17	26,7	0	26,45	26,41	0,04	0,581	24	0	
19.07.2020	73,86	51,12	22,74	27,43	26,95	0	26,73	26,62	0,11	0,608	24	0	
20.07.2020	73,6	51,58	22,02	27,78	27,31	0	27,07	27	0,07	0,595	24	0	
21.07.2020	69,59	53,25	16,34	18,19	17,94	0	17,79	17,7	0,09	0,29	24	0	
Итого:				629,39	617,16	0	614,12	610,37	3,75	14,38	504	0	
Средние:	73,39	50,16	23,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2024:	72823,61	71034,06	0	70572,64	70191,67	380,97	2404,236	22502	313
21/07/2024:	73453	71651,22	0	71186,76	70802,04	384,72	2418,616	23006	313
Итого:	629,39	617,16	0	614,12	610,37	3,75	14,38	504	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001
Договорные расходы:
М сэт. воды=_____ т.сут Мрыс=_____ т.сут
Тжа= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	73,62	47,57	26,05	32,76	32,05	0	31,99	31,74	0,25	0,83	24	0	
20.06.2020	73,82	48,13	25,69	32,58	31,9	0	31,79	31,58	0,21	0,816	24	0	
21.06.2020	74,37	47,99	26,38	33,21	32,46	0	32,42	32,11	0,31	0,853	24	0	
22.06.2020	74,01	48,38	25,63	32,97	32,25	0	32,18	31,88	0,3	0,826	24	0	
23.06.2020	73,8	48,51	25,29	33,41	32,7	0	32,62	32,32	0,3	0,826	24	0	
24.06.2020	74,08	48,15	25,93	34,63	33,88	0	33,8	33,54	0,26	0,877	24	0	
25.06.2020	73,24	49,72	23,52	36,12	35,39	0	35,26	34,95	0,31	0,829	24	0	
26.06.2020	73,37	49,41	23,96	36,95	36,19	0	36,1	35,77	0,33	0,864	24	0	
27.06.2020	73,05	49,19	23,86	37,19	36,41	0	36,33	35,96	0,37	0,869	24	0	
28.06.2020	73,53	49,16	24,37	38,19	37,34	0	37,28	36,88	0,4	0,907	24	0	
29.06.2020	72,91	48,92	23,99	36,65	35,84	0	35,79	35,47	0,32	0,858	24	0	
30.06.2020	73,37	48,09	25,28	34,86	34,05	0	34,05	33,68	0,37	0,862	24	0	
Итого:				419,52	410,46	0	409,61	405,88	3,73	10,217	288	0	
Средние:	73,59	48,6	24,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	72404,09	70623,6	0	70163,03	69785,79	377,24	2394,019	22214	313
30/06/2024:	72823,61	71034,06	0	70572,64	70191,67	380,97	2404,236	22502	313
Итого:	419,52	410,46	0	409,61	405,88	3,73	10,217	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г. - 21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 105
Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001
Доисчисление расходов:
М сет. воды = _____ т.сут Илвс = _____ т.сут
Тпл = 0,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заполоской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х70А9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,67	51,65	20,02	29,73	28,54	0	29,02	28,2	0,82	0,58	24	0	
02.07.2020	71,31	51,76	19,55	29,08	27,92	0	28,42	27,57	0,85	0,555	24	0	
03.07.2020	71,62	51,67	19,95	27,42	26,32	0	26,78	26,05	0,73	0,533	24	0	
04.07.2020	71,95	52,95	19	26,1	25,06	0	25,51	24,77	0,74	0,494	24	0	
05.07.2020	71,19	51,7	19,49	26,41	25,35	0	25,81	25,08	0,73	0,501	24	0	
06.07.2020	71,59	52,42	19,17	26,83	25,76	0	26,22	25,44	0,78	0,501	24	0	
07.07.2020	71,81	52,33	19,48	24,95	23,95	0	24,4	23,67	0,73	0,477	24	0	
08.07.2020	71,82	53,06	18,76	24,07	23,11	0	23,57	22,82	0,75	0,443	24	0	
09.07.2020	71,47	53,32	18,15	24,36	23,38	0	23,84	23,12	0,72	0,432	24	0	
10.07.2020	72,12	52,4	19,72	21,96	21,08	0	21,47	20,84	0,63	0,424	24	0	
11.07.2020	71,58	53,38	18,2	22,6	21,7	0	22,09	21,42	0,67	0,401	24	0	
12.07.2020	72,27	52,61	19,66	20,63	19,81	0	20,15	19,57	0,58	0,394	24	0	
13.07.2020	71,88	53,75	18,13	21,94	21,06	0	21,46	20,81	0,65	0,389	24	0	
14.07.2020	72,57	53,13	19,44	20,9	20,06	0	20,41	19,82	0,59	0,397	24	0	
15.07.2020	72,72	53,11	19,61	19,64	18,86	0	19,16	18,62	0,54	0,376	24	0	
16.07.2020	72,45	52,63	19,82	20,74	19,91	0	20,26	19,67	0,59	0,4	24	0	
17.07.2020	72,78	52,5	19,78	19,47	18,69	0	18,99	18,45	0,54	0,376	24	0	
18.07.2020	71,95	53,94	18,01	19,65	18,86	0	19,17	18,62	0,55	0,345	24	0	
19.07.2020	72,15	53,56	18,59	20,46	19,65	0	19,98	19,41	0,57	0,369	24	0	
20.07.2020	71,94	52,62	19,32	21,5	20,64	0	21,01	20,4	0,61	0,406	24	0	
21.07.2020	61,76	53,62	8,14	35,61	34,18	0	34,98	33,73	1,25	0,286	24	0	
Итого:				504,05	483,89	0	492,7	478,08	14,62	9,069	504	0	
Средние:	71,43	52,76	18,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	116421,40	114381,45	76	113154,29	113013,69	140,6	3313,772	26570	13
21/07/2024:	116925,45	114865,34	76	113646,99	113491,77	155,2	3322,841	27074	13
Итого:	504,05	483,89	0	492,7	478,08	14,62	9,069	504	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
T_{раб} x T_{шт}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
Подпись

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Улица Жукова 105
Теплоснабжитель ВКТ-7 сел.Н 001
Договорные раскоды:
М сел.вотч= т.сут Мгас= т.сут
Тли= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расколмера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00107890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х70А9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	71,87	52,82	19,05	25,55	24,53	0	24,97	24,26	0,71	0,473	24	0	
20.06.2020	71,98	52,07	19,91	23,8	22,85	0	23,28	22,61	0,67	0,46	24	0	
21.06.2020	72,6	51,88	20,72	24,12	23,15	0	23,6	22,91	0,69	0,488	24	0	
22.06.2020	72,23	52,58	19,65	25,16	24,15	0	24,61	23,87	0,74	0,484	24	0	
23.06.2020	72,03	52,58	19,45	25,15	24,15	0	24,57	23,9	0,67	0,478	24	0	
24.06.2020	72,29	52,68	19,61	25,07	24,07	0	24,51	23,8	0,71	0,479	24	0	
25.06.2020	71,52	52,75	18,77	26,5	25,43	0	25,9	25,16	0,74	0,484	24	0	
26.06.2020	71,75	53,53	18,22	27,93	26,82	0	27,25	26,49	0,76	0,495	24	0	
27.06.2020	71,43	52,14	19,29	29,43	28,25	0	28,75	27,92	0,83	0,554	24	0	
28.06.2020	71,83	51,81	20,02	28,18	27,05	0	27,53	26,73	0,8	0,551	24	0	
29.06.2020	71,22	51,86	19,36	29,69	28,51	0	29,02	28,18	0,84	0,559	24	0	
30.06.2020	71,47	52,59	18,88	27,84	26,72	0	27,25	26,41	0,84	0,513	24	0	
Итого:				318,42	305,68	0	311,24	302,24	9	6,018	288	0	
Средние:	71,85	52,44	19,41										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	116102,98	114075,77	0,76	112843,05	112711,45	131,6	3307,754	26282	13
30/06/2024:	116421,40	114381,45	0,76	113154,29	113013,69	140,6	3313,772	26570	13
Итого:	318,42	305,68	0	311,24	302,24	9	6,018	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{кorr} = Q_н
Т_{раб} x Т_{нш}

0

23.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 с.с. N 001
Дополнительные расходы:
М с.с. воды = _____ т.с.ут Мгас = _____ т.с.ут
Тзд = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х519А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,65	46,74	25,91	29,61	28,2	0	28,89	27,92	0,97	0,748	24	0	
02.07.2020	72,37	46,55	25,82	29,82	28,43	0	29,1	28,16	0,94	0,75	24	0	
03.07.2020	72,71	47,61	25,1	28,49	27,02	0	27,81	26,78	1,03	0,696	24	0	
04.07.2020	73,08	47,39	25,69	29,46	27,97	0	28,73	27,73	1	0,74	24	0	
05.07.2020	72,31	48,21	24,1	30,07	28,58	0	29,32	28,3	1,02	0,708	24	0	
06.07.2020	72,78	47,56	25,22	28,35	26,92	0	27,65	26,65	1	0,699	24	0	
07.07.2020	72,99	47,22	25,77	26,98	25,6	0	26,31	25,36	0,95	0,679	24	0	
08.07.2020	73,05	48,13	24,92	25,77	24,83	0	25,18	24,59	0,59	0,627	24	0	
09.07.2020	72,67	48,42	24,25	26,24	25,25	0	25,65	25,01	0,64	0,622	24	0	
10.07.2020	73,37	48,56	24,81	23,14	22,53	0	22,63	22,29	0,34	0,561	24	0	
11.07.2020	72,92	48,93	23,99	24,29	23,34	0	23,76	23,1	0,66	0,572	24	0	
12.07.2020	73,69	47,87	25,82	23,8	22,53	0	23,25	22,29	0,96	0,6	24	0	
13.07.2020	73,18	48,42	24,76	24,34	23,04	0	23,77	22,8	0,97	0,588	24	0	
14.07.2020	73,92	48,73	25,19	22,06	20,87	0	21,57	20,63	0,94	0,545	24	0	
15.07.2020	74,14	48,31	25,83	21,7	20,52	0	21,2	20,28	0,92	0,548	24	0	
16.07.2020	73,79	49,39	24,4	22,07	20,87	0	21,58	20,63	0,95	0,529	24	0	
17.07.2020	73,69	47,87	25,82	21,93	20,73	0	21,42	20,49	0,93	0,552	24	0	
18.07.2020	73,31	48,59	24,72	21,77	20,61	0	21,28	20,37	0,91	0,523	24	0	
19.07.2020	73,43	48,61	24,82	21,78	20,63	0	21,27	20,39	0,88	0,526	24	0	
20.07.2020	73,22	48,79	24,43	23,47	22,26	0	22,95	22,02	0,93	0,56	24	0	
21.07.2020	60,72	50,82	9,9	37,99	36,84	0,01	37,36	36,42	0,94	0,368	24	0	
Итого:				543,13	517,57	0,01	530,68	512,21	18,47	12,741	504	0	
Средние:	72,57	48,22	24,34										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	108471,19	105979,42	8,26	105267,97	104755,07	507,9	3431,250	24196	11
21/07/2024:	109014,32	106496,99	8,27	105793,65	105267,28	526,4	3443,991	24700	11
Итого:	543,13	517,57	0,01	530,68	512,21	18,47	12,741	504	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
Ф.И.О. _____

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 103
Теплопункт: ВКТ-7 сет. N 001
Дополнительные расходы:
И сеп. воды = _____ т.сут И ввс = _____ т.сут
Тхв = 0,00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Защитный номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	73,1	46,79	26,31	25,47	24,82	0	24,84	24,58	0,26	0,656	24	0	
20.06.2020	73,27	46,76	26,51	25,68	24,32	0	25,06	24,08	0,98	0,662	24	0	
21.06.2020	73,86	45,53	28,33	25,92	24,5	0	25,31	24,26	1,05	0,719	24	0	
22.06.2020	73,51	45,97	27,54	27,08	25,63	0,01	26,42	25,39	1,03	0,726	24	0	
23.06.2020	73,28	46,39	26,89	27,24	25,8	0	26,59	25,56	1,03	0,713	24	0	
24.06.2020	73,54	46,74	26,8	27,09	25,64	0	26,4	25,4	1	0,71	24	0	
25.06.2020	72,7	46,98	25,72	28,46	26,99	0	27,76	26,75	1,01	0,715	24	0	
26.06.2020	72,83	47,44	25,39	28,65	27,17	0	27,94	26,93	1,01	0,707	24	0	
27.06.2020	72,47	47,19	25,28	28,24	26,8	0	27,57	26,56	1,01	0,695	24	0	
28.06.2020	72,93	45,05	27,88	27,63	26,19	0	26,94	25,95	0,99	0,75	24	0	
29.06.2020	72,33	45,46	26,87	27,63	26,21	0,01	26,94	25,94	1	0,725	24	0	
30.06.2020	72,76	45,46	27,3	26,54	25,17	0	25,88	24,94	0,94	0,706	24	0	
Итого:				325,63	309,24	0,02	317,65	306,34	11,31	8,484	288	0	
Средние:	73,04	46,31	26,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	108145,56	105670,18	8,24	104945,32	104448,73	496,59	3422,766	23908	11
30/06/2024:	108471,19	105979,42	8,26	105262,97	104755,07	507,90	3431,250	24196	11
Итого:	325,63	309,24	0,02	317,65	306,34	11,31	8,484	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{шт}	0

23.07.2020.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/20г. - 21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а
Теплоснабщик: ВКТ-7 сер. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мрас = _____ т.сут
Тпл = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРСМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Вводной номер 00165178 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5696 По 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2020	70,91	46,7	24,21	46,15	45,97	0	45,12	45,48	-0,36	1,27	24	0	
02.07.2020	70,6	47,67	22,93	45,41	45,18	0	44,41	44,69	-0,28	1,184	24	0	
03.07.2020	71,04	47,57	23,47	42,37	42,29	0	41,4	41,81	-0,41	1,13	24	0	
04.07.2020	71,32	47,66	23,66	41,92	41,84	0	40,94	41,36	-0,42	1,129	24	0	
05.07.2020	70,69	47,49	23,2	44,98	44,9	0	43,94	44,42	-0,48	1,185	24	0	
06.07.2020	70,95	47,83	23,12	42,17	42,07	0	41,2	41,58	-0,38	1,108	24	0	
07.07.2020	71,2	47,46	23,74	39,6	39,49	0	38,71	39,01	-0,3	1,07	24	0	
08.07.2020	71,18	47,53	23,65	39,22	39,14	0	38,33	38,69	-0,36	1,053	24	0	
09.07.2020	70,8	48,47	22,33	37,67	37,64	0	36,85	37,18	-0,33	0,956	24	0	
10.07.2020	71,54	48,47	23,07	36,11	36,1	0	35,32	35,7	-0,38	0,949	24	0	
11.07.2020	70,98	49,67	21,31	36,7	36,7	0	35,89	36,23	-0,34	0,892	24	0	
12.07.2020	71,75	48,94	22,81	36,44	36,32	0	35,64	35,88	-0,24	0,946	24	0	
13.07.2020	71,31	49,16	22,15	36,89	36,79	0	36,06	36,33	-0,27	0,928	24	0	
14.07.2020	71,94	49,24	22,7	34,98	34,84	0	34,21	34,43	-0,22	0,902	24	0	
15.07.2020	72,16	48,77	23,39	33,52	33,34	0	32,76	32,98	-0,22	0,89	24	0	
16.07.2020	71,86	48,14	23,72	35,32	35,08	0	34,53	34,71	-0,18	0,953	24	0	
17.07.2020	71,78	48,85	22,93	33,92	33,63	0	33,14	33,22	-0,08	0,884	24	0	
18.07.2020	71,43	49,41	22,02	34,46	34,14	0	33,68	33,73	-0,05	0,86	24	0	
19.07.2020	71,6	48,99	22,61	35,03	34,66	0	34,26	34,25	0,01	0,9	24	0	
20.07.2020	71,45	48,75	22,7	36,89	36,48	0	36,07	36,02	0,05	0,951	24	0	
21.07.2020	63,86	51,7	12,16	45,6	46,43	0,02	44,75	45,86	-1,11	0,617	24	0	
Итого:				815,35	813,03	0,02	797,21	803,56	-6,35	20,757	504	0	
Средние:	70,96	48,49	22,47										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
30/06/2024:0	8186,46	8090,35	0,05	7988,49	8011,53	-23,04	260,681	2989	0
21/07/2024:0	9001,81	8903,38	0,07	8785,7	8815,09	-29,39	281,438	3493	0
Итого:	815,35	813,03	0,02	797,21	803,56	-6,35	20,757	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. _____
Для документов
Служба технической поддержки
Служба эксплуатации

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____
/Л.А. Болтачева/
23.07.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

#ДЕЛ/01

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. водн=_____ т.сут Мгас=_____ т.сут
Тид= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 $\Phi T=0$ ТЗ=1 КС=0х5696 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
19.06.2020	71,16	46,86	24,3	40,51	40,09	0	39,59	39,63	-0,04	1,119	24	0	
20.06.2020	71,34	47,06	24,28	39,96	39,53	0	39,06	39,08	-0,02	1,104	24	0	
21.06.2020	71,92	46,21	25,71	38,01	37,49	0	37,14	37,05	0,09	1,109	24	0	
22.06.2020	71,52	47,76	23,76	41,04	40,54	0	40,08	40,08	0	1,108	24	0	
23.06.2020	71,32	47,69	23,63	39,82	39,33	0	38,92	38,88	0,04	1,072	24	0	
24.06.2020	71,58	47,12	24,46	39,79	39,25	0	38,84	38,82	0,02	1,103	24	0	
25.06.2020	70,89	47,96	22,93	41,61	41,09	0	40,66	40,63	0,03	1,083	24	0	
26.06.2020	70,99	48,03	22,96	43,36	42,8	0	42,37	42,32	0,05	1,131	24	0	
27.06.2020	70,57	46,31	24,26	40,76	40,19	0	39,81	39,79	0,02	1,125	24	0	
28.06.2020	70,84	43,97	26,87	38,52	37,88	0	37,64	37,52	0,12	1,176	24	0	
29.06.2020	69,95	42,69	27,26	29,9	29,38	0	29,25	29,11	0,14	0,928	24	0	
30.06.2020	70,43	43,93	26,5	20,25	19,99	0,01	19,81	19,81	0	0,612	24	0	
Итого:				453,53	447,56	0,01	443,17	442,72	0,45	12,67	288	0	
Средние:	71,04	46,29	24,74										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
18/06/2024:0	7732,93	7642,79	0,04	7545,32	7568,81	-23,49	248,011	2701	0
30/06/2024:0	8186,46	8090,35	0,05	7988,49	8011,53	-23,04	260,681	2989	0
Итого:	453,53	447,56	0,01	443,17	442,72	0,45	12,67	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохляникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Тнш

#ДЕЛ/О!

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: PRM-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	70,31	49,01	21,3	33,55	33,01	0	32,78	32,65	0,13	0,696	24	0	
02.07.2020	69,98	50,31	19,67	33,12	32,64	0	32,4	32,23	0,17	0,638	24	0	
03.07.2020	70,44	49,47	20,97	31,71	31,23	0	30,98	30,88	0,1	0,651	24	0	
04.07.2020	70,61	49,32	21,29	29,64	29,19	0	28,93	28,91	0,02	0,615	24	0	
05.07.2020	70,14	49,51	20,63	32,82	32,33	0	32,07	31,95	0,12	0,664	24	0	
06.07.2020	70,2	49,73	20,47	30,28	29,84	0	29,59	29,51	0,08	0,607	24	0	
07.07.2020	70,5	49,62	20,88	28,18	27,79	0	27,57	27,54	0,03	0,576	24	0	
08.07.2020	70,39	49,59	20,8	26,76	26,42	0	26,16	26,18	-0,02	0,543	24	0	
09.07.2020	70,14	50,57	19,57	28	27,65	0	27,36	27,37	-0,01	0,534	24	0	
10.07.2020	70,77	50,15	20,62	25,97	25,65	0	25,44	25,4	0,04	0,524	24	0	
11.07.2020	70,28	50,32	19,96	26,12	25,8	0	25,58	25,56	0,02	0,512	24	0	
12.07.2020	70,95	50,41	20,54	25,35	25,03	0	24,84	24,78	0,06	0,51	24	0	
13.07.2020	70,55	51,11	19,44	26,22	25,9	0	25,66	25,62	0,04	0,499	24	0	
14.07.2020	71,06	50,72	20,34	24,15	23,85	0	23,66	23,61	0,05	0,48	24	0	
15.07.2020	71,38	50,78	20,6	23,93	23,62	0	23,43	23,38	0,05	0,482	24	0	
16.07.2020	71	50,68	20,32	23,89	23,59	0	23,41	23,35	0,06	0,472	24	0	
17.07.2020	70,97	51,07	19,9	23,5	23,21	0	23,01	22,97	0,04	0,459	24	0	
18.07.2020	70,68	51,73	18,95	24,47	24,16	0	23,98	23,92	0,06	0,455	24	0	
19.07.2020	70,77	51,7	19,07	23,88	23,58	0	23,37	23,34	0,03	0,444	24	0	
20.07.2020	70,66	50,61	20,05	25,22	24,89	0	24,69	24,65	0,04	0,496	24	0	
21.07.2020	64,19	53,51	10,68	31,06	31,38	0,01	30,49	30,98	-0,49	0,32	24	0	
Итого:				577,82	570,76	0,01	565,4	564,78	0,62	11,177	504	0	
Средние:	70,28	50,47	19,81										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024	6036,11	5945,81	0,1	5891,43	5883,98	7,45	158,753	2989	1
21/07/2024	6613,93	6516,57	0,11	6456,83	6448,76	8,07	169,93	3493	1
Итого:	577,82	570,76	0,01	565,4	564,78	0,62	11,177	504	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	#ДЕЛ/0!

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: _____
Ф.И.О. _____
ДЛЯ ДОКУМЕНТА

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____
Ф.И.О. _____

23.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/202г.-30/06/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: PRM-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заполняющий номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	70,44	48,81	21,63	28,93	28,54	0	28,26	28,26	0	0,61	24	0	
20.06.2020	70,56	48,86	21,7	27,7	27,31	0	27,08	27,07	0,01	0,587	24	0	
21.06.2020	71,22	47,94	23,28	28,55	28,08	0	27,91	27,83	0,08	0,65	24	0	
22.06.2020	70,82	48,42	22,4	29,18	28,72	0	28,5	28,47	0,03	0,638	24	0	
23.06.2020	70,63	48,87	21,76	28,89	28,44	0	28,23	28,19	0,04	0,613	24	0	
24.06.2020	70,94	48,41	22,53	30,01	29,52	0	29,3	29,23	0,07	0,658	24	0	
25.06.2020	70,24	49,34	20,9	31,11	30,63	0	30,39	30,28	0,11	0,636	24	0	
26.06.2020	70,35	49,4	20,95	31,32	30,83	0	30,6	30,49	0,11	0,642	24	0	
27.06.2020	70,01	49,43	20,58	32,17	31,67	0	31,46	31,31	0,15	0,645	24	0	
28.06.2020	70,35	48,45	21,9	32,06	31,54	0	31,35	31,24	0,11	0,686	24	0	
29.06.2020	69,64	50,1	19,54	33,77	33,27	0	33,04	32,88	0,16	0,645	24	0	
30.06.2020	69,58	50,84	18,74	34,35	33,83	0	33,63	33,43	0,2	0,631	24	0	
Итого:				368,04	362,38	0	359,75	358,68	1,07	7,641	288	0	
Средние:	70,39	49,07	21,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024	5668,07	5583,43	0,1	5531,68	5525,3	6,38	151,112	2701	1
30/06/2024	6036,11	5945,81	0,1	5891,43	5883,98	7,45	158,753	2989	1
Итого:	368,04	362,38	0	359,75	358,68	1,07	7,641	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просвянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

#ДЕЛ/01

Болтачева
23.07.202г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонтент: 000 Парк-Сервис
Адрес: Вейлеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды = _____ т.сут М в/с = _____ т.сут
Т в = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,27	48,85	22,42	26,23	24,81	0	25,63	24,53	1,1	0,575	24	0	
02.07.2020	70,83	49,1	21,73	25,46	24,08	0	24,93	23,8	1,13	0,544	24	0	
03.07.2020	71,31	50,34	20,97	26,71	25,3	0	26,07	25,01	1,06	0,546	24	0	
04.07.2020	71,63	51,92	19,71	26,21	24,85	0	25,57	24,59	0,98	0,504	24	0	
05.07.2020	71,02	51,9	19,12	26,91	25,52	0	26,27	25,19	1,08	0,505	24	0	
06.07.2020	70,96	50,98	19,98	26,4	25,04	0	25,82	24,75	1,07	0,518	24	0	
07.07.2020	71,42	50,35	21,07	24,59	23,28	0	24,07	23	1,07	0,508	24	0	
08.07.2020	71,3	51,57	19,73	25,21	23,88	0	24,73	23,63	1,1	0,488	24	0	
09.07.2020	71,05	51,12	19,93	25,05	23,74	0	24,53	23,46	1,07	0,49	24	0	
10.07.2020	71,83	52,01	19,82	24,69	23,39	0	24,19	23,13	1,06	0,479	24	0	
11.07.2020	71,25	53,91	17,34	23,96	22,73	0	23,48	22,49	0,99	0,408	24	0	
12.07.2020	72,02	52,59	19,43	24,16	22,88	0	23,67	22,64	1,03	0,46	24	0	
13.07.2020	71,54	52,61	18,93	24,23	22,96	0	23,75	22,72	1,03	0,45	24	0	
14.07.2020	72,17	52,47	19,7	23,49	22,23	0	22,99	21,99	1	0,45	24	0	
15.07.2020	72,42	52,19	20,23	22,36	21,16	0	21,86	20,92	0,94	0,442	24	0	
16.07.2020	72,09	51,87	20,22	23,1	21,86	0	22,6	21,62	0,98	0,456	24	0	
17.07.2020	72	52,41	19,59	22,07	20,9	0	21,58	20,66	0,92	0,422	24	0	
18.07.2020	71,69	53,62	18,07	22,66	21,49	0	22,18	21,25	0,93	0,4	24	0	
19.07.2020	71,78	51,79	19,99	22,21	21,04	0	21,72	20,8	0,92	0,435	24	0	
20.07.2020	71,61	53	18,61	23,41	22,2	0	22,93	21,96	0,97	0,427	24	0	
21.07.2020	68,24	51,07	17,17	12,71	12,06	0	12,45	11,93	0,52	0,214	24	0	
Итого:				501,82	475,4	0	491,02	470,07	20,95	9,721	504	0	
Средние:	71,4	51,69	19,7										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	51396,32	48556,28	76,83	49948,23	47979,32	1968,91	1482,654	27183	0
21/07/2024:	51898,14	49031,58	76,83	50439,25	48449,39	1989,86	1492,375	27687	0
Итого:	501,82	475,4	0	491,02	470,07	20,95	9,721	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Тнш

0

23.07.2020г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/20г.-21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 19

Тепловычислитель КАРAT-306

Договорные раскоды:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор №:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,84	39,96	31,88	38,070	37,280	37,129	37,129	0,79	0,00	1,217	24	0	
02.07.2020	71,39	40,66	30,73	35,970	35,250	35,093	35,093	0,72	0,00	1,105	24	0	
03.07.2020	71,80	39,99	31,81	36,080	35,350	35,197	35,197	0,73	0,00	1,140	24	0	
04.07.2020	72,13	39,36	32,77	34,770	34,050	33,910	33,910	0,72	0,00	1,130	24	0	
05.07.2020	71,54	40,24	31,30	38,150	37,370	37,214	37,214	0,78	0,00	1,204	24	0	
06.07.2020	71,69	40,28	31,41	34,360	33,670	33,518	33,518	0,69	0,00	1,072	24	0	
07.07.2020	72,02	40,46	31,56	33,950	33,260	33,112	33,112	0,69	0,00	1,069	24	0	
08.07.2020	71,90	41,13	30,77	32,110	31,470	31,319	31,319	0,64	0,00	0,982	24	0	
09.07.2020	71,61	40,08	31,53	33,810	33,140	32,989	32,989	0,67	0,00	1,055	24	0	
10.07.2020	72,23	41,28	30,95	29,800	29,230	29,074	29,074	0,57	0,00	0,914	24	0	
11.07.2020	71,66	42,08	29,58	30,030	29,470	29,305	29,305	0,56	0,00	0,892	24	0	
12.07.2020	72,47	41,15	31,33	30,660	30,060	29,905	29,905	0,60	0,00	0,959	24	0	
13.07.2020	71,96	41,92	30,04	29,960	29,400	29,234	29,234	0,56	0,00	0,891	24	0	
14.07.2020	72,57	41,92	30,66	27,620	27,090	26,939	26,939	0,53	0,00	0,838	24	0	
15.07.2020	72,83	42,24	30,59	26,810	26,300	26,148	26,148	0,51	0,00	0,812	24	0	
16.07.2020	72,49	41,71	30,78	27,940	27,400	27,251	27,251	0,54	0,00	0,852	24	0	
17.07.2020	72,39	42,07	30,32	26,310	25,800	25,659	25,659	0,51	0,00	0,788	24	0	
18.07.2020	72,06	42,45	29,61	26,950	26,450	26,296	26,296	0,50	0,00	0,790	24	0	
19.07.2020	72,28	41,95	30,33	28,720	28,160	28,011	28,011	0,56	0,00	0,870	24	0	
20.07.2020	71,98	41,27	30,71	27,800	27,260	27,119	27,119	0,54	0,00	0,848	24	0	
21.07.2020	59,47	40,20	19,28	19,420	19,110	18,989	18,989	0,31	0,00	0,473	24	0	
Итого:				649,29	636,57	633,41	633,41	156,04	0,00	19,889	504		
Средние:	71,44	41,07	30,38										

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	108150,41	105781,30	104615,90	104598,55	4726,09	17,34	3480,568	21167	0
21/07/2024:	108799,70	106417,87	105249,31	105231,96	4882,13	17,34	3500,457	21671	0
Итого:	649,29	636,57	633,41	633,41	156,04	0,00	19,889	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

23.07.20г

Тепловая энергия израсходованная за
период вештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Тепловычислитель КАРАТ-306

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Твв = 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,27	42,61	29,66	38,125	37,006	1,12	1,174	24	0	
02.07.2020	71,88	42,51	29,37	37,396	36,299	1,10	1,144	24	0	
03.07.2020	72,24	42,73	29,50	34,903	33,876	1,03	1,067	24	0	
04.07.2020	72,55	42,85	29,70	33,323	32,335	0,99	1,026	24	0	
05.07.2020	71,92	43,63	28,29	36,512	35,443	1,07	1,084	24	0	
06.07.2020	72,15	42,53	29,62	33,546	32,555	0,99	1,030	24	0	
07.07.2020	72,48	42,35	30,13	32,679	31,698	0,98	1,017	24	0	
08.07.2020	72,39	43,33	29,07	31,040	30,075	0,96	0,937	24	0	
09.07.2020	72,03	43,41	28,62	30,718	29,746	0,97	0,911	24	0	
10.07.2020	72,76	43,57	29,19	27,983	27,046	0,94	0,841	24	0	
11.07.2020	72,14	44,50	27,64	27,993	27,070	0,92	0,795	24	0	
12.07.2020	72,96	43,81	29,15	28,896	27,947	0,95	0,878	24	0	
13.07.2020	72,47	44,46	28,02	28,613	27,686	0,93	0,828	24	0	
14.07.2020	73,16	44,02	29,15	27,638	26,723	0,91	0,831	24	0	
15.07.2020	73,45	43,84	29,61	27,512	26,604	0,91	0,840	24	0	
16.07.2020	73,03	44,42	28,61	27,191	26,283	0,91	0,802	24	0	
17.07.2020	73,00	44,09	28,91	27,420	26,514	0,91	0,817	24	0	
18.07.2020	72,63	44,92	27,71	27,139	26,242	0,90	0,774	24	0	
19.07.2020	72,79	44,91	27,88	28,092	27,169	0,92	0,813	24	0	
20.07.2020	72,58	44,66	27,92	29,259	28,329	0,93	0,844	24	0	
21.07.2020	59,63	45,64	13,98	26,310	25,530	0,78	0,472	24	0	
Итого:				642,29	622,17	20,12	18,926	504		
Средние:	71,93	43,75	28,18							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	68424,19	68548,47	2,36	2459,128	15263	0
21/07/2024:	69066,48	69170,64	22,48	2478,054	15767	0
Итого:	642,29	622,17	20,12	18,926	504	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

23.07.2020г



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 19 В

Тип расходомера:

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тма = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,56	40,91	30,65	41,580	40,640	40,507	40,507	0,94	0,00	1,274	24	0	
02.07.2020	71,16	42,20	28,97	41,010	40,100	39,952	39,952	0,91	0,00	1,184	24	0	
03.07.2020	71,47	41,77	29,70	38,740	37,840	37,719	37,719	0,90	0,00	1,133	24	0	
04.07.2020	71,78	41,74	30,04	37,710	36,800	36,696	36,696	0,91	0,00	1,119	24	0	
05.07.2020	71,18	42,61	28,57	39,810	38,910	38,773	38,773	0,90	0,00	1,141	24	0	
06.07.2020	71,40	42,52	28,87	38,820	37,900	37,782	37,782	0,92	0,00	1,105	24	0	
07.07.2020	71,75	42,45	29,29	37,270	36,360	36,259	36,259	0,91	0,00	1,080	24	0	
08.07.2020	71,71	42,58	29,13	37,510	36,590	36,489	36,489	0,92	0,00	1,081	24	0	
09.07.2020	71,29	43,80	27,50	35,820	34,950	34,844	34,844	0,87	0,00	0,970	24	0	
10.07.2020	72,01	43,02	28,99	34,160	33,280	33,202	33,202	0,88	0,00	0,974	24	0	
11.07.2020	71,48	43,94	27,54	34,620	33,740	33,653	33,653	0,88	0,00	0,931	24	0	
12.07.2020	72,18	44,45	27,73	33,140	32,260	32,186	32,186	0,88	0,00	0,903	24	0	
13.07.2020	71,75	44,30	27,45	33,810	32,920	32,846	32,846	0,89	0,00	0,910	24	0	
14.07.2020	72,34	44,36	27,98	31,920	31,040	30,983	30,983	0,88	0,00	0,874	24	0	
15.07.2020	72,61	44,14	28,47	31,370	30,480	30,438	30,438	0,89	0,00	0,878	24	0	
16.07.2020	72,21	43,57	28,63	31,360	30,460	30,430	30,430	0,90	0,00	0,879	24	0	
17.07.2020	72,04	43,80	28,24	29,540	28,670	28,653	28,653	0,87	0,00	0,821	24	0	
18.07.2020	71,78	44,28	27,50	30,760	29,870	29,844	29,844	0,89	0,00	0,834	24	0	
19.07.2020	71,97	44,80	27,17	31,580	30,690	30,645	30,645	0,89	0,00	0,845	24	0	
20.07.2020	71,78	45,10	26,68	32,460	31,580	31,517	31,517	0,88	0,00	0,851	24	0	
21.07.2020	58,91	42,98	15,92	27,450	26,940	26,786	26,786	0,51	0,00	0,549	24	0	
Итого:				730,44	712,02	710,20	710,20	156,04	0,00	20,332	504		
Средние:	71,16	43,30	27,85										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	83051,247	82611,037	81084,844	81084,598	28340,800	0,25	2267,148	12816	0
21/07/2024:	83781,687	83323,057	81795,049	81794,803	28496,840	0,25	2287,480	13320	0
Итого:	730,44	712,02	710,20	710,20	156,04	0,00	20,332	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Жукова

ИНН 7440183350

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

23.07.2020г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_иТраб х Т_{ли}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20В

Тип расходомера: _____

Теплоисчислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сер. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0 MBFB2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,64	54,94	17,7	57,83	55,33	0	56,47	54,53	1,94	1	24	0	
02.07.2020	72,26	54,95	17,31	56,72	54,27	0	55,41	53,5	1,91	0,956	24	0	
03.07.2020	72,67	55,49	17,18	57,84	55,41	0	56,46	54,64	1,82	0,97	24	0	
04.07.2020	73,03	56,05	16,98	57,88	55,48	0	56,48	54,69	1,79	0,96	24	0	
05.07.2020	72,31	55,47	16,84	58,61	56,22	0	57,24	55,43	1,81	0,967	24	0	
06.07.2020	72,52	55,95	16,57	56,36	54,08	0	55,03	53,29	1,74	0,913	24	0	
07.07.2020	72,92	55,45	17,47	51,42	49,27	0	50,19	48,56	1,63	0,875	24	0	
08.07.2020	72,88	56,72	16,16	52,5	50,26	0	51,28	49,48	1,8	0,828	24	0	
09.07.2020	72,51	56,73	15,78	50,85	48,66	0	49,64	47,95	1,69	0,782	24	0	
10.07.2020	73,31	56,62	16,69	47,69	45,5	0	46,51	44,83	1,68	0,775	24	0	
11.07.2020	72,71	57,05	15,66	50,45	48,26	0	49,25	47,51	1,74	0,772	24	0	
12.07.2020	73,51	56,04	17,47	47,41	45,34	0	46,25	44,69	1,56	0,809	24	0	
13.07.2020	72,98	56,7	16,28	47,04	45,05	0	45,94	44,39	1,55	0,747	24	0	
14.07.2020	73,66	57,08	16,58	43,87	42,01	0	42,8	41,36	1,44	0,708	24	0	
15.07.2020	73,94	56,81	17,13	42,12	40,3	0	41,13	39,69	1,44	0,704	24	0	
16.07.2020	73,56	55,77	17,79	44,82	42,89	0	43,75	42,29	1,46	0,78	24	0	
17.07.2020	73,49	56,06	17,43	44,42	42,53	0	43,38	41,9	1,48	0,757	24	0	
18.07.2020	73,12	56,37	16,75	44,68	42,82	0	43,62	42,2	1,42	0,731	24	0	
19.07.2020	73,25	55,67	17,58	43,45	41,61	0	42,42	41,02	1,4	0,745	24	0	
20.07.2020	72,99	55,7	17,29	43,84	42,02	0	42,77	41,42	1,35	0,742	24	0	
21.07.2020	67,56	55,06	12,5	37,52	37,3	0	36,74	36,76	-0,02	0,431	24	0	
Итого:				1037,3	994,61	0	1012,76	980,13	32,63	16,952	504	0	
Средние:	72,75	56,03	16,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	11111,85	10729,13	0	10838,19	10592,56	245,63	241,79	3014	0
21/07/2024:	12149,17	11723,74	0	11850,95	11572,69	278,26	258,742	3518	0
Итого:	1037,32	994,61	0	1012,76	980,13	32,63	16,952	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснаб. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_н _____
Т_{раб} x T_{нш}

#ДЕЛ/О!

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

23.07.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/20г.-21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итл 1

Тип расколера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	69,31	48,11	21,2	42,91	42,45	0	42	41,97	0,03	0,669	24	0	
02.07.2020	69	49,38	19,62	43,92	43,41	0	42,96	42,93	0,03	0,84	24	0	
03.07.2020	69,22	49,73	19,49	40,7	40,18	0	39,84	39,7	0,14	0,775	24	0	
04.07.2020	69,34	50,37	18,97	36,73	36,21	0	35,95	35,75	0,2	0,681	24	0	
05.07.2020	68,95	50,52	18,43	37,67	37,14	0	36,88	36,67	0,21	0,679	24	0	
06.07.2020	68,9	50,48	18,42	40,26	39,74	0	39,37	39,25	0,12	0,723	24	0	
07.07.2020	69,35	49,2	20,15	36,81	36,35	0	36	35,89	0,11	0,723	24	0	
08.07.2020	69,13	49,79	19,34	36,84	36,37	0	36,08	35,9	0,18	0,698	24	0	
09.07.2020	68,8	49,57	19,23	36,05	35,56	0,01	35,29	35,1	0,19	0,677	24	0	
10.07.2020	69,2	50,92	18,78	33,35	32,85	0	32,63	32,44	0,19	0,596	24	0	
11.07.2020	68,79	51,15	17,64	33,15	32,62	0	32,43	32,17	0,26	0,573	24	0	
12.07.2020	69,38	51,12	18,26	32,62	32,14	0	31,91	31,74	0,17	0,582	24	0	
13.07.2020	69,06	50,34	18,72	33,77	33,3	0	33,05	32,89	0,16	0,616	24	0	
14.07.2020	69,04	50,37	18,67	29,84	29,34	0	29,2	29,02	0,18	0,547	24	0	
15.07.2020	69,4	49,99	19,41	30,27	29,8	0	29,6	29,48	0,12	0,572	24	0	
16.07.2020	69,23	49,64	19,59	31,25	30,78	0,01	30,51	30,43	0,08	0,597	24	0	
17.07.2020	69,21	49,61	19,6	31,28	30,81	0	30,57	30,48	0,09	0,6	24	0	
18.07.2020	68,97	50,53	18,44	30,98	30,49	0	30,26	30,12	0,14	0,557	24	0	
19.07.2020	69,08	49,89	19,19	31,57	31,1	0	30,84	30,74	0,1	0,591	24	0	
20.07.2020	68,99	50,45	18,54	32,79	32,32	0	32,07	31,95	0,12	0,594	24	0	
21.07.2020	66,74	51,76	14,98	23,34	22,98	0,02	22,88	22,68	0,2	0,341	24	0	
Итого:				726,1	715,94	0,04	710,32	707,3	3,02	13,451	504	0	
Средние:	69	50,13	18,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	3162,99	3133,24	0,13	3099,57	3096,85	2,72	52,619	1523	0
21/07/2024:	3889,09	3849,18	0,17	3809,89	3804,15	5,74	66,07	2027	0
Итого:	726,1	715,94	0,04	710,32	707,3	3,02	13,451	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

23.07.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Траб х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/20г.-21/07/20г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 илп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Дополнительные расходы:

И сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тма = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00185324

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хF585

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	69,95	51,2	18,75	53,99	54,54	0	52,79	53,87	-1,08	0,989	24	0	
02.07.2020	69,61	51,18	18,43	56,44	57,02	0	55,22	56,33	-1,11	1,018	24	0	
03.07.2020	69,9	51,64	18,26	53,22	53,74	0	52,05	53,08	-1,03	0,946	24	0	
04.07.2020	70,11	50,85	19,26	50,81	51,28	0	49,72	50,69	-0,97	0,956	24	0	
05.07.2020	69,68	52,04	17,64	53,65	54,19	0	52,45	53,52	-1,07	0,925	24	0	
06.07.2020	69,52	52,44	17,08	52,17	52,69	0	51,04	52,03	-0,99	0,872	24	0	
07.07.2020	70,08	51,51	18,57	49,61	50,04	0	48,52	49,43	-0,91	0,899	24	0	
08.07.2020	69,86	51,55	18,31	47,93	48,27	0	46,93	47,72	-0,79	0,857	24	0	
09.07.2020	69,53	52,42	17,11	48,09	48,39	0	47,07	47,78	-0,71	0,803	24	0	
10.07.2020	69,99	51,91	18,08	43,41	43,49	0	42,44	42,95	-0,51	0,769	24	0	
11.07.2020	69,56	53,25	16,31	43,01	43,11	0	42,04	42,55	-0,51	0,684	24	0	
12.07.2020	70,19	51,98	18,21	44,26	44,36	0	43,3	43,81	-0,51	0,789	24	0	
13.07.2020	69,91	50,45	19,46	49,18	49,3	0	48,12	48,72	-0,6	0,935	24	0	
14.07.2020	69,97	47,47	22,5	50,57	50,7	0,01	49,45	50,18	-0,73	1,111	24	0	
15.07.2020	70,24	51,91	18,33	38,7	38,79	0	37,83	38,29	-0,46	0,693	24	0	
16.07.2020	70,05	51,83	18,22	40,07	40,17	0	39,15	39,68	-0,53	0,712	24	0	
17.07.2020	70,02	51,92	18,1	39,44	39,53	0	38,55	39,02	-0,47	0,7	24	0	
18.07.2020	69,77	53,05	16,72	40,67	40,78	0	39,75	40,25	-0,5	0,666	24	0	
19.07.2020	69,86	53,28	16,58	40,25	40,32	0	39,33	39,78	-0,45	0,649	24	0	
20.07.2020	69,76	53,07	16,59	42,86	42,94	0	41,92	42,39	-0,47	0,699	24	0	
21.07.2020	67,28	54,41	12,87	31,42	31,6	0,01	30,77	31,15	-0,38	0,395	24	0	
Итого:				969,75	975,25	0,02	948,44	963,22	-14,78	17,067	504	0	
Средний:	69,75	51,87	17,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	3996,97	3999,36	2,62	3915,84	3949,79	-33,95	61,034	1524	0
21/07/2024:	4966,72	4974,61	2,64	4864,28	4913,01	-48,73	78,101	2028	0
Итого:	969,75	975,25	0,02	948,44	963,22	-14,78	17,067	504	0

Представитель
Директор ООО

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

23.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tма = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,5	46,22	25,28	41,25	39,98	0	40,34	39,56	0,78	1,018	24	0	
02.07.2020	71,17	47,42	23,75	42,41	41,13	0	41,45	40,7	0,75	0,985	24	0	
03.07.2020	71,55	46,96	24,59	41,04	39,8	0	40,07	39,37	0,7	0,987	24	0	
04.07.2020	71,93	47,66	24,27	39,22	38,03	0	38,29	37,59	0,7	0,928	24	0	
05.07.2020	71,29	47,67	23,62	42,29	41,01	0	41,32	40,54	0,78	0,974	24	0	
06.07.2020	71,46	48,16	23,3	39,72	38,55	0	38,78	38,1	0,68	0,903	24	0	
07.07.2020	71,82	48,44	23,38	37,18	36,08	0	36,34	35,63	0,71	0,846	24	0	
08.07.2020	71,78	48,44	23,34	36,99	35,91	0	36,13	35,5	0,63	0,844	24	0	
09.07.2020	71,42	49	22,42	36,46	35,42	0	35,63	34,98	0,65	0,797	24	0	
10.07.2020	72,16	48,96	23,2	33,99	33,03	0	33,22	32,66	0,56	0,772	24	0	
11.07.2020	71,58	49,99	21,59	34,09	33,16	0	33,35	32,79	0,56	0,72	24	0	
12.07.2020	72,35	49,11	23,24	33,52	32,59	0	32,77	32,26	0,51	0,762	24	0	
13.07.2020	71,84	48,72	23,12	33,6	32,68	0	32,85	32,31	0,54	0,758	24	0	
14.07.2020	72,5	49,04	23,46	31,52	30,65	0	30,79	30,34	0,45	0,722	24	0	
15.07.2020	72,75	49,09	23,66	29,64	28,84	0	28,91	28,57	0,34	0,683	24	0	
16.07.2020	72,43	48,57	23,86	31,47	30,61	0	30,74	30,32	0,42	0,736	24	0	
17.07.2020	72,33	48,68	23,65	30,01	29,21	0	29,29	28,91	0,38	0,692	24	0	
18.07.2020	72,01	48,98	23,03	31,18	30,35	0	30,46	30,04	0,42	0,704	24	0	
19.07.2020	72,2	48,29	23,91	32,11	31,24	0	31,37	30,93	0,44	0,75	24	0	
20.07.2020	71,95	49,28	22,67	32,67	31,81	0	31,94	31,47	0,47	0,724	24	0	
21.07.2020	68,51	50,81	17,7	23,18	23,15	0	22,73	22,86	-0,13	0,395	24	0	
Итого:				733,54	713,23	0	716,77	705,43	11,34	16,7	504	0	
Средние:	71,73	48,54	23,19										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	78231,07	75942,05	0,02	75974,45	75112,31	862,14	2495,929	25068	0
21/07/2024:	78964,61	76655,28	0,02	76691,22	75817,74	873,48	2512,629	25572	0
Итого:	733,54	713,23	0	716,77	705,43	11,34	16,7	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ *Е.А. Ярославцева* /
Подпись

Представитель теплоснабж организации

/ *Е.В. Жукова* /
Подпись Ф.И.О.

23.07.2020г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Теплопункт: БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M макс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тид = 0.06 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	71,5	50,4	21,1	45,47	44,55	0	44,42	44,05	0,37	0,935	24	0	
20.06.2020	71,69	50,49	21,2	43,83	42,89	0	42,8	42,4	0,4	0,906	24	0	
21.06.2020	72,34	49,5	22,84	44,02	43,1	0	43,02	42,62	0,4	0,982	24	0	
22.06.2020	71,91	50,4	21,51	44,43	43,57	0	43,39	43,08	0,31	0,933	24	0	
23.06.2020	71,79	50,59	21,2	46,32	45,44	0	45,27	44,93	0,34	0,959	24	0	
24.06.2020	71,99	50,02	21,97	44,51	43,64	0	43,48	43,15	0,33	0,955	24	0	
25.06.2020	71,29	51,07	20,22	48,83	47,92	0	47,74	47,33	0,41	0,968	24	0	
26.06.2020	71,39	51,29	20,1	47,61	46,73	0	46,54	46,17	0,37	0,935	24	0	
27.06.2020	71,1	51,08	20,02	49,69	48,79	0	48,58	48,21	0,37	0,972	24	0	
28.06.2020	71,29	50,95	20,34	49,62	48,7	0	48,52	48,1	0,42	0,984	24	0	
29.06.2020	70,73	51,61	19,12	54,1	53,12	0	52,9	52,46	0,44	1,008	24	0	
30.06.2020	71,04	52,02	19,02	51,59	50,66	0	50,43	50,03	0,4	0,958	24	0	
Итого:				570,02	559,11	0	557,09	552,53	4,56	11,495	288	0	
Средние:	71,5	50,78	20,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	68341,19	66111,28	0	66262,74	65405,95	856,79	2385,885	21663	0
30/06/2024:	68911,21	66670,39	0	66819,83	65958,48	861,35	2397,380	21951	0
Итого:	570,02	559,11	0	557,09	552,53	4,56	11,495	288	0



Представитель
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: *Е.А. Прохоркина*

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *О.В. Малыгина*
Ф.И.О.
20.07.20

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N: 3440167245

Адрес: Вейделя 54а илп 2

Тип расходомера:

Теплоизмеритель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

ЖС=0ЖВА1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,01	48,66	22,35	44,8	44,34	0	43,76	43,86	-0,1	0,977	24	0	
02.07.2020	70,67	48,98	21,69	46,26	45,84	0	45,22	45,33	-0,11	0,98	24	0	
03.07.2020	71	48,91	22,09	43,41	42,99	0	42,43	42,5	-0,07	0,936	24	0	
04.07.2020	71,37	48,86	22,51	41,69	41,25	0	40,75	40,77	-0,02	0,915	24	0	
05.07.2020	70,76	49,1	21,66	43,07	42,66	0	42,14	42,17	-0,03	0,914	24	0	
06.07.2020	70,87	49,29	21,58	43,29	42,87	0,01	42,3	42,34	-0,04	0,914	24	0	
07.07.2020	71,25	49,35	21,9	39,8	39,36	0	38,92	38,88	0,04	0,853	24	0	
08.07.2020	71,18	49,86	21,32	39,35	38,95	0	38,42	38,47	-0,05	0,816	24	0	
09.07.2020	70,85	50,03	20,82	39,37	38,97	0	38,5	38,49	0,01	0,8	24	0	
10.07.2020	71,51	50,19	21,32	35,88	35,46	0	35,1	34,99	0,11	0,747	24	0	
11.07.2020	71,02	50,97	20,05	36,68	36,31	0	35,89	35,83	0,06	0,72	24	0	
12.07.2020	71,75	50,56	21,19	36,14	35,71	0	35,34	35,25	0,09	0,746	24	0	
13.07.2020	71,25	50,39	20,86	36,19	35,78	0	35,39	35,3	0,09	0,74	24	0	
14.07.2020	71,87	50,83	21,04	34,42	33,99	0	33,63	33,54	0,09	0,706	24	0	
15.07.2020	72,15	50,82	21,33	33,35	32,92	0	32,59	32,46	0,13	0,693	24	0	
16.07.2020	71,87	51,01	20,86	35,38	34,93	0	34,57	34,46	0,11	0,722	24	0	
17.07.2020	71,86	51	20,86	35,19	34,75	0	34,4	34,31	0,09	0,717	24	0	
18.07.2020	71,41	51,77	19,64	33,89	33,49	0	33,11	33,03	0,08	0,652	24	0	
19.07.2020	71,58	51,53	20,05	34,51	34,1	0	33,74	33,64	0,1	0,678	24	0	
20.07.2020	71,49	51,88	19,61	37,1	36,68	0	36,29	36,2	0,09	0,711	24	0	
21.07.2020	68,7	53,14	15,56	20,88	20,79	0	20,45	20,52	-0,07	0,317	24	0	
Итого:				790,65	782,14	0,01	772,94	772,34	0,6	16,254	504	0	
Средние:	71,21	50,33	20,87										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	115960,83	111649,26	2,71	112640,22	110024,2	2616,02	2867,628	28859	0
21/07/2024:	116751,48	112431,4	2,72	113413,16	110796,54	2616,62	2883,882	29363	0
Итого:	790,65	782,14	0,01	772,94	772,34	0,6	16,254	504	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренко
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/лр)Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

19/06/2020.-30/06/2020.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167245

Адрес:Вейселя 54а итп 2

Тип расходомера:

Теплоисчислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Достоверные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тдв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер: 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	71,15	48,6	22,55	39,18	38,67	0	38,3	38,19	0,11	0,862	24	0	
20.06.2020	71,38	48,1	23,28	37,52	37,03	0	36,67	36,55	0,12	0,853	24	0	
21.06.2020	72,05	48,46	23,59	38,18	37,66	0	37,32	37,22	0,1	0,882	24	0	
22.06.2020	71,65	48,19	23,46	39,88	39,36	0	38,96	38,88	0,08	0,912	24	0	
23.06.2020	71,47	48,79	22,68	39,29	38,8	0	38,41	38,32	0,09	0,869	24	0	
24.06.2020	71,76	48,72	23,04	40,62	40,11	0	39,66	39,63	0,03	0,912	24	0	
25.06.2020	71,12	49,25	21,87	42,15	41,69	0	41,19	41,21	-0,02	0,901	24	0	
26.06.2020	71,15	49,2	21,95	42,52	42,04	0	41,55	41,56	-0,01	0,908	24	0	
27.06.2020	70,88	48,75	22,13	43,94	43,47	0	42,96	42,99	-0,03	0,951	24	0	
28.06.2020	71,21	47,88	23,33	42,87	42,35	0	41,91	41,86	0,05	0,977	24	0	
29.06.2020	70,66	48,33	22,33	43,56	43,08	0	42,57	42,63	-0,06	0,952	24	0	
30.06.2020	70,92	48,01	22,91	41,22	40,74	0	40,28	40,32	-0,04	0,924	24	0	
Итого:				490,93	485	0	479,78	479,36	0,42	10,903	288	0	
Средние:	71,28	48,52	22,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	115469,9	111164,26	2,71	112160,44	109544,84	2615,6	2856,725	28571	0
30/06/2024:	115960,83	111649,26	2,71	112640,22	110024,2	2616,02	2867,628	28859	0
Итого:	490,93	485	0	479,78	479,36	0,42	10,903	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и T _{раб} x T _{нш}	0

23.04.2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вейселя 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Теплоучетчик БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M вас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2020	71,56	51,5	20,06	60,58	59,96	0	59,21	59,21	0	1,188	24	0	
02.07.2020	71,22	51,98	19,24	64,01	63,35	0,11	62,58	62,55	0,03	1,203	24	0	
03.07.2020	71,59	51,73	19,86	59,09	58,47	0	57,76	57,77	-0,01	1,147	24	0	
04.07.2020	71,91	51,21	20,7	52,94	52,41	0	51,7	51,75	-0,05	1,07	24	0	
05.07.2020	71,39	51,96	19,43	57,97	57,39	0	56,67	56,67	0	1,1	24	0	
06.07.2020	71,42	51,54	19,88	57,3	56,71	0,01	55,99	56,01	-0,02	1,113	24	0	
07.07.2020	71,86	51,1	20,76	51,4	50,89	0	50,21	50,26	-0,05	1,043	24	0	
08.07.2020	71,73	51,16	20,57	50,04	49,56	0	48,85	48,97	-0,12	1,005	24	0	
09.07.2020	71,42	51,55	19,87	50,26	49,8	0	49,12	49,18	-0,06	0,976	24	0	
10.07.2020	72,13	51,03	21,1	45,63	45,19	0	44,59	44,68	-0,09	0,939	24	0	
11.07.2020	71,59	51,51	20,08	45,19	44,8	0	44,15	44,29	-0,14	0,887	24	0	
12.07.2020	72,35	51,49	20,86	44,85	44,42	0	43,81	43,89	-0,08	0,912	24	0	
13.07.2020	71,86	52,21	19,65	46,23	45,83	0	45,18	45,25	-0,07	0,887	24	0	
14.07.2020	72,49	52,36	20,13	43,43	43,05	0	42,43	42,52	-0,09	0,854	24	0	
15.07.2020	72,77	51,23	21,54	40,32	39,96	0	39,4	39,48	-0,08	0,851	24	0	
16.07.2020	72,42	51,88	20,54	41,91	41,55	0	40,93	41,06	-0,13	0,841	24	0	
17.07.2020	72,44	52,07	20,37	42,26	41,92	0	41,29	41,41	-0,12	0,842	24	0	
18.07.2020	72,09	52,17	19,92	43,3	42,95	0	42,32	42,42	-0,1	0,84	24	0	
19.07.2020	72,22	52,74	19,48	43,08	42,74	0	42,09	42,19	-0,1	0,818	24	0	
20.07.2020	72,03	53,29	18,74	45,98	45,61	0	44,92	44,97	-0,05	0,841	24	0	
21.07.2020	69,21	54,78	14,43	27,35	27,2	0	26,75	26,81	-0,06	0,386	24	0	
Итого:				1013,1	1003,7	0,12	989,95	991,34	-1,39	19,743	504	0	
Средние:	71,79	51,92	19,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2024:	116626,58	108886,31	8,56	113313,59	107453,35	5860,24	3087,036	28850	0
21/07/2024:	117639,7	109890,07	8,68	114303,54	108444,69	5858,85	3106,779	29364	0
Итого:	1013,12	1003,76	0,12	989,95	991,34	-1,39	19,743	504	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qi
Траб х Тши

0

Подпись

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вейселя 54а ипп 1

Тип расходомера: _____

Теплосчетчик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тзд = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	71,76	50,69	21,07	50,95	50,79	0	49,74	50,19	-0,45	1,045	24	0	
20.06.2020	72,03	50,33	21,7	49,57	49,39	0	48,43	48,81	-0,38	1,049	24	0	
21.06.2020	72,67	49,55	23,12	48,89	48,61	0	47,76	48,06	-0,3	1,104	24	0	
22.06.2020	72,22	50,08	22,14	51,08	50,76	0	49,88	50,17	-0,29	1,105	24	0	
23.06.2020	72,1	50,14	21,96	52,33	51,96	0	51,13	51,33	-0,2	1,12	24	0	
24.06.2020	72,34	50,56	21,78	52,44	52,04	0	51,2	51,42	-0,22	1,115	24	0	
25.06.2020	71,71	51,05	20,66	56,55	56,11	0	55,24	55,42	-0,18	1,14	24	0	
26.06.2020	71,7	51,15	20,55	56,28	55,79	0	55,01	55,1	-0,09	1,129	24	0	
27.06.2020	71,41	51,1	20,31	56,99	56,49	0	55,67	55,76	-0,09	1,131	24	0	
28.06.2020	71,83	51,05	20,78	59,41	58,82	0	58,05	58,1	-0,05	1,205	24	0	
29.06.2020	71,23	50,9	20,33	61,63	61	0	60,22	60,25	-0,03	1,224	24	0	
30.06.2020	71,54	50,84	20,7	59,36	58,72	0	58,01	58,04	-0,03	1,201	24	0	
Итого:				655,48	650,48	0	640,34	642,65	-2,31	13,569	288	0	
Средние:	71,87	50,62	21,25										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	115971,1	108235,83	8,56	112673,25	106810,7	5862,55	3073,467	28572	0
30/06/2024:	116626,58	108886,31	8,56	113313,59	107453,35	5860,24	3087,036	28860	0
Итого:	655,48	650,48	0	640,34	642,65	-2,31	13,569	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.202

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейсена 54

Тип расходомера: _____

Теплоучетчик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тид = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195000

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302Р

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,87	49,67	22,2	67,99	66,73	0	66,42	65,93	0,49	1,474	24	0	
02.07.2020	71,5	51,31	20,19	72,02	70,83	0	70,38	69,99	0,39	1,419	24	0	
03.07.2020	71,91	51,36	20,55	67,62	66,43	0	66,08	65,61	0,47	1,356	24	0	
04.07.2020	72,35	50,88	21,47	63,62	62,41	0	62,17	61,69	0,48	1,335	24	0	
05.07.2020	71,72	51,36	20,36	67,31	66,14	0	65,74	65,32	0,42	1,338	24	0	
06.07.2020	71,76	51,55	20,21	65,19	64,07	0	63,69	63,29	0,4	1,287	24	0	
07.07.2020	72,26	51,06	21,2	61,78	60,6	0	60,33	59,86	0,47	1,281	24	0	
08.07.2020	72,15	51,61	20,54	58,81	58,7	0	58,39	57,94	0,45	1,199	24	0	
09.07.2020	71,83	51,81	20,02	61	59,9	0	59,59	59,15	0,44	1,193	24	0	
10.07.2020	72,61	51,75	20,86	54,61	53,54	0	53,34	52,89	0,45	1,111	24	0	
11.07.2020	72,08	52,06	20,02	53,51	52,5	0	52,26	51,79	0,47	1,047	24	0	
12.07.2020	72,86	51,48	21,38	54,4	53,28	0	53,13	52,64	0,49	1,135	24	0	
13.07.2020	72,3	51,59	20,71	53,43	52,38	0	52,18	51,73	0,45	1,08	24	0	
14.07.2020	73	51,86	21,14	52,19	51,09	0	50,95	50,46	0,49	1,076	24	0	
15.07.2020	73,32	51,13	22,19	49,66	48,55	0	48,47	47,96	0,51	1,074	24	0	
16.07.2020	72,92	51,37	21,55	49	47,96	0	47,83	47,35	0,48	1,052	24	0	
17.07.2020	72,85	51,46	21,39	44,83	43,87	0	43,75	43,35	0,4	0,934	24	0	
18.07.2020	72,5	52,67	19,83	46,25	45,32	0	45,16	44,75	0,41	0,895	24	0	
19.07.2020	72,64	51,92	20,72	47,39	46,42	0	46,26	45,84	0,42	0,958	24	0	
20.07.2020	72,44	51,9	20,54	50,45	49,43	0	49,24	48,81	0,43	1,008	24	0	
21.07.2020	69,46	53,45	16,01	27,66	27,31	0	27,07	26,95	0,12	0,432	24	0	
Итого:				1169,7	1147,4	0	1142,43	1133,3	9,13	23,664	504	0	
Средние:	72,2	51,58	20,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2020:	39471,91	38447,73	1,81	38378,82	38045,31	333,51	1238,665	9014	0
21/07/2020:	40641,63	39595,19	1,81	39521,25	39178,61	342,64	1262,329	9518	0
Итого:	1169,72	1147,46	0	1142,43	1133,3	9,13	23,664	504	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{иш}	0

23.07.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

19/06/2021.-30/06/2021.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вайгала 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. вода = _____ т.сут M расч = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Записной номер 00195980

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
19.06.2020	72,17	49,35	22,82	60,56	59,46	0	59,16	58,77	0,39	1,35	24	0	
20.06.2020	72,5	49,64	22,86	60,22	59,15	0	58,84	58,44	0,4	1,343	24	0	
21.06.2020	73,16	49,55	23,61	58,94	57,83	0	57,57	57,19	0,38	1,36	24	0	
22.06.2020	72,69	49,59	23,1	60,05	58,95	0	58,64	58,27	0,37	1,353	24	0	
23.06.2020	72,54	49,32	23,22	61,14	60,03	0	59,7	59,36	0,34	1,384	24	0	
24.06.2020	72,79	49,14	23,65	61,56	60,4	0	60,09	59,72	0,37	1,421	24	0	
25.06.2020	72,12	50,35	21,77	65,95	64,84	0	64,4	64,05	0,35	1,398	24	0	
26.06.2020	72,1	50,27	21,83	64,96	63,84	0	63,48	63,1	0,38	1,383	24	0	
27.06.2020	71,8	49,74	22,06	67,54	66,36	0	65,99	65,6	0,39	1,454	24	0	
28.06.2020	72,17	49,97	22,2	68,22	66,98	0	66,63	66,21	0,42	1,478	24	0	
29.06.2020	71,55	49,68	21,87	68,34	67,13	0	66,78	66,36	0,42	1,458	24	0	
30.06.2020	71,83	49,51	22,32	65,78	64,55	0	64,28	63,81	0,47	1,435	24	0	
Итого:				763,26	749,52	0	745,56	740,88	4,68	16,817	288	0	
Средние:	72,28	49,67	22,6										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
18/06/2024:	38708,65	37598,21	1,81	37633,26	37304,43	328,83	1221,848	8726	0
30/06/2024:	39471,91	38447,73	1,81	38378,82	38045,31	333,51	1238,665	9014	0
Итого:	763,26	749,52	0	745,56	740,88	4,68	16,817	288	0



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.04.2022

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п. 61 Методики №99/пр)

$Q_{\text{контр}} = Q_{\text{и}}$
Траб х Тиз

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейделя 56

Тип расходомера: _____

Теплопоставитель БИТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tзд = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мВВ78

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,95	55,1	16,85	80,85	77,16	0	79,01	76,09	2,92	1,332	24	0	
02.07.2020	71,56	55,93	15,63	81,98	78,27	0	80,12	77,15	2,97	1,253	24	0	
03.07.2020	71,96	56,14	15,82	78,39	74,87	0	76,6	73,78	2,82	1,211	24	0	
04.07.2020	72,37	56,43	15,94	77,05	73,64	0	75,22	72,58	2,64	1,197	24	0	
05.07.2020	71,73	55,87	15,86	78,75	75,25	0	76,94	74,18	2,76	1,219	24	0	
06.07.2020	71,79	56,56	15,23	77,5	74,11	0	75,72	73,01	2,71	1,156	24	0	
07.07.2020	72,3	55,96	16,34	72,42	69,22	0	70,76	68,2	2,56	1,155	24	0	
08.07.2020	72,21	56,66	15,55	71,51	68,38	0	69,83	67,36	2,47	1,086	24	0	
09.07.2020	71,87	56,6	15,27	69,6	66,57	0	67,96	65,59	2,37	1,036	24	0	
10.07.2020	72,66	56,81	15,85	66,96	64,04	0	65,38	63,05	2,33	1,038	24	0	
11.07.2020	72,07	56,96	15,11	64,71	61,93	0	63,25	60,99	2,26	0,957	24	0	
12.07.2020	72,87	57,18	15,69	66,12	63,25	0	64,53	62,32	2,21	1,014	24	0	
13.07.2020	72,37	57,32	15,05	66,54	63,69	0	65	62,71	2,29	0,979	24	0	
14.07.2020	73,03	57,55	15,38	63,68	60,95	0	62,18	60,01	2,17	0,955	24	0	
15.07.2020	73,36	57,78	15,58	61,6	58,96	0	60,16	58,03	2,13	0,934	24	0	
16.07.2020	72,96	57,86	15,1	62,63	59,97	0	61,15	59,03	2,12	0,925	24	0	
17.07.2020	72,94	58	14,94	61,06	58,47	0	59,63	57,57	2,06	0,891	24	0	
18.07.2020	72,57	58,07	14,5	62,32	59,71	0	60,88	58,78	2,1	0,881	24	0	
19.07.2020	72,69	57,83	14,86	62,94	60,26	0	61,51	59,36	2,15	0,914	24	0	
20.07.2020	72,5	57,17	15,33	61,15	58,54	0	59,77	57,68	2,09	0,914	23	1	*
21.07.2020	69,63	56,66	12,97	32,6	31,23	0	31,89	30,77	1,12	0,412	24	0	
Итого:				1420,3	1358,4	0	1387,49	1338,24	49,25	21,461	503	1	
Средняя:	72,25	56,88	15,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	90325,35	86470,91	0,07	87643,73	85079,31	2564,42	2082,323	15061	7754
21/07/2024:	91745,71	87829,38	0,07	89031,22	86417,55	2613,67	2103,784	15564	7755
Итого:	1420,36	1358,47	0	1387,49	1338,24	49,25	21,461	503	1



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Яковлевичева
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{н}}$ Траб x Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2024.-30/06/2024.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вайяла 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сер. воды = _____ т.сут M расч = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизм = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0мЕВ78

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
19.06.2020	72,24	56,05	16,19	73,34	70,4	0	71,62	69,38	2,24	1,158	24	0	
20.06.2020	72,55	55,74	16,81	72,55	69,56	0	70,86	68,54	2,32	1,192	24	0	
21.06.2020	73,2	55,74	17,46	71,4	68,36	0	69,71	67,35	2,36	1,217	24	0	
22.06.2020	72,73	55,83	16,9	75,02	71,75	0	73,27	70,7	2,57	1,241	24	0	
23.06.2020	72,6	55,63	16,97	75,02	71,72	0	73,25	70,72	2,53	1,243	24	0	
24.06.2020	72,82	55,33	17,49	73,97	70,67	0	72,25	69,65	2,6	1,264	24	0	
25.06.2020	72,14	55,87	16,27	78,23	74,75	0	76,41	73,65	2,76	1,244	24	0	
26.06.2020	72,2	55,7	16,5	79,14	75,61	0	77,27	74,53	2,74	1,275	24	0	
27.06.2020	71,82	54,79	17,03	78,74	75,17	0	76,92	74,13	2,79	1,309	24	0	
28.06.2020	72,19	54,7	17,49	76,76	73,25	0	74,95	72,24	2,71	1,309	24	0	
29.06.2020	71,6	54,99	16,61	79,39	75,76	0	77,56	74,72	2,84	1,288	24	0	
30.06.2020	71,93	55,28	16,65	79	75,38	0	77,19	74,32	2,87	1,286	24	0	
Итого:				912,56	872,38	0	891,26	859,93	31,33	15,026	288	0	
Средние:	72,33	55,47	16,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
18/06/2024:	89412,79	85598,53	0,07	86752,47	84219,38	2533,09	2067,297	14773	7754
30/06/2024:	90325,35	86470,91	0,07	87643,73	85079,31	2564,42	2082,323	15061	7754
Итого:	912,56	872,38	0	891,26	859,93	31,33	15,026	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____
Ф.И.О. /Л.А. Болтанева/ 23.07.2024

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/2020. - 21/07/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167251

Адрес: Вейселя 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,9	54,94	16,96	70,51	68,8	0	68,88	67,86	1,02	1,166	24	0	
02.07.2020	71,48	55,34	16,14	73,28	71,52	0	71,64	70,52	1,12	1,156	24	0	
03.07.2020	71,9	55,5	16,4	71,75	70,03	0	70,1	69,03	1,07	1,15	24	0	
04.07.2020	72,33	55,73	16,6	71,34	69,62	0	69,69	68,62	1,07	1,159	24	0	
05.07.2020	71,7	55,7	16	70,83	69,15	0	69,23	68,16	1,07	1,109	24	0	
06.07.2020	71,67	56,44	15,23	72,06	70,36	0	70,41	69,31	1,1	1,074	24	0	
07.07.2020	72,23	55,85	16,38	62,75	61,29	0	61,29	60,41	0,88	1,003	24	0	
08.07.2020	72,11	56,74	15,37	66,34	64,8	0	64,79	63,83	0,96	0,995	24	0	
09.07.2020	71,79	56,4	15,39	64,55	63,02	0	63,06	62,09	0,97	0,969	24	0	
10.07.2020	72,57	55,39	17,18	57,77	56,34	0	56,42	55,54	0,88	0,97	24	0	
11.07.2020	72,02	56,07	15,95	57,68	56,31	0	56,33	55,48	0,85	0,899	24	0	
12.07.2020	72,77	55,91	16,86	55,34	54,03	0	54,07	53,25	0,82	0,914	24	0	
13.07.2020	72,26	55,74	16,52	55,05	53,74	0	53,77	52,94	0,83	0,887	24	0	
14.07.2020	72,92	56	16,92	51,58	50,35	0	50,37	49,65	0,72	0,852	24	0	
15.07.2020	73,25	55,58	17,67	50,29	49,07	0	49,08	48,34	0,74	0,866	24	0	
16.07.2020	72,86	55,84	17,02	51,46	50,21	0	50,22	49,48	0,74	0,854	24	0	
17.07.2020	72,84	55	17,84	48,5	47,32	0	47,33	46,65	0,68	0,844	24	0	
18.07.2020	72,46	55,94	16,52	47,41	46,3	0	46,3	45,63	0,67	0,767	24	0	
19.07.2020	72,59	55,59	17	49,04	47,88	0	47,89	47,21	0,68	0,813	24	0	
20.07.2020	72,39	56,17	16,22	53,23	51,98	0	52	51,2	0,8	0,842	24	0	
21.07.2020	69,54	56,94	12,6	30,22	29,54	0	29,57	29,11	0,46	0,372	24	0	
Итого:				1230,9	1201,6	0	1202,44	1184,31	18,13	19,661	504	0	
Средние:	72,17	55,84	16,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	23556,58	23114,93	0	22900,97	22839,32	61,65	668,544	5337	0
21/07/2024:	24787,56	24316,59	0	24103,41	24023,63	79,78	688,205	5841	0
Итого:	1230,98	1201,66	0	1202,44	1184,31	18,13	19,661	504	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Подпись

Подпись



23.07.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167251

Адрес: Вейселя 48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. водн = т.сут M гвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тис = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
19.06.2020	72,2	56,05	16,15	69,06	67,38	0	67,48	66,38	1,1	1,093	24	0	
20.06.2020	72,5	54,94	17,56	64,02	62,43	0	62,51	61,56	0,95	1,096	24	0	
21.06.2020	73,18	54,7	18,48	63,24	61,71	0	61,73	60,83	0,9	1,139	24	0	
22.06.2020	72,68	55,6	17,08	65,98	64,46	0	64,43	63,57	0,86	1,101	24	0	
23.06.2020	72,57	55,68	16,89	67,76	66,21	0	66,14	65,26	0,88	1,115	24	0	
24.06.2020	72,78	55,06	17,72	66,47	64,92	0	64,91	64,01	0,9	1,152	24	0	
25.06.2020	72,13	55,79	16,34	71,1	69,45	0	69,42	68,47	0,95	1,132	24	0	
26.06.2020	72,1	55,67	16,43	71,94	70,26	0	70,27	69,26	1,01	1,156	24	0	
27.06.2020	71,79	54,06	17,73	66,36	64,77	0	64,83	63,9	0,93	1,15	24	0	
28.06.2020	72,08	52,75	19,33	64,47	62,85	0	62,98	62,05	0,93	1,217	24	0	
29.06.2020	71,49	53,93	17,56	63,29	61,77	0	61,86	60,93	0,93	1,084	24	0	
30.06.2020	71,6	49,18	22,42	46,38	45,23	0	45,32	44,72	0,6	1,015	24	0	
Итого:				780,07	761,44	0	761,88	750,94	10,94	13,45	288	0	
Средние:	72,25	54,45	17,8										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
18/06/2024:	22776,51	22353,49	0	22139,09	22088,38	50,71	655,094	5049	0
30/06/2024:	23556,58	23114,93	0	22900,97	22839,32	61,65	668,544	5337	0
Итого:	780,07	761,44	0	761,88	750,94	10,94	13,45	288	0

Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

И.А. Болтачева/ 23.07.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/20г. - 21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красновольский 13-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгбс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,8	48,55	23,25	33,01	32,35	0	32,23	32	0,23	0,748	24	0	
02.07.2020	71,55	49,55	22	33,61	33	0	32,86	32,61	0,25	0,723	24	0	
03.07.2020	71,99	49,07	22,92	32,48	31,71	0	31,74	31,37	0,37	0,727	24	0	
04.07.2020	72,3	49,4	22,9	31,01	30,25	0	30,28	29,94	0,34	0,693	24	0	
05.07.2020	71,6	49,43	22,17	32,84	32,05	0	32,08	31,69	0,39	0,711	24	0	
06.07.2020	71,91	49,8	22,11	30,85	30,07	0	30,13	29,76	0,37	0,667	24	0	
07.07.2020	72,22	49,76	22,46	28,99	28,32	0	28,28	28,02	0,26	0,635	24	0	
08.07.2020	72,23	50,14	22,09	28,48	28,08	0	27,77	27,78	-0,01	0,613	24	0	
09.07.2020	71,86	50,62	21,24	28,83	28,4	0	28,13	28,08	0,05	0,596	24	0	
10.07.2020	72,64	49,99	22,65	25,96	25,74	0	25,33	25,48	-0,15	0,574	24	0	
11.07.2020	71,99	51,55	20,44	26,77	26,36	0	26,11	26,06	0,05	0,535	24	0	
12.07.2020	72,83	50,11	22,72	25,77	25,14	0	25,2	24,9	0,3	0,572	24	0	
13.07.2020	72,36	50,26	22,1	26,63	25,99	0	25,95	25,72	0,23	0,573	24	0	
14.07.2020	73,05	50,73	22,32	24,62	23,98	0	24,06	23,74	0,32	0,538	24	0	
15.07.2020	73,31	50,37	22,94	24,04	23,41	0	23,49	23,17	0,32	0,537	24	0	
16.07.2020	72,94	50,45	22,49	24,9	24,26	0	24,35	24,02	0,33	0,546	24	0	
17.07.2020	72,9	50,52	22,38	24,91	24,26	0	24,37	24,01	0,36	0,545	24	0	
18.07.2020	72,49	51,6	20,89	24,14	23,52	0	23,65	23,28	0,37	0,493	24	0	
19.07.2020	72,65	49,88	22,77	24,03	23,4	0,01	23,49	23,16	0,33	0,533	24	0	
20.07.2020	72,42	49,72	22,7	25,04	24,37	0	24,47	24,13	0,34	0,555	24	0	
21.07.2020	68,37	51,9	16,47	18,61	19,3	0	18,23	19,09	-0,86	0,287	24	0	
Итого:				575,52	563,96	0,01	562,2	558,01	4,19	12,401	504	0	
Средние:	72,16	50,16	22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	5945,4	5772,29	2,54	5799,72	5714,35	85,37	164,945	2987	0
21/07/2024:	6520,92	6336,25	2,55	6361,92	6272,36	89,56	177,346	3491	0
Итого:	575,52	563,96	0,01	562,2	558,01	4,19	12,401	504	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2022

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

19/06/2021.-30/06/2021.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0ж8F0A

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	72,08	48,74	23,34	27,51	27,32	0	26,86	27,07	-0,21	0,626	24	0	
20.06.2020	72,22	44,93	27,29	23,29	22,74	0,01	22,8	22,5	0,3	0,625	24	0	
21.06.2020	72,91	46,11	26,8	24,26	23,57	0	23,72	23,32	0,4	0,637	24	0	
22.06.2020	72,37	45,17	27,2	24,53	23,79	0	24	23,56	0,44	0,656	24	0	
23.06.2020	72,24	46,63	25,61	25,5	24,76	0,07	24,91	24,51	0,4	0,638	24	0	
24.06.2020	72,48	44,43	28,05	24,91	24,18	0,01	24,34	23,96	0,38	0,681	24	0	
25.06.2020	71,77	46,07	25,7	26,79	26,06	0	26,17	25,79	0,38	0,672	24	0	
26.06.2020	71,87	47,66	24,21	29,11	28,3	0	28,39	27,99	0,4	0,688	24	0	
27.06.2020	71,39	45,42	25,97	25,03	24,3	0	24,47	24,05	0,42	0,634	24	0	
28.06.2020	71,59	38,33	33,26	18,82	18,22	0,01	18,35	18,13	0,22	0,612	24	0	
29.06.2020	70,57	35,08	35,49	12,21	11,82	0,05	11,91	11,77	0,14	0,423	24	0	
30.06.2020	71,68	43,15	28,53	15,74	15,47	0	15,41	15,37	0,04	0,438	24	0	
Итого:				277,7	270,53	0,15	271,33	268,02	3,31	7,33	288	0	
Средние:	71,93	44,31	27,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	5667,7	5501,76	2,39	5528,39	5446,33	82,06	157,615	2699	0
30/06/2024:	5945,4	5772,29	2,54	5799,72	5714,35	85,37	164,945	2987	0
Итого:	277,7	270,53	0,15	271,33	268,02	3,31	7,33	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Болтачева
Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 23.04.2022

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Tнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/20г.-21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ББ0Д 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ4АД

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,21	46,27	24,94	46	44,09	0,04	44,98	43,64	1,34	1,119	24	0	
02.07.2020	70,86	47,15	23,71	46,25	44,35	0,03	45,22	43,87	1,35	1,071	24	0	
03.07.2020	71,44	47,03	24,41	47	44,97	0,04	45,95	44,49	1,46	1,124	24	0	
04.07.2020	71,77	46,73	25,04	46,59	44,5	0,03	45,53	44,02	1,51	1,14	24	0	
05.07.2020	71,05	46,79	24,26	46,91	44,87	0,03	45,83	44,39	1,44	1,109	24	0	
06.07.2020	71,33	47,49	23,84	46,22	44,17	0,04	45,17	43,7	1,47	1,077	24	0	
07.07.2020	71,62	48,12	23,5	44,76	42,73	0,03	43,75	42,24	1,51	1,027	24	0	
08.07.2020	71,61	48,24	23,37	44,58	42,57	0,03	43,57	42,05	1,52	1,018	24	0	
09.07.2020	71,22	48,53	22,69	43,13	41,2	0,03	42,16	40,73	1,43	0,954	24	0	
10.07.2020	71,89	48,1	23,79	39,31	37,5	0,03	38,38	37,02	1,36	0,913	24	0	
11.07.2020	71,34	49,82	21,52	40,48	38,76	0,03	39,53	38,29	1,24	0,848	24	0	
12.07.2020	72,09	48,97	23,12	39,42	37,52	0,03	38,48	37,15	1,33	0,89	24	0	
13.07.2020	71,62	49,61	22,01	39,81	38,05	0,03	38,87	37,59	1,28	0,856	24	0	
14.07.2020	72,2	49,17	23,03	36,81	35,04	0,02	35,96	34,61	1,35	0,826	24	0	
15.07.2020	72,49	49,26	23,23	37,14	35,34	0,02	36,24	34,9	1,34	0,841	24	0	
16.07.2020	72,14	50,27	21,87	38,08	36,28	0,02	37,15	35,81	1,34	0,81	24	0	
17.07.2020	72,04	48,58	23,46	36,5	34,72	0,02	35,68	34,29	1,39	0,835	24	0	
18.07.2020	71,69	49,37	22,32	36,9	35,15	0,02	36,07	34,71	1,36	0,804	24	0	
19.07.2020	71,83	49,49	22,34	36,54	34,78	0,02	35,7	34,34	1,36	0,797	24	0	
20.07.2020	71,69	49,49	22,2	38,31	36,55	0,01	37,39	36,09	1,3	0,831	24	0	
21.07.2020	68,32	50,4	17,92	19,93	19,19	0,01	19,51	18,96	0,55	0,35	24	0	
Итого:				850,67	812,43	0,56	831,12	802,89	28,23	19,24	504	0	
Средние:	71,49	48,51	22,97										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024	128034,59	124051,79	15698,27	124419,45	122496,47	1922,98	3529,027	28870	13
21/07/2024	128885,26	124864,22	15698,83	125250,57	123299,36	1951,21	3548,267	29374	13
Итого:	850,67	812,43	0,56	831,12	802,89	28,23	19,24	504	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{ншт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тма = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0XB4AD

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
19.06.2020	71,68	47,89	23,79	42,64	41,75	0,03	41,69	41,27	0,42	0,991	24	0	
20.06.2020	71,79	48,04	23,75	41,73	40,81	0,05	40,8	40,33	0,47	0,968	24	0	
21.06.2020	72,42	47,19	25,23	41,95	40,88	0,04	40,98	40,4	0,58	1,031	24	0	
22.06.2020	72,06	46,86	25,2	43,4	42,3	0,05	42,41	41,82	0,59	1,068	24	0	
23.06.2020	71,85	47,15	24,7	43,16	42,02	0,04	42,17	41,54	0,63	1,043	24	0	
24.06.2020	72,09	47,74	24,35	43,24	42,01	0,05	42,27	41,53	0,74	1,029	24	0	
25.06.2020	71,38	47,73	23,65	45,29	43,98	0,04	44,28	43,5	0,78	1,046	24	0	
26.06.2020	71,53	47,92	23,61	45,79	44,34	0,04	44,77	43,86	0,91	1,056	24	0	
27.06.2020	71,09	46,63	24,46	44,86	43,3	0,03	43,87	42,83	1,04	1,071	24	0	
28.06.2020	71,41	46,86	24,55	46,45	44,71	0,02	45,38	44,25	1,13	1,112	24	0	
29.06.2020	70,52	45,29	25,23	42,09	40,43	0,03	41,15	40,03	1,12	1,037	24	0	
30.06.2020	69,97	40,84	29,13	31,62	30,06	0,03	30,89	29,83	1,06	0,901	24	0	
Итого:				512,22	496,59	0,45	500,66	491,19	9,47	12,353	288	0	
Средние:	71,48	46,67	24,8										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
18/06/2024	127522,37	123555,2	15697,82	123918,79	122005,28	1913,51	3516,674	28582	13
30/06/2024	128034,59	124051,79	15698,27	124419,45	122496,47	1922,98	3529,027	28870	13
Итого:	512,22	496,59	0,45	500,66	491,19	9,47	12,353	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-сервис"

Подпись

Е.А. Просвникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 13

Теплоснабщик: БКТ-7 сет. N 001

Дополнительные расходы:

М. сет. воды = _____ т.сут М.гас = _____ т.сут

Тиз = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СХЕ9D0

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2020	71,17	38,03	33,14	40,81	38,15	0	39,89	37,9	1,99	1,323	24	0	
02.07.2020	70,83	38,36	32,47	40,14	37,51	0	39,24	37,25	1,99	1,273	24	0	
03.07.2020	71,76	48,14	23,62	63,08	59,44	0	61,63	58,82	2,81	1,456	24	0	
04.07.2020	72,11	51,18	20,93	70,87	66,99	0	69,25	66,18	3,07	1,448	24	0	
05.07.2020	71,38	51,43	19,95	76,95	72,8	0	75,2	71,92	3,28	1,502	24	0	
06.07.2020	71,75	51,78	19,97	72,5	68,57	0	70,83	67,7	3,13	1,416	24	0	
07.07.2020	72,02	51,58	20,44	67,58	63,86	0	65,99	63,07	2,92	1,348	24	0	
08.07.2020	72,05	51,66	20,39	66,77	63,05	0	65,26	62,29	2,97	1,333	24	0	
09.07.2020	71,68	51,65	20,02	65,27	61,67	0	63,77	60,89	2,88	1,277	24	0	
10.07.2020	72,42	52,3	20,12	60,7	57,37	0	59,27	56,63	2,64	1,194	24	0	
11.07.2020	71,83	53,19	18,64	62,8	59,41	0	61,34	58,63	2,71	1,142	24	0	
12.07.2020	72,6	52,7	19,9	60,8	57,42	0	59,31	56,65	2,66	1,179	24	0	
13.07.2020	72,11	52,48	19,63	61,34	57,96	0	59,91	57,22	2,69	1,174	24	0	
14.07.2020	72,78	51,54	21,24	55,94	52,75	0	54,6	52,12	2,48	1,16	24	0	
15.07.2020	73,01	51,69	21,32	54,26	51,13	0	52,99	50,51	2,48	1,131	24	0	
16.07.2020	72,64	51,65	20,99	55,44	52,26	0	54,18	51,61	2,57	1,137	24	0	
17.07.2020	72,56	52,71	19,85	54,23	51,15	0	52,96	50,5	2,46	1,05	24	0	
18.07.2020	72,2	53,03	19,17	54,18	51,14	0	52,94	50,5	2,44	1,014	24	0	
19.07.2020	72,34	51,84	20,5	55,75	52,56	0	54,44	51,89	2,55	1,115	24	0	
20.07.2020	72,17	52,3	19,87	61,22	57,79	0	59,79	57,06	2,73	1,187	24	0	
21.07.2020	58,43	52,3	6,13	168,53	161,81	0	165,85	159,76	6,09	1,009	24	0	
Итого:				1369,1	1294,7	0	1338,64	1279,1	59,54	25,868	504	0	
Средние:	71,42	50,55	20,87										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2024:	164873,7	158672,28	10,4	159969,44	156883,79	3085,65	5371,468	24615	24
21/07/2024:	166242,86	159967,07	10,4	161308,08	158162,89	3145,19	5397,336	25119	24
Итого:	1369,16	1294,79	0	1338,64	1279,1	59,54	25,868	504	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренкова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/20г.-30/06/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ББД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0ЖВ9D0

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	72,02	49,46	22,56	69,77	66,23	0,01	68,14	65,47	2,67	1,538	24	0	
20.06.2020	72,1	49,52	22,58	59,13	55,91	0	57,75	55,26	2,49	1,304	24	0	
21.06.2020	72,7	47,59	25,11	58,37	55,11	0	57,02	54,54	2,48	1,435	24	0	
22.06.2020	72,35	49,02	23,33	64,2	60,55	0	62,7	59,86	2,84	1,463	24	0	
23.06.2020	72,12	48,64	23,48	61,53	58,05	0	60,05	57,4	2,65	1,41	24	0	
24.06.2020	72,37	47,41	24,96	61,19	57,63	0	59,78	57	2,78	1,493	24	0	
25.06.2020	71,67	48,96	22,71	63,52	59,91	0	62,07	59,25	2,82	1,41	24	0	
26.06.2020	71,81	49,56	22,25	67,9	64,06	0	66,36	63,34	3,02	1,475	24	0	
27.06.2020	71,32	47,64	23,68	62,99	59,38	0	61,56	58,73	2,83	1,457	24	0	
28.06.2020	71,47	42,84	28,63	49,74	46,7	0	48,59	46,28	2,31	1,395	24	0	
29.06.2020	70,55	40,72	29,83	42,5	39,85	0	41,54	39,53	2,01	1,241	24	0	
30.06.2020	70,28	36,12	34,16	35,65	33,31	0	34,89	33,08	1,81	1,191	24	0	
Итого:				696,49	656,69	0,01	680,45	649,74	30,71	16,812	288	0	
Средние:	71,73	46,45	25,27										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	164177,21	158015,59	10,39	159288,99	156234,05	3054,94	5354,656	24327	24
30/06/2024:	164873,7	158672,28	10,4	159969,44	156883,79	3085,65	5371,468	24615	24
Итого:	696,49	656,69	0,01	680,45	649,74	30,71	16,812	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.202

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/20г.-21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-6

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T ввс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2020	71,33	51,39	19,94	29,08	28,68	0	28,42	28,35	0,07	0,569	24	0	
02.07.2020	71,04	51,46	19,58	29,21	28,91	0	28,53	28,53	0	0,557	24	0	
03.07.2020	71,47	51,2	20,27	27,66	27,4	0	27,05	27,1	-0,05	0,55	24	0	
04.07.2020	71,78	51,65	20,13	24,87	24,64	0	24,32	24,39	-0,07	0,491	24	0	
05.07.2020	71,11	51,28	19,83	26,53	26,28	0	25,95	26,01	-0,06	0,518	24	0	
06.07.2020	71,39	52,63	18,76	25,63	25,42	0	25,05	25,11	-0,06	0,469	24	0	
07.07.2020	71,74	51,74	20	24,71	24,38	0	24,16	24,14	0,02	0,484	24	0	
08.07.2020	71,75	51,71	20,04	24,12	23,79	0	23,61	23,51	0,1	0,471	24	0	
09.07.2020	71,38	53,52	17,86	23,44	23,23	0,01	22,95	22,99	-0,04	0,406	24	0	
10.07.2020	72,16	52,66	19,5	22,08	21,84	0	21,59	21,6	-0,01	0,422	24	0	
11.07.2020	71,55	52,68	18,87	21,79	21,63	0	21,31	21,38	-0,07	0,402	24	0	
12.07.2020	72,33	52,9	19,43	21,04	20,86	0	20,56	20,62	-0,06	0,402	24	0	
13.07.2020	71,85	52,81	19,04	21,37	21,22	0,01	20,88	20,98	-0,1	0,396	24	0	
14.07.2020	72,54	53,85	18,69	20,92	20,76	0	20,44	20,52	-0,08	0,381	24	0	
15.07.2020	72,79	52,49	20,3	20,05	19,87	0	19,57	19,63	-0,06	0,396	24	0	
16.07.2020	72,44	53,08	19,36	20,7	20,52	0	20,21	20,28	-0,07	0,39	24	0	
17.07.2020	72,39	53,5	18,89	20,22	20,07	0	19,74	19,83	-0,09	0,373	24	0	
18.07.2020	72	53,09	18,91	19,72	19,57	0	19,24	19,33	-0,09	0,361	24	0	
19.07.2020	72,15	53,84	18,31	20,53	20,39	0	20,04	20,15	-0,11	0,366	24	0	
20.07.2020	71,97	52,61	19,36	21,68	21,52	0,01	21,18	21,28	-0,1	0,41	24	0	
21.07.2020	67,98	54,68	13,3	16,48	16,47	0	16,12	16,27	-0,15	0,214	24	0	
Итого:				481,83	477,45	0,03	470,92	472	-1,08	9,028	504	0	
Средние:	71,67	52,6	19,06										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2024	13464,54	12218,04	1,27	13092,34	12076,63	1015,71	391,129	7215	0
21/07/2024	13946,37	12695,49	1,3	13563,26	12548,63	1014,63	400,157	7719	0
Итого:	481,83	477,45	0,03	470,92	472	-1,08	9,028	504	0

Представитель абонента
Директор ООО

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2024

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_иТ_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

19/06/20г.-30/06/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красноволовский 11-6

Теплопункт: ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мпрвс = _____ т.сут

Тив = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	71,79	52,08	19,71	25,72	25,23	0	25,14	24,94	0,2	0,494	24	0	
20.06.2020	71,98	51,2	20,78	25,36	24,9	0	24,8	24,66	0,14	0,515	24	0	
21.06.2020	72,59	50,74	21,85	24,89	24,42	0	24,32	24,18	0,14	0,532	24	0	
22.06.2020	72,19	51,06	21,13	26,19	25,69	0	25,58	25,42	0,16	0,538	24	0	
23.06.2020	71,96	51,68	20,28	25,56	25,1	0	24,94	24,83	0,11	0,507	24	0	
24.06.2020	72,27	50,76	21,51	26,51	26	0	25,89	25,7	0,19	0,557	24	0	
25.06.2020	71,47	51,58	19,89	26,9	26,41	0	26,24	26,12	0,12	0,521	24	0	
26.06.2020	71,61	52,46	19,15	27,76	27,29	0	27,14	26,96	0,18	0,521	24	0	
27.06.2020	71,2	50,33	20,87	26,56	26,04	0	25,98	25,73	0,25	0,545	24	0	
28.06.2020	71,53	49,89	21,64	25,83	25,31	0	25,21	25,01	0,2	0,547	24	0	
29.06.2020	70,33	48,35	21,98	14,54	14,19	0	14,2	14,02	0,18	0,312	24	0	
30.06.2020	71,49	49,53	21,96	10,87	10,67	0,09	10,62	10,57	0,05	0,233	24	0	
Итого:				286,69	281,25	0,09	280,06	278,14	1,92	5,822	288	0	
Средние:	71,7	50,8	20,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024	13177,85	11936,79	1,18	12812,28	11798,49	1013,79	385,307	6927	0
30/06/2024	13464,54	12218,04	1,27	13092,34	12076,63	1015,71	391,129	7215	0
Итого:	286,69	281,25	0,09	280,06	278,14	1,92	5,822	288	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Циряничкова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
 Подпись /Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

23.07.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
 период нештатных ситуаций (Тн)
 (п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qн

Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Теплосчетчик БКТ-7 сэт. N 001

Договорные расходи:

М сэт. воды = _____ т.сут Мрас = _____ т.сут

Ттав = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0xЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2020	72,33	53,24	19,09	30,39	28,74	0	29,67	28,34	1,33	0,567	24	0	
02.07.2020	72,03	53,43	18,6	29,95	28,31	0	29,24	27,93	1,31	0,544	24	0	
03.07.2020	72,4	53,63	18,77	29,39	27,71	0	28,67	27,32	1,35	0,541	24	0	
04.07.2020	72,73	53,74	18,99	28,3	26,62	0	27,58	26,29	1,29	0,524	24	0	
05.07.2020	72	53,69	18,31	28,77	27,08	0	28,07	26,73	1,34	0,509	24	0	
06.07.2020	72,28	53,52	18,76	27,17	25,52	0	26,52	25,19	1,33	0,499	24	0	
07.07.2020	72,58	53,67	18,91	26,14	24,54	0	25,56	24,25	1,31	0,483	24	0	
08.07.2020	72,58	53,97	18,61	25,3	23,86	0	24,74	23,58	1,16	0,461	24	0	
09.07.2020	72,24	54,55	17,69	25,99	24,57	0	25,39	24,3	1,09	0,446	24	0	
10.07.2020	72,97	53,83	19,14	23,72	22,46	0	23,21	22,21	1	0,443	24	0	
11.07.2020	72,33	54,06	18,27	23,63	22,38	0	23,12	22,1	1,02	0,423	24	0	
12.07.2020	73,15	53,27	19,88	23,01	21,68	0	22,49	21,44	1,05	0,448	24	0	
13.07.2020	72,63	54,02	18,61	23,18	21,82	0	22,67	21,56	1,11	0,423	24	0	
14.07.2020	73,29	53,14	20,15	21,39	20	0	20,91	19,76	1,15	0,423	24	0	
15.07.2020	73,53	52,53	21	20,97	19,56	0	20,48	19,32	1,16	0,428	24	0	
16.07.2020	73,12	52,66	20,46	20,7	19,27	0	20,22	19,03	1,19	0,411	24	0	
17.07.2020	73,08	53,28	19,8	20,88	19,46	0	20,4	19,22	1,18	0,403	24	0	
18.07.2020	72,77	53,29	19,48	21,59	20,12	0	21,11	19,88	1,23	0,412	24	0	
19.07.2020	72,88	52,77	20,11	21,35	19,88	0	20,86	19,64	1,22	0,418	24	0	
20.07.2020	72,67	52,72	19,95	22,19	20,67	0	21,71	20,43	1,28	0,433	24	0	
21.07.2020	62,92	53,35	9,53	31,99	30,74	0	31,42	30,35	1,07	0,296	24	0	
Итого:				526	494,99	0	514,04	488,87	25,17	9,535	504	0	
Средние:	72,21	53,44	18,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2024:	14299,56	13699,82	2,93	13899,98	13537,71	362,27	414,321	7261	0
21/07/2024:	14825,56	14194,81	2,93	14414,02	14026,58	387,44	423,856	7765	0
Итого:	526	494,99	0	514,04	488,87	25,17	9,535	504	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

19/06/2020г.-30/06/2020г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мрас = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: РРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0МЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
19.06.2020	72,54	53,14	19,4	25,79	24,63	0	25,15	24,33	0,82	0,487	24	0	
20.06.2020	72,76	52,68	20,08	25,7	24,46	0	25,06	24,15	0,91	0,501	24	0	
21.06.2020	73,38	51,65	21,73	25,34	23,91	0	24,73	23,67	1,06	0,538	24	0	
22.06.2020	72,96	52,92	20,04	26,68	25,11	0	26	24,8	1,2	0,521	24	0	
23.06.2020	72,74	52,64	20,1	26,23	24,63	0	25,61	24,32	1,29	0,512	24	0	
24.06.2020	73,04	52,91	20,13	26,27	24,73	0	25,61	24,43	1,18	0,518	24	0	
25.06.2020	72,28	52,37	19,91	26,97	25,39	0	26,32	25,09	1,23	0,525	24	0	
26.06.2020	72,44	53,63	18,81	29,29	27,62	0	28,59	27,24	1,35	0,54	24	0	
27.06.2020	71,88	50,63	21,25	24,54	23,01	0	24,02	22,75	1,27	0,509	24	0	
28.06.2020	72,3	48,9	23,4	24,15	22,59	0	23,59	22,34	1,25	0,556	24	0	
29.06.2020	70,72	44,59	26,13	13,52	12,43	0	13,2	12,3	0,9	0,348	24	0	
30.06.2020	72,11	50,62	21,49	11,06	10,47	0	10,82	10,33	0,49	0,231	24	0	
Итого:				285,54	268,98	0	278,7	265,75	12,95	5,786	288	0	
Средние:	72,42	51,39	21,03										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
18/06/2024:	14014,02	13430,84	2,93	13621,28	13271,96	349,32	408,535	6973	0
10/06/2024:	14299,56	13699,82	2,93	13899,98	13537,71	362,27	414,321	7261	0
Итого:	285,54	268,98	0	278,7	265,75	12,95	5,786	288	0

Представитель
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.04.20

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тив = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: РРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6756

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,67	51,65	20,02	29,73	28,54	0	29,02	28,2	0,82	0,58	24	0	
02.07.2020	71,31	51,76	19,55	29,08	27,92	0	28,42	27,57	0,85	0,555	24	0	
03.07.2020	71,62	51,67	19,95	27,42	26,32	0	26,78	26,05	0,73	0,533	24	0	
04.07.2020	71,95	52,95	19	26,1	25,06	0	25,51	24,77	0,74	0,484	24	0	
05.07.2020	71,19	51,7	19,49	26,41	25,35	0	25,81	25,08	0,73	0,501	24	0	
06.07.2020	71,59	52,42	19,17	26,83	25,76	0	26,22	25,44	0,78	0,501	24	0	
07.07.2020	71,81	52,33	19,48	24,95	23,95	0	24,4	23,67	0,73	0,477	24	0	
08.07.2020	71,82	53,06	18,76	24,07	23,11	0	23,57	22,82	0,75	0,443	24	0	
09.07.2020	71,47	53,32	18,15	24,36	23,38	0	23,84	23,12	0,72	0,432	24	0	
10.07.2020	72,12	52,4	19,72	21,96	21,08	0	21,47	20,84	0,63	0,424	24	0	
11.07.2020	71,58	53,38	18,2	22,6	21,7	0	22,09	21,42	0,67	0,401	24	0	
12.07.2020	72,27	52,61	19,66	20,63	19,81	0	20,15	19,57	0,58	0,394	24	0	
13.07.2020	71,88	53,75	18,13	21,94	21,06	0	21,46	20,81	0,65	0,389	24	0	
14.07.2020	72,57	53,13	19,44	20,9	20,06	0	20,41	19,82	0,59	0,397	24	0	
15.07.2020	72,72	53,11	19,61	19,64	18,86	0	19,16	18,62	0,54	0,376	24	0	
16.07.2020	72,45	52,63	19,82	20,74	19,91	0	20,26	19,67	0,59	0,4	24	0	
17.07.2020	72,28	52,5	19,78	19,47	18,69	0	18,99	18,45	0,54	0,376	24	0	
18.07.2020	71,95	53,94	18,01	19,65	18,86	0	19,17	18,62	0,55	0,345	24	0	
19.07.2020	72,15	53,56	18,59	20,46	19,65	0	19,98	19,41	0,57	0,369	24	0	
20.07.2020	71,94	52,62	19,32	21,5	20,64	0	21,01	20,4	0,61	0,406	24	0	
21.07.2020	61,76	53,62	8,14	35,61	34,18	0	34,98	33,73	1,25	0,286	24	0	
Итого:				504,05	483,89	0	492,7	478,08	14,62	9,069	504	0	
Средние:	71,43	52,76	18,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	14582,77	21709,04	0,54	14182,25	21464,8	-7282,55	422,44	7260	0
21/07/2024:	15086,82	22192,93	0,54	14674,95	21942,88	-7267,93	431,509	7764	0
Итого:	504,05	483,89	0	492,7	478,08	14,62	9,069	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заполской номер 00141971

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5756

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
19.06.2020	71,87	52,82	19,05	25,55	24,53	0	24,97	24,26	0,71	0,473	24	0	
20.06.2020	71,98	52,07	19,91	23,8	22,85	0	23,28	22,61	0,67	0,46	24	0	
21.06.2020	72,6	51,88	20,72	24,12	23,15	0	23,6	22,91	0,69	0,488	24	0	
22.06.2020	72,23	52,58	19,65	25,16	24,15	0	24,61	23,87	0,74	0,484	24	0	
23.06.2020	72,03	52,58	19,45	25,15	24,15	0	24,57	23,9	0,67	0,478	24	0	
24.06.2020	72,29	52,68	19,61	25,07	24,07	0	24,51	23,8	0,71	0,479	24	0	
25.06.2020	71,52	52,75	18,77	26,5	25,43	0	25,9	25,16	0,74	0,484	24	0	
26.06.2020	71,75	53,53	18,22	27,93	26,82	0	27,25	26,49	0,76	0,495	24	0	
27.06.2020	71,43	52,14	19,29	29,43	28,25	0	28,75	27,92	0,83	0,554	24	0	
28.06.2020	71,83	51,81	20,02	28,18	27,05	0	27,53	26,73	0,8	0,551	24	0	
29.06.2020	71,22	51,86	19,36	29,69	28,51	0	29,02	28,18	0,84	0,559	24	0	
30.06.2020	71,47	52,59	18,88	27,84	26,72	0	27,25	26,41	0,84	0,513	24	0	
Итого:				318,42	305,68	0	311,24	302,24	9	6,018	288	0	
Средние:	71,85	52,44	19,41										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
18/06/2024:	14264,35	21403,36	0,54	13871,01	21162,56	-7291,55	416,422	6972	0
30/06/2024:	14582,77	21709,04	0,54	14182,25	21464,8	-7282,55	422,44	7260	0
Итого:	318,42	305,68	0	311,24	302,24	9	6,018	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.04.2022

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/20г. - 21/07/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 7-а

Тип расходомера: ПРМ-65

Теплоучаститель ВКГ-7 сек. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сект. воды = _____ т.сут M макс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T max = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОУЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м99ДВ

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	72,65	46,74	25,91	29,61	28,2	0	28,89	27,92	0,97	0,748	24	0	
02.07.2020	72,37	46,55	25,82	29,82	28,43	0	29,1	28,16	0,94	0,75	24	0	
03.07.2020	72,71	47,61	25,1	28,49	27,02	0	27,81	26,78	1,03	0,696	24	0	
04.07.2020	73,08	47,39	25,69	29,46	27,97	0	28,73	27,73	1	0,74	24	0	
05.07.2020	72,31	48,21	24,1	30,07	28,58	0	29,32	28,3	1,02	0,708	24	0	
06.07.2020	72,78	47,56	25,22	28,35	26,92	0	27,65	26,65	1	0,699	24	0	
07.07.2020	72,99	47,22	25,77	26,98	25,6	0	26,31	25,36	0,95	0,679	24	0	
08.07.2020	73,05	48,13	24,92	25,77	24,83	0	25,18	24,59	0,59	0,627	24	0	
09.07.2020	72,67	48,42	24,25	26,24	25,25	0	25,65	25,01	0,64	0,622	24	0	
10.07.2020	73,37	48,56	24,81	23,14	22,53	0	22,63	22,29	0,34	0,561	24	0	
11.07.2020	72,92	48,93	23,99	24,29	23,34	0	23,76	23,1	0,66	0,572	24	0	
12.07.2020	73,69	47,87	25,82	23,8	22,53	0	23,25	22,29	0,96	0,6	24	0	
13.07.2020	73,18	48,42	24,76	24,34	23,04	0	23,77	22,8	0,97	0,588	24	0	
14.07.2020	73,92	48,73	25,19	22,06	20,87	0	21,57	20,63	0,94	0,545	24	0	
15.07.2020	74,14	48,31	25,83	21,7	20,52	0	21,2	20,28	0,92	0,548	24	0	
16.07.2020	73,79	49,39	24,4	22,07	20,87	0	21,58	20,63	0,95	0,529	24	0	
17.07.2020	73,69	47,87	25,82	21,93	20,73	0	21,42	20,49	0,93	0,552	24	0	
18.07.2020	73,31	48,59	24,72	21,77	20,61	0	21,28	20,37	0,91	0,523	24	0	
19.07.2020	73,43	48,61	24,82	21,78	20,63	0	21,27	20,39	0,88	0,526	24	0	
20.07.2020	73,22	48,79	24,43	23,47	22,26	0	22,95	22,02	0,93	0,56	24	0	
21.07.2020	60,72	50,82	9,9	37,99	36,84	0,01	37,36	36,42	0,94	0,368	24	0	
Итого:				543,13	517,57	0,01	530,68	512,21	18,47	12,741	504	0	
Средний:	72,57	48,22	24,34										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	5905,05	5592,46	0,51	5756,04	5537,56	218,48	173,059	2988	0
21/07/2024:	6448,18	6110,03	0,52	6286,72	6049,77	236,95	185,8	3492	0
Итого:	543,13	517,57	0,01	530,68	512,21	18,47	12,741	504	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабжающей организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.20.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 7-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mрас = _____ т.сут

Tзд = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	73,1	46,79	26,31	25,47	24,82	0	24,84	24,58	0,26	0,656	24	0	
20.06.2020	73,27	46,76	26,51	25,68	24,32	0	25,06	24,08	0,98	0,662	24	0	
21.06.2020	73,86	45,53	28,33	25,92	24,5	0	25,31	24,26	1,05	0,719	24	0	
22.06.2020	73,51	45,97	27,54	27,08	25,63	0,01	26,42	25,39	1,03	0,726	24	0	
23.06.2020	73,28	46,39	26,89	27,24	25,8	0	26,59	25,56	1,03	0,713	24	0	
24.06.2020	73,54	46,74	26,8	27,09	25,64	0	26,4	25,4	1	0,71	24	0	
25.06.2020	72,7	46,98	25,72	28,46	26,99	0	27,76	26,75	1,01	0,715	24	0	
26.06.2020	72,83	47,44	25,39	28,65	27,17	0	27,94	26,93	1,01	0,707	24	0	
27.06.2020	72,47	47,19	25,28	28,24	26,8	0	27,57	26,56	1,01	0,695	24	0	
28.06.2020	72,93	45,05	27,88	27,63	26,19	0	26,94	25,95	0,99	0,75	24	0	
29.06.2020	72,33	45,46	26,87	27,63	26,21	0,01	26,94	25,94	1	0,725	24	0	
30.06.2020	72,76	45,46	27,3	26,54	25,17	0	25,88	24,94	0,94	0,706	24	0	
Итого:				325,63	309,24	0,02	317,65	306,34	11,31	8,484	288	0	
Средние:	73,04	46,31	26,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	5579,42	5283,22	0,49	5438,39	5231,22	207,17	164,575	2700	0
30/06/2024:	5905,05	5592,46	0,51	5756,04	5537,56	218,48	173,059	2988	0
Итого:	325,63	309,24	0,02	317,65	306,34	11,31	8,484	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

В.А. Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

23.07.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснополяский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M тыс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tmax = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5942

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	71,05	50,9	20,15	52,36	51,37	0	51,17	50,75	0,42	1,03	24	0	
02.07.2020	70,73	51,89	18,84	54,03	53,04	0	52,82	52,41	0,41	0,994	24	0	
03.07.2020	71,15	51,99	19,16	51,46	50,49	0	50,29	49,87	0,42	0,961	24	0	
04.07.2020	71,52	50,98	20,54	47,81	46,87	0	46,71	46,32	0,39	0,959	24	0	
05.07.2020	70,75	50,76	19,99	49,8	48,84	0	48,68	48,26	0,42	0,973	24	0	
06.07.2020	71,03	50,49	20,54	46,36	45,44	0	45,28	44,9	0,38	0,93	24	0	
07.07.2020	71,37	50,8	20,57	46,87	45,92	0	45,81	45,4	0,41	0,946	24	0	
08.07.2020	71,27	51,17	20,1	43,45	42,5	0	42,48	42	0,48	0,852	24	0	
09.07.2020	70,92	51,27	19,65	44,11	43,1	0	43,12	42,56	0,56	0,847	24	0	
10.07.2020	71,57	51,58	19,99	39,45	38,52	0	38,55	38,01	0,54	0,772	24	0	
11.07.2020	71,09	51,73	19,36	41,64	40,62	0	40,68	40,09	0,59	0,787	24	0	
12.07.2020	71,73	51,54	20,19	38,56	37,59	0	37,63	37,12	0,51	0,759	24	0	
13.07.2020	71,33	52,26	19,07	39,93	38,98	0	38,97	38,49	0,48	0,744	24	0	
14.07.2020	71,94	52,43	19,51	37,9	36,96	0	37,02	36,49	0,53	0,721	24	0	
15.07.2020	72,05	51,36	20,69	35,3	34,42	0	34,5	33,95	0,55	0,714	24	0	
16.07.2020	71,73	51,75	19,98	37,13	36,21	0	36,29	35,73	0,56	0,724	24	0	
17.07.2020	71,55	51,06	20,49	34,65	33,75	0	33,87	33,29	0,58	0,692	24	0	
18.07.2020	71,26	51,42	19,84	35,42	34,52	0	34,63	34,04	0,59	0,688	24	0	
19.07.2020	71,48	51,73	19,75	37,23	36,27	0	36,41	35,79	0,62	0,718	24	0	
20.07.2020	71,29	52,79	18,5	39,23	38,26	0	38,29	37,78	0,51	0,709	24	0	
21.07.2020	67,87	54,64	13,23	24,46	23,95	0	23,97	23,62	0,35	0,318	24	0	
Итого:				877,15	857,62	0	857,17	846,87	10,3	16,838	504	0	
Средние:	71,17	51,64	19,53										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024	10079,64	9797,56	0,27	9831,07	9692,48	138,59	262,986	3325	0
21/07/2024	10956,79	10655,18	0,27	10688,24	10539,35	148,89	279,824	3829	0
Итого:	877,15	857,62	0	857,17	846,87	10,3	16,838	504	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

Е.А. Пронина
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

23.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/202г. - 30/06/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКГ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Ткв = 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
19.06.2020	71,5	50,4	21,1	45,47	44,55	0	44,42	44,05	0,37	0,935	24	0	
20.06.2020	71,69	50,49	21,2	43,83	42,89	0	42,8	42,4	0,4	0,906	24	0	
21.06.2020	72,34	49,5	22,84	44,02	43,1	0	43,02	42,62	0,4	0,982	24	0	
22.06.2020	71,91	50,4	21,51	44,43	43,57	0	43,39	43,08	0,31	0,933	24	0	
23.06.2020	71,79	50,59	21,2	46,32	45,44	0	45,27	44,93	0,34	0,959	24	0	
24.06.2020	71,99	50,02	21,97	44,51	43,64	0	43,48	43,15	0,33	0,955	24	0	
25.06.2020	71,29	51,07	20,22	48,83	47,92	0	47,74	47,33	0,41	0,968	24	0	
26.06.2020	71,39	51,29	20,1	47,61	46,73	0	46,54	46,17	0,37	0,935	24	0	
27.06.2020	71,1	51,08	20,02	49,69	48,79	0	48,58	48,21	0,37	0,972	24	0	
28.06.2020	71,29	50,95	20,34	49,62	48,7	0	48,52	48,1	0,42	0,984	24	0	
29.06.2020	70,73	51,61	19,12	54,1	53,12	0	52,9	52,46	0,44	1,008	24	0	
30.06.2020	71,04	52,02	19,02	51,59	50,66	0	50,43	50,03	0,4	0,958	24	0	
Итого:				570,02	559,11	0	557,09	552,53	4,56	11,495	288	0	
Средние:	71,5	50,78	20,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
18/06/2024	9509,62	9238,45	0,27	9273,98	9139,95	134,03	251,491	3037	0
30/06/2024	10079,64	9797,56	0,27	9831,07	9692,48	138,59	262,986	3325	0
Итого:	570,02	559,11	0	557,09	552,53	4,56	11,495	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

23.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/2020г.-21/07/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мрас = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: РРМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2020	70,6	44,57	26,03	43,75	41,88	0	42,78	41,43	1,35	1,112	24	0	
02.07.2020	70,23	44,98	25,25	43,03	41,24	0	42,07	40,81	1,26	1,061	24	0	
03.07.2020	70,39	45,63	24,76	40,14	38,42	0	39,25	38,01	1,24	0,97	24	0	
04.07.2020	70,73	46,01	24,72	39,56	37,84	0	38,67	37,48	1,19	0,954	24	0	
05.07.2020	70	46,26	23,74	39,8	38,07	0	38,91	37,65	1,26	0,922	24	0	
06.07.2020	70,39	46,29	24,1	39,29	37,56	0	38,43	37,22	1,21	0,927	24	0	
07.07.2020	70,59	45,88	24,71	38,11	36,42	0	37,25	36,06	1,19	0,92	24	0	
08.07.2020	70,59	46,53	24,06	36,87	35,35	0	36,08	35,03	1,05	0,868	24	0	
09.07.2020	70,17	47,26	22,91	36,31	34,84	0	35,55	34,48	1,07	0,813	24	0	
10.07.2020	70,77	46,98	23,79	33,53	32,31	0	32,81	32,02	0,79	0,782	24	0	
11.07.2020	70,2	48,83	21,37	33,77	32,47	0	33,04	32,14	0,9	0,705	24	0	
12.07.2020	70,93	48,07	22,86	33,45	31,98	0	32,7	31,67	1,03	0,747	24	0	
13.07.2020	70,41	47,99	22,42	32,72	31,26	0	31,99	30,98	1,01	0,716	24	0	
14.07.2020	70,98	48,65	22,33	31,38	29,94	0	30,64	29,66	0,98	0,684	24	0	
15.07.2020	71,16	48,32	22,84	30,66	29,22	0	29,94	28,95	0,99	0,686	24	0	
16.07.2020	70,94	48,21	22,73	31,68	30,17	0	30,95	29,88	1,07	0,702	24	0	
17.07.2020	70,81	48,25	22,56	31,28	29,81	0	30,55	29,53	1,02	0,689	24	0	
18.07.2020	70,47	48,84	21,63	31,19	29,72	0	30,47	29,43	1,04	0,658	24	0	
19.07.2020	70,63	48,07	22,56	31,5	29,99	0	30,77	29,68	1,09	0,695	24	0	
20.07.2020	70,51	48,68	21,83	32,93	31,36	0	32,19	31,06	1,13	0,702	24	0	
21.07.2020	63,12	51,23	11,89	37,29	36,01	0,02	36,59	35,56	1,03	0,434	24	0	
Итого:				748,24	715,86	0,02	731,63	708,73	22,9	16,747	504	0	
Средние:	70,22	47,4	22,81										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2024:	9362,79	9027,74	0,06	9131,66	8944,4	187,26	276,015	3224	0
21/07/2024:	10111,03	9743,6	0,08	9863,29	9653,13	210,16	292,762	3728	0
Итого:	748,24	715,86	0,02	731,63	708,73	22,9	16,747	504	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____

И.А. Болтачева/
Ф.И.О. 23.07.2022

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Т_{шт}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/2020г.-30/06/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

M сет. воды = т.сут Mгас = т.сут

Tиз = 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x287D

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.2020	70,52	45,47	25,05	35,92	34,9	0	35,14	34,57	0,57	0,88	24	0	
20.06.2020	70,71	45,5	25,21	36,02	34,62	0	35,22	34,34	0,88	0,887	24	0	
21.06.2020	71,3	44,83	26,47	36,58	35,04	0,01	35,75	34,75	1	0,948	24	0	
22.06.2020	71,04	44,96	26,08	37,69	36,17	0	36,83	35,86	0,97	0,961	24	0	
23.06.2020	70,81	44,88	25,93	37,49	35,96	0	36,65	35,69	0,96	0,951	24	0	
24.06.2020	71,16	45,03	26,13	38,84	37,23	0	37,99	36,93	1,06	0,992	24	0	
25.06.2020	70,41	45,66	24,75	39,69	38,09	0	38,8	37,69	1,11	0,961	24	0	
26.06.2020	70,49	45,2	25,29	39,37	37,73	0	38,5	37,4	1,1	0,973	24	0	
27.06.2020	70,34	45,35	24,99	41,65	39,91	0	40,74	39,49	1,25	1,013	24	0	
28.06.2020	70,62	45,75	24,87	40,01	38,32	0	39,12	37,93	1,19	0,972	24	0	
29.06.2020	70,22	45,61	24,61	41,31	39,56	0	40,4	39,13	1,27	0,994	24	0	
30.06.2020	70,69	45	25,69	42,08	40,25	0	41,17	39,87	1,3	1,056	24	0	
Итого:				466,65	447,78	0,01	456,31	443,65	12,66	11,588	288	0	
Средние:	70,69	45,27	25,42										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/06/2024:	8896,14	8579,96	0,05	8675,35	8500,75	174,6	264,427	2936	0
30/06/2024:	9362,79	9027,74	0,06	9131,66	8944,4	187,26	276,015	3224	0
Итого:	466,65	447,78	0,01	456,31	443,65	12,66	11,588	288	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

В.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_н
Т_{раб} x Т_{нш}

0

23.07.2020