

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/202г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тма = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 БВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАВ50 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	32,37	28,77	3,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
24.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
25.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
26.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
27.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
28.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
29.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
30.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
31.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
01.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
02.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
03.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
04.08.2020	57,22	30,52	26,70	5,810	5,770	5,711	5,723	0,04	-0,01	0,110	24	0	
05.08.2020	70,05	40,26	29,79	35,540	34,850	34,697	34,697	0,69	0,00	1,028	24	0	
06.08.2020	70,90	40,87	30,03	30,470	29,840	29,719	29,719	0,63	0,00	0,898	24	0	
07.08.2020	68,50	42,03	26,48	33,890	33,210	33,077	33,077	0,68	0,00	0,886	24	0	
08.08.2020	67,53	43,29	24,24	35,650	34,990	34,824	34,824	0,66	0,00	0,855	24	0	
09.08.2020	66,06	43,83	22,22	42,120	41,330	41,153	41,153	0,79	0,00	0,936	24	0	
10.08.2020	66,21	43,59	22,62	40,790	40,090	39,883	39,883	0,70	0,00	0,916	24	0	
11.08.2020	66,09	43,84	22,25	41,740	41,010	40,807	40,807	0,73	0,00	0,924	24	0	
12.08.2020	66,20	43,58	22,62	43,260	42,490	42,287	42,287	0,77	0,00	0,978	24	0	
13.08.2020	66,48	42,78	23,70	43,170	42,400	42,201	42,201	0,77	0,00	1,016	24	0	
14.08.2020	66,46	42,90	23,56	42,030	41,310	41,100	41,100	0,72	0,00	0,984	24	0	
15.08.2020	66,24	42,65	23,59	44,920	44,140	43,927	43,927	0,78	0,00	1,058	24	0	
16.08.2020	66,44	42,61	23,83	45,740	44,940	44,724	44,724	0,80	0,00	1,094	24	0	
17.08.2020	65,80	51,13	14,67	44,120	43,460	43,135	43,135	0,66	0,00	0,671	24	0	
18.08.2020	66,40	48,90	17,49	47,020	46,230	45,943	45,943	0,79	0,00	0,876	24	0	
19.08.2020	66,26	42,16	24,09	47,340	46,480	46,280	46,280	0,86	0,00	1,151	24	0	
20.08.2020	66,47	41,77	24,70	46,320	45,450	45,271	45,271	0,87	0,00	1,145	24	0	
Итого:				669,93	657,99	654,74	654,75	156,04	-0,01	15,526	720		
Средние:	38,72	25,18	13,54										

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	108799,70	106417,87	105249,31	105231,96	4882,13	17,34	3500,457	21671	0
20/08/2024:	109469,63	107075,86	105904,05	105886,71	5038,17	17,33	3515,983	22391	0
Итого:	669,93	657,99	654,74	654,75	156,04	-0,01	15,526	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0

24.08.2020г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/2020г.-20/08/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 19А

Тепловычислитель КАРАТ-306

Договорные расклады:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тжа = 0.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под так = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр так = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 так = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0ЖА950

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	29,37	28,47	0,90	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
23.07.2020	27,36	26,85	0,51	0,000	3,045	-3,04	0,000	24	0	
24.07.2020	26,69	26,14	0,55	0,000	0,631	-0,63	0,000	24	0	
25.07.2020	26,25	25,69	0,56	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
26.07.2020	25,90	25,33	0,56	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
27.07.2020	25,52	24,94	0,57	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
28.07.2020	25,21	24,62	0,59	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
29.07.2020	24,96	24,37	0,59	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
30.07.2020	24,75	24,17	0,59	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
31.07.2020	24,59	24,02	0,58	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
01.08.2020	24,48	23,90	0,57	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
02.08.2020	24,37	23,83	0,54	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
03.08.2020	24,30	23,78	0,52	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
04.08.2020	29,62	29,07	0,56	8,482	8,239	0,24	0,123	24	0	
05.08.2020	70,81	44,82	26,00	40,861	39,460	1,40	1,027	24	0	
06.08.2020	71,64	46,19	25,45	34,256	32,927	1,33	0,891	24	0	
07.08.2020	69,11	47,23	21,87	38,234	36,817	1,42	0,854	24	0	
08.08.2020	68,08	48,71	19,36	41,842	40,306	1,54	0,828	24	0	
09.08.2020	66,52	48,89	17,62	53,773	51,943	1,83	0,983	24	0	
10.08.2020	66,68	48,80	17,88	50,146	48,510	1,64	0,916	24	0	
11.08.2020	66,56	49,10	17,46	53,099	51,390	1,71	0,959	24	0	
12.08.2020	66,65	49,10	17,55	53,398	51,693	1,70	0,963	24	0	
13.08.2020	66,93	48,55	18,38	52,679	51,024	1,66	0,996	24	0	
14.08.2020	66,94	48,74	18,20	52,222	50,580	1,64	0,973	24	0	
15.08.2020	66,65	49,27	17,37	52,582	50,929	1,65	0,933	24	0	
16.08.2020	66,87	48,31	18,55	55,886	54,176	1,71	1,077	24	0	
17.08.2020	66,32	49,40	16,92	58,699	56,960	1,74	1,031	24	0	
18.08.2020	66,85	48,39	18,45	56,696	55,027	1,67	1,074	24	0	
19.08.2020	66,69	48,44	18,25	59,068	57,410	1,66	1,120	24	0	
20.08.2020	66,92	48,06	18,85	57,224	55,634	1,59	1,120	24	0	
Итого:				819,15	796,70	22,45	15,869	720		
Средние:	48,12	37,57	10,55							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	69066,48	69170,64	22,48	2478,054	15767	0
20/08/2024:	69885,63	69967,34	44,93	2493,923	16487	0
Итого:	819,15	796,70	22,45	15,869	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись



Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

[Signature]

24.08.2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 В
Тепловычислитель КАРAT-306-2

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгрвс = _____ т.сут
Tисв = 0.00°C
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВР0Д 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хД950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	28,03	27,70	0,33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2020	26,33	26,22	0,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
24.07.2020	25,69	25,48	0,21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
25.07.2020	25,31	25,11	0,20	0,000	0,100	0,000	0,100	-0,10	-0,10	0,000	24	0	
26.07.2020	25,01	24,81	0,20	0,000	5,930	0,000	5,919	-5,93	-5,92	0,000	24	0	
27.07.2020	24,61	24,38	0,23	0,000	4,690	0,000	4,682	-4,69	-4,68	0,000	24	0	
28.07.2020	24,38	24,15	0,22	0,000	4,820	0,000	4,812	-4,82	-4,81	0,000	24	0	
29.07.2020	24,14	23,91	0,23	0,000	4,870	0,000	4,862	-4,87	-4,86	0,000	24	0	
30.07.2020	23,95	23,74	0,22	0,000	4,920	0,000	4,912	-4,92	-4,91	0,000	24	0	
31.07.2020	23,83	23,61	0,21	0,000	4,990	0,000	4,982	-4,99	-4,98	0,000	24	0	
01.08.2020	23,79	23,57	0,22	0,000	5,040	0,000	5,032	-5,04	-5,03	0,000	24	0	
02.08.2020	23,76	23,55	0,21	0,000	5,080	0,000	5,072	-5,08	-5,07	0,000	24	0	
03.08.2020	23,78	23,58	0,19	0,000	5,120	0,000	5,112	-5,12	-5,11	0,000	24	0	
04.08.2020	35,96	26,28	9,68	8,440	10,740	8,360	10,631	-2,30	-2,27	0,137	24	0	
05.08.2020	70,19	45,02	25,18	45,850	45,380	44,920	44,920	0,47	0,00	1,103	24	0	
06.08.2020	71,10	45,38	25,72	38,290	37,650	37,381	37,381	0,64	0,00	0,965	24	0	
07.08.2020	68,56	46,27	22,29	42,510	41,880	41,559	41,559	0,63	0,00	0,931	24	0	
08.08.2020	67,58	47,22	20,36	44,700	44,070	43,722	43,722	0,63	0,00	0,900	24	0	
09.08.2020	66,05	47,85	18,20	51,260	50,660	50,211	50,211	0,60	0,00	0,924	24	0	
10.08.2020	66,24	47,54	18,69	52,040	51,440	50,978	50,978	0,60	0,00	0,951	24	0	
11.08.2020	66,09	46,93	19,16	52,360	51,710	51,282	51,282	0,65	0,00	1,001	24	0	
12.08.2020	66,21	46,82	19,39	53,790	53,200	52,719	52,719	0,59	0,00	1,036	24	0	
13.08.2020	66,47	46,25	20,22	53,500	52,810	52,386	52,386	0,69	0,00	1,074	24	0	
14.08.2020	66,45	46,48	19,97	52,750	52,110	51,667	51,667	0,64	0,00	1,039	24	0	
15.08.2020	66,24	46,54	19,70	55,820	55,180	54,696	54,696	0,64	0,00	1,088	24	0	
16.08.2020	66,43	45,69	20,75	56,410	55,730	55,267	55,267	0,68	0,00	1,168	24	0	
17.08.2020	65,89	46,33	19,55	57,210	56,570	56,077	56,077	0,64	0,00	1,117	24	0	
18.08.2020	66,39	45,55	20,83	56,370	55,720	55,244	55,244	0,65	0,00	1,167	24	0	
19.08.2020	66,22	44,85	21,37	57,390	56,660	56,221	56,221	0,73	0,00	1,220	24	0	
20.08.2020	66,47	45,38	21,09	57,330	56,560	56,136	56,136	0,77	0,00	1,217	24	0	
Итого:				836,02	873,63	818,83	866,58	156,04	-47,76	17,040	720		
Средние:	47,70	36,21	11,50										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	83781,687	83323,057	81795,049	81794,803	28496,840	0,25	2287,480	13320	0
20/08/2024:	84617,707	84196,687	82613,874	82661,384	28652,880	-47,51	2304,520	14040	0
Итого:	836,02	873,63	818,83	866,58	156,04	-47,76	17,040	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: 
Е.А. Просянникова
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж организации

Подпись: 
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О. _____

24.08.2020г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{шт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/2020г.-20/08/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xВВВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	26,52	25,97	0,55	0	13,51	0	0	13,51	-13,51	0	24	0	*
23.07.2020	25,12	25,02	0,1	0	10,22	0	0	10,22	-10,22	0	24	0	*
24.07.2020	24,07	23,9	0,17	0	5,06	0	0	5,06	-5,06	0	24	0	*
25.07.2020	23,49	23,29	0,2	0	3,47	0	0	3,47	-3,47	0	24	0	*
26.07.2020	23,13	22,91	0,22	0	2,72	0	0	2,72	-2,72	0	24	0	*
27.07.2020	22,68	22,47	0,21	0	2,29	0	0	2,29	-2,29	0	24	0	*
28.07.2020	22,29	22,09	0,2	0	1,91	0	0	1,91	-1,91	0	24	0	*
29.07.2020	22,08	21,99	0,09	0	0,34	0	0	0,34	-0,34	0	24	0	*
30.07.2020	21,96	21,78	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	21,94	21,78	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	21,97	21,84	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	21,98	21,85	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,05	21,94	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	60,66	43,64	17,02	3,99	3,93	0	3,93	3,89	0,04	0,066	24	0	
05.08.2020	70,74	57,15	13,59	67,64	65,68	0	66,11	64,67	1,44	0,899	24	0	
06.08.2020	71,79	56,38	15,41	54,12	52,15	0	52,9	51,38	1,52	0,816	24	0	
07.08.2020	69,57	58,09	11,48	66,25	64,28	0	64,83	63,29	1,54	0,743	24	0	
08.08.2020	68,4	56,62	11,78	64,79	63,2	0	63,4	62,25	1,15	0,745	24	0	
09.08.2020	66,69	55,42	11,27	68,61	67,24	0	67,17	66,3	0,87	0,758	24	0	
10.08.2020	66,91	56,45	10,46	70,49	69,13	0	69,05	68,14	0,91	0,723	24	0	
11.08.2020	66,74	55,29	11,45	67,95	66,65	0	66,54	65,7	0,84	0,76	24	0	
12.08.2020	66,85	55,59	11,26	71,6	70,29	0	70,13	69,32	0,81	0,791	24	0	
13.08.2020	67,2	56,64	10,56	82,54	81,03	0	80,89	79,85	1,04	0,852	24	0	
14.08.2020	67,2	56,41	10,79	81,85	80,45	0	80,17	79,28	0,89	0,864	24	0	
15.08.2020	66,87	56,01	10,86	80	78,67	0	78,34	77,55	0,79	0,853	24	0	
16.08.2020	67,06	55,28	11,78	78,95	77,56	0	77,3	76,45	0,85	0,911	24	0	
17.08.2020	66,5	55,5	11	80,18	78,85	0	78,56	77,73	0,83	0,865	24	0	
18.08.2020	67,06	56,46	10,6	82,14	80,64	0	80,46	79,47	0,99	0,852	24	0	
19.08.2020	66,87	55,92	10,95	82,54	80,79	0	80,85	79,64	1,21	0,882	24	0	
20.08.2020	67,21	56,6	10,61	92,05	89,87	0	90,19	88,54	1,65	0,957	24	0	
Итого:				1195,6	1209,9	0	1170,82	1192,97	-22,15	13,337	720	0	
Средние:	48,12	41,34	6,77										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	12149,17	11723,74	0	11850,95	11572,69	278,26	258,742	3518	0
20/08/2024:	13344,86	12933,67	0	13021,77	12765,66	256,11	272,079	4238	0
Итого:	1195,69	1209,93	0	1170,82	1192,97	-22,15	13,337	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

#ДЕЛ/О!

/Е.В. Жукова/

[Подпись]

24.08.2020г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Адрес: Бейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тиз = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0 ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	27,78	28,02	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	25,99	25,86	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	24,99	24,82	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	24,3	24,09	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	23,8	23,58	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,3	23,07	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	22,84	22,61	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,55	22,31	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,35	22,1	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,31	22,05	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,35	22,08	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,41	22,14	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,57	22,27	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	41,49	27,94	13,55	1,46	1,42	0	1,44	1,42	0,02	0,02	24	0	
05.08.2020	69,12	48,69	20,43	23,22	22,12	0	22,74	21,88	0,86	0,467	24	0	
06.08.2020	70,61	49,79	20,82	22,44	21,37	0	21,96	21,13	0,83	0,457	24	0	
07.08.2020	68,22	50,36	17,86	24,59	23,49	0,03	24,11	23,23	0,88	0,429	24	0	
08.08.2020	67,14	48,84	18,3	21,6	20,61	0	21,12	20,37	0,75	0,383	24	0	
09.08.2020	65,13	44,04	21,09	18,78	17,88	0	18,4	17,68	0,72	0,387	24	0	
10.08.2020	65,35	44,57	20,78	19,23	18,31	0	18,85	18,07	0,78	0,392	24	0	
11.08.2020	65,32	43,43	21,89	20,12	19,16	0	19,64	18,96	0,68	0,429	24	0	
12.08.2020	65,44	43,63	21,81	19,92	18,99	0,01	19,45	18,77	0,68	0,425	24	0	
13.08.2020	65,79	42,83	22,96	20,19	19,22	0	19,73	19,02	0,71	0,451	24	0	
14.08.2020	65,72	43,39	22,33	19,92	18,96	0	19,44	18,74	0,7	0,434	24	0	
15.08.2020	65,41	43,03	22,38	18,95	18,04	0	18,51	17,85	0,66	0,414	24	0	
16.08.2020	65,55	41,54	24,01	18,74	17,8	0	18,32	17,62	0,7	0,44	24	0	
17.08.2020	65,01	42,44	22,57	19,28	18,33	0	18,87	18,14	0,73	0,426	24	0	
18.08.2020	65,64	42,88	22,76	20,26	19,29	0,01	19,79	19,08	0,71	0,448	24	0	
19.08.2020	65,36	41,44	23,92	19,52	18,56	0	19,04	18,4	0,64	0,454	24	0	
20.08.2020	65,84	44,11	21,73	22,9	21,84	0	22,42	21,61	0,81	0,485	24	0	
Итого:				331,12	315,39	0,05	323,83	311,97	11,86	6,941	720	0	
Средние:	46,98	34,93	12,05										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	51898,14	49031,68	76,83	50439,25	48449,39	1989,86	1492,375	27687	0
20/08/2024:	52229,26	49347,07	76,88	50763,08	48761,36	2001,72	1499,316	28407	0
Итого:	331,12	315,39	0,05	323,83	311,97	11,86	6,941	720	0

Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж организации

/ Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

[Handwritten signature]

24.08.2020г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г. - 20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тмв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	27,62	27,46	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	25,32	25,1	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	24,24	23,69	0,55	0	2,69	0	0	2,69	-2,69	0	24	0	*
25.07.2020	23,56	23,41	0,15	0	3,77	0	0	3,77	-3,77	0	24	0	*
26.07.2020	23,04	22,77	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	22,59	22,32	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	22,15	21,88	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	21,85	21,58	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	21,73	21,44	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	21,77	21,47	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	21,79	21,5	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	21,88	21,6	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,09	21,81	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	45,78	39,76	6,02	11,84	11,53	0	11,73	11,46	0,27	0,075	24	0	
05.08.2020	69,17	48,98	20,19	46,95	45,54	0	45,92	45,04	0,88	0,926	24	0	
06.08.2020	70,82	48,45	22,37	36,65	35,56	0	35,82	35,19	0,63	0,8	24	0	
07.08.2020	68,68	51,28	17,4	45,44	44,18	0	44,47	43,7	0,77	0,772	24	0	
08.08.2020	67,62	51,58	16,04	52,43	51,02	0	51,33	50,37	0,96	0,824	24	0	
09.08.2020	66,08	53,59	12,49	67,53	65,85	0	66,24	64,98	1,26	0,827	24	0	
10.08.2020	66,23	54,19	12,04	67,02	65,44	0	65,68	64,55	1,13	0,792	24	0	
11.08.2020	66,15	53,69	12,46	69,54	67,91	0	68,12	67,01	1,11	0,849	24	0	
12.08.2020	66,27	53,74	12,53	73,77	72,09	0	72,31	71,13	1,18	0,903	24	0	
13.08.2020	66,54	53,6	12,94	71,85	70,21	0	70,38	69,25	1,13	0,911	24	0	
14.08.2020	66,51	53,32	13,19	70,19	68,61	0	68,79	67,7	1,09	0,908	24	0	
15.08.2020	66,25	53,77	12,48	72,92	71,32	0	71,47	70,35	1,12	0,891	24	0	
16.08.2020	66,44	52,91	13,53	72,58	70,97	0	71,12	70,05	1,07	0,962	24	0	
17.08.2020	65,93	53,32	12,61	78,52	76,86	0	76,99	75,83	1,16	0,971	24	0	
18.08.2020	66,39	53,58	12,81	74,97	73,41	0	73,46	72,42	1,04	0,94	24	0	
19.08.2020	66,31	54,05	12,26	83,75	82,04	0	82,09	80,96	1,13	1,003	24	0	
20.08.2020	66,55	53,62	12,93	80,4	78,71	0	78,78	77,64	1,14	1,019	24	0	
Итого:				1076,3	1057,7	0	1054,7	1044,09	10,61	14,373	720	0	
Средние:	47,24	39,31	7,92										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	78964,61	76655,28	0,02	76691,22	75817,74	873,48	2512,629	25572	0
20/08/2024:	80040,96	77712,99	0,02	77745,92	76861,83	884,09	2527,002	26292	0
Итого:	1076,35	1057,71	0	1054,7	1044,09	10,61	14,373	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Проскуряков
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{шт}

0

24.08.2020г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Теплоизводитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тид = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	27,13	27,7	-0,57	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	25,38	25,29	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	24,41	24,17	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	23,79	23,44	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	23,29	22,9	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	22,71	22,32	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	22,31	21,8	0,51	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,07	21,55	0,52	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	21,73	21,33	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	21,54	21,37	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	21,6	21,47	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	21,66	21,52	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	21,8	21,65	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	23,2	22,97	0,23	1,38	1,38	0,01	1,38	1,38	0	0	24	0	*
05.08.2020	64,49	49,31	15,18	51,69	49,96	0	50,72	49,35	1,37	0,77	24	0	
06.08.2020	68,51	49,77	18,74	36,38	35,24	0	35,61	34,8	0,81	0,668	24	0	
07.08.2020	66,64	52,14	14,5	42,88	41,46	0,01	42	40,95	1,05	0,608	24	0	
08.08.2020	65,92	53,09	12,83	46,86	45,33	0	45,94	44,74	1,2	0,591	24	0	
09.08.2020	64,67	54,26	10,41	62,23	60,36	0	61,09	59,59	1,5	0,633	24	0	
10.08.2020	64,91	54,16	10,75	63,32	61,52	0	62,08	60,71	1,37	0,668	24	0	
11.08.2020	64,88	53,51	11,37	59,15	57,49	0,01	58,02	56,71	1,31	0,66	24	0	
12.08.2020	65	53,87	11,13	61,72	59,96	0	60,54	59,16	1,38	0,673	24	0	
13.08.2020	65,32	53,57	11,75	61,6	59,98	0	60,44	59,17	1,27	0,709	24	0	
14.08.2020	65,34	54,36	10,98	63,27	61,68	0	62,06	60,86	1,2	0,679	24	0	
15.08.2020	65,14	53,83	11,31	66,11	64,5	0	64,85	63,62	1,23	0,732	24	0	
16.08.2020	65,32	53,63	11,69	66,29	64,64	0	65,05	63,78	1,27	0,76	24	0	
17.08.2020	64,81	53,18	11,63	70,57	68,78	0,01	69,21	67,88	1,33	0,806	24	0	
18.08.2020	65,27	53,3	11,97	68,94	67,26	0	67,6	66,38	1,22	0,807	24	0	
19.08.2020	65,13	53,18	11,95	68,59	67,01	0	67,29	66,13	1,16	0,803	24	0	
20.08.2020	65,44	53,01	12,43	68,64	67,21	0	67,32	66,32	1	0,835	24	0	
Итого:				959,62	933,76	0,04	941,2	921,53	19,67	11,402	720	0	
Средние:	45,64	38,92	6,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	3889,09	3849,18	0,17	3809,89	3804,15	5,74	66,07	2027	0
20/08/2024:	4848,71	4782,94	0,21	4751,09	4725,68	25,41	77,472	2747	0
Итого:	959,62	933,76	0,04	941,2	921,53	19,67	11,402	720	0

Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просвирникова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

6,201

24.08.2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г. - 20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тив = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	28,73	28,67	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	26,6	26,36	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	25,44	25,19	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	24,61	24,36	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	23,98	23,64	0,34	0	0,92	0	0	0,92	-0,92	0	24	0	*
27.07.2020	23,4	23,22	0,18	0	2,01	0	0	2,01	-2,01	0	24	0	*
28.07.2020	22,9	22,69	0,21	0	0,54	0	0	0,54	-0,54	0	24	0	*
29.07.2020	22,57	22,31	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,31	22,06	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,2	21,94	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,16	21,89	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,16	21,89	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,2	21,93	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	22,39	22,16	0,23	0,68	0,31	0	0,68	0,31	0,37	0	24	0	*
05.08.2020	65,65	50,59	15,06	63,7	63,13	0	62,46	62,38	0,08	0,942	24	0	
06.08.2020	69,22	51,68	17,54	46,98	46,78	0	45,96	46,21	-0,25	0,805	24	0	
07.08.2020	67,16	53,02	14,14	56,54	56,51	0	55,4	55,74	-0,34	0,782	24	0	
08.08.2020	66,37	53,64	12,73	59,22	59,28	0	58,07	58,52	-0,45	0,738	24	0	
09.08.2020	64,95	54,39	10,56	74,84	74,95	0	73,39	73,93	-0,54	0,773	24	0	
10.08.2020	65,22	55,53	9,69	84,35	84,47	0	82,7	83,25	-0,55	0,802	24	0	
11.08.2020	65,22	55,11	10,11	86,83	86,9	0	85,19	85,68	-0,49	0,861	24	0	
12.08.2020	65,32	55,48	9,84	85,76	85,83	0	84,12	84,62	-0,5	0,823	24	0	
13.08.2020	65,63	55,31	10,32	85,1	84,61	0	83,42	83,41	0,01	0,862	24	0	
14.08.2020	65,63	55,56	10,07	86,69	86,63	0	85,01	85,38	-0,37	0,857	24	0	
15.08.2020	65,4	55,08	10,32	86,97	86,9	0	85,26	85,69	-0,43	0,879	24	0	
16.08.2020	65,58	55,15	10,43	92,48	92,34	0	90,67	91,05	-0,38	0,945	24	0	
17.08.2020	65,06	54,8	10,26	84,94	84,79	0	83,31	83,6	-0,29	0,854	24	0	
18.08.2020	65,54	55,37	10,17	92,49	92,36	0	90,69	91,07	-0,38	0,922	24	0	
19.08.2020	65,41	55,13	10,28	92,59	92,44	0	90,79	91,12	-0,33	0,933	24	0	
20.08.2020	65,71	55,19	10,52	93,45	93,29	0	91,6	91,99	-0,39	0,962	24	0	
Итого:				1273,6	1274,9	0	1248,72	1257,42	-8,7	13,74	720	0	
Средние:	46,15	39,97	6,17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	4966,72	4974,61	2,64	4864,28	4913,01	-48,73	78,101	2028	0
20/08/2024:	6240,33	6249,6	2,64	6113	6170,43	-57,43	91,841	2748	0
Итого:	1273,61	1274,99	0	1248,72	1257,42	-8,7	13,74	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

24.08.2020г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснохолмский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M тыс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тдв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	27,13	26,72	0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	25,76	25,42	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	24,77	24,45	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	24,15	23,84	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	23,83	23,52	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,33	23,04	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	22,95	22,66	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,82	22,53	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,57	22,31	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,68	22,43	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,79	22,55	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,87	22,63	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,04	22,81	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	59,18	44,54	14,64	9,59	9,66	0	9,44	9,58	-0,14	0,137	24	0	
05.08.2020	71,45	50,89	20,56	35,7	35,35	0	34,9	34,95	-0,05	0,716	24	0	
06.08.2020	72,02	49,82	22,2	32,22	31,7	0	31,46	31,34	0,12	0,697	24	0	
07.08.2020	69,94	52,24	17,7	37,14	36,75	0	36,39	36,27	0,12	0,643	24	0	
08.08.2020	68,64	52,51	16,13	42,05	41,75	0	41,17	41,23	-0,06	0,662	24	0	
09.08.2020	67,09	53,02	14,07	50,67	50,53	0	49,67	49,85	-0,18	0,698	24	0	
10.08.2020	67,36	53,69	13,67	50,78	50,59	0	49,74	49,91	-0,17	0,679	24	0	
11.08.2020	67,19	53,46	13,73	53,32	53,12	0	52,24	52,42	-0,18	0,718	24	0	
12.08.2020	67,32	53,49	13,83	55,51	55,41	0	54,32	54,67	-0,35	0,751	24	0	
13.08.2020	67,55	52,82	14,73	53,8	53,59	0	52,68	52,89	-0,21	0,774	24	0	
14.08.2020	67,62	53,24	14,38	54,86	54,71	0	53,7	53,96	-0,26	0,771	24	0	
15.08.2020	67,3	52,82	14,48	56,83	56,75	0	55,62	56,04	-0,42	0,804	24	0	
16.08.2020	67,47	52,85	14,62	56,4	56,25	0	55,28	55,48	-0,2	0,809	24	0	
17.08.2020	66,9	53,18	13,72	57,83	57,74	0	56,68	56,97	-0,29	0,778	24	0	
18.08.2020	67,44	52,69	14,75	55,6	55,34	0	54,46	54,63	-0,17	0,801	24	0	
19.08.2020	67,33	52,88	14,45	59,43	59,09	0	58,22	58,32	-0,1	0,841	24	0	
20.08.2020	67,49	52,84	14,65	59,5	59,07	0	58,29	58,3	-0,01	0,853	24	0	
Итого:				821,23	817,4	0	804,26	806,81	-2,55	12,132	720	0	
Средние:	48,59	39,72	8,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	73453	71651,22	0	71186,76	70802,04	384,72	2418,616	23006	313
20/08/2024:	74274,23	72468,62	0	71991,02	71608,85	382,17	2430,748	23726	313
Итого:	821,23	817,4	0	804,26	806,81	-2,55	12,132	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.20г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M тыс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0 МАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	30,54	30,33	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	28,35	28,18	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	27,04	26,83	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,9	25,84	0,06	0,02	0,01	0	0,02	0,01	0,01	0	24	0	*
26.07.2020	25,7	25,31	0,39	0,02	0	0	0,02	0	0,02	0	24	0	*
27.07.2020	24,99	24,72	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	24,49	24,21	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	24,21	23,91	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	24,01	23,7	0,31	0	0	0,01	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	23,95	23,65	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	23,93	23,63	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	23,89	23,6	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,89	23,61	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	60,67	49,71	10,96	18,34	18,82	0,01	18,02	18,61	-0,59	0,192	24	0	
05.08.2020	71,14	55,78	15,36	83,53	83,98	0	81,67	82,76	-1,09	1,254	24	0	
06.08.2020	71,72	55,03	16,69	70,19	69,79	0	68,57	68,83	-0,26	1,144	24	0	
07.08.2020	69,77	56,92	12,85	85,85	85,42	0,01	84	84,14	-0,14	1,081	24	0	
08.08.2020	68,44	55,73	12,71	87,36	87,15	0	85,52	85,91	-0,39	1,085	24	0	
09.08.2020	66,91	56,3	10,61	104,41	104,77	0	102,26	103,22	-0,96	1,083	24	0	
10.08.2020	67,27	57,17	10,1	118,22	118,87	0,01	115,82	117,09	-1,27	1,169	24	0	
11.08.2020	67,02	56,48	10,54	114,18	115,05	0	111,91	113,37	-1,46	1,181	24	0	
12.08.2020	67,17	57,11	10,06	126,31	127,41	0	123,73	125,48	-1,75	1,242	24	0	
13.08.2020	67,44	57,66	9,78	134,42	135,51	0	131,69	133,44	-1,75	1,287	24	0	
14.08.2020	67,5	58,13	9,37	138,21	139,91	0,01	135,39	137,76	-2,37	1,271	24	0	
15.08.2020	67,13	56,58	10,55	120,15	121,69	0	117,74	119,89	-2,15	1,242	24	0	
16.08.2020	67,31	56,42	10,89	120,15	121,87	0	117,73	120,08	-2,35	1,281	24	0	
17.08.2020	66,77	57,15	9,62	139,56	141,82	0,01	136,75	139,69	-2,94	1,316	24	0	
18.08.2020	67,33	57,73	9,6	148,88	151,25	0	145,85	148,94	-3,09	1,401	24	0	
19.08.2020	67,23	58,71	8,52	165,19	167,33	0	161,84	164,69	-2,85	1,377	24	0	
20.08.2020	67,4	57,15	10,25	139,68	140,81	0	136,81	138,7	-1,89	1,403	24	0	
Итого:				1914,6	1931,4	0,06	1875,34	1902,61	-27,27	20,009	720	0	
Средние:	49,3	42,9	6,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024	139143,43	137286,63	21,45	134977,7	135511,84	-534,14	4079,813	22989	330
20/08/2024	141058,1	139218,09	21,51	136853,04	137414,45	-561,41	4099,822	23709	330
Итого:	1914,67	1931,46	0,06	1875,34	1902,61	-27,27	20,009	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167111
Адрес: пр.Краснопольский 1-б Тип расходомера: ПЭЭМ-50
Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тизв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	30,05	31,93	-1,88	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,77	29,22	-1,45	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	26,53	27,47	-0,94	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,86	26,46	-0,6	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	25,27	25,67	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	24,63	24,96	-0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	24,15	24,41	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	23,77	23,96	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	23,46	23,6	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	23,38	23,41	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	23,27	23,22	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	23,22	23,11	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,24	23,05	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	60,23	46,39	13,84	16,21	16,42	0,02	15,95	16,25	-0,3	0,22	24	0	
05.08.2020	70,99	53,94	17,05	80,31	80,37	0	78,47	79,27	-0,8	1,339	24	0	
06.08.2020	71,81	53,2	18,61	65,8	65,67	0	64,31	64,81	-0,5	1,196	24	0	
07.08.2020	69,79	55,17	14,62	79,11	79,07	0	77,43	77,95	-0,52	1,135	24	0	
08.08.2020	68,53	55,53	13	86,38	86,52	0	84,55	85,32	-0,77	1,099	24	0	
09.08.2020	66,96	56,31	10,65	115,12	115,4	0	112,77	113,7	-0,93	1,199	24	0	
10.08.2020	67,21	56,77	10,44	118,91	119,09	0	116,49	117,32	-0,83	1,215	24	0	
11.08.2020	67,03	55,5	11,53	106,32	106,7	0	104,16	105,18	-1,02	1,2	24	0	
12.08.2020	67,18	57,06	10,12	128,66	129,08	0	126,05	127,15	-1,1	1,273	24	0	
13.08.2020	67,42	57,34	10,08	130,34	130,36	0	127,66	128,37	-0,71	1,286	24	0	
14.08.2020	67,47	57,3	10,17	127,34	127,62	0	124,75	125,68	-0,93	1,266	24	0	
15.08.2020	67,17	56,83	10,34	131,74	131,85	0	129,06	129,89	-0,83	1,334	24	0	
16.08.2020	67,36	57,24	10,12	138,65	138,78	0	135,83	136,7	-0,87	1,373	24	0	
17.08.2020	66,6	54,35	12,25	80,36	80,74	0	78,76	79,62	-0,86	0,963	24	0	
18.08.2020	67,39	55,41	11,98	95	95,2	0	93,08	93,84	-0,76	1,114	24	0	
19.08.2020	67,17	57,8	9,37	152,7	152,48	0	149,58	150,11	-0,53	1,402	24	0	
20.08.2020	67,36	56,69	10,67	136,56	136,02	0	133,78	134,01	-0,23	1,427	24	0	
Итого:				1789,5	1791,3	0,02	1752,68	1765,17	-12,49	20,041	720	0	
Средние:	49,07	42,44	6,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:0	14531,61	14397,93	0,47	14165,73	14245,38	-79,65	396,889	3710	0
20/08/2024:0	16321,12	16189,3	0,49	15918,41	16010,55	-92,14	416,93	4430	0
Итого:	1789,51	1791,37	0,02	1752,68	1765,17	-12,49	20,041	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

21.08.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tиз = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5СВР

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	29,82	30,03	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,26	27,15	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	25,82	25,56	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	24,84	24,57	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,19	23,98	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,66	23,45	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,13	22,94	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,79	22,62	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,53	22,37	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,53	22,37	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,58	22,42	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,67	22,5	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,82	22,65	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	60,6	49,26	11,34	12,66	12,53	0	12,44	12,4	0,04	0,14	24	0	
05.08.2020	71,5	63,41	8,09	194,64	191,41	0,01	190,2	187,9	2,3	1,539	24	0	
06.08.2020	72,01	64,32	7,69	182,02	178,88	0	177,83	175,49	2,34	1,364	24	0	
07.08.2020	69,51	62,33	7,18	181,37	178,6	0,01	177,44	175,44	2	1,274	24	0	
08.08.2020	68,28	60,58	7,7	159,47	157,14	0	156,16	154,52	1,64	1,201	24	0	
09.08.2020	66,53	58,08	8,45	146,66	144,78	0	143,76	142,55	1,21	1,214	24	0	
10.08.2020	66,82	58,7	8,12	151,63	149,68	0	148,6	147,3	1,3	1,208	24	0	
11.08.2020	66,59	57,86	8,73	146,69	145,04	0	143,74	142,79	0,95	1,257	24	0	
12.08.2020	66,7	57,88	8,82	149,22	147,7	0	146,25	145,42	0,83	1,287	24	0	
13.08.2020	67,05	59,34	7,71	174,01	172,31	0	170,52	169,52	1	1,315	24	0	
14.08.2020	67,07	58,97	8,1	171,93	170,32	0	168,45	167,61	0,84	1,363	24	0	
15.08.2020	66,73	58,3	8,43	167,38	165,93	0	164,02	163,32	0,7	1,382	24	0	
16.08.2020	66,92	58	8,92	165,86	164,41	0,01	162,53	161,84	0,69	1,448	24	0	
17.08.2020	66,31	58,19	8,12	172,69	171,41	0	169,25	168,73	0,52	1,373	24	0	
18.08.2020	66,87	58,44	8,43	177,01	175,41	0	173,44	172,66	0,78	1,462	24	0	
19.08.2020	66,75	57,88	8,87	174,98	173,32	0	171,46	170,62	0,84	1,52	24	0	
20.08.2020	67,01	59,09	7,92	194,02	192,36	0,01	190,11	189,27	0,84	1,504	24	0	
Итого:				2722,2	2691,2	0,04	2666,2	2647,38	18,82	21,851	720	0	
Средние:	48,59	43,77	4,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:0	47793,62	45978,59	5,67	46479,9	45320,34	1159,56	1107,433	6587	0
20/08/2024:0	50515,86	48669,82	5,71	49146,1	47967,72	1178,38	1129,284	7307	0
Итого:	2722,24	2691,23	0,04	2666,2	2647,38	18,82	21,851	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тизв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	29,73	29,98	-0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,18	27,04	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	25,87	25,63	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,01	24,74	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,47	24,19	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,97	23,71	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,48	23,22	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	23,18	22,92	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,94	22,68	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,87	22,6	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,87	22,6	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,9	22,62	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23	22,72	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	61,77	50,31	11,46	15,78	15,4	0	15,51	15,22	0,29	0,178	24	0	
05.08.2020	70,66	52,08	18,58	79,83	77,64	0	78,04	76,63	1,41	1,454	24	0	
06.08.2020	71,29	51,05	20,24	65,62	63,52	0	64,12	62,76	1,36	1,297	24	0	
07.08.2020	69,33	53,46	15,87	76,65	74,5	0	74,99	73,49	1,5	1,193	24	0	
08.08.2020	68,06	54,51	13,55	93,86	91,55	0	91,91	90,3	1,61	1,244	24	0	
09.08.2020	66,69	56,65	10,04	128,24	125,69	0	125,66	123,83	1,83	1,262	24	0	
10.08.2020	66,95	57,06	9,89	130,49	127,99	0	127,85	126,07	1,78	1,265	24	0	
11.08.2020	66,78	56,66	10,12	132,36	129,81	0	129,69	127,88	1,81	1,312	24	0	
12.08.2020	66,92	57,27	9,65	143,21	140,54	0	140,3	138,41	1,89	1,354	24	0	
13.08.2020	67,12	56,04	11,08	128,49	125,92	0	125,88	124,07	1,81	1,394	24	0	
14.08.2020	67,2	56,69	10,51	135,84	133,21	0	133,08	131,24	1,84	1,397	24	0	
15.08.2020	66,91	56,86	10,05	142,65	139,97	0	139,74	137,87	1,87	1,403	24	0	
16.08.2020	67,11	56,71	10,4	149,79	146,97	0	146,75	144,79	1,96	1,529	24	0	
17.08.2020	66,35	57,62	8,73	104,88	102,96	0	102,79	101,37	1,42	0,897	24	0	
18.08.2020	66,89	56,33	10,56	105,46	103,47	0	103,32	101,96	1,36	1,092	24	0	
19.08.2020	66,88	56,18	10,7	138,81	136,31	0	135,97	134,33	1,64	1,455	24	0	
20.08.2020	67,02	55,34	11,68	133,47	130,91	0	130,81	129,05	1,76	1,529	24	0	
Итого:				1905,4	1866,3	0	1866,41	1839,27	27,14	21,255	720	0	
Средние:	48,71	41,84	6,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	180616,26	173120,4	15,72	175352,26	171101,52	4250,74	5567,35	34623	0
20/08/2024:	182521,69	174986,76	15,72	177218,67	172940,79	4277,88	5588,605	35343	0
Итого:	1905,43	1866,36	0	1866,41	1839,27	27,14	21,255	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корт} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.



21.08.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/2020г.-20/08/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tма = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x0E248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	29,22	29,2	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	26,79	26,57	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	25,6	25,36	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	24,79	24,55	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,21	23,97	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,69	23,44	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,23	22,98	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,88	22,65	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,59	22,36	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,48	22,24	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,44	22,2	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,44	22,19	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,52	22,27	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	54,49	43,64	10,85	12,99	13,26	0,01	12,81	13,14	-0,33	0,136	24	0	
05.08.2020	69,68	52,17	17,51	75,62	75,17	0	73,97	74,22	-0,25	1,295	24	0	
06.08.2020	69,83	51,94	17,89	63,98	63,5	0	62,57	62,71	-0,14	1,118	24	0	
07.08.2020	67,7	52,74	14,96	72,33	71,91	0	70,82	70,98	-0,16	1,059	24	0	
08.08.2020	67,04	53,46	13,58	78,92	78,54	0	77,31	77,53	-0,22	1,05	24	0	
09.08.2020	65,71	54,32	11,39	99,46	99,08	0	97,53	97,7	-0,17	1,108	24	0	
10.08.2020	65,99	54,18	11,81	98,32	97,82	0	96,39	96,5	-0,11	1,136	24	0	
11.08.2020	65,77	53,89	11,88	98,72	98,23	0	96,78	96,92	-0,14	1,147	24	0	
12.08.2020	65,92	54,53	11,39	104,59	104,1	0	102,55	102,63	-0,08	1,167	24	0	
13.08.2020	66,12	54,5	11,62	101,6	101,07	0	99,59	99,69	-0,1	1,157	24	0	
14.08.2020	66,28	54,79	11,49	109,07	108,47	0	106,9	106,96	-0,06	1,226	24	0	
15.08.2020	65,96	54,61	11,35	109,41	108,81	0	107,26	107,32	-0,06	1,218	24	0	
16.08.2020	66,19	54,82	11,37	112,96	112,35	0	110,74	110,77	-0,03	1,257	24	0	
17.08.2020	65,6	55,3	10,3	116,73	116,2	0	114,43	114,57	-0,14	1,177	24	0	
18.08.2020	66,12	55,44	10,68	113,25	112,69	0	110,98	111,09	-0,11	1,184	24	0	
19.08.2020	66,1	55,52	10,58	123,24	122,58	0	120,81	120,86	-0,05	1,279	24	0	
20.08.2020	66,14	54,22	11,92	111,28	110,61	0	109,08	109,09	-0,01	1,299	24	0	
Итого:				1602,4	1594,3	0,01	1570,52	1572,68	-2,16	19,013	720	0	
Средние:	47,78	40,66	7,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	157371,33	154469,75	9,04	152744,6	152853,79	-109,19	5338,193	34622	0
20/08/2024:	158973,8	156064,14	9,05	154315,12	154426,47	-111,35	5357,206	35342	0
Итого:	1602,47	1594,39	0,01	1570,52	1572,68	-2,16	19,013	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

21.08.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/2020г.-20/08/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	30,78	30,78	0	9,47	0	0	9,47	0	9,47	0	24	0	*
23.07.2020	28,79	28,69	0,1	10,18	0	0	10,18	0	10,18	0	24	0	*
24.07.2020	27,61	27,5	0,11	11,43	0	0	11,43	0	11,43	0	24	0	*
25.07.2020	26,75	26,62	0,13	11,59	0	0	11,59	0	11,59	0	24	0	*
26.07.2020	26,18	26,06	0,12	11,49	0	0	11,49	0	11,49	0	24	0	*
27.07.2020	25,66	25,52	0,14	11,97	0	0	11,97	0	11,97	0	24	0	*
28.07.2020	25,21	25,07	0,14	12,2	0	0	12,2	0	12,2	0	24	0	*
29.07.2020	24,88	24,73	0,15	11,89	0	0	11,89	0	11,89	0	24	0	*
30.07.2020	24,62	24,48	0,14	12,08	0	0	12,08	0	12,08	0	24	0	*
31.07.2020	24,41	24,28	0,13	12,26	0	0	12,26	0	12,26	0	24	0	*
01.08.2020	24,33	24,19	0,14	12,74	0	0	12,74	0	12,74	0	24	0	*
02.08.2020	24,2	24,09	0,11	9,54	0	0	9,54	0	9,54	0	24	0	*
03.08.2020	24,13	24,03	0,1	13,23	0	0	13,23	0	13,23	0	24	0	*
04.08.2020	50,04	44,04	6	20,78	11,7	0	20,53	11,6	8,93	0,25	24	0	
05.08.2020	70,69	49,27	21,42	36,5	32,42	0	35,7	32,08	3,62	0,757	24	0	
06.08.2020	71,4	48,74	22,66	32,61	29,52	0	31,86	29,2	2,66	0,72	24	0	
07.08.2020	69,29	51,26	18,03	34,23	33,33	0	33,51	32,87	0,64	0,605	24	0	
08.08.2020	68,01	52,01	16	40,85	38,73	0	40,02	38,22	1,8	0,64	24	0	
09.08.2020	66,52	52,42	14,1	50,44	46,61	0	49,4	46,02	3,38	0,699	24	0	
10.08.2020	66,82	52,81	14,01	49,13	47,32	0	48,14	46,72	1,42	0,673	24	0	
11.08.2020	66,66	52,58	14,08	56,84	49,75	0	55,71	49,09	6,62	0,787	24	0	
12.08.2020	66,77	53,03	13,74	58,23	51,11	0	57,08	50,46	6,62	0,785	24	0	
13.08.2020	67	52,17	14,83	56,58	49,47	0	55,44	48,87	6,57	0,824	24	0	
14.08.2020	67,08	52,64	14,44	56,94	49,69	0	55,76	49,03	6,73	0,806	24	0	
15.08.2020	66,76	51,99	14,77	59,4	50,94	0	58,17	50,27	7,9	0,86	24	0	
16.08.2020	66,93	52,35	14,58	60,43	51,92	0	59,19	51,28	7,91	0,864	24	0	
17.08.2020	66,41	53,2	13,21	66,69	56,18	0	65,38	55,44	9,94	0,861	24	0	
18.08.2020	66,89	51,81	15,08	62,66	53,01	0	61,39	52,34	9,05	0,928	24	0	
19.08.2020	66,77	51,7	15,07	64,13	51,79	0	62,82	51,15	11,67	0,947	24	0	
20.08.2020	66,9	51,89	15,01	62,86	50,77	0	61,59	50,12	11,47	0,925	24	0	
Итого:				1019,3	754,26	0	1001,76	744,76	257	12,931	720	0	
Средние:	48,94	40,33	8,61										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	65357,32	64515,52	0	63368,12	63837,5	-469,38	2291,916	22984	335
20/08/2024:	66376,69	65269,78	0	64369,88	64582,26	-212,38	2304,847	23704	335
Итого:	1019,37	754,26	0	1001,76	744,76	257	12,931	720	0

Представитель абонента:
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ИИН 741819337

ОГРНИП 116745614320

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/2020г.-20/08/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	32,43	32,53	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	29,94	29,9	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	28,75	28,69	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	27,81	27,7	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	27,2	27,06	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	26,64	26,47	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	26,12	25,95	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	25,6	25,53	0,07	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
30.07.2020	25,25	25,15	0,1	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
31.07.2020	25,09	24,97	0,12	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
01.08.2020	25,05	24,87	0,18	0,04	0	0	0,04	0	0,04	0	24	0	*
02.08.2020	24,96	24,78	0,18	0,06	0	0	0,06	0	0,06	0	24	0	*
03.08.2020	24,92	24,75	0,17	0,1	0	0	0,1	0	0,1	0	24	0	*
04.08.2020	64,05	44,75	19,3	16,61	16,49	0	16,28	16,33	-0,05	0,312	24	0	
05.08.2020	71,18	48,19	22,99	81,94	80,33	0	80,08	79,47	0,61	1,84	24	0	
06.08.2020	72,09	50,9	21,19	53,87	52,49	0	52,64	51,87	0,77	1,114	24	0	
07.08.2020	70,09	52,28	17,81	66,16	64,7	0	64,72	63,91	0,81	1,153	24	0	
08.08.2020	68,76	52,53	16,23	70,11	68,76	0	68,57	67,86	0,71	1,112	24	0	
09.08.2020	67,16	52,83	14,33	80,88	79,66	0	79,21	78,62	0,59	1,132	24	0	
10.08.2020	67,49	54,45	13,04	90,28	89,25	0	88,44	88,04	0,4	1,151	24	0	
11.08.2020	67,31	55,85	11,46	102,07	101,45	0	99,95	99,98	-0,03	1,145	24	0	
12.08.2020	67,43	56,19	11,24	106,87	106,17	0	104,7	104,61	0,09	1,178	24	0	
13.08.2020	67,7	55,94	11,76	104,9	103,99	0	102,68	102,48	0,2	1,206	24	0	
14.08.2020	67,75	56,9	10,85	109,65	108,87	0	107,37	107,24	0,13	1,163	24	0	
15.08.2020	67,4	56,21	11,19	106,18	104,91	0	104,02	103,37	0,65	1,165	24	0	
16.08.2020	67,59	55,78	11,81	106,6	105,08	0	104,44	103,58	0,86	1,233	24	0	
17.08.2020	67,05	57,63	9,42	135,09	132,91	0	132,35	130,9	1,45	1,248	24	0	
18.08.2020	67,59	57,21	10,38	128,61	126	0	125,94	124,11	1,83	1,305	24	0	
19.08.2020	67,45	56,35	11,1	130,58	127,61	0	127,91	125,75	2,16	1,419	24	0	
20.08.2020	67,61	55,98	11,63	121,97	118,88	0	119,48	117,18	2,3	1,388	24	0	
Итого:				1612,6	1587,5	0	1579,01	1565,3	13,71	20,264	720	0	
Средние:	50,18	42,27	7,9										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	120849,61	117760,46	0	117143,71	116332,78	810,93	3873,949	22970	349
20/08/2024:	122462,21	119348,01	0	118722,72	117898,08	824,64	3894,213	23690	349
Итого:	1612,6	1587,55	0	1579,01	1565,3	13,71	20,264	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

21.08.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г. - 20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Твс = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	30,01	30,24	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,39	27,35	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	25,93	25,87	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	24,94	24,91	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,23	24,24	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,59	23,62	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,05	23,09	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,65	22,73	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,43	22,51	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,4	22,49	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,38	22,48	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,36	22,47	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,52	22,62	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	61,08	45,03	16,05	18,59	18,29	0	18,28	18,12	0,16	0,29	24	0	
05.08.2020	70,41	52,07	18,34	74,84	73,24	0	73,16	72,32	0,84	1,338	24	0	
06.08.2020	70,8	50,96	19,84	63,15	62	0	61,72	61,25	0,47	1,222	24	0	
07.08.2020	69,01	53,53	15,48	75,46	73,76	0	73,81	72,76	1,05	1,143	24	0	
08.08.2020	67,73	54,36	13,37	88,8	86,64	0	87,01	85,44	1,57	1,161	24	0	
09.08.2020	66,38	55,18	11,2	112,91	109,86	0	110,7	108,32	2,38	1,235	24	0	
10.08.2020	66,67	55,69	10,98	116,22	112,95	0	113,88	111,34	2,54	1,249	24	0	
11.08.2020	66,49	55,98	10,51	128,21	124,49	0	125,64	122,67	2,97	1,319	24	0	
12.08.2020	66,58	55,78	10,8	125,02	121,35	0	122,5	119,6	2,9	1,322	24	0	
13.08.2020	66,81	56	10,81	122,34	118,84	0	119,85	117,1	2,75	1,294	24	0	
14.08.2020	66,89	56,33	10,56	129,16	125,4	0	126,57	123,56	3,01	1,334	24	0	
15.08.2020	66,64	56,61	10,03	137,81	133,69	0	135,01	131,68	3,33	1,352	24	0	
16.08.2020	66,78	55,38	11,4	130,89	126,99	0	128,25	125,18	3,07	1,459	24	0	
17.08.2020	66,25	56,61	9,64	147,87	143,18	0	144,94	141,03	3,91	1,397	24	0	
18.08.2020	66,74	55,64	11,1	139,86	135,48	0	137,07	133,51	3,56	1,522	24	0	
19.08.2020	66,59	55,57	11,02	141,03	136,7	0	138,19	134,76	3,43	1,522	24	0	
20.08.2020	66,7	54,43	12,27	129,3	125,53	0	126,72	123,8	2,92	1,553	24	0	
Итого:				1881,4	1828,3	0	1843,3	1802,44	40,86	21,712	720	0	
Средние:	48,41	41,32	7,08										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	121584,77	119592	9,89	118091,43	118295,06	-203,63	3887,706	27519	0
20/08/2024:	123466,23	121420,39	9,89	119934,73	120097,5	-162,77	3909,418	28239	0
Итого:	1881,46	1828,39	0	1843,3	1802,44	40,86	21,712	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	#ЗНАЧ!

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

21.08.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красноволяский 3-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1D5C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	29,85	31,07	-1,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,62	28	-0,38	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	26,21	26,54	-0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,3	25,58	-0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,63	24,89	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,98	24,26	-0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,41	23,69	-0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	23,06	23,32	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,76	23,03	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,74	22,96	-0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,76	22,94	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,84	22,97	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,99	23,06	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	62,65	43,76	18,89	11,87	11,79	0,04	11,65	11,68	-0,03	0,22	24	0	
05.08.2020	70,45	47,66	22,79	60,67	59,9	0	59,34	59,21	0,13	1,353	24	0	
06.08.2020	71,46	47,46	24	49,45	48,67	0	48,34	48,12	0,22	1,159	24	0	
07.08.2020	69,25	49,63	19,62	57,7	57,28	0,01	56,47	56,61	-0,14	1,108	24	0	
08.08.2020	68,11	50,59	17,52	63,5	63,33	0,01	62,2	62,57	-0,37	1,088	24	0	
09.08.2020	66,58	51,25	15,33	80,41	80,59	0	78,79	79,58	-0,79	1,205	24	0	
10.08.2020	66,72	51,55	15,17	78,31	78,44	0,01	76,76	77,46	-0,7	1,165	24	0	
11.08.2020	66,66	51,49	15,17	83,05	83,24	0	81,37	82,21	-0,84	1,234	24	0	
12.08.2020	66,73	51,77	14,96	85,56	85,51	0,01	83,85	84,47	-0,62	1,253	24	0	
13.08.2020	66,97	50,93	16,04	83,66	83,38	0	81,95	82,37	-0,42	1,315	24	0	
14.08.2020	66,99	51,32	15,67	85,19	84,44	0	83,46	83,39	0,07	1,307	24	0	
15.08.2020	66,73	51,84	14,89	87,95	87,05	0	86,2	85,95	0,25	1,284	24	0	
16.08.2020	66,93	51,4	15,53	90,89	89,74	0	89,08	88,65	0,43	1,384	24	0	
17.08.2020	66,08	52,28	13,8	59,7	58,78	0	58,53	58,02	0,51	0,807	24	0	
18.08.2020	66,86	50,19	16,67	88,07	86,62	0	86,29	85,62	0,67	1,437	24	0	
19.08.2020	66,78	51,67	15,11	100,85	99,56	0,01	98,83	98,34	0,49	1,492	24	0	
20.08.2020	67,02	51,92	15,1	104,84	103,84	0	102,73	102,54	0,19	1,551	24	0	
Итого:				1271,6	1262,1	0,09	1245,84	1246,79	-0,95	20,362	720	0	
Средние:	48,7	39,3	9,4										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:0	13990,04	13687,12	1,34	13634,89	13561,06	73,83	427,003	3731	0
20/08/2024:0	15261,71	14949,28	1,43	14880,73	14807,85	72,88	447,365	4451	0
Итого:	1271,67	1262,16	0,09	1245,84	1246,79	-0,95	20,362	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись
С.А. Просяникова
Ф.И.О. 074481986-0
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАРК-СЕРВИС»
ОГРН 1167405145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

21.08.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Красноволяский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тль = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	29,68	29,68	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	26,99	26,85	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	25,64	25,47	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,19	24,94	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,7	24,43	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	24,07	23,81	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,68	23,39	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	23,44	23,14	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	23,21	22,91	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	23,12	22,81	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	23,1	22,79	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	23,13	22,81	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,21	22,88	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	58,34	41,23	17,11	19	19,34	0	18,69	19,19	-0,5	0,315	24	0	
05.08.2020	69,87	51,32	18,55	72,16	71,54	0	70,57	70,67	-0,1	1,312	24	0	
06.08.2020	70,82	49,35	21,47	54,86	54,09	0	53,62	53,46	0,16	1,15	24	0	
07.08.2020	68,84	51,39	17,45	65,6	65,13	0	64,23	64,35	-0,12	1,12	24	0	
08.08.2020	67,76	52,59	15,17	76,18	76,22	0	74,63	75,24	-0,61	1,13	24	0	
09.08.2020	66,38	54,11	12,27	95,49	95,67	0	93,57	94,37	-0,8	1,147	24	0	
10.08.2020	66,64	54,32	12,32	96,89	97,06	0	94,93	95,76	-0,83	1,172	24	0	
11.08.2020	66,53	53,96	12,57	103,8	103,58	0	101,71	102,18	-0,47	1,278	24	0	
12.08.2020	66,68	54,6	12,08	111,58	111,05	0	109,32	109,5	-0,18	1,319	24	0	
13.08.2020	66,89	54,22	12,67	107,41	106,82	0	105,22	105,35	-0,13	1,332	24	0	
14.08.2020	66,99	54,61	12,38	113,93	113,29	0	111,66	111,72	-0,06	1,383	24	0	
15.08.2020	66,72	55	11,72	120,23	119,47	0	117,87	117,8	0,07	1,38	24	0	
16.08.2020	66,9	54,88	12,02	118,46	117,55	0	116,05	115,91	0,14	1,393	24	0	
17.08.2020	66,34	54,64	11,7	121,95	120,94	0	119,55	119,29	0,26	1,395	24	0	
18.08.2020	66,81	55,02	11,79	122,4	121,4	0	119,91	119,68	0,23	1,414	24	0	
19.08.2020	66,7	55,37	11,33	126,15	125,54	0	123,64	123,77	-0,13	1,401	24	0	
20.08.2020	66,89	54,75	12,14	121,95	121,49	0	119,47	119,78	-0,31	1,448	24	0	
Итого:				1648	1640,1	0	1614,64	1618,02	-3,38	21,089	720	0	
Средние:	48,5	40,57	7,93										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	19940,84	19577,93	0,91	19430,39	19340,38	90,01	488,882	3733	0
20/08/2024:	21588,88	21218,11	0,91	21045,03	20958,4	86,63	509,971	4453	0
Итого:	1648,04	1640,18	0	1614,64	1618,02	-3,38	21,089	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Ярославникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.2024

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Красноярский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	32,19	32,09	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	29,91	29,72	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	28,69	28,49	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	27,77	27,52	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	27,15	26,87	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	26,61	26,31	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	26,08	25,77	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	25,69	25,37	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	25,39	25,06	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	25,34	25	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	25,29	24,93	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	25,18	24,81	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	25,25	24,86	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	58,48	44,34	14,14	13,35	13,35	0	13,14	13,23	-0,09	0,182	24	0	
05.08.2020	71,01	49,82	21,19	63,29	61,99	0	61,88	61,29	0,59	1,309	24	0	
06.08.2020	72,14	50,47	21,67	54,22	52,64	0	52,97	52,01	0,96	1,148	24	0	
07.08.2020	69,98	52,24	17,74	62,25	61,08	0	60,92	60,32	0,6	1,081	24	0	
08.08.2020	68,74	53,48	15,26	74,55	73,6	0	72,94	72,62	0,32	1,109	24	0	
09.08.2020	67,18	54,18	13	94,16	93,89	0	92,23	92,59	-0,36	1,196	24	0	
10.08.2020	67,43	54,62	12,81	94,45	94,07	0	92,51	92,77	-0,26	1,184	24	0	
11.08.2020	67,28	54,91	12,37	99,76	99,63	0,01	97,72	98,24	-0,52	1,208	24	0	
12.08.2020	67,39	54,96	12,43	103,04	102,9	0	100,94	101,44	-0,5	1,255	24	0	
13.08.2020	67,64	54,15	13,49	94,97	94,54	0	93,04	93,25	-0,21	1,255	24	0	
14.08.2020	67,68	53,75	13,93	94,09	93,78	0	92,15	92,51	-0,36	1,282	24	0	
15.08.2020	67,39	53,63	13,76	100,3	100	0	98,25	98,66	-0,41	1,351	24	0	
16.08.2020	67,57	53,23	14,34	102,2	101,56	0	100,08	100,23	-0,15	1,432	24	0	
17.08.2020	67,01	54,85	12,16	114,52	113,44	0	112,22	111,85	0,37	1,364	24	0	
18.08.2020	67,5	53,98	13,52	102,18	101,16	0	100,08	99,77	0,31	1,354	24	0	
19.08.2020	67,41	54,36	13,05	108,23	106,45	0	106,03	104,99	1,04	1,381	24	0	
20.08.2020	67,57	54,2	13,37	109,9	107,68	0	107,63	106,17	1,46	1,44	24	0	
Итого:				1485,4	1471,7	0,01	1454,73	1451,94	2,79	20,531	720	0	
Средние:	49,99	41,59	8,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	30400,18	29212,02	1,61	29545,89	28839,44	706,45	823,731	5025	3
20/08/2024:	31885,64	30683,78	1,62	31000,62	30291,38	709,24	844,262	5745	3
Итого:	1485,46	1471,76	0,01	1454,73	1451,94	2,79	20,531	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = _____ т.сут M рвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0,В37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	29,76	30	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,48	27,5	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	26,27	26,28	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,59	25,54	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	25,13	25,05	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	24,63	24,55	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	24,29	24,21	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	24,08	23,98	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	23,74	23,64	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	23,64	23,53	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	23,64	23,52	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	23,62	23,49	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,7	23,53	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	51,51	42,73	8,78	12,53	12,64	0	12,39	12,53	-0,14	0,107	24	0	
05.08.2020	70,49	51,27	19,22	35,37	34,67	0	34,59	34,27	0,32	0,667	24	0	
06.08.2020	70,68	51,04	19,64	30,93	30,2	0	30,23	29,86	0,37	0,593	24	0	
07.08.2020	68,78	51,42	17,36	33,91	33,27	0	33,19	32,85	0,34	0,574	24	0	
08.08.2020	67,31	52,1	15,21	37,84	37,45	0	37,07	37	0,07	0,563	24	0	
09.08.2020	65,86	53,55	12,31	50,36	50,65	0	49,4	50	-0,6	0,606	24	0	
10.08.2020	66,24	53,34	12,9	47,46	47,74	0	46,5	47,12	-0,62	0,598	24	0	
11.08.2020	66,21	53,11	13,1	50,29	50,64	0	49,28	49,98	-0,7	0,65	24	0	
12.08.2020	66,41	53,62	12,79	52,41	52,81	0	51,38	52,09	-0,71	0,658	24	0	
13.08.2020	66,66	53,46	13,2	51,95	52,3	0	50,9	51,61	-0,71	0,67	24	0	
14.08.2020	66,73	53,28	13,45	49,75	49,95	0	48,76	49,26	-0,5	0,655	24	0	
15.08.2020	66,51	53,53	12,98	55,9	56,04	0	54,79	55,28	-0,49	0,71	24	0	
16.08.2020	66,67	53,49	13,18	56,94	56,9	0	55,82	56,14	-0,32	0,737	24	0	
17.08.2020	66	54,35	11,65	64,19	64,09	0	62,92	63,21	-0,29	0,732	24	0	
18.08.2020	66,48	52,02	14,46	52,47	52,16	0	51,45	51,51	-0,06	0,742	24	0	
19.08.2020	66,35	50,7	15,65	48,98	48,57	0	48,03	47,99	0,04	0,75	24	0	
20.08.2020	66,45	49,84	16,61	49,64	49,14	0	48,63	48,55	0,08	0,808	24	0	
Итого:				780,92	779,22	0	765,33	769,25	-3,92	10,82	720	0	
Средние:	48,36	40,25	8,1										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024	70012,79	68222,51	13,14	67886,75	67453,06	433,69	2340,433	23003	316
20/08/2024	70793,71	69001,73	13,14	68652,08	68222,31	429,77	2351,253	23723	316
Итого:	780,92	779,22	0	765,33	769,25	-3,92	10,82	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грв = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tив = 10.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	29,36	29,86	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,18	27,14	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	26	25,92	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,21	25,15	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,43	24,41	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,76	23,76	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,11	23,15	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,67	22,72	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,61	22,65	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,6	22,62	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,64	22,65	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,66	22,67	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,69	22,7	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	52,73	40,79	11,94	17,76	17,2	0,01	17,55	17,07	0,48	0,205	24	0	
05.08.2020	68,22	48,24	19,98	73,89	70,98	0	72,33	70,2	2,13	1,448	24	0	
06.08.2020	69,96	48,7	21,26	54,18	51,34	0	53,01	50,78	2,23	1,124	24	0	
07.08.2020	67,87	49,88	17,99	60,83	58,06	0	59,6	57,38	2,22	1,069	24	0	
08.08.2020	66,79	50	16,79	69,17	65,06	0	67,78	64,29	3,49	1,138	24	0	
09.08.2020	65,41	50,4	15,01	82,86	77,33	0	81,23	76,39	4,84	1,219	24	0	
10.08.2020	65,48	49,05	16,43	74,75	69,54	0,01	73,27	68,73	4,54	1,205	24	0	
11.08.2020	65,57	49,92	15,65	84,62	78,81	0	82,98	77,9	5,08	1,298	24	0	
12.08.2020	65,79	51,01	14,78	94,35	87,87	0	92,47	86,8	5,67	1,366	24	0	
13.08.2020	66,07	51,46	14,61	95,96	89,33	0,01	94,05	88,23	5,82	1,374	24	0	
14.08.2020	66,14	52,15	13,99	99,61	92,81	0	97,67	91,62	6,05	1,365	24	0	
15.08.2020	65,87	52,06	13,81	101,84	94,86	0	99,87	93,64	6,23	1,38	24	0	
16.08.2020	66,05	50,64	15,41	100,81	93,91	0	98,87	92,78	6,09	1,523	24	0	
17.08.2020	65,28	50,95	14,33	82,4	76,94	0,01	80,79	76,02	4,77	1,157	24	0	
18.08.2020	65,99	50,29	15,7	87,33	81,96	0	85,63	81	4,63	1,342	24	0	
19.08.2020	65,93	51,93	14	116,25	109,33	0	114,02	107,97	6,05	1,594	24	0	
20.08.2020	66,04	51,48	14,56	110,8	104,16	0	108,64	102,89	5,75	1,58	24	0	
Итого:				1407,4	1319,4	0,04	1379,76	1303,69	76,07	21,387	720	0	
Средние:	47,67	38,81	8,85										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024	15806,06	14726,09	0,1	15418,81	14579,78	839,03	438,008	3730	0
20/08/2024	17213,47	16045,58	0,14	16798,57	15883,47	915,1	459,395	4450	0
Итого:	1407,41	1319,49	0,04	1379,76	1303,69	76,07	21,387	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

21.08.2022.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M трвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T вв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x001B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	28,67	29,64	-0,97	0	0	0,02	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	26,59	27,04	-0,45	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	25	25,54	-0,54	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	24,5	24,91	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,07	24,3	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,37	23,59	-0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	22,85	23,09	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,35	22,62	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,19	22,46	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,22	22,43	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,27	22,44	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,34	22,48	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,62	22,67	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	50,85	40,21	10,64	20,45	26,83	0,29	20,2	26,63	-6,43	0,203	24	0	
05.08.2020	70,63	50,99	19,64	74,69	76,29	0,08	73,03	75,36	-2,33	1,427	24	0	
06.08.2020	71,56	51,02	20,54	64,26	63,8	0,01	62,79	63	-0,21	1,287	24	0	
07.08.2020	69,49	52,44	17,05	71,4	70,79	0	69,85	69,85	0	1,189	24	0	
08.08.2020	68,21	53	15,21	79,21	78,69	0,01	77,55	77,66	-0,11	1,179	24	0	
09.08.2020	66,76	53,89	12,87	100,86	100,89	0,01	98,86	99,56	-0,7	1,271	24	0	
10.08.2020	67,01	53,93	13,08	99,52	99,49	0	97,48	98,16	-0,68	1,275	24	0	
11.08.2020	66,84	53,86	12,98	103,23	103,62	0	101,15	102,22	-1,07	1,311	24	0	
12.08.2020	66,97	54,08	12,89	109,68	110,03	0	107,46	108,54	-1,08	1,382	24	0	
13.08.2020	67,18	53,54	13,64	103,42	103,2	0	101,31	101,83	-0,52	1,38	24	0	
14.08.2020	67,24	53,57	13,67	104,01	103,37	0	101,91	102	-0,09	1,393	24	0	
15.08.2020	66,96	54,09	12,87	111,22	110,14	0	109	108,65	0,35	1,402	24	0	
16.08.2020	67,18	53,68	13,5	117,78	116,32	0	115,41	114,77	0,64	1,558	24	0	
17.08.2020	66,62	54,23	12,39	127,36	125,6	0	124,81	123,9	0,91	1,548	24	0	
18.08.2020	67,14	54,07	13,07	123,89	122,23	0	121,38	120,59	0,79	1,586	24	0	
19.08.2020	67,01	54,38	12,63	126,31	124,83	0,01	123,77	123,12	0,65	1,562	24	0	
20.08.2020	67,15	54,33	12,82	126,8	125,32	0	124,24	123,56	0,68	1,591	24	0	
Итого:				1664	1661,4	0,43	1630,2	1639,4	-9,2	22,544	720	0	
Средние:	48,12	40,28	7,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024	15374,53	15431,53	326,36	14986,54	15273	-286,46	430,555	3728	0
20/08/2024	17038,62	17092,97	326,79	16616,74	16912,4	-295,66	453,099	4448	0
Итого:	1664,09	1661,44	0,43	1630,2	1639,4	-9,2	22,544	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

«Парк-Сервис»

Для документов

Служба

Служба

Служба

Служба

Служба

Служба

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Подпись

21.08.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр.Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х287D

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	27,17	27,38	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	25,21	25,18	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	24,03	23,96	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	23,64	23,56	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	23,24	23,15	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	22,52	22,43	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	22,27	22,14	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	21,84	21,75	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	21,69	21,66	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	21,84	21,77	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	21,86	21,81	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	21,88	21,84	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,21	22,14	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	53,43	36,19	17,24	11,01	11,45	0	10,87	11,39	-0,52	0,184	24	0	
05.08.2020	68,38	47,17	21,21	41,34	40,68	0	40,46	40,31	0,15	0,86	24	0	
06.08.2020	69,39	47,87	21,52	35,69	35,06	0	34,91	34,68	0,23	0,749	24	0	
07.08.2020	67,45	49,47	17,98	40,5	39,93	0	39,68	39,45	0,23	0,715	24	0	
08.08.2020	66,46	49,7	16,76	43,87	42,74	0	43,02	42,26	0,76	0,721	24	0	
09.08.2020	65,31	50,38	14,93	55,01	53,44	0	53,94	52,78	1,16	0,805	24	0	
10.08.2020	65,49	50,57	14,92	54,46	52,9	0	53,42	52,29	1,13	0,798	24	0	
11.08.2020	65,44	49,99	15,45	57,34	55,74	0	56,2	55,05	1,15	0,868	24	0	
12.08.2020	65,54	49,82	15,72	58,23	56,53	0	57,06	55,86	1,2	0,898	24	0	
13.08.2020	65,77	50,03	15,74	57,19	55,46	0	56,07	54,8	1,27	0,882	24	0	
14.08.2020	65,78	50,08	15,7	56,81	55,05	0	55,7	54,42	1,28	0,873	24	0	
15.08.2020	65,59	50,44	15,15	59,93	58,08	0	58,73	57,37	1,36	0,887	24	0	
16.08.2020	65,71	49,04	16,67	57,11	55,28	0	56	54,63	1,37	0,931	24	0	
17.08.2020	65,21	50,21	15	60,97	59,22	0	59,79	58,53	1,26	0,895	24	0	
18.08.2020	65,7	49,24	16,46	60,99	59,25	0	59,81	58,53	1,28	0,982	24	0	
19.08.2020	65,61	49,53	16,08	60,08	59,87	0	58,94	59,16	-0,22	0,949	24	0	
20.08.2020	65,78	49,19	16,59	62,89	61,11	0	61,65	60,43	1,22	1,021	24	0	
Итого:				873,42	851,79	0	856,25	841,94	14,31	14,018	720	0	
Средние:	47,04	37,58	9,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	10111,03	9743,6	0,08	9863,29	9653,13	210,16	292,762	3728	0
20/08/2024:	10984,45	10595,39	0,08	10719,54	10495,07	224,47	306,78	4448	0
Итого:	873,42	851,79	0	856,25	841,94	14,31	14,018	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис" *Е.А. Просянникова*
Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
21.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г. - 20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5042

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	27,61	28,32	-0,71	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	26,01	26,38	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	24,6	25,01	-0,41	0	0	0,01	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	24,34	24,64	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	23,97	24,23	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,26	23,56	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	22,99	23,26	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,82	23,06	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,72	22,93	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,85	23,03	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,84	23,01	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,85	23,01	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,08	23,21	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	53,3	40,41	12,89	15,71	15,55	0,06	15,5	15,43	0,07	0,198	24	0	
05.08.2020	67,88	52,69	15,19	59,1	58,06	0	57,87	57,33	0,54	0,875	24	0	
06.08.2020	70,19	52,52	17,67	46,35	45,32	0	45,34	44,78	0,56	0,802	24	0	
07.08.2020	68,15	54,51	13,64	57,38	56,47	0	56,18	55,7	0,48	0,762	24	0	
08.08.2020	67,11	53,94	13,17	58,36	57,23	0	57,16	56,45	0,71	0,752	24	0	
09.08.2020	65,44	52,1	13,34	56,91	55,73	0	55,74	55,03	0,71	0,742	24	0	
10.08.2020	65,68	52,95	12,73	59,13	57,9	0,11	57,94	57,17	0,77	0,738	24	0	
11.08.2020	65,78	54,66	11,12	75	73,78	0	73,51	72,74	0,77	0,818	24	0	
12.08.2020	66,05	55,9	10,15	85,21	84,12	0	83,51	82,89	0,62	0,847	24	0	
13.08.2020	66,3	56,08	10,22	85,55	84,47	0	83,84	83,25	0,59	0,858	24	0	
14.08.2020	66,35	56,31	10,04	87,83	86,69	0	86,1	85,42	0,68	0,862	24	0	
15.08.2020	66,07	55,83	10,24	86,86	85,82	0	85,12	84,58	0,54	0,871	24	0	
16.08.2020	66,28	55,9	10,38	90,99	89,91	0	89,2	88,65	0,55	0,928	24	0	
17.08.2020	65,61	55,73	9,88	84,94	83,95	0	83,31	82,74	0,57	0,823	24	0	
18.08.2020	66,1	54,23	11,87	75,63	74,63	0	74,16	73,61	0,55	0,882	24	0	
19.08.2020	66,13	55,62	10,51	98,4	97,18	0	96,44	95,8	0,64	1,012	24	0	
20.08.2020	66,27	54,82	11,45	87,31	86,26	0	85,53	85,04	0,49	0,979	24	0	
Итого:				1210,6	1193	0,18	1186,45	1176,61	9,84	13,749	720	0	
Средние:	47,62	40,92	6,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024	10956,79	10655,18	0,27	10688,24	10539,35	148,89	279,824	3829	0
20/08/2024	12167,45	11848,25	0,45	11874,69	11715,96	158,73	293,573	4549	0
Итого:	1210,66	1193,07	0,18	1186,45	1176,61	9,84	13,749	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{шт}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
21.08.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Красноярский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M грвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х99ДВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	30,45	30,43	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,47	27,32	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	26,08	25,87	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,04	24,83	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,36	24,14	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,82	23,61	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,27	23,07	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,86	22,66	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,58	22,38	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,54	22,31	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,52	22,27	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,56	22,31	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,73	22,48	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	22,88	22,67	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
05.08.2020	72,81	42,02	30,79	8,6	8,44	0	8,4	8,37	0,03	0,259	24	0	
06.08.2020	71,56	46,52	25,04	25,64	25,46	0	25,07	25,22	-0,15	0,625	24	0	
07.08.2020	69,43	48,89	20,54	28,16	28,16	0	27,54	27,91	-0,37	0,566	24	0	
08.08.2020	68,13	49,72	18,41	31,83	31,8	0	31,2	31,42	-0,22	0,573	24	0	
09.08.2020	66,53	51,63	14,9	39,83	39,87	0	39,06	39,39	-0,33	0,583	24	0	
10.08.2020	66,75	51,61	15,14	40,27	40,04	0	39,5	39,52	-0,02	0,599	24	0	
11.08.2020	66,65	52,18	14,47	43,08	41,44	0	42,21	40,95	1,26	0,613	24	0	
12.08.2020	66,77	51,49	15,28	44,25	42,42	0	43,36	41,9	1,46	0,662	24	0	
13.08.2020	67	51,4	15,6	43,23	41,52	0	42,4	41	1,4	0,661	24	0	
14.08.2020	67,06	51,7	15,36	43,52	41,76	0	42,62	41,23	1,39	0,654	24	0	
15.08.2020	66,77	51,21	15,56	46,44	44,57	0	45,46	44,04	1,42	0,707	24	0	
16.08.2020	66,94	51,2	15,74	45,2	43,39	0	44,24	42,83	1,41	0,697	24	0	
17.08.2020	66,4	52,24	14,16	51,26	49,28	0	50,25	48,68	1,57	0,711	24	0	
18.08.2020	66,9	51,49	15,41	47,37	45,48	0	46,4	44,93	1,47	0,714	24	0	
19.08.2020	66,75	51,18	15,57	49,62	47,68	0	48,65	47,13	1,52	0,758	24	0	
20.08.2020	66,91	51,36	15,55	49,13	47,22	0	48,17	46,63	1,54	0,746	24	0	
Итого:				637,43	618,53	0	624,53	611,15	13,38	10,128	720	0	
Средние:	47,41	38,07	9,34										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	6448,18	6110,03	0,52	6286,72	6049,77	236,95	185,8	3492	0
20/08/2024:	7085,61	6728,56	0,52	6911,25	6660,92	250,33	195,928	4212	0
Итого:	637,43	618,53	0	624,53	611,15	13,38	10,128	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж организации

Подпись

21.08.2024

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Qi

Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тизв = 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	27,99	28,29	-0,3	2,93	2,81	0	2,93	2,81	0,12	0	24	0	*
23.07.2020	26,53	26,45	0,08	3,65	3,51	0	3,65	3,51	0,14	0	24	0	*
24.07.2020	25,14	24,91	0,23	3,2	3,07	0	3,2	3,07	0,13	0	24	0	*
25.07.2020	24,2	24,02	0,18	2,96	2,84	0	2,96	2,84	0,12	0	24	0	*
26.07.2020	23,62	23,52	0,1	2,81	2,7	0	2,81	2,7	0,11	0	24	0	*
27.07.2020	23,08	22,95	0,13	2,7	2,59	0	2,7	2,59	0,11	0	24	0	*
28.07.2020	22,56	22,44	0,12	2,62	2,52	0	2,62	2,52	0,1	0	24	0	*
29.07.2020	22,24	22,19	0,05	2,55	2,44	0	2,55	2,44	0,11	0	24	0	*
30.07.2020	22,02	21,99	0,03	2,46	2,36	0	2,46	2,36	0,1	0	24	0	*
31.07.2020	21,99	21,97	0,02	2,36	2,27	0	2,36	2,27	0,09	0	24	0	*
01.08.2020	22,05	22,04	0,01	2,29	2,2	0	2,29	2,2	0,09	0	24	0	*
02.08.2020	22,17	22,17	0	2,24	2,15	0	2,24	2,15	0,09	0	24	0	*
03.08.2020	22,36	22,37	-0,01	2,2	2,11	0	2,2	2,11	0,09	0	24	0	*
04.08.2020	22,59	22,62	-0,03	2,94	2,82	0	2,94	2,82	0,12	0	24	0	*
05.08.2020	58,12	41,57	16,55	10,68	10,25	0	10,5	10,18	0,32	0,172	24	0	
06.08.2020	70,57	53,24	17,33	26,99	25,92	0	26,39	25,58	0,81	0,457	24	0	
07.08.2020	68,7	55,34	13,36	33,92	32,56	0	33,19	32,08	1,11	0,441	24	0	
08.08.2020	67,56	56,15	11,41	36,78	35,31	0	36,03	34,8	1,23	0,413	24	0	
09.08.2020	66,1	57,09	9,01	49,72	47,73	0	48,76	47,02	1,74	0,442	24	0	
10.08.2020	66,31	56,39	9,92	49,3	47,33	0	48,34	46,64	1,7	0,481	24	0	
11.08.2020	66,21	56,9	9,31	51,38	49,32	0	50,38	48,58	1,8	0,468	24	0	
12.08.2020	66,36	57,03	9,33	54,25	52,08	0	53,17	51,28	1,89	0,496	24	0	
13.08.2020	66,62	57,49	9,13	54,77	52,58	0	53,71	51,81	1,9	0,491	24	0	
14.08.2020	66,65	57,11	9,54	54,69	52,51	0	53,57	51,72	1,85	0,511	24	0	
15.08.2020	66,39	57,55	8,84	56,51	54,24	0	55,31	53,44	1,87	0,489	24	0	
16.08.2020	66,56	56,95	9,61	56,32	54,07	0	55,15	53,25	1,9	0,528	24	0	
17.08.2020	66,02	56,29	9,73	57,63	55,33	0	56,49	54,56	1,93	0,55	24	0	
18.08.2020	66,48	56,85	9,63	58,57	56,22	0	57,4	55,36	2,04	0,551	24	0	
19.08.2020	66,39	57,04	9,35	62,03	59,55	0	60,77	58,66	2,11	0,569	24	0	
20.08.2020	66,58	57,06	9,52	60,08	57,68	0	58,9	56,79	2,11	0,561	24	0	
Итого:				811,53	779,07	0	795,97	768,14	27,83	7,62	720	0	
Средние:	46,33	40,59	5,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	15086,82	22192,93	0,54	14674,95	21942,88	-7267,93	431,509	7764	0
20/08/2024:	15898,35	22972	0,54	15470,92	22711,02	-7240,1	439,129	8484	0
Итого:	811,53	779,07	0	795,97	768,14	27,83	7,62	720	0



Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис" /

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: РРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тив = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	28,2	27,5	0,7	0	7,22	0	0	7,22	-7,22	0	24	0	*
23.07.2020	26,77	26,6	0,17	0	12,53	0	0	12,53	-12,53	0	24	0	*
24.07.2020	25,68	25,51	0,17	0	8,25	0	0	8,25	-8,25	0	24	0	*
25.07.2020	25,25	25,21	0,04	0	0,27	0	0	0,27	-0,27	0	24	0	*
26.07.2020	24,77	24,5	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	24,2	23,93	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,87	23,59	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	23,64	23,36	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	23,45	23,18	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	23,35	23,07	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	23,34	23,05	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	23,35	23,05	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,49	23,2	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	23,59	23,38	0,21	0	0,96	0	0	0,96	-0,96	0	24	0	*
05.08.2020	23,69	23,42	0,27	0	2,5	0	0	2,5	-2,5	0	24	0	*
06.08.2020	70,81	52,24	18,57	19,49	18,77	0	19,05	18,55	0,5	0,354	24	0	
07.08.2020	69,21	54,6	14,61	31,78	30,67	0	31,07	30,22	0,85	0,453	24	0	
08.08.2020	68,12	56,09	12,03	37,12	35,91	0	36,35	35,4	0,95	0,439	24	0	
09.08.2020	66,59	56,97	9,62	47,51	45,61	0	46,55	44,91	1,64	0,448	24	0	
10.08.2020	66,77	56,9	9,87	49,2	47,11	0	48,19	46,38	1,81	0,476	24	0	
11.08.2020	66,73	56,82	9,91	50,54	48,49	0	49,54	47,76	1,78	0,49	24	0	
12.08.2020	66,86	57,1	9,76	50,54	48,48	0	49,56	47,76	1,8	0,481	24	0	
13.08.2020	67,12	57	10,12	49,36	47,23	0	48,39	46,52	1,87	0,489	24	0	
14.08.2020	67,04	56,39	10,65	44,55	42,59	0	43,63	41,99	1,64	0,465	24	0	
15.08.2020	66,88	57	9,88	52,49	50,43	0	51,47	49,66	1,81	0,508	24	0	
16.08.2020	67,07	56,48	10,59	52,49	50,46	0	51,5	49,74	1,76	0,544	24	0	
17.08.2020	66,52	57,05	9,47	55,49	53,5	0	54,39	52,68	1,71	0,515	24	0	
18.08.2020	67,02	56,57	10,45	55,57	53,53	0	54,5	52,74	1,76	0,57	24	0	
19.08.2020	66,82	56,91	9,91	54,7	52,68	0	53,62	51,91	1,71	0,531	24	0	
20.08.2020	67,04	56,49	10,55	51,37	49,26	0	50,32	48,48	1,84	0,53	24	0	
Итого:				702,2	706,45	0	688,13	696,43	-8,3	7,293	720	0	
Средние:	45,9	40,23	5,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	14825,56	14194,81	2,93	14414,02	14026,58	387,44	423,856	7765	0
20/08/2024:	15527,76	14901,26	2,93	15102,15	14723,01	379,14	431,149	8485	0
Итого:	702,2	706,45	0	688,13	696,43	-8,3	7,293	720	0

Представитель абонента:
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
Ф.И.О. _____
21.08.2021

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб х Т _{иш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 11-б

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	29,49	29,97	-0,48	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,8	28,12	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	26,45	26,72	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,73	25,95	-0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	25,13	25,32	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	24,43	24,6	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,94	24,11	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	23,5	23,64	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	23,37	23,49	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	23,23	23,38	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	23,21	23,39	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	23,29	23,45	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,42	23,56	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	23,59	23,71	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
05.08.2020	66,83	46,95	19,88	8,31	8,16	0	8,13	8,08	0,05	0,163	24	0	
06.08.2020	70,45	53,84	16,61	26,8	26,42	0	26,24	26,09	0,15	0,434	24	0	
07.08.2020	68,42	55,59	12,83	30,68	30,4	0	30,03	29,96	0,07	0,384	24	0	
08.08.2020	67,35	55,42	11,93	32,67	32,8	0	31,99	32,32	-0,33	0,381	24	0	
09.08.2020	65,81	55,93	9,88	43,28	43,24	0	42,48	42,67	-0,19	0,419	24	0	
10.08.2020	66,01	56,63	9,38	48,29	48,2	0	47,36	47,46	-0,1	0,443	24	0	
11.08.2020	65,96	56,72	9,24	49,17	49,07	0	48,19	48,35	-0,16	0,444	24	0	
12.08.2020	66,07	57,15	8,92	49,26	49,16	0	48,26	48,38	-0,12	0,427	24	0	
13.08.2020	66,34	57,02	9,32	49,41	49,29	0	48,39	48,54	-0,15	0,452	24	0	
14.08.2020	66,36	57,07	9,29	50,61	50,48	0	49,62	49,71	-0,09	0,461	24	0	
15.08.2020	66,07	56,51	9,56	50,71	50,58	0	49,74	49,86	-0,12	0,477	24	0	
16.08.2020	66,26	56,4	9,86	53,06	52,9	0	52,06	52,11	-0,05	0,513	24	0	
17.08.2020	65,73	57,24	8,49	57,45	57,3	0	56,32	56,44	-0,12	0,478	24	0	
18.08.2020	66,19	57,16	9,03	55,62	55,44	0,01	54,52	54,6	-0,08	0,491	24	0	
19.08.2020	66,04	57,36	8,68	56,89	56,74	0	55,78	55,92	-0,14	0,485	24	0	
20.08.2020	66,24	56,95	9,29	56,54	56,36	0	55,39	55,5	-0,11	0,514	24	0	
Итого:				718,75	716,54	0,01	704,5	705,99	-1,49	6,966	720	0	
Средние:	47,09	41,44	5,64										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024	13946,37	12695,49	1,3	13563,26	12548,63	1014,63	400,157	7719	0
20/08/2024	14665,12	13412,03	1,31	14267,76	13254,62	1013,14	407,123	8439	0
Итого:	718,75	716,54	0,01	704,5	705,99	-1,49	6,966	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просвяникова
Ф.И.О. _____
Подпись _____

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. _____
Подпись _____
21.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тав = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0хЕ9D0


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	47,73	44,86	2,87	109,86	115,27	0	108,7	114,22	-5,52	0,199	24	0	
23.07.2020	26,63	27,13	-0,5	0	14,2	0	0	14,2	-14,2	0	24	0	*
24.07.2020	25,41	25,57	-0,16	0	12,44	0	0	12,44	-12,44	0	24	0	*
25.07.2020	24,55	24,65	-0,1	0	11,64	0	0	11,64	-11,64	0	24	0	*
26.07.2020	24,01	24,05	-0,04	0	10,99	0	0	10,99	-10,99	0	24	0	*
27.07.2020	23,44	23,47	-0,03	0	10	0	0	10	-10	0	24	0	*
28.07.2020	23	23	0	0	8,32	0	0	8,32	-8,32	0	24	0	*
29.07.2020	22,72	22,68	0,04	0	6,43	0	0	6,43	-6,43	0	24	0	*
30.07.2020	22,56	22,47	0,09	0	5,75	0	0	5,75	-5,75	0	24	0	*
31.07.2020	22,57	22,45	0,12	0	5,63	0	0	5,63	-5,63	0	24	0	*
01.08.2020	22,68	22,55	0,13	0	5,83	0	0	5,83	-5,83	0	24	0	*
02.08.2020	22,89	22,66	0,23	0,01	5,95	0	0,01	5,95	-5,94	0	24	0	*
03.08.2020	23	22,86	0,14	0	5,87	0	0	5,87	-5,87	0	24	0	*
04.08.2020	23,1	22,9	0,2	0	7,38	0	0	7,38	-7,38	0	24	0	*
05.08.2020	66,93	43,44	23,49	28,75	34,55	0,13	28,16	34,25	-6,09	0,517	24	0	
06.08.2020	70,62	53,48	17,14	70,57	67,88	0	68,97	66,99	1,98	1,183	24	0	
07.08.2020	68,73	55,95	12,78	91,5	88,39	0	89,55	87,1	2,45	1,144	24	0	
08.08.2020	67,55	55,32	12,23	97,31	95	0	95,29	93,64	1,65	1,164	24	0	
09.08.2020	65,99	56,72	9,27	132,27	130,14	0	129,69	128,25	1,44	1,204	24	0	
10.08.2020	66,33	58,46	7,87	153,47	150,22	0	150,44	147,86	2,58	1,183	24	0	
11.08.2020	66,18	57,22	8,96	139,8	135,69	0	137,05	133,63	3,42	1,228	24	0	
12.08.2020	66,37	58,71	7,66	166,26	160,82	0	162,97	158,27	4,7	1,245	24	0	
13.08.2020	66,64	58,66	7,98	167,16	161,05	0	163,79	158,5	5,29	1,306	24	0	
14.08.2020	66,69	59,11	7,58	171,21	165,36	0	167,77	162,71	5,06	1,27	24	0	
15.08.2020	66,36	58,02	8,34	158,59	153,1	0	155,47	150,7	4,77	1,294	24	0	
16.08.2020	66,55	57,82	8,73	159,78	154,42	0	156,61	152,04	4,57	1,365	24	0	
17.08.2020	65,98	57,69	8,29	166,09	160,77	0	162,81	158,32	4,49	1,352	24	0	
18.08.2020	66,54	58,95	7,59	177,73	172,25	0	174,2	169,51	4,69	1,325	24	0	
19.08.2020	66,39	58,24	8,15	178,02	172,22	0	174,51	169,55	4,96	1,419	24	0	
20.08.2020	66,57	58,07	8,5	176,53	170,5	0	173	167,86	5,14	1,471	24	0	
Итого:				2344,9	2398	0,13	2298,99	2363,83	-64,84	19,869	720	0	
Средние:	47,49	41,9	5,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	166242,86	159967,07	10,4	161308,08	158162,89	3145,19	5397,336	25119	24
20/08/2024:	168587,77	162365,13	10,53	163607,07	160526,72	3080,35	5417,205	25839	24
Итого:	2344,91	2398,06	0,13	2298,99	2363,83	-64,84	19,869	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись Б.А. Притяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации


Подпись Л.А. Болтачева
Ф.И.О.
21.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 13а

Тип расходомера: _____

Теплоснабжитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твб = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xВ4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	30,06	29,16	0,9	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,07	26,9	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	25,82	25,69	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,08	24,92	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,63	24,44	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	24,18	24	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,84	23,64	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	23,63	23,43	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	23,44	23,24	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	23,3	23,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	23,25	23,05	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	23,2	23	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,17	22,99	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	23,19	23	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
05.08.2020	64,21	41	23,21	16,55	16,57	0,15	16,23	16,43	-0,2	0,376	24	0	
06.08.2020	70,52	48,28	22,24	41,86	41,3	0,01	40,9	40,83	0,07	0,907	24	0	
07.08.2020	68,4	50,16	18,24	48,94	48,72	0	47,96	48,18	-0,22	0,874	24	0	
08.08.2020	67,32	49,98	17,34	48,66	49,1	0	47,7	48,52	-0,82	0,827	24	0	
09.08.2020	65,72	47,86	17,86	50,11	50,91	0,01	49,15	50,35	-1,2	0,877	24	0	
10.08.2020	66,13	49,8	16,33	55,78	56,75	0	54,68	56,08	-1,4	0,89	24	0	
11.08.2020	66,08	51,27	14,81	63,77	64,96	0	62,56	64,17	-1,61	0,928	24	0	
12.08.2020	66,24	51,02	15,22	65,01	66,09	0,01	63,74	65,31	-1,57	0,97	24	0	
13.08.2020	66,48	50,98	15,5	63,51	64,33	0	62,25	63,54	-1,29	0,965	24	0	
14.08.2020	66,54	51,53	15,01	65,8	66,5	0	64,51	65,71	-1,2	0,969	24	0	
15.08.2020	66,26	51,65	14,61	68,51	69,1	0	67,12	68,24	-1,12	0,98	24	0	
16.08.2020	66,42	50,98	15,44	68,52	68,84	0	67,16	68,01	-0,85	1,034	24	0	
17.08.2020	65,89	51,28	14,61	72,49	72,73	0	71,04	71,85	-0,81	1,038	24	0	
18.08.2020	66,39	50,51	15,88	69,55	69,35	0,01	68,14	68,53	-0,39	1,083	24	0	
19.08.2020	66,25	50,7	15,55	71,58	71,2	0	70,15	70,36	-0,21	1,09	24	0	
20.08.2020	66,46	51,15	15,31	74,03	73,41	0	72,56	72,52	0,04	1,11	24	0	
Итого:				944,67	949,86	0,19	925,85	938,63	-12,78	14,918	720	0	
Средние:	46,97	37,95	9,01										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024	128885,26	124864,22	15698,83	125250,57	123299,36	1951,21	3548,267	29374	13
20/08/2024	129829,93	125814,08	15699,02	126176,42	124237,99	1938,43	3563,185	30094	13
Итого:	944,67	949,86	0,19	925,85	938,63	-12,78	14,918	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и

Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8f8a

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	31,31	29,67	1,64	0	1,05	0	0	1,05	-1,05	0	24	0	*
23.07.2020	28,53	27,66	0,87	0	2,51	0	0	2,51	-2,51	0	24	0	*
24.07.2020	26,84	26,24	0,6	0	2,51	0	0	2,51	-2,51	0	24	0	*
25.07.2020	25,67	25,27	0,4	0	2,55	0	0	2,55	-2,55	0	24	0	*
26.07.2020	24,89	24,6	0,29	0	2,56	0	0	2,56	-2,56	0	24	0	*
27.07.2020	24,22	23,97	0,25	0	2,58	0	0	2,58	-2,58	0	24	0	*
28.07.2020	23,62	23,4	0,22	0	2,55	0	0	2,55	-2,55	0	24	0	*
29.07.2020	23,21	23,01	0,2	0	2,51	0	0	2,51	-2,51	0	24	0	*
30.07.2020	22,98	22,78	0,2	0	2,46	0	0	2,46	-2,46	0	24	0	*
31.07.2020	22,88	22,68	0,2	0	2,38	0	0	2,38	-2,38	0	24	0	*
01.08.2020	22,83	22,62	0,21	0	2,3	0	0	2,3	-2,3	0	24	0	*
02.08.2020	22,83	22,6	0,23	0	2,21	0	0	2,21	-2,21	0	24	0	*
03.08.2020	22,88	22,64	0,24	0	2,11	0	0	2,11	-2,11	0	24	0	*
04.08.2020	22,97	22,77	0,2	0	2,02	0	0	2,02	-2,02	0	24	0	*
05.08.2020	67,49	39,22	28,27	10,56	14,01	0	10,34	13,91	-3,57	0,24	24	0	
06.08.2020	70,9	50,12	20,78	29,23	29,55	0	28,59	29,23	-0,64	0,594	24	0	
07.08.2020	68,77	52,18	16,59	34,49	34,96	0	33,77	34,49	-0,72	0,562	24	0	
08.08.2020	67,63	52,88	14,75	40,94	39,78	0	40,1	39,26	0,84	0,592	24	0	
09.08.2020	66,07	54,11	11,96	53,33	51,93	0	52,31	51,2	1,11	0,625	24	0	
10.08.2020	66,26	54,11	12,15	51,37	50,27	0	50,38	49,59	0,79	0,614	24	0	
11.08.2020	66,19	53,8	12,39	51,08	49,84	0,01	50,07	49,17	0,9	0,619	24	0	
12.08.2020	66,3	53,78	12,52	51,01	49,84	0	50	49,2	0,8	0,623	24	0	
13.08.2020	66,54	53,73	12,81	50,88	49,75	0	49,86	49,1	0,76	0,638	24	0	
14.08.2020	66,58	53,86	12,72	51,84	50,7	0	50,82	50	0,82	0,646	24	0	
15.08.2020	66,31	54,2	12,11	55,24	54,08	0	54,14	53,36	0,78	0,653	24	0	
16.08.2020	66,5	54,09	12,41	55,31	54,17	0	54,2	53,45	0,75	0,674	24	0	
17.08.2020	65,97	53,68	12,29	55,23	54,16	0	54,13	53,45	0,68	0,665	24	0	
18.08.2020	66,45	53,9	12,55	55,28	54,24	0	54,19	53,48	0,71	0,68	24	0	
19.08.2020	66,29	53,69	12,6	58,21	57,15	0	57,07	56,38	0,69	0,717	24	0	
20.08.2020	66,51	53,77	12,74	55,41	54,41	0	54,31	53,7	0,61	0,691	24	0	
Итого:				759,41	781,14	0,01	744,28	771,27	-26,99	9,833	720	0	
Средние:	47,21	39,36	7,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	6520,92	6336,25	2,55	6361,92	6272,36	89,56	177,346	3491	0
20/08/2024:	7280,33	7117,39	2,56	7106,2	7043,63	62,57	187,179	4211	0
Итого:	759,41	781,14	0,01	744,28	771,27	-26,99	9,833	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренко
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} х Т_{ншт}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Теплосчислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Твв= 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	30,07	32,29	-2,22	0	4,81	0	0	4,81	-4,81	0	24	0	*
23.07.2020	27,29	28,22	-0,93	0	2,91	0	0	2,91	-2,91	0	24	0	*
24.07.2020	26	26,39	-0,39	0	5,73	0	0	5,73	-5,73	0	24	0	*
25.07.2020	25,2	25,28	-0,08	0	5,45	0	0	5,45	-5,45	0	24	0	*
26.07.2020	24,6	24,46	0,14	0	4,94	0	0	4,94	-4,94	0	24	0	*
27.07.2020	23,92	23,86	0,06	0	1,11	0	0	1,11	-1,11	0	24	0	*
28.07.2020	23,36	23,09	0,27	0	0,79	0	0	0,79	-0,79	0	24	0	*
29.07.2020	23,1	22,89	0,21	0	0,94	0	0	0,94	-0,94	0	24	0	*
30.07.2020	22,83	22,63	0,2	0	8,76	0	0	8,76	-8,76	0	24	0	*
31.07.2020	22,87	22,65	0,22	0	13,46	0	0	13,46	-13,46	0	24	0	*
01.08.2020	22,93	22,7	0,23	0	12,32	0	0	12,32	-12,32	0	24	0	*
02.08.2020	22,97	22,73	0,24	0	10,71	0	0	10,71	-10,71	0	24	0	*
03.08.2020	23,17	22,89	0,28	0	9,36	0	0	9,36	-9,36	0	24	0	*
04.08.2020	23,28	23	0,28	0	8,19	0	0	8,19	-8,19	0	24	0	*
05.08.2020	60,54	33,44	27,1	10,63	15,99	0	10,45	15,92	-5,47	0,221	24	0	
06.08.2020	69,23	47,93	21,3	26,93	26,46	0	26,37	26,19	0,18	0,563	24	0	
07.08.2020	67,33	50,98	16,35	31,63	31,07	0	30,91	30,67	0,24	0,505	24	0	
08.08.2020	66,48	50,88	15,6	36,59	35,81	0	35,83	35,36	0,47	0,559	24	0	
09.08.2020	65,21	53,23	11,98	47,57	46,65	0	46,61	46,02	0,59	0,56	24	0	
10.08.2020	65,3	53,04	12,26	44,97	44,13	0	44,1	43,57	0,53	0,54	24	0	
11.08.2020	65,35	53,34	12,01	48,54	47,64	0	47,6	46,99	0,61	0,571	24	0	
12.08.2020	65,44	53,37	12,07	48,47	47,55	0	47,51	46,94	0,57	0,571	24	0	
13.08.2020	65,65	52,73	12,92	46,22	45,35	0	45,31	44,78	0,53	0,585	24	0	
14.08.2020	65,7	53,34	12,36	48,37	47,5	0	47,42	46,88	0,54	0,587	24	0	
15.08.2020	65,48	53,38	12,1	50,44	49,57	0	49,47	48,91	0,56	0,598	24	0	
16.08.2020	65,65	53,09	12,56	49,76	48,91	0	48,77	48,28	0,49	0,612	24	0	
17.08.2020	65,22	53,59	11,63	54,78	53,89	0	53,74	53,17	0,57	0,625	24	0	
18.08.2020	65,58	53,19	12,39	50,48	49,69	0	49,48	49,07	0,41	0,614	24	0	
19.08.2020	65,45	53,15	12,3	51,52	50,72	0	50,55	50,09	0,46	0,622	24	0	
20.08.2020	65,69	52,82	12,87	52,89	52,07	0	51,89	51,41	0,48	0,665	24	0	
Итого:				699,79	782,48	0	686,01	773,73	-87,72	8,998	720	0	
Средние:	46,36	38,81	7,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024	6613,93	6516,57	0,11	6456,83	6448,76	8,07	169,93	3493	1
20/08/2024	7313,72	7299,05	0,11	7142,84	7222,49	-79,65	178,928	4213	1
Итого:	699,79	782,48	0	686,01	773,73	-87,72	8,998	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись
Е.А. Просвянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
21.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

#ДЕЛ/0!

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Тна = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
22.07.2020	30,02	29,89	0,13	0	4,51	0	0	4,51	-4,51	0	24	0	*
23.07.2020	27,66	27,44	0,22	0	4,84	0	0	4,84	-4,84	0	24	0	*
24.07.2020	26,31	26,09	0,22	0	5,3	0	0	5,3	-5,3	0	24	0	*
25.07.2020	25,33	25,13	0,2	0	5,85	0	0	5,85	-5,85	0	24	0	*
26.07.2020	24,67	24,48	0,19	0	6,07	0	0	6,07	-6,07	0	24	0	*
27.07.2020	24,06	23,88	0,18	0	6,15	0	0	6,15	-6,15	0	24	0	*
28.07.2020	23,51	23,35	0,16	0	6,17	0	0	6,17	-6,17	0	24	0	*
29.07.2020	23,18	23,01	0,17	0	6,21	0	0	6,21	-6,21	0	24	0	*
30.07.2020	22,97	22,79	0,18	0	6,22	0	0	6,22	-6,22	0	24	0	*
31.07.2020	22,93	22,73	0,2	0	6,16	0	0	6,16	-6,16	0	24	0	*
01.08.2020	23	22,76	0,24	0	5,99	0	0	5,99	-5,99	0	24	0	*
02.08.2020	23,1	22,84	0,26	0	5,8	0	0	5,8	-5,8	0	24	0	*
03.08.2020	23,25	22,98	0,27	0	5,53	0	0	5,53	-5,53	0	24	0	*
04.08.2020	23,27	23,13	0,14	2,08	5,34	0	2,08	5,34	-3,26	0	24	0	*
05.08.2020	45,89	36,72	9,17	29,93	19,94	0	29,62	19,81	9,81	0,458	24	0	
06.08.2020	69,9	47,21	22,69	41,23	40,67	0	40,34	40,24	0,1	1,061	24	0	
07.08.2020	67,9	49,21	18,69	45,63	45,41	0	44,7	44,93	-0,23	0,973	24	0	
08.08.2020	66,9	50,34	16,56	51,38	51,56	0	50,32	50,95	-0,63	0,969	24	0	
09.08.2020	65,47	51,48	13,99	65,46	65,45	0	64,17	64,65	-0,48	1,044	24	0	
10.08.2020	65,64	52,02	13,62	64,46	64,3	0	63,16	63,51	-0,35	0,999	24	0	
11.08.2020	65,6	51,89	13,71	68,45	68,28	0	67,14	67,42	-0,28	1,068	24	0	
12.08.2020	65,72	52,35	13,37	69,09	68,98	0	67,79	68,08	-0,29	1,054	24	0	
13.08.2020	65,97	51,7	14,27	69,92	69,72	0	68,56	68,89	-0,33	1,137	24	0	
14.08.2020	65,98	52,57	13,41	67,17	67,08	0	65,85	66,24	-0,39	1,027	24	0	
15.08.2020	65,73	52,02	13,71	70,29	70,15	0	68,89	69,27	-0,38	1,097	24	0	
16.08.2020	65,93	51,15	14,78	70,33	70,13	0	68,98	69,3	-0,32	1,183	24	0	
17.08.2020	65,43	51,75	13,68	74,26	74,05	0	72,84	73,1	-0,26	1,159	24	0	
18.08.2020	65,89	52,04	13,85	73,02	72,8	0	71,63	71,9	-0,27	1,155	24	0	
19.08.2020	65,75	52	13,75	73,6	73,38	0	72,12	72,43	-0,31	1,153	24	0	
20.08.2020	65,93	51,77	14,16	72,24	72	0	70,81	71,1	-0,29	1,166	24	0	
Итого:				1008,5	1074	0	989	1061,96	-72,96	16,703	720	0	
Средние:	46,09	38,22	7,87										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
21/07/2024:0	9001,81	8903,38	0,07	8785,7	8815,09	-29,39	281,438	3493	0
20/08/2024:0	10010,35	9977,42	0,07	9774,7	9877,05	-102,35	298,141	4213	0
Итого:	1008,54	1074,04	0	989	1061,96	-72,96	16,703	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Ф.И.О. _____
Печать: ООО "Парк-сервис" ИНН 7448199370

Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
Ф.И.О. Л.А. Болтачева/
21.08.2020.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	#ДЕЛ/0!

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г. - 20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Ткв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=Сх519А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	0,01	30,89	-30,88	114,53	112,19	0	111,93	110,6	1,33	1,889	62	1	*
23.07.2020	28,42	28,81	-0,39	0	4,65	0	0	4,65	-4,65	0	24	0	*
24.07.2020	27,19	27,72	-0,53	0	3,66	0	0	3,66	-3,66	0	24	0	*
25.07.2020	26,44	26,6	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	25,96	25,87	0,09	0	0,78	0	0	0,78	-0,78	0	24	0	*
27.07.2020	25,45	25,46	-0,01	0	2,29	0	0	2,29	-2,29	0	24	0	*
28.07.2020	25,11	25,14	-0,03	0	3,04	0	0	3,04	-3,04	0	24	0	*
29.07.2020	24,96	24,96	0	0	3,44	0	0	3,44	-3,44	0	24	0	*
30.07.2020	24,74	24,7	0,04	0	3,62	0	0	3,62	-3,62	0	24	0	*
31.07.2020	24,63	24,57	0,06	0	3,78	0	0	3,78	-3,78	0	24	0	*
01.08.2020	24,58	24,49	0,09	0	3,83	0	0	3,83	-3,83	0	24	0	*
02.08.2020	24,48	24,38	0,1	0	3,81	0	0	3,81	-3,81	0	24	0	*
03.08.2020	24,45	24,35	0,1	0	3,94	0	0	3,94	-3,94	0	24	0	*
04.08.2020	24,47	24,31	0,16	0	4,02	0	0	4,02	-4,02	0	24	0	*
05.08.2020	65,64	43,96	21,68	20,25	22,81	0,01	19,84	22,6	-2,76	0,37	24	0	
06.08.2020	71,19	54,94	16,25	60,32	58,84	0	58,99	58,03	0,96	0,958	24	0	
07.08.2020	68,97	55,69	13,28	70,8	69,17	0	69,32	68,19	1,13	0,918	24	0	
08.08.2020	67,94	55,42	12,52	78,8	78,18	0	77,18	77,08	0,1	0,966	24	0	
09.08.2020	66,34	55,72	10,62	96,77	96,71	0	94,85	95,31	-0,46	1,007	24	0	
10.08.2020	66,53	56,27	10,26	98,96	99	0	96,98	97,56	-0,58	0,995	24	0	
11.08.2020	66,48	56,49	9,99	101,75	101,5	0	99,68	99,98	-0,3	0,995	24	0	
12.08.2020	66,62	56,05	10,57	101,67	101,01	0	99,63	99,53	0,1	1,053	24	0	
13.08.2020	66,87	55,87	11	95,63	94,85	0	93,66	93,49	0,17	1,03	24	0	
14.08.2020	66,9	56,36	10,54	99,68	98,74	0	97,67	97,28	0,39	1,028	24	0	
15.08.2020	66,64	56,68	9,96	105,36	104,32	0	103,25	102,8	0,45	1,028	24	0	
16.08.2020	66,82	55,79	11,03	101,8	100,63	0	99,74	99,15	0,59	1,099	24	0	
17.08.2020	66,32	56,71	9,61	116,46	115,26	0,01	114,14	113,56	0,58	1,098	24	0	
18.08.2020	66,8	56,52	10,28	109,61	108,41	0	107,38	106,8	0,58	1,103	24	0	
19.08.2020	66,67	56,49	10,18	114,68	113,39	0,16	112,34	111,73	0,61	1,144	24	0	
20.08.2020	66,89	56,54	10,35	112,97	111,64	0	110,7	109,99	0,71	1,144	24	0	
Итого:				1600	1627,5	0,18	1567,28	1604,54	-37,26	17,825	758	1	
Средние:	46,81	41,59	5,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	109014,32	106496,99	8,27	105793,65	105267,28	526,4	3443,991	24700	11
20/08/2024:	110614,36	108124,5	8,45	107360,93	106871,82	489,14	3461,816	25458	12
Итого:	1600,04	1627,51	0,18	1567,28	1604,54	-37,26	17,825	758	1

Представитель Абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просинникова

Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

21.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Улица Южная 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тис = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	0,01	0,01	0	160,41	157,7	0	156,51	155,97	0,54	4,122	60	1	*
23.07.2020	28,47	28,21	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	27,37	27,01	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	26,66	26,33	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	26,16	25,84	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	25,6	25,28	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	25,15	24,81	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	24,83	24,5	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	24,61	24,3	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	24,56	24,28	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	24,51	24,25	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	24,47	24,21	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	24,52	24,33	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	24,58	24,19	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
05.08.2020	63,68	48,03	15,65	23,66	23,41	0	23,2	23,14	0,06	0,36	24	0	*
06.08.2020	70,11	54,51	15,6	68,33	67,15	0	66,83	66,23	0,6	1,043	24	0	
07.08.2020	68,09	55,8	12,29	79,48	78,47	0	77,8	77,32	0,48	0,954	24	0	
08.08.2020	67,2	56,08	11,12	87,41	87,38	0	85,62	86,15	-0,53	0,952	24	0	
09.08.2020	65,71	56,15	9,56	108,07	108,19	0	105,91	106,61	-0,7	1,011	24	0	
10.08.2020	65,99	57,23	8,76	122,33	122,55	0	119,92	120,67	-0,75	1,048	24	0	
11.08.2020	65,9	56,85	9,05	117,39	117,59	0	115,1	115,85	-0,75	1,044	24	0	
12.08.2020	66,08	57,67	8,41	127,81	127,86	0	125,3	125,9	-0,6	1,055	24	0	
13.08.2020	66,32	57,7	8,62	125,15	125,03	0	122,66	123,09	-0,43	1,057	24	0	
14.08.2020	66,27	56,83	9,44	118	117,67	0	115,67	115,88	-0,21	1,089	24	0	
15.08.2020	66,08	57,24	8,84	128,75	128,33	0	126,15	126,4	-0,25	1,114	24	0	
16.08.2020	66,27	57,28	8,99	130,76	130,03	0	128,11	128,05	0,06	1,153	24	0	
17.08.2020	65,79	57,58	8,21	139,03	138,17	0	136,32	136,06	0,26	1,121	24	0	
18.08.2020	66,29	57,87	8,42	140,31	139,3	0	137,5	137,14	0,36	1,159	24	0	
19.08.2020	66,13	57,73	8,4	143,98	142,87	0	141,12	140,68	0,44	1,186	24	0	
20.08.2020	66,34	57,26	9,08	138,45	137,37	0	135,71	135,31	0,4	1,23	24	0	
Итого:				1959,3	1949	0	1919,43	1920,45	-1,02	20,698	756	1	
Средние:	46,45	40,97	5,47										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	116925,45	114865,34	76	113646,99	113491,77	155,2	3322,841	27074	13
20/08/2024:	118884,77	116814,41	76	115566,42	115412,22	154,18	3343,539	27830	14
Итого:	1959,32	1949,07	0	1919,43	1920,45	-1,02	20,698	756	1

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

21.08.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г. - 20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167251

Адрес: Вейкеля 40

Тип расходомера: _____

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тид = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x6751

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	32,43	32,58	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	29,7	29,65	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	28,21	28,07	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	27,31	27,14	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	26,7	26,51	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	26,05	25,85	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	25,56	25,36	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	25,33	25,12	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	25,09	24,89	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	24,97	24,76	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	24,89	24,68	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	24,87	24,65	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	24,87	24,65	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	39,83	30,83	9	14,81	14,54	0	14,72	14,49	0,23	0,131	24	0	
05.08.2020	69,38	58,28	11,1	106,81	104,5	0	104,5	102,86	1,64	1,159	24	0	
06.08.2020	71,36	56,78	14,58	73,54	71,65	0	71,88	70,6	1,28	1,048	24	0	
07.08.2020	68,96	58,6	10,36	98,21	96,06	0	96,1	94,55	1,55	0,992	24	0	
08.08.2020	67,92	57,02	10,9	94,05	92,08	0	92,08	90,7	1,38	1,005	24	0	
09.08.2020	66,14	56,3	9,84	100,83	98,89	0	98,89	97,46	1,43	0,973	24	0	
10.08.2020	66,33	57,31	9,02	111,32	109,28	0	109,11	107,61	1,5	0,983	24	0	
11.08.2020	66,24	56,67	9,57	106,51	104,56	0	104,42	103,02	1,4	0,998	24	0	
12.08.2020	66,31	56,57	9,74	107,39	105,47	0	105,22	103,89	1,33	1,023	24	0	
13.08.2020	66,71	58,22	8,49	130,11	127,82	0	127,5	125,83	1,67	1,082	24	0	
14.08.2020	66,68	58,32	8,36	127,73	125,55	0	125,19	123,59	1,6	1,048	24	0	
15.08.2020	66,36	57,2	9,16	122,61	120,49	0	120,21	118,67	1,54	1,099	24	0	
16.08.2020	66,55	57,33	9,22	121,69	119,7	0	119,28	117,9	1,38	1,098	24	0	
17.08.2020	66,05	57,99	8,06	137,64	135,67	0	134,93	133,58	1,35	1,088	24	0	
18.08.2020	66,59	58,57	8,02	143,93	142,11	0	141,06	139,87	1,19	1,129	24	0	
19.08.2020	66,37	58,1	8,27	140,79	139,06	0	137,99	136,94	1,05	1,139	24	0	
20.08.2020	66,78	58,76	8,02	144,52	142,8	0	141,61	140,52	1,09	1,133	24	0	
Итого:				1882,4	1850,2	0	1844,69	1822,08	22,61	17,128	720	0	
Средние:	48,68	43,22	5,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	24787,56	24316,59	0	24103,41	24023,63	79,78	688,205	5841	0
20/08/2024:	26670,05	26166,82	0	25948,1	25845,71	102,39	705,333	6561	0
Итого:	1882,49	1850,23	0	1844,69	1822,08	22,61	17,128	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{шт}	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/2020г.-20/08/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: В-д-ля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель БКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M пас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195990

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302F

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	30,8	30,97	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	28,59	28,39	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	26,96	26,74	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	26	25,72	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	25,35	25,07	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	24,6	24,33	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	24,09	23,81	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	23,73	23,47	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	23,41	23,18	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	23,25	23,05	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	23,23	23,05	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	23,22	23,05	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	23,29	23,15	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	41,64	30,85	10,79	13,7	14,09	0	13,6	14,03	-0,43	0,146	24	0	
05.08.2020	69,46	53,24	16,22	79,81	79,23	0	78,06	78,18	-0,12	1,266	24	0	
06.08.2020	71,28	51,18	20,1	59,35	58,55	0	57,96	57,82	0,14	1,163	24	0	
07.08.2020	68,96	53,16	15,8	71,51	70,98	0	69,96	70,06	-0,1	1,103	24	0	
08.08.2020	67,91	53,57	14,34	79,46	79,05	0	77,82	78,03	-0,21	1,118	24	0	
09.08.2020	66,27	55,17	11,1	112,01	111,89	0	109,81	110,33	-0,52	1,219	24	0	
10.08.2020	66,36	55,67	10,69	113,27	113,24	0	111,02	111,64	-0,62	1,186	24	0	
11.08.2020	66,31	54,69	11,62	108,58	108,51	0	106,41	107	-0,59	1,235	24	0	
12.08.2020	66,38	54,84	11,54	116,23	116,18	0	113,91	114,59	-0,68	1,312	24	0	
13.08.2020	66,68	55,36	11,32	115,4	115,4	0,01	113,07	113,76	-0,69	1,279	24	0	
14.08.2020	66,68	55,65	11,03	119,06	119,16	0	116,66	117,46	-0,8	1,287	24	0	
15.08.2020	66,41	55,34	11,07	120,31	120,44	0	117,9	118,73	-0,83	1,304	24	0	
16.08.2020	66,6	55,29	11,31	124,87	125,01	0	122,37	123,21	-0,84	1,383	24	0	
17.08.2020	66,07	55,21	10,86	124,91	125,17	0	122,42	123,4	-0,98	1,33	24	0	
18.08.2020	66,55	55,51	11,04	127,55	127,75	0	124,99	125,94	-0,95	1,38	24	0	
19.08.2020	66,4	55,52	10,88	134,68	134,86	0	132,02	132,94	-0,92	1,437	24	0	
20.08.2020	66,71	54,67	12,04	122,12	122	0	119,65	120,32	-0,67	1,438	24	0	
Итого:				1742,8	1741,5	0,01	1707,63	1717,44	-9,81	20,586	720	0	
Средние:	48,1	40,96	7,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	40641,63	39595,19	1,81	39521,25	39178,61	342,64	1262,329	9518	0
20/08/2024:	42384,45	41336,7	1,82	41228,88	40896,05	332,83	1282,915	10238	0
Итого:	1742,82	1741,51	0,01	1707,63	1717,44	-9,81	20,586	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

21.08.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{иш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г. - 20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейселя 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = ~ 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T ввс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196494

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	28,51	28,03	0,48	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.07.2020	26,6	26,24	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.07.2020	25,39	25,06	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.07.2020	24,47	24,17	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.07.2020	23,86	23,55	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.07.2020	23,28	22,99	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.07.2020	22,8	22,5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.07.2020	22,52	22,23	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.07.2020	22,31	22	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.07.2020	22,25	21,94	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.08.2020	22,27	21,96	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
02.08.2020	22,25	21,95	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
03.08.2020	22,38	22,07	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
04.08.2020	38,35	31,14	7,21	10,33	11,05	0	10,27	11	-0,73	0,073	24	0	
05.08.2020	69,1	53,16	15,94	67,52	68,54	0	66,05	67,66	-1,61	1,053	24	0	
06.08.2020	71,04	52,71	18,33	50,88	51,31	0	49,75	50,62	-0,87	0,911	24	0	
07.08.2020	68,74	54,66	14,08	61,83	62,55	0	60,56	61,65	-1,09	0,855	24	0	
08.08.2020	67,75	54,77	12,98	65,18	66,05	0	63,85	65,09	-1,24	0,829	24	0	
09.08.2020	66,13	55,12	11,01	83,22	84,55	0	81,63	83,37	-1,74	0,898	24	0	
10.08.2020	66,29	55,92	10,37	91,37	92,94	0	89,58	91,58	-2	0,928	24	0	
11.08.2020	66,24	56,21	10,03	95,75	97,4	0	93,84	95,98	-2,14	0,94	24	0	
12.08.2020	66,31	55,98	10,33	96,81	98,43	0,05	94,89	97,02	-2,13	0,979	24	0	
13.08.2020	66,63	56,7	9,93	99,45	100,88	0	97,43	99,38	-1,95	0,966	24	0	
14.08.2020	66,62	56,74	9,88	104,54	105,69	0	102,43	104,12	-1,69	1,012	24	0	
15.08.2020	66,37	56,57	9,8	107,16	108,18	0	104,97	106,6	-1,63	1,029	24	0	
16.08.2020	66,55	56,89	9,66	109,78	110,7	0	107,56	109,08	-1,52	1,037	24	0	
17.08.2020	66,06	56,73	9,33	116,17	117,05	0	113,87	115,31	-1,44	1,064	24	0	
18.08.2020	66,49	56,8	9,69	111,69	112,29	0	109,43	110,6	-1,17	1,059	24	0	
19.08.2020	66,35	56,81	9,54	120,6	120,94	0	118,18	119,13	-0,95	1,127	24	0	
20.08.2020	66,65	56,04	10,61	107,57	107,62	0	105,38	106,05	-0,67	1,116	24	0	
Итого:				1499,8	1516,1	0,05	1469,67	1494,24	-24,57	15,876	720	0	
Средние:	47,35	40,92	6,43										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	117639,7	109890,07	8,68	114303,54	108444,69	5858,85	3106,779	29364	0
20/08/2024:	119139,55	111406,24	8,73	115773,21	109938,93	5834,28	3122,655	30084	0
Итого:	1499,85	1516,17	0,05	1469,67	1494,24	-24,57	15,876	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

21.08.20г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167245

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тлв = 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	28,92	28,56	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	27,06	26,75	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	25,81	25,51	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	24,93	24,61	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	24,34	24,02	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,73	23,43	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	23,21	22,91	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,86	22,56	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,67	22,36	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,6	22,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	22,6	22,32	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	22,6	22,31	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	22,69	22,4	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	44,75	34,63	10,12	12,42	12,66	0,05	12,32	12,59	-0,27	0,124	24	0	
05.08.2020	68,69	51,04	17,65	48,63	48,57	0	47,58	47,91	-0,33	0,842	24	0	
06.08.2020	70,41	50,53	19,88	39,94	39,62	0	39,07	39,13	-0,06	0,777	24	0	
07.08.2020	68,25	52,36	15,89	48,22	48,25	0	47,25	47,64	-0,39	0,75	24	0	
08.08.2020	67,33	52,92	14,41	52,84	53,24	0	51,75	52,53	-0,78	0,742	24	0	
09.08.2020	65,81	53,81	12	65,17	66,07	0	63,91	65,17	-1,26	0,767	24	0	
10.08.2020	65,96	54,02	11,94	68,94	69,97	0	67,61	69,01	-1,4	0,806	24	0	
11.08.2020	65,94	54,05	11,89	70,57	71,69	0	69,2	70,72	-1,52	0,823	24	0	
12.08.2020	66,02	54,24	11,78	73,74	74,97	0	72,28	73,93	-1,65	0,852	24	0	
13.08.2020	66,3	54,08	12,22	71,58	72,69	0	70,15	71,7	-1,55	0,857	24	0	
14.08.2020	66,29	54,73	11,56	72,27	73,42	0	70,81	72,41	-1,6	0,819	24	0	
15.08.2020	66,01	53,97	12,04	71,79	72,88	0	70,33	71,88	-1,55	0,847	24	0	
16.08.2020	66,23	54,02	12,21	75,12	76,28	0	73,67	75,25	-1,58	0,9	24	0	
17.08.2020	65,76	54,06	11,7	80,13	81,48	0	78,57	80,38	-1,81	0,919	24	0	
18.08.2020	66,18	53,95	12,23	75,18	76,42	0	73,67	75,38	-1,71	0,901	24	0	
19.08.2020	66,03	53,68	12,35	76,57	77,77	0	75,09	76,74	-1,65	0,926	24	0	
20.08.2020	66,31	54,08	12,23	76,48	77,57	0	74,97	76,54	-1,57	0,918	24	0	
Итого:				1079,5	1093,5	0,05	1058,23	1078,91	-20,68	13,57	720	0	
Средние:	47,54	40	7,53										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	116751,48	112431,4	2,72	113413,16	110796,54	2616,62	2883,882	29363	0
20/08/2024:	117831,07	113524,95	2,77	114471,39	111875,45	2595,94	2897,452	30083	0
Итого:	1079,59	1093,55	0,05	1058,23	1078,91	-20,68	13,57	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} х Т_{нш}

0

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/20г.-20/08/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейселя 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расколы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Tmax = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕВ78

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2020	31,68	31,46	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2020	29,07	28,71	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2020	27,76	27,42	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2020	26,87	26,55	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2020	26,27	25,97	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2020	25,75	25,44	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2020	25,3	24,99	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2020	24,99	24,68	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2020	24,8	24,5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2020	24,67	24,38	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2020	24,59	24,32	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2020	24,52	24,28	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2020	24,5	24,26	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2020	45,05	34,97	10,08	16,18	16,39	0	16,03	16,3	-0,27	0,157	24	0	
05.08.2020	69,84	57,3	12,54	95,47	93,65	0	93,37	92,24	1,13	1,17	24	0	
06.08.2020	71,48	56,93	14,55	73,03	71,14	0	71,35	70,05	1,3	1,037	24	0	
07.08.2020	69,06	57,31	11,75	90,01	87,54	0	88,1	86,22	1,88	1,034	24	0	
08.08.2020	67,98	56,26	11,72	88,99	85,57	0	87,13	84,31	2,82	1,021	24	0	
09.08.2020	66,29	56,05	10,24	111,21	106,7	0	109	105,13	3,87	1,116	24	0	
10.08.2020	66,48	57,3	9,18	121,76	117	0	119,31	115,2	4,11	1,094	24	0	
11.08.2020	66,35	55,73	10,62	111,6	107,31	0	109,37	105,77	3,6	1,16	24	0	
12.08.2020	66,46	56,72	9,74	122,07	117,33	0	119,66	115,6	4,06	1,166	24	0	
13.08.2020	66,8	57,17	9,63	125,6	120,7	0	123,05	118,87	4,18	1,185	24	0	
14.08.2020	66,78	57,14	9,64	124,59	119,81	0	122,05	118	4,05	1,174	24	0	
15.08.2020	66,46	56,32	10,14	120,15	115,71	0	117,75	114,04	3,71	1,192	24	0	
16.08.2020	66,65	56,39	10,26	123,18	118,63	0	120,76	116,98	3,88	1,239	24	0	
17.08.2020	66,13	55,93	10,2	125,16	120,65	0	122,67	118,9	3,77	1,252	24	0	
18.08.2020	66,67	57,22	9,45	134,46	129,71	0	131,73	127,78	3,95	1,245	24	0	
19.08.2020	66,47	56,34	10,13	128,21	123,5	0	125,64	121,71	3,93	1,272	24	0	
20.08.2020	66,82	57,01	9,81	134,94	129,94	0	132,22	127,99	4,23	1,296	24	0	
Итого:				1846,6	1781,2	0	1809,19	1754,99	54,2	18,81	720	0	
Средние:	48,75	42,63	6,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2024:	91745,71	87829,38	0,07	89031,22	86417,55	2613,67	2103,784	15564	7755
20/08/2024:	93592,32	89610,66	0,07	90840,41	88172,54	2667,87	2122,594	16284	7755
Итого:	1846,61	1781,28	0	1809,19	1754,99	54,2	18,81	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

21.08.20г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0