

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	76,17	48,29	27,88	75,52	74,3	0	73,59	73,51	0,08	2,05	24	0	
24.10.2020	76,12	46,83	29,29	71,21	69,93	0	69,41	69,24	0,17	2,033	24	0	
25.10.2020	76,16	42,97	33,19	52,22	51,2	0	50,89	50,72	0,17	1,69	24	0	
26.10.2020	75,65	44,43	31,22	57,08	55,99	0	55,66	55,49	0,17	1,735	24	0	
27.10.2020	77,22	46,23	30,99	67,99	66,65	0	66,26	65,95	0,31	2,053	24	0	
28.10.2020	76,33	45,79	30,54	66,81	65,52	0	65,11	64,87	0,24	1,985	24	0	
29.10.2020	76,36	43,32	33,04	55,87	54,72	0	54,46	54,2	0,26	1,798	24	0	
30.10.2020	76,54	44,13	32,41	55,81	54,71	0	54,36	54,17	0,19	1,759	24	0	
31.10.2020	76,03	42,85	33,18	51,97	50,92	0	50,67	50,44	0,23	1,68	24	0	
01.11.2020	76,05	42,57	33,48	52,25	51,18	0	50,9	50,71	0,19	1,704	24	0	
02.11.2020	75,95	43,49	32,46	59,59	58,41	0	58,07	57,93	0,14	1,885	24	0	
03.11.2020	76,21	46,3	29,91	70,55	69,26	0	68,75	68,55	0,2	2,055	24	0	
04.11.2020	76,35	47,19	29,16	72,87	71,57	0	70,97	70,87	0,1	2,069	24	0	
05.11.2020	76,65	45,34	31,31	63,19	61,99	0	61,53	61,41	0,12	1,928	24	0	
06.11.2020	75,73	46,4	29,33	63,04	61,92	0	61,36	61,3	0,06	1,8	24	0	
07.11.2020	76,12	45,2	30,92	61,69	60,55	0	60,13	60	0,13	1,856	24	0	
08.11.2020	75,75	45,14	30,61	63,96	62,76	0	62,35	62,17	0,18	1,906	24	0	
09.11.2020	76,24	46,82	29,42	69,54	68,26	0	67,75	67,53	0,22	1,991	24	0	
10.11.2020	76,68	49,3	27,38	81,16	79,75	0	79,1	78,87	0,23	2,167	24	0	
11.11.2020	76,74	50,36	26,38	91,69	90,04	0	89,32	88,97	0,35	2,356	24	0	
12.11.2020	79,08	51,77	27,31	97,8	95,86	0	95,12	94,68	0,44	2,596	24	0	
13.11.2020	79,67	50,91	28,76	91,82	89,92	0	89,27	88,84	0,43	2,567	24	0	
14.11.2020	84,05	54,67	29,38	103,68	101,43	0	100,52	100,04	0,48	2,953	24	0	
15.11.2020	88,54	57,48	31,06	107,12	104,54	0	103,54	102,93	0,61	3,22	24	0	
16.11.2020	89,38	58,97	30,41	108,93	106,05	0	105,23	104,33	0,9	3,203	24	0	
17.11.2020	88,21	52,62	35,59	83,54	81,1	0	80,76	80,02	0,74	2,877	24	0	
18.11.2020	84,99	51,69	33,3	86,04	83,64	0	83,36	82,59	0,77	2,777	24	0	
19.11.2020	85,53	53,01	32,52	89,84	87,35	0	87,03	86,2	0,83	2,833	24	0	
20.11.2020	84,13	50,44	33,69	79,75	77,54	0	77,34	76,61	0,73	2,608	24	0	
21.11.2020	81,09	48,05	33,04	77,8	75,69	0	75,56	74,86	0,7	2,497	24	0	
22.11.2020	82,32	52,21	30,11	97,46	94,87	0	94,58	93,63	0,95	2,848	24	0	
23.11.2020	85,73	53,56	32,17	90,01	87,5	0	87,16	86,33	0,83	2,805	24	0	
Итого:				2417,8	2365,1	0	2350,11	2337,96	12,15	72,284	768	0	
Средние:	79,3	48,38	30,92										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024	10493,85	10433,53	0,17	10254,21	10320,68	-66,47	241,576	5725	1
23/11/2024	12911,65	12798,65	0,17	12604,32	12658,64	-54,32	313,86	6493	1
Итого:	2417,8	2365,12	0	2350,11	2337,96	12,15	72,284	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тид = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
23.10.2020	76,6	48,38	28,22	101,72	100,64	0	99,1	99,53	-0,43	3,251	24	0	
24.10.2020	76,61	46,97	29,64	97,06	95,94	0	94,57	94,96	-0,39	3,26	24	0	
25.10.2020	76,76	42,77	33,99	80,34	79,2	0	78,27	78,5	-0,23	3,088	24	0	
26.10.2020	76,2	44,51	31,69	82,49	81,42	0	80,37	80,7	-0,33	2,959	24	0	
27.10.2020	77,64	46,13	31,51	96,23	95	0	93,67	94,01	-0,34	3,43	24	0	
28.10.2020	76,78	45,43	31,35	94,18	92,98	0	91,7	92,07	-0,37	3,343	24	0	
29.10.2020	76,9	43,43	33,47	79,41	78,29	0	77,36	77,55	-0,19	3,011	24	0	
30.10.2020	77,16	43,88	33,28	81,91	80,75	0	79,76	80,02	-0,26	3,086	24	0	
31.10.2020	76,64	43,33	33,31	79,26	78,15	0	77,19	77,45	-0,26	2,99	24	0	
01.11.2020	76,72	42,68	34,04	81,86	80,68	0	79,73	79,97	-0,24	3,154	24	0	
02.11.2020	76,49	43,46	33,03	84,14	82,98	0	81,96	82,21	-0,25	3,145	24	0	
03.11.2020	76,64	44,71	31,93	88,4	87,21	0	86,1	86,37	-0,27	3,196	24	0	
04.11.2020	76,67	44,53	32,14	86,09	84,95	0	83,85	84,15	-0,3	3,131	24	0	
05.11.2020	77,05	43,29	33,76	76,13	75,01	0	74,15	74,32	-0,17	2,909	24	0	
06.11.2020	76,1	43,65	32,45	77,05	76	0	75,08	75,29	-0,21	2,829	24	0	
07.11.2020	76,54	43,03	33,51	75,45	74,37	0	73,48	73,69	-0,21	2,859	24	0	
08.11.2020	76,17	42,72	33,45	80,61	79,49	0	78,54	78,77	-0,23	3,057	24	0	
09.11.2020	76,56	43,69	32,87	80,6	79,5	0	78,54	78,79	-0,25	3	24	0	
10.11.2020	76,95	45,16	31,79	91,78	90,58	0	89,38	89,74	-0,36	3,303	24	0	
11.11.2020	77	46,59	30,41	103,18	101,87	0	100,5	100,87	-0,37	3,553	24	0	
12.11.2020	79,38	47,01	32,37	109,9	108,29	0	106,88	107,14	-0,26	4,022	24	0	
13.11.2020	79,99	47,21	32,78	104,2	102,61	0	101,28	101,57	-0,29	3,861	24	0	
14.11.2020	84,38	50,09	34,29	113,49	111,55	0	109,99	110,24	-0,25	4,389	24	0	
15.11.2020	88,86	52,57	36,29	120,25	117,88	0	116,21	116,36	-0,15	4,91	24	0	
16.11.2020	89,71	53,81	35,9	120,76	118,32	0	116,63	116,73	-0,1	4,877	24	0	
17.11.2020	88,55	48,35	40,2	98,93	96,66	0	95,62	95,59	0,03	4,471	24	0	
18.11.2020	85,37	47,89	37,48	99,75	97,7	0	96,59	96,66	-0,07	4,21	24	0	
19.11.2020	85,88	48,19	37,69	100,35	98,27	0	97,15	97,18	-0,03	4,261	24	0	
20.11.2020	84,52	45,66	38,86	90,97	89,04	0	88,17	88,14	0,03	3,986	24	0	
21.11.2020	81,44	44,08	37,36	91,52	89,75	0	88,9	88,92	-0,02	3,863	24	0	
22.11.2020	82,73	47,34	35,39	111,37	109,28	0	108,07	108,13	-0,06	4,448	24	0	
23.11.2020	86,14	48,67	37,47	103,31	101,15	0	100,03	100,02	0,01	4,36	24	0	
Итого:				2982,6	2935,5	0	2898,82	2905,64	-6,82	114,212	768	0	
Средние:	79,72	45,91	33,81										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
22/10/2024:0	14441,73	14382,37	0,07	14108,7	14232,76	-124,06	406,322	5725	0
23/11/2024:0	17424,42	17317,88	0,07	17007,52	17138,4	-130,88	520,534	6493	0
Итого:	2982,69	2935,51	0	2898,82	2905,64	-6,82	114,212	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Траб х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Т_в = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,39	47,98	29,41	113,9	111,5	0	110,9	110,3	0,6	3,259	24	0	
24.10.2020	77,4	47,29	30,11	114,82	112,33	0	111,78	111,14	0,64	3,362	24	0	
25.10.2020	77,68	44,76	32,92	91,25	89,19	0	88,83	88,39	0,44	2,922	24	0	
26.10.2020	77,11	45,93	31,18	96,28	94,18	0	93,74	93,24	0,5	2,919	24	0	
27.10.2020	78,6	46,63	31,97	112,21	109,67	0	109,17	108,58	0,59	3,492	24	0	
28.10.2020	77,71	46,69	31,02	118,15	115,53	0	115,02	114,34	0,68	3,566	24	0	
29.10.2020	77,87	44,93	32,94	99,77	97,5	0	97,11	96,58	0,53	3,197	24	0	
30.10.2020	78,11	45,3	32,81	101,08	98,75	0	98,39	97,79	0,6	3,225	24	0	
31.10.2020	77,59	44,28	33,31	96,4	94,16	0	93,86	93,3	0,56	3,123	24	0	
01.11.2020	77,62	44,09	33,53	96,58	94,33	0	94	93,43	0,57	3,15	24	0	
02.11.2020	77,39	45,09	32,3	105,69	103,28	0	102,92	102,29	0,63	3,323	24	0	
03.11.2020	77,53	45,22	32,31	110,64	108,12	0	107,72	107,11	0,61	3,477	24	0	
04.11.2020	77,6	45,66	31,94	106,41	104	0	103,57	103	0,57	3,308	24	0	
05.11.2020	77,95	44,15	33,8	90,51	88,38	0	88,08	87,61	0,47	2,973	24	0	
06.11.2020	76,98	44,75	32,23	90,51	88,49	0	88,15	87,67	0,48	2,838	24	0	
07.11.2020	77,44	44,96	32,48	90,41	88,35	0	88	87,52	0,48	2,855	24	0	
08.11.2020	77,05	44,06	32,99	97,01	94,78	0	94,46	93,89	0,57	3,112	24	0	
09.11.2020	77,48	44,99	32,49	101,45	99,09	0	98,81	98,15	0,66	3,207	24	0	
10.11.2020	77,89	45,73	32,16	110,17	107,65	0	107,25	106,58	0,67	3,451	24	0	
11.11.2020	77,9	46,9	31	129,09	126,14	0	125,63	124,85	0,78	3,893	24	0	
12.11.2020	80,21	47,03	33,18	131,5	128,26	0	127,81	126,93	0,88	4,241	24	0	
13.11.2020	80,9	47,38	33,52	130,73	127,48	0	127,06	126,16	0,9	4,257	24	0	
14.11.2020	85,38	49,17	36,21	137,71	133,99	0	133,41	132,47	0,94	4,831	24	0	
15.11.2020	89,98	50,87	39,11	148,34	143,89	0	143,21	142,16	1,05	5,604	24	0	
16.11.2020	90,72	52,54	38,18	152,2	147,72	0	146,88	145,8	1,08	5,615	24	0	
17.11.2020	89,65	49,91	39,74	131,58	127,66	0	127,09	126,15	0,94	5,051	24	0	
18.11.2020	86,46	48,34	38,12	128,04	124,39	0	123,94	123,05	0,89	4,723	24	0	
19.11.2020	86,95	48,72	38,23	130,94	127,17	0	126,69	125,79	0,9	4,841	24	0	
20.11.2020	85,59	47,32	38,27	117,85	114,46	0	114,15	113,25	0,9	4,368	24	0	
21.11.2020	82,52	45,71	36,81	113,56	110,5	0	110,2	109,42	0,78	4,055	24	0	
22.11.2020	83,88	46,15	37,73	130,38	126,68	0	126,43	125,41	1,02	4,767	24	0	
23.11.2020	87,14	48,14	39	124,35	120,71	0	120,3	119,41	0,89	4,693	24	0	
Итого:				3649,5	3558,3	0	3544,56	3521,76	22,8	121,698	768	0	
Средние:	80,67	46,58	34,09										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	7379,36	7316,55	0,58	7218,53	7220,25	-1,72	118,636	2221	2
23/11/2024:	11028,87	10874,88	0,58	10763,09	10742,01	21,08	240,334	2989	2
Итого:	3649,51	3558,33	0	3544,56	3521,76	22,8	121,698	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tкв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	76,65	47,95	28,7	127,82	125,19	0	124,51	123,86	0,65	3,572	24	0	
24.10.2020	76,6	48,21	28,39	126,13	123,58	0	122,86	122,23	0,63	3,488	24	0	
25.10.2020	76,85	46,27	30,58	104,08	101,88	0	101,4	100,85	0,55	3,096	24	0	
26.10.2020	76,24	46,7	29,54	109,98	107,74	0	107,16	106,64	0,52	3,165	24	0	
27.10.2020	77,73	47,8	29,93	127,68	124,98	0	124,27	123,64	0,63	3,718	24	0	
28.10.2020	76,9	48,47	28,43	134,05	131,28	0	130,56	129,86	0,7	3,709	24	0	
29.10.2020	77,02	46,94	30,08	115,95	113,52	0	112,92	112,36	0,56	3,393	24	0	
30.10.2020	77,19	46,28	30,91	106,81	104,61	0	104,01	103,54	0,47	3,214	24	0	
31.10.2020	76,67	45,9	30,77	103,58	101,45	0	100,88	100,45	0,43	3,104	24	0	
01.11.2020	76,67	45,26	31,41	103,07	100,9	0	100,41	99,95	0,46	3,151	24	0	
02.11.2020	76,48	46,1	30,38	109,66	107,51	0	106,87	106,44	0,43	3,243	24	0	
03.11.2020	76,64	46,52	30,12	115,08	112,86	0	112,09	111,71	0,38	3,372	24	0	
04.11.2020	76,68	46,49	30,19	111,56	109,43	0	108,7	108,35	0,35	3,279	24	0	
05.11.2020	76,98	45,81	31,17	95,71	93,85	0	93,21	92,94	0,27	2,905	24	0	
06.11.2020	76,01	45,42	30,59	95,44	93,65	0	93	92,71	0,29	2,843	24	0	
07.11.2020	76,4	45,74	30,66	94,22	92,41	0	91,81	91,5	0,31	2,813	24	0	
08.11.2020	76,1	45,02	31,08	100,55	98,58	0	97,99	97,62	0,37	3,042	24	0	
09.11.2020	76,56	45,89	30,67	104,51	102,48	0	101,8	101,49	0,31	3,12	24	0	
10.11.2020	76,95	46,14	30,81	112,24	109,99	0	109,32	108,9	0,42	3,369	24	0	
11.11.2020	77,09	47,06	30,03	136,04	133,3	0	132,47	131,91	0,56	3,975	24	0	
12.11.2020	79,38	47,81	31,57	142,19	139,11	0	138,29	137,61	0,68	4,363	24	0	
13.11.2020	80,05	48,45	31,6	140,82	137,76	0	136,91	136,25	0,66	4,324	24	0	
14.11.2020	84,42	48,94	35,48	147,1	143,32	0	142,59	141,71	0,88	5,058	24	0	
15.11.2020	88,95	50,67	38,28	155,9	151,42	0	150,65	149,6	1,05	5,772	24	0	
16.11.2020	89,77	53,74	36,03	170,25	165,4	0	164,42	163,19	1,23	5,931	24	0	
17.11.2020	88,73	50,38	38,35	141,02	137,04	0	136,28	135,45	0,83	5,228	24	0	
18.11.2020	85,51	48,4	37,11	139	135,37	0	134,64	133,92	0,72	5,001	24	0	
19.11.2020	86,02	49,46	36,56	140,23	136,58	0	135,77	135,01	0,76	4,965	24	0	
20.11.2020	84,72	48,96	35,76	134,83	131,42	0	130,69	129,96	0,73	4,674	24	0	
21.11.2020	81,7	47,17	34,53	129,14	126,19	0	125,38	124,88	0,5	4,33	24	0	
22.11.2020	82,99	47,44	35,55	140,18	136,76	0	136,02	135,32	0,7	4,836	24	0	
23.11.2020	86,2	49,44	36,76	133,13	129,85	0	128,89	128,36	0,53	4,736	24	0	
Итого:				3947,9	3859,4	0	3836,77	3818,21	18,56	124,789	768	0	
Средние:	79,77	47,52	32,25										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	8985,03	8895,39	0	8792,9	8772,89	20,01	127,857	2219	2
23/11/2024:	12932,98	12754,8	0	12629,67	12591,1	38,57	252,646	2987	2
Итого:	3947,95	3859,41	0	3836,77	3818,21	18,56	124,789	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	78,34	46,68	31,66	110,37	109,09	0	107,4	107,99	-0,59	3,4	24	0	
24.10.2020	78,37	45,88	32,49	104,57	103,31	0	101,77	102,3	-0,53	3,305	24	0	
25.10.2020	78,57	41,09	37,48	74,62	73,42	0	72,61	72,86	-0,25	2,717	24	0	
26.10.2020	78,04	42,42	35,62	81,34	80,09	0	79,18	79,45	-0,27	2,82	24	0	
27.10.2020	79,45	44,44	35,01	101,11	99,61	0	98,31	98,69	-0,38	3,442	24	0	
28.10.2020	78,55	44,47	34,08	101,69	100,17	0	98,96	99,25	-0,29	3,37	24	0	
29.10.2020	78,76	42,08	36,68	80,63	79,42	0	78,46	78,75	-0,29	2,875	24	0	
30.10.2020	79,12	42,78	36,34	82,79	81,52	0	80,53	80,84	-0,31	2,925	24	0	
31.10.2020	78,62	41,44	37,18	76,57	75,42	0	74,51	74,84	-0,33	2,767	24	0	
01.11.2020	78,55	40,4	38,15	76,83	75,63	0	74,78	75,08	-0,3	2,853	24	0	
02.11.2020	78,38	42,33	36,05	87,03	85,65	0	84,7	84,93	-0,23	3,052	24	0	
03.11.2020	78,52	44,29	34,23	94,84	93,41	0	92,28	92,53	-0,25	3,155	24	0	
04.11.2020	78,53	42,25	36,28	80,3	79,04	0	78,15	78,38	-0,23	2,833	24	0	
05.11.2020	78,92	40,46	38,46	65,77	64,72	0	63,99	64,22	-0,23	2,461	24	0	
06.11.2020	77,9	40,63	37,27	67,15	66,11	0	65,38	65,63	-0,25	2,435	24	0	
07.11.2020	78,38	40,59	37,79	66,13	65,07	0	64,36	64,59	-0,23	2,431	24	0	
08.11.2020	78,02	40,54	37,48	75,39	74,16	0	73,39	73,65	-0,26	2,748	24	0	
09.11.2020	78,43	42,05	36,38	81,68	80,41	0	79,49	79,73	-0,24	2,887	24	0	
10.11.2020	78,73	43,92	34,81	92,01	90,6	0	89,53	89,78	-0,25	3,114	24	0	
11.11.2020	78,75	45	33,75	101,86	100,32	0	99,11	99,34	-0,23	3,344	24	0	
12.11.2020	81,14	45,6	35,54	103,99	102,31	0	101,03	101,35	-0,32	3,592	24	0	
13.11.2020	81,75	45,87	35,88	100,07	98,35	0	97,16	97,38	-0,22	3,485	24	0	
14.11.2020	86,32	48,53	37,79	112,87	110,68	0	109,28	109,48	-0,2	4,132	24	0	
15.11.2020	90,84	51,23	39,61	120,89	118,42	0	116,67	117	-0,33	4,624	24	0	
16.11.2020	91,57	53,59	37,98	129,09	126,46	0	124,52	124,75	-0,23	4,734	24	0	
17.11.2020	90,52	47,62	42,9	96,61	94,41	0	93,26	93,41	-0,15	4,006	24	0	
18.11.2020	87,24	46,27	40,97	101,67	99,58	0	98,37	98,56	-0,19	4,029	24	0	
19.11.2020	87,78	48,11	39,67	108,31	106,33	0	104,74	105,2	-0,46	4,154	24	0	
20.11.2020	86,54	45,66	40,88	96,31	94,45	0	93,25	93,48	-0,23	3,812	24	0	
21.11.2020	83,28	43,42	39,86	88,87	87,38	0	86,19	86,59	-0,4	3,433	24	0	
22.11.2020	84,74	46,32	38,42	109,73	107,59	0	106,34	106,51	-0,17	4,086	24	0	
23.11.2020	88,08	47,66	40,42	104,58	102,24	0	101,12	101,18	-0,06	4,088	24	0	
Итого:				2975,6	2925,3	0	2888,82	2897,72	-8,9	107,109	768	0	
Средние:	81,58	44,48	37,09										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	78310,77	76463,54	0	75934,27	75559,65	374,62	2522,912	25238	313
23/11/2024:	81286,44	79388,91	0	78823,09	78457,37	365,72	2630,021	26006	313
Итого:	2975,67	2925,37	0	2888,82	2897,72	-8,9	107,109	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0хАВБ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	78,05	47,55	30,5	168,05	165,68	0,03	163,56	163,9	-0,34	4,987	23	1	*
24.10.2020	78,05	46,91	31,14	172,55	170,03	0,03	167,94	168,25	-0,31	5,226	24	0	
25.10.2020	78,23	44,06	34,17	132,71	130,63	0,04	129,15	129,41	-0,26	4,41	24	0	
26.10.2020	77,78	45,06	32,72	141,1	138,97	0,02	137,34	137,65	-0,31	4,494	24	0	
27.10.2020	79,18	46,37	32,81	173,17	170,39	0,03	168,46	168,65	-0,19	5,521	24	0	
28.10.2020	78,29	46,33	31,96	169,56	166,96	0,04	165,02	165,27	-0,25	5,272	24	0	
29.10.2020	78,48	44,48	34	137,04	134,76	0,04	133,35	133,53	-0,18	4,533	24	0	
30.10.2020	78,8	44,26	34,54	130,99	128,85	0,03	127,44	127,68	-0,24	4,398	24	0	
31.10.2020	78,25	43,63	34,62	127,35	125,28	0,03	123,92	124,11	-0,19	4,286	24	0	
01.11.2020	78,32	43,72	34,6	133,4	131,22	0,03	129,8	130,06	-0,26	4,491	24	0	
02.11.2020	78,05	44,71	33,34	143,17	140,85	0,03	139,32	139,53	-0,21	4,644	24	0	
03.11.2020	78,2	45,04	33,16	153,59	151,06	0,37	149,48	149,64	-0,16	4,952	24	0	
04.11.2020	78,25	44,84	33,41	147,01	144,55	0,04	143,08	143,18	-0,1	4,778	24	0	
05.11.2020	78,65	43,85	34,8	124,46	122,34	0,03	121,09	121,24	-0,15	4,211	24	0	
06.11.2020	77,63	44,5	33,13	125,9	123,86	0,03	122,58	122,68	-0,1	4,059	24	0	
07.11.2020	78,1	43,91	34,19	126,07	123,94	0,03	122,71	122,81	-0,1	4,195	24	0	
08.11.2020	77,73	43,84	33,89	133,2	130,96	0,02	129,7	129,76	-0,06	4,392	24	0	
09.11.2020	78,13	44,43	33,7	138,37	136,03	0,5	134,67	134,78	-0,11	4,539	24	0	
10.11.2020	78,43	45,38	33,05	158,21	155,52	0,03	153,96	154,05	-0,09	5,082	24	0	
11.11.2020	78,47	46,36	32,11	175,46	172,49	0,02	170,71	170,76	-0,05	5,48	24	0	
12.11.2020	80,86	47,05	33,81	176,33	173,14	0,03	171,29	171,32	-0,03	5,789	24	0	
13.11.2020	81,49	47,11	34,38	180,06	176,75	0,03	174,86	174,94	-0,08	6,009	24	0	
14.11.2020	86,03	49,29	36,74	194,05	190,01	0,02	187,91	187,87	0,04	6,905	24	0	
15.11.2020	90,55	51,17	39,38	204,32	199,88	0,03	197,21	197,46	-0,25	7,772	24	0	
16.11.2020	91,24	52,7	38,54	208,85	204,46	0,04	201,48	201,82	-0,34	7,774	24	0	
17.11.2020	90,22	49,72	40,5	181,88	177,97	0,04	175,58	175,92	-0,34	7,114	24	0	
18.11.2020	86,97	47,76	39,21	174,49	171,07	0,03	168,85	169,25	-0,4	6,62	24	0	
19.11.2020	87,42	47,58	39,84	169,27	165,89	0,04	163,74	164,12	-0,38	6,527	24	0	
20.11.2020	86,22	45,41	40,81	150,73	147,77	0,03	145,89	146,33	-0,44	5,958	24	0	
21.11.2020	82,94	44,28	38,66	147,26	144,67	0,03	142,87	143,34	-0,47	5,521	24	0	
22.11.2020	84,45	45,4	39,05	162,75	159,74	0,03	157,73	158,2	-0,47	6,158	24	0	
23.11.2020	87,72	46,65	41,07	160,54	157,33	0,02	155,25	155,72	-0,47	6,379	24	0	
Итого:				5021,8	4933	1,79	4875,94	4883,23	-7,29	172,476	767	1	
Средние:	81,28	46,04	35,24										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024	148974,19	147130,52	22,01	144588,9	145223,28	-634,38	4242,449	25221	330
23/11/2024	153996,08	152063,57	23,8	149464,84	150106,51	-641,67	4414,925	25988	331
Итого:	5021,89	4933,05	1,79	4875,94	4883,23	-7,29	172,476	767	1



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_н
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167111
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,96	47,62	30,34	142,15	140,82	0	138,36	139,32	-0,96	4,193	24	0	
24.10.2020	77,94	47,31	30,63	137,53	136,23	0	133,83	134,79	-0,96	4,097	24	0	
25.10.2020	78,21	44,64	33,57	110,79	109,78	0	107,81	108,74	-0,93	3,617	24	0	
26.10.2020	77,72	45,28	32,44	118,18	117,09	0	115,03	115,96	-0,93	3,728	24	0	
27.10.2020	79,14	46,78	32,36	139,3	137,77	0	135,5	136,33	-0,83	4,383	24	0	
28.10.2020	78,19	46,44	31,75	135,81	134,41	0	132,18	133,05	-0,87	4,195	24	0	
29.10.2020	78,43	44,92	33,51	111,29	110,24	0	108,28	109,2	-0,92	3,626	24	0	
30.10.2020	78,74	44,4	34,34	106,43	105,42	0	103,53	104,43	-0,9	3,554	24	0	
31.10.2020	78,22	44,21	34,01	105,12	104,15	0	102,29	103,19	-0,9	3,477	24	0	
01.11.2020	78,26	44,22	34,04	110,02	108,95	0	107,04	107,98	-0,94	3,643	24	0	
02.11.2020	77,99	44,68	33,31	115,9	114,74	0	112,81	113,67	-0,86	3,756	24	0	
03.11.2020	78,12	45,29	32,83	118,12	116,96	0	114,97	115,83	-0,86	3,774	24	0	
04.11.2020	78,16	44,44	33,72	117,63	116,47	0	114,49	115,39	-0,9	3,86	24	0	
05.11.2020	78,62	44,01	34,61	100,48	99,58	0	97,76	98,67	-0,91	3,383	24	0	
06.11.2020	77,61	44,8	32,81	101,27	100,47	0	98,58	99,53	-0,95	3,232	24	0	
07.11.2020	78,05	44,26	33,79	101,99	101,12	0	99,29	100,18	-0,89	3,353	24	0	
08.11.2020	77,69	44,11	33,58	110,22	109,18	0	107,3	108,18	-0,88	3,603	24	0	
09.11.2020	78,08	44,21	33,87	115,02	113,85	0	111,96	112,83	-0,87	3,788	24	0	
10.11.2020	78,4	44,98	33,42	126,44	125,09	0	123,06	123,89	-0,83	4,109	24	0	
11.11.2020	78,4	46,29	32,11	142,21	140,64	0	138,39	139,22	-0,83	4,442	24	0	
12.11.2020	80,75	46,76	33,99	142,59	140,78	0	138,53	139,33	-0,8	4,708	24	0	
13.11.2020	81,39	46,68	34,71	138,9	137,12	0	134,9	135,72	-0,82	4,683	24	0	
14.11.2020	85,91	48,85	37,06	153,91	151,43	0	149,02	149,77	-0,75	5,523	24	0	
15.11.2020	90,44	50,28	40,16	163,64	160,49	0	157,97	158,58	-0,61	6,348	24	0	
16.11.2020	91,15	52,34	38,81	161,02	158,03	0	155,36	156,02	-0,66	6,032	24	0	
17.11.2020	90,06	47,69	42,37	129,2	126,82	0	124,77	125,46	-0,69	5,291	24	0	
18.11.2020	86,83	46,67	40,16	131,19	129,01	0	126,97	127,7	-0,73	5,101	24	0	
19.11.2020	87,33	46,45	40,88	128,64	126,48	0,01	124,46	125,2	-0,74	5,088	24	0	
20.11.2020	86,1	44,83	41,27	115,5	113,67	0	111,8	112,56	-0,76	4,612	24	0	
21.11.2020	82,85	43,65	39,2	116,44	114,81	0	112,98	113,81	-0,83	4,429	24	0	
22.11.2020	84,35	44,17	40,18	129,76	127,68	0	125,78	126,54	-0,76	5,056	24	0	
23.11.2020	87,61	45,43	42,18	126,4	124,18	0	122,24	122,98	-0,74	5,157	24	0	
Итого:				4003	3953,4	0,01	3887,24	3914,05	-26,81	137,841	768	0	
Средние:	81,2	45,83	35,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:0	23531,32	23369,23	0,58	22965,73	23097,42	-131,69	546,767	5942	0
23/11/2024:0	27534,41	27322,69	0,59	26852,97	27011,47	-158,5	684,608	6710	0
Итого:	4003,09	3953,46	0,01	3887,24	3914,05	-26,81	137,841	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Г_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167115

Адрес: пр. Краснопольский 1-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tвс = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,21	46,77	30,44	146,47	141,11	0	142,64	139,68	2,96	4,34	24	0	
24.10.2020	77,15	45,98	31,17	141,72	136,66	0	138	135,32	2,68	4,3	24	0	
25.10.2020	77,28	43,03	34,25	110,09	105,91	0	107,21	104,98	2,23	3,67	24	0	
26.10.2020	76,79	44,45	32,34	118,09	113,67	0	115,03	112,6	2,43	3,718	24	0	
27.10.2020	78,22	44,96	33,26	135,25	130,11	0	131,65	128,87	2,78	4,375	24	0	
28.10.2020	77,31	45,43	31,88	134,07	129	0	130,55	127,75	2,8	4,16	24	0	
29.10.2020	77,46	43,16	34,3	113,45	108,97	0	110,48	108	2,48	3,788	24	0	
30.10.2020	77,78	43,55	34,23	110,61	106,16	0	107,68	105,22	2,46	3,684	24	0	
31.10.2020	77,26	43,02	34,24	105,5	101,33	0	102,76	100,4	2,36	3,515	24	0	
01.11.2020	77,34	42,69	34,65	110,68	106,29	0,01	107,78	105,37	2,41	3,73	24	0	
02.11.2020	77,16	43,93	33,23	121,68	116,87	0,23	118,48	115,84	2,64	3,934	24	0	
03.11.2020	77,32	45,2	32,12	130,24	125,07	0,01	126,82	123,91	2,91	4,071	24	0	
04.11.2020	77,3	43,79	33,51	121,92	116,98	0	118,72	115,87	2,85	3,979	24	0	
05.11.2020	77,68	43,09	34,59	103,53	99,18	0	100,76	98,32	2,44	3,482	24	0	
06.11.2020	76,68	43,34	33,34	107,49	103,06	0	104,73	102,12	2,61	3,489	24	0	
07.11.2020	77,11	43,25	33,86	103,27	98,94	0	100,57	98,08	2,49	3,401	24	0	
08.11.2020	76,77	42,71	34,06	112,03	107,42	0,01	109,13	106,48	2,65	3,715	24	0	
09.11.2020	77,18	44,73	32,45	124,43	119,38	0,04	121,19	118,27	2,92	3,932	24	0	
10.11.2020	77,61	46,19	31,42	146,52	140,68	0,01	142,67	139,3	3,37	4,481	24	0	
11.11.2020	77,65	46,89	30,76	159,91	153,68	0,13	155,66	152,09	3,57	4,786	24	0	
12.11.2020	80,01	47,71	32,3	163,06	156,49	0,01	158,52	154,83	3,69	5,118	24	0	
13.11.2020	80,6	47,32	33,28	157,31	150,78	0	152,84	149,2	3,64	5,085	24	0	
14.11.2020	85,07	50,21	34,86	173,18	165,65	0	167,79	163,69	4,1	5,852	24	0	
15.11.2020	89,6	51,67	37,93	181,29	172,88	0,01	175,11	170,73	4,38	6,648	24	0	
16.11.2020	90,38	54,17	36,21	188,17	179,41	0	181,63	176,97	4,66	6,587	24	0	
17.11.2020	89,15	48,87	40,28	137,6	130,52	0,01	132,92	129,05	3,87	5,358	24	0	
18.11.2020	86,02	47,41	38,61	152,19	144,62	0	147,37	143,1	4,27	5,691	24	0	
19.11.2020	86,55	49,06	37,49	157,32	150,01	0	152,27	148,32	3,95	5,708	24	0	
20.11.2020	85,16	45,77	39,39	134,99	128,78	0,01	130,81	127,5	3,31	5,155	24	0	
21.11.2020	82,06	44,09	37,97	137,19	131,19	0	133,16	130,02	3,14	5,054	24	0	
22.11.2020	83,55	46,72	36,83	164,16	156,89	0	159,2	155,28	3,92	5,861	24	0	
23.11.2020	86,81	48,11	38,7	151,66	144,7	0	146,78	143,13	3,65	5,679	24	0	
Итого:				4237,75	4057,82	0,48	4116,35	4017,52	98,83	144,764	744	0	
Средние:	80,35	45,85	34,49										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:0	1609,07	1545,42	0	1571,12	1530,05	41,07	42,057	372	0
23/11/2024:0	5846,82	5603,24	0,48	5687,47	5547,57	139,9	186,821	1116	0
Итого:	4237,75	4057,82	0,48	4116,35	4017,52	98,83	144,764	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просинникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M тыс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T вв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,51	47	30,51	146,59	142,62	0	142,72	141,16	1,56	4,351	24	0	
24.10.2020	77,52	46,85	30,67	142,09	138,3	0	138,31	136,89	1,42	4,243	24	0	
25.10.2020	77,6	42,86	34,74	109,21	106,16	0	106,31	105,22	1,09	3,69	24	0	
26.10.2020	77,12	44,45	32,67	116,43	113,39	0	113,38	112,34	1,04	3,701	24	0	
27.10.2020	78,59	45,73	32,86	138,59	134,75	0	134,84	133,46	1,38	4,431	24	0	
28.10.2020	77,66	45,5	32,16	133,19	129,42	0	129,66	128,17	1,49	4,167	24	0	
29.10.2020	77,81	43,25	34,56	110,86	107,5	0	107,94	106,53	1,41	3,726	24	0	
30.10.2020	78,39	45,75	32,64	135,18	131,04	0	131,54	129,74	1,8	4,291	24	0	
31.10.2020	77,92	47,34	30,58	163,02	158,08	0	158,67	156,39	2,28	4,852	24	0	
01.11.2020	77,98	47,48	30,5	161,26	156,33	0	156,96	154,69	2,27	4,786	24	0	
02.11.2020	77,69	47,44	30,25	157,94	153,11	0,1	153,73	151,48	2,25	4,649	24	0	
03.11.2020	77,79	47,33	30,46	159,37	154,44	0	155,16	152,82	2,34	4,723	24	0	
04.11.2020	77,8	47,29	30,51	162,69	157,62	0	158,39	155,92	2,47	4,828	24	0	
05.11.2020	78,3	47,1	31,2	152,31	147,53	0	148,23	146,01	2,22	4,625	24	0	
06.11.2020	77,3	47,35	29,95	151,14	146,5	0	147,19	145	2,19	4,402	24	0	
07.11.2020	77,73	47,16	30,57	151,08	146,37	0	147,06	144,85	2,21	4,493	24	0	
08.11.2020	77,37	47,02	30,35	156,84	151,98	0	152,73	150,43	2,3	4,634	24	0	
09.11.2020	77,7	46,5	31,2	136,87	132,59	0,01	133,25	131,26	1,99	4,155	24	0	
10.11.2020	77,97	46,5	31,47	146,76	142,12	0	142,86	140,65	2,21	4,492	24	0	
11.11.2020	78	47,34	30,66	165,93	160,69	0,22	161,49	159,01	2,48	4,948	24	0	
12.11.2020	80,4	48,51	31,89	173,36	167,7	0	168,48	165,85	2,63	5,373	24	0	
13.11.2020	80,99	47,61	33,38	164,98	159,42	0	160,27	157,73	2,54	5,35	24	0	
14.11.2020	85,45	49,14	36,31	174,84	168,48	0	169,35	166,56	2,79	6,15	24	0	
15.11.2020	89,99	51,92	38,07	182,69	175,6	0	176,41	173,4	3,01	6,72	24	0	
16.11.2020	90,82	54,21	36,61	197,17	189,54	0	190,27	186,97	3,3	6,975	24	0	
17.11.2020	89,7	49,73	39,97	159,85	153,43	0,01	154,39	151,64	2,75	6,174	24	0	
18.11.2020	86,44	47,98	38,46	158,09	152,22	0	153,01	150,59	2,42	5,886	24	0	
19.11.2020	86,93	49,33	37,6	160,36	154,59	0	155,17	152,82	2,35	5,836	24	0	
20.11.2020	85,62	46,82	38,8	142,75	137,52	0	138,25	136,11	2,14	5,366	24	0	
21.11.2020	82,5	45,63	36,87	142,44	137,46	0,01	138,25	136,12	2,13	5,096	24	0	
22.11.2020	83,84	47,22	36,62	162,98	157,35	0	158,05	155,7	2,35	5,788	24	0	
23.11.2020	87,21	48,47	38,74	157,21	151,54	0	152,12	149,85	2,27	5,895	24	0	
Итого:				4744,62	4588,88	0,35	4607,56	4540,63	66,93	157,355	744	0	
Средние:	80,8	47,3	33,49										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	1111,34	1078,48	0	1083,15	1068,05	15,1	33,033	254	0
23/11/2024:	5855,96	5667,36	0,35	5690,71	5608,68	82,03	190,388	998	0
Итого:	4744,62	4588,88	0,35	4607,56	4540,63	66,93	157,355	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/10/20г.-22/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167113

Адрес: пр. Краснополяский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тив = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.2020	76,66	43,29	33,37	120,85	118,9	0	117,74	117,85	-0,11	3,927	24	0	
23.10.2020	77,18	46,57	30,61	148,1	145,8	0	144,22	144,32	-0,1	4,411	24	0	
24.10.2020	76,62	42,19	34,43	110,09	108,02	0	107,23	107,06	0,17	3,688	24	0	
25.10.2020	76,31	39,2	37,11	96,48	94,51	0	94,03	93,81	0,22	3,483	24	0	
26.10.2020	76,67	42,74	33,93	116,7	114,45	0,11	113,68	113,46	0,22	3,853	24	0	
27.10.2020	77,26	44,15	33,11	133,14	130,66	0	129,64	129,49	0,15	4,288	24	0	
28.10.2020	76,78	41,88	34,9	113,3	111,09	0	110,37	110,17	0,2	3,851	24	0	
29.10.2020	76,69	41,4	35,29	108,63	106,5	0	105,83	105,64	0,19	3,733	24	0	
30.10.2020	77,49	40,22	37,27	108,44	106,21	0,31	105,56	105,4	0,16	3,929	24	0	
31.10.2020	76,7	39,18	37,52	95,64	93,75	0	93,16	93,03	0,13	3,492	24	0	
01.11.2020	76,75	40,37	36,38	111,46	109,28	0,01	108,57	108,43	0,14	3,947	24	0	
02.11.2020	76,47	41,84	34,63	122,35	120,04	0	119,17	119,07	0,1	4,121	24	0	
03.11.2020	76,91	42,6	34,31	127,88	125,45	0	124,54	124,4	0,14	4,269	24	0	
04.11.2020	76,69	39,61	37,08	101,43	99,44	0	98,8	98,71	0,09	3,664	24	0	
05.11.2020	76,66	39,56	37,1	92,8	91,03	0	90,4	90,32	0,08	3,35	24	0	
06.11.2020	76,06	39,38	36,68	95,58	93,78	0	93,17	93,06	0,11	3,416	24	0	
07.11.2020	76,04	39,59	36,45	96,83	95,01	0	94,38	94,31	0,07	3,436	24	0	
08.11.2020	76,44	39,48	36,96	107,41	105,32	0	104,63	104,55	0,08	3,866	24	0	
09.11.2020	76,93	42,65	34,28	130,89	128,44	0	127,49	127,33	0,16	4,368	24	0	
10.11.2020	77,25	45,12	32,13	152,59	149,91	0	148,57	148,46	0,11	4,771	24	0	
11.11.2020	78	46,12	31,88	159,26	156,54	0	154,99	154,98	0,01	4,941	24	0	
12.11.2020	79,7	45,99	33,71	151,23	148,6	0	147,06	147,11	-0,05	4,955	24	0	
13.11.2020	80,96	47,43	33,53	156,49	153,68	0	152,01	152,08	-0,07	5,095	24	0	
14.11.2020	86,76	50,65	36,11	174,38	170,79	0	168,77	168,74	0,03	6,099	24	0	
15.11.2020	90,08	52,74	37,34	185,35	181,29	0	178,97	178,94	0,03	6,69	24	0	
16.11.2020	89,74	51,85	37,89	170,51	166,76	0	164,67	164,65	0,02	6,243	24	0	
17.11.2020	87,45	46,68	40,77	137,26	134,15	0	132,76	132,8	-0,04	5,411	24	0	
18.11.2020	85,2	48,42	36,78	145,27	142,4	0,02	140,74	140,83	-0,09	5,177	24	0	
19.11.2020	85,47	48,02	37,45	155,66	152,63	0	150,77	150,97	-0,2	5,647	24	0	
20.11.2020	84,48	44,26	40,22	122,85	120,34	0	119,07	119,23	-0,16	4,788	24	0	
21.11.2020	80,44	46,81	33,63	159,64	157,24	0	155,15	155,61	-0,46	5,219	24	0	
22.11.2020	85,47	48,04	37,43	161,62	158,78	0	156,55	157,05	-0,5	5,861	24	0	
Итого:				4078,35	3999,95	0,45	3962,69	3962,07	0,62	142,63	744	0	
Средние:	79,63	44	35,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/10/2024:	1387,67	1361,51	0	1352,97	1350,04	2,93	45,231	359	0
22/11/2024:	5466,02	5361,46	0,45	5315,66	5312,11	3,55	187,861	1103	0
Итого:	4078,35	3999,95	0,45	3962,69	3962,07	0,62	142,63	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просинникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб x Tнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,83	46,82	31,01	92,77	91,02	0	90,3	90,08	0,22	2,8	24	0	
24.10.2020	77,81	45,48	32,33	87,06	86,66	0	84,73	85,81	-1,08	2,74	24	0	
25.10.2020	77,99	41,55	36,44	67,86	68,22	0	66,09	67,66	-1,57	2,413	24	0	
26.10.2020	77,52	43,21	34,31	73,29	71,86	0	71,37	71,24	0,13	2,45	24	0	
27.10.2020	78,91	45,03	33,88	89,01	88,52	0	86,57	87,7	-1,13	2,932	24	0	
28.10.2020	78,05	45,77	32,28	88,83	87,79	0	86,43	86,91	-0,48	2,786	24	0	
29.10.2020	78,26	43,28	34,98	69,81	72,82	0	67,95	72,2	-4,25	2,377	24	0	
30.10.2020	78,57	42,9	35,67	64,14	70,31	0	62,38	69,73	-7,35	2,226	24	0	
31.10.2020	78,06	42,1	35,96	58,88	64,41	0	57,29	63,86	-6,57	2,052	24	0	
01.11.2020	78,02	41,15	36,87	62,32	67,55	0	60,65	67,02	-6,37	2,24	24	0	
02.11.2020	77,83	42,88	34,95	66,84	74,95	0	65,06	74,32	-9,26	2,271	24	0	
03.11.2020	77,97	44,44	33,53	79,05	79,6	0	76,93	78,86	-1,93	2,576	24	0	
04.11.2020	77,98	42,79	35,19	66,32	69,97	0	64,54	69,38	-4,84	2,265	24	0	
05.11.2020	78,41	41,22	37,19	53,98	60,63	0	52,54	60,15	-7,61	1,958	24	0	
06.11.2020	77,35	41,3	36,05	58,35	62,31	0	56,82	61,83	-5,01	2,048	24	0	
07.11.2020	77,87	41,29	36,58	63,35	61,69	0	61,67	61,21	0,46	2,259	24	0	
08.11.2020	77,48	41,09	36,39	69,27	67,42	0	67,45	66,94	0,51	2,457	24	0	
09.11.2020	77,85	42,15	35,7	74,39	70,81	0	72,42	70,25	2,17	2,588	24	0	
10.11.2020	78,13	44,31	33,82	87,36	79,19	0	85,02	78,44	6,58	2,875	24	0	
11.11.2020	78,18	45,62	32,56	111,92	95,06	0	108,93	94,11	14,82	3,548	24	0	
12.11.2020	80,64	46,03	34,61	113,52	100,28	0	110,31	99,31	11	3,829	24	0	
13.11.2020	81,26	46,13	35,13	107,84	97,94	0	104,74	96,95	7,79	3,684	24	0	
14.11.2020	85,9	48,87	37,03	116,05	108,07	0	112,36	106,86	5,5	4,163	24	0	
15.11.2020	90,37	50,57	39,8	115,19	114,71	0	111,2	113,31	-2,11	4,428	24	0	
16.11.2020	91,02	53,46	37,56	119,2	118,61	0	115	117,04	-2,04	4,326	24	0	
17.11.2020	89,89	48,05	41,84	92,1	89,84	0	88,94	88,86	0,08	3,729	24	0	
18.11.2020	86,62	46,28	40,34	99,77	93,85	0	96,58	92,92	3,66	3,898	24	0	
19.11.2020	87,17	47,56	39,61	99,56	95,33	0	96,31	94,32	1,99	3,818	24	0	
20.11.2020	85,99	44,24	41,75	89,46	82,46	0	86,61	81,72	4,89	3,611	24	0	
21.11.2020	82,54	43,26	39,28	96,58	83,59	0	93,71	82,85	10,86	3,69	24	0	
22.11.2020	84,22	45,75	38,47	105,49	97,68	0	102,24	96,74	5,5	3,935	24	0	
23.11.2020	87,5	46,54	40,96	98,79	92,73	0	95,55	91,8	3,75	3,917	24	0	
Итого:				2738,3	2665,8	0	2658,69	2640,38	18,31	96,889	768	0	
Средние:	81,03	44,72	36,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	70242,62	68768,51	0,45	68148,99	68043,43	105,56	2389,266	25216	335
23/11/2024:	72980,97	71434,39	0,45	70807,68	70683,81	123,87	2486,155	25984	335
Итого:	2738,35	2665,88	0	2658,69	2640,38	18,31	96,889	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.


Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001
Договорные расходы:
М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВРД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ482 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	78,38	46,91	31,47	160,37	156,72	0	156,05	155,11	0,94	4,909	24	0	
24.10.2020	78,4	46,84	31,56	154,19	150,84	0	150,03	149,29	0,74	4,733	24	0	
25.10.2020	78,62	44,59	34,03	123,97	121,13	0	120,63	120	0,63	4,104	24	0	
26.10.2020	78,17	45,14	33,03	134,63	131,52	0	131,01	130,27	0,74	4,324	24	0	
27.10.2020	79,51	47,72	31,79	167,59	163,82	0	162,96	162,1	0,86	5,179	24	0	
28.10.2020	78,7	51,3	27,4	190,58	186,83	0	185,42	184,54	0,88	5,078	24	0	
29.10.2020	79,01	51,18	27,83	171,61	167,97	0	166,92	165,92	1	4,641	24	0	
30.10.2020	79,36	51,15	28,21	167,95	164,51	0	163,31	162,49	0,82	4,603	24	0	
31.10.2020	78,81	51,11	27,7	166,11	162,36	0	161,61	160,38	1,23	4,473	24	0	
01.11.2020	78,91	51,25	27,66	156,71	153,14	0	152,45	151,25	1,2	4,213	23	1	*
02.11.2020	78,56	51,53	27,03	173,84	169,93	0	169,14	167,81	1,33	4,569	24	0	
03.11.2020	78,68	51,57	27,11	182,65	178,67	0	177,7	176,44	1,26	4,815	24	0	
04.11.2020	78,69	51,34	27,35	174,19	170,22	0	169,45	168,12	1,33	4,632	24	0	
05.11.2020	79,24	52,25	26,99	155,94	152,45	0	151,66	150,51	1,15	4,094	24	0	
06.11.2020	78,18	52,31	25,87	153,43	150,04	0	149,34	148,13	1,21	3,863	24	0	
07.11.2020	78,69	51,94	26,75	155,34	151,9	0	151,13	149,98	1,15	4,04	24	0	
08.11.2020	78,27	51,37	26,9	166,08	162,22	0	161,64	160,23	1,41	4,347	24	0	
09.11.2020	78,64	51,8	26,84	170,73	166,83	0	166,12	164,72	1,4	4,457	24	0	
10.11.2020	78,92	51,58	27,34	183,4	179,25	0	178,42	177,04	1,38	4,876	24	0	
11.11.2020	78,88	52,8	26,08	210,44	205,75	0	204,67	203,05	1,62	5,337	24	0	
12.11.2020	81,29	53,64	27,65	214,72	209,55	0	208,54	206,73	1,81	5,766	24	0	
13.11.2020	81,91	49,83	32,08	178,2	173,43	0	173,02	171,42	1,6	5,551	24	0	
14.11.2020	86,46	48,25	38,21	177,08	171,67	0	171,39	169,78	1,61	6,55	24	0	
15.11.2020	90,98	49,87	41,11	187,65	181,43	0	181,08	179,31	1,77	7,45	24	0	
16.11.2020	91,67	52,33	39,34	199,37	193,53	0	192,29	191,06	1,23	7,574	24	0	
17.11.2020	90,64	47,2	43,44	156,62	152,2	0	151,16	150,6	0,56	6,572	24	0	
18.11.2020	87,32	46,25	41,07	158,43	154,19	0	153,27	152,66	0,61	6,293	24	0	
19.11.2020	87,92	47,93	39,99	167,59	163,02	0	162,07	161,27	0,8	6,485	24	0	
20.11.2020	86,67	45,24	41,43	141,03	137,4	0	136,49	136,1	0,39	5,653	24	0	
21.11.2020	83,38	43,93	39,45	137,59	134,36	0	133,47	133,14	0,33	5,262	24	0	
22.11.2020	84,91	46,11	38,8	164,16	159,7	0	159,05	158,12	0,93	6,169	24	0	
23.11.2020	88,2	46,54	41,66	155,35	150,94	0	150,2	149,38	0,82	6,26	24	0	
Итого:				5357,5	5227,5	0	5201,69	5166,95	34,74	166,872	767	1	
Средние:	81,74	49,46	32,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	129671,03	126374,39	0	125766,39	124835,51	930,88	4032,11	25201	350
23/11/2024:	135028,57	131601,91	0	130968,08	130002,46	965,62	4198,982	25968	351
Итого:	5357,54	5227,52	0	5201,69	5166,95	34,74	166,872	767	1



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

С.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СИИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2,7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,38	48,36	29,02	153,18	156,26	0	149,15	154,54	-5,39	4,323	24	0	
24.10.2020	77,35	47,14	30,21	148,23	151,2	0	144,31	149,62	-5,31	4,358	24	0	
25.10.2020	77,53	43,25	34,28	108,54	110,71	0,01	105,68	109,7	-4,02	3,617	24	0	
26.10.2020	77,04	45	32,04	123,56	126,01	0	120,33	124,82	-4,49	3,848	24	0	
27.10.2020	78,52	47,7	30,82	150,43	153,51	0	146,38	151,9	-5,52	4,507	24	0	
28.10.2020	77,6	46,95	30,65	147,63	150,64	0	143,73	149,09	-5,36	4,403	24	0	
29.10.2020	77,71	44,04	33,67	112,68	114,96	0	109,68	113,91	-4,23	3,693	24	0	
30.10.2020	78,01	43,22	34,79	110,24	112,54	0	107,3	111,55	-4,25	3,73	24	0	
31.10.2020	77,47	42,59	34,88	103,48	105,56	0	100,74	104,69	-3,95	3,51	24	0	
01.11.2020	77,5	43,02	34,48	109,73	111,98	0	106,86	110,98	-4,12	3,683	24	0	
02.11.2020	77,35	44,14	33,21	121,44	123,91	0	118,23	122,79	-4,56	3,922	24	0	
03.11.2020	77,48	45,02	32,46	126,91	129,52	0	123,55	128,29	-4,74	4,006	24	0	
04.11.2020	77,51	44,16	33,35	116,02	118,36	0	112,98	117,31	-4,33	3,763	24	0	
05.11.2020	77,79	42,71	35,08	95,37	97,22	0	92,83	96,41	-3,58	3,252	24	0	
06.11.2020	76,83	43,33	33,5	99,75	101,63	0	97,16	100,71	-3,55	3,251	24	0	
07.11.2020	77,28	42,44	34,84	99,86	101,81	0	97,23	100,95	-3,72	3,383	24	0	
08.11.2020	77,01	42,9	34,11	112,41	114,66	0	109,49	113,68	-4,19	3,732	24	0	
09.11.2020	77,43	44	33,43	119,83	122,26	0	116,7	121,17	-4,47	3,897	24	0	
10.11.2020	77,77	45,69	32,08	137,87	140,67	0	134,21	139,27	-5,06	4,301	24	0	
11.11.2020	77,82	46,86	30,96	157,75	160,98	0,45	153,56	159,35	-5,79	4,751	24	0	
12.11.2020	80,19	47,75	32,44	163,49	167,08	0	158,9	165,29	-6,39	5,154	24	0	
13.11.2020	80,8	47,87	32,93	158,78	162,29	0	154,28	160,55	-6,27	5,078	24	0	
14.11.2020	85,35	51,11	34,24	183,08	187,55	0	177,35	185,28	-7,93	6,071	24	0	
15.11.2020	89,84	54,63	35,21	193,52	198,5	0	186,88	195,74	-8,86	6,583	24	0	
16.11.2020	90,58	55,93	34,65	194	198,97	0	187,27	196,08	-8,81	6,494	24	0	
17.11.2020	89,42	49,67	39,75	149,31	153,38	0	144,23	151,61	-7,38	5,737	24	0	
18.11.2020	86,23	48,45	37,78	153,57	157,52	0	148,67	155,81	-7,14	5,617	24	0	
19.11.2020	86,69	48,6	38,09	150,07	153,97	0,01	145,23	152,25	-7,02	5,531	24	0	
20.11.2020	85,42	46,13	39,29	131,78	135,23	0	127,61	133,87	-6,26	5,011	24	0	
21.11.2020	82,23	44,11	38,12	128,74	131,99	0	124,96	130,79	-5,83	4,762	24	0	
22.11.2020	83,7	45,82	37,88	150,11	154,08	0	145,54	152,55	-7,01	5,509	24	0	
23.11.2020	86,95	47,91	39,04	144,07	147,99	0	139,4	146,4	-7	5,441	24	0	
Итого:				4303,41	4402	0,47	4179,61	4356,65	-177,04	143,916	744	0	
Средние:	80,55	46,26	34,29										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	1478,83	1515,05	0,6	1440,64	1501,16	-60,52	46,635	375	0
23/11/2024:	5782,24	5917,05	1,07	5620,25	5857,81	-237,56	190,551	1119	0
Итого:	4303,41	4402	0,47	4179,61	4356,65	-177,04	143,916	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
000 «УРАЛ ЭНЕРГОСБЫТ» Ф.И.О.
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0x1DVC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,7	44,83	32,87	140,31	137,59	0,12	136,62	136,29	0,33	4,487	24	0	
24.10.2020	77,73	44,3	33,43	135,67	133,03	0	132,06	131,81	0,25	4,413	24	0	
25.10.2020	78,01	39,73	38,28	97,61	95,4	0,01	94,99	94,68	0,31	3,634	24	0	
26.10.2020	77,4	41,41	35,99	109,99	107,64	0	107,12	106,79	0,33	3,853	24	0	
27.10.2020	78,85	43,67	35,18	131,76	129	0	128,18	127,81	0,37	4,506	24	0	
28.10.2020	77,93	43,51	34,42	130,52	127,83	0,01	127,03	126,73	0,3	4,37	24	0	
29.10.2020	78,16	40,64	37,52	105,42	103,03	0	102,61	102,22	0,39	3,85	24	0	
30.10.2020	78,43	40,99	37,44	102,98	100,65	0	100,2	99,8	0,4	3,748	24	0	
31.10.2020	77,92	39,8	38,12	99,88	97,58	0	97,21	96,86	0,35	3,704	24	0	
01.11.2020	77,98	39,7	38,28	105,1	102,7	0	102,27	101,95	0,32	3,913	24	0	
02.11.2020	77,81	41,39	36,42	115,98	113,44	0	112,88	112,53	0,35	4,108	24	0	
03.11.2020	77,92	42,69	35,23	121,32	118,78	0	118,07	117,79	0,28	4,154	24	0	
04.11.2020	77,93	41,19	36,74	114,72	112,24	0	111,69	111,32	0,37	4,102	24	0	
05.11.2020	78,31	39,99	38,32	91,53	89,44	0,01	89,09	88,73	0,36	3,411	24	0	
06.11.2020	77,32	40,25	37,07	91,2	89,18	0	88,79	88,47	0,32	3,289	24	0	
07.11.2020	77,73	39,56	38,17	92,39	90,31	0	89,96	89,61	0,35	3,43	24	0	
08.11.2020	77,42	39,62	37,8	106,02	103,68	0	103,23	102,94	0,29	3,9	24	0	
09.11.2020	77,83	41,09	36,74	109,15	106,87	0	106,25	106,02	0,23	3,902	24	0	
10.11.2020	78,21	42,73	35,48	124,76	122,17	0	121,44	121,13	0,31	4,307	24	0	
11.11.2020	78,09	43,67	34,42	141,13	138,16	0,45	137,35	136,92	0,43	4,722	24	0	
12.11.2020	80,44	44,51	35,93	148,31	145,12	0	144,08	143,75	0,33	5,177	24	0	
13.11.2020	81,12	44,41	36,71	142,77	139,77	0,01	138,7	138,48	0,22	5,091	24	0	
14.11.2020	85,53	47,38	38,15	159,37	155,9	0	154,36	154,27	0,09	5,888	24	0	
15.11.2020	90,14	48,93	41,21	169,22	165,14	0	163,4	163,29	0,11	6,736	24	0	
16.11.2020	90,96	51,46	39,5	174,02	169,87	0	167,9	167,78	0,12	6,639	24	0	
17.11.2020	89,99	46,55	43,44	142,2	138,52	0	137,32	137,1	0,22	5,97	24	0	
18.11.2020	86,7	45,35	41,35	139,71	136,28	0	135,23	134,97	0,26	5,593	24	0	
19.11.2020	87,42	46,51	40,91	125,63	122,47	0,01	121,52	121,19	0,33	4,972	24	0	
20.11.2020	85,87	45,25	40,62	128,93	125,71	0	124,85	124,51	0,34	5,072	24	0	
21.11.2020	82,91	42,39	40,52	123,77	120,64	0	120,11	119,66	0,45	4,867	24	0	
22.11.2020	84,04	44,41	39,63	148,55	144,87	0	144,03	143,54	0,49	5,705	24	0	
23.11.2020	87,47	46,45	41,02	141,19	137,49	0	136,57	136,06	0,51	5,605	24	0	
Итого:				4011,1	3920,5	0,62	3895,11	3885	10,11	147,118	768	0	
Средние:	80,97	43,26	37,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:0	21157,4	20759,98	2,4	20643,55	20557,32	86,23	584,522	5963	0
23/11/2024:0	25168,51	24680,48	3,02	24538,66	24442,32	96,34	731,64	6731	0
Итого:	4011,11	3920,5	0,62	3895,11	3885	10,11	147,118	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T вв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0×ВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,55	47,41	30,14	158,91	155,26	0	154,71	153,6	1,11	4,663	24	0	
24.10.2020	77,54	47,18	30,36	151,37	147,87	0	147,38	146,32	1,06	4,471	24	0	
25.10.2020	77,57	43,21	34,36	107,58	104,87	0	104,74	103,92	0,82	3,597	24	0	
26.10.2020	77,08	44,53	32,55	119,96	117,02	0	116,81	115,94	0,87	3,799	24	0	
27.10.2020	78,57	46,04	32,53	143,44	139,86	0	139,58	138,47	1,11	4,538	24	0	
28.10.2020	77,64	46,08	31,56	137,96	134,66	0	134,3	133,31	0,99	4,237	24	0	
29.10.2020	77,78	43,75	34,03	114,72	111,83	0	111,66	110,81	0,85	3,797	24	0	
30.10.2020	78,07	44,28	33,79	115,28	112,41	0	112,18	111,37	0,81	3,787	24	0	
31.10.2020	77,49	43,36	34,13	102,49	99,96	0	99,81	99,09	0,72	3,404	24	0	
01.11.2020	77,5	42,72	34,78	106,02	103,38	0	103,22	102,5	0,72	3,589	24	0	
02.11.2020	77,4	44,32	33,08	120,37	117,48	0	117,19	116,39	0,8	3,873	24	0	
03.11.2020	77,56	44,79	32,77	128,83	125,72	0	125,42	124,55	0,87	4,108	24	0	
04.11.2020	77,54	44,24	33,3	115,17	112,33	0	112,15	111,3	0,85	3,73	24	0	
05.11.2020	77,84	42,37	35,47	100,38	97,83	0,06	97,73	97,05	0,68	3,464	24	0	
06.11.2020	76,84	42,79	34,05	100,85	98,49	0	98,22	97,63	0,59	3,34	24	0	
07.11.2020	77,3	42,67	34,63	99,74	97,29	0	97,15	96,47	0,68	3,362	24	0	
08.11.2020	77,02	42,87	34,15	114,01	111,28	0	111,03	110,32	0,71	3,79	24	0	
09.11.2020	77,46	43,85	33,61	121,19	118,35	0	118	117,29	0,71	3,965	24	0	
10.11.2020	77,87	45,14	32,73	140,51	137,14	0	136,78	135,84	0,94	4,475	24	0	
11.11.2020	77,89	46,25	31,64	154,15	150,55	0,46	150,06	149,02	1,04	4,747	24	0	
12.11.2020	80,29	46,95	33,34	157,86	154,08	0	153,44	152,45	0,99	5,115	24	0	
13.11.2020	80,89	46,38	34,51	150,69	146,78	0	146,4	145,28	1,12	5,05	24	0	
14.11.2020	85,41	48,85	36,56	165,26	160,39	0	160,09	158,58	1,51	5,856	24	0	
15.11.2020	89,91	50,5	39,41	171,7	166,09	0	165,82	164,12	1,7	6,54	24	0	
16.11.2020	90,7	52,85	37,85	179,3	173,45	0	173,05	171,18	1,87	6,557	24	0	
17.11.2020	89,51	47,88	41,63	142,03	137,02	0	137,17	135,57	1,6	5,717	24	0	
18.11.2020	86,26	46,66	39,6	142,38	137,59	0	137,82	136,16	1,66	5,458	24	0	
19.11.2020	86,82	47,71	39,11	148,53	143,61	0,01	143,74	142,05	1,69	5,626	24	0	
20.11.2020	85,47	45,49	39,98	129,8	125,48	0	125,74	124,25	1,49	5,028	24	0	
21.11.2020	82,26	43,58	38,68	131,63	127,38	0	127,76	126,24	1,52	4,941	24	0	
22.11.2020	83,78	46,73	37,05	160,22	155,11	0	155,38	153,53	1,85	5,757	24	0	
23.11.2020	87,14	47,52	39,62	149,19	144,18	0,11	144,36	142,66	1,7	5,724	24	0	
Итого:				4281,5	4164,7	0,64	4158,89	4123,26	35,63	146,105	768	0	
Средние:	80,62	45,59	35,03										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	28761,83	28311,23	0,91	28057,45	27965,11	92,34	648,234	5965	0
23/11/2024:	33043,35	32475,97	1,55	32216,34	32088,37	127,97	794,339	6733	0
Итого:	4281,52	4164,74	0,64	4158,89	4123,26	35,63	146,105	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0 мВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	78,44	46,58	31,86	166,69	160,78	0	162,2	159,15	3,05	5,166	23	1	*
24.10.2020	78,44	45,97	32,47	169,65	163,5	0	165,07	161,87	3,2	5,357	24	0	
25.10.2020	78,72	42,68	36,04	125,23	120,52	0,01	121,82	119,49	2,33	4,387	24	0	
26.10.2020	78,16	43,67	34,49	137,73	132,65	0	134,04	131,45	2,59	4,617	24	0	
27.10.2020	79,57	45,66	33,91	168,33	162,01	0	163,7	160,46	3,24	5,55	24	0	
28.10.2020	78,65	45,55	33,1	164,39	158,31	0	159,92	156,79	3,13	5,293	24	0	
29.10.2020	78,92	43,5	35,42	136	130,8	0	132,3	129,65	2,65	4,685	24	0	
30.10.2020	79,22	43,03	36,19	128,61	123,66	0	125,08	122,59	2,49	4,526	24	0	
31.10.2020	78,69	42,52	36,17	127,19	122,31	0	123,74	121,31	2,43	4,473	24	0	
01.11.2020	78,71	42,44	36,27	129,84	124,85	0	126,33	123,81	2,52	4,579	24	0	
02.11.2020	78,5	43,58	34,92	142,38	136,96	0	138,59	135,73	2,86	4,834	24	0	
03.11.2020	78,62	44,35	34,27	152,5	146,71	0	148,39	145,36	3,03	5,081	24	0	
04.11.2020	78,65	43,57	35,08	140,2	134,86	0	136,39	133,69	2,7	4,781	24	0	
05.11.2020	79,08	42,19	36,89	118,84	114,23	0	115,6	113,27	2,33	4,262	24	0	
06.11.2020	78,06	42,37	35,69	118,04	113,53	0	114,91	112,57	2,34	4,097	24	0	
07.11.2020	78,53	42,15	36,38	117,82	113,28	0	114,64	112,34	2,3	4,166	24	0	
08.11.2020	78,17	42,19	35,98	132,63	127,51	0	129,08	126,45	2,63	4,642	24	0	
09.11.2020	78,55	43,45	35,1	137,83	132,55	0	134,1	131,34	2,76	4,704	24	0	
10.11.2020	78,87	44,59	34,28	155,04	149,13	0	150,84	147,76	3,08	5,166	24	0	
11.11.2020	78,86	45,62	33,24	173,44	166,9	0	168,73	165,28	3,45	5,608	24	0	
12.11.2020	81,23	46,6	34,63	175,96	169,11	0	170,89	167,4	3,49	5,918	24	0	
13.11.2020	81,88	45,8	36,08	170,62	163,84	0	165,66	162,23	3,43	5,974	24	0	
14.11.2020	86,41	48,21	38,2	188,28	180,53	0	182,26	178,58	3,68	6,962	24	0	
15.11.2020	90,93	50,32	40,61	196,86	188,23	0	189,97	186	3,97	7,721	24	0	
16.11.2020	91,66	52,65	39,01	206,25	197,22	0	198,95	194,66	4,29	7,772	24	0	
17.11.2020	90,66	48,19	42,47	165,91	158,33	0	160,14	156,58	3,56	6,804	24	0	
18.11.2020	87,39	46,69	40,7	167,64	160,3	0	162,19	158,65	3,54	6,605	24	0	
19.11.2020	87,91	47,72	40,19	170,2	162,78	0	164,61	161,06	3,55	6,618	24	0	
20.11.2020	86,63	45,07	41,56	149,52	142,88	0	144,7	141,52	3,18	6,015	24	0	
21.11.2020	83,44	43,41	40,03	148,4	141,95	0	143,94	140,65	3,29	5,761	24	0	
22.11.2020	84,89	45,26	39,63	171,92	164,43	0	166,6	162,86	3,74	6,601	24	0	
23.11.2020	88,16	47,02	41,14	162,69	155,59	0,09	157,29	153,97	3,32	6,472	24	0	
Итого:				4916,6	4720,2	0,1	4772,67	4674,52	98,15	175,197	767	1	
Средние:	81,7	45,08	36,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	38805,12	37416,02	3,86	37760,65	36945,32	815,33	993,988	7256	4
23/11/2024:	43721,75	42136,26	3,96	42533,32	41619,84	913,48	1169,185	8023	5
Итого:	4916,63	4720,24	0,1	4772,67	4674,52	98,15	175,197	767	1



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Теплобычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0хВ37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2020	77,51	42,67	34,84	76,33	74,67	0,13	74,31	74,03	0,28	2,587	24	0	
25.10.2020	77,43	39,98	37,45	65,57	64,1	0,11	63,84	63,62	0,22	2,387	24	0	
26.10.2020	76,82	41,08	35,74	66,72	65,26	0,12	64,99	64,76	0,23	2,318	24	0	
27.10.2020	78,37	42,47	35,9	80,49	78,69	0,17	78,31	78	0,31	2,809	24	0	
28.10.2020	77,58	42,24	35,34	85,26	83,38	0	83,02	82,72	0,3	2,93	24	0	
29.10.2020	77,7	40,63	37,07	69,88	68,31	0	68,01	67,78	0,23	2,52	24	0	
30.10.2020	77,97	40,43	37,54	66,58	65,07	0	64,8	64,59	0,21	2,432	24	0	
31.10.2020	77,39	40,1	37,29	63,93	62,49	0	62,24	62,01	0,23	2,321	24	0	
01.11.2020	77,48	40,33	37,15	65,61	64,17	0	63,87	63,69	0,18	2,371	24	0	
02.11.2020	77,31	40,46	36,85	68,72	67,19	0	66,92	66,71	0,21	2,466	24	0	
03.11.2020	77,52	41,41	36,11	75,09	73,45	0	73,09	72,88	0,21	2,635	24	0	
04.11.2020	77,49	40,42	37,07	72,03	70,43	0	70,11	69,94	0,17	2,597	24	0	
05.11.2020	77,91	40,04	37,87	64,72	63,28	0	63,01	62,8	0,21	2,388	24	0	
06.11.2020	76,92	40,45	36,47	63,84	62,49	0	62,18	62,01	0,17	2,265	24	0	
07.11.2020	77,36	40,64	36,72	64,16	62,79	0	62,49	62,31	0,18	2,294	24	0	
08.11.2020	77,04	40,39	36,65	67,06	65,66	0	65,31	65,18	0,13	2,392	24	0	
09.11.2020	77,43	40,41	37,02	67,22	65,79	0	65,45	65,28	0,17	2,423	24	0	
10.11.2020	77,79	41,23	36,56	74,87	73,27	0	72,88	72,73	0,15	2,661	24	0	
11.11.2020	77,85	42,39	35,46	84,37	82,62	0	82,14	81,89	0,25	2,91	24	0	
12.11.2020	80,2	43,29	36,91	89,81	87,82	0	87,28	87,02	0,26	3,221	24	0	
13.11.2020	80,84	43,15	37,69	84,86	82,95	0	82,47	82,23	0,24	3,106	24	0	
14.11.2020	85,33	45,75	39,58	98,11	95,66	0	95,04	94,71	0,33	3,762	24	0	
15.11.2020	89,91	48,27	41,64	105,7	102,76	0	102,1	101,62	0,48	4,255	24	0	
16.11.2020	90,75	51,21	39,54	113,57	110,38	0	109,63	109,03	0,6	4,337	24	0	
17.11.2020	89,67	45,46	44,21	84,48	81,97	0	81,58	81,16	0,42	3,609	24	0	
18.11.2020	86,48	44,11	42,37	85,95	83,54	0	83,18	82,8	0,38	3,525	24	0	
19.11.2020	87,09	45,5	41,59	92,29	89,7	0,02	89,29	88,81	0,48	3,714	24	0	
20.11.2020	85,76	43,52	42,24	77,02	74,93	0	74,59	74,28	0,31	3,15	24	0	
21.11.2020	82,65	41,79	40,86	72,87	71,08	0,01	70,73	70,53	0,2	2,889	24	0	
22.11.2020	84,09	42,68	41,41	91,8	89,44	0	89	88,7	0,3	3,683	24	0	
23.11.2020	87,37	44,62	42,75	85,86	83,52	0,11	83,07	82,73	0,34	3,554	24	0	
Итого:				2424,7	2366,8	0,67	2354,93	2346,55	8,38	90,511	744	0	
Средние:	80,74	42,48	38,25										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2024	52,17	51,03	0,09	50,78	50,55	0,23	1,742	15	0
23/11/2024	2476,94	2417,89	0,76	2405,71	2397,1	8,61	92,253	759	0
Итого:	2424,77	2366,86	0,67	2354,93	2346,55	8,38	90,511	744	0

93,431



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просвирникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

2,920

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M тыс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	76,75	46,22	30,53	150,83	139,92	0	146,94	138,53	8,41	4,485	24	0	
24.10.2020	76,7	45,73	30,97	147,09	136,43	0	143,27	135,09	8,18	4,437	24	0	
25.10.2020	76,79	43,15	33,64	120,77	111,96	0	117,64	110,99	6,65	3,954	24	0	
26.10.2020	76,27	44,11	32,16	127,97	118,71	0	124,71	117,63	7,08	4,009	24	0	
27.10.2020	77,72	45,16	32,56	149	138,03	0	145,06	136,74	8,32	4,722	24	0	
28.10.2020	76,84	44,58	32,26	142,17	131,81	0	138,49	130,56	7,93	4,463	24	0	
29.10.2020	76,95	43,05	33,9	122,13	113,21	0	118,93	112,19	6,74	4,027	24	0	
30.10.2020	77,24	42,83	34,41	120,12	111,31	0	116,95	110,34	6,61	4,022	24	0	
31.10.2020	76,69	42,45	34,24	116,59	108,07	0	113,57	107,12	6,45	3,886	24	0	
01.11.2020	76,79	42,46	34,33	122,62	113,64	0	119,45	112,68	6,77	4,096	24	0	
02.11.2020	76,62	43,12	33,5	127,6	118,28	0	124,32	117,24	7,08	4,16	24	0	
03.11.2020	76,76	43,72	33,04	130,08	120,58	0	126,7	119,47	7,23	4,183	24	0	
04.11.2020	76,78	43,22	33,56	128,37	118,96	0,01	125,01	117,92	7,09	4,193	24	0	
05.11.2020	77,08	42,49	34,59	112,3	104,06	0	109,34	103,16	6,18	3,779	24	0	
06.11.2020	76,11	42,88	33,23	114,38	106,08	0	111,47	105,15	6,32	3,703	24	0	
07.11.2020	76,55	41,47	35,08	113,94	105,56	0	111	104,75	6,25	3,891	24	0	
08.11.2020	76,21	40,96	35,25	115,95	107,42	0	112,98	106,6	6,38	3,981	24	0	
09.11.2020	76,58	41,17	35,41	112,44	104,14	0	109,54	103,34	6,2	3,876	24	0	
10.11.2020	76,96	41,95	35,01	126,05	116,68	0	122,76	115,71	7,05	4,296	24	0	
11.11.2020	77,07	43,94	33,13	151,1	139,89	0,33	147,16	138,63	8,53	4,87	24	0	
12.11.2020	79,47	44,74	34,73	158,34	146,35	0	153,98	144,96	9,02	5,344	24	0	
13.11.2020	80,06	44,17	35,89	152,71	141,05	0	148,43	139,8	8,63	5,326	24	0	
14.11.2020	84,45	45,85	38,6	162,81	149,91	0	157,79	148,4	9,39	6,093	24	0	
15.11.2020	88,95	48,06	40,89	176,54	162,16	0,09	170,58	160,39	10,19	6,98	24	0	
16.11.2020	89,73	49,75	39,98	176,21	161,92	0	170,18	160,04	10,14	6,81	24	0	
17.11.2020	88,58	45,28	43,3	143,56	131,86	0	138,77	130,57	8,2	6,009	24	0	
18.11.2020	85,43	44,67	40,76	146,45	134,87	0	141,88	133,61	8,27	5,785	24	0	
19.11.2020	85,9	44,87	41,03	142,53	131,11	0,01	138	129,88	8,12	5,663	24	0	
20.11.2020	84,53	42,76	41,77	126,51	116,36	0	122,64	115,38	7,26	5,122	24	0	
21.11.2020	81,41	41,68	39,73	129,28	119,14	0	125,56	118,18	7,38	4,988	24	0	
22.11.2020	82,95	42,89	40,06	149,4	137,5	0	144,94	136,32	8,62	5,807	24	0	
23.11.2020	86,11	44,47	41,64	140,17	128,83	0	135,72	127,64	8,08	5,652	24	0	
Итого:				4356	4025,8	0,44	4233,76	3989,01	244,75	152,612	768	0	
Средние:	79,78	43,87	35,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024	24801,69	23136,24	0,2	24220,26	22890,81	1329,45	607,082	5962	0
23/11/2024	29157,7	27162,04	0,64	28454,02	26879,82	1574,2	759,694	6730	0
Итого:	4356,01	4025,8	0,44	4233,76	3989,01	244,75	152,612	768	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 9Р
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,92	46,7	31,22	143,51	139,68	0	139,68	138,25	1,43	4,359	24	0	
24.10.2020	77,91	46,32	31,59	142,78	138,93	0	138,99	137,52	1,47	4,388	24	0	
25.10.2020	78,18	43,41	34,77	123,27	119,72	0	119,98	118,68	1,3	4,168	24	0	
26.10.2020	77,67	45,84	31,83	136,48	134,41	2,1	132,82	133,08	-0,26	4,223	24	0	
27.10.2020	79,06	47,52	31,54	152,04	150,92	3,3	147,86	149,31	-1,45	4,657	24	0	
28.10.2020	78,15	47,28	30,87	156,21	152,55	0,78	152,04	150,94	1,1	4,692	24	0	
29.10.2020	78,49	47,51	30,98	154,83	152,28	1,69	150,64	150,68	-0,04	4,663	24	0	
30.10.2020	78,79	47,41	31,38	151,17	147,4	1,51	147,06	145,85	1,21	4,611	24	0	
31.10.2020	78,29	47,47	30,82	153,21	149,88	0,86	149,09	148,31	0,78	4,592	24	0	
01.11.2020	78,35	46,53	31,82	147,91	145,11	1,35	143,91	143,62	0,29	4,569	24	0	
02.11.2020	78,04	47,31	30,73	156,42	154	1,83	152,28	152,39	-0,11	4,672	24	0	
03.11.2020	78,16	47,43	30,73	154,33	151,42	1,34	150,19	149,86	0,33	4,61	24	0	
04.11.2020	78,16	46,64	31,52	156,38	153,77	1,71	152,19	152,21	-0,02	4,792	24	0	
05.11.2020	78,69	46,96	31,73	141,87	139,07	1,18	138,03	137,59	0,44	4,373	24	0	
06.11.2020	77,66	47,81	29,85	147,16	146,29	3,06	143,27	144,73	-1,46	4,269	24	0	
07.11.2020	78,12	47,45	30,67	139,68	137,55	1,76	135,94	136,11	-0,17	4,166	24	0	
08.11.2020	77,77	46,78	30,99	149,92	149,29	3,54	145,96	147,74	-1,78	4,514	24	0	
09.11.2020	78,12	46,68	31,44	145,74	142,53	0,97	141,87	141,06	0,81	4,455	24	0	
10.11.2020	78,42	46,91	31,51	149,77	147	1,36	145,76	145,47	0,29	4,591	24	0	
11.11.2020	78,35	46,61	31,74	157,23	153,92	1,63	153,02	152,35	0,67	4,85	24	0	
12.11.2020	80,72	46,4	34,32	161,39	158,45	2,02	156,79	156,85	-0,06	5,374	24	0	
13.11.2020	81,35	46,34	35,01	155,53	152,44	1,78	151,06	150,91	0,15	5,286	24	0	
14.11.2020	85,91	48,31	37,6	169,98	167,96	3,66	164,58	166,13	-1,55	6,187	24	0	
15.11.2020	90,4	50,7	39,7	179,08	174,55	1,83	172,87	172,44	0,43	6,859	24	0	
16.11.2020	91,14	52,04	39,1	181,08	177,92	3,17	174,71	175,68	-0,97	6,84	24	0	
17.11.2020	90,05	47,59	42,46	148,02	143,59	0,98	142,9	142,06	0,84	6,066	24	0	
18.11.2020	86,78	46,36	40,42	149,22	147,23	3,15	144,44	145,76	-1,32	5,836	24	0	
19.11.2020	87,33	47,59	39,74	152,02	150,87	4,05	147,05	149,29	-2,24	5,83	24	0	
20.11.2020	86,03	45,27	40,76	134,97	134,17	3,86	130,69	132,86	-2,17	5,326	24	0	
21.11.2020	82,8	44,31	38,49	146,64	143,37	1,52	142,3	142,04	0,26	5,471	24	0	
22.11.2020	84,34	45,63	38,71	157,74	157,94	5,36	152,92	156,37	-3,45	5,928	24	0	
23.11.2020	87,6	46,67	40,93	146,06	142,44	1,5	141,27	140,96	0,31	5,777	24	0	
Итого:				4841,6	4756,6	62,85	4702,16	4707,1	-4,94	160,994	768	0	
Средние:	81,21	46,99	34,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024	24432,63	24413,72	337,35	23842,94	24144,49	-301,55	600,583	5960	0
23/11/2024	29274,27	29170,37	400,2	28545,1	28851,59	-306,49	761,577	6728	0
Итого:	4841,64	4756,65	62,85	4702,16	4707,1	-4,94	160,994	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	76,7	45,17	31,53	100,43	96,51	0	97,83	95,58	2,25	3,085	24	0	
24.10.2020	76,62	44,57	32,05	96,32	92,54	0	93,83	91,65	2,18	3,007	24	0	
25.10.2020	76,54	41,43	35,11	73,28	70,36	0	71,38	69,81	1,57	2,504	24	0	
26.10.2020	76,1	41,9	34,2	79,99	76,79	0	77,93	76,15	1,78	2,661	24	0	
27.10.2020	77,66	43,96	33,7	94,25	90,46	0	91,75	89,66	2,09	3,091	24	0	
28.10.2020	76,77	43,65	33,12	92,46	88,85	0	90,08	88,03	2,05	2,979	24	0	
29.10.2020	76,76	41,98	34,78	78,3	75,19	0	76,26	74,62	1,64	2,651	24	0	
30.10.2020	77,09	42,68	34,41	79,76	76,58	0	77,64	75,96	1,68	2,666	24	0	
31.10.2020	76,49	41,87	34,62	74,75	71,8	0	72,82	71,23	1,59	2,519	24	0	
01.11.2020	76,55	40,91	35,64	76,58	73,44	0	74,61	72,89	1,72	2,659	24	0	
02.11.2020	76,51	42,08	34,43	86,67	83,3	0	84,45	82,61	1,84	2,903	24	0	
03.11.2020	76,79	44,39	32,4	94,59	90,97	0	92,16	90,13	2,03	2,985	24	0	
04.11.2020	76,67	42,64	34,03	85,33	81,96	0	83,11	81,28	1,83	2,826	24	0	
05.11.2020	76,78	41,34	35,44	71,82	68,87	0,01	69,94	68,34	1,6	2,477	24	0	
06.11.2020	75,78	41,67	34,11	69,88	67,17	0	68,1	66,64	1,46	2,321	24	0	
07.11.2020	76,25	40,96	35,29	71,22	68,42	0	69,36	67,92	1,44	2,444	24	0	
08.11.2020	76,08	40,61	35,47	80,19	77,04	0	78,15	76,46	1,69	2,771	24	0	
09.11.2020	76,53	41,98	34,55	85,42	81,98	0	83,23	81,28	1,95	2,875	24	0	
10.11.2020	77,08	44,71	32,37	99,05	95	0	96,46	94,12	2,34	3,119	24	0	
11.11.2020	77,12	44,85	32,27	107,97	103,53	0,25	105,15	102,55	2,6	3,392	24	0	
12.11.2020	79,55	46,09	33,46	115,64	110,6	0,08	112,45	109,5	2,95	3,76	24	0	
13.11.2020	80,15	46,08	34,07	112,77	107,85	0,04	109,64	106,77	2,87	3,733	24	0	
14.11.2020	84,6	49,45	35,15	123,48	117,96	0,03	119,69	116,62	3,07	4,207	24	0	
15.11.2020	89,14	51,08	38,06	128,11	122,29	0,04	123,76	120,79	2,97	4,713	24	0	
16.11.2020	89,99	53,14	36,85	134,45	128,45	0,03	129,8	126,75	3,05	4,787	24	0	
17.11.2020	88,64	48,4	40,24	106,23	101,49	0	102,66	100,34	2,32	4,13	24	0	
18.11.2020	85,4	47,12	38,28	106,13	101,67	0,01	102,82	100,61	2,21	3,937	24	0	
19.11.2020	86,26	48,03	38,23	97,29	116,41	0,02	94,19	115,15	-20,96	3,527	24	0	
20.11.2020	84,64	46,39	38,25	102,59	97,96	0	99,41	96,94	2,47	3,803	24	0	
21.11.2020	81,52	43,94	37,58	101,3	97,07	0	98,36	96,16	2,2	3,694	24	0	
22.11.2020	83	47,11	35,89	121,1	116,18	0	117,49	114,97	2,52	4,218	24	0	
23.11.2020	86,3	48,32	37,98	112,38	107,58	0	108,79	106,38	2,41	4,132	24	0	
Итого:				3059,7	2956,2	0,51	2973,3	2927,89	45,41	104,576	768	0	
Средние:	79,75	44,64	35,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	15042,25	14512,74	0,08	14688,09	14374,03	314,06	402,464	5960	0
23/11/2024:	18101,98	17469,01	0,59	17661,39	17301,92	359,47	507,04	6728	0
Итого:	3059,73	2956,27	0,51	2973,3	2927,89	45,41	104,576	768	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 5-д

Тип расходомера: РРМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	76,91	48,13	28,78	106,23	103,3	0	103,47	102,18	1,29	2,978	24	0	
24.10.2020	76,85	47,47	29,38	100,75	97,89	0	98,13	96,84	1,29	2,88	24	0	
25.10.2020	76,89	44,59	32,3	74,66	72,41	0	72,73	71,7	1,03	2,346	24	0	
26.10.2020	76,3	45,93	30,37	84,87	82,41	0	82,69	81,59	1,1	2,511	24	0	
27.10.2020	77,86	47	30,86	96,16	93,3	0	93,63	92,33	1,3	2,887	24	0	
28.10.2020	76,96	46,94	30,02	95,48	92,71	0	93,01	91,8	1,21	2,792	24	0	
29.10.2020	77,01	45,01	32	79,62	77,2	0	77,57	76,44	1,13	2,481	24	0	
30.10.2020	77,3	44,07	33,23	79,33	76,86	0	77,25	76,18	1,07	2,565	24	0	
31.10.2020	76,74	44,23	32,51	73,24	70,97	0	71,33	70,32	1,01	2,318	24	0	
01.11.2020	76,83	43,65	33,18	78,43	75,97	0	76,4	75,29	1,11	2,534	24	0	
02.11.2020	76,76	45,51	31,25	87,68	85,03	0	85,44	84,24	1,2	2,667	24	0	
03.11.2020	76,93	45,97	30,96	92,88	90,05	0	90,47	89,19	1,28	2,8	24	0	
04.11.2020	76,92	44,9	32,02	85,47	82,83	0	83,25	82,03	1,22	2,662	24	0	
05.11.2020	77,12	43,91	33,21	73,19	70,86	0	71,27	70,18	1,09	2,366	24	0	
06.11.2020	76,17	44,79	31,38	73,88	71,62	0	72	70,91	1,09	2,255	24	0	
07.11.2020	76,62	43,79	32,83	74,84	72,49	0	72,92	71,8	1,12	2,394	24	0	
08.11.2020	76,37	44,49	31,88	81,6	79,09	0	79,49	78,35	1,14	2,531	24	0	
09.11.2020	76,81	45,46	31,35	86,06	83,44	0	83,81	82,65	1,16	2,625	24	0	
10.11.2020	77,23	46,14	31,09	97,14	94,2	0	94,58	93,25	1,33	2,937	24	0	
11.11.2020	77,25	47,44	29,81	107,29	104,05	0,28	104,47	102,94	1,53	3,112	24	0	
12.11.2020	79,66	47,96	31,7	110,58	107,16	0	107,52	106,02	1,5	3,409	24	0	
13.11.2020	80,25	47,44	32,81	105,85	102,43	0	102,9	101,35	1,55	3,377	24	0	
14.11.2020	84,67	49,46	35,21	115,21	111,28	0	111,66	109,98	1,68	3,929	24	0	
15.11.2020	89,19	51,09	38,1	120,51	116,17	0	116,43	114,74	1,69	4,437	24	0	
16.11.2020	89,99	52,97	37,02	118,26	114,11	0	114,19	112,62	1,57	4,234	24	0	
17.11.2020	88,75	48,06	40,69	99,07	95,44	0,15	95,75	94,39	1,36	3,896	24	0	
18.11.2020	85,6	47,82	37,78	101,77	98,23	0	98,55	97,17	1,38	3,723	24	0	
19.11.2020	86,14	49,09	37,05	104,74	101,11	0	101,43	99,99	1,44	3,761	24	0	
20.11.2020	84,71	46,35	38,36	90,7	87,55	0	87,9	86,65	1,25	3,373	24	0	
21.11.2020	81,61	44,74	36,87	90,67	87,66	0	88,05	86,82	1,23	3,244	24	0	
22.11.2020	83,06	47,18	35,88	108,21	104,62	0	104,98	103,51	1,47	3,766	24	0	
23.11.2020	86,36	47,99	38,37	102,07	98,44	0	98,81	97,39	1,42	3,791	24	0	
Итого:				2996,4	2900,8	0,43	2912,08	2870,84	41,24	97,581	768	0	
Средние:	79,93	46,54	33,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024	17339,91	16923,6	0,84	16934,16	16727,44	206,72	384,098	6061	0
23/11/2024	20336,35	19824,48	1,27	19846,24	19598,28	247,96	481,679	6829	0
Итого:	2996,44	2900,88	0,43	2912,08	2870,84	41,24	97,581	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qн
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. волн = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tmax = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,69	48,86	28,83	81,75	77,48	0	79,61	76,61	3	2,295	24	0	
24.10.2020	77,72	47,24	30,48	74,92	70,87	0	72,95	70,14	2,81	2,224	24	0	
25.10.2020	77,99	41,15	36,84	55,7	52,41	0,01	54,25	52,03	2,22	1,998	24	0	
26.10.2020	77,45	43,33	34,12	61,47	57,98	0	59,84	57,48	2,36	2,04	24	0	
27.10.2020	78,56	50,01	28,55	78,27	74,21	0,02	76,15	73,36	2,79	2,173	24	0	
28.10.2020	78	51,12	26,88	96,74	91,82	0	94,16	90,7	3,46	2,531	24	0	
29.10.2020	78,24	47,07	31,17	73,08	69,06	0	71,1	68,31	2,79	2,216	24	0	
30.10.2020	78,53	47,67	30,86	76,22	72,07	0,01	74,14	71,31	2,83	2,286	24	0	
31.10.2020	78,09	44,07	34,02	63,5	59,86	0,01	61,81	59,29	2,52	2,103	24	0	
01.11.2020	78,01	44,36	33,65	67,53	63,71	0	65,72	63,16	2,56	2,212	24	0	
02.11.2020	77,84	47,85	29,99	82,73	78,29	0	80,48	77,46	3,02	2,413	24	0	
03.11.2020	77,95	49,97	27,98	88,05	83,43	0	85,7	82,46	3,24	2,394	24	0	
04.11.2020	78,02	46,15	31,87	74,23	70,12	0,02	72,25	69,4	2,85	2,3	24	0	
05.11.2020	78,38	42,48	35,9	56,61	53,27	0	55,08	52,77	2,31	1,975	24	0	
06.11.2020	77,39	42,11	35,28	54,87	51,65	0,01	53,43	51,2	2,23	1,884	24	0	
07.11.2020	77,84	42,26	35,58	57,54	54,15	0	55,99	53,67	2,32	1,99	24	0	
08.11.2020	77,51	44,98	32,53	70,17	66,22	0	68,32	65,62	2,7	2,219	24	0	
09.11.2020	77,88	46,71	31,17	76,22	72,03	0	74,19	71,27	2,92	2,31	24	0	
10.11.2020	78,18	50,44	27,74	91,1	86,32	0,01	88,66	85,26	3,4	2,456	24	0	
11.11.2020	78,16	51,84	26,32	102,4	97,16	0	99,67	95,96	3,71	2,623	24	0	
12.11.2020	80,59	53,35	27,24	107,29	101,69	0,01	104,25	100,35	3,9	2,84	24	0	
13.11.2020	81,22	53,42	27,8	104,74	99,22	0,01	101,77	97,9	3,87	2,829	24	0	
14.11.2020	85,69	57,62	28,07	117,5	111,24	0	113,81	109,55	4,26	3,195	24	0	
15.11.2020	90,19	60,84	29,35	122,1	115,4	0,01	117,86	113,45	4,41	3,464	24	0	
16.11.2020	90,92	60,37	30,55	122,31	115,49	0	118,04	113,56	4,48	3,612	24	0	
17.11.2020	89,96	53,13	36,83	92,09	86,52	0,02	88,91	85,37	3,54	3,278	24	0	
18.11.2020	86,63	51,84	34,79	95,77	90,18	0,01	92,69	89,06	3,63	3,227	24	0	
19.11.2020	87,15	54,21	32,94	101,61	95,8	0,01	98,33	94,48	3,85	3,245	24	0	
20.11.2020	85,92	49,59	36,33	84,9	79,84	0,01	82,21	78,91	3,3	2,987	24	0	
21.11.2020	82,7	46,92	35,78	85,82	80,81	0,01	83,28	79,96	3,32	2,981	24	0	
22.11.2020	83,99	52,95	31,04	107,94	101,96	0,01	104,62	100,62	4	3,251	24	0	
23.11.2020	87,51	54,86	32,65	97,71	92,09	0	94,48	90,8	3,68	3,088	24	0	
Итого:				2722,8	2572,3	0,19	2643,75	2541,47	102,28	82,639	768	0	
Средние:	80,99	49,33	31,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	10160,67	9667,25	0,59	9916,08	9568,12	347,96	267,907	5724	0
23/11/2024:	12883,55	12239,6	0,78	12559,83	12109,59	450,24	350,546	6492	0
Итого:	2722,88	2572,35	0,19	2643,75	2541,47	102,28	82,639	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,02	49,08	27,94	61,04	58,59	0	59,42	57,9	1,52	1,66	24	0	
24.10.2020	77,01	48,33	28,68	58,19	55,86	0	56,65	55,25	1,4	1,624	24	0	
25.10.2020	77,15	44,69	32,46	45,41	43,6	0	44,18	43,12	1,06	1,431	24	0	
26.10.2020	76,68	45,51	31,17	50,19	48,19	0	48,83	47,73	1,1	1,519	24	0	
27.10.2020	78,11	47,71	30,4	57,84	55,52	0	56,35	54,95	1,4	1,712	24	0	
28.10.2020	77,22	46,72	30,5	58,09	55,77	0	56,58	55,19	1,39	1,724	24	0	
29.10.2020	77,36	45,01	32,35	46,96	45,07	0	45,74	44,59	1,15	1,479	24	0	
30.10.2020	77,61	45,24	32,37	46,02	44,18	0	44,78	43,71	1,07	1,446	24	0	
31.10.2020	77,09	44,52	32,57	44,48	42,7	0	43,33	42,23	1,1	1,41	24	0	
01.11.2020	77,14	44,58	32,56	45,82	43,99	0	44,62	43,52	1,1	1,451	24	0	
02.11.2020	76,94	45,28	31,66	49,33	47,36	0	48,07	46,88	1,19	1,52	24	0	
03.11.2020	77,07	45,37	31,7	51,97	49,89	0	50,64	49,41	1,23	1,602	24	0	
04.11.2020	77,09	45,77	31,32	49,67	47,68	0	48,35	47,2	1,15	1,512	24	0	
05.11.2020	77,45	44,47	32,98	42,84	41,13	0	41,69	40,72	0,97	1,372	24	0	
06.11.2020	76,49	44,44	32,05	43,74	41,99	0	42,61	41,54	1,07	1,365	24	0	
07.11.2020	76,92	44,76	32,16	42,61	40,91	0	41,5	40,48	1,02	1,334	24	0	
08.11.2020	76,59	44,25	32,34	45,64	43,81	0	44,48	43,35	1,13	1,438	24	0	
09.11.2020	76,95	44,82	32,13	45,54	43,72	0	44,33	43,24	1,09	1,423	24	0	
10.11.2020	77,35	46,26	31,09	52,34	50,24	0	51	49,74	1,26	1,585	24	0	
11.11.2020	77,37	47,6	29,77	56,79	54,52	0	55,28	53,97	1,31	1,642	24	0	
12.11.2020	79,67	48,66	31,01	58,51	56,18	0	56,91	55,58	1,33	1,764	24	0	
13.11.2020	80,34	48,75	31,59	57,02	54,73	0	55,42	54,1	1,32	1,75	24	0	
14.11.2020	84,8	50,34	34,46	63,58	61,04	0	61,64	60,32	1,32	2,122	24	0	
15.11.2020	89,22	52,67	36,55	65,45	62,84	0	63,24	62,03	1,21	2,314	24	0	
16.11.2020	90	54,23	35,77	66,66	63,99	0	64,36	63,1	1,26	2,304	24	0	
17.11.2020	88,83	49,42	39,41	53,51	51,36	0	51,71	50,81	0,9	2,039	24	0	
18.11.2020	85,67	48,01	37,66	54,36	52,19	0	52,62	51,63	0,99	1,983	24	0	
19.11.2020	86,15	49,54	36,61	55,18	52,97	0	53,39	52,33	1,06	1,953	24	0	
20.11.2020	84,81	46,81	38	47,67	45,77	0	46,2	45,26	0,94	1,758	24	0	
21.11.2020	81,72	45,21	36,51	49,98	47,98	0	48,52	47,49	1,03	1,77	24	0	
22.11.2020	83,12	48,62	34,5	59,2	56,83	0	57,43	56,22	1,21	1,981	24	0	
23.11.2020	86,4	47,66	38,74	53,13	51	0	51,44	50,46	0,98	1,994	24	0	
Итого:				1678,7	1611,6	0	1631,31	1594,05	37,26	53,981	768	0	
Средние:	80,1	47,01	33,09										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	18874,43	25829,04	0,54	18381,28	25530,93	-7149,65	490,528	9996	0
23/11/2024:	20553,19	27440,64	0,54	20012,59	27124,98	-7112,39	544,509	10764	0
Итого:	1678,76	1611,6	0	1631,31	1594,05	37,26	53,981	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гр = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T вв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xE99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,57	47,86	29,71	56,7	54,45	0	55,22	53,86	1,36	1,641	24	0	
24.10.2020	77,56	47,02	30,54	53,96	51,83	0	52,56	51,28	1,28	1,604	24	0	
25.10.2020	77,72	43,24	34,48	41,76	40,15	0	40,66	39,84	0,82	1,401	24	0	
26.10.2020	77,22	45,34	31,88	47,84	45,96	0	46,6	45,52	1,08	1,485	24	0	
27.10.2020	78,68	47,02	31,66	55,01	52,75	0	53,54	52,22	1,32	1,695	24	0	
28.10.2020	77,76	46,21	31,55	52,65	50,51	0	51,24	49,97	1,27	1,617	24	0	
29.10.2020	77,91	44,25	33,66	44,01	42,21	0,01	42,83	41,77	1,06	1,442	24	0	
30.10.2020	78,19	44,19	34	43,73	41,97	0	42,58	41,62	0,96	1,447	24	0	
31.10.2020	77,67	43,62	34,05	42,19	40,51	0	41,07	40,18	0,89	1,396	24	0	
01.11.2020	77,73	43,71	34,02	44,25	42,47	0,16	43,08	42,06	1,02	1,464	24	0	
02.11.2020	77,52	45,08	32,44	47,61	45,65	0,1	46,37	45,17	1,2	1,504	24	0	
03.11.2020	77,64	45,55	32,09	49,26	47,21	0,05	47,97	46,75	1,22	1,539	24	0	
04.11.2020	77,65	44,37	33,28	46,11	44,21	0	44,87	43,83	1,04	1,491	24	0	
05.11.2020	77,99	43,85	34,14	39,13	37,64	0	38,12	37,33	0,79	1,301	24	0	
06.11.2020	77,02	44,48	32,54	39,33	37,84	0	38,33	37,52	0,81	1,245	24	0	
07.11.2020	77,49	43,45	34,04	39,41	37,87	0	38,39	37,57	0,82	1,305	24	0	
08.11.2020	77,15	43,4	33,75	43,33	41,58	0	42,2	41,19	1,01	1,425	24	0	
09.11.2020	77,56	44,16	33,4	44,54	42,71	0	43,33	42,28	1,05	1,447	24	0	
10.11.2020	77,92	45,88	32,04	51,43	49,25	0	50,08	48,75	1,33	1,602	24	0	
11.11.2020	77,94	46,38	31,56	56,13	53,78	0	54,63	53,23	1,4	1,722	24	0	
12.11.2020	80,28	47,01	33,27	56,44	54,24	0	54,84	53,7	1,14	1,824	24	0	
13.11.2020	80,92	47,44	33,48	54,19	52,13	0	52,65	51,64	1,01	1,763	24	0	
14.11.2020	85,43	50,28	35,15	62,62	60,18	0	60,69	59,46	1,23	2,133	24	0	
15.11.2020	89,95	51,48	38,47	66,23	63,49	0	63,95	62,68	1,27	2,462	24	0	
16.11.2020	90,7	53,33	37,37	65,4	62,64	0	63,13	61,8	1,33	2,364	24	0	
17.11.2020	89,55	48,64	40,91	52,07	49,84	0	50,27	49,3	0,97	2,058	24	0	
18.11.2020	86,34	47,06	39,28	53,51	51,28	0	51,77	50,78	0,99	2,033	24	0	
19.11.2020	86,85	48,86	37,99	53,79	51,6	0	52,05	51,02	1,03	1,979	24	0	
20.11.2020	85,48	45,56	39,92	46,26	44,36	0	44,79	43,98	0,81	1,787	24	0	
21.11.2020	82,36	44,45	37,91	47,52	45,62	0	46,14	45,16	0,98	1,748	24	0	
22.11.2020	83,81	47,01	36,8	58,19	55,83	0	56,43	55,25	1,18	2,076	24	0	
23.11.2020	87,21	48,12	39,09	44,69	42,79	0,01	43,21	42,34	0,87	1,69	24	0	
Итого:				1599,2	1534,5	0,33	1553,59	1519,05	34,54	53,69	768	0	
Средние:	80,71	46,19	34,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	18407,07	17669,1	3,08	17917,17	17455,27	461,9	482,099	9997	0
23/11/2024:	20006,36	19203,65	3,41	19470,76	18974,32	496,44	535,789	10765	0
Итого:	1599,29	1534,55	0,33	1553,59	1519,05	34,54	53,69	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
Подпись
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	76,59	48,5	28,09	50,57	49,78	0	49,25	49,27	-0,02	1,381	24	0	
24.10.2020	76,57	48,33	28,24	48,07	47,35	0	46,81	46,82	-0,01	1,321	24	0	
25.10.2020	76,79	47,37	29,42	43,92	43,22	0	42,75	42,74	0,01	1,257	24	0	
26.10.2020	76,12	46,64	29,48	43,37	42,73	0	42,27	42,25	0,02	1,246	24	0	
27.10.2020	77,53	48,03	29,5	48,36	47,56	0	47,1	47,06	0,04	1,39	24	0	
28.10.2020	76,63	47,53	29,1	48,85	48,07	0	47,57	47,56	0,01	1,385	24	0	
29.10.2020	76,89	47,64	29,25	44,31	43,61	0	43,16	43,13	0,03	1,264	24	0	
30.10.2020	77,23	47,83	29,4	44,26	43,55	0	43,09	43,07	0,02	1,268	24	0	
31.10.2020	76,63	47,46	29,17	44,62	43,91	0	43,42	43,43	-0,01	1,266	24	0	
01.11.2020	76,67	47,23	29,44	43,71	43,04	0	42,56	42,56	0	1,253	24	0	
02.11.2020	76,32	47,6	28,72	45,22	44,54	0	44,02	44,06	-0,04	1,263	24	0	
03.11.2020	76,45	47,21	29,24	46,86	46,13	0	45,64	45,64	0	1,332	24	0	
04.11.2020	76,46	47,07	29,39	46,9	46,19	0	45,7	45,7	0	1,341	24	0	
05.11.2020	76,93	48,45	28,48	44,19	43,52	0	43,02	43,04	-0,02	1,222	24	0	
06.11.2020	75,93	47,57	28,36	43,3	42,67	0	42,2	42,19	0,01	1,196	24	0	
07.11.2020	76,29	46,59	29,7	40,72	40,13	0	39,66	39,66	0	1,177	24	0	
08.11.2020	75,9	45,81	30,09	42,56	41,93	0	41,48	41,45	0,03	1,247	24	0	
09.11.2020	76,31	47,16	29,15	45,51	44,8	0	44,33	44,32	0,01	1,291	24	0	
10.11.2020	76,84	47,76	29,08	47,62	46,87	0	46,39	46,39	0	1,352	24	0	
11.11.2020	77,04	48,46	28,58	53,54	52,66	0	52,15	52,11	0,04	1,492	24	0	
12.11.2020	79,23	49,3	29,93	54,9	53,91	0	53,41	53,31	0,1	1,597	24	0	
13.11.2020	80,07	49,93	30,14	55,24	54,22	0	53,71	53,58	0,13	1,618	24	0	
14.11.2020	84,48	52,01	32,47	59,68	58,42	0	57,84	57,7	0,14	1,879	24	0	
15.11.2020	88,98	53,1	35,88	60,19	58,74	0	58,18	57,94	0,24	2,089	24	0	
16.11.2020	89,67	54,61	35,06	63,21	61,66	0	61,05	60,79	0,26	2,144	24	0	
17.11.2020	88,57	51,67	36,9	50,88	49,61	0	49,2	49,03	0,17	1,815	24	0	
18.11.2020	85,4	50,12	35,28	52,24	51,01	0	50,58	50,4	0,18	1,786	24	0	
19.11.2020	85,93	51,75	34,18	52,09	50,88	0	50,42	50,25	0,17	1,726	24	0	
20.11.2020	84,57	50,24	34,33	47,08	45,99	0	45,64	45,45	0,19	1,568	24	0	
21.11.2020	81,53	48,76	32,77	48,43	47,4	0	47,05	46,91	0,14	1,544	24	0	
22.11.2020	82,88	49,99	32,89	56,23	54,96	0	54,55	54,36	0,19	1,793	24	0	
23.11.2020	86,13	50,67	35,46	51,07	49,83	0	49,43	49,22	0,21	1,753	24	0	
Итого:				1567,7	1538,8	0	1523,63	1521,39	2,24	47,256	768	0	
Средние:	79,67	48,82	30,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024	17503,84	16227,42	1,35	17044,49	16032,5	1011,99	453,44	9951	0
23/11/2024	19071,54	17766,31	1,35	18568,12	17553,89	1014,23	500,696	10719	0
Итого:	1567,7	1538,89	0	1523,63	1521,39	2,24	47,256	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткав = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,13	45,65	31,48	186,01	179,83	0,01	181,14	178,07	3,07	5,699	24	0	
24.10.2020	77,07	45,69	31,38	192,87	186,35	0,01	187,84	184,51	3,33	5,893	24	0	
25.10.2020	77,33	43,31	34,02	151,54	146,38	0,01	147,56	145,1	2,46	5,014	24	0	
26.10.2020	76,76	43,49	33,27	159,77	154,31	0	155,64	152,94	2,7	5,173	24	0	
27.10.2020	78,21	45,88	32,33	210,47	202,96	0	204,84	200,96	3,88	6,619	24	0	
28.10.2020	77,32	45,87	31,45	212,85	205,27	0,01	207,27	203,24	4,03	6,514	24	0	
29.10.2020	77,54	43,59	33,95	168,42	162,39	0,01	163,98	160,95	3,03	5,564	24	0	
30.10.2020	77,79	42,6	35,19	153,59	148,04	0	149,5	146,77	2,73	5,256	24	0	
31.10.2020	77,23	42,26	34,97	153,52	147,97	0,01	149,5	146,75	2,75	5,223	24	0	
01.11.2020	77,26	42,3	34,96	147,07	141,71	0	143,23	140,53	2,7	5,006	23	1	*
02.11.2020	76,96	43,11	33,85	174,8	168,43	0	170,25	166,95	3,3	5,761	24	0	
03.11.2020	77,1	43,74	33,36	179,64	173,1	0,01	174,93	171,56	3,37	5,831	24	0	
04.11.2020	77,16	43,29	33,87	174,71	168,39	0	170,12	166,91	3,21	5,757	24	0	
05.11.2020	77,59	41,94	35,65	143,43	138,26	0,01	139,64	137,11	2,53	4,975	24	0	
06.11.2020	76,58	42,31	34,27	144,76	139,62	0	140,98	138,44	2,54	4,827	24	0	
07.11.2020	77,04	42,03	35,01	144,95	139,71	0,01	141,16	138,54	2,62	4,938	24	0	
08.11.2020	76,67	41,82	34,85	155,49	149,81	0	151,47	148,56	2,91	5,274	24	0	
09.11.2020	77,04	42,37	34,67	158,18	152,39	0,01	154,03	151,1	2,93	5,337	24	0	
10.11.2020	77,41	42,94	34,47	172,75	166,35	0	168,22	164,91	3,31	5,796	24	0	
11.11.2020	77,57	44,44	33,13	197,14	189,85	0	191,95	188,1	3,85	6,357	24	0	
12.11.2020	80,01	44,74	35,27	168,22	160,94	0,03	163,52	159,42	4,1	5,764	24	0	
13.11.2020	80,5	44,99	35,51	206,7	198,44	0,02	200,87	196,56	4,31	7,13	24	0	
14.11.2020	85,06	47,53	37,53	227,86	218,98	0,01	220,79	216,68	4,11	8,287	24	0	
15.11.2020	89,47	49,79	39,68	245,94	235,88	0,01	237,57	233,15	4,42	9,43	24	0	
16.11.2020	90,13	51,03	39,1	248,93	238,75	0,06	240,34	235,85	4,49	9,404	24	0	
17.11.2020	89,1	48,28	40,82	215,99	207,13	0,08	208,73	204,88	3,85	8,525	24	0	
18.11.2020	85,95	46,97	38,98	213,33	204,95	0,02	206,57	202,85	3,72	8,055	24	0	
19.11.2020	86,48	47,31	39,17	210,81	202,5	0,01	204,07	200,37	3,7	7,995	24	0	
20.11.2020	85,22	45,07	40,15	190,92	183,45	0,01	184,95	181,73	3,22	7,429	24	0	
21.11.2020	82,06	43,75	38,31	184,48	177,55	0,02	179,09	175,94	3,15	6,856	24	0	
22.11.2020	83,56	44,18	39,38	201,34	193,45	0,01	195,27	191,68	3,59	7,687	24	0	
23.11.2020	86,78	45,48	41,3	156,83	150,6	0,02	151,77	149,13	2,64	6,269	19	5	*
Итого:				5853,3	5633,7	0,4	5686,79	5580,24	106,55	203,645	762	6	
Средние:	80,28	44,61	35,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	178092,59	171540,91	10,98	172902,47	169581,11	3321,36	5575,759	27350	25
23/11/2024:	183945,9	177174,65	11,38	178589,26	175161,35	3427,91	5779,404	28112	31
Итого:	5853,31	5633,74	0,4	5686,79	5580,24	106,55	203,645	762	6

*В связи с аварийной ситуацией на э. сетях,
23.11.20г. вычислитель не работал 5ч.
Энергопотребление отсутствовало.*



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Т _{шт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,32	50,7	26,62	133,94	129,59	0	130,41	128,03	2,38	3,472	24	0	
24.10.2020	77,28	50,63	26,65	137,46	133	0	133,82	131,4	2,42	3,565	24	0	
25.10.2020	77,56	50,54	27,02	132,31	127,94	0,01	128,84	126,41	2,43	3,48	24	0	
26.10.2020	77,01	50,66	26,35	131,27	126,97	0	127,85	125,46	2,39	3,368	24	0	
27.10.2020	78,36	50,28	28,08	130,96	126,56	0	127,44	125,08	2,36	3,578	24	0	
28.10.2020	77,49	50,22	27,27	133,98	129,57	0	130,42	128,06	2,36	3,557	24	0	
29.10.2020	77,75	50,73	27,02	132,44	128,1	0	128,95	126,57	2,38	3,481	24	0	
30.10.2020	78,03	50,87	27,16	131,05	126,71	0	127,56	125,21	2,35	3,463	24	0	
31.10.2020	77,49	50,76	26,73	131,22	126,9	0	127,8	125,38	2,42	3,413	24	0	
01.11.2020	77,51	50,31	27,2	130,42	126,06	0	127,01	124,57	2,44	3,453	24	0	
02.11.2020	77,21	50,23	26,98	129,67	125,35	0	126,28	123,85	2,43	3,405	24	0	
03.11.2020	77,32	50,43	26,89	129,07	124,78	0	125,67	123,3	2,37	3,376	24	0	
04.11.2020	77,33	50,52	26,81	129,07	124,79	0	125,67	123,3	2,37	3,37	24	0	
05.11.2020	77,8	51,03	26,77	124,66	120,53	0	121,31	119,05	2,26	3,247	24	0	
06.11.2020	76,82	50,85	25,97	126,92	122,8	0	123,61	121,31	2,3	3,209	24	0	
07.11.2020	77,26	50,62	26,64	126,1	121,93	0	122,8	120,47	2,33	3,269	24	0	
08.11.2020	76,89	50,26	26,63	127,66	123,44	0	124,35	121,96	2,39	3,308	24	0	
09.11.2020	77,27	50,36	26,91	126,61	122,39	0	123,26	120,9	2,36	3,314	24	0	
10.11.2020	77,68	50,26	27,42	128,59	124,26	0	125,19	122,8	2,39	3,433	24	0	
11.11.2020	77,75	50,34	27,41	143,78	139,01	0,07	139,99	137,37	2,62	3,838	24	0	
12.11.2020	79,55	48,93	30,62	113,04	109,65	0,02	109,91	108,43	1,48	3,365	24	0	
13.11.2020	80,76	50,32	30,44	134,91	132,84	0,01	131,08	131,27	-0,19	3,988	24	0	
14.11.2020	85,33	52,39	32,94	150,53	147,42	0	145,79	145,53	0,26	4,806	24	0	
15.11.2020	89,83	54,72	35,11	162	157,01	0,02	156,43	154,84	1,59	5,499	24	0	
16.11.2020	90,55	57,64	32,91	178,97	172,28	0	172,75	169,65	3,1	5,692	24	0	
17.11.2020	89,51	54,35	35,16	149,73	144,12	0	144,62	142,13	2,49	5,09	24	0	
18.11.2020	86,31	52,15	34,16	143,43	138,17	0	138,86	136,41	2,45	4,746	24	0	
19.11.2020	86,81	53,08	33,73	146,94	141,58	0,12	142,18	139,73	2,45	4,799	24	0	
20.11.2020	85,42	51,47	33,95	133,96	128,85	0	129,75	127,27	2,48	4,409	24	0	
21.11.2020	82,27	48,79	33,48	130,11	125,22	0	126,28	123,83	2,45	4,225	24	0	
22.11.2020	83,72	50,32	33,4	143,95	138,62	0	139,57	136,98	2,59	4,661	24	0	
23.11.2020	86,96	51,95	35,01	138,51	133,08	0	134,05	131,4	2,65	4,696	24	0	
Итого:				4343,2	4199,5	0,25	4219,5	4147,95	71,55	124,575	768	0	
Средние:	80,5	51,14	29,35										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024	135214	131276,22	15699,28	131437,31	129634,63	1802,68	3672,739	31605	14
23/11/2024	139557,26	135475,74	15699,53	135656,81	133782,58	1874,23	3797,314	32373	14
Итого:	4343,26	4199,52	0,25	4219,5	4147,95	71,55	124,575	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	76,87	47,94	28,93	62,61	60,99	0	60,99	60,33	0,66	1,764	24	0	
24.10.2020	77,16	48,18	28,98	73,6	71,7	0,01	71,66	70,91	0,75	2,077	24	0	
25.10.2020	77,33	41,8	35,53	51,98	50,33	0	50,59	49,96	0,63	1,797	24	0	
26.10.2020	76,68	43,53	33,15	57,65	55,9	0	56,18	55,43	0,75	1,863	24	0	
27.10.2020	78,08	45,82	32,26	67,93	65,99	0	66,14	65,35	0,79	2,133	24	0	
28.10.2020	77,2	45,2	32	65,3	63,45	0	63,59	62,83	0,76	2,036	24	0	
29.10.2020	77,39	43,14	34,25	52,09	50,46	0	50,72	50,02	0,7	1,735	24	0	
30.10.2020	77,67	42,84	34,83	52,11	50,46	0	50,74	50,02	0,72	1,768	24	0	
31.10.2020	77,18	41,04	36,14	51,01	49,37	0	49,68	48,93	0,75	1,792	24	0	
01.11.2020	77,15	40,81	36,34	53,79	52,07	0	52,39	51,63	0,76	1,902	24	0	
02.11.2020	76,98	42,45	34,53	58,93	57,15	0	57,4	56,67	0,73	1,981	24	0	
03.11.2020	77,08	43,32	33,76	60,59	58,76	0	59,02	58,21	0,81	1,992	24	0	
04.11.2020	77,16	42,42	34,74	56,03	54,28	0	54,56	53,86	0,7	1,896	24	0	
05.11.2020	77,54	40,67	36,87	47,51	45,9	0	46,26	45,59	0,67	1,705	24	0	
06.11.2020	76,55	41,79	34,76	48,98	47,37	0	47,73	46,94	0,79	1,657	24	0	
07.11.2020	77,02	40,97	36,05	49,4	47,76	0	48,13	47,37	0,76	1,733	24	0	
08.11.2020	76,65	40,97	35,68	54,81	53,06	0	53,4	52,59	0,81	1,905	24	0	
09.11.2020	77,06	42,46	34,6	57,7	55,9	0	56,18	55,42	0,76	1,943	24	0	
10.11.2020	77,39	43,96	33,43	65,26	63,32	0	63,51	62,76	0,75	2,125	24	0	
11.11.2020	77,37	45,3	32,07	73,34	71,27	0,02	71,43	70,55	0,88	2,289	24	0	
12.11.2020	79,7	46,2	33,5	75,4	73,18	0,05	73,3	72,43	0,87	2,455	24	0	
13.11.2020	80,36	46,32	34,04	74,68	72,44	0	72,59	71,72	0,87	2,47	24	0	
14.11.2020	84,77	49,25	35,52	84,19	81,6	0	81,58	80,65	0,93	2,9	24	0	
15.11.2020	89,25	50,53	38,72	86,17	83,31	0	83,24	82,29	0,95	3,224	24	0	
16.11.2020	90,07	51,77	38,3	84,53	81,73	0	81,63	80,71	0,92	3,128	24	0	
17.11.2020	89,01	47,58	41,43	68,36	65,91	0,01	66,04	65,22	0,82	2,737	24	0	
18.11.2020	85,78	45,93	39,85	70,29	67,88	0	68,07	67,19	0,88	2,71	24	0	
19.11.2020	86,29	46,69	39,6	68,49	66,13	0	66,28	65,43	0,85	2,626	24	0	
20.11.2020	84,99	44,53	40,46	61,34	59,16	0	59,44	58,58	0,86	2,406	24	0	
21.11.2020	81,87	43,12	38,75	61,87	59,74	0,01	60,09	59,22	0,87	2,326	24	0	
22.11.2020	83,17	45,07	38,1	73,5	71,05	0	71,31	70,35	0,96	2,717	24	0	
23.11.2020	86,53	46,29	40,24	69,14	66,68	0	66,94	66,03	0,91	2,694	24	0	
Итого:				2038,5	1974,3	0,1	1980,81	1955,19	25,62	70,486	768	0	
Средние:	80,16	44,62	35,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	11023,03	10791,22	6,87	10764,14	10668,56	95,58	252,446	5723	0
23/11/2024:	13061,61	12765,52	6,97	12744,95	12623,75	121,2	322,932	6491	0
Итого:	2038,58	1974,3	0,1	1980,81	1955,19	25,62	70,486	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Е.А. Прохорникова

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г. - 23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Вейселя 48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,23	49,42	27,81	129,15	127,11	0	125,74	125,64	0,1	3,497	24	0	
24.10.2020	77,3	49,15	28,15	128,78	126,71	0	125,39	125,26	0,13	3,528	24	0	
25.10.2020	77,65	47,61	30,04	99,67	98	0	97,02	96,95	0,07	2,911	24	0	
26.10.2020	76,98	48,3	28,68	105,81	104,11	0	103,07	103	0,07	2,953	24	0	
27.10.2020	78,41	48,94	29,47	122,59	120,5	0	119,28	119,19	0,09	3,513	24	0	
28.10.2020	77,52	48,94	28,58	126,8	124,67	0	123,45	123,28	0,17	3,525	24	0	
29.10.2020	77,71	47,74	29,97	104,56	102,76	0	101,79	101,68	0,11	3,05	24	0	
30.10.2020	77,96	47,69	30,27	102,79	101	0	100,05	99,94	0,11	3,028	24	0	
31.10.2020	77,5	47,38	30,12	101,49	99,73	0	98,8	98,67	0,13	2,974	24	0	
01.11.2020	77,55	47,25	30,3	100,75	99,01	0	98,08	97,98	0,1	2,971	24	0	
02.11.2020	77,36	48,03	29,33	112,46	110,54	0	109,52	109,35	0,17	3,212	24	0	
03.11.2020	77,43	48,36	29,07	113,69	111,73	0	110,7	110,52	0,18	3,217	24	0	
04.11.2020	77,46	47,95	29,51	110,6	108,68	0	107,7	107,52	0,18	3,176	24	0	
05.11.2020	77,84	47,52	30,32	94,03	92,37	0	91,52	91,4	0,12	2,773	24	0	
06.11.2020	76,9	47,83	29,07	96,8	95,16	0	94,28	94,16	0,12	2,741	24	0	
07.11.2020	77,26	47,76	29,5	97,79	96,08	0	95,27	95,06	0,21	2,809	24	0	
08.11.2020	76,96	47,64	29,32	106,53	104,65	0	103,76	103,51	0,25	3,041	24	0	
09.11.2020	77,39	47,81	29,58	111,67	109,68	0	108,72	108,47	0,25	3,213	24	0	
10.11.2020	77,77	48,3	29,47	122,64	120,44	0	119,37	119,12	0,25	3,513	24	0	
11.11.2020	77,67	49,21	28,46	130,26	127,97	0	126,78	126,5	0,28	3,607	24	0	
12.11.2020	79,92	49,34	30,58	135,19	132,63	0	131,44	131,11	0,33	4,019	24	0	
13.11.2020	80,59	48,81	31,78	128,96	126,4	0	125,3	125	0,3	3,98	24	0	
14.11.2020	84,83	50,24	34,59	131,03	128,17	0	126,98	126,67	0,31	4,392	24	0	
15.11.2020	89,47	52,02	37,45	134,94	131,68	0	130,33	130,05	0,28	4,883	24	0	
16.11.2020	90,33	53,72	36,61	139,27	135,94	0	134,46	134,1	0,36	4,926	24	0	
17.11.2020	89,33	50,39	38,94	120,66	117,62	0	116,57	116,22	0,35	4,544	24	0	
18.11.2020	86,09	49,1	36,99	119,94	117,1	0	116,15	115,78	0,37	4,295	24	0	
19.11.2020	86,59	49,44	37,15	120,31	117,44	0	116,44	116,09	0,35	4,329	24	0	
20.11.2020	85,19	47,92	37,27	110,23	107,6	0	106,8	106,47	0,33	3,983	24	0	
21.11.2020	82,24	47,02	35,22	112,04	109,52	0	108,76	108,38	0,38	3,83	24	0	
22.11.2020	83,38	48,46	34,92	123,02	120,21	0	119,32	118,89	0,43	4,166	24	0	
23.11.2020	86,76	49,1	37,66	117,77	114,9	0	113,97	113,57	0,4	4,293	24	0	
Итого:				3712,2	3640,1	0	3606,81	3599,53	7,28	114,892	768	0	
Средние:	80,45	48,69	31,75										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	33834,44	33228,4	0	32953,53	32809,48	144,05	816,304	8073	0
23/11/2024:	37546,66	36868,51	0	36560,34	36409,01	151,33	931,196	8841	0
Итого:	3712,22	3640,11	0	3606,81	3599,53	7,28	114,892	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейсала 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tид = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,38	46,45	30,93	155,42	151,57	0,01	151,35	150,05	1,3	4,678	24	0	
24.10.2020	77,37	45,83	31,54	147,86	144,12	0,03	143,96	142,71	1,25	4,536	24	0	
25.10.2020	77,68	42,35	35,33	110,43	107,39	0,03	107,53	106,47	1,06	3,798	24	0	
26.10.2020	77,06	43,54	33,52	120,34	117,15	0,14	117,21	116,1	1,11	3,928	24	0	
27.10.2020	78,5	45,67	32,83	152,63	148,57	0,2	148,53	147,15	1,38	4,873	24	0	
28.10.2020	77,62	46,57	31,05	157,29	153,26	0,01	153,11	151,68	1,43	4,751	24	0	
29.10.2020	77,79	43,85	33,94	121,69	118,37	0,01	118,47	117,3	1,17	4,018	24	0	
30.10.2020	78,06	43,7	34,36	122,72	119,34	0,01	119,42	118,25	1,17	4,101	24	0	
31.10.2020	77,56	43,36	34,2	116,06	112,86	0	113,01	111,87	1,14	3,862	24	0	
01.11.2020	77,62	42,96	34,66	121,8	118,41	0	118,58	117,37	1,21	4,105	24	0	
02.11.2020	77,46	44,41	33,05	136,25	132,53	0,01	132,65	131,32	1,33	4,383	24	0	
03.11.2020	77,55	45,18	32,37	145,47	141,53	0,01	141,64	140,18	1,46	4,581	24	0	
04.11.2020	77,57	44,36	33,21	131,07	127,44	0,01	127,61	126,24	1,37	4,236	24	0	
05.11.2020	77,93	42,81	35,12	109,28	106,12	0	106,37	105,2	1,17	3,733	24	0	
06.11.2020	76,98	43,52	33,46	109,8	106,73	0	106,94	105,77	1,17	3,577	24	0	
07.11.2020	77,39	43,29	34,1	112,22	109,03	0	109,26	108,07	1,19	3,723	24	0	
08.11.2020	77,04	43,14	33,9	126,19	122,65	0	122,89	121,59	1,3	4,164	24	0	
09.11.2020	77,5	44,46	33,04	133,73	129,99	0	130,18	128,77	1,41	4,298	24	0	
10.11.2020	77,86	45,61	32,25	147,44	143,38	0	143,53	142	1,53	4,626	24	0	
11.11.2020	77,79	47,18	30,61	164,86	160,48	0	160,47	158,85	1,62	4,909	24	0	
12.11.2020	80,07	48,03	32,04	172,21	167,39	0,01	167,39	165,57	1,82	5,364	24	0	
13.11.2020	80,7	47,47	33,23	163,88	159,12	0	159,21	157,4	1,81	5,287	24	0	
14.11.2020	84,98	50,07	34,91	176,11	170,63	0,01	170,66	168,62	2,04	5,959	24	0	
15.11.2020	89,61	51,74	37,87	186,43	180,12	0	180,08	177,88	2,2	6,824	24	0	
16.11.2020	90,47	53,18	37,29	185,17	178,93	0,01	178,74	176,58	2,16	6,676	24	0	
17.11.2020	89,41	48,88	40,53	153,62	148,22	0	148,4	146,55	1,85	6,017	24	0	
18.11.2020	86,2	47,36	38,84	154,23	149,06	0,01	149,31	147,49	1,82	5,801	24	0	
19.11.2020	86,69	48,38	38,31	153,9	148,73	0,01	148,96	147,09	1,87	5,71	24	0	
20.11.2020	85,29	46,02	39,27	136,39	131,8	0,01	132,14	130,47	1,67	5,191	24	0	
21.11.2020	82,35	44,53	37,82	136,86	132,46	0	132,84	131,23	1,61	5,023	24	0	
22.11.2020	83,45	46,98	36,47	164,68	159,48	0,01	159,72	157,81	1,91	5,823	24	0	
23.11.2020	86,89	48,76	38,13	153,42	148,24	0,02	148,48	146,61	1,87	5,665	24	0	
Итого:				4579,4	4445,1	0,56	4448,64	4400,24	48,4	154,22	768	0	
Средние:	80,55	45,92	34,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	49171,38	48048,38	2,02	47863,78	47529,31	334,47	1421,688	11750	0
23/11/2024:	53750,83	52493,48	2,58	52312,42	51929,55	382,87	1575,908	12518	0
Итого:	4579,45	4445,1	0,56	4448,64	4400,24	48,4	154,22	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п 61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Б-й вала 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,1	46,96	30,14	110,45	107,8	0	107,59	106,7	0,89	3,241	24	0	
24.10.2020	77,1	47,3	29,8	108,55	105,93	0	105,73	104,81	0,92	3,15	24	0	
25.10.2020	77,35	43,95	33,4	82,94	80,85	0	80,79	80,1	0,69	2,696	24	0	
26.10.2020	76,73	44,8	31,93	92,54	90,26	0	90,14	89,39	0,75	2,876	24	0	
27.10.2020	78,2	46,08	32,12	108,56	105,74	0	105,63	104,69	0,94	3,394	24	0	
28.10.2020	77,28	45,6	31,68	102,53	100,08	0	99,84	99,13	0,71	3,161	24	0	
29.10.2020	77,38	43,5	33,88	85,37	83,44	0	83,11	82,68	0,43	2,816	24	0	
30.10.2020	77,7	43,69	34,01	88,95	86,93	0	86,6	86,13	0,47	2,942	24	0	
31.10.2020	77,17	43,5	33,67	82,42	80,59	0,01	80,27	79,84	0,43	2,703	24	0	
01.11.2020	77,23	42,54	34,69	84,18	82,24	0	81,96	81,53	0,43	2,841	24	0	
02.11.2020	77,1	43,65	33,45	92,71	90,4	0	90,27	89,62	0,65	3,017	24	0	
03.11.2020	77,19	44,87	32,32	97,33	94,83	0	94,77	93,87	0,9	3,058	24	0	
04.11.2020	77,2	44,02	33,18	92,58	90,16	0	90,17	89,35	0,82	2,989	24	0	
05.11.2020	77,51	42,86	34,65	79,2	77,1	0	77,13	76,4	0,73	2,672	24	0	
06.11.2020	76,58	43,41	33,17	77	75,04	0	75,01	74,34	0,67	2,485	24	0	
07.11.2020	76,99	42,81	34,18	77,3	75,26	0	75,27	74,57	0,7	2,571	24	0	
08.11.2020	76,66	43,09	33,57	85,8	83,55	0	83,57	82,83	0,74	2,801	24	0	
09.11.2020	77,12	44,27	32,85	88,57	86,26	0	86,25	85,48	0,77	2,832	24	0	
10.11.2020	77,54	45,08	32,46	99,69	97,07	0	97,09	96,15	0,94	3,151	24	0	
11.11.2020	77,48	45,96	31,52	108,6	105,83	0	105,73	104,77	0,96	3,33	24	0	
12.11.2020	79,69	46,38	33,31	107,87	104,94	0	104,89	103,9	0,99	3,493	24	0	
13.11.2020	80,36	46,89	33,47	107,42	104,45	0	104,39	103,4	0,99	3,495	24	0	
14.11.2020	84,61	48,32	36,29	115,75	112,27	0	112,18	111,05	1,13	4,068	24	0	
15.11.2020	89,24	50,28	38,96	119,53	115,67	0	115,49	114,29	1,2	4,499	24	0	
16.11.2020	90,13	51,67	38,46	125,34	121,28	0	121,04	119,77	1,27	4,66	24	0	
17.11.2020	89,01	47,99	41,02	101,12	97,81	0	97,72	96,75	0,97	4,007	24	0	
18.11.2020	85,8	47,04	38,76	103,47	100,22	0	100,22	99,19	1,03	3,882	24	0	
19.11.2020	86,32	48,57	37,75	105,5	102,17	0	102,13	101,02	1,11	3,857	24	0	
20.11.2020	84,87	46,3	38,57	96,06	93,05	0	93,08	92,11	0,97	3,591	24	0	
21.11.2020	81,91	44,87	37,04	95,16	92,33	0	92,36	91,47	0,89	3,417	24	0	
22.11.2020	83,09	46,96	36,13	109,96	106,66	0	106,65	105,56	1,09	3,851	24	0	
23.11.2020	86,47	47,76	38,71	102,62	99,37	0	99,34	98,29	1,05	3,847	24	0	
Итого:				3135	3049,5	0,01	3046,41	3019,18	27,23	105,393	768	0	
Средние:	80,19	45,65	34,53										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	124861,94	117096,32	8,77	121369,61	115556,72	5812,89	3223,895	31596	0
23/11/2024:	127997,01	120145,9	8,78	124416,02	118575,9	5840,12	3329,288	32364	0
Итого:	3135,07	3049,58	0,01	3046,41	3019,18	27,23	105,393	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Б.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись
Л.А. Болтачева/
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейселя 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мЕВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,23	49,42	27,81	129,15	127,11	0	125,74	125,64	0,1	3,497	24	0	
24.10.2020	77,3	49,15	28,15	128,78	126,71	0	125,39	125,26	0,13	3,528	24	0	
25.10.2020	77,65	47,61	30,04	99,67	98	0	97,02	96,95	0,07	2,911	24	0	
26.10.2020	76,98	48,3	28,68	105,81	104,11	0	103,07	103	0,07	2,953	24	0	
27.10.2020	78,41	48,94	29,47	122,59	120,5	0	119,28	119,19	0,09	3,513	24	0	
28.10.2020	77,52	48,94	28,58	126,8	124,67	0	123,45	123,28	0,17	3,525	24	0	
29.10.2020	77,71	47,74	29,97	104,56	102,76	0	101,79	101,68	0,11	3,05	24	0	
30.10.2020	77,96	47,69	30,27	102,79	101	0	100,05	99,94	0,11	3,028	24	0	
31.10.2020	77,5	47,38	30,12	101,49	99,73	0	98,8	98,67	0,13	2,974	24	0	
01.11.2020	77,55	47,25	30,3	100,75	99,01	0	98,08	97,98	0,1	2,971	24	0	
02.11.2020	77,36	48,03	29,33	112,46	110,54	0	109,52	109,35	0,17	3,212	24	0	
03.11.2020	77,43	48,36	29,07	113,69	111,73	0	110,7	110,52	0,18	3,217	24	0	
04.11.2020	77,46	47,95	29,51	110,6	108,68	0	107,7	107,52	0,18	3,176	24	0	
05.11.2020	77,84	47,52	30,32	94,03	92,37	0	91,52	91,4	0,12	2,773	24	0	
06.11.2020	76,9	47,83	29,07	96,8	95,16	0	94,28	94,16	0,12	2,741	24	0	
07.11.2020	77,26	47,76	29,5	97,79	96,08	0	95,27	95,06	0,21	2,809	24	0	
08.11.2020	76,96	47,64	29,32	106,53	104,65	0	103,76	103,51	0,25	3,041	24	0	
09.11.2020	77,39	47,81	29,58	111,67	109,68	0	108,72	108,47	0,25	3,213	24	0	
10.11.2020	77,77	48,3	29,47	122,64	120,44	0	119,37	119,12	0,25	3,513	24	0	
11.11.2020	77,67	49,21	28,46	130,26	127,97	0	126,78	126,5	0,28	3,607	24	0	
12.11.2020	79,92	49,34	30,58	135,19	132,63	0	131,44	131,11	0,33	4,019	24	0	
13.11.2020	80,59	48,81	31,78	128,96	126,4	0	125,3	125	0,3	3,98	24	0	
14.11.2020	84,83	50,24	34,59	131,03	128,17	0	126,98	126,67	0,31	4,392	24	0	
15.11.2020	89,47	52,02	37,45	134,94	131,68	0	130,33	130,05	0,28	4,883	24	0	
16.11.2020	90,33	53,72	36,61	139,27	135,94	0	134,46	134,1	0,36	4,926	24	0	
17.11.2020	89,33	50,39	38,94	120,66	117,62	0	116,57	116,22	0,35	4,544	24	0	
18.11.2020	86,09	49,1	36,99	119,94	117,1	0	116,15	115,78	0,37	4,295	24	0	
19.11.2020	86,59	49,44	37,15	120,31	117,44	0	116,44	116,09	0,35	4,329	24	0	
20.11.2020	85,19	47,92	37,27	110,23	107,6	0	106,8	106,47	0,33	3,983	24	0	
21.11.2020	82,24	47,02	35,22	112,04	109,52	0	108,76	108,38	0,38	3,83	24	0	
22.11.2020	83,38	48,46	34,92	123,02	120,21	0	119,32	118,89	0,43	4,166	24	0	
23.11.2020	86,76	49,1	37,66	117,77	114,9	0	113,97	113,57	0,4	4,293	24	0	
Итого:				3712,2	3640,1	0	3606,81	3599,53	7,28	114,892	768	0	
Средние:	80,45	48,69	31,75										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	100703,04	96456,69	0,07	97792,51	94928,45	2864,06	2243,239	17796	7755
23/11/2024:	104415,26	100096,8	0,07	101399,32	98527,98	2871,34	2358,131	18564	7755
Итого:	3712,22	3640,11	0	3606,81	3599,53	7,28	114,892	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРПОДЛИТЕЛ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.11.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{шт}

0