

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

T_{ав} = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	84,44	54,11	30,33	97,39	94,77	0	94,42	93,48	0,94	2,866	24	0	
25.11.2020	85,64	54,66	30,98	97,97	95,24	0	94,91	93,91	1	2,941	24	0	
26.11.2020	86,24	55,69	30,55	99,47	96,77	0	96,28	95,34	0,94	2,942	24	0	
27.11.2020	87,19	56,45	30,74	100,38	97,65	0	97,12	96,18	0,94	2,987	24	0	
28.11.2020	89,93	56,75	33,18	98,39	95,53	0	95,01	94,12	0,89	3,159	24	0	
29.11.2020	93,47	58,78	34,69	103,74	100,51	0	99,92	98,9	1,02	3,472	24	0	
30.11.2020	95,3	59,54	35,76	96,35	93,24	0	92,71	91,73	0,98	3,324	24	0	
01.12.2020	96,55	59,45	37,1	95,08	91,87	0	91,36	90,4	0,96	3,395	24	0	
02.12.2020	94,86	62,4	32,46	112,01	108,52	0	107,8	106,61	1,19	3,504	24	0	
03.12.2020	95,27	61,67	33,6	108,84	105,34	0	104,7	103,49	1,21	3,524	24	0	
04.12.2020	92,98	57,65	35,33	93,04	90,01	0	89,68	88,61	1,07	3,172	24	0	
05.12.2020	89,01	52,32	36,69	85,2	82,42	0	82,34	81,38	0,96	3,023	24	0	
06.12.2020	90,5	53,45	37,05	86,32	83,43	0	83,32	82,32	1	3,09	24	0	
07.12.2020	87,03	50,12	36,91	77,57	75,06	0	75,06	74,19	0,87	2,771	24	0	
08.12.2020	86,2	51,95	34,25	84,78	82,13	0	82,09	81,11	0,98	2,812	24	0	
09.12.2020	85,96	53,44	32,52	89,27	86,55	0	86,45	85,4	1,05	2,813	24	0	
10.12.2020	91,13	58,91	32,22	104,5	101,22	0	100,83	99,62	1,21	3,254	24	0	
11.12.2020	91,68	57,75	33,93	93,88	90,86	0	90,56	89,44	1,12	3,078	24	0	
12.12.2020	91,41	54,97	36,44	87,03	84,11	0	83,97	82,96	1,01	3,065	24	0	
13.12.2020	91,39	54,72	36,67	88,64	85,63	0	85,49	84,43	1,06	3,138	24	0	
14.12.2020	90,39	55,17	35,22	85,09	82,32	0	82,15	81,16	0,99	2,895	24	0	
15.12.2020	86,39	54,59	31,8	92,71	89,9	0	89,74	88,64	1,1	2,857	24	0	
16.12.2020	86,2	53,58	32,62	87,36	84,71	0	84,57	83,6	0,97	2,761	24	0	
17.12.2020	85,34	49,59	35,75	73,37	71,09	0,01	71,07	70,25	0,82	2,54	24	0	
18.12.2020	85,96	53,34	32,62	83,56	81,01	0	80,89	79,95	0,94	2,64	24	0	
19.12.2020	90,08	60	30,08	111,04	107,76	0	107,23	105,97	1,26	3,229	24	0	
20.12.2020	93,16	62,52	30,64	119,19	115,54	0	114,86	113,46	1,4	3,527	24	0	
21.12.2020	91,91	55,98	35,93	87,47	84,58	0	84,35	83,37	0,98	3,033	24	0	
22.12.2020	85,4	51,53	33,87	83,95	81,39	0	81,3	80,4	0,9	2,754	24	0	
23.12.2020	83,47	49,8	33,67	77,4	75,11	0	75,08	74,28	0,8	2,53	24	0	
Итого:				2800,9	2714,2	0,01	2705,26	2674,7	30,56	91,096	720	0	
Средние:	89,48	55,69	33,78										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024	12911,65	12798,65	0,17	12604,32	12658,64	-54,32	313,86	6493	1
23/12/2024	15712,64	15512,92	0,18	15309,58	15333,34	-23,76	404,956	7213	1
Итого:	2800,99	2714,27	0,01	2705,26	2674,7	30,56	91,096	720	0



000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись Ф.И.О.

Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: ул. Хариса Кусупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Телефон/факс: БК-7 с.п. 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M с.т. воды = _____ т.сут M max = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T max = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.11.2020	84,85	49,4	35,45	112,15	109,97	0	108,7	108,7	0	4,484	24	0	
25.11.2020	86,14	49,91	36,23	113,92	111,62	0	110,31	110,35	-0,04	4,652	24	0	
26.11.2020	86,73	50,5	36,23	114,7	112,37	0	111	111,05	-0,05	4,678	24	0	
27.11.2020	87,68	51	36,68	114,82	112,45	0	111,04	111,1	-0,06	4,74	24	0	
28.11.2020	90,41	51,86	38,55	114,33	111,74	0	110,36	110,34	0,02	4,951	24	0	
29.11.2020	93,99	53,55	40,44	119,43	116,48	0	115,02	114,89	0,13	5,418	24	0	
30.11.2020	95,85	54,12	41,73	110,73	107,83	0	106,47	106,36	0,11	5,176	24	0	
01.12.2020	97,15	54,48	42,67	111,29	108,25	0	106,95	106,76	0,19	5,318	24	0	
02.12.2020	95,29	56,79	38,5	125,41	122,32	0	120,67	120,49	0,18	5,415	24	0	
03.12.2020	95,79	56,63	39,16	121,88	118,81	0	117,25	117,01	0,24	5,352	24	0	
04.12.2020	93,46	52,75	40,71	105,22	102,57	0	101,35	101,24	0,11	4,804	24	0	
05.12.2020	89,51	47,69	41,82	99,58	97,28	0	96,28	96,26	0,02	4,686	24	0	
06.12.2020	91,01	48,89	42,12	99,5	97,01	0	95,97	95,89	0,08	4,706	24	0	
07.12.2020	87,48	46,49	40,99	89,44	87,41	0	86,51	86,51	0	4,123	24	0	
08.12.2020	86,5	47,4	39,2	95,84	93,75	0	92,79	92,79	0	4,232	24	0	
09.12.2020	86,4	48,79	37,61	101,91	99,8	0	98,67	98,73	-0,06	4,316	24	0	
10.12.2020	91,51	53,27	38,24	104,44	101,93	1	100,75	100,6	0,15	4,486	24	0	
11.12.2020	92,11	51,94	40,17	103,5	100,8	0,1	99,8	99,53	0,27	4,67	24	0	
12.12.2020	91,9	50,27	41,63	97,99	95,32	0,01	94,51	94,2	0,31	4,58	24	0	
13.12.2020	91,85	49,2	42,65	100,58	97,74	0	97,02	96,62	0,4	4,82	24	0	
14.12.2020	90,73	49,39	41,34	96,45	93,8	0	93,09	92,72	0,37	4,478	24	0	
15.12.2020	86,78	48,84	37,94	102,83	100,31	0	99,5	99,17	0,33	4,393	24	0	
16.12.2020	86,68	48,61	38,07	97,92	95,47	0	94,76	94,41	0,35	4,201	24	0	
17.12.2020	85,86	45,41	40,45	83,55	81,38	0	80,91	80,58	0,33	3,806	24	0	
18.12.2020	86,4	48,14	38,26	94,51	92,13	0	91,48	91,13	0,35	4,071	24	0	
19.12.2020	90,44	52,87	37,57	117,59	114,56	0	113,49	113,05	0,44	4,964	24	0	
20.12.2020	93,54	56,54	37	129,49	126,17	0	124,72	124,29	0,43	5,379	24	0	
21.12.2020	92,32	50,6	41,72	98,54	95,79	0	95	94,68	0,32	4,615	24	0	
22.12.2020	85,81	46,85	38,96	95,91	93,52	0	92,92	92,54	0,38	4,213	24	0	
23.12.2020	83,87	45,38	38,49	86,31	84,22	0	83,7	83,42	0,28	3,745	24	0	
Итого:				3159,8	3082,8	1,11	3050,99	3045,41	5,58	139,472	720	0	
Средние:	89,93	50,58	39,35										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/11/2024:0	17424,42	17317,88	0,07	17007,52	17138,4	-130,88	520,534	6493	0
23/12/2024:0	20584,28	20400,68	1,18	20058,51	20183,81	-125,3	660,006	7213	0
Итого:	3159,86	3082,8	1,11	3050,99	3045,41	5,58	139,472	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Договор: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсулова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Темп = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,8	49,05	36,75	139,52	135,61	0	135,13	134,07	1,06	4,968	24	0	
25.11.2020	87,1	49,97	37,13	140,42	136,3	0	135,87	134,7	1,17	5,049	24	0	
26.11.2020	87,73	50,27	37,46	142,57	138,37	0	137,87	136,74	1,13	5,166	24	0	
27.11.2020	88,67	50,72	37,95	141,14	136,91	0	136,43	135,27	1,16	5,184	24	0	
28.11.2020	91,44	51,54	39,9	142,31	137,79	0	137,28	136,07	1,21	5,481	24	0	
29.11.2020	95,08	52,4	42,68	144,54	139,65	0	139,1	137,87	1,23	5,942	24	0	
30.11.2020	97,04	52,7	44,34	136,8	131,99	0	131,43	130,29	1,14	5,833	24	0	
01.12.2020	98,39	53,43	44,96	137,08	132,05	0	131,58	130,3	1,28	5,927	24	0	
02.12.2020	96,44	55,73	40,71	159,03	153,54	0	152,83	151,33	1,5	6,231	24	0	
03.12.2020	96,93	55,53	41,4	155,94	150,53	0	149,82	148,37	1,45	6,211	24	0	
04.12.2020	94,56	53,24	41,32	142,1	137,36	0	136,77	135,54	1,23	5,657	24	0	
05.12.2020	90,64	50,34	40,3	128,25	124,24	0	123,76	122,76	1	4,991	24	0	
06.12.2020	92,13	49,77	42,36	132,85	128,47	0	128,09	126,99	1,1	5,432	24	0	
07.12.2020	88,69	47,85	40,84	119,16	115,48	0	115,17	114,27	0,9	4,705	24	0	
08.12.2020	87,71	48,4	39,31	125	121,26	0	120,9	119,92	0,98	4,754	24	0	
09.12.2020	87,48	48,6	38,88	127,68	123,91	0	123,48	122,57	0,91	4,802	24	0	
10.12.2020	92,72	51,97	40,75	140,72	136,08	0	135,63	134,37	1,26	5,533	24	0	
11.12.2020	93,29	52,89	40,4	138,52	133,99	0,01	133,44	132,23	1,21	5,397	24	0	
12.12.2020	93,02	50,54	42,48	127,42	123,16	0	122,79	121,69	1,1	5,221	24	0	
13.12.2020	93,01	50,03	42,98	130,39	125,97	0	125,62	124,47	1,15	5,404	24	0	
14.12.2020	91,99	50,05	41,94	127,37	123,11	0	122,84	121,71	1,13	5,157	24	0	
15.12.2020	87,93	49,78	38,15	133,8	129,68	0	129,38	128,17	1,21	4,938	24	0	
16.12.2020	87,74	48,86	38,88	125,81	121,86	0	121,66	120,5	1,16	4,733	24	0	
17.12.2020	86,94	46,43	40,51	107,91	104,5	0	104,41	103,45	0,96	4,231	24	0	
18.12.2020	87,46	48,49	38,97	122,03	118,23	0	118,04	116,91	1,13	4,602	24	0	
19.12.2020	91,52	53,02	38,5	153,07	148,12	0	147,66	146,2	1,46	5,692	24	0	
20.12.2020	94,61	55,53	39,08	170,26	164,58	0	163,89	162,25	1,64	6,414	24	0	
21.12.2020	93,55	52,32	41,23	141,73	137,01	0	136,51	135,25	1,26	5,636	24	0	
22.12.2020	86,96	48,91	38,05	132,43	128,36	0	128,11	126,94	1,17	4,877	24	0	
23.12.2020	85,02	46,9	38,12	118,68	115,1	0	114,95	113,89	1,06	4,383	24	0	
Итого:				4084,5	3953,2	0,01	3940,44	3905,09	35,35	158,551	720	0	
Средние:	91,05	50,84	40,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	11028,87	10874,88	0,58	10763,09	10742,01	21,08	240,334	2989	2
23/12/2024:	15113,4	14828,09	0,59	14703,53	14647,1	56,43	398,885	3709	2
Итого:	4084,53	3953,21	0,01	3940,44	3905,09	35,35	158,551	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсулва 105

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тавс = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00107890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	84,89	49,42	35,47	143,69	140,18	0	139,22	138,6	0,62	4,941	24	0	
25.11.2020	86,18	49,27	36,91	147,59	143,76	0	142,89	142,12	0,77	5,273	24	0	
26.11.2020	86,84	50,53	36,31	150,27	146,32	0	145,43	144,58	0,85	5,284	24	0	
27.11.2020	87,78	51,74	36,04	152,28	148,16	0	147,25	146,32	0,93	5,311	24	0	
28.11.2020	90,51	51,69	38,82	147,33	143,1	0	142,21	141,32	0,89	5,529	24	0	
29.11.2020	94,11	52,19	41,92	152,56	147,7	0	146,89	145,84	1,05	6,165	24	0	
30.11.2020	96,07	53,82	42,25	148,44	143,54	0	142,73	141,61	1,12	6,041	24	0	
01.12.2020	97,4	53,95	43,45	146,7	141,65	0	140,89	139,73	1,16	6,133	24	0	
02.12.2020	95,52	56,35	39,17	164,98	159,7	0	158,7	157,36	1,34	6,226	24	0	
03.12.2020	96	56,55	39,45	164,78	159,48	0	158,45	157,13	1,32	6,261	24	0	
04.12.2020	93,64	55,19	38,45	158,29	153,37	0	152,47	151,19	1,28	5,869	24	0	
05.12.2020	89,75	51,79	37,96	140,85	136,74	0	136,05	135,04	1,01	5,166	24	0	
06.12.2020	91,17	50,52	40,65	140,63	136,29	0	135,67	134,65	1,02	5,518	24	0	
07.12.2020	87,9	49,2	38,7	128,9	125,24	0	124,62	123,8	0,82	4,824	24	0	
08.12.2020	86,82	49,63	37,19	135,87	132,11	0	131,5	130,6	0,9	4,893	24	0	
09.12.2020	86,56	49,37	37,19	135,22	131,49	0	130,87	129,97	0,9	4,869	24	0	
10.12.2020	91,77	52,53	39,24	146,59	142,08	0	141,36	140,26	1,1	5,552	24	0	
11.12.2020	92,35	53,16	39,19	145,12	140,67	0	139,89	138,79	1,1	5,488	24	0	
12.12.2020	92,07	51,15	40,92	135,28	131,06	0	130,44	129,44	1	5,343	24	0	
13.12.2020	92,03	50,92	41,11	135,77	131,5	0	130,92	129,89	1,03	5,387	24	0	
14.12.2020	91,09	50,9	40,19	133,11	129,04	0	128,45	127,5	0,95	5,166	24	0	
15.12.2020	87,09	50,59	36,5	141,51	137,6	0	136,91	135,94	0,97	4,999	24	0	
16.12.2020	86,88	50,67	36,21	137,56	133,77	0	133,13	132,21	0,92	4,823	24	0	
17.12.2020	86,01	48,27	37,74	119,14	115,93	0	115,37	114,66	0,71	4,355	24	0	
18.12.2020	86,58	49,81	36,77	130,23	126,74	0	126,05	125,29	0,76	4,638	24	0	
19.12.2020	90,44	52,52	37,92	149,91	145,55	0	144,68	143,7	0,98	5,491	24	0	
20.12.2020	93,74	55,58	38,16	172,08	166,75	0	165,73	164,34	1,39	6,333	24	0	
21.12.2020	92,68	53,8	38,88	147,32	147,81	0	141,98	140,91	1,07	5,529	24	0	
22.12.2020	86,16	50,66	35,5	144,8	140,82	0	140,17	139,14	1,03	4,977	24	0	
23.12.2020	84,26	48,9	35,36	132,18	128,68	0	128,12	127,22	0,9	4,53	24	0	
Итого:				4328,9	4201,8	0	4179,04	4149,15	29,89	160,914	720	0	
Средние:	90,14	51,68	38,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	12932,98	12754,8	0	12629,67	12591,1	38,57	252,646	2987	2
23/12/2024:	17261,96	16956,63	0	16808,71	16740,25	68,46	413,56	3707	2
Итого:	4328,98	4201,83	0	4179,04	4149,15	29,89	160,914	720	0



ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж организации

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренкова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Красновольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Длинные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тисв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,02	45,36	40,66	93,45	91,01	0	90,49	90,15	0,34	3,68	24	0	
25.11.2020	87,3	46,09	41,21	93,72	91,23	0	90,68	90,36	0,32	3,735	24	0	
26.11.2020	87,93	45,89	42,04	94,29	91,73	0	91,18	90,84	0,34	3,837	24	0	
27.11.2020	88,9	46,73	42,17	95,49	92,84	0	92,28	91,85	0,43	3,895	24	0	
28.11.2020	91,7	48,15	43,55	99,15	96,2	0	95,64	95,13	0,51	4,171	24	0	
29.11.2020	95,37	49,74	45,63	106,76	103,37	0	102,7	102,16	0,54	4,69	24	0	
30.11.2020	97,32	49,87	47,45	96,75	93,57	0	92,94	92,48	0,46	4,415	24	0	
01.12.2020	98,66	49,63	49,03	95,22	92,01	0	91,35	90,93	0,42	4,483	24	0	
02.12.2020	96,72	52,36	44,36	109,36	105,99	0	105,06	104,63	0,43	4,666	24	0	
03.12.2020	97,17	52,31	44,86	108,4	104,99	0	104,13	103,63	0,5	4,679	24	0	
04.12.2020	94,88	50,12	44,76	98,88	95,85	0	95,17	94,73	0,44	4,265	24	0	
05.12.2020	90,88	45,31	45,57	87,2	84,62	0	84,15	83,84	0,31	3,837	24	0	
06.12.2020	92,39	45,46	46,93	88,97	86,23	0	85,76	85,38	0,38	4,026	24	0	
07.12.2020	88,85	43,36	45,49	80,05	77,76	0	77,35	77,07	0,28	3,519	24	0	
08.12.2020	87,93	44,54	43,39	87,81	85,39	0	84,91	84,57	0,34	3,686	24	0	
09.12.2020	87,71	45,47	42,24	91,2	88,73	0	88,21	87,89	0,32	3,724	24	0	
10.12.2020	93	49,32	43,68	104,81	101,71	0	100,98	100,54	0,44	4,415	24	0	
11.12.2020	93,52	48,23	45,29	92,47	89,67	0	89,08	88,65	0,43	4,038	24	0	
12.12.2020	93,26	45,2	48,06	85,06	82,4	0	81,96	81,61	0,35	3,94	24	0	
13.12.2020	93,28	46,03	47,25	90,66	87,83	0	87,35	86,98	0,37	4,131	24	0	
14.12.2020	92,24	46,73	45,51	88,7	86,02	0	85,53	85,13	0,4	3,897	24	0	
15.12.2020	88,1	45,6	42,5	89,03	86,58	0	86,08	85,72	0,36	3,661	24	0	
16.12.2020	87,92	44,01	43,91	82,99	80,66	0	80,28	79,92	0,36	3,524	24	0	
17.12.2020	87,26	42,22	45,04	75,75	73,67	0	73,27	73,05	0,22	3,298	24	0	
18.12.2020	87,71	43,92	43,79	82,3	80,01	0	79,6	79,26	0,34	3,487	24	0	
19.12.2020	91,81	50,51	41,3	106,18	103,16	0	102,39	101,95	0,44	4,231	24	0	
20.12.2020	94,86	53,58	41,28	124,18	120,51	0	119,52	118,9	0,62	4,94	24	0	
21.12.2020	93,75	47,12	46,63	92,49	89,58	0	89,07	88,63	0,44	4,156	24	0	
22.12.2020	87,12	44,65	42,47	87,42	85,02	0	84,6	84,22	0,38	3,594	24	0	
23.12.2020	85,16	42,83	42,33	77,04	75	0	74,64	74,32	0,32	3,157	24	0	
Итого:				2805,7	2723,3	0	2706,35	2694,52	11,83	119,777	720	0	
Средние:	91,29	47,01	44,27										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	81286,44	79388,91	0	78823,09	78457,37	365,72	2630,021	26006	313
23/12/2024:	84092,14	82112,21	0	81529,44	81151,89	377,55	2749,798	26726	313
Итого:	2805,7	2723,3	0	2706,35	2694,52	11,83	119,777	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж организации

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Проснянников
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Красноярский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T max = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,38	48,54	37,84	185,33	181,91	0,03	179,41	179,88	-0,47	6,789	24	0	
25.11.2020	87,71	49,77	37,94	189,5	185,88	0,03	183,27	183,74	-0,47	6,958	24	0	
26.11.2020	88,26	49,99	38,27	193,99	190,26	0,03	187,56	188,04	-0,48	7,183	24	0	
27.11.2020	89,41	51,05	38,36	199,5	195,61	0,03	192,72	193,21	-0,49	7,395	24	0	
28.11.2020	92,11	51,49	40,62	195,42	191,26	0,03	188,43	188,92	-0,49	7,662	24	0	
29.11.2020	95,76	52,29	43,47	196,6	192	0,14	189,05	189,54	-0,49	8,229	24	0	
30.11.2020	97,67	52,17	45,5	184,05	179,45	0,16	176,75	177,17	-0,42	8,057	24	0	
01.12.2020	99,02	52,62	46,4	184,35	179,57	0,03	176,89	177,26	-0,37	8,221	24	0	
02.12.2020	96,94	55,8	41,14	218,84	213,73	0,04	210,26	210,69	-0,43	8,664	24	0	
03.12.2020	97,59	55,15	42,44	208,34	203,25	0,03	200,08	200,39	-0,31	8,509	24	0	
04.12.2020	95,09	53,07	42,02	195,28	190,68	0,04	187,91	188,18	-0,27	7,905	24	0	
05.12.2020	91,23	49,33	41,9	176,32	172,34	0,03	170,1	170,36	-0,26	7,133	24	0	
06.12.2020	92,82	49,19	43,63	178,73	174,51	0,03	172,24	172,52	-0,28	7,521	24	0	
07.12.2020	89,15	46,84	42,31	159,2	155,73	0,03	153,8	154,12	-0,32	6,507	24	0	
08.12.2020	88,3	47,32	40,98	166,91	163,41	0,02	161,33	161,69	-0,36	6,514	24	0	
09.12.2020	88,09	48,35	39,74	178,58	174,88	0,03	172,64	172,97	-0,33	6,864	24	0	
10.12.2020	93,38	51,75	41,63	190,52	186,18	0,02	183,55	183,85	-0,3	7,646	24	0	
11.12.2020	93,93	49,87	44,06	181,14	176,78	0,04	174,46	174,73	-0,27	7,695	24	0	
12.12.2020	93,84	43,07	50,77	170,45	165,69	0,03	164,15	164,24	-0,09	8,338	24	0	
13.12.2020	93,85	44,54	49,31	178,64	90,75	0,03	172,01	89,92	82,09	8,687	24	0	
14.12.2020	92,57	48,34	44,23	149,84	146,31	0,09	144,4	144,71	-0,31	6,393	24	0	
15.12.2020	88,39	49,28	39,11	158,68	155,2	0,06	153,39	153,47	-0,08	6,006	24	0	
16.12.2020	88,27	46,24	42,03	164,08	159,88	0,05	158,63	158,25	0,38	6,669	24	0	
17.12.2020	87,56	43,81	43,75	144,26	140,59	0,05	139,54	139,32	0,22	6,104	24	0	
18.12.2020	88,08	47	41,08	164,96	160,85	0,05	159,5	159,18	0,32	6,554	24	0	
19.12.2020	92,14	51,76	40,38	203,84	198,52	0,03	196,54	196,05	0,49	7,944	24	0	
20.12.2020	95,09	54,51	40,58	219,18	213,09	0,06	210,89	210,13	0,76	8,569	24	0	
21.12.2020	93,96	51,03	42,93	182,55	177,44	0,05	175,79	175,28	0,51	7,558	24	0	
22.12.2020	87,32	47,53	39,79	176,84	172,45	0,05	171,09	170,64	0,45	6,813	24	0	
23.12.2020	85,54	45,16	40,38	156,85	153,07	0,05	151,91	151,59	0,32	6,132	24	0	
Итого:				5452,7	5241,2	1,39	5258,29	5180,04	78,25	221,319	720	0	
Средние:	91,64	49,56	42,08										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024	153996,08	152063,57	23,8	149464,84	150106,51	-641,67	4414,925	25988	331
23/12/2024	159448,85	157304,84	25,19	154723,13	155286,55	-563,42	4636,244	26708	331
Итого:	5452,77	5241,27	1,39	5258,29	5180,04	78,25	221,319	720	0



[Signature]
Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

[Signature]
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167111
Адрес: пр.Краснополяский 1-6 Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет.воды= т.сут M пвс= т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Ткм= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0ЖЕ069 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
24.11.2020	86,28	47,27	39,01	140,61	138,24	0	136,13	136,75	-0,62	5,312	24	0	
25.11.2020	87,59	47,24	40,35	144,05	141,44	0	139,31	139,94	-0,63	5,622	24	0	
26.11.2020	88,15	47,97	40,18	144,53	141,9	0	139,76	140,4	-0,64	5,619	24	0	
27.11.2020	89,2	48,42	40,78	142,31	139,66	0	137,51	138,14	-0,63	5,609	24	0	
28.11.2020	91,94	49,6	42,34	148,55	145,48	0	143,27	143,81	-0,54	6,071	24	0	
29.11.2020	95,59	50,14	45,45	149,73	146,22	0	144,02	144,49	-0,47	6,557	24	0	
30.11.2020	97,54	50,02	47,52	136,31	132,95	0	130,94	131,41	-0,47	6,233	24	0	
01.12.2020	98,87	50,21	48,66	134,5	131,04	0	129,03	129,5	-0,47	6,288	24	0	
02.12.2020	96,86	53,01	43,85	156,55	152,81	0	150,4	150,79	-0,39	6,605	24	0	
03.12.2020	97,4	52,12	45,28	151,27	147,49	0	145,3	145,61	-0,31	6,59	24	0	
04.12.2020	94,98	51,22	43,76	144,49	141,11	0	139,03	139,4	-0,37	6,094	24	0	
05.12.2020	91,08	46,31	44,77	129,6	126,77	0,01	125,05	125,49	-0,44	5,605	24	0	
06.12.2020	92,65	46,11	46,54	131,64	128,55	0	126,88	127,27	-0,39	5,909	24	0	
07.12.2020	89,03	44,98	44,05	121,18	118,7	0	117,08	117,56	-0,48	5,16	24	0	
08.12.2020	88,18	46,05	42,13	127,12	124,6	0	122,9	123,4	-0,5	5,179	24	0	
09.12.2020	87,94	46,89	41,05	134,57	131,89	0	130,12	130,52	-0,4	5,343	24	0	
10.12.2020	93,23	50,49	42,74	146,47	143,11	0	141,1	141,39	-0,29	6,035	24	0	
11.12.2020	93,76	48,23	45,53	129,08	126,05	0	124,3	124,69	-0,39	5,664	24	0	
12.12.2020	93,48	45,92	47,56	116,35	113,61	0	112,1	112,46	-0,36	5,336	24	0	
13.12.2020	93,52	46,28	47,24	128	124,83	0	123,28	123,58	-0,3	5,827	24	0	
14.12.2020	92,32	47,75	44,57	127,13	124,2	0	122,55	122,89	-0,34	5,467	24	0	
15.12.2020	88,36	46,64	41,72	127,71	125,1	0	123,47	123,84	-0,37	5,155	24	0	
16.12.2020	88,21	45,51	42,7	123,31	120,79	0	119,21	119,64	-0,43	5,09	24	0	
17.12.2020	87,51	43,86	43,65	111,64	109,45	0	107,99	108,45	-0,46	4,714	24	0	
18.12.2020	88	46,07	41,93	122,12	119,67	0	118,1	118,49	-0,39	4,955	24	0	
19.12.2020	92,15	51,38	40,77	155,25	151,73	0	149,66	149,86	-0,2	6,106	24	0	
20.12.2020	95,05	53,29	41,76	170,71	166,53	0	164,26	164,32	-0,06	6,867	24	0	
21.12.2020	93,88	48,79	45,09	132,68	129,47	0	127,75	128,02	-0,27	5,764	24	0	
22.12.2020	87,25	46,03	41,22	131,36	128,66	0,01	127,1	127,37	-0,27	5,24	24	0	
23.12.2020	85,42	44,96	40,46	120,79	118,54	0	117,01	117,39	-0,38	4,732	24	0	
Итого:				4079,6	3990,5	0,02	3934,61	3946,87	-12,26	170,748	720	0	
Средние:	91,51	48,09	43,42										

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/11/2024:0	27534,41	27322,69	0,59	26852,97	27011,47	-158,5	684,608	6710	0
23/12/2024:0	31614,02	31313,28	0,61	30787,58	30958,34	-170,76	855,356	7430	0
Итого:	4079,61	3990,59	0,02	3934,61	3946,87	-12,26	170,748	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-в
Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001
Прочисленные расходы:
И сет. воды = _____ т.сут И рвс = _____ т.сут
Тхв = 0,00°C

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00170431 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5CBF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,5	49,07	36,43	167,31	159,86	0,01	162,04	158,04	4	5,904	24	0	
25.11.2020	86,8	50,66	36,14	168,43	160,9	0	163	158,99	4,01	5,895	24	0	
26.11.2020	87,38	50,55	36,83	171,04	163,39	0	165,44	161,44	4	6,1	24	0	
27.11.2020	88,39	51,08	37,31	169,27	161,58	0,01	163,65	159,63	4,02	6,111	24	0	
28.11.2020	91,13	52	39,13	171,78	163,67	0	165,74	161,6	4,14	6,493	24	0	
29.11.2020	94,76	54,5	40,26	178,81	170,08	0	172,08	167,72	4,36	6,941	24	0	
30.11.2020	96,7	54,38	42,32	170,22	161,55	0,01	163,55	159,33	4,22	6,931	24	0	
01.12.2020	97,98	54,19	43,79	165,49	156,84	0	158,88	154,69	4,19	6,968	24	0	
02.12.2020	96,08	57,09	38,99	192,72	183,24	0,01	185,29	180,48	4,81	7,238	24	0	
03.12.2020	96,58	56,64	39,94	185,11	175,81	0,01	177,89	173,17	4,72	7,118	24	0	
04.12.2020	94,14	52,91	41,23	161,83	153,68	0,01	155,79	151,67	4,12	6,429	24	0	
05.12.2020	90,21	49,77	40,44	148,77	141,53	0	143,63	139,89	3,74	5,812	24	0	
06.12.2020	91,8	49,57	42,23	155,96	148,09	0,01	150,42	146,37	4,05	6,359	24	0	
07.12.2020	88,19	47,56	40,63	139,4	132,64	0,01	134,79	131,21	3,58	5,481	24	0	
08.12.2020	87,32	48,14	39,18	150,35	143,23	0	145,46	141,66	3,8	5,7	24	0	
09.12.2020	87,11	49,07	38,04	154,58	147,31	0,01	149,59	145,64	3,95	5,692	24	0	
10.12.2020	92,44	53,34	39,1	176,11	167,46	0	169,75	165,26	4,49	6,641	24	0	
11.12.2020	92,9	52,71	40,19	162,43	154,34	0	156,51	152,34	4,17	6,297	24	0	
12.12.2020	97,67	50,78	41,89	153,69	145,87	0,01	148,13	144,11	4,02	6,21	24	0	
13.12.2020	92,67	50,25	42,42	158,74	150,62	0	153	148,83	4,17	6,496	24	0	
14.12.2020	91,52	50,93	40,59	153,92	146,24	0,01	148,49	144,44	4,05	6,032	24	0	
15.12.2020	87,52	49,32	38,2	152,37	145,24	0,01	147,36	143,58	3,78	5,633	24	0	
16.12.2020	87,34	48,09	39,25	147,27	140,25	0	142,47	138,74	3,73	5,596	24	0	
17.12.2020	86,51	46,46	40,15	131,99	125,68	0,01	127,74	124,41	3,33	5,131	24	0	
18.12.2020	87,13	48,7	38,43	147,12	140,13	0	142,34	138,56	3,78	5,472	24	0	
19.12.2020	91,28	53,9	37,38	184,8	175,34	0	177,79	172,96	4,83	6,652	24	0	
20.12.2020	94,29	57,1	37,19	205,94	195,86	0	198,26	192,89	5,37	7,388	24	0	
21.12.2020	93	51,11	41,89	152,55	145,01	0	146,99	143,22	3,77	6,164	24	0	
22.12.2020	86,46	48,55	37,91	149,62	142,76	0,01	144,84	141,16	3,68	5,493	24	0	
23.12.2020	84,52	45,9	38,62	138	131,71	0,01	133,77	130,42	3,35	5,165	24	0	
Итого:				4865,1	4629,9	0,15	4694,68	4572,45	122,23	185,542	720	0	
Средние:	90,68	51,14	39,53										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:0	5846,82	5603,24	0,48	5687,47	5547,57	139,9	186,821	1116	0
23/12/2024:0	10711,94	10233,15	0,63	10382,15	10120,02	262,13	372,363	1836	0
Итого:	4865,12	4629,91	0,15	4694,68	4572,45	122,23	185,542	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»

Подпись

Е.А. Просинникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q _{контр} = Q _и Траб x Т _{шт}	0
---	---

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Телефончик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M расч = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,91	50,47	35,44	174,22	168,38	0	168,69	166,38	2,31	5,984	24	0	
25.11.2020	87,18	50,42	36,76	173,78	167,84	0	168,13	165,86	2,27	6,182	24	0	
26.11.2020	87,8	51,08	36,72	178,49	172,4	0	172,6	170,29	2,31	6,34	24	0	
27.11.2020	88,8	51,7	37,1	177,07	170,98	0	171,14	168,86	2,28	6,353	24	0	
28.11.2020	91,57	52	39,57	176,53	170,1	0	170,27	167,97	2,3	6,747	24	0	
29.11.2020	95,2	53,91	41,29	185	177,89	0	177,98	175,48	2,5	7,359	24	0	
30.11.2020	97,08	54,14	42,94	171,12	164,21	0	164,4	161,96	2,44	7,073	24	0	
01.12.2020	98,39	54,49	43,9	170,15	163,04	0	163,29	160,77	2,52	7,181	24	0	
02.12.2020	96,53	57,25	39,28	200,77	192,95	0	192,98	190,04	2,94	7,591	24	0	
03.12.2020	97	56,79	40,21	187,56	180,13	0	180,19	177,42	2,77	7,257	24	0	
04.12.2020	94,6	53,05	41,55	166,94	160,32	0	160,64	158,2	2,44	6,685	24	0	
05.12.2020	90,63	49,28	41,35	153,87	147,88	0	148,5	146,22	2,28	6,144	24	0	
06.12.2020	92,22	50,56	41,66	162,41	155,98	0	156,6	154,14	2,46	6,532	24	0	
07.12.2020	88,64	46,98	41,66	141,52	136,05	0,01	136,77	134,63	2,14	5,697	24	0	
08.12.2020	87,74	48,22	39,52	152,77	147,05	0	147,74	145,43	2,31	5,84	24	0	
09.12.2020	87,51	49,29	38,22	158,89	153	0	153,68	151,26	2,42	5,877	24	0	
10.12.2020	92,78	53,58	39,2	179,65	172,66	0	173,14	170,36	2,78	6,796	24	0	
11.12.2020	93,32	53,01	40,31	166,02	159,44	0	159,95	157,35	2,6	6,459	24	0	
12.12.2020	93,06	50,75	42,31	152,48	146,26	0	146,92	144,49	2,43	6,224	24	0	
13.12.2020	93,07	51,09	41,98	159,19	152,7	0	153,37	150,82	2,55	6,445	24	0	
14.12.2020	91,94	50,81	41,13	157,36	151,07	0	151,77	149,23	2,54	6,249	24	0	
15.12.2020	87,91	50,34	37,57	161,54	155,53	0	156,23	153,68	2,55	5,873	24	0	
16.12.2020	87,78	49,92	37,86	155,32	149,51	0	150,2	147,78	2,42	5,69	24	0	
17.12.2020	87,02	46,98	40,04	135,56	130,38	0	131,17	129,03	2,14	5,253	24	0	
18.12.2020	87,57	49,96	37,61	155,73	149,98	0	150,59	148,26	2,33	5,668	24	0	
19.12.2020	91,56	53,18	38,38	182,67	175,58	0	176,21	173,27	2,94	6,766	24	0	
20.12.2020	94,69	56,84	37,85	206,53	198,47	0	198,76	195,48	3,28	7,538	24	0	
21.12.2020	93,47	52,35	41,12	161,93	155,5	0	155,97	153,53	2,44	6,421	24	0	
22.12.2020	86,9	48,99	37,91	159,5	153,71	0	154,36	152,01	2,35	5,855	24	0	
23.12.2020	85	46,63	38,37	139,87	134,84	0	135,53	133,5	2,03	5,201	24	0	
Итого:				5004,4	4813,8	0,01	4827,77	4753,7	74,07	191,28	720	0	
Средние:	91,09	51,46	39,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	5855,96	5667,36	0,35	5690,71	5608,68	82,03	190,388	998	0
23/12/2024:	10860,4	10481,19	0,36	10518,48	10362,38	156,1	381,668	1718	0
Итого:	5004,44	4813,83	0,01	4827,77	4753,7	74,07	191,28	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись Е.А. Просяникова/
Ф.И.О.

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплоаислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут M вост = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2020	85,73	48,36	37,37	158,38	155,66	0	153,38	153,97	-0,59	5,733	24	0	
24.11.2020	85,21	48,81	36,4	163,3	160,64	0	158,2	158,85	-0,65	5,76	24	0	
25.11.2020	87	50,25	36,75	168,23	165,4	0	162,8	163,45	-0,65	5,986	24	0	
26.11.2020	86,76	50,15	36,61	172,77	169,93	0	167,23	167,93	-0,7	6,124	24	0	
27.11.2020	89,61	51,42	38,19	166,88	163,87	0	161,17	161,83	-0,66	6,162	24	0	
28.11.2020	91,48	53,19	38,29	181,42	178,05	0	175	175,69	-0,69	6,709	24	0	
29.11.2020	95,18	54,48	40,7	185,12	181,29	0	178,13	178,8	-0,67	7,261	24	0	
30.11.2020	96,77	53,93	42,84	169,59	165,74	0	162,99	163,51	-0,52	6,994	24	0	
01.12.2020	97,42	55,66	41,76	181,08	177,01	0	173,93	174,46	-0,53	7,277	24	0	
02.12.2020	95,06	57,99	37,07	204,77	200,81	0	197,01	197,72	-0,71	7,316	24	0	
03.12.2020	96,27	55,04	41,23	177,41	173,52	0	170,55	171,09	-0,54	7,043	24	0	
04.12.2020	90,85	48,53	42,32	146,9	143,81	0	141,77	142,23	-0,46	6,002	24	0	
05.12.2020	90,47	49,45	41,02	154,66	151,48	0	149,32	149,72	-0,4	6,133	24	0	
06.12.2020	90,73	46,73	44	140,32	137,23	0	135,43	135,82	-0,39	5,961	24	0	
07.12.2020	86,61	45,87	40,74	147,02	144,18	0	142,32	142,75	-0,43	5,799	24	0	
08.12.2020	86,59	46,08	40,51	144,23	141,45	0	139,62	140,03	-0,41	5,659	24	0	
09.12.2020	88,24	50,35	37,89	166,27	163,15	0	160,73	161,19	-0,46	6,094	24	0	
10.12.2020	92,53	53,3	39,23	185,83	182	0	179,14	179,59	-0,45	7,037	24	0	
11.12.2020	92,35	51,23	41,12	161,43	157,99	0	155,63	156,04	-0,41	6,405	24	0	
12.12.2020	91,91	49,68	42,23	155,83	152,44	0	150,28	150,67	-0,39	6,355	24	0	
13.12.2020	92,45	50,1	42,35	160,34	156,81	0	154,58	154,93	-0,35	6,554	24	0	
14.12.2020	88,25	49,87	38,38	160,76	157,74	0	155,42	155,89	-0,47	5,969	24	0	
15.12.2020	87,28	50,25	37,03	166,17	163,21	0	160,76	161,26	-0,5	5,959	24	0	
16.12.2020	86,26	46,23	40,03	133,63	131,14	0	129,38	129,82	-0,44	5,18	24	0	
17.12.2020	86,58	46,88	39,7	143,22	140,49	0	138,63	139,03	-0,4	5,506	24	0	
18.12.2020	86,48	47,79	38,69	143,43	140,82	0	138,83	139,31	-0,48	5,375	24	0	
19.12.2020	93,42	57,45	35,97	205,4	201,42	0	197,88	198,37	-0,49	7,13	24	0	
20.12.2020	93,4	54,88	38,52	188,4	184,59	0	181,5	182,02	-0,52	7,003	24	0	
21.12.2020	90,25	48,37	41,88	144,95	141,99	0	139,93	140,44	-0,51	5,864	24	0	
22.12.2020	85,25	46,12	39,13	142,15	139,63	0	137,69	138,23	-0,54	5,389	24	0	
23.12.2020	83,34	44,46	38,88	131,02	128,82	0	127,09	127,61	-0,52	4,941	24	0	
Итого:				5050,9	4952,3	0	4876,32	4892,25	-15,93	192,68	744	0	
Средние:	89,99	50,41	39,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2024:	5466,02	5361,46	0,45	5315,66	5312,11	3,55	187,861	1103	0
23/12/2024:	10516,93	10313,77	0,45	10191,98	10204,36	-12,38	380,541	1847	0
Итого:	5050,91	4952,31	0	4876,32	4892,25	-15,93	192,68	744	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента

Директор ООО «Парк-Сервис»

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итл 2

Тип расходомера: _____

Теплоучетчик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{ввс} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,8	47,68	39,12	168,94	163,92	0	163,52	162,17	1,35	6,399	24	0	
25.11.2020	88,12	47,54	40,58	171,38	165,92	0	165,68	164,15	1,53	6,726	24	0	
26.11.2020	88,67	48,45	40,22	172,67	167,17	0	166,87	165,35	1,52	6,717	24	0	
27.11.2020	89,78	49,12	40,66	173,37	167,76	0	167,43	165,85	1,58	6,81	24	0	
28.11.2020	92,54	50,59	41,95	174,96	169,08	0	168,65	167,04	1,61	7,08	24	0	
29.11.2020	96,22	51,54	44,68	183,67	177,25	0	176,55	175,05	1,5	7,902	24	0	
30.11.2020	98,22	51,36	46,86	172,83	167,11	0	165,89	165,05	0,84	7,787	24	0	
01.12.2020	99,58	51,87	47,71	170,67	165,17	0	163,69	163,1	0,59	7,824	24	0	
02.12.2020	97,47	54,05	43,42	199,41	194,31	0	191,52	191,67	-0,15	8,33	24	0	
03.12.2020	98,06	53,87	44,19	187,53	182,57	0	180,05	180,12	-0,07	7,972	24	0	
04.12.2020	95,58	51,83	43,75	172,6	168,28	0	166,01	166,16	-0,15	7,271	24	0	
05.12.2020	91,68	47,46	44,22	154,49	150,86	0	149	149,28	-0,28	6,594	24	0	
06.12.2020	93,29	47,94	45,35	157,36	153,46	0	151,6	151,79	-0,19	6,88	24	0	
07.12.2020	89,59	45,18	44,41	142,83	139,58	0	137,98	138,21	-0,23	6,129	24	0	
08.12.2020	88,74	46,49	42,25	152,57	149,27	0	147,46	147,78	-0,32	6,232	24	0	
09.12.2020	88,51	47,13	41,38	160,83	157,44	0	155,45	155,79	-0,34	6,433	24	0	
10.12.2020	93,88	50,99	42,89	183,93	179,44	0	177,15	177,25	-0,1	7,606	24	0	
11.12.2020	94,41	50,53	43,88	167,18	162,85	0	160,91	160,91	0	7,069	24	0	
12.12.2020	94,16	48,77	45,39	151,9	147,57	0	146,25	145,94	0,31	6,648	24	0	
13.12.2020	94,15	48	46,15	159,45	154,82	0	153,53	153,15	0,38	7,093	24	0	
14.12.2020	92,87	48,94	43,93	155,13	150,81	0	149,47	149,11	0,36	6,573	24	0	
15.12.2020	88,93	47,77	41,16	158,06	154	0	152,71	152,35	0,36	6,286	24	0	
16.12.2020	88,77	47,29	41,48	152,42	148,47	0	147,29	146,91	0,38	6,111	24	0	
17.12.2020	88,04	45,46	42,58	131,36	127,97	0	127,01	126,71	0,3	5,411	23	1	*
18.12.2020	88,57	47,62	40,95	149,36	145,46	0	144,38	143,93	0,45	5,915	24	0	
19.12.2020	92,79	52,39	40,4	190,42	184,89	0	183,53	182,51	1,02	7,419	24	0	
20.12.2020	95,6	55,62	39,98	212,6	206,42	0	204,46	203,46	1	8,188	24	0	
21.12.2020	94,5	50,8	43,7	165,07	160,09	0	158,88	158,16	0,72	6,946	24	0	
22.12.2020	87,78	47,31	40,47	157,15	153,13	0	151,98	151,52	0,46	6,152	24	0	
23.12.2020	85,92	44,98	40,94	141,71	137,89	0	137,23	136,6	0,63	5,619	24	0	
Итого:				4991,8	4852,9	0	4812,13	4797,07	15,06	206,122	719	1	
Средние:	92,1	49,28	42,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	135028,57	131601,91	0	130968,08	130002,46	965,62	4198,982	25968	351
23/12/2024:	140020,42	136454,87	0	135780,21	134799,53	980,68	4405,104	26687	352
Итого:	4991,85	4852,96	0	4812,13	4797,07	15,06	206,122	719	1



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,15	47,83	38,32	107,64	101,03	0	104,24	99,95	4,29	3,995	24	0	
25.11.2020	87,48	47,73	39,75	109,29	101,46	0	105,74	100,4	5,34	4,206	24	0	
26.11.2020	87,96	50,47	37,49	122,02	111,86	0	117,98	110,55	7,43	4,429	24	0	
27.11.2020	89,19	52,84	36,35	124,4	118,86	0	120,21	117,33	2,88	4,381	24	0	
28.11.2020	91,95	52,79	39,16	120,81	120,02	0	116,49	118,48	-1,99	4,564	24	0	
29.11.2020	95,61	54,89	40,72	125,31	124,45	0	120,5	122,7	-2,2	4,913	24	0	
30.11.2020	97,54	54,43	43,11	114,37	113,42	0	109,85	111,87	-2,02	4,742	24	0	
01.12.2020	98,85	54,99	43,86	112,8	111,85	0	108,23	110,27	-2,04	4,755	24	0	
02.12.2020	96,68	57,28	39,4	137,68	126,76	0	132,31	124,81	7,5	5,219	24	0	
03.12.2020	97,41	57,28	40,13	126,43	125,74	0	121,43	123,84	-2,41	4,884	24	0	
04.12.2020	94,88	53,5	41,38	111,17	110,49	0	107	109,02	-2,02	4,433	24	0	
05.12.2020	91,01	49,56	41,45	102,41	101,8	0	98,81	100,64	-1,83	4,103	24	0	
06.12.2020	92,64	49,25	43,39	103,15	102,55	0	99,4	101,37	-1,97	4,316	24	0	
07.12.2020	88,74	47,27	41,47	100,5	95,24	0	97,11	94,24	2,87	4,032	24	0	
08.12.2020	88,12	48,45	39,67	109,38	101,66	0	105,76	100,54	5,22	4,201	24	0	
09.12.2020	87,9	49,42	38,48	118,58	108,3	0	114,67	107,03	7,64	4,415	24	0	
10.12.2020	93,3	54,07	39,23	122,78	122,27	0	118,27	120,64	-2,37	4,644	24	0	
11.12.2020	93,76	53,16	40,6	105,84	105,36	0	101,91	103,97	-2,06	4,141	24	0	
12.12.2020	93,46	50,27	43,19	98,43	97,88	0	94,8	96,7	-1,9	4,1	24	0	
13.12.2020	93,48	50,18	43,3	105,05	104,49	0	101,19	103,27	-2,08	4,387	24	0	
14.12.2020	92,01	50,68	41,33	103,38	101,27	0	99,7	100,08	-0,38	4,131	24	0	
15.12.2020	88,27	49,91	38,36	109,19	103,98	0	105,57	102,78	2,79	4,062	24	0	
16.12.2020	88,11	48,38	39,73	102,16	97,47	0	98,77	96,39	2,38	3,934	24	0	
17.12.2020	87,46	46,09	41,37	94,63	87,09	0	91,53	86,22	5,31	3,786	24	0	
18.12.2020	87,9	48,19	39,71	104,28	94,79	0	100,84	93,78	7,06	4,011	24	0	
19.12.2020	92,24	55,53	36,71	131,05	129,39	0	126,33	127,54	-1,21	4,649	24	0	
20.12.2020	95	57,97	37,03	141,59	141,33	0	136,25	139,13	-2,88	5,056	24	0	
21.12.2020	93,75	51,91	41,84	103,99	103,41	0	100,15	102,1	-1,95	4,196	24	0	
22.12.2020	87,05	48,21	38,84	103,87	98,11	0	100,5	97,04	3,46	3,912	24	0	
23.12.2020	85,18	46,2	38,98	98,11	90,01	0	95,02	89,1	5,92	3,71	24	0	
Итого:				3370,2	3252,3	0	3250,56	3211,78	38,78	130,307	720	0	
Средние:	91,43	51,29	40,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	72980,97	71434,39	0,45	70807,68	70683,81	123,87	2486,155	25984	335
23/12/2024:	76351,26	74686,73	0,45	74058,24	73895,59	162,65	2616,462	26704	335
Итого:	3370,29	3252,34	0	3250,56	3211,78	38,78	130,307	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Б.А. Просянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г. - 23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tвв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,68	49,99	35,69	167,21	171,47	0	161,94	169,46	-7,52	5,779	24	0	
25.11.2020	86,96	51,03	35,93	170,06	174,48	0	164,55	172,36	-7,81	5,914	24	0	
26.11.2020	87,56	51,12	36,44	169,45	173,86	0	163,91	171,74	-7,83	5,975	24	0	
27.11.2020	88,59	51,65	36,94	168,32	172,8	0	162,69	170,64	-7,95	6,013	24	0	
28.11.2020	91,36	53,25	38,11	173,92	178,75	0	167,8	176,39	-8,59	6,404	24	0	
29.11.2020	94,97	54,34	40,63	175,78	181,06	0	169,16	178,56	-9,4	6,877	24	0	
30.11.2020	96,83	53,95	42,88	156,52	161,38	0	150,41	159,21	-8,8	6,456	24	0	
01.12.2020	98,15	54,61	43,54	157,02	162,1	0	150,74	159,87	-9,13	6,573	24	0	
02.12.2020	96,27	57,11	39,16	185,15	190,74	0	177,99	187,86	-9,87	6,98	24	0	
03.12.2020	96,74	56,89	39,85	178,1	183,58	0,02	171,15	180,85	-9,7	6,831	24	0	
04.12.2020	94,39	54,79	39,6	170,37	175,49	0	164	173,03	-9,03	6,501	24	0	
05.12.2020	90,4	49,31	41,09	145,91	150,28	0	140,86	148,59	-7,73	5,793	24	0	
06.12.2020	91,96	48,83	43,13	147,61	152,32	0,01	142,34	150,64	-8,3	6,14	24	0	
07.12.2020	88,34	47,17	41,17	135,74	139,81	0,34	131,21	138,35	-7,14	5,405	24	0	
08.12.2020	87,47	47,98	39,49	141,11	145,23	0	136,5	143,65	-7,15	5,391	24	0	
09.12.2020	87,25	48,74	38,51	148,97	153,34	0	144,12	151,62	-7,5	5,553	24	0	
10.12.2020	92,55	53,29	39,26	168,89	174,08	0	162,78	171,77	-8,99	6,396	24	0	
11.12.2020	93	51,31	41,69	148,18	152,83	0	142,79	150,96	-8,17	5,958	24	0	
12.12.2020	92,7	48,3	44,4	131,34	135,59	0,01	126,57	134,09	-7,52	5,622	24	0	
13.12.2020	92,76	48,37	44,39	142,96	147,68	0	137,8	146,08	-8,28	6,12	24	0	
14.12.2020	91,58	50,05	41,53	142,89	147,34	0	137,83	145,58	-7,75	5,73	24	0	
15.12.2020	87,62	48,22	39,4	142,73	146,9	0	138,02	145,29	-7,27	5,436	24	0	
16.12.2020	87,48	47,49	39,99	137,88	141,97	0	133,36	140,49	-7,13	5,332	24	0	
17.12.2020	86,72	44,96	41,76	124,7	128,41	0	120,69	127,2	-6,51	5,036	24	0	
18.12.2020	87,27	48,08	39,19	137,92	141,91	0	133,43	140,37	-6,94	5,23	24	0	
19.12.2020	91,49	54,24	37,25	182,44	187,96	0	175,98	185,4	-9,42	6,563	24	0	
20.12.2020	94,42	56,52	37,9	196,82	202,98	0	189,44	199,95	-10,51	7,184	24	0	
21.12.2020	93,15	51,4	41,75	151,09	155,91	0	145,56	153,99	-8,43	6,083	24	0	
22.12.2020	86,6	47,76	38,84	146,02	150,2	0	141,34	148,57	-7,23	5,49	24	0	
23.12.2020	84,68	45,79	38,89	131,91	135,55	0	127,84	134,23	-6,39	4,972	24	0	
Итого:				4677	4816	0,38	4512,8	4756,79	-243,99	179,737	720	0	
Средние:	90,83	50,88	39,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	5782,24	5917,05	1,07	5620,25	5857,81	-237,56	190,551	1119	0
23/12/2024:	10459,25	10733,05	1,45	10133,05	10614,6	-481,55	370,288	1839	0
Итого:	4677,01	4816	0,38	4512,8	4756,79	-243,99	179,737	720	0
Итого:	-4677,01	-4816	-0,38	-4512,8	-4756,79	243,99	-179,737	-720	0



ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Красноярский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1DVC ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,1	46,76	39,34	156,26	152,03	0	151,31	150,48	0,83	5,954	24	0	
25.11.2020	87,37	47,39	39,98	158,38	153,86	0	153,23	152,25	0,98	6,13	24	0	
26.11.2020	88,03	48,55	39,48	161,31	156,78	0	155,97	155,07	0,9	6,16	24	0	
27.11.2020	88,89	49,06	39,83	159,94	155,44	0	154,58	153,7	0,88	6,161	24	0	
28.11.2020	91,71	49,19	42,52	162,43	157,47	0	156,67	155,69	0,98	6,666	24	0	
29.11.2020	95,37	51,04	44,33	168	162,61	0	161,62	160,64	0,98	7,174	24	0	
30.11.2020	97,36	51,46	45,9	156,39	151,08	0	150,22	149,21	1,01	6,905	24	0	
01.12.2020	98,71	51,45	47,26	153,32	147,87	0	147,12	146,06	1,06	6,964	24	0	
02.12.2020	96,8	53,76	43,04	177,69	171,83	0	170,76	169,5	1,26	7,363	24	0	
03.12.2020	97,16	53,15	44,01	172,19	166,35	0	165,41	164,15	1,26	7,292	24	0	
04.12.2020	94,93	51,02	43,91	154,47	149,34	0	148,65	147,51	1,14	6,533	24	0	
05.12.2020	90,97	46,37	44,6	140,17	135,57	0	135,27	134,2	1,07	6,039	24	0	
06.12.2020	92,46	46,87	45,59	144,88	139,97	0	139,65	138,52	1,13	6,371	24	0	
07.12.2020	89,06	45,49	43,57	129,58	125,44	0	125,21	124,22	0,99	5,457	24	0	
08.12.2020	88	46,25	41,75	139,64	135,32	0	135,01	133,96	1,05	5,638	24	0	
09.12.2020	87,76	46,62	41,14	144,76	140,26	0	139,98	138,85	1,13	5,764	24	0	
10.12.2020	92,95	50,76	42,19	165,29	159,84	0	159,3	157,9	1,4	6,727	24	0	
11.12.2020	93,55	49,76	43,79	151,04	145,96	0	145,49	144,28	1,21	6,379	24	0	
12.12.2020	93,39	47,91	45,48	140,17	135,32	0	135,04	133,85	1,19	6,145	24	0	
13.12.2020	93,36	47,3	46,06	144,63	139,58	0	139,36	138,1	1,26	6,427	24	0	
14.12.2020	92,47	48,08	44,39	140,48	135,74	0	135,42	134,27	1,15	6,017	24	0	
15.12.2020	88,15	46,76	41,39	143,09	138,64	0	138,35	137,2	1,15	5,729	24	0	
16.12.2020	88,02	46,15	41,87	137,01	132,71	0	132,5	131,38	1,12	5,55	24	0	
17.12.2020	87,36	44,44	42,92	122,54	118,64	0	118,55	117,54	1,01	5,089	24	0	
18.12.2020	87,81	46,2	41,61	138,58	134,26	0	134,05	132,92	1,13	5,58	24	0	
19.12.2020	91,67	51,29	40,38	171,89	166,39	0	165,79	164,36	1,43	6,699	24	0	
20.12.2020	94,91	53,76	41,15	190,22	183,96	0	183,05	181,47	1,58	7,543	24	0	
21.12.2020	93,87	49	44,87	144,43	139,48	0	139,1	137,9	1,2	6,25	24	0	
22.12.2020	87,28	46,16	41,12	140,51	136,21	0	135,93	134,84	1,09	5,591	24	0	
23.12.2020	85,31	43,71	41,6	127,97	124,1	0,01	123,96	122,97	0,99	5,157	24	0	
Итого:				4537,2	4392	0,01	4376,55	4342,99	33,56	187,454	720	0	
Средние:	91,35	48,52	42,83										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:0	25168,51	24680,48	3,02	24538,66	24442,32	96,34	731,64	6731	0
23/12/2024:0	29705,77	29072,53	3,03	28915,21	28785,31	129,9	919,094	7451	0
Итого:	4537,26	4392,05	0,01	4376,55	4342,99	33,56	187,454	720	0



[Подпись]
Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.
Представитель теплоснабж организации

[Подпись] Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

Е.А. Просянникова
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснолесьский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплоэнергоснабжение: БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Исходные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0×ВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,82	48,53	37,29	163,05	157,84	0	157,9	156,08	1,82	5,889	24	0	
25.11.2020	87,09	49,1	37,99	161,2	155,94	0	155,98	154,17	1,81	5,93	24	0	
26.11.2020	87,68	49,1	38,58	166,75	161,26	0	161,28	159,42	1,86	6,226	24	0	
27.11.2020	88,73	50,04	38,69	163,96	158,52	0	158,49	156,65	1,84	6,137	24	0	
28.11.2020	91,52	50,77	40,75	164,61	158,83	0	158,77	156,91	1,86	6,479	24	0	
29.11.2020	95,17	52,94	42,23	176,55	170,22	0	169,87	168,01	1,86	7,184	24	0	
30.11.2020	97,08	53,13	43,95	166,14	160,18	0	159,62	158,08	1,54	7,026	24	0	
01.12.2020	98,35	53,34	45,01	164,17	158,06	0	157,6	155,96	1,64	7,104	24	0	
02.12.2020	96,46	55,62	40,84	188,06	181,77	0,02	180,75	179,17	1,58	7,392	24	0	
03.12.2020	96,98	55,26	41,72	175,59	169,53	0,01	168,7	167,14	1,56	7,053	24	0	
04.12.2020	94,5	51,76	42,74	152,61	147,34	0	146,88	145,5	1,38	6,285	24	0	
05.12.2020	90,52	47,83	42,69	141,37	136,6	0,01	136,46	135,12	1,34	5,829	24	0	
06.12.2020	92,12	48,64	43,48	146,14	141,08	0	140,91	139,5	1,41	6,134	24	0	
07.12.2020	88,41	46,15	42,26	131,26	126,94	0	126,87	125,65	1,22	5,364	24	0	
08.12.2020	87,58	46,51	41,07	140,38	135,81	0	135,74	134,44	1,3	5,575	24	0	
09.12.2020	87,38	47,51	39,87	147,33	142,61	0	142,52	141,09	1,43	5,682	24	0	
10.12.2020	92,76	52,35	40,41	172,8	167,1	0	166,53	164,95	1,58	6,737	24	0	
11.12.2020	93,24	51,2	42,04	158,34	152,99	0	152,55	151,1	1,45	6,42	24	0	
12.12.2020	92,98	49,62	43,36	149,31	144	0	143,89	142,35	1,54	6,247	24	0	
13.12.2020	92,94	49,53	43,41	149,86	144,49	0	144,4	142,82	1,58	6,275	24	0	
14.12.2020	91,75	49,16	42,59	146,52	141,34	0	141,34	139,72	1,62	6,023	24	0	
15.12.2020	87,8	49,04	38,76	155,37	150,42	0	150,26	148,71	1,55	5,827	24	0	
16.12.2020	87,69	47,94	39,75	146,3	141,63	0	141,5	140,08	1,42	5,627	24	0	
17.12.2020	86,87	44,28	42,59	125,64	121,49	0,02	121,58	120,38	1,2	5,177	24	0	
18.12.2020	87,44	47,54	39,9	144,61	140,03	0	139,87	138,54	1,33	5,584	24	0	
19.12.2020	91,61	52,66	38,95	180,21	174,42	0	173,82	172,16	1,66	6,779	24	0	
20.12.2020	94,62	55,81	38,81	200,53	193,92	0	193,01	191,08	1,93	7,503	24	0	
21.12.2020	93,35	50,27	43,08	152,71	147,31	0	147,1	145,54	1,56	6,346	24	0	
22.12.2020	86,72	47,02	39,7	145,64	141,04	0	140,96	139,59	1,37	5,599	24	0	
23.12.2020	84,78	44,28	40,5	131,38	127,21	0	127,33	126,01	1,32	5,153	24	0	
Итого:				4708,3	4549,9	0,06	4542,48	4495,92	46,56	186,586	720	0	
Средние:	90,99	49,89	41,1										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	33043,35	32475,97	1,55	32216,34	32088,37	127,97	794,339	6733	0
23/12/2024:	37751,74	37025,89	1,61	36758,82	36584,29	174,53	980,925	7453	0
Итого:	4708,39	4549,92	0,06	4542,48	4495,92	46,56	186,586	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период вештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

И сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тид = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.00000

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,8	47,47	39,33	180,9	173,26	0	175,08	171,4	3,68	6,885	24	0	
25.11.2020	88,1	47,82	40,28	182,68	174,23	0	176,63	172,36	4,27	7,116	24	0	
26.11.2020	88,68	48,36	40,32	183,8	175,61	0	177,64	173,68	3,96	7,163	24	0	
27.11.2020	89,74	49,19	40,55	186	177,05	0	179,63	175,05	4,58	7,287	24	0	
28.11.2020	92,51	50	42,51	187,88	178,51	0	181,1	176,42	4,68	7,705	24	0	
29.11.2020	96,18	51,9	44,28	198,97	188,61	0	191,28	186,22	5,06	8,483	24	0	
30.11.2020	98,14	52,13	46,01	180,75	171,16	0	173,52	168,99	4,53	8,001	24	0	
01.12.2020	99,49	52,16	47,33	179,65	169,95	0	172,29	167,79	4,5	8,165	24	0	
02.12.2020	97,43	54,49	42,94	208,12	197,7	0	199,92	194,95	4,97	8,599	24	0	
03.12.2020	97,99	54,74	43,25	198,61	188,77	0	190,66	186,1	4,56	8,263	24	0	
04.12.2020	95,57	51,67	43,9	181,76	172,84	0	174,82	170,7	4,12	7,685	24	0	
05.12.2020	91,66	47,66	44	164,87	156,8	0	159,01	155,13	3,88	6,999	24	0	
06.12.2020	93,23	47,41	45,82	168,43	160,01	0	162,25	158,32	3,93	7,438	24	0	
07.12.2020	89,61	45,8	43,81	152,51	145,26	0,01	147,3	143,81	3,49	6,457	24	0	
08.12.2020	88,73	46,43	42,3	163,47	155,85	0	158,02	154,29	3,73	6,69	24	0	
09.12.2020	88,5	47,29	41,21	172,19	164,27	0	166,44	162,55	3,89	6,863	24	0	
10.12.2020	93,82	51,62	42,2	192,72	183,41	0	185,56	181,14	4,42	7,84	24	0	
11.12.2020	94,35	50,87	43,48	173,06	164,62	0	166,61	162,65	3,96	7,254	24	0	
12.12.2020	94,1	47,73	46,37	161,5	153,39	0	155,52	151,74	3,78	7,22	24	0	
13.12.2020	94,1	48,18	45,92	167,96	159,52	0	161,7	157,78	3,92	7,434	24	0	
14.12.2020	92,93	48,97	43,96	165,56	157,32	0	159,52	155,55	3,97	7,018	24	0	
15.12.2020	88,91	47,91	41	170,83	162,77	0	165,09	161,01	4,08	6,77	24	0	
16.12.2020	88,76	46,63	42,13	163,22	155,43	0	157,75	153,85	3,9	6,647	24	0	
17.12.2020	88,06	44,78	43,28	146,2	139,34	0	141,35	138,03	3,32	6,119	24	0	
18.12.2020	88,54	46,43	42,11	162,4	154,79	0	156,97	153,23	3,74	6,613	24	0	
19.12.2020	92,65	52,02	40,63	203,44	193,81	0	196,09	191,38	4,71	7,975	24	0	
20.12.2020	95,61	55,12	40,49	226,38	215,58	0	217,76	212,54	5,22	8,834	24	0	
21.12.2020	94,49	50,07	44,42	178,13	169,2	0	171,48	167,22	4,26	7,628	24	0	
22.12.2020	87,84	46,66	41,18	170,74	162,62	0	165,11	160,97	4,14	6,799	24	0	
23.12.2020	85,98	44,71	41,27	153,68	146,4	0	148,78	145,02	3,76	6,138	24	0	
Итого:				5326,4	5068	0,01	5134,88	5009,87	125,01	220,088	720	0	
Средние:	92,08	49,2	42,87										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	43721,75	42136,26	3,96	42533,32	41619,84	913,48	1169,185	8023	5
23/12/2024:	49048,16	47204,34	3,97	47668,2	46629,71	1038,49	1389,273	8743	5
Итого:	5326,41	5068,08	0,01	5134,88	5009,87	125,01	220,088	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Траб х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

И сет. воды: _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мВ37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,02	45,36	40,66	93,45	91,01	0	90,49	90,15	0,34	3,68	24	0	
25.11.2020	87,3	46,09	41,21	93,72	91,23	0	90,68	90,36	0,32	3,735	24	0	
26.11.2020	87,93	45,89	42,04	94,29	91,73	0	91,18	90,84	0,34	3,837	24	0	
27.11.2020	88,9	46,73	42,17	95,49	92,84	0	92,28	91,85	0,43	3,895	24	0	
28.11.2020	91,7	48,15	43,55	99,15	96,2	0	95,64	95,13	0,51	4,171	24	0	
29.11.2020	95,37	49,74	45,63	106,76	103,37	0	102,7	102,16	0,54	4,69	24	0	
30.11.2020	97,32	49,87	47,45	96,75	93,57	0	92,94	92,48	0,46	4,415	24	0	
01.12.2020	98,66	49,63	49,03	95,22	92,01	0	91,35	90,93	0,42	4,483	24	0	
02.12.2020	96,72	52,36	44,36	109,36	105,99	0	105,06	104,63	0,43	4,666	24	0	
03.12.2020	97,17	52,31	44,86	108,4	104,99	0	104,13	103,63	0,5	4,679	24	0	
04.12.2020	94,88	50,12	44,76	98,88	95,85	0	95,17	94,73	0,44	4,265	24	0	
05.12.2020	90,88	45,31	45,57	87,2	84,62	0	84,15	83,84	0,31	3,837	24	0	
06.12.2020	92,39	45,46	46,93	88,97	86,23	0	85,76	85,38	0,38	4,026	24	0	
07.12.2020	88,85	43,36	45,49	80,05	77,76	0	77,35	77,07	0,28	3,519	24	0	
08.12.2020	87,93	44,54	43,39	87,81	85,39	0	84,91	84,57	0,34	3,686	24	0	
09.12.2020	87,71	45,47	42,24	91,2	88,73	0	88,21	87,89	0,32	3,724	24	0	
10.12.2020	93	49,32	43,68	104,81	101,71	0	100,98	100,54	0,44	4,415	24	0	
11.12.2020	93,52	48,23	45,29	92,47	89,67	0	89,08	88,65	0,43	4,038	24	0	
12.12.2020	93,26	45,2	48,06	85,06	82,4	0	81,96	81,61	0,35	3,94	24	0	
13.12.2020	93,28	46,03	47,25	90,66	87,83	0	87,35	86,98	0,37	4,131	24	0	
14.12.2020	92,24	46,73	45,51	88,7	86,02	0	85,53	85,13	0,4	3,897	24	0	
15.12.2020	88,1	45,6	42,5	89,03	86,58	0	86,08	85,72	0,36	3,661	24	0	
16.12.2020	87,92	44,01	43,91	82,99	80,66	0	80,28	79,92	0,36	3,524	24	0	
17.12.2020	87,26	42,22	45,04	75,75	73,67	0	73,27	73,05	0,22	3,298	24	0	
18.12.2020	87,71	43,92	43,79	82,3	80,01	0	79,6	79,26	0,34	3,487	24	0	
19.12.2020	91,81	50,51	41,3	106,18	103,16	0	102,39	101,95	0,44	4,231	24	0	
20.12.2020	94,86	53,58	41,28	124,18	120,51	0	119,52	118,9	0,62	4,94	24	0	
21.12.2020	93,75	47,12	46,63	92,49	89,58	0	89,07	88,63	0,44	4,156	24	0	
22.12.2020	87,12	44,65	42,47	87,42	85,02	0	84,6	84,22	0,38	3,594	24	0	
23.12.2020	85,16	42,83	42,33	77,04	75	0	74,64	74,32	0,32	3,157	24	0	
Итого:				2805,7	2723,3	0	2706,35	2694,52	11,83	119,777	720	0	
Средние:	91,29	47,01	44,27										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024	2476,94	2417,89	0,76	2405,71	2397,1	8,61	92,253	759	0
23/12/2024	5282,72	5141,23	0,76	5112,06	5091,62	20,44	212,03	1479	0
Итого:	2805,78	2723,34	0	2706,35	2694,52	11,83	119,777	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М-сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	84,9	45,45	39,45	157,71	145,09	0	152,84	143,69	9,15	6,032	24	0	
25.11.2020	86,19	46,34	39,85	157,93	145,18	0	152,9	143,73	9,17	6,094	24	0	
26.11.2020	86,8	46,57	40,23	159,03	146,13	0	153,87	144,62	9,25	6,191	24	0	
27.11.2020	87,77	47,35	40,42	158,39	145,5	0	153,2	143,96	9,24	6,193	24	0	
28.11.2020	90,52	47,15	43,37	160,39	147,04	0	154,83	145,53	9,3	6,721	24	0	
29.11.2020	94,16	48,49	45,67	165,69	151,75	0	159,51	150,07	9,44	7,29	24	0	
30.11.2020	95,95	48,73	47,22	151,85	138,92	0	146,01	137,37	8,64	6,902	24	0	
01.12.2020	97,24	48,99	48,25	148,67	135,85	0	142,84	134,32	8,52	6,903	24	0	
02.12.2020	95,44	50,83	44,61	169,52	155,25	0	163,05	153,36	9,69	7,281	24	0	
03.12.2020	95,87	50,2	45,67	164,83	150,84	0	158,5	149,06	9,44	7,248	24	0	
04.12.2020	93,47	48,37	45,1	153,14	140,31	0	147,54	138,76	8,78	6,663	24	0	
05.12.2020	89,57	45,48	44,09	138,65	127,25	0	133,93	126,02	7,91	5,905	24	0	
06.12.2020	91,07	44,5	46,57	141,11	129,24	0	136,14	128,06	8,08	6,344	24	0	
07.12.2020	87,53	43,23	44,3	131,75	120,95	0	127,44	119,91	7,53	5,648	24	0	
08.12.2020	86,67	44,11	42,56	139,42	128,15	0	134,9	127,01	7,89	5,744	24	0	
09.12.2020	86,5	44,87	41,63	146,81	135	0	142,11	133,73	8,38	5,917	24	0	
10.12.2020	91,75	48,69	43,06	162,42	148,91	0	156,65	147,21	9,44	6,748	24	0	
11.12.2020	92,18	46,63	45,55	142,72	130,72	0	137,59	129,36	8,23	6,271	24	0	
12.12.2020	91,9	44,78	47,12	135,4	123,96	0	130,6	122,81	7,79	6,161	24	0	
13.12.2020	91,96	44,51	47,45	143,68	131,45	0	138,58	130,25	8,33	6,58	24	0	
14.12.2020	90,77	45,73	45,04	140,27	128,55	0	135,38	127,29	8,09	6,098	24	0	
15.12.2020	86,88	44,63	42,25	140,51	129,09	0	135,94	127,86	8,08	5,747	24	0	
16.12.2020	86,72	43,8	42,92	138,94	127,54	0	134,46	126,39	8,07	5,772	24	0	
17.12.2020	85,95	41,87	44,08	124,91	114,68	0	120,93	113,75	7,18	5,328	24	0	
18.12.2020	86,48	44,62	41,86	138,32	127,04	0	133,87	125,86	8,01	5,605	24	0	
19.12.2020	90,61	48,83	41,78	171,7	157,36	0	165,73	155,6	10,13	6,928	24	0	
20.12.2020	93,68	51,32	42,36	185,73	169,98	0	178,87	167,87	11	7,591	24	0	
21.12.2020	92,36	46,24	46,12	144,56	132,11	0	139,36	130,79	8,57	6,435	24	0	
22.12.2020	85,86	44,13	41,73	141,42	129,78	0	136,95	128,62	8,33	5,715	24	0	
23.12.2020	83,87	42,92	40,95	132,1	121,3	0,02	128,1	120,24	7,86	5,243	24	0	
Итого:				4487,5	4114,9	0,02	4332,62	4073,1	259,52	189,299	720	0	
Средние:	90,02	46,31	43,7										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024	29157,7	27162,04	0,64	28454,02	26879,82	1574,2	759,694	6730	0
23/12/2024	33645,27	31276,96	0,66	32786,64	30952,92	1833,72	948,993	7450	0
Итого:	4487,57	4114,92	0,02	4332,62	4073,1	259,52	189,299	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{шт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тмв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Записной номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,25	48,09	38,16	161,55	158,4	2,21	156,41	156,67	-0,26	5,968	24	0	
25.11.2020	87,56	48,87	38,69	164,19	160,88	2,27	158,81	159,09	-0,28	6,143	24	0	
26.11.2020	88,13	49,12	39,01	167,83	162,44	0,36	162,27	160,61	1,66	6,334	24	0	
27.11.2020	89,19	50,04	39,15	167,02	160,99	0,01	161,37	159,11	2,26	6,32	24	0	
28.11.2020	91,92	49,76	42,16	166,03	159,64	0,03	160,11	157,79	2,32	6,756	24	0	
29.11.2020	95,59	50,87	44,72	170,65	163,69	0,07	164,16	161,69	2,47	7,351	24	0	
30.11.2020	97,52	52,27	45,25	161,94	156,25	1,15	155,53	154,26	1,27	7,05	24	0	
01.12.2020	98,87	52,31	46,56	160,26	154,39	1,08	153,75	152,4	1,35	7,17	24	0	
02.12.2020	96,87	55,26	41,61	186,05	178,82	0,27	178,79	176,29	2,5	7,452	24	0	
03.12.2020	97,41	54,47	42,94	178	171,27	0,59	170,97	168,92	2,05	7,354	24	0	
04.12.2020	94,96	51,13	43,83	158,51	152,25	0,18	152,53	150,37	2,16	6,695	24	0	
05.12.2020	91,03	47,13	43,9	144,61	139	0,07	139,54	137,54	2	6,13	24	0	
06.12.2020	92,61	47,01	45,6	148,64	142,64	0,06	143,25	141,16	2,09	6,539	24	0	
07.12.2020	88,94	44,32	44,62	132,18	127,04	0,05	127,72	125,87	1,85	5,701	24	0	
08.12.2020	88,13	45,55	42,58	143,62	138,18	0,02	138,85	136,81	2,04	5,912	24	0	
09.12.2020	87,9	47,14	40,76	150,61	145,05	0,04	145,65	143,54	2,11	5,94	24	0	
10.12.2020	93,24	51,6	41,64	172,03	165,3	0,05	165,74	163,23	2,51	6,909	24	0	
11.12.2020	93,73	50,84	42,89	156,38	151,27	1,18	150,62	149,43	1,19	6,468	24	0	
12.12.2020	93,48	48,23	45,25	145,4	140,53	1,17	140,06	139	1,06	6,341	24	0	
13.12.2020	93,49	48,04	45,45	152,24	146,6	0,72	146,68	144,99	1,69	6,673	24	0	
14.12.2020	92,28	48,16	44,12	145,78	139,99	0,22	140,52	138,46	2,06	6,202	24	0	
15.12.2020	88,3	46,61	41,69	146,18	140,56	0,03	141,3	139,11	2,19	5,892	24	0	
16.12.2020	88,14	45,8	42,34	140,21	134,95	0,23	135,57	133,63	1,94	5,741	24	0	
17.12.2020	87,45	43,89	43,56	130,47	125,97	0,63	126,2	124,81	1,39	5,495	24	0	
18.12.2020	87,93	45,7	42,23	140,08	134,56	0,02	135,46	133,22	2,24	5,722	24	0	
19.12.2020	92,14	51,53	40,61	179,77	172,91	0,44	173,3	170,76	2,54	7,043	24	0	
20.12.2020	95,05	53,99	41,06	197,82	190,19	0,63	190,34	187,57	2,77	7,825	24	0	
21.12.2020	93,87	49,64	44,23	151,81	146,84	1,47	146,19	145,14	1,05	6,479	24	0	
22.12.2020	87,21	45,71	41,5	146,59	140,88	0,04	141,83	139,5	2,33	5,888	24	0	
23.12.2020	85,3	44,05	41,25	135,13	129,98	0,05	130,91	128,77	2,14	5,398	24	0	
Итого:				4701,5	4531,4	15,34	4534,43	4479,74	54,69	192,891	720	0	
Средние:	91,48	48,9	42,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024	29274,27	29170,37	400,2	28545,1	28851,59	-306,49	761,577	6728	0
23/12/2024	33975,85	33701,83	415,54	33079,53	33331,33	-251,8	954,468	7448	0
Итого:	4701,58	4531,46	15,34	4534,43	4479,74	54,69	192,891	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qн
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г. - 23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополянский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Теплопоставитель: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Поговорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,04	49,15	35,89	121,45	116,7	0	117,67	115,36	2,31	4,226	24	0	
25.11.2020	86,28	49,23	37,05	120,75	116,08	0,03	116,92	114,76	2,16	4,333	24	0	
26.11.2020	86,88	50,07	36,81	122,48	117,85	0	118,54	116,46	2,08	4,367	24	0	
27.11.2020	87,89	50,55	37,34	121,45	117,08	0	117,44	115,67	1,77	4,386	24	0	
28.11.2020	90,66	51,52	39,14	122,55	118,06	0	118,29	116,57	1,72	4,633	24	0	
29.11.2020	94,32	53,78	40,54	130,82	125,83	0	125,94	124,13	1,81	5,114	24	0	
30.11.2020	96,15	54,32	41,83	124,12	119,62	0	119,34	117,94	1,4	4,999	24	0	
01.12.2020	97,38	54,37	43,01	121,75	117,61	0	116,95	115,99	0,96	5,036	24	0	
02.12.2020	95,65	56,37	39,28	142,29	137,28	0	136,86	135,28	1,58	5,384	24	0	
03.12.2020	96,17	56,04	40,13	138,02	133,19	0	132,71	131,24	1,47	5,335	24	0	
04.12.2020	93,64	49,85	43,79	116,13	217,98	0	111,85	215,43	-103,58	4,669	24	0	
05.12.2020	89,62	47,37	42,25	107,84	103,22	0	104,14	102,11	2,03	4,403	24	0	
06.12.2020	91,2	48,45	42,75	110,55	106,06	0	106,66	104,89	1,77	4,565	24	0	
07.12.2020	87,49	45,1	42,39	99,07	364,42	0	95,83	360,95	-265,12	3,978	24	0	
08.12.2020	86,67	45,41	41,26	105,4	497,25	0	102,01	492,43	-390,42	4,059	24	0	
09.12.2020	86,51	46,03	40,48	110,68	473,75	0	107,15	469,05	-361,9	4,213	24	0	
10.12.2020	91,86	52,7	39,16	127,87	123,43	0	123,29	121,85	1,44	4,836	24	0	
11.12.2020	92,34	49,23	43,11	119,21	276,85	0	114,93	273,7	-158,77	4,653	24	0	
12.12.2020	92,07	46,41	45,66	111,96	311,96	0,01	107,98	308,81	-200,83	4,582	24	0	
13.12.2020	92,04	49,99	42,05	113,38	108,4	0	109,36	107,14	2,22	4,606	24	0	
14.12.2020	90,84	45,75	45,09	109,86	443,65	0	106,02	439,29	-333,27	4,397	24	0	
15.12.2020	86,98	47,58	39,4	116,2	562,36	0	112,45	556,39	-443,94	4,272	24	0	
16.12.2020	86,83	46,4	40,43	111,4	606,34	0	107,8	600,18	-492,38	4,145	24	0	
17.12.2020	85,88	44,8	41,08	94,22	667,93	0	91,22	661,65	-570,43	3,714	24	0	
18.12.2020	86,53	47,24	39,29	106,7	596,31	0	103,27	590,05	-486,78	3,971	24	0	
19.12.2020	90,8	51,87	38,93	134,56	239,14	0	129,85	236,11	-106,26	4,935	24	0	
20.12.2020	93,88	56,93	36,95	148,78	142,52	0	143,29	140,35	2,94	5,31	24	0	
21.12.2020	92,42	47,62	44,8	111,35	417,11	0	107,35	412,66	-305,31	4,523	24	0	
22.12.2020	85,87	46,54	39,33	108,47	768,13	0	105,03	760,3	-655,27	4,112	24	0	
23.12.2020	83,9	44,86	39,04	99,02	801,33	0	96,02	793,76	-697,74	3,738	24	0	
Итого:				3528,3	9047,4	0,04	3406,16	8950,5	-5544,3	135,494	720	0	
Средние:	90,12	49,51	40,6										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	18101,98	17469,01	0,59	17661,39	17301,92	359,47	507,04	6728	0
23/12/2024:	21630,31	26516,45	0,63	21067,55	26252,42	-5184,87	642,534	7448	0
Итого:	3528,33	9047,44	0,04	3406,16	8950,5	-5544,34	135,494	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»

Подпись

Л.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тма = 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,14	50,04	35,1	113,72	109,88	0	110,19	108,58	1,61	3,867	24	0	
25.11.2020	86,43	50,4	36,03	114,31	110,32	0	110,66	109,02	1,64	3,989	24	0	
26.11.2020	87,03	51,07	35,96	115,64	111,58	0	111,92	110,22	1,7	4,029	24	0	
27.11.2020	87,92	50,4	37,52	114,63	110,39	0	110,84	109,09	1,75	4,158	24	0	
28.11.2020	90,72	51,11	39,61	114,84	110,38	0	110,83	109,02	1,81	4,395	24	0	
29.11.2020	94,4	53,79	40,61	121,28	116,45	0	116,75	114,87	1,88	4,746	24	0	
30.11.2020	96,2	53,89	42,31	111,12	106,59	0	106,82	105,13	1,69	4,527	24	0	
01.12.2020	97,48	53,29	44,19	109,48	104,94	0	105,11	103,58	1,53	4,65	24	0	
02.12.2020	95,75	57,07	38,68	130,13	125,19	0	125,14	123,32	1,82	4,849	24	0	
03.12.2020	96,16	56,07	40,09	123,43	118,5	0	118,67	116,77	1,9	4,766	24	0	
04.12.2020	93,79	52,45	41,34	105,17	101	0	101,29	99,71	1,58	4,192	24	0	
05.12.2020	89,78	48,23	41,55	98,5	94,74	0,01	95,15	93,7	1,45	3,957	24	0	
06.12.2020	91,32	48,68	42,64	102,52	98,5	0	98,9	97,4	1,5	4,224	24	0	
07.12.2020	87,74	46,73	41,01	90,88	87,5	0	87,89	86,58	1,31	3,607	24	0	
08.12.2020	86,89	48,12	38,77	98,4	94,81	0	95,23	93,77	1,46	3,695	24	0	
09.12.2020	86,72	49,09	37,63	106,21	102,44	0	102,79	101,29	1,5	3,87	24	0	
10.12.2020	91,98	53,49	38,49	119,53	114,95	0	115,25	113,44	1,81	4,44	24	0	
11.12.2020	92,45	52,62	39,83	109,09	104,86	0	105,16	103,51	1,65	4,191	24	0	
12.12.2020	92,17	50,67	41,5	100,59	96,62	0	96,98	95,45	1,53	4,028	24	0	
13.12.2020	92,17	49,47	42,7	103,22	99,04	0	99,51	97,9	1,61	4,253	24	0	
14.12.2020	91,08	49,77	41,31	101,6	97,59	0	98,02	96,45	1,57	4,051	24	0	
15.12.2020	87,08	49,1	37,98	106,89	102,97	0	103,44	101,82	1,62	3,931	24	0	
16.12.2020	86,92	48,74	38,18	101,02	97,32	0	97,77	96,2	1,57	3,738	24	0	
17.12.2020	86,08	45,46	40,62	86,95	83,69	0	84,17	82,84	1,33	3,419	24	0	
18.12.2020	86,67	48,56	38,11	99,93	96,19	0	96,71	95,13	1,58	3,689	24	0	
19.12.2020	90,85	53,85	37	126,31	121,45	0	121,87	119,84	2,03	4,516	24	0	
20.12.2020	93,99	56,81	37,18	141,22	135,56	0	135,98	133,54	2,44	5,062	24	0	
21.12.2020	92,61	51,01	41,6	101,91	97,63	0	98,23	96,48	1,75	4,092	24	0	
22.12.2020	86,06	47,89	38,17	99,17	95,36	0	96,02	94,32	1,7	3,666	24	0	
23.12.2020	84,14	45,92	38,22	91,02	87,59	0	88,24	86,77	1,47	3,372	24	0	
Итого:				3258,7	3134	0,01	3145,53	3095,74	49,79	123,969	720	0	
Средние:	90,25	50,79	39,46										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024	20336,35	19824,48	1,27	19846,24	19598,28	247,96	481,679	6829	0
23/12/2024	23595,06	22958,51	1,28	22991,77	22694,02	297,75	605,648	7549	0
Итого:	3258,71	3134,03	0,01	3145,53	3095,74	49,79	123,969	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Приоритет"

Договор №: _____

Адрес: Краснополяский пр. №7

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. водч=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tиз= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208330

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ1ВД

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,32	50,29	36,03	252,24	241,64	244,18	238,8	0	5,38	8,799	24	0	
25.11.2020	87,65	50,93	36,72	258,23	247,31	249,75	244,31	0	5,44	9,176	24	0	
26.11.2020	88,26	51,4	36,86	258,55	247,42	249,96	244,36	0,01	5,6	9,22	24	0	
27.11.2020	89,2	52,23	36,97	259,94	248,6	251,15	245,47	0	5,68	9,292	24	0	
28.11.2020	91,99	52,48	39,51	255,83	244,03	246,68	240,89	0	5,79	9,752	24	0	
29.11.2020	95,65	53,72	41,93	263,71	250,89	253,62	247,53	0,02	6,09	10,648	24	0	
30.11.2020	97,71	55,51	42,2	259,89	247,02	249,55	243,5	0,02	6,05	10,55	24	0	
01.12.2020	99,08	55,42	43,66	254,42	241,5	244,09	238,05	0,01	6,04	10,678	24	0	
02.12.2020	96,96	56,58	40,38	286,56	272,69	275,33	268,66	0	6,67	11,136	24	0	
03.12.2020	97,51	57,54	39,97	292,21	278,09	280,65	273,84	0,02	6,81	11,239	24	0	
04.12.2020	95,14	56,56	38,58	283,62	270,32	272,87	266,3	0	6,57	10,545	24	0	
05.12.2020	91,29	52,38	38,91	249,65	238,23	240,86	235,16	0	5,7	9,384	24	0	
06.12.2020	92,75	51,65	41,1	241,15	229,68	232,42	226,84	0	5,58	9,561	24	0	
07.12.2020	89,37	50,72	38,65	233,98	223,37	226,05	220,68	0	5,37	8,742	24	0	
08.12.2020	88,31	51,81	36,5	246,49	235,69	238,32	232,74	0,03	5,58	8,706	24	0	
09.12.2020	88,07	51,97	36,1	254,87	243,89	246,44	240,82	0,03	5,62	8,902	24	0	
10.12.2020	93,25	54,04	39,21	257,86	245,97	248,42	242,63	0	5,79	9,749	24	0	
11.12.2020	93,9	54,5	39,4	256,2	244,18	246,74	240,8	0	5,94	9,735	24	0	
12.12.2020	93,73	53,38	40,35	246,4	234,69	237,29	231,62	0	5,67	9,586	24	0	
13.12.2020	93,68	52,33	41,35	243,99	232,22	235	229,28	0,02	5,72	9,728	24	0	
14.12.2020	92,67	53	39,67	241,11	229,79	232,4	226,82	0,02	5,58	9,227	24	0	
15.12.2020	88,54	51,75	36,79	252,95	241,94	244,48	238,95	0,06	5,53	9	24	0	
16.12.2020	88,35	51,23	37,12	244,1	233,6	235,98	230,73	0,05	5,25	8,765	24	0	
17.12.2020	87,63	49,47	38,16	216,49	207,03	209,38	204,65	0,02	4,73	7,993	24	0	
18.12.2020	88,09	50,78	37,31	233,74	223,55	225,99	220,84	0	5,15	8,437	24	0	
19.12.2020	91,86	53,47	38,39	261,65	249,71	252,34	246,41	0,01	5,93	9,697	24	0	
20.12.2020	95,13	58,39	36,74	318,34	303,71	306,27	298,95	0,01	7,32	11,274	24	0	
21.12.2020	94,15	55,4	38,75	268,76	256,19	258,74	252,55	0,01	6,19	10,037	24	0	
22.12.2020	87,52	52,2	35,32	262,49	251,26	253,91	248,09	0,01	5,82	8,971	24	0	
23.12.2020	85,63	49,67	35,96	235,39	225,4	227,96	222,79	0,03	5,17	8,199	24	0	
Итого:				7690,8	7339,6	7416,82	7243,06	0,38	173,76	286,728	720	0	
Средние:	91,64	53,02	38,61										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	12686,94	12282,3	12352,45	12152,03	0,47	200,42	369,22	1933	0
23/12/2024:	20377,75	19621,91	19769,27	19395,09	0,85	374,18	655,948	2653	0
Итого:	7690,81	7339,61	7416,82	7243,06	0,38	173,76	286,728	720	0

Представитель абонента

А.В. Мерлин
Подпись

А.В. Мерлин
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснокопский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M вост = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.11.2020	86,1	56,05	30,05	105,01	99,19	0,01	101,65	97,72	3,93	3,056	24	0	
25.11.2020	87,41	57,18	30,23	108,85	102,78	0	105,3	101,23	4,07	3,188	24	0	
26.11.2020	87,98	57,89	30,09	110,51	104,34	0,01	106,87	102,7	4,17	3,221	24	0	
27.11.2020	89,07	58,98	30,09	112,05	105,76	0,01	108,27	104,09	4,18	3,262	24	0	
28.11.2020	91,81	60,07	31,74	110,18	103,81	0,01	106,26	102,09	4,17	3,376	24	0	
29.11.2020	95,44	62,56	32,88	117,96	111	0	113,47	109	4,47	3,738	24	0	
30.11.2020	97,42	61,86	35,56	106,75	100,17	0,01	102,52	98,42	4,1	3,655	24	0	
01.12.2020	98,67	61,02	37,65	102,69	96,17	0,01	98,55	94,52	4,03	3,718	24	0	
02.12.2020	96,7	65,28	31,42	126,44	118,96	0	121,52	116,65	4,87	3,829	24	0	
03.12.2020	97,25	64,02	33,23	118,6	111,4	0	113,94	109,34	4,6	3,799	24	0	
04.12.2020	94,92	59,82	35,1	100,77	94,52	0,02	96,95	92,95	4	3,411	24	0	
05.12.2020	90,95	54,31	36,64	92,61	86,81	0,01	89,35	85,61	3,74	3,276	24	0	
06.12.2020	92,57	55,54	37,03	93,88	87,96	0	90,51	86,69	3,82	3,356	24	0	
07.12.2020	88,85	52,63	36,22	85,73	80,39	0,01	82,85	79,38	3,47	3,001	24	0	
08.12.2020	88,03	53,5	34,53	89,96	84,46	0,01	86,99	83,31	3,68	3,005	24	0	
09.12.2020	87,78	54,95	32,83	97,95	92,08	0,01	94,72	90,81	3,91	3,114	24	0	
10.12.2020	93,08	61,46	31,62	115,93	108,97	0	111,7	107,08	4,62	3,539	24	0	
11.12.2020	93,64	60,14	33,5	106,11	99,57	0,01	102,21	97,89	4,32	3,433	24	0	
12.12.2020	93,43	57,11	36,32	93,86	87,88	0,01	90,4	86,54	3,86	3,287	24	0	
13.12.2020	93,39	57,39	36	97,64	91,43	0	94,08	90,01	4,07	3,394	24	0	
14.12.2020	92,12	56,87	35,25	93,65	87,74	0,01	90,31	86,44	3,87	3,189	24	0	
15.12.2020	88,17	56,44	31,73	105,45	99,14	0,01	101,97	97,66	4,31	3,242	24	0	
16.12.2020	88,11	56,61	31,5	97,17	91,34	0,02	93,95	89,96	3,99	2,965	24	0	
17.12.2020	87,4	50,95	36,45	79,85	74,79	0	77,24	73,91	3,33	2,814	24	0	
18.12.2020	87,86	54,41	33,45	90,45	84,89	0,01	87,49	83,74	3,75	2,929	24	0	
19.12.2020	92,02	62,22	29,8	122,44	115,15	0	118,04	113,11	4,93	3,521	24	0	
20.12.2020	94,78	63,76	31,02	127,34	119,58	0,01	122,54	117,37	5,17	3,811	24	0	
21.12.2020	93,74	57,83	35,91	93,97	87,9	0,02	90,51	86,54	3,97	3,254	24	0	
22.12.2020	87,08	52,89	34,19	89,53	83,96	0,02	86,64	82,89	3,75	2,964	24	0	
23.12.2020	85,26	50,75	34,51	83,03	77,86	0,01	80,45	76,89	3,56	2,778	24	0	
Итого:				3076,3	2890	0,25	2967,25	2844,54	122,71	99,126	720	0	
Средние:	91,36	57,81	33,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/11/2024:	12883,55	12239,6	0,78	12559,83	12109,59	450,24	350,546	6492	0
23/12/2024:	15959,91	15129,6	1,03	15527,08	14954,13	572,95	449,672	7212	0
Итого:	3076,36	2890	0,25	2967,25	2844,54	122,71	99,126	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период в штатных ситуациях (Тн)
(п. 61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Т_{шт}

0,000

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тип расходомера: РСМ-40

Тепловизионист: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M вост = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T вв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

БВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,85	50,19	35,66	64,54	61,74	0	62,53	61,03	1,5	2,231	24	0	
25.11.2020	87,15	51,72	35,43	65,81	62,99	0	63,67	62,18	1,49	2,257	24	0	
26.11.2020	87,74	53,05	34,69	67,62	64,87	0	65,4	64,01	1,39	2,272	24	0	
27.11.2020	88,73	53,56	35,17	67,08	64,37	0	64,83	63,51	1,32	2,281	24	0	
28.11.2020	91,48	54,21	37,27	66,84	64,02	0	64,46	63,12	1,34	2,403	24	0	
29.11.2020	95,16	55,56	39,6	71,09	67,92	0	68,41	66,95	1,46	2,715	24	0	
30.11.2020	97,03	56,38	40,65	64,37	61,37	0	61,83	60,48	1,35	2,517	24	0	
01.12.2020	98,33	56,3	42,03	63,68	60,53	0	61,13	59,64	1,49	2,576	24	0	
02.12.2020	96,42	59,01	37,41	73,92	70,52	0	71,04	69,38	1,66	2,662	24	0	
03.12.2020	96,94	59,71	37,23	72,96	69,7	0	70,12	68,57	1,55	2,615	24	0	
04.12.2020	94,51	53,81	40,7	60,93	58,07	0	58,63	57,29	1,34	2,392	24	0	
05.12.2020	90,62	50,11	40,51	57,21	54,55	0	55,22	53,94	1,28	2,239	24	0	
06.12.2020	92,13	50,14	41,99	57,81	55,05	0	55,76	54,4	1,36	2,346	24	0	
07.12.2020	88,53	48,86	39,67	51,53	49,16	0	49,79	48,66	1,13	1,977	24	0	
08.12.2020	87,68	49,41	38,27	55,36	52,88	0	53,52	52,29	1,23	2,05	24	0	
09.12.2020	87,48	50,45	37,03	59,24	56,67	0	57,29	56	1,29	2,123	24	0	
10.12.2020	92,77	54,78	37,99	68,38	65,35	0	65,9	64,47	1,43	2,507	24	0	
11.12.2020	93,26	54,69	38,57	62,09	59,31	0	59,82	58,48	1,34	2,311	24	0	
12.12.2020	93,07	52,89	40,18	59,51	56,75	0	57,31	56	1,31	2,308	24	0	
13.12.2020	93,01	51,07	41,94	59,02	56,2	0	56,86	55,53	1,33	2,389	24	0	
14.12.2020	91,84	52,2	39,64	56,23	53,67	0	54,24	52,98	1,26	2,15	24	0	
15.12.2020	87,87	50,06	37,81	59,15	56,53	0	57,18	55,86	1,32	2,164	24	0	
16.12.2020	87,73	49,96	37,77	56,02	53,52	0	54,17	52,88	1,29	2,049	24	0	
17.12.2020	86,96	47,12	39,84	48,66	46,39	0	47,1	45,91	1,19	1,876	24	0	
18.12.2020	87,51	50,16	37,35	55,84	53,37	0	53,99	52,76	1,23	2,019	24	0	
19.12.2020	91,63	56,37	35,26	72,77	69,66	0	70,16	68,62	1,54	2,477	24	0	
20.12.2020	94,64	58,64	36	77,4	74,1	0	74,49	72,93	1,56	2,687	24	0	
21.12.2020	93,42	52,37	41,05	58,58	55,91	0	56,44	55,2	1,24	2,32	24	0	
22.12.2020	86,84	49,52	37,32	57,15	54,62	0	55,29	53,94	1,35	2,064	24	0	
23.12.2020	84,93	47,66	37,27	52,42	50,1	0	50,78	49,57	1,21	1,893	24	0	
Итого:				1863,2	1779,8	0	1797,36	1756,58	40,78	68,87	720	0	
Средние:	91,04	52,66	38,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	20006,36	19203,65	3,41	19470,76	18974,32	496,44	535,789	10765	0
23/12/2024:	21869,57	20983,54	3,41	21268,12	20730,9	537,22	604,659	11485	0
Итого:	1863,21	1779,89	0	1797,36	1756,58	40,78	68,87	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоркина
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г. - 23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Красноволюнский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

И сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	84,83	50,53	34,3	56,9	55,56	0	55,12	54,87	0,25	1,891	24	0	
25.11.2020	86,12	51,9	34,22	57,6	56,23	0	55,79	55,51	0,28	1,91	24	0	
26.11.2020	86,69	52,15	34,54	58,93	57,49	0	57,03	56,78	0,25	1,971	24	0	
27.11.2020	87,65	53,05	34,6	58,21	56,78	0	56,28	56,06	0,22	1,951	24	0	
28.11.2020	90,39	53,78	36,61	58,75	57,21	0	56,73	56,44	0,29	2,079	24	0	
29.11.2020	93,97	54,59	39,38	59,48	57,74	0	57,26	56,94	0,32	2,258	24	0	
30.11.2020	95,85	54,07	41,78	55,64	53,9	0	53,52	53,18	0,34	2,237	24	0	
01.12.2020	97,15	55,11	42,04	54,28	52,53	0	52,17	51,77	0,4	2,198	24	0	
02.12.2020	95,36	56,47	38,89	61,56	59,67	0	59,22	58,8	0,42	2,304	24	0	
03.12.2020	95,81	55,96	39,85	60,16	58,3	0	57,87	57,44	0,43	2,311	24	0	
04.12.2020	93,44	54,03	39,41	53,67	52,07	0	51,71	51,34	0,37	2,041	24	0	
05.12.2020	89,63	52,15	37,48	50,56	49,14	0	48,82	48,52	0,3	1,831	24	0	
06.12.2020	91,11	52,01	39,1	50,83	49,35	0	49,06	48,72	0,34	1,918	24	0	
07.12.2020	87,59	49,96	37,63	48,43	47,1	0	46,83	46,59	0,24	1,763	24	0	
08.12.2020	86,75	50,77	35,98	51,13	49,78	0	49,51	49,21	0,3	1,783	24	0	
09.12.2020	86,53	51,66	34,87	54,46	53,04	0	52,69	52,35	0,34	1,837	24	0	
10.12.2020	91,71	54,2	37,51	58,93	57,22	0	56,83	56,45	0,38	2,134	24	0	
11.12.2020	92,19	54,31	37,88	52,52	50,99	0	50,61	50,32	0,29	1,918	24	0	
12.12.2020	91,95	53,23	38,72	50,78	49,3	0	48,95	48,68	0,27	1,897	24	0	
13.12.2020	92	51,84	40,16	52,07	50,52	0	50,23	49,93	0,3	2,018	24	0	
14.12.2020	90,82	51,48	39,34	50,83	49,38	0	49,04	48,78	0,26	1,932	24	0	
15.12.2020	86,94	51,04	35,9	51,32	49,98	0	49,67	49,39	0,28	1,786	24	0	
16.12.2020	86,77	51,39	35,38	49,85	48,58	0	48,24	47,98	0,26	1,707	24	0	
17.12.2020	86,04	50,16	35,88	44,95	43,8	0	43,54	43,3	0,24	1,56	24	0	
18.12.2020	86,51	51,14	35,37	51,01	49,7	0	49,4	49,12	0,28	1,749	24	0	
19.12.2020	90,49	54,87	35,62	62,64	60,92	0	60,45	60,07	0,38	2,156	24	0	
20.12.2020	93,46	57,33	36,13	66	64,13	0	63,6	63,15	0,45	2,302	24	0	
21.12.2020	92,38	51,81	40,57	51,72	50,22	0,01	49,85	49,61	0,24	2,023	24	0	
22.12.2020	85,91	50,53	35,38	51,15	49,88	0	49,51	49,29	0,22	1,753	24	0	
23.12.2020	84	50	34	47,47	46,35	0	46,01	45,84	0,17	1,565	24	0	
Итого:				1631,8	1586,8	0,01	1575,54	1566,43	9,11	58,783	720	0	
Средние:	90	52,71	37,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024	19071,54	17766,31	1,35	18568,12	17553,89	1014,23	500,696	10719	0
23/12/2024	20703,37	19353,17	1,36	20143,66	19120,32	1023,34	559,479	11439	0
Итого:	1631,83	1586,86	0,01	1575,54	1566,43	9,11	58,783	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснотельский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Измеряемые расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tнаб = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,38	46,63	38,75	215,88	207,44	0,01	209,12	205,35	3,77	8,104	24	0	
25.11.2020	86,67	47,75	38,92	223,94	214,89	0,02	216,72	212,59	4,13	8,438	24	0	
26.11.2020	87,2	48,12	39,08	224,23	215,02	0,01	216,92	212,68	4,24	8,478	24	0	
27.11.2020	88,27	49,03	39,24	229,58	219,99	0,02	221,96	217,52	4,44	8,71	24	0	
28.11.2020	90,93	49,35	41,58	225,21	215,4	0,01	217,32	212,97	4,35	9,043	24	0	
29.11.2020	94,54	49,82	44,72	227,78	217,26	0,01	219,24	214,74	4,5	9,816	24	0	
30.11.2020	96,51	51,08	45,43	222,58	212,11	0,02	213,93	209,55	4,38	9,733	24	0	
01.12.2020	97,82	50,95	46,87	216,8	206,27	0,01	208,16	203,76	4,4	9,772	24	0	
02.12.2020	95,68	53,12	42,56	249,76	238,19	0,01	240,22	235,06	5,16	10,238	24	0	
03.12.2020	96,39	53,42	42,97	248,11	236,59	0,01	238,48	233,49	4,99	10,26	24	0	
04.12.2020	93,87	51,94	41,93	238,84	228,09	0,02	229,99	225,23	4,76	9,652	24	0	
05.12.2020	90,12	48,86	41,26	218,18	208,6	0,01	210,67	206,27	4,4	8,7	24	0	
06.12.2020	91,61	47,45	44,16	210,33	200,67	0,01	202,89	198,54	4,35	8,966	24	0	
07.12.2020	88,05	47,16	40,89	206,51	197,57	0,06	199,66	195,49	4,17	8,166	24	0	
08.12.2020	87,34	50,41	36,93	243,43	233,4	0,01	235,48	230,64	4,84	8,703	24	0	
09.12.2020	87,1	50,91	36,19	250,24	240	0,01	242,12	237,11	5,01	8,768	24	0	
10.12.2020	92,37	53,79	38,58	257,34	246,28	0,01	248,08	242,97	5,11	9,582	24	0	
11.12.2020	92,88	53,35	39,53	252,44	241,47	0,01	243,24	238,27	4,97	9,627	24	0	
12.12.2020	92,61	52,33	40,28	237,53	227,18	0,01	228,95	224,3	4,65	9,231	24	0	
13.12.2020	92,58	51,82	40,76	237,26	226,83	0,02	228,68	223,97	4,71	9,331	24	0	
14.12.2020	91,44	51,96	39,48	229,81	220	0,02	221,69	217,22	4,47	8,759	24	0	
15.12.2020	87,62	50,91	36,71	239,39	229,71	0,01	231,55	226,93	4,62	8,503	24	0	
16.12.2020	87,42	49,87	37,55	227,25	217,99	0,01	219,84	215,45	4,39	8,258	24	0	
17.12.2020	86,64	47,26	39,38	203,51	195,11	0,02	196,96	193,06	3,9	7,76	24	0	
18.12.2020	87,18	49,4	37,78	219,89	210,94	0,01	212,72	208,53	4,19	8,041	24	0	
19.12.2020	91,24	53,97	37,27	274,87	263,37	0	265,18	259,8	5,38	9,89	24	0	
20.12.2020	94,15	56,24	37,91	297,63	284,96	0,01	286,55	280,8	5,75	10,879	24	0	
21.12.2020	93,09	54,34	38,75	261,04	249,95	0,01	251,52	246,54	4,98	9,759	24	0	
22.12.2020	86,45	51,37	35,08	257,41	247,18	0,01	249,16	244,15	5,01	8,746	24	0	
23.12.2020	84,65	48,65	36	227,86	218,96	0,01	220,84	216,49	4,35	7,952	24	0	
Итого:				7074,6	6771,4	0,41	6827,84	6689,47	138,37	271,865	720	0	
Средние:	90,59	50,7	39,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	183945,9	177174,65	11,38	178589,26	175161,35	3427,91	5779,404	28112	31
23/12/2024:	191020,53	183946,07	11,79	185417,1	181850,82	3566,28	6051,269	28832	31
Итого:	7074,63	6771,42	0,41	6827,84	6689,47	138,37	271,865	720	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi

Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T ввс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xВ4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,62	51,89	33,73	150,56	145,05	0	145,83	143,2	2,63	4,92	24	0	
25.11.2020	86,95	52,87	34,08	150,34	144,78	0	145,46	142,9	2,56	4,96	24	0	
26.11.2020	87,53	53,02	34,51	149,11	143,53	0	144,25	141,63	2,62	4,982	24	0	
27.11.2020	88,66	55,32	33,34	162,84	156,87	0,03	157,41	154,66	2,75	5,254	24	0	
28.11.2020	91,35	56,99	34,36	170,81	164,4	0	164,79	161,94	2,85	5,672	24	0	
29.11.2020	94,98	58,87	36,11	176,03	169,06	0	169,38	166,34	3,04	6,128	24	0	
30.11.2020	96,95	60,16	36,79	169,01	162,21	0	162,39	159,52	2,87	5,99	24	0	
01.12.2020	98,31	60,94	37,37	169,11	162,15	0	162,34	159,4	2,94	6,078	24	0	
02.12.2020	96,26	62,66	33,6	193,81	186,44	0	186,33	183,11	3,22	6,275	24	0	
03.12.2020	96,87	62,99	33,88	190,39	183,08	0,01	182,95	179,76	3,19	6,211	24	0	
04.12.2020	94,38	61	33,38	181,48	174,66	0	174,71	171,66	3,05	5,845	24	0	
05.12.2020	90,51	56,58	33,93	162,09	156,06	0	156,46	153,74	2,72	5,315	24	0	
06.12.2020	92,01	55,5	36,51	156,33	150,2	0	150,74	148,06	2,68	5,511	24	0	
07.12.2020	88,52	53,94	34,58	146,1	140,57	0	141,22	138,67	2,55	4,887	24	0	
08.12.2020	87,62	54,92	32,7	154,13	148,46	0	149,05	146,4	2,65	4,879	24	0	
09.12.2020	87,39	54,97	32,42	158,3	152,54	0	153,14	150,39	2,75	4,967	24	0	
10.12.2020	92,68	58,12	34,56	170,23	163,69	0	164,06	161,14	2,92	5,675	24	0	
11.12.2020	93,22	58,7	34,52	168,35	161,84	0,01	162,22	159,26	2,96	5,608	24	0	
12.12.2020	92,92	56,88	36,04	151,63	145,54	0	146,11	143,38	2,73	5,275	24	0	
13.12.2020	92,88	55,78	37,1	150,02	143,9	0	144,54	141,84	2,7	5,371	24	0	
14.12.2020	91,72	56,15	35,57	153,38	147,29	0	147,93	145,15	2,78	5,269	24	0	
15.12.2020	87,87	56,73	31,14	166,24	160,22	0	160,76	157,87	2,89	5,01	24	0	
16.12.2020	87,67	56,19	31,48	162,65	156,74	0,01	157,3	154,46	2,84	4,956	24	0	
17.12.2020	86,84	53,25	33,59	138,07	132,79	0	133,62	131,04	2,58	4,492	24	0	
18.12.2020	87,38	54,5	32,88	153,26	147,53	0	148,24	145,5	2,74	4,874	24	0	
19.12.2020	91,57	59,62	31,95	186,44	179,55	0	179,83	176,6	3,23	5,756	24	0	
20.12.2020	94,47	63,17	31,3	204,39	196,91	0	196,75	193,33	3,42	6,169	24	0	
21.12.2020	93,41	60,73	32,68	178,52	171,68	0	171,96	168,78	3,18	5,631	24	0	
22.12.2020	86,81	56,63	30,18	172,11	165,81	0,01	166,58	163,35	3,23	5,029	24	0	
23.12.2020	84,94	53,7	31,24	154,65	148,83	0,03	149,85	146,84	3,01	4,685	24	0	
Итого:				4950,3	4762,3	0,1	4776,2	4689,92	86,28	161,674	720	0	
Средние:	90,94	57,09	33,85										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024	139557,26	135475,74	15699,53	135656,81	133782,58	1874,23	3797,314	32373	14
23/12/2024	144507,64	140238,12	15699,63	140433,01	138472,5	1960,51	3958,988	33093	14
Итого:	4950,38	4762,38	0,1	4776,2	4689,92	86,28	161,674	720	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x8F8A

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	76,87	47,94	28,93	62,61	60,99	0	60,99	60,33	0,66	1,764	24	0	
24.10.2020	77,16	48,18	28,98	73,6	71,7	0,01	71,66	70,91	0,75	2,077	24	0	
25.10.2020	77,33	41,8	35,53	51,98	50,33	0	50,59	49,96	0,63	1,797	24	0	
26.10.2020	76,68	43,53	33,15	57,65	55,9	0	56,18	55,43	0,75	1,863	24	0	
27.10.2020	78,08	45,82	32,26	67,93	65,99	0	66,14	65,35	0,79	2,133	24	0	
28.10.2020	77,2	45,2	32	65,3	63,45	0	63,59	62,83	0,76	2,036	24	0	
29.10.2020	77,39	43,14	34,25	52,09	50,46	0	50,72	50,02	0,7	1,735	24	0	
30.10.2020	77,67	42,84	34,83	52,11	50,46	0	50,74	50,02	0,72	1,768	24	0	
31.10.2020	77,18	41,04	36,14	51,01	49,37	0	49,68	48,93	0,75	1,792	24	0	
01.11.2020	77,15	40,81	36,34	53,79	52,07	0	52,39	51,63	0,76	1,902	24	0	
02.11.2020	76,98	42,45	34,53	58,93	57,15	0	57,4	56,67	0,73	1,981	24	0	
03.11.2020	77,08	43,32	33,76	60,59	58,76	0	59,02	58,21	0,81	1,992	24	0	
04.11.2020	77,16	42,42	34,74	56,03	54,28	0	54,56	53,86	0,7	1,896	24	0	
05.11.2020	77,54	40,67	36,87	47,51	45,9	0	46,26	45,59	0,67	1,705	24	0	
06.11.2020	76,55	41,79	34,76	48,98	47,37	0	47,73	46,94	0,79	1,657	24	0	
07.11.2020	77,02	40,97	36,05	49,4	47,76	0	48,13	47,37	0,76	1,733	24	0	
08.11.2020	76,65	40,97	35,68	54,81	53,06	0	53,4	52,59	0,81	1,905	24	0	
09.11.2020	77,06	42,46	34,6	57,7	55,9	0	56,18	55,42	0,76	1,943	24	0	
10.11.2020	77,39	43,96	33,43	65,26	63,32	0	63,51	62,76	0,75	2,125	24	0	
11.11.2020	77,37	45,3	32,07	73,34	71,27	0,02	71,43	70,55	0,88	2,289	24	0	
12.11.2020	79,7	46,2	33,5	75,4	73,18	0,05	73,3	72,43	0,87	2,455	24	0	
13.11.2020	80,36	46,32	34,04	74,68	72,44	0	72,59	71,72	0,87	2,47	24	0	
14.11.2020	84,77	49,25	35,52	84,19	81,6	0	81,58	80,65	0,93	2,9	24	0	
15.11.2020	89,25	50,53	38,72	86,17	83,31	0	83,24	82,29	0,95	3,224	24	0	
16.11.2020	90,07	51,77	38,3	84,53	81,73	0	81,63	80,71	0,92	3,128	24	0	
17.11.2020	89,01	47,58	41,43	68,36	65,91	0,01	66,04	65,22	0,82	2,737	24	0	
18.11.2020	85,78	45,93	39,85	70,29	67,88	0	68,07	67,19	0,88	2,71	24	0	
19.11.2020	86,29	46,69	39,6	68,49	66,13	0	66,28	65,43	0,85	2,626	24	0	
20.11.2020	84,99	44,53	40,46	61,34	59,16	0	59,44	58,58	0,86	2,406	24	0	
21.11.2020	81,87	43,12	38,75	61,87	59,74	0,01	60,09	59,22	0,87	2,326	24	0	
22.11.2020	83,17	45,07	38,1	73,5	71,05	0	71,31	70,35	0,96	2,717	24	0	
23.11.2020	86,53	46,29	40,24	69,14	66,68	0	66,94	66,03	0,91	2,694	24	0	
Итого:				2038,5	1974,3	0,1	1980,81	1955,19	25,62	70,486	768	0	
Средние:	80,16	44,62	35,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	11023,03	10791,22	6,87	10764,14	10668,56	95,58	252,446	5723	0
23/11/2024:	13061,61	12765,52	6,97	12744,95	12623,75	121,2	322,932	6491	0
Итого:	2038,58	1974,3	0,1	1980,81	1955,19	25,62	70,486	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

В.А. Просяникова

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

Расчет объемов потребления тепловой энергии в случае выхода из строя УУ

Потребитель

Договор

Объект

По адресу: Челябинск г, Бейвеля ул, дом № 48

Базовый отчетный период с 25.11.2019 по 25.12.2019

Текущий отчетный период с 24.11.2020 по 25.12.2020

Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений	°C	20
Кол-во ТЭ за аналогичный / предыдущий отчетный период	Гкал	144,375
Кол-во дней в аналогичном / предыдущем отчетном периоде (принимается по отчету о потреблении ТЭ)		33
Средняя температура наружного воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период	°C	-7,5
Кол-во дней в текущем отчетном периоде		32
Средняя температура наружного воздуха за текущий отчетный период	°C	-12,6
Итого к начислению в отчетном периоде	Гкал	165,964

Расчет выполнен по аналогии п.119 правил коммерческого учета (утв. ПП РФ №1034) и п.71, 72 методики (утв. приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр) на основании среднесуточного количества, определенного по приборам учета за аналогичный / предыдущий расчетный период, приведенное к температуре наружного воздуха отчетного периода

$$Q_{\text{ф.п.п.}}^p = Q_{\text{ф.п.п.}} \times \frac{t_{\text{вн}} - t_{\text{нв}}^{\text{ф}}}{t_{\text{вн}} - t_{\text{нв}}^{\text{пп}}} \quad Q_{\text{ф.п.п.}} = \frac{Q_{\text{и.п.п.}}}{T_{\text{и.п.п.}}}$$

$Q_{\text{ф.п.п.}}$ - количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за аналогичный/предыдущий отчетный период;

$t_{\text{вн}}$ - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;

$t_{\text{нв}}^{\text{ф}}$ - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C;

$t_{\text{нв}}^{\text{пп}}$ - среднесуточная температура воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период, °C.

Температуры наружного воздуха за аналогичный / предыдущий, отчетный периоды приняты для расчета по данным гидрометеоцентра

Расчет выполнил _____ /Врублевская А.Р./

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Болтачева Л.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Вайгеля 54
Теплоснабщик: ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расколы:
И сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут
Тма = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00195900 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ОТ=0 ТЗ=1 КС=0х302F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,56	48,74	36,82	166,7	161,24	0,04	161,46	159,44	2,02	5,946	24	0	
25.11.2020	86,83	50,2	36,63	169,64	164,02	0	164,18	162,08	2,1	6,019	24	0	
26.11.2020	87,5	50,95	36,55	172,68	166,91	0	167,05	164,88	2,17	6,109	24	0	
27.11.2020	88,32	52,03	36,29	177,1	171,18	0	171,23	169,02	2,21	6,217	24	0	
28.11.2020	91,13	51,48	39,65	174,09	167,83	0	167,96	165,76	2,2	6,564	24	0	
29.11.2020	94,76	53,32	41,44	180,45	173,66	0,01	173,68	171,38	2,3	7,205	24	0	
30.11.2020	96,68	53,02	43,66	164,58	158,18	0,02	158,17	156,08	2,09	6,918	24	0	
01.12.2020	98,06	54,7	43,36	166,51	159,98	0,02	159,83	157,75	2,08	6,94	24	0	
02.12.2020	96,24	56,69	39,55	191,38	184,45	0,01	183,98	181,69	2,29	7,29	24	0	
03.12.2020	96,56	56,35	40,21	185,7	179	0,14	178,48	176,36	2,12	7,193	24	0	
04.12.2020	94,33	52,31	42,02	159,67	153,86	0,02	153,71	151,87	1,84	6,464	24	0	
05.12.2020	90,38	48,67	41,71	151	145,74	0,03	145,77	144,09	1,68	6,085	24	0	
06.12.2020	91,82	48,98	42,94	154,96	149,41	0,01	149,46	147,72	1,74	6,426	24	0	
07.12.2020	89,49	46,57	41,92	136,18	131,48	0	131,62	130,12	1,5	5,517	24	0	
08.12.2020	87,41	47,41	40	145,39	140,58	0	140,65	139,09	1,56	5,627	24	0	
09.12.2020	87,19	48,85	38,34	157,49	152,39	0,01	152,38	150,69	1,69	5,844	24	0	
10.12.2020	92,31	53,27	39,04	175,52	169,46	0	169,19	167,24	1,95	6,611	24	0	
11.12.2020	92,95	51,7	41,25	159,19	153,46	0,01	153,41	151,55	1,86	6,334	24	0	
12.12.2020	92,73	49,24	43,49	146,44	140,98	0,01	141,13	139,38	1,75	6,145	24	0	
13.12.2020	92,7	49,37	43,33	151,26	145,63	0	145,82	143,98	1,84	6,323	24	0	
14.12.2020	91,88	49,61	42,27	147,61	142,21	0	147,37	140,57	1,8	6,025	24	0	
15.12.2020	87,59	48,57	39,02	155,45	150,21	0,01	150,35	148,55	1,8	5,867	24	0	
16.12.2020	87,46	48,39	39,07	146,98	142,05	0,01	142,17	140,49	1,68	5,557	24	0	
17.12.2020	86,73	45,35	41,38	131,38	126,83	0	127,16	125,61	1,55	5,264	24	0	
18.12.2020	87,18	47,99	39,19	144,97	140,06	0	140,27	138,55	1,72	5,495	24	0	
19.12.2020	91,02	53,86	37,16	191,6	185,08	0	184,9	182,59	2,31	6,874	24	0	
20.12.2020	94,38	56,48	37,9	204,98	197,66	0,01	197,33	194,74	2,59	7,493	24	0	
21.12.2020	93,29	50,96	42,33	154,54	148,63	0,01	148,9	146,84	2,06	6,31	24	0	
22.12.2020	86,78	47,79	38,99	148,5	143,38	0,01	143,72	141,85	1,87	5,606	24	0	
23.12.2020	84,7	45,43	39,27	138,86	134,14	0	134,56	132,83	1,73	5,285	24	0	
Итого:				4850,8	4679,6	0,38	4680,89	4622,79	58,1	187,653	720	0	
Средние:	90,76	50,6	40,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	53750,83	52493,48	2,58	52312,42	51929,55	382,87	1575,908	12518	0
23/12/2024:	58601,63	57173,17	2,96	56993,31	56552,34	440,97	1763,561	13238	0
Итого:	4850,8	4679,69	0,38	4680,89	4622,79	58,1	187,653	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.
Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{шт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просанникова*
Ф.И.О.

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: В-б-а 54а итп 1

Теплоучаститель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х007А

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
24.11.2020	85,2	48,28	36,92	111,96	108,47	0	108,47	107,26	1,21	4,006	24	0	
25.11.2020	86,46	49,61	36,85	114,21	110,59	0	110,55	109,31	1,24	4,078	24	0	
26.11.2020	87,16	50,46	36,7	115,89	112,22	0	112,1	110,86	1,24	4,116	24	0	
27.11.2020	87,93	50,65	37,28	117,45	113,63	0	113,57	112,3	1,27	4,234	24	0	
28.11.2020	90,73	51,82	38,91	116,42	112,47	0	112,39	111,06	1,33	4,376	24	0	
29.11.2020	94,37	54,03	40,34	122,25	117,88	0	117,7	116,27	1,43	4,758	24	0	
30.11.2020	96,3	54,39	41,91	117,48	113,2	0	112,92	111,65	1,27	4,742	24	0	
01.12.2020	97,62	54,05	43,57	114,67	110,38	0	110,14	108,9	1,24	4,809	24	0	
02.12.2020	95,88	57,17	38,71	133,94	129,23	0	128,78	127,26	1,52	4,994	24	0	
03.12.2020	96,24	57,07	39,17	133,25	128,54	0	128,09	126,62	1,47	5,026	24	0	
04.12.2020	93,93	53,26	40,67	114,82	110,8	0	110,54	109,37	1,17	4,504	24	0	
05.12.2020	89,98	49,11	40,87	105,85	102,29	0	102,2	101,14	1,06	4,177	24	0	
06.12.2020	91,34	48,82	42,52	104,54	100,93	0	100,88	99,78	1,1	4,293	24	0	
07.12.2020	88,07	47,28	40,79	95,39	92,3	0	92,22	91,35	0,87	3,76	24	0	
08.12.2020	86,97	48,17	38,8	101,5	98,36	0	98,2	97,31	0,89	3,812	24	0	
09.12.2020	86,87	48,46	38,41	100,9	97,71	0,02	97,64	96,64	1	3,752	24	0	
10.12.2020	91,95	52,72	39,23	124,35	120,16	0	119,92	118,61	1,31	4,71	24	0	
11.12.2020	92,56	52,59	39,97	116,43	112,56	0	112,24	111,12	1,12	4,493	24	0	
12.12.2020	92,37	51,49	40,88	110,03	106,38	0	106,06	105,06	1	4,34	24	0	
13.12.2020	92,31	50,39	41,92	111,55	107,81	0	107,56	106,5	1,06	4,513	24	0	
14.12.2020	91,49	50,05	41,44	104,94	101,51	0	101,26	100,31	0,95	4,199	24	0	
15.12.2020	87,25	50,25	37	113,41	110,08	0	109,73	108,8	0,93	4,062	24	0	
16.12.2020	87,09	49,35	37,74	108,3	105,14	0	104,79	103,92	0,87	3,955	24	0	
17.12.2020	86,28	46,1	40,18	93,09	90,42	0	90,11	89,53	0,58	3,622	24	0	
18.12.2020	86,73	47,69	39,04	99,27	96,45	0	96,09	95,41	0,68	3,751	24	0	
19.12.2020	90,65	53,38	37,27	126,36	122,71	0	121,93	121,07	0,86	4,548	24	0	
20.12.2020	94,01	55,89	38,12	137,24	133,04	0	132,14	131,11	1,03	5,046	24	0	
21.12.2020	92,89	51,79	41,1	110,02	106,5	0	106,03	105,17	0,86	4,363	24	0	
22.12.2020	86,41	47,79	38,62	106,38	103,26	0	102,96	102,17	0,79	3,977	24	0	
23.12.2020	84,33	45,91	38,42	98,22	95,42	0	95,2	94,45	0,75	3,657	24	0	
Итого:				3380,1	3270,4	0,02	3262,41	3230,31	32,1	128,673	720	0	
Средние:	90,37	50,93	39,44										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/11/2024:	127997,01	120145,9	8,78	124416,02	118575,9	5840,12	3329,288	32364	0
23/12/2024:	131377,12	123416,34	8,8	127678,43	121806,21	5872,22	3457,961	33084	0
Итого:	3380,11	3270,44	0,02	3262,41	3230,31	32,1	128,673	720	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Представитель теплоснабж организации

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Л.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{шт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Бейселя 54а итп 2

Тип расколосмера: _____

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расклады:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

И сет. воды = _____ т.сут И рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер: 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9A1E

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.11.2020	86,28	49,18	37,1	108,06	106,45	0	104,61	105,25	-0,64	3,886	24	0	
26.11.2020	86,95	50,06	36,89	111,45	109,71	0	107,86	108,43	-0,57	3,98	24	0	
27.11.2020	87,78	50,76	37,02	110,83	109,07	0	107,19	107,76	-0,57	3,967	24	0	
28.11.2020	90,57	51,72	38,85	109,97	108,04	0	106,14	106,7	-0,56	4,126	24	0	
29.11.2020	94,22	53,69	40,53	117,16	114,89	0	112,79	113,33	-0,54	4,578	24	0	
30.11.2020	96,13	54,42	41,71	112,05	109,74	0	107,73	108,25	-0,52	4,501	24	0	
01.12.2020	97,44	53,89	43,55	110,29	107,87	0	105,93	106,41	-0,48	4,623	24	0	
02.12.2020	95,71	57,56	38,15	129,81	127,38	0	124,84	125,45	-0,61	4,771	24	0	
03.12.2020	96,09	57,73	38,36	127,86	125,46	0	122,91	123,53	-0,62	4,724	24	0	
04.12.2020	93,74	53,56	40,18	109,8	107,68	0	105,78	106,24	-0,46	4,254	24	0	
05.12.2020	89,77	49,47	40,3	100,12	98,3	0	96,69	97,15	-0,46	3,899	24	0	
06.12.2020	91,17	48,48	42,69	99,38	97,41	0	95,86	96,33	-0,47	4,099	24	0	
07.12.2020	87,84	46,07	41,77	89,75	88,09	0	86,79	87,22	-0,43	3,625	24	0	
08.12.2020	86,81	48,41	38,4	97,07	95,44	0	93,95	94,4	-0,45	3,611	24	0	
09.12.2020	86,69	47,96	38,73	94,77	93,13	0,01	91,7	92,14	-0,44	3,551	24	0	
10.12.2020	91,81	53,48	38,33	116,8	114,64	0	112,66	113,11	-0,45	4,321	24	0	
11.12.2020	92,38	52,13	40,25	108,7	106,53	0	104,79	105,16	-0,37	4,224	24	0	
12.12.2020	92,16	50,33	41,83	102,57	100,4	0	98,91	99,2	-0,29	4,14	24	0	
13.12.2020	92,12	49,85	42,27	103,55	101,35	0	99,82	100,16	-0,34	4,223	24	0	
14.12.2020	91,23	50,1	41,13	98,81	96,77	0	95,37	95,64	-0,27	3,924	24	0	
15.12.2020	87,1	49,8	37,3	108,27	106,33	0	104,76	105,09	-0,33	3,907	24	0	
16.12.2020	86,93	48,56	38,37	102,56	100,68	0	99,27	99,56	-0,29	3,811	24	0	
17.12.2020	86,08	44,93	41,15	87,18	85,47	0	84,38	84,66	-0,28	3,474	24	0	
18.12.2020	86,58	47,12	39,46	94,41	92,62	0	91,36	91,64	-0,28	3,604	24	0	
19.12.2020	90,59	53,37	37,22	120,76	118,55	0	116,59	116,99	-0,4	4,341	24	0	
20.12.2020	93,86	56,01	37,85	132,25	129,87	0	127,36	127,97	-0,61	4,829	24	0	
21.12.2020	92,69	50,55	42,14	103,15	101,11	0	99,41	99,9	-0,49	4,193	24	0	
22.12.2020	86,17	46,7	39,47	97,23	95,6	0	94,15	94,62	-0,47	3,717	24	0	
23.12.2020	84,14	45,12	39,02	89,72	88,32	0	86,99	87,5	-0,51	3,398	24	0	
Итого:				3094,3	3036,9	0,01	2986,59	2999,79	-13,2	118,301	696	0	
Средние:	90,38	50,72	39,65										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/11/2024:	61,46	60,55	0	59,54	59,92	-0,38	2,229	14	0
23/12/2024:	3155,79	3097,45	0,01	3046,13	3059,71	-13,58	120,53	710	0
Итого:	3094,33	3036,9	0,01	2986,59	2999,79	-13,2	118,301	696	0

122,38



Произведено обнуление ОДПУ
24.11.2020г. - 24г расчет по среднему.
 $\Sigma = 122,38 \text{ Гкал}$

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.12.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qн

Траб х Тнш

24г - 4,079 Гкал.

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейделя 56

Тип расходомера: _____

Теплоснабщик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Исчисленные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. водн = _____ т.сут M вост = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Таблицей номер 00216007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
25.11.2020	86,81	50,62	36,19	144,81	137,8	0	140,14	136,16	3,98	5,072	24	0	
26.11.2020	87,51	51,67	35,84	148,99	141,85	0	144,12	140,08	4,04	5,169	24	0	
27.11.2020	88,26	52,17	36,09	152,17	144,82	0	147,11	142,99	4,12	5,313	24	0	
28.11.2020	91,1	52,9	38,2	146,84	139,49	0	141,66	137,68	3,98	5,418	24	0	
29.11.2020	94,72	54,12	40,6	152,52	144,58	0	146,82	142,6	4,22	5,972	24	0	
30.11.2020	96,7	55,49	41,21	146,39	138,64	0	140,68	136,69	3,99	5,806	24	0	
01.12.2020	98,06	55,28	42,78	145,16	137,28	0	139,35	135,35	4	5,97	24	0	
02.12.2020	96,32	58,25	38,07	172,72	163,78	0	166,02	161,23	4,79	6,331	24	0	
03.12.2020	96,57	58,01	38,56	166,62	157,94	0	160,13	155,49	4,64	6,188	24	0	
04.12.2020	94,37	54,31	40,06	147,29	139,6	0	141,76	137,71	4,05	5,687	24	0	
05.12.2020	90,44	51,13	39,31	135,38	128,49	0	130,67	126,92	3,75	5,141	24	0	
06.12.2020	91,8	51,31	40,49	138,49	131,28	0	133,56	129,66	3,9	5,413	24	0	
07.12.2020	88,63	48,51	40,12	120,4	114,28	0	116,38	113,02	3,36	4,671	24	0	
08.12.2020	87,42	49,73	37,69	133,08	126,49	0	128,72	125,02	3,7	4,855	24	0	
09.12.2020	87,19	50,15	37,04	137,83	131,04	0	133,35	129,5	3,85	4,943	24	0	
10.12.2020	92,29	54,77	37,52	156,96	148,97	0	151,31	146,89	4,42	5,682	24	0	
11.12.2020	92,96	54,16	38,8	145,31	137,83	0	140,04	135,94	4,1	5,44	24	0	
12.12.2020	92,78	52,18	40,6	135,01	127,94	0	130,12	126,27	3,85	5,287	24	0	
13.12.2020	92,71	51,61	41,1	135,13	128,01	0	130,24	126,41	3,83	5,359	24	0	
14.12.2020	92,06	51,36	40,7	129,97	123,18	0	125,33	121,66	3,67	5,106	24	0	
15.12.2020	87,62	51,29	36,33	138,61	131,79	0	134,03	130,19	3,84	4,871	24	0	
16.12.2020	87,48	50,54	36,94	133,44	126,84	0	129,06	125,31	3,75	4,77	24	0	
17.12.2020	86,69	47,6	39,09	113,81	108,12	0	110,14	106,97	3,17	4,308	24	0	
18.12.2020	87,18	49,77	37,41	129,48	123,07	0	125,28	121,65	3,63	4,689	24	0	
19.12.2020	90,99	54,93	36,06	166,88	158,52	0	161,04	156,31	4,73	5,813	24	0	
20.12.2020	94,44	57,61	36,83	178,94	169,78	0	172,24	167,19	5,05	6,357	24	0	
21.12.2020	93,39	52,91	40,48	141,75	134,28	0	136,55	132,53	4,02	5,534	24	0	
22.12.2020	86,93	49,82	37,11	133,11	126,53	0	128,77	125,05	3,72	4,78	24	0	
23.12.2020	84,83	48,3	36,53	121,73	115,81	0	117,99	114,54	3,45	4,31	24	0	
Итого:				4148,8	3938	0	4002,61	3887,01	115,6	154,255	696	0	
Средние:	90,97	52,43	38,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/11/2024:	75,54	71,95	0	73,16	71,14	2,02	2,62	13	1
23/12/2024:	4224,36	4009,98	0	4075,77	3958,15	117,62	156,875	709	1
Итого:	4148,82	3938,03	0	4002,61	3887,01	115,6	154,255	696	0

159,574



*Произошло обнушение ОДПУ
24.11.2020г. - 24ч. расчет по среднему:
 $\Sigma = 159,574$ Гкал.*

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.12.2020г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/лр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Тнш

242-5,319 Гкал.

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор №:
Тип расходомера:

Договорные расходы:
М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут
Тки = 0.00°C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,57	51,31	35,26	177,730	172,590	171,343	171,343	5,14	0,00	6,072	24	0	
25.11.2020	87,92	52,96	34,95	186,770	181,870	180,149	180,149	4,90	0,00	6,312	24	0	
26.11.2020	88,54	54,77	33,77	198,360	193,290	191,271	191,271	5,07	0,00	6,484	24	0	
27.11.2020	89,53	55,72	33,80	202,990	197,800	195,618	195,618	5,19	0,00	6,622	24	0	
28.11.2020	92,34	56,61	35,73	204,430	198,970	196,657	196,657	5,46	0,00	7,055	24	0	
29.11.2020	96,01	59,11	36,90	222,020	215,960	213,059	213,059	6,06	0,00	7,790	24	0	
30.11.2020	97,99	59,63	38,37	202,700	196,900	194,237	194,237	5,80	0,00	7,432	24	0	
01.12.2020	99,40	59,15	40,25	197,130	191,350	188,762	188,762	5,78	0,00	7,584	24	0	
02.12.2020	97,36	62,24	35,12	232,340	226,130	222,761	222,761	6,21	0,00	7,844	24	0	
03.12.2020	97,88	62,38	35,50	235,370	229,050	225,586	225,586	6,32	0,00	7,966	24	0	
04.12.2020	95,31	59,61	35,70	213,130	207,420	204,567	204,567	5,71	0,00	7,243	24	0	
05.12.2020	91,49	52,95	38,53	177,250	172,170	170,539	170,539	5,08	0,00	6,584	24	0	
06.12.2020	92,99	51,56	41,42	174,480	169,250	167,712	167,712	5,23	0,00	6,927	24	0	
07.12.2020	89,58	48,73	40,85	148,620	144,250	143,191	143,191	4,37	0,00	5,854	24	0	
08.12.2020	88,50	50,15	38,34	161,450	156,960	155,671	155,671	4,49	0,00	5,977	24	0	
09.12.2020	88,28	51,67	36,61	173,390	168,750	167,233	167,233	4,64	0,00	6,146	24	0	
10.12.2020	93,64	57,03	36,61	201,660	196,150	193,813	193,813	5,51	0,00	7,074	24	0	
11.12.2020	94,14	54,91	39,23	186,660	181,280	179,303	179,303	5,38	0,00	6,986	24	0	
12.12.2020	93,89	52,87	41,02	167,040	162,100	160,492	160,492	4,94	0,00	6,552	24	0	
13.12.2020	93,88	52,81	41,07	173,220	168,100	166,454	166,454	5,12	0,00	6,876	24	0	
14.12.2020	92,91	52,96	39,96	169,270	164,530	162,822	162,822	4,74	0,00	6,462	24	0	
15.12.2020	88,74	50,84	37,90	169,490	165,030	163,486	163,486	4,46	0,00	6,103	24	0	
16.12.2020	88,49	49,30	39,19	155,220	151,000	149,725	149,725	4,22	0,00	5,828	24	0	
17.12.2020	87,74	45,70	42,04	131,340	127,590	126,754	126,754	3,75	0,00	5,345	24	0	
18.12.2020	88,27	49,48	38,79	153,410	149,310	148,036	148,036	4,10	0,00	5,742	24	0	
19.12.2020	92,08	57,82	34,26	216,740	211,350	208,603	208,603	5,39	0,00	7,176	24	0	
20.12.2020	95,42	60,96	34,46	242,160	236,020	232,564	232,564	6,14	0,00	7,999	24	0	
21.12.2020	94,33	55,75	38,58	186,670	181,500	179,363	179,363	5,17	0,00	6,891	24	0	
22.12.2020	87,76	51,62	36,14	174,800	170,300	168,704	168,704	4,50	0,00	6,111	24	0	
23.12.2020	85,78	46,91	38,87	145,390	141,460	140,470	140,470	3,93	0,00	5,466	24	0	
-Итого:				5581,23	5428,43	5368,94	5368,94	156,04	0,00	200,514	720		
Средние:	91,89	54,25	37,64										

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	118121,26	115498,92	114295,29	114277,95	5506,29	17,33	3806,692	24671	0
23/12/2024:	123702,49	120927,35	119664,23	119646,89	5662,33	17,33	4007,206	25391	0
Итого:	5581,23	5428,43	5368,94	5368,94	156,04	0,00	200,514	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{шт}	0

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.



24.12.2020г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тмв = 0,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,58	49,26	37,32	167,330	163,805	3,53	6,290	24	0	
25.11.2020	87,92	49,15	38,76	163,422	159,989	3,43	6,372	24	0	
26.11.2020	88,51	49,38	39,13	160,050	156,656	3,39	6,302	24	0	
27.11.2020	89,50	50,09	39,40	163,271	159,801	3,47	6,460	24	0	
28.11.2020	92,30	50,35	41,95	161,104	157,669	3,43	6,792	24	0	
29.11.2020	95,93	50,93	45,01	161,592	158,167	3,43	7,306	24	0	
30.11.2020	97,96	52,45	45,51	158,874	155,493	3,38	7,265	24	0	
01.12.2020	99,37	52,50	46,87	159,390	155,982	3,41	7,502	24	0	
02.12.2020	97,26	53,91	43,36	174,226	170,525	3,70	7,589	24	0	
03.12.2020	97,80	53,82	43,98	173,148	169,438	3,71	7,643	24	0	
04.12.2020	95,24	51,99	43,25	161,645	158,177	3,47	7,011	24	0	
05.12.2020	91,48	48,95	42,53	152,014	148,722	3,29	6,497	24	0	
06.12.2020	92,99	48,14	44,85	150,823	147,544	3,28	6,797	24	0	
07.12.2020	89,63	46,89	42,74	140,187	137,122	3,06	6,018	24	0	
08.12.2020	88,52	47,74	40,78	148,549	145,333	3,22	6,104	24	0	
09.12.2020	88,29	48,46	39,83	154,733	151,366	3,37	6,205	24	0	
10.12.2020	93,59	50,85	42,74	163,572	160,053	3,52	7,028	24	0	
11.12.2020	94,12	50,86	43,26	155,202	151,824	3,38	6,712	24	0	
12.12.2020	93,92	49,38	44,54	148,328	145,075	3,25	6,630	24	0	
13.12.2020	93,88	48,75	45,13	146,908	143,687	3,22	6,669	24	0	
14.12.2020	92,93	48,99	43,94	149,063	145,825	3,24	6,557	24	0	
15.12.2020	88,77	48,09	40,67	155,939	152,571	3,37	6,325	24	0	
16.12.2020	88,54	47,37	41,16	144,796	141,618	3,18	5,978	24	0	
17.12.2020	87,85	45,13	42,72	130,073	127,182	2,89	5,597	24	0	
18.12.2020	88,31	47,35	40,97	142,068	138,914	3,15	5,842	24	0	
19.12.2020	92,02	51,98	40,05	170,995	167,248	3,75	6,904	24	0	
20.12.2020	95,32	52,70	42,62	175,613	171,731	3,88	7,521	24	0	
21.12.2020	94,30	49,98	44,31	153,570	150,116	3,45	6,835	24	0	
22.12.2020	87,76	48,38	39,37	156,964	153,450	3,51	6,212	24	0	
23.12.2020	85,85	45,72	40,13	139,372	136,226	3,15	5,625	24	0	
Итого:				4682,82	4581,31	101,51	198,586	720		
Средние:	91,88	49,65	42,23							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	78678,48	78550,05	255,07	2782,063	18767	0
23/12/2024:	83361,30	83131,36	356,58	2980,649	19487	0
Итого:	4682,82	4581,31	101,51	198,586	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись _____



Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.12.2020г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20В

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизм = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Задельской номер 00180223

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8FB2

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
24.11.2020	86,12	47,2	38,92	107,28	102,6	0	103,88	101,52	2,36	4,042	24	0	
25.11.2020	87,45	47,88	39,57	108,94	104,07	0	105,39	102,93	2,46	4,172	24	0	
26.11.2020	88,01	48,15	39,86	109,19	104,29	0	105,56	103,15	2,41	4,21	24	0	
27.11.2020	89,01	48,74	40,27	107,43	102,57	0	103,79	101,4	2,39	4,18	24	0	
28.11.2020	91,73	48,74	42,99	108,38	103,24	0	104,51	102,1	2,41	4,499	24	0	
29.11.2020	95,41	49,54	45,87	110,37	104,86	0	106,19	103,65	2,54	4,878	24	0	
30.11.2020	97,35	50,47	46,88	100,93	95,81	0	96,93	94,66	2,27	4,551	24	0	
01.12.2020	98,7	50,28	48,42	100,69	95,46	0	96,59	94,33	2,26	4,683	24	0	
02.12.2020	96,74	51,91	44,83	112,84	107,17	0	108,43	105,81	2,62	4,866	24	0	
03.12.2020	97,25	52,88	44,37	118,98	113	0	114,3	111,53	2,77	5,079	24	0	
04.12.2020	94,92	53,81	41,11	117,3	111,63	0	112,9	110,1	2,8	4,647	24	0	
05.12.2020	91,01	48,71	42,3	103,92	98,95	0	100,26	97,86	2,4	4,242	24	0	
06.12.2020	92,5	47,5	45	104,29	99,13	0	100,53	98,1	2,43	4,53	24	0	
07.12.2020	89,02	48,09	40,93	98,84	94,22	0	95,51	93,2	2,31	3,91	24	0	
08.12.2020	88,1	49,11	38,99	109,48	104,43	0	105,87	103,25	2,62	4,128	24	0	
09.12.2020	87,87	49,53	38,34	113,67	108,43	0	109,91	107,2	2,71	4,216	24	0	
10.12.2020	93,07	52,8	40,27	122,04	116,05	0	117,59	114,52	3,07	4,739	24	0	
11.12.2020	93,64	52,22	41,42	115,62	109,94	0	111,36	108,53	2,83	4,62	24	0	
12.12.2020	93,41	49,81	43,6	100,97	96,04	0	97,29	94,95	2,34	4,246	24	0	
13.12.2020	93,44	49,39	44,05	107,63	102,31	0	103,7	101,12	2,58	4,572	24	0	
14.12.2020	92,33	50,2	42,13	109	103,73	0	105,08	102,5	2,58	4,43	24	0	
15.12.2020	88,28	49,89	38,39	107,71	102,78	0	104,16	101,58	2,58	4,001	24	0	
16.12.2020	88,14	49,48	38,66	107,16	102,23	0	103,62	101,06	2,56	4,008	24	0	
17.12.2020	87,47	47,65	39,82	100,89	96,27	0	97,61	95,24	2,37	3,888	24	0	
18.12.2020	87,91	50,1	37,81	105,53	100,75	0	102,03	99,58	2,45	3,86	24	0	
19.12.2020	91,82	52,94	38,88	128,69	122,58	0	124,1	120,99	3,11	4,827	24	0	
20.12.2020	94,94	55,2	39,74	134,25	127,73	0	129,18	125,91	3,27	5,141	24	0	
21.12.2020	93,87	51,65	42,22	111,95	106,46	0	107,81	105,13	2,68	4,559	24	0	
22.12.2020	87,3	49,46	37,84	112,55	107,45	0	108,88	106,22	2,66	4,12	24	0	
23.12.2020	85,38	47,95	37,43	105,59	100,9	0	102,27	99,83	2,44	3,83	24	0	
Итого:				3302,1	3145	0	3185,23	3107,95	77,28	131,674	720	0	
Средние:	91,4	50,04	41,36										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/11/2024:	21873,52	21155,79	0	21337,27	20885,91	451,36	468,905	6518	0
23/12/2024:	25175,63	24300,87	0	24522,5	23993,86	528,64	600,579	7238	0
Итого:	3302,11	3145,08	0	3185,23	3107,95	77,28	131,674	720	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.В. Прохорова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Е.В. Жукова
Подпись Ф.И.О.

24.12.2020г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_{из} -
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 илп 2
Теплопункт: ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тма= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	84,33	47,45	36,88	102,64	100,19	0,01	99,5	99,11	0,39	3,669	24	0	
25.11.2020	85,53	46,97	38,56	104,54	101,91	0	101,24	100,85	0,39	3,905	24	0	
26.11.2020	86,24	47,96	38,28	105,27	102,65	0	101,92	101,58	0,34	3,902	24	0	
27.11.2020	87	48,21	38,79	108,68	105,91	0	105,17	104,75	0,42	4,079	24	0	
28.11.2020	89,83	49,75	40,08	109,61	106,72	0	105,83	105,49	0,34	4,247	24	0	
29.11.2020	93,55	52,46	41,09	118,08	114,82	0,08	113,72	113,35	0,37	4,678	24	0	
30.11.2020	95,38	52,23	43,15	113,02	109,75	0	108,74	108,33	0,41	4,698	24	0	
01.12.2020	96,73	52,48	44,25	112,54	109,2	0	108,17	107,77	0,4	4,791	24	0	
02.12.2020	95,06	54,45	40,61	123,75	120,35	0	119,07	118,71	0,36	4,84	24	0	
03.12.2020	95,36	54,27	41,09	122,77	119,34	0	118,07	117,7	0,37	4,861	24	0	
04.12.2020	92,85	49,79	43,06	102,79	99,86	0,03	99,08	98,69	0,39	4,273	24	0	
05.12.2020	88,89	46,84	42,05	96,98	94,27	0	93,72	93,33	0,39	3,944	24	0	
06.12.2020	90,3	47,68	42,62	99,24	96,43	0	95,84	95,41	0,43	4,089	24	0	
07.12.2020	86,92	44,83	42,09	88,85	86,39	0	85,99	85,59	0,4	3,62	24	0	
08.12.2020	85,92	45,62	40,3	95,16	92,64	0	92,15	91,73	0,42	3,714	24	0	
09.12.2020	85,77	46,23	39,54	99,6	97	0	96,44	96	0,44	3,817	24	0	
10.12.2020	91,04	50,98	40,06	114,69	111,65	0	110,66	110,31	0,35	4,439	24	0	
11.12.2020	91,6	50,03	41,57	108,94	106,03	0	105,07	104,77	0,3	4,372	24	0	
12.12.2020	91,36	48,92	42,44	103,26	100,4	0	99,59	99,25	0,34	4,231	24	0	
13.12.2020	91,31	48,42	42,89	105,22	102,29	0	101,48	101,16	0,32	4,355	24	0	
14.12.2020	90,5	48,35	42,15	97,78	95,09	0,01	94,38	94,04	0,34	3,981	24	0	
15.12.2020	86,24	47,8	38,44	98,68	96,13	0,01	95,54	95,11	0,43	3,673	24	0	
16.12.2020	86,07	46,86	39,21	100,13	97,35	0	96,95	96,35	0,6	3,804	24	0	
17.12.2020	85,03	44,11	40,92	85,53	83,09	0	82,87	82,3	0,57	3,39	24	0	
18.12.2020	85,7	46,43	39,27	94,96	92,4	0	91,95	91,5	0,45	3,612	24	0	
19.12.2020	89,68	50,37	39,31	114,84	111,77	0	110,92	110,44	0,48	4,362	24	0	
20.12.2020	93,28	54,23	39,05	130	126,65	0	125,25	124,91	0,34	4,895	24	0	
21.12.2020	91,7	48,46	43,24	96,56	93,99	0,01	93,11	92,94	0,17	4,031	24	0	
22.12.2020	85,35	45,74	39,61	93,96	91,83	0	91,01	90,93	0,08	3,607	24	0	
23.12.2020	83,21	44,31	38,9	87,31	85,46	0,01	84,69	84,68	0,01	3,291	24	0	
Итого:				3135,3	3051,5	0,16	3028,12	3017,08	11,04	123,17	720	0	
Средние:	89,39	48,74	40,65										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	14145,37	14069,66	3,49	13829,04	13902,18	-73,14	279,233	5028	0
23/12/2024:	17280,75	17121,22	3,65	16857,16	16919,26	-62,1	402,403	5748	0
Итого:	3135,38	3051,56	0,16	3028,12	3017,08	11,04	123,17	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} х Т_{ншт}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *Е.А. Просинкина*
ФИ.О. *Е.А. Просинкина*



Представитель теплоснабж организации

Подпись: *Е.В. Жукова*
ФИ.О. *Е.В. Жукова*

24.12.2020г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Теплоизводитель БКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

И сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тем = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Записочный номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	83,96	47,05	36,91	103,45	105,31	0	100,3	104,19	-3,89	3,703	24	0	
25.11.2020	85,15	46,03	39,12	102,35	104,37	0	99,19	103,31	-4,12	3,88	24	0	
26.11.2020	85,82	47,4	38,42	104,75	106,83	0	101,46	105,69	-4,23	3,896	24	0	
27.11.2020	86,51	47,95	38,56	103,15	105,25	0	99,84	104,12	-4,28	3,85	24	0	
28.11.2020	89,35	49,06	40,29	105,7	108,08	0	102,08	106,85	-4,77	4,114	24	0	
29.11.2020	93,09	51,3	41,79	114,54	117,35	0	110,35	115,9	-5,55	4,612	24	0	
30.11.2020	94,87	51,63	43,24	107,99	110,76	0	103,93	109,36	-5,43	4,498	24	0	
01.12.2020	96,2	51,98	44,22	109,8	112,74	0	105,56	111,33	-5,77	4,674	24	0	
02.12.2020	94,64	54	40,64	120,45	123,39	0	115,92	121,74	-5,82	4,717	24	0	
03.12.2020	94,91	53,71	41,2	118,56	121,49	0	114,08	119,84	-5,76	4,704	24	0	
04.12.2020	92,34	48,98	43,36	98,11	100,5	0	94,59	99,33	-4,74	4,105	24	0	
05.12.2020	88,36	45,63	42,73	92,4	94,44	0	89,3	93,53	-4,23	3,818	24	0	
06.12.2020	89,78	46,32	43,46	95,82	98	0	92,53	96,97	-4,44	4,02	24	0	
07.12.2020	86,4	44,32	42,08	84,52	86,22	0	81,81	85,42	-3,61	3,441	24	0	
08.12.2020	85,45	44,84	40,61	92,28	94,09	0,01	89,39	93,22	-3,83	3,631	24	0	
09.12.2020	85,31	45,53	39,78	96,11	97,98	0	93,12	97,02	-3,9	3,703	24	0	
10.12.2020	90,6	50,49	40,11	112,96	115,42	0	109,03	114,03	-5	4,376	24	0	
11.12.2020	91,12	50	41,12	104,86	107,21	0	101,17	105,94	-4,77	4,161	24	0	
12.12.2020	90,87	48,94	41,93	99,56	101,82	0	96,09	100,69	-4,6	4,029	24	0	
13.12.2020	90,81	48,41	42,4	101,01	103,35	0	97,48	102,22	-4,74	4,134	24	0	
14.12.2020	89,97	47,43	42,54	94,39	96,54	0	91,16	95,49	-4,33	3,881	24	0	
15.12.2020	85,86	47,37	38,49	98,27	100,2	0,01	95,14	99,17	-4,03	3,663	24	0	
16.12.2020	85,63	46,78	38,85	94,41	96,24	0	91,45	95,26	-3,81	3,554	24	0	
17.12.2020	84,5	43,19	41,31	80,56	82,11	0	78,07	81,39	-3,32	3,224	24	0	
18.12.2020	85,28	45,93	39,35	91,87	93,65	0	89	92,73	-3,73	3,498	24	0	
19.12.2020	89,28	50,39	38,89	110,7	113,06	0	106,94	111,72	-4,78	4,159	24	0	
20.12.2020	92,92	53,98	38,94	128,43	131,41	0	123,77	129,62	-5,85	4,822	24	0	
21.12.2020	91,16	47,68	43,48	94,08	96,37	0	90,79	95,34	-4,55	3,951	24	0	
22.12.2020	84,93	45,25	39,68	92	93,89	0	89,14	92,96	-3,82	3,536	24	0	
23.12.2020	82,68	43,67	39,01	83,9	85,48	0,01	81,42	84,7	-3,28	3,175	24	0	
Итого:				3036,9	3103,5	0,03	2934,1	3069,08	-134,98	119,529	720	0	
Средние:	88,92	48,17	40,75										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	11740,75	11709,82	0,45	11477,28	11582,7	-105,42	258,248	5027	0
23/12/2024:	14777,73	14813,37	0,48	14411,38	14651,78	-240,4	377,777	5747	0
Итого:	3036,98	3103,55	0,03	2934,1	3069,08	-134,98	119,529	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

Подпись _____
Ф.И.О. _____

Подпись _____
Ф.И.О. _____

24.12.2020



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Рабдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,35	45,79	39,56	91,83	89,19	0	88,96	88,3	0,66	3,519	24	0	
25.11.2020	86,62	46,33	40,29	91,65	88,95	0	88,68	88,06	0,62	3,575	24	0	
26.11.2020	87,26	47,3	39,96	93,23	90,46	0	90,19	89,49	0,7	3,606	24	0	
27.11.2020	88,13	47,19	40,94	91,91	89,12	0	88,85	88,16	0,69	3,639	24	0	
28.11.2020	90,94	47,99	42,95	93,73	90,71	0,01	90,45	89,72	0,73	3,887	24	0	
29.11.2020	94,6	50,35	44,25	102,83	99,28	0,01	98,98	98,09	0,89	4,384	24	0	
30.11.2020	96,52	51,56	44,96	99	95,5	0,17	95,16	94,31	0,85	4,286	24	0	
01.12.2020	97,81	50,61	47,2	95,85	92,27	0,01	92,04	91,17	0,87	4,352	24	0	
02.12.2020	95,92	52,02	43,9	109,12	105,2	0	104,93	103,88	1,05	4,612	24	0	
03.12.2020	96,35	52,81	43,54	104,98	101,23	0,07	100,9	99,92	0,98	4,399	24	0	
04.12.2020	94,02	47,87	46,15	87,82	84,67	0	84,55	83,78	0,77	3,906	24	0	
05.12.2020	90,13	44,92	45,21	82,29	79,42	0	79,46	78,66	0,8	3,595	24	0	
06.12.2020	91,64	45,4	46,24	86,74	83,63	0,01	83,68	82,81	0,87	3,871	24	0	
07.12.2020	88,15	43,33	44,82	78,02	75,34	0,01	75,44	74,66	0,78	3,383	24	0	
08.12.2020	87,15	44,28	42,87	81,7	79,01	0	79,06	78,27	0,79	3,391	24	0	
09.12.2020	86,93	44,5	42,43	85,37	82,54	0	82,59	81,73	0,86	3,505	24	0	
10.12.2020	92,13	49,86	42,27	98,9	95,47	0	95,36	94,35	1,01	4,036	24	0	
11.12.2020	92,76	49,44	43,32	93,98	90,66	0	90,54	89,65	0,89	3,924	24	0	
12.12.2020	92,58	47,33	45,25	90,19	86,93	0,01	86,97	86,02	0,95	3,936	24	0	
13.12.2020	92,51	46,53	45,98	89,35	86,11	0	86,14	85,24	0,9	3,963	24	0	
14.12.2020	91,54	45,27	46,27	85,91	82,85	0	82,87	82,03	0,84	3,835	24	0	
15.12.2020	87,43	47,12	40,31	93,46	90,47	0,01	90,43	89,57	0,86	3,649	24	0	
16.12.2020	87,26	45,92	41,34	87,23	84,46	0	84,39	83,62	0,77	3,491	24	0	
17.12.2020	86,52	42,62	43,9	75,13	72,72	0	72,72	72,09	0,63	3,194	24	0	
18.12.2020	86,99	44,91	42,08	83,16	80,52	0,01	80,46	79,79	0,67	3,385	24	0	
19.12.2020	90,88	49,29	41,59	99,69	96,3	0	96,2	95,21	0,99	4,003	24	0	
20.12.2020	94,08	53,11	40,97	112,17	108,23	0	108,03	106,81	1,22	4,431	24	0	
21.12.2020	92,91	46,81	46,1	83,08	80,16	0,01	80,07	79,35	0,72	3,693	24	0	
22.12.2020	86,4	43,75	42,65	80,02	77,49	0,03	77,47	76,78	0,69	3,301	24	0	
23.12.2020	84,47	42,72	41,75	77,21	74,88	0	74,85	74,25	0,6	3,126	24	0	
Итого:				2725,5	2633,7	0,36	2630,42	2605,77	24,65	113,877	720	0	
Средние:	90,53	47,23	43,3										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	3453,03	3365,33	0,88	3357,32	3335,31	22,01	120,347	1093	0
23/12/2024:	6178,58	5999,1	1,24	5987,74	5941,08	46,66	234,224	1813	0
Итого:	2725,55	2633,77	0,36	2630,42	2605,77	24,65	113,877	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.12.2020г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: 000 Парк-Сервис

Договор №: _____

Адрес: Вейделя 31

Тип расходомера: _____

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tиз = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x97B8

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.11.2020	86,64	51,15	35,49	67,53	66,3	0	65,36	65,49	-0,13	2,322	24	0	
27.11.2020	87,44	53,1	34,34	68,59	67,37	0	66,38	66,48	-0,1	2,28	24	0	
28.11.2020	90,27	53,39	36,88	69,02	67,65	0	66,63	66,75	-0,12	2,461	24	0	
29.11.2020	93,84	56,48	37,36	72,96	71,43	0	70,25	70,41	-0,16	2,63	24	0	
30.11.2020	95,78	56,82	38,96	70,94	69,33	0	68,25	68,3	-0,05	2,663	24	0	
01.12.2020	97,18	57,97	39,21	71,67	69,98	0	68,85	68,92	-0,07	2,707	24	0	
02.12.2020	95,31	58,7	36,61	76,28	74,61	0	73,38	73,42	-0,04	2,69	24	0	
03.12.2020	95,65	58,84	36,81	75,88	74,19	0	72,98	73,01	-0,03	2,688	24	0	
04.12.2020	93,51	54,71	38,8	62,97	61,54	0	60,65	60,68	-0,03	2,358	24	0	
05.12.2020	89,27	48,81	40,46	53,82	52,57	0	52,02	51,96	0,06	2,107	24	0	
06.12.2020	90,69	48,45	42,23	54,19	52,88	0,01	52,28	52,29	-0,01	2,208	24	0	
07.12.2020	87,39	47,12	40,27	50,76	49,63	0	49,1	49,14	-0,04	1,976	24	0	
08.12.2020	86,35	48,28	38,07	54,61	53,46	0	52,88	52,88	0	2,012	24	0	
09.12.2020	86,16	49,07	37,09	56,65	55,49	0	54,87	54,86	0,01	2,035	24	0	
10.12.2020	91,2	51,92	39,28	60,16	58,8	0	58,04	58,04	0	2,28	24	0	
11.12.2020	91,83	51,46	40,37	57,55	56,23	0	55,53	55,54	-0,01	2,243	24	0	
12.12.2020	91,64	50,3	41,34	55,63	54,33	0	53,67	53,7	-0,03	2,22	24	0	
13.12.2020	91,6	48,82	42,78	56,19	54,83	0	54,18	54,25	-0,07	2,319	24	0	
14.12.2020	90,67	49,32	41,35	55,07	53,8	0	53,14	53,19	-0,05	2,2	24	0	
15.12.2020	86,57	49,27	37,3	57,45	56,23	0	55,64	55,59	0,05	2,077	24	0	
16.12.2020	86,42	48,55	37,87	54,88	53,71	0,01	53,13	53,1	0,03	2,012	24	0	
17.12.2020	85,67	46,25	39,42	49,39	48,31	0	47,85	47,83	0,02	1,886	24	0	
18.12.2020	86,12	47,4	38,72	84,61	82,79	0	81,93	81,91	0,02	3,176	24	0	
19.12.2020	89,87	51,06	38,81	124,9	122,13	0	120,59	120,61	-0,02	4,685	24	0	
20.12.2020	93,26	54,66	38,6	140,62	137,48	0	135,48	135,56	-0,08	5,239	24	0	
21.12.2020	92,13	50,69	41,44	115,25	112,67	0	111,13	111,34	-0,21	4,61	24	0	
22.12.2020	85,78	48,44	37,34	112,12	109,98	0	108,58	108,78	-0,2	4,052	24	0	
23.12.2020	83,69	46,37	37,32	104,74	102,84	0	101,58	101,81	-0,23	3,789	24	0	
Итого:				2034,4	1990,5	0,02	1964,35	1965,84	-1,49	75,925	672	0	
Средние:	90,06	51,33	38,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/11/2024:	26,1	25,59	0	25,25	25,3	-0,05	0,949	10	0
23/12/2024:	2060,54	2016,15	0,02	1989,6	1991,14	-1,54	76,874	682	0
Итого:	2034,44	1990,56	0,02	1964,35	1965,84	-1,49	75,925	672	0
							81,348		

23/11/2024:	3367,6	3207,74	0,22	3150,95	3048,17	102,78	95,598	1042	73
-------------	--------	---------	------	---------	---------	--------	--------	------	----

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Ф.И.О. /Е.В. Жукова/

24.12.2020

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{шт} 5,423

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснополяский 19 В

Тип расходомера:

Телефон/факс: КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M втв = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тив = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,46	51,63	34,83	214,940	212,750	209,189	209,189	2,19	0,00	7,307	24	0	
25.11.2020	87,82	52,74	35,08	220,280	218,410	214,414	214,414	1,87	0,00	7,541	24	0	
26.11.2020	88,40	52,93	35,47	218,520	217,010	212,817	212,817	1,51	0,00	7,570	24	0	
27.11.2020	89,47	56,51	32,96	257,340	255,500	250,265	250,265	1,84	0,00	8,254	24	0	
28.11.2020	92,30	59,18	33,12	266,450	262,850	257,868	257,868	3,60	0,00	8,555	24	0	
29.11.2020	95,91	59,55	36,36	265,280	261,030	256,055	256,055	4,25	0,00	9,342	24	0	
30.11.2020	97,90	60,00	37,90	246,390	242,630	237,704	237,704	3,76	0,00	8,978	24	0	
01.12.2020	99,33	60,71	38,62	250,050	245,480	240,704	240,704	4,57	0,00	9,321	24	0	
02.12.2020	97,20	59,98	37,22	256,100	251,640	246,873	246,873	4,46	0,00	9,218	24	0	
03.12.2020	97,74	60,27	37,47	258,330	254,020	249,054	249,054	4,31	0,00	9,371	24	0	
04.12.2020	95,21	59,59	35,62	255,330	251,710	246,727	246,727	3,62	0,00	8,810	24	0	
05.12.2020	91,46	56,33	35,13	240,230	237,180	232,832	232,832	3,05	0,00	8,189	24	0	
06.12.2020	92,97	56,34	36,63	239,780	236,540	232,154	232,154	3,24	0,00	8,464	24	0	
07.12.2020	89,57	53,02	36,55	209,560	206,760	203,351	203,351	2,80	0,00	7,445	24	0	
08.12.2020	88,47	53,33	35,13	218,930	216,220	212,594	212,594	2,71	0,00	7,462	24	0	
09.12.2020	88,27	54,65	33,62	235,720	233,300	229,101	229,101	2,42	0,00	7,736	24	0	
10.12.2020	93,58	58,58	35,00	253,170	250,270	245,207	245,207	2,90	0,00	8,593	24	0	
11.12.2020	94,09	57,46	36,63	238,090	235,080	230,465	230,465	3,01	0,00	8,405	24	0	
12.12.2020	93,83	55,19	38,64	216,010	213,140	209,156	209,156	2,87	0,00	8,025	24	0	
13.12.2020	93,83	55,49	38,34	224,300	221,320	217,188	217,188	2,98	0,00	8,333	24	0	
14.12.2020	92,85	55,05	37,79	219,980	217,200	213,153	213,153	2,78	0,00	7,953	24	0	
15.12.2020	88,71	54,13	34,57	226,120	223,780	219,727	219,727	2,34	0,00	7,502	24	0	
16.12.2020	88,48	52,89	35,60	216,740	214,340	210,610	210,610	2,40	0,00	7,431	24	0	
17.12.2020	87,73	49,19	38,54	182,200	179,850	177,112	177,112	2,35	0,00	6,849	24	0	
18.12.2020	88,25	52,49	35,76	209,080	206,710	203,195	203,195	2,37	0,00	7,256	24	0	
19.12.2020	91,98	57,25	34,73	247,410	244,520	239,804	239,804	2,89	0,00	8,364	24	0	
20.12.2020	95,26	59,24	36,02	254,880	251,620	246,506	246,506	3,26	0,00	8,915	24	0	
21.12.2020	94,29	58,97	35,32	251,630	248,460	243,465	243,465	3,17	0,00	8,595	24	0	
22.12.2020	87,72	54,72	33,00	239,060	236,550	232,362	232,362	2,51	0,00	7,698	24	0	
23.12.2020	85,81	51,12	34,69	208,480	206,170	202,870	202,870	2,31	0,00	7,031	24	0	
Итого:				7040,38	6952,04	6822,52	6822,52	156,04	0,00	244,514	720		
Средние:	91,83	55,95	35,88										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	94947,825	94415,175	92710,190	92757,700	29121,000	-47,51	2639,926	16320	0
23/12/2024:	101988,205	101367,215	99532,711	99580,221	29277,040	-47,51	2884,440	17040	0
Итого:	7040,38	6952,04	6822,52	6822,52	156,04	0,00	244,514	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

24.12.2020