

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/2020г.-23/01/21г.

Абонент: Солнечная 21
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 14861517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2020	85,92	45,76	40,16	115,570	112,950	111,941	111,941	0,00	4,513	24	0	
25.12.2020	93,32	50,55	42,77	127,430	124,120	122,766	122,766	0,00	5,268	24	0	
26.12.2020	93,78	52,30	41,48	138,910	135,270	133,736	133,736	0,00	5,572	24	0	
27.12.2020	89,61	52,73	36,88	156,110	152,370	150,659	150,659	0,00	5,550	24	0	
28.12.2020	88,60	48,92	39,67	125,920	122,920	121,682	121,682	0,00	4,818	24	0	
29.12.2020	91,08	49,09	41,99	120,160	117,150	115,949	115,949	0,00	4,885	24	0	
30.12.2020	97,94	53,74	44,20	129,190	125,570	124,027	124,027	0,00	5,490	24	0	
31.12.2020	99,46	52,79	46,66	133,430	129,470	127,948	127,948	0,00	5,997	24	0	
01.01.2021	98,84	59,01	39,84	152,750	148,590	146,462	146,462	0,00	5,856	24	0	
02.01.2021	100,22	60,43	39,79	157,540	153,180	150,884	150,884	0,00	6,023	24	0	
03.01.2021	99,14	59,65	39,50	156,460	152,190	149,974	149,974	0,00	5,947	24	0	
04.01.2021	99,59	59,00	40,59	149,850	145,660	143,589	143,589	0,00	5,851	24	0	
05.01.2021	99,56	60,91	38,65	159,530	155,240	152,867	152,867	0,00	5,919	24	0	
06.01.2021	101,55	60,80	40,75	158,550	154,060	151,711	151,711	0,00	6,200	24	0	
07.01.2021	103,57	63,07	40,50	165,640	160,870	158,234	158,234	0,00	6,427	24	0	
08.01.2021	103,78	59,74	44,04	146,720	142,310	140,160	140,160	0,00	6,140	24	0	
09.01.2021	98,93	54,24	44,69	134,100	130,240	128,622	128,622	0,00	5,754	24	0	
10.01.2021	100,65	55,26	45,39	139,290	135,160	133,434	133,434	0,00	6,092	24	0	
11.01.2021	103,82	60,31	43,50	148,350	143,920	141,736	141,736	0,00	6,190	24	0	
12.01.2021	106,73	64,02	42,71	163,190	158,280	155,562	155,562	0,00	6,672	24	0	
13.01.2021	108,91	66,34	42,57	172,530	167,330	164,198	164,198	0,00	6,972	24	0	
14.01.2021	108,52	67,35	41,17	176,230	171,040	167,766	167,766	0,00	6,914	24	0	
15.01.2021	103,61	64,53	39,09	173,360	168,630	165,622	165,622	0,00	6,463	24	0	
16.01.2021	92,29	52,97	39,31	145,470	141,940	140,240	140,240	0,00	5,533	24	0	
17.01.2021	90,40	51,67	38,74	143,430	140,060	138,454	138,454	0,00	5,370	24	0	
18.01.2021	98,89	54,03	44,86	132,300	128,700	127,006	127,006	0,00	5,644	24	0	
19.01.2021	99,68	55,91	43,77	133,470	129,840	128,041	128,041	0,00	5,629	24	0	
20.01.2021	95,35	55,98	39,37	148,470	144,820	142,852	142,852	0,00	5,638	24	0	
21.01.2021	98,77	56,78	41,98	144,310	140,530	138,520	138,520	0,00	5,792	24	0	
22.01.2021	100,85	57,25	43,60	138,420	134,650	132,682	132,682	0,00	5,810	24	0	
23.01.2021	108,38	63,84	44,54	162,060	157,180	154,387	154,387	0,00	6,902	24	0	
Итого:				4548,74	4424,24	4361,71	4361,71	0,000	181,832	744		
Средние:	98,77	57,06	41,70									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2020г. по	68515,26	67102,00	66510,73	66697,94	3,29	2429,34	26440	0
23/01/2021г. по	73064,00	71526,24	70872,44	71059,65	3,29	2611,172	27184	0
Итого:	4548,74	4424,24	4361,71	4361,71	0,00	181,832	744	0

Ответственный представитель потребителя: _____
Главный инженер _____ А.В. Мерлинг
Ответственный представитель энергоснабжающей организации: _____
О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш} 0

25-01-21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/2020г.-23/01/21г.

Абонент: Солнечная 19 ИТП 2

Адрес: ООО УК "На Ворошилова"

Тепловычислитель Эльф - 03

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 76913412

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF6D9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2020	85,23	43,02	42,21	117,460	112,870	4,590	4,810	24		
25.12.2020	92,88	48,19	44,69	138,222	132,730	5,492	5,964	24		
26.12.2020	93,01	48,55	44,46	140,291	135,197	5,093	6,022	24		
27.12.2020	88,99	48,29	40,69	151,420	146,365	5,055	5,965	24		
28.12.2020	87,89	45,17	42,72	122,040	117,832	4,207	5,049	24		
29.12.2020	90,78	45,96	44,82	124,820	120,252	4,568	5,409	24		
30.12.2020	97,32	49,86	47,46	145,927	140,257	5,670	6,667	24		
31.12.2020	98,81	50,10	48,71	150,113	143,993	6,120	7,032	24		
01.01.2021	98,21	54,17	44,04	161,565	155,271	6,294	6,849	24		
02.01.2021	99,56	54,10	45,46	157,830	151,463	6,367	6,899	24		
03.01.2021	98,47	53,14	45,34	157,038	150,665	6,373	6,851	24		
04.01.2021	98,95	53,01	45,94	156,982	150,540	6,442	6,937	24		
05.01.2021	98,91	54,04	44,87	161,707	155,108	6,599	6,980	24		
06.01.2021	100,96	55,57	45,40	171,881	164,760	7,120	7,496	24		
07.01.2021	102,97	57,20	45,77	174,325	166,990	7,335	7,655	24		
08.01.2021	103,08	54,61	48,47	153,435	146,692	6,743	7,133	24		
09.01.2021	98,21	50,29	47,92	136,120	130,295	5,825	6,276	24		
10.01.2021	99,96	52,53	47,42	153,403	146,796	6,607	6,992	24		
11.01.2021	103,26	55,64	47,62	163,335	156,195	7,140	7,461	24		
12.01.2021	106,18	58,78	47,40	179,018	171,045	7,973	8,123	24		
13.01.2021	108,25	61,98	46,27	193,318	184,700	8,618	8,554	24		
14.01.2021	107,90	62,13	45,76	197,890	189,063	8,827	8,662	24		
15.01.2021	103,15	59,07	44,08	176,627	169,071	7,556	7,470	24		
16.01.2021	91,56	48,75	42,80	145,558	139,680	5,878	6,021	24		
17.01.2021	89,94	47,75	42,18	147,442	141,133	6,309	6,017	24		
18.01.2021	98,19	51,45	46,74	145,962	139,122	6,840	6,564	24		
19.01.2021	99,00	51,77	47,23	148,390	141,505	6,885	6,740	24		
20.01.2021	94,61	50,97	43,64	152,053	145,423	6,630	6,400	24		
21.01.2021	98,12	52,11	46,01	149,495	142,592	6,903	6,620	24		
22.01.2021	100,35	53,59	46,76	150,860	144,333	6,527	6,779	24		
23.01.2021	107,81	59,57	48,24	182,645	174,540	8,105	8,426	24		
Итого:				4807,17	4606,48	200,69	210,824	744		
Средние:	98,14	52,62	45,52							

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2024:00	169239,59	167757,419	3337,12	5053,335	35585	0
23/01/2124:00	174046,7616	172363,899	3537,81	5264,159	36329	0
Итого:	4807,17	4606,48	200,69	210,824	744	0

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

О.В. Мальгина

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н

T_{раб} x T_{нш}

0

25-01-21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/20г.-23/01/21г.

Абонент: Солнечная 19 ИТП 1
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 76973412 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0:Р6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2020	85,17	44,44	40,73	72,110	69,058	3,052	2,849	24		
25.12.2020	92,65	47,60	40,73	82,465	78,956	3,052	3,588	24		
26.12.2020	93,05	47,28	45,05	84,660	81,448	3,509	3,741	24		
27.12.2020	88,99	47,24	45,77	95,682	92,537	3,212	3,866	24		
28.12.2020	87,91	45,16	41,75	78,208	75,390	3,145	3,238	24		
29.12.2020	90,48	45,33	42,75	78,043	75,113	2,818	3,407	24		
30.12.2020	97,23	48,57	45,15	87,680	84,295	2,930	4,107	24		
31.12.2020	98,72	48,21	48,66	89,020	85,453	3,385	4,324	24		
01.01.2021	98,12	52,47	50,51	95,365	91,819	3,567	4,190	24		
02.01.2021	99,51	53,39	45,65	99,622	95,887	3,545	4,418	24		
03.01.2021	98,42	52,68	46,12	98,707	95,010	3,735	4,344	24		
04.01.2021	98,86	52,00	45,74	94,927	91,245	3,697	4,278	24		
05.01.2021	98,87	53,21	46,86	101,095	97,250	3,683	4,440	24		
06.01.2021	100,86	54,04	45,66	101,947	97,985	3,845	4,585	24		
07.01.2021	102,87	55,58	46,82	104,895	100,800	3,963	4,759	24		
08.01.2021	103,09	54,29	47,29	97,183	93,435	4,095	4,549	24		
09.01.2021	98,18	50,47	48,80	87,338	84,108	3,748	4,009	24		
10.01.2021	99,87	50,56	47,70	91,870	88,362	3,230	4,354	24		
11.01.2021	103,11	54,47	49,31	99,250	95,510	3,508	4,631	24		
12.01.2021	106,06	57,55	48,64	107,410	103,235	3,740	4,988	24		
13.01.2021	108,22	61,41	48,50	118,349	113,725	4,175	5,298	24		
14.01.2021	107,85	60,09	46,82	115,757	111,127	4,624	5,287	24		
15.01.2021	103,16	56,90	47,76	108,050	103,827	4,630	4,794	24		
16.01.2021	91,61	49,50	46,26	93,467	90,078	4,222	3,804	24		
17.01.2021	89,84	48,34	42,12	96,248	92,510	3,389	3,865	24		
18.01.2021	98,07	51,00	41,50	90,428	86,405	3,738	4,096	24		
19.01.2021	98,99	51,61	47,07	91,580	87,568	4,023	4,173	24		
20.01.2021	94,62	51,12	47,38	93,930	90,100	4,012	3,941	24		
21.01.2021	98,06	51,93	43,50	94,830	90,562	3,830	4,210	24		
22.01.2021	100,19	52,82	46,13	90,142	86,168	4,267	4,103	24		
23.01.2021	107,72	58,99	47,37	112,152	107,715	3,975	5,226	24		
Итого:				2952,41	2836,68	114,34	131,46	744		
Средние:	98,07	51,88	45,94							

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2024:00	115241,54	107715,84	7524,87	3379,38	35926	0
23/01/2124:00	118193,95	110552,52	7639,21	3510,84	36670	0
Итого:	2952,41	2836,68	114,34	131,46	744	0

Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер
Ответственный представитель энергоснабжающей организации:
О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qи
Траб x Тнш 0

25-01-01

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/20г.-23/01/21г.

Абонент: Солнечная 17

Адрес: ООО УК "На Ворошилова"

Тепловычислитель Эльф - 03

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 30813211

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хР6D9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2020	84,08	44,54	39,54	111,693	114,243	-2,550	4,422	24	0	
25.12.2020	91,66	50,50	41,16	132,048	134,384	-2,336	5,446	24	0	
26.12.2020	91,74	49,62	42,12	125,871	128,113	-2,242	5,312	24	0	
27.12.2020	87,91	48,25	39,66	137,422	139,862	-2,440	5,459	24	0	
28.12.2020	86,67	46,42	40,25	114,309	116,617	-2,308	4,608	24	0	
29.12.2020	89,42	48,17	41,25	121,049	123,258	-2,209	5,002	24	0	
30.12.2020	95,95	50,75	45,20	129,921	131,994	-2,073	5,885	24	0	
31.12.2020	97,37	48,77	48,60	128,251	130,329	-2,078	6,246	24	0	
01.01.2021	96,88	53,52	43,37	139,348	141,193	-1,845	6,057	24	0	
02.01.2021	98,21	52,85	45,36	139,405	141,136	-1,731	6,338	24	0	
03.01.2021	97,12	52,99	44,13	138,841	140,435	-1,594	6,141	24	0	
04.01.2021	97,54	51,62	45,93	134,669	136,385	-1,716	6,199	24	0	
05.01.2021	97,58	53,25	44,33	141,583	143,083	-1,500	6,291	24	0	
06.01.2021	99,57	53,52	46,05	143,390	144,842	-1,452	6,620	24	0	
07.01.2021	101,52	55,11	46,41	145,386	146,794	-1,409	6,765	24	0	
08.01.2021	101,49	53,10	48,39	129,969	131,840	-1,871	6,305	24	0	
09.01.2021	96,69	48,92	47,78	120,432	122,316	-1,884	5,766	24	0	
10.01.2021	98,63	52,57	46,06	142,241	143,923	-1,682	6,567	24	0	
11.01.2021	101,84	55,89	45,95	145,729	147,231	-1,502	6,714	24	0	
12.01.2021	104,75	57,37	47,38	153,433	154,898	-1,465	7,291	24	0	
13.01.2021	106,81	59,68	47,13	160,058	161,593	-1,535	7,568	24	0	
14.01.2021	106,34	57,23	49,11	150,288	151,458	-1,170	7,403	24	0	
15.01.2021	101,48	55,21	46,27	140,975	142,249	-1,275	6,541	24	0	
16.01.2021	90,33	48,05	42,27	129,567	131,270	-1,703	5,487	24	0	
17.01.2021	88,83	48,06	40,77	136,563	137,995	-1,432	5,578	24	0	
18.01.2021	96,81	51,18	45,63	130,127	131,472	-1,346	5,951	24	0	
19.01.2021	97,62	52,50	45,12	135,527	136,817	-1,289	6,129	24	0	
20.01.2021	93,56	52,75	40,82	145,650	146,965	-1,315	5,958	24	0	
21.01.2021	96,83	52,38	44,45	136,469	137,712	-1,242	6,080	24	0	
22.01.2021	98,90	53,60	45,30	133,959	135,268	-1,309	6,083	24	0	
23.01.2021	106,35	59,10	47,25	155,250	156,137	-0,887	7,359	24	0	
Итого:				4229,42	4281,81	-52,39	189,570	744		
Средние:	96,79	52,18	44,61							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2024:00	183815,563	182519,23	-224,29	5964,869	43194	0
23/01/2124:00	188044,9868	186801,04	-276,68	6154,439	43938	0
Итого:	4229,42	4281,81	-52,39	189,570	744	0

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер:

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0

25-01-21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/20г.-25/01/21г.

Абонент: Солнечная 11

Договор N: _____

Адрес: ООО УК "На Ворошилова"

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель Мультидата S1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 18290169

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF6D9

ПО 2.7

Дата	Тепловая энергия		Расход теплоносителя	Температура		Часовой расход	Время
	Q (МВт/ч)	Q (Гкал)	G1 (м3)	T1 (C)	T2 (C)	Q1 (т/ч)	h1(час)
24.12.2020	7797,940	6706,228	205800,620	84,41	44,36	2,9	69587
25.12.2020							
26.12.2020							
27.12.2020							
28.12.2020	7816,858	6722,498	206196,680	86,74	40,18	3,3	69681
29.12.2020	7820,870	6725,948	206279,140	87,31	45,14	3,8	69706
30.12.2020	7824,999	6729,499	206359,470	97,57	52,83	4,1	69725
31.12.2020							
01.01.2021							
02.01.2021							
03.01.2021							
04.01.2021							
05.01.2021							
06.01.2021							
07.01.2021							
08.01.2021							
09.01.2021							
10.01.2021							
11.01.2021	7889,925	6785,336	207604,660	101,31	53,91	4,3	70014
12.01.2021	7895,773	6790,365	207712,000	102,54	54,69	4,9	70038
13.01.2021	7903,361	6796,890	207859,010	105,68	53,85	5,1	70066
14.01.2021	7908,925	6801,676	207959,510	105,81	60,96	5,3	70086
15.01.2021	7916,292	6808,011	208097,030	101,68	55,89	4	70113
16.01.2021							
17.01.2021							
18.01.2021	7930,911	6820,583	208396,720	98,79	50,51	3,6	70186
19.01.2021	7936,048	6825,001	208496,000	97,1	49,29	4	70210
20.01.2021	7941,087	6829,334	208496,600	92,14	48,15	4,4	70234
21.01.2021	7946,306	6833,823	208707,210	92,48	43,76	4,4	70358
22.01.2021	7951,145	6837,985	208796,440	97,61	52,86	3,9	70281
23.01.2021							
24.01.2021							
25.01.2021	7968,500	6852,910	209123,010	92,17	45,26	3,7	70349
Итого за отчётный период	170,560	146,682	3 322,390	96,2	50,1	4,1	762

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}}$
 $\text{Траб} \times \text{Тнш}$

0

25-01-21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/2020г.-23/01/21г.

Абонент: ООО УК "На Ворошилова"

Адрес: Ворошилова 8

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

T_{кв} = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188245

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х000АА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2020	85,4	47,01	38,39	128,73	126,77	124,7	125,46	-0,76	4,786	24	0	
25.12.2020	92,85	51,3	41,55	146,49	143,76	141,14	142	-0,86	5,869	24	0	
26.12.2020	93,16	50,46	42,7	145,23	142,4	139,92	140,72	-0,8	5,979	24	0	
27.12.2020	89,06	50,78	38,28	162,23	159,6	156,76	157,68	-0,92	6,006	24	0	
28.12.2020	88	47,37	40,63	124,86	122,73	120,74	121,44	-0,7	4,907	24	0	
29.12.2020	90,84	49,49	41,35	141,57	138,99	136,65	137,4	-0,75	5,655	24	0	
30.12.2020	97,34	52,83	44,51	149,6	146,38	143,72	144,5	-0,78	6,406	24	0	
31.12.2020	98,89	52,18	46,71	151,79	148,25	145,66	146,39	-0,73	6,816	24	0	
01.01.2021	98,26	55,3	42,96	165,98	162,46	159,32	160,15	-0,83	6,859	24	0	
02.01.2021	99,56	55,51	44,05	157,29	153,82	150,83	151,63	-0,8	6,656	24	0	
03.01.2021	98,5	54,19	44,31	157,77	154,31	151,43	152,21	-0,78	6,721	24	0	
04.01.2021	98,98	54,04	44,94	158,24	154,71	151,82	152,61	-0,79	6,835	24	0	
05.01.2021	98,93	54,88	44,05	163,95	160,36	157,28	158,15	-0,87	6,941	24	0	
06.01.2021	100,96	56,82	44,14	172,97	169,08	165,69	166,56	-0,87	7,328	24	0	
07.01.2021	102,94	57,52	45,42	172,24	168,14	164,78	165,58	-0,8	7,5	24	0	
08.01.2021	103,16	55,03	48,13	152,14	148,29	145,49	146,21	-0,72	7,018	24	0	
09.01.2021	98,3	51,14	47,16	137,62	134,44	132,11	132,8	-0,69	6,243	24	0	
10.01.2021	100,01	53,04	46,97	154,92	151,22	148,51	149,25	-0,74	6,989	24	0	
11.01.2021	103,21	56,59	46,62	160,5	156,53	153,48	154,23	-0,75	7,171	24	0	
12.01.2021	106,18	60,16	46,02	179,48	174,97	171,24	172,06	-0,82	7,904	24	0	
13.01.2021	108,27	62,1	46,17	189,43	184,52	180,48	181,29	-0,81	8,362	24	0	
14.01.2021	107,89	61,48	46,41	188,92	183,98	180,02	180,81	-0,79	8,383	24	0	
15.01.2021	103,32	57,67	45,65	162,46	158,52	155,37	156,06	-0,69	7,113	24	0	
16.01.2021	91,6	50,28	41,32	145,73	143,03	140,56	141,32	-0,76	5,811	24	0	
17.01.2021	89,91	50,34	39,57	157,2	154,46	151,81	152,67	-0,86	6,01	24	0	
18.01.2021	98,19	53,43	44,76	151,04	147,65	145	145,68	-0,68	6,502	24	0	
19.01.2021	99,1	54,02	45,08	149,72	146,32	143,63	144,32	-0,69	6,485	24	0	
20.01.2021	94,67	53,61	41,06	156,29	153,27	150,42	151,24	-0,82	6,183	24	0	
21.01.2021	98,1	54,25	43,85	154,44	151,07	148,27	148,99	-0,72	6,514	24	0	
22.01.2021	100,35	55,11	45,24	151,15	147,66	144,88	145,59	-0,71	6,569	24	0	
23.01.2021	107,8	61,39	46,41	187,64	182,76	178,8	179,62	-0,82	8,327	24	0	
Итого:				4877,6	4770,4	4680,51	4704,62	-24,11	206,848	744	0	
Средние:	98,18	54,17	44,01									

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2020г.	23060,62	28037,65	22462,72	27766,69	-5303,97	657,139	4342	401
23/01/21г.	27938,24	32808,1	27143,23	32471,31	-5328,08	863,987	5086	401
Итого:	4877,62	4770,45	4680,51	4704,62	-24,11	206,848	744	0

Ответственный представитель потребителя:  А.В. Мерлинг
Главный инженер
Ответственный представитель энергоснабжающей организации:  О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш} 0,000

25-01-21

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/20г.-23/01/21г.

Абонент: 000 УК "На Ворошилова"

Договор N: _____

Адрес: Ворошилова 66 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расколы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 00146517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хР6D9

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
24.12.2020	83,46	46,98	36,48	110,32	106,34	107	105,24	1,76	3,901	24	0	
25.12.2020	90,65	50,59	40,06	123,61	118,7	119,32	117,31	2,01	4,784	24	0	
26.12.2020	91,03	50,12	40,91	122,45	117,53	118,15	116,15	2	4,839	24	0	
27.12.2020	87,17	49,3	37,87	134,43	129,24	130,09	127,75	2,34	4,93	24	0	
28.12.2020	85,97	47,26	38,71	111,94	107,67	108,39	106,58	1,81	4,195	24	0	
29.12.2020	88,8	49,73	39,07	124,2	119,36	120,03	117,99	2,04	4,691	24	0	
30.12.2020	95,2	53,03	42,17	132,79	127,17	127,74	125,49	2,25	5,393	24	0	
31.12.2020	96,56	51,62	44,94	127,69	122,05	122,72	120,52	2,2	5,526	24	0	
01.01.2021	96,12	55,14	40,98	140,56	134,7	135,14	132,82	2,32	5,547	24	0	
02.01.2021	97,36	54,84	42,52	137,69	131,77	132,25	129,93	2,32	5,634	24	0	
03.01.2021	96,3	54,02	42,28	135,15	129,4	129,93	127,64	2,29	5,501	24	0	
04.01.2021	96,74	53,75	42,99	135,52	129,69	130,23	127,97	2,26	5,609	24	0	
05.01.2021	96,74	55,09	41,65	138,74	132,88	133,33	131,03	2,3	5,561	24	0	
06.01.2021	98,78	56,48	42,3	146,88	140,55	140,94	138,49	2,45	5,974	24	0	
07.01.2021	100,67	57,55	43,12	147,77	141,27	141,58	139,1	2,48	6,117	24	0	
08.01.2021	100,71	55,8	44,91	134,14	128,13	128,53	126,3	2,23	5,786	24	0	
09.01.2021	95,94	51,97	43,97	121,27	116,07	116,63	114,6	2,03	5,133	24	0	
10.01.2021	97,71	53,92	43,79	130,19	124,55	125	122,86	2,14	5,482	24	0	
11.01.2021	100,82	56,21	44,61	135,66	129,59	129,97	127,7	2,27	5,809	24	0	
12.01.2021	104,01	60,67	43,34	158,22	151,15	151,23	148,6	2,63	6,572	24	0	
13.01.2021	106,08	62,43	43,65	167,71	160,08	160,02	157,23	2,79	7,008	24	0	
14.01.2021	105,63	61,81	43,82	164,43	156,92	156,99	154,18	2,81	6,901	24	0	
15.01.2021	100,98	57,75	43,23	143,79	137,42	137,77	135,29	2,48	5,969	24	0	
16.01.2021	89,61	51	38,61	127,24	122,29	122,9	120,82	2,08	4,751	24	0	
17.01.2021	87,98	50,41	37,57	132,06	126,99	127,69	125,47	2,22	4,8	24	0	
18.01.2021	95,95	54,23	41,72	132,84	127,1	127,73	125,36	2,37	5,336	24	0	
19.01.2021	96,79	53,61	43,18	128,59	122,91	123,58	121,3	2,28	5,345	24	0	
20.01.2021	92,63	52,77	39,86	134,41	128,85	129,53	127,17	2,36	5,171	24	0	
21.01.2021	95,98	55,23	40,75	138,11	132,24	132,78	130,37	2,41	5,42	24	0	
22.01.2021	98,1	55,3	42,8	134,12	128,2	128,76	126,39	2,37	5,522	24	0	
23.01.2021	105,52	61,41	44,11	161,06	153,55	153,77	150,91	2,86	6,803	24	0	
Итого:				4213,5	4034,3	4049,72	3978,56	71,16	170,01	744	0	
Средние:	95,99	54,19	41,8									

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2020г.	35830,99	34769,86	34869,59	34381,39	488,2	1016,126	9169	446
23/01/21г.	40044,57	38804,22	38919,31	38359,95	559,36	1186,136	9913	446
Итого:	4213,58	4034,36	4049,72	3978,56	71,16	170,01	744	0

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п 61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_иТ_{раб} x T_{нш}

0,000

25-01-21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/2020г. - 23/01/21г.

Абонент: Ворошилова 6Б ИТП 1
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 07680917

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хР6Б9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2020	84,64	46,12	38,52	80,795	79,614	78,313	78,830	-0,52	3,023	24	0	
25.12.2020	91,96	48,83	43,13	85,488	83,915	82,449	82,984	-0,54	3,563	24	0	
26.12.2020	92,11	48,92	43,19	88,725	87,070	85,562	86,100	-0,54	3,705	24	0	
27.12.2020	88,10	48,70	39,40	93,724	92,221	90,632	91,193	-0,56	3,563	24	0	
28.12.2020	87,09	46,70	40,39	81,029	79,761	78,410	78,954	-0,54	3,176	24	0	
29.12.2020	89,85	49,02	40,83	88,633	87,183	85,598	86,212	-0,61	3,520	24	0	
30.12.2020	96,41	50,79	45,62	93,532	91,669	89,923	90,566	-0,64	4,111	24	0	
31.12.2020	97,77	50,09	47,68	90,719	88,805	87,130	87,767	-0,64	4,173	24	0	
01.01.2021	97,17	54,27	42,90	96,459	94,609	92,684	93,315	-0,63	3,991	24	0	
02.01.2021	98,51	52,92	45,58	94,834	92,860	91,034	91,646	-0,61	4,162	24	0	
03.01.2021	97,43	53,29	44,14	93,241	91,395	89,573	90,185	-0,61	3,964	24	0	
04.01.2021	97,94	52,60	45,34	94,170	92,260	90,433	91,074	-0,64	4,118	24	0	
05.01.2021	97,83	53,35	44,48	96,532	94,600	92,709	93,343	-0,63	4,132	24	0	
06.01.2021	99,83	54,43	45,40	100,548	98,425	96,422	97,072	-0,65	4,399	24	0	
07.01.2021	101,79	55,29	46,50	99,935	97,727	95,693	96,335	-0,64	4,461	24	0	
08.01.2021	101,83	53,76	48,07	92,685	90,498	88,747	89,272	-0,53	4,273	24	0	
09.01.2021	97,21	50,14	47,07	85,832	83,911	82,468	82,925	-0,46	3,889	24	0	
10.01.2021	98,94	51,00	47,94	91,011	88,871	87,338	87,796	-0,46	4,208	24	0	
11.01.2021	102,17	54,21	47,96	94,555	92,220	90,518	90,960	-0,44	4,359	24	0	
12.01.2021	105,09	57,37	47,71	107,093	104,358	102,289	102,768	-0,48	4,907	24	0	
13.01.2021	107,04	58,83	48,21	111,052	108,142	105,914	106,406	-0,49	5,121	24	0	
14.01.2021	106,64	58,74	47,90	111,214	108,299	106,100	106,567	-0,47	5,100	24	0	
15.01.2021	101,54	54,45	47,08	100,161	97,572	95,911	96,205	-0,29	4,520	24	0	
16.01.2021	90,69	49,20	41,49	93,335	91,375	90,098	90,345	-0,25	3,744	24	0	
17.01.2021	89,04	48,93	40,11	97,275	95,362	94,004	94,306	-0,30	3,798	24	0	
18.01.2021	97,32	52,52	44,80	94,660	92,419	90,954	91,228	-0,27	4,070	24	0	
19.01.2021	97,87	51,40	46,47	89,108	86,890	85,575	85,815	-0,24	3,983	24	0	
20.01.2021	93,66	50,99	42,67	93,818	91,768	90,379	90,660	-0,28	3,865	24	0	
21.01.2021	97,22	52,67	44,55	98,143	95,886	94,302	94,637	-0,34	4,196	24	0	
22.01.2021	99,21	53,13	46,08	93,399	91,130	89,602	89,926	-0,32	4,141	24	0	
23.01.2021	106,59	58,42	48,17	107,503	104,536	102,564	102,878	-0,31	4,950	24	0	
Итого:				2939,21	2875,35	2823,32	2838,27	-14,308	127,185	744		
Средние:	97,11	52,29	44,82									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2020г.	101195,70	98887,58	98438,11	97515,70	1000,59	2735,256	28437	0
23/01/21г.	104134,91	101762,93	101261,43	100353,97	986,28	2862,441	29181	0
Итого:	2939,21	2875,35	2823,32	2838,27	-14,31	127,185	744	0

Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер
Ответственный представитель энергообеспечивающей организации:
О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

25-01-21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: Ворошилова 6В ИТП 1
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные раскоды:
М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 07660917 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x66D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,65	46,21	31,45	83,403	82,168	81,202	81,355	-0,15	2,556	24	0	
24.10.2020	76,97	45,32	31,65	80,070	78,817	77,987	78,063	-0,08	2,465	24	0	
25.10.2020	77,01	42,90	34,11	61,673	60,540	60,068	60,024	0,04	2,049	24	0	
26.10.2020	77,12	44,25	32,87	71,828	70,623	69,956	69,985	-0,03	2,301	24	0	
27.10.2020	78,71	45,39	33,32	80,271	78,942	78,100	78,186	-0,09	2,602	24	0	
28.10.2020	76,83	44,04	32,79	77,873	76,619	75,853	75,930	-0,08	2,487	24	0	
29.10.2020	77,38	42,55	34,83	64,351	63,167	62,662	62,640	0,02	2,185	24	0	
30.10.2020	77,37	43,62	33,75	65,418	64,275	63,701	63,706	0,00	2,145	24	0	
31.10.2020	77,19	42,94	34,25	64,535	63,303	62,848	62,757	0,09	2,142	24	0	
01.11.2020	76,71	43,15	33,56	65,453	64,367	63,762	63,816	-0,05	2,148	24	0	
02.11.2020	76,84	43,54	33,30	69,441	68,309	67,641	67,709	-0,07	2,251	24	0	
03.11.2020	77,19	43,91	33,29	73,916	72,702	71,984	72,053	-0,07	2,401	24	0	
04.11.2020	77,12	43,13	33,99	66,856	65,675	65,111	65,106	0,01	2,209	24	0	
05.11.2020	77,48	42,96	34,52	56,946	55,795	55,448	55,311	0,14	1,903	24	0	
06.11.2020	76,59	43,01	33,58	58,206	57,167	56,706	56,674	0,03	1,898	24	0	
07.11.2020	76,80	42,58	34,22	58,276	57,183	56,768	56,700	0,07	1,935	24	0	
08.11.2020	76,80	42,90	33,89	65,173	64,101	63,484	63,559	-0,07	2,164	24	0	
09.11.2020	77,39	43,40	33,99	68,953	67,876	67,142	67,284	-0,14	2,285	24	0	
10.11.2020	77,04	44,50	32,54	75,763	74,675	73,792	73,992	-0,20	2,402	24	0	
11.11.2020	78,05	44,74	33,32	81,198	80,007	79,035	79,266	-0,23	2,633	24	0	
12.11.2020	80,84	45,01	35,83	79,341	78,064	77,093	77,326	-0,23	2,753	24	0	
13.11.2020	80,39	45,31	35,08	82,290	81,031	79,982	80,260	-0,28	2,806	24	0	
14.11.2020	85,15	47,32	37,83	89,595	87,954	86,808	87,040	-0,23	3,296	24	0	
15.11.2020	89,32	48,26	41,05	93,198	91,270	90,048	90,282	-0,23	3,710	24	0	
16.11.2020	90,24	49,07	41,17	92,422	90,452	89,240	89,430	-0,19	3,669	24	0	
17.11.2020	88,64	46,77	41,87	77,139	75,498	74,567	74,724	-0,16	3,118	24	0	
18.11.2020	85,29	45,66	39,63	80,360	78,806	77,858	78,047	-0,19	3,094	24	0	
19.11.2020	86,22	45,50	40,72	79,900	78,411	77,365	77,653	-0,29	3,142	24	0	
20.11.2020	84,97	44,32	40,65	71,345	70,046	69,135	69,399	-0,26	2,796	24	0	
21.11.2020	81,50	43,75	37,76	72,040	70,920	69,975	70,296	-0,32	2,640	24	0	
22.11.2020	83,81	44,26	39,55	76,681	75,418	74,368	74,727	-0,36	2,925	24	0	
23.11.2020	86,31	45,04	41,27	75,917	74,598	73,504	73,899	-0,40	3,040	24	0	
Итого:				2359,83	2318,78	2293,20	2297,20	-2,929	82,150	768		
Средние:	80,22	44,54	35,68									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	96144,09	93926,87	93547,03	92607,59	1016,03	2546,907	26949	0
23/11/2024:	98503,92	96245,65	95840,23	94904,79	1013,10	2629,057	27717	0
Итого:	2359,83	2318,78	2293,20	2297,20	-2,93	82,150	768	0

Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{шт}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: Ворошилова 6В ИТП 1

Договор N: _____

Адрес: ООО УК "На Ворошилова"

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель Эльф - 03

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 07680917

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хГ609

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,31	45,04	41,27	83,737	82,375	81,123	81,555	-0,43	3,173	24	0	
25.11.2020	85,36	46,36	39,00	84,149	82,822	81,478	81,983	-0,50	3,220	24	0	
26.11.2020	86,18	46,79	39,39	83,647	82,253	80,938	81,415	-0,48	3,270	24	0	
27.11.2020	87,18	46,94	40,24	92,771	91,225	89,675	90,196	-0,52	3,542	24	0	
28.11.2020	88,60	49,23	39,36	99,540	97,828	96,031	96,620	-0,59	3,849	24	0	
29.11.2020	91,53	51,62	39,91	95,847	93,900	92,199	92,738	-0,54	4,080	24	0	
30.11.2020	95,63	51,43	44,20	89,684	87,825	86,222	86,734	-0,51	3,871	24	0	
01.12.2020	96,40	51,58	44,82	90,530	88,646	87,005	87,526	-0,52	3,908	24	0	
02.12.2020	96,96	52,11	44,85	99,666	97,601	95,721	96,273	-0,55	4,200	24	0	
03.12.2020	97,84	53,94	43,90	89,725	88,023	86,249	86,806	-0,56	3,542	24	0	
04.12.2020	87,44	51,79	35,65	93,773	91,530	90,347	90,376	-0,03	3,752	24	0	
05.12.2020	93,30	51,83	41,47	84,787	82,835	81,866	81,949	-0,08	3,478	24	0	
06.12.2020	90,30	47,95	42,35	84,797	82,852	81,797	81,945	-0,15	3,543	24	0	
07.12.2020	91,67	48,46	43,21	82,196	80,464	79,485	79,641	-0,16	3,277	24	0	
08.12.2020	88,19	47,10	41,08	83,365	81,737	80,654	80,874	-0,22	3,212	24	0	
09.12.2020	87,36	47,55	39,82	83,238	81,665	80,518	80,820	-0,30	3,263	24	0	
10.12.2020	87,57	47,10	40,47	88,033	86,234	84,873	85,247	-0,37	3,649	24	0	
11.12.2020	92,46	49,51	42,95	71,249	69,414	68,686	68,537	0,15	2,793	24	0	
12.12.2020	73,41	45,55	27,86	121,166	119,067	116,809	117,336	-0,53	4,290	24	0	
13.12.2020	92,56	55,99	36,57	120,434	118,426	116,060	116,707	-0,65	4,331	24	0	
14.12.2020	93,09	55,94	37,15	93,926	92,289	90,633	91,113	-0,48	3,554	24	0	
15.12.2020	91,00	50,76	40,25	85,053	83,737	82,262	82,830	-0,57	3,264	24	0	
16.12.2020	87,81	48,12	39,69	80,769	79,477	78,140	78,653	-0,51	3,153	24	0	
17.12.2020	87,37	46,94	40,43	72,734	71,541	70,384	70,867	-0,48	2,962	24	0	
18.12.2020	87,05	45,13	41,91	79,723	78,495	77,164	77,706	-0,54	3,109	24	0	
19.12.2020	86,71	46,52	40,19	102,238	100,549	98,640	99,315	-0,67	3,958	24	0	
20.12.2020	91,19	51,37	39,82	103,236	101,402	99,412	100,065	-0,65	4,088	24	0	
21.12.2020	94,11	52,98	41,14	86,685	85,076	83,580	84,100	-0,52	3,580	24	0	
22.12.2020	92,29	49,60	42,69	86,143	84,825	83,385	83,923	-0,54	3,241	24	0	
23.12.2020	86,59	47,86	38,72	78,942	77,812	76,542	77,061	-0,52	2,948	24	0	
Итого:				2691,78	2641,93	2597,88	2610,91	-12,514	106,199	720		
Средние:	89,78	49,44	40,35									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2020г.	98503,92	96245,65	95840,23	94904,79	1013,10	2629,057	27717	0
23/12/2020г.	101195,70	98887,58	98438,11	97515,70	1000,59	2735,256	28437	0
Итого:	2691,78	2641,93	2597,88	2610,91	-12,51	106,199	720	0

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и7 раб x T_{нш}

0

24.12.20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО УК "На Ворошилова"

Договор №: _____

Адрес: Ворошилова 66 итп 2

Тип расходомера: _____

Телловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

T_{изв} = 0.00 °C

Заводской номер 00146517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF6D9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	76,69	46,74	29,95	115,61	112,09	112,61	110,96	1,65	3,372	24	0	
24.10.2020	76,06	45,76	30,3	113	109,55	110,1	108,48	1,62	3,334	24	0	
25.10.2020	75,77	43,56	32,21	84,22	81,59	82,06	80,85	1,21	2,64	24	0	
26.10.2020	75,92	44,58	31,34	97,25	94,26	94,78	93,38	1,4	2,967	24	0	
27.10.2020	77,7	45,81	31,89	112,9	109,31	109,9	108,26	1,64	3,501	24	0	
28.10.2020	76	45,8	30,2	111,52	108,12	108,68	107,03	1,65	3,28	24	0	
29.10.2020	76,19	43,96	32,23	89,85	87,05	87,54	86,27	1,27	2,819	24	0	
30.10.2020	76,11	44,31	31,8	89,67	86,82	87,36	86,01	1,35	2,776	24	0	
31.10.2020	75,93	43,36	32,57	86,94	84,21	84,73	83,47	1,26	2,758	24	0	
01.11.2020	75,54	43,54	32	92,56	89,68	90,25	88,9	1,35	2,886	24	0	
02.11.2020	75,77	44,41	31,36	97,43	94,4	94,95	93,52	1,43	2,975	24	0	
03.11.2020	76,16	45,25	30,91	102,49	99,32	99,87	98,38	1,49	3,087	24	0	
04.11.2020	75,99	44,18	31,81	93,18	90,27	90,81	89,44	1,37	2,886	24	0	
05.11.2020	76,03	43,75	32,28	77,69	75,25	75,71	74,53	1,18	2,444	24	0	
06.11.2020	75,22	43,62	31,6	79,86	77,39	77,85	76,67	1,18	2,459	24	0	
07.11.2020	75,37	43,72	31,65	79,36	76,88	77,36	76,16	1,2	2,445	24	0	
08.11.2020	75,61	44,02	31,59	90,88	87,99	88,59	87,21	1,38	2,796	24	0	
09.11.2020	76,32	44,42	31,9	97,2	94,1	94,7	93,25	1,45	3,018	24	0	
10.11.2020	76,07	45,49	30,58	107,54	104,21	104,78	103,2	1,58	3,203	24	0	
11.11.2020	77,09	45,92	31,17	115	111,36	112	110,27	1,73	3,49	24	0	
12.11.2020	79,81	46,68	33,13	114,77	110,95	111,58	109,83	1,75	3,696	24	0	
13.11.2020	79,38	46,57	32,81	115,24	111,42	112,1	110,26	1,84	3,678	24	0	
14.11.2020	84,14	48,08	36,06	127,41	122,82	123,52	121,5	2,02	4,456	24	0	
15.11.2020	88,13	49,83	38,3	130,55	125,56	126,24	124,11	2,13	4,836	24	0	
16.11.2020	89,23	50,48	38,75	130,68	125,59	126,23	124,1	2,13	4,895	24	0	
17.11.2020	87,51	47,79	39,72	110,56	106,2	106,96	105,07	1,89	4,25	24	0	
18.11.2020	84,18	47,1	37,08	113,64	109,43	110,18	108,31	1,87	4,085	24	0	
19.11.2020	85,03	46,98	38,05	110,74	106,56	107,31	105,46	1,85	4,082	24	0	
20.11.2020	83,63	45,39	38,24	99,31	95,58	96,33	94,67	1,66	3,685	24	0	
21.11.2020	80,21	44,75	35,46	98,13	94,66	95,37	93,78	1,59	3,379	24	0	
22.11.2020	82,5	44,9	37,6	108,44	104,41	105,25	103,43	1,82	3,957	24	0	
23.11.2020	85,02	46,66	38,36	106,67	102,59	103,34	101,54	1,8	3,965	24	0	
Итого:				3300,2	3189,6	3209,04	3158,3	50,74	108,1	768	0	
Средние:	79,07	45,54	33,52									

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:	28923,14	28116,79	28176,21	27800,05	376,16	769,541	7690	437
23/11/2024:	32223,43	31306,41	31385,25	30958,35	426,9	877,641	8458	437
Итого:	3300,29	3189,62	3209,04	3158,3	50,74	108,1	768	0

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:



А.В. Мерлин

О.В. Мальгина

24.11.20

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/2020г.-23/12/2020г.

Абонент: ООО УК "На Ворошилова"

Договор N: _____

Адрес: Ворошилова 60 илп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

T_{ввс} = 0.00 °C

Заводской номер 00146517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=0

KC=0xF6D9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	84,25	47,52	36,73	117,37	113,01	113,76	111,79	1,97	4,177	24	0	
25.11.2020	85,06	47,66	37,4	120,76	116,21	117	114,97	2,03	4,377	24	0	
26.11.2020	86,25	49,27	36,98	128,01	123,22	123,94	121,82	2,12	4,584	24	0	
27.11.2020	87,63	50,95	36,68	135,27	130,2	130,83	128,64	2,19	4,8	24	0	
28.11.2020	90,43	52,22	38,21	136,69	131,33	131,97	129,68	2,29	5,047	24	0	
29.11.2020	94,44	51,94	42,5	130,9	125,25	125,99	123,65	2,34	5,36	24	0	
30.11.2020	95,16	51,93	43,23	124,16	118,72	119,46	117,24	2,22	5,172	24	0	*
01.12.2020	95,68	52,51	43,17	124,77	119,24	120	117,7	2,3	5,186	24	0	
02.12.2020	96,65	54,52	42,13	138,97	132,83	133,56	131,02	2,54	5,635	24	0	
03.12.2020	95,57	53,96	41,61	117,36	111,95	112,88	110,42	2,46	4,704	21	3	*
04.12.2020	92,44	52,72	39,72	131,7	126,39	126,95	124,74	2,21	5,05	24	0	
05.12.2020	89,08	49,23	39,85	117,63	112,98	113,66	111,68	1,98	4,53	24	0	
06.12.2020	90,56	48,81	41,75	119,95	115,04	115,79	113,75	2,04	4,838	24	0	
07.12.2020	86,93	47,37	39,56	111,95	107,59	108,32	106,43	1,89	4,288	24	0	
08.12.2020	86,14	48,21	37,93	110,89	106,7	107,36	105,56	1,8	4,074	24	0	
09.12.2020	86,28	47,17	39,11	110,09	105,86	106,56	104,75	1,81	4,166	24	0	
10.12.2020	91,1	49,86	41,24	118,11	113,29	113,95	111,99	1,96	4,705	24	0	
11.12.2020	91,17	48,76	42,41	80,81	77,25	77,97	76,41	1,56	3,31	18	6	*
12.12.2020	90,75	46,73	44,02	104,68	100,24	101,03	99,23	1,8	4,448	24	0	
13.12.2020	91,32	47,17	44,15	107,12	102,59	103,35	101,5	1,85	4,563	24	0	
14.12.2020	89,74	48,59	41,15	115,33	110,68	111,39	109,48	1,91	4,586	24	0	
15.12.2020	86,74	48,79	37,95	120,22	115,69	116,35	114,4	1,95	4,415	24	0	
16.12.2020	86,36	47,71	38,65	115,06	110,69	111,39	109,51	1,88	4,305	24	0	
17.12.2020	85,77	45,43	40,34	104,15	100,12	100,86	99,17	1,69	4,07	24	0	
18.12.2020	85,63	47,78	37,85	113,66	109,41	110,08	108,26	1,82	4,165	24	0	
19.12.2020	90,38	53,69	36,69	147,91	142,29	142,79	140,37	2,42	5,243	24	0	
20.12.2020	93,32	54,35	38,97	152,07	146,01	146,51	144,01	2,5	5,714	24	0	
21.12.2020	91,31	50,98	40,33	122,29	117,39	118,01	115,94	2,07	4,764	24	0	
22.12.2020	85,65	48,66	36,99	121,27	116,79	117,45	115,5	1,95	4,348	24	0	
23.12.2020	83,01	46,28	36,73	108,41	104,49	105,18	103,43	1,75	3,861	24	0	
Итого:				3607,5	3463,4	3484,34	3423,04	61,3	138,485	711	9	
Средние:	89,49	49,69	39,8									

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2020г.	32223,43	31306,41	31385,25	30958,35	426,9	877,641	8458	437
23/12/2020г.	35830,99	34769,86	34869,59	34381,39	488,2	1016,126	9169	446
Итого:	3607,56	3463,45	3484,34	3423,04	61,3	138,485	711	9

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

24.12.20

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: ООО УК "На Ворошилова"

Договор N: _____

Адрес: Ворошилова 8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M тыс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00°C

Заводской номер 00166245

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х17С0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	78,48	34,79	43,69	177,79	272,49	173,01	270,94	-97,93	7,536	24	0	
24.10.2020	77,78	35,55	42,23	180,42	265,75	175,64	264,22	-88,58	7,403	24	0	
25.10.2020	78,06	33,07	44,99	152,39	238,92	148,32	237,72	-89,4	6,627	24	0	
26.10.2020	77,87	32,97	44,9	150,66	230,9	146,65	229,73	-83,08	6,514	24	0	
27.10.2020	79,56	34,4	45,16	173,98	258,45	169,16	257,05	-87,89	7,617	24	0	
28.10.2020	77,75	34,67	43,08	169,48	246,6	165,01	245,21	-80,2	7,085	24	0	
29.10.2020	78,33	33,43	44,9	142,46	211	138,68	209,9	-71,22	6,206	24	0	
30.10.2020	78,39	33,15	45,24	148,72	223,87	144,7	222,74	-78,04	6,509	24	0	
31.10.2020	78,12	33,17	44,95	144,8	218,84	140,93	217,73	-76,8	6,31	24	0	
01.11.2020	77,6	34,08	43,52	157,74	233	153,57	231,71	-78,14	6,535	24	0	
02.11.2020	77,77	35,18	42,59	157,16	221,76	152,98	220,48	-67,5	6,489	24	0	
03.11.2020	78,1	35,61	42,49	163,74	229,87	159,36	228,51	-69,15	6,745	24	0	
04.11.2020	78,16	34,87	43,29	166,08	242,64	161,66	241,24	-79,58	6,951	24	0	
05.11.2020	78,53	31,29	47,24	136,9	221,98	133,2	220,97	-87,77	6,235	24	0	
06.11.2020	77,55	32,58	44,97	132,21	183,84	128,71	182,93	-54,22	5,715	24	0	
07.11.2020	77,69	32,77	44,92	133,37	133,37	129,82	132,71	-2,89	5,825	24	0	
08.11.2020	77,71	35,22	42,49	160,11	160,11	155,84	159,16	-3,32	6,618	24	0	
09.11.2020	78,33	34,64	43,69	154,54	150,46	150,4	149,61	0,79	6,552	24	0	
10.11.2020	77,84	37,56	40,28	166,96	160,28	162,54	159,22	3,32	6,543	24	0	
11.11.2020	78,84	37,95	40,89	175,34	168,32	170,56	167,21	3,35	6,965	24	0	
12.11.2020	81,68	36,91	44,77	173,47	166,54	168,46	165,5	2,96	7,537	24	0	
13.11.2020	81,39	36,42	44,97	118,32	119,62	114,92	118,88	-3,96	5,17	24	0	
14.11.2020	86,13	38,89	47,24	96,49	107,05	93,42	106,28	-12,86	4,41	24	0	
15.11.2020	90,25	38,64	51,61	100,45	113,98	96,98	113,22	-16,24	5	24	0	
16.11.2020	91,3	38,13	53,17	95,87	112,28	92,52	111,49	-18,97	4,906	24	0	
17.11.2020	89,8	33,5	56,3	85,81	109,45	82,85	108,92	-26,07	4,657	24	0	
18.11.2020	86,32	35,16	51,16	85,17	101,63	82,46	101,09	-18,63	4,205	24	0	
19.11.2020	87,18	35,39	51,79	83,17	99,09	80,45	98,49	-18,04	4,156	24	0	
20.11.2020	86,03	33,36	52,67	75,97	94,47	73,55	94,01	-20,46	3,849	24	0	
21.11.2020	82,3	32,03	50,27	76,55	98,86	74,31	98,42	-24,11	3,716	24	0	
22.11.2020	84,91	34,77	50,14	86,52	103,76	83,81	103,2	-19,39	4,187	24	0	
23.11.2020	87,29	34,6	52,69	81,52	99,37	78,85	98,84	-19,99	4,143	24	0	
Итого:				4304,1	5598,5	4183,32	5567,33	-1384	188,916	768	0	
Средние:	81,15	34,83	46,32									

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024г.	14376,84	18150,76	14057,21	17961,23	-3904,02	289,278	2854	401
23/11/2024г.	18681	23749,31	18240,53	23528,56	-5288,03	478,194	3622	401
Итого:	4304,16	5598,55	4183,32	5567,33	-1384,01	188,916	768	0

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: ООО УК "На Ворошилова"

Договор №: _____

Адрес: Ворошилова 8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

Заводской номер 00188245

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x00AA

ЛО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,31	37,77	48,54	89,78	101,32	86,92	100,64	-13,72	4,212	24	0	
25.11.2020	87,1	39,42	47,68	89,44	96,6	86,52	95,9	-9,38	4,118	24	0	
26.11.2020	88,17	40,84	47,33	124,55	123,67	120,42	122,7	-2,28	5,675	24	0	
27.11.2020	89,56	41,63	47,93	160,37	154,68	154,89	153,4	1,49	7,416	24	0	
28.11.2020	92,4	40,53	51,87	156,36	156,43	150,74	155,27	-4,53	7,801	24	0	
29.11.2020	96,75	40,96	55,79	156,06	153,86	149,96	152,68	-2,72	8,365	24	0	
30.11.2020	97,53	38,8	58,73	142,41	149,41	136,78	148,34	-11,56	8,032	24	0	
01.12.2020	98,06	40,01	58,05	143,95	147,99	138,19	146,92	-8,73	7,994	24	0	
02.12.2020	99,18	54,86	44,32	200,96	169,31	192,76	166,95	25,81	8,522	24	0	
03.12.2020	98,23	61,52	36,71	224,86	197,3	215,86	193,89	21,97	7,962	24	0	
04.12.2020	94,74	63,34	31,4	235,18	231	226,36	226,79	-0,43	7,12	24	0	
05.12.2020	91,73	62,1	29,63	234,79	231	226,44	226,95	-0,51	6,72	24	0	
06.12.2020	93,23	62,31	30,92	238,52	234,45	229,79	230,29	-0,5	7,119	24	0	
07.12.2020	90,06	58,13	31,93	169,5	166,73	163,64	164,09	-0,45	5,234	24	0	
08.12.2020	88,05	46,73	41,32	112,39	110,27	108,69	109,19	-0,5	4,491	24	0	
09.12.2020	88,36	47,39	40,97	120,38	118,21	116,37	116,99	-0,62	4,771	24	0	
10.12.2020	93,33	49,93	43,4	132,09	129,37	127,26	127,86	-0,6	5,531	24	0	
11.12.2020	93,45	48,47	44,98	121,94	119,31	117,45	117,99	-0,54	5,291	24	0	
12.12.2020	92,98	47,14	45,84	115,17	112,7	110,98	111,52	-0,54	5,09	24	0	
13.12.2020	93,6	47,22	46,38	124,27	121,54	119,68	120,26	-0,58	5,555	24	0	
14.12.2020	91,7	47,55	44,15	123,07	120,58	118,7	119,29	-0,59	5,241	24	0	
15.12.2020	88,51	47,54	40,97	125,11	122,9	120,92	121,63	-0,71	4,956	24	0	
16.12.2020	88,24	46,68	41,56	121,5	119,35	117,48	118,14	-0,66	4,882	24	0	
17.12.2020	87,78	45,04	42,74	107,96	106	104,39	104,97	-0,58	4,465	24	0	
18.12.2020	87,47	46,91	40,56	121,7	119,63	117,73	118,4	-0,67	4,778	24	0	
19.12.2020	92,03	51,06	40,97	153,23	150,4	147,73	148,56	-0,83	6,057	24	0	
20.12.2020	95,01	52,22	42,79	159,27	156,06	153,25	154,11	-0,86	6,566	24	0	
21.12.2020	93,25	48,32	44,93	125,01	122,43	120,42	121,08	-0,66	5,413	24	0	
22.12.2020	87,38	47,16	40,22	128,67	126,55	124,48	125,24	-0,76	5,007	24	0	
23.12.2020	84,77	45,92	38,85	121,13	119,29	117,39	118,09	-0,7	4,561	24	0	
Итого:				4379,6	4288,3	4222,19	4238,13	-15,94	178,945	720	0	
Средние:	91,63	48,25	43,38									

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:	18681	23749,31	18240,53	23528,56	-5288,03	478,194	3622	401
23/12/2024:	23060,62	28037,65	22462,72	27766,69	-5303,97	657,139	4342	401
Итого:	4379,62	4288,34	4222,19	4238,13	-15,94	178,945	720	0



Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

[Handwritten signature]
24.12.20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-24/11/20г.

Абонент: Солнечная 11

Адрес: ООО УК "На Ворошилова"

Тепловычислитель Мультиплата S1

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тжв = 0.00 °C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 16290169

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0XF6D9

по 2.7

Дата	Тепловая энергия		Расход теплоносителя	Температура		Часовой расход	Время
	Q (МВт/ч)	Q (Гкал)	G1 (м3)	T1 (C)	T2 (C)	Q1 (т/ч)	h1(час)
23.10.2020	7564,980	6505,883	200621,000	77,47	44,58	3,3	68116
24.10.2020							
25.10.2020							
26.10.2020							
27.10.2020	7577,880	6516,977	200945,420	78,4	44,41	3,28	68215
28.10.2020	7581,223	6519,852	201030,730	76,55	39,8	2,8	68239
29.10.2020	7584,507	6522,676	201110,080	77,19	35,68	3,08	68264
30.10.2020	7587,244	6525,030	201175,720	77,34	39,43	2,65	68287
31.10.2020							
01.11.2020							
02.11.2020	7595,419	6532,060	201368,270	76,01	39,99	3	68355
03.11.2020	7598,616	6534,810	201448,290	76,52	41,16	3,3	68381
04.11.2020							
05.11.2020	7604,834	6540,157	201597,050	76,99	38,74	2,5	68431
06.11.2020	7607,451	6542,408	201659,060	75,8	38,29	2,8	68454
07.11.2020							
08.11.2020							
09.11.2020	7615,031	6548,927	201840,750	77,48	39,22	2,8	68522
10.11.2020	7618,344	6551,776	201920,960	71,7	41,11	3,3	68549
11.11.2020	7621,528	6554,514	202002,410	77,19	42,76	3,6	68572
12.11.2020	7625,495	6557,926	202100,360	82,99	36,64	3,5	68598
13.11.2020							
14.11.2020							
15.11.2020							
16.11.2020	7643,213	6573,163	202503,670	89,6	48,25	3,7	68696
17.11.2020							
18.11.2020	7650,959	6579,825	202667,050	84,61	40,71	3,7	68741
19.11.2020							
20.11.2020	7659,373	6587,061	202849,880	84,58	41,69	3	68790
21.11.2020							
22.11.2020							
23.11.2020	7671,195	6597,228	203106,550	86,27	46,37	3	68865
24.11.2020	7674,072	6599,702	203170,580	85,41	44,76	4,4	68881
Итого за отчётный период	109,092	93,819	2 549,580	79,6	41,3	3,2	765

Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-24/12/20г.

Абонент: Солнечная 11

Адрес: ООО УК "На Воршилова"

Тепловычислитель Мультидана S1

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тиз = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 18290169

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF6D9

ПО 2.7

Дата	Тепловая энергия		Расход теплоносителя	Температура		Часовой расход	Время
	Q (МВт/ч)	Q (Гкал)	G1 (м3)	T1 (C)	T2 (C)	Q1 (т/ч)	h1(час)
24.11.2020	7674,072	6599,702	203170,580	85,41	44,76	4,4	68881
25.11.2020	7678,827	6603,791	203279,902	84,39	49,75	4,3	68908
26.11.2020	7683,016	6607,394	203373,100	86,61	46,2	4,1	68931
27.11.2020	7687,553	6611,296	203475,780	87,28	44,53	4,5	68953
28.11.2020							
29.11.2020							
30.11.2020	7702,859	6624,459	203783,820	95,51	48,64	3,9	69031
01.12.2020	7707,695	6628,618	203874,590	96,28	50,47	3,7	69055
02.12.2020	7712,296	6632,575	203965,870	96,76	54,33	4,7	69075
03.12.2020	7718,205	6637,656	204081,070	96,65	53,21	3,8	69102
04.12.2020	7722,838	6641,641	204171,000	91,11	50,01	3,9	69123
05.12.2020							
06.12.2020							
07.12.2020	7736,254	6653,178	204436,800	85,99	45,23	3,3	69198
08.12.2020	7740,330	6656,684	204522,910	87,45	45,68	3,2	69223
09.12.2020							
10.12.2020							
11.12.2020	7741,432	6657,632	204640,530	91,59	47,3	3,8	69270
12.12.2020							
13.12.2020							
14.12.2020	7755,851	6670,032	204921,090	92,43	45,74	2,8	69346
15.12.2020	7759,382	6673,069	204996,190	87,36	45	4,1	69366
16.12.2020							
17.12.2020							
18.12.2020	7771,684	6683,648	205253,450	85,56	45,42	3,7	69438
19.12.2020							
20.12.2020							
21.12.2020	7786,995	6696,816	205571,800	91,43	48,23	3,3	69514
22.12.2020	7791,203	6700,435	205657,700	85,62	45,83	3,3	69538
23.12.2020	7795,003	6703,703	205738,470	82,63	39,25	3,2	69561
24.12.2020	7797,940	6706,228	205800,620	84,41	44,36	2,9	69587
Итого за отчётный период	123,868	106,526	2 630,040	89,2	47,0	3,7	706

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: Солнечная 17

Договор N: _____

Адрес: ООО УК "На Ворошилова"

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель Эльф - 03

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M пвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 30813211

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF6D9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	77,08	41,55	35,53	92,909	95,243	-2,334	3,305	24	0	
24.10.2020	76,47	41,25	35,22	94,504	96,841	-2,337	3,333	24	0	
25.10.2020	76,38	38,85	37,54	81,160	83,327	-2,168	3,049	24	0	
26.10.2020	76,36	40,39	35,97	84,279	86,554	-2,275	3,035	24	0	
27.10.2020	78,30	42,48	35,82	101,888	104,430	-2,542	3,654	24	0	
28.10.2020	76,43	40,55	35,88	93,726	96,371	-2,645	3,366	24	0	
29.10.2020	76,67	39,11	37,57	77,738	80,141	-2,403	2,923	24	0	
30.10.2020	76,68	39,11	37,58	79,587	82,128	-2,541	2,994	24	0	
31.10.2020	76,46	39,02	37,44	78,721	81,238	-2,517	2,950	24	0	
01.11.2020	75,99	38,23	37,75	80,596	83,149	-2,553	3,045	24	0	
02.11.2020	76,19	39,08	37,11	83,411	86,003	-2,593	3,098	24	0	
03.11.2020	76,60	39,55	37,04	87,385	89,958	-2,573	3,240	24	0	
04.11.2020	76,60	39,54	37,06	86,508	89,262	-2,754	3,209	24	0	
05.11.2020	76,82	38,73	38,09	78,608	80,849	-2,242	2,997	24	0	
06.11.2020	75,91	39,10	36,81	78,066	80,342	-2,276	2,876	24	0	
07.11.2020	76,03	38,87	37,16	77,475	79,652	-2,178	2,882	24	0	
08.11.2020	76,00	37,71	38,28	79,718	82,071	-2,353	3,055	24	0	
09.11.2020	76,60	38,98	37,62	79,202	81,536	-2,334	2,982	24	0	
10.11.2020	76,38	40,15	36,24	87,494	90,136	-2,642	3,174	24	0	
11.11.2020	77,57	41,08	36,49	95,315	98,139	-2,825	3,482	24	0	
12.11.2020	80,31	41,37	38,94	93,304	96,141	-2,837	3,637	24	0	
13.11.2020	79,94	41,52	38,41	98,479	101,394	-2,915	3,787	24	0	
14.11.2020	84,74	43,67	41,08	109,802	112,999	-3,197	4,516	24	0	
15.11.2020	88,85	44,81	44,04	114,720	118,089	-3,369	5,060	24	0	
16.11.2020	90,22	51,45	38,77	148,020	152,589	-4,569	5,750	24	0	
17.11.2020	89,28	56,72	32,57	191,012	196,227	-5,215	6,235	24	0	
18.11.2020	85,88	56,16	29,72	202,784	207,915	-5,131	6,041	24	0	
19.11.2020	86,74	55,63	31,10	188,728	193,672	-4,944	5,883	24	0	
20.11.2020	85,58	54,29	31,29	175,122	179,897	-4,775	5,490	24	0	
21.11.2020	81,91	51,16	30,76	166,997	171,385	-4,388	5,146	24	0	
22.11.2020	84,11	53,08	31,03	178,488	183,064	-4,576	5,550	24	0	
23.11.2020	86,79	54,91	31,89	174,786	179,350	-4,564	5,585	24	0	
Итого:				3540,53	3640,09	-99,56	125,331	768		
Средние:	79,87	43,69	36,18							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:00	176472,753	174990,57	-38,44	5683,506	41706	0
23/10/2024:00	180013,284	178630,66	-138,00	5808,837	42474	0
Итого:	3540,53	3640,09	-99,56	125,331	768	0

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: Солнечная 17

Договор №: _____

Адрес: ООО УК "На Ворошилова"

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель Эльф - 03

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

Заводской номер 30613211

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF6D9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	85,93	56,80	29,13	199,293	204,399	-5,106	5,819	24	0	
25.11.2020	86,75	57,70	29,05	202,662	208,339	-5,676	5,902	24	0	
26.11.2020	87,58	54,03	33,55	157,475	162,050	-4,575	5,294	24	0	
27.11.2020	88,39	48,89	39,50	122,490	126,082	-3,592	4,847	24	0	
28.11.2020	91,14	48,72	42,41	124,285	127,769	-3,485	5,281	24	0	
29.11.2020	95,18	49,00	46,18	119,120	122,507	-3,387	5,512	24	0	
30.11.2020	95,92	49,59	46,33	113,768	116,844	-3,076	5,281	24	0	
01.12.2020	96,50	49,42	47,08	116,507	119,521	-3,014	5,496	24	0	
02.12.2020	97,55	51,74	45,81	127,177	130,153	-2,976	5,839	24	0	
03.12.2020	96,52	51,08	45,44	128,713	131,381	-2,668	5,862	24	0	
04.12.2020	93,08	50,45	42,64	126,715	129,539	-2,825	5,414	24	0	
05.12.2020	89,88	47,02	42,85	113,770	116,490	-2,720	4,884	24	0	
06.12.2020	91,26	46,04	45,22	112,020	114,557	-2,537	5,074	24	0	
07.12.2020	87,63	45,31	42,32	109,107	111,429	-2,322	4,625	24	0	
08.12.2020	87,02	47,19	39,82	118,541	121,033	-2,491	4,728	24	0	
09.12.2020	87,32	47,51	39,80	124,030	126,459	-2,429	4,945	24	0	
10.12.2020	92,18	49,66	42,52	127,569	130,086	-2,518	5,434	24	0	
11.12.2020	92,24	48,41	43,84	120,140	122,741	-2,601	5,276	24	0	
12.12.2020	91,65	46,36	45,29	113,243	115,531	-2,288	5,138	24	0	
13.12.2020	92,16	46,09	46,07	114,457	116,830	-2,373	5,282	24	0	
14.12.2020	90,36	46,90	43,45	113,923	116,395	-2,472	4,959	24	0	
15.12.2020	87,43	46,23	41,20	119,859	122,369	-2,510	4,946	24	0	
16.12.2020	87,05	46,32	40,73	117,375	119,792	-2,417	4,788	24	0	
17.12.2020	86,39	43,96	42,43	102,519	104,854	-2,334	4,356	24	0	
18.12.2020	86,24	45,67	40,57	112,309	114,779	-2,470	4,564	24	0	
19.12.2020	90,98	50,94	40,04	143,691	146,016	-2,325	5,765	24	0	
20.12.2020	93,93	51,96	41,97	145,036	147,216	-2,181	6,101	24	0	
21.12.2020	91,99	49,23	42,76	122,282	124,474	-2,192	5,239	24	0	
22.12.2020	86,23	45,99	40,24	120,248	122,584	-2,336	4,846	24	0	
23.12.2020	83,66	43,92	39,74	113,955	116,352	-2,397	4,535	24	0	
Итого:				3802,28	3888,57	-86,29	156,032	720		
Средние:	90,34	48,74	41,60							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:00	180013,284	178630,66	-138	5808,837	42474	0
23/12/2024:00	183815,5633	182519,23	-224,29	5964,869	43194	0
Итого:	3802,28	3888,57	-86,29	156,032	720	0

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

24.12.20

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: Солнечная 19 ИТП 1
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходи:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 76973412 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хР6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	78,24	45,21	33,03	78,408	76,633	1,775	2,524	24		
24.10.2020	77,68	45,59	33,03	86,673	84,815	1,775	2,712	24		
25.10.2020	77,71	40,59	32,09	62,692	60,912	1,857	2,268	24		
26.10.2020	77,53	42,17	37,12	65,563	63,835	1,780	2,260	24		
27.10.2020	79,41	45,34	35,37	84,278	82,288	1,728	2,797	24		
28.10.2020	77,62	44,57	34,07	82,433	80,558	1,990	2,656	24		
29.10.2020	78,08	42,14	33,05	66,432	64,640	1,875	2,327	24		
30.10.2020	78,00	41,75	35,95	64,422	62,660	1,792	2,275	24		
31.10.2020	77,79	41,43	36,24	60,462	58,715	1,762	2,143	24		
01.11.2020	77,25	40,70	36,37	63,417	61,628	1,747	2,260	24		
02.11.2020	77,49	42,68	36,56	71,117	69,310	1,790	2,413	24		
03.11.2020	77,82	43,23	34,81	72,175	70,372	1,808	2,433	24		
04.11.2020	77,86	42,24	34,59	71,170	69,352	1,802	2,471	24		
05.11.2020	78,16	41,67	35,63	60,162	58,440	1,818	2,139	24		
06.11.2020	77,21	41,86	36,49	58,835	57,187	1,722	2,027	24		
07.11.2020	77,36	41,31	35,34	57,020	55,380	1,647	2,004	24		
08.11.2020	77,27	40,94	36,05	62,305	60,587	1,640	2,207	24		
09.11.2020	77,92	42,10	36,33	63,362	61,627	1,718	2,212	24		
10.11.2020	77,62	43,99	35,82	76,840	75,015	1,735	2,519	24		
11.11.2020	78,76	45,53	33,63	87,880	85,900	1,825	2,845	24		
12.11.2020	81,63	46,53	33,23	88,575	86,485	1,980	3,023	24		
13.11.2020	81,20	46,95	35,10	92,762	90,670	2,090	3,091	24		
14.11.2020	86,00	49,59	34,25	102,505	100,035	2,092	3,620	24		
15.11.2020	90,19	51,51	36,41	107,968	105,247	2,470	4,041	24		
16.11.2020	91,31	53,05	38,69	106,020	103,413	2,720	3,922	24		
17.11.2020	89,91	49,50	38,26	91,035	88,793	2,606	3,559	24		
18.11.2020	86,36	47,59	40,41	88,743	86,818	2,242	3,336	24		
19.11.2020	87,26	48,45	38,77	86,688	84,850	1,925	3,261	24		
20.11.2020	86,04	46,37	38,81	79,858	78,035	1,837	3,072	24		
21.11.2020	82,40	44,05	39,66	74,928	72,978	1,822	2,793	24		
22.11.2020	84,65	45,03	38,35	81,053	78,540	1,950	3,117	24		
23.11.2020	87,30	46,94	39,63	82,613	80,465	2,513	3,231	24		
Итого:				2478,39	2416,18	61,84	87,56	768		
Средние:	80,97	44,71	36,04							

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:00	110015,18	102631,90	7383,39	3181,83	34438	0
23/11/2024:00	112493,57	105048,08	7445,23	3269,39	35206	0
Итого:	2478,39	2416,18	61,84	87,56	768	0



Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер
А.В. Мерлинг
Ответственный представитель энергоснабжающей организации:
О.В. Малыгина

24.11.20

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г. - 23/12/20г.

Абонент: Солнечная 19 ИТП 1
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 76973412 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хР6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,38	48,71	37,67	96,150	93,872	2,277	3,512	24		
25.11.2020	87,23	49,50	37,67	100,627	98,267	2,277	3,679	24		
26.11.2020	88,29	50,50	37,72	102,575	100,359	2,360	3,755	24		
27.11.2020	89,49	51,46	37,80	101,447	99,275	2,215	3,735	24		
28.11.2020	92,34	50,89	38,03	98,244	95,882	2,172	3,933	24		
29.11.2020	96,56	51,22	41,44	93,317	90,833	2,363	4,076	24		
30.11.2020	97,41	51,84	45,34	89,815	87,468	2,485	3,940	24		
01.12.2020	97,99	52,41	45,56	93,005	90,295	2,347	4,080	24		
02.12.2020	98,88	55,32	45,58	105,730	102,605	2,710	4,431	24		
03.12.2020	97,95	54,34	43,56	100,655	97,638	3,125	4,225	24		
04.12.2020	94,43	52,72	43,61	95,098	92,367	3,017	3,827	24		
05.12.2020	91,17	48,82	41,71	86,413	83,790	2,730	3,537	24		
06.12.2020	92,66	47,93	42,35	87,185	84,393	2,622	3,766	24		
07.12.2020	88,97	47,16	44,73	78,290	75,905	2,792	3,169	24		
08.12.2020	88,16	47,40	41,81	82,168	79,706	2,385	3,244	24		
09.12.2020	88,39	48,09	40,77	85,048	82,443	2,462	3,319	24		
10.12.2020	93,41	51,63	40,30	94,165	91,400	2,605	3,798	24		
11.12.2020	93,59	51,24	41,78	91,285	88,527	2,765	3,731	24		
12.12.2020	93,03	48,61	42,34	82,328	79,633	2,758	3,531	24		
13.12.2020	93,54	48,30	44,42	85,118	82,253	2,695	3,717	24		
14.12.2020	91,85	48,71	45,24	83,620	80,933	2,865	3,485	24		
15.12.2020	88,63	48,65	43,13	89,873	87,110	2,688	3,479	24		
16.12.2020	88,32	48,61	39,98	87,292	84,550	2,763	3,357	24		
17.12.2020	87,69	45,68	39,71	74,405	71,847	2,742	3,028	24		
18.12.2020	87,47	48,14	42,01	83,798	81,138	2,558	3,194	24		
19.12.2020	92,04	53,28	39,33	105,427	102,428	2,660	3,949	24		
20.12.2020	95,12	54,52	38,76	112,063	108,715	2,999	4,389	24		
21.12.2020	93,42	52,17	40,60	97,183	94,122	3,348	3,870	24		
22.12.2020	87,45	49,27	41,25	89,665	86,875	3,060	3,318	24		
23.12.2020	84,91	45,43	38,18	75,987	73,132	2,790	2,911	24		
Итого:				2747,97	2667,76	79,64	109,99	720		
Средние:	91,56	50,09	41,41							

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:00	112493,57	105048,08	7445,23	3269,39	35206	0
23/12/2024:00	115241,54	107715,84	7524,87	3379,38	35926	0
Итого:	2747,97	2667,76	79,64	109,99	720	0

Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-23/11/20г.

Абонент: Солнечная 19 ИТП 2 Договор N: _____

Адрес: ООО УК "На Ворошилова" Тип расходомера: _____

Тепловычислитель Эльф - 03 Пределы измерений: _____

Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Tжв= 0.00°C

Заводской номер 76913412 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хР6D9 по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	78,25	43,55	34,70	131,328	128,805	2,523	4,441	24		
24.10.2020	77,68	43,65	34,03	127,955	125,662	2,292	4,244	24		
25.10.2020	77,65	38,79	38,85	92,352	90,580	1,773	3,497	24		
26.10.2020	77,56	40,28	37,28	103,502	101,532	1,970	3,761	24		
27.10.2020	79,37	42,99	36,37	127,785	125,388	2,397	4,526	24		
28.10.2020	77,60	41,91	35,69	122,345	120,040	2,305	4,256	24		
29.10.2020	78,07	40,14	37,93	103,640	101,617	2,022	3,830	24		
30.10.2020	77,99	40,23	37,76	103,517	101,502	2,015	3,809	24		
31.10.2020	77,83	39,29	38,54	97,160	95,267	1,893	3,649	24		
01.11.2020	77,23	38,88	38,35	100,417	98,485	1,933	3,754	24		
02.11.2020	77,51	40,08	37,42	112,030	109,865	2,165	4,086	24		
03.11.2020	77,89	41,75	36,13	121,612	119,302	2,310	4,283	24		
04.11.2020	77,86	40,56	37,29	105,620	103,550	2,070	3,838	24		
05.11.2020	78,12	39,04	39,09	90,365	88,568	1,798	3,441	24		
06.11.2020	77,20	39,14	38,06	91,185	89,442	1,742	3,383	24		
07.11.2020	77,25	38,65	38,60	83,503	81,853	1,650	3,142	24		
08.11.2020	77,30	38,85	38,45	92,930	91,028	1,902	3,483	24		
09.11.2020	77,95	39,96	37,99	100,267	98,132	2,135	3,712	24		
10.11.2020	77,59	42,05	35,54	127,798	125,160	2,637	4,427	24		
11.11.2020	78,81	43,92	34,89	148,581	145,630	2,950	5,050	24		
12.11.2020	81,67	45,35	36,32	153,360	150,095	3,265	5,416	24		
13.11.2020	81,21	45,17	36,04	156,123	152,925	3,197	5,474	24		
14.11.2020	86,06	48,39	37,68	176,835	172,660	4,175	6,463	24		
15.11.2020	90,25	50,45	39,79	182,748	177,813	4,935	7,035	24		
16.11.2020	91,38	52,12	39,26	178,660	173,570	5,089	6,780	24		
17.11.2020	89,94	46,89	43,06	141,988	137,480	4,508	5,914	24		
18.11.2020	86,36	46,28	40,08	137,878	133,645	4,233	5,358	24		
19.11.2020	87,31	47,16	40,15	145,770	141,487	4,283	5,671	24		
20.11.2020	86,11	45,28	40,83	128,727	125,032	3,695	5,097	24		
21.11.2020	82,37	43,24	39,14	129,530	125,753	3,778	4,927	24		
22.11.2020	84,70	45,60	39,11	144,777	140,197	4,580	5,495	24		
23.11.2020	87,41	47,46	39,95	144,595	140,352	4,242	5,598	24		
Итого:				4004,88	3912,42	92,46	147,839	768		
Средние:	80,98	43,03	37,95							

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024:00	160439,30	159213,561	3080,69	4717,905	34097	0
23/11/2024:00	164444,1828	163125,979	3173,15	4865,744	34865	0
Итого:	4004,88	3912,42	92,46	147,839	768	0

Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер
Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/20г.-23/12/20г.

Абонент: Солнечная 19 ИТП 2
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.60°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 76913412 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хF6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,50	49,64	36,86	165,517	160,608	4,909	5,916	24		
25.11.2020	87,34	50,53	36,80	171,538	166,085	5,453	6,119	24		
26.11.2020	88,29	50,81	37,48	169,683	164,507	5,175	6,160	24		
27.11.2020	89,60	51,30	38,30	167,877	162,790	5,086	6,222	24		
28.11.2020	92,44	51,85	40,59	167,695	162,543	5,153	6,575	24		
29.11.2020	96,65	52,68	43,97	165,490	160,005	5,485	7,011	24		
30.11.2020	97,47	52,91	44,56	157,860	152,180	5,680	6,773	24		
01.12.2020	97,98	54,07	43,90	166,596	160,480	6,116	7,041	24		
02.12.2020	99,03	58,00	41,03	191,737	184,637	7,100	7,568	24		
03.12.2020	97,96	56,64	41,31	184,277	177,495	6,782	7,330	24		
04.12.2020	94,40	52,76	41,63	162,442	156,556	5,886	6,525	24		
05.12.2020	91,24	49,15	42,09	144,075	138,805	5,270	5,862	24		
06.12.2020	92,70	48,59	44,11	144,993	139,517	5,476	6,176	24		
07.12.2020	89,00	47,27	41,73	136,603	131,755	4,848	5,518	24		
08.12.2020	88,23	48,23	40,00	145,900	140,835	5,065	5,653	24		
09.12.2020	88,49	48,64	39,85	148,908	143,722	5,186	5,747	24		
10.12.2020	93,52	52,63	40,89	166,058	160,355	5,703	6,555	24		
11.12.2020	93,67	52,78	40,89	163,008	157,447	5,561	6,435	24		
12.12.2020	93,15	51,25	41,91	153,793	148,390	5,403	6,223	24		
13.12.2020	93,66	49,63	44,03	153,782	148,135	5,647	6,535	24		
14.12.2020	91,78	51,36	40,42	155,168	149,908	5,260	6,061	24		
15.12.2020	88,72	50,64	38,07	162,515	157,042	5,473	5,992	24		
16.12.2020	88,37	50,02	38,34	155,718	150,478	5,240	5,783	24		
17.12.2020	87,83	45,55	42,28	126,908	122,450	4,458	5,197	24		
18.12.2020	87,56	48,88	38,67	143,950	139,195	4,756	5,395	24		
19.12.2020	92,26	55,10	37,16	189,440	183,440	6,000	6,802	24		
20.12.2020	95,20	56,56	38,64	200,895	194,233	6,662	7,487	24		
21.12.2020	93,36	51,59	41,77	158,483	152,985	5,498	6,391	24		
22.12.2020	87,47	48,50	38,97	151,543	146,423	5,120	5,723	24		
23.12.2020	84,92	44,54	40,37	122,954	118,437	4,517	4,817	24		
Итого:				4795,41	4631,44	163,97	187,591	720		
Средние:	91,63	51,07	40,55							

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2024:00	164444,18	163125,979	3173,15	4865,744	34865	0
23/12/2024:00	169239,5887	167757,419	3337,12	5053,335	35585	0
Итого:	4795,41	4631,44	163,97	187,591	720	0

Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0



Handwritten signature of O.V. Malysheva and date 24.12.20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/2024.-23/11/2024.

Абонент: Солнечная 21
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 14861517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2020	78,78	43,29	35,49	106,990	104,820	104,051	104,051	0,00	3,711	24	0	
24.10.2020	78,17	44,27	33,90	117,330	114,970	114,114	114,114	0,00	3,878	24	0	
25.10.2020	78,33	39,22	39,11	87,980	86,200	85,649	85,649	0,00	3,372	24	0	
26.10.2020	78,17	40,25	37,92	90,290	88,520	87,916	87,916	0,00	3,358	24	0	
27.10.2020	79,90	44,20	35,70	112,300	110,010	109,149	109,149	0,00	3,917	24	0	
28.10.2020	78,09	42,84	35,25	109,060	106,910	106,118	106,118	0,00	3,726	24	0	
29.10.2020	78,65	39,53	39,13	87,090	85,390	84,799	84,799	0,00	3,324	24	0	
30.10.2020	78,59	39,20	39,39	84,010	82,360	81,805	81,805	0,00	3,236	24	0	
31.10.2020	78,43	38,72	39,71	84,570	82,900	82,359	82,359	0,00	3,288	24	0	
01.11.2020	77,88	38,36	39,52	86,540	84,840	84,304	84,304	0,00	3,365	24	0	
02.11.2020	78,08	39,66	38,42	89,500	87,750	87,163	87,163	0,00	3,371	24	0	
03.11.2020	78,38	40,67	37,71	92,500	90,690	90,054	90,054	0,00	3,408	24	0	
04.11.2020	78,38	39,61	38,77	88,820	87,080	86,487	86,487	0,00	3,368	24	0	
05.11.2020	78,81	39,36	39,46	81,310	79,750	79,187	79,187	0,00	3,142	24	0	
06.11.2020	77,86	39,58	38,28	80,470	78,980	78,415	78,415	0,00	3,016	24	0	
07.11.2020	78,06	38,95	39,11	81,510	79,940	79,404	79,404	0,00	3,123	24	0	
08.11.2020	77,91	38,69	39,22	85,480	83,800	83,264	83,264	0,00	3,302	24	0	
09.11.2020	78,53	39,81	38,71	86,310	84,630	84,043	84,043	0,00	3,272	24	0	
10.11.2020	78,25	43,28	34,97	116,310	113,990	113,156	113,156	0,00	3,953	24	0	
11.11.2020	79,27	45,94	33,33	128,000	125,410	124,395	124,395	0,00	4,157	24	0	
12.11.2020	82,18	46,10	36,08	122,520	119,930	118,898	118,898	0,00	4,283	24	0	
13.11.2020	81,70	47,67	34,03	132,430	129,640	128,497	128,497	0,00	4,389	24	0	
14.11.2020	86,46	50,87	35,59	148,280	144,830	143,380	143,380	0,00	5,134	24	0	
15.11.2020	90,70	52,77	37,94	150,510	146,750	145,122	145,122	0,00	5,491	24	0	
16.11.2020	91,80	52,10	39,71	139,890	136,360	134,813	134,813	0,00	5,278	24	0	
17.11.2020	90,43	48,92	41,51	121,750	118,720	117,527	117,527	0,00	4,901	24	0	
18.11.2020	86,92	47,85	39,06	124,360	121,450	120,309	120,309	0,00	4,717	24	0	
19.11.2020	87,85	47,17	40,67	118,720	115,900	114,799	114,799	0,00	4,620	24	0	
20.11.2020	86,60	45,86	40,74	111,470	108,950	107,936	107,936	0,00	4,392	24	0	
21.11.2020	83,11	43,26	39,84	107,020	104,750	103,890	103,890	0,00	4,157	24	0	
22.11.2020	85,27	44,01	41,26	111,160	108,660	107,736	107,736	0,00	4,416	24	0	
23.11.2020	87,93	47,22	40,71	118,650	115,880	114,769	114,769	0,00	4,683	24	0	
Итого:				3403,13	3330,76	3303,51	3303,51	0,000	125,750	768		
Средние:	81,55	43,41	38,13									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2024 по	61259,92	60015,51	59493,22	59680,43	3,29	2149,883	24952	0
23/11/2024 по	64663,05	63346,27	62796,73	62983,94	3,29	2275,633	25720	0
Итого:	3403,13	3330,76	3303,51	3303,51	0,00	125,750	768	0

Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер
Ответственный представитель энергоснабжающей организации:



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/202г.-23/12/20г.

Абонент: Солнечная 21

Договор N: _____

Адрес: ООО УК "На Ворошилова"

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель Эльф - 03

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут M грвс= _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

T_{жв}= 0.00°C

Заводской номер 14861517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0мР6D9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2020	86,92	50,48	36,44	138,950	135,770	134,378	134,378	0,00	4,920	24	0	
25.11.2020	87,74	51,49	36,25	145,660	142,270	140,765	140,765	0,00	5,115	24	0	
26.11.2020	88,81	51,99	36,83	144,070	140,690	139,145	139,145	0,00	5,130	24	0	
27.11.2020	90,04	53,00	37,04	146,760	143,250	141,615	141,615	0,00	5,249	24	0	
28.11.2020	92,94	52,98	39,96	139,130	135,620	134,030	134,030	0,00	5,374	24	0	
29.11.2020	97,22	51,20	46,02	126,270	122,790	121,346	121,346	0,00	5,550	24	0	
30.11.2020	98,06	50,96	47,09	115,600	112,420	111,074	111,074	0,00	5,231	24	0	
01.12.2020	98,67	52,28	46,39	120,510	117,190	115,737	115,737	0,00	5,386	24	0	
02.12.2020	99,50	56,89	42,61	144,180	140,170	138,227	138,227	0,00	5,843	24	0	
03.12.2020	98,55	55,48	43,07	138,070	134,270	132,488	132,488	0,00	5,696	24	0	
04.12.2020	94,97	54,22	40,74	138,330	134,780	133,088	133,088	0,00	5,434	24	0	
05.12.2020	91,80	48,27	43,53	120,010	117,020	115,798	115,798	0,00	5,029	24	0	
06.12.2020	93,28	48,36	44,92	118,660	115,590	114,381	114,381	0,00	5,152	24	0	
07.12.2020	89,69	46,51	43,18	109,550	106,970	105,905	105,905	0,00	4,587	24	0	
08.12.2020	88,79	47,41	41,38	117,560	114,820	113,676	113,676	0,00	4,721	24	0	
09.12.2020	88,99	49,02	39,98	123,960	121,080	119,816	119,816	0,00	4,808	24	0	
10.12.2020	94,03	51,68	42,36	131,720	128,330	126,841	126,841	0,00	5,345	24	0	
11.12.2020	94,20	51,09	43,11	121,170	118,080	116,696	116,696	0,00	4,985	24	0	
12.12.2020	93,70	47,30	46,40	109,930	107,040	105,948	105,948	0,00	4,902	24	0	
13.12.2020	94,18	47,77	46,41	113,340	110,310	109,188	109,188	0,00	5,094	24	0	
14.12.2020	92,60	48,98	43,62	117,380	114,390	113,186	113,186	0,00	4,941	24	0	
15.12.2020	89,22	49,78	39,43	130,890	127,780	126,438	126,438	0,00	4,975	24	0	
16.12.2020	88,92	48,75	40,17	126,850	123,830	122,578	122,578	0,00	4,928	24	0	
17.12.2020	88,40	44,88	43,52	106,190	103,640	102,716	102,716	0,00	4,481	24	0	
18.12.2020	88,10	48,79	39,32	123,430	120,580	119,356	119,356	0,00	4,703	24	0	
19.12.2020	92,35	53,62	38,72	146,540	142,880	141,185	141,185	0,00	5,495	24	0	
20.12.2020	95,64	55,19	40,44	150,800	146,800	144,936	144,936	0,00	5,838	24	0	
21.12.2020	93,98	53,09	40,89	137,400	133,810	132,242	132,242	0,00	5,414	24	0	
22.12.2020	88,06	49,44	38,62	130,870	127,780	126,501	126,501	0,00	4,909	24	0	
23.12.2020	85,51	46,66	38,85	118,430	115,780	114,718	114,718	0,00	4,474	24	0	
Итого:				3852,21	3755,73	3714,00	3714,00	0,000	153,707	720		
Средние:	92,16	50,59	41,58									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/202г.	64663,05	63346,27	62796,73	62983,94	3,29	2275,633	25720	0
23/12/202г.	68515,26	67102,00	66510,73	66697,94	3,29	2429,340	26440	0
Итого:	3852,21	3755,73	3714,00	3714,00	0,00	153,707	720	0

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/2024г.-23/09/2024г.

Абонент: Ворошилова 6В ИТП 1
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут
Тиз = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 07680917 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xP6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.2024	64,31	58,14	6,17	33,094	33,219	32,473	32,698	-0,22	0,200	24	0	
22.08.2024	65,06	55,03	10,03	82,936	83,042	81,349	81,870	-0,52	0,813	24	0	
23.08.2024	65,03	53,41	11,61	30,755	30,790	30,168	30,379	-0,21	0,345	24	0	
24.08.2024	64,60	56,06	8,55	94,704	94,985	92,915	93,593	-0,68	0,788	24	0	
25.08.2024	64,49	56,28	8,21	100,102	100,402	98,220	98,926	-0,71	0,808	24	0	
26.08.2024	65,06	55,03	10,03	82,936	83,042	81,349	81,870	-0,52	0,813	24	0	
27.08.2024	65,30	55,05	10,25	77,599	77,629	76,104	76,537	-0,43	0,786	24	0	
28.08.2024	65,21	55,05	10,16	76,487	76,554	75,018	75,475	-0,46	0,761	24	0	
29.08.2024	65,28	54,86	10,42	73,549	73,512	72,133	72,480	-0,35	0,747	24	0	
30.08.2024	65,31	54,50	10,81	75,104	75,026	73,657	73,989	-0,33	0,799	24	0	
31.08.2024	65,28	54,80	10,48	72,525	72,497	71,129	71,483	-0,35	0,745	24	0	
01.09.2024	65,34	55,18	10,16	72,030	72,003	70,642	70,987	-0,35	0,726	24	0	
02.09.2024	66,66	53,70	12,96	62,984	62,825	61,734	61,964	-0,23	0,752	24	0	
03.09.2024	68,57	52,73	15,84	46,167	45,875	45,194	45,285	-0,09	0,726	24	0	
04.09.2024	71,59	49,82	21,76	35,210	34,848	34,406	34,449	-0,04	0,762	24	0	
05.09.2024	71,34	50,14	21,20	36,308	35,973	35,486	35,556	-0,07	0,764	24	0	
06.09.2024	71,14	49,93	21,20	40,025	39,696	39,123	39,240	-0,12	0,844	24	0	
07.09.2024	71,17	50,34	20,83	37,983	37,685	37,127	37,243	-0,12	0,782	24	0	
08.09.2024	71,64	49,68	21,96	35,980	35,703	35,158	35,297	-0,14	0,786	24	0	
09.09.2024	71,79	49,91	21,88	35,033	34,773	34,230	34,375	-0,14	0,764	24	0	
10.09.2024	71,97	49,32	22,65	34,739	34,479	33,939	34,094	-0,16	0,786	24	0	
11.09.2024	71,83	49,33	22,50	35,614	35,382	34,797	34,987	-0,19	0,799	24	0	
12.09.2024	71,63	49,39	22,24	36,617	36,374	35,781	35,965	-0,18	0,810	24	0	
13.09.2024	71,68	49,02	22,66	37,282	37,031	36,430	36,622	-0,19	0,839	24	0	
14.09.2024	71,39	49,39	22,00	36,908	36,698	36,070	36,285	-0,22	0,806	24	0	
15.09.2024	71,06	50,14	20,92	39,077	38,859	38,201	38,408	-0,21	0,806	24	0	
16.09.2024	50,85	39,89	10,97	21,352	21,252	20,902	20,978	-0,08	0,334	24	0	
17.09.2024	70,41	49,52	20,89	46,206	46,007	45,185	45,480	-0,29	0,944	24	0	
18.09.2024	70,73	50,10	20,63	41,622	41,407	40,696	40,926	-0,23	0,846	24	0	
19.09.2024	68,05	52,33	15,72	59,176	59,067	57,950	58,305	-0,35	0,892	24	0	
20.09.2024	71,15	52,40	18,75	12,346	12,279	12,068	12,123	-0,06	0,228	24	0	
21.09.2024	71,63	49,39	22,24	36,617	36,374	35,781	35,965	-0,18	0,810	24	0	
22.09.2024	71,68	49,02	22,66	37,282	37,031	36,430	36,622	-0,19	0,839	24	0	
23.09.2024	71,39	49,39	22,00	36,908	36,698	36,070	36,285	-0,22	0,806	24	0	
Итого:				1713,26	1709,02	1677,91	1686,74	-7,828	25,053	816		
Средние:	68,22	51,71	16,51									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/2024:	92835,45	90640,40	90312,87	89358,46	1030,00	2476,416	25437	0
23/09/2024:	94548,71	92349,42	91990,78	91045,20	1022,17	2501,469	26253	0
Итого:	1713,26	1709,02	1677,91	1686,74	-7,83	25,053	816	0



Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер
Ответственный представитель энергоснабжающей организации:
О.В. Малыгина

А.В. Мерлинг
25.09.20

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/08/2024г.-23/09/2024г.

Абонент: Солнечная 19 ИТП 2
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Ткв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 76913412 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0:Р6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.08.2020	68,26	52,59	15,67	71,075	70,150	0,925	1,093	24		
29.08.2020	68,03	52,73	15,30	72,888	71,928	0,960	1,095	24		
30.08.2020	68,16	52,65	15,51	78,725	77,498	1,228	1,199	24		
31.08.2020	68,20	52,92	15,27	74,542	73,162	1,380	1,118	24		
01.09.2020	68,75	53,26	15,48	71,390	69,962	1,428	1,085	24		
02.09.2020	68,69	53,71	14,98	25,910	25,387	0,522	0,381	24		
03.09.2020	57,95	51,62	6,33	19,632	19,673	-0,040	0,123	24		
04.09.2020	70,18	53,71	16,48	73,792	72,872	0,920	1,192	24		
05.09.2020	71,30	53,09	18,21	68,788	67,800	0,987	1,227	24		
06.09.2020	71,26	52,63	18,63	72,663	71,520	1,143	1,326	24		
07.09.2020	71,06	52,84	18,22	68,760	67,465	1,295	1,227	24		
08.09.2020	71,65	52,96	18,69	69,905	68,335	1,570	1,280	24		
09.09.2020	71,75	53,28	18,47	65,707	64,600	1,107	1,188	24		
10.09.2020	72,03	53,43	18,60	67,208	66,155	1,053	1,224	24		
11.09.2020	71,76	53,61	18,16	66,968	66,015	0,953	1,191	24		
12.09.2020	71,92	53,28	18,65	68,515	67,437	1,077	1,251	24		
13.09.2020	72,01	53,13	18,88	73,582	72,362	1,220	1,360	24		
14.09.2020	71,66	53,24	18,42	69,665	68,475	1,190	1,257	24		
15.09.2020	71,58	53,26	18,32	70,882	69,663	1,220	1,272	24		
16.09.2020	70,37	52,64	17,73	75,975	74,533	1,443	1,320	24		
17.09.2020	70,80	53,24	17,56	75,725	73,965	1,760	1,303	24		
18.09.2020	71,60	53,22	18,38	73,490	72,040	1,450	1,323	24		
19.09.2020	68,99	52,57	16,42	84,580	83,322	1,258	1,362	24		
20.09.2020	72,68	52,98	19,70	75,882	74,562	1,320	1,463	24		
21.09.2020	34,79	31,76	3,03	0,000	0,000	0,000	0,000	24		
22.09.2020	69,29	52,34	16,95	89,848	88,838	1,010	1,494	24		
23.09.2020	71,96	52,95	19,00	75,395	73,715	1,680	1,403	24		
Итого:				1801,49	1771,43	30,06	30,757	648		
Средние:	68,77	52,21	16,56							

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28/08/2024:00	156079,28	154945,31	2988,92	4606,595	32777	0
24/09/2024:00	157880,722	156716,745	3018,98	4637,352	33425	0
Итого:	1801,49	1771,43	30,06	30,757	648	0

Ответственный представитель потребителя:
Главный инженер

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

25.09.2024

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0