

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 1 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	106,06	61,3	44,76	142,21	138,38	0	135,71	135,99	-0,28	6,092	24	0	
25.01.2021	94,56	52,21	42,35	109,67	107,24	0	105,54	105,88	-0,34	4,477	24	0	
26.01.2021	84,9	47,58	37,32	101,23	99,49	0	98,11	98,42	-0,31	3,659	24	0	
27.01.2021	84,19	47,56	36,63	101,1	99,45	0	98,01	98,42	-0,41	3,591	24	0	
28.01.2021	84,76	47,98	36,78	104,83	103,08	0	101,59	101,95	-0,36	3,738	24	0	
29.01.2021	89,72	50,28	39,44	111,85	109,71	0	108,03	108,41	-0,38	4,262	24	0	
30.01.2021	91,26	53,29	37,97	124,61	122,23	0	120,23	120,64	-0,41	4,571	24	0	
31.01.2021	88,6	50	38,6	114,95	112,85	0	111,09	111,52	-0,43	4,288	24	0	
01.02.2021	85,28	49,5	35,78	113,63	111,79	0	110,07	110,52	-0,45	3,939	24	0	
02.02.2021	84,67	48,77	35,9	107,16	105,46	0	103,84	104,26	-0,42	3,728	24	0	
03.02.2021	84,14	48,1	36,04	105,19	103,55	0	101,96	102,41	-0,45	3,674	24	0	
04.02.2021	84,89	50,28	34,61	120,45	118,61	0	116,72	117,23	-0,51	4,043	24	0	
05.02.2021	84,68	47,13	37,55	90,73	89,21	0	87,93	88,31	-0,38	3,302	24	0	
06.02.2021	84,67	46,37	38,3	86,83	85,37	0	84,14	84,54	-0,4	3,224	24	0	
07.02.2021	91,92	52,86	39,06	120,53	118,18	0	116,24	116,65	-0,41	4,547	24	0	
08.02.2021	98,98	60,27	38,71	144,38	141,3	0	138,54	138,94	-0,4	5,372	24	0	
09.02.2021	103,79	63,55	40,24	151,52	147,96	0	144,83	145,25	-0,42	5,844	24	0	
10.02.2021	105,02	62,35	42,67	143,48	139,86	0	137,02	137,35	-0,33	5,867	24	0	
11.02.2021	104	60,1	43,9	133,44	130,01	0	127,55	127,86	-0,31	5,615	24	0	
12.02.2021	99,57	56,7	42,87	122,58	119,66	0	117,55	117,86	-0,31	5,048	24	0	
13.02.2021	91,45	52,23	39,22	112,73	110,49	0	108,74	109,06	-0,32	4,273	24	0	
14.02.2021	87,76	47,3	40,46	98,53	96,65	0	95,28	95,63	-0,35	3,858	24	0	
15.02.2021	93,17	54,06	39,11	124,95	122,45	0	120,39	120,8	-0,41	4,713	24	0	
16.02.2021	98,61	59,79	38,82	142,56	139,47	0	136,84	137,21	-0,37	5,323	24	0	
17.02.2021	99,18	59,29	39,89	140,84	137,66	0	135,12	135,42	-0,3	5,403	24	0	
18.02.2021	99,78	59,06	40,72	135,7	132,61	0	130,13	130,47	-0,34	5,311	24	0	
19.02.2021	99,41	59,77	39,64	143,56	140,41	0	137,7	138,11	-0,41	5,468	24	0	
20.02.2021	99,01	59,06	39,95	139,63	136,55	0	133,96	134,36	-0,4	5,363	24	0	
21.02.2021	99,72	60,14	39,58	148,68	145,4	0	142,56	142,98	-0,42	5,656	24	0	
22.02.2021	100,04	60,18	39,86	144,72	141,49	0	138,73	139,11	-0,38	5,544	24	0	
23.02.2021	102,64	60,77	41,87	152,23	148,54	0	145,67	146,02	-0,35	6,115	24	0	
Итого:				3834,5	3755,1	0	3689,82	3701,58	-11,76	145,908	744	0	
Средние:	93,75	54,44	39,3										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/01/21г.	3976,9	3883,28	0	3813,84	3823,87	-10,03	160,223	733	0
23/02/21г.	7811,4	7638,39	0	7503,66	7525,45	-21,79	306,131	1477	0
Итого:	3834,5	3755,11	0	3689,82	3701,58	-11,76	145,908	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и	
Т _{раб} х Т _{нш}	

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж организации

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут М расч = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,52	60,72	44,8	238,66	231,67	0,03	227,81	227,76	0,05	10,238	24	0	
25.01.2021	94,27	50,02	44,25	169,48	165,14	0,04	163,14	163,19	-0,05	7,226	24	0	
26.01.2021	84,41	43,13	41,28	142,61	139,62	0,02	138,25	138,42	-0,17	5,708	24	0	
27.01.2021	83,71	42,35	41,36	135,63	132,8	0,02	131,52	131,68	-0,16	5,439	24	0	
28.01.2021	84,36	43,77	40,59	149,71	146,55	0,02	145,14	145,22	-0,08	5,89	24	0	
29.01.2021	89,32	47,22	42,1	162,19	158,47	0,02	156,7	156,81	-0,11	6,6	24	0	
30.01.2021	90,89	50,7	40,19	194,86	190,63	0,02	188,06	188,36	-0,3	7,567	24	0	
31.01.2021	88,3	46,91	41,39	168,54	164,97	0,03	162,93	163,26	-0,33	6,748	24	0	
01.02.2021	84,86	45,94	38,92	166,16	162,88	0,02	161	161,29	-0,29	6,265	24	0	
02.02.2021	84,26	44,95	39,31	158,58	155,47	0,02	153,72	153,99	-0,27	6,045	24	0	
03.02.2021	83,71	43,68	40,03	147,63	144,67	0,02	143,17	143,37	-0,2	5,731	24	0	
04.02.2021	84,49	47,61	36,88	185,34	181,8	0,03	179,63	179,87	-0,24	6,625	24	0	
05.02.2021	84,19	42,24	41,95	124,03	121,26	0,03	120,24	120,23	0,01	5,045	24	0	
06.02.2021	84,17	40,31	43,86	120,66	117,93	0,02	116,97	117,02	-0,05	5,129	24	0	
07.02.2021	91,6	49,01	42,59	176,3	172,31	0,02	170,02	170,36	-0,34	7,246	24	0	
08.02.2021	98,62	57,69	40,93	231,23	225,88	0,01	221,92	222,42	-0,5	9,102	24	0	
09.02.2021	103,4	60,77	42,63	241,75	235,62	0,03	231,18	231,64	-0,46	9,881	24	0	
10.02.2021	104,56	59,02	45,54	224,86	218,69	0,03	214,82	215,2	-0,38	9,811	24	0	
11.02.2021	103,58	58,19	45,39	216,68	210,7	0,02	207,16	207,39	-0,23	9,43	24	0	
12.02.2021	99,09	54,77	44,32	201,02	195,81	0,03	192,86	193,07	-0,21	8,562	24	0	
13.02.2021	91,12	49,91	41,21	179,87	175,87	0,04	173,54	173,8	-0,26	7,159	24	0	
14.02.2021	87,26	43,19	44,07	146,23	142,91	0,02	141,46	141,64	-0,18	6,233	24	0	
15.02.2021	92,79	50,4	42,39	181,09	176,78	0,01	174,54	174,69	-0,15	7,402	24	0	
16.02.2021	98,23	55,27	42,96	208,63	203,39	0,03	200,28	200,51	-0,23	8,619	24	0	
17.02.2021	98,8	56,85	41,95	220,46	215,09	0,02	211,54	211,87	-0,33	8,891	24	0	
18.02.2021	99,35	56,66	42,69	218,11	212,62	0,02	209,23	209,44	-0,21	8,95	24	0	
19.02.2021	99,02	57,13	41,89	224,65	219,12	0,03	215,53	215,81	-0,28	9,049	24	0	
20.02.2021	98,67	57,67	41	231,72	226,25	0,02	222,38	222,77	-0,39	9,139	24	0	
21.02.2021	99,36	57,65	41,71	224,74	219,3	0,03	215,53	215,92	-0,39	9,007	24	0	
22.02.2021	99,65	58,35	41,3	229,8	224,28	0,02	220,35	220,77	-0,42	9,123	24	0	
23.02.2021	102,32	60,04	42,28	251,55	245,31	0,01	240,72	241,25	-0,53	10,204	24	0	
Итого:				5872,7	5733,7	0,73	5651,34	5659,02	-7,68	238,064	744	0	
Средние:	93,35	51,35	41,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2021	165899,17	163563,5	26,47	160910,81	161455,21	-544,4	4905,746	27451	332
23.02.2021	171771,94	169297,29	27,2	166562,15	167114,23	-552,08	5143,81	28195	332
Итого:	5872,77	5733,79	0,73	5651,34	5659,02	-7,68	238,064	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОЗБЫТ»
ИНСПЕКТОР С.И. Б.Э.Р.
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

24/01/21г.-23/02/21г.

Договор N:3440167111

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00

$G_{\text{обр max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

G3 max = 2.00 m3/y G3 min = 1.00 m3/y

2.00 M3/g G3 min = 1.00 M3/g

БЕОГ 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

图 1

$$q \cdot T = 0$$

T3=1

2020

...

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
23.01.2024.0	m3	m3	m3	т	т	т	Гкал	ч	ч
23.01.2024.0	36273,29	35843,19	0,67	35257,95	35429,38	-171,43	1062,141	8174	0
23.01.2024.0	40703,97	40159,88	0,81	39522,27	39692,59	-170,32	1246,955	8918	0
Итого:	4430,68	4316,69	0,14	4264,32	4263,21	1,11	184,814	744	0

$$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{н. Траб}}$$

Q

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЛИБЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 1-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расклады:

М сет. воды = _____ т.сут Макс = _____ т.сут

Тка = 0.00°C

Договор N:3440167115

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под так = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

G обр так = 2.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч

G3 так = 2.00 м³/ч G3 min = 1.00 м³/ч

Заводской номер 00170431

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

OT=0

T3=1

KC=0.506P

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м³	V2 м³	V3 м³	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	104,64	60,02	44,62	199,63	188,48	0,02	190,71	185,35	5,36	8,536	24	0	
25.01.2021	93,21	48,83	44,38	135,36	128,3	0,03	130,42	126,87	3,55	5,796	24	0	
26.01.2021	83,45	43,88	39,57	127,46	121,14	0	123,63	120,04	3,59	4,892	24	0	
27.01.2021	82,7	43,75	38,95	126,26	119,86	0,22	122,53	118,78	3,75	4,77	24	0	
28.01.2021	83,33	45,02	38,31	138,98	131,97	0	134,77	130,73	4,04	5,164	24	0	
29.01.2021	88,28	49,11	39,17	153,86	146,02	0,01	148,75	144,35	4,4	5,828	24	0	
30.01.2021	89,94	51,51	38,43	173,5	164,91	0	167,56	162,87	4,69	6,445	24	0	
31.01.2021	87,28	47,11	40,17	149,23	141,85	0,01	144,37	140,35	4,02	5,802	24	0	
01.02.2021	83,94	46,91	37,03	148,12	141,09	0,01	143,6	139,66	3,94	5,319	24	0	
02.02.2021	83,32	46,3	37,02	142,27	135,5	0,06	137,98	134,13	3,85	5,105	24	0	
03.02.2021	82,74	45,52	37,22	139,83	133,08	0	135,67	131,77	3,9	5,047	24	0	
04.02.2021	83,66	49,11	34,55	168,93	161,01	0,01	163,81	159,19	4,62	5,663	24	0	
05.02.2021	83,1	43,79	39,31	112,2	106,38	0,01	108,86	105,42	3,44	4,28	24	0	
06.02.2021	82,96	41,8	41,16	111,41	105,61	0	108,1	104,73	3,37	4,449	24	0	
07.02.2021	90,54	51,1	39,44	171,05	162,43	0	165,1	160,49	4,61	6,515	24	0	
08.02.2021	97,66	59,32	38,34	205,87	195,11	0	197,7	191,97	5,73	7,595	24	0	
09.02.2021	102,41	63,7	38,71	223,57	211,44	0,01	213,95	207,52	6,43	8,309	24	0	
10.02.2021	103,62	61,69	41,93	202,7	191,28	0,01	193,78	187,93	5,85	8,149	24	0	
11.02.2021	102,58	59,5	43,08	184,61	174,13	0,01	176,65	171,28	5,37	7,631	24	0	
12.02.2021	98,11	55,16	42,95	166,69	157,48	0,01	160,01	155,26	4,75	6,885	24	0	
13.02.2021	90,08	49,16	40,92	150,12	142,34	0,02	144,94	140,7	4,24	5,937	24	0	
14.02.2021	86,32	44,74	41,58	134,97	127,89	0,01	130,66	126,69	3,97	5,434	24	0	
15.02.2021	91,83	52,45	39,38	173,3	164,13	0	167,11	162,04	5,07	6,588	24	0	
16.02.2021	97,22	58,35	38,87	198,74	188,1	0	190,93	185,13	5,8	7,435	24	0	
17.02.2021	97,92	59,51	38,41	206,18	195,19	0,01	197,96	191,99	5,87	7,62	24	0	
18.02.2021	98,41	57,67	40,74	189,03	178,67	0	181,43	175,91	5,52	7,406	24	0	
19.02.2021	98,03	58,1	39,93	196,56	185,86	0,01	188,73	182,97	5,76	7,552	24	0	
20.02.2021	97,72	58,58	39,14	201	190,13	0,01	193,02	187,13	5,89	7,57	24	0	
21.02.2021	98,4	59,01	39,39	202,5	191,5	0,01	194,37	188,42	5,95	7,673	24	0	
22.02.2021	98,82	61	37,82	214,2	202,67	0,01	205,53	199,21	6,32	7,793	24	0	
23.02.2021	101,35	65,64	35,71	260,86	246,76	0	249,83	241,95	7,88	8,95	24	0	
Итого:				5308,9	5030,3	0,5	5112,46	4960,83	151,63	202,138	744	0	
Средние:	92,37	52,81	39,55										

Дата	V1 м³	V2 м³	V3 м³	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/21г.ч.о	16307,16	15531,88	0,78	15753,59	15339,87	413,72	595,733	2580	0
23/02/21г.ч.о	21616,15	20562,19	1,28	20866,05	20300,7	565,35	797,871	3324	0
Итого:	5308,99	5030,31	0,5	5112,46	4960,83	151,63	202,138	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова

Для документов

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УР/ЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 1-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: 3440167117

Тип расходомера: ПРМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,17	60,88	44,29	208,53	198,81	0	199,13	195,41	3,72	8,848	24	0	
25.01.2021	93,85	49,55	44,3	140,9	135,03	0	135,69	133,45	2,24	6,019	24	0	
26.01.2021	83,88	43,88	40	129,15	124,16	0,01	125,22	123,04	2,18	5,01	24	0	
27.01.2021	83,14	43,83	39,31	128,46	123,55	0	124,65	122,43	2,22	4,898	24	0	
28.01.2021	83,77	45,91	37,86	142,11	136,8	0	137,79	135,42	2,37	5,218	24	0	
29.01.2021	88,69	48,62	40,07	154,81	148,64	0	149,63	147,02	2,61	5,997	24	0	
30.01.2021	90,39	52,38	38,01	181,92	174,74	0	175,63	172,48	3,15	6,682	24	0	
31.01.2021	87,79	47,08	40,71	150,58	144,66	0	145,64	143,13	2,51	5,932	24	0	
01.02.2021	84,37	47,03	37,34	153,9	148,22	0	149,17	146,68	2,49	5,571	24	0	
02.02.2021	83,77	47,24	36,53	152,21	146,68	0	147,58	145,12	2,46	5,39	24	0	
03.02.2021	83,16	45,59	37,57	140,24	135,1	0	136,03	133,79	2,24	5,11	24	0	
04.02.2021	84,09	49,76	34,33	177,02	170,66	0	171,62	168,69	2,93	5,895	24	0	
05.02.2021	83,54	44,01	39,53	116,29	111,91	0	112,78	110,92	1,86	4,459	24	0	
06.02.2021	83,48	41,95	41,53	116,14	111,78	0	112,66	110,85	1,81	4,676	24	0	
07.02.2021	91,01	50,63	40,38	172,82	165,74	0	166,75	163,75	3	6,738	24	0	
08.02.2021	98,16	60,52	37,64	220,1	210,79	0	211,31	207,25	4,06	7,974	24	0	
09.02.2021	102,88	63,44	39,44	225,66	215,55	0	215,85	211,62	4,23	8,536	24	0	
10.02.2021	104,06	60,63	43,43	202,74	193,19	0	193,77	189,94	3,83	8,442	24	0	
11.02.2021	103,05	58,4	44,65	191,86	182,83	0	183,51	179,95	3,56	8,218	24	0	
12.02.2021	98,67	53,89	44,78	170,38	162,7	0	163,5	160,51	2,99	7,334	24	0	
13.02.2021	90,6	49,92	40,68	154,57	148,39	0,04	149,19	146,64	2,55	6,077	24	0	
14.02.2021	86,69	43,97	42,72	133,74	128,36	0	129,43	127,18	2,25	5,53	24	0	
15.02.2021	92,19	51,78	40,41	175,51	168,03	0	169,22	165,92	3,3	6,845	24	0	
16.02.2021	97,46	57,11	40,35	176,56	168,62	0	169,58	166,07	3,51	6,857	24	0	
17.02.2021	98,36	58,41	39,95	206,12	196,8	0	197,84	193,69	4,15	7,924	24	0	
18.02.2021	98,9	56,92	41,98	194,92	185,85	0	187,01	183,03	3,98	7,87	24	0	
19.02.2021	98,46	57,05	41,41	194,57	185,6	0	186,74	182,79	3,95	7,748	24	0	
20.02.2021	98,14	57,65	40,49	202,07	192,9	0	193,99	189,95	4,04	7,87	24	0	
21.02.2021	98,87	58,1	40,77	205,85	196,45	0	197,5	193,37	4,13	8,071	24	0	
22.02.2021	99,24	59,01	40,23	209,17	199,72	0	200,67	196,5	4,17	8,096	24	0	
23.02.2021	101,84	62,12	39,72	235,63	224,78	0	225,56	220,8	4,76	8,982	24	0	
Итого:				5364,5	5137	0,05	5164,64	5067,39	97,25	208,817	744	0	
Средние:	92,82	52,49	40,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г.	16598,01	15974,2	0,36	16025,02	15773,87	251,15	612,479	2462	0
23/02/21г.	21962,54	21111,24	0,41	21189,66	20841,26	348,4	821,296	3206	0
Итого:	5364,53	5137,04	0,05	5164,64	5067,39	97,25	208,817	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период вештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова

ООО "Парк-сервис"

Для документов

ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красновольский 1-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167113

Тип расходомера: ПРАМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167530

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС	НС
24.01.2021	100,75	55,31	45,44	172,39	167,74	0	165,16	165,37	-0,21	7,521	24	0	
25.01.2021	86,77	43,54	43,23	120,56	117,58	0	116,68	116,5	0,18	5,045	24	0	
26.01.2021	87,81	41,9	40,91	121,74	118,75	0	118,14	117,77	0,37	4,832	24	0	
27.01.2021	81,82	42,94	38,88	124,6	121,69	0,13	120,97	120,64	0,33	4,704	24	0	
28.01.2021	84,56	44,32	40,24	130,21	126,88	0	126,18	125,7	0,48	5,075	24	0	
29.01.2021	88,58	50,09	38,49	156,33	152,52	0	151,1	150,71	0,39	5,821	24	0	
30.01.2021	89,29	49,27	40,02	156,45	152,72	0	151,16	150,98	0,18	6,053	24	0	
31.01.2021	84,51	45,45	39,06	143,77	140,55	0	139,34	139,19	0,15	5,444	24	0	
01.02.2021	83,07	45,52	37,55	141,6	138,53	0	137,39	137,19	0,2	5,159	24	0	
02.02.2021	82,57	42,3	40,27	119,19	116,41	0	115,7	115,41	0,29	4,659	24	0	
03.02.2021	82,75	47,91	34,84	162,99	159,76	0	158,15	158,04	0,11	5,514	24	0	
04.02.2021	82,57	44,07	38,5	132,05	129,09	0	128,15	127,9	0,25	4,934	24	0	
05.02.2021	82,38	38,14	44,24	93,37	90,88	0	90,61	90,25	0,36	4,006	24	0	
06.02.2021	84,14	42,83	41,31	115,41	112,7	0	111,89	111,7	0,19	4,624	24	0	
07.02.2021	93,65	54,28	39,37	186,27	181,9	0	179,42	179,38	0,04	7,073	24	0	
08.02.2021	98,48	60,74	37,74	213,33	208,28	0	204,75	204,75	0	7,747	24	0	
09.02.2021	102,79	63,15	39,64	220,04	214,53	0	210,51	210,62	-0,11	8,37	24	0	
10.02.2021	102,96	59,79	43,17	190,37	185,31	0	182,09	182,27	-0,18	7,885	24	0	
11.02.2021	101,39	55,81	45,58	166,37	161,8	0	159,33	159,46	-0,13	7,28	24	0	
12.02.2021	93,62	52,37	41,25	161,6	157,78	0	155,66	155,77	-0,11	6,428	24	0	
13.02.2021	87,18	43,38	43,8	109,64	106,96	0	106,06	106,02	0,04	4,65	24	0	
14.02.2021	86,79	44,51	42,28	132,6	129,1	0,01	128,3	127,86	0,44	5,426	24	0	
15.02.2021	93,8	57,06	36,74	198,58	193,74	0	191,22	190,81	0,41	7,041	24	0	
16.02.2021	97,68	59,66	38,02	203,96	199,02	0	195,88	195,75	0,13	7,467	24	0	
17.02.2021	97,51	57,58	39,93	190,46	185,85	0	182,95	182,99	-0,04	7,32	24	0	
18.02.2021	97,43	56,54	40,89	181,62	177,14	0	174,46	174,51	-0,05	7,147	24	0	
19.02.2021	97,33	58,79	38,54	197,61	192,91	0	189,82	189,83	-0,01	7,332	24	0	
20.02.2021	97,42	57,37	40,05	189,18	184,57	0	181,68	181,75	-0,07	7,292	24	0	
21.02.2021	98,42	61,19	37,23	215,47	210,39	0	206,83	206,75	0,08	7,719	24	0	
22.02.2021	98,3	60,55	37,75	210,3	205,3	0	201,85	201,82	0,03	7,638	24	0	
23.02.2021	102,4	64,42	37,98	243,56	237,41	0	233,08	232,93	0,15	8,876	24	0	
Итого:				5101,6	4977,7	0,14	4914,51	4910,62	3,89	196,082	744	0	
Средние:	91,73	51,63	40,09										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС
23/01/21г.-24/01/21г.	16092,55	15754,76	0,45	15545,79	15565,41	-19,62	603,578	2591	0
23/02/21г.-24/02/21г.	21194,17	20732,55	0,59	20460,3	20476,03	-15,73	799,66	3335	0
Итого:	5101,62	4977,79	0,14	4914,51	4910,62	3,89	196,082	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период вешатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С И Н 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3 илп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходи:

M Сер. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС	НС
24.01.2021	105,3	60	45,3	131,64	130,08	0	125,68	127,94	-2,26	5,713	24	0	
25.01.2021	93,34	49,33	44,01	105,16	95,09	0	101,3	94	7,3	4,498	24	0	
26.01.2021	84,18	44,23	39,95	106,84	87,75	0	103,58	86,95	16,63	4,141	24	0	
27.01.2021	83,48	43,83	39,65	106,94	86,84	0	103,74	86,06	17,68	4,116	24	0	
28.01.2021	84,06	45,38	38,68	104,43	84,03	0	101,26	83,22	18,04	3,922	24	0	
29.01.2021	89,15	47,97	41,18	114,31	95,78	0	110,45	94,73	15,72	4,547	24	0	
30.01.2021	90,68	51,42	39,26	131,94	112,07	0	127,34	110,66	16,68	5,029	24	0	
31.01.2021	87,85	46,84	41,01	116,3	97,34	0	112,46	96,32	16,14	4,623	24	0	
01.02.2021	84,64	46,45	38,19	117,19	96,8	0	113,57	95,83	17,74	4,341	24	0	
02.02.2021	84,07	45,07	39	111,44	91,63	0	108,03	90,75	17,28	4,219	24	0	
03.02.2021	83,53	45,43	38,1	112,42	92,81	0	109,06	91,89	17,17	4,156	24	0	
04.02.2021	84,37	48,19	36,18	127,17	105,55	0	123,27	104,4	18,87	4,453	24	0	
05.02.2021	84,05	43,16	40,89	85,18	72,81	0	82,6	72,16	10,44	3,377	24	0	
06.02.2021	84,02	41,57	42,45	79,84	68,61	0	77,44	68,06	9,38	3,29	24	0	
07.02.2021	91,43	50,16	41,27	119,06	108,14	0	114,86	106,87	7,99	4,743	24	0	
08.02.2021	98,5	60,07	38,43	135,67	134,75	0	130,21	132,54	-2,33	5,017	24	0	
09.02.2021	103,38	65,93	37,45	162,53	162,09	0	155,42	158,91	-3,49	5,84	24	0	
10.02.2021	104,46	62,48	41,98	137,98	137,02	0	131,85	134,55	-2,7	5,553	24	0	
11.02.2021	103,41	58,33	45,08	119,88	118,76	0	114,65	116,91	-2,26	5,185	24	0	
12.02.2021	98,48	54,14	44,34	113,97	109,1	0	109,38	107,62	1,76	4,862	24	0	
13.02.2021	90,73	49,73	41	108,13	97,61	0	104,37	96,46	7,91	4,321	24	0	
14.02.2021	87,08	42,93	44,15	99,87	85,15	0	96,67	84,39	12,28	4,273	24	0	
15.02.2021	92,7	52,83	39,87	123,97	115,22	0	119,48	113,7	5,78	4,772	24	0	
16.02.2021	98,11	59,55	38,56	135,56	133,58	0	130,14	131,39	-1,25	5,025	24	0	
17.02.2021	98,75	60,13	38,62	136,8	136,4	0	131,28	134,15	-2,87	5,084	24	0	
18.02.2021	99,18	57,52	41,66	123,6	122,96	0	118,56	121,08	-2,52	4,954	24	0	
19.02.2021	98,92	59,63	39,29	135,27	134,82	0	129,77	132,61	-2,84	5,112	24	0	
20.02.2021	98,57	59,33	39,24	133,93	133,53	0	128,56	131,38	-2,82	5,057	24	0	
21.02.2021	99,28	60,19	39,09	142,7	142,27	0	136,9	139,88	-2,98	5,367	24	0	
22.02.2021	99,54	60,06	39,48	138,43	137,79	0	132,75	135,49	-2,74	5,253	24	0	
23.02.2021	102,3	66,86	35,44	176,31	176,37	0	168,74	172,83	-4,09	6,002	24	0	
Итого:				3794,4	3502,7	0	3653,37	3453,73	199,64	146,845	744	0	
Средние:	93,14	52,86	40,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС
23/01/21г.	80115,84	78400,29	0,45	77670,11	77553,89	116,22	2769,955	27448	335
23/02/21г.	83910,3	81903,04	0,45	81323,48	81007,62	315,86	2916,8	28192	335
Итого:	3794,46	3502,75	0	3653,37	3453,73	199,64	146,845	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Тнш	0,000

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просвирнина
Ф.И.О.

«Парк-сервис»
Для документа

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 3 илп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходи:

M Сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мΣ482

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	106,1	58,2	47,9	206,29	197,11	0	196,84	194,04	2,8	9,457	24	0	
25.01.2021	94,53	49,84	44,69	159,99	153,65	0	154,01	151,86	2,15	6,888	24	0	
26.01.2021	84,96	44,33	40,63	142,47	137,29	0	138,04	136,04	2	5,605	24	0	
27.01.2021	84,2	43,23	40,97	137,91	132,81	0	133,7	131,64	2,06	5,477	24	0	
28.01.2021	84,84	44,37	40,47	145,83	140,23	0	141,31	138,92	2,39	5,72	24	0	
29.01.2021	89,82	47,06	42,76	151,78	145,52	0	146,59	144,02	2,57	6,271	24	0	
30.01.2021	91,34	49,44	41,9	174,08	167,04	0	167,94	165,13	2,81	7,043	24	0	
31.01.2021	88,58	48,64	39,94	163,88	157,51	0	158,4	155,77	2,63	6,33	24	0	
01.02.2021	85,34	49,39	35,95	168,43	162,31	0	163,16	160,46	2,7	5,866	24	0	
02.02.2021	84,75	49,06	35,69	161,98	156,15	0	157,01	154,38	2,63	5,606	24	0	
03.02.2021	84,21	48,8	35,41	158,5	152,86	0	153,64	151,14	2,5	5,441	24	0	
04.02.2021	84,96	49,67	35,29	178,03	171,47	0	172,49	169,51	2,98	6,088	24	0	
05.02.2021	84,74	44,07	40,67	122,56	117,45	0	118,78	116,36	2,42	4,833	24	0	
06.02.2021	84,73	45,8	38,93	122	117	0	118,25	115,86	2,39	4,605	24	0	
07.02.2021	92,01	49,3	42,71	164,75	157,84	0	158,86	156,05	2,81	6,789	24	0	
08.02.2021	99,08	56,1	42,98	200,87	192,25	0	192,72	189,47	3,25	8,3	24	0	
09.02.2021	103,94	62,16	41,78	239,46	229,76	0	228,88	225,71	3,17	9,593	24	0	
10.02.2021	105,18	60,36	44,82	218,53	210,24	0	208,67	206,73	1,94	9,383	24	0	
11.02.2021	104,14	57,12	47,02	193,03	185,14	0	184,49	182,36	2,13	8,701	24	0	
12.02.2021	99,59	53,69	45,9	174,91	167,78	0	167,75	165,55	2,2	7,714	24	0	
13.02.2021	91,45	50,69	40,76	165,98	159,55	0	160,12	157,66	2,46	6,538	24	0	
14.02.2021	87,82	45,58	42,24	143,54	137,8	0	138,81	136,45	2,36	5,868	24	0	
15.02.2021	93,29	51,07	42,22	177,66	170,64	0	171,17	168,56	2,61	7,233	24	0	
16.02.2021	98,73	56,03	42,7	202,61	194,48	0	194,42	191,64	2,78	8,317	24	0	
17.02.2021	99,35	57,5	41,85	213,75	205,46	0	205,03	202,34	2,69	8,597	24	0	
18.02.2021	99,87	55,69	44,18	197,68	189,75	0	189,55	187,06	2,49	8,394	24	0	
19.02.2021	99,55	57,17	42,38	213,63	205,33	0	204,84	202,23	2,61	8,702	24	0	
20.02.2021	99,16	56,49	42,67	207,66	199,59	0	199,21	196,64	2,57	8,517	24	0	
21.02.2021	99,87	58,22	41,65	218,51	209,89	0	209,51	206,6	2,91	8,745	24	0	
22.02.2021	100,19	57,89	42,3	215,41	206,78	0	206,48	203,58	2,9	8,754	24	0	
23.02.2021	102,89	63,61	39,28	271,39	262,89	0	259,61	258,04	1,57	10,228	24	0	
Итого:				5613,1	5393,5	0	5400,28	5321,8	78,48	225,603	744	0	
Средние:	93,84	52,27	41,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г.	145831,59	142053,33	0	141352,5	140320,71	1031,79	4657,147	27431	352
23/02/21г.	151444,69	147446,9	0	146752,78	145642,51	1110,27	4882,75	28175	352
Итого:	5613,1	5393,57	0	5400,28	5321,8	78,48	225,603	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красновольский 3-б

Тепловыделитель: ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ИРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х7688

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	104,76	61,32	43,44	202,18	209,72	0	193,13	206,12	-12,99	8,413	24	0	
25.01.2021	93,39	49,39	44	134,83	139,2	0,01	129,89	137,61	-7,72	5,72	24	0	
26.01.2021	83,65	43,9	39,75	119,72	123,11	0	116,1	121,99	-5,89	4,612	24	0	
27.01.2021	82,93	43,6	39,33	118,74	122,19	0	115,23	121,09	-5,86	4,527	24	0	
28.01.2021	83,56	45,42	38,14	132,28	136,18	0	128,28	134,88	-6,6	4,891	24	0	
29.01.2021	88,43	47,77	40,66	138,93	143,37	0	134,31	141,85	-7,54	5,463	24	0	
30.01.2021	90,09	51,49	38,6	164,03	169,16	0	158,37	167,07	-8,7	6,115	24	0	
31.01.2021	87,41	46,53	40,88	140,73	145,09	0	136,12	143,61	-7,49	5,563	24	0	
01.02.2021	84,1	45,99	38,11	142,35	146,51	0	138,03	145,06	-7,03	5,257	24	0	
02.02.2021	83,5	46,03	37,47	137,17	141,11	0	133,04	139,72	-6,68	4,986	24	0	
03.02.2021	82,95	44,95	38	130,86	134,65	0	126,96	133,37	-6,41	4,822	24	0	
04.02.2021	83,78	48,42	35,36	158,94	163,48	0	154,1	161,68	-7,58	5,448	24	0	
05.02.2021	83,35	43,73	39,62	108,98	112,26	0	105,72	111,26	-5,54	4,185	24	0	
06.02.2021	83,28	42,13	41,15	107,06	110,4	0	103,85	109,5	-5,65	4,27	24	0	
07.02.2021	90,71	49,43	41,28	156,5	161,76	0	151,06	159,92	-8,86	6,236	24	0	
08.02.2021	97,82	59,59	38,23	200,94	207,61	0	192,95	204,22	-11,27	7,393	24	0	
09.02.2021	102,59	66,15	36,44	236,88	244,89	0	226,65	240,03	-13,38	8,281	24	0	
10.02.2021	103,77	62,45	41,32	197,48	204,63	0	188,77	200,94	-12,17	7,819	24	0	
11.02.2021	102,69	58,27	44,42	172,73	179,14	0	165,25	176,34	-11,09	7,359	24	0	
12.02.2021	98,32	54,35	43,97	156,05	161,5	0	149,79	159,28	-9,49	6,598	24	0	
13.02.2021	90,22	49,36	40,86	145,8	150,23	0	140,75	148,52	-7,77	5,755	24	0	
14.02.2021	86,42	43,63	42,79	124,64	128,38	0,01	120,66	127,23	-6,57	5,161	24	0	
15.02.2021	91,91	50,69	41,22	157,38	162,54	0	151,77	160,58	-8,81	6,26	24	0	
16.02.2021	97,38	57,09	40,29	179,97	186,07	0	172,87	183,27	-10,4	6,974	24	0	
17.02.2021	98,06	58,83	39,23	190,89	197,26	0	183,25	194,08	-10,83	7,201	24	0	
18.02.2021	98,55	57,96	40,59	183,22	189,51	0	175,84	186,55	-10,71	7,151	24	0	
19.02.2021	98,25	59,39	38,86	192,49	198,92	0	184,78	195,69	-10,91	7,192	24	0	
20.02.2021	97,88	59,03	38,85	192,19	198,61	0	184,53	195,44	-10,91	7,184	24	0	
21.02.2021	98,58	58,71	39,87	191,7	198,26	0	183,98	195,14	-11,16	7,347	24	0	
22.02.2021	98,9	59,4	39,5	189,33	195,72	0	181,65	192,53	-10,88	7,189	24	0	
23.02.2021	101,68	66,73	34,95	258,62	267,28	0	247,62	261,91	-14,29	8,679	24	0	
Итого:				5063,6	5228,7	0,02	4875,3	5156,48	-281,18	194,051	744	0	
Средние:	92,54	52,63	39,9										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2021	15853,36	16314,78	1,49	15310,77	16114,11	-803,34	588,002	2583	0
23.02.2021	20916,97	21543,52	1,51	20186,07	21270,59	-1084,52	782,053	3327	0
Итого:	5063,61	5228,74	0,02	4875,3	5156,48	-281,18	194,051	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просняников

Подпись

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СИН Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г. - 23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные раскоды:

M сеп. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

Ткв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Вд 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1D5C

по 2,7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,57	57,18	48,39	189,56	181,95	0	180,97	179,22	1,75	8,785	24	0	
25.01.2021	94,44	47,62	46,82	130,58	125,9	0,01	125,68	124,57	1,11	5,888	24	0	
26.01.2021	84,35	43,19	41,16	120,47	116,86	0,01	116,79	115,88	0,91	4,807	24	0	
27.01.2021	83,53	42,51	41,02	120,13	116,62	0	116,5	115,62	0,88	4,778	24	0	
28.01.2021	84,04	43,67	40,37	133,33	129,44	0	129,23	128,3	0,93	5,215	24	0	
29.01.2021	88,87	46,86	42,01	144,08	139,48	0	139,25	138,04	1,21	5,852	24	0	
30.01.2021	90,58	50,04	40,54	164,78	159,47	0	159,05	157,59	1,46	6,453	24	0	
31.01.2021	88,26	45,58	42,68	142,52	137,88	0	137,75	136,49	1,26	5,884	24	0	
01.02.2021	84,65	45,15	39,5	144,63	140,28	0	140,16	138,93	1,23	5,538	24	0	
02.02.2021	84,03	44,5	39,53	137,49	133,36	0	133,3	132,1	1,2	5,269	24	0	
03.02.2021	83,47	44,12	39,35	132,05	128,08	0	128,07	126,91	1,16	5,04	24	0	
04.02.2021	84,3	47,54	36,76	158,29	153,68	0	153,43	152,02	1,41	5,642	24	0	
05.02.2021	83,93	44,79	39,14	110,62	107,2	0,01	107,25	106,2	1,05	4,199	24	0	
06.02.2021	83,89	42,82	41,07	108,96	105,64	0	105,63	104,7	0,93	4,338	24	0	
07.02.2021	91,04	48,82	42,22	154,66	149,41	0	149,23	147,75	1,48	6,306	24	0	
08.02.2021	98,21	57,27	40,94	193,44	186,64	0	185,7	183,79	1,91	7,618	24	0	
09.02.2021	102,87	61,15	41,72	211,53	203,71	0	202,36	200,21	2,15	8,466	24	0	
10.02.2021	104,33	58,92	45,41	191,98	184,41	0	183,44	181,44	2	8,356	24	0	
11.02.2021	103,35	55,84	47,51	173,46	166,43	0	165,86	164,01	1,85	7,9	24	0	
12.02.2021	99,21	52,12	47,09	157,29	151,16	0	150,88	149,23	1,65	7,118	24	0	
13.02.2021	90,89	49,01	41,88	145,73	140,82	0	140,63	139,22	1,41	5,896	24	0	
14.02.2021	87,12	43,6	43,52	125,8	121,57	0	121,73	120,5	1,23	5,299	24	0	
15.02.2021	92,35	49,72	42,63	160,19	154,55	0	154,42	152,74	1,68	6,587	24	0	
16.02.2021	97,66	55,68	41,98	183,73	177,02	0	176,44	174,47	1,97	7,422	24	0	
17.02.2021	98,56	56,94	41,62	191,47	184,48	0	183,74	181,71	2,03	7,663	24	0	
18.02.2021	99,12	54,29	44,83	176,97	170,17	0	169,78	167,83	1,95	7,628	24	0	
19.02.2021	98,69	55,78	42,91	185,99	179,01	0	178,47	176,42	2,05	7,672	24	0	
20.02.2021	98,32	56,23	42,09	186,62	179,74	0	179,14	177,09	2,05	7,552	24	0	
21.02.2021	99,01	56,56	42,45	191,29	184,14	0	183,53	181,41	2,12	7,807	24	0	
22.02.2021	99,48	57,92	41,56	194,69	187,5	0	186,71	184,59	2,12	7,778	24	0	
23.02.2021	101,9	63,42	38,48	245,53	236,67	0	235,07	232,33	2,74	9,071	24	0	
Итого:				5007,8	4833,2	0,03	4820,19	4771,31	48,88	203,827	744	0	
Средние:	93,09	50,93	42,16										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21-24/01/21	34929,46	34110,41	3,04	33927,49	33755,76	171,73	1146,288	8195	0
23/02/21-24/02/21	39937,32	38943,68	3,07	38747,68	38527,07	220,61	1350,115	8939	0
Итого:	5007,86	4833,27	0,03	4820,19	4771,31	48,88	203,827	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi	0
Траб х Тнш	

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоркина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С.И. Б.ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 3-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

И сеп. воды = _____ т.сут Игас = _____ т.сут

Тиз = 0.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: ПЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЕЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0080

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.01.2021	104,73	58,04	46,69	200,78	192,59	0,01	191,81	189,57	2,24	8,987	24	0	
25.01.2021	93,36	47,34	46,02	135,07	130,44	0,03	130,11	129,04	1,07	5,99	24	0	
26.01.2021	83,62	41,78	41,84	123,53	120,04	0,01	119,81	119,06	0,75	5,014	24	0	
27.01.2021	82,94	41,9	41,04	123,54	120,03	0,01	119,88	119,01	0,87	4,921	24	0	
28.01.2021	83,58	43,93	39,65	135,71	131,7	0,01	131,63	130,51	1,12	5,22	24	0	
29.01.2021	88,47	47,43	41,04	148,15	143,35	0	143,2	141,83	1,37	5,879	24	0	
30.01.2021	90,05	50,77	39,28	174,53	168,86	0,01	168,52	166,81	1,71	6,626	24	0	
31.01.2021	87,45	46,04	41,41	145,01	140,42	0,01	140,27	139,02	1,25	5,811	24	0	
01.02.2021	84,1	44,95	39,15	149	144,49	0,15	144,45	143,13	1,32	5,656	24	0	
02.02.2021	83,49	44,24	39,25	138,41	134,31	0,01	134,23	133,07	1,16	5,267	24	0	
03.02.2021	82,91	43,32	39,59	132,12	128,31	0,01	128,18	127,17	1,01	5,073	24	0	
04.02.2021	83,79	48,16	35,63	166,58	161,68	0	161,54	159,91	1,63	5,759	24	0	
05.02.2021	83,35	41,37	41,98	108,6	105,42	0,02	105,33	104,55	0,78	4,422	24	0	
06.02.2021	83,35	41,29	42,06	107,7	104,65	0	104,45	103,83	0,62	4,393	24	0	
07.02.2021	90,78	49,64	41,14	165,85	160,34	0,01	160,07	158,49	1,58	6,59	24	0	
08.02.2021	97,8	59,15	38,65	210,02	202,65	0	201,66	199,4	2,26	7,811	24	0	
09.02.2021	102,51	62,48	40,03	223,76	215,27	0,01	214,1	211,44	2,66	8,592	24	0	
10.02.2021	103,69	59,98	43,71	202,95	194,84	0,01	194,05	191,6	2,45	8,509	24	0	
11.02.2021	102,68	56,88	45,8	184,61	177,2	0,02	176,62	174,53	2,09	8,112	24	0	
12.02.2021	98,2	52,82	45,38	163,67	157,45	0,02	157,1	155,4	1,7	7,138	24	0	
13.02.2021	90,3	48,56	41,74	149,35	144,41	0,02	144,17	142,8	1,37	6,024	24	0	
14.02.2021	86,5	42,64	43,86	128,43	124,34	0	124,3	123,27	1,03	5,455	24	0	
15.02.2021	91,92	50,25	41,67	169,22	163,24	0,01	163,18	161,31	1,87	6,805	24	0	
16.02.2021	97,35	56,98	40,37	197,33	190,06	0,01	189,53	187,19	2,34	7,668	24	0	
17.02.2021	98,04	58,1	39,94	202,4	194,9	0,01	194,32	191,86	2,46	7,782	24	0	
18.02.2021	98,54	55,86	42,68	187,27	180,09	0	179,73	177,46	2,27	7,687	24	0	
19.02.2021	98,12	56,04	42,08	189,09	181,97	0,02	181,53	179,32	2,21	7,656	24	0	
20.02.2021	97,83	57,73	40,1	199,08	191,68	0	191,17	188,73	2,44	7,683	24	0	
21.02.2021	98,54	56,86	41,68	203,66	195,84	0,02	195,47	192,88	2,59	8,167	24	0	
22.02.2021	98,94	59,25	39,69	209,85	201,88	0,01	201,32	198,59	2,73	8,007	24	0	
23.02.2021	101,44	64,17	37,27	257,86	247,62	0	246,94	242,99	3,95	9,232	24	0	
Итого:				5233,1	5050	0,45	5038,67	4983,77	54,9	207,936	744	0	
Средние:	92,52	51,22	41,3										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/02/21г.	43578,94	43106,27	1,72	42387,56	42575	-187,44	1168,203	8197	0
23/02/21г.	48812,08	48156,34	2,17	47426,23	47558,77	-132,54	1376,139	8941	0
Итого:	5233,14	5050,07	0,45	5038,67	4983,77	54,9	207,936	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/ип)Qконтр = Qн
Траб х Тнш

0

Представитель абонента
ректор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор С.И. Б.ЭР
Болтачева Л.А.
26.02.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тепловычислитель ВКГ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгрвс = _____ т.сут
Тив = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0-БЕ55

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,06	60,18	44,88	198,73	189,77	0	189,78	186,63	3,15	8,542	24	0	
25.01.2021	93,64	48,12	45,52	130,95	125,38	0	126,11	124,01	2,1	5,745	24	0	
26.01.2021	83,66	42,25	41,41	118	113,65	0	114,44	112,68	1,76	4,738	24	0	
27.01.2021	82,95	42,5	40,45	118,61	114,19	0	115,08	113,22	1,86	4,652	24	0	
28.01.2021	83,62	43,87	39,75	133,25	128,18	0	129,23	127,01	2,22	5,134	24	0	
29.01.2021	88,57	47,1	41,47	144,96	139,03	0	140,11	137,58	2,53	5,813	24	0	
30.01.2021	90,28	51,62	38,66	171,26	164,59	0	165,33	162,55	2,78	6,394	24	0	
31.01.2021	87,6	47,36	40,24	144,08	138,4	0	139,34	136,92	2,42	5,61	24	0	
01.02.2021	84,25	46,33	37,92	147,04	141,56	0	142,55	140,15	2,4	5,408	24	0	
02.02.2021	83,61	45,4	38,21	137,56	132,43	0	133,42	131,14	2,28	5,097	24	0	
03.02.2021	83,01	44,72	38,29	134,78	129,82	0	130,76	128,62	2,14	5,006	24	0	
04.02.2021	84	48,53	35,47	163,66	157,75	0	158,69	155,99	2,7	5,629	24	0	
05.02.2021	83,33	41,64	41,69	106,53	102,33	0,01	103,32	101,45	1,87	4,303	24	0	
06.02.2021	83,27	40,98	42,29	103,16	99,39	0	100,06	98,62	1,44	4,231	24	0	
07.02.2021	90,95	50,6	40,35	170,81	164,19	0	164,8	162,21	2,59	6,652	24	0	
08.02.2021	98,11	59,74	38,37	214,15	205,71	0	205,58	202,34	3,24	7,907	24	0	
09.02.2021	102,88	61,97	40,91	224,06	214,66	0	214,33	210,9	3,43	8,797	24	0	
10.02.2021	104,03	60,46	43,57	203,86	194,85	0	194,84	191,58	3,26	8,516	24	0	
11.02.2021	102,97	57,88	45,09	187,52	179,01	0	179,36	176,24	3,12	8,11	24	0	
12.02.2021	98,47	53,85	44,62	168,07	160,73	0	161,32	158,56	2,76	7,211	24	0	
13.02.2021	90,51	48,23	42,28	144,34	138,68	0	139,36	137,13	2,23	5,899	24	0	
14.02.2021	86,51	42,97	43,54	122,08	117,44	0	118,18	116,45	1,73	5,147	24	0	
15.02.2021	92,16	51,87	40,29	171,46	164,55	0	165,33	162,49	2,84	6,666	24	0	
16.02.2021	97,64	58,33	39,31	204,19	195,84	0	196,12	192,77	3,35	7,726	24	0	
17.02.2021	98,29	58,31	39,98	201,03	192,79	0	192,95	189,77	3,18	7,731	24	0	
18.02.2021	98,8	56,32	42,48	190,41	182,34	0	182,7	179,64	3,06	7,773	24	0	
19.02.2021	98,4	56,91	41,49	195,81	187,67	0	187,94	184,82	3,12	7,816	24	0	
20.02.2021	98,09	57,4	40,69	199,22	190,93	0	191,23	188,03	3,2	7,8	24	0	
21.02.2021	98,83	58,35	40,48	206,85	198,19	0	198,5	195,08	3,42	8,053	24	0	
22.02.2021	99,16	59,15	40,01	207,18	198,78	0	198,75	195,59	3,16	7,972	24	0	
23.02.2021	101,79	62,26	39,53	230,85	221,27	0	221,03	217,36	3,67	8,76	24	0	
Итого:				5194,4	4984,1	0,01	5000,54	4917,53	83,01	204,838	744	0	
Средние:	92,72	51,78	40,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2021	43251,56	42310,14	1,61	42037,1	41792,76	244,34	1208,083	8197	0
23.02.2021	48446,02	47294,24	1,62	47037,64	46710,29	327,35	1412,921	8941	0
Итого:	5194,46	4984,1	0,01	5000,54	4917,53	83,01	204,838	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qн Траб х Тнш	0

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскнды:

М сет. воды = _____ т.сут Мвас = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:ВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС	НС
24.01.2021	106,11	59,49	46,62	226,49	214,04	0	216,13	210,55	5,58	10,105	24	0	
25.01.2021	94,86	48,95	45,91	164,28	155,69	0,03	158,1	153,91	4,19	7,267	24	0	
26.01.2021	84,96	43,14	41,82	145,96	138,83	0	141,43	137,63	3,8	5,914	24	0	
27.01.2021	84,22	43,11	41,11	143,62	136,56	0	139,23	135,35	3,88	5,72	24	0	
28.01.2021	84,81	44,4	40,41	155,66	147,96	0	150,83	146,59	4,24	6,096	24	0	
29.01.2021	89,74	46,97	42,77	164,04	155,57	0	158,44	153,97	4,47	6,779	24	0	
30.01.2021	91,33	50,31	41,02	190,34	180,91	0	183,62	178,77	4,85	7,541	24	0	
31.01.2021	88,7	46,74	41,96	172	163,59	0	166,27	161,92	4,35	6,981	24	0	
01.02.2021	85,34	46,12	39,22	168,98	160,97	0	163,7	159,37	4,33	6,421	24	0	
02.02.2021	84,72	45,53	39,19	160,14	152,53	0	155,19	151,05	4,14	6,081	24	0	
03.02.2021	84,17	44,71	39,46	157,97	150,45	0	153,12	149,04	4,08	6,04	24	0	
04.02.2021	84,96	47,98	36,98	184,02	175,41	0	178,31	173,52	4,79	6,596	24	0	
05.02.2021	84,68	43,35	41,33	132,54	125,71	0	128,45	124,59	3,86	5,308	24	0	
06.02.2021	84,64	41,24	43,4	123,06	116,65	0,01	119,24	115,72	3,52	5,171	24	0	
07.02.2021	91,97	49,72	42,25	191,75	182,35	0	184,91	180,25	4,66	7,818	24	0	
08.02.2021	99,06	59,56	39,5	237,44	226,02	0	227,8	222,34	5,46	9,019	24	0	
09.02.2021	103,87	63,87	40	267,3	253,97	0	255,53	249,26	6,27	10,256	24	0	
10.02.2021	105,13	62,11	43,02	239,92	227,4	0	229,1	223,37	5,73	9,891	24	0	
11.02.2021	104,08	58,26	45,82	211,09	199,67	0	201,74	196,55	5,19	9,272	24	0	
12.02.2021	99,63	53,56	46,07	190,37	180,26	0	182,57	177,83	4,74	8,426	24	0	
13.02.2021	91,56	49,31	42,25	174,52	165,88	0	168,34	163,96	4,38	7,12	24	0	
14.02.2021	87,77	43,17	44,6	147,06	139,62	0	142,24	138,4	3,84	6,344	24	0	
15.02.2021	93,23	50,62	42,61	188	178,39	0	181,14	176,27	4,87	7,725	24	0	
16.02.2021	98,65	57,34	41,31	224,55	213,34	0	215,48	210,13	5,35	8,918	24	0	
17.02.2021	99,33	59,34	39,99	236,86	225,17	0	227,2	221,52	5,68	9,109	24	0	
18.02.2021	99,82	56,13	43,69	212,78	201,78	0	204	198,85	5,15	8,931	24	0	
19.02.2021	99,49	58,25	41,24	232,22	220,51	0	222,71	217,07	5,64	9,207	24	0	
20.02.2021	99,11	57,52	41,59	229,85	218,23	0	220,48	214,9	5,58	9,185	24	0	
21.02.2021	99,83	59,12	40,71	242,08	229,91	0	232,13	226,22	5,91	9,473	24	0	
22.02.2021	100,15	58,56	41,59	234,46	222,53	0	224,73	219	5,73	9,368	24	0	
23.02.2021	102,82	63,05	39,77	279,66	265,55	0	267,55	260,76	6,79	10,671	24	0	
Итого:				6029	5725,4	0,04	5799,71	5648,66	151,05	242,753	744	0	
Средние:	93,83	51,98	41,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС
23/01/21г.	55274,54	53096,12	4,07	53639,3	52439,68	1199,62	1657,925	9487	5
23/02/21г.	61303,55	58821,57	4,11	59439,01	58088,34	1350,67	1900,678	10231	5
Итого:	6029,01	5725,45	0,04	5799,71	5648,66	151,05	242,753	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
Инспектор СЧН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.02.2021г.

ОТВЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г. - 23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Ткв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0-В37А

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,4	55,61	49,79	116,81	112,39	0	111,51	110,76	0,75	5,569	24	0	
25.01.2021	94,07	46,42	47,65	79,79	77,25	0	76,84	76,47	0,37	3,663	24	0	
26.01.2021	84,17	41,97	42,2	71,44	69,59	0	69,24	69,05	0,19	2,924	24	0	
27.01.2021	83,35	41,31	42,04	72,8	70,96	0	70,61	70,42	0,19	2,968	24	0	
28.01.2021	83,92	41,91	42,01	77,06	75,05	0,02	74,74	74,45	0,29	3,139	24	0	
29.01.2021	88,82	43,77	45,05	84,54	82,04	0	81,7	81,3	0,4	3,682	24	0	
30.01.2021	90,5	46,42	44,08	96,69	93,79	0	93,35	92,86	0,49	4,118	24	0	
31.01.2021	87,94	44,07	43,87	86,64	84,17	0	83,78	83,41	0,37	3,679	24	0	
01.02.2021	84,51	43,35	41,16	85,76	83,48	0	83,15	82,72	0,43	3,421	24	0	
02.02.2021	83,88	42,46	41,42	79,48	77,39	0	77,06	76,75	0,31	3,193	24	0	
03.02.2021	83,3	42,33	40,97	79,44	77,44	0	77,06	76,79	0,27	3,154	24	0	
04.02.2021	84,14	45,13	39,01	92,55	90,23	0	89,73	89,35	0,38	3,5	24	0	
05.02.2021	83,73	41,71	42,02	65,53	63,85	0	63,55	63,32	0,23	2,67	24	0	
06.02.2021	83,57	41,69	41,88	63,37	61,76	0	61,48	61,28	0,2	2,575	24	0	
07.02.2021	91,05	46,31	44,74	98,56	95,59	0	95,11	94,63	0,48	4,254	24	0	
08.02.2021	98,18	54,96	43,22	124,62	120,56	0	119,62	118,88	0,74	5,18	24	0	
09.02.2021	103	62,47	40,53	148,78	143,93	0	142,3	141,37	0,93	5,784	24	0	
10.02.2021	104,27	59,11	45,16	128,79	124,27	2,69	123,06	122,26	0,8	5,572	24	0	
11.02.2021	103,22	54,44	48,78	106,52	102,66	0,01	101,89	101,23	0,66	4,979	24	0	
12.02.2021	98,78	49,24	49,54	93,79	90,51	0,02	89,98	89,48	0,5	4,464	24	0	
13.02.2021	90,69	46,69	44	86,85	84,35	0	83,8	83,49	0,31	3,69	24	0	
14.02.2021	86,9	41,43	45,47	74,86	72,78	0	72,44	72,2	0,24	3,293	24	0	
15.02.2021	92,34	48,09	44,25	97,66	94,72	0	94,16	93,69	0,47	4,171	24	0	
16.02.2021	97,76	54,41	43,35	118,76	114,97	0	114,02	113,39	0,63	4,953	24	0	
17.02.2021	98,49	56,87	41,62	123,25	119,35	0	118,3	117,54	0,76	4,935	24	0	
18.02.2021	99	53,21	45,79	109,25	105,57	0	104,82	104,16	0,66	4,809	24	0	
19.02.2021	98,64	55,28	43,36	119,86	115,97	0	115,02	114,33	0,69	4,996	24	0	
20.02.2021	98,25	54,47	43,78	117,01	113,23	0	112,32	111,67	0,65	4,928	24	0	
21.02.2021	99	56,9	42,1	128,24	124,14	0	123,04	122,27	0,77	5,188	24	0	
22.02.2021	99,33	56,16	43,17	121,1	117,18	0	116,16	115,49	0,67	5,027	24	0	
23.02.2021	101,98	63,08	38,9	157,85	152,94	0	151,11	150,16	0,95	5,896	24	0	
Итого:				3107,6	3012,1	2,74	2990,95	2975,17	15,78	130,374	744	0	
Средние:	92,97	49,39	43,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2021	8507,53	8257,38	0,77	8206,26	8167,96	38,3	356,452	2223	0
23.02.2021	11615,18	11269,49	3,51	11197,21	11143,13	54,08	486,826	2967	0
Итого:	3107,65	3012,11	2,74	2990,95	2975,17	15,78	130,374	744	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СЦН Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Теплосчетчик: ВКТ-7 сер. N 001

Договорные раскдты:

М.сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тма = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС	НС
24.01.2021	103,94	54,68	49,26	181,72	165,09	0	173,7	162,78	10,92	8,58	24	0	
25.01.2021	92,56	45,48	47,08	129,84	118,72	0	125,14	117,53	7,61	5,897	24	0	
26.01.2021	82,92	41,57	41,35	124,97	115,05	0	121,27	114,11	7,16	5,012	24	0	
27.01.2021	82,16	42,2	39,96	123,21	113,47	0	119,62	112,5	7,12	4,778	24	0	
28.01.2021	82,81	42,91	39,9	140,24	129,01	0	136,07	127,9	8,17	5,429	24	0	
29.01.2021	87,6	44,97	42,63	142,3	130,56	0	137,61	129,3	8,31	5,868	24	0	
30.01.2021	89,36	47,7	41,66	164,91	151,25	0	159,32	149,65	9,67	6,642	24	0	
31.01.2021	86,57	43,87	42,7	142,8	131,08	0	138,18	129,89	8,29	5,9	24	0	
01.02.2021	83,4	43,92	39,48	148,78	136,87	0	144,3	135,6	8,7	5,696	24	0	
02.02.2021	82,77	43,9	38,87	142,38	131,05	0	138,16	129,86	8,3	5,37	24	0	
03.02.2021	82,16	43,05	39,11	135,72	124,92	0	131,76	123,81	7,95	5,151	24	0	
04.02.2021	83	44,75	38,25	152,15	139,95	0	147,63	138,62	9,01	5,644	24	0	
05.02.2021	82,4	41,51	40,89	111,78	102,64	0	108,49	101,81	6,68	4,436	24	0	
06.02.2021	82,29	40,03	42,26	109,17	100,35	0	105,96	99,63	6,33	4,476	24	0	
07.02.2021	89,8	45,68	44,12	151,58	138,83	0	146,37	137,49	8,88	6,459	24	0	
08.02.2021	96,96	54,08	42,88	182,8	166,98	0	175,64	164,71	10,93	7,544	24	0	
09.02.2021	101,68	59,03	42,65	205,16	187,03	0	196,46	184,05	12,41	8,401	24	0	
10.02.2021	102,87	55,81	47,06	180,44	164,02	0	172,62	161,65	10,97	8,147	24	0	
11.02.2021	101,79	52,8	48,99	166,08	150,92	0	159,01	148,96	10,05	7,805	24	0	
12.02.2021	97,43	50,3	47,13	152,27	138,76	0	146,26	137,11	9,15	6,904	24	0	
13.02.2021	89,39	45,8	43,59	140,7	128,91	0	135,92	127,62	8,3	5,927	24	0	
14.02.2021	85,6	41,9	43,7	126,83	116,43	0	122,84	115,48	7,36	5,367	24	0	
15.02.2021	91,02	47,21	43,81	155,06	141,88	0	149,63	140,4	9,23	6,562	24	0	
16.02.2021	96,48	52,73	43,75	174,73	159,45	0	167,99	157,38	10,61	7,36	24	0	
17.02.2021	97,24	54,32	42,92	178,55	162,93	0	171,53	160,68	10,85	7,378	24	0	
18.02.2021	97,65	51,87	45,78	168,87	153,8	0	162,16	151,89	10,27	7,434	24	0	
19.02.2021	97,35	53,39	43,96	177,22	161,51	0	170,24	159,35	10,89	7,493	24	0	
20.02.2021	97	53,48	43,52	181,16	165,09	0	174,06	162,88	11,18	7,591	24	0	
21.02.2021	97,72	53,54	44,18	183,32	166,89	0	176,05	164,65	11,4	7,793	24	0	
22.02.2021	98,06	53,79	44,27	178,33	162,32	0	171,23	160,14	11,09	7,594	24	0	
23.02.2021	100,8	60,19	40,61	225,78	205,73	0	216,32	202,32	14	8,807	24	0	
Итого:				4878,8	4461,4	0	4701,54	4409,75	291,79	203,445	744	0	
Средние:	91,7	48,59	43,1										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС
23/01/21г.	38818,44	35991,83	0,66	37755,79	35609,5	2146,29	1177,602	8194	0
23/02/21г.	43697,29	40453,32	0,66	42457,33	40019,25	2438,08	1381,047	8938	0
Итого:	4878,85	4461,49	0	4701,54	4409,75	291,79	203,445	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0001В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,53	59,43	46,1	204,94	195,37	0	195,66	192,14	3,52	9,051	24	0	
25.01.2021	93,96	47,75	46,21	139,14	133,33	0,03	133,97	131,91	2,06	6,195	24	0	
26.01.2021	84,36	43,76	40,6	135,81	131,16	0,11	131,66	129,96	1,7	5,343	24	0	
27.01.2021	83,69	44,95	38,74	143,81	138,84	0,03	139,43	137,52	1,91	5,399	24	0	
28.01.2021	84,27	44,89	39,38	141,38	136,38	0,03	137,04	135,09	1,95	5,395	24	0	
29.01.2021	80,15	47,24	41,91	144,69	139,23	0,17	139,81	137,78	2,03	5,862	24	0	
30.01.2021	90,78	51,45	39,33	172,32	166,44	1,06	166,3	164,38	1,92	6,55	24	0	
31.01.2021	88,13	45,43	42,7	147,62	141,73	0,08	142,7	140,36	2,34	6,098	24	0	
01.02.2021	84,74	44,98	39,76	146,25	140,61	0,02	141,72	139,27	2,45	5,633	24	0	
02.02.2021	84,12	45,21	38,91	141,79	136,43	0,04	137,47	135,13	2,34	5,348	24	0	
03.02.2021	83,67	45,23	38,44	147,63	142,15	0,12	143,16	140,8	2,36	5,505	24	0	
04.02.2021	84,43	47,81	36,62	165,62	159,43	0,05	160,54	157,73	2,81	5,878	24	0	
05.02.2021	84,2	45,52	38,68	138,35	133,08	0	134,12	131,79	2,33	5,187	24	0	
06.02.2021	84,19	44,72	39,47	137,85	132,66	0,02	133,64	131,4	2,24	5,273	24	0	
07.02.2021	91,51	49,56	41,95	166,26	159,73	0,47	160,36	157,89	2,47	6,734	24	0	
08.02.2021	98,53	58,78	39,75	207,79	199,22	0,44	199,41	196,05	3,36	7,943	24	0	
09.02.2021	103,31	62,11	41,2	223,25	213,14	0,11	213,49	209,37	4,12	8,82	24	0	
10.02.2021	104,51	60,12	44,39	204,63	195,8	0,98	195,5	192,53	2,97	8,708	24	0	
11.02.2021	103,49	57,6	45,89	187,06	180,59	2,63	178,87	177,81	1,06	8,235	24	0	
12.02.2021	98,99	53,11	45,88	170,01	164,07	1,92	163,09	161,91	1,18	7,491	24	0	
13.02.2021	90,93	47,81	43,12	152,82	146,52	0,05	147,48	144,92	2,56	6,362	24	0	
14.02.2021	87,08	43,33	43,75	134,07	128,85	0,07	129,72	127,72	2	5,675	24	0	
15.02.2021	92,68	50,51	42,17	169,49	162,91	0,57	163,36	160,98	2,38	6,9	24	0	
16.02.2021	98,07	56,62	41,45	193,47	185,76	0,97	185,77	182,98	2,79	7,721	24	0	
17.02.2021	98,78	58,07	40,71	201,74	193,2	0,47	193,59	190,16	3,43	7,901	24	0	
18.02.2021	99,27	56,27	43	188,23	180,3	0,79	180,57	177,68	2,89	7,78	24	0	
19.02.2021	98,9	57,13	41,77	197,03	189,28	1,49	189,05	186,44	2,61	7,917	24	0	
20.02.2021	98,58	57,33	41,25	200,72	192,91	1,57	192,64	189,96	2,68	7,969	24	0	
21.02.2021	99,29	57,52	41,77	203,04	195,02	1,58	194,77	192,04	2,73	8,159	24	0	
22.02.2021	99,64	58,05	41,59	209,59	202,96	3,88	200,99	199,8	1,19	8,392	24	0	
23.02.2021	102,28	65,52	36,76	271,34	262,29	3,25	259,67	257,17	2,5	9,581	24	0	
Итого:				5387,7	5179,3	23	5185,55	5110,67	74,88	215,005	744	0	
Средние:	93,26	51,86	41,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/01/21г.	39471,43	39002,39	460,45	38351,68	38557,65	-205,97	1187,867	8192	0
23/02/21г.	44859,17	44181,78	483,45	43537,23	43668,32	-131,09	1402,872	8936	0
Итого:	5387,74	5179,39	23	5185,55	5110,67	74,88	215,005	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Трах Тнш	0

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Подпись

Подпись



ООО «УралЭнергоСервис»
Инспектор СИН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.02.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-р

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: РРМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=См267D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	104,24	60,41	43,83	147,72	139,67	0	141,2	137,3	3,9	6,208	24	0	
25.01.2021	92,61	47,5	45,11	98,08	93,14	0	94,52	92,15	2,37	4,269	24	0	
26.01.2021	82,78	43,27	39,51	91,02	86,98	0	88,31	86,19	2,12	3,487	24	0	
27.01.2021	82,06	42,83	39,23	91,49	87,46	0	88,82	86,71	2,11	3,483	24	0	
28.01.2021	82,74	45	37,74	101,89	97,43	0	98,89	96,51	2,38	3,733	24	0	
29.01.2021	87,65	48,12	39,53	110,07	104,98	0	106,45	103,85	2,6	4,208	24	0	
30.01.2021	89,46	51,36	38,1	127,61	121,69	0	123,27	120,17	3,1	4,702	24	0	
31.01.2021	86,79	46,95	39,84	108,36	103,37	0	104,89	102,29	2,6	4,179	24	0	
01.02.2021	83,45	46,65	36,8	111,47	106,57	0	108,1	105,5	2,6	3,978	24	0	
02.02.2021	82,75	45,06	37,69	103,75	99,18	0	100,65	98,22	2,43	3,793	24	0	
03.02.2021	82,16	44,81	37,35	100,46	96,05	0	97,53	95,13	2,4	3,644	24	0	
04.02.2021	83,27	49,11	34,16	124,83	119,47	0	121,09	118,12	2,97	4,139	24	0	
05.02.2021	82,29	42,44	39,85	80,69	76,94	0	78,33	76,3	2,03	3,121	24	0	
06.02.2021	82,24	41,96	40,28	80,68	77,03	0	78,35	76,4	1,95	3,153	24	0	
07.02.2021	90,06	49,71	40,35	124,42	118,42	0	120,14	117,04	3,1	4,848	24	0	
08.02.2021	97,28	60,1	37,18	156,67	148,91	0	150,52	146,42	4,1	5,611	24	0	
09.02.2021	101,98	63,32	38,66	165,99	157,36	0	158,9	154,47	4,43	6,162	24	0	
10.02.2021	103,12	61,1	42,02	149,16	141,12	0	142,67	138,71	3,96	6,014	24	0	
11.02.2021	102,07	58,71	43,36	138,09	130,62	0	132,17	128,54	3,63	5,749	24	0	
12.02.2021	97,56	54,1	43,46	123,49	117	0	118,6	115,38	3,22	5,163	24	0	
13.02.2021	89,58	48,82	40,76	108,83	103,59	0	105,12	102,4	2,72	4,289	24	0	
14.02.2021	85,58	43,71	41,87	93,62	89,2	0	90,68	88,38	2,3	3,796	24	0	
15.02.2021	91,22	51,19	40,03	126,88	120,68	0	122,43	119,19	3,24	4,904	24	0	
16.02.2021	96,72	58,52	38,2	148,31	140,89	0	142,53	138,64	3,89	5,459	24	0	
17.02.2021	97,51	59,16	38,35	150,02	142,42	0	144,09	140,11	3,98	5,538	24	0	
18.02.2021	97,97	57,28	40,69	139,47	132,21	0	133,92	130,2	3,72	5,463	24	0	
19.02.2021	97,56	57,74	39,82	141,87	134,55	0	136,25	132,48	3,77	5,433	24	0	
20.02.2021	97,29	58,17	39,12	146,42	138,9	0	140,66	136,73	3,93	5,513	24	0	
21.02.2021	98	58,5	39,5	151,01	143,16	0	144,99	140,89	4,1	5,74	24	0	
22.02.2021	98,43	60,18	38,25	154,53	146,53	0	148,31	144,08	4,23	5,687	24	0	
23.02.2021	101,09	63,55	37,54	179,08	169,66	0	171,53	166,55	4,98	6,457	24	0	
Итого:				3875,9	3685,1	0	3733,91	3635,05	98,86	147,923	744	0	
Средние:	91,85	52,23	39,61										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г.	25746,86	30672,26	0,63	25020,6	30349,07	-5328,47	808,252	8192	0
23/02/21г.	29622,84	34357,44	0,63	28754,51	33984,12	-5229,61	956,175	8936	0
Итого:	3875,98	3685,18	0	3733,91	3635,05	98,86	147,923	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просинников
Ф.И.О.

«Парк-сервис»
Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Управляющие»
Инспектор СДН БЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г. - 23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Теплопоставитель: ВКП-7 сет. N 001

Дополнительные расходы:

М. сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут
Тка = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5042

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	104,3	61,16	43,14	131,71	125,8	0	125,86	123,66	2,2	5,449	24	0	
25.01.2021	92,9	49,48	43,42	86,81	83,36	0,01	83,65	82,4	1,25	3,635	24	0	
26.01.2021	83,05	44,57	38,48	83,45	80,67	0	80,95	79,89	1,06	3,115	24	0	
27.01.2021	82,25	44,88	37,37	83,86	81,14	0	81,39	80,35	1,04	3,043	24	0	
28.01.2021	82,9	46,19	36,71	94,01	90,93	0	91,22	90,02	1,2	3,349	24	0	
29.01.2021	87,76	49,48	38,28	102,35	98,68	0	98,98	97,53	1,45	3,788	24	0	
30.01.2021	89,58	52,17	37,41	118,43	114,07	0	114,43	112,64	1,79	4,283	24	0	
31.01.2021	86,92	47,77	39,15	97,79	94,23	0	94,62	93,24	1,38	3,704	24	0	
01.02.2021	83,54	48,01	35,53	100,9	97,28	0	97,87	96,21	1,66	3,479	24	0	
02.02.2021	82,9	46,62	36,28	96,68	92,79	0	93,79	91,83	1,96	3,402	24	0	
03.02.2021	82,31	46,1	36,21	93,7	89,92	0	90,95	89,03	1,92	3,292	24	0	
04.02.2021	83,33	49,57	33,76	115,87	111,3	0	112,37	110,01	2,36	3,795	24	0	
05.02.2021	82,51	44,2	38,31	76,38	73,33	0	74,11	72,68	1,43	2,838	24	0	
06.02.2021	82,39	43,23	39,16	75,47	72,43	0	73,27	71,77	1,5	2,868	24	0	
07.02.2021	90,01	50,78	39,23	112,34	107,42	0	108,48	106,12	2,36	4,26	24	0	
08.02.2021	97,27	59,61	37,66	137,77	131,55	0	132,36	129,38	2,98	4,995	24	0	
09.02.2021	102,04	63,18	38,86	146,22	139,31	0	139,96	136,76	3,2	5,454	24	0	
10.02.2021	103,16	60,61	42,55	129,25	122,9	0	123,6	120,83	2,77	5,274	24	0	
11.02.2021	102,09	58,11	43,98	120,54	114,53	0	115,37	112,78	2,59	5,087	24	0	
12.02.2021	97,74	54,27	43,47	111,47	106,11	0	107,03	104,65	2,38	4,66	24	0	
13.02.2021	89,73	49,17	40,56	100,13	95,75	0	96,7	94,67	2,03	3,928	24	0	
14.02.2021	85,81	44,47	41,34	87,46	83,77	0	84,7	82,97	1,73	3,502	24	0	
15.02.2021	91,23	52,16	39,07	112,21	107,32	0	108,26	105,96	2,3	4,232	24	0	
16.02.2021	96,72	57,36	39,36	128,58	122,71	0	123,57	120,81	2,76	4,873	24	0	
17.02.2021	97,51	58,91	38,6	129,77	123,83	0	124,63	121,86	2,77	4,822	24	0	
18.02.2021	97,98	57,3	40,68	124,41	118,53	0	119,44	116,7	2,74	4,869	24	0	
19.02.2021	97,6	57,71	39,89	125,43	119,54	0	120,46	117,68	2,78	4,814	24	0	
20.02.2021	97,28	58,83	38,45	129,32	123,34	0	124,25	121,37	2,88	4,788	24	0	
21.02.2021	98,01	57,91	40,1	132,05	125,79	0	126,78	123,84	2,94	5,095	24	0	
22.02.2021	98,38	59,06	39,32	132,09	125,84	0	126,78	123,82	2,96	5	24	0	
23.02.2021	101,08	64,32	36,76	163,5	155,9	0	156,61	152,96	3,65	5,771	24	0	
Итого:				3479,9	3330	0,01	3352,44	3284,42	68,02	131,464	744	0	
Средние:	91,94	52,81	39,13										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г.	27297,69	26506,88	1,28	26547,47	26189,49	357,98	751,605	8293	0
23/02/21г.	30777,64	29836,95	1,29	29899,91	29473,91	426	883,069	9037	0
Итого:	3479,95	3330,07	0,01	3352,44	3284,42	68,02	131,464	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q _{контр} = Q _н Трабх Тнш	0
--	---

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/Н 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 7-а

Теплоучаститель ВКГ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т. сеп. Макс = _____ т. сеп.

Тхв = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0,9908


по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,24	69,31	35,93	124,56	115,97	0,03	118,91	113,44	5,47	4,286	24	0	
25.01.2021	94	54,19	39,81	79,67	74,17	0,05	76,73	73,16	3,57	3,057	24	0	
26.01.2021	84,26	48,38	35,88	76,81	71,86	0,02	74,45	71,04	3,41	2,67	24	0	
27.01.2021	83,55	48,43	35,12	76,79	71,87	0,02	74,48	71,1	3,38	2,617	24	0	
28.01.2021	84,13	50,71	33,42	85,89	80,47	0,05	83,26	79,53	3,73	2,785	24	0	
29.01.2021	89,07	55,58	33,49	95,72	89,53	0	92,49	88,27	4,22	3,102	24	0	
30.01.2021	90,63	60,46	30,17	114,63	107,45	0,01	110,64	105,64	5	3,344	24	0	
31.01.2021	88,06	53,71	34,35	92,35	86,38	0,01	89,28	85,2	4,08	3,073	24	0	
01.02.2021	84,67	53,1	31,57	97,59	91,5	0,01	94,56	90,28	4,28	2,989	24	0	
02.02.2021	84,09	52,89	31,2	91,03	85,37	0,01	88,24	84,28	3,96	2,754	24	0	
03.02.2021	83,5	51,29	32,21	88,26	82,71	0,01	85,62	81,7	3,92	2,758	24	0	
04.02.2021	84,34	56,65	27,69	110,29	103,66	0	106,92	102,09	4,83	2,965	24	0	
05.02.2021	84,06	46,97	37,09	65,43	61,13	0,02	63,43	60,48	2,95	2,353	24	0	
06.02.2021	84,05	45,58	38,47	64,92	60,59	0,01	62,93	60	2,93	2,422	24	0	
07.02.2021	91,31	58,99	32,32	106,97	100,06	0	103,22	98,46	4,76	3,343	24	0	
08.02.2021	98,27	67,99	30,28	129,07	120,68	0	123,92	118,18	5,74	3,763	24	0	
09.02.2021	103,05	70,64	32,41	133,55	124,53	0	127,73	121,76	5,97	4,154	24	0	
10.02.2021	104,25	68,28	35,97	120,85	112,36	0,01	115,48	109,99	5,49	4,17	24	0	
11.02.2021	103,32	66,85	36,47	115,65	107,49	0,01	110,59	105,31	5,28	4,045	24	0	
12.02.2021	98,77	62,82	35,95	105,66	98,31	0,02	101,38	96,53	4,85	3,655	24	0	
13.02.2021	90,97	56,01	34,96	90,83	84,76	0,02	87,65	83,48	4,17	3,072	24	0	
14.02.2021	87,11	48,95	38,16	76,1	70,92	0,01	73,6	70,13	3,47	2,808	24	0	
15.02.2021	92,47	60,32	32,15	108,02	100,89	0	104,12	99,22	4,9	3,353	24	0	
16.02.2021	97,88	65,48	32,4	120,39	112,31	0,01	115,57	110,12	5,45	3,754	24	0	
17.02.2021	98,5	65,16	33,34	119,64	111,51	0,03	114,84	109,36	5,48	3,838	24	0	
18.02.2021	99,09	66,3	32,79	119,74	111,6	0,03	114,88	109,41	5,47	3,778	24	0	
19.02.2021	98,71	67,1	31,61	125,32	116,9	0,02	120,28	114,53	5,75	3,811	24	0	
20.02.2021	98,34	65,96	32,38	121,71	113,48	0,06	116,83	111,25	5,58	3,794	24	0	
21.02.2021	99,05	66,81	32,24	126,6	118,01	0,07	121,45	115,61	5,84	3,925	24	0	
22.02.2021	99,38	67,25	32,13	125	116,53	0,09	119,88	114,13	5,75	3,865	24	0	
23.02.2021	101,95	69,48	32,47	133,93	124,74	0,09	128,21	122,03	6,18	4,178	24	0	
Итого:				3242,9	3027,7	0,72	3121,57	2975,71	145,86	104,481	744	0	
Средние:	93,09	59,4	33,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2021г.	19384,81	18328,44	1,75	18813,41	18093,98	719,43	565,355	7956	0
23.02.2021г.	22627,78	21356,18	2,47	21934,98	21069,69	865,29	669,836	8700	0
Итого:	3242,97	3027,74	0,72	3121,57	2975,71	145,86	104,481	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{ншт}	0,000

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛТЭЧЭКОСЕРВИС»
Инспектор СИН БЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснопольский 9-а

Тепловычислитель ВКП-7 сер. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	104,33	64,74	39,59	78,68	75,53	0	75,18	74,09	1,09	2,989	24	0	
25.01.2021	92,98	53,55	39,43	53,32	51,19	0,01	51,38	50,52	0,86	2,03	24	0	
26.01.2021	83,37	49,28	34,09	53,09	50,97	0	51,51	50,42	1,09	1,755	24	0	
27.01.2021	82,64	49,27	33,37	53,35	51,21	0	51,77	50,65	1,12	1,727	24	0	
28.01.2021	83,24	50,99	32,25	58,15	55,82	0	56,42	55,13	1,29	1,82	24	0	
29.01.2021	88,05	53,04	35,01	62,83	60,33	0	60,73	59,51	1,22	2,128	24	0	
30.01.2021	89,74	56,6	33,14	71,14	68,29	0	68,73	67,31	1,42	2,278	24	0	
31.01.2021	87,18	52,95	34,23	60,44	58,02	0	58,47	57,26	1,21	2,004	24	0	
01.02.2021	83,81	52,45	31,36	61,46	59	0	59,62	58,24	1,38	1,87	24	0	
02.02.2021	83,21	51,6	31,61	59,55	57,16	0	57,75	56,45	1,3	1,826	24	0	
03.02.2021	82,66	51,39	31,27	59,98	57,59	0	58,2	56,86	1,34	1,819	24	0	
04.02.2021	83,54	53,87	29,67	71,26	68,41	0	69,11	67,47	1,64	2,052	24	0	
05.02.2021	83,01	50,47	32,54	47,41	45,51	0	45,99	44,97	1,02	1,497	24	0	
06.02.2021	83	49,08	33,92	48,3	46,37	0	46,87	45,89	0,98	1,59	24	0	
07.02.2021	90,25	55,12	35,13	68,25	65,52	0	65,9	64,58	1,32	2,316	24	0	
08.02.2021	97,38	64,45	32,93	84,01	80,65	0	80,69	79,15	1,54	2,665	24	0	
09.02.2021	102,06	67,52	34,54	90,59	86,96	0	86,71	85,16	1,55	3,006	24	0	
10.02.2021	103,28	65,29	37,99	79,3	76,13	0	75,84	74,67	1,17	2,89	24	0	
11.02.2021	102,26	62,82	39,44	72,57	69,67	0	69,44	68,43	1,01	2,747	24	0	
12.02.2021	97,83	58,76	39,07	66,24	63,6	0	63,59	62,6	0,99	2,488	24	0	
13.02.2021	89,85	54,81	35,04	61,3	58,84	0	59,2	58,04	1,16	2,076	24	0	
14.02.2021	86,14	50,31	35,83	55,24	53,03	0	53,48	52,37	1,11	1,914	24	0	
15.02.2021	91,53	55,99	35,54	69,74	66,95	0	67,27	65,98	1,29	2,39	24	0	
16.02.2021	96,86	62,86	34	79,8	76,61	0	76,7	75,24	1,46	2,613	24	0	
17.02.2021	97,63	63,03	34,6	81	77,76	0	77,77	76,36	1,41	2,697	24	0	
18.02.2021	98,16	61,33	36,83	76,4	73,34	0	73,34	72,07	1,27	2,707	24	0	
19.02.2021	97,77	61,67	36,1	80,24	77,03	0	77,03	75,68	1,35	2,787	24	0	
20.02.2021	97,48	63,7	33,78	83,66	80,32	0	80,38	78,83	1,55	2,722	24	0	
21.02.2021	98,16	63,16	35	84,05	80,69	0	80,66	79,24	1,42	2,832	24	0	
22.02.2021	98,58	64,85	33,73	86,79	83,32	0	83,3	81,74	1,56	2,817	24	0	
23.02.2021	101,18	70,92	30,26	113,57	109,02	0	108,79	106,55	2,24	3,3	24	0	
Итого:				2171,7	2084,8	0,01	2091,82	2051,46	40,36	72,352	744	0	
Средние:	92,16	57,6	34,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г.	24484,59	31214,79	0,56	23796,2	30843,29	-7047,09	689,08	12228	0
23/02/21г.	26656,3	33299,63	0,57	25888,02	32894,75	-7006,73	761,432	12972	0
Итого:	2171,71	2084,84	0,01	2091,82	2051,46	40,36	72,352	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Е.А. Просянников



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Управляющие»
Инспектор САН Б ЭР
Болтачева Л.А.
26.02.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красновопольский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходи:

M Сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0жБ99Г

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,09	63,1	41,99	78,16	74,13	0	74,64	72,75	1,89	3,147	24	0	
25.01.2021	93,75	50,04	43,71	49,26	46,7	0	47,44	46,16	1,28	2,077	24	0	
26.01.2021	83,9	46,46	37,44	47,51	45,19	0	46,05	44,71	1,34	1,724	24	0	
27.01.2021	83,17	45,69	37,48	47,84	45,52	0	46,4	45,06	1,34	1,739	24	0	
28.01.2021	83,76	47,53	36,23	53,98	51,43	0	52,32	50,91	1,41	1,897	24	0	
29.01.2021	88,62	51,45	37,17	56,84	54,15	0	54,96	53,48	1,48	2,044	24	0	
30.01.2021	90,34	55,24	35,1	67,31	64,26	0	64,96	63,35	1,61	2,283	24	0	
31.01.2021	87,76	49,05	38,71	57,55	54,82	0	55,68	54,22	1,46	2,159	24	0	
01.02.2021	84,34	49,43	34,91	56,5	53,96	0	54,78	53,35	1,43	1,912	24	0	
02.02.2021	83,75	48,78	34,97	55,76	53,24	0	54,09	52,62	1,47	1,89	24	0	
03.02.2021	83,12	48,52	34,6	55,29	52,81	0	53,62	52,26	1,36	1,856	24	0	
04.02.2021	84,03	52,9	31,13	67,35	64,49	0	65,33	63,66	1,67	2,032	24	0	
05.02.2021	83,47	46,39	37,08	42,71	40,66	0	41,45	40,27	1,18	1,538	24	0	
06.02.2021	83,38	45,58	37,8	41,25	39,2	0	40,02	38,77	1,25	1,515	24	0	
07.02.2021	90,75	53,45	37,3	65,85	62,67	0	63,54	61,83	1,71	2,372	24	0	
08.02.2021	97,85	63,57	34,28	83,12	79,28	0	79,83	77,83	2	2,743	24	0	
09.02.2021	102,66	67,02	35,64	88,36	84,17	0	84,58	82,49	2,09	3,025	24	0	
10.02.2021	103,97	64,72	39,25	77,25	73,36	0	73,84	71,97	1,87	2,909	24	0	
11.02.2021	103	61,57	41,43	71,38	67,68	0	68,26	66,5	1,76	2,838	24	0	
12.02.2021	98,6	57,67	40,93	62,94	59,73	0	60,41	58,84	1,57	2,474	24	0	
13.02.2021	90,56	52,15	38,41	56,62	53,87	0	54,67	53,17	1,5	2,105	24	0	
14.02.2021	86,67	46,22	40,45	50,54	47,99	0	48,9	47,5	1,4	1,979	24	0	
15.02.2021	92,07	54,57	37,5	67,77	64,51	0	65,35	63,61	1,74	2,453	24	0	
16.02.2021	97,43	62,08	35,35	79,04	75,33	0	75,94	74	1,94	2,693	24	0	
17.02.2021	98,2	61,25	36,95	78,6	74,83	0	75,44	73,52	1,92	2,796	24	0	
18.02.2021	98,77	60,29	38,48	74,96	71,28	0	71,93	70,13	1,8	2,775	24	0	
19.02.2021	98,38	61,33	37,05	76,54	72,86	0	73,48	71,59	1,89	2,728	24	0	
20.02.2021	98,08	62,08	36	79,26	75,54	0	76,08	74,21	1,87	2,747	24	0	
21.02.2021	98,76	62,22	36,54	78,92	75,19	0	75,74	73,85	1,89	2,776	24	0	
22.02.2021	99,22	63,17	36,05	82,33	78,47	0	78,95	77,05	1,9	2,856	24	0	
23.02.2021	101,81	69,56	32,25	107,77	102,99	0	103,15	100,77	2,38	3,34	24	0	
Итого:				2058,5	1960,3	0	1981,83	1930,43	51,4	73,422	744	0	
Средние:	92,75	55,58	37,16										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г.	24020,2	23032,52	3,41	23331,92	22747,23	584,69	686,79	12229	0
23/02/21г.	26078,76	24992,83	3,41	25313,75	24677,66	636,09	760,212	12973	0
Итого:	2058,56	1960,31	0	1981,83	1930,43	51,4	73,422	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красноярский 11-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Дополнительные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тиз = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: РРМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5787

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	104	60,32	43,68	64,15	61,82	0	61,32	60,78	0,54	2,688	24	0	
25.01.2021	92,55	51,03	41,52	46,64	45,14	0	44,96	44,59	0,37	1,87	24	0	
26.01.2021	83,04	47,81	35,23	43,94	42,79	0	42,65	42,31	0,34	1,502	24	0	
27.01.2021	82,25	47,69	34,56	45,64	44,46	0	44,3	43,98	0,32	1,531	24	0	
28.01.2021	82,9	48,75	34,15	48,74	47,51	0	47,29	47,03	0,26	1,615	24	0	
29.01.2021	87,63	50,87	36,76	51,48	50,07	0	49,81	49,46	0,35	1,833	24	0	
30.01.2021	89,32	53,55	35,77	59,26	57,6	0	57,27	56,83	0,44	2,051	24	0	
31.01.2021	86,84	50,55	36,29	50,26	48,89	0	48,65	48,3	0,35	1,767	24	0	
01.02.2021	83,45	49,64	33,81	52,71	51,39	0	51,13	50,81	0,32	1,73	24	0	
02.02.2021	82,84	49,59	33,25	49,88	48,64	0	48,37	48,08	0,29	1,608	24	0	
03.02.2021	82,29	49,27	33,02	50,32	49,09	0	48,83	48,56	0,27	1,612	24	0	
04.02.2021	83,15	51,26	31,89	58,93	57,49	0	57,18	56,78	0,4	1,825	24	0	
05.02.2021	82,65	49,19	33,46	43,68	42,55	0	42,38	42,06	0,32	1,42	24	0	
06.02.2021	82,55	48,76	33,79	41,43	40,34	0	40,18	39,86	0,32	1,359	24	0	
07.02.2021	89,66	52,98	36,68	57,61	55,93	0	55,65	55,2	0,45	2,045	24	0	
08.02.2021	96,84	59,81	37,03	67,35	65,24	0	64,72	64,17	0,55	2,403	24	0	
09.02.2021	101,62	63,13	38,49	71,77	69,36	0	68,69	68,1	0,59	2,652	24	0	
10.02.2021	102,9	60,43	42,47	64,51	62,19	0	61,71	61,16	0,55	2,628	24	0	
11.02.2021	101,88	58,88	43	59,68	57,53	0	57,12	56,59	0,53	2,463	24	0	
12.02.2021	97,56	55,35	42,21	55,56	53,65	0	53,34	52,9	0,44	2,258	24	0	
13.02.2021	89,53	52,49	37,04	50,84	49,29	0	49,09	48,66	0,43	1,819	24	0	
14.02.2021	85,78	49,26	36,52	46,55	45,18	0	45,06	44,69	0,37	1,645	24	0	
15.02.2021	91,09	52,86	38,23	57,92	56,14	0	55,91	55,4	0,51	2,138	24	0	
16.02.2021	96,42	58,49	37,93	64,73	62,62	0	62,24	61,66	0,58	2,367	24	0	
17.02.2021	97,21	58,89	38,32	64,21	62,11	0	61,67	61,13	0,54	2,367	24	0	
18.02.2021	97,76	57,78	39,98	60,79	58,75	0,01	58,37	57,85	0,52	2,339	24	0	
19.02.2021	97,38	58,79	38,59	63,17	61,07	0	60,71	60,13	0,58	2,349	24	0	
20.02.2021	97,04	58,68	38,36	65,07	62,93	0	62,51	61,93	0,58	2,403	24	0	
21.02.2021	97,74	58,64	39,1	65,99	63,82	0	63,37	62,81	0,56	2,485	24	0	
22.02.2021	98,17	60,18	37,99	67,51	65,32	0	64,81	64,22	0,59	2,468	24	0	
23.02.2021	100,7	65,71	34,99	83,55	80,87	0	80,04	79,29	0,75	2,808	24	0	
Итого:				1773,8	1719,7	0,01	1709,33	1695,32	14,01	64,048	744	0	
Средние:	91,76	54,53	37,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2021	22547,27	21139,96	1,36	21914,98	20880,31	1034,67	631,088	12183	0
23/02/2021	24321,14	22859,74	1,37	23624,31	22575,63	1048,68	695,136	12927	0
Итого:	1773,87	1719,78	0,01	1709,33	1695,32	14,01	64,048	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянник
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красновольский 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Договорные расходы:

М сег. в сдв = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тиз = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СЖЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	104,49	65,35	39,14	348,86	332,56	0,03	333,28	326,12	7,16	13,085	24	0	
25.01.2021	93,45	56,78	36,67	279,02	267,13	0,03	268,76	263,12	5,64	9,866	24	0	
26.01.2021	83,75	49,27	34,48	237,53	228,05	0,02	230,33	225,44	4,89	7,946	24	0	
27.01.2021	83	48	35	221,86	212,8	0,02	215,25	210,51	4,74	7,533	24	0	
28.01.2021	83,6	48,91	34,69	236,05	226,39	0,02	228,92	223,87	5,05	7,941	24	0	
29.01.2021	88,42	50,89	37,53	234,71	224,49	0,02	226,89	221,78	5,11	8,519	24	0	
30.01.2021	90,02	54,21	35,81	268,19	256,79	0,02	258,97	253,28	5,69	9,28	24	0	
31.01.2021	87,42	51,39	36,03	255,83	245,08	0,03	247,46	242,06	5,4	8,919	24	0	
01.02.2021	84,12	51,36	32,76	258,88	248,49	0,02	250,98	245,45	5,53	8,225	24	0	
02.02.2021	83,5	49,5	34	243,36	233,47	0,03	236,01	230,79	5,22	8,028	24	0	
03.02.2021	82,95	48,98	33,97	227,21	218,05	0,02	220,46	215,66	4,8	7,489	24	0	
04.02.2021	83,71	52,05	31,66	274,75	263,86	0,03	266,45	260,55	5,9	8,438	24	0	
05.02.2021	83,43	47,74	35,69	204,51	195,71	0,03	198,34	193,63	4,71	7,078	24	0	
06.02.2021	83,33	44,99	38,34	183,55	175,51	0,02	178,03	173,84	4,19	6,823	24	0	
07.02.2021	90,5	50,42	40,08	225,61	215,51	0,01	217,8	212,95	4,85	8,733	24	0	
08.02.2021	97,67	60,01	37,66	297,88	284,7	0,02	286,07	279,99	6,08	10,796	24	0	
09.02.2021	102,5	64,72	37,78	337,77	322,31	0,02	323,22	316,19	7,03	12,251	24	0	
10.02.2021	103,71	63,62	40,09	322,92	307,53	0,03	308,7	301,85	6,85	12,416	24	0	
11.02.2021	102,64	61,64	41	302,33	287,84	0,03	289,27	282,85	6,42	11,895	24	0	
12.02.2021	98,16	59,46	38,7	294,92	281,57	0,04	283,12	277,01	6,11	10,978	24	0	
13.02.2021	90,24	55,84	34,4	285,5	273,8	0,04	275,64	269,85	5,79	9,494	24	0	
14.02.2021	86,54	48,59	37,95	220,87	216,01	0,03	213,8	213,6	0,2	8,108	24	0	
15.02.2021	91,86	53,83	38,03	255,31	244,06	0,03	246,21	240,78	5,43	9,374	24	0	
16.02.2021	97,28	59,38	37,9	293,05	279,97	0,02	281,51	275,45	6,06	10,693	24	0	
17.02.2021	97,86	60,7	37,16	313,59	299,71	0,01	301,1	294,64	6,46	11,213	24	0	
18.02.2021	98,39	61,65	36,74	326,58	312,15	0,02	313,47	306,73	6,74	11,541	24	0	
19.02.2021	98,13	63,02	35,11	342,43	327,68	0,01	328,75	321,71	7,04	11,571	24	0	
20.02.2021	97,73	63,05	34,68	351,29	336,22	0,02	337,32	330,12	7,2	11,726	24	0	
21.02.2021	98,42	62,69	35,73	341,47	326,57	0,01	327,76	320,73	7,03	11,738	24	0	
22.02.2021	98,71	63,44	35,27	347,3	332,14	0,02	333,27	326,07	7,2	11,783	24	0	
23.02.2021	101,48	65,69	35,79	382,95	365,84	0,01	366,7	358,69	8,01	13,162	24	0	
Итого:				8716	8341,9	0,71	8393,84	8215,31	178,53	306,642	744	0	
Средние:	92,48	56,03	36,44										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2021г.	199957,61	192477,51	12,27	193997,41	190247,78	3749,63	6390,979	29576	31
23.02.2021г.	208673,69	200819,5	12,98	202391,25	198463,09	3928,16	6697,621	30320	31
Итого:	8716,08	8341,99	0,71	8393,84	8215,31	178,53	306,642	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

Расчет объемов потребления тепловой энергии в случае выхода из строя УУ

Потребитель

Договор

Объект МКД

По адресу: Челябинск г, Краснопольский пр-кт, дом № 13А

Базовый отчетный период с 24.12.2020 по 23.01.2021

Текущий отчетный период с 24.01.2021 по 23.02.2021

Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений	°C	20
Кол-во ТЭ за аналогичный / предыдущий отчетный период	Гкал	198,476
Кол-во дней в аналогичном / предыдущем отчетном периоде (принимается по отчету о потреблении ТЭ)		31
Средняя температура наружного воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период	°C	-16,3
Кол-во дней в текущем отчетном периоде		31
Средняя температура наружного воздуха за текущий отчетный период	°C	-13,2
Итого к начислению в отчетном периоде	Гкал	181,526

Расчет выполнен по аналогии п.119 правил коммерческого учета (утв. ПП РФ №1034) и п.71, 72 методики (утв. приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр) на основании среднесуточного количества, определенного по приборам учета за аналогичный / предыдущий расчетный период, приведенное к температуре наружного воздуха отчетного периода

$$Q_{ф.п.п.}^p = Q_{ф.п.п.} \times \frac{t_{вн} - t_{нв}^ф}{t_{вн} - t_{нв}^{пп}}$$

$$Q_{ф.п.п.} = \frac{Q_{н.п.п.}}{T_{н.п.п.}}$$

$Q_{ф.п.п.}$ - количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за аналогичный/предыдущий отчетный период;

$t_{вн}$ - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;
 $t_{нв}^ф$ - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C;
 $t_{нв}^{пп}$ - среднесуточная температура воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период, °C.

Температуры наружного воздуха за аналогичный / предыдущий, отчетный периоды приняты для расчета по данным гидрометеоцентра

Расчет выполнил _____ / Врублевская А.Р. /

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»

Инспектор СТИ 5 ЭР

Болтачева Л.А.

25.02.2021г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13-0
Теплоснабщик: ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРМ-65

Договорные расходи:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Ткв = 0.00°C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2F6A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	104,44	61,53	42,91	100,33	95,78	0	95,85	94,11	1,74	4,127	24	0	
25.01.2021	93,34	49,28	44,06	67,87	64,92	0,02	65,39	64,2	1,19	2,885	24	0	
26.01.2021	83,5	44,31	39,19	63,61	61,13	0	61,71	60,56	1,15	2,417	24	0	
27.01.2021	82,73	44,05	38,68	62,71	60,24	0,01	60,82	59,68	1,14	2,352	24	0	
28.01.2021	83,3	46,43	36,87	70,86	68,12	0	68,71	67,44	1,27	2,533	24	0	
29.01.2021	88,06	49,6	38,46	73,65	70,62	0	71,21	69,84	1,37	2,736	24	0	
30.01.2021	89,74	52,77	36,97	85,62	82,17	0	82,68	81,12	1,56	3,06	24	0	
31.01.2021	87,23	47,46	39,77	72,63	69,63	0	70,27	68,88	1,39	2,798	24	0	
01.02.2021	83,85	47,6	36,25	75,08	72,15	0	72,8	71,39	1,41	2,638	24	0	
02.02.2021	83,26	46,81	36,45	73,02	70,16	0,01	70,83	69,43	1,4	2,582	24	0	
03.02.2021	82,69	45,73	36,96	70,4	67,61	0	68,33	66,94	1,39	2,524	24	0	
04.02.2021	83,51	50,03	33,48	84,61	81,43	0	82,04	80,5	1,54	2,749	24	0	
05.02.2021	83,17	43,89	39,28	56,04	53,67	0,01	54,36	53,23	1,13	2,134	24	0	
06.02.2021	83,06	42,18	40,88	56,57	54,12	0	54,87	53,64	1,23	2,242	24	0	
07.02.2021	90,26	50,93	39,33	80,14	76,67	0	77,38	75,74	1,64	3,044	24	0	
08.02.2021	97,34	60,29	37,05	100,35	96,08	0	96,4	94,49	1,91	3,579	24	0	
09.02.2021	102	64,83	37,17	109,51	104,83	0	104,81	102,82	1,99	3,907	24	0	
10.02.2021	103,3	61,06	42,24	93,96	89,6	0	89,84	88,07	1,77	3,81	24	0	
11.02.2021	102,32	58,79	43,53	87,37	83,23	0	83,62	81,9	1,72	3,651	24	0	
12.02.2021	98,01	54,35	43,66	79,85	76,11	0	76,65	75,06	1,59	3,353	24	0	
13.02.2021	90,07	50,13	39,94	73,29	70,14	0,01	70,77	69,31	1,46	2,831	24	0	
14.02.2021	86,28	44,19	42,09	65,15	62,3	0	63,06	61,73	1,33	2,655	24	0	
15.02.2021	91,45	52,06	39,39	81,12	77,56	0	78,26	76,58	1,68	3,085	24	0	
16.02.2021	96,84	58,07	38,77	91,85	87,76	0	88,27	86,38	1,89	3,431	24	0	
17.02.2021	97,65	59,17	38,48	95,32	91,11	0	91,54	89,64	1,9	3,532	24	0	
18.02.2021	98,17	57,99	40,18	91,67	87,51	0,09	87,97	86,19	1,78	3,54	24	0	
19.02.2021	97,77	58,87	38,9	93,17	89,01	0	89,45	87,59	1,86	3,488	24	0	
20.02.2021	97,44	59,34	38,1	96,1	91,85	0	92,29	90,37	1,92	3,526	24	0	
21.02.2021	98,15	60,26	37,89	98,18	93,85	0	94,27	92,27	2	3,58	24	0	
22.02.2021	98,55	60,61	37,94	97,93	93,6	0,01	93,98	92,02	1,96	3,574	24	0	
23.02.2021	101,07	66,17	34,9	125,45	120,1	0	120,17	117,72	2,45	4,205	24	0	
Итого:				2573,4	2463	0,16	2478,6	2428,84	49,76	96,568	744	0	
Средние:	92,21	53,18	39,02										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г.	18059,26	17557,7	7,53	17555,02	17352,2	202,82	521,435	7955	0
23/02/21г.	20632,67	20020,76	7,69	20033,62	19781,04	252,58	618,003	8699	0
Итого:	2573,41	2463,06	0,16	2478,6	2428,84	49,76	96,568	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Трабх Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"



Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №3440167251

Адрес: Байкала 40

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00180128

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=016751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.01.2021	104,7	60,79	43,91	155,43	150,01	0,02	148,46	147,46	1	6,536	24	0	
25.01.2021	93,97	51,68	42,29	116,17	112,76	0,04	111,87	111,34	0,53	4,736	24	0	
26.01.2021	83,65	46,85	36,8	110,6	107,98	0,01	107,24	106,87	0,37	3,944	24	0	
27.01.2021	82,61	46,26	36,35	110,54	107,96	0,02	107,29	106,88	0,41	3,9	24	0	
28.01.2021	83,07	47,41	35,66	116,33	113,64	0,02	112,84	112,42	0,42	4,024	24	0	
29.01.2021	87,55	48,5	39,05	115,96	113,07	0,01	112,14	111,83	0,31	4,381	24	0	
30.01.2021	89,59	51,05	38,54	129,13	125,89	0,01	124,74	124,33	0,41	4,809	24	0	
31.01.2021	87,47	48,68	38,79	116,69	113,83	0,02	112,89	112,58	0,31	4,38	24	0	
01.02.2021	83,76	48,15	35,61	124,49	121,67	0,02	120,72	120,36	0,36	4,298	24	0	
02.02.2021	83,11	47,83	35,28	120,29	117,64	0,02	116,72	116,43	0,29	4,115	24	0	
03.02.2021	82,49	47,29	35,2	109,69	107,39	0,02	106,48	106,26	0,22	3,748	24	0	
04.02.2021	83,42	49,75	33,67	132,73	129,83	0,01	128,73	128,32	0,41	4,331	24	0	
05.02.2021	82,78	46,74	36,04	99,72	97,35	0,02	96,75	96,37	0,38	3,488	24	0	
06.02.2021	82,59	45,99	36,6	96,13	93,71	0,02	93,28	92,79	0,49	3,414	24	0	
07.02.2021	89,65	50,92	38,73	129,43	126	0	125,01	124,47	0,54	4,844	24	0	
08.02.2021	97,15	59,47	37,68	162,04	157,54	0	155,66	154,98	0,68	5,879	24	0	
09.02.2021	101,78	64,52	37,26	181,39	176,1	0,01	173,66	172,77	0,89	6,491	24	0	
10.02.2021	103,31	61,58	41,73	156,47	151,54	0,02	149,63	148,89	0,74	6,265	24	0	
11.02.2021	102,31	58,12	44,19	140,22	135,72	0,02	134,18	133,61	0,57	5,945	24	0	
12.02.2021	98,45	54,45	44	129,37	125,4	0,03	124,14	123,68	0,46	5,471	24	0	
13.02.2021	90,05	50,88	39,17	125,28	122,06	0,02	120,98	120,57	0,41	4,744	24	0	
14.02.2021	86,22	45,94	40,28	111,86	109,12	0,01	108,32	108,04	0,28	4,363	24	0	
15.02.2021	91,1	51,48	39,62	129,07	125,6	0,02	124,5	124,06	0,44	4,937	24	0	
16.02.2021	96,55	56,51	40,04	144,5	140,4	0,02	138,87	138,33	0,54	5,568	24	0	
17.02.2021	97,59	58,93	38,66	157,29	152,79	0	151,07	150,35	0,72	5,852	24	0	
18.02.2021	98,14	56,67	41,47	145,07	140,74	0,01	139,27	138,65	0,62	5,788	24	0	
19.02.2021	97,69	57,55	40,14	148,63	144,34	0	142,74	142,14	0,6	5,741	24	0	
20.02.2021	97,31	57,88	39,43	154,18	149,71	0,01	148,12	147,4	0,72	5,851	24	0	
21.02.2021	98,01	58,84	39,17	157,98	153,39	0	151,7	150,97	0,73	5,954	24	0	
22.02.2021	98,54	59,22	39,32	157,88	153,28	0,01	151,51	150,81	0,7	5,967	24	0	
23.02.2021	100,98	64,28	36,7	198,07	192,17	0,01	189,75	188,57	1,18	6,986	24	0	
Итого:				4182,6	4068,6	0,45	4029,26	4012,53	16,73	156,75	744	0	
Средние:	92,11	53,36	38,75										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/01/21гч.	1861,37	1800,63	0,16	1784,18	1772,73	11,45	75,424	326	0
23/02/21гч.	6044	5869,26	0,61	5813,44	5785,26	28,18	232,174	1046	0
Итого:	4182,63	4068,63	0,45	4029,26	4012,53	16,73	156,75	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____

Е.А. Просвянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б 9Р
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о состоянии параметров теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Вейделя 56

Тепловычислитель ВКТ-7 с/с. N 001

Договорные расходы:

М с/с. воды = _____ т. с/с. Мгас = _____ т. с/с.

Тма = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00118007

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0,00070

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,12	62,81	42,31	183,62	173,33	0	175,35	170,21	5,14	7,442	24	0	
25.01.2021	94,32	51,67	42,65	124,01	117,46	0	119,38	115,99	3,39	5,094	24	0	
26.01.2021	83,82	46,15	37,67	130,51	105,24	0	107,19	104,2	2,99	4,035	24	0	
27.01.2021	87,87	46,41	36,46	113,38	108,04	0	110,03	106,97	3,06	4,009	24	0	
28.01.2021	83,32	47,11	36,21	122,27	116,47	0	118,6	115,26	3,34	4,294	24	0	
29.01.2021	87,97	50,07	37,9	133,39	126,8	0	128,98	125,31	3,67	4,891	24	0	
30.01.2021	89,93	53,15	36,78	154,23	146,62	0	148,92	144,7	4,22	5,481	24	0	
31.01.2021	87,82	50,19	37,63	129,4	123,09	0	125,13	121,64	3,49	4,711	24	0	
01.02.2021	84,04	48,89	35,15	131,54	125,33	0	127,52	123,93	3,59	4,483	24	0	
02.02.2021	83,38	48,54	34,84	126,66	120,73	0	122,86	119,4	3,46	4,28	24	0	
03.02.2021	82,78	47,73	35,05	124,53	118,71	0	120,85	117,44	3,41	4,237	24	0	
04.02.2021	83,76	51,05	32,71	149,32	142,41	0	144,82	140,67	4,15	4,737	24	0	
05.02.2021	88,01	46,78	36,23	102,45	97,61	0	99,41	96,62	2,79	3,603	24	0	
06.02.2021	82,83	45,22	37,61	96,47	91,85	0	93,63	90,95	2,68	3,522	24	0	
07.02.2021	90,03	51,98	38,05	140,73	133,69	0	135,91	131,99	3,92	5,176	24	0	
08.02.2021	97,51	60,76	36,75	179,15	169,96	0	172,08	167,08	5	6,337	24	0	
09.02.2021	102,22	65,05	37,17	199,14	188,67	0	190,59	185,05	5,54	7,104	24	0	
10.02.2021	103,7	62,18	41,52	175,42	165,75	0	167,73	162,83	4,9	6,982	24	0	
11.02.2021	107,69	59,91	47,78	161,09	152,14	0	154,15	149,64	4,51	6,614	24	0	
12.02.2021	98,78	56,15	42,63	146,65	138,68	0	140,74	136,65	4,09	6,008	24	0	
13.02.2021	90,37	51,83	38,54	135,23	128,46	0	130,52	126,84	3,68	5,034	24	0	
14.02.2021	86,41	46,63	39,78	111,44	105,96	0	107,86	104,88	2,98	4,29	24	0	
15.02.2021	91,4	52,12	39,28	142,05	134,82	0	137,05	133,13	3,92	5,386	24	0	
16.02.2021	96,88	58,46	38,42	168,36	159,65	0	161,78	157,12	4,66	6,227	24	0	
17.02.2021	97,96	59,36	38,6	170,41	161,55	0	163,63	158,91	4,72	6,331	24	0	
18.02.2021	98,51	58,93	39,58	170	161,02	0	163,15	158,44	4,71	6,472	24	0	
19.02.2021	98,08	59,54	38,54	172,94	163,93	0	166,02	161,26	4,76	6,413	24	0	
20.02.2021	97,69	59,72	37,97	176,19	167,08	0	169,22	164,33	4,89	6,439	24	0	
21.02.2021	98,37	59,49	38,88	172,51	163,47	0	165,58	160,8	4,79	6,452	24	0	
22.02.2021	98,91	60,9	38,01	180,15	170,76	0	172,85	167,85	5	6,585	24	0	
23.02.2021	101,39	65,5	35,89	219,16	207,81	0	209,86	203,77	6,09	7,552	24	0	
Итого:				4622,4	4387	0	4451,4	4323,86	127,54	170,221	744	0	
Средние:	92,44	54,33	38,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г.	9248,11	8763,04	0	8898,25	8637,77	260,48	352,067	1453	1
23/02/21г.	13870,51	13150,13	0	13349,65	12961,63	388,02	522,288	2197	1
Итого:	4622,4	4387,09	0	4451,4	4323,86	127,54	170,221	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Болтачева

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходы:

M сер. водн = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ΦT=0

T3=1

KC=0.5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	103,39	66,47	36,92	112,07	108,08	0	107,16	105,88	1,28	3,972	24	0	
25.01.2021	92,21	51,97	40,24	70,75	68,29	0,01	68,2	67,4	0,8	2,747	24	0	
26.01.2021	82,47	47,23	35,24	69,5	67,44	0	67,56	66,72	0,84	2,381	24	0	
27.01.2021	81,67	47	34,67	70,66	68,43	0	68,63	67,69	0,94	2,379	24	0	
28.01.2021	82,29	49,8	32,49	79,62	77,12	0	77,29	76,23	1,06	2,51	24	0	
29.01.2021	87	53,09	33,91	86,44	83,64	0	83,63	82,51	1,12	2,839	24	0	
30.01.2021	88,78	57,07	31,71	99,39	96,31	0	96,05	94,88	1,17	3,052	24	0	
31.01.2021	86,29	51,34	34,95	81,07	78,44	0	78,46	77,46	1	2,746	24	0	
01.02.2021	82,93	51,35	31,58	85,34	82,74	0	82,8	81,72	1,08	2,616	24	0	
02.02.2021	82,3	50,5	31,8	80,34	77,88	0	77,99	76,95	1,04	2,478	24	0	
03.02.2021	81,65	49,13	32,52	78,9	76,41	0	76,59	75,55	1,04	2,492	24	0	
04.02.2021	82,69	54,35	28,34	97,93	95,05	0	95,01	93,73	1,28	2,693	24	0	
05.02.2021	81,88	46,45	35,43	61,45	59,38	0	59,65	58,74	0,91	2,112	24	0	
06.02.2021	81,76	44,57	37,19	60,07	57,97	0,01	58,32	57,45	0,87	2,168	24	0	
07.02.2021	89,24	56,42	32,82	95,93	92,74	0	92,71	91,38	1,33	3,044	24	0	
08.02.2021	96,36	66,08	30,28	121,36	117,45	0	116,66	115,13	1,53	3,54	24	0	
09.02.2021	101,07	69,26	31,81	128,85	124,48	0	123,45	121,79	1,66	3,939	24	0	
10.02.2021	102,21	66,94	35,27	114,44	110,22	0	109,52	107,99	1,53	3,877	24	0	
11.02.2021	101,12	64,19	36,93	103,19	99,23	0	98,84	97,38	1,46	3,662	24	0	
12.02.2021	96,93	59,69	37,24	93,25	89,69	0	89,59	88,22	1,37	3,341	24	0	
13.02.2021	89,11	53,79	35,32	82,07	79,17	0	79,3	78,1	1,2	2,806	24	0	
14.02.2021	85,19	48,01	37,18	71,71	69,12	0	69,46	68,37	1,09	2,582	24	0	
15.02.2021	90,44	57,98	32,46	99,9	96,42	0	96,42	94,94	1,48	3,135	24	0	
16.02.2021	95,79	64,16	31,63	115,78	111,92	0	111,37	109,81	1,56	3,533	24	0	
17.02.2021	96,61	64,53	32,08	115,08	111,27	0	110,59	109,17	1,42	3,557	24	0	
18.02.2021	97,12	62,87	34,25	107,93	104,17	0	103,7	102,29	1,41	3,563	24	0	
19.02.2021	96,72	64,28	32,44	112,73	108,92	0	108,32	106,86	1,46	3,523	24	0	
20.02.2021	96,36	64,01	32,35	111,34	107,59	0	107,03	105,57	1,46	3,473	24	0	
21.02.2021	97,11	64,74	32,37	118,03	114,03	0	113,4	111,88	1,52	3,678	24	0	
22.02.2021	97,51	65,47	32,04	118,43	114,48	0	113,73	112,26	1,47	3,654	24	0	
23.02.2021	100,07	69,38	30,69	136,18	131,65	0	130,56	128,81	1,75	4,021	24	0	
Итого:				2979,8	2879,7	0,02	2871,99	2832,86	39,13	96,113	744	0	
Средние:	91,17	57,48	33,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г.	18832,58	18525,78	1,59	18307,57	18294,7	12,87	512,293	7957	1
23/02/21г.	21812,41	21405,51	1,61	21179,56	21127,56	52	608,406	8701	1
Итого:	2979,83	2879,73	0,02	2871,99	2832,86	39,13	96,113	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Протянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
26.02.2021г.

ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	BHP	BOC
23/06/2024	M3	M3	M3	T	T		MWh	ч	ч
23/06/2024	24146,14	23857	1,22	23479,95	23588,77	-108,82	822,718	7957	0
0	27571,28	27185	1,23	26780,24	26870,17	-89,93	970,294	8701	0
Итого:	3425,14	3328	0,01	3300,29	3281,4	18,89	147,576	744	0

$$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{н. Траб}}$$

0,000

510

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Улица Югулова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Тиз = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расколмера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СХ519А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,19	65,09	40,1	211,29	203,29	0	201,77	199,36	2,41	8,118	24	0	
25.01.2021	94,31	55,73	38,58	155,43	150,16	0	149,63	147,97	1,66	5,779	24	0	
26.01.2021	84,12	48,1	36,02	135,36	131,33	0	131,24	129,89	1,35	4,726	24	0	
27.01.2021	83,31	47,98	35,33	132,75	128,84	0	128,76	127,45	1,31	4,55	24	0	
28.01.2021	83,84	49,13	34,71	142,19	137,98	0	137,89	136,42	1,47	4,785	24	0	
29.01.2021	88,69	51,94	36,75	145,87	141,2	0	141	139,41	1,59	5,185	24	0	
30.01.2021	90,38	55,05	35,33	168,25	162,84	0	162,41	160,56	1,85	5,745	24	0	
31.01.2021	87,94	52,32	35,62	155,03	150,12	0,01	149,91	148,21	1,7	5,344	24	0	
01.02.2021	84,45	51,1	33,35	151,83	147,31	0	147,15	145,51	1,64	4,91	24	0	
02.02.2021	83,84	49,95	33,89	142,5	138,26	0	138,17	136,63	1,54	4,683	24	0	
03.02.2021	83,25	48,8	34,45	134,47	130,53	0	130,45	129,08	1,37	4,494	24	0	
04.02.2021	84,13	52,21	31,92	161,5	156,91	0	156,58	154,91	1,67	4,997	24	0	
05.02.2021	83,71	47,43	36,28	117,86	114,29	0	114,3	113,07	1,23	4,146	24	0	
06.02.2021	83,57	45,33	38,24	106,07	102,78	0	102,86	101,78	1,08	3,934	24	0	
07.02.2021	90,91	53,54	37,37	155,61	150,47	0	150,19	148,47	1,72	5,617	24	0	
08.02.2021	98,16	62,69	35,47	198,8	192,1	0	190,86	188,66	2,2	6,785	24	0	
09.02.2021	102,96	65,86	37,1	215,15	207,46	0	205,81	203,36	2,45	7,66	24	0	
10.02.2021	104,17	65,58	38,59	202,87	195,47	0	193,89	191,65	2,24	7,51	24	0	
11.02.2021	103,11	62,58	40,53	187,5	180,79	0	179,34	177,56	1,78	7,289	24	0	
12.02.2021	98,82	59,19	39,63	177,46	171,43	0	170,27	168,67	1,6	6,761	24	0	
13.02.2021	90,66	55,09	35,57	168,72	163,46	0	162,84	161,14	1,7	5,801	24	0	
14.02.2021	86,82	47,71	39,11	132,12	127,91	0	127,86	126,57	1,29	5,001	24	0	
15.02.2021	92,2	55,6	36,6	166,36	160,85	0	160,4	158,54	1,86	5,876	24	0	
16.02.2021	97,67	61,08	36,59	190,91	184,3	0	183,36	181,14	2,22	6,724	24	0	
17.02.2021	98,33	61,4	36,93	190,24	183,69	0,01	182,59	180,52	2,07	6,76	24	0	
18.02.2021	98,82	57,42	41,4	160,83	154,94	0	154,34	152,56	1,78	6,403	24	0	
19.02.2021	98,49	58,72	39,77	172,13	165,85	0	165,2	163,22	1,98	6,583	24	0	
20.02.2021	98,1	58,6	39,5	176,08	169,57	0	169,06	166,89	2,17	6,692	24	0	
21.02.2021	98,82	59,58	39,24	181,24	174,46	0	173,91	171,62	2,29	6,836	24	0	
22.02.2021	99,15	59,86	39,29	184,67	177,82	0	177,14	174,88	2,26	6,975	24	0	
23.02.2021	101,87	62,87	39	213,32	205,11	0	204,21	201,42	2,79	7,986	24	0	
Итого:				5134,4	4961,5	0,02	4943,39	4887,12	56,27	184,655	744	0	
Средние:	92,89	55,72	37,16										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2020.09.32	20609,32	20134,56	0,68	19977,99	19867,64	110,35	606,038	4453	2
2020.11.11	25743,73	25096,08	0,7	24921,38	24754,76	166,62	790,693	5197	2
Итого:	5134,41	4961,52	0,02	4943,39	4887,12	56,27	184,655	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб x Tнш	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Преснянников

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

M сет. воды = _____ т.сут Mрасч = _____ т.сут

Тка = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00007890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.01.2021	104,27	61,95	42,32	189,65	182,64	0	181,21	179,43	1,78	7,693	24	0	
25.01.2021	93,36	54,08	39,28	145,17	140,62	0	139,84	138,69	1,15	5,5	24	0	
26.01.2021	83,24	47,64	35,6	123,33	120,26	0	119,63	118,98	0,65	4,26	24	0	
27.01.2021	82,44	47,22	35,22	124,53	121,51	0	120,85	120,26	0,59	4,255	24	0	
28.01.2021	82,95	47,69	35,26	127,38	124,16	0	123,59	122,82	0,77	4,355	24	0	
29.01.2021	87,66	49,19	38,47	127,64	123,87	0	123,45	122,49	0,96	4,75	24	0	
30.01.2021	89,44	52,36	37,08	143,57	139,26	0	138,68	137,5	1,18	5,145	24	0	
31.01.2021	87,06	50,11	36,95	139,83	135,77	0	135,32	134,2	1,12	5,001	24	0	
01.02.2021	83,6	49,6	34	135,72	132,16	0	131,6	130,62	0,98	4,475	24	0	
02.02.2021	82,98	49,34	33,64	135,19	131,6	0	131,14	130,07	1,07	4,411	24	0	
03.02.2021	82,35	47,88	34,47	123,33	120,1	0	119,72	118,8	0,92	4,126	24	0	
04.02.2021	83,27	50,46	32,81	149,86	145,86	0	145,4	144,14	1,26	4,77	24	0	
05.02.2021	87,69	46,88	35,81	111,73	108,67	0	108,41	107,51	0,9	3,883	24	0	
06.02.2021	82,46	45,02	37,44	100,53	97,78	0	97,56	96,85	0,71	3,651	24	0	
07.02.2021	89,64	48,31	41,33	124,12	120,04	0	119,87	118,76	1,11	4,956	24	0	
08.02.2021	97,02	56,68	40,34	160,03	154,25	0	153,74	151,97	1,77	6,213	24	0	
09.02.2021	101,86	62,48	39,38	192,23	185,18	0	184,04	181,87	2,17	7,268	24	0	
10.02.2021	103,18	61,96	41,22	181,52	174,66	0	173,6	171,59	2,01	7,176	24	0	
11.02.2021	102,1	59,93	42,17	167,59	161,33	0	160,41	158,65	1,76	6,782	24	0	
12.02.2021	97,93	58,08	39,85	162,91	157,3	0	156,42	154,86	1,56	6,247	24	0	
13.02.2021	89,82	53,73	36,09	152,62	148,16	0	147,39	146,16	1,23	5,324	24	0	
14.02.2021	85,87	47,19	38,68	120,93	117,57	0	117,09	116,33	0,76	4,53	24	0	
15.02.2021	91,1	51,94	39,16	137,12	132,88	0	132,28	131,2	1,08	5,182	24	0	
16.02.2021	96,66	57,2	39,46	164,51	158,89	0	158,12	156,49	1,63	6,251	24	0	
17.02.2021	97,36	58,53	38,83	172,95	166,97	0	166,11	164,34	1,77	6,465	24	0	
18.02.2021	97,94	58,28	39,66	170,1	164,05	0	163,3	161,49	1,81	6,489	24	0	
19.02.2021	97,61	59,39	38,22	177,67	171,48	0	170,66	168,69	1,97	6,535	24	0	
20.02.2021	97,23	60,3	36,93	182,66	176,56	0	175,44	173,63	1,81	6,494	24	0	
21.02.2021	97,93	60,2	37,73	182,74	176,53	0	175,43	173,61	1,82	6,634	24	0	
22.02.2021	98,31	60,86	37,45	190,76	184,27	0	183,11	181,17	1,94	6,875	24	0	
23.02.2021	100,95	63,62	37,33	210,27	202,99	0	201,44	199,25	2,19	7,54	24	0	
Итого:				4728,1	4577,3	0	4554,85	4512,42	42,43	173,236	744	0	
Средние:	91,94	54,13	37,81										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC
23/01/21г.	22235,81	21763,04	0	21585,71	21475,26	110,45	608,805	4451	2
23/02/21г.	26964	26340,41	0	26140,56	25987,68	152,88	782,041	5195	2
Итого:	4728,19	4577,37	0	4554,85	4512,42	42,43	173,236	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Граб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЗР
Болтачева Л.А.
25.02.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красноволовский 19

Теплоснабщик: ИКАТ-306

Долевые расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Тдв = 0.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

БВ0Д 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,94	68,80	37,14	266,290	258,820	253,847	253,847	7,47	0,00	9,479	24	0	
25.01.2021	94,24	54,47	39,77	180,100	175,140	172,946	172,946	4,96	0,00	6,656	24	0	
26.01.2021	84,72	44,87	39,84	133,650	129,990	129,216	129,216	3,66	0,00	5,165	24	0	
27.01.2021	83,84	43,01	40,83	122,450	119,050	118,449	118,449	3,40	0,00	4,853	24	0	
28.01.2021	84,41	44,85	39,55	136,100	132,410	131,619	131,619	3,69	0,00	5,214	24	0	
29.01.2021	89,31	49,25	40,07	152,590	148,340	147,111	147,111	4,25	0,00	5,875	24	0	
30.01.2021	91,03	54,37	36,66	186,640	181,780	179,769	179,769	4,86	0,00	6,566	24	0	
31.01.2021	88,49	48,21	40,28	161,390	156,980	155,672	155,672	4,41	0,00	6,188	24	0	
01.02.2021	85,02	47,77	37,24	156,710	152,670	151,517	151,517	4,04	0,00	5,649	24	0	
02.02.2021	84,35	46,00	38,34	145,730	141,910	140,949	140,949	3,82	0,00	5,386	24	0	
03.02.2021	83,82	45,33	38,49	137,090	133,460	132,635	132,635	3,63	0,00	5,124	24	0	
04.02.2021	84,64	49,75	34,89	174,360	170,130	168,643	168,643	4,23	0,00	5,854	24	0	
05.02.2021	84,19	41,97	42,22	114,380	111,150	110,609	110,609	3,23	0,00	4,621	24	0	
06.02.2021	84,12	40,29	43,83	104,190	101,150	100,763	100,763	3,04	0,00	4,436	24	0	
07.02.2021	91,23	52,55	38,69	178,690	173,820	172,060	172,060	4,87	0,00	6,723	24	0	
08.02.2021	98,80	64,56	34,23	242,990	236,830	232,871	232,871	6,16	0,00	8,015	24	0	
09.02.2021	103,61	67,90	35,71	258,200	251,270	246,578	246,578	6,93	0,00	8,853	24	0	
10.02.2021	104,94	67,79	37,15	247,380	240,450	235,976	235,976	6,93	0,00	8,759	24	0	
11.02.2021	103,91	66,71	37,20	241,650	234,900	230,676	230,676	6,75	0,00	8,573	24	0	
12.02.2021	99,63	62,50	37,13	220,550	214,540	211,169	211,169	6,01	0,00	7,800	24	0	
13.02.2021	90,96	52,54	38,42	186,530	181,680	179,594	179,594	4,85	0,00	6,583	24	0	
14.02.2021	87,49	44,74	42,75	137,710	133,690	132,898	132,898	4,02	0,00	5,718	24	0	
15.02.2021	92,78	55,06	37,72	183,470	178,510	176,489	176,489	4,96	0,00	6,667	24	0	
16.02.2021	98,43	62,93	35,50	235,150	228,990	225,385	225,385	6,16	0,00	7,983	24	0	
17.02.2021	99,03	63,64	35,38	235,990	229,840	226,093	226,093	6,15	0,00	7,958	24	0	
18.02.2021	99,69	64,81	34,87	246,280	239,940	235,871	235,871	6,34	0,00	8,241	24	0	
19.02.2021	99,29	65,16	34,13	244,800	238,620	234,528	234,528	6,18	0,00	7,991	24	0	
20.02.2021	98,90	65,97	32,92	255,900	249,600	245,230	245,230	6,30	0,00	8,107	24	0	
21.02.2021	99,61	64,38	35,22	250,340	243,820	239,764	239,764	6,52	0,00	8,461	24	0	
22.02.2021	99,93	65,61	34,32	249,270	242,920	238,693	238,693	6,35	0,00	8,209	24	0	
23.02.2021	102,51	66,52	35,99	257,860	250,990	246,477	246,477	6,87	0,00	8,907	24	0	
Итого:				6044,43	5883,39	5804,10	5804,10	156,04	0,00	214,613	744		
Средние:	93,51	55,88	37,63										

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2124:	130646,61	127682,88	126313,75	126296,41	5818,37	17,33	4251,947	26135	0
23/02/2124:	136691,04	133566,27	132117,85	132100,51	5974,41	17,33	4466,560	26879	0
Итого:	6044,43	5883,39	5804,10	5804,10	156,04	0,00	214,613	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Проминикова

Ф.И.О.

«Парк-сервис»
ОГРН 115740500240

Представитель теплоснабж организации

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0

24.02.2021г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Теплоучаститель КАРАТ-306

Договорные раскоды:

М.сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Т.от= 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0жА950

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,81	56,09	49,71	182,552	178,714	3,84	9,127	24	0	
25.01.2021	94,22	48,10	46,12	143,437	140,331	3,11	6,629	24	0	
26.01.2021	84,80	44,10	40,70	135,871	132,905	2,97	5,574	24	0	
27.01.2021	83,95	42,76	41,19	125,051	122,296	2,76	5,185	24	0	
28.01.2021	84,50	44,47	40,03	137,985	134,975	3,01	5,569	24	0	
29.01.2021	89,38	46,98	42,40	144,308	141,162	3,15	6,143	24	0	
30.01.2021	91,02	49,67	41,35	161,091	157,616	3,48	6,675	24	0	
31.01.2021	88,52	45,46	43,06	143,667	140,560	3,11	6,192	24	0	
01.02.2021	85,06	46,17	38,88	149,099	145,877	3,22	5,835	24	0	
02.02.2021	84,41	44,80	39,61	139,112	136,058	3,05	5,533	24	0	
03.02.2021	83,90	44,14	39,76	132,214	129,291	2,92	5,303	24	0	
04.02.2021	84,64	46,79	37,85	154,563	151,189	3,37	5,874	24	0	
05.02.2021	84,33	41,93	42,40	112,154	109,619	2,54	4,759	24	0	
06.02.2021	84,31	40,96	43,35	108,519	106,064	2,46	4,738	24	0	
07.02.2021	91,24	47,61	43,63	152,642	149,318	3,32	6,754	24	0	
08.02.2021	98,70	55,27	43,43	175,766	171,986	3,78	7,682	24	0	
09.02.2021	103,49	57,06	46,42	181,565	177,680	3,88	8,470	24	0	
10.02.2021	104,82	56,08	48,74	173,571	169,843	3,73	8,470	24	0	
11.02.2021	103,79	54,31	49,49	168,941	165,282	3,66	8,382	24	0	
12.02.2021	99,54	51,95	47,59	159,194	155,740	3,45	7,584	24	0	
13.02.2021	90,95	47,59	43,35	149,972	146,720	3,25	6,456	24	0	
14.02.2021	87,58	43,58	44,00	137,112	134,131	2,98	6,095	24	0	
15.02.2021	92,78	49,27	43,51	155,768	152,378	3,39	6,823	24	0	
16.02.2021	98,33	52,19	46,13	164,978	161,411	3,57	7,616	24	0	
17.02.2021	98,94	53,67	45,27	172,441	168,725	3,72	7,816	24	0	
18.02.2021	99,58	54,33	45,25	175,921	172,149	3,77	8,007	24	0	
19.02.2021	99,19	54,54	44,64	174,607	170,833	3,77	7,814	24	0	
20.02.2021	98,78	54,55	44,22	177,583	173,724	3,86	7,877	24	0	
21.02.2021	99,49	54,03	45,46	176,164	172,347	3,82	8,022	24	0	
22.02.2021	99,82	55,13	44,69	177,939	174,098	3,84	7,972	24	0	
23.02.2021	102,38	55,13	47,25	183,364	179,443	3,92	8,707	24	0	
Итого:				4827,15	4722,47	104,69	213,683	744		
Средние:	93,49	49,64	43,86							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/21г:	88544,73	88202,27	469,10	3218,597	20231	0
23/02/21г:	93371,88	92924,74	573,79	3432,280	20975	0
Итого:	4827,15	4722,47	104,69	213,683	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24.02.2021г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 19 В

Теплоучетчик: КВАТ-306-2

Проектные расходы:

И сеп. вода = _____ т.сут Мрвс = _____ т.сут

Твс = 0.05 °C

Договор №:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Пользовательский номер 05411818

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0х1350

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.01.2021	105,81	56,09	49,71	182,552	178,714	182,552	178,714	3,84	3,84	8,127	24	0	
25.01.2021	94,22	48,10	46,12	143,437	140,331	143,437	140,331	3,11	3,11	6,629	24	0	
26.01.2021	84,80	44,10	40,70	135,871	132,905	135,871	132,905	2,97	2,97	5,574	24	0	
27.01.2021	83,95	42,76	41,19	125,051	122,296	125,051	122,296	2,76	2,76	5,185	24	0	
28.01.2021	84,50	44,47	40,03	137,985	134,975	137,985	134,975	3,01	3,01	5,569	24	0	
29.01.2021	89,38	46,98	42,40	144,308	141,162	144,308	141,162	3,15	3,15	6,143	24	0	
30.01.2021	91,02	49,67	41,35	161,091	157,616	161,091	157,616	3,48	3,48	6,675	24	0	
31.01.2021	88,52	45,46	43,06	143,667	140,560	143,667	140,560	3,11	3,11	6,192	24	0	
01.02.2021	85,06	46,17	38,88	149,099	145,877	149,099	145,877	3,22	3,22	5,835	24	0	
02.02.2021	84,41	44,80	39,61	139,112	136,058	139,112	136,058	3,05	3,05	5,533	24	0	
03.02.2021	83,90	44,14	39,76	132,214	129,291	132,214	129,291	2,92	2,92	5,303	24	0	
04.02.2021	84,64	46,79	37,85	154,563	151,189	154,563	151,189	3,37	3,37	5,874	24	0	
05.02.2021	84,33	41,93	42,40	112,154	109,619	112,154	109,619	2,54	2,54	4,759	24	0	
06.02.2021	84,31	40,96	43,35	108,519	106,064	108,519	106,064	2,46	2,46	4,738	24	0	
07.02.2021	91,24	47,61	43,63	152,642	149,318	152,642	149,318	3,32	3,32	6,754	24	0	
08.02.2021	98,70	55,27	43,43	175,766	171,986	175,766	171,986	3,78	3,78	7,632	24	0	
09.02.2021	103,49	57,06	46,42	181,565	177,680	181,565	177,680	3,88	3,88	8,470	24	0	
10.02.2021	104,82	56,08	48,74	173,571	169,843	173,571	169,843	3,73	3,73	8,470	24	0	
11.02.2021	103,79	54,31	49,49	168,941	165,282	168,941	165,282	3,66	3,66	8,382	24	0	
12.02.2021	99,54	51,95	47,59	159,194	155,740	159,194	155,740	3,45	3,45	7,584	24	0	
13.02.2021	90,95	47,59	43,35	149,972	146,720	149,972	146,720	3,25	3,25	6,456	24	0	
14.02.2021	87,58	43,58	44,00	137,112	134,131	137,112	134,131	2,98	2,98	6,095	24	0	
15.02.2021	92,78	49,27	43,51	155,768	152,378	155,768	152,378	3,39	3,39	6,823	24	0	
16.02.2021	98,33	52,19	46,13	164,978	161,411	164,978	161,411	3,57	3,57	7,616	24	0	
17.02.2021	98,94	53,67	45,27	172,441	168,725	172,441	168,725	3,72	3,72	7,816	24	0	
18.02.2021	99,58	54,33	45,25	175,921	172,149	175,921	172,149	3,77	3,77	8,007	24	0	
19.02.2021	99,19	54,54	44,64	174,607	170,833	174,607	170,833	3,77	3,77	7,814	24	0	
20.02.2021	98,78	54,55	44,22	177,583	173,724	177,583	173,724	3,86	3,86	7,877	24	0	
21.02.2021	99,49	54,03	45,46	176,164	172,347	176,164	172,347	3,82	3,82	8,022	24	0	
22.02.2021	99,82	55,13	44,69	177,939	174,098	177,939	174,098	3,84	3,84	7,972	24	0	
23.02.2021	102,38	55,13	47,25	183,364	179,443	183,364	179,443	3,92	3,92	8,707	24	0	
Итого:				4827,15	4722,47	4827,15	4722,47	156,04	104,69	212,633	744		
Средние:	93,49	49,64	43,86										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/01/2124:	109952,545	109233,715	107222,367	107269,877	29433,080	-47,51	3173,757	17784	0
23/02/2124:	114779,698	113956,182	112049,520	111992,344	29589,120	57,18	3386,390	18528	0
Итого:	4827,15	4722,47	4827,15	4722,47	156,04	104,69	212,633	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: 
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Подпись

24.02.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Адрес: Вайделя 31

Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001

Методические расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тгр = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Базовый номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х42FA

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.01.2021	103,28	56,91	46,37	65,28	63,2	0	62,44	62,24	0,2	2,904	24	0	
25.01.2021	92,51	50,99	41,52	53,22	51,8	0	51,3	51,16	0,14	2,134	24	0	
26.01.2021	82,72	45,94	36,78	49,44	48,35	0,01	47,99	47,87	0,12	1,765	24	0	
27.01.2021	81,83	45,94	35,89	50,21	49,12	0	48,74	48,64	0,1	1,749	24	0	
28.01.2021	82,36	46,35	36,01	54,5	53,33	0	52,88	52,8	0,08	1,902	24	0	
29.01.2021	86,89	48,23	38,66	53,95	52,58	0	52,22	52,01	0,21	2,018	24	0	
30.01.2021	88,76	50,54	38,22	63,38	61,87	0	61,28	61,13	0,15	2,343	24	0	
31.01.2021	86,61	48,3	38,31	57,7	56,39	0	55,79	55,75	0,04	2,137	24	0	
01.02.2021	82,97	48,15	34,82	52,51	51,45	0	50,98	50,86	0,12	1,776	24	0	
02.02.2021	82,36	47,29	35,07	44,11	43,2	0	42,84	42,75	0,09	1,499	24	0	
03.02.2021	81,78	45,72	36,06	41,87	41	0	40,67	40,58	0,09	1,467	24	0	
04.02.2021	82,69	47,92	34,77	48,93	47,98	0	47,5	47,45	0,05	1,651	24	0	
05.02.2021	82,09	45,16	36,93	36,95	36,16	0	35,86	35,83	0,03	1,323	24	0	
06.02.2021	81,99	44,27	37,72	35,41	34,63	0	34,39	34,34	0,05	1,296	24	0	
07.02.2021	89	48,82	40,18	46,79	45,69	0	45,19	45,2	-0,01	1,816	24	0	
08.02.2021	96,23	55,27	40,96	55,99	54,6	0	53,82	53,83	-0,01	2,209	24	0	
09.02.2021	100,85	59,71	41,14	60,19	58,63	0	57,68	57,67	0,01	2,378	24	0	
10.02.2021	102,21	57,3	44,91	53,53	52	0	51,21	51,17	0,04	2,305	24	0	
11.02.2021	101,16	55,4	45,76	48,91	47,49	0	46,85	46,81	0,04	2,149	24	0	
12.02.2021	97,06	52,58	44,48	45,28	44,05	0	43,51	43,49	0,02	1,936	24	0	
13.02.2021	88,96	48,97	39,99	45,4	44,37	0	43,88	43,84	0,04	1,758	24	0	
14.02.2021	85,36	44,9	40,46	41,42	40,48	0	40,14	40,06	0,08	1,625	24	0	
15.02.2021	90,33	49,37	40,96	47,3	46,18	0	45,66	45,69	-0,03	1,87	24	0	
16.02.2021	95,69	54,58	41,11	52,46	51,14	0	50,44	50,45	-0,01	2,075	24	0	
17.02.2021	96,54	55,58	40,96	52,96	51,63	0	50,9	50,9	0	2,092	24	0	
18.02.2021	97,09	54,16	42,93	50,19	48,89	0	48,22	48,21	0,01	2,072	24	0	
19.02.2021	96,67	54,95	41,72	51,59	50,78	0	49,61	49,58	0,03	2,074	24	0	
20.02.2021	96,32	54,23	42,09	53,28	51,92	0	51,22	51,2	0,02	2,16	24	0	
21.02.2021	97,04	55,21	41,83	55,2	53,8	0	53,05	53,04	0,01	2,222	24	0	
22.02.2021	97,44	55,11	42,33	53,34	51,98	0	51,24	51,27	-0,03	2,173	24	0	
23.02.2021	100,03	59,35	40,68	63,82	62,17	0	61,16	61,14	0,02	2,492	24	0	
Итого:				1585,1	1546,3	0,01	1528,66	1526,96	1,7	61,37	744	0	
Средние:	91,18	51,2	39,98										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/01/21г.	4758,47	4641,53	0,02	4583,41	4581,56	1,85	188,034	1426	0
23/02/21г.	6343,58	6187,89	0,03	6112,07	6108,52	3,55	249,404	2170	0
Итого:	1585,11	1546,36	0,01	1528,66	1526,96	1,7	61,37	744	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просанникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.02.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период вешпатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x T _{нш}	#ЗНАЧ!

Расчет объемов потребления тепловой энергии в случае выхода из строя УУ

Потребитель

Договор

Объект МКД

По адресу: Челябинск г, Бейвеля ул, дом № 54

Базовый отчетный период с 24.12.2020 по 23.01.2021

Текущий отчетный период с 24.01.2021 по 23.02.2021

Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений	°C	20
Кол-во ТЭ за аналогичный / предыдущий отчетный период	Гкал	222,799
Кол-во дней в аналогичном / предыдущем отчетном периоде (принимается по отчету о потреблении ТЭ)		31
Средняя температура наружного воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период	°C	-16,3
Кол-во дней в текущем отчетном периоде		31
Средняя температура наружного воздуха за текущий отчетный период	°C	-13,2
Итого к начислению в отчетном периоде	Гкал	203,772

Расчет выполнен по аналогии п.119 правил коммерческого учета (утв. ПП РФ №1034) и п.71, 72 методики (утв. приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр) на основании среднесуточного количества, определенного по приборам учета за аналогичный / предыдущий расчетный период, приведенное к температуре наружного воздуха отчетного периода

$$Q_{ф.п.п.}^p = Q_{ф.п.п.} \times \frac{t_{вн} - t_{нс}^{\phi}}{t_{вн} - t_{нс}^{пп}}$$

$$Q_{ф.п.п.} = \frac{Q_{и.п.п.}}{T_{и.п.п.}}$$

$Q_{ф.п.п.}$ - количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за аналогичный/предыдущий отчетный период;

$t_{вн}$ - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;
 $t_{нс}^{\phi}$ - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C;
 $t_{нс}^{пп}$ - среднесуточная температура воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период, °C.

Температуры наружного воздуха за аналогичный / предыдущий, отчетный периоды приняты для расчета по данным гидрометеоцентра

Расчет выполнил _____ / Врублевская А.Р. /

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
 БОЛТАЧЕВА Л.А.
 25.02.2021г.



Расчет объемов потребления тепловой энергии в случае выхода из строя УУ

Потребитель

Договор

Объект МКД

По адресу: Челябинск г, Бейвеля ул, дом № 54А (1 ввод)

Базовый отчетный период с 24.12.2020 по 23.01.2021

Текущий отчетный период с 24.01.2021 по 23.02.2021

Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений	°C	20
Кол-во ТЭ за аналогичный / предыдущий отчетный период	Гкал	196,081
Кол-во дней в аналогичном / предыдущем отчетном периоде (принимается по отчету о потреблении ТЭ)		31
Средняя температура наружного воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период	°C	-16,3
Кол-во дней в текущем отчетном периоде		31
Средняя температура наружного воздуха за текущий отчетный период	°C	-13,2
Итого к начислению в отчетном периоде	Гкал	179,336

Расчет выполнен по аналогии п.119 правил коммерческого учета (утв. ПП РФ №1034) и п.71, 72 методики (утв. приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр) на основании среднесуточного количества, определенного по приборам учета за аналогичный / предыдущий расчетный период, приведенное к температуре наружного воздуха отчетного периода

$$Q_{ф.п.п.}^p = Q_{ф.п.п.} \times \frac{t_{вн} - t_{нв}^{\phi}}{t_{вн} - t_{нв}^{пп}}$$

$$Q_{ф.п.п.} = \frac{Q_{и.п.п.}}{T_{и.п.п.}}$$

$Q_{ф.п.п.}$ - количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за аналогичный/предыдущий отчетный период;

$t_{вн}$ - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;
 $t_{на}^{\phi}$ - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C;
 $t_{на}^{пп}$ - среднесуточная температура воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период, °C.

Температуры наружного воздуха за аналогичный / предыдущий, отчетный периоды приняты для расчета по данным гидрометеоцентра

Расчет выполнил _____ / Врублевская А.Р. /

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
 БОЛТАЧЕВА Л.А.
 25.02.2021г.

Расчет объемов потребления тепловой энергии в случае выхода из строя УУ

Потребитель

Договор

Объект МКД

По адресу: Челябинск г, Бейвеля ул, дом № 54А (2 ввод)

Базовый отчетный период с 24.12.2020 по 23.01.2021

Текущий отчетный период с 24.01.2021 по 23.02.2021

Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений	°C	20
Кол-во ТЭ за аналогичный / предыдущий отчетный период	Гкал	144,242
Кол-во дней в аналогичном / предыдущем отчетном периоде (принимается по отчету о потреблении ТЭ)		31
Средняя температура наружного воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период	°C	-16,3
Кол-во дней в текущем отчетном периоде		31
Средняя температура наружного воздуха за текущий отчетный период	°C	-13,2
Итого к начислению в отчетном периоде	Гкал	131,924

Расчет выполнен по аналогии п.119 правил коммерческого учета (утв. ПП РФ №1034) и п.71, 72 методики (утв. приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр) на основании среднесуточного количества, определенного по приборам учета за аналогичный / предыдущий расчетный период, приведенное к температуре наружного воздуха отчетного периода

$$Q_{ф.п.п.}^p = Q_{ф.п.п.} \times \frac{t_{вн} - t_{нв}^{\phi}}{t_{вн} - t_{нв}^{пп}}$$

$$Q_{ф.п.п.} = \frac{Q_{и.п.п.}}{T_{и.п.п.}}$$

$Q_{ф.п.п.}$ - количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за аналогичный/предыдущий отчетный период;

- $t_{вн}$ - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;
 $t_{нв}^{\phi}$ - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C;
 $t_{нв}^{пп}$ - среднесуточная температура воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период, °C.

Температуры наружного воздуха за аналогичный / предыдущий, отчетный периоды приняты для расчета по данным гидрометеоцентра

Расчет выполнил _____ / Врублевская А.Р. /

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
 БОЛТАЧЕВА Л.А.
 25.02.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Теплопоставитель: ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

И сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Темп = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Вд 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	103,43	56,93	46,5	121,61	117,94	0	116,28	116,17	0,11	5,423	24	0	
25.01.2021	92,16	46,32	45,84	84,73	82,5	0,02	81,68	81,64	0,04	3,746	24	0	
26.01.2021	82,2	43,54	38,66	84,23	82,5	0,01	81,76	81,78	-0,02	3,156	24	0	
27.01.2021	81,27	43,74	37,53	85,94	84,16	0,01	83,48	83,39	0,09	3,132	24	0	
28.01.2021	81,84	44,34	37,5	91,88	89,91	0	89,19	89,09	0,1	3,346	24	0	
29.01.2021	86,51	47,11	39,4	97,77	95,52	0,01	94,63	94,54	0,09	3,731	24	0	
30.01.2021	88,57	49,37	39,2	109,25	106,77	0	105,57	105,53	0,04	4,141	24	0	
31.01.2021	86,22	46,68	39,54	95,68	93,61	0,02	92,61	92,65	-0,04	3,663	24	0	
01.02.2021	82,64	45,35	37,29	97,11	95,2	0,01	94,24	94,28	-0,04	3,515	24	0	
02.02.2021	81,95	45,52	36,43	94,51	92,72	0,01	91,78	91,81	-0,03	3,342	24	0	
03.02.2021	81,35	44,92	36,43	94,33	92,56	0,01	91,6	91,69	-0,09	3,335	24	0	
04.02.2021	82,59	48,54	34,05	110,47	108,49	0,01	107,21	107,28	-0,07	3,652	24	0	
05.02.2021	81,39	43,72	37,67	81,61	80	0,01	79,26	79,23	0,03	2,985	24	0	
06.02.2021	80,92	43,54	37,38	80,94	79,44	0,01	78,65	78,72	-0,07	2,94	24	0	
07.02.2021	88,74	49,45	39,29	108,99	106,65	0,01	105,34	105,44	-0,1	4,141	24	0	
08.02.2021	96,34	57,93	38,41	132,34	129,22	0	127,19	127,24	-0,05	4,893	24	0	
09.02.2021	100,97	60,89	40,08	139,71	136,13	0,01	133,83	133,83	0	5,377	24	0	
10.02.2021	102,23	58,11	44,12	127,05	123,43	0,01	121,59	121,52	0,07	5,38	24	0	
11.02.2021	101,22	56,58	44,64	118,95	115,51	0,01	113,92	113,78	0,14	5,099	24	0	
12.02.2021	97	51,54	45,46	103,23	100,28	0,01	99,19	99,05	0,14	4,515	24	0	
13.02.2021	88,74	47,83	40,91	93,66	91,41	0,03	90,5	90,4	0,1	3,701	24	0	
14.02.2021	84,73	43,26	41,47	83,22	81,31	0,01	80,63	80,59	0,04	3,344	24	0	
15.02.2021	90,14	50,16	39,98	109,92	107,18	0,01	106,12	105,92	0,2	4,245	24	0	
16.02.2021	95,8	57,78	38,02	133,22	129,96	0	128,11	127,93	0,18	4,881	24	0	
17.02.2021	96,72	56,89	39,83	130,45	127,11	0,01	125,35	125,2	0,15	5,002	24	0	
18.02.2021	97,14	55,68	41,46	119,06	115,86	0,01	114,36	114,23	0,13	4,75	24	0	
19.02.2021	96,65	55,06	41,59	119,73	116,5	0,01	115,06	114,84	0,22	4,796	24	0	
20.02.2021	96,42	56,41	40,01	127,95	124,6	0,01	122,98	122,75	0,23	4,927	24	0	
21.02.2021	97,15	56,94	40,21	131,06	127,58	0,01	125,93	125,68	0,25	5,071	24	0	
22.02.2021	97,77	58,5	39,27	136,57	132,98	0,01	131,17	130,88	0,29	5,164	24	0	
23.02.2021	100,2	62,01	38,19	154,97	150,89	0	148,57	148,26	0,31	5,69	24	0	
Итого:				3400,1	3317,9	0,29	3277,78	3275,34	2,44	131,083	744	0	
Средние:	91	51,11	39,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2124:	20736,76	20487,46	3,77	20178,46	20240,74	-62,28	546,05	6492	0
23/02/2124:	24136,9	23805,38	4,06	23456,24	23516,08	-59,84	677,133	7236	0
Итого:	3400,14	3317,92	0,29	3277,78	3275,34	2,44	131,083	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24.02.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период испытаний (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Рабдулы Тульская 22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Идентификация расходом:

М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Тдв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00161538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м2601

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.01.2021	104,45	54,39	50,06	102,37	97,84	0	97,8	96,51	1,29	4,907	24	0	
25.01.2021	93,26	44,53	48,73	74,33	71,41	0,02	71,61	70,72	0,89	3,494	24	0	
26.01.2021	83,57	44,87	38,7	79	76,51	0	76,62	75,77	0,85	2,968	24	0	
27.01.2021	82,65	42,2	40,45	75,2	72,71	0	72,93	72,14	0,79	2,947	24	0	
28.01.2021	83,15	43,03	40,12	81,28	78,46	0,01	78,83	77,81	1,02	3,162	24	0	
29.01.2021	87,93	45,83	42,1	85,61	82,34	0	82,77	81,51	1,26	3,486	24	0	
30.01.2021	89,68	48,59	41,09	95,36	91,76	0	92,08	90,74	1,34	3,786	24	0	
31.01.2021	87,31	45,56	41,75	85,46	82,27	0,01	82,68	81,48	1,2	3,452	24	0	
01.02.2021	83,83	46,68	37,15	86,44	83,54	0	83,81	82,65	1,16	3,111	24	0	
02.02.2021	83,19	45,03	38,16	82,17	79,36	0,01	79,69	78,61	1,08	3,043	24	0	
03.02.2021	82,63	43,78	38,85	84,31	81,39	0	81,81	80,65	1,16	3,175	24	0	
04.02.2021	83,58	47,56	36,02	97,76	94,48	0,01	94,82	93,47	1,35	3,418	24	0	
05.02.2021	83,02	42,27	40,75	72,9	70,26	0	70,72	69,71	1,01	2,882	24	0	
06.02.2021	82,91	41,87	41,04	68,97	66,37	0	66,95	65,83	1,12	2,746	24	0	
07.02.2021	90,05	47,77	42,28	95,62	91,84	0	92,33	90,89	1,44	3,905	24	0	
08.02.2021	97,18	55,27	41,91	111,65	107,1	0	107,27	105,6	1,67	4,503	24	0	
09.02.2021	101,88	58,75	43,13	121,59	116,35	0	116,39	114,5	1,89	5,032	24	0	
10.02.2021	103,25	57,47	45,78	111,26	106,36	0,01	106,38	104,74	1,64	4,883	24	0	
11.02.2021	102,31	55,54	46,77	102,01	97,5	0	97,6	96,08	1,52	4,576	24	0	
12.02.2021	98,08	50,61	47,47	92,1	88,07	0,01	88,43	87,02	1,41	4,203	24	0	
13.02.2021	89,99	46,81	43,18	82,5	79,21	0,01	79,66	78,4	1,26	3,443	24	0	
14.02.2021	86,21	42,16	44,05	74,78	71,76	0	72,41	71,17	1,24	3,188	24	0	
15.02.2021	91,42	50,14	41,28	99,24	95,26	0	95,74	94,12	1,62	3,955	24	0	
16.02.2021	96,7	56,22	40,48	115,56	110,91	0	111,03	109,3	1,73	4,504	24	0	
17.02.2021	97,64	55,97	41,67	114,9	110,21	0,01	110,33	108,59	1,74	4,606	24	0	
18.02.2021	98,17	54,25	43,92	103,21	98,93	0,01	99,11	97,57	1,54	4,359	24	0	
19.02.2021	97,73	53,93	43,8	107,38	103,04	0,01	103,13	101,65	1,48	4,525	24	0	
20.02.2021	97,39	55,35	42,04	110,17	105,97	0	105,83	104,44	1,39	4,455	24	0	
21.02.2021	98,1	56,17	41,93	116,48	112,06	0,01	111,82	110,41	1,41	4,7	24	0	
22.02.2021	98,64	57,45	41,19	120,62	116,1	0,01	115,76	114,31	1,45	4,776	24	0	
23.02.2021	100,92	59,84	41,08	131,96	126,82	0	126,43	124,75	1,68	5,207	24	0	
Итого:				2982,1	2866,1	0,14	2872,77	2831,14	41,63	121,397	744	0	
Средние:	92,15	49,99	42,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/01/21г:	9166,54	8870,73	1,38	8856,79	8777,22	79,57	367,462	2557	0
23/02/21г:	12148,73	11736,92	1,52	11729,56	11608,36	121,2	488,859	3301	0
Итого:	2982,19	2866,19	0,14	2872,77	2831,14	41,63	121,397	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохоренкова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

24.02.2021г

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

24/01/21г.-23/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Ступинского Головинского 20В

Теплоснабщик: ВУТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

Тхв = 0,00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Бародский номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0хВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2021	105,26	57,95	47,31	137,81	130,06	0	131,59	128,06	3,53	6,243	24	0	
25.01.2021	94,17	50,9	43,27	105,76	100,44	0	101,81	99,23	2,58	4,41	24	0	
26.01.2021	84,39	46,87	37,52	98,83	94,19	0	95,8	93,2	2,6	3,596	24	0	
27.01.2021	83,56	47,37	36,19	97,49	92,88	0	94,55	91,88	2,67	3,423	24	0	
28.01.2021	84,18	47,89	36,29	109,84	104,58	0	106,49	103,47	3,02	3,865	24	0	
29.01.2021	88,99	50,09	38,9	110,62	105,11	0	106,88	103,89	2,99	4,162	24	0	
30.01.2021	90,66	51,65	39,01	124,36	118,22	0	120,04	116,73	3,31	4,686	24	0	
31.01.2021	88,06	48,5	39,56	110,68	105,35	0	107,01	104,18	2,83	4,235	24	0	
01.02.2021	84,71	49,35	35,36	114,79	109,54	0	111,26	108,31	2,95	3,936	24	0	
02.02.2021	84,08	48,46	35,62	108,69	103,74	0	105,38	102,61	2,77	3,756	24	0	
03.02.2021	83,51	48,4	35,11	107,3	102,44	0	104,06	101,34	2,72	3,656	24	0	
04.02.2021	84,33	50,91	33,42	129,94	123,99	0	125,93	122,48	3,45	4,211	24	0	
05.02.2021	84,08	48,21	35,87	97,94	93,19	0	94,94	92,14	2,8	3,403	24	0	
06.02.2021	83,98	46,91	37,07	100,76	95,98	0	97,69	95	2,69	3,62	24	0	
07.02.2021	91,09	51,81	39,28	125,2	119,01	0	120,8	117,51	3,29	4,747	24	0	
08.02.2021	98,78	57,65	40,63	136,97	129,9	0	131,48	127,9	3,58	5,354	24	0	
09.02.2021	103,03	59,32	43,71	135,23	127,87	0	129,36	125,8	3,56	5,669	24	0	
10.02.2021	104,33	59,08	45,25	134,86	127,37	0	128,87	125,33	3,54	5,849	24	0	
11.02.2021	103,31	58,57	44,74	131,16	123,95	0	125,44	122,01	3,43	5,628	24	0	
12.02.2021	99,01	56,28	42,73	127,68	120,92	0	122,51	119,16	3,35	5,248	24	0	
13.02.2021	90,8	52,46	38,34	120,74	114,85	0	116,55	113,37	3,18	4,472	24	0	
14.02.2021	87,17	47,85	39,32	112,75	107,23	0	109,06	106,11	2,95	4,29	24	0	
15.02.2021	92,38	53,59	38,79	125,42	119,07	0	120,89	117,49	3,4	4,693	24	0	
16.02.2021	97,92	56,92	41	133,02	126,05	0	127,72	124,15	3,57	5,244	24	0	
17.02.2021	98,47	57,13	41,34	131,68	124,76	0	126,4	122,9	3,5	5,238	24	0	
18.02.2021	99,11	57,31	41,8	133,98	126,9	0	128,54	125	3,54	5,382	24	0	
19.02.2021	98,72	56,98	41,74	132,39	125,4	0	127,02	123,5	3,52	5,314	24	0	
20.02.2021	98,31	55,98	42,33	133,94	126,85	0	128,57	125,02	3,55	5,454	24	0	
21.02.2021	99,03	56,44	42,59	133,4	126,3	0	127,99	124,41	3,58	5,466	24	0	
22.02.2021	99,33	57,6	41,73	133,91	126,83	0	128,42	124,88	3,54	5,37	24	0	
23.02.2021	101,9	56,45	45,45	133,21	125,82	0	127,54	123,97	3,57	5,812	24	0	
Итого:				3770,3	3578,7	0	3630,59	3531,03	99,56	146,432	744	0	
Средние:	93,1	53,06	40,04										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2124:	29072,35	27996,37	0	28262,08	27636,64	625,44	761,855	7982	0
23/02/2124:	32842,7	31575,16	0	31892,67	31167,67	725	908,287	8726	0
Итого:	3770,35	3578,79	0	3630,59	3531,03	99,56	146,432	744	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просвирникова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.02.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и _____
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/21г.-07/02/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут М рас = _____ т.сут

Тем = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.01.2021	88,16	48,52	39,64	106,07	108,27	0,02	102,55	107,08	-4,53	4,065	24	0	
25.01.2021	91,57	45,9	45,67	82,66	84,71	0,07	79,72	83,88	-4,16	3,642	24	0	
26.01.2021	81,71	47,02	39,69	80,9	82,41	0,03	78,57	81,69	-3,12	3,117	24	0	
27.01.2021	80,81	47,03	38,78	82,54	84,03	0,04	80,19	83,32	-3,13	3,109	24	0	
28.01.2021	81,41	43,03	38,38	86,95	88,51	0,03	84,45	87,72	-3,27	3,239	24	0	
29.01.2021	86,08	45,99	40,09	94,89	96,79	0,02	91,88	95,79	-3,91	3,683	24	0	
30.01.2021	88,16	48,52	39,64	106,07	108,27	0,02	102,55	107,08	-4,53	4,065	24	0	
31.01.2021	85,78	45,7	40,08	92,7	94,49	0,04	89,76	93,56	-3,8	3,596	24	0	
01.02.2021	82,25	44,76	37,49	92,19	93,77	0,04	89,47	92,9	-3,43	3,351	24	0	
02.02.2021	81,55	44,47	37,08	89,9	91,38	0,05	87,29	90,54	-3,25	3,236	24	0	
03.02.2021	80,96	43,36	37,6	88,91	90,37	0,04	86,37	89,55	-3,18	3,245	24	0	
04.02.2021	82,27	46,93	35,34	105,34	107,07	0,02	102,23	105,97	-3,74	3,615	24	0	
05.02.2021	80,92	42,28	38,64	79,26	80,58	0,06	76,99	79,87	-2,88	2,971	24	0	
06.02.2021	80,46	42,33	38,13	76,83	78,01	0,06	74,66	77,33	-2,67	2,843	24	0	
07.02.2021	88,38	48,63	39,75	107,06	109,26	0,01	103,5	108,03	-4,53	4,115	24	0	
Итого:				1372,27	1397,92	0,55	1330,18	1384,31	-54,13	51,892	360	0	
Средние:	83,73	44,71	39,02										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/01/2124:	18157	18282,73	0,63	17660,19	18076,37	-416,18	519,347	6491	0
01/02/2124:	19529,27	19680,65	1,18	18990,37	19460,68	-470,31	571,239	6851	0
Итого:	1372,27	1397,92	0,55	1330,18	1384,31	-54,13	51,892	360	0

расчет с 8.02.2021 по 23.02.21

48,100 Гкал

Итого: 129,893 Гкал

Представитель абонента
ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Жукова

24.02.2021г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Расчет объемов потребления тепловой энергии в случае выхода из строя УУ

Потребитель

Договор

Объект МКД

По адресу: Челябинск г. Александра Шмакова ул. дом № 10 (1 ввод)

Базовый отчетный период с 24.12.2020 по 23.01.2021

Текущий отчетный период с 08.02.2021 по 23.02.2021

Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений	°C	20
Кол-во ТЭ за аналогичный / предыдущий отчетный период	Гкал	141,57
Кол-во дней в аналогичном / предыдущем отчетном периоде (принимается по отчету о потреблении ТЭ)		31
Средняя температура наружного воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период	°C	-16,3
Кол-во дней в текущем отчетном периоде		16
Средняя температура наружного воздуха за текущий отчетный период	°C	-18,8
Итого к начислению в отчетном периоде	Гкал	78,101

Расчет выполнен по аналогии п.119 правил коммерческого учета (утв. ПП РФ №1034) и п.71, 72 методики (утв. приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр) на основании среднесуточного количества, определенного по приборам учета за аналогичный / предыдущий расчетный период, приведенное к температуре наружного воздуха отчетного периода

$$Q_{ф.п.п.}^p = Q_{ф.п.п.} \times \frac{t_{вн} - t_{нв}^{\phi}}{t_{вн} - t_{нв}^{пп}}$$

$$Q_{ф.п.п.} = \frac{Q_{п.п.п.}}{T_{п.п.п.}}$$

$Q_{ф.п.п.}$ - количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за аналогичный/предыдущий отчетный период;

$t_{вн}$ - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;

$t_{нв}^{\phi}$ - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C;

$t_{нв}^{пп}$ - среднесуточная температура воздуха за аналогичный / предыдущий отчетный период, °C.

Температуры наружного воздуха за аналогичный / предыдущий, отчетный периоды приняты для расчета по данным гидрометеоцентра

Расчет выполнил _____ / Врублевская А.Р. /