

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г. - 22/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 1 итп 1

Пользователь ВКТ-7 сгг. N 001

Пользовательские расходы:

И сгг. воды = _____ т. сгг. Мгвс = _____ т. сгг.
Темп = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	104,12	60,94	43,18	152,91	149	0	146,13	146,49	-0,36	6,327	24	0	
25.02.2021	106,13	60,82	45,31	144,78	140,85	0	138,16	138,44	-0,28	6,279	24	0	
26.02.2021	105,88	61,62	44,26	142,8	139,07	0	136,29	136,65	-0,36	6,05	24	0	
27.02.2021	103,36	59,47	43,89	140,95	137,4	0	134,78	135,14	-0,36	5,931	24	0	
28.02.2021	97,62	54,93	42,69	130,12	127,13	0	124,98	125,35	-0,37	5,345	24	0	
01.03.2021	94,84	56,01	38,83	139,4	136,59	0	134,15	134,58	-0,43	5,217	24	0	
02.03.2021	94,08	55,42	38,66	130,22	127,65	0	125,38	125,84	-0,46	4,853	24	0	
03.03.2021	90,23	49,77	40,46	102,44	100,47	0	98,94	99,27	-0,33	4,006	24	0	
04.03.2021	85,74	48,59	37,15	107,64	105,85	0	104,24	104,67	-0,43	3,873	24	0	
05.03.2021	84,2	48,76	35,44	108,21	106,54	0	104,9	105,35	-0,45	3,718	24	0	
06.03.2021	84,47	49,09	35,38	119,1	117,28	0	115,45	115,96	-0,51	4,084	24	0	
07.03.2021	85,18	50,85	34,33	125,99	124,07	0	122,05	122,59	-0,54	4,19	24	0	
08.03.2021	89,31	53,12	36,19	129,5	127,29	0	125,12	125,6	-0,48	4,533	24	0	
09.03.2021	88,78	50,23	38,55	109,37	107,42	0	105,72	106,16	-0,44	4,077	24	0	
10.03.2021	88,24	49,27	38,97	103,26	101,41	0	99,84	100,26	-0,42	3,893	24	0	
11.03.2021	93,76	54,28	39,48	124,28	121,82	0	119,69	120,16	-0,47	4,733	24	0	
12.03.2021	99,49	59,18	40,31	134,29	131,35	0	128,79	129,23	-0,44	5,204	24	0	
13.03.2021	94,07	53,68	40,39	116,41	114,01	0	112,07	112,47	-0,4	4,533	24	0	
14.03.2021	91,69	52,29	39,4	117	114,74	0	112,85	113,26	-0,41	4,45	24	0	
15.03.2021	88,43	50,18	38,25	104,98	103,06	0	101,47	101,84	-0,37	3,883	24	0	
16.03.2021	84,34	48,17	36,17	98,56	96,96	0	95,55	95,9	-0,35	3,455	24	0	
17.03.2021	83,55	47,13	36,42	97,72	96,17	0	94,76	95,19	-0,43	3,453	24	0	
18.03.2021	83,33	47,78	35,55	104,72	103,1	0	101,57	101,98	-0,41	3,611	24	0	
19.03.2021	84,14	48,23	35,91	105,16	103,48	0	101,94	102,35	-0,41	3,661	24	0	
20.03.2021	83,78	47,73	36,05	96,37	94,84	0	93,44	93,84	-0,4	3,37	24	0	
21.03.2021	83,19	46,84	36,35	100,98	99,37	0	97,96	98,36	-0,4	3,56	24	0	
22.03.2021	83,62	48,27	35,35	109,38	107,68	0	106,09	106,52	-0,43	3,749	24	0	
Итого:				3196,5	3134,6	0	3082,31	3093,45	-11,14	120,038	648	0	
Средние:	90,94	52,32	38,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/21г:	7811,4	7638,39	0	7503,66	7525,45	-21,79	306,131	1477	0
22/03/21г:	11007,94	10772,99	0	10585,97	10618,9	-32,93	426,169	2125	0
Итого:	3196,54	3134,6	0	3082,31	3093,45	-11,14	120,038	648	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Абонент ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Ярославникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
22.03.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Получатель: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 1 итп 2

Теплоисчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Исчисленные расходы:

Г.сут.водм= т.сут Мгвс= т.сут

Темп= 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Экземплярный номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0271

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,75	60,25	43,5	253,22	246,71	0,01	242,05	242,58	-0,53	10,56	24	0	
25.02.2021	105,76	59,51	46,25	228,41	222,04	0,02	218,03	218,42	-0,39	10,112	24	0	
26.02.2021	105,38	58,84	46,54	217,1	211,03	0,03	207,27	207,64	-0,37	9,675	24	0	
27.02.2021	102,96	59,75	43,21	240,79	234,67	0,02	230,34	230,82	-0,48	9,979	24	0	
28.02.2021	97,18	55,17	42,01	224,58	219,3	0,01	215,74	216,22	-0,48	9,079	24	0	
29.02.2021	94,46	54,28	40,18	220,31	215,53	0,03	212,08	212,59	-0,51	8,534	24	0	
01.03.2021	93,68	51,9	41,78	190,82	186,68	0,02	183,78	184,32	-0,54	7,688	24	0	
02.03.2021	89,68	46,57	43,11	153,96	150,62	0,07	148,69	149,08	-0,39	6,412	24	0	
03.03.2021	85,25	44,92	40,33	157,7	154,61	0,01	152,77	153,16	-0,39	6,162	24	0	
04.03.2021	83,8	44,84	38,96	153,82	150,98	0,03	149,15	149,57	-0,42	5,808	24	0	
05.03.2021	84,06	46,15	37,91	168,88	165,82	0,01	163,73	164,17	-0,44	6,205	24	0	
06.03.2021	84,81	48,66	36,15	196,39	192,94	0,02	190,3	190,81	-0,51	6,879	24	0	
07.03.2021	88,94	50,35	38,59	201,22	197,32	0,01	194,44	194,98	-0,54	7,51	24	0	
08.03.2021	88,33	45,52	42,81	152,64	149,44	0,03	147,58	147,99	-0,41	6,323	24	0	
09.03.2021	87,76	46,27	41,49	156,07	152,9	0,02	150,92	151,37	-0,45	6,266	24	0	
10.03.2021	93,46	51,43	42,03	190,65	186,48	0,02	183,63	184,21	-0,58	7,727	24	0	
11.03.2021	99,01	54,27	44,74	188,72	184,1	0,03	181,05	181,56	-0,51	8,119	24	0	
12.03.2021	93,61	48,65	44,96	164,6	160,78	0,04	158,56	158,98	-0,42	7,134	24	0	
13.03.2021	91,25	46,07	45,18	158,35	154,76	0,03	152,76	153,24	-0,48	6,905	24	0	
14.03.2021	87,76	45,36	42,4	150,11	147,05	0,03	145,17	145,61	-0,44	6,156	24	0	
15.03.2021	83,92	43,63	40,29	146,09	143,33	0,03	141,64	142,03	-0,39	5,707	24	0	
16.03.2021	83,13	42,63	40,5	139,98	137,37	0,03	135,8	136,2	-0,4	5,498	24	0	
17.03.2021	82,79	44,38	38,41	157,06	154,32	0,02	152,39	152,9	-0,51	5,853	24	0	
18.03.2021	83,78	45,73	38,05	162,14	159,33	0,03	157,23	157,77	-0,54	5,981	24	0	
19.03.2021	83,36	43,51	39,85	146,85	144,23	0,03	142,45	142,95	-0,5	5,678	24	0	
20.03.2021	82,69	42,39	40,3	143,42	140,84	0,03	139,16	139,66	-0,5	5,606	24	0	
21.03.2021	83,13	44,75	38,38	154,6	151,91	0,02	149,99	150,48	-0,49	5,757	24	0	
22.03.2021	82,77	45,05	37,72	150,84	148,14	0,04	146,38	146,72	-0,34	5,522	24	0	
Итого:				4969,3	4863,2	0,72	4793,08	4806,03	-12,95	198,835	672	0	
Средние:	90,23	48,95	41,27										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124	171771,94	169297,29	27,2	166562,15	167114,23	-552,08	5143,81	28195	332
23/03/2124	176741,26	174160,52	27,92	171355,23	171920,26	-565,03	5342,645	28867	332
Итого:	4969,32	4863,23	0,72	4793,08	4806,03	-12,95	198,835	672	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С.И. 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{ншт}	0

Представитель абонента
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-22/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 1-0

Типовый счетчик ВКТ-7 сет. N 001

Предельные расходы:

М.сет. вода = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Т.сет = 0.00°C

Договор N: 3440167111

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,8	64,54	39,26	219,46	212,96	0	209,77	208,96	0,81	8,261	24	0	
25.02.2021	105,53	60,17	45,36	180,38	174,51	0,01	172,21	171,57	0,64	7,835	24	0	
26.02.2021	105,28	56,29	48,99	152,54	147,43	0,01	145,65	145,27	0,38	7,152	24	0	
27.02.2021	102,91	57,87	45,04	176,94	171,3	0	169,24	168,65	0,59	7,643	24	0	
28.02.2021	97,02	50,48	46,54	150,43	145,96	0,01	144,51	144,25	0,26	6,733	24	0	
01.03.2021	94,31	52,16	42,15	155,55	151,32	0	149,78	149,37	0,41	6,323	24	0	
02.03.2021	93,55	50,06	43,49	135,89	132,33	0,01	130,89	130,77	0,12	5,696	24	0	
03.03.2021	89,62	45,43	44,19	115,33	112,61	0,01	111,39	111,51	-0,12	4,924	24	0	
04.03.2021	85,13	44,22	40,91	117,57	115,11	0,02	113,88	114,06	-0,18	4,657	24	0	
05.03.2021	83,69	45,5	38,19	118,63	116,37	0,02	115,05	115,23	-0,18	4,395	24	0	
06.03.2021	83,97	45,85	38,12	129,06	126,43	0,01	125,14	125,2	-0,06	4,772	24	0	
07.03.2021	84,67	46,94	37,73	143,99	140,88	0,02	139,53	139,43	0,1	5,265	24	0	
08.03.2021	88,82	48,84	39,98	150,6	146,96	0,03	145,54	145,3	0,24	5,823	24	0	
09.03.2021	88,24	45,67	42,57	116,75	114,13	0,02	112,85	113,03	-0,18	4,805	24	0	
10.03.2021	87,68	44,69	42,99	115,17	112,59	0,03	111,41	111,53	-0,12	4,793	24	0	
11.03.2021	93,29	51,53	41,76	150,54	146,55	0,01	145,02	144,73	0,29	6,061	24	0	
12.03.2021	98,93	54,05	44,88	148,47	144,11	0,02	142,45	142,16	0,29	6,404	24	0	
13.03.2021	93,56	46,99	46,57	122,71	119,43	0,03	118,2	118,18	0,02	5,511	24	0	
14.03.2021	91,09	45,06	46,03	119,31	116,29	0,03	115,13	115,18	-0,05	5,304	24	0	
15.03.2021	87,74	45	42,74	115,56	112,98	0,03	111,77	111,9	-0,13	4,777	24	0	
16.03.2021	83,79	43,72	40,07	108,62	106,58	0,02	105,33	105,63	-0,3	4,221	24	0	
17.03.2021	83	43,36	39,64	108,16	106,18	0,03	104,93	105,24	-0,31	4,159	24	0	
18.03.2021	82,78	44,3	38,48	122,71	120,3	0,02	119,09	119,18	-0,09	4,579	24	0	
19.03.2021	83,63	45,03	38,6	123,17	120,71	0,03	119,47	119,54	-0,07	4,611	24	0	
20.03.2021	83,27	43,86	39,41	113,56	111,4	0,03	110,14	110,37	-0,23	4,339	24	0	
21.03.2021	82,66	43,51	39,15	119,31	116,99	0,02	115,77	115,93	-0,16	4,533	24	0	
22.03.2021	83,11	45,12	37,99	123,6	121,18	0,03	119,88	120,02	-0,14	4,55	24	0	
Итого:				3654	3563,5	0,5	3524,02	3522,19	1,83	148,126	648	0	
Средние:	90,41	48,52	41,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/21:24:0	40703,97	40159,88	0,81	39522,27	39692,59	-170,32	1246,955	8918	0
2/03/21:24:0	44357,98	43723,47	1,31	43046,29	43214,78	-168,49	1395,081	9566	0
Итого:	3654,01	3563,59	0,5	3524,02	3522,19	1,83	148,126	648	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-22/03/21г.

Эксплуатационная организация "Нарк-Сервис"

Адрес: пр. Красноволовский 1-а

Телефон: 001

Информационный БКР-7 сег. N 001

Информационный расход:

N сегм. воды = т.сут Mрас = т.сут

Темп. 0.00°C

Договор N: 3440167115

Тип расходомера: ПЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Эксплуатационный номер 00170431

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5CBF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.02.2021	107,87	63,21	39,66	231,44	218,42	0,01	221,42	214,44	6,98	8,807	24	0	
25.02.2021	104,63	60,67	43,96	197,84	186,2	0,02	189	183,09	5,91	8,234	24	0	
26.02.2021	104,42	60,4	44,02	187,61	176,52	0,01	179,26	173,58	5,68	7,914	24	0	
27.02.2021	102,06	61,2	40,86	209,12	197,15	0,01	200,15	193,78	6,37	8,204	24	0	
28.02.2021	96,25	53,6	42,65	174,71	164,95	0,02	167,93	162,72	5,21	7,176	24	0	
01.03.2021	93,47	53,93	39,54	180,21	170,58	0,01	173,58	168,25	5,33	6,87	24	0	
02.03.2021	92,57	51,89	40,78	162,65	153,88	0,01	156,76	151,94	4,82	6,4	24	0	
03.03.2021	88,69	47,13	41,56	132,13	125,13	0,01	127,69	123,81	3,88	5,31	24	0	
04.03.2021	84,29	45,29	39	132,99	126,22	0,01	128,91	124,99	3,92	5,026	24	0	
05.03.2021	82,76	45,01	37,75	132,72	126,08	0,01	128,78	124,87	3,91	4,862	24	0	
06.03.2021	83,16	46,79	36,37	154,03	146,51	0,01	149,42	145	4,42	5,433	24	0	
07.03.2021	83,93	48,97	34,96	172,33	163,96	0	167,08	162,1	4,98	5,841	24	0	
08.03.2021	88,04	50,87	37,17	175,27	166,37	0,01	169,49	164,35	5,14	6,303	24	0	
09.03.2021	87,28	47,06	40,22	135,76	128,73	0,01	131,33	127,4	3,93	5,286	24	0	
10.03.2021	86,77	46,96	39,81	135,02	128,09	0,01	130,68	126,78	3,9	5,203	24	0	
11.03.2021	92,25	52,23	40,02	160,91	152,36	0	155,11	150,42	4,69	6,215	24	0	
12.03.2021	98,02	55,69	42,33	170,82	161,09	0,01	163,98	158,77	5,21	6,959	24	0	
13.03.2021	92,65	49,98	42,67	146,19	138,08	0,01	140,93	136,45	4,48	6,021	24	0	
14.03.2021	90,22	48,23	41,99	145,09	137,19	0,01	140,08	135,69	4,39	5,888	24	0	
15.03.2021	86,92	46,92	40	137,22	130,04	0,01	132,81	128,7	4,11	5,311	24	0	
16.03.2021	82,91	44,54	38,37	127,15	120,67	0,02	123,37	119,55	3,82	4,731	24	0	
17.03.2021	82,09	43,83	38,26	122,57	116,37	0	119,02	115,29	3,73	4,551	24	0	
18.03.2021	81,99	45,38	36,61	141,57	134,53	0	137,42	133,22	4,2	5,031	24	0	
19.03.2021	82,79	46,05	36,74	142,17	135,02	0,01	137,96	133,69	4,27	5,069	24	0	
20.03.2021	82,35	43,99	38,36	124,13	117,8	0,01	120,48	116,73	3,75	4,621	24	0	
21.03.2021	81,78	43,3	38,48	128,81	122,33	0	125,08	121,25	3,83	4,813	24	0	
22.03.2021	82,3	46,58	35,72	143,45	136,41	0,01	139,26	135,02	4,24	4,973	24	0	
Итого:				4203,9	3980,6	0,25	4056,98	3931,88	125,1	161,152	648	0	
Средние:	89,53	49,98	39,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/02/2124:0	21616,15	20562,19	1,28	20866,05	20300,7	565,35	797,871	3324	0
24/02/2124:0	25820,06	24542,87	1,53	24923,03	24232,58	690,45	959,023	3972	0
Итого:	4203,91	3980,68	0,25	4056,98	3931,88	125,1	161,152	648	0

Представитель абонента
директор ООО "Нарк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
 009-УПРАВЛЕНИЕ
 ИНСПЕКТОР СГИ 5 ЭР
 БОЛТАЧЕВА Л.А.
 25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-22/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167117

Адрес: пр. Краснополяский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Таблицы: см. ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Пиковые расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Мед. вод. т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тдв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Таблицы: см. ВКТ-7 сет. N 001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,3	63,07	40,23	229,8	219,1	0	219,75	215,12	4,63	8,867	24	0	
25.02.2021	105,02	60,48	44,54	197,21	187,54	0	188,34	184,39	3,95	8,418	24	0	
26.02.2021	104,89	59,75	45,14	186,56	177,36	0	178,18	174,45	3,73	8,068	24	0	
27.02.2021	102,5	60,29	42,21	211,11	201,13	0	202	197,75	4,25	8,552	24	0	
28.02.2021	96,68	52,97	43,71	178,83	170,66	0	171,83	168,44	3,39	7,522	24	0	
01.03.2021	93,89	54,45	39,44	184,78	176,91	0	177,94	174,48	3,46	7,026	24	0	
02.03.2021	93,19	52,51	40,68	170,8	163,52	0	164,57	161,41	3,16	6,704	24	0	
03.03.2021	89,19	46,44	42,75	136,81	131,15	0,01	132,2	129,82	2,38	5,653	24	0	
04.03.2021	84,78	46,08	38,7	145,17	139,6	0	140,68	138,22	2,46	5,443	24	0	
05.03.2021	83,22	45,96	37,26	142,02	136,77	0,01	137,77	135,42	2,35	5,131	24	0	
06.03.2021	83,61	47,5	36,11	163,26	157,22	0	158,32	155,55	2,77	5,717	24	0	
07.03.2021	84,38	50,11	34,27	186,51	179,6	0	180,79	177,48	3,31	6,198	24	0	
08.03.2021	88,51	51,71	36,8	189,31	181,82	0	182,99	179,54	3,45	6,74	24	0	
09.03.2021	87,74	46,84	40,9	140,28	134,7	0	135,67	133,28	2,39	5,55	24	0	
10.03.2021	87,2	46,11	41,09	141,01	135,37	0	136,41	134,04	2,37	5,605	24	0	
11.03.2021	92,69	51,01	41,68	166,75	159,55	0	160,68	157,63	3,05	6,704	24	0	
12.03.2021	98,47	55,38	43,09	174,82	166,82	0	167,8	164,43	3,37	7,247	24	0	
13.03.2021	93,18	48,89	44,29	148,48	141,98	0	143,04	140,38	2,66	6,342	24	0	
14.03.2021	90,68	47,56	43,12	147,66	141,42	0	142,52	139,92	2,6	6,153	24	0	
15.03.2021	87,26	46,3	40,96	139,16	133,61	0	134,61	132,23	2,38	5,516	24	0	
16.03.2021	83,32	44,97	38,35	134,45	129,46	0	130,43	128,22	2,21	5,003	24	0	
17.03.2021	82,53	44,69	37,84	134,77	129,82	0	130,81	128,61	2,2	4,948	24	0	
18.03.2021	82,43	46,29	36,14	155,49	149,79	0	150,94	148,28	2,66	5,452	24	0	
19.03.2021	83,23	47,36	35,87	156,1	150,37	0	151,41	148,78	2,63	5,432	24	0	
20.03.2021	82,82	44,86	37,96	137,61	132,56	0	133,53	131,31	2,22	5,067	24	0	
21.03.2021	82,24	45,16	37,08	140,53	135,44	0	136,39	134,13	2,26	5,056	24	0	
22.03.2021	82,72	47,06	35,66	151,53	146,05	0	147,02	144,54	2,48	5,239	24	0	
Итого:				4390,8	4209,3	0,02	4236,62	4157,85	78,77	169,353	648	0	
Средние:	89,98	50,14	39,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	21962,54	21111,24	0,41	21189,66	20841,26	348,4	821,296	3206	0
22/03/2124:	26353,35	25320,56	0,43	25426,28	24999,11	427,17	990,649	3854	0
Итого:	4390,81	4209,32	0,02	4236,62	4157,85	78,77	169,353	648	0



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛОНЕГРОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-22/03/21г.

Эксплуатант: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр. Краснополяский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплоизводитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Расходные расходы:

И сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Т.сет. 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Эксплоатационный номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,31	62,17	40,14	217,92	212,15	0	208,56	208,41	0,15	8,398	24	0	
25.02.2021	104,95	61,21	43,74	199,18	193,41	0	190,23	190,07	0,16	8,346	24	0	
26.02.2021	102,54	61,92	40,62	202,63	197,18	0	193,89	193,69	0,2	7,9	24	0	
27.02.2021	99,82	56,62	43,2	176,51	171,73	0	169,27	169,15	0,12	7,329	24	0	
28.02.2021	93,72	52,07	41,65	171,48	167,18	0	165,19	165,07	0,12	6,891	24	0	
01.03.2021	92,86	53,71	39,15	176,89	172,71	0	170,48	170,38	0,1	6,685	24	0	
02.03.2021	91,15	48,72	42,43	135,44	132,15	0	130,7	130,68	0,02	5,55	24	0	
03.03.2021	85,9	44,16	41,74	116,7	113,98	0	113,02	112,95	0,07	4,719	24	0	
04.03.2021	82,18	44,77	37,41	135,29	132,49	0	131,31	131,24	0,07	4,912	24	0	
05.03.2021	82,4	44,88	37,52	128,87	126,19	0	125,07	125,01	0,06	4,692	24	0	
06.03.2021	83,01	48,44	34,57	158	154,97	0	153,31	153,25	0,06	5,303	24	0	
07.03.2021	85,34	51,86	33,48	180,89	177,45	0	175,22	175,2	0,02	5,869	24	0	
08.03.2021	87,07	46,91	40,16	146,95	143,8	0	142,18	142,3	-0,12	5,712	24	0	
09.03.2021	86,96	46,46	40,5	128,02	125,26	0,17	123,87	123,98	-0,11	5,019	24	0	
10.03.2021	86,9	47,42	39,48	139,78	136,81	0,01	135,24	135,35	-0,11	5,343	24	0	
11.03.2021	95,22	56,49	38,73	187,68	183,24	0	180,55	180,5	0,05	7,004	24	0	
12.03.2021	96,68	55,06	41,62	164,63	160,54	0	158,21	158,27	-0,06	6,595	24	0	
13.03.2021	90,05	51,04	39,01	161,27	157,65	0	155,72	155,73	-0,01	6,082	24	0	
14.03.2021	89,4	47,38	42,02	141,38	138,02	0	136,57	136,58	-0,01	5,744	24	0	
15.03.2021	83,46	44,18	39,28	129,7	126,92	0,01	125,79	125,74	0,05	4,941	24	0	
16.03.2021	82,15	42,7	39,45	116,93	114,36	0,01	113,5	113,37	0,13	4,477	24	0	
17.03.2021	82	44,27	37,73	129,69	127	0	125,9	125,82	0,08	4,75	24	0	
18.03.2021	81,2	44,87	36,33	138,44	135,8	0	134,45	134,5	-0,05	4,883	24	0	
19.03.2021	82,2	44,5	37,7	127,92	125,47	0	124,16	124,31	-0,15	4,68	24	0	
20.03.2021	81,91	42,9	39,01	120,51	118,17	0	116,98	117,13	-0,15	4,564	24	0	
21.03.2021	81,38	45,31	36,07	140,14	137,63	0	136,11	136,29	-0,18	4,91	24	0	
22.03.2021	81,59	47,74	33,85	159,02	156,33	0	154,43	154,64	-0,21	5,227	24	0	
Итого:				4131,8	4038,5	0,2	3989,91	3989,61	0,3	156,525	648	0	
Средние:	88,67	49,54	39,13										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/21г.	21194,17	20732,55	0,59	20460,3	20476,03	-15,73	799,66	3335	0
22/03/21г.	25326,03	24771,14	0,79	24450,21	24465,64	-15,43	956,185	3983	0
Итого:	4131,86	4038,59	0,2	3989,91	3989,61	0,3	156,525	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГН Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qи
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Дополнительный ВК-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Исходные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гр.с = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

t сред = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Счетчик № 000000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ΦT=0

T3=1

КС=0.003F

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,77	65,08	38,69	167,07	166,89	0	159,72	163,68	-3,96	6,203	24	0	
25.02.2021	105,58	62,67	42,91	142,05	141,55	0	135,62	139,01	-3,39	5,84	24	0	
26.02.2021	105,19	59,87	45,32	125,69	124,97	0	120,04	122,89	-2,85	5,456	24	0	
27.02.2021	102,87	60,16	42,71	130,66	130,15	0	124,99	127,98	-2,99	5,356	24	0	
28.02.2021	96,78	51,41	45,37	114,83	110,16	0	110,37	108,82	1,55	5,031	24	0	
01.03.2021	94,23	53,15	41,08	122,23	113,73	0	117,65	112,23	5,42	4,845	24	0	
02.03.2021	93,42	51,4	42,02	113,79	104,15	0	109,62	102,87	6,75	4,637	24	0	
03.03.2021	89,18	45,94	43,24	98,86	84,51	0	95,52	83,65	11,87	4,162	24	0	
04.03.2021	84,91	45,01	39,9	110,45	88,04	0	107,02	87,21	19,81	4,278	24	0	
05.03.2021	83,62	46,03	37,59	113,37	89,67	0	109,93	88,79	21,14	4,133	24	0	
06.03.2021	83,96	47,68	36,28	133,21	104,56	0	129,16	103,42	25,74	4,687	24	0	
07.03.2021	84,72	49,73	34,99	139,68	112,08	0	135,36	110,8	24,56	4,746	24	0	
08.03.2021	88,79	50,77	38,02	139,5	115,01	0	134,82	113,64	21,18	5,144	24	0	
09.03.2021	88,17	46,88	41,29	109,6	90,11	0	105,97	89,18	16,79	4,396	24	0	
10.03.2021	87,6	45,99	41,61	105,55	85,94	0	102,1	85,07	17,03	4,257	24	0	
11.03.2021	93,1	45,85	47,25	97,6	82,19	0	94,04	81,39	12,65	4,448	24	0	
12.03.2021	98,82	52,88	45,94	104,83	98,27	0	100,57	96,99	3,58	4,626	24	0	
13.03.2021	92,79	48,51	44,28	109,19	94,25	0	105,24	93,2	12,04	4,684	24	0	
14.03.2021	91,01	46,03	44,98	112,6	92,85	0	108,67	91,91	16,76	4,893	24	0	
15.03.2021	87,37	46,33	41,04	110,67	89,04	0	107,06	88,15	18,91	4,41	24	0	
16.03.2021	83,76	44,83	38,93	109,36	85,31	0	106,05	84,51	21,54	4,129	24	0	
17.03.2021	82,98	43,84	39,14	107,48	83,75	0	104,27	82,98	21,29	4,084	24	0	
18.03.2021	82,53	44,55	37,98	117,4	89,37	0	113,97	88,53	25,44	4,335	24	0	
19.03.2021	83,62	45,68	37,94	115,66	89,38	0	112,17	88,48	23,69	4,256	24	0	
20.03.2021	83,14	43,45	39,69	104,9	81,77	0	101,76	81,02	20,74	4,043	24	0	
21.03.2021	82,49	44,53	37,96	116,31	88,52	0	112,87	87,68	25,19	4,293	24	0	
22.03.2021	83	47,22	35,78	128,18	98,49	0	124,35	97,46	26,89	4,448	24	0	
23.03.2021	82,68	46,34	36,34	120,41	92,26	0	116,84	91,33	25,51	4,247	24	0	
Итого:				3321,1	2826,9	0	3205,75	2792,87	412,88	130,067	672	0	
Средние:	90	49,35	40,65										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/21г.	83910,3	81903,04	0,45	81323,48	81007,62	315,86	2916,8	28192	335
23/03/21г.	87231,43	84730,01	0,45	84529,23	83800,49	728,74	3046,867	28864	335
Итого:	3321,13	2826,97	0	3205,75	2792,87	412,88	130,067	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
26.03.2021г.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснохолмский 3 итп 2

Теплоисчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Технические расходы:

И сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

Темп = 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Базовый номер 00219609

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	104,41	63,48	40,93	269,03	260,06	0	257,03	255,29	1,74	10,557	24	0	
25.02.2021	106,23	60,77	45,46	228,12	220,03	0	217,67	216,3	1,37	9,931	24	0	
26.02.2021	106,05	59,67	46,38	212	203,73	0	202,28	200,39	1,89	9,411	24	0	
27.02.2021	103,56	59,22	44,34	218,22	210,17	0	208,64	206,79	1,85	9,277	24	0	
28.02.2021	97,65	52,3	45,35	188,49	181,73	0	181	179,41	1,59	8,218	24	0	
01.03.2021	94,91	53,57	41,34	196,33	189,94	0	188,9	187,42	1,48	7,819	24	0	
02.03.2021	94,15	52,6	41,55	181,92	176,03	0	175,13	173,74	1,39	7,286	24	0	
03.03.2021	90,08	47,86	42,22	145,09	140,24	0	140,08	138,75	1,33	5,919	24	0	
04.03.2021	85,65	46,51	39,14	149,91	145,29	0	145,18	143,8	1,38	5,683	24	0	
05.03.2021	84,24	45,66	38,58	144,46	140,46	0	140,05	139,07	0,98	5,401	24	0	
06.03.2021	84,48	46,2	38,28	158,61	154,08	0	153,73	152,54	1,19	5,886	24	0	
07.03.2021	85,22	48,51	36,71	171,75	167,06	0	166,39	165,21	1,18	6,11	24	0	
08.03.2021	89,35	49,95	39,4	178,21	172,9	0	172,14	170,86	1,28	6,79	24	0	
09.03.2021	88,83	46,39	42,44	140,79	136,42	0	136,06	135,06	1	5,777	24	0	
10.03.2021	88,76	44,09	44,17	134,54	130,33	0	130,08	129,15	0,93	5,747	24	0	
11.03.2021	93,86	48,94	44,92	159,14	153,78	0	153,26	152,09	1,17	6,894	24	0	
12.03.2021	99,6	54,01	45,59	175,7	169,34	0	168,51	167,06	1,45	7,696	24	0	
13.03.2021	93,99	50,11	43,88	157,96	152,56	0	152,11	150,79	1,32	6,682	24	0	
14.03.2021	91,74	48,44	43,3	156,96	151,47	0	151,38	149,81	1,57	6,558	24	0	
15.03.2021	88,33	47,54	40,79	145,55	140,81	0	140,72	139,32	1,4	5,739	24	0	
16.03.2021	84,42	44,64	39,78	134,77	130,74	0	130,65	129,53	1,12	5,199	24	0	
17.03.2021	83,57	43,32	40,25	128,87	124,96	0	124,97	123,88	1,09	5,029	24	0	
18.03.2021	83,3	42,41	40,89	135,2	131,21	0	131,15	130,13	1,02	5,362	24	0	
19.03.2021	84,18	43,75	40,43	134,55	130,46	0	130,44	129,26	1,18	5,272	24	0	
20.03.2021	83,81	45,44	38,37	134,94	130,77	0	130,85	129,51	1,34	5,02	24	0	
21.03.2021	83,15	41,3	41,85	127,48	123,73	0	123,68	122,73	0,95	5,175	24	0	
22.03.2021	83,65	44,36	39,29	146,15	141,93	0	141,74	140,66	1,08	5,568	24	0	
23.03.2021	83,3	43,9	39,4	136,41	132,52	0	132,34	131,31	1,03	5,212	24	0	
Итого:				4591,1	4442,7	0	4426,16	4389,86	36,3	185,218	672	0	
Средние:	90,71	49,1	41,6										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	151444,69	147446,9	0	146752,78	145642,51	1110,27	4882,75	28175	352
23/03/2124:	156035,84	151889,65	0	151178,94	150032,37	1146,57	5067,968	28847	352
Итого:	4591,15	4442,75	0	4426,16	4389,86	36,3	185,218	672	0



Подпись
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Подполучатель ВКТ-7 сет. N 001

Расчетные расходы:

Т.с.с. водн = _____ т.с.с. Мгвс = _____ т.с.с.с
Т.с.с. = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Защитный номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х76ЕВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,1	68,48	34,62	256,87	265,52	0	245,66	259,91	-14,25	8,532	24	0	
25.02.2021	104,67	63,97	40,7	201,7	202,48	0,01	192,66	198,67	-6,01	7,916	24	0	
26.02.2021	104,41	58,37	46,04	166,94	160,66	0,01	159,51	158,12	1,39	7,362	24	0	
27.02.2021	102,13	60,29	41,84	199,6	192,47	0	191,05	189,26	1,79	8,016	24	0	
28.02.2021	96,29	51,71	44,58	166,14	160,38	0	159,72	158,38	1,34	7,131	24	0	
01.03.2021	93,57	53,91	39,66	171,16	165,79	0	164,86	163,56	1,3	6,543	24	0	
02.03.2021	92,78	51,25	41,53	151,08	146,36	0,01	145,61	144,56	1,05	6,054	24	0	
03.03.2021	88,83	46,39	42,44	129,03	125,24	0	124,72	123,97	0,75	5,295	24	0	
04.03.2021	84,45	45,17	39,28	134,25	130,61	0	130,11	129,38	0,73	5,111	24	0	
05.03.2021	82,98	45,33	37,65	134,27	130,78	0,01	130,27	129,54	0,73	4,902	24	0	
06.03.2021	83,31	46,44	36,87	147,51	143,61	0	143,07	142,15	0,92	5,275	24	0	
07.03.2021	84,06	49,02	35,04	166,11	161,72	0	161,02	159,87	1,15	5,641	24	0	
08.03.2021	88,17	50,77	37,4	172,91	167,94	0	167,17	165,91	1,26	6,254	24	0	
09.03.2021	87,46	46,08	41,38	129,34	125,72	0	125,12	124,44	0,68	5,176	24	0	
10.03.2021	86,88	45,15	41,73	126,28	122,75	0	122,21	121,59	0,62	5,099	24	0	
11.03.2021	92,55	53,55	39	171,73	166,49	0	165,48	164,28	1,2	6,46	24	0	
12.03.2021	98,17	56,97	41,2	170,2	164,6	0	163,39	162,12	1,27	6,745	24	0	
13.03.2021	92,79	48,89	43,9	137,24	132,97	0	132,25	131,48	0,77	5,81	24	0	
14.03.2021	90,33	46,02	44,31	133,71	129,63	0	129,07	128,32	0,75	5,721	24	0	
15.03.2021	86,97	45,66	41,31	129,69	126,09	0	125,51	124,87	0,64	5,184	24	0	
16.03.2021	83,02	44,15	38,87	119,83	116,84	0	116,25	115,78	0,47	4,52	24	0	
17.03.2021	82,26	43,45	38,81	117,09	114,21	0	113,68	113,19	0,49	4,41	24	0	
18.03.2021	82,08	45,13	36,95	136,24	132,82	0	132,26	131,54	0,72	4,887	24	0	
19.03.2021	82,93	45,72	37,21	136,92	133,45	0	132,85	132,15	0,7	4,942	24	0	
20.03.2021	82,54	43,51	39,03	125,74	122,54	0	122,02	121,42	0,6	4,761	24	0	
21.03.2021	81,91	42,85	39,06	126,82	123,61	0,04	123,12	122,54	0,58	4,806	24	0	
22.03.2021	82,4	45,44	36,96	138,7	135,21	0	134,62	133,9	0,72	4,975	24	0	
23.03.2021	81,97	45,46	36,51	133,46	130,21	0	129,55	128,93	0,62	4,729	24	0	
Итого:				4230,5	4130,7	0,08	4082,81	4079,83	2,98	162,257	672	0	
Средние:	89,39	49,61	39,78										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	20916,97	21543,52	1,51	20186,07	21270,59	-1084,52	782,053	3327	0
23/03/2124:	25147,53	25674,22	1,59	24268,88	25350,42	-1081,54	944,31	3999	0
Итого:	4230,56	4130,7	0,08	4082,81	4079,83	2,98	162,257	672	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Б.А. Болтачева
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{шт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Потребитель: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Красноярский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Типовый индикатор ВКД-7 сет. № 001

Пределы измерений:

Нормативные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Q сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Сводный номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x1D8C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,54	62,15	41,39	231,77	222,87	0	221,61	218,93	2,68	9,202	24	0	
25.02.2021	105,23	58,99	46,24	194,32	186,25	0	185,55	183,25	2,3	8,608	24	0	
26.02.2021	105,37	57,62	47,75	178,18	170,61	0	170,11	167,98	2,13	8,148	24	0	
27.02.2021	102,76	59,15	43,61	200,15	192,26	0	191,47	189,16	2,31	8,375	24	0	
28.02.2021	97,22	50,91	46,31	164,19	157,8	0	157,73	155,89	1,84	7,317	24	0	
01.03.2021	94,17	52,19	41,98	174,35	168,1	0,02	167,85	165,95	1,9	7,058	24	0	
02.03.2021	93,43	51,18	42,25	160,63	154,89	0	154,73	152,97	1,76	6,546	24	0	
03.03.2021	89,69	46,12	43,57	128,49	124,01	0,01	124,11	122,77	1,34	5,41	24	0	
04.03.2021	85,18	45,31	39,87	133,36	129,13	0	129,22	127,87	1,35	5,15	24	0	
05.03.2021	83,52	45,59	37,93	133,71	129,67	0,01	129,67	128,41	1,26	4,919	24	0	
06.03.2021	83,83	46,52	37,31	149,45	144,95	0	144,91	143,49	1,42	5,408	24	0	
07.03.2021	84,49	48,98	35,51	165,94	161	0	160,84	159,18	1,66	5,71	24	0	
08.03.2021	88,66	49,94	38,72	170,19	164,65	0	164,51	162,71	1,8	6,376	24	0	
09.03.2021	88,04	45,98	42,06	130,87	126,49	0,01	126,53	125,24	1,29	5,325	24	0	
10.03.2021	87,57	45,95	41,62	131,06	126,74	0	126,75	125,47	1,28	5,278	24	0	
11.03.2021	92,68	51	41,68	158,08	152,5	0	152,35	150,66	1,69	6,353	24	0	
12.03.2021	98,76	54,3	44,46	161,41	155,19	0	154,87	153,06	1,81	6,9	24	0	
13.03.2021	93,68	47,98	45,7	137,46	132,33	0	132,39	130,9	1,49	6,054	24	0	
14.03.2021	90,96	47,08	43,88	138,45	133,52	0	133,6	132,13	1,47	5,867	24	0	
15.03.2021	87,83	46,22	41,61	128,98	124,66	0,01	124,74	123,39	1,35	5,19	24	0	
16.03.2021	83,7	45,19	38,51	123,88	120,05	0	120,13	118,88	1,25	4,628	24	0	
17.03.2021	82,85	44,8	38,05	122,14	118,43	0,01	118,52	117,33	1,19	4,51	24	0	
18.03.2021	82,78	45,72	37,06	139,32	135,14	0	135,17	133,79	1,38	5,01	24	0	
19.03.2021	83,38	45,71	37,67	139,55	135,3	0	135,36	133,96	1,4	5,1	24	0	
20.03.2021	83,14	44,98	38,16	125,06	121,25	0	121,36	120,11	1,25	4,633	24	0	
21.03.2021	82,57	44,01	38,56	125,65	121,82	0	121,95	120,7	1,25	4,7	24	0	
22.03.2021	83,1	45,94	37,16	139,01	134,82	0,16	134,84	133,47	1,37	5,01	24	0	
23.03.2021	82,6	46,3	36,3	135,4	131,4	0,01	131,41	130,06	1,35	4,77	24	0	
Итого:				4221	4075,8	0,24	4072,28	4027,71	44,57	167,555	672	0	
Средние:	90,02	49,13	40,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/21-24/03	39937,32	38943,68	3,07	38747,68	38527,07	220,61	1350,115	8939	0
25/03/21-24/04	44158,37	43019,51	3,31	42819,96	42554,78	265,18	1517,67	9611	0
Итого:	4221,05	4075,83	0,24	4072,28	4027,71	44,57	167,555	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просвирникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qн
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-г
Технический персонал ВК-7 сет. N 001
Технические расходы:
И сет. воды = _____ т.сут И рас = _____ т.сут
Темп = 0,00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Датоложий номер 00167533

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 $\Phi T=0$ T3=1 KC=0MCOBД ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.02.2021	103,03	63,38	39,65	236,28	226,64	0,01	226	222,47	3,53	8,991	24	0	
25.02.2021	104,76	59,79	44,97	195,36	187	0,01	186,6	183,91	2,69	8,416	24	0	
26.02.2021	104,55	59,13	45,42	188,7	180,61	0,02	180,29	177,7	2,59	8,211	24	0	
27.02.2021	102,22	60,33	41,89	211,26	202,48	0,01	202,19	199,08	3,11	8,494	24	0	
28.02.2021	96,31	52,57	43,74	173,76	166,98	0,01	167,05	164,83	2,22	7,319	24	0	
01.03.2021	93,57	52,32	41,25	178,23	171,58	0,02	171,67	169,39	2,28	7,093	24	0	
02.03.2021	92,9	51,02	41,88	163,44	157,44	0,01	157,51	155,49	2,02	6,605	24	0	
03.03.2021	88,92	45,05	43,87	127,73	123,35	0,02	123,45	122,2	1,25	5,418	24	0	
04.03.2021	84,56	44,77	39,79	136,24	131,97	0	132,03	130,73	1,3	5,251	24	0	
05.03.2021	83,01	44,46	38,55	132,91	128,88	0,02	128,96	127,66	1,3	4,97	24	0	
06.03.2021	83,35	44,14	39,21	155,94	150,96	0,01	151,25	149,57	1,68	5,931	24	0	
07.03.2021	84,12	48,93	35,19	174,06	168,61	0,01	168,76	166,7	2,06	5,938	24	0	
08.03.2021	88,21	50,74	37,47	176,09	170,14	0,01	170,23	168,06	2,17	6,384	24	0	
09.03.2021	87,49	45,38	42,11	133,29	128,78	0,02	128,93	127,54	1,39	5,432	24	0	
10.03.2021	87	45,28	41,72	133,41	129	0,01	129,09	127,75	1,34	5,386	24	0	
11.03.2021	92,5	50,45	42,05	159,36	153,56	0	153,61	151,74	1,87	6,464	24	0	
12.03.2021	98,16	55,06	43,1	170,32	163,61	0,01	163,52	161,29	2,23	7,062	24	0	
13.03.2021	92,83	48,3	44,53	143,86	138,54	0,02	138,64	136,98	1,66	6,179	24	0	
14.03.2021	90,45	47,63	42,82	145,51	140,28	0,01	140,44	138,8	1,64	6,019	24	0	
15.03.2021	87,12	45,6	41,52	132,2	127,8	0,02	127,91	126,56	1,35	5,313	24	0	
16.03.2021	83,1	44,1	39	124,73	120,94	0,01	121	119,86	1,14	4,717	24	0	
17.03.2021	82,35	42,57	39,78	125,64	121,82	0,01	121,95	120,81	1,14	4,85	24	0	
18.03.2021	82,19	44,29	37,9	142,14	137,78	0,01	137,98	136,53	1,45	5,229	24	0	
19.03.2021	87,99	44,99	38	139,77	135,53	0,01	135,62	134,24	1,38	5,153	24	0	
20.03.2021	87,61	42,62	39,99	124,3	120,63	0,01	120,62	119,6	1,02	4,824	24	0	
21.03.2021	82,03	43,02	39,01	127,31	123,63	0,01	123,6	122,53	1,07	4,82	24	0	
22.03.2021	82,45	45,37	37,08	145,11	140,78	0,01	140,83	139,41	1,42	5,22	24	0	
23.03.2021	82,05	45,67	36,38	137,6	133,62	0,02	133,59	132,29	1,3	4,858	24	0	
Итого:				4334,5	4182,9	0,34	4183,32	4133,72	49,6	170,547	672	0	
Средние:	89,45	48,82	40,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24.02.2124:	48812,08	48156,34	2,17	47426,23	47558,77	-132,54	1376,139	8941	0
23.03.2124:	53146,63	52339,28	2,51	51609,55	51692,49	-82,94	1546,686	9613	0
Итого:	4334,55	4182,94	0,34	4183,32	4133,72	49,6	170,547	672	0



представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор С/И Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красноволяский 3-д

Инвентаризационный ВКТ-7 сер. N 001

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 тах = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Вводной номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,26	62,45	40,81	228,1	218,1	0	218,12	214,22	3,9	8,928	24	0	
25.02.2021	105,01	60,32	44,69	200,68	191,47	0	191,66	188,24	3,42	8,593	24	0	
26.02.2021	104,81	59,45	45,36	191,67	183,13	0	183,08	180,15	2,93	8,33	24	0	
27.02.2021	102,42	59,09	43,33	202,89	194,2	0	194,15	191,07	3,08	8,437	24	0	
28.02.2021	96,57	53,29	43,28	176,04	168,59	0	169,19	166,39	2,8	7,333	24	0	
01.03.2021	93,79	53,65	40,14	182,08	174,81	0	175,34	172,47	2,87	7,048	24	0	
02.03.2021	93,05	51,78	41,27	163,76	157,28	0	157,77	155,29	2,48	6,521	24	0	
03.03.2021	89,02	45,29	43,73	125,78	120,9	0	121,56	119,71	1,85	5,316	24	0	
04.03.2021	84,59	45,36	39,23	134,4	129,71	0	130,27	128,44	1,83	5,111	24	0	
05.03.2021	83,07	45,12	37,95	133,16	128,47	0	129,16	127,23	1,93	4,901	24	0	
06.03.2021	83,47	46,74	36,73	153,42	148,13	0	148,79	146,62	2,17	5,467	24	0	
07.03.2021	84,28	49,88	34,4	177	170,96	0	171,57	168,97	2,6	5,905	24	0	
08.03.2021	88,37	51,5	36,87	173,3	166,9	0	167,52	164,82	2,7	6,184	24	0	
09.03.2021	87,57	46,41	41,16	131,28	126,05	0	126,99	124,77	2,22	5,229	24	0	
10.03.2021	87,03	45,55	41,48	131,72	126,44	0	127,45	125,2	2,25	5,286	24	0	
11.03.2021	92,69	52,17	40,52	166,04	159,3	0	160,04	157,28	2,76	6,491	24	0	
12.03.2021	98,37	56,12	42,25	173,56	166,2	0	166,58	163,78	2,8	7,056	24	0	
13.03.2021	93	49,18	43,82	141,72	135,75	0	136,53	134,18	2,35	5,99	24	0	
14.03.2021	90,55	48,07	42,48	142,97	137,03	0	138	135,54	2,46	5,865	24	0	
15.03.2021	87,17	45,67	41,5	129,1	123,77	0	124,88	122,55	2,33	5,184	24	0	
16.03.2021	83,12	43,56	39,56	122,96	118,23	0,02	119,27	117,16	2,11	4,716	24	0	
17.03.2021	82,35	43,13	39,22	122,15	117,5	0	118,55	116,45	2,1	4,651	24	0	
18.03.2021	82,27	44,84	37,43	139,38	134,21	0	135,28	132,95	2,33	5,063	24	0	
19.03.2021	83,06	45,01	38,05	140,59	135,38	0	136,38	134,09	2,29	5,189	24	0	
20.03.2021	82,62	43,38	39,24	125,17	120,56	0	121,48	119,48	2	4,766	24	0	
21.03.2021	82,07	43,08	38,99	129,49	124,68	0	125,7	123,59	2,11	4,9	24	0	
22.03.2021	82,57	45,93	36,64	147,6	142,38	0	143,23	140,95	2,28	5,247	24	0	
23.03.2021	82,13	46,55	35,58	137,35	132,63	0	133,33	131,24	2,09	4,742	24	0	
Итого:				4323,3	4152,7	0,02	4171,87	4102,83	69,04	168,449	672	0	
Средние:	89,58	49,37	40,2										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/21г:	48446,02	47294,24	1,62	47037,64	46710,29	327,35	1412,921	8941	0
23/03/21г:	52769,38	51447	1,64	51209,51	50813,12	396,39	1581,37	9613	0
Итого:	4323,36	4152,76	0,02	4171,87	4102,83	69,04	168,449	672	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.000 «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»
Инспектор С.И. Б.ЭР
Болтачева Л.А.
26.03.2021г.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_нТ_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Поставщик: ВКТ-7 сет. N 001

Поставщик: ВКТ-7 сет. N 001

И сет. воды: т.сут Мгвс= т.сут

Темп= 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Вводной номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мвсво

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	104,29	62,73	41,56	278,86	264,44	0,03	266,48	259,65	6,83	11,108	24	0	
25.02.2021	106,12	61,29	44,83	245,63	232,35	0,07	234,39	228,35	6,04	10,541	24	0	
26.02.2021	105,96	59,46	46,5	223,95	211,64	0,06	213,71	208,22	5,49	9,969	24	0	
27.02.2021	103,49	59,57	43,92	238,17	225,54	0,07	227,76	221,85	5,91	10,032	24	0	
28.02.2021	97,67	52,78	44,89	205,32	194,58	0,06	197,21	192,06	5,15	8,866	24	0	
01.03.2021	94,91	54,52	40,39	219,35	208,53	0,03	211,09	205,67	5,42	8,54	24	0	
02.03.2021	94,14	52,06	42,08	196,16	186,38	0,07	188,86	184,05	4,81	7,958	24	0	
03.03.2021	90,26	45,92	44,34	154,46	146,66	0,06	149,14	145,21	3,93	6,614	24	0	
04.03.2021	85,73	45,38	40,35	156,62	149,18	0,06	151,66	147,71	3,95	6,119	24	0	
05.03.2021	84,22	45,45	38,77	157,51	150,23	0,04	152,7	148,78	3,92	5,922	24	0	
06.03.2021	84,51	46,93	37,58	177,95	169,87	0,05	172,49	168,12	4,37	6,483	24	0	
07.03.2021	85,24	48,93	36,31	197,52	188,61	0,04	191,35	186,5	4,85	6,948	24	0	
08.03.2021	89,37	50,58	38,79	201,57	192,1	0,05	194,71	189,8	4,91	7,56	24	0	
09.03.2021	88,78	46,63	42,15	156,7	149,06	0,06	151,46	147,53	3,93	6,389	24	0	
10.03.2021	88,25	46,24	42,01	151,97	144,54	0,04	146,92	143,09	3,83	6,174	24	0	
11.03.2021	93,81	52,47	41,34	196,33	186,63	0,03	189,06	184,25	4,81	7,825	24	0	
12.03.2021	99,54	57,23	42,31	209,09	198,4	0,05	200,51	195,38	5,13	8,504	24	0	
13.03.2021	94,15	50,28	43,87	171,7	162,9	0,06	165,3	160,95	4,35	7,259	24	0	
14.03.2021	91,7	47,88	43,82	166,42	158,04	0,05	160,52	156,35	4,17	7,037	24	0	
15.03.2021	88,44	46,37	42,07	152,9	145,42	0,06	147,8	143,95	3,85	6,221	24	0	
16.03.2021	84,35	44,08	40,27	142,6	135,87	0,04	138,22	134,63	3,59	5,564	24	0	
17.03.2021	83,55	43,01	40,54	140,48	133,86	0,04	136,23	132,71	3,52	5,521	24	0	
18.03.2021	83,34	44,37	38,97	152,86	145,8	0,05	148,29	144,46	3,83	5,776	24	0	
19.03.2021	84,16	45	39,16	157,44	150,15	0,04	152,62	148,75	3,87	5,978	24	0	
20.03.2021	83,82	43,64	40,18	148,24	141,3	0,06	143,74	140,03	3,71	5,777	24	0	
21.03.2021	83,18	43,33	39,85	151,4	144,36	0,05	146,85	143,11	3,74	5,849	24	0	
22.03.2021	83,68	46,36	37,32	170,48	162,79	0,04	165,35	161,16	4,19	6,17	24	0	
23.03.2021	83,22	45,81	37,41	160,51	153,26	0,06	155,71	151,74	3,97	5,828	24	0	
Итого:				5082,1	4832,4	1,42	4900,13	4774,06	126,07	202,532	672	0	
Средние:	90,71	49,58	41,12										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	61303,55	58821,57	4,11	59439,01	58088,34	1350,67	1900,678	10231	5
23/03/2124:	66385,74	63654,06	5,53	64339,14	62862,4	1476,74	2103,21	10903	5
Итого:	5082,19	4832,49	1,42	4900,13	4774,06	126,07	202,532	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: И.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: И.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЛН 6 ЭР
Болтачева И.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qн
Траб x Тнш 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснопольский 5 итп 2

Теплоизводитель ВКТ-7 сеп. N 001

Температурные расходы:

И сеп. воды: _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Твд= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Базовый номер 00216029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ37А

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,53	62,16	41,37	150,38	145,48	0	143,78	142,91	0,87	5,963	24	0	
25.02.2021	105,2	59,72	45,48	127,56	123,1	0	121,81	121,08	0,73	5,557	24	0	
26.02.2021	105,16	56,72	48,44	110,61	106,57	0	105,61	104,97	0,64	5,132	24	0	
27.02.2021	102,63	55,29	47,34	116,24	112,08	0	111,23	110,47	0,76	5,281	24	0	
28.02.2021	96,87	48,66	48,21	97,51	94,18	0	93,69	93,12	0,57	4,524	24	0	
01.03.2021	94,06	49,72	44,34	103,16	99,88	0	99,32	98,71	0,61	4,406	24	0	
02.03.2021	93,25	48,15	45,1	94,12	91,17	0	90,68	90,15	0,53	4,091	24	0	
03.03.2021	89,39	43,68	45,71	73,31	71,16	0,01	70,8	70,52	0,28	3,237	24	0	
04.03.2021	84,87	42,46	42,41	77,7	75,6	0,24	75,29	74,97	0,32	3,194	24	0	
05.03.2021	83,35	42,97	40,38	79,6	77,54	0	77,21	76,89	0,32	3,116	24	0	
06.03.2021	83,69	44,25	39,44	90,53	88,18	0	87,81	87,38	0,43	3,466	24	0	
07.03.2021	84,38	45,58	38,8	98,1	95,54	0	95,08	94,6	0,48	3,69	24	0	
08.03.2021	88,54	47,48	41,06	100,35	97,53	0	96,99	96,47	0,52	3,985	24	0	
09.03.2021	87,87	43,55	44,32	78,8	76,56	0	76,2	75,89	0,31	3,38	24	0	
10.03.2021	87,35	42,78	44,57	76,02	73,88	0,01	73,54	73,24	0,3	3,279	24	0	
11.03.2021	92,85	48	44,85	97,66	94,61	0	94,1	93,6	0,5	4,224	24	0	
12.03.2021	98,69	54,48	44,21	111,39	107,71	0	106,87	106,22	0,65	4,734	24	0	
13.03.2021	93,42	46,95	46,47	88,09	85,27	0	84,84	84,4	0,44	3,945	24	0	
14.03.2021	90,78	44,05	46,73	83,24	80,68	0,01	80,33	79,96	0,37	3,755	24	0	
15.03.2021	87,56	43,27	44,29	75,73	73,57	0	73,26	72,95	0,31	3,243	24	0	
16.03.2021	83,48	41,42	42,06	70,86	69	0	68,73	68,47	0,26	2,889	24	0	
17.03.2021	87,65	40,51	42,14	69,12	67,33	0	67,09	66,79	0,3	2,826	24	0	
18.03.2021	82,5	41,54	40,96	75,04	73,11	0,01	72,8	72,49	0,31	2,98	24	0	
19.03.2021	83,23	41,82	41,41	75,88	73,93	0	73,61	73,36	0,25	3,048	24	0	
20.03.2021	82,91	41,53	41,38	71	69,19	0	68,87	68,63	0,24	2,852	24	0	
21.03.2021	82,34	40,67	41,67	76,51	74,54	0,01	74,27	73,97	0,3	3,093	24	0	
22.03.2021	82,91	43,45	39,46	87,03	84,82	0	84,45	84,07	0,38	3,332	24	0	
23.03.2021	82,34	44,75	37,59	69,37	67,68	0,02	67,34	67,04	0,3	2,531	24	0	
Итого:				2524,9	2449,8	0,31	2435,6	2423,32	12,28	105,753	672	0	
Средние:	89,85	46,62	43,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124	11615,18	11269,49	3,51	11197,21	11143,13	54,08	486,826	2967	0
23/03/2124	14140,09	13719,38	3,82	13632,81	13566,45	66,36	592,579	3639	0
Итого:	2524,91	2449,89	0,31	2435,6	2423,32	12,28	105,753	672	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛОЧЕГОДСБТ»
ИНСПЕКТОР С И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Получатель: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Красноволовский 5-б
Телефонный кабель ВКЛ-7 сат. N 001
Технические расходы:
И сат. поды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Темп. 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: РРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Базисный номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х4В01 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,26	59,53	42,73	215,51	196,05	0	206,25	192,84	13,41	8,839	24	0	
25.02.2021	103,87	56,15	47,72	183,79	166,67	0	175,67	164,22	11,45	8,408	24	0	
26.02.2021	103,62	54,39	49,23	164,79	149,38	0	157,53	147,32	10,21	7,775	24	0	
27.02.2021	101,36	55,83	45,53	187,3	170,29	0	179,38	167,8	11,58	8,188	24	0	
28.02.2021	95,46	48,79	46,67	163,08	148,56	0	156,89	146,89	10	7,333	24	0	
29.02.2021	92,85	50,56	42,29	174,2	159,19	0	167,86	157,27	10,59	7,106	24	0	
01.03.2021	91,99	48,15	43,84	151,25	138,21	0	145,84	136,7	9,14	6,4	24	0	
02.03.2021	88	43,87	44,13	127,03	116,34	0	122,85	115,3	7,55	5,424	24	0	
03.03.2021	83,56	43,62	39,94	133,96	123,08	0	129,92	121,99	7,93	5,189	24	0	
04.03.2021	82,06	43,78	38,28	133,76	123,04	0	129,85	121,95	7,9	4,968	24	0	
05.03.2021	82,44	44,31	38,13	147,59	135,66	0	143,26	134,39	8,87	5,46	24	0	
06.03.2021	83,33	47,26	36,07	164,19	150,91	0	159,27	149,32	9,95	5,744	24	0	
07.03.2021	87,43	47,73	39,7	165,35	151,43	0	159,95	149,78	10,17	6,355	24	0	
08.03.2021	86,58	43,96	42,62	127,22	116,54	0	123,15	115,48	7,67	5,254	24	0	
09.03.2021	86,11	43,34	42,77	128,92	118,13	0	124,82	117,1	7,72	5,34	24	0	
10.03.2021	91,6	49,1	42,5	164,18	149,89	0	158,36	148,2	10,16	6,733	24	0	
11.03.2021	97,21	52,54	44,67	160,29	145,89	0	153,99	144,02	9,97	6,889	24	0	
12.03.2021	91,82	45,36	46,46	135,13	123,24	0	130,33	122,03	8,3	6,057	24	0	
13.03.2021	89,3	44,03	45,27	134,12	122,54	0	129,58	121,4	8,18	5,868	24	0	
14.03.2021	86,02	43,83	42,19	129,65	118,8	0	125,54	117,74	7,8	5,295	24	0	
15.03.2021	82,21	42,81	39,4	123,04	113,13	0	119,43	112,13	7,3	4,706	24	0	
16.03.2021	81,49	42,59	38,9	125,65	115,56	0	122,03	114,6	7,43	4,745	24	0	
17.03.2021	81,39	43,7	37,69	139,43	128,22	0	135,43	127,05	8,38	5,106	24	0	
18.03.2021	82,17	44,18	37,99	139,17	127,87	0	135,09	126,69	8,4	5,133	24	0	
19.03.2021	81,71	42,61	39,1	132,39	121,6	0	128,53	120,55	7,98	5,023	24	0	
20.03.2021	81,16	42,4	38,76	135,72	124,65	0	131,85	123,59	8,26	5,106	24	0	
21.03.2021	81,73	44,4	37,33	141,96	130,43	0	137,85	129,22	8,63	5,145	24	0	
22.03.2021	81,22	44,13	37,09	135,44	124,51	0	131,56	123,37	8,19	4,877	24	0	
Итого:				4164,1	3809,8	0	4022,06	3768,94	253,12	168,466	672	0	
Средние:	88,56	46,89	41,67										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.02.2124	43697,29	40453,32	0,66	42457,33	40019,25	2438,08	1381,047	8938	0
25.03.2124	47861,4	44263,13	0,66	46479,39	43788,19	2691,2	1549,513	9610	0
Итого:	4164,11	3809,81	0	4022,06	3768,94	253,12	168,466	672	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{ншт}	0

Представитель абонента
Сектор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: *Е.А. Присвинова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Л.А. Болтачева
Подпись: *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-в

Счетчик: ВКТ-7 с/с. N 001

Технические расходы:

Н с/с. воды = т.сут Мгас = т.сут

Т_{об} = 0.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: ЛРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Расходный номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0ЖЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
04.02.2021	103,81	63,48	40,33	242,08	231,34	0,5	231,41	227,08	4,33	9,366	24	0	
05.02.2021	105,55	60,33	45,22	199,73	189,99	0,09	190,67	186,8	3,87	8,652	24	0	
06.02.2021	105,3	59,38	45,92	188,36	181,07	2,19	179,85	178,12	1,73	8,278	24	0	
07.02.2021	102,94	60,9	42,04	214,05	206,3	2,53	204,75	202,8	1,95	8,646	24	0	
08.02.2021	97	51,77	45,23	175,18	167,25	0,2	168,3	165,16	3,14	7,624	24	0	
09.02.2021	94,3	53,38	40,92	182,51	174,71	0,09	175,71	172,4	3,31	7,2	24	0	
10.02.2021	93,57	52,12	41,45	162,02	155,5	0,48	156,06	153,51	2,55	6,477	24	0	
11.02.2021	89,56	45,48	44,08	133,23	127,69	0,06	128,69	126,46	2,23	5,674	24	0	
12.02.2021	85,07	44,77	40,3	137,43	132,28	0,11	133,14	131,03	2,11	5,364	24	0	
13.02.2021	83,72	45,86	37,86	146,71	141,35	0,01	142,27	139,95	2,32	5,387	24	0	
14.02.2021	83,95	45,62	38,33	150,68	145,3	0,27	146,11	143,87	2,24	5,598	24	0	
15.02.2021	84,73	48,7	36,03	173,69	167,32	0,09	168,3	165,43	2,87	6,067	24	0	
16.02.2021	88,83	50,12	38,71	174,55	167,58	0,04	168,68	165,58	3,1	6,535	24	0	
17.02.2021	88,16	45,94	42,22	135,64	130,07	0,02	131,13	128,77	2,36	5,539	24	0	
18.02.2021	87,58	45	42,58	131,67	126,31	0,04	127,37	125,12	2,25	5,424	24	0	
19.02.2021	93,19	51,64	41,55	162,54	155,92	0,49	156,57	153,98	2,59	6,511	24	0	
20.02.2021	98,91	54,59	44,32	167,14	161,81	2,51	160,37	159,55	0,82	7,119	24	0	
21.02.2021	93,47	47,44	46,03	141,93	135,83	0,28	136,75	134,39	2,36	6,3	24	0	
22.02.2021	91,04	45,85	45,19	140,84	134,86	0,15	135,89	133,49	2,4	6,148	24	0	
23.02.2021	87,7	45,72	41,98	135,76	130,33	0,09	131,28	129,05	2,23	5,51	24	0	
24.02.2021	83,84	44,55	39,29	139,96	134,76	0,04	135,69	133,5	2,19	5,33	24	0	
25.02.2021	83	44,04	38,96	129,19	129,41	5,1	125,35	128,24	-2,89	4,861	24	0	
26.02.2021	82,74	44,65	38,09	144,09	149,6	11,01	139,79	148,2	-8,41	5,319	24	0	
27.02.2021	83,61	45,72	37,89	142,01	147,95	11,38	137,72	146,53	-8,81	5,209	24	0	
28.02.2021	83,22	43,34	39,88	125,52	137,1	16,02	121,76	135,92	-14,16	4,864	24	0	
29.02.2021	82,59	42,75	39,84	126,38	139,29	17,45	122,65	138,08	-15,43	4,898	24	0	
30.02.2021	83,1	45,88	37,22	142,48	149,65	12,76	138,24	148,14	-9,9	5,155	24	0	
01.03.2021	82,64	45,41	37,23	137,68	146,46	13,26	133,61	145,02	-11,41	4,954	24	0	
Итого:				4383	4297	97,26	4228,11	4246,17	-18,06	174,009	672	0	
Средние:	90,11	49,08	41,02										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/02/2124	44859,17	44181,78	483,45	43537,23	43668,32	-131,09	1402,872	8936	0
03/03/2124	49242,22	48478,81	580,71	47765,34	47914,49	-149,15	1576,881	9608	0
Итого:	4383,05	4297,03	97,26	4228,11	4246,17	-18,06	174,009	672	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просвирникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"
г. Краснодар, пр. Краснопольский 5-г
Инженер: БКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРМ-40
Пределы измерений:

М. сет. вода = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Т. сет. = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Счетчик номер 00167541 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,5	63,64	38,86	168,02	159,01	0,04	160,78	156,07	4,71	6,268	24	0	
25.02.2021	104,1	60,75	43,35	144,69	136,57	0,01	138,27	134,25	4,02	6,014	24	0	
26.02.2021	103,92	60,94	42,98	140,4	132,61	0	134,18	130,33	3,85	5,785	24	0	
27.02.2021	101,63	61,03	40,6	151,64	143,52	0	145,2	141,05	4,15	5,912	24	0	
28.02.2021	95,63	52,08	43,55	125,72	119,09	0,01	120,91	117,55	3,36	5,275	24	0	
01.03.2021	92,97	53,22	39,75	133,13	126,47	0	128,29	124,79	3,5	5,108	24	0	
02.03.2021	97,23	53,09	39,14	121,87	115,88	0	117,52	114,35	3,17	4,605	24	0	
03.03.2021	88,02	46,24	41,78	94,18	89,59	0	91,07	88,68	2,39	3,808	24	0	
04.03.2021	83,79	45,37	38,42	100,6	95,98	0,01	97,55	95,05	2,5	3,747	24	0	
05.03.2021	82,19	45,13	37,06	98,17	93,74	0	95,27	92,85	2,42	3,532	24	0	
06.03.2021	82,7	46,59	36,11	114,44	109,3	0	111,06	108,19	2,87	4,011	24	0	
07.03.2021	83,58	49,88	33,7	130,89	125,1	0	126,97	123,65	3,32	4,282	24	0	
08.03.2021	87,66	52,1	35,56	131,6	125,47	0	127,27	123,88	3,39	4,534	24	0	
09.03.2021	86,54	46,42	40,22	98,67	93,95	0	95,5	92,98	2,52	3,844	24	0	
10.03.2021	86,15	45,56	40,59	99,13	94,38	0	95,99	93,44	2,55	3,898	24	0	
11.03.2021	91,68	52,24	39,44	120,92	114,86	0	116,63	113,41	3,22	4,604	24	0	
12.03.2021	97,45	55,47	41,98	125,04	118,36	0	120,09	116,63	3,46	5,055	24	0	
13.03.2021	92,06	49,46	42,6	105,59	100,13	0	101,81	98,97	2,84	4,34	24	0	
14.03.2021	89,58	47,98	41,6	105,99	100,71	0	102,37	99,62	2,75	4,262	24	0	
15.03.2021	86,35	46,55	39,8	98,74	94,02	0	95,56	93,08	2,48	3,805	24	0	
16.03.2021	82,21	44,55	37,66	92,06	87,86	0	89,34	87,04	2,3	3,365	24	0	
17.03.2021	81,45	43,76	37,69	92,61	88,43	0	89,96	87,66	2,3	3,39	24	0	
18.03.2021	81,52	45,74	35,78	104,61	99,95	0	101,6	98,94	2,66	3,637	24	0	
19.03.2021	82,21	45,5	36,71	103,74	99,01	0	100,7	98,07	2,63	3,696	24	0	
20.03.2021	81,71	44,12	37,59	90,89	86,72	0	88,25	85,92	2,33	3,318	24	0	
21.03.2021	81,22	43,26	37,96	96,81	92,35	0	94,04	91,56	2,48	3,568	24	0	
22.03.2021	81,75	46,66	35,09	105,05	100,28	0	102,01	99,25	2,76	3,579	24	0	
23.03.2021	81,27	46,69	34,58	101,56	96,99	0	98,64	96	2,64	3,41	24	0	
Итого:				3196,7	3040,3	0,07	3086,83	3003,26	83,57	120,652	672	0	
Средние:	88,72	49,78	38,93										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	29622,84	34357,44	0,63	28754,51	33984,12	-5229,61	956,175	8936	0
23/03/2124:	32819,6	37397,77	0,7	31841,34	36987,38	-5146,04	1076,827	9608	0
Итого:	3196,76	3040,33	0,07	3086,83	3003,26	83,57	120,652	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просвяникова
Подпись: _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Л.А. Болтачева
Подпись: _____
Ф.И.О.

ООО «УП «ЭНЕРГОБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Получатель: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Теплоисчислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходи:

и сер. расходи = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Т.в = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Записной номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,58	64,14	38,44	152,31	145,07	0	145,7	142,32	3,38	5,62	24	0	
25.02.2021	104,14	59,96	44,18	127,72	121,21	0,01	122,06	119,22	2,84	5,409	24	0	
26.02.2021	103,94	59,39	44,55	121,44	115,22	0	116,07	113,34	2,73	5,184	24	0	
27.02.2021	101,68	61,79	39,89	140,74	134,02	0	134,77	131,69	3,08	5,39	24	0	
28.02.2021	95,87	53,49	42,38	115,55	110,07	0	111,1	108,62	2,48	4,717	24	0	
01.03.2021	93,08	54,47	38,61	119,38	114,05	0	115,05	112,49	2,56	4,451	24	0	
02.03.2021	92,31	53,01	39,3	110,81	105,9	0	106,83	104,52	2,31	4,206	24	0	
03.03.2021	88,35	47,47	40,88	88,05	84,24	0	85,07	83,34	1,73	3,478	24	0	
04.03.2021	83,91	46,84	37,07	92,28	88,58	0	89,48	87,65	1,83	3,319	24	0	
05.03.2021	82,33	46,52	35,81	90,61	87,1	0	87,94	86,22	1,72	3,151	24	0	
06.03.2021	82,74	47,14	35,6	100,86	96,88	0	97,89	95,88	2,01	3,486	24	0	
07.03.2021	83,58	50,04	33,54	117,77	113,17	0	114,21	111,83	2,38	3,832	24	0	
08.03.2021	87,64	52,04	35,6	115,43	110,69	0	111,65	109,27	2,38	3,981	24	0	
09.03.2021	86,68	46,25	40,43	87,2	83,52	0,01	84,41	82,7	1,71	3,413	24	0	
10.03.2021	86,26	46,39	39,87	89,8	86,01	0	86,93	85,14	1,79	3,467	24	0	
11.03.2021	91,68	51,9	39,78	109,73	104,88	0,02	105,84	103,58	2,26	4,212	24	0	
12.03.2021	97,51	55,37	42,14	110,28	105,08	0	105,91	103,58	2,33	4,471	24	0	
13.03.2021	92,25	48,98	43,27	93,63	89,41	0	90,26	88,4	1,86	3,906	24	0	
14.03.2021	89,64	47,73	41,91	92,07	88,08	0	88,95	87,14	1,81	3,73	24	0	
15.03.2021	86,47	47,15	39,32	87,55	83,95	0	84,73	83,08	1,65	3,332	24	0	
16.03.2021	82,36	44,92	37,44	83,97	80,72	0,01	81,5	79,94	1,56	3,053	24	0	
17.03.2021	81,6	45,33	36,27	85,51	82,26	0	83,04	81,49	1,55	3,011	24	0	
18.03.2021	81,59	46,54	35,05	97,05	93,33	0	94,23	92,39	1,84	3,302	24	0	
19.03.2021	82,26	46,78	35,48	94,8	91,07	0	92,01	90,17	1,84	3,264	24	0	
20.03.2021	81,8	43,43	38,37	80,24	77,03	0	77,94	76,33	1,61	2,99	24	0	
21.03.2021	81,24	43,56	37,68	81,79	78,52	0	79,44	77,83	1,61	2,99	24	0	
22.03.2021	81,84	46,43	35,41	93,36	89,65	0	90,63	88,73	1,9	3,212	24	0	
23.03.2021	81,4	47,38	34,02	93,12	89,51	0	90,41	88,57	1,84	3,074	24	0	
Итого:				2873	2749,2	0,05	2774,05	2715,46	58,59	107,651	672	0	
Средние:	88,81	50,15	38,65										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/21г	30777,64	29836,95	1,29	29899,91	29473,91	426	883,069	9037	0
23/03/21г	33650,69	32586,17	1,34	32673,96	32189,37	484,59	990,72	9709	0
Итого:	2873,05	2749,22	0,05	2774,05	2715,46	58,59	107,651	672	0



Представитель абонента
Инспектор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренкова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/Н Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб х Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-23/03/21г.

Эконтент:000 "Приоритет"

Адрес:Краснопольский пр. №7

Табельный номер ВКТ-7 сет.№ 001

Дополнительные расходы:

М.сет.вод=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

ТД= 0.00°C

Договор №:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Базовый номер 00208330

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ1ВД

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,88	67,22	36,66	433,32	411,51	414,21	403,14	0,02	11,07	15,238	24	0	
25.02.2021	105,59	64,79	40,8	362,5	343,2	346,06	336,63	0,01	9,43	14,172	24	0	
26.02.2021	105,65	61,13	44,52	305,11	288,23	291,25	283,28	0,04	7,97	13,008	24	0	
27.02.2021	102,99	63,03	39,96	357,83	339,2	342,27	333,06	0,01	9,21	13,717	24	0	
28.02.2021	97,48	58,28	39,2	320,6	304,67	307,9	299,9	0,01	8	12,093	24	0	
01.03.2021	94,49	58	36,49	320,89	305,79	308,86	301,03	0,01	7,83	11,289	24	0	
02.03.2021	93,7	55,66	38,04	285,35	271,8	274,8	267,89	0,02	6,91	10,47	24	0	
03.03.2021	89,89	51,16	38,73	242,24	231,04	233,92	228,24	0	5,68	9,064	24	0	
04.03.2021	85,4	49,21	36,19	242,35	231,83	234,75	229,23	0,01	5,52	8,494	24	0	
05.03.2021	83,82	49,68	34,14	241,59	231,52	234,26	228,87	0	5,39	8	24	0	
06.03.2021	84,03	49,99	34,04	253,92	243,28	246,18	240,43	0	5,75	8,383	24	0	
07.03.2021	84,72	51,65	33,07	282,46	270,64	273,71	267,29	0	6,42	9,054	24	0	
08.03.2021	88,88	53,72	35,16	291,91	278,99	282,11	275,28	0,01	6,83	9,928	24	0	
09.03.2021	88,35	50,61	37,74	234,6	224,06	226,79	221,37	0,1	5,42	8,563	24	0	
10.03.2021	87,78	49,37	38,41	219,94	210,07	212,7	207,7	0,01	5	8,174	24	0	
11.03.2021	93,31	56,36	36,95	287,37	273,92	276,82	269,89	0	6,93	10,241	24	0	
12.03.2021	99,05	58,18	40,87	279,97	265,68	268,59	261,54	0,01	7,05	11,003	24	0	
13.03.2021	93,88	52,13	41,75	236,71	225,06	227,94	222,19	0	5,75	9,523	24	0	
14.03.2021	91,26	49,97	41,29	225,71	214,87	217,77	212,34	0,01	5,43	9	24	0	
15.03.2021	87,93	48,93	39	219,27	209,26	212,03	206,93	0	5,1	8,274	24	0	
16.03.2021	84,01	47,79	36,22	220,58	211,14	213,84	208,89	0,01	4,95	7,748	24	0	
17.03.2021	83,14	46,91	36,23	212,68	203,66	206,33	201,56	0	4,77	7,475	24	0	
18.03.2021	87,87	48,04	34,83	237,04	227,09	230	224,63	0	5,37	8,01	24	0	
19.03.2021	83,66	49,65	34,01	244,28	234,05	236,91	231,37	0	5,54	8,061	24	0	
20.03.2021	83,39	47,89	35,5	221,69	212,3	215,03	210,03	0	5	7,631	24	0	
21.03.2021	82,78	47,47	35,31	223,12	213,73	216,48	211,45	0,01	5,03	7,641	24	0	
22.03.2021	83,33	48,92	34,41	228,24	218,67	221,36	216,22	0	5,14	7,617	24	0	
23.03.2021	82,82	47,36	35,46	214,98	205,89	208,61	203,73	0	4,88	7,396	24	0	
Итого:				7446,2	7101,1	7181,48	7004,11	0,29	177,37	269,267	672	0	
Средние:	90,28	52,96	37,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/21г.	37920,62	36320,6	36626,22	35842,08	2,03	784,14	1325,791	4141	0
23/03/21г.	45366,87	43421,75	43807,7	42846,19	2,32	961,51	1595,058	4813	0
Итого:	7446,25	7101,15	7181,48	7004,11	0,29	177,37	269,267	672	0



Подпись / В. Мерлинг /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб x T _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснохолмский 7-а

Технический ВТ-7 сет. N 001

Тип прибора расхода:

Г. под макс = т. сут Макс = т. сут

Вид = 0.00°C

Договор N:

Тип расколера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под макс = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр макс = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 макс = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Идентификационный номер 00165179

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х99ДВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,41	70,16	33,25	134,45	125,12	0,11	128,6	122,34	6,26	4,291	24	0	
25.02.2021	105,34	69,21	36,13	121,91	113,14	0,11	116,36	110,69	5,67	4,223	24	0	
26.02.2021	105,12	68,82	36,3	115,4	107,06	0,11	110,19	104,76	5,43	4,017	24	0	
27.02.2021	107,67	68,84	38,83	125,57	116,75	0,11	120,13	114,26	5,87	4,077	24	0	
28.02.2021	96,88	62,19	34,69	112,07	104,27	0,11	107,69	102,42	5,27	3,742	24	0	
01.03.2021	94,18	63,62	30,56	122,11	114	0,11	117,58	111,92	5,66	3,601	24	0	
02.03.2021	93,52	60,8	32,72	105,4	98,27	0,12	101,53	96,6	4,93	3,33	24	0	
03.03.2021	89,54	52,3	37,24	77,69	72,29	0,13	75,04	71,36	3,68	2,794	24	0	
04.03.2021	85,15	51,68	33,47	86,07	80,35	0,12	83,36	79,34	4,02	2,792	24	0	
05.03.2021	83,58	51,82	31,76	83,85	78,39	0,12	81,32	77,4	3,92	2,586	24	0	
06.03.2021	83,87	53,43	30,44	97,93	91,63	0,12	94,94	90,42	4,52	2,892	24	0	
07.03.2021	84,63	58,22	26,41	119,49	112,03	0,12	115,79	110,27	5,52	3,059	24	0	
08.03.2021	88,71	58,7	30,01	112,28	104,96	0,12	108,5	103,28	5,22	3,261	24	0	
09.03.2021	88,15	52,31	35,84	81,37	75,81	0,12	78,69	74,87	3,82	2,823	24	0	
10.03.2021	87,62	52,24	35,38	83,27	77,59	0,13	80,55	76,62	3,93	2,852	24	0	
11.03.2021	93,15	61,19	31,96	109,26	101,86	0,1	105,28	100,09	5,19	3,371	24	0	
12.03.2021	98,78	63,41	35,37	105,48	98,03	0,12	101,21	96,22	4,99	3,591	24	0	
13.03.2021	93,3	56,15	37,15	89,76	83,42	0,23	86,49	82,19	4,3	3,22	24	0	
14.03.2021	90,98	56,3	34,68	91,54	85,28	0,11	88,35	84,02	4,33	3,074	24	0	
15.03.2021	87,83	52,97	34,86	84,22	78,5	0,12	81,47	77,45	4,02	2,841	24	0	
16.03.2021	83,68	48,43	35,25	75,56	70,49	0,12	73,26	69,71	3,55	2,581	24	0	
17.03.2021	82,91	47,94	34,97	75,74	70,68	0,11	73,5	69,93	3,57	2,567	24	0	
18.03.2021	82,7	51,5	31,2	89,33	83,53	0,12	86,7	82,49	4,21	2,706	24	0	
19.03.2021	83,56	52,78	31,28	90,97	85,05	0,14	88,2	83,99	4,21	2,759	24	0	
20.03.2021	83,2	48,34	34,86	78,04	72,82	0,01	75,69	72,02	3,67	2,64	24	0	
21.03.2021	82,59	48,51	34,08	79,47	74,2	0,02	77,13	73,37	3,76	2,631	24	0	
22.03.2021	82,96	52,72	30,24	93,3	87,28	0,17	90,54	86,16	4,38	2,74	24	0	
23.03.2021	82,63	53,14	29,49	92,58	86,7	0,02	89,83	85,52	4,31	2,653	24	0	
Итого:				2734,1	2549,5	3,15	2637,92	2509,71	128,21	87,714	672	0	
Средние:	90,02	56,68	33,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.02.2124	22627,78	21356,18	2,47	21934,98	21069,69	865,29	669,836	8700	0
23.03.2124	25361,89	23905,68	5,62	24572,9	23579,4	993,5	757,55	9372	0
Итого:	2734,11	2549,5	3,15	2637,92	2509,71	128,21	87,714	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просвирникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛ ЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 6 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Красноволовский 9-а

Теплопоставитель ВКТ-7 сет. N 001

Число вводе: _____

У.сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Т.сет= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Счетчик № 00141971

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6756 по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,7	69,63	33,07	104,94	100,75	0	100,42	98,55	1,87	3,332	24	0	
25.02.2021	104,32	65,55	38,77	86,31	82,85	0	82,45	81,24	1,21	3,206	24	0	
26.02.2021	104,27	65,51	38,76	80,85	77,62	0	77,25	76,13	1,12	3,002	24	0	
27.02.2021	101,85	65,87	35,98	88,94	85,38	0	85,17	83,69	1,48	3,072	24	0	
28.02.2021	95,96	58,33	37,63	72,55	69,65	0	69,76	68,59	1,17	2,631	24	0	
01.03.2021	93,29	59,54	33,75	80,02	76,81	0	77,08	75,55	1,53	2,606	24	0	
02.03.2021	92,53	58,05	34,48	69,99	67,2	0	67,45	66,15	1,3	2,329	24	0	
03.03.2021	88,58	52,17	36,41	56,2	53,95	0	54,33	53,25	1,08	1,977	24	0	
04.03.2021	84,22	51,8	32,42	59,2	56,83	0	57,4	56,11	1,29	1,86	24	0	
05.03.2021	82,71	51,86	30,85	58,71	56,37	0	56,98	55,66	1,32	1,755	24	0	
06.03.2021	83,05	52,93	30,12	65,44	62,82	0	63,49	61,99	1,5	1,911	24	0	
07.03.2021	83,8	54,53	29,27	77,22	74,13	0	74,87	73,13	1,74	2,193	24	0	
08.03.2021	87,87	56,4	31,47	74,92	71,92	0	72,47	70,89	1,58	2,283	24	0	
09.03.2021	87,12	52,63	34,49	56,78	54,51	0	54,91	53,82	1,09	1,894	24	0	
10.03.2021	86,6	51,91	34,69	57,67	55,36	0	55,79	54,64	1,15	1,937	24	0	
11.03.2021	92,07	57,14	34,93	69,75	66,96	0	67,26	65,95	1,31	2,353	24	0	
12.03.2021	97,75	60,5	37,25	68,79	66,04	0	66,07	64,92	1,15	2,468	24	0	
13.03.2021	92,41	54,73	37,68	58,83	56,47	0	56,73	55,69	1,04	2,139	24	0	
14.03.2021	89,95	53,5	36,45	59,14	56,78	0	57,11	56,04	1,07	2,083	24	0	
15.03.2021	86,74	52,51	34,23	56,3	54,05	0	54,45	53,33	1,12	1,863	24	0	
16.03.2021	82,81	50,46	32,35	55,33	53,12	0	53,67	52,54	1,13	1,736	24	0	
17.03.2021	82	50,52	31,48	55,28	53,07	0	53,66	52,45	1,21	1,691	24	0	
18.03.2021	81,9	51,39	30,51	60,87	58,43	0	59,09	57,72	1,37	1,803	24	0	
19.03.2021	82,63	51,73	30,9	61,47	59,01	0	59,62	58,25	1,37	1,841	24	0	
20.03.2021	82,27	50,41	31,86	57,01	54,73	0	55,35	54,07	1,28	1,764	24	0	
21.03.2021	81,67	49,55	32,12	56,39	54,14	0	54,73	53,53	1,2	1,759	24	0	
22.03.2021	82,17	51,82	30,35	61,65	59,18	0	59,84	58,43	1,41	1,815	24	0	
23.03.2021	81,74	52,4	29,34	60,26	57,85	0	58,55	57,12	1,43	1,722	24	0	
Итого:				1870,8	1795,9	0	1805,95	1769,43	36,52	61,025	672	0	
Средние:	89,1	55,47	33,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	26656,3	33299,63	0,57	25888,02	32894,75	-7006,73	761,432	12972	0
23/03/2124:	28527,11	35095,61	0,57	27693,97	34664,18	-6970,21	822,457	13644	0
Итого:	1870,81	1795,98	0	1805,95	1769,43	36,52	61,025	672	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор С.И. 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Табельный номер ВКТ-7 сет. N 001

Табельный номер расходом:

Т.сут. подм = _____ т.сут. Мпвс = _____ т.сут.

Т.сут. подм = 0.60 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Барометрический номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99Г

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,35	67,96	35,39	99,59	94,92	0	95,24	92,96	2,28	3,383	24	0	
25.02.2021	104,93	64,88	40,05	80,69	76,6	0	77,09	75,13	1,96	3,097	24	0	
26.02.2021	104,82	64,87	39,95	74,59	70,76	0	71,25	69,42	1,83	2,858	24	0	
27.02.2021	102,37	64,28	38,09	82,42	78,38	0	78,88	76,89	1,99	3,016	24	0	
28.02.2021	96,5	55,17	41,33	66,51	63,12	0	63,94	62,19	1,75	2,649	24	0	
1.03.2021	93,79	58,4	35,39	72,3	68,93	0,01	69,64	67,87	1,77	2,468	24	0	
2.03.2021	93,04	56,6	36,44	63,09	60,08	0	60,78	59,18	1,6	2,223	24	0	
3.03.2021	89,07	49,27	39,8	48,54	46,12	0	46,88	45,56	1,32	1,868	24	0	
4.03.2021	84,59	48,22	36,37	50,8	48,36	0	49,23	47,81	1,42	1,79	24	0	
5.03.2021	83,15	48,65	34,5	51,71	49,33	0	50,15	48,78	1,37	1,731	24	0	
6.03.2021	83,45	50,33	33,12	58,26	55,63	0	56,54	54,97	1,57	1,873	24	0	
7.03.2021	84,23	53,57	30,66	69,1	66,15	0	66,98	65,24	1,74	2,054	24	0	
8.03.2021	88,34	54,39	33,95	70,91	67,7	0	68,55	66,79	1,76	2,333	24	0	
9.03.2021	87,57	49,79	37,78	50,27	47,81	0	48,62	47,25	1,37	1,839	24	0	
10.03.2021	87,09	48,54	38,55	51,4	48,85	0	49,75	48,33	1,42	1,916	24	0	
11.03.2021	92,64	56,07	36,57	66,12	62,96	0	63,74	62,04	1,7	2,334	24	0	
12.03.2021	98,31	60,01	38,3	64,69	61,49	0	62,09	60,46	1,63	2,386	24	0	
13.03.2021	93,04	51,98	41,06	54,57	51,75	0	52,6	51,07	1,53	2,163	24	0	
14.03.2021	90,57	51,11	39,46	56,04	53,24	0	54,1	52,57	1,53	2,137	24	0	
15.03.2021	87,31	49,16	38,15	51,98	49,4	0	50,31	48,82	1,49	1,922	24	0	
16.03.2021	83,27	47,29	35,98	48,28	45,98	0,01	46,81	45,48	1,33	1,688	24	0	
17.03.2021	82,49	46,69	35,8	49,25	46,89	0	47,8	46,4	1,4	1,714	24	0	
18.03.2021	87,32	48,42	33,9	55,14	52,58	0,02	53,49	52,02	1,47	1,815	24	0	
19.03.2021	83,11	48,58	34,53	57,17	54,5	0,01	55,47	53,9	1,57	1,915	24	0	
20.03.2021	82,75	46,46	36,29	49,81	47,41	0	48,36	46,89	1,47	1,754	24	0	
21.03.2021	82,19	46,51	35,68	51,48	49,04	0	49,98	48,5	1,48	1,78	24	0	
22.03.2021	82,68	49,46	33,22	56,27	53,71	0	54,59	53,11	1,48	1,813	24	0	
23.03.2021	82,23	49,73	32,5	54,84	52,41	0	53,23	51,79	1,44	1,728	24	0	
Итого:				1705,8	1624,1	0,05	1646,09	1601,42	44,67	60,247	672	0	
Средние:	89,61	53,08	36,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.02/2124:	26078,76	24992,83	3,41	25313,75	24677,66	636,09	760,212	12973	0
23.03/2124:	27784,58	26616,93	3,46	26959,84	26279,08	680,76	820,459	13645	0
Итого:	1705,82	1624,1	0,05	1646,09	1601,42	44,67	60,247	672	0



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Т_{ншт}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СИН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-0

Улицы: ВКТ-7 сет. N 001

Наименование расхода:

М.сет. в.об.м = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Темп = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Эксплуатационный номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,21	63,82	38,39	76,7	74,08	0	73,43	72,71	0,72	2,829	24	0	
25.02.2021	103,89	61,82	42,07	65,3	62,92	0,02	62,41	61,82	0,59	2,633	24	0	
26.02.2021	103,82	61,01	42,81	61,94	59,65	0,01	59,21	58,63	0,58	2,543	24	0	
27.02.2021	101,4	61,64	39,76	67,38	65,03	0	64,56	63,89	0,67	2,576	24	0	
28.02.2021	95,65	54,71	40,94	58,36	56,41	0	56,1	55,61	0,49	2,301	24	0	
01.03.2021	92,92	55,87	37,05	62,88	60,93	0	60,57	60,03	0,54	2,25	24	0	
02.03.2021	92,12	53,58	38,54	56,22	54,44	0	54,19	53,72	0,47	2,091	24	0	
03.03.2021	88,23	50,01	38,22	45,97	44,59	0	44,43	44,05	0,38	1,698	24	0	
04.03.2021	83,8	49,51	34,29	48,11	46,81	0	46,67	46,28	0,39	1,6	24	0	
05.03.2021	82,33	49,25	33,08	49,97	48,63	0	48,48	48,08	0,4	1,604	24	0	
06.03.2021	82,66	50,41	32,25	54,32	52,93	0	52,69	52,33	0,36	1,699	24	0	
07.03.2021	83,39	51,17	32,22	62,04	60,44	0	60,18	59,7	0,48	1,938	24	0	
08.03.2021	87,47	53,68	33,79	60,65	58,97	0	58,64	58,19	0,45	1,982	24	0	
09.03.2021	86,74	50,33	36,41	47,52	46,18	0	46	45,64	0,36	1,677	24	0	
10.03.2021	86,21	50,58	35,63	48,69	47,33	0	47,12	46,79	0,33	1,68	24	0	
11.03.2021	91,59	53,62	37,97	58,89	57,1	0	56,81	56,35	0,46	2,162	24	0	
12.03.2021	97,38	57,16	40,22	58,18	56,25	0	55,91	55,4	0,51	2,253	24	0	
13.03.2021	92,13	52,16	39,97	49,37	47,86	0	47,64	47,28	0,36	1,908	24	0	
14.03.2021	89,6	51,15	38,45	49,89	48,42	0	48,19	47,85	0,34	1,854	24	0	
15.03.2021	86,38	49,93	36,45	47,28	45,99	0	45,78	45,45	0,33	1,669	24	0	
16.03.2021	82,44	49,46	32,98	45,91	44,77	0	44,55	44,23	0,32	1,47	24	0	
17.03.2021	81,59	49,07	32,52	46,45	45,29	0	45,1	44,78	0,32	1,469	24	0	
18.03.2021	81,47	49,88	31,59	50,82	49,59	0	49,37	49,04	0,33	1,562	24	0	
19.03.2021	82,21	50,04	32,17	51,89	50,62	0	50,34	50,05	0,29	1,62	24	0	
20.03.2021	81,92	49,74	32,18	46,69	45,56	0	45,32	45,05	0,27	1,459	24	0	
21.03.2021	81,33	48,91	32,42	47,2	46,08	0	45,82	45,59	0,23	1,487	24	0	
22.03.2021	81,87	49,99	31,88	52,27	51,06	0	50,74	50,47	0,27	1,618	24	0	
23.03.2021	81,37	50,52	30,85	50,49	49,36	0	49,04	48,75	0,29	1,512	24	0	
Итого:				1521,3	1477,2	0,03	1469,29	1457,76	11,53	53,144	672	0	
Средние:	88,71	52,82	35,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124	24321,14	22859,74	1,37	23624,31	22575,63	1048,68	695,136	12927	0
23/03/2124	25842,52	24337,03	1,4	25093,6	24033,39	1060,21	748,28	13599	0
Итого:	1521,38	1477,29	0,03	1469,29	1457,76	11,53	53,144	672	0



Представитель абонента

Абонент ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРЭ ЭНЕРГОСБЫТ»

Инспектор СИН 5 ЭР

Болтачева Л.А.

25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/лр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Документ: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснополяский 13

Получатель: ВКТ-7 сгг. N 001

Наименование расхода:

Г. сгг. воды = _____ т. сгг. Мгвс = _____ т. сгг.
Темп: 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Высоловой номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ9D0

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,92	66,77	36,15	391,45	373,85	0,06	374,45	366,33	8,12	13,583	24	0	
25.02.2021	104,77	65,83	38,94	362,88	345,81	0,02	346,62	339,02	7,6	13,544	24	0	
26.02.2021	104,49	64,3	40,19	334,02	318,03	0,03	319,1	312,05	7,05	12,866	24	0	
27.02.2021	102,07	64,81	37,26	362,13	345,63	0,01	346,63	339,04	7,59	12,949	24	0	
28.02.2021	96,35	61,32	35,03	350,05	334,94	0,02	336,49	329,18	7,31	11,811	24	0	
01.03.2021	93,65	61,17	32,48	354,29	339,68	0,02	341,25	333,86	7,39	11,106	24	0	
02.03.2021	92,85	58,27	34,58	306,48	293,58	0,02	295,33	288,97	6,36	10,23	24	0	
03.03.2021	88,91	52,85	36,06	253,82	243,23	0,02	245,29	240,06	5,23	8,851	24	0	
04.03.2021	84,49	50,3	34,19	245,78	236	0,02	238,23	233,21	5,02	8,148	24	0	
05.03.2021	83,06	50,4	32,66	247,96	238,34	0,03	240,58	235,49	5,09	7,861	24	0	
06.03.2021	83,26	50,25	33,01	251,8	241,98	0,02	244,28	239,12	5,16	8,066	24	0	
07.03.2021	84,04	53,47	30,57	298,14	286,77	0,01	289,06	282,96	6,1	8,843	24	0	
08.03.2021	88,14	55,42	32,72	301,25	289,17	0,02	291,26	285,07	6,19	9,538	24	0	
09.03.2021	87,54	51,59	35,95	238,95	229,19	0,04	231,12	226,35	4,77	8,314	24	0	
10.03.2021	86,91	50,22	36,69	230,66	221,2	0,03	223,18	218,57	4,61	8,191	24	0	
11.03.2021	92,57	57,61	34,96	297,06	284,55	0,01	286,33	280,2	6,13	10,024	24	0	
12.03.2021	98,14	58,27	39,87	270,63	258,23	0,04	259,81	254,17	5,64	10,382	24	0	
13.03.2021	92,64	53,39	39,25	246,72	235,92	0,02	237,79	232,78	5,01	9,347	24	0	
14.03.2021	90,41	51,81	38,6	241,41	231,02	0,03	233,07	228,11	4,96	9,004	24	0	
15.03.2021	87,02	50,75	36,27	237,03	227,29	0,02	229,35	224,55	4,8	8,321	24	0	
16.03.2021	83,19	48,24	34,95	226,34	217,38	0,02	219,57	215,03	4,54	7,678	24	0	
17.03.2021	82,35	47,98	34,37	216,77	208,3	0,02	210,4	206,05	4,35	7,232	24	0	
18.03.2021	82,05	49,09	32,96	241,37	232,06	0,02	234,3	229,46	4,84	7,723	24	0	
19.03.2021	83	50,29	32,71	246,82	237,32	0,02	239,47	234,53	4,94	7,833	24	0	
20.03.2021	82,61	49,18	33,43	230,5	221,66	0,03	223,71	219,19	4,52	7,48	24	0	
21.03.2021	81,97	47,6	34,37	223,55	214,92	0,04	217	212,64	4,36	7,454	24	0	
22.03.2021	82,43	49,01	33,42	229,66	220,86	0,03	222,9	218,4	4,5	7,449	24	0	
23.03.2021	87,08	48,87	38,21	226,2	217,61	0,05	219,61	215,16	4,45	7,294	24	0	
Итого:				7663,7	7344,5	0,72	7396,18	7239,55	156,63	261,122	672	0	
Средние:	89,42	54,25	35,17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/21г.	208673,69	200819,5	12,98	202391,25	198463,09	3928,16	6697,621	30320	31
23/03/21г.	216337,41	208164,02	13,7	209787,43	205702,64	4084,79	6958,743	30992	31
Итого:	7663,72	7344,52	0,72	7396,18	7239,55	156,63	261,122	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000* УИД 040705057
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
13/03/21г. - 23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Красновольский 13а
Телефон: диспетчер ВКТ-7 Сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Проверены раскоды:
М.сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
t_{вд} = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Датчик номер 00160307

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 QT=0 TZ=1 KC=0x84AD ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	92,07	53,42	38,65	136,32	132,34	0	131,45	130,59	0,86	5,083	24	0	
24.03.2021	89,56	51,75	37,81	135,07	131,25	0	130,48	129,62	0,86	4,937	24	0	
25.03.2021	86,46	50,13	36,33	127,05	123,57	0	123,02	122,12	0,9	4,472	24	0	
26.03.2021	82,36	48,12	34,24	118,4	115,52	0	114,92	114,28	0,64	3,935	24	0	
27.03.2021	81,47	47,13	34,34	113,38	110,58	0	110,12	109,44	0,68	3,778	24	0	
28.03.2021	81,33	47,94	33,39	118,21	115,36	0	114,79	114,14	0,65	3,832	24	0	
29.03.2021	82,04	48,38	33,66	122,94	119,88	0	119,34	118,58	0,76	4,015	24	0	
30.03.2021	81,74	47	34,74	114,08	111,17	0	110,77	110,01	0,76	3,848	24	0	
31.03.2021	81,13	46,86	34,27	114,41	111,55	0	111,12	110,43	0,69	3,808	24	0	
22.03.2021	81,7	48,79	32,91	126,14	123,12	0	122,46	121,77	0,69	4,027	24	0	
23.03.2021	81,3	49,46	31,84	126,66	123,68	0	123,04	122,28	0,76	3,917	24	0	
Итого:				1352,6	1318	0	1311,51	1303,26	8,25	45,652	264	0	
Средние:	83,74	48,99	34,74										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2/03/2124	227,12	217,6	0	217,9	214,11	3,79	8,741	34	13
3/03/2124	1579,78	1535,62	0	1529,41	1517,37	12,04	54,393	298	13
Итого:	1352,66	1318,02	0	1311,51	1303,26	8,25	45,652	264	0

С 24.02.21 по 11.03.21 (384ч) расчет: $45,652 : 264 \cdot 384 = 66,403 + 45,652 = 112,055$



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись Ф.И.О.

ООО «У» «ЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кorr} = Q _н Траб x T _{шт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 13-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Типовые расходы:

Н сэт. поды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Т = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ЛРАМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Тепловой номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,6	66,64	35,96	124,82	119,41	0	119,4	116,99	2,41	4,308	24	0	
25.02.2021	104,35	63,22	41,13	101,24	96,47	0	96,74	94,74	2	3,994	24	0	
26.02.2021	104,22	60,57	43,65	89,03	84,66	0,01	85,07	83,22	1,85	3,727	24	0	
27.02.2021	101,79	61,82	39,97	99,9	95,28	0	95,66	93,61	2,05	3,835	24	0	
28.02.2021	96,01	53,96	42,05	86,01	82,02	0,01	82,68	80,9	1,78	3,482	24	0	
01.03.2021	93,32	56,16	37,16	95,95	91,81	0	92,43	90,47	1,96	3,441	24	0	
02.03.2021	92,59	53,83	38,76	80,5	76,98	0	77,6	75,92	1,68	3,015	24	0	
03.03.2021	88,76	47,32	41,44	64,32	61,47	0,01	62,18	60,82	1,36	2,58	24	0	
04.03.2021	84,26	45,92	38,34	67,96	65,11	0,01	65,89	64,46	1,43	2,528	24	0	
05.03.2021	82,76	46,76	36	67,43	64,71	0,01	65,43	64,05	1,38	2,354	24	0	
06.03.2021	83,03	47,83	35,2	75,26	72,25	0	72,99	71,49	1,5	2,569	24	0	
07.03.2021	83,75	51,1	32,65	87,89	84,46	0	85,24	83,43	1,81	2,781	24	0	
08.03.2021	87,85	51,84	36,01	88,99	85,31	0	86,05	84,21	1,84	3,105	24	0	
09.03.2021	87,23	47,57	39,66	66,18	63,32	0	64	62,64	1,36	2,54	24	0	
10.03.2021	86,71	46,56	40,15	65,1	62,27	0	62,99	61,64	1,35	2,529	24	0	
11.03.2021	92,01	54,24	37,77	86,36	82,57	0	83,28	81,44	1,84	3,149	24	0	
12.03.2021	97,81	56,66	41,15	81,26	77,45	0	78,03	76,31	1,72	3,219	24	0	
13.03.2021	92,62	50,04	42,58	69,63	66,41	0	67,1	65,62	1,48	2,86	24	0	
14.03.2021	90,06	47,88	42,18	69,74	66,58	0	67,33	65,87	1,46	2,845	24	0	
15.03.2021	86,88	47,22	39,66	66,25	63,36	0,01	64,09	62,69	1,4	2,542	24	0	
16.03.2021	82,85	44,88	37,97	61,98	59,41	0	60,12	58,82	1,3	2,284	24	0	
17.03.2021	82,05	44,46	37,59	63,32	60,7	0,01	61,47	60,15	1,32	2,311	24	0	
18.03.2021	81,9	46,67	35,23	71,44	68,58	0	69,33	67,89	1,44	2,442	24	0	
19.03.2021	82,63	47,66	34,97	71,36	68,49	0	69,27	67,78	1,49	2,423	24	0	
20.03.2021	82,33	45,46	36,87	64,78	62,13	0	62,9	61,55	1,35	2,318	24	0	
21.03.2021	81,71	44,34	37,37	66,77	64,03	0,01	64,85	63,46	1,39	2,423	24	0	
22.03.2021	82,2	47,32	34,88	70,5	67,68	0	68,44	66,96	1,48	2,388	24	0	
23.03.2021	81,75	47,73	34,02	69,17	66,45	0	67,13	65,73	1,4	2,284	24	0	
Итого:				2173,1	2079,3	0,08	2097,69	2052,86	44,83	80,276	672	0	
Средние:	89,14	50,91	38,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	20632,67	20020,76	7,69	20033,62	19781,04	252,58	618,003	8699	0
23/03/2124:	22805,81	22100,13	7,77	22131,31	21833,9	297,41	698,279	9371	0
Итого:	2173,14	2079,37	0,08	2097,69	2052,86	44,83	80,276	672	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Qi	0,000
Траб x Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Управляющие Системы»
Инспектор СИИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г. - 22/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Водяная 48

Тип прибора учета ВКТ-7 сет. N 001

Типовые расходы:

И сет. воды = _____ т.сут И ввс = _____ т.сут

Темп = 0.00 °C

Договор N: 3440167251

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Инвентарный номер 00100226

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.02.2021	102,65	65,17	37,48	195,35	189,46	0	186,92	185,81	1,11	7,029	24	0	
25.02.2021	104,08	61,66	42,42	160,88	155,61	0,01	153,78	152,9	0,88	6,543	24	0	
26.02.2021	104,41	58,46	45,95	141,5	136,75	0,02	135,21	134,6	0,61	6,233	24	0	
27.02.2021	101,72	60,65	41,07	166,54	161,33	0,01	159,47	158,62	0,85	6,567	24	0	
28.02.2021	96,53	54,33	42,2	139,72	135,57	0,02	134,29	133,71	0,58	5,676	24	0	
01.03.2021	93,26	53,98	39,28	146,63	142,55	0,01	141,27	140,6	0,67	5,555	24	0	
02.03.2021	92,44	52,91	39,53	138,37	134,57	0,02	133,37	132,82	0,55	5,278	24	0	
03.03.2021	88,97	48,32	40,65	115,79	112,75	0,02	111,87	111,55	0,32	4,546	24	0	
04.03.2021	84,34	47,85	36,49	122,03	119,13	0,01	118,28	117,85	0,43	4,317	24	0	
05.03.2021	82,53	47,78	34,75	123,03	120,24	0,02	119,4	118,95	0,45	4,149	24	0	
06.03.2021	82,91	48,49	34,42	133,51	130,43	0,01	129,56	129	0,56	4,459	24	0	
07.03.2021	83,56	50,16	33,4	144,29	140,93	0,01	139,93	139,26	0,67	4,675	24	0	
08.03.2021	87,71	51,29	36,42	143,63	139,99	0,01	138,89	138,25	0,64	5,06	24	0	
09.03.2021	86,94	48,06	38,88	114,18	111,28	0,02	110,49	110,07	0,42	4,298	24	0	
10.03.2021	86,52	47,94	38,58	110,63	107,89	0,02	107,07	106,7	0,37	4,134	24	0	
11.03.2021	91,3	51,88	39,42	134,83	131,14	0	130,07	129,51	0,56	5,131	24	0	
12.03.2021	97,61	55,51	42,1	136,41	132,28	0,02	130,98	130,4	0,58	5,527	24	0	
13.03.2021	92,99	49,95	43,04	118,05	114,66	0,01	113,76	113,3	0,46	4,901	24	0	
14.03.2021	89,97	49,32	40,65	115,81	112,74	0,02	111,84	111,45	0,39	4,549	24	0	
15.03.2021	87	48,21	38,79	113,6	110,77	0,01	109,93	109,57	0,36	4,265	24	0	
16.03.2021	87,81	47,11	35,7	112,29	109,76	0,02	108,95	108,61	0,34	3,889	24	0	
17.03.2021	81,99	47,37	34,62	113,23	110,78	0,01	109,95	109,6	0,35	3,806	24	0	
18.03.2021	81,91	48,18	33,73	117,05	114,54	0,01	113,64	113,34	0,3	3,835	24	0	
19.03.2021	82,33	48,31	34,02	119,88	117,25	0,02	116,37	115,99	0,38	3,959	24	0	
20.03.2021	82,16	46,76	35,4	109,73	107,3	0,01	106,53	106,21	0,32	3,775	24	0	
21.03.2021	81,69	46,87	34,82	112,16	109,71	0,02	108,9	108,56	0,34	3,791	24	0	
22.03.2021	82,19	48,1	34,09	114,81	112,32	0,01	111,46	111,11	0,35	3,799	24	0	
Итого:	89,35	51,28	38,07	3513,9	3421,7	0,37	3392,18	3378,34	13,84	129,746	648	0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/02/21г.	6044	5869,26	0,61	5813,44	5785,26	28,18	232,174	1046	0
22/03/21г.	9557,93	9290,99	0,98	9205,62	9163,6	42,02	361,92	1694	0
Итого:	3513,93	3421,73	0,37	3392,18	3378,34	13,84	129,746	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Просяникова

Представитель теплоснабж организации

Подпись: Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор С и Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тп)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

начальная дата ведомости
конечная дата ведомости
количество дней по ведомости
потребление по ведомости

Бейвель, 54 ✓
28.09.2020
08.02.2021
118
648,845

необходимое количество дней для расчета по среднему
Гкал по среднему (общее количество ГКАЛ / количество дней работы * на необходимое колич

мар.21
24.02.2021
23.03.2021
28
153,963
✓


ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/03/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Ельсая 51а ипп 1

Тип расходомера: ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Водомерный номер 00196104

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
05.03.2021	82,2	45,42	36,78	92,86	90,54	0	90,13	89,67	0,46	3,315	24	0	
06.03.2021	82,61	45,76	36,85	102,6	100,01	0	99,58	99,03	0,55	3,668	24	0	
07.03.2021	83,35	48,3	35,05	116,62	113,79	0	113,14	112,52	0,62	3,965	24	0	
08.03.2021	87,43	49,02	38,41	113,02	110,07	0	109,3	108,8	0,5	4,202	24	0	
09.03.2021	86,64	46,21	40,43	93,4	90,9	0	90,4	89,99	0,41	3,657	24	0	
10.03.2021	86,21	45,69	40,52	90,91	88,49	0	87,99	87,61	0,38	3,566	24	0	
11.03.2021	91,09	50,15	40,94	109,86	106,82	0	105,99	105,58	0,41	4,341	24	0	
12.03.2021	97,34	53,68	43,66	110,51	107,19	0	106,13	105,73	0,4	4,64	24	0	
13.03.2021	92,47	49,19	43,28	99,16	96,3	0	95,57	95,2	0,37	4,139	24	0	
14.03.2021	89,63	47,83	41,8	101,23	98,42	0	97,75	97,35	0,4	4,089	24	0	
15.03.2021	86,76	46,23	40,53	92,78	89,82	0	89,32	88,91	0,41	3,621	24	0	
16.03.2021	82,45	43,89	38,56	87,44	85,27	0	84,85	84,48	0,37	3,273	24	0	
17.03.2021	81,58	43,25	38,33	84,2	82,13	0	81,78	81,41	0,37	3,134	24	0	
18.03.2021	81,62	44,42	37,2	91,46	89,28	0	88,78	88,47	0,31	3,301	24	0	
19.03.2021	82,05	44,66	37,39	92,53	90,34	0	89,82	89,5	0,32	3,357	24	0	
20.03.2021	81,82	43,77	38,05	84,41	82,4	0	81,97	81,62	0,35	3,118	24	0	
21.03.2021	81,28	43,11	38,17	86	84,01	0	83,54	83,29	0,25	3,187	24	0	
22.03.2021	81,94	45,6	36,34	95,91	93,79	0	93,09	92,87	0,22	3,38	24	0	
23.03.2021	81,42	45,24	36,18	94,86	92,81	0	92,13	91,93	0,2	3,332	24	0	
Итого:				1839,2	1792,3	0	1781,26	1773,96	7,3	69,285	456	0	
Средние:	85,25	46,39	38,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
04/03/2124:	176,82	170,46	0	170	168,17	1,83	7,233	37	0
23/03/2124:	2016,08	1962,84	0	1951,26	1942,13	9,13	76,518	493	0
Итого:	1839,26	1792,38	0	1781,26	1773,96	7,3	69,285	456	0

С 24.02.21 по 03.03.21 (192 ч) подсчет: $69,285 : 456 \cdot 192 = 29,143 + 69,285 = 98,458$



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛ ЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/03/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Бойкова 54а итп 2

Типовый счетчик ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

М.сер.вводн = т.сут Мгвс = т.сут

Темп = 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Вводный номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0х9A1E

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.03.2021	82,23	44,38	37,85	88,49	85,03	0	85,91	84,23	1,68	3,252	24	0	
06.03.2021	87,62	45,69	36,93	96,14	92,47	0	93,31	91,55	1,76	3,443	24	0	
07.03.2021	83,41	48,76	34,65	110,62	106,64	0	107,29	105,46	1,83	3,718	24	0	
08.03.2021	87,45	49,58	37,87	106,87	102,74	0	103,36	101,55	1,81	3,919	24	0	
09.03.2021	86,63	46,08	40,55	87,08	83,44	0	84,3	82,59	1,71	3,419	24	0	
10.03.2021	86,21	45,7	40,51	87,09	83,45	0	84,35	82,64	1,71	3,417	24	0	
11.03.2021	91,21	50,95	40,26	107,36	102,9	0	103,56	101,67	1,89	4,173	24	0	
12.03.2021	97,38	55,02	42,36	109,23	104,47	0	104,92	102,99	1,93	4,452	24	0	
13.03.2021	92,43	49,26	43,17	96,83	92,61	0	93,36	91,56	1,8	4,036	24	0	
14.03.2021	89,64	48,06	41,58	98,47	94,41	0	95,12	93,37	1,75	3,958	24	0	
15.03.2021	86,76	46,41	40,35	88,95	85,32	0	86,09	84,46	1,63	3,475	24	0	
16.03.2021	82,44	43,49	38,95	84,11	80,81	0	81,63	80,11	1,52	3,18	24	0	
17.03.2021	81,56	42,12	39,44	80,51	77,37	0	78,17	76,72	1,45	3,079	24	0	
18.03.2021	81,62	43,89	37,73	87,71	84,38	0	85,18	83,63	1,55	3,215	24	0	
19.03.2021	82,08	44,83	37,25	89,32	85,96	0	86,7	85,13	1,57	3,23	24	0	
20.03.2021	81,82	43,01	38,81	80,9	77,77	0	78,55	77,1	1,45	3,047	24	0	
21.03.2021	81,29	42,6	38,69	82,24	79,08	0	79,89	78,4	1,49	3,089	24	0	
22.03.2021	81,95	45,14	36,81	93,02	89,62	0	90,33	88,75	1,58	3,325	24	0	
23.03.2021	81,37	45,62	35,75	88,1	84,93	0	85,56	84,11	1,45	3,059	24	0	
Итого:				1763	1693,4	0	1707,58	1676,02	31,56	66,486	456	0	
Средние:	85,26	46,34	38,92										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05/03/21-24:	281,13	277,89	0	273,66	274,97	-1,31	8,28	76	0
25/03/21-24:	2044,17	1971,29	0	1981,24	1950,99	30,25	74,766	532	0
Итого:	1763,04	1693,4	0	1707,58	1676,02	31,56	66,486	456	0

с 24.02.21 по 03.03.21 (192 ч) подсчет: $66,486 : 456 \cdot 192 = 27,994 + 66,486 = 94,48$



Представитель абонента

Договор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С ИИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Бойкова 56

Климатический БТ-7 сэт. N 001

Расчетные расходы:

И сэт. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Темп. 0.00°C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Идентификационный номер 00218007

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0МБВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,98	65,62	37,36	217	205,52	207,58	201,51	0	6,07	7,781	24	0	
25.02.2021	104,5	62,75	41,75	182,94	168,02	174,76	164,99	0	9,77	7,335	24	0	
26.02.2021	104,68	60,25	44,43	160,85	145,33	153,65	142,9	0	10,75	6,855	24	0	
27.02.2021	102,14	62,84	39,3	194,13	177,41	185,82	174,21	0	11,61	7,328	24	0	
28.02.2021	96,85	56,14	40,71	162,09	147,27	155,78	145,15	0	10,63	6,355	24	0	
29.02.2021	93,62	56,29	37,33	168,57	154,04	162,38	151,8	0	10,58	6,075	24	0	
30.02.2021	92,79	53,67	39,12	145,12	135,09	139,85	133,25	0	6,6	5,466	24	0	
01.03.2021	89,29	48,97	40,32	118,35	112,38	114,33	111,13	0	3,2	4,612	24	0	
02.03.2021	84,56	47,69	36,87	120,41	114,65	116,71	113,42	0	3,29	4,305	24	0	
03.03.2021	82,76	47,71	35,05	117,99	112,51	114,5	111,32	0	3,18	4,014	24	0	
04.03.2021	83,1	48,89	34,21	129,86	123,82	125,99	122,44	0	3,55	4,31	24	0	
05.03.2021	83,89	52,53	31,36	167,06	159,43	161,99	157,37	0	4,62	5,082	24	0	
06.03.2021	88,02	53,91	34,11	161,54	153,86	156,19	151,77	0	4,42	5,334	24	0	
07.03.2021	87,23	49,88	37,35	121,9	116	117,93	114,66	0	3,27	4,409	24	0	
08.03.2021	86,82	50,26	36,56	127,75	121,61	123,64	120,17	0	3,47	4,522	24	0	
09.03.2021	91,66	54,7	36,96	153,2	145,58	147,77	143,55	0	4,22	5,466	24	0	
10.03.2021	97,96	55,93	42,03	137,16	129,82	131,68	127,92	0	3,76	5,545	24	0	
11.03.2021	93,06	50,54	42,52	115,19	109,2	111,01	107,89	0	3,12	4,724	24	0	
12.03.2021	90,38	63	27,38	186,76	178,47	180,29	175,22	0	5,07	4,949	24	0	
13.03.2021	87,68	67,2	20,48	233,8	224,31	226,13	219,77	0	6,36	4,535	24	0	
14.03.2021	83,38	64,91	18,47	225,7	216,93	218,92	212,8	0	6,12	4,046	24	0	
15.03.2021	87,54	63,98	18,56	229,48	220,55	222,69	216,44	0	6,25	4,138	24	0	
16.03.2021	82,49	63,74	18,75	242,09	232,61	234,95	228,32	0	6,63	4,409	24	0	
17.03.2021	82,96	64,14	18,82	251,96	242,03	244,45	237,51	0	6,94	4,604	24	0	
18.03.2021	82,77	64,11	18,66	234,39	225,24	227,47	221,02	0	6,45	4,248	24	0	
19.03.2021	82,24	64,24	18	226,59	217,85	219,96	213,74	0	6,22	3,963	24	0	
20.03.2021	82,77	64,43	18,34	236,97	227,73	229,93	223,43	0	6,5	4,218	24	0	
21.03.2021	82,28	64,4	17,88	235,75	226,61	228,84	222,35	0	6,49	4,096	24	0	
Итого:				5004,6	4743,8	4835,19	4666,05	0	169,14	142,824	672	0	
Средний:	89,47	57,95	31,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/21г.	13870,51	13150,13	13349,65	12961,63	0	388,02	522,288	2197	1
21/03/21г.	18875,11	17894	18184,84	17627,68	0	557,16	665,112	2869	1
Итого:	5004,6	4743,87	4835,19	4666,05	0	169,14	142,824	672	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и	0,000
Траб х Тнш	

Представитель абонента
ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Е.А. Прохоренко
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Индивидуальный ВКТ-7 сет. N 001
Технические расходы:
Н сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Темп = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Сторонний номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	101,57	70,13	31,44	133,45	128,88	0	127,8	126,03	1,77	4,028	24	0	
25.02.2021	103,17	67,73	35,44	114,58	110,31	0	109,56	108,01	1,55	3,897	24	0	
26.02.2021	103,03	66,72	36,31	108,32	104,21	0	103,62	102,1	1,52	3,776	24	0	
27.02.2021	100,61	66,5	34,11	117,14	112,87	0	112,24	110,61	1,63	3,84	24	0	
28.02.2021	94,88	58,53	36,35	94,53	91,1	0	90,97	89,64	1,33	3,314	24	0	
29.02.2021	92,2	59,5	32,7	102,72	99,25	0	99,04	97,62	1,42	3,243	24	0	
01.03.2021	91,5	57,72	33,78	94,46	91,24	0,01	91,11	89,81	1,3	3,084	24	0	
02.03.2021	87,64	50,46	37,18	71,99	69,48	0	69,59	68,65	0,94	2,594	24	0	
03.03.2021	83,26	49,67	33,59	76,29	73,82	0	74,01	72,96	1,05	2,484	24	0	
04.03.2021	81,59	49,52	32,07	75,45	73,08	0	73,29	72,24	1,05	2,351	24	0	
05.03.2021	82,05	51,65	30,4	88,72	85,99	0	86,13	84,89	1,24	2,62	24	0	
06.03.2021	82,84	54,55	28,29	105,13	101,99	0	102,01	100,58	1,43	2,883	24	0	
07.03.2021	86,85	56,91	29,94	104,98	101,74	0	101,6	100,23	1,37	3,045	24	0	
08.03.2021	85,96	50,97	34,99	74,86	72,41	0	72,49	71,53	0,96	2,536	24	0	
09.03.2021	85,51	49,84	35,67	75,15	72,65	0	72,78	71,8	0,98	2,599	24	0	
10.03.2021	90,95	58,49	32,46	99,79	96,47	0	96,27	94,97	1,3	3,128	24	0	
11.03.2021	96,66	62,08	34,58	100,27	96,72	0	96,38	95,02	1,36	3,341	24	0	
12.03.2021	91,55	53,35	38,2	81,66	78,72	0	78,77	77,67	1,1	3,015	24	0	
13.03.2021	88,96	52,78	36,18	83,07	80,21	0,01	80,28	79,17	1,11	2,909	24	0	
14.03.2021	85,92	50,74	35,18	76,1	73,62	0	73,69	72,7	0,99	2,597	24	0	
15.03.2021	81,76	48,02	33,74	70,62	68,42	0	68,59	67,68	0,91	2,316	24	0	
16.03.2021	80,94	47,33	33,61	70,87	68,68	0	68,88	67,97	0,91	2,313	24	0	
17.03.2021	80,99	49,57	31,42	81,63	79,16	0	79,3	78,26	1,04	2,492	24	0	
18.03.2021	81,56	49,86	31,7	81,54	79,07	0	79,19	78,14	1,05	2,509	24	0	
19.03.2021	81,24	47,38	33,86	70,15	67,98	0	68,14	67,25	0,89	2,307	24	0	
20.03.2021	80,74	46,57	34,17	73,69	71,38	0	71,6	70,66	0,94	2,448	24	0	
21.03.2021	81,32	50,9	30,42	84,98	82,49	0	82,52	81,49	1,03	2,507	24	0	
22.03.2021	80,89	51,32	29,57	81,85	79,53	0	79,53	78,54	0,99	2,353	24	0	
Итого:				2493,9	2411,4	0,02	2409,38	2376,22	33,16	80,529	672	0	
Средние:	88,07	54,59	33,47										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/21-24	21812,41	21405,51	1,61	21179,56	21127,56	52	608,406	8701	1
23/03/21-24	24306,4	23816,98	1,63	23588,94	23503,78	85,16	688,935	9373	1
Итого:	2493,99	2411,47	0,02	2409,38	2376,22	33,16	80,529	672	0



Представитель абонента
ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/2021г. - 23/03/2021г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Харина Юсупова 101-а

Теплоэнергоснабжение БКП-7 сет. N 001

Цель: проверка расхода:

М. сет. воды: _____ т.сут М. расч. _____ т.сут

Т. сет. _____ 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Тепловой номер 00165178

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,11	65,51	36,6	151,89	147,04	0	145,4	144,17	1,23	6,214	24	0	
25.02.2021	103,66	62,2	41,46	130,3	125,71	0	124,56	123,46	1,1	6,03	24	0	
26.02.2021	103,61	62,26	41,35	121,99	117,68	0	116,65	115,59	1,06	5,629	24	0	
27.02.2021	101,31	62,15	39,16	135,93	131,36	0	130,21	129,05	1,16	5,95	24	0	
28.02.2021	95,49	52,99	42,5	111,44	107,73	0	107,21	106,31	0,9	5,307	24	0	
01.03.2021	92,78	54,34	38,44	118,28	114,69	0	113,99	113,12	0,87	5,105	24	0	
02.03.2021	92,05	52,66	39,39	105,02	101,84	0	101,24	100,49	0,75	4,647	24	0	
03.03.2021	88,04	45,04	43	81,58	79,2	0,01	78,89	78,46	0,43	3,944	24	0	
04.03.2021	83,65	45,21	38,44	89,36	87,11	0,01	86,67	86,26	0,41	3,874	24	0	
05.03.2021	82,06	44,83	37,23	88,81	86,71	0	86,21	85,88	0,33	3,733	24	0	
06.03.2021	82,49	47,42	35,07	99,88	97,5	0	96,91	96,46	0,45	3,954	24	0	
07.03.2021	83,33	50,68	32,65	118,6	115,74	0,05	115,04	114,35	0,69	4,372	24	0	
08.03.2021	87,39	51,96	35,43	116,6	113,46	0,04	112,82	112,01	0,81	4,655	24	0	
09.03.2021	86,57	45,95	40,62	86,77	84,29	0	83,97	83,44	0,53	3,97	24	0	
10.03.2021	86,08	45,88	40,2	88,29	85,79	0	85,5	84,95	0,55	3,996	24	0	
11.03.2021	91,38	53,17	38,21	114,06	110,64	0	110,04	109,19	0,85	4,894	24	0	
12.03.2021	97,13	56,4	40,73	111,49	107,81	0	107,14	106,22	0,92	5,086	24	0	
13.03.2021	91,94	49,33	42,61	92,9	89,92	0	89,58	88,84	0,74	4,445	24	0	
14.03.2021	89,45	48,11	41,34	94,99	92,08	0	91,77	91,06	0,71	4,418	24	0	
15.03.2021	86,28	45,78	40,5	87,25	84,74	0	84,47	83,89	0,58	3,979	24	0	
16.03.2021	82,23	43,65	38,58	82,57	80,43	0,02	80,15	79,7	0,45	3,598	24	0	
17.03.2021	81,4	43,07	38,33	82,37	80,27	0	79,99	79,57	0,42	3,565	24	0	
18.03.2021	81,39	45,02	36,37	92,71	90,35	0	90,03	89,5	0,53	3,807	24	0	
19.03.2021	82,07	46,03	36,04	92,29	89,9	0	89,61	89	0,61	3,757	24	0	
20.03.2021	81,69	42,85	38,84	83,68	81,46	0	81,26	80,75	0,51	3,668	24	0	
21.03.2021	81,12	42,69	38,43	85,89	83,65	0	83,43	82,93	0,5	3,729	24	0	
22.03.2021	81,62	46,31	35,31	91,64	89,37	0	89	88,48	0,52	3,653	24	0	
23.03.2021	81,15	46,74	34,41	89,92	87,79	0	87,33	86,86	0,47	3,496	24	0	
Итого:				2846,5	2764,2	0,13	2749,07	2729,99	19,08	123,475	672	0	
Средние:	88,55	49,93	38,61										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2124:0	27571,28	27185	1,23	26780,24	26870,17	-89,93	970,294	8701	0
25/03/2124:0	30417,78	29949,26	1,36	29529,31	29600,16	-70,85	1093,769	9373	0
Итого:	2846,5	2764,26	0,13	2749,07	2729,99	19,08	123,475	672	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛСКОЕ ГОСБЫТ»
Инспектор СГИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Qi Траб x Тнш	0,000

24/02/21г.-23/03/21г.

$$T_{\text{ref}} = 0.00^\circ\text{C}$$

G3 max	=	2.00 м3/ч	G3 min	=	1.00 м3/ч
--------	---	-----------	--------	---	-----------

619A

$$K_C = 0,519A \quad \text{ПО 2.7}$$

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	BHP	BOC
	m3	m3	m3	T	T	T	Гкал	ч	ч
31/02/2124:	25743,73	25096,08	0,7	24921,38	24754,76	166,62	790,693	5197	2
31/03/2124:	29745,89	28958,98	0,73	28782,67	28568,13	214,54	940,315	5869	2
Итого:	4002,16	3862,9	0,03	3861,29	3813,37	47,92	149,622	672	0



/Л.А. Болтачева/

Подпись _____ Ф.И.О. _____
 000 "ЭНЕРГОСБЫТ"
 Инспектор СТИ 5 ЭР
 Болтачева Л.А.
 25.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)		
$Q_{\text{кортр}} = Q_{\text{н}}$ $T_{\text{раб}} \times T_{\text{шт}}$		0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Улица Юсупова 105

Теплопоставитель: ВКТ-7 сет. N 001

Получатель: _____

И сч. подл. _____ т.сут Мгас= _____ т.сут

Темп= 0,00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Счетчик № 00107890

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,41	64,22	38,19	214,61	207,09	0	205,39	203,22	2,17	7,864	24	0	
25.02.2021	104,11	63,63	40,48	194,85	187,77	0	186,2	184,31	1,89	7,561	24	0	
26.02.2021	104,07	63,47	40,6	185,07	178,36	0	176,88	175,08	1,8	7,203	24	0	
27.02.2021	101,63	63,14	38,49	202,37	195,37	0	193,78	191,82	1,96	7,477	24	0	
28.02.2021	96,13	57,63	38,5	181,99	176,01	0	174,95	173,28	1,67	6,749	24	0	
01.03.2021	93,18	57,76	35,42	183,02	177,48	0	176,35	174,75	1,6	6,255	24	0	
02.03.2021	92,33	56,9	35,43	169,35	164,3	0	163,24	161,82	1,42	5,79	24	0	
03.03.2021	88,55	51,54	37,01	134,71	130,85	0	130,2	129,25	0,95	4,819	24	0	
04.03.2021	84,02	49,87	34,15	135,04	131,6	0	130,91	130,08	0,83	4,471	24	0	
05.03.2021	87,39	49,3	33,09	130,67	127,58	0	126,83	126,13	0,7	4,196	24	0	
06.03.2021	87,69	49,8	32,89	142,26	138,81	0	138,04	137,17	0,87	4,539	24	0	
07.03.2021	83,46	51,17	32,29	153,72	149,85	0	149,09	148	1,09	4,815	24	0	
08.03.2021	87,57	52,6	34,97	158,13	153,62	0	152,96	151,63	1,33	5,351	24	0	
09.03.2021	86,87	50,58	36,29	142,51	138,3	0	137,89	136,65	1,24	5,008	24	0	
10.03.2021	86,26	49,11	37,15	126,67	123,03	0	122,64	121,62	1,02	4,557	24	0	
11.03.2021	91,63	53,08	38,55	147,09	142,39	0	141,88	140,53	1,35	5,474	24	0	
12.03.2021	97,53	58,2	39,33	158,5	153,09	0	152,21	150,69	1,52	5,997	24	0	
13.03.2021	92,28	53,01	39,27	139,71	135,23	0	134,68	133,43	1,25	5,293	24	0	
14.03.2021	89,76	51,6	38,16	138,62	134,39	0	133,86	132,7	1,16	5,112	24	0	
15.03.2021	86,6	49,94	36,66	131,43	127,7	0	127,2	126,2	1	4,665	24	0	
16.03.2021	82,59	48,54	34,05	128,21	124,95	0	124,42	123,58	0,84	4,237	24	0	
17.03.2021	81,66	47,36	34,3	120,26	117,31	0	116,78	116,09	0,69	4,002	24	0	
18.03.2021	81,55	48,01	33,54	130,7	127,44	0	126,93	126,08	0,85	4,257	24	0	
19.03.2021	82,24	48,92	33,32	130,66	127,35	0	126,84	125,94	0,9	4,229	24	0	
20.03.2021	81,87	47,76	34,11	123,63	120,46	0	120,02	119,2	0,82	4,091	24	0	
21.03.2021	81,31	47,76	33,55	121,99	118,87	0	118,49	117,59	0,9	3,976	24	0	
22.03.2021	81,86	48,38	33,48	131,59	128,17	0	127,76	126,77	0,99	4,277	24	0	
23.03.2021	81,47	48,33	33,14	130,94	127,55	0	127,16	126,15	1,01	4,214	24	0	
Итого:				4188,3	4064,9	0	4043,58	4009,76	33,82	146,479	672	0	
Средние:	88,85	52,91	35,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	26964	26340,41	0	26140,56	25987,68	152,88	782,041	5195	2
23/03/2124:	31152,3	30405,33	0	30184,14	29997,44	186,7	928,52	5867	2
Итого:	4188,3	4064,92	0	4043,58	4009,76	33,82	146,479	672	0



Тепловая энергия израсходованная за период вештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Инспектор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись: Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УИ» «ЧЕМОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.03.2021г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-22/03/21г.

Получатель: ООО "Пари-Сервис"
Адрес: Солнечная 13
Таблицы: 1000 кВт-7 сет. N 001
Технические расходы:
Усть-Волга Т.сут Мгас= Т.сут
Темп 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Установочный номер 00135268

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	Mr Т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.02.2021	103,85	62,46	41,39	174,56	165,57	---	166,86	162,64	4,22	6,924	24	0	*
25.02.2021	105,4	58,65	46,75	146,89	138,81	---	140,27	136,6	3,67	6,579	24	0	*
26.02.2021	105,09	57	48,09	132,15	124,63	---	126,21	122,75	3,46	6,088	24	0	*
27.02.2021	103	60,09	42,91	156,2	147,75	---	149,41	145,29	4,12	6,427	24	0	*
28.02.2021	96,86	52,5	44,36	132,38	125,51	---	127,21	123,87	3,34	5,653	24	0	*
01.03.2021	93,84	52,57	41,27	132,81	126,16	---	127,91	124,53	3,38	5,284	24	0	*
02.03.2021	93,13	50,51	42,62	118,6	112,66	---	114,27	111,3	2,97	4,877	24	0	*
03.03.2021	89,1	44,47	44,63	95,86	91,16	---	92,63	90,31	2,32	4,136	24	0	*
04.03.2021	83,71	43,83	39,88	98,93	94,46	---	95,92	93,62	2,3	3,824	24	0	*
05.03.2021	82,4	44,26	38,14	100,96	96,54	---	98,01	95,67	2,34	3,733	24	0	*
06.03.2021	82,52	45,81	36,71	114,35	109,38	---	110,99	108,3	2,69	4,072	24	0	*
07.03.2021	83,54	48,37	35,17	130,99	125,25	---	127,06	123,9	3,16	4,47	24	0	*
08.03.2021	88,11	50,38	37,73	133,57	127,37	---	129,15	125,84	3,31	4,878	24	0	*
09.03.2021	87,3	44,63	42,67	98,46	93,77	---	95,23	92,89	2,34	4,063	24	0	*
10.03.2021	86,58	44,44	42,14	98,49	93,85	---	95,31	93,02	2,29	4,016	24	0	*
11.03.2021	92,07	51,08	40,99	131,97	125,5	---	127,25	123,97	3,28	5,219	24	0	*
12.03.2021	98,51	55,12	43,39	135,83	128,7	---	130,35	126,88	3,47	5,669	24	0	*
13.03.2021	94,24	47,63	46,61	105,89	100,38	---	101,94	99,31	2,63	4,754	24	0	*
14.03.2021	91,39	45,56	45,83	101,37	96,03	---	97,78	95,08	2,7	4,485	24	0	*
15.03.2021	87,7	44,68	43,02	98,71	93,81	---	95,47	92,91	2,56	4,107	24	0	*
16.03.2021	83,33	42,62	40,71	92,95	88,68	---	90,16	87,93	2,23	3,671	24	0	*
17.03.2021	82,96	41,74	41,22	89,9	85,78	---	87,26	85,07	2,19	3,597	24	0	*
18.03.2021	82,43	43,78	38,65	102,25	97,64	---	99,24	96,79	2,45	3,832	24	0	*
19.03.2021	83,42	44,79	38,63	106,09	101,26	---	102,88	100,31	2,57	3,972	24	0	*
20.03.2021	83,02	42,67	40,35	95,1	90,74	---	92,26	89,94	2,32	3,724	24	0	*
21.03.2021	82,57	41,91	40,66	93,86	89,58	---	91,11	88,81	2,3	3,703	24	0	*
22.03.2021	83,01	44,87	38,14	105,39	100,61	---	102,24	99,65	2,59	3,899	24	0	*
Итого:				3124,5	2971,5	---	3014,38	2937,18	77,2	125,656	648	0	*
Среднее:	89,96	48,38	41,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	Mr Т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/02/21г.	17299,64	16673,19	0	16710,24	16483,33	226,91	667,691	3974	0
27/03/21г.	20424,15	19644,77	0	19724,62	19420,51	304,11	793,347	4622	0
Итого:	3124,51	2971,58	0	3014,38	2937,18	77,2	125,656	648	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
ООО "Пари-Сервис"

Е.А. Просвирникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабжающей организации

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

23.03.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/2020.-22/10/2020.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Солнечная 13

Теплодиспетчер ВКД-7 сел. N 001

Договорные раскоды:

M сел. воды = т.сут Mгвс = т.сут
Тхд = 0.60°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 62.00 м³/ч G под min = 0.20 м³/ч

G обр max = 2.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч

G3 max = 2.00 м³/ч G3 min = 1.00 м³/ч

Заводской номер 00130900

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м³	V2 м³	V3 м³	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2020	72,35	45,21	27,14	36,91	35,78	---	36,06	35,47	0,59	0,977	24	0	*
25.09.2020	71,59	46,14	25,45	39,69	38,51	---	38,82	38,15	0,67	0,986	24	0	*
26.09.2020	71,14	46,83	24,31	39,69	38,47	---	38,81	38,08	0,73	0,943	24	0	*
27.09.2020	71,51	45,87	25,64	41,36	40,03	---	40,43	39,52	0,81	1,035	24	0	*
28.09.2020	68,43	47,94	20,49	48,86	50,17	---	47,83	49,63	-1,8	0,972	24	0	*
29.09.2020	69,28	43,59	25,69	73,25	79,59	---	71,68	78,88	-7,2	1,843	24	0	*
30.09.2020	68,86	44,13	24,73	112,35	119,29	---	109,96	118,19	-8,23	2,719	10	14	*
01.10.2020	70,38	43,66	26,72	102,93	108,43	---	100,64	107,44	-6,8	2,686	10	14	*
02.10.2020	72,33	43,38	28,95	91,33	93,1	---	89,2	92,28	-3,08	2,579	15	9	*
03.10.2020	73,38	43,02	30,36	84,39	84,46	---	82,41	83,73	-1,32	2,501	10	14	*
04.10.2020	76,13	41,78	34,35	80,32	77,83	---	78,27	77,13	1,14	2,684	15	9	*
05.10.2020	74,57	43,18	31,39	87,63	85,37	---	85,51	84,58	0,93	2,683	10	14	*
06.10.2020	76,39	42,47	33,92	80,05	77,5	---	77,99	76,87	1,12	2,643	10	14	*
07.10.2020	75,78	42,05	33,73	83,38	80,8	---	81,23	80,11	1,12	2,739	15	9	*
08.10.2020	77,14	43,14	34	98,97	86,25	---	86,65	85,53	1,12	2,945	17	7	*
09.10.2020	77,12	41,17	35,95	73,84	71,41	---	71,89	70,9	0,99	2,582	24	0	*
10.10.2020	77,54	41,12	36,42	74,22	71,8	---	72,26	71,29	0,97	2,631	20	4	*
11.10.2020	76,65	41,17	35,48	76,21	73,81	---	74,25	73,25	1	2,633	20	4	*
12.10.2020	76,27	41,46	34,81	77,35	74,95	---	75,37	74,36	1,01	2,623	20	4	*
13.10.2020	76,71	41,66	35,05	72,12	69,87	---	70,25	69,33	0,92	2,46	20	4	*
14.10.2020	76,94	41,45	35,49	72,41	70,12	---	70,53	69,59	0,94	2,5	20	4	*
15.10.2020	76,86	42,01	34,85	70,76	68,51	---	68,94	67,99	0,95	2,401	24	0	*
16.10.2020	76,98	42,16	34,82	71,97	69,7	---	70,07	69,15	0,92	2,438	24	0	*
17.10.2020	77,56	41,49	36,07	72,12	69,79	---	70,23	69,24	0,99	2,533	24	0	*
18.10.2020	77,54	42,2	35,34	84,93	82,23	---	82,57	81,58	0,99	2,915	24	0	*
19.10.2020	77,71	41,87	35,84	72,51	70,2	---	70,58	69,66	0,92	2,529	24	0	*
20.10.2020	76,97	41,95	35,02	74,37	72,05	---	72,42	71,48	0,94	2,535	24	0	*
21.10.2020	77,48	42,21	35,27	80,55	78,08	---	78,43	77,43	1	2,763	24	0	*
22.10.2020	77,46	43,8	33,66	96,83	94,03	---	94,27	93,16	1,11	3,169	24	0	*
Итого:				1993,52	1970,13	---	1943,53	1953,82	-10,29	64,05	572	124	
Средние:	74,79	43,03	31,75										

Дата	V1 м³	V2 м³	V3 м³	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
с 24.09.2020 по 22.10.2020	706,21	684,54	0	690,86	677,16	13,7	14,83	426	0
Итого:	1993,52	1970,13	0	1943,53	1953,82	-10,29	64,05	572	0

+ 1388 т/кал по НР.
и по 20! 77,53 т/кал.



Представитель абонента
ректор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.В. Малыгина/
Ф.И.О.

07.10.20

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _р x Т _н	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-22/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Теплоисчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тра = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Базовый номер 00168223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВВБ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,38	57,05	46,33	134,04	126,5	0	128,19	124,62	3,57	5,952	24	0	
25.02.2021	105,47	58,02	47,45	134,63	126,87	0	128,51	124,91	3,6	6,115	24	0	
26.02.2021	105,17	59,26	45,91	131,61	124,14	0	125,64	122,12	3,52	5,785	24	0	
27.02.2021	102,62	57,09	45,53	135,03	127,49	0	129,2	125,56	3,64	5,898	24	0	
28.02.2021	97,13	55	42,13	137,1	129,86	0	131,69	128,05	3,64	5,56	24	0	
01.03.2021	94,22	55,68	38,54	136,32	129,44	0	131,24	127,58	3,66	5,065	24	0	
02.03.2021	93,4	54,8	38,6	128,53	122,11	0	123,84	120,41	3,43	4,788	24	0	
03.03.2021	89,63	51,26	38,37	113,02	107,54	0	109,14	106,22	2,92	4,189	24	0	
04.03.2021	85,09	49,35	35,74	115,82	110,45	0	112,21	109,18	3,03	4,01	24	0	
05.03.2021	83,65	50,21	33,44	118,52	113,12	0	114,92	111,81	3,11	3,844	24	0	
06.03.2021	83,88	50,14	33,74	126,17	120,37	0	122,32	118,95	3,37	4,124	24	0	
07.03.2021	84,55	50,88	33,67	132,9	126,79	0	128,82	125,24	3,58	4,339	24	0	
08.03.2021	88,7	52,33	36,37	137,86	131,24	0	133,24	129,55	3,69	4,85	24	0	
09.03.2021	88,12	50,87	37,25	110,57	105,34	0	106,92	104,08	2,84	3,982	24	0	
10.03.2021	87,54	50,3	37,24	110,09	104,87	0	106,5	103,65	2,85	3,969	24	0	
11.03.2021	92,99	55,56	37,43	133,06	126,48	0	128,21	124,69	3,52	4,803	24	0	
12.03.2021	98,79	57,37	41,42	127,34	120,65	0	122,17	118,83	3,34	5,07	24	0	
13.03.2021	93,55	52,11	41,44	114,14	108,37	0	109,93	106,99	2,94	4,557	24	0	
14.03.2021	91,03	49,9	41,13	112,95	107,34	0	109	106,09	2,91	4,484	24	0	
15.03.2021	87,63	50	37,63	109,08	103,93	0	105,5	102,72	2,78	3,971	24	0	
16.03.2021	83,81	48,89	34,92	106,34	101,54	0	103,08	100,39	2,69	3,601	24	0	
17.03.2021	82,94	47,62	35,32	96,19	91,86	0	93,31	90,89	2,42	3,296	24	0	
18.03.2021	82,64	47	35,64	102,54	97,81	0	99,52	96,81	2,71	3,543	24	0	
19.03.2021	83,4	47,18	36,22	99,81	95,19	0	96,83	94,17	2,66	3,509	24	0	
20.03.2021	83,09	45,17	37,92	94,84	90,43	0	92,03	89,6	2,43	3,489	24	0	
21.03.2021	82,46	44,86	37,6	96,03	91,61	0	93,22	90,75	2,47	3,505	24	0	
22.03.2021	83,02	45,76	37,26	87,77	83,77	0	85,15	82,92	2,23	3,172	24	0	
Итого:				3182,3	3025,1	0	3070,33	2986,78	83,55	119,47	648	0	
Средние:	90,29	51,61	38,67										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	32842,7	31575,16	0	31892,67	31167,67	725	908,287	8726	0
27/03/2124:	36025	34600,27	0	34963	34154,45	808,55	1027,757	9374	0
Итого:	3182,3	3025,11	0	3070,33	2986,78	83,55	119,47	648	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24.03.2021г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Tнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Теплоучетчик: КАРАТ-306
Пиковые расходы:
И сеп. водн = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Твс = 0.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Матричный номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,91	56,54	47,37	185,944	181,973	3,97	8,854	24	0	
25.02.2021	105,98	55,61	50,37	177,047	173,228	3,82	8,902	24	0	
26.02.2021	105,69	55,39	50,30	169,991	166,287	3,70	8,557	24	0	
27.02.2021	103,13	55,55	47,58	179,882	175,989	3,89	8,594	24	0	
28.02.2021	97,64	53,04	44,60	182,401	178,465	3,94	8,175	24	0	
01.03.2021	94,66	53,08	41,57	181,563	177,643	3,92	7,567	24	0	
02.03.2021	93,74	49,97	43,77	161,319	157,762	3,56	7,048	24	0	
03.03.2021	89,95	46,32	43,63	136,926	133,881	3,04	6,011	24	0	
04.03.2021	85,58	45,07	40,52	140,445	137,331	3,11	5,713	24	0	
05.03.2021	83,95	44,71	39,24	138,638	135,540	3,10	5,429	24	0	
06.03.2021	84,17	47,09	37,08	152,561	149,170	3,39	5,673	24	0	
07.03.2021	84,89	49,65	35,24	173,422	169,675	3,75	6,152	24	0	
08.03.2021	89,06	50,51	38,55	175,194	171,433	3,76	6,759	24	0	
09.03.2021	88,43	45,93	42,50	135,465	132,462	3,00	5,753	24	0	
10.03.2021	87,95	47,33	40,62	143,004	139,835	3,17	5,852	24	0	
11.03.2021	93,23	50,87	42,36	159,635	156,192	3,44	6,801	24	0	
12.03.2021	99,22	51,85	47,36	151,236	147,964	3,27	7,139	24	0	
13.03.2021	93,84	48,21	45,63	139,513	136,457	3,06	6,367	24	0	
14.03.2021	91,35	46,09	45,26	141,445	138,370	3,08	6,355	24	0	
15.03.2021	88,15	46,04	42,11	136,471	133,481	2,99	5,762	24	0	
16.03.2021	84,12	44,21	39,91	130,858	127,977	2,88	5,221	24	0	
17.03.2021	83,26	43,79	39,47	129,328	126,486	2,84	5,141	24	0	
18.03.2021	83,13	45,97	37,16	145,017	141,876	3,14	5,434	24	0	
19.03.2021	83,84	45,87	37,96	143,121	140,004	3,12	5,453	24	0	
20.03.2021	83,50	43,91	39,59	131,029	128,164	2,87	5,219	24	0	
21.03.2021	82,91	42,93	39,98	130,117	127,273	2,84	5,241	24	0	
22.03.2021	83,41	44,71	38,70	137,415	134,417	3,00	5,315	24	0	
23.03.2021	82,93	44,18	38,76	134,333	131,402	2,93	5,154	24	0	
Итого:				4243,32	4150,73	92,59	179,640	672		
Средние:	90,42	48,37	42,04							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	93371,88	92924,74	573,79	3432,28	20975	0
23/03/2124:	97615,20	97075,47	666,38	3611,920	21647	0
Итого:	4243,32	4150,73	92,59	179,640	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просяникова
Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации
/ Е.В. Жукова/
Подпись _____
Ф.И.О. _____

24.03.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 19А

Теплоучетчик КАРАТ-306

Полученные расходы:

М.сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

Т.в= 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Экземпляр номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
				т	т	т	Гкал	ч	ч	
24.02.2021	103,91	56,54	47,37	185,944	181,973	3,97	8,854	24	0	
25.02.2021	105,98	55,61	50,37	177,047	173,228	3,82	8,902	24	0	
26.02.2021	105,69	55,39	50,30	169,991	166,287	3,70	8,557	24	0	
27.02.2021	103,13	55,55	47,58	179,882	175,989	3,89	8,594	24	0	
28.02.2021	97,64	53,04	44,60	182,401	178,465	3,94	8,175	24	0	
01.03.2021	94,66	53,08	41,57	181,563	177,643	3,92	7,567	24	0	
02.03.2021	93,74	49,97	43,77	161,319	157,762	3,56	7,048	24	0	
03.03.2021	89,95	46,32	43,63	136,926	133,881	3,04	6,011	24	0	
04.03.2021	85,58	45,07	40,52	140,445	137,331	3,11	5,713	24	0	
05.03.2021	83,95	44,71	39,24	138,638	135,540	3,10	5,429	24	0	
06.03.2021	84,17	47,09	37,08	152,561	149,170	3,39	5,673	24	0	
07.03.2021	84,89	49,65	35,24	173,422	169,675	3,75	6,152	24	0	
08.03.2021	89,06	50,51	38,55	175,194	171,433	3,76	6,759	24	0	
09.03.2021	88,43	45,93	42,50	135,465	132,462	3,00	5,753	24	0	
10.03.2021	87,95	47,33	40,62	143,004	139,835	3,17	5,852	24	0	
11.03.2021	93,23	50,87	42,36	159,635	156,192	3,44	6,801	24	0	
12.03.2021	99,22	51,85	47,36	151,236	147,964	3,27	7,139	24	0	
13.03.2021	93,84	48,21	45,63	139,513	136,457	3,06	6,367	24	0	
14.03.2021	91,35	46,09	45,26	141,445	138,370	3,08	6,355	24	0	
15.03.2021	88,15	46,04	42,11	136,471	133,481	2,99	5,762	24	0	
16.03.2021	84,12	44,21	39,91	130,858	127,977	2,88	5,221	24	0	
17.03.2021	83,26	43,79	39,47	129,328	126,486	2,84	5,141	24	0	
18.03.2021	83,13	45,97	37,16	145,017	141,876	3,14	5,434	24	0	
19.03.2021	83,84	45,87	37,96	143,121	140,004	3,12	5,453	24	0	
20.03.2021	83,50	43,91	39,59	131,029	128,164	2,87	5,219	24	0	
21.03.2021	82,91	42,93	39,98	130,117	127,273	2,84	5,241	24	0	
22.03.2021	83,41	44,71	38,70	137,415	134,417	3,00	5,315	24	0	
23.03.2021	82,93	44,18	38,76	134,333	131,402	2,93	5,154	24	0	
Итого:				4243,32	4150,73	92,59	179,640	672		
Средние:	90,42	48,37	42,04							

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/02/2124:	93371,88	92924,74	573,79	3432,28	20975	0
23/03/2124:	97615,20	97075,47	666,38	3611,920	21647	0
Итого:	4243,32	4150,73	92,59	179,640	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{шт}

0

Представитель абонента

Договор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

24.03.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-23/03/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 19 В

Телефон/факс: 306-2

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут М влс = _____ т.сут

Темп = 0,00°C

Договор N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Валовой номер: 05411818

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	103,76	61,94	41,82	254,510	251,230	245,190	245,190	3,28	0,00	10,296	24	0	
25.02.2021	105,87	63,04	42,83	258,960	255,680	249,222	249,222	3,28	0,00	10,710	24	0	
26.02.2021	105,60	65,77	39,83	245,173	242,579	235,974	235,974	2,59	0,00	9,284	24	0	
27.02.2021	103,10	67,34	35,77	248,648	246,616	239,811	239,811	2,03	0,00	8,603	24	0	
28.02.2021	97,56	62,51	35,05	231,544	229,904	224,195	224,195	1,64	0,00	7,863	24	0	
01.03.2021	94,58	60,84	33,74	227,424	226,072	220,649	220,649	1,35	0,00	7,377	24	0	
02.03.2021	93,62	57,00	36,62	199,104	197,672	193,224	193,224	1,43	0,00	6,844	24	0	
03.03.2021	89,73	49,82	39,91	149,456	148,016	145,354	145,354	1,44	0,00	5,771	24	0	
04.03.2021	85,37	48,00	37,37	146,392	145,224	142,796	142,796	1,17	0,00	5,316	24	0	
05.03.2021	83,71	46,56	37,15	143,736	142,696	140,341	140,341	1,04	0,00	5,041	24	0	
06.03.2021	83,94	47,31	36,62	146,704	145,544	143,199	143,199	1,16	0,00	5,229	24	0	
07.03.2021	84,66	49,50	35,16	158,640	157,448	154,777	154,777	1,19	0,00	5,461	24	0	
08.03.2021	88,81	50,09	38,72	160,408	158,832	156,081	156,081	1,58	0,00	6,067	24	0	
09.03.2021	88,15	47,36	40,79	136,680	135,240	133,024	133,024	1,44	0,00	5,344	24	0	
10.03.2021	87,73	48,45	39,28	144,784	143,304	140,957	140,957	1,48	0,00	5,566	24	0	
11.03.2021	93,00	52,88	40,12	159,248	157,328	154,446	154,446	1,92	0,00	6,216	24	0	
12.03.2021	98,94	53,96	44,98	152,392	150,032	147,184	147,184	2,36	0,00	6,631	24	0	
13.03.2021	93,57	49,77	43,80	143,928	141,888	139,481	139,481	2,04	0,00	6,073	24	0	
14.03.2021	91,06	46,85	44,22	137,168	135,280	133,168	133,168	1,89	0,00	5,810	24	0	
15.03.2021	87,88	46,60	41,28	136,056	134,368	132,341	132,341	1,69	0,00	5,435	24	0	
16.03.2021	83,82	44,67	39,15	126,784	125,448	123,653	123,653	1,34	0,00	4,759	24	0	
17.03.2021	83,01	43,91	39,09	129,248	127,880	126,124	126,124	1,37	0,00	4,925	24	0	
18.03.2021	82,89	46,16	36,73	141,456	140,144	138,073	138,073	1,31	0,00	5,088	24	0	
19.03.2021	83,64	47,63	36,01	147,584	146,296	144,004	144,004	1,29	0,00	5,162	24	0	
20.03.2021	83,24	45,19	38,05	128,984	127,736	125,876	125,876	1,25	0,00	4,777	24	0	
21.03.2021	82,60	42,56	40,04	119,712	118,496	116,887	116,887	1,22	0,00	4,663	24	0	
22.03.2021	83,11	44,82	38,29	129,664	128,480	126,580	126,580	1,18	0,00	4,776	24	0	
23.03.2021	82,63	43,70	38,92	126,368	125,216	123,388	123,388	1,15	0,00	4,642	24	0	
Итого:				4630,76	4584,65	4496,00	4496,00	156,04	0,00	173,728	672		
Средние:	90,20	51,22	38,98										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	114779,698	113956,182	112049,520	111992,344	29589,120	57,18	3386,390	18528	0
23/03/2124:	119410,453	118540,831	116545,519	116488,343	29745,160	57,18	3560,118	19200	0
Итого:	4630,76	4584,65	4496,00	4496,00	156,04	0,00	173,728	672	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.03.2021г.

Тепловая энергия израсходования за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красноволевский 19

Тепловычислитель: КВАРТ-306

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тпл = 0.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	104,04	68,10	35,94	261,670	254,700	249,866	249,866	6,97	0,00	9,029	24	0	
25.02.2021	106,09	67,76	38,33	247,790	240,830	236,259	236,259	6,96	0,00	8,981	24	0	
26.02.2021	105,79	67,32	38,47	237,160	230,470	226,123	226,123	6,69	0,00	8,644	24	0	
27.02.2021	103,26	67,48	35,78	258,090	251,240	246,575	246,575	6,85	0,00	8,869	24	0	
28.02.2021	97,74	62,69	35,06	245,170	238,990	235,162	235,162	6,18	0,00	8,244	24	0	
01.03.2021	94,74	61,58	33,16	235,230	229,620	226,105	226,105	5,61	0,00	7,457	24	0	
02.03.2021	93,78	56,98	36,80	202,640	197,540	194,861	194,861	5,10	0,00	6,942	24	0	
03.03.2021	89,89	48,43	41,46	145,810	141,690	140,522	140,522	4,12	0,00	5,825	24	0	
04.03.2021	85,52	46,72	38,80	143,500	139,740	138,729	138,729	3,76	0,00	5,396	24	0	
05.03.2021	83,87	46,05	37,82	141,550	137,980	136,984	136,984	3,57	0,00	5,100	24	0	
06.03.2021	84,12	47,10	37,03	157,240	153,320	152,149	152,149	3,92	0,00	5,601	24	0	
07.03.2021	84,90	51,91	32,99	191,940	187,560	185,681	185,681	4,38	0,00	6,119	24	0	
08.03.2021	89,09	54,02	35,07	206,670	201,780	199,397	199,397	4,89	0,00	6,788	24	0	
09.03.2021	88,33	47,47	40,85	140,060	136,210	135,129	135,129	3,85	0,00	5,439	24	0	
10.03.2021	87,84	46,94	40,90	136,580	132,770	131,817	131,817	3,81	0,00	5,417	24	0	
11.03.2021	93,28	58,26	35,02	206,270	201,120	198,424	198,424	5,15	0,00	6,964	24	0	
12.03.2021	99,27	60,22	39,06	208,370	202,750	199,631	199,631	5,62	0,00	7,508	24	0	
13.03.2021	93,80	51,34	42,46	156,200	151,660	150,131	150,131	4,54	0,00	6,324	24	0	
14.03.2021	91,26	46,79	44,47	147,460	143,170	141,997	141,997	4,29	0,00	6,151	24	0	
15.03.2021	88,05	46,62	41,43	135,050	131,270	130,310	130,310	3,78	0,00	5,375	24	0	
16.03.2021	83,99	43,15	40,84	125,130	121,740	121,060	121,060	3,39	0,00	4,919	24	0	
17.03.2021	83,12	42,13	40,99	121,190	117,920	117,323	117,323	3,27	0,00	4,819	24	0	
18.03.2021	83,04	44,96	38,08	138,840	135,270	134,426	134,426	3,57	0,00	5,145	24	0	
19.03.2021	83,77	46,20	37,57	145,960	142,270	141,266	141,266	3,69	0,00	5,296	24	0	
20.03.2021	83,40	43,46	39,94	130,580	127,120	126,394	126,394	3,46	0,00	5,054	24	0	
21.03.2021	82,81	40,91	41,90	129,310	125,800	125,222	125,222	3,51	0,00	5,285	24	0	
22.03.2021	83,32	44,83	38,49	138,960	135,440	134,531	134,531	3,52	0,00	5,110	24	0	
23.03.2021	82,83	43,82	39,01	136,600	133,170	132,287	132,287	3,43	0,00	5,015	24	0	
Итого:				4871,02	4743,14	4688,36	4688,36	156,04	0,00	176,818	672		
Средние:	90,39	51,90	38,49										

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	136691,04	133566,27	132117,85	132100,51	5974,41	17,33	4466,56	26879	0
23/03/2124:	141562,06	138309,41	136806,21	136788,87	6130,45	17,33	4643,378	27551	0
Итого:	4871,02	4743,14	4688,36	4688,36	156,04	0,00	176,818	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

[Signature]

24.03.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{шт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-22/03/21г.

Адрес: ООО Парк-Сервис
Адрес: Вейвоя 31
Теплоэнергетический ВКТ-7 сет. N 001
Теплоэнергетические расходы:
И сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Темп = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Вводной номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0ЖАВА7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	101,65	59,82	41,83	61,59	59,97	0	58,98	58,99	-0,01	2,472	24	0	
25.02.2021	103,19	57,24	45,95	52,89	51,43	0	50,58	50,65	-0,07	2,33	24	0	
26.02.2021	103,2	56,4	46,8	49,15	47,8	0	47,01	47,1	-0,09	2,205	24	0	
27.02.2021	100,69	56,76	43,93	53,39	51,98	0	51,18	51,21	-0,03	2,254	24	0	
28.02.2021	95,25	50,93	44,32	49,42	48,14	0,01	47,54	47,57	-0,03	2,111	24	0	
01.03.2021	92,39	53,2	39,19	52,92	51,71	0	51	51,03	-0,03	2,001	24	0	
02.03.2021	91,53	51,69	39,84	47,37	46,28	0	45,71	45,67	0,04	1,822	24	0	
03.03.2021	87,89	46,97	40,92	39,9	38,99	0	38,59	38,6	-0,01	1,58	24	0	
04.03.2021	83,39	46,48	36,91	42,28	41,42	0,01	40,99	40,96	0,03	1,513	24	0	
05.03.2021	81,76	46,65	35,11	42,29	41,48	0	41,04	41,08	-0,04	1,442	24	0	
06.03.2021	82,14	47,11	35,03	46,23	45,36	0	44,88	44,89	-0,01	1,573	24	0	
07.03.2021	82,89	49,08	33,81	51,33	50,41	0	49,83	49,82	0,01	1,683	24	0	
08.03.2021	86,94	50,52	36,42	50,42	49,45	0	48,79	48,87	-0,08	1,78	24	0	
09.03.2021	86,16	47,45	38,71	41,69	40,84	0	40,38	40,42	-0,04	1,567	24	0	
10.03.2021	85,7	46,69	39,01	40,16	39,34	0	38,88	38,95	-0,07	1,517	24	0	
11.03.2021	90,74	50,08	40,66	47,68	46,61	0	46,02	46,08	-0,06	1,87	24	0	
12.03.2021	96,78	54,12	42,66	49,41	48,18	0	47,44	47,51	-0,07	2,027	24	0	
13.03.2021	91,77	49,86	41,91	44,09	43,08	0	42,53	42,53	0	1,785	24	0	
14.03.2021	89,09	47,98	41,11	43,7	42,72	0	42,22	42,26	-0,04	1,739	24	0	
15.03.2021	86,07	47,07	39	41,6	40,74	0	40,29	40,33	-0,04	1,574	24	0	
16.03.2021	81,99	46,27	35,72	40,54	39,77	0,01	39,38	39,39	-0,01	1,408	24	0	
17.03.2021	81,14	45,81	35,33	39,93	39,21	0	38,79	38,83	-0,04	1,37	24	0	
18.03.2021	80,93	45,8	35,13	49,7	48,25	0	48,27	47,77	0,5	1,697	24	0	
19.03.2021	81,5	45,97	35,53	53,11	52,15	0	51,58	51,63	-0,05	1,833	24	0	
20.03.2021	81,24	45,8	35,44	48,56	47,73	0	47,18	47,25	-0,07	1,671	24	0	
21.03.2021	80,7	44,85	35,85	52,11	51,22	0	50,63	50,75	-0,12	1,817	24	0	
22.03.2021	81,33	46,61	34,72	55,1	54,18	0	53,49	53,61	-0,12	1,856	24	0	
Итого:				1286,5	1258,4	0,03	1243,2	1243,75	-0,55	48,502	648	0	
Среднее:	88,44	49,52	38,92										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	6343,58	6187,89	0,03	6112,07	6108,52	3,55	249,404	2170	0
22/03/2124:	7630,14	7446,33	0,06	7355,27	7352,27	3	297,906	2818	0
Итого:	1286,56	1258,44	0,03	1243,2	1243,75	-0,55	48,502	648	0



Представитель абонента
ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24.03.2021 г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)
Qконтр = Qн
Траб х Тнш
#ДЕЛ/0!

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г.-22/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 мп 2

Теплопоставитель ВКТ-7 сет. N 001

Технические расходы:

М. сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Темп = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Народный номер 00185324

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	101,64	60,86	40,78	139,54	135,62	0,01	133,63	133,31	0,32	5,465	24	0	
25.02.2021	103,01	57,68	45,33	123,07	119,26	0,01	117,72	117,44	0,28	5,351	24	0	
26.02.2021	103,25	57,86	45,39	120,26	116,55	0,02	115	114,75	0,25	5,232	24	0	
27.02.2021	100,7	57,68	43,02	128,95	125,27	0	123,56	123,33	0,23	5,326	24	0	
28.02.2021	95,18	50,98	44,2	107,88	104,99	0,02	103,76	103,71	0,05	4,591	24	0	
01.03.2021	92,19	51,69	40,5	116,64	113,8	0,01	112,46	112,39	0,07	4,56	24	0	
02.03.2021	91,37	51,26	40,11	106,6	104,07	0,02	102,84	102,79	0,05	4,131	24	0	
03.03.2021	87,43	44,95	42,48	83,87	81,93	0,02	81,13	81,13	0	3,447	24	0	
04.03.2021	83,11	44,87	38,24	91,69	89,79	0,01	88,96	88,93	0,03	3,4	24	0	
05.03.2021	81,31	45,18	36,13	92,36	90,57	0,02	89,69	89,7	-0,01	3,238	24	0	
06.03.2021	81,88	46,23	35,65	103,44	101,42	0,01	100,42	100,42	0	3,578	24	0	
07.03.2021	82,77	48,6	34,17	117,52	115,24	0,01	114,01	113,97	0,04	3,895	24	0	
08.03.2021	86,85	50,62	36,23	115,71	113,25	0,02	111,96	111,89	0,07	4,061	24	0	
09.03.2021	85,67	45,99	39,68	89,97	88,01	0,03	87,15	87,12	0,03	3,458	24	0	
10.03.2021	85,21	45,67	39,54	88,66	86,75	0,01	85,89	85,92	-0,03	3,396	24	0	
11.03.2021	90,36	50,13	40,23	108,67	106,04	0,01	104,91	104,83	0,08	4,222	24	0	
12.03.2021	96,49	53,91	42,58	109,57	106,63	0,03	105,33	105,17	0,16	4,489	24	0	
13.03.2021	91,5	47,67	43,83	95,06	92,66	0,02	91,68	91,66	0,02	4,019	24	0	
14.03.2021	88,83	48,14	40,69	101,14	98,78	0,02	97,73	97,68	0,05	3,982	24	0	
15.03.2021	85,74	45,6	40,14	88,04	86,13	0,03	85,26	85,27	-0,01	3,424	24	0	
16.03.2021	81,44	44,37	37,07	89,73	87,97	0,02	87,15	87,18	-0,03	3,228	24	0	
17.03.2021	80,58	44,26	36,32	87,97	86,3	0,03	85,48	85,51	-0,03	3,104	24	0	
18.03.2021	80,76	45,26	35,5	94,66	92,88	0,02	91,97	91,99	-0,02	3,263	24	0	
19.03.2021	81,18	45,16	36,02	94,03	92,25	0,02	91,34	91,38	-0,04	3,287	24	0	
20.03.2021	80,77	43,92	36,85	87,41	85,76	0,02	84,97	84,97	0	3,132	24	0	
21.03.2021	80,37	43,48	36,89	90,96	89,22	0,02	88,41	88,43	-0,02	3,259	24	0	
22.03.2021	81,19	46,9	34,29	101,05	99,2	0,02	98,15	98,18	-0,03	3,364	24	0	
Итого:				2774,4	2710,3	0,48	2680,56	2679,05	1,51	105,902	648	0	
Средние:	88,17	48,84	39,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	24136,9	23805,38	4,06	23456,24	23516,08	-59,84	677,133	7236	0
22/03/2124:	26911,35	26515,72	4,54	26136,8	26195,13	-58,33	783,035	7884	0
Итого:	2774,45	2710,34	0,48	2680,56	2679,05	1,51	105,902	648	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просвирникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24.03.2021

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/лр)Qконтр = Qн
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/21г. - 22/03/21г.

Потребитель: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Рабдуль Тухая 22

Улицы: Числитель ВКТ-7 сет. N 001

Технические расходы:

М. сет. воды _____ т.сут М.рас= _____ т.сут

Темп: 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2021	102,55	58,92	43,63	119,71	114,91	0	114,54	113,07	1,47	5,011	24	0	
25.02.2021	104,21	56,94	47,27	109,46	104,87	0,01	104,59	103,26	1,33	4,957	24	0	
26.02.2021	104,33	57,49	46,84	108,51	103,99	0,01	103,71	102,39	1,32	4,872	24	0	
27.02.2021	101,74	57,15	44,59	110,83	106,38	0,01	106,1	104,77	1,33	4,741	24	0	
28.02.2021	96,15	49,05	47,1	90,95	87,46	0,01	87,45	86,48	0,97	4,122	24	0	
01.03.2021	93,26	50,79	42,47	102	98,28	0	98,26	97,08	1,18	4,178	24	0	
02.03.2021	92,55	50,77	41,78	96,57	93,15	0,01	93,07	91,97	1,1	3,805	24	0	
03.03.2021	88,79	44,35	44,44	73,34	70,85	0,01	70,89	70,2	0,69	3,151	24	0	
04.03.2021	84,36	44,39	39,97	82,48	79,8	0,01	79,93	79,08	0,85	3,194	24	0	
05.03.2021	82,67	44,66	38,01	82,52	79,97	0	80,08	79,24	0,84	3,043	24	0	
06.03.2021	83,04	45,54	37,5	92,67	89,76	0,12	89,88	88,9	0,98	3,369	24	0	
07.03.2021	83,74	47,97	35,77	101,54	98,39	0	98,45	97,34	1,11	3,521	24	0	
08.03.2021	87,86	49,84	38,02	102,43	99,1	0,01	99,04	97,94	1,1	3,767	24	0	
09.03.2021	87,12	46,61	40,51	80,45	77,92	0	77,84	77,12	0,72	3,152	24	0	
10.03.2021	86,63	44,61	42,02	77,23	74,79	0	74,76	74,1	0,66	3,142	24	0	
11.03.2021	91,7	49,34	42,36	94,11	90,8	0,01	90,74	89,74	1	3,846	24	0	
12.03.2021	97,73	53,51	44,22	99,45	95,66	0	95,47	94,38	1,09	4,228	24	0	
13.03.2021	92,74	47,73	45,01	87,02	83,9	0,01	83,88	83,01	0,87	3,777	24	0	
14.03.2021	89,84	48,08	41,76	92,35	89,23	0,01	89,21	88,26	0,95	3,727	24	0	
15.03.2021	86,68	45,84	40,84	82,29	79,7	0,01	79,65	78,92	0,73	3,252	24	0	
16.03.2021	82,51	43,76	38,75	79,36	77,06	0	77,01	76,35	0,66	2,984	24	0	
17.03.2021	81,7	43,35	38,35	78,67	76,43	0,01	76,38	75,76	0,62	2,927	24	0	
18.03.2021	81,77	44,61	37,16	84,67	82,23	0	82,23	81,43	0,8	3,055	24	0	
19.03.2021	82,29	44,45	37,84	82,43	80,05	0,01	80	79,29	0,71	3,027	24	0	
20.03.2021	82,13	42,49	39,64	77,73	75,46	0	75,44	74,85	0,59	2,987	24	0	
21.03.2021	81,67	42,92	38,75	81,32	78,97	0	78,94	78,3	0,64	3,057	24	0	
22.03.2021	82,31	45,9	36,41	91,94	89,23	0,01	89,23	88,34	0,89	3,248	24	0	
Итого:				2462	2378,3	0,27	2376,77	2351,57	25,2	98,23	648	0	
Средние:	89,33	48,18	41,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2124:	12148,73	11736,92	1,52	11729,56	11608,36	121,2	488,859	3301	0
27/03/2124:	14610,76	14115,26	1,79	14106,33	13959,93	146,4	587,089	3949	0
Итого:	2462,03	2378,34	0,27	2376,77	2351,57	25,2	98,23	648	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.03.2021г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{шт}

0