

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шамова 10 итп 2
Теплоучаститель БКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расколмера: _____
Пределы измерений:

Договорные раскоды:
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут
Тмв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	80,62	46,92	33,7	96,73	95,01	0,03	93,98	93,98	0	3,167	24	0	
24.03.2021	78	44,06	33,94	88,68	87,18	0,02	86,3	86,4	-0,1	2,928	24	0	
25.03.2021	77,56	43,79	33,77	93,3	91,71	0,02	90,86	90,88	-0,02	3,066	24	0	
26.03.2021	78,24	42,85	35,39	87,61	86,06	0,09	85,28	85,34	-0,06	3,017	24	0	
27.03.2021	77,74	44,04	33,7	88,84	87,36	0,02	86,46	86,58	-0,12	2,912	24	0	
28.03.2021	78,59	43,78	34,81	88,27	86,73	0,02	85,91	85,94	-0,03	2,989	24	0	
29.03.2021	78,96	43,89	35,07	84,49	83,02	0,02	82,21	82,26	-0,05	2,883	24	0	
30.03.2021	79,41	44,2	35,21	85,55	84,05	0,02	83,22	83,26	-0,04	2,928	24	0	
31.03.2021	77,44	44,66	32,78	90,84	89,36	0,02	88,45	88,55	-0,1	2,897	24	0	
01.04.2021	76,97	44,58	32,39	88,84	87,42	0,02	86,55	86,6	-0,05	2,801	24	0	
02.04.2021	77,06	44,86	32,2	88,39	87,01	0,02	86,07	86,21	-0,14	2,768	24	0	
03.04.2021	77,54	44,04	33,5	87,25	85,82	0,02	84,97	85,03	-0,06	2,844	24	0	
04.04.2021	77,58	44,27	33,31	85,98	84,6	0,02	83,71	83,82	-0,11	2,788	24	0	
05.04.2021	77,28	44,52	32,76	85,39	84,04	0,02	83,17	83,27	-0,1	2,724	24	0	
06.04.2021	76,67	44,48	32,19	90,41	88,98	0,02	88,06	88,13	-0,07	2,832	24	0	
07.04.2021	75,77	44,89	30,88	91,14	89,78	0,02	88,83	88,96	-0,13	2,741	24	0	
08.04.2021	75,42	45,2	30,22	88,32	87,03	0,02	86,11	86,22	-0,11	2,601	24	0	
09.04.2021	75,64	45,39	30,25	86,38	85,15	0,02	84,19	84,34	-0,15	2,546	24	0	
10.04.2021	75,17	45,15	30,02	88,77	87,49	0,02	86,54	86,69	-0,15	2,596	24	0	
11.04.2021	75,4	44,8	30,6	88,55	87,24	0,01	86,33	86,46	-0,13	2,64	24	0	
12.04.2021	75,93	45,52	30,41	82,7	81,5	0,02	80,6	80,73	-0,13	2,449	24	0	
13.04.2021	75,34	45,45	29,89	82,41	81,25	0,02	80,37	80,48	-0,11	2,401	24	0	
14.04.2021	75,1	45,3	29,8	83,18	82	0,02	81,09	81,19	-0,1	2,415	24	0	
15.04.2021	74,76	45,54	29,22	79,63	78,53	0,02	77,66	77,78	-0,12	2,269	24	0	
16.04.2021	74,64	45,67	28,97	83,24	82,05	0,02	81,19	81,26	-0,07	2,354	24	0	
17.04.2021	75,69	45,3	30,39	80,13	78,92	0,01	78,13	78,14	-0,01	2,372	24	0	
18.04.2021	75,88	44,79	31,09	81,23	79,95	0,02	79,19	79,2	-0,01	2,458	24	0	
19.04.2021	76,38	45,41	30,97	84,01	82,65	0,02	81,84	81,87	-0,03	2,533	24	0	
20.04.2021	76,25	45,88	30,37	85,99	84,61	0,02	83,82	83,79	0,03	2,544	24	0	
21.04.2021	75,5	45,33	30,17	83,74	82,42	0,02	81,67	81,65	0,02	2,461	24	0	
22.04.2021	75,54	45,8	29,74	81,31	80,05	0,02	79,25	79,31	-0,06	2,357	24	0	
23.04.2021	75,08	45,58	29,5	83,45	82,15	0,01	81,37	81,39	-0,02	2,401	24	0	
24.04.2021	75,27	45,81	29,46	82,63	81,34	0,02	80,56	80,56	0	2,374	24	0	
Итого:				2847,3	2802,4	0,71	2773,94	2776,27	-2,33	88,056	792	0	
Средние:	76,61	44,9	31,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2124:	26911,35	26515,72	4,54	26136,8	26195,13	-58,33	783,035	7884	0
24/04/2124:	29758,73	29318,18	5,25	28910,74	28971,4	-60,66	871,091	8676	0
Итого:	2847,38	2802,46	0,71	2773,94	2776,27	-2,33	88,056	792	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

26.04.2021г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
27/03/21г.-24/04/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Расположение БК-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Т.в = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.03.2021	77,22	41,54	35,68	79,5	75,97	0	77,41	75,35	2,06	2,76	24	0	
28.03.2021	78,15	41,26	36,89	82,35	78,66	0	80,16	78,06	2,1	2,955	24	0	
29.03.2021	78,5	41,31	37,19	80,59	76,94	0	78,44	76,34	2,1	2,913	24	0	
30.03.2021	78,99	42,3	36,69	82,88	79,1	0	80,61	78,45	2,16	2,956	24	0	
31.03.2021	76,96	41,55	35,41	84,03	80,39	0	81,85	79,74	2,11	2,895	24	0	
01.04.2021	76,43	40,47	35,96	77,82	74,34	0	75,82	73,79	2,03	2,723	24	0	
02.04.2021	76,51	40,4	36,11	73,33	70,13	0	71,44	69,63	1,81	2,58	24	0	
03.04.2021	77,06	41,2	35,86	76,55	73,22	0	74,54	72,66	1,88	2,67	24	0	
04.04.2021	77,12	40,75	36,37	79,19	75,77	0	77,12	75,21	1,91	2,801	24	0	
05.04.2021	76,74	41,23	35,51	76,8	73,63	0	74,82	73,07	1,75	2,655	24	0	
06.04.2021	76,76	41,24	35,02	80,52	77,33	0	78,45	76,75	1,7	2,744	24	0	
07.04.2021	75,29	40,96	34,33	77,94	74,88	0	75,98	74,32	1,66	2,606	24	0	
08.04.2021	74,88	40,98	33,9	72,58	69,77	0	70,76	69,24	1,52	2,394	24	0	
09.04.2021	75,11	41,21	33,9	72,4	69,54	0	70,58	69,01	1,57	2,39	24	0	
10.04.2021	74,63	41,44	33,19	72,27	69,46	0	70,49	68,93	1,56	2,34	24	0	
11.04.2021	74,89	40,25	34,64	73,62	70,73	0	71,79	70,2	1,59	2,481	24	0	
12.04.2021	75,45	40,84	34,61	69,23	66,51	0	67,49	65,99	1,5	2,333	24	0	
13.04.2021	74,87	41,42	33,45	69	66,33	0	67,29	65,84	1,45	2,248	24	0	
14.04.2021	74,57	41,61	32,96	67,43	64,86	0	65,79	64,34	1,45	2,166	24	0	
15.04.2021	74,25	41,38	32,87	67,14	64,59	0	65,49	64,1	1,39	2,151	24	0	
16.04.2021	74,05	42,02	32,03	65,34	62,89	0	63,79	62,37	1,42	2,039	24	0	
17.04.2021	75,09	41,15	33,94	62,57	60,17	0	61,03	59,69	1,34	2,068	24	0	
18.04.2021	75,34	40,92	34,42	68,76	66,13	0	67,04	65,64	1,4	2,307	24	0	
19.04.2021	75,99	42,48	33,51	81,82	78,73	0	79,75	78,07	1,68	2,672	24	0	
20.04.2021	75,77	43,1	32,67	79,23	76,29	0	77,23	75,64	1,59	2,523	24	0	
21.04.2021	74,89	41,65	33,24	69,17	66,62	0	67,43	66,07	1,36	2,238	24	0	
22.04.2021	75,01	41,41	33,6	66,46	64	0	64,81	63,52	1,29	2,175	24	0	
23.04.2021	74,53	41,66	32,87	67,47	65,03	0	65,83	64,53	1,3	2,163	24	0	
24.04.2021	74,76	41,45	33,31	68,28	65,76	0	66,58	65,25	1,33	2,215	24	0	
Итого:				2144,2	2057,7	0	2089,81	2041,8	48,01	72,161	696	0	
Средние:	75,83	41,35	34,48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/03/2124:	156,88	158,53	0	151	156,54	-5,54	6,494	37	0
24/04/2124:	2301,15	2216,3	0	2240,81	2198,34	42,47	78,655	733	0
Итого:	2144,27	2057,77	0	2089,81	2041,8	48,01	72,161	696	0

расчет за 24.03.21; 25.03.21; 26.03.21



Представитель абонента
ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова
Е.В. Жукова

/ Е.В. Жукова/

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб х Т _{нш}	0,000

Итого Q_{сум} = 49,649 ГКАЛ

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-24/04/21г.

Момент: 000 "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

И сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

t_{пл} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	81,81	46,41	35,4	90,05	87,48	0,01	87,43	86,6	0,83	3,093	24	0	
24.03.2021	79,55	42,9	36,65	77,62	75,54	0	75,46	74,88	0,58	2,766	24	0	
25.03.2021	79,18	42,92	36,26	78,61	76,51	0	76,45	75,86	0,59	2,769	24	0	
26.03.2021	79,92	43,38	36,54	74,81	72,83	0	72,77	72,21	0,56	2,658	24	0	
27.03.2021	79,34	43,47	35,87	77,72	75,66	0,01	75,58	74,97	0,61	2,71	24	0	
28.03.2021	80,09	42,89	37,2	78,89	76,73	0	76,68	76,07	0,61	2,852	24	0	
29.03.2021	80,54	43,37	37,17	76,43	74,35	0	74,24	73,68	0,56	2,755	24	0	
30.03.2021	80,82	43,6	37,22	79,69	77,49	0	77,43	76,78	0,65	2,882	24	0	
31.03.2021	78,89	43,79	35,1	80,54	78,42	0,01	78,34	77,7	0,64	2,75	24	0	
01.04.2021	78,45	43,57	34,88	77,39	75,41	0	75,29	74,74	0,55	2,624	24	0	
02.04.2021	78,7	43,35	35,35	75,9	73,95	0	73,8	73,31	0,49	2,608	24	0	
03.04.2021	79,12	42,64	36,48	75,1	73,13	0	73,05	72,5	0,55	2,662	24	0	
04.04.2021	79	41,47	37,53	77,44	75,35	0	75,33	74,78	0,55	2,827	24	0	
05.04.2021	78,8	43,06	35,74	75,72	73,76	0	73,68	73,14	0,54	2,633	24	0	
06.04.2021	78,05	43,5	34,55	79,95	77,89	0	77,82	77,18	0,64	2,691	24	0	
07.04.2021	77,16	44,08	33,08	79,71	77,72	0,01	77,61	76,99	0,62	2,565	24	0	
08.04.2021	77,02	43,16	33,86	74,9	73,07	0	72,93	72,46	0,47	2,467	24	0	
09.04.2021	77,22	43,77	33,45	74,81	72,98	0	72,84	72,31	0,53	2,435	24	0	
10.04.2021	76,67	43,52	33,15	75,86	74,02	0	73,9	73,34	0,56	2,449	24	0	
11.04.2021	76,96	43,42	33,54	75,62	73,77	0	73,66	73,12	0,54	2,468	24	0	
12.04.2021	77,73	43,3	34,43	72,42	70,63	0	70,46	70	0,46	2,424	24	0	
13.04.2021	77,04	43,06	33,98	73,72	71,93	0	71,77	71,29	0,48	2,436	24	0	
14.04.2021	76,96	43,23	33,73	71,07	69,37	0,2	69,19	68,78	0,41	2,333	24	0	
15.04.2021	76,47	43,34	33,13	67,8	66,24	0	66,05	65,66	0,39	2,185	24	0	
16.04.2021	76,5	43,72	32,78	72,2	70,49	0	70,34	69,88	0,46	2,303	24	0	
17.04.2021	77,51	43,5	34,01	69,96	68,27	0	68,1	67,69	0,41	2,314	24	0	
18.04.2021	77,44	42,88	34,56	72,38	70,58	0	70,49	69,98	0,51	2,433	24	0	
19.04.2021	77,76	44,2	33,56	79,38	77,34	0	77,29	76,61	0,68	2,594	24	0	
20.04.2021	77,68	44,59	33,09	77,4	75,45	0,01	75,36	74,78	0,58	2,491	24	0	
21.04.2021	77,26	43,56	33,7	74,15	72,29	0	72,19	71,64	0,55	2,432	24	0	
22.04.2021	77,21	43,27	33,94	70,83	69,09	0	68,99	68,48	0,51	2,34	24	0	
23.04.2021	76,79	44,28	32,51	69,57	67,93	0	67,76	67,28	0,48	2,202	24	0	
24.04.2021	76,94	43,55	33,39	70,69	68,98	0	68,87	68,37	0,5	2,296	24	0	
Итого:				2498,3	2434,6	0,25	2431,15	2413,06	18,09	84,447	792	0	
Средние:	78,19	43,47	34,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	14610,76	14115,26	1,79	14106,33	13959,93	146,4	587,089	3949	0
24/04/21г.	17109,09	16549,91	2,04	16537,48	16372,99	164,49	671,536	4741	0
Итого:	2498,33	2434,65	0,25	2431,15	2413,06	18,09	84,447	792	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Жукова
Подпись

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г. - 24/04/21г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Договор №: _____

Адрес: Вейделя 31

Тип расхоломера: _____

Тепловычислитель: ВКТ-7 сат. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сат. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВА7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	80,82	46,49	34,33	53,58	52,7	0	52,04	52,15	-0,11	1,784	24	0	
24.03.2021	78,57	44,74	33,83	47,99	47,26	0	46,69	46,8	-0,11	1,578	24	0	
25.03.2021	77,37	44,03	33,34	43,22	42,57	0,03	42,11	42,17	-0,06	1,405	24	0	
26.03.2021	78,95	44,01	34,94	45,4	44,82	0	44,17	44,43	-0,26	1,543	24	0	
27.03.2021	78,32	43,75	34,57	46,16	45,38	0	44,94	44,99	-0,05	1,553	24	0	
28.03.2021	79,14	43,91	35,23	49,75	48,82	0	48,4	48,36	0,04	1,705	24	0	
29.03.2021	79,53	44,72	34,81	46,68	45,87	0	45,38	45,43	-0,05	1,58	24	0	
30.03.2021	79,8	44,28	35,52	48,94	48,1	0	47,55	47,63	-0,08	1,688	24	0	
31.03.2021	77,91	44,24	33,67	48,9	48,13	0	47,62	47,66	-0,04	1,605	24	0	
01.04.2021	77,42	44,42	33	46,58	45,88	0	45,38	45,47	-0,09	1,496	24	0	
02.04.2021	77,69	44,7	32,99	43,78	43,13	0	42,6	42,69	-0,09	1,401	24	0	
03.04.2021	78,11	43,62	34,49	44,24	43,55	0	43,04	43,16	-0,12	1,486	24	0	
04.04.2021	78,1	43,25	34,85	47,54	46,79	0	46,27	46,36	-0,09	1,614	24	0	
05.04.2021	77,9	44,21	33,69	46,55	45,83	0	45,29	45,38	-0,09	1,528	24	0	
06.04.2021	77,18	44,86	32,32	46,73	46,06	0	45,52	45,58	-0,06	1,469	24	0	
07.04.2021	76,27	44,48	31,79	47,2	46,54	0,01	45,99	46,06	-0,07	1,461	24	0	
08.04.2021	76,06	44,39	31,67	46,34	45,69	0	45,15	45,24	-0,09	1,427	24	0	
09.04.2021	76,22	44,28	31,94	44,53	43,91	0	43,38	43,47	-0,09	1,384	24	0	
10.04.2021	75,66	45,22	30,44	42,76	42,22	0	41,7	41,78	-0,08	1,27	24	0	
11.04.2021	76,02	43,41	32,61	44,22	43,59	0	43,12	43,19	-0,07	1,406	24	0	
12.04.2021	76,79	44,49	32,3	42,02	41,43	0	40,97	41,02	-0,05	1,322	24	0	
13.04.2021	76,08	46,27	29,81	41,73	41,2	0	40,69	40,76	-0,07	1,214	24	0	
14.04.2021	75,99	45,06	30,93	43,45	42,88	0	42,35	42,45	-0,1	1,307	24	0	
15.04.2021	75,49	45,39	30,1	40,26	39,75	0	39,27	39,35	-0,08	1,183	24	0	
16.04.2021	75,4	44,72	30,68	41,17	40,63	0	40,15	40,24	-0,09	1,233	24	0	
17.04.2021	76,41	44,89	31,52	39,28	38,73	0	38,26	38,37	-0,11	1,206	24	0	
18.04.2021	76,43	43,58	32,85	42,69	42,06	0	41,59	41,66	-0,07	1,366	24	0	
19.04.2021	76,76	45,9	30,86	47,09	46,46	0	45,87	45,99	-0,12	1,413	24	0	
20.04.2021	76,68	45,59	31,09	45,8	45,17	0	44,63	44,71	-0,08	1,388	24	0	
21.04.2021	76,21	46,43	29,78	42,9	42,35	0	41,83	41,89	-0,06	1,246	24	0	
22.04.2021	76,24	45,34	30,9	41,86	41,29	0	40,81	40,84	-0,03	1,26	24	0	
23.04.2021	75,84	44,93	30,91	41,82	41,26	0	40,77	40,84	-0,07	1,261	24	0	
24.04.2021	75,9	45,39	30,51	41,1	40,55	0	40,1	40,16	-0,06	1,223	24	0	
Итого:				1482,2	1460,6	0,04	1443,63	1446,28	-2,65	47,005	792	0	
Средние:	77,18	44,69	32,49										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/21г.	7630,14	7446,33	0,06	7355,27	7352,27	3	297,906	2818	0
24/04/21г.	9112,4	8906,93	0,1	8798,9	8798,55	0,35	344,911	3610	0
Итого:	1482,26	1460,6	0,04	1443,63	1446,28	-2,65	47,005	792	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{шт}

#ДЕЛ/О!

Подпись

Е.А. Просвянникова

Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-24/04/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20В

Тип расходомера: _____

Теплопункт: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{зд} = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВФБ2

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23.03.2021	82,28	44,22	38,06	76,83	73,37	0	74,57	72,7	1,87	2,834	24	0	
24.03.2021	80,38	45,01	35,37	82,48	78,89	0	80,16	78,14	2,02	2,833	24	0	
25.03.2021	79,94	45,37	34,57	84,07	80,45	0	81,73	79,69	2,04	2,825	24	0	
26.03.2021	80,6	44,96	35,64	77,91	74,54	0	75,71	73,81	1,9	2,696	24	0	
27.03.2021	80,24	44,91	35,33	85,9	82,16	0	83,48	81,4	2,08	2,947	24	0	
28.03.2021	80,94	45,1	35,84	90,52	86,53	0	87,92	85,68	2,24	3,148	24	0	
29.03.2021	81,47	45,21	36,26	88	84,11	0	85,44	83,28	2,16	3,095	24	0	
30.03.2021	81,49	45,11	36,38	82,78	79,15	0	80,41	78,35	2,06	2,922	24	0	
31.03.2021	79,65	44,78	34,87	79,1	75,74	0	76,89	75,01	1,88	2,68	24	0	
01.04.2021	79,29	45,01	34,28	81,57	78,13	0	79,33	77,38	1,95	2,718	24	0	
02.04.2021	79,55	45,69	33,86	77,65	74,4	0	75,49	73,68	1,81	2,553	24	0	
03.04.2021	79,92	44,48	35,44	82,41	78,88	0	80,1	78,16	1,94	2,837	24	0	
04.04.2021	79,73	43,73	36	85,81	82,11	0	83,45	81,38	2,07	3,002	24	0	
05.04.2021	79,64	44,8	34,84	80,75	77,34	0	78,51	76,59	1,92	2,735	24	0	
06.04.2021	78,77	45,94	32,83	82,86	79,43	0	80,62	78,67	1,95	2,645	24	0	
07.04.2021	77,9	46,47	31,43	86,4	82,89	0	84,09	82,06	2,03	2,642	24	0	
08.04.2021	77,88	46,39	31,49	81,13	77,85	0	79,01	77,07	1,94	2,488	24	0	
09.04.2021	78,02	46,06	31,96	80,48	77,21	0	78,33	76,46	1,87	2,502	24	0	
10.04.2021	77,43	46,39	31,04	83,15	79,81	0	80,96	78,99	1,97	2,513	24	0	
11.04.2021	77,73	45,68	32,05	85,5	81,99	0	83,25	81,23	2,02	2,668	24	0	
12.04.2021	78,6	46,19	32,41	75,02	71,96	0	72,98	71,22	1,76	2,365	24	0	
13.04.2021	77,79	46,65	31,14	76,91	73,83	0	74,86	73,06	1,8	2,329	24	0	
14.04.2021	77,87	46,48	31,39	75,95	72,9	0	73,93	72,16	1,77	2,319	24	0	
15.04.2021	77,2	46,87	30,33	75,08	72,1	0	73,16	71,37	1,79	2,219	24	0	
16.04.2021	77,38	47,14	30,24	74,5	71,55	0	72,54	70,79	1,75	2,193	24	0	
17.04.2021	78,33	46,04	32,29	72,39	69,45	0	70,46	68,74	1,72	2,275	24	0	
18.04.2021	78,19	45,71	32,48	78,95	75,69	0	76,86	74,93	1,93	2,496	24	0	
19.04.2021	78,55	46,77	31,78	88,27	84,59	0	85,89	83,73	2,16	2,727	24	0	
20.04.2021	78,43	46,84	31,59	79,83	76,56	0	77,67	75,76	1,91	2,451	24	0	
21.04.2021	78,09	46,7	31,39	74,64	71,62	0	72,62	70,88	1,74	2,279	24	0	
22.04.2021	77,97	46,53	31,44	73,82	70,83	0	71,86	70,1	1,76	2,258	24	0	
23.04.2021	77,6	46,98	30,62	74,88	71,88	0	72,89	71,14	1,75	2,23	24	0	
24.04.2021	77,81	46,27	31,54	78,44	75,25	0	76,38	74,52	1,86	2,408	24	0	
Итого:				2653,9	2543,1	0	2581,55	2518,13	63,42	85,832	792	0	
Средние:	78,98	45,77	33,21										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22/03/2124:	36025	34600,27	0	34963	34154,45	808,55	1027,757	9374	0
24/04/2124:	38678,98	37143,46	0	37544,55	36672,58	871,97	1113,589	10166	0
Итого:	2653,98	2543,19	0	2581,55	2518,13	63,42	85,832	792	0



Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

/Е.В. Жукова/

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

26.04.2021г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{шт}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-24/04/21г.

Заказчик: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 19 В
Теплопункт: КАРАТ-306-2

Договор №:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
Т.сут. водн = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Т.сут = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Шляпковский номер 05411818 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	80,44	41,73	38,71	114,008	112,904	111,448	111,448	1,10	0,00	4,300	24	0	
25.03.2021	80,00	40,32	39,67	106,168	105,096	103,801	103,801	1,07	0,00	4,118	24	0	
26.03.2021	80,65	39,84	40,81	97,552	96,488	95,325	95,325	1,06	0,00	3,868	24	0	
27.03.2021	80,16	39,83	40,33	100,192	99,144	97,942	97,942	1,05	0,00	3,911	24	0	
28.03.2021	80,95	40,65	40,30	108,416	107,272	105,939	105,939	1,14	0,00	4,263	24	0	
29.03.2021	81,39	40,29	41,11	101,512	100,320	99,129	99,129	1,19	0,00	4,078	24	0	
30.03.2021	81,63	40,35	41,28	108,112	106,864	105,576	105,576	1,25	0,00	4,330	24	0	
31.03.2021	79,70	39,90	39,80	104,664	103,592	102,329	102,329	1,07	0,00	3,987	24	0	
01.04.2021	79,24	39,51	39,74	101,360	100,288	99,121	99,121	1,07	0,00	3,923	24	0	
02.04.2021	79,49	39,08	40,41	93,936	92,904	91,847	91,847	1,03	0,00	3,717	24	0	
03.04.2021	79,91	38,82	41,09	95,080	93,992	92,933	92,933	1,09	0,00	3,819	24	0	
04.04.2021	79,85	39,85	40,00	103,720	102,616	101,406	101,406	1,10	0,00	4,073	24	0	
05.04.2021	79,68	40,08	39,60	100,064	99,040	97,851	97,851	1,02	0,00	3,871	24	0	
06.04.2021	78,87	39,96	38,91	99,808	98,816	97,637	97,637	0,99	0,00	3,799	24	0	
07.04.2021	77,87	39,30	38,57	97,448	96,536	95,403	95,403	0,91	0,00	3,680	24	0	
08.04.2021	77,85	39,86	37,98	98,432	97,520	96,367	96,367	0,91	0,00	3,685	24	0	
09.04.2021	77,93	39,22	38,70	88,608	87,744	86,730	86,730	0,86	0,00	3,361	24	0	
10.04.2021	77,29	38,27	39,03	82,248	81,424	80,528	80,528	0,82	0,00	3,158	24	0	
11.04.2021	77,62	37,77	39,85	85,608	84,728	83,809	83,809	0,88	0,00	3,370	24	0	
12.04.2021	78,46	37,47	40,99	79,640	78,768	77,922	77,922	0,87	0,00	3,217	24	0	
13.04.2021	77,71	38,08	39,63	79,808	78,944	78,104	78,104	0,86	0,00	3,123	24	0	
14.04.2021	77,94	38,20	39,74	78,048	77,160	76,350	76,350	0,89	0,00	3,047	24	0	
15.04.2021	77,97	38,72	39,24	78,296	77,424	76,596	76,596	0,87	0,00	3,031	24	0	
16.04.2021	77,50	39,32	38,18	75,680	74,848	74,040	74,040	0,83	0,00	2,837	24	0	
17.04.2021	78,90	38,67	40,23	75,432	74,528	73,740	73,740	0,90	0,00	2,985	24	0	
18.04.2021	78,44	39,11	39,33	82,288	81,360	80,478	80,478	0,93	0,00	3,192	24	0	
19.04.2021	78,57	42,84	35,73	106,936	105,944	104,591	104,591	0,99	0,00	3,736	24	0	
20.04.2021	78,30	39,84	38,46	87,968	87,040	86,038	86,038	0,93	0,00	3,264	24	0	
21.04.2021	77,87	38,22	39,65	79,712	78,832	77,992	77,992	0,88	0,00	3,116	24	0	
22.04.2021	77,81	38,02	39,79	77,920	77,040	76,234	76,234	0,88	0,00	3,051	24	0	
23.04.2021	77,39	38,37	39,02	76,096	75,256	74,463	74,463	0,84	0,00	2,919	24	0	
24.04.2021	77,57	37,75	39,82	77,600	76,728	75,933	75,933	0,87	0,00	3,042	24	0	
Итого:				2942,36	2911,16	2877,60	2877,60	156,04	0,00	113,868	768		
Средние:	78,90	39,35	39,55										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	119410,453	118540,831	116545,519	116488,343	29745,160	57,18	3560,118	19200	0
24/04/21г.	122352,813	121451,991	119423,122	119365,946	29901,200	57,18	3673,986	19968	0
Итого:	2942,36	2911,16	2877,60	2877,60	156,04	0,00	113,868	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Е.А. Просянкина
Ф.И.О.

Е.В. Жукова
Подпись /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

26.04.2021г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г. - 24/04/21г.

Заказчик: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306

Аварийные расходы:
сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
t = 0,00°C

Договор №:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	80,75	42,30	38,45	121,577	118,920	2,66	4,709	24	0	
25.03.2021	80,30	41,13	39,17	108,928	106,513	2,41	4,301	24	0	
26.03.2021	81,02	40,75	40,27	102,839	100,516	2,32	4,151	24	0	
27.03.2021	80,51	40,82	39,69	103,646	101,303	2,34	4,106	24	0	
28.03.2021	81,30	41,77	39,53	120,827	118,139	2,69	4,810	24	0	
29.03.2021	81,76	41,11	40,65	108,964	106,487	2,48	4,454	24	0	
30.03.2021	81,96	41,52	40,44	111,034	108,505	2,53	4,498	24	0	
31.03.2021	80,04	40,58	39,46	109,493	107,004	2,49	4,315	24	0	
01.04.2021	79,60	40,99	38,61	110,102	107,648	2,45	4,277	24	0	
02.04.2021	79,85	39,73	40,12	97,755	95,588	2,17	3,947	24	0	
03.04.2021	80,30	40,46	39,84	104,693	102,382	2,31	4,186	24	0	
04.04.2021	80,18	40,60	39,58	111,850	109,408	2,44	4,468	24	0	
05.04.2021	80,00	40,39	39,61	105,416	103,091	2,32	4,206	24	0	
06.04.2021	79,19	40,76	38,43	106,946	104,592	2,35	4,128	24	0	
07.04.2021	78,21	40,59	37,62	102,872	100,589	2,28	3,885	24	0	
08.04.2021	78,14	40,38	37,76	98,747	96,542	2,20	3,763	24	0	
09.04.2021	78,27	39,55	38,71	90,684	88,627	2,06	3,539	24	0	
10.04.2021	77,71	39,46	38,24	89,903	87,860	2,04	3,478	24	0	
11.04.2021	77,98	39,27	38,71	94,217	92,097	2,12	3,706	24	0	
12.04.2021	78,82	38,96	39,86	85,429	83,479	1,95	3,449	24	0	
13.04.2021	78,06	39,64	38,42	86,749	84,762	1,99	3,378	24	0	
14.04.2021	78,08	39,01	39,07	84,632	82,689	1,94	3,352	24	0	
15.04.2021	77,52	39,24	38,28	86,075	84,091	1,98	3,336	24	0	
16.04.2021	77,59	39,39	38,20	84,085	82,147	1,94	3,257	24	0	
17.04.2021	78,59	39,50	39,09	82,752	80,833	1,92	3,281	24	0	
18.04.2021	78,47	39,81	38,66	93,499	91,390	2,11	3,658	24	0	
19.04.2021	78,87	44,05	34,82	116,131	113,562	2,57	4,074	24	0	
20.04.2021	78,72	41,51	37,20	99,118	96,880	2,24	3,655	24	0	
21.04.2021	78,29	39,69	38,60	84,671	82,712	1,96	3,318	24	0	
22.04.2021	78,23	39,90	38,33	85,075	83,102	1,97	3,305	24	0	
23.04.2021	77,83	39,79	38,04	83,967	82,021	1,95	3,227	24	0	
24.04.2021	78,00	39,54	38,46	84,693	82,735	1,96	3,294	24	0	
Итого:				3157,37	3086,21	71,15	123,513	768		
Средние:	79,19	40,38	38,81							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г:	97615,20	97075,47	666,38	3611,920	21647	0
24/04/21г:	100772,57	100161,68	737,53	3735,433	22415	0
Итого:	3157,37	3086,21	71,15	123,513	768	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

26.04.2021г.

Подпись

Ф.И.О.

Е.А. Просянникова



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-23/03/21г.

Адрес: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Теплопоставитель КУРАТ-306

Договор N:
Тип расходомера:

Нормативные расходы:
t.сут. вода = _____ т.сут. Мгас = _____ т.сут.
t.сут. = 0.00°C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Датчик номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0кд950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	80,58	40,36	40,22	111,570	108,630	108,171	108,171	2,94	0,00	4,348	24	0	
25.03.2021	80,15	39,46	40,70	106,990	104,150	103,754	103,754	2,84	0,00	4,239	24	0	
26.03.2021	80,81	38,68	42,13	96,040	93,410	93,091	93,091	2,63	0,00	3,937	24	0	
27.03.2021	80,32	37,76	42,56	99,980	97,240	96,942	96,942	2,74	0,00	4,142	24	0	
28.03.2021	81,14	38,94	42,20	112,660	109,620	109,203	109,203	3,04	0,00	4,623	24	0	
29.03.2021	81,61	39,68	41,93	108,870	105,900	105,481	105,481	2,97	0,00	4,429	24	0	
30.03.2021	81,80	39,57	42,23	106,670	103,770	103,353	103,353	2,90	0,00	4,354	24	0	
31.03.2021	79,88	39,14	40,74	103,550	100,920	100,537	100,537	2,73	0,00	4,083	24	0	
01.04.2021	79,40	38,07	41,32	99,700	97,040	96,732	96,732	2,66	0,00	4,020	24	0	
02.04.2021	79,64	37,91	41,73	94,050	91,510	91,232	91,232	2,54	0,00	3,833	24	0	
03.04.2021	80,09	37,47	42,62	97,940	95,260	94,983	94,983	2,68	0,00	4,076	24	0	
04.04.2021	80,01	37,55	42,46	105,020	102,170	101,864	101,864	2,85	0,00	4,364	24	0	
05.04.2021	79,80	38,39	41,41	96,390	93,810	93,500	93,500	2,58	0,00	3,892	24	0	
06.04.2021	79,00	39,06	39,94	98,340	95,770	95,435	95,435	2,57	0,00	3,842	24	0	
07.04.2021	78,03	38,35	39,68	98,080	95,550	95,241	95,241	2,53	0,00	3,803	24	0	
08.04.2021	77,93	37,73	40,21	91,810	89,420	89,156	89,156	2,39	0,00	3,606	24	0	
09.04.2021	78,07	37,51	40,56	89,480	87,130	86,882	86,882	2,35	0,00	3,548	24	0	
10.04.2021	77,53	37,02	40,51	92,050	89,650	89,413	89,413	2,40	0,00	3,659	24	0	
11.04.2021	77,79	36,54	41,25	92,930	90,470	90,251	90,251	2,46	0,00	3,776	24	0	
12.04.2021	78,59	37,23	41,35	84,380	82,130	81,904	81,904	2,25	0,00	3,417	24	0	
13.04.2021	77,86	37,73	40,13	85,770	83,540	83,297	83,297	2,23	0,00	3,375	24	0	
14.04.2021	77,86	37,58	40,28	83,860	81,660	81,430	81,430	2,20	0,00	3,302	24	0	
15.04.2021	77,30	37,48	39,82	82,750	80,620	80,392	80,392	2,13	0,00	3,231	24	0	
16.04.2021	77,36	37,95	39,41	81,870	79,780	79,533	79,533	2,09	0,00	3,151	24	0	
17.04.2021	78,36	36,56	41,80	82,130	79,940	79,739	79,739	2,19	0,00	3,358	24	0	
18.04.2021	78,25	36,46	41,79	86,880	84,560	84,354	84,354	2,32	0,00	3,568	24	0	
19.04.2021	78,61	39,12	39,49	93,140	90,740	90,411	90,411	2,40	0,00	3,592	24	0	
20.04.2021	78,51	39,07	39,44	91,230	88,880	88,562	88,562	2,35	0,00	3,510	24	0	
21.04.2021	78,07	37,93	40,14	84,060	81,870	81,622	81,622	2,19	0,00	3,306	24	0	
22.04.2021	78,00	38,03	39,97	82,310	80,170	79,928	79,928	2,14	0,00	3,229	24	0	
23.04.2021	77,62	37,76	39,86	83,000	80,860	80,618	80,618	2,14	0,00	3,234	24	0	
24.04.2021	77,80	37,07	40,73	85,960	83,710	83,482	83,482	2,25	0,00	3,429	24	0	
Итого:				3009,56	2929,88	2920,49	2920,49	156,04	0,00	120,275	768		
Средние:	78,99	38,10	40,89										

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2124:	141562,06	138309,41	136806,21	136788,87	6130,45	17,33	4643,378	27551	0
24/04/2124:	144571,62	141239,29	139726,70	139709,36	6286,49	17,33	4763,653	28319	0
Итого:	3009,56	2929,88	2920,49	2920,49	156,04	0,00	120,275	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

26.04.2021г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Адрес: Б-7-54
 Дата: 24.03.2021
 Исполнитель: ООО "Парасервис"
 Представитель: Д.А. Болтачева

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mt т	Qo Гкал	BNP ч	BOC ч	HC
26.03.2021	80,06	41,75	38,3	105,28	105,27	0,01	103,35	102,41	-0,06	3,917	24	0	
27.03.2021	79,38	42,75	36,63	108,99	106,38	0,01	105,43	105,17	-0,04	3,85	24	0	
28.03.2021	80,22	42,53	37,69	121,09	118,77	0,01	117,65	117,75	-0,06	4,433	24	0	
29.03.2021	80,64	42,88	37,76	111,55	108,57	0,01	108,5	108,51	-0,11	4,043	24	0	
30.03.2021	80,48	42,85	37,63	115,07	112,39	0,01	111,8	111,9	-0,1	4,25	24	0	
31.03.2021	78,35	42,76	35,59	112,27	110,32	0,01	108,21	108,36	-0,15	3,993	24	0	
01.04.2021	78,45	42,32	36,13	107,29	105,44	0,01	104,4	104,56	-0,16	3,769	24	0	
02.04.2021	78,75	41,07	37,68	106,05	95,06	0	95,1	98,29	-0,19	3,516	24	0	
03.04.2021	79,21	42,3	36,91	105,33	105,45	0,01	102,44	102,61	-0,17	3,78	24	0	
04.04.2021	79,17	42	37,17	111,31	108,35	0,01	108,25	108,47	-0,21	4,021	24	0	
05.04.2021	78,91	42,34	36,57	105,92	105,13	0	105,89	104,26	-0,27	3,799	24	0	
06.04.2021	78,26	42,95	35,32	108,21	107,49	0,01	106,27	106,57	-0,3	3,75	24	0	
07.04.2021	77,33	43,05	34,28	104,22	102,67	0,01	101,45	101,79	-0,3	3,478	24	0	
08.04.2021	77,18	42,83	34,35	103,75	102,27	0	101,05	101,4	-0,34	3,47	24	0	
09.04.2021	77,34	42,3	35,04	98,07	96,7	0	95,51	95,83	-0,42	3,342	24	0	
10.04.2021	76,8	42,39	34,41	95,02	97,67	0	96,47	96,85	-0,39	3,313	24	0	
11.04.2021	77,08	42,25	34,83	96,75	95,37	0	94,21	94,58	-0,37	3,28	24	0	
12.04.2021	77,79	42,5	35,29	85,69	88,46	0	87,28	87,7	-0,42	3,078	24	0	
13.04.2021	77,2	42,46	34,74	91,94	90,72	0	89,55	89,95	-0,41	3,108	24	0	
14.04.2021	77,07	43,03	34,04	90,2	85,04	0	87,87	88,38	-0,41	2,99	24	0	
15.04.2021	76,67	43,35	33,32	87,62	86,57	0	85,38	85,8	-0,42	2,845	24	0	
16.04.2021	76,53	42,71	33,82	87,47	86,42	0,01	85,21	85,65	-0,44	2,873	24	0	
17.04.2021	77,54	42,31	35,23	87,84	86,74	0	85,48	85,86	-0,5	3,009	24	0	
18.04.2021	77,58	42,45	35,1	95,53	94,24	0	93,03	93,44	-0,41	3,252	24	0	
19.04.2021	77,96	45,25	32,7	114,84	113,05	0,01	111,6	111,98	-0,38	3,545	24	0	
20.04.2021	77,78	44,37	33,41	105,94	104,48	0,01	103,14	103,54	-0,4	3,441	24	0	
21.04.2021	77,21	43,37	33,84	91,38	90,79	0	89,58	89,98	-0,41	3,039	24	0	
22.04.2021	77,36	42,73	34,63	88,45	89,24	0	85,87	86,18	-0,41	3,046	24	0	
23.04.2021	76,15	43,08	33,06	88,3	88,74	0	87,6	87,97	-0,37	2,965	24	0	
24.04.2021	76,46	42,32	34,14	88,85	88,67	0	86,49	86,92	-0,43	3,066	24	0	
Итого:				3030,5	2987,9	0,14	2940,46	2920,51	-8,05	104,571	720	0	
Среднее:	78,1	42,71	35,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mt т	Qo Гкал	BNP ч	BOC ч
25.03.2021	51,31	50,37	0	49,94	49,96	-0,02	1,871	11	0
Итого:	3030,5	2987,9	0,14	2940,46	2920,51	-8,05	104,571	720	0

Прибор после проверки: с 24.03.2021 по 25.03.2021 (242) - обсчет.
 $Q = 104,571 \cdot 720 \cdot 24 = 3,486 + 104,571 \cdot 720 \cdot 24 = 108,057$



Представитель абонента
 Директор ООО "Парасервис"

Подпись

Представитель Теплоэнергетической организации

Подпись Д.А. Болтачева/
 Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
 период нештатных ситуаций (Тн)
 (п.61 Методики №99/пр)

Qншт = Qi
 Тншт х Тншт

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРМ-65

Тепловычислитель: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M вьес = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	78,54	45,91	32,63	67,01	65,07	0	65,18	64,43	0,75	2,124	24	0	
25.03.2021	78,25	45,91	32,34	67,63	65,66	0	65,79	65,07	0,72	2,124	24	0	
26.03.2021	78,77	45,75	33,02	64,09	62,24	0	62,36	61,63	0,73	2,058	24	0	
27.03.2021	78,16	45,88	32,28	66,66	64,75	0	64,86	64,11	0,75	2,094	24	0	
28.03.2021	79,04	46,15	32,89	71,66	69,56	0	69,73	68,85	0,88	2,293	24	0	
29.03.2021	79,46	46,75	32,71	67,44	65,45	0	65,56	64,79	0,77	2,143	24	0	
30.03.2021	79,52	47,14	32,38	70,44	68,35	0	68,48	67,67	0,81	2,215	24	0	
31.03.2021	77,68	46,13	31,55	69,55	67,55	0	67,7	66,88	0,82	2,134	24	0	
01.04.2021	77,19	45,91	31,28	66,87	64,96	0	65,11	64,3	0,81	2,036	24	0	
02.04.2021	77,27	44,42	32,85	61,47	59,7	0	59,85	59,17	0,68	1,967	24	0	
03.04.2021	77,81	44,95	32,86	64,46	62,59	0	62,73	62,01	0,72	2,061	24	0	
04.04.2021	77,8	44,93	32,87	66,31	64,38	0	64,53	63,81	0,72	2,121	24	0	
05.04.2021	77,61	45,21	32,4	64,29	62,44	0	62,58	61,88	0,7	2,027	24	0	
06.04.2021	76,93	45,48	31,45	67,13	65,23	0	65,33	64,62	0,71	2,053	24	0	
07.04.2021	75,93	45,45	30,48	64,84	63,01	0	63,19	62,42	0,77	1,925	24	0	
08.04.2021	75,59	45,14	30,45	63,18	61,4	0	61,58	60,85	0,73	1,877	24	0	
09.04.2021	75,58	45,51	30,07	60,67	59,01	0	59,19	58,46	0,73	1,778	24	0	
10.04.2021	75,09	44,98	30,11	61,84	60,14	0	60,32	59,61	0,71	1,815	24	0	
11.04.2021	75,4	44,59	30,81	61,97	60,24	0	60,41	59,69	0,72	1,86	24	0	
12.04.2021	76,13	44,87	31,26	57,82	56,21	0	56,34	55,68	0,66	1,76	24	0	
13.04.2021	75,45	45,48	29,97	57,55	55,99	0	56,09	55,46	0,63	1,68	24	0	
14.04.2021	75,43	45,33	30,1	55,38	53,88	0	53,98	53,35	0,63	1,624	24	0	
15.04.2021	75	43,23	31,77	56,89	55,31	0	55,49	54,83	0,66	1,763	24	0	
16.04.2021	75,1	44,37	30,73	57,33	55,74	0	55,91	55,21	0,7	1,715	24	0	
17.04.2021	76,03	45,17	30,86	54,41	52,9	0	52,99	52,4	0,59	1,63	24	0	
18.04.2021	76,02	44,64	31,38	58,12	56,47	0	56,64	55,97	0,67	1,775	24	0	
19.04.2021	76,61	48,37	28,24	69,81	67,83	0	68,02	67,1	0,92	1,922	24	0	
20.04.2021	76,43	47,63	28,8	64,15	62,37	0	62,48	61,7	0,78	1,798	24	0	
21.04.2021	75,91	45,28	30,63	56,96	55,4	0	55,49	54,87	0,62	1,695	24	0	
22.04.2021	76,02	45,28	30,74	53,14	51,68	0,01	51,8	51,23	0,57	1,588	24	0	
23.04.2021	75,59	45,47	30,12	58,45	56,82	0	56,97	56,28	0,69	1,715	24	0	
24.04.2021	75,71	45,03	30,68	57,49	55,86	0	56,03	55,32	0,71	1,718	24	0	
Итого:				2005	1948,1	0,01	1952,71	1929,65	23,06	61,089	768	0	
Средние:	76,78	45,51	31,27										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.2021	24306,4	23816,98	1,63	23588,94	23503,78	85,16	688,935	9373	1
24.04.2021	26311,41	25765,17	1,64	25541,65	25433,43	108,22	750,024	10141	1
Итого:	2005,01	1948,19	0,01	1952,71	1929,65	23,06	61,089	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж организации

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С И Н 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЗМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. вода = т.сут M вост = т.сут

G фоб max = 2.00 м3/ч G фоб min = 1.00 м3/ч

Твв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КП=0х5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	78,95	42,33	36,62	77,93	76,1	0	75,77	75,47	0,3	3,224	24	0	
25.03.2021	78,6	42,16	36,44	78,3	76,47	0	76,18	75,84	0,34	3,224	24	0	
26.03.2021	79,1	42,39	36,71	73,94	72,23	0	71,89	71,63	0,26	3,068	24	0	
27.03.2021	78,61	41,62	36,99	78	76,2	0	75,89	75,57	0,32	3,264	24	0	
28.03.2021	79,44	41,46	37,98	81,75	79,8	0	79,53	79,17	0,36	3,512	24	0	
29.03.2021	79,86	42,14	37,72	77,92	76,08	0	75,74	75,45	0,29	3,321	24	0	
30.03.2021	79,77	42,7	37,07	80,4	78,49	0	78,16	77,83	0,33	3,366	24	0	
31.03.2021	78,02	42,79	35,23	79,51	77,75	0	77,41	77,09	0,32	3,171	24	0	
01.04.2021	77,6	41,68	35,92	77,69	75,98	0	75,64	75,38	0,26	3,157	24	0	
02.04.2021	77,69	40,59	37,1	74,51	72,84	0	72,54	72,31	0,23	3,128	24	0	
03.04.2021	78,16	42,1	36,06	75,11	73,45	0	73,08	72,87	0,21	3,063	24	0	
04.04.2021	78,14	40,88	37,26	79,46	77,66	0	77,34	77,08	0,26	3,348	24	0	
05.04.2021	78,01	41,7	36,31	77,06	75,36	0	74,99	74,77	0,22	3,164	24	0	
06.04.2021	77,22	42,46	34,76	79,61	77,91	0	77,54	77,24	0,3	3,135	24	0	
07.04.2021	76,3	42,14	34,16	77,84	76,23	0	75,86	75,6	0,26	3,015	24	0	
08.04.2021	76	41,49	34,51	72,92	71,44	0	71,07	70,87	0,2	2,848	24	0	
09.04.2021	75,97	41,68	34,29	72,18	70,73	0	70,31	70,18	0,13	2,799	24	0	
10.04.2021	75,45	41,63	33,82	72,33	70,91	0	70,52	70,38	0,14	2,771	24	0	
11.04.2021	75,76	40,73	35,03	73,06	71,59	0	71,2	71,06	0,14	2,896	24	0	
12.04.2021	76,55	41,1	35,45	67,25	65,9	0	65,51	65,38	0,13	2,699	24	0	
13.04.2021	75,78	42,12	33,66	66,38	65,09	0	64,71	64,56	0,15	2,533	24	0	
14.04.2021	75,86	41,72	34,14	65,08	63,82	0	63,43	63,31	0,12	2,517	24	0	
15.04.2021	75,32	41,98	33,34	63,97	62,76	0	62,38	62,25	0,13	2,416	24	0	
16.04.2021	75,51	42,02	33,49	63,43	62,23	0	61,85	61,71	0,14	2,408	24	0	
17.04.2021	76,46	41,12	35,34	64,63	63,34	0	62,96	62,84	0,12	2,586	24	0	
18.04.2021	76,43	41,28	35,15	69,21	67,81	0	67,44	67,29	0,15	2,755	24	0	
19.04.2021	76,94	43,46	33,48	76,44	74,9	0	74,44	74,26	0,18	2,895	24	0	
20.04.2021	76,78	43,33	33,45	72,29	70,84	0	70,41	70,23	0,18	2,737	24	0	
21.04.2021	76,4	42,29	34,11	66,48	65,18	0	64,78	64,66	0,12	2,569	24	0	
22.04.2021	76,3	41,76	34,54	65,63	64,32	0	63,94	63,8	0,14	2,567	24	0	
23.04.2021	75,94	42,38	33,56	66,47	65,17	0,01	64,79	64,66	0,13	2,528	24	0	
24.04.2021	76,1	42,11	33,99	65,65	64,37	0	63,98	63,83	0,15	2,528	24	0	
Итого:				2332,4	2282,9	0,01	2271,28	2264,57	6,71	93,212	768	0	
Средние:	77,15	41,91	35,24										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2021	30417,78	29949,26	1,36	29529,31	29600,16	-70,85	1093,769	9373	0
24/04/2021	32750,21	32232,21	1,37	31800,59	31864,73	-64,14	1186,981	10141	0
Итого:	2332,43	2282,95	0,01	2271,28	2264,57	6,71	93,212	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период штатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Траб х Т_{шт}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Просинников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

[Подпись] /Л.А. Болтачева/
0007 УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Харина Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут М ввс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207820

Ввод 1

Схема подключения 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,16	47,19	31,97	116,92	114,11	0	113,69	112,93	0,76	3,536	24	0	
25.03.2021	78,7	46,6	32,1	112,75	110,05	0	109,68	108,94	0,74	3,518	24	0	
26.03.2021	79,27	46,37	32,9	102,83	100,32	0	100,02	99,28	0,74	3,29	24	0	
27.03.2021	78,7	45,55	33,15	113,08	110,28	0	110	109,19	0,81	3,649	24	0	
28.03.2021	79,55	45,87	33,68	117,8	114,81	0	114,55	113,68	0,87	3,857	24	0	
29.03.2021	79,9	46,1	33,8	107,26	104,56	0	104,26	103,52	0,74	3,521	24	0	
30.03.2021	79,96	46,14	33,82	112,45	109,6	0	109,32	108,5	0,82	3,696	24	0	
31.03.2021	78,2	46,73	31,47	113,83	111,12	0	110,76	109,97	0,79	3,484	24	0	
01.04.2021	77,69	46,14	31,55	110,09	107,51	0	107,17	106,44	0,73	3,378	24	0	
02.04.2021	77,74	45,07	32,67	96,9	94,64	0	94,32	93,73	0,59	3,08	24	0	
03.04.2021	78,17	45,4	32,77	101,94	99,5	0	99,23	98,53	0,7	3,249	24	0	
04.04.2021	78,19	44,77	33,42	105,28	102,74	0	102,48	101,75	0,73	3,425	24	0	
05.04.2021	78,06	44,38	33,68	105,86	103,26	0	103,06	102,3	0,76	3,469	24	0	
06.04.2021	77,29	45,26	32,03	103,86	101,44	0	101,13	100,46	0,67	3,238	24	0	
07.04.2021	76,39	45,59	30,8	105,88	103,47	0	103,17	102,46	0,71	3,176	24	0	
08.04.2021	75,99	44,88	31,11	101,03	98,78	0	98,44	97,83	0,61	3,058	24	0	
09.04.2021	76,01	45,55	30,46	97,66	95,53	0	95,2	94,56	0,64	2,899	24	0	
10.04.2021	75,46	44,62	30,84	95,65	93,55	0	93,28	92,66	0,62	2,873	24	0	
11.04.2021	75,73	44,62	31,11	92,85	90,82	0	90,51	89,98	0,53	2,811	24	0	
12.04.2021	76,47	44,9	31,57	88,65	86,68	0	86,38	85,88	0,5	2,723	24	0	
13.04.2021	75,8	45,16	30,64	87,88	85,99	0	85,66	85,16	0,5	2,624	24	0	
14.04.2021	75,81	45,55	30,26	86,53	84,7	0	84,32	83,87	0,45	2,547	24	0	
15.04.2021	75,4	45,94	29,46	88,66	86,78	0	86,43	85,93	0,5	2,546	24	0	
16.04.2021	75,45	45,85	29,6	85,93	84,15	0	83,77	83,34	0,43	2,479	24	0	
17.04.2021	76,37	45,54	30,83	83,9	82,09	0	81,74	81,32	0,42	2,516	24	0	
18.04.2021	76,41	44,86	31,55	88,7	86,73	0	86,43	85,9	0,53	2,724	24	0	
19.04.2021	76,91	46,46	30,45	100,36	98,08	0	97,74	97,1	0,64	2,977	24	0	
20.04.2021	76,84	46,23	30,61	98,12	95,91	0	95,59	94,96	0,63	2,927	24	0	
21.04.2021	76,35	45,74	30,61	90,91	88,97	0	88,57	88,1	0,47	2,71	24	0	
22.04.2021	76,29	45,41	30,88	84,97	83,2	0	82,76	82,41	0,35	2,554	24	0	
23.04.2021	75,88	45,89	29,99	83,98	82,29	0	81,86	81,47	0,39	2,451	24	0	
24.04.2021	76,02	45,87	30,15	85,31	83,57	0	83,15	82,75	0,4	2,504	24	0	
Итого:				3167,8	3095,2	0	3084,67	3064,9	19,77	97,589	768	0	
Средние:	77,19	45,63	31,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.-24/04/21г.	31152,3	30405,33	0	30184,14	29997,44	186,7	928,52	5867	2
24/04/21г.-01/05/21г.	34320,12	33500,56	0	33268,81	33062,34	206,47	1026,109	6635	2
Итого:	3167,82	3095,23	0	3084,67	3064,9	19,77	97,589	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просвирникова
Ф.И.О. "Парк-сервис"

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г. - 24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснохолмский 1 илп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	83,17	46,56	36,61	96,23	94,72	0	93,36	93,74	-0,38	3,419	24	0	
24.03.2021	80,92	41,27	39,65	75,86	74,66	0	73,69	74,04	-0,35	2,92	24	0	
25.03.2021	80,62	42,28	38,34	80,65	79,42	0	78,33	78,79	-0,46	3,003	24	0	
26.03.2021	81,31	42,08	39,23	75,58	74,39	0	73,43	73,76	-0,33	2,879	24	0	
27.03.2021	80,86	42,05	38,81	75,18	74,01	0	73,02	73,37	-0,35	2,832	24	0	
28.03.2021	81,56	42,06	39,5	84,37	82,99	0	81,93	82,3	-0,37	3,235	24	0	
29.03.2021	82,06	42,24	39,82	77,3	76,02	0	75,02	75,37	-0,35	2,983	24	0	
30.03.2021	82,04	43,27	38,77	85,33	83,92	0	82,83	83,19	-0,36	3,21	24	0	
31.03.2021	80,3	42,22	38,08	81,45	80,2	0	79,16	79,51	-0,35	3,012	24	0	
01.04.2021	79,79	41,1	38,69	73,35	72,23	0	71,32	71,63	-0,31	2,758	24	0	
02.04.2021	80,14	39,9	40,24	66,47	65,42	0	64,6	64,9	-0,3	2,599	24	0	
03.04.2021	80,58	40,95	39,63	71,54	70,4	0	69,5	69,83	-0,33	2,75	24	0	
04.04.2021	80,33	40,47	39,86	75,44	74,2	0	73,34	73,63	-0,29	2,922	24	0	
05.04.2021	80,23	40,54	39,69	72,88	71,71	0	70,85	71,16	-0,31	2,81	24	0	
06.04.2021	79,49	41,22	38,27	74,7	73,55	0	72,65	72,98	-0,33	2,781	24	0	
07.04.2021	78,38	40,95	37,43	68,63	67,64	0	66,79	67,09	-0,3	2,502	24	0	
08.04.2021	78,4	40,44	37,96	66,35	65,38	0	64,55	64,87	-0,32	2,448	24	0	
09.04.2021	78,56	40,3	38,26	63,96	63,01	0	62,25	62,53	-0,28	2,38	24	0	
10.04.2021	77,92	40,28	37,64	60,97	60,1	0	59,37	59,62	-0,25	2,235	24	0	
11.04.2021	78,17	39,37	38,8	63,46	62,51	0	61,75	62,03	-0,28	2,393	24	0	
12.04.2021	79,12	39,2	39,92	58,96	58,06	0	57,35	57,6	-0,25	2,289	24	0	
13.04.2021	78,21	39,78	38,43	58,09	57,23	0	56,55	56,75	-0,2	2,169	24	0	
14.04.2021	78,35	39,59	38,76	57,2	56,36	0	55,68	55,93	-0,25	2,156	24	0	
15.04.2021	77,64	39,74	37,9	56,63	55,82	0	55,11	55,37	-0,26	2,088	24	0	
16.04.2021	77,93	39,74	38,19	55,82	55,02	0	54,34	54,57	-0,23	2,073	24	0	
17.04.2021	78,84	39,36	39,48	55,52	54,68	0	54	54,26	-0,26	2,129	24	0	
18.04.2021	78,64	39,18	39,46	62,17	61,2	0	60,48	60,71	-0,23	2,384	24	0	
19.04.2021	79,16	43,77	35,39	82,66	81,42	0	80,39	80,69	-0,3	2,843	24	0	
20.04.2021	79	43,14	35,86	70,25	69,23	0	68,35	68,59	-0,24	2,448	24	0	
21.04.2021	78,6	39,88	38,72	59,46	58,57	0	57,86	58,12	-0,26	2,238	24	0	
22.04.2021	78,44	40,1	38,34	56,81	55,97	0	55,28	55,51	-0,23	2,121	24	0	
23.04.2021	78,09	40,19	37,9	57,69	56,85	0	56,14	56,37	-0,23	2,125	24	0	
24.04.2021	78,31	40,07	38,24	57,04	56,21	0	55,51	55,74	-0,23	2,122	24	0	
Итого:				2278	2243,1	0	2214,78	2224,55	-9,77	85,256	792	0	
Средние:	79,55	41	38,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/21г.	11007,94	10772,99	0	10585,97	10618,9	-32,93	426,169	2125	0
24/04/21г.	13285,94	13016,09	0	12800,75	12843,45	-42,7	511,425	2917	0
Итого:	22278	2243,1	0	2214,78	2224,55	-9,77	85,256	792	0

Тепловая энергия израсходованная за период нестандартных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г. - 24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснохолмский 1 илп 2

Тип расчётномера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{ввс} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00216027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0 KAFB1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	80,57	41,82	38,75	130,7	128,35	0,03	127,01	127,31	-0,3	4,92	24	0	
25.03.2021	80,24	41,54	38,7	123,51	121,32	0,04	120,05	120,36	-0,31	4,644	24	0	
26.03.2021	80,75	40,55	40,2	116,19	114,01	0,03	112,88	113,15	-0,27	4,534	24	0	
27.03.2021	80,44	40,75	39,69	120,76	118,54	0,03	117,35	117,61	-0,26	4,656	24	0	
28.03.2021	81,13	41,07	40,06	131,02	128,57	0,03	127,24	127,6	-0,36	5,095	24	0	
29.03.2021	81,63	40,7	40,93	121	118,68	0,03	117,5	117,76	-0,26	4,807	24	0	
30.03.2021	81,51	41,01	40,5	124,62	122,24	0,03	121,04	121,25	-0,21	4,9	24	0	
31.03.2021	79,92	41,32	38,6	123,14	120,95	0,04	119,71	119,98	-0,27	4,617	24	0	
01.04.2021	79,46	40,32	39,14	121,01	118,83	0,03	117,7	117,94	-0,24	4,606	24	0	
02.04.2021	79,73	40,4	39,33	110,41	108,44	0,04	107,35	107,61	-0,26	4,22	24	0	
03.04.2021	80,13	40,35	39,78	115,78	113,67	0,02	112,55	112,82	-0,27	4,473	24	0	
04.04.2021	79,94	40,35	39,59	121,64	119,44	0,04	118,22	118,55	-0,33	4,68	24	0	
05.04.2021	79,86	40,48	39,38	118,03	115,91	0,03	114,74	115,02	-0,28	4,518	24	0	
06.04.2021	78,99	41	37,99	117,44	115,45	0,03	114,25	114,54	-0,29	4,339	24	0	
07.04.2021	77,97	40,83	37,14	115,3	113,46	0,03	112,23	112,6	-0,37	4,165	24	0	
08.04.2021	78,02	40,84	37,18	110,31	108,58	0,03	107,37	107,73	-0,36	3,99	24	0	
09.04.2021	78,15	41,03	37,12	108,14	106,46	0,04	105,24	105,64	-0,4	3,903	24	0	
10.04.2021	77,56	40,72	36,84	107,37	105,73	0,03	104,54	104,93	-0,39	3,848	24	0	
11.04.2021	77,75	40,13	37,62	105,88	104,22	0,03	103,07	103,45	-0,38	3,876	24	0	
12.04.2021	78,72	40,39	38,33	99,67	98,05	0,03	96,97	97,31	-0,34	3,716	24	0	
13.04.2021	77,82	40,52	37,3	102,83	101,23	0,03	100,13	100,48	-0,35	3,733	24	0	
14.04.2021	77,96	40,61	37,35	99,32	97,79	0,06	96,69	97,03	-0,34	3,608	24	0	
15.04.2021	77,26	40,84	36,42	97,82	96,38	0,03	95,27	95,63	-0,36	3,467	24	0	
16.04.2021	77,55	40,73	36,82	93,38	92	0,03	90,91	91,24	-0,33	3,345	24	0	
17.04.2021	78,42	40,23	38,19	94,3	92,81	0,03	91,75	92,09	-0,34	3,501	24	0	
18.04.2021	78,24	40,09	38,15	102,14	100,5	0,03	99,41	99,75	-0,34	3,789	24	0	
19.04.2021	78,74	42,1	36,64	119,43	117,49	0,04	116,18	116,52	-0,34	4,255	24	0	
20.04.2021	78,57	41,68	36,89	110,12	108,36	0,21	107,14	107,49	-0,35	3,952	24	0	
21.04.2021	78,28	40,43	37,85	101,44	99,81	0,01	98,7	99,05	-0,35	3,736	24	0	
22.04.2021	78,03	40,79	37,24	99,37	97,83	0,02	96,72	97,09	-0,37	3,6	24	0	
23.04.2021	77,69	41,13	36,56	96,06	94,6	0,02	93,51	93,84	-0,33	3,416	24	0	
24.04.2021	77,92	40,5	37,42	97,27	95,74	0,02	94,68	95,02	-0,34	3,539	24	0	
Итого:				3555,4	3495,4	1,17	3458,1	3468,39	-10,29	132,448	768	0	
Средние:	79,02	40,78	38,24										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	176741,26	174160,52	27,92	171355,23	171920,26	-565,03	5342,645	28867	332
24/04/21г.	180296,66	177655,96	29,09	174813,33	175388,65	-575,32	5475,093	29635	332
Итого:	3555,4	3495,44	1,17	3458,1	3468,39	-10,29	132,448	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г. - 24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-б
Тепловычислитель БК1-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:3440167111
Тип расходомера:ПКМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	82,68	45,34	37,34	118,33	116,14	0,03	114,83	115,02	-0,19	4,284	24	0	
24.03.2021	80,54	43,2	37,34	105,03	103,34	0,03	102,04	102,43	-0,39	3,808	24	0	
25.03.2021	80,2	43,13	37,07	106,79	105,06	0,03	103,78	104,15	-0,37	3,844	24	0	
26.03.2021	80,81	42,9	37,91	95,9	94,45	0,02	93,19	93,64	-0,45	3,53	24	0	
27.03.2021	80,42	42,94	37,48	100,54	98,98	0,02	97,7	98,17	-0,47	3,657	24	0	
28.03.2021	81,15	43,23	37,92	113,78	111,75	0,03	110,52	110,75	-0,23	4,19	24	0	
29.03.2021	81,65	43,26	38,39	103,89	102,14	0,02	100,89	101,22	-0,33	3,873	24	0	
30.03.2021	81,46	42,97	38,49	107,11	105,24	0,03	104,05	104,34	-0,29	4,002	24	0	
31.03.2021	79,86	43,24	36,62	105,93	104,27	0,03	102,99	103,38	-0,39	3,771	24	0	
01.04.2021	79,47	43,04	36,43	104,84	103,23	0,02	101,93	102,31	-0,38	3,711	24	0	
02.04.2021	79,76	42,77	36,99	97,89	96,46	0,01	95,17	95,66	-0,49	3,52	24	0	
03.04.2021	80,13	42,46	37,67	99,3	97,77	0,03	96,52	96,97	-0,45	3,634	24	0	
04.04.2021	79,91	42,55	37,36	107,72	105,94	0,03	104,73	105,07	-0,34	3,91	24	0	
05.04.2021	79,86	42,17	37,69	103,23	101,58	0,01	100,34	100,76	-0,42	3,779	24	0	
06.04.2021	79,01	43,1	35,91	105,61	104,01	0,03	102,71	103,11	-0,4	3,683	24	0	
07.04.2021	78	43,37	34,63	104,01	102,54	0,03	101,22	101,64	-0,42	3,501	24	0	
08.04.2021	78,08	43,49	34,59	101,01	99,63	0,02	98,33	98,78	-0,45	3,399	24	0	
09.04.2021	78,2	43,48	34,72	96,55	95,29	0,02	93,96	94,47	-0,51	3,261	24	0	
10.04.2021	77,65	43,35	34,3	101,14	99,78	0,03	98,47	98,88	-0,41	3,375	24	0	
11.04.2021	77,87	42,82	35,05	103,54	102,07	0,02	100,76	101,17	-0,41	3,531	24	0	
12.04.2021	78,8	43,22	35,58	93,45	92,24	0,03	90,9	91,46	-0,56	3,232	24	0	
13.04.2021	77,92	43,55	34,37	94,32	93,15	0,02	91,8	92,32	-0,52	3,152	24	0	
14.04.2021	78,03	43,54	34,49	89,74	88,7	0,02	87,36	87,9	-0,54	3,009	24	0	
15.04.2021	77,35	43,32	34,03	86,26	85,35	0,02	84	84,6	-0,6	2,858	24	0	
16.04.2021	77,6	43,51	34,09	82,73	81,92	0,02	80,53	81,17	-0,64	2,743	24	0	
17.04.2021	78,49	42,47	36,02	83,94	82,99	0,01	81,68	82,27	-0,59	2,943	24	0	
18.04.2021	78,29	42,97	35,32	94,69	93,43	0,02	92,13	92,61	-0,48	3,254	24	0	
19.04.2021	78,72	44,13	34,59	100,53	99,14	0,01	97,81	98,27	-0,46	3,38	24	0	
20.04.2021	78,59	44,02	34,57	99,41	98,04	0,03	96,72	97,16	-0,44	3,341	24	0	
21.04.2021	78,28	43,46	34,82	89,61	88,53	0,02	87,19	87,76	-0,57	3,035	24	0	
22.04.2021	78,09	43,41	34,68	90,33	89,24	0,02	87,92	88,48	-0,56	3,051	24	0	
23.04.2021	77,77	43,94	33,83	88,09	87,13	0,02	85,77	86,37	-0,6	2,9	24	0	
24.04.2021	77,57	42,54	35,03	97,39	96,08	0,01	94,83	95,27	-0,44	3,32	24	0	
Итого:				3272,6	3225,6	0,74	3182,77	3197,56	-14,79	114,481	792	0	
Средние:	79,15	43,23	35,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.2021	44357,98	43723,47	1,31	43046,29	43214,78	-168,49	1395,081	9566	0
24.03.2021	47630,61	46949,08	2,05	46229,06	46412,34	-183,28	1509,562	10358	0
Итого:	3272,63	3225,61	0,74	3182,77	3197,56	-14,79	114,481	792	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{граб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснодольский 1-в
Теплоучителитель ВУТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды = _____ т.сут Мвс = _____ т.сут
Твс = 0.00 °C

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: РРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер: 00170431 Ввод 1 СХЕМА подключения 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5СРР ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	81,82	46,23	35,59	135,07	128,51	0	131,14	127,23	3,91	4,668	24	0	
24.03.2021	79,59	42,78	36,81	116,87	111,24	0,01	113,66	110,32	3,34	4,185	24	0	
25.03.2021	79,26	42,69	36,57	113,15	107,74	0	110,06	106,81	3,25	4,024	24	0	
26.03.2021	79,86	42,33	37,53	106,61	101,42	0,01	103,64	100,59	3,05	3,887	24	0	
27.03.2021	79,88	42,58	36,8	114,34	108,83	0	111,2	107,92	3,28	4,089	24	0	
28.03.2021	80,15	42,7	37,45	125,2	119,11	0,01	121,67	118,09	3,58	4,555	24	0	
29.03.2021	80,5	42,89	37,61	114,47	108,84	0	111,25	107,92	3,33	4,183	24	0	
30.03.2021	80,62	43,74	36,88	120,24	114,33	0,01	116,86	113,31	3,55	4,308	24	0	
31.03.2021	78,83	43,38	35,45	114,15	108,71	0	111,06	107,76	3,3	3,956	24	0	
01.04.2021	78,49	42,32	36,17	112,28	106,86	0,01	109,24	105,98	3,26	3,947	24	0	
02.04.2021	78,56	41,74	36,82	103,48	98,46	0	100,68	97,68	3	3,707	24	0	
03.04.2021	79,16	42,44	36,72	109,47	104,16	0	106,45	103,33	3,12	3,908	24	0	
04.04.2021	79,02	41,73	37,29	116,31	110,56	0,01	113,14	109,66	3,48	4,219	24	0	
05.04.2021	78,92	42,35	36,57	111,39	105,94	0	108,37	105,04	3,33	3,963	24	0	
06.04.2021	78,12	42,35	35,77	112,99	107,53	0	109,96	106,64	3,32	3,93	24	0	
07.04.2021	77,14	42,99	34,15	112,12	106,77	0,01	109,18	105,83	3,35	3,728	24	0	
08.04.2021	77,01	42,7	34,31	108,14	102,99	0	105,33	102,09	3,24	3,612	24	0	
09.04.2021	77,22	42,87	34,35	100,09	95,38	0	97,46	94,59	2,87	3,346	24	0	
10.04.2021	76,64	42,43	34,21	103,13	98,27	0,01	100,45	97,46	2,99	3,435	24	0	
11.04.2021	76,93	42,17	34,76	108,07	102,86	0	105,27	102	3,27	3,658	24	0	
12.04.2021	77,77	42,38	35,39	97,39	92,63	0	94,81	91,84	2,97	3,355	24	0	
13.04.2021	76,95	42,53	34,42	98,92	94,18	0,1	96,33	93,41	2,92	3,313	24	0	
14.04.2021	77,02	42,49	34,53	95,98	91,42	0	93,45	90,64	2,81	3,227	24	0	
15.04.2021	76,36	43,3	33,06	92,02	87,68	0	89,68	86,88	2,8	2,962	24	0	
16.04.2021	76,58	42,48	34,1	92,57	88,14	0,01	90,17	87,38	2,79	3,071	24	0	
17.04.2021	77,44	42,42	35,02	90,25	85,86	0	87,87	85,12	2,75	3,075	24	0	
18.04.2021	77,32	42,22	35,1	102,89	97,88	0	100,18	97,06	3,12	3,514	24	0	
19.04.2021	77,9	44,9	33	117,8	112,21	0	114,64	111,14	3,5	3,783	24	0	
20.04.2021	77,69	45,06	32,63	105,68	100,72	0,01	102,87	99,76	3,11	3,357	24	0	
21.04.2021	77,24	43,62	33,62	92,88	88,42	0	90,46	87,65	2,81	3,041	24	0	
22.04.2021	77,09	42,37	34,72	93,09	88,61	0	90,67	87,85	2,82	3,149	24	0	
23.04.2021	76,76	43,12	33,64	91,61	87,24	0	89,28	86,49	2,79	3,004	24	0	
24.04.2021	76,96	42,11	34,85	94,04	89,53	0	91,62	88,76	2,86	3,192	24	0	
Итого:				3522,6	3353	0,2	3428,1	3324,23	103,87	121,331	792	0	
Средние:	78,19	42,86	35,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.-30/03/21г.	25820,06	24542,87	1,53	24923,03	24232,58	690,45	959,023	3972	0
31/03/21г.-01/04/21г.	29342,75	27895,9	1,73	28351,13	27556,81	794,32	1080,354	4764	0
Итого:	3522,69	3353,03	0,2	3428,1	3324,23	103,87	121,331	792	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СХН БЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: 3440167117

Адрес: пр. Красноволовский 1-г

Тип расчётномера: ПРОМ-50

Теплоснабщик: ВКТ-7 сет. № 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КО=0х719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	82,26	47,26	35	148,95	143,67	0	144,59	142,16	2,43	5,064	24	0	
24.03.2021	80,04	44,32	35,72	129,43	125	0,01	125,81	123,84	1,97	4,492	24	0	
25.03.2021	79,73	44,51	35,22	128,71	124,34	0	125,13	123,19	1,94	4,407	24	0	
26.03.2021	80,32	43,79	36,53	118,86	114,81	0	115,51	113,75	1,76	4,218	24	0	
27.03.2021	79,9	43,79	36,11	124,47	120,25	0	121,02	119,15	1,87	4,368	24	0	
28.03.2021	80,64	43,86	36,78	129,63	125,16	0	125,95	124,04	1,91	4,63	24	0	
29.03.2021	81,12	44,15	36,97	125,74	121,37	0	122,14	120,23	1,91	4,513	24	0	
30.03.2021	81,1	44,25	36,85	129,4	124,89	0	125,71	123,76	1,95	4,631	24	0	
31.03.2021	79,4	44,67	34,73	128,55	124,27	0	125	123,09	1,91	4,337	24	0	
01.04.2021	78,93	44,18	34,75	127,41	123,2	0	123,93	122,06	1,87	4,305	24	0	
02.04.2021	79,19	42,91	36,28	115,98	112,14	0,01	112,79	111,14	1,65	4,089	24	0	
03.04.2021	79,64	43,44	36,2	121,62	117,53	0	118,27	116,47	1,8	4,282	24	0	
04.04.2021	79,46	43,44	36,02	130,3	125,88	0	126,71	124,76	1,95	4,563	24	0	
05.04.2021	79,34	43,77	35,57	125,95	121,75	0	122,47	120,67	1,8	4,355	24	0	
06.04.2021	78,54	44,55	33,99	129,42	125,19	0	125,9	124,02	1,88	4,277	24	0	
07.04.2021	77,56	44,29	33,27	128,91	124,78	0	125,49	123,66	1,83	4,173	24	0	
08.04.2021	77,52	44,7	32,82	123,54	119,64	0	120,26	118,51	1,75	3,944	24	0	
09.04.2021	77,69	44,77	32,92	120,4	116,62	0	117,17	115,54	1,63	3,855	24	0	
10.04.2021	77,08	44,3	32,78	120,13	116,39	0	116,99	115,31	1,68	3,832	24	0	
11.04.2021	77,35	43,89	33,46	120,69	116,87	0	117,51	115,82	1,69	3,93	24	0	
12.04.2021	78,16	44,22	33,94	107,22	103,89	0	104,37	102,93	1,44	3,543	24	0	
13.04.2021	77,35	44,91	32,44	110,87	107,48	0	107,97	106,47	1,5	3,501	24	0	
14.04.2021	77,41	45	32,41	108,96	105,65	0	106,08	104,64	1,44	3,436	24	0	
15.04.2021	76,75	45,37	31,38	106,97	103,8	0	104,18	102,78	1,4	3,269	24	0	
16.04.2021	76,96	45,4	31,56	104,3	101,22	0	101,61	100,24	1,37	3,205	24	0	
17.04.2021	77,94	44,15	33,79	104,32	101,1	0	101,57	100,16	1,41	3,433	24	0	
18.04.2021	77,75	44,6	33,15	113,05	109,53	0	110,07	108,51	1,56	3,648	24	0	
19.04.2021	78,3	46,33	31,97	134,24	129,94	0	130,65	128,63	2,02	4,179	24	0	
20.04.2021	78,13	46,28	31,85	124,58	120,68	0	121,27	119,46	1,81	3,861	24	0	
21.04.2021	77,7	44,78	32,92	110,74	107,34	0	107,81	106,32	1,49	3,546	24	0	
22.04.2021	77,55	44,93	32,62	108,17	104,89	0	105,32	103,89	1,43	3,433	24	0	
23.04.2021	77,24	45,27	31,97	112,7	109,29	0	109,74	108,25	1,49	3,507	24	0	
24.04.2021	77,44	44,73	32,71	110,38	107,04	0	107,48	106,04	1,44	3,515	24	0	
Итого:				3984,5	3855,6	0,02	3876,47	3819,49	56,98	132,341	792	0	
Средние:	78,65	44,57	34,08										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/21 г. - 22/03/21 г.	26353,35	25320,56	0,43	25426,28	24999,11	427,17	990,649	3854	0
24/04/21 г. - 24/04/21 г.	30337,94	29176,16	0,45	29302,75	28818,6	484,15	1122,99	4646	0
Итого:	3984,59	3855,6	0,02	3876,47	3819,49	56,98	132,341	792	0

Тепловая энергия израсходованная за период нестандартных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СХИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснополеский 1-д

Тип расходомера: ПРСМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет: N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ББ0Д 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.01240

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	80,02	42,14	37,88	116,28	114,29	0	113,04	113,35	-0,31	4,278	24	0	
24.03.2021	79,4	40,99	38,41	110,88	108,96	0	107,82	108,1	-0,28	4,136	24	0	
25.03.2021	79	41,34	37,66	116,63	114,67	0	113,45	113,75	-0,3	4,269	24	0	
26.03.2021	78,65	42,36	36,29	110,4	108,68	0	107,4	107,77	-0,37	3,896	24	0	
27.03.2021	79,08	40,53	38,55	108,27	106,44	0	105,3	105,61	-0,31	4,056	24	0	
28.03.2021	79,93	41,31	38,62	118,57	116,51	0	115,27	115,58	-0,31	4,447	24	0	
29.03.2021	80,35	42,19	38,16	114,1	112,13	0	110,89	111,18	-0,29	4,234	24	0	
30.03.2021	79,12	43,36	35,76	124,15	122,13	0	120,75	121,06	-0,31	4,315	24	0	
31.03.2021	77,6	40,76	36,84	109,91	108,13	0	107,01	107,25	-0,24	3,938	24	0	
01.04.2021	78,26	39,35	38,91	101,35	99,63	0	98,61	98,91	-0,3	3,834	24	0	
02.04.2021	78,1	40,82	37,28	102,9	101,25	0	100,15	100,46	-0,31	3,729	24	0	
03.04.2021	78,16	40,93	37,23	105,81	104,11	0	102,98	103,26	-0,28	3,831	24	0	
04.04.2021	77,81	39,83	37,98	109,5	107,67	0	106,6	106,87	-0,27	4,043	24	0	
05.04.2021	78,14	40,77	37,37	111,31	109,46	0	108,33	108,58	-0,25	4,044	24	0	
06.04.2021	76,41	40,26	36,15	107,65	105,96	0	104,89	105,13	-0,24	3,788	24	0	
07.04.2021	75,74	39,82	35,92	99,69	98,15	0	97,17	97,39	-0,22	3,486	24	0	
08.04.2021	76,32	40,04	36,28	105,23	103,58	0	102,52	102,78	-0,26	3,718	24	0	
09.04.2021	75,68	39,61	36,07	93,59	92,18	0	91,24	91,48	-0,24	3,287	24	0	
10.04.2021	75,34	39,66	35,68	96,08	94,66	0	93,67	93,93	-0,26	3,339	24	0	
11.04.2021	75,73	38,51	37,22	95,38	93,9	0	92,98	93,25	-0,27	3,461	24	0	
12.04.2021	76,89	39,08	37,81	90,85	89,43	0	88,5	88,8	-0,3	3,344	24	0	
13.04.2021	75,71	39,69	36,02	90,56	89,24	0	88,27	88,55	-0,28	3,175	24	0	
14.04.2021	76,25	39,17	37,08	86,65	85,37	0	84,42	84,75	-0,33	3,127	24	0	
15.04.2021	74,89	39,54	35,35	86,47	85,28	0	84,32	84,66	-0,34	2,978	24	0	
16.04.2021	76,27	39,99	36,28	81,99	80,82	0	79,9	80,2	-0,3	2,897	24	0	
17.04.2021	76,53	40,1	36,43	84,65	83,43	0	82,46	82,78	-0,32	3,002	24	0	
18.04.2021	77,09	42	35,09	109,74	108,06	0	106,87	107,18	-0,31	3,748	24	0	
19.04.2021	76,99	43,9	33,09	126,75	124,85	0	123,45	123,71	-0,26	4,083	24	0	
20.04.2021	76,3	40,64	35,66	96,43	94,96	0	93,95	94,19	-0,24	3,347	24	0	
21.04.2021	77,02	39,23	37,79	87,97	86,57	0	85,68	85,94	-0,26	3,233	24	0	
22.04.2021	76,06	39,59	36,47	84,97	83,71	0	82,8	83,12	-0,32	3,017	24	0	
23.04.2021	75,88	40,04	35,84	87,58	86,3	0,15	85,32	85,62	-0,3	3,056	24	0	
24.04.2021	76,45	39,83	36,62	87,59	86,27	0,01	85,31	85,61	-0,3	3,122	24	0	
Итого:				3359,8	3306,7	0,16	3271,32	3280,8	-9,48	120,258	792	0	
Средние:	77,3	40,52	36,78										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21-24/04/21г.	25326,03	24771,14	0,79	24450,21	24465,64	-15,43	956,185	3983	0
24/04/21г.	28685,91	28077,92	0,95	27721,53	27746,44	-24,91	1076,443	4775	0
Итого:	3359,8	3306,78	0,16	3271,32	3280,8	-9,48	120,258	792	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Qi
Траб x Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_ж = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.903F

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	80,48	43,34	37,14	101,69	78,62	0	98,82	77,91	20,91	3,671	24	0	
25.03.2021	80,08	43,45	36,63	105,49	80,5	0	102,53	79,78	22,75	3,753	24	0	
26.03.2021	80,63	43,5	37,13	95,35	74,38	0	92,65	73,74	18,91	3,439	24	0	
27.03.2021	80,38	42,87	37,51	93,01	72,49	0	90,38	71,84	18,54	3,384	24	0	
28.03.2021	81,05	42,56	38,49	111,21	84,4	0	108,05	83,69	24,36	4,164	24	0	
29.03.2021	81,56	43,31	38,25	98,22	75,75	0	95,36	75,07	20,29	3,646	24	0	
30.03.2021	81,37	43,71	37,66	107,53	81,93	0	104,43	81,19	23,24	3,936	24	0	
31.03.2021	79,81	42,83	36,98	102,61	78,38	0	99,76	77,72	22,04	3,687	24	0	
01.04.2021	79,31	41,2	38,11	91,8	71,08	0	89,26	70,5	18,76	3,395	24	0	
02.04.2021	79,63	40,85	38,78	82,45	65,49	0	80,14	64,96	15,18	3,106	24	0	
03.04.2021	80,04	40,91	39,13	90,79	70,38	0	88,26	69,81	18,45	3,45	24	0	
04.04.2021	79,79	39,96	39,83	95,31	73,27	0	92,67	72,7	19,97	3,69	24	0	
05.04.2021	79,71	41,4	38,31	89,53	69,87	0	87,03	69,3	17,73	3,33	24	0	
06.04.2021	78,94	41,98	36,96	93,18	72,01	0	90,63	71,43	19,2	3,349	24	0	
07.04.2021	77,83	41,26	36,57	87,1	68,09	0	84,78	67,54	17,24	3,102	24	0	
08.04.2021	77,92	41	36,92	80,55	64,07	0	78,39	63,59	14,8	2,9	24	0	
09.04.2021	78,02	40,48	37,54	75,91	60,95	0	73,89	60,47	13,42	2,777	24	0	
10.04.2021	77,35	40,12	37,23	74,39	59,34	0	72,44	58,86	13,58	2,704	24	0	
11.04.2021	77,59	38,67	38,92	78,56	61,79	0	76,51	61,31	15,2	2,991	24	0	
12.04.2021	78,5	39,48	39,02	63,16	52,98	0	61,47	52,59	8,88	2,402	24	0	
13.04.2021	77,46	39,51	37,95	62	52,26	0	60,37	51,84	8,53	2,298	24	0	
14.04.2021	77,78	40,1	37,68	63,6	53,91	0	61,9	53,48	8,42	2,334	24	0	
15.04.2021	76,97	39,78	37,19	59,17	52,12	0	57,62	51,71	5,91	2,139	24	0	
16.04.2021	77,44	40,13	37,31	58,37	49,9	0	56,8	49,51	7,29	2,128	24	0	
17.04.2021	78,25	39,62	38,63	59,77	50,77	0	58,15	50,39	7,76	2,257	24	0	
18.04.2021	77,93	39,51	38,42	67,55	56,81	0	65,76	56,36	9,4	2,53	24	0	
19.04.2021	78,59	44,36	34,23	100,32	76,16	0	97,61	75,49	22,12	3,342	24	0	
20.04.2021	78,47	42,97	35,5	84,39	66,33	0	82,1	65,7	16,4	2,904	24	0	
21.04.2021	78,03	40,2	37,83	68,44	56,23	0	66,64	55,83	10,81	2,522	24	0	
22.04.2021	77,78	39,93	37,85	61,89	52,23	0	60,24	51,78	8,46	2,286	24	0	
23.04.2021	77,49	40,04	37,45	62,22	52,52	0	60,57	52,06	8,51	2,271	24	0	
24.04.2021	77,74	39,8	37,94	62,7	52,83	0	61,07	52,4	8,67	2,323	24	0	
Итого:				2628,2	2087,8	0	2556,28	2070,55	485,73	96,21	768	0	
Средние:	78,87	41,21	37,65										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	87231,43	84730,01	0,45	84529,23	83800,49	728,74	3046,867	28864	335
24/04/21г.	89859,69	86817,85	0,45	87085,51	85871,04	1214,47	3143,077	29632	335
Итого:	2628,26	2087,84	0	2556,28	2070,55	485,73	96,21	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Преснянникова
«Парк-сервис»
Для документов
Им. 714-1037

Подпись _____
Ф.И.О. Л.А. Болтачева/
«ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор С.И.Б.ЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснотельский 3 илп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00213609

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЛЫМА 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ402

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	81,04	40,13	40,91	110,75	107,6	0	107,57	106,76	0,81	4,4	24	0	
25.03.2021	80,67	40,44	40,23	115,49	112,27	0	112,19	111,41	0,78	4,511	24	0	
26.03.2021	81,37	41,46	39,91	111,77	108,62	0	108,6	107,74	0,86	4,331	24	0	
27.03.2021	80,98	42,5	38,48	114,12	110,95	0	110,86	109,99	0,87	4,266	24	0	
28.03.2021	81,67	44,7	36,97	132,5	128,5	0	128,66	127,29	1,37	4,756	24	0	
29.03.2021	82,19	43,86	38,33	120,31	116,57	0	116,78	115,54	1,24	4,477	24	0	
30.03.2021	82,19	43,16	39,03	125,45	121,66	0	121,77	120,58	1,19	4,751	24	0	
31.03.2021	80,45	44,27	36,18	123,38	119,78	0	119,92	118,66	1,26	4,337	24	0	
01.04.2021	79,98	43,43	36,55	114,79	111,61	0	111,59	110,64	0,95	4,077	24	0	
02.04.2021	80,24	42,72	37,52	100,6	97,76	0	97,79	96,91	0,88	3,669	24	0	
03.04.2021	80,67	42,49	38,18	109,2	106,19	0	106,12	105,3	0,82	4,05	24	0	
04.04.2021	80,41	42,21	38,2	112,26	108,75	0	109,08	107,86	1,22	4,167	24	0	
05.04.2021	80,31	37,74	42,57	97,04	94,28	0	94,3	93,64	0,66	4,011	24	0	
06.04.2021	79,48	39,05	40,43	103,07	100,17	0	100,25	99,47	0,78	4,051	24	0	
07.04.2021	78,45	39,26	39,19	96,64	93,89	0	94,01	93,2	0,81	3,682	24	0	
08.04.2021	78,54	41,25	37,29	92,97	90,51	0	90,46	89,78	0,68	3,373	24	0	
09.04.2021	78,58	41,81	36,77	101,16	98,4	0	98,43	97,57	0,86	3,62	24	0	
10.04.2021	78,13	44	34,13	112,12	109,34	0	109,15	108,36	0,79	3,724	24	0	
11.04.2021	78,34	43,24	35,1	111,87	108,95	0	108,84	107,98	0,86	3,818	24	0	
12.04.2021	79,33	43,03	36,3	101,05	98,37	0	98,3	97,52	0,78	3,566	24	0	
13.04.2021	78,4	43,63	34,77	104,24	101,51	0	101,44	100,6	0,84	3,525	24	0	
14.04.2021	78,55	43,57	34,98	101,13	98,47	0	98,43	97,59	0,84	3,441	24	0	
15.04.2021	77,78	43,68	34,1	98,4	95,84	0	95,77	94,96	0,81	3,263	24	0	
16.04.2021	78,16	43,83	34,33	98,71	96,14	0	96,06	95,25	0,81	3,296	24	0	
17.04.2021	79,06	42,85	36,21	94,69	92,12	0	92,1	91,36	0,74	3,332	24	0	
18.04.2021	78,76	43,33	35,43	104,54	101,7	0	101,67	100,84	0,83	3,602	24	0	
19.04.2021	79,23	45,41	33,82	131,94	128,27	0	128,31	127,05	1,26	4,34	24	0	
20.04.2021	79,13	44,65	34,48	119,02	115,71	0	115,77	114,62	1,15	3,993	24	0	
21.04.2021	78,86	43,39	35,47	104,93	102,15	0	102,05	101,26	0,79	3,618	24	0	
22.04.2021	78,63	43,64	34,99	102,49	99,86	0	99,73	98,95	0,78	3,487	24	0	
23.04.2021	78,25	43,56	34,69	99,62	97,08	0	96,94	96,22	0,72	3,36	24	0	
24.04.2021	78,5	43,81	34,69	99	96,49	0	96,33	95,61	0,72	3,338	24	0	
Итого:				3465,2	3369,5	0	3369,27	3340,51	28,76	124,232	768	0	
Средние:	79,57	42,69	36,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.2021 г.	156035,84	151889,65	0	151178,94	150032,37	1146,57	5067,968	28847	352
24.04.2021 г.	159501,09	155259,16	0	154548,21	153372,88	1175,33	5192,2	29615	352
Итого:	3465,25	3369,51	0	3369,27	3340,51	28,76	124,232	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорова
Подпись: _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись: _____
Ф.И.О. _____
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Трабх Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Красноярский 3-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгво = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 БВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х76ЕЕ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,8	42,17	37,63	114,89	112,26	0	111,68	111,34	0,34	4,199	24	0	
25.03.2021	79,45	42,19	37,26	112,11	109,61	0,01	109,02	108,71	0,31	4,057	24	0	
26.03.2021	80,06	41,92	38,14	104,91	102,59	0	101,99	101,76	0,23	3,889	24	0	
27.03.2021	79,67	41,76	37,91	108,41	106	0	105,44	105,13	0,31	3,998	24	0	
28.03.2021	80,47	42,72	37,75	125,47	122,46	0	121,94	121,4	0,54	4,602	24	0	
29.03.2021	80,89	42,41	38,48	110,64	108,11	0	107,47	107,18	0,29	4,133	24	0	
30.03.2021	80,79	41,96	38,83	112,82	110,18	0	109,61	109,25	0,36	4,254	24	0	
31.03.2021	79,16	42,29	36,87	110,37	107,97	0	107,35	107,05	0,3	3,955	24	0	
01.04.2021	78,71	41,15	37,56	109	106,6	0	106,03	105,74	0,29	3,982	24	0	
02.04.2021	78,95	40,61	38,34	97,73	95,68	0	95,07	94,91	0,16	3,644	24	0	
03.04.2021	79,4	40,74	38,66	106,93	104,53	0	103,97	103,72	0,25	4,019	24	0	
04.04.2021	79,21	40,2	39,01	111,94	109,35	0	108,87	108,54	0,33	4,244	24	0	
05.04.2021	79,1	41,49	37,61	106,35	104,02	0	103,44	103,19	0,25	3,888	24	0	
06.04.2021	78,32	41,75	36,57	107,27	104,99	0	104,37	104,13	0,24	3,814	24	0	
07.04.2021	77,33	41,7	35,63	108,85	106,59	0	105,97	105,76	0,21	3,774	24	0	
08.04.2021	77,31	41,62	35,69	103,45	101,34	0	100,74	100,55	0,19	3,595	24	0	
09.04.2021	77,44	42,16	35,28	99,47	97,52	0	96,86	96,73	0,13	3,413	24	0	
10.04.2021	76,87	41,05	35,82	100,78	98,75	0	98,16	97,98	0,18	3,513	24	0	
11.04.2021	77,12	40,4	36,72	102,59	100,45	0	99,9	99,69	0,21	3,666	24	0	
12.04.2021	78,01	40,76	37,25	92,72	90,9	0	90,27	90,14	0,13	3,361	24	0	
13.04.2021	77,12	41,11	36,01	92,62	90,86	0	90,19	90,14	0,05	3,244	24	0	
14.04.2021	77,31	41,44	35,87	91,56	89,85	0	89,18	89,1	0,08	3,198	24	0	
15.04.2021	76,61	41,69	34,92	91,72	90,06	0	89,34	89,35	-0,01	3,117	24	0	
16.04.2021	76,81	41,55	35,26	87,04	85,52	0	84,78	84,8	-0,02	2,99	24	0	
17.04.2021	77,7	40,65	37,05	88,17	86,52	0	85,84	85,83	0,01	3,18	24	0	
18.04.2021	77,53	40,53	37	95,81	93,9	0	93,27	93,17	0,1	3,449	24	0	
19.04.2021	78,05	43,35	34,7	113,96	111,55	0	110,93	110,59	0,34	3,847	24	0	
20.04.2021	77,85	43,18	34,67	104,18	102,11	0	101,4	101,21	0,19	3,512	24	0	
21.04.2021	77,5	42,08	35,42	94,71	92,91	0	92,21	92,13	0,08	3,262	24	0	
22.04.2021	77,32	41,36	35,96	90,9	89,21	0	88,5	88,49	0,01	3,181	24	0	
23.04.2021	76,99	41,73	35,26	92,29	90,58	0	89,89	89,83	0,06	3,167	24	0	
24.04.2021	77,2	41,11	36,09	92,05	90,31	0	89,66	89,58	0,08	3,234	24	0	
Итого:				3281,7	3213,2	0,01	3193,34	3187,12	6,22	117,381	768	0	
Средние:	78,31	41,58	36,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	25147,53	25674,22	1,59	24268,88	25350,42	-1081,54	944,31	3999	0
24/04/21г.	28429,24	28887,5	1,6	27462,22	28537,54	-1075,32	1061,691	4767	0
Итого:	3281,71	3213,28	0,01	3193,34	3187,12	6,22	117,381	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Преснянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
0000 УРАЛ ЭНЕРГОСЫСТЕМ
ИНСПЕКТОР С/И 6 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснохолмский 3-в

Тип расходомера: ПРМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1BAC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	80,36	44,58	35,78	115,74	112,46	0	112,47	111,4	1,07	4,023	24	0	
25.03.2021	80,05	44,02	36,03	114,52	111,28	0	111,31	110,27	1,04	4,009	24	0	
26.03.2021	80,78	44,8	35,98	108,51	105,42	0	105,4	104,43	0,97	3,789	24	0	
27.03.2021	80,23	44,81	35,42	114,45	111,23	0,01	111,24	110,15	1,09	3,941	24	0	
28.03.2021	81	43,96	37,04	120,93	117,42	0	117,47	116,36	1,11	4,349	24	0	
29.03.2021	81,5	44,87	36,63	115,55	112,22	0	112,22	111,14	1,08	4,11	24	0	
30.03.2021	81,67	44,66	37,01	120,27	116,74	0	116,78	115,63	1,15	4,32	24	0	
31.03.2021	79,73	44,22	35,51	117,54	114,21	0	114,28	113,16	1,12	4,059	24	0	
01.04.2021	79,26	43,79	35,47	111,68	108,55	0	108,62	107,6	1,02	3,851	24	0	
02.04.2021	79,57	44	35,57	105,49	102,51	0	102,58	101,55	1,03	3,648	24	0	
03.04.2021	80,03	44,21	35,82	109,26	106,16	0	106,23	105,18	1,05	3,803	24	0	
04.04.2021	79,89	42,64	37,25	113,99	110,69	0	110,83	109,75	1,08	4,128	24	0	
05.04.2021	79,72	43,73	35,99	109,86	106,76	0	106,8	105,78	1,02	3,841	24	0	
06.04.2021	78,95	44,09	34,86	113,85	110,69	0	110,75	109,68	1,07	3,861	24	0	
07.04.2021	77,95	43,95	34	110,11	107,1	0	107,18	106,14	1,04	3,643	24	0	
08.04.2021	77,86	43,5	34,36	107,2	104,27	0	104,34	103,32	1,02	3,583	24	0	
09.04.2021	78,04	44,16	33,88	102,18	99,37	0	99,46	98,44	1,02	3,369	24	0	
10.04.2021	77,42	43,97	33,45	99,39	96,68	0,01	96,78	95,82	0,96	3,236	24	0	
11.04.2021	77,73	42,58	35,15	102,64	99,79	0	99,9	98,93	0,97	3,509	24	0	
12.04.2021	78,59	44,82	33,77	96,64	93,96	0	94,02	93,06	0,96	3,174	24	0	
13.04.2021	77,81	44,62	33,19	97,45	94,77	0	94,87	93,87	1	3,147	24	0	
14.04.2021	77,84	44,02	33,82	93,76	91,17	0	91,26	90,34	0,92	3,084	24	0	
15.04.2021	77,26	44,99	32,27	91,55	89,1	0	89,14	88,24	0,9	2,875	24	0	
16.04.2021	77,39	44,64	32,75	92,96	90,44	0	90,53	89,6	0,93	2,961	24	0	
17.04.2021	78,33	45,27	33,06	93,33	90,73	0	90,84	89,84	1	3,001	24	0	
18.04.2021	78,19	42,96	35,23	99,87	97,03	0	97,17	96,2	0,97	3,422	24	0	
19.04.2021	78,62	46,05	32,57	120,18	116,9	0	116,94	115,73	1,21	3,809	24	0	
20.04.2021	78,46	45,93	32,53	113,09	110,01	0	110,01	108,91	1,1	3,579	24	0	
21.04.2021	78,06	45,51	32,55	98,52	95,84	0	95,89	94,91	0,98	3,117	24	0	
22.04.2021	77,99	45,96	32,03	96,5	93,86	0	93,91	92,91	1	3,009	24	0	
23.04.2021	77,6	45,8	31,8	96,32	93,7	0	93,75	92,78	0,97	2,978	24	0	
24.04.2021	77,75	45,61	32,14	97,54	94,9	0	94,93	93,98	0,95	3,052	24	0	
Итого:				3400,8	3305,9	0,02	3307,9	3275,1	32,8	114,28	768	0	
Средние:	78,92	44,46	34,46										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21-24/04/21	44158,37	43019,51	3,31	42819,96	42554,78	265,18	1517,67	9611	0
24/04/21-24/04/21	47559,24	46325,47	3,33	46127,86	45829,88	297,98	1631,95	10379	0
Итого:	3400,87	3305,96	0,02	3307,9	3275,1	32,8	114,28	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N. 001
Договорные расходи:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тиз = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расхоломера: ПРМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0КС050 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,82	41,24	38,58	114,91	111,77	0,01	111,69	110,85	0,84	4,305	24	0	
25.03.2021	79,61	41	38,61	115,83	112,68	0,01	112,62	111,76	0,86	4,346	24	0	
26.03.2021	80,19	40,62	39,57	110,38	107,34	0,01	107,29	106,48	0,81	4,244	24	0	
27.03.2021	79,76	41,17	38,59	111,14	108,18	0,01	108,06	107,29	0,77	4,168	24	0	
28.03.2021	80,45	40,81	39,64	118,45	115,14	0,01	115,1	114,22	0,88	4,559	24	0	
29.03.2021	80,97	41,34	39,63	114,05	110,82	0,01	110,79	109,92	0,87	4,386	24	0	
30.03.2021	80,9	41,62	39,28	121,28	117,74	0,01	117,84	116,76	1,08	4,628	24	0	
31.03.2021	79,24	41,27	37,97	117,34	114,11	0,01	114,1	113,17	0,93	4,33	24	0	
01.04.2021	78,75	40,13	38,62	110,11	107,15	0,01	107,09	106,3	0,79	4,131	24	0	
02.04.2021	79,06	40,3	38,76	103,02	100,35	0,01	100,2	99,56	0,64	3,884	24	0	
03.04.2021	79,5	40,66	38,84	109,74	106,78	0,01	106,71	105,93	0,78	4,141	24	0	
04.04.2021	79,31	40,86	38,45	114,84	111,7	0,01	111,69	110,8	0,89	4,294	24	0	
05.04.2021	79,2	40,49	38,71	110,9	107,89	0	107,85	107,05	0,8	4,173	24	0	
06.04.2021	78,4	41	37,4	111,47	108,51	0,02	108,48	107,63	0,85	4,056	24	0	
07.04.2021	77,34	40,68	36,66	109,76	106,92	0,01	106,85	106,1	0,75	3,915	24	0	
08.04.2021	77,35	40,36	36,99	105,8	103,1	0	103,01	102,32	0,69	3,808	24	0	
09.04.2021	77,53	40,05	37,48	104,09	101,47	0,01	101,35	100,69	0,66	3,794	24	0	
10.04.2021	76,94	40,28	36,66	102,66	100,17	0	99,98	99,41	0,57	3,662	24	0	
11.04.2021	77,17	39,93	37,24	103,89	101,31	0,01	101,18	100,55	0,63	3,765	24	0	
12.04.2021	78,13	40,79	37,34	98,57	96,16	0,01	95,93	95,39	0,54	3,581	24	0	
13.04.2021	77,26	40,65	36,61	101,39	98,94	0,01	98,72	98,18	0,54	3,612	24	0	
14.04.2021	77,39	40,69	36,7	99,33	96,96	0	96,69	96,19	0,5	3,546	24	0	
15.04.2021	76,75	41,59	35,16	98,72	96,45	0,01	96,16	95,68	0,48	3,377	24	0	
16.04.2021	77	41,78	35,22	98,14	95,88	0,01	95,58	95,11	0,47	3,364	24	0	
17.04.2021	77,87	40,93	36,94	98,02	95,68	0	95,43	94,91	0,52	3,522	24	0	
18.04.2021	77,63	41,15	36,48	103,41	100,88	0,01	100,65	100,08	0,57	3,67	24	0	
19.04.2021	78,09	42,94	35,15	116,71	113,72	0	113,59	112,73	0,86	3,99	24	0	
20.04.2021	77,99	42,57	35,42	113,24	110,37	0,02	110,21	109,43	0,78	3,9	24	0	
21.04.2021	77,63	41,23	36,4	99,97	97,58	0	97,33	96,79	0,54	3,539	24	0	
22.04.2021	77,48	41,72	35,76	98,66	96,38	0,01	96,04	95,61	0,43	3,432	24	0	
23.04.2021	77,13	41,54	35,59	97,97	95,72	0,01	95,41	94,95	0,46	3,394	24	0	
24.04.2021	77,28	41,58	35,7	97,48	95,24	0	94,91	94,46	0,45	3,387	24	0	
Итого:				3431,2	3343	0,26	3338,53	3316,3	22,23	124,903	768	0	
Средние:	78,41	41,03	37,37										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/03/21г.	53146,63	52339,28	2,51	51609,55	51692,49	-82,94	1546,686	9613	0
24/04/21г.	56577,9	55682,37	2,77	54948,08	55008,79	-60,71	1671,589	10381	0
Итого:	3431,27	3343,09	0,26	3338,53	3316,3	22,23	124,903	768	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Tнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Е.А. Прокурникова
Ф.И.О.


Представитель теплоснабж организации

Подпись 
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Красновольский 3-д

Тип расходомера: ПРМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

БВВД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,81	42,75	37,06	114,8	110,79	0	111,61	109,83	1,78	4,134	24	0	
25.03.2021	79,56	42,48	37,08	115,66	111,73	0	112,46	110,79	1,67	4,166	24	0	
26.03.2021	80,16	42,24	37,92	109,24	105,43	0	106,2	104,53	1,67	4,026	24	0	
27.03.2021	79,77	42,52	37,25	113,67	109,75	0	110,53	108,8	1,73	4,116	24	0	
28.03.2021	80,46	42,48	37,98	120,53	116,32	0	117,15	115,34	1,81	4,447	24	0	
29.03.2021	80,93	42,67	38,26	113,95	109,99	0	110,68	109,05	1,63	4,235	24	0	
30.03.2021	80,93	43,02	37,91	117,63	113,47	0	114,3	112,45	1,85	4,333	24	0	
31.03.2021	79,2	42,35	36,85	115,13	111,16	0	111,99	110,21	1,78	4,123	24	0	
01.04.2021	78,68	42,11	36,57	109,22	105,53	0	106,28	104,65	1,63	3,884	24	0	
02.04.2021	78,94	41,19	37,75	100,85	97,4	0	98,1	96,62	1,48	3,702	24	0	
03.04.2021	79,44	41,11	38,33	108,69	104,99	0	105,71	104,14	1,57	4,049	24	0	
04.04.2021	79,24	41,28	37,96	114,12	110,32	0	111	109,44	1,56	4,208	24	0	
05.04.2021	79,11	42,07	37,04	110,81	107,42	0	107,78	106,56	1,22	3,992	24	0	
06.04.2021	78,36	42,24	36,12	111,19	107,75	0	108,19	106,87	1,32	3,908	24	0	
07.04.2021	77,31	41,78	35,53	110,74	107,25	0	107,81	106,38	1,43	3,826	24	0	
08.04.2021	77,3	41,92	35,38	107,19	103,7	0	104,36	102,86	1,5	3,69	24	0	
09.04.2021	77,43	41,4	36,03	104,03	100,6	0	101,31	99,81	1,5	3,648	24	0	
10.04.2021	76,82	41,21	35,61	101,9	98,57	0	99,25	97,81	1,44	3,531	24	0	
11.04.2021	77,04	41,51	35,53	101,16	97,86	0	98,52	97,09	1,43	3,497	24	0	
12.04.2021	77,93	41,28	36,65	96,13	92,93	0	93,58	92,16	1,42	3,424	24	0	
13.04.2021	77,08	41,43	35,65	96,24	93,11	0	93,7	92,36	1,34	3,34	24	0	
14.04.2021	77,12	41,66	35,46	92,6	89,61	0	90,15	88,86	1,29	3,193	24	0	
15.04.2021	76,51	41,81	34,7	93,3	90,32	0	90,91	89,57	1,34	3,151	24	0	
16.04.2021	76,71	41,48	35,23	91,77	88,82	0	89,4	88,06	1,34	3,145	24	0	
17.04.2021	77,61	41,37	36,24	89,48	86,54	0	87,1	85,82	1,28	3,152	24	0	
18.04.2021	77,47	41,55	35,92	99,58	96,3	0,01	96,97	95,51	1,46	3,48	24	0	
19.04.2021	78,13	44,42	33,71	126,42	122,29	0	123,05	121,17	1,88	4,149	24	0	
20.04.2021	77,95	43,64	34,31	115,88	112,09	0	112,78	111,06	1,72	3,869	24	0	
21.04.2021	77,45	42,13	35,32	98,36	95,17	0	95,77	94,38	1,39	3,394	24	0	
22.04.2021	77,29	42,16	35,13	95,82	92,74	0	93,32	92	1,32	3,277	24	0	
23.04.2021	76,97	41,85	35,12	97,8	94,62	0	95,25	93,86	1,39	3,345	24	0	
24.04.2021	77,16	41,85	35,31	97,42	94,26	0	94,83	93,5	1,33	3,344	24	0	
Итого:				3391,3	3278,8	0,01	3300,04	3251,54	48,5	119,768	768	0	
Средние:	78,3	42,03	36,27										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.2021г.	52769,38	51447	1,64	51209,51	50813,12	396,39	1581,37	9613	0
24.04.2021г.	56160,69	54725,83	1,65	54509,55	54064,66	444,89	1701,138	10381	0
Итого:	3391,31	3278,83	0,01	3300,04	3251,54	48,5	119,768	768	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{ншт}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. Е.А. Просяникова



Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Ф.И.О. Л.А. Болтачева/
Инспектор СИН 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Красноярский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Теплосчислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G вод min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218028

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0-В37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	80,33	44,19	36,14	93,79	91,58	0,01	91,16	90,76	0,4	3,292	24	0	
25.03.2021	79,9	44,82	35,08	95,04	92,82	0	92,42	91,93	0,49	3,239	24	0	
26.03.2021	80,55	44,55	36	87,51	85,41	0	85,01	84,63	0,38	3,06	24	0	
27.03.2021	80,03	44,4	35,63	88,23	86,14	0	85,79	85,35	0,44	3,055	24	0	
28.03.2021	80,84	43,63	37,21	89,2	86,99	0	86,66	86,21	0,45	3,224	24	0	
29.03.2021	81,25	43,71	37,54	51,86	50,57	0,06	50,38	50,1	0,28	1,891	24	0	
30.03.2021	80,68	41,47	39,21	37,25	36,31	0,09	36,19	36,02	0,17	1,419	24	0	
31.03.2021	79,64	41,96	37,68	72,9	71,13	0	70,88	70,51	0,37	2,669	24	0	
01.04.2021	78,99	39,73	39,26	64	62,41	0	62,27	61,92	0,35	2,445	24	0	
02.04.2021	79,3	44,44	34,86	75,03	73,14	0	72,97	72,47	0,5	2,543	24	0	
03.04.2021	79,55	40,97	38,58	71,45	69,64	0	69,47	69,11	0,36	2,681	24	0	
04.04.2021	79,43	41,06	38,37	73,11	71,32	0	71,11	70,79	0,32	2,726	24	0	
05.04.2021	79,38	41,14	38,24	69,65	67,94	0	67,75	67,44	0,31	2,593	24	0	
06.04.2021	78,68	41,19	37,49	73,13	71,35	0	71,15	70,76	0,39	2,665	24	0	
07.04.2021	77,71	41,47	36,24	68,16	66,54	0	66,36	66,03	0,33	2,401	24	0	
08.04.2021	77,19	40,81	36,38	64,62	63,07	0	62,91	62,59	0,32	2,288	24	0	
09.04.2021	77,32	41,29	36,03	64,77	63,24	0	63,08	62,76	0,32	2,274	24	0	
10.04.2021	76,77	41,04	35,73	64,93	63,41	0	63,24	62,93	0,31	2,257	24	0	
11.04.2021	77,1	40,9	36,2	66,42	64,83	0	64,69	64,34	0,35	2,344	24	0	
12.04.2021	77,92	40,93	36,99	59,29	57,88	0,13	57,69	57,4	0,29	2,13	24	0	
13.04.2021	77,16	40,39	36,77	58,64	57,28	0,05	57,11	56,8	0,31	2,097	24	0	
14.04.2021	77,28	41,12	36,16	56,53	55,23	0,07	55,05	54,75	0,3	1,989	24	0	
15.04.2021	76,67	40,37	36,3	56,26	54,96	0,06	54,82	54,48	0,34	1,987	24	0	
16.04.2021	76,81	40,72	36,09	54,88	53,6	0,06	53,43	53,12	0,31	1,926	24	0	
17.04.2021	77,73	40,54	37,19	54,49	53,18	0,06	53,04	52,7	0,34	1,974	24	0	
18.04.2021	77,73	40,78	37,45	61,46	59,99	0,05	59,83	59,5	0,33	2,239	24	0	
19.04.2021	78,32	43,62	34,7	76,86	75,08	0,06	74,8	74,41	0,39	2,595	24	0	
20.04.2021	78,23	43,74	34,49	67,51	65,97	0,02	65,72	65,39	0,33	2,264	24	0	
21.04.2021	77,86	41,59	36,27	59,74	58,38	0	58,17	57,9	0,27	2,107	24	0	
22.04.2021	77,76	41,07	36,69	59,05	57,66	0,02	57,5	57,18	0,32	2,11	24	0	
23.04.2021	77,4	41,47	35,93	57,41	56,09	0	55,89	55,61	0,28	2,006	24	0	
24.04.2021	77,58	41,27	36,31	57,54	56,2	0	56,01	55,72	0,29	2,035	24	0	
Итого:				2150,7	2099,3	0,74	2092,55	2081,61	10,94	76,525	768	0	
Средние:	78,53	41,87	36,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.2021	14140,09	13719,38	3,82	13632,81	13566,45	66,36	592,579	3639	0
24.04.2021	16290,8	15818,72	4,56	15725,36	15648,06	77,3	669,104	4407	0
Итого:	2150,71	2099,34	0,74	2092,55	2081,61	10,94	76,525	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРМ-50

Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M вост = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВРОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0.4101

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,06	42,52	36,54	121,91	112,27	0	118,59	111,33	7,26	4,328	24	0	
25.03.2021	78,71	41,77	36,94	123,09	113,32	0,02	119,76	112,39	7,37	4,421	24	0	
26.03.2021	79,02	38,24	40,78	104,04	95,69	0	101,19	95,03	6,16	4,125	24	0	
27.03.2021	78,8	39,9	38,9	117,17	107,78	0	113,97	107,01	6,96	4,431	24	0	
28.03.2021	79,62	41,57	38,05	133,95	123,11	0,01	130,24	122,12	8,12	4,953	24	0	
29.03.2021	80,13	41,69	38,44	127,25	116,95	0	123,71	116,01	7,7	4,751	24	0	
30.03.2021	80,12	41,75	38,37	127,25	116,94	0	123,71	115,99	7,72	4,745	24	0	
31.03.2021	78,44	42,08	36,36	128,77	118,51	0	125,3	117,55	7,75	4,554	24	0	
01.04.2021	77,99	41,83	36,16	124,9	115,01	0	121,59	114,04	7,55	4,393	24	0	
02.04.2021	78,14	41,1	37,04	115,58	106,44	0	112,49	105,62	6,87	4,163	24	0	
03.04.2021	78,48	40,54	37,94	117,43	108,05	0	114,27	107,24	7,03	4,332	24	0	
04.04.2021	78,38	40,81	37,57	123,13	113,29	0	119,83	112,43	7,4	4,497	24	0	
05.04.2021	78,23	41,01	37,22	118,21	108,81	0	115,04	107,98	7,06	4,28	24	0	
06.04.2021	77,49	41,88	35,61	122,28	112,65	0	119,05	111,7	7,35	4,236	24	0	
07.04.2021	76,53	42,13	34,4	122,55	113	0	119,39	112,03	7,36	4,103	24	0	
08.04.2021	76,34	41,36	34,98	117,8	108,6	0	114,76	107,72	7,04	4,01	24	0	
09.04.2021	76,5	42,01	34,49	115,79	106,78	0	112,82	105,87	6,95	3,886	24	0	
10.04.2021	75,97	41,03	34,94	115,11	106,14	0	112,18	105,31	6,87	3,916	24	0	
11.04.2021	76,32	42,22	34,1	124,7	114,96	0	121,51	114	7,51	4,141	24	0	
12.04.2021	77,08	41,57	35,51	112,68	103,84	0	109,75	103,03	6,72	3,896	24	0	
13.04.2021	76,29	41,41	34,88	110,33	101,73	0	107,5	100,93	6,57	3,746	24	0	
14.04.2021	76,38	41,91	34,47	111,24	102,59	0,01	108,38	101,76	6,62	3,735	24	0	
15.04.2021	75,72	42,29	33,43	108,31	99,93	0	105,55	99,08	6,47	3,523	24	0	
16.04.2021	75,85	42,67	33,18	103,55	95,58	0	100,92	94,8	6,12	3,348	24	0	
17.04.2021	76,8	41,55	35,25	105,23	97	0	102,51	96,24	6,27	3,612	24	0	
18.04.2021	76,72	41,4	35,32	114,35	105,33	0	111,39	104,51	6,88	3,931	24	0	
19.04.2021	77,23	42,9	34,33	124,51	114,67	0	121,25	113,67	7,58	4,159	24	0	
20.04.2021	77,11	43,22	33,89	122,73	113,07	0	119,53	112,1	7,43	4,043	24	0	
21.04.2021	76,68	42,3	34,38	113,44	104,54	0	110,53	103,63	6,9	3,797	24	0	
22.04.2021	76,54	42,48	34,06	110,47	101,85	0	107,64	100,98	6,66	3,663	24	0	
23.04.2021	76,21	42,75	33,46	109,78	101,26	0	106,97	100,4	6,57	3,574	24	0	
24.04.2021	76,36	42,36	34	110,17	101,58	0	107,35	100,72	6,63	3,646	24	0	
Итого:				3757,7	3461,2	0,04	3658,67	3433,22	225,45	130,938	768	0	
Средние:	77,47	41,69	35,78										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	47861,4	44263,13	0,66	46479,39	43788,19	2691,2	1549,513	9610	0
24/04/21г.	51619,1	47724,4	0,7	50138,06	47221,41	2916,65	1680,451	10378	0
Итого:	3757,7	3461,27	0,04	3658,67	3433,22	225,45	130,938	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянина
Подпись
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.
000784-ЭНЕРГОБЫТ
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
28.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СхТ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	80,45	41,94	38,51	116,21	119,89	7,87	112,9	118,92	-6,02	4,337	24	0	
25.03.2021	80,15	41,91	38,24	114,39	113,56	3,44	111,18	112,61	-1,43	4,241	24	0	
26.03.2021	80,69	41,08	39,61	105,24	104,74	3,59	102,26	103,91	-1,65	4,04	24	0	
27.03.2021	80,36	41,87	38,49	114,85	117,34	7,19	111,62	116,38	-4,76	4,3	24	0	
28.03.2021	81,05	42,13	38,92	120,53	126,11	10,67	117,1	125,06	-7,96	4,568	24	0	
29.03.2021	81,57	41,82	39,75	113,74	110,97	1,54	110,45	110,04	0,41	4,389	24	0	
30.03.2021	81,51	42,16	39,35	116,04	111,77	0	112,67	110,83	1,84	4,43	24	0	
31.03.2021	79,79	42,11	37,68	114,24	110,18	0	111,09	109,26	1,83	4,183	24	0	
01.04.2021	79,31	40,63	38,68	108,64	104,8	0	105,67	103,98	1,69	4,086	24	0	
02.04.2021	79,57	39,93	39,64	102,07	98,45	0	99,24	97,7	1,54	3,931	24	0	
03.04.2021	80,02	40,84	39,18	106,56	102,76	0	103,58	101,96	1,62	4,054	24	0	
04.04.2021	79,86	40,53	39,33	113,83	109,74	0	110,66	108,93	1,73	4,352	24	0	
05.04.2021	79,72	40,67	39,05	106,75	102,97	0	103,78	102,19	1,59	4,048	24	0	
06.04.2021	78,94	41,54	37,4	111,86	107,88	0,01	108,82	107,03	1,79	4,068	24	0	
07.04.2021	77,89	41,3	36,59	109,46	105,77	0	106,57	104,94	1,63	3,896	24	0	
08.04.2021	77,91	41,09	36,82	106,16	102,6	0	103,33	101,77	1,56	3,801	24	0	
09.04.2021	78,05	40,8	37,25	102,71	99,27	0	99,96	98,5	1,46	3,719	24	0	
10.04.2021	77,45	40,63	36,82	100,26	96,95	0	97,6	96,23	1,37	3,592	24	0	
11.04.2021	77,7	40,52	37,18	103,22	99,78	0	100,5	99	1,5	3,733	24	0	
12.04.2021	78,61	40,72	37,89	98,11	94,81	0	95,47	94,05	1,42	3,615	24	0	
13.04.2021	77,73	41,11	36,62	96,78	93,62	0	94,23	92,85	1,38	3,45	24	0	
14.04.2021	77,83	41,46	36,37	93,3	90,26	0	90,8	89,51	1,29	3,3	24	0	
15.04.2021	77,11	41,63	35,48	89,6	86,76	0	87,29	86,02	1,27	3,094	24	0	
16.04.2021	77,4	41,55	35,85	87,3	84,54	0	85,01	83,84	1,17	3,045	24	0	
17.04.2021	78,3	41,23	37,07	90,31	87,36	0	87,9	86,67	1,23	3,255	24	0	
18.04.2021	78,12	40,67	37,45	97,93	94,67	0	95,33	93,93	1,4	3,567	24	0	
19.04.2021	78,65	43,53	35,12	116,62	112,69	0	113,47	111,69	1,78	3,982	24	0	
20.04.2021	78,46	42,84	35,62	106,61	103,05	0	103,73	102,13	1,6	3,692	24	0	
21.04.2021	78,09	41,11	36,98	96,8	93,6	0	94,19	92,84	1,35	3,484	24	0	
22.04.2021	77,9	41,32	36,58	91,9	88,9	0	89,47	88,18	1,29	3,27	24	0	
23.04.2021	77,57	41,89	35,68	95,24	92,17	0	92,75	91,45	1,3	3,308	24	0	
24.04.2021	77,82	41,66	36,16	97,86	94,67	0	95,28	93,89	1,39	3,442	24	0	
Итого:				3345,1	3262,6	34,31	3253,9	3236,29	17,61	122,272	768	0	
Средние:	78,92	41,38	37,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	49242,22	48478,81	580,71	47765,34	47914,49	-149,15	1576,881	9608	0
24/04/21г.	52587,34	51741,44	615,02	51019,24	51150,78	-131,54	1699,153	10376	0
Итого:	3345,12	3262,63	34,31	3253,9	3236,29	17,61	122,272	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период вештажных ситуаций (Тн)
(п 61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева

Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр.Красновольский 5-г

Тип расходомера: ПРСМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды = _____ т.сут M пвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	78,87	42,49	36,38	85,71	81,86	0	83,36	81,17	2,19	3,03	24	0	
25.03.2021	78,63	42,03	36,6	84,74	80,95	0	82,46	80,3	2,16	3,016	24	0	
26.03.2021	79,18	42,85	36,33	80,37	76,73	0	78,16	76,09	2,07	2,841	24	0	
27.03.2021	78,73	42,96	35,77	81,84	78,19	0	79,64	77,53	2,11	2,846	24	0	
28.03.2021	79,55	42,2	37,35	88,81	84,8	0	86,34	84,11	2,23	3,225	24	0	
29.03.2021	80	42,99	37,01	83,45	79,66	0	81,13	78,97	2,16	3,003	24	0	
30.03.2021	80,02	43,33	36,69	87,77	83,75	0	85,31	83,04	2,27	3,128	24	0	
31.03.2021	78,26	43,21	35,05	84,73	80,95	0	82,46	80,26	2,2	2,89	24	0	
01.04.2021	77,69	42,44	35,25	80,59	77,07	0	78,43	76,44	1,99	2,764	24	0	
02.04.2021	77,88	42,19	35,69	74,12	70,85	0	72,18	70,29	1,89	2,574	24	0	
03.04.2021	78,51	41,41	37,1	82,53	78,81	0	80,31	78,18	2,13	2,976	24	0	
04.04.2021	78,37	41,55	36,82	84,82	81,05	0	82,54	80,42	2,12	3,039	24	0	
05.04.2021	78,18	42,82	35,36	81,59	78,01	0	79,38	77,35	2,03	2,805	24	0	
06.04.2021	77,44	41,89	35,55	84,32	80,61	0	82,09	79,96	2,13	2,917	24	0	
07.04.2021	76,41	42,12	34,29	80,84	77,31	0	78,78	76,67	2,11	2,699	24	0	
08.04.2021	76,38	42,19	34,19	80,39	76,95	0	78,31	76,32	1,99	2,676	24	0	
09.04.2021	76,42	41,56	34,86	73,47	70,32	0	71,61	69,77	1,84	2,494	24	0	
10.04.2021	75,67	41,32	34,35	69,06	66,13	0	67,28	65,63	1,65	2,307	24	0	
11.04.2021	75,93	41,29	34,64	69,34	66,4	0	67,56	65,87	1,69	2,338	24	0	
12.04.2021	76,69	41,96	34,73	64,72	62,01	0,11	63,05	61,52	1,53	2,188	24	0	
13.04.2021	75,96	41,18	34,78	67,14	64,3	0,14	65,44	63,8	1,64	2,274	24	0	
14.04.2021	75,96	41,77	34,19	64,1	61,37	0	62,5	60,87	1,63	2,133	24	0	
15.04.2021	75,33	41,47	33,86	63	60,34	0,01	61,39	59,86	1,53	2,076	24	0	
16.04.2021	75,49	42,01	33,48	61,9	59,21	0	60,34	58,73	1,61	2,02	24	0	
17.04.2021	76,37	42,04	34,33	62,19	59,49	0,01	60,57	59,01	1,56	2,078	24	0	
18.04.2021	76,4	41,55	34,85	69,53	66,54	0	67,74	66,02	1,72	2,358	24	0	
19.04.2021	77,12	43,55	33,57	81,92	78,42	0,01	79,79	77,73	2,06	2,679	24	0	
20.04.2021	76,83	43,49	33,34	75,11	71,99	0,01	73,15	71,37	1,78	2,436	24	0	
21.04.2021	76,25	41,91	34,34	67,42	64,65	0,01	65,71	64,1	1,61	2,255	24	0	
22.04.2021	76,06	41,49	34,57	62,81	60,2	0,01	61,2	59,72	1,48	2,115	24	0	
23.04.2021	75,74	41,68	34,06	63,36	60,68	0,01	61,78	60,2	1,58	2,103	24	0	
24.04.2021	75,89	41,54	34,35	63,53	60,87	0,01	61,92	60,39	1,53	2,124	24	0	
Итого:				2405,2	2300,4	0,33	2341,91	2281,69	60,22	82,407	768	0	
Средние:	77,25	42,14	35,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.2021г.	32819,6	37397,77	0,7	31841,34	36987,38	-5146,04	1076,827	9608	0
24.04.2021г.	35224,82	39698,24	1,03	34183,25	39269,07	-5085,82	1159,234	10376	0
Итого:	2405,22	2300,47	0,33	2341,91	2281,69	60,22	82,407	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись 
Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Подпись 
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M вост = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5042

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,14	44,86	34,28	82,44	79,32	0	80,18	78,56	1,62	2,748	24	0	
25.03.2021	78,82	43,58	35,24	82,7	79,55	0	80,47	78,84	1,63	2,836	24	0	
26.03.2021	79,34	43,92	35,42	75,54	72,64	0	73,48	72,01	1,47	2,601	24	0	
27.03.2021	78,86	43,88	34,98	79,86	76,84	0	77,68	76,18	1,5	2,719	24	0	
28.03.2021	79,68	44,05	35,63	84,32	81,05	0	81,98	80,34	1,64	2,918	24	0	
29.03.2021	80,14	44,07	36,07	78,04	74,99	0	75,84	74,32	1,52	2,732	24	0	
30.03.2021	80,15	44,13	36,02	82,19	78,97	0	79,9	78,25	1,65	2,875	24	0	
31.03.2021	78,36	44,64	33,72	81,09	78,03	0	78,92	77,32	1,6	2,659	24	0	
01.04.2021	77,85	44,14	33,71	80,35	77,36	0	78,23	76,65	1,58	2,634	24	0	
02.04.2021	77,7	43,78	33,92	73,85	71,09	0	71,91	70,46	1,45	2,439	24	0	
03.04.2021	77,71	43,31	34,4	80,16	77,14	0	78,02	76,47	1,55	2,685	24	0	
04.04.2021	77,77	43,76	34,01	83,47	80,34	0	81,27	79,55	1,72	2,762	24	0	
05.04.2021	77,84	44,08	33,76	80,05	77,07	0	77,94	76,33	1,61	2,63	24	0	
06.04.2021	77,26	44,38	32,88	82,04	79	0	79,89	78,25	1,64	2,627	24	0	
07.04.2021	76,57	44,84	31,73	79,67	76,8	0	77,61	76,06	1,55	2,46	24	0	
08.04.2021	76,15	44,55	31,6	77,15	74,37	0	75,16	73,66	1,5	2,374	24	0	
09.04.2021	76,2	44,74	31,46	74,47	71,82	0	72,57	71,14	1,43	2,282	24	0	
10.04.2021	75,07	44,37	30,7	75,9	73,24	0	74	72,54	1,46	2,269	24	0	
11.04.2021	75,53	44	31,53	78,28	75,51	0	76,31	74,79	1,52	2,406	24	0	
12.04.2021	76,93	44,57	32,36	65,36	63	0	63,65	62,44	1,21	2,061	24	0	
13.04.2021	76,22	44,87	31,35	66,25	63,92	0	64,55	63,31	1,24	2,024	24	0	
14.04.2021	76,21	44,37	31,84	65,81	63,48	0	64,1	62,93	1,17	2,038	24	0	
15.04.2021	75,67	44,4	31,27	65,12	62,84	0	63,47	62,27	1,2	1,983	24	0	
16.04.2021	75,69	45,02	30,67	64,36	62,12	0	62,72	61,57	1,15	1,922	24	0	
17.04.2021	76,69	43,6	33,09	63,37	61,1	0	61,74	60,58	1,16	2,044	24	0	
18.04.2021	76,73	43,57	33,16	70,59	68,04	0	68,77	67,45	1,32	2,279	24	0	
19.04.2021	77,34	46,02	31,32	82,02	79,09	0	79,86	78,3	1,56	2,502	24	0	
20.04.2021	77,11	46,17	30,94	75,95	73,25	0	73,94	72,56	1,38	2,287	24	0	
21.04.2021	76,55	44,45	32,1	69,67	67,19	0	67,86	66,61	1,25	2,176	24	0	
22.04.2021	76,47	44,74	31,73	66,5	64,16	0	64,77	63,59	1,18	2,054	24	0	
23.04.2021	76,15	44,64	31,51	67,19	64,83	0	65,47	64,23	1,24	2,062	24	0	
24.04.2021	76,26	44,13	32,13	66,84	64,48	0	65,12	63,92	1,2	2,09	24	0	
Итого:				2400,6	2312,6	0	2337,38	2291,48	45,9	77,178	768	0	
Средние:	77,31	44,36	32,95										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	33650,69	32586,17	1,34	32673,96	32189,37	484,59	990,72	9709	0
24/04/21г.	36051,29	34898,8	1,34	35011,34	34480,85	530,49	1067,898	10477	0
Итого:	2400,6	2312,63	0	2337,38	2291,48	45,9	77,178	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш} 0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
28.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 7-а
Тепловычислитель БКТ-7 Сет. N 001
Договорные расходи:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Ткв = 0.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: ПРМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВР0Д 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 4Т=0 ТЗ=1 КС=0х99ДВ ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
24.03.2021	80,41	46,59	33,82	70,46	65,85	0,02	68,47	65,16	3,31	2,314	24	0	
25.03.2021	80,1	46,7	33,4	71,01	66,38	0,01	69,04	65,7	3,34	2,308	24	0	
26.03.2021	80,73	45,49	35,24	62,87	58,69	0,03	61,09	58,14	2,95	2,152	24	0	
27.03.2021	80,27	46,36	33,91	69,2	64,66	0,02	67,27	63,97	3,3	2,28	24	0	
28.03.2021	80,9	47,52	33,38	78,45	73,32	0,01	76,23	72,56	3,67	2,545	24	0	
29.03.2021	81,43	46,29	35,14	70,12	65,45	0,03	68,12	64,78	3,34	2,393	24	0	
30.03.2021	81,23	47,5	33,73	74,78	69,84	0,02	72,62	69,12	3,5	2,45	24	0	
31.03.2021	79,5	45,94	33,56	68,61	64,14	0,02	66,7	63,47	3,23	2,24	24	0	
01.04.2021	79,05	44,92	34,13	66,75	62,37	0,03	64,94	61,74	3,2	2,214	24	0	
02.04.2021	79,44	42,75	36,69	59,02	55,07	0,02	57,38	54,6	2,78	2,103	24	0	
03.04.2021	79,85	43,34	36,51	65	60,66	0,02	63,18	60,15	3,03	2,305	24	0	
04.04.2021	79,69	44,97	34,72	70,7	66,03	0,02	68,74	65,37	3,37	2,385	24	0	
05.04.2021	79,57	45,07	34,5	68,2	63,7	0,03	66,31	63,05	3,26	2,288	24	0	
06.04.2021	78,83	45,08	33,75	66,43	62,08	0,04	64,61	61,45	3,16	2,182	24	0	
07.04.2021	77,78	44,9	32,88	67,84	63,46	0,02	66,04	62,86	3,18	2,171	24	0	
08.04.2021	77,81	45,22	32,59	66,44	62,13	0,03	64,66	61,51	3,15	2,107	24	0	
09.04.2021	77,94	47,08	35,86	55,98	52,27	0,02	54,5	51,86	2,64	1,952	24	0	
10.04.2021	77,31	40,61	36,7	52,4	48,9	0,04	50,99	48,55	2,44	1,869	24	0	
11.04.2021	77,57	41,53	36,04	54,49	50,87	0,03	53,02	50,51	2,51	1,91	24	0	
12.04.2021	78,44	40,65	37,79	48,55	45,26	0,03	47,25	44,94	2,31	1,784	24	0	
13.04.2021	77,65	41,25	36,4	51,07	47,65	0,03	49,73	47,33	2,4	1,808	24	0	
14.04.2021	77,69	40,62	37,07	47	43,81	0,03	45,77	43,5	2,27	1,695	24	0	
15.04.2021	77,03	40,67	36,36	46,15	43,05	0,04	44,92	42,74	2,18	1,633	24	0	
16.04.2021	77,37	40,13	37,24	47,36	44,15	0,03	46,12	43,84	2,28	1,715	24	0	
17.04.2021	78,29	40,95	37,34	47,44	44,21	0,04	46,2	43,89	2,31	1,724	24	0	
18.04.2021	78,04	42,81	35,23	56,38	52,61	0,02	54,87	52,16	2,71	1,931	24	0	
19.04.2021	78,57	49,72	28,85	81,54	76,33	0,02	79,34	75,45	3,89	2,288	24	0	
20.04.2021	78,36	47,2	31,16	67,65	63,27	0,03	65,81	62,61	3,2	2,052	24	0	
21.04.2021	77,98	43,02	34,96	53,98	50,38	0,04	52,57	49,98	2,59	1,837	24	0	
22.04.2021	77,91	40,63	37,28	46,78	43,61	0,04	45,51	43,31	2,2	1,694	24	0	
23.04.2021	77,51	40,91	36,6	46,34	43,21	0,04	45,11	42,88	2,23	1,649	24	0	
24.04.2021	77,76	40,34	37,42	46,71	43,53	0,05	45,46	43,23	2,23	1,7	24	0	
Итого:				1945,7	1816,9	0,9	1892,57	1800,41	92,16	65,678	768	0	
Средние:	78,81	43,8	35										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/03/21гч.	25361,89	23905,68	5,62	24572,9	23579,4	993,5	757,55	9372	0
24/04/21гч.	27307,59	25722,62	6,52	26465,47	25379,81	1085,66	823,228	10140	0
Итого:	1945,7	1816,94	0,9	1892,57	1800,41	92,16	65,678	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Б.А. Прохорова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СКИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/тр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ниш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 9-а
Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тав= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: РРМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0.6756 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,49	49,6	29,89	51,51	49,45	0	50,11	48,9	1,21	1,499	24	0	
25.03.2021	79,14	48,6	30,54	51,01	48,97	0	49,64	48,42	1,22	1,514	24	0	
26.03.2021	79,65	48,97	30,68	45,43	43,61	0	44,18	43,1	1,08	1,355	24	0	
27.03.2021	79,15	48,61	30,54	47,55	45,64	0	46,25	45,09	1,16	1,413	24	0	
28.03.2021	79,97	49,01	30,96	52,92	50,81	0	51,43	50,27	1,16	1,59	24	0	
29.03.2021	80,4	48,55	31,85	49,44	47,46	0	48,03	46,95	1,08	1,53	24	0	
30.03.2021	80,36	49,66	30,7	54,02	51,86	0	52,5	51,28	1,22	1,61	24	0	
31.03.2021	78,51	48,25	30,26	50,32	48,31	0	48,95	47,78	1,17	1,48	24	0	
01.04.2021	78,09	47,36	30,73	49,16	47,2	0	47,83	46,67	1,16	1,469	24	0	
02.04.2021	78,38	47,77	30,61	44,42	42,64	0	43,21	42,16	1,05	1,323	24	0	
03.04.2021	78,88	47,87	31,01	47,25	45,36	0	45,96	44,86	1,1	1,424	24	0	
04.04.2021	78,78	48,34	30,44	50,11	48,1	0	48,77	47,56	1,21	1,484	24	0	
05.04.2021	78,6	49,51	29,09	48,47	46,53	0	47,16	46,01	1,15	1,372	24	0	
06.04.2021	77,93	48,57	29,36	49,11	47,15	0	47,81	46,61	1,2	1,406	24	0	
07.04.2021	76,87	48,44	28,43	47,39	45,49	0	46,17	44,97	1,2	1,311	24	0	
08.04.2021	76,86	48,41	28,45	48,72	46,77	0	47,46	46,28	1,18	1,351	24	0	
09.04.2021	76,91	47,71	29,2	42,42	40,73	0	41,33	40,27	1,06	1,207	24	0	
10.04.2021	76,29	47,92	28,37	42,08	40,39	0	41,03	39,91	1,12	1,165	24	0	
11.04.2021	76,55	46,93	29,62	42,04	40,36	0	40,96	39,89	1,07	1,211	24	0	
12.04.2021	77,39	47,93	29,46	40,48	38,87	0	39,45	38,39	1,06	1,161	24	0	
13.04.2021	76,61	48,04	28,57	40,11	38,5	0	39,07	38,03	1,04	1,115	24	0	
14.04.2021	76,6	48,46	28,14	38,75	37,2	0	37,73	36,76	0,97	1,061	24	0	
15.04.2021	75,99	48,46	27,53	37,66	36,15	0	36,67	35,69	0,98	1,012	24	0	
16.04.2021	76,12	48,62	27,5	37,11	35,63	0	36,13	35,23	0,9	0,993	24	0	
17.04.2021	77,09	47,37	29,72	36,86	35,39	0	35,89	34,99	0,9	1,067	24	0	
18.04.2021	77,04	47,5	29,54	42,24	40,55	0	41,13	40,07	1,06	1,214	24	0	
19.04.2021	77,68	49,87	27,81	53,72	51,56	0	52,29	50,96	1,33	1,452	24	0	
20.04.2021	77,47	49,34	28,13	48,13	46,21	0	46,83	45,65	1,18	1,316	24	0	
21.04.2021	77,01	48,07	28,94	42,34	40,64	0	41,27	40,18	1,09	1,194	24	0	
22.04.2021	76,83	47,23	29,6	38,44	36,91	0	37,43	36,48	0,95	1,106	24	0	
23.04.2021	76,53	47,81	28,72	39,14	37,57	0	38,15	37,1	1,05	1,093	24	0	
24.04.2021	76,67	48,22	28,45	37,74	36,24	0	36,77	35,8	0,97	1,046	24	0	
Итого:				1446	1388,2	0	1407,59	1372,31	35,28	41,544	768	0	
Средние:	77,8	48,34	29,46										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21гч.	28527,11	35095,61	0,57	27693,97	34664,18	-6970,21	822,457	13644	0
24/04/21гч.	29973,2	36483,86	0,57	29101,56	36036,49	-6934,93	864,001	14412	0
Итого:	1446,09	1388,25	0	1407,59	1372,31	35,28	41,544	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор С.И. 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: РРМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	80	45,96	34,04	46,86	44,7	0	45,56	44,27	1,29	1,553	24	0	
25.03.2021	79,67	45,96	33,71	46,61	44,46	0	45,33	44,01	1,32	1,526	24	0	
26.03.2021	80,25	45,54	34,71	42,61	40,64	0	41,45	40,25	1,2	1,438	24	0	
27.03.2021	79,75	46,48	33,27	44,34	42,34	0	43,13	41,94	1,19	1,433	24	0	
28.03.2021	80,56	45,49	35,07	50,21	47,91	0	48,78	47,44	1,34	1,711	24	0	
29.03.2021	81	45,78	35,22	46,13	44,04	0	44,84	43,61	1,23	1,579	24	0	
30.03.2021	80,85	45,83	35,02	48,18	46,02	0	46,81	45,6	1,21	1,635	24	0	
31.03.2021	79,08	46,37	32,71	46,15	44,12	0	44,92	43,68	1,24	1,467	24	0	
01.04.2021	78,6	45,62	32,98	43,41	41,47	0	42,26	41,07	1,19	1,392	24	0	
02.04.2021	78,9	45,44	33,46	41,29	39,46	0	40,14	39,05	1,09	1,339	24	0	
03.04.2021	79,39	45,82	33,57	42,69	40,78	0	41,55	40,36	1,19	1,394	24	0	
04.04.2021	79,3	44,89	34,41	48,9	46,72	0	47,56	46,27	1,29	1,634	24	0	
05.04.2021	79,07	46,17	32,9	42,71	40,86	0	41,58	40,45	1,13	1,368	24	0	
06.04.2021	78,3	46,29	32,01	46,23	44,24	0	45,02	43,76	1,26	1,44	24	0	
07.04.2021	77,12	46,38	30,74	45,78	43,85	0	44,61	43,38	1,23	1,37	24	0	
08.04.2021	75,77	46,83	28,94	48,81	46,82	0	47,56	46,34	1,22	1,378	24	0	
09.04.2021	75,75	46,47	29,28	44,55	42,72	0	43,41	42,24	1,17	1,272	24	0	
10.04.2021	75,34	46,14	29,2	45,52	43,67	0	44,39	43,19	1,2	1,296	24	0	
11.04.2021	75,68	45,94	29,74	45	43,17	0	43,89	42,69	1,2	1,308	24	0	
12.04.2021	76,44	46,61	29,83	40,98	39,35	0	39,96	38,93	1,03	1,189	24	0	
13.04.2021	75,64	47,59	28,05	39,12	37,61	0,01	38,13	37,2	0,93	1,068	24	0	
14.04.2021	75,55	47,27	28,28	35,62	34,28	0	34,73	33,93	0,8	0,98	24	0	
15.04.2021	75,25	48,15	27,1	33,23	32,02	0	32,39	31,71	0,68	0,879	24	0	
16.04.2021	75,66	47,5	28,16	40,24	38,63	0	39,24	38,18	1,06	1,106	24	0	
17.04.2021	76,6	46,59	30,01	38,19	36,64	0	37,21	36,25	0,96	1,117	24	0	
18.04.2021	76,66	46,11	30,55	42,25	40,5	0	41,14	40,08	1,06	1,257	24	0	
19.04.2021	77,39	48,19	29,2	49,21	47,23	0	47,91	46,72	1,19	1,4	24	0	
20.04.2021	77,4	47,32	30,08	47,65	45,71	0	46,4	45,19	1,21	1,395	24	0	
21.04.2021	76,97	45,98	30,99	42,09	40,37	0	40,99	39,97	1,02	1,269	24	0	
22.04.2021	76,85	46,25	30,6	39,28	37,68	0	38,26	37,28	0,98	1,169	24	0	
23.04.2021	76,53	46,6	29,93	38,76	37,18	0	37,76	36,77	0,99	1,129	24	0	
24.04.2021	76,73	46,38	30,35	38,22	36,66	0	37,24	36,26	0,98	1,13	24	0	
Итого:				1390,8	1331,8	0,01	1354,15	1318,07	36,08	42,621	768	0	
Средние:	77,75	46,37	31,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2021	27784,58	26616,93	3,46	26959,84	26279,08	680,76	820,459	13645	0
24/04/2021	29175,4	27948,78	3,47	28313,99	27597,15	716,84	863,08	14413	0
Итого:	1390,82	1331,85	0,01	1354,15	1318,07	36,08	42,621	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период вешатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРЛИЗНЕГООБЫТ»
ИНСПЕКТОР САН 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{гвс} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,24	48,77	30,47	46,81	45,82	0	45,53	45,34	0,19	1,385	24	0	
25.03.2021	78,78	49,29	29,49	45,68	44,77	0	44,45	44,29	0,16	1,31	24	0	
26.03.2021	79,3	48,96	30,34	43,23	42,34	0	42,02	41,86	0,16	1,274	24	0	
27.03.2021	78,8	48,93	29,87	44,42	43,55	0,01	43,22	43,07	0,15	1,291	24	0	
28.03.2021	79,59	48,81	30,78	46,47	45,49	0	45,21	45,01	0,2	1,392	24	0	
29.03.2021	80,02	49,27	30,75	44,47	43,55	0	43,24	43,07	0,17	1,329	24	0	
30.03.2021	80	48,97	31,03	45,16	44,24	0	43,88	43,76	0,12	1,361	24	0	
31.03.2021	78,19	48	30,19	45,91	45	0	44,69	44,52	0,17	1,35	24	0	
01.04.2021	77,83	48,54	29,29	44,42	43,59	0	43,22	43,11	0,11	1,267	24	0	
02.04.2021	77,97	49,16	28,81	44,33	43,49	0	43,12	43,01	0,11	1,239	24	0	
03.04.2021	78,41	48,22	30,19	44,35	43,5	0	43,14	43,02	0,12	1,304	24	0	
04.04.2021	78,36	47,69	30,67	45,39	44,49	0	44,14	44,01	0,13	1,355	24	0	
05.04.2021	78,26	48,08	30,18	44,9	44,01	0	43,69	43,53	0,16	1,315	24	0	
06.04.2021	77,46	47,44	30,02	46,72	45,84	0	45,47	45,36	0,11	1,365	24	0	
07.04.2021	76,55	48,07	28,48	45,61	44,8	0	44,42	44,32	0,1	1,264	24	0	
08.04.2021	76,21	46,85	29,36	43,36	42,6	0	42,27	42,13	0,14	1,239	24	0	
09.04.2021	76,27	46,43	29,84	43,57	42,81	0	42,45	42,33	0,12	1,267	24	0	
10.04.2021	75,78	47,22	28,56	44,27	43,51	0	43,11	43,04	0,07	1,232	24	0	
11.04.2021	76,05	46,36	29,69	44,58	43,79	0	43,44	43,31	0,13	1,288	24	0	
12.04.2021	76,87	48,82	28,05	41,7	41,01	0	40,65	40,53	0,12	1,139	24	0	
13.04.2021	76,12	47,87	28,25	41,93	41,22	0	40,87	40,74	0,13	1,152	24	0	
14.04.2021	76,23	48,42	27,81	40,28	39,64	0	39,26	39,18	0,08	1,091	24	0	
15.04.2021	75,75	47,12	28,63	37,99	37,4	0	36,99	37	-0,01	1,057	24	0	
16.04.2021	75,81	46,58	29,23	37,44	36,86	0	36,47	36,5	-0,03	1,065	24	0	
17.04.2021	76,83	47,35	29,48	37,64	37,05	0	36,67	36,59	0,08	1,078	24	0	
18.04.2021	76,7	45,82	30,88	39	38,35	0	37,96	37,91	0,05	1,172	24	0	
19.04.2021	77,12	47,31	29,81	42,41	41,68	0	41,29	41,21	0,08	1,23	24	0	
20.04.2021	77,07	47,52	29,55	43,16	42,41	0	42,01	41,94	0,07	1,242	24	0	
21.04.2021	76,7	48,43	28,27	39,65	39,02	0	38,62	38,56	0,06	1,09	24	0	
22.04.2021	76,63	47,6	29,03	39,39	38,75	0	38,37	38,3	0,07	1,113	24	0	
23.04.2021	76,27	47,08	29,19	38,6	37,99	0	37,61	37,57	0,04	1,094	24	0	
24.04.2021	76,45	46,64	29,81	39,06	38,42	0	38,07	37,98	0,09	1,136	24	0	
Итого:				1371,9	1346,9	0,01	1335,55	1332,1	3,45	39,486	768	0	
Средние:	77,42	47,86	29,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2021	25842,52	24337,03	1,4	25093,6	24033,39	1060,21	748,28	13599	0
24/04/2021	27214,42	25684,02	1,41	26429,15	25365,49	1063,66	787,766	14367	0
Итого:	1371,9	1346,99	0,01	1335,55	1332,1	3,45	39,486	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СИН Б ЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00106272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

ВД 1

4T=0

T3=1


КС=0х09D0

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,88	46,44	33,44	201,53	194,04	0,04	195,92	192,08	3,84	6,55	24	0	
25.03.2021	79,42	44,88	34,54	183,7	176,87	0,04	178,62	175,19	3,43	6,165	24	0	
26.03.2021	79,91	43,2	36,71	157,19	151,25	0,04	152,83	149,94	2,89	5,609	24	0	
27.03.2021	79,5	43,68	35,82	176,78	170,14	0,03	171,91	168,61	3,3	6,153	24	0	
28.03.2021	80,26	45,5	34,76	204,73	196,97	0,02	198,98	195,06	3,92	6,917	24	0	
29.03.2021	80,74	44,79	35,95	185,11	178,06	0,03	179,86	176,37	3,49	6,46	24	0	
30.03.2021	80,56	44,09	36,47	178,82	171,96	0,04	173,76	170,4	3,36	6,335	24	0	
31.03.2021	78,88	43,7	35,18	176,75	170,13	0,03	171,92	168,61	3,31	6,047	24	0	
01.04.2021	78,51	44,07	34,44	184,79	177,92	0,03	179,8	176,3	3,5	6,192	24	0	
02.04.2021	78,59	43,16	35,43	163,41	157,36	0,04	159,01	155,98	3,03	5,63	24	0	
03.04.2021	79,01	43,51	35,5	175,33	168,71	0,03	170,55	167,23	3,32	6,05	24	0	
04.04.2021	78,98	43,92	35,06	189,26	182,08	0,02	184,07	180,4	3,67	6,448	24	0	
05.04.2021	78,91	43,98	34,93	175,89	169,29	0,04	171,11	167,76	3,35	5,97	24	0	
06.04.2021	78,06	43,2	34,86	172,69	166,27	0,03	168,07	164,82	3,25	5,856	24	0	
07.04.2021	77,1	44,2	32,9	169,74	163,62	0,04	165,31	162,15	3,16	5,434	24	0	
08.04.2021	76,85	44,12	32,73	164,02	158,14	0,03	159,76	156,67	3,09	5,225	24	0	
09.04.2021	76,89	43,2	33,69	152,52	147,07	0,04	148,58	145,8	2,78	5	24	0	
10.04.2021	76,24	42,17	34,07	136,48	131,67	0,04	132,96	130,56	2,4	4,528	24	0	
11.04.2021	76,55	41,8	34,75	141,54	136,45	0,04	137,9	135,33	2,57	4,789	24	0	
12.04.2021	77,41	41,56	35,85	126,22	121,68	0,05	122,92	120,67	2,25	4,402	24	0	
13.04.2021	76,61	42,02	34,59	128,69	124,14	0,04	125,37	123,12	2,25	4,333	24	0	
14.04.2021	76,74	42,2	34,54	123,55	119,2	0,03	120,35	118,17	2,18	4,155	24	0	
15.04.2021	76,13	42,12	34,01	121,85	117,61	0,03	118,73	116,64	2,09	4,033	24	0	
16.04.2021	76,4	42,45	33,95	119,67	115,49	0,03	116,58	114,49	2,09	3,954	24	0	
17.04.2021	77,34	41,76	35,58	119,87	115,56	0,02	116,71	114,61	2,1	4,152	24	0	
18.04.2021	77,19	41,99	35,2	132,36	127,53	0,02	128,9	126,48	2,42	4,536	24	0	
19.04.2021	77,71	44,73	32,98	163,78	157,75	0,02	159,45	156,27	3,18	5,257	24	0	
20.04.2021	77,65	44,06	33,59	151,65	146,11	0,03	147,64	144,8	2,84	4,956	24	0	
21.04.2021	77,23	42,56	34,67	131,45	126,68	0,02	128,03	125,6	2,43	4,436	24	0	
22.04.2021	77,1	42,19	34,91	125,27	120,76	0,03	122,01	119,76	2,25	4,257	24	0	
23.04.2021	76,75	42,35	34,4	125,61	121,12	0,02	122,33	120,11	2,22	4,206	24	0	
24.04.2021	76,95	42,43	34,52	124,38	119,91	0,02	121,15	118,9	2,25	4,179	24	0	
Итого:				4984,6	4801,5	1,01	4851,09	4758,88	92,21	168,214	768	0	
Средние:	78	43,31	34,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	216337,41	208164,02	13,7	209787,43	205702,64	4084,79	6958,743	30992	31
24/04/21г.	221322,04	212965,56	14,71	214638,52	210461,52	4177	7126,957	31760	31
Итого:	4984,63	4801,54	1,01	4851,09	4758,88	92,21	168,214	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись:  Е.А. Проханникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж организации

Подпись:  Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
«ООО УРГА-ТЕПЛОСНАБЖ»
Инспектор Службы
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ΦT=0

T3=1

KC=0x04AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	78,99	46,92	32,07	110,38	107,77	0	107,35	106,63	0,72	3,442	24	0	
25.03.2021	78,56	46,52	32,04	110,8	108,25	0	107,8	107,18	0,62	3,454	24	0	
26.03.2021	79,15	46,36	32,79	103,44	100,91	0	100,61	99,9	0,71	3,296	24	0	
27.03.2021	78,58	45,87	32,71	104,29	101,77	0	101,46	100,76	0,7	3,318	24	0	
28.03.2021	79,38	45,92	33,46	109,11	106,46	0	106,12	105,39	0,73	3,548	24	0	
29.03.2021	79,84	46,2	33,64	108,92	106,26	0	105,92	105,19	0,73	3,561	24	0	
30.03.2021	79,88	47,77	32,11	110,12	107,52	0	107,05	106,39	0,66	3,439	24	0	
31.03.2021	78,06	46,6	31,46	113,55	110,96	0	110,51	109,8	0,71	3,475	24	0	
01.04.2021	77,53	46,59	30,94	108,38	105,92	0	105,53	104,82	0,71	3,263	24	0	
02.04.2021	77,62	45,8	31,82	98,38	96,06	0	95,79	95,11	0,68	3,05	24	0	
03.04.2021	78,11	45,5	32,61	101,93	99,49	0	99,23	98,48	0,75	3,236	24	0	
04.04.2021	78,13	45,04	33,09	104,32	101,84	0	101,52	100,84	0,68	3,358	24	0	
05.04.2021	77,98	46	31,98	104,22	101,8	0	101,44	100,8	0,64	3,241	24	0	
06.04.2021	77,26	46,76	30,5	106,77	104,38	0	103,99	103,32	0,67	3,171	24	0	
07.04.2021	76,31	46,75	29,56	103,73	101,46	0	101,06	100,43	0,63	2,987	24	0	
08.04.2021	75,92	46,51	29,41	98,18	96,02	0	95,7	95,03	0,67	2,815	24	0	
09.04.2021	75,99	46,23	29,76	97,76	95,58	0	95,29	94,62	0,67	2,835	24	0	
10.04.2021	75,43	46,24	29,19	97,11	94,97	0	94,68	94,02	0,66	2,765	24	0	
11.04.2021	75,74	45,98	29,76	96,29	94,14	0	93,86	93,2	0,66	2,794	24	0	
12.04.2021	76,5	46,09	30,41	92,65	90,54	0	90,21	89,63	0,58	2,742	24	0	
13.04.2021	75,82	46,2	29,62	90,92	88,89	0	88,62	88,01	0,61	2,623	24	0	
14.04.2021	75,83	46,28	29,55	89,1	87,09	0	86,86	86,23	0,63	2,563	24	0	
15.04.2021	75,38	46,65	28,73	86,73	84,82	0	84,54	83,96	0,58	2,426	24	0	
16.04.2021	75,43	46,39	29,04	89,22	87,25	0	86,99	86,37	0,62	2,526	24	0	
17.04.2021	76,44	45,57	30,87	88,54	86,49	0	86,3	85,67	0,63	2,666	24	0	
18.04.2021	76,39	44,98	31,41	90,18	88,07	0	87,84	87,24	0,6	2,758	24	0	
19.04.2021	76,91	46,67	30,24	99,66	97,43	0	97,07	96,44	0,63	2,935	24	0	
20.04.2021	76,84	47,04	29,8	98,11	95,92	0	95,59	94,93	0,66	2,847	24	0	
21.04.2021	76,37	47,16	29,21	93,73	91,61	0	91,33	90,65	0,68	2,665	24	0	
22.04.2021	76,38	46,83	29,55	91,69	89,61	0	89,31	88,68	0,63	2,636	24	0	
23.04.2021	75,99	46,36	29,63	93,3	91,2	0	90,9	90,27	0,63	2,691	24	0	
24.04.2021	76,09	46,14	29,95	92,4	90,29	0	90,01	89,39	0,62	2,694	24	0	
Итого:				3014,69	2949,21	0	2938,19	2920,52	17,67	89,435	744	0	
Средние:	77,15	46,31	30,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	1579,78	1535,62	0	1529,41	1517,37	12,04	54,393	298	1
24/04/21г.	4594,47	4484,83	0	4467,6	4437,89	29,71	143,828	1042	1
Итого:	3014,69	2949,21	0	2938,19	2920,52	17,67	89,435	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi

Траб х Тнш

0

Подпись _____
Ф.И.О. _____

Подпись _____
Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛ-ЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С1 И 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Договорные расходы:

M сеп. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

T ввс = 0.00 °C

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x0F0A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,58	43,7	35,88	58,81	56,49	0,01	57,2	55,95	1,25	2,053	24	0	
25.03.2021	79,29	44,01	35,28	58,47	56,17	0	56,89	55,65	1,24	2,003	24	0	
26.03.2021	79,85	42,62	37,23	54,11	51,93	0	52,6	51,49	1,11	1,957	24	0	
27.03.2021	79,28	43,05	36,23	56,43	54,2	0	54,88	53,73	1,15	1,985	24	0	
28.03.2021	80,03	43,92	36,11	64,23	61,66	0	62,41	61,09	1,32	2,253	24	0	
29.03.2021	80,54	44,26	36,28	58,15	55,83	0	56,51	55,32	1,19	2,049	24	0	
30.03.2021	80,41	44,28	36,13	58,39	56,05	0	56,74	55,57	1,17	2,047	24	0	
31.03.2021	78,64	44,09	34,55	58,48	56,22	0,01	56,87	55,73	1,14	1,964	24	0	
01.04.2021	78,2	43,29	34,91	56,1	53,95	0	54,58	53,45	1,13	1,902	24	0	
02.04.2021	78,42	41,83	36,59	50,81	48,8	0	49,45	48,41	1,04	1,806	24	0	
03.04.2021	78,88	42,4	36,48	54,77	52,62	0	53,29	52,19	1,1	1,944	24	0	
04.04.2021	78,81	41,91	36,9	58,35	56,04	0,01	56,75	55,56	1,19	2,093	24	0	
05.04.2021	78,69	42,83	35,86	56,38	54,18	0	54,83	53,68	1,15	1,964	24	0	
06.04.2021	77,94	42,95	34,99	56,96	54,77	0	55,45	54,28	1,17	1,937	24	0	
07.04.2021	76,9	43,1	33,8	55,12	53,03	0	53,7	52,57	1,13	1,814	24	0	
08.04.2021	76,66	43,43	33,23	55,51	53,42	0	54,05	52,94	1,11	1,797	24	0	
09.04.2021	76,71	42,67	34,04	51,54	49,6	0,01	50,18	49,15	1,03	1,704	24	0	
10.04.2021	76,09	42,15	33,94	50,15	48,25	0	48,88	47,8	1,08	1,657	24	0	
11.04.2021	76,41	41,24	35,17	51,88	49,89	0	50,55	49,48	1,07	1,777	24	0	
12.04.2021	77,23	42,01	35,22	45,73	43,96	0	44,5	43,62	0,88	1,566	24	0	
13.04.2021	76,49	42,17	34,32	45,49	43,76	0	44,31	43,38	0,93	1,518	24	0	
14.04.2021	76,57	41,9	34,67	44,89	43,16	0	43,71	42,8	0,91	1,514	24	0	
15.04.2021	76	42,66	33,34	43,6	41,96	0	42,5	41,62	0,88	1,414	24	0	
16.04.2021	76,18	42,39	33,79	43,04	41,4	0	41,96	41,08	0,88	1,415	24	0	
17.04.2021	77,13	41,73	35,4	43,77	42,06	0,01	42,64	41,73	0,91	1,509	24	0	
18.04.2021	77,04	41,81	35,23	49,39	47,48	0	48,11	47,11	1	1,694	24	0	
19.04.2021	77,57	45,38	32,19	59,47	57,25	0	57,9	56,68	1,22	1,863	24	0	
20.04.2021	77,42	44,86	32,56	54,79	52,73	0,01	53,33	52,24	1,09	1,735	24	0	
21.04.2021	77,06	42,76	34,3	47,93	46,09	0	46,7	45,72	0,98	1,6	24	0	
22.04.2021	76,98	42,41	34,57	46,28	44,5	0	45,08	44,12	0,96	1,557	24	0	
23.04.2021	76,62	42,38	34,24	45,36	43,64	0	44,16	43,27	0,89	1,508	24	0	
24.04.2021	76,78	41,97	34,81	46,45	44,65	0	45,23	44,3	0,93	1,574	24	0	
Итого:				1680,8	1615,7	0,06	1635,94	1601,71	34,23	57,173	768	0	
Средние:	77,82	42,88	34,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	22805,81	22100,13	7,77	22131,31	21833,9	297,41	698,279	9371	0
24/04/21г.	24486,64	23715,87	7,83	23767,25	23435,61	331,64	755,452	10139	0
Итого:	1680,83	1615,74	0,06	1635,94	1601,71	34,23	57,173	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО "ПАРК-СЕРВИС"
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №3440167251

Адрес: Бийская 48

Тип расходомера: _____

Теплоснабщик: БИТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гр.с = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00108226

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м6751

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2021	81,69	48,7	32,99	118,91	116,38	0,02	115,47	115,07	0,4	3,809	24	0	
24.03.2021	79,42	47,68	31,74	106,53	104,46	0,01	103,59	103,34	0,25	3,288	24	0	
25.03.2021	79,02	47,92	31,1	104,84	102,84	0,02	101,97	101,75	0,22	3,169	24	0	
26.03.2021	79,76	46,86	32,9	95,94	94,08	0,01	93,29	93,09	0,2	3,065	24	0	
27.03.2021	79,04	47,05	31,99	101,7	99,73	0,02	98,9	98,69	0,21	3,164	24	0	
28.03.2021	79,89	47,06	32,83	105,37	103,25	0,01	102,4	102,18	0,22	3,36	24	0	
29.03.2021	80,3	47,03	33,27	100,7	98,68	0,01	97,89	97,66	0,23	3,255	24	0	
30.03.2021	80,65	47,29	33,36	98,29	96,33	0,01	95,51	95,3	0,21	3,187	24	0	
31.03.2021	78,66	47,71	30,95	103,79	101,85	0,01	100,98	100,78	0,2	3,124	24	0	
01.04.2021	78,18	47,83	30,35	102,22	100,37	0,02	99,45	99,32	0,13	3,016	24	0	
02.04.2021	78,46	47,23	31,23	96,77	95	0,02	94,18	94	0,18	2,941	24	0	
03.04.2021	78,89	46,93	31,96	98,08	96,22	0,01	95,39	95,22	0,17	3,049	24	0	
04.04.2021	78,87	46,7	32,17	99,11	97,21	0,01	96,4	96,19	0,21	3,1	24	0	
05.04.2021	78,58	47,48	31,1	99,23	97,38	0,01	96,54	96,36	0,18	2,999	24	0	
06.04.2021	77,93	47,91	30,02	103,68	101,77	0,01	100,95	100,69	0,26	3,031	24	0	
07.04.2021	77,04	48,77	28,27	102,13	100,35	0,02	99,48	99,26	0,22	2,813	24	0	
08.04.2021	76,88	49,78	27,1	99,81	98,17	0,01	97,25	97,02	0,23	2,635	24	0	
09.04.2021	77,06	49,04	28,02	98,11	96,41	0,02	95,55	95,3	0,25	2,678	24	0	
10.04.2021	76,57	49,66	26,91	99,88	98,18	0,01	97,3	97,02	0,28	2,617	24	0	
11.04.2021	76,85	48,88	27,97	100,83	98,98	0,02	98,2	97,88	0,32	2,744	24	0	
12.04.2021	77,49	49,25	28,24	92,72	91,04	0,31	90,25	90,01	0,24	2,549	24	0	
13.04.2021	76,95	49,83	27,12	91,62	89,98	0,01	89,24	88,91	0,33	2,42	24	0	
14.04.2021	76,73	49,54	27,19	92,44	90,77	0,01	90,08	89,69	0,39	2,449	24	0	
15.04.2021	76,43	49,57	26,86	89,83	88,2	0,01	87,51	87,17	0,34	2,35	24	0	
16.04.2021	76,24	49,9	26,34	92,23	90,58	0,01	89,84	89,53	0,31	2,366	24	0	
17.04.2021	77,25	48,64	28,61	91,05	89,27	0,01	88,68	88,27	0,41	2,536	24	0	
18.04.2021	77,32	48,5	28,82	93,63	91,79	0,01	91,16	90,75	0,41	2,626	24	0	
19.04.2021	77,61	49,76	27,85	99,53	97,58	0,02	96,92	96,44	0,48	2,7	24	0	
20.04.2021	77,5	49,4	28,1	96,81	94,92	0,01	94,28	93,82	0,46	2,647	24	0	
21.04.2021	76,94	48,97	27,97	90,49	88,76	0,01	88,15	87,76	0,39	2,466	24	0	
22.04.2021	77,12	48,7	28,42	87,89	86,19	0,01	85,57	85,22	0,35	2,427	24	0	
23.04.2021	76,66	48,83	27,83	89,32	87,58	0,01	87	86,61	0,39	2,419	24	0	
24.04.2021	76,72	48,91	27,81	91,86	90,09	0,01	89,49	89,08	0,41	2,488	24	0	
Итого:				3235,3	3174,3	0,72	3148,86	3139,38	9,48	93,487	792	0	
Средние:	78,02	48,4	29,61										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21г.	9557,93	9290,99	0,98	9205,62	9163,6	42,02	361,92	1694	0
24/04/21г.	12793,27	12465,38	1,7	12354,48	12302,98	51,5	455,407	2486	0
Итого:	3235,34	3174,39	0,72	3148,86	3139,38	9,48	93,487	792	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п 61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} × Т_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/2021г.-24/04/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Вайгеле 54
Теплоснабщик: ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расколы:
М сет. воды: _____ т.сут Мгас: _____ т.сут
Тх= 0,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00195900 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 QT=0 T3=1 KC=0K70LF ЛЮ 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.03.2021	80,06	41,76	38,3	105,28	103,27	0,01	102,35	102,41	-0,06	3,917	24	0	
27.03.2021	79,38	42,75	36,63	108,39	106,38	0,01	105,43	105,47	-0,04	3,86	24	0	
28.03.2021	80,22	42,58	37,69	121,09	118,77	0,01	117,69	117,75	-0,06	4,433	24	0	
29.03.2021	80,64	42,88	37,76	111,66	109,57	0,01	108,5	108,61	-0,11	4,093	24	0	
30.03.2021	80,98	42,95	38,03	115,07	112,89	0,01	111,8	111,9	-0,1	4,25	24	0	
31.03.2021	78,95	42,76	36,19	112,27	110,32	0,01	109,21	109,36	-0,15	3,953	24	0	
01.04.2021	78,45	42,32	36,13	107,29	105,44	0,01	104,4	104,56	-0,16	3,769	24	0	
02.04.2021	78,75	41,07	37,68	100,85	99,06	0	98,1	98,29	-0,19	3,696	24	0	
03.04.2021	79,21	42,3	36,91	105,33	103,46	0,01	102,44	102,61	-0,17	3,78	24	0	
04.04.2021	79,17	42	37,17	111,31	109,36	0,01	108,26	108,47	-0,21	4,021	24	0	
05.04.2021	78,91	42,34	36,57	106,92	105,13	0	103,99	104,26	-0,27	3,799	24	0	
06.04.2021	78,38	42,96	35,42	109,21	107,49	0,01	106,27	106,57	-0,3	3,75	24	0	
07.04.2021	77,33	43,05	34,28	104,22	102,67	0,01	101,49	101,79	-0,3	3,478	24	0	
08.04.2021	77,18	42,83	34,35	103,76	102,27	0	101,06	101,4	-0,34	3,47	24	0	
09.04.2021	77,34	42,3	35,04	98,07	96,7	0	95,51	95,93	-0,42	3,342	24	0	
10.04.2021	76,8	42,39	34,41	99,02	97,67	0	96,47	96,86	-0,39	3,318	24	0	
11.04.2021	77,08	42,25	34,83	96,75	95,37	0	94,21	94,58	-0,37	3,28	24	0	
12.04.2021	77,79	42,5	35,29	89,69	88,46	0	87,28	87,7	-0,42	3,078	24	0	
13.04.2021	77,2	42,46	34,74	91,94	90,72	0	89,55	89,96	-0,41	3,108	24	0	
14.04.2021	77,07	43,03	34,04	90,2	89,04	0	87,87	88,28	-0,41	2,99	24	0	
15.04.2021	76,67	43,35	33,32	87,62	86,57	0	85,38	85,8	-0,42	2,845	24	0	
16.04.2021	76,53	42,71	33,82	87,47	86,42	0,01	85,21	85,65	-0,44	2,878	24	0	
17.04.2021	77,54	42,31	35,23	87,84	86,74	0	85,48	85,98	-0,5	3,009	24	0	
18.04.2021	77,58	42,48	35,1	95,53	94,24	0	93,03	93,44	-0,41	3,262	24	0	
19.04.2021	77,96	45,26	32,7	114,64	113,05	0,01	111,6	111,98	-0,38	3,645	24	0	
20.04.2021	77,78	44,37	33,41	105,94	104,48	0,01	103,14	103,54	-0,4	3,441	24	0	
21.04.2021	77,21	43,37	33,84	91,98	90,79	0	89,58	89,99	-0,41	3,029	24	0	
22.04.2021	77,36	42,73	34,63	90,45	89,24	0	88,07	88,48	-0,41	3,046	24	0	
23.04.2021	76,89	43,03	33,86	89,9	88,74	0	87,6	87,97	-0,37	2,965	24	0	
24.04.2021	76,98	42,32	34,66	90,85	89,67	0	88,49	88,92	-0,43	3,066	24	0	
Итого:				3030,5	2983,9	0,14	2949,46	2958,51	-9,05	104,571	720	0	
Средние:	78,1	42,71	35,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/03/2021	51,31	50,37	0	49,94	49,96	-0,02	1,871	11	0
24/04/2021	3081,85	3034,35	0,14	2999,4	3008,47	-9,07	106,442	731	0
Итого:	3030,54	2983,98	0,14	2949,46	2958,51	-9,05	104,571	720	0

Прибор после проверки: с 24.03.2021 по 25.03.2021 (24ч) - досчет.
 $Q = 104,571 \cdot 720 \cdot 24 = 3,486 + 104,571 \text{ Гкал} = \underline{108,057}$

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{шт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснаб. организации

Подпись: Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГН БЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения:
24/03/21г. - 24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Вейселя 54а илп 1
Теплоэнергоснабжитель БКП-7 сеп. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Договорные раскоды:
M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тиз = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196404 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0*DD7A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2021	79,1	42,23	36,87	82,06	80,32	0	79,82	79,66	0,16	2,939	24	0	
25.03.2021	78,75	43,27	35,48	84,45	82,71	0	82,14	81,97	0,17	2,913	24	0	
26.03.2021	79,43	42,29	37,14	75,58	73,98	0	73,54	73,4	0,14	2,729	24	0	
27.03.2021	78,8	42,01	36,79	81,79	80,11	0	79,56	79,48	0,08	2,926	24	0	
28.03.2021	79,67	42,69	36,98	89	87,13	0	86,5	86,36	0,14	3,196	24	0	
29.03.2021	80,02	42,45	37,57	82,09	80,36	0	79,77	79,68	0,09	2,998	24	0	
30.03.2021	80,36	42,95	37,41	84,58	82,82	0	82,19	82,08	0,11	3,071	24	0	
31.03.2021	78,39	42,31	36,08	84,68	83,01	0	82,38	82,36	0,02	2,97	24	0	
01.04.2021	77,82	42,48	35,34	81,24	79,69	0	79,09	79,03	0,06	2,796	24	0	
02.04.2021	78,05	41,39	36,66	75,53	74,07	0	73,51	73,52	-0,01	2,694	24	0	
03.04.2021	78,56	41,46	37,1	77,73	76,2	0	75,63	75,61	0,02	2,803	24	0	
04.04.2021	78,54	41,67	36,87	80,15	78,58	0	77,96	77,97	-0,01	2,875	24	0	
05.04.2021	78,26	41,67	36,59	77,91	76,4	0	75,8	75,78	0,02	2,773	24	0	
06.04.2021	77,61	42,38	35,23	80,06	78,55	0	77,97	77,88	0,09	2,745	24	0	
07.04.2021	76,71	42,29	34,42	79,29	77,84	0	77,22	77,22	0	2,655	24	0	
08.04.2021	76,52	42,44	34,08	76,86	75,46	0	74,9	74,81	0,09	2,551	24	0	
09.04.2021	76,64	42,2	34,44	71,87	70,58	0	70,01	70,02	-0,01	2,406	24	0	
10.04.2021	76,16	42,07	34,09	73,21	71,9	0	71,34	71,31	0,03	2,429	24	0	
11.04.2021	76,45	41,4	35,05	73,18	71,83	0	71,3	71,27	0,03	2,494	24	0	
12.04.2021	77,11	41,95	35,16	68,78	67,57	0	66,97	67,05	-0,08	2,352	24	0	
13.04.2021	76,56	41,77	34,79	69,48	68,27	0	67,67	67,74	-0,07	2,352	24	0	
14.04.2021	76,4	42,3	34,1	68,07	66,92	0	66,31	66,39	-0,08	2,257	24	0	
15.04.2021	76,01	41,93	34,08	64,25	63,15	0	62,63	62,67	-0,04	2,133	24	0	
16.04.2021	75,87	42,06	33,81	66,31	65,17	0	64,62	64,64	-0,02	2,184	24	0	
17.04.2021	76,84	41,53	35,31	66,66	65,47	0	64,93	64,96	-0,03	2,292	24	0	
18.04.2021	76,94	41,68	35,26	69,62	68,43	0	67,83	67,92	-0,09	2,388	24	0	
19.04.2021	77,33	43,92	33,41	81,5	80,29	0	79,36	79,55	-0,19	2,651	24	0	
20.04.2021	77,18	43,21	33,97	77,18	76,19	0	75,16	75,54	-0,38	2,552	24	0	
21.04.2021	76,56	42,63	33,93	70,97	70,16	0	69,13	69,6	-0,47	2,342	24	0	
22.04.2021	76,74	42,38	34,36	67,88	67,12	0	66,11	66,59	-0,48	2,27	24	0	
23.04.2021	76,25	42,25	34	65,8	65,06	0	64,13	64,56	-0,43	2,18	24	0	
24.04.2021	76,32	42,21	34,11	66,64	65,84	0	64,95	65,31	-0,36	2,212	24	0	
Итого:				2287,34	2249,17	0	2228,72	2231,79	-3,07	77,798	744	0	
Средние:	77,56	42,23	35,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/21-24/04/21	2016,08	1962,84	0	1951,26	1942,13	9,13	76,518	493	0
24/04/21-24/04/21	4303,42	4212,01	0	4179,98	4173,92	6,06	154,316	1237	0
Итого:	2287,34	2249,17	0	2228,72	2231,79	-3,07	77,798	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"


Подпись Е.А. Проскурикова


Представитель теплоснабж. организации


Подпись Л.А. Болтачева
Ф.И.О.
ООО «УРЭНЭРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вейселя 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7.Сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tма = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.001E

по 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
24.03.2021	79,02	41,74	37,28	74,48	71,7	0	72,44	71,12	1,32	2,699	24	0	
25.03.2021	78,64	41,53	37,11	75,58	72,78	0	73,52	72,2	1,32	2,727	24	0	
26.03.2021	79,31	41,47	37,84	70	67,35	0,01	68,04	66,81	1,23	2,575	24	0	
27.03.2021	78,66	40,88	37,78	74,33	71,56	0	72,32	70,99	1,33	2,73	24	0	
28.03.2021	79,56	41,59	37,97	80,94	77,96	0	78,72	77,35	1,37	2,986	24	0	
29.03.2021	79,91	41,99	37,92	74,89	72,1	0	72,83	71,54	1,29	2,758	24	0	
30.03.2021	80,27	42,37	37,9	78,28	75,42	0	76,07	74,82	1,25	2,881	24	0	
31.03.2021	78,76	42,24	36,02	76,36	73,64	0	74,31	73,02	1,29	2,675	24	0	
01.04.2021	77,75	42	35,75	73,96	71,34	0	72,02	70,76	1,26	2,57	24	0	
02.04.2021	77,96	40,39	37,57	67,74	65,25	0	65,91	64,72	1,19	2,477	24	0	
03.04.2021	78,44	40,82	37,62	70,6	68,01	0	68,69	67,48	1,21	2,585	24	0	
04.04.2021	78,46	40,32	38,14	74,85	72,11	0	72,85	71,56	1,29	2,777	24	0	
05.04.2021	78,16	41,05	37,11	71,04	68,47	0	69,14	67,92	1,22	2,564	24	0	
06.04.2021	77,49	41,37	36,12	73,17	70,57	0	71,22	70,03	1,19	2,571	24	0	
07.04.2021	76,6	41,3	35,3	71,7	69,21	0,01	69,82	68,67	1,15	2,459	24	0	
08.04.2021	76,43	41,25	35,18	70,17	67,73	0	68,39	67,22	1,17	2,404	24	0	
09.04.2021	76,52	41,41	35,11	66,64	64,31	0	64,93	63,79	1,14	2,28	24	0	
10.04.2021	76	40,72	35,28	66,26	63,96	0	64,58	63,47	1,11	2,273	24	0	
11.04.2021	76,29	40,06	36,23	66,99	64,66	0	65,29	64,18	1,11	2,361	24	0	
12.04.2021	76,93	41,09	35,84	62,02	59,86	0	60,44	59,35	1,09	2,165	24	0	
13.04.2021	76,36	40,74	35,62	61,51	59,37	0	59,93	58,89	1,04	2,131	24	0	
14.04.2021	76,18	41,22	34,96	59,86	57,79	0	58,35	57,31	1,04	2,037	24	0	
15.04.2021	75,81	41,23	34,58	59,32	57,27	0	57,79	56,79	1	1,998	24	0	
16.04.2021	75,7	40,91	34,79	60,18	58,09	0	58,68	57,61	1,07	2,041	24	0	
17.04.2021	76,66	40,8	35,86	59,44	57,34	0	57,9	56,86	1,04	2,075	24	0	
18.04.2021	76,75	40,33	36,42	63,2	60,97	0	61,54	60,49	1,05	2,241	24	0	
19.04.2021	77,26	43,58	33,68	76,29	73,74	0	74,28	73,07	1,21	2,503	24	0	
20.04.2021	77,05	43,01	34,04	72,07	69,62	0	70,17	69	1,17	2,386	24	0	
21.04.2021	76,44	41,77	34,67	64,52	62,31	0	62,82	61,78	1,04	2,176	24	0	
22.04.2021	76,5	41,55	34,95	60,55	58,41	0	59,01	57,93	1,08	2,062	24	0	
23.04.2021	76,04	41,79	34,25	60,18	58,1	0	58,65	57,62	1,03	2,009	24	0	
24.04.2021	76,19	41,1	35,09	62,07	59,89	0	60,51	59,41	1,1	2,12	24	0	
Итого:				1967,21	1890,15	0,02	1915,2	1875,54	39,66	70,93	706	0	
Средние:	77,42	41,36	36,06										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/03/21г.	2044,17	1971,29	0	1981,24	1950,99	30,25	74,766	532	0
24/04/21г.	4011,38	3861,44	0,02	3896,44	3826,53	69,91	145,696	1238	0
Итого:	1967,21	1890,15	0,02	1915,2	1875,54	39,66	70,93	706	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись 
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплонаблюдения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Бейбеля 56
Теплоузелитель ВТ-7 сет. N 001
Договорные расколы:
М сет. воды _____ т.сут Мвс= _____ т.сут
Тиз= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00118007 Ввод 1 СХЕМА ПОДКОЛЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ИТ=0 ТЗ=1 КС=0 МД78 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.03.2021	80	63.27	16.73	203.87	196.06	0	198.15	192.48	5.67	3,315	22	2	*
25.03.2021	79.79	58.6	21.19	166.69	159.53	0	162.05	157.37	4.68	3,44	24	0	
26.03.2021	79.92	46.77	33.15	98.98	94.47	0	96.22	93.52	2.7	3,187	24	0	
27.03.2021	79.21	46.45	32.76	106.19	101.42	0	103.28	100.38	2.9	3,382	24	0	
28.03.2021	80.06	46.6	33.46	109.01	104.03	0	105.95	102.98	2.97	3,545	24	0	
29.03.2021	80.48	46.9	33.58	104.46	99.69	0	101.52	98.67	2.85	3,407	24	0	
30.03.2021	80.83	47.14	33.69	103.72	98.94	0	100.77	97.87	2.9	3,393	24	0	
31.03.2021	78.92	47.1	31.72	110.85	105.95	0	107.92	104.83	3.09	3,424	24	0	
01.04.2021	78.35	46.58	31.77	108.21	103.33	0	105.31	102.27	3.04	3,345	24	0	
02.04.2021	78.6	46.4	32.2	100.37	95.88	0	97.66	94.9	2.76	3,142	24	0	
03.04.2021	79.07	46.48	32.59	102.59	97.93	0	99.79	96.92	2.87	3,251	24	0	
04.04.2021	79.07	45.87	33.2	108.85	103.84	0	105.85	102.8	3.05	3,511	24	0	
05.04.2021	78.76	46.78	31.98	104.01	99.34	0	101.19	98.33	2.86	3,235	24	0	
06.04.2021	78.09	46.96	31.13	104.68	100.03	0	101.87	99.02	2.85	3,169	24	0	
07.04.2021	77.27	51.14	26.13	118.91	113.98	0	115.77	112.6	3.17	3,025	24	0	
08.04.2021	77.08	51.79	25.29	116.55	111.8	0	113.49	110.38	3.11	2,87	24	0	
09.04.2021	77.26	52.24	25.02	108.99	104.59	0	106.14	103.3	2.84	2,656	24	0	
10.04.2021	76.71	51.18	25.53	111.64	107.12	0	108.79	105.82	2.97	2,774	24	0	
11.04.2021	77.02	51.67	25.35	111.21	106.71	0	108.31	105.39	2.92	2,746	24	0	
12.04.2021	77.7	52.16	25.54	105.84	101.57	0	103.01	100.29	2.72	2,63	24	0	
13.04.2021	77.13	52.38	24.75	104.16	99.99	0	101.45	98.69	2.76	2,513	24	0	
14.04.2021	76.95	52.04	24.91	105.31	101.11	0	102.59	99.84	2.75	2,556	24	0	
15.04.2021	76.6	52.76	23.84	103.94	99.87	0	101.25	98.56	2.69	2,414	24	0	
16.04.2021	76.44	52.64	23.8	106.19	102.05	0	103.47	100.73	2.74	2,46	24	0	
17.04.2021	77.5	52.52	24.98	103.94	99.82	0	101.21	98.55	2.66	2,526	24	0	
18.04.2021	77.55	51.8	25.75	106.39	102.12	0	103.58	100.82	2.76	2,664	24	0	
19.04.2021	77.9	52.36	25.54	122.22	117.2	0	118.95	115.7	3.25	3,099	24	0	
20.04.2021	77.74	52.22	25.52	114.54	109.91	0	111.48	108.52	2.96	2,842	24	0	
21.04.2021	77.16	52.37	24.79	106.88	102.66	0	104.07	101.33	2.74	2,579	24	0	
22.04.2021	77.32	52.48	24.84	104.88	100.75	0	102.12	99.45	2.67	2,536	24	0	
23.04.2021	76.85	52.48	24.37	106.46	102.32	0	103.72	101.04	2.68	2,53	24	0	
24.04.2021	76.91	52.37	24.54	104.72	100.66	0	102.01	99.37	2.64	2,5	24	0	
Итого:				3595.3	3445	0	3498.94	3402.72	96.22	94,606	766	2	
Средние:	78.12	50.64	27.48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/03/21г.	18875.11	17894	0	18184.84	17627.68	557.16	665,112	2869	1
24/04/21г.	22470.46	21339.07	0	21683.78	21030.4	653.38	759,718	3635	3
Итого:	3595.35	3445.07	0	3498.94	3402.72	96.22	94,606	766	2

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{шт}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.04.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167111

Адрес: пр. Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРСМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгрвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тизв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.00069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,43	41,8	35,63	104,44	102,91	0,03	101,68	102,1	-0,42	3,621	24	0	
26.04.2021	76,7	42,96	33,74	99,38	98,13	0,02	96,8	97,3	-0,5	3,264	24	0	
27.04.2021	77,63	43,59	34,04	92,16	91,06	0,01	89,73	90,25	-0,52	3,053	24	0	
28.04.2021	73,52	47,02	26,5	92,61	91,94	0,05	90,4	90,99	-0,59	2,395	24	0	
Итого:				388,59	384,04	0,11	378,61	380,64	-2,03	12,333	96	0	
Средние:	76,32	43,84	32,47										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04/21г.ч.0	47630,61	46949,08	2,05	46229,06	46412,34	-183,28	1509,562	10358	0
26.04/21г.ч.0	48019,2	47333,12	2,16	46607,67	46792,98	-185,31	1521,895	10454	0
Итого:	388,59	384,04	0,11	378,61	380,64	-2,03	12,333	96	0

Представитель абонента
инспектор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

ОТЧЕТ

о фактических параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 1 илп 2

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЛЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:AFB1

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,98	40,54	37,44	99,22	97,63	0,02	96,57	96,88	-0,31	3,612	24	0	
26.04.2021	76,94	40,75	36,19	101,37	99,83	0,01	98,73	99,07	-0,34	3,569	24	0	
27.04.2021	77,56	41	36,56	100,43	98,89	0,02	97,81	98,15	-0,34	3,574	24	0	
28.04.2021	73,84	43,65	30,19	88,44	87,42	0,03	86,31	86,64	-0,33	2,604	24	0	
Итого:				389,46	383,77	0,08	379,42	380,74	-1,32	13,359	96	0	
Средние:	76,58	41,48	35,09										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	180296,66	177655,96	29,09	174813,33	175388,65	-575,32	5475,093	29635	332
26/04/21г.	180686,12	178039,73	29,17	175192,75	175769,39	-576,64	5488,452	29731	332
Итого:	389,46	383,77	0,08	379,42	380,74	-1,32	13,359	96	0



Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Трабх Т _{нш}	0

представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

25/04/21г.-26/04/21г.

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
24/04/2024.	13285,94	13016,09	0	12800,75	12843,45	-42,7	511,425	2917	0
28/04/2024.	13510,17	13237,25	0	13019,12	13062,81	-43,69	519,383	3013	0
Итого:	224,23	221,16	0	218,37	219,36	-0,99	7,958	96	0

$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}}$ $T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$	0,000
---	-------

ОТДЕЛ ЭНЕРГОСБЫТА
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-0

Теплоснабжитель ВКП-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М.сет.воды= т.сут Мпвс= т.сут

Тизв= 0.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: PROM-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КО=СК1В01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,57	41,78	34,79	117,04	107,82	0	114	106,91	7,09	3,962	24	0	
26.04.2021	75,44	42,83	32,61	113,43	104,69	0	110,56	103,75	6,81	3,603	24	0	
27.04.2021	76,1	42,84	33,26	112,11	103,39	0	109,23	102,47	6,76	3,629	24	0	
28.04.2021	72,3	45,32	26,98	103,39	95,73	0,01	100,97	94,82	6,15	2,72	24	0	
Итого:				445,97	411,63	0,01	434,76	407,95	26,81	13,914	96	0	
Средние:	75,1	43,19	31,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.04.2021	51619,1	47724,4	0,7	50138,06	47221,41	2916,65	1680,451	10378	0
26.04.2021	52065,07	48136,03	0,71	50572,82	47629,36	2943,46	1694,365	10474	0
Итого:	445,97	411,63	0,01	434,76	407,95	26,81	13,914	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренкова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ДИРЕКТОР С И И 5 ЭР
ФИО БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб х Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/2021г.-26/04/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснохолмский 5-в

Тип расходомера: РРМ-50

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тввс = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СНД01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	НС
25.04.2021	77,91	40,72	37,19	98,34	95,09	0	95,72	94,34	1,38	3,559	24	0	
26.04.2021	76,8	41,64	35,16	95,76	92,73	0	93,25	92	1,25	3,274	24	0	
27.04.2021	77,47	42,26	35,21	95,6	92,53	0	93,07	91,78	1,29	3,274	24	0	
28.04.2021	73,69	44,12	29,57	85,86	83,44	0	83,77	82,69	1,08	2,477	24	0	
Итого:				375,56	363,79	0	365,81	360,81	5	12,584	96	0	
Средние:	76,46	42,18	34,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/04/2021	52587,34	51741,44	615,02	51019,24	51150,78	-131,54	1699,153	10376	0
26/04/2021	52962,9	52105,23	615,02	51385,05	51511,59	-126,54	1711,737	10472	0
Итого:	375,56	363,79	0	365,81	360,81	5	12,584	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

000 «УРАЛТЕПЛОСНАБ»
ИНСПЕКТОР СХИЗЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснолесьский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x267D

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,04	41,15	34,89	64,34	61,61	0,01	62,71	61,13	1,58	2,187	24	0	
26.04.2021	75,1	41,19	33,91	67,23	64,41	0,01	65,55	63,91	1,64	2,222	24	0	
27.04.2021	75,61	41,65	33,96	64,06	61,3	0,01	62,47	60,81	1,66	2,12	24	0	
28.04.2021	72,06	42,11	29,95	54,34	52,17	0,02	53,09	51,73	1,36	1,588	24	0	
Итого:				249,97	239,49	0,05	243,82	237,58	6,24	8,117	96	0	
Средние:	74,7	41,52	33,17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	35224,82	39698,24	1,03	34183,25	39269,07	-5085,82	1159,234	10376	0
26/04/21г.	35474,79	39937,73	1,08	34427,07	39506,65	-5079,58	1167,351	10472	0
Итого:	249,97	239,49	0,05	243,82	237,58	6,24	8,117	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохьяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _н Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красноярский 5-д

Теплоучетчик ВКТ-7 сэт. N 001

Договорные расходы:

М сэт. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тиз = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5042

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,51	43,74	32,77	68,49	66,06	0	66,72	65,49	1,23	2,184	24	0	
26.04.2021	75,43	45,27	30,16	69,9	67,5	0	68,16	66,83	1,33	2,051	24	0	
27.04.2021	76,07	44,96	31,11	68,27	65,88	0	66,52	65,25	1,27	2,069	24	0	
28.04.2021	72,17	48,59	23,58	66,47	64,44	0,01	64,92	63,73	1,19	1,528	24	0	
Итого:				273,13	263,88	0,01	266,32	261,3	5,02	7,832	96	0	
Средние:	75,04	45,64	29,4										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	36051,29	34898,8	1,34	35011,34	34480,85	530,49	1067,898	10477	0
26/04/21г.	36324,42	35162,68	1,35	35277,66	34742,15	535,51	1075,73	10573	0
Итого:	273,13	263,88	0,01	266,32	261,3	5,02	7,832	96	0

Представитель абонента,
директор ООО "Парк-Сервис"Подпись: Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С И И Б Э Р
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0,00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00165179 БРОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КО=0,000В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,8	39,74	38,06	48,23	44,93	0,03	46,93	44,62	2,31	1,785	24	0	
26.04.2021	76,81	41,63	35,18	51,72	48,28	0,05	50,36	47,94	2,42	1,771	24	0	
27.04.2021	77,48	41,49	35,99	48,35	45,09	0,04	47,07	44,79	2,28	1,694	24	0	
28.04.2021	73,86	41,95	31,91	39,8	37,18	0,11	38,82	36,88	1,94	1,237	24	0	
Итого:				188,1	175,48	0,23	183,18	174,23	8,95	6,487	96	0	
Средние:	76,48	41,2	35,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/04/21г.	27307,59	25722,62	6,52	26465,47	25379,81	1085,66	823,228	10140	0
26/04/21г.	27495,69	25898,1	6,75	26648,65	25554,04	1094,61	829,715	10236	0
Итого:	188,1	175,48	0,23	183,18	174,23	8,95	6,487	96	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренкова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С.И. Б.ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 9-а

Тип расходомера: РРМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тма = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,84	46,86	29,98	39,58	37,99	0	38,57	37,54	1,03	1,154	24	0	
26.04.2021	75,78	47,67	28,11	41,9	40,22	0	40,84	39,73	1,11	1,148	24	0	
27.04.2021	76,38	47,91	28,47	39,02	37,47	0	38,01	37,02	0,99	1,081	24	0	
28.04.2021	72,21	53,55	18,66	45,9	44,06	0	44,83	43,47	1,36	0,835	24	0	
Итого:				166,4	159,74	0	162,25	157,76	4,49	4,218	96	0	
Средние:	75,3	48,99	26,3										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/04/21г.	29973,2	36483,86	0,57	29101,56	36036,49	-6934,93	864,001	14412	0
26/04/21г.	30139,6	36643,6	0,57	29263,81	36194,25	-6930,44	868,219	14508	0
Итого:	166,4	159,74	0	162,25	157,76	4,49	4,218	96	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись / Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Т_{иш}

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С И 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tвс = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расхоламера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОРМЛЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:Е99F

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,94	45,39	31,55	41,41	39,7	0	40,33	39,29	1,04	1,272	24	0	
26.04.2021	75,88	46,17	29,71	40,98	39,34	0	39,98	38,89	1,09	1,188	24	0	
27.04.2021	76,48	46,19	30,29	37,48	35,97	0	36,49	35,62	0,87	1,103	24	0	
28.04.2021	72,63	50,44	22,19	39,64	38,26	0	38,71	37,82	0,89	0,858	24	0	
Итого:				159,51	153,27	0	155,51	151,62	3,89	4,421	96	0	
Средние:	75,48	47,04	28,43										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	29175,4	27948,78	3,47	28313,99	27597,15	716,84	863,08	14413	0
26/04/21г.	29334,91	28102,05	3,47	28469,5	27748,77	720,73	867,501	14509	0
Итого:	159,51	153,27	0	155,51	151,62	3,89	4,421	96	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись Е.А. Просянникова

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СИИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тип расходомера: РРМ-40

Теплосчетчик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грв = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=049787

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,61	47	29,61	39,25	38,61	0	38,25	38,18	0,07	1,131	24	0	
26.04.2021	75,54	46,85	28,69	40,24	39,6	0	39,24	39,14	0,1	1,125	24	0	
27.04.2021	76,2	47,59	28,61	37,4	36,83	0	36,43	36,41	0,02	1,042	24	0	
28.04.2021	72,38	48,24	24,14	35,41	34,99	0,01	34,6	34,6	0	0,835	24	0	
Итого:				152,3	150,03	0,01	148,52	148,33	0,19	4,133	96	0	
Средние:	75,18	47,42	27,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	27214,42	25684,02	1,41	26429,15	25365,49	1063,66	787,766	14367	0
26/04/21г.	27366,72	25834,05	1,42	26577,67	25513,82	1063,85	791,899	14463	0
Итого:	152,3	150,03	0,01	148,52	148,33	0,19	4,133	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Б.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕГОЗБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЛИБЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 13

Теплоснабщик: ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.05900

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,05	41,84	35,21	126,7	122,08	0,02	123,38	121,08	2,3	4,342	24	0	
26.04.2021	76,01	42,54	33,47	126,42	121,92	0,02	123,2	120,91	2,29	4,119	24	0	
27.04.2021	76,66	42,33	34,33	123,29	118,86	0,02	120,1	117,86	2,24	4,12	24	0	
28.04.2021	72,78	47,13	25,65	103,33	100,12	0,02	100,89	99,07	1,82	2,586	24	0	
Итого:				479,74	462,98	0,08	467,57	458,92	8,65	15,167	96	0	
Средние:	75,62	43,46	32,16										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21гч.	221322,04	212965,56	14,71	214638,52	210461,52	4177	7126,957	31760	31
26/04/21гч.	221801,78	213428,54	14,79	215106,09	210920,44	4185,65	7142,124	31856	31
Итого:	479,74	462,98	0,08	467,57	458,92	8,65	15,167	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просвирникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_н
Траб x T_{нш}

0

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100307

Ввод 1

Схема подключения 3

ВД 1

ЧТ=0

ТЗ=1

КС=0.94AD

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,34	46,38	29,96	91,33	89,24	0	88,96	88,35	0,61	2,662	24	0	
26.04.2021	75,25	46,17	29,08	93,85	91,76	0	91,49	90,86	0,63	2,66	24	0	
27.04.2021	75,95	46,85	29,1	90,73	88,69	0	88,43	87,78	0,65	2,572	24	0	
28.04.2021	72,39	48,71	23,68	80,77	79,15	0	78,89	78,26	0,63	1,864	24	0	
Итого:				356,68	348,84	0	347,77	345,25	2,52	9,758	96	0	
Средние:	74,98	47,02	27,95										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	4594,47	4484,83	0	4467,6	4437,89	29,71	143,828	1042	1
26/04/21г.	4951,15	4833,67	0	4815,37	4783,14	32,23	153,586	1138	1
Итого:	356,68	348,84	0	347,77	345,25	2,52	9,758	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присяжников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С1 И 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРОМ-65

Тепловычислитель БКГ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M ввс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

НС=0.00 Гкал

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,92	41,44	35,48	46,12	44,32	0,01	44,89	43,97	0,92	1,593	24	0	
26.04.2021	75,89	42,38	33,51	46,83	45,07	0	45,61	44,67	0,94	1,526	24	0	
27.04.2021	76,54	42,93	33,61	43,82	42,15	0	42,7	41,78	0,92	1,434	24	0	
28.04.2021	72,65	45,3	27,35	42,13	40,68	0,01	41,13	40,29	0,84	1,124	24	0	
Итого:				178,9	172,22	0,02	174,33	170,71	3,62	5,677	96	0	
Средние:	75,5	43,01	32,48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21гч.	24486,64	23715,87	7,83	23767,25	23435,61	331,64	755,452	10139	0
26/04/21гч.	24665,54	23888,09	7,85	23941,58	23606,32	335,26	761,129	10235	0
Итого:	178,9	172,22	0,02	174,33	170,71	3,62	5,677	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Мегодики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ

о фактических параметрах теплонаблюдения
25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Солнечная 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

Тхв = 0,00°C

Домовод N: _____

Тип расходометра: _____

Пределы поверки:

G под max = 62,00 м3/ч G под min = 0,20 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00135908

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
25.04.2021	77,16	39,26	37,9	73,54	70,41	---	71,63	69,93	1,7	2,71	24	0	*
26.04.2021	76,86	39,67	37,19	71,14	68,15	---	69,29	67,67	1,62	2,576	24	0	*
27.04.2021	77,12	40,28	36,84	69,3	66,4	---	67,53	65,92	1,61	2,487	24	0	*
28.04.2021	73,32	42,7	30,62	56,33	54,16	---	54,96	53,71	1,25	1,681	24	0	*
Итого:				270,31	259,12	---	263,41	257,23	6,18	9,454	96	0	
Средние:	76,11	40,47	35,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
25.04.21г.	23056,11	22163,82	0	22285,93	21920,54	365,39	889,205	5414	0
26.04.21г.	23326,42	22422,94	0	22549,34	22177,77	371,57	898,659	5510	0
Итого:	270,31	259,12	0	263,41	257,23	6,18	9,454	96	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкврт = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Приженикова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167251

Адрес: Вейкеля 18

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКР-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M грвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00169226

ВВОД 1

СХЕМА подключения 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,05	48,39	28,66	89,87	88,11	0,01	87,53	87,18	0,35	2,505	24	0	
26.04.2021	75,89	49,53	26,36	97,12	95,31	0,01	94,68	94,2	0,48	2,493	24	0	
27.04.2021	76,66	49,1	27,56	90,77	89,03	0,01	88,42	88,02	0,4	2,436	24	0	
28.04.2021	72,69	55,08	17,61	104,73	103,45	0,01	102,27	101,98	0,29	1,804	24	0	
Итого:				382,49	375,9	0,04	372,9	371,38	1,52	9,238	96	0	
Средние:	75,57	50,52	25,04										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	12793,27	12465,38	1,7	12354,48	12302,98	51,5	455,407	2486	0
28/04/21г.	13175,76	12841,28	1,74	12727,38	12674,36	53,02	464,645	2582	0
Итого:	382,49	375,9	0,04	372,9	371,38	1,52	9,238	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просенникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР САНБЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вайкина 56

Тип расходомера: _____

Теплоисводитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M макс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тим = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СНЕРТС

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,27	51,73	25,54	103,81	99,75	0	101,11	98,5	2,61	2,581	24	0	
26.04.2021	76,07	52,13	23,94	108,23	104,05	0	105,47	102,73	2,74	2,525	24	0	
27.04.2021	76,89	51,32	25,57	106,45	102,26	0	103,68	100,99	2,69	2,651	24	0	
28.04.2021	73,39	54,18	19,21	99,52	96	0	97,13	94,69	2,44	1,866	24	0	
Итого:				418,01	402,06	0	407,39	396,91	10,48	9,623	96	0	
Средние:	75,9	52,34	23,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21гч.	22470,46	21339,07	0	21683,78	21030,4	653,38	759,718	3635	3
26/04/21гч.	22888,47	21741,13	0	22091,17	21427,31	663,86	769,341	3731	3
Итого:	418,01	402,06	0	407,39	396,91	10,48	9,623	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С.И. Б.Э.Р.
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Qi

Траб х Тнш

0,000

СЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Байленд 54

Теплопоставитель: БКГ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

M сет. воды = _____ т.сут Mгр = _____ т.сут

Тид = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195000

ВБ0Д 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м3/ч

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,29	41,85	35,44	91,5	90,26	0	89,1	89,54	-0,44	3,155	24	0	
26.04.2021	76,12	43,17	32,95	93,17	92,04	0	90,78	91,26	-0,48	2,99	24	0	
27.04.2021	76,91	42,91	34	89,71	88,48	0	87,38	87,71	-0,33	2,967	24	0	
28.04.2021	73,43	45,71	27,72	80,91	80,11	0,02	78,99	79,32	-0,33	2,19	24	0	
Итого:				355,29	350,89	0,02	346,25	347,83	-1,58	11,302	96	0	
Средние:	75,93	43,41	32,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04/21г.	3081,85	3034,35	0,14	2999,4	3008,47	-9,07	106,442	731	0
26.04/21г.	3437,14	3385,24	0,16	3345,65	3356,3	-10,65	117,744	827	0
Итого:	355,29	350,89	0,02	346,25	347,83	-1,58	11,302	96	0



Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *[Подпись]*
Б.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснаб. организации

Подпись *[Подпись]*
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧУЭЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: В-Магелл 54а итп 1

Теплоузел: ВКП-7 сер. N 001

Договорные расходы:

М. Сер. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196101

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КО=СхDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,67	41,95	34,72	68,66	67,71	0	66,9	67,18	-0,28	2,321	24	0	
26.04.2021	75,55	42,56	32,99	70,18	69,17	0	68,38	68,6	-0,22	2,254	24	0	
27.04.2021	76,28	42,37	33,91	67,8	66,78	0	66,06	66,25	-0,19	2,239	24	0	
28.04.2021	72,87	44,49	28,38	61,8	61,05	0	60,36	60,46	-0,1	1,711	24	0	
Итого:				268,44	264,71	0	261,7	262,49	-0,79	8,525	96	0	
Средние:	75,34	42,84	32,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	4303,42	4212,01	0	4179,98	4173,92	6,06	154,316	1237	0
26/04/21г.	4571,86	4476,72	0	4441,68	4436,41	5,27	162,841	1333	0
Итого:	268,44	264,71	0	261,7	262,49	-0,79	8,525	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр)	
Q _{кorr} = Qi Траб x T _{нш}	0,000

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И в ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г. - 26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вейделя 54а ил 2

Тип расходомера: _____

Теплощителитель ВТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тзд = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9A1E

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,48	40,59	35,89	62,2	59,98	0	60,6	59,5	1,1	2,175	24	0	
26.04.2021	75,35	41,4	33,95	62,42	60,25	0	60,86	59,77	1,09	2,065	24	0	
27.04.2021	76,12	41,42	34,7	62,08	59,9	0	60,51	59,42	1,09	2,097	24	0	
28.04.2021	72,61	42,35	30,26	52,39	50,69	0,01	51,19	50,26	0,93	1,546	24	0	
Итого:				239,09	230,82	0,01	233,16	228,95	4,21	7,883	96	0	
Средние:	75,14	41,44	33,7										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г. до	4011,38	3861,44	0,02	3896,44	3826,53	69,91	145,696	1238	0
28/04/21г. до	4250,47	4092,26	0,03	4129,6	4055,48	74,12	153,579	1334	0
Итого:	239,09	230,82	0,01	233,16	228,95	4,21	7,883	96	0



Представитель абонента
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ООО «УралЭнергосбыт»
ИНСПЕКТОР С и И 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

О суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Договор №:

Тип расходомера:

Результаты измерений:

7. *Journal of Management Studies*, 1992, 29, 1.

T. Syt H. NC= T. Syt

G под max =	2.00 м3/ч	G под min =	1.00 м3/ч
G обр max =	2.00 м3/ч	G обр min =	1.00 м3/ч
G3 max =	2.00 м3/ч	G3 min =	1.00 м3/ч

50133223

155

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

 $\phi T=0$

T3=

EC

FR2

ПО 2.7

[illegible]

	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qо	BHP	BOC
	m3	m3	m3	T	T	T	Гкал	ч	ч
2019	38678,98	37143,46	0	37544,55	36672,58	871,97	1113,589	10166	0
2020	38996,7	37448,72	0	37854,09	36974,55	879,54	1122,403	10262	0
2021	317,72	305,26	0	309,54	301,97	7,57	8,814	96	0



Представитель теплоснабж организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}} \frac{T_{\text{раб}}}{T_{\text{нш}}}$$

0,000

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

25/04/201г.-26/04/201г.

Договор №: _____

Тип расчётномера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

№ 00170041

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СХЛД07

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
25/04/2011	76,26	43,46	32,8	42,89	42,28	0,01	41,79	41,86	-0,07	1,371	24	0	
26/04/2011	75,11	44,28	30,83	43,96	43,36	0	42,9	42,92	-0,02	1,321	24	0	
27/04/2011	75,82	45,37	30,45	40,6	40,07	0	39,59	39,64	-0,05	1,204	24	0	
28/04/2011	72,26	47,35	24,91	42,61	42,18	0	41,62	41,72	-0,1	1,037	24	0	
Итого:				170,06	167,89	0,01	165,9	166,14	-0,24	4,933	96	0	
Среднее:	74,86	45,11	29,74										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25/04/2011	5112,4	8906,93	0,1	8798,9	8798,55	0,35	344,911	3610	0
26/04/2011	5282,46	9074,82	0,11	8964,8	8964,69	0,11	349,844	3706	0
Итого:	170,06	167,89	0,01	165,9	166,14	-0,24	4,933	96	0



Представитель абонента
И.О. "Парк-Сервис"

Е.А. Ярославникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия и израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/лр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

#ДЕЛ/О!

ОТЧЕТ
о состоянии параметров теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

«Парк-Сервис»
Мат. Т. 22
ВСТ-7 лет. N 001

Договор N:
Тип расходомера:

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Т.С.Г. Мгас= Т.С.Г.

0.00°C

ВЕРС 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х2601 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
25.04.2021	77,2	43,42	33,78	70,83	69,08	0	68,99	68,49	0,5	2,328	24	0	
26.04.2021	76,04	43,97	32,07	72,98	71,23	0	71,13	70,57	0,56	2,279	24	0	
27.04.2021	76,81	44,39	32,42	71,87	70,12	0	69,95	69,49	0,46	2,263	24	0	
28.04.2021	73,51	45	28,51	63,24	61,97	0,01	61,73	61,4	0,33	1,756	24	0	
29.04.2021	75,89	44,19	31,69	278,92	272,4	0,01	271,8	269,95	1,85	8,626	96	0	

	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.04/2124.	17109,09	16549,91	2,04	16537,48	16372,99	164,49	671,536	4741	0
26.04/2124.	17388,01	16822,31	2,05	16809,28	16642,94	166,34	680,162	4837	0
27.04.2021	278,92	272,4	0,01	271,8	269,95	1,85	8,626	96	0



«Парк-Сервис»
Е.А. Ярославникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб x Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Теплопункт "Парк-Сервис"
№А. Шкаф № 10 стр 2
Тех. паспорт В-Т-7 стр. № 001
Температура: _____
Т.С.Г. Макс=_____ т.сут
= 0,000°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

№ 11185334 ВД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
25.04.21	75,63	45,61	30,02	82,21	80,88	0,02	80,15	80,1	0,05	2,404	24	0	
25.04.21	74,49	46,04	28,45	84,88	83,6	0,02	82,82	82,77	0,05	2,358	24	0	
25.04.21	75,23	45,59	29,64	83,91	82,57	0,02	81,83	81,8	0,03	2,424	24	0	
25.04.21	72,2	47,54	24,66	71,78	70,88	0,03	70,11	70,15	-0,04	1,728	24	0	
Итого:				322,78	317,93	0,09	314,91	314,82	0,09	8,914	96	0	
26.04.21	74,38	46,19	28,19										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.04.21	25738,73	25318,18	5,25	28910,74	28971,4	-60,66	871,091	8676	0
25.04.21	30081,51	29636,11	5,34	29225,65	29286,22	-60,57	880,005	8772	0
Итого:	322,78	317,93	0,09	314,91	314,82	0,09	8,914	96	0



Исполнитель
«Парк-Сервис»
Подпись
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ

о фактических параметрах теплоснабжения

25/04/2019г.-26/04/2019г.

г/ооо "Парк-Сервис"

Договор №: _____

г/г. №: 10 от 11

Тип расходомера: _____

№ ВМТ-7 Сер. N 001

Пределы измерений:

г/г. №: 10 от 11

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

г/г. №: 10 от 11

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

г/г. №: 10 от 11

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

г/г. №: 10 от 11

Вход 1

Схема подключения 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СХ097D

по 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	BHP	BOC	HC
г/г. №: 10 от 11	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
25/04/2019	75,1	41,52	33,58	67,21	64,7	0	65,53	64,18	1,35	2,199	24	0	
26/04/2019	73,98	41,65	32,33	70	67,42	0,01	68,31	66,9	1,41	2,207	24	0	
27/04/2019	74,72	41,35	33,37	67,7	65,3	0	66,02	64,79	1,23	2,202	24	0	
28/04/2019	71,79	42,87	28,92	58,87	56,97	0	57,53	56,49	1,04	1,661	24	0	
Итого:				146,25	133,43	0,01	144,72	133,12	11,6	3,192	72	0	
Среднее:	73,89	41,84	32,05										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	BHP	BOC
г/г. №: 10 от 11	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25/04/2019	2301,15	2216,3	0	2240,81	2198,34	42,47	78,655	733	0
26/04/2019	2447,4	2343,73	0,01	2385,53	2331,46	54,07	81,847	805	0
Итого:	146,25	133,43	0,01	144,72	133,12	11,6	3,192	72	0



Представитель теплоснабж организации

/  /Е.В. Жукова/Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
О СЛУЖБЕНИХ ПЕРЕМЕНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
24/04/21г.-26/04/21г.

19 Б

14-00000

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

_____ T.C. + MIBC = _____ T.CUT

Лоточек N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

$G_{\text{под max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

G oör max = 2.00 m³/y G oör min = 1.00 m³/y

G3 max = 2.00 m³/ч G3 min = 1.00 m³/ч

05421818

Page 1

САРМА ПОДКРЕПЛЕНИЯ 3

ЕД 1

$$\Phi T=0$$

$\Phi T=0$ $T3=1$ $KC=0x4950$ по 2.7

T3=1

$$KC=0.$$

250

70 2 1

V1	M1	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC	
V3	M2	T	T	M3	T	Гкал	ч	ч
52,813	121451,991	119423,122	119365,946	29901,200	57,18	3673,986	19968	0
29,957	121825,063	119792,298	119735,122	30057,240	57,18	3688,351	20088	0
7,14	373,07	369,18	369,18	156,04	0,00	14,365	120	0



Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/иш)

$$Q_{\text{контр}} = Q_{\text{и}} \cdot T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$$

0

24/04/21г.-28/04/21г.

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

[illegible]

$G_{\text{под max}} = 45.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 0.10 \text{ м}^3/\text{ч}$

T.CyT MFEC= T.CyT

$$G_{\text{обр max}} = 45.00 \text{ м}^3/\text{ч} \quad G_{\text{обр min}} = 0.10 \text{ м}^3/\text{ч}$$

C. 20°C

☎ 05474617

END 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

221

$$\Phi T = 0$$
 $T_3=0$ $K^{\circ} = 0$

659

ПО 2.7

	V1	V2	V3	Qo	BHP	BOC
Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
2024/2124:	6519,716	6519,721	0,00	164,238	20807	0
2024/2124:	6544,363	6544,368	0,00	165,013	20927	0
2024/2124:	24,647	24,647	0,00	0,775	120	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$$Q_{\text{кorr}} = Q_{\text{и}} \frac{T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}}{T_{\text{нш}}}$$

0

Ответственный представитель потребителя:

Е.В. Большаков

 Ответственный представитель энергоснабжающей организации: Е.В. Бо...

Е.В. Жукова

О Сущности параметров теплоснабжения
24/04/21г.-26/04/21г.

1000

$$\mathbb{P} \times \mathbb{C} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P} \times \mathbb{C} \times \mathbb{P}$$

Пределы измерений:

$G_{\text{под max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

G o&p max = 2.00 m³/y G o&p min = 1.00 m³/y

G3 max = 2.00 m³/q G3 min = 1.00 m³/q

0575:617

END 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

$$\phi_T = 0$$

T3=1

KC=0xA950

ПО 2.7

	M1	M2	Mr	Qo	BHP	ВОС
	T	T	T	Гкал	ч	ч
2021/22	100772,57	100161,68	737,53	3735,433	22415	0
2022/23	101183,11	100562,67	747,09	3750,928	22535	0
Итого:	410,54	400,99	9,56	15,495	120	0

C

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24/03/21r.-25/04/21r.

Договор N:

Тип расщепления:

Пределы измерений:

$G_{\text{под max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

$G_{\text{обр max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{обр min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

G3 max = 2.00 m3/y G3 min = 1.00 m3/y

Page 147915:7

Figure 1

Схема подключения 3

ЭД 1

$$\phi T=0$$

T3=1

 $KC=0.1950$

по 2.7

	V1	V2	M1	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
№ п/п	м3	м4	т	т	м3	т	Гкал	ч	ч
2124	144571,62	141239,29	139726,70	139709,36	6286,49	17,33	4763,653	28319	0
2124	144981,68	141638,93	140125,15	140107,81	6442,53	17,33	4779,411	28439	0
2124	410,06	399,64	398,45	398,45	156,04	0,00	15,758	120	0



/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/шр)	
$Q_{\text{кортр}} = Q_{\text{и}}$ Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Улица Юсупова 105

Теплоснабжитель: БМТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тид = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 06107090

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,28	45,46	30,82	88,69	86,83	0	86,42	85,99	0,43	2,66	24	0	
26.04.2021	75,29	46,07	29,22	93,48	91,56	0	91,14	90,64	0,5	2,662	24	0	
27.04.2021	75,96	45,65	30,31	88,5	86,59	0	86,25	85,74	0,51	2,613	24	0	
28.04.2021	72,14	49,02	23,12	83,37	81,98	0	81,45	81,06	0,39	1,879	24	0	
Итого:				354,04	346,96	0	345,26	343,43	1,83	9,814	96	0	
Средние:	74,91	46,55	28,36										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС
25.04.2021	34320,12	33500,56	0	33268,81	33062,34	206,47	1026,109	6635	2
26.04.2021	34674,16	33847,52	0	33614,07	33405,77	208,3	1035,923	6731	2
Итого:	354,04	346,96	0	345,26	343,43	1,83	9,814	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГАЗБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧЕТ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г. - 28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Харина Юсупова 103

Тепловычислитель ВКГ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

T_{кв} = 0.00 °C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=CK519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,23	47,62	34,61	81,55	79,29	0	79,44	78,58	0,86	2,747	24	0	
26.04.2021	76,16	44,14	32,02	83,8	81,6	0	81,68	80,86	0,82	2,614	24	0	
27.04.2021	76,82	44,47	32,35	78,19	76,1	0	76,17	75,37	0,8	2,46	24	0	
28.04.2021	73,15	46,66	26,49	70,82	69,19	0	69,13	68,47	0,66	1,827	24	0	
Итого:				314,36	306,18	0	306,42	303,28	3,14	9,648	96	0	
Средние:	75,84	44,47	31,36										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04/21г.	32660,89	31793,78	0,73	31619,51	31377,39	242,12	1038,187	6637	2
28.04/21г.	32975,25	32099,96	0,73	31925,93	31680,67	245,26	1047,835	6733	2
Итого:	314,36	306,18	0	306,42	303,28	3,14	9,648	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СГИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
28.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплонаблюдения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: Пром-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0-5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
25.04.2021	76,29	40,74	35,55	67,78	66,39	0	66,06	65,88	0,18	2,732	24	0	
26.04.2021	75,23	41,67	33,56	68,46	67,15	0	66,75	66,66	0,09	2,605	24	0	
27.04.2021	75,88	42,39	33,49	65,42	64,15	0	63,78	63,63	0,15	2,481	24	0	
28.04.2021	72,22	43,31	28,91	59,37	58,42	0	58,02	57,91	0,11	1,946	24	0	
Итого:				261,03	256,11	0	254,61	254,08	0,53	9,764	96	0	
Средние:	74,9	42,02	32,87										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
24.04/22.04.0	32750,21	32232,21	1,37	31800,59	31864,73	-64,14	1186,981	10141	0
26.04/22.04.0	33011,24	32488,32	1,37	32055,2	32118,81	-63,61	1196,745	10237	0
Итого:	261,03	256,11	0	254,61	254,08	0,53	9,764	96	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Т_{шт}

0,000

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С.И. БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.05.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165101

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:5360

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	75,92	44,89	31,03	56,16	54,59	0	54,7	54,1	0,6	1,695	24	0	
26.04.2021	74,87	45,15	29,72	58,86	57,26	0	57,4	56,72	0,68	1,705	24	0	
27.04.2021	75,56	45,46	30,1	56,99	55,47	0	55,54	54,94	0,6	1,673	24	0	
28.04.2021	72,15	46,16	25,99	46,75	45,69	0	45,65	45,22	0,43	1,185	24	0	
Итого:				218,76	213,01	0	213,29	210,98	2,31	6,258	96	0	
Средние:	74,62	45,41	29,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04/21г.	26311,41	25765,17	1,64	25541,65	25433,43	108,22	750,024	10141	1
26.04/21г.	26530,17	25978,18	1,64	25754,94	25644,41	110,53	756,282	10237	1
Итого:	218,76	213,01	0	213,29	210,98	2,31	6,258	96	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Прохорникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С1И 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн). (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/2021г.-26/04/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Байкеле 56

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т.сут Мрас = _____ т.сут

Тиз = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00118007

Ввод 1

Схема подключения 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.00078

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,27	51,73	25,54	103,81	99,75	0	101,11	98,5	2,61	2,581	24	0	
26.04.2021	76,07	52,13	23,94	108,23	104,05	0	105,47	102,73	2,74	2,525	24	0	
27.04.2021	76,99	51,32	25,57	106,45	102,26	0	103,68	100,99	2,69	2,551	24	0	
28.04.2021	73,39	54,18	19,21	99,52	96	0	97,13	94,69	2,44	1,866	24	0	
Итого:				418,01	402,06	0	407,39	396,91	10,48	9,623	96	0	
Средние:	75,9	52,34	23,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/2021г.	22470,46	21339,07	0	21683,78	21030,4	653,38	759,718	3635	3
26/04/2021г.	22888,47	21741,13	0	22091,17	21427,31	663,86	769,341	3731	3
Итого:	418,01	402,06	0	407,39	396,91	10,48	9,623	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛ ЭНЕРГИИ»
ИНСПЕКТОР С/УЧ 539
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Qi Траб x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейселя 54

Тип расходомера: _____

Теплодиспетчер ВРТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{гвс} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Запасовой номер 00195300

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0м3/ч

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
25.04.2021	77,29	41,85	35,44	91,5	90,26	0	89,1	89,54	-0,44	3,155	24	0	
26.04.2021	76,12	43,17	32,95	93,17	92,04	0	90,78	91,76	-0,48	2,99	24	0	
27.04.2021	76,91	42,91	34	89,71	88,48	0	87,38	87,71	-0,33	2,967	24	0	
28.04.2021	73,43	45,71	27,72	80,91	80,11	0,02	78,99	79,32	-0,33	2,19	24	0	
Итого:				355,29	350,89	0,02	346,25	347,83	-1,58	11,302	96	0	
Средние:	75,93	43,41	32,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/04/2124ч.	3081,85	3034,35	0,14	2999,4	3008,47	-9,07	106,442	731	0
26/04/2124ч.	3437,14	3385,24	0,16	3345,65	3356,3	-10,65	117,744	827	0
Итого:	355,29	350,89	0,02	346,25	347,83	-1,58	11,302	96	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоренникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{кorr} = Q_и
Т_{гвс} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г. - 26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Баймаля 54а ипп 2

Тепловычислитель ВТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

БРод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.00A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,48	40,59	35,89	62,2	59,98	0	60,6	59,5	1,1	2,175	24	0	
26.04.2021	75,35	41,4	33,95	62,42	60,25	0	60,86	59,77	1,09	2,065	24	0	
27.04.2021	76,12	41,42	34,7	62,08	59,9	0	60,51	59,42	1,09	2,097	24	0	
28.04.2021	72,61	42,35	30,26	52,39	50,69	0,01	51,19	50,26	0,93	1,546	24	0	
Итого:				239,09	230,82	0,01	233,16	228,95	4,21	7,883	96	0	
Средние:	75,14	41,44	33,7										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	ВОС ч
24/04/21г.	4011,38	3861,44	0,02	3896,44	3826,53	69,91	145,696	1238	0
26/04/21г.	4250,47	4092,26	0,03	4129,6	4055,48	74,12	153,579	1334	0
Итого:	239,09	230,82	0,01	233,16	228,95	4,21	7,883	96	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
20.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: Вейселя 54а итп 1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M втс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195484

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х007А

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,67	41,95	34,72	68,66	67,71	0	66,9	67,18	-0,28	2,321	24	0	
26.04.2021	75,55	42,56	32,99	70,18	69,17	0	68,38	68,6	-0,22	2,254	24	0	
27.04.2021	76,28	42,37	33,91	67,8	66,78	0	66,06	66,25	-0,19	2,239	24	0	
28.04.2021	72,87	44,49	28,38	61,8	61,05	0	60,36	60,46	-0,1	1,711	24	0	
Итого:				268,44	264,71	0	261,7	262,49	-0,79	8,525	96	0	
Средние:	75,34	42,84	32,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	4303,42	4212,01	0	4179,98	4173,92	6,06	154,316	1237	0
28/04/21г.	4571,86	4476,72	0	4441,68	4436,41	5,27	162,841	1333	0
Итого:	268,44	264,71	0	261,7	262,49	-0,79	8,525	96	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
28.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Вейкеля 40

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут M грвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00160126

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЛЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х0751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,05	48,39	28,66	89,87	88,11	0,01	87,53	87,18	0,35	2,505	24	0	
26.04.2021	75,89	49,53	26,36	97,12	95,31	0,01	94,68	94,2	0,48	2,493	24	0	
27.04.2021	76,66	49,1	27,56	90,77	89,03	0,01	88,42	88,02	0,4	2,436	24	0	
28.04.2021	72,69	55,08	17,61	104,73	103,45	0,01	102,27	101,98	0,29	1,804	24	0	
Итого:				382,49	375,9	0,04	372,9	371,38	1,52	9,238	96	0	
Средние:	75,57	50,52	25,04										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	12793,27	12465,38	1,7	12354,48	12302,98	51,5	455,407	2486	0
28/04/21г.	13175,76	12841,28	1,74	12727,38	12674,36	53,02	464,645	2582	0
Итого:	382,49	375,9	0,04	372,9	371,38	1,52	9,238	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

[Подпись]

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб х Т _{нш}	0,000

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
28.04.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Красновольский 13-б

Тепловычислитель ВКГ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тка = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x3F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,92	41,44	35,48	46,12	44,32	0,01	44,89	43,97	0,92	1,593	24	0	
26.04.2021	75,89	42,38	33,51	46,83	45,07	0	45,61	44,67	0,94	1,526	24	0	
27.04.2021	76,54	42,93	33,61	43,82	42,15	0	42,7	41,78	0,92	1,434	24	0	
28.04.2021	72,65	45,3	27,35	42,13	40,68	0,01	41,13	40,29	0,84	1,124	24	0	
Итого:				178,9	172,22	0,02	174,33	170,71	3,62	5,677	96	0	
Средние:	75,5	43,01	32,48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04.21г.	24486,64	23715,87	7,83	23767,25	23435,61	331,64	755,452	10139	0
28.04.21г.	24665,54	23888,09	7,85	23941,58	23606,32	335,26	761,129	10235	0
Итого:	178,9	172,22	0,02	174,33	170,71	3,62	5,677	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кorr} = Qi Траб x T _{нш}	0,000

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгр = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тма = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0MB1AD

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,34	46,38	29,96	91,33	89,24	0	88,96	88,35	0,61	2,662	24	0	
26.04.2021	75,25	46,17	29,08	93,85	91,76	0	91,49	90,86	0,63	2,66	24	0	
27.04.2021	75,95	46,85	29,1	90,73	88,69	0	88,43	87,78	0,65	2,572	24	0	
28.04.2021	72,39	48,71	23,68	80,77	79,15	0	78,89	78,26	0,63	1,864	24	0	
Итого:				356,68	348,84	0	347,77	345,25	2,52	9,758	96	0	
Средние:	74,98	47,02	27,95										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	4594,47	4484,83	0	4467,6	4437,89	29,71	143,828	1042	1
26/04/21г.	4951,15	4833,67	0	4815,37	4783,14	32,23	153,586	1138	1
Итого:	356,68	348,84	0	347,77	345,25	2,52	9,758	96	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_н
Траб x T_{нш}

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СГН 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
05.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г. - 28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Красносельский 13

Теплоучаститель ВКТ-7 сг. N 001

Договорные расходи:

М сг. воды = _____ т. сг. Мгвс = _____ т. сг.

Тхв = 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЛМЕНИЯ 3

ВД 1

QT=0

T3=1

KC=0:Е9D0

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,05	41,84	35,21	126,7	122,08	0,02	123,38	121,08	2,3	4,342	24	0	
26.04.2021	76,01	42,54	33,47	126,42	121,92	0,02	123,2	120,91	2,29	4,119	24	0	
27.04.2021	76,66	42,33	34,33	123,29	118,86	0,02	120,1	117,86	2,24	4,12	24	0	
28.04.2021	72,78	47,13	25,65	103,33	100,12	0,02	100,89	99,07	1,82	2,586	24	0	
Итого:				479,74	462,98	0,08	467,57	458,92	8,65	15,167	96	0	
Средние:	75,62	43,46	32,16										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04/21г.	221322,04	212965,56	14,71	214638,52	210461,52	4177	7126,957	31760	31
20.04/21г.	221801,78	213428,54	14,79	215106,09	210920,44	4185,65	7142,124	31856	31
Итого:	479,74	462,98	0,08	467,57	458,92	8,65	15,167	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тип расходомера: РРМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мпас = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,61	47	29,61	39,25	38,61	0	38,25	38,18	0,07	1,131	24	0	
26.04.2021	75,54	46,85	28,69	40,24	39,6	0	39,24	39,14	0,1	1,125	24	0	
27.04.2021	76,2	47,59	28,61	37,4	36,83	0	36,43	36,41	0,02	1,042	24	0	
28.04.2021	72,38	48,24	24,14	35,41	34,99	0,01	34,6	34,6	0	0,835	24	0	
Итого:				152,3	150,03	0,01	148,52	148,33	0,19	4,133	96	0	
Средние:	75,18	47,42	27,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	27214,42	25684,02	1,41	26429,15	25365,49	1063,66	787,766	14367	0
28/04/21г.	27366,72	25834,05	1,42	26577,67	25513,82	1063,85	791,899	14463	0
Итого:	152,3	150,03	0,01	148,52	148,33	0,19	4,133	96	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
05.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-29/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M вбс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=С-Е99F

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,94	45,39	31,55	41,41	39,7	0	40,33	39,29	1,04	1,272	24	0	
26.04.2021	75,88	46,17	29,71	40,98	39,34	0	39,98	38,89	1,09	1,188	24	0	
27.04.2021	76,48	46,19	30,29	37,48	35,97	0	36,49	35,62	0,87	1,103	24	0	
28.04.2021	72,63	50,44	22,19	39,64	38,26	0	38,71	37,82	0,89	0,858	24	0	
Итого:				159,51	153,27	0	155,51	151,62	3,89	4,421	96	0	
Средние:	75,48	47,04	28,43										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.04.2021	29175,4	27948,78	3,47	28313,99	27597,15	716,84	863,08	14413	0
26.04.2021	29334,91	28102,05	3,47	28469,5	27748,77	720,73	867,501	14509	0
Итого:	159,51	153,27	0	155,51	151,62	3,89	4,421	96	0

Представитель абонента
(директор ООО "Парк-Сервис")

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ЭР

Подпись БОЛТАЧЕВА Ф.А.

25.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г. - 26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснолесьский 9-а

Тип расходомера: ПРОМ-40

Теплоисчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:6756

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,84	46,86	29,98	39,58	37,99	0	38,57	37,54	1,03	1,154	24	0	
26.04.2021	75,78	47,67	28,11	41,9	40,22	0	40,84	39,73	1,11	1,148	24	0	
27.04.2021	76,38	47,91	28,47	39,02	37,47	0	38,01	37,02	0,99	1,081	24	0	
28.04.2021	72,21	53,55	18,66	45,9	44,06	0	44,83	43,47	1,36	0,835	24	0	
Итого:				166,4	159,74	0	162,25	157,76	4,49	4,218	96	0	
Средние:	75,3	48,99	26,3										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04/21г.	29973,2	36483,86	0,57	29101,56	36036,49	-6934,93	864,001	14412	0
26.04/21г.	30139,6	36643,6	0,57	29263,81	36194,25	-6930,44	868,219	14508	0
Итого:	166,4	159,74	0	162,25	157,76	4,49	4,218	96	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Проценникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Ф.И.О.
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.04.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Красноволовский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грв = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0008

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,8	39,74	38,06	48,23	44,93	0,03	46,93	44,62	2,31	1,785	24	0	
26.04.2021	76,81	41,63	35,18	51,72	48,78	0,05	50,36	47,94	2,42	1,771	24	0	
27.04.2021	77,48	41,49	35,99	48,35	45,09	0,04	47,07	44,79	2,28	1,694	24	0	
28.04.2021	73,86	41,95	31,91	39,8	37,18	0,11	38,82	36,88	1,94	1,237	24	0	
Итого:				188,1	175,48	0,23	183,18	174,23	8,95	6,487	96	0	
Средние:	76,48	41,2	35,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04.2021	27307,59	25722,62	6,52	26465,47	25379,81	1085,66	823,228	10140	0
26.04.2021	27495,69	25898,1	6,75	26648,65	25554,04	1094,61	829,715	10236	0
Итого:	188,1	175,48	0,23	183,18	174,23	8,95	6,487	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26/05.2021г.
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{шт}	0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

M сер. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч

Тизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м³/ч G3 min = 1.00 м³/ч

Заводской номер 00170432

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КО=0:5042

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,51	43,74	32,77	68,49	66,06	0	66,72	65,49	1,23	2,184	24	0	
26.04.2021	75,43	45,27	30,16	69,9	67,5	0	68,16	66,83	1,33	2,051	24	0	
27.04.2021	76,07	44,96	31,11	68,27	65,88	0	66,52	65,25	1,27	2,069	24	0	
28.04.2021	72,17	48,59	23,58	66,47	64,44	0,01	64,92	63,73	1,19	1,528	24	0	
Итого:				273,13	263,88	0,01	266,32	261,3	5,02	7,832	96	0	
Средние:	75,04	45,64	29,4										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/04/21г.	36051,29	34898,8	1,34	35011,34	34480,85	530,49	1067,898	10477	0
26/04/21г.	36324,42	35162,68	1,35	35277,66	34742,15	535,51	1075,73	10573	0
Итого:	273,13	263,88	0,01	266,32	261,3	5,02	7,832	96	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Представитель теплоснабжающей организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-т

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тиз = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПКЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х267D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,04	41,15	34,89	64,34	61,61	0,01	62,71	61,13	1,58	2,187	24	0	
26.04.2021	75,1	41,19	33,91	67,23	64,41	0,01	65,55	63,91	1,64	2,222	24	0	
27.04.2021	75,61	41,65	33,96	64,06	61,3	0,01	62,47	60,81	1,66	2,12	24	0	
28.04.2021	72,06	42,11	29,95	54,34	52,17	0,02	53,09	51,73	1,36	1,588	24	0	
Итого:				249,97	239,49	0,05	243,82	237,58	6,24	8,117	96	0	
Средние:	74,7	41,52	33,17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	35224,82	39698,24	1,03	34183,25	39269,07	-5085,82	1159,234	10376	0
26/04/21г.	35474,79	39937,73	1,08	34427,07	39506,65	-5079,58	1167,351	10472	0
Итого:	249,97	239,49	0,05	243,82	237,58	6,24	8,117	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
26.05.2021г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснополяский 5-б

Тепловычислитель ВКГ-7 сэт. N 001

Договорные расходы:

M сэт. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G вод max = 2.00 м3/ч G вод min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВР0Д 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:1В01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	76,57	41,78	34,79	117,04	107,82	0	114	106,91	7,09	3,962	24	0	
26.04.2021	75,44	42,83	32,61	113,43	104,69	0	110,56	103,75	6,81	3,603	24	0	
27.04.2021	76,1	42,84	33,26	112,11	103,39	0	109,23	102,47	6,76	3,629	24	0	
28.04.2021	72,3	45,32	26,98	103,39	95,73	0,01	100,97	94,82	6,15	2,72	24	0	
Итого:				445,97	411,63	0,01	434,76	407,95	26,81	13,914	96	0	
Средние:	75,1	43,19	31,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/04/21г.	51619,1	47724,4	0,7	50138,06	47221,41	2916,65	1680,451	10378	0
26/04/21г.	52065,07	48136,03	0,71	50572,82	47629,36	2943,46	1694,365	10474	0
Итого:	445,97	411,63	0,01	434,76	407,95	26,81	13,914	96	0



ООО «УралЭнергосбыт»
 ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
 БОЛТАЧЕВА Л.А.
 26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0

Представитель абонента
 Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
 Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева
 Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгрвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тдв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

4T=0

T3=1

КС=СВ37А

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,7	41,69	36,01	59,88	58,48	0	58,29	57,98	0,31	2,1	24	0	
26.04.2021	76,43	42,02	34,41	59,12	57,81	0	57,62	57,32	0,3	1,98	24	0	
27.04.2021	77,21	41,45	35,76	59,08	57,71	0	57,53	57,23	0,3	2,057	24	0	
28.04.2021	73,86	43,41	30,45	47,17	46,14	0	46,05	45,76	0,29	1,403	24	0	
Итого:				225,25	220,14	0	219,49	218,29	1,2	7,54	96	0	
Средние:	76,3	42,14	34,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21гч	16290,8	15818,72	4,56	15725,36	15648,06	77,3	669,104	4407	0
26/04/21гч	16516,05	16038,86	4,56	15944,85	15866,35	78,5	676,644	4503	0
Итого:	225,25	220,14	0	219,49	218,29	1,2	7,54	96	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0,05/0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	78,52	41,38	37,14	103,25	98,54	0	100,47	97,75	2,72	3,728	24	0	
26.04.2021	77,47	42,34	35,13	104,4	99,79	0	101,66	98,96	2,7	3,569	24	0	
27.04.2021	78,11	42,19	35,92	98,58	94,15	0	95,95	93,39	2,56	3,445	24	0	
28.04.2021	74,4	45,19	29,21	85,32	81,79	0,02	83,26	81,02	2,24	2,426	24	0	
Итого:				391,55	374,27	0,02	381,34	371,12	10,22	13,168	96	0	
Средние:	77,12	42,77	34,35										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21гч.	70128,37	67225,96	6,13	67978,04	66404,49	1573,55	2239,006	11671	5
26/04/21гч.	70519,92	67600,23	6,15	68359,38	66775,61	1583,77	2252,174	11767	5
Итого:	391,55	374,27	0,02	381,34	371,12	10,22	13,168	96	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплонаблюдения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Красноволовский 3-д

Тип расходомера: ПРМ-50

Теплоучетчик ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.00055

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,3	41,41	35,89	99,67	96,4	0	97,04	95,66	1,38	3,48	24	0	
26.04.2021	76,24	42,26	33,98	103,47	100,18	0	100,83	99,36	1,47	3,424	24	0	
27.04.2021	76,89	41,73	35,16	99,8	96,54	0	97,21	95,77	1,44	3,415	24	0	
28.04.2021	72,89	45,1	27,79	87,98	85,52	0,01	85,91	84,7	1,21	2,386	24	0	
Итого:				390,92	378,64	0,01	380,99	375,49	5,5	12,705	96	0	
Средние:	75,83	42,62	33,2										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04/21г.	56160,69	54725,83	1,65	54509,55	54064,66	444,89	1701,138	10381	0
26.04/21г.	56551,61	55104,47	1,66	54890,54	54440,15	450,39	1713,843	10477	0
Итого:	390,92	378,64	0,01	380,99	375,49	5,5	12,705	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Преснянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Представитель теплоснабжающей организации

/
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ

о фактических параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Урашловский 3-г

Тип расходомера: ПЭМ-50

Теплоисчислитель: ВКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскаты:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M вбс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КО=000000

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
25.04.2021	77,41	40,73	36,68	101,36	98,92	0,01	98,69	98,18	0,51	3,617	24	0	
26.04.2021	76,35	40,96	35,39	102,31	99,93	0	99,68	99,19	0,49	3,524	24	0	
27.04.2021	77,01	41,69	35,32	98,18	95,94	0	95,6	95,16	0,44	3,374	24	0	
28.04.2021	73,38	41,9	31,48	79,46	77,97	0,03	77,53	77,34	0,19	2,435	24	0	
Итого:				381,31	372,76	0,04	371,5	369,87	1,63	12,95	96	0	
Средние:	76,03	41,32	34,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/04/21г.	56577,9	55682,37	2,77	54948,08	55008,79	-60,71	1671,589	10381	0
28/04/21г.	56959,21	56055,13	2,81	55319,58	55378,66	-59,08	1684,539	10477	0
Итого:	381,31	372,76	0,04	371,5	369,87	1,63	12,95	96	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Qi Траб x T _{ншт}	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Красноволяский 3-в
Тепловычислитель ВКР-7 сет. N 001

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тиз = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1D8C

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,93	43,92	34,01	97,27	94,58	0	94,69	93,72	0,97	3,218	24	0	
26.04.2021	76,83	44,63	32,2	99,35	96,67	0,01	96,77	95,78	0,99	3,113	24	0	
27.04.2021	77,55	45,85	31,7	96,97	94,37	0	94,42	93,46	0,96	2,992	24	0	
28.04.2021	74,09	44,61	29,48	78,68	76,7	0,01	76,75	75,94	0,81	2,26	24	0	
Итого:				372,27	362,32	0,02	362,63	358,9	3,73	11,583	96	0	
Средние:	76,6	44,75	31,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21 24:00	47559,24	46325,47	3,33	46127,86	45829,88	297,98	1631,95	10379	0
26/04/21 24:00	47931,51	46687,79	3,35	46490,49	46188,78	301,71	1643,533	10475	0
Итого:	372,27	362,32	0,02	362,63	358,9	3,73	11,583	96	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{шт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Космонавтовский 3-б

Тип расходомера: ПРМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:76ЕЕ

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,28	40,56	36,72	96,12	94,21	0	93,6	93,49	0,11	3,435	24	0	
26.04.2021	76,24	42,26	33,98	93,4	91,74	0	91,02	90,98	0,04	3,092	24	0	
27.04.2021	76,86	41,59	35,27	91,86	90,18	0	89,48	89,46	0,02	3,156	24	0	
28.04.2021	72,89	44,85	28,04	85,17	84,06	0,01	83,17	83,25	-0,08	2,331	24	0	
Итого:				366,55	360,19	0,01	357,27	357,18	0,09	12,014	96	0	
Средние:	75,81	42,31	33,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21г.	28429,24	28887,5	1,6	27462,22	28537,54	-1075,32	1061,691	4767	0
26/04/21г.	28795,79	29247,69	1,61	27819,49	28894,72	-1075,23	1073,705	4863	0
Итого:	366,55	360,19	0,01	357,27	357,18	0,09	12,014	96	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просняникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.05.2021г.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{\text{контр}} = Q_{\text{и}}$ Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Доисполн: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 илп 2

Тип раскопателя: _____

Теплоучетчик ВКТ-7 сел. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сел. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G сср max = 2.00 м3/ч G сср min = 1.00 м3/ч

Тизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.1433

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	78,51	43,19	35,32	102,35	99,78	0	99,61	98,92	0,69	3,517	24	0	
26.04.2021	77,46	43,6	33,86	102,49	99,99	0	99,81	99,09	0,72	3,379	24	0	
27.04.2021	78,06	43,47	34,59	99,75	97,26	0	97,09	96,39	0,7	3,357	24	0	
28.04.2021	71,14	48,72	22,42	295,43	89,01	0	288,74	88,02	200,72	5,887	23	1	*
Итого:				600,02	386,04	0	585,25	382,42	202,83	16,14	95	1	
Средние:	76,29	44,74	31,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/21гч.	159501,09	155259,16	0	154548,21	153372,88	1175,33	5192,2	29615	352
26/04/21гч.	160101,11	155645,2	0	155133,46	153755,3	1378,16	5208,34	29710	353
Итого:	600,02	386,04	0	585,25	382,42	202,83	16,14	95	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.05.2021г.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес:пр Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.903F

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,71	38,77	38,94	67	55,27	0	65,23	54,85	10,38	2,553	24	0	
26.04.2021	76,77	40,22	36,55	65,24	54,33	0	63,57	53,86	9,71	2,328	24	0	
27.04.2021	77,35	39,73	37,62	64,62	54,06	0	62,94	53,6	9,34	2,372	24	0	
28.04.2021	73,69	41,89	31,8	46,96	43,2	0	45,84	42,85	2,99	1,468	24	0	
Итого:				243,82	206,86	0	237,58	205,16	32,42	8,721	96	0	
Средние:	76,38	40,15	36,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/04/21г.	89859,69	86817,85	0,45	87085,51	85871,04	1214,47	3143,077	29632	335
28/04/21г.	90103,51	87024,71	0,45	87323,09	86076,2	1246,89	3151,798	29728	335
Итого:	243,82	206,86	0	237,58	205,16	32,42	8,721	96	0



Представитель абонента
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
28.05.2021г.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснополянский 1-д

Тип расходомера: ПРСМ-50

Теплоснабщик: ВКТ-7 Сет.Н 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=КСИ240

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	75,93	39,32	36,61	89,6	88,24	0	87,33	87,59	-0,26	3,194	24	0	
26.04.2021	75,49	40,12	35,37	89,86	88,56	0	87,59	87,88	-0,29	3,096	24	0	
27.04.2021	75,38	40,31	35,07	90,54	89,24	0	88,28	88,56	-0,28	3,094	24	0	
28.04.2021	69,27	43,73	25,54	73,14	72,62	0,01	71,58	71,96	-0,38	1,829	24	0	
Итого:				343,14	338,66	0,01	334,78	335,99	-1,21	11,213	96	0	
Средние:	74,01	40,87	33,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/04/21г.	28685,91	28077,92	0,95	27721,53	27746,44	-24,91	1076,443	4775	0
26/04/21г.	29029,05	28416,58	0,96	28056,31	28082,43	-26,12	1087,656	4871	0
Итого:	343,14	338,66	0,01	334,78	335,99	-1,21	11,213	96	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/21г.-28/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-п

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M рвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

НО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2021	77,53	44,01	33,52	111,22	107,8	0	108,27	106,81	1,46	3,629	24	0	
26.04.2021	76,47	45,48	30,99	113,42	110,09	0	110,51	109,01	1,5	3,42	24	0	
27.04.2021	77,1	45,36	31,74	108,51	105,31	0	105,66	104,28	1,38	3,35	24	0	
28.04.2021	72,92	50,53	22,39	120,16	117,18	0,01	117,29	115,79	1,5	2,625	24	0	
Итого:				453,31	440,38	0,01	441,73	435,89	5,84	13,024	96	0	
Средние:	76	46,34	29,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/04/21г.	30337,94	29176,16	0,45	29302,75	28818,6	484,15	1122,99	4646	0
28/04/21г.	30791,25	29616,54	0,46	29744,48	29254,49	489,99	1136,014	4742	0
Итого:	453,31	440,38	0,01	441,73	435,89	5,84	13,024	96	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/21г.-26/04/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-в
Теплоотдающий БКТ-7 сет. N 001
Договорные расценки:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тиз = 0.00°C

Договор N: 3440167115
Тип расценов: Прем-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00170431 Ввод 1 СХЕМА ПОДКОЛЛЕКТОРА 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0м5СВБ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
25.04.2021	77,08	41,9	35,18	95,91	91,28	0,01	93,45	90,54	2,91	3,295	24	0	
26.04.2021	76,04	42,81	33,23	98,66	94,01	0	96,14	93,19	2,95	3,194	24	0	
27.04.2021	76,65	42,76	33,89	93,27	88,83	0	90,87	88,05	2,82	3,075	24	0	
28.04.2021	72,75	45,77	26,98	93,13	89,13	0,01	90,96	88,23	2,73	2,452	24	0	
Итого:				380,97	363,25	0,02	371,42	360,01	11,41	12,006	96	0	
Средние:	75,63	43,31	32,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/04/21г. до	29342,75	27895,9	1,73	28351,13	27556,81	794,32	1080,354	4764	0
26/04/21г. до	29723,72	28259,15	1,75	28722,55	27916,82	805,73	1092,36	4860	0
Итого:	380,97	363,25	0,02	371,42	360,01	11,41	12,006	96	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Ярославникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{ншт}	0