

ОТЧЕТ  
о фактических параметрах теплонаблюдения  
29/04/2021г.-23/05/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Документ №: \_\_\_\_\_

Адрес: Солнечная 13

Тип радиосчетчика: \_\_\_\_\_

Теплоисчислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные раскладки:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

М сер. воды \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тма = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135552

ВРД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0-510P

по 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68       | 53,03    | 14,97    | 65,15    | 63,06    | ----     | 63,81   | 62,22   | 1,59    | 0,957      | 24       | 0        | *  |
| 30.04.2021 | 66,89    | 47,52    | 19,37    | 51,73    | 50,01    | ----     | 50,68   | 49,48   | 1,2     | 0,981      | 24       | 0        | *  |
| 01.05.2021 | 67,48    | 46,86    | 20,62    | 50,35    | 48,63    | ----     | 49,33   | 48,15   | 1,18    | 1,017      | 24       | 0        | *  |
| 02.05.2021 | 67,65    | 47,7     | 19,95    | 46,45    | 44,89    | ----     | 45,51   | 44,43   | 1,08    | 0,907      | 24       | 0        | *  |
| 03.05.2021 | 66,85    | 48,01    | 18,84    | 53,79    | 52       | ----     | 52,69   | 51,42   | 1,27    | 0,992      | 24       | 0        | *  |
| 04.05.2021 | 66,86    | 47,94    | 18,92    | 49,65    | 48,01    | ----     | 48,64   | 47,51   | 1,13    | 0,921      | 24       | 0        | *  |
| 05.05.2021 | 67,09    | 48,04    | 19,05    | 49,76    | 48,13    | ----     | 48,73   | 47,63   | 1,1     | 0,927      | 24       | 0        | *  |
| 06.05.2021 | 66,53    | 48,77    | 17,76    | 51,77    | 50,09    | ----     | 50,71   | 49,54   | 1,17    | 0,9        | 24       | 0        | *  |
| 07.05.2021 | 66,81    | 48,02    | 18,79    | 51,11    | 49,41    | ----     | 50,09   | 48,88   | 1,21    | 0,94       | 24       | 0        | *  |
| 08.05.2021 | 67,23    | 47,99    | 19,24    | 47,54    | 45,96    | ----     | 46,57   | 45,46   | 1,11    | 0,895      | 24       | 0        | *  |
| 09.05.2021 | 66,32    | 49,97    | 16,35    | 51,49    | 49,85    | ----     | 50,45   | 49,29   | 1,16    | 0,826      | 24       | 0        | *  |
| 10.05.2021 | 66,12    | 49,45    | 17,67    | 56,81    | 54,97    | ----     | 55,69   | 54,38   | 1,31    | 0,984      | 24       | 0        | *  |
| 11.05.2021 | 67,79    | 47,61    | 20,18    | 44,99    | 43,51    | ----     | 44,05   | 43,04   | 1,01    | 0,888      | 24       | 0        | *  |
| 12.05.2021 | 67,72    | 47,37    | 20,35    | 44,44    | 42,96    | ----     | 43,53   | 42,5    | 1,03    | 0,887      | 24       | 0        | *  |
| 13.05.2021 | 68,32    | 46,83    | 21,49    | 41,33    | 39,95    | ----     | 40,47   | 39,55   | 0,92    | 0,87       | 24       | 0        | *  |
| 14.05.2021 | 67,29    | 48,31    | 18,98    | 42,64    | 41,23    | ----     | 41,78   | 40,77   | 1,01    | 0,79       | 24       | 0        | *  |
| 15.05.2021 | 66,18    | 48,97    | 17,21    | 47,82    | 46,26    | ----     | 46,86   | 45,73   | 1,13    | 0,805      | 24       | 0        | *  |
| 16.05.2021 | 66,28    | 49,02    | 17,26    | 47,23    | 45,71    | ----     | 46,31   | 45,21   | 1,1     | 0,797      | 24       | 0        | *  |
| 17.05.2021 | 65,69    | 49,77    | 15,92    | 49,63    | 48,07    | ----     | 48,65   | 47,54   | 1,11    | 0,774      | 24       | 0        | *  |
| 18.05.2021 | 64,95    | 51,1     | 13,85    | 57,02    | 55,28    | ----     | 55,97   | 54,6    | 1,37    | 0,775      | 24       | 0        | *  |
| 19.05.2021 | 65,86    | 50,2     | 15,66    | 49,9     | 48,32    | ----     | 48,93   | 47,73   | 1,2     | 0,765      | 24       | 0        | *  |
| 20.05.2021 | 65,87    | 49,64    | 16,23    | 47,46    | 45,94    | ----     | 46,54   | 45,4    | 1,14    | 0,754      | 24       | 0        | *  |
| 21.05.2021 | 66,71    | 49,11    | 17,6     | 42,25    | 40,88    | ----     | 41,38   | 40,39   | 0,99    | 0,728      | 24       | 0        | *  |
| 22.05.2021 | 66,56    | 50,23    | 16,33    | 44,22    | 42,79    | ----     | 43,33   | 42,33   | 1       | 0,707      | 24       | 0        | *  |
| 23.05.2021 | 66,99    | 49,16    | 17,83    | 39,55    | 38,25    | ----     | 38,77   | 37,78   | 0,99    | 0,691      | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 1224     | 1184,1   | ----     | 1199,47 | 1170,96 | 28,51   | 21,478     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,8     | 48,78    | 18,01    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29/04/2021 | 23326,42 | 22422,94 | 0        | 22549,34 | 22177,77 | 371,57  | 898,659    | 5510     | 0        |
| 23/05/2021 | 24550,5  | 23607,1  | 0        | 23748,81 | 23348,73 | 400,08  | 920,137    | 6110     | 0        |
| Итого:     | 1224,08  | 1184,16  | 0        | 1199,47  | 1170,96  | 28,51   | 21,478     | 600      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Прохоренко  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: О.В. Малыгина  
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР  
МАЛЫГИНА О.В.  
25 МАЯ 21

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>ншт</sub>

0

## ОИЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Теплоснабжитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды= т.сут M тыс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165161

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 66,81    | 50,38    | 16,43    | 48,13    | 47,33    | 0,03     | 47,15   | 46,77   | 0,38    | 0,774      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 65,99    | 51,67    | 14,32    | 53,38    | 52,55    | 0        | 52,34   | 51,88   | 0,46    | 0,747      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 66,2     | 51,39    | 14,81    | 53,06    | 52,24    | 0        | 52,01   | 51,62   | 0,39    | 0,768      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 66,26    | 52,15    | 14,11    | 49,16    | 48,43    | 0        | 48,23   | 47,82   | 0,41    | 0,679      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,04    | 50,75    | 15,29    | 52,38    | 51,57    | 0        | 51,35   | 50,96   | 0,39    | 0,783      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 65,56    | 51,42    | 14,14    | 54,01    | 53,2     | 0,01     | 52,96   | 52,54   | 0,42    | 0,751      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66,11    | 51,1     | 15,01    | 49,87    | 49,12    | 0        | 48,91   | 48,54   | 0,37    | 0,735      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 65,45    | 52,72    | 12,73    | 58,29    | 57,46    | 0        | 57,17   | 56,72   | 0,45    | 0,727      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 66,15    | 51,18    | 14,97    | 48,08    | 47,48    | 0        | 47,15   | 46,91   | 0,24    | 0,706      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 66,52    | 50,78    | 15,74    | 44,34    | 43,8     | 0        | 43,43   | 43,25   | 0,18    | 0,685      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 65,92    | 51,43    | 14,49    | 47,47    | 46,91    | 0        | 46,54   | 46,32   | 0,22    | 0,676      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 65,21    | 52,07    | 13,14    | 57,72    | 56,98    | 0        | 56,57   | 56,25   | 0,32    | 0,742      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 66,58    | 50,75    | 15,83    | 44,71    | 44,2     | 0        | 43,81   | 43,66   | 0,15    | 0,691      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 67,33    | 48,86    | 18,47    | 39,42    | 38,95    | 0        | 38,63   | 38,5    | 0,13    | 0,714      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 67,11    | 49,4     | 17,71    | 40,63    | 40,16    | 0        | 39,82   | 39,68   | 0,14    | 0,705      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 66,62    | 50,38    | 16,24    | 40,84    | 40,4     | 0        | 40,02   | 39,91   | 0,11    | 0,653      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 65,64    | 52,57    | 13,07    | 49,26    | 48,72    | 0        | 48,29   | 48,12   | 0,17    | 0,63       | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 65,89    | 51,78    | 14,11    | 49,87    | 49,27    | 0        | 48,9    | 48,68   | 0,22    | 0,69       | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 65,82    | 51,65    | 14,17    | 47,38    | 46,84    | 0        | 46,47   | 46,26   | 0,21    | 0,657      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 65,22    | 52,84    | 12,38    | 49,45    | 48,92    | 0        | 48,51   | 48,29   | 0,22    | 0,601      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,04    | 52,51    | 13,53    | 46,84    | 46,32    | 0        | 45,94   | 45,73   | 0,21    | 0,621      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,03    | 51,95    | 14,08    | 45,26    | 44,76    | 0        | 44,38   | 44,23   | 0,15    | 0,623      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 66,75    | 50,66    | 16,09    | 39,57    | 39,15    | 0        | 38,78   | 38,67   | 0,11    | 0,623      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 66,5     | 51,4     | 15,1     | 40,72    | 40,29    | 0        | 39,9    | 39,82   | 0,08    | 0,601      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 66,69    | 51,13    | 15,56    | 42,69    | 42,21    | 0        | 41,81   | 41,69   | 0,12    | 0,65       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1192,5   | 1177,2   | 0,04     | 1169,07 | 1162,82 | 6,25    | 17,232     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,17    | 51,31    | 14,86    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 26.04.2021 | 26530,17 | 25978,18 | 1,64     | 25754,94 | 25644,41 | 110,53  | 756,282    | 10237    | 1        |
| 27.05.2021 | 27722,7  | 27155,44 | 1,68     | 26924,01 | 26807,23 | 116,78  | 773,514    | 10837    | 1        |
| Итого:     | 1192,53  | 1177,26  | 0,04     | 1169,07  | 1162,82  | 6,25    | 17,232     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
инспектор ООО "Парк-Сервис"Подпись  
Е.А. Прокопьевича  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
Инспектор С.А. Болтачева  
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п 61 Методики №99/пр)Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб х Т<sub>нш</sub>

0,000



## ОТЧЕТ

о фактических параметрах теплоснабжения  
29/04/2021г. - 23/05/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: ул. Харитова Юсупова 101-а

Тип расходомера: НРЗМ-50

Теплоучетчик: ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M рас = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тке = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВРЗД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ З

ВД 1

4Т=0

ТЗ=1

КС-015636

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>MWh | BHP<br>ч | BOC<br>ч | HC |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,3     | 46,71    | 20,59    | 65,44    | 64,71    | 0        | 64,1    | 64,04   | 0,06    | 1,536     | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,4     | 47,89    | 18,51    | 69,5     | 68,81    | 0        | 68,11   | 68,05   | 0,06    | 1,465     | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 66,69    | 47,94    | 18,75    | 70,06    | 69,35    | 0        | 68,64   | 68,59   | 0,05    | 1,494     | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 66,72    | 48,57    | 18,15    | 64,31    | 63,68    | 0        | 63,01   | 62,97   | 0,04    | 1,327     | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,47    | 47,76    | 18,71    | 67,36    | 66,69    | 0        | 66,01   | 65,96   | 0,05    | 1,436     | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 65,92    | 48,76    | 17,16    | 75,28    | 74,55    | 0        | 73,78   | 73,71   | 0,07    | 1,472     | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66,5     | 48,55    | 17,95    | 64,08    | 63,46    | 0        | 62,81   | 62,76   | 0,05    | 1,309     | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 65,9     | 48,46    | 17,44    | 72,65    | 71,96    | 0        | 71,22   | 71,16   | 0,06    | 1,441     | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 66,7     | 47,59    | 19,11    | 61,34    | 60,77    | 0,01     | 60,14   | 60,13   | 0,01    | 1,339     | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,05    | 47,88    | 19,17    | 58,86    | 58,3     | 0        | 57,68   | 57,68   | 0       | 1,286     | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,33    | 48,14    | 18,19    | 63,24    | 62,67    | 0        | 62,01   | 61,98   | 0,03    | 1,312     | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 65,56    | 48,79    | 16,77    | 78,96    | 78,25    | 0        | 77,42   | 77,37   | 0,05    | 1,509     | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,25    | 47,07    | 20,18    | 59,1     | 58,53    | 0        | 57,9    | 57,9    | 0       | 1,359     | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 67,95    | 45,92    | 22,03    | 55,34    | 54,76    | 0,01     | 54,2    | 54,21   | -0,01   | 1,388     | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 67,63    | 47,19    | 20,44    | 54,21    | 53,67    | 0        | 53,1    | 53,1    | 0       | 1,261     | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,2     | 46,72    | 20,48    | 53,73    | 53,18    | 0        | 52,63   | 52,62   | 0,01    | 1,255     | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,07    | 49,23    | 16,84    | 62,19    | 61,61    | 0        | 60,97   | 60,92   | 0,05    | 1,194     | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,28    | 48,27    | 18,01    | 62,16    | 61,52    | 0        | 60,94   | 60,84   | 0,1     | 1,276     | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,24    | 48,2     | 18,04    | 61,76    | 61,12    | 0        | 60,53   | 60,46   | 0,07    | 1,268     | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 65,61    | 49,63    | 15,98    | 65,43    | 64,8     | 0        | 64,13   | 64,06   | 0,07    | 1,191     | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,53    | 49,8     | 17,73    | 57,85    | 57,27    | 0        | 56,72   | 56,66   | 0,06    | 1,172     | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,45    | 48,9     | 17,55    | 60,85    | 60,25    | 0        | 59,66   | 59,6    | 0,06    | 1,217     | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,3     | 47,77    | 19,53    | 53,21    | 52,64    | 0        | 52,12   | 52,07   | 0,05    | 1,183     | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67       | 48,63    | 18,37    | 53,12    | 52,59    | 0        | 52,05   | 51,99   | 0,06    | 1,11      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,16    | 47,4     | 19,76    | 54,68    | 54,08    | 0        | 53,57   | 53,52   | 0,05    | 1,231     | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1564,7   | 1549,2   | 0,02     | 1533,45 | 1532,35 | 1,1     | 33,031    | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,64    | 48,03    | 18,61    |          |          |          |         |         |         |           |          |          |    |

| Дата     | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т | Mr<br>т  | Qo<br>MWh | BHP<br>ч | BOC<br>ч |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|
| 33011,24 | 32488,32 | 1,37     | 32055,2  | 32118,81 | -63,61  | 1196,745 | 10237     | 0        |          |
| 34575,95 | 34037,54 | 1,39     | 33588,65 | 33651,16 | -62,51  | 1229,776 | 10837     | 0        |          |
| Итого:   | 1564,71  | 1549,22  | 0,02     | 1533,45  | 1532,35 | 1,1      | 33,031    | 600      | 0        |

Представитель абонента  
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж организации

Подпись Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О. Болтачева Л.А.  
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С/Н 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qжорр = Qi

Траб х Тнш

0,000

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплонаблюдения  
29/04/2021г.-23/05/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Харина Ю.Ю. 103  
Теплоэнергоснабжение ВТ-7 с/т. N 001  
Договорные расходы:  
M с/т. в/б/д = \_\_\_\_\_ т.сут M в/с = \_\_\_\_\_ т.сут  
T в/с = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ОТ=0 Т3=1 КС=См518А ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,13    | 50,82    | 17,31    | 82,17    | 80,71    | 0,01     | 80,45   | 79,75   | 0,7     | 1,389      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,21    | 52,35    | 14,86    | 93,27    | 91,7     | 0        | 91,39   | 90,53   | 0,86    | 1,358      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,5     | 52,31    | 15,19    | 93,21    | 91,63    | 0        | 91,27   | 90,46   | 0,81    | 1,386      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,68    | 52,84    | 14,84    | 85,65    | 84,22    | 0        | 83,89   | 83,11   | 0,78    | 1,245      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,36    | 52,26    | 15,1     | 94,35    | 92,77    | 0        | 92,43   | 91,58   | 0,85    | 1,397      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,76    | 53,33    | 13,43    | 99,85    | 98,25    | 0        | 97,86   | 96,98   | 0,88    | 1,314      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,35    | 52,87    | 14,48    | 91,62    | 90,1     | 0        | 89,75   | 88,94   | 0,81    | 1,299      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,73    | 53,32    | 13,41    | 101,03   | 99,41    | 0        | 99      | 98,12   | 0,88    | 1,325      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,56    | 52,5     | 15,06    | 86,36    | 84,92    | 0        | 84,57   | 83,81   | 0,76    | 1,272      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,94    | 52,68    | 15,26    | 82,43    | 81,07    | 0        | 80,72   | 80      | 0,72    | 1,234      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,23    | 53,38    | 13,85    | 88,12    | 86,72    | 0        | 86,29   | 85,56   | 0,73    | 1,192      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,4     | 53,6     | 12,8     | 108,27   | 106,55   | 0        | 106,1   | 105,12  | 0,98    | 1,359      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,97    | 52,8     | 15,17    | 79,55    | 78,23    | 0        | 77,89   | 77,21   | 0,68    | 1,182      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,8     | 51,08    | 17,72    | 72,84    | 71,55    | 0        | 71,32   | 70,68   | 0,64    | 1,262      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,56    | 51,53    | 17,03    | 73,93    | 72,64    | 0        | 72,36   | 71,77   | 0,59    | 1,233      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,05    | 52,23    | 15,82    | 75,71    | 74,44    | 0        | 74,13   | 73,51   | 0,62    | 1,17       | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,9     | 54,55    | 12,35    | 94,29    | 92,79    | 0        | 92,39   | 91,51   | 0,88    | 1,142      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,12    | 53,47    | 13,65    | 89,69    | 88,16    | 0        | 87,87   | 86,97   | 0,9     | 1,199      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,03    | 53,34    | 13,69    | 86,78    | 85,35    | 0        | 84,99   | 84,21   | 0,78    | 1,162      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,4     | 54,05    | 12,35    | 93,61    | 92,15    | 0        | 91,76   | 90,91   | 0,85    | 1,135      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,39    | 53,31    | 14,08    | 80,05    | 78,74    | 0        | 78,39   | 77,7    | 0,69    | 1,101      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,36    | 53,34    | 14,02    | 82,54    | 81,19    | 0        | 80,85   | 80,12   | 0,73    | 1,135      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,18    | 52,95    | 15,23    | 73,09    | 71,84    | 0        | 71,57   | 70,94   | 0,63    | 1,089      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,91    | 53,37    | 14,54    | 75,96    | 74,7     | 0        | 74,39   | 73,73   | 0,66    | 1,085      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,04    | 53,1     | 14,94    | 73,96    | 72,74    | 0        | 72,44   | 71,8    | 0,64    | 1,082      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2158,3   | 2122,5   | 0,01     | 2114,07 | 2095,02 | 19,05   | 30,747     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,5     | 52,85    | 14,64    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| с 29.04.2021 | 32975,25 | 32099,96 | 0,73     | 31925,93 | 31680,67 | 245,26  | 1047,835   | 6733     | 2        |
| с 01.05.2021 | 35133,58 | 34222,53 | 0,74     | 34040    | 33775,69 | 264,31  | 1078,582   | 7333     | 2        |
| Итого:       | 2158,33  | 2122,57  | 0,01     | 2114,07  | 2095,02  | 19,05   | 30,747     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Подпись:   
Е.А. Болтачева  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись:   
Л.А. Болтачева  
Инспектор С/И 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

|                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за<br>период испытательных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x T <sub>нн</sub>                                       | 0 |



## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: Харова Юрьевна 105

Тип расчётномера: \_\_\_\_\_

Теплопоставитель: БИТ-7 с/г. № 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M с/г. воды = \_\_\_\_\_ т.с/г M в/с = \_\_\_\_\_ т.с/г

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207090

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,47    | 54,28    | 13,19    | 108,21   | 107,02   | 0        | 106,01  | 105,55  | 0,46    | 1,396      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,55    | 56,06    | 10,49    | 129,31   | 128,08   | 0        | 126,73  | 126,23  | 0,5     | 1,328      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 66,78    | 55,1     | 11,68    | 120,1    | 118,9    | 0        | 117,68  | 117,24  | 0,44    | 1,373      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 66,96    | 55,31    | 11,65    | 114,71   | 113,59   | 0        | 112,4   | 111,99  | 0,41    | 1,308      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,61    | 55,61    | 11       | 133,76   | 132,43   | 0        | 131,06  | 130,52  | 0,54    | 1,442      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,17    | 54,44    | 11,73    | 117,83   | 116,69   | 0        | 115,51  | 115,1   | 0,41    | 1,352      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66,7     | 55,28    | 11,42    | 110,86   | 109,83   | 0        | 108,64  | 108,28  | 0,36    | 1,239      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,09    | 56,05    | 10,04    | 129,85   | 128,66   | 0        | 127,27  | 126,78  | 0,49    | 1,276      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 66,84    | 55,59    | 11,25    | 119,61   | 118,51   | 0        | 117,23  | 116,82  | 0,41    | 1,32       | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,11    | 54,98    | 12,13    | 107,49   | 106,5    | 0        | 105,31  | 105     | 0,31    | 1,279      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,6     | 55,29    | 11,31    | 113,96   | 112,95   | 0        | 111,67  | 111,35  | 0,32    | 1,262      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 65,77    | 55,67    | 10,1     | 145,73   | 144,42   | 0        | 142,89  | 142,32  | 0,57    | 1,443      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,21    | 54,63    | 12,58    | 102,56   | 101,63   | 0        | 100,48  | 100,21  | 0,27    | 1,264      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 67,95    | 53,71    | 14,24    | 90,17    | 89,32    | 0        | 88,29   | 88,12   | 0,17    | 1,258      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 67,7     | 54,43    | 13,27    | 96,5     | 95,62    | 0        | 94,55   | 94,3    | 0,25    | 1,255      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,3     | 55,01    | 12,29    | 97,51    | 96,69    | 0        | 95,52   | 95,35   | 0,17    | 1,173      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,33    | 55,88    | 10,45    | 116,94   | 116,02   | 0        | 114,64  | 114,33  | 0,31    | 1,197      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,54    | 55,49    | 11,05    | 106,65   | 105,73   | 0        | 104,48  | 104,22  | 0,26    | 1,153      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,37    | 55,69    | 10,68    | 110,54   | 109,58   | 0        | 108,33  | 108,03  | 0,3     | 1,154      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 65,8     | 56,4     | 9,4      | 119,16   | 118,18   | 0        | 116,84  | 116,46  | 0,38    | 1,098      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,7     | 56,21    | 10,49    | 113,18   | 112,18   | 0        | 110,9   | 110,52  | 0,38    | 1,162      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,65    | 55,71    | 10,94    | 106,4    | 105,46   | 0        | 104,25  | 103,94  | 0,31    | 1,143      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,42    | 55,5     | 11,92    | 99,48    | 98,56    | 0        | 97,44   | 97,15   | 0,29    | 1,158      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,16    | 55,52    | 11,64    | 93,75    | 92,93    | 0        | 91,85   | 91,62   | 0,23    | 1,066      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,3     | 55,58    | 11,72    | 102,29   | 101,37   | 0        | 100,19  | 99,9    | 0,29    | 1,175      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2806,5   | 2780,8   | 0        | 2750,16 | 2741,33 | 8,83    | 31,274     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,8     | 55,33    | 11,46    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 34674,16 | 33847,52 | 0        | 33614,07 | 33405,77 | 208,3   | 1035,923   | 6731     | 2        |
| 23.05.2021 | 37480,71 | 36628,37 | 0        | 36364,23 | 36147,1  | 217,13  | 1067,197   | 7331     | 2        |
| Итого:     | 2806,55  | 2780,85  | 0        | 2750,16  | 2741,33  | 8,83    | 31,274     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_ /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор С.И. Б.ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Гн)  
(п.61 Методики №99/пр)Qверр = Qi  
Траб х Тшт

0

**Отчет**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/2021г.-23/05/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Водяная 56

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Договорные расходи:

М. Сер. воды: \_\_\_\_\_ т.сут. Макс: \_\_\_\_\_ т.сут.

Т.суд: 0,00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип раскладовки: \_\_\_\_\_

Пределы измерения:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00218007

БЛОК 1

Схема подключения 3

БД 1

0T=0

T3=1

КС=Смешто

по 2,7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 66,44    | 55,93    | 12,51    | 120,71   | 116,79   | 0        | 118,19  | 115,12  | 3,07    | 1,479      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,44    | 57,35    | 10,09    | 148,09   | 143,34   | 0        | 145,06  | 141,19  | 3,87    | 1,465      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,68    | 57,27    | 10,41    | 145,21   | 140,55   | 0        | 142,2   | 138,42  | 3,78    | 1,478      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,91    | 56,9     | 11,01    | 133,44   | 129,24   | 0        | 130,64  | 127,31  | 3,33    | 1,437      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,43    | 57,3     | 10,13    | 143,67   | 139,15   | 0        | 140,72  | 137,03  | 3,69    | 1,425      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,03    | 57,72    | 9,31     | 153,93   | 149,08   | 0        | 150,8   | 146,8   | 4       | 1,402      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,68    | 57,8     | 9,88     | 136,32   | 132      | 0        | 133,4   | 129,95  | 3,45    | 1,315      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,85    | 57,46    | 9,39     | 151,58   | 146,83   | 0        | 148,53  | 144,6   | 3,93    | 1,393      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,65    | 57,45    | 10,2     | 130,57   | 126,54   | 0        | 127,86  | 124,6   | 3,26    | 1,304      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,12    | 58,67    | 9,45     | 128,09   | 36,72    | 0        | 125,42  | 36,13   | 89,29   | 1,368      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,63    | 58       | 9,63     | 135,78   | 0        | 0        | 132,99  | 0       | 132,99  | 1,279      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,39    | 57,22    | 9,17     | 161,67   | 0        | 0        | 158,48  | 0       | 158,48  | 1,415      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,01    | 57,73    | 10,28    | 133,98   | 0        | 0        | 131,2   | 0       | 131,2   | 1,309      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,96    | 56,62    | 12,34    | 109,53   | 0        | 0        | 107,18  | 0       | 107,18  | 1,319      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,74    | 56,96    | 11,78    | 110,43   | 0        | 0        | 108,05  | 0       | 108,05  | 1,271      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,29    | 56,91    | 11,38    | 114,66   | 0        | 0        | 112,23  | 0       | 112,23  | 1,271      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,05    | 57,93    | 9,12     | 132,33   | 0        | 0        | 129,66  | 0       | 129,66  | 1,175      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,5     | 57,61    | 9,89     | 126,05   | 0        | 0        | 123,45  | 0       | 123,45  | 1,222      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,18    | 57,51    | 9,67     | 125,78   | 0        | 0        | 123,26  | 0       | 123,26  | 1,174      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,53    | 57,49    | 9,04     | 131,03   | 0        | 0        | 128,41  | 0       | 128,41  | 1,16       | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,56    | 58,18    | 9,38     | 128,42   | 0        | 0        | 125,79  | 0       | 125,79  | 1,175      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,44    | 57,93    | 9,51     | 129,77   | 0        | 0        | 127,13  | 0       | 127,13  | 1,203      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,38    | 57,67    | 10,71    | 113,15   | 0        | 0        | 110,79  | 0       | 110,79  | 1,18       | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,15    | 57,29    | 10,86    | 111,01   | 0        | 0        | 108,72  | 0       | 108,72  | 1,182      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,14    | 58,38    | 9,76     | 118,87   | 0        | 0        | 116,38  | 0       | 116,38  | 1,131      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3273,9   | 1260,2   | 0        | 3206,54 | 1241,15 | 1965,39 | 32,532     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,68    | 57,49    | 10,19    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВOC<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 22888,47 | 21741,13 | 0        | 22091,17 | 21427,31 | 663,86  | 769,341    | 3731     | 3        |
| 01.05.2021 | 26162,44 | 23001,37 | 0        | 25297,71 | 22668,46 | 2629,25 | 801,873    | 4331     | 3        |
| Итого:     | 3273,97  | 1260,24  | 0        | 3206,54  | 3241,15  | 1965,39 | 32,532     | 600      | 0        |



Представитель абонента  
инженер ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прасяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Инспектор С.И. Б.ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

| Тепловая энергия израсходованная за<br>период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Q <sub>жарр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x Т <sub>шт</sub>                                    | 0,000 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: Бейвеля 54а ил 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные работы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды \_\_\_\_\_ т.сут M вас= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T<sub>в</sub> = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x9A1E

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,54    | 45,09    | 22,45    | 53,47    | 51,92    | 0,01     | 52,37   | 51,43   | 0,94    | 1,177      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,57    | 48,05    | 18,52    | 59,24    | 57,65    | 0        | 58,07   | 57,01   | 1,06    | 1,075      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 66,89    | 46,8     | 20,09    | 59,15    | 57,51    | 0,01     | 57,97   | 56,89   | 1,08    | 1,165      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67       | 47,21    | 19,79    | 55,57    | 54,03    | 0        | 54,43   | 53,45   | 0,98    | 1,078      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,47    | 46,7     | 19,77    | 57,92    | 56,33    | 0        | 56,79   | 55,74   | 1,05    | 1,121      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,15    | 46,55    | 19,6     | 57,49    | 55,9     | 0        | 56,39   | 55,33   | 1,06    | 1,105      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66,78    | 45,73    | 21,05    | 53,51    | 52,02    | 0,01     | 52,44   | 51,51   | 0,93    | 1,103      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,05    | 46,56    | 19,49    | 58,84    | 57,23    | 0        | 57,64   | 56,66   | 0,98    | 1,123      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 66,72    | 46,01    | 20,71    | 52,41    | 50,94    | 0        | 51,39   | 50,41   | 0,98    | 1,063      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,09    | 46       | 21,09    | 49,56    | 48,16    | 0        | 48,59   | 47,67   | 0,92    | 1,026      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,57    | 46,73    | 19,84    | 50,76    | 49,35    | 0        | 49,73   | 48,85   | 0,88    | 0,983      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 65,61    | 46,99    | 18,62    | 61,81    | 60,18    | 0        | 60,64   | 59,54   | 1,1     | 1,128      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,18    | 46,79    | 20,39    | 50,31    | 48,9     | 0,01     | 49,25   | 48,36   | 0,89    | 1,004      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 67,92    | 46,06    | 21,86    | 47,47    | 46,11    | 0        | 46,49   | 45,63   | 0,86    | 1,015      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 67,71    | 46,21    | 21,5     | 47,08    | 45,73    | 0        | 46,1    | 45,24   | 0,86    | 0,99       | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,27    | 46,98    | 20,29    | 47,57    | 46,23    | 0        | 46,58   | 45,72   | 0,86    | 0,946      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 65,12    | 47,29    | 18,83    | 50,81    | 49,38    | 0        | 49,84   | 48,85   | 0,99    | 0,937      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,49    | 46,78    | 19,71    | 52,18    | 50,68    | 0        | 51,1    | 50,14   | 0,96    | 1,006      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,34    | 47,48    | 18,86    | 52,27    | 50,76    | 0        | 51,2    | 50,25   | 0,95    | 0,967      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 65,68    | 47,97    | 17,71    | 52,69    | 51,2     | 0        | 51,63   | 50,64   | 0,99    | 0,915      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,54    | 48,01    | 18,53    | 49,06    | 47,65    | 0        | 48,06   | 47,12   | 0,94    | 0,89       | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,49    | 47,86    | 18,63    | 50,38    | 48,93    | 0        | 49,37   | 48,4    | 0,97    | 0,92       | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,34    | 46,48    | 20,86    | 44,7     | 43,36    | 0        | 43,77   | 42,92   | 0,85    | 0,913      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,15    | 47,12    | 20,03    | 46,32    | 44,95    | 0        | 45,35   | 44,51   | 0,84    | 0,909      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,14    | 47,94    | 19,2     | 46,52    | 45,26    | 0        | 45,63   | 44,73   | 0,9     | 0,874      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1307,1   | 1270,3   | 0,04     | 1280,82 | 1257    | 23,82   | 25,433     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,75    | 46,85    | 19,89    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 28/04/21г. | 4250,47  | 4092,26  | 0,03     | 4129,6  | 4055,48 | 74,12   | 153,579    | 1334     | 0        |
| 23/05/21г. | 5557,66  | 5362,62  | 0,07     | 5410,42 | 5312,48 | 97,94   | 179,012    | 1934     | 0        |
| Итого:     | 1307,19  | 1270,36  | 0,04     | 1280,82 | 1257    | 23,82   | 25,433     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохвникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

|                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за<br>период вешатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x T <sub>иш</sub>                                  | 0 |

ОТЧЕТ  
о фактических параметрах теплоснабжения  
29/04/21г. - 23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Выховля 54а исп 1  
Теплопункт: ВКП-7 сст. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расщепления: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Дополнительные расщепления:  
M сст. воды \_\_\_\_\_ т.сут Mрасч \_\_\_\_\_ т.сут  
T<sub>кв</sub> = 0.00°C  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186184 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 К2=0 К207А по 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,91    | 49,39    | 18,52    | 74,7     | 74,11    | 0,03     | 73,13   | 73,27   | -0,14   | 1,351      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,98    | 50,93    | 16,05    | 87,67    | 87,1     | 0        | 85,9    | 86,03   | -0,13   | 1,378      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,22    | 50,87    | 16,35    | 83,37    | 82,85    | 0        | 81,67   | 81,86   | -0,19   | 1,334      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,4     | 51,13    | 16,27    | 81,53    | 81,04    | 0        | 79,85   | 80,04   | -0,19   | 1,298      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,92    | 51,08    | 15,84    | 88,02    | 87,47    | 0        | 86,24   | 86,38   | -0,14   | 1,367      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,58    | 50,76    | 15,82    | 84,67    | 84,16    | 0        | 82,96   | 83,15   | -0,19   | 1,313      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,21    | 50,95    | 16,26    | 81,28    | 80,76    | 0,01     | 79,6    | 79,78   | -0,18   | 1,295      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,38    | 51,59    | 14,79    | 89,55    | 89       | 0        | 87,79   | 87,91   | -0,12   | 1,299      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,16    | 50,77    | 16,39    | 78,57    | 78,03    | 0        | 76,97   | 77,13   | -0,16   | 1,259      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,62    | 49,48    | 18,14    | 71,23    | 70,69    | 0        | 69,77   | 69,87   | -0,1    | 1,264      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,08    | 50,26    | 16,82    | 75,98    | 75,44    | 0        | 74,41   | 74,53   | -0,12   | 1,249      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,03    | 52,39    | 13,64    | 102,56   | 101,91   | 0        | 100,54  | 100,6   | -0,06   | 1,371      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,6     | 50,28    | 17,32    | 75,39    | 74,84    | 0        | 73,85   | 73,96   | -0,11   | 1,276      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,44    | 48,71    | 19,73    | 64,16    | 63,62    | 0        | 62,82   | 62,92   | -0,1    | 1,237      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,24    | 49,52    | 18,72    | 67,27    | 66,65    | 0        | 65,85   | 65,87   | -0,02   | 1,233      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,74    | 50,72    | 17,02    | 63,85    | 63,27    | 0        | 62,53   | 62,5    | 0,03    | 1,062      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,59    | 52,04    | 14,55    | 70,4     | 69,84    | 0        | 68,97   | 68,97   | 0       | 1,002      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,86    | 51,6     | 15,26    | 69,45    | 68,89    | 0        | 68,03   | 68,05   | -0,02   | 1,038      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,75    | 52,47    | 14,28    | 73,34    | 72,82    | 0        | 71,88   | 71,88   | 0       | 1,028      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,08    | 53,46    | 12,62    | 77,63    | 77,09    | 0        | 76,09   | 76,08   | 0,01    | 0,962      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,98    | 52,19    | 14,79    | 65,89    | 65,44    | 0        | 64,56   | 64,6    | -0,04   | 0,954      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,91    | 52,5     | 14,41    | 68,87    | 68,39    | 0        | 67,47   | 67,51   | -0,04   | 0,972      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,79    | 51,86    | 15,93    | 60,18    | 59,74    | 0        | 58,92   | 58,97   | -0,05   | 0,939      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,52    | 52,44    | 15,08    | 58,91    | 58,53    | 0        | 57,69   | 57,8    | -0,11   | 0,871      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,6     | 52,28    | 15,32    | 61,75    | 61,32    | 0        | 60,49   | 60,55   | -0,06   | 0,927      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1876,2   | 1863     | 0,04     | 1837,98 | 1840,21 | -2,23   | 29,279     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,18    | 51,18    | 15,99    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 29/04/21г. | 4571,86  | 4476,72  | 0        | 4441,68 | 4436,41 | 5,27    | 162,841    | 1333     | 0        |
| 23/05/21г. | 6448,08  | 6339,72  | 0,04     | 6279,66 | 6276,62 | 3,04    | 192,12     | 1933     | 0        |
| Итого:     | 1876,22  | 1863     | 0,04     | 1837,98 | 1840,21 | -2,23   | 29,279     | 600      | 0        |

Представитель абонента,  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж организации  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Л.А. Болтачева/  
000 «УралЭнергосбыт»  
Инспектор СНТ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п 61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Т <sub>раб</sub> х Т <sub>нш</sub>                    | 0,000 |



**ОТЧЕТ**  
о фактических параметрах теплоснабжения  
29/04/2021г.-23/05/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: Вейкеля 54

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Теплоучаститель ВЛТ-7 сет.Н 001

Пределы измерения:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.вода= \_\_\_\_\_ т.сут Макс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхиз= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заказной номер 00195980

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

ВД 1

4Т=0


Т3=1

КС=0м302F

по 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,4     | 50,23    | 18,17    | 93,19    | 92,86    | 0        | 91,23   | 91,77   | -0,54   | 1,656      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,39    | 52,76    | 14,63    | 113,5    | 113,15   | 0        | 111,17  | 111,67  | -0,5    | 1,626      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,67    | 53,22    | 14,45    | 109,57   | 109,76   | 0        | 107,29  | 107,83  | -0,54   | 1,551      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,86    | 52,94    | 14,92    | 103,16   | 102,82   | 0,01     | 101,02  | 101,49  | -0,47   | 1,505      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,42    | 52,42    | 15       | 109,08   | 108,58   | 0        | 106,86  | 107,28  | -0,42   | 1,603      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,01    | 53,1     | 13,91    | 110,74   | 110,38   | 0        | 108,5   | 108,9   | -0,4    | 1,507      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,63    | 52,29    | 15,34    | 102,39   | 102,01   | 0        | 100,25  | 100,72  | -0,47   | 1,54       | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,87    | 52,62    | 14,25    | 112,61   | 112,19   | 0        | 110,34  | 110,74  | -0,4    | 1,571      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,62    | 52,34    | 15,28    | 107,87   | 107,4    | 0        | 105,65  | 106,03  | -0,38   | 1,611      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,06    | 51,75    | 16,31    | 95,35    | 94,92    | 0        | 93,37   | 93,74   | -0,37   | 1,522      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,56    | 52,77    | 14,79    | 100,73   | 100,27   | 0        | 98,67   | 98,97   | -0,3    | 1,456      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,39    | 52,91    | 13,48    | 123,11   | 122,49   | 0        | 120,68  | 120,86  | -0,18   | 1,627      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,16    | 51,38    | 16,78    | 94,09    | 93,49    | 0,01     | 92,15   | 92,35   | -0,2    | 1,543      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,88    | 49,23    | 19,65    | 91,02    | 90,3     | 0        | 89,1    | 89,28   | -0,18   | 1,749      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,73    | 50,64    | 18,09    | 84,33    | 83,77    | 0        | 82,54   | 82,78   | -0,24   | 1,494      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,29    | 51,48    | 16,81    | 83,3     | 82,78    | 0        | 81,53   | 81,75   | -0,22   | 1,371      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,03    | 52,47    | 14,56    | 92,92    | 92,4     | 0        | 91,03   | 91,21   | -0,18   | 1,33       | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,33    | 52,47    | 14,86    | 100,46   | 99,85    | 0        | 98,45   | 98,57   | -0,12   | 1,462      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,2     | 52,27    | 14,93    | 95,72    | 95,13    | 0        | 93,78   | 93,92   | -0,14   | 1,399      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,53    | 53,17    | 13,36    | 100,9    | 100,31   | 0        | 98,86   | 98,97   | -0,11   | 1,319      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,55    | 52,57    | 14,98    | 90,84    | 90,23    | 0        | 88,99   | 89,08   | -0,09   | 1,332      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,46    | 52       | 15,46    | 93,51    | 92,87    | 0,01     | 91,61   | 91,72   | -0,11   | 1,417      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,37    | 51,51    | 16,86    | 80,28    | 79,71    | 0        | 78,62   | 78,73   | -0,11   | 1,324      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,14    | 51,57    | 16,57    | 83,45    | 82,85    | 0        | 81,72   | 81,81   | -0,09   | 1,354      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,17    | 51,53    | 16,64    | 86,02    | 85,37    | 0        | 84,23   | 84,33   | -0,1    | 1,4        | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2458,1   | 2445,4   | 0,03     | 2407,64 | 2414,5  | -6,86   | 37,269     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,66    | 52,06    | 15,6     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 01.04/2124: | 3437,14  | 3385,24  | 0,16     | 3345,65 | 3356,3  | -10,65  | 117,744    | 827      | 0        |
| 30.05/2124: | 5895,28  | 5830,73  | 0,19     | 5753,29 | 5770,8  | -17,51  | 155,013    | 1427     | 0        |
| Итого:      | 2458,14  | 2445,49  | 0,03     | 2407,64 | 2414,5  | -6,86   | 37,269     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
инспектор ООО "Парк-Сервис"  
  
Подпись  
Ф.И.О.  


Представитель теплоснабж. организации

  
Подпись  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за<br>период нештатных ситуаций (Гн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>норр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>шт</sub>                        | 0 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167251

Адрес: Выйселя 48

Тип расходомера:

Теплоучетчик: ВМТ-7, сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды \_\_\_\_\_ т.сут Mвас= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ттип= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 001601126

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.06751

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,25    | 60,43    | 7,82     | 186,2    | 184,29   | 0        | 182,31  | 181,21  | 1,1     | 1,424      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,22    | 61,39    | 5,83     | 255,27   | 252,86   | 0        | 250,09  | 248,51  | 1,58    | 1,455      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,48    | 60,86    | 6,62     | 223,51   | 221,34   | 0,02     | 218,92  | 217,59  | 1,33    | 1,45       | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,65    | 60,75    | 6,9      | 211,86   | 209,86   | 0        | 207,5   | 206,3   | 1,2     | 1,431      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,33    | 61,57    | 5,76     | 256,64   | 254,08   | 0,01     | 251,37  | 249,7   | 1,67    | 1,448      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,95    | 60,91    | 6,04     | 230,15   | 228,08   | 0,01     | 225,51  | 224,2   | 1,31    | 1,362      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,45    | 60,44    | 7,01     | 198,54   | 196,65   | 0        | 194,46  | 193,35  | 1,11    | 1,364      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,73    | 60,78    | 5,95     | 231,67   | 229,44   | 0,01     | 227,02  | 225,56  | 1,46    | 1,349      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,56    | 61,35    | 6,21     | 217,55   | 215,59   | 0        | 213,08  | 211,91  | 1,17    | 1,323      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,94    | 60,85    | 7,09     | 192      | 190,36   | 0        | 188,02  | 187,15  | 0,87    | 1,333      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,54    | 61,09    | 6,45     | 204,8    | 202,91   | 0        | 200,61  | 199,45  | 1,16    | 1,293      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,31    | 60,62    | 5,69     | 247,43   | 245,01   | 0        | 242,51  | 240,88  | 1,63    | 1,38       | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,8     | 60,91    | 6,89     | 193,51   | 191,74   | 0,01     | 189,51  | 188,48  | 1,03    | 1,303      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,85    | 59,03    | 9,82     | 138,76   | 137,21   | 0        | 135,32  | 135,01  | 0,31    | 1,328      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,67    | 59,33    | 9,34     | 138,8    | 137,43   | 0,01     | 135,86  | 135,22  | 0,64    | 1,267      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,17    | 59,43    | 8,74     | 139,91   | 138,89   | 0        | 137     | 136,64  | 0,36    | 1,197      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,96    | 60,19    | 6,77     | 181,91   | 180,42   | 0        | 178,22  | 177,4   | 0,82    | 1,206      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,31    | 60,11    | 7,2      | 172,96   | 171,46   | 0        | 169,42  | 168,59  | 0,83    | 1,22       | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,93    | 59,83    | 7,1      | 171,38   | 169,92   | 0        | 167,92  | 167,12  | 0,8     | 1,191      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,45    | 60,13    | 6,32     | 190,18   | 188,44   | 0        | 186,4   | 185,35  | 1,05    | 1,178      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,26    | 60,74    | 6,52     | 182,88   | 181,37   | 0        | 179,27  | 178,3   | 0,97    | 1,165      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,3     | 60,18    | 7,12     | 171,35   | 169,88   | 0        | 167,84  | 167,09  | 0,75    | 1,192      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,25    | 59,22    | 9,03     | 134,32   | 133,21   | 0,01     | 131,5   | 131,08  | 0,42    | 1,186      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,04    | 59,51    | 8,53     | 130,97   | 129,99   | 0,01     | 128,23  | 127,91  | 0,32    | 1,091      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,05    | 59,61    | 8,44     | 135,14   | 134,22   | 0,01     | 132,33  | 132,02  | 0,31    | 1,117      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4737,2   | 4694,6   | 0,1      | 4640,22 | 4616,02 | 24,2    | 32,253     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,53    | 60,37    | 7,16     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 28/04/21г. | 13175,76 | 12841,28 | 1,74     | 12727,38 | 12674,36 | 53,02   | 464,645    | 2582     | 0        |
| 23/05/21г. | 17913,05 | 17535,93 | 1,84     | 17367,6  | 17290,38 | 77,22   | 496,898    | 3182     | 0        |
| Итого:     | 4737,29  | 4694,65  | 0,1      | 4640,22  | 4616,02  | 24,2    | 32,253     | 600      | 0        |



Представитель абонента  
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просвинова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

*Л.А. Болтачева*  
Подпись  
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С/Н Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб х Т<sub>нш</sub>

0,000



# ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес:пр.Краснохолмский 13-б

Тип расх.счета:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут M рас= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165160

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0065А

по 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,85    | 50,02    | 17,83    | 53,15    | 51,63    | 0,01     | 52,05   | 51,03   | 1,02    | 0,926      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,88    | 51,99    | 14,89    | 57,41    | 55,87    | 0        | 56,24   | 55,16   | 1,08    | 0,836      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,09    | 51,99    | 15,1     | 56,9     | 55,38    | 0        | 55,76   | 54,69   | 1,07    | 0,842      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,34    | 51,91    | 15,43    | 54,17    | 52,69    | 0        | 53,08   | 52,04   | 1,04    | 0,819      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,01    | 51,62    | 15,39    | 56,05    | 54,55    | 0,01     | 54,92   | 53,88   | 1,04    | 0,846      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,48    | 51,92    | 14,56    | 61,58    | 59,96    | 0        | 60,34   | 59,2    | 1,14    | 0,876      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,15    | 51,64    | 15,51    | 54,12    | 52,67    | 0        | 53,03   | 52,03   | 1       | 0,824      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,43    | 52,09    | 14,34    | 59,58    | 58,02    | 0        | 58,39   | 57,27   | 1,12    | 0,837      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,24    | 51,69    | 15,55    | 53,16    | 51,7     | 0        | 52,07   | 51,04   | 1,03    | 0,809      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,65    | 52,06    | 15,59    | 48,97    | 47,6     | 0        | 47,96   | 46,99   | 0,97    | 0,748      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,91    | 51,84    | 15,07    | 52,95    | 51,5     | 0        | 51,87   | 50,84   | 1,03    | 0,78       | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,03    | 52,53    | 13,5     | 69,98    | 68,15    | 0        | 68,62   | 67,28   | 1,34    | 0,929      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,78    | 50,96    | 16,82    | 48,85    | 47,47    | 0        | 47,84   | 46,87   | 0,97    | 0,805      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,5     | 49,49    | 19,01    | 44,9     | 43,54    | 0,01     | 43,95   | 43,03   | 0,92    | 0,834      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,34    | 50,29    | 18,05    | 44,7     | 43,37    | 0        | 43,77   | 42,81   | 0,96    | 0,788      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,83    | 50,69    | 17,14    | 43,94    | 42,63    | 0        | 43,01   | 42,11   | 0,9     | 0,735      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,79    | 51,75    | 15,04    | 52,47    | 50,97    | 0        | 51,44   | 50,35   | 1,09    | 0,773      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,88    | 51,8     | 15,08    | 52,99    | 51,46    | 0        | 51,9    | 50,82   | 1,08    | 0,781      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,8     | 51,99    | 14,81    | 51,17    | 49,73    | 0        | 50,15   | 49,11   | 1,04    | 0,741      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,17    | 53,8     | 12,37    | 56,6     | 55,08    | 0        | 55,48   | 54,33   | 1,15    | 0,687      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,17    | 52,05    | 15,12    | 47,94    | 46,66    | 0        | 46,98   | 46,07   | 0,91    | 0,71       | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,1     | 51,4     | 15,7     | 47,69    | 46,41    | 0        | 46,7    | 45,83   | 0,87    | 0,733      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,01    | 50,88    | 17,13    | 41,05    | 39,89    | 0        | 40,18   | 39,39   | 0,79    | 0,687      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,65    | 51,48    | 16,17    | 43,48    | 42,28    | 0        | 42,62   | 41,76   | 0,86    | 0,691      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,81    | 51,03    | 16,78    | 43,75    | 42,53    | 0        | 42,86   | 42,02   | 0,84    | 0,72       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1297,5   | 1261,7   | 0,03     | 1271,21 | 1245,95 | 25,26   | 19,757     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,23    | 51,55    | 15,67    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29/04/21гч. | 24665,54 | 23888,09 | 7,85     | 23941,58 | 23606,32 | 335,26  | 761,129    | 10235    | 0        |
| 23/05/21гч. | 25963,09 | 25149,83 | 7,88     | 25212,79 | 24852,27 | 360,52  | 780,886    | 10835    | 0        |
| Итого:      | 1297,55  | 1261,74  | 0,03     | 1271,21  | 1245,95  | 25,26   | 19,757     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»  
Инспектор СпБЭР  
Болтачева Л.А.  
26.06.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб х Т<sub>нш</sub> 0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВД-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0XB4AD

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,36    | 52,95    | 14,41    | 98,04    | 96,66    | 0        | 96,02   | 95,4    | 0,62    | 1,382      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,51    | 54,31    | 12,2     | 108,39   | 107,09   | 0        | 106,23  | 105,64  | 0,59    | 1,295      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 66,74    | 53,38    | 13,36    | 105,14   | 103,82   | 0        | 103,01  | 102,41  | 0,6     | 1,375      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 66,96    | 54,09    | 12,87    | 99,47    | 98,22    | 0        | 97,42   | 96,86   | 0,56    | 1,254      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,6     | 54,12    | 12,48    | 109,83   | 108,53   | 0        | 107,62  | 107,06  | 0,56    | 1,344      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,11    | 54,24    | 11,87    | 110,98   | 109,86   | 0        | 108,8   | 108,35  | 0,45    | 1,291      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66,69    | 54,39    | 12,3     | 101,4    | 100,26   | 0        | 99,38   | 98,88   | 0,5     | 1,222      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,01    | 54,72    | 11,29    | 117,9    | 116,8    | 0        | 115,57  | 115,15  | 0,42    | 1,305      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 66,79    | 53,9     | 12,89    | 104,25   | 103,07   | 0        | 102,15  | 101,67  | 0,48    | 1,319      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,14    | 53,75    | 13,39    | 100,2    | 99,09    | 0        | 98,14   | 97,76   | 0,38    | 1,315      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,59    | 54,66    | 11,93    | 105,81   | 104,71   | 0        | 103,7   | 103,23  | 0,47    | 1,234      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 65,63    | 54,41    | 11,22    | 129,83   | 128,46   | 0        | 127,31  | 126,69  | 0,62    | 1,429      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,25    | 54,06    | 13,19    | 98,42    | 97,12    | 0        | 96,38   | 95,81   | 0,57    | 1,271      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 67,97    | 53,15    | 14,82    | 87,8     | 86,51    | 0        | 85,97   | 85,38   | 0,59    | 1,274      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 67,78    | 53,38    | 14,4     | 89,3     | 88,01    | 0        | 87,48   | 86,84   | 0,64    | 1,259      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,28    | 53,84    | 13,44    | 88,42    | 87,17    | 0        | 86,62   | 86      | 0,62    | 1,162      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,27    | 55,28    | 10,99    | 110,72   | 109,41   | 0        | 108,51  | 107,85  | 0,66    | 1,194      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,47    | 55,05    | 11,42    | 107,44   | 106,03   | 0        | 105,32  | 104,55  | 0,77    | 1,201      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,31    | 55,33    | 10,98    | 104,99   | 103,65   | 0        | 102,91  | 102,19  | 0,72    | 1,129      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 65,74    | 55,78    | 9,96     | 118,06   | 117,05   | 0        | 115,74  | 115,37  | 0,37    | 1,152      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,62    | 54,97    | 11,65    | 102,09   | 100,74   | 0        | 100,04  | 99,35   | 0,69    | 1,162      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,64    | 53,49    | 13,15    | 107,36   | 105,92   | 0        | 105,22  | 104,51  | 0,71    | 1,383      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,38    | 54,5     | 12,88    | 88,26    | 86,88    | 0        | 86,46   | 85,67   | 0,79    | 1,116      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,14    | 55,09    | 12,05    | 91,59    | 90,26    | 0        | 89,74   | 88,97   | 0,77    | 1,081      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,24    | 55,03    | 12,21    | 91,79    | 90,49    | 0        | 89,91   | 89,21   | 0,7     | 1,098      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2577,4   | 2545,8   | 0        | 2525,65 | 2510,8  | 14,85   | 31,247     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,76    | 54,31    | 12,45    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 01.04.2021 | 4951,15  | 4833,67  | 0        | 4815,37 | 4783,14 | 32,23   | 153,586    | 1138     | 1        |
| 01.05.2021 | 7528,63  | 7379,48  | 0        | 7341,02 | 7293,94 | 47,08   | 184,833    | 1738     | 1        |
| Итого:     | 2577,48  | 2545,81  | 0        | 2525,65 | 2510,8  | 14,85   | 31,247     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Подпись Е.А. Прохоркина Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись И.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С.И. Б.ЭР  
БОЛТАЧЕВА И.А.  
29.05.2021г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Т <sub>раб</sub> х Т <sub>шт</sub>                    | 0 |



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Красноловский 13

Тип расходомера:

Теплоснабжитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M грс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0000

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,86    | 55,33    | 12,53    | 142,39   | 138,8    | 0,02     | 139,45  | 136,83  | 2,62    | 1,746      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,02    | 56,43    | 10,59    | 164,58   | 160,63   | 0,02     | 161,27  | 158,28  | 2,99    | 1,709      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,3     | 56,13    | 11,17    | 150,93   | 147,35   | 0,03     | 147,82  | 145,18  | 2,64    | 1,65       | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,35    | 56,01    | 11,34    | 138,83   | 135,59   | 0,02     | 136     | 133,61  | 2,39    | 1,54       | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,26    | 56,62    | 10,64    | 150,93   | 147,43   | 0,03     | 147,87  | 145,24  | 2,63    | 1,573      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,46    | 57,21    | 9,25     | 181,34   | 177,16   | 0,02     | 177,71  | 174,52  | 3,19    | 1,644      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,05    | 55,89    | 11,16    | 144,27   | 140,94   | 0,03     | 141,35  | 138,93  | 2,42    | 1,579      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,62    | 57,08    | 9,54     | 170,29   | 166,4    | 0,01     | 166,9   | 163,89  | 3,01    | 1,59       | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,43    | 56,89    | 10,54    | 152,5    | 149,01   | 0,02     | 149,36  | 146,8   | 2,56    | 1,575      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,8     | 56,16    | 11,64    | 133,18   | 130,14   | 0,01     | 130,41  | 128,23  | 2,18    | 1,516      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,02    | 57,23    | 9,79     | 151,21   | 147,86   | 0,02     | 148,15  | 145,6   | 2,55    | 1,45       | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,19    | 57,28    | 8,91     | 192,88   | 188,45   | 0,01     | 189,08  | 185,61  | 3,47    | 1,686      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,76    | 56,23    | 11,53    | 140,31   | 137,08   | 0,02     | 137,42  | 135,05  | 2,37    | 1,585      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,6     | 53,62    | 14,98    | 109,24   | 106,65   | 0,02     | 106,93  | 105,2   | 1,73    | 1,602      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,38    | 53,54    | 14,84    | 109,31   | 106,67   | 0,02     | 107     | 105,25  | 1,75    | 1,587      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,76    | 54,94    | 12,82    | 116,89   | 114,06   | 0,01     | 114,44  | 112,45  | 1,99    | 1,467      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,87    | 56,95    | 9,92     | 152,85   | 149,12   | 0,02     | 149,75  | 146,86  | 2,89    | 1,484      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,88    | 55,3     | 11,58    | 135,04   | 131,76   | 0,01     | 132,31  | 129,89  | 2,42    | 1,534      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,74    | 56,49    | 10,25    | 149,82   | 146,35   | 0,02     | 146,84  | 144,18  | 2,66    | 1,505      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,18    | 57,51    | 8,67     | 168,25   | 164,43   | 0,01     | 164,92  | 161,95  | 2,97    | 1,431      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,06    | 56,39    | 10,67    | 137,56   | 134,46   | 0,02     | 134,78  | 132,47  | 2,31    | 1,437      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,11    | 56,21    | 10,9     | 135,74   | 132,66   | 0,01     | 133     | 130,74  | 2,26    | 1,449      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,92    | 55,87    | 12,05    | 115,62   | 113      | 0,04     | 113,23  | 111,35  | 1,88    | 1,363      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,68    | 55,12    | 12,56    | 106,82   | 104,56   | 0,05     | 104,59  | 103,07  | 1,52    | 1,312      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,87    | 54,76    | 13,11    | 113,08   | 110,68   | 0,04     | 110,74  | 109,13  | 1,61    | 1,451      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3563,8   | 3481,2   | 0,53     | 3491,32 | 3430,31 | 61,01   | 38,465     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,28    | 56,04    | 11,23    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3  | V2<br>м3  | V3<br>м3 | M1<br>т   | M2<br>т   | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 221801,78 | 213428,54 | 14,79    | 215106,09 | 210920,44 | 4185,65 | 7142,124   | 31856    | 31       |
| 30.04.2021 | 225365,64 | 216909,78 | 15,32    | 218597,41 | 214350,75 | 4246,66 | 7180,589   | 32456    | 31       |
| Итого:     | 3563,86   | 3481,24   | 0,53     | 3491,32   | 3430,31   | 61,01   | 38,465     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
инженер ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/  
Подпись Ф.И.О.  
Инспектор СТИ Б ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.06.2021г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>ншт</sub>                   | 0 |

## ОИЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тип расходомера: PRM-40

Теплоучетчик ВТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды = т.сут Mгас = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

PC=019787

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч | HC |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,54    | 52,86    | 14,68    | 41,51    | 41,21    | 0        | 40,67   | 40,67   | 0       | 0,597      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,62    | 54,02    | 12,6     | 49,9     | 49,53    | 0        | 48,93   | 48,85   | 0,08    | 0,616      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 66,86    | 54,51    | 12,35    | 46,2     | 45,89    | 0        | 45,26   | 45,25   | 0,01    | 0,557      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,05    | 54,76    | 12,29    | 43,83    | 43,55    | 0        | 42,95   | 42,95   | 0       | 0,527      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,79    | 54,12    | 12,67    | 48,18    | 47,84    | 0        | 47,18   | 47,17   | 0,01    | 0,598      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,14    | 55,2     | 10,94    | 50,59    | 50,26    | 0        | 49,58   | 49,53   | 0,05    | 0,541      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66,8     | 54,76    | 12,04    | 46,54    | 46,23    | 0        | 45,59   | 45,59   | 0       | 0,548      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,28    | 54,94    | 11,34    | 47,89    | 47,58    | 0        | 46,94   | 46,91   | 0,03    | 0,53       | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 66,97    | 54,01    | 12,96    | 44,7     | 44,4     | 0,01     | 43,8    | 43,83   | -0,03   | 0,566      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,39    | 53,66    | 13,73    | 39,53    | 39,29    | 0        | 38,73   | 38,75   | -0,02   | 0,531      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,63    | 54,53    | 12,1     | 44,41    | 44,13    | 0        | 43,53   | 43,56   | -0,03   | 0,526      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 65,71    | 55,3     | 10,41    | 52,56    | 52,2     | 0        | 51,48   | 51,46   | 0,02    | 0,536      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,43    | 52,82    | 14,61    | 41,43    | 41,12    | 0        | 40,56   | 40,56   | 0       | 0,593      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,18    | 52,64    | 15,54    | 34,93    | 34,71    | 0        | 34,15   | 34,25   | -0,1    | 0,529      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 67,98    | 52,99    | 14,99    | 36,81    | 36,57    | 0        | 36,01   | 36,08   | -0,07   | 0,54       | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,51    | 53,18    | 14,33    | 37,89    | 37,67    | 0        | 37,13   | 37,17   | -0,04   | 0,533      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,41    | 55,12    | 11,29    | 41,82    | 41,62    | 0        | 41      | 41,04   | -0,04   | 0,463      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,58    | 53,72    | 12,86    | 42,07    | 41,83    | 0,01     | 41,21   | 41,26   | -0,05   | 0,529      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,56    | 53,67    | 12,89    | 39,7     | 39,51    | 0        | 38,91   | 38,98   | -0,07   | 0,502      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 65,91    | 54,91    | 11       | 45,6     | 45,54    | 0,18     | 44,7    | 44,91   | -0,21   | 0,489      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,7     | 54,54    | 12,16    | 42,33    | 42,62    | 0,56     | 41,48   | 42,01   | -0,53   | 0,497      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,86    | 54,63    | 12,23    | 39,35    | 39,12    | 0        | 38,57   | 38,59   | -0,02   | 0,472      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,57    | 52,99    | 14,58    | 36,03    | 35,96    | 0,15     | 35,31   | 35,49   | -0,18   | 0,516      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,34    | 53,79    | 13,55    | 35,73    | 35,55    | 0        | 34,98   | 35,08   | -0,1    | 0,473      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,52    | 53,8     | 13,72    | 34,07    | 33,9     | 0        | 33,35   | 33,42   | -0,07   | 0,456      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1063,6   | 1057,8   | 0,91     | 1042    | 1043,36 | -1,36   | 13,265     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,93    | 54,05    | 12,87    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 27366,72 | 25834,05 | 1,42     | 26577,67 | 25513,82 | 1063,85 | 791,899    | 14463    | 0        |
| 23.05.2021 | 28430,32 | 26991,88 | 2,33     | 27619,67 | 26557,18 | 1062,49 | 805,164    | 15063    | 0        |
| Итого:     | 1063,6   | 1057,83  | 0,91     | 1042     | 1043,36  | -1,36   | 13,265     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

«Парк-сервис»  
Для документов

Представитель теплоснабж организации

Подпись: Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СЧБ ЭР  
Болтачева Л.А.  
28.05.2021г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплонаблюдения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр.Краснополянский 11-а

Тип расходомера: РРМ-40

Теплоучетчик: ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.вода= т.сут Mгас= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тем= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КО=0x599F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,24    | 55,87    | 12,37    | 53,04    | 51,53    | 0        | 51,92   | 50,78   | 1,14    | 0,642      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,38    | 56,49    | 10,89    | 61,1     | 59,41    | 0        | 59,84   | 58,56   | 1,28    | 0,651      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,71    | 56,16    | 11,55    | 60,14    | 58,48    | 0        | 58,9    | 57,62   | 1,28    | 0,682      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,87    | 56,34    | 11,53    | 55,78    | 54,27    | 0        | 54,64   | 53,47   | 1,17    | 0,633      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,75    | 55,46    | 12,29    | 59,69    | 58,02    | 0        | 58,46   | 57,18   | 1,28    | 0,718      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,04    | 56,97    | 10,07    | 65,99    | 64,25    | 0        | 64,69   | 63,3    | 1,39    | 0,649      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,56    | 56,97    | 10,59    | 59,89    | 58,32    | 0        | 58,64   | 57,44   | 1,2     | 0,62       | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 67,02    | 56,91    | 10,11    | 64,67    | 62,98    | 0        | 63,37   | 62,05   | 1,32    | 0,642      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,92    | 56,41    | 11,51    | 55,93    | 54,46    | 0        | 54,79   | 53,68   | 1,11    | 0,63       | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,35    | 55,18    | 13,17    | 51,44    | 50,09    | 0        | 50,35   | 49,37   | 0,98    | 0,662      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,57    | 56,8     | 10,77    | 55,1     | 53,75    | 0,01     | 53,98   | 52,94   | 1,04    | 0,58       | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,61    | 57,65    | 8,96     | 77,79    | 75,91    | 0        | 76,22   | 74,75   | 1,47    | 0,682      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,21    | 56,13    | 12,08    | 51,92    | 50,62    | 0        | 50,85   | 49,88   | 0,97    | 0,613      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69,12    | 55,19    | 13,93    | 43,15    | 42,05    | 0        | 42,22   | 41,45   | 0,77    | 0,588      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,86    | 55,37    | 13,49    | 46,48    | 45,27    | 0        | 45,49   | 44,64   | 0,85    | 0,614      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,38    | 55,27    | 13,11    | 45,62    | 44,47    | 0        | 44,65   | 43,83   | 0,82    | 0,586      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,31    | 56,38    | 10,93    | 53,34    | 51,92    | 0        | 52,25   | 51,12   | 1,13    | 0,571      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,34    | 56,05    | 11,29    | 57,57    | 55,96    | 0        | 56,38   | 55,14   | 1,24    | 0,635      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,28    | 57,39    | 9,89     | 55,61    | 54,14    | 0        | 54,47   | 53,3    | 1,17    | 0,54       | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,72    | 57,58    | 9,14     | 62,84    | 61,24    | 0        | 61,56   | 60,3    | 1,26    | 0,565      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,63    | 57,55    | 10,08    | 53,35    | 52,03    | 0        | 52,23   | 51,24   | 0,99    | 0,528      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,6     | 56,63    | 10,97    | 50,99    | 49,71    | 0        | 49,92   | 48,97   | 0,95    | 0,549      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,37    | 56,5     | 11,87    | 45,76    | 44,66    | 0        | 44,8    | 44,01   | 0,79    | 0,53       | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,19    | 56,93    | 11,26    | 46,56    | 45,42    | 0        | 45,62   | 44,76   | 0,86    | 0,512      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,37    | 56,47    | 11,9     | 44,47    | 43,35    | 0        | 43,56   | 42,75   | 0,81    | 0,52       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1378,2   | 1342,3   | 0,01     | 1349,8  | 1322,53 | 27,27   | 15,142     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,77    | 56,42    | 11,35    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 29334,91 | 28102,05 | 3,47     | 28469,5 | 27748,77 | 720,73  | 867,501    | 14509    | 0        |
| 30.05.2021 | 30713,13 | 29444,36 | 3,48     | 29819,3 | 29071,3  | 748     | 882,643    | 15109    | 0        |
| Итого:     | 1378,22  | 1342,31  | 0,01     | 1349,8  | 1322,53  | 27,27   | 15,142     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.  
«ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СГИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб х Т<sub>иш</sub>

0

0144Т

о суточных параметрах теплоснабжения

29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснополяский 9-а

Тип расходомера: РРЭМ-40

Теплоучаститель ВКТ-7 сет. № 001

Пределы измерений:

Доповольные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M ввс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=006756

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,04    | 59,37    | 8,67     | 74,21    | 71,24    | 0        | 72,63   | 70,09   | 2,54    | 0,629      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,2     | 61,17    | 6,03     | 100,49   | 96,47    | 0        | 98,43   | 94,82   | 3,61    | 0,597      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,41    | 60,51    | 6,9      | 86,23    | 82,78    | 0        | 84,48   | 81,39   | 3,09    | 0,583      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,5     | 60,81    | 6,69     | 85,57    | 82,15    | 0        | 83,84   | 80,76   | 3,08    | 0,561      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,38    | 61,22    | 6,16     | 98,65    | 94,7     | 0        | 96,62   | 93,09   | 3,53    | 0,596      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,78    | 60,84    | 5,94     | 96,8     | 92,93    | 0        | 94,87   | 91,35   | 3,52    | 0,564      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,28    | 60,46    | 6,82     | 83,89    | 80,54    | 0        | 82,17   | 79,21   | 2,96    | 0,562      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,75    | 60,29    | 6,46     | 91,12    | 87,47    | 0        | 89,29   | 86,03   | 3,26    | 0,575      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,68    | 60,54    | 7,14     | 78,88    | 75,72    | 0        | 77,22   | 74,44   | 2,78    | 0,551      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,99    | 60,03    | 7,96     | 70,71    | 67,89    | 0        | 69,23   | 66,78   | 2,45    | 0,548      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,18    | 60,22    | 6,96     | 79,99    | 76,79    | 0        | 78,33   | 75,48   | 2,85    | 0,544      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,31    | 60,33    | 5,98     | 104,91   | 100,71   | 0        | 102,8   | 99,02   | 3,78    | 0,615      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,79    | 59,17    | 8,62     | 69,02    | 66,26    | 0        | 67,58   | 65,17   | 2,41    | 0,582      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,66    | 58,49    | 10,17    | 52,68    | 50,57    | 0        | 51,56   | 49,79   | 1,77    | 0,524      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,4     | 59,3     | 9,1      | 59,49    | 57,11    | 0        | 58,26   | 56,19   | 2,07    | 0,53       | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,98    | 59,33    | 8,65     | 60,29    | 57,88    | 0        | 59,04   | 56,94   | 2,1     | 0,509      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,98    | 60,5     | 6,48     | 79,51    | 76,33    | 0        | 77,88   | 75,04   | 2,84    | 0,506      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,96    | 60,24    | 6,72     | 75,91    | 72,88    | 0        | 74,35   | 71,67   | 2,68    | 0,5        | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,89    | 59,96    | 6,93     | 71,34    | 68,48    | 0        | 69,88   | 67,39   | 2,49    | 0,484      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,44    | 60,92    | 5,52     | 90,04    | 86,44    | 0        | 88,24   | 84,98   | 3,26    | 0,488      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,17    | 60,25    | 6,92     | 68,35    | 65,61    | 0        | 66,97   | 64,53   | 2,44    | 0,463      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,25    | 59,62    | 7,63     | 68,05    | 65,33    | 0        | 66,61   | 64,29   | 2,32    | 0,509      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68       | 58,76    | 9,24     | 57,6     | 55,3     | 0        | 56,38   | 54,43   | 1,95    | 0,519      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,82    | 60,26    | 7,56     | 66,36    | 63,7     | 0        | 64,99   | 62,63   | 2,36    | 0,49       | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,97    | 59,11    | 8,86     | 58,92    | 56,57    | 0        | 57,71   | 55,66   | 2,05    | 0,507      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1929     | 1851,8   | 0        | 1889,36 | 1821,17 | 68,19   | 13,536     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,43    | 60,06    | 7,36     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| с 01.04.2021 | 30139,6  | 36643,6  | 0,57     | 29263,81 | 36194,25 | -6930,44 | 868,219    | 14508    | 0        |
| с 01.05.2021 | 32068,61 | 38495,45 | 0,57     | 31153,17 | 38015,42 | -6862,25 | 881,755    | 15108    | 0        |
| Итого:       | 1929,01  | 1851,85  | 0        | 1889,36  | 1821,17  | 68,19    | 13,536     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просвирникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ Б ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Qi

Трабх Тнп

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплообеспечения  
23/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснохолмский 7-а  
Теплопункт: ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвот = \_\_\_\_\_ т.сут  
Ткв = 0,00 °С

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРОМ-65  
Пределы измерений:  
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч  
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч  
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КО=000000 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,45    | 44,3     | 24,15    | 37,69    | 35,36    | 0,13     | 36,89   | 35,05   | 1,84    | 0,89       | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,44    | 45,97    | 21,47    | 40,95    | 38,5     | 0,13     | 40,11   | 38,1    | 2,01    | 0,86       | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,82    | 45,37    | 22,45    | 41,19    | 38,7     | 0,13     | 40,31   | 38,29   | 2,02    | 0,905      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,92    | 45,98    | 21,94    | 38,34    | 36,01    | 0,12     | 37,52   | 35,65   | 1,87    | 0,823      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,67    | 45,7     | 21,97    | 40,86    | 38,41    | 0,12     | 40,02   | 38,07   | 1,95    | 0,878      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,95    | 46       | 20,95    | 42,91    | 40,36    | 0,12     | 42,04   | 39,95   | 2,09    | 0,878      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,58    | 46,17    | 21,41    | 39,79    | 37,4     | 0,1      | 38,96   | 37,02   | 1,94    | 0,833      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 67,02    | 47,15    | 19,87    | 41,94    | 39,48    | 0,06     | 41,1    | 39,06   | 2,04    | 0,815      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,87    | 45,28    | 22,59    | 37,79    | 35,49    | 0,04     | 36,99   | 35,17   | 1,82    | 0,835      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,29    | 45,51    | 22,78    | 35,16    | 33       | 0,04     | 34,41   | 32,7    | 1,71    | 0,781      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,3     | 46,65    | 20,65    | 39,33    | 36,98    | 0,04     | 38,52   | 36,6    | 1,92    | 0,794      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,54    | 47,71    | 18,83    | 43,28    | 40,77    | 0,04     | 42,43   | 40,31   | 2,12    | 0,8        | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,46    | 45,49    | 22,97    | 35,64    | 33,46    | 0,04     | 34,89   | 33,15   | 1,74    | 0,8        | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69,2     | 44,5     | 24,7     | 32,71    | 30,66    | 0,06     | 32,01   | 30,39   | 1,62    | 0,792      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,89    | 44,97    | 23,92    | 32,97    | 30,91    | 0,07     | 32,27   | 30,61   | 1,66    | 0,772      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,32    | 45,42    | 22,9     | 33,78    | 31,7     | 0,09     | 33,04   | 31,4    | 1,64    | 0,755      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,32    | 46,57    | 20,75    | 35,88    | 33,71    | 0,04     | 35,15   | 33,39   | 1,76    | 0,728      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,41    | 46,31    | 21,1     | 36,06    | 33,87    | 0,05     | 35,33   | 33,54   | 1,79    | 0,745      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,31    | 46,93    | 20,38    | 35,27    | 33,15    | 0,05     | 34,54   | 32,84   | 1,7     | 0,704      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,6     | 47,45    | 19,15    | 36,62    | 34,45    | 0,07     | 35,88   | 34,09   | 1,79    | 0,686      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,71    | 46,91    | 20,8     | 34,14    | 32,06    | 0,1      | 33,42   | 31,76   | 1,66    | 0,694      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,65    | 46,81    | 20,84    | 33,67    | 31,63    | 0,08     | 32,95   | 31,33   | 1,62    | 0,685      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,62    | 46,02    | 22,6     | 30,3     | 28,4     | 0,1      | 29,62   | 28,13   | 1,49    | 0,668      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,19    | 46,23    | 21,96    | 31,83    | 29,87    | 0,09     | 31,17   | 29,62   | 1,55    | 0,683      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,37    | 46,04    | 22,33    | 31,32    | 29,38    | 0,08     | 30,65   | 29,11   | 1,54    | 0,684      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 919,42   | 863,71   | 1,99     | 900,22  | 855,33  | 44,89   | 19,488     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,79    | 46,05    | 21,73    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| по сут. клас. | 27495,69 | 25898,1  | 6,75     | 26648,65 | 25554,04 | 1094,61 | 829,715    | 10236    | 0        |
| зуб. клас.    | 28415,11 | 26761,81 | 8,74     | 27548,87 | 26409,37 | 1139,5  | 849,203    | 10836    | 0        |
| Итого:        | 919,42   | 863,71   | 1,99     | 900,22   | 855,33   | 44,89   | 19,488     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
директор ООО "Парк-Сервис"  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_

«Парк-сервис»  
Для документирования  
ИН 741050000  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации «УИТ»  
«УралЭнергосбыт»  
И.А. Болдырев  
Инспектор СТИ Б ЭР  
Бойфачева Л.А.  
26.05.2021г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x Т <sub>шт</sub>                                | 0,000 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Красновольский 5-д

Тип расходомера: ПРМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M расч = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tmax = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0.5842

по 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,69    | 54,16    | 13,53    | 91,69    | 89,36    | 0        | 89,76   | 88,13   | 1,63    | 1,214      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,9     | 54,31    | 12,59    | 91,71    | 89,39    | 0,01     | 89,87   | 88,18   | 1,69    | 1,131      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,03    | 53,32    | 13,71    | 84,17    | 82       | 0        | 82,49   | 80,94   | 1,55    | 1,132      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,12    | 53,91    | 13,21    | 80,99    | 78,93    | 0        | 79,36   | 77,87   | 1,49    | 1,049      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,8     | 53,53    | 13,27    | 86,75    | 84,55    | 0        | 84,99   | 83,45   | 1,54    | 1,128      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,25    | 52,63    | 13,62    | 86,78    | 84,56    | 0        | 85,03   | 83,48   | 1,55    | 1,161      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66,86    | 52,92    | 13,94    | 82,2     | 80,1     | 0        | 80,54   | 79,08   | 1,46    | 1,121      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,23    | 53,79    | 12,44    | 98,05    | 95,64    | 0        | 96,07   | 94,34   | 1,73    | 1,193      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67       | 52,9     | 14,1     | 77,83    | 75,86    | 0        | 76,29   | 74,89   | 1,4     | 1,074      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,31    | 52,67    | 14,64    | 73,45    | 71,58    | 0        | 71,94   | 70,66   | 1,28    | 1,052      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,7     | 53       | 13,7     | 80,92    | 78,91    | 0        | 79,31   | 77,87   | 1,44    | 1,086      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 65,92    | 53,93    | 11,99    | 95,57    | 93,27    | 0        | 93,69   | 92      | 1,69    | 1,123      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,34    | 52,68    | 14,66    | 73,67    | 71,82    | 0        | 72,17   | 70,9    | 1,27    | 1,057      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,1     | 51,64    | 16,46    | 65,61    | 63,89    | 0        | 64,23   | 63,08   | 1,15    | 1,057      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 67,88    | 52,51    | 15,37    | 67,48    | 65,77    | 0        | 66,08   | 64,92   | 1,16    | 1,015      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,41    | 52,24    | 15,17    | 64,98    | 63,33    | 0        | 63,66   | 62,53   | 1,13    | 0,966      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,45    | 53,41    | 13,04    | 77,54    | 75,68    | 0        | 75,99   | 74,67   | 1,32    | 0,991      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,57    | 52,32    | 14,25    | 75,98    | 74,1     | 0        | 74,46   | 73,16   | 1,3     | 1,058      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,43    | 53,6     | 12,83    | 73,89    | 72,14    | 0        | 72,41   | 71,18   | 1,23    | 0,927      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 65,94    | 54,45    | 11,49    | 82,51    | 80,63    | 0        | 80,88   | 79,54   | 1,34    | 0,931      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,83    | 53,65    | 13,18    | 70,15    | 68,49    | 0        | 68,75   | 67,59   | 1,16    | 0,907      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,69    | 54,02    | 12,67    | 73,76    | 72,02    | 0        | 72,3    | 71,06   | 1,24    | 0,918      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,52    | 53,49    | 14,03    | 61,91    | 60,42    | 0        | 60,63   | 59,63   | 1       | 0,851      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,3     | 53,98    | 13,32    | 69,19    | 67,57    | 0        | 67,78   | 66,66   | 1,12    | 0,901      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,38    | 53,37    | 14,01    | 64,58    | 63,06    | 0        | 63,27   | 62,24   | 1,03    | 0,885      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1951,3   | 1903     | 0,01     | 1911,95 | 1878,05 | 33,9    | 25,928     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,94    | 53,29    | 13,64    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 36324,42 | 35162,68 | 1,35     | 35277,66 | 34742,15 | 535,51  | 1075,73    | 10573    | 0        |
| 23.05.2021 | 38275,78 | 37065,75 | 1,36     | 37189,61 | 36620,2  | 569,41  | 1101,658   | 11173    | 0        |
| Итого:     | 1951,36  | 1903,07  | 0,01     | 1911,95  | 1878,05  | 33,9    | 25,928     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Просвирникова



Представитель теплоснабж организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Болтачева/

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>шт</sub>                    | 0 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С1И 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
29.05.2021г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
26/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснотельский 5-г  
Теплоуказатель ВКТ-7 сер. N 001  
Договорные расходи:  
М сер. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгас=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расхоломера: РРМ-40  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х267D ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 66,99    | 49,15    | 17,84    | 61,84    | 59,57    | 0,01     | 60,58   | 58,86   | 1,72    | 1,08       | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 65,96    | 42,04    | 23,92    | 59,64    | 57,54    | 0,02     | 58,47   | 57,07   | 1,4     | 1,398      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 66,21    | 43,95    | 22,26    | 55,56    | 53,64    | 0,01     | 54,47   | 53,16   | 1,31    | 1,21       | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 66,33    | 44,33    | 22       | 53,61    | 51,76    | 0,01     | 52,54   | 51,3    | 1,24    | 1,156      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,03    | 42,93    | 23,1     | 57,81    | 55,8     | 0,01     | 56,66   | 55,29   | 1,37    | 1,308      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 65,41    | 44,71    | 20,7     | 56,51    | 54,6     | 0,01     | 55,42   | 54,08   | 1,34    | 1,149      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66       | 44,21    | 21,79    | 52,95    | 51,13    | 0,01     | 51,89   | 50,66   | 1,23    | 1,129      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 65,39    | 45,68    | 19,71    | 57,13    | 55,22    | 0,01     | 56,01   | 54,68   | 1,33    | 1,102      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 66,17    | 43,69    | 22,48    | 53,76    | 51,88    | 0,01     | 52,71   | 51,38   | 1,33    | 1,181      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 66,47    | 44,28    | 22,19    | 50,67    | 48,92    | 0        | 49,66   | 48,44   | 1,22    | 1,099      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 65,73    | 45,65    | 20,08    | 52,04    | 50,31    | 0,01     | 51,01   | 49,81   | 1,2     | 1,024      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 65,14    | 44,95    | 20,19    | 61,62    | 59,57    | 0,02     | 60,44   | 59,01   | 1,43    | 1,219      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 66,61    | 44,77    | 21,84    | 50,14    | 48,41    | 0,01     | 49,12   | 47,92   | 1,2     | 1,072      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 67,22    | 43,92    | 23,3     | 47,66    | 45,98    | 0,01     | 46,68   | 45,57   | 1,11    | 1,086      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 66,93    | 43,94    | 22,99    | 46,46    | 44,83    | 0        | 45,51   | 44,43   | 1,08    | 1,047      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 66,3     | 45,17    | 21,13    | 47,75    | 46,12    | 0,01     | 46,8    | 45,67   | 1,13    | 0,988      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 65,44    | 46,06    | 19,38    | 51,41    | 49,68    | 0,01     | 50,39   | 49,15   | 1,24    | 0,977      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 65,8     | 44,72    | 21,08    | 52,5     | 50,71    | 0,01     | 51,48   | 50,26   | 1,22    | 1,085      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 65,56    | 46,29    | 19,27    | 49,09    | 47,48    | 0,01     | 48,14   | 47,01   | 1,13    | 0,927      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 64,98    | 46,8     | 18,18    | 51,24    | 49,6     | 0,01     | 50,26   | 49,08   | 1,18    | 0,911      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 65,87    | 45,83    | 20,04    | 47,99    | 46,41    | 0,01     | 47,03   | 45,92   | 1,11    | 0,941      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 65,79    | 46,11    | 19,68    | 47,48    | 45,93    | 0,01     | 46,54   | 45,43   | 1,11    | 0,915      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 66,53    | 45,98    | 20,55    | 45,06    | 43,55    | 0,01     | 44,17   | 43,11   | 1,06    | 0,908      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 66,29    | 46,71    | 19,58    | 44,89    | 43,42    | 0,01     | 43,97   | 42,98   | 0,99    | 0,859      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 66,38    | 46,52    | 19,86    | 44,74    | 43,27    | 0        | 43,82   | 42,79   | 1,03    | 0,869      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1299,5   | 1255,3   | 0,24     | 1273,77 | 1243,06 | 30,71   | 26,64      | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,06    | 45,13    | 20,92    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 35474,79 | 39937,73 | 1,08     | 34427,07 | 39506,65 | -5079,58 | 1167,351   | 10472    | 0        |
| 27.05.2021 | 36774,34 | 41193,06 | 1,32     | 35700,84 | 40749,71 | -5048,87 | 1193,991   | 11072    | 0        |
| Итого:     | 1299,55  | 1255,33  | 0,24     | 1273,77  | 1243,06  | 30,71    | 26,64      | 600      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x T <sub>ниш</sub>                               | 0 |

Представитель абонента  
директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
26.05.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснополянский 5-в

Тип радиатора: ПРМ-50

Теплоучаститель: ВКП-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M вьес = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОЕЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КО=00001В


ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,53    | 48,98    | 19,55    | 90,16    | 88,14    | 0        | 88,24   | 87,14   | 1,1     | 1,724      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,64    | 49,99    | 17,65    | 99,19    | 97,07    | 0        | 97,15   | 95,95   | 1,2     | 1,715      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,93    | 49,92    | 18,01    | 98,61    | 96,48    | 0        | 96,56   | 95,38   | 1,18    | 1,737      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 68,1     | 50,19    | 17,91    | 92,25    | 90,26    | 0        | 90,33   | 89,2    | 1,13    | 1,617      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,77    | 49,99    | 17,78    | 103      | 100,76   | 0        | 100,84  | 99,6    | 1,24    | 1,791      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,1     | 50,27    | 16,83    | 104,85   | 102,63   | 0        | 102,69  | 101,43  | 1,26    | 1,728      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,67    | 50,2     | 17,47    | 96,24    | 94,19    | 0        | 94,24   | 93,07   | 1,17    | 1,644      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 67,12    | 51,07    | 16,05    | 102,97   | 100,85   | 0        | 100,88  | 99,61   | 1,27    | 1,618      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,96    | 50,13    | 17,83    | 91,97    | 90,05    | 0        | 90,07   | 88,97   | 1,1     | 1,602      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,39    | 49,33    | 19,06    | 86,94    | 85,1     | 0        | 85,13   | 84,12   | 1,01    | 1,621      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,46    | 50,28    | 17,18    | 93,33    | 91,43    | 0        | 91,42   | 90,34   | 1,08    | 1,571      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,73    | 50,5     | 16,23    | 116,87   | 114,49   | 0        | 114,5   | 113,13  | 1,37    | 1,856      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,38    | 49,04    | 19,34    | 87,77    | 85,9     | 0        | 85,91   | 84,92   | 0,99    | 1,658      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69,2     | 48,6     | 20,6     | 78,2     | 76,48    | 0        | 76,54   | 75,64   | 0,9     | 1,578      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,95    | 48,57    | 20,38    | 79,67    | 78,03    | 0,01     | 77,99   | 77,15   | 0,84    | 1,586      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,36    | 49,09    | 19,27    | 79,37    | 77,82    | 0        | 77,7    | 76,93   | 0,77    | 1,494      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,29    | 50,89    | 16,4     | 93,69    | 91,99    | 0        | 91,77   | 90,89   | 0,88    | 1,503      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,36    | 50,14    | 17,22    | 92,29    | 90,56    | 0        | 90,41   | 89,5    | 0,91    | 1,554      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,37    | 50,29    | 17,08    | 87,96    | 86,26    | 0        | 86,18   | 85,22   | 0,96    | 1,47       | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,7     | 51,34    | 15,36    | 97,63    | 95,83    | 0        | 95,69   | 94,65   | 1,04    | 1,467      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,7     | 50,38    | 17,32    | 87,09    | 85,35    | 0        | 85,31   | 84,33   | 0,98    | 1,476      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,68    | 50,69    | 16,99    | 85,76    | 84,03    | 0        | 84,01   | 83,02   | 0,99    | 1,424      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,61    | 49,25    | 19,36    | 76,64    | 74,98    | 0        | 75,03   | 74,13   | 0,9     | 1,454      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,24    | 50,38    | 17,86    | 79,59    | 77,83    | 0        | 77,92   | 76,89   | 1,03    | 1,387      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,41    | 49,5     | 18,91    | 77,77    | 76,03    | 0        | 76,18   | 75,18   | 1       | 1,439      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2279,8   | 2232,5   | 0,01     | 2232,69 | 2206,39 | 26,3    | 39,714     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,86    | 49,96    | 17,9     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата              | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29/04/21-24/05/21 | 52962,9  | 52105,23 | 615,02   | 51385,05 | 51511,59 | -126,54 | 1711,737   | 10472    | 0        |
| 25/05/21-24/06/21 | 55242,71 | 54337,77 | 615,03   | 53617,74 | 53717,98 | -100,24 | 1751,451   | 11072    | 0        |
| Итого:            | 2279,81  | 2232,54  | 0,01     | 2232,69  | 2206,39  | 26,3    | 39,714     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж организации  
  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. /Л.А. Болтачева/  
ДИРЕКТОР СЛН Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
05.06.2021г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб х Тиш                                            | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр.Красноволяский 5-б

Тип расходомера: ПР3М-50

Тепловычислитель ВМТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расклады:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тав = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G вод min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:4В01

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,57    | 51,32    | 16,25    | 126,67   | 117,92   | 0,01     | 124,06  | 116,48  | 7,58    | 2,013      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,72    | 54,96    | 11,76    | 168,03   | 156,72   | 0        | 164,67  | 154,52  | 10,15   | 1,933      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 66,92    | 53,94    | 12,98    | 152,34   | 142,07   | 0        | 149,25  | 140,12  | 9,13    | 1,939      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,08    | 52,71    | 14,37    | 130,74   | 121,91   | 0        | 128,1   | 120,33  | 7,77    | 1,839      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,63    | 51,41    | 15,22    | 118,99   | 110,95   | 0        | 116,6   | 109,57  | 7,03    | 1,772      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,14    | 51,65    | 14,49    | 136      | 126,82   | 0,01     | 133,31  | 125,26  | 8,05    | 1,929      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66,65    | 50,99    | 15,66    | 121,57   | 113,32   | 0        | 119,12  | 111,95  | 7,17    | 1,861      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,16    | 52,4     | 13,76    | 133,52   | 124,57   | 0        | 130,89  | 122,98  | 7,91    | 1,8        | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 66,91    | 52,69    | 14,22    | 126,69   | 118,25   | 0        | 124,13  | 116,72  | 7,41    | 1,766      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,18    | 51,58    | 15,6     | 110,44   | 103,06   | 0        | 108,2   | 101,79  | 6,41    | 1,685      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,42    | 52,63    | 13,79    | 121,75   | 113,69   | 0        | 119,33  | 112,23  | 7,1     | 1,645      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 65,81    | 54,14    | 11,67    | 164,28   | 153,38   | 0        | 161,06  | 151,31  | 9,75    | 1,879      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,29    | 52,16    | 15,13    | 116,06   | 108,3    | 0        | 113,69  | 106,94  | 6,75    | 1,719      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,08    | 50,34    | 17,74    | 101,62   | 94,74    | 0        | 99,49   | 93,61   | 5,88    | 1,765      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 67,83    | 51,19    | 16,64    | 103,28   | 96,35    | 0        | 101,12  | 95,17   | 5,95    | 1,683      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,27    | 51,52    | 15,75    | 101,17   | 94,42    | 0        | 99,1    | 93,25   | 5,85    | 1,557      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,28    | 51,99    | 14,29    | 112,61   | 105,14   | 0        | 110,37  | 103,81  | 6,56    | 1,576      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,39    | 51,99    | 14,4     | 121,07   | 113,05   | 0        | 118,68  | 111,63  | 7,05    | 1,706      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,29    | 51,6     | 14,69    | 109,07   | 101,92   | 0        | 106,89  | 100,67  | 6,22    | 1,57       | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 65,83    | 53,8     | 12,03    | 129,86   | 121,45   | 0        | 127,34  | 119,8   | 7,54    | 1,531      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,69    | 53,34    | 13,35    | 115,99   | 108,45   | 0        | 113,67  | 107,02  | 6,65    | 1,518      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,69    | 53,03    | 13,66    | 114,9    | 107,42   | 0        | 112,6   | 106     | 6,6     | 1,536      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,44    | 52,35    | 15,09    | 98,23    | 91,85    | 0        | 96,21   | 90,71   | 5,5     | 1,45       | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,16    | 52,42    | 14,74    | 96,8     | 90,55    | 0        | 94,83   | 89,4    | 5,43    | 1,399      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,35    | 51,7     | 15,65    | 94,39    | 88,27    | 0        | 92,46   | 87,19   | 5,27    | 1,447      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3026     | 2824,5   | 0,02     | 2965,17 | 2788,46 | 176,71  | 42,518     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 66,83    | 52,31    | 14,51    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата                       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| с 29/04/21г. по 23/05/21г. | 52065,07 | 48136,03 | 0,71     | 50572,82 | 47629,36 | 2943,46 | 1694,365   | 10474    | 0        |
| с 29/05/21г. по 00         | 55091,14 | 50960,6  | 0,73     | 53537,99 | 50417,82 | 3120,17 | 1736,883   | 11074    | 0        |
| Итого:                     | 3026,07  | 2824,57  | 0,02     | 2965,17  | 2788,46  | 176,71  | 42,518     | 600      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub>                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохоркина  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
«Уралэнергосбыт»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Телловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Таз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00210019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ37А

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,41    | 46,67    | 21,74    | 45,29    | 44,49    | 0,01     | 44,32   | 44,01   | 0,31    | 0,963      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,46    | 48,28    | 19,18    | 51,28    | 50,49    | 0        | 50,24   | 49,93   | 0,31    | 0,963      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,76    | 47,85    | 19,91    | 51,43    | 50,69    | 0        | 50,39   | 50,15   | 0,24    | 1,001      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,82    | 48,41    | 19,41    | 45,57    | 44,92    | 0        | 44,63   | 44,46   | 0,17    | 0,864      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,2     | 48,61    | 18,59    | 56,28    | 55,49    | 0        | 55,15   | 54,87   | 0,28    | 1,023      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,49    | 49,15    | 17,34    | 54,55    | 53,84    | 0        | 53,48   | 53,24   | 0,24    | 0,925      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,15    | 47,84    | 19,31    | 49,06    | 48,36    | 0        | 48,07   | 47,86   | 0,21    | 0,928      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,51    | 49,49    | 17,02    | 57,31    | 56,54    | 0        | 56,17   | 55,9    | 0,27    | 0,958      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,33    | 47,78    | 19,55    | 43,77    | 43,11    | 0        | 42,86   | 42,63   | 0,23    | 0,839      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,82    | 46,84    | 20,98    | 41,92    | 41,27    | 0        | 41,03   | 40,84   | 0,19    | 0,86       | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,99    | 47,49    | 19,5     | 45,67    | 44,99    | 0        | 44,73   | 44,48   | 0,25    | 0,87       | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,14    | 49,3     | 16,84    | 56,55    | 55,81    | 0        | 55,41   | 55,2    | 0,21    | 0,932      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,96    | 47,34    | 20,62    | 40,71    | 40,08    | 0        | 39,86   | 39,64   | 0,22    | 0,821      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,77    | 46,18    | 22,59    | 37,26    | 36,68    | 0        | 36,44   | 36,32   | 0,12    | 0,82       | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,51    | 45,97    | 22,54    | 39,85    | 39,22    | 0        | 39,01   | 38,85   | 0,16    | 0,88       | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,05    | 47,4     | 20,65    | 39,55    | 38,97    | 0        | 38,73   | 38,55   | 0,18    | 0,799      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,91    | 48,59    | 18,32    | 46,13    | 45,48    | 0        | 45,18   | 44,96   | 0,22    | 0,826      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,08    | 48,96    | 18,12    | 43,21    | 42,59    | 0        | 42,33   | 42,12   | 0,21    | 0,765      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,15    | 48,64    | 18,51    | 42,72    | 42,14    | 0        | 41,85   | 41,67   | 0,18    | 0,774      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,46    | 50,15    | 16,31    | 47,3     | 46,7     | 0        | 46,37   | 46,16   | 0,21    | 0,755      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,32    | 49,01    | 18,31    | 42,15    | 41,57    | 0        | 41,29   | 41,1    | 0,19    | 0,757      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,48    | 48,6     | 18,88    | 42,31    | 41,72    | 0        | 41,44   | 41,25   | 0,19    | 0,78       | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,28    | 47,85    | 20,43    | 36,88    | 36,4     | 0,01     | 36,1    | 36,01   | 0,09    | 0,735      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68       | 48,24    | 19,76    | 36,29    | 35,83    | 0        | 35,55   | 35,43   | 0,12    | 0,702      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,16    | 47,9     | 20,26    | 36,24    | 35,72    | 0        | 35,47   | 35,32   | 0,15    | 0,719      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1129,2   | 1113,1   | 0,02     | 1106,1  | 1100,95 | 5,15    | 21,259     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,48    | 48,1     | 19,38    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29/04/2021 | 16516,05 | 16038,86 | 4,56     | 15944,85 | 15866,35 | 78,5    | 676,644    | 4503     | 0        |
| 23/05/2021 | 17645,33 | 17151,96 | 4,58     | 17050,95 | 16967,3  | 83,65   | 697,903    | 5103     | 0        |
| Итого:     | 1129,28  | 1113,1   | 0,02     | 1106,1   | 1100,95  | 5,15    | 21,259     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
(директор ООО "Парк-Сервис")

Е.А. Прохоренкова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за<br>период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Траб x Т <sub>нш</sub>                                    | 0,000 |



## ОТВЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 5 ИТП №1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Теплосчетчик ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тав = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСО

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 69,09    | 50,66    | 18,43    | 96,16    | 92,79    | 0,02     | 94,11   | 91,67   | 2,44    | 1,734      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 68,12    | 52,93    | 15,19    | 110,68   | 107      | 0,29     | 108,38  | 105,58  | 2,8     | 1,644      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 68,46    | 52,36    | 16,1     | 103,56   | 100,06   | 0,46     | 101,38  | 98,78   | 2,6     | 1,634      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 68,54    | 52,52    | 16,02    | 99,58    | 96,23    | 0,34     | 97,5    | 94,98   | 2,52    | 1,561      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 68,35    | 52,06    | 16,29    | 103,87   | 100,39   | 0,43     | 101,68  | 99,12   | 2,56    | 1,656      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,62    | 53,01    | 14,61    | 114,39   | 110,7    | 0,45     | 112,04  | 109,28  | 2,76    | 1,635      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 68,17    | 52,64    | 15,53    | 100,46   | 97,13    | 0,21     | 98,36   | 95,89   | 2,47    | 1,525      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 67,63    | 53,38    | 14,25    | 119,13   | 115,33   | 0,01     | 116,68  | 113,8   | 2,88    | 1,663      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 68,51    | 52,28    | 16,23    | 96,87    | 93,64    | 0,01     | 94,82   | 92,47   | 2,35    | 1,538      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,94    | 52,32    | 16,62    | 90,88    | 87,8     | 0,01     | 88,96   | 86,69   | 2,27    | 1,479      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 68,01    | 53,08    | 14,93    | 101,8    | 98,5     | 0,02     | 99,71   | 97,21   | 2,5     | 1,485      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 67,19    | 54,21    | 12,98    | 127,36   | 123,41   | 0,03     | 124,79  | 121,73  | 3,06    | 1,619      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,97    | 52,33    | 16,64    | 90,78    | 87,7     | 0,07     | 88,85   | 86,59   | 2,26    | 1,48       | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69,82    | 50,64    | 19,18    | 80,79    | 77,9     | 0,03     | 79,03   | 76,95   | 2,08    | 1,516      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 69,55    | 51,12    | 18,43    | 80,61    | 77,77    | 0,02     | 78,85   | 76,83   | 2,02    | 1,452      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 69,02    | 51,9     | 17,12    | 80,27    | 77,48    | 0,04     | 78,56   | 76,5    | 2,06    | 1,343      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,87    | 53,59    | 14,28    | 97,03    | 93,83    | 0,01     | 95,01   | 92,6    | 2,41    | 1,354      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,96    | 52,3     | 15,66    | 100,4    | 97,02    | 0,01     | 98,32   | 95,78   | 2,54    | 1,539      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,88    | 53,87    | 14,01    | 95,32    | 92,22    | 0,02     | 93,33   | 90,98   | 2,35    | 1,305      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 67,22    | 54,51    | 12,71    | 109,17   | 105,71   | 0,01     | 106,92  | 104,25  | 2,67    | 1,358      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 68,25    | 52,64    | 15,61    | 93,75    | 90,62    | 0,05     | 91,77   | 89,44   | 2,33    | 1,431      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 68,24    | 53,12    | 15,12    | 95,46    | 92,32    | 0,05     | 93,48   | 91,13   | 2,35    | 1,41       | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 69,08    | 52,43    | 16,65    | 82,52    | 79,71    | 0,27     | 80,77   | 78,68   | 2,09    | 1,345      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,84    | 52,99    | 15,85    | 80,68    | 77,98    | 0,23     | 78,99   | 76,95   | 2,04    | 1,251      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 69       | 52,14    | 16,86    | 86,13    | 83,22    | 0,3      | 84,29   | 82,18   | 2,11    | 1,419      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2437,6   | 2356,4   | 3,39     | 2386,58 | 2326,06 | 60,52   | 37,376     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 68,41    | 52,6     | 15,81    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 70519,92 | 67600,23 | 6,15     | 68359,38 | 66775,61 | 1583,77 | 2252,174   | 11767    | 5        |
| 30.04.2021 | 72957,57 | 69956,69 | 9,54     | 70745,96 | 69101,67 | 1644,29 | 2289,55    | 12367    | 5        |
| Итого:     | 2437,65  | 2356,46  | 3,39     | 2386,58  | 2326,06  | 60,52   | 37,376     | 600      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x Тнш                                            | 0,000 |

Представитель абонента  
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись



Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С И Н 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
29.05.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснополяский 3-д  
Тепловычислитель ВНТ-7 сер. N 001  
Доповорные расходы:  
М сер. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Ткв= 0.00°C

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: РРМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 УТ=0 Т3=1 КС=0:BE55 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 67,98    | 50,77    | 17,21    | 101,97   | 99,74    | 0,01     | 99,82   | 98,54   | 1,28    | 1,72       | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,18    | 52,79    | 14,39    | 122,12   | 119,62   | 0        | 119,64  | 118,06  | 1,58    | 1,72       | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,46    | 52,58    | 14,88    | 117,14   | 114,72   | 0        | 114,73  | 113,26  | 1,47    | 1,705      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,59    | 52,81    | 14,78    | 113,49   | 111,13   | 0        | 111,14  | 109,66  | 1,48    | 1,643      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,36    | 52,81    | 14,55    | 119,73   | 117,27   | 0,01     | 117,29  | 115,76  | 1,53    | 1,708      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,75    | 53,37    | 13,38    | 128,79   | 126,17   | 0        | 126,2   | 124,49  | 1,71    | 1,684      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,28    | 52,83    | 14,45    | 112,96   | 110,61   | 0        | 110,65  | 109,17  | 1,48    | 1,598      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,76    | 53,89    | 12,87    | 130,01   | 127,36   | 0        | 127,39  | 125,63  | 1,76    | 1,639      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,52    | 52,58    | 14,94    | 112,19   | 109,78   | 0        | 109,92  | 108,37  | 1,55    | 1,641      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,96    | 52,5     | 15,46    | 104,55   | 102,29   | 0        | 102,36  | 100,97  | 1,39    | 1,581      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,08    | 53,38    | 13,7     | 109,65   | 107,38   | 0        | 107,4   | 105,96  | 1,44    | 1,469      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,41    | 54,11    | 12,3     | 136,32   | 133,59   | 0        | 133,61  | 131,78  | 1,83    | 1,639      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,89    | 52,85    | 15,04    | 104,43   | 102,19   | 0,01     | 102,27  | 100,89  | 1,38    | 1,539      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,72    | 51,46    | 17,26    | 92,91    | 90,79    | 0,02     | 90,94   | 89,66   | 1,28    | 1,57       | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,45    | 52,15    | 16,3     | 93,83    | 91,71    | 0,01     | 91,85   | 90,54   | 1,31    | 1,497      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,2     | 55,5     | 12,7     | 91,43    | 89,5     | 0,52     | 89,51   | 88,21   | 1,3     | 1,136      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,76    | 51,46    | 15,3     | 92,37    | 90,42    | 0        | 90,54   | 89,31   | 1,23    | 1,385      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,84    | 50,68    | 16,16    | 90,58    | 88,4     | 0        | 88,75   | 87,35   | 1,4     | 1,434      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,81    | 51,93    | 14,88    | 95,81    | 93,68    | 0,01     | 93,88   | 92,52   | 1,36    | 1,396      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,27    | 52,44    | 13,83    | 107,83   | 106,4    | 0        | 105,67  | 105,06  | 0,61    | 1,459      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,23    | 51,91    | 15,32    | 94,31    | 92,21    | 0        | 92,41   | 91,07   | 1,34    | 1,417      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,19    | 51,97    | 15,22    | 98,2     | 96,06    | 0        | 96,18   | 94,83   | 1,35    | 1,464      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68       | 51,32    | 16,68    | 86,44    | 84,48    | 0        | 84,64   | 83,46   | 1,18    | 1,413      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,71    | 52,37    | 15,34    | 87,8     | 85,86    | 0        | 86      | 84,79   | 1,21    | 1,318      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,84    | 51,9     | 15,94    | 83,3     | 81,44    | 0        | 81,6    | 80,43   | 1,17    | 1,3        | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2628,1   | 2572,8   | 0,59     | 2574,39 | 2539,77 | 34,62   | 38,075     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,4     | 52,49    | 14,91    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 01.04.2021 | 56551,61 | 55104,47 | 1,66     | 54890,54 | 54440,15 | 450,39  | 1713,843   | 10477    | 0        |
| 31.03.2021 | 59179,77 | 57677,27 | 2,25     | 57464,93 | 56979,92 | 485,01  | 1751,918   | 11077    | 0        |
| Итого:     | 2628,16  | 2572,8   | 0,59     | 2574,39  | 2539,77  | 34,62   | 38,075     | 600      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qконтр = Qi<br>Траб х Тниш                                                                   | 0 |

Представитель абонента  
инспектор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянина  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор С/И Б ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.



## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплонаблюдения

29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Документ N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Красномосковский 3-й

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплоучаститель ВКТ-7 с/с. N 001

Предельный интервал:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M с/с. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M в/с = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T в/с = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

Ввод 1

Схема подключения 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0090

по 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,04    | 44,04    | 24       | 78,48    | 77,41    | 0,04     | 76,85   | 76,7    | 0,15    | 1,844      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,13    | 46,7     | 20,43    | 86,98    | 85,92    | 0,04     | 85,22   | 85,04   | 0,18    | 1,74       | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,39    | 46,43    | 20,96    | 85,94    | 84,87    | 0,02     | 84,19   | 84      | 0,19    | 1,763      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,57    | 46,81    | 20,76    | 81,19    | 80,25    | 0,03     | 79,52   | 79,42   | 0,1     | 1,649      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,35    | 46,59    | 20,76    | 86,11    | 85,07    | 0,03     | 84,34   | 84,18   | 0,16    | 1,75       | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,64    | 47,78    | 18,86    | 91,84    | 90,76    | 0,02     | 89,98   | 89,78   | 0,2     | 1,698      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,24    | 46,79    | 20,45    | 84,64    | 83,62    | 0,03     | 82,92   | 82,79   | 0,13    | 1,694      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,7     | 47,79    | 18,91    | 90,98    | 89,94    | 0,02     | 89,17   | 88,97   | 0,2     | 1,685      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,51    | 46,42    | 21,09    | 79,21    | 78,34    | 0,01     | 77,58   | 77,54   | 0,04    | 1,634      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,92    | 46,93    | 20,99    | 72,66    | 71,92    | 0,02     | 71,17   | 71,17   | 0       | 1,492      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,91    | 48,26    | 18,65    | 80,16    | 79,36    | 0,02     | 78,55   | 78,48   | 0,07    | 1,465      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,21    | 48,66    | 17,55    | 97,15    | 96,05    | 0,01     | 95,22   | 94,97   | 0,25    | 1,671      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,06    | 45,73    | 22,33    | 74,61    | 73,79    | 0,01     | 73,05   | 73,08   | -0,03   | 1,629      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,86    | 45,17    | 23,69    | 66,99    | 66,27    | 0,02     | 65,55   | 65,63   | -0,08   | 1,552      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,49    | 45,93    | 22,56    | 68,57    | 67,85    | 0        | 67,1    | 67,21   | -0,11   | 1,516      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,93    | 47,7     | 20,23    | 54,4     | 53,58    | 0,28     | 53,27   | 53,01   | 0,26    | 1,075      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,89    | 48,08    | 18,81    | 76,01    | 75,05    | 0,01     | 74,48   | 74,21   | 0,27    | 1,398      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,93    | 46,87    | 20,06    | 79,08    | 78,07    | 0        | 77,47   | 77,26   | 0,21    | 1,555      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,95    | 47,82    | 19,13    | 74,83    | 74,02    | 0        | 73,33   | 73,23   | 0,1     | 1,4        | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,25    | 49,67    | 16,58    | 83,35    | 82,53    | 0,01     | 81,69   | 81,61   | 0,08    | 1,355      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,25    | 47,89    | 19,36    | 71,31    | 70,61    | 0        | 69,86   | 69,86   | 0       | 1,351      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,22    | 48,1     | 19,12    | 71,92    | 71,26    | 0,01     | 70,47   | 70,51   | -0,04   | 1,346      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,13    | 47,36    | 20,77    | 64,08    | 63,48    | 0,01     | 62,74   | 62,82   | -0,08   | 1,302      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,76    | 47,89    | 19,87    | 64,31    | 63,76    | 0        | 62,99   | 63,1    | -0,11   | 1,252      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 67,95    | 47,32    | 20,63    | 63,59    | 63,03    | 0,01     | 62,27   | 62,37   | -0,1    | 1,283      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1928,3   | 1906,8   | 0,65     | 1888,98 | 1886,94 | 2,04    | 38,099     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,41    | 47,14    | 20,26    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 28/04/21г.: | 56959,21 | 56055,13 | 2,81     | 55319,58 | 55378,66 | -59,08  | 1684,539   | 10477    | 0        |
| 23/05/21г.: | 58887,6  | 57961,94 | 3,46     | 57208,56 | 57265,6  | -57,04  | 1722,638   | 11077    | 0        |
| Итого:      | 1928,39  | 1906,81  | 0,65     | 1888,98  | 1886,94  | 2,04    | 38,099     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прасяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СУИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
23.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб х Т<sub>иш</sub>

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Крайновольский 3-а  
Теплоулыселитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расклады:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тизв= 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип раскладомра: Прем-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DVC ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,38    | 42,61    | 25,77    | 66,83    | 65,44    | 0,01     | 65,44   | 64,9    | 0,54    | 1,686      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,38    | 44,55    | 22,83    | 70,58    | 69,23    | 0,01     | 69,14   | 68,57   | 0,57    | 1,576      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,68    | 43,53    | 24,15    | 70,31    | 68,9     | 0,01     | 68,87   | 68,28   | 0,59    | 1,663      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,79    | 43,97    | 23,82    | 65,88    | 64,57    | 0,01     | 64,51   | 63,98   | 0,53    | 1,535      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,52    | 44,08    | 23,44    | 72,68    | 71,26    | 0,01     | 71,21   | 70,62   | 0,59    | 1,666      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,9     | 44,2     | 22,7     | 72,46    | 71,06    | 0,01     | 71      | 70,39   | 0,61    | 1,612      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,54    | 44,25    | 23,29    | 66,95    | 65,64    | 0        | 65,57   | 65,02   | 0,55    | 1,526      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,79    | 45,12    | 21,67    | 72,98    | 71,62    | 0,01     | 71,52   | 70,91   | 0,61    | 1,551      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,64    | 43,9     | 23,74    | 65,55    | 64,24    | 0,01     | 64,22   | 63,68   | 0,54    | 1,523      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,06    | 43,44    | 24,62    | 60,66    | 59,44    | 0        | 59,39   | 58,91   | 0,48    | 1,46       | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,18    | 44,77    | 22,41    | 62,32    | 61,13    | 0        | 61,06   | 60,56   | 0,5     | 1,367      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,36    | 45,73    | 20,63    | 79,4     | 77,98    | 0,01     | 77,83   | 77,2    | 0,63    | 1,605      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,15    | 43,24    | 24,91    | 62,21    | 60,94    | 0,01     | 60,92   | 60,41   | 0,51    | 1,517      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69       | 42,97    | 26,03    | 57,49    | 56,27    | 0        | 56,26   | 55,75   | 0,51    | 1,463      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,73    | 43,29    | 25,44    | 56,19    | 55,02    | 0        | 55,03   | 54,52   | 0,51    | 1,4        | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,17    | 43,45    | 24,72    | 54,88    | 53,79    | 0        | 53,7    | 53,3    | 0,4     | 1,326      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,94    | 45,28    | 21,66    | 60,9     | 59,86    | 0,01     | 59,69   | 59,29   | 0,4     | 1,292      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,18    | 44,66    | 22,52    | 60,77    | 59,67    | 0        | 59,5    | 59,1    | 0,4     | 1,337      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,04    | 45,38    | 21,66    | 59,34    | 58,23    | 0        | 58,12   | 57,66   | 0,46    | 1,256      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,49    | 48,86    | 17,63    | 57,74    | 56,76    | 0        | 56,6    | 56,1    | 0,5     | 0,997      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,39    | 44,95    | 22,44    | 58,12    | 57,04    | 0        | 56,93   | 56,47   | 0,46    | 1,275      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,34    | 44,77    | 22,57    | 57,76    | 56,67    | 0        | 56,57   | 56,13   | 0,44    | 1,276      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,21    | 44,5     | 23,71    | 51,47    | 50,43    | 0,46     | 50,39   | 49,93   | 0,46    | 1,193      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,92    | 44,54    | 23,38    | 51,36    | 50,31    | 0,01     | 50,29   | 49,84   | 0,45    | 1,178      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,06    | 44,3     | 23,76    | 52,69    | 51,59    | 0        | 51,62   | 51,1    | 0,52    | 1,226      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1567,5   | 1537     | 0,58     | 1535,38 | 1522,62 | 12,76   | 35,506     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,59    | 44,41    | 23,18    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 47931,51 | 46687,79 | 3,35     | 46490,49 | 46188,78 | 301,71  | 1643,533   | 10475    | 0        |
| 01.05.2021 | 49499,03 | 48224,88 | 3,93     | 48025,87 | 47711,4  | 314,47  | 1679,039   | 11075    | 0        |
| Итого:     | 1567,52  | 1537,09  | 0,58     | 1535,38  | 1522,62  | 12,76   | 35,506     | 600      | 0        |

Представитель абонента,  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
И.А. Просяникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub> 0

ООО "Управляющие  
Инженеры"  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021



0146T

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 3-0

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M вост = т.сут

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

Тхв = 0,00°C

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00167543

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:76EF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч | HC |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,07    | 49,11    | 18,96    | 99,24    | 98,31    | 0        | 97,17   | 97,21   | -0,04   | 1,843      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,18    | 51,31    | 15,87    | 111,54   | 110,56   | 0        | 109,29  | 109,2   | 0,09    | 1,734      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,46    | 50,92    | 16,54    | 112,83   | 111,79   | 0        | 110,52  | 110,44  | 0,08    | 1,825      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,53    | 51,29    | 16,24    | 107,28   | 101,47   | 0        | 100,2   | 100,25  | -0,05   | 1,626      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,33    | 51,28    | 16,05    | 112,26   | 111,27   | 0        | 109,97  | 109,88  | 0,09    | 1,766      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,66    | 52       | 14,66    | 116,74   | 115,76   | 0        | 114,39  | 114,29  | 0,1     | 1,677      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,2     | 51,47    | 15,73    | 107,27   | 106,41   | 0        | 105,08  | 105,09  | -0,01   | 1,651      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,7     | 52,48    | 14,22    | 118,93   | 117,93   | 0        | 116,54  | 116,41  | 0,13    | 1,654      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,54    | 51,24    | 16,3     | 103,07   | 102,25   | 0        | 100,97  | 101,01  | -0,04   | 1,644      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,92    | 50,79    | 17,13    | 96,35    | 95,63    | 0        | 94,35   | 94,5    | -0,15   | 1,612      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,92    | 51,54    | 15,38    | 105,89   | 105,08   | 0        | 103,75  | 103,75  | 0       | 1,592      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,24    | 52,88    | 13,36    | 131,33   | 130,18   | 0        | 128,71  | 128,5   | 0,21    | 1,718      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,06    | 50,28    | 17,78    | 94,36    | 93,64    | 0        | 92,39   | 92,54   | -0,15   | 1,64       | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,78    | 49,83    | 18,95    | 83,91    | 83,34    | 0        | 82,11   | 82,37   | -0,26   | 1,556      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,49    | 49,98    | 18,51    | 85,69    | 85,08    | 0        | 83,89   | 84,08   | -0,19   | 1,554      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,93    | 50,93    | 17       | 88,82    | 88,17    | 0        | 86,96   | 87,13   | -0,17   | 1,48       | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,98    | 51,56    | 15,42    | 100,85   | 99,95    | 0        | 98,83   | 98,72   | 0,11    | 1,524      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,96    | 52,26    | 14,7     | 105,76   | 104,85   | 0        | 103,63  | 103,52  | 0,11    | 1,522      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,96    | 51,69    | 15,27    | 97,05    | 96,37    | 0        | 95,11   | 95,17   | -0,06   | 1,451      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,33    | 53,03    | 13,3     | 85,85    | 84,91    | 0,02     | 84,14   | 83,79   | 0,35    | 1,12       | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,23    | 51,78    | 15,45    | 95,37    | 94,42    | 0        | 93,43   | 93,22   | 0,21    | 1,444      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,31    | 51,3     | 16,01    | 96,33    | 95,36    | 0,02     | 94,36   | 94,17   | 0,19    | 1,512      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,15    | 50,86    | 17,29    | 83,74    | 83,01    | 0        | 81,99   | 82,01   | -0,02   | 1,414      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,81    | 51,53    | 16,28    | 86,71    | 85,97    | 0        | 84,91   | 84,9    | 0,01    | 1,381      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,03    | 50,7     | 17,33    | 86,26    | 85,48    | 0        | 84,47   | 84,46   | 0,01    | 1,464      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2508,4   | 2487,1   | 0,04     | 2457,16 | 2456,61 | 0,55    | 39,404     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,43    | 51,28    | 16,14    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т  | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 20.04.2021г. | 28795,79 | 29247,69 | 1,61     | 27819,49 | 28894,72 | -1075,23 | 1073,705   | 4863     | 0        |
| 23.05.2021г. | 31304,22 | 31734,88 | 1,65     | 30276,65 | 31351,33 | -1074,68 | 1113,109   | 5463     | 0        |
| Итого:       | 2508,43  | 2487,19  | 0,04     | 2457,16  | 2456,61  | 0,55     | 39,404     | 600      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Траб х Т <sub>нш</sub>                                | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.Инспектор СГИ БЭР  
Болтачева Л.А.  
29.05.2021г.

## ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Теплоснабщик: ВКГ-7 сет. N 001

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Дополнительные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгр = \_\_\_\_\_ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КО=000462

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 69,14    | 55,08    | 14,06    | 96,16    | 92,79    | 0        | 94,11   | 91,67   | 2,44    | 1,734      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 68,25    | 57,05    | 11,2     | 110,68   | 107      | 0        | 108,38  | 105,58  | 2,8     | 1,644      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 68,72    | 55,97    | 12,75    | 103,56   | 100,06   | 0        | 101,38  | 98,78   | 2,6     | 1,634      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 68,36    | 56,66    | 11,7     | 99,58    | 96,23    | 0        | 97,5    | 94,98   | 2,52    | 1,561      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 68,42    | 56,23    | 12,19    | 103,87   | 100,39   | 0        | 101,68  | 99,12   | 2,56    | 1,656      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,82    | 57,04    | 10,78    | 114,39   | 110,7    | 0        | 112,04  | 109,28  | 2,76    | 1,635      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,93    | 55,67    | 12,26    | 100,46   | 97,13    | 0        | 98,36   | 95,89   | 2,47    | 1,525      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 67,72    | 57,48    | 10,24    | 119,13   | 115,33   | 0        | 116,68  | 113,8   | 2,88    | 1,663      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 68,55    | 56,41    | 12,14    | 96,87    | 93,64    | 0        | 94,82   | 92,47   | 2,35    | 1,538      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,7     | 55,87    | 12,83    | 90,88    | 87,8     | 0        | 88,96   | 86,69   | 2,27    | 1,479      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,73    | 56,01    | 11,72    | 101,8    | 98,5     | 0        | 99,71   | 97,21   | 2,5     | 1,485      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 67,05    | 57,52    | 9,53     | 127,36   | 123,41   | 0        | 124,79  | 121,73  | 3,06    | 1,619      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,66    | 54,9     | 13,76    | 90,78    | 87,7     | 0        | 88,85   | 86,59   | 2,26    | 1,48       | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69,81    | 53,25    | 16,56    | 80,79    | 77,9     | 0        | 79,03   | 76,95   | 2,08    | 1,516      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 69,28    | 53,76    | 15,52    | 80,61    | 77,77    | 0        | 78,85   | 76,83   | 2,02    | 1,452      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,67    | 54,49    | 14,18    | 80,27    | 77,48    | 0        | 78,56   | 76,5    | 2,06    | 1,343      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,9     | 56,37    | 11,53    | 97,03    | 93,83    | 0        | 95,01   | 92,6    | 2,41    | 1,354      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 68,72    | 55,4     | 13,32    | 100,4    | 97,02    | 0        | 98,32   | 95,78   | 2,54    | 1,539      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,47    | 55,97    | 11,5     | 95,32    | 92,22    | 0        | 93,33   | 90,98   | 2,35    | 1,305      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,94    | 57,14    | 9,8      | 109,17   | 105,71   | 0        | 106,92  | 104,25  | 2,67    | 1,358      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 68,39    | 56,01    | 12,38    | 93,75    | 90,62    | 0        | 91,77   | 89,44   | 2,33    | 1,431      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,33    | 60,57    | 6,76     | 95,46    | 92,32    | 0        | 93,48   | 91,13   | 2,35    | 1,41       | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 69,61    | 64,28    | 5,33     | 82,52    | 79,71    | 0        | 80,77   | 78,68   | 2,09    | 1,345      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 69,15    | 64,04    | 5,11     | 80,68    | 77,98    | 0        | 78,99   | 76,95   | 2,04    | 1,251      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 69,29    | 63,8     | 5,49     | 86,13    | 83,22    | 0        | 84,29   | 82,18   | 2,11    | 1,419      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2437,6   | 2356,4   |          | 2386,58 | 2326,06 | 60,52   | 37,376     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 68,38    | 57,07    | 11,3     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3  | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т   | M2<br>т   | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021г. | 160101,11 | 155645,2 | 0        | 155133,46 | 153755,3  | 1378,16 | 5208,34    | 29710    | 353      |
| 23.05.2021г. | 162538,71 | 158001,6 |          | 157520,04 | 156081,36 | 1438,68 | 5245,716   | 30310    | 353      |
| Итого:       | 2437,6    | 2356,4   |          | 2386,58   | 2326,06   | 60,52   | 37,376     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

И.А. Болтачева

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

И.А. Болтачева

Ф.И.О.

000 "УРАЛЭНЕРГОСЫСТ"  
Инспектор СИН БЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб x Тнш

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Красновольский 3 итл 1  
Теплоснабжитель: ВКТ-7 сеп. N 001  
Договорные расходы:  
М сеп. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тив = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер: 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х903F ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,26    | 45,06    | 23,2     | 45,2     | 42,36    | 0        | 44,26   | 41,94   | 2,32    | 1,041      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,37    | 46,83    | 20,54    | 50,82    | 46       | 0        | 49,8    | 45,53   | 4,27    | 1,029      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,51    | 46,55    | 20,96    | 51,9     | 46,58    | 0        | 50,84   | 46,11   | 4,73    | 1,074      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,64    | 47,33    | 20,31    | 46,54    | 43,23    | 0        | 45,6    | 42,76   | 2,84    | 0,935      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,59    | 46,89    | 20,7     | 49,99    | 45,62    | 0        | 48,96   | 45,12   | 3,84    | 1,018      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,77    | 48,09    | 18,68    | 54,7     | 48,48    | 0        | 53,58   | 47,98   | 5,6     | 1,004      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 66,96    | 46,84    | 20,12    | 55,64    | 48,57    | 0        | 54,5    | 48,06   | 6,44    | 1,092      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,84    | 48,28    | 18,56    | 57,68    | 49,75    | 0        | 56,53   | 49,2    | 7,33    | 1,042      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,73    | 47,97    | 19,76    | 45,5     | 43,06    | 0        | 44,57   | 42,58   | 1,99    | 0,882      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,06    | 47,79    | 20,27    | 42,69    | 41,1     | 0        | 41,79   | 40,65   | 1,14    | 0,847      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 66,91    | 48,42    | 18,49    | 52,96    | 46,85    | 0        | 51,87   | 46,31   | 5,56    | 0,961      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,33    | 49,09    | 17,24    | 66,3     | 54,77    | 0        | 64,98   | 54,17   | 10,81   | 1,116      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,05    | 47,4     | 20,65    | 44,69    | 42,31    | 0        | 43,76   | 41,88   | 1,88    | 0,904      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,93    | 46,15    | 22,78    | 38,37    | 38,36    | 0        | 37,56   | 37,99   | -0,43   | 0,855      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,65    | 46,2     | 22,45    | 39,8     | 39,14    | 0        | 38,97   | 38,75   | 0,22    | 0,882      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,98    | 48,03    | 19,95    | 40,58    | 39,62    | 0        | 39,75   | 39,17   | 0,58    | 0,793      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,23    | 48,79    | 18,44    | 49,26    | 44,65    | 0        | 48,23   | 44,12   | 4,11    | 0,885      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,88    | 48,18    | 18,7     | 55,36    | 47,91    | 0        | 54,25   | 47,41   | 6,84    | 1,032      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,99    | 48,59    | 18,4     | 49,88    | 44,68    | 0        | 48,86   | 44,2    | 4,66    | 0,898      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,39    | 49,79    | 16,6     | 58,87    | 49,79    | 0        | 57,71   | 49,22   | 8,49    | 0,953      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,36    | 48,64    | 18,72    | 46,91    | 42,99    | 0        | 45,93   | 42,48   | 3,45    | 0,851      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,51    | 49,14    | 17,37    | 41,18    | 39,59    | 0        | 40,33   | 39,1    | 1,23    | 0,722      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,34    | 47,72    | 20,62    | 39,34    | 38,6     | 0        | 38,51   | 38,21   | 0,3     | 0,79       | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 67,91    | 48,95    | 18,96    | 41,11    | 39,59    | 0        | 40,24   | 39,15   | 1,09    | 0,766      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,12    | 48,06    | 20,06    | 43,79    | 40,96    | 0        | 42,86   | 40,52   | 2,34    | 0,868      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1209     | 1104,5   | 0        | 1184,24 | 1092,61 | 91,63   | 23,24      | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,49    | 47,79    | 19,7     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата                   | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| с 01.04.21 по 31.03.21 | 90103,51 | 87024,71 | 0,45     | 87323,09 | 86076,2  | 1246,89 | 3151,798   | 29728    | 335      |
| с 01.04.21 по 23.05.21 | 91312,57 | 88129,27 | 0,45     | 88507,33 | 87168,81 | 1338,52 | 3175,038   | 30328    | 335      |
| Итого:                 | 1209,06  | 1104,56  | 0        | 1184,24  | 1092,61  | 91,63   | 23,24      | 600      | 0        |

Представитель абонента  
директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Прохоренникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись: Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СИИ БЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб х Тнш                                            | 0,000 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-22/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходометра: ПРМ-50

Теплоисчислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сер. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0E240

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 66,95    | 45,12    | 21,83    | 80,82    | 80,37    | 0,01     | 79,19   | 79,59   | -0,4    | 1,727      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 66,16    | 47,42    | 18,74    | 83,21    | 82,88    | 0        | 81,54   | 82      | -0,46   | 1,526      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 66,55    | 47,06    | 19,49    | 81,23    | 80,89    | 0,01     | 79,62   | 80,05   | -0,43   | 1,55       | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 66,06    | 48,2     | 17,86    | 84,82    | 84,55    | 0        | 83,14   | 83,62   | -0,48   | 1,485      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 66,64    | 45,56    | 21,08    | 84,16    | 83,74    | 0,01     | 82,46   | 82,91   | -0,45   | 1,74       | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 65,87    | 47,92    | 17,95    | 89,08    | 88,78    | 0        | 87,33   | 87,82   | -0,49   | 1,567      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 65,78    | 47,88    | 17,9     | 85,5     | 85,24    | 0        | 83,83   | 84,3    | -0,47   | 1,501      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,19    | 46,99    | 19,2     | 85,11    | 84,75    | 0        | 83,43   | 83,88   | -0,45   | 1,602      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 66,58    | 46,68    | 19,9     | 79,88    | 79,53    | 0,01     | 78,29   | 78,74   | -0,45   | 1,56       | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 66,8     | 46,7     | 20,1     | 70,67    | 70,37    | 0        | 69,27   | 69,67   | -0,4    | 1,391      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 65,37    | 49,59    | 15,78    | 90,35    | 90,08    | 0        | 88,59   | 89,04   | -0,45   | 1,4        | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,03    | 47,05    | 18,98    | 89,02    | 88,59    | 0        | 87,28   | 87,65   | -0,37   | 1,653      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,16    | 46,55    | 20,61    | 71,74    | 71,38    | 0        | 70,31   | 70,68   | -0,37   | 1,446      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 67,75    | 45,2     | 22,55    | 69,9     | 69,44    | 0        | 68,49   | 68,79   | -0,3    | 1,544      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 67,06    | 47,46    | 19,6     | 70,98    | 70,47    | 0        | 69,54   | 69,72   | -0,18   | 1,364      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 66,18    | 48,36    | 17,82    | 75,25    | 74,63    | 0        | 73,76   | 73,81   | -0,05   | 1,313      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,62    | 47,63    | 18,99    | 71,14    | 70,6     | 0        | 69,72   | 69,84   | -0,12   | 1,323      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 65,83    | 48,44    | 17,39    | 82,5     | 82,11    | 0,01     | 80,87   | 81,22   | -0,35   | 1,405      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 65,67    | 48,98    | 16,69    | 79,74    | 79,48    | 0,01     | 78,2    | 78,58   | -0,38   | 1,304      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 65,33    | 50,14    | 15,19    | 84,95    | 84,76    | 0        | 83,29   | 83,77   | -0,48   | 1,265      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 66,39    | 48,1     | 18,29    | 76,72    | 76,48    | 0        | 75,17   | 75,63   | -0,46   | 1,374      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 66,62    | 47,73    | 18,89    | 68,25    | 68       | 0,02     | 66,9    | 67,28   | -0,38   | 1,263      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 67,47    | 46,5     | 20,97    | 61,53    | 61,3     | 0        | 60,27   | 60,69   | -0,42   | 1,264      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 66,49    | 48,59    | 17,9     | 69,02    | 68,85    | 0        | 67,64   | 68,07   | -0,43   | 1,209      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1885,5   | 1877,2   | 0,08     | 1848,13 | 1857,35 | -9,22   | 34,776     | 576      | 0        |    |
| Средние:   | 66,39    | 47,49    | 18,9     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 29029,05 | 28416,58 | 0,96     | 28056,31 | 28082,43 | -26,12  | 1087,656   | 4871     | 0        |
| 22.05.2021 | 30914,62 | 30293,85 | 1,04     | 29904,44 | 29939,78 | -35,34  | 1122,432   | 5447     | 0        |
| Итого:     | 1885,57  | 1877,27  | 0,08     | 1848,13  | 1857,35  | -9,22   | 34,776     | 576      | 0        |

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за<br>период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб х Тнш                                               | 0 |

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прасяникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева

Подпись

Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СЛН 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
28.06.2021г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр. Краснополяский 1-г

Тип расходомера: ПРМ-50

Теплоснабщик: ВК-7 сд. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сд. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M рвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T<sub>кв</sub> = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

MC=0x719D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,47    | 57,08    | 11,39    | 175,56   | 171,98   | 0        | 171,87  | 169,41  | 2,46    | 1,956      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,51    | 59,66    | 7,85     | 227,46   | 222,98   | 0        | 222,76  | 219,33  | 3,43    | 1,749      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,84    | 58,08    | 9,76     | 204,31   | 200,2    | 0,01     | 200,09  | 197,08  | 3,01    | 1,949      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,95    | 58,17    | 9,78     | 183,03   | 179,45   | 0        | 179,24  | 176,64  | 2,6     | 1,752      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,8     | 59,17    | 8,63     | 219,16   | 214,82   | 0        | 214,64  | 211,37  | 3,27    | 1,853      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,14    | 59,55    | 7,59     | 234,97   | 230,37   | 0        | 230,18  | 226,65  | 3,53    | 1,747      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,64    | 58,55    | 9,09     | 185,06   | 181,52   | 0        | 181,24  | 178,66  | 2,58    | 1,648      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 67,18    | 58,99    | 8,19     | 220,03   | 215,76   | 0        | 215,59  | 212,27  | 3,32    | 1,765      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 68,01    | 59,36    | 8,65     | 193,05   | 189,39   | 0        | 189,03  | 186,32  | 2,71    | 1,634      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,43    | 58,18    | 10,25    | 170,94   | 167,65   | 0        | 167,34  | 165,04  | 2,3     | 1,712      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,53    | 58,79    | 8,74     | 187,56   | 184,03   | 0        | 183,7   | 181,1   | 2,6     | 1,603      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,72    | 59,14    | 7,58     | 223,94   | 219,69   | 0        | 219,42  | 216,16  | 3,26    | 1,662      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,24    | 57,86    | 10,38    | 166,46   | 163,24   | 0        | 162,97  | 160,72  | 2,25    | 1,693      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69,16    | 56,25    | 12,91    | 138,48   | 135,77   | 0        | 135,5   | 133,8   | 1,7     | 1,749      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,91    | 56,59    | 12,32    | 135,37   | 132,77   | 0        | 132,49  | 130,84  | 1,65    | 1,633      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,33    | 56,49    | 11,84    | 134,09   | 131,54   | 0        | 131,26  | 129,62  | 1,64    | 1,557      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,38    | 58,05    | 9,33     | 178,55   | 175,13   | 0        | 174,9   | 172,39  | 2,51    | 1,631      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,4     | 57,66    | 9,74     | 167,86   | 164,67   | 0        | 164,43  | 162,15  | 2,28    | 1,602      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,25    | 57,58    | 9,67     | 165,5    | 162,37   | 0,01     | 162,13  | 159,9   | 2,23    | 1,567      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,79    | 59,67    | 7,12     | 210,2    | 206,33   | 0        | 205,98  | 202,94  | 3,04    | 1,467      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,72    | 58,06    | 9,66     | 158,98   | 156,04   | 0        | 155,71  | 153,61  | 2,1     | 1,502      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,71    | 58,57    | 9,14     | 155,46   | 152,55   | 0,01     | 152,24  | 150,15  | 2,09    | 1,39       | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,5     | 57,03    | 11,47    | 132,22   | 129,75   | 0        | 129,4   | 127,8   | 1,6     | 1,482      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,33    | 56,65    | 11,68    | 129,2    | 126,81   | 0        | 126,51  | 124,91  | 1,6     | 1,476      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,49    | 57,81    | 10,68    | 144,28   | 141,6    | 0        | 141,25  | 139,43  | 1,82    | 1,51       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4441,7   | 4356,4   | 0,03     | 4349,87 | 4288,29 | 61,58   | 41,289     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,85    | 58,11    | 9,73     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 30791,25 | 29616,54 | 0,46     | 29744,48 | 29254,49 | 489,99  | 1136,014   | 4742     | 0        |
| 23.05.2021 | 35232,97 | 33972,95 | 0,49     | 34094,35 | 33542,78 | 551,57  | 1177,303   | 5342     | 0        |
| Итого:     | 4441,72  | 4356,41  | 0,03     | 4349,87  | 4288,29  | 61,58   | 41,289     | 600      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>ншт</sub>                   | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присяжников  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/  
ООО «УРАЛЭНЕРГОСНАБ»  
Инспектор С/Н 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о фактических параметрах теплонаблюдения  
29/04/2021г.-23/05/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Красноводский 1-а  
Теплоэнергоснабжитель ВКТ-7 сег. N 001  
Договорные расходы:  
M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M макс = \_\_\_\_\_ т.сут  
T max = 0,00 °C

Договор N: 3440167115  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерения:  
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч  
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч  
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00170431 БД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х90BF ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг    | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68       | 51,71    | 16,29    | 115,99   | 111,82   | 0,01     | 113,59  | 110,43  | 3,16  | 1,851      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,12    | 53,73    | 13,39    | 133,36   | 128,86   | 0,01     | 130,67  | 127,13  | 3,54  | 1,748      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,44    | 53,79    | 13,65    | 130,96   | 126,53   | 0,01     | 128,3   | 124,83  | 3,47  | 1,753      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 67,53    | 53,94    | 13,59    | 118,37   | 114,3    | 0        | 115,96  | 112,75  | 3,21  | 1,577      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,33    | 53,37    | 13,96    | 129,2    | 124,77   | 0,01     | 126,56  | 123,12  | 3,44  | 1,768      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 66,66    | 53,68    | 12,98    | 135,76   | 131,22   | 0        | 133,04  | 129,48  | 3,56  | 1,727      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,16    | 53,3     | 13,86    | 119,69   | 115,55   | 0        | 117,26  | 114,02  | 3,24  | 1,628      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 66,65    | 54,42    | 12,23    | 135,89   | 131,32   | 0        | 133,14  | 129,52  | 3,62  | 1,628      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 67,48    | 53,7     | 13,78    | 115,93   | 111,9    | 0,01     | 113,54  | 110,4   | 3,14  | 1,564      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 67,87    | 53,19    | 14,68    | 110,86   | 106,91   | 0        | 108,55  | 105,51  | 3,04  | 1,591      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,03    | 53,52    | 13,51    | 118,98   | 114,81   | 0        | 116,56  | 113,25  | 3,31  | 1,573      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,27    | 54,8     | 11,47    | 152,63   | 147,62   | 0        | 149,61  | 145,55  | 4,06  | 1,714      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 67,95    | 53,2     | 14,75    | 108,99   | 105,19   | 0        | 106,74  | 103,81  | 2,93  | 1,574      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 68,66    | 51,91    | 16,75    | 94,77    | 91,26    | 0        | 92,76   | 90,1    | 2,66  | 1,555      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,36    | 52,35    | 16,01    | 96,36    | 92,76    | 0        | 94,31   | 91,56   | 2,75  | 1,512      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 67,86    | 53,03    | 14,83    | 97,4     | 93,64    | 0        | 95,39   | 92,4    | 2,99  | 1,414      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 66,88    | 53,83    | 13,05    | 116,81   | 112,37   | 0        | 114,47  | 110,84  | 3,63  | 1,491      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 66,97    | 53,91    | 13,06    | 117,4    | 113,1    | 0        | 115,06  | 111,58  | 3,48  | 1,504      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 66,88    | 54,31    | 12,57    | 116,02   | 111,96   | 0        | 113,68  | 110,45  | 3,23  | 1,428      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,27    | 54,57    | 11,7     | 118,44   | 114,37   | 0        | 116,11  | 112,77  | 3,34  | 1,358      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,13    | 54,31    | 12,82    | 112,34   | 108,44   | 0        | 110,08  | 106,96  | 3,12  | 1,407      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,81    | 61,57    | 6,24     | 214,62   | 207,45   | 0,02     | 210,17  | 203,86  | 6,31  | 1,313      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,83    | 64,25    | 4,58     | 295,6    | 286,28   | 0        | 288,32  | 280,91  | 8,41  | 1,322      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,38    | 64,03    | 4,35     | 301,18   | 291,61   | 0        | 294,85  | 286,17  | 8,68  | 1,281      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,51    | 63,93    | 4,58     | 298,24   | 288,7    | 0        | 291,93  | 283,35  | 8,58  | 1,337      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3605,79  | 3482,74  | 0,07     | 3531,65 | 3430,75 | 100,9 | 38,618     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,48    | 55,13    | 12,34    |          |          |          |         |         |       |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг     | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 29723,72 | 28259,15 | 1,75     | 28722,55 | 27916,82 | 805,73 | 1092,36    | 4860     | 0        |
| 30.04.2021 | 33329,51 | 31741,89 | 1,82     | 32254,2  | 31347,57 | 906,63 | 1130,978   | 5460     | 0        |
| Итого:     | 3605,79  | 3482,74  | 0,07     | 3531,65  | 3430,75  | 100,9  | 38,618     | 600      | 0        |



Представитель абонента  
инспектор ООО "Парк-Сервис"  
Подпись: \_\_\_\_\_  
Е.А. Просвиркина  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
Подпись: \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
Инспектор СЭИ БЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за<br>период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                       | 0 |



## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167111

Адрес: пр. Краснохолмский 1-0

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тлв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0:0069

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,82    | 52,42    | 16,4     | 110,51   | 110,08   | 0,04     | 108,18  | 108,67  | -0,49   | 1,775      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,8     | 54,08    | 13,72    | 122,35   | 121,9    | 0,04     | 119,81  | 120,24  | -0,43   | 1,642      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 68,07    | 54,1     | 13,97    | 120,28   | 119,85   | 0,03     | 117,79  | 118,23  | -0,44   | 1,646      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 68,19    | 54,36    | 13,83    | 111,75   | 111,48   | 0,03     | 109,4   | 109,96  | -0,56   | 1,512      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 68,02    | 54,09    | 13,93    | 121,87   | 121,44   | 0,03     | 119,33  | 119,8   | -0,47   | 1,662      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,26    | 54,35    | 12,91    | 129,49   | 129,01   | 0,02     | 126,87  | 127,23  | -0,36   | 1,635      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,81    | 53,74    | 14,07    | 117,7    | 117,31   | 0,02     | 115,27  | 115,73  | -0,46   | 1,621      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 67,29    | 55,19    | 12,1     | 138      | 137,46   | 0,01     | 135,18  | 135,51  | -0,33   | 1,634      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 68,22    | 53,69    | 14,53    | 108,78   | 108,57   | 0,02     | 106,5   | 107,12  | -0,62   | 1,545      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,67    | 52,71    | 15,96    | 103,13   | 102,9    | 0        | 100,96  | 101,57  | -0,61   | 1,612      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,67    | 54,18    | 13,49    | 110,18   | 110      | 0,01     | 107,91  | 108,51  | -0,6    | 1,455      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,86    | 54,8     | 12,06    | 149,31   | 148,61   | 0,02     | 146,28  | 146,52  | -0,24   | 1,763      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,64    | 52,74    | 15,9     | 102,75   | 102,5    | 0,01     | 100,56  | 101,16  | -0,6    | 1,599      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69,46    | 52,17    | 17,29    | 91,73    | 91,58    | 0        | 89,75   | 90,41   | -0,66   | 1,553      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 69,17    | 52,1     | 17,07    | 90,66    | 90,57    | 0,01     | 88,71   | 89,43   | -0,72   | 1,512      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,59    | 52,21    | 16,38    | 93,57    | 93,49    | 0,02     | 91,61   | 92,3    | -0,69   | 1,498      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,45    | 54,21    | 13,24    | 110,99   | 110,86   | 0,01     | 108,71  | 109,33  | -0,62   | 1,438      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,57    | 53,53    | 14,04    | 111,6    | 111,34   | 0,01     | 109,29  | 109,87  | -0,58   | 1,535      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,55    | 53,34    | 14,21    | 101,93   | 101,82   | 0        | 99,84   | 100,49  | -0,65   | 1,416      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,91    | 54,7     | 12,21    | 120,7    | 120,43   | 0,01     | 118,27  | 118,76  | -0,49   | 1,444      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,88    | 53,84    | 14,04    | 102,79   | 102,68   | 0,02     | 100,66  | 101,3   | -0,64   | 1,413      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,94    | 53,81    | 14,13    | 101,61   | 101,51   | 0        | 99,49   | 100,16  | -0,67   | 1,405      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,88    | 52,96    | 15,92    | 86,97    | 87,02    | 0,01     | 85,14   | 85,86   | -0,72   | 1,353      | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,54    | 53,41    | 15,13    | 91,28    | 91,31    | 0,01     | 89,37   | 90,09   | -0,72   | 1,351      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,74    | 52,78    | 15,96    | 89,18    | 89,2     | 0,01     | 87,32   | 88,05   | -0,73   | 1,392      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2739,1   | 2732,9   | 0,39     | 2682,2  | 2696,3  | -14,1   | 38,411     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 68,08    | 53,58    | 14,49    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 05.04.2021 | 48019,2  | 47333,12 | 2,16     | 46607,67 | 46792,98 | -185,31 | 1521,895   | 10454    | 0        |
| 07.05.2021 | 50758,31 | 50066,04 | 2,55     | 49289,87 | 49489,28 | -199,41 | 1560,306   | 11054    | 0        |
| Итого:     | 2739,11  | 2732,92  | 0,39     | 2682,2   | 2696,3   | -14,1   | 38,411     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Прищаникова  
Подпись  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Подпись  
Инспектор С.И. 6 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

**ОИЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.


Абонент:ООО "Парк-Сервис"  
Адрес:пр. Красносельский 1 илп 2  
Теплоснабжитель: ВЛГ-7 сет.№ 001  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгас=\_\_\_\_\_т.сут  
Тав= 0.00°C

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерения:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00216027 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=СМАРВ1 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,57    | 47,7     | 20,87    | 86,54    | 86       | 0,02     | 84,7    | 85,09   | -0,39   | 1,763      | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,68    | 49,69    | 17,99    | 91,95    | 91,5     | 0,03     | 90,06   | 90,42   | -0,36   | 1,617      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 67,94    | 49,6     | 18,34    | 90,3     | 89,84    | 0,02     | 88,44   | 88,81   | -0,37   | 1,62       | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 68,06    | 49,54    | 18,52    | 85,13    | 84,7     | 0,02     | 83,36   | 83,71   | -0,35   | 1,54       | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 67,81    | 49,97    | 17,84    | 88,38    | 87,96    | 0,02     | 86,54   | 86,95   | -0,41   | 1,544      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,11    | 50,57    | 16,54    | 97,81    | 97,4     | 0,02     | 95,83   | 96,22   | -0,39   | 1,585      | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 67,63    | 49,71    | 17,92    | 87,43    | 87,05    | 0,02     | 85,64   | 86,01   | -0,37   | 1,533      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 67,16    | 50,37    | 16,79    | 96,28    | 95,89    | 0,01     | 94,34   | 94,76   | -0,42   | 1,583      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 68       | 49,91    | 18,09    | 83,5     | 83,11    | 0,02     | 81,76   | 82,14   | -0,38   | 1,477      | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,41    | 50,12    | 18,29    | 78,42    | 78,09    | 0,01     | 76,78   | 77,19   | -0,41   | 1,403      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,42    | 50,93    | 16,49    | 85,59    | 85,25    | 0,02     | 83,84   | 84,21   | -0,37   | 1,382      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 66,76    | 50,73    | 16,03    | 104,07   | 103,66   | 0,01     | 101,97  | 102,42  | -0,45   | 1,633      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,52    | 48,63    | 19,89    | 78,66    | 78,24    | 0,01     | 77      | 77,37   | -0,37   | 1,53       | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69,3     | 48,57    | 20,73    | 72,55    | 72,13    | 0,02     | 70,98   | 71,33   | -0,35   | 1,471      | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 68,96    | 48,98    | 19,98    | 73,8     | 73,34    | 0,01     | 72,22   | 72,51   | -0,29   | 1,441      | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,37    | 50,18    | 18,19    | 73,32    | 72,92    | 0,02     | 71,79   | 72,07   | -0,28   | 1,305      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,37    | 51,85    | 15,52    | 82,28    | 81,93    | 0,02     | 80,6    | 80,91   | -0,31   | 1,25       | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,46    | 50,62    | 16,84    | 80,69    | 80,29    | 0,01     | 79,04   | 79,33   | -0,29   | 1,331      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,4     | 50,56    | 16,84    | 79,02    | 78,61    | 0,02     | 77,4    | 77,68   | -0,28   | 1,301      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 66,74    | 51,59    | 15,15    | 88,93    | 88,51    | 0,02     | 87,15   | 87,39   | -0,24   | 1,321      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 67,75    | 50,73    | 17,02    | 78,91    | 78,48    | 0,01     | 77,3    | 77,53   | -0,23   | 1,315      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 67,79    | 50,36    | 17,43    | 79,26    | 78,81    | 0,02     | 77,6    | 77,86   | -0,26   | 1,35       | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,68    | 49,44    | 19,24    | 69,17    | 68,71    | 0,02     | 67,72   | 67,93   | -0,21   | 1,3        | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,27    | 51,14    | 17,13    | 70,89    | 70,49    | 0,02     | 69,45   | 69,63   | -0,18   | 1,187      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,46    | 50,31    | 18,15    | 72,37    | 71,89    | 0,01     | 70,84   | 71,04   | -0,2    | 1,285      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2075,2   | 2064,8   | 0,43     | 2032,35 | 2040,51 | -8,16   | 36,067     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 67,9     | 50,07    | 17,83    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3  | V2<br>м3  | V3<br>м3 | M1<br>т   | M2<br>т   | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 29.04.2021 | 180686,12 | 178039,73 | 29,17    | 175192,75 | 175769,39 | -576,64 | 5488,452   | 29731    | 332      |
| 29.05.2021 | 182761,37 | 180104,53 | 29,6     | 177225,1  | 177809,9  | -584,8  | 5524,519   | 30331    | 332      |
| Итого:     | 2075,25   | 2064,8    | 0,43     | 2032,35   | 2040,51   | -8,16   | 36,067     | 600      | 0        |



Представитель абонента  
Инспектор ООО "Парк-Сервис"  
Подпись: Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
Подпись: Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Траб х Т <sub>нш</sub>                                | 0 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
26.05.2021г.



## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
29/04/21г.-23/05/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснопольский 1 илп 1

Тип расходомера:

Теплоучаститель ВЛГ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. водн = т.сут Mгас = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тив = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.00165

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.04.2021 | 68,95    | 46,84    | 22,11    | 45,2     | 44,94    | 0        | 44,22   | 44,48   | -0,26   | 0,98       | 24       | 0        |    |
| 30.04.2021 | 67,98    | 49,32    | 18,66    | 51,52    | 51,33    | 0        | 50,46   | 50,75   | -0,29   | 0,937      | 24       | 0        |    |
| 01.05.2021 | 68,29    | 48,49    | 19,8     | 51,44    | 51,23    | 0        | 50,37   | 50,65   | -0,28   | 0,997      | 24       | 0        |    |
| 02.05.2021 | 68,5     | 49,07    | 19,43    | 49,03    | 48,84    | 0        | 48,01   | 48,29   | -0,28   | 0,933      | 24       | 0        |    |
| 03.05.2021 | 68,19    | 48,85    | 19,34    | 52,76    | 52,57    | 0        | 51,68   | 51,98   | -0,3    | 0,996      | 24       | 0        |    |
| 04.05.2021 | 67,45    | 49,64    | 17,81    | 54,04    | 53,87    | 0        | 52,91   | 53,27   | -0,36   | 0,94       | 24       | 0        |    |
| 05.05.2021 | 68,1     | 49,56    | 18,54    | 50,81    | 50,64    | 0        | 49,73   | 50,07   | -0,34   | 0,919      | 24       | 0        |    |
| 06.05.2021 | 67,48    | 50,13    | 17,35    | 55,57    | 55,4     | 0        | 54,41   | 54,76   | -0,35   | 0,944      | 24       | 0        |    |
| 07.05.2021 | 68,37    | 48,72    | 19,65    | 49,4     | 49,2     | 0        | 48,37   | 48,67   | -0,3    | 0,95       | 24       | 0        |    |
| 08.05.2021 | 68,81    | 47,8     | 21,01    | 46,24    | 46,04    | 0        | 45,27   | 45,53   | -0,26   | 0,951      | 24       | 0        |    |
| 09.05.2021 | 67,75    | 49,53    | 18,22    | 50,4     | 50,25    | 0        | 49,37   | 49,69   | -0,32   | 0,898      | 24       | 0        |    |
| 10.05.2021 | 67,01    | 50,05    | 16,96    | 61,64    | 61,47    | 0        | 60,36   | 60,73   | -0,37   | 1,023      | 24       | 0        |    |
| 11.05.2021 | 68,84    | 47,68    | 21,16    | 47,07    | 46,84    | 0        | 46,09   | 46,33   | -0,24   | 0,974      | 24       | 0        |    |
| 12.05.2021 | 69,7     | 47,33    | 22,37    | 41,57    | 41,37    | 0        | 40,66   | 40,91   | -0,25   | 0,91       | 24       | 0        |    |
| 13.05.2021 | 69,35    | 47,55    | 21,8     | 42,24    | 42,06    | 0        | 41,34   | 41,61   | -0,27   | 0,9        | 24       | 0        |    |
| 14.05.2021 | 68,84    | 48,27    | 20,57    | 42,31    | 42,17    | 0        | 41,39   | 41,69   | -0,3    | 0,849      | 24       | 0        |    |
| 15.05.2021 | 67,71    | 48,99    | 18,72    | 48,42    | 48,3     | 0        | 47,38   | 47,74   | -0,36   | 0,886      | 24       | 0        |    |
| 16.05.2021 | 67,86    | 49,39    | 18,47    | 47,24    | 47,16    | 0        | 46,25   | 46,63   | -0,38   | 0,854      | 24       | 0        |    |
| 17.05.2021 | 67,75    | 49,18    | 18,57    | 46,96    | 46,85    | 0        | 46,01   | 46,33   | -0,32   | 0,853      | 24       | 0        |    |
| 18.05.2021 | 67,08    | 50,44    | 16,64    | 49,9     | 49,84    | 0        | 48,88   | 49,26   | -0,38   | 0,814      | 24       | 0        |    |
| 19.05.2021 | 68,08    | 50,3     | 17,78    | 46,74    | 46,62    | 0        | 45,8    | 46,05   | -0,25   | 0,813      | 24       | 0        |    |
| 20.05.2021 | 68,04    | 50,26    | 17,78    | 47,84    | 47,73    | 0        | 46,83   | 47,16   | -0,33   | 0,832      | 24       | 0        |    |
| 21.05.2021 | 68,99    | 49,53    | 19,46    | 41,49    | 41,34    | 0        | 40,63   | 40,86   | -0,23   | 0,79       | 24       | 0        |    |
| 22.05.2021 | 68,66    | 50,13    | 18,53    | 43,64    | 43,53    | 0        | 42,73   | 43,03   | -0,3    | 0,792      | 24       | 0        |    |
| 23.05.2021 | 68,85    | 49,8     | 19,05    | 42,28    | 42,15    | 0        | 41,37   | 41,63   | -0,26   | 0,788      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1205,7   | 1201,7   | 0        | 1180,52 | 1188,1  | -7,58   | 22,523     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 68,26    | 49,07    | 19,19    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 29/04/21г. | 13510,17 | 13237,25 | 0        | 13019,12 | 13062,81 | -43,69  | 519,383    | 3013     | 0        |
| 29/05/21г. | 14715,92 | 14438,99 | 0        | 14199,64 | 14250,91 | -51,27  | 541,906    | 3613     | 0        |
| Итого:     | 1205,75  | 1201,74  | 0        | 1180,52  | 1188,1   | -7,58   | 22,523     | 600      | 0        |

Представитель абонента  
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Инспектор СЦиБЭР  
Болтачева Л.А.  
26.05.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000