

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гр = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{на} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=СКСД465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	66,15	58,22	7,93	12,03	12,01	0	11,8	11,82	-0,02	0,092	24	0	
27.07.2021	67,42	58,72	8,7	36,49	36,33	0	35,75	35,78	-0,03	0,309	24	0	
28.07.2021	68,53	56,88	11,65	46,79	46,36	0	45,8	45,68	0,12	0,535	24	0	
29.07.2021	68,51	53,97	14,54	55,69	55,02	0	54,51	54,26	0,25	0,794	24	0	
30.07.2021	68,04	54,08	13,96	56,51	55,8	0	55,33	55,05	0,28	0,771	24	0	
31.07.2021	65,65	56,66	8,99	83,07	82,57	0	81,5	81,33	0,17	0,733	24	0	
01.08.2021	65,98	55,79	10,19	79,49	79,05	0	77,92	77,92	0	0,792	24	0	
02.08.2021	65,98	56,08	9,9	75,95	75,66	0	74,44	74,58	-0,14	0,737	24	0	
03.08.2021	65,48	55,85	9,63	74,88	74,57	0	73,37	73,51	-0,14	0,705	24	0	
04.08.2021	64,47	57,04	7,43	98,03	97,83	0	96,17	96,37	-0,2	0,713	24	0	
05.08.2021	63,91	57,16	6,75	100,59	100,24	0	98,74	98,74	0	0,669	24	0	
06.08.2021	62,78	56,56	6,22	113,14	112,87	0	111,15	111,22	-0,07	0,691	24	0	
07.08.2021	65,04	56,93	8,11	88,28	87,94	0	86,57	86,62	-0,05	0,701	24	0	
08.08.2021	65,12	56,05	9,07	85	84,47	0	83,38	83,25	0,13	0,756	24	0	
09.08.2021	64,96	57,46	7,5	103,14	102,68	0	101,16	101,09	0,07	0,76	24	0	
10.08.2021	60,02	55,79	4,23	46,13	46,08	0	45,4	45,36	0,04	0,201	24	0	
11.08.2021	52,75	48,13	4,62	28,78	29,08	0	28,43	28,73	-0,3	0,141	24	0	
12.08.2021	62,48	55,76	6,72	115,26	115,37	0	113,21	113,71	-0,5	0,762	24	0	
13.08.2021	66,04	57,06	8,98	86,13	86,09	0	84,4	84,8	-0,4	0,758	24	0	
14.08.2021	67,02	56,67	10,35	72,54	72,47	0	71,06	71,4	-0,34	0,734	24	0	
15.08.2021	67,25	56,05	11,2	68,39	68,49	0	67	67,51	-0,51	0,75	24	0	
16.08.2021	66,63	56,48	10,15	71,13	71,46	0	69,68	70,39	-0,71	0,707	24	0	
17.08.2021	66,71	56,14	10,57	66,75	67,05	0	65,37	66,1	-0,73	0,689	24	0	
18.08.2021	67,5	55,77	11,73	61,62	61,2	0	60,32	60,29	0,03	0,708	24	0	
19.08.2021	67,17	55,14	12,03	60,24	59,8	0	58,99	58,98	0,01	0,709	24	0	
20.08.2021	66,37	56,41	9,96	71,22	70,92	0	69,78	69,91	-0,13	0,694	24	0	
21.08.2021	66,98	56,56	10,42	63,42	63,27	0	62,19	62,34	-0,15	0,647	24	0	
22.08.2021	67,34	55,21	12,13	58,15	57,98	0	57	57,16	-0,16	0,695	24	0	
23.08.2021	66,82	55,29	11,53	61,77	61,69	0	60,49	60,84	-0,35	0,699	24	0	
Итого:				2040,6	2034,3	0	2000,91	2004,74	-3,83	18,652	696	0	
Средние:	65,48	55,99	9,48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	17359,77	17058,98	0	16790,64	16837,69	-47,05	579,397	5125	0
23/08/21г.	19400,38	19093,33	0	18791,55	18842,43	-50,88	598,049	5821	0
Итого:	2040,61	2034,35	0	2000,91	2004,74	-3,83	18,652	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 илп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКГ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Дополнительные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.0491

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	63,43	52,32	11,11	17,53	17,73	0	17,19	17,51	-0,32	0,191	24	0	
27.07.2021	67,09	58,62	8,47	53,24	53,34	0	52,18	52,52	-0,34	0,441	24	0	
28.07.2021	68,09	55,45	12,64	69,8	69,5	0	68,33	68,49	-0,16	0,863	24	0	
29.07.2021	68,09	52,35	15,74	81,19	81,09	0	79,46	80,04	-0,58	1,249	24	0	
30.07.2021	67,61	51,82	15,79	79,48	79,31	0	77,85	78,31	-0,46	1,23	24	0	
31.07.2021	65,35	54,66	10,69	112,96	113,05	0	110,83	111,47	-0,64	1,185	24	0	
01.08.2021	65,68	54,35	11,33	111,37	111,72	0	109,21	110,19	-0,98	1,237	24	0	
02.08.2021	65,69	54,81	10,88	111,93	112,35	0,01	109,7	110,79	-1,09	1,193	24	0	
03.08.2021	65,2	54,68	10,52	112,97	113,31	0	110,82	111,72	-0,9	1,164	24	0	
04.08.2021	64,24	55,97	8,27	138,25	138,89	0	135,68	136,9	-1,22	1,122	24	0	
05.08.2021	63,65	55,49	8,16	135,83	136,26	0	133,31	134,33	-1,02	1,088	24	0	
06.08.2021	62,52	55,19	7,33	147,66	148,13	0	145,02	146,05	-1,03	1,062	24	0	
07.08.2021	64,81	55,76	9,05	123,96	123,57	0	121,61	121,78	-0,17	1,102	24	0	
08.08.2021	64,82	54,56	10,26	119,37	118,78	0	117,09	117,14	-0,05	1,204	24	0	
09.08.2021	64,68	55,33	9,35	129,65	129,17	0	127,17	127,35	-0,18	1,189	24	0	
10.08.2021	59,42	54,19	5,23	60,59	60,98	0	59,65	60,13	-0,48	0,318	24	0	
11.08.2021	52,03	45,65	6,38	39,57	40,3	0	39,08	39,9	-0,82	0,263	24	0	
12.08.2021	62,43	54,33	8,1	149,25	149,74	0	146,59	147,69	-1,1	1,188	24	0	
13.08.2021	65,75	55,48	10,27	121,47	122,13	0,01	119,13	120,39	-1,26	1,225	24	0	
14.08.2021	66,7	55,11	11,59	105,53	105,83	0	103,37	104,34	-0,97	1,196	24	0	
15.08.2021	66,89	54,58	12,31	100	100,55	0	97,96	99,16	-1,2	1,204	24	0	
16.08.2021	66,32	54,95	11,37	107,11	107,98	0	104,96	106,46	-1,5	1,192	24	0	
17.08.2021	66,39	54,87	11,52	104,76	105,54	0	102,7	104,05	-1,35	1,182	24	0	
18.08.2021	67,17	54,3	12,87	91,38	91,33	0	89,54	90,1	-0,56	1,152	24	0	
19.08.2021	66,8	53,65	13,15	88,79	88,58	0	87,01	87,4	-0,39	1,142	24	0	
20.08.2021	66,07	55,48	10,59	107,11	107,13	0,01	105,03	105,59	-0,56	1,114	24	0	
21.08.2021	66,65	55,58	11,07	95,47	95,51	0	93,57	94,12	-0,55	1,034	24	0	
22.08.2021	67	54,19	12,81	86,76	86,64	0	84,96	85,47	-0,51	1,084	24	0	
23.08.2021	66,46	54,68	11,78	89,92	90,11	0	88,12	88,84	-0,72	1,037	24	0	
Итого:				2892,9	2898,5	0,03	2837,12	2858,23	-21,11	29,851	696	0	
Средние:	65,07	54,42	10,64										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	187339,28	184656,22	29,71	181710,79	182302,52	-591,73	5586,678	31843	332
23/08/21г.	190232,18	187554,77	29,74	184547,91	185160,75	-612,84	5616,529	32539	332
Итого:	2892,9	2898,55	0,03	2837,12	2858,23	-21,11	29,851	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛОЧЕГАЗБЫТ»
ИНСПЕКТОР СИНБЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{квот} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №3440167111

Адрес: пр. Краснополяский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0х069

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	65,44	55,67	9,77	10,4	10,5	0,01	10,2	10,35	-0,15	0,099	24	0	
27.07.2021	67,05	56,17	10,88	46,95	47,3	0	46,02	46,62	-0,6	0,5	24	0	
28.07.2021	68,06	55,93	12,13	71,23	71,14	0	69,73	70,11	-0,38	0,848	24	0	
29.07.2021	68,25	54,56	13,69	104,03	103,81	0	101,84	102,38	-0,54	1,394	24	0	
30.07.2021	67,79	54,39	13,4	101,33	100,98	0	99,27	99,61	-0,34	1,327	24	0	
31.07.2021	65,43	56,54	8,89	151,36	150,79	0	148,45	148,59	-0,14	1,319	24	0	
01.08.2021	65,77	56,15	9,62	142,29	141,95	0	139,54	139,87	-0,33	1,342	24	0	
02.08.2021	65,76	57,02	8,74	148,58	148,25	0	145,69	146,01	-0,32	1,272	24	0	
03.08.2021	65,29	56,75	8,54	148,26	147,77	0	145,41	145,59	-0,18	1,238	24	0	
04.08.2021	64,36	56,94	7,42	167,32	166,84	0	164,21	164,33	-0,12	1,218	24	0	
05.08.2021	63,74	55,75	7,99	144,3	143,69	0	141,61	141,64	-0,03	1,131	24	0	
06.08.2021	62,48	53,96	8,52	131,39	131,11	0	129,02	129,35	-0,33	1,098	24	0	
07.08.2021	64,9	56,66	8,24	145,66	145,62	0	142,83	143,46	-0,63	1,18	24	0	
08.08.2021	64,95	56,31	8,64	145,09	144,89	0	142,32	142,78	-0,46	1,228	24	0	
09.08.2021	64,74	56,02	8,72	148,14	147,79	0	145,32	145,65	-0,33	1,267	24	0	
10.08.2021	59,84	53,88	5,96	61,34	61,14	0	60,36	60,28	0,08	0,371	24	0	
11.08.2021	51,53	43,93	7,6	33,81	33,83	0	33,42	33,49	-0,07	0,26	24	0	
12.08.2021	62,3	53,01	9,29	131,43	131,96	0	129,11	130,23	-1,12	1,198	24	0	
13.08.2021	65,85	56,54	9,31	146,48	147	0	143,6	144,81	-1,21	1,336	24	0	
14.08.2021	66,76	56,7	10,06	132,66	132,76	0	129,99	130,8	-0,81	1,305	24	0	
15.08.2021	66,99	55,98	11,01	125,08	125,73	0	122,55	123,89	-1,34	1,349	24	0	
16.08.2021	66,4	56,76	9,64	133,18	134,07	0	130,5	132,07	-1,57	1,255	24	0	
17.08.2021	66,45	56,44	10,01	128,24	128,96	0	125,68	127,06	-1,38	1,258	24	0	
18.08.2021	67,2	55,94	11,26	111,41	111,08	0	109,11	109,49	-0,38	1,227	24	0	
19.08.2021	66,9	55,37	11,53	108,78	108,51	0	106,57	106,95	-0,38	1,226	24	0	
20.08.2021	66,12	56,82	9,3	131,4	131,34	0	128,83	129,37	-0,54	1,197	24	0	
21.08.2021	66,7	56,77	9,93	112,36	112,57	0	110,09	110,86	-0,77	1,094	24	0	
22.08.2021	67,08	55,93	11,15	104,04	104,21	0	101,95	102,73	-0,78	1,137	24	0	
23.08.2021	66,55	55,95	10,6	110,27	110,55	0	108,09	108,94	-0,85	1,146	24	0	
Итого:				3376,8	3376,1	0,01	3311,31	3327,31	-16	31,82	696	0	
Средние:	65,19	55,47	9,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.-24.08	56119,6	55391,99	2,61	54542,55	54742,09	-199,54	1626,677	12566	0
23/08/21г.-24.08	59496,41	58768,13	2,62	57853,86	58069,4	-215,54	1658,497	13262	0
Итого:	3376,81	3376,14	0,01	3311,31	3327,31	-16	31,82	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись С.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись Л.А. Болтачева
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тншт	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/2021г.-23/08/2021г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №3440167115

Адрес: пр. Краснопольский 1-а

Тип расходомера: Прям-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расколы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T max = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

Ввод 1

Схема подключения 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0мСА7Е

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	57,76	49,5	8,26	63,19	62,58	0	62,21	61,86	0,35	0,507	24	0	
27.07.2021	66,53	53,16	13,37	99,04	97,27	0	97,07	95,97	1,1	1,299	24	0	
28.07.2021	67,68	52,14	15,54	85,97	84,03	0	84,22	82,99	1,23	1,306	24	0	
29.07.2021	67,46	52,87	14,59	88,08	86,3	0	86,25	85,18	1,07	1,258	24	0	
30.07.2021	67,13	51,57	15,56	87,01	84,97	0,01	85,23	83,9	1,33	1,323	24	0	
31.07.2021	64,77	54,2	10,57	123,29	121,3	0	120,94	119,63	1,31	1,276	24	0	
01.08.2021	65,1	54,4	10,7	122,27	120,47	0	119,88	118,8	1,08	1,281	24	0	
02.08.2021	65,11	55	10,11	118,7	116,91	0	116,39	115,28	1,11	1,175	24	0	
03.08.2021	64,69	55,16	9,53	131,45	129,47	0	128,96	127,63	1,33	1,225	24	0	
04.08.2021	63,75	55,47	8,28	140,26	138,36	0	137,63	136,38	1,25	1,138	24	0	
05.08.2021	63,17	54,79	8,38	138,66	136,49	0	136,16	134,59	1,57	1,141	24	0	
06.08.2021	61,91	53,63	8,28	130,99	129,13	0	128,71	127,39	1,32	1,065	24	0	
07.08.2021	64,26	55,12	9,14	129,82	127,93	0,01	127,35	126,12	1,23	1,163	24	0	
08.08.2021	64,31	54,28	10,03	127,01	125,1	0	124,63	123,38	1,25	1,249	24	0	
09.08.2021	64,13	54,84	9,29	135,44	133,52	0,01	132,91	131,65	1,26	1,233	24	0	
10.08.2021	59,55	53,45	6,1	60,81	60,92	0	59,85	60,08	-0,23	0,368	24	0	
11.08.2021	50,86	42,36	8,5	34,29	34,89	0	33,9	34,57	-0,67	0,301	24	0	
12.08.2021	61,63	51,8	9,83	131,9	130,67	0,01	129,61	129,02	0,59	1,273	24	0	
13.08.2021	65,17	55,29	9,88	128,5	127,39	0	126,02	125,57	0,45	1,246	24	0	
14.08.2021	66,08	54,56	11,52	114,9	113,49	0	112,66	111,91	0,75	1,298	24	0	
15.08.2021	66,29	53,91	12,38	103,63	102,29	0,01	101,55	100,92	0,63	1,256	24	0	
16.08.2021	65,73	54,91	10,82	115,69	114,26	0	113,44	112,68	0,76	1,227	24	0	
17.08.2021	65,77	54,86	10,91	113,48	111,9	0	111,25	110,32	0,93	1,215	24	0	
18.08.2021	66,51	54,89	11,62	103,16	101,1	0	101,08	99,7	1,38	1,174	24	0	
19.08.2021	66,2	53,92	12,28	98,1	96,15	0,01	96,17	94,87	1,3	1,181	24	0	
20.08.2021	65,5	56,14	9,36	123,7	121,73	0	121,26	119,96	1,3	1,136	24	0	
21.08.2021	66,03	55,64	10,39	104,27	102,44	0,01	102,23	100,98	1,25	1,099	24	0	
22.08.2021	66,37	54,81	11,56	95,88	94,04	0	94,01	92,72	1,29	1,086	24	0	
23.08.2021	65,88	54,67	11,21	100,54	98,72	0,01	98,56	97,39	1,17	1,105	24	0	
Итого:				3150	3103,8	0,08	3090,13	3061,44	28,69	32,564	696	0	
Средние:	64,32	53,7	10,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2021-24/07/2021	38430,8	36702,58	1,97	37254,33	36242,16	1012,17	1194,219	6972	0
23/08/2021-24/08/2021	41580,83	39806,4	2,05	40344,46	39303,6	1040,86	1226,783	7668	0
Итого:	3150,03	3103,82	0,08	3090,13	3061,44	28,69	32,564	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.
ООО «УРАЛСЧЕ-133»
ИНСПЕКТОР СЧЕТОВ
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период вештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Гкал x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167117

Адрес: пр. Краснополянский 1-г

Тип расходомера: ПРМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расколы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сер. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	61,09	50,11	10,98	66,17	65,08	0	65,01	64,32	0,69	0,711	24	0	
27.07.2021	67,33	58,51	8,82	160,58	157,9	0	157,28	155,45	1,83	1,387	24	0	
28.07.2021	68,34	58,25	10,09	139,36	137,28	0	136,42	135,14	1,28	1,375	24	0	
29.07.2021	68,06	58,78	9,28	151,76	150,97	0	148,58	148,57	0,01	1,375	24	0	
30.07.2021	67,67	57,31	10,36	136,02	133,72	0	133,22	131,7	1,52	1,378	24	0	
31.07.2021	65,26	58,63	6,63	199,07	196,85	0	195,23	193,75	1,48	1,294	24	0	
01.08.2021	65,62	58,8	6,82	202,65	201,53	0	198,69	198,32	0,37	1,353	24	0	
02.08.2021	65,61	59,53	6,08	210,22	209,08	0	206,11	205,69	0,42	1,254	24	0	
03.08.2021	65,14	59,14	6	208,51	207,17	0	204,51	203,85	0,66	1,225	24	0	
04.08.2021	64,15	57,9	6,25	194,12	193,1	0,01	190,51	190,13	0,38	1,191	24	0	
05.08.2021	63,53	56,68	6,85	168,32	167,04	0	165,25	164,56	0,69	1,131	24	0	
06.08.2021	62,22	54,66	7,56	148,35	147,56	0,01	145,74	145,51	0,23	1,1	24	0	
07.08.2021	64,63	57,36	7,27	162,47	159,95	0	159,39	157,51	1,88	1,158	24	0	
08.08.2021	64,71	57,38	7,33	166,68	164,1	0	163,53	161,61	1,92	1,197	24	0	
09.08.2021	64,48	57,22	7,26	164,27	162,65	0,01	161,21	160,19	1,02	1,17	24	0	
10.08.2021	59,7	54,46	5,24	69,88	69,97	0	68,75	68,98	-0,23	0,365	24	0	
11.08.2021	50,99	44,9	6,09	39,14	39,19	0,01	38,66	38,79	-0,13	0,243	24	0	
12.08.2021	61,89	53,2	8,69	146,34	144,15	0	143,79	142,26	1,53	1,247	24	0	
13.08.2021	65,57	57,16	8,41	159,38	158,98	0	156,26	156,56	-0,3	1,315	24	0	
14.08.2021	66,47	57,33	9,14	147,46	146,72	0	144,51	144,5	0,01	1,321	24	0	
15.08.2021	66,65	56,34	10,31	124,9	124,57	0	122,41	122,78	-0,37	1,262	24	0	
16.08.2021	66,15	57,39	8,76	147,7	147,27	0	144,78	145,03	-0,25	1,266	24	0	
17.08.2021	66,17	57,06	9,11	144,61	144,06	0	141,75	141,88	-0,13	1,291	24	0	
18.08.2021	66,89	56,38	10,51	121,67	120,69	0	119,22	118,92	0,3	1,252	24	0	
19.08.2021	66,58	55,96	10,62	114,85	114,26	0,01	112,6	112,58	0,02	1,195	24	0	
20.08.2021	65,81	56,44	9,37	128,51	128,07	0	125,98	126,2	-0,22	1,179	24	0	
21.08.2021	66,41	57,35	9,06	128,11	127,68	0	125,56	125,76	-0,2	1,138	24	0	
22.08.2021	66,74	56,71	10,03	113,81	113,39	0	111,51	111,7	-0,19	1,119	24	0	
23.08.2021	66,24	56,52	9,72	119,22	118,8	0	116,87	117,04	-0,17	1,136	24	0	
Итого:				4184,1	4151,7	0,05	4103,33	4089,28	14,05	33,628	696	0	
Средние:	64,83	56,46	8,36										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	43255,47	41878,49	2,08	41954,51	41324,66	629,85	1245,504	6854	0
23/08/21г.	47439,6	46030,27	2,13	46057,84	45413,94	643,9	1279,132	7550	0
Итого:	4184,13	4151,78	0,05	4103,33	4089,28	14,05	33,628	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СГИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{ншт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/07/21г.-22/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167113

Адрес: пр. Краснополяский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M тыс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0м248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	21,59	21,37	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2021	60,95	49,2	11,75	83,53	82,54	0	82,06	81,57	0,49	0,958	24	0	
27.07.2021	66,42	49,28	17,14	72,56	71,39	0	71,13	70,58	0,55	1,218	24	0	
28.07.2021	66,24	49,85	16,39	71,39	70,53	0	69,99	69,74	0,25	1,147	24	0	
29.07.2021	66,67	48,66	18,01	65,01	64,35	0	63,69	63,64	0,05	1,147	24	0	
30.07.2021	65,1	50,9	14,2	85,14	84,09	0	83,51	83,07	0,44	1,185	24	0	
31.07.2021	64,16	51,74	12,42	93,79	93,17	0	92,02	92,02	0	1,142	24	0	
01.08.2021	64,41	50,9	13,51	90,37	89,99	0	88,7	88,9	-0,2	1,197	24	0	
02.08.2021	64,27	50,94	13,33	90,42	90,03	0	88,72	88,95	-0,23	1,179	24	0	
03.08.2021	63,71	52,78	10,93	102,72	102,46	0	100,84	101,15	-0,31	1,101	24	0	
04.08.2021	62,89	53,51	9,38	117,98	117,68	0	115,88	116,1	-0,22	1,087	24	0	
05.08.2021	61,74	52,85	8,89	115,57	115,27	0	113,59	113,75	-0,16	1,01	24	0	
06.08.2021	62,23	53,97	8,26	126	125,35	0	123,78	123,66	0,12	1,022	24	0	
07.08.2021	63,8	53,04	10,76	112,45	111,23	0	110,37	109,78	0,59	1,188	24	0	
08.08.2021	63,43	53,11	10,32	117,94	116,86	0	115,77	115,31	0,46	1,195	24	0	
09.08.2021	63,46	53,4	10,06	119,76	119,29	0	117,61	117,71	-0,1	1,182	24	0	
10.08.2021	39,06	45,72	-6,66	19,81	20,21	0	19,71	19,96	-0,25	-0,11	24	0	*
11.08.2021	55,42	46,44	8,98	72,35	72,07	0	71,33	71,31	0,02	0,641	24	0	
12.08.2021	63,46	52,19	11,27	115,48	114,59	0	113,35	113,14	0,21	1,278	24	0	
13.08.2021	64,88	52,05	12,83	94,01	94,28	0	92,24	93,09	-0,85	1,183	24	0	
14.08.2021	65,48	50,82	14,66	81,31	81,4	0	79,72	80,44	-0,72	1,169	24	0	
15.08.2021	65,21	50,49	14,72	85,29	85,5	0	83,66	84,48	-0,82	1,231	24	0	
16.08.2021	65,1	51,36	13,74	84,32	84,61	0	82,69	83,58	-0,89	1,136	24	0	
17.08.2021	65,21	51,08	14,13	82,6	82,66	0	81	81,66	-0,66	1,142	24	0	
18.08.2021	65,93	49,96	15,97	71,17	70,9	0	69,73	70,09	-0,36	1,11	24	0	
19.08.2021	64,98	51,69	13,29	81,54	81,47	0	80,02	80,47	-0,45	1,063	24	0	
20.08.2021	65,02	52,48	12,54	83,95	84,04	0	82,32	82,95	-0,63	1,03	24	0	
21.08.2021	65,39	51,2	14,19	72,8	72,86	0	71,37	71,95	-0,58	1,012	24	0	
22.08.2021	65,43	50,96	14,47	71,99	72,07	0	70,59	71,23	-0,64	1,023	24	0	
Итого:				2481,2	2470,8	0	2435,39	2440,28	-4,89	29,866	696	0	
Средние:	61,78	50,06	11,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/07/21г.	35055,01	34382,28	1,04	33964,48	33980,49	-16,01	1184,435	6959	0
22/08/21г.	37536,26	36853,17	1,04	36399,87	36420,77	-20,9	1214,301	7655	0
Итого:	2481,25	2470,89	0	2435,39	2440,28	-4,89	29,866	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись Л.А. Болтачева
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГООБСЛУЖИВАТЕЛЬ»
ИНСПЕКТОР С/И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснодольский 3 илп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M max = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	61,02	49,82	11,2	35,45	35,27	0	34,83	34,84	-0,01	0,389	24	0	
27.07.2021	66,78	49,25	17,53	41,03	40,6	0	40,21	40,16	0,05	0,705	24	0	
28.07.2021	68	48,47	19,53	35,93	35,3	0	35,18	34,91	0,27	0,685	24	0	
29.07.2021	67,75	48,57	19,18	37,65	37,07	0	36,9	36,63	0,27	0,706	24	0	
30.07.2021	67,36	49	18,36	39,51	38,87	0	38,72	38,39	0,33	0,708	24	0	
31.07.2021	65,02	51,27	13,75	56,59	56,09	0	55,54	55,39	0,15	0,763	24	0	
01.08.2021	65,35	50,64	14,71	54,01	53,57	0	52,98	52,95	0,03	0,778	24	0	
02.08.2021	65,33	51,4	13,93	50,3	49,9	0	49,33	49,28	0,05	0,684	24	0	
03.08.2021	64,86	52,23	12,63	53,16	52,69	0	52,19	52,03	0,16	0,66	24	0	
04.08.2021	63,9	53,11	10,79	65,93	65,49	0	64,71	64,63	0,08	0,697	24	0	
05.08.2021	63,29	53,89	9,4	75,32	74,87	0	73,99	73,88	0,11	0,696	24	0	
06.08.2021	62,28	55,08	7,2	87,84	87,46	0	86,32	86,26	0,06	0,622	24	0	
07.08.2021	64,45	53	11,45	62,47	61,97	0	61,3	61,17	0,13	0,703	24	0	
08.08.2021	64,46	52,23	12,23	59,2	58,64	0	58,07	57,92	0,15	0,71	24	0	
09.08.2021	64,31	53,21	11,1	64,76	64,2	0	63,57	63,35	0,22	0,705	24	0	
10.08.2021	58,21	52,54	5,67	35,39	35,53	0	34,86	35,04	-0,18	0,206	24	0	
11.08.2021	50,84	46,08	4,76	25,67	26,27	0	25,39	25,98	-0,59	0,132	24	0	
12.08.2021	61,57	53,37	8,2	92,09	91,78	0	90,51	90,57	-0,06	0,739	24	0	
13.08.2021	65,41	52	13,41	58,18	57,72	0	57,07	57	0,07	0,764	24	0	
14.08.2021	66,35	51,09	15,26	49,57	49	0	48,58	48,44	0,14	0,741	24	0	
15.08.2021	66,57	50,26	16,31	48,55	48,04	0	47,58	47,47	0,11	0,776	24	0	
16.08.2021	65,99	51,4	14,59	48,29	47,91	0	47,34	47,33	0,01	0,691	24	0	
17.08.2021	66,04	51,41	14,63	49,18	48,82	0	48,2	48,25	-0,05	0,706	24	0	
18.08.2021	66,79	51,04	15,75	41,7	40,92	0	40,84	40,38	0,46	0,642	24	0	
19.08.2021	66,5	50,81	15,69	44,92	44,11	0	44,01	43,61	0,4	0,692	24	0	
20.08.2021	65,73	52,36	13,37	50,07	49,3	0	49,09	48,69	0,4	0,656	24	0	
21.08.2021	66,31	52,01	14,3	44,76	44,07	0	43,82	43,53	0,29	0,625	24	0	
22.08.2021	66,68	51,62	15,06	42,61	41,93	0	41,77	41,4	0,37	0,628	24	0	
23.08.2021	66,16	51,35	14,81	45,79	45,18	0	44,87	44,63	0,24	0,663	24	0	
Итого:				1495,9	1482,5	0	1467,77	1464,11	3,66	18,872	696	0	
Средние:	64,59	51,32	13,26										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21гч.	2033,7	1994,27	0	1993	1971,32	21,68	35,585	1475	1
23/08/21гч.	3529,62	3476,84	0	3460,77	3435,43	25,34	54,457	2171	1
Итого:	1495,92	1482,57	0	1467,77	1464,11	3,66	18,872	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Протяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/Н Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснопольский 3 кп 2

Тип расходомера:

Теплоаппарат ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тиз = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7164

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	63,28	54,2	9,08	67,87	66,67	0	66,65	65,76	0,89	0,604	24	0	
27.07.2021	67,67	55,71	11,96	103,65	101,41	0	101,55	99,96	1,59	1,213	24	0	
28.07.2021	68,88	54	14,88	93,64	91,19	0	91,65	89,98	1,67	1,364	24	0	
29.07.2021	68,67	55,19	13,48	101,07	98,58	0	98,91	97,18	1,73	1,335	24	0	
30.07.2021	68,11	55,14	12,97	102,85	100,14	0	100,68	98,73	1,95	1,305	24	0	
31.07.2021	65,74	57,45	8,29	159,59	156,38	0	156,45	154,02	2,43	1,296	24	0	
01.08.2021	66,08	57,32	8,76	153,02	150,01	0	150	147,72	2,28	1,314	24	0	
02.08.2021	66,05	57,42	8,63	152,69	149,5	0	149,67	147,23	2,44	1,293	24	0	
03.08.2021	65,57	57,58	7,99	158,45	154,96	0	155,37	152,6	2,77	1,242	24	0	
04.08.2021	64,54	57,27	7,27	172,57	168,83	0	169,34	166,27	3,07	1,231	24	0	
05.08.2021	63,98	57,18	6,8	177,49	173,64	0	174,2	171,04	3,16	1,184	24	0	
06.08.2021	62,76	55,86	6,9	165,03	161,59	0	162,09	159,27	2,82	1,12	24	0	
07.08.2021	65,17	57,59	7,58	157,75	154,82	0	154,72	152,45	2,27	1,17	24	0	
08.08.2021	65,19	56,98	8,21	156,29	153,26	0	153,29	150,99	2,3	1,257	24	0	
09.08.2021	65,01	57,22	7,79	170,4	167,16	0	167,13	164,63	2,5	1,298	24	0	
10.08.2021	60,48	55,99	4,49	78,57	77,61	0	77,28	76,48	0,8	0,353	24	0	
11.08.2021	53,1	47,89	5,21	43,71	43,83	0	43,12	43,37	-0,25	0,231	24	0	
12.08.2021	62,56	54,23	8,33	161,95	160,17	0	159,02	157,99	1,03	1,324	24	0	
13.08.2021	66,13	57,63	8,5	156,18	154,68	0	153,07	152,32	0,75	1,304	24	0	
14.08.2021	67,06	57,9	9,16	126,65	124,99	0	124,11	123,06	1,05	1,138	24	0	
15.08.2021	67,26	56,61	10,65	113,88	112,37	0	111,55	110,7	0,85	1,189	24	0	
16.08.2021	66,69	57,97	8,72	135,37	133,6	0	132,64	131,53	1,11	1,159	24	0	
17.08.2021	66,77	57,95	8,82	133,52	131,44	0	130,83	129,41	1,42	1,152	24	0	
18.08.2021	67,5	55,94	11,56	103,22	100,91	0	101,1	99,45	1,65	1,168	24	0	
19.08.2021	67,18	55,32	11,86	94,29	91,95	0	92,4	90,66	1,74	1,095	24	0	
20.08.2021	66,41	57,2	9,21	118,84	116,13	0	116,45	114,35	2,1	1,071	24	0	
21.08.2021	66,99	56,82	10,17	100,03	97,77	0	98,02	96,3	1,72	0,993	24	0	
22.08.2021	67,38	56,08	11,3	92,27	90,05	0	90,39	88,73	1,66	1,023	24	0	
23.08.2021	66,86	56,07	10,79	102,75	100,49	0	100,69	99,03	1,66	1,088	24	0	
Итого:				3653,5	3584,1	0	3582,37	3531,21	51,16	32,514	696	0	
Средние:	65,48	56,19	9,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.21г.	4633,69	4554,38	0	4537,75	4490,59	47,16	57,781	1471	5
23.08.21г.	8287,28	8138,51	0	8120,12	8021,8	98,32	90,295	2167	5
Итого:	3653,59	3584,13	0	3582,37	3531,21	51,16	32,514	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Красносельский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

Ввод 1

СХЕМА ПОДКОЛЛЕКЦИИ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	61,98	46,25	15,73	48,63	47,35	0	47,78	46,87	0,91	0,749	24	0	
27.07.2021	66,81	52,97	13,84	96,96	94,73	0	95,02	93,5	1,52	1,313	24	0	
28.07.2021	67,87	51,64	16,23	84,05	81,84	0	82,29	80,86	1,43	1,336	24	0	
29.07.2021	67,65	53,38	14,27	95,69	93,49	0	93,71	92,24	1,47	1,334	24	0	
30.07.2021	67,15	54,08	13,07	101,14	98,86	0	99,11	97,53	1,58	1,293	24	0	
31.07.2021	64,96	56,78	8,18	155,21	152,48	0	152,27	150,22	2,05	1,246	24	0	
01.08.2021	65,29	56,32	8,97	141,7	139,78	0	138,97	137,75	1,22	1,247	24	0	
02.08.2021	65,32	57,16	8,16	153,86	151,98	0,03	150,89	149,7	1,19	1,23	24	0	
03.08.2021	64,87	56,79	8,08	155,26	153,45	0	152,29	151,17	1,12	1,231	24	0	
04.08.2021	63,94	56,77	7,17	167,22	165,52	0,02	164,11	163,05	1,06	1,176	24	0	
05.08.2021	63,35	55,75	7,6	154,57	152,84	0	151,75	150,62	1,13	1,155	24	0	
06.08.2021	62,08	54,31	7,77	139,53	137,67	0	137,1	135,8	1,3	1,063	24	0	
07.08.2021	64,49	56,81	7,68	154,62	152,17	0	151,76	149,91	1,85	1,164	24	0	
08.08.2021	64,51	56,1	8,41	152,3	149,85	0	149,45	147,66	1,79	1,257	24	0	
09.08.2021	64,32	56,24	8,08	157,73	155,31	0	154,74	153,03	1,71	1,25	24	0	
10.08.2021	59,82	53,97	5,85	64,83	64,32	0	63,78	63,43	0,35	0,377	24	0	
11.08.2021	51,71	44,08	7,63	35,39	35,2	0,01	34,97	34,84	0,13	0,279	24	0	
12.08.2021	61,88	52,85	9,03	140,68	139,05	0	138,21	137,25	0,96	1,245	24	0	
13.08.2021	65,4	56,33	9,07	150,25	148,91	0	147,33	146,74	0,59	1,334	24	0	
14.08.2021	66,27	55,77	10,5	127,03	126,01	0	124,51	124,19	0,32	1,308	24	0	
15.08.2021	66,51	55,29	11,22	119,53	118,48	0	117,16	116,81	0,35	1,315	24	0	
16.08.2021	65,97	56,52	9,45	135,55	134,82	0	132,89	132,83	0,06	1,255	24	0	
17.08.2021	66,01	56,37	9,64	134,65	133,69	0	132,03	131,74	0,29	1,272	24	0	
18.08.2021	66,72	55,52	11,2	111,13	109,47	0	108,87	107,87	1	1,22	24	0	
19.08.2021	66,44	55,52	10,92	112,64	110,97	0	110,43	109,39	1,04	1,204	24	0	
20.08.2021	65,72	56,9	8,82	132,3	130,89	0	129,7	128,95	0,75	1,145	24	0	
21.08.2021	66,25	56,51	9,74	114,75	113,81	0	112,47	112,14	0,33	1,095	24	0	
22.08.2021	66,62	55,65	10,97	107,02	106,17	0	104,88	104,66	0,22	1,147	24	0	
23.08.2021	66,11	55,46	10,65	109,6	108,79	0	107,41	107,25	0,16	1,142	24	0	
Итого:				3553,8	3507,9	0,06	3485,88	3458	27,88	33,382	696	0	
Средние:	64,69	54,76	9,92										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС
23/07/21г.	36303,71	36643,34	1,65	35174,78	36194,57	-1019,79	1179,04	6975	0
23/08/21г.	39857,53	40151,24	1,71	38660,66	39652,57	-991,91	1212,422	7671	0
Итого:	3553,82	3507,9	0,06	3485,88	3458	27,88	33,382	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/

ООО "УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС"
Инспектор С.И. Б.ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 3-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xIDAC

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	61,4	47,19	14,21	43,87	44,05	0,07	43,11	43,6	-0,49	0,611	24	0	
27.07.2021	66,63	45,91	20,72	54,91	54,5	0	53,82	53,98	-0,16	1,114	24	0	
28.07.2021	68,07	48,11	19,96	57,63	57,19	0	56,43	56,56	-0,13	1,124	24	0	
29.07.2021	67,57	45,07	22,5	50,12	49,68	0	49,09	49,19	-0,1	1,106	24	0	
30.07.2021	67,39	45,77	21,62	52,45	51,98	0	51,38	51,45	-0,07	1,108	24	0	
31.07.2021	64,79	48,29	16,5	65,61	65,5	0	64,35	64,78	-0,43	1,059	24	0	
01.08.2021	65,16	48,23	16,93	64,97	64,88	0	63,73	64,2	-0,47	1,077	24	0	
02.08.2021	65,09	47,99	17,1	59,72	59,63	0	58,59	59	-0,41	0,998	24	0	
03.08.2021	64,69	48,15	16,54	65,72	65,69	0	64,49	64,96	-0,47	1,066	24	0	
04.08.2021	63,65	50,11	13,54	77,49	77,7	0,01	76,05	76,81	-0,76	1,029	24	0	
05.08.2021	63,11	51,08	12,03	84,52	84,86	0	82,96	83,81	-0,85	0,996	24	0	
06.08.2021	62,12	53,68	8,44	113,01	113,82	0	111,04	112,28	-1,24	0,936	24	0	
07.08.2021	64,12	50,83	13,29	72,75	72,72	0	71,4	71,82	-0,42	0,944	24	0	
08.08.2021	64,35	50,16	14,19	78,19	78,19	0	76,72	77,25	-0,53	1,085	24	0	
09.08.2021	64,16	49,87	14,29	77,81	77,88	0,01	76,36	76,96	-0,6	1,093	24	0	
10.08.2021	57,87	50,22	7,65	43,76	44,14	0	43,1	43,59	-0,49	0,336	24	0	
11.08.2021	50	43,97	6,03	29,78	30,22	0,01	29,44	29,91	-0,47	0,186	24	0	
12.08.2021	61,3	50,92	10,38	111,85	112,39	0,11	109,93	111,01	-1,08	1,14	24	0	
13.08.2021	65,24	48,73	16,51	68,26	68,16	0	66,97	67,38	-0,41	1,105	24	0	
14.08.2021	66,13	47,2	18,93	62,05	61,9	0	60,82	61,23	-0,41	1,151	24	0	
15.08.2021	66,39	47,11	19,28	59,19	59,07	0	57,99	58,47	-0,48	1,117	24	0	
16.08.2021	65,78	47,83	17,95	60,3	60,31	0	59,11	59,68	-0,57	1,06	24	0	
17.08.2021	65,85	47,37	18,48	59,62	59,59	0	58,43	58,98	-0,55	1,079	24	0	
18.08.2021	66,62	47,18	19,44	54,73	54,56	0,06	53,63	54,02	-0,39	1,041	24	0	
19.08.2021	66,32	46,76	19,56	53,5	53,33	0	52,43	52,81	-0,38	1,025	24	0	
20.08.2021	65,45	47,07	18,38	54,78	54,7	0	53,71	54,16	-0,45	0,984	24	0	
21.08.2021	65,98	47,16	18,82	49,17	49,08	0	48,19	48,59	-0,4	0,906	24	0	
22.08.2021	66,39	46,77	19,62	49,37	49,22	0	48,4	48,72	-0,32	0,95	24	0	
23.08.2021	65,91	47,33	18,58	51,39	51,32	0	50,39	50,78	-0,39	0,934	24	0	
Итого:				1826,5	1826,2	0,27	1792,06	1805,98	-13,92	28,36	696	0	
Средние:	64,39	48,14	16,25										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21 24:00	52386,58	51083,09	4,11	50855,03	50540,79	314,24	1736,189	12587	0
23/08/21 24:00	54213,1	52909,35	4,38	52647,09	52346,77	300,32	1764,549	13283	0
Итого:	1826,52	1826,26	0,27	1792,06	1805,98	-13,92	28,36	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СГИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Представитель теплоснабж организации

Болтачева
Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Qi Траб х T _{ншт}	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплоучетчик ВКГ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ Т.сут M гр.в = _____ Т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

Вход 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КО=0х0000

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	61,79	36,53	25,26	26,85	26,6	0,01	26,4	26,43	-0,03	0,664	24	0	
27.07.2021	66,88	47,57	19,31	63,67	63,25	0,02	62,39	62,57	-0,18	1,204	24	0	
28.07.2021	68	49,51	18,49	66,78	66,49	0,03	65,4	65,74	-0,34	1,209	24	0	
29.07.2021	67,65	49,16	18,49	67,18	66,92	0,43	65,83	66,17	-0,34	1,218	24	0	
30.07.2021	67,41	50,66	16,75	71,59	71,47	0,45	70,14	70,61	-0,47	1,174	24	0	
31.07.2021	64,83	49,8	15,03	78,55	78,67	0,73	77,11	77,75	-0,64	1,161	24	0	
01.08.2021	65,18	50,62	14,56	78,84	78,99	0,77	77,4	78,06	-0,66	1,126	24	0	
02.08.2021	65,17	50,65	14,52	78,92	79,09	0,41	77,48	78,13	-0,65	1,124	24	0	
03.08.2021	64,69	50,48	14,21	78,06	78,28	0,05	76,62	77,33	-0,71	1,087	24	0	
04.08.2021	63,72	49,67	14,05	75,2	75,52	0,28	73,8	74,66	-0,86	1,037	24	0	
05.08.2021	63,11	47,51	15,6	66,09	66,4	0,93	64,91	65,72	-0,81	1,01	24	0	
06.08.2021	61,84	46,15	15,69	60,09	60,39	2,91	59,1	59,8	-0,7	0,93	24	0	
07.08.2021	64,23	48,9	15,33	67,17	67,38	2,8	65,97	66,66	-0,69	1,01	24	0	
08.08.2021	64,28	48,58	15,7	68,86	69,08	2,24	67,58	68,31	-0,73	1,06	24	0	
09.08.2021	64,07	47,57	16,5	68,11	68,32	3,01	66,91	67,58	-0,67	1,104	24	0	
10.08.2021	57,83	47,22	10,61	28,79	28,76	0,74	28,34	28,51	-0,17	0,311	24	0	
11.08.2021	48,92	37,51	11,41	16,96	16,83	0,28	16,79	16,77	0,02	0,202	24	0	
12.08.2021	61,63	42,83	18,8	60,83	60,46	3,65	59,78	59,93	-0,15	1,124	24	0	
13.08.2021	65,16	47,81	17,35	68,72	68,28	4,87	67,37	67,53	-0,16	1,166	24	0	
14.08.2021	66,12	49,04	17,08	70,5	70,19	4,23	69,06	69,41	-0,35	1,179	24	0	
15.08.2021	66,43	49,63	16,8	72,31	72,07	4,47	70,89	71,25	-0,36	1,189	24	0	
16.08.2021	65,8	49,3	16,5	71,17	70,95	1,51	69,73	70,15	-0,42	1,151	24	0	
17.08.2021	65,84	50,25	15,59	71,46	71,19	3,87	70,04	70,37	-0,33	1,088	24	0	
18.08.2021	66,71	51,07	15,64	73,61	73,26	4,24	72,14	72,37	-0,23	1,128	24	0	
19.08.2021	66,36	50,39	15,97	71,09	70,73	1,95	69,69	69,88	-0,19	1,113	24	0	
20.08.2021	65,51	50,09	15,42	67,48	67,25	3,78	66,19	66,49	-0,3	1,021	24	0	
21.08.2021	66,13	50,91	15,22	69,7	69,46	4,22	68,26	68,62	-0,36	1,039	24	0	
22.08.2021	66,56	51,86	14,7	70,89	70,66	3,74	69,47	69,78	-0,31	1,02	24	0	
23.08.2021	66,02	50,71	15,31	69,41	69,18	3,83	68,01	68,36	-0,35	1,039	24	0	
Итого:				1898,8	1896,1	60,45	1862,8	1874,94	-12,14	29,888	696	0	
Средние:	64,4	48,34	16,06										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21-24:	62775,77	61811,82	13,89	61018,87	61069,4	-50,53	1784,931	12589	0
23/08/21-24:	64674,65	63707,94	74,34	62881,67	62944,34	-62,67	1814,819	13285	0
Итого:	1898,88	1896,12	60,45	1862,8	1874,94	-12,14	29,888	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просенникова

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР САН 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_иТраб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тепловычислитель ВКГ-7 с.т. N 001

Договорные расходи:

М с.т. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхз = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	61,89	50,03	11,86	69,77	70,08	0,02	68,54	69,26	-0,72	0,807	24	0	
27.07.2021	66,93	56,29	10,64	128,11	127,97	0	125,52	126,11	-0,59	1,337	24	0	
28.07.2021	68,08	55,59	12,49	113,75	113,29	0	111,38	111,68	-0,3	1,388	24	0	
29.07.2021	67,69	55,11	12,58	109,13	109,13	0	106,89	107,6	-0,71	1,345	24	0	
30.07.2021	67,33	54,17	13,16	100,17	99,48	0	98,11	98,12	-0,01	1,288	24	0	
31.07.2021	65,04	56,15	8,89	149,23	149,5	0	146,39	147,33	-0,94	1,301	24	0	
01.08.2021	65,36	56,31	9,05	149	149,72	0	146,09	147,51	-1,42	1,324	24	0	
02.08.2021	65,4	57,25	8,15	156,26	156,77	0	153,21	154,4	-1,19	1,248	24	0	
03.08.2021	64,91	56,63	8,28	154,98	155,39	0	151,99	153,07	-1,08	1,257	24	0	
04.08.2021	63,95	56,75	7,2	165,02	165,87	0	161,95	163,41	-1,46	1,163	24	0	
05.08.2021	63,38	56,29	7,09	162,85	163,25	0	159,85	160,85	-1	1,133	24	0	
06.08.2021	62,18	55,27	6,91	161,42	162,36	0	158,55	160,05	-1,5	1,093	24	0	
07.08.2021	64,51	56,57	7,94	153,47	153,27	0	150,61	151	-0,39	1,195	24	0	
08.08.2021	64,54	55,7	8,84	150,41	150,07	0	147,58	147,9	-0,32	1,302	24	0	
09.08.2021	64,38	56,35	8,03	160,86	160,71	0	157,83	158,36	-0,53	1,266	24	0	
10.08.2021	59,6	54,64	4,96	71,72	72,9	0	70,58	71,88	-1,3	0,353	24	0	
11.08.2021	51,48	44,9	6,58	41,87	43,24	0	41,37	42,81	-1,44	0,277	24	0	
12.08.2021	62,03	53,65	8,38	161,86	162,29	0	159	160,11	-1,11	1,329	24	0	
13.08.2021	65,41	55,84	9,57	149,89	150,92	0	146,98	148,75	-1,77	1,404	24	0	
14.08.2021	66,31	55,79	10,52	131,74	132,37	0	129,18	130,47	-1,29	1,358	24	0	
15.08.2021	66,51	55,19	11,32	119,57	120,36	0	117,18	118,65	-1,47	1,327	24	0	
16.08.2021	65,97	56,41	9,56	136,41	137,62	0	133,71	135,62	-1,91	1,275	24	0	
17.08.2021	66,02	56,17	9,85	132,89	133,86	0	130,28	131,91	-1,63	1,284	24	0	
18.08.2021	66,73	55,5	11,23	109,35	109,22	0	107,17	107,67	-0,5	1,203	24	0	
19.08.2021	66,37	54,85	11,52	103,69	103,73	0	101,65	102,29	-0,64	1,17	24	0	
20.08.2021	65,73	56,37	9,36	134,46	135,01	0	131,82	133,05	-1,23	1,231	24	0	
21.08.2021	66,23	56,35	9,88	116,69	117,27	0	114,41	115,55	-1,14	1,128	24	0	
22.08.2021	66,6	55,51	11,09	106,9	107,32	0	104,78	105,75	-0,97	1,16	24	0	
23.08.2021	66,1	55,89	10,21	115,47	116,52	0	113,14	114,85	-1,71	1,154	24	0	
Итого:				3716,9	3729,4	0,02	3645,74	3676,01	-30,27	34,1	696	0	
Средние:	64,71	55,22	9,48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	64546,45	62951,01	2,42	62722,96	62180,68	542,28	1817,116	12589	0
23/08/21г.	68263,39	66680,5	2,44	66368,7	65856,69	512,01	1851,216	13285	0
Итого:	3716,94	3729,49	0,02	3645,74	3676,01	-30,27	34,1	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СИИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКГ-7 сет. N 001

Договорные раскнды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Твв = 0.00 °C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мвсво

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	62	50,04	11,96	63,32	62,06	0	62,2	61,31	0,89	0,736	24	0	
27.07.2021	67,69	54,95	12,74	101,7	98,73	0	99,59	97,35	2,24	1,269	24	0	
28.07.2021	68,89	54,12	14,77	85,53	82,63	0	83,68	81,54	2,14	1,235	24	0	
29.07.2021	68,54	53,89	14,65	86,5	83,69	0	84,67	82,56	2,11	1,239	24	0	
30.07.2021	68,22	54,01	14,21	89,97	86,82	0	88,1	85,66	2,44	1,25	24	0	
31.07.2021	65,75	56,33	9,42	131,71	127,42	0	129,16	125,58	3,58	1,215	24	0	
01.08.2021	66,08	55,89	10,19	124,28	120,21	0	121,78	118,49	3,29	1,241	24	0	
02.08.2021	66,05	56,15	9,9	127	122,79	0	124,45	121,01	3,44	1,231	24	0	
03.08.2021	65,6	56,69	8,91	133,83	129,27	0	131,23	127,36	3,87	1,171	24	0	
04.08.2021	64,64	56,58	8,06	143,23	138,53	0	140,52	136,48	4,04	1,13	24	0	
05.08.2021	64,08	55,33	8,75	127,14	122,96	0	124,77	121,23	3,54	1,09	24	0	
06.08.2021	62,79	53,72	9,07	111,19	107,79	0	109,22	106,33	2,89	0,989	24	0	
07.08.2021	65,19	55,82	9,37	120,7	117,02	0	118,35	115,35	3	1,108	24	0	
08.08.2021	65,26	55,69	9,57	123,38	119,92	0	121	118,21	2,79	1,157	24	0	
09.08.2021	65,03	55,56	9,47	121,66	118,08	0	119,34	116,38	2,96	1,129	24	0	
10.08.2021	60,35	53,9	6,45	54,08	53,19	0	53,21	52,43	0,78	0,351	24	0	
11.08.2021	52,18	44,67	7,51	31,32	31,7	0	30,93	31,36	-0,43	0,246	24	0	
12.08.2021	62,41	52,06	10,35	110,78	108,5	0	108,79	107,15	1,64	1,125	24	0	
13.08.2021	66,13	55,51	10,62	115,64	113,17	0	113,37	111,55	1,82	1,202	24	0	
14.08.2021	67,1	56,98	10,12	120,35	117,71	0	117,91	115,93	1,98	1,194	24	0	
15.08.2021	67,36	55,76	11,6	106,63	104,32	0	104,45	102,83	1,62	1,21	24	0	
16.08.2021	66,74	55,57	11,17	106,92	104,7	0	104,76	103,2	1,56	1,169	24	0	
17.08.2021	66,78	56,24	10,54	110,47	108,14	0	108,25	106,55	1,7	1,142	24	0	
18.08.2021	67,59	55,54	12,05	101,16	98,36	0	99,09	96,96	2,13	1,193	24	0	
19.08.2021	67,26	55,85	11,41	96,6	93,89	0	94,61	92,54	2,07	1,079	24	0	
20.08.2021	66,43	55,92	10,51	104,57	101,89	0	102,44	100,44	2	1,077	24	0	
21.08.2021	67,06	56,59	10,47	105,18	102,48	0	103,04	100,98	2,06	1,079	24	0	
22.08.2021	67,45	55,97	11,48	98,59	95,95	0	96,59	94,55	2,04	1,11	24	0	
23.08.2021	66,9	55,87	11,03	100,96	98,31	0	98,91	96,89	2,02	1,09	24	0	
Итого:				3054,3	2970,2	0	2994,41	2928,2	66,21	31,457	696	0	
Средние:	65,43	54,86	10,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	78075,79	74878,35	9,94	75759,61	73955,36	1804,25	2353,133	13879	5
23/08/21г.	81130,18	77848,58	9,94	78754,02	76883,56	1870,46	2384,59	14575	5
Итого:	3054,39	2970,23	0	2994,41	2928,2	66,21	31,457	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Tнш	0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснолесьский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскаты:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип раскатомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВЗ7А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	59,4	50,45	8,95	43,21	43,41	0,54	42,51	42,88	-0,37	0,373	24	0	
27.07.2021	66,52	52,39	14,13	52,14	51,69	0,04	51,09	51,06	0,03	0,721	24	0	
28.07.2021	67,73	50,93	16,8	42,65	42,1	0	41,76	41,58	0,18	0,7	24	0	
29.07.2021	67,51	51,17	16,34	44,6	44,15	0,03	43,68	43,62	0,06	0,71	24	0	
30.07.2021	67,21	51,71	15,5	44,48	44,04	0,01	43,57	43,5	0,07	0,675	24	0	
31.07.2021	64,91	55,59	9,32	76,17	75,99	0	74,7	74,87	-0,17	0,695	24	0	
01.08.2021	65,17	54,88	10,29	62,03	62,01	0	60,81	61,12	-0,31	0,627	24	0	
02.08.2021	65,23	54,16	11,07	59,42	59,49	0,01	58,33	58,68	-0,35	0,643	24	0	
03.08.2021	64,82	55,21	9,61	71,32	71,55	0,01	69,95	70,52	-0,57	0,671	24	0	
04.08.2021	63,89	56,88	7,01	98,12	98,72	0,02	96,3	97,23	-0,93	0,676	24	0	
05.08.2021	63,3	56,96	6,34	103,38	103,82	0,05	101,48	102,29	-0,81	0,642	24	0	
06.08.2021	62,21	56,69	5,52	118,7	119,29	0	116,55	117,54	-0,99	0,644	24	0	
07.08.2021	64,34	56,62	7,72	85,93	85,69	0	84,31	84,39	-0,08	0,649	24	0	
08.08.2021	64,46	56,17	8,29	86,8	86,65	0,01	85,15	85,41	-0,26	0,703	24	0	
09.08.2021	64,2	56,39	7,81	85,81	85,8	0	84,18	84,55	-0,37	0,659	24	0	
10.08.2021	59,75	55,6	4,15	43,81	44,32	0	43,13	43,63	-0,5	0,187	24	0	
11.08.2021	51,32	45,62	5,7	25,63	26,35	0,07	25,36	26,03	-0,67	0,154	24	0	
12.08.2021	61,72	55,18	6,54	111,13	111,31	0	109,18	109,73	-0,55	0,711	24	0	
13.08.2021	65,31	55,08	10,23	75,65	75,67	0,01	74,22	74,61	-0,39	0,758	24	0	
14.08.2021	66,24	54,07	12,17	58,82	59,14	0	57,64	58,37	-0,73	0,7	24	0	
15.08.2021	66,48	52,93	13,55	54,07	54,43	0,01	53,01	53,7	-0,69	0,716	24	0	
16.08.2021	65,88	54,21	11,67	60,76	61,4	0	59,57	60,53	-0,96	0,694	24	0	
17.08.2021	65,97	53,53	12,44	59,07	59,65	0,01	57,91	58,86	-0,95	0,72	24	0	
18.08.2021	66,68	53,17	13,51	49,92	50	0	48,9	49,36	-0,46	0,664	24	0	
19.08.2021	66,44	52,51	13,93	52,39	52,41	0,01	51,33	51,74	-0,41	0,714	24	0	
20.08.2021	65,63	55,03	10,6	63,34	63,67	0	62,13	62,78	-0,65	0,657	24	0	
21.08.2021	66,24	54,53	11,71	53,68	53,88	0,01	52,63	53,12	-0,49	0,616	24	0	
22.08.2021	66,59	53,43	13,16	49,27	49,36	0	48,31	48,71	-0,4	0,636	24	0	
23.08.2021	66,12	54,28	11,84	51,51	51,66	0	50,52	50,97	-0,45	0,597	24	0	
Итого:				1883,8	1887,6	0,84	1848,21	1861,38	-13,17	18,312	696	0	
Средние:	64,52	53,97	10,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/21г.	20333,98	19803,32	11,31	19686,58	19584,77	101,81	733,615	6615	0
23/08/21г.	22217,79	21690,97	12,15	21534,79	21446,15	88,64	751,927	7311	0
Итого:	1883,81	1887,65	0,84	1848,21	1861,38	-13,17	18,312	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Теплоснабщик: ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскдды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	59,21	48,25	10,96	64,58	64,7	0	63,52	63,99	-0,47	0,687	24	0	
27.07.2021	65,94	52,76	13,18	95,45	95,4	0	93,59	94,16	-0,57	1,234	24	0	
28.07.2021	66,9	49,71	17,19	73,71	73,07	0	72,25	72,21	0,04	1,241	24	0	
29.07.2021	66,65	49,45	17,2	73,44	73,45	0	71,95	72,63	-0,68	1,237	24	0	
30.07.2021	66,57	50,89	15,68	80,71	79,26	0	79,09	78,3	0,79	1,241	24	0	
31.07.2021	64,4	54,78	9,62	131,97	130,61	0	129,45	128,79	0,66	1,242	24	0	
01.08.2021	64,76	54,78	9,98	136,58	135,93	0	134	134,06	-0,06	1,334	24	0	
02.08.2021	64,72	54,6	10,12	125,02	123,93	0	122,67	122,21	0,46	1,239	24	0	
03.08.2021	64,25	54,92	9,33	132,66	131,06	0	130,13	129,24	0,89	1,216	24	0	
04.08.2021	63,41	56,02	7,39	164,55	162,38	0	161,55	160,02	1,53	1,192	24	0	
05.08.2021	62,86	55,84	7,02	166,21	163,46	0	163,21	161,12	2,09	1,146	24	0	
06.08.2021	61,66	54,98	6,68	167,27	164,43	0	164,38	162,13	2,25	1,097	24	0	
07.08.2021	63,88	55,82	8,06	146,4	144,39	0	143,68	142,31	1,37	1,154	24	0	
08.08.2021	63,96	55,66	8,3	150,76	149,07	0	147,97	146,91	1,06	1,228	24	0	
09.08.2021	63,77	55,5	8,27	156,07	154,74	0	153,17	152,51	0,66	1,265	24	0	
10.08.2021	59,95	54,8	5,15	73,86	74,83	0	72,66	73,74	-1,08	0,375	24	0	
11.08.2021	50,55	43,39	7,16	36,21	37,67	0	35,8	37,31	-1,51	0,265	24	0	
12.08.2021	61,38	53,39	7,99	157,66	159,6	0	154,93	157,48	-2,55	1,235	24	0	
13.08.2021	64,8	54,76	10,04	130,58	132,75	0	128,09	130,91	-2,82	1,286	24	0	
14.08.2021	65,66	54,6	11,06	116,06	117,66	0	113,79	116,04	-2,25	1,258	24	0	
15.08.2021	65,9	53,82	12,08	113,31	113,97	0	111,11	112,46	-1,35	1,343	24	0	
16.08.2021	65,35	54,7	10,65	122,27	122,07	0	119,91	120,37	-0,46	1,277	24	0	
17.08.2021	65,4	54,34	11,06	116,68	115,16	0	114,41	113,61	0,8	1,263	24	0	
18.08.2021	66,07	53,54	12,53	102,01	99,71	0	100	98,4	1,6	1,25	24	0	
19.08.2021	65,81	54,46	11,35	106,4	103,8	0	104,29	102,36	1,93	1,183	24	0	
20.08.2021	65,12	55,3	9,82	123,36	120,27	0	120,97	118,61	2,36	1,186	24	0	
21.08.2021	65,67	55,07	10,6	111,43	108,24	0	109,21	106,73	2,48	1,157	24	0	
22.08.2021	66	54,07	11,93	103,47	100,31	0	101,39	98,95	2,44	1,208	24	0	
23.08.2021	65,52	54,13	11,39	106,15	102,78	0	104,08	101,39	2,69	1,186	24	0	
Итого:				3384,8	3354,7	0	3321,25	3308,95	12,3	33,225	696	0	
Средние:	64	53,59	10,4										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	62297,03	57881,28	0,84	60601,29	57234,95	3366,34	1803,056	12586	0
23/08/21г.	65681,86	61235,98	0,84	63922,54	60543,9	3378,64	1836,281	13282	0
Итого:	3384,83	3354,7	0	3321,25	3308,95	12,3	33,225	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Пронина

Подпись

Для документа

ИНН 7440130037

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»

Инспектор СГИ 5 ЭР

Болтачева Л.А.

26.08.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснохолмский 5-в

Тепловычислитель ВКД-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	63,11	47,8	15,31	38,96	38,62	0,25	38,23	38,2	0,03	0,582	24	0	
27.07.2021	67,14	52,47	14,67	95,71	94,42	0	93,78	93,2	0,58	1,376	24	0	
28.07.2021	68,26	51,01	17,25	79,91	78,71	0	78,25	77,74	0,51	1,35	24	0	
29.07.2021	68,02	52,06	15,96	82,71	82,09	0,01	80,98	81,06	-0,08	1,294	24	0	
30.07.2021	67,6	52,02	15,58	85,36	84,29	0,01	83,58	83,24	0,34	1,301	24	0	
31.07.2021	65,29	54,72	10,57	121,46	120,46	0,03	119,07	118,78	0,29	1,257	24	0	
01.08.2021	65,63	54,29	11,34	122,09	121,85	0,02	119,71	120,18	-0,47	1,355	24	0	
02.08.2021	65,59	54,14	11,45	113,44	113,53	0,01	111,21	111,98	-0,77	1,273	24	0	
03.08.2021	65,13	54,5	10,63	119,72	119,74	0	117,47	118,1	-0,63	1,249	24	0	
04.08.2021	64,15	55,11	9,04	139,27	139,62	0,02	136,66	137,63	-0,97	1,234	24	0	
05.08.2021	63,58	55,33	8,25	140,7	140,37	0	138,09	138,38	-0,29	1,141	24	0	
06.08.2021	62,45	54,88	7,57	155,56	155,85	0,01	152,79	153,67	-0,88	1,158	24	0	
07.08.2021	64,72	55,1	9,62	132,68	131,75	0,01	130,19	129,9	0,29	1,253	24	0	
08.08.2021	64,76	54,16	10,6	123,06	122,21	0,02	120,72	120,56	0,16	1,278	24	0	
09.08.2021	64,6	54,42	10,18	131,15	130,55	0,01	128,64	128,73	-0,09	1,305	24	0	
10.08.2021	59,36	53,67	5,69	60,29	60,63	0	59,32	59,79	-0,47	0,345	24	0	
11.08.2021	52,17	44,74	7,43	39,07	39,6	0,01	38,57	39,2	-0,63	0,295	24	0	
12.08.2021	62,24	52,99	9,25	152,02	151,34	0	149,33	149,35	-0,02	1,382	24	0	
13.08.2021	65,68	54,23	11,45	125,48	125,4	0,02	123	123,7	-0,7	1,407	24	0	
14.08.2021	66,61	53,52	13,09	108,75	108,69	0,01	106,53	107,24	-0,71	1,395	24	0	
15.08.2021	66,82	52,61	14,21	101,32	101,92	0,01	99,29	100,61	-1,32	1,41	24	0	
16.08.2021	66,24	53,29	12,95	107,79	108,65	0,01	105,69	107,2	-1,51	1,369	24	0	
17.08.2021	66,29	53,75	12,54	103,29	104,04	0,01	101,25	102,63	-1,38	1,27	24	0	
18.08.2021	67,06	53,12	13,94	92,51	92,01	0,01	90,63	90,83	-0,2	1,263	24	0	
19.08.2021	66,74	53,11	13,63	93,49	93,12	0,02	91,63	91,9	-0,27	1,247	24	0	
20.08.2021	65,98	54,25	11,73	106,5	106,83	0,02	104,44	105,37	-0,93	1,224	24	0	
21.08.2021	66,57	53,88	12,69	96,87	97,18	0,02	94,92	95,88	-0,96	1,205	24	0	
22.08.2021	66,94	53,51	13,43	92,12	92,41	0,01	90,22	91,18	-0,96	1,212	24	0	
23.08.2021	66,39	53,83	12,56	92,62	93,19	0,01	90,77	91,91	-1,14	1,139	24	0	
Итого:				3053,9	3049	0,56	2994,96	3008,14	-13,18	34,569	696	0	
Средние:	65	53,19	11,81										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	60473,34	59512,34	615,8	58743,54	58823,38	-79,84	1817,463	12584	0
23/08/21г.	63527,24	62561,41	616,36	61738,5	61831,52	-93,02	1852,032	13280	0
Итого:	3053,9	3049,07	0,56	2994,96	3008,14	-13,18	34,569	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х267D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	58,03	47,14	10,89	38,75	38,64	0,01	38,15	38,25	-0,1	0,404	24	0	
27.07.2021	65,5	48,98	16,52	50,65	49,33	0,01	49,65	48,77	0,88	0,818	24	0	
28.07.2021	66,45	47,96	18,49	46,26	44,94	0,01	45,32	44,46	0,86	0,835	24	0	
29.07.2021	66,13	48,67	17,46	46,34	45,42	0,01	45,41	44,91	0,5	0,791	24	0	
30.07.2021	65,92	48,15	17,77	46,52	45,16	0	45,6	44,67	0,93	0,81	24	0	
31.07.2021	63,91	50,87	13,04	62,93	61,37	0,01	61,78	60,61	1,17	0,806	24	0	
01.08.2021	64,19	50,47	13,72	59,82	58,49	0,01	58,7	57,8	0,9	0,807	24	0	
02.08.2021	64,17	50,79	13,38	58,05	56,73	0,01	56,96	56,01	0,95	0,761	24	0	
03.08.2021	63,75	51,1	12,65	60,22	58,94	0,01	59,08	58,25	0,83	0,748	24	0	
04.08.2021	62,97	52,35	10,62	70,41	69,09	0,01	69,15	68,18	0,97	0,736	24	0	
05.08.2021	62,44	52,76	9,68	76,62	75,13	0,01	75,29	74,15	1,14	0,73	24	0	
06.08.2021	61,55	53,77	7,78	92,74	91,24	0,02	91,14	90,04	1,1	0,708	24	0	
07.08.2021	63,43	51,79	11,64	67,25	65,79	0,02	66,04	64,93	1,11	0,771	24	0	
08.08.2021	63,47	51,17	12,3	64,91	63,47	0,01	63,78	62,7	1,08	0,785	24	0	
09.08.2021	63,37	52,09	11,28	71,15	69,69	0,02	69,88	68,82	1,06	0,793	24	0	
10.08.2021	57,28	50,23	7,05	37,08	37,12	0,01	36,55	36,64	-0,09	0,263	24	0	
11.08.2021	48,56	42,54	6,02	25,9	26,63	0,01	25,65	26,36	-0,71	0,164	24	0	
12.08.2021	60,8	51,9	8,9	97,93	96,85	0,01	96,26	95,63	0,63	0,856	24	0	
13.08.2021	64,37	50,98	13,39	65,49	65,01	0,02	64,27	64,24	0,03	0,86	24	0	
14.08.2021	65,26	49,22	16,04	62,06	61,51	0,02	60,84	60,77	0,07	0,975	24	0	
15.08.2021	65,38	50,02	15,36	56,75	56,11	0,02	55,66	55,46	0,2	0,853	24	0	
16.08.2021	64,88	50,79	14,09	61,19	60,39	0	60,02	59,63	0,39	0,844	24	0	
17.08.2021	64,92	51,29	13,63	60,48	59,53	0,01	59,31	58,76	0,55	0,81	24	0	
18.08.2021	65,48	50,52	14,96	53,08	51,77	0,02	52,07	51,16	0,91	0,779	24	0	
19.08.2021	65,26	50,6	14,66	53,56	52,29	0	52,53	51,68	0,85	0,769	24	0	
20.08.2021	64,56	51,32	13,24	58,92	57,69	0,02	57,82	56,97	0,85	0,764	24	0	
21.08.2021	65,06	51,18	13,88	54,37	53,12	0,03	53,38	52,46	0,92	0,738	24	0	
22.08.2021	65,39	50,48	14,91	52,14	50,97	0,02	51,15	50,35	0,8	0,761	24	0	
23.08.2021	64,97	50,87	14,1	54,94	53,71	0,03	53,91	53,07	0,84	0,761	24	0	
Итого:				1706,5	1676,1	0,39	1675,35	1655,73	19,62	21,5	696	0	
Средние:	63,36	50,34	13,01										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/07/21г.	39488,92	43801,67	1,77	38363,75	43329,84	-4966,09	1238,435	12584	0
23/08/21г.	41195,43	45477,8	2,16	40039,1	44985,57	-4946,47	1259,935	13280	0
Итого:	1706,51	1676,13	0,39	1675,35	1655,73	19,62	21,5	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорова

И.О. Для документа



Представитель теплоснабж организации

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Тепловычислитель ВКГ-7 сег. N 001

Договорные раскоды:

М сег. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут

Тав = 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ПРМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5042

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	59,16	50,48	8,68	55,54	55,1	0,01	54,61	54,45	0,16	0,47	24	0	
27.07.2021	66,3	56,4	9,9	88,41	87,15	0	86,63	85,86	0,77	0,855	24	0	
28.07.2021	67,25	55,06	12,19	70,58	69,62	0	69,13	68,66	0,47	0,844	24	0	
29.07.2021	66,99	55,13	11,86	72,82	72,61	0	71,35	71,58	-0,23	0,845	24	0	
30.07.2021	66,87	55,23	11,64	65,65	65,1	0	64,3	64,16	0,14	0,748	24	0	
31.07.2021	64,57	55,64	8,93	94,35	93,81	0	92,53	92,47	0,06	0,825	24	0	
01.08.2021	64,93	56,96	7,97	104,73	104,25	0	102,71	102,69	0,02	0,818	24	0	
02.08.2021	64,88	56,86	8,02	96,91	96,36	0	95,09	94,95	0,14	0,763	24	0	
03.08.2021	64,44	56,49	7,95	92,96	92,95	0	91,27	91,56	-0,29	0,726	24	0	
04.08.2021	63,59	57,26	6,33	125,48	124,67	0	123,19	122,79	0,4	0,781	24	0	
05.08.2021	63,12	57,03	6,09	128,85	127,79	0	126,53	125,88	0,65	0,768	24	0	
06.08.2021	61,88	56,01	5,87	127,95	126,95	0	125,74	125,09	0,65	0,737	24	0	
07.08.2021	64,12	57,37	6,75	115,19	113,82	0	113,07	112,09	0,98	0,762	24	0	
08.08.2021	64,21	56,51	7,7	109,79	108,74	0	107,75	107,17	0,58	0,829	24	0	
09.08.2021	64,02	56,92	7,1	115,91	115,39	0	113,74	113,68	0,06	0,809	24	0	
10.08.2021	59,61	55,22	4,39	54,61	54,84	0	53,73	54,02	-0,29	0,245	24	0	
11.08.2021	50,46	45,4	5,06	30,85	31,2	0	30,51	30,86	-0,35	0,164	24	0	
12.08.2021	61,6	54,87	6,73	128,02	127,41	0	125,8	125,63	0,17	0,844	24	0	
13.08.2021	64,99	57,03	7,96	112,25	112,8	0	110,13	111,1	-0,97	0,875	24	0	
14.08.2021	65,88	56,59	9,29	95,53	96,09	0	93,7	94,64	-0,94	0,868	24	0	
15.08.2021	66,09	55,74	10,35	86,18	86,33	0	84,48	85,09	-0,61	0,874	24	0	
16.08.2021	65,56	56,83	8,73	96,25	96,22	0	94,34	94,77	-0,43	0,821	24	0	
17.08.2021	65,6	56,59	9,01	95,18	94,87	0	93,34	93,46	-0,12	0,841	24	0	
18.08.2021	66,27	56,22	10,05	82,79	82,2	0	81,17	80,98	0,19	0,815	24	0	
19.08.2021	65,96	55,95	10,01	79,96	79,28	0	78,41	78,14	0,27	0,785	24	0	
20.08.2021	65,29	57,45	7,84	96,05	95,38	0	94,13	93,96	0,17	0,738	24	0	
21.08.2021	65,82	57,05	8,77	87,11	86,22	0	85,37	84,91	0,46	0,747	24	0	
22.08.2021	66,14	56,51	9,63	78,58	77,54	0	77,05	76,39	0,66	0,741	24	0	
23.08.2021	65,66	56,22	9,44	79,92	78,7	0	78,4	77,53	0,87	0,741	24	0	
Итого:				2668,4	2653,3	0,01	2618,2	2614,56	3,64	21,679	696	0	
Средние:	64,18	55,75	8,42										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	41966,83	40677,92	1,41	40807,23	40181,82	625,41	1144,069	12685	0
23/08/21г.	44635,23	43331,31	1,42	43425,43	42796,38	629,05	1165,748	13381	0
Итого:	2668,4	2653,39	0,01	2618,2	2614,56	3,64	21,679	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб х Т _{нш}	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
009 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

ОИЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 7-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Тхз = 0.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1405

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	61,17	46,39	14,78	50,64	52,86	0,01	49,77	52,33	-2,56	0,727	24	0	
27.07.2021	67,02	51,1	15,92	67,76	69,73	0	66,37	68,87	-2,5	1,054	24	0	
28.07.2021	68,2	49,64	18,56	61,31	62,49	0	60,05	61,78	-1,73	1,115	24	0	
29.07.2021	67,95	50,15	17,8	62,09	62,71	0	60,81	61,96	-1,15	1,082	24	0	
30.07.2021	67,54	50,37	17,17	64,94	65,87	0	63,61	65,11	-1,5	1,091	24	0	
31.07.2021	65,13	53,02	12,11	89,08	90,97	0	87,4	89,78	-2,38	1,056	24	0	
01.08.2021	65,45	53,13	12,32	84,39	85,5	0	82,78	84,39	-1,61	1,018	24	0	
02.08.2021	65,45	53,6	11,85	84,99	85,77	0	83,39	84,6	-1,21	0,989	24	0	
03.08.2021	64,97	54,21	10,76	93,56	94,3	0	91,76	93	-1,24	0,982	24	0	
04.08.2021	63,99	54,23	9,76	105,4	106,08	0	103,43	104,61	-1,18	1,008	24	0	
05.08.2021	63,44	52,77	10,67	84,84	85,31	0	83,27	84,21	-0,94	0,886	24	0	
06.08.2021	62,08	47,56	14,52	61,24	61,61	0	60,14	60,98	-0,84	0,874	24	0	
07.08.2021	64,45	49,45	15	60,7	62,39	0	59,52	61,69	-2,17	0,892	24	0	
08.08.2021	64,5	48,46	16,04	62,18	63,75	0	60,99	63,02	-2,03	0,978	24	0	
09.08.2021	64,29	49,17	15,12	62,04	63,26	0	60,84	62,56	-1,72	0,92	24	0	
10.08.2021	56,91	50,64	6,27	36,47	37,83	0	35,94	37,34	-1,4	0,237	24	0	
11.08.2021	48,4	40,44	7,96	25,04	26,94	0	24,8	26,71	-1,91	0,21	24	0	
12.08.2021	61,69	42,81	18,88	49,41	51,56	0	48,57	51,12	-2,55	0,918	24	0	
13.08.2021	65,35	46,35	19	53,04	54,32	0	52,07	53,76	-1,69	0,988	24	0	
14.08.2021	66,38	49,81	16,57	62,62	63,73	0	61,33	62,98	-1,65	1,014	24	0	
15.08.2021	66,71	49,95	16,76	66,15	66,93	0	64,76	66,16	-1,4	1,082	24	0	
16.08.2021	66,02	48,98	17,04	57,61	58,04	0	56,41	57,4	-0,99	0,956	24	0	
17.08.2021	66,09	49,89	16,2	61,84	62,19	0	60,59	61,48	-0,89	0,979	24	0	
18.08.2021	67,01	51,34	15,67	64,66	64,99	0	63,34	64,17	-0,83	0,99	24	0	
19.08.2021	66,62	50,48	16,14	59,95	60,22	0	58,76	59,5	-0,74	0,95	24	0	
20.08.2021	65,75	50,01	15,74	58	58,22	0	56,8	57,51	-0,71	0,892	24	0	
21.08.2021	66,39	51,28	15,11	59,74	59,89	0	58,54	59,14	-0,6	0,883	24	0	
22.08.2021	66,82	51,93	14,89	60,68	60,76	0	59,48	59,98	-0,5	0,884	24	0	
23.08.2021	66,26	51,22	15,04	59,54	59,6	0	58,34	58,85	-0,51	0,875	24	0	
Итого:				1869,9	1897,8	0,01	1833,86	1874,99	-41,13	26,53	696	0	
Средние:	64,55	49,94	14,6										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2021	31895,63	30221,95	8,99	30959,92	29827,71	1132,21	902,126	12348	0
23.08.2021	33765,55	32119,77	9	32793,78	31702,7	1091,08	928,656	13044	0
Итого:	1869,92	1897,82	0,01	1833,86	1874,99	-41,13	26,53	696	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

0000 УРАЛСНЕГ ГАЗОВЫЙ
ИНСПЕКТОР СЛБЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{квот} = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснотолский 9-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001
Договорные расходи:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Ткв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	58,08	47,71	10,37	20,41	19,59	0	20,07	19,37	0,7	0,207	24	0	
27.07.2021	66,62	56	10,62	46,92	45,04	0	45,99	44,38	1,61	0,488	24	0	
28.07.2021	67,63	55,89	11,74	39,06	37,5	0	38,24	36,96	1,28	0,45	24	0	
29.07.2021	67,41	55,52	11,89	44,31	42,53	0	43,37	41,92	1,45	0,513	24	0	
30.07.2021	67,24	56,71	10,53	44,39	42,62	0	43,46	41,97	1,49	0,457	24	0	
31.07.2021	64,54	54,82	9,72	44,8	43,01	0	43,92	42,41	1,51	0,425	24	0	
01.08.2021	64,93	55,04	9,89	46,28	44,42	0	45,32	43,77	1,55	0,449	24	0	
02.08.2021	64,98	56,63	8,35	50,83	48,81	0	49,87	48,09	1,78	0,414	24	0	
03.08.2021	64,54	56,41	8,13	52,84	50,72	0	51,88	50	1,88	0,421	24	0	
04.08.2021	63,53	55,5	8,03	48,95	47	0	48,07	46,35	1,72	0,386	24	0	
05.08.2021	62,94	53,93	9,01	40,9	39,26	0	40,18	38,75	1,43	0,363	24	0	
06.08.2021	61,28	49,47	11,81	27,52	26,42	0	27,02	26,16	0,86	0,32	24	0	
07.08.2021	63,54	49,61	13,93	27,78	26,66	0	27,3	26,42	0,88	0,381	24	0	
08.08.2021	63,7	49,64	14,06	29,01	27,86	0	28,53	27,55	0,98	0,402	24	0	
09.08.2021	63,37	48,94	14,43	27,02	25,93	0	26,55	25,69	0,86	0,383	24	0	
10.08.2021	56,97	50,6	6,37	17,63	16,92	0	17,37	16,73	0,64	0,123	24	0	
11.08.2021	46,42	39,74	6,68	11,92	11,46	0	11,81	11,42	0,39	0,091	24	0	
12.08.2021	58,78	37,85	20,93	15	14,39	0	14,79	14,31	0,48	0,308	24	0	
13.08.2021	62,74	36,74	26	11,29	10,84	0	11,07	10,84	0,23	0,286	24	0	
14.08.2021	65,03	46,56	18,47	21,19	20,35	0	20,79	20,18	0,61	0,383	24	0	
15.08.2021	65,44	47,98	17,46	21,13	20,28	0	20,68	20,06	0,62	0,361	24	0	
16.08.2021	65,48	53,63	11,85	33,42	32,08	0	32,77	31,64	1,13	0,389	24	0	
17.08.2021	65,65	57,03	8,62	49,52	47,54	0	48,56	46,83	1,73	0,421	24	0	
18.08.2021	66,55	58,07	8,48	51,41	49,35	0	50,39	48,59	1,8	0,428	24	0	
19.08.2021	66,22	57,42	8,8	48,86	46,91	0	47,9	46,2	1,7	0,418	24	0	
20.08.2021	65,29	56,44	8,85	46,58	44,72	0	45,62	44,01	1,61	0,405	24	0	
21.08.2021	65,94	57,31	8,63	47,94	46,01	0	46,98	45,29	1,69	0,405	24	0	
22.08.2021	66,39	57,69	8,7	48,59	46,65	0	47,63	45,93	1,7	0,414	24	0	
23.08.2021	65,84	57,59	8,25	47,68	45,78	0	46,72	45,07	1,65	0,385	24	0	
Итого:				1063,1	1020,6	0	1042,85	1006,89	35,96	10,876	696	0	
Средние:	63,69	52,29	11,4										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	34379,21	40713,63	0,57	33418,33	40201,71	-6783,38	904,703	16620	0
23/08/21г.	35442,39	41734,28	0,57	34461,18	41208,6	-6747,42	915,579	17316	0
Итого:	1063,18	1020,65	0	1042,85	1006,89	35,96	10,876	696	0

Представитель абонента
ректором ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснохолмский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Договорные раскоды:

M сэт. воды = _____ Т.сут Mгас = _____ Т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: РРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0x099F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	63,22	48,12	15,1	20,97	21,72	0	20,61	21,49	-0,88	0,274	24	0	
27.07.2021	67,15	57,4	9,75	53,01	51,33	0	51,92	50,53	1,39	0,503	24	0	
28.07.2021	68,29	56,88	11,41	48,63	47	0	47,61	46,3	1,31	0,541	24	0	
29.07.2021	67,97	57,35	10,62	50,22	48,81	0	49,15	48,05	1,1	0,52	24	0	
30.07.2021	67,71	57,09	10,62	49,48	47,94	0	48,48	47,2	1,28	0,513	24	0	
31.07.2021	65,34	58,73	6,61	77,49	75,46	0	76,04	74,27	1,77	0,499	24	0	
01.08.2021	65,68	58,18	7,5	72,38	70,64	0	70,96	69,53	1,43	0,531	24	0	
02.08.2021	65,65	58,71	6,94	70,15	68,5	0	68,72	67,41	1,31	0,477	24	0	
03.08.2021	65,21	58,71	6,5	73,56	71,94	0	72,13	70,78	1,35	0,467	24	0	
04.08.2021	64,24	58,13	6,11	73,59	72,04	0	72,21	70,93	1,28	0,439	24	0	
05.08.2021	63,6	56,88	6,72	65,62	64,07	0	64,42	63,11	1,31	0,433	24	0	
06.08.2021	62,29	55,07	7,22	59,91	58,44	0	58,9	57,65	1,25	0,425	24	0	
07.08.2021	64,69	56,56	8,13	66,03	64,48	0	64,83	63,54	1,29	0,528	24	0	
08.08.2021	64,81	57,5	7,31	67,57	66,05	0	66,3	65,05	1,25	0,485	24	0	
09.08.2021	64,56	57,38	7,18	67,04	65,48	0	65,84	64,53	1,31	0,473	24	0	
10.08.2021	60,2	55,44	4,76	27,4	27,21	0	26,95	26,85	0,1	0,135	24	0	
11.08.2021	51,3	44,49	6,81	14,77	14,88	0	14,6	14,78	-0,18	0,114	24	0	
12.08.2021	61,94	53,94	8	60,43	59,16	0	59,38	58,36	1,02	0,474	24	0	
13.08.2021	65,66	58,19	7,47	67,77	67,03	0	66,4	66,05	0,35	0,497	24	0	
14.08.2021	66,61	58,96	7,65	67,11	66,2	0	65,74	65,16	0,58	0,504	24	0	
15.08.2021	66,87	58,24	8,63	59,6	58,8	0	58,35	57,87	0,48	0,505	24	0	
16.08.2021	66,27	58,62	7,65	63,34	62,55	0	62,12	61,59	0,53	0,474	24	0	
17.08.2021	66,32	58,78	7,54	64,08	63,18	0	62,83	62,18	0,65	0,47	24	0	
18.08.2021	67,07	58,52	8,55	58,19	56,89	0	57,01	55,98	1,03	0,488	24	0	
19.08.2021	66,75	57,6	9,15	52,64	51,47	0	51,63	50,72	0,91	0,471	24	0	
20.08.2021	65,98	58,79	7,19	63,99	62,89	0	62,79	61,93	0,86	0,451	24	0	
21.08.2021	66,58	59,37	7,21	61,13	60,05	0	59,91	59,05	0,86	0,432	24	0	
22.08.2021	66,93	58,84	8,09	55,14	54,06	0	54,06	53,22	0,84	0,437	24	0	
23.08.2021	66,43	58,65	7,78	58,04	57	0	56,87	56,08	0,79	0,443	24	0	
Итого:				1689,2	1655,2	0	1656,76	1630,19	26,57	13,003	696	0	
Средние:	65,01	56,93	8,07										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21гч.	33581,2	32233,76	3,53	32629,05	31818,39	810,66	908,964	16621	0
23/08/21гч.	35270,48	33889,03	3,53	34285,81	33448,58	837,23	921,967	17317	0
Итого:	1689,28	1655,27	0	1656,76	1630,19	26,57	13,003	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Мегодики №99/пр)	
Q _{кorr} = Qi Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
ректор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. _____



Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскнды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 тах = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	59,28	48,06	11,22	23,7	23,36	0	23,3	23,12	0,18	0,262	24	0	
27.07.2021	66,24	56,38	9,86	47,37	46,56	0	46,43	45,89	0,54	0,459	24	0	
28.07.2021	67,4	54,83	12,57	40,29	39,51	0	39,47	38,96	0,51	0,495	24	0	
29.07.2021	67,11	55,62	11,49	42,27	41,75	0	41,38	41,16	0,22	0,474	24	0	
30.07.2021	66,92	56,12	10,8	42,1	41,39	0	41,3	40,77	0,53	0,446	24	0	
31.07.2021	64,49	58,23	6,26	66,56	65,69	0	65,28	64,66	0,62	0,41	24	0	
01.08.2021	64,84	57,86	6,98	61,51	61,07	0	60,39	60,12	0,27	0,42	24	0	
02.08.2021	64,86	57,75	7,11	62,63	62,17	0	61,4	61,2	0,2	0,435	24	0	
03.08.2021	64,43	57,48	6,95	62,36	61,79	0	61,21	60,85	0,36	0,425	24	0	
04.08.2021	63,49	57,36	6,13	67,37	66,85	0	66,18	65,86	0,32	0,405	24	0	
05.08.2021	62,9	56,64	6,26	60,85	60,3	0	59,76	59,39	0,37	0,375	24	0	
06.08.2021	61,63	55,32	6,31	56,67	56,15	0	55,71	55,41	0,3	0,352	24	0	
07.08.2021	63,97	57,72	6,25	62,48	61,61	0	61,29	60,66	0,63	0,38	24	0	
08.08.2021	64,1	57,47	6,63	63,41	62,47	0	62,21	61,54	0,67	0,411	24	0	
09.08.2021	63,85	57,22	6,63	63,53	62,73	0	62,33	61,79	0,54	0,413	24	0	
10.08.2021	59,44	54,9	4,54	26,4	26,18	0	25,99	25,85	0,14	0,132	24	0	
11.08.2021	49,7	43,54	6,16	14,1	13,97	0	13,94	13,88	0,06	0,097	24	0	
12.08.2021	61,23	53,02	8,21	57,4	56,61	0	56,39	55,85	0,54	0,46	24	0	
13.08.2021	64,88	57,99	6,89	64,76	64,29	0	63,56	63,32	0,24	0,437	24	0	
14.08.2021	65,75	58,03	7,72	59,44	59,07	0	58,28	58,13	0,15	0,448	24	0	
15.08.2021	66	58,06	7,94	54,14	53,87	0	53,06	53,02	0,04	0,419	24	0	
16.08.2021	65,42	57,83	7,59	58,44	58,21	0	57,37	57,32	0,05	0,436	24	0	
17.08.2021	65,51	57,78	7,73	54,65	54,37	0	53,62	53,54	0,08	0,414	24	0	
18.08.2021	66,22	57,58	8,64	48,09	47,59	0	47,11	46,86	0,25	0,408	24	0	
19.08.2021	65,95	56,68	9,27	46,97	46,45	0	46,06	45,74	0,32	0,427	24	0	
20.08.2021	65,19	58,32	6,87	59,28	58,76	0	58,08	57,83	0,25	0,396	24	0	
21.08.2021	65,74	58,4	7,34	48,84	48,44	0	47,83	47,65	0,18	0,351	24	0	
22.08.2021	66,12	58,07	8,05	45,31	44,92	0	44,46	44,21	0,25	0,36	24	0	
23.08.2021	65,65	57,95	7,7	50,18	49,8	0	49,22	49,05	0,17	0,379	24	0	
Итого:				1511,1	1495,9	0	1482,61	1473,63	8,98	11,326	696	0	
Средние:	64,07	56,28	7,79										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	30660,65	29096,75	2,57	29806,16	28730,56	1075,6	828,385	16575	0
23/08/21г.	32171,75	30592,68	2,57	31288,77	30204,19	1084,58	839,711	17271	0
Итого:	1511,1	1495,93	0	1482,61	1473,63	8,98	11,326	696	0

Представитель абонента
ректор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Прохоренкова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации
Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)
Q_{контр} = Qi
Траб x T_{нш} 0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВ4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	57,58	47,35	10,23	62,38	64,41	0	61,4	63,71	-2,31	0,581	24	0	
27.07.2021	66,06	56,97	9,09	118,55	118,24	0	116,18	116,46	-0,28	1,054	24	0	
28.07.2021	67,2	55,42	11,78	96,59	95,64	0	94,61	94,28	0,33	1,115	24	0	
29.07.2021	66,94	56,59	10,35	110,5	108,79	0	108,24	107,18	1,06	1,121	24	0	
30.07.2021	66,87	55,78	11,09	100,35	98,35	0	98,37	96,92	1,45	1,086	24	0	
31.07.2021	64,35	56,41	7,94	137,34	136,19	0	134,78	134,18	0,6	1,07	24	0	
01.08.2021	64,73	57,44	7,29	149,1	147,5	0	146,29	145,23	1,06	1,063	24	0	
02.08.2021	64,73	57,82	6,91	149,61	148,03	0	146,74	145,74	1	1,012	24	0	
03.08.2021	64,3	58,14	6,16	164,63	162,9	0	161,55	160,36	1,19	0,994	24	0	
04.08.2021	63,36	57,7	5,66	170,24	168,55	0	167,15	165,97	1,18	0,948	24	0	
05.08.2021	62,82	56,59	6,23	151,98	150,31	0	149,24	148,08	1,16	0,928	24	0	
06.08.2021	61,42	53,87	7,55	122,19	120,84	0	120,07	119,22	0,85	0,906	24	0	
07.08.2021	63,71	56,03	7,68	125,83	125,43	0	123,48	123,56	-0,08	0,95	24	0	
08.08.2021	63,88	55,87	8,01	128,24	128,06	0	125,87	126,22	-0,35	1,006	24	0	
09.08.2021	63,62	55,73	7,89	128,05	128,23	0	125,69	126,4	-0,71	0,99	24	0	
10.08.2021	58,47	53,87	4,6	58,79	59,26	0	57,89	58,44	-0,55	0,27	24	0	
11.08.2021	47,6	43,61	3,99	35,97	36,24	0	35,59	35,87	-0,28	0,159	24	0	
12.08.2021	60,76	51,82	8,94	110,2	110,84	0	108,34	109,45	-1,11	0,967	24	0	
13.08.2021	64,6	54,7	9,9	109,82	108,83	0	107,7	107,32	0,38	1,065	24	0	
14.08.2021	65,55	56,1	9,45	116,98	115,57	0	114,67	113,88	0,79	1,084	24	0	
15.08.2021	65,9	56,4	9,5	120,02	118,52	0	117,64	116,78	0,86	1,115	24	0	
16.08.2021	65,2	55,64	9,56	110,21	108,84	0	108,08	107,27	0,81	1,034	24	0	
17.08.2021	65,3	56,11	9,19	115,03	113,6	0	112,81	111,97	0,84	1,036	24	0	
18.08.2021	66,04	56,43	9,61	111,02	109,45	0	108,82	107,85	0,97	1,046	24	0	
19.08.2021	65,78	55,81	9,97	102,58	101,29	0	100,57	99,84	0,73	1	24	0	
20.08.2021	64,89	55,42	9,47	103,73	102,56	0	101,73	101,14	0,59	0,965	24	0	
21.08.2021	65,53	56,28	9,25	108,89	107,74	0	106,73	106,17	0,56	0,984	24	0	
22.08.2021	65,96	57,06	8,9	111,6	110,6	0	109,45	108,93	0,52	0,972	24	0	
23.08.2021	65,45	56,41	9,04	110,05	109	0	107,93	107,4	0,53	0,976	24	0	
Итого:				3340,4	3313,8	0	3277,61	3265,82	11,79	27,497	696	0	
Средние:	63,74	55,28	8,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	12914,08	12715,11	0	12621,25	12553,82	67,43	238,919	3250	1
23/08/21г.	16254,55	16028,92	0	15898,86	15819,64	79,22	266,416	3946	1
Итого:	3340,47	3313,81	0	3277,61	3265,82	11,79	27,497	696	0

Представитель абонента
режтор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прасникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 13-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	59,85	48,66	11,19	32,23	32,6	0	31,71	32,23	-0,52	0,349	24	0	
27.07.2021	66,51	54,42	12,09	55,47	55,05	0	54,37	54,28	0,09	0,656	24	0	
28.07.2021	67,74	53,1	14,64	46,5	45,89	0	45,53	45,29	0,24	0,666	24	0	
29.07.2021	67,45	53,94	13,51	49,08	48,38	0	48,09	47,74	0,35	0,651	24	0	
30.07.2021	67,26	53,32	13,94	46,84	46,09	0	45,87	45,45	0,42	0,638	24	0	
31.07.2021	64,75	55,93	8,82	74,27	73,39	0	72,84	72,33	0,51	0,641	24	0	
01.08.2021	65,08	55,99	9,09	70,58	69,69	0	69,22	68,69	0,53	0,628	24	0	
02.08.2021	65,11	56,58	8,53	73,35	72,31	0	71,88	71,26	0,62	0,614	24	0	
03.08.2021	64,66	56,37	8,29	71,52	70,52	0	70,12	69,5	0,62	0,581	24	0	
04.08.2021	63,69	56,51	7,18	83,28	82,09	0	81,71	80,86	0,85	0,588	24	0	
05.08.2021	63,13	56,2	6,93	81,91	80,73	0	80,44	79,56	0,88	0,558	24	0	
06.08.2021	61,84	54,56	7,28	71,36	70,59	0	70,15	69,63	0,52	0,514	24	0	
07.08.2021	64,15	56,24	7,91	72,76	72,4	0	71,33	71,36	-0,03	0,562	24	0	
08.08.2021	64,26	55,65	8,61	71,93	71,48	0	70,55	70,44	0,11	0,609	24	0	
09.08.2021	64,05	55,82	8,23	76,15	75,53	0	74,71	74,41	0,3	0,615	24	0	
10.08.2021	59,64	54,42	5,22	33,68	34,19	0	33,13	33,79	-0,66	0,18	24	0	
11.08.2021	50,85	43,54	7,31	18,16	19,34	0	17,95	19,2	-1,25	0,141	24	0	
12.08.2021	61,29	52,15	9,14	66,4	66,9	0	65,28	66,08	-0,8	0,597	24	0	
13.08.2021	65,08	55,4	9,68	66,88	66,7	0	65,64	65,73	-0,09	0,635	24	0	
14.08.2021	66,03	55,57	10,46	60,83	60,54	0	59,63	59,7	-0,07	0,623	24	0	
15.08.2021	66,31	54,41	11,9	56,97	56,67	0	55,82	55,88	-0,06	0,664	24	0	
16.08.2021	65,72	55,41	10,31	62,88	62,6	0	61,68	61,73	-0,05	0,637	24	0	
17.08.2021	65,78	55,81	9,97	64,05	63,71	0	62,84	62,79	0,05	0,626	24	0	
18.08.2021	66,52	55,55	10,97	55,87	55,26	0	54,75	54,46	0,29	0,602	24	0	
19.08.2021	66,26	54,15	12,11	49,27	48,78	0	48,27	48,12	0,15	0,584	24	0	
20.08.2021	65,39	54,66	10,73	53,46	53,05	0	52,44	52,28	0,16	0,562	24	0	
21.08.2021	65,99	53,99	12	48,1	47,72	0	47,14	47,07	0,07	0,566	24	0	
22.08.2021	66,37	53,06	13,31	43,66	43,29	0	42,81	42,74	0,07	0,571	24	0	
23.08.2021	65,87	53,14	12,73	46,45	46,13	0	45,49	45,56	-0,07	0,58	24	0	
Итого:				1703,8	1691,6	0	1671,39	1668,16	3,23	16,438	696	0	
Средние:	64,36	54,29	10,07										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21гч.	28632,72	27778,54	20,56	27829,04	27446,25	382,79	814,154	12347	0
23/08/21гч.	30336,61	29470,16	20,56	29500,43	29114,41	386,02	830,592	13043	0
Итого:	1703,89	1691,62	0	1671,39	1668,16	3,23	16,438	696	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж организации

Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут

Тхв = 0,00 °C

Договор N:

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	59,21	45,37	13,84	29,57	33,91	0,01	29,09	33,59	-4,5	0,29	24	0	
27.07.2021	65,76	55,75	10,01	59,11	58,16	0	57,95	57,33	0,62	0,58	24	0	
28.07.2021	66,84	53,75	13,09	48,05	47,14	0	47,09	46,51	0,58	0,616	24	0	
29.07.2021	66,56	54,1	12,46	50,26	49,43	0	49,25	48,8	0,45	0,613	24	0	
30.07.2021	66,52	53,86	12,66	48,27	47,3	0	47,28	46,68	0,6	0,597	24	0	
31.07.2021	64,2	55,71	8,49	70,73	69,2	0	69,43	68,22	1,21	0,588	24	0	
01.08.2021	64,56	56,16	8,4	73,26	71,74	0	71,92	70,68	1,24	0,603	24	0	
02.08.2021	64,5	55,77	8,73	67,07	65,48	0	65,79	64,55	1,24	0,574	24	0	
03.08.2021	64,08	55,48	8,6	66,58	65	0	65,32	64,04	1,28	0,561	24	0	
04.08.2021	63,21	55,92	7,29	78,18	76,32	0	76,77	75,22	1,55	0,558	24	0	
05.08.2021	62,74	56,54	6,2	84,72	82,64	0	83,16	81,43	1,73	0,516	24	0	
06.08.2021	61,44	54,97	6,47	79,9	78,07	0	78,48	76,99	1,49	0,507	24	0	
07.08.2021	63,7	56,59	7,11	79,14	77,35	0	77,64	76,2	1,44	0,549	24	0	
08.08.2021	63,82	56,26	7,56	77,91	76,13	0	76,45	75,04	1,41	0,576	24	0	
09.08.2021	63,61	56,58	7,03	82,9	80,96	0	81,36	79,74	1,62	0,572	24	0	
10.08.2021	58,95	54,37	4,58	35,74	35,59	0	35,18	35,15	0,03	0,167	24	0	
11.08.2021	47,87	42,41	5,46	19,4	19,71	0	19,21	19,58	-0,37	0,12	24	0	
12.08.2021	61,06	53,3	7,76	80,34	78,8	0	78,97	77,75	1,22	0,612	24	0	
13.08.2021	64,61	56,7	7,91	81,42	79,8	0	79,9	78,6	1,3	0,63	24	0	
14.08.2021	65,47	56,59	8,88	71,87	70,23	0	70,44	69,21	1,23	0,626	24	0	
15.08.2021	65,72	55,96	9,76	66,66	65,11	0	65,36	64,14	1,22	0,636	24	0	
16.08.2021	65,18	56,8	8,38	74,25	72,55	0	72,84	71,48	1,36	0,609	24	0	
17.08.2021	65,22	56,63	8,59	71,42	69,74	0	70,07	68,72	1,35	0,602	24	0	
18.08.2021	65,9	55,89	10,01	61,01	59,38	0	59,83	58,53	1,3	0,598	24	0	
19.08.2021	65,63	55,56	10,07	58,92	57,38	0	57,77	56,57	1,2	0,582	24	0	
20.08.2021	64,88	56,26	8,62	67,26	65,63	0	66,06	64,67	1,39	0,568	24	0	
21.08.2021	65,45	56,7	8,75	64,37	62,83	0	63,11	61,86	1,25	0,551	24	0	
22.08.2021	65,76	55,87	9,89	56,98	55,59	0	55,92	54,8	1,12	0,553	24	0	
23.08.2021	65,31	55,69	9,62	59,61	58,19	0	58,41	57,37	1,04	0,56	24	0	
Итого:				1864,9	1829,3	0,01	1830,05	1803,45	26,6	15,714	696	0	
Средние:	63,71	54,88	8,83										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	30407,73	29810,96	1,7	29557,33	29427,98	129,35	803,758	12349	1
23/08/21г.	32272,63	31640,32	1,71	31387,38	31231,43	155,95	819,472	13045	1
Итого:	1864,9	1829,36	0,01	1830,05	1803,45	26,6	15,714	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Теплопункт: ВКР-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Тиз = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: РЭЗМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0.05696

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	61,81	47,67	14,14	37,55	37,14	0,02	36,9	36,74	0,16	0,605	24	0	
27.07.2021	65,91	51,46	14,45	64,2	63,51	0	62,94	62,71	0,23	1,056	24	0	
28.07.2021	67	49,35	17,65	54,44	53,85	0	53,34	53,27	0,07	1,092	24	0	
29.07.2021	66,77	50,38	16,39	57,24	56,87	0	56,09	56,21	-0,12	1,068	24	0	
30.07.2021	66,64	50,27	16,37	54,61	54,23	0	53,5	53,54	-0,04	1,018	24	0	
31.07.2021	64,27	53,66	10,61	81,68	81,22	0	80,12	80,11	0,01	0,99	24	0	
01.08.2021	64,6	53	11,6	78,58	78,39	0	77,06	77,38	-0,32	1,039	24	0	
02.08.2021	64,64	52,96	11,68	78,13	77,98	0	76,65	76,97	-0,32	1,044	24	0	
03.08.2021	64,2	52,95	11,25	82,35	82,21	0	80,82	81,12	-0,3	1,055	24	0	
04.08.2021	63,24	53,89	9,35	90,31	90,23	0	88,71	89,03	-0,32	0,962	24	0	
05.08.2021	62,74	53,24	9,5	90,88	90,67	0	89,24	89,48	-0,24	0,986	24	0	
06.08.2021	61,45	51,41	10,04	79,63	79,54	0	78,22	78,56	-0,34	0,913	24	0	
07.08.2021	63,75	53,67	10,08	81,4	80,64	0	79,91	79,59	0,32	0,936	24	0	
08.08.2021	63,83	52,39	11,44	81,41	80,62	0	79,91	79,6	0,31	1,063	24	0	
09.08.2021	63,61	53,01	10,6	80	79,34	0	78,53	78,31	0,22	0,967	24	0	
10.08.2021	57,88	51,74	6,14	39,46	39,51	0	38,87	38,96	-0,09	0,286	24	0	
11.08.2021	47,75	39,14	8,61	24,74	25,18	0	24,49	24,98	-0,49	0,254	24	0	
12.08.2021	60,8	48,22	12,58	71,58	71,35	0	70,37	70,55	-0,18	1,028	24	0	
13.08.2021	64,62	52,28	12,34	73,26	73,7	0	71,83	72,76	-0,93	1,03	24	0	
14.08.2021	65,5	52,99	12,51	70,04	70,93	0	68,65	70	-1,35	0,996	24	0	
15.08.2021	65,78	51,41	14,37	67,03	67,89	0	65,7	67,04	-1,34	1,098	24	0	
16.08.2021	65,21	52,19	13,02	69,3	70,31	0	67,97	69,43	-1,46	1,031	24	0	
17.08.2021	65,25	52,72	12,53	68,18	69,15	0	66,89	68,24	-1,35	0,974	24	0	
18.08.2021	65,99	52,41	13,58	64,04	64,6	0	62,78	63,8	-1,02	0,993	24	0	
19.08.2021	65,7	52,62	13,08	62,74	63,23	0	61,48	62,42	-0,94	0,936	24	0	
20.08.2021	64,94	53,01	11,93	69,77	70,37	0	68,42	69,47	-1,05	0,949	24	0	
21.08.2021	65,49	53,38	12,11	62,54	63,14	0	61,33	62,33	-1	0,863	24	0	
22.08.2021	65,87	52,53	13,34	63,72	64,14	0	62,47	63,31	-0,84	0,967	24	0	
23.08.2021	65,35	52,41	12,94	61,43	61,96	0	60,24	61,15	-0,91	0,908	24	0	
Итого:				1960,2	1961,9	0,02	1923,43	1937,06	-13,63	27,107	696	0	
Средние:	63,81	51,59	12,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21-23/08/21	37766,28	37209,08	1,42	36716,82	36785,03	-68,21	1284,166	12349	0
Итого:	1960,24	1961,9	0,02	1923,43	1937,06	-13,63	27,107	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период испитных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нп}	0,000

Представитель абонента
ректор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Харица Юсупова 103

Теплоучаститель ВКГ-7 сел. N 001

Договорные раскоды:

М сел. воды = Т.сут Мгас = Т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	58,62	49,69	8,93	60,58	59,92	0	59,6	59,24	0,36	0,524	24	0	
27.07.2021	66,75	54,97	11,78	90,81	89,06	0	88,99	87,82	1,17	1,047	24	0	
28.07.2021	67,92	53,29	14,63	75,48	73,75	0	73,94	72,75	1,19	1,083	24	0	
29.07.2021	67,67	53,93	13,74	80,18	78,82	0	78,56	77,76	0,8	1,079	24	0	
30.07.2021	67,54	54,11	13,43	78,12	76,59	0	76,51	75,53	0,98	1,027	24	0	
31.07.2021	65,02	56	9,02	118,29	116,33	0	116,02	114,65	1,37	1,045	24	0	
01.08.2021	65,36	56,05	9,31	113,35	111,94	0	111,19	110,31	0,88	1,037	24	0	
02.08.2021	65,37	56,6	8,77	118,86	117,53	0	116,56	115,8	0,76	1,024	24	0	
03.08.2021	64,94	56,92	8,02	129,76	128,42	0	127,29	126,51	0,78	1,022	24	0	
04.08.2021	63,94	56,62	7,32	136,97	135,64	0	134,4	133,63	0,77	0,982	24	0	
05.08.2021	63,42	57,14	6,28	152,24	150,89	0	149,48	148,62	0,86	0,938	24	0	
06.08.2021	62,1	55,25	6,85	139,42	138,08	0	136,97	136,13	0,84	0,936	24	0	
07.08.2021	64,47	57,56	6,91	149,86	147,7	0	147,01	145,46	1,55	1,018	24	0	
08.08.2021	64,57	57,1	7,47	146,82	144,79	0	144,05	142,61	1,44	1,075	24	0	
09.08.2021	64,35	57,64	6,71	150,33	148,43	0	147,49	146,17	1,32	0,987	24	0	
10.08.2021	59,28	54,89	4,39	63	62,68	0,32	62,01	61,79	0,22	0,281	24	0	
11.08.2021	49,69	45,19	4,5	36,94	37,37	0,01	36,51	36,98	-0,47	0,171	24	0	
12.08.2021	61,7	54,12	7,58	138,44	137,15	0,06	136,02	135,28	0,74	1,031	24	0	
13.08.2021	65,39	57,03	8,36	129,15	128,36	0	126,65	126,43	0,22	1,06	24	0	
14.08.2021	66,31	56,56	9,75	110,97	110,77	0	108,75	109,14	-0,39	1,058	24	0	
15.08.2021	66,57	55,4	11,17	99,76	99,5	0	97,8	98,09	-0,29	1,094	24	0	
16.08.2021	65,96	56,46	9,5	111,31	111,21	0,01	109,14	109,55	-0,41	1,036	24	0	
17.08.2021	66,02	56,15	9,87	105,63	105,44	0	103,57	103,91	-0,34	1,023	24	0	
18.08.2021	66,74	55,23	11,51	91,44	90,85	0,01	89,6	89,56	0,04	1,031	24	0	
19.08.2021	66,49	55,1	11,39	90,61	89,99	0	88,8	88,71	0,09	1,011	24	0	
20.08.2021	65,68	56,78	8,9	109,78	109,18	0,06	107,62	107,55	0,07	0,956	24	0	
21.08.2021	66,26	56,78	9,48	101,99	101,32	0	100	99,8	0,2	0,948	24	0	
22.08.2021	66,62	55,81	10,81	93,1	92,35	0	91,26	91,01	0,25	0,988	24	0	
23.08.2021	66,12	56,13	9,99	94,78	94,06	0	92,91	92,69	0,22	0,928	24	0	
Итого:				3117,9	3088,1	0,47	3058,7	3043,48	15,22	27,44	696	0	
Средние:	64,51	55,32	9,18										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.07.2021	39774,76	38784,16	0,89	38589,04	38274,44	314,6	1131,49	8845	2
23.08.2021	42892,73	41872,28	1,36	41647,74	41317,92	329,82	1158,93	9541	2
Итого:	3117,97	3088,12	0,47	3058,7	3043,48	15,22	27,44	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

Представитель абонента
ректор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просвирникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева

000 «УРПАЭН-ГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Харьиса Юсупова 105

Тепловый пункт: ВКП-7 сеп. N 001

Договорные раскоды:

М сеп. воды: _____ т.сут Мгвс: _____ т.сут

Тхв: 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	57,42	49,52	7,9	65,15	64,46	0	64,13	63,7	0,43	0,5	24	0	
27.07.2021	66,31	58,46	7,85	138,31	136,32	0	135,55	134,16	1,39	1,054	24	0	
28.07.2021	67,35	57,01	10,34	113,27	111,48	0	110,97	109,79	1,18	1,146	24	0	
29.07.2021	67,05	57,92	9,13	123,74	122,7	0	121,24	120,78	0,46	1,106	24	0	
30.07.2021	66,93	56,88	10,05	106,89	105,46	0	104,74	103,9	0,84	1,049	24	0	
31.07.2021	64,6	58,69	5,91	182,57	180,59	0	179,11	177,75	1,36	1,057	24	0	
01.08.2021	64,96	59,1	5,86	182,2	180,76	0	178,75	177,89	0,86	1,042	24	0	
02.08.2021	64,96	59,08	5,88	182,08	180,68	0	178,61	177,8	0,81	1,049	24	0	
03.08.2021	64,51	58,82	5,69	174,4	173,09	0	171,09	170,32	0,77	0,975	24	0	
04.08.2021	63,58	57,86	5,72	175,72	174,49	0	172,49	171,79	0,7	0,986	24	0	
05.08.2021	62,97	57,1	5,87	162,26	161,01	0	159,33	158,58	0,75	0,935	24	0	
06.08.2021	61,66	55,66	6	155,65	154,44	0	152,96	152,24	0,72	0,916	24	0	
07.08.2021	63,96	57,58	6,38	163,17	160,95	0	160,11	158,51	1,6	1,019	24	0	
08.08.2021	64,12	57,32	6,8	163,3	161,05	0	160,25	158,62	1,63	1,088	24	0	
09.08.2021	63,86	57,28	6,58	163,94	161,92	0	160,89	159,49	1,4	1,056	24	0	
10.08.2021	59,02	54,46	4,56	69,53	69,33	0	68,44	68,35	0,09	0,319	24	0	
11.08.2021	48,27	44,1	4,17	39,46	39,6	0	39,02	39,21	-0,19	0,174	24	0	
12.08.2021	61,27	54,61	6,66	157,4	155,31	0	154,71	153,15	1,56	1,03	24	0	
13.08.2021	64,9	58,27	6,63	163,34	162,04	0	160,22	159,5	0,72	1,061	24	0	
14.08.2021	65,83	58,98	6,85	161,29	160,5	0	158,14	157,95	0,19	1,084	24	0	
15.08.2021	66,16	59,07	7,09	155,66	155,03	0	152,6	152,54	0,06	1,079	24	0	
16.08.2021	65,51	58,7	6,81	152,93	152,43	0	149,99	150,01	-0,02	1,023	24	0	
17.08.2021	65,56	58,8	6,76	153,66	153,24	0	150,67	150,81	-0,14	1,015	24	0	
18.08.2021	66,29	59,04	7,25	143,16	142,39	0	140,32	140,12	0,2	1,015	24	0	
19.08.2021	65,98	57,99	7,99	126,75	126,19	0	124,27	124,22	0,05	0,992	24	0	
20.08.2021	65,14	57,65	7,49	134,02	133,59	0	131,4	131,56	-0,16	0,983	24	0	
21.08.2021	65,75	58,15	7,6	131,16	130,74	0	128,65	128,71	-0,06	0,975	24	0	
22.08.2021	66,09	57,56	8,53	118,96	118,51	0	116,57	116,69	-0,12	0,993	24	0	
23.08.2021	65,56	56,8	8,76	112,13	111,71	0	109,99	110,04	-0,05	0,966	24	0	
Итого:				4072,1	4040	0	3995,21	3978,18	17,03	27,697	696	0	
Средние:	63,98	56,98	7										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/21г.	43502,17	42584,14	0	42267,36	42013,22	254,14	1119,57	8843	2
23/08/21г.	47574,27	46624,15	0	46262,57	45991,4	271,17	1147,267	9539	2
Итого:	4072,1	4040,01	0	3995,21	3978,18	17,03	27,697	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{шт}	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Ярославникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Байкальская 48

Тепловычислитель ВКТ-7 сел. N 001

Договорные раскходы:

М сел. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167251

Тип расхоломера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

САХМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	24,83	24,64	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2021	53,08	45,05	8,03	53,15	52,21	0,04	52,41	51,71	0,7	0,42	24	0	
27.07.2021	66,37	57,2	9,17	117,21	115,51	0	114,88	113,77	1,11	1,051	24	0	
28.07.2021	67,84	57,04	10,8	104,81	103,33	0,01	102,66	101,79	0,87	1,107	24	0	
29.07.2021	67,34	58,24	9,1	123,4	122,57	0	120,89	120,67	0,22	1,1	24	0	
30.07.2021	67,49	58,63	8,86	128,68	127,18	0	126,02	125,16	0,86	1,116	24	0	
31.07.2021	64,65	57,79	6,86	155,72	154,3	0	152,76	151,95	0,81	1,045	24	0	
01.08.2021	65,03	58,31	6,72	159,51	158,29	0	156,49	155,83	0,66	1,05	24	0	
02.08.2021	65,04	58,74	6,3	161,79	160,5	0	158,67	157,95	0,72	1,002	24	0	
03.08.2021	64,62	58,16	6,46	157,98	156,62	0	154,98	154,18	0,8	0,999	24	0	
04.08.2021	63,64	56,85	6,79	140,64	139,48	0	138,01	137,4	0,61	0,938	24	0	
05.08.2021	62,93	55,19	7,74	118,83	117,94	0,01	116,67	116,27	0,4	0,901	24	0	
06.08.2021	61,6	53,34	8,26	104,18	103,33	0	102,35	101,95	0,4	0,843	24	0	
07.08.2021	63,66	55,1	8,56	112,57	110,43	0	110,47	108,85	1,62	0,942	24	0	
08.08.2021	64,1	55,41	8,69	115,47	113,73	0	113,35	112,13	1,22	0,983	24	0	
09.08.2021	63,74	55	8,74	114,22	113,35	0	112,07	111,75	0,32	0,978	24	0	
10.08.2021	58,37	52,83	5,54	52,51	52,02	0,04	51,7	51,31	0,39	0,297	24	0	
11.08.2021	38,39	37,89	0,5	31,54	31,5	0,02	31,35	31,25	0,1	0,026	24	0	
12.08.2021	61,22	51,85	9,37	105,65	104,36	0	103,84	103,04	0,8	0,969	24	0	*
13.08.2021	64,81	55,27	9,54	112,38	111,69	0,01	110,22	110,11	0,11	1,051	24	0	
14.08.2021	65,81	56,75	9,06	116,76	116,3	0	114,46	114,55	-0,09	1,033	24	0	
15.08.2021	66,29	57,61	8,68	123,8	123,36	0	121,37	121,49	-0,12	1,054	24	0	
16.08.2021	65,52	56,63	8,89	116,22	115,85	0	113,96	114,13	-0,17	1,012	24	0	
17.08.2021	65,57	56,88	8,69	118,14	117,73	0	115,86	115,98	-0,12	1,006	24	0	
18.08.2021	66,4	57,99	8,41	123,08	122,6	0	120,62	120,67	-0,05	1,013	24	0	
19.08.2021	66,27	57,41	8,86	116,05	115,55	0	113,74	113,79	-0,05	1,008	24	0	
20.08.2021	65,18	56,32	8,86	107,48	107,08	0,01	105,36	105,5	-0,14	0,933	24	0	
21.08.2021	65,83	57,54	8,29	111,59	111,17	0	109,43	109,49	-0,06	0,907	24	0	
22.08.2021	66,33	57,85	8,48	114,79	114,31	0	112,49	112,51	-0,02	0,954	24	0	
23.08.2021	65,8	57,11	8,69	111,75	111,33	0	109,59	109,65	-0,06	0,953	24	0	
Итого:				3329,9	3303,6	0,14	3266,67	3254,83	11,84	26,691	720	0	
Средние:	62,25	54,48	7,77										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/07/21г.	24226,68	23773,36	2,28	23554,92	23431,23	123,69	550,468	4670	0
23/08/21г.	27556,58	27076,98	2,42	26821,59	26686,06	135,53	577,159	5390	0
Итого:	3329,9	3303,62	0,14	3266,67	3254,83	11,84	26,691	720	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись _____
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Пари-Сервис"

Адрес: Вейсман 54

Теплоучаститель Вкт-7 сет. N 001

Договорные раскдды:

M сет. воды = _____ Т.сут Mгас = _____ Т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195900

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0.00108

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	23.35	23.18	0.17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2021	54.38	41.98	12.4	48.26	49.15	0	47.56	48.73	-1.17	0.581	24	0	
27.07.2021	66.54	54.36	12.18	105.71	106.65	0.01	103.59	105.17	-1.58	1.261	24	0	
28.07.2021	67.92	53.5	14.42	88.09	88.37	0	86.3	87.22	-0.92	1.244	24	0	
29.07.2021	67.33	53.04	14.29	88.58	88.13	0	86.75	86.97	-0.22	1.24	24	0	
30.07.2021	67.49	52.44	15.05	80.87	80.89	0	79.2	79.84	-0.64	1.188	24	0	
31.07.2021	64.79	54.59	10.2	110.92	111.57	0	108.78	110.05	-1.27	1.109	24	0	
01.08.2021	65.15	54.43	10.72	115.95	116.09	0.01	113.75	114.49	-0.74	1.218	24	0	
02.08.2021	65.15	55.5	9.65	117.5	117.61	0	115.22	115.94	-0.72	1.11	24	0	
03.08.2021	64.73	54.76	9.97	115.82	116.01	0	113.61	114.38	-0.77	1.131	24	0	
04.08.2021	63.76	54.96	8.8	123.19	123.59	0.01	120.92	121.87	-0.95	1.062	24	0	
05.08.2021	63.1	53.82	9.28	116.82	117.22	0	114.7	115.63	-0.93	1.064	24	0	
06.08.2021	61.77	52.05	9.72	106.21	106.71	0.01	104.35	105.35	-1	1.012	24	0	
07.08.2021	63.89	54.44	9.45	117.49	118.85	0	115.35	117.18	-1.83	1.09	24	0	
08.08.2021	64.29	54.32	9.97	120.51	121.81	0.01	118.25	120.13	-1.88	1.178	24	0	
09.08.2021	63.93	54.24	9.69	119.86	120.77	0.01	117.65	119.12	-1.47	1.138	24	0	
10.08.2021	58.76	51.92	6.84	49.69	50.16	0	48.9	49.5	-0.6	0.342	24	0	
11.08.2021	39.46	37.66	1.8	29.27	29.75	0.01	29.08	29.5	-0.42	0.063	24	0	*
12.08.2021	61.42	50.36	11.06	108.05	109.81	0	106.17	108.51	-2.34	1.171	24	0	
13.08.2021	64.99	54.08	10.91	115.82	116.29	0.01	113.64	114.72	-1.08	1.239	24	0	
14.08.2021	65.98	55.54	10.44	118.04	118.09	0.01	115.66	116.39	-0.73	1.208	24	0	
15.08.2021	66.39	54.35	12.04	106.17	106.17	0	104.04	104.73	-0.69	1.251	24	0	
16.08.2021	65.72	55.09	10.63	114.19	114.33	0	111.95	112.74	-0.79	1.191	24	0	
17.08.2021	65.74	55.53	10.21	115.89	116.04	0.01	113.59	114.39	-0.8	1.159	24	0	
18.08.2021	66.49	54.65	11.84	101.44	101.5	0.01	99.39	100.09	-0.7	1.177	24	0	
19.08.2021	66.37	54.51	11.86	98.56	98.71	0.01	96.61	97.38	-0.77	1.145	24	0	
20.08.2021	65.38	55.65	9.73	114.87	115.16	0	112.71	113.49	-0.78	1.097	24	0	
21.08.2021	66	56.17	9.83	108.85	108.93	0	106.64	107.34	-0.7	1.046	24	0	
22.08.2021	66.44	55.16	11.28	96.39	96.44	0.01	94.51	95.08	-0.57	1.064	24	0	
23.08.2021	65.94	55.02	10.92	101.07	101.1	0	99.06	99.66	-0.6	1.082	24	0	
Итого:				2954	2965.9	0.13	2897.93	2925.59	-27.66	30.861	720	0	
Средние:	62.42	52.24	10.17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.07.21г.ч.	10594.53	10510.83	0.24	10358.34	10390.12	-31.78	218.059	2915	0
23.08.21г.ч.	13548.61	13476.73	0.37	13256.27	13315.71	-59.44	248.92	3635	0
Итого:	2954.08	2965.9	0.13	2897.93	2925.59	-27.66	30.861	720	0

Представитель абонента
инспектор ООО "Пари-Сервис"Подпись
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Бейселя 54а илп 1

Теплоучаститель ВКГ-7 сел.Н 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0,00 °C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00196404

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=00007А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	22,65	22,42	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2021	54,96	45,21	9,75	40,99	42,66	0,01	40,39	42,22	-1,83	0,378	24	0	
27.07.2021	66,2	60,09	6,11	89,16	90,44	0	87,41	88,92	-1,51	0,533	24	0	
28.07.2021	67,1	52,93	14,17	55,32	55,06	0	54,19	54,35	-0,16	0,766	24	0	
29.07.2021	66,96	54,5	12,46	71,4	70,36	0	69,97	69,4	0,57	0,872	24	0	
30.07.2021	67,14	54,35	12,79	66,09	65,17	0	64,77	64,31	0,46	0,827	24	0	
31.07.2021	64,57	56,97	7,6	104,02	103,08	0	102,04	101,53	0,51	0,772	24	0	
01.08.2021	64,89	56,97	7,92	108,96	107,61	0	106,92	106,01	0,91	0,849	24	0	
02.08.2021	64,94	57	7,94	107,57	106,2	0	105,53	104,61	0,92	0,837	24	0	
03.08.2021	64,53	56,87	7,66	102,85	101,56	0	100,89	100,05	0,84	0,77	24	0	
04.08.2021	63,61	57,02	6,59	113,44	112,14	0	111,36	110,48	0,88	0,733	24	0	
05.08.2021	62,95	56,05	6,9	109,98	108,7	0	108,02	107,12	0,9	0,747	24	0	
06.08.2021	61,63	54,59	7,04	100,05	98,95	0	98,33	97,56	0,77	0,693	24	0	
07.08.2021	63,71	56,85	6,86	108,66	109,54	0	106,62	107,89	-1,27	0,73	24	0	
08.08.2021	64,13	56,8	7,33	109,73	110,57	0	107,69	108,9	-1,21	0,787	24	0	
09.08.2021	63,78	56,6	7,18	112,5	112,08	0	110,41	110,46	-0,05	0,792	24	0	
10.08.2021	58,96	53,85	5,11	47,64	47,27	0	46,91	46,65	0,26	0,25	24	0	
11.08.2021	38,74	37,87	0,87	25,7	25,55	0	25,55	25,39	0,16	0,037	24	0	*
12.08.2021	61,25	51,54	9,71	99,08	100,87	0	97,38	99,62	-2,24	0,945	24	0	
13.08.2021	64,84	55,53	9,31	115,06	114,09	0	112,88	112,49	0,39	1,049	24	0	
14.08.2021	65,8	57,83	7,97	111,7	110,39	0	109,48	108,69	0,79	0,873	24	0	
15.08.2021	66,18	56,65	9,53	100,1	98,91	0	98,13	97,48	0,65	0,934	24	0	
16.08.2021	65,51	57,76	7,75	112,76	111,54	0	110,54	109,84	0,7	0,856	24	0	
17.08.2021	65,56	57,39	8,17	106,35	105,17	0	104,27	103,59	0,68	0,853	24	0	
18.08.2021	66,26	57,33	8,93	97,26	96,12	0	95,34	94,66	0,68	0,851	24	0	
19.08.2021	66,16	56,53	9,63	88,92	87,92	0	87,18	86,62	0,56	0,84	24	0	
20.08.2021	65,25	58,25	7	113,31	112,24	0	111,15	110,49	0,66	0,777	24	0	
21.08.2021	65,8	58,18	7,62	98,08	97,15	0	96,21	95,64	0,57	0,732	24	0	
22.08.2021	66,22	56,76	9,46	85,4	84,54	0	83,73	83,27	0,46	0,789	24	0	
23.08.2021	65,77	57,42	8,35	96,91	95,99	0	95	94,54	0,46	0,793	24	0	
Итого:				2698,9	2681,8	0,01	2648,29	2642,78	5,51	21,665	720	0	
Средние:	62,2	54,27	7,93										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/07/21-24/08/21:	10258,36	10111,94	0,04	10014,14	9997,03	17,11	236,428	3421	0
23/08/21-24/08/21:	12957,35	12793,81	0,05	12662,43	12639,81	22,62	258,093	4141	0
Итого:	2698,99	2681,87	0,01	2648,29	2642,78	5,51	21,665	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Тншт	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛ ЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Байделя 54а итп 2

Теплоисчислитель ВЛГ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ Т.Сут Мгвс = _____ Т.Сут

Тип = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х3А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	22,65	22,34	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2021	56,33	45,7	10,63	43,2	43,44	0	42,54	43	-0,46	0,443	24	0	
27.07.2021	66,26	58,56	7,7	83,81	83,97	0	82,15	82,63	-0,48	0,634	24	0	
28.07.2021	66,86	50,25	16,61	47,84	46,97	0	46,86	46,43	0,43	0,777	24	0	
29.07.2021	66,77	51,55	15,22	58,69	57,22	0	57,51	56,5	1,01	0,875	24	0	
30.07.2021	66,94	50,88	16,06	56,5	54,98	0	55,34	54,31	1,03	0,89	24	0	
31.07.2021	64,4	53,24	11,16	79,26	77,75	0	77,73	76,72	1,01	0,865	24	0	
01.08.2021	64,7	53,87	10,83	78,56	76,94	0	77,07	75,9	1,17	0,835	24	0	
02.08.2021	64,74	54,07	10,67	78,5	76,7	0	76,97	75,66	1,31	0,821	24	0	
03.08.2021	64,37	53,99	10,38	82,1	80,25	0	80,53	79,18	1,35	0,834	24	0	
04.08.2021	63,44	54,55	8,89	88,25	86,43	0	86,65	85,22	1,43	0,771	24	0	
05.08.2021	62,82	54,51	8,31	92,84	91,11	0	91,18	89,86	1,32	0,758	24	0	
06.08.2021	61,65	54,4	7,25	102,05	100,29	0	100,31	98,89	1,42	0,727	24	0	
07.08.2021	63,54	55,05	8,49	90,12	89,22	0	88,49	87,97	0,52	0,75	24	0	
08.08.2021	63,99	54,77	9,22	86,66	85,89	0	85,03	84,68	0,35	0,782	24	0	
09.08.2021	63,7	54,35	9,35	91,09	89,8	0	89,41	88,54	0,87	0,836	24	0	
10.08.2021	58,94	53,5	5,44	48,03	47,34	0	47,3	46,68	0,62	0,266	24	0	
11.08.2021	40,23	38,94	1,29	26,62	26,22	0	26,46	26	0,46	0,049	24	0	*
12.08.2021	61,22	52,76	8,46	100,33	100,35	0	98,6	99,06	-0,46	0,832	24	0	
13.08.2021	64,55	53,18	11,37	77,21	75,68	0,01	75,74	74,68	1,06	0,862	24	0	
14.08.2021	65,37	51,7	13,67	62,27	60,53	0	61,07	59,76	1,31	0,836	24	0	
15.08.2021	65,71	50,9	14,81	58,36	56,66	0	57,2	56	1,2	0,848	24	0	
16.08.2021	65,06	51,01	14,05	61,16	59,44	0	59,98	58,68	1,3	0,842	24	0	
17.08.2021	65,08	51,14	13,94	57,34	55,69	0	56,22	55,01	1,21	0,786	24	0	
18.08.2021	65,75	50,68	15,07	53,57	51,93	0	52,51	51,32	1,19	0,793	24	0	
19.08.2021	65,65	50,82	14,83	52,29	50,73	0	51,28	50,13	1,15	0,759	24	0	
20.08.2021	64,78	52,08	12,7	59,37	57,75	0	58,17	57,04	1,13	0,739	24	0	
21.08.2021	65,32	51,91	13,41	54,72	53,16	0	53,65	52,5	1,15	0,72	24	0	
22.08.2021	65,75	51,02	14,73	52,84	51,27	0	51,83	50,66	1,17	0,762	24	0	
23.08.2021	65,23	50,74	14,49	51,91	50,37	0	50,9	49,78	1,12	0,74	24	0	
Итого:				1975,4	1938	0,01	1938,68	1912,79	25,89	21,432	720	0	
Средние:	62,06	51,08	10,97										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/07/2124:	8451,14	8170,09	0,07	8247,76	8086,62	161,14	221,973	3422	0
23/08/2124:	10426,63	10108,17	0,08	10186,44	9999,41	187,03	243,405	4142	0
Итого:	1975,49	1938,08	0,01	1938,68	1912,79	25,89	21,432	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Ярославникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.
ООО «УР-ЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
25/07/21г.-23/08/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Вейселя 56

Теплодиспетчер Вят-7 сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мвас=_____т.сут

Тиз= 0.00°C

Договор №:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заявительский номер 00218007

Ввод 1

Схема Подключения 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0МРВ78

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	24,12	23,89	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2021	54,95	45,91	9,04	53,4	52,12	0	52,63	51,59	1,04	0,471	24	0	
27.07.2021	66,44	55,4	11,04	106,27	103,6	0	104,17	102,09	2,08	1,147	24	0	
28.07.2021	67,9	54,88	13,02	89,32	86,72	0	87,48	85,52	1,96	1,137	24	0	
29.07.2021	67,41	56,1	11,31	104,87	101,68	0	102,73	100,19	2,54	1,161	24	0	
30.07.2021	67,55	55,65	11,9	95,61	92,55	0	93,63	91,25	2,38	1,112	24	0	
31.07.2021	64,78	55,66	9,12	124,37	120,49	0	122,01	118,78	3,23	1,11	24	0	
01.08.2021	65,18	57,04	8,14	141,2	136,68	0	138,47	134,59	3,88	1,127	24	0	
02.08.2021	65,17	57,18	7,99	141,91	137,33	0	139,19	135,26	3,93	1,111	24	0	
03.08.2021	64,74	56,86	7,88	137,14	132,67	0	134,53	130,7	3,83	1,06	24	0	
04.08.2021	63,73	55,83	7,9	129,12	124,96	0	126,76	123,16	3,6	1,002	24	0	
05.08.2021	63,08	55,03	8,05	122,96	119,02	0	120,74	117,35	3,39	0,971	24	0	
06.08.2021	61,75	53,31	8,44	111,07	107,59	0	109,14	106,17	2,97	0,921	24	0	
07.08.2021	63,86	55,39	8,47	123,05	119,61	0	120,73	117,95	2,78	1,022	24	0	
08.08.2021	64,28	55,84	8,44	126,14	122,68	0	123,79	120,89	2,9	1,042	24	0	
09.08.2021	63,92	55,35	8,57	125,12	121,61	0	122,79	119,91	2,88	1,05	24	0	
10.08.2021	58,78	52,74	6,04	53,47	52,29	0	52,65	51,57	1,08	0,325	24	0	
11.08.2021	39,73	38,74	0,99	30,52	31,3	0	30,33	31,04	-0,71	0,036	24	0	*
12.08.2021	61,42	52,13	9,29	114,16	112,11	0	112,2	110,69	1,51	1,04	24	0	
13.08.2021	65,02	56,17	8,85	126,99	123,99	0	124,58	122,16	2,42	1,1	24	0	
14.08.2021	66	57,26	8,74	129,95	126,57	0	127,36	124,66	2,7	1,107	24	0	
15.08.2021	66,41	57,2	9,21	120,4	117,12	0	118	115,35	2,65	1,087	24	0	
16.08.2021	65,66	56,27	9,39	113,74	110,58	0	111,54	108,97	2,57	1,047	24	0	
17.08.2021	65,71	56,56	9,15	115,11	111,83	0	112,9	110,18	2,72	1,031	24	0	
18.08.2021	66,49	57,12	9,37	112,38	109,04	0	110,17	107,39	2,78	1,031	24	0	
19.08.2021	66,32	56,05	10,27	98,14	95,18	0	96,19	93,78	2,41	0,987	24	0	
20.08.2021	65,34	56,08	9,26	113,63	110,23	0	111,47	108,63	2,84	1,03	24	0	
21.08.2021	66	57,68	8,32	118,03	114,45	0	115,63	112,7	2,93	0,958	24	0	
22.08.2021	66,44	57,42	9,02	109,84	106,43	0	107,64	104,82	2,82	0,97	24	0	
23.08.2021	65,92	56,45	9,47	106,15	102,84	0	104,04	101,34	2,7	0,985	24	0	
Итого:				3194	3103,2	0	3133,49	3058,68	74,81	28,178	720	0	
Средние:	62,47	53,9	8,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/07/21г.	31318,35	27660,08	0	30350,35	27261,88	3088,47	858,783	5818	4
23/08/21г.	34512,41	30763,35	0	33483,84	30320,56	3163,28	886,961	6538	4
Итого:	3194,06	3103,27	0	3133,49	3058,68	74,81	28,178	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{кварт} = Q_и
Граб x T_{нш}

0,000



Подпись
000 "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ"
Инспектор СИИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2021г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 19

Тепловычислитель КАРАТ-306

Договорные раскоды:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тжв= 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

БЛОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЛ950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	61,62	45,62	16,00	19,490	19,210	19,088	19,088	0,28	0,00	0,343	24	0	
27.07.2021	66,85	54,10	12,75	52,720	52,000	51,507	51,507	0,72	0,00	0,677	24	0	
28.07.2021	67,96	54,75	13,20	50,990	50,240	49,775	49,775	0,75	0,00	0,687	24	0	
29.07.2021	67,54	54,41	13,13	50,840	50,140	49,664	49,664	0,70	0,00	0,692	24	0	
30.07.2021	67,52	51,16	16,35	51,110	50,280	49,901	49,901	0,83	0,00	0,857	24	0	
31.07.2021	65,04	49,08	15,96	67,760	66,680	66,232	66,232	1,08	0,00	1,066	24	0	
01.08.2021	65,36	48,60	16,76	65,790	64,690	64,286	64,286	1,10	0,00	1,098	24	0	
02.08.2021	65,30	49,15	16,15	62,800	61,790	61,376	61,376	1,01	0,00	1,011	24	0	
03.08.2021	64,91	49,55	15,36	66,390	65,350	64,899	64,899	1,04	0,00	1,017	24	0	
04.08.2021	64,03	51,40	12,64	76,740	75,630	75,045	75,045	1,11	0,00	0,948	24	0	
05.08.2021	63,52	52,27	11,24	85,380	84,220	83,524	83,524	1,16	0,00	0,926	24	0	
06.08.2021	62,47	53,55	8,91	113,360	111,940	110,950	110,950	1,42	0,00	0,979	24	0	
07.08.2021	64,46	50,98	13,48	72,350	71,290	70,741	70,741	1,06	0,00	0,935	24	0	
08.08.2021	64,63	50,31	14,32	74,030	72,900	72,376	72,376	1,13	0,00	1,045	24	0	
09.08.2021	64,41	50,72	13,69	75,180	74,050	73,502	73,502	1,13	0,00	1,003	24	0	
10.08.2021	64,02	51,74	12,28	32,580	32,120	31,857	31,857	0,46	0,00	0,375	24	0	
11.08.2021	46,81	32,91	13,90	21,520	21,260	21,209	21,209	0,26	0,00	0,343	24	0	
12.08.2021	62,07	51,16	10,91	101,710	100,390	99,603	99,603	1,32	0,00	1,012	24	0	
13.08.2021	65,37	49,84	15,54	63,190	62,270	61,791	61,791	0,92	0,00	0,960	24	0	
14.08.2021	66,22	48,58	17,64	57,520	56,620	56,221	56,221	0,90	0,00	1,003	24	0	
15.08.2021	66,57	47,69	18,87	57,270	56,360	55,979	55,979	0,91	0,00	1,078	24	0	
16.08.2021	65,95	48,72	17,23	59,060	58,150	57,735	57,735	0,91	0,00	1,005	24	0	
17.08.2021	65,99	48,68	17,30	59,010	58,110	57,692	57,692	0,90	0,00	1,016	24	0	
18.08.2021	66,69	48,65	18,05	52,330	51,560	51,164	51,164	0,77	0,00	0,932	24	0	
19.08.2021	66,49	48,59	17,91	53,890	53,100	52,696	52,696	0,79	0,00	0,958	24	0	
20.08.2021	61,61	47,44	14,16	46,820	46,110	45,770	45,770	0,71	0,00	0,726	24	0	
21.08.2021	66,20	49,13	17,07	54,360	53,540	53,141	53,141	0,82	0,00	0,919	24	0	
22.08.2021	66,58	48,29	18,29	53,600	52,820	52,419	52,419	0,78	0,00	0,981	24	0	
23.08.2021	66,11	49,04	17,07	55,460	54,630	54,222	54,222	0,83	0,00	0,936	24	0	
Итого:				1753,25	1727,45	1714,37	1714,37	156,04	0,00	25,530	696		
Средние:	64,56	49,52	15,04										

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/07/2124:	149121,61	145712,07	144171,70	144154,37	7066,69	17,32	4863,565	30551	0
23/08/2124:	150874,86	147439,52	145886,07	145868,74	7222,73	17,32	4889,095	31247	0
Итого:	1753,25	1727,45	1714,37	1714,37	156,04	0,00	25,530	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просвянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0

24.08.2021г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 19А

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.08.2021	38,86	33,66	5,19	41,180	40,151	1,03	0,508	24	0	
27.08.2021	67,25	51,62	15,63	67,990	66,026	1,96	1,063	24	0	
28.08.2021	68,38	51,36	17,02	59,794	58,038	1,76	1,044	24	0	
29.08.2021	67,98	52,08	15,90	62,168	60,392	1,78	1,013	24	0	
30.08.2021	67,94	51,86	16,08	64,060	62,229	1,83	1,038	24	0	
31.08.2021	65,31	54,69	10,61	98,406	95,906	2,50	1,059	24	0	
01.09.2021	65,64	54,37	11,27	92,613	90,280	2,33	1,077	24	0	
02.09.2021	65,58	54,15	11,43	82,760	80,644	2,12	0,971	24	0	
03.09.2021	65,17	54,92	10,25	95,004	92,568	2,44	1,002	24	0	
04.09.2021	64,24	55,83	8,41	114,708	111,844	2,86	0,972	24	0	
05.09.2021	63,68	55,96	7,72	125,966	122,833	3,13	0,961	24	0	
06.09.2021	62,50	55,97	6,52	140,159	136,708	3,45	0,920	24	0	
07.09.2021	64,70	56,12	8,58	108,819	105,866	2,95	0,907	24	0	
08.09.2021	64,85	55,65	9,21	111,455	108,456	3,00	1,036	24	0	
09.09.2021	64,63	55,85	8,78	120,239	117,068	3,17	1,049	24	0	
10.09.2021	47,51	52,38	-4,87	50,094	48,757	1,34	0,348	24	0	
11.09.2021	40,09	44,46	-4,37	25,235	24,545	0,69	0,356	24	0	
12.09.2021	62,11	54,13	7,98	136,730	133,446	3,28	1,079	24	0	
13.09.2021	65,69	54,77	10,92	96,727	94,287	2,44	1,053	24	0	
14.09.2021	66,57	54,01	12,56	80,083	78,001	2,08	1,030	24	0	
15.09.2021	66,91	53,54	13,37	81,898	79,776	2,12	1,129	24	0	
16.09.2021	66,27	54,25	12,03	86,304	84,102	2,20	1,058	24	0	
17.09.2021	66,31	54,02	12,29	84,323	82,185	2,14	1,054	24	0	
18.09.2021	67,09	53,69	13,39	74,563	72,594	1,97	1,017	24	0	
19.09.2021	66,85	53,97	12,88	77,719	75,630	2,09	1,022	24	0	
20.09.2021	63,33	53,17	10,15	69,582	67,770	1,81	0,774	24	0	
21.09.2021	66,54	54,62	11,92	75,342	73,303	2,04	0,912	24	0	
22.09.2021	66,95	54,13	12,82	74,804	72,793	2,01	0,985	24	0	
23.09.2021	66,46	54,54	11,92	79,283	77,160	2,12	0,962	24	0	
Итого:				2478,01	2413,36	64,65	27,398	696		
Средние:	63,29	53,09	10,19							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/07/21г:	106273,65	105522,44	877,86	3834,854	24647	0
23/08/21г:	108751,66	107935,80	942,51	3862,252	25343	0
Итого:	2478,01	2413,36	64,65	27,398	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 Б
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные раскоды:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тмв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2021	37,94	31,44	6,50	27,456	27,384	27,062	27,062	0,07	0,00	0,415	24	0	
27.07.2021	66,83	47,37	19,46	48,856	48,528	47,969	47,969	0,33	0,00	0,946	24	0	
28.07.2021	67,76	47,37	20,39	42,976	42,712	42,200	42,200	0,26	0,00	0,878	24	0	
29.07.2021	67,48	47,23	20,24	47,480	47,208	46,636	46,636	0,27	0,00	0,961	24	0	
30.07.2021	67,44	47,71	19,73	47,160	46,936	46,340	46,340	0,22	0,00	0,921	24	0	
31.07.2021	64,95	51,15	13,80	64,984	64,832	63,919	63,919	0,15	0,00	0,872	24	0	
01.08.2021	65,30	50,59	14,70	64,544	64,400	63,494	63,494	0,14	0,00	0,936	24	0	
02.08.2021	65,30	50,99	14,31	65,792	65,640	64,714	64,714	0,15	0,00	0,930	24	0	
03.08.2021	64,86	51,41	13,45	66,024	65,856	64,933	64,933	0,17	0,00	0,873	24	0	
04.08.2021	63,99	52,37	11,62	76,080	75,984	74,871	74,871	0,10	0,00	0,860	24	0	
05.08.2021	63,46	52,57	10,89	83,584	83,496	82,269	82,269	0,09	0,00	0,866	24	0	
06.08.2021	62,28	52,93	9,35	87,232	87,232	85,934	85,934	0,00	0,00	0,805	24	0	
07.08.2021	64,44	52,64	11,80	75,152	75,128	73,978	73,978	0,02	0,00	0,844	24	0	
08.08.2021	64,58	52,35	12,23	73,528	73,592	72,429	72,429	-0,06	0,00	0,877	24	0	
09.08.2021	64,38	52,41	11,97	79,440	79,488	78,242	78,242	-0,05	0,00	0,911	24	0	
10.08.2021	46,18	49,14	-2,96	33,720	33,736	33,205	33,205	-0,02	0,00	0,348	24	0	
11.08.2021	37,88	42,31	-4,44	17,480	17,328	17,251	17,251	0,15	0,00	0,294	24	0	
12.08.2021	61,93	50,28	11,66	91,280	91,344	90,019	90,019	-0,06	0,00	1,038	24	0	
13.08.2021	65,38	51,00	14,38	69,048	68,928	67,930	67,930	0,12	0,00	0,952	24	0	
14.08.2021	66,24	50,54	15,70	61,608	61,448	60,580	60,580	0,16	0,00	0,952	24	0	
15.08.2021	66,54	49,94	16,59	58,864	58,648	57,857	57,857	0,22	0,00	0,966	24	0	
16.08.2021	65,94	50,69	15,25	62,880	62,712	61,832	61,832	0,17	0,00	0,944	24	0	
17.08.2021	65,95	50,96	14,99	60,560	60,392	59,543	59,543	0,17	0,00	0,893	24	0	
18.08.2021	66,70	49,89	16,81	55,288	55,032	54,309	54,309	0,26	0,00	0,903	24	0	
19.08.2021	66,46	50,43	16,03	55,688	55,488	54,733	54,733	0,20	0,00	0,886	24	0	
20.08.2021	65,60	51,23	14,37	62,976	62,816	61,928	61,928	0,16	0,00	0,889	24	0	
21.08.2021	66,17	51,62	14,55	54,592	54,416	53,649	53,649	0,18	0,00	0,771	24	0	
22.08.2021	66,71	51,04	15,67	53,672	53,456	52,726	52,726	0,22	0,00	0,830	24	0	
23.08.2021	66,24	50,77	15,48	55,192	55,000	54,246	54,246	0,19	0,00	0,844	24	0	
Итого:				1743,14	1739,16	1714,80	1714,80	156,04	0,00	24,407	696		
Средние:	62,93	49,67	13,26										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/07/21г.	126591,388	125674,270	123590,241	123533,065	30681,400	57,18	3762,031	22200	0
23/08/21г.	128334,524	127413,430	125305,039	125247,863	30837,440	57,18	3786,438	22896	0
Итого:	1743,14	1739,16	1714,80	1714,80	156,04	0,00	24,407	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п 61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	21,68	21,58	0,1	0	3,21	0	0	3,21	-3,21	0	24	0	*
26.07.2021	53,72	36,02	17,7	18,2	19,57	0	17,95	19,45	-1,5	0,29	24	0	
27.07.2021	64,85	52,38	12,47	63,21	62,11	0	62,03	61,32	0,71	0,772	24	0	
28.07.2021	65,94	51,6	14,34	54,9	53,21	0	53,81	52,54	1,27	0,772	24	0	
29.07.2021	65,66	52,48	13,18	60,73	58,91	0	59,54	58,14	1,4	0,784	24	0	
30.07.2021	65,8	52,39	13,41	59,1	57,31	0	57,93	56,59	1,34	0,773	24	0	
31.07.2021	63,79	53,61	10,18	69,58	67,56	0	68,26	66,64	1,62	0,694	24	0	
01.08.2021	64,02	54,06	9,96	75,02	72,86	0	73,57	71,88	1,69	0,734	24	0	
02.08.2021	64,06	54,68	9,38	78,28	76,06	0	76,82	75,01	1,81	0,722	24	0	
03.08.2021	63,67	54,69	8,98	79,62	77,38	0	78,16	76,33	1,83	0,7	24	0	
04.08.2021	62,74	54,05	8,69	82,26	80	0	80,77	78,91	1,86	0,701	24	0	
05.08.2021	61,95	53,65	8,3	78,42	76,29	0	77,03	75,25	1,78	0,639	24	0	
06.08.2021	60,51	51,12	9,39	68,55	66,65	0	67,37	65,83	1,54	0,633	24	0	
07.08.2021	62,56	53,57	8,99	74,73	72,27	0	73,36	71,31	2,05	0,659	24	0	
08.08.2021	63,08	53,19	9,89	76,4	74,22	0	75	73,24	1,76	0,742	24	0	
09.08.2021	62,7	52,71	9,99	75,44	73,35	0	74,06	72,44	1,62	0,737	24	0	
10.08.2021	56,5	49,67	6,83	34,29	33,57	0	33,79	33,21	0,58	0,24	24	0	
11.08.2021	33,29	32,57	0,72	21,63	21,34	0	21,55	21,29	0,26	0,033	24	0	*
12.08.2021	59,86	48,35	11,51	71,25	69	0	70,08	68,25	1,83	0,805	24	0	
13.08.2021	63,67	52,45	11,22	71,52	69,62	0	70,24	68,73	1,51	0,788	24	0	
14.08.2021	64,69	54,61	10,08	74,11	72,05	0	72,67	71,04	1,63	0,73	24	0	
15.08.2021	65,07	53,91	11,16	70,92	68,99	0	69,54	68,05	1,49	0,778	24	0	
16.08.2021	64,44	53,8	10,64	73,35	71,49	0	71,91	70,53	1,38	0,766	24	0	
17.08.2021	64,46	53,55	10,91	71,06	69,24	0	69,71	68,28	1,43	0,76	24	0	
18.08.2021	65,05	54,08	10,97	65,41	63,7	0	64,12	62,81	1,31	0,704	24	0	
19.08.2021	64,88	53,31	11,57	61,27	59,64	0	60,08	58,85	1,23	0,695	24	0	
20.08.2021	64,04	53,58	10,46	68,34	66,62	0	67,14	65,74	1,4	0,702	24	0	
21.08.2021	64,66	55,41	9,25	66,52	64,91	0	65,24	63,97	1,27	0,606	24	0	
22.08.2021	65,04	54,08	10,96	62,44	60,85	0	61,22	60,04	1,18	0,669	24	0	
23.08.2021	64,6	53,88	10,72	66,43	64,77	0	65,16	63,92	1,24	0,699	24	0	
Итого:				1892,9	1846,7	0	1858,11	1822,8	35,31	19,327	720	0	
Средние:	60,89	50,83	10,06										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/07/21г.	6774,67	6590,24	0,03	6629,18	6521,23	107,95	142,914	2893	0
23/08/21г.	8667,65	8436,99	0,03	8487,29	8344,03	143,26	162,241	3613	0
Итого:	1892,98	1846,75	0	1858,11	1822,8	35,31	19,327	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Представитель теплоснабж организации

/Е.В. Жукова/

24.08.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	21,97	21,84	0,13	0	1,76	0	0	1,76	-1,76	0	24	0	*
26.07.2021	56,49	38,95	17,54	21,17	21,83	0	20,83	21,67	-0,84	0,347	24	0	
27.07.2021	65,27	53,85	11,42	78,56	77,95	0	77,03	76,93	0,1	0,878	24	0	
28.07.2021	66,45	54,53	11,92	72,04	72,2	0	70,6	71,22	-0,62	0,841	24	0	
29.07.2021	66,06	54,37	11,69	77,57	77,56	0	76,06	76,49	-0,43	0,887	24	0	
30.07.2021	66,22	54,26	11,96	74,02	73,37	0	72,56	72,35	0,21	0,869	24	0	
31.07.2021	64,04	55,63	8,41	102,28	101,76	0	100,38	100,3	0,08	0,845	24	0	
01.08.2021	64,28	55,41	8,87	104,27	103,84	0	102,34	102,36	-0,02	0,906	24	0	
02.08.2021	64,31	56,59	7,72	107,91	107,58	0	105,87	105,98	-0,11	0,815	24	0	
03.08.2021	63,87	55,94	7,93	102,79	102,47	0	100,89	100,97	-0,08	0,8	24	0	
04.08.2021	62,92	54,78	8,14	98,71	98,36	0	96,93	96,99	-0,06	0,79	24	0	
05.08.2021	62,1	53,34	8,76	83,03	82,66	0	81,59	81,54	0,05	0,714	24	0	
06.08.2021	60,7	51,48	9,22	76,26	75,9	0	75	74,96	0,04	0,691	24	0	
07.08.2021	62,81	53,72	9,09	84,8	83,72	0	83,25	82,59	0,66	0,753	24	0	
08.08.2021	63,28	54,03	9,25	86,55	86,2	0	84,94	85,06	-0,12	0,787	24	0	
09.08.2021	62,91	53,32	9,59	85,85	85,83	0	84,31	84,69	-0,38	0,81	24	0	
10.08.2021	57	49,93	7,07	35,78	36,27	0	35,29	35,89	-0,6	0,256	24	0	
11.08.2021	34,68	33,27	1,41	23,51	24,09	0	23,4	24,02	-0,62	0,051	24	0	*
12.08.2021	60,17	49,34	10,83	81,88	81,47	0	80,52	80,55	-0,03	0,871	24	0	
13.08.2021	63,94	53,62	10,32	86,05	86,68	0	84,45	85,52	-1,07	0,87	24	0	
14.08.2021	64,94	54,67	10,27	90,61	91,45	0	88,91	90,2	-1,29	0,913	24	0	
15.08.2021	65,37	55,55	9,82	91,2	91,67	0	89,44	90,38	-0,94	0,881	24	0	
16.08.2021	64,7	55,77	8,93	94,37	94,57	0	92,58	93,21	-0,63	0,827	24	0	
17.08.2021	64,74	55,93	8,81	96,23	96,24	0	94,43	94,84	-0,41	0,83	24	0	
18.08.2021	65,41	56,42	8,99	90,22	90	0	88,5	88,69	-0,19	0,795	24	0	
19.08.2021	65,19	55,05	10,14	76,78	76,51	0,01	75,33	75,44	-0,11	0,763	24	0	
20.08.2021	64,31	55,11	9,2	87,7	87,43	0	86,03	86,18	-0,15	0,789	24	0	
21.08.2021	64,97	56,62	8,35	92,66	92,37	0	90,96	90,97	-0,01	0,757	24	0	
22.08.2021	65,37	56,36	9,01	87,94	87,61	0	86,2	86,31	-0,11	0,775	24	0	
23.08.2021	64,9	56,34	8,56	88,2	87,89	0	86,54	86,6	-0,06	0,741	24	0	
Итого:				2378,9	2377,2	0,01	2335,16	2344,66	-9,5	21,852	720	0	
Средние:	61,31	52,2	9,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/07/21г:	36066,25	35564,22	6,19	35093,04	35133,35	-40,31	946,726	10860	0
23/08/21г:	38445,19	37941,46	6,2	37428,2	37478,01	-49,81	968,578	11580	0
Итого:	2378,94	2377,24	0,01	2335,16	2344,66	-9,5	21,852	720	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохоренникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_иТ_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	21,7	21,47	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2021	58,77	47,12	11,65	37,2	36,72	0,01	36,59	36,34	0,25	0,426	24	0	
27.07.2021	66,38	52,92	13,46	71,17	70,14	0	69,75	69,23	0,52	0,938	24	0	
28.07.2021	67,61	52,13	15,48	59,85	58,99	0	58,63	58,25	0,38	0,907	24	0	
29.07.2021	67,19	52,25	14,94	61,15	60,38	0	59,9	59,62	0,28	0,893	24	0	
30.07.2021	67,25	51,86	15,39	59,94	59,19	0	58,73	58,45	0,28	0,902	24	0	
31.07.2021	64,62	53,49	11,13	82,87	81,89	0	81,32	80,8	0,52	0,906	24	0	
01.08.2021	64,97	54,34	10,63	84,97	83,98	0	83,34	82,84	0,5	0,885	24	0	
02.08.2021	64,97	54,31	10,66	83,51	82,53	0	81,96	81,37	0,59	0,873	24	0	
03.08.2021	64,52	54,4	10,12	81,61	80,72	0	80,05	79,59	0,46	0,808	24	0	
04.08.2021	63,53	54,2	9,33	89,95	88,95	0	88,3	87,73	0,57	0,822	24	0	
05.08.2021	62,94	54,13	8,81	90,55	89,46	0	88,9	88,27	0,63	0,783	24	0	
06.08.2021	61,62	52,11	9,51	78,88	78,02	0	77,47	77,02	0,45	0,735	24	0	
07.08.2021	63,84	53,65	10,19	83,73	82,74	0	82,14	81,6	0,54	0,835	24	0	
08.08.2021	64,1	53,35	10,75	83,85	82,79	0	82,28	81,72	0,56	0,883	24	0	
09.08.2021	63,8	53,13	10,67	84,73	83,69	0	83,14	82,57	0,57	0,888	24	0	
10.08.2021	58,44	52,04	6,4	39,94	39,42	0	39,33	38,96	0,37	0,262	24	0	
11.08.2021	43,29	38,27	5,02	22,92	22,76	0,01	22,73	22,64	0,09	0,125	24	0	
12.08.2021	61,05	49,35	11,7	76,16	75,4	0	74,86	74,55	0,31	0,873	24	0	
13.08.2021	64,84	52,52	12,32	76,9	76,11	0	75,46	75,14	0,32	0,927	24	0	
14.08.2021	65,79	53,4	12,39	73,34	72,63	0	71,9	71,63	0,27	0,892	24	0	
15.08.2021	66,16	52,55	13,61	70,01	69,32	0	68,62	68,44	0,18	0,935	24	0	
16.08.2021	65,5	53,69	11,81	74,66	73,98	0	73,22	72,99	0,23	0,864	24	0	
17.08.2021	65,53	53,54	11,99	71,98	71,34	0	70,58	70,4	0,18	0,845	24	0	
18.08.2021	66,3	53,71	12,59	67,5	66,91	0	66,18	65,97	0,21	0,833	24	0	
19.08.2021	66,1	53,1	13	63,12	62,61	0	61,89	61,83	0,06	0,801	24	0	
20.08.2021	65,19	53,95	11,24	71,17	70,6	0	69,73	69,64	0,09	0,783	24	0	
21.08.2021	65,83	54,47	11,36	70,97	70,39	0	69,54	69,43	0,11	0,789	24	0	
22.08.2021	66,23	53,85	12,38	66,13	65,58	0	64,81	64,72	0,09	0,802	24	0	
23.08.2021	65,75	54,43	11,32	68,79	68,27	0	67,45	67,38	0,07	0,764	24	0	
Итого:				2047,5	2025,5	0,02	2008,8	1999,12	9,68	22,979	720	0	
Средние:	62,46	51,45	11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/07/21г.	22109,53	21486,34	2,49	21436,75	21249,94	186,81	750,632	6925	0
23/08/21г.	24157,08	23511,85	2,51	23445,55	23249,06	196,49	773,611	7645	0
Итого:	2047,55	2025,51	0,02	2008,8	1999,12	9,68	22,979	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qкorr = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/07/21г.-23/08/21г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Адрес: Вейделя 31

Теплоснабжитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВА7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	21,75	21,45	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2021	58,19	46,4	11,79	17,53	17,46	0	17,26	17,28	-0,02	0,203	24	0	
27.07.2021	65,9	54,78	11,12	47,53	47,3	0	46,59	46,61	-0,02	0,518	24	0	
28.07.2021	67,13	54,48	12,65	44,88	44,96	0	43,98	44,35	-0,37	0,557	24	0	
29.07.2021	66,61	54	12,61	42,85	42,83	0	41,97	42,22	-0,25	0,529	24	0	
30.07.2021	66,42	54,24	12,18	44,97	44,7	0	44,04	44,1	-0,06	0,536	24	0	
31.07.2021	63,97	52,73	11,24	42,62	42,43	0	41,81	41,86	-0,05	0,47	24	0	
01.08.2021	64,36	52,81	11,55	40,51	40,33	0,01	39,79	39,85	-0,06	0,46	24	0	
02.08.2021	64,51	55	9,51	49,39	49,19	0	48,5	48,55	-0,05	0,46	24	0	
03.08.2021	64,13	55,49	8,64	55,4	55,17	0	54,43	54,41	0,02	0,469	24	0	
04.08.2021	63,06	54,19	8,87	48,54	48,32	0	47,68	47,69	-0,01	0,423	24	0	
05.08.2021	62,35	51,02	11,33	36,8	36,57	0	36,11	36,11	0	0,407	24	0	
06.08.2021	60,46	44,06	16,4	20,2	19,99	0	19,89	19,77	0,12	0,325	24	0	
07.08.2021	62,6	44,62	17,98	21,84	21,62	0	21,45	21,38	0,07	0,385	24	0	
08.08.2021	62,98	45,1	17,88	23,34	23,17	0	22,87	22,95	-0,08	0,408	24	0	
09.08.2021	62,51	43,23	19,28	19,85	19,73	0	19,52	19,53	-0,01	0,376	24	0	
10.08.2021	54,84	45,27	9,57	13,46	13,7	0	13,27	13,59	-0,32	0,133	24	0	
11.08.2021	37,14	34,57	2,57	9,52	9,9	0	9,48	9,9	-0,42	0,044	24	0	
12.08.2021	58	36,8	21,2	12,13	11,97	0	11,97	11,9	0,07	0,252	24	0	
13.08.2021	64,11	50,08	14,03	31,57	31,7	0	30,93	31,34	-0,41	0,435	24	0	
14.08.2021	65,26	55,26	10	50,67	50,97	0	49,71	50,25	-0,54	0,497	24	0	
15.08.2021	65,74	55,86	9,88	53,23	53,4	0	52,21	52,66	-0,45	0,516	24	0	
16.08.2021	65,03	54,54	10,49	52,05	52,06	0	51,09	51,38	-0,29	0,536	24	0	
17.08.2021	65,09	55,55	9,54	52,52	52,44	0	51,52	51,7	-0,18	0,493	24	0	
18.08.2021	65,96	56,77	9,19	53,97	53,79	0	52,93	52,98	-0,05	0,486	24	0	
19.08.2021	65,77	56,65	9,12	52,83	52,64	0	51,8	51,88	-0,08	0,472	24	0	
20.08.2021	64,71	55,45	9,26	48,93	48,8	0	47,97	48,08	-0,11	0,443	24	0	
21.08.2021	65,39	57,35	8,04	50,61	50,46	0	49,65	49,74	-0,09	0,399	24	0	
22.08.2021	65,88	57,59	8,29	52,01	51,83	0	51,05	51,08	-0,03	0,423	24	0	
23.08.2021	65,37	56,62	8,75	50,72	50,54	0	49,76	49,83	-0,07	0,435	24	0	
Итого:				1140,4	1137,9	0,01	1119,23	1122,97	-3,74	12,09	720	0	
Средние:	61,5	50,39	11,1										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/07/2124:	13143,11	12909,63	0,19	12749,08	12745,35	3,73	391,223	5794	0
23/08/2124:	14283,58	14047,6	0,2	13868,31	13868,32	-0,01	403,313	6514	0
Итого:	1140,47	1137,97	0,01	1119,23	1122,97	-3,74	12,09	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис".

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись *Е.В. Жукова* 24.08.2021
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{шт}	3,241

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/07/21г. - 23/08/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут M макс = _____ т.сут

T_{кв} = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00180223

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xVFB2

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2021	22,05	21,97	0,08	0	9,62	0	0	9,62	-9,62	0	24	0	*
26.07.2021	61,79	42,39	19,4	25,61	30,47	0	25,17	30,22	-5,05	0,365	24	0	
27.07.2021	67,31	56,1	11,21	74,72	72,05	0	73,17	71	2,17	0,818	24	0	
28.07.2021	68,55	57,22	11,33	74,28	71,53	0	72,73	70,45	2,28	0,827	24	0	
29.07.2021	68,12	56,59	11,53	75,06	72,29	0	73,51	71,24	2,27	0,849	24	0	
30.07.2021	67,94	57,2	10,74	80,78	77,69	0	79,09	76,49	2,6	0,851	24	0	
31.07.2021	65,21	56,51	8,7	92,32	89,09	0	90,58	87,77	2,81	0,785	24	0	
01.08.2021	65,59	56,38	9,21	93,46	90,37	0	91,65	89,03	2,62	0,842	24	0	
02.08.2021	65,58	57,03	8,55	96,52	93,37	0	94,61	91,98	2,63	0,807	24	0	
03.08.2021	65,1	56,92	8,18	94,48	91,32	0	92,66	89,95	2,71	0,756	24	0	
04.08.2021	64,09	55,66	8,43	85,86	82,87	0	84,28	81,7	2,58	0,708	24	0	
05.08.2021	63,44	53,56	9,88	72,04	69,37	0	70,69	68,46	2,23	0,7	24	0	
06.08.2021	62,09	52	10,09	64	61,63	0	62,81	60,85	1,96	0,633	24	0	
07.08.2021	64,45	54,47	9,98	69,87	67,1	0	68,5	66,16	2,34	0,683	24	0	
08.08.2021	64,61	53,59	11,02	71,5	68,65	0	70,12	67,73	2,39	0,773	24	0	
09.08.2021	64,35	53,46	10,89	70,64	67,87	0	69,29	66,95	2,34	0,754	24	0	
10.08.2021	59,29	52,03	7,26	29,65	28,98	0	29,17	28,65	0,52	0,221	24	0	
11.08.2021	46,94	39,58	7,36	18,71	18,84	0	18,54	18,77	-0,23	0,152	24	0	
12.08.2021	61,69	50,05	11,64	64,77	62,61	0	63,66	61,86	1,8	0,739	24	0	
13.08.2021	65,46	53,68	11,78	68,71	66,34	0	67,34	65,43	1,91	0,792	24	0	
14.08.2021	66,44	54,45	11,99	71,65	69,18	0	70,21	68,25	1,96	0,842	24	0	
15.08.2021	66,81	54,94	11,87	73,08	70,6	0	71,64	69,61	2,03	0,85	24	0	
16.08.2021	66,1	54,63	11,47	69,7	67,41	0	68,26	66,5	1,76	0,782	24	0	
17.08.2021	66,15	54,7	11,45	71,31	68,87	0	69,87	67,91	1,96	0,799	24	0	
18.08.2021	67,05	56,33	10,72	74,36	71,57	0	72,82	70,53	2,29	0,781	24	0	
19.08.2021	66,74	56,13	10,61	72,86	70,07	0	71,42	69,06	2,36	0,759	24	0	
20.08.2021	65,78	55,13	10,65	69,68	67,12	0	68,24	66,18	2,06	0,726	24	0	
21.08.2021	66,43	56,03	10,4	71,04	68,41	0	69,6	67,42	2,18	0,723	24	0	
22.08.2021	66,89	55,88	11,01	72,54	69,82	0	71,1	68,83	2,27	0,783	24	0	
23.08.2021	66,35	55,61	10,74	71,11	68,5	0	69,68	67,54	2,14	0,746	24	0	
Итого:				2040,3	1983,6	0	2000,41	1956,14	44,27	20,846	720	0	
Средние:	63,27	53	10,27										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
4/07/2124:	46871,76	45136,56	0	45566,74	44542,98	1023,76	1194,449	12350	0
3/08/2124:	48912,07	47120,17	0	47567,15	46499,12	1068,03	1215,295	13070	0
Итого:	2040,31	1983,61	0	2000,41	1956,14	44,27	20,846	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Е.В. Жукова/ 24.08.2021
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000