

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/09/21г.-23/09/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.09.2021	72,11	46,57	25,54	37,56	36,13	0	36,7	35,75	0,95	0,939	24	0	
19.09.2021	69,64	48,13	21,51	48,86	47,2	0	47,81	46,67	1,14	1,026	24	0	
20.09.2021	68,7	45,96	22,74	86,84	84,53	0	85	83,7	1,3	1,928	24	0	
21.09.2021	71,36	42,63	28,73	86,49	83,86	0	84,53	83,13	1,4	2,423	24	0	
22.09.2021	70,5	43,67	26,83	92,83	90,07	0	90,78	89,25	1,53	2,432	24	0	
23.09.2021	72,54	43,88	28,66	85,27	82,63	0	83,26	81,9	1,36	2,384	24	0	
Итого:				437,85	424,42	0	428,08	420,4	7,68	11,132	144	0	
Средние:	70,8	45,14	25,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17/09/2124:	10314,32	10037,31	0,03	10104,3	9924,96	179,34	181,547	4213	0
23/09/2124:	10752,17	10461,73	0,03	10532,38	10345,36	187,02	192,679	4357	0
Итого:	437,85	424,42	0	428,08	420,4	7,68	11,132	144	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова



Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

23.09.2021

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/21г.-17/09/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2021	64,26	53,89	10,37	67,76	66,04	0	66,54	65,17	1,37	0,686	24	0	
25.08.2021	64,93	61,45	3,48	77,6	75,96	0	76,11	74,65	1,46	0,267	24	0	
26.08.2021	64,54	51,74	12,8	53,93	52,29	0	52,92	51,65	1,27	0,678	24	0	
27.08.2021	64,57	54,04	10,53	68,85	66,76	0	67,55	65,85	1,7	0,71	24	0	
28.08.2021	63,36	52,16	11,2	66,02	63,98	0	64,8	63,18	1,62	0,723	24	0	
29.08.2021	62,94	51,09	11,85	63,15	61,22	0	61,97	60,46	1,51	0,736	24	0	
30.08.2021	63,34	51,69	11,65	66,68	64,67	0	65,45	63,83	1,62	0,763	24	0	
31.08.2021	62,43	50,12	12,31	66,58	64,61	0	65,38	63,86	1,52	0,804	24	0	
01.09.2021	61,58	49,76	11,82	65,41	63,55	0	64,25	62,8	1,45	0,758	24	0	
02.09.2021	61,82	50,26	11,56	65,73	63,85	0	64,57	63,09	1,48	0,745	24	0	
03.09.2021	62,82	51,6	11,22	68,29	66,44	0	67,08	65,63	1,45	0,755	24	0	
04.09.2021	62,39	51,09	11,3	66,73	64,85	0	65,56	64,07	1,49	0,736	24	0	
05.09.2021	61,62	49,16	12,46	65,1	63,28	0	63,92	62,56	1,36	0,795	24	0	
06.09.2021	60,59	48,68	11,91	64,09	62,32	0	63,03	61,61	1,42	0,75	24	0	
07.09.2021	61,42	48,91	12,51	64,67	62,87	0	63,51	62,14	1,37	0,791	24	0	
08.09.2021	61,16	47,74	13,42	61,66	59,93	0	60,61	59,28	1,33	0,814	24	0	
09.09.2021	60,98	48,35	12,63	62,18	60,48	0	61,09	59,82	1,27	0,773	24	0	
10.09.2021	61,41	48,59	12,82	61,96	60,24	0	60,86	59,55	1,31	0,78	24	0	
11.09.2021	62,01	49,77	12,24	70,7	68,74	0	69,5	67,93	1,57	0,851	24	0	
12.09.2021	62,44	49,37	13,07	71,88	69,91	0	70,58	69,12	1,46	0,922	24	0	
13.09.2021	60,68	48,34	12,34	69,73	67,84	0	68,54	67,09	1,45	0,842	24	0	
14.09.2021	61,74	47,59	14,15	75,89	73,72	0	74,58	72,93	1,65	1,055	24	0	
15.09.2021	61,49	50,02	11,47	72,74	70,74	0	71,48	69,91	1,57	0,819	24	0	
16.09.2021	66,36	51,07	15,29	58,5	56,78	0	57,35	56,11	1,24	0,876	24	0	
17.09.2021	68,29	50,65	17,64	50,84	49,25	0	49,78	48,64	1,14	0,877	24	0	
Итого:				1646,6	1600,3	0	1617,01	1580,93	36,08	19,306	600	0	
Средние:	62,76	50,68	12,08										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2124:	8667,65	8436,99	0,03	8487,29	8344,03	143,26	162,241	3613	0
17/09/2124:	10314,32	10037,31	0,03	10104,3	9924,96	179,34	181,547	4213	0
Итого:	1646,67	1600,32	0	1617,01	1580,93	36,08	19,306	600	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/21г.-17/09/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв}= 0.00 °C

G3 тах = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2021	64,26	53,89	10,37	67,76	66,04	0	66,54	65,17	1,37	0,686	24	0	
25.08.2021	64,93	61,45	3,48	77,6	75,96	0	76,11	74,65	1,46	0,267	24	0	
26.08.2021	64,54	51,74	12,8	53,93	52,29	0	52,92	51,65	1,27	0,678	24	0	
27.08.2021	64,57	54,04	10,53	68,85	66,76	0	67,55	65,85	1,7	0,71	24	0	
28.08.2021	63,36	52,16	11,2	66,02	63,98	0	64,8	63,18	1,62	0,723	24	0	
29.08.2021	62,94	51,09	11,85	63,15	61,22	0	61,97	60,46	1,51	0,736	24	0	
30.08.2021	63,34	51,69	11,65	66,68	64,67	0	65,45	63,83	1,62	0,763	24	0	
31.08.2021	62,43	50,12	12,31	66,58	64,61	0	65,38	63,86	1,52	0,804	24	0	
01.09.2021	61,58	49,76	11,82	65,41	63,55	0	64,25	62,8	1,45	0,758	24	0	
02.09.2021	61,82	50,26	11,56	65,73	63,85	0	64,57	63,09	1,48	0,745	24	0	
03.09.2021	62,82	51,6	11,22	68,29	66,44	0	67,08	65,63	1,45	0,755	24	0	
04.09.2021	62,39	51,09	11,3	66,73	64,85	0	65,56	64,07	1,49	0,736	24	0	
05.09.2021	61,62	49,16	12,46	65,1	63,28	0	63,92	62,56	1,36	0,795	24	0	
06.09.2021	60,59	48,68	11,91	64,09	62,32	0	63,03	61,61	1,42	0,75	24	0	
07.09.2021	61,42	48,91	12,51	64,67	62,87	0	63,51	62,14	1,37	0,791	24	0	
08.09.2021	61,16	47,74	13,42	61,66	59,93	0	60,61	59,28	1,33	0,814	24	0	
09.09.2021	60,98	48,35	12,63	62,18	60,48	0	61,09	59,82	1,27	0,773	24	0	
10.09.2021	61,41	48,59	12,82	61,96	60,24	0	60,86	59,55	1,31	0,78	24	0	
11.09.2021	62,01	49,77	12,24	70,7	68,74	0	69,5	67,93	1,57	0,851	24	0	
12.09.2021	62,44	49,37	13,07	71,88	69,91	0	70,58	69,12	1,46	0,922	24	0	
13.09.2021	60,68	48,34	12,34	69,73	67,84	0	68,54	67,09	1,45	0,842	24	0	
14.09.2021	61,74	47,59	14,15	75,89	73,72	0	74,58	72,93	1,65	1,055	24	0	
15.09.2021	61,49	50,02	11,47	72,74	70,74	0	71,48	69,91	1,57	0,819	24	0	
16.09.2021	66,36	51,07	15,29	58,5	56,78	0	57,35	56,11	1,24	0,876	24	0	
17.09.2021	68,29	50,65	17,64	50,84	49,25	0	49,78	48,64	1,14	0,877	24	0	
Итого:				1646,6	1600,3	0	1617,01	1580,93	36,08	19,306	600	0	
Средние:	62,76	50,68	12,08										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/21г:	8667,65	8436,99	0,03	8487,29	8344,03	143,26	162,241	3613	0
17/09/21г:	10314,32	10037,31	0,03	10104,3	9924,96	179,34	181,547	4213	0
Итого:	1646,67	1600,32	0	1617,01	1580,93	36,08	19,306	600	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{иш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,61	40,08	37,53	69,25	66,11	----	67,42	65,63	1,79	2,529	24	0	*
25.09.2021	77,64	39,07	38,57	65,84	62,78	----	64,09	62,3	1,79	2,471	24	0	*
26.09.2021	76,62	39,35	37,27	66,32	63,31	----	64,66	62,83	1,83	2,408	24	0	*
27.09.2021	77,55	40,24	37,31	71,13	67,94	----	69,22	67,44	1,78	2,58	24	0	*
28.09.2021	77,02	40,55	36,47	75,58	72,04	----	73,61	71,45	2,16	2,683	24	0	*
29.09.2021	75,45	40,69	34,76	33,9	32,17	----	33,05	31,93	1,12	1,144	24	0	*
30.09.2021	77,18	39,63	37,55	76,36	72,45	----	74,35	71,89	2,46	2,79	24	0	*
01.10.2021	78,63	39,64	38,99	68,46	64,86	----	66,62	64,35	2,27	2,597	24	0	*
02.10.2021	78,4	39,11	39,29	68,95	65,32	----	67,05	64,84	2,21	2,631	24	0	*
03.10.2021	77,44	40,12	37,32	79,27	75,3	----	77,2	74,75	2,45	2,88	24	0	*
04.10.2021	78,81	40,79	38,02	80,01	76,03	----	77,81	75,46	2,35	2,956	24	0	*
05.10.2021	78,81	40,23	38,58	75,76	72	----	73,73	71,44	2,29	2,841	24	0	*
06.10.2021	78,2	39,42	38,78	70,95	67,48	----	69,07	66,97	2,1	2,674	24	0	*
07.10.2021	78,11	39,52	38,59	71,77	68,27	----	69,84	67,75	2,09	2,693	24	0	*
08.10.2021	77,8	39,96	37,84	71,73	68,31	----	69,83	67,79	2,04	2,639	24	0	*
09.10.2021	77,7	38,66	39,04	65,09	61,97	----	63,36	61,5	1,86	2,471	24	0	*
10.10.2021	77,54	38,42	39,12	68,85	65,58	----	67,02	65,1	1,92	2,62	24	0	*
11.10.2021	78,43	38,92	39,51	66,96	63,75	----	65,13	63,3	1,83	2,569	24	0	*
12.10.2021	78,22	38,44	39,78	61,15	58,25	----	59,51	57,8	1,71	2,367	24	0	*
13.10.2021	79,21	38,2	41,01	58,73	55,92	----	57,12	55,51	1,61	2,341	24	0	*
14.10.2021	77,57	38,43	39,14	66,4	63,31	----	64,66	62,84	1,82	2,526	24	0	*
15.10.2021	78,02	39,17	38,85	62,38	59,49	----	60,72	59,03	1,69	2,357	24	0	*
16.10.2021	77,94	38,25	39,69	60,81	57,96	----	59,2	57,53	1,67	2,35	24	0	*
17.10.2021	77,91	38,37	39,54	65,71	62,66	----	63,98	62,23	1,75	2,524	24	0	*
18.10.2021	78,35	38,4	39,95	60,99	58,14	----	59,36	57,7	1,66	2,37	24	0	*
19.10.2021	78,12	38,41	39,71	60,63	57,82	----	59,01	57,4	1,61	2,342	24	0	*
20.10.2021	78,29	39,91	38,38	69,12	65,94	----	67,28	65,44	1,84	2,579	24	0	*
21.10.2021	81,37	41,09	40,28	82,64	78,66	----	80,26	78,05	2,21	3,23	24	0	*
22.10.2021	80,24	40,27	39,97	74,08	70,54	----	71,99	69,98	2,01	2,877	24	0	*
23.10.2021	78,3	37,74	40,56	63,4	60,43	----	61,71	60	1,71	2,502	24	0	*
Итого:				2032,2	1934,7	----	1977,86	1920,23	57,63	76,541	720	0	
Средние:	78,08	39,36	38,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.	30528,07	29361,9	0	29612,14	29033,28	578,86	1001,05	9062	0
23/10/21г.	32560,29	31296,69	0	31590	30953,51	636,49	1077,591	9782	0
Итого:	2032,22	1934,79	0	1977,86	1920,23	57,63	76,541	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЫГИНА О.В.

Представитель теплонакопительной организации

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	78,47	45,69	32,78	94,99	94,35	0	92,46	93,4	-0,94	3,03	24	0	
25.09.2021	78,43	45,6	32,83	96,02	95,17	0	93,42	94,25	-0,83	3,064	24	0	
26.09.2021	77,33	45,76	31,57	101,19	100,19	0	98,52	99,21	-0,69	3,105	24	0	
27.09.2021	78,52	45,06	33,46	95,37	94,38	0	92,78	93,49	-0,71	3,104	24	0	
28.09.2021	78,38	45,15	33,23	99,13	98,11	0	96,48	97,15	-0,67	3,203	24	0	
29.09.2021	78,42	44,9	33,52	97,58	96,61	0	94,96	95,68	-0,72	3,182	24	0	
30.09.2021	78,73	45,25	33,48	97,51	96,51	0	94,84	95,55	-0,71	3,175	24	0	
01.10.2021	79,31	45,18	34,13	91,91	91	0	89,39	90,12	-0,73	3,049	24	0	
02.10.2021	78,41	45,41	33	95,87	94,94	0	93,28	93,99	-0,71	3,075	24	0	
03.10.2021	78,05	45,62	32,43	109,45	108,28	0	106,51	107,27	-0,76	3,452	24	0	
04.10.2021	78,08	45,64	32,44	111,32	110,03	0	108,34	108,95	-0,61	3,514	24	0	
05.10.2021	78,77	45,15	33,62	106,67	105,41	0	103,76	104,39	-0,63	3,487	24	0	
06.10.2021	78,56	44,74	33,82	107,3	106,02	0	104,4	104,99	-0,59	3,528	24	0	
07.10.2021	78,44	44,79	33,65	105,57	104,33	0	102,74	103,35	-0,61	3,453	24	0	
08.10.2021	78,08	44,79	33,29	100,54	99,4	0	97,87	98,47	-0,6	3,259	24	0	
09.10.2021	78,05	44,54	33,51	99,51	98,41	0	96,84	97,46	-0,62	3,242	24	0	
10.10.2021	77,75	44,66	33,09	106,95	105,71	0	104,08	104,73	-0,65	3,44	24	0	
11.10.2021	79,13	44,73	34,4	97,94	96,87	0	95,28	95,92	-0,64	3,276	24	0	
12.10.2021	77,71	44,93	32,78	104,02	102,91	0	101,28	101,91	-0,63	3,317	24	0	
13.10.2021	79,06	44,36	34,7	94,78	93,77	0	92,23	92,9	-0,67	3,198	24	0	
14.10.2021	77,62	45,15	32,47	96,47	95,54	0	93,94	94,6	-0,66	3,046	24	0	
15.10.2021	78,5	44,87	33,63	92,47	91,6	0	89,98	90,72	-0,74	3,027	24	0	
16.10.2021	77,9	44,67	33,23	94,3	93,39	0	91,8	92,5	-0,7	3,047	24	0	
17.10.2021	77,96	44,29	33,67	98,76	97,76	0	96,15	96,86	-0,71	3,235	24	0	
18.10.2021	78	44,64	33,36	92,57	91,69	0	90,09	90,85	-0,76	3,006	24	0	
19.10.2021	78,69	44,48	34,21	92,1	91,21	0	89,6	90,39	-0,79	3,064	24	0	
20.10.2021	78,48	44,51	33,97	99,29	98,23	0	96,61	97,33	-0,72	3,28	24	0	
21.10.2021	81,76	44,92	36,84	105,84	104,35	0	102,74	103,37	-0,63	3,784	24	0	
22.10.2021	79,55	44,8	34,75	105,27	103,96	0	102,37	102,96	-0,59	3,555	24	0	
23.10.2021	78,69	44,13	34,56	96,2	95,17	0	93,6	94,3	-0,7	3,232	24	0	
Итого:				2986,8	2955,3	0	2906,34	2927,06	-20,72	97,429	720	0	
Средние:	78,49	44,94	33,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21-24/09/21	63326,1	62588,32	2,7	61608,07	61837,37	-229,3	1702,244	14006	0
23/10/21-24/10/21	66312,99	65543,62	2,7	64514,41	64764,43	-250,02	1799,673	14726	0
Итого:	2986,89	2955,3	0	2906,34	2927,06	-20,72	97,429	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грв = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0ЖСА7Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,53	43,93	33,6	98,45	95,74	0	95,87	94,87	1	3,219	24	0	
25.09.2021	77,52	44,07	33,45	98,1	95,27	0	95,5	94,4	1,1	3,194	24	0	
26.09.2021	76,41	43,96	32,45	103,82	100,88	0	101,15	99,94	1,21	3,279	24	0	
27.09.2021	77,6	44,27	33,33	101,4	98,56	0	98,72	97,65	1,07	3,289	24	0	
28.09.2021	77,38	44,64	32,74	104,15	101,33	0	101,4	100,39	1,01	3,318	24	0	
29.09.2021	77,47	43,85	33,62	100,15	97,39	0,41	97,52	96,52	1	3,277	24	0	
30.09.2021	77,82	44,13	33,69	102,68	99,78	0	99,98	98,88	1,1	3,364	24	0	
01.10.2021	78,38	44,18	34,2	102,31	99,38	0	99,58	98,45	1,13	3,403	24	0	
02.10.2021	77,52	44,68	32,84	104,81	101,94	0	102,08	100,95	1,13	3,349	24	0	
03.10.2021	77,22	44,83	32,39	118,27	115,07	0	115,18	113,97	1,21	3,727	24	0	
04.10.2021	77,3	45,16	32,14	121,08	117,8	0	117,91	116,66	1,25	3,785	24	0	
05.10.2021	77,9	44,87	33,03	112,91	109,79	0	109,89	108,73	1,16	3,626	24	0	
06.10.2021	77,61	44	33,61	102,48	99,57	0	99,78	98,68	1,1	3,354	24	0	
07.10.2021	77,59	44,22	33,37	108,15	105,14	0	105,3	104,19	1,11	3,512	24	0	
08.10.2021	77,24	44,4	32,84	106,37	103,46	0	103,58	102,5	1,08	3,399	24	0	
09.10.2021	77,15	43,54	33,61	99,88	97,06	0	97,29	96,16	1,13	3,27	24	0	
10.10.2021	76,85	43,37	33,48	107,62	104,55	0	104,83	103,63	1,2	3,507	24	0	
11.10.2021	78,2	43,77	34,43	97,78	94,9	0	95,13	94,05	1,08	3,272	24	0	
12.10.2021	76,77	43,74	33,03	97,44	94,65	0	94,89	93,81	1,08	3,132	24	0	
13.10.2021	78,08	43,64	34,44	91,25	88,56	0	88,81	87,79	1,02	3,058	24	0	
14.10.2021	76,71	43,86	32,85	99,47	96,59	0	96,9	95,68	1,22	3,179	24	0	
15.10.2021	77,53	43,5	34,03	94,06	91,28	0	91,58	90,49	1,09	3,112	24	0	
16.10.2021	76,96	43,4	33,56	94,69	91,91	0	92,24	91,11	1,13	3,092	24	0	
17.10.2021	77,1	43,03	34,07	102,95	99,95	0	100,28	99,07	1,21	3,413	24	0	
18.10.2021	77,04	43,4	33,64	92,31	89,59	0	89,93	88,83	1,1	3,025	24	0	
19.10.2021	77,75	43,64	34,11	93,63	90,85	0	91,15	90,05	1,1	3,106	24	0	
20.10.2021	77,56	44,03	33,53	104,38	101,37	0	101,62	100,44	1,18	3,406	24	0	
21.10.2021	80,89	46,23	34,66	115,96	112,52	0	112,65	111,41	1,24	3,905	24	0	
22.10.2021	78,7	44,85	33,85	106,41	103,35	0	103,53	102,4	1,13	3,5	24	0	
23.10.2021	77,69	43,27	34,42	96,03	93,25	0	93,51	92,46	1,05	3,215	24	0	
Итого:				3078,9	2991,4	0,41	2997,78	2964,16	33,62	100,287	720	0	
Средние:	77,58	44,08	33,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.ч.о	45537,06	43692,33	2,11	44224,34	43137,94	1086,4	1272,525	8412	0
23/10/21г.ч.о	48616,05	46683,81	2,52	47222,12	46102,1	1120,02	1372,812	9132	0
Итого:	3078,99	2991,48	0,41	2997,78	2964,16	33,62	100,287	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qо Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,89	46,01	31,88	108,04	105,63	0,01	105,19	104,6	0,59	3,352	24	0	
25.09.2021	77,9	46,12	31,78	105,84	102,99	0	103,05	101,96	1,09	3,273	24	0	
26.09.2021	76,75	46,23	30,52	110,65	107,55	0	107,76	106,48	1,28	3,289	24	0	
27.09.2021	77,96	46,1	31,86	106,01	102,98	0	103,16	101,96	1,2	3,287	24	0	
28.09.2021	77,75	46,06	31,69	113,43	110,23	0,12	110,4	109,15	1,25	3,495	24	0	
29.09.2021	77,83	45,21	32,62	109,09	106,07	0	106,19	105,08	1,11	3,466	24	0	
30.09.2021	78,2	45,78	32,42	110,68	107,67	0,02	107,69	106,62	1,07	3,491	24	0	
01.10.2021	78,76	45,74	33,02	111,83	108,74	0	108,79	107,7	1,09	3,59	24	0	
02.10.2021	77,88	46,06	31,82	112,27	109,26	0	109,27	108,2	1,07	3,477	24	0	
03.10.2021	77,58	46,13	31,45	123,06	119,69	0	119,82	118,5	1,32	3,765	24	0	
04.10.2021	77,64	46,23	31,41	125,85	122,36	0	122,52	121,13	1,39	3,847	24	0	
05.10.2021	78,27	46,07	32,2	122,3	118,87	0	119,01	117,68	1,33	3,833	24	0	
06.10.2021	78,01	45,43	32,58	115,26	112,08	0	112,18	110,98	1,2	3,653	24	0	
07.10.2021	78	46,26	31,74	127,6	123,98	0	124,21	122,75	1,46	3,94	24	0	
08.10.2021	77,66	46,84	30,82	130,02	126,35	0	126,59	125,06	1,53	3,899	24	0	
09.10.2021	77,58	46,4	31,18	121,74	118,25	0	118,49	117,09	1,4	3,692	24	0	
10.10.2021	77,27	46,27	31	123,54	119,89	0	120,32	118,72	1,6	3,727	24	0	
11.10.2021	78,64	45,84	32,8	117,02	113,34	0	113,86	112,22	1,64	3,734	24	0	
12.10.2021	77,19	46,3	30,89	115,99	112,41	0	112,95	111,29	1,66	3,485	24	0	
13.10.2021	78,54	45,67	32,87	110,79	107,17	0	107,82	106,11	1,71	3,543	24	0	
14.10.2021	77,12	46,18	30,94	115,43	111,71	0	112,45	110,55	1,9	3,478	24	0	
15.10.2021	77,96	45,76	32,2	108,26	104,68	0	105,37	103,66	1,71	3,392	24	0	
16.10.2021	77,4	45,85	31,55	115,4	111,57	0	112,35	110,45	1,9	3,544	24	0	
17.10.2021	77,5	45,62	31,88	116,37	112,45	0	113,28	111,35	1,93	3,611	24	0	
18.10.2021	77,48	45,93	31,55	109,53	105,88	0	106,63	104,82	1,81	3,362	24	0	
19.10.2021	78,15	45,71	32,44	106,25	102,62	0	103,41	101,65	1,76	3,354	24	0	
20.10.2021	77,96	45,96	32	118,35	114,26	0	115,18	113,15	2,03	3,684	24	0	
21.10.2021	81,28	46,26	35,02	123,86	119,23	0	120,27	118,05	2,22	4,209	24	0	
22.10.2021	79,15	46,53	32,62	122,38	118,02	0	119,03	116,84	2,19	3,883	24	0	
23.10.2021	78,1	44,92	33,18	110,73	106,82	0	107,76	105,8	1,96	3,575	24	0	
Итого:				3467,5	3362,7	0,15	3375	3329,6	45,4	107,93	720	0	
Средние:	77,98	45,98	31,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qо Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21гч.	51638,76	50195,15	2,18	50175,19	49521,31	653,88	1325,063	8294	0
23/10/21гч.	55106,33	53557,9	2,33	53550,19	52850,91	699,28	1432,993	9014	0
Итого:	3467,57	3362,75	0,15	3375	3329,6	45,4	107,93	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167113
Адрес: пр.Краснопольский 1-д Тип расходомера: ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xЕ248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	76,47	41,73	34,74	93,97	93	0,41	91,54	92,25	-0,71	3,175	24	0	
25.09.2021	76,92	41,29	35,63	92,37	91,31	0,01	89,97	90,59	-0,62	3,202	24	0	
26.09.2021	76,39	40,89	35,5	96,17	95,05	0	93,7	94,31	-0,61	3,322	24	0	
27.09.2021	76,51	42,27	34,24	102,43	101,27	0	99,8	100,46	-0,66	3,416	24	0	
28.09.2021	77,11	41,05	36,06	92,05	90,98	0	89,67	90,25	-0,58	3,228	24	0	
29.09.2021	77,12	41,54	35,58	97,35	96,24	0,1	94,81	95,44	-0,63	3,372	24	0	
30.09.2021	77,28	41,54	35,74	99,24	98,01	0	96,64	97,21	-0,57	3,451	24	0	
01.10.2021	77,52	42,2	35,32	99,17	97,99	0	96,57	97,17	-0,6	3,408	24	0	
02.10.2021	77,07	41,74	35,33	100,08	98,86	0	97,47	98,06	-0,59	3,443	24	0	
03.10.2021	76,84	42,32	34,52	114,31	112,94	0	111,35	111,97	-0,62	3,841	24	0	
04.10.2021	76,82	43,04	33,78	114,98	113,62	0	111,98	112,61	-0,63	3,778	24	0	
05.10.2021	76,97	41,68	35,29	106,38	105,05	0	103,65	104,2	-0,55	3,656	24	0	
06.10.2021	77,58	41,83	35,75	102,06	100,79	0	99,34	99,95	-0,61	3,55	24	0	
07.10.2021	77,02	43,08	33,94	110,62	109,33	0	107,72	108,37	-0,65	3,653	24	0	
08.10.2021	76,61	42,32	34,29	98,41	97,32	0	95,88	96,54	-0,66	3,287	24	0	
09.10.2021	76,22	41,65	34,57	100,62	99,44	0	98,09	98,68	-0,59	3,386	24	0	
10.10.2021	76,81	41,86	34,95	101,52	100,25	0	98,89	99,46	-0,57	3,454	24	0	
11.10.2021	77,19	41,75	35,44	95,97	94,75	0,01	93,47	94,01	-0,54	3,31	24	0	
12.10.2021	76,24	42,39	33,85	97,91	96,73	0	95,41	95,94	-0,53	3,228	24	0	
13.10.2021	77,22	42,37	34,85	96,64	95,4	0	94,13	94,61	-0,48	3,281	24	0	
14.10.2021	76,21	42,46	33,75	94,85	93,7	0	92,4	92,94	-0,54	3,115	24	0	
15.10.2021	77,14	42,85	34,29	92,54	91,38	0	90,14	90,64	-0,5	3,088	24	0	
16.10.2021	76,12	42,45	33,67	101,41	100,16	0	98,82	99,36	-0,54	3,325	24	0	
17.10.2021	76,72	41,49	35,23	96,53	95,24	0	94,05	94,52	-0,47	3,31	24	0	
18.10.2021	76,5	42,15	34,35	92,56	91,4	0	90,17	90,68	-0,51	3,093	24	0	
19.10.2021	76,97	42,58	34,39	90,21	89,08	0	87,84	88,36	-0,52	3,019	24	0	
20.10.2021	78,21	43,64	34,57	103,23	101,88	0	100,46	100,98	-0,52	3,47	24	0	
21.10.2021	79,92	43,65	36,27	110,66	109,07	0	107,57	108,09	-0,52	3,901	24	0	
22.10.2021	77,3	42,18	35,12	94,15	92,9	0	91,7	92,17	-0,47	3,219	24	0	
23.10.2021	76,96	41,38	35,58	96,11	94,78	0	93,61	94,04	-0,43	3,326	24	0	
Итого:				2984,5	2947,9	0,53	2906,84	2923,86	-17,02	101,307	720	0	
Средние:	76,99	42,11	34,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21гч.	40816,69	40114,86	1,04	39617,82	39642,61	-24,79	1258,394	8423	0
23/10/21гч.	43801,19	43062,78	1,57	42524,66	42566,47	-41,81	1359,701	9143	0
Итого:	2984,5	2947,92	0,53	2906,84	2923,86	-17,02	101,307	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х76ЕЕ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,72	44,17	33,55	98,92	96,87	0	96,31	95,95	0,36	3,226	24	0	
25.09.2021	77,72	44,04	33,68	100,77	98,7	0	98,08	97,81	0,27	3,3	24	0	
26.09.2021	76,58	43,96	32,62	100,02	98,06	0	97,45	97,13	0,32	3,179	24	0	
27.09.2021	77,74	43,8	33,94	95,1	93,21	0	92,57	92,36	0,21	3,139	24	0	
28.09.2021	77,55	44,19	33,36	99,42	97,44	0	96,78	96,58	0,2	3,227	24	0	
29.09.2021	77,67	43,97	33,7	98,55	96,61	0,2	95,93	95,74	0,19	3,23	24	0	
30.09.2021	77,96	43,9	34,06	98,47	96,51	0	95,84	95,64	0,2	3,264	24	0	
01.10.2021	78,52	44,05	34,47	96,58	94,66	0	93,99	93,82	0,17	3,237	24	0	
02.10.2021	77,67	43,52	34,15	101,26	99,2	0	98,59	98,31	0,28	3,365	24	0	
03.10.2021	77,37	44,36	33,01	114,48	112,09	0	111,46	111,09	0,37	3,679	24	0	
04.10.2021	77,42	44,99	32,43	117,43	114,99	0	114,35	113,91	0,44	3,705	24	0	
05.10.2021	78,04	45,04	33	112,01	109,67	0,01	109,01	108,62	0,39	3,594	24	0	
06.10.2021	77,76	43,9	33,86	101,49	99,41	0	98,79	98,51	0,28	3,344	24	0	
07.10.2021	77,68	43,94	33,74	104,85	102,67	0	102,1	101,75	0,35	3,443	24	0	
08.10.2021	77,31	44,49	32,82	99,75	97,81	0	97,14	96,91	0,23	3,186	24	0	
09.10.2021	77,24	43,18	34,06	97,5	95,56	0	94,95	94,74	0,21	3,232	24	0	
10.10.2021	77	43,5	33,5	102,62	100,58	0	99,95	99,68	0,27	3,346	24	0	
11.10.2021	78,34	43,17	35,17	98,05	96,04	0	95,41	95,22	0,19	3,355	24	0	
12.10.2021	76,97	43,95	33,02	99,29	97,36	0	96,73	96,48	0,25	3,191	24	0	
13.10.2021	78,31	43	35,31	94,61	92,7	0	92,07	91,92	0,15	3,251	24	0	
14.10.2021	76,85	43,64	33,21	95	93,2	0	92,52	92,38	0,14	3,068	24	0	
15.10.2021	77,69	43,36	34,33	91,14	89,4	0	88,7	88,64	0,06	3,04	24	0	
16.10.2021	77,15	43,17	33,98	95,27	93,44	0	92,81	92,62	0,19	3,152	24	0	
17.10.2021	77,23	42,64	34,59	100,11	98,14	0,15	97,47	97,32	0,15	3,369	24	0	
18.10.2021	77,28	42,94	34,34	95,04	93,29	0	92,52	92,51	0,01	3,175	24	0	
19.10.2021	78	45,44	32,56	100,37	98,42	0	97,71	97,47	0,24	3,177	24	0	
20.10.2021	77,85	46,35	31,5	112,3	109,94	0,01	109,31	108,82	0,49	3,442	24	0	
21.10.2021	81,07	45,83	35,24	116,18	113,43	0	112,85	112,3	0,55	3,975	24	0	
22.10.2021	78,88	46,11	32,77	114,67	112,18	0	111,53	111,04	0,49	3,652	24	0	
23.10.2021	77,99	45,09	32,9	105,13	102,97	0	102,31	101,98	0,33	3,364	24	0	
Итого:				3056,3	2994,5	0,37	2975,23	2967,25	7,98	99,907	720	0	
Средние:	77,75	44,12	33,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.	44075,3	44311,75	1,76	42797,02	43756,7	-959,68	1259,501	8415	0
23/10/21г.	47131,68	47306,3	2,13	45772,25	46723,95	-951,7	1359,408	9135	0
Итого:	3056,38	2994,55	0,37	2975,23	2967,25	7,98	99,907	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/
Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С1И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	78,12	42,17	35,95	92,12	90,75	0,21	89,65	90,03	-0,38	3,221	24	0	
25.09.2021	78,18	41,93	36,25	90,72	89,05	0	88,31	88,32	-0,01	3,199	24	0	
26.09.2021	77,02	42,32	34,7	98	95,97	0,01	95,47	95,19	0,28	3,31	24	0	
27.09.2021	78,32	41,91	36,41	95,6	93,33	0,37	93,02	92,6	0,42	3,386	24	0	
28.09.2021	77,98	42,5	35,48	101,19	98,82	0,57	98,5	97,99	0,51	3,495	24	0	
29.09.2021	78,15	42,09	36,06	96,33	94,02	0	93,78	93,27	0,51	3,377	24	0	
30.09.2021	78,56	41,89	36,67	99,83	97,38	0	97,13	96,58	0,55	3,56	24	0	
01.10.2021	79,05	41,67	37,38	98,72	96,25	0	96,03	95,48	0,55	3,585	24	0	
02.10.2021	78,15	41,81	36,34	96,73	94,39	0,01	94,13	93,64	0,49	3,418	24	0	
03.10.2021	77,82	42,33	35,49	112,66	109,97	0	109,67	109,04	0,63	3,889	24	0	
04.10.2021	77,95	43	34,95	115,67	112,91	0	112,59	111,95	0,64	3,932	24	0	
05.10.2021	78,51	42,59	35,92	109,83	107,12	0	106,87	106,21	0,66	3,837	24	0	
06.10.2021	78,28	41,99	36,29	98,88	96,44	0,01	96,23	95,63	0,6	3,49	24	0	
07.10.2021	78,22	42,07	36,15	105,03	102,45	0	102,2	101,62	0,58	3,691	24	0	
08.10.2021	77,82	42,35	35,47	104,31	101,79	0	101,54	100,95	0,59	3,6	24	0	
09.10.2021	77,82	42,1	35,72	95,95	93,61	0	93,41	92,89	0,52	3,334	24	0	
10.10.2021	77,47	41,94	35,53	102,88	100,39	0	100,14	99,6	0,54	3,555	24	0	
11.10.2021	78,89	41,61	37,28	95,79	93,35	0	93,19	92,62	0,57	3,473	24	0	
12.10.2021	77,48	41,87	35,61	97,21	94,87	0	94,64	94,11	0,53	3,366	24	0	
13.10.2021	78,8	41,67	37,13	93,87	91,5	0	91,33	90,78	0,55	3,393	24	0	
14.10.2021	77,37	42,09	35,28	94,6	92,33	0	92,14	91,59	0,55	3,248	24	0	
15.10.2021	78,2	41,42	36,78	90,1	87,85	0	87,71	87,13	0,58	3,224	24	0	
16.10.2021	77,69	41,39	36,3	95,01	92,68	0	92,47	91,96	0,51	3,354	24	0	
17.10.2021	77,77	41,59	36,18	102,07	99,57	0	99,33	98,81	0,52	3,592	24	0	
18.10.2021	77,76	41,26	36,5	91,33	89,06	0	88,9	88,34	0,56	3,244	24	0	
19.10.2021	78,42	40,91	37,51	89,88	87,58	0	87,45	86,85	0,6	3,274	24	0	
20.10.2021	78,16	41,52	36,64	98,81	96,32	0	96,13	95,53	0,6	3,519	24	0	
21.10.2021	81,52	42,59	38,93	108,23	105,29	0	105,1	104,4	0,7	4,09	24	0	
22.10.2021	79,43	42,78	36,65	102,84	100,21	0	100,01	99,34	0,67	3,664	24	0	
23.10.2021	78,35	41,13	37,22	91,16	88,84	0	88,73	88,12	0,61	3,3	24	0	
Итого:				2965,3	2894	1,18	2885,8	2870,57	15,23	104,62	720	0	
Средние:	78,24	41,94	36,29										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21 24ч.00	57783,33	56490,85	5,73	56148,07	55883,46	264,61	1812,188	14027	0
23/10/21 24ч.00	60748,68	59384,94	6,91	59033,87	58754,03	279,84	1916,808	14747	0
Итого:	2965,35	2894,09	1,18	2885,8	2870,57	15,23	104,62	720	0



[Handwritten signature]

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
[Handwritten signature]
/Л.А. Болтачева/ Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,96	50,89	27,07	130,23	128,91	0,16	126,76	127,36	-0,6	3,428	24	0	
25.09.2021	77,98	50,89	27,09	130,24	128,61	0	126,78	127,07	-0,29	3,436	24	0	
26.09.2021	76,78	50	26,78	130,03	128,25	0	126,66	126,74	-0,08	3,391	24	0	
27.09.2021	78,06	50,74	27,32	130,01	128,05	0,3	126,55	126,52	0,03	3,457	24	0	
28.09.2021	77,82	50,98	26,84	133,87	131,75	0,44	130,29	130,14	0,15	3,496	24	0	
29.09.2021	77,91	50,49	27,42	130,45	128,29	0,28	126,98	126,74	0,24	3,479	24	0	
30.09.2021	78,23	50,61	27,62	131,29	129,07	0,3	127,75	127,52	0,23	3,527	24	0	
01.10.2021	78,81	50,6	28,21	129,8	127,56	0,06	126,28	126,05	0,23	3,566	24	0	
02.10.2021	77,9	50,47	27,43	129,73	127,64	0,01	126,3	126,12	0,18	3,464	24	0	
03.10.2021	77,54	48,92	28,62	132,66	130,39	0	129,16	128,91	0,25	3,696	24	0	
04.10.2021	77,57	50,25	27,32	138,26	135,85	0,11	134,61	134,23	0,38	3,677	24	0	
05.10.2021	78,25	50,2	28,05	136,4	133,92	0	132,73	132,36	0,37	3,721	24	0	
06.10.2021	78,06	50,23	27,83	132,38	130,02	0,09	128,81	128,47	0,34	3,582	24	0	
07.10.2021	77,95	50,24	27,71	133,45	131,1	0	129,9	129,56	0,34	3,595	24	0	
08.10.2021	77,63	49,91	27,72	136,28	133,91	0	132,71	132,37	0,34	3,68	24	0	
09.10.2021	77,58	49,62	27,96	129,76	127,49	0	126,33	126	0,33	3,534	24	0	
10.10.2021	77,22	48,56	28,66	129,35	127,06	0	125,99	125,69	0,3	3,61	24	0	
11.10.2021	78,64	50,24	28,4	130,27	127,95	0	126,73	126,44	0,29	3,597	24	0	
12.10.2021	77,21	49,9	27,31	129,27	127,04	0,01	125,87	125,57	0,3	3,436	24	0	
13.10.2021	78,59	50,63	27,96	129,85	127,52	0	126,34	126	0,34	3,531	24	0	
14.10.2021	77,1	50,25	26,85	129,13	126,95	0	125,76	125,47	0,29	3,376	24	0	
15.10.2021	78,01	50,98	27,03	129,11	126,91	0	125,67	125,39	0,28	3,399	24	0	
16.10.2021	77,47	50,24	27,23	129,16	126,95	0	125,74	125,47	0,27	3,424	24	0	
17.10.2021	77,46	49,33	28,13	129,98	127,64	0,01	126,59	126,2	0,39	3,56	24	0	
18.10.2021	77,57	50,02	27,55	129,07	126,75	0	125,66	125,26	0,4	3,458	24	0	
19.10.2021	78,26	50,65	27,61	129	126,64	0	125,54	125,12	0,42	3,467	24	0	
20.10.2021	77,98	50,47	27,51	131,91	129,52	0	128,4	127,96	0,44	3,53	24	0	
21.10.2021	81,26	51,26	30	139,81	136,94	0	135,79	135,27	0,52	4,074	24	0	
22.10.2021	79,13	51,52	27,61	137,24	134,7	0	133,48	133,03	0,45	3,686	24	0	
23.10.2021	78,2	49,65	28,55	129,19	126,76	0	125,76	125,31	0,45	3,591	24	0	
Итого:				3947,1	3880,1	1,77	3841,92	3834,34	7,58	106,468	720	0	
Средние:	78	50,29	27,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.:	66882,51	65912,17	138,32	65044,99	65125,46	-80,47	1856,928	14029	0
23/10/21г.:	70829,69	69792,31	140,09	68886,91	68959,8	-72,89	1963,396	14749	0
Итого:	3947,18	3880,14	1,77	3841,92	3834,34	7,58	106,468	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xвЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,84	45,29	32,55	103,91	101,74	0	101,16	100,76	0,4	3,289	24	0	
25.09.2021	77,79	45,59	32,2	99,43	97,02	0	96,76	96,08	0,68	3,116	24	0	
26.09.2021	76,68	44,94	31,74	105,87	103,03	0	103,17	102,07	1,1	3,274	24	0	
27.09.2021	77,86	45,17	32,69	102,11	99,25	0,37	99,37	98,31	1,06	3,246	24	0	
28.09.2021	77,68	45,31	32,37	107,25	104,27	0,53	104,42	103,23	1,19	3,379	24	0	
29.09.2021	77,75	44,99	32,76	102,91	100,06	0,46	100,16	99,09	1,07	3,279	24	0	
30.09.2021	78,12	45,01	33,11	106,87	103,85	0,04	104,03	102,85	1,18	3,44	24	0	
01.10.2021	78,65	44,62	34,03	104,59	101,56	0	101,76	100,58	1,18	3,461	24	0	
02.10.2021	77,79	45,14	32,65	105,97	102,94	0	103,13	101,92	1,21	3,362	24	0	
03.10.2021	77,53	45,43	32,1	123,07	119,61	0	119,82	118,42	1,4	3,848	24	0	
04.10.2021	77,57	46,05	31,52	122,18	118,77	0	118,99	117,6	1,39	3,75	24	0	
05.10.2021	78,16	45,82	32,34	113,72	110,51	0,08	110,67	109,39	1,28	3,577	24	0	
06.10.2021	77,93	45,73	32,2	109,64	106,56	0	106,72	105,49	1,23	3,435	24	0	
07.10.2021	77,87	45,51	32,36	113,36	110,14	0	110,35	109,06	1,29	3,567	24	0	
08.10.2021	77,57	45,86	31,71	115,56	112,31	0	112,52	111,22	1,3	3,566	24	0	
09.10.2021	77,43	45,47	31,96	106,76	103,75	0	103,93	102,77	1,16	3,319	24	0	
10.10.2021	77,14	45,56	31,58	110,77	107,68	0	107,88	106,66	1,22	3,407	24	0	
11.10.2021	78,47	45,18	33,29	100,23	97,32	0	97,53	96,39	1,14	3,246	24	0	
12.10.2021	77,05	45,37	31,68	103,6	100,69	0	100,92	99,72	1,2	3,196	24	0	
13.10.2021	78,39	44,92	33,47	99,18	96,25	0,09	96,52	95,33	1,19	3,229	24	0	
14.10.2021	76,98	45,77	31,21	105,87	102,9	0	103,15	101,92	1,23	3,219	24	0	
15.10.2021	77,84	45,46	32,38	102,2	99,26	0	99,47	98,28	1,19	3,219	24	0	
16.10.2021	77,28	45,29	31,99	104,32	101,35	0	101,57	100,39	1,18	3,249	24	0	
17.10.2021	77,35	45,38	31,97	105,98	102,95	0	103,19	101,91	1,28	3,294	24	0	
18.10.2021	77,35	45,12	32,23	99,96	97,07	0	97,33	96,12	1,21	3,135	24	0	
19.10.2021	78,01	44,29	33,72	97,68	94,77	0	95,05	93,93	1,12	3,2	24	0	
20.10.2021	77,83	45,3	32,53	106,51	103,39	0	103,68	102,39	1,29	3,369	24	0	
21.10.2021	81,13	45,59	35,54	114,09	110,48	0	110,82	109,41	1,41	3,938	24	0	
22.10.2021	78,99	45,67	33,32	109,83	106,48	0,02	106,84	105,46	1,38	3,557	24	0	
23.10.2021	77,98	44,48	33,5	101,42	98,3	0,01	98,7	97,38	1,32	3,307	24	0	
Итого:				3204,8	3114,2	1,6	3119,61	3084,13	35,48	101,473	720	0	
Средние:	77,86	45,31	32,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21гч.	72592,87	70979,08	2,61	70614,09	70095,63	518,46	1896,881	14029	0
23/10/21гч.	75797,71	74093,34	4,21	73733,7	73179,76	553,94	1998,354	14749	0
Итого:	3204,84	3114,26	1,6	3119,61	3084,13	35,48	101,473	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	76,9	43,45	33,45	102,21	97,24	0	99,58	96,39	3,19	3,328	24	0	
25.09.2021	76,91	43,28	33,63	99,48	94,67	0	96,9	93,85	3,05	3,258	24	0	
26.09.2021	75,88	43,4	32,48	110,03	104,79	0	107,24	103,83	3,41	3,479	24	0	
27.09.2021	76,89	43,28	33,61	105,55	100,43	0	102,8	99,53	3,27	3,453	24	0	
28.09.2021	76,69	43,47	33,22	108,64	103,34	0	105,82	102,43	3,39	3,512	24	0	
29.09.2021	76,81	43,23	33,58	104,57	99,47	0	101,85	98,58	3,27	3,416	24	0	
30.09.2021	77,18	43,25	33,93	108,41	103,05	0	105,58	102,16	3,42	3,58	24	0	
01.10.2021	77,64	43,11	34,53	105,43	100,22	0	102,63	99,38	3,25	3,543	24	0	
02.10.2021	76,81	42,62	34,19	104,75	99,66	0	102,02	98,81	3,21	3,486	24	0	
03.10.2021	76,65	43,23	33,42	126,26	120,01	0	123	119,01	3,99	4,107	24	0	
04.10.2021	76,69	43,99	32,7	123,68	117,61	0	120,47	116,56	3,91	3,938	24	0	
05.10.2021	77,25	43,73	33,52	117,07	111,28	0	114	110,27	3,73	3,817	24	0	
06.10.2021	76,96	43,36	33,6	110,25	104,85	0	107,39	103,94	3,45	3,608	24	0	
07.10.2021	76,92	43,56	33,36	113,02	107,49	0	110,06	106,53	3,53	3,672	24	0	
08.10.2021	76,65	44,25	32,4	113,74	108,21	0	110,79	107,23	3,56	3,589	24	0	
09.10.2021	76,61	44,38	32,23	116,83	111,14	0	113,81	110,15	3,66	3,663	24	0	
10.10.2021	76,32	44,4	31,92	120,94	115,03	0	117,86	114	3,86	3,76	24	0	
11.10.2021	77,6	43,76	33,84	110,38	104,87	0	107,48	103,9	3,58	3,633	24	0	
12.10.2021	76,29	44,4	31,89	112,71	107,18	0	109,81	106,21	3,6	3,501	24	0	
13.10.2021	77,51	44,1	33,41	106,48	101,16	0	103,69	100,2	3,49	3,462	24	0	
14.10.2021	76,2	44,65	31,55	111,12	105,69	0	108,28	104,73	3,55	3,411	24	0	
15.10.2021	77	43,95	33,05	108,74	103,34	0	105,9	102,38	3,52	3,498	24	0	
16.10.2021	76,5	44,43	32,07	109,87	104,46	0	107,03	103,5	3,53	3,43	24	0	
17.10.2021	76,61	44,13	32,48	116,39	110,61	0	113,38	109,64	3,74	3,679	24	0	
18.10.2021	76,61	44,26	32,35	110,04	104,61	0	107,2	103,64	3,56	3,467	24	0	
19.10.2021	77,25	44,22	33,03	105,99	100,71	0	103,22	99,76	3,46	3,41	24	0	
20.10.2021	76,98	44,23	32,75	117,84	111,93	0	114,78	110,88	3,9	3,758	24	0	
21.10.2021	80,1	44,33	35,77	118	111,85	0	114,7	110,82	3,88	4,104	24	0	
22.10.2021	78,1	44,2	33,9	118,12	112,17	0	114,95	111,16	3,79	3,898	24	0	
23.10.2021	77,08	43,07	34,01	110,97	105,43	0	108,05	104,5	3,55	3,673	24	0	
Итого:				3347,5	3182,5	0	3260,27	3153,97	106,3	108,133	720	0	
Средние:	76,98	43,79	33,19										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.ч	70235,13	65623,39	0,93	68389,05	64872,46	3516,59	1885,907	14026	0
23/10/21г.ч	73582,64	68805,89	0,93	71649,32	68026,43	3622,89	1994,04	14746	0
Итого:	3347,51	3182,5	0	3260,27	3153,97	106,3	108,133	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	78,37	43,07	35,3	100,3	98,59	0,01	97,59	97,72	-0,13	3,445	24	0	
25.09.2021	78,32	43,41	34,91	97,44	95,61	0	94,85	94,79	0,06	3,309	24	0	
26.09.2021	77,19	42,84	34,35	103,74	101,59	0	101,03	100,67	0,36	3,468	24	0	
27.09.2021	78,38	42,73	35,65	101,66	99,05	0	98,95	98,19	0,76	3,525	24	0	
28.09.2021	78,22	43,1	35,12	106,29	103,42	0	103,43	102,57	0,86	3,63	24	0	
29.09.2021	78,27	42,77	35,5	101,73	98,85	0	99,02	98,01	1,01	3,512	24	0	
30.09.2021	78,6	42,64	35,96	103,73	100,83	0	100,94	99,98	0,96	3,628	24	0	
01.10.2021	79,22	42,77	36,45	104,46	101,58	0	101,58	100,71	0,87	3,703	24	0	
02.10.2021	78,28	42,26	36,02	102,62	99,71	0	99,87	98,91	0,96	3,596	24	0	
03.10.2021	77,96	42,72	35,24	116,82	113,58	0	113,7	112,63	1,07	4,003	24	0	
04.10.2021	77,97	43,82	34,15	115,45	112,38	0	112,36	111,35	1,01	3,833	24	0	
05.10.2021	78,67	43,21	35,46	113,97	110,87	0	110,9	109,85	1,05	3,931	24	0	
06.10.2021	78,4	42,55	35,85	104	101,12	0	101,22	100,27	0,95	3,626	24	0	
07.10.2021	78,35	43,04	35,31	111,09	108,02	0	108,09	107,06	1,03	3,814	24	0	
08.10.2021	78,05	43,64	34,41	108,64	105,63	0	105,75	104,67	1,08	3,636	24	0	
09.10.2021	77,95	42,66	35,29	105,54	102,55	0	102,72	101,65	1,07	3,623	24	0	
10.10.2021	77,61	42,59	35,02	105,21	102,3	0	102,41	101,41	1	3,586	24	0	
11.10.2021	78,98	42,49	36,49	98,8	95,94	0	96,1	95,14	0,96	3,503	24	0	
12.10.2021	77,55	42,37	35,18	102,03	99,24	0	99,34	98,42	0,92	3,493	24	0	
13.10.2021	78,94	42,58	36,36	96,39	93,65	0	93,77	92,87	0,9	3,405	24	0	
14.10.2021	77,46	42,66	34,8	97,43	94,77	0	94,88	94,02	0,86	3,297	24	0	
15.10.2021	78,34	42,47	35,87	95,39	92,66	0	92,84	91,89	0,95	3,328	24	0	
16.10.2021	77,75	42,47	35,28	96,17	93,44	0	93,61	92,72	0,89	3,3	24	0	
17.10.2021	77,84	42,15	35,69	101,39	98,5	0	98,71	97,72	0,99	3,519	24	0	
18.10.2021	77,87	42,69	35,18	96,15	93,47	0	93,59	92,71	0,88	3,287	24	0	
19.10.2021	78,55	42,37	36,18	94,85	92,11	0	92,29	91,35	0,94	3,338	24	0	
20.10.2021	78,35	43,06	35,29	102,66	99,77	0,01	99,9	98,91	0,99	3,524	24	0	
21.10.2021	81,63	43,91	37,72	109,31	106,01	0	106,14	105,04	1,1	4,002	24	0	
22.10.2021	79,46	43,71	35,75	110,21	107,07	0	107,16	106,14	1,02	3,831	24	0	
23.10.2021	78,54	42,15	36,39	98,92	96,08	0	96,25	95,3	0,95	3,5	24	0	
Итого:				3102,3	3018,3	0,02	3018,99	2992,67	26,32	107,195	720	0	
Средние:	78,36	42,83	35,53										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21-24/09/21	67426,16	66462,81	616,79	65561,36	65681,92	-120,56	1900,731	14024	0
23/10/21-24/10/21	70528,55	69481,2	616,81	68580,35	68674,59	-94,24	2007,926	14744	0
Итого:	3102,39	3018,39	0,02	3018,99	2992,67	26,32	107,195	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Граб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	76,69	42,42	34,27	67,98	65,12	0,01	66,25	64,6	1,65	2,271	24	0	
25.09.2021	76,59	42,36	34,23	63,42	60,8	0,01	61,81	60,32	1,49	2,111	24	0	
26.09.2021	75,51	41,54	33,97	65,74	63,12	0,01	64,09	62,64	1,45	2,173	24	0	
27.09.2021	76,74	41,98	34,76	65,88	63,17	0,02	64,16	62,69	1,47	2,228	24	0	
28.09.2021	76,57	42,34	34,23	70,23	67,43	0,01	68,43	66,86	1,57	2,342	24	0	
29.09.2021	76,64	42,62	34,02	67,08	64,34	0,02	65,35	63,82	1,53	2,222	24	0	
30.09.2021	77,02	42,38	34,64	69,1	66,33	0	67,3	65,78	1,52	2,33	24	0	
01.10.2021	77,52	42,46	35,06	68,7	65,93	0,01	66,88	65,39	1,49	2,344	24	0	
02.10.2021	76,7	42,39	34,31	69,24	66,52	0,02	67,45	65,97	1,48	2,312	24	0	
03.10.2021	76,51	42,43	34,08	77,6	74,56	0,01	75,59	73,93	1,66	2,576	24	0	
04.10.2021	76,62	43,09	33,53	80,25	76,99	0,01	78,17	76,28	1,89	2,619	24	0	
05.10.2021	77,13	43,17	33,96	75,13	72	0,01	73,18	71,4	1,78	2,481	24	0	
06.10.2021	76,84	42,57	34,27	72,42	69,31	0,13	70,55	68,75	1,8	2,415	24	0	
07.10.2021	76,85	43,48	33,37	75,82	72,58	0,02	73,86	71,94	1,92	2,459	24	0	
08.10.2021	76,6	43,35	33,25	78,9	75,56	0,03	76,87	74,9	1,97	2,554	24	0	
09.10.2021	76,49	42,44	34,05	74,36	71,14	0,02	72,46	70,56	1,9	2,466	24	0	
10.10.2021	76,14	41,42	34,72	76,19	72,88	0,02	74,26	72,31	1,95	2,577	24	0	
11.10.2021	77,5	42,28	35,22	72,85	69,67	0,02	70,93	69,09	1,84	2,497	24	0	
12.10.2021	76,06	42,65	33,41	73,09	70,02	0,02	71,23	69,44	1,79	2,375	24	0	
13.10.2021	77,34	42,67	34,67	70,38	67,35	0,03	68,53	66,8	1,73	2,372	24	0	
14.10.2021	75,93	42,84	33,09	70,74	67,71	0,02	68,91	67,18	1,73	2,278	24	0	
15.10.2021	76,73	41,94	34,79	69,61	66,54	0,02	67,8	66,02	1,78	2,357	24	0	
16.10.2021	76,22	41,42	34,8	69,68	66,62	0,05	67,9	66,14	1,76	2,361	24	0	
17.10.2021	76,3	42,09	34,21	71,67	68,57	0,04	69,85	68,01	1,84	2,388	24	0	
18.10.2021	76,29	41,62	34,67	68,58	65,6	0,04	66,84	65,12	1,72	2,318	24	0	
19.10.2021	76,89	42,73	34,16	65,89	63,02	0,03	64,17	62,51	1,66	2,188	24	0	
20.10.2021	76,77	42,31	34,46	72,82	69,63	0,02	70,95	69,06	1,89	2,446	24	0	
21.10.2021	80,05	43,61	36,44	77,38	73,84	0,02	75,23	73,19	2,04	2,74	24	0	
22.10.2021	78,08	43,39	34,69	80,95	77,37	0,02	78,77	76,67	2,1	2,732	24	0	
23.10.2021	76,96	42,24	34,72	72,37	69,22	0,01	70,46	68,69	1,77	2,444	24	0	
Итого:				2154	2062,9	0,7	2098,23	2046,06	52,17	71,976	720	0	
Средние:	76,8	42,47	34,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.09.2021г.	43645,8	47852,75	2,79	42443,34	47331,68	-4888,34	1292,526	14024	0
23.10.2021г.	45799,85	49915,69	3,49	44541,57	49377,74	-4836,17	1364,502	14744	0
Итого:	2154,05	2062,94	0,7	2098,23	2046,06	52,17	71,976	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	76,91	45,81	31,1	65,04	63,64	0	63,36	63	0,36	1,969	24	0	
25.09.2021	76,95	44,96	31,99	64,12	62,74	0	62,46	62,15	0,31	2	24	0	
26.09.2021	75,85	44,85	31	68,37	66,87	0	66,62	66,21	0,41	2,066	24	0	
27.09.2021	76,93	45,37	31,56	66,95	65,38	0,01	65,21	64,72	0,49	2,058	24	0	
28.09.2021	76,74	45,77	30,97	71,03	69,23	0	69,17	68,56	0,61	2,142	24	0	
29.09.2021	76,82	45,46	31,36	67,46	65,88	0	65,73	65,25	0,48	2,061	24	0	
30.09.2021	77,23	44,73	32,5	69,11	67,43	0	67,31	66,81	0,5	2,188	24	0	
01.10.2021	77,69	44,99	32,7	65,89	64,35	0	64,13	63,73	0,4	2,098	24	0	
02.10.2021	76,89	44,99	31,9	68,16	66,53	0	66,38	65,88	0,5	2,116	24	0	
03.10.2021	76,74	45,03	31,71	79,33	77,43	0	77,29	76,69	0,6	2,448	24	0	
04.10.2021	76,81	46,23	30,58	80,55	78,66	0	78,48	77,9	0,58	2,397	24	0	
05.10.2021	77,35	45,28	32,07	76,68	74,89	0	74,66	74,16	0,5	2,392	24	0	
06.10.2021	77,08	45,44	31,64	70,76	69,18	0	68,93	68,48	0,45	2,182	24	0	
07.10.2021	77,04	45,46	31,58	74,2	72,58	0	72,28	71,87	0,41	2,279	24	0	
08.10.2021	76,69	46,85	29,84	75,85	74,24	0	73,87	73,47	0,4	2,202	24	0	
09.10.2021	76,68	45,43	31,25	74,55	72,87	0	72,62	72,15	0,47	2,27	24	0	
10.10.2021	76,36	45,22	31,14	76,07	74,41	0	74,13	73,69	0,44	2,306	24	0	
11.10.2021	77,65	45,73	31,92	70,74	69,11	0	68,87	68,39	0,48	2,2	24	0	
12.10.2021	76,32	46,32	30	74,13	72,61	0	72,24	71,89	0,35	2,164	24	0	
13.10.2021	77,52	45,93	31,59	69,42	67,88	0	67,6	67,21	0,39	2,134	24	0	
14.10.2021	76,26	45,97	30,29	75,2	73,46	0	73,3	72,74	0,56	2,218	24	0	
15.10.2021	77	46,15	30,85	70,42	68,74	0	68,59	68,03	0,56	2,115	24	0	
16.10.2021	76,53	45,86	30,67	70,22	68,56	0	68,4	67,84	0,56	2,094	24	0	
17.10.2021	76,64	45,26	31,38	75,53	73,68	0	73,58	72,95	0,63	2,308	24	0	
18.10.2021	76,61	46,21	30,4	70,83	69,18	0	68,99	68,46	0,53	2,096	24	0	
19.10.2021	77,28	45,76	31,52	69,46	67,77	0	67,63	67,1	0,53	2,129	24	0	
20.10.2021	77,03	46,05	30,98	76	74,12	0	74,05	73,42	0,63	2,294	24	0	
21.10.2021	80,17	46,45	33,72	75,68	73,53	0	73,56	72,77	0,79	2,478	24	0	
22.10.2021	78,15	46,27	31,88	76,05	74,07	0	74,03	73,3	0,73	2,36	24	0	
23.10.2021	77,12	45,7	31,42	71,79	70,06	0	69,9	69,36	0,54	2,197	24	0	
Итого:				2159,5	2109	0,01	2103,37	2088,18	15,19	65,961	720	0	
Средние:	77,03	45,65	31,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.	47793,2	46453,34	1,45	46523,06	45875,12	647,94	1197,911	14125	0
23/10/21г.	49952,79	48562,42	1,46	48626,43	47963,3	663,13	1263,872	14845	0
Итого:	2159,59	2109,08	0,01	2103,37	2088,18	15,19	65,961	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/
Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кортр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x14C5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	78,3	44,02	34,28	90,03	88,54	0	87,59	87,77	-0,18	3,001	24	0	
25.09.2021	78,27	43,93	34,34	88,45	86,95	0	86,07	86,16	-0,09	2,954	24	0	
26.09.2021	77,12	43,91	33,21	88,37	86,94	0	86,07	86,17	-0,1	2,857	24	0	
27.09.2021	78,34	43,75	34,59	86	84,49	0,01	83,68	83,74	-0,06	2,894	24	0	
28.09.2021	78,2	44,13	34,07	91,39	89,87	0	88,94	89,06	-0,12	3,026	24	0	
29.09.2021	78,23	43,67	34,56	88,03	86,55	0	85,68	85,79	-0,11	2,958	24	0	
30.09.2021	78,52	43,72	34,8	87,5	86,02	0,01	85,12	85,3	-0,18	2,961	24	0	
01.10.2021	79,12	43,68	35,44	85,48	83,98	0,14	83,14	83,21	-0,07	2,945	24	0	
02.10.2021	78,22	43,73	34,49	90,35	88,85	0	87,94	88,07	-0,13	3,03	24	0	
03.10.2021	77,8	43,93	33,87	94,85	93,34	0	92,34	92,53	-0,19	3,124	24	0	
04.10.2021	77,84	44,07	33,77	99,42	97,86	0,01	96,77	96,95	-0,18	3,268	24	0	
05.10.2021	78,57	43,89	34,68	93,77	92,23	0	91,22	91,43	-0,21	3,162	24	0	
06.10.2021	78,35	43,67	34,68	93,37	91,84	0,01	90,88	91,04	-0,16	3,149	24	0	
07.10.2021	78,23	43,72	34,51	92,3	90,8	0	89,83	89,99	-0,16	3,097	24	0	
08.10.2021	77,9	43,94	33,96	95,74	94,22	0,01	93,19	93,4	-0,21	3,161	24	0	
09.10.2021	77,83	43,42	34,41	89,74	88,3	0	87,39	87,54	-0,15	3,006	24	0	
10.10.2021	77,52	43,57	33,95	89,8	88,4	0,01	87,47	87,62	-0,15	2,967	24	0	
11.10.2021	78,92	43,26	35,66	84,68	83,23	0	82,39	82,49	-0,1	2,937	24	0	
12.10.2021	77,47	43,2	34,27	85,92	84,56	0,01	83,65	83,83	-0,18	2,865	24	0	
13.10.2021	78,9	43,38	35,52	83,52	82,09	0	81,26	81,36	-0,1	2,885	24	0	
14.10.2021	77,37	43,89	33,48	85,18	83,87	0,01	82,95	83,11	-0,16	2,778	24	0	
15.10.2021	78,32	43,44	34,88	84,75	83,37	0	82,47	82,62	-0,15	2,872	24	0	
16.10.2021	77,69	43,61	34,08	85,53	84,18	0	83,27	83,43	-0,16	2,837	24	0	
17.10.2021	77,74	43,3	34,44	87,32	85,95	0,01	85,01	85,17	-0,16	2,924	24	0	
18.10.2021	77,81	43,61	34,2	82,38	81,06	0	80,19	80,34	-0,15	2,74	24	0	
19.10.2021	78,52	43,32	35,2	81,58	80,23	0	79,35	79,5	-0,15	2,793	24	0	
20.10.2021	78,27	44	34,27	85,53	84,16	0,02	83,23	83,4	-0,17	2,849	24	0	
21.10.2021	81,5	44,98	36,52	91,09	89,48	0,01	88,47	88,65	-0,18	3,227	24	0	
22.10.2021	79,25	44,12	35,13	88,96	87,48	0	86,51	86,67	-0,16	3,038	24	0	
23.10.2021	78,4	42,3	36,1	86,71	85,28	0	84,38	84,56	-0,18	3,044	24	0	
Итого:				2657,7	2614,1	0,26	2586,45	2590,9	-4,45	89,349	720	0	
Средние:	78,28	43,7	34,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.	35977,94	34336,71	9,1	34962,55	33894,51	1068,04	965,566	13788	0
23/10/21г.	38635,68	36950,83	9,36	37549	36485,41	1063,59	1054,915	14508	0
Итого:	2657,74	2614,12	0,26	2586,45	2590,9	-4,45	89,349	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{ншт}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{гвс} = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,43	48,41	29,02	45,72	43,9	0	44,51	43,42	1,09	1,292	24	0	
25.09.2021	77,41	48,69	28,72	44,85	43,05	0	43,64	42,57	1,07	1,253	24	0	
26.09.2021	76,32	48,44	27,88	46,07	44,23	0	44,87	43,75	1,12	1,25	24	0	
27.09.2021	77,5	48,51	28,99	42,95	41,23	0	41,83	40,75	1,08	1,213	24	0	
28.09.2021	77,3	49,12	28,18	45,28	43,47	0	44,08	42,99	1,09	1,24	24	0	
29.09.2021	77,34	48,52	28,82	42,95	41,23	0	41,82	40,75	1,07	1,203	24	0	
30.09.2021	77,72	48,27	29,45	44,01	42,25	0	42,82	41,77	1,05	1,259	24	0	
01.10.2021	78,2	48,39	29,81	42,79	41,07	0	41,61	40,59	1,02	1,239	24	0	
02.10.2021	77,37	48,84	28,53	44,81	43,03	0	43,6	42,55	1,05	1,243	24	0	
03.10.2021	77	48,6	28,4	46,88	45	0	45,66	44,52	1,14	1,295	24	0	
04.10.2021	77,08	48,54	28,54	47,45	45,56	0	46,21	45,08	1,13	1,318	24	0	
05.10.2021	77,67	48,46	29,21	46,67	44,79	0	45,42	44,3	1,12	1,326	24	0	
06.10.2021	77,55	48,61	28,94	46,41	44,56	0	45,19	44,08	1,11	1,306	24	0	
07.10.2021	77,4	48,67	28,73	47,08	45,2	0	45,85	44,72	1,13	1,316	24	0	
08.10.2021	77,02	48,58	28,44	46,85	44,98	0	45,63	44,5	1,13	1,298	24	0	
09.10.2021	77,07	48,59	28,48	46,15	44,3	0	44,94	43,82	1,12	1,279	24	0	
10.10.2021	76,75	48,15	28,6	47,72	45,81	0	46,51	45,33	1,18	1,331	24	0	
11.10.2021	78,07	48,06	30,01	44,35	42,57	0	43,16	42,09	1,07	1,294	24	0	
12.10.2021	76,72	49,03	27,69	46,32	44,47	0	45,09	43,99	1,1	1,249	24	0	
13.10.2021	77,94	48,57	29,37	42,08	40,39	0	40,96	39,91	1,05	1,205	24	0	
14.10.2021	76,58	48,7	27,88	45,02	43,22	0	43,84	42,74	1,1	1,221	24	0	
15.10.2021	77,38	48,48	28,9	42,25	40,57	0	41,13	40,09	1,04	1,191	24	0	
16.10.2021	76,88	48,79	28,09	43,55	41,8	0	42,41	41,32	1,09	1,19	24	0	
17.10.2021	76,93	47,98	28,95	44,86	43,07	0	43,67	42,59	1,08	1,263	24	0	
18.10.2021	76,95	48,89	28,06	42,61	40,9	0	41,48	40,42	1,06	1,163	24	0	
19.10.2021	77,58	48,35	29,23	41,41	39,76	0	40,32	39,28	1,04	1,178	24	0	
20.10.2021	77,33	48,67	28,66	42,61	40,91	0	41,46	40,43	1,03	1,188	24	0	
21.10.2021	80,41	48,19	32,22	40,1	38,49	0	38,96	38,01	0,95	1,255	24	0	
22.10.2021	78,3	48,33	29,97	42,81	41,1	0	41,63	40,63	1	1,247	24	0	
23.10.2021	77,5	48,85	28,65	43,83	42,08	0	42,65	41,6	1,05	1,221	24	0	
Итого:				1336,4	1282,9	0	1300,95	1268,59	32,36	37,526	720	0	
Средние:	77,42	48,54	28,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.	36930,5	43162,86	0,57	35920,02	42617,15	-6697,13	931,226	18060	0
23/10/21г.	38266,94	44445,85	0,57	37220,97	43885,74	-6664,77	968,752	18780	0
Итого:	1336,44	1282,99	0	1300,95	1268,59	32,36	37,526	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,94	48,07	29,87	42,01	40,51	0	40,87	40,03	0,84	1,222	24	0	
25.09.2021	77,94	47,83	30,11	41,2	39,51	0	40,1	39,03	1,07	1,207	24	0	
26.09.2021	76,9	47,7	29,2	45	43,27	0	43,82	42,79	1,03	1,279	24	0	
27.09.2021	78,06	47,81	30,25	43,17	41,39	0	41,98	40,91	1,07	1,269	24	0	
28.09.2021	77,81	48,04	29,77	43,85	42,15	0	42,71	41,67	1,04	1,275	24	0	
29.09.2021	77,91	47,33	30,58	41,96	40,24	0	40,82	39,76	1,06	1,249	24	0	
30.09.2021	78,26	47,85	30,41	41,64	39,95	0	40,55	39,47	1,08	1,233	24	0	
01.10.2021	78,77	47,79	30,98	41,46	39,74	0	40,35	39,26	1,09	1,249	24	0	
02.10.2021	77,92	48,05	29,87	42,03	40,39	0	40,91	39,91	1	1,225	24	0	
03.10.2021	77,66	48,03	29,63	48,79	46,99	0	47,51	46,51	1	1,406	24	0	
04.10.2021	77,71	48,66	29,05	50	48,21	0	48,69	47,72	0,97	1,415	24	0	
05.10.2021	78,3	48,27	30,03	46,82	45,05	0	45,52	44,55	0,97	1,368	24	0	
06.10.2021	78,03	47,61	30,42	42,69	41,05	0	41,54	40,57	0,97	1,265	24	0	
07.10.2021	77,95	48,19	29,76	44,18	42,52	0	42,99	42,04	0,95	1,278	24	0	
08.10.2021	77,6	48,56	29,04	44,38	42,81	0	43,24	42,34	0,9	1,254	24	0	
09.10.2021	77,58	47,72	29,86	42,15	40,68	0	41,05	40,2	0,85	1,225	24	0	
10.10.2021	77,24	47,85	29,39	43,88	42,36	0	42,75	41,88	0,87	1,255	24	0	
11.10.2021	78,57	47,98	30,59	39,43	37,97	0	38,38	37,51	0,87	1,174	24	0	
12.10.2021	77,19	47,57	29,62	42,74	41,18	0	41,62	40,71	0,91	1,233	24	0	
13.10.2021	78,44	47,1	31,34	38	36,57	0	36,99	36,18	0,81	1,158	24	0	
14.10.2021	77,11	47,6	29,51	42,49	40,92	0	41,39	40,44	0,95	1,222	24	0	
15.10.2021	77,92	46,85	31,07	39,65	38,14	0	38,61	37,68	0,93	1,2	24	0	
16.10.2021	77,33	47,25	30,08	39,1	37,6	0	38,07	37,15	0,92	1,145	24	0	
17.10.2021	77,45	47,34	30,11	42,89	41,28	0	41,72	40,8	0,92	1,256	24	0	
18.10.2021	77,47	47,97	29,5	40,66	39,1	0	39,64	38,63	1,01	1,169	24	0	
19.10.2021	78,1	47,89	30,21	37,94	36,43	0	36,95	36	0,95	1,116	24	0	
20.10.2021	77,91	47,43	30,48	44,21	42,47	0	43,04	42	1,04	1,309	24	0	
21.10.2021	81,16	48,63	32,53	45,63	43,75	0	44,27	43,26	1,01	1,44	24	0	
22.10.2021	78,97	47,63	31,34	44,43	42,6	0	43,24	42,13	1,11	1,354	24	0	
23.10.2021	78,02	47,17	30,85	40,27	38,61	0	39,26	38,16	1,1	1,213	24	0	
Итого:				1282,6	1233,4	0	1248,58	1219,29	29,29	37,663	720	0	
Средние:	77,97	47,79	30,18										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.-	37071,94	35649,31	3,53	36051,85	35183,45	868,4	939,426	18061	0
23/10/21г.-	38354,59	36882,75	3,53	37300,43	36402,74	897,69	977,089	18781	0
Итого:	1282,65	1233,44	0	1248,58	1219,29	29,29	37,663	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,2	48,2	29	40,4	39,58	0	39,36	39,1	0,26	1,141	24	0	
25.09.2021	77,29	47,82	29,47	40,17	39,39	0	39,14	38,92	0,22	1,152	24	0	
26.09.2021	76,12	47,22	28,9	40,57	39,82	0	39,51	39,34	0,17	1,142	24	0	
27.09.2021	77,34	47,42	29,92	40,14	39,37	0	39,09	38,89	0,2	1,168	24	0	
28.09.2021	77,09	47,8	29,29	42,33	41,54	0	41,27	41,06	0,21	1,208	24	0	
29.09.2021	77,21	50,28	26,93	43,14	42,39	0,01	41,99	41,91	0,08	1,131	24	0	
30.09.2021	77,54	49,88	27,66	43,24	42,52	0	42,08	42,04	0,04	1,165	24	0	
01.10.2021	78,05	51,08	26,97	42,5	41,81	0	41,3	41,33	-0,03	1,114	24	0	
02.10.2021	77,16	48,5	28,66	40,58	39,93	0	39,52	39,45	0,07	1,133	24	0	
03.10.2021	76,8	48,47	28,33	43,03	42,34	0	41,94	41,86	0,08	1,187	24	0	
04.10.2021	76,84	47,99	28,85	44,83	44,1	0	43,67	43,62	0,05	1,26	24	0	
05.10.2021	77,52	48,23	29,29	44,29	43,55	0	43,09	43,07	0,02	1,262	24	0	
06.10.2021	77,4	49,4	28	44,26	43,55	0	43,07	43,07	0	1,205	24	0	
07.10.2021	77,17	47,93	29,24	41,84	41,2	0	40,77	40,72	0,05	1,193	24	0	
08.10.2021	76,77	48,23	28,54	43	42,32	0	41,89	41,84	0,05	1,194	24	0	
09.10.2021	76,93	49,5	27,43	43,02	42,37	0	41,87	41,89	-0,02	1,147	24	0	
10.10.2021	76,53	48,22	28,31	43,52	42,85	0	42,41	42,37	0,04	1,201	24	0	
11.10.2021	77,9	49,62	28,28	42,08	41,44	0	40,94	40,96	-0,02	1,157	24	0	
12.10.2021	76,56	48,24	28,32	42,72	42,08	0	41,62	41,6	0,02	1,181	24	0	
13.10.2021	77,87	49,1	28,77	41,92	41,27	0	40,82	40,79	0,03	1,175	24	0	
14.10.2021	76,39	48,52	27,87	40,58	39,99	0	39,56	39,51	0,05	1,101	24	0	
15.10.2021	77,21	49,72	27,49	41,65	41,02	0	40,57	40,54	0,03	1,115	24	0	
16.10.2021	76,76	49,33	27,43	41,43	40,81	0	40,37	40,33	0,04	1,109	24	0	
17.10.2021	76,76	48,53	28,23	41,98	41,33	0	40,9	40,85	0,05	1,155	24	0	
18.10.2021	76,82	48,9	27,92	41,42	40,77	0	40,35	40,29	0,06	1,126	24	0	
19.10.2021	77,47	49,85	27,62	41,08	40,45	0	39,97	39,97	0	1,103	24	0	
20.10.2021	77,14	48,51	28,63	42,11	41,43	0	41,01	40,95	0,06	1,173	24	0	
21.10.2021	80,33	50,73	29,6	42,3	41,55	0,01	41,09	41,07	0,02	1,215	24	0	
22.10.2021	78,29	50,24	28,05	43,5	42,77	0	42,31	42,29	0,02	1,184	24	0	
23.10.2021	77,33	49	28,33	41,29	40,62	0	40,22	40,14	0,08	1,139	24	0	
Итого:				1264,9	1244,1	0,02	1231,7	1229,77	1,93	34,936	720	0	
Средние:	77,25	48,88	28,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/21	33847,19	32256,33	2,9	32931,97	31844,28	1087,69	855,643	18015	0
23/10/21	35112,11	33500,49	2,92	34163,67	33074,05	1089,62	890,579	18735	0
Итого:	1264,92	1244,16	0,02	1231,7	1229,77	1,93	34,936	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ Т.сут Mгвс = _____ Т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,69	42,49	35,2	129,6	125,54	0,28	126,17	124,52	1,65	4,438	24	0	
25.09.2021	77,73	42,41	35,32	132,08	127,75	0,01	128,56	126,7	1,86	4,538	24	0	
26.09.2021	76,59	42,38	34,21	133,09	128,78	0,01	129,6	127,7	1,9	4,43	24	0	
27.09.2021	77,85	42,36	35,49	128,16	123,88	0	124,74	122,85	1,89	4,422	24	0	
28.09.2021	77,58	42,73	34,85	134,95	130,54	0,11	131,39	129,4	1,99	4,578	24	0	
29.09.2021	77,66	42,38	35,28	130,77	126,39	0,01	127,32	125,38	1,94	4,49	24	0	
30.09.2021	78,04	42,41	35,63	131,47	126,86	0,01	127,97	125,79	2,18	4,557	24	0	
01.10.2021	78,52	42,39	36,13	126,6	122,25	0,03	123,18	121,22	1,96	4,444	24	0	
02.10.2021	77,61	42,26	35,35	125,7	121,52	0	122,37	120,55	1,82	4,323	24	0	
03.10.2021	77,26	42,7	34,56	145,88	140,76	0	142,07	139,6	2,47	4,907	24	0	
04.10.2021	77,4	43,57	33,83	156,84	151,19	0,01	152,7	149,84	2,86	5,164	24	0	
05.10.2021	78,04	43,31	34,73	151,76	146,3	0,05	147,68	145,03	2,65	5,128	24	0	
06.10.2021	77,85	42,71	35,14	143,11	137,92	0	139,32	136,75	2,57	4,892	24	0	
07.10.2021	77,68	42,51	35,17	138,16	133,18	0	134,5	132,01	2,49	4,726	24	0	
08.10.2021	77,27	42,38	34,89	139,04	134,02	0	135,4	132,89	2,51	4,719	24	0	
09.10.2021	77,32	42,24	35,08	132,01	127,32	0	128,55	126,26	2,29	4,507	24	0	
10.10.2021	76,94	41,84	35,1	137,29	132,34	0,01	133,71	131,28	2,43	4,687	24	0	
11.10.2021	78,36	41,98	36,38	130,75	125,99	0	127,22	124,98	2,24	4,625	24	0	
12.10.2021	76,97	42,47	34,5	134,34	129,43	0,01	130,83	128,31	2,52	4,512	24	0	
13.10.2021	78,26	42,31	35,95	127,31	122,51	0	123,89	121,5	2,39	4,452	24	0	
14.10.2021	76,81	42,58	34,23	128,66	123,94	0,01	125,32	122,93	2,39	4,285	24	0	
15.10.2021	77,64	42,5	35,14	126,43	121,82	0	123,08	120,8	2,28	4,322	24	0	
16.10.2021	77,16	42,45	34,71	128,46	123,8	0,01	125,12	122,79	2,33	4,341	24	0	
17.10.2021	77,19	42,11	35,08	131,99	127,14	0	128,54	126,12	2,42	4,506	24	0	
18.10.2021	77,23	42,21	35,02	127,27	122,67	0,01	123,92	121,69	2,23	4,333	24	0	
19.10.2021	77,92	42,13	35,79	125,32	120,76	0,01	121,97	119,77	2,2	4,361	24	0	
20.10.2021	77,58	42,36	35,22	132,02	127,2	0	128,53	126,16	2,37	4,523	24	0	
21.10.2021	80,85	43,62	37,23	146,19	140,53	0,01	142,05	139,28	2,77	5,286	24	0	
22.10.2021	78,78	43,44	35,34	149,53	143,97	0,01	145,45	142,68	2,77	5,137	24	0	
23.10.2021	77,75	42,06	35,69	132,12	127,3	0,01	128,62	126,28	2,34	4,586	24	0	
Итого:				4036,9	3893,6	0,61	3929,77	3861,06	68,71	138,219	720	0	
Средние:	77,71	42,5	35,2										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.09.2021г.	674,74	663,51	0,42	659,24	656,06	3,18	14,968	157	0
23.10.2021г.	4711,64	4557,11	1,03	4589,01	4517,12	71,89	153,187	877	0
Итого:	4036,9	3893,6	0,61	3929,77	3861,06	68,71	138,219	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.10.2021г.

Л.А. Болтачева

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВ4AD ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,02	50,58	26,44	121,76	118,99	0	118,58	117,55	1,03	3,134	24	0	
25.09.2021	77,04	50,11	26,93	119,41	116,59	0	116,29	115,26	1,03	3,129	24	0	
26.09.2021	75,92	49,87	26,05	123,07	120,33	0	119,95	118,93	1,02	3,122	24	0	
27.09.2021	77,16	50,25	26,91	120,37	117,57	0	117,25	116,18	1,07	3,155	24	0	
28.09.2021	76,84	50,08	26,76	119,53	116,75	0	116,4	115,4	1	3,115	24	0	
29.09.2021	77	50,21	26,79	119,2	116,5	0	116,07	115,13	0,94	3,109	24	0	
30.09.2021	77,42	50,07	27,35	117,11	114,39	0	114,02	113,06	0,96	3,117	24	0	
01.10.2021	77,87	49,96	27,91	116,63	113,89	0	113,5	112,58	0,92	3,166	24	0	
02.10.2021	77,02	50,03	26,99	119,21	116,5	0	116,09	115,14	0,95	3,132	24	0	
03.10.2021	76,67	49,03	27,64	123,45	120,66	0	120,26	119,3	0,96	3,324	24	0	
04.10.2021	76,79	49,9	26,89	123,76	121,01	0	120,55	119,6	0,95	3,237	24	0	
05.10.2021	77,39	50,23	27,16	122,23	119,48	0	119,03	118,05	0,98	3,23	24	0	
06.10.2021	77,22	49,9	27,32	118,61	115,93	0	115,51	114,59	0,92	3,153	24	0	
07.10.2021	77,06	49,85	27,21	120,4	117,71	0	117,25	116,36	0,89	3,189	24	0	
08.10.2021	76,61	49,83	26,78	106,9	104,42	0	104,14	103,23	0,91	2,791	24	0	
09.10.2021	76,62	47,62	29	95,02	92,6	0	92,57	91,64	0,93	2,681	24	0	
10.10.2021	76,25	47,22	29,03	99,15	96,67	0	96,6	95,68	0,92	2,805	24	0	
11.10.2021	77,62	48,25	29,37	92,02	89,64	0	89,6	88,64	0,96	2,63	24	0	
12.10.2021	76,27	48,33	27,94	95,37	93,02	0	92,92	92,03	0,89	2,595	24	0	
13.10.2021	77,49	48,39	29,1	91,13	88,77	0	88,76	87,8	0,96	2,582	24	0	
14.10.2021	76,1	48,4	27,7	92,3	90,01	0	89,96	89,05	0,91	2,49	24	0	
15.10.2021	76,9	48,08	28,82	92,2	89,83	0	89,8	88,83	0,97	2,585	24	0	
16.10.2021	76,46	48,36	28,1	92,5	90,19	0	90,14	89,23	0,91	2,529	24	0	
17.10.2021	76,47	47,91	28,56	94,99	92,6	0	92,54	91,59	0,95	2,64	24	0	
18.10.2021	76,52	48,65	27,87	92,62	90,31	0	90,19	89,32	0,87	2,514	24	0	
19.10.2021	77,17	48,48	28,69	91,21	88,87	0	88,8	87,86	0,94	2,546	24	0	
20.10.2021	76,81	48,61	28,2	92,76	90,41	0	90,3	89,41	0,89	2,542	24	0	
21.10.2021	80,03	47,75	32,28	92,83	90,22	0	90,22	89,24	0,98	2,91	24	0	
22.10.2021	78,05	48,19	29,86	95,88	93,39	0	93,32	92,36	0,96	2,785	24	0	
23.10.2021	77,03	47,83	29,2	93,25	90,85	0	90,81	89,85	0,96	2,649	24	0	
Итого:				3194,8	3118,1	0	3111,42	3082,89	28,53	86,586	720	0	
Средние:	77,02	49,06	27,96										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/21г.	19099,33	18831,09	0	18688,77	18585,87	102,9	302,581	4690	1
23/10/21г.	22294,2	21949,19	0	21800,19	21668,76	131,43	389,167	5410	1
Итого:	3194,87	3118,1	0	3111,42	3082,89	28,53	86,586	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,63	46,05	31,58	49,52	48,13	0	48,21	47,64	0,57	1,519	24	0	
25.09.2021	77,62	46,23	31,39	45,74	44,33	0	44,55	43,85	0,7	1,399	24	0	
26.09.2021	76,46	46,29	30,17	51,6	50,03	0	50,29	49,5	0,79	1,517	24	0	
27.09.2021	77,75	46,28	31,47	49,57	48,01	0	48,25	47,52	0,73	1,515	24	0	
28.09.2021	77,47	46,56	30,91	51,78	50,24	0	50,43	49,74	0,69	1,557	24	0	
29.09.2021	77,64	46,13	31,51	49,81	48,42	0,07	48,47	47,92	0,55	1,526	24	0	
30.09.2021	77,93	46,46	31,47	52,16	50,75	0	50,77	50,23	0,54	1,598	24	0	
01.10.2021	78,44	46,3	32,14	49,23	47,9	0	47,91	47,42	0,49	1,539	24	0	
02.10.2021	77,53	46,35	31,18	51,57	50,23	0	50,2	49,74	0,46	1,565	24	0	
03.10.2021	77,2	46,87	30,33	61	59,43	0	59,39	58,79	0,6	1,802	24	0	
04.10.2021	77,31	47,25	30,06	62,12	60,56	0	60,51	59,92	0,59	1,816	24	0	
05.10.2021	77,96	46,89	31,07	57,86	56,37	0	56,33	55,76	0,57	1,748	24	0	
06.10.2021	77,72	46,31	31,41	53,15	51,8	0	51,72	51,28	0,44	1,623	24	0	
07.10.2021	77,62	46,31	31,31	54,1	52,71	0	52,68	52,18	0,5	1,65	24	0	
08.10.2021	77,29	46,65	30,64	53,72	52,39	0	52,28	51,83	0,45	1,602	24	0	
09.10.2021	77,22	46,08	31,14	48,4	47,26	0,01	47,13	46,77	0,36	1,466	24	0	
10.10.2021	76,87	46,17	30,7	54,98	53,64	0	53,56	53,1	0,46	1,643	24	0	
11.10.2021	78,31	46,09	32,22	50,73	49,49	0	49,37	48,99	0,38	1,59	24	0	
12.10.2021	76,85	45,98	30,87	48,9	47,75	0	47,63	47,24	0,39	1,473	24	0	
13.10.2021	78,21	45,95	32,26	46,49	45,36	0	45,23	44,87	0,36	1,459	24	0	
14.10.2021	76,78	46,19	30,59	49,22	48,05	0	47,92	47,54	0,38	1,464	24	0	
15.10.2021	77,57	45,97	31,6	46,33	45,22	0	45,13	44,74	0,39	1,424	24	0	
16.10.2021	76,99	45,84	31,15	46,33	45,23	0	45,14	44,76	0,38	1,406	24	0	
17.10.2021	77,13	46,32	30,81	53,38	52,1	0	52,01	51,59	0,42	1,603	24	0	
18.10.2021	77,12	46,01	31,11	48,07	46,89	0	46,83	46,4	0,43	1,457	24	0	
19.10.2021	77,82	46,14	31,68	46,28	45,17	0	45,09	44,68	0,41	1,426	24	0	
20.10.2021	77,56	46,4	31,16	52,85	51,54	0	51,46	51	0,46	1,603	24	0	
21.10.2021	80,87	47,8	33,07	56,59	55,05	0	54,96	54,41	0,55	1,818	24	0	
22.10.2021	78,69	46,93	31,76	53,35	52	0	51,91	51,49	0,42	1,646	24	0	
23.10.2021	77,69	45,9	31,79	47,51	46,35	0	46,26	45,86	0,4	1,469	24	0	
Итого:				1542,3	1502,4	0,08	1501,62	1486,76	14,86	46,923	720	0	
Средние:	77,64	46,35	31,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.-23/10/21г.	32067,99	31177,4	20,6	31198,68	30800,12	398,56	853,019	13787	0
23/10/21г.-23/10/21г.	33610,33	32679,8	20,68	32700,3	32286,88	413,42	899,942	14507	0
Итого:	1542,34	1502,4	0,08	1501,62	1486,76	14,86	46,923	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб x Tнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M гвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,71	48,95	28,76	87,01	86,83	0	84,69	85,89	-1,2	2,434	24	0	
25.09.2021	77,68	48,75	28,93	84,91	84,65	0	82,68	83,7	-1,02	2,392	24	0	
26.09.2021	76,53	49,07	27,46	90,57	90,43	0,02	88,24	89,42	-1,18	2,423	24	0	
27.09.2021	77,88	49,18	28,7	86,91	86,65	0,02	84,57	85,7	-1,13	2,427	24	0	
28.09.2021	77,48	49,41	28,07	88,91	88,72	0,05	86,56	87,72	-1,16	2,427	24	0	
29.09.2021	77,66	48,92	28,74	87,08	87,06	0,16	84,78	86,06	-1,28	2,435	24	0	
30.09.2021	78,13	48,91	29,22	86,43	86,33	0,07	84,12	85,39	-1,27	2,457	24	0	
01.10.2021	78,51	48,33	30,18	83,69	83,55	0,06	81,45	82,61	-1,16	2,459	24	0	
02.10.2021	77,67	48,82	28,85	89,46	89,53	0,03	87,13	88,54	-1,41	2,514	24	0	
03.10.2021	77,32	49,05	28,27	95,37	95,56	0,03	92,86	94,48	-1,62	2,625	24	0	
04.10.2021	77,46	49,28	28,18	95,25	95,45	0,02	92,74	94,36	-1,62	2,611	24	0	
05.10.2021	78	48,82	29,18	92,29	92,44	0,03	89,86	91,44	-1,58	2,618	24	0	
06.10.2021	77,85	48,72	29,13	88,23	88,41	0,29	85,88	87,42	-1,54	2,501	24	0	
07.10.2021	77,69	48,24	29,45	93,48	93,72	0,01	91,01	92,69	-1,68	2,677	24	0	
08.10.2021	77,2	51,5	25,7	105,75	105,94	0	103,01	104,63	-1,62	2,643	24	0	
09.10.2021	77,47	52,72	24,75	107,11	107,69	0,06	104,29	106,32	-2,03	2,581	24	0	
10.10.2021	77	52,78	24,22	108,01	108,7	0	105,2	107,29	-2,09	2,548	24	0	
11.10.2021	78,43	53,12	25,31	98,39	98,98	0,17	95,74	97,68	-1,94	2,423	24	0	
12.10.2021	77,08	53,12	23,96	105,07	105,82	0	102,31	104,44	-2,13	2,452	24	0	
13.10.2021	78,26	53,06	25,2	97,31	97,98	0,02	94,7	96,69	-1,99	2,387	24	0	
14.10.2021	76,94	53,44	23,5	104,07	104,98	0	101,35	103,58	-2,23	2,381	24	0	
15.10.2021	77,71	52,57	25,14	101,39	102,22	0	98,7	100,92	-2,22	2,482	24	0	
16.10.2021	77,33	52,75	24,58	102,26	103,2	0,01	99,58	101,85	-2,27	2,446	24	0	
17.10.2021	77,33	53,1	24,23	104,32	105,36	0,02	101,58	103,97	-2,39	2,462	24	0	
18.10.2021	77,37	52,91	24,46	102,29	103,29	0	99,6	101,97	-2,37	2,435	24	0	
19.10.2021	78,03	53,21	24,82	96,12	97,1	0,01	93,55	95,83	-2,28	2,323	24	0	
20.10.2021	77,62	52,97	24,65	101,41	102,56	0,02	98,75	101,21	-2,46	2,435	24	0	
21.10.2021	80,84	51,88	28,96	96,6	97,47	0,03	93,84	96,24	-2,4	2,717	24	0	
22.10.2021	78,95	52,5	26,45	100,09	101,7	0,05	97,36	100,42	-3,06	2,572	24	0	
23.10.2021	77,94	52,45	25,49	96,33	102,04	0,04	93,78	100,73	-6,95	2,386	24	0	
Итого:				2876,1	2894,3	1,22	2799,91	2859,19	-59,28	74,673	720	0	
Средние:	77,76	50,95	26,81										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.-23/10/21г.	30688,83	30195,63	2,5	29892,68	29762,67	130,01	612,904	6134	0
Итого:	2876,11	2894,36	1,22	2799,91	2859,19	-59,28	74,673	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,71	47,71	30	88,35	84,72	0	85,99	83,83	2,16	2,58	24	0	
25.09.2021	77,73	46,61	31,12	87,17	83,53	0	84,84	82,69	2,15	2,636	24	0	
26.09.2021	76,59	47,58	29,01	91,76	88,04	0	89,39	87,1	2,29	2,593	24	0	
27.09.2021	77,92	47,43	30,49	89,06	85,37	0	86,71	84,45	2,26	2,643	24	0	
28.09.2021	77,49	47,69	29,8	95,2	91,27	0	92,68	90,29	2,39	2,759	24	0	
29.09.2021	77,67	47,13	30,54	87,81	84,19	0	85,51	83,31	2,2	2,609	24	0	
30.09.2021	78,13	47,27	30,86	85,8	82,25	0	83,53	81,39	2,14	2,576	24	0	
01.10.2021	78,46	47,62	30,84	84,36	80,84	0	82,1	79,96	2,14	2,53	24	0	
02.10.2021	77,66	47,12	30,54	86,93	83,3	0	84,63	82,42	2,21	2,583	24	0	
03.10.2021	77,38	47,17	30,21	97,71	93,63	0	95,13	92,66	2,47	2,87	24	0	
04.10.2021	77,57	47,98	29,59	104,17	99,86	0	101,44	98,79	2,65	3,002	24	0	
05.10.2021	78,02	47,06	30,96	96,47	92,41	0	93,89	91,45	2,44	2,905	24	0	
06.10.2021	77,84	46,45	31,39	95,69	91,65	0	93,13	90,75	2,38	2,921	24	0	
07.10.2021	77,79	46,21	31,58	99,44	95,24	0	96,81	94,25	2,56	3,056	24	0	
08.10.2021	77,38	47,12	30,26	99,62	95,47	0	97,03	94,46	2,57	2,933	24	0	
09.10.2021	77,49	46,52	30,97	94,72	90,77	0	92,22	89,83	2,39	2,855	24	0	
10.10.2021	77,03	46,94	30,09	97,56	93,54	0	95	92,58	2,42	2,857	24	0	
11.10.2021	78,47	46,84	31,63	93,66	89,72	0	91,14	88,79	2,35	2,879	24	0	
12.10.2021	77,1	47,16	29,94	95,68	91,74	0	93,18	90,78	2,4	2,786	24	0	
13.10.2021	78,25	46,9	31,35	89,95	86,18	0	87,54	85,31	2,23	2,742	24	0	
14.10.2021	76,94	47,02	29,92	94,48	90,59	0	92,03	89,65	2,38	2,753	24	0	
15.10.2021	77,66	47,64	30,02	90,25	86,54	0	87,85	85,65	2,2	2,633	24	0	
16.10.2021	77,33	47,43	29,9	88,73	85,1	0	86,4	84,18	2,22	2,582	24	0	
17.10.2021	77,32	46,31	31,01	91,38	87,57	0	88,98	86,66	2,32	2,758	24	0	
18.10.2021	77,34	46,63	30,71	89,31	85,61	0	86,97	84,75	2,22	2,668	24	0	
19.10.2021	77,99	46,64	31,35	84,2	80,69	0	81,93	79,9	2,03	2,566	24	0	
20.10.2021	77,64	46,92	30,72	92,41	88,57	0	89,95	87,68	2,27	2,763	24	0	
21.10.2021	80,88	46,73	34,15	96,34	92,1	0	93,6	91,15	2,45	3,196	24	0	
22.10.2021	79,1	47,33	31,77	97,93	93,75	0	95,23	92,78	2,45	3,023	24	0	
23.10.2021	77,91	46,12	31,79	88,04	84,33	0	85,69	83,5	2,19	2,72	24	0	
Итого:				2774,1	2658,5	0	2700,52	2630,99	69,53	82,977	720	0	
Средние:	77,79	47,04	30,75										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г. - 01/10/21г.	37814,73	33977,97	0	36722,17	33491,15	3231,02	922,477	7282	4
02/10/21г. - 23/10/21г.	40588,91	36636,54	0	39422,69	36122,14	3300,55	1005,454	8002	4
Итого:	2774,18	2658,57	0	2700,52	2630,99	69,53	82,977	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб х Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,87	44,01	33,86	91,12	89,76	1,33	88,67	89,01	-0,34	2,997	24	0	
25.09.2021	77,84	44,2	33,64	87,51	86,14	1,3	85,19	85,41	-0,22	2,867	24	0	
26.09.2021	76,67	44,02	32,65	93,14	91,73	1,33	90,73	90,91	-0,18	2,957	24	0	
27.09.2021	78,04	44,28	33,76	93,11	91,62	1,28	90,65	90,78	-0,13	3,058	24	0	
28.09.2021	77,64	44,6	33,04	102,06	100,45	1,23	99,37	99,5	-0,13	3,282	24	0	
29.09.2021	77,82	43,88	33,94	93,36	91,86	1,2	90,9	91,06	-0,16	3,084	24	0	
30.09.2021	78,29	44,11	34,18	96,17	94,6	1,17	93,57	93,77	-0,2	3,194	24	0	
01.10.2021	78,62	44,19	34,43	90,59	89,05	1,15	88,14	88,26	-0,12	3,032	24	0	
02.10.2021	77,81	44,21	33,6	95,97	94,41	1,2	93,45	93,53	-0,08	3,137	24	0	
03.10.2021	77,5	43,92	33,58	113,45	111,64	1,28	110,45	110,64	-0,19	3,706	24	0	
04.10.2021	77,66	45,05	32,61	110,91	109,16	1,25	107,97	108,17	-0,2	3,519	24	0	
05.10.2021	78,19	44,21	33,98	107,42	105,61	0,48	104,55	104,65	-0,1	3,551	24	0	
06.10.2021	78,02	43,83	34,19	107,02	105,25	0	104,18	104,28	-0,1	3,56	24	0	
07.10.2021	77,91	43,92	33,99	105,68	103,97	0,01	102,89	103,06	-0,17	3,494	24	0	
08.10.2021	77,5	44,23	33,27	105,45	103,8	0,01	102,64	102,81	-0,17	3,415	24	0	
09.10.2021	77,56	43,76	33,8	98,7	97,11	0	96,08	96,2	-0,12	3,246	24	0	
10.10.2021	77,16	43,77	33,39	106,97	105,28	0	104,2	104,32	-0,12	3,479	24	0	
11.10.2021	78,59	43,5	35,09	96,89	95,24	0	94,28	94,4	-0,12	3,308	24	0	
12.10.2021	77,19	43,81	33,38	96,37	94,71	0	93,86	93,85	0,01	3,13	24	0	
13.10.2021	78,43	43,05	35,38	92,99	91,28	0	90,49	90,53	-0,04	3,199	24	0	
14.10.2021	77,07	43,97	33,1	97,94	96,28	0	95,39	95,38	0,01	3,153	24	0	
15.10.2021	77,79	43,81	33,98	93,96	92,32	0	91,46	91,47	-0,01	3,105	24	0	
16.10.2021	77,42	43,3	34,12	93,23	91,6	0	90,76	90,82	-0,06	3,095	24	0	
17.10.2021	77,47	43,3	34,17	99,35	97,55	0,01	96,75	96,67	0,08	3,304	24	0	
18.10.2021	77,48	43,62	33,86	92,18	90,57	0	89,77	89,79	-0,02	3,035	24	0	
19.10.2021	78,16	43,48	34,68	90,81	89,17	0	88,39	88,42	-0,03	3,063	24	0	
20.10.2021	77,8	43,66	34,14	101,92	100,12	0	99,23	99,24	-0,01	3,383	24	0	
21.10.2021	81,07	45,02	36,05	112,29	110,14	0	109,09	109,1	-0,01	3,929	24	0	
22.10.2021	79,19	44,17	35,02	105,84	103,9	0,01	102,91	102,97	-0,06	3,601	24	0	
23.10.2021	78,06	43,11	34,95	97,32	95,56	0	94,72	94,72	0	3,307	24	0	
Итого:				2969,7	2919,8	14,24	2890,73	2893,72	-2,99	98,19	720	0	
Средние:	77,92	43,93	33,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.:	16712,81	16646,21	3,47	16358,97	16445,55	-86,58	291,872	4379	0
23/10/21г.:	19682,53	19566,09	17,71	19249,7	19339,27	-89,57	390,062	5099	0
Итого:	2969,72	2919,88	14,24	2890,73	2893,72	-2,99	98,19	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М.сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,18	47,39	29,79	67,94	66,8	0	66,17	66,12	0,05	1,97	24	0	
25.09.2021	77,17	47,56	29,61	67,53	66,39	0	65,76	65,7	0,06	1,944	24	0	
26.09.2021	76,09	47,77	28,32	73,93	72,65	0	72,03	71,89	0,14	2,038	24	0	
27.09.2021	77,34	47,31	30,03	70,09	68,78	0	68,24	68,08	0,16	2,048	24	0	
28.09.2021	77,02	47,57	29,45	78,17	76,65	0,09	76,14	75,84	0,3	2,244	24	0	
29.09.2021	75,21	46,8	28,41	70,08	68,74	0,01	68,33	68,05	0,28	1,942	24	0	
30.09.2021	77,63	47,3	30,33	74,3	72,89	0	72,33	72,14	0,19	2,191	24	0	
01.10.2021	78,02	47,08	30,94	71,46	70,07	0	69,57	69,38	0,19	2,151	24	0	
02.10.2021	77,21	46,99	30,22	72,86	71,45	0	70,94	70,72	0,22	2,143	24	0	
03.10.2021	76,98	47,24	29,74	84,28	82,61	0	82,08	81,75	0,33	2,439	24	0	
04.10.2021	77,08	47,74	29,34	84,47	82,79	0	82,26	81,9	0,36	2,412	24	0	
05.10.2021	77,61	47,3	30,31	78,88	77,27	0	76,77	76,47	0,3	2,325	24	0	
06.10.2021	77,4	46,91	30,49	75,98	74,42	0	73,98	73,65	0,33	2,254	24	0	
07.10.2021	77,31	46,99	30,32	78,52	76,91	0	76,44	76,11	0,33	2,318	24	0	
08.10.2021	76,86	47,25	29,61	80,14	78,52	0	78,06	77,72	0,34	2,311	24	0	
09.10.2021	77	47,32	29,68	73,87	72,35	0	71,95	71,6	0,35	2,134	24	0	
10.10.2021	76,56	46,72	29,84	78,74	77,03	0	76,7	76,24	0,46	2,289	24	0	
11.10.2021	77,94	46,19	31,75	72,63	70,96	0	70,67	70,27	0,4	2,241	24	0	
12.10.2021	76,55	47,16	29,39	72,28	70,7	0	70,4	69,97	0,43	2,065	24	0	
13.10.2021	77,71	46,67	31,04	68,72	67,13	0	66,9	66,45	0,45	2,076	24	0	
14.10.2021	76,46	46,82	29,64	75,5	73,78	0	73,55	73,07	0,48	2,18	24	0	
15.10.2021	77,15	46,61	30,54	71,77	70,1	0	69,88	69,42	0,46	2,133	24	0	
16.10.2021	76,8	46,78	30,02	72,77	71,07	0	70,9	70,36	0,54	2,128	24	0	
17.10.2021	76,97	46,79	30,18	80,17	78,29	0	78,07	77,5	0,57	2,356	24	0	
18.10.2021	76,88	46,54	30,34	72,87	71,14	0	70,95	70,43	0,52	2,149	24	0	
19.10.2021	77,56	46,42	31,14	70,52	68,82	0	68,64	68,12	0,52	2,136	24	0	
20.10.2021	77,24	46,67	30,57	78,76	76,87	0	76,7	76,07	0,63	2,347	24	0	
21.10.2021	80,55	46,54	34,01	82,6	80,43	0	80,27	79,64	0,63	2,73	24	0	
22.10.2021	78,61	46,81	31,8	85,02	82,89	0	82,71	82,06	0,65	2,63	24	0	
23.10.2021	77,5	46,87	30,63	79,99	78,03	0	77,9	77,23	0,67	2,385	24	0	
Итого:				2264,8	2216,5	0,1	2205,29	2193,95	11,34	66,709	720	0	
Средние:	77,25	47	30,24										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.:	15913,39	15727,18	0,06	15561,56	15532,4	29,16	288,429	4885	0
23/10/21г.:	18178,23	17943,71	0,16	17766,85	17726,35	40,5	355,138	5605	0
Итого:	2264,84	2216,53	0,1	2205,29	2193,95	11,34	66,709	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,08	44,16	32,92	64,9	63,26	0,01	63,23	62,73	0,5	2,08	24	0	
25.09.2021	77,06	44,16	32,9	63,25	61,81	0	61,63	61,3	0,33	2,024	24	0	
26.09.2021	76,02	43,89	32,13	68,06	66,74	0	66,32	66,16	0,16	2,129	24	0	
27.09.2021	77,28	43,94	33,34	64,21	62,92	0	62,5	62,37	0,13	2,083	24	0	
28.09.2021	76,93	44,52	32,41	69,02	67,69	0	67,19	67,12	0,07	2,176	24	0	
29.09.2021	77,11	44,05	33,06	67,66	66,28	0	65,89	65,65	0,24	2,176	24	0	
30.09.2021	77,53	44,42	33,11	67,76	66,37	0	65,95	65,77	0,18	2,182	24	0	
01.10.2021	77,94	44,25	33,69	66,52	65,15	0	64,74	64,56	0,18	2,182	24	0	
02.10.2021	77,1	44,36	32,74	67,5	66,12	0	65,72	65,52	0,2	2,149	24	0	
03.10.2021	76,91	44,6	32,31	77,95	76,44	0	75,91	75,75	0,16	2,453	24	0	
04.10.2021	77,04	44,98	32,06	78,82	77,32	0,02	76,75	76,59	0,16	2,458	24	0	
05.10.2021	77,49	44,33	33,16	73,04	71,57	0	71,11	70,91	0,2	2,357	24	0	
06.10.2021	77,31	43,98	33,33	70,72	69,29	0	68,86	68,67	0,19	2,294	24	0	
07.10.2021	77,3	44,17	33,13	76,63	75,1	0	74,6	74,38	0,22	2,469	24	0	
08.10.2021	76,88	44,3	32,58	75,99	74,45	0	74,01	73,71	0,3	2,412	24	0	
09.10.2021	76,88	43,93	32,95	69,09	67,64	0	67,3	66,97	0,33	2,216	24	0	
10.10.2021	76,48	43,52	32,96	74,51	72,98	0	72,57	72,32	0,25	2,391	24	0	
11.10.2021	77,87	43,53	34,34	68,3	66,83	0	66,49	66,24	0,25	2,282	24	0	
12.10.2021	76,43	43,59	32,84	66,55	65,19	0	64,85	64,63	0,22	2,129	24	0	
13.10.2021	77,62	43,38	34,24	64,17	62,77	0	62,48	62,27	0,21	2,138	24	0	
14.10.2021	76,35	43,9	32,45	68,24	66,82	0	66,49	66,2	0,29	2,155	24	0	
15.10.2021	77,05	43,54	33,51	65,1	63,66	0	63,39	63,15	0,24	2,121	24	0	
16.10.2021	76,65	43,74	32,91	65,8	64,35	0	64,08	63,77	0,31	2,109	24	0	
17.10.2021	76,76	43,35	33,41	69,79	68,27	0	67,99	67,7	0,29	2,271	24	0	
18.10.2021	76,7	43,47	33,23	64,78	63,33	0	63,11	62,79	0,32	2,094	24	0	
19.10.2021	77,38	43,48	33,9	63,64	62,18	0	61,94	61,68	0,26	2,095	24	0	
20.10.2021	77,09	43,88	33,21	70,51	68,94	0	68,63	68,34	0,29	2,276	24	0	
21.10.2021	80,45	45,21	35,24	76,82	74,91	0,01	74,65	74,17	0,48	2,631	24	0	
22.10.2021	78,57	45,16	33,41	79,95	77,97	0	77,81	77,21	0,6	2,598	24	0	
23.10.2021	77,44	45,43	32,01	74,95	73,08	0	72,97	72,36	0,61	2,332	24	0	
Итого:				2094,2	2049,4	0,04	2039,16	2030,99	8,17	67,462	720	0	
Средние:	77,22	44,1	33,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21-24/09/21	12773	12432,16	0,08	12488,08	12294,64	193,44	273,847	4886	0
23/10/21-24/10/21	14867,23	14481,59	0,12	14527,24	14325,63	201,61	341,309	5606	0
Итого:	2094,23	2049,43	0,04	2039,16	2030,99	8,17	67,462	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	76,72	48,09	28,63	64,16	62,75	0	62,49	62,03	0,46	1,787	24	0	
25.09.2021	76,74	47,52	29,22	61,75	60,35	0	60,15	59,66	0,49	1,758	24	0	
26.09.2021	75,62	47,28	28,34	63,9	62,49	0	62,31	61,8	0,51	1,765	24	0	
27.09.2021	76,8	47,5	29,3	61,28	59,88	0	59,7	59,23	0,47	1,747	24	0	
28.09.2021	76,49	47,74	28,75	63,28	61,84	0	61,66	61,21	0,45	1,771	24	0	
29.09.2021	76,63	47	29,63	61,57	60,15	0	59,98	59,48	0,5	1,779	24	0	
30.09.2021	77,07	47,43	29,64	62,11	60,69	0	60,49	60,04	0,45	1,791	24	0	
01.10.2021	77,51	47,5	30,01	62,33	60,93	0	60,64	60,27	0,37	1,816	24	0	
02.10.2021	76,63	47,34	29,29	62,02	60,65	0	60,43	60,05	0,38	1,767	24	0	
03.10.2021	76,38	47,8	28,58	66,69	65,23	0	65,01	64,51	0,5	1,855	24	0	
04.10.2021	76,49	48,1	28,39	68,83	67,35	0	67,05	66,63	0,42	1,903	24	0	
05.10.2021	77,11	47,93	29,18	68,38	66,9	0	66,58	66,14	0,44	1,941	24	0	
06.10.2021	76,85	47,23	29,62	62,96	61,61	0	61,35	60,99	0,36	1,815	24	0	
07.10.2021	76,78	47,76	29,02	65,45	64,07	0	63,75	63,35	0,4	1,849	24	0	
08.10.2021	76,43	48,07	28,36	67,39	66	0	65,66	65,27	0,39	1,863	24	0	
09.10.2021	76,42	47,39	29,03	62,66	61,38	0	61,01	60,69	0,32	1,771	24	0	
10.10.2021	76,02	46,77	29,25	62,54	61,27	0	60,98	60,64	0,34	1,784	24	0	
11.10.2021	77,34	47,14	30,2	59,13	57,89	0	57,62	57,32	0,3	1,741	24	0	
12.10.2021	76,03	47,19	28,84	62,6	61,34	0	61,01	60,68	0,33	1,758	24	0	
13.10.2021	77,25	47,06	30,19	60,02	58,76	0	58,47	58,17	0,3	1,766	24	0	
14.10.2021	75,87	47,33	28,54	60,74	59,49	0	59,21	58,86	0,35	1,689	24	0	
15.10.2021	76,63	47,08	29,55	58,21	56,99	0	56,73	56,43	0,3	1,675	24	0	
16.10.2021	76,2	47,03	29,17	58,08	56,86	0	56,63	56,29	0,34	1,651	24	0	
17.10.2021	76,23	46,5	29,73	61,36	60,08	0	59,81	59,49	0,32	1,776	24	0	
18.10.2021	76,25	47,03	29,22	58,54	57,34	0	57,06	56,8	0,26	1,667	24	0	
19.10.2021	76,88	46,55	30,33	57,07	55,87	0	55,59	55,34	0,25	1,687	24	0	
20.10.2021	76,59	46,97	29,62	61,66	60,33	0	60,08	59,71	0,37	1,78	24	0	
21.10.2021	79,8	48,83	30,97	62,91	61,47	0	61,15	60,79	0,36	1,894	24	0	
22.10.2021	77,79	47,42	30,37	62,79	61,39	0	61,14	60,77	0,37	1,855	24	0	
23.10.2021	76,77	46,44	30,33	59,59	58,27	0	58,08	57,72	0,36	1,762	24	0	
Итого:				1870	1829,6	0	1821,82	1810,36	11,46	53,463	720	0	
Средние:	76,74	47,36	29,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г. - 24/09/21г.	34477,32	33790,64	1,71	33550,25	33352,13	198,12	841,597	13789	1
23/10/21г. - 24/10/21г.	36347,32	35620,26	1,71	35372,07	35162,49	209,58	895,06	14509	1
Итого:	1870	1829,62	0	1821,82	1810,36	11,46	53,463	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.09.2021	76,95	43,41	33,54	70,84	69,82	0	69,02	69,19	-0,17	2,691	24	0	
25.09.2021	76,95	43,78	33,17	69,17	67,96	0	67,37	67,37	0	2,599	24	0	
26.09.2021	75,87	43,5	32,37	72,32	70,88	0	70,47	70,23	0,24	2,652	24	0	
27.09.2021	77,03	43,57	33,46	68,09	66,69	0	66,32	66,13	0,19	2,579	24	0	
28.09.2021	76,76	44,07	32,69	69,28	67,9	0	67,47	67,32	0,15	2,564	24	0	
29.09.2021	76,89	43,03	33,86	68,53	67,07	0	66,74	66,52	0,22	2,626	24	0	
30.09.2021	77,24	43,74	33,5	69,29	67,82	0	67,49	67,22	0,27	2,629	24	0	
01.10.2021	77,7	43,93	33,77	66,67	65,22	0	64,92	64,67	0,25	2,548	24	0	
02.10.2021	76,85	44,04	32,81	68,44	66,99	0	66,67	66,43	0,24	2,542	24	0	
03.10.2021	76,58	43,29	33,29	77,22	75,6	0	75,22	74,9	0,32	2,91	24	0	
04.10.2021	76,65	44,33	32,32	75,16	73,6	0	73,21	72,91	0,3	2,749	24	0	
05.10.2021	77,27	43,96	33,31	73,72	72,16	0	71,79	71,52	0,27	2,781	24	0	
06.10.2021	77,06	43,83	33,23	71,24	69,74	0	69,38	69,13	0,25	2,681	24	0	
07.10.2021	76,96	43,9	33,06	73,17	71,64	0	71,28	70,96	0,32	2,739	24	0	
08.10.2021	76,61	44,59	32,02	75,01	73,45	0	73,09	72,73	0,36	2,721	24	0	
09.10.2021	76,58	43,33	33,25	71,71	70,1	0	69,88	69,49	0,39	2,698	24	0	
10.10.2021	76,23	42,93	33,3	73,48	71,74	0	71,58	71,07	0,51	2,771	24	0	
11.10.2021	77,6	42,99	34,61	69,12	67,32	0	67,3	66,79	0,51	2,708	24	0	
12.10.2021	76,2	43,55	32,65	69,57	67,87	0	67,81	67,24	0,57	2,57	24	0	
13.10.2021	77,51	43,09	34,42	66,78	65,06	0	65,04	64,53	0,51	2,601	24	0	
14.10.2021	76,09	42,95	33,14	67,9	66,16	0	66,15	65,61	0,54	2,547	24	0	
15.10.2021	76,88	43,05	33,83	64,47	62,78	0	62,79	62,26	0,53	2,47	24	0	
16.10.2021	76,38	43,11	33,27	68,75	66,98	0	66,98	66,43	0,55	2,59	24	0	
17.10.2021	76,48	42,71	33,77	70,4	68,57	0	68,58	68	0,58	2,693	24	0	
18.10.2021	76,46	43,32	33,14	67,4	65,63	0,28	65,68	65,04	0,64	2,53	24	0	
19.10.2021	77,11	43,29	33,82	65,19	63,39	0,02	63,48	62,85	0,63	2,496	24	0	
20.10.2021	76,85	43,81	33,04	68,19	66,31	0	66,44	65,72	0,72	2,551	24	0	
21.10.2021	80,09	44,45	35,64	72,01	69,94	0	70,02	69,31	0,71	2,9	24	0	
22.10.2021	77,98	44,15	33,83	70,88	68,85	0	69,02	68,23	0,79	2,714	24	0	
23.10.2021	77,02	42,75	34,27	67,97	65,97	0	66,21	65,43	0,78	2,638	24	0	
Итого:				2101,9	2053,2	0,3	2047,4	2035,23	12,17	79,488	720	0	
Средние:	76,96	43,54	33,41										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/09/21г.ч.ч.	41776,6	41221,33	1,5	40651,03	40749,19	-98,16	1348,518	13789	0
23/10/21г.ч.ч.	43878,57	43274,54	1,8	42698,43	42784,42	-85,99	1428,006	14509	0
Итого:	2101,97	2053,21	0,3	2047,4	2035,23	12,17	79,488	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧБ ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
06.10.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	78,59	42,64	35,95	91,746	89,822	1,92	3,324	24	0	
25.09.2021	78,57	42,44	36,13	86,841	85,035	1,81	3,162	24	0	
26.09.2021	77,43	42,55	34,88	96,497	94,538	1,96	3,406	24	0	
27.09.2021	78,79	43,15	35,64	103,601	101,501	2,10	3,721	24	0	
28.09.2021	78,51	43,73	34,78	108,760	106,553	2,21	3,793	24	0	
29.09.2021	78,58	42,60	35,98	102,580	100,458	2,12	3,729	24	0	
30.09.2021	78,95	43,01	35,94	99,395	97,339	2,06	3,600	24	0	
01.10.2021	79,44	42,94	36,49	96,890	94,861	2,03	3,555	24	0	
02.10.2021	78,54	42,90	35,64	97,561	95,517	2,04	3,503	24	0	
03.10.2021	78,27	44,15	34,12	122,367	119,909	2,46	4,215	24	0	
04.10.2021	78,36	45,05	33,31	119,857	117,452	2,40	4,025	24	0	
05.10.2021	78,94	43,85	35,10	108,833	106,615	2,22	3,840	24	0	
06.10.2021	78,77	42,55	36,22	102,381	100,281	2,10	3,730	24	0	
07.10.2021	78,59	43,00	35,59	101,887	99,791	2,10	3,652	24	0	
08.10.2021	78,21	42,92	35,28	100,636	98,548	2,09	3,576	24	0	
09.10.2021	78,27	42,70	35,56	96,574	94,553	2,02	3,461	24	0	
10.10.2021	77,88	42,31	35,57	100,873	98,794	2,08	3,630	24	0	
11.10.2021	79,30	42,01	37,29	94,484	92,515	1,97	3,558	24	0	
12.10.2021	77,90	42,70	35,21	101,738	99,620	2,12	3,615	24	0	
13.10.2021	79,20	41,98	37,22	92,402	90,428	1,97	3,477	24	0	
14.10.2021	77,76	42,56	35,19	98,796	96,711	2,09	3,511	24	0	
15.10.2021	78,62	42,66	35,97	97,162	95,130	2,03	3,529	24	0	
16.10.2021	78,16	42,94	35,22	98,111	96,061	2,05	3,478	24	0	
17.10.2021	78,11	42,17	35,94	97,743	95,710	2,03	3,558	24	0	
18.10.2021	78,23	42,77	35,46	103,445	101,341	2,10	3,679	24	0	
19.10.2021	78,91	42,36	36,55	97,933	95,918	2,02	3,617	24	0	
20.10.2021	78,59	43,04	35,55	100,664	98,603	2,06	3,621	24	0	
21.10.2021	81,98	44,42	37,56	108,691	106,504	2,19	4,116	24	0	
22.10.2021	79,84	43,40	36,43	103,159	101,071	2,09	3,766	24	0	
23.10.2021	78,83	41,93	36,90	94,060	92,123	1,94	3,508	24	0	
Итого:				3025,67	2963,30	62,36	108,953	720		
Средние:	78,67	42,91	35,76							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21 12ч	112492,66	111590,28	1029,03	3904,246	26087	0
23/10/21 12ч	115518,33	114553,58	1091,39	4013,199	26807	0
Итого:	3025,67	2963,30	62,36	108,953	720	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись /Е.В. Жукова/
Ф.И.О. 25.10.2021г.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г. - 23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 В
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тжв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	78,23	39,98	38,26	83,992	82,744	81,982	81,982	1,25	0,00	3,149	24	0	
25.09.2021	78,21	39,91	38,30	81,608	80,248	79,584	79,584	1,36	0,00	3,060	24	0	
26.09.2021	77,05	39,46	37,58	83,496	82,152	81,487	81,487	1,34	0,00	3,088	24	0	
27.09.2021	78,41	40,54	37,87	89,440	88,120	87,290	87,290	1,32	0,00	3,324	24	0	
28.09.2021	78,15	41,58	36,57	95,360	94,016	93,077	93,077	1,34	0,00	3,389	24	0	
29.09.2021	78,17	40,27	37,90	87,088	85,784	84,995	84,995	1,30	0,00	3,239	24	0	
30.09.2021	78,54	40,09	38,44	86,472	85,184	84,391	84,391	1,29	0,00	3,248	24	0	
01.10.2021	78,99	40,29	38,70	81,592	80,384	79,618	79,618	1,21	0,00	3,100	24	0	
02.10.2021	78,12	39,54	38,58	82,952	81,832	81,031	81,031	1,12	0,00	3,133	24	0	
03.10.2021	77,92	41,05	36,86	100,592	99,328	98,290	98,290	1,26	0,00	3,644	24	0	
04.10.2021	78,04	42,54	35,50	105,928	104,752	103,541	103,541	1,18	0,00	3,683	24	0	
05.10.2021	78,60	41,57	37,03	97,072	95,808	94,793	94,793	1,26	0,00	3,510	24	0	
06.10.2021	78,40	40,52	37,88	90,968	89,752	88,843	88,843	1,22	0,00	3,366	24	0	
07.10.2021	78,22	40,36	37,87	90,736	89,512	88,622	88,622	1,22	0,00	3,370	24	0	
08.10.2021	77,85	40,55	37,31	91,256	90,048	89,143	89,143	1,21	0,00	3,328	24	0	
09.10.2021	77,87	39,62	38,25	86,512	85,280	84,486	84,486	1,23	0,00	3,249	24	0	
10.10.2021	77,50	39,79	37,71	89,392	88,200	87,345	87,345	1,19	0,00	3,317	24	0	
11.10.2021	78,90	39,71	39,19	85,472	84,256	83,443	83,443	1,22	0,00	3,288	24	0	
12.10.2021	77,50	40,00	37,50	87,056	85,888	85,057	85,057	1,17	0,00	3,212	24	0	
13.10.2021	78,78	39,83	38,95	82,872	81,696	80,905	80,905	1,18	0,00	3,164	24	0	
14.10.2021	77,32	39,70	37,62	83,032	81,984	81,166	81,166	1,05	0,00	3,076	24	0	
15.10.2021	78,19	39,78	38,41	83,352	82,208	81,410	81,410	1,14	0,00	3,141	24	0	
16.10.2021	77,70	40,08	37,62	81,352	80,288	79,491	79,491	1,06	0,00	3,004	24	0	
17.10.2021	77,70	39,60	38,09	85,208	84,056	83,248	83,248	1,15	0,00	3,201	24	0	
18.10.2021	77,78	39,89	37,89	82,408	81,304	80,510	80,510	1,10	0,00	3,062	24	0	
19.10.2021	78,44	39,80	38,64	80,264	79,104	78,359	78,359	1,16	0,00	3,043	24	0	
20.10.2021	78,16	40,82	37,35	85,936	84,744	83,912	83,912	1,19	0,00	3,160	24	0	
21.10.2021	81,54	41,45	40,09	91,472	90,096	89,152	89,152	1,38	0,00	3,569	24	0	
22.10.2021	79,45	40,91	38,54	92,608	91,384	90,409	90,409	1,22	0,00	3,479	24	0	
23.10.2021	78,41	39,58	38,83	84,696	83,544	82,726	82,726	1,15	0,00	3,229	24	0	
Итого:				2630,18	2593,70	2568,31	2568,31	156,04	0,00	97,824	720		
Средние:	78,27	40,29	37,98										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.:	130699,339	129773,093	127631,416	127574,225	31149,520	57,20	3823,658	23640	0
23/10/21г.:	133329,522	132366,789	130199,723	130142,532	31305,560	57,20	3921,482	24360	0
Итого:	2630,18	2593,70	2568,31	2568,31	156,04	0,00	97,824	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	75,94	42,81	33,13	69,97	67,5	0,01	68,19	66,98	1,21	2,256	24	0	
25.09.2021	75,81	42,85	32,96	66,99	64,63	0,01	65,25	64,11	1,14	2,149	24	0	
26.09.2021	74,84	42,9	31,94	71,59	69,03	0	69,83	68,45	1,38	2,228	24	0	
27.09.2021	76,06	42,32	33,74	67,63	65,1	0	65,91	64,6	1,31	2,224	24	0	
28.09.2021	75,72	42,91	32,81	73,58	70,8	0	71,71	70,21	1,5	2,353	24	0	
29.09.2021	75,81	42,36	33,45	67,86	65,26	0	66,12	64,77	1,35	2,209	24	0	
30.09.2021	76,33	42,56	33,77	71,29	68,46	0	69,47	67,93	1,54	2,345	24	0	
01.10.2021	76,54	42,46	34,08	67,84	65,12	0	66,08	64,58	1,5	2,25	24	0	
02.10.2021	75,82	43,06	32,76	69,08	66,34	0	67,3	65,81	1,49	2,204	24	0	
03.10.2021	75,67	42,87	32,8	76,55	73,5	0	74,59	72,84	1,75	2,446	24	0	
04.10.2021	75,85	43,25	32,6	79,09	75,93	0	77,06	75,23	1,83	2,511	24	0	
05.10.2021	76,31	42,95	33,36	77,24	74,11	0	75,22	73,51	1,71	2,507	24	0	
06.10.2021	76,08	42,71	33,37	71,44	68,56	0,01	69,64	68	1,64	2,322	24	0	
07.10.2021	76,05	42,71	33,34	74,08	71,07	0,01	72,2	70,47	1,73	2,406	24	0	
08.10.2021	75,67	43,25	32,42	76,11	73,07	0	74,2	72,47	1,73	2,404	24	0	
09.10.2021	75,71	42,7	33,01	72,01	69,06	0,02	70,19	68,47	1,72	2,312	24	0	
10.10.2021	75,29	42,8	32,49	73,21	70,23	0	71,37	69,64	1,73	2,318	24	0	
11.10.2021	76,54	41,96	34,58	68,66	65,76	0	66,87	65,26	1,61	2,31	24	0	
12.10.2021	75,25	42,98	32,27	69,26	66,43	0	67,53	65,87	1,66	2,175	24	0	
13.10.2021	76,33	42,45	33,88	67,7	64,86	0	65,95	64,35	1,6	2,234	24	0	
14.10.2021	75,16	42,61	32,55	71,33	68,4	0	69,54	67,85	1,69	2,262	24	0	
15.10.2021	75,78	42,42	33,36	67,31	64,5	0	65,61	64,02	1,59	2,189	24	0	
16.10.2021	75,53	42,53	33	69,09	66,22	0	67,36	65,74	1,62	2,221	24	0	
17.10.2021	75,59	42,57	33,02	73,99	70,92	0	72,11	70,34	1,77	2,376	24	0	
18.10.2021	75,5	42,46	33,04	69,82	66,91	0	68,06	66,4	1,66	2,247	24	0	
19.10.2021	76,1	42,26	33,84	67,84	65	0	66,08	64,5	1,58	2,234	24	0	
20.10.2021	75,75	42,54	33,21	72,14	69,14	0	70,33	68,59	1,74	2,334	24	0	
21.10.2021	78,92	42,93	35,99	76,98	73,63	0	74,9	72,99	1,91	2,697	24	0	
22.10.2021	77,15	42,91	34,24	73,66	70,54	0	71,75	69,96	1,79	2,455	24	0	
23.10.2021	75,98	42,35	33,63	69,23	66,33	0	67,47	65,79	1,68	2,269	24	0	
Итого:				2142,5	2056,4	0,06	2087,89	2039,73	48,16	69,447	720	0	
Средние:	75,96	42,68	33,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21-24/09/21	10752,17	10461,73	0,03	10532,38	10345,36	187,02	192,679	4357	0
23/10/21-24/10/21	12894,74	12518,14	0,09	12620,27	12385,09	235,18	262,126	5077	0
Итого:	2142,57	2056,41	0,06	2087,89	2039,73	48,16	69,447	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/тр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	76,47	46,89	29,58	85,01	84,03	0	82,81	83,17	-0,36	2,449	24	0	
25.09.2021	76,41	46,84	29,57	84,6	83,7	0	82,44	82,82	-0,38	2,437	24	0	
26.09.2021	75,37	46,8	28,57	87,84	86,86	0	85,63	85,94	-0,31	2,442	24	0	
27.09.2021	76,62	46,88	29,74	85,09	84,02	0,01	82,9	83,16	-0,26	2,461	24	0	
28.09.2021	76,23	46,74	29,49	85,33	84,21	0	83,14	83,36	-0,22	2,45	24	0	
29.09.2021	76,38	46,45	29,93	87,04	85,85	0	84,83	84,95	-0,12	2,538	24	0	
30.09.2021	76,86	46,23	30,63	86,72	85,44	0	84,45	84,58	-0,13	2,587	24	0	
01.10.2021	77,14	46,78	30,36	84,31	83,05	0	82,11	82,23	-0,12	2,494	24	0	
02.10.2021	76,38	46,62	29,76	86,48	85,2	0	84,25	84,3	-0,05	2,503	24	0	
03.10.2021	76,15	46,62	29,53	92,69	91,3	0	90,33	90,35	-0,02	2,666	24	0	
04.10.2021	76,27	46,99	29,28	90,8	89,42	0	88,46	88,46	0	2,59	24	0	
05.10.2021	76,78	46,86	29,92	91,71	90,27	0	89,33	89,29	0,04	2,67	24	0	
06.10.2021	76,57	45,97	30,6	90,06	88,62	0	87,73	87,72	0,01	2,684	24	0	
07.10.2021	76,46	46,33	30,13	90,62	89,19	0	88,31	88,28	0,03	2,663	24	0	
08.10.2021	76,09	46,47	29,62	91,63	90,2	0	89,29	89,27	0,02	2,644	24	0	
09.10.2021	76,21	46,69	29,52	89,82	88,39	0	87,53	87,47	0,06	2,583	24	0	
10.10.2021	75,79	46	29,79	91,76	90,27	0	89,45	89,4	0,05	2,664	24	0	
11.10.2021	77,08	46,29	30,79	85,73	84,26	0	83,5	83,44	0,06	2,569	24	0	
12.10.2021	75,78	46,03	29,75	87,8	86,34	0,01	85,58	85,49	0,09	2,543	24	0	
13.10.2021	76,87	45,82	31,05	85,22	83,73	0	83,02	82,93	0,09	2,577	24	0	
14.10.2021	75,62	46,5	29,12	84,66	83,27	0	82,52	82,42	0,1	2,403	24	0	
15.10.2021	76,31	46,41	29,9	84,52	83,08	0	82,37	82,24	0,13	2,462	24	0	
16.10.2021	76,04	46,01	30,03	86,9	85,42	0	84,66	84,59	0,07	2,541	24	0	
17.10.2021	76,03	45,43	30,6	86,64	85,12	0	84,41	84,33	0,08	2,579	24	0	
18.10.2021	75,98	46,54	29,44	83,34	81,94	0	81,22	81,15	0,07	2,389	24	0	
19.10.2021	76,61	46,01	30,6	80,7	79,3	0	78,61	78,54	0,07	2,405	24	0	
20.10.2021	76,22	44,63	31,59	82,29	80,78	0	80,17	80,01	0,16	2,53	24	0	
21.10.2021	79,33	44,31	35,02	75,2	73,67	0,15	73,1	72,97	0,13	2,559	24	0	
22.10.2021	77,56	44,55	33,01	81,28	79,71	0	79,16	78,96	0,2	2,613	24	0	
23.10.2021	76,52	44,86	31,66	84,6	83,04	0	82,45	82,25	0,2	2,609	24	0	
Итого:				2590,3	2549,6	0,17	2523,76	2524,07	-0,31	76,304	720	0	
Средние:	76,47	46,18	30,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21-24/09/21	41054,05	40535,5	6,25	39987,07	40039,54	-52,47	1001,982	12324	0
23/10/21-24/10/21	43644,44	43085,18	6,42	42510,83	42563,61	-52,78	1078,286	13044	0
Итого:	2590,39	2549,68	0,17	2523,76	2524,07	-0,31	76,304	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Tнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	77,63	44,73	32,9	74,83	72,95	0	72,85	72,23	0,62	2,398	24	0	
25.09.2021	77,63	45,42	32,21	71,79	70,05	0	69,87	69,33	0,54	2,248	24	0	
26.09.2021	76,46	45,1	31,36	76,5	74,64	0	74,52	73,92	0,6	2,335	24	0	
27.09.2021	77,75	45,26	32,49	77,04	75,11	0	74,98	74,39	0,59	2,436	24	0	
28.09.2021	77,28	45,31	31,97	70,51	68,76	0,01	68,69	68,14	0,55	2,196	24	0	
29.09.2021	77,43	44,26	33,17	67,5	65,84	0	65,73	65,24	0,49	2,179	24	0	
30.09.2021	77,85	44,87	32,98	66,99	65,37	0	65,23	64,77	0,46	2,148	24	0	
01.10.2021	78,29	44,24	34,05	66,04	64,42	0	64,25	63,87	0,38	2,187	24	0	
02.10.2021	77,5	44,75	32,75	66,93	65,31	0	65,15	64,68	0,47	2,13	24	0	
03.10.2021	77,21	45,09	32,12	76,46	74,57	0	74,47	73,88	0,59	2,391	24	0	
04.10.2021	77,29	45,3	31,99	79,04	77,06	0	76,95	76,35	0,6	2,457	24	0	
05.10.2021	77,84	44,28	33,56	73,2	71,29	0	71,25	70,63	0,62	2,393	24	0	
06.10.2021	77,65	44,35	33,3	68,15	66,4	0	66,35	65,81	0,54	2,209	24	0	
07.10.2021	77,59	44,58	33,01	70,7	68,85	0	68,81	68,21	0,6	2,268	24	0	
08.10.2021	77,22	44,41	32,81	72,25	70,34	0	70,36	69,72	0,64	2,308	24	0	
09.10.2021	77,2	43,71	33,49	65,32	63,59	0	63,62	63,07	0,55	2,129	24	0	
10.10.2021	76,77	43,54	33,23	66,81	65,05	0	65,08	64,46	0,62	2,162	24	0	
11.10.2021	78,24	43,62	34,62	65,22	63,45	0	63,47	62,9	0,57	2,199	24	0	
12.10.2021	76,79	43,69	33,1	63,2	61,58	0	61,56	61,07	0,49	2,038	24	0	
13.10.2021	78,05	43,32	34,73	59,9	58,33	0	58,28	57,85	0,43	2,025	24	0	
14.10.2021	76,72	44,39	32,33	66,07	64,38	0	64,35	63,81	0,54	2,081	24	0	
15.10.2021	77,49	43,4	34,09	62,8	61,16	0	61,14	60,64	0,5	2,081	24	0	
16.10.2021	76,99	44,2	32,79	61,55	60,02	0	59,91	59,51	0,4	1,963	24	0	
17.10.2021	77,11	44,13	32,98	68,34	66,57	0	66,55	66	0,55	2,192	24	0	
18.10.2021	77,04	43,48	33,56	60,07	58,63	0	58,48	58,14	0,34	1,963	24	0	
19.10.2021	77,72	43,14	34,58	58,43	56,98	0	56,9	56,5	0,4	1,968	24	0	
20.10.2021	77,41	43,58	33,83	64,62	62,99	0	62,9	62,41	0,49	2,128	24	0	
21.10.2021	80,74	44,02	36,72	68,2	66,29	0	66,28	65,72	0,56	2,431	24	0	
22.10.2021	78,63	43,54	35,09	66,79	64,98	0	64,98	64,43	0,55	2,279	24	0	
23.10.2021	77,64	42,34	35,3	62,32	60,71	0	60,65	60,22	0,43	2,14	24	0	
Итого:				2037,5	1985,6	0,01	1983,61	1967,9	15,71	66,062	720	0	
Средние:	77,57	44,2	33,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.:	26364,55	25691,04	2,57	25610,03	25402,54	207,49	807,208	8389	0
23/10/21г.:	28402,12	27676,71	2,58	27593,64	27370,44	223,2	873,27	9109	0
Итого:	2037,57	1985,67	0,01	1983,61	1967,9	15,71	66,062	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес:Скульптора Головинского 20В

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	78,31	47,58	30,73	73,73	71,18	0	71,74	70,44	1,3	2,205	24	0	
25.09.2021	78,32	47,13	31,19	75,58	73,07	0	73,56	72,3	1,26	2,295	24	0	
26.09.2021	77,17	47,23	29,94	80,56	77,97	0	78,44	77,15	1,29	2,346	24	0	
27.09.2021	78,36	47,27	31,09	71,08	68,75	0	69,17	68,04	1,13	2,149	24	0	
28.09.2021	78,17	47,3	30,87	74,6	72,12	0	72,6	71,35	1,25	2,24	24	0	
29.09.2021	78,24	46,98	31,26	75,15	72,69	0	73,13	71,96	1,17	2,286	24	0	
30.09.2021	78,6	46,83	31,77	75,98	73,44	0	73,91	72,73	1,18	2,349	24	0	
01.10.2021	79,15	46,65	32,5	70,25	67,81	0	68,32	67,11	1,21	2,219	24	0	
02.10.2021	78,26	46,8	31,46	73,74	71,16	0	71,74	70,44	1,3	2,256	24	0	
03.10.2021	77,88	46,47	31,41	84,76	81,69	0	82,51	80,87	1,64	2,589	24	0	
04.10.2021	77,89	47,15	30,74	81,4	78,5	0	79,22	77,7	1,52	2,434	24	0	
05.10.2021	78,6	46,55	32,05	77,98	75,12	0	75,85	74,37	1,48	2,43	24	0	
06.10.2021	78,4	45,64	32,76	77,13	74,28	0	75,07	73,55	1,52	2,458	24	0	
07.10.2021	78,25	46,2	32,05	80,59	77,67	0	78,41	76,9	1,51	2,512	24	0	
08.10.2021	77,88	46,67	31,21	81,74	78,81	0	79,56	78,03	1,53	2,482	24	0	
09.10.2021	77,89	47,48	30,41	80,88	78,07	0	78,75	77,26	1,49	2,391	24	0	
10.10.2021	77,58	46,6	30,98	86,29	83,24	0	84,01	82,4	1,61	2,601	24	0	
11.10.2021	78,94	46,55	32,39	77,18	74,47	0	75,07	73,74	1,33	2,431	24	0	
12.10.2021	77,55	47,15	30,4	82,4	79,55	0	80,25	78,73	1,52	2,438	24	0	
13.10.2021	78,9	46,56	32,34	79,08	76,27	0	76,95	75,5	1,45	2,487	24	0	
14.10.2021	77,42	47,33	30,09	78,2	75,57	0	76,17	74,8	1,37	2,289	24	0	
15.10.2021	78,31	47,19	31,12	79,7	76,96	0	77,55	76,18	1,37	2,412	24	0	
16.10.2021	77,75	47,05	30,7	80,84	78,08	0	78,68	77,3	1,38	2,417	24	0	
17.10.2021	77,82	46,28	31,54	84,32	81,33	0	82,08	80,54	1,54	2,588	24	0	
18.10.2021	77,83	47,52	30,31	78,02	75,35	0	75,95	74,6	1,35	2,302	24	0	
19.10.2021	78,52	47,19	31,33	76,63	73,97	0	74,57	73,2	1,37	2,337	24	0	
20.10.2021	78,28	47,21	31,07	79,87	77,11	0	77,73	76,32	1,41	2,41	24	0	
21.10.2021	81,52	47,03	34,49	83,58	80,47	0	81,17	79,67	1,5	2,802	24	0	
22.10.2021	79,41	47,48	31,93	82,19	79,29	0	79,91	78,47	1,44	2,55	24	0	
23.10.2021	78,48	46,62	31,86	79,03	76,21	0	76,91	75,44	1,47	2,446	24	0	
Итого:				2362,4	2280,2	0	2298,98	2257,09	41,89	72,151	720	0	
Средние:	78,32	46,92	31,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21-24/09/21	51141,35	49260,99	0	49751,35	48612,56	1138,79	1246,378	13814	0
23/10/21-24/10/21	53503,83	51541,19	0	52050,33	50869,65	1180,68	1318,529	14534	0
Итого:	2362,48	2280,2	0	2298,98	2257,09	41,89	72,151	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-23/10/21г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 31

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гр.с = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xABA7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	76,79	45,76	31,03	38,53	38,08	0	37,57	37,68	-0,11	1,165	24	0	
25.09.2021	76,86	45,67	31,19	39,1	38,62	0	38,1	38,19	-0,09	1,187	24	0	
26.09.2021	75,7	45,04	30,66	40,86	40,36	0	39,84	39,95	-0,11	1,219	24	0	
27.09.2021	76,93	46,2	30,73	41	40,48	0	39,95	40,03	-0,08	1,227	24	0	
28.09.2021	76,61	46,57	30,04	42,75	42,23	0	41,66	41,76	-0,1	1,252	24	0	
29.09.2021	76,73	45,5	31,23	40,49	39,97	0	39,44	39,54	-0,1	1,23	24	0	
30.09.2021	77,2	46,42	30,78	41,42	40,89	0	40,36	40,41	-0,05	1,241	24	0	
01.10.2021	77,62	46,06	31,56	41,81	41,26	0	40,72	40,78	-0,06	1,286	24	0	
02.10.2021	76,74	46,14	30,6	41,36	40,85	0	40,31	40,38	-0,07	1,232	24	0	
03.10.2021	76,49	45,74	30,75	46,87	46,27	0	45,66	45,79	-0,13	1,404	24	0	
04.10.2021	76,65	46,28	30,37	48,13	47,51	0	46,89	47,03	-0,14	1,422	24	0	
05.10.2021	77,19	45,95	31,24	45,91	45,29	0	44,73	44,81	-0,08	1,394	24	0	
06.10.2021	76,98	46,38	30,6	43,98	43,41	0	42,82	42,93	-0,11	1,308	24	0	
07.10.2021	76,81	46,46	30,35	45,55	44,98	0	44,35	44,5	-0,15	1,348	24	0	
08.10.2021	76,42	48,18	28,24	46,75	46,19	0	45,52	45,71	-0,19	1,285	24	0	
09.10.2021	76,44	46,97	29,47	41,93	41,42	0	40,88	40,94	-0,06	1,206	24	0	
10.10.2021	76,05	46,1	29,95	44,04	43,5	0	42,94	43,02	-0,08	1,286	24	0	
11.10.2021	77,45	46,6	30,85	42,27	41,72	0	41,14	41,24	-0,1	1,269	24	0	
12.10.2021	76,08	46,24	29,84	42,53	41,99	0	41,45	41,51	-0,06	1,234	24	0	
13.10.2021	77,28	46,24	31,04	40,16	39,64	0	39,14	39,19	-0,05	1,214	24	0	
14.10.2021	75,98	46,78	29,2	43,4	42,86	0	42,3	42,38	-0,08	1,235	24	0	
15.10.2021	76,72	47,22	29,5	41,79	41,27	0	40,7	40,8	-0,1	1,199	24	0	
16.10.2021	76,31	46,82	29,49	41,47	40,93	0	40,42	40,45	-0,03	1,189	24	0	
17.10.2021	76,37	46,27	30,1	44,61	44,01	0	43,49	43,53	-0,04	1,308	24	0	
18.10.2021	76,38	46,6	29,78	42,06	41,52	0	41,02	41,04	-0,02	1,219	24	0	
19.10.2021	77,03	46,43	30,6	40,58	40,03	0	39,55	39,56	-0,01	1,209	24	0	
20.10.2021	76,66	46,54	30,12	43,18	42,61	0	42,1	42,13	-0,03	1,269	24	0	
21.10.2021	79,84	46,29	33,55	45,08	44,36	0	43,85	43,88	-0,03	1,472	24	0	
22.10.2021	77,89	46,22	31,67	45,63	44,96	0	44,42	44,49	-0,07	1,405	24	0	
23.10.2021	76,91	46,43	30,48	42,56	41,97	0	41,44	41,5	-0,06	1,263	24	0	
Итого:				1285,8	1269,1	0	1252,76	1255,15	-2,39	38,177	720	0	
Средние:	76,83	46,33	30,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21г.	15703,17	15463,09	0,21	15261,03	15266,21	-5,18	421,701	7258	0
23/10/21г.	16988,97	16732,27	0,21	16513,79	16521,36	-7,57	459,878	7978	0
Итого:	1285,8	1269,18	0	1252,76	1255,15	-2,39	38,177	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

25.10.2021г.