

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Солнечная 13  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x51DF ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,58    | 37,43    | 40,15    | 64,13    | 61,15    | ----     | 62,42   | 60,72   | 1,7     | 2,504      | 24       | 0        | *  |
| 25.10.2021 | 78,32    | 38,35    | 39,97    | 67,64    | 64,47    | ----     | 65,83   | 64      | 1,83    | 2,63       | 24       | 0        | *  |
| 26.10.2021 | 80,61    | 41,02    | 39,59    | 83,83    | 79,83    | ----     | 81,44   | 79,2    | 2,24    | 3,222      | 24       | 0        | *  |
| 27.10.2021 | 80,95    | 39,96    | 40,99    | 74,79    | 71,19    | ----     | 72,68   | 70,65   | 2,03    | 2,977      | 24       | 0        | *  |
| 28.10.2021 | 81,01    | 39,65    | 41,36    | 74,36    | 70,75    | ----     | 72,27   | 70,22   | 2,05    | 2,987      | 24       | 0        | *  |
| 29.10.2021 | 81,15    | 40,66    | 40,49    | 82,13    | 78,17    | ----     | 79,8    | 77,58   | 2,22    | 3,228      | 24       | 0        | *  |
| 30.10.2021 | 81,24    | 43,78    | 37,46    | 101,8    | 96,94    | ----     | 98,9    | 96,11   | 2,79    | 3,705      | 24       | 0        | *  |
| 31.10.2021 | 78,33    | 38,5     | 39,83    | 68,57    | 65,37    | ----     | 66,75   | 64,92   | 1,83    | 2,656      | 24       | 0        | *  |
| 01.11.2021 | 77,57    | 38,2     | 39,37    | 65,08    | 62,07    | ----     | 63,33   | 61,59   | 1,74    | 2,49       | 24       | 0        | *  |
| 02.11.2021 | 81,39    | 45,73    | 35,66    | 114,89   | 109,43   | ----     | 111,6   | 108,35  | 3,25    | 3,978      | 24       | 0        | *  |
| 03.11.2021 | 83,4     | 48,5     | 34,9     | 129,77   | 123,47   | ----     | 125,86  | 122,09  | 3,77    | 4,393      | 24       | 0        | *  |
| 04.11.2021 | 82,31    | 43,81    | 38,5     | 101,88   | 96,88    | ----     | 98,89   | 96,01   | 2,88    | 3,805      | 24       | 0        | *  |
| 05.11.2021 | 79,9     | 41,39    | 38,51    | 87,09    | 82,93    | ----     | 84,65   | 82,27   | 2,38    | 3,26       | 24       | 0        | *  |
| 06.11.2021 | 77,67    | 38,55    | 39,12    | 73,69    | 70,22    | ----     | 71,75   | 69,72   | 2,03    | 2,807      | 24       | 0        | *  |
| 07.11.2021 | 78,67    | 38,24    | 40,43    | 70,97    | 67,59    | ----     | 69,02   | 67,12   | 1,9     | 2,788      | 24       | 0        | *  |
| 08.11.2021 | 78,83    | 38,86    | 39,97    | 76,2     | 72,56    | ----     | 74,1    | 72,03   | 2,07    | 2,957      | 24       | 0        | *  |
| 09.11.2021 | 78,23    | 40,61    | 37,62    | 85,36    | 81,33    | ----     | 83,09   | 80,67   | 2,42    | 3,123      | 24       | 0        | *  |
| 10.11.2021 | 79,12    | 40,32    | 38,8     | 85,49    | 81,41    | ----     | 83,17   | 80,77   | 2,4     | 3,228      | 24       | 0        | *  |
| 11.11.2021 | 83,73    | 45,26    | 38,47    | 109,93   | 104,44   | ----     | 106,6   | 103,41  | 3,19    | 4,098      | 24       | 0        | *  |
| 12.11.2021 | 82,88    | 44,82    | 38,06    | 102,19   | 97,13    | ----     | 99,16   | 96,19   | 2,97    | 3,772      | 24       | 0        | *  |
| 13.11.2021 | 81,39    | 40,8     | 40,59    | 89,19    | 84,8     | ----     | 86,62   | 84,11   | 2,51    | 3,515      | 24       | 0        | *  |
| 14.11.2021 | 81,52    | 42,83    | 38,69    | 99,59    | 94,71    | ----     | 96,73   | 93,87   | 2,86    | 3,74       | 24       | 0        | *  |
| 15.11.2021 | 88,63    | 48,05    | 40,58    | 116,95   | 110,79   | ----     | 113,02  | 109,6   | 3,42    | 4,586      | 24       | 0        | *  |
| 16.11.2021 | 89,01    | 48,02    | 40,99    | 120,73   | 114,3    | ----     | 116,65  | 113,08  | 3,57    | 4,783      | 24       | 0        | *  |
| 17.11.2021 | 88,84    | 45,12    | 43,72    | 104,87   | 99,23    | ----     | 101,33  | 98,3    | 3,03    | 4,428      | 24       | 0        | *  |
| 18.11.2021 | 92,28    | 49,09    | 43,19    | 120,4    | 113,73   | ----     | 116,09  | 112,45  | 3,64    | 5,017      | 24       | 0        | *  |
| 19.11.2021 | 88,97    | 45,2     | 43,77    | 100,78   | 95,31    | ----     | 97,39   | 94,38   | 3,01    | 4,263      | 24       | 0        | *  |
| 20.11.2021 | 81,31    | 43,41    | 37,9     | 106,73   | 101,44   | ----     | 103,67  | 100,55  | 3,12    | 3,925      | 24       | 0        | *  |
| 21.11.2021 | 82,48    | 43,89    | 38,59    | 108,76   | 103,31   | ----     | 105,55  | 102,37  | 3,18    | 4,071      | 24       | 0        | *  |
| 22.11.2021 | 81,02    | 41,05    | 39,97    | 93,29    | 88,63    | ----     | 90,63   | 87,92   | 2,71    | 3,619      | 24       | 0        | *  |
| 23.11.2021 | 82,18    | 42,68    | 39,5     | 101,87   | 96,76    | ----     | 98,89   | 95,9    | 2,99    | 3,903      | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 2882,9   | 2740,3   | ----     | 2797,88 | 2716,15 | 81,73   | 110,458    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,95    | 42,38    | 39,57    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г: | 32560,29 | 31296,69 | 0        | 31590    | 30953,51 | 636,49  | 1077,591   | 9782     | 0        |
| 23/11/21г: | 35443,24 | 34037,03 | 0        | 34387,88 | 33669,66 | 718,22  | 1188,049   | 10526    | 0        |
| Итого:     | 2882,95  | 2740,34  | 0        | 2797,88  | 2716,15  | 81,73   | 110,458    | 744      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qконтр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис":

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

/О.В. Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Вейвеля 31

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,2     | 46,5     | 29,7     | 43,14    | 42,58    | 0        | 42,04   | 42,1    | -0,06   | 1,248      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 76,75    | 46,43    | 30,32    | 42,36    | 41,79    | 0,01     | 41,28   | 41,31   | -0,03   | 1,25       | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 79,61    | 46,75    | 32,86    | 48,63    | 47,88    | 0        | 47,26   | 47,4    | -0,14   | 1,555      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,69    | 45,82    | 33,87    | 45,84    | 45,11    | 0        | 44,58   | 44,63   | -0,05   | 1,51       | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 79,72    | 45,81    | 33,91    | 43,98    | 43,29    | 0        | 42,78   | 42,84   | -0,06   | 1,451      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,44    | 46,3     | 33,14    | 48,49    | 47,72    | 0        | 47,14   | 47,21   | -0,07   | 1,563      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,41    | 47,9     | 31,51    | 54,49    | 53,66    | 0        | 52,98   | 53,07   | -0,09   | 1,671      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,11    | 45,62    | 31,49    | 44,83    | 44,18    | 0        | 43,62   | 43,7    | -0,08   | 1,372      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,43    | 45,78    | 30,65    | 44,58    | 43,97    | 0        | 43,45   | 43,49   | -0,04   | 1,332      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 79,86    | 48,66    | 31,2     | 60,96    | 59,99    | 0        | 59,27   | 59,32   | -0,05   | 1,848      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 82,54    | 51,17    | 31,37    | 66,3     | 65,19    | 0        | 64,36   | 64,37   | -0,01   | 2,019      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,11    | 48,3     | 32,81    | 58,91    | 57,9     | 0        | 57,21   | 57,3    | -0,09   | 1,877      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,55    | 47,18    | 31,37    | 52,16    | 51,32    | 0        | 50,73   | 50,75   | -0,02   | 1,59       | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,48    | 45,8     | 30,68    | 47,54    | 46,8     | 0        | 46,34   | 46,32   | 0,02    | 1,42       | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,09    | 45,71    | 31,38    | 45,78    | 45,04    | 0        | 44,57   | 44,56   | 0,01    | 1,398      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,43    | 45,35    | 32,08    | 47,53    | 46,73    | 0        | 46,25   | 46,25   | 0       | 1,482      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 76,92    | 46,45    | 30,47    | 50,97    | 50,16    | 0        | 49,68   | 49,68   | 0       | 1,512      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 78,74    | 46,09    | 32,65    | 48,2     | 47,39    | 0        | 46,87   | 46,91   | -0,04   | 1,529      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,08    | 48,49    | 33,59    | 57,93    | 56,87    | 0        | 56,22   | 56,22   | 0       | 1,887      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 81,62    | 48,41    | 33,21    | 56,05    | 55,06    | 0        | 54,41   | 54,46   | -0,05   | 1,805      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,23    | 46,48    | 33,75    | 53,08    | 52,16    | 0        | 51,6    | 51,67   | -0,07   | 1,741      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 79,93    | 47,05    | 32,88    | 58,15    | 57,15    | 0        | 56,52   | 56,57   | -0,05   | 1,86       | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 86,63    | 49,42    | 37,21    | 60,15    | 58,91    | 0        | 58,21   | 58,26   | -0,05   | 2,168      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 87,96    | 50,5     | 37,46    | 60,94    | 59,67    | 0        | 58,92   | 58,93   | -0,01   | 2,209      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 86,92    | 49,37    | 37,55    | 56,76    | 55,59    | 0        | 54,9    | 54,98   | -0,08   | 2,065      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,15    | 50,73    | 39,42    | 60,85    | 59,48    | 0        | 58,77   | 58,77   | 0       | 2,318      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,05    | 48,09    | 38,96    | 53,85    | 52,71    | 0        | 52,1    | 52,15   | -0,05   | 2,032      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 79,93    | 46,78    | 33,15    | 57,66    | 56,68    | 0        | 56,04   | 56,14   | -0,1    | 1,858      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,3     | 46,85    | 34,45    | 58,78    | 57,69    | 0        | 57,1    | 57,11   | -0,01   | 1,968      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,37    | 46,07    | 33,3     | 52,58    | 51,69    | 0        | 51,14   | 51,18   | -0,04   | 1,704      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 80,48    | 46,37    | 34,11    | 55,68    | 54,67    | 0        | 54,12   | 54,16   | -0,04   | 1,848      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1637,1   | 1609     | 0,01     | 1590,46 | 1591,81 | -1,35   | 53,09      | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 80,53    | 47,29    | 33,24    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 16988,97 | 16732,27 | 0,21     | 16513,79 | 16521,36 | -7,57   | 459,878    | 7978     | 0        |
| 23/11/2124: | 18626,12 | 18341,3  | 0,22     | 18104,25 | 18113,17 | -8,92   | 512,968    | 8722     | 0        |
| Итого:      | 1637,15  | 1609,03  | 0,01     | 1590,46  | 1591,81  | -1,35   | 53,09      | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qн  
Траб x Тнш

#ЗНАЧ!

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T<sub>хв</sub> = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВФВ2

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,66    | 46,52    | 31,14    | 86,07    | 83,04    | 0        | 83,79   | 82,2    | 1,59    | 2,607      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,27    | 46,83    | 31,44    | 79,84    | 77,04    | 0        | 77,7    | 76,24   | 1,46    | 2,442      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,32    | 45,91    | 35,41    | 85,18    | 81,76    | 0        | 82,74   | 80,94   | 1,8     | 2,929      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,25    | 44,51    | 36,74    | 78,82    | 75,48    | 0        | 76,57   | 74,75   | 1,82    | 2,812      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,38    | 44,55    | 36,83    | 79,11    | 75,73    | 0        | 76,83   | 74,99   | 1,84    | 2,828      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,03    | 45,68    | 35,35    | 84,69    | 81,15    | 0        | 82,28   | 80,37   | 1,91    | 2,911      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,95    | 46,26    | 34,69    | 97,69    | 93,59    | 0        | 94,89   | 92,65   | 2,24    | 3,29       | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,61    | 44,79    | 33,82    | 85,45    | 81,95    | 0        | 83,12   | 81,2    | 1,92    | 2,813      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,99    | 45,81    | 32,18    | 85,63    | 82,2     | 0        | 83,33   | 81,41   | 1,92    | 2,679      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,45    | 47,41    | 34,04    | 100,89   | 96,76    | 0        | 97,98   | 95,74   | 2,24    | 3,333      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,29    | 47,64    | 36,65    | 100,23   | 95,95    | 0        | 97,16   | 94,93   | 2,23    | 3,563      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,63    | 46,73    | 35,9     | 97,64    | 93,34    | 0        | 94,77   | 92,41   | 2,36    | 3,401      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,98    | 46,21    | 33,77    | 88,98    | 85,08    | 0        | 86,5    | 84,23   | 2,27    | 2,918      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78       | 45,81    | 32,19    | 86,9     | 83,08    | 0        | 84,59   | 82,28   | 2,31    | 2,721      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,71    | 44,63    | 34,08    | 88,02    | 84,04    | 0        | 85,62   | 83,29   | 2,33    | 2,915      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,92    | 45,5     | 33,42    | 90,36    | 86,24    | 0        | 87,91   | 85,36   | 2,55    | 2,936      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,39    | 46,81    | 31,58    | 95,85    | 91,62    | 0        | 93,3    | 90,67   | 2,63    | 2,945      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,55    | 46,64    | 33,91    | 97,93    | 93,49    | 0        | 95,16   | 92,55   | 2,61    | 3,223      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,65    | 49,41    | 34,24    | 116,03   | 110,81   | 0        | 112,53  | 109,54  | 2,99    | 3,854      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,16    | 49       | 34,16    | 108,34   | 103,45   | 0        | 105,11  | 102,26  | 2,85    | 3,589      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,79    | 46,88    | 34,91    | 101,79   | 97,39    | 0        | 98,85   | 96,36   | 2,49    | 3,451      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,59    | 47,65    | 33,94    | 116,35   | 111,59   | 0        | 112,99  | 110,41  | 2,58    | 3,836      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,48    | 50,47    | 38,01    | 115,07   | 109,76   | 0        | 111,23  | 108,47  | 2,76    | 4,229      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,66    | 50,69    | 38,97    | 113,99   | 108,65   | 0        | 110,12  | 107,36  | 2,76    | 4,293      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,59    | 49,44    | 39,15    | 107,01   | 101,92   | 0        | 103,41  | 100,76  | 2,65    | 4,051      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,04    | 52,27    | 39,77    | 115,92   | 110,44   | 0        | 111,81  | 109,05  | 2,76    | 4,45       | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,14    | 50,12    | 38,02    | 107,25   | 102,36   | 0        | 103,7   | 101,18  | 2,52    | 3,946      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,52    | 49,17    | 32,35    | 123,39   | 118,06   | 0        | 119,85  | 116,72  | 3,13    | 3,876      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,91    | 48,92    | 33,99    | 122,95   | 117,47   | 0        | 119,29  | 116,13  | 3,16    | 4,055      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,81    | 47,44    | 33,37    | 103,99   | 99,25    | 0        | 101,02  | 98,18   | 2,84    | 3,373      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,16    | 48,11    | 34,05    | 106,14   | 101,25   | 0        | 103,04  | 100,14  | 2,9     | 3,508      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3067,5   | 2933,9   | 0        | 2977,19 | 2902,77 | 74,42   | 103,777    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 82,12    | 47,34    | 34,77    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г. | 53503,83 | 51541,19 | 0        | 52050,33 | 50869,65 | 1180,68 | 1318,529   | 14534    | 0        |
| 23/11/21г. | 56571,33 | 54475,13 | 0        | 55027,52 | 53772,42 | 1255,1  | 1422,306   | 15278    | 0        |
| Итого:     | 3067,5   | 2933,94  | 0        | 2977,19  | 2902,77  | 74,42   | 103,777    | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб x Т<sub>иш</sub>

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Подпись

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

Подпись

25.11.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,92    | 42,96    | 33,96    | 63,82    | 62,17    | 0        | 62,12   | 61,65   | 0,47    | 2,109      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,6     | 43,16    | 34,44    | 67,68    | 65,86    | 0        | 65,91   | 65,31   | 0,6     | 2,268      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,62    | 43,18    | 37,44    | 74,75    | 72,51    | 0        | 72,62   | 71,85   | 0,77    | 2,716      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,53    | 42,71    | 37,82    | 70,38    | 68,3     | 0        | 68,38   | 67,73   | 0,65    | 2,585      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,59    | 42,23    | 38,36    | 69,18    | 67,14    | 0        | 67,24   | 66,59   | 0,65    | 2,577      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,27    | 42,95    | 37,32    | 76,02    | 73,75    | 0        | 73,88   | 73,14   | 0,74    | 2,755      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,27    | 44,87    | 35,4     | 87,54    | 84,95    | 0        | 85,09   | 84,17   | 0,92    | 3,011      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,94    | 41,7     | 36,24    | 71,46    | 69,47    | 0        | 69,55   | 68,97   | 0,58    | 2,519      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,24    | 42,34    | 34,9     | 70,41    | 68,5     | 0        | 68,56   | 67,97   | 0,59    | 2,39       | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,76    | 45,37    | 35,39    | 98,28    | 95,25    | 0        | 95,5    | 94,28   | 1,22    | 3,375      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,5     | 47,9     | 35,6     | 108,82   | 105,37   | 0        | 105,55  | 104,22  | 1,33    | 3,76       | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,02    | 45,62    | 36,4     | 94,6     | 91,66    | 0        | 91,85   | 90,76   | 1,09    | 3,345      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,35    | 43,6     | 35,75    | 80,91    | 78,55    | 0        | 78,71   | 77,88   | 0,83    | 2,812      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,31    | 42,46    | 34,85    | 75,52    | 73,36    | 0        | 73,55   | 72,75   | 0,8     | 2,561      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,94    | 41,36    | 36,58    | 74,38    | 72,13    | 0        | 72,41   | 71,58   | 0,83    | 2,648      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,26    | 42,4     | 35,86    | 76,16    | 73,84    | 0        | 74,12   | 73,24   | 0,88    | 2,655      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,73    | 43,11    | 34,62    | 78,02    | 75,63    | 0        | 75,95   | 74,98   | 0,97    | 2,627      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,66    | 42,18    | 37,48    | 76,61    | 74,07    | 0        | 74,47   | 73,46   | 1,01    | 2,788      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83       | 45,69    | 37,31    | 93,83    | 90,53    | 0        | 91,04   | 89,64   | 1,4     | 3,394      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,49    | 44,78    | 37,71    | 87,68    | 84,77    | 0        | 85,1    | 83,97   | 1,13    | 3,207      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,1     | 43,38    | 37,72    | 79,72    | 77,19    | 0        | 77,42   | 76,49   | 0,93    | 2,92       | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,81    | 42,98    | 37,83    | 87,31    | 84,5     | 0,01     | 84,84   | 83,76   | 1,08    | 3,209      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,74    | 47,72    | 40,02    | 96,68    | 93,26    | 0        | 93,51   | 92,27   | 1,24    | 3,742      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,96    | 47,67    | 41,29    | 96,16    | 92,71    | 0        | 92,92   | 91,74   | 1,18    | 3,839      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,8     | 44,73    | 43,07    | 82,89    | 79,98    | 0,01     | 80,17   | 79,23   | 0,94    | 3,454      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,18    | 47,65    | 43,53    | 95,56    | 92,01    | 0        | 92,21   | 91,03   | 1,18    | 4,02       | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,47    | 44,23    | 43,24    | 80,97    | 78,13    | 0,01     | 78,33   | 77,42   | 0,91    | 3,386      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,77    | 44,15    | 36,62    | 91,83    | 88,97    | 0,01     | 89,19   | 88,2    | 0,99    | 3,265      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,11    | 44       | 38,11    | 89,19    | 86,35    | 0,02     | 86,6    | 85,54   | 1,06    | 3,299      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,07    | 42,42    | 37,65    | 81,2     | 78,68    | 0        | 78,93   | 78      | 0,93    | 2,97       | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,39    | 44,12    | 37,27    | 89,81    | 86,87    | 0        | 87,23   | 86,08   | 1,15    | 3,25       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2567,3   | 2486,4   | 0,06     | 2492,95 | 2463,9  | 29,05   | 93,456     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,4     | 43,98    | 37,41    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г.: | 28402,12 | 27676,71 | 2,58     | 27593,64 | 27370,44 | 223,2   | 873,27     | 9109     | 0        |
| 23/11/21г.: | 30969,49 | 30163,17 | 2,64     | 30086,59 | 29834,34 | 252,25  | 966,726    | 9853     | 0        |
| Итого:      | 2567,37  | 2486,46  | 0,06     | 2492,95  | 2463,9   | 29,05   | 93,456     | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi  
Траб х Тнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

25.11.2021г.

Подпись

Подпись



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 75,94    | 44,79    | 31,15    | 87,57    | 85,99    | 0        | 85,34   | 85,19   | 0,15    | 2,655      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 76,43    | 45,2     | 31,23    | 85,33    | 83,8     | 0        | 83,14   | 83,02   | 0,12    | 2,594      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 79,15    | 44,73    | 34,42    | 82,88    | 81,2     | 0        | 80,59   | 80,43   | 0,16    | 2,772      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,33    | 43,88    | 35,45    | 85,41    | 83,64    | 0        | 83,09   | 82,88   | 0,21    | 2,944      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 79,36    | 43,86    | 35,5     | 84,22    | 82,46    | 0        | 81,91   | 81,69   | 0,22    | 2,904      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,11    | 43,88    | 35,23    | 90,54    | 88,65    | 0        | 88,04   | 87,87   | 0,17    | 3,099      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,25    | 45,28    | 33,97    | 100,27   | 98,24    | 0        | 97,51   | 97,3    | 0,21    | 3,313      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 76,92    | 43,45    | 33,47    | 94,03    | 92,16    | 0        | 91,58   | 91,35   | 0,23    | 3,066      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,17    | 45,07    | 31,1     | 93,37    | 91,65    | 0        | 90,94   | 90,8    | 0,14    | 2,826      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 79,78    | 47,03    | 32,75    | 112,61   | 110,36   | 0        | 109,48  | 109,19  | 0,29    | 3,586      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 82,58    | 49,75    | 32,83    | 120,85   | 118,37   | 0        | 117,28  | 117     | 0,28    | 3,854      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 80,96    | 45,87    | 35,09    | 100,06   | 97,89    | 0        | 97,21   | 96,92   | 0,29    | 3,411      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,24    | 44,69    | 33,55    | 95,97    | 93,94    | 0        | 93,4    | 93,09   | 0,31    | 3,131      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,27    | 43,25    | 33,02    | 98,29    | 96,21    | 0        | 95,76   | 95,38   | 0,38    | 3,159      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 76,93    | 44,04    | 32,89    | 88,69    | 86,83    | 0,01     | 86,39   | 86,05   | 0,34    | 2,838      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,22    | 43,77    | 33,45    | 92,58    | 90,59    | 0        | 90,17   | 89,77   | 0,4     | 3,012      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 76,67    | 44,8     | 31,87    | 90,79    | 88,99    | 0        | 88,47   | 88,18   | 0,29    | 2,817      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 78,33    | 44,05    | 34,28    | 86,07    | 84,3     | 0        | 83,75   | 83,51   | 0,24    | 2,871      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 81,91    | 46,92    | 34,99    | 101,61   | 99,51    | 0        | 98,66   | 98,5    | 0,16    | 3,451      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 81,44    | 46,65    | 34,79    | 95,36    | 93,4     | 0        | 92,62   | 92,43   | 0,19    | 3,221      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 79,96    | 44,01    | 35,95    | 92,92    | 90,97    | 0        | 90,34   | 90,13   | 0,21    | 3,244      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 79,77    | 44,94    | 34,83    | 99,59    | 97,53    | 0        | 96,83   | 96,64   | 0,19    | 3,369      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 86,56    | 49,82    | 36,74    | 112,05   | 109,52   | 0        | 108,44  | 108,23  | 0,21    | 3,989      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 87,84    | 49,91    | 37,93    | 107,18   | 104,67   | 0        | 103,65  | 103,43  | 0,22    | 3,935      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 86,64    | 46,86    | 39,78    | 96,39    | 94,05    | 0,03     | 93,28   | 93,1    | 0,18    | 3,71       | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 89,98    | 49,67    | 40,31    | 111,18   | 108,35   | 0        | 107,36  | 107,09  | 0,27    | 4,329      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 86,89    | 47,06    | 39,83    | 92,64    | 90,34    | 0        | 89,63   | 89,42   | 0,21    | 3,569      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 79,83    | 45,15    | 34,68    | 103,89   | 101,66   | 0,02     | 101,02  | 100,67  | 0,35    | 3,501      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,17    | 46,02    | 35,15    | 104,39   | 102,09   | 0        | 101,4   | 101,1   | 0,3     | 3,564      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,16    | 44,12    | 35,04    | 95,78    | 93,69    | 0        | 93,17   | 92,88   | 0,29    | 3,263      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 80,33    | 45,48    | 34,85    | 101,53   | 99,32    | 0        | 98,67   | 98,36   | 0,31    | 3,437      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3004     | 2940,3   | 0,06     | 2919,12 | 2911,6  | 7,52    | 101,434    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 80,32    | 45,61    | 34,71    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г: | 43644,44 | 43085,18 | 6,42     | 42510,83 | 42563,61 | -52,78  | 1078,286   | 13044    | 0        |
| 23/11/21г: | 46648,48 | 46025,55 | 6,48     | 45429,95 | 45475,21 | -45,26  | 1179,72    | 13788    | 0        |
| Итого:     | 3004,04  | 2940,37  | 0,06     | 2919,12  | 2911,6   | 7,52    | 101,434    | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: А. Шмакова 10 итп 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 75,45    | 42,25    | 33,2     | 73,27    | 70,22    | 0        | 71,44   | 69,66   | 1,78    | 2,371      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 75,9     | 42,19    | 33,71    | 71,07    | 68,09    | 0        | 69,24   | 67,54   | 1,7     | 2,333      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 78,66    | 42,63    | 36,03    | 82,35    | 78,75    | 0        | 80,11   | 78,09   | 2,02    | 2,883      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 78,81    | 41,57    | 37,24    | 75,98    | 72,64    | 0        | 73,91   | 72,05   | 1,86    | 2,75       | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 78,8     | 41,43    | 37,37    | 75,2     | 71,89    | 0        | 73,16   | 71,33   | 1,83    | 2,733      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 78,67    | 42,76    | 35,91    | 84,08    | 80,41    | 0        | 81,79   | 79,74   | 2,05    | 2,936      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 78,9     | 44,5     | 34,4     | 97,94    | 93,75    | 0        | 95,29   | 92,88   | 2,41    | 3,277      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 76,39    | 41,18    | 35,21    | 74,24    | 71,1     | 0        | 72,33   | 70,57   | 1,76    | 2,545      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 75,66    | 41,67    | 33,99    | 76,99    | 73,78    | 0        | 75,05   | 73,18   | 1,87    | 2,547      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 79,5     | 46,31    | 33,19    | 114,54   | 109,68   | 0        | 111,38  | 108,58  | 2,8     | 3,695      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 82,28    | 49,97    | 32,31    | 126,82   | 121,41   | 0        | 123,1   | 119,99  | 3,11    | 3,978      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 80,64    | 45,4     | 35,24    | 102,09   | 97,64    | 0        | 99,2    | 96,68   | 2,52    | 3,494      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 77,92    | 42,83    | 35,09    | 87,37    | 83,68    | 0,01     | 85,03   | 82,98   | 2,05    | 2,981      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 75,82    | 41,22    | 34,6     | 81,37    | 78,01    | 0        | 79,31   | 77,38   | 1,93    | 2,74       | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 76,28    | 40,86    | 35,42    | 78,29    | 74,92    | 0        | 76,3    | 74,38   | 1,92    | 2,702      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 76,77    | 41,93    | 34,84    | 85,28    | 81,52    | 0        | 83,08   | 80,83   | 2,25    | 2,894      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 76,34    | 43,27    | 33,07    | 92,31    | 88,29    | 0        | 89,91   | 87,52   | 2,39    | 2,973      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 78,03    | 42,63    | 35,4     | 92,35    | 88,25    | 0        | 89,86   | 87,5    | 2,36    | 3,18       | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 81,61    | 46,04    | 35,57    | 111,18   | 106,18   | 0        | 107,99  | 105,11  | 2,88    | 3,839      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 81,08    | 45,86    | 35,22    | 103,55   | 98,95    | 0        | 100,59  | 97,97   | 2,62    | 3,541      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 79,59    | 43,92    | 35,67    | 97,4     | 93,08    | 0        | 94,73   | 92,27   | 2,46    | 3,378      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 79,44    | 44,71    | 34,73    | 110,66   | 105,82   | 0        | 107,61  | 104,85  | 2,76    | 3,736      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 86,19    | 49,5     | 36,69    | 121,66   | 116,06   | 0        | 117,79  | 114,74  | 3,05    | 4,322      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 87,49    | 49,89    | 37,6     | 118,78   | 113,25   | 0        | 114,89  | 111,94  | 2,95    | 4,324      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 86,23    | 46,09    | 40,14    | 103,29   | 98,38    | 0        | 100     | 97,41   | 2,59    | 4,012      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 89,54    | 50,42    | 39,12    | 120,44   | 114,69   | 0        | 116,33  | 113,33  | 3       | 4,554      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 86,55    | 46,77    | 39,78    | 99,46    | 94,77    | 0        | 96,26   | 93,8    | 2,46    | 3,83       | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 79,5     | 45,43    | 34,07    | 110,08   | 105,35   | 0        | 107,05  | 104,33  | 2,72    | 3,646      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 80,86    | 44,93    | 35,93    | 111,06   | 106,13   | 0        | 107,91  | 105,11  | 2,8     | 3,879      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 78,79    | 43,42    | 35,37    | 96,98    | 92,75    | 0        | 94,36   | 91,95   | 2,41    | 3,335      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 79,99    | 44,77    | 35,22    | 108,02   | 103,25   | 0        | 105     | 102,29  | 2,71    | 3,696      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2984,1   | 2852,6   | 0,01     | 2900    | 2825,98 | 74,02   | 103,104    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 79,92    | 44,39    | 35,52    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г: | 12894,74 | 12518,14 | 0,09     | 12620,27 | 12385,09 | 235,18  | 262,126    | 5077     | 0        |
| 23/11/21г: | 15878,84 | 15370,83 | 0,1      | 15520,27 | 15211,07 | 309,2   | 365,23     | 5821     | 0        |
| Итого:     | 2984,1   | 2852,69  | 0,01     | 2900     | 2825,98  | 74,02   | 103,104    | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.



25.11.2021г

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x950

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м4 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,65    | 39,23    | 38,42    | 85,936   | 84,816   | 83,988  | 83,988  | 1,12     | 0,00    | 3,250      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,22    | 39,90    | 38,32    | 84,416   | 83,400   | 82,517  | 82,517  | 1,02     | 0,00    | 3,176      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,30    | 41,46    | 39,84    | 98,672   | 97,448   | 96,309  | 96,309  | 1,22     | 0,00    | 3,862      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,30    | 41,19    | 40,11    | 97,784   | 96,560   | 95,440  | 95,440  | 1,22     | 0,00    | 3,830      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,42    | 40,54    | 40,88    | 97,752   | 96,496   | 95,398  | 95,398  | 1,26     | 0,00    | 3,884      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,09    | 42,55    | 38,54    | 110,192  | 108,880  | 107,559 | 107,559 | 1,31     | 0,00    | 4,151      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 81,09    | 44,79    | 36,30    | 130,672  | 129,496  | 127,661 | 127,661 | 1,18     | 0,00    | 4,585      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,67    | 39,63    | 39,04    | 99,480   | 98,440   | 97,308  | 97,308  | 1,04     | 0,00    | 3,813      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,94    | 39,52    | 38,42    | 91,296   | 90,336   | 89,324  | 89,324  | 0,96     | 0,00    | 3,448      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,55    | 46,12    | 35,43    | 139,520  | 138,352  | 136,304 | 136,304 | 1,17     | 0,00    | 4,855      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,50    | 47,42    | 37,07    | 145,888  | 144,280  | 142,157 | 142,157 | 1,61     | 0,00    | 5,270      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,72    | 45,75    | 36,97    | 136,024  | 134,440  | 132,614 | 132,614 | 1,58     | 0,00    | 4,876      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,05    | 42,99    | 37,07    | 122,040  | 120,616  | 119,144 | 119,144 | 1,42     | 0,00    | 4,372      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78,07    | 40,39    | 37,68    | 106,832  | 105,544  | 104,418 | 104,418 | 1,29     | 0,00    | 3,942      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,72    | 39,50    | 39,21    | 99,536   | 98,200   | 97,223  | 97,223  | 1,34     | 0,00    | 3,836      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 79,02    | 40,09    | 38,93    | 102,168  | 100,808  | 99,778  | 99,778  | 1,36     | 0,00    | 3,900      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,53    | 41,77    | 36,76    | 116,080  | 115,200  | 113,666 | 113,666 | 0,88     | 0,00    | 4,189      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,69    | 43,85    | 36,85    | 123,240  | 122,616  | 120,697 | 120,697 | 0,62     | 0,00    | 4,450      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,99    | 49,15    | 34,84    | 155,600  | 154,808  | 152,042 | 152,042 | 0,79     | 0,00    | 5,309      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,42    | 48,53    | 34,89    | 151,432  | 150,720  | 148,047 | 148,047 | 0,71     | 0,00    | 5,179      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 82,16    | 48,39    | 33,77    | 155,768  | 155,216  | 152,444 | 152,444 | 0,55     | 0,00    | 5,157      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,86    | 47,65    | 34,21    | 155,448  | 154,816  | 152,127 | 152,127 | 0,63     | 0,00    | 5,214      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,86    | 51,10    | 37,76    | 157,680  | 156,296  | 153,466 | 153,466 | 1,38     | 0,00    | 5,810      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,99    | 51,57    | 38,42    | 158,096  | 156,392  | 153,637 | 153,637 | 1,70     | 0,00    | 5,920      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,94    | 51,44    | 37,50    | 160,408  | 158,832  | 156,020 | 156,020 | 1,58     | 0,00    | 5,865      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,44    | 52,22    | 40,23    | 160,752  | 158,816  | 155,957 | 155,957 | 1,94     | 0,00    | 6,294      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,72    | 51,70    | 37,02    | 163,792  | 162,296  | 159,360 | 159,360 | 1,50     | 0,00    | 5,919      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,77    | 48,24    | 33,53    | 159,624  | 158,600  | 156,013 | 156,013 | 1,02     | 0,00    | 5,239      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,15    | 48,10    | 35,05    | 160,096  | 158,920  | 156,337 | 156,337 | 1,18     | 0,00    | 5,498      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 81,17    | 48,90    | 32,28    | 162,744  | 161,808  | 159,123 | 159,123 | 0,94     | 0,00    | 5,150      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,41    | 48,52    | 33,89    | 160,152  | 159,016  | 156,433 | 156,433 | 1,14     | 0,00    | 5,310      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4049,12  | 4012,46  | 3952,51 | 3952,51 | 156,04   | 0,00    | 145,554    | 744      |          |    |
| Средние:   | 82,30    | 45,23    | 37,07    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3   | V1<br>м2   | M1<br>т    | M2<br>т    | V3<br>м3  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 133329,522 | 132366,789 | 130199,723 | 130142,532 | 31305,560 | 57,20   | 3921,482   | 24360    | 0        |
| 23/11/2124: | 137378,642 | 136379,253 | 134152,234 | 134095,043 | 31461,600 | 57,20   | 4067,036   | 25104    | 0        |
| Итого:      | 4049,12    | 4012,46    | 3952,51    | 3952,51    | 156,04    | 0,00    | 145,554    | 744      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Е.В. Жукова/  
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб х Тнш

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 19А  
Тепловычислитель КАРАТ-306  
Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N:  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 78,06    | 41,49    | 36,57    | 97,337  | 95,346  | 1,99    | 3,600      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,67    | 42,11    | 36,56    | 100,747 | 98,697  | 2,05    | 3,721      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,67    | 43,31    | 38,36    | 109,180 | 106,990 | 2,19    | 4,237      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,73    | 44,36    | 37,36    | 120,970 | 118,581 | 2,39    | 4,548      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,82    | 43,65    | 38,16    | 114,590 | 112,296 | 2,29    | 4,413      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,41    | 44,06    | 37,35    | 119,278 | 116,865 | 2,41    | 4,492      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 81,32    | 45,07    | 36,26    | 133,980 | 131,285 | 2,69    | 4,846      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 79,01    | 41,94    | 37,08    | 110,504 | 108,243 | 2,26    | 4,112      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 78,32    | 40,99    | 37,33    | 102,361 | 100,251 | 2,11    | 3,857      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,80    | 47,84    | 33,96    | 159,186 | 156,082 | 3,10    | 5,447      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,73    | 48,46    | 36,27    | 156,220 | 153,167 | 3,05    | 5,637      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,98    | 46,46    | 36,52    | 144,200 | 141,364 | 2,84    | 5,265      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,33    | 44,27    | 36,06    | 128,843 | 126,250 | 2,59    | 4,651      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78,38    | 42,38    | 36,00    | 113,614 | 111,311 | 2,30    | 4,108      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 79,07    | 41,31    | 37,76    | 108,649 | 106,417 | 2,23    | 4,144      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 79,37    | 42,01    | 37,37    | 116,034 | 113,656 | 2,38    | 4,363      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,80    | 43,40    | 35,40    | 126,764 | 124,079 | 2,69    | 4,532      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,95    | 43,67    | 37,28    | 126,057 | 123,441 | 2,62    | 4,730      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 84,18    | 47,72    | 36,45    | 155,115 | 152,016 | 3,10    | 5,683      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,64    | 47,93    | 35,71    | 154,715 | 151,709 | 3,01    | 5,499      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 82,34    | 46,10    | 36,23    | 147,289 | 144,474 | 2,81    | 5,378      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 82,06    | 46,91    | 35,15    | 161,843 | 158,799 | 3,04    | 5,739      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 89,08    | 50,26    | 38,82    | 161,051 | 158,026 | 3,03    | 6,249      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 90,24    | 51,35    | 38,89    | 166,668 | 163,560 | 3,11    | 6,508      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 89,15    | 49,85    | 39,30    | 157,870 | 154,910 | 2,96    | 6,236      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,69    | 52,21    | 40,48    | 166,876 | 163,774 | 3,10    | 6,754      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,96    | 49,92    | 39,04    | 157,065 | 154,199 | 2,87    | 6,137      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 82,00    | 49,46    | 32,53    | 181,397 | 178,087 | 3,31    | 5,943      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,38    | 48,97    | 34,42    | 177,130 | 173,894 | 3,24    | 6,090      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 81,33    | 46,76    | 34,58    | 150,900 | 148,087 | 2,81    | 5,257      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,58    | 47,46    | 35,12    | 157,652 | 154,723 | 2,93    | 5,586      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4284,09 | 4200,58 | 83,51   | 157,766    | 744      |          |    |
| Средние:   | 82,58    | 45,86    | 36,72    |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | M1<br>т   | M2<br>т   | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 115518,33 | 114553,58 | 1091,39 | 4013,199   | 26807    | 0        |
| 23/11/2124: | 119802,42 | 118754,16 | 1174,90 | 4170,965   | 27551    | 0        |
| Итого:      | 4284,09   | 4200,58   | 83,51   | 157,766    | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

25.11.2021

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
26/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 19  
Тепловычислитель КАРАТ-306  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м4 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 26.10.2021 | 81,48    | 42,00    | 39,48    | 101,978  | 101,978  | 105,000 | 102,710 | 0,00     | 2,29    | 4,037      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,49    | 41,27    | 40,22    | 99,588   | 99,588   | 102,590 | 100,220 | 0,00     | 2,37    | 4,026      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,61    | 41,49    | 40,12    | 100,840  | 100,840  | 103,880 | 101,500 | 0,00     | 2,38    | 4,060      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,23    | 42,47    | 38,76    | 110,051  | 110,051  | 113,390 | 110,770 | 0,00     | 2,62    | 4,273      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 81,21    | 44,52    | 36,69    | 133,252  | 133,252  | 137,290 | 134,280 | 0,00     | 3,01    | 4,856      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,87    | 40,41    | 38,46    | 108,850  | 108,850  | 111,980 | 109,460 | 0,00     | 2,52    | 4,220      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 78,20    | 41,16    | 37,04    | 106,307  | 106,307  | 109,320 | 106,940 | 0,00     | 2,38    | 3,954      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,68    | 47,20    | 34,48    | 146,647  | 146,647  | 151,130 | 147,940 | 0,00     | 3,19    | 5,047      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,65    | 49,73    | 34,92    | 163,022  | 163,022  | 168,470 | 164,550 | 0,00     | 3,92    | 5,564      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,87    | 46,15    | 36,72    | 142,188  | 142,188  | 146,880 | 143,190 | 0,00     | 3,69    | 5,170      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,20    | 43,00    | 37,20    | 122,368  | 122,368  | 126,230 | 123,000 | 0,00     | 3,23    | 4,536      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78,26    | 41,43    | 36,82    | 113,187  | 113,187  | 116,610 | 113,670 | 0,00     | 2,94    | 4,182      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,95    | 39,92    | 39,02    | 112,224  | 112,224  | 115,670 | 112,620 | 0,00     | 3,05    | 4,417      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 79,21    | 40,67    | 38,53    | 105,382  | 105,382  | 108,670 | 105,760 | 0,00     | 2,91    | 4,078      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,62    | 41,38    | 37,24    | 113,032  | 113,032  | 116,580 | 113,410 | 0,00     | 3,17    | 4,228      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,78    | 43,25    | 37,53    | 122,869  | 122,869  | 126,890 | 123,390 | 0,00     | 3,50    | 4,622      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 84,10    | 49,72    | 34,39    | 158,948  | 158,948  | 164,450 | 160,150 | 0,00     | 4,30    | 5,460      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,57    | 49,86    | 33,72    | 158,970  | 158,970  | 164,380 | 160,270 | 0,00     | 4,11    | 5,304      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 82,25    | 47,05    | 35,20    | 144,670  | 144,670  | 149,470 | 145,600 | 0,00     | 3,87    | 5,109      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 82,02    | 47,55    | 34,47    | 168,728  | 168,728  | 174,210 | 169,940 | 0,00     | 4,27    | 5,846      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 89,04    | 54,88    | 34,17    | 184,476  | 184,476  | 191,300 | 186,540 | 0,00     | 4,76    | 6,234      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 90,19    | 55,56    | 34,63    | 184,862  | 184,862  | 191,860 | 186,990 | 0,00     | 4,87    | 6,371      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 89,09    | 53,50    | 35,58    | 170,500  | 170,500  | 176,820 | 172,290 | 0,00     | 4,53    | 6,062      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,66    | 57,75    | 34,91    | 198,311  | 198,311  | 206,350 | 200,650 | 0,00     | 5,70    | 6,818      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,88    | 53,01    | 35,87    | 167,089  | 167,089  | 173,510 | 168,610 | 0,00     | 4,90    | 5,984      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,94    | 50,60    | 31,33    | 178,529  | 178,529  | 184,580 | 179,810 | 0,00     | 4,77    | 5,612      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,33    | 50,56    | 32,77    | 181,901  | 181,901  | 188,260 | 183,220 | 0,00     | 5,04    | 5,920      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 81,24    | 47,74    | 33,50    | 148,923  | 148,923  | 153,970 | 149,730 | 0,00     | 4,24    | 5,007      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,48    | 48,83    | 33,65    | 151,235  | 151,235  | 156,480 | 152,130 | 0,00     | 4,35    | 5,122      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4098,93  | 4098,93  | 4236,22 | 4129,34 | 156,04   | 106,88  | 146,120    | 696      |          |    |
| Средние:   | 82,76    | 46,64    | 36,12    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V1<br>м2 | M1<br>т  | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 25/10/2124: | 51,681   | 51,681   | 51,681   | 51,681   | 0,000    | 0,00    | 2,000      | 12       | 0        |
| 23/11/2124: | 4150,611 | 4150,611 | 4287,900 | 4181,021 | 156,040  | 106,88  | 148,120    | 708      | 0        |
| Итого:      | 4098,93  | 4098,93  | 4236,22  | 4129,34  | 156,04   | 106,88  | 146,120    | 696      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi  
Траб х Тнш

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD465 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 78,34    | 49,83    | 28,51    | 102,89   | 97,32    | 0        | 100,14  | 96,18   | 3,96    | 2,857      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 79,01    | 50,19    | 28,82    | 103,81   | 98,2     | 0        | 101     | 97,01   | 3,99    | 2,909      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 82,12    | 50,99    | 31,13    | 115,51   | 109,08   | 0        | 112,12  | 107,72  | 4,4     | 3,49       | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,97    | 50,92    | 31,05    | 107      | 101,09   | 0        | 103,87  | 99,84   | 4,03    | 3,226      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 82,11    | 51,2     | 30,91    | 104,91   | 99,1     | 0        | 101,8   | 97,9    | 3,9     | 3,147      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,73    | 51,35    | 30,38    | 110,66   | 108,34   | 0        | 107,45  | 107     | 0,45    | 3,263      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 81,58    | 52,58    | 29       | 123,64   | 123,9    | 0        | 120,08  | 122,3   | -2,22   | 3,483      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 79,25    | 49,75    | 29,5     | 99,04    | 99,29    | 0        | 96,35   | 98,12   | -1,77   | 2,841      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 78,61    | 49,87    | 28,74    | 96,25    | 96,55    | 0        | 93,62   | 95,39   | -1,77   | 2,689      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 82,08    | 53,29    | 28,79    | 135,23   | 135,57   | 0        | 131,28  | 133,79  | -2,51   | 3,781      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,9     | 55,67    | 29,23    | 148,67   | 148,84   | 0        | 144,09  | 146,73  | -2,64   | 4,215      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 83,24    | 53,05    | 30,19    | 132,42   | 132,57   | 0        | 128,45  | 130,83  | -2,38   | 3,881      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,64    | 51,37    | 29,27    | 116,45   | 116,7    | 0        | 113,15  | 115,25  | -2,1    | 3,311      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78,63    | 49,41    | 29,22    | 103,38   | 103,66   | 0        | 100,6   | 102,47  | -1,87   | 2,939      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 79,33    | 48,88    | 30,45    | 100,25   | 100,38   | 0        | 97,51   | 99,28   | -1,77   | 2,966      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 79,59    | 49,78    | 29,81    | 104,04   | 104,23   | 0        | 101,15  | 103     | -1,85   | 3,016      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 79,05    | 49,69    | 29,36    | 111,5    | 111,71   | 0        | 108,48  | 110,4   | -1,92   | 3,183      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 81,18    | 50,5     | 30,68    | 106,91   | 107,03   | 0        | 103,84  | 105,73  | -1,89   | 3,185      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 84,34    | 53,28    | 31,06    | 133,9    | 133,95   | 0        | 129,81  | 132,19  | -2,38   | 4,03       | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,87    | 53,14    | 30,73    | 127,7    | 127,8    | 0        | 123,83  | 126,12  | -2,29   | 3,807      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 82,47    | 51,21    | 31,26    | 114,22   | 114,27   | 0        | 110,87  | 112,88  | -2,01   | 3,465      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 82,27    | 50,93    | 31,34    | 128,71   | 128,82   | 0        | 124,96  | 127,27  | -2,31   | 3,915      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 89,29    | 55,84    | 33,45    | 139,92   | 139,71   | 0        | 135,17  | 137,66  | -2,49   | 4,526      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 90,39    | 56,51    | 33,88    | 138,18   | 137,86   | 0        | 133,41  | 135,82  | -2,41   | 4,525      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 89,34    | 54,43    | 34,91    | 123,66   | 123,32   | 0        | 119,47  | 121,62  | -2,15   | 4,176      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,81    | 58,08    | 34,73    | 142,32   | 141,77   | 0        | 137,15  | 139,55  | -2,4    | 4,769      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 89,04    | 54,54    | 34,5     | 124,38   | 124,04   | 0        | 120,18  | 122,33  | -2,15   | 4,15       | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 82,12    | 51,68    | 30,44    | 131,75   | 131,87   | 0        | 127,89  | 130,23  | -2,34   | 3,892      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,49    | 51,83    | 31,66    | 128,19   | 128,18   | 0        | 124,34  | 126,57  | -2,23   | 3,938      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 81,45    | 50,48    | 30,97    | 118,18   | 118,28   | 0        | 114,79  | 116,85  | -2,06   | 3,554      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,82    | 51,77    | 31,05    | 126,93   | 126,98   | 0        | 123,16  | 125,39  | -2,23   | 3,825      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3700,6   | 3670,4   | 0        | 3590,01 | 3623,42 | -33,41  | 110,954    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 82,8     | 52       | 30,8     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г: | 885,61   | 836,59   | 0,01     | 861,22  | 826,52  | 34,7    | 24,781     | 205      | 0        |
| 23/11/21г: | 4586,21  | 4507     | 0,01     | 4451,23 | 4449,94 | 1,29    | 135,735    | 949      | 0        |
| Итого:     | 3700,6   | 3670,41  | 0        | 3590,01 | 3623,42 | -33,41  | 110,954    | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qн  
Траб x Тнш 0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С И Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
26.11.2021г

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,59    | 42,18    | 35,41    | 129,85   | 121,67   | 0,01     | 126,43  | 120,7   | 5,73    | 4,475      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,23    | 42,4     | 35,83    | 125,17   | 117,32   | 0        | 121,83  | 116,31  | 5,52    | 4,361      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,29    | 43,47    | 37,82    | 137,76   | 128,99   | 0,01     | 133,79  | 127,86  | 5,93    | 5,057      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,21    | 42,59    | 38,62    | 132,63   | 124,26   | 0        | 128,83  | 123,22  | 5,61    | 4,974      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,34    | 42,86    | 38,48    | 132,45   | 124,05   | 0,01     | 128,63  | 122,95  | 5,68    | 4,948      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,02    | 43,75    | 37,27    | 125,41   | 123,04   | 0        | 121,84  | 121,92  | -0,08   | 4,542      | 22       | 2        | *  |
| 30.10.2021 | 81       | 46,6     | 34,4     | 166,4    | 168,61   | 0,01     | 161,65  | 166,9   | -5,25   | 5,56       | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,64    | 42,76    | 35,88    | 126,06   | 127,75   | 0        | 122,64  | 126,66  | -4,02   | 4,397      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,95    | 42,48    | 35,47    | 118,6    | 120,23   | 0        | 115,43  | 119,24  | -3,81   | 4,09       | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,52    | 48,2     | 33,32    | 185,08   | 187,66   | 0,01     | 179,75  | 185,63  | -5,88   | 5,987      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,28    | 50,38    | 33,9     | 193,8    | 196,14   | 0,03     | 187,88  | 193,81  | -5,93   | 6,369      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,73    | 47,38    | 35,35    | 171,16   | 173      | 0,01     | 166,1   | 171,15  | -5,05   | 5,869      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,04    | 44,76    | 35,28    | 149,97   | 151,79   | 0,01     | 145,8   | 150,34  | -4,54   | 5,143      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78       | 42,65    | 35,35    | 133,1    | 134,72   | 0        | 129,53  | 133,6   | -4,07   | 4,576      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,68    | 41,7     | 36,98    | 126,81   | 128,23   | 0,01     | 123,4   | 127,2   | -3,8    | 4,559      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,93    | 42,38    | 36,55    | 127,59   | 129,15   | 0        | 124,13  | 128,09  | -3,96   | 4,532      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,4     | 43,53    | 34,87    | 144,61   | 146,64   | 0        | 140,71  | 145,37  | -4,66   | 4,903      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,47    | 42,97    | 37,5     | 140,23   | 142,11   | 0,01     | 136,28  | 140,89  | -4,61   | 5,107      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,71    | 46,89    | 36,82    | 171,42   | 173,75   | 0,01     | 166,22  | 171,96  | -5,74   | 6,12       | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,3     | 47,8     | 35,5     | 170,85   | 173,36   | 0,01     | 165,73  | 171,49  | -5,76   | 5,885      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,89    | 45,4     | 36,49    | 160,05   | 162,38   | 0        | 155,39  | 160,81  | -5,42   | 5,667      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,7     | 46,57    | 35,13    | 178,32   | 180,9    | 0        | 173,15  | 179,04  | -5,89   | 6,079      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,6     | 50,07    | 38,53    | 184,3    | 186,21   | 0,01     | 178,15  | 184,03  | -5,88   | 6,867      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,77    | 50,86    | 38,91    | 184,1    | 185,53   | 0,02     | 177,78  | 183,3   | -5,52   | 6,922      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,74    | 49,61    | 39,13    | 176,45   | 177,84   | 0        | 170,51  | 175,81  | -5,3    | 6,674      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,19    | 51,47    | 40,72    | 187,09   | 188,13   | 0,02     | 180,39  | 185,82  | -5,43   | 7,355      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,46    | 49,17    | 39,29    | 174,29   | 175,48   | 0,01     | 168,47  | 173,47  | -5      | 6,621      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,58    | 47,38    | 34,2     | 193,15   | 195,05   | 0        | 187,55  | 193     | -5,45   | 6,413      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,96    | 47,95    | 35,01    | 192,78   | 194,7    | 0,01     | 187,04  | 192,63  | -5,59   | 6,549      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,89    | 45,86    | 35,03    | 166,51   | 168,13   | 0        | 161,76  | 166,49  | -4,73   | 5,666      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,22    | 47,02    | 35,2     | 174,85   | 176,54   | 0,01     | 169,71  | 174,74  | -5,03   | 5,971      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4880,8   | 4883,3   | 0,22     | 4736,5  | 4834,43 | -97,93  | 172,238    | 742      | 2        |    |
| Средние:   | 82,17    | 45,77    | 36,39    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124 | 2828,03  | 2708,58  | 0,08     | 2752,03 | 2684,17 | 67,86   | 94,725     | 538      | 1        |
| 23/11/2124 | 7708,87  | 7591,94  | 0,3      | 7488,53 | 7518,6  | -30,07  | 266,963    | 1280     | 3        |
| Итого:     | 4880,84  | 4883,36  | 0,22     | 4736,5  | 4834,43 | -97,93  | 172,238    | 742      | 2        |



**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**ИНСПЕКТОР С И Б Э Р**  
**БОЛТАЧЕВА Л.А.**  
**26.11.2021г.**

Представитель теплоснабж. организации

*(Подпись)*  
Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Подпись

| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Qкorr = Qн<br>Траб х Тнш                                                                     | 0 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"  
Адрес:пр.Краснопольский 1-б  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор №3440167111  
Тип расходомера:ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ069 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,81    | 44,21    | 33,6     | 102,12   | 101,01   | 0        | 99,39   | 100,08  | -0,69   | 3,337      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,45    | 43,86    | 34,59    | 97,2     | 96,13    | 0        | 94,6    | 95,26   | -0,66   | 3,269      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,53    | 44,32    | 37,21    | 104,27   | 102,81   | 0        | 101,23  | 101,85  | -0,62   | 3,764      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,39    | 43,29    | 38,1     | 94,01    | 92,76    | 0        | 91,31   | 91,96   | -0,65   | 3,479      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,55    | 43,25    | 38,3     | 95,98    | 94,72    | 0        | 93,23   | 93,91   | -0,68   | 3,568      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,2     | 44,26    | 36,94    | 105,38   | 103,93   | 0        | 102,38  | 102,96  | -0,58   | 3,78       | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 81,1     | 46       | 35,1     | 125,76   | 123,84   | 0        | 122,16  | 122,63  | -0,47   | 4,287      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,73    | 43,7     | 35,03    | 105,02   | 103,73   | 0        | 102,15  | 102,78  | -0,63   | 3,578      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 78,12    | 43,79    | 34,33    | 103,93   | 102,71   | 0        | 101,13  | 101,75  | -0,62   | 3,469      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,56    | 46,06    | 35,5     | 136,59   | 134,29   | 0        | 132,64  | 132,96  | -0,32   | 4,712      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,37    | 48,18    | 36,19    | 142,62   | 139,98   | 0        | 138,22  | 138,46  | -0,24   | 5,003      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,74    | 45,39    | 37,35    | 124,78   | 122,66   | 0        | 121,08  | 121,49  | -0,41   | 4,525      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,11    | 44,32    | 35,79    | 113,18   | 111,49   | 0        | 110     | 110,41  | -0,41   | 3,937      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78,1     | 43,49    | 34,61    | 111,1    | 109,42   | 0        | 108,13  | 108,44  | -0,31   | 3,741      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,81    | 43,19    | 35,62    | 109,57   | 107,74   | 0        | 106,58  | 106,8   | -0,22   | 3,794      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 79,04    | 43,16    | 35,88    | 102,49   | 100,74   | 0        | 99,67   | 99,9    | -0,23   | 3,577      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,52    | 43,72    | 34,8     | 111,53   | 109,58   | 0        | 108,52  | 108,62  | -0,1    | 3,776      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,64    | 43,23    | 37,41    | 111,11   | 108,95   | 0        | 107,95  | 107,99  | -0,04   | 4,035      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,81    | 45,98    | 37,83    | 133,45   | 130,76   | 0        | 129,4   | 129,45  | -0,05   | 4,894      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,36    | 46,02    | 37,34    | 126,58   | 124,28   | 0        | 122,8   | 123,03  | -0,23   | 4,583      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,95    | 44,04    | 37,91    | 118,28   | 116,27   | 0        | 114,84  | 115,21  | -0,37   | 4,352      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,78    | 45,31    | 36,47    | 140,83   | 138,25   | 0        | 136,74  | 136,9   | -0,16   | 4,987      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,67    | 48,12    | 40,55    | 139,69   | 136,61   | 0        | 135,01  | 135,12  | -0,11   | 5,478      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,84    | 47,99    | 41,85    | 135,64   | 132,62   | 0        | 131     | 131,19  | -0,19   | 5,486      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,77    | 46,24    | 42,53    | 128,16   | 125,35   | 0        | 123,88  | 124,11  | -0,23   | 5,273      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,25    | 49,44    | 42,81    | 141,14   | 137,72   | 0        | 136,08  | 136,16  | -0,08   | 5,83       | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,39    | 46,8     | 41,59    | 126,88   | 124,17   | 0        | 122,67  | 122,91  | -0,24   | 5,103      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,67    | 45,82    | 35,85    | 142,37   | 139,81   | 0        | 138,24  | 138,44  | -0,2    | 4,959      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,06    | 45,64    | 37,42    | 144,37   | 141,59   | 0        | 140,09  | 140,19  | -0,1    | 5,239      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,95    | 44,06    | 36,89    | 122,96   | 120,93   | 0        | 119,44  | 119,85  | -0,41   | 4,405      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,36    | 45,03    | 37,33    | 128,53   | 126,11   | 0        | 124,74  | 124,94  | -0,2    | 4,656      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3725,5   | 3660,9   | 0        | 3615,3  | 3625,75 | -10,45  | 134,876    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 82,27    | 45,09    | 37,18    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124:0 | 66312,99 | 65543,62 | 2,7      | 64514,41 | 64764,43 | -250,02 | 1799,673   | 14726    | 0        |
| 23/11/2124:0 | 70038,51 | 69204,58 | 2,7      | 68129,71 | 68390,18 | -260,47 | 1934,549   | 15470    | 0        |
| Итого:       | 3725,52  | 3660,96  | 0        | 3615,3   | 3625,75  | -10,45  | 134,876    | 744      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi  
Траб x Тнш 0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис" Договор N: 3440167115  
Адрес: пр. Краснопольский 1-в Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,88    | 42,84    | 34,04    | 101,52   | 98,59    | 0,01     | 98,87   | 97,72   | 1,15    | 3,362      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,54    | 43,6     | 33,94    | 101,16   | 98,26    | 0        | 98,49   | 97,39   | 1,1     | 3,34       | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,59    | 44,57    | 36,02    | 112,9    | 109,5    | 0        | 109,71  | 108,43  | 1,28    | 3,952      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,5     | 43,39    | 37,11    | 106,83   | 103,56   | 0        | 103,81  | 102,64  | 1,17    | 3,85       | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,61    | 44,31    | 36,3     | 104,77   | 101,54   | 0        | 101,8   | 100,6   | 1,2     | 3,695      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,33    | 44,42    | 35,91    | 117,41   | 113,81   | 0,09     | 114,12  | 112,76  | 1,36    | 4,095      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,36    | 46,54    | 33,82    | 143,31   | 139      | 0        | 139,3   | 137,59  | 1,71    | 4,71       | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,83    | 42,39    | 35,44    | 106,08   | 102,81   | 0,01     | 103,23  | 101,96  | 1,27    | 3,657      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,16    | 42,7     | 34,46    | 102,52   | 99,44    | 0        | 99,84   | 98,56   | 1,28    | 3,438      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,86    | 48,55    | 32,31    | 165,25   | 160,39   | 0        | 160,55  | 158,61  | 1,94    | 5,186      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,68    | 51,74    | 31,94    | 178,39   | 173,06   | 0        | 172,99  | 170,89  | 2,1     | 5,525      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82       | 46,66    | 35,34    | 142,07   | 137,58   | 0        | 137,93  | 136,16  | 1,77    | 4,873      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,3     | 44,06    | 35,24    | 123,37   | 119,34   | 0,01     | 119,97  | 118,23  | 1,74    | 4,226      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,24    | 42,92    | 34,32    | 111,1    | 107,38   | 0        | 108,19  | 106,47  | 1,72    | 3,712      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,87    | 41,99    | 35,88    | 110,47   | 106,63   | 0        | 107,51  | 105,74  | 1,77    | 3,851      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,18    | 42,81    | 35,37    | 114,41   | 110,5    | 0        | 111,34  | 109,56  | 1,78    | 3,936      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,7     | 43,78    | 33,92    | 125,07   | 120,93   | 0        | 121,75  | 119,84  | 1,91    | 4,126      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,82    | 44,05    | 35,77    | 120,95   | 116,93   | 0        | 117,58  | 115,86  | 1,72    | 4,202      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,07    | 47,97    | 35,1     | 153,76   | 148,87   | 0        | 149,15  | 147,25  | 1,9     | 5,235      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,6     | 47,21    | 35,39    | 141,46   | 137,07   | 0        | 137,29  | 135,62  | 1,67    | 4,859      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,14    | 44,42    | 36,72    | 132,06   | 127,95   | 0        | 128,29  | 126,76  | 1,53    | 4,707      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81       | 45,35    | 35,65    | 148,2    | 143,6    | 0        | 143,97  | 142,22  | 1,75    | 5,13       | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,95    | 50,98    | 36,97    | 161,61   | 156,12   | 0        | 156,28  | 154,21  | 2,07    | 5,78       | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,08    | 51,7     | 37,38    | 162,07   | 156,55   | 0        | 156,61  | 154,59  | 2,02    | 5,858      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,9     | 51,5     | 36,4     | 158,68   | 153,45   | 0,75     | 153,45  | 151,55  | 1,9     | 5,59       | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,65    | 58,79    | 32,86    | 210,44   | 203,49   | 0        | 202,98  | 200,26  | 2,72    | 6,678      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,42    | 53,1     | 35,32    | 161,71   | 155,87   | 0,01     | 156,3   | 153,8   | 2,5     | 5,528      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,88    | 46,28    | 34,6     | 156,1    | 151,03   | 0        | 151,66  | 149,51  | 2,15    | 5,244      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,26    | 46,65    | 35,61    | 158,61   | 153,23   | 0        | 153,95  | 151,66  | 2,29    | 5,483      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,14    | 44,83    | 35,31    | 133,63   | 129,14   | 0        | 129,88  | 127,91  | 1,97    | 4,582      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,52    | 46,42    | 35,1     | 145,04   | 140,15   | 0        | 140,84  | 138,75  | 2,09    | 4,944      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4210,9   | 4075,7   | 0,88     | 4087,63 | 4033,1  | 54,53   | 143,354    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,48    | 46,33    | 35,14    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124:0 | 48616,05 | 46683,81 | 2,52     | 47222,12 | 46102,1 | 1120,02 | 1372,812   | 9132     | 0        |
| 23/11/2124:0 | 52827    | 50759,58 | 3,4      | 51309,75 | 50135,2 | 1174,55 | 1516,166   | 9876     | 0        |
| Итого:       | 4210,95  | 4075,77  | 0,88     | 4087,63  | 4033,1  | 54,53   | 143,354    | 744      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
/ *Е.А. Просяникова* /  
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
/ *Л.А. Болтачева* /  
Подпись Ф.И.О.

**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР**  
**БОЛТАЧЕВА Л.А.**  
**23.11.2021г.**

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qконтр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 1-г  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167117  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,28    | 45,22    | 32,06    | 114,41   | 110,43   | 0        | 111,41  | 109,38  | 2,03    | 3,569      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,96    | 45,47    | 32,49    | 117,91   | 113,74   | 0        | 114,73  | 112,63  | 2,1     | 3,724      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,99    | 46,07    | 34,92    | 123,86   | 119,2    | 0        | 120,3   | 118,02  | 2,28    | 4,2        | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,9     | 45,01    | 35,89    | 117,19   | 112,74   | 0        | 113,83  | 111,65  | 2,18    | 4,083      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,01    | 44,98    | 36,03    | 115,23   | 110,83   | 0,09     | 111,93  | 109,75  | 2,18    | 4,03       | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,76    | 45,99    | 34,77    | 131,96   | 126,89   | 0        | 128,23  | 125,61  | 2,62    | 4,456      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,77    | 48,65    | 32,12    | 158,42   | 152,46   | 0        | 153,9   | 150,77  | 3,13    | 4,943      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,24    | 45,12    | 33,12    | 118,95   | 114,67   | 0        | 115,74  | 113,57  | 2,17    | 3,831      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,56    | 45,36    | 32,2     | 117,18   | 113,03   | 0        | 114,07  | 111,94  | 2,13    | 3,673      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,23    | 49,68    | 31,55    | 174,23   | 167,61   | 0        | 169,24  | 165,67  | 3,57    | 5,34       | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,05    | 53,25    | 30,8     | 192,68   | 185,17   | 0        | 186,81  | 182,72  | 4,09    | 5,756      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,42    | 48,48    | 33,94    | 154,31   | 148,22   | 0        | 149,79  | 146,59  | 3,2     | 5,086      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,69    | 46,71    | 32,98    | 136,3    | 131,14   | 0        | 132,51  | 129,78  | 2,73    | 4,37       | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,68    | 45,55    | 32,13    | 130,53   | 125,73   | 0,01     | 127,08  | 124,51  | 2,57    | 4,079      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,31    | 44,42    | 33,89    | 123,13   | 118,5    | 0        | 119,82  | 117,39  | 2,43    | 4,058      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,59    | 45,16    | 33,43    | 127,19   | 122,43   | 0        | 123,75  | 121,26  | 2,49    | 4,136      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,12    | 46       | 32,12    | 140,08   | 134,88   | 0        | 136,33  | 133,55  | 2,78    | 4,375      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,1     | 45,77    | 34,33    | 130,31   | 125,32   | 0        | 126,67  | 124,08  | 2,59    | 4,348      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,4     | 48,59    | 34,81    | 156,16   | 149,98   | 0        | 151,46  | 148,32  | 3,14    | 5,274      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83       | 49,12    | 33,88    | 154,98   | 149,04   | 0        | 150,36  | 147,38  | 2,98    | 5,093      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,52    | 46,55    | 34,97    | 143,82   | 138,24   | 0        | 139,66  | 136,8   | 2,86    | 4,882      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,39    | 47,69    | 33,7     | 160,65   | 154,42   | 0        | 156,03  | 152,77  | 3,26    | 5,254      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,27    | 51,45    | 36,82    | 166,84   | 159,75   | 0        | 161,28  | 157,79  | 3,49    | 5,943      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,45    | 52,15    | 37,3     | 169,91   | 162,55   | 0        | 164,14  | 160,48  | 3,66    | 6,129      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,37    | 50,2     | 38,17    | 152,81   | 146,15   | 0        | 147,71  | 144,44  | 3,27    | 5,642      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,84    | 53,73    | 38,11    | 172,35   | 164,62   | 0        | 166,21  | 162,41  | 3,8     | 6,342      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,17    | 49,85    | 38,32    | 149,75   | 143,2    | 0        | 144,77  | 141,54  | 3,23    | 5,548      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,29    | 48,34    | 32,95    | 169,98   | 163,23   | 0        | 165,07  | 161,47  | 3,6     | 5,44       | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,65    | 48,62    | 34,03    | 168,07   | 161,26   | 0        | 163,11  | 159,48  | 3,63    | 5,553      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,55    | 47,09    | 33,46    | 148,6    | 142,78   | 0        | 144,4   | 141,3   | 3,1     | 4,831      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,92    | 47,98    | 33,94    | 157,92   | 151,62   | 0        | 153,33  | 149,97  | 3,36    | 5,202      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4495,7   | 4319,8   | 0,1      | 4363,67 | 4273,02 | 90,65   | 149,19     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,85    | 47,68    | 34,16    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г. | 55106,33 | 53557,9  | 2,33     | 53550,19 | 52850,91 | 699,28  | 1432,993   | 9014     | 0        |
| 23/11/21г. | 59602,04 | 57877,73 | 2,43     | 57913,86 | 57123,93 | 789,93  | 1582,183   | 9758     | 0        |
| Итого:     | 4495,71  | 4319,83  | 0,1      | 4363,67  | 4273,02  | 90,65   | 149,19     | 744      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

*Л.А. Болтачева*  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
23.11.2021г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>корт</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                     | 0 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-22/11/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес:пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,41    | 41,27    | 35,14    | 101,36   | 99,96    | 0        | 98,73   | 99,2    | -0,47   | 3,469      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,4     | 42,79    | 34,61    | 105,55   | 104,1    | 0        | 102,79  | 103,25  | -0,46   | 3,555      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,58    | 43,06    | 37,52    | 105,06   | 103,43   | 0        | 102,08  | 102,56  | -0,48   | 3,83       | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,95    | 42,68    | 37,27    | 104,46   | 102,84   | 0        | 101,56  | 101,95  | -0,39   | 3,783      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 79,73    | 41,91    | 37,82    | 95,89    | 94,34    | 0        | 93,22   | 93,53   | -0,31   | 3,526      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,02    | 46,04    | 33,98    | 143,39   | 141,27   | 0,19     | 139,4   | 139,86  | -0,46   | 4,738      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,04    | 42,44    | 36,6     | 111,97   | 110,12   | 0        | 108,89  | 109,2   | -0,31   | 3,984      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,15    | 40,88    | 36,27    | 104,73   | 103,08   | 0        | 101,99  | 102,33  | -0,34   | 3,697      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,7     | 42,77    | 34,93    | 114,47   | 112,72   | 0        | 111,45  | 111,8   | -0,35   | 3,89       | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,65    | 52       | 29,65    | 201,83   | 199,07   | 0        | 195,98  | 196,56  | -0,58   | 5,813      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,26    | 49,04    | 34,22    | 159,09   | 156,43   | 0        | 154,31  | 154,65  | -0,34   | 5,282      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 80,56    | 45,35    | 35,21    | 142,5    | 139,97   | 0        | 138,48  | 138,63  | -0,15   | 4,875      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 77,61    | 41,9     | 35,71    | 107,2    | 105,14   | 0        | 104,35  | 104,32  | 0,03    | 3,723      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,89    | 41,43    | 35,46    | 107,09   | 105,07   | 0        | 104,33  | 104,23  | 0,1     | 3,695      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,46    | 40,12    | 37,34    | 106,96   | 104,85   | 0        | 104,16  | 104,09  | 0,07    | 3,886      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,52    | 42,83    | 34,69    | 122,25   | 120      | 0        | 119,02  | 118,99  | 0,03    | 4,123      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,1     | 41,78    | 35,32    | 113,69   | 111,59   | 0        | 110,72  | 110,69  | 0,03    | 3,906      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 81,2     | 44,81    | 36,39    | 128,27   | 125,98   | 0        | 124,57  | 124,78  | -0,21   | 4,534      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,67    | 48,14    | 34,53    | 160,08   | 157,61   | 0,15     | 155,35  | 155,9   | -0,55   | 5,363      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 80,98    | 43,95    | 37,03    | 121,13   | 119,18   | 0        | 117,67  | 118,09  | -0,42   | 4,356      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,81    | 44,08    | 36,73    | 132,85   | 130,69   | 0        | 129,07  | 129,51  | -0,44   | 4,739      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 82,71    | 46,67    | 36,04    | 155,92   | 153,3    | 0        | 151,31  | 151,73  | -0,42   | 5,453      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,41    | 51,26    | 37,15    | 165,86   | 162,78   | 0        | 160,34  | 160,77  | -0,43   | 5,964      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,71    | 49,75    | 38,96    | 153,83   | 150,79   | 0        | 148,67  | 149,05  | -0,38   | 5,795      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,73    | 49,64    | 38,09    | 154,5    | 151,49   | 0        | 149,41  | 149,72  | -0,31   | 5,697      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,23    | 51,33    | 40,9     | 155,57   | 152,12   | 0        | 149,96  | 150,27  | -0,31   | 6,137      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 82,58    | 45,66    | 36,92    | 133,81   | 131,37   | 0        | 129,83  | 130,11  | -0,28   | 4,79       | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,7     | 45,88    | 34,82    | 150,16   | 147,36   | 0        | 145,91  | 145,89  | 0,02    | 5,079      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,53    | 43,77    | 37,76    | 132,26   | 129,67   | 0        | 128,44  | 128,52  | -0,08   | 4,847      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,33    | 43,59    | 35,74    | 130,37   | 127,99   | 0        | 126,79  | 126,84  | -0,05   | 4,527      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3922,1   | 3854,3   | 0,34     | 3808,78 | 3817,02 | -8,24   | 137,056    | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 80,98    | 44,89    | 36,09    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 43801,19 | 43062,78 | 1,57     | 42524,66 | 42566,47 | -41,81  | 1359,701   | 9143     | 0        |
| 22/11/2124: | 47723,29 | 46917,09 | 1,91     | 46333,44 | 46383,49 | -50,05  | 1496,757   | 9863     | 0        |
| Итого:      | 3922,1   | 3854,31  | 0,34     | 3808,78  | 3817,02  | -8,24   | 137,056    | 720      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР**  
**БОЛТАЧЕВА Л.А.**  
**26.11.2021г.**

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qи  
Траб х Тиш

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x9BA6

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,96    | 45,73    | 32,23    | 124,07   | 121,15   | 1,69     | 120,77  | 120,01  | 0,76    | 3,89       | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,67    | 44,91    | 33,76    | 116,29   | 113,33   | 1,46     | 113,16  | 112,25  | 0,91    | 3,819      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,77    | 44,64    | 37,13    | 118      | 114,81   | 1,46     | 114,57  | 113,73  | 0,84    | 4,254      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,63    | 44,05    | 37,58    | 119,51   | 116,37   | 1,58     | 116,05  | 115,32  | 0,73    | 4,36       | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,8     | 43,7     | 38,1     | 122,73   | 119,47   | 1,48     | 119,18  | 118,42  | 0,76    | 4,538      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,42    | 44,47    | 36,95    | 131,75   | 130,08   | 1,38     | 127,95  | 128,88  | -0,93   | 4,726      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 81,28    | 45,77    | 35,51    | 155,66   | 155      | 1,57     | 151,18  | 153,48  | -2,3    | 5,369      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,94    | 44,24    | 34,7     | 130,68   | 130,13   | 1,63     | 127,13  | 128,94  | -1,81   | 4,409      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 78,32    | 44,5     | 33,82    | 130,61   | 130,13   | 1,51     | 127,1   | 128,92  | -1,82   | 4,296      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,76    | 46,59    | 35,17    | 165,13   | 164,67   | 1,28     | 160,36  | 162,99  | -2,63   | 5,64       | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,57    | 48,82    | 35,75    | 184      | 183,74   | 1,37     | 178,35  | 181,72  | -3,37   | 6,376      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,93    | 46,82    | 36,11    | 167,32   | 166,95   | 1,46     | 162,33  | 165,24  | -2,91   | 5,863      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,32    | 45,47    | 34,85    | 144,85   | 144,8    | 1,3      | 140,77  | 143,4   | -2,63   | 4,905      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78,32    | 44,29    | 34,03    | 133,35   | 132,59   | 1,42     | 129,76  | 131,36  | -1,6    | 4,412      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 79,03    | 44       | 35,03    | 135,68   | 134,69   | 1,83     | 131,99  | 133,45  | -1,46   | 4,619      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 79,25    | 44       | 35,25    | 130,48   | 129,42   | 1,55     | 126,89  | 128,23  | -1,34   | 4,471      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,71    | 44,45    | 34,26    | 139,33   | 138,36   | 1,56     | 135,56  | 137,08  | -1,52   | 4,64       | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,87    | 43,6     | 37,27    | 131,8    | 130,62   | 1,57     | 128,05  | 129,46  | -1,41   | 4,771      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 84,02    | 46,3     | 37,72    | 161,23   | 160,12   | 1,42     | 156,3   | 158,51  | -2,21   | 5,896      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,52    | 45,91    | 37,61    | 155,62   | 154,66   | 1,47     | 150,9   | 153,13  | -2,23   | 5,677      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 82,14    | 43,78    | 38,36    | 141,47   | 140,48   | 1,64     | 137,35  | 139,19  | -1,84   | 5,266      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,94    | 44,76    | 37,18    | 159,22   | 158,34   | 1,87     | 154,58  | 156,87  | -2,29   | 5,747      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 89,01    | 47,95    | 41,06    | 168,21   | 166,83   | 1,43     | 162,56  | 165,04  | -2,48   | 6,676      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 90,09    | 47,97    | 42,12    | 170,04   | 168,9    | 1,62     | 164,16  | 167,07  | -2,91   | 6,919      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 89,02    | 46,42    | 42,6     | 154,37   | 153,34   | 1,51     | 149,16  | 151,79  | -2,63   | 6,355      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,56    | 49,16    | 43,4     | 174,17   | 172,84   | 1,57     | 167,88  | 170,89  | -3,01   | 7,291      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,55    | 46,38    | 42,17    | 152,28   | 151,31   | 1,39     | 147,2   | 149,78  | -2,58   | 6,205      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,81    | 45,59    | 36,22    | 165,42   | 165,12   | 1,44     | 160,61  | 163,51  | -2,9    | 5,821      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,2     | 44,81    | 38,39    | 164,18   | 163,47   | 1,98     | 159,26  | 161,92  | -2,66   | 6,112      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 81,12    | 44,3     | 36,82    | 148,28   | 147,61   | 1,46     | 144,04  | 146,25  | -2,21   | 5,302      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,55    | 44,75    | 37,8     | 158,86   | 158,03   | 1,64     | 154,17  | 156,56  | -2,39   | 5,826      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4554,5   | 4517,3   | 47,54    | 4419,32 | 4473,39 | -54,07  | 164,451    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 82,48    | 45,42    | 37,06    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 2299,87  | 2249,78  | 29,31    | 2237,45 | 2227,72 | 9,73    | 73,605     | 467      | 1        |
| 23/11/2124: | 6854,46  | 6767,14  | 76,85    | 6656,77 | 6701,11 | -44,34  | 238,056    | 1211     | 1        |
| Итого:      | 4554,59  | 4517,36  | 47,54    | 4419,32 | 4473,39 | -54,07  | 164,451    | 744      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qи  
Траб х Тнш

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
30/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xЕ482

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 30.10.2021 | 81,17    | 44,55    | 36,62    | 89,03    | 87,87    | 0        | 86,5    | 87,03   | -0,53   | 3,166      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,74    | 39,76    | 38,98    | 65,53    | 64,69    | 0        | 63,77   | 64,21   | -0,44   | 2,486      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 78,12    | 40,09    | 38,03    | 64,72    | 63,97    | 0        | 62,99   | 63,49   | -0,5    | 2,393      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,71    | 47,99    | 33,72    | 102,74   | 101,63   | 0        | 99,77   | 100,53  | -0,76   | 3,366      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,49    | 50,67    | 33,82    | 113,21   | 111,71   | 0        | 109,73  | 110,36  | -0,63   | 3,712      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,86    | 46,3     | 36,56    | 96,27    | 94,81    | 0,01     | 93,41   | 93,87   | -0,46   | 3,414      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,26    | 44,1     | 36,16    | 83,08    | 81,88    | 0        | 80,73   | 81,15   | -0,42   | 2,92       | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78,15    | 40,72    | 37,43    | 73,02    | 71,96    | 0        | 71,06   | 71,41   | -0,35   | 2,657      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,83    | 39,61    | 39,22    | 71,13    | 69,97    | 0        | 69,22   | 69,44   | -0,22   | 2,716      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 79,09    | 40,85    | 38,24    | 70,26    | 69,14    | 0        | 68,33   | 68,61   | -0,28   | 2,611      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,57    | 41,85    | 36,72    | 74,67    | 73,53    | 0        | 72,64   | 72,92   | -0,28   | 2,664      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,81    | 41,87    | 38,94    | 70,67    | 69,25    | 0,01     | 68,65   | 68,66   | -0,01   | 2,671      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,96    | 46,38    | 37,58    | 99,11    | 97,22    | 0        | 96,1    | 96,23   | -0,13   | 3,614      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,53    | 46,35    | 37,18    | 90,61    | 88,94    | 0        | 87,89   | 88,03   | -0,14   | 3,265      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 82,06    | 42,53    | 39,53    | 83,25    | 81,63    | 0        | 80,82   | 80,95   | -0,13   | 3,193      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,91    | 43,97    | 37,94    | 97,95    | 96,2     | 0        | 95,13   | 95,33   | -0,2    | 3,609      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,88    | 50,08    | 38,8     | 105,73   | 103,62   | 0        | 102,17  | 102,4   | -0,23   | 3,965      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 90,02    | 50,19    | 39,83    | 102,61   | 100,48   | 0,03     | 99,08   | 99,3    | -0,22   | 3,953      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,94    | 47,1     | 41,84    | 92,88    | 90,94    | 0,01     | 89,75   | 90,01   | -0,26   | 3,754      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,44    | 52,11    | 40,33    | 110,15   | 107,88   | 0,01     | 106,2   | 106,51  | -0,31   | 4,288      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,69    | 47,23    | 41,46    | 91,09    | 89,31    | 0,01     | 88,02   | 88,37   | -0,35   | 3,648      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,79    | 45,96    | 35,83    | 99,67    | 98,07    | 0        | 96,77   | 97,06   | -0,29   | 3,466      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,13    | 44,84    | 38,29    | 97,92    | 96,13    | 0        | 95,01   | 95,21   | -0,2    | 3,638      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 81,08    | 43,22    | 37,86    | 87,36    | 85,81    | 0        | 84,84   | 85,05   | -0,21   | 3,21       | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,48    | 45,32    | 37,16    | 95,8     | 94,11    | 0        | 92,99   | 93,19   | -0,2    | 3,456      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2228,4   | 2190,7   | 0,08     | 2161,57 | 2169,32 | -7,75   | 81,835     | 600      | 0        |    |
| Средние:   | 82,86    | 44,94    | 37,92    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 29/10/21г: | 298,67   | 222,15   | 0        | 292,08  | 219,28  | 72,8    | 4,89       | 49       | 2        |
| 23/11/21г: | 2527,13  | 2412,9   | 0,08     | 2453,65 | 2388,6  | 65,05   | 86,725     | 649      | 2        |
| Итого:     | 2228,46  | 2190,75  | 0,08     | 2161,57 | 2169,32 | -7,75   | 81,835     | 600      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi

Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

| Дата            | t1<br>°C     | t2<br>°C     | dt<br>°C     | V1<br>м3    | V2<br>м3      | V3<br>м3    | M1<br>т        | M2<br>т        | Mг<br>т      | Qo<br>Гкал     | ВНР<br>ч   | ВОС<br>ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------|----|
| 24.10.2021      | 77,16        | 44,84        | 32,32        | 111,58      | 109,27        | 0,42        | 108,66         | 108,27         | 0,39         | 3,511          | 24         | 0        |    |
| 25.10.2021      | 77,77        | 44,96        | 32,81        | 105,42      | 103,24        | 0           | 102,63         | 102,26         | 0,37         | 3,365          | 24         | 0        |    |
| 26.10.2021      | 80,83        | 45,46        | 35,37        | 114,97      | 112,26        | 0           | 111,7          | 111,16         | 0,54         | 3,948          | 24         | 0        |    |
| 27.10.2021      | 80,67        | 44,08        | 36,59        | 107,58      | 105,06        | 0,16        | 104,53         | 104,07         | 0,46         | 3,823          | 24         | 0        |    |
| 28.10.2021      | 80,88        | 44,7         | 36,18        | 112,06      | 109,4         | 0           | 108,86         | 108,39         | 0,47         | 3,937          | 24         | 0        |    |
| 29.10.2021      | 80,54        | 45,62        | 34,92        | 122,54      | 119,58        | 0           | 119,05         | 118,41         | 0,64         | 4,155          | 24         | 0        |    |
| 30.10.2021      | 80,51        | 47,72        | 32,79        | 148,67      | 145,03        | 0           | 144,46         | 143,47         | 0,99         | 4,735          | 24         | 0        |    |
| 31.10.2021      | 78,09        | 44,57        | 33,52        | 118,17      | 115,5         | 0           | 115,03         | 114,44         | 0,59         | 3,854          | 24         | 0        |    |
| 01.11.2021      | 77,49        | 45,01        | 32,48        | 117,94      | 115,33        | 0           | 114,84         | 114,24         | 0,6          | 3,729          | 24         | 0        |    |
| 02.11.2021      | 81,01        | 48,6         | 32,41        | 160,29      | 156,22        | 0           | 155,71         | 154,51         | 1,2          | 5,047          | 24         | 0        |    |
| 03.11.2021      | 83,78        | 51,4         | 32,38        | 171,92      | 167,36        | 0           | 166,72         | 165,31         | 1,41         | 5,401          | 24         | 0        |    |
| 04.11.2021      | 82,17        | 47,95        | 34,22        | 145,61      | 141,84        | 0           | 141,36         | 140,31         | 1,05         | 4,837          | 24         | 0        |    |
| 05.11.2021      | 79,5         | 46,13        | 33,37        | 129         | 125,92        | 0           | 125,44         | 124,69         | 0,75         | 4,184          | 24         | 0        |    |
| 06.11.2021      | 77,49        | 45,02        | 32,47        | 126,27      | 123,3         | 0           | 122,94         | 122,11         | 0,83         | 3,99           | 24         | 0        |    |
| 07.11.2021      | 78,17        | 44,18        | 33,99        | 121,18      | 118,3         | 0           | 117,94         | 117,24         | 0,7          | 4,008          | 24         | 0        |    |
| 08.11.2021      | 78,38        | 44,14        | 34,24        | 120,14      | 117,15        | 0           | 116,9          | 116,07         | 0,83         | 4              | 24         | 0        |    |
| 09.11.2021      | 77,91        | 45,58        | 32,33        | 130,14      | 126,9         | 0           | 126,69         | 125,65         | 1,04         | 4,094          | 24         | 0        |    |
| 10.11.2021      | 80,08        | 45,42        | 34,66        | 126,64      | 123,3         | 0           | 123,1          | 122,09         | 1,01         | 4,262          | 24         | 0        |    |
| 11.11.2021      | 83,19        | 48,22        | 34,97        | 153,49      | 149,09        | 0           | 148,89         | 147,45         | 1,44         | 5,208          | 24         | 0        |    |
| 12.11.2021      | 82,73        | 48,22        | 34,51        | 147,53      | 143,42        | 0           | 143,16         | 141,83         | 1,33         | 4,937          | 24         | 0        |    |
| 13.11.2021      | 81,31        | 45,57        | 35,74        | 135,75      | 132,02        | 0           | 131,88         | 130,72         | 1,16         | 4,712          | 24         | 0        |    |
| 14.11.2021      | 81,21        | 47,47        | 33,74        | 158,72      | 154,34        | 0           | 154,16         | 152,69         | 1,47         | 5,202          | 24         | 0        |    |
| 15.11.2021      | 88,01        | 51,05        | 36,96        | 163,35      | 158,34        | 0           | 157,95         | 156,41         | 1,54         | 5,841          | 24         | 0        |    |
| 16.11.2021      | 89,17        | 51,51        | 37,66        | 159,94      | 155,02        | 0           | 154,54         | 153,09         | 1,45         | 5,824          | 24         | 0        |    |
| 17.11.2021      | 88,09        | 49,36        | 38,73        | 148,38      | 143,87        | 0           | 143,48         | 142,2          | 1,28         | 5,559          | 24         | 0        |    |
| 18.11.2021      | 91,5         | 52,32        | 39,18        | 164,03      | 158,75        | 0           | 158,19         | 156,72         | 1,47         | 6,204          | 24         | 0        |    |
| 19.11.2021      | 87,83        | 49,82        | 38,01        | 144,88      | 140,59        | 0           | 140,09         | 138,96         | 1,13         | 5,326          | 24         | 0        |    |
| 20.11.2021      | 81,05        | 47,52        | 33,53        | 164,71      | 160,23        | 0           | 160            | 158,52         | 1,48         | 5,363          | 24         | 0        |    |
| 21.11.2021      | 82,42        | 47,88        | 34,54        | 167,37      | 162,62        | 0           | 162,45         | 160,87         | 1,58         | 5,612          | 24         | 0        |    |
| 22.11.2021      | 80,33        | 46,2         | 34,13        | 140,86      | 137,11        | 0           | 136,93         | 135,72         | 1,21         | 4,672          | 24         | 0        |    |
| 23.11.2021      | 81,7         | 47,12        | 34,58        | 146,93      | 142,87        | 0           | 142,67         | 141,37         | 1,3          | 4,932          | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>4286</b> | <b>4173,2</b> | <b>0,58</b> | <b>4160,95</b> | <b>4129,24</b> | <b>31,71</b> | <b>144,272</b> | <b>744</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>81,64</b> | <b>47,02</b> | <b>34,62</b> |             |               |             |                |                |              |                |            |          |    |

| Дата          | V1<br>м3       | V2<br>м3       | V3<br>м3    | M1<br>т        | M2<br>т        | Mг<br>т      | Qo<br>Гкал     | ВНР<br>ч   | ВОС<br>ч |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------|
| 23/10/2124:   | 47131,68       | 47306,3        | 2,13        | 45772,25       | 46723,95       | -951,7       | 1359,408       | 9135       | 0        |
| 23/11/2124:   | 51417,74       | 51479,53       | 2,71        | 49933,2        | 50853,19       | -919,99      | 1503,68        | 9879       | 0        |
| <b>Итого:</b> | <b>4286,06</b> | <b>4173,23</b> | <b>0,58</b> | <b>4160,95</b> | <b>4129,24</b> | <b>31,71</b> | <b>144,272</b> | <b>744</b> | <b>0</b> |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
23.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 3-в  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х1DBC ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,57    | 40,77    | 36,8     | 98,8     | 96,3     | 0,01     | 96,19   | 95,57   | 0,62    | 3,535      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,2     | 41,25    | 36,95    | 97,8     | 95,3     | 0        | 95,18   | 94,55   | 0,63    | 3,514      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,15    | 41,91    | 39,24    | 105,46   | 102,56   | 0        | 102,46  | 101,7   | 0,76    | 4,016      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,21    | 41,22    | 39,99    | 100,73   | 97,94    | 0,23     | 97,83   | 97,13   | 0,7     | 3,913      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,33    | 40,98    | 40,35    | 101,8    | 98,95    | 0        | 98,88   | 98,16   | 0,72    | 3,989      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,99    | 41,61    | 39,38    | 112,72   | 109,61   | 0        | 109,51  | 108,74  | 0,77    | 4,31       | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,93    | 44,21    | 36,72    | 137,96   | 134,29   | 0        | 134,04  | 133,07  | 0,97    | 4,922      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,55    | 40,32    | 38,23    | 104,71   | 101,93   | 0        | 101,89  | 101,2   | 0,69    | 3,89       | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,85    | 40,7     | 37,15    | 98,62    | 96,08    | 0,01     | 95,99   | 95,36   | 0,63    | 3,564      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,42    | 46,09    | 35,33    | 159,03   | 154,82   | 0        | 154,44  | 153,3   | 1,14    | 5,453      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,06    | 48,69    | 35,37    | 170,45   | 165,74   | 0        | 165,24  | 163,88  | 1,36    | 5,843      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,64    | 44,18    | 38,46    | 137,15   | 133,24   | 0        | 133,08  | 132     | 1,08    | 5,118      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,99    | 41,89    | 38,1     | 115,5    | 112,33   | 0        | 112,26  | 111,41  | 0,85    | 4,275      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,91    | 40,68    | 37,23    | 110,31   | 107,39   | 0        | 107,37  | 106,58  | 0,79    | 3,994      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,56    | 39,92    | 38,64    | 107,49   | 104,59   | 0        | 104,58  | 103,86  | 0,72    | 4,04       | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,88    | 40,52    | 38,36    | 108,09   | 105,17   | 0,25     | 105,16  | 104,37  | 0,79    | 4,029      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,33    | 41,58    | 36,75    | 116,93   | 113,88   | 0        | 113,76  | 112,97  | 0,79    | 4,178      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,29    | 40,85    | 39,44    | 112,73   | 109,59   | 0        | 109,55  | 108,72  | 0,83    | 4,319      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,64    | 44,6     | 39,04    | 143,35   | 139,15   | 0        | 139,02  | 137,85  | 1,17    | 5,425      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,2     | 44,68    | 38,52    | 137,9    | 133,92   | 0        | 133,78  | 132,62  | 1,16    | 5,154      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,78    | 41,63    | 40,15    | 124,11   | 120,51   | 0        | 120,52  | 119,52  | 1       | 4,838      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,46    | 43,31    | 38,15    | 143,83   | 139,76   | 0        | 139,69  | 138,54  | 1,15    | 5,326      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,41    | 47,77    | 40,64    | 152,71   | 147,82   | 0        | 147,61  | 146,25  | 1,36    | 6          | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,69    | 48,36    | 41,33    | 153,44   | 148,44   | 0        | 148,18  | 146,83  | 1,35    | 6,128      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,63    | 46,42    | 42,21    | 136,46   | 132,02   | 0        | 131,88  | 130,67  | 1,21    | 5,571      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,92    | 49,84    | 42,08    | 156,76   | 151,48   | 0        | 151,18  | 149,74  | 1,44    | 6,369      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,69    | 45,98    | 42,71    | 133,68   | 129,3    | 0        | 129,19  | 128,01  | 1,18    | 5,519      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,41    | 43,59    | 37,82    | 146,3    | 142,15   | 0        | 142,11  | 140,9   | 1,21    | 5,373      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,82    | 44,53    | 38,29    | 149,52   | 145,18   | 0        | 145,09  | 143,83  | 1,26    | 5,554      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,8     | 42,59    | 38,21    | 126,62   | 123,07   | 0        | 123,02  | 122,03  | 0,99    | 4,701      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,08    | 43,29    | 38,79    | 136,36   | 132,44   | 0        | 132,36  | 131,28  | 1,08    | 5,132      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3937,3   | 3824,9   | 0,5      | 3821,04 | 3790,64 | 30,4    | 147,992    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 82,07    | 43,35    | 38,72    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124:0 | 60748,68 | 59384,94 | 6,91     | 59033,87 | 58754,03 | 279,84  | 1916,808   | 14747    | 0        |
| 23/11/2124:0 | 64686    | 63209,89 | 7,41     | 62854,91 | 62544,67 | 310,24  | 2064,8     | 15491    | 0        |
| Итого:       | 3937,32  | 3824,95  | 0,5      | 3821,04  | 3790,64  | 30,4    | 147,992    | 744      | 0        |



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
23.11.2021г.

Представитель теплоснабж. организации

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / Е.А. Просяникова /  
Ф.И.О.

Подпись / Л.А. Болтачева /  
Ф.И.О.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 тах = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,36    | 49,3     | 28,06    | 129,05   | 126,67   | 0,01     | 125,62  | 125,25  | 0,37    | 3,523      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,99    | 49,95    | 28,04    | 129,42   | 126,99   | 0        | 126     | 125,53  | 0,47    | 3,533      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,01    | 50,63    | 30,38    | 141,93   | 138,81   | 0,54     | 137,85  | 137,13  | 0,72    | 4,188      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,91    | 49,98    | 30,93    | 139,28   | 136,16   | 0,01     | 135,33  | 134,58  | 0,75    | 4,186      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,06    | 50,71    | 30,35    | 139,29   | 136,21   | 0,03     | 135,33  | 134,56  | 0,77    | 4,11       | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,68    | 50,52    | 30,16    | 150,18   | 146,81   | 0,05     | 145,94  | 145,07  | 0,87    | 4,399      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,59    | 50,86    | 29,73    | 174,26   | 169,77   | 0,01     | 169,33  | 167,72  | 1,61    | 5,037      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,22    | 47,92    | 30,3     | 131,7    | 128,57   | 0        | 128,22  | 127,2   | 1,02    | 3,887      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,61    | 48,25    | 29,36    | 130      | 126,99   | 0        | 126,56  | 125,61  | 0,95    | 3,714      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,05    | 52,52    | 28,53    | 192,36   | 187,26   | 0,11     | 186,86  | 184,85  | 2,01    | 5,331      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,87    | 54,98    | 28,89    | 209,6    | 203,41   | 0        | 203,24  | 200,58  | 2,66    | 5,875      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,28    | 52,27    | 30,01    | 174,81   | 169,79   | 0,01     | 169,67  | 167,64  | 2,03    | 5,092      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,65    | 50,29    | 29,36    | 150,74   | 146,71   | 0        | 146,55  | 145     | 1,55    | 4,303      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,61    | 46,97    | 30,64    | 137,73   | 134,07   | 0        | 134,08  | 132,7   | 1,38    | 4,104      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,3     | 47,73    | 30,57    | 131,92   | 128,42   | 0,01     | 128,37  | 127,07  | 1,3     | 3,923      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,58    | 48,39    | 30,19    | 143,1    | 139,18   | 0        | 139,21  | 137,63  | 1,58    | 4,203      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,06    | 48,81    | 29,25    | 151,74   | 147,6    | 0        | 147,73  | 145,94  | 1,79    | 4,32       | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,21    | 49,77    | 30,44    | 148,33   | 144,11   | 0        | 144,16  | 142,43  | 1,73    | 4,386      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,28    | 52,49    | 30,79    | 181,7    | 176,19   | 0,01     | 176,25  | 173,92  | 2,33    | 5,429      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,88    | 52,65    | 30,23    | 179,09   | 173,78   | 0        | 173,76  | 171,54  | 2,22    | 5,253      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,45    | 50,43    | 31,02    | 163,66   | 158,94   | 0        | 158,94  | 157,05  | 1,89    | 4,932      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,29    | 50,25    | 31,04    | 178,74   | 173,49   | 0        | 173,6   | 171,44  | 2,16    | 5,388      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,19    | 55,37    | 32,82    | 198,63   | 192,14   | 0        | 192,03  | 189,42  | 2,61    | 6,306      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,31    | 56,48    | 32,83    | 204,86   | 198,07   | 0        | 197,9   | 195,14  | 2,76    | 6,503      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,27    | 55       | 33,27    | 184,44   | 178,42   | 0,01     | 178,32  | 175,91  | 2,41    | 5,94       | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,68    | 57,73    | 33,95    | 207,52   | 200,4    | 0        | 200,14  | 197,33  | 2,81    | 6,807      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,14    | 55,06    | 33,08    | 180,7    | 174,77   | 0,01     | 174,72  | 172,29  | 2,43    | 5,783      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,13    | 51,05    | 30,08    | 186,14   | 180,63   | 0,02     | 180,8   | 178,42  | 2,38    | 5,44       | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,5     | 52,21    | 30,29    | 188,94   | 183,29   | 0        | 183,35  | 180,97  | 2,38    | 5,557      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,46    | 49,99    | 30,47    | 164,97   | 160,22   | 0,08     | 160,31  | 158,34  | 1,97    | 4,887      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,8     | 51,71    | 30,09    | 178,97   | 173,72   | 0        | 173,78  | 171,56  | 2,22    | 5,228      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5103,8   | 4961,5   | 0,91     | 4953,95 | 4899,82 | 54,13   | 151,567    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,78    | 51,29    | 30,48    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 70829,69 | 69792,31 | 140,09   | 68886,91 | 68959,8  | -72,89  | 1963,396   | 14749    | 0        |
| 23/11/2124: | 75933,49 | 74753,9  | 141      | 73840,86 | 73859,62 | -18,76  | 2114,963   | 15493    | 0        |
| Итого:      | 5103,8   | 4961,59  | 0,91     | 4953,95  | 4899,82  | 54,13   | 151,567    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Е.А. Просяникова



ООО «УРАЛЬСКОЕ СБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С И Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
20.11.2021г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. /Л.А. Болтачева/

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>

Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,16    | 44,6     | 32,56    | 103,74   | 100,61   | 0        | 101,05  | 99,65   | 1,4     | 3,287      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,84    | 44,64    | 33,2     | 107,41   | 104,16   | 0        | 104,56  | 103,18  | 1,38    | 3,472      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,92    | 45,02    | 35,9     | 117,44   | 113,62   | 0,3      | 114,08  | 112,54  | 1,54    | 4,094      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,8     | 43,82    | 36,98    | 111,26   | 107,6    | 0        | 108,11  | 106,64  | 1,47    | 3,996      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,92    | 44,01    | 36,91    | 108,53   | 104,96   | 0        | 105,46  | 104,02  | 1,44    | 3,891      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,65    | 44,99    | 35,66    | 124,1    | 120,11   | 0        | 120,56  | 118,96  | 1,6     | 4,299      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,65    | 47,24    | 33,41    | 143,94   | 139,37   | 0,06     | 139,88  | 137,88  | 2       | 4,677      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,11    | 43,67    | 34,44    | 110,51   | 106,96   | 0        | 107,58  | 106     | 1,58    | 3,702      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,49    | 44,35    | 33,14    | 110,29   | 106,86   | 0        | 107,38  | 105,88  | 1,5     | 3,559      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,2     | 48,98    | 32,22    | 171,57   | 166,21   | 0        | 166,66  | 164,35  | 2,31    | 5,368      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,99    | 51,66    | 32,33    | 181,7    | 175,99   | 0        | 176,16  | 173,8   | 2,36    | 5,696      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,31    | 47,23    | 35,08    | 145,3    | 140,38   | 0        | 141,02  | 138,9   | 2,12    | 4,947      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,61    | 45,44    | 34,17    | 125,1    | 120,81   | 0        | 121,65  | 119,61  | 2,04    | 4,156      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,56    | 44,27    | 33,29    | 116,63   | 112,7    | 0        | 113,54  | 111,67  | 1,87    | 3,774      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,16    | 43,71    | 34,45    | 109,64   | 105,87   | 0        | 106,71  | 104,91  | 1,8     | 3,675      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,48    | 43,96    | 34,52    | 119,72   | 115,63   | 0        | 116,48  | 114,55  | 1,93    | 4,02       | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,04    | 45,02    | 33,02    | 129,09   | 124,82   | 0        | 125,66  | 123,65  | 2,01    | 4,146      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,05    | 44,3     | 35,75    | 119,72   | 115,59   | 0        | 116,36  | 114,52  | 1,84    | 4,159      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,35    | 47,63    | 35,72    | 153,64   | 148,36   | 0        | 149,03  | 146,78  | 2,25    | 5,322      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,92    | 47,37    | 35,55    | 143,43   | 138,56   | 0        | 139,17  | 137,13  | 2,04    | 4,945      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,41    | 45,16    | 36,25    | 129,86   | 125,46   | 0        | 126,13  | 124,23  | 1,9     | 4,57       | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,33    | 46,48    | 34,85    | 148,2    | 143,33   | 0        | 143,95  | 141,89  | 2,06    | 5,017      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,29    | 50,02    | 38,27    | 162,57   | 156,58   | 0        | 157,18  | 154,74  | 2,44    | 6,018      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,38    | 50,09    | 39,29    | 161,94   | 155,84   | 0        | 156,43  | 154     | 2,43    | 6,152      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,27    | 47,76    | 40,51    | 141,4    | 135,98   | 0,03     | 136,68  | 134,53  | 2,15    | 5,542      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,75    | 51,58    | 40,17    | 162,89   | 156,52   | 0        | 157,11  | 154,57  | 2,54    | 6,319      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,9     | 47,76    | 40,14    | 134,88   | 129,98   | 0        | 130,44  | 128,6   | 1,84    | 5,236      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,18    | 46,52    | 34,66    | 152,46   | 147,58   | 0        | 148,11  | 146,05  | 2,06    | 5,134      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,53    | 46,77    | 35,76    | 151,43   | 146,49   | 0        | 146,98  | 145     | 1,98    | 5,256      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,39    | 45,29    | 35,1     | 132,42   | 128,2    | 0        | 128,69  | 126,94  | 1,75    | 4,511      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,85    | 46,02    | 35,83    | 145,38   | 140,66   | 0        | 141,15  | 139,24  | 1,91    | 5,056      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4176,1   | 4035,7   | 0,39     | 4053,95 | 3994,41 | 59,54   | 143,996    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,75    | 46,3     | 35,45    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г. | 75797,71 | 74093,34 | 4,21     | 73733,7  | 73179,76 | 553,94  | 1998,354   | 14749    | 0        |
| 23/11/21г. | 79973,9  | 78129,13 | 4,6      | 77787,65 | 77174,17 | 613,48  | 2142,35    | 15493    | 0        |
| Итого:     | 4176,19  | 4035,79  | 0,39     | 4053,95  | 3994,41  | 59,54   | 143,996    | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qн  
Траб х Тнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



ООО «УралЭнергоБит»  
Инспектор СТИ БЭР  
Болтачева Л.А.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:\_\_\_\_\_

Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,9     | 42,71    | 35,19    | 110,72   | 104,82   | 0        | 107,78  | 103,88  | 3,9     | 3,79       | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,54    | 42,65    | 35,89    | 108,29   | 102,5    | 0        | 105,37  | 101,65  | 3,72    | 3,781      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,66    | 43,24    | 38,42    | 118,53   | 112,02   | 0        | 115,12  | 111,03  | 4,09    | 4,422      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,5     | 42,36    | 39,14    | 107,87   | 101,95   | 0        | 104,75  | 101,1   | 3,65    | 4,099      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,65    | 42,88    | 38,77    | 108,03   | 102,18   | 0        | 104,92  | 101,32  | 3,6     | 4,064      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,31    | 43,18    | 38,13    | 123,93   | 120,95   | 0        | 120,34  | 119,91  | 0,43    | 4,585      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 81,24    | 44,95    | 36,29    | 152,54   | 152,06   | 0        | 148,14  | 150,61  | -2,47   | 5,378      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,84    | 41,78    | 37,06    | 120,03   | 119,72   | 0        | 116,76  | 118,75  | -1,99   | 4,326      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 78,22    | 42,51    | 35,71    | 117,06   | 116,9    | 0        | 113,9   | 115,94  | -2,04   | 4,066      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,7     | 45,71    | 35,99    | 166,26   | 165,83   | 0        | 161,41  | 164,21  | -2,8    | 5,808      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,5     | 49,07    | 35,43    | 186      | 185,24   | 0        | 180,29  | 183,15  | -2,86   | 6,389      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,92    | 45,85    | 37,07    | 157,2    | 156,47   | 0        | 152,55  | 154,91  | -2,36   | 5,656      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,25    | 43,49    | 36,76    | 133,9    | 133,4    | 0        | 130,14  | 132,22  | -2,08   | 4,785      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78,21    | 42,34    | 35,87    | 122,48   | 122,13   | 0        | 119,2   | 121,17  | -1,97   | 4,273      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,91    | 41,71    | 37,2     | 120,82   | 120,37   | 0        | 117,53  | 119,4   | -1,87   | 4,371      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 79,16    | 41,83    | 37,33    | 118,15   | 117,72   | 0        | 114,89  | 116,73  | -1,84   | 4,287      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,63    | 42,64    | 35,99    | 129,07   | 128,73   | 0        | 125,58  | 127,64  | -2,06   | 4,515      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,72    | 42,2     | 38,52    | 124,86   | 124,29   | 0        | 121,33  | 123,25  | -1,92   | 4,67       | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,96    | 46,38    | 37,58    | 161,61   | 160,87   | 0        | 156,71  | 159,25  | -2,54   | 5,889      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,49    | 45,77    | 37,72    | 152,49   | 151,83   | 0        | 147,9   | 150,31  | -2,41   | 5,578      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 82,07    | 43,55    | 38,52    | 137,18   | 136,63   | 0        | 133,18  | 135,37  | -2,19   | 5,131      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,89    | 44,24    | 37,65    | 157,74   | 157,2    | 0        | 153,18  | 155,77  | -2,59   | 5,764      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,89    | 48,46    | 40,43    | 173,48   | 172,22   | 0        | 167,66  | 170,33  | -2,67   | 6,781      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 90,02    | 48,66    | 41,36    | 167,41   | 166,02   | 0        | 161,65  | 164,19  | -2,54   | 6,691      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,95    | 46,48    | 42,47    | 151,24   | 149,94   | 0        | 146,13  | 148,4   | -2,27   | 6,209      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,42    | 49,33    | 43,09    | 173,27   | 171,59   | 0        | 167,03  | 169,63  | -2,6    | 7,203      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,69    | 46,41    | 42,28    | 150,58   | 149,56   | 0        | 145,53  | 148,06  | -2,53   | 6,155      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,76    | 45,14    | 36,62    | 163,06   | 162,76   | 0        | 158,32  | 161,21  | -2,89   | 5,796      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,12    | 45,28    | 37,84    | 163,89   | 163,31   | 0        | 159     | 161,74  | -2,74   | 6,014      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 81,1     | 43,86    | 37,24    | 141,73   | 141,31   | 0        | 137,69  | 140,04  | -2,35   | 5,127      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,44    | 44,52    | 37,92    | 154,47   | 153,83   | 0,02     | 149,92  | 152,42  | -2,5    | 5,684      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4373,8   | 4324,3   | 0,02     | 4243,9  | 4283,59 | -39,69  | 161,287    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 82,4     | 44,48    | 37,91    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г. | 375,92   | 346,84   | 0,02     | 365,61  | 343,72  | 21,89   | 13,109     | 77       | 366      |
| 23/11/21г. | 4749,81  | 4671,19  | 0,04     | 4609,51 | 4627,31 | -17,8   | 174,396    | 821      | 366      |
| Итого:     | 4373,89  | 4324,35  | 0,02     | 4243,9  | 4283,59 | -39,69  | 161,287    | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>

Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
23.11.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр.Краснопольский 5 итп 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ37А ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,55    | 41,53    | 36,02    | 69,72    | 62,24    | 0,16     | 67,9    | 61,74   | 6,16    | 2,445      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,2     | 41,4     | 36,8     | 66,58    | 59,46    | 0,16     | 64,79   | 58,98   | 5,81    | 2,381      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,37    | 42,82    | 38,55    | 71,07    | 63,36    | 0,17     | 69      | 62,85   | 6,15    | 2,659      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,26    | 43,01    | 38,25    | 70,99    | 63,43    | 0,14     | 68,94   | 62,9    | 6,04    | 2,635      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,42    | 42,28    | 39,14    | 72,33    | 64,57    | 0,12     | 70,25   | 64,04   | 6,21    | 2,748      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,11    | 42,48    | 38,63    | 72,72    | 69,3     | 0,16     | 70,64   | 68,73   | 1,91    | 2,727      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 81,15    | 43,3     | 37,85    | 81,69    | 81,55    | 0,13     | 79,38   | 80,81   | -1,43   | 3,004      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,69    | 38,7     | 39,99    | 63,31    | 63,21    | 0,14     | 61,63   | 62,76   | -1,13   | 2,463      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 78,06    | 37,83    | 40,23    | 62,09    | 62       | 0,15     | 60,42   | 61,57   | -1,15   | 2,429      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,67    | 45,42    | 36,25    | 94,71    | 94,56    | 0,15     | 91,97   | 93,65   | -1,68   | 3,333      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,53    | 49,7     | 34,83    | 107,99   | 107,89   | 0,39     | 104,67  | 106,65  | -1,98   | 3,65       | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,85    | 46,2     | 36,65    | 96,86    | 96,78    | 0,13     | 93,97   | 95,84   | -1,87   | 3,443      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,22    | 44,15    | 36,07    | 84,56    | 84,63    | 0,13     | 82,18   | 83,86   | -1,68   | 2,964      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78,13    | 42,15    | 35,98    | 72,36    | 72,45    | 0,14     | 70,4    | 71,83   | -1,43   | 2,532      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,82    | 41,53    | 37,29    | 74,23    | 74,26    | 0,13     | 72,23   | 73,66   | -1,43   | 2,694      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 79,13    | 42,28    | 36,85    | 73,42    | 73,44    | 0,11     | 71,42   | 72,83   | -1,41   | 2,63       | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,58    | 42,25    | 36,33    | 78,14    | 78,17    | 0,24     | 76,03   | 77,5    | -1,47   | 2,761      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,69    | 43,16    | 37,53    | 78,25    | 78,24    | 0,09     | 76,04   | 77,55   | -1,51   | 2,851      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,99    | 47,12    | 36,87    | 100,21   | 100,07   | 0,08     | 97,17   | 99,02   | -1,85   | 3,584      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,51    | 46,6     | 36,91    | 92,58    | 92,49    | 0,21     | 89,77   | 91,52   | -1,75   | 3,314      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 82,1     | 44,13    | 37,97    | 82,69    | 82,64    | 0,07     | 80,25   | 81,86   | -1,61   | 3,046      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,95    | 44,68    | 37,27    | 98,06    | 97,95    | 0,07     | 95,21   | 97,03   | -1,82   | 3,55       | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,95    | 50,4     | 38,55    | 107,07   | 106,66   | 0,08     | 103,46  | 105,39  | -1,93   | 3,99       | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 90,15    | 50,27    | 39,88    | 104,05   | 103,55   | 0,08     | 100,45  | 102,33  | -1,88   | 4,01       | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 89,06    | 47,52    | 41,54    | 93,6     | 93,12    | 0,09     | 90,44   | 92,16   | -1,72   | 3,759      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,59    | 52,02    | 40,57    | 107,38   | 106,76   | 0,11     | 103,51  | 105,41  | -1,9    | 4,204      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,9     | 47,87    | 41,03    | 89,08    | 88,74    | 0,12     | 86,09   | 87,77   | -1,68   | 3,535      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,99    | 45,79    | 36,2     | 98,67    | 98,66    | 0,12     | 95,81   | 97,68   | -1,87   | 3,465      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,36    | 45,56    | 37,8     | 98,33    | 98,11    | 0,12     | 95,37   | 97,17   | -1,8    | 3,606      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 81,28    | 44,05    | 37,23    | 87,34    | 87,19    | 0,15     | 84,85   | 86,42   | -1,57   | 3,158      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,67    | 45,52    | 37,15    | 95,38    | 95,12    | 0,13     | 92,54   | 94,19   | -1,65   | 3,437      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2645,4   | 2600,6   | 4,27     | 2566,78 | 2575,7  | -8,92   | 97,007     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 82,38    | 44,57    | 37,81    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124 | 1037,28  | 925,46   | 2,52     | 1009,13 | 917,78  | 91,35   | 36,808     | 374      | 0        |
| 23/11/2124 | 3682,74  | 3526,06  | 6,79     | 3575,91 | 3493,48 | 82,43   | 133,815    | 1118     | 0        |
| Итого:     | 2645,46  | 2600,6   | 4,27     | 2566,78 | 2575,7  | -8,92   | 97,007     | 744      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
26.11.2021г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>ншт</sub>                   | 0,000 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 5-б  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 тах = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1772 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,33    | 43,2     | 33,13    | 117,64   | 111,82   | 0        | 114,59  | 110,83  | 3,76    | 3,793      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 76,88    | 43,52    | 33,36    | 110,31   | 104,88   | 0        | 107,45  | 103,93  | 3,52    | 3,583      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 79,87    | 43,8     | 36,07    | 120,08   | 113,86   | 0        | 116,73  | 112,79  | 3,94    | 4,209      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,77    | 42,89    | 36,88    | 109,15   | 103,53   | 0        | 106,12  | 102,67  | 3,45    | 3,913      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 79,93    | 43,05    | 36,88    | 109,52   | 103,87   | 0        | 106,46  | 102,99  | 3,47    | 3,924      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,7     | 43,87    | 35,83    | 124,22   | 117,81   | 0,08     | 120,78  | 116,75  | 4,03    | 4,325      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,78    | 45,59    | 34,19    | 141,94   | 134,67   | 0        | 138,01  | 133,36  | 4,65    | 4,719      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,28    | 42,68    | 34,6     | 118,22   | 112,36   | 0        | 115,12  | 111,4   | 3,72    | 3,98       | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,62    | 42,68    | 33,94    | 115,4    | 109,74   | 0        | 112,41  | 108,77  | 3,64    | 3,814      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,2     | 45,18    | 35,02    | 147,34   | 139,73   | 0        | 143,22  | 138,39  | 4,83    | 5,013      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83       | 47,52    | 35,48    | 154,43   | 146,15   | 0        | 149,83  | 144,59  | 5,24    | 5,316      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,34    | 44,03    | 37,31    | 136,43   | 129,2    | 0        | 132,5   | 128,03  | 4,47    | 4,941      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,64    | 43,18    | 35,46    | 122,6    | 116,36   | 0        | 119,29  | 115,37  | 3,92    | 4,227      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,66    | 42,4     | 34,26    | 118,9    | 112,97   | 0        | 115,83  | 112,01  | 3,82    | 3,965      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,32    | 41,99    | 35,33    | 119,33   | 113,29   | 0        | 116,19  | 112,34  | 3,85    | 4,104      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,58    | 41,96    | 35,62    | 120,04   | 113,93   | 0        | 116,88  | 112,96  | 3,92    | 4,159      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,13    | 42,65    | 34,48    | 127,97   | 121,56   | 0        | 124,65  | 120,53  | 4,12    | 4,295      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,11    | 42,52    | 36,59    | 124,2    | 117,85   | 0        | 120,82  | 116,86  | 3,96    | 4,416      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,41    | 45,2     | 37,21    | 149,06   | 141,16   | 0        | 144,72  | 139,82  | 4,9     | 5,383      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 81,94    | 45,31    | 36,63    | 137,97   | 130,71   | 0        | 133,95  | 129,44  | 4,51    | 4,904      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,5     | 43,18    | 37,32    | 130,64   | 123,84   | 0        | 126,94  | 122,76  | 4,18    | 4,738      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,39    | 43,84    | 36,55    | 150,79   | 142,89   | 0        | 146,55  | 141,58  | 4,97    | 5,355      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,23    | 47,68    | 39,55    | 154,44   | 145,74   | 0        | 149,42  | 144,18  | 5,24    | 5,913      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,38    | 47,21    | 41,17    | 148,18   | 139,69   | 0        | 143,24  | 138,23  | 5,01    | 5,901      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,22    | 46,13    | 41,09    | 139,77   | 131,89   | 0        | 135,24  | 130,55  | 4,69    | 5,559      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,74    | 48,84    | 41,9     | 155,25   | 146,16   | 0        | 149,83  | 144,52  | 5,31    | 6,28       | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,04    | 46,35    | 40,69    | 133,88   | 126,39   | 0        | 129,52  | 125,11  | 4,41    | 5,271      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,36    | 44,52    | 35,84    | 152,71   | 144,74   | 0        | 148,43  | 143,39  | 5,04    | 5,316      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,75    | 44,55    | 37,2     | 156,23   | 147,88   | 0        | 151,71  | 146,49  | 5,22    | 5,641      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,64    | 43,05    | 36,59    | 137,92   | 130,73   | 0        | 134,1   | 129,62  | 4,48    | 4,903      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 80,98    | 44,31    | 36,67    | 143,38   | 135,83   | 0        | 139,29  | 134,58  | 4,71    | 5,107      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4127,9   | 3911,2   | 0,08     | 4009,82 | 3874,84 | 134,98  | 146,967    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 80,82    | 44,28    | 36,54    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124 | 73582,64 | 68805,89 | 0,93     | 71649,32 | 68026,43 | 3622,89 | 1994,04    | 14746    | 0        |
| 23/11/2124 | 77710,58 | 72717,12 | 1,01     | 75659,14 | 71901,27 | 3757,87 | 2141,007   | 15490    | 0        |
| Итого:     | 4127,94  | 3911,23  | 0,08     | 4009,82  | 3874,84  | 134,98  | 146,967    | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>н</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,66    | 41,76    | 35,9     | 104,68   | 101,82   | 0        | 101,92  | 100,99  | 0,93    | 3,657      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,33    | 42,31    | 36,02    | 99,19    | 96,49    | 0        | 96,54   | 95,7    | 0,84    | 3,476      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,43    | 42,98    | 38,45    | 111,67   | 108,37   | 0        | 108,45  | 107,47  | 0,98    | 4,167      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,28    | 41,58    | 39,7     | 103,25   | 100,28   | 0        | 100,3   | 99,46   | 0,84    | 3,979      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,47    | 40,99    | 40,48    | 111,07   | 107,47   | 0        | 107,86  | 106,62  | 1,24    | 4,365      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 81,11    | 42,2     | 38,91    | 119,65   | 115,61   | 0        | 116,21  | 114,63  | 1,58    | 4,52       | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 81,07    | 45,12    | 35,95    | 143,77   | 139,23   | 0        | 139,66  | 137,9   | 1,76    | 5,021      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,6     | 39,8     | 38,8     | 106,53   | 103,22   | 0        | 103,64  | 102,44  | 1,2     | 4,022      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,97    | 40,13    | 37,84    | 105,94   | 102,75   | 0        | 103,12  | 101,98  | 1,14    | 3,9        | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,63    | 47,43    | 34,2     | 173,48   | 168,07   | 0        | 168,47  | 166,31  | 2,16    | 5,761      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,4     | 49,52    | 34,88    | 181,06   | 175,15   | 0,01     | 175,49  | 173,1   | 2,39    | 6,123      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,77    | 44,85    | 37,92    | 143,18   | 138,59   | 0        | 138,92  | 137,26  | 1,66    | 5,269      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 80,07    | 42,52    | 37,55    | 120,76   | 117,15   | 0        | 117,39  | 116,18  | 1,21    | 4,405      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 78       | 40,36    | 37,64    | 110,85   | 107,72   | 0,02     | 107,86  | 106,92  | 0,94    | 4,054      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,71    | 39,2     | 39,51    | 110,56   | 107,35   | 0,01     | 107,55  | 106,57  | 0,98    | 4,247      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,94    | 40,28    | 38,66    | 111,34   | 108,14   | 0        | 108,3   | 107,32  | 0,98    | 4,184      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,46    | 41,52    | 36,94    | 123,23   | 119,67   | 0        | 119,88  | 118,68  | 1,2     | 4,426      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,63    | 41,11    | 39,52    | 118,41   | 114,83   | 0        | 115,04  | 113,93  | 1,11    | 4,543      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,8     | 45,6     | 38,2     | 154,12   | 149,06   | 0        | 149,45  | 147,62  | 1,83    | 5,709      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,39    | 45,93    | 37,46    | 144,05   | 139,44   | 0        | 139,69  | 138,04  | 1,65    | 5,232      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,89    | 43,09    | 38,8     | 128,78   | 124,75   | 0        | 125,02  | 123,69  | 1,33    | 4,849      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,79    | 43,39    | 38,4     | 147,64   | 142,92   | 0        | 143,34  | 141,63  | 1,71    | 5,503      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,76    | 49,28    | 39,48    | 163,92   | 158,16   | 0        | 158,41  | 156,34  | 2,07    | 6,257      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,87    | 50,14    | 39,73    | 166,04   | 160,35   | 0        | 160,35  | 158,44  | 1,91    | 6,379      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,8     | 47,59    | 41,21    | 148,85   | 143,69   | 0,01     | 143,85  | 142,16  | 1,69    | 5,927      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 92,24    | 50,44    | 41,8     | 167,72   | 161,63   | 0        | 161,72  | 159,69  | 2,03    | 6,768      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,5     | 47,1     | 41,4     | 139,84   | 135,03   | 0        | 135,15  | 133,64  | 1,51    | 5,598      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,63    | 45,43    | 36,2     | 155,7    | 151,14   | 0        | 151,19  | 149,68  | 1,51    | 5,471      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 83,02    | 45,58    | 37,44    | 158,56   | 153,77   | 0        | 153,81  | 152,26  | 1,55    | 5,756      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,89    | 42,72    | 38,17    | 133,33   | 129,41   | 0        | 129,54  | 128,33  | 1,21    | 4,945      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,31    | 44,66    | 37,65    | 144,89   | 140,67   | 0        | 140,62  | 139,36  | 1,26    | 5,29       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4152     | 4021,9   | 0,05     | 4028,74 | 3984,34 | 44,4    | 153,803    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 82,23    | 44,01    | 38,21    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата      | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г | 70528,55 | 69481,2  | 616,81   | 68580,35 | 68674,59 | -94,24  | 2007,926   | 14744    | 0        |
| 23/11/21г | 74680,61 | 73503,13 | 616,86   | 72609,09 | 72658,93 | -49,84  | 2161,729   | 15488    | 0        |
| Итого:    | 4152,06  | 4021,93  | 0,05     | 4028,74  | 3984,34  | 44,4    | 153,803    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Л.А. Болтачева/

**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР**  
**БОЛТАЧЕВА Л.А.**  
**23.11.2021г.**

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корт</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр.Краснопольский 5-г  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-40  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х287D ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,23    | 41,45    | 34,78    | 75,54    | 72,26    | 0,02     | 73,62   | 71,72   | 1,9     | 2,559      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 76,96    | 42,4     | 34,56    | 79,58    | 76,11    | 0,02     | 77,52   | 75,46   | 2,06    | 2,677      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 79,96    | 44,01    | 35,95    | 85,65    | 81,78    | 0,1      | 83,26   | 81,03   | 2,23    | 2,991      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,86    | 42,8     | 37,06    | 81,89    | 78,16    | 0,02     | 79,62   | 77,49   | 2,13    | 2,947      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 79,92    | 42,76    | 37,16    | 78,81    | 75,23    | 0,01     | 76,59   | 74,56   | 2,03    | 2,845      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,84    | 44,36    | 35,48    | 93,47    | 89,26    | 0,1      | 90,86   | 88,41   | 2,45    | 3,222      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,93    | 46,2     | 33,73    | 108,43   | 103,67   | 0,02     | 105,39  | 102,62  | 2,77    | 3,555      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,23    | 41,08    | 36,15    | 80,87    | 77,34    | 0,02     | 78,78   | 76,78   | 2       | 2,846      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,57    | 41,5     | 35,07    | 80,23    | 76,76    | 0,01     | 78,15   | 76,13   | 2,02    | 2,734      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,57    | 48,68    | 31,89    | 129,3    | 123,69   | 0        | 125,64  | 122,32  | 3,32    | 4,004      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,34    | 50,93    | 32,41    | 134,19   | 128,39   | 0,01     | 130,15  | 126,81  | 3,34    | 4,222      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,66    | 47,19    | 34,47    | 113,89   | 108,84   | 0,02     | 110,58  | 107,69  | 2,89    | 3,812      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,88    | 43,12    | 35,76    | 98,22    | 93,77    | 0,02     | 95,55   | 92,95   | 2,6     | 3,415      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,7     | 42,17    | 34,53    | 86,96    | 82,92    | 0,01     | 84,74   | 82,2    | 2,54    | 2,923      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,33    | 40,02    | 37,31    | 85,51    | 81,31    | 0,02     | 83,24   | 80,7    | 2,54    | 3,103      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,66    | 43,01    | 34,65    | 89,56    | 85,29    | 0,02     | 87,18   | 84,53   | 2,65    | 3,02       | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,26    | 43,69    | 33,57    | 96,87    | 92,39    | 0,01     | 94,34   | 91,6    | 2,74    | 3,166      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,2     | 43,25    | 35,95    | 92,81    | 88,58    | 0,01     | 90,28   | 87,81   | 2,47    | 3,244      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,63    | 47,45    | 35,18    | 116,69   | 111,37   | 0,02     | 113,23  | 110,21  | 3,02    | 3,982      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,12    | 46,86    | 35,26    | 109,8    | 104,85   | 0,01     | 106,58  | 103,76  | 2,82    | 3,757      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,66    | 44,91    | 35,75    | 101,86   | 97,28    | 0,02     | 98,98   | 96,38   | 2,6     | 3,536      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,57    | 46,21    | 34,36    | 111,87   | 106,92   | 0,01     | 108,7   | 105,85  | 2,85    | 3,734      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,48    | 50,64    | 36,84    | 124,13   | 118,39   | 0,02     | 120,07  | 116,97  | 3,1     | 4,425      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,63    | 51,14    | 37,49    | 124,63   | 118,9    | 0,01     | 120,46  | 117,46  | 3       | 4,521      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,44    | 48,03    | 39,41    | 111,41   | 106,28   | 0,02     | 107,75  | 105,15  | 2,6     | 4,25       | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,94    | 52,39    | 38,55    | 127,23   | 121,33   | 0,01     | 122,78  | 119,77  | 3,01    | 4,736      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,08    | 47,54    | 39,54    | 104,55   | 99,84    | 0,02     | 101,15  | 98,78   | 2,37    | 3,999      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,48    | 46,18    | 34,3     | 118,34   | 113,49   | 0,02     | 114,98  | 112,37  | 2,61    | 3,943      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,76    | 46,69    | 35,07    | 114,7    | 109,87   | 0,01     | 111,37  | 108,74  | 2,63    | 3,907      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,66    | 44,66    | 35       | 101,02   | 96,86    | 0,02     | 98,24   | 95,95   | 2,29    | 3,439      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,1     | 45,99    | 35,11    | 112,56   | 107,86   | 0,04     | 109,33  | 106,78  | 2,55    | 3,839      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3170,5   | 3028,9   | 0,67     | 3079,11 | 2998,98 | 80,13   | 109,353    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 80,95    | 45,39    | 35,55    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г: | 45799,85 | 49915,69 | 3,49     | 44541,57 | 49377,74 | -4836,17 | 1364,502   | 14744    | 0        |
| 23/11/21г: | 48970,42 | 52944,68 | 4,16     | 47620,68 | 52376,72 | -4756,04 | 1473,855   | 15488    | 0        |
| Итого:     | 3170,57  | 3028,99  | 0,67     | 3079,11  | 2998,98  | 80,13    | 109,353    | 744      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qконтр = Qi<br>Траб x Tнш                                                                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
23.11.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,43    | 44,6     | 31,83    | 76,38    | 74,53    | 0        | 74,42   | 73,81   | 0,61    | 2,371      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 76,94    | 45,22    | 31,72    | 73,44    | 71,71    | 0        | 71,52   | 71,01   | 0,51    | 2,265      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 79,92    | 45,97    | 33,95    | 78,58    | 76,55    | 0        | 76,42   | 75,75   | 0,67    | 2,594      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,87    | 44,88    | 34,99    | 73,64    | 71,71    | 0        | 71,58   | 71,02   | 0,56    | 2,502      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80       | 44,91    | 35,09    | 73,4     | 71,46    | 0        | 71,34   | 70,78   | 0,56    | 2,503      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,86    | 46,2     | 33,66    | 88,85    | 86,38    | 0,3      | 86,38   | 85,51   | 0,87    | 2,907      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,04    | 48,59    | 31,45    | 109,29   | 106,32   | 0        | 106,25  | 105,14  | 1,11    | 3,34       | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,4     | 44,64    | 32,76    | 82,28    | 80,29    | 0        | 80,14   | 79,56   | 0,58    | 2,623      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,79    | 45,42    | 31,37    | 82,39    | 80,48    | 0        | 80,22   | 79,73   | 0,49    | 2,514      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,45    | 49,52    | 30,93    | 115,4    | 112,48   | 0        | 112,16  | 111,18  | 0,98    | 3,468      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,3     | 52,34    | 30,96    | 125,26   | 122      | 0        | 121,49  | 120,45  | 1,04    | 3,762      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,63    | 47,87    | 33,76    | 101,89   | 99,35    | 0        | 98,93   | 98,27   | 0,66    | 3,341      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,91    | 46,58    | 32,33    | 87,05    | 85,17    | 0        | 84,69   | 84,3    | 0,39    | 2,736      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,78    | 45,06    | 31,72    | 82       | 80,17    | 0        | 79,88   | 79,43   | 0,45    | 2,532      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,45    | 43,81    | 33,64    | 81,19    | 79,13    | 0        | 79,06   | 78,4    | 0,66    | 2,656      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,7     | 44,72    | 32,98    | 81,18    | 79,07    | 0        | 79,04   | 78,33   | 0,71    | 2,605      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,29    | 45,38    | 31,91    | 88,85    | 86,42    | 0        | 86,52   | 85,6    | 0,92    | 2,758      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,25    | 45,17    | 34,08    | 87,42    | 85,03    | 0        | 85,04   | 84,23   | 0,81    | 2,9        | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,68    | 48,82    | 33,86    | 110,17   | 106,94   | 0        | 106,92  | 105,74  | 1,18    | 3,621      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,23    | 49,33    | 32,9     | 103,55   | 100,71   | 0        | 100,53  | 99,57   | 0,96    | 3,305      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,72    | 45,97    | 34,75    | 94,77    | 92,32    | 0        | 92,11   | 91,39   | 0,72    | 3,197      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,65    | 47,28    | 33,37    | 107,53   | 104,48   | 0        | 104,5   | 103,38  | 1,12    | 3,486      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,48    | 52,24    | 35,24    | 116,55   | 112,82   | 0        | 112,75  | 111,38  | 1,37    | 3,976      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,67    | 52,67    | 36       | 116,63   | 113,07   | 0        | 112,72  | 111,62  | 1,1     | 4,061      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,52    | 50,06    | 37,46    | 102,59   | 99,51    | 0        | 99,24   | 98,34   | 0,9     | 3,717      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,97    | 53,53    | 37,44    | 116,85   | 112,96   | 0        | 112,76  | 111,44  | 1,32    | 4,229      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,43    | 50,05    | 37,38    | 98,36    | 95,25    | 0        | 95,13   | 94,12   | 1,01    | 3,557      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,57    | 48,36    | 32,21    | 110,76   | 107,81   | 0        | 107,62  | 106,64  | 0,98    | 3,464      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,92    | 48,51    | 33,41    | 110,87   | 107,88   | 0        | 107,62  | 106,66  | 0,96    | 3,598      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,81    | 46,54    | 33,27    | 94,56    | 92,17    | 0        | 91,93   | 91,21   | 0,72    | 3,059      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,18    | 47,49    | 33,69    | 102,95   | 100,25   | 0        | 100     | 99,18   | 0,82    | 3,366      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2974,6   | 2894,4   | 0,3      | 2888,91 | 2863,17 | 25,74   | 97,013     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,02    | 47,47    | 33,55    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124 | 49952,79 | 48562,42 | 1,46     | 48626,43 | 47963,3  | 663,13  | 1263,872   | 14845    | 0        |
| 23/11/2124 | 52927,42 | 51456,84 | 1,76     | 51515,34 | 50826,47 | 688,87  | 1360,885   | 15589    | 0        |
| Итого:     | 2974,63  | 2894,42  | 0,3      | 2888,91  | 2863,17  | 25,74   | 97,013     | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>н</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"



Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Управляющие системы»  
Инспектор С.А. СР  
Болтачева Л.А.  
26.11.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснополяский 7-а  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-65  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1  $\Phi$ T=0 T3=1 KC=0x14C5 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,51    | 42,98    | 34,53    | 87,74    | 86,36    | 0,01     | 85,44   | 85,61   | -0,17   | 2,946      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,14    | 43,26    | 34,88    | 87,62    | 86,24    | 0        | 85,27   | 85,5    | -0,23   | 2,974      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81,21    | 44,21    | 37       | 91,84    | 90,2     | 0,01     | 89,2    | 89,37   | -0,17   | 3,299      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,09    | 42,97    | 38,12    | 88,35    | 86,74    | 0,01     | 85,83   | 85,96   | -0,13   | 3,271      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,25    | 43,2     | 38,05    | 89,67    | 88,02    | 0,01     | 87,11   | 87,25   | -0,14   | 3,313      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,89    | 44,7     | 36,19    | 101,21   | 99,46    | 0,01     | 98,35   | 98,54   | -0,19   | 3,558      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,73    | 46,61    | 34,12    | 115,44   | 113,59   | 0,03     | 112,15  | 112,42  | -0,27   | 3,825      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,44    | 41,61    | 36,83    | 94,52    | 92,87    | 0,04     | 91,96   | 92,11   | -0,15   | 3,385      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,84    | 42,65    | 35,19    | 93,02    | 91,51    | 0,01     | 90,54   | 90,73   | -0,19   | 3,183      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,29    | 49,76    | 31,53    | 143,28   | 141,08   | 0        | 139,19  | 139,47  | -0,28   | 4,389      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,02    | 51,95    | 32,07    | 148,54   | 146,01   | 0,02     | 144,02  | 144,17  | -0,15   | 4,621      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,43    | 46,57    | 35,86    | 120,08   | 117,83   | 0,01     | 116,54  | 116,64  | -0,1    | 4,179      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,79    | 43,6     | 36,19    | 103,88   | 101,99   | 0,02     | 100,99  | 101,08  | -0,09   | 3,653      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,82    | 42,6     | 35,22    | 98,47    | 96,77    | 0        | 95,85   | 95,99   | -0,14   | 3,375      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,54    | 41,92    | 36,62    | 97,74    | 95,98    | 0,01     | 95,1    | 95,19   | -0,09   | 3,478      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,76    | 42,47    | 36,29    | 99,13    | 97,36    | 0,08     | 96,46   | 96,53   | -0,07   | 3,497      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,25    | 44,1     | 34,15    | 109      | 107,16   | 0,08     | 106,05  | 106,16  | -0,11   | 3,62       | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,51    | 43,31    | 37,2     | 105,46   | 103,45   | 0,1      | 102,47  | 102,52  | -0,05   | 3,812      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,52    | 47,8     | 35,72    | 127,05   | 124,62   | 0,09     | 123,22  | 123,29  | -0,07   | 4,403      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,05    | 46,73    | 36,32    | 115,44   | 113,21   | 0,1      | 112     | 112,05  | -0,05   | 4,068      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,69    | 44,62    | 37,07    | 106,64   | 104,57   | 0,08     | 103,54  | 103,56  | -0,02   | 3,834      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,53    | 45,55    | 35,98    | 121,9    | 119,62   | 0,08     | 118,4   | 118,46  | -0,06   | 4,258      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,48    | 50,68    | 37,8     | 134,42   | 131,49   | 0,08     | 129,92  | 129,91  | 0,01    | 4,914      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,52    | 50,94    | 38,58    | 131,23   | 128,27   | 0,08     | 126,73  | 126,7   | 0,03    | 4,892      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,48    | 48,4     | 40,08    | 115,9    | 113,23   | 0,06     | 112,05  | 111,97  | 0,08    | 4,495      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,94    | 52,44    | 39,5     | 135,6    | 132,38   | 0,06     | 130,74  | 130,69  | 0,05    | 5,169      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,9     | 46,98    | 40,92    | 111,93   | 109,3    | 0,07     | 108,23  | 108,14  | 0,09    | 4,426      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,31    | 45,75    | 35,56    | 125,73   | 123,39   | 0,06     | 122,11  | 122,15  | -0,04   | 4,342      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,7     | 46,51    | 36,19    | 124,83   | 122,43   | 0,05     | 121,1   | 121,2   | -0,1    | 4,381      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,62    | 44,53    | 36,09    | 108,57   | 106,54   | 0,05     | 105,49  | 105,54  | -0,05   | 3,805      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,05    | 46,27    | 35,78    | 119,56   | 117,29   | 0,05     | 116,08  | 116,13  | -0,05   | 4,151      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3453,7   | 3388,9   | 1,36     | 3352,13 | 3355,03 | -2,9    | 121,516    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,97    | 45,66    | 36,31    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 38635,68 | 36950,83 | 9,36     | 37549    | 36485,41 | 1063,59 | 1054,915   | 14508    | 0        |
| 23/11/2124: | 42089,47 | 40339,79 | 10,72    | 40901,13 | 39840,44 | 1060,69 | 1176,431   | 15252    | 0        |
| Итого:      | 3453,79  | 3388,96  | 1,36     | 3352,13  | 3355,03  | -2,9    | 121,516    | 744      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
/ /  
Подпись: Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
/Л.А. Болтачева/  
Подпись: Ф.И.О.

**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**Инспектор С/и Б ЭР**  
**БОЛТАЧЕВА Л.А.**

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub>                     | 0,000 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 9-а

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6756

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,72    | 48,07    | 28,65    | 45,5     | 43,68    | 0        | 44,25   | 43,2    | 1,05    | 1,268      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,26    | 47,9     | 29,36    | 44,46    | 42,67    | 0        | 43,26   | 42,19   | 1,07    | 1,267      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,17    | 47,43    | 32,74    | 43,72    | 41,97    | 0        | 42,5    | 41,51   | 0,99    | 1,392      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,19    | 47,59    | 32,6     | 43,24    | 41,52    | 0        | 42,03   | 41,04   | 0,99    | 1,371      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,3     | 46,62    | 33,68    | 42,71    | 41       | 0        | 41,51   | 40,52   | 0,99    | 1,397      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,95    | 47,77    | 32,18    | 45,21    | 43,4     | 0        | 43,93   | 42,91   | 1,02    | 1,413      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,92    | 48,03    | 31,89    | 50,39    | 48,38    | 0        | 49,03   | 47,82   | 1,21    | 1,562      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,7     | 46,98    | 30,72    | 49,07    | 47,1     | 0        | 47,81   | 46,62   | 1,19    | 1,469      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,05    | 47,81    | 29,24    | 47,99    | 46,08    | 0        | 46,76   | 45,6    | 1,16    | 1,366      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,44    | 48,66    | 31,78    | 52,9     | 50,77    | 0        | 51,37   | 50,22   | 1,15    | 1,631      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,15    | 49       | 34,15    | 53,68    | 51,54    | 0        | 52,07   | 50,96   | 1,11    | 1,776      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,57    | 48,43    | 33,14    | 50,89    | 48,86    | 0        | 49,43   | 48,29   | 1,14    | 1,638      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,95    | 47,41    | 31,54    | 50,87    | 48,83    | 0        | 49,48   | 48,31   | 1,17    | 1,558      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,12    | 47,9     | 29,22    | 51,46    | 49,4     | 0        | 50,12   | 48,91   | 1,21    | 1,463      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,74    | 47,39    | 30,35    | 48,63    | 46,69    | 0        | 47,31   | 46,21   | 1,1     | 1,434      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78       | 47,03    | 30,97    | 47,6     | 45,69    | 0        | 46,33   | 45,21   | 1,12    | 1,434      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,46    | 47,45    | 30,01    | 48,25    | 46,32    | 0        | 47      | 45,84   | 1,16    | 1,408      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,4     | 47,35    | 32,05    | 46,32    | 44,47    | 0        | 45,05   | 44,01   | 1,04    | 1,442      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,67    | 49,24    | 33,43    | 53,78    | 51,62    | 0        | 52,14   | 51,02   | 1,12    | 1,744      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,12    | 48,9     | 33,22    | 49,55    | 47,58    | 0        | 48,11   | 47,03   | 1,08    | 1,599      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,78    | 47,1     | 33,68    | 48,62    | 46,67    | 0        | 47,24   | 46,18   | 1,06    | 1,593      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,6     | 47,87    | 32,73    | 52,02    | 49,94    | 0        | 50,53   | 49,41   | 1,12    | 1,653      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,36    | 50,26    | 37,1     | 52,95    | 50,84    | 0        | 51,25   | 50,24   | 1,01    | 1,9        | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,5     | 49,55    | 38,95    | 52,44    | 50,33    | 0        | 50,73   | 49,77   | 0,96    | 1,976      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,46    | 49,14    | 38,32    | 50,04    | 48,04    | 0        | 48,41   | 47,5    | 0,91    | 1,854      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,84    | 50,14    | 40,7     | 52,56    | 50,46    | 0        | 50,71   | 49,89   | 0,82    | 2,065      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,01    | 48,97    | 38,04    | 48,22    | 46,29    | 0        | 46,64   | 45,75   | 0,89    | 1,775      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,51    | 48,35    | 32,16    | 54,78    | 52,59    | 0        | 53,25   | 52,04   | 1,21    | 1,715      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,85    | 48,1     | 33,75    | 54,14    | 51,97    | 0        | 52,54   | 51,39   | 1,15    | 1,772      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,81    | 47,25    | 32,56    | 48,68    | 46,74    | 0        | 47,34   | 46,26   | 1,08    | 1,542      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,15    | 48,25    | 32,9     | 51,9     | 49,82    | 0        | 50,39   | 49,3    | 1,09    | 1,654      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1532,5   | 1471,2   | 0        | 1488,52 | 1455,15 | 33,37   | 49,131     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,08    | 48,12    | 32,96    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 38266,94 | 44445,85 | 0,57     | 37220,97 | 43885,74 | -6664,77 | 968,752    | 18780    | 0        |
| 23/11/2124: | 39799,51 | 45917,11 | 0,57     | 38709,49 | 45340,89 | -6631,4  | 1017,883   | 19524    | 0        |
| Итого:      | 1532,57  | 1471,26  | 0        | 1488,52  | 1455,15  | 33,37    | 49,131     | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор Службы ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
08.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi  
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xE99F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,24    | 46,66    | 30,58    | 43,28    | 41,49    | 0        | 42,17   | 41,01   | 1,16    | 1,289      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,8     | 47,7     | 30,1     | 42,73    | 40,92    | 0        | 41,6    | 40,44   | 1,16    | 1,252      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,8     | 47,23    | 33,57    | 47       | 44,95    | 0        | 45,66   | 44,47   | 1,19    | 1,531      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,75    | 46,56    | 34,19    | 42,69    | 40,79    | 0        | 41,49   | 40,35   | 1,14    | 1,415      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,89    | 47,27    | 33,62    | 42,38    | 40,49    | 0        | 41,18   | 40,05   | 1,13    | 1,383      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,61    | 47,93    | 32,68    | 48,8     | 46,63    | 0        | 47,41   | 46,1    | 1,31    | 1,548      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,6     | 49,93    | 30,67    | 56,91    | 54,5     | 0,27     | 55,31   | 53,82   | 1,49    | 1,695      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,21    | 46,04    | 32,17    | 43,53    | 41,56    | 0        | 42,33   | 41,08   | 1,25    | 1,36       | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,56    | 46,77    | 30,79    | 43,5     | 41,56    | 0        | 42,34   | 41,08   | 1,26    | 1,305      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,11    | 52,16    | 28,95    | 67,99    | 65,16    | 0        | 66,03   | 64,34   | 1,69    | 1,912      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,82    | 53,84    | 29,98    | 69,76    | 66,98    | 0        | 67,62   | 66,08   | 1,54    | 2,029      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,24    | 49,65    | 32,59    | 54,72    | 52,3     | 0        | 53,09   | 51,72   | 1,37    | 1,733      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,59    | 48,02    | 31,57    | 48,23    | 46,04    | 0        | 46,89   | 45,49   | 1,4     | 1,48       | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,6     | 46,56    | 31,04    | 46,19    | 43,96    | 0        | 44,97   | 43,48   | 1,49    | 1,397      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,26    | 45,93    | 32,33    | 45,86    | 43,54    | 0        | 44,61   | 43,06   | 1,55    | 1,443      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,56    | 45,95    | 32,61    | 47,58    | 45,15    | 0,01     | 46,3    | 44,67   | 1,63    | 1,508      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,06    | 47,28    | 30,78    | 51,1     | 48,61    | 0        | 49,73   | 48,13   | 1,6     | 1,529      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,08    | 47       | 33,08    | 48,79    | 46,35    | 0        | 47,43   | 45,86   | 1,57    | 1,569      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,31    | 50,53    | 32,78    | 60,25    | 57,56    | 0        | 58,47   | 56,87   | 1,6     | 1,918      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,83    | 49,94    | 32,89    | 55,44    | 53,06    | 0        | 53,79   | 52,42   | 1,37    | 1,769      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,46    | 47,17    | 34,29    | 53,71    | 51,36    | 0        | 52,14   | 50,86   | 1,28    | 1,786      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,26    | 48,45    | 32,81    | 59,55    | 57,08    | 0        | 57,82   | 56,46   | 1,36    | 1,894      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,12    | 53,54    | 34,58    | 64,5     | 61,75    | 0        | 62,37   | 60,93   | 1,44    | 2,159      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,26    | 53,46    | 35,8     | 61,78    | 59,14    | 0        | 59,71   | 58,32   | 1,39    | 2,14       | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,17    | 50,85    | 37,32    | 55,82    | 53,35    | 0        | 53,98   | 52,72   | 1,26    | 2,015      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,56    | 54,03    | 37,53    | 63,43    | 60,64    | 0        | 61,17   | 59,81   | 1,36    | 2,3        | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,9     | 50,42    | 37,48    | 54,03    | 51,64    | 0        | 52,25   | 51,05   | 1,2     | 1,959      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,17    | 49,13    | 32,04    | 61,99    | 59,46    | 0        | 60,22   | 58,76   | 1,46    | 1,929      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,55    | 49,14    | 33,41    | 63,42    | 60,72    | 0        | 61,56   | 60,05   | 1,51    | 2,057      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,45    | 47,78    | 32,67    | 52,89    | 50,64    | 0        | 51,41   | 50,12   | 1,29    | 1,679      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,81    | 48,89    | 32,92    | 57,44    | 55,01    | 0        | 55,8    | 54,36   | 1,44    | 1,838      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1655,2   | 1582,3   | 0,28     | 1606,85 | 1563,96 | 42,89   | 52,821     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,73    | 48,89    | 32,83    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 38354,59 | 36882,75 | 3,53     | 37300,43 | 36402,74 | 897,69  | 977,089    | 18781    | 0        |
| 23/11/2124: | 40009,88 | 38465,14 | 3,81     | 38907,28 | 37966,7  | 940,58  | 1029,91    | 19525    | 0        |
| Итого:      | 1655,29  | 1582,39  | 0,28     | 1606,85  | 1563,96  | 42,89   | 52,821     | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб x Tнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  
Ф.И.О.

Подпись  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор САНБЭР  
Болтачева Л.А.  
26.11.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"  
Адрес:пр.Краснополский 11-б  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера:ПРЭМ-40  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9787 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,57    | 48,07    | 28,5     | 43,33    | 42,64    | 0        | 42,21   | 42,16   | 0,05    | 1,202      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,06    | 49,35    | 27,71    | 42,19    | 41,54    | 0        | 41,09   | 41,06   | 0,03    | 1,138      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80       | 50,36    | 29,64    | 44,32    | 43,57    | 0,01     | 43,06   | 43,07   | -0,01   | 1,276      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,03    | 49,73    | 30,3     | 42,89    | 42,14    | 0,01     | 41,72   | 41,66   | 0,06    | 1,263      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,23    | 50,57    | 29,66    | 50,01    | 49,13    | 0        | 48,59   | 48,53   | 0,06    | 1,44       | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,01    | 52,45    | 27,56    | 62,71    | 61,6     | 0,01     | 60,96   | 60,78   | 0,18    | 1,678      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,99    | 54,81    | 25,18    | 73,82    | 72,48    | 0,01     | 71,78   | 71,43   | 0,35    | 1,809      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,63    | 48,88    | 28,75    | 49,96    | 49,1     | 0        | 48,63   | 48,56   | 0,07    | 1,398      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,88    | 48,59    | 28,29    | 47,09    | 46,33    | 0,01     | 45,86   | 45,85   | 0,01    | 1,295      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,35    | 53,17    | 27,18    | 70,11    | 68,76    | 0,01     | 68,13   | 67,84   | 0,29    | 1,855      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 82,95    | 56,24    | 26,71    | 72,71    | 71,19    | 0        | 70,54   | 70,15   | 0,39    | 1,884      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,55    | 52,2     | 29,35    | 59,01    | 57,77    | 0,01     | 57,32   | 57,03   | 0,29    | 1,681      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,96    | 49,84    | 29,12    | 50,25    | 49,25    | 0,01     | 48,86   | 48,67   | 0,19    | 1,421      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,91    | 48,28    | 28,63    | 46,45    | 45,54    | 0        | 45,24   | 45,06   | 0,18    | 1,294      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,58    | 48,3     | 29,28    | 46,88    | 45,9     | 0,01     | 45,62   | 45,42   | 0,2     | 1,335      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,86    | 48,75    | 29,11    | 47,36    | 46,34    | 0,01     | 46,09   | 45,85   | 0,24    | 1,338      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,31    | 49,16    | 28,15    | 52,36    | 51,23    | 0,01     | 50,99   | 50,69   | 0,3     | 1,436      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,37    | 49,56    | 29,81    | 51       | 49,84    | 0        | 49,6    | 49,29   | 0,31    | 1,477      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,56    | 52,98    | 29,58    | 63,56    | 62,11    | 0,01     | 61,69   | 61,29   | 0,4     | 1,825      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,12    | 52,53    | 29,59    | 58,59    | 57,29    | 0,01     | 56,89   | 56,53   | 0,36    | 1,683      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,76    | 49,55    | 31,21    | 55,96    | 54,71    | 0        | 54,35   | 54,09   | 0,26    | 1,699      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,5     | 51,61    | 28,89    | 61,26    | 59,97    | 0        | 59,5    | 59,22   | 0,28    | 1,719      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,24    | 55,4     | 31,84    | 66,32    | 64,67    | 0,01     | 64,15   | 63,78   | 0,37    | 2,043      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,47    | 55,45    | 33,02    | 65,75    | 64,08    | 0        | 63,58   | 63,17   | 0,41    | 2,101      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,39    | 53,85    | 33,54    | 58,8     | 57,33    | 0,01     | 56,87   | 56,54   | 0,33    | 1,909      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,69    | 56,83    | 33,86    | 66,31    | 64,58    | 0        | 64,02   | 63,62   | 0,4     | 2,17       | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,23    | 53,43    | 33,8     | 55,84    | 54,45    | 0,02     | 54,02   | 53,7    | 0,32    | 1,825      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,43    | 52,19    | 28,24    | 62,51    | 61,23    | 0        | 60,76   | 60,5    | 0,26    | 1,715      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,78    | 51,43    | 30,35    | 62,97    | 61,57    | 0        | 61,13   | 60,8    | 0,33    | 1,858      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,74    | 49,78    | 29,96    | 55,56    | 54,39    | 0,01     | 54,06   | 53,74   | 0,32    | 1,62       | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81       | 50,63    | 30,37    | 58,72    | 57,41    | 0        | 57,07   | 56,69   | 0,38    | 1,733      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1744,6   | 1708,1   | 0,18     | 1694,38 | 1686,77 | 7,61    | 50,12      | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81       | 51,41    | 29,58    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата      | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г | 35112,11 | 33500,49 | 2,92     | 34163,67 | 33074,05 | 1089,62 | 890,579    | 18735    | 0        |
| 23/11/21г | 36856,71 | 35208,63 | 3,1      | 35858,05 | 34760,82 | 1097,23 | 940,699    | 19479    | 0        |
| Итого:    | 17444,6  | 17081,4  | 0,18     | 1694,38  | 1686,77  | 7,61    | 50,12      | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub> 0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
20.11.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр Краснопольский 13  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,99    | 41,96    | 35,03    | 137,09   | 132,1    | 0        | 133,53  | 131     | 2,53    | 4,673      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,53    | 42,14    | 35,39    | 130,79   | 126,07   | 0,01     | 127,35  | 125,03  | 2,32    | 4,504      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,56    | 42,92    | 37,64    | 148,07   | 142,37   | 0        | 143,9   | 141,11  | 2,79    | 5,412      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,6     | 42,05    | 38,55    | 139,83   | 134,48   | 0,01     | 135,88  | 133,32  | 2,56    | 5,236      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,7     | 42,11    | 38,59    | 137,96   | 132,73   | 0,01     | 134,06  | 131,61  | 2,45    | 5,168      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,35    | 42,57    | 37,78    | 150,39   | 144,68   | 0        | 146,14  | 143,46  | 2,68    | 5,516      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,31    | 44,76    | 35,55    | 184,48   | 177,37   | 0,01     | 179,31  | 175,7   | 3,61    | 6,37       | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,05    | 42,46    | 35,59    | 153,2    | 147,56   | 0,01     | 149,1   | 146,29  | 2,81    | 5,303      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,3     | 41,93    | 35,37    | 136,51   | 131,5    | 0,01     | 132,93  | 130,41  | 2,52    | 4,696      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,77    | 45,13    | 35,64    | 189,55   | 182,08   | 0        | 184,18  | 180,33  | 3,85    | 6,564      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,61    | 47,77    | 35,84    | 213,21   | 204,82   | 0,01     | 206,74  | 202,64  | 4,1     | 7,412      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,01    | 46,03    | 35,98    | 195,69   | 188,13   | 0        | 189,98  | 186,27  | 3,71    | 6,832      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,41    | 44,55    | 34,86    | 181,59   | 174,81   | 0,01     | 176,56  | 173,19  | 3,37    | 6,152      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,42    | 43,07    | 34,35    | 159,17   | 153,33   | 0,01     | 154,97  | 151,99  | 2,98    | 5,316      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,02    | 41,59    | 36,43    | 146,95   | 141,38   | 0        | 143,02  | 140,19  | 2,83    | 5,207      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,33    | 41,93    | 36,4     | 150,12   | 144,53   | 0,01     | 146,07  | 143,33  | 2,74    | 5,312      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,77    | 42,87    | 34,9     | 163,14   | 157,21   | 0        | 158,82  | 155,84  | 2,98    | 5,539      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,71    | 42,84    | 36,87    | 159,48   | 153,74   | 0,01     | 155,07  | 152,42  | 2,65    | 5,715      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,03    | 45,41    | 37,62    | 192,51   | 185,49   | 0        | 186,76  | 183,69  | 3,07    | 7,025      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,59    | 46,54    | 36,05    | 197,34   | 190,19   | 0,01     | 191,49  | 188,29  | 3,2     | 6,9        | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,21    | 44,88    | 36,33    | 182,83   | 176,14   | 0,01     | 177,58  | 174,45  | 3,13    | 6,448      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,96    | 45,18    | 35,78    | 199,68   | 192,3    | 0        | 193,99  | 190,46  | 3,53    | 6,938      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,79    | 47,62    | 40,17    | 198,24   | 190,19   | 0,01     | 191,72  | 188,19  | 3,53    | 7,706      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,03    | 48,69    | 40,34    | 203,28   | 194,93   | 0        | 196,43  | 192,78  | 3,65    | 7,929      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,99    | 48,17    | 39,82    | 203,91   | 195,62   | 0,01     | 197,17  | 193,51  | 3,66    | 7,857      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,37    | 49,57    | 41,8     | 205,73   | 196,96   | 0        | 198,48  | 194,7   | 3,78    | 8,3        | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,87    | 48,44    | 39,43    | 204,37   | 196      | 0,01     | 197,63  | 193,86  | 3,77    | 7,795      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,95    | 47,16    | 33,79    | 231,13   | 222,44   | 0        | 224,52  | 220,13  | 4,39    | 7,586      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,32    | 47,8     | 34,52    | 230,96   | 222,13   | 0,01     | 224,14  | 219,74  | 4,4     | 7,736      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,32    | 45,63    | 34,69    | 200,29   | 192,81   | 0,01     | 194,68  | 190,91  | 3,77    | 6,75       | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,51    | 45,54    | 35,97    | 195,31   | 187,91   | 0        | 189,66  | 186,09  | 3,57    | 6,82       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5522,8   | 5312     | 0,18     | 5361,86 | 5260,93 | 100,93  | 196,717    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,49    | 44,81    | 36,67    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 4711,64  | 4557,11  | 1,03     | 4589,01 | 4517,12 | 71,89   | 153,187    | 877      | 0        |
| 23/11/2124: | 10234,44 | 9869,11  | 1,21     | 9950,87 | 9778,05 | 172,82  | 349,904    | 1621     | 0        |
| Итого:      | 5522,8   | 5312     | 0,18     | 5361,86 | 5260,93 | 100,93  | 196,717    | 744      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Подпись  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
26.11.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 13а  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВ4АД ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,3     | 46,89    | 29,41    | 98,56    | 96,08    | 0        | 96,02   | 95,12   | 0,9     | 2,821      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 76,81    | 47,54    | 29,27    | 96,55    | 94,09    | 0        | 94,06   | 93,07   | 0,99    | 2,753      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 79,74    | 48,09    | 31,65    | 96,53    | 93,85    | 0        | 93,85   | 92,82   | 1,03    | 2,968      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,81    | 47,48    | 32,33    | 97,16    | 94,45    | 0        | 94,45   | 93,44   | 1,01    | 3,054      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 79,92    | 47,03    | 32,89    | 95,52    | 92,8     | 0        | 92,87   | 91,86   | 1,01    | 3,055      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,59    | 47,45    | 32,14    | 103,19   | 100,36   | 0        | 100,34  | 99,31   | 1,03    | 3,222      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,59    | 48,4     | 31,19    | 122,01   | 118,87   | 0        | 118,63  | 117,54  | 1,09    | 3,699      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,29    | 46,86    | 30,43    | 106,66   | 103,91   | 0        | 103,87  | 102,85  | 1,02    | 3,16       | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,58    | 47,77    | 28,81    | 103,73   | 101,15   | 0        | 101,05  | 100,06  | 0,99    | 2,909      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,02    | 49,56    | 30,46    | 127,14   | 123,96   | 0        | 123,59  | 122,55  | 1,04    | 3,762      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 82,87    | 51,66    | 31,21    | 139,96   | 136,4    | 0        | 135,82  | 134,71  | 1,11    | 4,238      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,26    | 50,04    | 31,22    | 131,71   | 128,38   | 0        | 127,95  | 126,87  | 1,08    | 3,993      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,69    | 48,43    | 30,26    | 120,99   | 117,99   | 0        | 117,72  | 116,69  | 1,03    | 3,561      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,69    | 47,18    | 29,51    | 112,6    | 109,91   | 0        | 109,69  | 108,78  | 0,91    | 3,233      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,28    | 46,73    | 30,55    | 105,35   | 102,72   | 0        | 102,62  | 101,68  | 0,94    | 3,133      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,56    | 47,06    | 30,5     | 104,64   | 102      | 0        | 101,91  | 100,95  | 0,96    | 3,104      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,04    | 47,05    | 29,99    | 108,7    | 106,02   | 0        | 105,85  | 104,92  | 0,93    | 3,172      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 78,92    | 47,21    | 31,71    | 106,94   | 104,12   | 0        | 104,01  | 103,03  | 0,98    | 3,297      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,27    | 48,91    | 33,36    | 123,3    | 119,93   | 0        | 119,65  | 118,59  | 1,06    | 3,988      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 81,86    | 49,95    | 31,91    | 129,38   | 126      | 0        | 125,6   | 124,56  | 1,04    | 4,008      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,48    | 48,08    | 32,4     | 121,69   | 118,39   | 0        | 118,26  | 117,12  | 1,14    | 3,829      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,22    | 48,36    | 31,86    | 129,04   | 125,57   | 0        | 125,41  | 124,22  | 1,19    | 3,998      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87       | 51,32    | 35,68    | 131,07   | 127,03   | 0        | 126,82  | 125,47  | 1,35    | 4,528      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,26    | 53,02    | 35,24    | 136,54   | 132,4    | 0        | 131,99  | 130,67  | 1,32    | 4,657      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,21    | 51,52    | 35,69    | 129,66   | 125,72   | 0        | 125,42  | 124,17  | 1,25    | 4,48       | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,57    | 53,46    | 37,11    | 139,87   | 135,6    | 0        | 135,04  | 133,81  | 1,23    | 5,015      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,06    | 51,79    | 35,27    | 130,81   | 126,97   | 0        | 126,56  | 125,38  | 1,18    | 4,463      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,24    | 49,33    | 30,91    | 140,33   | 136,84   | 0        | 136,39  | 135,3   | 1,09    | 4,215      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,57    | 48,99    | 32,58    | 136,57   | 133,08   | 0        | 132,6   | 131,62  | 0,98    | 4,32       | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,58    | 48,9     | 30,68    | 129,47   | 126,2    | 0        | 125,87  | 124,8   | 1,07    | 3,859      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 80,79    | 49,54    | 31,25    | 131,52   | 128,22   | 0        | 127,77  | 126,77  | 1       | 3,994      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3687,1   | 3589     | 0        | 3581,68 | 3548,73 | 32,95   | 114,488    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 80,74    | 48,89    | 31,85    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата      | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г | 22294,2  | 21949,19 | 0        | 21800,19 | 21668,76 | 131,43  | 389,167    | 5410     | 1        |
| 23/11/21г | 25981,39 | 25538,2  | 0        | 25381,87 | 25217,49 | 164,38  | 503,655    | 6154     | 1        |
| Итого:    | 3687,19  | 3589,01  | 0        | 3581,68  | 3548,73  | 32,95   | 114,488    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»  
Инспектор С.И. Б.ЭР  
Болтачева Л.А.  
20.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр.Краснопольский 13-б  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-65  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,78    | 45,82    | 30,96    | 50,89    | 49,62    | 0        | 49,59   | 49,09   | 0,5     | 1,532      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,51    | 45,97    | 31,54    | 52,36    | 51,05    | 0        | 50,98   | 50,56   | 0,42    | 1,606      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,52    | 47,3     | 33,22    | 58,06    | 56,46    | 0        | 56,41   | 55,87   | 0,54    | 1,873      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,51    | 46,05    | 34,46    | 54,52    | 53,01    | 0        | 52,96   | 52,49   | 0,47    | 1,822      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,63    | 45,89    | 34,74    | 56,88    | 55,26    | 0        | 55,28   | 54,73   | 0,55    | 1,92       | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,27    | 46,68    | 33,59    | 62,01    | 60,23    | 0        | 60,24   | 59,62   | 0,62    | 2,022      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,21    | 48,53    | 31,68    | 72,24    | 70,14    | 0        | 70,22   | 69,36   | 0,86    | 2,224      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,84    | 45,01    | 32,83    | 55,15    | 53,63    | 0,01     | 53,72   | 53,15   | 0,57    | 1,762      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,19    | 43,17    | 34,02    | 50,91    | 49,34    | 0        | 49,57   | 48,86   | 0,71    | 1,684      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,6     | 47,79    | 32,81    | 74,77    | 72,13    | 0        | 72,65   | 71,36   | 1,29    | 2,382      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,4     | 50,25    | 33,15    | 79,46    | 76,6     | 0        | 77,08   | 75,7    | 1,38    | 2,558      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,86    | 46,06    | 35,8     | 63,13    | 60,86    | 0        | 61,28   | 60,24   | 1,04    | 2,194      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,21    | 44,45    | 34,76    | 56,14    | 54,18    | 0        | 54,61   | 53,62   | 0,99    | 1,897      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,22    | 42,87    | 34,35    | 52,59    | 50,71    | 0        | 51,17   | 50,23   | 0,94    | 1,756      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,86    | 41,67    | 36,19    | 53,07    | 51,08    | 0        | 51,67   | 50,6    | 1,07    | 1,872      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,15    | 43,61    | 34,54    | 59,9     | 57,62    | 0,03     | 58,29   | 57,08   | 1,21    | 2,01       | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,71    | 46,47    | 31,24    | 71,99    | 69,37    | 0        | 70,1    | 68,63   | 1,47    | 2,191      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,68    | 45,58    | 34,1     | 65,51    | 63,09    | 0,13     | 63,69   | 62,48   | 1,21    | 2,171      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,91    | 49,79    | 33,12    | 77,55    | 74,73    | 0        | 75,25   | 73,87   | 1,38    | 2,493      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,49    | 49,39    | 33,1     | 73,68    | 71,06    | 0        | 71,51   | 70,27   | 1,24    | 2,367      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,11    | 46,63    | 34,48    | 69,09    | 66,63    | 0        | 67,13   | 65,92   | 1,21    | 2,312      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,86    | 47,55    | 33,31    | 79,55    | 76,71    | 0        | 77,28   | 75,86   | 1,42    | 2,576      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,66    | 52,06    | 35,6     | 79,53    | 76,49    | 0        | 76,91   | 75,53   | 1,38    | 2,739      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,88    | 52,14    | 36,74    | 77,96    | 74,91    | 0        | 75,35   | 73,96   | 1,39    | 2,772      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,82    | 49,95    | 37,87    | 72,48    | 69,64    | 0        | 70,1    | 68,84   | 1,26    | 2,655      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,18    | 52,97    | 38,21    | 80,56    | 77,27    | 0        | 77,76   | 76,29   | 1,47    | 2,971      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,59    | 49,18    | 38,41    | 70,47    | 67,67    | 0        | 68,15   | 66,88   | 1,27    | 2,617      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,78    | 48,52    | 32,26    | 80,5     | 77,58    | 0        | 78,22   | 76,73   | 1,49    | 2,523      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,15    | 47,72    | 34,43    | 80,71    | 77,63    | 0        | 78,34   | 76,79   | 1,55    | 2,697      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,15    | 46,35    | 33,8     | 69,72    | 67,14    | 0        | 67,77   | 66,43   | 1,34    | 2,29       | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,43    | 47,47    | 33,96    | 74       | 71,21    | 0        | 71,87   | 70,48   | 1,39    | 2,439      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2075,3   | 2003     | 0,17     | 2015,15 | 1981,52 | 33,63   | 68,927     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,36    | 47,19    | 34,17    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 33610,33 | 32679,8  | 20,68    | 32700,3  | 32286,88 | 413,42  | 899,942    | 14507    | 0        |
| 23/11/2124: | 35685,71 | 34682,85 | 20,85    | 34715,45 | 34268,4  | 447,05  | 968,869    | 15251    | 0        |
| Итого:      | 2075,38  | 2003,05  | 0,17     | 2015,15  | 1981,52  | 33,63   | 68,927     | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Подпись  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



000 «УРЭЛ ЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
26.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub> 0,000

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6751

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,21    | 52,84    | 24,37    | 100,47   | 104,28   | 0,13     | 97,84   | 102,93  | -5,09   | 2,379      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,73    | 53,62    | 24,11    | 93,72    | 101,42   | 0,48     | 91,25   | 100,08  | -8,83   | 2,2        | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,5     | 52,14    | 28,36    | 97,63    | 85,36    | 0,03     | 94,85   | 84,27   | 10,58   | 2,707      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,7     | 51,61    | 29,09    | 91,04    | 98,52    | 0,06     | 88,46   | 97,31   | -8,85   | 2,575      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,73    | 51,97    | 28,76    | 86,8     | 97,3     | 0,07     | 84,35   | 96,07   | -11,72  | 2,429      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,41    | 51,91    | 28,5     | 97,78    | 106,66   | 0,06     | 95,04   | 105,35  | -10,31  | 2,717      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,37    | 51,92    | 28,45    | 113,17   | 119,45   | 0,03     | 109,98  | 117,95  | -7,97   | 3,128      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,15    | 52,09    | 26,06    | 94,12    | 106,33   | 0,06     | 91,59   | 105     | -13,41  | 2,391      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,4     | 52,83    | 24,57    | 95,34    | 107,79   | 0,38     | 92,83   | 106,4   | -13,57  | 2,284      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,77    | 51,61    | 29,16    | 113,85   | 120,18   | 0,03     | 110,61  | 118,7   | -8,09   | 3,234      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,51    | 51,81    | 31,7     | 123,71   | 127,03   | 0,01     | 119,99  | 125,41  | -5,42   | 3,801      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,13    | 51,3     | 30,83    | 116,78   | 122,7    | 0,02     | 113,39  | 121,19  | -7,8    | 3,494      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,51    | 51,57    | 27,94    | 108,46   | 118      | 0,04     | 105,47  | 116,53  | -11,06  | 2,947      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,49    | 52,11    | 25,38    | 102,96   | 115,03   | 0,03     | 100,24  | 113,61  | -13,37  | 2,547      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,09    | 52,66    | 25,43    | 94,96    | 109,08   | 0,01     | 92,44   | 107,69  | -15,25  | 2,354      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,46    | 51,89    | 26,57    | 93,58    | 107,76   | 0,04     | 91,07   | 106,41  | -15,34  | 2,428      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,91    | 52,05    | 25,86    | 102,21   | 114,11   | 0,01     | 99,49   | 112,67  | -13,18  | 2,577      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,67    | 51,62    | 28,05    | 98,66    | 110,76   | 0,02     | 95,91   | 109,39  | -13,48  | 2,7        | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,04    | 50,97    | 32,07    | 109,34   | 116,15   | 0,02     | 106,08  | 114,75  | -8,67   | 3,404      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,61    | 50,98    | 31,63    | 110,07   | 117,84   | 0,01     | 106,82  | 116,42  | -9,6    | 3,379      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,25    | 50,74    | 30,51    | 103,52   | 113,88   | 0        | 100,55  | 112,48  | -11,93  | 3,07       | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,86    | 49,94    | 30,92    | 116,94   | 124,06   | 0,01     | 113,63  | 122,6   | -8,97   | 3,521      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,6     | 51,49    | 36,11    | 112,5    | 116,13   | 0,01     | 108,8   | 114,71  | -5,91   | 3,929      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,02    | 51,56    | 37,46    | 117,18   | 120,28   | 0        | 113,23  | 118,82  | -5,59   | 4,241      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,02    | 50,69    | 37,33    | 107,83   | 113,56   | 0,01     | 104,31  | 112,22  | -7,91   | 3,894      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,11    | 52,06    | 39,05    | 116,63   | 118,88   | 0,01     | 112,53  | 117,36  | -4,83   | 4,395      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88       | 50,89    | 37,11    | 107,77   | 113,37   | 0,03     | 104,2   | 112     | -7,8    | 3,867      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,92    | 50,53    | 30,39    | 125,56   | 131,7    | 0,01     | 121,97  | 130,15  | -8,18   | 3,708      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,28    | 50,15    | 32,13    | 118,18   | 125,87   | 0,01     | 114,74  | 124,4   | -9,66   | 3,686      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,34    | 50,72    | 29,62    | 105,85   | 118,13   | 0        | 102,86  | 116,73  | -13,87  | 3,05       | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,5     | 50,88    | 30,62    | 112,3    | 122,26   | 0        | 109,04  | 120,77  | -11,73  | 3,342      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3288,9   | 3523,8   | 1,63     | 3193,56 | 3480,37 | -286,81 | 96,378     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,52    | 51,58    | 29,94    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г. | 33564,94 | 33089,99 | 3,72     | 32692,59 | 32621,86 | 70,73   | 687,577    | 6854     | 0        |
| 23/11/21г. | 36853,85 | 36613,86 | 5,35     | 35886,15 | 36102,23 | -216,08 | 783,955    | 7598     | 0        |
| Итого:     | 3288,91  | 3523,87  | 1,63     | 3193,56  | 3480,37  | -286,81 | 96,378     | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Подпись  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



«Парк-сервис»  
Для документов  
ИНН 7448199350  
ОГРН 1167455145240  
ИСПЕКТОР СТИ БЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
23.11.2021г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:Бейвеля 56

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,22    | 46,2     | 31,02    | 89,66    | 85,92    | 0        | 87,32   | 85,05   | 2,27    | 2,708      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,75    | 46,7     | 31,05    | 90,95    | 87,14    | 0        | 88,51   | 86,26   | 2,25    | 2,748      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,56    | 47,7     | 32,86    | 104,46   | 99,9     | 0        | 101,51  | 98,82   | 2,69    | 3,335      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,71    | 46,01    | 34,7     | 91,93    | 87,86    | 0        | 89,3    | 87,02   | 2,28    | 3,094      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,78    | 46,17    | 34,61    | 94,68    | 90,47    | 0        | 91,99   | 89,55   | 2,44    | 3,181      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,48    | 46,46    | 34,02    | 103,23   | 98,65    | 0        | 100,33  | 97,65   | 2,68    | 3,412      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,52    | 48,45    | 32,07    | 122,86   | 117,48   | 0        | 119,38  | 116,18  | 3,2     | 3,826      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,2     | 45,23    | 32,97    | 93,41    | 89,39    | 0        | 90,93   | 88,55   | 2,38    | 2,996      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,43    | 46,08    | 31,35    | 91,53    | 87,68    | 0        | 89,1    | 86,78   | 2,32    | 2,791      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,02    | 50,45    | 30,57    | 147,21   | 140,77   | 0        | 142,99  | 139,1   | 3,89    | 4,372      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,66    | 51,23    | 32,43    | 146,1    | 139,41   | 0        | 141,7   | 137,69  | 4,01    | 4,596      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,27    | 48,08    | 34,19    | 123,3    | 117,66   | 0        | 119,7   | 116,4   | 3,3     | 4,093      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,67    | 47,22    | 32,45    | 109,7    | 104,87   | 0        | 106,66  | 103,74  | 2,92    | 3,458      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,57    | 45,97    | 31,6     | 98,98    | 94,7     | 0        | 96,38   | 93,77   | 2,61    | 3,044      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,15    | 44,61    | 33,54    | 96,51    | 92,26    | 0        | 93,93   | 91,4    | 2,53    | 3,149      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,52    | 45,67    | 32,85    | 100,44   | 96,02    | 0        | 97,74   | 95,1    | 2,64    | 3,21       | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,02    | 46,55    | 31,47    | 112,81   | 107,91   | 0        | 109,79  | 106,83  | 2,96    | 3,454      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,79    | 45,88    | 33,91    | 105,97   | 101,25   | 0        | 103     | 100,25  | 2,75    | 3,492      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,27    | 49,17    | 34,1     | 133,09   | 126,98   | 0        | 129,11  | 125,53  | 3,58    | 4,403      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,82    | 49,07    | 33,75    | 125,86   | 120,13   | 0        | 122,11  | 118,8   | 3,31    | 4,121      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,36    | 46,85    | 34,51    | 114,79   | 109,56   | 0        | 111,5   | 108,47  | 3,03    | 3,846      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,08    | 47,36    | 33,72    | 131,52   | 125,54   | 0        | 127,75  | 124,21  | 3,54    | 4,307      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,81    | 51,5     | 36,31    | 138,43   | 131,76   | 0        | 133,87  | 130,11  | 3,76    | 4,863      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,23    | 51,79    | 37,44    | 136,91   | 130,2    | 0        | 132,3   | 128,58  | 3,72    | 4,958      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,2     | 50,07    | 38,13    | 127,53   | 121,29   | 0        | 123,29  | 119,87  | 3,42    | 4,704      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,35    | 52,5     | 38,85    | 139,15   | 132,15   | 0        | 134,25  | 130,43  | 3,82    | 5,218      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,43    | 50,11    | 38,32    | 121,06   | 115,1    | 0        | 117,02  | 113,72  | 3,3     | 4,485      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,09    | 48,4     | 32,69    | 135,97   | 129,82   | 0        | 132,08  | 128,42  | 3,66    | 4,319      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,47    | 48,68    | 33,79    | 139,69   | 133,26   | 0        | 135,58  | 131,79  | 3,79    | 4,581      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,54    | 47,3     | 33,24    | 118,77   | 113,38   | 0        | 115,41  | 112,17  | 3,24    | 3,832      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,64    | 47,86    | 33,78    | 127,18   | 121,33   | 0        | 123,51  | 120,02  | 3,49    | 4,172      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3613,6   | 3449,8   | 0        | 3508,04 | 3412,26 | 95,78   | 118,768    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,66    | 47,91    | 33,75    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 40588,91 | 36636,54 | 0        | 39422,69 | 36122,14 | 3300,55 | 1005,454   | 8002     | 4        |
| 23/11/2124: | 44202,59 | 40086,38 | 0        | 42930,73 | 39534,4  | 3396,33 | 1124,222   | 8746     | 4        |
| Итого:      | 3613,68  | 3449,84  | 0        | 3508,04  | 3412,26  | 95,78   | 118,768    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО «Парк-Сервис»

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_  
И.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТУ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Д.А.  
26.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Бейвеля 54  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х302F ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,35    | 43,16    | 34,19    | 99,41    | 97,65    | 0        | 96,82   | 96,75   | 0,07    | 3,305      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,93    | 43,28    | 34,65    | 99,72    | 97,92    | 0        | 97,06   | 97,05   | 0,01    | 3,362      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,7     | 44,41    | 36,29    | 116,11   | 113,83   | 0        | 112,8   | 112,75  | 0,05    | 4,093      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,85    | 43,15    | 37,7     | 102,56   | 100,47   | 0,01     | 99,64   | 99,6    | 0,04    | 3,755      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,91    | 43,38    | 37,53    | 101,95   | 99,99    | 0        | 99,07   | 99,15   | -0,08   | 3,716      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,57    | 44,5     | 36,07    | 114,42   | 112,36   | 0        | 111,19  | 111,32  | -0,13   | 4,012      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,57    | 46,57    | 34       | 133,65   | 131,33   | 0,02     | 129,87  | 129,99  | -0,12   | 4,416      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,28    | 42,81    | 35,47    | 101,21   | 99,44    | 0        | 98,5    | 98,58   | -0,08   | 3,492      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,56    | 42,81    | 34,75    | 101,96   | 100,2    | 0,01     | 99,26   | 99,3    | -0,04   | 3,446      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,04    | 48,63    | 32,41    | 162,86   | 160,22   | 0,01     | 158,21  | 158,44  | -0,23   | 5,126      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,7     | 50,96    | 32,74    | 168,21   | 165,07   | 0,01     | 163,13  | 163,05  | 0,08    | 5,345      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,33    | 46,72    | 35,61    | 134,3    | 131,72   | 0,02     | 130,34  | 130,36  | -0,02   | 4,641      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,71    | 44,56    | 35,15    | 115,43   | 113,25   | 0,01     | 112,23  | 112,2   | 0,03    | 3,943      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,66    | 43,02    | 34,64    | 109,69   | 107,64   | 0        | 106,82  | 106,7   | 0,12    | 3,698      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,27    | 42,04    | 36,23    | 104,18   | 102,07   | 0        | 101,35  | 101,25  | 0,1     | 3,668      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,61    | 42,75    | 35,86    | 109,7    | 107,52   | 0,01     | 106,71  | 106,59  | 0,12    | 3,825      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,09    | 43,77    | 34,32    | 118,88   | 116,51   | 0        | 115,72  | 115,47  | 0,25    | 3,968      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,99    | 43,58    | 36,41    | 113,57   | 111,21   | 0,01     | 110,39  | 110,25  | 0,14    | 4,015      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,29    | 47,16    | 36,13    | 144,2    | 141,19   | 0        | 139,84  | 139,7   | 0,14    | 5,052      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,84    | 46,83    | 36,01    | 134,67   | 131,86   | 0,01     | 130,66  | 130,51  | 0,15    | 4,703      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,43    | 44,69    | 36,74    | 124,02   | 121,43   | 0        | 120,45  | 120,27  | 0,18    | 4,423      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,11    | 45,83    | 35,28    | 143,41   | 140,52   | 0,01     | 139,33  | 139,13  | 0,2     | 4,916      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,87    | 50,13    | 37,74    | 155,04   | 151,45   | 0        | 149,93  | 149,66  | 0,27    | 5,663      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,23    | 50,46    | 38,77    | 151,2    | 147,51   | 0,01     | 146,09  | 145,74  | 0,35    | 5,669      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,21    | 47,83    | 40,38    | 138,61   | 135,14   | 0,02     | 134     | 133,69  | 0,31    | 5,414      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,4     | 50,92    | 40,48    | 158,66   | 154,54   | 0,01     | 153,05  | 152,67  | 0,38    | 6,204      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,39    | 47,35    | 41,04    | 131,13   | 127,79   | 0,04     | 126,78  | 126,45  | 0,33    | 5,206      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,11    | 45,79    | 35,32    | 141,89   | 138,91   | 0        | 137,83  | 137,56  | 0,27    | 4,867      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,51    | 45,92    | 36,59    | 150,16   | 146,89   | 0,01     | 145,74  | 145,44  | 0,3     | 5,33       | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,56    | 43,85    | 36,71    | 127,62   | 124,85   | 0,01     | 124     | 123,72  | 0,28    | 4,548      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,69    | 45,21    | 36,48    | 137,7    | 134,71   | 0        | 133,71  | 133,43  | 0,28    | 4,877      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3946,1   | 3865,1   | 0,23     | 3830,52 | 3826,77 | 3,75    | 138,698    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,73    | 45,55    | 36,18    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г. | 19682,53 | 19566,09 | 17,71    | 19249,7  | 19339,27 | -89,57  | 390,062    | 5099     | 0        |
| 23/11/21г. | 23628,65 | 23431,28 | 17,94    | 23080,22 | 23166,04 | -85,82  | 528,76     | 5843     | 0        |
| Итого:     | 3946,12  | 3865,19  | 0,23     | 3830,52  | 3826,77  | 3,75    | 138,698    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Подпись Л.А. Болтачева  
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>шт</sub> 0

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
26.11.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,89    | 47,06    | 29,83    | 85,07    | 82,99    | 0        | 82,92   | 82,12   | 0,8     | 2,471      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,38    | 46,32    | 31,06    | 81,4     | 79,35    | 0        | 79,27   | 78,57   | 0,7     | 2,462      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,14    | 46,58    | 33,56    | 84,02    | 81,77    | 0        | 81,64   | 80,94   | 0,7     | 2,738      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,26    | 45,88    | 34,38    | 77,8     | 75,68    | 0        | 75,61   | 74,94   | 0,67    | 2,598      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,31    | 46,04    | 34,27    | 78,95    | 76,79    | 0        | 76,75   | 76,03   | 0,72    | 2,628      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,02    | 46,42    | 33,6     | 84,53    | 82,24    | 0        | 82,16   | 81,41   | 0,75    | 2,758      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,1     | 47,54    | 32,56    | 98,5     | 95,86    | 0        | 95,77   | 94,86   | 0,91    | 3,118      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,79    | 46,05    | 31,74    | 81,34    | 79,21    | 0        | 79,17   | 78,45   | 0,72    | 2,513      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,03    | 46,55    | 30,48    | 81,85    | 79,75    | 0        | 79,71   | 78,94   | 0,77    | 2,427      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,55    | 48,49    | 32,06    | 109,66   | 106,73   | 0        | 106,55  | 105,57  | 0,98    | 3,415      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,3     | 51,14    | 32,16    | 120,48   | 117,24   | 0        | 116,88  | 115,83  | 1,05    | 3,761      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,86    | 48,43    | 33,43    | 103,84   | 100,95   | 0        | 100,81  | 99,84   | 0,97    | 3,367      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,24    | 47,13    | 32,11    | 93,9     | 91,36    | 0        | 91,29   | 90,43   | 0,86    | 2,93       | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,15    | 46,1     | 31,05    | 88,29    | 85,94    | 0        | 85,97   | 85,09   | 0,88    | 2,668      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,79    | 45,99    | 31,8     | 87,42    | 85,05    | 0        | 85,1    | 84,21   | 0,89    | 2,707      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,07    | 45,43    | 32,64    | 83,88    | 81,56    | 0        | 81,62   | 80,76   | 0,86    | 2,662      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,6     | 46,09    | 31,51    | 91,57    | 89,09    | 0        | 89,16   | 88,18   | 0,98    | 2,805      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,41    | 46,32    | 33,09    | 90,48    | 87,98    | 0        | 87,95   | 87,09   | 0,86    | 2,909      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,93    | 50,37    | 32,56    | 117,94   | 114,71   | 0        | 114,44  | 113,34  | 1,1     | 3,726      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,46    | 50,71    | 31,75    | 112,44   | 109,42   | 0        | 109,14  | 108,15  | 0,99    | 3,464      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,02    | 48       | 33,02    | 103,06   | 100,21   | 0        | 100,13  | 99,15   | 0,98    | 3,305      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,73    | 48,76    | 31,97    | 116,58   | 113,44   | 0        | 113,27  | 112,18  | 1,09    | 3,62       | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,46    | 52,23    | 35,23    | 120,61   | 117,05   | 0        | 116,67  | 115,58  | 1,09    | 4,112      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,87    | 53,21    | 35,66    | 121,44   | 117,82   | 0        | 117,36  | 116,27  | 1,09    | 4,188      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,8     | 51,02    | 36,78    | 108,99   | 105,69   | 0        | 105,39  | 104,4   | 0,99    | 3,879      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,99    | 54,63    | 36,36    | 123,7    | 119,95   | 0        | 119,35  | 118,3   | 1,05    | 4,347      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,95    | 50,76    | 37,19    | 107,24   | 103,99   | 0        | 103,7   | 102,74  | 0,96    | 3,859      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,78    | 49,62    | 31,16    | 120,48   | 117,26   | 0        | 117,04  | 115,94  | 1,1     | 3,647      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,14    | 50,59    | 31,55    | 121,21   | 117,9    | 0        | 117,64  | 116,49  | 1,15    | 3,711      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,17    | 48,54    | 31,63    | 106,8    | 103,9    | 0        | 103,82  | 102,72  | 1,1     | 3,282      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,27    | 49,08    | 32,19    | 111,42   | 108,34   | 0        | 108,21  | 107,12  | 1,09    | 3,483      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3114,8   | 3029,2   | 0        | 3024,49 | 2995,64 | 28,85   | 99,56      | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,27    | 48,42    | 32,85    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г. | 18178,23 | 17943,71 | 0,16     | 17766,85 | 17726,35 | 40,5    | 355,138    | 5605     | 0        |
| 23/11/21г. | 21293,12 | 20972,93 | 0,16     | 20791,34 | 20721,99 | 69,35   | 454,698    | 6349     | 0        |
| Итого:     | 3114,89  | 3029,22  | 0        | 3024,49  | 2995,64  | 28,85   | 99,56      | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб x Tнш

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.11.2021г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес:Бейселя 54а итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,82    | 44,45    | 32,37    | 80,72    | 78,76    | 0        | 78,64   | 78,04   | 0,6     | 2,544      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 77,31    | 44,76    | 32,55    | 77,69    | 75,78    | 0        | 75,67   | 75,04   | 0,63    | 2,461      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 80,09    | 45,31    | 34,78    | 80,49    | 78,41    | 0        | 78,26   | 77,64   | 0,62    | 2,719      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 80,18    | 44,16    | 36,02    | 74,62    | 72,61    | 0        | 72,51   | 71,94   | 0,57    | 2,611      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 80,22    | 44,06    | 36,16    | 73,64    | 71,64    | 0        | 71,56   | 71,02   | 0,54    | 2,59       | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,98    | 44,86    | 35,12    | 82,17    | 80,02    | 0        | 79,88   | 79,24   | 0,64    | 2,802      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,06    | 46,38    | 33,68    | 96,22    | 93,72    | 0        | 93,52   | 92,76   | 0,76    | 3,147      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,68    | 43,42    | 34,26    | 76,96    | 74,84    | 0        | 74,91   | 74,12   | 0,79    | 2,564      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,99    | 44,07    | 32,92    | 79,47    | 77,35    | 0        | 77,38   | 76,63   | 0,75    | 2,546      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,54    | 47,78    | 32,76    | 107,76   | 105,01   | 0        | 104,73  | 103,87  | 0,86    | 3,43       | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 83,33    | 51,35    | 31,98    | 121,27   | 118,06   | 0        | 117,62  | 116,59  | 1,03    | 3,763      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,84    | 47,79    | 34,05    | 106,79   | 103,94   | 0        | 103,7   | 102,82  | 0,88    | 3,531      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,23    | 45,64    | 33,59    | 92,53    | 90,09    | 0        | 90      | 89,19   | 0,81    | 3,021      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,07    | 44,57    | 32,5     | 83,4     | 81,23    | 0        | 81,21   | 80,51   | 0,7     | 2,637      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,73    | 43,63    | 34,1     | 83,94    | 81,7     | 0        | 81,7    | 80,98   | 0,72    | 2,785      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,02    | 43,98    | 34,04    | 82,11    | 79,92    | 0        | 79,89   | 79,19   | 0,7     | 2,716      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,52    | 44,7     | 32,82    | 86,93    | 84,69    | 0        | 84,64   | 83,9    | 0,74    | 2,778      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,43    | 44,95    | 34,48    | 89,06    | 86,64    | 0        | 86,58   | 85,8    | 0,78    | 2,984      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,93    | 49,64    | 33,29    | 118,51   | 115,45   | 0        | 115,01  | 114,11  | 0,9     | 3,827      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 82,45    | 49,53    | 32,92    | 110,41   | 107,49   | 0        | 107,16  | 106,23  | 0,93    | 3,526      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,99    | 46,89    | 34,1     | 102,07   | 99,35    | 0        | 99,16   | 98,31   | 0,85    | 3,382      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,75    | 47,7     | 33,05    | 116,33   | 113,37   | 0        | 113,03  | 112,17  | 0,86    | 3,735      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,52    | 52,82    | 34,7     | 125,26   | 121,67   | 0        | 121,17  | 120,1   | 1,07    | 4,208      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,88    | 53,63    | 35,25    | 124,31   | 120,7    | 0        | 120,14  | 119,1   | 1,04    | 4,235      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,81    | 50,75    | 37,06    | 110,46   | 107,12   | 0        | 106,82  | 105,81  | 1,01    | 3,958      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,06    | 54,62    | 36,44    | 127,35   | 123,5    | 0        | 122,86  | 121,76  | 1,1     | 4,483      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,98    | 51,03    | 36,95    | 107,13   | 103,91   | 0        | 103,58  | 102,63  | 0,95    | 3,829      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,77    | 48,58    | 32,19    | 119,57   | 116,51   | 0        | 116,17  | 115,26  | 0,91    | 3,738      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,13    | 48,62    | 33,51    | 119,54   | 116,34   | 0        | 116,04  | 115,05  | 0,99    | 3,884      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,15    | 47,54    | 32,61    | 104,49   | 101,74   | 0        | 101,59  | 100,69  | 0,9     | 3,309      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 81,28    | 48,65    | 32,63    | 110,48   | 107,53   | 0        | 107,3   | 106,32  | 0,98    | 3,499      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3071,6   | 2989     | 0        | 2982,43 | 2956,82 | 25,61   | 101,242    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 81,24    | 47,28    | 33,96    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г. | 14867,23 | 14481,59 | 0,12     | 14527,24 | 14325,63 | 201,61  | 341,309    | 5606     | 0        |
| 23/11/21г. | 17938,91 | 17470,68 | 0,12     | 17509,67 | 17282,45 | 227,22  | 442,551    | 6350     | 0        |
| Итого:     | 3071,68  | 2989,09  | 0        | 2982,43  | 2956,82  | 25,61   | 101,242    | 744      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *[Signature]*  
Ф.И.О. Е.А. Просяникова

Представитель теплоснабж.организации

Подпись: *[Signature]*  
Ф.И.О. Л.А. Болтачева/  
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
23.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi

Траб х Тнш

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,05    | 46,38    | 29,67    | 61,13    | 59,77    | 0        | 59,6    | 59,19   | 0,41    | 1,768      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 76,55    | 46,66    | 29,89    | 60,79    | 59,46    | 0        | 59,21   | 58,88   | 0,33    | 1,769      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 79,52    | 48,3     | 31,22    | 67,17    | 65,54    | 0        | 65,32   | 64,82   | 0,5     | 2,036      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,5     | 46,51    | 32,99    | 63,45    | 61,87    | 0        | 61,7    | 61,28   | 0,42    | 2,034      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 79,6     | 46,36    | 33,24    | 63       | 61,41    | 0        | 61,24   | 60,82   | 0,42    | 2,038      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,36    | 48,49    | 30,87    | 72,62    | 70,78    | 0        | 70,62   | 69,97   | 0,65    | 2,179      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,39    | 51,36    | 28,03    | 84,86    | 82,77    | 0        | 82,53   | 81,77   | 0,76    | 2,313      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77       | 45,95    | 31,05    | 65,66    | 64,03    | 0        | 63,97   | 63,37   | 0,6     | 1,987      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,35    | 45,89    | 30,46    | 65,77    | 64,16    | 0        | 64,09   | 63,49   | 0,6     | 1,953      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 79,95    | 54,06    | 25,89    | 101,27   | 98,77    | 0        | 98,46   | 97,45   | 1,01    | 2,548      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 82,71    | 56,87    | 25,84    | 108,45   | 105,58   | 0        | 105,24  | 103,96  | 1,28    | 2,721      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,17    | 51,39    | 29,78    | 84,89    | 82,62    | 0        | 82,48   | 81,59   | 0,89    | 2,458      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,51    | 48,24    | 30,27    | 74,61    | 72,58    | 0        | 72,59   | 71,75   | 0,84    | 2,196      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,43    | 45,95    | 30,48    | 68,04    | 66,1     | 0        | 66,34   | 65,38   | 0,96    | 2,02       | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,06    | 45,21    | 31,85    | 66,13    | 64,19    | 0        | 64,42   | 63,61   | 0,81    | 2,051      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,31    | 45,95    | 31,36    | 67,92    | 65,92    | 0        | 66,13   | 65,26   | 0,87    | 2,075      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 76,88    | 46,96    | 29,92    | 72,21    | 70,16    | 0        | 70,34   | 69,44   | 0,9     | 2,101      | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 78,77    | 46,85    | 31,92    | 71,1     | 69,07    | 0        | 69,17   | 68,36   | 0,81    | 2,207      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,06    | 52,36    | 29,7     | 90,26    | 87,74    | 0        | 87,61   | 86,62   | 0,99    | 2,603      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 81,65    | 51,72    | 29,93    | 83,24    | 80,95    | 0        | 80,83   | 79,93   | 0,9     | 2,418      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,22    | 48,43    | 31,79    | 75,47    | 73,38    | 0        | 73,33   | 72,58   | 0,75    | 2,329      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,13    | 50,31    | 29,82    | 88,2     | 85,8     | 0        | 85,74   | 84,79   | 0,95    | 2,557      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 86,74    | 55,42    | 31,32    | 95,53    | 92,72    | 0        | 92,43   | 91,38   | 1,05    | 2,897      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 87,96    | 55,8     | 32,16    | 93,78    | 90,98    | 0        | 90,72   | 89,68   | 1,04    | 2,921      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 86,88    | 52,68    | 34,2     | 83,72    | 81,2     | 0        | 81,03   | 80,15   | 0,88    | 2,774      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,18    | 57,09    | 33,09    | 96,89    | 93,82    | 0        | 93,54   | 92,39   | 1,15    | 3,096      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 86,78    | 52,01    | 34,77    | 80,18    | 77,7     | 0        | 77,63   | 76,7    | 0,93    | 2,701      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,02    | 50,62    | 29,4     | 91,64    | 89,15    | 0        | 89,09   | 88,09   | 1       | 2,619      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,34    | 50,37    | 30,97    | 89,99    | 87,45    | 0        | 87,39   | 86,39   | 1       | 2,705      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,3     | 48,26    | 31,04    | 77,61    | 75,49    | 0        | 75,49   | 74,7    | 0,79    | 2,344      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 80,56    | 50,12    | 30,44    | 85,87    | 83,49    | 0        | 83,44   | 82,53   | 0,91    | 2,54       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2451,4   | 2384,6   | 0        | 2381,72 | 2356,32 | 25,4    | 72,958     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 80,51    | 49,76    | 30,75    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата      | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/21г | 36347,32 | 35620,26 | 1,71     | 35372,07 | 35162,49 | 209,58  | 895,06     | 14509    | 1        |
| 23/11/21г | 38798,77 | 38004,91 | 1,71     | 37753,79 | 37518,81 | 234,98  | 968,018    | 15253    | 1        |
| Итого:    | 2451,45  | 2384,65  | 0        | 2381,72  | 2356,32  | 25,4    | 72,958     | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
26.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>MWh | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,23    | 42,32    | 33,91    | 72       | 69,9     | 0        | 70,13   | 69,34   | 0,79    | 2,764     | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 76,79    | 42,82    | 33,97    | 68,03    | 66,03    | 0        | 66,27   | 65,48   | 0,79    | 2,615     | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 79,84    | 43,86    | 35,98    | 76,9     | 74,6     | 0        | 74,76   | 73,96   | 0,8     | 3,128     | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,79    | 42,84    | 36,95    | 73,34    | 71,07    | 0        | 71,29   | 70,48   | 0,81    | 3,063     | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 79,94    | 42,76    | 37,18    | 73,57    | 71,22    | 0        | 71,51   | 70,66   | 0,85    | 3,09      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,64    | 43,99    | 35,65    | 81,88    | 79,32    | 0        | 79,61   | 78,63   | 0,98    | 3,3       | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,67    | 46,4     | 33,27    | 94,62    | 91,85    | 0        | 92,01   | 90,93   | 1,08    | 3,56      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,22    | 41,79    | 35,43    | 75,94    | 73,63    | 0        | 73,95   | 73,06   | 0,89    | 3,046     | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,57    | 42,69    | 33,88    | 74,86    | 72,64    | 0        | 72,94   | 71,99   | 0,95    | 2,872     | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,13    | 48,4     | 31,73    | 108,42   | 105,41   | 0        | 105,4   | 104,23  | 1,17    | 3,889     | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 82,93    | 51,85    | 31,08    | 118,34   | 114,68   | 0        | 114,82  | 113,23  | 1,59    | 4,157     | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,35    | 46,69    | 34,66    | 97,55    | 94,21    | 0        | 94,74   | 93,27   | 1,47    | 3,822     | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,71    | 44,18    | 34,53    | 86,11    | 83,04    | 0        | 83,81   | 82,3    | 1,51    | 3,363     | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,68    | 42,38    | 34,3     | 80,87    | 77,93    | 0        | 78,78   | 77,23   | 1,55    | 3,143     | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,32    | 42,06    | 35,26    | 78,29    | 75,41    | 0        | 76,25   | 74,79   | 1,46    | 3,123     | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,57    | 42,3     | 35,27    | 79,96    | 77,07    | 0        | 77,84   | 76,42   | 1,42    | 3,191     | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,11    | 43,51    | 33,6     | 83,28    | 80,48    | 0        | 81,14   | 79,73   | 1,41    | 3,169     | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 79,11    | 43,19    | 35,92    | 83,44    | 80,61    | 0        | 81,16   | 79,88   | 1,28    | 3,388     | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,33    | 47,13    | 35,2     | 102,44   | 99,25    | 0        | 99,43   | 98,23   | 1,2     | 4,069     | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 81,92    | 47,26    | 34,66    | 97,55    | 94,54    | 0        | 94,7    | 93,53   | 1,17    | 3,815     | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,47    | 44,56    | 35,91    | 86,91    | 84,17    | 0        | 84,48   | 83,39   | 1,09    | 3,526     | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,36    | 45,31    | 35,05    | 104,3    | 101,1    | 0        | 101,4   | 100,13  | 1,27    | 4,135     | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,12    | 51,12    | 36       | 107,55   | 103,99   | 0        | 104,07  | 102,74  | 1,33    | 4,359     | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,32    | 50,81    | 37,51    | 105,99   | 102,28   | 0        | 102,45  | 101,06  | 1,39    | 4,472     | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,21    | 48,27    | 38,94    | 96,69    | 93,17    | 0        | 93,56   | 92,15   | 1,41    | 4,238     | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,59    | 52,84    | 37,75    | 110,63   | 106,64   | 0        | 106,78  | 105,26  | 1,52    | 4,692     | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 86,97    | 47,28    | 39,69    | 91,69    | 88,26    | 0        | 88,72   | 87,33   | 1,39    | 4,096     | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,3     | 46,19    | 34,11    | 104,38   | 100,97   | 0        | 101,45  | 99,94   | 1,51    | 4,022     | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,65    | 45,55    | 36,1     | 105,19   | 101,55   | 0        | 102,15  | 100,55  | 1,6     | 4,287     | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,55    | 44,04    | 35,51    | 88,56    | 85,47    | 0        | 86,12   | 84,7    | 1,42    | 3,554     | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 80,92    | 45,71    | 35,21    | 98,32    | 94,99    | 0        | 95,53   | 94,07   | 1,46    | 3,91      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2807,6   | 2715,4   | 0        | 2727,25 | 2688,69 | 38,56   | 111,858   | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 80,78    | 45,48    | 35,29    |          |          |          |         |         |         |           |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>MWh | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 23/10/2124:0 | 43878,57 | 43274,54 | 1,8      | 42698,43 | 42784,42 | -85,99  | 1428,006  | 14509    | 0        |
| 23/11/2124:0 | 46686,17 | 45990,02 | 1,8      | 45425,68 | 45473,11 | -47,43  | 1539,864  | 15253    | 0        |
| Итого:       | 2807,6   | 2715,48  | 0        | 2727,25  | 2688,69  | 38,56   | 111,858   | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
23.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi  
Траб x Tнш

0,000

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x519A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 77,5     | 48,85    | 28,65    | 102,24   | 93,51    | 0        | 99,56   | 92,43   | 7,13    | 2,851      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 78,03    | 48,19    | 29,84    | 99,77    | 91,15    | 0        | 97,12   | 90,15   | 6,97    | 2,896      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 81       | 48,86    | 32,14    | 106,39   | 97,12    | 0        | 103,34  | 96,02   | 7,32    | 3,319      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 81,12    | 48,14    | 32,98    | 109,46   | 99,89    | 0,02     | 106,32  | 98,82   | 7,5     | 3,506      | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 81,21    | 46,87    | 34,34    | 106,81   | 97,49    | 0        | 103,73  | 96,49   | 7,24    | 3,562      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 80,86    | 45,69    | 35,17    | 111,77   | 102,08   | 0        | 108,6   | 101,08  | 7,52    | 3,82       | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 80,85    | 47,08    | 33,77    | 131,04   | 119,83   | 0        | 127,31  | 118,6   | 8,71    | 4,3        | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 78,52    | 44,84    | 33,68    | 105,87   | 96,77    | 0        | 103,01  | 95,84   | 7,17    | 3,469      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 77,77    | 44,78    | 32,99    | 99,38    | 90,85    | 0        | 96,78   | 89,98   | 6,8     | 3,19       | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 81,32    | 47,2     | 34,12    | 138,14   | 126,3    | 0        | 134,17  | 124,96  | 9,21    | 4,575      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 84,17    | 49,84    | 34,33    | 151,73   | 138,66   | 0        | 147,1   | 137,07  | 10,03   | 5,05       | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 82,6     | 48,2     | 34,4     | 139,87   | 127,85   | 0        | 135,75  | 126,43  | 9,32    | 4,669      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 79,96    | 46,26    | 33,7     | 124,41   | 113,76   | 0        | 120,94  | 112,63  | 8,31    | 4,075      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 77,89    | 44,71    | 33,18    | 107,67   | 98,42    | 0,01     | 104,79  | 97,53   | 7,26    | 3,477      | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 78,52    | 43,74    | 34,78    | 102,52   | 93,6     | 0        | 99,72   | 92,74   | 6,98    | 3,462      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 78,83    | 44,23    | 34,6     | 104,06   | 95,01    | 0        | 101,25  | 94,13   | 7,12    | 3,502      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 78,31    | 45,32    | 32,99    | 116,77   | 106,78   | 0        | 113,63  | 105,75  | 7,88    | 3,75       | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 80,24    | 45,11    | 35,13    | 112,19   | 102,45   | 0        | 109,04  | 101,46  | 7,58    | 3,829      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 83,6     | 47,49    | 36,11    | 131,8    | 120,32   | 0        | 127,8   | 119,05  | 8,75    | 4,618      | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 83,17    | 48,12    | 35,05    | 134,81   | 123,17   | 0        | 130,78  | 121,83  | 8,95    | 4,583      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 81,74    | 46,06    | 35,68    | 123,92   | 113,21   | 0        | 120,29  | 112,09  | 8,2     | 4,289      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 81,5     | 46,58    | 34,92    | 137,78   | 125,96   | 0        | 133,81  | 124,66  | 9,15    | 4,671      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 88,39    | 49,46    | 38,93    | 140,65   | 128,15   | 0        | 135,95  | 126,67  | 9,28    | 5,297      | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 89,67    | 51,07    | 38,6     | 149,49   | 136,21   | 0        | 144,4   | 134,57  | 9,83    | 5,578      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 88,58    | 49,12    | 39,46    | 136,4    | 124,28   | 0        | 131,82  | 122,9   | 8,92    | 5,205      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 91,98    | 51,48    | 40,5     | 147,24   | 133,97   | 0        | 141,99  | 132,32  | 9,67    | 5,757      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 88,45    | 49,45    | 39       | 136,59   | 124,5    | 0        | 132,03  | 123,09  | 8,94    | 5,152      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 81,49    | 47,89    | 33,6     | 145,23   | 132,94   | 0        | 141,06  | 131,5   | 9,56    | 4,738      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 82,84    | 48,29    | 34,55    | 148,63   | 135,94   | 0        | 144,22  | 134,44  | 9,78    | 4,984      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 80,83    | 46,76    | 34,07    | 132,69   | 121,42   | 0        | 128,91  | 120,17  | 8,74    | 4,392      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 82,07    | 47,63    | 34,44    | 136,95   | 125,27   | 0        | 132,94  | 123,92  | 9,02    | 4,579      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3722,41  | 3389,16  | 0,03     | 3611,15 | 3353,86 | 257,29  | 130,127    | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 82,03    | 47,33    | 34,7     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 1286,36  | 1186,16  | 0        | 1252,92 | 1172,35 | 80,57   | 33,909     | 301      | 1        |
| 23/11/2124: | 5008,77  | 4575,32  | 0,03     | 4864,07 | 4526,21 | 337,86  | 164,036    | 1021     | 1        |
| Итого:      | 3722,41  | 3389,16  | 0,03     | 3611,15 | 3353,86 | 257,29  | 130,127    | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просанникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
23.11.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грв = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x70A9

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.10.2021 | 76,33    | 46,97    | 29,36    | 99,85    | 94,12    | 0        | 97,29   | 93,17   | 4,12    | 2,854      | 24       | 0        |    |
| 25.10.2021 | 76,8     | 47,23    | 29,57    | 97,75    | 92,12    | 0        | 95,24   | 91,16   | 4,08    | 2,813      | 24       | 0        |    |
| 26.10.2021 | 79,71    | 46,67    | 33,04    | 101,22   | 95,14    | 0        | 98,43   | 94,15   | 4,28    | 3,251      | 24       | 0        |    |
| 27.10.2021 | 79,81    | 46,55    | 33,26    | 101,76   | 95,67    | 0        | 98,94   | 94,72   | 4,22    | 3,29       | 24       | 0        |    |
| 28.10.2021 | 79,9     | 45,93    | 33,97    | 100,35   | 94,32    | 0        | 97,54   | 93,37   | 4,17    | 3,311      | 24       | 0        |    |
| 29.10.2021 | 79,56    | 46,23    | 33,33    | 105,66   | 99,34    | 0        | 102,76  | 98,37   | 4,39    | 3,425      | 24       | 0        |    |
| 30.10.2021 | 79,66    | 46,5     | 33,16    | 125,84   | 118,26   | 0        | 122,34  | 117,04  | 5,3     | 4,056      | 24       | 0        |    |
| 31.10.2021 | 77,39    | 46,25    | 31,14    | 112,59   | 105,98   | 0        | 109,63  | 104,95  | 4,68    | 3,412      | 24       | 0        |    |
| 01.11.2021 | 76,62    | 46,5     | 30,12    | 105,43   | 99,31    | 0        | 102,72  | 98,32   | 4,4     | 3,093      | 24       | 0        |    |
| 02.11.2021 | 80,05    | 47,72    | 32,33    | 124,59   | 117,17   | 0        | 121,1   | 115,91  | 5,19    | 3,916      | 24       | 0        |    |
| 03.11.2021 | 82,94    | 49,22    | 33,72    | 140,75   | 132,24   | 0        | 136,59  | 130,74  | 5,85    | 4,602      | 24       | 0        |    |
| 04.11.2021 | 81,36    | 48,24    | 33,12    | 137,62   | 129,3    | 0        | 133,65  | 127,87  | 5,78    | 4,424      | 24       | 0        |    |
| 05.11.2021 | 78,81    | 47,28    | 31,53    | 131,53   | 123,7    | 0        | 127,96  | 122,41  | 5,55    | 4,036      | 24       | 0        |    |
| 06.11.2021 | 76,79    | 46,96    | 29,83    | 121,49   | 114,34   | 0        | 118,34  | 113,18  | 5,16    | 3,53       | 24       | 0        |    |
| 07.11.2021 | 77,35    | 45,68    | 31,67    | 109,23   | 102,62   | 0        | 106,38  | 101,61  | 4,77    | 3,365      | 24       | 0        |    |
| 08.11.2021 | 77,6     | 45,99    | 31,61    | 105,8    | 99,34    | 0        | 103     | 98,36   | 4,64    | 3,255      | 24       | 0        |    |
| 09.11.2021 | 77,12    | 46,41    | 30,71    | 113,34   | 106,47   | 0        | 110,4   | 105,4   | 5       | 3,39       | 24       | 0        |    |
| 10.11.2021 | 78,93    | 46,08    | 32,85    | 111,06   | 104,16   | 0        | 108,02  | 103,09  | 4,93    | 3,548      | 24       | 0        |    |
| 11.11.2021 | 82,32    | 46,88    | 35,44    | 124,81   | 116,91   | 0        | 121,13  | 115,72  | 5,41    | 4,29       | 24       | 0        |    |
| 12.11.2021 | 81,9     | 48,28    | 33,62    | 130,69   | 122,7    | 0        | 126,9   | 121,37  | 5,53    | 4,265      | 24       | 0        |    |
| 13.11.2021 | 80,52    | 47,02    | 33,5     | 125,38   | 117,83   | 0        | 121,83  | 116,61  | 5,22    | 4,079      | 24       | 0        |    |
| 14.11.2021 | 80,31    | 46,68    | 33,63    | 134,76   | 126,75   | 0        | 130,97  | 125,46  | 5,51    | 4,402      | 24       | 0        |    |
| 15.11.2021 | 87,06    | 49,31    | 37,75    | 132,29   | 124,2    | 0,11     | 127,97  | 122,77  | 5,2     | 4,83       | 24       | 0        |    |
| 16.11.2021 | 88,38    | 50,27    | 38,11    | 135,71   | 127,3    | 0,01     | 131,2   | 125,79  | 5,41    | 5,004      | 24       | 0        |    |
| 17.11.2021 | 87,33    | 49,36    | 37,97    | 125,39   | 117,56   | 0,01     | 121,28  | 116,19  | 5,09    | 4,608      | 24       | 0        |    |
| 18.11.2021 | 90,69    | 50,79    | 39,9     | 138,23   | 129,34   | 0        | 133,43  | 127,79  | 5,64    | 5,329      | 24       | 0        |    |
| 19.11.2021 | 87,29    | 49,73    | 37,56    | 131,82   | 123,51   | 0        | 127,51  | 122,08  | 5,43    | 4,791      | 24       | 0        |    |
| 20.11.2021 | 80,41    | 48,09    | 32,32    | 143,94   | 135,55   | 0        | 139,87  | 134,07  | 5,8     | 4,521      | 24       | 0        |    |
| 21.11.2021 | 81,74    | 47,57    | 34,17    | 141,45   | 133,08   | 0        | 137,36  | 131,66  | 5,7     | 4,693      | 24       | 0        |    |
| 22.11.2021 | 79,78    | 47,83    | 31,95    | 135,44   | 127,61   | 0        | 131,69  | 126,24  | 5,45    | 4,206      | 24       | 0        |    |
| 23.11.2021 | 80,9     | 47,17    | 33,73    | 131,66   | 123,94   | 0        | 127,93  | 122,65  | 5,28    | 4,313      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3614,26  | 3388,93  | 0,13     | 3509,29 | 3353,71 | 155,58  | 121,883    | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 80,81    | 47,46    | 33,35    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/10/2124: | 1651,17  | 1563,18  | 0        | 1609,39 | 1546,04 | 63,35   | 44,316     | 395      | 1        |
| 23/11/2124: | 5265,43  | 4952,11  | 0,13     | 5118,68 | 4899,75 | 218,93  | 166,199    | 1115     | 1        |
| Итого:      | 3614,26  | 3388,93  | 0,13     | 3509,29 | 3353,71 | 155,58  | 121,883    | 720      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С/Н 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
23.11.2021г.