

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,87    | 46,27    | 42,6     | 109,43   | 103,51   | ----     | 105,74  | 102,49  | 3,25    | 4,508      | 24       | 0        | *  |
| 25.11.2021 | 93,26    | 48,21    | 45,05    | 112,7    | 106,29   | ----     | 108,56  | 105,15  | 3,41    | 4,89       | 24       | 0        | *  |
| 26.11.2021 | 89,99    | 44,63    | 45,36    | 98,22    | 92,76    | ----     | 94,87   | 91,9    | 2,97    | 4,303      | 24       | 0        | *  |
| 27.11.2021 | 84       | 41,8     | 42,2     | 95,32    | 90,35    | ----     | 92,43   | 89,61   | 2,82    | 3,901      | 24       | 0        | *  |
| 28.11.2021 | 84,47    | 42,9     | 41,57    | 101,18   | 95,89    | ----     | 98,07   | 95,07   | 3       | 4,076      | 24       | 0        | *  |
| 29.11.2021 | 83,85    | 42,7     | 41,15    | 97,55    | 92,49    | ----     | 94,59   | 91,71   | 2,88    | 3,891      | 24       | 0        | *  |
| 30.11.2021 | 80,74    | 41,41    | 39,33    | 88,53    | 84,11    | ----     | 86,01   | 83,43   | 2,58    | 3,379      | 24       | 0        | *  |
| 01.12.2021 | 81,5     | 40,95    | 40,55    | 88,62    | 84,13    | ----     | 86,05   | 83,48   | 2,57    | 3,488      | 24       | 0        | *  |
| 02.12.2021 | 81,81    | 39,58    | 42,23    | 84,39    | 80,05    | ----     | 81,94   | 79,47   | 2,47    | 3,459      | 24       | 0        | *  |
| 03.12.2021 | 81,66    | 42,18    | 39,48    | 96,95    | 92,03    | ----     | 94,16   | 91,26   | 2,9     | 3,717      | 24       | 0        | *  |
| 04.12.2021 | 80,95    | 40,61    | 40,34    | 86,72    | 82,34    | ----     | 84,23   | 81,69   | 2,54    | 3,398      | 24       | 0        | *  |
| 05.12.2021 | 81,56    | 39,08    | 42,48    | 79,09    | 75,04    | ----     | 76,8    | 74,48   | 2,32    | 3,262      | 24       | 0        | *  |
| 06.12.2021 | 82,88    | 42,14    | 40,74    | 69,21    | 67,99    | ----     | 67,17   | 67,42   | -0,25   | 2,67       | 24       | 0        | *  |
| 07.12.2021 | 91,5     | 50,96    | 40,54    | 137,93   | 129,89   | ----     | 132,99  | 128,32  | 4,67    | 5,397      | 24       | 0        | *  |
| 08.12.2021 | 93,06    | 50,45    | 42,61    | 123,81   | 116,46   | ----     | 119,3   | 115,08  | 4,22    | 5,088      | 24       | 0        | *  |
| 09.12.2021 | 88,7     | 45,11    | 43,59    | 104,41   | 98,43    | ----     | 100,91  | 97,5    | 3,41    | 4,402      | 24       | 0        | *  |
| 10.12.2021 | 88,45    | 47,56    | 40,89    | 117,43   | 110,84   | ----     | 113,55  | 109,66  | 3,89    | 4,645      | 24       | 0        | *  |
| 11.12.2021 | 89,28    | 46,72    | 42,56    | 112,1    | 105,75   | ----     | 108,31  | 104,68  | 3,63    | 4,611      | 24       | 0        | *  |
| 12.12.2021 | 89,13    | 47,95    | 41,18    | 124,04   | 117,09   | ----     | 119,83  | 115,86  | 3,97    | 4,938      | 24       | 0        | *  |
| 13.12.2021 | 88,68    | 46,64    | 42,04    | 112,19   | 105,92   | ----     | 108,44  | 104,85  | 3,59    | 4,561      | 24       | 0        | *  |
| 14.12.2021 | 84,75    | 43,68    | 41,07    | 99,75    | 94,37    | ----     | 96,66   | 93,54   | 3,12    | 3,968      | 24       | 0        | *  |
| 15.12.2021 | 81,67    | 42,68    | 38,99    | 101,42   | 96,15    | ----     | 98,5    | 95,33   | 3,17    | 3,839      | 24       | 0        | *  |
| 16.12.2021 | 81,91    | 42,29    | 39,62    | 98,77    | 93,61    | ----     | 95,9    | 92,83   | 3,07    | 3,795      | 24       | 0        | *  |
| 17.12.2021 | 81,64    | 43,78    | 37,86    | 106,83   | 101,29   | ----     | 103,74  | 100,38  | 3,36    | 3,926      | 24       | 0        | *  |
| 18.12.2021 | 81,98    | 42,51    | 39,47    | 104,18   | 98,72    | ----     | 101,14  | 97,91   | 3,23    | 3,991      | 24       | 0        | *  |
| 19.12.2021 | 82,39    | 43,04    | 39,35    | 102,53   | 97,16    | ----     | 99,51   | 96,32   | 3,19    | 3,914      | 24       | 0        | *  |
| 20.12.2021 | 82,32    | 43,57    | 38,75    | 104,21   | 98,79    | ----     | 101,12  | 97,9    | 3,22    | 3,915      | 24       | 0        | *  |
| 21.12.2021 | 82,13    | 42,53    | 39,6     | 97,5     | 92,42    | ----     | 94,67   | 91,65   | 3,02    | 3,747      | 24       | 0        | *  |
| 22.12.2021 | 83,1     | 42,57    | 40,53    | 94,52    | 89,55    | ----     | 91,69   | 88,76   | 2,93    | 3,714      | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 2949,5   | 2793,4   | ----     | 2856,88 | 2767,73 | 89,15   | 117,393    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 85,04    | 43,94    | 41,09    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 35443,24 | 34037,03 | 0        | 34387,88 | 33669,66 | 718,22  | 1188,049   | 10526    | 0        |
| 22/12/21г. | 38392,77 | 36830,45 | 0        | 37244,76 | 36437,39 | 807,37  | 1305,442   | 11222    | 0        |
| Итого:     | 2949,53  | 2793,42  | 0        | 2856,88  | 2767,73  | 89,15   | 117,393    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Для документов  
ИНН 7448199350  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Парк-сервис»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ОГРН 1167456145240  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЫНИНСК

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
ДИРЕКТОР СИН 5 ЭТ  
О.В. Малыгина  
20.12.21

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>иш</sub>                    | 0 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Адрес: Бейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 86,83    | 47,75    | 39,08    | 54,51    | 53,33    | 0        | 52,74   | 52,75   | -0,01   | 2,061      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 91,44    | 50,31    | 41,13    | 54,13    | 52,85    | 0        | 52,23   | 52,25   | -0,02   | 2,149      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 87,92    | 48,24    | 39,68    | 50,75    | 49,65    | 0        | 49,04   | 49,11   | -0,07   | 1,947      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 81,81    | 46,45    | 35,36    | 51,03    | 50,07    | 0        | 49,57   | 49,59   | -0,02   | 1,753      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 82,71    | 45,76    | 36,95    | 53,67    | 52,6     | 0        | 52,1    | 52,08   | 0,02    | 1,923      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,28    | 46,59    | 35,69    | 50,07    | 49,09    | 0        | 48,62   | 48,61   | 0,01    | 1,735      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 78,9     | 45,32    | 33,58    | 50,93    | 50,01    | 0,01     | 49,52   | 49,53   | -0,01   | 1,662      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,29    | 45,01    | 34,28    | 49,34    | 48,43    | 0        | 47,97   | 47,95   | 0,02    | 1,643      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 80,51    | 44,51    | 36       | 45,09    | 44,23    | 0        | 43,82   | 43,79   | 0,03    | 1,579      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 79,93    | 45,46    | 34,47    | 51,44    | 50,5     | 0        | 50,01   | 50,02   | -0,01   | 1,723      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 79,55    | 46,26    | 33,29    | 48,53    | 47,67    | 0        | 47,2    | 47,19   | 0,01    | 1,571      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,54    | 44,58    | 34,96    | 47,97    | 47,07    | 0        | 46,65   | 46,59   | 0,06    | 1,63       | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,28    | 45,73    | 35,55    | 53       | 51,97    | 0        | 51,5    | 51,47   | 0,03    | 1,832      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 89,66    | 51,13    | 38,53    | 64,81    | 63,36    | 0        | 62,59   | 62,58   | 0,01    | 2,412      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 90,76    | 51,11    | 39,65    | 59,7     | 58,32    | 0        | 57,63   | 57,61   | 0,02    | 2,285      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,24    | 46,99    | 39,25    | 55,55    | 54,37    | 0        | 53,77   | 53,83   | -0,06   | 2,113      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,2     | 48,63    | 38,57    | 57       | 55,76    | 0        | 55,14   | 55,16   | -0,02   | 2,128      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,15    | 48,87    | 38,28    | 55,45    | 54,25    | 0        | 53,68   | 53,66   | 0,02    | 2,055      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,28    | 49,08    | 38,2     | 61,42    | 60,09    | 0        | 59,41   | 59,41   | 0       | 2,271      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,15    | 48,71    | 38,44    | 58,18    | 56,93    | 0        | 56,3    | 56,33   | -0,03   | 2,166      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 82,97    | 47,63    | 35,34    | 53,12    | 52,09    | 0        | 51,54   | 51,56   | -0,02   | 1,822      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,02    | 46,47    | 33,55    | 53,87    | 52,92    | 0        | 52,37   | 52,43   | -0,06   | 1,757      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 79,58    | 46,46    | 33,12    | 54,01    | 53,08    | 0        | 52,49   | 52,58   | -0,09   | 1,739      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,11    | 47,16    | 32,95    | 57,64    | 56,62    | 0        | 56,02   | 56,01   | 0,01    | 1,844      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,27    | 46,29    | 33,98    | 53,99    | 53,02    | 0        | 52,51   | 52,52   | -0,01   | 1,784      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 80,83    | 46,27    | 34,56    | 53,66    | 52,67    | 0        | 52,17   | 52,19   | -0,02   | 1,803      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 80,75    | 46,53    | 34,22    | 53,5     | 52,53    | 0        | 51,98   | 52,01   | -0,03   | 1,778      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,27    | 46,34    | 33,93    | 51,45    | 50,53    | 0,01     | 50      | 50,05   | -0,05   | 1,698      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81       | 45,61    | 35,39    | 48,99    | 48,06    | 0        | 47,6    | 47,58   | 0,02    | 1,684      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1552,8   | 1522     | 0,02     | 1506,17 | 1506,44 | -0,27   | 54,547     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,21    | 47,07    | 36,13    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/2124: | 18626,12 | 18341,3  | 0,22     | 18104,25 | 18113,17 | -8,92   | 512,968    | 8722     | 0        |
| 22/12/2124: | 20178,92 | 19863,37 | 0,24     | 19610,42 | 19619,61 | -9,19   | 567,515    | 9418     | 0        |
| Итого:      | 1552,8   | 1522,07  | 0,02     | 1506,17  | 1506,44  | -0,27   | 54,547     | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

23.12.2021

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qи  
Траб x Тнш

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,95    | 46,48    | 41,47    | 91,75    | 88,41    | 0        | 88,71   | 87,52   | 1,19    | 3,681      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,49    | 48,03    | 44,46    | 90,24    | 86,8     | 0        | 86,98   | 85,86   | 1,12    | 3,87       | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,68    | 44,52    | 44,16    | 78,2     | 75,39    | 0        | 75,58   | 74,68   | 0,9     | 3,338      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,68    | 42,76    | 39,92    | 82,99    | 80,28    | 0,01     | 80,55   | 79,58   | 0,97    | 3,215      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,65    | 44,1     | 39,55    | 92,51    | 89,4     | 0        | 89,72   | 88,56   | 1,16    | 3,55       | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,15    | 43,42    | 39,73    | 83,45    | 80,65    | 0        | 80,97   | 79,92   | 1,05    | 3,214      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,59    | 42,35    | 37,24    | 78,96    | 76,41    | 0        | 76,8    | 75,73   | 1,07    | 2,858      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,07    | 42,95    | 37,12    | 76,88    | 74,35    | 0        | 74,74   | 73,67   | 1,07    | 2,77       | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,41    | 41,6     | 39,81    | 73,67    | 71,1     | 0        | 71,53   | 70,55   | 0,98    | 2,845      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,74    | 43,4     | 37,34    | 83,02    | 80,23    | 0        | 80,64   | 79,51   | 1,13    | 3,009      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,31    | 42,23    | 38,08    | 75,42    | 72,92    | 0        | 73,31   | 72,35   | 0,96    | 2,789      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,32    | 41,15    | 39,17    | 74,81    | 72,31    | 0        | 72,7    | 71,74   | 0,96    | 2,845      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,18    | 44,37    | 37,81    | 87,81    | 84,81    | 0        | 85,23   | 84,01   | 1,22    | 3,222      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,5     | 50,06    | 40,44    | 103,55   | 99,61    | 0        | 99,97   | 98,43   | 1,54    | 4,045      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,65    | 48,26    | 43,39    | 94,39    | 90,74    | 0        | 91,05   | 89,73   | 1,32    | 3,953      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,01    | 44,42    | 42,59    | 84,67    | 81,59    | 0        | 81,92   | 80,84   | 1,08    | 3,49       | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,13    | 46,71    | 41,42    | 92,94    | 89,54    | 0        | 89,84   | 88,66   | 1,18    | 3,723      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,04    | 45,95    | 42,09    | 88,93    | 85,68    | 0        | 85,98   | 84,84   | 1,14    | 3,62       | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,12    | 46,51    | 41,61    | 99,52    | 95,8     | 0        | 96,21   | 94,84   | 1,37    | 4,003      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,96    | 46,34    | 41,62    | 91,88    | 88,5     | 0        | 88,83   | 87,61   | 1,22    | 3,699      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,63    | 44,2     | 39,43    | 85,19    | 82,28    | 0        | 82,62   | 81,55   | 1,07    | 3,256      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,82    | 42,87    | 37,95    | 88,07    | 85,17    | 0        | 85,56   | 84,44   | 1,12    | 3,246      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,37    | 43,24    | 37,13    | 86,04    | 83,26    | 0        | 83,6    | 82,56   | 1,04    | 3,104      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,86    | 44,27    | 36,59    | 90,1     | 87,18    | 0        | 87,51   | 86,38   | 1,13    | 3,201      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,15    | 44,23    | 36,92    | 88,37    | 85,49    | 0        | 85,8    | 84,73   | 1,07    | 3,167      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,65    | 43,3     | 38,35    | 86,86    | 83,97    | 0        | 84,35   | 83,2    | 1,15    | 3,235      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,61    | 43,94    | 37,67    | 86,19    | 83,36    | 0        | 83,71   | 82,6    | 1,11    | 3,153      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81       | 43       | 38       | 82,49    | 79,8     | 0        | 80,13   | 79,12   | 1,01    | 3,04       | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,1     | 43,58    | 38,52    | 80,07    | 77,44    | 0        | 77,74   | 76,72   | 1,02    | 2,992      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2498,9   | 2412,4   | 0,01     | 2422,28 | 2389,93 | 32,35   | 96,133     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,06    | 44,42    | 39,64    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 30969,49 | 30163,17 | 2,64     | 30086,59 | 29834,34 | 252,25  | 966,726    | 9853     | 0        |
| 22/12/21г. | 33468,46 | 32575,64 | 2,65     | 32508,87 | 32224,27 | 284,6   | 1062,859   | 10549    | 0        |
| Итого:     | 2498,97  | 2412,47  | 0,01     | 2422,28  | 2389,93  | 32,35   | 96,133     | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб x Tнш

0



23.12.2021г

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xFD85

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 86,67    | 46,79    | 39,88    | 101,41   | 98,87    | 0        | 98,13   | 97,83   | 0,3     | 3,913      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 91,28    | 50,02    | 41,26    | 103,35   | 100,65   | 0        | 99,71   | 99,47   | 0,24    | 4,118      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 87,84    | 46,04    | 41,8     | 88,85    | 86,54    | 0,01     | 85,92   | 85,68   | 0,24    | 3,59       | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 81,54    | 44,47    | 37,07    | 91,77    | 89,62    | 0        | 89,11   | 88,82   | 0,29    | 3,302      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 82,57    | 44,72    | 37,85    | 98,77    | 96,38    | 0        | 95,86   | 95,5    | 0,36    | 3,627      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,05    | 44,96    | 37,09    | 92,79    | 90,62    | 0        | 90,1    | 89,79   | 0,31    | 3,339      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 78,65    | 44,24    | 34,41    | 88,55    | 86,65    | 0        | 86,14   | 85,88   | 0,26    | 2,962      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79       | 44,34    | 34,66    | 87,55    | 85,65    | 0        | 85,16   | 84,87   | 0,29    | 2,951      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 80,08    | 43,56    | 36,52    | 80,48    | 78,69    | 0        | 78,22   | 77,99   | 0,23    | 2,856      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 79,72    | 45,56    | 34,16    | 95,04    | 93,1     | 0        | 92,42   | 92,18   | 0,24    | 3,157      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 79,2     | 43,59    | 35,61    | 85,44    | 83,62    | 0,01     | 83,1    | 82,84   | 0,26    | 2,958      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,16    | 43,45    | 35,71    | 82,79    | 81,02    | 0        | 80,5    | 80,3    | 0,2     | 2,873      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,13    | 45,96    | 35,17    | 101,26   | 99,14    | 0        | 98,37   | 98,16   | 0,21    | 3,457      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 89,63    | 52,64    | 36,99    | 126,79   | 123,9    | 0        | 122,45  | 122,3   | 0,15    | 4,53       | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 90,77    | 51,22    | 39,55    | 113,24   | 110,47   | 0        | 109,29  | 109,1   | 0,19    | 4,328      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 85,93    | 46,52    | 39,41    | 95,81    | 93,53    | 0        | 92,77   | 92,57   | 0,2     | 3,656      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,02    | 47,91    | 39,11    | 102,56   | 100,1    | 0        | 99,22   | 99      | 0,22    | 3,879      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 86,98    | 47,32    | 39,66    | 104,24   | 101,7    | 0        | 100,88  | 100,63  | 0,25    | 4,002      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,27    | 49,38    | 37,89    | 115,9    | 113,16   | 0        | 112,13  | 111,88  | 0,25    | 4,25       | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 86,96    | 47,97    | 38,99    | 104,67   | 102,14   | 0        | 101,3   | 101,03  | 0,27    | 3,953      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 82,8     | 45,5     | 37,3     | 98,27    | 96,01    | 0,01     | 95,34   | 95,06   | 0,28    | 3,554      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 79,88    | 45,48    | 34,4     | 103,4    | 101,21   | 0        | 100,53  | 100,21  | 0,32    | 3,455      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 79,49    | 45,72    | 33,77    | 104,75   | 102,6    | 0,01     | 101,85  | 101,57  | 0,28    | 3,437      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,04    | 46,94    | 33,1     | 111,23   | 108,98   | 0        | 108,13  | 107,84  | 0,29    | 3,577      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,11    | 45,8     | 34,31    | 100,54   | 98,44    | 0,03     | 97,74   | 97,44   | 0,3     | 3,352      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 80,69    | 45,36    | 35,33    | 102,61   | 100,41   | 0        | 99,73   | 99,4    | 0,33    | 3,522      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 80,56    | 45,97    | 34,59    | 99,83    | 97,76    | 0        | 97,01   | 96,78   | 0,23    | 3,352      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,05    | 45,21    | 34,84    | 96,07    | 94,07    | 0        | 93,4    | 93,16   | 0,24    | 3,253      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 80,83    | 45,76    | 35,07    | 94,66    | 92,66    | 0        | 91,94   | 91,75   | 0,19    | 3,224      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2872,6   | 2807,6   | 0,07     | 2786,45 | 2779,03 | 7,42    | 102,427    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,03    | 46,28    | 36,74    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 46648,48 | 46025,55 | 6,48     | 45429,95 | 45475,21 | -45,26  | 1179,72    | 13788    | 0        |
| 22/12/21г. | 49521,1  | 48833,24 | 6,55     | 48216,4  | 48254,24 | -37,84  | 1282,147   | 14484    | 0        |
| Итого:     | 2872,62  | 2807,69  | 0,07     | 2786,45  | 2779,03  | 7,42    | 102,427    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб x Tнш

0

Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xА950

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м4 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,20    | 51,42    | 37,79    | 159,208  | 157,424  | 154,734 | 154,734 | 1,78     | 0,00    | 5,862      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,81    | 53,30    | 40,51    | 160,536  | 158,368  | 155,520 | 155,520 | 2,17     | 0,00    | 6,323      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,82    | 52,11    | 37,71    | 160,288  | 158,792  | 155,861 | 155,861 | 1,50     | 0,00    | 5,897      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,79    | 48,86    | 34,93    | 159,760  | 158,928  | 156,118 | 156,118 | 0,83     | 0,00    | 5,466      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,69    | 48,88    | 35,81    | 159,536  | 158,584  | 155,793 | 155,793 | 0,95     | 0,00    | 5,597      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 84,23    | 49,83    | 34,40    | 159,088  | 158,400  | 155,472 | 155,472 | 0,69     | 0,00    | 5,360      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,77    | 46,97    | 33,80    | 151,208  | 150,696  | 148,110 | 148,110 | 0,51     | 0,00    | 5,030      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 81,18    | 47,68    | 33,50    | 150,944  | 150,496  | 147,828 | 147,828 | 0,45     | 0,00    | 4,953      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,55    | 45,54    | 37,02    | 130,792  | 130,112  | 127,962 | 127,962 | 0,68     | 0,00    | 4,744      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,81    | 48,42    | 33,39    | 151,792  | 151,392  | 148,635 | 148,635 | 0,40     | 0,00    | 4,977      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,41    | 45,97    | 35,44    | 138,136  | 137,568  | 135,244 | 135,244 | 0,57     | 0,00    | 4,773      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,41    | 44,69    | 36,72    | 134,880  | 134,128  | 132,013 | 132,013 | 0,75     | 0,00    | 4,876      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,19    | 48,43    | 34,76    | 154,096  | 153,424  | 150,691 | 150,691 | 0,67     | 0,00    | 5,246      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 92,04    | 52,27    | 39,77    | 159,552  | 158,256  | 155,121 | 155,121 | 1,30     | 0,00    | 6,188      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,70    | 52,68    | 40,02    | 161,864  | 160,528  | 157,312 | 157,312 | 1,34     | 0,00    | 6,319      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 88,17    | 51,37    | 36,80    | 163,752  | 162,864  | 159,673 | 159,673 | 0,89     | 0,00    | 5,892      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,32    | 51,58    | 37,74    | 161,848  | 160,864  | 157,698 | 157,698 | 0,98     | 0,00    | 5,974      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,21    | 51,83    | 37,38    | 163,976  | 163,056  | 159,803 | 159,803 | 0,92     | 0,00    | 5,990      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,18    | 50,23    | 38,95    | 162,696  | 161,608  | 158,531 | 158,531 | 1,09     | 0,00    | 6,197      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 89,13    | 51,74    | 37,39    | 163,912  | 162,872  | 159,688 | 159,688 | 1,04     | 0,00    | 5,988      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,85    | 50,11    | 34,73    | 164,880  | 164,128  | 161,067 | 161,067 | 0,75     | 0,00    | 5,612      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,92    | 48,88    | 33,04    | 164,184  | 163,584  | 160,663 | 160,663 | 0,60     | 0,00    | 5,321      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,46    | 48,67    | 32,79    | 163,736  | 163,160  | 160,267 | 160,267 | 0,58     | 0,00    | 5,267      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,93    | 48,94    | 32,98    | 162,080  | 161,520  | 158,618 | 158,618 | 0,56     | 0,00    | 5,246      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,27    | 48,43    | 33,85    | 162,832  | 162,192  | 159,316 | 159,316 | 0,64     | 0,00    | 5,406      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,70    | 48,62    | 34,08    | 163,624  | 162,896  | 160,022 | 160,022 | 0,73     | 0,00    | 5,472      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,73    | 49,61    | 33,12    | 163,776  | 163,112  | 160,163 | 160,163 | 0,66     | 0,00    | 5,320      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 82,06    | 49,11    | 32,95    | 160,960  | 160,296  | 157,451 | 157,451 | 0,66     | 0,00    | 5,192      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,10    | 47,25    | 35,86    | 144,520  | 143,640  | 141,240 | 141,240 | 0,88     | 0,00    | 5,106      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4558,46  | 4532,89  | 4450,62 | 4450,62 | 156,04   | 0,00    | 159,594    | 696      |          |    |
| Средние:   | 85,19    | 49,43    | 35,77    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3   | V1<br>м2   | M1<br>т    | M2<br>т    | V3<br>м3  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/2124: | 137378,642 | 136379,253 | 134152,234 | 134095,043 | 31461,600 | 57,20   | 4067,036   | 25104    | 0        |
| 22/12/2124: | 141937,098 | 140912,141 | 138602,850 | 138545,659 | 31617,640 | 57,20   | 4226,630   | 25800    | 0        |
| Итого:      | 4558,46    | 4532,89    | 4450,62    | 4450,62    | 156,04    | 0,00    | 159,594    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Е.В. Жукова* 23.12.2021  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб x Тнш

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 19А  
Тепловычислитель КАРАТ-306  
Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00 °С

Договор N:  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,41    | 49,50    | 39,91    | 153,347 | 150,457 | 2,89    | 6,132      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 94,05    | 51,45    | 42,60    | 156,690 | 153,712 | 2,98    | 6,710      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 90,05    | 49,26    | 40,79    | 148,297 | 145,442 | 2,85    | 6,065      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,96    | 46,53    | 37,42    | 150,671 | 147,789 | 2,88    | 5,663      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,89    | 47,58    | 37,31    | 161,103 | 158,071 | 3,03    | 6,059      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 84,44    | 47,06    | 37,38    | 149,937 | 147,091 | 2,85    | 5,617      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,98    | 45,26    | 35,73    | 142,144 | 139,431 | 2,71    | 5,114      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 81,35    | 45,01    | 36,34    | 137,092 | 134,451 | 2,64    | 5,015      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,80    | 43,90    | 38,90    | 124,448 | 122,019 | 2,43    | 4,876      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 82,02    | 46,72    | 35,30    | 147,437 | 144,619 | 2,82    | 5,225      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,63    | 44,34    | 37,29    | 129,305 | 126,799 | 2,51    | 4,822      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,67    | 44,61    | 37,06    | 132,766 | 130,224 | 2,54    | 4,975      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,40    | 46,66    | 36,74    | 148,249 | 145,434 | 2,82    | 5,477      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 92,32    | 52,49    | 39,83    | 173,867 | 170,666 | 3,20    | 6,881      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 93,00    | 52,57    | 40,42    | 171,915 | 168,767 | 3,15    | 6,948      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 88,43    | 50,85    | 37,57    | 170,005 | 166,880 | 3,13    | 6,427      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,59    | 52,58    | 37,01    | 176,777 | 173,544 | 3,23    | 6,553      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,47    | 51,79    | 37,67    | 175,244 | 172,063 | 3,18    | 6,650      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,49    | 52,56    | 36,93    | 191,210 | 187,794 | 3,42    | 7,073      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 89,39    | 51,01    | 38,38    | 170,364 | 167,268 | 3,10    | 6,557      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 85,06    | 48,53    | 36,53    | 157,803 | 154,905 | 2,90    | 5,772      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 82,12    | 47,48    | 34,63    | 161,279 | 158,358 | 2,92    | 5,636      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,66    | 46,87    | 34,79    | 157,465 | 154,585 | 2,88    | 5,524      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 82,15    | 48,46    | 33,69    | 165,231 | 162,226 | 3,01    | 5,601      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,47    | 46,84    | 35,64    | 155,942 | 153,068 | 2,87    | 5,595      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,92    | 46,98    | 35,94    | 160,153 | 157,216 | 2,94    | 5,816      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,93    | 47,90    | 35,03    | 158,815 | 155,904 | 2,91    | 5,604      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 82,26    | 46,97    | 35,29    | 150,640 | 147,812 | 2,83    | 5,356      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,30    | 45,54    | 37,77    | 137,552 | 134,945 | 2,61    | 5,255      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4515,75 | 4431,54 | 84,21   | 169,001    | 696      |          |    |
| Средние:   | 85,42    | 48,18    | 37,24    |         |         |         |            |          |          |    |


| Дата        | M1<br>т   | M2<br>т   | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/2124: | 119802,42 | 118754,16 | 1174,90 | 4170,965   | 27551    | 0        |
| 22/12/2124: | 124318,17 | 123185,70 | 1259,11 | 4339,966   | 28247    | 0        |
| Итого:      | 4515,75   | 4431,54   | 84,21   | 169,001    | 696      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Е.В. Жукова/ 23.12.2021г.  
Ф.И.О.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 19  
Тепловычислитель КАРАТ-306  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м4 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,31    | 51,66    | 37,66    | 164,980  | 160,020  | 158,793 | 158,793 | 4,96     | 0,00    | 5,979      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,99    | 55,39    | 38,60    | 181,070  | 175,460  | 173,744 | 173,744 | 5,61     | 0,00    | 6,694      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,97    | 52,32    | 37,65    | 163,250  | 158,310  | 157,035 | 157,035 | 4,94     | 0,00    | 5,923      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,87    | 47,88    | 35,99    | 157,070  | 152,570  | 151,690 | 151,690 | 4,50     | 0,00    | 5,448      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,80    | 48,19    | 36,61    | 163,550  | 158,820  | 157,873 | 157,873 | 4,73     | 0,00    | 5,786      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 84,35    | 48,23    | 36,12    | 153,560  | 149,210  | 148,283 | 148,283 | 4,35     | 0,00    | 5,330      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,90    | 45,80    | 35,10    | 143,870  | 139,950  | 139,259 | 139,259 | 3,92     | 0,00    | 4,917      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 81,24    | 45,55    | 35,69    | 139,970  | 136,160  | 135,468 | 135,468 | 3,81     | 0,00    | 4,844      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,65    | 43,44    | 39,21    | 123,000  | 119,490  | 118,970 | 118,970 | 3,51     | 0,00    | 4,679      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,94    | 46,79    | 35,15    | 148,660  | 144,540  | 143,772 | 143,772 | 4,12     | 0,00    | 5,074      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,53    | 44,13    | 37,40    | 134,480  | 130,750  | 130,136 | 130,136 | 3,73     | 0,00    | 4,835      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,54    | 42,17    | 39,37    | 127,790  | 124,160  | 123,695 | 123,695 | 3,63     | 0,00    | 4,917      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,35    | 49,24    | 34,11    | 163,980  | 159,550  | 158,461 | 158,461 | 4,43     | 0,00    | 5,385      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 92,35    | 60,01    | 32,34    | 234,440  | 228,250  | 225,344 | 225,344 | 6,19     | 0,00    | 7,106      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,98    | 58,45    | 34,54    | 210,430  | 204,670  | 202,169 | 202,169 | 5,76     | 0,00    | 6,878      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 88,37    | 52,89    | 35,48    | 182,760  | 177,700  | 176,116 | 176,116 | 5,06     | 0,00    | 6,242      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,55    | 55,64    | 33,92    | 195,160  | 189,990  | 187,973 | 187,973 | 5,17     | 0,00    | 6,349      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,44    | 55,56    | 33,88    | 195,540  | 190,390  | 188,378 | 188,378 | 5,15     | 0,00    | 6,407      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,49    | 57,01    | 32,49    | 224,780  | 219,200  | 216,612 | 216,612 | 5,58     | 0,00    | 7,020      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 89,37    | 55,08    | 34,29    | 196,180  | 191,010  | 188,995 | 188,995 | 5,17     | 0,00    | 6,429      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 85,02    | 50,22    | 34,79    | 169,100  | 164,720  | 163,395 | 163,395 | 4,38     | 0,00    | 5,684      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 82,07    | 48,72    | 33,35    | 169,770  | 165,510  | 164,331 | 164,331 | 4,26     | 0,00    | 5,507      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,61    | 48,40    | 33,21    | 166,130  | 161,980  | 160,854 | 160,854 | 4,15     | 0,00    | 5,374      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 82,13    | 50,50    | 31,63    | 180,070  | 175,750  | 174,317 | 174,317 | 4,32     | 0,00    | 5,508      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,43    | 47,92    | 34,51    | 164,650  | 160,470  | 159,360 | 159,360 | 4,18     | 0,00    | 5,509      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,86    | 48,02    | 34,84    | 165,680  | 161,410  | 160,302 | 160,302 | 4,27     | 0,00    | 5,622      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,86    | 48,92    | 33,94    | 164,380  | 160,200  | 159,040 | 159,040 | 4,18     | 0,00    | 5,419      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 82,19    | 48,06    | 34,14    | 158,920  | 154,890  | 153,826 | 153,826 | 4,03     | 0,00    | 5,271      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,23    | 47,32    | 35,90    | 148,840  | 144,900  | 143,948 | 143,948 | 3,94     | 0,00    | 5,197      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4892,06  | 4760,03  | 4722,14 | 4722,14 | 156,04   | 0,00    | 165,331    | 696      |          |    |
| Средние:   | 85,36    | 50,12    | 35,24    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V1<br>м2 | M1<br>т  | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/2124: | 4150,611 | 4150,611 | 4287,900 | 4181,021 | 156,040  | 106,88  | 148,120    | 708      | 0        |
| 22/12/2124: | 9042,671 | 8910,641 | 9010,042 | 8903,163 | 312,080  | 106,88  | 313,451    | 1404     | 0        |
| Итого:      | 4892,06  | 4760,03  | 4722,14  | 4722,14  | 156,04   | 0,00    | 165,331    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Подпись

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

23.12.2021

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q корр = Qi  
Траб x Tнш

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,63    | 55,08    | 34,55    | 129,82   | 129,44   | 0        | 125,35  | 127,64  | -2,29   | 4,334      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 94,21    | 57,55    | 36,66    | 130,1    | 129,48   | 0        | 125,27  | 127,51  | -2,24   | 4,599      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 90,14    | 54,94    | 35,2     | 119,95   | 119,53   | 0        | 115,83  | 117,85  | -2,02   | 4,078      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 84,14    | 51,55    | 32,59    | 120,06   | 119,99   | 0        | 116,37  | 118,5   | -2,13   | 3,795      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 85,04    | 51,98    | 33,06    | 128,13   | 128,02   | 0        | 124,14  | 126,41  | -2,27   | 4,104      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 84,55    | 51,97    | 32,58    | 121,53   | 121,49   | 0        | 117,75  | 119,96  | -2,21   | 3,84       | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 81,01    | 50,52    | 30,49    | 115,98   | 116,15   | 0        | 112,68  | 114,77  | -2,09   | 3,436      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 81,51    | 50,51    | 31       | 112,22   | 112,34   | 0        | 108,98  | 111,03  | -2,05   | 3,377      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,95    | 50,78    | 32,17    | 107,4    | 107,46   | 0        | 104,2   | 106,15  | -1,95   | 3,35       | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 82,17    | 51,6     | 30,57    | 121,95   | 122,11   | 0        | 118,37  | 120,6   | -2,23   | 3,619      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,82    | 50,4     | 31,42    | 113,31   | 113,42   | 0        | 110,03  | 112,08  | -2,05   | 3,459      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,75    | 49,63    | 32,12    | 108,11   | 108,17   | 0        | 104,92  | 106,91  | -1,99   | 3,37       | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,64    | 52,3     | 31,34    | 124,94   | 125,01   | 0        | 121,16  | 123,43  | -2,27   | 3,799      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 92,4     | 59,15    | 33,25    | 152,46   | 152,04   | 0        | 146,98  | 149,57  | -2,59   | 4,894      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 93,11    | 58,63    | 34,48    | 142,88   | 142,38   | 0        | 137,67  | 140,11  | -2,44   | 4,755      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 88,46    | 53,37    | 35,09    | 126,57   | 126,21   | 0        | 122,32  | 124,54  | -2,22   | 4,295      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,69    | 55,35    | 34,34    | 135,32   | 134,99   | 0        | 130,71  | 133,09  | -2,38   | 4,494      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,56    | 55,21    | 34,35    | 134,87   | 134,57   | 0        | 130,23  | 132,69  | -2,46   | 4,478      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,57    | 56,27    | 33,3     | 145,98   | 145,74   | 0        | 140,99  | 143,61  | -2,62   | 4,697      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 89,48    | 55,34    | 34,14    | 133,45   | 133,16   | 0        | 128,9   | 131,27  | -2,37   | 4,403      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,98    | 52,21    | 32,77    | 125,69   | 125,6    | 0        | 121,78  | 124     | -2,22   | 3,993      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 82,2     | 51,11    | 31,09    | 124,15   | 124,26   | 0        | 120,52  | 122,73  | -2,21   | 3,746      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,77    | 50,76    | 31,01    | 123,74   | 123,87   | 0        | 120,16  | 122,35  | -2,19   | 3,725      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 82,26    | 52,09    | 30,17    | 131,53   | 131,74   | 0        | 127,66  | 130,09  | -2,43   | 3,852      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,6     | 51,73    | 30,87    | 124,68   | 124,82   | 0        | 121,01  | 123,3   | -2,29   | 3,735      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 83,01    | 51,19    | 31,82    | 123,68   | 123,75   | 0        | 120,01  | 122,22  | -2,21   | 3,817      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 83,05    | 51,28    | 31,77    | 124,21   | 124,28   | 0        | 120,53  | 122,77  | -2,24   | 3,831      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 82,33    | 51,03    | 31,3     | 119,98   | 120,07   | 0        | 116,43  | 118,59  | -2,16   | 3,646      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,75    | 51,02    | 32,73    | 117,35   | 117,34   | 0        | 113,77  | 115,96  | -2,19   | 3,724      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3640     | 3637,4   | 0        | 3524,72 | 3589,73 | -65,01  | 115,245    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 85,54    | 52,91    | 32,62    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 22.11.2021г. | 4586,21  | 4507     | 0,01     | 4451,23 | 4449,94 | 1,29    | 135,735    | 949      | 0        |
| 22.12.2021г. | 8226,25  | 8144,43  | 0,01     | 7975,95 | 8039,67 | -63,72  | 250,98     | 1645     | 0        |
| Итого:       | 3640,04  | 3637,43  | 0        | 3524,72 | 3589,73 | -65,01  | 115,245    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

**«Парк-сервис»**  
Для документов  
ИНН 7448193850  
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Управляющие»  
Инспектор С.И. Б.Р.  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб х Тнш

0,000

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,95    | 49,2     | 39,75    | 174,82   | 175,87   | 0,01     | 168,96  | 173,88  | -4,92   | 6,72       | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,59    | 51,32    | 42,27    | 178,73   | 179,35   | 0,01     | 172,13  | 177,15  | -5,02   | 7,284      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,58    | 49,08    | 40,5     | 169,47   | 170,28   | 0,01     | 163,67  | 168,35  | -4,68   | 6,632      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,56    | 46,58    | 36,98    | 169,46   | 170,82   | 0        | 164,35  | 169,09  | -4,74   | 6,079      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,45    | 46,37    | 38,08    | 172,27   | 173,47   | 0,01     | 167     | 171,72  | -4,72   | 6,36       | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,95    | 46,12    | 37,83    | 164,54   | 165,75   | 0,01     | 159,54  | 164,13  | -4,59   | 6,034      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,42    | 44,7     | 35,72    | 157,06   | 158,5    | 0        | 152,63  | 157,01  | -4,38   | 5,449      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,92    | 45,26    | 35,66    | 156,28   | 157,65   | 0,01     | 151,85  | 156,16  | -4,31   | 5,412      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,27    | 43,31    | 38,96    | 138,08   | 139,42   | 0        | 134     | 138,21  | -4,21   | 5,22       | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,57    | 46,09    | 35,48    | 163,58   | 165,27   | 0,01     | 158,87  | 163,63  | -4,76   | 5,635      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,2     | 43,85    | 37,35    | 146,75   | 148,01   | 0,01     | 142,55  | 146,64  | -4,09   | 5,325      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,1     | 42,89    | 38,21    | 140,43   | 141,59   | 0        | 136,39  | 140,38  | -3,99   | 5,212      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,01    | 46,63    | 36,38    | 166,83   | 168,41   | 0        | 161,88  | 166,69  | -4,81   | 5,89       | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,71    | 52,07    | 39,64    | 195,29   | 196,51   | 0,01     | 188,34  | 194,03  | -5,69   | 7,477      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,48    | 52,18    | 40,3     | 191,87   | 192,76   | 0,02     | 184,96  | 190,29  | -5,33   | 7,464      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,87    | 49,55    | 38,32    | 182,73   | 184      | 0,01     | 176,7   | 181,89  | -5,19   | 6,771      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,1     | 50,62    | 38,48    | 189,92   | 191,05   | 0        | 183,52  | 188,76  | -5,24   | 7,065      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,97    | 49,64    | 39,33    | 188,63   | 189,72   | 0,01     | 182,27  | 187,55  | -5,28   | 7,171      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,97    | 50,57    | 38,4     | 201,3    | 202,58   | 0,01     | 194,52  | 200,15  | -5,63   | 7,472      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,88    | 50,27    | 38,61    | 187,34   | 188,39   | 0,01     | 181,05  | 186,17  | -5,12   | 6,994      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,41    | 47,54    | 36,87    | 179,46   | 180,78   | 0,01     | 173,94  | 178,82  | -4,88   | 6,411      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,65    | 47,14    | 34,51    | 179,49   | 181,12   | 0        | 174,26  | 179,23  | -4,97   | 6,013      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,21    | 46,55    | 34,66    | 176,4    | 177,94   | 0        | 171,34  | 176,12  | -4,78   | 5,936      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,7     | 48,68    | 33,02    | 191,43   | 193,32   | 0,01     | 185,91  | 191,15  | -5,24   | 6,136      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,04    | 47,29    | 34,75    | 177,95   | 179,55   | 0        | 172,76  | 177,69  | -4,93   | 6,005      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,45    | 46,78    | 35,67    | 178,39   | 179,89   | 0,01     | 173,13  | 178,05  | -4,92   | 6,174      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,46    | 47,37    | 35,09    | 176,2    | 177,7    | 0        | 171     | 175,82  | -4,82   | 5,998      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,78    | 47,1     | 34,68    | 175,7    | 177,28   | 0,01     | 170,61  | 175,42  | -4,81   | 5,917      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,11    | 45,79    | 37,32    | 158,69   | 159,79   | 0        | 153,95  | 158,21  | -4,26   | 5,745      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5029     | 5066,7   | 0,19     | 4872,08 | 5012,39 | -140,31 | 182,001    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,94    | 47,6     | 37,33    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата              | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.11.21-24.11.21 | 7708,87  | 7591,94  | 0,3      | 7488,53  | 7518,6   | -30,07  | 266,963    | 1280     | 3        |
| 24.11.21-25.11.21 | 12737,96 | 12658,71 | 0,49     | 12360,61 | 12530,99 | -170,38 | 448,964    | 1976     | 3        |
| Итого:            | 5029,09  | 5066,77  | 0,19     | 4872,08  | 5012,39  | -140,31 | 182,001    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просеникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qн  
Траб х Тнш

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,04    | 46,2     | 42,84    | 124,26   | 121,47   | 0        | 120,07  | 120,27  | -0,2    | 5,146      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,65    | 47,92    | 45,73    | 127,95   | 124,68   | 0        | 123,23  | 123,34  | -0,11   | 5,639      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,51    | 45,67    | 43,84    | 119,71   | 116,99   | 0        | 115,61  | 115,86  | -0,25   | 5,07       | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,61    | 44,07    | 39,54    | 120,11   | 117,88   | 0        | 116,5   | 116,83  | -0,33   | 4,608      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,54    | 43,89    | 40,65    | 127,49   | 124,82   | 0        | 123,56  | 123,72  | -0,16   | 5,023      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 84,04    | 44,14    | 39,9     | 121,52   | 118,91   | 0        | 117,84  | 117,82  | 0,02    | 4,703      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,43    | 42,97    | 37,46    | 115,48   | 113,18   | 0        | 112,2   | 112,2   | 0       | 4,201      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,97    | 43,65    | 37,32    | 116,58   | 114,14   | 0        | 113,26  | 113,12  | 0,14    | 4,225      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,37    | 42,51    | 39,86    | 104,68   | 102,65   | 0        | 101,6   | 101,81  | -0,21   | 4,048      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,64    | 44,06    | 37,58    | 119,09   | 116,98   | 0        | 115,64  | 115,93  | -0,29   | 4,344      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,26    | 42,89    | 38,37    | 114,09   | 112,04   | 0,01     | 110,82  | 111,05  | -0,23   | 4,251      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,18    | 42,08    | 39,1     | 113,06   | 110,93   | 0        | 109,83  | 110     | -0,17   | 4,29       | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,16    | 45,07    | 38,09    | 129,59   | 127,06   | 0        | 125,71  | 125,87  | -0,16   | 4,786      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,78    | 51,75    | 40,03    | 160,03   | 156,1    | 0        | 154,34  | 154,15  | 0,19    | 6,184      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,57    | 49,83    | 42,74    | 143,01   | 139,45   | 0        | 137,84  | 137,81  | 0,03    | 5,894      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,96    | 46,54    | 41,42    | 134,28   | 131,3    | 0        | 129,84  | 129,98  | -0,14   | 5,382      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,19    | 48,21    | 40,98    | 139,43   | 136,25   | 0        | 134,7   | 134,75  | -0,05   | 5,526      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,05    | 47,2     | 41,85    | 139,58   | 136,32   | 0        | 134,86  | 134,92  | -0,06   | 5,646      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,07    | 48,45    | 40,62    | 152,7    | 149,1    | 0        | 147,54  | 147,47  | 0,07    | 5,998      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,95    | 47,16    | 41,79    | 134,21   | 131,17   | 0        | 129,69  | 129,76  | -0,07   | 5,422      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,32    | 45,01    | 39,31    | 126,29   | 123,86   | 0        | 122,42  | 122,7   | -0,28   | 4,811      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,71    | 44,78    | 36,93    | 129,77   | 127,47   | 0        | 125,99  | 126,28  | -0,29   | 4,653      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,29    | 44,93    | 36,36    | 129,46   | 127,22   | 0        | 125,74  | 126     | -0,26   | 4,573      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,78    | 45,64    | 36,14    | 135,65   | 133,17   | 0        | 131,69  | 131,83  | -0,14   | 4,759      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,1     | 44,61    | 37,49    | 129,66   | 127,21   | 0        | 125,86  | 126     | -0,14   | 4,718      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,52    | 44,01    | 38,51    | 131,29   | 128,76   | 0        | 127,45  | 127,57  | -0,12   | 4,91       | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,58    | 44,82    | 37,76    | 130,02   | 127,63   | 0        | 126,17  | 126,41  | -0,24   | 4,76       | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,83    | 44,87    | 36,96    | 127,48   | 125,23   | 0        | 123,78  | 124     | -0,22   | 4,574      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,26    | 44,17    | 39,09    | 119,12   | 116,95   | 0        | 115,57  | 115,87  | -0,3    | 4,519      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3715,5   | 3638,9   | 0,01     | 3599,35 | 3603,32 | -3,97   | 142,663    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 85,01    | 45,41    | 39,59    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21-24.0 | 70038,51 | 69204,58 | 2,7      | 68129,71 | 68390,18 | -260,47 | 1934,549   | 15470    | 0        |
| 22/12/21-24.0 | 73754,1  | 72843,5  | 2,71     | 71729,06 | 71993,5  | -264,44 | 2077,212   | 16166    | 0        |
| Итого:        | 3715,59  | 3638,92  | 0,01     | 3599,35  | 3603,32  | -3,97   | 142,663    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000-УПРАВЛЕНИЕ  
ИНСПЕКТОР САН БЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.12.2021

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |

Договор N:3440167115  
Тип расходомера:ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

|            | t1    | t2    | dt    | V1     | V2     | V3   | M1      | M2     | Mr    | Qo      | ВНР | ВOC | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|------|---------|--------|-------|---------|-----|-----|----|
| Дата       | °C    | °C    | °C    | м3     | м3     | м3   | т       | т      | т     | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 24.11.2021 | 88,23 | 49,52 | 38,71 | 151,9  | 146,39 | 0    | 146,85  | 144,7  | 2,15  | 5,688   | 24  | 0   |    |
| 25.11.2021 | 92,77 | 52,76 | 40,01 | 155,45 | 149,59 | 0    | 149,82  | 147,63 | 2,19  | 6,003   | 24  | 0   |    |
| 26.11.2021 | 88,79 | 48,72 | 40,07 | 136,98 | 132    | 0    | 132,37  | 130,54 | 1,83  | 5,305   | 24  | 0   |    |
| 27.11.2021 | 82,76 | 44,87 | 37,89 | 134,83 | 130,06 | 0    | 130,83  | 128,81 | 2,02  | 4,957   | 24  | 0   |    |
| 28.11.2021 | 83,7  | 46,33 | 37,37 | 146,91 | 141,58 | 0    | 142,46  | 140,17 | 2,29  | 5,322   | 24  | 0   |    |
| 29.11.2021 | 83,22 | 46,47 | 36,75 | 140,29 | 135,23 | 0    | 136,09  | 133,89 | 2,2   | 5,002   | 24  | 0   |    |
| 30.11.2021 | 79,66 | 44,23 | 35,43 | 131,26 | 126,59 | 0    | 127,6   | 125,42 | 2,18  | 4,521   | 24  | 0   |    |
| 01.12.2021 | 80,14 | 44,28 | 35,86 | 127,64 | 122,95 | 0    | 124,07  | 121,83 | 2,24  | 4,45    | 24  | 0   |    |
| 02.12.2021 | 81,44 | 43,8  | 37,64 | 118    | 113,79 | 0    | 114,61  | 112,75 | 1,86  | 4,312   | 24  | 0   |    |
| 03.12.2021 | 80,83 | 45,73 | 35,1  | 140,16 | 135,57 | 0    | 136,18  | 134,26 | 1,92  | 4,777   | 24  | 0   |    |
| 04.12.2021 | 80,38 | 43,58 | 36,8  | 120,51 | 116,43 | 0    | 117,11  | 115,39 | 1,72  | 4,308   | 24  | 0   |    |
| 05.12.2021 | 80,31 | 42,42 | 37,89 | 124,85 | 120,61 | 0    | 121,32  | 119,58 | 1,74  | 4,593   | 24  | 0   |    |
| 06.12.2021 | 82,33 | 46,62 | 35,71 | 148,84 | 143,91 | 0    | 144,48  | 142,46 | 2,02  | 5,161   | 24  | 0   |    |
| 07.12.2021 | 91    | 55,38 | 35,62 | 189,39 | 182,74 | 0,09 | 182,75  | 180,14 | 2,61  | 6,519   | 24  | 0   |    |
| 08.12.2021 | 91,81 | 54,59 | 37,22 | 174,86 | 168,68 | 0    | 168,62  | 166,34 | 2,28  | 6,283   | 24  | 0   |    |
| 09.12.2021 | 87,09 | 49,46 | 37,63 | 154,22 | 149,06 | 0,01 | 149,21  | 147,35 | 1,86  | 5,617   | 24  | 0   |    |
| 10.12.2021 | 88,36 | 51,55 | 36,81 | 166,29 | 160,57 | 0,01 | 160,76  | 158,59 | 2,17  | 5,922   | 24  | 0   |    |
| 11.12.2021 | 88,23 | 49,96 | 38,27 | 165,15 | 159,26 | 0    | 159,68  | 157,39 | 2,29  | 6,115   | 24  | 0   |    |
| 12.12.2021 | 88,33 | 52,1  | 36,23 | 184,68 | 178,19 | 0    | 178,53  | 175,92 | 2,61  | 6,476   | 24  | 0   |    |
| 13.12.2021 | 88,1  | 49,89 | 38,21 | 154,84 | 149,25 | 0,01 | 149,72  | 147,5  | 2,22  | 5,724   | 24  | 0   |    |
| 14.12.2021 | 83,53 | 44,81 | 38,72 | 126,64 | 122,26 | 0,01 | 122,82  | 121,09 | 1,73  | 4,754   | 24  | 0   |    |
| 15.12.2021 | 80,8  | 43,1  | 37,7  | 130,84 | 126,34 | 0    | 127,12  | 125,24 | 1,88  | 4,791   | 24  | 0   |    |
| 16.12.2021 | 80,38 | 43,58 | 36,8  | 129,49 | 125,09 | 0    | 125,84  | 123,96 | 1,88  | 4,629   | 24  | 0   |    |
| 17.12.2021 | 80,88 | 45,11 | 35,77 | 139,68 | 134,98 | 0    | 135,7   | 133,71 | 1,99  | 4,853   | 24  | 0   |    |
| 18.12.2021 | 81,22 | 44,55 | 36,67 | 134,38 | 129,74 | 0,01 | 130,53  | 128,53 | 2     | 4,784   | 24  | 0   |    |
| 19.12.2021 | 81,63 | 44,05 | 37,58 | 137,22 | 132,43 | 0    | 133,27  | 131,23 | 2,04  | 5,007   | 24  | 0   |    |
| 20.12.2021 | 81,67 | 44,95 | 36,72 | 134,81 | 130,24 | 0    | 130,92  | 129,01 | 1,91  | 4,806   | 24  | 0   |    |
| 21.12.2021 | 80,92 | 43,8  | 37,12 | 126,21 | 121,96 | 0    | 122,62  | 120,85 | 1,77  | 4,549   | 24  | 0   |    |
| 22.12.2021 | 82,29 | 43,5  | 38,79 | 119,56 | 115,34 | 0,01 | 116,04  | 114,32 | 1,72  | 4,499   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |       |       |       | 4145,8 | 4000,8 | 0,15 | 4017,92 | 3958,6 | 59,32 | 149,727 | 696 | 0   |    |
| Средние:   | 84,16 | 46,88 | 37,27 |        |        |      |         |        |       |         |     |     |    |

|              | V1       | V2       | V3   | M1       | M2      | Mr      | Qo       | BHP   | BOC |
|--------------|----------|----------|------|----------|---------|---------|----------|-------|-----|
| Дата         | m3       | m3       | m3   | т        | т       | т       | Гкал     | ч     | ч   |
| 23.12.2024.0 | 52827    | 50759,58 | 3,4  | 51309,75 | 50135,2 | 1174,55 | 1516,166 | 9876  | 0   |
| 22.12.2024.0 | 56972,88 | 54760,41 | 3,55 | 55327,67 | 54093,8 | 1233,87 | 1665,893 | 10572 | 0   |
| Итого:       | 4145,88  | 4000,83  | 0,15 | 4017,92  | 3958,6  | 59,32   | 149,727  | 696   | 0   |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просвянникова  
ФИО

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С 17 Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.12.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

$$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}} \cdot T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$$

A

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,56    | 50,2     | 38,36    | 156,72   | 149,82   | 0        | 151,49  | 148,06  | 3,43    | 5,817      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,19    | 52,81    | 40,38    | 162,32   | 154,74   | 0        | 156,38  | 152,7   | 3,68    | 6,325      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,17    | 49,57    | 39,6     | 146,32   | 139,72   | 0        | 141,36  | 138,1   | 3,26    | 5,601      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,18    | 46,58    | 36,6     | 146,42   | 140,28   | 0        | 142,05  | 138,86  | 3,19    | 5,198      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,06    | 47,33    | 36,73    | 150,72   | 144,36   | 0        | 146,14  | 142,85  | 3,29    | 5,369      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,59    | 47,24    | 36,35    | 145,32   | 139,26   | 0        | 140,95  | 137,83  | 3,12    | 5,124      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,03    | 46,51    | 33,52    | 144,34   | 138,67   | 0        | 140,31  | 137,27  | 3,04    | 4,701      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,54    | 46,7     | 33,84    | 139,36   | 133,83   | 0        | 135,43  | 132,47  | 2,96    | 4,58       | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,84    | 45,2     | 36,64    | 126,99   | 121,83   | 0        | 123,29  | 120,64  | 2,65    | 4,516      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,25    | 47,56    | 33,69    | 149,66   | 143,74   | 0        | 145,36  | 142,2   | 3,16    | 4,896      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,8     | 46       | 34,8     | 134,75   | 129,39   | 0        | 130,95  | 128,09  | 2,86    | 4,553      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,71    | 45,01    | 35,7     | 130,89   | 125,6    | 0        | 127,19  | 124,41  | 2,78    | 4,536      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,75    | 48,24    | 34,51    | 156,77   | 150,38   | 0        | 152,12  | 148,73  | 3,39    | 5,252      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,36    | 55,82    | 35,54    | 198,56   | 189,86   | 0        | 191,55  | 187,11  | 4,44    | 6,814      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,25    | 54,54    | 37,71    | 180,09   | 171,99   | 0        | 173,61  | 169,62  | 3,99    | 6,557      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,52    | 49,33    | 38,19    | 157,95   | 151      | 0        | 152,78  | 149,29  | 3,49    | 5,837      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,78    | 51,44    | 37,34    | 171,76   | 164,16   | 0        | 165,99  | 162,12  | 3,87    | 6,201      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,64    | 50,77    | 37,87    | 164,93   | 157,62   | 0        | 159,41  | 155,7   | 3,71    | 6,041      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,73    | 52,31    | 36,42    | 187,15   | 178,96   | 0        | 180,89  | 176,68  | 4,21    | 6,592      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,48    | 50,11    | 38,37    | 156,38   | 149,45   | 0,01     | 151,18  | 147,68  | 3,5     | 5,806      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,97    | 46,33    | 37,64    | 139,09   | 133,18   | 0,01     | 134,84  | 131,84  | 3       | 5,075      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,21    | 45,41    | 35,8     | 142,04   | 136,23   | 0        | 137,97  | 134,91  | 3,06    | 4,937      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,82    | 45,7     | 35,12    | 144,19   | 138,34   | 0        | 140,08  | 137,01  | 3,07    | 4,915      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,31    | 47,05    | 34,26    | 150,91   | 144,84   | 0        | 146,6   | 143,34  | 3,26    | 5,023      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,62    | 46,26    | 35,36    | 146,06   | 140,09   | 0        | 141,81  | 138,66  | 3,15    | 5,011      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,03    | 45,99    | 36,04    | 141,13   | 135,31   | 0        | 137     | 133,96  | 3,04    | 4,938      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,09    | 46,49    | 35,6     | 143,61   | 137,69   | 0        | 139,41  | 136,3   | 3,11    | 4,963      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,36    | 46,21    | 35,15    | 140,42   | 134,7    | 0        | 136,38  | 133,38  | 3       | 4,793      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,68    | 46,14    | 36,54    | 131,81   | 126,31   | 0        | 127,87  | 125,04  | 2,83    | 4,671      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4386,6   | 4201,3   | 0,02     | 4250,39 | 4154,85 | 95,54   | 154,642    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,56    | 48,23    | 36,33    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24.11.2021 | 59602,04 | 57877,73 | 2,43     | 57913,86 | 57123,93 | 789,93  | 1582,183   | 9758     | 0        |
| 22.12.2021 | 63988,7  | 62079,08 | 2,45     | 62164,25 | 61278,78 | 885,47  | 1736,825   | 10454    | 0        |
| Итого:     | 4386,66  | 4201,35  | 0,02     | 4250,39  | 4154,85  | 95,54   | 154,642    | 696      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкорт = Qi<br>Траб x Tнш                                                                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  /  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О. \*  
 «Парк-сервис»  
Для документов  
ИНН 7448199350  
ОГРНИП 1077400000000

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
Инспектор САИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/11/21г.-21/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167113

Адрес: пр. Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.11.2021 | 83,27    | 47,27    | 36       | 150,07   | 147,26   | 0        | 145,54  | 145,7   | -0,16   | 5,239      | 24       | 0        |    |
| 24.11.2021 | 89,99    | 51,1     | 38,89    | 158,2    | 154,84   | 0        | 152,78  | 152,93  | -0,15   | 5,946      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,64    | 50,16    | 42,48    | 142,44   | 139,09   | 0        | 137,31  | 137,44  | -0,13   | 5,837      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 84,32    | 45,75    | 38,57    | 129,86   | 127,21   | 0        | 125,89  | 125,96  | -0,07   | 4,855      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,31    | 44,52    | 37,79    | 134,95   | 132,06   | 0,01     | 131,01  | 130,84  | 0,17    | 4,952      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,22    | 44,4     | 38,82    | 138,58   | 135,54   | 0        | 134,44  | 134,3   | 0,14    | 5,217      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82       | 44,25    | 37,75    | 126,18   | 123,61   | 0        | 122,48  | 122,48  | 0       | 4,623      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 78,95    | 42,79    | 36,16    | 126,23   | 123,71   | 0        | 122,77  | 122,66  | 0,11    | 4,438      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,58    | 41,87    | 37,71    | 113,27   | 110,89   | 0        | 110,16  | 109,98  | 0,18    | 4,154      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 80,91    | 44,07    | 36,84    | 121,83   | 119,49   | 0,01     | 118,35  | 118,4   | -0,05   | 4,359      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,1     | 44,27    | 35,83    | 127,6    | 125,24   | 0        | 124,04  | 124,11  | -0,07   | 4,441      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 79,65    | 41,46    | 38,19    | 107,5    | 105,39   | 0        | 104,56  | 104,54  | 0,02    | 3,989      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,9     | 42,19    | 37,71    | 119,88   | 117,54   | 0        | 116,52  | 116,56  | -0,04   | 4,392      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 84,93    | 50,68    | 34,25    | 169,99   | 166,88   | 0        | 164,7   | 164,88  | -0,18   | 5,646      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 92       | 54,25    | 37,75    | 182,88   | 178,97   | 0        | 176,35  | 176,54  | -0,19   | 6,666      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 89,55    | 49,29    | 40,26    | 146,32   | 142,77   | 0        | 141,34  | 141,16  | 0,18    | 5,695      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,81    | 47,97    | 38,84    | 151,21   | 147,57   | 0        | 146,33  | 145,98  | 0,35    | 5,688      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,94    | 48,86    | 39,08    | 147,25   | 143,66   | 0        | 142,39  | 142,06  | 0,33    | 5,568      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,66    | 50,48    | 37,18    | 166,8    | 162,98   | 0        | 161,33  | 161,02  | 0,31    | 6,004      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,92    | 48,84    | 39,08    | 162,72   | 158,93   | 0        | 157,36  | 157,13  | 0,23    | 6,153      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,25    | 47,36    | 39,89    | 139,08   | 135,84   | 0        | 134,56  | 134,39  | 0,17    | 5,371      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 80,52    | 43,7     | 36,82    | 130,42   | 127,74   | 0        | 126,76  | 126,6   | 0,16    | 4,666      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,31    | 44,42    | 35,89    | 137,36   | 134,55   | 0        | 133,5   | 133,3   | 0,2     | 4,79       | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,14    | 45,2     | 34,94    | 145,88   | 142,88   | 0        | 141,79  | 141,51  | 0,28    | 4,954      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,62    | 45,28    | 35,34    | 138,33   | 135,42   | 0        | 134,41  | 134,13  | 0,28    | 4,748      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,7     | 45,14    | 35,56    | 136,47   | 133,67   | 0        | 132,59  | 132,39  | 0,2     | 4,713      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 80,75    | 43,07    | 37,68    | 136,79   | 133,91   | 0        | 132,91  | 132,76  | 0,15    | 5,007      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,59    | 44,14    | 37,45    | 133,47   | 130,76   | 0        | 129,61  | 129,55  | 0,06    | 4,853      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 79,96    | 42,24    | 37,72    | 123,34   | 120,81   | 0        | 119,9   | 119,8   | 0,1     | 4,519      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4044,9   | 3959,2   | 0,02     | 3921,68 | 3919,1  | 2,58    | 147,483    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,63    | 46,03    | 37,6     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.11.2021 | 47723,29 | 46917,09 | 1,91     | 46333,44 | 46383,49 | -50,05  | 1496,757   | 9863     | 0        |
| 21.12.2021 | 51768,19 | 50876,3  | 1,93     | 50255,12 | 50302,59 | -47,47  | 1644,24    | 10559    | 0        |
| Итого:     | 4044,9   | 3959,21  | 0,02     | 3921,68  | 3919,1   | 2,58    | 147,483    | 696      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

**«Парк-сервис»**  
Для документов

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГООБЫТ»  
Инспектор СТУ Б ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xЕ482

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,27    | 47,86    | 41,41    | 99,49    | 97,37    | 0        | 96,16   | 96,32   | -0,16   | 3,986      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,82    | 50,16    | 43,66    | 98,4     | 96,15    | 0        | 94,77   | 95,03   | -0,26   | 4,142      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,78    | 47,16    | 42,62    | 89,57    | 87,78    | 0        | 86,51   | 86,85   | -0,34   | 3,685      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,75    | 43,57    | 40,18    | 88,92    | 87,15    | 0        | 86,25   | 86,35   | -0,1    | 3,466      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,69    | 44,68    | 40,01    | 97,57    | 95,47    | 0        | 94,56   | 94,6    | -0,04   | 3,785      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 84,18    | 44,77    | 39,41    | 90,32    | 88,48    | 0        | 87,56   | 87,64   | -0,08   | 3,45       | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,6     | 42,8     | 37,8     | 83,53    | 81,9     | 0,01     | 81,15   | 81,18   | -0,03   | 3,066      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 81,12    | 41,63    | 39,49    | 82,05    | 80,23    | 0        | 79,71   | 79,58   | 0,13    | 3,147      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,48    | 41,33    | 41,15    | 75,1     | 73,43    | 0        | 72,86   | 72,85   | 0,01    | 2,998      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,8     | 43,82    | 37,98    | 89,83    | 88,04    | 0        | 87,24   | 87,25   | -0,01   | 3,313      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,41    | 41,59    | 39,82    | 80,76    | 79,05    | 0        | 78,47   | 78,42   | 0,05    | 3,128      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,32    | 39,91    | 41,41    | 77,71    | 76       | 0        | 75,47   | 75,44   | 0,03    | 3,124      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,3     | 45,68    | 37,62    | 96,72    | 94,78    | 0        | 93,84   | 93,86   | -0,02   | 3,528      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,97    | 54,43    | 37,54    | 125,78   | 123,17   | 0        | 121,31  | 121,47  | -0,16   | 4,56       | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,76    | 51,34    | 41,42    | 110,97   | 108,59   | 0        | 106,95  | 107,25  | -0,3    | 4,437      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 88,08    | 46,36    | 41,72    | 97,86    | 95,69    | 0        | 94,63   | 94,74   | -0,11   | 3,948      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,32    | 49,4     | 39,92    | 103,45   | 101,07   | 0        | 99,96   | 99,92   | 0,04    | 3,994      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,21    | 48,93    | 40,28    | 105,76   | 103,34   | 0        | 102,17  | 102,2   | -0,03   | 4,117      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,25    | 49,77    | 39,48    | 117,8    | 115,06   | 0        | 113,8   | 113,71  | 0,09    | 4,494      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 89,13    | 49,43    | 39,7     | 103,89   | 101,45   | 0        | 100,38  | 100,29  | 0,09    | 3,986      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,63    | 45,89    | 38,74    | 96,49    | 94,34    | 0        | 93,5    | 93,43   | 0,07    | 3,621      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,86    | 45       | 36,86    | 96,55    | 94,47    | 0        | 93,73   | 93,59   | 0,14    | 3,454      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,41    | 44,43    | 36,98    | 92,76    | 90,69    | 0        | 90,09   | 89,89   | 0,2     | 3,331      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,91    | 44,99    | 36,92    | 98,15    | 95,89    | 0        | 95,3    | 94,97   | 0,33    | 3,517      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,23    | 44,79    | 37,44    | 91,46    | 89,4     | 0        | 88,79   | 88,56   | 0,23    | 3,324      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,64    | 43,73    | 38,91    | 91,63    | 89,55    | 0        | 88,9    | 88,74   | 0,16    | 3,457      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,71    | 45,02    | 37,69    | 94,98    | 92,96    | 0        | 92,14   | 92,06   | 0,08    | 3,471      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 82       | 45,01    | 36,99    | 95,73    | 93,79    | 0        | 92,93   | 92,88   | 0,05    | 3,438      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,5     | 44,7     | 38,8     | 91,36    | 89,41    | 0        | 88,62   | 88,56   | 0,06    | 3,434      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2764,5   | 2704,7   | 0,01     | 2677,75 | 2677,63 | 0,12    | 105,401    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 85,17    | 45,79    | 39,37    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 2277     | 2238,6   | 0,08     | 2208,74 | 2216,78 | -8,04   | 83,67      | 614      | 1        |
| 22/12/21г. | 5041,59  | 4943,3   | 0,09     | 4886,49 | 4894,41 | -7,92   | 189,071    | 1310     | 1        |
| Итого:     | 2764,59  | 2704,7   | 0,01     | 2677,75 | 2677,63 | 0,12    | 105,401    | 696      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                     | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.



000 «УР/ТЭЧ/ТЭСБЫТ»  
Инспектор С195ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9ВА6

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qо<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,37    | 46,32    | 43,05    | 160,26   | 158,8    | 1,75     | 154,81  | 157,23  | -2,42   | 6,667      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,94    | 48,14    | 45,8     | 159,6    | 158,04   | 1,6      | 153,68  | 156,32  | -2,64   | 7,046      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,64    | 46,23    | 43,41    | 150,66   | 149,59   | 1,62     | 145,5   | 148,09  | -2,59   | 6,317      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,84    | 44,12    | 39,72    | 150,27   | 149,48   | 1,67     | 145,69  | 148,13  | -2,44   | 5,786      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,76    | 44,92    | 39,84    | 160,12   | 158,98   | 1,84     | 155,16  | 157,46  | -2,3    | 6,182      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 84,26    | 45,02    | 39,24    | 151,55   | 150,41   | 1,46     | 146,9   | 148,98  | -2,08   | 5,765      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,62    | 44,17    | 36,45    | 148,84   | 147,98   | 1,7      | 144,62  | 146,63  | -2,01   | 5,269      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 81,17    | 43,96    | 37,21    | 144,66   | 143,51   | 1,65     | 140,53  | 142,22  | -1,69   | 5,228      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,64    | 43,13    | 39,51    | 133,25   | 132,04   | 1,66     | 129,33  | 130,9   | -1,57   | 5,108      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,86    | 44,9     | 36,96    | 153,83   | 152,99   | 1,59     | 149,37  | 151,54  | -2,17   | 5,518      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,53    | 44,24    | 37,29    | 139,41   | 138,51   | 1,5      | 135,37  | 137,23  | -1,86   | 5,047      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,43    | 43,06    | 38,37    | 134,68   | 133,66   | 1,8      | 130,8   | 132,48  | -1,68   | 5,015      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,41    | 46,37    | 37,04    | 164,39   | 163,52   | 1,51     | 159,46  | 161,86  | -2,4    | 5,905      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,95    | 52,65    | 39,3     | 210,48   | 209,3    | 1,66     | 202,95  | 206,59  | -3,64   | 7,986      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,8     | 50,07    | 42,73    | 182,98   | 181,61   | 1,81     | 176,34  | 179,46  | -3,12   | 7,543      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 88,14    | 46,09    | 42,05    | 162,05   | 161,02   | 1,77     | 156,67  | 159,41  | -2,74   | 6,585      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,4     | 47,48    | 41,92    | 171,95   | 170,81   | 1,73     | 166,1   | 168,99  | -2,89   | 6,965      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,28    | 47,35    | 41,93    | 175,04   | 173,86   | 1,92     | 169,12  | 172,04  | -2,92   | 7,093      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,28    | 48,61    | 40,67    | 193,22   | 192,09   | 2,22     | 186,67  | 189,97  | -3,3    | 7,599      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 89,18    | 47,85    | 41,33    | 173,25   | 172      | 1,7      | 167,42  | 170,14  | -2,72   | 6,923      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,6     | 46,04    | 38,56    | 165,2    | 164,32   | 1,77     | 160,1   | 162,7   | -2,6    | 6,171      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,92    | 44,61    | 37,31    | 161      | 160,24   | 1,79     | 156,33  | 158,73  | -2,4    | 5,829      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,48    | 44,31    | 37,17    | 155,46   | 154,61   | 1,69     | 150,97  | 153,22  | -2,25   | 5,609      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,95    | 45,4     | 36,55    | 159,87   | 159,11   | 1,45     | 155,22  | 157,56  | -2,34   | 5,672      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,3     | 44,7     | 37,6     | 153,04   | 152,15   | 1,53     | 148,58  | 150,74  | -2,16   | 5,583      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,72    | 43,87    | 38,85    | 153,36   | 152,39   | 2,02     | 148,82  | 151,02  | -2,2    | 5,779      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,77    | 44,48    | 38,29    | 153,47   | 152,58   | 1,7      | 148,93  | 151,2   | -2,27   | 5,703      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 82,01    | 43,75    | 38,26    | 148,54   | 147,72   | 1,77     | 144,23  | 146,4   | -2,17   | 5,517      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,51    | 43,47    | 40,04    | 138,28   | 137,29   | 1,62     | 134,11  | 136,07  | -1,96   | 5,367      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4608,7   | 4578,6   | 49,5     | 4463,78 | 4533,31 | -69,53  | 176,777    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 85,23    | 45,7     | 39,53    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qо<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.11.21г. | 6854,46  | 6767,14  | 76,85    | 6656,77  | 6701,11  | -44,34  | 238,056    | 1211     | 1        |
| 22.12.21г. | 11463,17 | 11345,75 | 126,35   | 11120,55 | 11234,42 | -113,87 | 414,833    | 1907     | 1        |
| Итого:     | 4608,71  | 4578,61  | 49,5     | 4463,78  | 4533,31  | -69,53  | 176,777    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб х Тнш

0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ БЗР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,3     | 49,12    | 39,18    | 145,77   | 141,19   | 0        | 140,92  | 139,6   | 1,32    | 5,524      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,87    | 50,62    | 42,25    | 145,09   | 140,21   | 0        | 139,85  | 138,55  | 1,3     | 5,912      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,84    | 48,73    | 40,11    | 136,52   | 132,33   | 0        | 131,93  | 130,84  | 1,09    | 5,295      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,96    | 45,94    | 37,02    | 138,62   | 134,74   | 0        | 134,5   | 133,39  | 1,11    | 4,981      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,86    | 46,51    | 37,35    | 146,01   | 141,78   | 0        | 141,55  | 140,36  | 1,19    | 5,286      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,37    | 46,3     | 37,07    | 139,54   | 135,54   | 0,12     | 135,34  | 134,18  | 1,16    | 5,016      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,83    | 45,26    | 34,57    | 137,55   | 133,88   | 0        | 133,73  | 132,56  | 1,17    | 4,621      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,39    | 45,22    | 35,17    | 139,28   | 135,4    | 0        | 135,36  | 134,11  | 1,25    | 4,759      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,73    | 44,88    | 36,85    | 124,48   | 121,01   | 0        | 120,89  | 119,86  | 1,03    | 4,454      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,07    | 46,96    | 34,11    | 144,34   | 140,47   | 0        | 140,2   | 139,04  | 1,16    | 4,784      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,66    | 45,16    | 35,5     | 134,91   | 131,29   | 0        | 131,09  | 130,02  | 1,07    | 4,65       | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,58    | 43,69    | 36,89    | 128,27   | 124,77   | 0,01     | 124,64  | 123,66  | 0,98    | 4,598      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,57    | 47,24    | 35,33    | 153,68   | 149,37   | 0        | 149,17  | 147,81  | 1,36    | 5,268      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,13    | 55,41    | 35,72    | 193,98   | 187,81   | 0        | 187,16  | 185,1   | 2,06    | 6,693      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,91    | 52,7     | 39,21    | 168,58   | 163,07   | 0        | 162,58  | 160,98  | 1,6     | 6,381      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,26    | 49,12    | 38,14    | 155,44   | 150,61   | 0        | 150,38  | 148,9   | 1,48    | 5,74       | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,51    | 50,77    | 37,74    | 165,18   | 159,96   | 0        | 159,66  | 158     | 1,66    | 6,031      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,4     | 50,88    | 37,52    | 167,01   | 161,84   | 0        | 161,45  | 159,9   | 1,55    | 6,06       | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,44    | 51,17    | 37,27    | 179,33   | 173,68   | 0        | 173,34  | 171,56  | 1,78    | 6,467      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,28    | 50,03    | 38,25    | 157,39   | 152,53   | 0        | 152,16  | 150,75  | 1,41    | 5,823      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,72    | 47,49    | 36,23    | 149,04   | 144,79   | 0        | 144,53  | 143,25  | 1,28    | 5,238      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,09    | 47,02    | 34,07    | 149,08   | 145,06   | 0        | 144,82  | 143,56  | 1,26    | 4,934      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,67    | 47,11    | 33,56    | 147,19   | 143,26   | 0        | 143,03  | 141,78  | 1,25    | 4,798      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,21    | 48,55    | 32,66    | 162,24   | 157,85   | 0        | 157,6   | 156,14  | 1,46    | 5,145      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,5     | 46,45    | 35,05    | 149,97   | 145,79   | 0        | 145,64  | 144,31  | 1,33    | 5,102      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,91    | 45,99    | 35,92    | 150,59   | 146,31   | 0        | 146,23  | 144,84  | 1,39    | 5,253      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,94    | 47,21    | 34,73    | 150,92   | 146,72   | 0        | 146,51  | 145,21  | 1,3     | 5,089      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,23    | 46,66    | 34,57    | 149,42   | 145,31   | 0        | 145,11  | 143,83  | 1,28    | 5,016      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,62    | 46       | 36,62    | 139,42   | 135,46   | 0        | 135,29  | 134,1   | 1,19    | 4,954      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4348,8   | 4222     | 0,13     | 4214,66 | 4176,19 | 38,47   | 153,872    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,37    | 47,86    | 36,5     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 51417,74 | 51479,53 | 2,71     | 49933,2  | 50853,19 | -919,99 | 1503,68    | 9879     | 0        |
| 22/12/21г. | 55766,58 | 55701,56 | 2,84     | 54147,86 | 55029,38 | -881,52 | 1657,552   | 10575    | 0        |
| Итого:     | 4348,84  | 4222,03  | 0,13     | 4214,66  | 4176,19  | 38,47   | 153,872    | 696      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub>                     | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000 «Управляющие  
Инспектор С.А. 53Р  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


T3=1


KC=0x1DBC

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,71    | 46,28    | 42,43    | 144,12   | 139,37   | 0        | 139,27  | 137,94  | 1,33    | 5,912      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,38    | 48,42    | 44,96    | 145,16   | 139,99   | 0        | 139,85  | 138,45  | 1,4     | 6,293      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,68    | 46,02    | 43,66    | 131,31   | 126,88   | 0        | 126,81  | 125,6   | 1,21    | 5,537      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,36    | 41,9     | 41,46    | 125,31   | 121,49   | 0        | 121,58  | 120,46  | 1,12    | 5,038      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,36    | 42,67    | 41,69    | 140,27   | 135,93   | 0        | 135,96  | 134,77  | 1,19    | 5,668      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,85    | 42,95    | 40,9     | 129,73   | 125,81   | 0,01     | 125,79  | 124,71  | 1,08    | 5,143      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,33    | 41,47    | 38,86    | 122,52   | 119,11   | 0        | 119,1   | 118,16  | 0,94    | 4,624      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,79    | 41,35    | 39,44    | 121,53   | 118,11   | 0        | 118,11  | 117,15  | 0,96    | 4,657      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,13    | 40,81    | 41,32    | 111,11   | 107,84   | 0        | 107,86  | 106,99  | 0,87    | 4,452      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,46    | 42,85    | 38,61    | 132,08   | 128,34   | 0        | 128,26  | 127,23  | 1,03    | 4,952      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,04    | 41,28    | 39,76    | 116      | 112,67   | 0,01     | 112,69  | 111,78  | 0,91    | 4,479      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,03    | 40,23    | 40,8     | 116,51   | 113,12   | 0        | 113,21  | 112,27  | 0,94    | 4,615      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,9     | 43,54    | 39,36    | 139,21   | 135,08   | 0        | 135,06  | 133,91  | 1,15    | 5,315      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,3     | 51,33    | 39,97    | 177,63   | 171,79   | 0        | 171,35  | 169,69  | 1,66    | 6,854      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,47    | 50,61    | 41,86    | 163,87   | 158,33   | 0        | 157,99  | 156,41  | 1,58    | 6,62       | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,86    | 45,8     | 42,06    | 142,84   | 138,22   | 0        | 138,13  | 136,84  | 1,29    | 5,809      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,92    | 46,89    | 42,03    | 152,48   | 147,48   | 0        | 147,35  | 145,96  | 1,39    | 6,192      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,85    | 46,41    | 42,44    | 150,53   | 145,58   | 0        | 145,46  | 144,09  | 1,37    | 6,178      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,92    | 47,88    | 41,04    | 167,2    | 161,79   | 0        | 161,57  | 160,04  | 1,53    | 6,633      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,79    | 46,43    | 42,36    | 150,51   | 145,58   | 0,01     | 145,46  | 144,13  | 1,33    | 6,163      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,55    | 44,05    | 40,5     | 137,05   | 132,87   | 0,01     | 132,84  | 131,66  | 1,18    | 5,379      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,5     | 42,43    | 39,07    | 134,64   | 130,77   | 0        | 130,77  | 129,68  | 1,09    | 5,11       | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,1     | 42,91    | 38,19    | 135,59   | 131,74   | 0        | 131,71  | 130,65  | 1,06    | 5,026      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,56    | 44,32    | 37,24    | 145,07   | 140,96   | 0        | 140,87  | 139,65  | 1,22    | 5,248      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,87    | 43,15    | 38,72    | 140,1    | 136,02   | 0        | 136,03  | 134,82  | 1,21    | 5,266      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,38    | 42,45    | 39,93    | 137,6    | 133,5    | 0,01     | 133,57  | 132,41  | 1,16    | 5,332      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,33    | 43,34    | 38,99    | 135,49   | 131,5    | 0,01     | 131,52  | 130,36  | 1,16    | 5,128      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,75    | 42,87    | 38,88    | 130,57   | 126,76   | 0        | 126,79  | 125,67  | 1,12    | 4,927      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,79    | 42,24    | 40,55    | 124,48   | 120,72   | 0        | 120,78  | 119,73  | 1,05    | 4,895      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4000,5   | 3877,3   | 0,06     | 3875,74 | 3841,21 | 34,53   | 157,445    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,82    | 44,23    | 40,58    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата             | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. 00:00 | 64686    | 63209,89 | 7,41     | 62854,91 | 62544,67 | 310,24  | 2064,8     | 15491    | 0        |
| 22/12/21г. 00:00 | 68686,51 | 67087,24 | 7,47     | 66730,65 | 66385,88 | 344,77  | 2222,245   | 16187    | 0        |
| Итого:           | 4000,51  | 3877,35  | 0,06     | 3875,74  | 3841,21  | 34,53   | 157,445    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
  
Подпись  
  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации  
  
Подпись  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> х Т <sub>нш</sub>                    | 0 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,55    | 55,05    | 33,5     | 190,77   | 184,41   | 0        | 184,4   | 181,8   | 2,6     | 6,18       | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,11    | 58,15    | 34,96    | 197,9    | 190,92   | 0        | 190,65  | 187,94  | 2,71    | 6,674      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,23    | 55,48    | 33,75    | 176,42   | 170,57   | 0,01     | 170,41  | 168,13  | 2,28    | 5,753      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,11    | 51,5     | 31,61    | 167,38   | 162,33   | 0        | 162,39  | 160,31  | 2,08    | 5,137      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,97    | 51,41    | 32,56    | 177,09   | 171,54   | 0        | 171,69  | 169,43  | 2,26    | 5,593      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,5     | 51,9     | 31,6     | 169,38   | 164,17   | 0,01     | 164,26  | 162,1   | 2,16    | 5,191      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,03    | 49,93    | 30,1     | 160,16   | 155,51   | 0        | 155,69  | 153,67  | 2,02    | 4,686      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,5     | 50,5     | 30       | 159,01   | 154,28   | 0,07     | 154,52  | 152,45  | 2,07    | 4,635      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,89    | 50,34    | 31,55    | 149,82   | 145,32   | 0        | 145,45  | 143,61  | 1,84    | 4,587      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,17    | 50,92    | 30,25    | 171,15   | 166,12   | 0        | 166,26  | 164,1   | 2,16    | 5,029      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,81    | 49,83    | 30,98    | 154,14   | 149,66   | 0,01     | 149,77  | 147,93  | 1,84    | 4,639      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,7     | 49,12    | 31,58    | 147,5    | 143,2    | 0        | 143,32  | 141,58  | 1,74    | 4,528      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,63    | 52,01    | 30,62    | 181,18   | 175,73   | 0        | 175,82  | 173,52  | 2,3     | 5,384      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,09    | 57,19    | 33,9     | 214,41   | 206,79   | 0,01     | 206,89  | 203,64  | 3,25    | 7,025      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,95    | 53,34    | 38,61    | 178,99   | 172,59   | 0,01     | 172,6   | 170,29  | 2,31    | 6,674      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,26    | 48,98    | 38,28    | 154,7    | 149,55   | 0,01     | 149,67  | 147,86  | 1,81    | 5,731      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,49    | 50,6     | 37,89    | 164,76   | 159,39   | 0        | 159,26  | 157,46  | 1,8     | 6,038      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,37    | 49,51    | 38,86    | 162,32   | 156,93   | 0        | 156,94  | 155,12  | 1,82    | 6,105      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,41    | 51,67    | 36,74    | 181,09   | 175,14   | 0,01     | 175,04  | 172,94  | 2,1     | 6,437      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,28    | 49,5     | 38,78    | 162,65   | 157,29   | 0,01     | 157,26  | 155,5   | 1,76    | 6,102      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,8     | 46,5     | 37,3     | 149,86   | 145,33   | 0,01     | 145,32  | 143,82  | 1,5     | 5,42       | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,11    | 45,26    | 35,85    | 149,38   | 145,11   | 0        | 145,11  | 143,72  | 1,39    | 5,197      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,69    | 45,53    | 35,16    | 148,59   | 144,34   | 0,01     | 144,38  | 142,94  | 1,44    | 5,071      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,19    | 47,01    | 34,18    | 162,89   | 158,18   | 0        | 158,25  | 156,52  | 1,73    | 5,411      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,51    | 46,27    | 35,24    | 153,35   | 148,86   | 0,01     | 148,92  | 147,37  | 1,55    | 5,247      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,86    | 45,36    | 36,5     | 150,05   | 145,59   | 0        | 145,67  | 144,2   | 1,47    | 5,319      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,92    | 45,97    | 35,95    | 146,88   | 142,59   | 0,01     | 142,63  | 141,19  | 1,44    | 5,128      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,19    | 45,38    | 35,81    | 141,46   | 137,43   | 0,01     | 137,42  | 136,1   | 1,32    | 4,919      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,68    | 44,43    | 38,25    | 138,1    | 133,96   | 0        | 134,02  | 132,72  | 1,3     | 5,125      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4761,3   | 4612,8   | 0,2      | 4614,01 | 4557,96 | 56,05   | 158,965    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,44    | 49,95    | 34,49    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 75933,49 | 74753,9  | 141      | 73840,86 | 73859,62 | -18,76  | 2114,963   | 15493    | 0        |
| 22/12/21г. | 80694,87 | 79366,73 | 141,2    | 78454,87 | 78417,58 | 37,29   | 2273,928   | 16189    | 0        |
| Итого:     | 4761,38  | 4612,83  | 0,2      | 4614,01  | 4557,96  | 56,05   | 158,965    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

*Е.А. Просяникова*  
Подпись  
Ф.И.О.  
Для документов  
ИНН 7448190350  
ОГРНИП 1167456145240

Представитель теплоснабж.организации

*Л.А. Болтачева*  
Подпись  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СЛН 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>ншт</sub>

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,53    | 48,59    | 39,94    | 147,74   | 142,39   | 0        | 142,8   | 140,83  | 1,97    | 5,704      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,1     | 50,17    | 42,93    | 151,46   | 145,46   | 0        | 145,95  | 143,75  | 2,2     | 6,272      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,93    | 46,95    | 41,98    | 133,22   | 128,13   | 0        | 128,72  | 126,79  | 1,93    | 5,404      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,06    | 45,14    | 37,92    | 130,84   | 126,23   | 0        | 126,94  | 125,03  | 1,91    | 4,813      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,99    | 46,08    | 37,91    | 143,27   | 138,15   | 0        | 138,89  | 136,78  | 2,11    | 5,265      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,45    | 45,03    | 38,42    | 132,88   | 128,18   | 0        | 128,87  | 126,98  | 1,89    | 4,952      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,9     | 44,42    | 35,48    | 129,56   | 125,35   | 0,01     | 125,95  | 124,21  | 1,74    | 4,468      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,43    | 44,05    | 36,38    | 128,51   | 124,18   | 0        | 124,91  | 123,05  | 1,86    | 4,541      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,75    | 43,44    | 38,31    | 115,11   | 111,2    | 0        | 111,79  | 110,21  | 1,58    | 4,281      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,15    | 45,48    | 35,67    | 140,02   | 135,48   | 0        | 136     | 134,16  | 1,84    | 4,85       | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,71    | 44,02    | 36,69    | 122,31   | 118,3    | 0        | 118,85  | 117,2   | 1,65    | 4,359      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,57    | 42,91    | 37,66    | 119,99   | 115,98   | 0        | 116,62  | 114,99  | 1,63    | 4,392      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,69    | 46,44    | 36,25    | 149,6    | 144,57   | 0        | 145,2   | 143,09  | 2,11    | 5,261      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,38    | 53,96    | 37,42    | 189,24   | 182,32   | 0        | 182,55  | 179,87  | 2,68    | 6,837      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,11    | 52,72    | 39,39    | 169,38   | 162,94   | 0        | 163,31  | 160,81  | 2,5     | 6,443      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,36    | 47,38    | 39,98    | 145,56   | 140,07   | 0        | 140,79  | 138,59  | 2,2     | 5,629      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,64    | 49,21    | 39,43    | 156,49   | 150,69   | 0        | 151,24  | 148,98  | 2,26    | 5,967      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,48    | 48,86    | 39,62    | 154,46   | 148,6    | 0        | 149,29  | 146,96  | 2,33    | 5,919      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,6     | 49,9     | 38,7     | 173,32   | 166,84   | 0        | 167,54  | 164,89  | 2,65    | 6,488      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,42    | 48,11    | 40,31    | 153,19   | 147,32   | 0        | 148,08  | 145,72  | 2,36    | 5,972      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,83    | 45,94    | 37,89    | 141,2    | 136,12   | 0        | 136,89  | 134,8   | 2,09    | 5,186      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,18    | 45,53    | 35,65    | 144,52   | 139,54   | 0        | 140,38  | 138,19  | 2,19    | 5          | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,76    | 45,72    | 35,04    | 144,58   | 139,72   | 0        | 140,48  | 138,38  | 2,1     | 4,92       | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,29    | 47       | 34,29    | 154,35   | 149,26   | 0        | 149,95  | 147,69  | 2,26    | 5,139      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,59    | 45,67    | 35,92    | 145,75   | 140,83   | 0        | 141,54  | 139,46  | 2,08    | 5,08       | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,96    | 45,55    | 36,41    | 141,65   | 136,83   | 0        | 137,5   | 135,51  | 1,99    | 5,006      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,98    | 46,11    | 35,87    | 141,62   | 136,86   | 0        | 137,5   | 135,53  | 1,97    | 4,928      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,26    | 45,16    | 36,1     | 136,89   | 132,27   | 0        | 132,93  | 130,99  | 1,94    | 4,797      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,77    | 45,7     | 37,07    | 130,8    | 126,28   | 0        | 126,92  | 125,04  | 1,88    | 4,701      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4167,5   | 4020     | 0,01     | 4038,38 | 3978,48 | 59,9    | 152,574    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,47    | 46,73    | 37,74    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 79973,9  | 78129,13 | 4,6      | 77787,65 | 77174,17 | 613,48  | 2142,35    | 15493    | 0        |
| 22/12/21г. | 84141,41 | 82149,22 | 4,61     | 81826,03 | 81152,65 | 673,38  | 2294,924   | 16189    | 0        |
| Итого:     | 4167,51  | 4020,09  | 0,01     | 4038,38  | 3978,48  | 59,9    | 152,574    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*  
Ф.И.О. Е.А. Просяникова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О. Л.А. Болтачева

000 «УРАЛТЕПЛОСБЫТ»  
Инспектор С.И. Б.ЗР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub>                    | 0 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xBCB0

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,22    | 47,07    | 42,15    | 158,86   | 157,57   | 0        | 153,48  | 155,93  | -2,45   | 6,474      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,83    | 49,14    | 44,69    | 160,88   | 159,22   | 0        | 154,94  | 157,45  | -2,51   | 6,932      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,79    | 46,37    | 43,42    | 146,51   | 145,53   | 0        | 141,48  | 144,06  | -2,58   | 6,142      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,74    | 44,1     | 39,64    | 144,08   | 143,56   | 0        | 139,71  | 142,24  | -2,53   | 5,538      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,64    | 44,47    | 40,17    | 150,63   | 149,77   | 0        | 145,98  | 148,42  | -2,44   | 5,861      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 84,17    | 44,64    | 39,53    | 144,99   | 144,18   | 0        | 140,56  | 142,82  | -2,26   | 5,555      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,6     | 42,8     | 37,8     | 139,78   | 139,19   | 0        | 135,83  | 137,98  | -2,15   | 5,131      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 81,1     | 43,07    | 38,03    | 135,31   | 134,62   | 0        | 131,42  | 133,41  | -1,99   | 4,997      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,49    | 42,16    | 40,33    | 123,65   | 122,92   | 0        | 120,01  | 121,87  | -1,86   | 4,84       | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,78    | 44,25    | 37,53    | 145,71   | 145,12   | 0        | 141,49  | 143,78  | -2,29   | 5,308      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,41    | 42,87    | 38,54    | 133,52   | 132,95   | 0        | 129,68  | 131,84  | -2,16   | 4,996      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,32    | 41,47    | 39,85    | 130,52   | 129,89   | 0        | 126,77  | 128,87  | -2,1    | 5,051      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,28    | 45,06    | 38,22    | 156,83   | 156,08   | 0,13     | 152,13  | 154,58  | -2,45   | 5,812      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,96    | 52,11    | 39,85    | 198,25   | 196,76   | 0        | 191,17  | 194,28  | -3,11   | 7,622      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,77    | 50,71    | 42,06    | 180,92   | 179,62   | 0        | 174,36  | 177,45  | -3,09   | 7,344      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 88,1     | 46,42    | 41,68    | 160      | 159,16   | 0        | 154,68  | 157,55  | -2,87   | 6,451      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,31    | 47,98    | 41,33    | 169,32   | 168,31   | 0        | 163,57  | 166,5   | -2,93   | 6,765      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,19    | 47,37    | 41,82    | 169,25   | 168,14   | 0        | 163,51  | 166,38  | -2,87   | 6,84       | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,22    | 48,6     | 40,62    | 187,02   | 185,78   | 0        | 180,69  | 183,73  | -3,04   | 7,344      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 89,12    | 47,18    | 41,94    | 166,8    | 165,6    | 0        | 161,17  | 163,88  | -2,71   | 6,761      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,6     | 44,77    | 39,83    | 153,14   | 152,31   | 0,01     | 148,44  | 150,89  | -2,45   | 5,91       | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,83    | 44,65    | 37,18    | 158,03   | 157,4    | 0        | 153,42  | 155,93  | -2,51   | 5,702      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,41    | 44,75    | 36,66    | 161,64   | 161,04   | 0,12     | 156,98  | 159,52  | -2,54   | 5,752      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,95    | 47,14    | 34,81    | 186,7    | 186,11   | 0        | 181,23  | 184,14  | -2,91   | 6,31       | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,25    | 45,97    | 36,28    | 167,63   | 167,01   | 0        | 162,71  | 165,36  | -2,65   | 5,901      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,68    | 45,41    | 37,27    | 169,4    | 168,76   | 0        | 164,39  | 167,13  | -2,74   | 6,126      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,69    | 45,78    | 36,91    | 166,31   | 165,79   | 0,03     | 161,4   | 164,16  | -2,76   | 5,954      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 82,02    | 45,1     | 36,92    | 159,99   | 159,54   | 0,01     | 155,32  | 158,04  | -2,72   | 5,734      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,38    | 44,7     | 38,68    | 152,25   | 151,66   | 0,06     | 147,69  | 150,23  | -2,54   | 5,708      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4577,9   | 4553,5   | 0,36     | 4434,21 | 4508,42 | -74,21  | 174,861    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 85,16    | 45,72    | 39,43    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 24/11/21г. | 4749,81  | 4671,19  | 0,04     | 4609,51 | 4627,31 | -17,8   | 174,396    | 821      | 366      |
| 22/12/21г. | 9327,73  | 9224,78  | 0,4      | 9043,72 | 9135,73 | -92,01  | 349,257    | 1517     | 366      |
| Итого:     | 4577,92  | 4553,59  | 0,36     | 4434,21 | 4508,42 | -74,21  | 174,861    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛСЧЕПГАСБЫТ»  
Инспектор С/И 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> х Т <sub>нш</sub>                    | 0,000 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ Т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ Т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ37А

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,41    | 49,05    | 40,36    | 100,25   | 99,64    | 0,11     | 96,82   | 98,49   | -1,67   | 3,91       | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,97    | 49,69    | 44,28    | 96,54    | 95,64    | 0,11     | 92,97   | 94,52   | -1,55   | 4,122      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,96    | 47,09    | 42,87    | 86,9     | 86,29    | 0,12     | 83,92   | 85,4    | -1,48   | 3,599      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,93    | 45,42    | 38,51    | 87,26    | 86,99    | 0,13     | 84,63   | 86,19   | -1,56   | 3,259      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,87    | 45,91    | 38,96    | 97,03    | 96,6     | 0,12     | 94,02   | 95,66   | -1,64   | 3,663      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 84,38    | 45,45    | 38,93    | 92,12    | 91,74    | 0,13     | 89,29   | 90,83   | -1,54   | 3,477      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,84    | 43,78    | 37,06    | 82,47    | 82,27    | 0,13     | 80,15   | 81,52   | -1,37   | 2,97       | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 81,29    | 44,01    | 37,28    | 80,83    | 80,6     | 0,13     | 78,51   | 79,85   | -1,34   | 2,928      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,68    | 43,87    | 38,81    | 77,93    | 77,68    | 0,11     | 75,62   | 76,97   | -1,35   | 2,933      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 82       | 45,37    | 36,63    | 89,7     | 89,48    | 0,13     | 87,07   | 88,62   | -1,55   | 3,188      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,58    | 44,79    | 36,79    | 80,47    | 80,31    | 0,15     | 78,14   | 79,52   | -1,38   | 2,875      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,52    | 44,18    | 37,34    | 79,11    | 78,94    | 0,15     | 76,81   | 78,19   | -1,38   | 2,867      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,5     | 47,02    | 36,48    | 96,64    | 96,34    | 0,14     | 93,75   | 95,34   | -1,59   | 3,421      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 92,12    | 54,57    | 37,55    | 123,8    | 123,08   | 0,14     | 119,37  | 121,39  | -2,02   | 4,489      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,96    | 52,04    | 40,92    | 105,8    | 105,14   | 0,16     | 101,95  | 103,83  | -1,88   | 4,179      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 88,31    | 47,28    | 41,03    | 94,17    | 93,59    | 0,16     | 91,05   | 92,6    | -1,55   | 3,739      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,5     | 49,14    | 40,36    | 100,93   | 100,22   | 0,17     | 97,48   | 99,09   | -1,61   | 3,936      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,39    | 49,07    | 40,32    | 102,43   | 101,75   | 0,14     | 98,96   | 100,62  | -1,66   | 3,992      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,44    | 50,29    | 39,15    | 113,54   | 112,82   | 0,15     | 109,68  | 111,48  | -1,8    | 4,297      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 89,31    | 49,67    | 39,64    | 101,72   | 101,09   | 0,24     | 98,28   | 99,92   | -1,64   | 3,901      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,86    | 46,95    | 37,91    | 93,41    | 93,06    | 0,16     | 90,5    | 92,11   | -1,61   | 3,429      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 82,05    | 45,47    | 36,58    | 94,44    | 94,23    | 0,16     | 91,69   | 93,32   | -1,63   | 3,353      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,61    | 46,23    | 35,38    | 94,27    | 94,15    | 0,28     | 91,54   | 93,22   | -1,68   | 3,236      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 82,17    | 48,17    | 34       | 110,52   | 110,35   | 0,19     | 107,28  | 109,16  | -1,88   | 3,648      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,47    | 46,95    | 35,52    | 101,41   | 101,19   | 0,2      | 98,43   | 100,14  | -1,71   | 3,496      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,89    | 46,3     | 36,59    | 100,39   | 100,12   | 0,16     | 97,41   | 99,09   | -1,68   | 3,562      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,89    | 46,79    | 36,1     | 99,4     | 99,23    | 0,17     | 96,44   | 98,21   | -1,77   | 3,481      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 82,19    | 46,64    | 35,55    | 97,54    | 97,45    | 0,16     | 94,69   | 96,48   | -1,79   | 3,366      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,63    | 46,71    | 36,92    | 94,2     | 94       | 0,15     | 91,36   | 93,06   | -1,7    | 3,372      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2775,2   | 2763,9   | 4,45     | 2687,81 | 2734,82 | -47,01  | 102,688    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 85,36    | 47,16    | 38,2     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 3682,74  | 3526,06  | 6,79     | 3575,91 | 3493,48 | 82,43   | 133,815    | 1118     | 0        |
| 22/12/21г. | 6457,96  | 6290,05  | 11,24    | 6263,72 | 6228,3  | 35,42   | 236,503    | 1814     | 0        |
| Итого:     | 2775,22  | 2763,99  | 4,45     | 2687,81 | 2734,82 | -47,01  | 102,688    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



ООО «УРГАТЕХЛОСБЕЛ»  
Инспектор СЛБ ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub>                    | 0,000 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ΦT=0

T3=1

KC=0x1772

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,52    | 46,18    | 41,34    | 142,99   | 134,9    | 0        | 138,3   | 133,56  | 4,74    | 5,718      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,1     | 48,15    | 43,95    | 145,7    | 137,02   | 0        | 140,5   | 135,52  | 4,98    | 6,179      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,15    | 46,2     | 41,95    | 132,19   | 124,67   | 0        | 127,84  | 123,43  | 4,41    | 5,362      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,18    | 42,82    | 39,36    | 132,42   | 125,31   | 0        | 128,54  | 124,26  | 4,28    | 5,059      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,13    | 43,61    | 39,52    | 139,49   | 131,87   | 0        | 135,32  | 130,68  | 4,64    | 5,346      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,6     | 42,89    | 39,71    | 133,33   | 126,07   | 0        | 129,36  | 124,98  | 4,38    | 5,138      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,12    | 42,61    | 36,51    | 132,16   | 125,31   | 0        | 128,56  | 124,26  | 4,3     | 4,691      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,63    | 42,6     | 37,03    | 131,12   | 124,26   | 0        | 127,49  | 123,24  | 4,25    | 4,72       | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 80,87    | 41,94    | 38,93    | 119,85   | 113,53   | 0        | 116,46  | 112,61  | 3,85    | 4,531      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,32    | 43,83    | 36,49    | 138,52   | 131,3    | 0        | 134,62  | 130,09  | 4,53    | 4,909      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 79,83    | 42,65    | 37,18    | 122,58   | 116,22   | 0        | 119,17  | 115,2   | 3,97    | 4,428      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,78    | 41,71    | 38,07    | 125,18   | 118,63   | 0        | 121,7   | 117,65  | 4,05    | 4,629      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,82    | 44,55    | 37,27    | 146,3    | 138,44   | 0        | 142,03  | 137,13  | 4,9     | 5,291      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,35    | 50,84    | 39,51    | 177,36   | 167,04   | 0        | 171,25  | 165,02  | 6,23    | 6,772      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,19    | 49,53    | 41,66    | 156,52   | 147,3    | 0        | 151     | 145,59  | 5,41    | 6,297      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,55    | 45,82    | 40,73    | 145,29   | 137,06   | 0        | 140,63  | 135,7   | 4,93    | 5,73       | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,76    | 47,46    | 40,3     | 154,02   | 145,13   | 0        | 148,95  | 143,64  | 5,31    | 6,007      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,61    | 46,33    | 41,28    | 152,54   | 143,64   | 0        | 147,54  | 142,19  | 5,35    | 6,092      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,71    | 47,25    | 40,46    | 166,64   | 156,87   | 0        | 161,17  | 155,23  | 5,94    | 6,522      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,51    | 46,45    | 41,06    | 147,46   | 138,86   | 0        | 142,64  | 137,42  | 5,22    | 5,858      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,07    | 43,93    | 39,14    | 138,95   | 131,2    | 0        | 134,81  | 130,03  | 4,78    | 5,275      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,4     | 43,89    | 36,51    | 145,31   | 137,45   | 0        | 141,21  | 136,21  | 5       | 5,154      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 79,99    | 43,55    | 36,44    | 142,93   | 135,2    | 0        | 138,96  | 133,99  | 4,97    | 5,063      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,53    | 44,69    | 35,84    | 153,43   | 145,09   | 0        | 149,1   | 143,74  | 5,36    | 5,344      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,82    | 44,58    | 36,24    | 150,39   | 142,11   | 0        | 146,11  | 140,8   | 5,31    | 5,292      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,28    | 44,3     | 36,98    | 151,59   | 143,23   | 0        | 147,24  | 141,91  | 5,33    | 5,441      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,29    | 44,55    | 36,74    | 151,14   | 142,81   | 0        | 146,8   | 141,48  | 5,32    | 5,392      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,61    | 44,13    | 36,48    | 147,15   | 139,06   | 0        | 142,99  | 137,79  | 5,2     | 5,215      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,87    | 44,08    | 37,79    | 140,37   | 132,53   | 0        | 136,3   | 131,32  | 4,98    | 5,152      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4162,9   | 3932,1   | 0        | 4036,59 | 3894,67 | 141,92  | 156,607    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,64    | 44,86    | 38,77    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24.11.2021 | 77710,58 | 72717,12 | 1,01     | 75659,14 | 71901,27 | 3757,87 | 2141,007   | 15490    | 0        |
| 22.12.2021 | 81873,5  | 76649,23 | 1,01     | 79695,73 | 75795,94 | 3899,79 | 2297,614   | 16186    | 0        |
| Итого:     | 4162,92  | 3932,11  | 0        | 4036,59  | 3894,67  | 141,92  | 156,607    | 696      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкorr = Qi<br>Траб x Tнш                                                                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



000\*УПРАВЛЕНИЕ  
ИНСПЕКТОР С.Н. Б.ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр.Краснопольский 5-в  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 89,09    | 47,84    | 41,25    | 151,43   | 146,2    | 0        | 146,32  | 144,63  | 1,69    | 6,041      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,69    | 50,78    | 42,91    | 158,03   | 152,11   | 0,01     | 152,21  | 150,26  | 1,95    | 6,537      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,67    | 46,73    | 42,94    | 137,24   | 132,4    | 0        | 132,56  | 131,03  | 1,53    | 5,692      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,58    | 43,38    | 40,2     | 133,2    | 129,2    | 0        | 129,19  | 128,05  | 1,14    | 5,191      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,5     | 43,62    | 40,88    | 145,41   | 140,98   | 0        | 140,92  | 139,7   | 1,22    | 5,761      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,98    | 44,39    | 39,59    | 135,42   | 131,37   | 0        | 131,29  | 130,17  | 1,12    | 5,196      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,41    | 42,42    | 37,99    | 127,31   | 123,8    | 0        | 123,7   | 122,76  | 0,94    | 4,696      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,94    | 42,41    | 38,53    | 126,32   | 122,85   | 0        | 122,73  | 121,84  | 0,89    | 4,726      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,31    | 41,25    | 41,06    | 115,01   | 111,54   | 0        | 111,65  | 110,65  | 1       | 4,583      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,63    | 44,19    | 37,44    | 137,08   | 132,99   | 0        | 133,12  | 131,78  | 1,34    | 4,983      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,22    | 41,09    | 40,13    | 117,1    | 113,58   | 0,01     | 113,72  | 112,66  | 1,06    | 4,562      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,07    | 39,91    | 41,16    | 115,98   | 112,46   | 0        | 112,64  | 111,62  | 1,02    | 4,633      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 83,17    | 45,3     | 37,87    | 148,62   | 143,99   | 0        | 144,17  | 142,59  | 1,58    | 5,46       | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,87    | 53,33    | 38,54    | 191,85   | 185,25   | 0        | 185,03  | 182,76  | 2,27    | 7,137      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,64    | 52,27    | 40,37    | 174,59   | 168,37   | 0,02     | 168,27  | 166,21  | 2,06    | 6,802      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,89    | 47,1     | 40,79    | 151,53   | 146,51   | 0        | 146,51  | 145     | 1,51    | 5,979      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 89,2     | 49,67    | 39,53    | 164,53   | 158,94   | 0        | 158,96  | 157,12  | 1,84    | 6,287      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 89,05    | 48,32    | 40,73    | 160,74   | 155,1    | 0        | 155,33  | 153,42  | 1,91    | 6,327      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 89,08    | 49,26    | 39,82    | 176,65   | 170,39   | 0        | 170,67  | 168,45  | 2,22    | 6,801      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,95    | 48,41    | 40,54    | 158,97   | 153,27   | 0        | 153,59  | 151,59  | 2       | 6,228      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,49    | 45,01    | 39,48    | 142,91   | 138,09   | 0,01     | 138,53  | 136,81  | 1,72    | 5,468      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,69    | 44,43    | 37,26    | 142,98   | 138,45   | 0        | 138,84  | 137,17  | 1,67    | 5,169      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,26    | 43,73    | 37,53    | 141,81   | 137,35   | 0        | 137,74  | 136,1   | 1,64    | 5,167      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,78    | 46,03    | 35,75    | 154,2    | 149,44   | 0        | 149,73  | 147,97  | 1,76    | 5,349      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 82,11    | 44,66    | 37,45    | 144,29   | 139,88   | 0        | 140,08  | 138,59  | 1,49    | 5,245      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,5     | 43,86    | 38,64    | 144,47   | 139,94   | 0,01     | 140,17  | 138,66  | 1,51    | 5,415      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,53    | 45,34    | 37,19    | 140,26   | 135,82   | 0        | 136,13  | 134,51  | 1,62    | 5,061      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,78    | 44,1     | 37,68    | 137,96   | 133,49   | 0        | 133,93  | 132,28  | 1,65    | 5,045      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,37    | 44,18    | 39,19    | 128,85   | 124,52   | 0        | 124,97  | 123,4   | 1,57    | 4,899      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4204,7   | 4068,2   | 0,06     | 4072,7  | 4027,78 | 44,92   | 160,44     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 85,01    | 45,62    | 39,39    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21-24 | 74680,61 | 73503,13 | 616,86   | 72609,09 | 72658,93 | -49,84  | 2161,729   | 15488    | 0        |
| 22/12/21-24 | 78885,35 | 77571,41 | 616,92   | 76681,79 | 76686,71 | -4,92   | 2322,169   | 16184    | 0        |
| Итого:      | 4204,74  | 4068,28  | 0,06     | 4072,7   | 4027,78  | 44,92   | 160,44     | 696      | 0        |

Представитель абонента,  
Директор ООО "Парк-Сервис"

*Е.А. Просяникова*  
Подпись  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

*Л.А. Болтачева*  
Подпись  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЬСКОЕ ТЕПЛО»  
Инспектор С.А. Б.ЭР  
Болтачева Л.А.  
07.10.2021г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкorr = Qi<br>Траб x Тнш                                                                     | 0 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,67    | 49,09    | 38,58    | 115,29   | 110,07   | 0,01     | 111,51  | 108,85  | 2,66    | 4,305      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,21    | 51,92    | 40,29    | 118,43   | 112,81   | 0,02     | 114,17  | 111,39  | 2,78    | 4,603      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,12    | 47,07    | 41,05    | 101,78   | 96,86    | 0,02     | 98,39   | 95,81   | 2,58    | 4,042      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,25    | 45,23    | 37,02    | 101,86   | 97,17    | 0,01     | 98,86   | 96,26   | 2,6     | 3,659      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,23    | 46,08    | 37,15    | 111,07   | 105,77   | 0,01     | 107,77  | 104,7   | 3,07    | 4,004      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,68    | 45,64    | 37,04    | 103,12   | 98,25    | 0,02     | 100,07  | 97,29   | 2,78    | 3,705      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,15    | 44,66    | 34,49    | 98,19    | 93,73    | 0,02     | 95,51   | 92,85   | 2,66    | 3,293      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,61    | 43,77    | 35,84    | 95,85    | 91,32    | 0,01     | 93,21   | 90,53   | 2,68    | 3,339      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 80,84    | 42,75    | 38,09    | 88,94    | 84,74    | 0,02     | 86,42   | 84,02   | 2,4     | 3,289      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,39    | 46,01    | 34,38    | 106,47   | 101,74   | 0,01     | 103,46  | 100,73  | 2,73    | 3,555      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 79,86    | 43,4     | 36,46    | 93,56    | 89,33    | 0,02     | 90,95   | 88,5    | 2,45    | 3,315      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,75    | 41,93    | 37,82    | 92,19    | 87,95    | 0,01     | 89,65   | 87,21   | 2,44    | 3,391      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,89    | 46,34    | 35,55    | 112,5    | 107,46   | 0,01     | 109,23  | 106,35  | 2,88    | 3,882      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,56    | 54,91    | 35,65    | 140,32   | 133,54   | 0,01     | 135,4   | 131,66  | 3,74    | 4,833      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,38    | 53,52    | 37,86    | 128,67   | 122,26   | 0,02     | 124,11  | 120,62  | 3,49    | 4,702      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,56    | 47,7     | 38,86    | 110,39   | 105,04   | 0,02     | 106,85  | 103,92  | 2,93    | 4,153      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,87    | 50,93    | 36,94    | 122,27   | 116,36   | 0,01     | 118,24  | 114,97  | 3,27    | 4,371      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,72    | 48,95    | 38,77    | 118,95   | 113,14   | 0,01     | 115,03  | 111,85  | 3,18    | 4,464      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,89    | 51,68    | 36,21    | 133,62   | 127,14   | 0,02     | 129,2   | 125,54  | 3,66    | 4,682      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,66    | 49,17    | 38,49    | 119,27   | 113,4    | 0,01     | 115,33  | 112,12  | 3,21    | 4,443      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,22    | 45,97    | 37,25    | 109,25   | 103,99   | 0,01     | 105,97  | 102,98  | 2,99    | 3,948      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,46    | 45,87    | 34,59    | 111,23   | 105,99   | 0,02     | 108,07  | 104,96  | 3,11    | 3,736      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,06    | 45,5     | 34,56    | 111,68   | 106,54   | 0,01     | 108,59  | 105,49  | 3,1     | 3,751      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,62    | 47,4     | 33,22    | 118,1    | 112,76   | 0,01     | 114,73  | 111,6   | 3,13    | 3,808      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,84    | 45,89    | 34,95    | 110,89   | 105,83   | 0,01     | 107,75  | 104,78  | 2,97    | 3,764      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,26    | 45,75    | 35,51    | 110,2    | 105,18   | 0,02     | 107,07  | 104,13  | 2,94    | 3,801      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,25    | 46,82    | 34,43    | 110,26   | 105,26   | 0,01     | 107,09  | 104,18  | 2,91    | 3,687      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,53    | 45,51    | 35,02    | 103,94   | 99,18    | 0,01     | 101,03  | 98,23   | 2,8     | 3,536      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,84    | 45,46    | 36,38    | 100,61   | 95,92    | 0,01     | 97,66   | 95      | 2,66    | 3,552      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3198,9   | 3048,7   | 0,4      | 3101,32 | 3016,52 | 84,8    | 113,613    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,7     | 47,06    | 36,63    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23.11.21г. | 48970,42 | 52944,68 | 4,16     | 47620,68 | 52376,72 | -4756,04 | 1473,855   | 15488    | 0        |
| 24.12.21г. | 52169,32 | 55993,41 | 4,56     | 50722    | 55393,24 | -4671,24 | 1587,468   | 16184    | 0        |
| Итого:     | 3198,9   | 3048,73  | 0,4      | 3101,32  | 3016,52  | 84,8     | 113,613    | 696      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*  
Ф.И.О. *Е.А. Просяникова*



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О. *Л.А. Болтачева*

000 «УралЭнергоСбыт»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

000 «УралЭнергоСбыт»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x5842

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,71    | 50,44    | 37,27    | 105,28   | 101,97   | 0        | 101,84  | 100,76  | 1,08    | 3,799      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,3     | 52,33    | 39,97    | 107,61   | 103,84   | 0        | 103,75  | 102,51  | 1,24    | 4,152      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,5     | 49,11    | 39,39    | 94,33    | 91,33    | 0        | 91,17   | 90,3    | 0,87    | 3,592      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,37    | 46,37    | 36       | 93,66    | 91,13    | 0        | 90,9    | 90,22   | 0,68    | 3,273      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,33    | 47,21    | 36,12    | 100,45   | 97,68    | 0        | 97,41   | 96,68   | 0,73    | 3,519      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,83    | 47,45    | 35,38    | 96,77    | 94,09    | 0        | 93,9    | 93,1    | 0,8     | 3,32       | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,37    | 46,1     | 33,27    | 96,53    | 93,99    | 0        | 93,87   | 93,06   | 0,81    | 3,122      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,82    | 45,37    | 34,45    | 93,32    | 90,8     | 0        | 90,73   | 89,93   | 0,8     | 3,124      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,03    | 43,98    | 37,05    | 85,21    | 82,76    | 0        | 82,79   | 81,98   | 0,81    | 3,067      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,52    | 46,75    | 33,77    | 99,24    | 96,52    | 0        | 96,46   | 95,52   | 0,94    | 3,259      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,02    | 44,91    | 35,11    | 88,99    | 86,58    | 0        | 86,51   | 85,74   | 0,77    | 3,035      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,95    | 43,88    | 36,07    | 87,88    | 85,46    | 0,01     | 85,43   | 84,71   | 0,72    | 3,082      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,02    | 48,35    | 33,67    | 106,64   | 103,63   | 0        | 103,54  | 102,49  | 1,05    | 3,483      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,6     | 55,52    | 35,08    | 132,03   | 127,76   | 0        | 127,44  | 125,93  | 1,51    | 4,473      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,5     | 54,06    | 37,44    | 118,37   | 114,44   | 0        | 114,19  | 112,89  | 1,3     | 4,28       | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,79    | 49,73    | 37,06    | 105,95   | 102,65   | 0        | 102,51  | 101,47  | 1,04    | 3,801      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,97    | 50,84    | 37,13    | 109,55   | 106,1    | 0        | 105,92  | 104,81  | 1,11    | 3,934      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,86    | 49,85    | 38,01    | 108,03   | 104,61   | 0        | 104,46  | 103,38  | 1,08    | 3,976      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,01    | 50,87    | 37,14    | 119,79   | 116,02   | 0        | 115,83  | 114,62  | 1,21    | 4,306      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,77    | 50,19    | 37,58    | 107,89   | 104,49   | 0        | 104,35  | 103,24  | 1,11    | 3,924      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,72    | 50,18    | 33,54    | 86,81    | 84,3     | 0        | 84,17   | 83,28   | 0,89    | 2,824      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,56    | 46,01    | 34,55    | 99,91    | 96,19    | 0        | 97,11   | 95,23   | 1,88    | 3,354      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,18    | 46,63    | 33,55    | 103,11   | 99,38    | 0        | 100,23  | 98,37   | 1,86    | 3,362      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,75    | 47,96    | 32,79    | 112,34   | 108,36   | 0        | 109,11  | 107,19  | 1,92    | 3,58       | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,01    | 47,08    | 33,93    | 105,57   | 101,84   | 0        | 102,55  | 100,79  | 1,76    | 3,477      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,44    | 46,36    | 35,08    | 104,98   | 101,2    | 0        | 101,99  | 100,16  | 1,83    | 3,579      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,4     | 46,94    | 34,46    | 103,28   | 99,51    | 0        | 100,31  | 98,49   | 1,82    | 3,455      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,75    | 46,26    | 34,49    | 98,6     | 95,01    | 0        | 95,75   | 94,03   | 1,72    | 3,3        | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,92    | 46,5     | 35,42    | 94,18    | 90,62    | 0        | 91,44   | 89,71   | 1,73    | 3,238      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2966,3   | 2872,2   | 0,01     | 2875,66 | 2840,59 | 35,07   | 102,69     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,86    | 48,18    | 35,68    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 52927,42 | 51456,84 | 1,76     | 51515,34 | 50826,47 | 688,87  | 1360,885   | 15589    | 0        |
| 22/12/21г. | 55893,72 | 54329,1  | 1,77     | 54391    | 53667,06 | 723,94  | 1463,575   | 16285    | 0        |
| Итого:     | 2966,3   | 2872,26  | 0,01     | 2875,66  | 2840,59  | 35,07   | 102,69     | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О. «Парк-сервис»  
Для документов  
ИНН 7448199350  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор С.И. Б.ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 7-а  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-65  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Tхв = 0.00 °C  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х14С5 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,8     | 48,93    | 39,87    | 121,05   | 118,28   | 0,04     | 116,99  | 116,94  | 0,05    | 4,664      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,34    | 51,54    | 41,8     | 124,29   | 121,11   | 0,05     | 119,74  | 119,59  | 0,15    | 5,014      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,1     | 47,17    | 41,93    | 108,06   | 105,42   | 0,06     | 104,4   | 104,29  | 0,11    | 4,377      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,33    | 44,39    | 38,94    | 108,77   | 106,47   | 0,05     | 105,52  | 105,49  | 0,03    | 4,105      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,19    | 45,97    | 38,22    | 117,58   | 115,13   | 0,05     | 113,97  | 113,98  | -0,01   | 4,355      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,72    | 45,59    | 38,13    | 110,44   | 108,16   | 0,05     | 107,06  | 107,12  | -0,06   | 4,084      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,15    | 43,87    | 36,28    | 106,29   | 104,28   | 0,05     | 103,3   | 103,34  | -0,04   | 3,745      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,68    | 43,74    | 36,94    | 102,18   | 100,22   | 0,05     | 99,29   | 99,32   | -0,03   | 3,665      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,16    | 43,49    | 38,67    | 97,42    | 95,41    | 0,05     | 94,61   | 94,58   | 0,03    | 3,658      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,36    | 45,25    | 36,11    | 112,98   | 110,83   | 0,05     | 109,73  | 109,77  | -0,04   | 3,962      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,01    | 43,14    | 37,87    | 101,23   | 99,23    | 0,05     | 98,34   | 98,38   | -0,04   | 3,721      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,94    | 42,66    | 38,28    | 99,14    | 97,16    | 0,04     | 96,3    | 96,33   | -0,03   | 3,684      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,92    | 46,85    | 36,07    | 120,74   | 118,39   | 0,04     | 117,14  | 117,17  | -0,03   | 4,225      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,5     | 55,22    | 36,28    | 148,47   | 145,24   | 0,05     | 143,2   | 143,17  | 0,03    | 5,202      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,23    | 52,76    | 39,47    | 133,93   | 130,74   | 0,06     | 129,14  | 129,02  | 0,12    | 5,103      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,54    | 47,52    | 40,02    | 115,66   | 112,99   | 0,05     | 111,87  | 111,81  | 0,06    | 4,478      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,85    | 49,54    | 39,31    | 125,29   | 122,41   | 0,05     | 121,09  | 121,02  | 0,07    | 4,759      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,7     | 49,57    | 39,13    | 124,11   | 121,27   | 0,05     | 119,93  | 119,86  | 0,07    | 4,693      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,71    | 51,18    | 37,53    | 141,04   | 137,97   | 0,06     | 136,32  | 136,27  | 0,05    | 5,119      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,6     | 49,7     | 38,9     | 126,1    | 123,24   | 0,05     | 121,87  | 121,82  | 0,05    | 4,745      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,1     | 46,63    | 37,47    | 115,23   | 112,82   | 0,07     | 111,68  | 111,66  | 0,02    | 4,185      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,41    | 45,31    | 36,1     | 116,11   | 113,87   | 0,04     | 112,75  | 112,77  | -0,02   | 4,071      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,01    | 45,57    | 35,44    | 116,94   | 114,75   | 0,05     | 113,6   | 113,64  | -0,04   | 4,025      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,47    | 46,67    | 34,8     | 123,9    | 121,64   | 0,05     | 120,37  | 120,41  | -0,04   | 4,187      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,86    | 45,77    | 36,09    | 117,89   | 115,64   | 0,06     | 114,47  | 114,52  | -0,05   | 4,13       | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,22    | 45,63    | 36,59    | 116,74   | 114,47   | 0,05     | 113,32  | 113,36  | -0,04   | 4,148      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,27    | 46,78    | 35,49    | 116,16   | 113,96   | 0,05     | 112,77  | 112,79  | -0,02   | 4,002      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,48    | 45,1     | 36,38    | 110,42   | 108,32   | 0,06     | 107,26  | 107,28  | -0,02   | 3,902      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 83,23    | 45,44    | 37,79    | 106,45   | 104,28   | 0,04     | 103,26  | 103,24  | 0,02    | 3,901      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3384,6   | 3313,7   | 1,47     | 3279,29 | 3278,94 | 0,35    | 123,909    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,72    | 46,93    | 37,78    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24.11.2021 | 42089,47 | 40339,79 | 10,72    | 40901,13 | 39840,44 | 1060,69 | 1176,431   | 15252    | 0        |
| 24.12.2021 | 45474,08 | 43653,49 | 12,19    | 44180,42 | 43119,38 | 1061,04 | 1300,34    | 15948    | 0        |
| Итого:     | 3384,61  | 3313,7   | 1,47     | 3279,29  | 3278,94  | 0,35    | 123,909    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Qконтр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0,000 |

000\*УПРАВЛЕНИЕ  
ИНСПЕКТОР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6756

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,63    | 49,52    | 38,11    | 52,25    | 50,16    | 0        | 50,56   | 49,58   | 0,98    | 1,928      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,12    | 51,46    | 40,66    | 50,48    | 48,47    | 0        | 48,66   | 47,88   | 0,78    | 1,98       | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,12    | 48,06    | 40,06    | 45,82    | 43,98    | 0        | 44,33   | 43,49   | 0,84    | 1,775      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,39    | 45,91    | 36,48    | 48,54    | 46,6     | 0,01     | 47,11   | 46,12   | 0,99    | 1,715      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,26    | 46,84    | 36,42    | 49,98    | 47,98    | 0        | 48,49   | 47,5    | 0,99    | 1,768      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,78    | 47,41    | 35,37    | 47,35    | 45,45    | 0        | 45,95   | 44,97   | 0,98    | 1,623      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,3     | 46,58    | 32,72    | 47,47    | 45,57    | 0        | 46,16   | 45,09   | 1,07    | 1,512      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,79    | 46,63    | 33,16    | 47,07    | 45,19    | 0        | 45,79   | 44,71   | 1,08    | 1,518      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,14    | 46,23    | 34,91    | 44,1     | 42,34    | 0        | 42,86   | 41,87   | 0,99    | 1,497      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,48    | 47,43    | 33,05    | 49,12    | 47,16    | 0        | 47,73   | 46,67   | 1,06    | 1,577      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,05    | 46,36    | 33,69    | 47,06    | 45,17    | 0        | 45,76   | 44,69   | 1,07    | 1,541      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,02    | 45,53    | 34,49    | 45,97    | 44,13    | 0        | 44,67   | 43,65   | 1,02    | 1,539      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,85    | 47,93    | 33,92    | 50,16    | 48,16    | 0        | 48,72   | 47,67   | 1,05    | 1,65       | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,43    | 50,64    | 39,79    | 53,5     | 51,36    | 0        | 51,62   | 50,74   | 0,88    | 2,053      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,11    | 50,95    | 40,16    | 52,75    | 50,64    | 0        | 50,89   | 50,04   | 0,85    | 2,046      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,63    | 48,23    | 38,4     | 50,33    | 48,32    | 0        | 48,7    | 47,79   | 0,91    | 1,872      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,82    | 50,05    | 37,77    | 53,46    | 51,31    | 0        | 51,69   | 50,72   | 0,97    | 1,956      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,72    | 48,55    | 39,17    | 52,89    | 50,78    | 0        | 51,14   | 50,23   | 0,91    | 2,004      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,73    | 49,19    | 38,54    | 54,94    | 52,74    | 0        | 53,11   | 52,15   | 0,96    | 2,047      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,6     | 49,62    | 37,98    | 52,15    | 50,07    | 0        | 50,44   | 49,49   | 0,95    | 1,917      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,24    | 47,06    | 36,18    | 50,01    | 48       | 0        | 48,49   | 47,52   | 0,97    | 1,753      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,57    | 47,76    | 32,81    | 52,53    | 50,43    | 0        | 51,06   | 49,91   | 1,15    | 1,675      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,14    | 47,42    | 32,72    | 51,7     | 49,64    | 0        | 50,23   | 49,14   | 1,09    | 1,641      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,67    | 48,95    | 31,72    | 55,5     | 53,27    | 0        | 53,9    | 52,69   | 1,21    | 1,709      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,94    | 47,55    | 33,39    | 52,34    | 50,25    | 0        | 50,85   | 49,72   | 1,13    | 1,697      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,38    | 47,7     | 33,68    | 53,12    | 51       | 0        | 51,62   | 50,47   | 1,15    | 1,739      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,39    | 47,52    | 33,87    | 51,93    | 49,85    | 0        | 50,42   | 49,34   | 1,08    | 1,71       | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,67    | 47,61    | 33,06    | 49,39    | 47,41    | 0        | 47,95   | 46,93   | 1,02    | 1,585      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,96    | 47,37    | 34,59    | 47,51    | 45,62    | 0        | 46,15   | 45,14   | 1,01    | 1,593      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1459,4   | 1401     | 0,01     | 1415,05 | 1385,91 | 29,14   | 50,62      | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,75    | 48       | 35,75    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата              | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23/11/21-24/11/21 | 39799,51 | 45917,11 | 0,57     | 38709,49 | 45340,89 | -6631,4  | 1017,883   | 19524    | 0        |
| 24/12/21-24/12/21 | 41258,93 | 47318,16 | 0,58     | 40124,54 | 46726,8  | -6602,26 | 1068,503   | 20220    | 0        |
| Итого:            | 1459,42  | 1401,05  | 0,01     | 1415,05  | 1385,91  | 29,14    | 50,62      | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>

Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0



ООО «Уралэнергосбыт»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,37    | 51,15    | 37,22    | 58,54    | 55,89    | 0        | 56,59   | 55,23   | 1,36    | 2,109      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,93    | 53,41    | 39,52    | 59,96    | 57,2     | 0        | 57,77   | 56,44   | 1,33    | 2,286      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,91    | 49,65    | 39,26    | 53,25    | 50,84    | 0        | 51,46   | 50,26   | 1,2     | 2,021      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,06    | 47,72    | 35,34    | 52,82    | 50,46    | 0        | 51,22   | 49,91   | 1,31    | 1,809      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,98    | 48,24    | 35,74    | 56,26    | 53,67    | 0        | 54,53   | 53,08   | 1,45    | 1,952      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,48    | 48,14    | 35,34    | 53,38    | 50,96    | 0        | 51,77   | 50,4    | 1,37    | 1,827      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,98    | 46,8     | 33,18    | 52,37    | 50,01    | 0        | 50,9    | 49,53   | 1,37    | 1,688      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,49    | 46,89    | 33,6     | 51,77    | 49,35    | 0        | 50,31   | 48,83   | 1,48    | 1,691      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,78    | 47       | 34,78    | 46,09    | 43,99    | 0        | 44,79   | 43,51   | 1,28    | 1,558      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,15    | 47,98    | 33,17    | 55,51    | 53,22    | 0        | 53,92   | 52,69   | 1,23    | 1,791      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,73    | 46,82    | 33,91    | 48,79    | 46,69    | 0        | 47,41   | 46,17   | 1,24    | 1,605      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,68    | 45,76    | 34,92    | 48,98    | 46,83    | 0        | 47,59   | 46,35   | 1,24    | 1,662      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,63    | 49,98    | 32,65    | 59,09    | 56,72    | 0        | 57,35   | 56,1    | 1,25    | 1,872      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,05    | 56,63    | 34,42    | 75,05    | 71,76    | 0        | 72,41   | 70,7    | 1,71    | 2,497      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,99    | 54,79    | 37,2     | 66,07    | 63,12    | 0        | 63,75   | 62,24   | 1,51    | 2,373      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,37    | 49,97    | 37,4     | 57,45    | 54,92    | 0        | 55,55   | 54,27   | 1,28    | 2,08       | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,58    | 52,16    | 36,42    | 63,31    | 60,5     | 0        | 61,22   | 59,71   | 1,51    | 2,231      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,42    | 51,73    | 36,69    | 60,98    | 58,26    | 0        | 58,95   | 57,55   | 1,4     | 2,165      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,52    | 53,03    | 35,49    | 68,73    | 65,65    | 0        | 66,43   | 64,76   | 1,67    | 2,359      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,36    | 50,86    | 37,5     | 61,28    | 58,49    | 0        | 59,25   | 57,78   | 1,47    | 2,224      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,93    | 48,44    | 35,49    | 54,41    | 52,08    | 0        | 52,77   | 51,53   | 1,24    | 1,875      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,22    | 48,26    | 32,96    | 57,13    | 54,73    | 0        | 55,47   | 54,15   | 1,32    | 1,827      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,79    | 48,64    | 32,15    | 57,43    | 55,06    | 0        | 55,83   | 54,46   | 1,37    | 1,796      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,31    | 49,92    | 31,39    | 62,74    | 60,09    | 0        | 60,92   | 59,4    | 1,52    | 1,915      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,6     | 48,89    | 32,71    | 58,62    | 55,92    | 0        | 56,91   | 55,29   | 1,62    | 1,863      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,04    | 47,89    | 34,15    | 59,51    | 56,73    | 0        | 57,76   | 56,12   | 1,64    | 1,974      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,05    | 49,07    | 32,98    | 58,7     | 55,96    | 0        | 56,95   | 55,31   | 1,64    | 1,878      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,38    | 48,04    | 33,34    | 55,82    | 53,19    | 0        | 54,19   | 52,63   | 1,56    | 1,807      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,71    | 48,13    | 34,58    | 53,45    | 50,89    | 0        | 51,87   | 50,36   | 1,51    | 1,795      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1667,4   | 1593,1   | 0        | 1615,84 | 1574,76 | 41,08   | 56,53      | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,46    | 49,51    | 34,94    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 40009,88 | 38465,14 | 3,81     | 38907,28 | 37966,7  | 940,58  | 1029,91    | 19525    | 0        |
| 22/12/21г. | 41677,37 | 40058,32 | 3,81     | 40523,12 | 39541,46 | 981,66  | 1086,44    | 20221    | 0        |
| Итого:     | 1667,49  | 1593,18  | 0        | 1615,84  | 1574,76  | 41,08   | 56,53      | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб х Тнш

0



ООО «УРАЛОЧЕРГОЗЕНТ»  
Инспектор С.А. Б.ЭР  
Болтачева Л.А.  
27 12 2021г

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ Т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ Т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9787

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,52    | 53,9     | 33,62    | 59,41    | 57,86    | 0        | 57,47   | 57,08   | 0,39    | 1,934      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,08    | 55,98    | 36,1     | 60,85    | 59,12    | 0,01     | 58,66   | 58,26   | 0,4     | 2,12       | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,28    | 53,35    | 34,93    | 54,03    | 52,63    | 0,01     | 52,23   | 51,91   | 0,32    | 1,824      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,32    | 51,25    | 31,07    | 55,01    | 53,78    | 0,01     | 53,38   | 53,11   | 0,27    | 1,659      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,22    | 51,43    | 31,79    | 58,31    | 56,95    | 0        | 56,54   | 56,27   | 0,27    | 1,797      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,74    | 51,45    | 31,29    | 54,97    | 53,73    | 0,01     | 53,36   | 53,05   | 0,31    | 1,669      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,28    | 48,87    | 30,41    | 52,41    | 51,31    | 0,01     | 51      | 50,76   | 0,24    | 1,547      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,74    | 49,07    | 30,67    | 51,43    | 50,27    | 0        | 50      | 49,73   | 0,27    | 1,533      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,04    | 49,4     | 31,64    | 48,91    | 47,82    | 0,01     | 47,52   | 47,32   | 0,2     | 1,507      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,38    | 50,66    | 29,72    | 56,54    | 55,32    | 0        | 54,96   | 54,64   | 0,32    | 1,636      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,01    | 49,59    | 30,42    | 50,04    | 48,97    | 0,01     | 48,64   | 48,42   | 0,22    | 1,482      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,94    | 48,2     | 31,74    | 50,43    | 49,33    | 0,01     | 49,03   | 48,85   | 0,18    | 1,554      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,82    | 51,91    | 29,91    | 60,29    | 58,92    | 0        | 58,56   | 58,19   | 0,37    | 1,752      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,12    | 58,66    | 31,46    | 73,68    | 71,71    | 0,01     | 71,14   | 70,56   | 0,58    | 2,239      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,19    | 57,23    | 33,96    | 67,08    | 65,23    | 0,01     | 64,71   | 64,21   | 0,5     | 2,201      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,67    | 54,66    | 32,01    | 62,89    | 61,32    | 0,01     | 60,92   | 60,5    | 0,42    | 1,952      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,79    | 55,67    | 32,12    | 66,95    | 65,26    | 0        | 64,73   | 64,31   | 0,42    | 2,081      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,69    | 56,48    | 31,21    | 66,31    | 64,67    | 0        | 64,14   | 63,74   | 0,4     | 2,003      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,78    | 57,6     | 30,18    | 73,69    | 71,91    | 0        | 71,26   | 70,81   | 0,45    | 2,154      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,62    | 54,7     | 32,92    | 66,02    | 64,35    | 0,01     | 63,84   | 63,46   | 0,38    | 2,102      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,22    | 51,87    | 31,35    | 58,21    | 56,87    | 0        | 56,46   | 56,14   | 0,32    | 1,773      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,51    | 50,48    | 30,03    | 62,36    | 60,98    | 0        | 60,61   | 60,24   | 0,37    | 1,819      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,09    | 51,53    | 28,56    | 61,72    | 60,39    | 0,01     | 59,96   | 59,65   | 0,31    | 1,713      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,56    | 52,5     | 28,06    | 66,17    | 64,72    | 0        | 64,32   | 63,89   | 0,43    | 1,803      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,84    | 51,54    | 29,3     | 61,68    | 60,28    | 0        | 59,96   | 59,53   | 0,43    | 1,755      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,31    | 52,14    | 29,17    | 61,32    | 59,95    | 0        | 59,55   | 59,23   | 0,32    | 1,737      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,3     | 51,66    | 29,64    | 61,89    | 60,46    | 0        | 60,13   | 59,73   | 0,4     | 1,784      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,68    | 51,99    | 28,69    | 59,33    | 58,02    | 0,01     | 57,65   | 57,29   | 0,36    | 1,652      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,83    | 51,43    | 30,4     | 57,26    | 55,92    | 0        | 55,6    | 55,23   | 0,37    | 1,689      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1739,1   | 1698     | 0,14     | 1686,33 | 1676,11 | 10,22   | 52,471     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,7     | 52,59    | 31,11    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата      | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г | 36856,71 | 35208,63 | 3,1      | 35858,05 | 34760,82 | 1097,23 | 940,699    | 19479    | 0        |
| 22/12/21г | 38595,9  | 36906,68 | 3,24     | 37544,38 | 36436,93 | 1107,45 | 993,17     | 20175    | 0        |
| Итого:    | 1739,19  | 1698,05  | 0,14     | 1686,33  | 1676,11  | 10,22   | 52,471     | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЛТ»  
Инспектор СГП БЭР  
Болтачева Л.А.  
97 19 00017

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкorr = Qi<br>Траб x Тнш                                                                     | 0 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр Краснополяский 13  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,09    | 46,91    | 41,18    | 190,59   | 182,74   | 0,01     | 184,28  | 180,86  | 3,42    | 7,592      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,73    | 48,78    | 43,95    | 193,29   | 184,85   | 0,01     | 186,28  | 182,78  | 3,5     | 8,19       | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,83    | 48,25    | 40,58    | 196,21   | 188,1    | 0        | 189,62  | 186,03  | 3,59    | 7,697      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,88    | 46,1     | 36,78    | 198,8    | 191,07   | 0,01     | 192,9   | 189,14  | 3,76    | 7,093      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,79    | 45,16    | 38,63    | 198,68   | 190,71   | 0        | 192,64  | 188,88  | 3,76    | 7,444      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,33    | 45,9     | 37,43    | 194,12   | 186,61   | 0,01     | 188,29  | 184,76  | 3,53    | 7,046      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,84    | 44,4     | 35,44    | 186,95   | 180,1    | 0,01     | 181,76  | 178,46  | 3,3     | 6,439      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,31    | 44,47    | 35,84    | 185,86   | 178,92   | 0        | 180,65  | 177,23  | 3,42    | 6,475      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,59    | 42,47    | 39,12    | 160,21   | 154,09   | 0,01     | 155,59  | 152,79  | 2,8     | 6,085      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,9     | 44,06    | 36,84    | 181,62   | 174,99   | 0,01     | 176,43  | 173,4   | 3,03    | 6,498      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,56    | 43,07    | 37,49    | 174,37   | 167,87   | 0        | 169,45  | 166,42  | 3,03    | 6,351      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,5     | 41,71    | 38,79    | 164,85   | 158,64   | 0,01     | 160,21  | 157,34  | 2,87    | 6,214      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,29    | 44,29    | 38       | 182,41   | 175,29   | 0        | 177,04  | 173,67  | 3,37    | 6,726      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,88    | 49,22    | 41,66    | 210,4    | 201,52   | 0,01     | 203,04  | 199,24  | 3,8     | 8,463      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,79    | 49,97    | 41,82    | 221,63   | 211,99   | 0,01     | 213,74  | 209,49  | 4,25    | 8,948      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,26    | 48,45    | 38,81    | 219,97   | 211,16   | 0,02     | 212,79  | 208,82  | 3,97    | 8,262      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,37    | 49,03    | 39,34    | 224,65   | 215,52   | 0,01     | 217,16  | 213,08  | 4,08    | 8,545      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,27    | 49,24    | 39,03    | 224,01   | 214,94   | 0,01     | 216,56  | 212,49  | 4,07    | 8,455      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,34    | 49,81    | 38,53    | 242,63   | 232,55   | 0,01     | 234,54  | 229,84  | 4,7     | 9,043      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,23    | 48,72    | 39,51    | 217,65   | 208,78   | 0,01     | 210,43  | 206,46  | 3,97    | 8,318      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,83    | 46,78    | 37,05    | 211,05   | 202,87   | 0        | 204,67  | 200,79  | 3,88    | 7,581      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,04    | 45,47    | 35,57    | 204,76   | 197,16   | 0,01     | 198,91  | 195,21  | 3,7     | 7,073      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,59    | 45,26    | 35,33    | 199,77   | 192,42   | 0,01     | 194,11  | 190,57  | 3,54    | 6,857      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,06    | 46,15    | 34,91    | 207,91   | 200,27   | 0        | 201,99  | 198,29  | 3,7     | 7,046      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,34    | 45,55    | 35,79    | 201,01   | 193,53   | 0,01     | 195,22  | 191,66  | 3,56    | 6,983      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,81    | 44,69    | 37,12    | 199,78   | 192,21   | 0,01     | 193,99  | 190,43  | 3,56    | 7,199      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,83    | 45,72    | 36,11    | 201,66   | 194,18   | 0        | 195,79  | 192,26  | 3,53    | 7,068      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,22    | 45,42    | 35,8     | 201,9    | 194,42   | 0,01     | 196,1   | 192,51  | 3,59    | 7,017      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,18    | 44,02    | 38,16    | 183,44   | 176,48   | 0,01     | 178,07  | 174,89  | 3,18    | 6,791      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5780,1   | 5553,9   | 0,22     | 5602,25 | 5497,79 | 104,46  | 213,499    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,26    | 46,17    | 38,09    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 24.11.2021г. | 10234,44 | 9869,11  | 1,21     | 9950,87  | 9778,05  | 172,82  | 349,904    | 1621     | 0        |
| 22.12.2021г. | 16014,62 | 15423,09 | 1,43     | 15553,12 | 15275,84 | 277,28  | 563,403    | 2317     | 0        |
| Итого:       | 5780,18  | 5553,98  | 0,22     | 5602,25  | 5497,79  | 104,46  | 213,499    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*  
Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О. Л.А. Болтачева

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкорт = Qi<br>Траб х Тнш                                                                     | 0 |

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ4АД

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,29    | 51,37    | 35,92    | 129,44   | 125,57   | 0        | 125,21  | 124,01  | 1,2     | 4,496      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 91,82    | 52,68    | 39,14    | 126      | 121,73   | 0        | 121,5   | 120,17  | 1,33    | 4,761      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,09    | 51,24    | 36,85    | 124,76   | 120,78   | 0        | 120,62  | 119,32  | 1,3     | 4,445      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,09    | 48,92    | 33,17    | 125,26   | 121,82   | 0        | 121,63  | 120,48  | 1,15    | 4,035      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,02    | 48,79    | 34,23    | 130,58   | 127,09   | 0        | 126,66  | 125,66  | 1       | 4,335      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,57    | 49,41    | 33,16    | 128,34   | 124,98   | 0        | 124,56  | 123,55  | 1,01    | 4,129      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,15    | 48,13    | 31,02    | 124,68   | 121,63   | 0        | 121,26  | 120,31  | 0,95    | 3,76       | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,55    | 47,87    | 31,68    | 119,74   | 116,75   | 0        | 116,43  | 115,48  | 0,95    | 3,688      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 80,78    | 47,03    | 33,75    | 108,68   | 105,69   | 0        | 105,59  | 104,63  | 0,96    | 3,565      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,12    | 48,09    | 32,03    | 119,95   | 116,84   | 0        | 116,59  | 115,59  | 1       | 3,734      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 79,78    | 47,58    | 32,2     | 118,04   | 114,93   | 0        | 114,76  | 113,7   | 1,06    | 3,694      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,72    | 46,86    | 32,86    | 111,41   | 108,32   | 0        | 108,32  | 107,21  | 1,11    | 3,561      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,51    | 48,55    | 32,96    | 121,18   | 117,75   | 0        | 117,67  | 116,48  | 1,19    | 3,878      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,07    | 53,57    | 36,5     | 146,43   | 141,83   | 0        | 141,34  | 139,92  | 1,42    | 5,165      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 90,96    | 56,44    | 34,52    | 142,63   | 92,96    | 0        | 137,63  | 91,61   | 46,02   | 5,065      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,43    | 51,05    | 35,38    | 134,74   | 0        | 0        | 130,45  | 0       | 130,45  | 4,612      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,55    | 52,08    | 35,47    | 139,43   | 0        | 0        | 134,89  | 0       | 134,89  | 4,788      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,45    | 51,66    | 35,79    | 140,39   | 0        | 0        | 135,79  | 0       | 135,79  | 4,867      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,55    | 52,6     | 34,95    | 151,5    | 0        | 0        | 146,53  | 0       | 146,53  | 5,137      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,43    | 52,8     | 34,63    | 145,14   | 0        | 0        | 140,38  | 0       | 140,38  | 4,856      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,14    | 50,9     | 32,24    | 139,43   | 0        | 0        | 135,28  | 0       | 135,28  | 4,373      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,29    | 49,31    | 30,98    | 135,87   | 0        | 0        | 132,05  | 0       | 132,05  | 4,092      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 79,82    | 48,87    | 30,95    | 135,13   | 0        | 0        | 131,37  | 0       | 131,37  | 4,071      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,27    | 49,59    | 30,68    | 137,75   | 0        | 0        | 133,89  | 0       | 133,89  | 4,103      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,54    | 48,45    | 32,09    | 131,87   | 0        | 0        | 128,14  | 0       | 128,14  | 4,117      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 80,99    | 48,8     | 32,19    | 130,18   | 0        | 0        | 126,5   | 0       | 126,5   | 4,077      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,01    | 48,98    | 32,03    | 132,58   | 0        | 0        | 128,8   | 0       | 128,8   | 4,13       | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,4     | 49,01    | 31,39    | 131,19   | 0        | 0        | 127,49  | 0       | 127,49  | 4,002      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,31    | 48,95    | 32,36    | 122,87   | 0        | 0        | 119,35  | 0       | 119,35  | 3,861      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3785,1   | 1778,6   | 0        | 3670,68 | 1758,12 | 1912,56 | 123,397    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,47    | 49,98    | 33,48    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 25981,39 | 25538,2  | 0        | 25381,87 | 25217,49 | 164,38  | 503,655    | 6154     | 1        |
| 22/12/21г. | 29766,58 | 27316,87 | 0        | 29052,55 | 26975,61 | 2076,94 | 627,052    | 6850     | 1        |
| Итого:     | 3785,19  | 1778,67  | 0        | 3670,68  | 1758,12  | 1912,56 | 123,397    | 696      | 0        |

3558

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Подпись Ф.И.О.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкорт = Qi<br>Траб x Tнш                                                                     | 0 |

ООО «Управляющие»  
Инспектор СГН 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,97    | 49,79    | 38,18    | 73,96    | 70,94    | 0        | 71,51   | 70,1    | 1,41    | 2,734      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,55    | 52,31    | 40,24    | 73,51    | 70,35    | 0        | 70,85   | 69,46   | 1,39    | 2,854      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,68    | 48,77    | 39,91    | 67,68    | 64,86    | 0        | 65,39   | 64,15   | 1,24    | 2,609      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,73    | 46,77    | 35,96    | 70,14    | 67,38    | 0,01     | 68,07   | 66,64   | 1,43    | 2,447      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,63    | 46,54    | 37,09    | 73,99    | 70,97    | 0        | 71,76   | 70,23   | 1,53    | 2,66       | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,17    | 46,71    | 36,46    | 69,85    | 67,08    | 0        | 67,77   | 66,4    | 1,37    | 2,471      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,65    | 45       | 34,65    | 67,73    | 65,13    | 0        | 65,87   | 64,47   | 1,4     | 2,282      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,15    | 45,23    | 34,92    | 68,13    | 65,47    | 0        | 66,25   | 64,86   | 1,39    | 2,313      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,48    | 44,08    | 37,4     | 61,19    | 58,78    | 0        | 59,45   | 58,23   | 1,22    | 2,222      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,79    | 46,96    | 33,83    | 70,79    | 68,14    | 0        | 68,78   | 67,4    | 1,38    | 2,325      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,42    | 44,79    | 35,63    | 63,93    | 61,51    | 0        | 62,13   | 60,93   | 1,2     | 2,215      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,35    | 43,33    | 37,02    | 64,07    | 61,6     | 0        | 62,25   | 61,1    | 1,15    | 2,304      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,24    | 48,14    | 34,1     | 76,38    | 73,48    | 0        | 74,13   | 72,67   | 1,46    | 2,528      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,52    | 55,73    | 34,79    | 91,15    | 87,48    | 0        | 87,97   | 86,23   | 1,74    | 3,064      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,61    | 53,07    | 38,54    | 82,27    | 78,82    | 0        | 79,36   | 77,79   | 1,57    | 3,063      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,03    | 49,58    | 37,45    | 75,83    | 72,77    | 0        | 73,37   | 71,96   | 1,41    | 2,751      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,2     | 50,82    | 37,38    | 79,76    | 76,49    | 0        | 77,11   | 75,59   | 1,52    | 2,885      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,05    | 50,03    | 38,02    | 78,94    | 75,69    | 0        | 76,34   | 74,82   | 1,52    | 2,904      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,12    | 51,2     | 36,92    | 85,75    | 82,23    | 0        | 82,89   | 81,22   | 1,67    | 3,061      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,01    | 50,12    | 37,89    | 77,6     | 74,4     | 0        | 75,02   | 73,51   | 1,51    | 2,843      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,58    | 47,62    | 35,96    | 72,87    | 70,02    | 0,01     | 70,68   | 69,26   | 1,42    | 2,543      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,85    | 46,96    | 33,89    | 74,73    | 71,87    | 0        | 72,59   | 71,13   | 1,46    | 2,46       | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,44    | 47,15    | 33,29    | 75,12    | 72,3     | 0,01     | 72,98   | 71,53   | 1,45    | 2,427      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,93    | 48,87    | 32,06    | 81,06    | 78       | 0        | 78,76   | 77,16   | 1,6     | 2,526      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,23    | 46,47    | 34,76    | 75,34    | 72,39    | 0        | 73,16   | 71,62   | 1,54    | 2,545      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,67    | 46,65    | 35,02    | 74,51    | 71,62    | 0        | 72,34   | 70,88   | 1,46    | 2,532      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,68    | 47,06    | 34,62    | 74,45    | 71,56    | 0        | 72,29   | 70,81   | 1,48    | 2,501      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,02    | 47,07    | 33,95    | 73,84    | 71,03    | 0,01     | 71,7    | 70,27   | 1,43    | 2,436      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,3     | 46,43    | 35,87    | 69,22    | 66,51    | 0        | 67,2    | 65,87   | 1,33    | 2,41       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2143,7   | 2058,8   | 0,04     | 2077,97 | 2036,29 | 41,68   | 74,915     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,1     | 48,04    | 36,06    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.11.21г. | 35685,71 | 34682,85 | 20,85    | 34715,45 | 34268,4  | 447,05  | 968,869    | 15251    | 0        |
| 22.12.21г. | 37829,5  | 36741,72 | 20,89    | 36793,42 | 36304,69 | 488,73  | 1043,784   | 15947    | 0        |
| Итого:     | 2143,79  | 2058,87  | 0,04     | 2077,97  | 2036,29  | 41,68   | 74,915     | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0,000 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»  
Инспектор С/И Б ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

по 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,9     | 50,91    | 36,99    | 107,36   | 115,31   | 0,01     | 103,83  | 113,93  | -10,1   | 3,843      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,59    | 51,51    | 41,08    | 107,62   | 112,01   | 0,01     | 103,76  | 110,59  | -6,83   | 4,264      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,07    | 51,05    | 38,02    | 98,69    | 107,63   | 0,02     | 95,36   | 106,31  | -10,95  | 3,627      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,83    | 50,44    | 32,39    | 101,21   | 114,83   | 0,01     | 98,23   | 113,46  | -15,23  | 3,182      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,75    | 50,31    | 33,44    | 107,96   | 119,11   | 0,01     | 104,7   | 117,7   | -13     | 3,499      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,35    | 50,62    | 32,73    | 98,36    | 112,54   | 0,01     | 95,4    | 111,21  | -15,81  | 3,124      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,72    | 50,85    | 28,87    | 97,37    | 112,82   | 0,03     | 94,66   | 111,49  | -16,83  | 2,738      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,28    | 50,72    | 29,56    | 93,42    | 110,42   | 0,03     | 90,8    | 109,08  | -18,28  | 2,686      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,58    | 50,56    | 31,02    | 83,43    | 103,43   | 0,03     | 81,03   | 102,21  | -21,18  | 2,524      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,92    | 50,66    | 30,26    | 103,68   | 117,32   | 0        | 100,75  | 115,9   | -15,15  | 3,05       | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,52    | 50,7     | 29,82    | 93,88    | 110,47   | 0,03     | 91,22   | 109,16  | -17,94  | 2,72       | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,53    | 50,08    | 30,45    | 90,61    | 108,36   | 0,03     | 88,06   | 107,09  | -19,03  | 2,692      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,26    | 50,77    | 31,49    | 101,33   | 115,84   | 0,01     | 98,37   | 114,43  | -16,06  | 3,105      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,44    | 52,46    | 37,98    | 121,51   | 126,61   | 0,01     | 117,29  | 124,99  | -7,7    | 4,45       | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,75    | 51,59    | 40,16    | 111,88   | 119,89   | 0,03     | 107,91  | 118,38  | -10,47  | 4,326      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,21    | 48,48    | 38,73    | 100,28   | 113,47   | 0,06     | 97,02   | 112,24  | -15,22  | 3,767      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,17    | 49,27    | 38,9     | 105,39   | 116,65   | 0,02     | 101,9   | 115,3   | -13,4   | 3,966      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,11    | 48,86    | 39,25    | 98,88    | 112,09   | 0,04     | 95,61   | 110,83  | -15,22  | 3,756      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,26    | 49,59    | 38,67    | 112,92   | 122,17   | 0,02     | 109,18  | 120,78  | -11,6   | 4,226      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,06    | 50,9     | 37,16    | 119,65   | 127,66   | 0,03     | 115,67  | 126,11  | -10,44  | 4,297      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,95    | 50,08    | 33,87    | 124,38   | 131,44   | 0,04     | 120,58  | 129,89  | -9,31   | 4,084      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,02    | 49,7     | 31,32    | 132,94   | 138,08   | 0,04     | 129,15  | 136,49  | -7,34   | 4,049      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,57    | 49,4     | 31,17    | 128,38   | 134,98   | 0,02     | 124,75  | 133,45  | -8,7    | 3,889      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,05    | 50,82    | 30,23    | 144,07   | 145,99   | 0,01     | 139,97  | 144,21  | -4,24   | 4,231      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,23    | 49,32    | 31,91    | 129,13   | 135,1    | 0,01     | 125,41  | 133,56  | -8,15   | 3,999      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,84    | 49,18    | 32,66    | 123,38   | 130,9    | 0,01     | 119,8   | 129,41  | -9,61   | 3,915      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,69    | 49,7     | 31,99    | 121,45   | 129,68   | 0,02     | 117,97  | 128,18  | -10,21  | 3,773      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,29    | 49,62    | 31,67    | 120,63   | 128,93   | 0,02     | 117,18  | 127,47  | -10,29  | 3,711      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,99    | 48,5     | 33,49    | 108,64   | 121,02   | 0,04     | 105,46  | 119,7   | -14,24  | 3,527      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3188,4   | 3494,7   | 0,65     | 3091,02 | 3453,55 | -362,53 | 105,02     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,2     | 50,22    | 33,97    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 36853,85 | 36613,86 | 5,35     | 35886,15 | 36102,23 | -216,08 | 783,955    | 7598     | 0        |
| 22/12/21г. | 40042,28 | 40108,61 | 6        | 38977,17 | 39555,78 | -578,61 | 888,975    | 8294     | 0        |
| Итого:     | 3188,43  | 3494,75  | 0,65     | 3091,02  | 3453,55  | -362,53 | 105,02     | 696      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Qкorr = Qi<br>Траб x Тнш                                                                     | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/ Е.А. Просянникова /  
Подпись Ф.И.О.

  
/Л.А. Болтачева/  
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРЛОЧЕГРОСНАБ»  
Инспектор СЧН БЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес:Бейвеля 54

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х302F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,17    | 47,49    | 40,68    | 142,33   | 138,72   | 0,01     | 137,57  | 137,25  | 0,32    | 5,596      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,85    | 50,47    | 42,38    | 147,45   | 143,37   | 0        | 142,09  | 141,67  | 0,42    | 6,028      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,45    | 46,34    | 43,11    | 124,39   | 121,02   | 0,02     | 120,16  | 119,81  | 0,35    | 5,183      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,02    | 44,16    | 38,86    | 126,48   | 123,53   | 0        | 122,69  | 122,4   | 0,29    | 4,77       | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,95    | 44,77    | 39,18    | 136,45   | 133,23   | 0        | 132,3   | 131,99  | 0,31    | 5,183      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,51    | 44,57    | 38,94    | 126,57   | 123,6    | 0,01     | 122,76  | 122,43  | 0,33    | 4,782      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,09    | 42,98    | 37,11    | 119,07   | 116,46   | 0,01     | 115,74  | 115,46  | 0,28    | 4,294      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,5     | 43,37    | 37,13    | 118,11   | 115,52   | 0        | 114,8   | 114,51  | 0,29    | 4,261      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,76    | 42,43    | 39,33    | 108,59   | 106,05   | 0        | 105,46  | 105,17  | 0,29    | 4,146      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,12    | 44,47    | 36,65    | 129,39   | 126,61   | 0,01     | 125,69  | 125,43  | 0,26    | 4,603      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,72    | 43,07    | 37,65    | 113      | 110,5    | 0,01     | 109,78  | 109,57  | 0,21    | 4,131      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,7     | 41,42    | 39,28    | 112,95   | 110,33   | 0        | 109,75  | 109,43  | 0,32    | 4,307      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,47    | 45,99    | 36,48    | 138,27   | 135,23   | 0        | 134,2   | 133,91  | 0,29    | 4,893      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,7     | 53,9     | 36,8     | 180,66   | 176,22   | 0,01     | 174,35  | 173,85  | 0,5     | 6,423      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,01    | 51,81    | 40,2     | 154,1    | 149,94   | 0,01     | 148,59  | 148,05  | 0,54    | 5,981      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,42    | 47,02    | 40,4     | 137,4    | 133,87   | 0        | 132,91  | 132,46  | 0,45    | 5,372      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,4     | 48,53    | 39,87    | 145,98   | 142,21   | 0,01     | 141,12  | 140,63  | 0,49    | 5,628      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,37    | 48,52    | 39,85    | 147,08   | 143,28   | 0        | 142,17  | 141,7   | 0,47    | 5,669      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,5     | 48,96    | 39,54    | 158,12   | 154,03   | 0,01     | 152,82  | 152,29  | 0,53    | 6,046      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,33    | 47,7     | 40,63    | 141,2    | 137,48   | 0        | 136,5   | 136,05  | 0,45    | 5,547      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,21    | 45,45    | 38,76    | 131,48   | 128,25   | 0,01     | 127,45  | 127,02  | 0,43    | 4,937      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,19    | 44,89    | 36,3     | 136,45   | 133,42   | 0        | 132,53  | 132,16  | 0,37    | 4,807      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,74    | 45,06    | 35,68    | 134,19   | 131,3    | 0,01     | 130,37  | 130,06  | 0,31    | 4,647      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,24    | 46,76    | 34,48    | 146,56   | 143,52   | 0        | 142,35  | 142,03  | 0,32    | 4,906      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,46    | 45,2     | 36,26    | 135,08   | 132,14   | 0        | 131,17  | 130,89  | 0,28    | 4,756      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,03    | 44,95    | 37,08    | 138,84   | 135,72   | 0,02     | 134,79  | 134,44  | 0,35    | 4,994      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,91    | 45,37    | 36,54    | 134,5    | 131,5    | 0        | 130,61  | 130,24  | 0,37    | 4,77       | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,44    | 45       | 36,44    | 128,92   | 126,05   | 0,01     | 125,22  | 124,85  | 0,37    | 4,561      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,33    | 42,98    | 39,35    | 131,15   | 128,01   | 0        | 127,29  | 126,91  | 0,38    | 5,007      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3924,7   | 3831,1   | 0,16     | 3803,23 | 3792,66 | 10,57   | 146,228    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,43    | 45,98    | 38,44    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 23628,65 | 23431,28 | 17,94    | 23080,22 | 23166,04 | -85,82  | 528,76     | 5843     | 0        |
| 22/12/21г. | 27553,41 | 27262,39 | 18,1     | 26883,45 | 26958,7  | -75,25  | 674,988    | 6539     | 0        |
| Итого:     | 3924,76  | 3831,11  | 0,16     | 3803,23  | 3792,66  | 10,57   | 146,228    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0



ООО «УРАЛСЧЕТГАЗБИТ»  
Инспектор СЦА в ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес:Вейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,67    | 51,2     | 36,47    | 110,52   | 107,17   | 0        | 106,89  | 105,86  | 1,03    | 3,902      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,36    | 54,43    | 37,93    | 112,13   | 108,67   | 0        | 108,11  | 107,2   | 0,91    | 4,106      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,94    | 50,52    | 38,42    | 102,45   | 99,3     | 0        | 99,02   | 98,12   | 0,9     | 3,805      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,61    | 48,9     | 33,71    | 106,58   | 103,6    | 0        | 103,44  | 102,42  | 1,02    | 3,489      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,52    | 48,79    | 34,73    | 109,38   | 106,17   | 0        | 106,09  | 105,01  | 1,08    | 3,688      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,1     | 48,64    | 34,46    | 104,47   | 101,42   | 0,06     | 101,35  | 100,32  | 1,03    | 3,49       | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,71    | 48,25    | 31,46    | 103,98   | 101,13   | 0        | 101,07  | 100,01  | 1,06    | 3,18       | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,06    | 47,4     | 32,66    | 99,23    | 96,46    | 0        | 96,45   | 95,44   | 1,01    | 3,149      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,25    | 47,28    | 33,97    | 90,24    | 87,65    | 0        | 87,67   | 86,72   | 0,95    | 2,977      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,7     | 49,03    | 31,67    | 105,64   | 102,74   | 0        | 102,62  | 101,56  | 1,06    | 3,251      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,28    | 48,22    | 32,06    | 98,83    | 96,11    | 0        | 96,05   | 95,07   | 0,98    | 3,076      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,29    | 46,06    | 34,23    | 94,79    | 92,04    | 0        | 92,13   | 91,12   | 1,01    | 3,152      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,96    | 48,85    | 33,11    | 106,21   | 103,23   | 0        | 103,1   | 102,11  | 0,99    | 3,413      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,28    | 56,1     | 34,18    | 132,63   | 128,8    | 0        | 128,04  | 126,89  | 1,15    | 4,379      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,59    | 54,72    | 36,87    | 119,33   | 115,76   | 0        | 115,12  | 114,14  | 0,98    | 4,25       | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,99    | 50,23    | 36,76    | 109,8    | 106,59   | 0        | 106,23  | 105,34  | 0,89    | 3,909      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,92    | 51,61    | 36,31    | 112,91   | 109,61   | 0        | 109,18  | 108,24  | 0,94    | 3,965      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,93    | 51,71    | 36,22    | 114,63   | 111,28   | 0        | 110,84  | 109,9   | 0,94    | 4,018      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,13    | 53,27    | 34,86    | 128,75   | 125,09   | 0        | 124,49  | 123,44  | 1,05    | 4,344      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,93    | 52,65    | 35,28    | 118,41   | 115,03   | 0        | 114,49  | 113,53  | 0,96    | 4,041      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,82    | 50,27    | 33,55    | 109,92   | 106,93   | 0        | 106,6   | 105,67  | 0,93    | 3,577      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,76    | 48,66    | 32,1     | 111,04   | 108,14   | 0        | 107,91  | 106,94  | 0,97    | 3,464      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,31    | 48,88    | 31,43    | 108,58   | 105,76   | 0        | 105,56  | 104,57  | 0,99    | 3,316      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,82    | 49,61    | 31,21    | 113,98   | 110,95   | 0        | 110,74  | 109,64  | 1,1     | 3,455      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,99    | 48,44    | 32,55    | 108,45   | 105,48   | 0        | 105,35  | 104,28  | 1,07    | 3,429      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,6     | 48,17    | 33,43    | 108,43   | 105,41   | 0        | 105,31  | 104,26  | 1,05    | 3,52       | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,46    | 48,98    | 32,48    | 107,23   | 104,34   | 0        | 104,12  | 103,16  | 0,96    | 3,383      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81       | 48,77    | 32,23    | 103,89   | 101,11   | 0        | 100,95  | 99,99   | 0,96    | 3,254      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,66    | 48       | 33,66    | 99,28    | 96,54    | 0        | 96,37   | 95,48   | 0,89    | 3,245      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3151,7   | 3062,5   | 0,06     | 3055,29 | 3026,43 | 28,86   | 104,227    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,98    | 49,91    | 34,06    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата              | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21-24/11/21 | 21293,12 | 20972,93 | 0,16     | 20791,34 | 20721,99 | 69,35   | 454,698    | 6349     | 0        |
| 22/12/21-24/12/21 | 24444,83 | 24035,44 | 0,22     | 23846,63 | 23748,42 | 98,21   | 558,925    | 7045     | 0        |
| Итого:            | 3151,71  | 3062,51  | 0,06     | 3055,29  | 3026,43  | 28,86   | 104,227    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.ООО «УралЭнергоСбыт»  
Инспектор СЧН 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>ншт</sub>

0,000

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9A1E

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,71    | 51,56    | 36,15    | 112      | 108,68   | 0        | 108,32  | 107,31  | 1,01    | 3,918      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,35    | 53,88    | 38,47    | 111,84   | 108,3    | 0        | 107,8   | 106,83  | 0,97    | 4,151      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,85    | 50,28    | 38,57    | 100,03   | 96,95    | 0        | 96,67   | 95,81   | 0,86    | 3,728      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,61    | 47,89    | 34,72    | 104,17   | 101,36   | 0,01     | 101,1   | 100,3   | 0,8     | 3,509      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,56    | 48,63    | 34,93    | 113,68   | 110,57   | 0        | 110,26  | 109,32  | 0,94    | 3,851      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,11    | 47,99    | 35,12    | 106,55   | 103,59   | 0        | 103,38  | 102,5   | 0,88    | 3,629      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,71    | 46,83    | 32,88    | 101,12   | 98,48    | 0        | 98,29   | 97,47   | 0,82    | 3,231      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,06    | 46,28    | 33,78    | 99,51    | 96,84    | 0        | 96,73   | 95,83   | 0,9     | 3,266      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,24    | 45,64    | 35,6     | 90,2     | 87,6     | 0        | 87,64   | 86,78   | 0,86    | 3,118      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,71    | 47,17    | 33,54    | 105,15   | 102,31   | 0        | 102,18  | 101,24  | 0,94    | 3,424      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,27    | 46,31    | 33,96    | 96,16    | 93,56    | 0,01     | 93,45   | 92,64   | 0,81    | 3,172      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,28    | 44,56    | 35,72    | 94,87    | 92,23    | 0        | 92,21   | 91,36   | 0,85    | 3,292      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,06    | 48,73    | 33,33    | 110,32   | 107,37   | 0        | 107,11  | 106,16  | 0,95    | 3,568      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,38    | 56,6     | 33,78    | 140,53   | 136,29   | 0        | 135,65  | 134,27  | 1,38    | 4,587      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,66    | 55,08    | 36,58    | 128,03   | 123,84   | 0        | 123,48  | 122,09  | 1,39    | 4,523      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,05    | 50,4     | 36,65    | 113,59   | 109,91   | 0        | 109,9   | 108,6   | 1,3     | 4,028      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,02    | 52,08    | 35,94    | 119,75   | 115,9    | 0        | 115,82  | 114,45  | 1,37    | 4,163      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,01    | 52,17    | 35,84    | 123,3    | 119,36   | 0        | 119,23  | 117,88  | 1,35    | 4,275      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,19    | 53,85    | 34,34    | 136,35   | 132,19   | 0        | 131,84  | 130,39  | 1,45    | 4,533      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,99    | 53,2     | 34,79    | 123,35   | 119,62   | 0        | 119,29  | 118,04  | 1,25    | 4,153      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,87    | 49,84    | 34,03    | 114,05   | 110,78   | 0        | 110,57  | 109,48  | 1,09    | 3,763      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,82    | 48,6     | 32,22    | 114,45   | 111,34   | 0        | 111,23  | 110,1   | 1,13    | 3,581      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,36    | 48,02    | 32,34    | 111,68   | 108,65   | 0        | 108,55  | 107,49  | 1,06    | 3,509      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,85    | 49,81    | 31,04    | 115,26   | 112,24   | 0        | 112     | 110,94  | 1,06    | 3,474      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,04    | 48,42    | 32,62    | 110,17   | 107,21   | 0        | 107,04  | 105,99  | 1,05    | 3,492      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,61    | 47,52    | 34,09    | 109,32   | 106,23   | 0        | 106,16  | 105,12  | 1,04    | 3,621      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,49    | 48,41    | 33,08    | 108,53   | 105,52   | 0        | 105,43  | 104,37  | 1,06    | 3,486      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,01    | 48,03    | 32,98    | 104,7    | 101,77   | 0        | 101,73  | 100,68  | 1,05    | 3,356      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,75    | 47,73    | 34,02    | 100,26   | 97,33    | 0        | 97,34   | 96,26   | 1,08    | 3,31       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3218,9   | 3126     | 0,02     | 3120,4  | 3089,7  | 30,7    | 107,711    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,02    | 49,5     | 34,52    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата              | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21-24/11/21 | 17938,91 | 17470,68 | 0,12     | 17509,67 | 17282,45 | 227,22  | 442,551    | 6350     | 0        |
| 22/12/21-23/12/21 | 21157,83 | 20596,7  | 0,14     | 20630,07 | 20372,15 | 257,92  | 550,262    | 7046     | 0        |
| Итого:            | 3218,92  | 3126,02  | 0,02     | 3120,4   | 3089,7   | 30,7    | 107,711    | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянников  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб x Tнш

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор САЧ БЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес:Бейвеля 56

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,11    | 50,36    | 37,75    | 128,61   | 122,31   | 0        | 124,37  | 120,84  | 3,53    | 4,697      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 92,83    | 52,63    | 40,2     | 132,23   | 125,42   | 0        | 127,43  | 123,81  | 3,62    | 5,13       | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,45    | 49,29    | 40,16    | 115,61   | 109,78   | 0        | 111,69  | 108,55  | 3,14    | 4,487      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,98    | 47,03    | 35,95    | 120,38   | 114,7    | 0        | 116,79  | 113,49  | 3,3     | 4,198      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,92    | 48,3     | 35,62    | 126,53   | 120,53   | 0        | 122,69  | 119,21  | 3,48    | 4,371      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,49    | 48,12    | 35,37    | 121,11   | 115,42   | 0        | 117,47  | 114,17  | 3,3     | 4,151      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,08    | 46,46    | 33,62    | 114,97   | 109,75   | 0        | 111,76  | 108,6   | 3,16    | 3,757      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,47    | 47,12    | 33,35    | 115,2    | 109,98   | 0        | 111,93  | 108,84  | 3,09    | 3,731      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 81,68    | 45,71    | 35,97    | 104,86   | 99,97    | 0        | 101,83  | 98,94   | 2,89    | 3,661      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,09    | 47,98    | 33,11    | 124,65   | 118,98   | 0        | 121,1   | 117,71  | 3,39    | 4,009      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 80,68    | 45,49    | 35,19    | 111,03   | 105,89   | 0        | 107,89  | 104,84  | 3,05    | 3,797      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 80,63    | 44,97    | 35,66    | 101,82   | 97,11    | 0        | 98,93   | 96,17   | 2,76    | 3,525      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,41    | 47,96    | 34,45    | 127,12   | 121,22   | 0        | 123,35  | 119,91  | 3,44    | 4,251      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,72    | 55,04    | 35,68    | 162,01   | 153,99   | 0        | 156,38  | 151,83  | 4,55    | 5,585      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92       | 53,02    | 38,98    | 142,8    | 135,47   | 0        | 137,7   | 133,68  | 4,02    | 5,372      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,41    | 50,05    | 37,36    | 132,05   | 125,48   | 0        | 127,76  | 124,02  | 3,74    | 4,775      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,4     | 51,36    | 37,04    | 140,52   | 133,49   | 0        | 135,83  | 131,84  | 3,99    | 5,035      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,38    | 51,16    | 37,22    | 139,83   | 132,88   | 0        | 135,15  | 131,24  | 3,91    | 5,033      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,51    | 51,93    | 36,58    | 152,06   | 144,51   | 0        | 147     | 142,71  | 4,29    | 5,381      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,35    | 50,95    | 37,4     | 137,17   | 130,31   | 0        | 132,61  | 128,75  | 3,86    | 4,963      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,23    | 48,58    | 35,65    | 125,61   | 119,49   | 0        | 121,78  | 118,2   | 3,58    | 4,34       | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,17    | 47,94    | 33,23    | 133,22   | 126,97   | 0        | 129,38  | 125,6   | 3,78    | 4,297      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,71    | 48,03    | 32,68    | 130,82   | 124,81   | 0        | 127,11  | 123,51  | 3,6     | 4,152      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,23    | 49,32    | 31,91    | 142,82   | 136,34   | 0        | 138,7   | 134,8   | 3,9     | 4,426      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,42    | 48,89    | 32,53    | 133,94   | 127,79   | 0        | 130,09  | 126,34  | 3,75    | 4,233      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82       | 48,13    | 33,87    | 132,41   | 126,17   | 0        | 128,58  | 124,8   | 3,78    | 4,353      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,88    | 48,87    | 33,01    | 131,07   | 125      | 0        | 127,26  | 123,64  | 3,62    | 4,199      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,4     | 48,04    | 33,36    | 125,18   | 119,38   | 0        | 121,57  | 118,07  | 3,5     | 4,057      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,16    | 47,48    | 34,68    | 120,78   | 115,09   | 0        | 117,27  | 113,88  | 3,39    | 4,067      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3726,4   | 3548,2   | 0        | 3611,4  | 3507,99 | 103,41  | 128,033    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,4     | 48,97    | 35,43    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 44202,59 | 40086,38 | 0        | 42930,73 | 39534,4  | 3396,33 | 1124,222   | 8746     | 4        |
| 22/12/21г. | 47929    | 43634,61 | 0        | 46542,13 | 43042,39 | 3499,74 | 1252,255   | 9442     | 4        |
| Итого:     | 3726,41  | 3548,23  | 0        | 3611,4   | 3507,99  | 103,41  | 128,033    | 696      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x T <sub>ншт</sub>                               | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Проснянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись \_\_\_\_\_  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор 6 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ Т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ Т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 86,9     | 53,22    | 33,68    | 87,5     | 84,78    | 0        | 84,68   | 83,65   | 1,03    | 2,854      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 91,43    | 56,06    | 35,37    | 90,32    | 87,33    | 0        | 87,11   | 86,04   | 1,07    | 3,084      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 87,77    | 52,27    | 35,5     | 77,43    | 74,96    | 0        | 74,9    | 74,01   | 0,89    | 2,66       | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 81,72    | 48,46    | 33,26    | 77,84    | 75,53    | 0        | 75,59   | 74,68   | 0,91    | 2,515      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 82,62    | 49,78    | 32,84    | 85,07    | 82,48    | 0        | 82,57   | 81,52   | 1,05    | 2,712      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,15    | 49,07    | 33,08    | 78,26    | 75,95    | 0        | 75,98   | 75,09   | 0,89    | 2,512      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 78,7     | 47,04    | 31,66    | 74,71    | 72,6     | 0        | 72,66   | 71,85   | 0,81    | 2,297      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,18    | 47,51    | 31,67    | 73,52    | 71,48    | 0,01     | 71,5    | 70,71   | 0,79    | 2,262      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 80,31    | 46,55    | 33,76    | 66,96    | 65,09    | 0        | 65,06   | 64,43   | 0,63    | 2,196      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 79,86    | 49,32    | 30,54    | 81,13    | 78,96    | 0        | 78,88   | 78,04   | 0,84    | 2,412      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 79,38    | 46,93    | 32,45    | 69,82    | 67,95    | 0        | 67,92   | 67,28   | 0,64    | 2,203      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,29    | 45,73    | 33,56    | 69,65    | 67,72    | 0        | 67,76   | 67,05   | 0,71    | 2,273      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,29    | 51,53    | 29,76    | 87,31    | 84,94    | 0        | 84,81   | 83,89   | 0,92    | 2,523      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 89,57    | 60,53    | 29,04    | 111,81   | 108,4    | 0        | 108,01  | 106,57  | 1,44    | 3,142      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 90,63    | 58,33    | 32,3     | 96,19    | 93,17    | 0        | 92,83   | 91,72   | 1,11    | 3,003      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 85,95    | 51,67    | 34,28    | 81,53    | 79,05    | 0        | 78,95   | 78,1    | 0,85    | 2,706      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,18    | 54,53    | 32,65    | 91,35    | 88,63    | 0        | 88,39   | 87,43   | 0,96    | 2,888      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,1     | 54,18    | 32,92    | 90,17    | 87,48    | 0        | 87,25   | 86,32   | 0,93    | 2,875      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,23    | 55,58    | 31,65    | 102,67   | 99,53    | 0        | 99,34   | 98,1    | 1,24    | 3,146      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 86,98    | 54,1     | 32,88    | 89,65    | 86,91    | 0        | 86,76   | 85,74   | 1,02    | 2,854      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 82,72    | 50,18    | 32,54    | 80,76    | 78,39    | 0        | 78,42   | 77,43   | 0,99    | 2,55       | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 79,89    | 48,65    | 31,24    | 84,02    | 81,67    | 0        | 81,66   | 80,74   | 0,92    | 2,549      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 79,51    | 49,41    | 30,1     | 83,61    | 81,33    | 0        | 81,3    | 80,45   | 0,85    | 2,448      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80       | 50,94    | 29,06    | 86,89    | 84,62    | 0        | 84,46   | 83,58   | 0,88    | 2,454      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,25    | 49,83    | 30,42    | 82,51    | 80,31    | 0        | 80,18   | 79,36   | 0,82    | 2,441      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 80,69    | 48,68    | 32,01    | 81,24    | 78,96    | 0        | 78,95   | 78,11   | 0,84    | 2,526      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 80,67    | 49,87    | 30,8     | 82,37    | 80,14    | 0,01     | 80,06   | 79,21   | 0,85    | 2,465      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,09    | 48,96    | 31,13    | 79,83    | 77,63    | 0        | 77,62   | 76,76   | 0,86    | 2,414      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,19    | 48,97    | 32,22    | 75,69    | 73,56    | 0        | 73,51   | 72,72   | 0,79    | 2,368      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2419,8   | 2349,5   | 0,02     | 2347,11 | 2320,58 | 26,53   | 75,332     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,11    | 50,96    | 32,15    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/11/21г. | 38798,77 | 38004,91 | 1,71     | 37753,79 | 37518,81 | 234,98  | 968,018    | 15253    | 1        |
| 22/12/21г. | 41218,58 | 40354,46 | 1,73     | 40100,9  | 39839,39 | 261,51  | 1043,35    | 15949    | 1        |
| Итого:     | 2419,81  | 2349,55  | 0,02     | 2347,11  | 2320,58  | 26,53   | 75,332     | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб х Тнш 0,000

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.12.2021г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"  
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера:ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5696 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>MWh | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,38    | 48,19    | 39,19    | 98,56    | 94,87    | 0        | 95,34   | 93,83   | 1,51    | 4,346     | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 91,89    | 51,23    | 40,66    | 100,6    | 96,66    | 0        | 97,02   | 95,46   | 1,56    | 4,594     | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,06    | 47,09    | 40,97    | 88,48    | 84,99    | 0        | 85,55   | 84,09   | 1,46    | 4,078     | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,14    | 44,02    | 38,12    | 89,61    | 86,28    | 0        | 86,99   | 85,46   | 1,53    | 3,856     | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,06    | 44,98    | 38,08    | 96,44    | 92,86    | 0        | 93,57   | 91,97   | 1,6     | 4,144     | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,54    | 44,71    | 37,83    | 89,05    | 85,77    | 0        | 86,44   | 84,97   | 1,47    | 3,802     | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,06    | 42,99    | 36,07    | 86,39    | 83,41    | 0        | 84,02   | 82,7    | 1,32    | 3,523     | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,53    | 43,47    | 36,06    | 85,01    | 82,05    | 0        | 82,64   | 81,3    | 1,34    | 3,464     | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 80,8     | 42,45    | 38,35    | 78,57    | 75,79    | 0        | 76,31   | 75,15   | 1,16    | 3,403     | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,23    | 45,29    | 34,94    | 92,75    | 89,74    | 0        | 90,14   | 88,88   | 1,26    | 3,659     | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 79,77    | 43,25    | 36,52    | 81,71    | 78,92    | 0        | 79,43   | 78,26   | 1,17    | 3,372     | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,71    | 41,68    | 38,03    | 84,18    | 81,25    | 0        | 81,84   | 80,55   | 1,29    | 3,618     | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,72    | 47,06    | 34,66    | 101,74   | 98,43    | 0        | 98,79   | 97,41   | 1,38    | 3,979     | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,05    | 55,68    | 34,37    | 125,01   | 120,8    | 0        | 120,71  | 119,07  | 1,64    | 4,829     | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,08    | 52,73    | 38,35    | 111,2    | 107,08   | 0        | 107,31  | 105,68  | 1,63    | 4,796     | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,44    | 47,79    | 38,65    | 98,37    | 94,71    | 0        | 95,23   | 93,71   | 1,52    | 4,281     | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,65    | 49,92    | 37,73    | 105,97   | 102,03   | 0        | 102,47  | 100,84  | 1,63    | 4,499     | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,53    | 49,09    | 38,44    | 104      | 100,1    | 0        | 100,61  | 98,96   | 1,65    | 4,498     | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,61    | 49,73    | 37,88    | 116,79   | 112,53   | 0        | 112,94  | 111,22  | 1,72    | 4,98      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,41    | 48,7     | 38,71    | 101,37   | 97,56    | 0        | 98,06   | 96,49   | 1,57    | 4,419     | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,04    | 45,62    | 37,42    | 94,75    | 91,29    | 0        | 91,92   | 90,38   | 1,54    | 3,999     | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,32    | 45,63    | 34,69    | 97,09    | 93,77    | 0        | 94,4    | 92,85   | 1,55    | 3,808     | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 79,9     | 45,44    | 34,46    | 96,91    | 93,69    | 0        | 94,21   | 92,8    | 1,41    | 3,774     | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,42    | 46,33    | 34,09    | 103,96   | 100,61   | 0        | 101,02  | 99,63   | 1,39    | 4,001     | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,69    | 45,27    | 35,42    | 98,05    | 94,8     | 0        | 95,28   | 93,91   | 1,37    | 3,923     | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,11    | 44,77    | 36,34    | 96,91    | 93,64    | 0        | 94,12   | 92,79   | 1,33    | 3,977     | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,11    | 45,66    | 35,45    | 95,81    | 92,59    | 0        | 93,07   | 91,7    | 1,37    | 3,835     | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,43    | 45,05    | 35,38    | 90,05    | 86,95    | 0        | 87,51   | 86,13   | 1,38    | 3,599     | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,75    | 45,1     | 36,65    | 90,21    | 87,02    | 0        | 87,62   | 86,17   | 1,45    | 3,732     | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2799,5   | 2700,1   | 0        | 2714,56 | 2672,36 | 42,2    | 116,788   | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,53    | 46,51    | 37,01    |          |          |          |         |         |         |           |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>MWh | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 20.11.2021 | 46686,17 | 45990,02 | 1,8      | 45425,68 | 45473,11 | -47,43  | 1539,864  | 15253    | 0        |
| 22.12.2021 | 49485,71 | 48690,21 | 1,8      | 48140,24 | 48145,47 | -5,23   | 1656,652  | 15949    | 0        |
| Итого:     | 2799,54  | 2700,19  | 0        | 2714,56  | 2672,36  | 42,2    | 116,788   | 696      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.12.2021г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Хариса Юсупова 103  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные раскоды:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х519А ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 88,69    | 49,49    | 39,2     | 137,39   | 125,17   | 0        | 132,76  | 123,73  | 9,03    | 5,207      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 93,34    | 51,62    | 41,72    | 137,95   | 125,43   | 0        | 132,89  | 123,87  | 9,02    | 5,548      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 89,55    | 49,65    | 39,9     | 132,12   | 120,34   | 0        | 127,58  | 118,96  | 8,62    | 5,092      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 83,39    | 47,52    | 35,87    | 129,44   | 118,29   | 0        | 125,53  | 117,03  | 8,5     | 4,506      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 84,33    | 47,39    | 36,94    | 136,41   | 124,5    | 0        | 132,23  | 123,17  | 9,06    | 4,885      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 83,87    | 47,27    | 36,6     | 130,58   | 119,25   | 0        | 126,59  | 118     | 8,59    | 4,634      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 80,4     | 45,76    | 34,64    | 123,62   | 113,08   | 0        | 120,14  | 111,94  | 8,2     | 4,161      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 80,83    | 45,65    | 35,18    | 119,8    | 109,58   | 0        | 116,42  | 108,53  | 7,89    | 4,092      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 82,11    | 45,53    | 36,58    | 110,45   | 100,79   | 0        | 107,22  | 99,78   | 7,44    | 3,922      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 81,45    | 46,79    | 34,66    | 127,48   | 116,53   | 0        | 123,79  | 115,34  | 8,45    | 4,288      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 81,07    | 46,01    | 35,06    | 116,98   | 106,94   | 0        | 113,61  | 105,91  | 7,7     | 3,982      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 81,01    | 44,91    | 36,1     | 110,65   | 101,08   | 0        | 107,49  | 100,12  | 7,37    | 3,879      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 82,87    | 47,16    | 35,71    | 126      | 115,09   | 0        | 122,24  | 113,89  | 8,35    | 4,366      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 91,52    | 52,68    | 38,84    | 154,42   | 140,61   | 0        | 148,95  | 138,79  | 10,16   | 5,791      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 92,42    | 52,31    | 40,11    | 152,13   | 138,32   | 0        | 146,66  | 136,54  | 10,12   | 5,89       | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 87,81    | 49,66    | 38,15    | 141,11   | 128,59   | 0        | 136,48  | 127,08  | 9,4     | 5,209      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 88,93    | 51,26    | 37,67    | 151,11   | 137,67   | 0        | 146,02  | 136,01  | 10,01   | 5,504      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 88,83    | 50,08    | 38,75    | 147,04   | 133,87   | 0        | 142,09  | 132,31  | 9,78    | 5,509      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 88,93    | 51,22    | 37,71    | 159,08   | 144,92   | 0        | 153,74  | 143,15  | 10,59   | 5,802      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 88,78    | 50,68    | 38,1     | 146,42   | 133,35   | 0        | 141,51  | 131,75  | 9,76    | 5,395      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 84,44    | 48,32    | 36,12    | 137,83   | 125,78   | 0        | 133,59  | 124,42  | 9,17    | 4,825      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 81,54    | 47,41    | 34,13    | 139,81   | 127,79   | 0        | 135,77  | 126,46  | 9,31    | 4,632      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 81,11    | 47,07    | 34,04    | 138,19   | 126,32   | 0        | 134,23  | 125,02  | 9,21    | 4,569      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 81,59    | 48,33    | 33,26    | 146,49   | 133,98   | 0        | 142,24  | 132,54  | 9,7     | 4,73       | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 81,88    | 47,48    | 34,4     | 140,33   | 128,27   | 0        | 136,27  | 126,93  | 9,34    | 4,686      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 82,36    | 47,19    | 35,17    | 138      | 126,06   | 0        | 133,94  | 124,73  | 9,21    | 4,709      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 82,37    | 47,26    | 35,11    | 139,12   | 127,14   | 0        | 135,02  | 125,81  | 9,21    | 4,74       | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 81,74    | 46,64    | 35,1     | 131,74   | 120,42   | 0        | 127,89  | 119,21  | 8,68    | 4,488      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 82,7     | 45,8     | 36,9     | 124,14   | 113,37   | 0        | 120,47  | 112,25  | 8,22    | 4,44       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3925,8   | 3582,5   | 0        | 3803,36 | 3543,27 | 260,09  | 139,481    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 84,82    | 48,21    | 36,61    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 24.11.2021 | 5008,77  | 4575,32  | 0,03     | 4864,07 | 4526,21 | 337,86  | 164,036    | 1021     | 1        |
| 22.12.2021 | 8934,6   | 8157,85  | 0,03     | 8667,43 | 8069,48 | 597,95  | 303,517    | 1717     | 1        |
| Итого:     | 3925,83  | 3582,53  | 0        | 3803,36 | 3543,27 | 260,09  | 139,481    | 696      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкорт = Qi<br>Траб x Tниш                                                                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

000\* УРАЛЭНЕРГОСБЫТ\*  
Инспектор САН 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.12.2021г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.11.2021 | 87,37    | 48,58    | 38,79    | 127      | 119,09   | 0        | 122,86  | 117,77  | 5,09    | 4,766      | 24       | 0        |    |
| 25.11.2021 | 91,93    | 50,17    | 41,76    | 126,2    | 117,91   | 0        | 121,7   | 116,52  | 5,18    | 5,087      | 24       | 0        |    |
| 26.11.2021 | 88,18    | 48,91    | 39,27    | 128,69   | 120,31   | 0        | 124,43  | 118,97  | 5,46    | 4,888      | 24       | 0        |    |
| 27.11.2021 | 82,24    | 46,94    | 35,3     | 130,95   | 122,98   | 0        | 127,12  | 121,71  | 5,41    | 4,486      | 24       | 0        |    |
| 28.11.2021 | 83,17    | 46,37    | 36,8     | 132,06   | 123,8    | 0        | 128,12  | 122,55  | 5,57    | 4,716      | 24       | 0        |    |
| 29.11.2021 | 82,7     | 47,75    | 34,95    | 128,71   | 120,79   | 0        | 124,89  | 119,5   | 5,39    | 4,366      | 24       | 0        |    |
| 30.11.2021 | 79,3     | 46,72    | 32,58    | 126,31   | 118,83   | 0        | 122,87  | 117,63  | 5,24    | 4,001      | 24       | 0        |    |
| 01.12.2021 | 79,69    | 46,31    | 33,38    | 122,49   | 115,12   | 0        | 119,12  | 113,94  | 5,18    | 3,975      | 24       | 0        |    |
| 02.12.2021 | 80,86    | 45,53    | 35,33    | 107,86   | 101,29   | 0        | 104,79  | 100,3   | 4,49    | 3,701      | 24       | 0        |    |
| 03.12.2021 | 80,17    | 46,77    | 33,4     | 117,61   | 110,63   | 0        | 114,3   | 109,5   | 4,8     | 3,819      | 24       | 0        |    |
| 04.12.2021 | 79,9     | 46,03    | 33,87    | 121,01   | 113,83   | 0        | 117,65  | 112,72  | 4,93    | 3,982      | 24       | 0        |    |
| 05.12.2021 | 79,75    | 43,23    | 36,52    | 101,31   | 95,14    | 0        | 98,49   | 94,31   | 4,18    | 3,597      | 24       | 0        |    |
| 06.12.2021 | 81,69    | 47,77    | 33,92    | 124,82   | 117,28   | 0        | 121,23  | 116,01  | 5,22    | 4,112      | 24       | 0        |    |
| 07.12.2021 | 90,16    | 51,65    | 38,51    | 146,88   | 137,24   | 0        | 141,81  | 135,54  | 6,27    | 5,465      | 24       | 0        |    |
| 08.12.2021 | 91,14    | 51,42    | 39,72    | 143,55   | 134,04   | 0        | 138,53  | 132,39  | 6,14    | 5,507      | 24       | 0        |    |
| 09.12.2021 | 86,62    | 49,28    | 37,34    | 138,55   | 129,68   | 0        | 134,11  | 128,21  | 5,9     | 5,008      | 24       | 0        |    |
| 10.12.2021 | 87,72    | 50,13    | 37,59    | 143,07   | 133,87   | 0        | 138,32  | 132,3   | 6,02    | 5,205      | 24       | 0        |    |
| 11.12.2021 | 87,62    | 50,18    | 37,44    | 142,33   | 133,23   | 0        | 137,66  | 131,65  | 6,01    | 5,157      | 24       | 0        |    |
| 12.12.2021 | 87,74    | 50,06    | 37,68    | 151,83   | 142,11   | 0        | 146,82  | 140,45  | 6,37    | 5,535      | 24       | 0        |    |
| 13.12.2021 | 87,59    | 50,16    | 37,43    | 142,49   | 133,47   | 0        | 137,81  | 131,91  | 5,9     | 5,161      | 24       | 0        |    |
| 14.12.2021 | 83,26    | 48,92    | 34,34    | 140,5    | 131,97   | 0        | 136,28  | 130,48  | 5,8     | 4,683      | 24       | 0        |    |
| 15.12.2021 | 80,47    | 47,94    | 32,53    | 138,42   | 130,13   | 0        | 134,52  | 128,74  | 5,78    | 4,376      | 24       | 0        |    |
| 16.12.2021 | 80,02    | 47,76    | 32,26    | 135,96   | 127,84   | 0        | 132,18  | 126,48  | 5,7     | 4,265      | 24       | 0        |    |
| 17.12.2021 | 80,48    | 48,36    | 32,12    | 138,19   | 129,96   | 0        | 134,32  | 128,54  | 5,78    | 4,312      | 24       | 0        |    |
| 18.12.2021 | 80,72    | 48,01    | 32,71    | 135,74   | 127,64   | 0        | 131,9   | 126,27  | 5,63    | 4,313      | 24       | 0        |    |
| 19.12.2021 | 81,21    | 47,18    | 34,03    | 136,56   | 128,35   | 0        | 132,62  | 127,02  | 5,6     | 4,511      | 24       | 0        |    |
| 20.12.2021 | 81,16    | 47,81    | 33,35    | 134,91   | 126,88   | 0        | 131,05  | 125,55  | 5,5     | 4,372      | 24       | 0        |    |
| 21.12.2021 | 80,59    | 47,69    | 32,9     | 132,78   | 124,92   | 0        | 129,03  | 123,62  | 5,41    | 4,243      | 24       | 0        |    |
| 22.12.2021 | 81,3     | 46,47    | 34,83    | 122,27   | 114,9    | 0        | 118,74  | 113,72  | 5,02    | 4,134      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3819     | 3583,2   | 0        | 3703,27 | 3544,3  | 158,97  | 131,743    | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 83,61    | 48,07    | 35,53    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 24.11.2021 | 5265,43  | 4952,11  | 0,13     | 5118,68 | 4899,75 | 218,93  | 166,199    | 1115     | 1        |
| 22.12.2021 | 9084,48  | 8535,34  | 0,13     | 8821,95 | 8444,05 | 377,9   | 297,942    | 1811     | 1        |
| Итого:     | 3819,05  | 3583,23  | 0        | 3703,27 | 3544,3  | 158,97  | 131,743    | 696      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Подпись Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.12.2021г.