

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: В.А. Никулин  
Адрес: пр. Краснопольский 19  
Тепловычислитель КАРАТ-306  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N:513510,513512  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 01390217 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 90,71    | 51,70    | 39,02    | 16,299   | 16,016   | 15,781  | 15,781  | 0,28     | 0,00    | 0,616      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 98,53    | 58,47    | 40,06    | 20,840   | 20,420   | 20,060  | 20,060  | 0,42     | 0,00    | 0,798      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,14   | 59,75    | 41,39    | 21,186   | 20,710   | 20,340  | 20,340  | 0,48     | 0,00    | 0,842      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 99,91    | 59,35    | 40,56    | 21,417   | 20,950   | 20,582  | 20,582  | 0,47     | 0,00    | 0,837      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,04    | 54,71    | 40,33    | 18,158   | 17,792   | 17,517  | 17,517  | 0,37     | 0,00    | 0,703      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 96,34    | 55,37    | 40,97    | 18,543   | 18,156   | 17,870  | 17,870  | 0,39     | 0,00    | 0,731      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 98,88    | 58,85    | 40,03    | 21,421   | 20,959   | 20,599  | 20,599  | 0,46     | 0,00    | 0,821      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 99,81    | 57,87    | 41,94    | 19,878   | 19,409   | 19,092  | 19,092  | 0,47     | 0,00    | 0,800      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 95,61    | 54,02    | 41,59    | 17,418   | 16,997   | 16,768  | 16,768  | 0,42     | 0,00    | 0,698      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 90,83    | 52,38    | 38,44    | 17,208   | 16,855   | 16,631  | 16,631  | 0,35     | 0,00    | 0,640      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 86,66    | 49,55    | 37,11    | 15,632   | 15,351   | 15,159  | 15,159  | 0,28     | 0,00    | 0,562      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,06    | 50,25    | 36,81    | 16,373   | 16,082   | 15,874  | 15,874  | 0,29     | 0,00    | 0,580      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 93,22    | 55,24    | 37,99    | 19,381   | 18,972   | 18,697  | 18,697  | 0,41     | 0,00    | 0,711      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 98,49    | 58,28    | 40,21    | 20,716   | 20,204   | 19,894  | 19,894  | 0,51     | 0,00    | 0,799      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 97,53    | 59,40    | 38,13    | 22,686   | 22,173   | 21,807  | 21,807  | 0,51     | 0,00    | 0,827      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 87,75    | 49,32    | 38,43    | 14,868   | 14,569   | 14,393  | 14,393  | 0,30     | 0,00    | 0,553      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 84,60    | 44,84    | 39,76    | 11,766   | 11,540   | 11,423  | 11,423  | 0,23     | 0,00    | 0,452      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 90,88    | 52,95    | 37,92    | 17,938   | 17,577   | 17,338  | 17,338  | 0,36     | 0,00    | 0,657      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 91,92    | 54,58    | 37,33    | 19,425   | 19,027   | 18,757  | 18,757  | 0,40     | 0,00    | 0,700      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 91,98    | 54,12    | 37,86    | 18,904   | 18,514   | 18,254  | 18,254  | 0,39     | 0,00    | 0,688      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 93,88    | 58,80    | 35,09    | 23,719   | 23,241   | 22,867  | 22,867  | 0,48     | 0,00    | 0,803      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 98,86    | 57,32    | 41,55    | 19,833   | 19,327   | 19,039  | 19,039  | 0,51     | 0,00    | 0,779      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,15    | 57,45    | 40,71    | 20,019   | 19,512   | 19,226  | 19,226  | 0,51     | 0,00    | 0,781      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 94,45    | 57,04    | 37,41    | 20,621   | 20,149   | 19,856  | 19,856  | 0,47     | 0,00    | 0,744      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 85,93    | 50,16    | 35,77    | 16,623   | 16,324   | 16,120  | 16,120  | 0,30     | 0,00    | 0,570      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 91,67    | 52,88    | 38,79    | 17,499   | 17,107   | 16,889  | 16,889  | 0,39     | 0,00    | 0,648      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 88,46    | 50,66    | 37,80    | 16,364   | 16,016   | 15,829  | 15,829  | 0,35     | 0,00    | 0,598      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 87,31    | 48,63    | 38,69    | 14,656   | 14,349   | 14,191  | 14,191  | 0,31     | 0,00    | 0,546      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 88,10    | 49,63    | 38,47    | 15,642   | 15,301   | 15,132  | 15,132  | 0,34     | 0,00    | 0,582      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 95,71    | 53,51    | 42,20    | 17,063   | 16,587   | 16,394  | 16,394  | 0,48     | 0,00    | 0,689      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 95,93    | 53,25    | 42,68    | 16,725   | 16,260   | 16,070  | 16,070  | 0,47     | 0,00    | 0,683      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 96,05    | 54,16    | 41,89    | 17,615   | 17,142   | 16,930  | 16,930  | 0,47     | 0,00    | 0,705      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 586,436  | 573,588  | 565,377 | 565,377 | 12,848   | 0,00    | 22,144     | 768      |          |    |
| Средние:   | 93,48    | 54,20    | 39,28    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/2124: | 1367,553 | 1347,393 | 1333,052 | 1333,052 | 20,160   | 0,000   | 47,134     | 15035    | 0        |
| 23/01/2224: | 1953,989 | 1920,981 | 1898,429 | 1898,429 | 33,008   | 0,000   | 69,278     | 18587    | 0        |
| Итого:      | 586,436  | 573,588  | 565,377  | 565,377  | 12,848   | 0,00    | 22,144     | 3552     | 0        |

|                   | т      | т       | Гкал    | м2     |
|-------------------|--------|---------|---------|--------|
| Косметичка 513510 | 23,41% | 132,355 | 132,355 | 5,184  |
| Пятёрочка 513512  | 76,59% | 433,022 | 433,022 | 16,960 |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкorr = Qi<br>Траб х Тнш                                                                     | 0 |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

А.В. Мерлинг  
Ф.И.О.

Подпись

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

24.01.2022г

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x51DF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,03    | 48,14    | 44,89    | 109,75   | 103,34   | ----     | 105,78  | 102,2   | 3,58    | 4,751      | 24       | 0        | *  |
| 24.12.2021 | 100,94   | 54,03    | 46,91    | 129,8    | 120,55   | ----     | 124,36  | 118,91  | 5,45    | 5,846      | 24       | 0        | *  |
| 25.12.2021 | 103,59   | 56,69    | 46,9     | 140,43   | 128,61   | ----     | 134,24  | 126,71  | 7,53    | 6,311      | 24       | 0        | *  |
| 26.12.2021 | 102,14   | 54,95    | 47,19    | 138,08   | 126,41   | ----     | 132,18  | 124,64  | 7,54    | 6,252      | 24       | 0        | *  |
| 27.12.2021 | 97,94    | 49,68    | 48,26    | 113,95   | 104,54   | ----     | 109,4   | 103,33  | 6,07    | 5,288      | 24       | 0        | *  |
| 28.12.2021 | 98,83    | 50,35    | 48,48    | 113,76   | 104,31   | ----     | 109,16  | 103,08  | 6,08    | 5,301      | 24       | 0        | *  |
| 29.12.2021 | 101,11   | 54,15    | 46,96    | 130,82   | 119,8    | ----     | 125,33  | 118,18  | 7,15    | 5,898      | 24       | 0        | *  |
| 30.12.2021 | 102,63   | 54,27    | 48,36    | 129,71   | 118,53   | ----     | 124,11  | 116,95  | 7,16    | 6,015      | 24       | 0        | *  |
| 31.12.2021 | 97,88    | 47,92    | 49,96    | 111,46   | 102,04   | ----     | 107,03  | 100,92  | 6,11    | 5,357      | 24       | 0        | *  |
| 01.01.2022 | 93,49    | 48,65    | 44,84    | 107,19   | 98,59    | ----     | 103,27  | 97,48   | 5,79    | 4,632      | 24       | 0        | *  |
| 02.01.2022 | 88,77    | 45,84    | 42,93    | 104,16   | 96,07    | ----     | 100,66  | 95,13   | 5,53    | 4,324      | 24       | 0        | *  |
| 03.01.2022 | 89,51    | 46,41    | 43,1     | 108,27   | 99,81    | ----     | 104,58  | 98,79   | 5,79    | 4,507      | 24       | 0        | *  |
| 04.01.2022 | 95,2     | 52,34    | 42,86    | 128,17   | 117,78   | ----     | 123,32  | 116,28  | 7,04    | 5,293      | 24       | 0        | *  |
| 05.01.2022 | 101      | 54,77    | 46,23    | 132,82   | 121,47   | ----     | 127,27  | 119,79  | 7,48    | 5,896      | 24       | 0        | *  |
| 06.01.2022 | 100      | 55,34    | 44,66    | 139,39   | 127,56   | ----     | 133,66  | 125,75  | 7,91    | 5,984      | 24       | 0        | *  |
| 07.01.2022 | 90,54    | 46,32    | 44,22    | 102,56   | 94,38    | ----     | 98,98   | 93,44   | 5,54    | 4,379      | 24       | 0        | *  |
| 08.01.2022 | 86,84    | 40,18    | 46,66    | 82,21    | 75,78    | ----     | 79,57   | 75,22   | 4,35    | 3,712      | 24       | 0        | *  |
| 09.01.2022 | 92,29    | 47,87    | 44,42    | 118,26   | 108,67   | ----     | 114     | 107,5   | 6,5     | 5,068      | 24       | 0        | *  |
| 10.01.2022 | 94,25    | 51,09    | 43,16    | 130,38   | 119,69   | ----     | 125,51  | 118,22  | 7,29    | 5,425      | 24       | 0        | *  |
| 11.01.2022 | 93,6     | 50,76    | 42,84    | 126,89   | 116,57   | ----     | 122,22  | 115,18  | 7,04    | 5,243      | 24       | 0        | *  |
| 12.01.2022 | 95,13    | 53,5     | 41,63    | 143,07   | 131,31   | ----     | 137,66  | 129,58  | 8,08    | 5,743      | 24       | 0        | *  |
| 13.01.2022 | 100,47   | 54,92    | 45,55    | 137,18   | 125,36   | ----     | 131,47  | 123,61  | 7,86    | 6,004      | 24       | 0        | *  |
| 14.01.2022 | 99,44    | 52,46    | 46,98    | 125,48   | 114,61   | ----     | 120,36  | 113,15  | 7,21    | 5,666      | 24       | 0        | *  |
| 15.01.2022 | 95,16    | 52,89    | 42,27    | 137,92   | 126,43   | ----     | 132,7   | 124,79  | 7,91    | 5,614      | 24       | 0        | *  |
| 16.01.2022 | 86,36    | 45,58    | 40,78    | 114,81   | 105,81   | ----     | 111,14  | 104,78  | 6,36    | 4,531      | 24       | 0        | *  |
| 17.01.2022 | 92,11    | 48,46    | 43,65    | 121,29   | 111,34   | ----     | 116,96  | 110,11  | 6,85    | 5,111      | 24       | 0        | *  |
| 18.01.2022 | 89,22    | 45,8     | 43,42    | 109,09   | 100,33   | ----     | 105,38  | 99,31   | 6,07    | 4,578      | 24       | 0        | *  |
| 19.01.2022 | 87,73    | 44,86    | 42,87    | 106,39   | 97,93    | ----     | 102,93  | 97      | 5,93    | 4,414      | 24       | 0        | *  |
| 20.01.2022 | 89,41    | 45,95    | 43,46    | 109,19   | 100,37   | ----     | 105,49  | 99,35   | 6,14    | 4,587      | 24       | 0        | *  |
| 21.01.2022 | 97,26    | 50,63    | 46,63    | 119,78   | 109,49   | ----     | 115,04  | 108,17  | 6,87    | 5,371      | 24       | 0        | *  |
| 22.01.2022 | 98,2     | 49,12    | 49,08    | 110,24   | 100,65   | ----     | 105,82  | 99,51   | 6,31    | 5,202      | 24       | 0        | *  |
| 23.01.2022 | 97,62    | 49,59    | 48,03    | 118,24   | 107,98   | ----     | 113,55  | 106,73  | 6,82    | 5,463      | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 3850,7   | 3536,1   | ----     | 3703,13 | 3493,79 | 209,34  | 167,766    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,36    | 50,1     | 45,25    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/2124: | 38392,77 | 36830,45 | 0        | 37244,76 | 36437,39 | 807,37  | 1305,442   | 11222    | 0        |
| 23/01/2224: | 42243,51 | 40366,56 | 0        | 40947,89 | 39931,18 | 1016,71 | 1473,208   | 11990    | 0        |
| Итого:      | 3850,74  | 3536,11  | 0        | 3703,13  | 3493,79  | 209,34  | 167,766    | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qконтр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись

Подпись

/О.В. Малыгина/

Ф.И.О.

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Для документов

ИНН: 7448193350

ОГРНИП: 10448193350



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснополяский 19  
Тепловычислитель КАРАТ-306  
Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N:  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м4 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,49    | 55,64    | 37,85    | 180,52   | 175,27   | 173,41  | 173,41  | 5,25     | 0,00    | 6,588      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 101,42   | 64,9     | 36,52    | 234,15   | 227,32   | 223,719 | 223,719 | 6,83     | 0,00    | 8,113      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 104,05   | 67,81    | 36,24    | 252,34   | 245,06   | 240,67  | 240,67  | 7,28     | 0,00    | 8,711      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,77   | 66,9     | 35,87    | 251,73   | 244,56   | 240,331 | 240,331 | 7,17     | 0,00    | 8,649      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,89    | 61,63    | 36,26    | 216,7    | 210,81   | 207,684 | 207,684 | 5,89     | 0,00    | 7,398      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 99,2     | 61,15    | 38,05    | 208,05   | 202,05   | 199,182 | 199,182 | 6,00     | 0,00    | 7,575      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,74   | 65,74    | 36,00    | 239,58   | 232,81   | 228,925 | 228,925 | 6,77     | 0,00    | 8,172      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,72   | 65,75    | 36,97    | 233,41   | 226,58   | 222,798 | 222,798 | 6,83     | 0,00    | 8,21       | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 98,47    | 57,32    | 41,15    | 198,9    | 192,82   | 190,495 | 190,495 | 6,08     | 0,00    | 7,866      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,53    | 57,9     | 35,63    | 194,35   | 189,13   | 186,804 | 186,804 | 5,22     | 0,00    | 6,686      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 89,3     | 54,45    | 34,85    | 183,61   | 178,91   | 176,986 | 176,986 | 4,70     | 0,00    | 6,142      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,71    | 54,82    | 34,89    | 186,53   | 181,74   | 179,753 | 179,753 | 4,79     | 0,00    | 6,231      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,94    | 60,59    | 35,35    | 213,51   | 207,7    | 204,848 | 204,848 | 5,81     | 0,00    | 7,246      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 101,36   | 65,46    | 35,90    | 236,09   | 229,31   | 225,572 | 225,572 | 6,78     | 0,00    | 8,054      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 100,28   | 67,43    | 32,85    | 259,47   | 252,42   | 248,075 | 248,075 | 7,05     | 0,00    | 8,16       | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,47    | 54,74    | 35,73    | 176,46   | 171,9    | 169,898 | 169,898 | 4,56     | 0,00    | 5,946      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,44    | 45,62    | 41,82    | 129,02   | 125,51   | 124,621 | 124,621 | 3,51     | 0,00    | 5,227      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,52    | 54,97    | 38,55    | 187,24   | 181,92   | 179,949 | 179,949 | 5,32     | 0,00    | 6,948      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,57    | 60,3     | 34,27    | 220,08   | 214,31   | 211,38  | 211,38  | 5,77     | 0,00    | 7,244      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,69    | 59,94    | 34,75    | 219,92   | 214,04   | 211,185 | 211,185 | 5,88     | 0,00    | 7,327      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,47    | 65,77    | 30,70    | 266,03   | 259,38   | 255,125 | 255,125 | 6,65     | 0,00    | 7,852      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,8    | 63,7     | 38,10    | 225,59   | 219,05   | 215,523 | 215,523 | 6,54     | 0,00    | 7,925      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,99   | 64,24    | 36,75    | 222,78   | 216,43   | 213,014 | 213,014 | 6,35     | 0,00    | 7,855      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 97,11    | 63,53    | 33,58    | 246,88   | 240,5    | 236,718 | 236,718 | 6,38     | 0,00    | 7,932      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,46    | 53,42    | 35,04    | 197,16   | 192,21   | 190,211 | 190,211 | 4,95     | 0,00    | 6,664      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 94,43    | 57,18    | 37,25    | 197,11   | 191,72   | 189,349 | 189,349 | 5,39     | 0,00    | 6,904      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 91,14    | 54,23    | 36,91    | 178,6    | 173,78   | 171,959 | 171,959 | 4,82     | 0,00    | 6,367      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 90,05    | 51,52    | 38,53    | 166,02   | 161,52   | 159,977 | 159,977 | 4,50     | 0,00    | 6,088      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,83    | 52,14    | 38,69    | 169,19   | 164,46   | 162,912 | 162,912 | 4,73     | 0,00    | 6,317      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,65    | 57,33    | 41,32    | 180,02   | 174,56   | 172,397 | 172,397 | 5,46     | 0,00    | 7,085      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,86    | 56,99    | 41,87    | 178,34   | 172,84   | 170,733 | 170,733 | 5,50     | 0,00    | 7,093      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,95    | 56,9     | 42,05    | 189,18   | 183,34   | 181,108 | 181,108 | 5,84     | 0,00    | 7,524      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 6638,56  | 6453,96  | 6365,31 | 6365,31 | 156,04   | 0,00    | 232,099    | 768      |          |    |
| Средние:   | 96,26    | 59,38    | 36,88    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3  | V1<br>м2  | M1<br>т   | M2<br>т   | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/2124: | 9042,671  | 8910,641  | 9010,042  | 8903,163  | 312,080  | 106,88  | 313,451    | 1404     | 0        |
| 23/01/2224: | 15681,231 | 15364,601 | 15375,353 | 15268,474 | 468,120  | 106,88  | 545,550    | 2172     | 0        |
| Итого:      | 6638,56   | 6453,96   | 6365,31   | 6365,31   | 156,04   | 0,00    | 232,099    | 768      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Е.В. Жукова*  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб x Тнш

0

*24.01.22*

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Адрес: Вейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 90,92    | 49,27    | 41,65    | 53       | 51,73    | 0        | 51,13   | 51,16   | -0,03   | 2,133      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 98,46    | 54,63    | 43,83    | 60,78    | 59,11    | 0        | 58,32   | 58,28   | 0,04    | 2,559      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,46   | 56,21    | 45,25    | 61,78    | 60       | 0        | 59,16   | 59,16   | 0       | 2,683      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,28   | 55,29    | 44,99    | 61,51    | 59,76    | 0        | 58,96   | 58,94   | 0,02    | 2,659      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,28    | 51,34    | 43,94    | 55,25    | 53,76    | 0        | 53,18   | 53,08   | 0,1     | 2,339      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 96,58    | 52,17    | 44,41    | 56,46    | 54,89    | 0        | 54,24   | 54,19   | 0,05    | 2,414      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 98,81    | 55,02    | 43,79    | 60,2     | 58,49    | 0        | 57,77   | 57,66   | 0,11    | 2,532      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,15   | 53,93    | 46,22    | 57,6     | 55,88    | 0        | 55,21   | 55,13   | 0,08    | 2,555      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 95,94    | 49,82    | 46,12    | 52,27    | 50,77    | 0        | 50,28   | 50,19   | 0,09    | 2,321      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,05    | 50,02    | 41,03    | 50,91    | 49,62    | 0        | 49,18   | 49,03   | 0,15    | 2,019      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,12    | 49,62    | 37,5     | 50,8     | 49,63    | 0        | 49,16   | 49,06   | 0,1     | 1,843      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,32    | 48,28    | 39,04    | 51,53    | 50,31    | 0        | 49,82   | 49,75   | 0,07    | 1,948      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 93,32    | 52,11    | 41,21    | 57,55    | 56,04    | 0        | 55,43   | 55,33   | 0,1     | 2,286      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 98,63    | 55,12    | 43,51    | 59,8     | 58,12    | 0        | 57,38   | 57,3    | 0,08    | 2,502      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 97,94    | 56,74    | 41,2     | 64,46    | 62,73    | 0        | 61,9    | 61,78   | 0,12    | 2,557      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 88,59    | 48,79    | 39,8     | 50,44    | 49,26    | 0        | 48,74   | 48,7    | 0,04    | 1,941      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,12    | 45,04    | 40,08    | 42,25    | 41,27    | 0        | 40,96   | 40,85   | 0,11    | 1,642      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,03    | 48,64    | 42,39    | 54,59    | 53,14    | 0        | 52,66   | 52,56   | 0,1     | 2,234      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,23    | 52,64    | 39,59    | 60,95    | 59,44    | 0        | 58,77   | 58,64   | 0,13    | 2,329      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,09    | 50,73    | 41,36    | 57,24    | 55,78    | 0        | 55,19   | 55,06   | 0,13    | 2,286      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 93,9     | 54,42    | 39,48    | 63,1     | 61,58    | 0        | 60,78   | 60,72   | 0,06    | 2,403      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 98,91    | 55,09    | 43,82    | 59,38    | 57,77    | 0        | 56,95   | 56,95   | 0       | 2,5        | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,32    | 53,28    | 45,04    | 55,62    | 54,08    | 0        | 53,37   | 53,36   | 0,01    | 2,406      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 94,71    | 53,75    | 40,96    | 59,51    | 58,04    | 0        | 57,23   | 57,23   | 0       | 2,347      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,37    | 48,41    | 37,96    | 54,81    | 53,63    | 0,01     | 53,06   | 53,01   | 0,05    | 2,017      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 91,67    | 50,41    | 41,26    | 54,26    | 52,93    | 0,09     | 52,35   | 52,31   | 0,04    | 2,163      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 88,82    | 48,94    | 39,88    | 51,45    | 50,27    | 0,04     | 49,74   | 49,72   | 0,02    | 1,983      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 87,65    | 47,38    | 40,27    | 49,38    | 48,24    | 0,02     | 47,76   | 47,7    | 0,06    | 1,923      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 88,32    | 47,63    | 40,69    | 50,95    | 49,74    | 0        | 49,28   | 49,26   | 0,02    | 2,005      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,02    | 52,82    | 43,2     | 56,75    | 55,24    | 0        | 54,55   | 54,52   | 0,03    | 2,36       | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 96,48    | 53,8     | 42,68    | 58,61    | 57,07    | 0        | 56,36   | 56,29   | 0,07    | 2,41       | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 96,46    | 53,76    | 42,7     | 60,45    | 58,86    | 0        | 58,12   | 58,07   | 0,05    | 2,485      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1793,6   | 1747,1   | 0,16     | 1726,99 | 1724,99 | 2       | 72,784     | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 93,74    | 51,72    | 42,02    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/2124: | 20178,92 | 19863,37 | 0,24     | 19610,42 | 19619,61 | -9,19   | 567,515    | 9418     | 0        |
| 23/01/2224: | 21972,56 | 21610,55 | 0,4      | 21337,41 | 21344,6  | -7,19   | 640,299    | 10186    | 0        |
| Итого:      | 1793,64  | 1747,18  | 0,16     | 1726,99  | 1724,99  | 2       | 72,784     | 768      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб x Тнш

#ЗНАЧИ

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.01.2022г



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,92    | 47,75    | 44,17    | 91,75    | 88,17    | 0        | 88,51   | 87,22   | 1,29    | 3,91       | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,51    | 51,11    | 48,4     | 98,18    | 93,88    | 0        | 94,17   | 92,75   | 1,42    | 4,564      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,46   | 53,27    | 49,19    | 104,08   | 99,35    | 0        | 99,61   | 98,02   | 1,59    | 4,911      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,21   | 51,46    | 49,75    | 97       | 92,61    | 0        | 92,91   | 91,47   | 1,44    | 4,628      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,25    | 48,31    | 47,94    | 85,88    | 82,24    | 0        | 82,55   | 81,32   | 1,23    | 3,963      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,58    | 49,83    | 47,75    | 94,44    | 90,32    | 0        | 90,68   | 89,31   | 1,37    | 4,335      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,85    | 52,5     | 47,35    | 100,62   | 96,11    | 0        | 96,46   | 94,86   | 1,6     | 4,573      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,23   | 51,2     | 50,03    | 96,87    | 92,36    | 0        | 92,79   | 91,22   | 1,57    | 4,651      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,92    | 44,11    | 52,81    | 83,53    | 79,62    | 0        | 80,29   | 78,88   | 1,41    | 4,245      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,03    | 45,96    | 46,07    | 81,71    | 78,19    | 0        | 78,79   | 77,42   | 1,37    | 3,63       | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,01    | 44,16    | 43,85    | 81,84    | 78,47    | 0,01     | 79,13   | 77,76   | 1,37    | 3,471      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,23    | 45,35    | 42,88    | 85,87    | 82,35    | 0        | 83,01   | 81,54   | 1,47    | 3,562      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,4     | 50,31    | 44,09    | 98,06    | 93,85    | 0        | 94,37   | 92,73   | 1,64    | 4,167      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,69    | 52,76    | 46,93    | 102,84   | 98,2     | 0        | 98,62   | 96,91   | 1,71    | 4,634      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,9     | 53,61    | 45,29    | 104,39   | 99,8     | 0        | 100,16  | 98,43   | 1,73    | 4,546      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,3     | 44,06    | 45,24    | 77,79    | 74,62    | 0        | 75,13   | 73,92   | 1,21    | 3,4        | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,04    | 41,31    | 44,73    | 70,71    | 67,81    | 0        | 68,47   | 67,28   | 1,19    | 3,062      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,1     | 46,47    | 45,63    | 92,91    | 88,89    | 0        | 89,57   | 87,98   | 1,59    | 4,091      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,18    | 50,12    | 43,06    | 102,35   | 98,12    | 0        | 98,59   | 96,97   | 1,62    | 4,249      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,06    | 48,14    | 44,92    | 91,46    | 87,7     | 0        | 88,12   | 86,76   | 1,36    | 3,962      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,85    | 50,4     | 44,45    | 104,66   | 100,24   | 0        | 100,69  | 99,05   | 1,64    | 4,479      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,92    | 51,63    | 48,29    | 95,41    | 91,13    | 0        | 91,46   | 89,99   | 1,47    | 4,424      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,29    | 49,05    | 50,24    | 89,1     | 85,09    | 0        | 85,45   | 84,13   | 1,32    | 4,3        | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,63    | 49,84    | 45,79    | 96,54    | 92,47    | 0        | 92,89   | 91,41   | 1,48    | 4,258      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,07    | 43,88    | 43,19    | 83,92    | 80,71    | 0        | 81,2    | 79,99   | 1,21    | 3,506      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,63    | 45,78    | 46,85    | 85,01    | 81,49    | 0        | 81,96   | 80,7    | 1,26    | 3,842      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,58    | 44,11    | 45,47    | 83,68    | 80,34    | 0        | 80,83   | 79,6    | 1,23    | 3,674      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,6     | 43,96    | 44,64    | 81,83    | 78,64    | 0        | 79,1    | 77,94   | 1,16    | 3,533      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,32    | 45,26    | 44,06    | 89,39    | 85,84    | 0        | 86,38   | 85,02   | 1,36    | 3,808      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,06    | 49,14    | 47,92    | 90,79    | 86,81    | 0        | 87,21   | 85,83   | 1,38    | 4,183      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,41    | 49,7     | 47,71    | 88,93    | 85,06    | 0        | 85,41   | 84,07   | 1,34    | 4,079      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,41    | 50,2     | 47,21    | 94,75    | 90,62    | 0        | 91,03   | 89,53   | 1,5     | 4,304      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2926,2   | 2801,1   | 0,01     | 2815,54 | 2770,01 | 45,53   | 130,944    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,7     | 48,27    | 46,43    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/21г. | 33468,46 | 32575,64 | 2,65     | 32508,87 | 32224,27 | 284,6   | 1062,859   | 10549    | 0        |
| 23/01/22г. | 36394,75 | 35376,74 | 2,66     | 35324,41 | 34994,28 | 330,13  | 1193,803   | 11317    | 0        |
| Итого:     | 2926,29  | 2801,1   | 0,01     | 2815,54  | 2770,01  | 45,53   | 130,944    | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб x Тнш

0

*24.01.22г*

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T<sub>хв</sub> = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 90,76    | 50,87    | 39,89    | 110,71   | 107,99   | 0        | 106,88  | 106,69  | 0,19    | 4,266      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 98,25    | 56,39    | 41,86    | 120,79   | 117,49   | 0        | 115,95  | 115,76  | 0,19    | 4,864      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,46   | 57,86    | 43,6     | 123,46   | 119,85   | 0        | 118,22  | 118,03  | 0,19    | 5,166      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,15   | 53,75    | 46,4     | 115,49   | 111,91   | 0        | 110,71  | 110,39  | 0,32    | 5,146      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 94,99    | 50,78    | 44,21    | 101,52   | 98,57    | 0,01     | 97,7    | 97,38   | 0,32    | 4,324      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 96,43    | 53,44    | 42,99    | 113,36   | 110,12   | 0        | 108,94  | 108,65  | 0,29    | 4,69       | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 98,72    | 56,11    | 42,61    | 123,88   | 120,32   | 0        | 118,89  | 118,57  | 0,32    | 5,078      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,19   | 55,66    | 44,53    | 115,99   | 112,48   | 0        | 111,18  | 110,84  | 0,34    | 4,962      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 95,72    | 49,01    | 46,71    | 99,49    | 96,4     | 0        | 95,68   | 95,31   | 0,37    | 4,473      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 90,83    | 49,14    | 41,69    | 96,68    | 94,04    | 0,01     | 93,29   | 92,99   | 0,3     | 3,892      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 86,9     | 47,4     | 39,5     | 95,5     | 93,06    | 0,01     | 92,42   | 92,1    | 0,32    | 3,654      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,09    | 47,71    | 39,38    | 99,07    | 96,54    | 0        | 95,86   | 95,51   | 0,35    | 3,778      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 93,32    | 53,13    | 40,19    | 119,63   | 116,43   | 0        | 115,23  | 114,89  | 0,34    | 4,637      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 98,64    | 56,81    | 41,83    | 123,56   | 120,05   | 0        | 118,59  | 118,25  | 0,34    | 4,97       | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,1     | 59,02    | 39,08    | 131,93   | 128,41   | 0        | 126,67  | 126,35  | 0,32    | 4,962      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 88,29    | 46,89    | 41,4     | 88,52    | 86,13    | 0,01     | 85,59   | 85,23   | 0,36    | 3,543      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 84,64    | 44,1     | 40,54    | 80,25    | 78,15    | 0        | 77,79   | 77,41   | 0,38    | 3,154      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 90,9     | 49,44    | 41,46    | 110,6    | 107,56   | 0        | 106,71  | 106,34  | 0,37    | 4,425      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,3     | 53,38    | 38,92    | 122,62   | 119,44   | 0        | 118,22  | 117,86  | 0,36    | 4,607      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 91,94    | 51,14    | 40,8     | 110,68   | 107,71   | 0        | 106,73  | 106,42  | 0,31    | 4,358      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 93,94    | 55,61    | 38,33    | 130,36   | 127,01   | 0        | 125,53  | 125,15  | 0,38    | 4,817      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 98,79    | 56,2     | 42,59    | 120,19   | 116,71   | 0        | 115,33  | 115     | 0,33    | 4,924      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,13    | 53,63    | 44,5     | 107,99   | 104,75   | 0        | 103,68  | 103,33  | 0,35    | 4,621      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 94,63    | 53,02    | 41,61    | 114,71   | 111,5    | 0        | 110,42  | 110,01  | 0,41    | 4,602      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,11    | 46,98    | 39,13    | 103,04   | 100,4    | 0,01     | 99,78   | 99,37   | 0,41    | 3,91       | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 91,41    | 50,12    | 41,29    | 105,51   | 102,6    | 0        | 101,79  | 101,42  | 0,37    | 4,207      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 88,53    | 47,01    | 41,52    | 98,14    | 95,49    | 0        | 94,88   | 94,46   | 0,42    | 3,941      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 87,33    | 46,73    | 40,6     | 96,18    | 93,63    | 0,01     | 93,05   | 92,66   | 0,39    | 3,779      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 88,08    | 49       | 39,08    | 105,61   | 102,89   | 0        | 102,14  | 101,74  | 0,4     | 3,992      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 95,85    | 52,7     | 43,15    | 112,21   | 109      | 0        | 107,9   | 107,59  | 0,31    | 4,664      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 96,21    | 52,47    | 43,74    | 108,43   | 105,25   | 0        | 104,24  | 103,9   | 0,34    | 4,566      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 96,2     | 52,57    | 43,63    | 113,04   | 109,72   | 0        | 108,66  | 108,29  | 0,37    | 4,75       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3519,1   | 3421,6   | 0,06     | 3388,65 | 3377,89 | 10,76   | 141,722    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 93,58    | 51,81    | 41,77    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/2124: | 49521,1  | 48833,24 | 6,55     | 48216,4  | 48254,24 | -37,84  | 1282,147   | 14484    | 0        |
| 23/01/2224: | 53040,24 | 52254,84 | 6,61     | 51605,05 | 51632,13 | -27,08  | 1423,869   | 15252    | 0        |
| Итого:      | 3519,14  | 3421,6   | 0,06     | 3388,65  | 3377,89  | 10,76   | 141,722    | 768      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.01.2022



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 90,34    | 51,03    | 39,31    | 117,47   | 111,88   | 0        | 113,4   | 110,53  | 2,87    | 4,458      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 97,83    | 56,5     | 41,33    | 129,39   | 122,91   | 0        | 124,24  | 121,11  | 3,13    | 5,141      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,05   | 58,45    | 42,6     | 134,4    | 127,58   | 0        | 128,74  | 125,59  | 3,15    | 5,499      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 99,77    | 55,26    | 44,51    | 124,99   | 118,54   | 0        | 119,86  | 116,87  | 2,99    | 5,345      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 94,51    | 50,11    | 44,4     | 107,37   | 101,98   | 0        | 103,34  | 100,81  | 2,53    | 4,593      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 96       | 53,23    | 42,77    | 119,13   | 113,11   | 0        | 114,55  | 111,63  | 2,92    | 4,907      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 98,29    | 56,25    | 42,04    | 129,96   | 123,37   | 0        | 124,73  | 121,58  | 3,15    | 5,255      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 99,78    | 55,7     | 44,08    | 125,26   | 118,76   | 0        | 120,1   | 117,02  | 3,08    | 5,309      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 95,24    | 48,85    | 46,39    | 104,22   | 98,82    | 0,01     | 100,26  | 97,72   | 2,54    | 4,657      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 90,38    | 49,28    | 41,1     | 102,83   | 97,88    | 0        | 99,24   | 96,77   | 2,47    | 4,079      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 86,48    | 47,35    | 39,13    | 100,17   | 95,55    | 0,01     | 96,95   | 94,58   | 2,37    | 3,797      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 86,65    | 47,92    | 38,73    | 105,22   | 100,38   | 0        | 101,85  | 99,29   | 2,56    | 3,943      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 92,88    | 52,7     | 40,18    | 128,01   | 121,8    | 0        | 123,37  | 120,21  | 3,16    | 4,96       | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 98,21    | 57,34    | 40,87    | 132,51   | 125,93   | 0        | 127,21  | 124,04  | 3,17    | 5,212      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 97,62    | 57,05    | 40,57    | 132,66   | 126,13   | 0        | 127,4   | 124,23  | 3,17    | 5,178      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 87,94    | 46,88    | 41,06    | 92,73    | 88,38    | 0,01     | 89,65   | 87,45   | 2,2     | 3,681      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 84,08    | 42,83    | 41,25    | 82,37    | 78,61    | 0        | 79,86   | 77,93   | 1,93    | 3,292      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 90,51    | 49,86    | 40,65    | 117,07   | 111,47   | 0        | 113,02  | 110,17  | 2,85    | 4,596      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 91,96    | 53,4     | 38,56    | 131,53   | 125,36   | 0        | 126,84  | 123,72  | 3,12    | 4,895      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 91,53    | 50,96    | 40,57    | 118,03   | 112,38   | 0        | 113,84  | 111,01  | 2,83    | 4,625      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 93,58    | 55,04    | 38,54    | 137,41   | 130,89   | 0        | 132,38  | 129,07  | 3,31    | 5,107      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 98,34    | 55,33    | 43,01    | 125,39   | 119,05   | 0        | 120,37  | 117,34  | 3,03    | 5,188      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 97,68    | 53,2     | 44,48    | 115,49   | 109,55   | 0        | 110,9   | 108,13  | 2,77    | 4,94       | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 94,27    | 53,37    | 40,9     | 122,11   | 116,15   | 0,01     | 117,58  | 114,6   | 2,98    | 4,813      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 85,78    | 46,7     | 39,08    | 106,6    | 101,72   | 0        | 103,22  | 100,68  | 2,54    | 4,036      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 90,94    | 50,02    | 40,92    | 111,5    | 106,15   | 0        | 107,6   | 104,89  | 2,71    | 4,405      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 88,13    | 47,28    | 40,85    | 101,62   | 96,82    | 0        | 98,22   | 95,77   | 2,45    | 4,015      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 86,88    | 46,53    | 40,35    | 99,8     | 95,15    | 0,01     | 96,58   | 94,19   | 2,39    | 3,897      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 87,65    | 48,42    | 39,23    | 110,33   | 105,2    | 0        | 106,69  | 104,06  | 2,63    | 4,189      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 95,37    | 53,48    | 41,89    | 117,24   | 111,44   | 0        | 112,79  | 109,96  | 2,83    | 4,729      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 95,77    | 52,81    | 42,96    | 115,29   | 109,53   | 0        | 110,86  | 108,1   | 2,76    | 4,77       | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 95,77    | 53,16    | 42,61    | 121,45   | 115,37   | 0,01     | 116,79  | 113,83  | 2,96    | 4,984      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3719,5   | 3537,8   | 0,06     | 3582,43 | 3492,88 | 89,55   | 148,495    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 93,16    | 51,75    | 41,4     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/2124: | 18903,71 | 18259,48 | 0,13     | 18454,96 | 18070,42 | 384,54  | 472,728    | 6517     | 0        |
| 23/01/2224: | 22623,26 | 21797,32 | 0,19     | 22037,39 | 21563,3  | 474,09  | 621,223    | 7285     | 0        |
| Итого:      | 3719,55  | 3537,84  | 0,06     | 3582,43  | 3492,88  | 89,55   | 148,495    | 768      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qн  
Траб x Тнш

0,000

Представитель абонента

/Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.



*24.01.2022*

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 19 Б  
Тепловычислитель КАРАТ-306-2  
Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м4 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,39    | 55,52    | 37,87    | 172,544  | 171,240  | 167,590 | 167,590 | 1,30     | 0,00    | 6,361      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 101,20   | 59,28    | 41,93    | 174,080  | 172,088  | 168,098 | 168,098 | 1,99     | 0,00    | 7,080      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,77   | 59,30    | 44,47    | 174,280  | 171,928  | 167,963 | 167,963 | 2,35     | 0,00    | 7,501      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,48   | 58,92    | 43,56    | 174,904  | 172,664  | 168,720 | 168,720 | 2,24     | 0,00    | 7,379      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,70    | 57,39    | 40,31    | 173,952  | 172,208  | 168,406 | 168,406 | 1,74     | 0,00    | 6,809      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 99,01    | 57,59    | 41,41    | 174,008  | 172,104  | 168,292 | 168,292 | 1,90     | 0,00    | 6,997      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,49   | 58,27    | 43,22    | 173,936  | 171,848  | 167,946 | 167,946 | 2,09     | 0,00    | 7,290      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,46   | 58,70    | 43,76    | 174,744  | 172,568  | 168,609 | 168,609 | 2,18     | 0,00    | 7,408      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 98,31    | 56,23    | 42,08    | 176,928  | 175,024  | 171,232 | 171,232 | 1,90     | 0,00    | 7,228      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,41    | 57,35    | 36,06    | 177,072  | 175,872  | 171,976 | 171,976 | 1,20     | 0,00    | 6,223      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 89,16    | 53,20    | 35,96    | 166,368  | 165,344  | 162,028 | 162,028 | 1,02     | 0,00    | 5,825      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,59    | 53,98    | 35,61    | 170,112  | 169,088  | 165,640 | 165,640 | 1,02     | 0,00    | 5,916      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,76    | 56,22    | 39,54    | 172,152  | 170,632  | 166,931 | 166,931 | 1,52     | 0,00    | 6,620      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 101,12   | 59,10    | 42,01    | 173,504  | 171,592  | 167,602 | 167,602 | 1,91     | 0,00    | 7,070      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,97    | 57,46    | 42,52    | 172,616  | 170,672  | 166,869 | 166,869 | 1,94     | 0,00    | 7,124      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,31    | 52,59    | 37,71    | 162,336  | 161,216  | 157,975 | 157,975 | 1,12     | 0,00    | 5,927      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,34    | 46,31    | 41,03    | 130,248  | 129,096  | 126,977 | 126,977 | 1,15     | 0,00    | 5,228      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,37    | 53,05    | 40,32    | 164,896  | 163,440  | 160,157 | 160,157 | 1,46     | 0,00    | 6,468      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,37    | 54,93    | 39,44    | 175,144  | 173,640  | 169,993 | 169,993 | 1,50     | 0,00    | 6,727      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,53    | 56,52    | 38,01    | 181,544  | 180,112  | 176,187 | 176,187 | 1,43     | 0,00    | 6,729      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,24    | 58,06    | 38,17    | 186,016  | 184,520  | 180,331 | 180,331 | 1,50     | 0,00    | 6,905      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,67   | 61,23    | 40,45    | 193,480  | 191,640  | 186,883 | 186,883 | 1,84     | 0,00    | 7,550      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,94   | 65,76    | 35,18    | 231,800  | 230,232  | 224,011 | 224,011 | 1,57     | 0,00    | 7,883      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 97,07    | 65,84    | 31,23    | 257,904  | 257,112  | 250,005 | 250,005 | 0,79     | 0,00    | 7,785      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,38    | 55,75    | 32,63    | 200,864  | 200,480  | 195,956 | 195,956 | 0,38     | 0,00    | 6,339      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 94,41    | 59,32    | 35,09    | 207,096  | 206,488  | 201,295 | 201,295 | 0,61     | 0,00    | 6,836      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 91,07    | 56,11    | 34,96    | 185,824  | 185,280  | 181,034 | 181,034 | 0,54     | 0,00    | 6,330      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 90,01    | 54,37    | 35,63    | 176,792  | 176,280  | 172,347 | 172,347 | 0,51     | 0,00    | 6,042      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,55    | 55,25    | 35,30    | 174,008  | 173,648  | 169,650 | 169,650 | 0,36     | 0,00    | 5,974      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,56    | 59,94    | 38,62    | 178,856  | 178,216  | 173,511 | 173,511 | 0,64     | 0,00    | 6,636      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,72    | 58,19    | 40,52    | 170,976  | 170,192  | 165,831 | 165,831 | 0,78     | 0,00    | 6,619      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,81    | 60,15    | 38,67    | 182,072  | 181,480  | 176,638 | 176,638 | 0,59     | 0,00    | 6,741      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5761,05  | 5717,94  | 5586,68 | 5586,68 | 156,04   | 0,00    | 215,550    | 768      |          |    |
| Средние:   | 96,10    | 57,25    | 38,85    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3   | V1<br>м2   | M1<br>т    | M2<br>т    | V3<br>м3  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/2124: | 141937,098 | 140912,141 | 138602,850 | 138645,659 | 31617,640 | 57,20   | 4226,630   | 25800    | 0        |
| 23/01/2224: | 147698,152 | 146630,083 | 144189,533 | 144232,342 | 31773,680 | 57,20   | 4442,180   | 26568    | 0        |
| Итого:      | 5761,05    | 5717,94    | 5586,68    | 5586,68    | 156,04    | 0,00    | 215,550    | 768      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Е.А. Просянникова

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. /Е.В. Жукова/

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>шт</sub>

0

24.01.22г



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 19А  
Тепловычислитель КАРАТ-306  
Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор N:  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,54    | 51,45    | 42,10    | 152,160 | 149,363 | 2,80    | 6,444      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 101,42   | 57,20    | 44,22    | 177,884 | 174,755 | 3,13    | 7,875      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 104,06   | 59,57    | 44,49    | 194,461 | 191,129 | 3,33    | 8,636      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,79   | 59,23    | 43,56    | 200,594 | 197,153 | 3,44    | 8,772      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,93    | 54,79    | 43,15    | 177,772 | 174,702 | 3,07    | 7,615      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 99,24    | 55,54    | 43,70    | 175,195 | 172,151 | 3,04    | 7,676      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,75   | 57,11    | 44,64    | 187,567 | 184,336 | 3,23    | 8,299      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,72   | 56,01    | 46,71    | 175,229 | 172,321 | 2,91    | 8,180      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 98,51    | 52,53    | 45,98    | 165,910 | 163,213 | 2,70    | 7,675      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,58    | 54,46    | 39,13    | 167,479 | 164,768 | 2,71    | 6,582      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 89,36    | 51,27    | 38,09    | 161,946 | 159,315 | 2,63    | 6,159      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,76    | 51,08    | 38,68    | 162,204 | 159,530 | 2,67    | 6,290      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,97    | 55,11    | 40,86    | 173,552 | 170,701 | 2,85    | 7,129      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 101,36   | 57,94    | 43,42    | 181,373 | 178,434 | 2,94    | 7,872      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 100,27   | 58,71    | 41,56    | 196,541 | 193,409 | 3,13    | 8,104      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,53    | 50,48    | 40,05    | 153,068 | 150,520 | 2,55    | 6,111      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,60    | 46,29    | 41,31    | 130,891 | 128,653 | 2,24    | 5,452      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,56    | 49,61    | 43,95    | 158,698 | 156,070 | 2,63    | 7,005      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,60    | 54,03    | 40,56    | 182,328 | 179,367 | 2,96    | 7,436      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,71    | 54,17    | 40,54    | 179,031 | 176,105 | 2,93    | 7,256      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,45    | 57,09    | 39,36    | 202,112 | 198,889 | 3,22    | 7,972      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,84   | 57,29    | 44,55    | 184,529 | 181,530 | 3,00    | 8,151      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 101,04   | 59,57    | 41,47    | 198,533 | 195,348 | 3,19    | 8,262      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 97,12    | 58,42    | 38,70    | 206,986 | 203,688 | 3,30    | 8,021      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,51    | 51,00    | 37,51    | 178,809 | 175,878 | 2,93    | 6,736      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 94,48    | 53,33    | 41,15    | 172,245 | 169,399 | 2,85    | 7,012      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 91,22    | 52,12    | 39,10    | 169,093 | 166,288 | 2,81    | 6,641      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 90,15    | 49,52    | 40,63    | 157,526 | 154,888 | 2,64    | 6,392      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,93    | 50,53    | 40,40    | 165,838 | 163,084 | 2,75    | 6,728      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,74    | 54,16    | 44,58    | 164,505 | 161,793 | 2,71    | 7,324      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,95    | 53,91    | 45,04    | 160,842 | 158,173 | 2,67    | 7,217      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 99,02    | 53,55    | 45,47    | 169,778 | 166,972 | 2,81    | 7,677      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5584,68 | 5491,92 | 92,76   | 234,701    | 768      |          |    |
| Средние:   | 96,30    | 54,28    | 42,02    |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | M1<br>т   | M2<br>т   | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/21г: | 124318,17 | 123185,7  | 1259,11 | 4339,966   | 28247    | 0        |
| 23/01/22г: | 129902,85 | 128677,62 | 1351,87 | 4574,667   | 29015    | 0        |
| Итого:     | 5584,68   | 5491,92   | 92,76   | 234,701    | 768      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub> 0

Представитель абонента  
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.



24.01.22г

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
29/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВФВ2

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 29.12.2021 | 100,96   | 57,62    | 43,34    | 123,12   | 118,39   | 0        | 117,94  | 116,58  | 1,36    | 5,124      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,18   | 57,09    | 45,09    | 121,06   | 116,11   | 0        | 115,87  | 114,34  | 1,53    | 5,237      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,96    | 52,72    | 45,24    | 115,25   | 110,6    | 0        | 110,66  | 109,16  | 1,5     | 5,014      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,04    | 54,09    | 38,95    | 115,82   | 111,61   | 0        | 111,6   | 110,08  | 1,52    | 4,352      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,9     | 51,99    | 36,91    | 112,19   | 108,31   | 0        | 108,41  | 106,95  | 1,46    | 4,005      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,23    | 52,5     | 36,73    | 114,51   | 110,6    | 0        | 110,64  | 109,19  | 1,45    | 4,065      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,36    | 55,58    | 39,78    | 120,57   | 116,2    | 0        | 115,98  | 114,54  | 1,44    | 4,62       | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,69   | 57,4     | 43,29    | 120,61   | 115,86   | 0        | 115,59  | 114,11  | 1,48    | 5,016      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,71    | 57,53    | 42,18    | 126,67   | 121,76   | 0        | 121,48  | 119,9   | 1,58    | 5,138      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,34    | 52,41    | 37,93    | 112,59   | 109,02   | 0        | 108,68  | 107,63  | 1,05    | 4,126      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,03    | 47,59    | 39,44    | 92,37    | 89,82    | 0        | 89,38   | 88,85   | 0,53    | 3,525      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,96    | 51,78    | 41,18    | 117,17   | 113,36   | 0        | 112,91  | 111,96  | 0,95    | 4,656      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,03    | 54,97    | 39,06    | 125,22   | 121,14   | 0        | 120,57  | 119,41  | 1,16    | 4,716      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,1     | 54,85    | 39,25    | 123,92   | 119,87   | 0        | 119,31  | 118,19  | 1,12    | 4,686      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,87    | 56,05    | 39,82    | 128,44   | 124,24   | 0        | 123,51  | 122,44  | 1,07    | 4,926      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,11   | 56,43    | 44,68    | 119,07   | 114,5    | 0        | 114,04  | 112,81  | 1,23    | 5,106      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,43   | 57,76    | 42,67    | 122,38   | 118,02   | 0        | 117,29  | 116,19  | 1,1     | 5,012      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,57    | 56,36    | 40,21    | 127,6    | 123,74   | 0        | 122,6   | 121,91  | 0,69    | 4,935      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88       | 49,91    | 38,09    | 115,52   | 112,58   | 0        | 111,71  | 111,28  | 0,43    | 4,259      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,78    | 53,11    | 40,67    | 113,06   | 109,9    | 0        | 108,88  | 108,46  | 0,42    | 4,436      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,63    | 52,1     | 38,53    | 115,11   | 112,13   | 0        | 111,12  | 110,71  | 0,41    | 4,285      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,59    | 51,4     | 38,19    | 112,25   | 109,41   | 0        | 108,42  | 108,05  | 0,37    | 4,143      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,4     | 50,84    | 39,56    | 113,03   | 110,09   | 0        | 109,1   | 108,75  | 0,35    | 4,316      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,13    | 53,95    | 44,18    | 107,34   | 104,1    | 0        | 103,05  | 102,65  | 0,4     | 4,56       | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,35    | 51,98    | 46,37    | 103,73   | 100,54   | 0        | 99,55   | 99,29   | 0,26    | 4,624      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,39    | 52,26    | 46,13    | 111,15   | 107,66   | 0        | 106,7   | 106,3   | 0,4     | 4,931      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3029,7   | 2929,5   | 0        | 2914,99 | 2889,73 | 25,26   | 119,813    | 624      | 0        |    |
| Средние:   | 94,91    | 53,85    | 41,05    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 28/12/2124: | 54,27    | 52,23    | 0        | 52,06   | 51,54   | 0,52    | 2,428      | 12       | 0        |
| 23/01/2224: | 3084,02  | 2981,79  | 0        | 2967,05 | 2941,27 | 25,78   | 122,241    | 636      | 0        |
| Итого:      | 3029,75  | 2929,56  | 0        | 2914,99 | 2889,73 | 25,26   | 119,813    | 624      | 0        |

досчет с 25.12.21 по 28.12.21г 96т.



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) |        |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub> _____<br>Траб x T <sub>нш</sub>                       | 18,432 |

Итого: 138,245 ГКАЛ.  
24.01.2022г

Подпись Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Подпись /Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,7     | 56,99    | 36,71    | 130,7    | 130,1    | 0        | 125,85  | 128,16  | -2,31   | 4,627      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 101,6    | 62,64    | 38,96    | 145,36   | 144,27   | 0        | 139,18  | 141,72  | -2,54   | 5,434      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 104,16   | 64,26    | 39,9     | 152,93   | 151,62   | 0        | 146,17  | 148,77  | -2,6    | 5,853      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,84   | 62,42    | 40,42    | 149,7    | 148,41   | 0        | 143,23  | 145,78  | -2,55   | 5,807      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,92    | 58,89    | 39,03    | 134,44   | 133,63   | 0        | 129,07  | 131,49  | -2,42   | 5,046      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 99,29    | 60,45    | 38,84    | 140,7    | 139,85   | 0        | 134,97  | 137,48  | -2,51   | 5,257      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,75   | 62,6     | 39,15    | 148,49   | 147,44   | 0        | 142,17  | 144,81  | -2,64   | 5,583      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,89   | 62,51    | 40,38    | 143,09   | 141,96   | 0        | 136,86  | 139,41  | -2,55   | 5,543      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 98,51    | 56,39    | 42,12    | 128,41   | 127,4    | 0        | 123,24  | 125,51  | -2,27   | 5,203      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,65    | 56,74    | 36,91    | 127,15   | 126,67   | 0        | 122,42  | 124,77  | -2,35   | 4,525      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 89,44    | 53,98    | 35,46    | 124,42   | 124,21   | 0        | 120,18  | 122,5   | -2,32   | 4,265      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,91    | 54,56    | 35,35    | 125,58   | 125,35   | 0        | 121,24  | 123,64  | -2,4    | 4,291      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 96,18    | 59,88    | 36,3     | 145,77   | 145,16   | 0        | 140,17  | 142,77  | -2,6    | 5,097      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 101,52   | 64,27    | 37,25    | 152,52   | 151,56   | 0        | 146,03  | 148,7   | -2,67   | 5,456      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 100,35   | 62,7     | 37,65    | 149,46   | 148,61   | 0        | 143,23  | 145,95  | -2,72   | 5,409      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,69    | 55,21    | 35,48    | 123,48   | 123,28   | 0        | 119,18  | 121,53  | -2,35   | 4,233      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,74    | 52,07    | 35,67    | 107,84   | 107,77   | 0        | 104,31  | 106,4   | -2,09   | 3,722      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,87    | 56,49    | 37,38    | 136,14   | 135,59   | 0        | 131,11  | 133,6   | -2,49   | 4,907      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,67    | 59,01    | 35,66    | 145,26   | 144,72   | 0        | 139,78  | 142,41  | -2,63   | 4,993      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,76    | 58,48    | 36,28    | 137,2    | 136,64   | 0        | 132,05  | 134,51  | -2,46   | 4,797      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,57    | 61,33    | 35,24    | 155,22   | 154,62   | 0        | 149,17  | 151,95  | -2,78   | 5,267      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,88   | 62,68    | 39,2     | 144,26   | 143,25   | 0        | 138,1   | 140,68  | -2,58   | 5,43       | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,99   | 60,74    | 40,25    | 134,7    | 133,7    | 0        | 129,05  | 131,45  | -2,4    | 5,205      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 97,12    | 60,51    | 36,61    | 145,89   | 145,28   | 0        | 140,18  | 142,85  | -2,67   | 5,143      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,54    | 53,95    | 34,59    | 132,17   | 132,06   | 0        | 127,77  | 130,25  | -2,48   | 4,419      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 94,54    | 57,37    | 37,17    | 130,5    | 129,99   | 0        | 125,6   | 128     | -2,4    | 4,675      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 91,17    | 55,17    | 36       | 126,93   | 126,68   | 0        | 122,45  | 124,91  | -2,46   | 4,414      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 90,2     | 54,26    | 35,94    | 121,44   | 121,28   | 0        | 117,24  | 119,6   | -2,36   | 4,22       | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 91,13    | 54,96    | 36,17    | 124,17   | 123,86   | 0        | 119,79  | 122,1   | -2,31   | 4,337      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,96    | 60,21    | 38,75    | 131,89   | 131,07   | 0        | 126,51  | 128,9   | -2,39   | 4,912      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 99,04    | 58,97    | 40,07    | 125,46   | 124,62   | 0        | 120,36  | 122,65  | -2,29   | 4,833      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 99,11    | 59,31    | 39,8     | 132,72   | 131,84   | 0        | 127,32  | 129,74  | -2,42   | 5,078      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4353,9   | 4332,4   | 0        | 4183,98 | 4262,99 | -79,01  | 157,981    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 96,39    | 58,75    | 37,64    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/21г. | 8226,25  | 8144,43  | 0,01     | 7975,95  | 8039,67  | -63,72  | 250,98     | 1645     | 0        |
| 23/01/22г. | 12580,24 | 12476,92 | 0,01     | 12159,93 | 12302,66 | -142,73 | 408,961    | 2413     | 0        |
| Итого:     | 4353,99  | 4332,49  | 0        | 4183,98  | 4262,99  | -79,01  | 157,981    | 768      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»  
Инспектор СТИ Б ЭР

ООО «Уралэнергосбыт»  
Инспектор СТИ Б ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub>                    | 0,000 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"  
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут  
Тхв= 0.00°C

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАФВ1 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,11    | 50,98    | 42,13    | 176,98   | 177,58   | 0        | 170,52  | 175,4   | -4,88   | 7,192      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,97   | 56,04    | 44,93    | 196,97   | 197,03   | 0,01     | 188,69  | 194,2   | -5,51   | 8,494      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,53   | 57,7     | 45,83    | 205,17   | 205,04   | 0,01     | 196,16  | 201,9   | -5,74   | 9,016      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,18   | 56,71    | 45,47    | 210,15   | 210,03   | 0,01     | 201,14  | 206,9   | -5,76   | 9,169      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,29    | 53,6     | 43,69    | 189,83   | 189,99   | 0,02     | 182,36  | 187,46  | -5,1    | 7,984      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,65    | 53,95    | 44,7     | 187,44   | 187,42   | 0,01     | 179,89  | 184,88  | -4,99   | 8,056      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,13   | 55,91    | 45,22    | 199,92   | 199,72   | 0,01     | 191,49  | 196,83  | -5,34   | 8,678      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,22   | 56,25    | 45,97    | 198,51   | 198,19   | 0,01     | 189,99  | 195,3   | -5,31   | 8,755      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,87    | 51,2     | 46,67    | 185,32   | 185,08   | 0,02     | 177,97  | 182,82  | -4,85   | 8,318      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,04    | 52,39    | 40,65    | 185,34   | 185,95   | 0        | 178,59  | 183,57  | -4,98   | 7,266      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,85    | 50,23    | 38,62    | 180,08   | 180,96   | 0,01     | 174,02  | 178,82  | -4,8    | 6,725      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,31    | 49,97    | 39,34    | 180,51   | 181,33   | 0,01     | 174,37  | 179,22  | -4,85   | 6,863      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,52    | 53,91    | 41,61    | 193,43   | 193,76   | 0,01     | 186,05  | 191,14  | -5,09   | 7,752      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,86   | 56,83    | 44,03    | 201,39   | 201,24   | 0,02     | 192,94  | 198,24  | -5,3    | 8,514      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,68    | 57,2     | 42,48    | 210,02   | 210,22   | 0,02     | 201,36  | 207,04  | -5,68   | 8,571      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,16    | 49,38    | 40,78    | 169,17   | 169,75   | 0,02     | 163,34  | 167,78  | -4,44   | 6,666      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,02    | 45,02    | 42       | 138,92   | 139,3    | 0,01     | 134,4   | 138     | -3,6    | 5,645      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,12    | 49,87    | 43,25    | 176,44   | 176,67   | 0,02     | 170     | 174,62  | -4,62   | 7,36       | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,05    | 52,91    | 41,14    | 201,97   | 202,51   | 0,01     | 194,46  | 199,89  | -5,43   | 8,01       | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,18    | 53,56    | 40,62    | 199,02   | 199,56   | 0,01     | 191,61  | 196,9   | -5,29   | 7,792      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,93    | 55,56    | 40,37    | 214,01   | 214,58   | 0,01     | 205,76  | 211,5   | -5,74   | 8,319      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,21   | 55,34    | 45,87    | 191,45   | 190,96   | 0,03     | 183,37  | 188,26  | -4,89   | 8,43       | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,35   | 55,91    | 44,44    | 196,72   | 196,49   | 0,02     | 188,53  | 193,65  | -5,12   | 8,393      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,53    | 55,34    | 41,19    | 209,25   | 209,52   | 0,04     | 201,11  | 206,56  | -5,45   | 8,298      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,86    | 48,66    | 39,2     | 181,63   | 182,28   | 0,04     | 175,67  | 180,25  | -4,58   | 6,89       | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,89    | 51,75    | 42,14    | 181,46   | 181,63   | 0,06     | 174,72  | 179,36  | -4,64   | 7,375      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,54    | 49,15    | 41,39    | 176,93   | 177,28   | 0,08     | 170,79  | 175,29  | -4,5    | 7,076      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,57    | 48,49    | 41,08    | 166,97   | 167,35   | 0,09     | 161,29  | 165,52  | -4,23   | 6,629      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,53    | 49,19    | 41,34    | 173,38   | 173,76   | 0,08     | 167,35  | 171,81  | -4,46   | 6,923      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,27    | 53,19    | 45,08    | 174,72   | 174,34   | 0,15     | 167,73  | 172,06  | -4,33   | 7,573      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,39    | 51,79    | 46,6     | 168,48   | 167,92   | 0,19     | 161,73  | 165,82  | -4,09   | 7,55       | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,44    | 52,29    | 46,15    | 177,94   | 177,44   | 0,21     | 170,8   | 175,17  | -4,37   | 7,897      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5999,5   | 6004,8   | 1,24     | 5768,2  | 5926,16 | -157,96 | 248,179    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,75    | 52,82    | 42,93    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. | 12737,96 | 12658,71 | 0,49     | 12360,61 | 12530,99 | -170,38 | 448,964    | 1976     | 3        |
| 23/01/22г. | 18737,48 | 18663,59 | 1,73     | 18128,81 | 18457,15 | -328,34 | 697,143    | 2744     | 3        |
| Итого:     | 5999,52  | 6004,88  | 1,24     | 5768,2   | 5926,16  | -157,96 | 248,179    | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкортр = Qi<br>Траб x Тнш                                                                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
ИНН 7448193980  
ОГРН 1167456145240  
23.01.2022г.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
/Л.А. Болтачева/



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167111

Адрес: пр. Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,18    | 47,86    | 45,32    | 127,46   | 124,28   | 0        | 122,82  | 122,97  | -0,15   | 5,572      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,97   | 53,76    | 47,21    | 149,77   | 145,29   | 0        | 143,48  | 143,33  | 0,15    | 6,786      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,63   | 55,4     | 48,23    | 156,59   | 151,59   | 0        | 149,71  | 149,41  | 0,3     | 7,239      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,28   | 54,49    | 47,79    | 163,83   | 158,65   | 0        | 156,82  | 156,49  | 0,33    | 7,512      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,32    | 50,96    | 46,36    | 139,03   | 135,2    | 0        | 133,54  | 133,58  | -0,04   | 6,201      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,69    | 50,51    | 48,18    | 134,42   | 130,55   | 0        | 128,98  | 129,01  | -0,03   | 6,225      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,2    | 53,61    | 47,59    | 148,14   | 143,66   | 0        | 141,9   | 141,74  | 0,16    | 6,765      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,28   | 52,56    | 49,72    | 146,78   | 142,12   | 0        | 140,47  | 140,27  | 0,2     | 6,999      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,92    | 47,39    | 50,53    | 133,87   | 129,88   | 0        | 128,55  | 128,48  | 0,07    | 6,504      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,09    | 49,55    | 43,54    | 130,97   | 127,76   | 0        | 126,19  | 126,29  | -0,1    | 5,501      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,9     | 47,22    | 41,68    | 126,13   | 123,38   | 0        | 121,92  | 122,07  | -0,15   | 5,085      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,37    | 46,96    | 42,41    | 129,09   | 126,15   | 0        | 124,7   | 124,84  | -0,14   | 5,289      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,59    | 50,65    | 44,94    | 139,52   | 135,77   | 0        | 134,19  | 134,15  | 0,04    | 6,039      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,92   | 52,97    | 47,95    | 142,09   | 137,79   | 0,01     | 136,11  | 136,01  | 0,1     | 6,539      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,83    | 53,68    | 46,15    | 151,33   | 146,86   | 0        | 145,07  | 144,88  | 0,19    | 6,708      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,09    | 46,15    | 43,94    | 123,18   | 120,33   | 0,03     | 118,93  | 119,13  | -0,2    | 5,229      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,09    | 43,01    | 44,08    | 103,15   | 101,13   | 0,02     | 99,8    | 100,26  | -0,46   | 4,401      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,28    | 47,03    | 46,25    | 134,74   | 131,16   | 0        | 129,8   | 129,81  | -0,01   | 6,008      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,1     | 49,81    | 44,29    | 145,67   | 141,77   | 0        | 140,25  | 140,13  | 0,12    | 6,217      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,21    | 49,77    | 44,44    | 143,57   | 139,74   | 0        | 138,23  | 138,12  | 0,11    | 6,15       | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,06    | 54,13    | 41,93    | 167,44   | 162,85   | 0        | 160,96  | 160,64  | 0,32    | 6,759      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,24   | 53,07    | 48,17    | 143,73   | 139,32   | 0        | 137,67  | 137,51  | 0,16    | 6,646      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,38   | 52,23    | 48,15    | 140,87   | 136,59   | 0        | 135,01  | 134,86  | 0,15    | 6,513      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,61    | 51,88    | 44,73    | 148,97   | 144,78   | 0        | 143,15  | 142,96  | 0,19    | 6,411      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,94    | 45,51    | 42,43    | 133,58   | 130,48   | 0,01     | 129,19  | 129,22  | -0,03   | 5,484      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,96    | 48,18    | 45,78    | 130,93   | 127,47   | 0,01     | 126,07  | 126,09  | -0,02   | 5,779      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,56    | 46,42    | 44,14    | 126,74   | 123,65   | 0,01     | 122,34  | 122,39  | -0,05   | 5,401      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,62    | 45,19    | 44,43    | 123,09   | 120,14   | 0,02     | 118,89  | 118,97  | -0,08   | 5,285      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,59    | 45,8     | 44,79    | 124,71   | 121,61   | 0,02     | 120,35  | 120,43  | -0,08   | 5,395      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,33    | 48,42    | 49,91    | 122,1    | 118,52   | 0,01     | 117,2   | 117,22  | -0,02   | 5,86       | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,41    | 46,56    | 51,85    | 118,12   | 114,58   | 0,02     | 113,37  | 113,43  | -0,06   | 5,885      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,48    | 46,96    | 51,52    | 124,99   | 121,15   | 0,02     | 119,95  | 119,88  | 0,07    | 6,187      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4374,6   | 4254,2   | 0,18     | 4205,61 | 4204,57 | 1,04    | 194,574    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,81    | 49,61    | 46,2     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 73754,1  | 72843,5  | 2,71     | 71729,06 | 71993,5  | -264,44 | 2077,212   | 16166    | 0        |
| 23.01.2022 | 78128,7  | 77097,7  | 2,89     | 75934,67 | 76198,07 | -263,4  | 2271,786   | 16934    | 0        |
| Итого:     | 4374,6   | 4254,2   | 0,18     | 4205,61  | 4204,57  | 1,04    | 194,574    | 768      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  
А. Просьяникова  
«Парк-сервис»  
Для документов  
ИНН 7448199350

Подпись  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
ООО «Уралэнергосбыт»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр.Краснопольский 1-в  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00 °C

Договор N:3440167115  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,24    | 50,13    | 42,11    | 146,62   | 140,84   | 0        | 141,35  | 139,18  | 2,17    | 5,956      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,07   | 56,09    | 43,98    | 170,09   | 162,75   | 0        | 163,05  | 160,37  | 2,68    | 7,185      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,74   | 57,36    | 45,38    | 176,41   | 168,41   | 0        | 168,78  | 165,83  | 2,95    | 7,679      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,33   | 54,21    | 47,12    | 170,65   | 162,78   | 0        | 163,45  | 160,55  | 2,9     | 7,718      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,28    | 50,62    | 45,66    | 145,08   | 138,69   | 0,01     | 139,48  | 137,02  | 2,46    | 6,378      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,7     | 51,73    | 45,97    | 154,38   | 147,44   | 0        | 148,25  | 145,59  | 2,66    | 6,824      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,19   | 55,4     | 44,79    | 170,05   | 162,35   | 0        | 163     | 160,03  | 2,97    | 7,317      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,33   | 53,84    | 47,49    | 160,59   | 153,03   | 0,01     | 153,8   | 150,94  | 2,86    | 7,318      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,87    | 47,2     | 49,67    | 140,36   | 133,82   | 0        | 134,86  | 132,42  | 2,44    | 6,705      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,08    | 49,28    | 42,8     | 140,06   | 134,24   | 0,01     | 135,05  | 132,7   | 2,35    | 5,784      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,96    | 47,72    | 40,24    | 136,2    | 130,78   | 0        | 131,7   | 129,37  | 2,33    | 5,303      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,4     | 47,46    | 40,94    | 140,5    | 134,85   | 0        | 135,82  | 133,41  | 2,41    | 5,562      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,74    | 52,53    | 42,21    | 165,52   | 158,46   | 0        | 159,3   | 156,44  | 2,86    | 6,734      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,99    | 55,77    | 44,22    | 170,96   | 163,26   | 0        | 163,87  | 160,93  | 2,94    | 7,264      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,05    | 56,67    | 42,38    | 177,56   | 169,75   | 0        | 170,34  | 167,21  | 3,13    | 7,237      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,14    | 46,32    | 42,82    | 123,33   | 118,05   | 0,02     | 119,17  | 116,86  | 2,31    | 5,105      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,96    | 43,83    | 42,13    | 111,2    | 106,56   | 0        | 107,66  | 105,57  | 2,09    | 4,536      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,34    | 48,75    | 43,59    | 152,55   | 146,04   | 0        | 147,08  | 144,4   | 2,68    | 6,415      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,27    | 52,11    | 41,16    | 166,68   | 159,85   | 0        | 160,57  | 157,83  | 2,74    | 6,62       | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,29    | 50,8     | 42,49    | 156,17   | 149,63   | 0        | 150,45  | 147,82  | 2,63    | 6,398      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,18    | 55,06    | 40,12    | 182,73   | 175,17   | 0        | 175,82  | 172,7   | 3,12    | 7,065      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,23   | 54,96    | 45,27    | 157,94   | 150,76   | 0        | 151,39  | 148,62  | 2,77    | 6,87       | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,42    | 53,53    | 45,89    | 155,73   | 148,6    | 0        | 149,34  | 146,64  | 2,7     | 6,864      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,71    | 53,19    | 42,52    | 160,33   | 153,4    | 0,01     | 154,18  | 151,39  | 2,79    | 6,564      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,95    | 44,96    | 41,99    | 134,34   | 128,89   | 0,01     | 130     | 127,67  | 2,33    | 5,462      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,95    | 49,4     | 43,55    | 141,8    | 135,72   | 0        | 136,63  | 134,16  | 2,47    | 5,956      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,6     | 47,22    | 42,38    | 136,42   | 130,77   | 0        | 131,76  | 129,39  | 2,37    | 5,585      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,62    | 46,13    | 42,49    | 128,3    | 122,97   | 0,01     | 124,01  | 121,74  | 2,27    | 5,271      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,64    | 47,68    | 41,96    | 138,04   | 132,37   | 0        | 133,32  | 130,97  | 2,35    | 5,598      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,39    | 51,66    | 45,73    | 147,75   | 141,1    | 0        | 141,9   | 139,38  | 2,52    | 6,499      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,44    | 49,96    | 47,48    | 138,5    | 132,14   | 0        | 133,03  | 130,59  | 2,44    | 6,325      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,55    | 50,91    | 46,64    | 152,84   | 145,87   | 0        | 146,77  | 144,11  | 2,66    | 6,858      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4849,6   | 4639,3   | 0,08     | 4665,18 | 4581,83 | 83,35   | 204,955    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,86    | 51,01    | 43,84    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 56972,88 | 54760,41 | 3,55     | 55327,67 | 54093,8  | 1233,87 | 1665,893   | 10572    | 0        |
| 23.01.2022 | 61822,56 | 59399,75 | 3,63     | 59992,85 | 58675,63 | 1317,22 | 1870,848   | 11340    | 0        |
| Итого:     | 4849,68  | 4639,34  | 0,08     | 4665,18  | 4581,83  | 83,35   | 204,955    | 768      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**Инспектор СТИ 5 ЭР**  
**Болтачева Л.А.**  
**27.01.2022г.**

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>ншт</sub>                   | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x719D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч | HC |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,62    | 51,04    | 41,58    | 153,94   | 146,65   | 0,01     | 148,39  | 144,85  | 3,54    | 6,175      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,44   | 56,72    | 43,72    | 172,49   | 163,67   | 0        | 165,3   | 161,23  | 4,07    | 7,242      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,2    | 58,74    | 44,46    | 181,05   | 171,47   | 0        | 173,14  | 168,73  | 4,41    | 7,717      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,82   | 57,56    | 44,26    | 181,83   | 172,22   | 0        | 174,08  | 169,58  | 4,5     | 7,726      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,71    | 52,35    | 44,36    | 151,81   | 143,99   | 0        | 145,88  | 142,14  | 3,74    | 6,482      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,11    | 53,15    | 44,96    | 158,09   | 149,8    | 0        | 151,76  | 147,84  | 3,92    | 6,838      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,6    | 56,85    | 43,75    | 178,55   | 169,14   | 0        | 171,08  | 166,6   | 4,48    | 7,501      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,85   | 56,56    | 45,29    | 173,74   | 164,34   | 0        | 166,3   | 161,91  | 4,39    | 7,55       | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,4     | 49,92    | 47,48    | 148,73   | 140,72   | 0        | 142,86  | 139,09  | 3,77    | 6,793      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,54    | 51,65    | 40,89    | 146,17   | 139,06   | 0        | 140,89  | 137,29  | 3,6     | 5,766      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,39    | 48,18    | 40,21    | 139,13   | 132,63   | 0,01     | 134,47  | 131,18  | 3,29    | 5,411      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,83    | 49,36    | 39,47    | 146,77   | 139,92   | 0        | 141,85  | 138,31  | 3,54    | 5,601      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,14    | 54,92    | 40,22    | 169,24   | 160,89   | 0        | 162,83  | 158,65  | 4,18    | 6,56       | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,42   | 57,34    | 43,08    | 176,47   | 167,21   | 0        | 169,14  | 164,63  | 4,51    | 7,302      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,48    | 59,05    | 40,43    | 191,01   | 181,35   | 0        | 183,21  | 178,45  | 4,76    | 7,424      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,78    | 48,49    | 41,29    | 136,43   | 129,92   | 0        | 131,76  | 128,47  | 3,29    | 5,442      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,38    | 44,03    | 42,35    | 113,19   | 107,93   | 0,01     | 109,58  | 106,91  | 2,67    | 4,643      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,72    | 50,16    | 42,56    | 152,78   | 145,18   | 0        | 147,24  | 143,48  | 3,76    | 6,271      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,7     | 53,23    | 40,47    | 173,84   | 165,29   | 0        | 167,44  | 163,12  | 4,32    | 6,787      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,73    | 52,67    | 41,06    | 165,11   | 156,95   | 0        | 159,02  | 154,92  | 4,1     | 6,538      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,6     | 56,05    | 39,55    | 186,2    | 177,05   | 0        | 179,09  | 174,5   | 4,59    | 7,094      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,68   | 57,06    | 43,62    | 171,6    | 162,61   | 0        | 164,42  | 160,14  | 4,28    | 7,19       | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,88    | 55,28    | 44,6     | 165,13   | 156,37   | 0        | 158,31  | 154,17  | 4,14    | 7,076      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,19    | 55,17    | 41,02    | 173,86   | 165,16   | 0        | 167,14  | 162,81  | 4,33    | 6,868      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,45    | 47,67    | 39,78    | 143,53   | 136,86   | 0        | 138,83  | 135,39  | 3,44    | 5,524      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,4     | 51,38    | 42,02    | 151,51   | 144,01   | 0        | 145,93  | 142,24  | 3,69    | 6,139      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,02    | 47,5     | 42,52    | 140,16   | 133,34   | 0        | 135,34  | 131,95  | 3,39    | 5,757      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,06    | 46,97    | 42,09    | 137,04   | 130,48   | 0        | 132,4   | 129,13  | 3,27    | 5,574      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,99    | 48,39    | 41,6     | 143,54   | 136,62   | 0        | 138,63  | 135,13  | 3,5     | 5,771      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,8     | 53,21    | 44,59    | 150,17   | 142,34   | 0        | 144,19  | 140,46  | 3,73    | 6,443      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,91    | 52,48    | 45,43    | 144,89   | 137,26   | 0        | 139,11  | 135,51  | 3,6     | 6,329      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,94    | 53,11    | 44,83    | 154,9    | 146,77   | 0        | 148,75  | 144,82  | 3,93    | 6,682      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5072,9   | 4817,2   | 0,03     | 4878,36 | 4753,63 | 124,73  | 208,216    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,3     | 52,69    | 42,61    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. | 63988,7  | 62079,08 | 2,45     | 62164,25 | 61278,78 | 885,47  | 1736,825   | 10454    | 0        |
| 23/01/22г. | 69061,6  | 66896,28 | 2,48     | 67042,61 | 66032,41 | 1010,2  | 1945,041   | 11222    | 0        |
| Итого:     | 5072,9   | 4817,2   | 0,03     | 4878,36  | 4753,63  | 124,73  | 208,216    | 768      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi  
Траб х Тнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/12/21г.-22/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 22.12.2021 | 85,76    | 48,24    | 37,52    | 145,42   | 142,42   | 0        | 140,82  | 140,84  | -0,02   | 5,287      | 24       | 0        |    |
| 23.12.2021 | 93,79    | 52,62    | 41,17    | 158,24   | 154,63   | 0        | 152,41  | 152,62  | -0,21   | 6,282      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 102,61   | 60,17    | 42,44    | 184,1    | 179,3    | 0        | 176,14  | 176,33  | -0,19   | 7,495      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,88   | 58,56    | 43,32    | 181,78   | 176,81   | 0        | 174,01  | 174,03  | -0,02   | 7,556      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 98,21    | 52,87    | 45,34    | 165,23   | 160,51   | 0        | 158,62  | 158,42  | 0,2     | 7,205      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,32    | 51,97    | 44,35    | 152,46   | 148,3    | 0        | 146,54  | 146,43  | 0,11    | 6,508      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,9     | 56,47    | 41,43    | 178,93   | 174,32   | 0        | 171,81  | 171,74  | 0,07    | 7,133      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,36   | 56,93    | 44,43    | 178,99   | 173,81   | 0        | 171,42  | 171,19  | 0,23    | 7,636      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 99,3     | 52,62    | 46,68    | 149,78   | 145,32   | 0        | 143,68  | 143,44  | 0,24    | 6,717      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 94,3     | 47,28    | 47,02    | 140,31   | 136,26   | 0        | 135,07  | 134,83  | 0,24    | 6,355      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 90,07    | 50,02    | 40,05    | 144,48   | 141      | 0        | 139,51  | 139,35  | 0,16    | 5,591      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,4     | 46,77    | 40,63    | 130,39   | 127,15   | 0        | 126,12  | 125,85  | 0,27    | 5,126      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,98    | 50,28    | 39,7     | 146,64   | 143      | 0        | 141,59  | 141,29  | 0,3     | 5,625      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 96,59    | 56,95    | 39,64    | 184,52   | 179,76   | 0        | 177,35  | 177,04  | 0,31    | 7,043      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,79    | 59,62    | 40,17    | 195,37   | 190,12   | 0        | 187,3   | 187,01  | 0,29    | 7,542      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 96,15    | 53,1     | 43,05    | 157,21   | 152,81   | 0        | 151,14  | 150,78  | 0,36    | 6,517      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 85,74    | 42,66    | 43,08    | 106,83   | 103,97   | 0        | 103,46  | 103,04  | 0,42    | 4,456      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,76    | 46,11    | 40,65    | 127,04   | 123,73   | 0        | 122,94  | 122,51  | 0,43    | 5,002      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,54    | 52,97    | 40,57    | 172,52   | 167,91   | 0        | 166,16  | 165,7   | 0,46    | 6,751      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,19    | 52,14    | 40,05    | 167,37   | 163,13   | 0        | 161,37  | 161,07  | 0,3     | 6,469      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,23    | 53,08    | 40,15    | 163,33   | 159,15   | 0        | 157,38  | 157,07  | 0,31    | 6,326      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 97,04    | 58,6     | 38,44    | 197,36   | 192,28   | 0        | 189,61  | 189,21  | 0,4     | 7,302      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,08   | 53,83    | 46,25    | 153,27   | 148,58   | 0        | 146,92  | 146,58  | 0,34    | 6,808      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 97,72    | 55,14    | 42,58    | 162,16   | 157,61   | 0        | 155,75  | 155,42  | 0,33    | 6,644      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 92,32    | 50,1     | 42,22    | 152,08   | 147,96   | 0        | 146,62  | 146,25  | 0,37    | 6,194      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,23    | 48,25    | 39,98    | 152,46   | 148,49   | 0        | 147,41  | 146,86  | 0,55    | 5,898      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,21    | 47,87    | 44,34    | 132,69   | 128,93   | 0        | 127,95  | 127,52  | 0,43    | 5,676      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 88       | 47,25    | 40,75    | 141,62   | 137,93   | 0        | 136,94  | 136,5   | 0,44    | 5,584      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 87,76    | 47,08    | 40,68    | 133,77   | 130,24   | 0        | 129,37  | 128,87  | 0,5     | 5,265      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 93,19    | 51,81    | 41,38    | 152,95   | 148,78   | 0        | 147,35  | 146,9   | 0,45    | 6,103      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,03    | 54,12    | 42,91    | 157,08   | 152,6    | 0        | 150,92  | 150,51  | 0,41    | 6,489      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 96,53    | 52,37    | 44,16    | 155,08   | 150,54   | 0        | 149,07  | 148,58  | 0,49    | 6,594      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5021,4   | 4887,3   | 0        | 4832,75 | 4823,78 | 8,97    | 203,179    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,15    | 52,12    | 42,03    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/21г. | 51768,19 | 50876,3  | 1,93     | 50255,12 | 50302,59 | -47,47  | 1644,24    | 10559    | 0        |
| 22/01/22г. | 56789,65 | 55763,65 | 1,93     | 55087,87 | 55126,37 | -38,5   | 1847,419   | 11327    | 0        |
| Итого:     | 5021,46  | 4887,35  | 0        | 4832,75  | 4823,78  | 8,97    | 203,179    | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкорт = Qi<br>Траб х Тнш                                                                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"



Подпись

Представитель теплоснабж. организации

*Л.А. Болтачева*  
/Л.А. Болтачева/  
Подпись Ф.И.О.  
**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**Инспектор СТИ 5 ЭР**  
**Болтачева Л.А.**  
**27.01.2022г.**



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0хЕ482

ПО 2.7


| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,34    | 51       | 42,34    | 102,86   | 100,2    | 0        | 99,08   | 98,99   | 0,09    | 4,199      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 101,09   | 56,97    | 44,12    | 117,94   | 77,69    | 0        | 113     | 76,55   | 36,45   | 5,033      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,82   | 58,05    | 45,77    | 119,41   | 60,34    | 0        | 114,16  | 59,41   | 54,75   | 5,276      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,46   | 55,33    | 47,13    | 118,59   | 58,38    | 0        | 113,47  | 57,55   | 55,92   | 5,384      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,41    | 51,56    | 45,85    | 97,18    | 74,04    | 0        | 93,37   | 73,12   | 20,25   | 4,214      | 23       | 1        | *  |
| 28.12.2021 | 98,89    | 54,39    | 44,5     | 110,54   | 107,95   | 0        | 106,1   | 106,48  | -0,38   | 4,729      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,38   | 57,69    | 43,69    | 123,11   | 119,77   | 0        | 117,88  | 117,9   | -0,02   | 5,164      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,54   | 56,05    | 46,49    | 115,99   | 112,49   | 0        | 110,97  | 110,83  | 0,14    | 5,172      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 98,13    | 49,47    | 48,66    | 102,63   | 100,22   | 0        | 98,52   | 99,05   | -0,53   | 4,799      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,26    | 50,97    | 42,29    | 99,03    | 97,17    | 0        | 95,43   | 96,02   | -0,59   | 4,04       | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 89,07    | 49,19    | 39,88    | 97,64    | 95,73    | 0        | 94,37   | 94,62   | -0,25   | 3,765      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,54    | 48,61    | 40,93    | 101,08   | 98,88    | 0        | 97,63   | 97,78   | -0,15   | 4          | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,8     | 55,3     | 40,5     | 118,53   | 116,35   | 0        | 113,98  | 114,68  | -0,7    | 4,623      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 101,15   | 58,11    | 43,04    | 123,04   | 120,45   | 0        | 117,86  | 118,58  | -0,72   | 5,081      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 100,12   | 58,96    | 41,16    | 126,91   | 124,22   | 0        | 121,66  | 122,21  | -0,55   | 5,021      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,36    | 49,72    | 40,64    | 97,56    | 95,04    | 0        | 94,19   | 93,93   | 0,26    | 3,832      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,33    | 44,12    | 43,21    | 82,41    | 80,2     | 0        | 79,74   | 79,49   | 0,25    | 3,446      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,51    | 51,79    | 41,72    | 110,66   | 108,08   | 0        | 106,58  | 106,72  | -0,14   | 4,449      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,35    | 53,67    | 40,68    | 118,54   | 115,82   | 0        | 114,11  | 114,25  | -0,14   | 4,648      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,39    | 52,75    | 41,64    | 111,83   | 109,37   | 0        | 107,65  | 107,94  | -0,29   | 4,489      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,25    | 57,75    | 38,5     | 132,38   | 129,67   | 0        | 127,27  | 127,66  | -0,39   | 4,908      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,46   | 57,25    | 44,21    | 118,26   | 114,93   | 0        | 113,25  | 113,18  | 0,07    | 5,016      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,63   | 54,57    | 46,06    | 109,77   | 106,82   | 0        | 105,18  | 105,36  | -0,18   | 4,853      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,76    | 55,04    | 41,72    | 118,75   | 115,84   | 0        | 114,11  | 114,22  | -0,11   | 4,769      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,18    | 48,54    | 39,64    | 108,4    | 105,51   | 0        | 104,82  | 104,34  | 0,48    | 4,159      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 94,12    | 51,87    | 42,25    | 105,26   | 102,31   | 0        | 101,34  | 101     | 0,34    | 4,287      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,77    | 48,99    | 41,78    | 101,05   | 98,06    | 0        | 97,5    | 96,97   | 0,53    | 4,076      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,79    | 47,6     | 42,19    | 95,08    | 92,17    | 0        | 91,82   | 91,2    | 0,62    | 3,877      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,75    | 47,97    | 42,78    | 97,31    | 94,29    | 0        | 93,9    | 93,25   | 0,65    | 4,019      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,53    | 52,94    | 45,59    | 98,29    | 95,15    | 0        | 94,32   | 93,89   | 0,43    | 4,307      | 23       | 1        | *  |
| 22.01.2022 | 98,63    | 51,18    | 47,45    | 97,11    | 93,91    | 0        | 93,2    | 92,77   | 0,43    | 4,429      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,71    | 52,36    | 46,35    | 105,38   | 101,89   | 0        | 101,12  | 100,6   | 0,52    | 4,696      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3482,5   | 3222,9   | 0        | 3347,58 | 3180,54 | 167,04  | 144,76     | 766      | 2        |    |
| Средние:   | 96,01    | 52,8     | 43,21    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. | 5041,59  | 4943,3   | 0,09     | 4886,49 | 4894,41 | -7,92   | 189,071    | 1310     | 1        |
| 23/01/22г. | 8524,11  | 8166,24  | 0,09     | 8234,07 | 8074,95 | 159,12  | 333,831    | 2076     | 3        |
| Итого:     | 3482,52  | 3222,94  | 0        | 3347,58 | 3180,54 | 167,04  | 144,76     | 766      | 2        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Прокурникова  
Ф.И.О. для документов  


Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
000 «УРАЛЭНЕРГОСЫСТЕМЫ»  
ИНСПЕКТОР С/И Б ЗР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.01.2022г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0,000 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x9BA6

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,44    | 47,53    | 45,91    | 156,48   | 154,8    | 1,82     | 150,76  | 153,16  | -2,4    | 6,928      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 101,36   | 52,71    | 48,65    | 180,77   | 178,35   | 1,77     | 173,14  | 176,05  | -2,91   | 8,438      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,9    | 55,07    | 48,83    | 195,35   | 193,01   | 1,88     | 186,74  | 190,3   | -3,56   | 9,137      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,52   | 53,6     | 48,92    | 195,27   | 193,02   | 2,19     | 186,84  | 190,44  | -3,6    | 9,16       | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,64    | 50,39    | 47,25    | 172,53   | 170,73   | 1,79     | 165,7   | 168,7   | -3      | 7,841      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 99,01    | 51,27    | 47,74    | 176,14   | 174,22   | 1,79     | 168,98  | 172,09  | -3,11   | 8,081      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,53   | 53,43    | 48,1     | 189,9    | 187,74   | 1,95     | 181,84  | 185,24  | -3,4    | 8,763      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,55   | 52,73    | 49,82    | 182,73   | 180,23   | 2,02     | 174,83  | 177,85  | -3,02   | 8,731      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 98,23    | 48,4     | 49,83    | 164,69   | 162,43   | 2,3      | 158,11  | 160,66  | -2,55   | 7,891      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,37    | 49,31    | 44,06    | 158,81   | 157,21   | 1,12     | 152,99  | 155,43  | -2,44   | 6,747      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 89,15    | 47,23    | 41,92    | 158,36   | 157,02   | 1,41     | 153     | 155,36  | -2,36   | 6,416      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,62    | 46,08    | 43,54    | 153,93   | 152,42   | 1,55     | 148,68  | 150,89  | -2,21   | 6,474      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,93    | 50,81    | 45,12    | 178,77   | 176,61   | 1,7      | 171,88  | 174,47  | -2,59   | 7,766      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 101,24   | 54,05    | 47,19    | 187,69   | 184,93   | 1,55     | 179,78  | 182,44  | -2,66   | 8,5        | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 100,12   | 55,17    | 44,95    | 197,35   | 194,82   | 1,48     | 189,19  | 192,08  | -2,89   | 8,521      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,35    | 47,91    | 42,44    | 161,32   | 159,42   | 1,56     | 155,74  | 157,73  | -1,99   | 6,612      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,45    | 43,83    | 43,62    | 132,38   | 130,7    | 1,62     | 128,04  | 129,52  | -1,48   | 5,585      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,62    | 48,24    | 45,38    | 171,2    | 169,04   | 2,05     | 164,87  | 167,18  | -2,31   | 7,486      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,39    | 51,09    | 43,3     | 185,51   | 183,54   | 1,65     | 178,55  | 181,29  | -2,74   | 7,742      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,5     | 50,05    | 44,45    | 175,78   | 173,85   | 1,72     | 169,2   | 171,8   | -2,6    | 7,527      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,32    | 52,97    | 43,35    | 203,92   | 201,94   | 1,86     | 196,01  | 199,29  | -3,28   | 8,507      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,62   | 53,95    | 47,67    | 187,66   | 185,26   | 1,8      | 179,69  | 182,75  | -3,06   | 8,585      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,7    | 52,16    | 48,54    | 176,59   | 174,33   | 1,7      | 169,22  | 172,14  | -2,92   | 8,23       | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,82    | 52,18    | 44,64    | 187,77   | 186,16   | 1,79     | 180,44  | 183,8   | -3,36   | 8,068      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,25    | 47,24    | 41,01    | 171,49   | 170,83   | 2,02     | 165,81  | 169,05  | -3,24   | 6,8        | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 94,29    | 48,42    | 45,87    | 161,19   | 159,89   | 1,75     | 155,15  | 158,15  | -3      | 7,121      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,83    | 47,12    | 43,71    | 162,48   | 161,62   | 1,85     | 156,8   | 159,9   | -3,1    | 6,855      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,91    | 46,31    | 43,6     | 152,97   | 152,37   | 1,84     | 147,72  | 150,86  | -3,14   | 6,442      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,88    | 46,37    | 44,51    | 154,05   | 153,51   | 1,87     | 148,68  | 151,97  | -3,29   | 6,619      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,65    | 50,35    | 48,3     | 156,37   | 155,06   | 1,74     | 150,05  | 153,24  | -3,19   | 7,259      | 23       | 1        | *  |
| 22.01.2022 | 98,76    | 50,03    | 48,73    | 158,88   | 157,6    | 1,71     | 152,45  | 155,75  | -3,3    | 7,44       | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,86    | 51       | 47,86    | 170,62   | 169,47   | 1,96     | 163,71  | 167,41  | -3,7    | 7,849      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5518,9   | 5462,1   | 56,81    | 5304,59 | 5396,99 | -92,4   | 244,121    | 767      | 1        |    |
| Средние:   | 96,11    | 50,21    | 45,9     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата                  | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г.-23/01/22г. | 11463,17 | 11345,75 | 126,35   | 11120,55 | 11234,42 | -113,87 | 414,833    | 1907     | 1        |
| 23/01/22г.            | 16982,12 | 16807,88 | 183,16   | 16425,14 | 16631,41 | -206,27 | 658,954    | 2674     | 2        |
| Итого:                | 5518,95  | 5462,13  | 56,81    | 5304,59  | 5396,99  | -92,4   | 244,121    | 767      | 1        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  **«Парк-сервис»**  
Е.А. Прохорова  
Ф.И.О.  
ИНН 7448199350  
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  **«Парк-сервис»**  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
ИНСПЕКТОР С И Б Э Р  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.01.2022

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб х Тнш

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х76ЕF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,51    | 51,14    | 41,37    | 157,69   | 152,37   | 0        | 151,99  | 150,51  | 1,48    | 6,296      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,25   | 57,95    | 42,3     | 182,18   | 175,42   | 0        | 174,62  | 172,72  | 1,9     | 7,398      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,95   | 59,76    | 43,19    | 190,75   | 183,37   | 0        | 182,46  | 180,34  | 2,12    | 7,904      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,55   | 59,02    | 42,53    | 196,6    | 189,03   | 0        | 188,25  | 186     | 2,25    | 8,028      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,53    | 54,06    | 42,47    | 164,72   | 158,79   | 0        | 158,3   | 156,61  | 1,69    | 6,736      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,89    | 54,17    | 43,72    | 159,32   | 153,43   | 0        | 152,99  | 151,33  | 1,66    | 6,7        | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,45   | 57,45    | 43       | 179,73   | 172,9    | 0        | 172,25  | 170,25  | 2       | 7,422      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,55   | 57,17    | 44,38    | 173,93   | 167,17   | 0        | 166,54  | 164,65  | 1,89    | 7,408      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,17    | 51,43    | 45,74    | 157,16   | 151,15   | 0        | 150,96  | 149,28  | 1,68    | 6,915      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,34    | 51,82    | 40,52    | 154,48   | 149,22   | 0        | 148,91  | 147,37  | 1,54    | 6,037      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,19    | 49,82    | 38,37    | 148,61   | 143,9    | 0        | 143,69  | 142,24  | 1,45    | 5,519      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,7     | 49,84    | 38,86    | 155,68   | 150,61   | 0        | 150,47  | 148,82  | 1,65    | 5,848      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,93    | 55,51    | 39,42    | 175      | 168,88   | 0        | 168,4   | 166,48  | 1,92    | 6,648      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,21   | 58,05    | 42,16    | 177,9    | 171,13   | 0        | 170,56  | 168,47  | 2,09    | 7,206      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,14    | 58,69    | 40,45    | 191,22   | 184,1    | 0        | 183,43  | 181,2   | 2,23    | 7,435      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,52    | 49,98    | 39,54    | 146,21   | 141,46   | 0        | 141,24  | 139,8   | 1,44    | 5,587      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,36    | 45,21    | 41,15    | 120,62   | 116,88   | 0        | 116,75  | 115,75  | 1       | 4,804      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,56    | 50,53    | 42,03    | 162,21   | 156,42   | 0        | 156,37  | 154,55  | 1,82    | 6,579      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,44    | 53,83    | 39,61    | 178,61   | 172,35   | 0        | 172,04  | 170,04  | 2       | 6,825      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,52    | 54,02    | 39,5     | 174,55   | 168,48   | 0        | 168,14  | 166,2   | 1,94    | 6,652      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,45    | 58,76    | 36,69    | 210,73   | 203,42   | 0        | 202,7   | 200,18  | 2,52    | 7,451      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,47   | 58,1     | 42,37    | 174,77   | 168,16   | 0        | 167,48  | 165,52  | 1,96    | 7,113      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,62    | 56,26    | 43,36    | 172,02   | 165,45   | 0        | 164,96  | 163,06  | 1,9     | 7,169      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,94    | 56,41    | 39,53    | 184,56   | 178,02   | 0        | 177,48  | 175,4   | 2,08    | 7,028      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,25    | 48,23    | 39,02    | 155,17   | 150,21   | 0,01     | 150,15  | 148,58  | 1,57    | 5,862      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,23    | 51,8     | 41,43    | 159,16   | 153,57   | 0        | 153,33  | 151,62  | 1,71    | 6,36       | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,85    | 48,91    | 40,94    | 149,78   | 144,75   | 0        | 144,65  | 143,14  | 1,51    | 5,925      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,91    | 47,62    | 41,29    | 144,41   | 139,58   | 0,01     | 139,57  | 138,1   | 1,47    | 5,766      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,88    | 49,21    | 40,67    | 149,15   | 144,12   | 0        | 144,04  | 142,5   | 1,54    | 5,863      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,6     | 53,41    | 44,19    | 151,57   | 145,91   | 0        | 145,57  | 143,98  | 1,59    | 6,442      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,61    | 50,88    | 46,73    | 142,27   | 136,84   | 0        | 136,62  | 135,2   | 1,42    | 6,394      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,68    | 51,16    | 46,52    | 151,89   | 145,98   | 0        | 145,86  | 144,17  | 1,69    | 6,795      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5292,6   | 5103     | 0,02     | 5090,77 | 5034,06 | 56,71   | 212,115    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,1     | 53,44    | 41,65    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. | 55766,58 | 55701,56 | 2,84     | 54147,86 | 55029,38 | -881,52 | 1657,552   | 10575    | 0        |
| 23/01/22г. | 61059,23 | 60804,63 | 2,86     | 59238,63 | 60063,44 | -824,81 | 1869,667   | 11343    | 0        |
| Итого:     | 5292,65  | 5103,07  | 0,02     | 5090,77  | 5034,06  | 56,71   | 212,115    | 768      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Подпись  
Инспектор СУИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DBC

ПО 2.7

|            | t1     | t2    | dt    | V1     | V2     | V3   | M1      | M2      | Mr    | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|------|---------|---------|-------|---------|-----|-----|----|
| Дата       | °C     | °C    | °C    | м3     | м3     | м3   | т       | т       | т     | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 23.12.2021 | 92,87  | 48,63 | 44,24 | 149,19 | 143,96 | 0    | 143,78  | 142,37  | 1,41  | 6,367   | 24  | 0   |    |
| 24.12.2021 | 100,51 | 54,32 | 46,19 | 168,31 | 161,85 | 0    | 161,31  | 159,62  | 1,69  | 7,462   | 24  | 0   |    |
| 25.12.2021 | 103,51 | 55,91 | 47,6  | 175,29 | 168,27 | 0    | 167,62  | 165,82  | 1,8   | 7,997   | 24  | 0   |    |
| 26.12.2021 | 102,23 | 53,72 | 48,51 | 171,09 | 164,18 | 0    | 163,75  | 161,97  | 1,78  | 7,963   | 24  | 0   |    |
| 27.12.2021 | 97,2   | 49,54 | 47,66 | 149,49 | 143,77 | 0,02 | 143,61  | 142,11  | 1,5   | 6,855   | 24  | 0   |    |
| 28.12.2021 | 98,52  | 50,38 | 48,14 | 152,19 | 146,25 | 0    | 146,09  | 144,51  | 1,58  | 7,045   | 24  | 0   |    |
| 29.12.2021 | 100,81 | 53,27 | 47,54 | 170,88 | 164,09 | 0,01 | 163,72  | 161,91  | 1,81  | 7,798   | 24  | 0   |    |
| 30.12.2021 | 102,21 | 53,46 | 48,75 | 164,62 | 157,89 | 0    | 157,53  | 155,79  | 1,74  | 7,695   | 24  | 0   |    |
| 31.12.2021 | 97,88  | 47,04 | 50,84 | 145,21 | 139,33 | 0,01 | 139,44  | 137,87  | 1,57  | 7,103   | 24  | 0   |    |
| 01.01.2022 | 92,95  | 49,67 | 43,28 | 141,54 | 136,55 | 0    | 136,39  | 134,98  | 1,41  | 5,91    | 24  | 0   |    |
| 02.01.2022 | 88,86  | 46,56 | 42,3  | 137,62 | 133,02 | 0,02 | 132,97  | 131,65  | 1,32  | 5,626   | 24  | 0   |    |
| 03.01.2022 | 89,09  | 46,61 | 42,48 | 143,54 | 138,71 | 0    | 138,68  | 137,27  | 1,41  | 5,891   | 24  | 0   |    |
| 04.01.2022 | 95,26  | 51,27 | 43,99 | 163,39 | 157,43 | 0,01 | 157,19  | 155,48  | 1,71  | 6,921   | 24  | 0   |    |
| 05.01.2022 | 100,61 | 54,54 | 46,07 | 169,35 | 162,72 | 0    | 162,3   | 160,47  | 1,83  | 7,493   | 24  | 0   |    |
| 06.01.2022 | 99,84  | 55,43 | 44,41 | 179,22 | 172,41 | 0,01 | 171,85  | 169,93  | 1,92  | 7,647   | 24  | 0   |    |
| 07.01.2022 | 90,4   | 47,15 | 43,25 | 131,68 | 127,17 | 0,03 | 127,12  | 125,83  | 1,29  | 5,502   | 24  | 0   |    |
| 08.01.2022 | 86,9   | 42,97 | 43,93 | 112,82 | 109,06 | 0    | 109,19  | 108,13  | 1,06  | 4,798   | 24  | 0   |    |
| 09.01.2022 | 93,01  | 47,77 | 45,24 | 153,48 | 147,87 | 0    | 147,89  | 146,28  | 1,61  | 6,695   | 24  | 0   |    |
| 10.01.2022 | 94,02  | 50,93 | 43,09 | 167,72 | 161,71 | 0    | 161,51  | 159,74  | 1,77  | 6,967   | 24  | 0   |    |
| 11.01.2022 | 93,98  | 49,73 | 44,25 | 159,11 | 153,26 | 0    | 153,2   | 151,45  | 1,75  | 6,786   | 24  | 0   |    |
| 12.01.2022 | 95,78  | 53,19 | 42,59 | 183,55 | 176,83 | 0,01 | 176,5   | 174,5   | 2     | 7,529   | 24  | 0   |    |
| 13.01.2022 | 100,92 | 53,9  | 47,02 | 164,99 | 158,38 | 0,02 | 158,08  | 156,22  | 1,86  | 7,451   | 24  | 0   |    |
| 14.01.2022 | 100,32 | 51,91 | 48,41 | 155,78 | 149,44 | 0    | 149,3   | 147,54  | 1,76  | 7,237   | 24  | 0   |    |
| 15.01.2022 | 96,56  | 52,16 | 44,4  | 167,81 | 161,5  | 0,01 | 161,28  | 159,43  | 1,85  | 7,17    | 24  | 0   |    |
| 16.01.2022 | 87,9   | 44,59 | 43,31 | 140,23 | 135,46 | 0,02 | 135,61  | 134,18  | 1,43  | 5,875   | 24  | 0   |    |
| 17.01.2022 | 93,58  | 49,44 | 44,14 | 148,07 | 142,67 | 0    | 142,65  | 141,03  | 1,62  | 6,301   | 24  | 0   |    |
| 18.01.2022 | 90,56  | 46,64 | 43,92 | 139,85 | 134,9  | 0,01 | 134,98  | 133,52  | 1,46  | 5,93    | 24  | 0   |    |
| 19.01.2022 | 89,44  | 46,19 | 43,25 | 133,76 | 129,12 | 0    | 129,2   | 127,82  | 1,38  | 5,591   | 24  | 0   |    |
| 20.01.2022 | 90,19  | 45,97 | 44,22 | 138,92 | 133,99 | 0,01 | 134,12  | 132,65  | 1,47  | 5,935   | 24  | 0   |    |
| 21.01.2022 | 98,02  | 50,37 | 47,65 | 147,59 | 141,71 | 0    | 141,71  | 140,04  | 1,67  | 6,765   | 24  | 0   |    |
| 22.01.2022 | 98,3   | 48,56 | 49,74 | 137,87 | 132,23 | 0,02 | 132,37  | 130,78  | 1,59  | 6,591   | 24  | 0   |    |
| 23.01.2022 | 98,32  | 49,54 | 48,78 | 150,92 | 144,77 | 0,01 | 144,87  | 143,1   | 1,77  | 7,075   | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 4915   | 4730,5 | 0,22 | 4725,81 | 4673,99 | 51,82 | 215,971 | 768 | 0   |    |
| Средние:   | 95,64  | 50,04 | 45,59 |        |        |      |         |         |       |         |     |     |    |

|                | V1       | V2       | V3   | M1       | M2       | Mr     | Qo       | ВНР   | ВОС |
|----------------|----------|----------|------|----------|----------|--------|----------|-------|-----|
| Дата           | м3       | м3       | м3   | т        | т        | т      | Гкал     | ч     | ч   |
| 22/12/21 00:00 | 68686,51 | 67087,24 | 7,47 | 66730,65 | 66385,88 | 344,77 | 2222,245 | 16187 | 0   |
| 23/01/22 00:00 | 73601,59 | 71817,74 | 7,69 | 71456,46 | 71059,87 | 396,59 | 2438,216 | 16955 | 0   |
| Итого:         | 4915,08  | 4730,5   | 0,22 | 4725,81  | 4673,99  | 51,82  | 215,971  | 768   | 0   |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
  
/\_\_\_\_\_  
Подпись  
  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.  
ИНН 7448199350  
ОГРН 1167456145240  
ОГРНИП 1167456145240  
«Парк-сервис»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

/\_\_\_\_\_  
Подпись  
/П.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |

ООО «УРАЛЭНЕРГΟΣБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснополяский 3-г  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,43    | 52,07    | 40,36    | 163,19   | 157,47   | 0,01     | 157,32  | 155,49  | 1,83    | 6,355      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,23   | 57,81    | 42,42    | 184,52   | 177,09   | 0        | 176,87  | 174,35  | 2,52    | 7,518      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,94   | 59,15    | 43,79    | 194,84   | 186,31   | 0,02     | 186,38  | 183,26  | 3,12    | 8,183      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,53   | 57,2     | 44,33    | 188,96   | 180,71   | 0,01     | 180,93  | 177,99  | 2,94    | 8,044      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,53    | 51,67    | 44,86    | 158,18   | 151,63   | 0,01     | 152,05  | 149,73  | 2,32    | 6,831      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,94    | 53,67    | 44,27    | 169,23   | 162,13   | 0,01     | 162,49  | 159,95  | 2,54    | 7,207      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,42   | 56,96    | 43,46    | 188,14   | 180,02   | 0,01     | 180,29  | 177,31  | 2,98    | 7,853      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,62   | 56,47    | 45,15    | 182,15   | 174,06   | 0,01     | 174,41  | 171,5   | 2,91    | 7,892      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,14    | 48,84    | 48,3     | 156,8    | 149,94   | 0,02     | 150,65  | 148,24  | 2,41    | 7,286      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,37    | 50,06    | 42,31    | 155,17   | 149,13   | 0,01     | 149,59  | 147,39  | 2,2     | 6,335      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,22    | 48,56    | 39,66    | 149,87   | 144,48   | 0,01     | 144,9   | 142,89  | 2,01    | 5,752      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,71    | 49,18    | 39,53    | 156,49   | 150,8    | 0,01     | 151,23  | 149,11  | 2,12    | 5,983      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,99    | 54,36    | 40,63    | 181,38   | 174,15   | 0,01     | 174,52  | 171,78  | 2,74    | 7,102      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,26   | 57,58    | 42,68    | 191,31   | 183,11   | 0,01     | 183,36  | 180,3   | 3,06    | 7,843      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,22    | 58,4     | 40,82    | 200,27   | 191,85   | 0,01     | 192,1   | 188,82  | 3,28    | 7,861      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,5     | 48,65    | 40,85    | 141,06   | 135,84   | 0,03     | 136,27  | 134,32  | 1,95    | 5,571      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,38    | 44,8     | 41,58    | 123,2    | 118,86   | 0,01     | 119,26  | 117,74  | 1,52    | 4,958      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,61    | 50,57    | 42,04    | 167,73   | 161,08   | 0        | 161,66  | 159,13  | 2,53    | 6,8        | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,5     | 53,91    | 39,59    | 184,6    | 177,35   | 0,01     | 177,81  | 174,96  | 2,85    | 7,051      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,51    | 51,96    | 41,55    | 173,57   | 166,61   | 0,01     | 167,18  | 164,48  | 2,7     | 6,952      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,38    | 56,23    | 39,15    | 198,89   | 190,9    | 0,01     | 191,35  | 188,13  | 3,22    | 7,502      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,51   | 57,01    | 43,5     | 181,87   | 173,97   | 0,01     | 174,32  | 171,36  | 2,96    | 7,6        | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,62    | 55,03    | 44,59    | 171,77   | 164,29   | 0,01     | 164,7   | 161,99  | 2,71    | 7,36       | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,91    | 53,3     | 42,61    | 180,77   | 173,19   | 0,01     | 173,82  | 170,89  | 2,93    | 7,42       | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,27    | 47,21    | 40,06    | 151,04   | 145,5    | 0,02     | 146,11  | 143,98  | 2,13    | 5,858      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,27    | 51,08    | 42,19    | 160,36   | 153,94   | 0,01     | 154,48  | 152,06  | 2,42    | 6,525      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,89    | 47,58    | 42,31    | 149,61   | 143,8    | 0,01     | 144,49  | 142,28  | 2,21    | 6,115      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,94    | 46,41    | 42,53    | 145,65   | 140,01   | 0,01     | 140,74  | 138,57  | 2,17    | 5,99       | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,93    | 48,5     | 41,43    | 156,46   | 150,32   | 0,01     | 151,1   | 148,65  | 2,45    | 6,266      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,7     | 52,74    | 44,96    | 161,25   | 154,22   | 0,02     | 154,87  | 152,21  | 2,66    | 6,974      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,79    | 52,13    | 45,66    | 156,29   | 149,43   | 0,01     | 150,07  | 147,52  | 2,55    | 6,863      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,8     | 51,32    | 46,48    | 165,51   | 158,11   | 0,02     | 158,94  | 156,15  | 2,79    | 7,399      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5390,1   | 5170,3   | 0,37     | 5184,26 | 5102,53 | 81,73   | 221,249    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,12    | 52,51    | 42,61    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/21 24ч: | 80694,87 | 79366,73 | 141,2    | 78454,87 | 78417,58 | 37,29   | 2273,928   | 16189    | 0        |
| 23/01/22 24ч: | 86085    | 84537,03 | 141,57   | 83639,13 | 83520,11 | 119,02  | 2495,177   | 16957    | 0        |
| Итого:        | 5390,13  | 5170,3   | 0,37     | 5184,26  | 5102,53  | 81,73   | 221,249    | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкорт = Qi<br>Траб x Tнш                                                                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/П.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M квс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,58    | 51,51    | 41,07    | 157,67   | 151,59   | 0        | 151,95  | 149,72  | 2,23    | 6,247      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,56   | 57,28    | 43,28    | 181,4    | 173,68   | 0        | 173,82  | 171,04  | 2,78    | 7,538      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,19   | 59,22    | 43,97    | 191,46   | 182,98   | 0        | 183,11  | 180,04  | 3,07    | 8,075      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,77   | 56,86    | 44,91    | 181,06   | 172,92   | 0        | 173,31  | 170,33  | 2,98    | 7,801      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,69    | 52,19    | 44,5     | 151,83   | 145,14   | 0        | 145,91  | 143,29  | 2,62    | 6,502      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,12    | 53,76    | 44,36    | 164,39   | 157,08   | 0        | 157,82  | 155     | 2,82    | 7,013      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,66   | 57       | 43,66    | 182,8    | 174,67   | 0        | 175,16  | 172,04  | 3,12    | 7,665      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,87   | 57,15    | 44,72    | 175,74   | 167,73   | 0        | 168,21  | 165,17  | 3,04    | 7,541      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,3     | 49,54    | 47,76    | 146,8    | 139,98   | 0        | 140,99  | 138,36  | 2,63    | 6,742      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,48    | 50,7     | 41,78    | 145,05   | 139,05   | 0        | 139,79  | 137,4   | 2,39    | 5,845      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,29    | 47,81    | 40,48    | 137,73   | 132,32   | 0        | 133,15  | 130,9   | 2,25    | 5,394      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,8     | 48,15    | 40,65    | 143,62   | 138      | 0        | 138,8   | 136,48  | 2,32    | 5,646      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,19    | 54,05    | 41,14    | 176,2    | 168,82   | 0        | 169,52  | 166,54  | 2,98    | 6,984      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,5    | 57,47    | 43,03    | 186,77   | 178,64   | 0        | 178,97  | 175,91  | 3,06    | 7,717      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,45    | 58,5     | 40,95    | 193,69   | 185,59   | 0        | 185,75  | 182,65  | 3,1     | 7,629      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,63    | 47,86    | 41,77    | 129,08   | 124      | 0        | 124,67  | 122,71  | 1,96    | 5,212      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,31    | 43,28    | 43,03    | 112,18   | 107,86   | 0        | 108,6   | 106,91  | 1,69    | 4,672      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,79    | 50,47    | 42,32    | 159,97   | 153,54   | 0        | 154,17  | 151,72  | 2,45    | 6,531      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,68    | 53,54    | 40,14    | 176,2    | 169,17   | 0        | 169,7   | 166,88  | 2,82    | 6,821      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,66    | 51,82    | 41,84    | 162,3    | 155,75   | 0        | 156,3   | 153,81  | 2,49    | 6,547      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,6     | 55,92    | 39,68    | 194,57   | 186,87   | 0        | 187,13  | 184,15  | 2,98    | 7,438      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,7    | 56,75    | 43,95    | 176,7    | 169,15   | 0        | 169,32  | 166,62  | 2,7     | 7,464      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,78    | 54,61    | 45,17    | 162,58   | 155,43   | 0        | 155,92  | 153,27  | 2,65    | 7,054      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,09    | 54,05    | 42,04    | 172,38   | 165,33   | 0        | 165,76  | 163,06  | 2,7     | 6,979      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,33    | 46,59    | 40,74    | 141,18   | 135,82   | 0        | 136,57  | 134,42  | 2,15    | 5,562      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,38    | 50,46    | 42,92    | 151,4    | 145,15   | 0        | 145,83  | 143,42  | 2,41    | 6,266      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,96    | 47,79    | 42,17    | 141,55   | 135,68   | 0        | 136,67  | 134,25  | 2,42    | 5,767      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,95    | 46,28    | 42,67    | 134,46   | 128,88   | 0        | 129,93  | 127,61  | 2,32    | 5,546      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90       | 47,76    | 42,24    | 147,15   | 141,12   | 0        | 142,09  | 139,63  | 2,46    | 6,003      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,85    | 53,11    | 44,74    | 159,2    | 152,37   | 0        | 152,86  | 150,38  | 2,48    | 6,849      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,9     | 53,08    | 44,82    | 152,98   | 146,51   | 0        | 146,89  | 144,61  | 2,28    | 6,593      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,95    | 52,47    | 45,48    | 161,35   | 154,31   | 0        | 154,91  | 152,31  | 2,6     | 7,058      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5151,4   | 4935,1   | 0        | 4953,58 | 4870,63 | 82,95   | 212,701    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,28    | 52,4     | 42,87    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.12.21г.- | 84141,41 | 82149,22 | 4,61     | 81826,03 | 81152,65 | 673,38  | 2294,924   | 16189    | 0        |
| 23.01.22г.- | 89292,85 | 87084,35 | 4,61     | 86779,61 | 86023,28 | 756,33  | 2507,625   | 16957    | 0        |
| Итого:      | 5151,44  | 4935,13  | 0        | 4953,58  | 4870,63  | 82,95   | 212,701    | 768      | 0        |

Представитель абонента:  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*  
Ф.И.О. Е.А. Просяникова  
ИНН 7448199350  
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О. Л.А. Болтачева  
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкорт = Qi<br>Траб х Тнш                                                                     | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,37    | 50,04    | 43,33    | 171,65   | 170,15   | 0,07     | 165,35  | 168,15  | -2,8    | 7,172      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 101,18   | 56,8     | 44,38    | 200      | 197,51   | 0,05     | 191,57  | 194,57  | -3      | 8,518      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,9    | 58,53    | 45,37    | 209,95   | 206,94   | 0,03     | 200,67  | 203,65  | -2,98   | 9,132      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,55   | 56,71    | 45,84    | 206      | 203,1    | 0,04     | 197,13  | 200,07  | -2,94   | 9,058      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,58    | 52,68    | 44,9     | 181,28   | 179      | 0,08     | 174,09  | 176,67  | -2,58   | 7,828      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,94    | 53,71    | 45,23    | 184,94   | 182,51   | 0,04     | 177,43  | 180,03  | -2,6    | 8,039      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,4    | 56,9     | 44,5     | 202,73   | 200,01   | 0,07     | 194,14  | 196,99  | -2,85   | 8,66       | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,58   | 55,71    | 46,87    | 192,35   | 189,52   | 0,23     | 184,05  | 186,78  | -2,73   | 8,646      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 98,18    | 49,17    | 49,01    | 173,84   | 171,31   | 0,02     | 166,88  | 169,36  | -2,48   | 8,189      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,33    | 50,22    | 43,11    | 170,75   | 169,02   | 0        | 164,5   | 167,05  | -2,55   | 7,098      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 89,12    | 48,11    | 41,01    | 164,93   | 163,6    | 0,01     | 159,38  | 161,83  | -2,45   | 6,545      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,56    | 48,22    | 41,34    | 169,96   | 168,52   | 0        | 164,15  | 166,66  | -2,51   | 6,79       | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,84    | 54,5     | 41,34    | 201,09   | 199,1    | 0        | 193,39  | 196,36  | -2,97   | 8,008      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 101,19   | 57,37    | 43,82    | 207,53   | 204,93   | 0        | 198,78  | 201,82  | -3,04   | 8,731      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 100,14   | 58,01    | 42,13    | 216,05   | 213,42   | 0,08     | 207,11  | 210,1   | -2,99   | 8,751      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,52    | 48,58    | 41,94    | 162,07   | 160,48   | 0,2      | 156,46  | 158,73  | -2,27   | 6,564      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,33    | 43,33    | 44       | 134,81   | 133,47   | 0,13     | 130,42  | 132,3   | -1,88   | 5,736      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,5     | 50,01    | 43,49    | 183,77   | 181,68   | 0,1      | 177     | 179,54  | -2,54   | 7,705      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,37    | 53,19    | 41,18    | 199,13   | 197,08   | 0,13     | 191,7   | 194,48  | -2,78   | 7,904      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,41    | 51,82    | 42,59    | 189,18   | 187,12   | 0,13     | 182,09  | 184,77  | -2,68   | 7,762      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,26    | 56,4     | 39,86    | 222,24   | 220,05   | 0        | 213,66  | 216,82  | -3,16   | 8,529      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,49   | 56,93    | 44,56    | 202,43   | 199,63   | 0        | 193,86  | 196,61  | -2,75   | 8,659      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,67   | 53,99    | 46,68    | 187,11   | 184,3    | 0        | 179,3   | 181,79  | -2,49   | 8,384      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,84    | 54,4     | 42,44    | 203,85   | 201,43   | 0,02     | 195,87  | 198,65  | -2,78   | 8,329      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,2     | 47,49    | 40,71    | 180,05   | 178,4    | 0,01     | 174,07  | 176,54  | -2,47   | 7,089      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 94,13    | 50,71    | 43,42    | 178,56   | 176,46   | 0        | 171,89  | 174,36  | -2,47   | 7,473      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,81    | 48,15    | 42,66    | 171,58   | 169,76   | 0        | 165,59  | 167,92  | -2,33   | 7,07       | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,8     | 46,69    | 43,11    | 159,49   | 157,8    | 0        | 154,02  | 156,17  | -2,15   | 6,645      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,72    | 47,71    | 43,01    | 163,9    | 162,15   | 0        | 158,18  | 160,45  | -2,27   | 6,806      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,58    | 52,43    | 46,15    | 176,03   | 173,52   | 0        | 168,94  | 171,3   | -2,36   | 7,808      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,71    | 51,13    | 47,58    | 167,96   | 165,29   | 0        | 161,19  | 163,27  | -2,08   | 7,681      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,76    | 51,74    | 47,02    | 179,34   | 176,53   | 0        | 172,09  | 174,3   | -2,21   | 8,106      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5914,5   | 5843,7   | 1,44     | 5684,95 | 5768,09 | -83,14  | 249,415    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 96,06    | 52,23    | 43,83    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. | 9327,73  | 9224,78  | 0,4      | 9043,72  | 9135,73  | -92,01  | 349,257    | 1517     | 366      |
| 23/01/22г. | 15242,28 | 15068,57 | 1,84     | 14728,67 | 14903,82 | -175,15 | 598,672    | 2285     | 366      |
| Итого:     | 5914,55  | 5843,79  | 1,44     | 5684,95  | 5768,09  | -83,14  | 249,415    | 768      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Qконтр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*  
Ф.И.О. **Е.А. Просянникова**  
**ООО "Парк-сервис"**  
ИНН 7448193350  
ОГРН 1167456145240  
Для документов  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О. **Л.А. Болтачева**

**ООО «УралЭнергосбыт»**  
**Инспектор СТИ 5 ЭР**  
**Болтачева Л.А.**  
**27.01.2022г.**



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВЗ7А

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,46    | 51,43    | 42,03    | 103,14   | 102,26   | 0,15     | 99,37   | 100,97  | -1,6    | 4,18       | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 101,29   | 58,36    | 42,93    | 120,03   | 118,72   | 0,14     | 114,95  | 116,85  | -1,9    | 4,949      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 104,05   | 59,94    | 44,11    | 121,8    | 120,54   | 0,15     | 116,42  | 118,56  | -2,14   | 5,148      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,73   | 57,08    | 45,65    | 123,47   | 122,24   | 0,17     | 118,1   | 120,39  | -2,29   | 5,404      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,73    | 53,86    | 43,87    | 105,45   | 104,74   | 0,21     | 101,26  | 103,31  | -2,05   | 4,448      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 99,11    | 54,05    | 45,06    | 106,6    | 105,78   | 0,22     | 102,26  | 104,33  | -2,07   | 4,617      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,65   | 58,28    | 43,37    | 120,64   | 119,69   | 0,22     | 115,51  | 117,84  | -2,33   | 5,021      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,81   | 57,47    | 45,34    | 116,16   | 115,1    | 0,2      | 111,13  | 113,34  | -2,21   | 5,051      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 98,38    | 52,02    | 46,36    | 98,18    | 97,46    | 0,19     | 94,24   | 96,23   | -1,99   | 4,379      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,48    | 52,02    | 41,46    | 96,26    | 95,97    | 0,19     | 92,68   | 94,79   | -2,11   | 3,843      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 89,29    | 49,67    | 39,62    | 98,97    | 98,86    | 0,19     | 95,61   | 97,73   | -2,12   | 3,791      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,74    | 50,26    | 39,48    | 103,83   | 103,67   | 0,18     | 100,27  | 102,43  | -2,16   | 3,96       | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 96       | 56,26    | 39,74    | 124,64   | 124,11   | 0,17     | 119,83  | 122,3   | -2,47   | 4,772      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 101,34   | 58,3     | 43,04    | 122,4    | 121,48   | 0,18     | 117,23  | 119,57  | -2,34   | 5,061      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 100,35   | 59,93    | 40,42    | 126,13   | 125,35   | 0,18     | 120,9   | 123,28  | -2,38   | 4,899      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,63    | 50,33    | 40,3     | 97,69    | 97,47    | 0,17     | 94,29   | 96,31   | -2,02   | 3,801      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,49    | 45,45    | 42,04    | 83,73    | 83,67    | 0,17     | 80,97   | 82,84   | -1,87   | 3,404      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,7     | 52,55    | 41,15    | 114,97   | 114,48   | 0,17     | 110,73  | 113     | -2,27   | 4,565      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,52    | 53,76    | 40,76    | 118,31   | 117,77   | 0,21     | 113,88  | 116,19  | -2,31   | 4,649      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,57    | 54,38    | 40,19    | 113,74   | 113,3    | 0,16     | 109,46  | 111,71  | -2,25   | 4,406      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,46    | 58,63    | 37,83    | 135,72   | 135,15   | 0,3      | 130,45  | 133,01  | -2,56   | 4,946      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,64   | 58,39    | 43,25    | 119,37   | 118,44   | 0,14     | 114,29  | 116,58  | -2,29   | 4,954      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,81   | 55,58    | 45,23    | 109,03   | 108,16   | 0,12     | 104,46  | 106,6   | -2,14   | 4,733      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 97,03    | 55,72    | 41,31    | 120,93   | 120,23   | 0,12     | 116,16  | 118,49  | -2,33   | 4,807      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,43    | 50,23    | 38,2     | 110,39   | 110,24   | 0,11     | 106,73  | 108,96  | -2,23   | 4,079      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 94,27    | 52,58    | 41,69    | 106,33   | 105,87   | 0,13     | 102,35  | 104,51  | -2,16   | 4,274      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,93    | 49,31    | 41,62    | 101,67   | 101,34   | 0,15     | 98,13   | 100,19  | -2,06   | 4,089      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,98    | 49,28    | 40,7     | 97,66    | 97,45    | 0,17     | 94,31   | 96,34   | -2,03   | 3,84       | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,86    | 49,15    | 41,71    | 98,56    | 98,25    | 0,17     | 95,12   | 97,13   | -2,01   | 3,971      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,73    | 53,85    | 44,88    | 105,1    | 104,36   | 0,15     | 100,87  | 102,95  | -2,08   | 4,536      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,84    | 51,72    | 47,12    | 99,8     | 99,01    | 0,15     | 95,74   | 97,77   | -2,03   | 4,519      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,91    | 53,46    | 45,45    | 109,58   | 108,71   | 0,14     | 105,13  | 107,27  | -2,14   | 4,79       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3530,2   | 3509,8   | 5,47     | 3392,83 | 3461,77 | -68,94  | 143,886    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 96,22    | 53,85    | 42,37    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 6457,96  | 6290,05  | 11,24    | 6263,72 | 6228,3  | 35,42   | 236,503    | 1814     | 0        |
| 23.01.2022 | 9988,24  | 9799,92  | 16,71    | 9656,55 | 9690,07 | -33,52  | 380,389    | 2582     | 0        |
| Итого:     | 3530,28  | 3509,87  | 5,47     | 3392,83 | 3461,77 | -68,94  | 143,886    | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просянина  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТУ БЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Qкорт = Qi<br>Траб х Тнш                                                                     | 0,000 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:пр.Краснопольский 5-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1772

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,72    | 49,13    | 42,59    | 157,67   | 147,93   | 0        | 152,07  | 146,23  | 5,84    | 6,482      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,28    | 55,46    | 43,82    | 173,59   | 162,28   | 0        | 166,52  | 159,97  | 6,55    | 7,308      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,13   | 55,62    | 46,51    | 173,76   | 162,19   | 0        | 166,3   | 159,87  | 6,43    | 7,753      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,83   | 54,4     | 46,43    | 177,16   | 165,5    | 0        | 169,74  | 163,21  | 6,53    | 7,895      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,81    | 50,91    | 44,9     | 154,08   | 144,44   | 0        | 148,17  | 142,71  | 5,46    | 6,662      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,16    | 51,49    | 45,67    | 157,64   | 147,61   | 0        | 151,45  | 145,79  | 5,66    | 6,927      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,62    | 54,67    | 44,95    | 170,89   | 159,94   | 0        | 163,87  | 157,72  | 6,15    | 7,381      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,77   | 53,65    | 47,12    | 163      | 152,38   | 0        | 156,18  | 150,35  | 5,83    | 7,377      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,41    | 48,93    | 47,48    | 151,08   | 141,47   | 0        | 145,22  | 139,88  | 5,34    | 6,901      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,64    | 50,35    | 41,29    | 149,71   | 140,92   | 0        | 144,4   | 139,23  | 5,17    | 5,969      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,55    | 47,72    | 39,83    | 147,16   | 138,85   | 0        | 142,36  | 137,38  | 4,98    | 5,672      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,95    | 49,53    | 38,42    | 151,5    | 143,02   | 0        | 146,49  | 141,38  | 5,11    | 5,634      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,17    | 53,13    | 41,04    | 167,96   | 157,85   | 0        | 161,7   | 155,77  | 5,93    | 6,641      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,4     | 55,01    | 44,39    | 167,69   | 157,01   | 0        | 160,85  | 154,82  | 6,03    | 7,153      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,47    | 55,94    | 42,53    | 175,8    | 164,8    | 0        | 168,72  | 162,4   | 6,32    | 7,19       | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 88,86    | 46,67    | 42,19    | 139,29   | 131,19   | 0        | 134,6   | 129,84  | 4,76    | 5,68       | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,58    | 44,22    | 41,36    | 124,15   | 117,19   | 0        | 120,23  | 116,11  | 4,12    | 4,972      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,78    | 48,85    | 42,93    | 161,68   | 151,96   | 0        | 155,92  | 150,26  | 5,66    | 6,698      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,77    | 51,67    | 41,1     | 170,16   | 159,94   | 0        | 163,99  | 157,93  | 6,06    | 6,747      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,77    | 50,75    | 42,02    | 164,1    | 154,16   | 0        | 158,13  | 152,32  | 5,81    | 6,653      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,69    | 55,14    | 39,55    | 192,97   | 181,24   | 0        | 185,72  | 178,67  | 7,05    | 7,355      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,67    | 54,48    | 45,19    | 166,66   | 155,87   | 0        | 159,82  | 153,7   | 6,12    | 7,237      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,85    | 53,3     | 45,55    | 163,42   | 152,8    | 0        | 156,79  | 150,79  | 6       | 7,152      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,24    | 53,31    | 41,93    | 172,18   | 161,48   | 0        | 165,62  | 159,32  | 6,3     | 6,954      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,59    | 46,14    | 40,45    | 152,75   | 143,83   | 0        | 147,86  | 142,4   | 5,46    | 5,98       | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,42    | 49,68    | 42,74    | 154,65   | 145,14   | 0        | 149,09  | 143,48  | 5,61    | 6,379      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,18    | 47,2     | 41,98    | 149,33   | 140,35   | 0        | 144,27  | 138,89  | 5,38    | 6,059      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,11    | 45,99    | 42,12    | 142,08   | 133,28   | 0        | 137,39  | 131,96  | 5,43    | 5,791      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 88,98    | 47,03    | 41,95    | 147,74   | 138,76   | 0        | 142,77  | 137,33  | 5,44    | 5,991      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,64    | 50,54    | 46,1     | 148,06   | 138,36   | 0        | 142,27  | 136,69  | 5,58    | 6,567      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 96,75    | 48,97    | 47,78    | 141,62   | 132,23   | 0        | 136,1   | 130,76  | 5,34    | 6,51       | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 96,81    | 49,45    | 47,36    | 148,24   | 138,4    | 0        | 142,46  | 136,8   | 5,66    | 6,759      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5077,7   | 4762,3   | 0        | 4887,07 | 4703,96 | 183,11  | 212,429    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,33    | 50,91    | 43,41    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 18173,5  | 76649,23 | 1,01     | 79695,73 | 75795,94 | 3899,79 | 2297,614   | 16186    | 0        |
| 23.01.2022 | 86951,27 | 81411,6  | 1,01     | 84582,8  | 80499,9  | 4082,9  | 2510,043   | 16954    | 0        |
| Итого:     | 5077,77  | 4762,37  | 0        | 4887,07  | 4703,96  | 183,11  | 212,429    | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкортр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Проскурникова  
Ф.И.О. 

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»  
27.01.2022г.

ООО «Уралэнергосбыт»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x01B

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 93,2     | 50,82    | 42,38    | 156,97   | 150,59   | 0,01     | 151,24  | 148,8   | 2,44    | 6,416      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 101,11   | 57,45    | 43,66    | 184,12   | 175,95   | 0        | 176,35  | 173,28  | 3,07    | 7,716      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,73   | 58,19    | 45,54    | 190,87   | 182,03   | 0        | 182,46  | 179,18  | 3,28    | 8,332      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,34   | 56,05    | 46,29    | 188,23   | 179,54   | 0        | 180,15  | 176,94  | 3,21    | 8,36       | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,28    | 51,64    | 45,64    | 154,44   | 147,73   | 0,01     | 148,36  | 145,88  | 2,48    | 6,781      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,7     | 53,09    | 45,61    | 164,11   | 156,85   | 0        | 157,47  | 154,78  | 2,69    | 7,193      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,25   | 55,71    | 45,54    | 182,09   | 173,75   | 0,09     | 174,4   | 171,24  | 3,16    | 7,963      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,32   | 55,11    | 47,21    | 175,09   | 166,9    | 0,25     | 167,56  | 164,53  | 3,03    | 7,931      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,88    | 48,19    | 49,69    | 153,17   | 146,19   | 0,01     | 147,04  | 144,62  | 2,42    | 7,316      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,05    | 49,79    | 43,26    | 151,34   | 145,18   | 0        | 145,85  | 143,49  | 2,36    | 6,315      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,87    | 47,15    | 41,72    | 143,25   | 137,75   | 0        | 138,4   | 136,31  | 2,09    | 5,778      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,4     | 47,99    | 41,41    | 150,58   | 144,79   | 0        | 145,48  | 143,25  | 2,23    | 6,029      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,73    | 53,53    | 42,2     | 175,63   | 168,37   | 0        | 168,9   | 166,12  | 2,78    | 7,14       | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 101,05   | 57,47    | 43,58    | 186,07   | 177,8    | 0,01     | 178,23  | 175,09  | 3,14    | 7,785      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,97    | 58,06    | 41,91    | 196,98   | 188,49   | 0        | 188,85  | 185,56  | 3,29    | 7,933      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,16    | 46,54    | 43,62    | 135,09   | 129,79   | 0,01     | 130,43  | 128,48  | 1,95    | 5,691      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 87,02    | 42,51    | 44,51    | 114,85   | 110,47   | 0        | 111,12  | 109,53  | 1,59    | 4,947      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,36    | 48,74    | 44,62    | 163,92   | 157,15   | 0        | 157,91  | 155,41  | 2,5     | 7,052      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,19    | 52,36    | 41,83    | 179,35   | 172      | 0        | 172,66  | 169,79  | 2,87    | 7,233      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,26    | 51,81    | 42,45    | 170,49   | 163,32   | 0,01     | 164,14  | 161,24  | 2,9     | 6,978      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 96,13    | 55,21    | 40,92    | 198,72   | 190,29   | 0        | 191,05  | 187,58  | 3,47    | 7,832      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,28   | 56,11    | 45,17    | 175,84   | 167,77   | 0        | 168,41  | 165,3   | 3,11    | 7,625      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,39   | 54,96    | 45,43    | 172,45   | 164,47   | 0        | 165,28  | 162,18  | 3,1     | 7,522      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,65    | 54,53    | 42,12    | 180,52   | 172,68   | 0,01     | 173,45  | 170,31  | 3,14    | 7,319      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,89    | 46,04    | 41,85    | 145,98   | 140,13   | 0        | 141,15  | 138,74  | 2,41    | 5,908      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,98    | 50,48    | 43,5     | 155,05   | 148,35   | 0        | 149,27  | 146,57  | 2,7     | 6,499      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,51    | 47,56    | 42,95    | 147,57   | 141,41   | 0        | 142,45  | 139,93  | 2,52    | 6,123      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,58    | 46,75    | 42,83    | 139,41   | 133,67   | 0,01     | 134,64  | 132,29  | 2,35    | 5,771      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,65    | 48,34    | 42,31    | 149,97   | 143,75   | 0        | 144,77  | 142,16  | 2,61    | 6,129      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,44    | 52,64    | 45,8     | 159,71   | 152,39   | 0        | 153,28  | 150,42  | 2,86    | 7,033      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,45    | 51,13    | 47,32    | 150,33   | 143,29   | 0,01     | 144,25  | 141,55  | 2,7     | 6,841      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,53    | 51,84    | 46,69    | 161,7    | 154,17   | 0        | 155,2   | 152,22  | 2,98    | 7,26       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5253,8   | 5027     | 0,43     | 5050,2  | 4962,77 | 87,43   | 222,751    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,85    | 51,8     | 44,04    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. | 78885,35 | 77571,41 | 616,92   | 76681,79 | 76686,71 | -4,92   | 2322,169   | 16184    | 0        |
| 23/01/22г. | 84139,24 | 82598,42 | 617,35   | 81731,99 | 81649,48 | 82,51   | 2544,92    | 16952    | 0        |
| Итого:     | 5253,89  | 5027,01  | 0,43     | 5050,2   | 4962,77  | 87,43   | 222,751    | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

*Е.А. Просянникова*  
Подпись  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

*Л.А. Болтачева*  
Подпись  
Ф.И.О.

**ООО «УралЭнергоСбыт»**  
**Инспектор СТИ 5 ЭР**  
**Болтачева Л.А.**  
**27.01.2022г.**

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,7     | 52,43    | 39,27    | 119,3    | 113,24   | 0,14     | 115,04  | 111,8   | 3,24    | 4,519      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,51    | 57,59    | 41,92    | 133,76   | 126,61   | 0        | 128,29  | 124,68  | 3,61    | 5,388      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,35   | 59,69    | 42,66    | 141,19   | 133,58   | 0        | 135,11  | 131,4   | 3,71    | 5,781      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,83   | 56,52    | 44,31    | 130,39   | 123,11   | 0,01     | 124,91  | 121,31  | 3,6     | 5,55       | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,73    | 51,06    | 44,67    | 112,87   | 106,8    | 0        | 108,56  | 105,49  | 3,07    | 4,856      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,22    | 54,19    | 43,03    | 125,74   | 119,04   | 0        | 120,77  | 117,41  | 3,36    | 5,203      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,73    | 57,62    | 42,11    | 136,73   | 129,51   | 0        | 131,11  | 127,54  | 3,57    | 5,533      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,99   | 56,19    | 44,8     | 130,91   | 123,83   | 0        | 125,44  | 122,02  | 3,42    | 5,634      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,32    | 49,07    | 47,25    | 109,6    | 103,65   | 0        | 105,34  | 102,49  | 2,85    | 4,981      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,57    | 49,69    | 41,88    | 108,55   | 103,04   | 0        | 104,73  | 101,82  | 2,91    | 4,389      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,47    | 46,63    | 40,84    | 106,31   | 101,17   | 0        | 102,85  | 100,17  | 2,68    | 4,203      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,91    | 49,45    | 38,46    | 109,88   | 104,73   | 0        | 106,25  | 103,54  | 2,71    | 4,09       | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,36    | 55,22    | 39,14    | 135,3    | 128,65   | 0        | 130,23  | 126,83  | 3,4     | 5,104      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,62    | 59,02    | 40,6     | 141,21   | 133,91   | 0        | 135,44  | 131,77  | 3,67    | 5,513      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,6     | 57,75    | 40,85    | 140,47   | 133,32   | 0        | 134,84  | 131,28  | 3,56    | 5,518      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 88,74    | 46,85    | 41,89    | 99,62    | 94,84    | 0,01     | 96,27   | 93,85   | 2,42    | 4,032      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,38    | 44,04    | 41,34    | 88,66    | 84,47    | 0        | 85,88   | 83,68   | 2,2     | 3,552      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,9     | 51,23    | 40,67    | 123,96   | 117,87   | 0        | 119,51  | 116,43  | 3,08    | 4,864      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,98    | 54,62    | 38,36    | 137,9    | 131,26   | 0        | 132,89  | 129,44  | 3,45    | 5,104      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,86    | 53,13    | 39,73    | 127,74   | 121,51   | 0        | 123,1   | 119,89  | 3,21    | 4,896      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,83    | 56,97    | 37,86    | 146,35   | 139,18   | 0        | 140,85  | 137,09  | 3,76    | 5,344      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,78    | 56,8     | 42,98    | 129,65   | 122,82   | 0        | 124,32  | 120,98  | 3,34    | 5,358      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,95    | 55,02    | 43,93    | 126,09   | 119,37   | 0        | 120,97  | 117,7   | 3,27    | 5,323      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,38    | 55,22    | 40,16    | 134,73   | 127,91   | 0        | 129,59  | 126,12  | 3,47    | 5,213      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,6     | 46,82    | 39,78    | 112,13   | 106,77   | 0        | 108,53  | 105,66  | 2,87    | 4,317      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,49    | 51,56    | 40,93    | 118,12   | 112,21   | 0        | 113,84  | 110,83  | 3,01    | 4,664      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,17    | 47,76    | 41,41    | 110,66   | 105,23   | 0        | 106,93  | 104,09  | 2,84    | 4,428      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,1     | 47,74    | 40,36    | 105,29   | 100,2    | 0        | 101,81  | 99,12   | 2,69    | 4,11       | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,12    | 49,62    | 39,5     | 115,95   | 110,33   | 0        | 112,03  | 109,09  | 2,94    | 4,426      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,92    | 54,25    | 42,67    | 122,35   | 115,95   | 0        | 117,59  | 114,36  | 3,23    | 5,024      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,03    | 52,94    | 44,09    | 116,76   | 110,58   | 0        | 112,17  | 109,12  | 3,05    | 4,954      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,07    | 54,02    | 43,05    | 124,13   | 117,58   | 0        | 119,25  | 115,98  | 3,27    | 5,143      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3922,3   | 3722,2   | 0,16     | 3774,44 | 3672,98 | 101,46  | 157,014    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,41    | 52,83    | 41,57    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23.12.2021г. | 52169,32 | 55993,41 | 4,56     | 50722    | 55393,24 | -4671,24 | 1587,468   | 16184    | 0        |
| 23.01.2022г. | 56091,62 | 59715,68 | 4,72     | 54496,44 | 59066,22 | -4569,78 | 1744,482   | 16952    | 0        |
| Итого:       | 3922,3   | 3722,27  | 0,16     | 3774,44  | 3672,98  | 101,46   | 157,014    | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_ /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qконтр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5842

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,9     | 53,43    | 38,47    | 113,39   | 108,55   | 0        | 109,38  | 107,09  | 2,29    | 4,214      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,64    | 59,48    | 40,16    | 128,84   | 122,94   | 0        | 123,57  | 120,95  | 2,62    | 4,971      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,48   | 61,87    | 40,61    | 131,68   | 125,59   | 0        | 126,01  | 123,38  | 2,63    | 5,13       | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,14   | 58,44    | 42,7     | 129,31   | 123,31   | 0        | 123,88  | 121,38  | 2,5     | 5,303      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,01    | 54,22    | 41,79    | 108,68   | 104,06   | 0        | 104,52  | 102,63  | 1,89    | 4,376      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,41    | 55,18    | 42,23    | 115,06   | 110,1    | 0        | 110,52  | 108,55  | 1,97    | 4,675      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,82    | 58,37    | 41,45    | 124,99   | 119,44   | 0        | 119,84  | 117,55  | 2,29    | 4,98       | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,12   | 58,32    | 42,8     | 117,11   | 111,8    | 0        | 112,19  | 110,04  | 2,15    | 4,814      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,61    | 50,71    | 45,9     | 100,05   | 95,66    | 0        | 96,14   | 94,5    | 1,64    | 4,418      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,77    | 51,49    | 40,28    | 98,69    | 94,89    | 0        | 95,13   | 93,72   | 1,41    | 3,837      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,69    | 48,95    | 38,74    | 96,46    | 92,99    | 0        | 93,29   | 91,92   | 1,37    | 3,617      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,09    | 49,65    | 38,44    | 100,15   | 96,56    | 0        | 96,85   | 95,44   | 1,41    | 3,726      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,39    | 55,52    | 38,87    | 117,59   | 112,87   | 0        | 113,22  | 111,27  | 1,95    | 4,408      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,66    | 59,65    | 40,01    | 122,24   | 116,97   | 0        | 117,21  | 115,05  | 2,16    | 4,7        | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,82    | 60,21    | 38,61    | 131,1    | 125,64   | 0        | 125,79  | 123,55  | 2,24    | 4,87       | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,12    | 48,14    | 40,98    | 88,3     | 85,07    | 0        | 85,33   | 84,16   | 1,17    | 3,499      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,55    | 43       | 42,55    | 75,09    | 72,55    | 0        | 72,74   | 71,9    | 0,84    | 3,095      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,95    | 50,62    | 41,33    | 105,53   | 101,52   | 0        | 101,75  | 100,26  | 1,49    | 4,208      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93       | 54,73    | 38,27    | 118,21   | 113,63   | 0        | 113,91  | 112,09  | 1,82    | 4,364      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,94    | 53,31    | 39,63    | 111,36   | 107,01   | 0        | 107,34  | 105,58  | 1,76    | 4,261      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,91    | 56,91    | 38       | 130,88   | 125,66   | 0        | 125,96  | 123,79  | 2,17    | 4,793      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,88    | 58,51    | 41,37    | 118,32   | 113,16   | 0        | 113,42  | 111,34  | 2,08    | 4,705      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,1     | 56,01    | 43,09    | 112,06   | 107,09   | 0        | 107,51  | 105,55  | 1,96    | 4,641      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,5     | 55,89    | 39,61    | 118,11   | 113,14   | 0        | 113,59  | 111,51  | 2,08    | 4,505      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,75    | 46,71    | 40,04    | 96,82    | 93,1     | 0        | 93,7    | 92,15   | 1,55    | 3,751      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,55    | 52,31    | 40,24    | 102,62   | 98,42    | 0        | 98,91   | 97,16   | 1,75    | 3,987      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,32    | 48,33    | 40,99    | 94,9     | 91,08    | 0        | 91,67   | 90,08   | 1,59    | 3,756      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,21    | 47,08    | 41,13    | 90,86    | 87,28    | 0        | 87,85   | 86,37   | 1,48    | 3,615      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,13    | 49,19    | 39,94    | 99,56    | 95,7     | 0        | 96,22   | 94,64   | 1,58    | 3,846      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,89    | 53,69    | 43,2     | 103,59   | 99,09    | 0        | 99,56   | 97,73   | 1,83    | 4,306      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,05    | 53,34    | 43,71    | 99,54    | 95,2     | 0        | 95,63   | 93,94   | 1,69    | 4,187      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,09    | 52,52    | 44,57    | 105,35   | 100,73   | 0        | 101,21  | 99,42   | 1,79    | 4,516      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3506,4   | 3360,8   | 0        | 3373,84 | 3314,69 | 59,15   | 138,074    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,54    | 53,61    | 40,92    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата              | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/21-23/01/22 | 55893,72 | 54329,1  | 1,77     | 54391    | 53667,06 | 723,94  | 1463,575   | 16285    | 0        |
| 23/01/22-23/01/22 | 59400,16 | 57689,9  | 1,77     | 57764,84 | 56981,75 | 783,09  | 1601,649   | 17053    | 0        |
| Итого:            | 3506,44  | 3360,8   | 0        | 3373,84  | 3314,69  | 59,15   | 138,074    | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.  
  
Для документов  
ИНН 7448199350  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГАЗБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 7а  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,83    | 51,66    | 41,17    | 125,19   | 122,08   | 120,62  | 120,58  | 0,05     | 0,04    | 4,968      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,73   | 58,05    | 42,68    | 142,09   | 138,07   | 136,14  | 135,95  | 0,04     | 0,19    | 5,824      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,28   | 60,1     | 43,18    | 147,84   | 143,54   | 141,37  | 141,17  | 0,06     | 0,2     | 6,123      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,82   | 56,36    | 45,46    | 137,58   | 133,41   | 131,7   | 131,46  | 0,06     | 0,24    | 5,999      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,94    | 52,63    | 44,31    | 120,62   | 117,17   | 115,91  | 115,66  | 0,05     | 0,25    | 5,141      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,33    | 54,75    | 43,58    | 134,8    | 130,95   | 129,41  | 129,11  | 0,05     | 0,3     | 5,648      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,8    | 58,34    | 42,46    | 144,04   | 139,96   | 138     | 137,74  | 0,05     | 0,26    | 5,874      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,98   | 57,03    | 44,95    | 134,49   | 130,4    | 128,74  | 128,43  | 0,06     | 0,31    | 5,804      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,52    | 49,33    | 48,19    | 115,2    | 111,61   | 110,64  | 110,33  | 0,05     | 0,31    | 5,339      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,69    | 50,6     | 42,09    | 115,55   | 112,46   | 111,36  | 111,13  | 0,05     | 0,23    | 4,692      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,51    | 48,39    | 40,12    | 110,72   | 108,03   | 107,02  | 106,82  | 0,04     | 0,2     | 4,295      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,08    | 49,06    | 40,02    | 115,67   | 112,84   | 111,77  | 111,58  | 0,04     | 0,19    | 4,473      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,34    | 55,45    | 39,89    | 139,86   | 136,25   | 134,54  | 134,32  | 0,03     | 0,22    | 5,374      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,64   | 58,93    | 41,71    | 144,99   | 140,88   | 138,92  | 138,62  | 0,04     | 0,3     | 5,808      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,51    | 59,47    | 40,04    | 149,19   | 145,2    | 143,07  | 142,81  | 0,06     | 0,26    | 5,746      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,69    | 47,49    | 42,2     | 102,33   | 99,65    | 98,81   | 98,58   | 0,05     | 0,23    | 4,175      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,8     | 43,2     | 43,6     | 92,33    | 89,92    | 89,34   | 89,14   | 0,03     | 0,2     | 3,895      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,02    | 51,23    | 41,79    | 126,9    | 123,5    | 122,27  | 121,98  | 0,03     | 0,29    | 5,114      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,79    | 54,44    | 39,35    | 140,81   | 137,25   | 135,61  | 135,36  | 0,04     | 0,25    | 5,347      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,88    | 52,46    | 41,42    | 127,83   | 124,41   | 123,08  | 122,8   | 0,04     | 0,28    | 5,103      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,71    | 56,82    | 38,89    | 148,73   | 144,92   | 143,04  | 142,77  | 0,03     | 0,27    | 5,57       | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,92   | 57,94    | 42,98    | 137,35   | 133,34   | 131,57  | 131,25  | 0,04     | 0,32    | 5,672      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,93    | 54,57    | 45,36    | 126,2    | 122,28   | 120,97  | 120,63  | 0,04     | 0,34    | 5,497      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,19    | 55,18    | 41,01    | 136,3    | 132,58   | 131,03  | 130,69  | 0,04     | 0,34    | 5,382      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,54    | 47,4     | 40,14    | 112,03   | 109,27   | 108,33  | 108,12  | 0,04     | 0,21    | 4,35       | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,63    | 50,55    | 43,08    | 117      | 113,74   | 112,69  | 112,36  | 0,04     | 0,33    | 4,86       | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,13    | 47,92    | 42,21    | 112,24   | 109,25   | 108,38  | 108,07  | 0,03     | 0,31    | 4,577      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,26    | 46,75    | 42,51    | 109,46   | 106,57   | 105,77  | 105,49  | 0,04     | 0,28    | 4,498      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,32    | 49,59    | 40,73    | 120,43   | 117,32   | 116,25  | 115,97  | 0,03     | 0,28    | 4,738      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,13    | 54,19    | 43,94    | 126,16   | 122,39   | 121,14  | 120,7   | 0,03     | 0,44    | 5,333      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,14    | 52,62    | 45,52    | 119,34   | 115,68   | 114,56  | 114,2   | 0,04     | 0,36    | 5,222      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,2     | 53,28    | 44,92    | 126,84   | 122,98   | 121,78  | 121,33  | 0,04     | 0,45    | 5,481      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4060,1   | 3947,9   | 3903,83 | 3895,15 | 1,36     | 8,68    | 165,922    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,47    | 52,99    | 42,48    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 45474,08 | 43653,49 | 44180,42 | 43119,38 | 12,19    | 1061,04 | 1300,34    | 15948    | 0        |
| 23.01.2022 | 49534,19 | 47601,39 | 48084,25 | 47014,53 | 13,55    | 1069,72 | 1466,262   | 16716    | 0        |
| Итого:     | 4060,11  | 3947,9   | 3903,83  | 3895,15  | 1,36     | 8,68    | 165,922    | 768      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi  
Траб x Тиш

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛ-ТЕПЛОБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6756

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,73    | 51,6     | 40,13    | 53,4     | 51,26    | 0        | 51,5    | 50,62   | 0,88    | 2,071      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,31    | 54,44    | 44,87    | 52,32    | 50,22    | 0        | 50,23   | 49,51   | 0,72    | 2,256      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,83   | 53,66    | 48,17    | 52,57    | 50,47    | 0        | 50,37   | 49,78   | 0,59    | 2,431      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,56   | 52,45    | 48,11    | 52,82    | 50,71    | 0        | 50,64   | 50,06   | 0,58    | 2,44       | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,8     | 51,57    | 44,23    | 50,99    | 48,95    | 0        | 49,02   | 48,35   | 0,67    | 2,169      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,12    | 51,63    | 45,49    | 51,78    | 49,71    | 0        | 49,73   | 49,07   | 0,66    | 2,264      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,58    | 53,37    | 46,21    | 52,37    | 50,27    | 0        | 50,25   | 49,58   | 0,67    | 2,325      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,55   | 52,89    | 47,66    | 52,12    | 50,04    | 0        | 49,92   | 49,38   | 0,54    | 2,385      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,37    | 49,76    | 46,61    | 50,2     | 48,19    | 0        | 48,28   | 47,65   | 0,63    | 2,253      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,68    | 50,96    | 40,72    | 51,07    | 49,03    | 0        | 49,26   | 48,44   | 0,82    | 2,007      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,58    | 49,87    | 37,71    | 49,06    | 47,09    | 0        | 47,46   | 46,53   | 0,93    | 1,79       | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88       | 49,41    | 38,59    | 50,52    | 48,5     | 0        | 48,85   | 47,92   | 0,93    | 1,884      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,06    | 52,8     | 41,26    | 54,05    | 51,9     | 0        | 52,08   | 51,2    | 0,88    | 2,153      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,26    | 53,71    | 45,55    | 53,29    | 51,15    | 0        | 51,14   | 50,45   | 0,69    | 2,333      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,12    | 53,02    | 45,1     | 52,91    | 50,79    | 0        | 50,75   | 50,09   | 0,66    | 2,293      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 88,82    | 48,79    | 40,03    | 45,69    | 43,87    | 0        | 44,16   | 43,36   | 0,8     | 1,77       | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,65    | 46,33    | 39,32    | 40,88    | 39,25    | 0        | 39,58   | 38,85   | 0,73    | 1,555      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,75    | 50,37    | 41,38    | 52,68    | 50,57    | 0        | 50,83   | 49,96   | 0,87    | 2,102      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,67    | 50,8     | 41,87    | 53,74    | 51,59    | 0        | 51,81   | 50,95   | 0,86    | 2,171      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,75    | 51,01    | 41,74    | 52,06    | 49,98    | 0        | 50,15   | 49,4    | 0,75    | 2,095      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,42    | 51,51    | 42,91    | 52,85    | 50,73    | 0        | 50,9    | 50,1    | 0,8     | 2,184      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,6     | 51,72    | 47,88    | 50,34    | 48,33    | 0        | 48,25   | 47,72   | 0,53    | 2,315      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,82    | 51,89    | 46,93    | 52,26    | 50,16    | 0        | 50,14   | 49,51   | 0,63    | 2,356      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,08    | 50,47    | 44,61    | 53,9     | 51,75    | 0        | 51,88   | 51,1    | 0,78    | 2,316      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,61    | 46,97    | 39,64    | 48,57    | 46,62    | 0        | 47,02   | 46,14   | 0,88    | 1,865      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,49    | 50,48    | 42,01    | 50,36    | 48,35    | 0        | 48,56   | 47,77   | 0,79    | 2,041      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,26    | 48,49    | 40,77    | 49,94    | 47,95    | 0        | 48,25   | 47,47   | 0,78    | 1,965      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,19    | 48,05    | 40,14    | 47,17    | 45,28    | 0        | 45,62   | 44,75   | 0,87    | 1,832      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,12    | 49,09    | 40,03    | 50,52    | 48,5     | 0        | 48,82   | 47,97   | 0,85    | 1,955      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,73    | 52,22    | 44,51    | 50,74    | 48,71    | 0        | 48,76   | 48,1    | 0,66    | 2,175      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 96,87    | 50,67    | 46,2     | 49,49    | 47,51    | 0        | 47,57   | 46,95   | 0,62    | 2,2        | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 96,87    | 50,6     | 46,27    | 49,66    | 47,67    | 0        | 47,77   | 47,11   | 0,66    | 2,213      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1630,3   | 1565,1   | 0        | 1569,55 | 1545,84 | 23,71   | 68,164     | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,28    | 50,95    | 43,33    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. | 41258,93 | 47318,16 | 0,58     | 40124,54 | 46726,8  | -6602,26 | 1068,503   | 20220    | 0        |
| 23/01/22г. | 42889,25 | 48883,26 | 0,58     | 41694,09 | 48272,64 | -6578,55 | 1136,667   | 20988    | 0        |
| Итого:     | 1630,32  | 1565,1   | 0        | 1569,55  | 1545,84  | 23,71    | 68,164     | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»  
Инспектор СТИ Б ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>н</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xЕ99F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,46    | 54,51    | 37,95    | 63,08    | 59,9     | 0,01     | 60,81   | 59,1    | 1,71    | 2,308      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,13   | 60,86    | 39,27    | 70,73    | 67,05    | 0        | 67,79   | 65,9    | 1,89    | 2,667      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,96   | 61,29    | 41,67    | 73,11    | 69,29    | 0        | 69,92   | 68,11   | 1,81    | 2,922      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,65   | 58,25    | 43,4     | 69,97    | 66,24    | 0        | 67,01   | 65,21   | 1,8     | 2,916      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,65    | 54,22    | 42,43    | 59,7     | 56,59    | 0        | 57,38   | 55,83   | 1,55    | 2,44       | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,99    | 56,37    | 41,62    | 64,72    | 61,36    | 0        | 62,15   | 60,46   | 1,69    | 2,596      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,36   | 59,94    | 40,42    | 70,69    | 67,06    | 0        | 67,75   | 65,98   | 1,77    | 2,745      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,66   | 59,2     | 42,46    | 66,25    | 62,74    | 0        | 63,44   | 61,75   | 1,69    | 2,7        | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,27    | 51,98    | 45,29    | 57,2     | 54,07    | 0        | 54,96   | 53,39   | 1,57    | 2,492      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,44    | 52,42    | 40,02    | 56,18    | 53,33    | 0        | 54,17   | 52,62   | 1,55    | 2,17       | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,34    | 51,04    | 37,3     | 54,38    | 51,74    | 0,01     | 52,56   | 51,13   | 1,43    | 1,965      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,74    | 51,4     | 37,34    | 56,5     | 53,74    | 0        | 54,63   | 53,11   | 1,52    | 2,04       | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,97    | 57,77    | 37,2     | 67,86    | 64,56    | 0        | 65,29   | 63,56   | 1,73    | 2,432      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,24   | 60,99    | 39,25    | 72,24    | 68,61    | 0        | 69,23   | 67,46   | 1,77    | 2,725      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,44    | 62,98    | 36,46    | 78,26    | 74,42    | 0        | 75,05   | 73,06   | 1,99    | 2,744      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 98,68    | 49,08    | 40,6     | 52,28    | 49,65    | 0        | 50,48   | 49,09   | 1,39    | 2,048      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,41    | 45,35    | 41,06    | 45,02    | 42,76    | 0        | 43,57   | 42,31   | 1,26    | 1,789      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,66    | 52,35    | 40,31    | 62,92    | 59,73    | 0        | 60,63   | 58,94   | 1,69    | 2,446      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,61    | 56,38    | 37,23    | 69,26    | 65,91    | 0        | 66,71   | 64,94   | 1,77    | 2,488      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,57    | 54,65    | 38,92    | 63,59    | 60,42    | 0        | 61,26   | 59,59   | 1,67    | 2,388      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,52    | 59,43    | 36,09    | 77,13    | 73,46    | 0        | 74,18   | 72,28   | 1,9     | 2,682      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,64   | 59,76    | 40,88    | 69,13    | 65,65    | 0        | 66,23   | 64,58   | 1,65    | 2,715      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,72    | 57,54    | 42,18    | 64,39    | 61,07    | 0        | 61,73   | 60,12   | 1,61    | 2,609      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,11    | 58,3     | 37,81    | 69,77    | 66,38    | 0        | 67,07   | 65,32   | 1,75    | 2,542      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,38    | 49,11    | 38,27    | 57,13    | 54,4     | 0        | 55,26   | 53,78   | 1,48    | 2,114      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,24    | 53,4     | 39,84    | 59,23    | 56,3     | 0        | 57,07   | 55,58   | 1,49    | 2,278      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,05    | 50,94    | 39,11    | 56,58    | 53,81    | 0        | 54,67   | 53,14   | 1,53    | 2,143      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,02    | 48,69    | 40,33    | 53,74    | 51,06    | 0        | 51,92   | 50,51   | 1,41    | 2,098      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,92    | 51,09    | 38,83    | 57,99    | 55,15    | 0        | 56      | 54,48   | 1,52    | 2,176      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,71    | 56,64    | 41,07    | 62,92    | 59,73    | 0        | 60,41   | 58,86   | 1,55    | 2,484      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,87    | 56,15    | 41,72    | 60,3     | 57,24    | 0        | 57,89   | 56,4    | 1,49    | 2,421      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,86    | 56,04    | 41,82    | 63,46    | 60,22    | 0        | 60,93   | 59,33   | 1,6     | 2,553      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2025,7   | 1923,6   | 0,02     | 1948,15 | 1895,92 | 52,23   | 77,836     | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,19    | 55,25    | 39,94    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата              | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/21-23/01/22 | 41677,37 | 40058,32 | 3,81     | 40523,12 | 39541,46 | 981,66  | 1086,44    | 20221    | 0        |
| 23/01/22-24/01/22 | 43703,08 | 41981,96 | 3,83     | 42471,27 | 41437,38 | 1033,89 | 1164,276   | 20989    | 0        |
| Итого:            | 2025,71  | 1923,64  | 0,02     | 1948,15  | 1895,92  | 52,23   | 77,836     | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *Е.А. Просяникова*  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О.  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкорт = Qi<br>Траб x Tнш                                                                     | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,64    | 58,49    | 33,15    | 65,19    | 63,43    | 0        | 62,92   | 62,43   | 0,49    | 2,089      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,24    | 64,66    | 34,58    | 76,35    | 74,11    | 0,01     | 73,25   | 72,72   | 0,53    | 2,539      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,19   | 66,91    | 35,28    | 76,36    | 74,02    | 0        | 73,07   | 72,55   | 0,52    | 2,589      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,89   | 64,84    | 36,05    | 73,83    | 71,55    | 0        | 70,73   | 70,18   | 0,55    | 2,555      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,87    | 59,28    | 36,59    | 63,1     | 61,19    | 0,01     | 60,69   | 60,2    | 0,49    | 2,227      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,18    | 60,71    | 36,47    | 66,6     | 64,55    | 0        | 63,99   | 63,47   | 0,52    | 2,34       | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,49    | 64,93    | 34,56    | 75,2     | 72,93    | 0        | 72,11   | 71,53   | 0,58    | 2,501      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,83   | 63,26    | 37,57    | 69,82    | 67,57    | 0,01     | 66,87   | 66,31   | 0,56    | 2,519      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,5     | 57,01    | 39,49    | 60,87    | 58,92    | 0        | 58,51   | 58,05   | 0,46    | 2,315      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,72    | 57,89    | 33,83    | 61,31    | 59,59    | 0        | 59,15   | 58,63   | 0,52    | 2,004      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,67    | 55,2     | 32,47    | 59,46    | 57,9     | 0,01     | 57,5    | 57,09   | 0,41    | 1,869      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,96    | 55,59    | 32,37    | 63,12    | 61,46    | 0        | 61,05   | 60,59   | 0,46    | 1,973      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,11    | 61,28    | 32,83    | 72,69    | 70,63    | 0        | 69,97   | 69,41   | 0,56    | 2,301      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,38    | 65,13    | 34,25    | 76,74    | 74,43    | 0        | 73,59   | 72,99   | 0,6     | 2,529      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,71    | 67,55    | 31,16    | 85,63    | 83,23    | 0,01     | 82,19   | 81,53   | 0,66    | 2,569      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,06    | 54,76    | 34,3     | 56,18    | 54,65    | 0        | 54,26   | 53,85   | 0,41    | 1,862      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,73    | 50,57    | 35,16    | 49,6     | 48,24    | 0,01     | 48,05   | 47,68   | 0,37    | 1,689      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,79    | 57,34    | 34,45    | 67,23    | 65,29    | 0        | 64,84   | 64,27   | 0,57    | 2,236      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,82    | 60,03    | 32,79    | 73,87    | 71,78    | 0        | 71,16   | 70,6    | 0,56    | 2,339      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,79    | 58,55    | 34,24    | 68,85    | 66,87    | 0        | 66,38   | 65,83   | 0,55    | 2,277      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,63    | 63,25    | 31,38    | 83,99    | 81,66    | 0        | 80,86   | 80,16   | 0,7     | 2,544      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,65    | 63,77    | 35,88    | 71,22    | 69,02    | 0,01     | 68,3    | 67,73   | 0,57    | 2,458      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,92    | 62,62    | 36,3     | 67,52    | 65,44    | 0        | 64,81   | 64,25   | 0,56    | 2,359      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,31    | 62,58    | 32,73    | 73,21    | 71,15    | 0        | 70,44   | 69,9    | 0,54    | 2,312      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,68    | 53,3     | 33,38    | 61,97    | 60,35    | 0        | 59,96   | 59,57   | 0,39    | 2,001      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,34    | 57,17    | 35,17    | 64,24    | 62,41    | 0,01     | 61,93   | 61,47   | 0,46    | 2,182      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,25    | 54,71    | 34,54    | 58,36    | 56,68    | 0        | 56,38   | 55,89   | 0,49    | 1,952      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,34    | 51,25    | 37,09    | 56,02    | 54,38    | 0        | 54,14   | 53,7    | 0,44    | 2,012      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,17    | 53,34    | 35,83    | 58,46    | 56,78    | 0,01     | 56,47   | 56,06   | 0,41    | 2,023      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,92    | 59,81    | 37,11    | 64,28    | 62,2     | 0        | 61,78   | 61,19   | 0,59    | 2,299      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,21    | 59,05    | 38,16    | 61,46    | 59,44    | 0        | 59,01   | 58,5    | 0,51    | 2,259      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,17    | 58,67    | 38,5     | 65,03    | 62,86    | 0,01     | 62,47   | 61,84   | 0,63    | 2,411      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2147,7   | 2084,7   | 0,1      | 2066,83 | 2050,17 | 16,66   | 72,134     | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,41    | 59,48    | 34,92    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 38595,9  | 36906,68 | 3,24     | 37544,38 | 36436,93 | 1107,45 | 993,17     | 20175    | 0        |
| 23.01.2022 | 40743,66 | 38991,39 | 3,34     | 39611,21 | 38487,1  | 1124,11 | 1065,304   | 20943    | 0        |
| Итого:     | 2147,76  | 2084,71  | 0,1      | 2066,83  | 2050,17  | 16,66   | 72,134     | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкорт = Qн<br>Траб х Тнш                                                                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
«УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
СПЕКТРОР СТУ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.01.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр Краснопольский 13

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,23    | 47,79    | 44,44    | 190,28   | 182,03   | 0        | 183,47  | 180,09  | 3,38    | 8,157      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,83    | 52,51    | 47,32    | 213,24   | 203,14   | 0        | 204,47  | 200,54  | 3,93    | 9,692      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,67   | 55,34    | 47,33    | 237,75   | 225,97   | 0,01     | 227,46  | 222,74  | 4,72    | 10,789     | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,45   | 55,41    | 46,04    | 259,18   | 246,66   | 0,01     | 248,19  | 243,17  | 5,02    | 11,449     | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,59    | 53,38    | 43,21    | 240,39   | 229,45   | 0,01     | 231,04  | 226,41  | 4,63    | 9,998      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,87    | 52,18    | 45,69    | 219,31   | 209,01   | 0        | 210,59  | 206,37  | 4,22    | 9,638      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,27   | 53,31    | 46,96    | 234,82   | 223,44   | 0,01     | 225,07  | 220,5   | 4,57    | 10,587     | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,42   | 54,06    | 47,36    | 233,62   | 222,22   | 0        | 223,73  | 219,21  | 4,52    | 10,617     | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,24    | 50,83    | 46,41    | 226,91   | 216,16   | 0,01     | 217,96  | 213,54  | 4,42    | 10,129     | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,4     | 51,62    | 40,78    | 227,24   | 217,47   | 0        | 219,08  | 214,77  | 4,31    | 8,941      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,26    | 49,56    | 38,7     | 217,71   | 208,8    | 0,01     | 210,5   | 206,43  | 4,07    | 8,151      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,58    | 49,11    | 39,47    | 214      | 205,03   | 0        | 206,85  | 202,71  | 4,14    | 8,17       | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,67    | 51,08    | 43,59    | 216,56   | 206,47   | 0        | 208,45  | 203,97  | 4,48    | 9,096      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100      | 53,63    | 46,37    | 230,74   | 219,56   | 0,02     | 221,22  | 216,61  | 4,61    | 10,277     | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,07    | 56,6     | 42,47    | 267,41   | 255,11   | 0        | 256,55  | 251,35  | 5,2     | 10,917     | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,72    | 49,89    | 39,83    | 218,73   | 209,6    | 0,03     | 211,23  | 207,15  | 4,08    | 8,415      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,39    | 44,33    | 42,06    | 174,12   | 166,92   | 0,01     | 168,55  | 165,37  | 3,18    | 7,088      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,28    | 47,71    | 44,57    | 203,7    | 194,54   | 0,02     | 196,37  | 192,46  | 3,91    | 8,759      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,33    | 50,77    | 42,56    | 235,13   | 224,59   | 0,01     | 226,49  | 221,88  | 4,61    | 9,649      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,44    | 51,79    | 41,65    | 236,57   | 226,1    | 0        | 227,9   | 223,25  | 4,65    | 9,503      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,21    | 55       | 40,21    | 267,4    | 255,61   | 0        | 257,25  | 252,04  | 5,21    | 10,359     | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,42   | 54,73    | 45,69    | 240,01   | 228,55   | 0,01     | 230,07  | 225,39  | 4,68    | 10,532     | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,64    | 54,11    | 45,53    | 236,46   | 225,23   | 0        | 226,74  | 222,17  | 4,57    | 10,343     | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,92    | 55,03    | 40,89    | 260,52   | 248,96   | 0        | 250,51  | 245,48  | 5,03    | 10,262     | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,42    | 48,53    | 38,89    | 232,54   | 222,92   | 0,01     | 224,93  | 220,48  | 4,45    | 8,75       | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,15    | 50,06    | 43,09    | 217,75   | 208,06   | 0        | 209,79  | 205,64  | 4,15    | 9,05       | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,97    | 48,99    | 40,98    | 216,09   | 206,85   | 0,01     | 208,65  | 204,52  | 4,13    | 8,553      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,96    | 47,76    | 41,2     | 207,41   | 198,63   | 0        | 200,43  | 196,52  | 3,91    | 8,261      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,67    | 47       | 42,67    | 197,92   | 189,38   | 0,01     | 191,16  | 187,42  | 3,74    | 8,159      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,36    | 50,07    | 47,29    | 202,72   | 193,04   | 0,01     | 194,72  | 190,8   | 3,92    | 9,221      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,66    | 51,56    | 46,1     | 209,29   | 199,38   | 0        | 200,98  | 196,93  | 4,05    | 9,279      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,69    | 50,95    | 46,74    | 217,26   | 206,88   | 0,01     | 208,65  | 204,39  | 4,26    | 9,767      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 7202,7   | 6875,7   | 0,21     | 6929,05 | 6790,3  | 138,75  | 302,558    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,02    | 51,39    | 43,62    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/2021г. | 16014,62 | 15423,09 | 1,43     | 15553,12 | 15275,84 | 277,28  | 563,403    | 2317     | 0        |
| 23/01/2022г. | 23217,4  | 22298,85 | 1,64     | 22482,17 | 22066,14 | 416,03  | 865,961    | 3085     | 0        |
| Итого:       | 7202,78  | 6875,76  | 0,21     | 6929,05  | 6790,3   | 138,75  | 302,558    | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub>                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xВ4AD

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,21    | 51,6     | 39,61    | 122,6    | 0        | 0        | 118,3   | 0       | 118,3   | 4,689      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 98,86    | 56,19    | 42,67    | 138,05   | 0        | 0        | 132,46  | 0       | 132,46  | 5,656      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,69   | 57,72    | 43,97    | 147,77   | 0        | 0        | 141,48  | 0       | 141,48  | 6,237      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,54   | 58,77    | 41,77    | 159,22   | 0        | 0        | 152,57  | 0       | 152,57  | 6,392      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,69    | 55,97    | 39,72    | 147,4    | 0        | 0        | 141,77  | 0       | 141,77  | 5,609      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 96,99    | 55,53    | 41,46    | 143,82   | 82,56    | 0        | 138,21  | 81,39   | 56,82   | 5,67       | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,37    | 59,11    | 40,26    | 157,59   | 152,05   | 0        | 151,15  | 149,6   | 1,55    | 6,095      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,54   | 59,49    | 41,05    | 157,09   | 151,41   | 0        | 150,55  | 148,95  | 1,6     | 6,194      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,36    | 54,63    | 41,73    | 142,44   | 137,32   | 0        | 136,9   | 135,44  | 1,46    | 5,722      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,51    | 54,36    | 37,15    | 138,37   | 133,92   | 0        | 133,48  | 132,1   | 1,38    | 4,962      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,43    | 52,64    | 34,79    | 138      | 133,89   | 0        | 133,48  | 132,17  | 1,31    | 4,645      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,76    | 52,21    | 35,55    | 142,74   | 138,48   | 0        | 138,02  | 136,74  | 1,28    | 4,911      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 93,79    | 56,02    | 37,77    | 148,53   | 143,64   | 0        | 143,05  | 141,55  | 1,5     | 5,41       | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,09    | 58,97    | 40,12    | 153,3    | 147,8    | 0        | 147,06  | 145,43  | 1,63    | 5,912      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,23    | 60,67    | 37,56    | 171,53   | 165,78   | 0        | 164,66  | 162,97  | 1,69    | 6,199      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 88,85    | 54,09    | 34,76    | 143,72   | 139,35   | 0        | 138,88  | 137,43  | 1,45    | 4,832      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,54    | 48,79    | 36,75    | 116,45   | 112,83   | 0        | 112,75  | 111,57  | 1,18    | 4,145      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,47    | 53,16    | 38,31    | 140,56   | 135,9    | 0        | 135,58  | 134,12  | 1,46    | 5,198      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,52    | 55,68    | 36,84    | 151,87   | 146,9    | 0        | 146,42  | 144,8   | 1,62    | 5,4        | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,6     | 55,86    | 36,74    | 151,27   | 146,28   | 0        | 145,8   | 144,18  | 1,62    | 5,362      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,4     | 58,53    | 35,87    | 168,26   | 162,81   | 0        | 161,96  | 160,25  | 1,71    | 5,819      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,53    | 60,39    | 39,14    | 159,56   | 153,8    | 0        | 153,02  | 151,23  | 1,79    | 6,004      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,74    | 57,85    | 40,89    | 150,11   | 144,51   | 0        | 144,05  | 142,27  | 1,78    | 5,904      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,06    | 58,18    | 36,88    | 165,79   | 160,23   | 0        | 159,52  | 157,74  | 1,78    | 5,895      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,68    | 53,66    | 33,02    | 153,92   | 149,38   | 0        | 148,98  | 147,4   | 1,58    | 4,922      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,29    | 55,43    | 36,86    | 145,73   | 140,86   | 0        | 140,49  | 138,87  | 1,62    | 5,185      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,11    | 52,1     | 37,01    | 136,79   | 132,28   | 0        | 132,18  | 130,61  | 1,57    | 4,895      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,1     | 52,62    | 35,48    | 135,23   | 130,91   | 0        | 130,76  | 129,22  | 1,54    | 4,645      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 88,75    | 51,94    | 36,81    | 132,04   | 127,69   | 0        | 127,61  | 126,07  | 1,54    | 4,701      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,42    | 55,56    | 40,86    | 135,59   | 130,55   | 0        | 130,35  | 128,69  | 1,66    | 5,334      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 96,71    | 55,69    | 41,02    | 136,15   | 131,07   | 0        | 130,88  | 129,17  | 1,71    | 5,377      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 96,79    | 56,9     | 39,89    | 145,65   | 140,37   | 0        | 139,97  | 138,27  | 1,7     | 5,595      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4677,1   | 3772,5   | 0        | 4502,34 | 3718,23 | 784,11  | 173,516    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,14    | 55,63    | 38,5     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. | 29766,58 | 27316,87 | 0        | 29052,55 | 26975,61 | 2076,94 | 627,052    | 6850     | 1        |
| 23/01/22г. | 34443,72 | 31089,44 | 0        | 33554,89 | 30693,84 | 2861,05 | 800,568    | 7618     | 1        |
| Итого:     | 4677,14  | 3772,57  | 0        | 4502,34  | 3718,23  | 784,11  | 173,516    | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»  
Инспектор СТИ БЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,11    | 52,19    | 39,92    | 77,69    | 74,32    | 0        | 74,94   | 73,36   | 1,58    | 2,996      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,73    | 57,84    | 41,89    | 85,68    | 81,65    | 0        | 82,16   | 80,39   | 1,77    | 3,451      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,59   | 59,48    | 43,11    | 88,27    | 83,94    | 0        | 84,44   | 82,54   | 1,9     | 3,651      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,2    | 57,04    | 44,16    | 87,58    | 83,22    | 0        | 83,89   | 81,96   | 1,93    | 3,716      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,21    | 52,82    | 43,39    | 75,01    | 71,41    | 0,11     | 72,09   | 70,46   | 1,63    | 3,13       | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,53    | 53,8     | 43,73    | 76,33    | 72,62    | 0        | 73,28   | 71,66   | 1,62    | 3,211      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,95    | 57,28    | 42,67    | 84,86    | 80,67    | 0,01     | 81,36   | 79,47   | 1,89    | 3,48       | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,17   | 56,18    | 44,99    | 81,59    | 77,41    | 0        | 78,12   | 76,25   | 1,87    | 3,524      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,84    | 49,8     | 47,04    | 73,83    | 70,03    | 0,01     | 70,94   | 69,2    | 1,74    | 3,344      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,04    | 52,46    | 39,58    | 74,86    | 71,4     | 0        | 72,22   | 70,46   | 1,76    | 2,861      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,94    | 49,52    | 38,42    | 72,25    | 68,99    | 0        | 69,89   | 68,18   | 1,71    | 2,685      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,34    | 50,49    | 37,85    | 73,68    | 70,37    | 0,01     | 71,22   | 69,53   | 1,69    | 2,697      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,48    | 55,42    | 39,06    | 81,96    | 78,09    | 0        | 78,89   | 77      | 1,89    | 3,085      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,76    | 57,76    | 42       | 85,4     | 81,1     | 0        | 81,93   | 79,87   | 2,06    | 3,451      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,84    | 59,19    | 39,65    | 92,53    | 87,97    | 0        | 88,81   | 86,55   | 2,26    | 3,53       | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,31    | 48,7     | 40,61    | 67,83    | 64,63    | 0,02     | 65,52   | 63,89   | 1,63    | 2,662      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,13    | 44,6     | 41,53    | 60,21    | 57,37    | 0,22     | 58,26   | 56,84   | 1,42    | 2,419      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,1     | 50,24    | 41,86    | 78,47    | 74,59    | 0        | 75,64   | 73,67   | 1,97    | 3,167      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,08    | 54,01    | 39,07    | 85,41    | 81,28    | 0,07     | 82,31   | 80,17   | 2,14    | 3,221      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,11    | 52,85    | 40,26    | 81,73    | 77,76    | 0        | 78,77   | 76,74   | 2,03    | 3,175      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,96    | 57,42    | 37,54    | 96,84    | 92,19    | 0        | 93,17   | 90,77   | 2,4     | 3,505      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,08   | 57,09    | 42,99    | 83,14    | 78,85    | 0,01     | 79,7    | 77,67   | 2,03    | 3,436      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,23    | 55,75    | 43,48    | 80,16    | 75,99    | 0        | 76,92   | 74,9    | 2,02    | 3,351      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,57    | 54,98    | 40,59    | 85,58    | 81,32    | 0        | 82,3    | 80,14   | 2,16    | 3,345      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,99    | 48,04    | 38,95    | 78,7     | 74,99    | 0,01     | 76,18   | 74,16   | 2,02    | 2,969      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,85    | 51,28    | 41,57    | 76,54    | 72,74    | 0        | 73,75   | 71,82   | 1,93    | 3,071      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,66    | 49,44    | 40,22    | 73,62    | 70,07    | 0,01     | 71,09   | 69,27   | 1,82    | 2,86       | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,67    | 47,88    | 40,79    | 69,61    | 66,24    | 0,01     | 67,25   | 65,53   | 1,72    | 2,746      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,56    | 49,27    | 40,29    | 72,56    | 69,04    | 0        | 70,07   | 68,23   | 1,84    | 2,825      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,27    | 52,49    | 44,78    | 72,71    | 68,9     | 0        | 69,84   | 68,02   | 1,82    | 3,132      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,49    | 52,51    | 44,98    | 72,39    | 68,59    | 0,1      | 69,51   | 67,7    | 1,81    | 3,13       | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,46    | 52,16    | 45,3     | 75,36    | 71,37    | 0,01     | 72,39   | 70,46   | 1,93    | 3,286      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2522,3   | 2399,1   | 0,6      | 2426,85 | 2366,86 | 59,99   | 101,112    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,75    | 53,12    | 41,63    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г. | 37829,5  | 36741,72 | 20,89    | 36793,42 | 36304,69 | 488,73  | 1043,784   | 15947    | 0        |
| 23/01/22г. | 40351,88 | 39140,83 | 21,49    | 39220,27 | 38671,55 | 548,72  | 1144,896   | 16715    | 0        |
| Итого:     | 2522,38  | 2399,11  | 0,6      | 2426,85  | 2366,86  | 59,99   | 101,112    | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТУ 6 ЭР  
Болтачева  
27.01.2022.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qн  
Траб х Тнш

0,000



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,02    | 53,26    | 38,76    | 123,02   | 129,48   | 0,03     | 118,65  | 127,77  | -9,12   | 4,602      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,5     | 60,32    | 39,18    | 147,59   | 147,91   | 0,03     | 141,52  | 145,44  | -3,92   | 5,553      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,76   | 62,39    | 40,37    | 156,62   | 157,36   | 0,02     | 149,82  | 154,54  | -4,72   | 6,061      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,58   | 60,39    | 41,19    | 154,05   | 153,58   | 0,02     | 147,53  | 151     | -3,47   | 6,094      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,5     | 55,94    | 40,56    | 130,82   | 135,57   | 0,05     | 125,74  | 133,61  | -7,87   | 5,094      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,79    | 56,84    | 40,95    | 132,8    | 136,95   | 0,02     | 127,52  | 134,93  | -7,41   | 5,228      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,91    | 60,18    | 39,73    | 154,64   | 153,53   | 0,02     | 148,26  | 150,99  | -2,73   | 5,897      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,54   | 59,67    | 41,87    | 143,4    | 145,45   | 0,03     | 137,33  | 143,07  | -5,74   | 5,753      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,32    | 54,53    | 42,79    | 124,88   | 131,01   | 0,04     | 119,97  | 129,19  | -9,22   | 5,144      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,36    | 55,36    | 37       | 126,69   | 133,14   | 0,06     | 122,13  | 131,26  | -9,13   | 4,522      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,33    | 52,17    | 36,16    | 116,31   | 126,68   | 0,06     | 112,42  | 125,06  | -12,64  | 4,065      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,45    | 52,4     | 36,05    | 118      | 128,33   | 0,05     | 114,08  | 126,69  | -12,61  | 4,105      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,41    | 57,49    | 36,92    | 144      | 146,06   | 0,01     | 138,6   | 143,84  | -5,24   | 5,121      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,84    | 60,95    | 38,89    | 153,85   | 153,24   | 0,02     | 147,5   | 150,64  | -3,14   | 5,738      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,17    | 62,34    | 36,83    | 165,58   | 162,32   | 0,02     | 158,85  | 159,42  | -0,57   | 5,857      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,18    | 53,17    | 37,01    | 113,04   | 126,36   | 0,08     | 109,11  | 124,67  | -15,56  | 3,999      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,29    | 47,88    | 38,41    | 77,65    | 105,5    | 0,05     | 75,19   | 104,38  | -29,19  | 2,894      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,04    | 52,59    | 39,45    | 121,49   | 132,1    | 0,03     | 117,15  | 130,42  | -13,27  | 4,62       | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,37    | 56,32    | 37,05    | 144,27   | 146,78   | 0,04     | 138,98  | 144,64  | -5,66   | 5,151      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,22    | 55,84    | 37,38    | 135,85   | 141,34   | 0,06     | 130,84  | 139,29  | -8,45   | 4,887      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,05    | 59,18    | 35,87    | 164,26   | 160,62   | 0,01     | 158,04  | 158,04  | 0       | 5,676      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,05   | 60,15    | 39,9     | 142,13   | 145,63   | 0,05     | 136,25  | 143,19  | -6,94   | 5,391      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,66    | 58,28    | 41,38    | 134,19   | 139,65   | 0,04     | 128,67  | 137,48  | -8,81   | 5,337      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,04    | 59,45    | 36,59    | 162,13   | 158,78   | 0,02     | 155,89  | 156,21  | -0,32   | 5,709      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,52    | 52,05    | 35,47    | 132,28   | 139,53   | 0,07     | 127,99  | 137,78  | -9,79   | 4,54       | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,68    | 55,39    | 37,29    | 130,65   | 138,76   | 0,06     | 125,91  | 136,77  | -10,86  | 4,648      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,03    | 52,27    | 37,76    | 113,16   | 128,03   | 0,08     | 109,25  | 126,41  | -17,16  | 4,135      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,79    | 51,17    | 37,62    | 108,39   | 125,25   | 0,06     | 104,74  | 123,73  | -18,99  | 3,917      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,47    | 51,41    | 38,06    | 110,53   | 126,67   | 0,06     | 106,76  | 125,1   | -18,34  | 4,068      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,26    | 55,09    | 42,17    | 111,65   | 126,71   | 0,07     | 107,23  | 124,94  | -17,71  | 4,509      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,74    | 54,88    | 42,86    | 109,75   | 125,43   | 0,07     | 105,4   | 123,64  | -18,24  | 4,503      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,59    | 55,89    | 41,7     | 122,2    | 133,21   | 0,05     | 117,35  | 131,27  | -13,92  | 4,871      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4225,8   | 4440,9   | 1,38     | 4064,67 | 4375,41 | -310,74 | 157,689    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,95    | 56,1     | 38,85    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата               | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/21-23/01/22: | 40042,28 | 40108,61 | 6        | 38977,17 | 39555,78 | -578,61 | 888,975    | 8294     | 0        |
| 23/01/22-23/01/22: | 44268,15 | 44549,57 | 7,38     | 43041,84 | 43931,19 | -889,35 | 1046,664   | 9062     | 0        |
| Итого:             | 4225,87  | 4440,96  | 1,38     | 4064,67  | 4375,41  | -310,74 | 157,689    | 768      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб x Тнш

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись \_\_\_\_\_  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»  
Инспектор СТИ 5 ЗР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Бейвеля 56

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7


| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,26    | 53,2     | 39,06    | 140,29   | 133,13   | 0        | 135,26  | 131,38  | 3,88    | 5,287      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,84    | 59,22    | 40,62    | 160,48   | 151,87   | 0        | 153,87  | 149,4   | 4,47    | 6,262      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,01   | 61,04    | 41,97    | 171,07   | 161,68   | 0        | 163,63  | 158,94  | 4,69    | 6,884      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,82   | 58,89    | 42,93    | 163,32   | 154,32   | 0        | 156,34  | 151,86  | 4,48    | 6,729      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,73    | 54,75    | 41,98    | 142,28   | 134,71   | 0        | 136,73  | 132,83  | 3,9     | 5,748      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,01    | 54,86    | 43,15    | 143,61   | 135,83   | 0        | 137,87  | 133,94  | 3,93    | 5,962      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,29   | 58,31    | 41,98    | 160,66   | 151,93   | 0        | 153,99  | 149,55  | 4,44    | 6,48       | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,75   | 58,34    | 43,41    | 154,59   | 145,93   | 0        | 148,02  | 143,65  | 4,37    | 6,443      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,46    | 52       | 45,46    | 133,85   | 126,36   | 0        | 128,56  | 124,76  | 3,8     | 5,854      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,48    | 51,57    | 40,91    | 135,35   | 128,22   | 0        | 130,44  | 126,67  | 3,77    | 5,343      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,45    | 50,18    | 38,27    | 130,73   | 124,14   | 0        | 126,38  | 122,69  | 3,69    | 4,838      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,61    | 51,04    | 37,57    | 131,93   | 125,35   | 0        | 127,52  | 123,85  | 3,67    | 4,794      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,72    | 55,89    | 38,83    | 157,11   | 148,95   | 0        | 151,2   | 146,75  | 4,45    | 5,879      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,14   | 59,92    | 40,22    | 167,26   | 158,31   | 0        | 160,35  | 155,7   | 4,65    | 6,465      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,48    | 61,51    | 37,97    | 180,44   | 171      | 0        | 173,06  | 168,03  | 5,03    | 6,588      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,18    | 51,1     | 39,08    | 120,51   | 114,36   | 0        | 116,33  | 112,94  | 3,39    | 4,55       | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,37    | 46,53    | 39,84    | 99,86    | 94,85    | 0        | 96,69   | 93,89   | 2,8     | 3,855      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,39    | 51,99    | 40,4     | 139,44   | 132,11   | 0        | 134,4   | 130,45  | 3,95    | 5,434      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,61    | 55,37    | 38,24    | 157,21   | 149,04   | 0        | 151,43  | 146,92  | 4,51    | 5,798      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,49    | 54,25    | 39,24    | 147,83   | 140,09   | 0        | 142,39  | 138,19  | 4,2     | 5,595      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,34    | 58,48    | 36,86    | 175,11   | 166,04   | 0        | 168,46  | 163,43  | 5,03    | 6,217      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,37   | 58,87    | 41,5     | 154,25   | 145,76   | 0        | 147,86  | 143,43  | 4,43    | 6,15       | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,84    | 58,32    | 41,52    | 156,36   | 147,72   | 0        | 149,92  | 145,39  | 4,53    | 6,237      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,13    | 58,4     | 37,73    | 174,46   | 165,26   | 0        | 167,74  | 162,68  | 5,06    | 6,34       | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,55    | 50,67    | 36,88    | 144,56   | 137,29   | 0        | 139,84  | 135,62  | 4,22    | 5,16       | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,96    | 54,82    | 38,14    | 150,71   | 142,87   | 0        | 145,23  | 140,88  | 4,35    | 5,546      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,13    | 51,8     | 38,33    | 139,14   | 131,99   | 0        | 134,36  | 130,34  | 4,02    | 5,155      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,9     | 50,45    | 38,45    | 133,01   | 126,21   | 0        | 128,54  | 124,68  | 3,86    | 4,944      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,54    | 51,56    | 37,98    | 140,67   | 133,45   | 0        | 135,87  | 131,81  | 4,06    | 5,164      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,37    | 56,33    | 41,04    | 151,65   | 143,34   | 0        | 145,7   | 141,26  | 4,44    | 5,992      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,79    | 55,33    | 42,46    | 153,07   | 144,56   | 0        | 146,97  | 142,51  | 4,46    | 6,25       | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,73    | 56,35    | 41,38    | 158,48   | 149,74   | 0        | 152,19  | 147,53  | 4,66    | 6,311      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4769,2   | 4516,4   | 0        | 4587,14 | 4451,95 | 135,19  | 184,254    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,14    | 55,04    | 40,1     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата                  | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г.-23/01/22г. | 47929    | 43634,61 | 0        | 46542,13 | 43042,39 | 3499,74 | 1252,255   | 9442     | 4        |
| 23/01/22г.            | 52698,29 | 48151,02 | 0        | 51129,27 | 47494,34 | 3634,93 | 1436,509   | 10210    | 4        |
| Итого:                | 4769,29  | 4516,41  | 0        | 4587,14  | 4451,95  | 135,19  | 184,254    | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
  
Подпись  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

  
Подпись  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
ООО «УРАЛЭНЕРГООБСЛУЖИВАНИЕ»  
Инспектор СГИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.01.2022г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Qконтр = Qi<br>Траб x Tнш                                                                    | 0,000 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T<sub>кв</sub> = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x302F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mгр<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,28    | 51,31    | 40,97    | 148,96   | 144,84   | 0        | 143,62  | 143,07  | 0,55     | 5,889      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,81    | 57,28    | 42,53    | 170,41   | 165,2    | 0,01     | 163,4   | 162,72  | 0,68     | 6,962      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,98   | 58,21    | 44,77    | 173,11   | 167,62   | 0,01     | 165,59  | 165     | 0,59     | 7,433      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,8    | 55,92    | 45,88    | 164,84   | 159,58   | 0,01     | 157,81  | 157,26  | 0,55     | 7,259      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,72    | 51,59    | 45,13    | 142,69   | 138,44   | 0,01     | 137,15  | 136,73  | 0,42     | 6,201      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,01    | 52,63    | 45,38    | 149,35   | 144,85   | 0        | 143,38  | 142,98  | 0,4      | 6,517      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 100,26   | 56,21    | 44,05    | 167,16   | 162,12   | 0,01     | 160,22  | 159,76  | 0,46     | 7,071      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,74   | 55,62    | 46,12    | 157,39   | 152,45   | 0,01     | 150,68  | 150,24  | 0,44     | 6,964      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,47    | 49,87    | 47,6     | 138      | 133,75   | 0,01     | 132,55  | 132,19  | 0,36     | 6,319      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 92,49    | 49,93    | 42,56    | 134,27   | 130,63   | 0        | 129,42  | 129,12  | 0,3      | 5,514      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,47    | 48,27    | 40,2     | 129,83   | 126,59   | 0,01     | 125,49  | 125,21  | 0,28     | 5,046      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,62    | 48,36    | 40,26    | 135,24   | 131,87   | 0,01     | 130,7   | 130,46  | 0,24     | 5,264      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,73    | 54,84    | 39,89    | 166,54   | 162,14   | 0,01     | 160,28  | 159,88  | 0,4      | 6,401      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,12   | 57,91    | 42,21    | 172,05   | 167,03   | 0,01     | 164,94  | 164,46  | 0,48     | 6,978      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,45    | 58,68    | 40,77    | 183,04   | 177,87   | 0,02     | 175,55  | 175,04  | 0,51     | 7,174      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,13    | 47,54    | 42,59    | 121,1    | 117,89   | 0,02     | 116,93  | 116,64  | 0,29     | 4,983      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,44    | 43,23    | 43,21    | 106,76   | 104      | 0        | 103,36  | 103,1   | 0,26     | 4,465      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 92,44    | 49,29    | 43,15    | 150,1    | 145,96   | 0,01     | 144,71  | 144,32  | 0,39     | 6,249      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,59    | 52,47    | 41,12    | 162,95   | 158,51   | 0,01     | 156,94  | 156,47  | 0,47     | 6,462      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 93,48    | 51,57    | 41,91    | 152,86   | 148,6    | 0        | 147,25  | 146,77  | 0,48     | 6,177      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,33    | 56,07    | 39,26    | 183,07   | 178,04   | 0,01     | 176,11  | 175,45  | 0,66     | 6,923      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 100,36   | 56,51    | 43,85    | 164,13   | 158,98   | 0,01     | 157,31  | 156,61  | 0,7      | 6,914      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,9     | 54,23    | 45,67    | 154,64   | 149,64   | 0,01     | 148,26  | 147,6   | 0,66     | 6,785      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,21    | 54,07    | 42,14    | 162,01   | 157,22   | 0,01     | 155,74  | 155,08  | 0,66     | 6,571      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,58    | 47,02    | 40,56    | 139,68   | 135,98   | 0,01     | 135,09  | 134,59  | 0,5      | 5,481      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,05    | 50,87    | 42,18    | 145,81   | 141,64   | 0,02     | 140,51  | 139,89  | 0,62     | 5,933      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,18    | 47,14    | 43,04    | 135,19   | 131,36   | 0        | 130,52  | 130,01  | 0,51     | 5,62       | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,01    | 46,35    | 42,66    | 128,1    | 124,52   | 0,01     | 123,77  | 123,24  | 0,53     | 5,282      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89,7     | 47,42    | 42,28    | 138,42   | 134,53   | 0,01     | 133,71  | 133,14  | 0,57     | 5,655      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 97,47    | 52,35    | 45,12    | 145,51   | 140,92   | 0,01     | 139,76  | 139,12  | 0,64     | 6,315      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,89    | 51,94    | 45,95    | 141,95   | 137,4    | 0,02     | 136,29  | 135,67  | 0,62     | 6,275      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,81    | 52,12    | 45,69    | 149,01   | 144,23   | 0,02     | 143,1   | 142,38  | 0,72     | 6,549      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4814,1   | 4674,4   | 0,31     | 4630,14 | 4614,2  | 15,94    | 199,631    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,17    | 52,08    | 43,08    |          |          |          |         |         |          |            |          |          |    |

| Дата                  | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т | Mгр<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г.-23/01/22г. | 27553,41 | 27262,39 | 18,1     | 26883,45 | 26958,7 | -75,25   | 674,988    | 6539     | 0        |
| 23/01/22г.-23/02/22г. | 32367,58 | 31936,79 | 18,41    | 31513,59 | 31572,9 | -59,31   | 874,619    | 7307     | 0        |
| Итого:                | 4814,17  | 4674,4   | 0,31     | 4630,14  | 4614,2  | 15,94    | 199,631    | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись:   
Е.А. Прохорникова  
Ф.И.О.  


Представитель теплоснабж. организации

Подпись:   
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0

ООО «УРЛЭЧЕРГОЗБЫТ»  
Инспектор СКИ БЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0хDD7A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,64    | 52,89    | 38,75    | 108,29   | 104,93   | 0        | 104,46  | 103,55  | 0,91    | 4,052      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,22    | 58,21    | 41,01    | 122,61   | 118,51   | 0        | 117,6   | 116,63  | 0,97    | 4,832      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 102,44   | 61,76    | 40,68    | 130,72   | 126,31   | 0        | 125,06  | 124,13  | 0,93    | 5,099      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 101,33   | 59,36    | 41,97    | 129,18   | 124,82   | 0        | 123,71  | 122,79  | 0,92    | 5,205      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 96,25    | 55,95    | 40,3     | 115,07   | 111,46   | 0        | 110,62  | 109,86  | 0,76    | 4,466      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,5     | 56,89    | 40,61    | 118,99   | 115,27   | 0        | 114,31  | 113,55  | 0,76    | 4,652      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,69    | 59,34    | 40,35    | 127,18   | 123,13   | 0        | 121,92  | 121,14  | 0,78    | 4,931      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 101,21   | 58,86    | 42,35    | 120,65   | 116,44   | 0        | 115,53  | 114,55  | 0,98    | 4,907      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,96    | 52,15    | 44,81    | 108,92   | 105,02   | 0        | 104,63  | 103,68  | 0,95    | 4,697      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,96    | 52,21    | 39,75    | 106,11   | 102,63   | 0        | 102,3   | 101,35  | 0,95    | 4,072      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88       | 50,88    | 37,12    | 106,2    | 102,92   | 0        | 102,69  | 101,7   | 0,99    | 3,811      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 88,15    | 50,28    | 37,87    | 107,14   | 103,75   | 0        | 103,58  | 102,5   | 1,08    | 3,923      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,11    | 55,51    | 38,6     | 121,19   | 117,17   | 0        | 116,7   | 115,48  | 1,22    | 4,514      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,56    | 59,89    | 39,67    | 128,3    | 123,93   | 0        | 123,05  | 121,9   | 1,15    | 4,892      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99       | 60,87    | 38,13    | 137,19   | 132,67   | 0        | 131,64  | 130,39  | 1,25    | 5,034      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,62    | 51,38    | 38,24    | 101,17   | 97,93    | 0        | 97,74   | 96,74   | 1       | 3,74       | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,88    | 45,79    | 40,09    | 86,71    | 83,86    | 0        | 83,96   | 83,02   | 0,94    | 3,364      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,83    | 51,62    | 40,21    | 112,02   | 108,27   | 0        | 108,03  | 106,93  | 1,1     | 4,349      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 93,12    | 54,64    | 38,48    | 123,98   | 120      | 0        | 119,44  | 118,32  | 1,12    | 4,599      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,92    | 53,73    | 39,19    | 115,39   | 111,67   | 0        | 111,21  | 110,17  | 1,04    | 4,363      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,82    | 58,31    | 36,51    | 136,73   | 132,52   | 0        | 131,6   | 130,46  | 1,14    | 4,813      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,86    | 58,88    | 40,98    | 126,7    | 122,41   | 0        | 121,5   | 120,43  | 1,07    | 4,992      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 99,34    | 56,42    | 42,92    | 114,61   | 110,62   | 0        | 109,92  | 109,01  | 0,91    | 4,728      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,73    | 57,69    | 38,04    | 127,37   | 123,37   | 0        | 122,5   | 121,5   | 1       | 4,667      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 87,25    | 50,31    | 36,94    | 112,37   | 109,05   | 0        | 108,67  | 107,75  | 0,92    | 4,016      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,44    | 52,95    | 39,49    | 109,93   | 106,47   | 0        | 105,96  | 105,07  | 0,89    | 4,19       | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,72    | 50,61    | 39,11    | 106,57   | 103,28   | 0        | 102,91  | 102,04  | 0,87    | 4,026      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,44    | 49,71    | 38,73    | 101,55   | 98,46    | 0        | 98,17   | 97,29   | 0,88    | 3,805      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 89       | 50,6     | 38,4     | 106,79   | 103,53   | 0        | 103,2   | 102,32  | 0,88    | 3,965      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,83    | 55,95    | 40,88    | 113,13   | 109,42   | 0        | 108,72  | 107,83  | 0,89    | 4,452      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 97,3     | 54,89    | 42,41    | 112,71   | 108,89   | 0        | 108,27  | 107,35  | 0,92    | 4,602      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 97,26    | 55,91    | 41,35    | 117,92   | 114      | 0        | 113,28  | 112,34  | 0,94    | 4,692      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3713,3   | 3592,7   | 0        | 3572,88 | 3541,77 | 31,11   | 142,45     | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,63    | 54,82    | 39,81    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/12/21г.: | 24444,83 | 24035,44 | 0,22     | 23846,63 | 23748,42 | 98,21   | 558,925    | 7045     | 0        |
| 23/01/22г.: | 28158,22 | 27628,15 | 0,22     | 27419,51 | 27290,19 | 129,32  | 701,375    | 7813     | 0        |
| Итого:      | 3713,39  | 3592,71  | 0        | 3572,88  | 3541,77  | 31,11   | 142,45     | 768      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб x Tнш

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Прокурникова  
Ф.И.О. "Парк-сервис"  
Для документов  
ИНН 7448199350  
ОГРН 1167456143240

Представитель теплоснабж.организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ Б ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


T3=1

KC=0x9A1E

ПО 2.7

|            | t1     | t2    | dt    | V1     | V2     | V3   | M1      | M2      | Mr    | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|------|---------|---------|-------|--------|-----|-----|----|
| Дата       | °C     | °C    | °C    | м3     | м3     | м3   | т       | т       | т     | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 23.12.2021 | 91,7   | 53,36 | 38,34 | 112,76 | 108,98 | 0    | 108,75  | 107,53  | 1,22  | 4,174  | 24  | 0   |    |
| 24.12.2021 | 99,29  | 59,07 | 40,22 | 128,02 | 123,43 | 0    | 122,78  | 121,47  | 1,31  | 4,946  | 24  | 0   |    |
| 25.12.2021 | 102,49 | 61,49 | 41    | 135,44 | 130,26 | 0    | 129,61  | 128,03  | 1,58  | 5,329  | 24  | 0   |    |
| 26.12.2021 | 101,34 | 59,51 | 41,83 | 132,33 | 127,19 | 0    | 126,71  | 125,12  | 1,59  | 5,316  | 24  | 0   |    |
| 27.12.2021 | 96,26  | 55,37 | 40,89 | 116,87 | 112,53 | 0    | 112,37  | 110,91  | 1,46  | 4,605  | 24  | 0   |    |
| 28.12.2021 | 97,56  | 57,28 | 40,28 | 124,99 | 120,35 | 0    | 120,06  | 118,51  | 1,55  | 4,845  | 24  | 0   |    |
| 29.12.2021 | 99,79  | 60,46 | 39,33 | 134,43 | 129,51 | 0    | 128,91  | 127,36  | 1,55  | 5,084  | 24  | 0   |    |
| 30.12.2021 | 101,27 | 59,24 | 42,03 | 125,99 | 121,16 | 0,01 | 120,69  | 119,2   | 1,49  | 5,085  | 24  | 0   |    |
| 31.12.2021 | 96,94  | 52,38 | 44,56 | 109,26 | 105,08 | 0    | 104,98  | 103,74  | 1,24  | 4,686  | 24  | 0   |    |
| 01.01.2022 | 91,98  | 52,12 | 39,86 | 107,06 | 103,34 | 0    | 103,22  | 102,04  | 1,18  | 4,118  | 24  | 0   |    |
| 02.01.2022 | 87,98  | 50,32 | 37,66 | 105,55 | 102,1  | 0,01 | 102,06  | 100,91  | 1,15  | 3,846  | 24  | 0   |    |
| 03.01.2022 | 88,12  | 50,53 | 37,59 | 106,94 | 103,45 | 0    | 103,4   | 102,21  | 1,19  | 3,891  | 24  | 0   |    |
| 04.01.2022 | 94,25  | 56,82 | 37,43 | 127,89 | 123,6  | 0    | 123,09  | 121,75  | 1,34  | 4,615  | 24  | 0   |    |
| 05.01.2022 | 99,67  | 60,48 | 39,19 | 137,24 | 132,33 | 0    | 131,62  | 130,13  | 1,49  | 5,169  | 24  | 0   |    |
| 06.01.2022 | 99,07  | 61,59 | 37,48 | 146,86 | 141,92 | 0    | 140,87  | 139,45  | 1,42  | 5,294  | 24  | 0   |    |
| 07.01.2022 | 89,6   | 51,47 | 38,13 | 106,26 | 102,9  | 0    | 102,65  | 101,62  | 1,03  | 3,915  | 24  | 0   |    |
| 08.01.2022 | 85,95  | 46,46 | 39,49 | 90,96  | 88,07  | 0    | 88,08   | 87,19   | 0,89  | 3,479  | 24  | 0   |    |
| 09.01.2022 | 91,98  | 51,95 | 40,03 | 118,34 | 114,41 | 0    | 114,09  | 112,97  | 1,12  | 4,569  | 24  | 0   |    |
| 10.01.2022 | 93,18  | 55,96 | 37,22 | 131    | 126,81 | 0    | 126,2   | 124,95  | 1,25  | 4,704  | 24  | 0   |    |
| 11.01.2022 | 93,03  | 54,56 | 38,47 | 122,74 | 118,69 | 0    | 118,25  | 117,03  | 1,22  | 4,554  | 24  | 0   |    |
| 12.01.2022 | 94,92  | 58,69 | 36,23 | 144,09 | 139,52 | 0    | 138,62  | 137,31  | 1,31  | 5,031  | 24  | 0   |    |
| 13.01.2022 | 99,96  | 60,34 | 39,62 | 134,97 | 130,25 | 0    | 129,37  | 128,06  | 1,31  | 5,138  | 24  | 0   |    |
| 14.01.2022 | 99,37  | 57,62 | 41,75 | 119,7  | 115,43 | 0    | 114,81  | 113,66  | 1,15  | 4,799  | 24  | 0   |    |
| 15.01.2022 | 95,75  | 57,38 | 38,37 | 131,95 | 127,64 | 0    | 126,9   | 125,68  | 1,22  | 4,879  | 24  | 0   |    |
| 16.01.2022 | 87,25  | 50,49 | 36,76 | 116,24 | 112,83 | 0,01 | 112,45  | 111,49  | 0,96  | 4,135  | 24  | 0   |    |
| 17.01.2022 | 92,53  | 53,35 | 39,18 | 112,96 | 109,31 | 0    | 108,92  | 107,87  | 1,05  | 4,273  | 24  | 0   |    |
| 18.01.2022 | 89,72  | 51,06 | 38,66 | 107,98 | 104,62 | 0    | 104,3   | 103,35  | 0,95  | 4,034  | 24  | 0   |    |
| 19.01.2022 | 88,51  | 49,65 | 38,86 | 105,74 | 102,47 | 0    | 102,19  | 101,26  | 0,93  | 3,975  | 24  | 0   |    |
| 20.01.2022 | 89,09  | 51,17 | 37,92 | 110,38 | 107,02 | 0,04 | 106,63  | 105,71  | 0,92  | 4,046  | 24  | 0   |    |
| 21.01.2022 | 96,96  | 56,05 | 40,91 | 118,36 | 114,23 | 0    | 113,73  | 112,6   | 1,13  | 4,659  | 24  | 0   |    |
| 22.01.2022 | 97,37  | 55,26 | 42,11 | 117,69 | 113,44 | 0    | 113,06  | 111,84  | 1,22  | 4,769  | 24  | 0   |    |
| 23.01.2022 | 97,36  | 55,91 | 41,45 | 124,54 | 120,06 | 0    | 119,64  | 118,32  | 1,32  | 4,968  | 24  | 0   |    |
| Итого:     |        |       |       | 3865,5 | 3732,9 | 0,07 | 3719,01 | 3679,27 | 39,74 | 146,93 | 768 | 0   |    |
| Средние:   | 94,69  | 55,23 | 39,46 |        |        |      |         |         |       |        |     |     |    |

|            | V1       | V2       | V3   | M1       | M2       | Mr     | Qo      | ВНР  | ВОС |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|--------|---------|------|-----|
| Дата       | м3       | м3       | м3   | т        | т        | т      | Гкал    | ч    | ч   |
| 22/12/22ч: | 21157,83 | 20596,7  | 0,14 | 20630,07 | 20372,15 | 257,92 | 550,262 | 7046 | 0   |
| 23/01/22ч: | 25023,36 | 24329,63 | 0,21 | 24349,08 | 24051,42 | 297,66 | 697,192 | 7814 | 0   |
| Итого:     | 3865,53  | 3732,93  | 0,07 | 3719,01  | 3679,27  | 39,74  | 146,93  | 768  | 0   |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
/   
Подпись: Е.А. Проханикова  
Ф.И.О. ПРОХАНИКОВА Е.А.  
ИНН 7448199350  
ОГРН 1167455145240  
ООО «ПАРК-СЕРВИС»  
Для документов  
Ф.И.О. ПРОХАНИКОВА Е.А.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Подпись: Л.А. Болтачева  
Ф.И.О. БОЛТАЧЕВА Л.А.  
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.01.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q корр = Qн  
Траб x Тнш

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 90,89    | 56,8     | 34,09    | 90,7     | 87,82    | 0        | 87,53   | 86,51   | 1,02    | 2,987      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 98,46    | 63,63    | 34,83    | 103,84   | 100,28   | 0        | 99,66   | 98,4    | 1,26    | 3,476      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,38   | 65,8     | 35,58    | 106,07   | 102,29   | 0        | 101,59  | 100,29  | 1,3     | 3,627      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,1    | 62,75    | 37,35    | 101,4    | 97,72    | 0        | 97,17   | 95,98   | 1,19    | 3,64       | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,07    | 56,71    | 38,36    | 86,59    | 83,54    | 0        | 83,33   | 82,3    | 1,03    | 3,201      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 96,41    | 59,42    | 36,99    | 93,32    | 90,02    | 0,03     | 89,7    | 88,56   | 1,14    | 3,324      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 98,77    | 62,52    | 36,25    | 103,14   | 99,46    | 0,02     | 98,97   | 97,68   | 1,29    | 3,595      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,08   | 61,84    | 38,24    | 94,61    | 91,14    | 0        | 90,67   | 89,54   | 1,13    | 3,476      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 95,7     | 54,54    | 41,16    | 80,38    | 77,47    | 0,01     | 77,3    | 76,42   | 0,88    | 3,185      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 90,95    | 55,16    | 35,79    | 80,81    | 78,22    | 0        | 77,94   | 77,07   | 0,87    | 2,794      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 86,94    | 52,15    | 34,79    | 78,44    | 76,08    | 0,01     | 75,9    | 75,13   | 0,77    | 2,641      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,29    | 53,73    | 33,56    | 83,8     | 81,26    | 0        | 81,08   | 80,18   | 0,9     | 2,722      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 93,54    | 60,14    | 33,4     | 100,82   | 97,55    | 0        | 97,13   | 95,93   | 1,2     | 3,248      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 98,72    | 64,35    | 34,37    | 108,19   | 104,45   | 0        | 103,81  | 102,49  | 1,32    | 3,577      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 97,88    | 64,44    | 33,44    | 110,75   | 106,96   | 0        | 106,3   | 104,96  | 1,34    | 3,564      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 88,35    | 51,94    | 36,41    | 73,8     | 71,51    | 0        | 71,33   | 70,61   | 0,72    | 2,599      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 84,94    | 47,06    | 37,88    | 64,9     | 62,97    | 0,01     | 62,88   | 62,31   | 0,57    | 2,38       | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,14    | 55,6     | 35,54    | 93,78    | 90,7     | 0        | 90,51   | 89,42   | 1,09    | 3,22       | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,19    | 59,24    | 32,95    | 101,43   | 98,11    | 0        | 97,77   | 96,51   | 1,26    | 3,228      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,07    | 57,6     | 34,47    | 93,38    | 90,29    | 0        | 90,05   | 88,9    | 1,15    | 3,107      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,01    | 62,48    | 31,53    | 113,53   | 109,74   | 0        | 109,32  | 107,77  | 1,55    | 3,455      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 98,86    | 62,65    | 36,21    | 100,36   | 96,7     | 0        | 96,27   | 94,96   | 1,31    | 3,496      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,19    | 60,55    | 37,64    | 92,84    | 89,41    | 0        | 89,09   | 87,91   | 1,18    | 3,359      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 94,64    | 60,48    | 34,16    | 98,95    | 95,52    | 0        | 95,21   | 93,91   | 1,3     | 3,258      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,07    | 51,3     | 34,77    | 82,52    | 79,87    | 0        | 79,88   | 78,88   | 1       | 2,779      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 91,71    | 56,13    | 35,58    | 87,74    | 84,72    | 0        | 84,62   | 83,49   | 1,13    | 3,015      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 88,58    | 52,53    | 36,05    | 81,59    | 78,87    | 0        | 78,83   | 77,89   | 0,94    | 2,844      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 87,51    | 51,35    | 36,16    | 78,23    | 75,66    | 0,01     | 75,64   | 74,72   | 0,92    | 2,738      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 88,33    | 53,24    | 35,09    | 84,15    | 81,37    | 0        | 81,37   | 80,3    | 1,07    | 2,856      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,03    | 58,56    | 37,47    | 89,46    | 86,18    | 0        | 86,02   | 84,81   | 1,21    | 3,23       | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 96,19    | 57,97    | 38,22    | 85,22    | 82,09    | 0        | 81,91   | 80,81   | 1,1     | 3,139      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 96,14    | 57,64    | 38,5     | 89,85    | 86,5     | 0        | 86,36   | 85,17   | 1,19    | 3,334      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2934,5   | 2834,4   | 0,09     | 2825,14 | 2789,81 | 35,33   | 101,094    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 93,66    | 57,82    | 35,83    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/12/21г. | 41218,58 | 40354,46 | 1,73     | 40100,9  | 39839,39 | 261,51  | 1043,35    | 15949    | 1        |
| 23/01/22г. | 44153,17 | 43188,93 | 1,82     | 42926,04 | 42629,2  | 296,84  | 1144,444   | 16717    | 1        |
| Итого:     | 2934,59  | 2834,47  | 0,09     | 2825,14  | 2789,81  | 35,33   | 101,094    | 768      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0,000



000-УПРАВЛЕНИЕ  
ИНСПЕКТОР СИН 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
27.01.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г. -23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5696 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>MWh | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,46    | 52,08    | 39,38    | 106,67   | 102,63   | 0        | 102,87  | 101,34  | 1,53    | 4,715     | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 99,1     | 58,23    | 40,87    | 119,24   | 114,4    | 0        | 114,39  | 112,6   | 1,79    | 5,448     | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,99   | 59,75    | 42,24    | 122,11   | 116,9    | 0        | 116,89  | 114,98  | 1,91    | 5,76      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,64   | 56,8     | 43,84    | 117,5    | 112,31   | 0        | 112,58  | 110,63  | 1,95    | 5,755     | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,61    | 52,29    | 43,32    | 98,4     | 94,09    | 0        | 94,66   | 92,88   | 1,78    | 4,778     | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 96,96    | 53,96    | 43       | 108,86   | 104,14   | 0        | 104,57  | 102,73  | 1,84    | 5,24      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,38    | 58,21    | 41,17    | 119,47   | 114,44   | 0        | 114,58  | 112,65  | 1,93    | 5,501     | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,66   | 57,12    | 43,54    | 114,58   | 109,5    | 0        | 109,8   | 107,83  | 1,97    | 5,575     | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,25    | 47,7     | 48,55    | 98,82    | 94,18    | 0        | 94,99   | 93,18   | 1,81    | 5,371     | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,47    | 50,47    | 41       | 94,54    | 90,57    | 0        | 91,2    | 89,5    | 1,7     | 4,351     | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,4     | 47,72    | 39,68    | 93,37    | 89,69    | 0        | 90,33   | 88,7    | 1,63    | 4,171     | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,8     | 48,84    | 38,96    | 98,89    | 95,14    | 0        | 95,64   | 94,09   | 1,55    | 4,338     | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 94,03    | 55,64    | 38,39    | 115,39   | 110,85   | 0        | 111,11  | 109,26  | 1,85    | 4,966     | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,24    | 59,27    | 39,97    | 121,89   | 116,84   | 0        | 116,92  | 114,95  | 1,97    | 5,45      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,44    | 60,67    | 37,77    | 128,99   | 123,83   | 0        | 123,81  | 121,71  | 2,1     | 5,459     | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 88,82    | 47,65    | 41,17    | 86,65    | 83       | 0        | 83,74   | 82,09   | 1,65    | 4,011     | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,43    | 42,73    | 42,7     | 76,28    | 73,11    | 0        | 73,91   | 72,49   | 1,42    | 3,669     | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,64    | 50,49    | 41,15    | 106,69   | 102,36   | 0        | 102,91  | 101,14  | 1,77    | 4,929     | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,66    | 53,84    | 38,82    | 116,89   | 112,25   | 0        | 112,65  | 110,75  | 1,9     | 5,09      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,6     | 52,85    | 39,75    | 108,69   | 104,26   | 0        | 104,74  | 102,9   | 1,84    | 4,849     | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,53    | 56,93    | 37,6     | 129,16   | 124,1    | 0        | 124,31  | 122,24  | 2,07    | 5,444     | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,51    | 58,11    | 41,4     | 114,35   | 109,46   | 0        | 109,66  | 107,74  | 1,92    | 5,298     | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,68    | 55,13    | 43,55    | 107,7    | 102,92   | 0        | 103,33  | 101,48  | 1,85    | 5,242     | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,12    | 54,98    | 40,14    | 113,1    | 108,44   | 0        | 108,79  | 106,92  | 1,87    | 5,085     | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,48    | 46,26    | 40,22    | 98,54    | 94,58    | 0        | 95,41   | 93,65   | 1,76    | 4,467     | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,27    | 50,83    | 41,44    | 100,69   | 96,49    | 0        | 97,08   | 95,31   | 1,77    | 4,686     | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89       | 47,72    | 41,28    | 93,51    | 89,64    | 0        | 90,36   | 88,66   | 1,7     | 4,34      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,03    | 46,5     | 41,53    | 91,81    | 88,02    | 0        | 88,78   | 87,1    | 1,68    | 4,292     | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 88,94    | 49,25    | 39,69    | 100,38   | 96,36    | 0        | 97,03   | 95,27   | 1,76    | 4,483     | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,63    | 54,07    | 42,56    | 102,78   | 98,39    | 0        | 98,77   | 97,05   | 1,72    | 4,897     | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 96,83    | 53,09    | 43,74    | 98,88    | 94,58    | 0        | 95,03   | 93,32   | 1,71    | 4,842     | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 96,81    | 53,25    | 43,56    | 105,11   | 100,6    | 0        | 101,02  | 99,26   | 1,76    | 5,128     | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3409,9   | 3268     | 0        | 3281,86 | 3224,4  | 57,46   | 157,63    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,2     | 52,88    | 41,31    |          |          |          |         |         |         |           |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>MWh | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 49485,71 | 48690,21 | 1,8      | 48140,24 | 48145,47 | -5,23   | 1656,652  | 15949    | 0        |
| 23.01.2022 | 52895,64 | 51958,28 | 1,8      | 51422,1  | 51369,87 | 52,23   | 1814,282  | 16717    | 0        |
| Итого:     | 3409,93  | 3268,07  | 0        | 3281,86  | 3224,4   | 57,46   | 157,63    | 768      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>корр</sub> = Qi<br>Траб x T <sub>нш</sub>                                             | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прасяникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**ИНСПЕКТОР С И 5 ЭР**  
**БОЛТАЧЕВА Л.А.**  
**27.01.2022г.**



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: Хариса Юсупова 103  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x519A ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 92,88    | 50,2     | 42,68    | 136,46   | 123,98   | 0        | 131,51  | 122,55  | 8,96    | 5,618      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 100,64   | 55,3     | 45,34    | 155,61   | 140,98   | 0        | 149,11  | 139     | 10,11   | 6,771      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 103,5    | 58,47    | 45,03    | 169,42   | 153,6    | 0        | 161,98  | 151,17  | 10,81   | 7,314      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 102,26   | 57,57    | 44,69    | 170,49   | 154,72   | 0        | 163,17  | 152,35  | 10,82   | 7,312      | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 97,25    | 53,51    | 43,74    | 151,96   | 138,23   | 0        | 145,98  | 136,4   | 9,58    | 6,396      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 98,61    | 53,55    | 45,06    | 149,83   | 136,15   | 0        | 143,78  | 134,35  | 9,43    | 6,491      | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 101,04   | 55,69    | 45,35    | 163,41   | 148,32   | 0        | 156,56  | 146,18  | 10,38   | 7,114      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 102,24   | 55,95    | 46,29    | 160,43   | 145,49   | 0        | 153,53  | 143,35  | 10,18   | 7,125      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 97,94    | 51,79    | 46,15    | 143,81   | 130,66   | 0        | 138,08  | 129,03  | 9,05    | 6,384      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 93,04    | 51,3     | 41,74    | 143,77   | 131,06   | 0        | 138,51  | 129,48  | 9,03    | 5,787      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 88,87    | 49,34    | 39,53    | 138,83   | 126,82   | 0        | 134,15  | 125,37  | 8,78    | 5,306      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 89,16    | 49,79    | 39,37    | 140,24   | 128,07   | 0        | 135,49  | 126,62  | 8,87    | 5,335      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 95,37    | 53,72    | 41,65    | 156,5    | 142,41   | 0        | 150,54  | 140,54  | 10      | 6,278      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 100,78   | 56,99    | 43,79    | 165,01   | 149,77   | 0        | 158,1   | 147,51  | 10,59   | 6,937      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 99,85    | 58,1     | 41,75    | 175,97   | 159,89   | 0        | 168,7   | 157,39  | 11,31   | 7,058      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 90,33    | 50,17    | 40,16    | 137,94   | 125,84   | 0        | 133,17  | 124,35  | 8,82    | 5,351      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 86,89    | 45,35    | 41,54    | 113,5    | 103,6    | 0        | 109,8   | 102,6   | 7,2     | 4,562      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 93,04    | 50,08    | 42,96    | 143,59   | 130,63   | 0        | 138,36  | 129,1   | 9,26    | 5,947      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 94,04    | 53,83    | 40,21    | 165,17   | 150,33   | 0        | 159,04  | 148,31  | 10,73   | 6,403      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 94,04    | 52,56    | 41,48    | 157,79   | 143,5    | 0,01     | 151,94  | 141,67  | 10,27   | 6,309      | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 95,89    | 55,76    | 40,13    | 178,6    | 162,35   | 0        | 171,75  | 160,01  | 11,74   | 6,903      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 101,05   | 56,23    | 44,82    | 163,82   | 148,35   | 0        | 156,91  | 146,17  | 10,74   | 7,049      | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 100,34   | 55,51    | 44,83    | 159,53   | 144,57   | 0        | 152,91  | 142,51  | 10,4    | 6,87       | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 96,61    | 55,9     | 40,71    | 173,21   | 157,47   | 0        | 166,47  | 155,18  | 11,29   | 6,789      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 88,02    | 49,24    | 38,78    | 150,14   | 137      | 0        | 145,17  | 135,45  | 9,72    | 5,632      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 93,78    | 52,02    | 41,76    | 149,54   | 135,96   | 0        | 144,01  | 134,25  | 9,76    | 6,023      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 90,63    | 49,96    | 40,67    | 139,85   | 127,38   | 0        | 134,96  | 125,92  | 9,04    | 5,494      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 89,55    | 48,72    | 40,83    | 136,59   | 124,4    | 0        | 131,91  | 123,04  | 8,87    | 5,386      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 90,25    | 49,21    | 41,04    | 138,77   | 126,31   | 0        | 133,95  | 124,87  | 9,08    | 5,498      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 98,08    | 53,18    | 44,9     | 143,16   | 129,78   | 0        | 137,44  | 128,06  | 9,38    | 6,18       | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 98,36    | 52,36    | 46       | 146,22   | 132,47   | 0        | 140,34  | 130,8   | 9,54    | 6,466      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 98,4     | 52,82    | 45,58    | 152,41   | 138,1    | 0        | 146,29  | 136,33  | 9,96    | 6,678      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4871,5   | 4428,1   | 0,01     | 4683,61 | 4369,91 | 313,7   | 200,766    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 95,71    | 52,94    | 42,76    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 8934,6   | 8157,85  | 0,03     | 8667,43  | 8069,48  | 597,95  | 303,517    | 1717     | 1        |
| 23.01.2022 | 13806,17 | 12586,04 | 0,04     | 13351,04 | 12439,39 | 911,65  | 504,283    | 2485     | 1        |
| Итого:     | 4871,57  | 4428,19  | 0,01     | 4683,61  | 4369,91  | 313,7   | 200,766    | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Qi<br>Траб x T <sub>нш</sub>                                            | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева  
Ф.И.О.  
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/12/21г. - 23/01/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.2021 | 91,38    | 48,64    | 42,74    | 123,57   | 115,37   | 0        | 119,2   | 114,06  | 5,14    | 5,099      | 24       | 0        |    |
| 24.12.2021 | 98,99    | 53,03    | 45,96    | 138,36   | 128,49   | 0        | 132,73  | 126,8   | 5,93    | 6,109      | 24       | 0        |    |
| 25.12.2021 | 101,91   | 55,62    | 46,29    | 152,73   | 141,61   | 0        | 146,23  | 139,6   | 6,63    | 6,784      | 24       | 0        |    |
| 26.12.2021 | 100,77   | 55,39    | 45,38    | 160,4    | 148,8    | 0        | 153,69  | 146,67  | 7,02    | 6,99       | 24       | 0        |    |
| 27.12.2021 | 95,89    | 53,93    | 41,96    | 150,33   | 139,91   | 0        | 144,54  | 138     | 6,54    | 6,075      | 24       | 0        |    |
| 28.12.2021 | 97,12    | 53,24    | 43,88    | 142,18   | 132,07   | 0        | 136,58  | 130,34  | 6,24    | 6          | 24       | 0        |    |
| 29.12.2021 | 99,54    | 55,51    | 44,03    | 151,57   | 140,7    | 0        | 145,38  | 138,71  | 6,67    | 6,412      | 24       | 0        |    |
| 30.12.2021 | 100,7    | 56,03    | 44,67    | 153,77   | 142,63   | 0        | 147,33  | 140,55  | 6,78    | 6,594      | 24       | 0        |    |
| 31.12.2021 | 96,52    | 52,25    | 44,27    | 142,86   | 132,68   | 0        | 137,31  | 131,02  | 6,29    | 6,087      | 24       | 0        |    |
| 01.01.2022 | 91,65    | 51,91    | 39,74    | 137,63   | 128,33   | 0        | 132,75  | 126,75  | 6       | 5,282      | 24       | 0        |    |
| 02.01.2022 | 87,59    | 50,27    | 37,32    | 134,72   | 125,96   | 0        | 130,29  | 124,47  | 5,82    | 4,862      | 24       | 0        |    |
| 03.01.2022 | 87,86    | 50,22    | 37,64    | 135,5    | 126,65   | 0        | 131,02  | 125,14  | 5,88    | 4,932      | 24       | 0        |    |
| 04.01.2022 | 93,88    | 52,25    | 41,63    | 141,07   | 131,31   | 0        | 135,85  | 129,63  | 6,22    | 5,661      | 24       | 0        |    |
| 05.01.2022 | 99,27    | 55,63    | 43,64    | 151,69   | 140,8    | 0        | 145,48  | 138,81  | 6,67    | 6,361      | 24       | 0        |    |
| 06.01.2022 | 98,43    | 57,52    | 40,91    | 168,36   | 156,55   | 0        | 161,59  | 154,16  | 7,43    | 6,624      | 24       | 0        |    |
| 07.01.2022 | 89,08    | 51,73    | 37,35    | 140,46   | 131,25   | 0        | 135,71  | 129,61  | 6,1     | 5,071      | 24       | 0        |    |
| 08.01.2022 | 85,55    | 46,32    | 39,23    | 111,03   | 103,75   | 0        | 107,53  | 102,72  | 4,81    | 4,219      | 24       | 0        |    |
| 09.01.2022 | 91,54    | 49       | 42,54    | 134,27   | 125      | 0        | 129,53  | 123,57  | 5,96    | 5,515      | 24       | 0        |    |
| 10.01.2022 | 92,69    | 53,11    | 39,58    | 150,63   | 140,38   | 0        | 145,14  | 138,55  | 6,59    | 5,753      | 24       | 0        |    |
| 11.01.2022 | 92,73    | 52,64    | 40,09    | 147,89   | 137,78   | 0        | 142,54  | 135,97  | 6,57    | 5,72       | 24       | 0        |    |
| 12.01.2022 | 94,54    | 54,78    | 39,76    | 161,61   | 150,5    | 0        | 155,54  | 148,38  | 7,16    | 6,195      | 24       | 0        |    |
| 13.01.2022 | 99,67    | 56,24    | 43,43    | 156,45   | 145,19   | 0        | 150     | 143,09  | 6,91    | 6,53       | 24       | 0        |    |
| 14.01.2022 | 98,9     | 55,24    | 43,66    | 148,6    | 137,89   | 0        | 142,55  | 135,97  | 6,58    | 6,236      | 24       | 0        |    |
| 15.01.2022 | 95,3     | 55,85    | 39,45    | 165,51   | 154,11   | 0        | 159,25  | 151,89  | 7,36    | 6,293      | 24       | 0        |    |
| 16.01.2022 | 86,84    | 49,59    | 37,25    | 146,96   | 137,36   | 0        | 142,2   | 135,77  | 6,43    | 5,299      | 24       | 0        |    |
| 17.01.2022 | 92,43    | 52,79    | 39,64    | 142,75   | 133,05   | 0        | 137,61  | 131,29  | 6,32    | 5,459      | 24       | 0        |    |
| 18.01.2022 | 89,29    | 50,1     | 39,19    | 135,16   | 126,1    | 0        | 130,59  | 124,63  | 5,96    | 5,119      | 24       | 0        |    |
| 19.01.2022 | 88,21    | 49,7     | 38,51    | 129,9    | 121,31   | 0        | 125,58  | 119,9   | 5,68    | 4,838      | 24       | 0        |    |
| 20.01.2022 | 88,87    | 49,72    | 39,15    | 129,01   | 120,41   | 0        | 124,68  | 119,02  | 5,66    | 4,886      | 24       | 0        |    |
| 21.01.2022 | 96,48    | 52,38    | 44,1     | 129,97   | 120,66   | 0        | 124,92  | 119,12  | 5,8     | 5,517      | 24       | 0        |    |
| 22.01.2022 | 96,81    | 52,29    | 44,52    | 133,46   | 123,83   | 0        | 128,28  | 122,23  | 6,05    | 5,722      | 24       | 0        |    |
| 23.01.2022 | 96,9     | 52,03    | 44,87    | 140,39   | 130,23   | 0        | 134,9   | 128,57  | 6,33    | 6,062      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4588,7   | 4270,6   | 0        | 4416,52 | 4214,99 | 201,53  | 184,306    | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 94,29    | 52,65    | 41,63    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 9084,48  | 8535,34  | 0,13     | 8821,95  | 8444,05  | 377,9   | 297,942    | 1811     | 1        |
| 23.01.2022 | 13673,27 | 12806    | 0,13     | 13238,47 | 12659,04 | 579,43  | 482,248    | 2579     | 1        |
| Итого:     | 4588,79  | 4270,66  | 0        | 4416,52  | 4214,99  | 201,53  | 184,306    | 768      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
27.01.2022г.