

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-01/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Бейвеля 56
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕВ78 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,75	55,98	41,77	145,37	137,35	0	139,61	135,36	4,25	5,844	24	0	
25.01.2022	93,75	52,81	40,94	137,14	129,77	0	132,07	128,09	3,98	5,412	24	0	
26.01.2022	92,78	54,26	38,52	148,46	140,67	0	143,08	138,75	4,33	5,52	24	0	
27.01.2022	93,02	55,88	37,14	157,04	148,9	0	151,31	146,74	4,57	5,628	24	0	
28.01.2022	93,28	57,12	36,16	167,28	158,67	0	161,19	156,28	4,91	5,836	24	0	
29.01.2022	92,62	57,02	35,6	175,25	166,31	0	168,93	163,84	5,09	6,02	24	0	
30.01.2022	93,56	60,01	33,55	197,12	187,24	0	189,87	184,13	5,74	6,38	24	0	
31.01.2022	90,98	53,92	37,06	148,38	140,78	0	143,19	138,9	4,29	5,312	24	0	
01.02.2022	86,9	53,22	33,68	156,89	149,23	0	151,79	147,26	4,53	5,114	24	0	
Итого:				1432,9	1358,9	0	1381,04	1339,35	41,69	51,066	216	0	
Средние:	92,73	55,58	37,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022г.	52698,29	48151,02	0	51129,27	47494,34	3634,93	1436,509	10210	4
01/02/2022г.	54131,22	49509,94	0	52510,31	48833,69	3676,62	1487,575	10426	4
Итого:	1432,93	1358,92	0	1381,04	1339,35	41,69	51,066	216	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просяникова
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Л.А. Болтачева/
Подпись _____ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

24.02.2022г

с проверкой

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/02/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕВ78

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.2022	82,55	47,23	35,32	117,44	104,33	0	113,95	103,27	10,68	4,021	24	0	
23.02.2022	79,86	47,21	32,65	125,17	111,38	0	121,72	110,19	11,53	3,974	24	0	
Итого:				242,61	215,71	0	235,67	213,46	22,21	7,995	48	0	
Средние:	81,2	47,22	33,98										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2022г.	200,52	186,68	0	194,05	184,51	9,54	7,181	37	1
23/02/2022г.	443,13	402,39	0	429,72	397,97	31,75	15,176	85	1
Итого:	242,61	215,71	0	235,67	213,46	22,21	7,995	48	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш} 0,000

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2022г.

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД

Бейвеля 56

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
сен.21	8,716	18.09.2021	23.09.2021	6
окт.21	82,977	24.09.2021	23.10.2021	30
ноя.21	118,768	24.10.2021	23.11.2021	31
дек.21	128,033	24.11.2021	23.12.2021	30
янв.22	184,254	24.12.2021	23.01.2022	31
Итого	522,748			128

Расчет

Расчетный месяц		фев.22	
Период расчета	с	01.02.2022	
	по	20.02.2022	
Кол-во расчетных дней		20	
Итого по расчету		81,679	
По показаниям ОПУ (для досчета)		0	
Итого к выставлению за расчетный мес.		81,679	0,000

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила _____ Врублевская А.Р.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.02.2022г.

$$\Sigma Q = 51,066 + 4,995 + 81,679 = 140,74 \text{ Гкал.}$$

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грв = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	99,01	59,12	39,89	123,34	122,48	0	118,33	120,49	-2,16	4,731	24	0	
25.01.2022	94,9	56,44	38,46	120,59	120,03	0	116,05	118,26	-2,21	4,47	24	0	
26.01.2022	94,02	57,13	36,89	128,49	128,02	0	123,7	126,09	-2,39	4,572	24	0	
27.01.2022	94,36	58,39	35,97	138,54	138,07	0	133,35	135,88	-2,53	4,806	24	0	
28.01.2022	94,5	59,3	35,2	142	141,58	0	136,69	139,3	-2,61	4,821	24	0	
29.01.2022	93,88	59,05	34,83	144,06	143,69	0	138,73	141,39	-2,66	4,84	24	0	
30.01.2022	94,6	59,25	35,35	151,92	151,41	0	146,2	148,95	-2,75	5,177	24	0	
31.01.2022	91,81	56,09	35,72	130,16	129,83	0	125,54	127,95	-2,41	4,49	24	0	
01.02.2022	87,95	54,88	33,07	136,1	136,06	0	131,59	134,14	-2,55	4,354	24	0	
02.02.2022	84,72	52,81	31,91	130,64	130,81	0	126,64	129,14	-2,5	4,045	24	0	
03.02.2022	83,64	52,05	31,59	128,88	129,06	0	124,98	127,44	-2,46	3,949	24	0	
04.02.2022	83,5	51,36	32,14	120,67	120,82	0	117,04	119,34	-2,3	3,763	24	0	
05.02.2022	88,58	54,46	34,12	132,29	132,11	0	127,89	130,28	-2,39	4,364	24	0	
06.02.2022	89,53	55,7	33,83	145,26	145,05	0	140,33	143	-2,67	4,754	24	0	
07.02.2022	94,05	59,84	34,21	154,11	153,66	0	148,36	151,12	-2,76	5,084	24	0	
08.02.2022	93,89	58,5	35,39	142,88	142,39	0	137,6	140,12	-2,52	4,875	24	0	
09.02.2022	94,04	56,01	38,03	124,65	124,14	0	120,01	122,35	-2,34	4,571	24	0	
10.02.2022	94,34	57,07	37,27	129,91	129,39	0	125,08	127,42	-2,34	4,669	24	0	
11.02.2022	94,74	58,5	36,24	139,96	139,49	0	134,69	137,29	-2,6	4,89	24	0	
12.02.2022	94,38	57,8	36,58	131,98	131,55	0	127,05	129,53	-2,48	4,654	24	0	
13.02.2022	93,15	54,23	38,92	112,08	111,68	0	107,99	110,17	-2,18	4,208	24	0	
14.02.2022	89,34	53,31	36,03	117,86	117,72	0	113,85	116,19	-2,34	4,106	24	0	
15.02.2022	89,29	55,63	33,66	133,09	133,04	0	128,58	131,1	-2,52	4,331	24	0	
16.02.2022	88,25	54,2	34,05	122,76	122,73	0	118,66	121,05	-2,39	4,044	24	0	
17.02.2022	87,55	52,05	35,5	108,45	108,42	0	104,89	107,02	-2,13	3,726	24	0	
18.02.2022	88,46	53,87	34,59	123,62	123,55	0	119,49	121,89	-2,4	4,134	24	0	
19.02.2022	88,64	55	33,64	130,81	130,78	0	126,43	128,95	-2,52	4,257	24	0	
20.02.2022	87,69	55,26	32,43	137,92	137,94	0	133,37	136	-2,63	4,33	24	0	
21.02.2022	84,26	51,31	32,95	112,91	112,99	0	109,47	111,6	-2,13	3,606	24	0	
22.02.2022	83,98	50,48	33,5	109,54	109,58	0	106,21	108,28	-2,07	3,559	24	0	
23.02.2022	80,98	49,55	31,43	110,72	110,92	0	107,59	109,64	-2,05	3,381	24	0	
Итого:				4016,1	4008,9	0	3876,38	3951,37	-74,99	135,561	744	0	
Средние:	90,38	55,44	34,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г.	12580,24	12476,92	0,01	12159,93	12302,66	-142,73	408,961	2413	0
23/02/22г.	16596,43	16485,91	0,01	16036,31	16254,03	-217,72	544,522	3157	0
Итого:	4016,19	4008,99	0	3876,38	3951,37	-74,99	135,561	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г. - 23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАФВ1 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,3	52,55	45,75	164,88	164,43	0,12	158,28	162,3	-4,02	7,254	23	1	*
25.01.2022	94,24	50,8	43,44	172,89	172,86	0,01	166,45	170,77	-4,32	7,238	24	0	
26.01.2022	93,37	51,06	42,31	176,19	176,3	0,01	169,72	174,16	-4,44	7,186	24	0	
27.01.2022	93,71	53	40,71	191,88	192,18	0,01	184,78	189,67	-4,89	7,53	24	0	
28.01.2022	93,87	54	39,87	197,13	197,66	0,01	189,83	194,98	-5,15	7,579	24	0	
29.01.2022	93,28	54,92	38,36	209,69	210,44	0,01	202,03	207,5	-5,47	7,759	24	0	
30.01.2022	93,96	54,74	39,22	216,71	217,47	0	208,68	214,46	-5,78	8,194	24	0	
31.01.2022	91,22	51,84	39,38	188,75	189,49	0,02	182,09	187,1	-5,01	7,178	24	0	
01.02.2022	87,26	50,29	36,97	189,09	190,2	0,01	182,94	187,98	-5,04	6,769	24	0	
02.02.2022	84,15	48,86	35,29	185,61	187,08	0,01	179,94	184,98	-5,04	6,354	24	0	
03.02.2022	83,06	48,71	34,35	194,74	196,39	0	188,92	194,19	-5,27	6,489	24	0	
04.02.2022	82,91	47,43	35,48	174,17	175,47	0,01	169	173,63	-4,63	5,995	24	0	
05.02.2022	87,98	50,89	37,09	196,36	197,51	0,01	189,86	195,12	-5,26	7,044	24	0	
06.02.2022	88,94	52,7	36,24	212,98	214,32	0	205,81	211,54	-5,73	7,464	24	0	
07.02.2022	93,43	55,83	37,6	217,07	218,15	0	209,1	215	-5,9	7,876	24	0	
08.02.2022	93,3	54,89	38,41	208,75	209,62	0,02	201,11	206,7	-5,59	7,736	24	0	
09.02.2022	93,43	51,76	41,67	183,52	183,98	0,01	176,78	181,69	-4,91	7,373	24	0	
10.02.2022	93,73	53,07	40,66	188,45	189,08	0,01	181,48	186,6	-5,12	7,387	24	0	
11.02.2022	94,17	55,67	38,5	208,76	209,64	0,01	200,97	206,63	-5,66	7,747	24	0	
12.02.2022	93,76	52,44	41,32	183,45	183,92	0,02	176,68	181,56	-4,88	7,308	24	0	
13.02.2022	92,59	48,94	43,65	159,98	160,15	0,01	154,21	158,32	-4,11	6,737	24	0	
14.02.2022	88,74	48,84	39,9	170,94	171,71	0	165,21	169,81	-4,6	6,592	24	0	
15.02.2022	88,72	50,65	38,07	186,3	187,35	0,02	180,06	185,09	-5,03	6,857	24	0	
16.02.2022	87,66	50,22	37,44	182,13	183,18	0,01	176,14	181,03	-4,89	6,598	24	0	
17.02.2022	86,95	45,77	41,18	145,72	146,27	0,01	141	144,82	-3,82	5,807	24	0	
18.02.2022	87,75	47,27	40,48	153,89	154,52	0,02	148,83	152,93	-4,1	6,027	24	0	
19.02.2022	88,01	48,58	39,43	170,96	171,7	0,01	165,32	169,77	-4,45	6,52	24	0	
20.02.2022	86,98	50,53	36,45	193,98	195,32	0,02	187,72	192,97	-5,25	6,848	24	0	
21.02.2022	83,74	51,42	32,32	190,84	192,69	0,01	185,08	190,3	-5,22	5,983	24	0	
22.02.2022	83,42	50,33	33,09	173,29	175,11	0,01	168,08	173,05	-4,97	5,561	24	0	
23.02.2022	80,43	49,15	31,28	181,22	183,49	0	176,11	181,42	-5,31	5,508	24	0	
Итого:				5770,3	5797,6	0,42	5572,21	5726,07	-153,86	214,498	743	1	
Средние:	89,77	51,19	38,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г.	18737,48	18663,59	1,73	18128,81	18457,15	-328,34	697,143	2744	3
23/02/22г.	24507,8	24461,27	2,15	23701,02	24183,22	-482,2	911,641	3487	4
Итого:	5770,32	5797,68	0,42	5572,21	5726,07	-153,86	214,498	743	1



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi Траб х Тнш	0
--------------------------	---

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр. Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0E069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,34	46,98	51,36	118,69	115,14	0,01	113,92	113,95	-0,03	5,859	24	0	
25.01.2022	94,26	46,09	48,17	117,33	114,18	0,02	112,95	113,03	-0,08	5,447	24	0	
26.01.2022	93,38	45,82	47,56	119,83	116,64	0,02	115,43	115,5	-0,07	5,493	24	0	
27.01.2022	93,76	48,41	45,35	134,28	130,65	0,01	129,31	129,22	0,09	5,87	24	0	
28.01.2022	93,9	48,23	45,67	134,48	130,8	0,03	129,48	129,37	0,11	5,92	24	0	
29.01.2022	93,3	49,06	44,24	143,95	140,01	0,02	138,67	138,41	0,26	6,14	24	0	
30.01.2022	94,13	51,6	42,53	164,86	160,27	0,01	158,73	158,23	0,5	6,76	24	0	
31.01.2022	91,14	47,71	43,43	136,33	132,8	0,06	131,51	131,39	0,12	5,714	24	0	
01.02.2022	87,33	48,38	38,95	148,27	144,74	0,06	143,42	143,16	0,26	5,59	24	0	
02.02.2022	84,26	47,16	37,1	144,55	141,42	0,08	140,13	139,94	0,19	5,198	24	0	
03.02.2022	83,16	47,22	35,94	148,21	145,05	0,08	143,77	143,54	0,23	5,168	24	0	
04.02.2022	83,04	46,21	36,83	140,76	137,78	0,09	136,56	136,41	0,15	5,026	24	0	
05.02.2022	88,07	49,03	39,04	151,77	148,07	0,07	146,78	146,41	0,37	5,731	24	0	
06.02.2022	89,04	49,05	39,99	161,28	157,14	0,08	155,85	155,36	0,49	6,235	24	0	
07.02.2022	93,56	54,52	39,04	174,59	169,87	0,08	168,15	167,52	0,63	6,575	24	0	
08.02.2022	93,4	51,29	42,11	151,86	147,72	0,08	146,31	145,9	0,41	6,166	24	0	
09.02.2022	93,48	48,6	44,88	132	128,44	0,08	127,16	127,02	0,14	5,712	24	0	
10.02.2022	93,81	49,74	44,07	140,76	136,89	0,08	135,56	135,31	0,25	5,979	24	0	
11.02.2022	94,24	52,3	41,94	153,62	149,38	0,08	147,91	147,46	0,45	6,211	24	0	
12.02.2022	93,84	50,6	43,24	137,44	133,76	0,09	132,36	132,16	0,2	5,732	24	0	
13.02.2022	92,46	45,41	47,05	120,63	117,4	0,11	116,27	116,26	0,01	5,473	24	0	
14.02.2022	88,83	47,64	41,19	133,57	130,33	0,1	129,08	128,94	0,14	5,321	24	0	
15.02.2022	88,83	49,17	39,66	144,58	141,02	0,09	139,74	139,47	0,27	5,543	24	0	
16.02.2022	87,71	48,01	39,7	134,74	131,63	0,12	130,31	130,21	0,1	5,178	24	0	
17.02.2022	86,99	44,94	42,05	113,4	110,94	0,11	109,72	109,9	-0,18	4,612	24	0	
18.02.2022	87,85	46,34	41,51	120,58	117,87	0,12	116,59	116,67	-0,08	4,839	24	0	
19.02.2022	88,11	47,81	40,3	134,75	131,56	0,1	130,29	130,15	0,14	5,25	24	0	
20.02.2022	87,19	49,48	37,71	158,49	154,6	0,13	153,35	152,82	0,53	5,789	24	0	
21.02.2022	83,75	45,49	38,26	125,09	122,17	0,14	121,31	120,99	0,32	4,642	24	0	
22.02.2022	83,43	44,28	39,15	113,72	111,11	0,14	110,32	110,08	0,24	4,319	24	0	
23.02.2022	80,46	44,71	35,75	128,91	126	0,15	125,28	124,83	0,45	4,476	24	0	
Итого:				4283,3	4175,3	2,44	4136,22	4129,61	6,61	171,968	744	0	
Средние:	89,84	48,1	41,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22-24.01.22	78128,7	77097,7	2,89	75934,67	76198,07	-263,4	2271,786	16934	0
23/02/22-24.02.22	82412,02	81273,08	5,33	80070,89	80327,68	-256,79	2443,754	17678	0
Итого:	4283,32	4175,38	2,44	4136,22	4129,61	6,61	171,968	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,34	49,97	47,37	136,35	130,08	0	130,96	128,56	2,4	6,215	24	0	
25.01.2022	93,34	48,66	44,68	133,85	128,12	0,01	128,93	126,71	2,22	5,766	24	0	
26.01.2022	92,46	49,33	43,13	138,58	132,72	0	133,59	131,19	2,4	5,767	24	0	
27.01.2022	92,81	51,01	41,8	151,76	145,39	0,14	146,27	143,64	2,63	6,123	24	0	
28.01.2022	93,02	53,56	39,46	165,18	157,1	0	159,1	155,04	4,06	6,374	24	0	
29.01.2022	92,43	51,87	40,56	168,68	160,43	0	162,56	158,38	4,18	6,535	24	0	
30.01.2022	93,21	52,82	40,39	189,12	179,96	0	182,13	177,43	4,7	7,058	24	0	
31.01.2022	90,25	47,98	42,27	146,48	139,35	0,01	141,37	137,79	3,58	5,896	24	0	
01.02.2022	86,61	47,77	38,84	154,85	147,75	0	149,85	146,14	3,71	5,73	24	0	
02.02.2022	83,32	45,74	37,58	147,6	141,17	0,01	143,14	139,71	3,43	5,297	24	0	
03.02.2022	82,27	44,99	37,28	149,66	143,22	0	145,23	141,72	3,51	5,156	24	0	
04.02.2022	82,08	44,2	37,88	142,35	136,16	0	138,17	134,81	3,36	5,019	24	0	
05.02.2022	87,18	47,94	39,24	159,88	152,51	0	154,63	150,73	3,9	5,834	24	0	
06.02.2022	88,16	50,05	38,11	173,74	165,64	0	167,93	163,64	4,29	6,344	24	0	
07.02.2022	92,7	54,7	38	188,99	179,97	0	182,09	177,38	4,71	6,879	24	0	
08.02.2022	92,41	51,26	41,15	163,33	155,3	0	157,4	153,36	4,04	6,468	24	0	
09.02.2022	92,38	48,4	43,98	142,18	135,04	0	137,01	133,5	3,51	5,953	24	0	
10.02.2022	92,85	49,91	42,94	153,4	145,73	0	147,78	143,94	3,84	6,254	24	0	
11.02.2022	93,32	52,69	40,63	172,36	163,85	0	166	161,64	4,36	6,671	24	0	
12.02.2022	92,81	49,5	43,31	151,24	143,76	0	145,69	141,97	3,72	6,075	24	0	
13.02.2022	91,56	45,13	46,43	127,93	121,45	0	123,34	120,19	3,15	5,576	24	0	
14.02.2022	87,78	46,69	41,09	132,74	126,4	0	128,35	125,13	3,22	5,403	24	0	
15.02.2022	87,97	48,63	39,34	151,69	144,51	0,13	146,66	142,93	3,73	5,843	24	0	
16.02.2022	86,64	46,74	39,9	143,04	136,44	0	138,39	134,96	3,43	5,369	24	0	
17.02.2022	85,9	44,02	41,88	116,74	111,23	0,01	112,98	110,25	2,73	4,816	24	0	
18.02.2022	86,89	46,43	40,46	129,88	123,77	0	125,7	122,51	3,19	5,133	24	0	
19.02.2022	87,12	46,71	40,41	141,48	134,82	0	136,85	133,37	3,48	5,483	24	0	
20.02.2022	86,2	47,31	38,89	162,74	155,4	0	157,48	153,54	3,94	5,76	24	0	
21.02.2022	82,68	43,73	38,95	126,25	120,72	0	122,47	119,57	2,9	4,627	24	0	
22.02.2022	82,38	43,63	38,75	118,92	113,66	0	115,38	112,62	2,76	4,491	24	0	
23.02.2022	79,47	42,45	37,02	130,47	124,94	0	126,84	123,79	3,05	4,529	24	0	
Итого:				4611,46	4396,59	0,31	4454,27	4346,14	108,13	178,444	744	0	
Средние:	88,88	48,18	40,7										
Средние:	94,86	51,01	43,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2022ч.о	61822,56	59399,75	3,63	59992,85	58675,63	1317,22	1870,848	11340	0
23/02/2022ч.о	66434,02	63796,34	3,94	64447,12	63021,77	1425,35	2049,292	12084	0
Итого:	4611,46	4396,59	0,31	4454,27	4346,14	108,13	178,444	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/22г.-22/02/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес:пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.2022	97,38	52,77	44,61	157,49	152,77	0	151,28	150,77	0,51	6,762	24	0	
24.01.2022	95,85	49,16	46,69	134,29	130,2	0	129,15	128,73	0,42	6,038	24	0	
25.01.2022	91,95	50,47	41,48	151,57	147,43	0	146,18	145,66	0,52	6,069	24	0	
26.01.2022	91,73	51,4	40,33	156,03	151,86	0	150,47	149,98	0,49	6,078	24	0	
27.01.2022	92,52	52,25	40,27	165,1	160,74	0	159,15	158,69	0,46	6,417	24	0	
28.01.2022	92,62	53,36	39,26	166,66	162,38	0	160,67	160,21	0,46	6,314	24	0	
29.01.2022	92,49	54,57	37,92	180,63	176,11	0	174,13	173,65	0,48	6,613	24	0	
30.01.2022	92,46	51,66	40,8	167,57	163,17	0	161,52	161,15	0,37	6,595	24	0	
31.01.2022	87,5	49,2	38,3	149,77	146,18	0	144,89	144,52	0,37	5,552	24	0	
01.02.2022	84,41	46,98	37,43	146,41	142,97	0,01	141,92	141,5	0,42	5,312	24	0	
02.02.2022	82,81	45,24	37,57	140,45	137,11	0	136,3	135,78	0,52	5,121	24	0	
03.02.2022	81,59	44,25	37,34	135,77	132,6	0	131,85	131,37	0,48	4,92	24	0	
04.02.2022	83,16	46,49	36,67	145,07	141,71	0,01	140,74	140,28	0,46	5,163	24	0	
05.02.2022	87,16	48,89	38,27	151,08	147,45	0	146,17	145,8	0,37	5,596	24	0	
06.02.2022	90,17	53,79	36,38	186,23	181,76	0	179,8	179,31	0,49	6,549	24	0	
07.02.2022	92,01	53,24	38,77	174,27	169,86	0	168,07	167,63	0,44	6,524	24	0	
08.02.2022	91,95	50,64	41,31	153,18	149,19	0	147,71	147,39	0,32	6,107	24	0	
09.02.2022	91,69	49,13	42,56	140,57	136,85	0	135,58	135,3	0,28	5,777	24	0	
10.02.2022	92,6	50,87	41,73	155,56	151,43	0	149,92	149,58	0,34	6,264	24	0	
11.02.2022	92,61	51,45	41,16	165,16	160,81	0	159,19	158,84	0,35	6,562	24	0	
12.02.2022	92,77	48,88	43,89	135,81	132,06	0	130,9	130,6	0,3	5,749	24	0	
13.02.2022	88,38	44,47	43,91	120,69	117,37	0	116,66	116,28	0,38	5,122	24	0	
14.02.2022	88,09	46,37	41,72	136,7	133,07	0	132,18	131,71	0,47	5,518	24	0	
15.02.2022	86,76	49,59	37,17	163,2	159,28	0	157,91	157,45	0,46	5,871	24	0	
16.02.2022	85,84	43,64	42,2	118,57	115,41	0	114,83	114,39	0,44	4,846	24	0	
17.02.2022	85,27	45,71	39,56	129,66	126,37	0	125,6	125,13	0,47	4,969	24	0	
18.02.2022	86,93	47,72	39,21	140,65	137,05	0	136,09	135,58	0,51	5,338	24	0	
19.02.2022	86,59	50,37	36,22	162,28	158,39	0	157,06	156,48	0,58	5,693	24	0	
20.02.2022	84,05	44,32	39,73	133,84	130,33	0	129,75	129,14	0,61	5,156	24	0	
21.02.2022	81,75	41,75	40	109,37	106,42	0	106,2	105,54	0,66	4,246	24	0	
22.02.2022	81,25	42,82	38,43	117,38	114,35	0	113,99	113,37	0,62	4,38	24	0	
Итого:				4591	4472,6	0,02	4435,86	4421,81	14,05	177,221	744	0	
Средние:	88,78	48,75	40,02										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2022г.	56789,65	55763,65	1,93	55087,87	55126,37	-38,5	1847,419	11327	0
22.02.2022г.	61380,66	60236,33	1,95	59523,73	59548,18	-24,45	2024,64	12071	0
Итого:	4591,01	4472,68	0,02	4435,86	4421,81	14,05	177,221	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,82	52,22	45,6	144,95	137,31	0,15	139,2	135,57	3,63	6,359	24	0	
25.01.2022	93,8	49,49	44,31	141,55	134,35	0	136,31	132,84	3,47	6,048	24	0	
26.01.2022	92,86	49,94	42,92	145,43	138,16	0	140,13	136,55	3,58	6,023	24	0	
27.01.2022	93,23	52,34	40,89	159,17	151,34	0	153,35	149,4	3,95	6,277	24	0	
28.01.2022	93,43	53,41	40,02	165,18	157,1	0	159,1	155,04	4,06	6,374	24	0	
29.01.2022	92,85	52,7	40,15	168,68	160,43	0	162,56	158,38	4,18	6,535	24	0	
30.01.2022	93,73	55,06	38,67	189,12	179,96	0	182,13	177,43	4,7	7,058	24	0	
31.01.2022	90,85	49,17	41,68	146,48	139,35	0,01	141,37	137,79	3,58	5,896	24	0	
01.02.2022	86,84	48,61	38,23	154,85	147,75	0	149,85	146,14	3,71	5,73	24	0	
02.02.2022	83,73	46,71	37,02	147,6	141,17	0,01	143,14	139,71	3,43	5,297	24	0	
03.02.2022	82,66	47,14	35,52	149,66	143,22	0	145,23	141,72	3,51	5,156	24	0	
04.02.2022	82,49	46,17	36,32	142,35	136,16	0	138,17	134,81	3,36	5,019	24	0	
05.02.2022	87,56	49,83	37,73	159,88	152,51	0	154,63	150,73	3,9	5,834	24	0	
06.02.2022	88,61	50,84	37,77	173,74	165,64	0	167,93	163,64	4,29	6,344	24	0	
07.02.2022	93,18	55,45	37,73	188,99	179,97	0	182,09	177,38	4,71	6,879	24	0	
08.02.2022	92,88	51,83	41,05	163,33	155,3	0	157,4	153,36	4,04	6,468	24	0	
09.02.2022	92,9	49,48	43,42	142,18	135,04	0	137,01	133,5	3,51	5,953	24	0	
10.02.2022	93,24	50,97	42,27	153,4	145,73	0	147,78	143,94	3,84	6,254	24	0	
11.02.2022	93,75	53,62	40,13	172,36	163,85	0	166	161,64	4,36	6,671	24	0	
12.02.2022	93,28	51,65	41,63	151,24	143,76	0	145,69	141,97	3,72	6,075	24	0	
13.02.2022	92,01	46,83	45,18	127,93	121,45	0	123,34	120,19	3,15	5,576	24	0	
14.02.2022	88,18	46,1	42,08	132,74	126,4	0	128,35	125,13	3,22	5,403	24	0	
15.02.2022	88,29	48,48	39,81	151,69	144,51	0,13	146,66	142,93	3,73	5,843	24	0	
16.02.2022	87,24	48,46	38,78	143,04	136,44	0	138,39	134,96	3,43	5,369	24	0	
17.02.2022	86,27	43,65	42,62	116,74	111,23	0,01	112,98	110,25	2,73	4,816	24	0	
18.02.2022	87,24	46,44	40,8	129,88	123,77	0	125,7	122,51	3,19	5,133	24	0	
19.02.2022	87,55	47,51	40,04	141,48	134,82	0	136,85	133,37	3,48	5,483	24	0	
20.02.2022	86,87	50,33	36,54	162,74	155,4	0	157,48	153,54	3,94	5,76	24	0	
21.02.2022	83,11	45,31	37,8	126,25	120,72	0	122,47	119,57	2,9	4,627	24	0	
22.02.2022	82,77	43,83	38,94	118,92	113,66	0	115,38	112,62	2,76	4,491	24	0	
23.02.2022	79,9	44,15	35,75	130,47	124,94	0	126,84	123,79	3,05	4,529	24	0	
Итого:				4642	4421,4	0,31	4483,51	4370,4	113,11	179,28	744	0	
Средние:	89,32	49,28	40,04										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022г.	69061,6	66896,28	2,48	67042,61	66032,41	1010,2	1945,041	11222	0
23/02/2022г.	73703,62	71317,72	2,79	71526,12	70402,81	1123,31	2124,321	11966	0
Итого:	4642,02	4421,44	0,31	4483,51	4370,4	113,11	179,28	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,59	52,1	46,49	87,91	84,94	0	84,36	83,85	0,51	3,929	22	2	*
25.01.2022	94,48	49,44	45,04	94,63	91,54	0	91,1	90,49	0,61	4,108	24	0	
26.01.2022	93,62	51,1	42,52	99,97	96,82	0	96,3	95,65	0,65	4,099	24	0	
27.01.2022	93,98	52,38	41,6	108,39	105,03	0	104,39	103,67	0,72	4,346	24	0	
28.01.2022	94,13	53,77	40,36	112,94	109,44	0	108,73	108	0,73	4,395	24	0	
29.01.2022	93,52	53,47	40,05	117,76	114,16	0	113,45	112,63	0,82	4,55	24	0	
30.01.2022	94,34	55,58	38,76	130,63	126,7	0	125,77	124,87	0,9	4,882	24	0	
31.01.2022	91,42	49,86	41,56	100,91	97,8	0	97,34	96,65	0,69	4,048	24	0	
01.02.2022	87,53	49,15	38,38	108,78	105,7	0	105,22	104,51	0,71	4,04	24	0	
02.02.2022	84,38	47,58	36,8	103,55	100,93	0	100,35	99,81	0,54	3,693	24	0	
03.02.2022	83,29	46,62	36,67	102,78	100,15	0	99,69	99,11	0,58	3,655	24	0	
04.02.2022	83,13	45,6	37,53	94,73	92,32	0	91,89	91,42	0,47	3,448	24	0	
05.02.2022	88,19	49,16	39,03	104,83	101,89	0	101,34	100,74	0,6	3,956	24	0	
06.02.2022	89,18	50,79	38,39	118,34	114,95	0	114,34	113,54	0,8	4,391	24	0	
07.02.2022	93,75	56,59	37,16	128,31	124,6	0	123,56	122,76	0,8	4,599	24	0	
08.02.2022	93,53	53,46	40,07	112,27	108,82	0	108,17	107,38	0,79	4,342	24	0	
09.02.2022	93,65	50,34	43,31	96,94	93,81	0	93,38	92,69	0,69	4,049	24	0	
10.02.2022	93,96	51,53	42,43	102,91	99,58	0	99,09	98,35	0,74	4,21	24	0	
11.02.2022	94,38	53,85	40,53	110,76	107,29	0	106,67	105,83	0,84	4,333	24	0	
12.02.2022	93,99	51,14	42,85	103,03	99,68	0	99,19	98,45	0,74	4,256	24	0	
13.02.2022	92,65	44,8	47,85	85,09	82,12	0	82,01	81,31	0,7	3,927	24	0	
14.02.2022	88,97	47,29	41,68	94,3	91,45	0	91,12	90,48	0,64	3,802	24	0	
15.02.2022	88,95	50,51	38,44	104,91	101,89	0	101,37	100,68	0,69	3,897	24	0	
16.02.2022	87,89	47,75	40,14	94,91	92,13	0	91,74	91,14	0,6	3,685	24	0	
17.02.2022	87,07	43,96	43,11	80,5	78,09	0,01	77,91	77,39	0,52	3,361	24	0	
18.02.2022	88,06	47,93	40,13	92,75	90,08	0	89,69	89,13	0,56	3,601	24	0	
19.02.2022	88,24	47,87	40,37	99,43	96,51	0	96,11	95,47	0,64	3,881	24	0	
20.02.2022	87,42	48,81	38,61	109,75	106,62	0	106,14	105,4	0,74	4,104	24	0	
21.02.2022	83,83	44,8	39,03	85,38	82,9	0	82,78	82,11	0,67	3,23	24	0	
22.02.2022	83,55	43,72	39,83	83,34	80,8	0	80,84	80,08	0,76	3,22	24	0	
23.02.2022	80,56	43,38	37,18	86,07	83,53	0	83,62	82,75	0,87	3,107	24	0	
Итого:				3156,8	3062,2	0,01	3047,66	3026,34	21,32	123,144	742	2	
Средние:	90	49,49	40,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22гг.	8524,11	8166,24	0,09	8234,07	8074,95	159,12	333,831	2076	3
23/02/22гг.	11680,91	11228,51	0,1	11281,73	11101,29	180,44	456,975	2818	5
Итого:	3156,8	3062,27	0,01	3047,66	3026,34	21,32	123,144	742	2



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9ВА6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,69	50,01	48,68	144,71	143,06	1,78	138,87	141,4	-2,53	6,774	22	2	*
25.01.2022	94,57	47,92	46,65	155,4	153,06	1,84	149,59	151,42	-1,83	6,984	24	0	
26.01.2022	93,73	48,89	44,84	164,11	161,81	1,84	158,05	160	-1,95	7,095	24	0	
27.01.2022	94,09	50,11	43,98	175,69	173,36	1,82	169,15	171,33	-2,18	7,449	24	0	
28.01.2022	94,22	51,11	43,11	179,9	177,64	1,63	173,17	175,48	-2,31	7,475	24	0	
29.01.2022	93,58	50,35	43,23	180,2	177,98	1,84	173,57	175,88	-2,31	7,513	24	0	
30.01.2022	94,35	51,91	42,44	202,72	200,36	2,33	195,14	197,81	-2,67	8,291	24	0	
31.01.2022	91,47	48,55	42,92	166,61	164,52	1,76	160,74	162,7	-1,96	6,903	24	0	
01.02.2022	87,59	47,18	40,41	173,68	171,83	1,98	167,98	170,04	-2,06	6,793	24	0	
02.02.2022	84,45	45,68	38,77	165,26	163,68	1,78	160,17	162,04	-1,87	6,206	24	0	
03.02.2022	83,33	45,06	38,27	162,13	160,63	1,78	157,26	159,1	-1,84	6,016	24	0	
04.02.2022	83,18	43,89	39,29	152,12	150,57	1,87	147,58	149,2	-1,62	5,796	24	0	
05.02.2022	88,29	46,42	41,87	159,51	157,6	1,71	154,22	156,01	-1,79	6,46	24	0	
06.02.2022	89,27	47,75	41,52	182,25	180,19	2,25	176,1	178,26	-2,16	7,312	24	0	
07.02.2022	93,72	48,93	44,79	201,65	198,85	3,27	194,22	196,62	-2,4	8,705	24	0	
08.02.2022	93,7	45,56	48,14	186,68	183,9	8,97	179,79	182,1	-2,31	8,659	24	0	
09.02.2022	93,84	43,45	50,39	157,64	156,01	0	152,33	154,4	-2,07	6,431	24	0	
10.02.2022	94,15	43,68	50,47	174,01	171,83	0	167,58	169,79	-2,21	7,326	24	0	
11.02.2022	94,54	44,76	49,78	195,8	193,61	0	188,48	191,08	-2,6	7,827	24	0	
12.02.2022	94,19	42,15	52,04	180,17	178,06	0	173,47	175,88	-2,41	7,413	24	0	
13.02.2022	92,94	41,34	51,6	148,68	146,7	0,01	143,28	145,19	-1,91	6,656	24	0	
14.02.2022	89,14	40,23	48,91	157,64	156,01	0	152,33	154,4	-2,07	6,431	24	0	
15.02.2022	89,1	45,43	43,67	179,2	177,61	0	173,18	175,6	-2,42	6,845	24	0	
16.02.2022	86,55	41,41	45,14	164,6	163,16	0	159,19	161,41	-2,22	6,371	24	0	
17.02.2022	87,21	39,24	47,97	136,07	134,72	0,02	131,65	133,51	-1,86	5,677	24	0	
18.02.2022	88,17	43,53	44,64	154,79	153,3	0	149,67	151,74	-2,07	6,241	24	0	
19.02.2022	88,33	44,69	43,64	166,3	164,77	0	160,8	163,01	-2,21	6,518	24	0	
20.02.2022	87,27	47,91	39,36	188,01	186,45	0	181,89	184,31	-2,42	6,944	24	0	
21.02.2022	83,92	40,2	43,72	144,2	142,71	0	139,82	141,35	-1,53	5,475	24	0	
22.02.2022	83,67	40,42	43,25	136,53	134,62	0	132,42	133,46	-1,04	5,38	24	0	
23.02.2022	80,61	39,75	40,86	139,74	137,88	0	135,79	136,7	-0,91	5,143	24	0	
Итого:				5176	5116,48	38,48	4997,48	5061,22	-63,74	211,109	742	2	
Средние:	90,06	45,4	44,65										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г.	16982,12	16807,88	183,16	16425,14	16631,41	-206,27	658,954	2674	2
23/02/22г.	22158,12	21924,36	221,64	21422,62	21692,63	-270,01	870,063	3416	4
Итого:	5176	5116,48	38,48	4997,48	5061,22	-63,74	211,109	742	2

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г. - 23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,58	51,23	46,35	145,08	139,49	0,01	139,34	137,79	1,55	6,467	24	0	
25.01.2022	93,51	49,33	44,18	140,08	135,03	0	134,94	133,48	1,46	5,97	24	0	
26.01.2022	92,63	49,4	43,23	144,87	139,68	0,01	139,63	138,07	1,56	6,04	24	0	
27.01.2022	93,04	52,79	40,25	165,65	159,81	0	159,63	157,73	1,9	6,435	24	0	
28.01.2022	93,18	53,08	40,1	163,76	158,01	0	157,8	155,95	1,85	6,335	24	0	
29.01.2022	92,65	53,72	38,93	177,75	171,53	0	171,35	169,22	2,13	6,68	24	0	
30.01.2022	93,53	56,43	37,1	202,76	195,62	0	195,3	192,73	2,57	7,259	24	0	
31.01.2022	90,56	49,41	41,15	149,12	143,94	0,02	143,93	142,29	1,64	5,927	24	0	
01.02.2022	86,62	49,43	37,19	157,17	152,1	0,22	152,11	150,35	1,76	5,658	24	0	
02.02.2022	83,56	48,5	35,06	155,73	150,96	0	151,04	149,31	1,73	5,297	24	0	
03.02.2022	82,48	47,69	34,79	155,98	151,27	0	151,37	149,65	1,72	5,265	24	0	
04.02.2022	82,34	47,22	35,12	150,2	145,69	0,01	145,79	144,18	1,61	5,121	24	0	
05.02.2022	87,43	50,77	36,66	169,65	164,08	0	164,1	162,08	2,02	6,017	24	0	
06.02.2022	88,39	51,12	37,27	179,97	173,89	0	173,96	171,74	2,22	6,485	24	0	
07.02.2022	92,94	57,02	35,92	203,41	196,34	0	196,02	193,4	2,62	7,053	24	0	
08.02.2022	92,66	52,96	39,7	168,71	162,77	0	162,62	160,61	2,01	6,465	24	0	
09.02.2022	92,69	50,19	42,5	146,59	141,38	0,01	141,29	139,71	1,58	6,01	24	0	
10.02.2022	93,02	51,63	41,39	156,09	150,51	0	150,39	148,64	1,75	6,235	24	0	
11.02.2022	93,52	54,29	39,23	176,49	170,17	0	169,99	167,84	2,15	6,679	24	0	
12.02.2022	93,06	51,63	41,43	153,35	147,88	0,01	147,75	146,06	1,69	6,129	24	0	
13.02.2022	91,84	46,64	45,2	129,28	124,67	0,02	124,67	123,38	1,29	5,639	24	0	
14.02.2022	88,09	48,53	39,56	144,15	139,38	0	139,37	137,83	1,54	5,515	24	0	
15.02.2022	88,11	50,26	37,85	159	153,7	0	153,73	151,9	1,83	5,82	24	0	
16.02.2022	87,04	49,04	38	149,04	144,24	0,01	144,22	142,61	1,61	5,483	24	0	
17.02.2022	86,15	44,13	42,02	118,27	114,46	0,01	114,51	113,38	1,13	4,812	24	0	
18.02.2022	87,06	46,78	40,28	129,5	125,26	0,01	125,3	124	1,3	5,047	24	0	
19.02.2022	87,41	48,1	39,31	146,06	141,12	0	141,29	139,58	1,71	5,554	24	0	
20.02.2022	86,65	50,25	36,4	165,94	160,42	0,01	160,58	158,5	2,08	5,85	24	0	
21.02.2022	83,01	46,14	36,87	132,9	128,68	0,01	128,96	127,38	1,58	4,751	24	0	
22.02.2022	82,64	44,84	37,8	119,4	115,64	0,01	115,87	114,54	1,33	4,381	24	0	
23.02.2022	79,74	44,67	35,07	132,48	128,42	0,02	128,81	127,22	1,59	4,517	24	0	
Итого:				4788,4	4626,1	0,39	4625,66	4571,15	54,51	180,896	744	0	
Средние:	89,13	49,91	39,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/01/2022г.	61059,23	60804,63	2,86	59238,63	60063,44	-824,81	1869,667	11343	0
23/02/2022г.	65847,66	65430,77	3,25	63864,29	64634,59	-770,3	2050,563	12087	0
Итого:	4788,43	4626,14	0,39	4625,66	4571,15	54,51	180,896	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


T3=1


KC=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,24	48,59	49,65	138,68	132,99	0,01	133,14	131,51	1,63	6,62	24	0	
25.01.2022	94,23	47,14	47,09	134,92	129,72	0,01	129,87	128,36	1,51	6,119	24	0	
26.01.2022	93,27	47,88	45,39	140,42	135,15	0,01	135,29	133,68	1,61	6,144	24	0	
27.01.2022	93,56	50,38	43,18	153,04	147,39	0	147,41	145,63	1,78	6,375	24	0	
28.01.2022	93,76	50,27	43,49	157,93	152,06	0,02	152,1	150,29	1,81	6,62	24	0	
29.01.2022	93,1	50,59	42,51	162,32	156,38	0,01	156,42	154,5	1,92	6,657	24	0	
30.01.2022	93,98	52,59	41,39	184,42	177,73	0,01	177,6	175,44	2,16	7,363	24	0	
31.01.2022	91,32	47,79	43,53	141,44	136,32	0,01	136,45	134,83	1,62	5,941	24	0	
01.02.2022	87,22	47,23	39,99	147,96	143	0,03	143,15	141,5	1,65	5,723	24	0	
02.02.2022	84,02	44,29	39,73	142,2	137,6	0,01	137,86	136,33	1,53	5,478	24	0	
03.02.2022	82,95	44,32	38,63	141,79	137,3	0,01	137,56	136,03	1,53	5,314	24	0	
04.02.2022	82,8	43,19	39,61	131,27	127,1	0,01	127,38	126	1,38	5,043	24	0	
05.02.2022	87,69	46,85	40,84	152,13	146,92	0	147,14	145,4	1,74	6,01	24	0	
06.02.2022	88,69	48,55	40,14	167,43	161,67	0,01	161,81	159,89	1,92	6,496	24	0	
07.02.2022	93,43	53,57	39,86	183,3	176,8	0	176,57	174,43	2,14	7,048	24	0	
08.02.2022	93,13	50,45	42,68	161,39	155,46	0,02	155,49	153,59	1,9	6,645	24	0	
09.02.2022	93,24	47,73	45,51	137,16	131,98	0,02	132,14	130,56	1,58	6,018	24	0	
10.02.2022	93,63	48,62	45,01	146,93	141,35	0	141,53	139,8	1,73	6,377	24	0	
11.02.2022	94	51	43	161,74	155,71	0,01	155,72	153,8	1,92	6,703	24	0	
12.02.2022	93,6	49,04	44,56	146,33	140,86	0,02	140,93	139,27	1,66	6,287	24	0	
13.02.2022	92,58	45,26	47,32	126,84	121,97	0,01	122,26	120,79	1,47	5,79	24	0	
14.02.2022	88,5	45,62	42,88	133,92	129,2	0,01	129,44	127,94	1,5	5,554	24	0	
15.02.2022	88,67	47,67	41	148,17	143	0,01	143,22	141,46	1,76	5,874	24	0	
16.02.2022	87,57	46,23	41,34	139,88	135,08	0,01	135,3	133,7	1,6	5,598	24	0	
17.02.2022	86,75	43,53	43,22	113,1	109,2	0,02	109,45	108,24	1,21	4,73	24	0	
18.02.2022	87,64	45,89	41,75	129,27	124,81	0	125,03	123,55	1,48	5,219	24	0	
19.02.2022	87,91	45,37	42,54	137,59	132,73	0,01	133,06	131,45	1,61	5,659	24	0	
20.02.2022	87,15	47,72	39,43	158,23	152,9	0,01	153,1	151,28	1,82	6,04	24	0	
21.02.2022	83,49	43,66	39,83	123,49	119,44	0,01	119,76	118,35	1,41	4,772	24	0	
22.02.2022	83,19	41,99	41,2	112	108,24	0,01	108,67	107,34	1,33	4,476	24	0	
23.02.2022	80,29	40,46	39,83	118,94	115,01	0,01	115,61	114,15	1,46	4,602	24	0	
Итого:				4474,2	4315	0,33	4320,46	4269,09	51,37	183,295	744	0	
Средние:	89,66	47,2	42,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22-24.01.22	73601,59	71817,74	7,69	71456,46	71059,87	396,59	2438,216	16955	0
23/02/22-24.02.22	78075,82	76132,81	8,02	75776,92	75328,96	447,96	2621,511	17699	0
Итого:	4474,23	4315,07	0,33	4320,46	4269,09	51,37	183,295	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/  /
Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,66	49,87	47,79	152,13	145,31	0,01	146,09	143,63	2,46	6,99	24	0	
25.01.2022	93,67	49,45	44,22	150,42	144,14	0,02	144,86	142,49	2,37	6,412	24	0	
26.01.2022	92,75	49,96	42,79	156,48	150,07	0,02	150,8	148,31	2,49	6,46	24	0	
27.01.2022	93,04	51,09	41,95	166,77	159,91	0,01	160,68	157,96	2,72	6,746	24	0	
28.01.2022	93,23	52,81	40,42	173,93	166,89	0,01	167,59	164,72	2,87	6,781	24	0	
29.01.2022	92,68	52,8	39,88	179,36	172,15	0,01	172,85	169,91	2,94	6,901	24	0	
30.01.2022	93,49	54,59	38,9	199,24	191,15	0,01	191,92	188,51	3,41	7,479	24	0	
31.01.2022	90,58	48,69	41,89	149,89	143,97	0,02	144,67	142,34	2,33	6,067	24	0	
01.02.2022	86,63	48,83	37,8	159,18	153,36	0,02	154,07	151,63	2,44	5,826	24	0	
02.02.2022	83,54	45,62	37,92	150,71	145,34	0,01	146,18	143,94	2,24	5,544	24	0	
03.02.2022	82,47	45,25	37,22	154,53	149,08	0,02	149,97	147,65	2,32	5,58	24	0	
04.02.2022	82,3	44,76	37,54	141,59	136,67	0,01	137,43	135,41	2,02	5,158	24	0	
05.02.2022	87,4	48,94	38,46	164,9	158,74	0,01	159,5	156,95	2,55	6,138	24	0	
06.02.2022	88,42	50,15	38,27	182	175,02	0,01	175,94	172,96	2,98	6,737	24	0	
07.02.2022	92,91	55,11	37,8	194,95	187,17	0,01	187,87	184,53	3,34	7,111	24	0	
08.02.2022	92,68	51,8	40,88	172,36	165,11	0,01	166,13	163,03	3,1	6,801	24	0	
09.02.2022	92,73	48,69	44,04	146,62	140,54	0,02	141,34	138,94	2,4	6,231	24	0	
10.02.2022	93,02	50,55	42,47	162,13	155,42	0,01	156,23	153,57	2,66	6,642	24	0	
11.02.2022	93,52	53,97	39,55	182,96	175,46	0,01	176,23	173,08	3,15	6,98	24	0	
12.02.2022	93,12	51,3	41,82	156,56	150,16	0,03	150,87	148,28	2,59	6,319	24	0	
13.02.2022	91,8	45,24	46,56	130,95	125,55	0,01	126,29	124,33	1,96	5,887	24	0	
14.02.2022	88,09	45,76	42,33	137,02	131,75	0,02	132,53	130,44	2,09	5,609	24	0	
15.02.2022	88,12	49,45	38,67	161,05	154,92	0,01	155,7	153,13	2,57	6,024	24	0	
16.02.2022	87,07	47,43	39,64	144,94	139,49	0,02	140,23	138	2,23	5,563	24	0	
17.02.2022	86,24	42,75	43,49	118,78	114,3	0,02	114,99	113,32	1,67	5,001	24	0	
18.02.2022	87,15	46,64	40,51	138,94	133,71	0,01	134,42	132,33	2,09	5,447	24	0	
19.02.2022	87,41	47,56	39,85	149,54	143,84	0,02	144,67	142,29	2,38	5,765	24	0	
20.02.2022	86,66	49,56	37,1	171,34	164,96	0,01	165,81	163,04	2,77	6,158	24	0	
21.02.2022	82,99	43,18	39,81	124,4	119,78	0,02	120,72	118,71	2,01	4,807	24	0	
22.02.2022	82,66	41,25	41,41	115,46	110,88	0,01	112,04	110	2,04	4,636	24	0	
23.02.2022	79,74	40,91	38,83	122,26	117,53	0,02	118,89	116,6	2,29	4,614	24	0	
Итого:				4811,3	4622,3	0,45	4647,51	4570,03	77,48	188,414	744	0	
Средние:	89,15	48,51	40,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22-24/01/22	86085	84537,03	141,57	83639,13	83520,11	119,02	2495,177	16957	0
23/02/22-24/02/22	90896,39	89159,4	142,02	88286,64	88090,14	196,5	2683,591	17701	0
Итого:	4811,39	4622,37	0,45	4647,51	4570,03	77,48	188,414	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,77	51,75	46,02	145,84	139,71	0	140,04	137,95	2,09	6,456	24	0	
25.01.2022	93,77	49,06	44,71	144,09	138,1	0	138,79	136,55	2,24	6,212	24	0	
26.01.2022	92,86	49,86	43	151,16	144,95	0	145,66	143,23	2,43	6,27	24	0	
27.01.2022	93,2	51,33	41,87	160,27	153,8	0	154,4	151,91	2,49	6,47	24	0	
28.01.2022	93,41	53,19	40,22	171,55	164,84	0	165,25	162,66	2,59	6,653	24	0	
29.01.2022	92,85	52,69	40,16	174,42	167,58	0	168,05	165,42	2,63	6,758	24	0	
30.01.2022	93,71	55,21	38,5	193,53	186,12	0	186,38	183,48	2,9	7,187	24	0	
31.01.2022	90,66	49,1	41,56	146,39	140,74	0	141,29	139,14	2,15	5,875	24	0	
01.02.2022	86,78	49,03	37,75	156,65	150,96	0	151,58	149,24	2,34	5,725	24	0	
02.02.2022	83,62	46,4	37,22	144,99	139,89	0	140,6	138,5	2,1	5,232	24	0	
03.02.2022	82,55	46,53	36,02	146,64	141,6	0	142,31	140,13	2,18	5,124	24	0	
04.02.2022	82,35	45,28	37,07	137,21	132,42	0	133,16	131,16	2	4,937	24	0	
05.02.2022	87,55	48,95	38,6	159,15	153,33	0	153,95	151,6	2,35	5,943	24	0	
06.02.2022	88,59	50,56	38,03	178,67	172,04	0	172,68	169,98	2,7	6,57	24	0	
07.02.2022	93,13	55,51	37,62	195,24	187,96	0	188,1	185,29	2,81	7,086	24	0	
08.02.2022	92,84	52,02	40,82	167,15	160,69	0	161,06	158,65	2,41	6,585	24	0	
09.02.2022	92,84	49,27	43,57	142,85	137,19	0	137,7	135,63	2,07	6,009	24	0	
10.02.2022	93,18	50,84	42,34	154,27	148,23	0	148,64	146,45	2,19	6,299	24	0	
11.02.2022	93,7	53,03	40,67	174,64	167,8	0	168,2	165,61	2,59	6,848	24	0	
12.02.2022	93,24	50,65	42,59	150,21	144,28	0	144,73	142,55	2,18	6,174	24	0	
13.02.2022	91,86	46,89	44,97	128,5	123,19	0	123,91	121,93	1,98	5,58	24	0	
14.02.2022	88,14	46,26	41,88	134,93	129,74	0	130,46	128,41	2,05	5,463	24	0	
15.02.2022	88,22	48,89	39,33	155,88	150,09	0	150,71	148,41	2,3	5,93	24	0	
16.02.2022	87,15	47,55	39,6	140,17	134,9	0	135,63	133,46	2,17	5,374	24	0	
17.02.2022	86,19	44,18	42,01	117,18	112,68	0	113,44	111,62	1,82	4,765	24	0	
18.02.2022	87,19	46,89	40,3	136,76	131,49	0,01	132,3	130,13	2,17	5,335	24	0	
19.02.2022	87,53	47,98	39,55	147,67	142	0	142,83	140,44	2,39	5,652	24	0	
20.02.2022	86,76	49,44	37,32	162,75	156,67	0	157,5	154,86	2,64	5,883	24	0	
21.02.2022	83,01	44,7	38,31	122,59	117,7	0	118,93	116,6	2,33	4,556	24	0	
22.02.2022	82,66	43,33	39,33	117,98	113,29	0	114,49	112,3	2,19	4,5	24	0	
23.02.2022	79,79	43,46	36,33	123,45	118,8	0	120,05	117,73	2,32	4,359	24	0	
Итого:				4682,7	4502,7	0,01	4522,82	4451,02	71,8	181,81	744	0	
Средние:	89,26	49,02	40,23										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г.	89292,85	87084,35	4,61	86779,61	86023,28	756,33	2507,625	16957	0
23/02/22г.	93975,63	91587,13	4,62	91302,43	90474,3	828,13	2689,435	17701	0
Итого:	4682,78	4502,78	0,01	4522,82	4451,02	71,8	181,81	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просвянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВО

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,64	51,27	47,37	164,54	161,95	0	157,9	159,96	-2,06	7,494	24	0	
25.01.2022	94,57	49,17	45,4	161,69	159,47	0,01	155,64	157,67	-2,03	7,075	24	0	
26.01.2022	93,66	49,9	43,76	171,9	169,66	0	165,57	167,66	-2,09	7,252	24	0	
27.01.2022	94	51,46	42,54	185,28	183	0	178,42	180,74	-2,32	7,599	24	0	
28.01.2022	94,17	52,92	41,25	191,78	189,59	0	184,64	187,14	-2,5	7,623	24	0	
29.01.2022	93,54	53,33	40,21	199,52	197,45	0	192,18	194,84	-2,66	7,738	24	0	
30.01.2022	94,34	55,77	38,57	225,56	223,4	0,02	217,13	220,17	-3,04	8,386	24	0	
31.01.2022	91,53	50,06	41,47	175,57	173,67	0,11	169,36	171,64	-2,28	7,029	24	0	
01.02.2022	87,54	49,31	38,23	182,5	180,99	0	176,51	178,92	-2,41	6,75	24	0	
02.02.2022	84,36	47,23	37,13	173,65	172,39	0	168,31	170,6	-2,29	6,253	24	0	
03.02.2022	83,28	45,89	37,39	173,37	172,12	0	168,17	170,44	-2,27	6,285	24	0	
04.02.2022	83,12	45,05	38,07	159,54	158,35	0	154,79	156,87	-2,08	5,892	24	0	
05.02.2022	88,19	48,73	39,46	180,54	178,9	0	174,55	176,9	-2,35	6,893	24	0	
06.02.2022	89,18	50,42	38,76	202,57	200,76	0	195,74	198,37	-2,63	7,592	24	0	
07.02.2022	93,76	55,72	38,04	223,61	221,53	0	215,36	218,35	-2,99	8,203	24	0	
08.02.2022	93,57	53,13	40,44	200,49	198,38	0	193,1	195,77	-2,67	7,816	24	0	
09.02.2022	93,69	49,74	43,95	168,14	166,02	0	161,96	164,07	-2,11	7,125	24	0	
10.02.2022	93,99	50,32	43,67	174,01	171,83	0	167,58	169,79	-2,21	7,326	24	0	
11.02.2022	94,43	52,95	41,48	195,8	193,61	0	188,48	191,08	-2,6	7,827	24	0	
12.02.2022	94,03	51,34	42,69	180,17	178,06	0	173,47	175,88	-2,41	7,413	24	0	
13.02.2022	92,81	46,4	46,41	148,68	146,7	0,01	143,28	145,19	-1,91	6,656	24	0	
14.02.2022	88,98	46,77	42,21	157,64	156,01	0	152,33	154,4	-2,07	6,431	24	0	
15.02.2022	88,96	49,45	39,51	179,2	177,61	0	173,18	175,6	-2,42	6,845	24	0	
16.02.2022	87,93	47,93	40	164,6	163,16	0	159,19	161,41	-2,22	6,371	24	0	
17.02.2022	87,13	44	43,13	136,07	134,72	0,02	131,65	133,51	-1,86	5,677	24	0	
18.02.2022	88,05	46,35	41,7	154,79	153,3	0	149,67	151,74	-2,07	6,241	24	0	
19.02.2022	88,24	47,72	40,52	166,3	164,77	0	160,8	163,01	-2,21	6,518	24	0	
20.02.2022	87,37	49,22	38,15	188,01	186,45	0	181,89	184,31	-2,42	6,944	24	0	
21.02.2022	83,83	44,68	39,15	144,2	142,71	0	139,82	141,35	-1,53	5,475	24	0	
22.02.2022	83,53	42,9	40,63	136,53	134,62	0	132,42	133,46	-1,04	5,38	24	0	
23.02.2022	80,61	42,7	37,91	139,74	137,88	0	135,79	136,7	-0,91	5,143	24	0	
Итого:				5405,9	5349	0,17	5218,88	5287,54	-68,66	213,252	744	0	
Средние:	90,03	49,09	40,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2022г.	15242,28	15068,57	1,84	14728,67	14903,82	-175,15	598,672	2285	366
23.02.2022г.	20648,27	20417,63	2,01	19947,55	20191,36	-243,81	811,924	3029	366
Итого:	5405,99	5349,06	0,17	5218,88	5287,54	-68,66	213,252	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,8	52,96	45,84	98,11	97,4	0,29	94,15	96,13	-1,98	4,323	24	0	
25.01.2022	94,63	50,69	43,94	100,5	99,97	0,11	96,71	98,77	-2,06	4,255	24	0	
26.01.2022	93,89	52,67	41,22	116,21	115,62	0,04	111,92	114,12	-2,2	4,62	24	0	
27.01.2022	94,23	56,58	37,65	124,89	124,42	0,04	120,26	122,59	-2,33	4,535	24	0	
28.01.2022	94,41	57,81	36,6	129,26	128,83	0,03	124,44	126,86	-2,42	4,56	24	0	
29.01.2022	93,77	56,88	36,89	132,48	132	0,03	127,57	130,02	-2,45	4,713	24	0	
30.01.2022	94,65	61,12	33,53	153,28	152,88	0,03	147,51	150,26	-2,75	4,958	24	0	
31.01.2022	91,81	53,44	38,37	113,21	112,85	0,08	109,19	111,34	-2,15	4,192	24	0	
01.02.2022	87,87	51,91	35,96	118,78	118,62	0,05	114,88	117,13	-2,25	4,134	24	0	
02.02.2022	84,61	50,33	34,28	114,27	114,35	0,04	110,72	112,99	-2,27	3,797	24	0	
03.02.2022	83,52	48,95	34,57	110,11	110,21	0,03	106,81	108,98	-2,17	3,692	24	0	
04.02.2022	83,37	48,32	35,05	101,45	101,59	0,04	98,43	100,46	-2,03	3,449	24	0	
05.02.2022	88,42	52,26	36,16	115,87	115,73	0,05	112,02	114,25	-2,23	4,056	24	0	
06.02.2022	89,4	54,07	35,33	131,92	131,68	0,03	127,44	129,9	-2,46	4,505	24	0	
07.02.2022	94,03	60,54	33,49	154,53	154,23	0,02	148,8	151,59	-2,79	4,99	24	0	
08.02.2022	93,8	57,78	36,02	132,25	131,92	0,04	127,37	129,88	-2,51	4,595	24	0	
09.02.2022	93,88	53,67	40,21	111,36	110,95	0,03	107,25	109,47	-2,22	4,319	24	0	
10.02.2022	94,2	54,78	39,42	116,09	115,66	0,03	111,79	114,06	-2,27	4,413	24	0	
11.02.2022	94,66	57,83	36,83	128,97	128,6	0,03	124,13	126,63	-2,5	4,577	24	0	
12.02.2022	94,23	55,44	38,79	118,29	117,9	0,04	113,87	116,21	-2,34	4,425	24	0	
13.02.2022	93,17	49,05	44,12	95,16	94,75	0,07	91,66	93,67	-2,01	4,053	24	0	
14.02.2022	89,37	61	28,37	148,47	148,78	0,07	143,43	146,23	-2,8	4,079	24	0	
15.02.2022	89,91	65,49	24,42	172,76	173,3	0,07	166,84	169,9	-3,06	4,088	24	0	
16.02.2022	88,13	49,68	38,45	100,4	100,16	0,09	97,09	98,98	-1,89	3,735	24	0	
17.02.2022	87,27	46,05	41,22	82,55	82,37	0,11	79,88	81,55	-1,67	3,292	24	0	
18.02.2022	88,23	50,44	37,79	95,12	94,96	0,11	91,97	93,84	-1,87	3,477	24	0	
19.02.2022	88,43	50,05	38,38	102,27	102,01	0,1	98,87	100,82	-1,95	3,8	24	0	
20.02.2022	87,67	50,98	36,69	115,08	114,83	0,12	111,29	113,41	-2,12	4,086	24	0	
21.02.2022	84,02	46,85	37,17	89,67	89,65	0,14	86,94	88,72	-1,78	3,233	24	0	
22.02.2022	83,7	45,24	38,46	86,1	86,02	0,14	83,49	85,2	-1,71	3,211	24	0	
23.02.2022	80,79	44,47	36,32	90,38	90,42	0,14	87,85	89,56	-1,71	3,189	24	0	
Итого:				3599,7	3592,6	2,24	3474,57	3543,52	-68,95	127,351	744	0	
Средние:	90,28	53,13	37,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022	9988,24	9799,92	16,71	9656,55	9690,07	-33,52	380,389	2582	0
23/02/2022	13588,03	13392,58	18,95	13131,12	13233,59	-102,47	507,74	3326	0
Итого:	3599,79	3592,66	2,24	3474,57	3543,52	-68,95	127,351	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 5-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1772 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,63	49,49	47,14	140,13	130,86	0	134,68	129,36	5,32	6,358	24	0	
25.01.2022	92,72	48,09	44,63	138,63	129,82	0	133,62	128,41	5,21	5,968	24	0	
26.01.2022	91,86	48,34	43,52	144,34	135,26	0	139,17	133,77	5,4	6,062	24	0	
27.01.2022	92,26	50,13	42,13	157,17	147,31	0	151,55	145,55	6	6,39	24	0	
28.01.2022	92,42	49,77	42,65	155,3	145,52	0	149,69	143,85	5,84	6,391	24	0	
29.01.2022	91,84	50,17	41,67	161,56	151,49	0	155,81	149,69	6,12	6,498	24	0	
30.01.2022	92,79	52,74	40,05	183,99	172,55	0	177,32	170,3	7,02	7,114	24	0	
31.01.2022	89,87	46,15	43,72	136,88	128,38	0	132,18	127,1	5,08	5,783	24	0	
01.02.2022	85,93	45,34	40,59	143,87	135,29	0	139,3	133,98	5,32	5,654	24	0	
02.02.2022	82,74	42,62	40,12	135,01	127,13	0	130,97	126,04	4,93	5,253	24	0	
03.02.2022	81,7	41,95	39,75	138,15	130,13	0	134,19	129,05	5,14	5,332	24	0	
04.02.2022	81,49	40,69	40,8	128,91	121,43	0	125,18	120,49	4,69	5,107	24	0	
05.02.2022	86,58	46,26	40,32	155,99	146,64	0	150,99	145,13	5,86	6,091	24	0	
06.02.2022	87,59	46,73	40,86	164,84	154,84	0	159,44	153,25	6,19	6,518	24	0	
07.02.2022	92,2	53,38	38,82	189,54	177,89	0	182,75	175,52	7,23	7,103	24	0	
08.02.2022	91,84	48,95	42,89	156,69	146,86	0	151,12	145,21	5,91	6,486	24	0	
09.02.2022	91,81	46,9	44,91	138,29	129,54	0	133,37	128,22	5,15	5,995	24	0	
10.02.2022	92,18	47,21	44,97	145,98	136,68	0	140,73	135,24	5,49	6,334	24	0	
11.02.2022	92,84	52,95	39,89	182,15	170,84	0	175,57	168,61	6,96	7,011	24	0	
12.02.2022	92,44	54,11	38,33	177,99	167,14	0	171,58	164,84	6,74	6,588	24	0	
13.02.2022	91,13	48,52	42,61	146,49	137,38	0	141,31	135,84	5,47	6,028	24	0	
14.02.2022	87,4	48,64	38,76	164,25	154,47	0	158,9	152,76	6,14	6,162	24	0	
15.02.2022	87,57	51,37	36,2	179,39	168,88	0	173,52	166,79	6,73	6,284	24	0	
16.02.2022	86,42	49,47	36,95	162,05	152,63	0	156,86	150,87	5,99	5,799	24	0	
17.02.2022	85,4	44,59	40,81	129,31	121,72	0	125,26	120,6	4,66	5,112	24	0	
18.02.2022	86,36	47,83	38,53	145,31	136,82	0	140,64	135,35	5,29	5,421	24	0	
19.02.2022	86,72	49,07	37,65	162,6	153,1	0	157,37	151,32	6,05	5,928	24	0	
20.02.2022	86,04	51,81	34,23	186,99	176,37	0	181,07	174,14	6,93	6,206	24	0	
21.02.2022	82,31	45,52	36,79	142,9	134,82	0	138,71	133,47	5,24	5,103	24	0	
22.02.2022	81,9	44,01	37,89	131,07	123,68	0	127,26	122,53	4,73	4,821	24	0	
23.02.2022	79,15	43,57	35,58	146,38	138,37	0	142,39	137,12	5,27	5,065	24	0	
Итого:				4772,1	4483,8	0	4612,5	4434,4	178,1	185,965	744	0	
Средние:	88,39	47,94	40,44										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г	86951,27	81411,6	1,01	84582,8	80499,9	4082,9	2510,043	16954	0
23/02/22г	91723,42	85895,44	1,01	89195,3	84934,3	4261	2696,008	17698	0
Итого:	4772,15	4483,84	0	4612,5	4434,4	178,1	185,965	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/  /
Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,35	50,81	47,54	147,24	140,32	0,01	141,31	138,63	2,68	6,728	24	0	
25.01.2022	94,32	49,29	45,03	145,57	139,08	0	140,14	137,49	2,65	6,318	24	0	
26.01.2022	93,42	49,95	43,47	151,65	145,03	0	146,08	143,32	2,76	6,355	24	0	
27.01.2022	93,77	51,62	42,15	165,45	158,32	0	159,33	156,37	2,96	6,726	24	0	
28.01.2022	93,95	53,07	40,88	172,3	164,97	0,01	165,9	162,81	3,09	6,79	24	0	
29.01.2022	93,38	52,63	40,75	178,01	170,49	0	171,49	168,31	3,18	6,996	24	0	
30.01.2022	94,2	54,17	40,03	195,07	186,93	0	187,81	184,35	3,46	7,53	24	0	
31.01.2022	91,18	48,66	42,52	149,97	143,7	0	144,69	142,11	2,58	6,157	24	0	
01.02.2022	87,27	48,1	39,17	157,39	151,15	0,01	152,24	149,52	2,72	5,965	24	0	
02.02.2022	84,16	45,53	38,63	146,04	140,44	0	141,58	139,09	2,49	5,47	24	0	
03.02.2022	83,08	45,58	37,5	152,26	146,55	0,02	147,71	145,13	2,58	5,538	24	0	
04.02.2022	82,91	44,77	38,14	139,01	133,82	0	134,9	132,56	2,34	5,143	24	0	
05.02.2022	88,11	49,5	38,61	163,44	157,01	0	158,03	155,21	2,82	6,103	24	0	
06.02.2022	89,13	50,1	39,03	180,72	173,47	0	174,61	171,42	3,19	6,816	24	0	
07.02.2022	93,62	55,97	37,65	197,13	189,13	0,01	189,87	186,39	3,48	7,16	24	0	
08.02.2022	93,41	52,94	40,47	174,57	167,21	0	168,14	165,03	3,11	6,813	24	0	
09.02.2022	93,44	49,36	44,08	144,74	138,39	0	139,45	136,79	2,66	6,151	24	0	
10.02.2022	93,79	51,24	42,55	159,4	152,47	0	153,5	150,6	2,9	6,537	24	0	
11.02.2022	94,24	53,79	40,45	174,04	166,65	0,01	167,56	164,4	3,16	6,788	24	0	
12.02.2022	93,85	51,49	42,36	154,93	148,3	0	149,22	146,46	2,76	6,329	24	0	
13.02.2022	92,44	46,5	45,94	129,62	123,96	0,01	124,95	122,67	2,28	5,742	24	0	
14.02.2022	88,79	47,33	41,46	138,18	132,59	0	133,55	131,19	2,36	5,54	24	0	
15.02.2022	88,78	49,12	39,66	158,5	152,13	0	153,17	150,42	2,75	6,076	24	0	
16.02.2022	87,71	48,1	39,61	140,89	135,34	0,01	136,26	133,86	2,4	5,401	24	0	
17.02.2022	86,83	44,05	42,78	115,38	110,79	0	111,68	109,78	1,9	4,779	24	0	
18.02.2022	87,82	46,64	41,18	134,84	129,55	0	130,38	128,21	2,17	5,371	24	0	
19.02.2022	88,01	47,36	40,65	144,93	139,26	0,01	140,16	137,8	2,36	5,701	24	0	
20.02.2022	87,23	48,95	38,28	167,16	160,87	0	161,73	159,03	2,7	6,194	24	0	
21.02.2022	83,6	43,78	39,82	120,83	116,6	0,01	117,21	115,52	1,69	4,668	24	0	
22.02.2022	83,28	42,4	40,88	115	111,08	0	111,54	110,17	1,37	4,559	24	0	
23.02.2022	80,31	41,94	38,37	122,57	118,69	0	119,14	117,72	1,42	4,569	24	0	
Итого:				4736,8	4544,2	0,11	4573,33	4492,36	80,97	187,013	744	0	
Средние:	89,81	48,86	40,95										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г	84139,24	82598,42	617,35	81731,99	81649,48	82,51	2544,92	16952	0
23/02/22г	88876,07	87142,71	617,46	86305,32	86141,84	163,48	2731,933	17696	0
Итого:	4736,83	4544,29	0,11	4573,33	4492,36	80,97	187,013	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ 
Подпись **Е.А. Просяникова**
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись **Л.А. Болтачева**
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,88	53,04	43,84	113,48	107,5	0	109,02	106,1	2,92	4,786	24	0	
25.01.2022	92,94	51,03	41,91	111,83	106,17	0	107,77	104,89	2,88	4,523	24	0	
26.01.2022	92,04	51,34	40,7	117,35	111,47	0	113,13	110,08	3,05	4,61	24	0	
27.01.2022	92,37	53,3	39,07	123,88	117,75	0	119,42	116,18	3,24	4,672	24	0	
28.01.2022	92,66	54,67	37,99	132,97	126,43	0	128,14	124,66	3,48	4,874	24	0	
29.01.2022	92,11	54,36	37,75	134,78	128,18	0	129,94	126,43	3,51	4,912	24	0	
30.01.2022	92,94	55,82	37,12	142,92	135,92	0	137,75	133,97	3,78	5,118	24	0	
31.01.2022	89,93	49,93	40	113,68	108,13	0	109,81	106,88	2,93	4,397	24	0	
01.02.2022	86,12	50,55	35,57	123,91	118,2	0	119,96	116,78	3,18	4,268	24	0	
02.02.2022	82,88	47,44	35,44	112,52	107,39	0	109,19	106,27	2,92	3,871	24	0	
03.02.2022	81,86	46,55	35,31	114,01	108,86	0	110,69	107,77	2,92	3,907	24	0	
04.02.2022	81,61	44,8	36,81	107,39	102,46	0	104,27	101,51	2,76	3,838	24	0	
05.02.2022	86,76	49,08	37,68	125,9	119,91	0	121,84	118,54	3,3	4,591	24	0	
06.02.2022	87,92	51,68	36,24	137,81	131,29	0	133,26	129,65	3,61	4,83	24	0	
07.02.2022	92,41	56,03	36,38	144,38	137,35	0	139,18	135,37	3,81	5,071	24	0	
08.02.2022	92,11	53,53	38,58	130,03	123,64	0	125,36	121,99	3,37	4,841	24	0	
09.02.2022	91,98	49,75	42,23	110,36	104,8	0	106,43	103,59	2,84	4,498	24	0	
10.02.2022	92,36	51,51	40,85	119,43	113,46	0	115,15	112,06	3,09	4,711	24	0	
11.02.2022	92,94	54,49	38,45	134,65	128	0	129,76	126,24	3,52	4,995	24	0	
12.02.2022	92,38	51,28	41,1	115,08	109,31	0	110,96	107,98	2,98	4,568	24	0	
13.02.2022	90,95	47,12	43,83	98,95	93,94	0	95,49	92,95	2,54	4,189	24	0	
14.02.2022	87,25	46,72	40,53	103,94	98,9	0	100,57	97,89	2,68	4,075	24	0	
15.02.2022	87,5	51,05	36,45	120,32	114,66	0	116,4	113,26	3,14	4,244	24	0	
16.02.2022	86,36	48,74	37,62	108,15	103,08	0	104,7	101,91	2,79	3,941	24	0	
17.02.2022	85,27	44,91	40,36	91,2	86,87	0,01	88,34	86,04	2,3	3,567	24	0	
18.02.2022	86,38	48,13	38,25	106,82	101,75	0	103,42	100,64	2,78	3,958	24	0	
19.02.2022	86,71	49,69	37,02	111,75	106,48	0	108,14	105,24	2,9	4,003	24	0	
20.02.2022	86,05	49,77	36,28	123,8	117,99	0	119,89	116,63	3,26	4,354	24	0	
21.02.2022	82,15	45,56	36,59	94,91	90,54	0	92,14	89,65	2,49	3,369	24	0	
22.02.2022	81,77	44,49	37,28	90,59	86,45	0	87,98	85,67	2,31	3,28	24	0	
23.02.2022	79,01	43,65	35,36	95,38	91,13	0	92,75	90,29	2,46	3,278	24	0	
Итого:				3612,1	3438	0,01	3490,85	3397,11	93,74	134,139	744	0	
Средние:	88,47	50	38,47										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022ч.	56091,62	59715,68	4,72	54496,44	59066,22	-4569,78	1744,482	16952	0
23/02/2022ч.	59703,79	63153,69	4,73	57987,29	62463,33	-4476,04	1878,621	17696	0
Итого:	3612,17	3438,01	0,01	3490,85	3397,11	93,74	134,139	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,96	52,39	44,57	97,39	93,19	0	93,59	91,98	1,61	4,178	24	0	
25.01.2022	92,99	49,79	43,2	95,59	91,62	0	92,12	90,55	1,57	3,985	24	0	
26.01.2022	92,12	51,14	40,98	102,85	98,64	0	99,18	97,44	1,74	4,068	24	0	
27.01.2022	92,48	52,84	39,64	110,88	106,38	0	106,87	104,99	1,88	4,241	24	0	
28.01.2022	92,72	54,46	38,26	116,56	111,9	0	112,35	110,38	1,97	4,304	24	0	
29.01.2022	92,18	54,4	37,78	122,34	117,47	0	117,93	115,88	2,05	4,462	24	0	
30.01.2022	93,14	57,88	35,26	136,84	131,56	0	131,85	129,5	2,35	4,658	24	0	
31.01.2022	90,15	50,39	39,76	102,95	98,92	0	99,38	97,73	1,65	3,956	24	0	
01.02.2022	86,19	50,37	35,82	110,82	106,77	0	107,28	105,54	1,74	3,845	24	0	
02.02.2022	83,04	48,14	34,9	104,64	100,93	0	101,5	99,82	1,68	3,542	24	0	
03.02.2022	81,97	47,49	34,48	103,75	100,13	0	100,7	99,07	1,63	3,473	24	0	
04.02.2022	81,71	46,07	35,64	93,43	90,15	0	90,74	89,26	1,48	3,236	24	0	
05.02.2022	86,79	49,63	37,16	110,53	106,32	0	106,99	105,08	1,91	3,977	24	0	
06.02.2022	87,88	51,34	36,54	119,11	114,53	0	115,18	113,09	2,09	4,21	24	0	
07.02.2022	92,52	57,33	35,19	131,73	126,48	0	127	124,57	2,43	4,477	24	0	
08.02.2022	92,14	53,38	38,76	115,35	110,56	0	111,19	109,09	2,1	4,315	24	0	
09.02.2022	92,08	50	42,08	97,75	93,58	0	94,24	92,48	1,76	3,971	24	0	
10.02.2022	92,49	50,96	41,53	108,77	104,11	0	104,84	102,82	2,02	4,357	24	0	
11.02.2022	93,09	56,15	36,94	125,96	120,8	0	121,36	119,05	2,31	4,489	24	0	
12.02.2022	92,57	52,41	40,16	104,54	100,15	0	100,76	98,85	1,91	4,052	24	0	
13.02.2022	91,31	47,28	44,03	89,3	85,47	0	86,14	84,56	1,58	3,797	24	0	
14.02.2022	87,49	48,7	38,79	96	92,17	0	92,85	91,15	1,7	3,602	24	0	
15.02.2022	87,69	50,19	37,5	108,16	103,86	0	104,61	102,61	2	3,925	24	0	
16.02.2022	86,58	49,07	37,51	98,44	94,58	0	95,28	93,47	1,81	3,576	24	0	
17.02.2022	85,44	44,6	40,84	78,55	75,41	0,01	76,09	74,71	1,38	3,11	24	0	
18.02.2022	86,42	47,39	39,03	88,83	85,28	0	86	84,37	1,63	3,357	24	0	
19.02.2022	86,79	48,34	38,45	96,77	92,86	0	93,64	91,82	1,82	3,601	24	0	
20.02.2022	86,21	50,41	35,8	108,68	104,42	0	105,22	103,14	2,08	3,773	24	0	
21.02.2022	82,34	45,1	37,24	85,42	82,16	0	82,9	81,4	1,5	3,087	24	0	
22.02.2022	81,94	44,36	37,58	79,8	76,87	0	77,47	76,18	1,29	2,908	24	0	
23.02.2022	79,26	43,8	35,46	86,71	83,71	0	84,31	82,94	1,37	2,987	24	0	
Итого:				3228,4	3100,9	0,01	3119,56	3063,52	56,04	119,519	744	0	
Средние:	88,6	50,18	38,41										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022	59400,16	57689,9	1,77	57764,84	56981,75	783,09	1601,649	17053	0
23/02/2022	62628,6	60790,88	1,78	60884,4	60045,27	839,13	1721,168	17797	0
Итого:	3228,44	3100,98	0,01	3119,56	3063,52	56,04	119,519	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / Е.А. Просяникова /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Л.А. Болтачева /
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x14C5

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,05	51,93	46,12	113,46	109,92	0,04	108,95	108,5	0,45	5,032	24	0	
25.01.2022	94,01	50,31	43,7	114,07	110,76	0,04	109,85	109,44	0,41	4,804	24	0	
26.01.2022	93,1	50,5	42,6	120,04	116,69	0,04	115,69	115,31	0,38	4,935	24	0	
27.01.2022	93,39	52,04	41,35	125,2	121,79	0,03	120,61	120,22	0,39	4,993	24	0	
28.01.2022	93,54	53,61	39,93	132,36	128,85	0,03	127,49	127,12	0,37	5,097	24	0	
29.01.2022	92,99	53,62	39,37	136,25	132,7	0,04	131,32	130,91	0,41	5,177	24	0	
30.01.2022	93,74	55,7	38,04	149,17	145,44	0,03	143,66	143,35	0,31	5,477	24	0	
31.01.2022	90,75	49,53	41,22	116,62	113,52	0,04	112,55	112,23	0,32	4,642	24	0	
01.02.2022	86,97	50,23	36,74	127,83	124,88	0,03	123,7	123,39	0,31	4,548	24	0	
02.02.2022	83,86	47,41	36,45	119,02	116,38	0,04	115,4	115,18	0,22	4,207	24	0	
03.02.2022	82,76	46,71	36,05	119,96	117,36	0,03	116,41	116,17	0,24	4,194	24	0	
04.02.2022	82,62	46,13	36,49	110,56	108,13	0,03	107,28	107,08	0,2	3,916	24	0	
05.02.2022	87,8	50,18	37,62	128,11	125,07	0,03	123,9	123,61	0,29	4,663	24	0	
06.02.2022	88,8	52,08	36,72	140,6	137,31	0,02	135,87	135,58	0,29	4,995	24	0	
07.02.2022	93,19	56,75	36,44	150,21	146,59	0,04	144,74	144,39	0,35	5,285	24	0	
08.02.2022	93,04	53,41	39,63	134,89	131,35	0,04	129,99	129,63	0,36	5,159	24	0	
09.02.2022	93,16	49,44	43,72	112,05	108,82	0,03	107,95	107,58	0,37	4,726	24	0	
10.02.2022	93,44	51,67	41,77	126,1	122,6	0,04	121,45	121,08	0,37	5,078	24	0	
11.02.2022	93,88	54,61	39,27	136,4	132,81	0,04	131,36	130,96	0,4	5,167	24	0	
12.02.2022	93,53	51,22	42,31	118,65	115,32	0,05	114,28	113,9	0,38	4,845	24	0	
13.02.2022	92,11	47,33	44,78	102,95	99,94	0,04	99,25	98,88	0,37	4,449	24	0	
14.02.2022	88,53	47,44	41,09	107,36	104,54	0,04	103,79	103,42	0,37	4,266	24	0	
15.02.2022	88,4	50,14	38,26	127,41	124,28	0,03	123,16	122,82	0,34	4,712	24	0	
16.02.2022	87,44	48,33	39,11	112,14	109,37	0,3	108,48	108,16	0,32	4,244	24	0	
17.02.2022	86,66	44,68	41,98	97,76	95,18	0,09	94,62	94,28	0,34	3,973	24	0	
18.02.2022	87,55	48,02	39,53	109,87	107,12	0,03	106,28	105,95	0,33	4,202	24	0	
19.02.2022	87,7	47,98	39,72	117,36	114,4	0,04	113,5	113,15	0,35	4,511	24	0	
20.02.2022	86,84	50,37	36,47	129,02	126,1	0,04	124,86	124,59	0,27	4,56	24	0	
21.02.2022	83,4	44,91	38,49	102,44	100,03	0,04	99,36	99,06	0,3	3,824	24	0	
22.02.2022	83,13	44,42	38,71	97,68	95,35	0,03	94,76	94,48	0,28	3,668	24	0	
23.02.2022	80,03	43,13	36,9	104,56	102,3	0,04	101,64	101,44	0,2	3,749	24	0	
Итого:				3740,1	3644,9	1,43	3612,15	3601,86	10,29	143,098	744	0	
Средние:	89,49	49,8	39,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022	49534,19	47601,39	13,55	48084,25	47014,53	1069,72	1466,262	16716	0
23/02/2022	53274,29	51246,29	14,98	51696,4	50616,39	1080,01	1609,36	17460	0
Итого:	3740,1	3644,9	1,43	3612,15	3601,86	10,29	143,098	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись **Е.А. Просянникова**
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись **/Л.А. Болтачева/**
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,76	50,7	46,06	48,1	46,18	0	46,22	45,6	0,62	2,129	24	0	
25.01.2022	92,88	49,61	43,27	48,93	46,98	0	47,17	46,43	0,74	2,044	24	0	
26.01.2022	91,98	49,73	42,25	49,86	47,86	0	48,08	47,28	0,8	2,034	24	0	
27.01.2022	92,29	49,81	42,48	50,13	48,12	0	48,31	47,57	0,74	2,053	24	0	
28.01.2022	92,45	50,24	42,21	52,13	50,04	0	50,23	49,47	0,76	2,124	24	0	
29.01.2022	91,83	50,41	41,42	53,11	50,99	0	51,21	50,4	0,81	2,125	24	0	
30.01.2022	92,52	50,13	42,39	53,37	51,24	0	51,45	50,65	0,8	2,183	24	0	
31.01.2022	89,88	49,11	40,77	50,04	48,04	0	48,32	47,5	0,82	1,971	24	0	
01.02.2022	86,12	48,96	37,16	51,41	49,35	0	49,77	48,78	0,99	1,85	24	0	
02.02.2022	83,02	47,6	35,42	52,81	50,7	0	51,23	50,16	1,07	1,814	24	0	
03.02.2022	81,95	47,95	34	53,52	51,38	0	51,96	50,87	1,09	1,765	24	0	
04.02.2022	81,81	47,75	34,06	50,38	48,36	0	48,91	47,88	1,03	1,666	24	0	
05.02.2022	86,74	48,51	38,23	54,21	52,04	0	52,48	51,49	0,99	2,006	24	0	
06.02.2022	87,58	49,67	37,91	54,37	52,19	0	52,6	51,6	1	1,993	24	0	
07.02.2022	92	51,02	40,98	53,69	51,55	0	51,77	50,91	0,86	2,124	24	0	
08.02.2022	91,86	50,69	41,17	54,04	51,88	0	52,14	51,25	0,89	2,147	24	0	
09.02.2022	91,98	50,04	41,94	49,71	47,72	0	47,93	47,15	0,78	2,011	24	0	
10.02.2022	92,32	50,27	42,05	51,32	49,26	0	49,47	48,68	0,79	2,083	24	0	
11.02.2022	92,72	50,64	42,08	52,99	50,88	0	51,07	50,27	0,8	2,15	24	0	
12.02.2022	92,27	49,33	42,94	48,75	46,79	0	46,96	46,24	0,72	2,017	24	0	
13.02.2022	91,08	47,78	43,3	44,52	42,74	0	42,98	42,28	0,7	1,865	24	0	
14.02.2022	87,41	47,77	39,64	49,95	47,96	0	48,34	47,45	0,89	1,917	24	0	
15.02.2022	87,51	49,6	37,91	51,98	49,9	0	50,33	49,33	1	1,91	24	0	
16.02.2022	86,37	47,87	38,5	48,36	46,42	0	46,84	45,88	0,96	1,804	24	0	
17.02.2022	85,54	46,47	39,07	42,53	40,84	0	41,19	40,39	0,8	1,612	24	0	
18.02.2022	86,44	47,53	38,91	47,62	45,71	0	46,11	45,22	0,89	1,793	24	0	
19.02.2022	86,77	47,68	39,09	49,16	47,2	0	47,58	46,7	0,88	1,858	24	0	
20.02.2022	85,68	46,8	38,88	50,49	48,46	0	48,92	47,94	0,98	1,901	24	0	
21.02.2022	82,44	46,59	35,85	46,86	44,99	0	45,47	44,5	0,97	1,631	24	0	
22.02.2022	82,11	46,19	35,92	43,89	42,14	0	42,62	41,67	0,95	1,53	24	0	
23.02.2022	79,22	46,44	32,78	48,89	46,93	0	47,54	46,45	1,09	1,557	24	0	
Итого:				1557,1	1494,8	0	1505,2	1477,99	27,21	59,667	744	0	
Средние:	88,43	48,8	39,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022-24/01/2022	42889,25	48883,26	0,58	41694,09	48272,64	-6578,55	1136,667	20988	0
23/02/2022-24/02/2022	44446,37	50378,1	0,58	43199,29	49750,63	-6551,34	1196,334	21732	0
Итого:	1557,12	1494,84	0	1505,2	1477,99	27,21	59,667	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99Г

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,71	54,77	42,94	54,92	52,09	0	52,75	51,39	1,36	2,27	24	0	
25.01.2022	93,77	52,2	41,57	57,7	54,78	0	55,56	54,12	1,44	2,312	24	0	
26.01.2022	92,88	54,27	38,61	60,34	57,36	0	58,15	56,57	1,58	2,25	24	0	
27.01.2022	93,12	54,62	38,5	61,36	58,32	0	59,13	57,53	1,6	2,282	24	0	
28.01.2022	93,33	56,52	36,81	67,73	64,45	0	65,24	63,49	1,75	2,404	24	0	
29.01.2022	92,74	55,81	36,93	67,48	64,24	0	65,07	63,32	1,75	2,409	24	0	
30.01.2022	93,64	58,77	34,87	76,82	73,22	0	73,98	72,06	1,92	2,583	24	0	
31.01.2022	90,64	51,51	39,13	57,25	54,47	0	55,26	53,78	1,48	2,165	24	0	
01.02.2022	86,76	52,06	34,7	63,07	60,17	0	61,06	59,41	1,65	2,121	24	0	
02.02.2022	83,68	49,42	34,26	57,31	54,64	0,01	55,57	54,03	1,54	1,905	24	0	
03.02.2022	82,6	49,34	33,26	58,61	55,88	0	56,88	55,22	1,66	1,891	24	0	
04.02.2022	82,47	48,76	33,71	55,02	52,44	0	53,4	51,86	1,54	1,802	24	0	
05.02.2022	87,47	52,41	35,06	64,02	61,01	0	61,92	60,24	1,68	2,173	24	0	
06.02.2022	88,48	53,27	35,21	69,85	66,57	0	67,52	65,68	1,84	2,38	24	0	
07.02.2022	93,08	60,58	32,5	79,81	76,2	0	76,9	74,9	2	2,501	24	0	
08.02.2022	92,79	56,13	36,66	64,65	61,59	0	62,31	60,7	1,61	2,289	24	0	
09.02.2022	92,79	51,97	40,82	54,95	52,21	0	52,94	51,55	1,39	2,164	24	0	
10.02.2022	93,17	53,38	39,79	61,13	58,08	0	58,91	57,3	1,61	2,349	24	0	
11.02.2022	93,63	56,43	37,2	67,13	63,89	0	64,65	62,94	1,71	2,407	24	0	
12.02.2022	93,21	54,01	39,2	58,9	55,98	0	56,73	55,22	1,51	2,228	24	0	
13.02.2022	91,78	48,62	43,16	50,71	48,1	0	48,91	47,57	1,34	2,112	24	0	
14.02.2022	88,18	49,78	38,4	54,67	51,94	0	52,83	51,35	1,48	2,029	24	0	
15.02.2022	88,27	53,28	34,99	62,97	59,98	0	60,9	59,21	1,69	2,131	24	0	
16.02.2022	87,2	51,47	35,73	54,93	52,28	0	53,13	51,62	1,51	1,899	24	0	
17.02.2022	86,28	46,49	39,79	45,32	43,05	0	43,88	42,62	1,26	1,749	24	0	
18.02.2022	87,25	50,62	36,63	53,49	50,87	0	51,75	50,26	1,49	1,896	24	0	
19.02.2022	87,48	49,88	37,6	55,17	52,39	0	53,38	51,79	1,59	2,011	24	0	
20.02.2022	86,75	52,82	33,93	62,5	59,52	0	60,49	58,75	1,74	2,055	24	0	
21.02.2022	83,15	47,34	35,81	49,45	46,97	0	47,98	46,48	1,5	1,72	24	0	
22.02.2022	82,83	46,8	36,03	46,62	44,19	0	45,22	43,72	1,5	1,628	24	0	
23.02.2022	79,99	46,03	33,96	51,37	48,75	0	49,96	48,27	1,69	1,697	24	0	
Итого:				1845,2	1755,6	0,01	1782,36	1732,95	49,41	65,812	744	0	
Средние:	89,26	52,23	37,02										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г.	43703,08	41981,96	3,83	42471,27	41437,38	1033,89	1164,276	20989	0
23/02/22г.	45548,33	43737,59	3,84	44253,63	43170,33	1083,3	1230,088	21733	0
Итого:	1845,25	1755,63	0,01	1782,36	1732,95	49,41	65,812	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,07	56,32	40,75	57,86	55,89	0	55,58	55,08	0,5	2,267	24	0	
25.01.2022	93,09	54,52	38,57	57,34	55,52	0	55,26	54,76	0,5	2,134	24	0	
26.01.2022	92,21	55,9	36,31	61,37	59,48	0,01	59,17	58,63	0,54	2,15	24	0	
27.01.2022	92,49	57,47	35,02	64,84	62,88	0	62,51	61,93	0,58	2,195	24	0	
28.01.2022	92,69	59,8	32,89	69,83	67,76	0	67,32	66,65	0,67	2,217	24	0	
29.01.2022	92,11	59,72	32,39	72,18	70,06	0	69,6	68,94	0,66	2,258	24	0	
30.01.2022	93,01	62,82	30,19	82	79,63	0	79,03	78,19	0,84	2,391	24	0	
31.01.2022	90,15	54,85	35,3	60,54	58,79	0,01	58,46	57,96	0,5	2,066	24	0	
01.02.2022	86,22	54,48	31,74	64,79	63,07	0	62,7	62,21	0,49	1,994	24	0	
02.02.2022	83,11	52,47	30,64	60,92	59,41	0,01	59,08	58,63	0,45	1,812	24	0	
03.02.2022	82,02	51,75	30,27	62,17	60,64	0	60,33	59,88	0,45	1,827	24	0	
04.02.2022	81,88	51,57	30,31	57,8	56,41	0	56,11	55,68	0,43	1,701	24	0	
05.02.2022	86,75	55,5	31,25	68,31	66,46	0	66,12	65,51	0,61	2,066	24	0	
06.02.2022	87,83	57,91	29,92	75,73	73,66	0	73,22	72,54	0,68	2,192	24	0	
07.02.2022	92,46	63,77	28,69	88,36	85,76	0	85,19	84,15	1,04	2,448	24	0	
08.02.2022	92,14	59,3	32,84	71,56	69,31	0,01	69,01	68,18	0,83	2,269	24	0	
09.02.2022	92,17	55,16	37,01	58,17	56,28	0	56,1	55,48	0,62	2,078	24	0	
10.02.2022	92,54	57,08	35,46	64,98	62,88	0	62,64	61,95	0,69	2,224	24	0	
11.02.2022	92,99	60,89	32,1	72,56	70,27	0	69,92	69,08	0,84	2,246	24	0	
12.02.2022	92,56	57,66	34,9	64,66	62,59	0,01	62,35	61,63	0,72	2,182	24	0	
13.02.2022	91,38	52,03	39,35	51,14	49,46	0	49,35	48,85	0,5	1,947	24	0	
14.02.2022	87,48	52,43	35,05	56,72	55,01	0	54,87	54,28	0,59	1,924	24	0	
15.02.2022	87,65	55,38	32,27	66,62	64,61	0,01	64,47	63,67	0,8	2,084	24	0	
16.02.2022	86,57	53,69	32,88	59,28	57,53	0	57,39	56,76	0,63	1,891	24	0	
17.02.2022	85,71	49,78	35,93	48,43	46,97	0,01	46,91	46,4	0,51	1,688	24	0	
18.02.2022	86,61	53,65	32,96	56,52	54,83	0	54,71	54,11	0,6	1,804	24	0	
19.02.2022	86,84	53,58	33,26	58,17	56,4	0	56,33	55,64	0,69	1,876	24	0	
20.02.2022	86,25	56,26	29,99	68,01	66,04	0	65,86	65,06	0,8	1,975	24	0	
21.02.2022	82,52	50,06	32,46	52,16	50,63	0,01	50,63	50,02	0,61	1,641	24	0	
22.02.2022	82,2	49,24	32,96	49,22	47,74	0	47,77	47,19	0,58	1,574	24	0	
23.02.2022	79,34	48,74	30,6	52,02	50,48	0	50,59	49,92	0,67	1,548	24	0	
Итого:				1954,2	1896,4	0,08	1888,58	1868,96	19,62	62,669	744	0	
Средние:	88,64	55,28	33,36										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22-24/01/22	40743,66	38991,39	3,34	39611,21	38487,1	1124,11	1065,304	20943	0
23/02/22-24/02/22	42697,92	40887,84	3,42	41499,79	40356,06	1143,73	1127,973	21687	0
Итого:	1954,26	1896,45	0,08	1888,58	1868,96	19,62	62,669	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,61	51,21	46,4	209,46	199,51	0	201,14	197,06	4,08	9,345	24	0	
25.01.2022	93,54	49,85	43,69	206,76	197,43	0,01	199,16	195,17	3,99	8,708	24	0	
26.01.2022	92,68	49,34	43,34	209,14	199,79	0	201,55	197,52	4,03	8,742	24	0	
27.01.2022	93,05	51,47	41,58	230,72	220,52	0,01	222,31	217,81	4,5	9,255	24	0	
28.01.2022	93,18	51,45	41,73	227,6	217,52	0	219,29	214,86	4,43	9,159	24	0	
29.01.2022	92,54	52,1	40,44	241,12	230,6	0	232,43	227,69	4,74	9,409	24	0	
30.01.2022	93,32	53,52	39,8	262,02	250,54	0	252,43	247,23	5,2	10,06	24	0	
31.01.2022	90,67	51,02	39,65	228,55	218,81	0,01	220,6	216,16	4,44	8,754	24	0	
01.02.2022	86,73	49,18	37,55	227,27	218,03	0,01	219,93	215,55	4,38	8,262	24	0	
02.02.2022	83,59	47,95	35,64	227,78	219,1	0,01	220,89	216,73	4,16	7,872	24	0	
03.02.2022	82,47	47,28	35,19	224,19	215,63	0	217,6	213,36	4,24	7,657	24	0	
04.02.2022	82,34	46,22	36,12	209,43	201,36	0,01	203,26	199,35	3,91	7,339	24	0	
05.02.2022	87,2	48,04	39,16	218,19	209,2	0	211,11	206,95	4,16	8,268	24	0	
06.02.2022	88,14	49,13	39,01	232,96	223,19	0,01	225,25	220,67	4,58	8,793	24	0	
07.02.2022	92,75	53,49	39,26	255,3	244,35	0	246,07	241,11	4,96	9,674	24	0	
08.02.2022	92,56	52,65	39,91	243,39	232,86	0	234,61	229,84	4,77	9,373	24	0	
09.02.2022	92,66	50,29	42,37	219,24	209,51	0	211,29	207,03	4,26	8,96	24	0	
10.02.2022	93,02	50,45	42,57	214,53	204,96	0,01	206,72	202,52	4,2	8,807	24	0	
11.02.2022	93,44	52,92	40,52	240,91	230,33	0	232,07	227,33	4,74	9,413	24	0	
12.02.2022	93	51,33	41,67	224,86	214,89	0	216,67	212,27	4,4	9,041	24	0	
13.02.2022	91,96	47,35	44,61	193,73	184,99	0,01	186,83	183,06	3,77	8,339	24	0	
14.02.2022	87,98	47,84	40,14	206,26	197,61	0,01	199,43	195,5	3,93	8,007	24	0	
15.02.2022	88,07	48,86	39,21	215,63	206,64	0	208,51	204,33	4,18	8,179	24	0	
16.02.2022	86,99	48,54	38,45	215,64	206,8	0,01	208,64	204,52	4,12	8,027	24	0	
17.02.2022	86,22	45,26	40,96	179,28	171,85	0,01	173,56	170,2	3,36	7,11	24	0	
18.02.2022	87,07	45,58	41,49	180,52	172,95	0	174,66	171,27	3,39	7,249	24	0	
19.02.2022	87,29	46,79	40,5	194,42	186,33	0	188,08	184,42	3,66	7,618	24	0	
20.02.2022	86,48	48,39	38,09	226,33	217,1	0,01	219,08	214,71	4,37	8,348	24	0	
21.02.2022	83	45,52	37,48	195,79	188,12	0	189,96	186,31	3,65	7,119	24	0	
22.02.2022	82,64	43,94	38,7	173,66	166,82	0,01	168,53	165,31	3,22	6,521	24	0	
23.02.2022	79,76	43,33	36,43	190,55	183,22	0	185,25	181,61	3,64	6,744	24	0	
Итого:				6725,2	6440,5	0,14	6496,91	6367,45	129,46	260,152	744	0	
Средние:	89,09	49,04	40,05										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г.	23217,4	22298,85	1,64	22482,17	22066,14	416,03	865,961	3085	0
23/02/22г.	29942,63	28739,41	1,78	28979,08	28433,59	545,49	1126,113	3829	0
Итого:	6725,23	6440,56	0,14	6496,91	6367,45	129,46	260,152	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. _____

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ8DE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,7	56,4	40,3	138,27	133,24	0	132,88	131,28	1,6	5,366	24	0	
25.01.2022	92,71	54,51	38,2	131,28	128,77	0	126,5	127	-0,5	4,835	24	0	
26.01.2022	91,81	53,8	38,01	131,77	130,95	0	127,06	129,19	-2,13	4,835	24	0	
27.01.2022	92,2	55,27	36,93	140,13	139,35	0	135,12	137,38	-2,26	4,997	24	0	
28.01.2022	92,33	55,73	36,6	143,44	142,68	0	138,28	140,64	-2,36	5,067	24	0	
29.01.2022	91,69	56,24	35,45	149,7	149,05	0	144,36	146,89	-2,53	5,125	24	0	
30.01.2022	92,51	57,3	35,21	159,99	159,34	0	154,2	156,92	-2,72	5,439	24	0	
31.01.2022	89,88	54,72	35,16	143,24	142,69	0	138,32	140,69	-2,37	4,869	24	0	
01.02.2022	85,98	53,34	32,64	143,25	143,05	0	138,72	141,15	-2,43	4,529	24	0	
02.02.2022	82,83	51,98	30,85	145,25	145,31	0	140,96	143,48	-2,52	4,349	24	0	
03.02.2022	81,74	50,7	31,04	136,22	136,25	0	132,27	134,57	-2,3	4,107	24	0	
04.02.2022	81,58	49,82	31,76	130,55	130,5	0	126,76	129	-2,24	4,024	24	0	
05.02.2022	86,34	51,46	34,88	134,53	134,1	0	130,24	132,44	-2,2	4,542	24	0	
06.02.2022	87,31	51,69	35,62	140,23	139,68	0	135,66	137,93	-2,27	4,836	24	0	
07.02.2022	91,94	56,8	35,14	157,71	157,07	0	152,07	154,77	-2,7	5,349	24	0	
08.02.2022	91,71	56,12	35,59	151,73	151,07	0	146,34	148,9	-2,56	5,214	24	0	
09.02.2022	91,81	54,62	37,19	136,03	135,28	0	131,19	133,4	-2,21	4,884	24	0	
10.02.2022	92,12	54,41	37,71	133,1	132,29	0	128,33	130,47	-2,14	4,844	24	0	
11.02.2022	92,55	55,92	36,63	144,54	143,78	0	139,31	141,69	-2,38	5,109	24	0	
12.02.2022	92,14	55,41	36,73	143,12	142,36	0	138	140,34	-2,34	5,077	24	0	
13.02.2022	91,14	51,87	39,27	121,99	121,12	0	117,68	119,63	-1,95	4,625	24	0	
14.02.2022	87,12	51,37	35,75	127	126,49	0	122,89	124,93	-2,04	4,399	24	0	
15.02.2022	87,23	52,93	34,3	135,8	135,36	0	131,39	133,57	-2,18	4,51	24	0	
16.02.2022	86,21	52,57	33,64	136,53	136,17	0	132,18	134,41	-2,23	4,451	24	0	
17.02.2022	85,4	49,67	35,73	115,48	115,01	0	111,86	113,68	-1,82	3,998	24	0	
18.02.2022	86,22	51,06	35,16	120,57	120,09	0	116,76	118,63	-1,87	4,107	24	0	
19.02.2022	86,42	51,18	35,24	125,31	124,83	0	121,3	123,29	-1,99	4,276	24	0	
20.02.2022	85,66	51,57	34,09	139,86	139,52	0	135,44	137,78	-2,34	4,617	24	0	
21.02.2022	82,19	49,58	32,61	121,32	121,3	0	117,76	119,9	-2,14	3,839	24	0	
22.02.2022	81,82	48,5	33,32	110,88	110,79	0	107,69	109,57	-1,88	3,589	24	0	
23.02.2022	78,96	46,95	32,01	112,91	113,02	0	109,83	111,84	-2,01	3,514	24	0	
Итого:				4201,7	4180,5	0	4061,35	4125,36	-64,01	143,322	744	0	
Средние:	88,26	53,01	35,25										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22-24	34443,72	31089,44	0	33554,89	30693,84	2861,05	800,568	7618	1
23/02/22-24	38645,45	35269,95	0	37616,24	34819,2	2797,04	943,89	8362	1
Итого:	4201,73	4180,51	0	4061,35	4125,36	-64,01	143,322	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснополяский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,36	51,74	45,62	69,75	66,06	0	67	65,25	1,75	3,06	24	0	
25.01.2022	93,38	49,99	43,39	69,7	66,14	0	67,17	65,34	1,83	2,913	24	0	
26.01.2022	92,46	51,65	40,81	74,55	70,84	0,01	71,87	69,96	1,91	2,938	24	0	
27.01.2022	92,75	54,35	38,4	82,03	78,04	0	79,07	76,96	2,11	3,04	24	0	
28.01.2022	92,94	55,26	37,68	83,69	79,64	0	80,65	78,53	2,12	3,044	24	0	
29.01.2022	92,35	55,48	36,87	87,08	82,92	0,01	83,96	81,73	2,23	3,098	24	0	
30.01.2022	93,22	58,04	35,18	101,08	96,34	0	97,4	94,83	2,57	3,431	24	0	
31.01.2022	90,37	51,3	39,07	75,89	72,25	0,05	73,26	71,36	1,9	2,867	24	0	
01.02.2022	86,44	51,35	35,09	81,35	77,67	0,03	78,75	76,71	2,04	2,765	24	0	
02.02.2022	83,35	48,41	34,94	77,26	73,79	0	74,96	72,97	1,99	2,619	24	0	
03.02.2022	82,27	47,99	34,28	77,46	74,02	0	75,18	73,25	1,93	2,578	24	0	
04.02.2022	82,12	47,16	34,96	74,3	70,97	0	72,11	70,22	1,89	2,522	24	0	
05.02.2022	87,07	51,83	35,24	84,07	80,23	0	81,34	79,21	2,13	2,866	24	0	
06.02.2022	88,12	51,54	36,58	88,09	83,98	0	85,16	82,94	2,22	3,117	24	0	
07.02.2022	92,63	58,61	34,02	102,72	98,01	0	99	96,48	2,52	3,375	24	0	
08.02.2022	92,42	54,4	38,02	83,92	79,9	0	80,91	78,81	2,1	3,084	24	0	
09.02.2022	92,5	51,18	41,32	73,79	70,13	0,01	71,15	69,27	1,88	2,943	24	0	
10.02.2022	92,8	52,52	40,28	78,79	74,89	0,1	75,91	73,9	2,01	3,063	24	0	
11.02.2022	93,26	55,64	37,62	89,89	85,55	0	86,63	84,35	2,28	3,266	24	0	
12.02.2022	92,9	52,62	40,28	76,55	72,76	0	73,77	71,79	1,98	2,977	24	0	
13.02.2022	91,58	47,3	44,28	65,95	62,61	0	63,59	61,95	1,64	2,818	24	0	
14.02.2022	87,85	49,25	38,6	73,09	69,6	0	70,68	68,8	1,88	2,73	24	0	
15.02.2022	87,93	51,4	36,53	80,44	76,66	0	77,78	75,7	2,08	2,844	24	0	
16.02.2022	86,86	49,57	37,29	72,88	69,48	0	70,5	68,7	1,8	2,629	24	0	
17.02.2022	86,05	44,82	41,23	59,64	56,77	0,01	57,76	56,26	1,5	2,381	24	0	
18.02.2022	86,9	47,81	39,09	66,17	63,02	0	64,05	62,36	1,69	2,504	24	0	
19.02.2022	87,15	49,01	38,14	71,38	67,98	0	69,04	67,22	1,82	2,634	24	0	
20.02.2022	86,31	50,83	35,48	82,18	78,38	0	79,56	77,41	2,15	2,827	24	0	
21.02.2022	82,84	46,39	36,45	65,88	62,84	0,01	63,93	62,21	1,72	2,329	24	0	
22.02.2022	82,53	44,5	38,03	59,84	57,04	0	58,09	56,48	1,61	2,208	24	0	
23.02.2022	79,61	44,05	35,56	66,92	63,83	0	65,08	63,26	1,82	2,317	24	0	
Итого:				2396,3	2282,3	0,23	2315,31	2254,21	61,1	87,787	744	0	
Средние:	88,91	50,83	38,07										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г.	40351,88	39140,83	21,49	39220,27	38671,55	548,72	1144,896	16715	0
23/02/22г.	42748,21	41423,17	21,72	41535,58	40925,76	609,82	1232,683	17459	0
Итого:	2396,33	2282,34	0,23	2315,31	2254,21	61,1	87,787	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Tнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Вейделя 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,67	55,6	42,07	111,88	126,82	0,06	107,43	125,02	-17,59	4,496	24	0	
25.01.2022	93,76	53,59	40,17	103,39	121,97	0,08	99,55	120,35	-20,8	4	24	0	
26.01.2022	92,69	53,56	39,13	109,78	126,34	0,04	105,81	124,66	-18,85	4,116	24	0	
27.01.2022	92,85	55,49	37,36	131,12	138,99	0,05	126,34	137,01	-10,67	4,694	24	0	
28.01.2022	93,13	56,45	36,68	136,33	142,04	0,04	131,35	139,96	-8,61	4,809	24	0	
29.01.2022	92,51	57,22	35,29	151,98	151,2	0,01	146,49	148,93	-2,44	5,161	24	0	
30.01.2022	93,39	58,92	34,47	175,9	165,66	0,04	169,43	163,01	6,42	5,831	24	0	
31.01.2022	91,07	54,37	36,7	123,48	135,07	0,09	119,17	133,2	-14,03	4,335	24	0	
01.02.2022	86,69	53,25	33,44	132,11	140,18	0,05	127,86	138,31	-10,45	4,248	24	0	
02.02.2022	83,5	51,33	32,17	127,81	137,98	0,05	123,96	136,27	-12,31	3,968	24	0	
03.02.2022	82,46	50,8	31,66	127,71	137,96	0,09	123,97	136,29	-12,32	3,928	24	0	
04.02.2022	82,27	49,2	33,07	107,81	127,3	0,08	104,63	125,89	-21,26	3,459	24	0	
05.02.2022	86,83	52,52	34,31	127,06	137,48	0,04	122,97	135,73	-12,76	4,191	24	0	
06.02.2022	88,05	53,41	34,64	141,23	145,42	0,02	136,56	143,53	-6,97	4,738	24	0	
07.02.2022	92,83	58,5	34,33	168,29	161,25	0,01	162,16	158,72	3,44	5,565	24	0	
08.02.2022	92,57	56,23	36,34	140,86	145,42	0,05	135,79	143,31	-7,52	4,914	24	0	
09.02.2022	92,69	53,66	39,03	104,45	125,14	0,07	100,69	123,45	-22,76	3,905	24	0	
10.02.2022	92,99	54,19	38,8	114,37	130,51	0,07	110,21	128,75	-18,54	4,275	24	0	
11.02.2022	93,41	57,92	35,49	153,29	152,54	0,02	147,65	150,18	-2,53	5,234	24	0	
12.02.2022	92,97	54,42	38,55	118,35	133,63	0,06	114,01	131,78	-17,77	4,299	24	0	
13.02.2022	92,11	50,4	41,71	81,62	113,23	0,08	78,71	111,85	-33,14	3,25	24	0	
14.02.2022	87,8	50,96	36,84	96,63	122,14	0,05	93,43	120,68	-27,25	3,438	24	0	
15.02.2022	88,01	52,03	35,98	117,55	133,27	0,06	113,67	131,61	-17,94	4,092	24	0	
16.02.2022	87,1	52,77	34,33	117,4	133,56	0,07	113,6	131,84	-18,24	3,828	24	0	
17.02.2022	86,22	48,3	37,92	68,79	108,21	0,09	66,6	107,05	-40,45	2,512	24	0	
18.02.2022	86,83	49,15	37,68	77,66	112,56	0,05	75,17	111,28	-36,11	2,791	24	0	
19.02.2022	87,29	50,56	36,73	91,91	120,43	0,05	88,91	119,02	-30,11	3,227	24	0	
20.02.2022	86,7	52,28	34,42	126,5	139	0,04	122,44	137,21	-14,77	4,091	24	0	
21.02.2022	82,91	48,88	34,03	63,74	117,21	0,08	61,84	115,89	-54,05	1,971	24	0	
22.02.2022	82,76	47,77	34,99	56,83	107,53	0,08	55,15	106,41	-51,26	1,945	24	0	
23.02.2022	79,8	47,41	32,39	85,2	118,9	0,08	82,82	117,65	-34,83	2,681	24	0	
Итого:				3591	4108,9	1,75	3468,37	4054,84	-586,47	123,992	744	0	
Средние:	89,09	52,94	36,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г.	44268,15	44549,57	7,38	43041,84	43931,19	-889,35	1046,664	9062	0
23/02/22г.	47859,18	48658,51	9,13	46510,21	47986,03	-1475,82	1170,656	9806	0
Итого:	3591,03	4108,94	1,75	3468,37	4054,84	-586,47	123,992	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Вейделя 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,82	51,35	46,47	137,59	133,14	0,01	132,12	131,49	0,63	6,15	24	0	
25.01.2022	93,87	48,26	45,61	131,72	127,68	0,01	126,85	126,28	0,57	5,789	24	0	
26.01.2022	92,87	49,59	43,28	141,5	137,31	0,02	136,34	135,73	0,61	5,907	24	0	
27.01.2022	93,11	50,89	42,22	150,99	146,61	0,01	145,46	144,83	0,63	6,149	24	0	
28.01.2022	93,35	52,2	41,15	158,97	154,39	0,01	153,12	152,43	0,69	6,308	24	0	
29.01.2022	92,69	52,28	40,41	162,39	157,8	0	156,52	155,79	0,73	6,33	24	0	
30.01.2022	93,62	55,47	38,15	185,33	180,27	0,02	178,49	177,67	0,82	6,822	24	0	
31.01.2022	91,01	48,92	42,09	137,22	133,34	0,01	132,4	131,86	0,54	5,58	24	0	
01.02.2022	86,94	48,76	38,18	149,62	145,8	0,02	144,77	144,2	0,57	5,529	24	0	
02.02.2022	83,67	46,17	37,5	137,2	133,84	0,01	133,07	132,51	0,56	4,989	24	0	
03.02.2022	82,65	45,53	37,12	140,99	137,6	0	136,79	136,3	0,49	5,079	24	0	
04.02.2022	82,49	44,86	37,63	128,63	125,53	0,01	124,87	124,31	0,56	4,698	24	0	
05.02.2022	87,22	49,09	38,13	151,69	147,83	0	146,78	146,19	0,59	5,6	24	0	
06.02.2022	88,3	50,88	37,42	166,29	162,04	0,01	160,76	160,09	0,67	6,018	24	0	
07.02.2022	93,07	56,05	37,02	188,11	183,11	0,01	181,29	180,44	0,85	6,721	24	0	
08.02.2022	92,74	52,5	40,24	159,81	155,35	0,01	154,04	153,34	0,7	6,206	24	0	
09.02.2022	92,8	49,32	43,48	135,32	131,35	0,01	130,41	129,86	0,55	5,674	24	0	
10.02.2022	93,21	50,69	42,52	146,54	142,27	0,01	141,17	140,55	0,62	6,011	24	0	
11.02.2022	93,62	53,43	40,19	166,6	161,87	0,01	160,44	159,72	0,72	6,458	24	0	
12.02.2022	93,14	50,38	42,76	140,67	136,57	0,02	135,54	134,94	0,6	5,801	24	0	
13.02.2022	92,29	46,08	46,21	118,07	114,48	0,01	113,83	113,31	0,52	5,265	24	0	
14.02.2022	88,02	46,43	41,59	129,54	126,01	0,01	125,27	124,73	0,54	5,21	24	0	
15.02.2022	88,32	48,73	39,59	145,31	141,46	0,01	140,48	139,9	0,58	5,563	24	0	
16.02.2022	87,2	47,91	39,29	134,49	131	0,01	130,13	129,56	0,57	5,115	24	0	
17.02.2022	86,3	43,28	43,02	109,37	106,39	0,01	105,9	105,44	0,46	4,555	24	0	
18.02.2022	87,14	45,79	41,35	124,88	121,55	0,02	120,85	120,34	0,51	4,997	24	0	
19.02.2022	87,43	47,02	40,41	132,43	128,95	0,02	128,13	127,59	0,54	5,179	24	0	
20.02.2022	86,79	48,77	38,02	147,34	143,64	0,02	142,59	142,03	0,56	5,428	24	0	
21.02.2022	83,06	43,88	39,18	116,04	113,18	0,39	112,56	112,17	0,39	4,409	24	0	
22.02.2022	82,72	42,92	39,8	111,46	108,69	0,01	108,15	107,76	0,39	4,299	24	0	
23.02.2022	79,97	42,46	37,51	116,59	113,84	0,01	113,33	112,82	0,51	4,248	24	0	
Итого:				4402,7	4282,8	0,73	4252,45	4234,18	18,27	172,087	744	0	
Средние:	89,27	48,7	40,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022-23/02/2022	32367,58	31936,79	18,41	31513,59	31572,9	-59,31	874,619	7307	0
Итого:	4402,7	4282,89	0,73	4252,45	4234,18	18,27	172,087	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,23	54,91	42,32	107,81	104,19	0	103,56	102,72	0,84	4,389	24	0	
25.01.2022	93,29	52,56	40,73	105,93	102,54	0	102,04	101,19	0,85	4,16	24	0	
26.01.2022	92,35	53,82	38,53	112,92	109,43	0	108,87	107,95	0,92	4,202	24	0	
27.01.2022	92,6	54,53	38,07	117,11	113,54	0	112,89	112	0,89	4,304	24	0	
28.01.2022	92,87	56,31	36,56	124,94	121,24	0	120,41	119,47	0,94	4,409	24	0	
29.01.2022	92,2	55,03	37,17	126,25	122,48	0	121,7	120,76	0,94	4,532	24	0	
30.01.2022	93,16	57,48	35,68	139,47	135,44	0	134,39	133,38	1,01	4,801	24	0	
31.01.2022	90,53	53,26	37,27	110,31	107,09	0	106,49	105,67	0,82	3,971	24	0	
01.02.2022	86,54	52,51	34,03	119,97	116,71	0,01	116,12	115,21	0,91	3,954	24	0	
02.02.2022	83,19	49,83	33,36	111,92	108,95	0	108,58	107,71	0,87	3,622	24	0	
03.02.2022	82,2	48,73	33,47	110,54	107,6	0	107,32	106,42	0,9	3,593	24	0	
04.02.2022	81,95	47,7	34,25	101,97	99,22	0	98,99	98,18	0,81	3,391	24	0	
05.02.2022	86,57	50,78	35,79	112,54	109,38	0	108,93	108,07	0,86	3,902	24	0	
06.02.2022	87,74	52,13	35,61	124,51	121,01	0	120,41	119,48	0,93	4,29	24	0	
07.02.2022	92,6	57,89	34,71	138,01	134,11	0	133,04	132,02	1,02	4,626	24	0	
08.02.2022	92,19	55,58	36,61	123,86	120,21	0	119,43	118,49	0,94	4,376	24	0	
09.02.2022	92,2	52,85	39,35	107,24	103,9	0	103,36	102,58	0,78	4,073	24	0	
10.02.2022	92,66	53,44	39,22	112,75	109,21	0	108,66	107,74	0,92	4,267	24	0	
11.02.2022	93,06	56,01	37,05	123,4	119,66	0	118,91	117,94	0,97	4,408	24	0	
12.02.2022	92,57	53,76	38,81	112,71	109,16	0	108,65	107,69	0,96	4,222	24	0	
13.02.2022	91,74	49,32	42,42	95,43	92,28	0	92,04	91,2	0,84	3,909	24	0	
14.02.2022	87,39	49,56	37,83	100,81	97,78	0	97,53	96,64	0,89	3,69	24	0	
15.02.2022	87,81	51,61	36,2	114,5	111,15	0	110,71	109,77	0,94	4,009	24	0	
16.02.2022	86,67	50,37	36,3	105,51	102,41	0	102,11	101,18	0,93	3,709	24	0	
17.02.2022	85,7	46,7	39	89,49	86,76	0	86,66	85,85	0,81	3,382	24	0	
18.02.2022	86,66	50,01	36,65	103,49	100,42	0	100,16	99,24	0,92	3,669	24	0	
19.02.2022	86,93	49,98	36,95	106,28	103,11	0	102,83	101,87	0,96	3,803	24	0	
20.02.2022	86,33	50,87	35,46	116,27	112,88	0	112,54	111,51	1,03	3,994	24	0	
21.02.2022	82,52	47,55	34,97	95,27	92,54	0	92,43	91,58	0,85	3,229	24	0	
22.02.2022	82,14	46,36	35,78	89,33	86,71	0	86,73	85,85	0,88	3,104	24	0	
23.02.2022	79,53	45,7	33,83	97,16	94,45	0,01	94,45	93,55	0,9	3,194	24	0	
Итого:				3457,7	3355,5	0,02	3340,94	3312,91	28,03	123,184	744	0	
Средние:	88,74	51,84	36,9										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022:	28158,22	27628,15	0,22	27419,51	27290,19	129,32	701,375	7813	0
23/02/2022:	31615,92	30983,71	0,24	30760,45	30603,1	157,35	824,559	8557	0
Итого:	3457,7	3355,56	0,02	3340,94	3312,91	28,03	123,184	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,28	55,39	41,89	110,73	106,78	0	106,36	105,25	1,11	4,465	24	0	
25.01.2022	93,38	53,13	40,25	110	106,27	0	105,98	104,9	1,08	4,271	24	0	
26.01.2022	92,41	53,77	38,64	116,94	113,12	0	112,72	111,6	1,12	4,36	24	0	
27.01.2022	92,66	54,98	37,68	120,39	116,5	0	116,03	114,86	1,17	4,377	24	0	
28.01.2022	92,94	56,89	36,05	130,6	126,46	0	125,84	124,56	1,28	4,544	24	0	
29.01.2022	92,27	56,3	35,97	130,76	126,63	0	126,08	124,8	1,28	4,541	24	0	
30.01.2022	93,22	57,72	35,5	144,54	140	0	139,26	137,85	1,41	4,953	24	0	
31.01.2022	90,52	52,69	37,83	115,27	111,5	0,01	111,27	110,05	1,22	4,214	24	0	
01.02.2022	86,6	52,76	33,84	124,53	120,82	0	120,54	119,25	1,29	4,083	24	0	
02.02.2022	83,27	50,04	33,23	116,81	113,45	0	113,31	112,11	1,2	3,763	24	0	
03.02.2022	82,25	48,77	33,48	113,53	110,27	0	110,19	109,03	1,16	3,69	24	0	
04.02.2022	82,02	48,01	34,01	104,99	101,98	0	101,93	100,9	1,03	3,465	24	0	
05.02.2022	86,7	50,54	36,16	117,19	113,62	0	113,44	112,27	1,17	4,103	24	0	
06.02.2022	87,86	52,46	35,4	131,61	127,65	0	127,26	126,03	1,23	4,506	24	0	
07.02.2022	92,66	58,41	34,25	145,33	140,9	0	140,06	138,7	1,36	4,804	24	0	
08.02.2022	92,31	55,75	36,56	132,09	127,89	0	127,34	126,04	1,3	4,66	24	0	
09.02.2022	92,3	52,46	39,84	112,67	108,86	0,01	108,6	107,45	1,15	4,332	24	0	
10.02.2022	92,71	54,12	38,59	118,47	114,55	0	114,18	112,99	1,19	4,413	24	0	
11.02.2022	93,15	56,33	36,82	131,12	126,86	0	126,32	124,99	1,33	4,659	24	0	
12.02.2022	92,67	54,67	38	120,38	116,37	0	116,02	114,73	1,29	4,416	24	0	
13.02.2022	91,75	49,68	42,07	99,42	95,92	0	95,89	94,79	1,1	4,038	24	0	
14.02.2022	87,5	49,31	38,19	106,13	102,75	0	102,66	101,6	1,06	3,922	24	0	
15.02.2022	87,88	52,73	35,15	119,94	116,25	0	116	114,75	1,25	4,075	24	0	
16.02.2022	86,73	50,7	36,03	109,04	105,69	0	105,51	104,39	1,12	3,802	24	0	
17.02.2022	85,76	47,14	38,62	92,57	89,63	0,01	89,65	88,69	0,96	3,462	24	0	
18.02.2022	86,7	50,09	36,61	107,63	104,29	0	104,18	103,05	1,13	3,816	24	0	
19.02.2022	86,97	50,37	36,6	110,61	107,14	0	107,02	105,87	1,15	3,921	24	0	
20.02.2022	86,37	51,39	34,98	121,3	117,56	0	117,39	116,09	1,3	4,112	24	0	
21.02.2022	82,59	47,33	35,26	99,36	96,36	0	96,43	95,35	1,08	3,401	24	0	
22.02.2022	82,2	46,84	35,36	92,85	90,03	0	90,15	89,07	1,08	3,186	24	0	
23.02.2022	79,56	45,29	34,27	96,23	93,45	0	93,57	92,55	1,02	3,206	24	0	
Итого:				3603	3489,5	0,03	3481,18	3444,56	36,62	127,56	744	0	
Средние:	88,81	52,13	36,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г.	25023,36	24329,63	0,21	24349,08	24051,42	297,66	697,192	7814	0
23/02/22г.	28626,39	27819,18	0,24	27830,26	27495,98	334,28	824,752	8558	0
Итого:	3603,03	3489,55	0,03	3481,18	3444,56	36,62	127,56	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,12	57,16	38,96	82,26	79,21	0	79,1	78,03	1,07	3,09	24	0	
25.01.2022	92,25	54,76	37,49	81,44	78,57	0	78,54	77,49	1,05	2,946	24	0	
26.01.2022	91,36	56,22	35,14	87,05	84,06	0	83,99	82,82	1,17	2,955	24	0	
27.01.2022	91,67	57,17	34,5	92,33	89,16	0	89,01	87,81	1,2	3,075	24	0	
28.01.2022	91,89	58,94	32,95	97,87	94,55	0	94,37	93,05	1,32	3,114	24	0	
29.01.2022	91,34	58,73	32,61	99,83	96,47	0	96,33	94,94	1,39	3,145	24	0	
30.01.2022	92,27	60,92	31,35	111,23	107,49	0	107,25	105,65	1,6	3,37	24	0	
31.01.2022	89,3	54,24	35,06	80,47	77,81	0	77,76	76,74	1,02	2,728	24	0	
01.02.2022	85,52	54,26	31,26	92,11	89,23	0	89,23	87,98	1,25	2,793	24	0	
02.02.2022	82,34	50,93	31,41	84,62	82,05	0	82,12	81,09	1,03	2,58	24	0	
03.02.2022	81,31	50,03	31,28	83,69	81,17	0	81,28	80,21	1,07	2,543	24	0	
04.02.2022	81,09	49,2	31,89	77,88	75,57	0	75,66	74,68	0,98	2,41	24	0	
05.02.2022	85,96	54,5	31,46	91,6	88,7	0	88,7	87,48	1,22	2,795	24	0	
06.02.2022	87,1	56,21	30,89	100,81	97,55	0	97,57	96,13	1,44	3,016	24	0	
07.02.2022	91,7	61,91	29,79	113,1	109,42	0	109,1	107,52	1,58	3,254	24	0	
08.02.2022	91,33	58,13	33,2	95,48	92,27	0	92,11	90,85	1,26	3,06	24	0	
09.02.2022	91,27	54,09	37,18	79,17	76,45	0	76,35	75,39	0,96	2,842	24	0	
10.02.2022	91,66	56,69	34,97	89,27	86,21	0	86,1	84,92	1,18	3,015	24	0	
11.02.2022	92,16	59,16	33	99,26	95,83	0	95,69	94,27	1,42	3,163	24	0	
12.02.2022	91,67	56,39	35,28	87,43	84,39	0	84,34	83,11	1,23	2,977	24	0	
13.02.2022	90,42	51,27	39,15	72,07	69,55	0	69,57	68,72	0,85	2,726	24	0	
14.02.2022	86,67	51,95	34,72	79,92	77,3	0	77,34	76,32	1,02	2,688	24	0	
15.02.2022	86,9	55,05	31,85	93,74	90,74	0	90,7	89,48	1,22	2,892	24	0	
16.02.2022	85,8	52,66	33,14	81,46	78,9	0	78,88	77,85	1,03	2,618	24	0	
17.02.2022	84,82	49,05	35,77	69,27	67,12	0,01	67,12	66,37	0,75	2,402	24	0	
18.02.2022	85,82	52,7	33,12	82,42	79,85	0	79,8	78,83	0,97	2,645	24	0	
19.02.2022	86,11	52,99	33,12	86,76	84,02	0	84,01	82,94	1,07	2,783	24	0	
20.02.2022	85,52	55,39	30,13	96,39	93,42	0	93,34	92,09	1,25	2,812	24	0	
21.02.2022	81,77	49,3	32,47	74,19	72	0	72,05	71,2	0,85	2,34	24	0	
22.02.2022	81,31	47,5	33,81	66,18	64,21	0,03	64,28	63,51	0,77	2,174	24	0	
23.02.2022	78,51	44,61	33,9	64,09	62,16	0,01	62,35	61,59	0,76	2,114	24	0	
Итого:				2693,3	2605,4	0,05	2604,04	2569,06	34,98	87,065	744	0	
Средние:	87,83	54,26	33,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022	44153,17	43188,93	1,82	42926,04	42629,2	296,84	1144,444	16717	1
23/02/2022	46846,56	45794,36	1,87	45530,08	45198,26	331,82	1231,509	17461	1
Итого:	2693,39	2605,43	0,05	2604,04	2569,06	34,98	87,065	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,69	52,28	44,41	96,56	92,32	0	92,82	91,09	1,73	4,805	24	0	
25.01.2022	92,79	49,97	42,82	95,56	91,49	0	92,08	90,42	1,66	4,591	24	0	
26.01.2022	91,88	50,84	41,04	100,45	96,27	0	96,85	95,12	1,73	4,631	24	0	
27.01.2022	92,14	51,76	40,38	106,27	101,9	0	102,44	100,62	1,82	4,816	24	0	
28.01.2022	92,34	54,45	37,89	111,48	107,09	0	107,46	105,61	1,85	4,744	24	0	
29.01.2022	91,81	53,17	38,64	115,41	110,85	0	111,29	109,38	1,91	5,009	24	0	
30.01.2022	92,71	55,88	36,83	130,54	125,64	0	125,81	123,8	2,01	5,399	24	0	
31.01.2022	89,71	48,9	40,81	95,78	91,88	0	92,49	90,84	1,65	4,393	24	0	
01.02.2022	85,86	49,43	36,43	103,48	99,59	0	100,2	98,46	1,74	4,248	24	0	
02.02.2022	82,78	46,28	36,5	97,37	93,7	0,01	94,48	92,78	1,7	4,01	24	0	
03.02.2022	81,72	46,09	35,63	99,57	95,91	0	96,69	94,96	1,73	4,006	24	0	
04.02.2022	81,54	45,39	36,15	91,65	88,26	0	88,99	87,42	1,57	3,74	24	0	
05.02.2022	86,51	50,12	36,39	106,11	102,07	0	102,74	100,88	1,86	4,349	24	0	
06.02.2022	87,65	50,8	36,85	118,06	113,59	0	114,19	112,23	1,96	4,896	24	0	
07.02.2022	92,15	56,95	35,2	130,31	125,51	0	125,65	123,64	2,01	5,152	24	0	
08.02.2022	91,83	52,43	39,4	110,03	105,64	0	106,11	104,27	1,84	4,869	24	0	
09.02.2022	91,77	48,85	42,92	94,5	90,47	0	91,15	89,45	1,7	4,553	24	0	
10.02.2022	92,09	50,99	41,1	104,27	99,95	0	100,51	98,75	1,76	4,81	24	0	
11.02.2022	92,53	54,74	37,79	116,59	112,02	0	112,38	110,46	1,92	4,945	24	0	
12.02.2022	92,02	51,9	40,12	100,78	96,66	0	97,17	95,43	1,74	4,544	24	0	
13.02.2022	90,69	46,24	44,45	85,78	82	0	82,78	81,14	1,64	4,284	24	0	
14.02.2022	87,03	47,08	39,95	93,17	89,37	0	90,16	88,47	1,69	4,19	24	0	
15.02.2022	87,15	49,74	37,41	104,54	100,49	0	101,15	99,33	1,82	4,403	24	0	
16.02.2022	86,05	47,63	38,42	95,11	91,38	0,01	92,1	90,41	1,69	4,12	24	0	
17.02.2022	85,16	43,39	41,77	78,53	75,27	0	76,1	74,57	1,53	3,697	24	0	
18.02.2022	86,07	47,66	38,41	91,22	87,64	0	88,33	86,71	1,62	3,95	24	0	
19.02.2022	86,37	48,11	38,26	97,35	93,55	0	94,23	92,51	1,72	4,197	24	0	
20.02.2022	85,57	49,56	36,01	109,15	105,14	0	105,72	103,9	1,82	4,436	24	0	
21.02.2022	82,06	44,15	37,91	83,83	80,67	0	81,38	79,92	1,46	3,589	24	0	
22.02.2022	81,7	42,33	39,37	79,86	76,88	0	77,53	76,25	1,28	3,549	24	0	
23.02.2022	78,87	42,73	36,14	85,93	83,03	0	83,57	82,34	1,23	3,511	24	0	
Итого:				3129,2	3006,2	0,02	3024,55	2971,16	53,39	136,436	744	0	
Средние:	88,23	49,34	38,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22-24/01/22	52895,64	51958,28	1,8	51422,1	51369,87	52,23	1814,282	16717	0
23/02/22-24/02/22	56024,88	54964,51	1,82	54446,65	54341,03	105,62	1950,718	17461	0
Итого:	3129,24	3006,23	0,02	3024,55	2971,16	53,39	136,436	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тжв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х519А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,34	52,8	45,54	146,15	132,46	0	140,25	130,73	9,52	6,395	24	0	
25.01.2022	94,26	50,58	43,68	138,75	126,06	0	133,6	124,56	9,04	5,844	24	0	
26.01.2022	93,37	51,23	42,14	145,61	132,38	0	140,25	130,74	9,51	5,916	24	0	
27.01.2022	93,71	52,58	41,13	154,12	140,12	0	148,42	138,32	10,1	6,11	24	0	
28.01.2022	93,89	53,35	40,54	156,87	142,64	0	151,09	140,77	10,32	6,135	24	0	
29.01.2022	93,25	53,89	39,36	165,13	150,25	0	159,08	148,21	10,87	6,269	24	0	
30.01.2022	94,06	54,6	39,46	176,16	160,21	0	169,61	158,01	11,6	6,703	24	0	
31.01.2022	91,36	51,86	39,5	154,28	140,5	0	148,83	138,73	10,1	5,885	24	0	
01.02.2022	87,39	50,43	36,96	155,07	141,5	0	149,99	139,81	10,18	5,546	24	0	
02.02.2022	84,18	48,56	35,62	149,18	136,29	0	144,64	134,82	9,82	5,154	24	0	
03.02.2022	83,07	47,68	35,39	146,05	133,46	0	141,68	132,04	9,64	5,012	24	0	
04.02.2022	82,91	46,87	36,04	137,1	125,17	0	133,02	123,87	9,15	4,793	24	0	
05.02.2022	87,82	49,57	38,25	151,89	138,34	0	146,9	136,75	10,15	5,622	24	0	
06.02.2022	88,8	50,16	38,64	158,13	143,95	0	152,81	142,26	10,55	5,909	24	0	
07.02.2022	93,47	54,67	38,8	172,15	156,51	0	165,85	154,34	11,51	6,444	24	0	
08.02.2022	93,25	53,6	39,65	165,37	150,34	0	159,33	148,3	11,03	6,324	24	0	
09.02.2022	93,32	51,35	41,97	148,23	134,64	0	142,81	132,98	9,83	5,999	24	0	
10.02.2022	93,63	51,78	41,85	146,75	133,28	0	141,36	131,62	9,74	5,923	24	0	
11.02.2022	94,07	54,46	39,61	162,8	147,96	0	156,76	145,92	10,84	6,218	24	0	
12.02.2022	93,62	53,04	40,58	153,87	139,79	0	148,19	137,96	10,23	6,022	24	0	
13.02.2022	92,62	49,02	43,6	130,36	118,35	0	125,65	116,99	8,66	5,48	24	0	
14.02.2022	88,57	48,64	39,93	135,89	123,71	0	131,37	122,34	9,03	5,247	24	0	
15.02.2022	88,64	50,5	38,14	148,86	135,57	0	143,86	133,97	9,89	5,49	24	0	
16.02.2022	87,66	50,47	37,19	148,53	135,31	0	143,65	133,69	9,96	5,345	24	0	
17.02.2022	86,77	46,75	40,02	120,08	109,31	0,01	116,18	108,18	8	4,65	24	0	
18.02.2022	87,67	48,45	39,22	129,43	117,81	0	125,19	116,51	8,68	4,912	24	0	
19.02.2022	87,89	48,87	39,02	139,02	126,48	0	134,43	125,08	9,35	5,246	24	0	
20.02.2022	87,13	50,68	36,45	155,05	141,2	0	150,01	139,48	10,53	5,471	24	0	
21.02.2022	83,5	46,98	36,52	126,54	115,32	0	122,73	114,14	8,59	4,482	24	0	
22.02.2022	83,15	45,63	37,52	117,23	106,74	0	113,72	105,7	8,02	4,265	24	0	
23.02.2022	80,26	45,01	35,25	123,72	112,78	0	120,24	111,7	8,54	4,237	24	0	
Итого:				4558,3	4148,4	0,01	4401,5	4098,52	302,98	173,048	744	0	
Средние:	89,73	50,45	39,27										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022г.	13806,17	12586,04	0,04	13351,04	12439,39	911,65	504,283	2485	1
23/02/2022г.	18364,54	16734,47	0,05	17752,54	16537,91	1214,63	677,331	3229	1
Итого:	4558,37	4148,43	0,01	4401,5	4098,52	302,98	173,048	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись **Е.А. Просянникова**
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/  /
Подпись **Л.А. Болтачева**
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} × Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г. - 23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,82	53,06	43,76	135,78	126,03	0	130,48	124,37	6,11	5,719	24	0	
25.01.2022	92,79	51,52	41,27	134,79	125,45	0	129,89	123,91	5,98	5,368	24	0	
26.01.2022	91,96	51,81	40,15	135,96	126,7	0	131,13	125,12	6,01	5,268	24	0	
27.01.2022	92,35	52,49	39,86	142,64	132,92	0	137,51	131,23	6,28	5,488	24	0	
28.01.2022	92,53	53,26	39,27	146,98	136,96	0	141,67	135,16	6,51	5,568	24	0	
29.01.2022	91,89	53,57	38,32	153,5	143,14	0	148,01	141,22	6,79	5,677	24	0	
30.01.2022	92,76	55,03	37,73	170,55	159,07	0	164,38	156,85	7,53	6,211	24	0	
31.01.2022	90,14	52,81	37,33	150,29	140,34	0	145,1	138,53	6,57	5,42	24	0	
01.02.2022	86,19	51,11	35,08	147,24	137,83	0	142,56	136,15	6,41	5,001	24	0	
02.02.2022	83,01	49,83	33,18	148,49	139,09	0	144,06	137,48	6,58	4,783	24	0	
03.02.2022	81,92	48,73	33,19	145,77	136,55	0	141,53	135,02	6,51	4,695	24	0	
04.02.2022	81,74	48,05	33,69	134,46	125,92	0	130,56	124,55	6,01	4,399	24	0	
05.02.2022	86,49	49,62	36,87	138,92	129,78	0	134,47	128,3	6,17	4,96	24	0	
06.02.2022	87,47	49,96	37,51	146,1	136,51	0	141,32	134,9	6,42	5,304	24	0	
07.02.2022	92,17	54,62	37,55	165,3	154,21	0	159,38	152,07	7,31	5,993	24	0	
08.02.2022	91,96	54,36	37,6	160,7	149,89	0	154,97	147,86	7,11	5,834	24	0	
09.02.2022	91,94	51,38	40,56	139,29	129,71	0	134,32	128,12	6,2	5,451	24	0	
10.02.2022	92,3	51,21	41,09	138,94	129,32	0	133,94	127,73	6,21	5,507	24	0	
11.02.2022	92,81	54,22	38,59	156,81	146,1	0	151,09	144,09	7	5,84	24	0	
12.02.2022	92,33	52,56	39,77	147,49	137,36	0	142,17	135,59	6,58	5,658	24	0	
13.02.2022	91,3	49,39	41,91	124,56	115,95	0	120,2	114,65	5,55	5,043	24	0	
14.02.2022	87,24	49,38	37,86	130,81	122,18	0	126,54	120,79	5,75	4,793	24	0	
15.02.2022	87,4	50,45	36,95	140,23	130,91	0	135,67	129,35	6,32	5,014	24	0	
16.02.2022	86,39	50,36	36,03	140,61	131,28	0	136,12	129,73	6,39	4,905	24	0	
17.02.2022	85,48	47,21	38,27	117,54	109,64	0	113,86	108,51	5,35	4,356	24	0	
18.02.2022	86,33	48,48	37,85	121,41	113,22	0	117,54	111,98	5,56	4,45	24	0	
19.02.2022	86,61	46,87	39,74	128,65	119,8	0	124,51	118,57	5,94	4,951	24	0	
20.02.2022	85,89	49,51	36,38	142,02	132,55	0	137,51	131,03	6,48	5,002	24	0	
21.02.2022	82,31	47,54	34,77	122,74	114,69	0	119,13	113,47	5,66	4,14	24	0	
22.02.2022	81,9	46,44	35,46	111,37	103,99	0	108,13	102,95	5,18	3,834	24	0	
23.02.2022	79,12	45,29	33,83	118,8	111,13	0	115,55	110,08	5,47	3,909	24	0	
Итого:				4338,7	4048,2	0	4193,3	3999,36	193,94	158,541	744	0	
Средние:	88,43	50,64	37,78										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2022г.	13673,27	12806	0,13	13238,47	12659,04	579,43	482,248	2579	1
23/02/2022г.	18012,01	16854,22	0,13	17431,77	16658,4	773,37	640,789	3323	1
Итого:	4338,74	4048,22	0	4193,3	3999,36	193,94	158,541	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M лвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,32	52,98	45,34	105,01	101,83	0	100,78	100,51	0,27	4,579	24	0	
25.01.2022	94,23	51,25	42,98	102,14	99,35	0	98,33	98,14	0,19	4,232	24	0	
26.01.2022	93,33	52,15	41,18	107,85	104,97	0	103,92	103,63	0,29	4,286	24	0	
27.01.2022	93,72	54,1	39,62	120,25	116,94	0	115,84	115,37	0,47	4,597	24	0	
28.01.2022	93,84	54,45	39,39	115,92	112,81	0	111,63	111,24	0,39	4,404	24	0	
29.01.2022	93,21	54,86	38,35	124,28	120,94	0	119,74	119,24	0,5	4,596	24	0	
30.01.2022	93,95	54,96	38,99	129,48	125,85	0	124,72	124,09	0,63	4,868	24	0	
31.01.2022	91,29	52,22	39,07	113,3	110,39	0	109,3	108,99	0,31	4,277	24	0	
01.02.2022	87,41	51,78	35,63	117,38	114,69	0	113,54	113,24	0,3	4,046	24	0	
02.02.2022	84,21	51,34	32,87	123,66	121,11	0	119,88	119,62	0,26	3,941	24	0	
03.02.2022	83,1	50,52	32,58	122,99	120,61	0	119,31	119,19	0,12	3,888	24	0	
04.02.2022	82,99	50,46	32,53	118,5	116,31	0	114,95	114,93	0,02	3,74	24	0	
05.02.2022	87,89	51,73	36,16	123,97	121,2	0	119,87	119,7	0,17	4,338	24	0	
06.02.2022	88,82	52,52	36,3	127,17	124,18	0	122,91	122,56	0,35	4,464	24	0	
07.02.2022	93,42	54,67	38,75	127,05	123,66	0	122,36	121,96	0,4	4,748	24	0	
08.02.2022	93,23	55,08	38,15	126,3	122,97	0	121,66	121,23	0,43	4,647	24	0	
09.02.2022	93,34	52,54	40,8	109,53	106,68	0	105,53	105,32	0,21	4,313	24	0	
10.02.2022	93,73	53,51	40,22	115,29	112,23	0	111,04	110,75	0,29	4,472	24	0	
11.02.2022	94,13	55,54	38,59	125,62	122,26	0	120,96	120,51	0,45	4,676	24	0	
12.02.2022	93,66	53,73	39,93	113,94	110,97	0	109,73	109,49	0,24	4,388	24	0	
13.02.2022	92,55	49,73	42,82	104,01	101,33	0	100,28	100,18	0,1	4,297	24	0	
14.02.2022	88,66	52,01	36,65	117,67	115	0	113,75	113,54	0,21	4,17	24	0	
15.02.2022	88,78	53,71	35,07	124,18	121,37	0	120,02	119,73	0,29	4,212	24	0	
16.02.2022	87,68	52,63	35,05	117,86	115,36	0	114,01	113,87	0,14	3,997	24	0	
17.02.2022	86,92	49,16	37,76	98,21	96,35	0	95,04	95,23	-0,19	3,592	24	0	
18.02.2022	87,79	50,68	37,11	106,37	104,22	0	102,87	102,98	-0,11	3,822	24	0	
19.02.2022	88,05	51,28	36,77	112,2	109,89	0	108,48	108,54	-0,06	3,988	24	0	
20.02.2022	87,05	51,19	35,86	123,29	120,66	0	119,31	119,16	0,15	4,281	24	0	
21.02.2022	83,69	50,92	32,77	111,61	109,81	0	108,25	108,49	-0,24	3,547	24	0	
22.02.2022	83,36	49,44	33,92	100,17	98,87	0	97,17	97,75	-0,58	3,297	24	0	
23.02.2022	80,44	49,21	31,23	114,52	113,1	0	111,3	111,82	-0,52	3,475	24	0	
Итого:				3599,7	3515,9	0	3476,48	3471	5,48	130,178	744	0	
Средние:	89,76	52,26	37,49										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/22г:	3084,02	2981,79	0	2967,05	2941,27	25,78	122,241	636	0
23/02/22г:	6683,74	6497,7	0	6443,53	6412,27	31,26	252,419	1380	0
Итого:	3599,72	3515,91	0	3476,48	3471	5,48	130,178	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и _____
Траб x T_{нш}

0,000

Е.А. Просяникова

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Адрес: Вейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 тах = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,42	53,62	42,8	57,29	55,77	0	55,09	55,03	0,06	2,362	24	0	
25.01.2022	92,49	51,83	40,66	55,22	53,87	0	53,21	53,2	0,01	2,166	24	0	
26.01.2022	91,57	51,91	39,66	57,95	56,55	0,01	55,89	55,85	0,04	2,222	24	0	
27.01.2022	91,84	53,09	38,75	61,79	60,33	0	59,58	59,54	0,04	2,312	24	0	
28.01.2022	92,09	54,54	37,55	65,89	64,38	0	63,52	63,52	0	2,389	24	0	
29.01.2022	91,44	55,06	36,38	68,04	66,52	0	65,64	65,62	0,02	2,391	24	0	
30.01.2022	92,33	56,03	36,3	76,08	74,37	0	73,38	73,27	0,11	2,667	24	0	
31.01.2022	89,78	52,44	37,34	60,71	59,35	0	58,62	58,61	0,01	2,19	24	0	
01.02.2022	85,71	50,95	34,76	62,5	61,21	0	60,54	60,49	0,05	2,105	24	0	
02.02.2022	82,49	49,57	32,92	62,03	60,86	0	60,18	60,15	0,03	1,978	24	0	
03.02.2022	81,45	49,08	32,37	59,65	58,56	0	57,96	57,88	0,08	1,872	24	0	
04.02.2022	81,28	46,96	34,32	56,38	55,3	0	54,73	54,76	-0,03	1,878	24	0	
05.02.2022	85,93	50,7	35,23	62,14	60,87	0	60,15	60,11	0,04	2,122	24	0	
06.02.2022	87,03	51,75	35,28	66,55	65,15	0	64,41	64,36	0,05	2,272	24	0	
07.02.2022	91,68	57,32	34,36	76,4	74,74	0	73,69	73,61	0,08	2,537	24	0	
08.02.2022	91,33	54,36	36,97	66,3	64,79	0	63,96	63,91	0,05	2,365	24	0	
09.02.2022	91,38	51,55	39,83	58,3	56,9	0	56,27	56,19	0,08	2,246	24	0	
10.02.2022	91,79	51,98	39,81	60,27	58,82	0	58,11	58,05	0,06	2,316	24	0	
11.02.2022	92,19	54,89	37,3	65,6	64,08	0	63,29	63,2	0,09	2,366	24	0	
12.02.2022	91,77	52,49	39,28	60,37	58,92	0	58,22	58,17	0,05	2,291	24	0	
13.02.2022	90,89	49,95	40,94	52,14	50,87	0,01	50,32	50,29	0,03	2,064	24	0	
14.02.2022	86,71	49,64	37,07	56,24	55	0	54,43	54,39	0,04	2,018	24	0	
15.02.2022	87,03	50,85	36,18	61,9	60,55	0	59,91	59,82	0,09	2,169	24	0	
16.02.2022	85,92	50,43	35,49	58,47	57,25	0	56,63	56,59	0,04	2,01	24	0	
17.02.2022	85,04	47,43	37,61	49,68	48,61	0	48,13	48,1	0,03	1,81	24	0	
18.02.2022	85,93	48,8	37,13	54,42	53,24	0	52,7	52,63	0,07	1,958	24	0	
19.02.2022	86,22	49,75	36,47	56,53	55,31	0	54,74	54,67	0,07	1,996	24	0	
20.02.2022	85,53	50,9	34,63	63,75	62,43	0	61,74	61,69	0,05	2,14	24	0	
21.02.2022	81,91	47,36	34,55	53,53	52,48	0	51,96	51,91	0,05	1,797	24	0	
22.02.2022	81,55	46,57	34,98	49,59	48,6	0	48,15	48,12	0,03	1,683	24	0	
23.02.2022	78,88	45,78	33,1	52,79	51,8	0	51,37	51,26	0,11	1,698	24	0	
Итого:				1868,5	1827,4	0,02	1806,52	1804,99	1,53	66,39	744	0	
Средние:	87,98	51,21	36,77										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2224:	21972,56	21610,55	0,4	21337,41	21344,6	-7,19	640,299	10186	0
23/02/2224:	23841,06	23438,03	0,42	23143,93	23149,59	-5,66	706,689	10930	0
Итого:	1868,5	1827,48	0,02	1806,52	1804,99	1,53	66,39	744	0

Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н

Траб х Тнш

#ЗНАЧ!

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х2601 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,3	48,46	48,84	83,69	80,04	0	80,39	79,15	1,24	3,93	24	0	
25.01.2022	93,34	46,76	46,58	83,3	79,87	0	80,26	79,03	1,23	3,741	24	0	
26.01.2022	92,44	47,71	44,73	89,29	85,63	0	86,06	84,71	1,35	3,851	24	0	
27.01.2022	92,69	48,17	44,52	92,24	88,42	0	88,92	87,45	1,47	3,96	24	0	
28.01.2022	92,93	50,25	42,68	98,66	94,63	0	95,08	93,5	1,58	4,06	24	0	
29.01.2022	92,23	47,81	44,42	93,42	89,6	0	90,05	88,65	1,4	4	24	0	
30.01.2022	93,03	49,24	43,79	101,23	97,02	0	97,52	95,92	1,6	4,277	24	0	
31.01.2022	90,32	46,82	43,5	84,25	80,9	0	81,34	80,04	1,3	3,54	24	0	
01.02.2022	86,51	46,49	40,02	92,64	89,15	0	89,67	88,24	1,43	3,589	24	0	
02.02.2022	83,27	44,24	39,03	85,6	82,54	0	83,02	81,75	1,27	3,242	24	0	
03.02.2022	82,18	44,02	38,16	85,75	82,72	0	83,23	81,98	1,25	3,174	24	0	
04.02.2022	82,03	42,72	39,31	82,19	79,24	0	79,77	78,57	1,2	3,134	24	0	
05.02.2022	86,84	45,71	41,13	90,74	87,24	0	87,81	86,39	1,42	3,612	24	0	
06.02.2022	87,98	46,51	41,47	98,29	94,4	0	95,05	93,44	1,61	3,944	24	0	
07.02.2022	92,55	51,54	41,01	107,51	103,09	0	103,62	101,82	1,8	4,255	24	0	
08.02.2022	92,29	48,39	43,9	96,92	92,86	0	93,47	91,85	1,62	4,107	24	0	
09.02.2022	92,31	45,71	46,6	81,73	78,33	0	78,77	77,57	1,2	3,673	24	0	
10.02.2022	92,72	47,42	45,3	87,36	83,73	0	84,21	82,87	1,34	3,819	24	0	
11.02.2022	93,11	48,24	44,87	92,39	88,53	0	89,02	87,57	1,45	3,997	24	0	
12.02.2022	92,74	47,56	45,18	89,02	85,32	0	85,79	84,4	1,39	3,881	24	0	
13.02.2022	91,64	44,07	47,57	75,72	72,61	0	73,01	71,94	1,07	3,476	24	0	
14.02.2022	87,6	43,94	43,66	77,92	74,9	0	75,35	74,23	1,12	3,289	24	0	
15.02.2022	87,79	46,63	41,16	92,54	88,96	0	89,52	88,11	1,41	3,686	24	0	
16.02.2022	86,69	45,07	41,62	83,25	80,11	0	80,58	79,37	1,21	3,355	24	0	
17.02.2022	85,88	42,16	43,72	74,02	71,24	0	71,66	70,64	1,02	3,134	24	0	
18.02.2022	86,82	45,53	41,29	85,08	81,87	0	82,31	81,06	1,25	3,398	24	0	
19.02.2022	87,04	45,13	41,91	85,34	82,05	0	82,58	81,28	1,3	3,461	24	0	
20.02.2022	86,3	46,82	39,48	93,05	89,56	0	90,07	88,64	1,43	3,558	24	0	
21.02.2022	82,68	42,47	40,21	75,35	72,66	0	73,1	72,06	1,04	2,94	24	0	
22.02.2022	82,4	42,56	39,84	73,54	70,93	0	71,38	70,33	1,05	2,845	24	0	
23.02.2022	79,55	41,68	37,87	75,88	73,28	0,01	73,77	72,72	1,05	2,793	24	0	
Итого:				2707,9	2601,4	0,01	2616,38	2575,28	41,1	111,721	744	0	
Средние:	88,81	46,12	42,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2224:	36394,75	35376,74	2,66	35324,41	34994,28	330,13	1193,803	11317	0
23/02/2224:	39102,66	37978,17	2,67	37940,79	37569,56	371,23	1305,524	12061	0
Итого:	2707,91	2601,43	0,01	2616,38	2575,28	41,1	111,721	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. _____



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.02.22г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис

Договор N: _____

Адрес:А. Шмакова 10 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	96,04	52,25	43,79	103,39	100,36	0	99,42	99,05	0,37	4,359	24	0	
25.01.2022	92,24	49,77	42,47	102,42	99,55	0	98,74	98,41	0,33	4,197	24	0	
26.01.2022	91,3	50,45	40,85	106,95	104,03	0	103,18	102,78	0,4	4,219	24	0	
27.01.2022	91,54	51,1	40,44	108,8	105,9	0,01	104,95	104,62	0,33	4,248	24	0	
28.01.2022	91,98	52,89	39,09	122,35	119,16	0	117,98	117,61	0,37	4,615	24	0	
29.01.2022	91,32	52,86	38,46	121,97	118,87	0,01	117,65	117,33	0,32	4,53	24	0	
30.01.2022	92,29	55,09	37,2	131,23	127,98	0	126,53	126,18	0,35	4,715	24	0	
31.01.2022	89,37	49,32	40,05	102,21	99,56	0,01	98,73	98,42	0,31	3,959	24	0	
01.02.2022	85,64	49,67	35,97	111,99	109,38	0	108,48	108,12	0,36	3,905	24	0	
02.02.2022	82,22	45,89	36,33	101,66	99,27	0	98,66	98,3	0,36	3,585	24	0	
03.02.2022	81,23	45,23	36	103,09	100,72	0	100,13	99,74	0,39	3,604	24	0	
04.02.2022	80,93	44,67	36,26	94,71	92,55	0,01	92,02	91,68	0,34	3,34	24	0	
05.02.2022	85,74	48,68	37,06	110,59	108,02	0	107,08	106,8	0,28	3,972	24	0	
06.02.2022	87,01	49,26	37,75	122,32	119,4	0	118,36	118,04	0,32	4,47	24	0	
07.02.2022	91,88	57,19	34,69	140,33	137,14	0	135,3	135,07	0,23	4,699	24	0	
08.02.2022	91,24	52,19	39,05	114,21	111,32	0	110,2	109,91	0,29	4,306	24	0	
09.02.2022	91,12	48,7	42,42	103,13	100,32	0,01	99,51	99,21	0,3	4,225	24	0	
10.02.2022	91,58	50,07	41,51	106,94	104,05	0	103,14	102,85	0,29	4,287	24	0	
11.02.2022	92,06	52,65	39,41	114,91	111,92	0	110,8	110,51	0,29	4,371	24	0	
12.02.2022	91,51	49,4	42,11	104,64	101,76	0	100,94	100,58	0,36	4,256	24	0	
13.02.2022	90,48	46,43	44,05	88,4	85,88	0	85,35	85	0,35	3,762	24	0	
14.02.2022	86,32	45,4	40,92	93,36	90,9	0	90,39	90,04	0,35	3,699	24	0	
15.02.2022	86,86	49,22	37,64	107,96	105,3	0	104,48	104,11	0,37	3,933	24	0	
16.02.2022	85,68	47,76	37,92	98,36	95,95	0,01	95,26	94,9	0,36	3,616	24	0	
17.02.2022	84,49	44,05	40,44	84,39	82,23	0,06	81,79	81,48	0,31	3,308	24	0	
18.02.2022	85,62	47,36	38,26	98,64	96,21	0	95,54	95,21	0,33	3,655	24	0	
19.02.2022	85,96	46,9	39,06	99,43	96,93	0	96,29	95,91	0,38	3,763	24	0	
20.02.2022	85,5	49,19	36,31	108,26	105,7	0	104,87	104,49	0,38	3,812	24	0	
21.02.2022	81,42	44,51	36,91	85,83	83,8	0,01	83,36	83,03	0,33	3,075	24	0	
22.02.2022	81,07	43,49	37,58	84,38	82,37	0	81,96	81,64	0,32	3,078	24	0	
23.02.2022	78,51	43,11	35,4	88,03	86,06	0	85,67	85,28	0,39	3,03	24	0	
Итого:				3264,8	3182,5	0,13	3156,76	3146,3	10,46	122,593	744	0	
Средние:	87,74	48,86	38,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2224:	53040,24	52254,84	6,61	51605,05	51632,13	-27,08	1423,869	15252	0
23/02/2224:	56305,12	55437,43	6,74	54761,81	54778,43	-16,62	1546,462	15996	0
Итого:	3264,88	3182,59	0,13	3156,76	3146,3	10,46	122,593	744	0

Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	95,57	51,64	43,93	109,49	103,93	0	105,32	102,63	2,69	4,635	24	0	
25.01.2022	91,75	49,27	42,48	108,82	103,43	0,01	104,93	102,25	2,68	4,462	24	0	
26.01.2022	90,88	50,84	40,04	112,27	106,89	0	108,35	105,61	2,74	4,341	24	0	
27.01.2022	91,15	50,86	40,29	117,71	112,02	0,01	113,55	110,66	2,89	4,576	24	0	
28.01.2022	91,63	53,52	38,11	128,8	122,74	0	124,25	121,09	3,16	4,74	24	0	
29.01.2022	90,94	52,27	38,67	129,02	122,92	0	124,52	121,34	3,18	4,819	24	0	
30.01.2022	91,95	54,81	37,14	137,97	131,52	0	133,03	129,68	3,35	4,948	24	0	
31.01.2022	89,03	48,88	40,15	107,85	102,76	0,02	104,21	101,6	2,61	4,187	24	0	
01.02.2022	85,31	49,03	36,28	116,4	111,18	0	112,77	109,92	2,85	4,092	24	0	
02.02.2022	81,88	45,98	35,9	107,48	102,77	0,01	104,37	101,74	2,63	3,743	24	0	
03.02.2022	80,92	45,8	35,12	107,12	102,44	0,01	104,07	101,42	2,65	3,654	24	0	
04.02.2022	80,58	44,66	35,92	100,68	96,22	0	97,84	95,34	2,5	3,512	24	0	
05.02.2022	85,33	49,09	36,24	114,23	109,02	0	110,64	107,78	2,86	4,009	24	0	
06.02.2022	86,67	50,4	36,27	129,2	123,32	0	125,05	121,88	3,17	4,537	24	0	
07.02.2022	91,5	55,39	36,11	141,06	134,55	0	136,07	132,62	3,45	4,92	24	0	
08.02.2022	90,83	52,08	38,75	122,03	116,28	0,01	117,76	114,82	2,94	4,569	24	0	
09.02.2022	90,66	49,22	41,44	107,39	102,22	0,01	103,63	101,05	2,58	4,302	24	0	
10.02.2022	91,18	50,44	40,74	113,57	108,09	0	109,59	106,79	2,8	4,469	24	0	
11.02.2022	91,66	52,74	38,92	121,96	116,16	0	117,62	114,65	2,97	4,581	24	0	
12.02.2022	91,06	50,45	40,61	110,65	105,32	0,01	106,76	104,04	2,72	4,338	24	0	
13.02.2022	90,02	46,6	43,42	92,62	88,09	0,01	89,44	87,2	2,24	3,886	24	0	
14.02.2022	85,87	46,04	39,83	99,82	95,18	0	96,67	94,23	2,44	3,85	24	0	
15.02.2022	86,51	48,68	37,83	114,23	109	0,01	110,56	107,79	2,77	4,183	24	0	
16.02.2022	85,3	47,77	37,53	106,76	101,93	0,01	103,41	100,85	2,56	3,881	24	0	
17.02.2022	83,96	44,02	39,94	85,69	81,72	0,02	83,08	80,99	2,09	3,318	24	0	
18.02.2022	85,21	47,34	37,87	103,33	98,58	0	100,11	97,54	2,57	3,79	24	0	
19.02.2022	85,58	47,07	38,51	104,41	99,55	0,01	101,13	98,49	2,64	3,895	24	0	
20.02.2022	85,2	48,9	36,3	115,82	110,56	0,01	112,22	109,32	2,9	4,077	24	0	
21.02.2022	80,98	44	36,98	89,97	85,93	0,01	87,41	85,17	2,24	3,234	24	0	
22.02.2022	80,63	42,5	38,13	88	83,93	0,01	85,5	83,24	2,26	3,258	24	0	
23.02.2022	78,15	42,31	35,84	90,24	86,15	0,01	87,8	85,4	2,4	3,145	24	0	
Итого:				3434,5	3274,4	0,19	3321,66	3237,13	84,53	127,951	744	0	
Средние:	87,35	48,79	38,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2224:	22623,26	21797,32	0,19	22037,39	21563,3	474,09	621,223	7285	0
23/02/2224:	26057,85	25071,72	0,38	25359,05	24800,43	558,62	749,174	8029	0
Итого:	3434,59	3274,4	0,19	3321,66	3237,13	84,53	127,951	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Тнш

0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 В
Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут
Tхв= 0.00 °C
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	93,39	55,52	37,87	172,544	171,240	167,590	167,590	1,30	0,00	6,361	24	0	
25.01.2022	101,20	59,28	41,93	174,080	172,088	168,098	168,098	1,99	0,00	7,080	24	0	
26.01.2022	103,77	59,30	44,47	174,280	171,928	167,963	167,963	2,35	0,00	7,501	24	0	
27.01.2022	102,48	58,92	43,56	174,904	172,664	168,720	168,720	2,24	0,00	7,379	24	0	
28.01.2022	97,70	57,39	40,31	173,952	172,208	168,406	168,406	1,74	0,00	6,809	24	0	
29.01.2022	99,01	57,59	41,41	174,008	172,104	168,292	168,292	1,90	0,00	6,997	24	0	
30.01.2022	101,49	58,27	43,22	173,936	171,848	167,946	167,946	2,09	0,00	7,290	24	0	
31.01.2022	102,46	58,70	43,76	174,744	172,568	168,609	168,609	2,18	0,00	7,408	24	0	
01.02.2022	98,31	56,23	42,08	176,928	175,024	171,232	171,232	1,90	0,00	7,228	24	0	
02.02.2022	84,62	56,58	28,04	121,560	121,702	118,910	118,910	-0,14	0,00	3,334	24	0	
03.02.2022	83,56	58,54	25,02	230,600	231,400	225,805	225,805	-0,80	0,00	5,666	24	0	
04.02.2022	83,40	56,73	26,67	206,144	206,624	201,846	201,846	-0,48	0,00	5,364	24	0	
05.02.2022	88,54	61,67	26,87	244,608	245,288	238,802	238,802	-0,68	0,00	6,278	24	0	
06.02.2022	89,48	65,03	24,45	279,000	279,840	272,116	272,116	-0,84	0,00	6,690	24	0	
07.02.2022	93,97	66,95	27,02	267,176	267,288	259,670	259,670	-0,11	0,00	6,991	24	0	
08.02.2022	93,74	63,69	30,04	230,368	230,072	223,923	223,923	0,30	0,00	6,688	24	0	
09.02.2022	93,75	58,34	35,40	181,280	180,472	176,161	176,161	0,81	0,00	6,176	24	0	
10.02.2022	94,15	59,36	34,79	190,000	189,232	184,626	184,626	0,77	0,00	6,387	24	0	
11.02.2022	94,55	61,15	33,40	203,584	202,912	197,751	197,751	0,67	0,00	6,508	24	0	
12.02.2022	93,95	53,25	40,70	146,248	145,096	142,045	142,045	1,15	0,00	5,689	24	0	
13.02.2022	92,73	49,38	43,35	128,216	127,064	124,639	124,639	1,15	0,00	5,348	24	0	
14.02.2022	88,63	48,11	40,52	121,992	121,104	118,856	118,856	0,89	0,00	4,683	24	0	
15.02.2022	89,02	53,35	35,67	160,136	159,376	156,082	156,082	0,76	0,00	5,551	24	0	
16.02.2022	87,79	51,78	36,02	155,632	154,968	151,771	151,771	0,66	0,00	5,288	24	0	
17.02.2022	86,94	45,00	41,94	118,386	117,440	115,496	115,496	0,95	0,00	4,841	24	0	
18.02.2022	87,87	46,11	41,75	133,542	132,480	130,198	130,198	1,06	0,00	5,348	24	0	
19.02.2022	88,09	47,72	40,37	146,943	145,908	143,261	143,261	1,03	0,00	5,689	24	0	
20.02.2022	87,13	49,76	37,37	169,965	169,110	165,791	165,791	0,85	0,00	5,962	24	0	
21.02.2022	83,67	44,73	38,95	131,742	130,914	128,760	128,760	0,83	0,00	4,922	24	0	
22.02.2022	83,41	44,56	38,85	128,205	127,341	125,327	125,327	0,86	0,00	4,886	24	0	
23.02.2022	80,47	44,32	36,15	143,343	142,650	140,382	140,382	0,69	0,00	5,070	24	0	
Итого:				5408,05	5379,95	5259,08	5259,08	156,04	0,00	187,411	744		
Средние:	91,91	55,07	36,84										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2022	147698,152	146630,083	144189,553	144232,342	31773,680	57,20	4442,180	26568	0
23.02.2022	153106,197	152010,035	149448,629	149491,418	31929,720	57,20	4629,591	27312	0
Итого:	5408,05	5379,95	5259,08	5259,08	156,04	0,00	187,411	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,88	53,56	45,32	159,574	156,910	2,66	7,221	24	0	
25.01.2022	94,86	52,05	42,81	160,956	158,261	2,70	6,928	24	0	
26.01.2022	93,94	53,01	40,92	166,640	163,867	2,77	6,796	24	0	
27.01.2022	94,33	54,46	39,87	187,013	183,933	3,08	7,292	24	0	
28.01.2022	94,43	54,26	40,17	176,559	173,552	3,01	7,078	24	0	
29.01.2022	93,76	55,14	38,62	187,738	184,572	3,17	7,280	24	0	
30.01.2022	94,51	56,13	38,38	206,177	202,775	3,40	7,864	24	0	
31.01.2022	91,75	51,58	40,16	163,951	161,145	2,81	6,580	24	0	
01.02.2022	88,00	51,93	36,07	181,073	178,027	3,05	6,501	24	0	
02.02.2022	84,66	50,31	34,36	179,895	176,823	3,07	6,162	24	0	
03.02.2022	83,58	50,28	33,30	175,938	172,897	3,04	5,893	24	0	
04.02.2022	83,46	49,02	34,44	165,065	162,215	2,85	5,707	24	0	
05.02.2022	88,44	52,66	35,78	182,781	179,663	3,12	6,485	24	0	
06.02.2022	89,37	54,39	34,98	202,156	198,768	3,39	7,130	24	0	
07.02.2022	94,00	58,93	35,07	220,796	217,192	3,60	7,701	24	0	
08.02.2022	93,78	55,25	38,52	189,762	186,572	3,19	7,311	24	0	
09.02.2022	93,87	52,05	41,82	159,449	156,691	2,76	6,683	24	0	
10.02.2022	94,29	52,79	41,50	168,121	165,242	2,88	6,995	24	0	
11.02.2022	94,69	56,20	38,48	192,090	188,877	3,21	7,394	24	0	
12.02.2022	94,25	52,93	41,32	171,637	168,742	2,89	6,925	24	0	
13.02.2022	93,19	47,78	45,41	141,381	138,921	2,46	6,415	24	0	
14.02.2022	89,14	48,40	40,73	148,284	145,726	2,56	6,064	24	0	
15.02.2022	89,29	51,06	38,23	165,828	162,987	2,84	6,356	24	0	
16.02.2022	88,05	48,62	39,42	155,621	152,911	2,71	6,081	24	0	
17.02.2022	87,35	44,23	43,12	123,467	121,176	2,29	5,341	24	0	
18.02.2022	88,23	45,35	42,89	127,720	125,369	2,35	5,429	24	0	
19.02.2022	88,44	47,85	40,59	146,307	143,766	2,54	5,893	24	0	
20.02.2022	87,52	49,53	37,99	176,572	173,624	2,95	6,490	24	0	
21.02.2022	84,05	44,11	39,94	132,451	130,108	2,34	5,243	24	0	
22.02.2022	83,76	42,57	41,18	118,925	116,766	2,16	4,923	24	0	
23.02.2022	80,79	42,32	38,48	128,666	126,383	2,28	4,987	24	0	
Итого:				5162,59	5074,46	88,13	201,150	744		
Средние:	90,28	50,93	39,35							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2022	129902,85	128677,62	1351,87	4574,667	29015	0
23.02.2022	135065,44	133752,08	1440,00	4775,817	29759	0
Итого:	5162,59	5074,46	88,13	201,150	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	98,79	56,60	42,19	176,220	170,790	168,737	168,737	5,43	0,00	7,078	24	0	
25.01.2022	94,76	55,38	39,39	171,730	166,810	164,935	164,935	4,92	0,00	6,519	24	0	
26.01.2022	93,85	55,06	38,79	177,850	172,900	170,940	170,940	4,95	0,00	6,583	24	0	
27.01.2022	94,27	57,98	36,29	203,180	197,770	195,219	195,219	5,41	0,00	6,950	24	0	
28.01.2022	94,41	59,73	34,69	211,040	205,520	202,750	202,750	5,52	0,00	7,024	24	0	
29.01.2022	93,76	60,07	33,68	223,560	217,820	214,864	214,864	5,74	0,00	7,265	24	0	
30.01.2022	94,49	59,77	34,72	230,550	224,430	221,445	221,445	6,12	0,00	7,730	24	0	
31.01.2022	91,72	56,80	34,92	193,350	188,400	186,076	186,076	4,95	0,00	6,438	24	0	
01.02.2022	87,94	53,41	34,53	192,440	187,760	185,755	185,755	4,68	0,00	6,294	24	0	
02.02.2022	84,59	50,39	34,20	179,150	174,920	173,309	173,309	4,23	0,00	5,878	24	0	
03.02.2022	83,51	50,33	33,18	175,390	171,320	169,792	169,792	4,07	0,00	5,653	24	0	
04.02.2022	83,36	48,41	34,95	159,360	155,610	154,326	154,326	3,75	0,00	5,403	24	0	
05.02.2022	88,37	53,35	35,03	187,730	183,050	181,133	181,133	4,68	0,00	6,301	24	0	
06.02.2022	89,32	55,95	33,37	211,230	206,020	203,657	203,657	5,21	0,00	6,848	24	0	
07.02.2022	93,98	62,65	31,33	233,085	228,219	224,390	224,390	4,87	0,00	7,029	24	0	
08.02.2022	93,77	60,99	32,78	208,305	204,444	200,847	200,847	3,86	0,00	6,523	24	0	
09.02.2022	93,82	55,62	38,20	164,862	161,217	158,898	158,898	3,64	0,00	6,047	24	0	
10.02.2022	94,25	57,66	36,59	176,571	172,665	170,089	170,089	3,91	0,00	6,228	24	0	
11.02.2022	94,66	61,20	33,46	201,944	197,718	194,423	194,423	4,23	0,00	6,486	24	0	
12.02.2022	94,17	55,22	38,95	169,155	165,195	162,873	162,873	3,96	0,00	6,127	24	0	
13.02.2022	93,05	48,25	44,80	132,174	128,637	127,350	127,350	3,54	0,00	5,673	24	0	
14.02.2022	89,05	50,57	38,48	141,696	138,411	136,906	136,906	3,29	0,00	5,267	24	0	
15.02.2022	89,22	53,40	35,82	159,084	155,583	153,689	153,689	3,50	0,00	5,511	24	0	
16.02.2022	87,98	51,85	36,13	154,557	151,443	149,533	149,533	3,11	0,00	5,319	24	0	
17.02.2022	87,22	45,69	41,53	116,505	114,111	112,909	112,909	2,39	0,00	4,686	24	0	
18.02.2022	88,12	47,70	40,42	123,930	121,428	120,027	120,027	2,50	0,00	4,787	24	0	
19.02.2022	88,33	48,48	39,85	135,405	132,669	131,107	131,107	2,74	0,00	5,180	24	0	
20.02.2022	87,41	49,29	38,12	150,291	147,492	145,644	145,644	2,80	0,00	5,471	24	0	
21.02.2022	83,96	46,19	37,77	128,475	126,144	124,768	124,768	2,33	0,00	4,639	24	0	
22.02.2022	83,63	44,86	38,76	112,068	109,953	108,858	108,858	2,11	0,00	4,219	24	0	
23.02.2022	80,69	43,78	36,91	119,223	117,081	115,998	115,998	2,14	0,00	4,289	24	0	
Итого:				5320,11	5195,53	5131,25	5131,25	156,04	0,00	185,446	744		
Средние:	90,21	53,44	36,77										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2022	15681,231	15364,601	15375,353	15268,474	468,120	106,88	545,550	2172	0
23.02.2022	21001,341	20560,131	20506,600	20399,721	624,160	106,88	730,996	2916	0
Итого:	5320,11	5195,53	5131,25	5131,25	156,04	0,00	185,446	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись *Е.А. Просайникова*
Ф.И.О. Е.А. Просайникова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАРК-СЕРВИС»
ОГРН 1167456145240
Для документов

Представитель теплоснабж. организации
Подпись *Е.В. Жукова*
Ф.И.О. Е.В. Жукова

24.02.2022 г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qн Траб х Тнш	0