ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Скульптора Головницкого 20Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBFB2 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,34	54,84	13,5	63,33	63,75	0	61,97	62,85	-0,88	0,835	24	0	
25.06.2022	68,35	55,37	12,98	63,53	63,97	0	62,18	63,09	-0,91	0,808	24	0	
26.06.2022	67,83	53,57	14,26	61,41	61,79	0	60,16	60,98	-0,82	0,856	24	0	
27.06.2022	67,85	54,03	13,82	60,74	61,19	0	59,5	60,36	-0,86	0,823	24	0	
28.06.2022	67,03	53,01	14,02	59,95	60,33	0	58,72	59,55	-0,83	0,821	24	0	
29.06.2022	68,74	53,03	15,71	53,24	53,37	0	52,1	52,66	-0,56	0,816	24	0	
30.06.2022	68,22	52,05	16,17	52,36	52,87	0	51,28	52,21	-0,93	0,826	24	0	
Итого:				**414,56**	**417,27**	**0**	**405,91**	**411,7**	**-5,79**	**5,785**	**168**	**0**	
Средние:	**68,05**	**53,7**	**14,35**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	**19079,89**	**18852,43**	**0**	**18521,51**	**18592,46**	**-70,95**	**504,524**	**4260**	**0**
30/06/2224	**19494,45**	**19269,7**	**0**	**18927,42**	**19004,16**	**-76,74**	**510,309**	**4428**	**0**
Итого:	**414,56**	**417,27**	**0**	**405,91**	**411,7**	**-5,79**	**5,785**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = \frac{Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО Парк-Сервис
Адрес:Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA8A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,08	54,72	12,36	38,87	38,54	0	38,09	38	0,09	0,471	24	0	
25.06.2022	67,06	55,1	11,96	39,36	39,04	0	38,55	38,49	0,06	0,461	24	0	
26.06.2022	66,72	55,04	11,68	42,51	42,2	0	41,65	41,58	0,07	0,485	24	0	
27.06.2022	66,65	55,24	11,41	44,46	44,17	0	43,59	43,57	0,02	0,498	24	0	
28.06.2022	65,89	54,54	11,35	44,06	43,78	0	43,17	43,17	0	0,489	24	0	
29.06.2022	67,56	54,9	12,66	41,41	41,01	0	40,55	40,46	0,09	0,513	24	0	
30.06.2022	66,93	55,52	11,41	46,13	45,8	0	45,19	45,15	0,04	0,518	24	0	
Итого:				**296,8**	**294,54**	**0**	**290,79**	**290,42**	**0,37**	**3,435**	**168**	**0**	
Средние:	**66,84**	**55**	**11,83**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	29564.08	29078.09	0.55	28724.46	28719.63	4.83	837.232	13810	0
30/06/2224:	29860.88	29372.63	0.55	29015.25	29010.05	5.2	840.667	13978	0
Итого:	296.8	294.54	0	290.79	290.42	0.37	3.435	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Габдулы Тукая 22 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2601 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,36	49,04	18,32	44,18	43,19	0	43,26	42,71	0,55	0,791	24	0	
25.06.2022	67,43	48,83	18,6	47,42	46,33	0	46,44	45,81	0,63	0,862	24	0	
26.06.2022	66,99	49,65	17,34	51,1	49,97	0	50,08	49,39	0,69	0,869	24	0	
27.06.2022	66,95	49,8	17,15	52,28	51,12	0	51,22	50,56	0,66	0,881	24	0	
28.06.2022	66,06	50,33	15,73	57,82	56,59	0	56,73	55,91	0,82	0,891	24	0	
29.06.2022	67,81	49,19	18,62	48,88	47,67	0	47,88	47,14	0,74	0,892	24	0	
30.06.2022	67,36	49,47	17,89	51,24	50	0	50,22	49,45	0,77	0,898	24	0	
Итого:				**352,92**	**344,87**	**0**	**345,83**	**340,97**	**4,86**	**6,084**	**168**	**0**	
Средние:	**67,13**	**49,47**	**17,66**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	46958,37	45583,14	2,86	45593,7	45097,72	495,98	1533,537	14941	0
30/06/2224:	47311,29	45928,01	2,86	45939,53	45438,69	500,84	1539,621	15109	0
Итого:	352,92	344,87	0	345,83	340,97	4,86	6,084	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис
Адрес:А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,53	54,98	11,55	76,22	75,67	0	74,7	74,63	0,07	0,862	24	0	
25.06.2022	66,48	54,91	11,57	75,37	74,8	0,01	73,9	73,76	0,14	0,857	24	0	
26.06.2022	66,19	54,59	11,6	80,42	79,8	0	78,82	78,68	0,14	0,914	24	0	
27.06.2022	66,26	56,47	9,79	90,26	89,66	0	88,46	88,37	0,09	0,865	24	0	
28.06.2022	65,54	54,37	11,17	84,85	84,19	0	83,19	83,04	0,15	0,928	24	0	
29.06.2022	66,95	54,27	12,68	78,34	76,9	0	76,76	75,85	0,91	0,971	24	0	
30.06.2022	66,65	55,53	11,12	84,24	82,79	0	82,58	81,61	0,97	0,918	24	0	
Итого:				**569,7**	**563,81**	**0,01**	**558,41**	**555,94**	**2,47**	**6,315**	**168**	**0**	
Средние:	**66,37**	**55,01**	**11,35**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**66614,25**	**65606,9**	**57,65**	**64816,91**	**64827,77**	**-10,86**	**1789,587**	**18876**	**0**
30/06/2224:	**67183,95**	**66170,71**	**57,66**	**65375,32**	**65383,71**	**-8,39**	**1795,902**	**19044**	**0**
Итого:	**569,7**	**563,81**	**0,01**	**558,41**	**555,94**	**2,47**	**6,315**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:А. Шмакова 10 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,11	53,32	12,79	58,63	56,36	0	57,48	55,62	1,86	0,736	24	0	
25.06.2022	66,06	53,91	12,15	62,01	59,68	0	60,84	58,88	1,96	0,738	24	0	
26.06.2022	65,82	53,8	12,02	65,55	63,14	0	64,26	62,3	1,96	0,771	24	0	
27.06.2022	65,91	53,83	12,08	72,05	69,47	0,01	70,65	68,53	2,12	0,855	24	0	
28.06.2022	65,13	53,17	11,96	70,11	67,6	0	68,76	66,7	2,06	0,82	24	0	
29.06.2022	66,47	53,04	13,43	65,27	62,36	0	63,98	61,55	2,43	0,859	24	0	
30.06.2022	66,28	53,14	13,14	68,94	65,91	0	67,59	65,06	2,53	0,89	24	0	
Итого:				**462,56**	**444,52**	**0,01**	**453,56**	**438,64**	**14,92**	**5,669**	**168**	**0**	
Средние:	**65,96**	**53,45**	**12,51**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**35615,8**	**34213,88**	**1,55**	**34678,3**	**33840,96**	**837,34**	**992,759**	**10909**	**0**
30/06/2224:	**36078,36**	**34658,4**	**1,56**	**35131,86**	**34279,6**	**852,26**	**998,428**	**11077**	**0**
Итого:	**462,56**	**444,52**	**0,01**	**453,56**	**438,64**	**14,92**	**5,669**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,87	48,58	19,29	53,577	52,758	52,349	52,349	0,82	0,00	1,012	24	0	
25.06.2022	67,72	47,43	20,28	46,944	46,143	45,840	45,840	0,80	0,00	0,933	24	0	
26.06.2022	67,37	47,97	19,40	54,873	54,081	53,657	53,657	0,79	0,00	1,061	24	0	
27.06.2022	67,47	48,19	19,28	54,585	53,937	53,435	53,435	0,65	0,00	1,024	24	0	
28.06.2022	66,79	50,06	16,73	63,864	63,198	62,553	62,553	0,67	0,00	1,048	24	0	
29.06.2022	68,37	48,19	20,17	54,594	53,820	53,370	53,370	0,77	0,00	1,087	24	0	
30.06.2022	68,00	48,79	19,22	58,014	57,366	56,795	56,795	0,65	0,00	1,098	24	0	
Итого:				**386,45**	**381,30**	**378,00**	**378,00**	**156,04**	**0,00**	**7,264**	**168**		
Средние:	**67,65**	**48,46**	**19,20**										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2022	164707,251	163547,549	160800,263	160843,064	32709,920	57,19	4991,578	30192	0
30.06.2022	165093,702	163928,852	161178,262	161221,063	32865,960	57,19	4998,842	30360	0
Итого:	**386,45**	**381,30**	**378,00**	**378,00**	**156,04**	**0,00**	**7,264**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
24.06.2022	68,38	49,57	18,81	54,009	52,535	1,47	1,038	24	0	
25.06.2022	68,39	50,11	18,28	53,305	51,850	1,46	1,002	24	0	
26.06.2022	67,93	50,68	17,25	61,314	59,721	1,59	1,090	24	0	
27.06.2022	67,96	50,34	17,61	57,908	56,373	1,53	1,042	24	0	
28.06.2022	67,18	51,38	15,80	67,318	65,654	1,66	1,061	24	0	
29.06.2022	68,89	50,24	18,64	57,338	55,698	1,64	1,089	24	0	
30.06.2022	68,48	50,69	17,79	64,084	62,313	1,77	1,168	24	0	
Итого:				415,28	404,14	11,13	7,490	168		
Средние:	68,17	50,43	17,74							

	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	т	т	т	Гкал	ч	ч
23.06.2022	146571,95	145016,91	1681,68	5141,117	32639	0
30.06.2022	146987,23	145421,05	1692,81	5148,607	32807	0
Итого:	415,28	404,14	11,13	7,490	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОГРН 1167456145240 * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ЧЕЛЯБИНСК * «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC	HC
Дата	°С	°С	°С	м3	м4	т	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
24.06.2022	68,08	47,88	20,21	45,846	45,387	44,921	44,921	0,46	0,00	0,915	24	0	
25.06.2022	68,12	47,72	20,40	47,007	46,512	46,048	46,048	0,50	0,00	0,950	24	0	
26.06.2022	67,69	48,31	19,37	50,985	50,445	49,945	49,945	0,54	0,00	0,984	24	0	
27.06.2022	67,69	48,70	18,98	48,987	48,510	48,001	48,001	0,48	0,00	0,918	24	0	
28.06.2022	66,96	49,20	17,75	56,052	55,530	54,944	54,944	0,52	0,00	0,977	24	0	
29.06.2022	68,60	47,82	20,78	47,277	46,791	46,311	46,311	0,49	0,00	0,977	24	0	
30.06.2022	68,18	47,86	20,32	50,580	50,049	49,546	49,546	0,53	0,00	1,026	24	0	

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 11-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE99F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,2	55,33	12,87	40,67	39,27	0	39,8	38,71	1,09	0,512	24	0	
25.06.2022	68,28	55,52	12,76	41,54	40,09	0	40,69	39,53	1,16	0,521	24	0	
26.06.2022	67,83	55,44	12,39	48,45	46,83	0	47,45	46,18	1,27	0,587	24	0	
27.06.2022	67,82	55,7	12,12	46,37	44,79	0	45,43	44,15	1,28	0,549	24	0	
28.06.2022	67	55,91	11,09	51,5	49,85	0	50,49	49,14	1,35	0,561	24	0	
29.06.2022	68,68	55,03	13,65	42,17	40,77	0	41,27	40,18	1,09	0,563	24	0	
30.06.2022	68,36	56,06	12,3	46,39	44,94	0	45,41	44,29	1,12	0,559	24	0	
Итого:				**317,09**	**306,54**	**0**	**310,54**	**302,18**	**8,36**	**3,852**	**168**	**0**	
Средние:	**68,02**	**55,57**	**12,45**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	51110,1	49055,7	3,91	49672,8	48422,8	1249,93	1364,012	24613	0
30/06/2224	51427,2	49362,3	3,91	49983,3	48725	1258,29	1367,864	24781	0
Итого:	317,09	306,54	0	310,54	302,18	8,36	3,852	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 11-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9787 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,44	53,49	13,95	32,58	31,97	0	31,87	31,53	0,34	0,444	24	0	
25.06.2022	67,48	53,68	13,8	31,85	31,24	0	31,16	30,79	0,37	0,43	24	0	
26.06.2022	67,08	54,74	12,34	37,73	37,05	0	36,98	36,57	0,41	0,457	24	0	
27.06.2022	67,1	54,34	12,76	39,14	38,45	0	38,35	37,92	0,43	0,49	24	0	
28.06.2022	66,29	54,82	11,47	42,15	41,47	0,01	41,35	40,88	0,47	0,472	24	0	
29.06.2022	67,98	53,31	14,67	34,06	33,35	0,01	33,34	32,89	0,45	0,488	24	0	
30.06.2022	67,55	53,14	14,41	37,29	36,5	0,01	36,52	35,98	0,54	0,527	24	0	
Итого:				**254,8**	**250,03**	**0,03**	**249,57**	**246,56**	**3,01**	**3,308**	**168**	**0**	
Средние:	**67,27**	**53,93**	**13,34**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	47999,87	46063,72	3,64	46664,4	45464,5	1199,82	1250,43	24567	0
30/06/2224:	48254,67	46313,75	3,67	46913,9	45711,1	1202,83	1253,74	24735	0
Итого:	254,8	250,03	0,03	249,57	246,56	3,01	3,308	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q_{корр} = Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,57	50,61	16,96	70,12	68,02	0,02	68,68	67,23	1,45	1,163	24	0	
25.06.2022	67,57	51,15	16,42	68,71	66,65	0,01	67,29	65,84	1,45	1,102	24	0	
26.06.2022	67,14	51,36	15,78	83,34	80,93	0,01	81,66	79,9	1,76	1,288	24	0	
27.06.2022	67,21	52,12	15,09	83,54	81,23	0,01	81,86	80,22	1,64	1,237	24	0	
28.06.2022	66,26	52,72	13,54	92,55	90,06	0,02	90,74	88,89	1,85	1,227	24	0	
29.06.2022	68,1	51,58	16,52	73,5	73,46	0,01	71,93	72,55	-0,62	1,183	24	0	
30.06.2022	67,75	50,73	17,02	75,02	74,95	0,01	73,48	74,07	-0,59	1,249	24	0	
Итого:				**546,78**	**535,3**	**0,09**	**535,64**	**528,7**	**6,94**	**8,449**	**168**	**0**	
Средние:	**67,37**	**51,46**	**15,9**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	45878,45	44178,1	2,69	44482,8	43699,3	783,55	1585,49	6708	1
30/06/2224:	46425,23	44713,4	2,78	45018,5	44228	790,49	1593,94	6876	1
Итого:	546,78	535,3	0,09	535,64	528,7	6,94	8,449	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Qи}{Траб \times Тнш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр. Краснопольский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE8DE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,18	56,23	10,95	93,98	95,7	0	92,06	94,29	-2,23	1,008	24	0	
25.06.2022	67,16	56,09	11,07	94,06	95,75	0	92,16	94,36	-2,2	1,019	24	0	
26.06.2022	66,78	55,38	11,4	97,21	98,94	0	95,28	97,54	-2,26	1,085	24	0	
27.06.2022	66,8	55,73	11,07	99,69	101,48	0	97,7	100,01	-2,31	1,08	24	0	
28.06.2022	66,08	56,34	9,74	110,91	112,91	0	108,71	111,26	-2,55	1,059	24	0	
29.06.2022	67,69	55,96	11,73	92,18	93,74	0	90,26	92,39	-2,13	1,058	24	0	
30.06.2022	67,31	56,52	10,79	102,67	105,51	0	100,59	103,95	-3,36	1,086	24	0	
Итого:				**690,7**	**704,03**	**0**	**676,76**	**693,8**	**-17,04**	**7,395**	**168**	**0**	
Средние:	**67**	**56,03**	**10,96**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	52212,28	48943,5	0	50844,27	48313,9	2530,34	1233,08	11242	1
30/06/2224:	52902,98	49647,6	0	51521,03	49007,7	2513,3	1240,48	11410	1
Итого:	690,7	704,03	0	676,76	693,8	-17,04	7,395	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q_{корр} = Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,77	52,29	15,48	44,78	44,2	0	43,86	43,67	0,19	0,678	24	0	
25.06.2022	67,82	53,51	14,31	46,57	45,97	0	45,63	45,36	0,27	0,653	24	0	
26.06.2022	67,32	53,7	13,62	52,38	51,75	0	51,32	51,08	0,24	0,699	24	0	
27.06.2022	67,38	53,38	14	50,68	50,02	0	49,65	49,34	0,31	0,695	24	0	
28.06.2022	66,43	54,14	12,29	57,23	56,68	0	56,09	55,94	0,15	0,691	24	0	
29.06.2022	68,22	51,71	16,51	43,94	44,05	0	43,05	43,51	-0,46	0,711	24	0	
30.06.2022	67,87	53,08	14,79	48,98	49,24	0	47,96	48,63	-0,67	0,709	24	0	
Итого:				**344,56**	**341,91**	**0**	**337,56**	**337,53**	**0,03**	**4,836**	**168**	**0**	
Средние:	**67,54**	**53,11**	**14,42**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	49608,6	48037,94	22,1	48219,12	47464,23	754,89	1410,37	20339	0
30/06/2224:0	49953,1	48379,85	22,1	48556,68	47801,76	754,92	1415,2	20507	0
Итого:	344,56	341,91	0	337,56	337,53	0,03	4,836	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Солнечная 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x51DF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	65,44	49,08	16,36	49,17	45,36	----	48,2	44,87	3,33	0,789	24	0	*
25.06.2022	65,13	49,4	15,73	50,44	46,54	----	49,48	46,01	3,47	0,777	24	0	*
26.06.2022	65,06	49,85	15,21	53,48	49,41	----	52,46	48,87	3,59	0,797	24	0	*
27.06.2022	64,78	50,5	14,28	56,63	52,34	----	55,56	51,71	3,85	0,795	24	0	*
28.06.2022	64,71	50,35	14,36	57,6	53,25	----	56,54	52,6	3,94	0,812	24	0	*
29.06.2022	65,17	50,44	14,73	55,77	51,49	----	54,67	50,88	3,79	0,806	24	0	*
30.06.2022	65,24	49,86	15,38	53,37	49,24	----	52,36	48,66	3,7	0,805	24	0	*
Итого:				**376,46**	**347,63**	**----**	**369,27**	**343,6**	**25,67**	**5,581**	**168**	**0**	
Средние:	**65,07**	**49,92**	**15,15**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	54023,05	51202,07	0	52386,32	50660,98	1725,34	1881,557	15614	0
30/06/2224:0	54399,51	51549,7	0	52755,59	51004,58	1751,01	1887,138	15782	0
Итого:	376,46	347,63	0	369,27	343,6	25,67	5,581	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167251
Адрес:Бейвеля 48 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6751 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,58	47,07	20,51	43,01	42,04	0,01	42,1	41,62	0,48	0,863	24	0	
25.06.2022	67,51	47,18	20,33	44,23	43,22	0,02	43,33	42,76	0,57	0,88	24	0	
26.06.2022	67,07	45,78	21,29	42,74	41,77	0	41,84	41,37	0,47	0,889	24	0	
27.06.2022	66,92	43,67	23,25	38,45	37,56	0,02	37,69	37,21	0,48	0,875	24	0	
28.06.2022	66,22	50,16	16,06	66,09	64,79	0,01	64,78	64,02	0,76	1,039	24	0	
29.06.2022	67,98	53,19	14,79	70,24	69,12	0,01	68,79	68,2	0,59	1,015	24	0	
30.06.2022	67,57	53	14,57	73,88	72,84	0,01	72,39	71,9	0,49	1,054	24	0	
Итого:				**378,64**	**371,34**	**0,08**	**370,92**	**367,08**	**3,84**	**6,615**	**168**	**0**	
Средние:	**67,26**	**48,57**	**18,68**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	57635,65	60270,24	16,75	56038,75	59452,07	-3413,32	1393,725	12686	0
30/06/2224:0	58014,29	60641,58	16,83	56409,67	59819,15	-3409,48	1400,34	12854	0
Итого:	**378,64**	**371,34**	**0,08**	**370,92**	**367,08**	**3,84**	**6,615**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = \frac{Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:Бейвеля 56
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFEF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,79	54,36	13,43	85,66	83,3	0	83,88	82,18	1,7	1,123	24	0	
25.06.2022	67,73	54,86	12,87	88,37	86,02	0	86,57	84,81	1,76	1,113	24	0	
26.06.2022	67,37	54,53	12,84	97,64	95,1	0	95,67	93,78	1,89	1,223	24	0	
27.06.2022	67,23	55,26	11,97	102,12	99,55	0	100,07	98,15	1,92	1,197	24	0	
28.06.2022	66,5	54,13	12,37	98,94	96,39	0	96,97	95,09	1,88	1,198	24	0	
29.06.2022	68,08	54,15	13,93	88,34	87	0	86,49	85,85	0,64	1,203	24	0	
30.06.2022	67,71	55,04	12,67	95,57	94,06	0	93,57	92,76	0,81	1,186	24	0	
Итого:				**656,64**	**641,42**	**0**	**643,22**	**632,62**	**10,6**	**8,243**	**168**	**0**	
Средние:	**67,48**	**54,61**	**12,86**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	10543,6	9761,7	0,13	10305,96	9633,15	672,81	183,206	2173	1
30/06/2224:0	11200,24	10403,12	0,13	10949,18	10265,77	683,41	191,449	2341	1
Итого:	656,64	641,42	0	643,22	632,62	10,6	8,243	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x302F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,01	54,84	13,17	120,55	119,32	0	118,04	117,68	0,36	1,554	24	0	
25.06.2022	67,89	55,81	12,08	112,05	110,98	0	109,77	109,39	0,38	1,326	24	0	
26.06.2022	67,54	55,28	12,26	120,06	118,88	0,01	117,6	117,18	0,42	1,44	24	0	
27.06.2022	67,42	55,89	11,53	129,31	128,1	0	126,62	126,26	0,36	1,458	24	0	
28.06.2022	66,71	55,36	11,35	129,09	127,97	0	126,49	126,16	0,33	1,433	24	0	
29.06.2022	68,31	55,66	12,65	114,88	115,1	0,01	112,46	113,46	-1	1,419	24	0	
30.06.2022	67,86	56,09	11,77	121,07	121,83	0	118,54	120,06	-1,52	1,395	24	0	
Итого:				**847,01**	**842,18**	**0,02**	**829,52**	**830,19**	**-0,67**	**10,025**	**168**	**0**	
Средние:	**67,67**	**55,56**	**12,11**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**51456,94**	**50694,76**	**20,17**	**50081,41**	**50104,55**	**-23,14**	**1393,995**	**10931**	**0**
30/06/2224:	**52303,95**	**51536,94**	**20,19**	**50910,93**	**50934,74**	**-23,81**	**1404,02**	**11099**	**0**
Итого:	**847,01**	**842,18**	**0,02**	**829,52**	**830,19**	**-0,67**	**10,025**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54а итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDD7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,54	54,44	13,1	68,84	67,9	0	67,36	66,97	0,39	0,884	24	0	
25.06.2022	67,47	55,59	11,88	74	73,02	0	72,47	71,98	0,49	0,86	24	0	
26.06.2022	67,17	55,27	11,9	81,95	80,81	0	80,32	79,66	0,66	0,953	24	0	
27.06.2022	67,05	56,01	11,04	89,88	88,66	0	88,09	87,36	0,73	0,972	24	0	
28.06.2022	66,3	55,15	11,15	88,5	87,18	0	86,72	85,99	0,73	0,968	24	0	
29.06.2022	67,81	55,22	12,59	76,4	75,98	0	74,81	74,91	-0,1	0,941	24	0	
30.06.2022	67,53	55,52	12,01	83,92	84,34	0	82,18	83,11	-0,93	0,983	24	0	
Итого:				**563,49**	**557,89**	**0**	**551,95**	**549,98**	**1,97**	**6,561**	**168**	**0**	
Средние:	**67,26**	**55,31**	**11,95**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**42184,09**	**41347,75**	**0,3**	**41060,11**	**40839,71**	**220,4**	**1075,229**	**11437**	**0**
30/06/2224:	**42747,58**	**41905,64**	**0,3**	**41612,06**	**41389,69**	**222,37**	**1081,79**	**11605**	**0**
Итого:	**563,49**	**557,89**	**0**	**551,95**	**549,98**	**1,97**	**6,561**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = \frac{Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101 Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,82	53,31	13,51	46,58	45,28	0	45,59	44,7	0,89	0,617	24	0	
25.06.2022	66,9	53,77	13,13	48,88	47,51	0	47,87	46,91	0,96	0,628	24	0	
26.06.2022	66,54	53,69	12,85	53,9	52,38	0	52,85	51,69	1,16	0,681	24	0	
27.06.2022	66,49	53,7	12,79	52,38	50,91	0	51,3	50,27	1,03	0,656	24	0	
28.06.2022	65,78	53,68	12,1	56,46	54,9	0	55,39	54,16	1,23	0,67	24	0	
29.06.2022	67,35	53,7	13,65	49,69	48,51	0	48,69	47,86	0,83	0,663	24	0	
30.06.2022	66,99	54,37	12,62	53,98	52,84	0	52,93	52,1	0,83	0,669	24	0	
Итого:				**361,87**	**352,33**	**0**	**354,62**	**347,69**	**6,93**	**4,584**	**168**	**0**	
Средние:	**66,69**	**53,74**	**12,95**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	54613,6	53350,51	1,91	53105,57	52660,39	445,18	1402,78	20341	1
30/06/2224	54975,5	53702,84	1,91	53460,19	53008,08	452,11	1407,37	20509	1
Итого:	361,87	352,33	0	354,62	347,69	6,93	4,584	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5696 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.06.2022	67,56	51,91	15,65	64,28	63,34	0	62,98	62,51	0,47	1,145	24	0	
25.06.2022	67,2	52,49	14,71	65,01	64,16	0	63,67	63,37	0,3	1,087	24	0	
26.06.2022	67,38	52,7	14,68	67,17	66,27	0	65,8	65,41	0,39	1,123	24	0	
27.06.2022	67,26	51,85	15,41	67,06	66,18	0	65,7	65,36	0,34	1,173	24	0	
28.06.2022	66,6	53,15	13,45	75,64	74,71	0	74,09	73,69	0,4	1,159	24	0	
29.06.2022	66,61	53,59	13,02	76,1	75,06	0	74,57	74,07	0,5	1,123	24	0	
30.06.2022	66,95	53,05	13,9	72,76	71,75	0	71,26	70,79	0,47	1,155	24	0	
Итого:				**488,02**	**481,47**	**0**	**478,07**	**475,2**	**2,87**	**7,965**	**168**	**0**	
Средние:	**67,08**	**52,68**	**14,40**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/06/222	65375,57	64075,61	2,06	63561	63353,45	207,55	2241,151	20341	0
30/06/222	65863,59	64557,08	2,06	64039,07	63828,65	210,42	2249,116	20509	1
Итого:	488,02	481,47	0	478,07	475,2	2,87	7,965	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = \frac{Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись / Е.А. Просянникова / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись / /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54а итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9A1E ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,18	51,04	16,14	52,57	51,23	0	51,53	50,58	0,95	0,832	24	0	
25.06.2022	67,13	51,63	15,5	53,45	52,11	0	52,36	51,46	0,9	0,809	24	0	
26.06.2022	66,79	51,32	15,47	57,77	56,29	0	56,59	55,6	0,99	0,876	24	0	
27.06.2022	66,49	49,61	16,88	49,92	48,62	0	48,95	48,08	0,87	0,824	24	0	
28.06.2022	65,81	52,75	13,06	68,96	67,35	0	67,61	66,48	1,13	0,882	24	0	
29.06.2022	67,6	52,56	15,04	60,57	59,48	0	59,3	58,68	0,62	0,891	24	0	
30.06.2022	67,35	53,37	13,98	67,29	66,77	0	65,89	65,88	0,01	0,921	24	0	
Итого:				**410,53**	**401,85**	**0**	**402,23**	**396,76**	**5,47**	**6,035**	**168**	**0**	
Средние:	**66,9**	**51,75**	**15,15**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**38036,02**	**36959,83**	**0,47**	**36994,53**	**36530,92**	**463,61**	**1073,146**	**11438**	**0**
30/06/2224:	**38446,55**	**37361,68**	**0,47**	**37396,76**	**36927,68**	**469,08**	**1079,181**	**11606**	**0**
Итого:	**410,53**	**401,85**	**0**	**402,23**	**396,76**	**5,47**	**6,035**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 103 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,19	54,05	14,14	82,33	75,47	0	80,6	74,44	6,16	1,139	24	0	
25.06.2022	68,22	54,28	13,94	85,07	78	0	83,28	76,93	6,35	1,159	24	0	
26.06.2022	67,78	54,6	13,18	92,38	84,76	0	90,42	83,61	6,81	1,192	24	0	
27.06.2022	67,8	55,03	12,77	94,67	86,92	0	92,69	85,69	7	1,183	24	0	
28.06.2022	66,95	55,33	11,62	107,21	98,4	0	105,07	96,99	8,08	1,223	24	0	
29.06.2022	68,74	53,71	15,03	78,9	73,06	0	77,2	72,09	5,11	1,159	24	0	
30.06.2022	68,35	54,81	13,54	86,88	81,19	0	85,04	80,06	4,98	1,154	24	0	
Итого:				**627,44**	**577,8**	**0**	**614,3**	**569,81**	**44,49**	**8,209**	**168**	**0**	
Средние:	**68**	**54,54**	**13,46**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/222	30707.5	28017.41	0.06	29770.22	27689.9	2080.32	1005.444	6109	1
30/06/222	31334.94	28595.21	0.06	30384.52	28259.71	2124.81	1013.653	6277	1
Итого:	627.44	577.8	0	614.3	569.81	44.49	8.209	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 54а итп 2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9A1E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,18	51,04	16,14	52,57	51,23	0	51,53	50,58	0,95	0,832	24	0	
25.06.2022	67,13	51,63	15,5	53,45	52,11	0	52,36	51,46	0,9	0,809	24	0	
26.06.2022	66,79	51,32	15,47	57,77	56,29	0	56,59	55,6	0,99	0,876	24	0	
27.06.2022	66,49	49,61	16,88	49,92	48,62	0	48,95	48,08	0,87	0,824	24	0	
28.06.2022	65,81	52,75	13,06	68,96	67,35	0	67,61	66,48	1,13	0,882	24	0	
29.06.2022	67,6	52,56	15,04	60,57	59,48	0	59,3	58,68	0,62	0,891	24	0	
30.06.2022	67,35	53,37	13,98	67,29	66,77	0	65,89	65,88	0,01	0,921	24	0	
Итого:				**410,53**	**401,85**	**0**	**402,23**	**396,76**	**5,47**	**6,035**	**168**	**0**	
Средние:	**66,9**	**51,75**	**15,15**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**38036,02**	**36959,83**	**0,47**	**36994,53**	**36530,92**	**463,61**	**1073,146**	**11438**	**0**
30/06/2224:	**38446,55**	**37361,68**	**0,47**	**37396,76**	**36927,68**	**469,08**	**1079,181**	**11606**	**0**
Итого:	**410,53**	**401,85**	**0**	**402,23**	**396,76**	**5,47**	**6,035**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 105 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,35	57,16	10,19	110,93	105,33	0	108,63	103,73	4,9	1,108	24	0	
25.06.2022	67,39	57,85	9,54	115,59	109,81	0	113,26	108,11	5,15	1,081	24	0	
26.06.2022	66,92	55,94	10,98	113,52	107,75	0	111,26	106,21	5,05	1,22	24	0	
27.06.2022	67,01	57,2	9,81	123,33	117,15	0	120,82	115,37	5,45	1,187	24	0	
28.06.2022	66,27	57,51	8,76	140	133	0	137,24	130,98	6,26	1,202	24	0	
29.06.2022	67,87	56,98	10,89	116,78	110,49	0	114,36	108,83	5,53	1,246	24	0	
30.06.2022	67,55	57,68	9,87	130,96	124,56	0	128,28	122,64	5,64	1,269	24	0	
Итого:				**851,11**	**808,09**	**0**	**833,85**	**795,87**	**37,98**	**8,313**	**168**	**0**	
Средние:	**67,19**	**57,18**	**10**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	32335,32	30356,42	0,25	31400,45	29988,99	1411,46	952,911	6203	1
30/06/2224:	33186,43	31164,51	0,25	32234,3	30784,86	1449,44	961,224	6371	1
Итого:	851,11	808,09	0	833,85	795,87	37,98	8,313	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 1 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,79	52,84	15,95	46,64	46,87	0	45,66	46,29	-0,63	0,728	24	0	
25.06.2022	68,86	53,05	15,81	45,5	45,72	0	44,54	45,09	-0,55	0,706	24	0	
26.06.2022	68,3	53,52	14,78	53,49	53,88	0	52,41	53,14	-0,73	0,776	24	0	
27.06.2022	68,38	53,62	14,76	52,49	52,91	0	51,4	52,21	-0,81	0,76	24	0	
28.06.2022	67,44	54,48	12,96	62,7	63,01	0	61,4	62,12	-0,72	0,797	24	0	
29.06.2022	69,3	52,52	16,78	49,54	49,62	0	48,47	48,99	-0,52	0,811	24	0	
30.06.2022	68,92	52,97	15,95	52,97	53,11	0	51,82	52,41	-0,59	0,827	24	0	
Итого:				**363,33**	**365,12**	**0**	**355,7**	**360,25**	**-4,55**	**5,405**	**168**	**0**	
Средние:	**68,57**	**53,28**	**15,28**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	26405,2	26321,51	0,01	25574,3	25962,5	-388,18	796,744	6037	0
30/06/2224:0	26768,53	26686,63	0,01	25930	26322,7	-392,73	802,149	6205	0
Итого:	363,33	365,12	0	355,7	360,25	-4,55	5,405	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAFB1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,55	60,69	7,86	167,4	172,31	0	163,86	169,4	-5,54	1,286	24	0	
25.06.2022	68,6	61,11	7,49	169,19	174,2	0	165,63	171,2	-5,57	1,24	24	0	
26.06.2022	68,02	59,53	8,49	167,66	172,3	0	164,13	169,51	-5,38	1,393	24	0	
27.06.2022	68,12	59,82	8,3	167,72	172,29	0	164,2	169,45	-5,25	1,363	24	0	
28.06.2022	67,29	59,07	8,22	166,13	170,48	0	162,73	167,74	-5,01	1,334	24	0	
29.06.2022	69,01	60,04	8,97	155,82	161,25	0	152,52	158,59	-6,07	1,371	24	0	
30.06.2022	68,57	59,72	8,85	155,45	162,24	0	152,2	159,57	-7,37	1,347	24	0	
Итого:				**1149,3**	**1185**	**0**	**1125,27**	**1165,46**	**-40,19**	**9,334**	**168**	**0**	
Средние:	**68,3**	**59,99**	**8,31**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	48116.46	48542.87	2.8	46707.01	47887.29	-1180.28	1314.35	6364	7
30/06/2224:0	49265.83	49727.94	2.8	47832.28	49052.75	-1220.47	1323.684	6532	7
Итого:	1149.37	1185.07	0	1125.27	1165.46	-40.19	9.334	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = Q\text{и} \frac{}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:3440167111
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE069 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,66	56,9	11,76	118,32	118,11	0	115,79	116,34	-0,55	1,36	24	0	
25.06.2022	68,57	55,63	12,94	89	89,12	0	87,11	87,85	-0,74	1,127	24	0	
26.06.2022	68,03	55,85	12,18	107,63	107,4	0	105,41	105,84	-0,43	1,285	24	0	
27.06.2022	68,19	55,41	12,78	113,63	113,26	0	111,23	111,62	-0,39	1,421	24	0	
28.06.2022	67,26	53,87	13,39	104,29	103,87	0	102,16	102,46	-0,3	1,367	24	0	
29.06.2022	68,98	52,78	16,2	90,86	90,46	0	88,91	89,31	-0,4	1,44	24	0	
30.06.2022	68,62	53,75	14,87	98,2	97,75	0	96,11	96,44	-0,33	1,432	24	0	
Итого:				**721,93**	**719,97**	**0**	**706,72**	**709,86**	**-3,14**	**9,432**	**168**	**0**	
Средние:	**68,33**	**54,88**	**13,44**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/222	97824	96459,1	11,24	95091,1	95320,3	-229,23	2795,473	20558	0
30/06/222	98546	97179,1	11,24	95797,8	96030,2	-232,37	2804,905	20726	0
Итого:	721,93	719,97	0	706,72	709,86	-3,14	9,432	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:3440167115
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xCA7E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,79	55,61	12,18	99,21	97,2	0	97,18	95,79	1,39	1,184	24	0	
25.06.2022	67,8	55,63	12,17	95,96	93,92	0	93,96	92,58	1,38	1,142	24	0	
26.06.2022	67,36	56,19	11,17	108,89	106,75	0,01	106,67	105,2	1,47	1,188	24	0	
27.06.2022	67,41	56,04	11,37	110,55	108,34	0	108,29	106,76	1,53	1,235	24	0	
28.06.2022	66,58	55,41	11,17	119,82	117,43	0	117,44	115,77	1,67	1,311	24	0	
29.06.2022	68,22	53,72	14,5	99,29	97,04	0	97,22	95,75	1,47	1,406	24	0	
30.06.2022	67,86	54,49	13,37	102,2	100,13	0	100,12	98,75	1,37	1,338	24	0	
Итого:				**735,92**	**720,81**	**0,01**	**720,88**	**710,6**	**10,28**	**8,804**	**168**	**0**	
Средние:	**67,57**	**55,29**	**12,27**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	13990.71	13535.77	1.67	13637.15	13377.96	259.19	347.471	2869	0
30/06/2224	14726.63	14256.58	1.68	14358.03	14088.56	269.47	356.275	3037	0
Итого:	735.92	720.81	0.01	720.88	710.6	10.28	8.804	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:3440167117
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,11	55,76	12,35	100,26	98,72	0,01	98,17	97,31	0,86	1,211	24	0	
25.06.2022	68,14	56,01	12,13	104,94	103,3	0	102,74	101,82	0,92	1,245	24	0	
26.06.2022	67,67	56,23	11,44	114,15	112,4	0,01	111,77	110,75	1,02	1,276	24	0	
27.06.2022	67,75	56,5	11,25	116,17	114,38	0,01	113,79	112,69	1,1	1,283	24	0	
28.06.2022	66,9	57,27	9,63	136,07	133,99	0,01	133,35	131,98	1,37	1,284	24	0	
29.06.2022	68,5	55,02	13,48	99,56	97,68	0	97,47	96,32	1,15	1,311	24	0	
30.06.2022	68,16	55,9	12,26	112,7	110,73	0,01	110,36	109,12	1,24	1,352	24	0	
Итого:				**783,85**	**771,2**	**0,05**	**767,65**	**759,99**	**7,66**	**8,962**	**168**	**0**	
Средние:	**67,89**	**56,09**	**11,79**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	88300	85432	68,47	85750,1	84348,3	1401,79	2484,763	14846	0
30/06/2224	89083,8	86203,2	68,52	86517,7	85108,3	1409,45	2493,725	15014	0
Итого:	783,85	771,2	0,05	767,65	759,99	7,66	8,962	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167113
Адрес:пр.Краснопольский 1-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ248 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,49	48,17	18,32	62,8	62,11	0	61,55	61,43	0,12	1,128	24	0	
25.06.2022	66,63	47,85	18,78	61,81	61,12	0	60,59	60,46	0,13	1,136	24	0	
26.06.2022	66,2	48,05	18,15	69,73	69,02	0	68,37	68,27	0,1	1,241	24	0	
27.06.2022	66,48	47,86	18,62	64,28	63,59	0	62,98	62,91	0,07	1,17	24	0	
28.06.2022	65,71	48,86	16,85	70,47	69,69	0	69,1	68,89	0,21	1,161	24	0	
29.06.2022	66,87	47,26	19,61	65,95	64,98	0	64,61	64,31	0,3	1,261	24	0	
30.06.2022	67,06	47,48	19,58	66,31	65,42	0	64,95	64,7	0,25	1,271	24	0	
Итого:				**461,35**	**455,93**	**0**	**452,15**	**450,97**	**1,18**	**8,368**	**168**	**0**	
Средние:	**66,49**	**47,93**	**18,55**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	72693,6	71303,8	2,42	70541,6	70510,6	31	2376,135	14975	0
30/06/2224	73155	71759,7	2,42	70993,8	70961,6	32,18	2384,503	15143	0
Итого:	461,35	455,93	0	452,15	450,97	1,18	8,368	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9BA6 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,52	48,8	19,72	48,79	52,7	1,14	47,83	52,13	-4,3	0,942	24	0	
25.06.2022	68,58	49,23	19,35	48,79	52,69	1,06	47,83	52,12	-4,29	0,92	24	0	
26.06.2022	68,04	49,87	18,17	48,79	52,69	1,12	47,83	52,07	-4,24	0,868	24	0	
27.06.2022	68,16	49,4	18,76	48,79	52,69	1,31	47,83	52,14	-4,31	0,9	24	0	
28.06.2022	67,38	50,59	16,79	48,79	52,7	1,3	47,83	52,06	-4,23	0,803	24	0	
29.06.2022	69,03	48,39	20,64	48,79	52,69	1,39	47,83	52,14	-4,31	0,986	24	0	
30.06.2022	68,64	49,09	19,55	48,79	52,69	1,4	47,83	52,13	-4,3	0,932	24	0	
Итого:				**341,53**	**368,85**	**8,72**	**334,81**	**364,79**	**-29,98**	**6,351**	**168**	**0**	
Средние:	**68,33**	**49,33**	**18,99**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	8428,02	9102,26	194,89	8196,68	9016,29	-819,61	281,409	2868	2
30/06/2224:0	8769,55	9471,11	203,61	8531,49	9381,08	-849,59	287,76	3036	2
Итого:	341,53	368,85	8,72	334,81	364,79	-29,98	6,351	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 3 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE482 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,34	50,64	17,7	40,5	39,55	0	39,66	39,06	0,6	0,703	24	0	
25.06.2022	68,43	50,11	18,32	42,07	41,07	0	41,19	40,58	0,61	0,753	24	0	
26.06.2022	67,92	51,52	16,4	46,47	45,47	0	45,47	44,93	0,54	0,746	24	0	
27.06.2022	68,04	51,27	16,77	46,18	45,22	0	45,22	44,69	0,53	0,761	24	0	
28.06.2022	67,06	52,35	14,71	52,62	51,56	0	51,51	50,94	0,57	0,756	24	0	
29.06.2022	68,87	50,58	18,29	41,76	41,11	0	40,87	40,63	0,24	0,748	24	0	
30.06.2022	68,46	51,66	16,8	44,42	43,84	0	43,47	43,29	0,18	0,729	24	0	
Итого:				**314,02**	**307,82**	**0**	**307,39**	**304,12**	**3,27**	**5,196**	**168**	**0**	
Средние:	**68,16**	**51,16**	**16,99**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	19389,5	18737,57	1,04	18784,18	18532,9	251,32	687,097	5698	5
30/06/2224:	19703,5	19045,39	1,04	19091,57	18837	254,59	692,293	5866	5
Итого:	314,02	307,82	0	307,39	304,12	3,27	5,196	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,12	56,51	11,61	122,16	120,15	0	119,59	118,37	1,22	1,388	24	0	
25.06.2022	68,22	57,69	10,53	136,18	133,94	0	133,32	131,88	1,44	1,405	24	0	
26.06.2022	67,68	57,02	10,66	144,53	142,15	0	141,59	139,99	1,6	1,508	24	0	
27.06.2022	67,73	57,33	10,4	143,95	141,7	0	140,95	139,58	1,37	1,464	24	0	
28.06.2022	66,95	56,71	10,24	148,31	145,87	0,01	145,32	143,73	1,59	1,488	24	0	
29.06.2022	68,58	56,27	12,31	124,18	121,61	0	121,56	119,82	1,74	1,494	24	0	
30.06.2022	68,25	57,19	11,06	140,7	137,72	0	137,78	135,63	2,15	1,523	24	0	
Итого:				**960,01**	**943,14**	**0,01**	**940,11**	**929**	**11,11**	**10,27**	**168**	**0**	
Средние:	**67,93**	**56,96**	**10,97**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	81965.09	81120	6.13	79575.6	80127.7	-552.05	2420.84	14967	0
30/06/2224:	82925.1	82063.2	6.14	80515.7	81056.7	-540.94	2431.11	15135	0
Итого:	960.01	943.14	0.01	940.11	929	11.11	10.27	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,17	49,65	18,52	69,29	68,77	0	67,86	68,01	-0,15	1,257	24	0	
25.06.2022	68,19	50,46	17,73	69,64	69,17	0	68,19	68,35	-0,16	1,207	24	0	
26.06.2022	67,66	50,71	16,95	70,42	69,99	0	68,99	69,17	-0,18	1,169	24	0	
27.06.2022	67,77	50,6	17,17	76,81	76,3	0	75,19	75,37	-0,18	1,291	24	0	
28.06.2022	66,74	51,68	15,06	88,04	87,57	0,02	86,3	86,47	-0,17	1,298	24	0	
29.06.2022	68,64	49,14	19,5	70,35	69,5	0	68,83	68,7	0,13	1,34	24	0	
30.06.2022	68,21	49,97	18,24	73,21	72,48	0	71,67	71,65	0,02	1,306	24	0	
Итого:				**517,76**	**513,78**	**0,02**	**507,03**	**507,72**	**-0,69**	**8,868**	**168**	**0**	
Средние:	**67,91**	**50,31**	**17,59**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	89858,1	87628,52	9,36	87246,69	86711,11	535,58	2984,248	20579	0
30/06/2224:0	90375,8	88142,3	9,38	87753,72	87218,83	534,89	2993,116	20747	0
Итого:	517,76	513,78	0,02	507,03	507,72	-0,69	8,868	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-г Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC08D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,79	45,62	22,17	49,25	49,23	0	48,25	48,75	-0,5	1,069	24	0	
25.06.2022	67,67	43,26	24,41	40,26	40,19	0	39,47	39,86	-0,39	0,964	24	0	
26.06.2022	67,1	41,64	25,46	40,11	40,01	0	39,38	39,69	-0,31	1,002	24	0	
27.06.2022	67,18	40,66	26,52	40,16	40,04	0,01	39,41	39,74	-0,33	1,045	24	0	
28.06.2022	66,32	49,11	17,21	70,7	70,24	0	69,32	69,46	-0,14	1,19	24	0	
29.06.2022	68,26	47,31	20,95	63,09	62,23	0	61,78	61,61	0,17	1,296	24	0	
30.06.2022	67,96	48,45	19,51	68,13	67,32	0	66,72	66,56	0,16	1,301	24	0	
Итого:				**371,7**	**369,26**	**0,01**	**364,33**	**365,67**	**-1,34**	**7,867**	**168**	**0**	
Средние:	**67,46**	**45,15**	**22,31**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/222	**101582,6**	**99554,26**	**173,24**	**98682,1**	**98388,14**	**293,96**	**3041,269**	**20581**	**0**
30/06/222	**101954,3**	**99923,52**	**173,25**	**99046,43**	**98753,81**	**292,62**	**3049,136**	**20749**	**0**
Итого:	**371,7**	**369,26**	**0,01**	**364,33**	**365,67**	**-1,34**	**7,867**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBE55 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,87	54,09	13,78	90,7	90,69	0	88,81	89,43	-0,62	1,224	24	0	
25.06.2022	67,95	54,6	13,35	94,71	94,69	0	92,74	93,36	-0,62	1,237	24	0	
26.06.2022	67,45	54,5	12,95	105,14	105,31	0	103	103,88	-0,88	1,333	24	0	
27.06.2022	67,57	54,64	12,93	108,84	109,06	0	106,57	107,54	-0,97	1,377	24	0	
28.06.2022	66,76	54,92	11,84	114,83	115,04	0	112,51	113,42	-0,91	1,33	24	0	
29.06.2022	68,4	54,28	14,12	98,14	97,51	0	96,08	96,17	-0,09	1,354	24	0	
30.06.2022	68,08	55,01	13,07	105,82	105,26	0	103,64	103,78	-0,14	1,357	24	0	
Итого:				**718,18**	**717,56**	**0**	**703,35**	**707,58**	**-4,23**	**9,212**	**168**	**0**	
Средние:	**67,72**	**54,57**	**13,14**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	107340	104611	5,43	104320,4	103351,5	968,84	3045,367	20581	0
30/06/2224	108058	105329	5,43	105023,7	104059,1	964,61	3054,579	20749	0
Итого:	718,18	717,56	0	703,35	707,58	-4,23	9,212	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова. Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBCB0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,45	51,9	16,55	76,75	76,28	0	75,13	75,3	-0,17	1,241	24	0	
25.06.2022	68,53	52,13	16,4	76,94	76,63	0	75,34	75,66	-0,32	1,234	24	0	
26.06.2022	68,01	52,49	15,52	83,35	83,22	0	81,6	82,14	-0,54	1,265	24	0	
27.06.2022	68,08	52,97	15,11	85,82	85,77	0	84,04	84,69	-0,65	1,268	24	0	
28.06.2022	67,14	53,54	13,6	98,64	98,43	0	96,64	97,13	-0,49	1,313	24	0	
29.06.2022	69	51,33	17,67	78,34	78,53	0	76,66	77,57	-0,91	1,352	24	0	
30.06.2022	68,59	52,36	16,23	84,66	85,26	0	82,85	84,16	-1,31	1,343	24	0	
Итого:				**584,5**	**584,12**	**0**	**572,26**	**576,65**	**-4,39**	**9,016**	**168**	**0**	
Средние:	**68,25**	**52,38**	**15,86**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	33941,01	33628,6	2,52	32880,6	33262,2	-381,59	1209,649	5908	367
30/06/2224:	34525,51	34212,7	2,52	33452,9	33838,9	-385,98	1218,665	6076	367
Итого:	584,5	584,12	0	572,26	576,65	-4,39	9,016	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xB37A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,29	50,95	17,34	39,35	39,68	0,04	38,52	39,2	-0,68	0,669	24	0	
25.06.2022	68,25	51,05	17,2	39,52	39,85	0,04	38,7	39,36	-0,66	0,666	24	0	
26.06.2022	67,87	51,47	16,4	46,95	47,33	0,05	45,93	46,76	-0,83	0,752	24	0	
27.06.2022	68,04	51,21	16,83	43,55	43,91	0,04	42,66	43,4	-0,74	0,717	24	0	
28.06.2022	67,09	52,03	15,06	50,9	51,24	0,05	49,85	50,59	-0,74	0,749	24	0	
29.06.2022	68,75	48,69	20,06	37,8	38,12	0,05	36,99	37,66	-0,67	0,741	24	0	
30.06.2022	68,45	48,54	19,91	39,59	40,15	0,05	38,76	39,66	-0,9	0,772	24	0	
Итого:				**297,66**	**300,28**	**0,32**	**291,41**	**296,63**	**-5,22**	**5,066**	**168**	**0**	
Средние:	**68,1**	**50,56**	**17,54**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	21740,77	21536,65	31,15	21060,9	21284,4	-223,52	740,504	6206	0
30/06/2224:	22038,43	21836,93	31,47	21352,3	21581	-228,74	745,57	6374	0
Итого:	297,66	300,28	0,32	291,41	296,63	-5,22	5,066	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1772 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,26	54,23	13,03	100,58	99,26	0	98,54	97,93	0,61	1,282	24	0	
25.06.2022	67,22	54,19	13,03	96,66	94,75	0	94,69	93,49	1,2	1,233	24	0	
26.06.2022	66,85	54,66	12,19	117,28	114,52	0	114,87	112,94	1,93	1,4	24	0	
27.06.2022	66,99	54,92	12,07	123,01	119,81	0	120,52	118,14	2,38	1,452	24	0	
28.06.2022	66,19	55,25	10,94	136,01	132,24	0	133,31	130,35	2,96	1,458	24	0	
29.06.2022	67,77	54,06	13,71	109,67	106,91	0	107,42	105,46	1,96	1,471	24	0	
30.06.2022	67,43	54,77	12,66	113,66	111,56	0	111,32	110,03	1,29	1,41	24	0	
Итого:				**796,87**	**779,05**	**0**	**780,67**	**768,34**	**12,33**	**9,706**	**168**	**0**	
Средние:	**67,1**	**54,58**	**12,51**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**106985**	**100503**	**1,04**	**104071**	**99372,1**	**4698,66**	**3076,18**	**20578**	**0**
30/06/2224:	**107782**	**101283**	**1,04**	**104851**	**100140**	**4710,99**	**3085,89**	**20746**	**0**
Итого:	**796,87**	**779,05**	**0**	**780,67**	**768,34**	**12,33**	**9,706**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE01B ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,22	50,49	17,73	76,15	76,2	0	74,55	75,31	-0,76	1,319	24	0	
25.06.2022	68,34	50,67	17,67	76,55	76,55	0	74,95	75,62	-0,67	1,324	24	0	
26.06.2022	67,81	51,15	16,66	86,47	86,53	0,01	84,67	85,45	-0,78	1,408	24	0	
27.06.2022	67,91	51,79	16,12	84,28	84,42	0	82,55	83,36	-0,81	1,331	24	0	
28.06.2022	66,96	51,84	15,12	93,69	93,74	0	91,79	92,56	-0,77	1,388	24	0	
29.06.2022	68,72	49,81	18,91	77,99	76,96	0,01	76,35	76,08	0,27	1,442	24	0	
30.06.2022	68,39	50,82	17,57	81,51	80,48	0	79,81	79,49	0,32	1,401	24	0	
Итого:				**576,64**	**574,88**	**0,02**	**564,67**	**567,87**	**-3,2**	**9,613**	**168**	**0**	
Средние:	**68,05**	**50,93**	**17,11**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	101271	99226,7	617,81	98370,57	98101,29	269,28	3103,32	20576	0
30/06/2224	101848	99801,6	617,83	98935,24	98669,16	266,08	3112,933	20744	0
Итого:	576,64	574,88	0,02	564,67	567,87	-3,2	9,613	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,99	52,42	14,57	62,94	61,13	0	61,69	60,34	1,35	0,897	24	0	
25.06.2022	67,07	52,9	14,17	64,93	63,03	0	63,63	62,21	1,42	0,902	24	0	
26.06.2022	66,68	53,28	13,4	70,8	68,7	0	69,35	67,81	1,54	0,928	24	0	
27.06.2022	66,73	53	13,73	70,72	68,58	0	69,3	67,69	1,61	0,95	24	0	
28.06.2022	65,92	53,03	12,89	77,9	75,55	0	76,35	74,58	1,77	0,985	24	0	
29.06.2022	67,54	51,57	15,97	65,16	63,28	0	63,83	62,48	1,35	1,019	24	0	
30.06.2022	67,21	52,96	14,25	68,75	66,98	0	67,37	66,1	1,27	0,958	24	0	
Итого:				**481,2**	**467,25**	**0**	**471,52**	**461,21**	**10,31**	**6,639**	**168**	**0**	
Средние:	**66,87**	**52,73**	**14,14**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	69500.78	72541.42	4.78	67534.1	71748.2	-4214.09	2140.05	20576	0
30/06/2224:	69981.98	73008.67	4.78	68005.7	72209.4	-4203.78	2146.69	20744	0
Итого:	481.2	467.25	0	471.52	461.21	10.31	6.639	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-д Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,05	50,92	16,13	52,6	51,96	0	51,58	51,32	0,26	0,834	24	0	
25.06.2022	67,03	52,18	14,85	51,44	50,79	0	50,44	50,15	0,29	0,748	24	0	
26.06.2022	66,71	51,01	15,7	57	56,26	0	55,91	55,57	0,34	0,879	24	0	
27.06.2022	66,82	51,97	14,85	60,24	59,46	0	59,06	58,7	0,36	0,876	24	0	
28.06.2022	66,08	52,05	14,03	67,61	66,59	0	66,31	65,76	0,55	0,928	24	0	
29.06.2022	67,62	50,98	16,64	57,26	56,2	0	56,06	55,51	0,55	0,935	24	0	
30.06.2022	67,29	51,71	15,58	61,88	60,93	0	60,61	60,17	0,44	0,945	24	0	
Итого:				**408,03**	**402,19**	**0**	**399,97**	**397,18**	**2,79**	**6,145**	**168**	**0**	
Средние:	**66,94**	**51,54**	**15,39**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	71689,21	69577,38	1,83	69713,1	68732,92	980,15	1959,42	20677	0
30/06/2224:0	72097,24	69979,57	1,83	70113	69130,1	982,94	1965,57	20845	0
Итого:	408,03	402,19	0	399,97	397,18	2,79	6,145	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ / Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 7-а Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,25	51,92	16,33	61,64	61,6	0,03	60,37	60,81	-0,44	0,985	24	0	
25.06.2022	68,31	51,73	16,58	62,06	61,98	0,03	60,78	61,21	-0,43	1,008	24	0	
26.06.2022	67,76	51,18	16,58	64,66	64,62	0,03	63,29	63,81	-0,52	1,046	24	0	
27.06.2022	67,89	51,6	16,29	67,7	67,74	0,04	66,3	66,88	-0,58	1,077	24	0	
28.06.2022	66,95	52,45	14,5	76,74	77,18	0,02	75,19	76,19	-1	1,086	24	0	
29.06.2022	68,68	51,51	17,17	63,82	65,78	0,03	62,51	64,96	-2,45	1,073	24	0	
30.06.2022	68,37	52,21	16,16	70,56	72,83	0,02	69,08	71,87	-2,79	1,114	24	0	
Итого:				**467,18**	**471,73**	**0,2**	**457,52**	**465,73**	**-8,21**	**7,389**	**168**	**0**	
Средние:	**68,03**	**51,8**	**16,23**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	63666,84	61482,57	19,41	61813,5	60741,08	1072,42	1903,999	20340	0
30/06/2224:0	64134,02	61954,3	19,61	62271,02	61206,81	1064,21	1911,388	20508	0
Итого:	467,18	471,73	0,2	457,52	465,73	-8,21	7,389	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 9-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6756 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,73	57,87	9,86	44,27	42,5	0	43,35	41,83	1,52	0,427	24	0	
25.06.2022	67,86	58,4	9,46	48,36	46,42	0	47,4	45,7	1,7	0,446	24	0	
26.06.2022	67,33	57,32	10,01	48,55	46,61	0	47,59	45,91	1,68	0,477	24	0	
27.06.2022	67,41	57,92	9,49	49,94	47,94	0	48,95	47,22	1,73	0,463	24	0	
28.06.2022	66,62	56,52	10,1	48,07	46,14	0	47,15	45,47	1,68	0,474	24	0	
29.06.2022	68,26	57,4	10,86	45,45	43,64	0	44,49	42,97	1,52	0,483	24	0	
30.06.2022	67,81	56,94	10,87	45,68	43,85	0	44,72	43,19	1,53	0,487	24	0	
Итого:				**330,32**	**317,1**	**0**	**323,65**	**312,29**	**11,36**	**3,257**	**168**	**0**	
Средние:	**67,57**	**57,48**	**10,09**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	50146,2	55849,9	0,59	48758,95	55150,6	-6391,61	1316,347	24612	0
30/06/2224:	50476,5	56167	0,59	49082,6	55462,9	-6380,25	1319,604	24780	0
Итого:	330,32	317,1	0	323,65	312,29	11,36	3,257	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:А. Шмакова 10 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	66,65	52,95	13,7	60,97	58,4	0	59,75	57,64	2,11	0,819	24	0	
02.07.2022	66,43	53,41	13,02	61,67	59,18	0	60,46	58,41	2,05	0,788	24	0	
03.07.2022	66,75	53,03	13,72	57,17	54,8	0	56,02	54,07	1,95	0,767	24	0	
04.07.2022	66,36	53,55	12,81	63,52	60,97	0	62,24	60,16	2,08	0,798	24	0	
05.07.2022	66,54	52,99	13,55	62,71	60,15	0	61,46	59,38	2,08	0,833	24	0	
06.07.2022	66,61	52,83	13,78	64,07	61,51	0	62,81	60,69	2,12	0,864	24	0	
07.07.2022	66,55	53,6	12,95	63,66	61,2	0	62,41	60,39	2,02	0,806	24	0	
08.07.2022	66,56	54,07	12,49	63,82	61,35	0,01	62,54	60,53	2,01	0,778	24	0	
09.07.2022	66,62	54,31	12,31	57,76	55,45	0	56,58	54,68	1,9	0,694	24	0	
10.07.2022	66,51	54,24	12,27	61,7	59,29	0	60,46	58,48	1,98	0,738	24	0	
11.07.2022	66,42	53,78	12,64	60,55	58,21	0	59,36	57,43	1,93	0,749	24	0	
12.07.2022	66,17	53,47	12,7	26,72	25,63	0	26,17	25,27	0,9	0,333	24	0	
13.07.2022	25,92	25,81	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	24,94	24,7	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	24,65	24,31	0,34	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
16.07.2022	24,03	23,73	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,84	23,33	0,51	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,49	23,05	0,44	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,46	22,95	0,51	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,33	22,83	0,5	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,7	22,45	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,3	22,13	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,07	21,93	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**704,33**	**676,14**	**0,01**	**690,27**	**667,13**	**23,14**	**8,967**	**552**	**0**	
Средние:	**46,03**	**39,1**	**6,93**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**36078,36**	**34658,4**	**1,56**	**35131,86**	**34279,6**	**852,26**	**998,428**	**11077**	**0**
23/07/2224:	**36782,69**	**35334,54**	**1,57**	**35822,13**	**34946,73**	**875,4**	**1007,395**	**11629**	**0**
Итого:	**704,33**	**676,14**	**0,01**	**690,27**	**667,13**	**23,14**	**8,967**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис
Адрес:А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,06	54,88	12,18	77,31	76,08	0	75,73	75,02	0,71	0,923	24	0	
02.07.2022	66,85	55,53	11,32	83,58	82,47	0	81,91	81,28	0,63	0,926	24	0	
03.07.2022	67,2	54,81	12,39	73,75	72,73	0	72,27	71,69	0,58	0,895	24	0	
04.07.2022	66,75	55,79	10,96	83,89	82,85	0	82,19	81,66	0,53	0,901	24	0	
05.07.2022	66,95	55,56	11,39	80,48	79,46	0	78,83	78,33	0,5	0,897	24	0	
06.07.2022	67,03	55,75	11,28	82,8	81,79	0	81,14	80,63	0,51	0,912	24	0	
07.07.2022	66,95	56,05	10,9	90,08	89,09	0	88,26	87,77	0,49	0,96	24	0	
08.07.2022	66,97	56,88	10,09	90,57	89,72	0	88,77	88,39	0,38	0,897	24	0	
09.07.2022	67,06	56,65	10,41	79,3	78,59	0	77,71	77,44	0,27	0,81	24	0	
10.07.2022	66,89	56,43	10,46	79,18	78,55	0	77,6	77,4	0,2	0,812	24	0	
11.07.2022	66,83	56,74	10,09	86,33	85,76	0	84,58	84,51	0,07	0,853	24	0	
12.07.2022	66,64	55,8	10,84	36,56	36,31	0	35,82	35,77	0,05	0,386	24	0	
13.07.2022	26,69	25,72	0,97	0	0,27	0	0	0,27	-0,27	0	24	0	*
14.07.2022	25,41	25,18	0,23	0	2,6	0	0	2,6	-2,6	0	24	0	*
15.07.2022	24,85	24,64	0,21	0	3,3	0	0	3,3	-3,3	0	24	0	*
16.07.2022	24,23	24,03	0,2	0	2,75	0	0	2,75	-2,75	0	24	0	*
17.07.2022	23,73	23,51	0,22	0	2,05	0	0	2,05	-2,05	0	24	0	*
18.07.2022	23,39	23,14	0,25	0	1,65	0	0	1,65	-1,65	0	24	0	*
19.07.2022	23,21	22,97	0,24	0	1,36	0	0	1,36	-1,36	0	24	0	*
20.07.2022	23,08	22,84	0,24	0	1,02	0	0	1,02	-1,02	0	24	0	*
21.07.2022	22,77	22,71	0,06	0	0,02	0	0	0,02	-0,02	0	24	0	*
22.07.2022	22,5	22,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,35	22,1	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**943,83**	**948,42**	**0**	**924,81**	**934,91**	**-10,1**	**10,172**	**552**	**0**	
Средние:	**46,32**	**40,43**	**5,88**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**67183,95**	**66170,71**	**57,66**	**65375,32**	**65383,71**	**-8,39**	**1795,902**	**19044**	**0**
23/07/2224:	**68127,78**	**67119,13**	**57,66**	**66300,13**	**66318,62**	**-18,49**	**1806,074**	**19596**	**0**
Итого:	**943,83**	**948,42**	**0**	**924,81**	**934,91**	**-10,1**	**10,172**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО Парк-Сервис
Адрес:Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,67	55,14	12,53	42,35	42,08	0	41,46	41,51	-0,05	0,523	24	0	
02.07.2022	67,36	55,06	12,3	42,28	42,04	0	41,38	41,47	-0,09	0,51	24	0	
03.07.2022	67,82	55,2	12,62	38,66	38,4	0	37,85	37,88	-0,03	0,478	24	0	
04.07.2022	67,24	55,08	12,16	41,61	41,39	0	40,78	40,85	-0,07	0,496	24	0	
05.07.2022	67,43	54,8	12,63	41,23	41,03	0	40,36	40,48	-0,12	0,508	24	0	
06.07.2022	67,44	54,34	13,1	39,92	39,72	0	39,11	39,17	-0,06	0,513	24	0	
07.07.2022	67,31	55,69	11,62	41,51	41,39	0	40,68	40,82	-0,14	0,474	24	0	
08.07.2022	67,36	54,66	12,7	40,82	40,7	0	39,98	40,16	-0,18	0,506	24	0	
09.07.2022	67,6	55,81	11,79	38,36	38,26	0	37,59	37,77	-0,18	0,445	24	0	
10.07.2022	67,34	54,77	12,57	37,81	37,72	0	37,05	37,2	-0,15	0,465	24	0	
11.07.2022	67,34	55,55	11,79	40,83	40,78	0	39,99	40,2	-0,21	0,474	24	0	
12.07.2022	67,29	56,31	10,98	18,99	18,97	0	18,6	18,69	-0,09	0,204	24	0	
13.07.2022	26,5	26,07	0,43	0	0,95	0	0	0,95	-0,95	0	24	0	*
14.07.2022	25,37	25,03	0,34	0	0,97	0	0	0,97	-0,97	0	24	0	*
15.07.2022	24,98	24,61	0,37	0	0,97	0	0	0,97	-0,97	0	24	0	*
16.07.2022	24,42	24,06	0,36	0	0,98	0	0	0,98	-0,98	0	24	0	*
17.07.2022	24,04	23,67	0,37	0	0,98	0	0	0,98	-0,98	0	24	0	*
18.07.2022	23,81	23,44	0,37	0	0,93	0	0	0,93	-0,93	0	24	0	*
19.07.2022	23,71	23,32	0,39	0	0,87	0	0	0,87	-0,87	0	24	0	*
20.07.2022	23,56	23,17	0,39	0	0,8	0	0	0,8	-0,8	0	24	0	*
21.07.2022	23,22	22,86	0,36	0	0,71	0	0	0,71	-0,71	0	24	0	*
22.07.2022	22,96	22,65	0,31	0	0,18	0	0	0,18	-0,18	0	24	0	*
23.07.2022	22,86	22,46	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**464,37**	**470,82**	**0**	**454,83**	**464,54**	**-9,71**	**5,596**	**552**	**0**	
Средние:	**46,72**	**40,16**	**6,56**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	29860.88	29372.63	0.55	29015.25	29010.05	5.2	840.667	13978	0
23/07/2224:	30325.25	29843.45	0.55	29470.08	29474.59	-4.51	846.263	14530	0
Итого:	464.37	470.82	0	454.83	464.54	-9.71	5.596	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Габдулы Тукая 22 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2601 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,2	47,04	21,16	47,79	46,53	0	46,79	46,06	0,73	0,987	24	0	
02.07.2022	28,68	27,75	0,93	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.07.2022	67,16	42,69	24,47	16,21	15,75	0	15,88	15,63	0,25	0,388	24	0	
04.07.2022	67,38	44,29	23,09	39,1	38,1	0	38,31	37,77	0,54	0,883	24	0	
05.07.2022	67,54	44,43	23,11	40,22	39,17	0	39,41	38,87	0,54	0,909	24	0	
06.07.2022	67,55	44,36	23,19	38,68	37,67	0	37,88	37,35	0,53	0,878	24	0	
07.07.2022	67,45	44,6	22,85	39,93	38,9	0	39,14	38,58	0,56	0,894	24	0	
08.07.2022	67,51	44,39	23,12	38,91	37,9	0	38,17	37,57	0,6	0,884	24	0	
09.07.2022	67,76	43,77	23,99	36,57	35,61	0	35,84	35,33	0,51	0,858	24	0	
10.07.2022	67,51	44,33	23,18	36,97	36,03	0,01	36,24	35,73	0,51	0,84	24	0	
11.07.2022	67,45	44,42	23,03	37,94	36,97	0	37,18	36,67	0,51	0,857	24	0	
12.07.2022	67,49	43,54	23,95	18,54	20,12	0	18,18	19,94	-1,76	0,407	24	0	
13.07.2022	25,83	25,39	0,44	0	4,85	0	0	4,85	-4,85	0	24	0	*
14.07.2022	24,56	24,27	0,29	0	10,72	0	0	10,72	-10,72	0	24	0	*
15.07.2022	24,23	24,01	0,22	0,01	11,94	0	0,01	11,94	-11,93	0	24	0	*
16.07.2022	23,62	23,4	0,22	0	6,27	0	0	6,27	-6,27	0	24	0	*
17.07.2022	23,19	22,92	0,27	0	3,54	0	0	3,54	-3,54	0	24	0	*
18.07.2022	22,96	22,68	0,28	0	2,36	0	0	2,36	-2,36	0	24	0	*
19.07.2022	22,94	22,64	0,3	0	1,67	0	0	1,67	-1,67	0	24	0	*
20.07.2022	22,72	22,45	0,27	0	1,26	0	0	1,26	-1,26	0	24	0	*
21.07.2022	22,26	22,19	0,07	0	0,25	0	0	0,25	-0,25	0	24	0	*
22.07.2022	22,08	21,81	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,1	21,81	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**390,87**	**425,61**	**0,01**	**383,03**	**422,36**	**-39,33**	**8,785**	**552**	**0**	
Средние:	**44,7**	**33,44**	**11,26**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**47311,29**	**45928,01**	**2,86**	**45939,53**	**45438,69**	**500,84**	**1539,621**	**15109**	**0**
23/07/2224:	**47702,16**	**46353,62**	**2,87**	**46322,56**	**45861,05**	**461,51**	**1548,406**	**15661**	**0**
Итого:	**390,87**	**425,61**	**0,01**	**383,03**	**422,36**	**-39,33**	**8,785**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:
Адрес: пр. Краснопольский 19 Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель КАРАТ-306-2 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,52	47,83	20,70	53,964	53,352	52,828	52,828	0,61	0,00	1,100	24	0	
02.07.2022	68,22	49,01	19,21	55,791	55,215	54,636	54,636	0,58	0,00	1,056	24	0	
03.07.2022	68,65	47,66	20,99	54,225	53,631	53,098	53,098	0,59	0,00	1,131	24	0	
04.07.2022	68,26	48,24	20,02	56,583	56,016	55,429	55,429	0,57	0,00	1,114	24	0	
05.07.2022	68,35	48,50	19,85	56,475	55,962	55,345	55,345	0,51	0,00	1,108	24	0	
06.07.2022	68,30	48,52	19,78	56,331	55,818	55,208	55,208	0,51	0,00	1,110	24	0	
07.07.2022	68,20	49,07	19,13	56,970	56,412	55,806	55,806	0,56	0,00	1,075	24	0	
08.07.2022	68,30	48,72	19,58	55,683	55,224	54,591	54,591	0,46	0,00	1,069	24	0	
09.07.2022	68,48	49,32	19,16	53,082	52,623	52,022	52,022	0,46	0,00	1,004	24	0	
10.07.2022	68,26	49,66	18,60	54,063	53,613	52,991	52,991	0,45	0,00	0,997	24	0	
11.07.2022	68,23	48,56	19,67	56,097	55,566	54,967	54,967	0,53	0,00	1,091	24	0	
12.07.2022	51,30	37,92	13,39	20,799	20,592	20,364	20,364	0,21	0,00	0,361	24	0	
13.07.2022	26,20	26,01	0,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
14.07.2022	25,34	25,48	-0,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
15.07.2022	25,02	25,10	-0,08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2022	24,60	24,66	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2022	24,38	24,43	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2022	24,24	24,29	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2022	24,20	24,26	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2022	24,60	24,66	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2022	24,38	24,43	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2022	24,24	24,29	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2022	24,20	24,26	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				630,06	624,02	617,29	617,29	156,04	0,00	12,217	552		
Средние:	46,72	36,73	9,98										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.06.2022	165093,702	163928,852	161178,262	161221,063	32865,960	57,19	4998,842	30360	0
23.07.2022	165723,765	164552,876	161795,549	161838,350	33022,000	57,19	5011,059	30912	0
Итого:	630,06	624,02	617,29	617,29	156,04	0,00	12,217	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,07	50,57	18,50	58,805	57,181	1,62	1,112	24	0	
02.07.2022	68,74	51,91	16,83	64,429	62,746	1,68	1,120	24	0	
03.07.2022	69,24	52,01	17,23	62,721	61,096	1,62	1,107	24	0	
04.07.2022	68,78	52,79	15,99	66,108	64,425	1,68	1,082	24	0	
05.07.2022	68,88	52,72	16,16	65,717	64,043	1,67	1,086	24	0	
06.07.2022	68,85	52,72	16,13	65,699	64,010	1,69	1,085	24	0	
07.07.2022	68,74	53,82	14,92	68,454	66,719	1,73	1,044	24	0	
08.07.2022	68,84	53,40	15,44	66,870	65,169	1,70	1,057	24	0	
09.07.2022	69,05	54,66	14,39	60,184	58,582	1,60	0,885	24	0	
10.07.2022	68,86	54,76	14,10	70,276	68,550	1,73	1,018	24	0	
11.07.2022	68,72	53,39	15,33	63,243	61,619	1,62	0,993	24	0	
12.07.2022	53,35	40,93	12,43	24,082	23,417	0,67	0,357	24	0	
13.07.2022	27,50	26,46	1,04	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
14.07.2022	25,96	25,51	0,46	0,000	3,507	-3,51	0,000	24	0	
15.07.2022	25,58	25,11	0,47	0,000	0,890	-0,89	0,000	24	0	
16.07.2022	25,16	24,69	0,47	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
17.07.2022	24,94	24,47	0,47	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
18.07.2022	24,75	24,29	0,46	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
19.07.2022	24,71	24,27	0,44	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
20.07.2022	25,16	24,69	0,47	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
21.07.2022	24,94	24,47	0,47	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
22.07.2022	24,75	24,29	0,46	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
23.07.2022	24,71	24,27	0,44	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
Итого:				**736,59**	**721,95**	**14,63**	**11,946**	**552**		
Средние:	**47,36**	**38,96**	**8,40**							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.06.2022	**146987,23**	**145421,05**	**1692,81**	**5148,607**	**32807**	**0**
23.07.2022	**147723,82**	**146143,00**	**1707,44**	**5160,553**	**33359**	**0**
Итого:	**736,59**	**721,95**	**14,63**	**11,946**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:
Адрес: пр. Краснопольский 19 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2022	68,72	47,94	20,78	46,224	45,783	45,292	45,292	0,44	0,00	0,954	24	0	
02.07.2022	68,39	48,19	20,20	47,124	46,692	46,184	46,184	0,43	0,00	0,943	24	0	
03.07.2022	68,92	47,64	21,28	48,204	47,709	47,219	47,219	0,50	0,00	1,031	24	0	
04.07.2022	68,42	48,38	20,05	48,132	47,655	47,153	47,153	0,48	0,00	0,957	24	0	
05.07.2022	68,55	48,07	20,48	49,032	48,501	48,014	48,014	0,53	0,00	0,999	24	0	
06.07.2022	68,51	48,07	20,45	47,736	47,250	46,761	46,761	0,49	0,00	0,970	24	0	
07.07.2022	68,40	48,29	20,10	48,726	48,240	47,735	47,735	0,49	0,00	0,973	24	0	
08.07.2022	68,47	48,91	19,56	46,458	46,035	45,525	45,525	0,42	0,00	0,900	24	0	
09.07.2022	68,71	48,37	20,34	45,864	45,423	44,935	44,935	0,44	0,00	0,929	24	0	
10.07.2022	68,50	48,57	19,93	47,673	47,214	46,709	46,709	0,46	0,00	0,948	24	0	
11.07.2022	68,39	49,00	19,40	47,241	46,791	46,284	46,284	0,45	0,00	0,913	24	0	
12.07.2022	52,57	39,89	12,68	18,630	18,477	18,259	18,259	0,15	0,00	0,336	24	0	
13.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
14.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
15.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				541,04	535,77	530,07	530,07	156,04	0,00	10,855	552		
Средние:	35,07	24,84	10,23										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30.06.2022	31446,120	30819,429	30666,806	30559,872	1560,400	106,93	1059,642	5964	0
23.07.2022	31987,164	31355,199	31196,876	31089,942	1716,440	106,93	1070,497	6516	0
Итого:	541,04	535,77	530,07	530,07	156,04	0,00	10,855	552	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7443169350

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Скульптора Головницкого 20Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBFB2 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,87	52,52	16,35	54,79	55,23	0	53,59	54,51	-0,92	0,875	24	0	
02.07.2022	68,5	52,99	15,51	55,96	56,28	0	54,76	55,55	-0,79	0,852	24	0	
03.07.2022	69,09	53,41	15,68	58,31	58,56	0	57,09	57,8	-0,71	0,893	24	0	
04.07.2022	68,54	52,3	16,24	56,05	56,32	0	54,85	55,6	-0,75	0,89	24	0	
05.07.2022	68,7	54,1	14,6	60,64	61,02	0	59,36	60,16	-0,8	0,866	24	0	
06.07.2022	68,7	55,26	13,44	63,96	64,45	0	62,59	63,57	-0,98	0,844	24	0	
07.07.2022	68,58	54,53	14,05	65,06	65,5	0	63,67	64,61	-0,94	0,895	24	0	
08.07.2022	68,69	55,26	13,43	66,3	66,8	0	64,88	65,87	-0,99	0,872	24	0	
09.07.2022	68,96	57,26	11,7	68,32	68,87	0	66,88	67,81	-0,93	0,782	24	0	
10.07.2022	68,68	55,5	13,18	64,97	65,4	0	63,59	64,47	-0,88	0,839	24	0	
11.07.2022	68,59	54,94	13,65	65,19	65,7	0	63,79	64,78	-0,99	0,868	24	0	
12.07.2022	68,65	54,11	14,54	28,82	32,03	0	28,21	31,6	-3,39	0,336	24	0	
13.07.2022	23,67	24,01	-0,34	0	5,78	0	0	5,78	-5,78	0	24	0	*
14.07.2022	23,11	23,25	-0,14	0	6,65	0	0	6,65	-6,65	0	24	0	*
15.07.2022	22,93	23,07	-0,14	0	7,58	0	0	7,58	-7,58	0	24	0	*
16.07.2022	22,47	22,58	-0,11	0	8,22	0	0	8,22	-8,22	0	24	0	*
17.07.2022	22,24	22,32	-0,08	0	8,4	0	0	8,4	-8,4	0	24	0	*
18.07.2022	22,06	22,15	-0,09	0	8,5	0	0	8,5	-8,5	0	24	0	*
19.07.2022	22,1	22,19	-0,09	0	8,48	0	0	8,48	-8,48	0	24	0	*
20.07.2022	21,96	22,1	-0,14	0	8,7	0	0	8,7	-8,7	0	24	0	*
21.07.2022	21,57	21,73	-0,16	0	8,84	0	0	8,84	-8,84	0	24	0	*
22.07.2022	21,34	21,48	-0,14	0	8,92	0	0	8,92	-8,92	0	24	0	*
23.07.2022	21,33	21,45	-0,12	0	8,86	0	0	8,86	-8,86	0	24	0	*
Итого:				**708,37**	**805,09**	**0**	**693,26**	**795,26**	**-102**	**9,812**	**552**	**0**	
Средние:	**46,49**	**39,06**	**7,42**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	**19494,45**	**19269,7**	**0**	**18927,42**	**19004,16**	**-76,74**	**510,309**	**4428**	**0**
23/07/2224	**20202,82**	**20074,79**	**0**	**19620,68**	**19799,42**	**-178,74**	**520,121**	**4980**	**0**
Итого:	**708,37**	**805,09**	**0**	**693,26**	**795,26**	**-102**	**9,812**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = \frac{Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101 Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,5	53,41	14,09	49,21	48,09	0	48,15	47,47	0,68	0,676	24	0	
02.07.2022	67,25	54,2	13,05	51,43	50,26	0	50,44	49,55	0,89	0,659	24	0	
03.07.2022	67,62	53,26	14,36	47,63	46,44	0	46,63	45,85	0,78	0,669	24	0	
04.07.2022	67,25	54,7	12,55	52,54	51,28	0	51,5	50,53	0,97	0,648	24	0	
05.07.2022	67,32	53,54	13,78	50,83	49,55	0	49,8	48,87	0,93	0,687	24	0	
06.07.2022	67,26	53,77	13,49	49,95	48,72	0	48,94	48,06	0,88	0,66	24	0	
07.07.2022	67,23	54,7	12,53	54,07	52,78	0	52,92	52,04	0,88	0,663	24	0	
08.07.2022	67,31	55,01	12,3	52,79	51,54	0	51,74	50,78	0,96	0,635	24	0	
09.07.2022	67,51	54,51	13	49,68	48,47	0	48,72	47,8	0,92	0,631	24	0	
10.07.2022	67,25	54,35	12,9	48,31	47,17	0	47,35	46,54	0,81	0,609	24	0	
11.07.2022	67,19	54,26	12,93	49,7	48,51	0	48,68	47,83	0,85	0,629	24	0	
12.07.2022	67,06	50,31	16,75	21,3	25,42	0	20,88	25,13	-4,25	0,263	24	0	
13.07.2022	27,87	27,58	0,29	0	9,99	0	0	9,99	-9,99	0	24	0	*
14.07.2022	26,34	26,21	0,13	0	8,98	0	0	8,98	-8,98	0	24	0	*
15.07.2022	25,83	25,65	0,18	0	8,64	0	0	8,64	-8,64	0	24	0	*
16.07.2022	24,79	24,62	0,17	0	14,84	0	0	14,84	-14,84	0	24	0	*
17.07.2022	24,35	24,21	0,14	0	20,74	0	0	20,74	-20,74	0	24	0	*
18.07.2022	24,17	23,98	0,19	0	18,06	0	0	18,06	-18,06	0	24	0	*
19.07.2022	24,29	24,04	0,25	0	15,47	0	0	15,47	-15,47	0	24	0	*
20.07.2022	24,02	23,79	0,23	0	14,28	0	0	14,28	-14,28	0	24	0	*
21.07.2022	23,41	23,22	0,19	0	13,47	0	0	13,47	-13,47	0	24	0	*
22.07.2022	23,05	22,87	0,18	0	12,43	0	0	12,43	-12,43	0	24	0	*
23.07.2022	22,95	22,75	0,2	0	11,47	0	0	11,47	-11,47	0	24	0	*
Итого:				**577,44**	**716,6**	**0**	**565,75**	**708,82**	**-143,07**	**7,429**	**552**	**0**	
Средние:	**46,9**	**39,78**	**7,12**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	54975,5	53702,84	1,91	53460,19	53008,08	452,11	1407,37	20509	1
23/07/2224	55552,9	54419,44	1,91	54025,94	53716,9	309,04	1414,8	21061	1
Итого:	577,44	716,6	0	565,75	708,82	-143,07	7,429	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

«Парк-сервис» Для документов ОГРН 1 ИНН 7448196350

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5696 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,81	51,35	16,46	58,53	57,63	0	57,36	56,88	0,48	0,942	24	0	
02.07.2022	67,51	51,6	15,91	59,36	58,61	0	58,15	57,84	0,31	0,926	24	0	
03.07.2022	67,91	50,22	17,69	56,64	55,96	0	55,48	55,31	0,17	0,98	24	0	
04.07.2022	67,48	51,6	15,88	58,23	57,53	0	57,05	56,81	0,24	0,909	24	0	
05.07.2022	67,62	51,94	15,68	61,2	60,44	0	59,94	59,66	0,28	0,938	24	0	
06.07.2022	67,62	51,87	15,75	61,44	60,79	0	60,19	60,02	0,17	0,947	24	0	
07.07.2022	67,56	52,4	15,16	63,71	63,24	0	62,42	62,43	-0,01	0,947	24	0	
08.07.2022	67,6	52,86	14,74	61,67	61,28	0	60,4	60,48	-0,08	0,888	24	0	
09.07.2022	67,78	51,93	15,85	57,78	57,39	0	56,61	56,64	-0,03	0,896	24	0	
10.07.2022	67,55	52,07	15,48	58,32	57,97	0,01	57,12	57,22	-0,1	0,883	24	0	
11.07.2022	67,46	52,42	15,04	56,93	56,74	0	55,75	56,01	-0,26	0,837	24	0	
12.07.2022	67,35	54,3	13,05	19,94	19,91	0	19,52	19,63	-0,11	0,254	24	0	
13.07.2022	26,27	26,9	-0,63	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,6	25,97	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,11	25,5	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,23	24,66	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,85	24,26	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,56	23,98	-0,42	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,59	24	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,54	23,94	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,18	23,59	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23	23,41	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,98	23,41	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**673,75**	**667,49**	**0,01**	**659,99**	**658,93**	**1,06**	**10,347**	**552**	**0**	
Средние:	**46,78**	**38,87**	**7,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/222	**65863,59**	**64557,08**	**2,06**	**64039,07**	**63828,65**	**21,42**	**2249,116**	**20509**	**1**
23/07/222	**66537,34**	**65224,57**	**2,07**	**64699,06**	**64487,58**	**22,48**	**2259,463**	**21061**	**1**
Итого:	**673,75**	**667,49**	**0,01**	**659,99**	**658,93**	**1,06**	**10,347**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 103 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2022	68,93	53,47	15,46	80,07	73,77	0	78,36	72,8	5,56	1,21	24	0	
02.07.2022	68,58	54,41	14,17	87,25	80,1	0	85,36	79,01	6,35	1,211	24	0	
03.07.2022	69	53,48	15,52	79,84	73,15	0	78,16	72,16	6	1,209	24	0	
04.07.2022	68,58	54,48	14,1	88,25	80,97	0	86,39	79,84	6,55	1,219	24	0	
05.07.2022	68,67	54,03	14,64	85,16	78,1	0	83,34	77,05	6,29	1,218	24	0	
06.07.2022	68,64	54,34	14,3	83,88	76,95	0	82,09	75,9	6,19	1,175	24	0	
07.07.2022	68,55	54,65	13,9	89,22	81,94	0	87,3	80,79	6,51	1,212	24	0	
08.07.2022	68,64	55,09	13,55	84,78	77,89	0	82,98	76,82	6,16	1,122	24	0	
09.07.2022	68,86	54,94	13,92	80,62	74,06	0	78,92	73,04	5,88	1,1	24	0	
10.07.2022	68,59	54,77	13,82	85,1	78,2	0	83,29	77,14	6,15	1,15	24	0	
11.07.2022	68,5	54,76	13,74	82,11	75,47	0	80,39	74,44	5,95	1,105	24	0	
12.07.2022	68,4	56,37	12,03	27,63	25,43	0	27,06	25,05	2,01	0,325	24	0	
13.07.2022	30,26	30,42	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	27,77	27,89	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	26,68	26,63	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,57	25,51	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	25,03	24,92	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,72	24,58	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,63	24,45	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,48	24,3	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,28	24,11	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	24,13	23,95	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	24,01	23,83	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**953,91**	**876,03**	**0**	**933,64**	**864,04**	**69,6**	**13,256**	**552**	**0**	
Средние:	**48,06**	**40,66**	**7,39**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/222	31334.94	28595.21	0.06	30384.52	28259.71	2124.81	1013.653	6277	1
23/07/222	32288.85	29471.24	0.06	31318.16	29123.75	2194.41	1026.909	6829	1
Итого:	953.91	876.03	0	933.64	864.04	69.6	13.256	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 105 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,06	58,04	10,02	122,7	116,96	0	120,16	115,15	5,01	1,203	24	0	
02.07.2022	67,75	57,46	10,29	123,38	117,48	0	120,84	115,66	5,18	1,245	24	0	
03.07.2022	68,18	57,36	10,82	115,85	110,09	0	113,41	108,41	5	1,229	24	0	
04.07.2022	67,75	57,88	9,87	127,28	120,98	0	124,66	119,13	5,53	1,229	24	0	
05.07.2022	67,84	57,62	10,22	121,14	115,08	0	118,61	113,31	5,3	1,213	24	0	
06.07.2022	67,83	57,63	10,2	121,09	114,99	0	118,56	113,22	5,34	1,205	24	0	
07.07.2022	67,74	58,11	9,63	126,57	120,22	0	123,95	118,34	5,61	1,193	24	0	
08.07.2022	67,81	57,72	10,09	122,1	115,98	0	119,55	114,22	5,33	1,205	24	0	
09.07.2022	68,05	58,13	9,92	122,19	116,01	0	119,67	114,2	5,47	1,189	24	0	
10.07.2022	67,8	57,5	10,3	116,78	110,84	0	114,39	109,16	5,23	1,176	24	0	
11.07.2022	67,67	57,49	10,18	113,83	108,08	0	111,48	106,42	5,06	1,135	24	0	
12.07.2022	67,59	59,07	8,52	40,38	38,38	0	39,57	37,76	1,81	0,338	24	0	
13.07.2022	28,98	28,86	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	27,53	27,21	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	26,9	26,54	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	26,16	25,79	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	25,64	25,28	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	25,3	24,96	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	25,19	24,85	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,93	24,61	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,44	24,13	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	24,11	23,8	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,97	23,66	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1373,2**	**1305**	**0**	**1344,85**	**1284,98**	**59,87**	**13,56**	**552**	**0**	
Средние:	**47,7**	**42,33**	**5,37**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**33186,43**	**31164,51**	**0,25**	**32234,3**	**30784,86**	**1449,44**	**961,224**	**6371**	**1**
23/07/2224:	**34559,72**	**32469,6**	**0,25**	**33579,15**	**32069,84**	**1509,31**	**974,784**	**6923**	**1**
Итого:	**1373,29**	**1305,09**	**0**	**1344,85**	**1284,98**	**59,87**	**13,56**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 1 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,48	52,65	16,83	47,64	47,59	0	46,64	47	-0,36	0,788	24	0	
02.07.2022	69,17	53,46	15,71	52,01	51,95	0	50,86	51,25	-0,39	0,798	24	0	
03.07.2022	69,52	52,02	17,5	49,16	49,06	0	48,1	48,45	-0,35	0,842	24	0	
04.07.2022	69,16	53,75	15,41	54,21	54,1	0	53,08	53,37	-0,29	0,819	24	0	
05.07.2022	69,27	54,07	15,2	54	53,93	0	52,8	53,15	-0,35	0,803	24	0	
06.07.2022	69,21	54,3	14,91	54,91	54,87	0	53,73	54,11	-0,38	0,803	24	0	
07.07.2022	69,1	54,91	14,19	56,31	56,35	0	55,12	55,58	-0,46	0,783	24	0	
08.07.2022	69,21	54,79	14,42	52,9	52,93	0	51,77	52,16	-0,39	0,746	24	0	
09.07.2022	69,44	55,29	14,15	51,41	51,46	0	50,28	50,75	-0,47	0,713	24	0	
10.07.2022	69,18	55,12	14,06	53,72	53,91	0	52,55	53,16	-0,61	0,739	24	0	
11.07.2022	69,12	55,12	14	51,33	51,6	0	50,24	50,85	-0,61	0,703	24	0	
12.07.2022	69,23	56,6	12,63	19,86	20,03	0	19,42	19,71	-0,29	0,246	24	0	
13.07.2022	23,79	23,52	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	22,9	22,61	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	22,63	22,34	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	22,08	21,79	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	21,84	21,54	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	21,71	21,43	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	21,79	21,53	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	21,76	21,51	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	21,32	21,07	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	21,1	20,84	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	21,09	20,84	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**597,46**	**597,78**	**0**	**584,59**	**589,54**	**-4,95**	**8,783**	**552**	**0**	
Средние:	**46,65**	**38,74**	**7,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	26768,53	26686,63	0,01	25930	26322,7	-392,73	802,149	6205	0
23/07/2224:0	27365,99	27284,41	0,01	26514,6	26912,3	-397,68	810,932	6757	0
Итого:	597,46	597,78	0	584,59	589,54	-4,95	8,783	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAFB1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,18	60,62	8,56	160,1	166,29	0	156,67	163,48	-6,81	1,342	24	0	
02.07.2022	68,83	60,4	8,43	163,02	168,26	0	159,55	165,46	-5,91	1,344	24	0	
03.07.2022	69,29	60,64	8,65	163,09	168,01	0	159,55	165,16	-5,61	1,382	24	0	
04.07.2022	68,85	60,26	8,59	162,47	167,2	0	159,03	164,43	-5,4	1,364	24	0	
05.07.2022	68,95	60,42	8,53	168,06	172,93	0	164,46	170,03	-5,57	1,402	24	0	
06.07.2022	68,91	60,68	8,23	173,82	178,97	0	170,11	175,96	-5,85	1,399	24	0	
07.07.2022	68,78	60,67	8,11	173,58	178,71	0	169,86	175,71	-5,85	1,375	24	0	
08.07.2022	68,91	61,27	7,64	175,2	180,29	0	171,46	177,19	-5,73	1,311	24	0	
09.07.2022	69,15	61,99	7,16	176,02	181,01	0	172,24	177,82	-5,58	1,231	24	0	
10.07.2022	68,87	61,3	7,57	172,83	177,69	0	169,11	174,64	-5,53	1,279	24	0	
11.07.2022	68,8	61,39	7,41	174,7	179,73	0	170,97	176,65	-5,68	1,267	24	0	
12.07.2022	68,92	62,3	6,62	66,53	68,5	0	65,11	67,28	-2,17	0,431	24	0	
13.07.2022	28,27	28,24	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,87	26,2	-0,33	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,38	25,12	0,26	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
16.07.2022	24,38	24,15	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,89	23,64	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,61	23,35	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,48	23,19	0,29	0	0	0,01	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,27	22,99	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,91	22,66	0,25	0	0	0	0	0	0	0	22	2	*
22.07.2022	22,87	22,6	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,92	22,65	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1929,4**	**1987,6**	**0,01**	**1888,13**	**1953,82**	**-65,69**	**15,127**	**550**	**2**	
Средние:	**47,57**	**43,33**	**4,24**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	49265.83	49727.94	2.8	47832.28	49052.75	-1220.47	1323.684	6532	7
23/07/2224:0	51195.26	51715.54	2.81	49720.41	51006.57	-1286.16	1338.811	7082	9
Итого:	1929.43	1987.6	0.01	1888.13	1953.82	-65.69	15.127	550	2

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = Q\text{и} \frac{T\text{раб}}{T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167111
Адрес:пр.Краснопольский 1-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,19	53,21	15,98	88,18	88,07	0	86,31	86,91	-0,6	1,379	24	0	
02.07.2022	68,88	53,57	15,31	94,84	94,74	0	92,83	93,46	-0,63	1,424	24	0	
03.07.2022	69,26	52,51	16,75	88,79	88,53	0	86,89	87,38	-0,49	1,456	24	0	
04.07.2022	68,84	53,51	15,33	93,11	92,73	0	91,09	91,47	-0,38	1,398	24	0	
05.07.2022	68,95	54,08	14,87	93,38	92,96	0	91,36	91,69	-0,33	1,36	24	0	
06.07.2022	68,89	53,76	15,13	94,69	94,18	0	92,69	92,93	-0,24	1,403	24	0	
07.07.2022	68,78	53,53	15,25	95,16	94,63	0	93,15	93,4	-0,25	1,419	24	0	
08.07.2022	68,91	54,42	14,49	94,2	93,72	0	92,2	92,43	-0,23	1,335	24	0	
09.07.2022	69,15	54,35	14,8	88,11	87,69	0	86,22	86,47	-0,25	1,276	24	0	
10.07.2022	68,86	54,2	14,66	89,38	88,89	0,01	87,5	87,69	-0,19	1,28	24	0	
11.07.2022	68,81	54,38	14,43	91,2	90,72	0	89,25	89,45	-0,2	1,286	24	0	
12.07.2022	68,89	55,98	12,91	34,16	34,05	0	33,44	33,56	-0,12	0,432	24	0	
13.07.2022	27,45	29,84	-2,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,7	27,35	-1,65	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	24,97	26,02	-1,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,13	24,86	-0,73	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,6	24,15	-0,55	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,21	23,65	-0,44	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,03	23,37	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	22,83	23,11	-0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,35	22,59	-0,24	0,01	0,02	0	0,01	0,02	-0,01	0	24	0	*
22.07.2022	22,52	22,49	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,53	22,44	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1045,2**	**1040,9**	**0,01**	**1022,94**	**1026,86**	**-3,92**	**15,448**	**552**	**0**	
Средние:	**47,37**	**39,88**	**7,49**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/222	98546	97179,1	11,24	95797,8	96030,2	-232,37	2804,905	20726	0
23/07/222	99591,2	98220	11,25	96820,7	97057	-236,29	2820,353	21278	0
Итого:	1045,21	1040,93	0,01	1022,94	1026,86	-3,92	15,448	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167115
Адрес:пр.Краснопольский 1-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xCA7E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,41	53,88	14,53	94,38	92,44	0	92,4	91,19	1,21	1,342	24	0	
02.07.2022	68,05	53,62	14,43	89,64	87,77	0	87,74	86,61	1,13	1,266	24	0	
03.07.2022	68,43	53,48	14,95	88,22	86,26	0	86,37	85,13	1,24	1,293	24	0	
04.07.2022	68,06	54,86	13,2	96,46	94,46	0	94,44	93,16	1,28	1,248	24	0	
05.07.2022	68,2	54,92	13,28	96	93,98	0	94	92,68	1,32	1,248	24	0	
06.07.2022	68,16	54,73	13,43	99,89	97,78	0	97,81	96,43	1,38	1,313	24	0	
07.07.2022	68,11	56,61	11,5	113,53	111,34	0	111,13	109,71	1,42	1,279	24	0	
08.07.2022	68,2	56,4	11,8	109,38	107,19	0	107,07	105,61	1,46	1,261	24	0	
09.07.2022	68,41	56,05	12,36	98,67	96,56	0	96,6	95,13	1,47	1,195	24	0	
10.07.2022	68,18	56,19	11,99	101,75	99,6	0	99,6	98,15	1,45	1,195	24	0	
11.07.2022	68,12	55,88	12,24	102,32	100,2	0	100,15	98,74	1,41	1,224	24	0	
12.07.2022	68,11	57,62	10,49	36,61	35,86	0	35,85	35,31	0,54	0,376	24	0	
13.07.2022	27,08	27,23	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,37	26,29	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,95	25,85	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,19	25,11	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,91	24,6	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,72	24,46	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,76	24,43	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,61	24,24	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,23	23,73	0,5	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
22.07.2022	24,23	23,79	0,44	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	24,26	23,77	0,49	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1126,8**	**1103,4**	**0**	**1103,16**	**1087,86**	**15,3**	**14,24**	**552**	**0**	
Средние:	**47,59**	**40,77**	**6,82**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	14726.63	14256.58	1.68	14358.03	14088.56	269.47	356.275	3037	0
23/07/2224	15853.48	15360.03	1.68	15461.19	15176.42	284.77	370.515	3589	0
Итого:	1126.85	1103.45	0	1103.16	1087.86	15.3	14.24	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167117
Адрес:пр.Краснопольский 1-г Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,74	55,81	12,93	105,81	104,21	0	103,55	102,72	0,83	1,341	24	0	
02.07.2022	68,44	55,75	12,69	109,11	107,5	0,01	106,81	105,93	0,88	1,355	24	0	
03.07.2022	68,81	55,26	13,55	99,93	98,37	0	97,81	96,98	0,83	1,325	24	0	
04.07.2022	68,41	56,65	11,76	110,48	108,83	0	108,15	107,21	0,94	1,27	24	0	
05.07.2022	68,52	56,32	12,2	108,88	107,25	0,01	106,56	105,64	0,92	1,302	24	0	
06.07.2022	68,47	55,83	12,64	105,91	104,3	0	103,72	102,79	0,93	1,312	24	0	
07.07.2022	68,41	57,09	11,32	116,45	114,76	0,01	113,99	113,02	0,97	1,288	24	0	
08.07.2022	68,48	56,84	11,64	109,2	107,6	0	106,92	105,97	0,95	1,242	24	0	
09.07.2022	68,72	56,62	12,1	105,42	103,83	0	103,16	102,28	0,88	1,247	24	0	
10.07.2022	68,46	56,13	12,33	106,72	105,13	0,02	104,46	103,63	0,83	1,287	24	0	
11.07.2022	68,42	56,59	11,83	108,56	106,98	0	106,27	105,4	0,87	1,258	24	0	
12.07.2022	68,42	57,04	11,38	35,05	34,56	0	34,32	34,05	0,27	0,39	24	0	
13.07.2022	27,45	27,69	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,83	25,92	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,25	25,29	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,45	24,49	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,91	23,94	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,6	23,62	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,45	23,47	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,29	23,31	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,85	22,87	-0,02	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,14	22,87	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,07	22,8	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1221,5**	**1203,3**	**0,05**	**1195,73**	**1185,63**	**10,1**	**14,617**	**552**	**0**	
Средние:	**47,33**	**40,96**	**6,36**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	89083,8	86203,2	68,52	86517,7	85108,3	1409,45	2493,725	15014	0
23/07/2224	90305,3	87406,5	68,57	87713,5	86293,9	1419,55	2508,342	15566	0
Итого:	1221,53	1203,33	0,05	1195,73	1185,63	10,1	14,617	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167113
Адрес:пр.Краснопольский 1-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE248 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,27	48,13	19,14	65,81	65,08	0	64,44	64,36	0,08	1,234	24	0	
02.07.2022	67,34	48,96	18,38	66,18	65,53	0	64,85	64,81	0,04	1,189	24	0	
03.07.2022	67,28	49,08	18,2	68,85	68,19	0	67,44	67,41	0,03	1,225	24	0	
04.07.2022	67,08	49,27	17,81	72,47	71,8	0	70,99	71,01	-0,02	1,262	24	0	
05.07.2022	67,47	48,97	18,5	69,8	69,11	0	68,36	68,34	0,02	1,266	24	0	
06.07.2022	67,12	49,08	18,04	70,41	69,73	0	68,96	68,93	0,03	1,243	24	0	
07.07.2022	67,07	49,66	17,41	72,58	71,9	0	71,11	71,1	0,01	1,238	24	0	
08.07.2022	67,37	49,55	17,82	67,42	66,73	0	66,02	65,96	0,06	1,175	24	0	
09.07.2022	67,31	50	17,31	67,17	66,51	0,01	65,76	65,73	0,03	1,137	24	0	
10.07.2022	67,04	49,78	17,26	69,53	68,84	0	68,12	68,05	0,07	1,176	24	0	
11.07.2022	67,22	49,06	18,16	66,03	65,34	0	64,68	64,6	0,08	1,173	24	0	
12.07.2022	33,21	30,01	3,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.07.2022	25,54	25,33	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	24,59	24,35	0,24	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
15.07.2022	24,07	23,86	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	23,44	23,23	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23	22,77	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	22,78	22,54	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	22,67	22,41	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	22,46	22,21	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,18	21,94	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22	21,75	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	21,85	21,61	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**756,25**	**748,77**	**0,01**	**740,73**	**740,31**	**0,42**	**13,318**	**552**	**0**	
Средние:	**44,66**	**35,8**	**8,86**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	73155	71759,7	2,42	70993,8	70961,6	32,18	2384,503	15143	0
23/07/2224	73911,2	72508,5	2,43	71734,5	71701,9	32,6	2397,821	15695	0
Итого:	756,25	748,77	0,01	740,73	740,31	0,42	13,318	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9BA6 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,2	48,23	20,97	48,78	52,69	1,31	47,82	52,15	-4,33	1,003	24	0	
02.07.2022	68,86	49,8	19,06	48,79	52,69	1,05	47,83	52,1	-4,27	0,911	24	0	
03.07.2022	69,29	48,7	20,59	48,79	52,69	1,34	47,83	52,13	-4,3	0,984	24	0	
04.07.2022	68,89	49,87	19,02	48,79	52,7	1,23	47,83	52,13	-4,3	0,907	24	0	
05.07.2022	68,98	49,95	19,03	48,79	52,69	1,18	47,83	52,11	-4,28	0,909	24	0	
06.07.2022	68,92	49,71	19,21	48,79	52,69	1,26	47,83	52,08	-4,25	0,922	24	0	
07.07.2022	68,81	50	18,81	48,79	52,69	1,28	47,83	52,1	-4,27	0,899	24	0	
08.07.2022	68,94	50,59	18,35	48,79	52,69	1,11	47,83	52,07	-4,24	0,878	24	0	
09.07.2022	69,12	50,36	18,76	48,78	52,69	0,99	47,82	52,04	-4,22	0,895	24	0	
10.07.2022	68,89	51,07	17,82	48,79	52,7	1,15	47,83	52,07	-4,24	0,849	24	0	
11.07.2022	67,73	55,58	12,15	6,1	6,58	1,32	5,98	6,49	-0,51	0,073	23	1	*
12.07.2022	53,56	41,65	11,91	0	0	0,88	0	0	0	0	24	0	
13.07.2022	28,21	28,32	-0,11	0	0	0,72	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,63	26,81	-0,18	0	0	0,56	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,98	26,12	-0,14	0	0	0,5	0	0	0	0	23	1	*
16.07.2022	25,26	25,38	-0,12	0	0	0,41	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,81	24,93	-0,12	0	0	0,44	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,54	24,64	-0,1	0	0	0,45	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,39	24,48	-0,09	0	0	0,5	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,2	24,29	-0,09	0	0	0,42	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,81	23,91	-0,1	0	0	0,35	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,55	23,66	-0,11	0	0	0,35	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,45	23,55	-0,1	0	0	0,37	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**493,98**	**533,5**	**19,17**	**484,26**	**527,47**	**-43,21**	**9,23**	**550**	**2**	
Средние:	**47,21**	**37,89**	**9,32**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	8769,55	9471,11	203,61	8531,49	9381,08	-849,59	287,76	3036	2
23/07/2224:0	9263,53	10004,61	222,78	9015,75	9908,55	-892,8	296,99	3586	4
Итого:	493,98	533,5	19,17	484,26	527,47	-43,21	9,23	550	2

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 3 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE482 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,02	49,28	19,74	38,81	38,02	0	37,99	37,54	0,45	0,749	24	0	
02.07.2022	68,69	50,07	18,62	38,99	38	0	38,17	37,52	0,65	0,709	24	0	
03.07.2022	69,05	49,77	19,28	39,31	38,22	0	38,45	37,75	0,7	0,74	24	0	
04.07.2022	68,71	51,38	17,33	42,67	41,56	0	41,76	41,05	0,71	0,721	24	0	
05.07.2022	68,82	51,53	17,29	44,22	43,16	0	43,29	42,64	0,65	0,749	24	0	
06.07.2022	68,77	51,89	16,88	45,44	44,46	0	44,47	43,89	0,58	0,75	24	0	
07.07.2022	68,67	51,81	16,86	46,73	45,75	0	45,72	45,19	0,53	0,772	24	0	
08.07.2022	68,78	51,17	17,61	42,85	41,91	0	41,9	41,43	0,47	0,739	24	0	
09.07.2022	69,01	51,67	17,34	43,27	42,36	0	42,33	41,86	0,47	0,733	24	0	
10.07.2022	68,71	52,16	16,55	42,39	41,52	0	41,48	40,99	0,49	0,686	24	0	
11.07.2022	68,68	52,48	16,2	44,53	43,7	0	43,57	43,16	0,41	0,707	24	0	
12.07.2022	68,93	52,78	16,15	16,56	16,22	0	16,22	16,01	0,21	0,263	24	0	
13.07.2022	27,92	27,68	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,56	26,04	0,52	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,95	25,71	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,35	25,09	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,92	24,66	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,63	24,38	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,49	24,25	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,28	24,06	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,02	23,8	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,85	23,62	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,76	23,53	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**485,77**	**474,89**	**0**	**475,35**	**469,04**	**6,31**	**8,318**	**552**	**0**	
Средние:	**47,89**	**38,64**	**9,25**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	19703,5	19045,39	1,04	19091,57	18837	254,59	692,293	5866	5
23/07/2224:	20189,3	19520,28	1,04	19566,92	19306	260,9	700,611	6418	5
Итого:	**485,77**	**474,89**	**0**	**475,35**	**469,04**	**6,31**	**8,318**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,8	57,07	11,73	129,97	127,8	0	127,22	125,88	1,34	1,493	24	0	
02.07.2022	68,52	57,69	10,83	140,58	138,39	0	137,61	136,26	1,35	1,489	24	0	
03.07.2022	68,86	56,15	12,71	120,11	118,26	0	117,55	116,55	1	1,495	24	0	
04.07.2022	68,49	57,25	11,24	137,54	135,33	0	134,62	133,28	1,34	1,515	24	0	
05.07.2022	68,58	58,02	10,56	144,29	142,13	0	141,25	139,95	1,3	1,494	24	0	
06.07.2022	68,51	57,57	10,94	134,94	133,22	0	132,1	131,19	0,91	1,448	24	0	
07.07.2022	68,4	58,17	10,23	142,66	140,56	0	139,65	138,36	1,29	1,43	24	0	
08.07.2022	68,55	58,57	9,98	142,95	140,85	0	139,88	138,61	1,27	1,398	24	0	
09.07.2022	68,71	57,23	11,48	117,71	115,97	0	115,2	114,23	0,97	1,322	24	0	
10.07.2022	68,48	57,37	11,11	131,77	129,76	0,02	128,98	127,78	1,2	1,434	24	0	
11.07.2022	68,45	58,21	10,24	137,26	135,34	0	134,41	133,23	1,18	1,377	24	0	
12.07.2022	68,76	58,44	10,32	54,65	53,91	0	53,47	53,06	0,41	0,552	24	0	
13.07.2022	27,83	27,92	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,19	26,31	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,48	25,56	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,79	24,84	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,22	24,28	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,79	23,87	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,53	23,63	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,32	23,42	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,98	22,99	-0,01	0	1,16	0	0	1,16	-1,16	0	24	0	*
22.07.2022	22,61	22,7	-0,09	0	2,44	0	0	2,44	-2,44	0	24	0	*
23.07.2022	22,43	22,57	-0,14	0	1,51	0	0	1,51	-1,51	0	24	0	*
Итого:				**1534,4**	**1516,6**	**0,02**	**1501,94**	**1493,49**	**8,45**	**16,447**	**552**	**0**	
Средние:	**47,4**	**41,73**	**5,67**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	82925.1	82063.2	6.14	80515.7	81056.7	-540.94	2431.11	15135	0
23/07/2224:	84459.53	83579.8	6.16	82017.7	82550.2	-532.49	2447.56	15687	0
Итого:	1534.43	1516.63	0.02	1501.94	1493.49	8.45	16.447	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,79	48,83	19,96	65,27	64,57	0	63,9	63,83	0,07	1,275	24	0	
02.07.2022	68,46	49,39	19,07	69,54	68,89	0	68,06	68,1	-0,04	1,296	24	0	
03.07.2022	68,88	48,42	20,46	64,51	63,83	0	63,12	63,11	0,01	1,289	24	0	
04.07.2022	68,49	49,52	18,97	72,38	71,71	0	70,86	70,87	-0,01	1,343	24	0	
05.07.2022	68,57	50,35	18,22	73,94	73,3	0	72,39	72,41	-0,02	1,32	24	0	
06.07.2022	68,58	50,21	18,37	75,07	74,42	0	73,49	73,55	-0,06	1,348	24	0	
07.07.2022	68,45	50,55	17,9	75,62	75	0	74	74,09	-0,09	1,323	24	0	
08.07.2022	68,48	50,8	17,68	71,27	70,7	0	69,74	69,86	-0,12	1,232	24	0	
09.07.2022	68,74	50,71	18,03	68,1	67,49	0	66,68	66,69	-0,01	1,201	24	0	
10.07.2022	68,49	51,1	17,39	69,86	69,29	0,02	68,38	68,42	-0,04	1,188	24	0	
11.07.2022	68,43	50,27	18,16	67,16	66,58	0	65,74	65,85	-0,11	1,19	24	0	
12.07.2022	68,75	51,72	17,03	30,41	30,19	0	29,76	29,79	-0,03	0,508	24	0	
13.07.2022	27,7	28,39	-0,69	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,33	26,6	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,73	25,89	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,87	25,08	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,37	24,56	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,07	24,21	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,98	24,07	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,74	23,86	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,28	23,43	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,02	23,16	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,91	23,07	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**803,13**	**795,97**	**0,02**	**786,12**	**786,57**	**-0,45**	**14,513**	**552**	**0**	
Средние:	**47,52**	**38**	**9,51**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	90375,8	88142,3	9,38	87753,72	87218,83	534,89	2993,116	20747	0
23/07/2224:0	91179	88938,27	9,4	88539,84	88005,4	534,44	3007,629	21299	0
Итого:	803,13	795,97	0,02	786,12	786,57	-0,45	14,513	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q_{корр} = Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-г Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC08D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,51	47,73	20,78	62,85	62,17	0	61,55	61,5	0,05	1,277	24	0	
02.07.2022	68,2	48,39	19,81	64,03	63,47	0	62,71	62,77	-0,06	1,24	24	0	
03.07.2022	68,55	47,78	20,77	61,38	60,85	0	60,1	60,2	-0,1	1,249	24	0	
04.07.2022	68,18	48,66	19,52	64,2	63,71	0,05	62,85	62,98	-0,13	1,227	24	0	
05.07.2022	68,3	49,08	19,22	65,3	64,87	0	63,94	64,13	-0,19	1,226	24	0	
06.07.2022	68,24	49,45	18,79	66,4	66,02	0	64,97	65,27	-0,3	1,221	24	0	
07.07.2022	68,16	49,75	18,41	67,6	67,24	0	66,17	66,45	-0,28	1,218	24	0	
08.07.2022	68,29	50	18,29	66,25	65,94	0	64,85	65,17	-0,32	1,185	24	0	
09.07.2022	68,46	49,9	18,56	61,29	61	0	59,99	60,3	-0,31	1,112	24	0	
10.07.2022	68,22	50,38	17,84	65,38	65,09	0,01	64,03	64,32	-0,29	1,14	24	0	
11.07.2022	68,19	50,2	17,99	64,77	64,52	0	63,42	63,74	-0,32	1,14	24	0	
12.07.2022	68,43	51,2	17,23	25,85	25,78	0	25,33	25,45	-0,12	0,437	24	0	
13.07.2022	27,65	28,8	-1,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,07	26,74	-0,67	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,5	25,67	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,64	24,59	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,21	24,09	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,89	23,75	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,79	23,64	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,72	23,54	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,34	23,13	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,05	22,82	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,96	22,74	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**735,3**	**730,66**	**0,06**	**719,91**	**722,28**	**-2,37**	**13,672**	**552**	**0**	
Средние:	**47,32**	**37,47**	**9,84**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/222	**101954,3**	**99923,52**	**173,25**	**99046,43**	**98753,81**	**292,62**	**3049,136**	**20749**	**0**
23/07/222	**102689,6**	**100654,2**	**173,31**	**99766,34**	**99476,09**	**290,25**	**3062,808**	**21301**	**0**
Итого:	**735,3**	**730,66**	**0,06**	**719,91**	**722,28**	**-2,37**	**13,672**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Парк-сервис» Для документов ОГРН 1167456145240 ИНН 7448180960

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBE55 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,63	54,5	14,13	99,37	99,11	0	97,29	97,75	-0,46	1,373	24	0	
02.07.2022	68,32	54,99	13,33	100,41	100,43	0	98,35	99,05	-0,7	1,313	24	0	
03.07.2022	68,67	54,05	14,62	94,64	94,49	0	92,62	93,22	-0,6	1,356	24	0	
04.07.2022	68,3	55,15	13,15	99,78	99,79	0	97,74	98,36	-0,62	1,283	24	0	
05.07.2022	68,35	54,13	14,22	93,41	93,38	0	91,48	92,08	-0,6	1,299	24	0	
06.07.2022	68,32	54,58	13,74	99,56	99,59	0	97,45	98,19	-0,74	1,339	24	0	
07.07.2022	68,22	54,65	13,57	99,88	99,81	0	97,76	98,43	-0,67	1,327	24	0	
08.07.2022	68,33	55,15	13,18	98,62	98,69	0	96,53	97,31	-0,78	1,269	24	0	
09.07.2022	68,5	54,63	13,87	91,42	91,33	0	89,46	90,04	-0,58	1,239	24	0	
10.07.2022	68,24	54,87	13,37	91,87	91,88	0,01	89,92	90,57	-0,65	1,2	24	0	
11.07.2022	68,16	54,98	13,18	91,84	92,03	0	89,9	90,76	-0,86	1,186	24	0	
12.07.2022	68,31	56,14	12,17	38,29	38,36	0	37,48	37,82	-0,34	0,456	24	0	
13.07.2022	28,19	27,79	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,35	26,08	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,71	25,43	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,02	24,75	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,53	24,24	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,23	23,94	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,11	23,8	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,96	23,65	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,63	23,37	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,34	23,1	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,19	22,93	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1099**	**1098,8**	**0,01**	**1075,98**	**1083,58**	**-7,6**	**14,64**	**552**	**0**	
Средние:	**47,5**	**40,3**	**7,2**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	**108058**	**105329**	**5,43**	**105023,7**	**104059,1**	**964,61**	**3054,579**	**20749**	**0**
23/07/2224	**109157**	**106427**	**5,44**	**106099,7**	**105142,7**	**957,01**	**3069,219**	**21301**	**0**
Итого:	**1099,09**	**1098,89**	**0,01**	**1075,98**	**1083,58**	**-7,6**	**14,64**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

«Парк-сервис» Для документов

Представитель теплоснабж.организации
/ Л.А. Болтачева /
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВСВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,17	52,01	17,16	79,71	79,51	0	77,98	78,51	-0,53	1,337	24	0	
02.07.2022	68,83	52,22	16,61	81,26	80,86	0	79,52	79,83	-0,31	1,322	24	0	
03.07.2022	69,24	51,44	17,8	78,22	77,7	0	76,57	76,73	-0,16	1,362	24	0	
04.07.2022	68,8	52,28	16,52	78,72	78,26	0	77,08	77,28	-0,2	1,273	24	0	
05.07.2022	68,94	53,34	15,6	82,68	82,38	0	80,92	81,29	-0,37	1,261	24	0	
06.07.2022	68,9	53,31	15,59	87,28	87,1	0	85,38	85,97	-0,59	1,33	24	0	
07.07.2022	68,79	53,98	14,81	91,43	91,48	0	89,46	90,24	-0,78	1,324	24	0	
08.07.2022	68,9	54	14,9	86,6	86,74	0	84,77	85,59	-0,82	1,262	24	0	
09.07.2022	69,1	53,96	15,14	84,47	84,67	0	82,68	83,51	-0,83	1,249	24	0	
10.07.2022	68,85	53,53	15,32	86,94	87,26	0	85,08	86,1	-1,02	1,303	24	0	
11.07.2022	68,78	52,95	15,83	83,4	83,69	0	81,59	82,61	-1,02	1,292	24	0	
12.07.2022	68,8	54,27	14,53	27,64	27,76	0	27,04	27,38	-0,34	0,395	24	0	
13.07.2022	27,48	27,52	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,97	25,94	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,28	25,17	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,49	24,35	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,03	23,87	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,77	23,58	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,68	23,47	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,54	23,33	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,2	23	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,01	22,8	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,01	22,79	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**948,35**	**947,41**	**0**	**928,07**	**935,04**	**-6,97**	**14,71**	**552**	**0**	
Средние:	**47,58**	**39,26**	**8,32**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	34525,51	34212,7	2,52	33452,9	33838,9	-385,98	1218,665	6076	367
23/07/2224:	35473,86	35160,2	2,52	34380,9	34773,9	-392,95	1233,375	6628	367
Итого:	948,35	947,41	0	928,07	935,04	-6,97	14,71	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xB37A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,99	47,82	21,17	37,32	37,76	0,06	36,52	37,32	-0,8	0,771	24	0	
02.07.2022	68,65	49,84	18,81	37,27	37,74	0,05	36,48	37,26	-0,78	0,686	24	0	
03.07.2022	69,01	48,42	20,59	37,24	37,6	0,05	36,44	37,17	-0,73	0,749	24	0	
04.07.2022	68,56	49,55	19,01	38,53	38,88	0,06	37,71	38,42	-0,71	0,718	24	0	
05.07.2022	68,75	49,5	19,25	39,69	40,02	0,05	38,84	39,53	-0,69	0,746	24	0	
06.07.2022	68,72	49,56	19,16	40,32	40,67	0,05	39,46	40,18	-0,72	0,754	24	0	
07.07.2022	68,63	50,61	18,02	41,28	41,68	0,05	40,43	41,19	-0,76	0,728	24	0	
08.07.2022	68,72	50,64	18,08	39,87	40,29	0,05	39,02	39,79	-0,77	0,706	24	0	
09.07.2022	68,93	50,4	18,53	37,89	38,26	0,05	37,09	37,77	-0,68	0,687	24	0	
10.07.2022	68,69	50,04	18,65	38,11	38,49	0,04	37,28	38	-0,72	0,696	24	0	
11.07.2022	68,69	50,89	17,8	41,18	41,59	0,03	40,32	41,08	-0,76	0,718	24	0	
12.07.2022	68,59	51,93	16,66	12,83	12,99	0,02	12,57	12,82	-0,25	0,21	24	0	
13.07.2022	28,21	27,82	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,81	26,16	-0,35	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,47	25,41	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,77	24,65	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,4	24,23	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,16	23,98	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,09	23,9	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,97	23,79	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,67	23,52	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,51	23,36	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,44	23,28	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**441,54**	**445,97**	**0,56**	**432,17**	**440,53**	**-8,36**	**8,169**	**552**	**0**	
Средние:	**47,67**	**37,79**	**9,87**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	22038,43	21836,93	31,47	21352,3	21581	-228,74	745,57	6374	0
23/07/2224:	22479,97	22282,9	32,03	21784,4	22021,5	-237,1	753,739	6926	0
Итого:	441,54	445,97	0,56	432,17	440,53	-8,36	8,169	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 5-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1772 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,96	54,77	13,19	108,6	107,3	0	106,3	105,82	0,48	1,403	24	0	
02.07.2022	67,65	54,84	12,81	108,38	107,43	0	106,12	105,92	0,2	1,358	24	0	
03.07.2022	68,02	54,74	13,28	107,71	106,52	0	105,49	105,04	0,45	1,4	24	0	
04.07.2022	67,64	54,83	12,81	114,2	112,97	0	111,87	111,39	0,48	1,434	24	0	
05.07.2022	67,76	54,87	12,89	111,97	110,66	0	109,65	109,13	0,52	1,412	24	0	
06.07.2022	67,71	54,97	12,74	113,09	111,65	0	110,75	110,13	0,62	1,411	24	0	
07.07.2022	67,66	55,63	12,03	121,61	120,03	0	119,11	118,35	0,76	1,431	24	0	
08.07.2022	67,73	55,44	12,29	117,1	115,46	0	114,68	113,82	0,86	1,409	24	0	
09.07.2022	67,9	55,27	12,63	105,97	104,28	0	103,75	102,81	0,94	1,31	24	0	
10.07.2022	67,68	55,59	12,09	108,55	106,64	0	106,32	105,14	1,18	1,283	24	0	
11.07.2022	67,6	55,2	12,4	109,05	106,76	0	106,78	105,25	1,53	1,326	24	0	
12.07.2022	67,5	56,2	11,3	34,75	33,96	0	34,04	33,47	0,57	0,385	24	0	
13.07.2022	26,85	27,03	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,6	25,28	0,32	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,01	24,95	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,16	24,11	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,66	23,63	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,38	23,36	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,33	23,33	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,03	23,06	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,64	22,66	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,4	22,45	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,33	22,39	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1260,9**	**1243,6**	**0**	**1234,86**	**1226,28**	**8,58**	**15,562**	**552**	**0**	
Средние:	**46,74**	**40,2**	**6,54**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	107782	101283	1,04	104851	100140	4710,99	3085,89	20746	0
23/07/2224:	109043	102526	1,04	106086	101367	4719,57	3101,45	21298	0
Итого:	1260,98	1243,67	0	1234,86	1226,28	8,58	15,562	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE01B ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2022	68,94	49,91	19,03	75,21	74,52	0,01	73,61	73,63	-0,02	1,399	24	0	
02.07.2022	68,64	50,16	18,48	78,98	78,66	0	77,32	77,73	-0,41	1,43	24	0	
03.07.2022	68,98	49,61	19,37	76,71	76,24	0,01	75,07	75,36	-0,29	1,453	24	0	
04.07.2022	68,63	51,22	17,41	79,67	79,28	0	77,98	78,33	-0,35	1,354	24	0	
05.07.2022	68,73	51,55	17,18	79,8	79,44	0,01	78,06	78,45	-0,39	1,34	24	0	
06.07.2022	68,67	51,89	16,78	84,52	84,18	0	82,71	83,13	-0,42	1,387	24	0	
07.07.2022	68,6	52,35	16,25	88,11	87,81	0,01	86,23	86,69	-0,46	1,4	24	0	
08.07.2022	68,71	52,86	15,85	83,78	83,66	0	82,01	82,57	-0,56	1,301	24	0	
09.07.2022	68,92	52,48	16,44	79,11	78,97	0	77,43	77,97	-0,54	1,273	24	0	
10.07.2022	68,64	51,87	16,77	81,36	81,21	0	79,64	80,19	-0,55	1,334	24	0	
11.07.2022	68,61	51,97	16,64	82,38	82,26	0,01	80,61	81,22	-0,61	1,341	24	0	
12.07.2022	68,61	53,84	14,77	26,73	26,74	0	26,18	26,39	-0,21	0,387	24	0	
13.07.2022	26,8	27,9	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,45	25,81	-0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	24,76	24,9	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	23,9	23,99	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,36	23,43	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,05	23,09	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	22,9	22,93	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	22,64	22,76	-0,12	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
21.07.2022	22,49	22,55	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,26	22,35	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,22	22,29	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**916,37**	**912,97**	**0,05**	**896,86**	**901,66**	**-4,8**	**15,399**	**552**	**0**	
Средние:	**47,15**	**38,33**	**8,81**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2224	101848	99801,6	617,83	98935,24	98669,16	266,08	3112,933	20744	0
23/07/2224	102764	100715	617,88	99832,1	99570,82	261,28	3128,332	21296	0
Итого:	916,37	912,97	0,05	896,86	901,66	-4,8	15,399	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-г Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	НС
01.07.2022	67,71	52,97	14,74	65,3	63,55	0	63,95	62,75	1,2	0,94	24	0	
02.07.2022	67,46	51,97	15,49	67,99	66,18	0	66,58	65,33	1,25	1,031	24	0	
03.07.2022	67,77	51,26	16,51	62,99	61,18	0	61,69	60,41	1,28	1,019	24	0	
04.07.2022	67,42	52,16	15,26	67,31	65,39	0	65,96	64,59	1,37	1,006	24	0	
05.07.2022	67,52	51,16	16,36	66,95	64,93	0	65,62	64,16	1,46	1,073	24	0	
06.07.2022	67,5	52,63	14,87	68,98	66,96	0	67,57	66,08	1,49	1,002	24	0	
07.07.2022	67,43	52,85	14,58	71	68,95	0	69,57	68,04	1,53	1,015	24	0	
08.07.2022	67,53	53,18	14,35	69,75	67,66	0	68,31	66,78	1,53	0,979	24	0	
09.07.2022	67,63	52,8	14,83	63,07	61,11	0	61,74	60,32	1,42	0,914	24	0	
10.07.2022	67,33	51,9	15,43	60,29	58,41	0	59,04	57,69	1,35	0,909	24	0	
11.07.2022	67,16	52,24	14,92	57,42	55,62	0	56,28	54,9	1,38	0,84	24	0	
12.07.2022	67,16	54,28	12,88	20,38	19,81	0	19,97	19,54	0,43	0,255	24	0	
13.07.2022	25,71	25,57	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	24,82	24,64	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	24,32	24,18	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	23,53	23,38	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	22,94	22,82	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	22,71	22,61	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	22,76	22,68	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	22,84	22,74	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,56	22,46	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,3	22,22	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,16	22,09	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**741,43**	**719,75**	**0**	**726,28**	**710,59**	**15,69**	**10,983**	**552**	**0**	
Средние:	**46,35**	**38,46**	**7,89**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2224:	69981.98	73008.67	4.78	68005.7	72209.4	-4203.78	2146.69	20744	0
23/07/2224:	70723.41	73728.42	4.78	68731.9	72920	-4188.09	2157.67	21296	0
Итого:	741.43	719.75	0	726.28	710.59	15.69	10.983	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

«Парк-сервис» Для документов

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-д Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	НС
01.07.2022	67,81	51,35	16,46	58,53	57,63	0	57,36	56,88	0,48	0,942	24	0	
02.07.2022	67,51	51,6	15,91	59,36	58,61	0	58,15	57,84	0,31	0,926	24	0	
03.07.2022	67,91	50,22	17,69	56,64	55,96	0	55,48	55,31	0,17	0,98	24	0	
04.07.2022	67,48	51,6	15,88	58,23	57,53	0	57,05	56,81	0,24	0,909	24	0	
05.07.2022	67,62	51,94	15,68	61,2	60,44	0	59,94	59,66	0,28	0,938	24	0	
06.07.2022	67,62	51,87	15,75	61,44	60,79	0	60,19	60,02	0,17	0,947	24	0	
07.07.2022	67,56	52,4	15,16	63,71	63,24	0	62,42	62,43	-0,01	0,947	24	0	
08.07.2022	67,6	52,86	14,74	61,67	61,28	0	60,4	60,48	-0,08	0,888	24	0	
09.07.2022	67,78	51,93	15,85	57,78	57,39	0	56,61	56,64	-0,03	0,896	24	0	
10.07.2022	67,55	52,07	15,48	58,32	57,97	0,01	57,12	57,22	-0,1	0,883	24	0	
11.07.2022	67,46	52,42	15,04	56,93	56,74	0	55,75	56,01	-0,26	0,837	24	0	
12.07.2022	67,35	54,3	13,05	19,94	19,91	0	19,52	19,63	-0,11	0,254	24	0	
13.07.2022	26,27	26,9	-0,63	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,6	25,97	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,11	25,5	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,23	24,66	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,85	24,26	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,56	23,98	-0,42	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,59	24	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,54	23,94	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,18	23,59	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23	23,41	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,98	23,41	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**673,75**	**667,49**	**0,01**	**659,99**	**658,93**	**1,06**	**10,347**	**552**	**0**	
Средние:	**46,78**	**38,87**	**7,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2224:0	72097,24	69979,57	1,83	70113	69130,1	982,94	1965,57	20845	0
23/07/2224:0	72770,99	70647,06	1,84	70773	69789,03	984	1975,91	21397	0
Итого:	673,75	667,49	0,01	659,99	658,93	1,06	10,347	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 7-а Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,95	51,57	17,38	64,22	65,56	0,02	62,86	64,76	-1,9	1,093	24	0	
02.07.2022	68,63	51,62	17,01	63,13	64,09	0,02	61,79	63,31	-1,52	1,048	24	0	
03.07.2022	68,98	51,89	17,09	62,09	62,73	0,02	60,77	61,95	-1,18	1,036	24	0	
04.07.2022	68,58	52,11	16,47	66,19	66,87	0,02	64,81	66,01	-1,2	1,067	24	0	
05.07.2022	68,71	52,14	16,57	66,25	66,81	0,03	64,84	65,99	-1,15	1,074	24	0	
06.07.2022	68,62	52,28	16,34	66,66	67,2	0,02	65,24	66,34	-1,1	1,066	24	0	
07.07.2022	68,53	52,71	15,82	68,94	69,47	0,02	67,48	68,55	-1,07	1,066	24	0	
08.07.2022	68,69	52,46	16,23	67,06	67,48	0,03	65,63	66,65	-1,02	1,064	24	0	
09.07.2022	68,91	52,54	16,37	64,34	64,63	0,02	62,96	63,8	-0,84	1,031	24	0	
10.07.2022	68,62	52,46	16,16	62,57	62,82	0,03	61,25	62,03	-0,78	0,99	24	0	
11.07.2022	68,56	52,24	16,32	62,15	62,36	0,02	60,83	61,58	-0,75	0,994	24	0	
12.07.2022	68,62	52,14	16,48	20,63	22,32	0,01	20,19	22,05	-1,86	0,3	24	0	
13.07.2022	27,09	26,77	0,32	0	4,73	0	0	4,73	-4,73	0	24	0	*
14.07.2022	25,95	25,69	0,26	0	9,73	0	0	9,73	-9,73	0	24	0	*
15.07.2022	25,44	25,22	0,22	0,02	13,37	0	0,02	13,37	-13,35	0	24	0	*
16.07.2022	24,62	24,34	0,28	0	14,72	0	0	14,72	-14,72	0	24	0	*
17.07.2022	24,09	23,83	0,26	0	16,26	0	0	16,26	-16,26	0	24	0	*
18.07.2022	23,86	23,58	0,28	0	19,54	0	0	19,54	-19,54	0	24	0	*
19.07.2022	23,81	23,52	0,29	0	9,13	0	0	9,13	-9,13	0	24	0	*
20.07.2022	23,59	23,34	0,25	0	16,69	0	0	16,69	-16,69	0	24	0	*
21.07.2022	23,14	22,91	0,23	0	12,68	0	0	12,68	-12,68	0	24	0	*
22.07.2022	23,01	22,75	0,26	0	10,5	0	0	10,5	-10,5	0	24	0	*
23.07.2022	22,98	22,71	0,27	0	9,79	0	0	9,79	-9,79	0	24	0	*
Итого:				**734,25**	**879,48**	**0,26**	**718,67**	**870,16**	**-151,49**	**11,829**	**552**	**0**	
Средние:	**47,47**	**38,73**	**8,74**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	64134,02	61954,3	19,61	62271,02	61206,81	1064,21	1911,388	20508	0
23/07/2224:0	64868,27	62833,78	19,87	62989,69	62076,97	912,72	1923,217	21060	0
Итого:	734,25	879,48	0,26	718,67	870,16	-151,49	11,829	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 9-а Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6756 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,43	57,95	10,48	47,04	45,16	0	46,08	44,44	1,64	0,482	24	0	
02.07.2022	68,09	58,13	9,96	47,87	45,96	0	46,91	45,24	1,67	0,467	24	0	
03.07.2022	68,55	57,65	10,9	45,55	43,72	0	44,58	43,03	1,55	0,485	24	0	
04.07.2022	68,11	58,13	9,98	46,71	44,85	0	45,75	44,16	1,59	0,458	24	0	
05.07.2022	68,25	58,76	9,49	49,92	47,92	0	48,89	47,16	1,73	0,464	24	0	
06.07.2022	68,23	58,95	9,28	50,95	48,91	0	49,87	48,13	1,74	0,462	24	0	
07.07.2022	68,11	58,91	9,2	51,44	49,38	0	50,36	48,61	1,75	0,466	24	0	
08.07.2022	68,24	59,32	8,92	52,25	50,16	0	51,12	49,36	1,76	0,456	24	0	
09.07.2022	68,43	59,44	8,99	49,89	47,9	0	48,85	47,11	1,74	0,439	24	0	
10.07.2022	68,2	59,49	8,71	50,5	48,48	0	49,46	47,73	1,73	0,432	24	0	
11.07.2022	68,14	59,52	8,62	51,14	49,09	0	50,08	48,3	1,78	0,431	24	0	
12.07.2022	67,76	59,13	8,63	23,11	22,19	0	22,62	21,83	0,79	0,195	24	0	
13.07.2022	26,33	26,45	-0,12	2,21	2,12	0	2,21	2,12	0,09	0	24	0	*
14.07.2022	25,45	25,52	-0,07	2,85	2,74	0	2,85	2,74	0,11	0	24	0	*
15.07.2022	25,04	25,09	-0,05	2,79	2,67	0	2,79	2,67	0,12	0	24	0	*
16.07.2022	24,37	24,44	-0,07	2,42	2,32	0	2,42	2,32	0,1	0	24	0	*
17.07.2022	23,88	23,93	-0,05	2,48	2,39	0	2,48	2,39	0,09	0	24	0	*
18.07.2022	23,56	23,59	-0,03	2,42	2,32	0	2,42	2,32	0,1	0	24	0	*
19.07.2022	23,4	23,43	-0,03	2,34	2,25	0	2,34	2,25	0,09	0	24	0	*
20.07.2022	23,25	23,28	-0,03	2,32	2,22	0	2,32	2,22	0,1	0	24	0	*
21.07.2022	22,97	22,99	-0,02	2,27	2,18	0	2,27	2,18	0,09	0	24	0	*
22.07.2022	22,67	22,68	-0,01	2,24	2,16	0	2,24	2,16	0,08	0	24	0	*
23.07.2022	22,53	22,54	-0,01	2,23	2,14	0	2,23	2,14	0,09	0	24	0	*
Итого:				**592,94**	**569,23**	**0**	**581,14**	**560,61**	**20,53**	**5,237**	**552**	**0**	
Средние:	**47,04**	**42,14**	**4,89**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	50476,5	56167	0,59	49082,6	55462,9	-6380,25	1319,604	24780	0
23/07/2224:	51069,5	56736,3	0,59	49663,74	56023,5	-6359,72	1324,841	25332	0
Итого:	592,94	569,23	0	581,14	560,61	20,53	5,237	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 11-а Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE99F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,93	55,67	13,26	42,38	40,97	0	41,46	40,41	1,05	0,548	24	0	
02.07.2022	68,63	56,12	12,51	44,71	43,27	0	43,75	42,65	1,1	0,544	24	0	
03.07.2022	69,03	54,79	14,24	41,34	39,9	0	40,46	39,38	1,08	0,574	24	0	
04.07.2022	68,59	56,24	12,35	45,11	43,6	0	44,17	42,93	1,24	0,546	24	0	
05.07.2022	68,69	56,03	12,66	44,58	43,04	0	43,65	42,43	1,22	0,553	24	0	
06.07.2022	68,67	56,3	12,37	42,96	41,49	0	42	40,89	1,11	0,52	24	0	
07.07.2022	68,54	56,37	12,17	43	41,49	0,03	42,07	40,86	1,21	0,513	24	0	
08.07.2022	68,65	56,02	12,63	43,28	41,8	0	42,32	41,23	1,09	0,536	24	0	
09.07.2022	68,85	56,04	12,81	39,85	38,43	0	38,92	37,87	1,05	0,499	24	0	
10.07.2022	68,6	55,47	13,13	40,43	38,98	0	39,55	38,42	1,13	0,518	24	0	
11.07.2022	68,49	54,8	13,69	39,77	38,28	0	38,92	37,77	1,15	0,533	24	0	
12.07.2022	68,61	55,93	12,68	18,55	18,05	0	18,16	17,79	0,37	0,227	24	0	
13.07.2022	26,37	26,1	0,27	0	0,27	0	0	0,27	-0,27	0	24	0	*
14.07.2022	25,51	25,48	0,03	0	0,05	0	0	0,05	-0,05	0	24	0	*
15.07.2022	25,21	25,05	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,56	24,25	0,31	0	0,86	0	0	0,86	-0,86	0	24	0	*
17.07.2022	24,07	23,87	0,2	0	1,7	0	0	1,7	-1,7	0	24	0	*
18.07.2022	23,87	23,67	0,2	0	1,96	0	0	1,96	-1,96	0	24	0	*
19.07.2022	23,88	23,66	0,22	0	2,13	0	0	2,13	-2,13	0	24	0	*
20.07.2022	23,71	23,53	0,18	0	2,31	0	0	2,31	-2,31	0	24	0	*
21.07.2022	23,32	23,13	0,19	0	2,15	0	0	2,15	-2,15	0	24	0	*
22.07.2022	23,13	22,97	0,16	0	0,55	0	0	0,55	-0,55	0	24	0	*
23.07.2022	23	22,85	0,15	0	1,05	0	0	1,05	-1,05	0	24	0	*
Итого:				**485,96**	**482,33**	**0,03**	**475,43**	**475,66**	**-0,23**	**6,111**	**552**	**0**	
Средние:	**47,43**	**40,62**	**6,8**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	51427,2	49362,3	3,91	49983,3	48725	1258,29	1367,864	24781	0
23/07/2224	51913,2	49844,6	3,94	50458,7	49200,7	1258,06	1373,975	25333	0
Итого:	**485,96**	**482,33**	**0,03**	**475,43**	**475,66**	**-0,23**	**6,111**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 11-б Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9787 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,11	53,11	15	33	32,29	0,01	32,28	31,84	0,44	0,482	24	0	
02.07.2022	67,79	54,22	13,57	33,8	33,13	0,01	33,08	32,66	0,42	0,448	24	0	
03.07.2022	68,19	53,49	14,7	32,18	31,51	0,01	31,46	31,05	0,41	0,463	24	0	
04.07.2022	67,82	54,12	13,7	35,77	35,06	0,01	35,01	34,54	0,47	0,478	24	0	
05.07.2022	67,9	54,29	13,61	36,19	35,47	0,02	35,42	34,94	0,48	0,482	24	0	
06.07.2022	67,89	55,04	12,85	35,46	34,75	0	34,72	34,23	0,49	0,446	24	0	
07.07.2022	67,78	54,93	12,85	35,91	35,2	0,01	35,18	34,72	0,46	0,45	24	0	
08.07.2022	67,85	55,78	12,07	36,98	36,26	0,01	36,23	35,73	0,5	0,437	24	0	
09.07.2022	68,05	55,09	12,96	33,74	33,06	0	33,02	32,6	0,42	0,431	24	0	
10.07.2022	67,79	54,53	13,26	33,17	32,48	0	32,47	32,01	0,46	0,43	24	0	
11.07.2022	67,76	54,52	13,24	34,51	33,78	0	33,79	33,29	0,5	0,447	24	0	
12.07.2022	67,66	55,95	11,71	11,52	11,3	0	11,27	11,14	0,13	0,134	24	0	
13.07.2022	27,66	27,98	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,79	26,99	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	26,26	26,42	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,49	25,63	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	25	25,11	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,63	24,73	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,56	24,64	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,29	24,37	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,83	23,93	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,57	23,64	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,56	23,61	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**392,23**	**384,29**	**0,08**	**383,93**	**378,75**	**5,18**	**5,128**	**552**	**0**	
Средние:	**47,4**	**40,52**	**6,87**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	48254,67	46313,75	3,67	46913,9	45711,1	1202,83	1253,74	24735	0
23/07/2224:	48646,9	46698,04	3,75	47297,9	46089,9	1208,01	1258,87	25287	0
Итого:	392,23	384,29	0,08	383,93	378,75	5,18	5,128	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,32	50,44	17,88	71,18	69,88	0	69,69	69,05	0,64	1,245	24	0	
02.07.2022	67,97	51,57	16,4	77,76	75,82	0	76,16	74,86	1,3	1,249	24	0	
03.07.2022	68,43	50,81	17,62	74,38	72,31	0	72,83	71,46	1,37	1,284	24	0	
04.07.2022	67,95	51,6	16,35	79,29	77,09	0	77,65	76,13	1,52	1,268	24	0	
05.07.2022	68,01	51,47	16,54	74,11	72,01	0,01	72,52	71,11	1,41	1,2	24	0	
06.07.2022	68,02	50,57	17,45	73,53	71,37	0	71,98	70,53	1,45	1,252	24	0	
07.07.2022	67,9	51,53	16,37	74,49	72,39	0,01	72,93	71,51	1,42	1,194	24	0	
08.07.2022	68,03	51,61	16,42	74,65	72,51	0	73,14	71,57	1,57	1,2	24	0	
09.07.2022	68,26	51,82	16,44	71,28	69,23	0	69,79	68,39	1,4	1,148	24	0	
10.07.2022	68,01	51,56	16,45	73	70,92	0,03	71,5	70,04	1,46	1,175	24	0	
11.07.2022	67,96	51,33	16,63	73,58	71,5	0	72,06	70,65	1,41	1,198	24	0	
12.07.2022	67,8	52,64	15,16	21,89	21,29	0	21,45	21	0,45	0,325	24	0	
13.07.2022	26,16	26,19	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	23,84	24,52	-0,68	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
15.07.2022	23,39	23,4	-0,01	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
16.07.2022	22,57	22,56	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	22,12	22,04	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	21,86	21,75	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	21,81	21,66	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	21,63	21,49	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	21,15	21,06	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	20,94	20,81	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	20,95	20,79	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**839,15**	**816,33**	**0,05**	**821,71**	**806,31**	**15,4**	**13,738**	**552**	**0**	
Средние:	**46,22**	**37,53**	**8,68**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**46425,23**	**44713,4**	**2,78**	**45018,5**	**44228**	**790,49**	**1593,94**	**6876**	**1**
23/07/2224:	**47264,38**	**45529,8**	**2,83**	**45840,2**	**45034,3**	**805,89**	**1607,68**	**7428**	**1**
Итого:	**839,15**	**816,33**	**0,05**	**821,71**	**806,31**	**15,4**	**13,738**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 13а Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE8DE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,85	55,62	12,23	93,09	96,43	0	91,11	95,06	-3,95	1,112	24	0	
02.07.2022	67,53	56,44	11,09	93,46	96,82	0	91,54	95,41	-3,87	1,015	24	0	
03.07.2022	67,97	55,98	11,99	90,32	93,1	0	88,42	91,73	-3,31	1,06	24	0	
04.07.2022	67,51	56,87	10,64	100,32	103,39	0	98,28	101,85	-3,57	1,045	24	0	
05.07.2022	67,6	55,7	11,9	93,02	95,62	0	91,07	94,28	-3,21	1,085	24	0	
06.07.2022	67,61	55,84	11,77	95,5	98,13	0	93,51	96,73	-3,22	1,101	24	0	
07.07.2022	67,48	56,47	11,01	99,58	102,41	0	97,54	100,9	-3,36	1,075	24	0	
08.07.2022	67,57	57,34	10,23	100,26	103,15	0	98,21	101,59	-3,38	1,003	24	0	
09.07.2022	67,76	56,21	11,55	88,43	90,79	0	86,6	89,45	-2,85	0,998	24	0	
10.07.2022	67,54	55,74	11,8	90,48	93,01	0	88,63	91,69	-3,06	1,047	24	0	
11.07.2022	67,46	56,26	11,2	92,95	95,67	0	91	94,28	-3,28	1,021	24	0	
12.07.2022	67,34	57,41	9,93	31,33	32,27	0	30,7	31,77	-1,07	0,305	24	0	
13.07.2022	28,64	28,51	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,77	26,17	-0,4	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,54	25,46	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,11	25,03	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,77	24,69	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,55	24,45	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,45	24,34	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,3	24,19	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,98	23,88	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,72	23,61	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,57	23,47	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1068,7**	**1100,7**	**0**	**1046,62**	**1084,74**	**-38,12**	**11,867**	**552**	**0**	
Средние:	**47,2**	**41,29**	**5,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**52902,98**	**49647,6**	**0**	**51521,03**	**49007,7**	**2513,3**	**1240,48**	**11410**	**1**
23/07/2224:	**53971,73**	**50748,3**	**0**	**52567,65**	**50092,5**	**2475,18**	**1252,34**	**11962**	**1**
Итого:	**1068,75**	**1100,79**	**0**	**1046,62**	**1084,74**	**-38,12**	**11,867**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 13-б Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,47	52,16	16,31	44,18	44,2	0	43,22	43,66	-0,44	0,703	24	0	
02.07.2022	68,13	53,69	14,44	46,43	46,42	0	45,47	45,8	-0,33	0,656	24	0	
03.07.2022	68,56	52,22	16,34	44,1	43,92	0	43,18	43,38	-0,2	0,705	24	0	
04.07.2022	68,11	52,98	15,13	46,15	45,97	0	45,15	45,37	-0,22	0,682	24	0	
05.07.2022	68,23	52,66	15,57	44,94	44,69	0	43,96	44,14	-0,18	0,687	24	0	
06.07.2022	68,17	53,01	15,16	45,48	45,23	0	44,52	44,62	-0,1	0,674	24	0	
07.07.2022	68,09	53,41	14,68	47,12	46,85	0	46,13	46,21	-0,08	0,678	24	0	
08.07.2022	68,19	53,4	14,79	46,12	45,84	0	45,16	45,3	-0,14	0,669	24	0	
09.07.2022	68,42	53,59	14,83	42,58	42,28	0	41,69	41,7	-0,01	0,618	24	0	
10.07.2022	68,17	53,29	14,88	45,21	44,89	0	44,24	44,29	-0,05	0,659	24	0	
11.07.2022	68,1	53,02	15,08	42,9	42,55	0	41,96	42,04	-0,08	0,632	24	0	
12.07.2022	68,04	53,96	14,08	13,29	13,2	0	13,04	13,04	0	0,183	24	0	
13.07.2022	30,39	28,42	1,97	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	27,65	26,7	0,95	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	26,43	25,94	0,49	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
16.07.2022	25,32	25,03	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,66	24,42	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,24	24,01	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,05	23,8	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,82	23,6	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,35	23,15	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,03	22,84	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,88	22,67	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**508,5**	**506,05**	**0**	**497,72**	**499,56**	**-1,84**	**7,546**	**552**	**0**	
Средние:	**47,58**	**39,47**	**8,11**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	49953,1	48379,85	22,1	48556,68	47801,76	754,92	1415,2	20507	0
23/07/2224:0	50461,6	48885,9	22,1	49054,4	48301,32	753,08	1422,75	21059	0
Итого:	508,5	506,05	0	497,72	499,56	-1,84	7,546	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 56 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xFEF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,31	54,6	13,71	89,57	87,1	0	87,67	85,86	1,81	1,204	24	0	
02.07.2022	67,96	54,53	13,43	85,71	83,33	0	83,93	82,18	1,75	1,124	24	0	
03.07.2022	68,53	53,74	14,79	83,3	80,91	0	81,57	79,85	1,72	1,205	24	0	
04.07.2022	67,95	54,95	13	93,76	91,24	0	91,79	89,95	1,84	1,192	24	0	
05.07.2022	68,13	54,48	13,65	89,08	86,62	0	87,2	85,45	1,75	1,188	24	0	
06.07.2022	68,18	54,49	13,69	89,68	87,21	0	87,79	86,02	1,77	1,205	24	0	
07.07.2022	68,03	54,96	13,07	93,28	90,77	0	91,33	89,52	1,81	1,193	24	0	
08.07.2022	68,07	55,12	12,95	92,41	89,92	0	90,43	88,66	1,77	1,17	24	0	
09.07.2022	68,36	54,7	13,66	82,34	80	0	80,62	78,87	1,75	1,099	24	0	
10.07.2022	68,13	54,67	13,46	86,63	84,22	0	84,82	83,05	1,77	1,141	24	0	
11.07.2022	67,99	55,44	12,55	88,88	86,48	0	87,06	85,24	1,82	1,093	24	0	
12.07.2022	67,96	56,39	11,57	33,47	32,58	0	32,76	32,11	0,65	0,378	24	0	
13.07.2022	26,87	27,03	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,47	26,2	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,27	25,14	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,57	24,42	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,14	23,95	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,86	23,68	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,75	23,55	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,57	23,4	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,17	23,02	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,95	22,78	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,86	22,68	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1008,1**	**980,38**	**0**	**986,97**	**966,76**	**20,21**	**13,192**	**552**	**0**	
Средние:	**47,17**	**40,17**	**7**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	**11200,24**	**10403,12**	**0,13**	**10949,18**	**10265,77**	**683,41**	**191,449**	**2341**	**1**
23/07/2224:0	**12208,35**	**11383,5**	**0,13**	**11936,15**	**11232,53**	**703,62**	**204,641**	**2893**	**1**
Итого:	**1008,11**	**980,38**	**0**	**986,97**	**966,76**	**20,21**	**13,192**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448102950

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x302F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,51	56,89	11,62	122,06	122,71	0	119,47	120,88	-1,41	1,389	24	0	
02.07.2022	68,18	57,56	10,62	127,38	128,03	0	124,68	126,07	-1,39	1,325	24	0	
03.07.2022	68,75	56,39	12,36	111,08	111,23	0	108,71	109,59	-0,88	1,345	24	0	
04.07.2022	68,16	57,06	11,1	119,94	120,03	0	117,43	118,2	-0,77	1,304	24	0	
05.07.2022	68,3	56,36	11,94	115,03	114,9	0,01	112,65	113,22	-0,57	1,345	24	0	
06.07.2022	68,33	56,45	11,88	116,52	116,32	0	114,05	114,6	-0,55	1,355	24	0	
07.07.2022	68,18	56,59	11,59	119,04	118,84	0	116,55	117,08	-0,53	1,349	24	0	
08.07.2022	68,21	56,84	11,37	114,07	113,92	0	111,66	112,22	-0,56	1,267	24	0	
09.07.2022	68,54	56,63	11,91	100,47	100,31	0	98,35	98,8	-0,45	1,172	24	0	
10.07.2022	68,3	56,55	11,75	107,36	107,22	0	105,13	105,63	-0,5	1,234	24	0	
11.07.2022	68,18	56,45	11,73	111,81	111,71	0	109,46	110,08	-0,62	1,284	24	0	
12.07.2022	68,12	57,71	10,41	39,42	39,45	0	38,62	38,86	-0,24	0,401	24	0	
13.07.2022	29,51	29,77	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	28,06	28,06	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	27,28	27,23	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	26,41	26,28	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	25,72	25,56	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	25,24	25,11	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,92	24,78	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,77	24,63	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,51	24,4	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	24,21	24,09	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	24,03	23,91	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1304,1**	**1304,6**	**0,01**	**1276,76**	**1285,23**	**-8,47**	**14,77**	**552**	**0**	
Средние:	**48,01**	**41,96**	**6,04**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**52303,95**	**51536,94**	**20,19**	**50910,93**	**50934,74**	**-23,81**	**1404,02**	**11099**	**0**
23/07/2224:	**53608,13**	**52841,61**	**20,2**	**52187,69**	**52219,97**	**-32,28**	**1418,79**	**11651**	**0**
Итого:	**1304,18**	**1304,67**	**0,01**	**1276,76**	**1285,23**	**-8,47**	**14,77**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54а итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDD7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,1	55,72	12,38	78,09	78,3	0	76,49	77,19	-0,7	0,948	24	0	
02.07.2022	67,78	56,04	11,74	79,1	78,85	0	77,48	77,7	-0,22	0,908	24	0	
03.07.2022	68,29	55,18	13,11	72,62	72	0	71,09	70,97	0,12	0,93	24	0	
04.07.2022	67,71	55,89	11,82	83,42	82,52	0	81,69	81,31	0,38	0,966	24	0	
05.07.2022	67,92	55,32	12,6	79,45	78,48	0	77,81	77,37	0,44	0,978	24	0	
06.07.2022	67,96	55,25	12,71	78,52	77,54	0	76,88	76,46	0,42	0,975	24	0	
07.07.2022	67,77	55,39	12,38	75,81	74,88	0	74,23	73,79	0,44	0,919	24	0	
08.07.2022	67,85	55,61	12,24	78,48	77,5	0	76,85	76,38	0,47	0,94	24	0	
09.07.2022	68,12	55,72	12,4	69,65	68,81	0	68,23	67,8	0,43	0,844	24	0	
10.07.2022	67,93	56,1	11,83	75,1	74,21	0,01	73,52	73,13	0,39	0,87	24	0	
11.07.2022	67,8	55,61	12,19	73,34	72,49	0	71,83	71,48	0,35	0,877	24	0	
12.07.2022	67,7	56,02	11,68	26,62	26,34	0	26,05	25,97	0,08	0,304	24	0	
13.07.2022	27,67	27,59	0,08	0,08	0	0	0,08	0	0,08	0	24	0	*
14.07.2022	26,66	26,43	0,23	0,63	0	0	0,63	0	0,63	0	24	0	*
15.07.2022	26,13	25,82	0,31	1,15	0,01	0	1,15	0,01	1,14	0	24	0	*
16.07.2022	25,44	25,14	0,3	1,19	0	0	1,19	0	1,19	0	24	0	*
17.07.2022	24,81	24,54	0,27	1,21	0	0	1,21	0	1,21	0	24	0	*
18.07.2022	24,43	24,17	0,26	1,23	0	0	1,23	0	1,23	0	24	0	*
19.07.2022	24,2	23,96	0,24	1,23	0	0	1,23	0	1,23	0	24	0	*
20.07.2022	24,05	23,81	0,24	1,24	0	0	1,24	0	1,24	0	24	0	*
21.07.2022	23,73	23,49	0,24	1,23	0	0	1,23	0	1,23	0	24	0	*
22.07.2022	23,4	23,19	0,21	1,24	0	0	1,24	0	1,24	0	24	0	*
23.07.2022	23,21	23	0,21	1,24	0	0	1,24	0	1,24	0	24	0	*
Итого:				**881,87**	**861,93**	**0,01**	**863,82**	**849,56**	**14,26**	**10,459**	**552**	**0**	
Средние:	**47,33**	**40,82**	**6,5**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**42747,58**	**41905,64**	**0,3**	**41612,06**	**41389,69**	**222,37**	**1081,79**	**11605**	**0**
23/07/2224:	**43629,45**	**42767,57**	**0,31**	**42475,88**	**42239,25**	**236,63**	**1092,249**	**12157**	**0**
Итого:	**881,87**	**861,93**	**0,01**	**863,82**	**849,56**	**14,26**	**10,459**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 54а итп 2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9A1E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,89	53,34	14,55	63,75	63,26	0	62,42	62,45	-0,03	0,909	24	0	
02.07.2022	67,6	53,88	13,72	65,75	65,01	0	64,36	64,14	0,22	0,88	24	0	
03.07.2022	68,13	52,57	15,56	63,55	62,45	0	62,24	61,64	0,6	0,967	24	0	
04.07.2022	67,54	53,75	13,79	65,74	64,49	0	64,4	63,64	0,76	0,889	24	0	
05.07.2022	67,71	53,75	13,96	64,62	63,28	0	63,32	62,45	0,87	0,883	24	0	
06.07.2022	67,63	51,37	16,26	57,91	56,55	0	56,71	55,86	0,85	0,922	24	0	
07.07.2022	67,49	52,45	15,04	60,15	58,77	0	58,89	58,02	0,87	0,886	24	0	
08.07.2022	67,5	51,93	15,57	57,01	55,64	0	55,84	54,92	0,92	0,869	24	0	
09.07.2022	67,79	52,36	15,43	54,74	53,41	0	53,55	52,72	0,83	0,828	24	0	
10.07.2022	67,57	52,5	15,07	55,76	54,39	0	54,6	53,68	0,92	0,824	24	0	
11.07.2022	67,41	52,22	15,19	53,86	52,54	0	52,79	51,85	0,94	0,802	24	0	
12.07.2022	67,4	53,11	14,29	20,88	20,38	0	20,44	20,1	0,34	0,289	24	0	
13.07.2022	27,06	26,58	0,48	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,95	25,54	0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,38	25	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,78	24,42	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,32	23,98	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,98	23,52	0,46	0	0,69	0	0	0,69	-0,69	0	24	0	*
19.07.2022	23,83	23,51	0,32	0	4,28	0	0	4,28	-4,28	0	24	0	*
20.07.2022	23,66	23,34	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,37	22,94	0,43	0	3,48	0	0	3,48	-3,48	0	24	0	*
22.07.2022	23,1	22,82	0,28	0	16,12	0	0	16,12	-16,12	0	24	0	*
23.07.2022	22,95	22,61	0,34	0	6,54	0	0	6,54	-6,54	0	24	0	*
Итого:				**683,72**	**701,28**	**0**	**669,56**	**692,58**	**-23,02**	**9,948**	**552**	**0**	
Средние:	**46,95**	**39,02**	**7,93**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**38446,55**	**37361,68**	**0,47**	**37396,76**	**36927,68**	**469,08**	**1079,181**	**11606**	**0**
23/07/2224:	**39130,27**	**38062,96**	**0,47**	**38066,32**	**37620,26**	**446,06**	**1089,129**	**12158**	**0**
Итого:	**683,72**	**701,28**	**0**	**669,56**	**692,58**	**-23,02**	**9,948**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Скульптора Головницкого 20Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBFB2 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,34	54,84	13,5	63,33	63,75	0	61,97	62,85	-0,88	0,835	24	0	
25.06.2022	68,35	55,37	12,98	63,53	63,97	0	62,18	63,09	-0,91	0,808	24	0	
26.06.2022	67,83	53,57	14,26	61,41	61,79	0	60,16	60,98	-0,82	0,856	24	0	
27.06.2022	67,85	54,03	13,82	60,74	61,19	0	59,5	60,36	-0,86	0,823	24	0	
28.06.2022	67,03	53,01	14,02	59,95	60,33	0	58,72	59,55	-0,83	0,821	24	0	
29.06.2022	68,74	53,03	15,71	53,24	53,37	0	52,1	52,66	-0,56	0,816	24	0	
30.06.2022	68,22	52,05	16,17	52,36	52,87	0	51,28	52,21	-0,93	0,826	24	0	
Итого:				**414,56**	**417,27**	**0**	**405,91**	**411,7**	**-5,79**	**5,785**	**168**	**0**	
Средние:	**68,05**	**53,7**	**14,35**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	**19079,89**	**18852,43**	**0**	**18521,51**	**18592,46**	**-70,95**	**504,524**	**4260**	**0**
30/06/2224	**19494,45**	**19269,7**	**0**	**18927,42**	**19004,16**	**-76,74**	**510,309**	**4428**	**0**
Итого:	**414,56**	**417,27**	**0**	**405,91**	**411,7**	**-5,79**	**5,785**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = \frac{Qи}{Траб \times Тнш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО Парк-Сервис
Адрес:Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA8A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,08	54,72	12,36	38,87	38,54	0	38,09	38	0,09	0,471	24	0	
25.06.2022	67,06	55,1	11,96	39,36	39,04	0	38,55	38,49	0,06	0,461	24	0	
26.06.2022	66,72	55,04	11,68	42,51	42,2	0	41,65	41,58	0,07	0,485	24	0	
27.06.2022	66,65	55,24	11,41	44,46	44,17	0	43,59	43,57	0,02	0,498	24	0	
28.06.2022	65,89	54,54	11,35	44,06	43,78	0	43,17	43,17	0	0,489	24	0	
29.06.2022	67,56	54,9	12,66	41,41	41,01	0	40,55	40,46	0,09	0,513	24	0	
30.06.2022	66,93	55,52	11,41	46,13	45,8	0	45,19	45,15	0,04	0,518	24	0	
Итого:				**296,8**	**294,54**	**0**	**290,79**	**290,42**	**0,37**	**3,435**	**168**	**0**	
Средние:	**66,84**	**55**	**11,83**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	29564.08	29078.09	0.55	28724.46	28719.63	4.83	837.232	13810	0
30/06/2224:	29860.88	29372.63	0.55	29015.25	29010.05	5.2	840.667	13978	0
Итого:	296.8	294.54	0	290.79	290.42	0.37	3.435	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:Габдулы Тукая 22
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2601 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,36	49,04	18,32	44,18	43,19	0	43,26	42,71	0,55	0,791	24	0	
25.06.2022	67,43	48,83	18,6	47,42	46,33	0	46,44	45,81	0,63	0,862	24	0	
26.06.2022	66,99	49,65	17,34	51,1	49,97	0	50,08	49,39	0,69	0,869	24	0	
27.06.2022	66,95	49,8	17,15	52,28	51,12	0	51,22	50,56	0,66	0,881	24	0	
28.06.2022	66,06	50,33	15,73	57,82	56,59	0	56,73	55,91	0,82	0,891	24	0	
29.06.2022	67,81	49,19	18,62	48,88	47,67	0	47,88	47,14	0,74	0,892	24	0	
30.06.2022	67,36	49,47	17,89	51,24	50	0	50,22	49,45	0,77	0,898	24	0	
Итого:				**352,92**	**344,87**	**0**	**345,83**	**340,97**	**4,86**	**6,084**	**168**	**0**	
Средние:	**67,13**	**49,47**	**17,66**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	46958,37	45583,14	2,86	45593,7	45097,72	495,98	1533,537	14941	0
30/06/2224:	47311,29	45928,01	2,86	45939,53	45438,69	500,84	1539,621	15109	0
Итого:	352,92	344,87	0	345,83	340,97	4,86	6,084	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Qи}{Tраб \times Tнш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис
Адрес:А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,53	54,98	11,55	76,22	75,67	0	74,7	74,63	0,07	0,862	24	0	
25.06.2022	66,48	54,91	11,57	75,37	74,8	0,01	73,9	73,76	0,14	0,857	24	0	
26.06.2022	66,19	54,59	11,6	80,42	79,8	0	78,82	78,68	0,14	0,914	24	0	
27.06.2022	66,26	56,47	9,79	90,26	89,66	0	88,46	88,37	0,09	0,865	24	0	
28.06.2022	65,54	54,37	11,17	84,85	84,19	0	83,19	83,04	0,15	0,928	24	0	
29.06.2022	66,95	54,27	12,68	78,34	76,9	0	76,76	75,85	0,91	0,971	24	0	
30.06.2022	66,65	55,53	11,12	84,24	82,79	0	82,58	81,61	0,97	0,918	24	0	
Итого:				**569,7**	**563,81**	**0,01**	**558,41**	**555,94**	**2,47**	**6,315**	**168**	**0**	
Средние:	**66,37**	**55,01**	**11,35**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**66614,25**	**65606,9**	**57,65**	**64816,91**	**64827,77**	**-10,86**	**1789,587**	**18876**	**0**
30/06/2224:	**67183,95**	**66170,71**	**57,66**	**65375,32**	**65383,71**	**-8,39**	**1795,902**	**19044**	**0**
Итого:	**569,7**	**563,81**	**0,01**	**558,41**	**555,94**	**2,47**	**6,315**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:А. Шмакова 10 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,11	53,32	12,79	58,63	56,36	0	57,48	55,62	1,86	0,736	24	0	
25.06.2022	66,06	53,91	12,15	62,01	59,68	0	60,84	58,88	1,96	0,738	24	0	
26.06.2022	65,82	53,8	12,02	65,55	63,14	0	64,26	62,3	1,96	0,771	24	0	
27.06.2022	65,91	53,83	12,08	72,05	69,47	0,01	70,65	68,53	2,12	0,855	24	0	
28.06.2022	65,13	53,17	11,96	70,11	67,6	0	68,76	66,7	2,06	0,82	24	0	
29.06.2022	66,47	53,04	13,43	65,27	62,36	0	63,98	61,55	2,43	0,859	24	0	
30.06.2022	66,28	53,14	13,14	68,94	65,91	0	67,59	65,06	2,53	0,89	24	0	
Итого:				**462,56**	**444,52**	**0,01**	**453,56**	**438,64**	**14,92**	**5,669**	**168**	**0**	
Средние:	**65,96**	**53,45**	**12,51**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**35615,8**	**34213,88**	**1,55**	**34678,3**	**33840,96**	**837,34**	**992,759**	**10909**	**0**
30/06/2224:	**36078,36**	**34658,4**	**1,56**	**35131,86**	**34279,6**	**852,26**	**998,428**	**11077**	**0**
Итого:	**462,56**	**444,52**	**0,01**	**453,56**	**438,64**	**14,92**	**5,669**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Qи}{Траб \times Тнш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.06.2022	67,87	48,58	19,29	53,577	52,758	52,349	52,349	0,82	0,00	1,012	24	0	
25.06.2022	67,72	47,43	20,28	46,944	46,143	45,840	45,840	0,80	0,00	0,933	24	0	
26.06.2022	67,37	47,97	19,40	54,873	54,081	53,657	53,657	0,79	0,00	1,061	24	0	
27.06.2022	67,47	48,19	19,28	54,585	53,937	53,435	53,435	0,65	0,00	1,024	24	0	
28.06.2022	66,79	50,06	16,73	63,864	63,198	62,553	62,553	0,67	0,00	1,048	24	0	
29.06.2022	68,37	48,19	20,17	54,594	53,820	53,370	53,370	0,77	0,00	1,087	24	0	
30.06.2022	68,00	48,79	19,22	58,014	57,366	56,795	56,795	0,65	0,00	1,098	24	0	
Итого:				386,45	381,30	378,00	378,00	156,04	0,00	7,264	168		
Средние:	67,65	48,46	19,20										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.06.2022	164707,251	163547,549	160800,263	160843,064	32709,920	57,19	4991,578	30192	0
30.06.2022	165093,702	163928,852	161178,262	161221,063	32865,960	57,19	4998,842	30360	0
Итого:	386,45	381,30	378,00	378,00	156,04	0,00	7,264	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.06.2022	68,38	49,57	18,81	54,009	52,535	1,47	1,038	24	0	
25.06.2022	68,39	50,11	18,28	53,305	51,850	1,46	1,002	24	0	
26.06.2022	67,93	50,68	17,25	61,314	59,721	1,59	1,090	24	0	
27.06.2022	67,96	50,34	17,61	57,908	56,373	1,53	1,042	24	0	
28.06.2022	67,18	51,38	15,80	67,318	65,654	1,66	1,061	24	0	
29.06.2022	68,89	50,24	18,64	57,338	55,698	1,64	1,089	24	0	
30.06.2022	68,48	50,69	17,79	64,084	62,313	1,77	1,168	24	0	
Итого:				415,28	404,14	11,13	7,490	168		
Средние:	68,17	50,43	17,74							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.06.2022	146571,95	145016,91	1681,68	5141,117	32639	0
30.06.2022	146987,23	145421,05	1692,81	5148,607	32807	0
Итого:	415,28	404,14	11,13	7,490	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,08	47,88	20,21	45,846	45,387	44,921	44,921	0,46	0,00	0,915	24	0	
25.06.2022	68,12	47,72	20,40	47,007	46,512	46,048	46,048	0,50	0,00	0,950	24	0	
26.06.2022	67,69	48,31	19,37	50,985	50,445	49,945	49,945	0,54	0,00	0,984	24	0	
27.06.2022	67,69	48,70	18,98	48,987	48,510	48,001	48,001	0,48	0,00	0,918	24	0	
28.06.2022	66,96	49,20	17,75	56,052	55,530	54,944	54,944	0,52	0,00	0,977	24	0	
29.06.2022	68,60	47,82	20,78	47,277	46,791	46,311	46,311	0,49	0,00	0,977	24	0	
30.06.2022	68,18	47,86	20,32	50,580	50,049	49,546	49,546	0,53	0,00	1,026	24	0	
Итого:				346,73	343,22	339,72	339,72	156,04	0,00	6,748	168		
Средние:	67,90	48,21	19,69										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2022	31099,386	30476,205	30327,089	30220,155	1404,360	106,93	1052,894	5796	0
30.06.2022	31446,120	30819,429	30666,806	30559,872	1560,400	106,93	1059,642	5964	0
Итого:	346,73	343,22	339,72	339,72	156,04	0,00	6,748	168	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 11-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE99F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,2	55,33	12,87	40,67	39,27	0	39,8	38,71	1,09	0,512	24	0	
25.06.2022	68,28	55,52	12,76	41,54	40,09	0	40,69	39,53	1,16	0,521	24	0	
26.06.2022	67,83	55,44	12,39	48,45	46,83	0	47,45	46,18	1,27	0,587	24	0	
27.06.2022	67,82	55,7	12,12	46,37	44,79	0	45,43	44,15	1,28	0,549	24	0	
28.06.2022	67	55,91	11,09	51,5	49,85	0	50,49	49,14	1,35	0,561	24	0	
29.06.2022	68,68	55,03	13,65	42,17	40,77	0	41,27	40,18	1,09	0,563	24	0	
30.06.2022	68,36	56,06	12,3	46,39	44,94	0	45,41	44,29	1,12	0,559	24	0	
Итого:				**317,09**	**306,54**	**0**	**310,54**	**302,18**	**8,36**	**3,852**	**168**	**0**	
Средние:	**68,02**	**55,57**	**12,45**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	51110,1	49055,7	3,91	49672,8	48422,8	1249,93	1364,012	24613	0
30/06/2224	51427,2	49362,3	3,91	49983,3	48725	1258,29	1367,864	24781	0
Итого:	317,09	306,54	0	310,54	302,18	8,36	3,852	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 11-б Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9787 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,44	53,49	13,95	32,58	31,97	0	31,87	31,53	0,34	0,444	24	0	
25.06.2022	67,48	53,68	13,8	31,85	31,24	0	31,16	30,79	0,37	0,43	24	0	
26.06.2022	67,08	54,74	12,34	37,73	37,05	0	36,98	36,57	0,41	0,457	24	0	
27.06.2022	67,1	54,34	12,76	39,14	38,45	0	38,35	37,92	0,43	0,49	24	0	
28.06.2022	66,29	54,82	11,47	42,15	41,47	0,01	41,35	40,88	0,47	0,472	24	0	
29.06.2022	67,98	53,31	14,67	34,06	33,35	0,01	33,34	32,89	0,45	0,488	24	0	
30.06.2022	67,55	53,14	14,41	37,29	36,5	0,01	36,52	35,98	0,54	0,527	24	0	
Итого:				**254,8**	**250,03**	**0,03**	**249,57**	**246,56**	**3,01**	**3,308**	**168**	**0**	
Средние:	**67,27**	**53,93**	**13,34**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**47999,87**	**46063,72**	**3,64**	**46664,4**	**45464,5**	**1199,82**	**1250,43**	**24567**	**0**
30/06/2224:	**48254,67**	**46313,75**	**3,67**	**46913,9**	**45711,1**	**1202,83**	**1253,74**	**24735**	**0**
Итого:	**254,8**	**250,03**	**0,03**	**249,57**	**246,56**	**3,01**	**3,308**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,57	50,61	16,96	70,12	68,02	0,02	68,68	67,23	1,45	1,163	24	0	
25.06.2022	67,57	51,15	16,42	68,71	66,65	0,01	67,29	65,84	1,45	1,102	24	0	
26.06.2022	67,14	51,36	15,78	83,34	80,93	0,01	81,66	79,9	1,76	1,288	24	0	
27.06.2022	67,21	52,12	15,09	83,54	81,23	0,01	81,86	80,22	1,64	1,237	24	0	
28.06.2022	66,26	52,72	13,54	92,55	90,06	0,02	90,74	88,89	1,85	1,227	24	0	
29.06.2022	68,1	51,58	16,52	73,5	73,46	0,01	71,93	72,55	-0,62	1,183	24	0	
30.06.2022	67,75	50,73	17,02	75,02	74,95	0,01	73,48	74,07	-0,59	1,249	24	0	
Итого:				**546,78**	**535,3**	**0,09**	**535,64**	**528,7**	**6,94**	**8,449**	**168**	**0**	
Средние:	**67,37**	**51,46**	**15,9**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	45878,45	44178,1	2,69	44482,8	43699,3	783,55	1585,49	6708	1
30/06/2224:	46425,23	44713,4	2,78	45018,5	44228	790,49	1593,94	6876	1
Итого:	546,78	535,3	0,09	535,64	528,7	6,94	8,449	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр. Краснопольский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE8DE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,18	56,23	10,95	93,98	95,7	0	92,06	94,29	-2,23	1,008	24	0	
25.06.2022	67,16	56,09	11,07	94,06	95,75	0	92,16	94,36	-2,2	1,019	24	0	
26.06.2022	66,78	55,38	11,4	97,21	98,94	0	95,28	97,54	-2,26	1,085	24	0	
27.06.2022	66,8	55,73	11,07	99,69	101,48	0	97,7	100,01	-2,31	1,08	24	0	
28.06.2022	66,08	56,34	9,74	110,91	112,91	0	108,71	111,26	-2,55	1,059	24	0	
29.06.2022	67,69	55,96	11,73	92,18	93,74	0	90,26	92,39	-2,13	1,058	24	0	
30.06.2022	67,31	56,52	10,79	102,67	105,51	0	100,59	103,95	-3,36	1,086	24	0	
Итого:				**690,7**	**704,03**	**0**	**676,76**	**693,8**	**-17,04**	**7,395**	**168**	**0**	
Средние:	**67**	**56,03**	**10,96**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	52212,28	48943,5	0	50844,27	48313,9	2530,34	1233,08	11242	1
30/06/2224:	52902,98	49647,6	0	51521,03	49007,7	2513,3	1240,48	11410	1
Итого:	690,7	704,03	0	676,76	693,8	-17,04	7,395	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 13-б Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,77	52,29	15,48	44,78	44,2	0	43,86	43,67	0,19	0,678	24	0	
25.06.2022	67,82	53,51	14,31	46,57	45,97	0	45,63	45,36	0,27	0,653	24	0	
26.06.2022	67,32	53,7	13,62	52,38	51,75	0	51,32	51,08	0,24	0,699	24	0	
27.06.2022	67,38	53,38	14	50,68	50,02	0	49,65	49,34	0,31	0,695	24	0	
28.06.2022	66,43	54,14	12,29	57,23	56,68	0	56,09	55,94	0,15	0,691	24	0	
29.06.2022	68,22	51,71	16,51	43,94	44,05	0	43,05	43,51	-0,46	0,711	24	0	
30.06.2022	67,87	53,08	14,79	48,98	49,24	0	47,96	48,63	-0,67	0,709	24	0	
Итого:				**344,56**	**341,91**	**0**	**337,56**	**337,53**	**0,03**	**4,836**	**168**	**0**	
Средние:	**67,54**	**53,11**	**14,42**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	49608,6	48037,94	22,1	48219,12	47464,23	754,89	1410,37	20339	0
30/06/2224:0	49953,1	48379,85	22,1	48556,68	47801,76	754,92	1415,2	20507	0
Итого:	344,56	341,91	0	337,56	337,53	0,03	4,836	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Солнечная 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x51DF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	65,44	49,08	16,36	49,17	45,36	----	48,2	44,87	3,33	0,789	24	0	*
25.06.2022	65,13	49,4	15,73	50,44	46,54	----	49,48	46,01	3,47	0,777	24	0	*
26.06.2022	65,06	49,85	15,21	53,48	49,41	----	52,46	48,87	3,59	0,797	24	0	*
27.06.2022	64,78	50,5	14,28	56,63	52,34	----	55,56	51,71	3,85	0,795	24	0	*
28.06.2022	64,71	50,35	14,36	57,6	53,25	----	56,54	52,6	3,94	0,812	24	0	*
29.06.2022	65,17	50,44	14,73	55,77	51,49	----	54,67	50,88	3,79	0,806	24	0	*
30.06.2022	65,24	49,86	15,38	53,37	49,24	----	52,36	48,66	3,7	0,805	24	0	*
Итого:				**376,46**	**347,63**	**----**	**369,27**	**343,6**	**25,67**	**5,581**	**168**	**0**	
Средние:	**65,07**	**49,92**	**15,15**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	54023,05	51202,07	0	52386,32	50660,98	1725,34	1881,557	15614	0
30/06/2224:0	54399,51	51549,7	0	52755,59	51004,58	1751,01	1887,138	15782	0
Итого:	376,46	347,63	0	369,27	343,6	25,67	5,581	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167251
Адрес:Бейвеля 48 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6751 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,58	47,07	20,51	43,01	42,04	0,01	42,1	41,62	0,48	0,863	24	0	
25.06.2022	67,51	47,18	20,33	44,23	43,22	0,02	43,33	42,76	0,57	0,88	24	0	
26.06.2022	67,07	45,78	21,29	42,74	41,77	0	41,84	41,37	0,47	0,889	24	0	
27.06.2022	66,92	43,67	23,25	38,45	37,56	0,02	37,69	37,21	0,48	0,875	24	0	
28.06.2022	66,22	50,16	16,06	66,09	64,79	0,01	64,78	64,02	0,76	1,039	24	0	
29.06.2022	67,98	53,19	14,79	70,24	69,12	0,01	68,79	68,2	0,59	1,015	24	0	
30.06.2022	67,57	53	14,57	73,88	72,84	0,01	72,39	71,9	0,49	1,054	24	0	
Итого:				**378,64**	**371,34**	**0,08**	**370,92**	**367,08**	**3,84**	**6,615**	**168**	**0**	
Средние:	**67,26**	**48,57**	**18,68**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	57635,65	60270,24	16,75	56038,75	59452,07	-3413,32	1393,725	12686	0
30/06/2224:0	58014,29	60641,58	16,83	56409,67	59819,15	-3409,48	1400,34	12854	0
Итого:	378,64	371,34	0,08	370,92	367,08	3,84	6,615	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Бейвеля 56

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00°С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFEF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,79	54,36	13,43	85,66	83,3	0	83,88	82,18	1,7	1,123	24	0	
25.06.2022	67,73	54,86	12,87	88,37	86,02	0	86,57	84,81	1,76	1,113	24	0	
26.06.2022	67,37	54,53	12,84	97,64	95,1	0	95,67	93,78	1,89	1,223	24	0	
27.06.2022	67,23	55,26	11,97	102,12	99,55	0	100,07	98,15	1,92	1,197	24	0	
28.06.2022	66,5	54,13	12,37	98,94	96,39	0	96,97	95,09	1,88	1,198	24	0	
29.06.2022	68,08	54,15	13,93	88,34	87	0	86,49	85,85	0,64	1,203	24	0	
30.06.2022	67,71	55,04	12,67	95,57	94,06	0	93,57	92,76	0,81	1,186	24	0	
Итого:				**656,64**	**641,42**	**0**	**643,22**	**632,62**	**10,6**	**8,243**	**168**	**0**	
Средние:	**67,48**	**54,61**	**12,86**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	10543,6	9761,7	0,13	10305,96	9633,15	672,81	183,206	2173	1
30/06/2224:0	11200,24	10403,12	0,13	10949,18	10265,77	683,41	191,449	2341	1
Итого:	656,64	641,42	0	643,22	632,62	10,6	8,243	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации

/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x302F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,01	54,84	13,17	120,55	119,32	0	118,04	117,68	0,36	1,554	24	0	
25.06.2022	67,89	55,81	12,08	112,05	110,98	0	109,77	109,39	0,38	1,326	24	0	
26.06.2022	67,54	55,28	12,26	120,06	118,88	0,01	117,6	117,18	0,42	1,44	24	0	
27.06.2022	67,42	55,89	11,53	129,31	128,1	0	126,62	126,26	0,36	1,458	24	0	
28.06.2022	66,71	55,36	11,35	129,09	127,97	0	126,49	126,16	0,33	1,433	24	0	
29.06.2022	68,31	55,66	12,65	114,88	115,1	0,01	112,46	113,46	-1	1,419	24	0	
30.06.2022	67,86	56,09	11,77	121,07	121,83	0	118,54	120,06	-1,52	1,395	24	0	
Итого:				**847,01**	**842,18**	**0,02**	**829,52**	**830,19**	**-0,67**	**10,025**	**168**	**0**	
Средние:	**67,67**	**55,56**	**12,11**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**51456,94**	**50694,76**	**20,17**	**50081,41**	**50104,55**	**-23,14**	**1393,995**	**10931**	**0**
30/06/2224:	**52303,95**	**51536,94**	**20,19**	**50910,93**	**50934,74**	**-23,81**	**1404,02**	**11099**	**0**
Итого:	**847,01**	**842,18**	**0,02**	**829,52**	**830,19**	**-0,67**	**10,025**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Qи}{Траб \times Тнш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54а итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDD7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,54	54,44	13,1	68,84	67,9	0	67,36	66,97	0,39	0,884	24	0	
25.06.2022	67,47	55,59	11,88	74	73,02	0	72,47	71,98	0,49	0,86	24	0	
26.06.2022	67,17	55,27	11,9	81,95	80,81	0	80,32	79,66	0,66	0,953	24	0	
27.06.2022	67,05	56,01	11,04	89,88	88,66	0	88,09	87,36	0,73	0,972	24	0	
28.06.2022	66,3	55,15	11,15	88,5	87,18	0	86,72	85,99	0,73	0,968	24	0	
29.06.2022	67,81	55,22	12,59	76,4	75,98	0	74,81	74,91	-0,1	0,941	24	0	
30.06.2022	67,53	55,52	12,01	83,92	84,34	0	82,18	83,11	-0,93	0,983	24	0	
Итого:				**563,49**	**557,89**	**0**	**551,95**	**549,98**	**1,97**	**6,561**	**168**	**0**	
Средние:	**67,26**	**55,31**	**11,95**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**42184,09**	**41347,75**	**0,3**	**41060,11**	**40839,71**	**220,4**	**1075,229**	**11437**	**0**
30/06/2224:	**42747,58**	**41905,64**	**0,3**	**41612,06**	**41389,69**	**222,37**	**1081,79**	**11605**	**0**
Итого:	**563,49**	**557,89**	**0**	**551,95**	**549,98**	**1,97**	**6,561**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101 Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,82	53,31	13,51	46,58	45,28	0	45,59	44,7	0,89	0,617	24	0	
25.06.2022	66,9	53,77	13,13	48,88	47,51	0	47,87	46,91	0,96	0,628	24	0	
26.06.2022	66,54	53,69	12,85	53,9	52,38	0	52,85	51,69	1,16	0,681	24	0	
27.06.2022	66,49	53,7	12,79	52,38	50,91	0	51,3	50,27	1,03	0,656	24	0	
28.06.2022	65,78	53,68	12,1	56,46	54,9	0	55,39	54,16	1,23	0,67	24	0	
29.06.2022	67,35	53,7	13,65	49,69	48,51	0	48,69	47,86	0,83	0,663	24	0	
30.06.2022	66,99	54,37	12,62	53,98	52,84	0	52,93	52,1	0,83	0,669	24	0	
Итого:				**361,87**	**352,33**	**0**	**354,62**	**347,69**	**6,93**	**4,584**	**168**	**0**	
Средние:	**66,69**	**53,74**	**12,95**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	54613,6	53350,51	1,91	53105,57	52660,39	445,18	1402,78	20341	1
30/06/2224	54975,5	53702,84	1,91	53460,19	53008,08	452,11	1407,37	20509	1
Итого:	361,87	352,33	0	354,62	347,69	6,93	4,584	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5696 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,56	51,91	15,65	64,28	63,34	0	62,98	62,51	0,47	1,145	24	0	
25.06.2022	67,2	52,49	14,71	65,01	64,16	0	63,67	63,37	0,3	1,087	24	0	
26.06.2022	67,38	52,7	14,68	67,17	66,27	0	65,8	65,41	0,39	1,123	24	0	
27.06.2022	67,26	51,85	15,41	67,06	66,18	0	65,7	65,36	0,34	1,173	24	0	
28.06.2022	66,6	53,15	13,45	75,64	74,71	0	74,09	73,69	0,4	1,159	24	0	
29.06.2022	66,61	53,59	13,02	76,1	75,06	0	74,57	74,07	0,5	1,123	24	0	
30.06.2022	66,95	53,05	13,9	72,76	71,75	0	71,26	70,79	0,47	1,155	24	0	
Итого:				**488,02**	**481,47**	**0**	**478,07**	**475,2**	**2,87**	**7,965**	**168**	**0**	
Средние:	**67,08**	**52,68**	**14,40**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/222	**65375,57**	**64075,61**	**2,06**	**63561**	**63353,45**	**207,55**	**2241,151**	**20341**	**0**
30/06/222	**65863,59**	**64557,08**	**2,06**	**64039,07**	**63828,65**	**210,42**	**2249,116**	**20509**	**1**
Итого:	**488,02**	**481,47**	**0**	**478,07**	**475,2**	**2,87**	**7,965**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54а итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9A1E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,18	51,04	16,14	52,57	51,23	0	51,53	50,58	0,95	0,832	24	0	
25.06.2022	67,13	51,63	15,5	53,45	52,11	0	52,36	51,46	0,9	0,809	24	0	
26.06.2022	66,79	51,32	15,47	57,77	56,29	0	56,59	55,6	0,99	0,876	24	0	
27.06.2022	66,49	49,61	16,88	49,92	48,62	0	48,95	48,08	0,87	0,824	24	0	
28.06.2022	65,81	52,75	13,06	68,96	67,35	0	67,61	66,48	1,13	0,882	24	0	
29.06.2022	67,6	52,56	15,04	60,57	59,48	0	59,3	58,68	0,62	0,891	24	0	
30.06.2022	67,35	53,37	13,98	67,29	66,77	0	65,89	65,88	0,01	0,921	24	0	
Итого:				**410,53**	**401,85**	**0**	**402,23**	**396,76**	**5,47**	**6,035**	**168**	**0**	
Средние:	**66,9**	**51,75**	**15,15**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	38036,02	36959,83	0,47	36994,53	36530,92	463,61	1073,146	11438	0
30/06/2224:	38446,55	37361,68	0,47	37396,76	36927,68	469,08	1079,181	11606	0
Итого:	410,53	401,85	0	402,23	396,76	5,47	6,035	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,19	54,05	14,14	82,33	75,47	0	80,6	74,44	6,16	1,139	24	0	
25.06.2022	68,22	54,28	13,94	85,07	78	0	83,28	76,93	6,35	1,159	24	0	
26.06.2022	67,78	54,6	13,18	92,38	84,76	0	90,42	83,61	6,81	1,192	24	0	
27.06.2022	67,8	55,03	12,77	94,67	86,92	0	92,69	85,69	7	1,183	24	0	
28.06.2022	66,95	55,33	11,62	107,21	98,4	0	105,07	96,99	8,08	1,223	24	0	
29.06.2022	68,74	53,71	15,03	78,9	73,06	0	77,2	72,09	5,11	1,159	24	0	
30.06.2022	68,35	54,81	13,54	86,88	81,19	0	85,04	80,06	4,98	1,154	24	0	
Итого:				**627,44**	**577,8**	**0**	**614,3**	**569,81**	**44,49**	**8,209**	**168**	**0**	
Средние:	**68**	**54,54**	**13,46**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/222	30707.5	28017.41	0.06	29770.22	27689.9	2080.32	1005.444	6109	1
30/06/222	31334.94	28595.21	0.06	30384.52	28259.71	2124.81	1013.653	6277	1
Итого:	627.44	577.8	0	614.3	569.81	44.49	8.209	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = Q\text{и} \quad T\text{раб} \times T\text{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 54а итп 2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9A1E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,18	51,04	16,14	52,57	51,23	0	51,53	50,58	0,95	0,832	24	0	
25.06.2022	67,13	51,63	15,5	53,45	52,11	0	52,36	51,46	0,9	0,809	24	0	
26.06.2022	66,79	51,32	15,47	57,77	56,29	0	56,59	55,6	0,99	0,876	24	0	
27.06.2022	66,49	49,61	16,88	49,92	48,62	0	48,95	48,08	0,87	0,824	24	0	
28.06.2022	65,81	52,75	13,06	68,96	67,35	0	67,61	66,48	1,13	0,882	24	0	
29.06.2022	67,6	52,56	15,04	60,57	59,48	0	59,3	58,68	0,62	0,891	24	0	
30.06.2022	67,35	53,37	13,98	67,29	66,77	0	65,89	65,88	0,01	0,921	24	0	
Итого:				**410,53**	**401,85**	**0**	**402,23**	**396,76**	**5,47**	**6,035**	**168**	**0**	
Средние:	**66,9**	**51,75**	**15,15**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**38036,02**	**36959,83**	**0,47**	**36994,53**	**36530,92**	**463,61**	**1073,146**	**11438**	**0**
30/06/2224:	**38446,55**	**37361,68**	**0,47**	**37396,76**	**36927,68**	**469,08**	**1079,181**	**11606**	**0**
Итого:	**410,53**	**401,85**	**0**	**402,23**	**396,76**	**5,47**	**6,035**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи Tраб x Tнш	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 105 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,35	57,16	10,19	110,93	105,33	0	108,63	103,73	4,9	1,108	24	0	
25.06.2022	67,39	57,85	9,54	115,59	109,81	0	113,26	108,11	5,15	1,081	24	0	
26.06.2022	66,92	55,94	10,98	113,52	107,75	0	111,26	106,21	5,05	1,22	24	0	
27.06.2022	67,01	57,2	9,81	123,33	117,15	0	120,82	115,37	5,45	1,187	24	0	
28.06.2022	66,27	57,51	8,76	140	133	0	137,24	130,98	6,26	1,202	24	0	
29.06.2022	67,87	56,98	10,89	116,78	110,49	0	114,36	108,83	5,53	1,246	24	0	
30.06.2022	67,55	57,68	9,87	130,96	124,56	0	128,28	122,64	5,64	1,269	24	0	
Итого:				**851,11**	**808,09**	**0**	**833,85**	**795,87**	**37,98**	**8,313**	**168**	**0**	
Средние:	**67,19**	**57,18**	**10**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**32335,32**	**30356,42**	**0,25**	**31400,45**	**29988,99**	**1411,46**	**952,911**	**6203**	**1**
30/06/2224:	**33186,43**	**31164,51**	**0,25**	**32234,3**	**30784,86**	**1449,44**	**961,224**	**6371**	**1**
Итого:	**851,11**	**808,09**	**0**	**833,85**	**795,87**	**37,98**	**8,313**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Парк-сервис» Для документов ОГРН 1167456145240 ИНН 7448199950

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 1 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,79	52,84	15,95	46,64	46,87	0	45,66	46,29	-0,63	0,728	24	0	
25.06.2022	68,86	53,05	15,81	45,5	45,72	0	44,54	45,09	-0,55	0,706	24	0	
26.06.2022	68,3	53,52	14,78	53,49	53,88	0	52,41	53,14	-0,73	0,776	24	0	
27.06.2022	68,38	53,62	14,76	52,49	52,91	0	51,4	52,21	-0,81	0,76	24	0	
28.06.2022	67,44	54,48	12,96	62,7	63,01	0	61,4	62,12	-0,72	0,797	24	0	
29.06.2022	69,3	52,52	16,78	49,54	49,62	0	48,47	48,99	-0,52	0,811	24	0	
30.06.2022	68,92	52,97	15,95	52,97	53,11	0	51,82	52,41	-0,59	0,827	24	0	
Итого:				**363,33**	**365,12**	**0**	**355,7**	**360,25**	**-4,55**	**5,405**	**168**	**0**	
Средние:	**68,57**	**53,28**	**15,28**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	26405,2	26321,51	0,01	25574,3	25962,5	-388,18	796,744	6037	0
30/06/2224:0	26768,53	26686,63	0,01	25930	26322,7	-392,73	802,149	6205	0
Итого:	363,33	365,12	0	355,7	360,25	-4,55	5,405	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAFB1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,55	60,69	7,86	167,4	172,31	0	163,86	169,4	-5,54	1,286	24	0	
25.06.2022	68,6	61,11	7,49	169,19	174,2	0	165,63	171,2	-5,57	1,24	24	0	
26.06.2022	68,02	59,53	8,49	167,66	172,3	0	164,13	169,51	-5,38	1,393	24	0	
27.06.2022	68,12	59,82	8,3	167,72	172,29	0	164,2	169,45	-5,25	1,363	24	0	
28.06.2022	67,29	59,07	8,22	166,13	170,48	0	162,73	167,74	-5,01	1,334	24	0	
29.06.2022	69,01	60,04	8,97	155,82	161,25	0	152,52	158,59	-6,07	1,371	24	0	
30.06.2022	68,57	59,72	8,85	155,45	162,24	0	152,2	159,57	-7,37	1,347	24	0	
Итого:				**1149,3**	**1185**	**0**	**1125,27**	**1165,46**	**-40,19**	**9,334**	**168**	**0**	
Средние:	**68,3**	**59,99**	**8,31**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	48116.46	48542.87	2.8	46707.01	47887.29	-1180.28	1314.35	6364	7
30/06/2224:0	49265.83	49727.94	2.8	47832.28	49052.75	-1220.47	1323.684	6532	7
Итого:	1149.37	1185.07	0	1125.27	1165.46	-40.19	9.334	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167111
Адрес:пр.Краснопольский 1-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE069 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,66	56,9	11,76	118,32	118,11	0	115,79	116,34	-0,55	1,36	24	0	
25.06.2022	68,57	55,63	12,94	89	89,12	0	87,11	87,85	-0,74	1,127	24	0	
26.06.2022	68,03	55,85	12,18	107,63	107,4	0	105,41	105,84	-0,43	1,285	24	0	
27.06.2022	68,19	55,41	12,78	113,63	113,26	0	111,23	111,62	-0,39	1,421	24	0	
28.06.2022	67,26	53,87	13,39	104,29	103,87	0	102,16	102,46	-0,3	1,367	24	0	
29.06.2022	68,98	52,78	16,2	90,86	90,46	0	88,91	89,31	-0,4	1,44	24	0	
30.06.2022	68,62	53,75	14,87	98,2	97,75	0	96,11	96,44	-0,33	1,432	24	0	
Итого:				**721,93**	**719,97**	**0**	**706,72**	**709,86**	**-3,14**	**9,432**	**168**	**0**	
Средние:	**68,33**	**54,88**	**13,44**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/222	97824	96459,1	11,24	95091,1	95320,3	-229,23	2795,473	20558	0
30/06/222	98546	97179,1	11,24	95797,8	96030,2	-232,37	2804,905	20726	0
Итого:	721,93	719,97	0	706,72	709,86	-3,14	9,432	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись / Е.А. Просянникова / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись / /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:3440167115
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xCA7E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,79	55,61	12,18	99,21	97,2	0	97,18	95,79	1,39	1,184	24	0	
25.06.2022	67,8	55,63	12,17	95,96	93,92	0	93,96	92,58	1,38	1,142	24	0	
26.06.2022	67,36	56,19	11,17	108,89	106,75	0,01	106,67	105,2	1,47	1,188	24	0	
27.06.2022	67,41	56,04	11,37	110,55	108,34	0	108,29	106,76	1,53	1,235	24	0	
28.06.2022	66,58	55,41	11,17	119,82	117,43	0	117,44	115,77	1,67	1,311	24	0	
29.06.2022	68,22	53,72	14,5	99,29	97,04	0	97,22	95,75	1,47	1,406	24	0	
30.06.2022	67,86	54,49	13,37	102,2	100,13	0	100,12	98,75	1,37	1,338	24	0	
Итого:				**735,92**	**720,81**	**0,01**	**720,88**	**710,6**	**10,28**	**8,804**	**168**	**0**	
Средние:	**67,57**	**55,29**	**12,27**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	13990.71	13535.77	1.67	13637.15	13377.96	259.19	347.471	2869	0
30/06/2224	14726.63	14256.58	1.68	14358.03	14088.56	269.47	356.275	3037	0
Итого:	735.92	720.81	0.01	720.88	710.6	10.28	8.804	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:3440167117
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,11	55,76	12,35	100,26	98,72	0,01	98,17	97,31	0,86	1,211	24	0	
25.06.2022	68,14	56,01	12,13	104,94	103,3	0	102,74	101,82	0,92	1,245	24	0	
26.06.2022	67,67	56,23	11,44	114,15	112,4	0,01	111,77	110,75	1,02	1,276	24	0	
27.06.2022	67,75	56,5	11,25	116,17	114,38	0,01	113,79	112,69	1,1	1,283	24	0	
28.06.2022	66,9	57,27	9,63	136,07	133,99	0,01	133,35	131,98	1,37	1,284	24	0	
29.06.2022	68,5	55,02	13,48	99,56	97,68	0	97,47	96,32	1,15	1,311	24	0	
30.06.2022	68,16	55,9	12,26	112,7	110,73	0,01	110,36	109,12	1,24	1,352	24	0	
Итого:				**783,85**	**771,2**	**0,05**	**767,65**	**759,99**	**7,66**	**8,962**	**168**	**0**	
Средние:	**67,89**	**56,09**	**11,79**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	88300	85432	68,47	85750,1	84348,3	1401,79	2484,763	14846	0
30/06/2224	89083,8	86203,2	68,52	86517,7	85108,3	1409,45	2493,725	15014	0
Итого:	783,85	771,2	0,05	767,65	759,99	7,66	8,962	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167113
Адрес:пр.Краснопольский 1-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE248 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,49	48,17	18,32	62,8	62,11	0	61,55	61,43	0,12	1,128	24	0	
25.06.2022	66,63	47,85	18,78	61,81	61,12	0	60,59	60,46	0,13	1,136	24	0	
26.06.2022	66,2	48,05	18,15	69,73	69,02	0	68,37	68,27	0,1	1,241	24	0	
27.06.2022	66,48	47,86	18,62	64,28	63,59	0	62,98	62,91	0,07	1,17	24	0	
28.06.2022	65,71	48,86	16,85	70,47	69,69	0	69,1	68,89	0,21	1,161	24	0	
29.06.2022	66,87	47,26	19,61	65,95	64,98	0	64,61	64,31	0,3	1,261	24	0	
30.06.2022	67,06	47,48	19,58	66,31	65,42	0	64,95	64,7	0,25	1,271	24	0	
Итого:				**461,35**	**455,93**	**0**	**452,15**	**450,97**	**1,18**	**8,368**	**168**	**0**	
Средние:	**66,49**	**47,93**	**18,55**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	72693,6	71303,8	2,42	70541,6	70510,6	31	2376,135	14975	0
30/06/2224	73155	71759,7	2,42	70993,8	70961,6	32,18	2384,503	15143	0
Итого:	461,35	455,93	0	452,15	450,97	1,18	8,368	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9BA6 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,52	48,8	19,72	48,79	52,7	1,14	47,83	52,13	-4,3	0,942	24	0	
25.06.2022	68,58	49,23	19,35	48,79	52,69	1,06	47,83	52,12	-4,29	0,92	24	0	
26.06.2022	68,04	49,87	18,17	48,79	52,69	1,12	47,83	52,07	-4,24	0,868	24	0	
27.06.2022	68,16	49,4	18,76	48,79	52,69	1,31	47,83	52,14	-4,31	0,9	24	0	
28.06.2022	67,38	50,59	16,79	48,79	52,7	1,3	47,83	52,06	-4,23	0,803	24	0	
29.06.2022	69,03	48,39	20,64	48,79	52,69	1,39	47,83	52,14	-4,31	0,986	24	0	
30.06.2022	68,64	49,09	19,55	48,79	52,69	1,4	47,83	52,13	-4,3	0,932	24	0	
Итого:				**341,53**	**368,85**	**8,72**	**334,81**	**364,79**	**-29,98**	**6,351**	**168**	**0**	
Средние:	**68,33**	**49,33**	**18,99**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	8428,02	9102,26	194,89	8196,68	9016,29	-819,61	281,409	2868	2
30/06/2224:0	8769,55	9471,11	203,61	8531,49	9381,08	-849,59	287,76	3036	2
Итого:	341,53	368,85	8,72	334,81	364,79	-29,98	6,351	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 3 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE482 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,34	50,64	17,7	40,5	39,55	0	39,66	39,06	0,6	0,703	24	0	
25.06.2022	68,43	50,11	18,32	42,07	41,07	0	41,19	40,58	0,61	0,753	24	0	
26.06.2022	67,92	51,52	16,4	46,47	45,47	0	45,47	44,93	0,54	0,746	24	0	
27.06.2022	68,04	51,27	16,77	46,18	45,22	0	45,22	44,69	0,53	0,761	24	0	
28.06.2022	67,06	52,35	14,71	52,62	51,56	0	51,51	50,94	0,57	0,756	24	0	
29.06.2022	68,87	50,58	18,29	41,76	41,11	0	40,87	40,63	0,24	0,748	24	0	
30.06.2022	68,46	51,66	16,8	44,42	43,84	0	43,47	43,29	0,18	0,729	24	0	
Итого:				**314,02**	**307,82**	**0**	**307,39**	**304,12**	**3,27**	**5,196**	**168**	**0**	
Средние:	**68,16**	**51,16**	**16,99**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	**19389,5**	**18737,57**	**1,04**	**18784,18**	**18532,9**	**251,32**	**687,097**	**5698**	**5**
30/06/2224:	**19703,5**	**19045,39**	**1,04**	**19091,57**	**18837**	**254,59**	**692,293**	**5866**	**5**
Итого:	**314,02**	**307,82**	**0**	**307,39**	**304,12**	**3,27**	**5,196**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,12	56,51	11,61	122,16	120,15	0	119,59	118,37	1,22	1,388	24	0	
25.06.2022	68,22	57,69	10,53	136,18	133,94	0	133,32	131,88	1,44	1,405	24	0	
26.06.2022	67,68	57,02	10,66	144,53	142,15	0	141,59	139,99	1,6	1,508	24	0	
27.06.2022	67,73	57,33	10,4	143,95	141,7	0	140,95	139,58	1,37	1,464	24	0	
28.06.2022	66,95	56,71	10,24	148,31	145,87	0,01	145,32	143,73	1,59	1,488	24	0	
29.06.2022	68,58	56,27	12,31	124,18	121,61	0	121,56	119,82	1,74	1,494	24	0	
30.06.2022	68,25	57,19	11,06	140,7	137,72	0	137,78	135,63	2,15	1,523	24	0	
Итого:				**960,01**	**943,14**	**0,01**	**940,11**	**929**	**11,11**	**10,27**	**168**	**0**	
Средние:	**67,93**	**56,96**	**10,97**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	81965.09	81120	6.13	79575.6	80127.7	-552.05	2420.84	14967	0
30/06/2224:	82925.1	82063.2	6.14	80515.7	81056.7	-540.94	2431.11	15135	0
Итого:	960.01	943.14	0.01	940.11	929	11.11	10.27	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,17	49,65	18,52	69,29	68,77	0	67,86	68,01	-0,15	1,257	24	0	
25.06.2022	68,19	50,46	17,73	69,64	69,17	0	68,19	68,35	-0,16	1,207	24	0	
26.06.2022	67,66	50,71	16,95	70,42	69,99	0	68,99	69,17	-0,18	1,169	24	0	
27.06.2022	67,77	50,6	17,17	76,81	76,3	0	75,19	75,37	-0,18	1,291	24	0	
28.06.2022	66,74	51,68	15,06	88,04	87,57	0,02	86,3	86,47	-0,17	1,298	24	0	
29.06.2022	68,64	49,14	19,5	70,35	69,5	0	68,83	68,7	0,13	1,34	24	0	
30.06.2022	68,21	49,97	18,24	73,21	72,48	0	71,67	71,65	0,02	1,306	24	0	
Итого:				**517,76**	**513,78**	**0,02**	**507,03**	**507,72**	**-0,69**	**8,868**	**168**	**0**	
Средние:	**67,91**	**50,31**	**17,59**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	89858,1	87628,52	9,36	87246,69	86711,11	535,58	2984,248	20579	0
30/06/2224:0	90375,8	88142,3	9,38	87753,72	87218,83	534,89	2993,116	20747	0
Итого:	517,76	513,78	0,02	507,03	507,72	-0,69	8,868	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:пр.Краснопольский 3-г Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC08D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,79	45,62	22,17	49,25	49,23	0	48,25	48,75	-0,5	1,069	24	0	
25.06.2022	67,67	43,26	24,41	40,26	40,19	0	39,47	39,86	-0,39	0,964	24	0	
26.06.2022	67,1	41,64	25,46	40,11	40,01	0	39,38	39,69	-0,31	1,002	24	0	
27.06.2022	67,18	40,66	26,52	40,16	40,04	0,01	39,41	39,74	-0,33	1,045	24	0	
28.06.2022	66,32	49,11	17,21	70,7	70,24	0	69,32	69,46	-0,14	1,19	24	0	
29.06.2022	68,26	47,31	20,95	63,09	62,23	0	61,78	61,61	0,17	1,296	24	0	
30.06.2022	67,96	48,45	19,51	68,13	67,32	0	66,72	66,56	0,16	1,301	24	0	
Итого:				**371,7**	**369,26**	**0,01**	**364,33**	**365,67**	**-1,34**	**7,867**	**168**	**0**	
Средние:	**67,46**	**45,15**	**22,31**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/222	**101582,6**	**99554,26**	**173,24**	**98682,1**	**98388,14**	**293,96**	**3041,269**	**20581**	**0**
30/06/222	**101954,3**	**99923,52**	**173,25**	**99046,43**	**98753,81**	**292,62**	**3049,136**	**20749**	**0**
Итого:	**371,7**	**369,26**	**0,01**	**364,33**	**365,67**	**-1,34**	**7,867**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBE55 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,87	54,09	13,78	90,7	90,69	0	88,81	89,43	-0,62	1,224	24	0	
25.06.2022	67,95	54,6	13,35	94,71	94,69	0	92,74	93,36	-0,62	1,237	24	0	
26.06.2022	67,45	54,5	12,95	105,14	105,31	0	103	103,88	-0,88	1,333	24	0	
27.06.2022	67,57	54,64	12,93	108,84	109,06	0	106,57	107,54	-0,97	1,377	24	0	
28.06.2022	66,76	54,92	11,84	114,83	115,04	0	112,51	113,42	-0,91	1,33	24	0	
29.06.2022	68,4	54,28	14,12	98,14	97,51	0	96,08	96,17	-0,09	1,354	24	0	
30.06.2022	68,08	55,01	13,07	105,82	105,26	0	103,64	103,78	-0,14	1,357	24	0	
Итого:				**718,18**	**717,56**	**0**	**703,35**	**707,58**	**-4,23**	**9,212**	**168**	**0**	
Средние:	**67,72**	**54,57**	**13,14**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	107340	104611	5,43	104320,4	103351,5	968,84	3045,367	20581	0
30/06/2224	108058	105329	5,43	105023,7	104059,1	964,61	3054,579	20749	0
Итого:	718,18	717,56	0	703,35	707,58	-4,23	9,212	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова, Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВСВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,45	51,9	16,55	76,75	76,28	0	75,13	75,3	-0,17	1,241	24	0	
25.06.2022	68,53	52,13	16,4	76,94	76,63	0	75,34	75,66	-0,32	1,234	24	0	
26.06.2022	68,01	52,49	15,52	83,35	83,22	0	81,6	82,14	-0,54	1,265	24	0	
27.06.2022	68,08	52,97	15,11	85,82	85,77	0	84,04	84,69	-0,65	1,268	24	0	
28.06.2022	67,14	53,54	13,6	98,64	98,43	0	96,64	97,13	-0,49	1,313	24	0	
29.06.2022	69	51,33	17,67	78,34	78,53	0	76,66	77,57	-0,91	1,352	24	0	
30.06.2022	68,59	52,36	16,23	84,66	85,26	0	82,85	84,16	-1,31	1,343	24	0	
Итого:				**584,5**	**584,12**	**0**	**572,26**	**576,65**	**-4,39**	**9,016**	**168**	**0**	
Средние:	**68,25**	**52,38**	**15,86**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	33941,01	33628,6	2,52	32880,6	33262,2	-381,59	1209,649	5908	367
30/06/2224:	34525,51	34212,7	2,52	33452,9	33838,9	-385,98	1218,665	6076	367
Итого:	584,5	584,12	0	572,26	576,65	-4,39	9,016	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xB37A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,29	50,95	17,34	39,35	39,68	0,04	38,52	39,2	-0,68	0,669	24	0	
25.06.2022	68,25	51,05	17,2	39,52	39,85	0,04	38,7	39,36	-0,66	0,666	24	0	
26.06.2022	67,87	51,47	16,4	46,95	47,33	0,05	45,93	46,76	-0,83	0,752	24	0	
27.06.2022	68,04	51,21	16,83	43,55	43,91	0,04	42,66	43,4	-0,74	0,717	24	0	
28.06.2022	67,09	52,03	15,06	50,9	51,24	0,05	49,85	50,59	-0,74	0,749	24	0	
29.06.2022	68,75	48,69	20,06	37,8	38,12	0,05	36,99	37,66	-0,67	0,741	24	0	
30.06.2022	68,45	48,54	19,91	39,59	40,15	0,05	38,76	39,66	-0,9	0,772	24	0	
Итого:				**297,66**	**300,28**	**0,32**	**291,41**	**296,63**	**-5,22**	**5,066**	**168**	**0**	
Средние:	**68,1**	**50,56**	**17,54**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	21740,77	21536,65	31,15	21060,9	21284,4	-223,52	740,504	6206	0
30/06/2224:	22038,43	21836,93	31,47	21352,3	21581	-228,74	745,57	6374	0
Итого:	297,66	300,28	0,32	291,41	296,63	-5,22	5,066	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1772 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,26	54,23	13,03	100,58	99,26	0	98,54	97,93	0,61	1,282	24	0	
25.06.2022	67,22	54,19	13,03	96,66	94,75	0	94,69	93,49	1,2	1,233	24	0	
26.06.2022	66,85	54,66	12,19	117,28	114,52	0	114,87	112,94	1,93	1,4	24	0	
27.06.2022	66,99	54,92	12,07	123,01	119,81	0	120,52	118,14	2,38	1,452	24	0	
28.06.2022	66,19	55,25	10,94	136,01	132,24	0	133,31	130,35	2,96	1,458	24	0	
29.06.2022	67,77	54,06	13,71	109,67	106,91	0	107,42	105,46	1,96	1,471	24	0	
30.06.2022	67,43	54,77	12,66	113,66	111,56	0	111,32	110,03	1,29	1,41	24	0	
Итого:				**796,87**	**779,05**	**0**	**780,67**	**768,34**	**12,33**	**9,706**	**168**	**0**	
Средние:	**67,1**	**54,58**	**12,51**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	106985	100503	1.04	104071	99372.1	4698.66	3076.18	20578	0
30/06/2224:	107782	101283	1.04	104851	100140	4710.99	3085.89	20746	0
Итого:	796.87	779.05	0	780.67	768.34	12.33	9.706	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE01B ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,22	50,49	17,73	76,15	76,2	0	74,55	75,31	-0,76	1,319	24	0	
25.06.2022	68,34	50,67	17,67	76,55	76,55	0	74,95	75,62	-0,67	1,324	24	0	
26.06.2022	67,81	51,15	16,66	86,47	86,53	0,01	84,67	85,45	-0,78	1,408	24	0	
27.06.2022	67,91	51,79	16,12	84,28	84,42	0	82,55	83,36	-0,81	1,331	24	0	
28.06.2022	66,96	51,84	15,12	93,69	93,74	0	91,79	92,56	-0,77	1,388	24	0	
29.06.2022	68,72	49,81	18,91	77,99	76,96	0,01	76,35	76,08	0,27	1,442	24	0	
30.06.2022	68,39	50,82	17,57	81,51	80,48	0	79,81	79,49	0,32	1,401	24	0	
Итого:				**576,64**	**574,88**	**0,02**	**564,67**	**567,87**	**-3,2**	**9,613**	**168**	**0**	
Средние:	**68,05**	**50,93**	**17,11**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224	101271	99226,7	617,81	98370,57	98101,29	269,28	3103,32	20576	0
30/06/2224	101848	99801,6	617,83	98935,24	98669,16	266,08	3112,933	20744	0
Итого:	**576,64**	**574,88**	**0,02**	**564,67**	**567,87**	**-3,2**	**9,613**	**168**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	66,99	52,42	14,57	62,94	61,13	0	61,69	60,34	1,35	0,897	24	0	
25.06.2022	67,07	52,9	14,17	64,93	63,03	0	63,63	62,21	1,42	0,902	24	0	
26.06.2022	66,68	53,28	13,4	70,8	68,7	0	69,35	67,81	1,54	0,928	24	0	
27.06.2022	66,73	53	13,73	70,72	68,58	0	69,3	67,69	1,61	0,95	24	0	
28.06.2022	65,92	53,03	12,89	77,9	75,55	0	76,35	74,58	1,77	0,985	24	0	
29.06.2022	67,54	51,57	15,97	65,16	63,28	0	63,83	62,48	1,35	1,019	24	0	
30.06.2022	67,21	52,96	14,25	68,75	66,98	0	67,37	66,1	1,27	0,958	24	0	
Итого:				**481,2**	**467,25**	**0**	**471,52**	**461,21**	**10,31**	**6,639**	**168**	**0**	
Средние:	**66,87**	**52,73**	**14,14**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	69500.78	72541.42	4.78	67534.1	71748.2	-4214.09	2140.05	20576	0
30/06/2224:	69981.98	73008.67	4.78	68005.7	72209.4	-4203.78	2146.69	20744	0
Итого:	481.2	467.25	0	471.52	461.21	10.31	6.639	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-д Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,05	50,92	16,13	52,6	51,96	0	51,58	51,32	0,26	0,834	24	0	
25.06.2022	67,03	52,18	14,85	51,44	50,79	0	50,44	50,15	0,29	0,748	24	0	
26.06.2022	66,71	51,01	15,7	57	56,26	0	55,91	55,57	0,34	0,879	24	0	
27.06.2022	66,82	51,97	14,85	60,24	59,46	0	59,06	58,7	0,36	0,876	24	0	
28.06.2022	66,08	52,05	14,03	67,61	66,59	0	66,31	65,76	0,55	0,928	24	0	
29.06.2022	67,62	50,98	16,64	57,26	56,2	0	56,06	55,51	0,55	0,935	24	0	
30.06.2022	67,29	51,71	15,58	61,88	60,93	0	60,61	60,17	0,44	0,945	24	0	
Итого:				**408,03**	**402,19**	**0**	**399,97**	**397,18**	**2,79**	**6,145**	**168**	**0**	
Средние:	**66,94**	**51,54**	**15,39**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	71689,21	69577,38	1,83	69713,1	68732,92	980,15	1959,42	20677	0
30/06/2224:0	72097,24	69979,57	1,83	70113	69130,1	982,94	1965,57	20845	0
Итого:	408,03	402,19	0	399,97	397,18	2,79	6,145	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ / /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	68,25	51,92	16,33	61,64	61,6	0,03	60,37	60,81	-0,44	0,985	24	0	
25.06.2022	68,31	51,73	16,58	62,06	61,98	0,03	60,78	61,21	-0,43	1,008	24	0	
26.06.2022	67,76	51,18	16,58	64,66	64,62	0,03	63,29	63,81	-0,52	1,046	24	0	
27.06.2022	67,89	51,6	16,29	67,7	67,74	0,04	66,3	66,88	-0,58	1,077	24	0	
28.06.2022	66,95	52,45	14,5	76,74	77,18	0,02	75,19	76,19	-1	1,086	24	0	
29.06.2022	68,68	51,51	17,17	63,82	65,78	0,03	62,51	64,96	-2,45	1,073	24	0	
30.06.2022	68,37	52,21	16,16	70,56	72,83	0,02	69,08	71,87	-2,79	1,114	24	0	
Итого:				**467,18**	**471,73**	**0,2**	**457,52**	**465,73**	**-8,21**	**7,389**	**168**	**0**	
Средние:	**68,03**	**51,8**	**16,23**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:0	63666,84	61482,57	19,41	61813,5	60741,08	1072,42	1903,999	20340	0
30/06/2224:0	64134,02	61954,3	19,61	62271,02	61206,81	1064,21	1911,388	20508	0
Итого:	467,18	471,73	0,2	457,52	465,73	-8,21	7,389	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/22г.-30/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 9-а Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6756 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2022	67,73	57,87	9,86	44,27	42,5	0	43,35	41,83	1,52	0,427	24	0	
25.06.2022	67,86	58,4	9,46	48,36	46,42	0	47,4	45,7	1,7	0,446	24	0	
26.06.2022	67,33	57,32	10,01	48,55	46,61	0	47,59	45,91	1,68	0,477	24	0	
27.06.2022	67,41	57,92	9,49	49,94	47,94	0	48,95	47,22	1,73	0,463	24	0	
28.06.2022	66,62	56,52	10,1	48,07	46,14	0	47,15	45,47	1,68	0,474	24	0	
29.06.2022	68,26	57,4	10,86	45,45	43,64	0	44,49	42,97	1,52	0,483	24	0	
30.06.2022	67,81	56,94	10,87	45,68	43,85	0	44,72	43,19	1,53	0,487	24	0	
Итого:				**330,32**	**317,1**	**0**	**323,65**	**312,29**	**11,36**	**3,257**	**168**	**0**	
Средние:	**67,57**	**57,48**	**10,09**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2224:	50146,2	55849,9	0,59	48758,95	55150,6	-6391,61	1316,347	24612	0
30/06/2224:	50476,5	56167	0,59	49082,6	55462,9	-6380,25	1319,604	24780	0
Итого:	330,32	317,1	0	323,65	312,29	11,36	3,257	168	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:А. Шмакова 10 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	66,65	52,95	13,7	60,97	58,4	0	59,75	57,64	2,11	0,819	24	0	
02.07.2022	66,43	53,41	13,02	61,67	59,18	0	60,46	58,41	2,05	0,788	24	0	
03.07.2022	66,75	53,03	13,72	57,17	54,8	0	56,02	54,07	1,95	0,767	24	0	
04.07.2022	66,36	53,55	12,81	63,52	60,97	0	62,24	60,16	2,08	0,798	24	0	
05.07.2022	66,54	52,99	13,55	62,71	60,15	0	61,46	59,38	2,08	0,833	24	0	
06.07.2022	66,61	52,83	13,78	64,07	61,51	0	62,81	60,69	2,12	0,864	24	0	
07.07.2022	66,55	53,6	12,95	63,66	61,2	0	62,41	60,39	2,02	0,806	24	0	
08.07.2022	66,56	54,07	12,49	63,82	61,35	0,01	62,54	60,53	2,01	0,778	24	0	
09.07.2022	66,62	54,31	12,31	57,76	55,45	0	56,58	54,68	1,9	0,694	24	0	
10.07.2022	66,51	54,24	12,27	61,7	59,29	0	60,46	58,48	1,98	0,738	24	0	
11.07.2022	66,42	53,78	12,64	60,55	58,21	0	59,36	57,43	1,93	0,749	24	0	
12.07.2022	66,17	53,47	12,7	26,72	25,63	0	26,17	25,27	0,9	0,333	24	0	
13.07.2022	25,92	25,81	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	24,94	24,7	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	24,65	24,31	0,34	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
16.07.2022	24,03	23,73	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,84	23,33	0,51	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,49	23,05	0,44	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,46	22,95	0,51	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,33	22,83	0,5	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,7	22,45	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,3	22,13	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,07	21,93	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**704,33**	**676,14**	**0,01**	**690,27**	**667,13**	**23,14**	**8,967**	**552**	**0**	
Средние:	**46,03**	**39,1**	**6,93**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**36078,36**	**34658,4**	**1,56**	**35131,86**	**34279,6**	**852,26**	**998,428**	**11077**	**0**
23/07/2224:	**36782,69**	**35334,54**	**1,57**	**35822,13**	**34946,73**	**875,4**	**1007,395**	**11629**	**0**
Итого:	**704,33**	**676,14**	**0,01**	**690,27**	**667,13**	**23,14**	**8,967**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис
Адрес:А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,06	54,88	12,18	77,31	76,08	0	75,73	75,02	0,71	0,923	24	0	
02.07.2022	66,85	55,53	11,32	83,58	82,47	0	81,91	81,28	0,63	0,926	24	0	
03.07.2022	67,2	54,81	12,39	73,75	72,73	0	72,27	71,69	0,58	0,895	24	0	
04.07.2022	66,75	55,79	10,96	83,89	82,85	0	82,19	81,66	0,53	0,901	24	0	
05.07.2022	66,95	55,56	11,39	80,48	79,46	0	78,83	78,33	0,5	0,897	24	0	
06.07.2022	67,03	55,75	11,28	82,8	81,79	0	81,14	80,63	0,51	0,912	24	0	
07.07.2022	66,95	56,05	10,9	90,08	89,09	0	88,26	87,77	0,49	0,96	24	0	
08.07.2022	66,97	56,88	10,09	90,57	89,72	0	88,77	88,39	0,38	0,897	24	0	
09.07.2022	67,06	56,65	10,41	79,3	78,59	0	77,71	77,44	0,27	0,81	24	0	
10.07.2022	66,89	56,43	10,46	79,18	78,55	0	77,6	77,4	0,2	0,812	24	0	
11.07.2022	66,83	56,74	10,09	86,33	85,76	0	84,58	84,51	0,07	0,853	24	0	
12.07.2022	66,64	55,8	10,84	36,56	36,31	0	35,82	35,77	0,05	0,386	24	0	
13.07.2022	26,69	25,72	0,97	0	0,27	0	0	0,27	-0,27	0	24	0	*
14.07.2022	25,41	25,18	0,23	0	2,6	0	0	2,6	-2,6	0	24	0	*
15.07.2022	24,85	24,64	0,21	0	3,3	0	0	3,3	-3,3	0	24	0	*
16.07.2022	24,23	24,03	0,2	0	2,75	0	0	2,75	-2,75	0	24	0	*
17.07.2022	23,73	23,51	0,22	0	2,05	0	0	2,05	-2,05	0	24	0	*
18.07.2022	23,39	23,14	0,25	0	1,65	0	0	1,65	-1,65	0	24	0	*
19.07.2022	23,21	22,97	0,24	0	1,36	0	0	1,36	-1,36	0	24	0	*
20.07.2022	23,08	22,84	0,24	0	1,02	0	0	1,02	-1,02	0	24	0	*
21.07.2022	22,77	22,71	0,06	0	0,02	0	0	0,02	-0,02	0	24	0	*
22.07.2022	22,5	22,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,35	22,1	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**943,83**	**948,42**	**0**	**924,81**	**934,91**	**-10,1**	**10,172**	**552**	**0**	
Средние:	**46,32**	**40,43**	**5,88**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**67183,95**	**66170,71**	**57,66**	**65375,32**	**65383,71**	**-8,39**	**1795,902**	**19044**	**0**
23/07/2224:	**68127,78**	**67119,13**	**57,66**	**66300,13**	**66318,62**	**-18,49**	**1806,074**	**19596**	**0**
Итого:	**943,83**	**948,42**	**0**	**924,81**	**934,91**	**-10,1**	**10,172**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО Парк-Сервис
Адрес:Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA8A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2022	67,67	55,14	12,53	42,35	42,08	0	41,46	41,51	-0,05	0,523	24	0	
02.07.2022	67,36	55,06	12,3	42,28	42,04	0	41,38	41,47	-0,09	0,51	24	0	
03.07.2022	67,82	55,2	12,62	38,66	38,4	0	37,85	37,88	-0,03	0,478	24	0	
04.07.2022	67,24	55,08	12,16	41,61	41,39	0	40,78	40,85	-0,07	0,496	24	0	
05.07.2022	67,43	54,8	12,63	41,23	41,03	0	40,36	40,48	-0,12	0,508	24	0	
06.07.2022	67,44	54,34	13,1	39,92	39,72	0	39,11	39,17	-0,06	0,513	24	0	
07.07.2022	67,31	55,69	11,62	41,51	41,39	0	40,68	40,82	-0,14	0,474	24	0	
08.07.2022	67,36	54,66	12,7	40,82	40,7	0	39,98	40,16	-0,18	0,506	24	0	
09.07.2022	67,6	55,81	11,79	38,36	38,26	0	37,59	37,77	-0,18	0,445	24	0	
10.07.2022	67,34	54,77	12,57	37,81	37,72	0	37,05	37,2	-0,15	0,465	24	0	
11.07.2022	67,34	55,55	11,79	40,83	40,78	0	39,99	40,2	-0,21	0,474	24	0	
12.07.2022	67,29	56,31	10,98	18,99	18,97	0	18,6	18,69	-0,09	0,204	24	0	
13.07.2022	26,5	26,07	0,43	0	0,95	0	0	0,95	-0,95	0	24	0	*
14.07.2022	25,37	25,03	0,34	0	0,97	0	0	0,97	-0,97	0	24	0	*
15.07.2022	24,98	24,61	0,37	0	0,97	0	0	0,97	-0,97	0	24	0	*
16.07.2022	24,42	24,06	0,36	0	0,98	0	0	0,98	-0,98	0	24	0	*
17.07.2022	24,04	23,67	0,37	0	0,98	0	0	0,98	-0,98	0	24	0	*
18.07.2022	23,81	23,44	0,37	0	0,93	0	0	0,93	-0,93	0	24	0	*
19.07.2022	23,71	23,32	0,39	0	0,87	0	0	0,87	-0,87	0	24	0	*
20.07.2022	23,56	23,17	0,39	0	0,8	0	0	0,8	-0,8	0	24	0	*
21.07.2022	23,22	22,86	0,36	0	0,71	0	0	0,71	-0,71	0	24	0	*
22.07.2022	22,96	22,65	0,31	0	0,18	0	0	0,18	-0,18	0	24	0	*
23.07.2022	22,86	22,46	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**464,37**	**470,82**	**0**	**454,83**	**464,54**	**-9,71**	**5,596**	**552**	**0**	
Средние:	**46,72**	**40,16**	**6,56**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2224:	29860.88	29372.63	0.55	29015.25	29010.05	5.2	840.667	13978	0
23/07/2224:	30325.25	29843.45	0.55	29470.08	29474.59	-4.51	846.263	14530	0
Итого:	464.37	470.82	0	454.83	464.54	-9.71	5.596	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Габдулы Тукая 22 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2601 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,2	47,04	21,16	47,79	46,53	0	46,79	46,06	0,73	0,987	24	0	
02.07.2022	28,68	27,75	0,93	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.07.2022	67,16	42,69	24,47	16,21	15,75	0	15,88	15,63	0,25	0,388	24	0	
04.07.2022	67,38	44,29	23,09	39,1	38,1	0	38,31	37,77	0,54	0,883	24	0	
05.07.2022	67,54	44,43	23,11	40,22	39,17	0	39,41	38,87	0,54	0,909	24	0	
06.07.2022	67,55	44,36	23,19	38,68	37,67	0	37,88	37,35	0,53	0,878	24	0	
07.07.2022	67,45	44,6	22,85	39,93	38,9	0	39,14	38,58	0,56	0,894	24	0	
08.07.2022	67,51	44,39	23,12	38,91	37,9	0	38,17	37,57	0,6	0,884	24	0	
09.07.2022	67,76	43,77	23,99	36,57	35,61	0	35,84	35,33	0,51	0,858	24	0	
10.07.2022	67,51	44,33	23,18	36,97	36,03	0,01	36,24	35,73	0,51	0,84	24	0	
11.07.2022	67,45	44,42	23,03	37,94	36,97	0	37,18	36,67	0,51	0,857	24	0	
12.07.2022	67,49	43,54	23,95	18,54	20,12	0	18,18	19,94	-1,76	0,407	24	0	
13.07.2022	25,83	25,39	0,44	0	4,85	0	0	4,85	-4,85	0	24	0	*
14.07.2022	24,56	24,27	0,29	0	10,72	0	0	10,72	-10,72	0	24	0	*
15.07.2022	24,23	24,01	0,22	0,01	11,94	0	0,01	11,94	-11,93	0	24	0	*
16.07.2022	23,62	23,4	0,22	0	6,27	0	0	6,27	-6,27	0	24	0	*
17.07.2022	23,19	22,92	0,27	0	3,54	0	0	3,54	-3,54	0	24	0	*
18.07.2022	22,96	22,68	0,28	0	2,36	0	0	2,36	-2,36	0	24	0	*
19.07.2022	22,94	22,64	0,3	0	1,67	0	0	1,67	-1,67	0	24	0	*
20.07.2022	22,72	22,45	0,27	0	1,26	0	0	1,26	-1,26	0	24	0	*
21.07.2022	22,26	22,19	0,07	0	0,25	0	0	0,25	-0,25	0	24	0	*
22.07.2022	22,08	21,81	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,1	21,81	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**390,87**	**425,61**	**0,01**	**383,03**	**422,36**	**-39,33**	**8,785**	**552**	**0**	
Средние:	**44,7**	**33,44**	**11,26**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**47311,29**	**45928,01**	**2,86**	**45939,53**	**45438,69**	**500,84**	**1539,621**	**15109**	**0**
23/07/2224:	**47702,16**	**46353,62**	**2,87**	**46322,56**	**45861,05**	**461,51**	**1548,406**	**15661**	**0**
Итого:	**390,87**	**425,61**	**0,01**	**383,03**	**422,36**	**-39,33**	**8,785**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2022	68,52	47,83	20,70	53,964	53,352	52,828	52,828	0,61	0,00	1,100	24	0	
02.07.2022	68,22	49,01	19,21	55,791	55,215	54,636	54,636	0,58	0,00	1,056	24	0	
03.07.2022	68,65	47,66	20,99	54,225	53,631	53,098	53,098	0,59	0,00	1,131	24	0	
04.07.2022	68,26	48,24	20,02	56,583	56,016	55,429	55,429	0,57	0,00	1,114	24	0	
05.07.2022	68,35	48,50	19,85	56,475	55,962	55,345	55,345	0,51	0,00	1,108	24	0	
06.07.2022	68,30	48,52	19,78	56,331	55,818	55,208	55,208	0,51	0,00	1,110	24	0	
07.07.2022	68,20	49,07	19,13	56,970	56,412	55,806	55,806	0,56	0,00	1,075	24	0	
08.07.2022	68,30	48,72	19,58	55,683	55,224	54,591	54,591	0,46	0,00	1,069	24	0	
09.07.2022	68,48	49,32	19,16	53,082	52,623	52,022	52,022	0,46	0,00	1,004	24	0	
10.07.2022	68,26	49,66	18,60	54,063	53,613	52,991	52,991	0,45	0,00	0,997	24	0	
11.07.2022	68,23	48,56	19,67	56,097	55,566	54,967	54,967	0,53	0,00	1,091	24	0	
12.07.2022	51,30	37,92	13,39	20,799	20,592	20,364	20,364	0,21	0,00	0,361	24	0	
13.07.2022	26,20	26,01	0,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
14.07.2022	25,34	25,48	-0,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
15.07.2022	25,02	25,10	-0,08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2022	24,60	24,66	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2022	24,38	24,43	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2022	24,24	24,29	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2022	24,20	24,26	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2022	24,60	24,66	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2022	24,38	24,43	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2022	24,24	24,29	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2022	24,20	24,26	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				**630,06**	**624,02**	**617,29**	**617,29**	**156,04**	**0,00**	**12,217**	**552**		
Средние:	**46,72**	**36,73**	**9,98**										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30.06.2022	**165093,702**	**163928,852**	**161178,262**	**161221,063**	**32865,960**	**57,19**	**4998,842**	**30360**	**0**
23.07.2022	**165723,765**	**164552,876**	**161795,549**	**161838,350**	**33022,000**	**57,19**	**5011,059**	**30912**	**0**
Итого:	**630,06**	**624,02**	**617,29**	**617,29**	**156,04**	**0,00**	**12,217**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,07	50,57	18,50	58,805	57,181	1,62	1,112	24	0	
02.07.2022	68,74	51,91	16,83	64,429	62,746	1,68	1,120	24	0	
03.07.2022	69,24	52,01	17,23	62,721	61,096	1,62	1,107	24	0	
04.07.2022	68,78	52,79	15,99	66,108	64,425	1,68	1,082	24	0	
05.07.2022	68,88	52,72	16,16	65,717	64,043	1,67	1,086	24	0	
06.07.2022	68,85	52,72	16,13	65,699	64,010	1,69	1,085	24	0	
07.07.2022	68,74	53,82	14,92	68,454	66,719	1,73	1,044	24	0	
08.07.2022	68,84	53,40	15,44	66,870	65,169	1,70	1,057	24	0	
09.07.2022	69,05	54,66	14,39	60,184	58,582	1,60	0,885	24	0	
10.07.2022	68,86	54,76	14,10	70,276	68,550	1,73	1,018	24	0	
11.07.2022	68,72	53,39	15,33	63,243	61,619	1,62	0,993	24	0	
12.07.2022	53,35	40,93	12,43	24,082	23,417	0,67	0,357	24	0	
13.07.2022	27,50	26,46	1,04	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
14.07.2022	25,96	25,51	0,46	0,000	3,507	-3,51	0,000	24	0	
15.07.2022	25,58	25,11	0,47	0,000	0,890	-0,89	0,000	24	0	
16.07.2022	25,16	24,69	0,47	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
17.07.2022	24,94	24,47	0,47	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
18.07.2022	24,75	24,29	0,46	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
19.07.2022	24,71	24,27	0,44	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
20.07.2022	25,16	24,69	0,47	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
21.07.2022	24,94	24,47	0,47	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
22.07.2022	24,75	24,29	0,46	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
23.07.2022	24,71	24,27	0,44	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
Итого:				736,59	721,95	14,63	11,946	552		
Средние:	47,36	38,96	8,40							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.06.2022	146987,23	145421,05	1692,81	5148,607	32807	0
23.07.2022	147723,82	146143,00	1707,44	5160,553	33359	0
Итого:	736,59	721,95	14,63	11,946	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:
Адрес: пр. Краснопольский 19 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,72	47,94	20,78	46,224	45,783	45,292	45,292	0,44	0,00	0,954	24	0	
02.07.2022	68,39	48,19	20,20	47,124	46,692	46,184	46,184	0,43	0,00	0,943	24	0	
03.07.2022	68,92	47,64	21,28	48,204	47,709	47,219	47,219	0,50	0,00	1,031	24	0	
04.07.2022	68,42	48,38	20,05	48,132	47,655	47,153	47,153	0,48	0,00	0,957	24	0	
05.07.2022	68,55	48,07	20,48	49,032	48,501	48,014	48,014	0,53	0,00	0,999	24	0	
06.07.2022	68,51	48,07	20,45	47,736	47,250	46,761	46,761	0,49	0,00	0,970	24	0	
07.07.2022	68,40	48,29	20,10	48,726	48,240	47,735	47,735	0,49	0,00	0,973	24	0	
08.07.2022	68,47	48,91	19,56	46,458	46,035	45,525	45,525	0,42	0,00	0,900	24	0	
09.07.2022	68,71	48,37	20,34	45,864	45,423	44,935	44,935	0,44	0,00	0,929	24	0	
10.07.2022	68,50	48,57	19,93	47,673	47,214	46,709	46,709	0,46	0,00	0,948	24	0	
11.07.2022	68,39	49,00	19,40	47,241	46,791	46,284	46,284	0,45	0,00	0,913	24	0	
12.07.2022	52,57	39,89	12,68	18,630	18,477	18,259	18,259	0,15	0,00	0,336	24	0	
13.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
14.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
15.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				541,04	535,77	530,07	530,07	156,04	0,00	10,855	552		
Средние:	35,07	24,84	10,23										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.06.2022	31446,120	30819,429	30666,806	30559,872	1560,400	106,93	1059,642	5964	0
23.07.2022	31987,164	31355,199	31196,876	31089,942	1716,440	106,93	1070,497	6516	0
Итого:	541,04	535,77	530,07	530,07	156,04	0,00	10,855	552	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

«Парк-сервис» Для документов

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Скульптора Головницкого 20Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBFB2 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,87	52,52	16,35	54,79	55,23	0	53,59	54,51	-0,92	0,875	24	0	
02.07.2022	68,5	52,99	15,51	55,96	56,28	0	54,76	55,55	-0,79	0,852	24	0	
03.07.2022	69,09	53,41	15,68	58,31	58,56	0	57,09	57,8	-0,71	0,893	24	0	
04.07.2022	68,54	52,3	16,24	56,05	56,32	0	54,85	55,6	-0,75	0,89	24	0	
05.07.2022	68,7	54,1	14,6	60,64	61,02	0	59,36	60,16	-0,8	0,866	24	0	
06.07.2022	68,7	55,26	13,44	63,96	64,45	0	62,59	63,57	-0,98	0,844	24	0	
07.07.2022	68,58	54,53	14,05	65,06	65,5	0	63,67	64,61	-0,94	0,895	24	0	
08.07.2022	68,69	55,26	13,43	66,3	66,8	0	64,88	65,87	-0,99	0,872	24	0	
09.07.2022	68,96	57,26	11,7	68,32	68,87	0	66,88	67,81	-0,93	0,782	24	0	
10.07.2022	68,68	55,5	13,18	64,97	65,4	0	63,59	64,47	-0,88	0,839	24	0	
11.07.2022	68,59	54,94	13,65	65,19	65,7	0	63,79	64,78	-0,99	0,868	24	0	
12.07.2022	68,65	54,11	14,54	28,82	32,03	0	28,21	31,6	-3,39	0,336	24	0	
13.07.2022	23,67	24,01	-0,34	0	5,78	0	0	5,78	-5,78	0	24	0	*
14.07.2022	23,11	23,25	-0,14	0	6,65	0	0	6,65	-6,65	0	24	0	*
15.07.2022	22,93	23,07	-0,14	0	7,58	0	0	7,58	-7,58	0	24	0	*
16.07.2022	22,47	22,58	-0,11	0	8,22	0	0	8,22	-8,22	0	24	0	*
17.07.2022	22,24	22,32	-0,08	0	8,4	0	0	8,4	-8,4	0	24	0	*
18.07.2022	22,06	22,15	-0,09	0	8,5	0	0	8,5	-8,5	0	24	0	*
19.07.2022	22,1	22,19	-0,09	0	8,48	0	0	8,48	-8,48	0	24	0	*
20.07.2022	21,96	22,1	-0,14	0	8,7	0	0	8,7	-8,7	0	24	0	*
21.07.2022	21,57	21,73	-0,16	0	8,84	0	0	8,84	-8,84	0	24	0	*
22.07.2022	21,34	21,48	-0,14	0	8,92	0	0	8,92	-8,92	0	24	0	*
23.07.2022	21,33	21,45	-0,12	0	8,86	0	0	8,86	-8,86	0	24	0	*
Итого:				**708,37**	**805,09**	**0**	**693,26**	**795,26**	**-102**	**9,812**	**552**	**0**	
Средние:	**46,49**	**39,06**	**7,42**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	**19494,45**	**19269,7**	**0**	**18927,42**	**19004,16**	**-76,74**	**510,309**	**4428**	**0**
23/07/2224	**20202,82**	**20074,79**	**0**	**19620,68**	**19799,42**	**-178,74**	**520,121**	**4980**	**0**
Итого:	**708,37**	**805,09**	**0**	**693,26**	**795,26**	**-102**	**9,812**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = \frac{Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25 ИЮЛ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101 Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,5	53,41	14,09	49,21	48,09	0	48,15	47,47	0,68	0,676	24	0	
02.07.2022	67,25	54,2	13,05	51,43	50,26	0	50,44	49,55	0,89	0,659	24	0	
03.07.2022	67,62	53,26	14,36	47,63	46,44	0	46,63	45,85	0,78	0,669	24	0	
04.07.2022	67,25	54,7	12,55	52,54	51,28	0	51,5	50,53	0,97	0,648	24	0	
05.07.2022	67,32	53,54	13,78	50,83	49,55	0	49,8	48,87	0,93	0,687	24	0	
06.07.2022	67,26	53,77	13,49	49,95	48,72	0	48,94	48,06	0,88	0,66	24	0	
07.07.2022	67,23	54,7	12,53	54,07	52,78	0	52,92	52,04	0,88	0,663	24	0	
08.07.2022	67,31	55,01	12,3	52,79	51,54	0	51,74	50,78	0,96	0,635	24	0	
09.07.2022	67,51	54,51	13	49,68	48,47	0	48,72	47,8	0,92	0,631	24	0	
10.07.2022	67,25	54,35	12,9	48,31	47,17	0	47,35	46,54	0,81	0,609	24	0	
11.07.2022	67,19	54,26	12,93	49,7	48,51	0	48,68	47,83	0,85	0,629	24	0	
12.07.2022	67,06	50,31	16,75	21,3	25,42	0	20,88	25,13	-4,25	0,263	24	0	
13.07.2022	27,87	27,58	0,29	0	9,99	0	0	9,99	-9,99	0	24	0	*
14.07.2022	26,34	26,21	0,13	0	8,98	0	0	8,98	-8,98	0	24	0	*
15.07.2022	25,83	25,65	0,18	0	8,64	0	0	8,64	-8,64	0	24	0	*
16.07.2022	24,79	24,62	0,17	0	14,84	0	0	14,84	-14,84	0	24	0	*
17.07.2022	24,35	24,21	0,14	0	20,74	0	0	20,74	-20,74	0	24	0	*
18.07.2022	24,17	23,98	0,19	0	18,06	0	0	18,06	-18,06	0	24	0	*
19.07.2022	24,29	24,04	0,25	0	15,47	0	0	15,47	-15,47	0	24	0	*
20.07.2022	24,02	23,79	0,23	0	14,28	0	0	14,28	-14,28	0	24	0	*
21.07.2022	23,41	23,22	0,19	0	13,47	0	0	13,47	-13,47	0	24	0	*
22.07.2022	23,05	22,87	0,18	0	12,43	0	0	12,43	-12,43	0	24	0	*
23.07.2022	22,95	22,75	0,2	0	11,47	0	0	11,47	-11,47	0	24	0	*
Итого:				**577,44**	**716,6**	**0**	**565,75**	**708,82**	**-143,07**	**7,429**	**552**	**0**	
Средние:	**46,9**	**39,78**	**7,12**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	54975,5	53702,84	1,91	53460,19	53008,08	452,11	1407,37	20509	1
23/07/2224	55552,9	54419,44	1,91	54025,94	53716,9	309,04	1414,8	21061	1
Итого:	577,44	716,6	0	565,75	708,82	-143,07	7,429	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5696 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,81	51,35	16,46	58,53	57,63	0	57,36	56,88	0,48	0,942	24	0	
02.07.2022	67,51	51,6	15,91	59,36	58,61	0	58,15	57,84	0,31	0,926	24	0	
03.07.2022	67,91	50,22	17,69	56,64	55,96	0	55,48	55,31	0,17	0,98	24	0	
04.07.2022	67,48	51,6	15,88	58,23	57,53	0	57,05	56,81	0,24	0,909	24	0	
05.07.2022	67,62	51,94	15,68	61,2	60,44	0	59,94	59,66	0,28	0,938	24	0	
06.07.2022	67,62	51,87	15,75	61,44	60,79	0	60,19	60,02	0,17	0,947	24	0	
07.07.2022	67,56	52,4	15,16	63,71	63,24	0	62,42	62,43	-0,01	0,947	24	0	
08.07.2022	67,6	52,86	14,74	61,67	61,28	0	60,4	60,48	-0,08	0,888	24	0	
09.07.2022	67,78	51,93	15,85	57,78	57,39	0	56,61	56,64	-0,03	0,896	24	0	
10.07.2022	67,55	52,07	15,48	58,32	57,97	0,01	57,12	57,22	-0,1	0,883	24	0	
11.07.2022	67,46	52,42	15,04	56,93	56,74	0	55,75	56,01	-0,26	0,837	24	0	
12.07.2022	67,35	54,3	13,05	19,94	19,91	0	19,52	19,63	-0,11	0,254	24	0	
13.07.2022	26,27	26,9	-0,63	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,6	25,97	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,11	25,5	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,23	24,66	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,85	24,26	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,56	23,98	-0,42	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,59	24	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,54	23,94	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,18	23,59	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23	23,41	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,98	23,41	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**673,75**	**667,49**	**0,01**	**659,99**	**658,93**	**1,06**	**10,347**	**552**	**0**	
Средние:	**46,78**	**38,87**	**7,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/222	**65863,59**	**64557,08**	**2,06**	**64039,07**	**63828,65**	**21,42**	**2249,116**	**20509**	**1**
23/07/222	**66537,34**	**65224,57**	**2,07**	**64699,06**	**64487,58**	**22,48**	**2259,463**	**21061**	**1**
Итого:	**673,75**	**667,49**	**0,01**	**659,99**	**658,93**	**1,06**	**10,347**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 103 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,93	53,47	15,46	80,07	73,77	0	78,36	72,8	5,56	1,21	24	0	
02.07.2022	68,58	54,41	14,17	87,25	80,1	0	85,36	79,01	6,35	1,211	24	0	
03.07.2022	69	53,48	15,52	79,84	73,15	0	78,16	72,16	6	1,209	24	0	
04.07.2022	68,58	54,48	14,1	88,25	80,97	0	86,39	79,84	6,55	1,219	24	0	
05.07.2022	68,67	54,03	14,64	85,16	78,1	0	83,34	77,05	6,29	1,218	24	0	
06.07.2022	68,64	54,34	14,3	83,88	76,95	0	82,09	75,9	6,19	1,175	24	0	
07.07.2022	68,55	54,65	13,9	89,22	81,94	0	87,3	80,79	6,51	1,212	24	0	
08.07.2022	68,64	55,09	13,55	84,78	77,89	0	82,98	76,82	6,16	1,122	24	0	
09.07.2022	68,86	54,94	13,92	80,62	74,06	0	78,92	73,04	5,88	1,1	24	0	
10.07.2022	68,59	54,77	13,82	85,1	78,2	0	83,29	77,14	6,15	1,15	24	0	
11.07.2022	68,5	54,76	13,74	82,11	75,47	0	80,39	74,44	5,95	1,105	24	0	
12.07.2022	68,4	56,37	12,03	27,63	25,43	0	27,06	25,05	2,01	0,325	24	0	
13.07.2022	30,26	30,42	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	27,77	27,89	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	26,68	26,63	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,57	25,51	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	25,03	24,92	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,72	24,58	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,63	24,45	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,48	24,3	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,28	24,11	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	24,13	23,95	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	24,01	23,83	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**953,91**	**876,03**	**0**	**933,64**	**864,04**	**69,6**	**13,256**	**552**	**0**	
Средние:	**48,06**	**40,66**	**7,39**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/222	31334.94	28595.21	0.06	30384.52	28259.71	2124.81	1013.653	6277	1
23/07/222	32288.85	29471.24	0.06	31318.16	29123.75	2194.41	1026.909	6829	1
Итого:	953.91	876.03	0	933.64	864.04	69.6	13.256	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 105 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,06	58,04	10,02	122,7	116,96	0	120,16	115,15	5,01	1,203	24	0	
02.07.2022	67,75	57,46	10,29	123,38	117,48	0	120,84	115,66	5,18	1,245	24	0	
03.07.2022	68,18	57,36	10,82	115,85	110,09	0	113,41	108,41	5	1,229	24	0	
04.07.2022	67,75	57,88	9,87	127,28	120,98	0	124,66	119,13	5,53	1,229	24	0	
05.07.2022	67,84	57,62	10,22	121,14	115,08	0	118,61	113,31	5,3	1,213	24	0	
06.07.2022	67,83	57,63	10,2	121,09	114,99	0	118,56	113,22	5,34	1,205	24	0	
07.07.2022	67,74	58,11	9,63	126,57	120,22	0	123,95	118,34	5,61	1,193	24	0	
08.07.2022	67,81	57,72	10,09	122,1	115,98	0	119,55	114,22	5,33	1,205	24	0	
09.07.2022	68,05	58,13	9,92	122,19	116,01	0	119,67	114,2	5,47	1,189	24	0	
10.07.2022	67,8	57,5	10,3	116,78	110,84	0	114,39	109,16	5,23	1,176	24	0	
11.07.2022	67,67	57,49	10,18	113,83	108,08	0	111,48	106,42	5,06	1,135	24	0	
12.07.2022	67,59	59,07	8,52	40,38	38,38	0	39,57	37,76	1,81	0,338	24	0	
13.07.2022	28,98	28,86	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	27,53	27,21	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	26,9	26,54	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	26,16	25,79	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	25,64	25,28	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	25,3	24,96	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	25,19	24,85	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,93	24,61	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,44	24,13	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	24,11	23,8	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,97	23,66	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1373,2**	**1305**	**0**	**1344,85**	**1284,98**	**59,87**	**13,56**	**552**	**0**	
Средние:	**47,7**	**42,33**	**5,37**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**33186,43**	**31164,51**	**0,25**	**32234,3**	**30784,86**	**1449,44**	**961,224**	**6371**	**1**
23/07/2224:	**34559,72**	**32469,6**	**0,25**	**33579,15**	**32069,84**	**1509,31**	**974,784**	**6923**	**1**
Итого:	**1373,29**	**1305,09**	**0**	**1344,85**	**1284,98**	**59,87**	**13,56**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 1 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2022	69,48	52,65	16,83	47,64	47,59	0	46,64	47	-0,36	0,788	24	0	
02.07.2022	69,17	53,46	15,71	52,01	51,95	0	50,86	51,25	-0,39	0,798	24	0	
03.07.2022	69,52	52,02	17,5	49,16	49,06	0	48,1	48,45	-0,35	0,842	24	0	
04.07.2022	69,16	53,75	15,41	54,21	54,1	0	53,08	53,37	-0,29	0,819	24	0	
05.07.2022	69,27	54,07	15,2	54	53,93	0	52,8	53,15	-0,35	0,803	24	0	
06.07.2022	69,21	54,3	14,91	54,91	54,87	0	53,73	54,11	-0,38	0,803	24	0	
07.07.2022	69,1	54,91	14,19	56,31	56,35	0	55,12	55,58	-0,46	0,783	24	0	
08.07.2022	69,21	54,79	14,42	52,9	52,93	0	51,77	52,16	-0,39	0,746	24	0	
09.07.2022	69,44	55,29	14,15	51,41	51,46	0	50,28	50,75	-0,47	0,713	24	0	
10.07.2022	69,18	55,12	14,06	53,72	53,91	0	52,55	53,16	-0,61	0,739	24	0	
11.07.2022	69,12	55,12	14	51,33	51,6	0	50,24	50,85	-0,61	0,703	24	0	
12.07.2022	69,23	56,6	12,63	19,86	20,03	0	19,42	19,71	-0,29	0,246	24	0	
13.07.2022	23,79	23,52	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	22,9	22,61	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	22,63	22,34	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	22,08	21,79	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	21,84	21,54	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	21,71	21,43	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	21,79	21,53	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	21,76	21,51	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	21,32	21,07	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	21,1	20,84	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	21,09	20,84	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**597,46**	**597,78**	**0**	**584,59**	**589,54**	**-4,95**	**8,783**	**552**	**0**	
Средние:	**46,65**	**38,74**	**7,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2224:0	26768,53	26686,63	0,01	25930	26322,7	-392,73	802,149	6205	0
23/07/2224:0	27365,99	27284,41	0,01	26514,6	26912,3	-397,68	810,932	6757	0
Итого:	597,46	597,78	0	584,59	589,54	-4,95	8,783	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAFB1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,18	60,62	8,56	160,1	166,29	0	156,67	163,48	-6,81	1,342	24	0	
02.07.2022	68,83	60,4	8,43	163,02	168,26	0	159,55	165,46	-5,91	1,344	24	0	
03.07.2022	69,29	60,64	8,65	163,09	168,01	0	159,55	165,16	-5,61	1,382	24	0	
04.07.2022	68,85	60,26	8,59	162,47	167,2	0	159,03	164,43	-5,4	1,364	24	0	
05.07.2022	68,95	60,42	8,53	168,06	172,93	0	164,46	170,03	-5,57	1,402	24	0	
06.07.2022	68,91	60,68	8,23	173,82	178,97	0	170,11	175,96	-5,85	1,399	24	0	
07.07.2022	68,78	60,67	8,11	173,58	178,71	0	169,86	175,71	-5,85	1,375	24	0	
08.07.2022	68,91	61,27	7,64	175,2	180,29	0	171,46	177,19	-5,73	1,311	24	0	
09.07.2022	69,15	61,99	7,16	176,02	181,01	0	172,24	177,82	-5,58	1,231	24	0	
10.07.2022	68,87	61,3	7,57	172,83	177,69	0	169,11	174,64	-5,53	1,279	24	0	
11.07.2022	68,8	61,39	7,41	174,7	179,73	0	170,97	176,65	-5,68	1,267	24	0	
12.07.2022	68,92	62,3	6,62	66,53	68,5	0	65,11	67,28	-2,17	0,431	24	0	
13.07.2022	28,27	28,24	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,87	26,2	-0,33	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,38	25,12	0,26	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
16.07.2022	24,38	24,15	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,89	23,64	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,61	23,35	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,48	23,19	0,29	0	0	0,01	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,27	22,99	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,91	22,66	0,25	0	0	0	0	0	0	0	22	2	*
22.07.2022	22,87	22,6	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,92	22,65	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1929,4**	**1987,6**	**0,01**	**1888,13**	**1953,82**	**-65,69**	**15,127**	**550**	**2**	
Средние:	**47,57**	**43,33**	**4,24**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	49265.83	49727.94	2.8	47832.28	49052.75	-1220.47	1323.684	6532	7
23/07/2224:0	51195.26	51715.54	2.81	49720.41	51006.57	-1286.16	1338.811	7082	9
Итого:	1929.43	1987.6	0.01	1888.13	1953.82	-65.69	15.127	550	2

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167111
Адрес:пр.Краснопольский 1-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE069 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,19	53,21	15,98	88,18	88,07	0	86,31	86,91	-0,6	1,379	24	0	
02.07.2022	68,88	53,57	15,31	94,84	94,74	0	92,83	93,46	-0,63	1,424	24	0	
03.07.2022	69,26	52,51	16,75	88,79	88,53	0	86,89	87,38	-0,49	1,456	24	0	
04.07.2022	68,84	53,51	15,33	93,11	92,73	0	91,09	91,47	-0,38	1,398	24	0	
05.07.2022	68,95	54,08	14,87	93,38	92,96	0	91,36	91,69	-0,33	1,36	24	0	
06.07.2022	68,89	53,76	15,13	94,69	94,18	0	92,69	92,93	-0,24	1,403	24	0	
07.07.2022	68,78	53,53	15,25	95,16	94,63	0	93,15	93,4	-0,25	1,419	24	0	
08.07.2022	68,91	54,42	14,49	94,2	93,72	0	92,2	92,43	-0,23	1,335	24	0	
09.07.2022	69,15	54,35	14,8	88,11	87,69	0	86,22	86,47	-0,25	1,276	24	0	
10.07.2022	68,86	54,2	14,66	89,38	88,89	0,01	87,5	87,69	-0,19	1,28	24	0	
11.07.2022	68,81	54,38	14,43	91,2	90,72	0	89,25	89,45	-0,2	1,286	24	0	
12.07.2022	68,89	55,98	12,91	34,16	34,05	0	33,44	33,56	-0,12	0,432	24	0	
13.07.2022	27,45	29,84	-2,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,7	27,35	-1,65	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	24,97	26,02	-1,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,13	24,86	-0,73	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,6	24,15	-0,55	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,21	23,65	-0,44	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,03	23,37	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	22,83	23,11	-0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,35	22,59	-0,24	0,01	0,02	0	0,01	0,02	-0,01	0	24	0	*
22.07.2022	22,52	22,49	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,53	22,44	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1045,2**	**1040,9**	**0,01**	**1022,94**	**1026,86**	**-3,92**	**15,448**	**552**	**0**	
Средние:	**47,37**	**39,88**	**7,49**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/222	98546	97179,1	11,24	95797,8	96030,2	-232,37	2804,905	20726	0
23/07/222	99591,2	98220	11,25	96820,7	97057	-236,29	2820,353	21278	0
Итого:	1045,21	1040,93	0,01	1022,94	1026,86	-3,92	15,448	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:3440167115
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xCA7E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	НС
01.07.2022	68,41	53,88	14,53	94,38	92,44	0	92,4	91,19	1,21	1,342	24	0	
02.07.2022	68,05	53,62	14,43	89,64	87,77	0	87,74	86,61	1,13	1,266	24	0	
03.07.2022	68,43	53,48	14,95	88,22	86,26	0	86,37	85,13	1,24	1,293	24	0	
04.07.2022	68,06	54,86	13,2	96,46	94,46	0	94,44	93,16	1,28	1,248	24	0	
05.07.2022	68,2	54,92	13,28	96	93,98	0	94	92,68	1,32	1,248	24	0	
06.07.2022	68,16	54,73	13,43	99,89	97,78	0	97,81	96,43	1,38	1,313	24	0	
07.07.2022	68,11	56,61	11,5	113,53	111,34	0	111,13	109,71	1,42	1,279	24	0	
08.07.2022	68,2	56,4	11,8	109,38	107,19	0	107,07	105,61	1,46	1,261	24	0	
09.07.2022	68,41	56,05	12,36	98,67	96,56	0	96,6	95,13	1,47	1,195	24	0	
10.07.2022	68,18	56,19	11,99	101,75	99,6	0	99,6	98,15	1,45	1,195	24	0	
11.07.2022	68,12	55,88	12,24	102,32	100,2	0	100,15	98,74	1,41	1,224	24	0	
12.07.2022	68,11	57,62	10,49	36,61	35,86	0	35,85	35,31	0,54	0,376	24	0	
13.07.2022	27,08	27,23	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,37	26,29	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,95	25,85	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,19	25,11	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,91	24,6	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,72	24,46	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,76	24,43	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,61	24,24	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,23	23,73	0,5	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
22.07.2022	24,23	23,79	0,44	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	24,26	23,77	0,49	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1126,8**	**1103,4**	**0**	**1103,16**	**1087,86**	**15,3**	**14,24**	**552**	**0**	
Средние:	**47,59**	**40,77**	**6,82**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2224	14726.63	14256.58	1.68	14358.03	14088.56	269.47	356.275	3037	0
23/07/2224	15853.48	15360.03	1.68	15461.19	15176.42	284.77	370.515	3589	0
Итого:	1126.85	1103.45	0	1103.16	1087.86	15.3	14.24	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Qи}{Tраб \times Tнш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167117
Адрес:пр.Краснопольский 1-г Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,74	55,81	12,93	105,81	104,21	0	103,55	102,72	0,83	1,341	24	0	
02.07.2022	68,44	55,75	12,69	109,11	107,5	0,01	106,81	105,93	0,88	1,355	24	0	
03.07.2022	68,81	55,26	13,55	99,93	98,37	0	97,81	96,98	0,83	1,325	24	0	
04.07.2022	68,41	56,65	11,76	110,48	108,83	0	108,15	107,21	0,94	1,27	24	0	
05.07.2022	68,52	56,32	12,2	108,88	107,25	0,01	106,56	105,64	0,92	1,302	24	0	
06.07.2022	68,47	55,83	12,64	105,91	104,3	0	103,72	102,79	0,93	1,312	24	0	
07.07.2022	68,41	57,09	11,32	116,45	114,76	0,01	113,99	113,02	0,97	1,288	24	0	
08.07.2022	68,48	56,84	11,64	109,2	107,6	0	106,92	105,97	0,95	1,242	24	0	
09.07.2022	68,72	56,62	12,1	105,42	103,83	0	103,16	102,28	0,88	1,247	24	0	
10.07.2022	68,46	56,13	12,33	106,72	105,13	0,02	104,46	103,63	0,83	1,287	24	0	
11.07.2022	68,42	56,59	11,83	108,56	106,98	0	106,27	105,4	0,87	1,258	24	0	
12.07.2022	68,42	57,04	11,38	35,05	34,56	0	34,32	34,05	0,27	0,39	24	0	
13.07.2022	27,45	27,69	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,83	25,92	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,25	25,29	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,45	24,49	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,91	23,94	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,6	23,62	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,45	23,47	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,29	23,31	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,85	22,87	-0,02	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,14	22,87	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,07	22,8	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1221,5**	**1203,3**	**0,05**	**1195,73**	**1185,63**	**10,1**	**14,617**	**552**	**0**	
Средние:	**47,33**	**40,96**	**6,36**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	**89083,8**	**86203,2**	**68,52**	**86517,7**	**85108,3**	**1409,45**	**2493,725**	**15014**	**0**
23/07/2224	**90305,3**	**87406,5**	**68,57**	**87713,5**	**86293,9**	**1419,55**	**2508,342**	**15566**	**0**
Итого:	**1221,53**	**1203,33**	**0,05**	**1195,73**	**1185,63**	**10,1**	**14,617**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:3440167113
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE248 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,27	48,13	19,14	65,81	65,08	0	64,44	64,36	0,08	1,234	24	0	
02.07.2022	67,34	48,96	18,38	66,18	65,53	0	64,85	64,81	0,04	1,189	24	0	
03.07.2022	67,28	49,08	18,2	68,85	68,19	0	67,44	67,41	0,03	1,225	24	0	
04.07.2022	67,08	49,27	17,81	72,47	71,8	0	70,99	71,01	-0,02	1,262	24	0	
05.07.2022	67,47	48,97	18,5	69,8	69,11	0	68,36	68,34	0,02	1,266	24	0	
06.07.2022	67,12	49,08	18,04	70,41	69,73	0	68,96	68,93	0,03	1,243	24	0	
07.07.2022	67,07	49,66	17,41	72,58	71,9	0	71,11	71,1	0,01	1,238	24	0	
08.07.2022	67,37	49,55	17,82	67,42	66,73	0	66,02	65,96	0,06	1,175	24	0	
09.07.2022	67,31	50	17,31	67,17	66,51	0,01	65,76	65,73	0,03	1,137	24	0	
10.07.2022	67,04	49,78	17,26	69,53	68,84	0	68,12	68,05	0,07	1,176	24	0	
11.07.2022	67,22	49,06	18,16	66,03	65,34	0	64,68	64,6	0,08	1,173	24	0	
12.07.2022	33,21	30,01	3,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.07.2022	25,54	25,33	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	24,59	24,35	0,24	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
15.07.2022	24,07	23,86	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	23,44	23,23	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23	22,77	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	22,78	22,54	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	22,67	22,41	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	22,46	22,21	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,18	21,94	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22	21,75	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	21,85	21,61	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**756,25**	**748,77**	**0,01**	**740,73**	**740,31**	**0,42**	**13,318**	**552**	**0**	
Средние:	**44,66**	**35,8**	**8,86**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	**73155**	**71759,7**	**2,42**	**70993,8**	**70961,6**	**32,18**	**2384,503**	**15143**	**0**
23/07/2224	**73911,2**	**72508,5**	**2,43**	**71734,5**	**71701,9**	**32,6**	**2397,821**	**15695**	**0**
Итого:	**756,25**	**748,77**	**0,01**	**740,73**	**740,31**	**0,42**	**13,318**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9BA6 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,2	48,23	20,97	48,78	52,69	1,31	47,82	52,15	-4,33	1,003	24	0	
02.07.2022	68,86	49,8	19,06	48,79	52,69	1,05	47,83	52,1	-4,27	0,911	24	0	
03.07.2022	69,29	48,7	20,59	48,79	52,69	1,34	47,83	52,13	-4,3	0,984	24	0	
04.07.2022	68,89	49,87	19,02	48,79	52,7	1,23	47,83	52,13	-4,3	0,907	24	0	
05.07.2022	68,98	49,95	19,03	48,79	52,69	1,18	47,83	52,11	-4,28	0,909	24	0	
06.07.2022	68,92	49,71	19,21	48,79	52,69	1,26	47,83	52,08	-4,25	0,922	24	0	
07.07.2022	68,81	50	18,81	48,79	52,69	1,28	47,83	52,1	-4,27	0,899	24	0	
08.07.2022	68,94	50,59	18,35	48,79	52,69	1,11	47,83	52,07	-4,24	0,878	24	0	
09.07.2022	69,12	50,36	18,76	48,78	52,69	0,99	47,82	52,04	-4,22	0,895	24	0	
10.07.2022	68,89	51,07	17,82	48,79	52,7	1,15	47,83	52,07	-4,24	0,849	24	0	
11.07.2022	67,73	55,58	12,15	6,1	6,58	1,32	5,98	6,49	-0,51	0,073	23	1	*
12.07.2022	53,56	41,65	11,91	0	0	0,88	0	0	0	0	24	0	
13.07.2022	28,21	28,32	-0,11	0	0	0,72	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,63	26,81	-0,18	0	0	0,56	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,98	26,12	-0,14	0	0	0,5	0	0	0	0	23	1	*
16.07.2022	25,26	25,38	-0,12	0	0	0,41	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,81	24,93	-0,12	0	0	0,44	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,54	24,64	-0,1	0	0	0,45	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,39	24,48	-0,09	0	0	0,5	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,2	24,29	-0,09	0	0	0,42	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,81	23,91	-0,1	0	0	0,35	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,55	23,66	-0,11	0	0	0,35	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,45	23,55	-0,1	0	0	0,37	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**493,98**	**533,5**	**19,17**	**484,26**	**527,47**	**-43,21**	**9,23**	**550**	**2**	
Средние:	**47,21**	**37,89**	**9,32**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	8769,55	9471,11	203,61	8531,49	9381,08	-849,59	287,76	3036	2
23/07/2224:0	9263,53	10004,61	222,78	9015,75	9908,55	-892,8	296,99	3586	4
Итого:	**493,98**	**533,5**	**19,17**	**484,26**	**527,47**	**-43,21**	**9,23**	**550**	**2**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 3 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE482 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,02	49,28	19,74	38,81	38,02	0	37,99	37,54	0,45	0,749	24	0	
02.07.2022	68,69	50,07	18,62	38,99	38	0	38,17	37,52	0,65	0,709	24	0	
03.07.2022	69,05	49,77	19,28	39,31	38,22	0	38,45	37,75	0,7	0,74	24	0	
04.07.2022	68,71	51,38	17,33	42,67	41,56	0	41,76	41,05	0,71	0,721	24	0	
05.07.2022	68,82	51,53	17,29	44,22	43,16	0	43,29	42,64	0,65	0,749	24	0	
06.07.2022	68,77	51,89	16,88	45,44	44,46	0	44,47	43,89	0,58	0,75	24	0	
07.07.2022	68,67	51,81	16,86	46,73	45,75	0	45,72	45,19	0,53	0,772	24	0	
08.07.2022	68,78	51,17	17,61	42,85	41,91	0	41,9	41,43	0,47	0,739	24	0	
09.07.2022	69,01	51,67	17,34	43,27	42,36	0	42,33	41,86	0,47	0,733	24	0	
10.07.2022	68,71	52,16	16,55	42,39	41,52	0	41,48	40,99	0,49	0,686	24	0	
11.07.2022	68,68	52,48	16,2	44,53	43,7	0	43,57	43,16	0,41	0,707	24	0	
12.07.2022	68,93	52,78	16,15	16,56	16,22	0	16,22	16,01	0,21	0,263	24	0	
13.07.2022	27,92	27,68	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,56	26,04	0,52	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,95	25,71	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,35	25,09	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,92	24,66	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,63	24,38	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,49	24,25	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,28	24,06	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,02	23,8	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,85	23,62	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,76	23,53	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**485,77**	**474,89**	**0**	**475,35**	**469,04**	**6,31**	**8,318**	**552**	**0**	
Средние:	**47,89**	**38,64**	**9,25**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**19703,5**	**19045,39**	**1,04**	**19091,57**	**18837**	**254,59**	**692,293**	**5866**	**5**
23/07/2224:	**20189,3**	**19520,28**	**1,04**	**19566,92**	**19306**	**260,9**	**700,611**	**6418**	**5**
Итого:	**485,77**	**474,89**	**0**	**475,35**	**469,04**	**6,31**	**8,318**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,8	57,07	11,73	129,97	127,8	0	127,22	125,88	1,34	1,493	24	0	
02.07.2022	68,52	57,69	10,83	140,58	138,39	0	137,61	136,26	1,35	1,489	24	0	
03.07.2022	68,86	56,15	12,71	120,11	118,26	0	117,55	116,55	1	1,495	24	0	
04.07.2022	68,49	57,25	11,24	137,54	135,33	0	134,62	133,28	1,34	1,515	24	0	
05.07.2022	68,58	58,02	10,56	144,29	142,13	0	141,25	139,95	1,3	1,494	24	0	
06.07.2022	68,51	57,57	10,94	134,94	133,22	0	132,1	131,19	0,91	1,448	24	0	
07.07.2022	68,4	58,17	10,23	142,66	140,56	0	139,65	138,36	1,29	1,43	24	0	
08.07.2022	68,55	58,57	9,98	142,95	140,85	0	139,88	138,61	1,27	1,398	24	0	
09.07.2022	68,71	57,23	11,48	117,71	115,97	0	115,2	114,23	0,97	1,322	24	0	
10.07.2022	68,48	57,37	11,11	131,77	129,76	0,02	128,98	127,78	1,2	1,434	24	0	
11.07.2022	68,45	58,21	10,24	137,26	135,34	0	134,41	133,23	1,18	1,377	24	0	
12.07.2022	68,76	58,44	10,32	54,65	53,91	0	53,47	53,06	0,41	0,552	24	0	
13.07.2022	27,83	27,92	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,19	26,31	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,48	25,56	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,79	24,84	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,22	24,28	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,79	23,87	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,53	23,63	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,32	23,42	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,98	22,99	-0,01	0	1,16	0	0	1,16	-1,16	0	24	0	*
22.07.2022	22,61	22,7	-0,09	0	2,44	0	0	2,44	-2,44	0	24	0	*
23.07.2022	22,43	22,57	-0,14	0	1,51	0	0	1,51	-1,51	0	24	0	*
Итого:				**1534,4**	**1516,6**	**0,02**	**1501,94**	**1493,49**	**8,45**	**16,447**	**552**	**0**	
Средние:	**47,4**	**41,73**	**5,67**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	82925.1	82063.2	6.14	80515.7	81056.7	-540.94	2431.11	15135	0
23/07/2224:	84459.53	83579.8	6.16	82017.7	82550.2	-532.49	2447.56	15687	0
Итого:	1534.43	1516.63	0.02	1501.94	1493.49	8.45	16.447	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,79	48,83	19,96	65,27	64,57	0	63,9	63,83	0,07	1,275	24	0	
02.07.2022	68,46	49,39	19,07	69,54	68,89	0	68,06	68,1	-0,04	1,296	24	0	
03.07.2022	68,88	48,42	20,46	64,51	63,83	0	63,12	63,11	0,01	1,289	24	0	
04.07.2022	68,49	49,52	18,97	72,38	71,71	0	70,86	70,87	-0,01	1,343	24	0	
05.07.2022	68,57	50,35	18,22	73,94	73,3	0	72,39	72,41	-0,02	1,32	24	0	
06.07.2022	68,58	50,21	18,37	75,07	74,42	0	73,49	73,55	-0,06	1,348	24	0	
07.07.2022	68,45	50,55	17,9	75,62	75	0	74	74,09	-0,09	1,323	24	0	
08.07.2022	68,48	50,8	17,68	71,27	70,7	0	69,74	69,86	-0,12	1,232	24	0	
09.07.2022	68,74	50,71	18,03	68,1	67,49	0	66,68	66,69	-0,01	1,201	24	0	
10.07.2022	68,49	51,1	17,39	69,86	69,29	0,02	68,38	68,42	-0,04	1,188	24	0	
11.07.2022	68,43	50,27	18,16	67,16	66,58	0	65,74	65,85	-0,11	1,19	24	0	
12.07.2022	68,75	51,72	17,03	30,41	30,19	0	29,76	29,79	-0,03	0,508	24	0	
13.07.2022	27,7	28,39	-0,69	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,33	26,6	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,73	25,89	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,87	25,08	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,37	24,56	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,07	24,21	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,98	24,07	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,74	23,86	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,28	23,43	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,02	23,16	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,91	23,07	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**803,13**	**795,97**	**0,02**	**786,12**	**786,57**	**-0,45**	**14,513**	**552**	**0**	
Средние:	**47,52**	**38**	**9,51**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	90375,8	88142,3	9,38	87753,72	87218,83	534,89	2993,116	20747	0
23/07/2224:0	91179	88938,27	9,4	88539,84	88005,4	534,44	3007,629	21299	0
Итого:	803,13	795,97	0,02	786,12	786,57	-0,45	14,513	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448193940

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-г Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC08D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,51	47,73	20,78	62,85	62,17	0	61,55	61,5	0,05	1,277	24	0	
02.07.2022	68,2	48,39	19,81	64,03	63,47	0	62,71	62,77	-0,06	1,24	24	0	
03.07.2022	68,55	47,78	20,77	61,38	60,85	0	60,1	60,2	-0,1	1,249	24	0	
04.07.2022	68,18	48,66	19,52	64,2	63,71	0,05	62,85	62,98	-0,13	1,227	24	0	
05.07.2022	68,3	49,08	19,22	65,3	64,87	0	63,94	64,13	-0,19	1,226	24	0	
06.07.2022	68,24	49,45	18,79	66,4	66,02	0	64,97	65,27	-0,3	1,221	24	0	
07.07.2022	68,16	49,75	18,41	67,6	67,24	0	66,17	66,45	-0,28	1,218	24	0	
08.07.2022	68,29	50	18,29	66,25	65,94	0	64,85	65,17	-0,32	1,185	24	0	
09.07.2022	68,46	49,9	18,56	61,29	61	0	59,99	60,3	-0,31	1,112	24	0	
10.07.2022	68,22	50,38	17,84	65,38	65,09	0,01	64,03	64,32	-0,29	1,14	24	0	
11.07.2022	68,19	50,2	17,99	64,77	64,52	0	63,42	63,74	-0,32	1,14	24	0	
12.07.2022	68,43	51,2	17,23	25,85	25,78	0	25,33	25,45	-0,12	0,437	24	0	
13.07.2022	27,65	28,8	-1,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,07	26,74	-0,67	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,5	25,67	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,64	24,59	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,21	24,09	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,89	23,75	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,79	23,64	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,72	23,54	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,34	23,13	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,05	22,82	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,96	22,74	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**735,3**	**730,66**	**0,06**	**719,91**	**722,28**	**-2,37**	**13,672**	**552**	**0**	
Средние:	**47,32**	**37,47**	**9,84**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/222	**101954,3**	**99923,52**	**173,25**	**99046,43**	**98753,81**	**292,62**	**3049,136**	**20749**	**0**
23/07/222	**102689,6**	**100654,2**	**173,31**	**99766,34**	**99476,09**	**290,25**	**3062,808**	**21301**	**0**
Итого:	**735,3**	**730,66**	**0,06**	**719,91**	**722,28**	**-2,37**	**13,672**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = Q\text{и} \frac{}{Т\text{раб} \times Т\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBE55 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,63	54,5	14,13	99,37	99,11	0	97,29	97,75	-0,46	1,373	24	0	
02.07.2022	68,32	54,99	13,33	100,41	100,43	0	98,35	99,05	-0,7	1,313	24	0	
03.07.2022	68,67	54,05	14,62	94,64	94,49	0	92,62	93,22	-0,6	1,356	24	0	
04.07.2022	68,3	55,15	13,15	99,78	99,79	0	97,74	98,36	-0,62	1,283	24	0	
05.07.2022	68,35	54,13	14,22	93,41	93,38	0	91,48	92,08	-0,6	1,299	24	0	
06.07.2022	68,32	54,58	13,74	99,56	99,59	0	97,45	98,19	-0,74	1,339	24	0	
07.07.2022	68,22	54,65	13,57	99,88	99,81	0	97,76	98,43	-0,67	1,327	24	0	
08.07.2022	68,33	55,15	13,18	98,62	98,69	0	96,53	97,31	-0,78	1,269	24	0	
09.07.2022	68,5	54,63	13,87	91,42	91,33	0	89,46	90,04	-0,58	1,239	24	0	
10.07.2022	68,24	54,87	13,37	91,87	91,88	0,01	89,92	90,57	-0,65	1,2	24	0	
11.07.2022	68,16	54,98	13,18	91,84	92,03	0	89,9	90,76	-0,86	1,186	24	0	
12.07.2022	68,31	56,14	12,17	38,29	38,36	0	37,48	37,82	-0,34	0,456	24	0	
13.07.2022	28,19	27,79	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,35	26,08	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,71	25,43	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,02	24,75	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,53	24,24	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,23	23,94	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,11	23,8	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,96	23,65	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,63	23,37	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,34	23,1	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,19	22,93	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1099**	**1098,8**	**0,01**	**1075,98**	**1083,58**	**-7,6**	**14,64**	**552**	**0**	
Средние:	**47,5**	**40,3**	**7,2**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	**108058**	**105329**	**5,43**	**105023,7**	**104059,1**	**964,61**	**3054,579**	**20749**	**0**
23/07/2224	**109157**	**106427**	**5,44**	**106099,7**	**105142,7**	**957,01**	**3069,219**	**21301**	**0**
Итого:	**1099,09**	**1098,89**	**0,01**	**1075,98**	**1083,58**	**-7,6**	**14,64**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = Q\text{и} \frac{}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Парк-сервис» РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК ОГРН 1167456145240 ИНН 7448199360 Для документов

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВСВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	69,17	52,01	17,16	79,71	79,51	0	77,98	78,51	-0,53	1,337	24	0	
02.07.2022	68,83	52,22	16,61	81,26	80,86	0	79,52	79,83	-0,31	1,322	24	0	
03.07.2022	69,24	51,44	17,8	78,22	77,7	0	76,57	76,73	-0,16	1,362	24	0	
04.07.2022	68,8	52,28	16,52	78,72	78,26	0	77,08	77,28	-0,2	1,273	24	0	
05.07.2022	68,94	53,34	15,6	82,68	82,38	0	80,92	81,29	-0,37	1,261	24	0	
06.07.2022	68,9	53,31	15,59	87,28	87,1	0	85,38	85,97	-0,59	1,33	24	0	
07.07.2022	68,79	53,98	14,81	91,43	91,48	0	89,46	90,24	-0,78	1,324	24	0	
08.07.2022	68,9	54	14,9	86,6	86,74	0	84,77	85,59	-0,82	1,262	24	0	
09.07.2022	69,1	53,96	15,14	84,47	84,67	0	82,68	83,51	-0,83	1,249	24	0	
10.07.2022	68,85	53,53	15,32	86,94	87,26	0	85,08	86,1	-1,02	1,303	24	0	
11.07.2022	68,78	52,95	15,83	83,4	83,69	0	81,59	82,61	-1,02	1,292	24	0	
12.07.2022	68,8	54,27	14,53	27,64	27,76	0	27,04	27,38	-0,34	0,395	24	0	
13.07.2022	27,48	27,52	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,97	25,94	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,28	25,17	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,49	24,35	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,03	23,87	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,77	23,58	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,68	23,47	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,54	23,33	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,2	23	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,01	22,8	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,01	22,79	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**948,35**	**947,41**	**0**	**928,07**	**935,04**	**-6,97**	**14,71**	**552**	**0**	
Средние:	**47,58**	**39,26**	**8,32**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**34525,51**	**34212,7**	**2,52**	**33452,9**	**33838,9**	**-385,98**	**1218,665**	**6076**	**367**
23/07/2224:	**35473,86**	**35160,2**	**2,52**	**34380,9**	**34773,9**	**-392,95**	**1233,375**	**6628**	**367**
Итого:	**948,35**	**947,41**	**0**	**928,07**	**935,04**	**-6,97**	**14,71**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xB37A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,99	47,82	21,17	37,32	37,76	0,06	36,52	37,32	-0,8	0,771	24	0	
02.07.2022	68,65	49,84	18,81	37,27	37,74	0,05	36,48	37,26	-0,78	0,686	24	0	
03.07.2022	69,01	48,42	20,59	37,24	37,6	0,05	36,44	37,17	-0,73	0,749	24	0	
04.07.2022	68,56	49,55	19,01	38,53	38,88	0,06	37,71	38,42	-0,71	0,718	24	0	
05.07.2022	68,75	49,5	19,25	39,69	40,02	0,05	38,84	39,53	-0,69	0,746	24	0	
06.07.2022	68,72	49,56	19,16	40,32	40,67	0,05	39,46	40,18	-0,72	0,754	24	0	
07.07.2022	68,63	50,61	18,02	41,28	41,68	0,05	40,43	41,19	-0,76	0,728	24	0	
08.07.2022	68,72	50,64	18,08	39,87	40,29	0,05	39,02	39,79	-0,77	0,706	24	0	
09.07.2022	68,93	50,4	18,53	37,89	38,26	0,05	37,09	37,77	-0,68	0,687	24	0	
10.07.2022	68,69	50,04	18,65	38,11	38,49	0,04	37,28	38	-0,72	0,696	24	0	
11.07.2022	68,69	50,89	17,8	41,18	41,59	0,03	40,32	41,08	-0,76	0,718	24	0	
12.07.2022	68,59	51,93	16,66	12,83	12,99	0,02	12,57	12,82	-0,25	0,21	24	0	
13.07.2022	28,21	27,82	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,81	26,16	-0,35	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,47	25,41	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,77	24,65	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,4	24,23	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,16	23,98	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,09	23,9	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,97	23,79	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,67	23,52	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,51	23,36	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,44	23,28	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**441,54**	**445,97**	**0,56**	**432,17**	**440,53**	**-8,36**	**8,169**	**552**	**0**	
Средние:	**47,67**	**37,79**	**9,87**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	22038,43	21836,93	31,47	21352,3	21581	-228,74	745,57	6374	0
23/07/2224:	22479,97	22282,9	32,03	21784,4	22021,5	-237,1	753,739	6926	0
Итого:	441,54	445,97	0,56	432,17	440,53	-8,36	8,169	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1772 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,96	54,77	13,19	108,6	107,3	0	106,3	105,82	0,48	1,403	24	0	
02.07.2022	67,65	54,84	12,81	108,38	107,43	0	106,12	105,92	0,2	1,358	24	0	
03.07.2022	68,02	54,74	13,28	107,71	106,52	0	105,49	105,04	0,45	1,4	24	0	
04.07.2022	67,64	54,83	12,81	114,2	112,97	0	111,87	111,39	0,48	1,434	24	0	
05.07.2022	67,76	54,87	12,89	111,97	110,66	0	109,65	109,13	0,52	1,412	24	0	
06.07.2022	67,71	54,97	12,74	113,09	111,65	0	110,75	110,13	0,62	1,411	24	0	
07.07.2022	67,66	55,63	12,03	121,61	120,03	0	119,11	118,35	0,76	1,431	24	0	
08.07.2022	67,73	55,44	12,29	117,1	115,46	0	114,68	113,82	0,86	1,409	24	0	
09.07.2022	67,9	55,27	12,63	105,97	104,28	0	103,75	102,81	0,94	1,31	24	0	
10.07.2022	67,68	55,59	12,09	108,55	106,64	0	106,32	105,14	1,18	1,283	24	0	
11.07.2022	67,6	55,2	12,4	109,05	106,76	0	106,78	105,25	1,53	1,326	24	0	
12.07.2022	67,5	56,2	11,3	34,75	33,96	0	34,04	33,47	0,57	0,385	24	0	
13.07.2022	26,85	27,03	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,6	25,28	0,32	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,01	24,95	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,16	24,11	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,66	23,63	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,38	23,36	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,33	23,33	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,03	23,06	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,64	22,66	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,4	22,45	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,33	22,39	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1260,9**	**1243,6**	**0**	**1234,86**	**1226,28**	**8,58**	**15,562**	**552**	**0**	
Средние:	**46,74**	**40,2**	**6,54**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	107782	101283	1,04	104851	100140	4710,99	3085,89	20746	0
23/07/2224:	109043	102526	1,04	106086	101367	4719,57	3101,45	21298	0
Итого:	1260,98	1243,67	0	1234,86	1226,28	8,58	15,562	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE01B ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,94	49,91	19,03	75,21	74,52	0,01	73,61	73,63	-0,02	1,399	24	0	
02.07.2022	68,64	50,16	18,48	78,98	78,66	0	77,32	77,73	-0,41	1,43	24	0	
03.07.2022	68,98	49,61	19,37	76,71	76,24	0,01	75,07	75,36	-0,29	1,453	24	0	
04.07.2022	68,63	51,22	17,41	79,67	79,28	0	77,98	78,33	-0,35	1,354	24	0	
05.07.2022	68,73	51,55	17,18	79,8	79,44	0,01	78,06	78,45	-0,39	1,34	24	0	
06.07.2022	68,67	51,89	16,78	84,52	84,18	0	82,71	83,13	-0,42	1,387	24	0	
07.07.2022	68,6	52,35	16,25	88,11	87,81	0,01	86,23	86,69	-0,46	1,4	24	0	
08.07.2022	68,71	52,86	15,85	83,78	83,66	0	82,01	82,57	-0,56	1,301	24	0	
09.07.2022	68,92	52,48	16,44	79,11	78,97	0	77,43	77,97	-0,54	1,273	24	0	
10.07.2022	68,64	51,87	16,77	81,36	81,21	0	79,64	80,19	-0,55	1,334	24	0	
11.07.2022	68,61	51,97	16,64	82,38	82,26	0,01	80,61	81,22	-0,61	1,341	24	0	
12.07.2022	68,61	53,84	14,77	26,73	26,74	0	26,18	26,39	-0,21	0,387	24	0	
13.07.2022	26,8	27,9	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,45	25,81	-0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	24,76	24,9	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	23,9	23,99	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,36	23,43	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,05	23,09	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	22,9	22,93	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	22,64	22,76	-0,12	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
21.07.2022	22,49	22,55	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,26	22,35	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,22	22,29	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**916,37**	**912,97**	**0,05**	**896,86**	**901,66**	**-4,8**	**15,399**	**552**	**0**	
Средние:	**47,15**	**38,33**	**8,81**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	101848	99801,6	617,83	98935,24	98669,16	266,08	3112,933	20744	0
23/07/2224	102764	100715	617,88	99832,1	99570,82	261,28	3128,332	21296	0
Итого:	916,37	912,97	0,05	896,86	901,66	-4,8	15,399	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-сервис» Для документов ОГРН 1167456145240 ИНН 7448199350

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-г Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2022	67,71	52,97	14,74	65,3	63,55	0	63,95	62,75	1,2	0,94	24	0	
02.07.2022	67,46	51,97	15,49	67,99	66,18	0	66,58	65,33	1,25	1,031	24	0	
03.07.2022	67,77	51,26	16,51	62,99	61,18	0	61,69	60,41	1,28	1,019	24	0	
04.07.2022	67,42	52,16	15,26	67,31	65,39	0	65,96	64,59	1,37	1,006	24	0	
05.07.2022	67,52	51,16	16,36	66,95	64,93	0	65,62	64,16	1,46	1,073	24	0	
06.07.2022	67,5	52,63	14,87	68,98	66,96	0	67,57	66,08	1,49	1,002	24	0	
07.07.2022	67,43	52,85	14,58	71	68,95	0	69,57	68,04	1,53	1,015	24	0	
08.07.2022	67,53	53,18	14,35	69,75	67,66	0	68,31	66,78	1,53	0,979	24	0	
09.07.2022	67,63	52,8	14,83	63,07	61,11	0	61,74	60,32	1,42	0,914	24	0	
10.07.2022	67,33	51,9	15,43	60,29	58,41	0	59,04	57,69	1,35	0,909	24	0	
11.07.2022	67,16	52,24	14,92	57,42	55,62	0	56,28	54,9	1,38	0,84	24	0	
12.07.2022	67,16	54,28	12,88	20,38	19,81	0	19,97	19,54	0,43	0,255	24	0	
13.07.2022	25,71	25,57	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	24,82	24,64	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	24,32	24,18	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	23,53	23,38	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	22,94	22,82	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	22,71	22,61	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	22,76	22,68	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	22,84	22,74	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	22,56	22,46	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,3	22,22	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,16	22,09	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**741,43**	**719,75**	**0**	**726,28**	**710,59**	**15,69**	**10,983**	**552**	**0**	
Средние:	**46,35**	**38,46**	**7,89**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2224:	69981.98	73008.67	4.78	68005.7	72209.4	-4203.78	2146.69	20744	0
23/07/2224:	70723.41	73728.42	4.78	68731.9	72920	-4188.09	2157.67	21296	0
Итого:	741.43	719.75	0	726.28	710.59	15.69	10.983	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова, Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-д Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,81	51,35	16,46	58,53	57,63	0	57,36	56,88	0,48	0,942	24	0	
02.07.2022	67,51	51,6	15,91	59,36	58,61	0	58,15	57,84	0,31	0,926	24	0	
03.07.2022	67,91	50,22	17,69	56,64	55,96	0	55,48	55,31	0,17	0,98	24	0	
04.07.2022	67,48	51,6	15,88	58,23	57,53	0	57,05	56,81	0,24	0,909	24	0	
05.07.2022	67,62	51,94	15,68	61,2	60,44	0	59,94	59,66	0,28	0,938	24	0	
06.07.2022	67,62	51,87	15,75	61,44	60,79	0	60,19	60,02	0,17	0,947	24	0	
07.07.2022	67,56	52,4	15,16	63,71	63,24	0	62,42	62,43	-0,01	0,947	24	0	
08.07.2022	67,6	52,86	14,74	61,67	61,28	0	60,4	60,48	-0,08	0,888	24	0	
09.07.2022	67,78	51,93	15,85	57,78	57,39	0	56,61	56,64	-0,03	0,896	24	0	
10.07.2022	67,55	52,07	15,48	58,32	57,97	0,01	57,12	57,22	-0,1	0,883	24	0	
11.07.2022	67,46	52,42	15,04	56,93	56,74	0	55,75	56,01	-0,26	0,837	24	0	
12.07.2022	67,35	54,3	13,05	19,94	19,91	0	19,52	19,63	-0,11	0,254	24	0	
13.07.2022	26,27	26,9	-0,63	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,6	25,97	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,11	25,5	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,23	24,66	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	23,85	24,26	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,56	23,98	-0,42	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,59	24	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,54	23,94	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,18	23,59	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23	23,41	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,98	23,41	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**673,75**	**667,49**	**0,01**	**659,99**	**658,93**	**1,06**	**10,347**	**552**	**0**	
Средние:	**46,78**	**38,87**	**7,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	72097,24	69979,57	1,83	70113	69130,1	982,94	1965,57	20845	0
23/07/2224:0	72770,99	70647,06	1,84	70773	69789,03	984	1975,91	21397	0
Итого:	673,75	667,49	0,01	659,99	658,93	1,06	10,347	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448193350 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 7-а Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,95	51,57	17,38	64,22	65,56	0,02	62,86	64,76	-1,9	1,093	24	0	
02.07.2022	68,63	51,62	17,01	63,13	64,09	0,02	61,79	63,31	-1,52	1,048	24	0	
03.07.2022	68,98	51,89	17,09	62,09	62,73	0,02	60,77	61,95	-1,18	1,036	24	0	
04.07.2022	68,58	52,11	16,47	66,19	66,87	0,02	64,81	66,01	-1,2	1,067	24	0	
05.07.2022	68,71	52,14	16,57	66,25	66,81	0,03	64,84	65,99	-1,15	1,074	24	0	
06.07.2022	68,62	52,28	16,34	66,66	67,2	0,02	65,24	66,34	-1,1	1,066	24	0	
07.07.2022	68,53	52,71	15,82	68,94	69,47	0,02	67,48	68,55	-1,07	1,066	24	0	
08.07.2022	68,69	52,46	16,23	67,06	67,48	0,03	65,63	66,65	-1,02	1,064	24	0	
09.07.2022	68,91	52,54	16,37	64,34	64,63	0,02	62,96	63,8	-0,84	1,031	24	0	
10.07.2022	68,62	52,46	16,16	62,57	62,82	0,03	61,25	62,03	-0,78	0,99	24	0	
11.07.2022	68,56	52,24	16,32	62,15	62,36	0,02	60,83	61,58	-0,75	0,994	24	0	
12.07.2022	68,62	52,14	16,48	20,63	22,32	0,01	20,19	22,05	-1,86	0,3	24	0	
13.07.2022	27,09	26,77	0,32	0	4,73	0	0	4,73	-4,73	0	24	0	*
14.07.2022	25,95	25,69	0,26	0	9,73	0	0	9,73	-9,73	0	24	0	*
15.07.2022	25,44	25,22	0,22	0,02	13,37	0	0,02	13,37	-13,35	0	24	0	*
16.07.2022	24,62	24,34	0,28	0	14,72	0	0	14,72	-14,72	0	24	0	*
17.07.2022	24,09	23,83	0,26	0	16,26	0	0	16,26	-16,26	0	24	0	*
18.07.2022	23,86	23,58	0,28	0	19,54	0	0	19,54	-19,54	0	24	0	*
19.07.2022	23,81	23,52	0,29	0	9,13	0	0	9,13	-9,13	0	24	0	*
20.07.2022	23,59	23,34	0,25	0	16,69	0	0	16,69	-16,69	0	24	0	*
21.07.2022	23,14	22,91	0,23	0	12,68	0	0	12,68	-12,68	0	24	0	*
22.07.2022	23,01	22,75	0,26	0	10,5	0	0	10,5	-10,5	0	24	0	*
23.07.2022	22,98	22,71	0,27	0	9,79	0	0	9,79	-9,79	0	24	0	*
Итого:				**734,25**	**879,48**	**0,26**	**718,67**	**870,16**	**-151,49**	**11,829**	**552**	**0**	
Средние:	**47,47**	**38,73**	**8,74**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	64134,02	61954,3	19,61	62271,02	61206,81	1064,21	1911,388	20508	0
23/07/2224:0	64868,27	62833,78	19,87	62989,69	62076,97	912,72	1923,217	21060	0
Итого:	734,25	879,48	0,26	718,67	870,16	-151,49	11,829	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова
Подпись Ф.И.О.

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК ОГРН 1167456145240 ООО «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 9-а Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6756 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,43	57,95	10,48	47,04	45,16	0	46,08	44,44	1,64	0,482	24	0	
02.07.2022	68,09	58,13	9,96	47,87	45,96	0	46,91	45,24	1,67	0,467	24	0	
03.07.2022	68,55	57,65	10,9	45,55	43,72	0	44,58	43,03	1,55	0,485	24	0	
04.07.2022	68,11	58,13	9,98	46,71	44,85	0	45,75	44,16	1,59	0,458	24	0	
05.07.2022	68,25	58,76	9,49	49,92	47,92	0	48,89	47,16	1,73	0,464	24	0	
06.07.2022	68,23	58,95	9,28	50,95	48,91	0	49,87	48,13	1,74	0,462	24	0	
07.07.2022	68,11	58,91	9,2	51,44	49,38	0	50,36	48,61	1,75	0,466	24	0	
08.07.2022	68,24	59,32	8,92	52,25	50,16	0	51,12	49,36	1,76	0,456	24	0	
09.07.2022	68,43	59,44	8,99	49,89	47,9	0	48,85	47,11	1,74	0,439	24	0	
10.07.2022	68,2	59,49	8,71	50,5	48,48	0	49,46	47,73	1,73	0,432	24	0	
11.07.2022	68,14	59,52	8,62	51,14	49,09	0	50,08	48,3	1,78	0,431	24	0	
12.07.2022	67,76	59,13	8,63	23,11	22,19	0	22,62	21,83	0,79	0,195	24	0	
13.07.2022	26,33	26,45	-0,12	2,21	2,12	0	2,21	2,12	0,09	0	24	0	*
14.07.2022	25,45	25,52	-0,07	2,85	2,74	0	2,85	2,74	0,11	0	24	0	*
15.07.2022	25,04	25,09	-0,05	2,79	2,67	0	2,79	2,67	0,12	0	24	0	*
16.07.2022	24,37	24,44	-0,07	2,42	2,32	0	2,42	2,32	0,1	0	24	0	*
17.07.2022	23,88	23,93	-0,05	2,48	2,39	0	2,48	2,39	0,09	0	24	0	*
18.07.2022	23,56	23,59	-0,03	2,42	2,32	0	2,42	2,32	0,1	0	24	0	*
19.07.2022	23,4	23,43	-0,03	2,34	2,25	0	2,34	2,25	0,09	0	24	0	*
20.07.2022	23,25	23,28	-0,03	2,32	2,22	0	2,32	2,22	0,1	0	24	0	*
21.07.2022	22,97	22,99	-0,02	2,27	2,18	0	2,27	2,18	0,09	0	24	0	*
22.07.2022	22,67	22,68	-0,01	2,24	2,16	0	2,24	2,16	0,08	0	24	0	*
23.07.2022	22,53	22,54	-0,01	2,23	2,14	0	2,23	2,14	0,09	0	24	0	*
Итого:				**592,94**	**569,23**	**0**	**581,14**	**560,61**	**20,53**	**5,237**	**552**	**0**	
Средние:	**47,04**	**42,14**	**4,89**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	50476.5	56167	0.59	49082.6	55462.9	-6380.25	1319.604	24780	0
23/07/2224:	51069.5	56736.3	0.59	49663.74	56023.5	-6359.72	1324.841	25332	0
Итого:	592.94	569.23	0	581.14	560.61	20.53	5.237	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 11-а Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE99F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,93	55,67	13,26	42,38	40,97	0	41,46	40,41	1,05	0,548	24	0	
02.07.2022	68,63	56,12	12,51	44,71	43,27	0	43,75	42,65	1,1	0,544	24	0	
03.07.2022	69,03	54,79	14,24	41,34	39,9	0	40,46	39,38	1,08	0,574	24	0	
04.07.2022	68,59	56,24	12,35	45,11	43,6	0	44,17	42,93	1,24	0,546	24	0	
05.07.2022	68,69	56,03	12,66	44,58	43,04	0	43,65	42,43	1,22	0,553	24	0	
06.07.2022	68,67	56,3	12,37	42,96	41,49	0	42	40,89	1,11	0,52	24	0	
07.07.2022	68,54	56,37	12,17	43	41,49	0,03	42,07	40,86	1,21	0,513	24	0	
08.07.2022	68,65	56,02	12,63	43,28	41,8	0	42,32	41,23	1,09	0,536	24	0	
09.07.2022	68,85	56,04	12,81	39,85	38,43	0	38,92	37,87	1,05	0,499	24	0	
10.07.2022	68,6	55,47	13,13	40,43	38,98	0	39,55	38,42	1,13	0,518	24	0	
11.07.2022	68,49	54,8	13,69	39,77	38,28	0	38,92	37,77	1,15	0,533	24	0	
12.07.2022	68,61	55,93	12,68	18,55	18,05	0	18,16	17,79	0,37	0,227	24	0	
13.07.2022	26,37	26,1	0,27	0	0,27	0	0	0,27	-0,27	0	24	0	*
14.07.2022	25,51	25,48	0,03	0	0,05	0	0	0,05	-0,05	0	24	0	*
15.07.2022	25,21	25,05	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,56	24,25	0,31	0	0,86	0	0	0,86	-0,86	0	24	0	*
17.07.2022	24,07	23,87	0,2	0	1,7	0	0	1,7	-1,7	0	24	0	*
18.07.2022	23,87	23,67	0,2	0	1,96	0	0	1,96	-1,96	0	24	0	*
19.07.2022	23,88	23,66	0,22	0	2,13	0	0	2,13	-2,13	0	24	0	*
20.07.2022	23,71	23,53	0,18	0	2,31	0	0	2,31	-2,31	0	24	0	*
21.07.2022	23,32	23,13	0,19	0	2,15	0	0	2,15	-2,15	0	24	0	*
22.07.2022	23,13	22,97	0,16	0	0,55	0	0	0,55	-0,55	0	24	0	*
23.07.2022	23	22,85	0,15	0	1,05	0	0	1,05	-1,05	0	24	0	*
Итого:				**485,96**	**482,33**	**0,03**	**475,43**	**475,66**	**-0,23**	**6,111**	**552**	**0**	
Средние:	**47,43**	**40,62**	**6,8**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224	**51427,2**	**49362,3**	**3,91**	**49983,3**	**48725**	**1258,29**	**1367,864**	**24781**	**0**
23/07/2224	**51913,2**	**49844,6**	**3,94**	**50458,7**	**49200,7**	**1258,06**	**1373,975**	**25333**	**0**
Итого:	**485,96**	**482,33**	**0,03**	**475,43**	**475,66**	**-0,23**	**6,111**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 11-б Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9787 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,11	53,11	15	33	32,29	0,01	32,28	31,84	0,44	0,482	24	0	
02.07.2022	67,79	54,22	13,57	33,8	33,13	0,01	33,08	32,66	0,42	0,448	24	0	
03.07.2022	68,19	53,49	14,7	32,18	31,51	0,01	31,46	31,05	0,41	0,463	24	0	
04.07.2022	67,82	54,12	13,7	35,77	35,06	0,01	35,01	34,54	0,47	0,478	24	0	
05.07.2022	67,9	54,29	13,61	36,19	35,47	0,02	35,42	34,94	0,48	0,482	24	0	
06.07.2022	67,89	55,04	12,85	35,46	34,75	0	34,72	34,23	0,49	0,446	24	0	
07.07.2022	67,78	54,93	12,85	35,91	35,2	0,01	35,18	34,72	0,46	0,45	24	0	
08.07.2022	67,85	55,78	12,07	36,98	36,26	0,01	36,23	35,73	0,5	0,437	24	0	
09.07.2022	68,05	55,09	12,96	33,74	33,06	0	33,02	32,6	0,42	0,431	24	0	
10.07.2022	67,79	54,53	13,26	33,17	32,48	0	32,47	32,01	0,46	0,43	24	0	
11.07.2022	67,76	54,52	13,24	34,51	33,78	0	33,79	33,29	0,5	0,447	24	0	
12.07.2022	67,66	55,95	11,71	11,52	11,3	0	11,27	11,14	0,13	0,134	24	0	
13.07.2022	27,66	27,98	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,79	26,99	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	26,26	26,42	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,49	25,63	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	25	25,11	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,63	24,73	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,56	24,64	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,29	24,37	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,83	23,93	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,57	23,64	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,56	23,61	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**392,23**	**384,29**	**0,08**	**383,93**	**378,75**	**5,18**	**5,128**	**552**	**0**	
Средние:	**47,4**	**40,52**	**6,87**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**48254,67**	**46313,75**	**3,67**	**46913,9**	**45711,1**	**1202,83**	**1253,74**	**24735**	**0**
23/07/2224:	**48646,9**	**46698,04**	**3,75**	**47297,9**	**46089,9**	**1208,01**	**1258,87**	**25287**	**0**
Итого:	**392,23**	**384,29**	**0,08**	**383,93**	**378,75**	**5,18**	**5,128**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,32	50,44	17,88	71,18	69,88	0	69,69	69,05	0,64	1,245	24	0	
02.07.2022	67,97	51,57	16,4	77,76	75,82	0	76,16	74,86	1,3	1,249	24	0	
03.07.2022	68,43	50,81	17,62	74,38	72,31	0	72,83	71,46	1,37	1,284	24	0	
04.07.2022	67,95	51,6	16,35	79,29	77,09	0	77,65	76,13	1,52	1,268	24	0	
05.07.2022	68,01	51,47	16,54	74,11	72,01	0,01	72,52	71,11	1,41	1,2	24	0	
06.07.2022	68,02	50,57	17,45	73,53	71,37	0	71,98	70,53	1,45	1,252	24	0	
07.07.2022	67,9	51,53	16,37	74,49	72,39	0,01	72,93	71,51	1,42	1,194	24	0	
08.07.2022	68,03	51,61	16,42	74,65	72,51	0	73,14	71,57	1,57	1,2	24	0	
09.07.2022	68,26	51,82	16,44	71,28	69,23	0	69,79	68,39	1,4	1,148	24	0	
10.07.2022	68,01	51,56	16,45	73	70,92	0,03	71,5	70,04	1,46	1,175	24	0	
11.07.2022	67,96	51,33	16,63	73,58	71,5	0	72,06	70,65	1,41	1,198	24	0	
12.07.2022	67,8	52,64	15,16	21,89	21,29	0	21,45	21	0,45	0,325	24	0	
13.07.2022	26,16	26,19	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	23,84	24,52	-0,68	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
15.07.2022	23,39	23,4	-0,01	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
16.07.2022	22,57	22,56	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	22,12	22,04	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	21,86	21,75	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	21,81	21,66	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	21,63	21,49	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	21,15	21,06	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	20,94	20,81	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	20,95	20,79	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**839,15**	**816,33**	**0,05**	**821,71**	**806,31**	**15,4**	**13,738**	**552**	**0**	
Средние:	**46,22**	**37,53**	**8,68**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**46425,23**	**44713,4**	**2,78**	**45018,5**	**44228**	**790,49**	**1593,94**	**6876**	**1**
23/07/2224:	**47264,38**	**45529,8**	**2,83**	**45840,2**	**45034,3**	**805,89**	**1607,68**	**7428**	**1**
Итого:	**839,15**	**816,33**	**0,05**	**821,71**	**806,31**	**15,4**	**13,738**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 13а Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE8DE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2022	67,85	55,62	12,23	93,09	96,43	0	91,11	95,06	-3,95	1,112	24	0	
02.07.2022	67,53	56,44	11,09	93,46	96,82	0	91,54	95,41	-3,87	1,015	24	0	
03.07.2022	67,97	55,98	11,99	90,32	93,1	0	88,42	91,73	-3,31	1,06	24	0	
04.07.2022	67,51	56,87	10,64	100,32	103,39	0	98,28	101,85	-3,57	1,045	24	0	
05.07.2022	67,6	55,7	11,9	93,02	95,62	0	91,07	94,28	-3,21	1,085	24	0	
06.07.2022	67,61	55,84	11,77	95,5	98,13	0	93,51	96,73	-3,22	1,101	24	0	
07.07.2022	67,48	56,47	11,01	99,58	102,41	0	97,54	100,9	-3,36	1,075	24	0	
08.07.2022	67,57	57,34	10,23	100,26	103,15	0	98,21	101,59	-3,38	1,003	24	0	
09.07.2022	67,76	56,21	11,55	88,43	90,79	0	86,6	89,45	-2,85	0,998	24	0	
10.07.2022	67,54	55,74	11,8	90,48	93,01	0	88,63	91,69	-3,06	1,047	24	0	
11.07.2022	67,46	56,26	11,2	92,95	95,67	0	91	94,28	-3,28	1,021	24	0	
12.07.2022	67,34	57,41	9,93	31,33	32,27	0	30,7	31,77	-1,07	0,305	24	0	
13.07.2022	28,64	28,51	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,77	26,17	-0,4	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
15.07.2022	25,54	25,46	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	25,11	25,03	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,77	24,69	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,55	24,45	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,45	24,34	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,3	24,19	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,98	23,88	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,72	23,61	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	23,57	23,47	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1068,7**	**1100,7**	**0**	**1046,62**	**1084,74**	**-38,12**	**11,867**	**552**	**0**	
Средние:	**47,2**	**41,29**	**5,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2224:	**52902,98**	**49647,6**	**0**	**51521,03**	**49007,7**	**2513,3**	**1240,48**	**11410**	**1**
23/07/2224:	**53971,73**	**50748,3**	**0**	**52567,65**	**50092,5**	**2475,18**	**1252,34**	**11962**	**1**
Итого:	**1068,75**	**1100,79**	**0**	**1046,62**	**1084,74**	**-38,12**	**11,867**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 13-б Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,47	52,16	16,31	44,18	44,2	0	43,22	43,66	-0,44	0,703	24	0	
02.07.2022	68,13	53,69	14,44	46,43	46,42	0	45,47	45,8	-0,33	0,656	24	0	
03.07.2022	68,56	52,22	16,34	44,1	43,92	0	43,18	43,38	-0,2	0,705	24	0	
04.07.2022	68,11	52,98	15,13	46,15	45,97	0	45,15	45,37	-0,22	0,682	24	0	
05.07.2022	68,23	52,66	15,57	44,94	44,69	0	43,96	44,14	-0,18	0,687	24	0	
06.07.2022	68,17	53,01	15,16	45,48	45,23	0	44,52	44,62	-0,1	0,674	24	0	
07.07.2022	68,09	53,41	14,68	47,12	46,85	0	46,13	46,21	-0,08	0,678	24	0	
08.07.2022	68,19	53,4	14,79	46,12	45,84	0	45,16	45,3	-0,14	0,669	24	0	
09.07.2022	68,42	53,59	14,83	42,58	42,28	0	41,69	41,7	-0,01	0,618	24	0	
10.07.2022	68,17	53,29	14,88	45,21	44,89	0	44,24	44,29	-0,05	0,659	24	0	
11.07.2022	68,1	53,02	15,08	42,9	42,55	0	41,96	42,04	-0,08	0,632	24	0	
12.07.2022	68,04	53,96	14,08	13,29	13,2	0	13,04	13,04	0	0,183	24	0	
13.07.2022	30,39	28,42	1,97	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	27,65	26,7	0,95	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	26,43	25,94	0,49	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
16.07.2022	25,32	25,03	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,66	24,42	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	24,24	24,01	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,05	23,8	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,82	23,6	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,35	23,15	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	23,03	22,84	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,88	22,67	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**508,5**	**506,05**	**0**	**497,72**	**499,56**	**-1,84**	**7,546**	**552**	**0**	
Средние:	**47,58**	**39,47**	**8,11**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	49953,1	48379,85	22,1	48556,68	47801,76	754,92	1415,2	20507	0
23/07/2224:0	50461,6	48885,9	22,1	49054,4	48301,32	753,08	1422,75	21059	0
Итого:	**508,5**	**506,05**	**0**	**497,72**	**499,56**	**-1,84**	**7,546**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448159330

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 56 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFEF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,31	54,6	13,71	89,57	87,1	0	87,67	85,86	1,81	1,204	24	0	
02.07.2022	67,96	54,53	13,43	85,71	83,33	0	83,93	82,18	1,75	1,124	24	0	
03.07.2022	68,53	53,74	14,79	83,3	80,91	0	81,57	79,85	1,72	1,205	24	0	
04.07.2022	67,95	54,95	13	93,76	91,24	0	91,79	89,95	1,84	1,192	24	0	
05.07.2022	68,13	54,48	13,65	89,08	86,62	0	87,2	85,45	1,75	1,188	24	0	
06.07.2022	68,18	54,49	13,69	89,68	87,21	0	87,79	86,02	1,77	1,205	24	0	
07.07.2022	68,03	54,96	13,07	93,28	90,77	0	91,33	89,52	1,81	1,193	24	0	
08.07.2022	68,07	55,12	12,95	92,41	89,92	0	90,43	88,66	1,77	1,17	24	0	
09.07.2022	68,36	54,7	13,66	82,34	80	0	80,62	78,87	1,75	1,099	24	0	
10.07.2022	68,13	54,67	13,46	86,63	84,22	0	84,82	83,05	1,77	1,141	24	0	
11.07.2022	67,99	55,44	12,55	88,88	86,48	0	87,06	85,24	1,82	1,093	24	0	
12.07.2022	67,96	56,39	11,57	33,47	32,58	0	32,76	32,11	0,65	0,378	24	0	
13.07.2022	26,87	27,03	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	26,47	26,2	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,27	25,14	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,57	24,42	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,14	23,95	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,86	23,68	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	23,75	23,55	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	23,57	23,4	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,17	23,02	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	22,95	22,78	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	22,86	22,68	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1008,1**	**980,38**	**0**	**986,97**	**966,76**	**20,21**	**13,192**	**552**	**0**	
Средние:	**47,17**	**40,17**	**7**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:0	11200,24	10403,12	0,13	10949,18	10265,77	683,41	191,449	2341	1
23/07/2224:0	12208,35	11383,5	0,13	11936,15	11232,53	703,62	204,641	2893	1
Итого:	1008,11	980,38	0	986,97	966,76	20,21	13,192	552	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x302F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,51	56,89	11,62	122,06	122,71	0	119,47	120,88	-1,41	1,389	24	0	
02.07.2022	68,18	57,56	10,62	127,38	128,03	0	124,68	126,07	-1,39	1,325	24	0	
03.07.2022	68,75	56,39	12,36	111,08	111,23	0	108,71	109,59	-0,88	1,345	24	0	
04.07.2022	68,16	57,06	11,1	119,94	120,03	0	117,43	118,2	-0,77	1,304	24	0	
05.07.2022	68,3	56,36	11,94	115,03	114,9	0,01	112,65	113,22	-0,57	1,345	24	0	
06.07.2022	68,33	56,45	11,88	116,52	116,32	0	114,05	114,6	-0,55	1,355	24	0	
07.07.2022	68,18	56,59	11,59	119,04	118,84	0	116,55	117,08	-0,53	1,349	24	0	
08.07.2022	68,21	56,84	11,37	114,07	113,92	0	111,66	112,22	-0,56	1,267	24	0	
09.07.2022	68,54	56,63	11,91	100,47	100,31	0	98,35	98,8	-0,45	1,172	24	0	
10.07.2022	68,3	56,55	11,75	107,36	107,22	0	105,13	105,63	-0,5	1,234	24	0	
11.07.2022	68,18	56,45	11,73	111,81	111,71	0	109,46	110,08	-0,62	1,284	24	0	
12.07.2022	68,12	57,71	10,41	39,42	39,45	0	38,62	38,86	-0,24	0,401	24	0	
13.07.2022	29,51	29,77	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	28,06	28,06	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	27,28	27,23	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	26,41	26,28	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	25,72	25,56	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	25,24	25,11	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	24,92	24,78	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	24,77	24,63	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	24,51	24,4	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	24,21	24,09	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	24,03	23,91	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				**1304,1**	**1304,6**	**0,01**	**1276,76**	**1285,23**	**-8,47**	**14,77**	**552**	**0**	
Средние:	**48,01**	**41,96**	**6,04**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**52303,95**	**51536,94**	**20,19**	**50910,93**	**50934,74**	**-23,81**	**1404,02**	**11099**	**0**
23/07/2224:	**53608,13**	**52841,61**	**20,2**	**52187,69**	**52219,97**	**-32,28**	**1418,79**	**11651**	**0**
Итого:	**1304,18**	**1304,67**	**0,01**	**1276,76**	**1285,23**	**-8,47**	**14,77**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Qи}{Tраб \times Tнш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54а итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xDD7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	68,1	55,72	12,38	78,09	78,3	0	76,49	77,19	-0,7	0,948	24	0	
02.07.2022	67,78	56,04	11,74	79,1	78,85	0	77,48	77,7	-0,22	0,908	24	0	
03.07.2022	68,29	55,18	13,11	72,62	72	0	71,09	70,97	0,12	0,93	24	0	
04.07.2022	67,71	55,89	11,82	83,42	82,52	0	81,69	81,31	0,38	0,966	24	0	
05.07.2022	67,92	55,32	12,6	79,45	78,48	0	77,81	77,37	0,44	0,978	24	0	
06.07.2022	67,96	55,25	12,71	78,52	77,54	0	76,88	76,46	0,42	0,975	24	0	
07.07.2022	67,77	55,39	12,38	75,81	74,88	0	74,23	73,79	0,44	0,919	24	0	
08.07.2022	67,85	55,61	12,24	78,48	77,5	0	76,85	76,38	0,47	0,94	24	0	
09.07.2022	68,12	55,72	12,4	69,65	68,81	0	68,23	67,8	0,43	0,844	24	0	
10.07.2022	67,93	56,1	11,83	75,1	74,21	0,01	73,52	73,13	0,39	0,87	24	0	
11.07.2022	67,8	55,61	12,19	73,34	72,49	0	71,83	71,48	0,35	0,877	24	0	
12.07.2022	67,7	56,02	11,68	26,62	26,34	0	26,05	25,97	0,08	0,304	24	0	
13.07.2022	27,67	27,59	0,08	0,08	0	0	0,08	0	0,08	0	24	0	*
14.07.2022	26,66	26,43	0,23	0,63	0	0	0,63	0	0,63	0	24	0	*
15.07.2022	26,13	25,82	0,31	1,15	0,01	0	1,15	0,01	1,14	0	24	0	*
16.07.2022	25,44	25,14	0,3	1,19	0	0	1,19	0	1,19	0	24	0	*
17.07.2022	24,81	24,54	0,27	1,21	0	0	1,21	0	1,21	0	24	0	*
18.07.2022	24,43	24,17	0,26	1,23	0	0	1,23	0	1,23	0	24	0	*
19.07.2022	24,2	23,96	0,24	1,23	0	0	1,23	0	1,23	0	24	0	*
20.07.2022	24,05	23,81	0,24	1,24	0	0	1,24	0	1,24	0	24	0	*
21.07.2022	23,73	23,49	0,24	1,23	0	0	1,23	0	1,23	0	24	0	*
22.07.2022	23,4	23,19	0,21	1,24	0	0	1,24	0	1,24	0	24	0	*
23.07.2022	23,21	23	0,21	1,24	0	0	1,24	0	1,24	0	24	0	*
Итого:				**881,87**	**861,93**	**0,01**	**863,82**	**849,56**	**14,26**	**10,459**	**552**	**0**	
Средние:	**47,33**	**40,82**	**6,5**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**42747,58**	**41905,64**	**0,3**	**41612,06**	**41389,69**	**222,37**	**1081,79**	**11605**	**0**
23/07/2224:	**43629,45**	**42767,57**	**0,31**	**42475,88**	**42239,25**	**236,63**	**1092,249**	**12157**	**0**
Итого:	**881,87**	**861,93**	**0,01**	**863,82**	**849,56**	**14,26**	**10,459**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54а итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9A1E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.07.2022	67,89	53,34	14,55	63,75	63,26	0	62,42	62,45	-0,03	0,909	24	0	
02.07.2022	67,6	53,88	13,72	65,75	65,01	0	64,36	64,14	0,22	0,88	24	0	
03.07.2022	68,13	52,57	15,56	63,55	62,45	0	62,24	61,64	0,6	0,967	24	0	
04.07.2022	67,54	53,75	13,79	65,74	64,49	0	64,4	63,64	0,76	0,889	24	0	
05.07.2022	67,71	53,75	13,96	64,62	63,28	0	63,32	62,45	0,87	0,883	24	0	
06.07.2022	67,63	51,37	16,26	57,91	56,55	0	56,71	55,86	0,85	0,922	24	0	
07.07.2022	67,49	52,45	15,04	60,15	58,77	0	58,89	58,02	0,87	0,886	24	0	
08.07.2022	67,5	51,93	15,57	57,01	55,64	0	55,84	54,92	0,92	0,869	24	0	
09.07.2022	67,79	52,36	15,43	54,74	53,41	0	53,55	52,72	0,83	0,828	24	0	
10.07.2022	67,57	52,5	15,07	55,76	54,39	0	54,6	53,68	0,92	0,824	24	0	
11.07.2022	67,41	52,22	15,19	53,86	52,54	0	52,79	51,85	0,94	0,802	24	0	
12.07.2022	67,4	53,11	14,29	20,88	20,38	0	20,44	20,1	0,34	0,289	24	0	
13.07.2022	27,06	26,58	0,48	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	25,95	25,54	0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	25,38	25	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	24,78	24,42	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	24,32	23,98	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	23,98	23,52	0,46	0	0,69	0	0	0,69	-0,69	0	24	0	*
19.07.2022	23,83	23,51	0,32	0	4,28	0	0	4,28	-4,28	0	24	0	*
20.07.2022	23,66	23,34	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	23,37	22,94	0,43	0	3,48	0	0	3,48	-3,48	0	24	0	*
22.07.2022	23,1	22,82	0,28	0	16,12	0	0	16,12	-16,12	0	24	0	*
23.07.2022	22,95	22,61	0,34	0	6,54	0	0	6,54	-6,54	0	24	0	*
Итого:				**683,72**	**701,28**	**0**	**669,56**	**692,58**	**-23,02**	**9,948**	**552**	**0**	
Средние:	**46,95**	**39,02**	**7,93**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/06/2224:	**38446,55**	**37361,68**	**0,47**	**37396,76**	**36927,68**	**469,08**	**1079,181**	**11606**	**0**
23/07/2224:	**39130,27**	**38062,96**	**0,47**	**38066,32**	**37620,26**	**446,06**	**1089,129**	**12158**	**0**
Итого:	**683,72**	**701,28**	**0**	**669,56**	**692,58**	**-23,02**	**9,948**	**552**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.