

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЗ7А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,13	49,13	19	47,44	47,26	0,01	46,45	46,74	-0,29	0,883	24	0	
25.05.2022	67,94	48,99	18,95	49,11	48,92	0,01	48,08	48,35	-0,27	0,911	24	0	
26.05.2022	67,65	49,58	18,07	47,81	47,78	0,01	46,79	47,26	-0,47	0,843	24	0	
27.05.2022	68,42	49,42	19	43,12	43,09	0,01	42,23	42,56	-0,33	0,801	24	0	
28.05.2022	67,6	49,83	17,77	50,48	50,47	0,01	49,45	49,87	-0,42	0,876	24	0	
29.05.2022	67,64	50,05	17,59	53,62	53,58	0,02	52,51	52,96	-0,45	0,923	24	0	
30.05.2022	67,98	49,32	18,66	46,47	46,33	0,01	45,51	45,79	-0,28	0,85	24	0	
31.05.2022	68,14	49,45	18,69	43,8	43,6	0,01	42,92	43,09	-0,17	0,801	24	0	
01.06.2022	68,03	49,21	18,82	44,71	44,47	0,01	43,76	43,98	-0,22	0,825	24	0	
02.06.2022	68,46	49,12	19,34	42,63	42,38	0	41,71	41,89	-0,18	0,805	24	0	
03.06.2022	67,76	49,57	18,19	43,99	43,71	0,01	43,08	43,18	-0,1	0,783	24	0	
04.06.2022	68,19	49,42	18,77	43,69	43,4	0,01	42,79	42,93	-0,14	0,802	24	0	
05.06.2022	68,03	49,33	18,7	46,36	46,06	0,01	45,39	45,54	-0,15	0,845	24	0	
06.06.2022	67,85	50,44	17,41	45	44,85	0,01	44,07	44,29	-0,22	0,768	24	0	
07.06.2022	66,65	51,75	14,9	56,66	57,84	0,01	55,52	57,11	-1,59	0,828	24	0	
08.06.2022	67,54	50,55	16,99	47,37	48,28	0,01	46,4	47,7	-1,3	0,789	24	0	
09.06.2022	60,03	52,62	7,41	98,17	102,4	0,01	96,54	101,05	-4,51	0,713	24	0	
10.06.2022	72,59	46,71	25,88	30,6	30,68	0	29,89	30,39	-0,5	0,774	24	0	
11.06.2022	65,88	51,81	14,07	58,56	59,82	0,01	57,41	59,1	-1,69	0,811	24	0	
12.06.2022	68,11	49,56	18,55	44,84	45,43	0,02	43,94	44,92	-0,98	0,814	24	0	
13.06.2022	67,38	50,39	16,99	49,59	50,4	0,03	48,6	49,78	-1,18	0,825	24	0	
14.06.2022	67,98	50,12	17,86	45,71	46,74	0,06	44,74	46,18	-1,44	0,798	24	0	
15.06.2022	67	51,75	15,25	50,53	51,88	0,05	49,51	51,24	-1,73	0,754	24	0	
16.06.2022	68	50,8	17,2	43,39	44,37	0,05	42,48	43,82	-1,34	0,727	24	0	
17.06.2022	68,74	49,89	18,85	35,8	36,46	0,06	35,04	36,02	-0,98	0,662	24	0	
18.06.2022	68,3	50,46	17,84	39,54	40,32	0,06	38,69	39,83	-1,14	0,688	24	0	
19.06.2022	68,5	50,43	18,07	38,2	38,82	0,05	37,4	38,32	-0,92	0,676	24	0	
20.06.2022	68,4	50,84	17,56	40,42	40,88	0,05	39,59	40,39	-0,8	0,695	24	0	
21.06.2022	67,79	51,84	15,95	46,78	47,18	0,04	45,81	46,62	-0,81	0,731	24	0	
22.06.2022	67,81	51,32	16,49	44,47	44,81	0,04	43,52	44,26	-0,74	0,716	24	0	
23.06.2022	68,16	50,55	17,61	43,12	43,45	0,04	42,24	42,92	-0,68	0,745	24	0	
Итого:				1461,9	1475,6	0,73	1432,06	1458,08	-26,02	24,462	744	0	
Средние:	67,76	50,13	17,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	20278,79	20060,99	30,42	19628,8	19826,3	-197,5	716,042	5462	0
23/06/22г.	21740,77	21536,65	31,15	21060,9	21284,4	-223,52	740,504	6206	0
Итого:	1461,98	1475,66	0,73	1432,06	1458,08	-26,02	24,462	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛОЧЕРГОСБЫТ»
Инспектор СДН Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.06.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1772 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,04	52,73	14,31	133,77	127,99	0	131,05	126,33	4,72	1,876	24	0	
25.05.2022	67,05	50,94	16,11	137,99	131,82	0	135,19	130,24	4,95	2,179	24	0	
26.05.2022	66,66	53,37	13,29	134,54	128,37	0	131,83	126,67	5,16	1,754	24	0	
27.05.2022	67,33	52,84	14,49	114,46	109,43	0	112,12	108	4,12	1,626	24	0	
28.05.2022	66,61	53,6	13,01	127,38	122,01	0	124,84	120,39	4,45	1,623	24	0	
29.05.2022	66,68	53,52	13,16	139,47	133,71	0	136,64	131,93	4,71	1,796	24	0	
30.05.2022	66,99	53,52	13,47	123,9	118,89	0	121,4	117,3	4,1	1,636	24	0	
31.05.2022	67,15	53,52	13,63	127,5	122,35	0	124,93	120,71	4,22	1,7	24	0	
01.06.2022	67,08	53,48	13,6	124,39	119,4	0	121,85	117,86	3,99	1,657	24	0	
02.06.2022	67,38	52,86	14,52	114,58	109,93	0	112,24	108,5	3,74	1,629	24	0	
03.06.2022	66,73	54,04	12,69	117,44	112,81	0	115,08	111,29	3,79	1,46	24	0	
04.06.2022	67,15	52,63	14,52	114,45	109,81	0	112,13	108,4	3,73	1,627	24	0	
05.06.2022	67	52,68	14,32	115,08	110,44	0	112,77	109	3,77	1,614	24	0	
06.06.2022	66,75	53,85	12,9	122,28	117,21	0	119,82	115,62	4,2	1,545	24	0	
07.06.2022	65,89	54,3	11,59	129	126,8	0	126,47	125,09	1,38	1,467	24	0	
08.06.2022	66,6	54,1	12,5	120,72	120,47	0	118,3	118,86	-0,56	1,48	24	0	
09.06.2022	60,47	52,27	8,2	173,45	175,34	0	170,51	173,11	-2,6	1,391	24	0	
10.06.2022	71,04	49,14	21,9	67,7	65,83	0	66,16	65,1	1,06	1,451	24	0	
11.06.2022	65,7	53,92	11,78	126,18	124,68	0	123,72	122,99	0,73	1,457	24	0	
12.06.2022	67,03	53,96	13,07	109,16	107,18	0	106,93	105,76	1,17	1,399	24	0	
13.06.2022	66,57	53,89	12,68	125,95	124,1	0	123,41	122,44	0,97	1,564	24	0	
14.06.2022	67,08	53,96	13,12	114,1	115,18	0	111,79	113,64	-1,85	1,464	24	0	
15.06.2022	66,12	55,59	10,53	135,71	137,21	0	133,03	135,24	-2,21	1,399	24	0	
16.06.2022	66,94	54,81	12,13	115,59	116,69	0	113,25	115,05	-1,8	1,373	24	0	
17.06.2022	67,65	52,39	15,26	85,42	86,03	0	83,66	84,91	-1,25	1,275	24	0	
18.06.2022	67,15	51,36	15,79	79,88	79,77	0	78,27	78,76	-0,49	1,238	24	0	
19.06.2022	67,41	52,47	14,94	91,25	91,95	0	89,38	90,76	-1,38	1,332	24	0	
20.06.2022	67,29	52,88	14,41	91	92,05	0	89,13	90,85	-1,72	1,284	24	0	
21.06.2022	66,73	53,86	12,87	104,96	106,06	0	102,84	104,64	-1,8	1,323	24	0	
22.06.2022	66,78	55,19	11,59	116,67	117,31	0	114,32	115,68	-1,36	1,326	24	0	
23.06.2022	67,11	55,02	12,09	115,7	115,3	0	113,36	113,7	-0,34	1,37	24	0	
Итого:				3649,6	3576,1	0	3576,42	3528,82	47,6	47,315	744	0	
Средние:	66,81	53,31	13,49										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	103335	96927,4	1,04	100494	95843,3	4651,06	3028,87	19834	0
23/06/22г.	106985	100503	1,04	104071	99372,1	4698,66	3076,18	20578	0
Итого:	3649,67	3576,12	0	3576,42	3528,82	47,6	47,315	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.06.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{\text{кортр}} = Q_{\text{и}}$ $\text{Траб} \times \text{Тнш}$	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	66,82	49,67	17,15	71,68	68,55	0	70,22	67,76	2,46	1,202	24	0	
25.05.2022	66,74	50,05	16,69	71,32	68,29	0	69,9	67,5	2,4	1,167	24	0	
26.05.2022	66,4	50,9	15,5	73,58	70,52	0	72,11	69,7	2,41	1,119	24	0	
27.05.2022	67,12	50,21	16,91	70,29	67,36	0	68,86	66,56	2,3	1,167	24	0	
28.05.2022	66,42	51,14	15,28	72,6	69,66	0	71,14	68,82	2,32	1,085	24	0	
29.05.2022	66,52	50,4	16,12	76,02	72,87	0	74,5	71,99	2,51	1,202	24	0	
30.05.2022	66,8	51,01	15,79	69,99	67,06	0	68,56	66,25	2,31	1,082	24	0	
31.05.2022	66,93	50,69	16,24	70,59	67,6	0	69,14	66,79	2,35	1,124	24	0	
01.06.2022	66,83	50,73	16,1	69,2	66,21	0	67,84	65,41	2,43	1,09	24	0	
02.06.2022	67,14	50,49	16,65	65,13	62,24	0	63,81	61,49	2,32	1,062	24	0	
03.06.2022	66,51	50,78	15,73	70,2	67,17	0	68,76	66,39	2,37	1,082	24	0	
04.06.2022	66,9	50,55	16,35	68,83	65,81	0	67,44	65,03	2,41	1,102	24	0	
05.06.2022	66,75	50,9	15,85	66,86	63,94	0	65,5	63,18	2,32	1,038	24	0	
06.06.2022	66,57	51,67	14,9	71,15	68,19	0	69,71	67,37	2,34	1,039	24	0	
07.06.2022	65,65	52,02	13,63	79,68	77,7	0	78,12	76,73	1,39	1,063	24	0	
08.06.2022	66,35	51,05	15,3	68,29	66,65	0	66,92	65,84	1,08	1,023	24	0	
09.06.2022	59,88	51,33	8,55	113,02	112,14	0	111,14	110,77	0,37	0,945	24	0	
10.06.2022	70,66	47,83	22,83	44,91	43,34	0	43,91	42,83	1,08	1,001	24	0	
11.06.2022	65,15	51,75	13,4	77,67	75,95	0	76,17	75,01	1,16	1,02	24	0	
12.06.2022	66,8	51,22	15,58	66,37	64,56	0	65,02	63,76	1,26	1,012	24	0	
13.06.2022	66,35	51,68	14,67	73,04	71,21	0	71,6	70,31	1,29	1,05	24	0	
14.06.2022	66,82	51,07	15,75	67,96	66,5	0	66,6	65,71	0,89	1,049	24	0	
15.06.2022	65,79	52,19	13,6	73,73	72,36	0	72,28	71,45	0,83	0,982	24	0	
16.06.2022	66,69	51,63	15,06	65,99	64,61	0	64,64	63,8	0,84	0,974	24	0	
17.06.2022	67,39	51,54	15,85	59,03	57,69	0	57,82	56,98	0,84	0,914	24	0	
18.06.2022	66,95	52,08	14,87	58,8	57,51	0	57,58	56,79	0,79	0,854	24	0	
19.06.2022	67,28	51,25	16,03	63,02	61,64	0	61,75	60,9	0,85	0,989	24	0	
20.06.2022	67,05	52,2	14,85	59,36	58,2	0	58,13	57,45	0,68	0,863	24	0	
21.06.2022	66,5	52,61	13,89	67,92	66,56	0	66,59	65,7	0,89	0,923	24	0	
22.06.2022	66,54	52,96	13,58	70,29	68,66	0,01	68,88	67,75	1,13	0,935	24	0	
23.06.2022	66,78	52,09	14,69	63,72	62,03	0	62,49	61,26	1,23	0,919	24	0	
Итого:				2160,2	2092,7	0,01	2117,13	2067,28	49,85	32,077	744	0	
Средние:	66,55	51,15	15,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	67340.54	70448.64	4.77	65417	69680.9	-4263.94	2107.97	19832	0
23/06/22г.	69500.78	72541.42	4.78	67534.1	71748.2	-4214.09	2140.05	20576	0
Итого:	2160.24	2092.78	0.01	2117.13	2067.28	49.85	32.077	744	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергообит»
Инспектор СГН 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.06.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,02	50,25	16,77	70,1	68,34	0	68,68	67,51	1,17	1,152	24	0	
25.05.2022	66,97	50,75	16,22	68,31	66,59	0	66,91	65,79	1,12	1,084	24	0	
26.05.2022	66,64	51,42	15,22	74,63	72,85	0	73,14	71,96	1,18	1,11	24	0	
27.05.2022	67,26	50,88	16,38	65,1	63,56	0	63,77	62,79	0,98	1,044	24	0	
28.05.2022	66,6	51,22	15,38	69,31	67,71	0	67,94	66,85	1,09	1,044	24	0	
29.05.2022	66,7	50,64	16,06	74,04	72,28	0	72,56	71,41	1,15	1,166	24	0	
30.05.2022	67	51,38	15,62	69,57	67,89	0	68,12	67,05	1,07	1,063	24	0	
31.05.2022	67,1	51,08	16,02	66,7	65,03	0	65,34	64,24	1,1	1,045	24	0	
01.06.2022	67,04	51,12	15,92	67,78	66,07	0	66,4	65,27	1,13	1,055	24	0	
02.06.2022	67,41	50,37	17,04	62,81	61,16	0	61,52	60,43	1,09	1,047	24	0	
03.06.2022	66,68	51,93	14,75	66,31	64,65	0	64,95	63,84	1,11	0,958	24	0	
04.06.2022	67,06	51,22	15,84	62,8	61,18	0	61,54	60,43	1,11	0,973	24	0	
05.06.2022	67	50,63	16,37	64,92	63,18	0	63,62	62,43	1,19	1,041	24	0	
06.06.2022	66,77	52,39	14,38	66,11	64,47	0	64,77	63,68	1,09	0,928	24	0	
07.06.2022	65,86	52,41	13,45	74,51	73,3	0	73,04	72,33	0,71	0,982	24	0	
08.06.2022	66,5	52,31	14,19	68,83	67,71	0	67,46	66,84	0,62	0,958	24	0	
09.06.2022	59,81	52,31	7,5	124,43	123,36	0	122,4	121,8	0,6	0,915	24	0	
10.06.2022	70,9	48,81	22,09	42,67	41,59	0	41,7	41,09	0,61	0,92	24	0	
11.06.2022	65,4	52,17	13,23	73,23	72,05	0	71,8	71,12	0,68	0,95	24	0	
12.06.2022	66,99	51,18	15,81	63,69	62,5	0	62,43	61,74	0,69	0,986	24	0	
13.06.2022	66,56	51,67	14,89	69,79	68,53	0	68,36	67,68	0,68	1,018	24	0	
14.06.2022	67	51,74	15,26	62,36	61,48	0	61,09	60,72	0,37	0,929	24	0	
15.06.2022	66,02	52,92	13,1	73,15	72,28	0	71,71	71,35	0,36	0,94	24	0	
16.06.2022	66,86	51,97	14,89	63,58	62,87	0	62,27	62,07	0,2	0,928	24	0	
17.06.2022	67,53	51,6	15,93	54,66	54,12	0	53,54	53,42	0,12	0,852	24	0	
18.06.2022	67,19	52,27	14,92	56,53	55,86	0	55,36	55,12	0,24	0,826	24	0	
19.06.2022	67,34	51,32	16,02	55,45	55,12	0	54,3	54,42	-0,12	0,871	24	0	
20.06.2022	67,24	52,05	15,19	56,78	56,59	0	55,62	55,88	-0,26	0,843	24	0	
21.06.2022	66,7	53,38	13,32	66,06	65,98	0	64,72	65,12	-0,4	0,861	24	0	
22.06.2022	66,59	52,53	14,06	58,84	58,6	0	57,67	57,82	-0,15	0,81	24	0	
23.06.2022	66,87	51,79	15,08	52,81	52,35	0	51,76	51,69	0,07	0,78	24	0	
Итого:				2065,8	2029,2	0	2024,49	2003,89	20,6	30,079	744	0	
Средние:	66,72	51,53	15,19										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г. до	69623,35	67548,13	1,83	67688,6	66729,03	959,55	1929,34	19933	0
23/06/22г. до	71689,21	69577,38	1,83	69713,1	68732,92	980,15	1959,42	20677	0
Итого:	2065,86	2029,25	0	2024,49	2003,89	20,6	30,079	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛСЧЕТАНИК»
Инспектор СЧЭО 3Р
Болтачева Л.А.
25.06.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,93	49,6	18,33	69,01	68,1	0,05	67,58	67,31	0,27	1,237	24	0	
25.05.2022	67,8	49,67	18,13	75,55	74,59	0,03	73,99	73,75	0,24	1,342	24	0	
26.05.2022	67,49	50,18	17,31	77,32	76,5	0,04	75,75	75,62	0,13	1,309	24	0	
27.05.2022	68,38	49,06	19,32	69,13	68,25	0,04	67,67	67,48	0,19	1,308	24	0	
28.05.2022	67,35	50,15	17,2	77,51	76,65	0,04	75,91	75,74	0,17	1,305	24	0	
29.05.2022	67,44	50,56	16,88	77,28	76,41	0,04	75,71	75,51	0,2	1,276	24	0	
30.05.2022	67,89	50,96	16,93	69,94	69,11	0,04	68,48	68,29	0,19	1,158	24	0	
31.05.2022	68,07	50,63	17,44	69,14	68,29	0,03	67,69	67,48	0,21	1,182	24	0	
01.06.2022	67,92	50,66	17,26	70,67	69,8	0,04	69,21	68,98	0,23	1,193	24	0	
02.06.2022	68,39	50,02	18,37	65,53	64,65	0,04	64,13	63,9	0,23	1,178	24	0	
03.06.2022	67,63	51,17	16,46	71,36	70,51	0,03	69,89	69,66	0,23	1,151	24	0	
04.06.2022	68,13	50,09	18,04	67,11	66,22	0,04	65,7	65,45	0,25	1,184	24	0	
05.06.2022	67,86	50,68	17,18	70,34	69,46	0,04	68,88	68,63	0,25	1,183	24	0	
06.06.2022	67,74	51,34	16,4	69,59	69,11	0,03	68,19	68,26	-0,07	1,117	24	0	
07.06.2022	66,6	51,33	15,27	71,55	73,65	0,04	70,12	72,74	-2,62	1,068	24	0	
08.06.2022	67,54	51,08	16,46	67,32	69,64	0,03	65,93	68,79	-2,86	1,084	24	0	
09.06.2022	60,53	50,77	9,76	106,56	112,79	0,03	104,77	111,42	-6,65	1,019	24	0	
10.06.2022	72,31	46,71	25,6	43,69	43,91	0,02	42,67	43,49	-0,82	1,095	24	0	
11.06.2022	66,44	50,96	15,48	74,36	75,99	0,01	72,91	75,06	-2,15	1,131	24	0	
12.06.2022	67,99	51,37	16,62	67,48	68,33	0,02	66,09	67,49	-1,4	1,097	24	0	
13.06.2022	67,44	51,56	15,88	71,07	72,39	0,03	69,6	71,5	-1,9	1,104	24	0	
14.06.2022	67,93	51,42	16,51	63,96	66,9	0,02	62,62	66,08	-3,46	1,034	24	0	
15.06.2022	66,77	52,08	14,69	72,59	76,1	0,02	71,14	75,12	-3,98	1,046	24	0	
16.06.2022	67,88	51,63	16,25	65,17	67,8	0,02	63,85	66,94	-3,09	1,039	24	0	
17.06.2022	68,73	50,73	18	58,81	60,72	0,03	57,56	59,99	-2,43	1,035	24	0	
18.06.2022	68,36	50,71	17,65	58,15	60,09	0,02	56,95	59,36	-2,41	1,005	24	0	
19.06.2022	68,52	50,98	17,54	59,34	60,97	0,03	58,09	60,21	-2,12	1,018	24	0	
20.06.2022	68,37	51,23	17,14	60,24	61,43	0,02	58,98	60,65	-1,67	1,012	24	0	
21.06.2022	67,62	51,48	16,14	66,35	67,25	0,04	64,96	66,44	-1,48	1,048	24	0	
22.06.2022	67,65	52	15,65	66,42	66,96	0,03	65,02	66,12	-1,1	1,016	24	0	
23.06.2022	68,05	51,92	16,13	66,17	66,33	0,04	64,75	65,5	-0,75	1,044	24	0	
Итого:				2138,7	2158,9	0,98	2094,79	2132,96	-38,17	35,018	744	0	
Средние:	67,7	50,73	16,96										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:0	61528,13	59323,67	18,43	59718,71	58608,12	1110,59	1868,981	19596	0
23/06/2224:0	63666,84	61482,57	19,41	61813,5	60741,08	1072,42	1903,999	20340	0
Итого:	2138,71	2158,9	0,98	2094,79	2132,96	-38,17	35,018	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «Управляющие
Инспектор С.И. Б. ЗР
Болтачева Л.А.
25.06.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб x Tнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 9-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,5	56,02	11,48	50,88	48,84	0	49,83	48,13	1,7	0,574	24	0	
25.05.2022	67,43	56,53	10,9	51,13	49,09	0	50,04	48,37	1,67	0,546	24	0	
26.05.2022	67,09	56,78	10,31	52,81	50,69	0	51,78	49,93	1,85	0,533	24	0	
27.05.2022	67,93	57,64	10,29	51,06	49,02	0	49,97	48,28	1,69	0,513	24	0	
28.05.2022	67,13	56,21	10,92	51,3	49,25	0	50,28	48,52	1,76	0,55	24	0	
29.05.2022	67,17	55,99	11,18	50,57	48,55	0	49,59	47,84	1,75	0,555	24	0	
30.05.2022	67,56	56,94	10,62	51,21	49,16	0	50,15	48,43	1,72	0,531	24	0	
31.05.2022	67,66	56,85	10,81	51,78	49,71	0	50,7	48,97	1,73	0,548	24	0	
01.06.2022	67,5	56,83	10,67	49,69	47,7	0	48,7	47	1,7	0,52	24	0	
02.06.2022	68	57,63	10,37	50,32	48,3	0	49,25	47,58	1,67	0,51	24	0	
03.06.2022	67,22	57,41	9,81	53,16	51,04	0	52,06	50,31	1,75	0,511	24	0	
04.06.2022	67,65	57,83	9,82	51,75	49,68	0	50,68	48,93	1,75	0,497	24	0	
05.06.2022	67,59	56,78	10,81	48,57	46,63	0	47,59	45,92	1,67	0,515	24	0	
06.06.2022	67,36	56,5	10,86	48,07	46,14	0	47,1	45,46	1,64	0,51	24	0	
07.06.2022	66,54	55,46	11,08	44,36	42,59	0	43,48	42,02	1,46	0,479	24	0	
08.06.2022	67,08	55,29	11,79	43,39	41,65	0	42,45	41,03	1,42	0,5	24	0	
09.06.2022	62,45	52,67	9,78	46,89	45,02	0,01	46,04	44,44	1,6	0,45	24	0	
10.06.2022	71,58	55,36	16,22	31,59	30,33	0	30,81	29,94	0,87	0,497	24	0	
11.06.2022	66,34	56,62	9,72	48,65	46,7	0	47,71	46,01	1,7	0,464	24	0	
12.06.2022	67,55	57,31	10,24	50,61	48,59	0	49,59	47,84	1,75	0,507	24	0	
13.06.2022	67,12	56,33	10,79	49,47	47,49	0	48,48	46,8	1,68	0,524	24	0	
14.06.2022	67,45	57,08	10,37	47,48	45,58	0	46,48	44,89	1,59	0,483	24	0	
15.06.2022	66,36	57,48	8,88	53,78	51,63	0	52,71	50,89	1,82	0,467	24	0	
16.06.2022	67,4	58,26	9,14	51,08	49,03	0	50,05	48,27	1,78	0,456	24	0	
17.06.2022	68,24	57,98	10,26	45,93	44,1	0	44,97	43,41	1,56	0,463	24	0	
18.06.2022	67,91	57,61	10,3	47,18	45,29	0	46,23	44,58	1,65	0,474	24	0	
19.06.2022	68,04	58,54	9,5	47,82	45,9	0	46,86	45,18	1,68	0,447	24	0	
20.06.2022	67,88	58,02	9,86	45,95	44,11	0	44,99	43,41	1,58	0,444	24	0	
21.06.2022	67,19	57,87	9,32	49,4	47,43	0	48,44	46,71	1,73	0,452	24	0	
22.06.2022	67,19	57,3	9,89	49,62	47,63	0	48,66	46,92	1,74	0,48	24	0	
23.06.2022	67,58	58,2	9,38	51,06	49,03	0	50,05	48,31	1,74	0,469	24	0	
Итого:				1516,5	1455,9	0,01	1485,72	1434,32	51,4	15,469	744	0	
Средние:	67,37	56,88	10,49										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	48629,6	54394	0,58	47273,23	53716,2	-6443,01	1300,878	23868	0
23/06/22г.	50146,2	55849,9	0,59	48758,95	55150,6	-6391,61	1316,347	24612	0
Итого:	1516,56	1455,9	0,01	1485,72	1434,32	51,4	15,469	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТУ 6 ЭР
Болтачева Л.А.
26.06.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 11-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ99F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,92	53,7	14,22	45,66	43,66	0	44,74	43,05	1,69	0,637	24	0	
25.05.2022	67,84	54,03	13,81	45,4	43,45	0	44,48	42,87	1,61	0,611	24	0	
26.05.2022	67,5	53,67	13,83	48,84	46,84	0	47,83	46,21	1,62	0,66	24	0	
27.05.2022	68,29	53,55	14,74	42,08	40,29	0	41,21	39,72	1,49	0,606	24	0	
28.05.2022	67,49	53,62	13,87	46,4	44,49	0	45,49	43,89	1,6	0,633	24	0	
29.05.2022	67,5	54,3	13,2	49,39	47,41	0	48,4	46,75	1,65	0,64	24	0	
30.05.2022	67,86	53,52	14,34	43,63	41,76	0	42,73	41,23	1,5	0,613	24	0	
31.05.2022	68,01	54,28	13,73	44,76	42,82	0	43,81	42,25	1,56	0,602	24	0	
01.06.2022	67,93	54,3	13,63	43,73	41,84	0	42,82	41,24	1,58	0,581	24	0	
02.06.2022	68,35	53,37	14,98	42,2	40,32	0	41,32	39,81	1,51	0,621	24	0	
03.06.2022	67,56	55,18	12,38	45,71	43,75	0	44,77	43,12	1,65	0,553	24	0	
04.06.2022	68,04	54,48	13,56	41,79	39,91	0	40,9	39,37	1,53	0,553	24	0	
05.06.2022	67,95	53,77	14,18	44,32	42,34	0	43,41	41,79	1,62	0,615	24	0	
06.06.2022	67,63	54,72	12,91	45,73	43,81	0	44,77	43,21	1,56	0,58	24	0	
07.06.2022	66,73	54,89	11,84	49,11	47,52	0	48,11	46,84	1,27	0,57	24	0	
08.06.2022	67,46	54,16	13,3	44,25	42,84	0	43,36	42,29	1,07	0,575	24	0	
09.06.2022	60,72	53,52	7,2	71,58	69,74	0,01	70,36	68,81	1,55	0,505	24	0	
10.06.2022	72,28	51,37	20,91	27,87	26,68	0	27,26	26,38	0,88	0,572	24	0	
11.06.2022	66,29	54,52	11,77	49,31	47,74	0	48,31	47,07	1,24	0,568	24	0	
12.06.2022	67,98	54,28	13,7	43,44	41,94	0	42,54	41,36	1,18	0,584	24	0	
13.06.2022	67,39	54,62	12,77	46,54	44,95	0	45,58	44,33	1,25	0,583	24	0	
14.06.2022	67,84	54,61	13,23	43,81	42,39	0	42,89	41,81	1,08	0,566	24	0	
15.06.2022	66,85	55,03	11,82	50,96	49,42	0	49,94	48,69	1,25	0,587	24	0	
16.06.2022	67,81	54,18	13,63	45,75	44,3	0,03	44,8	43,67	1,13	0,611	24	0	
17.06.2022	68,67	54,52	14,15	38,04	36,84	0	37,27	36,35	0,92	0,527	24	0	
18.06.2022	68,16	54,95	13,21	39,57	38,31	0	38,76	37,76	1	0,516	24	0	
19.06.2022	68,46	54,73	13,73	38,88	37,64	0	38,1	37,16	0,94	0,522	24	0	
20.06.2022	68,31	54,86	13,45	40,82	39,51	0	39,96	38,96	1	0,535	24	0	
21.06.2022	67,65	54,82	12,83	46,5	45,05	0	45,52	44,39	1,13	0,584	24	0	
22.06.2022	67,65	55,16	12,49	46,73	45,26	0	45,77	44,61	1,16	0,572	24	0	
23.06.2022	68,01	55,37	12,64	44,96	43,5	0	44,05	42,89	1,16	0,559	24	0	
Итого:				1397,7	1346,3	0,04	1369,26	1327,88	41,38	18,041	744	0	
Средние:	67,68	54,26	13,42										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224	49712,4	47709,4	3,87	48303,5	47094,9	1208,55	1345,971	23869	0
23/06/2224	51110,1	49055,7	3,91	49672,8	48422,8	1249,93	1364,012	24613	0
Итого:	1397,76	1346,32	0,04	1369,26	1327,88	41,38	18,041	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЗР
Болтачева Л.А.
25.06.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 11-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9787 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,13	52,96	14,17	38,14	37,59	0	37,37	37,11	0,26	0,53	24	0	
25.05.2022	67,08	52,37	14,71	37,78	37,22	0,01	37	36,75	0,25	0,543	24	0	
26.05.2022	66,74	53,34	13,4	38,85	38,31	0	38,07	37,82	0,25	0,512	24	0	
27.05.2022	67,45	52,2	15,25	36,64	36,08	0	35,9	35,61	0,29	0,55	24	0	
28.05.2022	66,71	53,53	13,18	39,07	38,56	0	38,27	38,04	0,23	0,506	24	0	
29.05.2022	66,7	53,31	13,39	39,13	38,6	0	38,34	38,13	0,21	0,511	24	0	
30.05.2022	67,14	51,82	15,32	38,5	37,93	0	37,73	37,45	0,28	0,576	24	0	
31.05.2022	67,19	53,25	13,94	38,56	38,03	0	37,77	37,51	0,26	0,528	24	0	
01.06.2022	67,17	52,63	14,54	36,88	36,34	0	36,14	35,89	0,25	0,524	24	0	
02.06.2022	67,56	52,77	14,79	33,82	33,3	0	33,12	32,86	0,26	0,49	24	0	
03.06.2022	66,81	52,72	14,09	36,73	36,19	0	35,98	35,72	0,26	0,509	24	0	
04.06.2022	67,23	51,96	15,27	36	35,45	0	35,25	34,97	0,28	0,538	24	0	
05.06.2022	67,18	53,55	13,63	36	35,49	0	35,31	35,03	0,28	0,481	24	0	
06.06.2022	66,87	53,14	13,73	37,46	36,94	0	36,72	36,46	0,26	0,504	24	0	
07.06.2022	65,98	53,85	12,13	41,77	41,36	0,01	40,92	40,8	0,12	0,499	24	0	
08.06.2022	66,79	52,26	14,53	35,59	35,19	0	34,88	34,76	0,12	0,506	24	0	
09.06.2022	59,84	53,03	6,81	64,19	63,73	0	63,13	62,88	0,25	0,43	24	0	
10.06.2022	71,48	50,39	21,09	23,61	23,07	0	23,06	22,78	0,28	0,488	24	0	
11.06.2022	65,57	53,88	11,69	39,93	39,41	0,01	39,17	38,87	0,3	0,457	24	0	
12.06.2022	67,22	52,99	14,23	34,93	34,38	0	34,22	33,91	0,31	0,489	24	0	
13.06.2022	66,71	52,7	14,01	38,59	38,01	0	37,8	37,5	0,3	0,529	24	0	
14.06.2022	67,09	53,73	13,36	37,32	36,74	0	36,55	36,23	0,32	0,488	24	0	
15.06.2022	66,1	54,46	11,64	41,32	40,67	0,01	40,5	40,12	0,38	0,474	24	0	
16.06.2022	67	53,84	13,16	36,57	35,96	0	35,85	35,43	0,42	0,473	24	0	
17.06.2022	67,86	52,81	15,05	31,05	30,45	0	30,38	30,05	0,33	0,456	24	0	
18.06.2022	67,42	53,61	13,81	32,6	31,96	0	31,93	31,49	0,44	0,438	24	0	
19.06.2022	67,69	53,91	13,78	33,56	32,95	0	32,84	32,48	0,36	0,452	24	0	
20.06.2022	67,59	52,69	14,9	32,52	31,96	0	31,82	31,52	0,3	0,477	24	0	
21.06.2022	66,9	53,77	13,13	34,75	34,23	0	34,02	33,75	0,27	0,444	24	0	
22.06.2022	66,88	53,76	13,12	37,05	36,45	0	36,32	35,97	0,35	0,477	24	0	
23.06.2022	67,21	54,4	12,81	35,93	35,31	0	35,21	34,79	0,42	0,45	24	0	
Итого:				1154,8	1137,8	0,04	1131,57	1122,68	8,89	15,329	744	0	
Средние:	66,91	53,08	13,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	46845.03	44925.86	3.6	45532.8	44341.9	1190.93	1235.1	23823	0
23/06/22г.	47999.87	46063.72	3.64	46664.4	45464.5	1199.82	1250.43	24567	0
Итого:	1154.84	1137.86	0.04	1131.57	1122.68	8.89	15.329	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УПРАВЛЕНИЕ»
ИНСПЕКТОР САН. И ГИГ.
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,32	49,75	17,57	85,37	82,52	0	83,63	81,56	2,07	1,469	24	0	
25.05.2022	67,24	49,43	17,81	85,36	82,51	0,01	83,62	81,55	2,07	1,489	24	0	
26.05.2022	66,92	50,36	16,56	88,78	85,9	0	86,99	84,88	2,11	1,44	24	0	
27.05.2022	67,69	48,79	18,9	79,7	77,01	0,01	78,03	76,15	1,88	1,473	24	0	
28.05.2022	66,86	50,43	16,43	85,85	83,08	0	84,12	82,07	2,05	1,382	24	0	
29.05.2022	66,93	49,96	16,97	95,08	92,11	0,01	93,11	91,02	2,09	1,58	24	0	
30.05.2022	67,25	49,58	17,67	82,21	79,61	0	80,55	78,71	1,84	1,426	24	0	
31.05.2022	67,34	49,16	18,18	81,53	78,93	0,01	79,84	78,04	1,8	1,452	24	0	
01.06.2022	67,34	49,69	17,65	80,4	77,86	0	78,75	76,97	1,78	1,39	24	0	
02.06.2022	67,7	49,67	18,03	76,56	74,1	0,01	74,95	73,24	1,71	1,353	24	0	
03.06.2022	67,01	49,54	17,47	78,35	75,83	0,01	76,77	74,99	1,78	1,342	24	0	
04.06.2022	67,41	49,32	18,09	76,99	74,56	0	75,4	73,7	1,7	1,363	24	0	
05.06.2022	67,36	49,37	17,99	83,95	81,33	0,01	82,24	80,4	1,84	1,478	24	0	
06.06.2022	67,07	50,19	16,88	84,87	82,58	0	83,14	81,58	1,56	1,4	24	0	
07.06.2022	66,06	51,21	14,85	90,52	90,59	0	88,7	89,49	-0,79	1,314	24	0	
08.06.2022	66,86	50,96	15,9	85,95	86,22	0,02	84,22	85,18	-0,96	1,338	24	0	
09.06.2022	59,51	51,17	8,34	146,33	149,05	0,01	143,91	147,22	-3,31	1,194	24	0	
10.06.2022	71,66	45,65	26,01	51,01	50,94	0,02	49,86	50,44	-0,58	1,298	24	0	
11.06.2022	65,52	50,7	14,82	88,27	88,12	0,01	86,56	87,11	-0,55	1,281	24	0	
12.06.2022	67,36	49,51	17,85	74,82	74,5	0,01	73,3	73,65	-0,35	1,308	24	0	
13.06.2022	66,77	49,82	16,95	81,69	81,39	0,02	80,04	80,45	-0,41	1,357	24	0	
14.06.2022	67,3	49,81	17,49	75,61	76,2	0,01	74,05	75,35	-1,3	1,295	24	0	
15.06.2022	66,3	50,44	15,86	79,38	80,44	0,01	77,8	79,53	-1,73	1,234	24	0	
16.06.2022	67,24	49,88	17,36	73,03	73,5	0,02	71,58	72,62	-1,04	1,243	24	0	
17.06.2022	68,03	48,55	19,48	62,58	62,64	0	61,27	61,98	-0,71	1,194	24	0	
18.06.2022	67,53	49,82	17,71	64,69	65,05	0,02	63,34	64,29	-0,95	1,119	24	0	
19.06.2022	67,83	48,99	18,84	67,64	66,94	0,02	66,24	66,19	0,05	1,252	24	0	
20.06.2022	67,7	49,05	18,65	69,84	67,85	0,01	68,39	67,08	1,31	1,275	24	0	
21.06.2022	67,02	50,77	16,25	78,47	76,14	0,01	76,9	75,24	1,66	1,249	24	0	
22.06.2022	67	50,85	16,15	75,95	73,69	0,02	74,36	72,81	1,55	1,201	24	0	
23.06.2022	67,42	49,71	17,71	69,76	67,58	0,01	68,31	66,83	1,48	1,213	24	0	
Итого:				2500,5	2458,7	0,29	2449,97	2430,32	19,65	41,402	744	0	
Средние:	67,05	49,74	17,3										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:	43377.91	41719.4	2.4	42032.9	41269	763.9	1544.09	5964	1
23/06/2224:	45878.45	44178.1	2.69	44482.8	43699.3	783.55	1585.49	6708	1
Итого:	2500.54	2458.77	0.29	2449.97	2430.32	19.65	41.402	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СУЗ 5 ЗР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.06.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ8DE ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	66,86	54,27	12,59	98,81	99,68	0	96,81	98,31	-1,5	1,219	24	0	
25.05.2022	66,8	54,58	12,22	99,32	100,13	0	97,32	98,74	-1,42	1,186	24	0	
26.05.2022	66,45	54,87	11,58	104,83	106,16	0	102,77	104,7	-1,93	1,191	24	0	
27.05.2022	67,14	54,96	12,18	97,73	99,11	0	95,75	97,73	-1,98	1,165	24	0	
28.05.2022	66,42	55,38	11,04	106,73	108,38	0	104,62	106,87	-2,25	1,156	24	0	
29.05.2022	66,43	54,75	11,68	106,99	108,59	0	104,87	107,11	-2,24	1,223	24	0	
30.05.2022	66,79	54,77	12,02	99,71	100,95	0	97,69	99,54	-1,85	1,173	24	0	
31.05.2022	66,88	55,08	11,8	99,21	100,28	0	97,23	98,89	-1,66	1,149	24	0	
01.06.2022	66,85	55,13	11,72	100,65	101,54	0	98,63	100,12	-1,49	1,156	24	0	
02.06.2022	67,21	54,63	12,58	92,57	93,06	0	90,68	91,78	-1,1	1,138	24	0	
03.06.2022	66,48	55,02	11,46	97,61	98,16	0	95,66	96,8	-1,14	1,097	24	0	
04.06.2022	66,92	55,06	11,86	97,06	97,56	0	95,11	96,21	-1,1	1,129	24	0	
05.06.2022	66,9	55,09	11,81	97,55	98,01	0	95,56	96,63	-1,07	1,128	24	0	
06.06.2022	66,61	55,06	11,55	102,24	103,06	0	100,22	101,61	-1,39	1,156	24	0	
07.06.2022	65,69	55,87	9,82	110,2	113,6	0	108,06	111,96	-3,9	1,061	24	0	
08.06.2022	66,42	55,33	11,09	98,24	101,09	0	96,31	99,62	-3,31	1,068	24	0	
09.06.2022	60,33	53,51	6,82	140,74	146,88	0	138,4	144,92	-6,52	0,938	24	0	
10.06.2022	70,93	52,33	18,6	61,72	62,17	0	60,35	61,35	-1	1,122	24	0	
11.06.2022	65,68	55,28	10,4	106,22	109,34	0	104,14	107,8	-3,66	1,08	24	0	
12.06.2022	66,86	56,3	10,56	99,24	101,99	0	97,23	100,48	-3,25	1,028	24	0	
13.06.2022	66,51	55,46	11,05	102,18	105,19	0	100,15	103,71	-3,56	1,104	24	0	
14.06.2022	66,84	55,43	11,41	97,77	100,61	0	95,8	99,19	-3,39	1,093	24	0	
15.06.2022	65,84	56,36	9,48	112,46	116	0	110,27	114,31	-4,04	1,044	24	0	
16.06.2022	66,67	56,11	10,56	100,76	104,63	0	98,74	103,1	-4,36	1,042	24	0	
17.06.2022	67,53	55,26	12,27	87,27	89,96	0	85,46	88,67	-3,21	1,049	24	0	
18.06.2022	67,19	55,42	11,77	91,5	93,33	0	89,62	91,99	-2,37	1,053	24	0	
19.06.2022	67,37	55,47	11,9	94,2	97,42	0	92,27	96,02	-3,75	1,097	24	0	
20.06.2022	67,23	55,89	11,34	93,74	96,61	0	91,82	95,21	-3,39	1,042	24	0	
21.06.2022	66,61	56,16	10,45	103,78	106,36	0	101,72	104,78	-3,06	1,064	24	0	
22.06.2022	66,6	56,47	10,13	104,23	106,6	0	102,18	105,04	-2,86	1,033	24	0	
23.06.2022	66,95	56,57	10,38	105,02	107,15	0	102,89	105,58	-2,69	1,068	24	0	
Итого:				3110,2	3173,6	0	3048,33	3128,77	-80,44	34,252	744	0	
Средние:	66,64	55,22	11,42										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	49102	45769,9	0	47795,94	45185,2	2610,78	1198,83	10498	1
23/06/22г.	52212,28	48943,5	0	50844,27	48313,9	2530,34	1233,08	11242	1
Итого:	3110,28	3173,6	0	3048,33	3128,77	-80,44	34,252	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛТЕПЛО»
Инспектор СЦА 39
Болтачева Л.А.
25.06.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кортр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,48	50,88	16,6	52,82	51,05	0	51,75	50,44	1,31	0,857	24	0	
25.05.2022	67,35	51,54	15,81	54,06	52,22	0	52,95	51,59	1,36	0,837	24	0	
26.05.2022	67,05	51,64	15,41	56,79	55,14	0	55,64	54,44	1,2	0,857	24	0	
27.05.2022	67,87	51,17	16,7	48,35	46,94	0	47,33	46,37	0,96	0,792	24	0	
28.05.2022	66,96	52,55	14,41	55,65	54,03	0	54,57	53,33	1,24	0,787	24	0	
29.05.2022	67,02	52,14	14,88	56,9	55,18	0	55,74	54,48	1,26	0,828	24	0	
30.05.2022	67,39	51,96	15,43	52,52	50,88	0	51,45	50,26	1,19	0,796	24	0	
31.05.2022	67,56	51,72	15,84	51,47	49,81	0	50,42	49,19	1,23	0,799	24	0	
01.06.2022	67,49	51,71	15,78	51,31	49,61	0	50,27	48,97	1,3	0,795	24	0	
02.06.2022	67,85	51,64	16,21	49	47,31	0	47,96	46,71	1,25	0,777	24	0	
03.06.2022	67,15	52,31	14,84	51,64	49,87	0	50,57	49,24	1,33	0,752	24	0	
04.06.2022	67,56	51,94	15,62	50,2	48,43	0	49,16	47,83	1,33	0,771	24	0	
05.06.2022	67,44	51,81	15,63	51,18	49,32	0	50,15	48,7	1,45	0,786	24	0	
06.06.2022	67,24	52,14	15,1	52,4	50,82	0	51,35	50,18	1,17	0,773	24	0	
07.06.2022	66,24	53,25	12,99	57,01	57,38	0	55,87	56,61	-0,74	0,727	24	0	
08.06.2022	67,02	52,78	14,24	53,57	53,92	0	52,5	53,25	-0,75	0,747	24	0	
09.06.2022	60,47	52,03	8,44	77,52	80,07	0,01	76,2	79,06	-2,86	0,64	24	0	
10.06.2022	72,1	47,69	24,41	31,27	30,87	0	30,52	30,56	-0,04	0,745	24	0	
11.06.2022	65,86	52,87	12,99	56,22	56,4	0	55,12	55,68	-0,56	0,716	24	0	
12.06.2022	67,54	52,86	14,68	48,94	48,76	0	47,96	48,13	-0,17	0,703	24	0	
13.06.2022	66,93	52,69	14,24	54,21	54,19	0	53,1	53,49	-0,39	0,754	24	0	
14.06.2022	67,43	52,61	14,82	49,87	50,49	0	48,85	49,84	-0,99	0,721	24	0	
15.06.2022	66,38	54,05	12,33	57,4	58,31	0	56,22	57,53	-1,31	0,692	24	0	
16.06.2022	67,35	53,4	13,95	49,98	50,5	0	48,91	49,84	-0,93	0,684	24	0	
17.06.2022	68,26	52,52	15,74	42,7	42,92	0	41,79	42,37	-0,58	0,659	24	0	
18.06.2022	67,7	52,86	14,84	43,5	43,82	0	42,57	43,27	-0,7	0,632	24	0	
19.06.2022	68,04	52,23	15,81	44,95	45,12	0	43,97	44,54	-0,57	0,693	24	0	
20.06.2022	67,88	52,36	15,52	45,35	45,42	0	44,39	44,84	-0,45	0,689	24	0	
21.06.2022	67,19	53,8	13,39	51,06	51,03	0	50,06	50,36	-0,3	0,671	24	0	
22.06.2022	67,17	53,39	13,78	48,84	48,6	0	47,8	47,98	-0,18	0,658	24	0	
23.06.2022	67,57	52,76	14,81	46,93	46,45	0	45,98	45,87	0,11	0,678	24	0	
Итого:				1593,6	1574,8	0,01	1561,12	1555	6,17	23,016	744	0	
Средние:	67,24	52,23	15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.0	48014,9	46463,08	22,09	46658	45909,28	748,72	1387,35	19595	0
23/06/22г.0	49608,6	48037,94	22,1	48219,12	47464,23	754,89	1410,37	20339	0
Итого:	1593,61	1574,86	0,01	1561,12	1554,95	6,17	23,016	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Вейвеля 48

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,68	52,06	15,62	75,06	73,77	0,03	73,5	72,85	0,65	1,147	24	0	
25.05.2022	67,67	52,1	15,57	78,47	77,13	0,05	76,86	76,14	0,72	1,196	24	0	
26.05.2022	67,21	52,64	14,57	83,15	81,65	0,05	81,46	80,59	0,87	1,184	24	0	
27.05.2022	67,99	51,68	16,31	73,04	71,71	0,06	71,51	70,81	0,7	1,166	24	0	
28.05.2022	67,33	52,53	14,8	78,73	77,38	0,06	77,13	76,37	0,76	1,142	24	0	
29.05.2022	67,23	52,45	14,78	83,11	81,67	0,04	81,43	80,62	0,81	1,201	24	0	
30.05.2022	67,68	52,65	15,03	75,32	74,03	0,06	73,8	73,08	0,72	1,106	24	0	
31.05.2022	67,74	51,78	15,96	75,87	74,51	0,07	74,34	73,57	0,77	1,186	24	0	
01.06.2022	67,78	52,53	15,25	72,79	71,52	0,05	71,29	70,6	0,69	1,088	24	0	
02.06.2022	68,09	51,63	16,46	71,11	69,79	0,07	69,63	68,92	0,71	1,146	24	0	
03.06.2022	67,23	52,33	14,9	76,28	74,89	0,06	74,73	73,94	0,79	1,113	24	0	
04.06.2022	67,74	52,63	15,11	72,76	71,45	0,07	71,23	70,56	0,67	1,075	24	0	
05.06.2022	67,79	52,09	15,7	73,76	72,41	0,07	72,23	71,48	0,75	1,133	24	0	
06.06.2022	67,27	53,13	14,14	77,28	75,87	0,06	75,68	74,88	0,8	1,072	24	0	
07.06.2022	66,41	53,16	13,25	81,91	80,66	0,07	80,29	79,59	0,7	1,062	24	0	
08.06.2022	67,06	52,96	14,1	79,75	78,93	0,06	78,13	77,89	0,24	1,099	24	0	
09.06.2022	61,64	50,08	11,56	79,85	79,38	0,04	78,47	78,43	0,04	0,904	24	0	
10.06.2022	71,64	50,31	21,33	50,4	49,41	0,01	49,25	48,83	0,42	1,052	24	0	
11.06.2022	66,66	49,59	17,07	65,56	64,28	0,02	64,25	63,55	0,7	1,095	24	0	
12.06.2022	67,34	50,77	16,57	64,08	62,81	0,01	62,77	62,09	0,68	1,036	24	0	
13.06.2022	67,19	49,56	17,63	61,54	60,26	0,01	60,26	59,56	0,7	1,061	24	0	
14.06.2022	67,23	47,62	19,61	52,08	52,18	0,01	51,01	51,62	-0,61	1	24	0	
15.06.2022	66,16	49,71	16,45	61,93	62,22	0,01	60,72	61,51	-0,79	0,999	24	0	
16.06.2022	66,81	47,86	18,95	50,37	49,65	0,02	49,37	49,1	0,27	0,939	24	0	
17.06.2022	68,08	49,09	18,99	52,01	50,93	0,01	50,9	50,34	0,56	0,965	24	0	
18.06.2022	67,55	47,49	20,06	47,56	46,58	0,01	46,59	46,08	0,51	0,934	24	0	
19.06.2022	67,74	46,93	20,81	44,3	43,36	0,01	43,41	42,93	0,48	0,904	24	0	
20.06.2022	67,6	45,83	21,77	40,87	39,95	0,02	40,06	39,55	0,51	0,87	24	0	
21.06.2022	66,8	45,1	21,7	40,23	39,3	0,01	39,43	38,91	0,52	0,852	24	0	
22.06.2022	66,73	45,21	21,52	40,81	39,86	0,01	39,99	39,45	0,54	0,859	24	0	
23.06.2022	67,1	43,56	23,54	37,56	36,66	0,01	36,78	36,35	0,43	0,865	24	0	
Итого:				2017,5	1984,2	1,14	1976,5	1960,19	16,31	32,451	744	0	
Средние:	67,29	50,22	17,06										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:0	55618,11	58286,04	15,61	54062,25	57491,88	-3429,63	1361,274	11942	0
23/06/2224:0	57635,65	60270,24	16,75	56038,75	59452,07	-3413,32	1393,725	12686	0
Итого:	2017,54	1984,2	1,14	1976,5	1960,19	16,31	32,451	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xFEF7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,67	53,47	14,2	100,71	98,02	0	98,62	96,71	1,91	1,399	24	0	
25.05.2022	67,71	53,16	14,55	95,36	92,79	0	93,44	91,54	1,9	1,355	24	0	
26.05.2022	67,26	53,39	13,87	104,92	102,17	0	102,8	100,82	1,98	1,424	24	0	
27.05.2022	68,01	52,91	15,1	93,13	90,61	0	91,18	89,43	1,75	1,376	24	0	
28.05.2022	67,37	53,73	13,64	101,21	98,56	0,01	99,13	97,22	1,91	1,35	24	0	
29.05.2022	67,26	53,36	13,9	100,55	97,91	0	98,49	96,61	1,88	1,367	24	0	
30.05.2022	67,68	53,08	14,6	95,53	92,96	0	93,55	91,72	1,83	1,363	24	0	
31.05.2022	67,74	53,57	14,17	94,82	92,3	0	92,86	91,07	1,79	1,314	24	0	
01.06.2022	67,8	52,78	15,02	89,36	86,92	0	87,52	85,76	1,76	1,313	24	0	
02.06.2022	68,09	52,54	15,55	85,56	83,17	0	83,8	82,12	1,68	1,302	24	0	
03.06.2022	67,29	53,65	13,64	91,45	89	0	89,56	87,83	1,73	1,221	24	0	
04.06.2022	67,76	53,84	13,92	90,17	87,74	0	88,27	86,57	1,7	1,23	24	0	
05.06.2022	67,83	53,41	14,42	91,64	89,14	0	89,73	87,95	1,78	1,29	24	0	
06.06.2022	67,35	53,64	13,71	95,69	93,07	0	93,72	91,83	1,89	1,285	24	0	
07.06.2022	66,47	54,03	12,44	101,4	100,45	0,01	99,33	99,09	0,24	1,235	24	0	
08.06.2022	67,13	52,79	14,34	86,04	86,38	0	84,28	85,27	-0,99	1,209	24	0	
09.06.2022	60,92	51,75	9,17	125,41	129,87	0	123,29	128,23	-4,94	1,117	24	0	
10.06.2022	71,63	51,1	20,53	61,5	60,36	0	60,12	59,61	0,51	1,235	24	0	
11.06.2022	66,49	53,34	13,15	98,04	95,97	0	96,12	94,7	1,42	1,264	24	0	
12.06.2022	67,45	54,14	13,31	92,73	90,49	0	90,84	89,26	1,58	1,208	24	0	
13.06.2022	67,16	53,78	13,38	97,86	95,63	0	95,88	94,32	1,56	1,282	24	0	
14.06.2022	67,25	53,79	13,46	92,85	94,95	0	90,96	93,68	-2,72	1,224	24	0	
15.06.2022	66,38	54,46	11,92	101,64	104,4	0	99,61	102,96	-3,35	1,19	24	0	
16.06.2022	67,19	54,36	12,83	95,14	92,56	0	93,18	91,27	1,91	1,195	24	0	
17.06.2022	68,21	53,68	14,53	80,97	78,63	0	79,27	77,59	1,68	1,15	24	0	
18.06.2022	67,67	53,37	14,3	84,56	82,88	0	82,8	81,81	0,99	1,183	24	0	
19.06.2022	67,97	53,58	14,39	84,27	81,9	0	82,53	80,79	1,74	1,187	24	0	
20.06.2022	67,87	54,39	13,48	86,8	84,4	0	85	83,28	1,72	1,145	24	0	
21.06.2022	67,17	54,19	12,98	93,99	91,49	0,01	92,08	90,26	1,82	1,194	24	0	
22.06.2022	67,12	54,35	12,77	97,67	95,1	0	95,72	93,8	1,92	1,223	24	0	
23.06.2022	67,43	54,52	12,91	93,63	91,17	0	91,71	89,93	1,78	1,182	24	0	
Итого:				2904,6	2850,9	0,03	2845,39	2813,03	32,36	39,012	744	0	
Средние:	67,36	53,48	13,87										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.0	7639	6910,71	0,1	7460,57	6820,12	640,45	144,194	1429	1
23/06/22г.0	10543,6	9761,7	0,13	10305,96	9633,15	672,81	183,206	2173	1
Итого:	2904,6	2850,99	0,03	2845,39	2813,03	32,36	39,012	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,93	54,74	13,19	123,47	122,2	0	120,91	120,51	0,4	1,592	24	0	
25.05.2022	67,88	55,22	12,66	126,94	125,54	0	124,33	123,76	0,57	1,575	24	0	
26.05.2022	67,47	55,48	11,99	132,69	131,64	0	129,94	129,74	0,2	1,556	24	0	
27.05.2022	68,2	55,46	12,74	121,78	120,86	0	119,22	119,12	0,1	1,52	24	0	
28.05.2022	67,53	55,75	11,78	136,19	135,03	0,01	133,39	133,08	0,31	1,57	24	0	
29.05.2022	67,33	56,77	10,56	149,36	147,9	0	146,31	145,72	0,59	1,548	24	0	
30.05.2022	67,89	55,76	12,13	131,09	129,33	0	128,36	127,45	0,91	1,558	24	0	
31.05.2022	67,96	55,43	12,53	121,7	119,79	0	119,16	118,08	1,08	1,495	24	0	
01.06.2022	68	55,37	12,63	125,63	123,5	0	123	121,76	1,24	1,552	24	0	
02.06.2022	68,31	54,97	13,34	112,08	110,05	0	109,72	108,51	1,21	1,464	24	0	
03.06.2022	67,53	55,87	11,66	122,57	120,44	0,01	120,06	118,69	1,37	1,4	24	0	
04.06.2022	68,01	56,19	11,82	119,27	117,14	0	116,78	115,43	1,35	1,381	24	0	
05.06.2022	68,02	55,45	12,57	120,18	117,91	0	117,68	116,23	1,45	1,476	24	0	
06.06.2022	67,44	56,22	11,22	126,11	124,26	0,01	123,54	122,43	1,11	1,383	24	0	
07.06.2022	66,52	56,63	9,89	143,79	145,38	0,17	140,93	143,2	-2,27	1,396	24	0	
08.06.2022	67,31	57,04	10,27	144,58	146,25	0,01	141,62	144,04	-2,42	1,454	24	0	
09.06.2022	61,91	53,46	8,45	151,72	154,83	0	149,04	152,76	-3,72	1,25	24	0	
10.06.2022	71,84	52,29	19,55	70,55	70,57	0	68,92	69,66	-0,74	1,347	24	0	
11.06.2022	66,76	55,95	10,81	129,85	131,22	0	127,22	129,31	-2,09	1,375	24	0	
12.06.2022	67,62	56,89	10,73	128,7	129,87	0	126,05	127,91	-1,86	1,353	24	0	
13.06.2022	67,33	56,24	11,09	129,21	130,36	0	126,58	128,43	-1,85	1,402	24	0	
14.06.2022	67,47	56,01	11,46	124,03	125,47	0	121,48	123,62	-2,14	1,39	24	0	
15.06.2022	66,59	57,22	9,37	153,71	155,74	0	150,64	153,39	-2,75	1,411	24	0	
16.06.2022	67,36	57,39	9,97	132,7	134,25	0	129,97	132,21	-2,24	1,296	24	0	
17.06.2022	68,42	56,15	12,27	107,65	108,36	0	105,41	106,77	-1,36	1,292	24	0	
18.06.2022	67,94	56,65	11,29	113,7	114,26	0	111,33	112,56	-1,23	1,256	24	0	
19.06.2022	68,2	55,33	12,87	121,99	122,26	0,01	119,45	120,51	-1,06	1,537	24	0	
20.06.2022	68,07	55,75	12,32	121,87	121,77	0	119,34	120,01	-0,67	1,469	24	0	
21.06.2022	67,36	56,15	11,21	135,19	134,58	0	132,41	132,63	-0,22	1,485	24	0	
22.06.2022	67,29	56,21	11,08	137,46	136,52	0	134,68	134,52	0,16	1,494	24	0	
23.06.2022	67,69	55,36	12,33	143,98	142,66	0	141,04	140,66	0,38	1,738	24	0	
Итого:				3959,7	3949,9	0,22	3878,51	3892,7	-14,19	45,015	744	0	
Средние:	67,58	55,78	11,79										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:	47497,2	46744,82	19,95	46202,9	46211,85	-8,95	1348,98	10187	0
23/06/2224:	51456,94	50694,76	20,17	50081,41	50104,55	-23,14	1393,995	10931	0
Итого:	3959,74	3949,94	0,22	3878,51	3892,7	-14,19	45,015	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г. - 23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,42	54,12	13,3	88,95	86,95	0	87,14	85,77	1,37	1,158	24	0	
25.05.2022	67,44	53,43	14,01	84,33	82,39	0	82,6	81,29	1,31	1,156	24	0	
26.05.2022	67,03	54,79	12,24	94,27	92,18	0	92,35	90,89	1,46	1,132	24	0	
27.05.2022	67,7	54,27	13,43	83,93	82,07	0	82,22	80,91	1,31	1,106	24	0	
28.05.2022	67,18	54,4	12,78	90,92	88,95	0	89,09	87,71	1,38	1,139	24	0	
29.05.2022	66,95	55,19	11,76	96,33	94,28	0	94,39	92,97	1,42	1,11	24	0	
30.05.2022	67,4	54,51	12,89	86,7	84,79	0	84,92	83,61	1,31	1,095	24	0	
31.05.2022	67,47	54,46	13,01	84,83	82,92	0	83,13	81,77	1,36	1,081	24	0	
01.06.2022	67,52	54,58	12,94	82,54	80,7	0	80,86	79,59	1,27	1,049	24	0	
02.06.2022	67,83	53,94	13,89	76,85	75,07	0	75,25	74,04	1,21	1,046	24	0	
03.06.2022	67,08	54,77	12,31	83,24	81,39	0	81,53	80,26	1,27	1,002	24	0	
04.06.2022	67,5	54,86	12,64	78,04	76,29	0	76,45	75,21	1,24	0,966	24	0	
05.06.2022	67,59	54,51	13,08	82,17	80,31	0	80,48	79,17	1,31	1,052	24	0	
06.06.2022	67,07	55,53	11,54	90,73	88,79	0	88,86	87,51	1,35	1,026	24	0	
07.06.2022	66,23	55,48	10,75	89,5	89,99	0	87,75	88,7	-0,95	0,944	24	0	
08.06.2022	66,98	55,57	11,41	88	89,14	0	86,2	87,85	-1,65	0,982	24	0	
09.06.2022	61,14	52,82	8,32	112,84	115,92	0	110,91	114,4	-3,49	0,917	24	0	
10.06.2022	71,03	51,4	19,63	50,91	51,01	0	49,74	50,37	-0,63	0,976	24	0	
11.06.2022	66,35	54,79	11,56	86,62	87,44	0	84,91	86,21	-1,3	0,982	24	0	
12.06.2022	67,29	55,41	11,88	85,18	85,83	0	83,42	84,64	-1,22	0,99	24	0	
13.06.2022	66,95	55,04	11,91	83,96	84,68	0	82,27	83,46	-1,19	0,98	24	0	
14.06.2022	66,93	55,04	11,89	82,94	84,61	0	81,28	83,45	-2,17	0,966	24	0	
15.06.2022	66,26	51,27	14,99	101,6	103,43	0	99,6	102,16	-2,56	1,495	24	0	
16.06.2022	66,99	54,93	12,06	77,36	78,72	0	75,79	77,63	-1,84	0,916	24	0	
17.06.2022	67,95	54,05	13,9	66,73	66,71	0	65,34	65,82	-0,48	0,909	24	0	
18.06.2022	67,41	53,88	13,53	68,94	68,8	0	67,54	67,87	-0,33	0,915	24	0	
19.06.2022	67,72	54,12	13,6	68,75	68,54	0	67,29	67,61	-0,32	0,914	24	0	
20.06.2022	67,61	54,98	12,63	71,01	70,45	0	69,53	69,46	0,07	0,879	24	0	
21.06.2022	67	55,76	11,24	83,65	82,73	0	81,96	81,54	0,42	0,922	24	0	
22.06.2022	66,88	55,73	11,15	83,17	82,14	0	81,5	80,98	0,52	0,907	24	0	
23.06.2022	67,24	55,11	12,13	79,11	78,06	0	77,47	76,98	0,49	0,94	24	0	
Итого:				2584,1	2565,2	0	2531,77	2529,83	1,94	31,652	744	0	
Средние:	67,13	54,47	12,65										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:	39599,99	38782,47	0,3	38528,34	38309,88	218,46	1043,577	10693	0
23/06/2224:	42184,09	41347,75	0,3	41060,11	40839,71	220,4	1075,229	11437	0
Итого:	2584,1	2565,28	0	2531,77	2529,83	1,94	31,652	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Е.А. Просянникова /
Ф.И.О.

Подпись / Л.А. Болтачева /
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{шт} 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,09	48,34	18,75	57,95	55,8	0	56,79	55,21	1,58	1,065	24	0	
25.05.2022	66,95	47,38	19,57	54,39	52,3	0	53,31	51,75	1,56	1,043	24	0	
26.05.2022	66,62	47,91	18,71	58,26	56,1	0	57,09	55,49	1,6	1,068	24	0	
27.05.2022	67,29	47,7	19,59	54,28	52,27	0	53,2	51,7	1,5	1,04	24	0	
28.05.2022	66,68	48,53	18,15	55,17	53,14	0	54,06	52,51	1,55	0,981	24	0	
29.05.2022	66,64	48,3	18,34	58,35	56,21	0	57,17	55,57	1,6	1,048	24	0	
30.05.2022	67,01	47,9	19,11	54,51	52,44	0	53,41	51,88	1,53	1,017	24	0	
31.05.2022	67,07	48,1	18,97	53,24	51,18	0	52,18	50,65	1,53	0,987	24	0	
01.06.2022	67,07	47,77	19,3	52,27	50,23	0	51,22	49,71	1,51	0,987	24	0	
02.06.2022	67,34	48,07	19,27	51,2	49,12	0	50,17	48,59	1,58	0,964	24	0	
03.06.2022	66,58	48,28	18,3	52,76	50,62	0	51,7	50,07	1,63	0,944	24	0	
04.06.2022	66,99	48,92	18,07	51,28	49,2	0	50,28	48,66	1,62	0,91	24	0	
05.06.2022	67,15	48,22	18,93	54,91	52,64	0	53,82	52,04	1,78	1,018	24	0	
06.06.2022	66,63	47,71	18,92	49,01	47,01	0	48,05	46,49	1,56	0,91	24	0	
07.06.2022	65,55	45,96	19,59	44,74	43,86	0	43,89	43,42	0,47	0,859	24	0	
08.06.2022	66,08	44,38	21,7	39,17	38,83	0,01	38,4	38,47	-0,07	0,831	24	0	
09.06.2022	60,29	51,63	8,66	106,19	106,92	0	104,4	105,6	-1,2	0,899	24	0	
10.06.2022	70,91	49,6	21,31	44,7	44,01	0	43,7	43,45	0,25	0,928	24	0	
11.06.2022	66,05	53,59	12,46	73,43	73,1	0	71,97	72,11	-0,14	0,897	24	0	
12.06.2022	67,11	53,4	13,71	69,31	68,86	0	67,91	67,93	-0,02	0,928	24	0	
13.06.2022	66,71	51,47	15,24	66	65,6	0	64,66	64,83	-0,17	0,985	24	0	
14.06.2022	66,66	49,68	16,98	54,93	54,95	0	53,83	54,31	-0,48	0,913	24	0	
15.06.2022	65,85	50,88	14,97	61,12	61,28	0	59,95	60,53	-0,58	0,896	24	0	
16.06.2022	66,67	50,53	16,14	55,91	56,04	0	54,81	55,4	-0,59	0,885	24	0	
17.06.2022	67,51	50,12	17,39	48,55	48,19	0	47,56	47,64	-0,08	0,825	24	0	
18.06.2022	66,97	50,74	16,23	49,25	48,65	0	48,23	48,13	0,1	0,782	24	0	
19.06.2022	67,3	50,41	16,89	49,64	48,97	0	48,63	48,42	0,21	0,824	24	0	
20.06.2022	67,27	50,84	16,43	52,68	51,71	0	51,63	51,1	0,53	0,847	24	0	
21.06.2022	66,62	52,03	14,59	57,48	56,24	0	56,3	55,52	0,78	0,821	24	0	
22.06.2022	66,52	51,31	15,21	55,44	54,16	0	54,36	53,45	0,91	0,827	24	0	
23.06.2022	66,87	51,5	15,37	55,84	54,5	0	54,73	53,81	0,92	0,843	24	0	
Итого:				1741,9	1704,1	0,01	1707,41	1684,44	22,97	28,772	744	0	
Средние:	66,71	49,39	17,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:	36294,06	35255,7	0,46	35287,12	34846,48	440,64	1044,374	10694	0
23/06/2224:	38036,02	36959,83	0,47	36994,53	36530,92	463,61	1073,146	11438	0
Итого:	1741,96	1704,13	0,01	1707,41	1684,44	22,97	28,772	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Подпись */Л.А. Болтачева/*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{иш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5360

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	66,78	55,21	11,57	70,27	68,48	0	68,86	67,52	1,34	0,797	24	0	
25.05.2022	66,73	55,17	11,56	67,26	65,51	0	65,94	64,58	1,36	0,762	24	0	
26.05.2022	66,44	56,49	9,95	80,67	78,52	0	79,1	77,39	1,71	0,786	24	0	
27.05.2022	67,07	55,87	11,2	70,66	68,83	0	69,26	67,84	1,42	0,774	24	0	
28.05.2022	66,42	55,77	10,65	71,26	69,47	0	69,87	68,46	1,41	0,743	24	0	
29.05.2022	66,42	55,67	10,75	75,42	73,42	0	73,92	72,36	1,56	0,795	24	0	
30.05.2022	66,73	56,16	10,57	73,3	71,39	0	71,86	70,36	1,5	0,761	24	0	
31.05.2022	66,9	56,38	10,52	72,37	70,48	0	70,92	69,46	1,46	0,746	24	0	
01.06.2022	66,75	54,08	12,67	57,08	55,52	0	55,95	54,75	1,2	0,711	24	0	
02.06.2022	66,88	52,32	14,56	49,34	47,95	0	48,36	47,34	1,02	0,704	24	0	
03.06.2022	66,23	52,64	13,59	52,33	50,86	0	51,3	50,22	1,08	0,697	24	0	
04.06.2022	66,62	53,05	13,57	51,96	50,5	0	50,92	49,85	1,07	0,691	24	0	
05.06.2022	66,61	52,27	14,34	52,53	51,02	0	51,46	50,35	1,11	0,738	24	0	
06.06.2022	66,33	52,48	13,85	52,26	50,76	0	51,22	50,12	1,1	0,711	24	0	
07.06.2022	65,53	53,32	12,21	58,94	57,44	0	57,8	56,7	1,1	0,703	24	0	
08.06.2022	66,15	52,78	13,37	52,82	51,55	0	51,77	50,9	0,87	0,692	24	0	
09.06.2022	60,33	52,13	8,2	78,66	77,34	0,01	77,33	76,37	0,96	0,631	24	0	
10.06.2022	70,49	49,37	21,12	34,03	33,09	0	33,27	32,74	0,53	0,703	24	0	
11.06.2022	65,49	52,94	12,55	56,44	55,11	0	55,36	54,37	0,99	0,695	24	0	
12.06.2022	66,6	52,58	14,02	50,52	49,27	0	49,49	48,62	0,87	0,695	24	0	
13.06.2022	66,26	53,1	13,16	54,91	53,64	0	53,78	52,95	0,83	0,708	24	0	
14.06.2022	66,61	52,77	13,84	51,07	50,09	0	50,04	49,44	0,6	0,69	24	0	
15.06.2022	65,65	53,74	11,91	58,54	57,3	0	57,38	56,55	0,83	0,682	24	0	
16.06.2022	66,47	53,02	13,45	51,04	49,83	0	49,98	49,2	0,78	0,673	24	0	
17.06.2022	67,22	52,36	14,86	44,24	43,06	0	43,32	42,51	0,81	0,644	24	0	
18.06.2022	66,89	52,45	14,44	45,46	44,27	0	44,53	43,71	0,82	0,64	24	0	
19.06.2022	67,07	52,49	14,58	46,26	45,04	0	45,29	44,48	0,81	0,658	24	0	
20.06.2022	66,93	52,46	14,47	46,09	44,83	0	45,21	44,26	0,95	0,654	24	0	
21.06.2022	66,35	53,61	12,74	50,64	49,26	0	49,63	48,6	1,03	0,634	24	0	
22.06.2022	66,33	53,2	13,13	51,19	49,77	0	50,21	49,1	1,11	0,661	24	0	
23.06.2022	66,69	54,17	12,52	52,31	50,86	0	51,28	50,13	1,15	0,64	24	0	
Итого:				1779,8	1734,4	0,01	1744,61	1711,2	33,38	21,819	744	0	
Средние:	66,45	53,55	12,9										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224	52833.8	51616.05	1.9	51360.96	50949.16	411.8	1380.97	19597	1
23/06/2224	54613.6	53350.51	1.91	53105.57	52660.39	445.18	1402.78	20341	1
Итого:	1779.87	1734.46	0,01	1744.61	1711.23	33.38	21.819	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор N: _____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5696 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.05.2022	66,93	50,34	16,59	75,13	73,88	0	73,62	73,01	0,61	1,418	24	0	
25.05.2022	66,79	50,72	16,07	76,01	74,7	0	74,47	73,8	0,67	1,389	24	0	
26.05.2022	66,51	51,57	14,94	79,95	78,73	0	78,34	77,76	0,58	1,356	24	0	
27.05.2022	67,25	50,33	16,92	72,46	71,36	0	70,97	70,54	0,43	1,399	24	0	
28.05.2022	66,41	50,96	15,45	80,82	79,57	0	79,17	78,6	0,57	1,426	24	0	
29.05.2022	66,53	51,11	15,42	81,25	80	0	79,61	79	0,61	1,426	24	0	
30.05.2022	66,9	50,43	16,47	75,07	73,84	0	73,53	72,96	0,57	1,41	24	0	
31.05.2022	66,95	51,26	15,69	75,54	74,2	0	74,04	73,26	0,78	1,351	24	0	
01.06.2022	66,88	51,38	15,5	74,97	73,58	0	73,44	72,67	0,77	1,324	24	0	
02.06.2022	67,23	51,1	16,13	71,75	70,33	0	70,28	69,47	0,81	1,317	24	0	
03.06.2022	66,54	51,96	14,58	72,6	71,25	0	71,15	70,36	0,79	1,205	24	0	
04.06.2022	66,95	51,27	15,68	71,51	70,1	0	70,09	69,26	0,83	1,279	24	0	
05.06.2022	66,86	51,68	15,18	74,62	73,13	0	73,11	72,21	0,9	1,288	24	0	
06.06.2022	66,66	51,5	15,16	75,48	74,1	0	73,98	73,16	0,82	1,305	24	0	
07.06.2022	65,64	52,46	13,18	85,29	84,47	0	83,61	83,41	0,2	1,28	24	0	
08.06.2022	66,47	52,17	14,3	76,9	76,07	0	75,35	75,1	0,25	1,25	24	0	
09.06.2022	60,38	50,43	9,95	104,64	104,16	0,02	102,86	102,9	-0,04	1,184	24	0	
10.06.2022	71,06	48,59	22,47	47,12	46,35	0	46,08	45,79	0,29	1,203	24	0	
11.06.2022	65,67	52,06	13,61	81,06	80,3	0	79,47	79,31	0,16	1,254	24	0	
12.06.2022	66,91	52,24	14,67	72,89	72,1	0	71,39	71,16	0,23	1,217	24	0	
13.06.2022	66,43	51,54	14,89	74,6	73,77	0	73,09	72,82	0,27	1,265	24	0	
14.06.2022	66,86	51,99	14,87	72,05	71,05	0	70,61	70,17	0,44	1,222	24	0	
15.06.2022	65,85	52,89	12,96	81,18	79,92	0	79,56	78,88	0,68	1,198	24	0	
16.06.2022	66,79	52,04	14,75	74,25	73,06	0	72,72	72,15	0,57	1,245	24	0	
17.06.2022	67,56	51,91	15,65	64,28	63,34	0	62,98	62,51	0,47	1,145	24	0	
18.06.2022	67,2	52,49	14,71	65,01	64,16	0	63,67	63,37	0,3	1,087	24	0	
19.06.2022	67,38	52,7	14,68	67,17	66,27	0	65,8	65,41	0,39	1,123	24	0	
20.06.2022	67,26	51,85	15,41	67,06	66,18	0	65,7	65,36	0,34	1,173	24	0	
21.06.2022	66,6	53,15	13,45	75,64	74,71	0	74,09	73,69	0,4	1,159	24	0	
22.06.2022	66,61	53,59	13,02	76,1	75,06	0	74,57	74,07	0,5	1,123	24	0	
23.06.2022	66,95	53,05	13,9	72,76	71,75	0	71,26	70,79	0,47	1,155	24	0	
Итого:				2315,1	2281,4	0,02	2268,61	2252,95	15,66	39,176	744	0	
Средние:	66,67	51,63	15,04										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/05/22	63060,41	61794,12	2,04	61292,39	61100,5	191,89	2201,975	19597	0
23/06/22	65375,57	64075,61	2,06	63561	63353,45	207,55	2241,151	20341	0
Итого:	2315,16	2281,49	0,02	2268,61	2252,95	15,66	39,176	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Т_{нш}

0,000

Предупреждение от

2 8 . 0 6 . 2 0 2 2 г. 1 0 ч. 0 0 м.

Потребитель:

УК. «ПАРК-Сервис "Сирлис", Приоритет" МКД 53, 54, 56 мкр.

**Ответственное
лицо:**
ФИО:

Мерлинг А.В.

см. прилож.

Должность:

Инженер

**Представитель
ООО «УЭС»:**
ФИО:

Болтачева Лариса Алексеевна

Должность:

Инспектор СТИ сектора 5 ЭР

Адрес объекта:
Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

Н.П. ск. Гор. 2А, Бейв. 42, К.Ю. 62А

дом/стр:
Кв./пом.:

В соответствии со Сводным годовым планом ремонтов на 2 0 2 2 г., утвержденным Администрацией г. Челябинска, АО «УСТЭК-Челябинск» в период с 1 2 . 0 7 . 2 0 2 2 г. до 2 6 . 0 7 . 2 0 2 2 г. будет проводить гидравлические испытания на прочность, плотность и ремонт.

Цель испытаний:

Проверка на прочность и плотность оборудования трубопроводов под давлением.

Объект (границы испытаний):

- III тепломagистраль СЗК Ду800/700 мм от коллектора СЗК до ТК-115А по ул. 40 лет Победы;
- теплотрассы микрорайонов №7, №8, №9, №10-11, №12-18, №13, №17, №25, №26, №27, №28, №31, «Строитель-1», «Строитель-2», №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, «Полифарм».

Испытаниям подвергаются тепломagистралы совместно с распределительными сетями в указанных границах испытаний.

Сроки проведения испытаний:

- расхолаживание тепломagистралы совместно с распределительными сетями:

с 0 8 час. 0 0 мин. 1 2 . 0 7 . 2 0 2 2 г. до 0 8 час. 0 0 мин. 1 3 . 0 7 . 2 0 2 2 г.

- отключение заглушками оборудование теплотребляющих установок, а также участков трубопроводов, не задействованных в испытаниях:

с 0 8 час. 0 0 мин. 1 3 . 0 7 . 2 0 2 2 г. до 1 5 час. 0 0 мин. 1 3 . 0 7 . 2 0 2 2 г.

- проведение гидравлических испытаний на прочность, плотность и ремонт:

с 0 8 час. 0 0 мин. 1 4 . 0 7 . 2 0 2 2 г. до 2 4 час. 0 0 мин. 2 6 . 0 7 . 2 0 2 2 г.

Подготовительные мероприятия:

- Назначить ответственных, осуществляющих контроль за ходом проведения испытания.
- Подготовить и проинструктировать персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки.
- До начала испытаний необходимо выполнить следующие мероприятия:
 - отключить заглушками оборудование теплотребляющих установок, а также участков трубопроводов, не задействованных в испытаниях.
 - проверить состояние фланцевых соединений;
 - провести откачку воды из тепловых камер;
 - устранить выявленные неисправности.
- Во время проведения испытания обеспечить надежную связь с диспетчером АО «УСТЭК-Челябинск»

Режим испытаний

- При испытании применяться вода с температурой не ниже +5°C и не выше +40°C.
- Из трубопроводов должен быть полностью удален воздух.



Общество с ограниченной
ответственностью
«Уральская энергосбытовая
компания»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ от 28.06.2022г. по подготовке к отопительному периоду 2022г. – 2023г.

Перечень МКД 53,54,56 мкр:

Пр. Краснопольский 1(1,2),1Б,1В,1Г,1Д,3(1,2),3Б,3В,3Г,3Д,5(1,2),5А,5Б,5В,5Г,5Д,7,7А,9А,
11А,11Б,13,13А,13Б,15,15А,17.

Бейвеля 48,54,54А(1,2),56.

Хар. Юсупова 101,101А,103,105,85.

Ск.Головницкого 2(1,2), 8(1,2).

И.П.: Ск.Головн. 2 А, Бейвеля 42, Хар. Юсуп. 62 А.

Приложение получил: _____

(должность ,подпись, Ф.И.О. дата)

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tхв = 0.00 °C

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,99	51,77	16,22	84,23	76,66	0	82,44	75,72	6,72	1,339	24	0	
25.05.2022	67,88	51,47	16,41	85,35	77,65	0	83,57	76,67	6,9	1,373	24	0	
26.05.2022	67,52	52,01	15,51	90,12	82,12	0	88,24	81,09	7,15	1,37	24	0	
27.05.2022	68,27	51,91	16,36	80,48	73,26	0	78,8	72,33	6,47	1,287	24	0	
28.05.2022	67,5	52,52	14,98	91,27	83,19	0	89,4	82,12	7,28	1,337	24	0	
29.05.2022	67,56	52,16	15,4	91,94	83,77	0	90,05	82,7	7,35	1,383	24	0	
30.05.2022	67,93	52,28	15,65	85,31	77,68	0	83,53	76,67	6,86	1,307	24	0	
31.05.2022	68,06	52,14	15,92	83,34	75,87	0	81,61	74,89	6,72	1,298	24	0	
01.06.2022	67,95	52,16	15,79	84	76,48	0	82,23	75,48	6,75	1,297	24	0	
02.06.2022	68,32	51,89	16,43	78,73	71,62	0	77,08	70,72	6,36	1,264	24	0	
03.06.2022	67,58	53,04	14,54	84,11	76,65	0	82,4	75,63	6,77	1,2	24	0	
04.06.2022	67,99	52,5	15,49	81,06	73,82	0	79,38	72,87	6,51	1,229	24	0	
05.06.2022	67,98	52,24	15,74	85,04	77,49	0	83,28	76,49	6,79	1,307	24	0	
06.06.2022	67,61	52,91	14,7	85,97	78,57	0	84,17	77,55	6,62	1,233	24	0	
07.06.2022	66,68	53,6	13,08	95,95	90,05	0	94,01	88,84	5,17	1,228	24	0	
08.06.2022	67,52	53,55	13,97	85,34	80,08	0	83,59	79	4,59	1,167	24	0	
09.06.2022	60,58	53,13	7,45	157,65	152,35	0	154,98	150,37	4,61	1,145	24	0	
10.06.2022	72,27	49,25	23,02	55,79	51,21	0	54,51	50,63	3,88	1,257	24	0	
11.06.2022	66,45	53,92	12,53	99,2	92,8	0	97,24	91,56	5,68	1,219	24	0	
12.06.2022	67,97	53,51	14,46	89	82,63	0	87,15	81,53	5,62	1,26	24	0	
13.06.2022	67,4	53,83	13,57	95,38	88,83	0	93,42	87,64	5,78	1,267	24	0	
14.06.2022	67,84	53,46	14,38	86,45	81,4	0	84,66	80,33	4,33	1,215	24	0	
15.06.2022	66,84	54,83	12,01	102,58	97,16	0	100,5	95,82	4,68	1,21	24	0	
16.06.2022	67,78	54,16	13,62	85,97	80,94	0	84,18	79,82	4,36	1,145	24	0	
17.06.2022	68,63	53,06	15,57	75,21	70,06	0	73,62	69,15	4,47	1,146	24	0	
18.06.2022	68,2	53,45	14,75	77,92	72,77	0	76,3	71,81	4,49	1,127	24	0	
19.06.2022	68,44	53,79	14,65	80,01	74,16	0	78,28	73,13	5,15	1,144	24	0	
20.06.2022	68,3	53,85	14,45	80,88	74,16	0	79,15	73,15	6	1,144	24	0	
21.06.2022	67,64	54,59	13,05	93,6	85,87	0	91,68	84,7	6,98	1,195	24	0	
22.06.2022	67,61	55,07	12,54	95,23	87,38	0	93,26	86,15	7,11	1,168	24	0	
23.06.2022	67,98	54,29	13,69	89,43	82,01	0	87,56	80,87	6,69	1,201	24	0	
Итого:				2736,5	2528,6	0	2680,27	2495,43	184,84	38,462	744	0	
Средние:	67,68	52,97	14,7										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22	27970.96	25488.72	0.06	27089.95	25194.47	1895.48	966.982	5365	1
23/06/22	30707.5	28017.41	0.06	29770.22	27689.9	2080.32	1005.444	6109	1
Итого:	2736.54	2528.69	0	2680.27	2495.43	184.84	38.462	744	0



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 105
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,01	55,54	11,47	124,96	117,98	0	122,44	116,3	6,14	1,404	24	0	
25.05.2022	67,04	54,49	12,55	116,04	109,46	0	113,68	107,94	5,74	1,424	24	0	
26.05.2022	66,68	55,29	11,39	124,82	117,83	0	122,3	116,17	6,13	1,393	24	0	
27.05.2022	67,29	55,1	12,19	115,89	109,34	0	113,54	107,82	5,72	1,382	24	0	
28.05.2022	66,65	55,03	11,62	120,38	113,61	0	117,95	112,01	5,94	1,367	24	0	
29.05.2022	66,66	55	11,66	127,15	120,02	0	124,6	118,34	6,26	1,453	24	0	
30.05.2022	66,97	55,43	11,54	121,1	114,34	0	118,63	112,7	5,93	1,365	24	0	
31.05.2022	67,08	54,89	12,19	115,97	109,44	0	113,62	107,88	5,74	1,385	24	0	
01.06.2022	67,05	55,91	11,14	118,43	111,91	0	116,01	110,27	5,74	1,292	24	0	
02.06.2022	67,34	54,56	12,78	103,83	97,95	0	101,7	96,6	5,1	1,299	24	0	
03.06.2022	66,76	56,15	10,61	126,4	119,48	0	123,87	117,74	6,13	1,314	24	0	
04.06.2022	67,1	56,34	10,76	115,83	109,48	0	113,46	107,86	5,6	1,224	24	0	
05.06.2022	67,11	54,93	12,18	112,7	106,47	0	110,42	104,98	5,44	1,344	24	0	
06.06.2022	66,78	56,1	10,68	120,7	114,16	0	118,28	112,46	5,82	1,264	24	0	
07.06.2022	65,98	56,31	9,67	134,39	127,44	0	131,75	125,55	6,2	1,27	24	0	
08.06.2022	66,62	55,43	11,19	121,68	115,4	0	119,23	113,77	5,46	1,332	24	0	
09.06.2022	60,82	53,8	7,02	173,83	165,56	0	170,85	163,33	7,52	1,195	24	0	
10.06.2022	70,68	53,5	17,18	74,91	70,6	0	73,24	69,67	3,57	1,257	24	0	
11.06.2022	66,09	56,89	9,2	134,45	127,8	0	131,79	125,87	5,92	1,209	24	0	
12.06.2022	67,12	56,88	10,24	126,16	119,84	0	123,59	118,03	5,56	1,265	24	0	
13.06.2022	66,75	55,87	10,88	130,08	123,59	0	127,48	121,79	5,69	1,386	24	0	
14.06.2022	67,1	56,51	10,59	122,89	117,01	0	120,38	115,29	5,09	1,275	24	0	
15.06.2022	66,16	56,59	9,57	143,69	136,96	0	140,83	134,93	5,9	1,347	24	0	
16.06.2022	66,94	56,25	10,69	125,1	119,56	0	122,57	117,81	4,76	1,311	24	0	
17.06.2022	67,7	55,68	12,02	101,9	96,95	0	99,82	95,56	4,26	1,201	24	0	
18.06.2022	67,44	56,07	11,37	111,3	105,54	0	109,01	104,01	5	1,241	24	0	
19.06.2022	67,59	56,13	11,46	115,53	110,03	0	113,16	108,43	4,73	1,296	24	0	
20.06.2022	67,46	56,35	11,11	111,53	106,14	0	109,21	104,59	4,62	1,212	24	0	
21.06.2022	66,82	56,89	9,93	120,42	114,59	0	118	112,89	5,11	1,172	24	0	
22.06.2022	66,84	56,96	9,88	125,8	119,55	0	123,24	117,77	5,47	1,218	24	0	
23.06.2022	67,19	57,49	9,7	125,31	119,12	0	122,78	117,31	5,47	1,19	24	0	
Итого:				3763,1	3567,1	0	3687,43	3515,67	171,76	40,287	744	0	
Средние:	66,86	55,75	11,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	28572,15	26789,27	0,25	27713,02	26473,32	1239,7	912,624	5459	1
23/06/22г.	32335,32	30356,42	0,25	31400,45	29988,99	1411,46	952,911	6203	1
Итого:	3763,17	3567,15	0	3687,43	3515,67	171,76	40,287	744	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г. - 23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,53	49,93	18,6	48,63	48,63	0	47,63	48,06	-0,43	0,883	24	0	
25.05.2022	68,39	49,73	18,66	52,22	52,16	0	51,15	51,53	-0,38	0,956	24	0	
26.05.2022	68,05	50,65	17,4	51,75	51,81	0	50,67	51,21	-0,54	0,881	24	0	
27.05.2022	68,93	50,15	18,78	49,29	49,27	0	48,22	48,7	-0,48	0,906	24	0	
28.05.2022	68,04	50,71	17,33	53,29	53,27	0	52,2	52,62	-0,42	0,902	24	0	
29.05.2022	68,07	51,05	17,02	55,91	55,9	0	54,75	55,22	-0,47	0,932	24	0	
30.05.2022	68,48	50,69	17,79	51,47	51,51	0	50,36	50,91	-0,55	0,897	24	0	
31.05.2022	68,65	49,9	18,75	52,23	52,23	0	51,1	51,62	-0,52	0,957	24	0	
01.06.2022	68,54	50,33	18,21	51,45	51,51	0	50,36	50,9	-0,54	0,918	24	0	
02.06.2022	69,01	50,46	18,55	46,18	46,25	0	45,17	45,71	-0,54	0,84	24	0	
03.06.2022	68,2	51,05	17,15	51,23	51,32	0	50,16	50,68	-0,52	0,86	24	0	
04.06.2022	68,66	50,62	18,04	47,36	47,46	0	46,35	46,9	-0,55	0,836	24	0	
05.06.2022	68,46	51,06	17,4	52,05	52,15	0	50,95	51,52	-0,57	0,889	24	0	
06.06.2022	68,28	51,53	16,75	51,68	51,96	0	50,6	51,32	-0,72	0,85	24	0	
07.06.2022	67,01	52,53	14,48	58,65	59,96	0	57,47	59,17	-1,7	0,834	24	0	
08.06.2022	68,14	51,07	17,07	51,3	52,4	0	50,2	51,74	-1,54	0,856	24	0	
09.06.2022	60,37	52,63	7,74	101,95	105,21	0	100,23	103,85	-3,62	0,773	24	0	
10.06.2022	73,18	47,63	25,55	32,33	32,59	0	31,54	32,28	-0,74	0,806	24	0	
11.06.2022	66,12	52,86	13,26	61,37	62,31	0	60,19	61,48	-1,29	0,797	24	0	
12.06.2022	68,58	52,2	16,38	47,27	47,84	0	46,3	47,25	-0,95	0,757	24	0	
13.06.2022	67,88	51,98	15,9	55,32	55,99	0	54,2	55,3	-1,1	0,861	24	0	
14.06.2022	68,39	52,04	16,35	49,61	50,77	0	48,56	50,13	-1,57	0,792	24	0	
15.06.2022	67,34	52,88	14,46	55,45	56,98	0	54,29	56,26	-1,97	0,785	24	0	
16.06.2022	68,39	51,66	16,73	49,65	50,86	0	48,6	50,22	-1,62	0,811	24	0	
17.06.2022	69,31	50,38	18,93	40,76	41,58	0	39,89	41,08	-1,19	0,755	24	0	
18.06.2022	68,72	51,95	16,77	44,09	45,07	0	43,13	44,51	-1,38	0,722	24	0	
19.06.2022	69,08	52,18	16,9	46,09	46,74	0	45,1	46,15	-1,05	0,761	24	0	
20.06.2022	68,91	51,99	16,92	46	46,1	0	45,03	45,51	-0,48	0,762	24	0	
21.06.2022	68,22	53,12	15,1	53,62	53,86	0	52,51	53,13	-0,62	0,793	24	0	
22.06.2022	68,21	52,74	15,47	50,08	50,22	0	49,05	49,56	-0,51	0,757	24	0	
23.06.2022	68,56	52,49	16,07	49,27	49,54	0	48,22	48,92	-0,7	0,774	24	0	
Итого:				1607,5	1623,4	0	1574,18	1603,44	-29,26	25,903	744	0	
Средние:	68,21	51,29	16,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22-24/06/22	24797,65	24698,06	0,01	24000,1	24359	-358,92	770,841	5293	0
Итого:	1607,55	1623,45	0	1574,18	1603,44	-29,26	25,903	744	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходи:
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хАФВ1 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.05.2022	68,33	59,06	9,27	187,83	192,67	0	183,9	189,56	-5,66	1,704	24	0
25.05.2022	68,3	59,74	8,56	183,2	187,7	0	179,36	184,65	-5,29	1,534	24	0
26.05.2022	67,87	59,2	8,67	181,94	187,31	0	178,15	184,28	-6,13	1,542	24	0
27.05.2022	68,79	60,33	8,46	182,03	187,48	0	178,16	184,34	-6,18	1,507	24	0
28.05.2022	67,96	59,53	8,43	181,11	186,28	0	177,34	183,25	-5,91	1,494	24	0
29.05.2022	68,06	59,29	8,77	181,18	186,58	0	177,42	183,58	-6,16	1,557	24	0
30.05.2022	68,4	59,97	8,43	182,64	187,83	0	178,8	184,75	-5,95	1,509	24	0
31.05.2022	68,5	59,74	8,76	183,17	187,98	0	179,3	184,9	-5,6	1,566	24	0
01.06.2022	68,44	60,08	8,36	183,02	187,61	0	179,16	184,51	-5,35	1,498	24	0
02.06.2022	68,91	60,84	8,07	183,71	188,1	0	179,83	184,91	-5,08	1,45	24	0
03.06.2022	67,97	60,21	7,76	184,52	188,81	0	180,7	185,7	-5	1,403	24	0
04.06.2022	68,44	60,59	7,85	184,8	189,05	0	180,92	185,86	-4,94	1,42	24	0
05.06.2022	68,5	60,42	8,08	184,37	188,38	0	180,49	185,23	-4,74	1,458	24	0
06.06.2022	68,27	60,38	7,89	181,98	186,18	0	178,18	183,06	-4,88	1,403	24	0
07.06.2022	67,36	59,44	7,92	174,63	180,86	0	171,07	177,91	-6,84	1,352	24	0
08.06.2022	67,94	59,49	8,45	170,67	176,53	0	167,1	173,65	-6,55	1,413	24	0
09.06.2022	62,76	55,99	6,77	187,39	194,58	0	184	191,73	-7,73	1,238	24	0
10.06.2022	73,52	65,14	8,38	182,62	188,04	0	178,24	184,41	-6,17	1,493	24	0
11.06.2022	66,94	59	7,94	172,29	178,6	0	168,81	175,73	-6,92	1,339	24	0
12.06.2022	68,33	60,49	7,84	174,71	180,93	0	171,02	177,88	-6,86	1,34	24	0
13.06.2022	67,85	59,47	8,38	172,39	178,65	0	168,83	175,75	-6,92	1,414	24	0
14.06.2022	68,3	59,83	8,47	163,47	169,63	0	160,04	166,84	-6,8	1,356	24	0
15.06.2022	66,99	58,76	8,23	166,81	173,54	0	163,45	170,79	-7,34	1,342	24	0
16.06.2022	68,18	59,9	8,28	162,34	168,86	0,01	158,97	166,1	-7,13	1,314	24	0
17.06.2022	69,06	61,04	8,02	161,25	167,61	0	157,78	164,73	-6,95	1,267	24	0
18.06.2022	68,66	60,68	7,98	160,5	166,83	0	157,12	163,99	-6,87	1,253	24	0
19.06.2022	68,81	60,65	8,16	161,88	169,25	0	158,42	166,41	-7,99	1,29	24	0
20.06.2022	68,67	60,58	8,09	164,03	170,71	0	160,55	167,84	-7,29	1,298	24	0
21.06.2022	67,88	59,83	8,05	166	171,37	0	162,59	168,52	-5,93	1,308	24	0
22.06.2022	67,89	60,04	7,85	166,93	172,29	0	163,46	169,47	-6,01	1,279	24	0
23.06.2022	68,26	60,49	7,77	168,8	173,86	0	165,25	170,96	-5,71	1,285	24	0
Итого:				5442,2	5614,1	0,01	5328,41	5521,29	-192,88	43,626	744	0
Средние:	68,19	60	8,19									

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:0	42674.25	42928.77	2.79	41378.6	42366	-987.4	1270.724	5620	7
23/06/2224:0	48116.46	48542.87	2.8	46707.01	47887.29	-1180.28	1314.35	6364	7
Итого:	5442.21	5614.1	0.01	5328.41	5521.29	-192.88	43.626	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходована
период нештатных ситуации
(п.61 Методики №99/п

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г. - 23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 1-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167111

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,34	56,37	11,97	140,85	138,85	0	137,9	136,82	1,08	1,651	24	0	
25.05.2022	68,17	56,33	11,84	141,82	139,82	0	138,85	137,78	1,07	1,643	24	0	
26.05.2022	67,9	56,67	11,23	145,17	143,24	0	142,16	141,13	1,03	1,594	24	0	
27.05.2022	68,77	55,86	12,91	130,33	128,63	0	127,57	126,77	0,8	1,645	24	0	
28.05.2022	67,84	57,01	10,83	154,85	152,74	0	151,62	150,45	1,17	1,64	24	0	
29.05.2022	67,87	57,04	10,83	162,14	159,96	0	158,76	157,55	1,21	1,722	24	0	
30.05.2022	68,24	56,6	11,64	143,21	141,41	0	140,2	139,33	0,87	1,636	24	0	
31.05.2022	68,46	56,35	12,11	137,79	136,01	0	134,89	134	0,89	1,635	24	0	
01.06.2022	68,34	56,67	11,67	138,55	136,79	0	135,6	134,79	0,81	1,582	24	0	
02.06.2022	68,76	56,47	12,29	130,34	128,74	0	127,56	126,85	0,71	1,566	24	0	
03.06.2022	68,05	57,19	10,86	140,13	138,44	0	137,19	136,35	0,84	1,489	24	0	
04.06.2022	68,49	56,62	11,87	124,83	123,48	0	122,18	121,68	0,5	1,451	24	0	
05.06.2022	68,29	56,46	11,83	140,66	138,92	0	137,72	136,88	0,84	1,628	24	0	
06.06.2022	68,06	57,42	10,64	142,14	140,49	0	139,17	138,35	0,82	1,48	24	0	
07.06.2022	67,05	56,46	10,59	142,49	141,72	0	139,59	139,64	-0,05	1,478	24	0	
08.06.2022	67,84	56,13	11,71	132,08	131,49	0	129,36	129,56	-0,2	1,512	24	0	
09.06.2022	61,75	53,22	8,53	173,54	173,04	0	170,48	170,76	-0,28	1,448	24	0	
10.06.2022	72,74	52,14	20,6	73,3	72,89	0	71,57	71,95	-0,38	1,474	24	0	
11.06.2022	66,97	56,44	10,53	149,04	148,06	0	146,04	145,88	0,16	1,535	24	0	
12.06.2022	68,4	57,23	11,17	134,48	133,58	0	131,66	131,56	0,1	1,469	24	0	
13.06.2022	67,86	56,17	11,69	138,79	137,94	0	135,89	135,94	-0,05	1,587	24	0	
14.06.2022	68,35	56,23	12,12	128,54	128,58	0	125,84	126,71	-0,87	1,524	24	0	
15.06.2022	67,25	57,82	9,43	156,95	156,66	0	153,76	154,24	-0,48	1,447	24	0	
16.06.2022	68,21	57,12	11,09	136,83	136,26	0	133,96	134,19	-0,23	1,484	24	0	
17.06.2022	69,11	55,67	13,44	103,3	102,81	0	101,08	101,33	-0,25	1,358	24	0	
18.06.2022	68,7	56,83	11,87	114,63	114,08	0	112,18	112,39	-0,21	1,33	24	0	
19.06.2022	68,92	56,41	12,51	120,62	119,94	0	118,03	118,18	-0,15	1,478	24	0	
20.06.2022	68,75	57,06	11,69	117,95	117,94	0	115,43	116,18	-0,75	1,346	24	0	
21.06.2022	68,05	58,06	9,99	140,38	140,38	0	137,47	138,2	-0,73	1,372	24	0	
22.06.2022	68,03	57,86	10,17	140,34	140,16	0	137,42	138,01	-0,59	1,395	24	0	
23.06.2022	68,4	57,66	10,74	137,54	137,38	0	134,66	135,28	-0,62	1,445	24	0	
Итого:				4213,6	4180,4	0	4125,79	4118,73	7,06	47,044	744	0	
Средние:	68,12	56,5	11,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22	93610,4	92278,7	11,24	90965,3	91201,6	-236,29	2748,429	19814	0
23/06/22	97824	96459,1	11,24	95091,1	95320,3	-229,23	2795,473	20558	0
Итого:	4213,61	4180,43	0	4125,79	4118,73	7,06	47,044	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qн
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,53	54,01	13,52	117,13	113,71	0,01	114,71	112,15	2,56	1,549	24	0	
25.05.2022	67,41	53,98	13,43	119,92	116,42	0,01	117,45	114,85	2,6	1,579	24	0	
26.05.2022	67,16	54,73	12,43	123,56	120,12	0,01	121,06	118,45	2,61	1,504	24	0	
27.05.2022	67,91	53,47	14,44	105,81	102,6	0,01	103,62	101,23	2,39	1,497	24	0	
28.05.2022	67,08	54,9	12,18	125,95	122,46	0,02	123,38	120,75	2,63	1,5	24	0	
29.05.2022	67,13	54,99	12,14	128,5	125,05	0	125,87	123,3	2,57	1,526	24	0	
30.05.2022	67,51	54,53	12,98	117,86	114,58	0,01	115,43	113,02	2,41	1,501	24	0	
31.05.2022	67,66	54,49	13,17	114,1	110,77	0,01	111,76	109,22	2,54	1,471	24	0	
01.06.2022	67,56	54,98	12,58	118,46	115,01	0,01	116	113,41	2,59	1,462	24	0	
02.06.2022	67,92	54,2	13,72	106,83	103,51	0,01	104,63	102,11	2,52	1,435	24	0	
03.06.2022	67,24	54,94	12,3	113,04	109,63	0,01	110,75	108,11	2,64	1,362	24	0	
04.06.2022	67,68	54,07	13,61	105,66	102,36	0,01	103,47	100,99	2,48	1,406	24	0	
05.06.2022	67,58	54,53	13,05	121,41	117,71	0	118,92	116,09	2,83	1,553	24	0	
06.06.2022	67,24	55,21	12,03	118,17	114,78	0,01	115,76	113,17	2,59	1,393	24	0	
07.06.2022	66,28	55,73	10,55	132,03	129,76	0,02	129,4	127,9	1,5	1,364	24	0	
08.06.2022	67,09	54,62	12,47	119,98	117,94	0	117,53	116,32	1,21	1,466	24	0	
09.06.2022	60,72	52,57	8,15	166,56	165,05	0,01	163,72	162,91	0,81	1,324	24	0	
10.06.2022	71,78	50,32	21,46	64,41	62,49	0	62,9	61,77	1,13	1,35	24	0	
11.06.2022	65,9	55,14	10,76	127,91	125,82	0	125,37	124,04	1,33	1,347	24	0	
12.06.2022	67,62	55,35	12,27	114,69	112,55	0,01	112,3	110,97	1,33	1,378	24	0	
13.06.2022	67,05	54,72	12,33	121,48	119,27	0	119,02	117,61	1,41	1,467	24	0	
14.06.2022	67,53	55,1	12,43	109,72	107,91	0	107,46	106,39	1,07	1,334	24	0	
15.06.2022	66,52	55,68	10,84	129,27	127,27	0	126,69	125,41	1,28	1,373	24	0	
16.06.2022	67,41	55,6	11,81	110,55	108,55	0,01	108,28	107,01	1,27	1,279	24	0	
17.06.2022	68,23	54,02	14,21	89,31	87,36	0	87,45	86,18	1,27	1,238	24	0	
18.06.2022	67,79	55,25	12,54	97,01	95,04	0	95,04	93,72	1,32	1,189	24	0	
19.06.2022	68,08	54,67	13,41	98,4	96,44	0	96,36	95,11	1,25	1,29	24	0	
20.06.2022	67,95	54,67	13,28	97,52	95,73	0,01	95,48	94,42	1,06	1,269	24	0	
21.06.2022	67,29	55,57	11,72	112,48	110,67	0	110,18	109,11	1,07	1,29	24	0	
22.06.2022	67,27	55,95	11,32	112,87	110,97	0	110,57	109,34	1,23	1,251	24	0	
23.06.2022	67,62	54,92	12,7	98,33	96,41	0	96,35	95,07	1,28	1,223	24	0	
Итого:				3538,9	3457,9	0,19	3466,91	3410,13	56,78	43,17	744	0	
Средние:	67,31	54,61	12,7										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224	10451.79	10077.83	1.48	10170.24	9967.83	202.41	304.301	2125	0
23/06/2224	13990.71	13535.77	1.67	13637.15	13377.96	259.19	347.471	2869	0
Итого:	3538.92	3457.94	0.19	3466.91	3410.13	56.78	43.17	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 1-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167117

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,78	54,46	13,32	122,8	120,3	0	120,3	118,65	1,65	1,603	24	0	
25.05.2022	67,73	54,31	13,42	120,17	117,68	0	117,69	116,08	1,61	1,578	24	0	
26.05.2022	67,45	55,72	11,73	138,15	135,48	0	135,29	133,56	1,73	1,588	24	0	
27.05.2022	68,17	54,09	14,08	114,46	112,15	0	112,06	110,6	1,46	1,575	24	0	
28.05.2022	67,38	56,31	11,07	137,53	134,92	0	134,71	132,94	1,77	1,488	24	0	
29.05.2022	67,42	55,81	11,61	139,19	136,48	0	136,35	134,51	1,84	1,581	24	0	
30.05.2022	67,79	54,81	12,98	115,96	113,64	0	113,55	112,07	1,48	1,471	24	0	
31.05.2022	67,99	54,39	13,6	117,98	115,55	0	115,52	113,97	1,55	1,568	24	0	
01.06.2022	67,84	54,87	12,97	114,02	111,7	0	111,61	110,14	1,47	1,447	24	0	
02.06.2022	68,28	54,15	14,13	107,73	105,43	0	105,46	103,96	1,5	1,489	24	0	
03.06.2022	67,5	55,64	11,86	119,49	117,08	0	117,05	115,38	1,67	1,388	24	0	
04.06.2022	67,92	55,19	12,73	111,43	109,09	0	109,1	107,56	1,54	1,384	24	0	
05.06.2022	67,77	55,73	12,04	124,12	121,47	0	121,58	119,71	1,87	1,464	24	0	
06.06.2022	67,56	56,05	11,51	125,36	122,8	0	122,79	121	1,79	1,414	24	0	
07.06.2022	66,52	56,16	10,36	136,4	134,09	0,04	133,66	132,13	1,53	1,383	24	0	
08.06.2022	67,37	55,77	11,6	124,37	122,16	0	121,83	120,41	1,42	1,411	24	0	
09.06.2022	60,69	53,53	7,16	176,09	173,28	5,35	173,09	170,97	2,12	1,235	24	0	
10.06.2022	71,97	50,25	21,72	63,19	61,68	7,1	61,73	60,95	0,78	1,342	24	0	
11.06.2022	66,21	55,53	10,68	127,71	125,43	7,82	125,15	123,65	1,5	1,336	24	0	
12.06.2022	67,91	55,12	12,79	105,77	103,8	8,52	103,59	102,35	1,24	1,325	24	0	
13.06.2022	67,36	55,36	12	112,77	110,72	10,75	110,5	109,16	1,34	1,325	24	0	
14.06.2022	67,85	55,39	12,46	104,65	102,67	11,22	102,47	101,18	1,29	1,276	24	0	
15.06.2022	66,77	56,37	10,4	128,06	125,62	9,94	125,46	123,81	1,65	1,304	24	0	
16.06.2022	67,72	55,5	12,22	106,6	104,52	4,49	104,44	103,04	1,4	1,275	24	0	
17.06.2022	68,51	53,44	15,07	84,7	82,97	0,02	82,87	81,89	0,98	1,248	24	0	
18.06.2022	68,11	54,61	13,5	98,18	96,22	0,03	96,14	94,88	1,26	1,298	24	0	
19.06.2022	68,38	55,2	13,18	99,63	97,82	0,02	97,54	96,44	1,1	1,285	24	0	
20.06.2022	68,19	55,41	12,78	100,93	99,34	0	98,84	97,94	0,9	1,263	24	0	
21.06.2022	67,59	56,69	10,9	116,93	115,24	0,01	114,55	113,52	1,03	1,247	24	0	
22.06.2022	67,59	56,67	10,92	120,88	119,11	0,01	118,39	117,34	1,05	1,291	24	0	
23.06.2022	67,88	56,45	11,43	110,26	108,65	0,01	107,98	107,06	0,92	1,233	24	0	
Итого:				3625,5	3557	65,33	3551,29	3506,85	44,44	43,115	744	0	
Средние:	67,58	55,12	12,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г	84674,4	81874,9	3,14	82198,8	80841,4	1357,35	2441,648	14102	0
23/06/22г	88300	85432	68,47	85750,1	84348,3	1401,79	2484,763	14846	0
Итого:	3625,51	3557,09	65,33	3551,29	3506,85	44,44	43,115	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qн
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2022	66,59	44,85	21,74	69,05	67,75	0,01	67,68	67,09	0,59	1,47	24	0	
24.05.2022	66,5	44,75	21,75	70,44	69,14	0,01	69,02	68,5	0,52	1,499	24	0	
25.05.2022	66,18	45,29	20,89	70,82	69,54	0,01	69,43	68,88	0,55	1,449	24	0	
26.05.2022	66,07	45,41	20,66	73,11	71,81	0,01	71,67	71,1	0,57	1,477	24	0	
27.05.2022	66,93	44,95	21,98	65,76	64,55	0,01	64,44	63,97	0,47	1,416	24	0	
28.05.2022	65,74	46,79	18,95	73,59	72,38	0,01	72,15	71,64	0,51	1,365	24	0	
29.05.2022	66,33	44,85	21,48	74,17	72,86	0,01	72,69	72,18	0,51	1,558	24	0	
30.05.2022	66,48	45,39	21,09	69,67	68,46	0,02	68,27	67,8	0,47	1,441	24	0	
31.05.2022	66,87	44,66	22,21	67,29	66,09	0,01	65,92	65,48	0,44	1,462	24	0	
01.06.2022	66,35	44,71	21,64	71,37	70,11	0,01	69,93	69,42	0,51	1,509	24	0	
02.06.2022	66,53	45,37	21,16	67,72	66,54	0,01	66,36	65,92	0,44	1,403	24	0	
03.06.2022	66,35	45,4	20,95	67,04	65,9	0	65,71	65,24	0,47	1,373	24	0	
04.06.2022	66,79	45,82	20,97	64,18	63,07	0,01	62,87	62,45	0,42	1,316	24	0	
05.06.2022	66,24	45,49	20,75	69,67	68,48	0,01	68,27	67,81	0,46	1,414	24	0	
06.06.2022	66,47	45,51	20,96	66,17	65,03	0	64,84	64,37	0,47	1,357	24	0	
07.06.2022	64,88	47,79	17,09	77,52	76,4	0	76,05	75,59	0,46	1,299	24	0	
08.06.2022	66,41	46,05	20,36	67,24	66,16	0,01	65,93	65,48	0,45	1,342	24	0	
09.06.2022	59,05	49,1	9,95	125,99	124,65	0	123,95	123,25	0,7	1,233	24	0	
10.06.2022	67,17	45,66	21,51	60,39	59,38	0	59,18	58,83	0,35	1,27	24	0	
11.06.2022	66,08	46,43	19,65	65,62	64,56	0	64,33	63,92	0,41	1,261	24	0	
12.06.2022	66,43	45,97	20,46	62,98	61,94	0	61,72	61,33	0,39	1,261	24	0	
13.06.2022	66,12	46,23	19,89	71,38	70,18	0	69,98	69,5	0,48	1,389	24	0	
14.06.2022	65,77	46,93	18,84	70,74	69,57	0	69,36	68,85	0,51	1,307	24	0	
15.06.2022	65,68	47,54	18,14	69,33	68,21	0	67,98	67,47	0,51	1,23	24	0	
16.06.2022	66,81	45,99	20,82	59,3	58,31	0	58,11	57,75	0,36	1,207	24	0	
17.06.2022	66,94	46,62	20,32	60,15	59,17	0	58,93	58,6	0,33	1,197	24	0	
18.06.2022	66,77	47,21	19,56	60,58	59,64	0	59,35	59,05	0,3	1,159	24	0	
19.06.2022	66,85	46,27	20,58	62,79	61,87	0	61,53	61,25	0,28	1,264	24	0	
20.06.2022	66,52	47,78	18,74	62,67	61,88	0	61,41	61,22	0,19	1,15	24	0	
21.06.2022	66,06	48,19	17,87	67,34	66,58	0	66,03	65,85	0,18	1,181	24	0	
22.06.2022	66,24	47,17	19,07	65,2	64,43	0	63,9	63,71	0,19	1,22	24	0	
Итого:				2149,2	2114,6	0,15	2106,99	2093,5	13,49	41,479	744	0	
Средние:	66,13	46,13	20										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/22г	70481	69126,6	2,27	68372,6	68355,2	17,38	2333,464	14207	0
22/06/22г	72630,3	71241,2	2,42	70479,6	70448,7	30,87	2374,943	14951	0
Итого:	2149,27	2114,64	0,15	2106,99	2093,5	13,49	41,479	744	0



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9ВА6 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,17	48,5	19,67	40,73	43,99	1,57	39,88	43,49	-3,61	0,786	24	0	
25.05.2022	68,03	48,04	19,99	37,94	40,97	1,43	37,17	40,53	-3,36	0,742	24	0	
26.05.2022	67,7	48,19	19,51	38,72	41,82	1,6	37,94	41,38	-3,44	0,739	24	0	
27.05.2022	68,46	47,33	21,13	31,58	34,1	1,39	30,92	33,75	-2,83	0,655	24	0	
28.05.2022	67,66	47,43	20,23	31,6	34,14	1,29	30,96	33,77	-2,81	0,624	24	0	
29.05.2022	67,67	46,79	20,88	35	37,8	1,57	34,29	37,39	-3,1	0,714	24	0	
30.05.2022	68,07	46,83	21,24	30,23	32,64	1,35	29,6	32,34	-2,74	0,628	24	0	
31.05.2022	68,28	46,09	22,19	32,27	34,85	1,67	31,61	34,53	-2,92	0,703	24	0	
01.06.2022	68,44	44,51	23,93	46,83	50,58	2,06	45,87	50,09	-4,22	1,095	24	0	
02.06.2022	68,86	44,42	24,44	48,79	52,69	1,95	47,8	52,19	-4,39	1,167	24	0	
03.06.2022	67,95	45,52	22,43	48,79	52,7	1,81	47,83	52,18	-4,35	1,072	24	0	
04.06.2022	68,41	45,15	23,26	48,79	52,69	1,87	47,83	52,16	-4,33	1,113	24	0	
05.06.2022	68,45	45,04	23,41	48,79	52,69	2,06	47,79	52,2	-4,41	1,118	24	0	
06.06.2022	68,21	44,82	23,39	48,78	52,69	1,99	47,79	52,17	-4,38	1,119	24	0	
07.06.2022	67,32	46,69	20,63	48,79	52,7	1,83	47,82	52,18	-4,36	0,983	24	0	
08.06.2022	67,93	46,29	21,64	48,79	52,69	1,62	47,81	52,17	-4,36	1,034	24	0	
09.06.2022	63,23	49,6	13,63	48,79	52,69	1,54	47,92	52,08	-4,16	0,654	24	0	
10.06.2022	73,25	43,11	30,14	48,79	52,69	1,28	47,63	52,2	-4,57	1,432	24	0	
11.06.2022	67,01	48,19	18,82	48,79	52,69	1,27	47,84	52,14	-4,3	0,9	24	0	
12.06.2022	68,29	47,95	20,34	48,79	52,69	1,12	47,83	52,13	-4,3	0,972	24	0	
13.06.2022	67,85	48,26	19,59	48,79	52,7	1,38	47,83	52,14	-4,31	0,934	24	0	
14.06.2022	68,31	47,78	20,53	48,78	52,69	1,35	47,81	52,14	-4,33	0,982	24	0	
15.06.2022	67,04	49,06	17,98	48,79	52,69	1,24	47,83	52,12	-4,29	0,859	24	0	
16.06.2022	68,21	48,51	19,7	48,79	52,69	1,21	47,83	52,15	-4,32	0,938	24	0	
17.06.2022	69,02	47,23	21,79	48,79	52,69	1,27	47,83	52,16	-4,33	1,042	24	0	
18.06.2022	68,62	48,57	20,05	48,79	52,69	1,1	47,83	52,11	-4,28	0,956	24	0	
19.06.2022	68,8	47,88	20,92	48,79	52,7	1,48	47,83	52,15	-4,32	1	24	0	
20.06.2022	68,64	48,72	19,92	48,79	52,69	1,14	47,83	52,14	-4,31	0,952	24	0	
21.06.2022	67,9	49,31	18,59	48,79	52,69	1,21	47,83	52,13	-4,3	0,887	24	0	
22.06.2022	67,92	49,2	18,72	48,78	52,69	1,27	47,82	52,13	-4,31	0,895	24	0	
23.06.2022	68,25	48,92	19,33	48,79	52,69	1,14	47,83	52,12	-4,29	0,925	24	0	
Итого:				1398,2	1510,1	46,06	1370,23	1494,6	-124,33	28,62	744	0	
Средние:	68,12	47,22	20,9										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:0	7029.77	7592.15	148.83	6826.45	7521.73	-695.28	252.789	2124	2
23/06/2224:0	8428.02	9102.26	194.89	8196.68	9016.29	-819.61	281.409	2868	2
Итого:	1398.25	1510.11	46.06	1370.23	1494.56	-124.33	28.62	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{ншт} 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г. - 23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,2	49,43	18,77	52,59	51,3	0,04	51,49	50,71	0,78	0,967	24	0	
25.05.2022	68,01	50,23	17,78	52,28	50,99	0,06	51,16	50,4	0,76	0,91	24	0	
26.05.2022	67,68	50,51	17,17	54,87	53,87	0	53,71	53,21	0,5	0,921	24	0	
27.05.2022	68,5	49,21	19,29	49,43	48,32	0	48,35	47,76	0,59	0,932	24	0	
28.05.2022	67,66	50,49	17,17	55,63	54,4	0,01	54,49	53,75	0,74	0,934	24	0	
29.05.2022	67,68	50,71	16,97	55,83	54,51	0,03	54,67	53,85	0,82	0,926	24	0	
30.05.2022	68,06	50,42	17,64	50,2	48,95	0	49,14	48,39	0,75	0,866	24	0	
31.05.2022	68,21	49,65	18,56	50,18	48,87	0,02	49,12	48,3	0,82	0,911	24	0	
01.06.2022	68,14	50,3	17,84	49,68	48,37	0,14	48,66	47,8	0,86	0,866	24	0	
02.06.2022	68,56	50,22	18,34	47,47	46,2	0,02	46,46	45,66	0,8	0,851	24	0	
03.06.2022	67,8	50,77	17,03	50,52	49,19	0,01	49,47	48,6	0,87	0,84	24	0	
04.06.2022	68,25	50,39	17,86	49,02	47,69	0	47,97	47,14	0,83	0,856	24	0	
05.06.2022	68,12	50,13	17,99	52,91	51,48	0	51,81	50,88	0,93	0,934	24	0	
06.06.2022	67,82	51,22	16,6	52,64	51,52	0,01	51,55	50,9	0,65	0,856	24	0	
07.06.2022	66,85	51,83	15,02	55,56	55,2	0	54,43	54,51	-0,08	0,819	24	0	
08.06.2022	67,71	51,5	16,21	51,66	51,18	0	50,6	50,54	0,06	0,822	24	0	
09.06.2022	60,2	52,27	7,93	96,31	96,73	0	94,7	95,5	-0,8	0,744	24	0	
10.06.2022	72,57	46,85	25,72	32,15	31,43	0	31,39	31,12	0,27	0,808	24	0	
11.06.2022	65,92	52,95	12,97	61,97	61,41	0	60,74	60,6	0,14	0,787	24	0	
12.06.2022	68,2	51,87	16,33	47,78	47,08	0	46,8	46,5	0,3	0,765	24	0	
13.06.2022	67,48	51,22	16,26	54,94	54,19	0	53,82	53,52	0,3	0,872	24	0	
14.06.2022	68,04	52,37	15,67	48,82	48,28	0	47,8	47,68	0,12	0,748	24	0	
15.06.2022	66,95	52,68	14,27	56,52	55,81	0	55,36	55,11	0,25	0,792	24	0	
16.06.2022	68,11	50,76	17,35	44,39	43,87	0	43,47	43,37	0,1	0,753	24	0	
17.06.2022	68,87	51,97	16,9	41,62	41,11	0	40,72	40,58	0,14	0,689	24	0	
18.06.2022	68,26	51,65	16,61	45,9	45,36	0	44,93	44,79	0,14	0,746	24	0	
19.06.2022	68,69	51,03	17,66	44,94	44,37	0	43,96	43,87	0,09	0,775	24	0	
20.06.2022	68,52	50,83	17,69	44,27	43,5	0	43,32	42,98	0,34	0,765	24	0	
21.06.2022	67,84	52,36	15,48	49,42	48,47	0	48,41	47,84	0,57	0,748	24	0	
22.06.2022	67,78	52,12	15,66	47,19	46,21	0	46,21	45,64	0,57	0,723	24	0	
23.06.2022	68,14	50,46	17,68	42,71	41,78	0	41,81	41,27	0,54	0,738	24	0	
Итого:				1589,4	1561,6	0,34	1556,52	1542,77	13,75	25,664	744	0	
Средние:	67,83	50,91	16,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	17800,1	17175,93	0,7	17227,66	16990,1	237,57	661,433	4954	5
23/06/22г.	19389,5	18737,57	1,04	18784,18	18532,9	251,32	687,097	5698	5
Итого:	1589,4	1561,64	0,34	1556,52	1542,77	13,75	25,664	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,75	55,49	12,26	143,58	140,17	0,03	140,62	138,17	2,45	1,725	24	0	
25.05.2022	67,65	55,48	12,17	141,64	138,3	0	138,74	136,32	2,42	1,689	24	0	
26.05.2022	67,37	56,05	11,32	146,77	143,28	0	143,74	141,21	2,53	1,626	24	0	
27.05.2022	68,19	54,8	13,39	130,19	127,05	0	127,45	125,29	2,16	1,706	24	0	
28.05.2022	67,34	55,3	12,04	140,01	136,82	0	137,15	134,9	2,25	1,65	24	0	
29.05.2022	67,37	55,73	11,64	150,06	146,74	0	146,99	144,63	2,36	1,709	24	0	
30.05.2022	67,76	55,7	12,06	140,35	137,31	0	137,47	135,34	2,13	1,657	24	0	
31.05.2022	67,95	55,55	12,4	140	136,92	0,02	137,1	134,96	2,14	1,7	24	0	
01.06.2022	67,83	55,86	11,97	141,2	138,14	0	138,27	136,15	2,12	1,655	24	0	
02.06.2022	68,25	55,64	12,61	126,14	123,35	0	123,49	121,54	1,95	1,553	24	0	
03.06.2022	67,55	56,68	10,87	144,72	141,61	0	141,75	139,5	2,25	1,541	24	0	
04.06.2022	67,95	55,73	12,22	132,42	129,49	0	129,63	127,61	2,02	1,582	24	0	
05.06.2022	67,69	55,77	11,92	143,68	140,42	0	140,71	138,41	2,3	1,675	24	0	
06.06.2022	67,46	56,71	10,75	151,86	148,21	0	148,78	145,99	2,79	1,598	24	0	
07.06.2022	66,46	56,75	9,71	160,32	156,46	0	157,12	154,11	3,01	1,526	24	0	
08.06.2022	67,33	56,71	10,62	153,4	149,8	0	150,26	147,59	2,67	1,595	24	0	
09.06.2022	61,19	53,33	7,86	187,99	184,19	0	184,75	181,76	2,99	1,447	24	0	
10.06.2022	71,81	51,91	19,9	76,86	74,62	0	75,11	73,68	1,43	1,497	24	0	
11.06.2022	66,4	56,31	10,09	154,52	151,08	0	151,4	148,87	2,53	1,528	24	0	
12.06.2022	67,91	56,6	11,31	133,72	130,5	0	130,92	128,57	2,35	1,48	24	0	
13.06.2022	67,34	56,15	11,19	149,13	145,57	0	146,07	143,44	2,63	1,637	24	0	
14.06.2022	67,76	56,04	11,72	130,14	127,2	0	127,45	125,35	2,1	1,496	24	0	
15.06.2022	66,75	57,72	9,03	174,09	170,5	0	170,59	167,88	2,71	1,542	24	0	
16.06.2022	67,71	57,35	10,36	148,91	145,59	0	145,83	143,37	2,46	1,509	24	0	
17.06.2022	68,58	55,98	12,6	110,6	107,96	0	108,27	106,42	1,85	1,361	24	0	
18.06.2022	68,11	55,81	12,3	116,85	114,11	0	114,46	112,46	2	1,407	24	0	
19.06.2022	68,41	56,1	12,31	125,62	122,74	0	122,98	120,97	2,01	1,515	24	0	
20.06.2022	68,21	56,45	11,76	122,19	120,06	0	119,63	118,3	1,33	1,405	24	0	
21.06.2022	67,55	57,44	10,11	142	139,91	0	139,11	137,77	1,34	1,403	24	0	
22.06.2022	67,57	57,94	9,63	149,27	147,06	0	146,21	144,78	1,43	1,408	24	0	
23.06.2022	67,93	57,94	9,99	142,34	140,08	0	139,4	137,91	1,49	1,388	24	0	
Итого:				4350,5	4255,2	0,05	4261,45	4193,25	68,2	48,21	744	0	
Средние:	67,58	56,03	11,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	77614.52	76864.8	6.08	75314.2	75934.4	-620.25	2372.63	14223	0
23/06/22г.	81965.09	81120	6.13	79575.6	80127.7	-552.05	2420.84	14967	0
Итого:	4350.57	4255.24	0.05	4261.45	4193.25	68.2	48.21	744	0



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{иш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,96	47,96	20	81,63	80,9	0	79,93	80,02	-0,09	1,598	24	0	
25.05.2022	67,84	47,8	20,04	82,15	81,39	0	80,46	80,51	-0,05	1,611	24	0	
26.05.2022	67,44	48,3	19,14	83,62	82,95	0	81,89	82,01	-0,12	1,567	24	0	
27.05.2022	68,25	47,98	20,27	76,66	75,99	0	75,05	75,16	-0,11	1,52	24	0	
28.05.2022	67,49	48,73	18,76	85,11	84,47	0	83,37	83,53	-0,16	1,564	24	0	
29.05.2022	67,49	49,07	18,42	90,23	89,54	0	88,38	88,55	-0,17	1,626	24	0	
30.05.2022	67,82	48,66	19,16	79,16	78,44	0	77,53	77,6	-0,07	1,483	24	0	
31.05.2022	67,97	48,97	19	77,29	76,57	0	75,68	75,72	-0,04	1,438	24	0	
01.06.2022	67,96	48,39	19,57	77,24	76,44	0	75,63	75,58	0,05	1,477	24	0	
02.06.2022	68,34	48,59	19,75	74,65	73,81	0	73,09	72,99	0,1	1,443	24	0	
03.06.2022	67,58	48,44	19,14	74,24	73,45	0	72,73	72,65	0,08	1,392	24	0	
04.06.2022	68,02	48,47	19,55	73,12	72,25	0	71,61	71,47	0,14	1,4	24	0	
05.06.2022	67,97	48,48	19,49	79,55	78,55	0	77,9	77,68	0,22	1,516	24	0	
06.06.2022	67,47	49,46	18,01	83,17	82,3	0	81,46	81,38	0,08	1,465	24	0	
07.06.2022	66,53	50,35	16,18	90,9	90,44	0	89,08	89,39	-0,31	1,442	24	0	
08.06.2022	67,42	48,61	18,81	80,06	79,47	0	78,43	78,62	-0,19	1,473	24	0	
09.06.2022	59,75	50,43	9,32	147,1	147,68	0,06	144,67	145,95	-1,28	1,345	24	0	
10.06.2022	72,63	44,35	28,28	50,26	49,29	0	49,06	48,81	0,25	1,388	24	0	
11.06.2022	65,64	50,14	15,5	92,29	91,92	0	90,51	90,81	-0,3	1,4	24	0	
12.06.2022	67,93	48,7	19,23	74,21	73,66	0	72,68	72,85	-0,17	1,396	24	0	
13.06.2022	67,21	49,39	17,82	83,86	83,33	0	82,15	82,37	-0,22	1,461	24	0	
14.06.2022	67,75	49,29	18,46	75,88	75,17	0	74,31	74,33	-0,02	1,369	24	0	
15.06.2022	66,69	50,81	15,88	89,23	88,5	0	87,43	87,42	0,01	1,387	24	0	
16.06.2022	67,73	49,2	18,53	73,28	72,46	0	71,76	71,65	0,11	1,329	24	0	
17.06.2022	68,66	48,48	20,18	64,88	64,08	0	63,49	63,33	0,16	1,279	24	0	
18.06.2022	68,08	49,23	18,85	68,08	67,35	0	66,62	66,57	0,05	1,256	24	0	
19.06.2022	68,42	49,16	19,26	70,84	70,1	0	69,35	69,29	0,06	1,335	24	0	
20.06.2022	68,26	49,03	19,23	68,04	67,37	0	66,64	66,62	0,02	1,283	24	0	
21.06.2022	67,58	50,34	17,24	74,4	73,91	0	72,88	73,03	-0,15	1,256	24	0	
22.06.2022	67,57	50,62	16,95	76,47	75,99	0,01	74,89	75,08	-0,19	1,266	24	0	
23.06.2022	67,92	50,15	17,77	73,6	73,07	0	72,08	72,23	-0,15	1,283	24	0	
Итого:				2471,2	2450,8	0,07	2420,74	2423,2	-2,46	44,048	744	0	
Средние:	67,59	48,95	18,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:0	87386,9	85177,68	9,29	84825,95	84287,91	538,04	2940,2	19835	0
23/06/2224:0	89858,1	87628,52	9,36	87246,69	86711,11	535,58	2984,248	20579	0
Итого:	2471,2	2450,84	0,07	2420,74	2423,2	-2,46	44,048	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,19	54,11	14,08	117,43	116,04	0,02	114,96	114,42	0,54	1,62	24	0	
25.05.2022	67,41	44,19	23,22	67,64	66,69	0	66,26	66,1	0,16	1,535	24	0	
26.05.2022	67,09	45,12	21,97	68,96	68	0,1	67,56	67,33	0,23	1,482	24	0	
27.05.2022	67,98	44,01	23,97	65,6	64,66	0,01	64,24	64,07	0,17	1,538	24	0	
28.05.2022	67,02	45,77	21,25	68,14	67,32	0	66,76	66,65	0,11	1,417	24	0	
29.05.2022	67,1	45,6	21,5	70,65	69,79	0,01	69,26	69,1	0,16	1,489	24	0	
30.05.2022	67,55	45,33	22,22	66,53	65,71	0,02	65,18	65,08	0,1	1,446	24	0	
31.05.2022	67,67	45,47	22,2	66,59	65,77	0	65,21	65,12	0,09	1,447	24	0	
01.06.2022	67,57	45,05	22,52	66,39	65,54	0,01	65,01	64,89	0,12	1,465	24	0	
02.06.2022	68,04	44,8	23,24	62,14	61,4	0	60,85	60,83	0,02	1,413	24	0	
03.06.2022	67,25	45,86	21,39	63,98	63,24	0,01	62,68	62,61	0,07	1,338	24	0	
04.06.2022	67,61	45,9	21,71	60,29	59,59	0,01	59,05	59	0,05	1,279	24	0	
05.06.2022	67,47	46,01	21,46	65,31	64,51	0,01	63,97	63,84	0,13	1,372	24	0	
06.06.2022	67,38	45,92	21,46	64,77	63,92	0,01	63,44	63,28	0,16	1,36	24	0	
07.06.2022	66,33	44,8	21,53	61,63	60,78	0	60,41	60,21	0,2	1,3	24	0	
08.06.2022	67,07	44,39	22,68	59,1	58,21	0,01	57,9	57,64	0,26	1,311	24	0	
09.06.2022	61,98	42,96	19,02	63,53	62,96	0,01	62,4	62,4	0	1,184	24	0	
10.06.2022	72,2	41,08	31,12	45,23	44,41	0	44,18	44,11	0,07	1,376	24	0	
11.06.2022	66,35	44,37	21,98	57,21	56,74	0	56,04	56,2	-0,16	1,233	24	0	
12.06.2022	67,56	45,38	22,18	57,94	57,47	0	56,74	56,91	-0,17	1,258	24	0	
13.06.2022	67,12	43,73	23,39	58,04	57,58	0	56,85	57,05	-0,2	1,332	24	0	
14.06.2022	67,59	44,18	23,41	57,04	56,57	0	55,86	56,06	-0,2	1,306	24	0	
15.06.2022	66,36	44,63	21,73	58,13	57,78	0	56,93	57,24	-0,31	1,238	24	0	
16.06.2022	67,53	45,06	22,47	58,17	57,74	0	56,97	57,18	-0,21	1,278	24	0	
17.06.2022	68,26	44,39	23,87	50,55	50,19	0	49,54	49,7	-0,16	1,182	24	0	
18.06.2022	67,91	44,96	22,95	51,1	50,79	0	50,07	50,28	-0,21	1,147	24	0	
19.06.2022	68,03	44,59	23,44	51,21	50,99	0	50,17	50,52	-0,35	1,174	24	0	
20.06.2022	67,91	45,48	22,43	51,25	51,1	0	50,22	50,59	-0,37	1,126	24	0	
21.06.2022	67,14	44,12	23,02	51,17	51,05	0	50,21	50,57	-0,36	1,158	24	0	
22.06.2022	67,16	44,07	23,09	51,21	51,13	0	50,25	50,67	-0,42	1,158	24	0	
23.06.2022	67,52	44,86	22,66	51,15	51,08	0	50,19	50,61	-0,42	1,138	24	0	
Итого:				1908	1888,7	0,23	1869,36	1870,26	-0,9	41,1	744	0	
Средние:	67,39	45,03	22,36										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22	99674,5	97665,51	173,01	96812,74	96517,88	294,86	3000,169	19837	0
23/06/22	101582,6	99554,26	173,24	98682,1	98388,14	293,96	3041,269	20581	0
Итого:	1908,08	1888,75	0,23	1869,36	1870,26	-0,9	41,1	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,67	51,66	16,01	100,65	99,18	0,01	98,54	97,96	0,58	1,575	24	0	
25.05.2022	67,48	51,95	15,53	103,91	101,82	0	101,79	100,55	1,24	1,579	24	0	
26.05.2022	67,2	52,75	14,45	109,84	107,73	0	107,6	106,31	1,29	1,555	24	0	
27.05.2022	67,99	51,82	16,17	93,13	91,43	0	91,19	90,29	0,9	1,474	24	0	
28.05.2022	67,15	52,53	14,62	109,55	107,98	0	107,33	106,59	0,74	1,566	24	0	
29.05.2022	67,22	53,16	14,06	109,41	107,61	0	107,22	106,19	1,03	1,507	24	0	
30.05.2022	67,59	52,49	15,1	102,71	100,96	0	100,59	99,68	0,91	1,518	24	0	
31.05.2022	67,79	52,04	15,75	104,25	102,21	0	102,1	100,91	1,19	1,606	24	0	
01.06.2022	67,6	52,49	15,11	101,66	99,48	0	99,57	98,22	1,35	1,503	24	0	
02.06.2022	67,99	52,18	15,81	95,43	92,89	0	93,46	91,73	1,73	1,477	24	0	
03.06.2022	67,33	52,65	14,68	103,66	101,41	0	101,56	100,09	1,47	1,493	24	0	
04.06.2022	67,75	52,76	14,99	98,8	96,64	0	96,75	95,42	1,33	1,448	24	0	
05.06.2022	67,58	52,72	14,86	100,38	98,05	0	98,31	96,8	1,51	1,46	24	0	
06.06.2022	67,46	53,19	14,27	105,65	103,54	0	103,49	102,23	1,26	1,476	24	0	
07.06.2022	66,39	53,82	12,57	113,06	112,41	0	110,79	110,89	-0,1	1,392	24	0	
08.06.2022	67,23	53,61	13,62	107,4	106,63	0	105,2	105,21	-0,01	1,433	24	0	
09.06.2022	60,45	52,65	7,8	176,15	177,09	0,01	173,2	174,83	-1,63	1,343	24	0	
10.06.2022	71,8	48,63	23,17	61,56	60,31	0	60,16	59,69	0,47	1,396	24	0	
11.06.2022	66	53,45	12,55	118,66	118,03	0	116,31	116,46	-0,15	1,459	24	0	
12.06.2022	67,7	53,27	14,43	101,03	100,17	0	98,92	98,85	0,07	1,427	24	0	
13.06.2022	67,19	53,43	13,76	111,56	110,75	0	109,3	109,31	-0,01	1,503	24	0	
14.06.2022	67,66	53,65	14,01	102,58	101,71	0	100,48	100,38	0,1	1,405	24	0	
15.06.2022	66,57	54,23	12,34	116,51	115,7	0	114,2	114,13	0,07	1,404	24	0	
16.06.2022	67,53	53,03	14,5	96,99	96,28	0	94,99	95,01	-0,02	1,374	24	0	
17.06.2022	68,29	52,79	15,5	85,64	85,02	0	83,83	83,92	-0,09	1,297	24	0	
18.06.2022	67,89	53,2	14,69	92,68	92,04	0	90,76	90,84	-0,08	1,331	24	0	
19.06.2022	68,15	53,38	14,77	91,36	90,78	0	89,4	89,56	-0,16	1,318	24	0	
20.06.2022	68	54,39	13,61	93,81	93,66	0	91,81	92,34	-0,53	1,249	24	0	
21.06.2022	67,35	54,31	13,04	102,01	102,19	0	99,9	100,8	-0,9	1,301	24	0	
22.06.2022	67,38	54,49	12,89	105,73	105,94	0	103,53	104,47	-0,94	1,334	24	0	
23.06.2022	67,7	54,46	13,24	98,44	98,61	0	96,43	97,22	-0,79	1,276	24	0	
Итого:				3214,2	3178,2	0,02	3148,71	3136,88	11,83	44,479	744	0	
Средние:	67,38	52,94	14,44										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224	104125	101433	5.41	101171.6	100214.6	957.01	3000.888	19837	0
23/06/2224	107340	104611	5.43	104320.4	103351.5	968.84	3045.367	20581	0
Итого:	3214.2	3178.25	0.02	3148.71	3136.88	11.83	44.479	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,25	49,75	18,5	90,29	89,18	0	88,42	88,13	0,29	1,636	24	0	
25.05.2022	68	49,23	18,77	86,1	85,04	0	84,31	84,08	0,23	1,58	24	0	
26.05.2022	67,74	48,98	18,76	91,82	91	0	89,93	89,98	-0,05	1,686	24	0	
27.05.2022	68,55	48,78	19,77	80,1	79,14	0	78,43	78,25	0,18	1,552	24	0	
28.05.2022	67,72	50,08	17,64	88,34	87,43	0	86,48	86,4	0,08	1,522	24	0	
29.05.2022	67,72	49,79	17,93	91,47	90,48	0	89,6	89,43	0,17	1,608	24	0	
30.05.2022	68,12	49,72	18,4	79,84	78,83	0	78,2	77,94	0,26	1,437	24	0	
31.05.2022	68,3	49,45	18,85	81,18	80,14	0	79,5	79,27	0,23	1,497	24	0	
01.06.2022	68,23	49,78	18,45	77,68	76,67	0	76,06	75,77	0,29	1,404	24	0	
02.06.2022	68,68	48,64	20,04	72,81	71,77	0	71,27	70,97	0,3	1,428	24	0	
03.06.2022	67,84	49,87	17,97	80,98	79,96	0	79,31	79,04	0,27	1,423	24	0	
04.06.2022	68,31	49,17	19,14	77,92	76,88	0	76,27	76,01	0,26	1,46	24	0	
05.06.2022	68,15	49,8	18,35	81,23	80,19	0	79,52	79,25	0,27	1,458	24	0	
06.06.2022	67,97	50,05	17,92	83,14	82,5	0	81,41	81,53	-0,12	1,458	24	0	
07.06.2022	66,86	51,68	15,18	91,84	93,77	0	89,98	92,59	-2,61	1,365	24	0	
08.06.2022	67,67	51,17	16,5	84,03	85,9	0	82,27	84,83	-2,56	1,358	24	0	
09.06.2022	61,2	50,27	10,93	122,13	127,44	0	120,03	125,91	-5,88	1,306	24	0	
10.06.2022	72,99	46,13	26,86	51,56	51,59	0	50,36	51,03	-0,67	1,352	24	0	
11.06.2022	66,42	51,17	15,25	92,21	93,34	0	90,36	92,2	-1,84	1,377	24	0	
12.06.2022	68,27	50,42	17,85	77,88	78,33	0	76,23	77,39	-1,16	1,361	24	0	
13.06.2022	67,63	50,55	17,08	85,65	86,43	0	83,88	85,4	-1,52	1,433	24	0	
14.06.2022	68,16	50,64	17,52	80,4	83,24	0	78,72	82,26	-3,54	1,378	24	0	
15.06.2022	67,03	52,64	14,39	92,87	96,91	0	90,99	95,67	-4,68	1,308	24	0	
16.06.2022	68,07	51,91	16,16	81,35	84,01	0	79,64	82,93	-3,29	1,286	24	0	
17.06.2022	68,96	50,37	18,59	66,39	67,87	0	64,95	67,06	-2,11	1,206	24	0	
18.06.2022	68,44	50,73	17,71	71,4	73,12	0	69,9	72,26	-2,36	1,237	24	0	
19.06.2022	68,71	50,25	18,46	71,88	72,37	0	70,35	71,53	-1,18	1,298	24	0	
20.06.2022	68,58	51,16	17,42	74,07	73,45	0	72,53	72,56	-0,03	1,263	24	0	
21.06.2022	67,88	52,03	15,85	80,2	79,52	0	78,6	78,52	0,08	1,244	24	0	
22.06.2022	67,86	52,68	15,18	83,97	83,33	0	82,22	82,24	-0,02	1,248	24	0	
23.06.2022	68,24	51,83	16,41	81,06	80,52	0	79,36	79,52	-0,16	1,302	24	0	
Итого:				2551,7	2560,3	0	2499,08	2529,95	-30,87	43,471	744	0	
Средние:	67,95	50,28	17,67										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	31389,22	31068,3	2,52	30381,5	30732,3	-350,72	1166,178	5164	367
23/06/22г.	33941,01	33628,6	2,52	32880,6	33262,2	-381,59	1209,649	5908	367
Итого:	2551,79	2560,35	0	2499,08	2529,95	-30,87	43,471	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш} 0,000

А К Т №

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя (Договор теплоснабжения № _____)

«22» февраля 2020г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «Парк-Сервис» (г. Челябинск, пр. Краснопольский, 3Г).

Проверена документация: проект УУТЭ № 3134, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № _____ от « » _____ 20 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «22» февраля 2020г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ- 7	167533	Q= <u>27,061</u> Гкал H= <u>157</u> часов	Шкаф узла учета	0010408	04.02.2020- 04.02.2024
Расходомер ПРЭМ-50	429068	G= <u>667,87</u> т	Подающий трубопровод	0010409	05.02.2020- 05.02.2024
Расходомер ПРЭМ-50	427575	G= <u>671,43</u> т	Обратный трубопровод	0010410	05.02.2020- 05.02.2024
Датчик температуры КТСПТВХ-В	12-00169	T= <u>81</u> °C	Подающий трубопровод	0010412	09.02.2020- 09.02.2024
Датчик температуры КТСПТВХ-В	12-00169	T= <u>43</u> °C	Обратный трубопровод	010413	09.02.2020- 09.02.2024
Датчик давления	—	P= _____ МПа	Подающий трубопровод		
Датчик давления	—	P= _____ МПа	Обратный трубопровод		
Расходомер ЕТW-15	0612429	V= <u>0</u> м³	Подпитывающий трубопровод	0010411	18.02.2020- 18.02.2024

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. _____

3. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учета г. Челябинск, пр. Краснопольский, д. 3Г и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта

Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min}=0,19$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$), $G_{\max}=72$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: Болтачева Л.А.

представитель потребителя: Мерлинг А.В.

представитель КИПиА: Давыдов А.С.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/04/22г.-23/04/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 Б
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгас=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,83	45,79	22,04	63,072	62,820	62,023	62,023	0,25	0,00	1,404	24	0	
25.05.2022	67,76	45,81	21,95	63,261	63,000	62,205	62,205	0,26	0,00	1,385	24	0	
26.05.2022	67,42	45,44	21,98	67,563	67,338	66,474	66,474	0,22	0,00	1,495	24	0	
27.05.2022	68,18	45,56	22,62	58,491	58,203	57,485	57,485	0,29	0,00	1,310	24	0	
28.05.2022	67,45	46,69	20,76	65,511	65,286	64,435	64,435	0,22	0,00	1,365	24	0	
29.05.2022	67,56	46,26	21,30	66,141	65,898	65,046	65,046	0,24	0,00	1,388	24	0	
30.05.2022	67,82	46,12	21,70	60,903	60,633	59,871	59,871	0,27	0,00	1,312	24	0	
31.05.2022	67,91	46,39	21,52	60,291	60,021	59,263	59,263	0,27	0,00	1,303	24	0	
01.06.2022	67,82	47,33	20,48	58,401	58,113	57,381	57,381	0,29	0,00	1,192	24	0	
02.06.2022	68,26	46,06	22,20	57,807	57,492	56,791	56,791	0,31	0,00	1,267	24	0	
03.06.2022	67,43	46,88	20,55	60,561	60,309	59,533	59,533	0,25	0,00	1,225	24	0	
04.06.2022	67,82	47,00	20,83	57,951	57,681	56,951	56,951	0,27	0,00	1,214	24	0	
05.06.2022	67,93	46,74	21,18	61,614	61,353	60,570	60,570	0,26	0,00	1,308	24	0	
06.06.2022	67,73	47,32	20,40	60,273	60,048	59,255	59,255	0,23	0,00	1,203	24	0	
07.06.2022	66,93	48,20	18,73	68,076	67,968	67,000	67,000	0,11	0,00	1,236	24	0	
08.06.2022	67,42	47,50	19,93	61,281	61,092	60,261	60,261	0,19	0,00	1,184	24	0	
09.06.2022	63,04	48,28	14,77	101,223	101,718	100,104	100,104	-0,49	0,00	1,253	24	0	
10.06.2022	72,35	42,79	29,56	41,778	41,310	40,902	40,902	0,47	0,00	1,204	24	0	
11.06.2022	66,71	47,69	19,01	66,609	66,609	65,617	65,617	0,00	0,00	1,200	24	0	
12.06.2022	67,73	47,22	20,51	59,337	59,166	58,361	58,361	0,17	0,00	1,206	24	0	
13.06.2022	67,36	47,70	19,66	62,739	62,604	61,733	61,733	0,13	0,00	1,224	24	0	
14.06.2022	67,81	47,32	20,49	62,541	62,298	61,480	61,480	0,24	0,00	1,269	24	0	
15.06.2022	66,59	48,99	17,60	66,312	65,970	65,142	65,142	0,34	0,00	1,172	24	0	
16.06.2022	67,61	48,06	19,55	60,336	59,913	59,210	59,210	0,42	0,00	1,163	24	0	
17.06.2022	68,39	46,94	21,44	55,062	54,603	54,004	54,004	0,46	0,00	1,174	24	0	
18.06.2022	68,06	47,04	21,02	57,411	56,763	56,228	56,228	0,65	0,00	1,191	24	0	
19.06.2022	68,15	47,81	20,34	56,061	55,431	54,896	54,896	0,63	0,00	1,136	24	0	
20.06.2022	68,01	48,18	19,83	55,359	54,828	54,251	54,251	0,53	0,00	1,088	24	0	
21.06.2022	67,31	48,94	18,37	58,734	58,077	57,513	57,513	0,66	0,00	1,078	24	0	
22.06.2022	67,35	48,96	18,39	60,534	59,841	59,263	59,263	0,69	0,00	1,094	24	0	
23.06.2022	67,68	48,37	19,31	57,645	57,006	56,448	56,448	0,64	0,00	1,093	24	0	
Итого:				1912,88	1903,39	1879,70	1879,70	156,04	0,00	38,334	744		
Средние:	67,66	47,08	20,58										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.05.2022	162794,373	161644,157	158920,567	158963,368	32553,880	57,19	4953,244	29448	0
23.06.2022	164707,251	163547,549	160800,263	160843,064	32709,920	57,19	4991,578	30192	0
Итого:	1912,88	1903,39	1879,70	1879,70	156,04	0,00	38,334	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Т _{нш}	0

24 ИЮН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xA950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,05	44,64	23,41	52,038	51,228	50,884	50,884	0,81	0,00	1,214	24	0	
25.05.2022	67,99	44,87	23,13	51,471	50,661	50,327	50,327	0,81	0,00	1,184	24	0	
26.05.2022	67,61	45,24	22,37	55,035	54,126	53,791	53,791	0,91	0,00	1,234	24	0	
27.05.2022	68,37	45,44	22,92	48,294	47,502	47,189	47,189	0,79	0,00	1,093	24	0	
28.05.2022	67,71	45,27	22,44	53,622	52,767	52,424	52,424	0,86	0,00	1,194	24	0	
29.05.2022	67,79	44,91	22,87	57,591	56,646	56,295	56,295	0,95	0,00	1,322	24	0	
30.05.2022	68,06	45,23	22,83	51,759	50,931	50,594	50,594	0,83	0,00	1,173	24	0	
31.05.2022	68,12	45,62	22,50	49,635	48,843	48,513	48,513	0,79	0,00	1,106	24	0	
01.06.2022	68,11	45,61	22,50	50,499	49,698	49,361	49,361	0,80	0,00	1,133	24	0	
02.06.2022	68,50	45,14	23,36	48,006	47,241	46,922	46,922	0,76	0,00	1,111	24	0	
03.06.2022	67,62	45,83	21,78	49,428	48,672	48,330	48,330	0,76	0,00	1,065	24	0	
04.06.2022	68,06	46,14	21,92	48,420	47,673	47,334	47,334	0,75	0,00	1,060	24	0	
05.06.2022	68,20	45,84	22,36	53,379	52,533	52,179	52,179	0,85	0,00	1,201	24	0	
06.06.2022	67,88	46,50	21,38	49,392	48,672	48,301	48,301	0,72	0,00	1,038	24	0	
07.06.2022	67,13	47,54	19,60	55,539	54,801	54,349	54,349	0,74	0,00	1,057	24	0	
08.06.2022	67,61	46,55	21,07	51,876	51,138	50,739	50,739	0,74	0,00	1,076	24	0	
09.06.2022	63,14	48,08	15,06	90,261	89,514	88,679	88,679	0,75	0,00	1,047	24	0	
10.06.2022	72,61	42,95	29,66	35,361	34,650	34,461	34,461	0,71	0,00	1,021	24	0	
11.06.2022	66,82	47,28	19,54	56,817	56,124	55,634	55,634	0,69	0,00	1,024	24	0	
12.06.2022	67,86	46,85	21,01	48,978	48,312	47,917	47,917	0,67	0,00	1,022	24	0	
13.06.2022	67,54	47,11	20,43	56,304	55,593	55,120	55,120	0,71	0,00	1,143	24	0	
14.06.2022	67,88	46,95	20,93	49,842	49,077	48,718	48,718	0,76	0,00	1,025	24	0	
15.06.2022	66,76	47,97	18,79	56,628	55,998	55,473	55,473	0,63	0,00	1,051	24	0	
16.06.2022	67,74	47,24	20,50	50,364	49,878	49,370	49,370	0,49	0,00	1,024	24	0	
17.06.2022	68,52	47,14	21,38	44,100	43,650	43,208	43,208	0,45	0,00	0,931	24	0	
18.06.2022	68,20	46,96	21,23	47,646	47,160	46,690	46,690	0,49	0,00	0,993	24	0	
19.06.2022	68,33	47,07	21,26	47,934	47,430	46,963	46,963	0,50	0,00	1,023	24	0	
20.06.2022	68,18	48,00	20,18	45,054	44,658	44,171	44,171	0,40	0,00	0,903	24	0	
21.06.2022	67,51	48,20	19,32	50,706	50,229	49,704	49,704	0,48	0,00	0,978	24	0	
22.06.2022	67,48	48,21	19,27	50,184	49,716	49,194	49,194	0,47	0,00	0,962	24	0	
23.06.2022	67,83	47,76	20,07	48,303	47,826	47,337	47,337	0,48	0,00	0,964	24	0	
Итого:				1604,47	1582,95	1570,17	1570,17	156,04	0,00	33,372	744		
Средние:	67,85	46,39	21,45										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.05.2022	29494,920	28893,258	28756,918	28649,984	1248,320	106,93	1019,522	5052	0
23.06.2022	31099,386	30476,205	30327,089	30220,155	1404,360	106,93	1052,894	5796	0
Итого:	1604,47	1582,95	1570,17	1570,17	156,04	0,00	33,372	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

24 ИЮН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,34	47,55	20,78	62,077	60,523	1,55	1,343	24	0	
25.05.2022	68,27	47,54	20,73	63,825	62,239	1,59	1,352	24	0	
26.05.2022	67,86	48,18	19,68	65,554	63,948	1,61	1,333	24	0	
27.05.2022	68,69	47,33	21,36	58,815	57,294	1,52	1,287	24	0	
28.05.2022	67,97	48,44	19,53	63,601	61,981	1,62	1,241	24	0	
29.05.2022	68,05	49,12	18,93	70,941	69,224	1,72	1,377	24	0	
30.05.2022	68,35	48,34	20,01	61,387	59,805	1,58	1,264	24	0	
31.05.2022	68,40	47,90	20,49	58,780	57,236	1,54	1,249	24	0	
01.06.2022	68,37	47,59	20,78	59,438	57,894	1,54	1,271	24	0	
02.06.2022	68,79	46,85	21,94	56,160	54,677	1,48	1,270	24	0	
03.06.2022	67,89	47,36	20,53	57,017	55,492	1,53	1,208	24	0	
04.06.2022	68,36	46,38	21,98	56,562	55,051	1,51	1,271	24	0	
05.06.2022	68,47	47,83	20,64	60,549	59,000	1,55	1,277	24	0	
06.06.2022	68,17	48,16	20,01	57,881	56,379	1,50	1,172	24	0	
07.06.2022	67,38	49,54	17,84	69,113	67,382	1,73	1,218	24	0	
08.06.2022	67,91	48,24	19,67	63,499	61,742	1,76	1,263	24	0	
09.06.2022	63,28	50,05	13,23	141,245	138,233	3,01	1,199	24	0	
10.06.2022	73,11	43,64	29,47	38,527	37,336	1,19	1,156	24	0	
11.06.2022	67,04	48,77	18,27	68,812	67,013	1,80	1,136	24	0	
12.06.2022	68,16	48,59	19,57	56,542	54,936	1,61	1,151	24	0	
13.06.2022	67,78	48,61	19,17	64,525	62,766	1,76	1,245	24	0	
14.06.2022	68,16	47,91	20,25	59,927	58,105	1,82	1,224	24	0	
15.06.2022	66,98	49,14	17,84	67,329	65,365	1,96	1,225	24	0	
16.06.2022	68,02	48,16	19,86	57,177	55,424	1,75	1,164	24	0	
17.06.2022	68,85	48,12	20,73	49,865	48,277	1,59	1,062	24	0	
18.06.2022	68,47	48,59	19,89	52,843	51,203	1,64	1,061	24	0	
19.06.2022	68,63	48,64	19,99	54,846	53,202	1,64	1,142	24	0	
20.06.2022	68,50	48,56	19,94	52,867	51,333	1,53	1,084	24	0	
21.06.2022	67,77	49,58	18,19	57,261	55,689	1,57	1,077	24	0	
22.06.2022	67,74	49,77	17,97	56,207	54,655	1,55	1,038	24	0	
23.06.2022	68,12	49,21	18,92	57,705	56,129	1,58	1,127	24	0	
Итого:				1920,88	1869,53	51,34	37,486	744		
Средние:	68,13	48,18	19,94							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.05.2022	144651,07	143147,38	1630,34	5103,631	31895	0
23.06.2022	146571,95	145016,91	1681,68	5141,117	32639	0
Итого:	1920,88	1869,53	51,34	37,486	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24 ИЮН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: 000 Парк-Сервис

Адрес: Вейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xА8А7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	66,92	53,3	13,62	42,18	41,54	0	41,3	40,97	0,33	0,561	24	0	
25.05.2022	66,88	52,73	14,15	43,77	43,09	0	42,88	42,54	0,34	0,606	24	0	
26.05.2022	66,56	54,66	11,9	48,99	48,31	0	47,98	47,62	0,36	0,569	24	0	
27.05.2022	67,21	54,43	12,78	43,06	42,41	0	42,17	41,82	0,35	0,54	24	0	
28.05.2022	66,64	54,46	12,18	44,21	43,56	0	43,32	42,97	0,35	0,525	24	0	
29.05.2022	66,55	53,91	12,64	46,03	45,34	0	45,16	44,71	0,45	0,571	24	0	
30.05.2022	66,87	53,98	12,89	43,66	42,99	0	42,79	42,41	0,38	0,552	24	0	
31.05.2022	67,01	53,36	13,65	44,62	43,89	0	43,68	43,33	0,35	0,596	24	0	
01.06.2022	67,04	53,96	13,08	43,86	43,16	0	42,95	42,58	0,37	0,564	24	0	
02.06.2022	67,33	53,73	13,6	42,49	41,79	0	41,64	41,23	0,41	0,566	24	0	
03.06.2022	66,65	54,68	11,97	44,34	43,65	0	43,45	43,04	0,41	0,52	24	0	
04.06.2022	67,01	53,51	13,5	41,17	40,46	0	40,36	39,94	0,42	0,544	24	0	
05.06.2022	67,08	53,99	13,09	44,01	43,29	0	43,17	42,68	0,49	0,565	24	0	
06.06.2022	66,7	55	11,7	46,07	45,38	0	45,15	44,71	0,44	0,529	24	0	
07.06.2022	65,76	54,29	11,47	45,75	45,56	0	44,87	44,94	-0,07	0,515	24	0	
08.06.2022	66,54	54,13	12,41	45,29	44,92	0	44,4	44,34	0,06	0,55	24	0	
09.06.2022	60,63	51,61	9,02	56,28	56,04	0	55,33	55,35	-0,02	0,499	24	0	
10.06.2022	70,59	51,36	19,23	28,51	27,99	0	27,88	27,68	0,2	0,537	24	0	
11.06.2022	65,6	54,58	11,02	43,77	43,43	0	42,92	42,84	0,08	0,472	24	0	
12.06.2022	66,82	54,91	11,91	43,26	42,87	0	42,39	42,28	0,11	0,504	24	0	
13.06.2022	66,45	54,92	11,53	46,24	45,87	0	45,29	45,2	0,09	0,522	24	0	
14.06.2022	66,74	55	11,74	45,07	44,7	0	44,16	44,08	0,08	0,52	24	0	
15.06.2022	65,84	55,91	9,93	49,82	49,52	0	48,86	48,8	0,06	0,484	24	0	
16.06.2022	66,64	55,54	11,1	44,99	44,92	0	44,12	44,29	-0,17	0,491	24	0	
17.06.2022	67,47	54,13	13,34	37,81	37,64	0	37,06	37,12	-0,06	0,492	24	0	
18.06.2022	67,06	55,19	11,87	40,1	39,8	0	39,27	39,25	0,02	0,466	24	0	
19.06.2022	67,29	55,7	11,59	40,06	39,87	0	39,28	39,34	-0,06	0,455	24	0	
20.06.2022	67,15	55,07	12,08	38,35	38,17	0	37,59	37,62	-0,03	0,453	24	0	
21.06.2022	66,52	54,84	11,68	42,59	42,39	0	41,74	41,83	-0,09	0,487	24	0	
22.06.2022	66,48	55,3	11,18	44,97	44,72	0	44,05	44,11	-0,06	0,492	24	0	
23.06.2022	66,83	55,14	11,69	43,04	42,75	0	42,16	42,14	0,02	0,494	24	0	
Итого:				1354,3	1340	0	1327,37	1321,76	5,61	16,241	744	0	
Средние:	66,67	54,3	12,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:	28209,72	27738,07	0,55	27397,09	27397,87	-0,78	820,991	13066	0
23/06/2224:	29564,08	29078,09	0,55	28724,46	28719,63	4,83	837,232	13810	0
Итого:	1354,36	1340,02	0	1327,37	1321,76	5,61	16,241	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

24 ИЮН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г. - 23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	66,03	51,14	14,89	67,35	64,24	0	66,02	63,44	2,58	0,982	24	0	
25.05.2022	66,07	50,93	15,14	66,57	63,49	0,01	65,26	62,73	2,53	0,988	24	0	
26.05.2022	65,76	51,52	14,24	70,2	67,01	0	68,85	66,18	2,67	0,982	24	0	
27.05.2022	66,19	51,22	14,97	64,61	61,67	0	63,35	60,92	2,43	0,948	24	0	
28.05.2022	65,77	51,87	13,9	67,89	64,82	0	66,55	64,01	2,54	0,924	24	0	
29.05.2022	65,78	51,67	14,11	71,72	68,49	0,01	70,33	67,64	2,69	0,992	24	0	
30.05.2022	66,01	51,59	14,42	66,83	63,79	0	65,52	63,01	2,51	0,942	24	0	
31.05.2022	66,05	51,87	14,18	66,4	63,32	0	65,08	62,53	2,55	0,921	24	0	
01.06.2022	66,11	51,76	14,35	64,74	61,71	0,01	63,49	60,96	2,53	0,91	24	0	
02.06.2022	66,32	51,02	15,3	59,99	57,13	0	58,82	56,43	2,39	0,898	24	0	
03.06.2022	65,67	51,48	14,19	64,11	61,09	0	62,88	60,33	2,55	0,889	24	0	
04.06.2022	65,96	52,04	13,92	59,59	56,76	0	58,45	56,04	2,41	0,811	24	0	
05.06.2022	66,14	52,03	14,11	62,06	59,11	0	60,81	58,39	2,42	0,857	24	0	
06.06.2022	65,79	51,66	14,13	65,91	62,78	0,01	64,59	61,99	2,6	0,912	24	0	
07.06.2022	65,1	52,96	12,14	72,98	69,7	0	71,59	68,8	2,79	0,866	24	0	
08.06.2022	65,7	51,57	14,13	63,51	61,19	0	62,27	60,43	1,84	0,876	24	0	
09.06.2022	60,25	50,38	9,87	81,92	79,48	0,01	80,56	78,57	1,99	0,791	24	0	
10.06.2022	68,45	49,8	18,65	44,75	43,07	0	43,81	42,56	1,25	0,817	24	0	
11.06.2022	65,6	52,47	13,13	61,72	59,64	0	60,51	58,88	1,63	0,796	24	0	
12.06.2022	65,91	53,48	12,43	64,13	61,98	0	62,85	61,19	1,66	0,78	24	0	
13.06.2022	65,76	52,97	12,79	67,41	65,15	0	66,11	64,31	1,8	0,847	24	0	
14.06.2022	65,83	52,59	13,24	65,95	64,47	0	64,65	63,65	1	0,854	24	0	
15.06.2022	65,18	53,54	11,64	73,31	72,07	0	71,92	71,11	0,81	0,835	24	0	
16.06.2022	65,8	53,02	12,78	64,78	63,03	0,01	63,52	62,18	1,34	0,812	24	0	
17.06.2022	66,4	52,22	14,18	57,98	55,8	0	56,8	55,08	1,72	0,804	24	0	
18.06.2022	66,16	53,48	12,68	60,97	58,68	0	59,78	57,89	1,89	0,759	24	0	
19.06.2022	66,29	52,05	14,24	59,85	57,58	0	58,71	56,84	1,87	0,835	24	0	
20.06.2022	66,26	52,55	13,71	62,62	60,3	0	61,37	59,48	1,89	0,84	24	0	
21.06.2022	65,7	53,48	12,22	64,09	61,72	0	62,82	60,89	1,93	0,769	24	0	
22.06.2022	65,72	53,75	11,97	68,09	65,64	0,01	66,76	64,75	2,01	0,801	24	0	
23.06.2022	65,96	53,6	12,36	64,85	62,44	0	63,59	61,62	1,97	0,786	24	0	
Итого:				2016,8	1937,3	0,07	1977,62	1912,83	64,79	26,824	744	0	
Средние:	65,79	52,11	13,67										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:	33598,92	32276,53	1,48	32700,68	31928,13	772,55	965,935	10165	0
23/06/2224:	35615,8	34213,88	1,55	34678,3	33840,96	837,34	992,759	10909	0
Итого:	2016,88	1937,35	0,07	1977,62	1912,83	64,79	26,824	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

24 ИЮН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	66,42	52,67	13,75	84,79	84,52	1,18	83,07	83,43	-0,36	1,142	24	0	
25.05.2022	66,41	52,81	13,6	81,14	79,66	0,07	79,54	78,62	0,92	1,082	24	0	
26.05.2022	66,06	53,09	12,97	88,83	87,18	0	87,07	86,04	1,03	1,129	24	0	
27.05.2022	66,55	53,25	13,3	80,32	78,82	0	78,71	77,79	0,92	1,046	24	0	
28.05.2022	66,09	52,75	13,34	83,28	81,77	0	81,65	80,7	0,95	1,091	24	0	
29.05.2022	66,05	53,9	12,15	86,48	84,99	0	84,74	83,88	0,86	1,03	24	0	
30.05.2022	66,42	53,18	13,24	82,19	80,68	0	80,55	79,6	0,95	1,069	24	0	
31.05.2022	66,45	52,79	13,66	81,41	79,9	0	79,77	78,86	0,91	1,088	24	0	
01.06.2022	66,45	53,5	12,95	79,72	78,25	0	78,14	77,21	0,93	1,011	24	0	
02.06.2022	66,7	52,91	13,79	75,07	73,59	0	73,56	72,63	0,93	1,014	24	0	
03.06.2022	66,04	52,86	13,18	75,63	74,17	0	74,13	73,2	0,93	0,976	24	0	
04.06.2022	66,35	53,52	12,83	78,43	76,96	0	76,89	75,96	0,93	0,985	24	0	
05.06.2022	66,51	53,41	13,1	78,57	77,1	0	76,99	76,07	0,92	1,007	24	0	
06.06.2022	66,19	54,39	11,8	84,24	85,78	3,04	82,54	84,6	-2,06	0,978	24	0	
07.06.2022	65,55	55,13	10,42	98,71	119,96	22,76	96,8	118,27	-21,47	1,008	24	0	
08.06.2022	66,02	55,6	10,42	98,42	118,76	20,98	96,47	117,09	-20,62	1,027	24	0	
09.06.2022	60,77	50,91	9,86	92,09	91,14	0	90,5	90,04	0,46	0,891	24	0	
10.06.2022	69,14	51,53	17,61	53,61	52,48	0	52,48	51,84	0,64	0,924	24	0	
11.06.2022	65,97	54,1	11,87	80,81	79,75	0	79,22	78,66	0,56	0,94	24	0	
12.06.2022	66,3	53,78	12,52	82,01	80,91	0	80,41	79,8	0,61	1,007	24	0	
13.06.2022	66,1	54,8	11,3	85,34	84,32	0	83,67	83,12	0,55	0,946	24	0	
14.06.2022	66,25	54,59	11,66	80,51	79,87	0	78,93	78,78	0,15	0,921	24	0	
15.06.2022	65,48	55,98	9,5	95,24	94,79	0	93,39	93,42	-0,03	0,885	24	0	
16.06.2022	66,16	54,88	11,28	85,06	85,33	0	83,4	84,15	-0,75	0,94	24	0	
17.06.2022	66,85	54,96	11,89	71,98	72,21	0	70,55	71,23	-0,68	0,839	24	0	
18.06.2022	66,61	54,51	12,1	79,24	78,82	0	77,64	77,73	-0,09	0,937	24	0	
19.06.2022	66,69	54,72	11,97	77,06	76,43	0	75,55	75,34	0,21	0,906	24	0	
20.06.2022	66,65	55,23	11,42	78,03	77,49	0	76,47	76,42	0,05	0,873	24	0	
21.06.2022	66,08	55,57	10,51	85,88	85,42	0	84,2	84,21	-0,01	0,884	24	0	
22.06.2022	66,09	55,68	10,41	90,88	90,31	0	89,06	89,03	0,03	0,926	24	0	
23.06.2022	66,33	55,85	10,48	85,39	84,85	0	83,69	83,62	0,07	0,875	24	0	
Итого:				2560,3	2576,2	48,03	2509,78	2541,34	-31,56	30,377	744	0	
Средние:	66,18	53,96	12,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г.	64053,89	63030,69	9,62	62307,13	62286,43	20,7	1759,21	18132	0
23/06/22г.	66614,25	65606,9	57,65	64816,91	64827,77	-10,86	1789,587	18876	0
Итого:	2560,36	2576,21	48,03	2509,78	2541,34	-31,56	30,377	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

24 ИЮН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Скульптора Головинского 20Б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВФВ2 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	68,45	58,44	10,01	112,74	112,82	0	110,37	111,02	-0,65	1,104	24	0	
25.05.2022	68,39	59,41	8,98	115,32	115,51	0	112,89	113,63	-0,74	1,015	24	0	
26.05.2022	67,93	58,64	9,29	115,63	115,47	0	113,2	113,63	-0,43	1,052	24	0	
27.05.2022	68,81	60,29	8,52	115,87	115,99	0	113,41	114,07	-0,66	0,966	24	0	
28.05.2022	68,05	59,06	8,99	115,56	115,63	0	113,11	113,77	-0,66	1,017	24	0	
29.05.2022	68,1	58,42	9,68	115,51	115,7	0	113,07	113,91	-0,84	1,096	24	0	
30.05.2022	68,45	59,49	8,96	116,06	116,4	0	113,62	114,55	-0,93	1,017	24	0	
31.05.2022	68,52	59,6	8,92	116,37	116,7	0	113,95	114,79	-0,84	1,014	24	0	
01.06.2022	68,51	59,86	8,65	115,87	116,35	0	113,41	114,43	-1,02	0,978	24	0	
02.06.2022	68,95	60,42	8,53	116,6	117,03	0	114,15	115,08	-0,93	0,976	24	0	
03.06.2022	67,99	59,72	8,27	115,86	116,32	0	113,47	114,43	-0,96	0,938	24	0	
04.06.2022	68,46	60,08	8,38	116,15	116,7	0	113,71	114,77	-1,06	0,952	24	0	
05.06.2022	68,57	59,63	8,94	116,55	117,13	0	114,07	115,22	-1,15	1,018	24	0	
06.06.2022	68,29	59,49	8,8	114,89	115,05	0	112,49	113,2	-0,71	0,991	24	0	
07.06.2022	67,53	58,81	8,72	106,37	106,84	0	104,18	105,13	-0,95	0,91	24	0	
08.06.2022	67,98	59,06	8,92	100,34	101,48	0	98,23	99,83	-1,6	0,876	24	0	
09.06.2022	63,82	54,48	9,34	86,89	88,41	0	85,28	87,18	-1,9	0,792	24	0	
10.06.2022	73,12	58,1	15,02	64,95	65,24	0	63,39	64,2	-0,81	0,952	24	0	
11.06.2022	66,93	53,32	13,61	63,51	63,92	0	62,24	63,07	-0,83	0,845	24	0	
12.06.2022	68,14	55,1	13,04	69,04	69,3	0	67,62	68,3	-0,68	0,88	24	0	
13.06.2022	67,73	53,53	14,2	66,55	66,89	0	65,18	65,98	-0,8	0,925	24	0	
14.06.2022	68,04	53,48	14,56	58,57	59,97	0	57,37	59,14	-1,77	0,835	24	0	
15.06.2022	66,81	53,42	13,39	62,63	64,29	0	61,36	63,42	-2,06	0,821	24	0	
16.06.2022	67,86	53,67	14,19	62,25	63,75	0	60,98	62,9	-1,92	0,866	24	0	
17.06.2022	68,83	55,38	13,45	61,57	62,78	0	60,23	61,9	-1,67	0,81	24	0	
18.06.2022	68,4	54,19	14,21	58,96	60,05	0	57,77	59,25	-1,48	0,82	24	0	
19.06.2022	68,55	53,9	14,65	60,55	61,64	0	59,28	60,84	-1,56	0,869	24	0	
20.06.2022	68,44	54,74	13,7	61,28	61,85	0	59,99	60,98	-0,99	0,821	24	0	
21.06.2022	67,65	53,44	14,21	61,93	62,34	0	60,7	61,5	-0,8	0,861	24	0	
22.06.2022	67,62	54,02	13,6	61,28	61,69	0	60,05	60,84	-0,79	0,815	24	0	
23.06.2022	68,01	54,58	13,43	62,92	63,34	0	61,59	62,45	-0,86	0,827	24	0	
Итого:				2788,5	2806,5	0	2730,36	2763,41	-33,05	28,659	744	0	
Средние:	68,15	56,96	11,19										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224	16291,32	16045,85	0	15791,15	15829,05	-37,9	475,865	3516	0
23/06/2224	19079,89	18852,43	0	18521,51	18592,46	-70,95	504,524	4260	0
Итого:	2788,57	2806,58	0	2730,36	2763,41	-33,05	28,659	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просанникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qи Траб x Тнш	0,000

24 ИЮН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	67,24	45,43	21,81	47,28	45,88	0	46,3	45,43	0,87	1,01	24	0	
25.05.2022	67,18	45,4	21,78	47,41	45,99	0	46,44	45,53	0,91	1,011	24	0	
26.05.2022	66,75	45,47	21,28	47,39	45,97	0	46,46	45,5	0,96	0,987	24	0	
27.05.2022	67,49	45,21	22,28	43,29	41,96	0,01	42,4	41,55	0,85	0,942	24	0	
28.05.2022	66,84	45,63	21,21	46,9	45,48	0,01	45,96	45,04	0,92	0,974	24	0	
29.05.2022	66,82	45,72	21,1	48,45	46,98	0,01	47,48	46,51	0,97	1,002	24	0	
30.05.2022	67,22	45,01	22,21	46,37	44,93	0,01	45,39	44,5	0,89	1,009	24	0	
31.05.2022	67,32	45,3	22,02	47,41	45,92	0	46,41	45,45	0,96	1,023	24	0	
01.06.2022	67,25	45,54	21,71	44,76	43,36	0	43,86	42,92	0,94	0,952	24	0	
02.06.2022	67,65	45,68	21,97	44,03	42,65	0,01	43,12	42,23	0,89	0,947	24	0	
03.06.2022	66,83	45,78	21,05	45,16	43,77	0,01	44,23	43,32	0,91	0,93	24	0	
04.06.2022	67,29	45,66	21,63	44,6	43,19	0	43,65	42,77	0,88	0,943	24	0	
05.06.2022	67,31	45,72	21,59	45,71	44,29	0	44,77	43,86	0,91	0,963	24	0	
06.06.2022	67	45,4	21,6	47,57	46,09	0,01	46,59	45,64	0,95	1,005	24	0	
07.06.2022	65,96	46,73	19,23	50,38	49,09	0,01	49,38	48,59	0,79	0,948	24	0	
08.06.2022	66,82	45,74	21,08	46,74	45,47	0	45,78	45,01	0,77	0,965	24	0	
09.06.2022	59,37	48,69	10,68	86,35	84,64	0,01	84,92	83,69	1,23	0,905	24	0	
10.06.2022	71,52	44	27,52	33,54	32,5	0	32,78	32,21	0,57	0,902	24	0	
11.06.2022	65,56	47,27	18,29	53,54	52,28	0	52,5	51,72	0,78	0,959	24	0	
12.06.2022	67,12	46,54	20,58	46,4	45,24	0	45,44	44,76	0,68	0,936	24	0	
13.06.2022	66,59	46,41	20,18	49,82	48,59	0	48,81	48,08	0,73	0,983	24	0	
14.06.2022	67,02	46,86	20,16	48,15	46,81	0	47,17	46,29	0,88	0,95	24	0	
15.06.2022	65,99	47,47	18,52	51,93	50,55	0	50,91	50,04	0,87	0,942	24	0	
16.06.2022	66,94	47,38	19,56	47,72	46,49	0	46,75	45,99	0,76	0,913	24	0	
17.06.2022	67,79	47,29	20,5	41,46	40,42	0	40,62	39,97	0,65	0,829	24	0	
18.06.2022	67,33	48,27	19,06	44,38	43,3	0	43,44	42,81	0,63	0,827	24	0	
19.06.2022	67,62	47,82	19,8	46,67	45,52	0	45,69	45,04	0,65	0,904	24	0	
20.06.2022	67,48	48,52	18,96	45,32	44,25	0	44,37	43,73	0,64	0,839	24	0	
21.06.2022	66,8	48,93	17,87	49,26	48,17	0	48,26	47,65	0,61	0,861	24	0	
22.06.2022	66,75	48,43	18,32	48,31	47,23	0	47,31	46,74	0,57	0,868	24	0	
23.06.2022	67,12	48,85	18,27	48,37	47,3	0	47,41	46,77	0,64	0,866	24	0	
Итого:				1484,6	1444,3	0,09	1454,6	1429,34	25,26	29,095	744	0	
Средние:	66,9	46,52	20,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/22г:	45473,7	44138,83	2,77	44139,1	43668,38	470,72	1504,442	14197	0
23/06/22г:	46958,37	45583,14	2,86	45593,7	45097,72	495,98	1533,537	14941	0
Итого:	1484,67	1444,31	0,09	1454,6	1429,34	25,26	29,095	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qн Траб х Тнш	0

24 ИЮН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Солнечная 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2022	65,59	46,64	18,95	50,25	46,57	----	49,27	46,09	3,18	0,931	24	0	*
25.05.2022	65,74	45,99	19,75	50,33	46,63	----	49,34	46,17	3,17	0,976	24	0	*
26.05.2022	65,52	45,61	19,91	52,34	48,49	----	51,32	48,02	3,3	1,017	24	0	*
27.05.2022	65,85	46,03	19,82	50,44	46,7	----	49,45	46,24	3,21	0,98	24	0	*
28.05.2022	65,48	46,52	18,96	52,1	48,29	----	51,1	47,81	3,29	0,969	24	0	*
29.05.2022	65,21	47,45	17,76	54,83	50,85	----	53,76	50,34	3,42	0,955	24	0	*
30.05.2022	65,5	47,05	18,45	50,86	47,16	----	49,89	46,67	3,22	0,917	24	0	*
31.05.2022	65,5	47,07	18,43	51,48	47,72	----	50,49	47,21	3,28	0,928	24	0	*
01.06.2022	65,64	46,97	18,67	51,32	47,57	----	50,32	47,09	3,23	0,94	24	0	*
02.06.2022	65,77	46,19	19,58	49,95	46,28	----	48,92	45,81	3,11	0,958	24	0	*
03.06.2022	65,19	47,34	17,85	51,91	48,14	----	50,91	47,63	3,28	0,907	24	0	*
04.06.2022	65,52	47,39	18,13	49,92	46,3	----	48,94	45,82	3,12	0,887	24	0	*
05.06.2022	65,93	47,03	18,9	47,56	44,08	----	46,63	43,63	3	0,881	24	0	*
06.06.2022	65,28	47,22	18,06	51,76	47,98	----	50,77	47,49	3,28	0,916	24	0	*
07.06.2022	64,63	49,25	15,38	58,5	54,12	----	57,37	53,5	3,87	0,882	24	0	*
08.06.2022	64,99	48,46	16,53	54,67	50,44	----	53,62	49,87	3,75	0,887	24	0	*
09.06.2022	58,7	49,71	8,99	97,3	90,49	----	95,75	89,44	6,31	0,856	24	0	*
10.06.2022	67,25	46,55	20,7	44,45	40,9	----	43,54	40,5	3,04	0,901	24	0	*
11.06.2022	65,64	48,01	17,63	48,71	44,94	----	47,74	44,49	3,25	0,839	24	0	*
12.06.2022	65,27	48,74	16,53	53,63	49,51	----	52,62	48,94	3,68	0,869	24	0	*
13.06.2022	65,11	48,46	16,65	55,73	51,48	----	54,67	50,9	3,77	0,91	24	0	*
14.06.2022	65,03	48,56	16,47	54,47	50,22	----	53,4	49,67	3,73	0,88	24	0	*
15.06.2022	64,36	49,19	15,17	61,12	56,51	----	59,94	55,9	4,04	0,91	24	0	*
16.06.2022	65,05	48,33	16,72	51,73	47,74	----	50,74	47,23	3,51	0,849	24	0	*
17.06.2022	65,83	49,34	16,49	46,58	42,93	----	45,64	42,45	3,19	0,752	24	0	*
18.06.2022	65,07	49,39	15,68	51,21	47,28	----	50,2	46,77	3,43	0,787	24	0	*
19.06.2022	65,47	49,2	16,27	50,08	46,22	----	49,08	45,72	3,36	0,799	24	0	*
20.06.2022	65,38	49,42	15,96	51,33	47,39	----	50,34	46,85	3,49	0,802	24	0	*
21.06.2022	64,81	50,36	14,45	55,96	51,74	----	54,89	51,11	3,78	0,793	24	0	*
22.06.2022	64,7	49,82	14,88	55,46	51,27	----	54,43	50,7	3,73	0,808	24	0	*
23.06.2022	64,93	49,79	15,14	53,34	49,28	----	52,3	48,72	3,58	0,79	24	0	*
Итого:				1659,3	1535,2	----	1627,38	1518,78	108,6	27,476	744	0	
Средние:	65,15	47,97	17,18										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2224:0	52363,73	49666,85	0	50758,94	49142,2	1616,74	1854,081	14870	0
23/06/2224:0	54023,05	51202,07	0	52386,32	50660,98	1725,34	1881,557	15614	0
Итого:	1659,32	1535,22	0	1627,38	1518,78	108,6	27,476	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Ю.В. Малыгина/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб x Тнш

0