

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/07/22г.-23/07/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Солнечная 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
01.07.2022	65,79	49,63	16,16	49,87	45,96	----	48,86	45,44	3,42	0,791	24	0	*
02.07.2022	65,71	49,97	15,74	51,45	47,44	----	50,44	46,87	3,57	0,792	24	0	*
03.07.2022	66,1	49,34	16,76	50,34	46,37	----	49,34	45,86	3,48	0,829	24	0	*
04.07.2022	65,59	49,55	16,04	52,41	48,33	----	51,35	47,8	3,55	0,82	24	0	*
05.07.2022	65,74	49,41	16,33	51,16	47,18	----	50,14	46,65	3,49	0,819	24	0	*
06.07.2022	65,86	49,28	16,58	49,45	45,57	----	48,47	45,09	3,38	0,802	24	0	*
07.07.2022	65,65	49,95	15,7	51,07	47,09	----	50,07	46,53	3,54	0,786	24	0	*
08.07.2022	65,69	49,44	16,25	51,57	47,54	----	50,57	47,02	3,55	0,819	24	0	*
09.07.2022	65,99	50,06	15,93	45,96	42,32	----	45,04	41,84	3,2	0,716	24	0	*
10.07.2022	65,76	50,02	15,74	46,75	43,06	----	45,8	42,56	3,24	0,719	24	0	*
11.07.2022	64,05	51,42	12,63	60,33	55,83	----	59,18	55,14	4,04	0,745	24	0	*
12.07.2022	63,41	53,98	9,43	25,42	23,58	----	24,96	23,26	1,7	0,237	24	0	*
13.07.2022	22,23	22,76	-0,53	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2022	21,83	22,12	-0,29	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2022	21,72	21,87	-0,15	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2022	21,46	21,54	-0,08	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2022	21,3	21,34	-0,04	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2022	21,14	21,17	-0,03	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2022	21,14	21,15	-0,01	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2022	21,1	21,11	-0,01	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2022	20,87	20,85	0,02	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2022	20,7	20,67	0,03	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2022	20,7	20,66	0,04	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				585,78	540,27	----	574,22	534,06	40,16	8,875	552	0	
Средние:	44,32	36,4	7,92										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
30/06/2224:0	54399,51	51549,7	0	52755,59	51004,58	1751,01	1887,138	15782	0
23/07/2224:0	54985,29	52089,97	0	53329,81	51538,64	1791,17	1896,013	16334	0
Итого:	585,78	540,27	0	574,22	534,06	40,16	8,875	552	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабжающей организации

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Солнечная 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x51DF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	20,64	20,58	0,06	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	20,71	20,63	0,08	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	57,11	51,49	5,62	44,3	41,36	----	43,63	40,85	2,78	0,245	24	0	*
27.07.2022	63,72	50,17	13,55	52,91	48,84	----	51,92	48,27	3,65	0,705	24	0	*
28.07.2022	65,2	48,51	16,69	43,85	40,3	----	43,02	39,85	3,17	0,717	24	0	*
29.07.2022	66,47	48	18,47	38,15	35	----	37,4	34,56	2,84	0,689	24	0	*
30.07.2022	66,58	47,69	18,89	37,87	34,81	----	37,13	34,42	2,71	0,701	24	0	*
31.07.2022	65,83	47,23	18,6	32,22	29,8	----	31,57	29,54	2,03	0,586	24	0	*
01.08.2022	65,83	47,2	18,63	37,75	34,76	----	37	34,39	2,61	0,69	24	0	*
02.08.2022	66,63	47,44	19,19	39,44	36,28	----	38,65	35,85	2,8	0,743	24	0	*
03.08.2022	67	47,55	19,45	37,42	34,38	----	36,68	33,99	2,69	0,712	24	0	*
04.08.2022	66,74	48,09	18,65	39,95	36,78	----	39,17	36,35	2,82	0,731	24	0	*
05.08.2022	67,16	47,83	19,33	37,87	34,82	----	37,11	34,43	2,68	0,716	24	0	*
06.08.2022	67,27	48,08	19,19	36,01	33,07	----	35,28	32,74	2,54	0,676	24	0	*
07.08.2022	67,11	48,87	18,24	37,46	34,43	----	36,73	34,02	2,71	0,668	24	0	*
08.08.2022	67,26	48,16	19,1	37,42	34,39	----	36,65	33,99	2,66	0,699	24	0	*
09.08.2022	67,09	48,86	18,23	37,82	34,78	----	37,07	34,38	2,69	0,676	24	0	*
10.08.2022	67,36	48,44	18,92	35,89	32,95	----	35,15	32,6	2,55	0,665	24	0	*
11.08.2022	67,08	49,48	17,6	37	34	----	36,26	33,56	2,7	0,638	24	0	*
12.08.2022	66,53	49,73	16,8	39,5	36,32	----	38,72	35,87	2,85	0,651	24	0	*
13.08.2022	67,84	49,61	18,23	34,29	31,45	----	33,57	31,12	2,45	0,61	24	0	*
14.08.2022	67,61	48,58	19,03	36,13	33,16	----	35,38	32,73	2,65	0,674	24	0	*
15.08.2022	67,91	48,57	19,34	36,97	33,91	----	36,21	33,53	2,68	0,7	24	0	*
16.08.2022	67,44	49,06	18,38	38,52	35,38	----	37,74	34,9	2,84	0,692	24	0	*
17.08.2022	67,63	48,56	19,07	38,59	35,42	----	37,82	34,96	2,86	0,723	24	0	*
18.08.2022	67,57	49,26	18,31	39,58	36,34	----	38,82	35,86	2,96	0,709	24	0	*
19.08.2022	67,52	48,8	18,72	39,85	36,58	----	39,06	36,12	2,94	0,729	24	0	*
20.08.2022	67,75	49,54	18,21	39,81	36,54	----	39,02	36,08	2,94	0,709	24	0	*
21.08.2022	67,39	49,12	18,27	42,86	39,39	----	41,97	38,91	3,06	0,764	24	0	*
22.08.2022	67,55	49,11	18,44	41,14	37,78	----	40,32	37,3	3,02	0,742	24	0	*
23.08.2022	67,68	49,28	18,4	40,13	36,83	----	39,36	36,37	2,99	0,723	24	0	*
Итого:				1130,7	1039,8	----	1108,41	1027,54	80,87	19,683	744	0	
Средние:	63,65	46,88	16,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	54985,29	52089,97	0	53329,81	51538,64	1791,17	1896,013	16334	0
23/08/2224:0	56115,99	53129,82	0	54438,22	52566,18	1872,04	1915,696	17078	0
Итого:	1130,7	1039,85	0	1108,41	1027,54	80,87	19,683	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,84	22,53	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,81	22,48	0,33	0	16,76	0	0	16,76	-16,76	0	24	0	*
26.07.2022	32,49	29,13	3,36	21,88	32,42	0	21,77	32,28	-10,51	0,051	24	0	
27.07.2022	68,48	52,52	15,96	51,18	51,06	0	50,09	50,42	-0,33	0,799	24	0	
28.07.2022	70,48	52,42	18,06	43,17	42,97	0	42,24	42,44	-0,2	0,764	24	0	
29.07.2022	70,9	52,44	18,46	43,84	43,41	0	42,86	42,87	-0,01	0,791	24	0	
30.07.2022	70,94	52,85	18,09	43,98	43,19	0	43	42,65	0,35	0,781	24	0	
31.07.2022	70,92	52,6	18,32	46,09	45,09	0	45,06	44,52	0,54	0,823	24	0	
01.08.2022	70,55	52,67	17,88	50,09	48,97	0	49,01	48,31	0,7	0,876	24	0	
02.08.2022	71,1	52,39	18,71	45,08	43,99	0	44,07	43,43	0,64	0,825	24	0	
03.08.2022	71,34	52,21	19,13	44,47	43,39	0	43,47	42,85	0,62	0,832	24	0	
04.08.2022	70,92	52,9	18,02	47,73	46,6	0	46,68	46	0,68	0,843	24	0	
05.08.2022	71,63	52,35	19,28	44,75	43,68	0	43,75	43,15	0,6	0,843	24	0	
06.08.2022	71,77	53,01	18,76	44,04	42,99	0	43,05	42,44	0,61	0,806	24	0	
07.08.2022	71,37	53,19	18,18	46,06	45,02	0	45,03	44,42	0,61	0,816	24	0	
08.08.2022	71,49	53,22	18,27	44,88	43,87	0	43,89	43,31	0,58	0,801	24	0	
09.08.2022	71,07	53,47	17,6	45,34	44,36	0	44,3	43,79	0,51	0,78	24	0	
10.08.2022	71,74	53,57	18,17	44,6	43,61	0	43,58	43,04	0,54	0,791	24	0	
11.08.2022	70,77	53,84	16,93	46,04	45,11	0	45	44,51	0,49	0,757	24	0	
12.08.2022	70,72	54,22	16,5	48,87	47,83	0	47,79	47,2	0,59	0,787	24	0	
13.08.2022	72,69	53,57	19,12	42,45	41,53	0	41,45	41,02	0,43	0,793	24	0	
14.08.2022	72,31	53,86	18,45	45,25	44,39	0	44,2	43,8	0,4	0,817	24	0	
15.08.2022	72,36	53,57	18,79	45,3	44,45	0	44,23	43,84	0,39	0,83	24	0	
16.08.2022	71,81	53,86	17,95	48,58	47,69	0	47,45	47,02	0,43	0,849	24	0	
17.08.2022	72,25	54	18,25	47,61	46,65	0	46,54	46	0,54	0,849	24	0	
18.08.2022	71,83	53,75	18,08	50,88	49,88	0	49,7	49,18	0,52	0,898	24	0	
19.08.2022	71,73	54,34	17,39	48,75	47,78	0	47,65	47,1	0,55	0,832	24	0	
20.08.2022	72,09	54,39	17,7	49,23	48,23	0	48,09	47,55	0,54	0,852	24	0	
21.08.2022	71,32	54,32	17	55,64	54,54	0	54,38	53,77	0,61	0,926	24	0	
22.08.2022	71,64	54,61	17,03	50,45	49,42	0	49,3	48,72	0,58	0,84	24	0	
23.08.2022	71,95	53,78	18,17	47,79	46,69	0	46,68	46,06	0,62	0,846	24	0	
Итого:				1334	1335,5	0	1304,31	1318,45	-14,14	23,098	744	0	
Средние:	66,97	50,58	16,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	39130,27	38062,96	0,47	38066,32	37620,26	446,06	1089,129	12158	0
23/08/22г.	40464,29	39398,53	0,47	39370,63	38938,71	431,92	1112,227	12902	0
Итого:	1334,02	1335,57	0	1304,31	1318,45	-14,14	23,098	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q корр = Qi
Траб x Tнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Вейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,08	22,87	0,21	1,24	0	0	1,24	0	1,24	0	24	0	*
25.07.2022	23,06	22,84	0,22	1,24	0	0	1,24	0	1,24	0	24	0	*
26.07.2022	30,78	28,96	1,82	21,3	23,2	0	21,21	23,12	-1,91	0,043	24	0	*
27.07.2022	68,09	52,72	15,37	55,89	56,99	0	54,76	56,29	-1,53	0,839	24	0	
28.07.2022	70,79	53,49	17,3	52,41	53,15	0	51,22	52,44	-1,22	0,888	24	0	
29.07.2022	71,13	53,1	18,03	50,19	50,27	0	49,06	49,58	-0,52	0,884	24	0	
30.07.2022	71,24	54,2	17,04	52,45	52,02	0	51,22	51,3	-0,08	0,871	24	0	
31.07.2022	71,13	53,83	17,3	52,37	51,82	0	51,16	51,12	0,04	0,884	24	0	
01.08.2022	70,72	54,17	16,55	57,02	56,33	0	55,77	55,54	0,23	0,922	24	0	
02.08.2022	71,32	53,21	18,11	50,48	49,85	0	49,32	49,19	0,13	0,893	24	0	
03.08.2022	71,59	52,99	18,6	49,78	49,12	0	48,61	48,5	0,11	0,905	24	0	
04.08.2022	71,07	53,82	17,25	50,86	50,21	0	49,75	49,51	0,24	0,855	24	0	
05.08.2022	71,83	54,15	17,68	48,82	48,2	0	47,7	47,53	0,17	0,845	24	0	
06.08.2022	71,95	53,31	18,64	46,34	45,76	0	45,27	45,15	0,12	0,844	24	0	
07.08.2022	71,57	54,09	17,48	49,43	48,82	0	48,29	48,14	0,15	0,841	24	0	
08.08.2022	71,71	54,3	17,41	48,51	47,95	0	47,4	47,29	0,11	0,826	24	0	
09.08.2022	71,29	54,27	17,02	49,92	49,33	0	48,81	48,67	0,14	0,833	24	0	
10.08.2022	71,92	54,35	17,57	47,79	47,2	0	46,72	46,54	0,18	0,824	24	0	
11.08.2022	70,98	54,76	16,22	50,37	49,8	0	49,2	49,11	0,09	0,799	24	0	
12.08.2022	70,84	54,9	15,94	53,8	52,94	0	52,59	52,21	0,38	0,838	24	0	
13.08.2022	72,88	54,57	18,31	44,22	43,72	0	43,17	43,09	0,08	0,791	24	0	
14.08.2022	72,53	54,12	18,41	50,17	49,69	0	48,95	49,02	-0,07	0,902	24	0	
15.08.2022	72,59	54,55	18,04	48,64	48,28	0	47,54	47,59	-0,05	0,858	24	0	
16.08.2022	71,98	54,53	17,45	52,35	51,94	0,01	51,19	51,21	-0,02	0,895	24	0	
17.08.2022	72,43	54,6	17,83	51,04	50,64	0	49,81	49,92	-0,11	0,887	24	0	
18.08.2022	72	55,07	16,93	54,27	53,81	0	53,01	53,08	-0,07	0,897	24	0	
19.08.2022	72,01	55,38	16,63	57,45	56,91	0	56,15	56,12	0,03	0,936	24	0	
20.08.2022	72,3	54,98	17,32	54,33	53,82	0	53,07	53,08	-0,01	0,914	24	0	
21.08.2022	71,45	54,8	16,65	59,64	59	0	58,26	58,18	0,08	0,969	24	0	
22.08.2022	71,82	54,52	17,3	55,55	54,94	0	54,25	54,17	0,08	0,939	24	0	
23.08.2022	72,15	54,4	17,75	53,51	52,9	0	52,26	52,17	0,09	0,928	24	0	
Итого:				1471,3	1458,6	0,01	1438,2	1438,86	-0,66	24,55	744	0	
Средние:	67,1	51,35	15,75										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:	43629,45	42767,57	0,31	42475,88	42239,25	236,63	1092,249	12157	0
23/08/2224:	45100,83	44226,18	0,32	43914,08	43678,11	235,97	1116,799	12901	0
Итого:	1471,38	1458,61	0,01	1438,2	1438,86	-0,66	24,55	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Тнш

0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Бейвеля 54
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х302F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,94	23,84	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,86	23,79	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	31,92	29,1	2,82	26,3	27,92	0,01	26,17	27,82	-1,65	0,072	24	0	
27.07.2022	69,21	52,33	16,88	72	72,38	0	70,44	71,45	-1,01	1,186	24	0	
28.07.2022	71,41	53,42	17,99	69,63	69,59	0,01	68,02	68,67	-0,65	1,225	24	0	
29.07.2022	71,81	54,13	17,68	68,78	68,71	0	67,23	67,81	-0,58	1,188	24	0	
30.07.2022	71,85	54,82	17,03	69,26	68,95	0,01	67,66	67,95	-0,29	1,152	24	0	
31.07.2022	71,77	53,88	17,89	71,16	70,6	0,01	69,52	69,68	-0,16	1,245	24	0	
01.08.2022	71,27	54,1	17,17	73,1	72,52	0,01	71,42	71,51	-0,09	1,227	24	0	
02.08.2022	72	53,4	18,6	61,06	60,54	0,01	59,65	59,73	-0,08	1,11	24	0	
03.08.2022	72,25	53,88	18,37	63,56	63,01	0,02	62,11	62,19	-0,08	1,139	24	0	
04.08.2022	71,74	54,26	17,48	69,64	69,11	0,02	68,05	68,16	-0,11	1,186	24	0	
05.08.2022	72,58	53,76	18,82	63,29	62,79	0,02	61,82	61,92	-0,1	1,162	24	0	
06.08.2022	72,72	54,93	17,79	62,69	62,23	0,02	61,2	61,35	-0,15	1,092	24	0	
07.08.2022	72,25	55,04	17,21	66,89	66,48	0,02	65,35	65,58	-0,23	1,123	24	0	
08.08.2022	72,38	54,75	17,63	63,69	63,3	0,01	62,23	62,42	-0,19	1,098	24	0	
09.08.2022	71,95	54,54	17,41	64,07	63,7	0,02	62,57	62,82	-0,25	1,091	24	0	
10.08.2022	72,7	54,48	18,22	60,59	60,21	0,02	59,14	59,37	-0,23	1,078	24	0	
11.08.2022	71,6	54,89	16,71	67,81	67,53	0,01	66,28	66,58	-0,3	1,109	24	0	
12.08.2022	71,5	55,99	15,51	71,46	71,21	0,02	69,84	70,15	-0,31	1,08	24	0	
13.08.2022	73,68	54,68	19	58,81	58,46	0,02	57,4	57,66	-0,26	1,093	24	0	
14.08.2022	73,24	54,49	18,75	62,66	62,35	0,02	61,16	61,49	-0,33	1,147	24	0	
15.08.2022	73,31	54,88	18,43	62,73	62,43	0,02	61,2	61,56	-0,36	1,127	24	0	
16.08.2022	72,64	54,96	17,68	66,37	66,12	0,02	64,82	65,19	-0,37	1,144	24	0	
17.08.2022	73,13	55,09	18,04	65,68	65,37	0,01	64,11	64,48	-0,37	1,156	24	0	
18.08.2022	72,59	54,58	18,01	68,18	67,8	0,03	66,61	66,9	-0,29	1,2	24	0	
19.08.2022	72,57	55,19	17,38	71,03	70,59	0,02	69,41	69,59	-0,18	1,208	24	0	
20.08.2022	72,9	55,28	17,62	70,17	69,71	0,02	68,5	68,68	-0,18	1,206	24	0	
21.08.2022	72,01	54,92	17,09	74,02	73,59	0,02	72,33	72,56	-0,23	1,238	24	0	
22.08.2022	72,41	54,94	17,47	74,09	73,61	0,02	72,36	72,57	-0,21	1,266	24	0	
23.08.2022	72,8	54,98	17,82	70,89	70,37	0,01	69,23	69,4	-0,17	1,235	24	0	
Итого:				1909,6	1901,1	0,45	1865,83	1875,24	-9,41	32,583	744	0	
Средние:	67,8	51,72	16,08										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:	53608,13	52841,61	20,2	52187,69	52219,97	-32,28	1418,79	11651	0
23/08/2224:	55517,74	54742,79	20,65	54053,52	54095,21	-41,69	1451,373	12395	0
Итого:	1909,61	1901,18	0,45	1865,83	1875,24	-9,41	32,583	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Подпись _____
Ф.И.О. _____

Подпись _____
Ф.И.О. _____



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Вейвеля 56
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C


Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFЕF7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,73	22,57	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,73	22,55	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	31,67	28,95	2,72	27,77	27,47	0,01	27,64	27,37	0,27	0,075	24	0	
27.07.2022	68,97	51,92	17,05	69,39	69,53	0	67,9	68,65	-0,75	1,158	24	0	
28.07.2022	71,19	52,51	18,68	65,19	63,14	0	63,69	62,34	1,35	1,189	24	0	
29.07.2022	71,58	52,1	19,48	61,83	59,87	0	60,41	59,14	1,27	1,175	24	0	
30.07.2022	71,58	52,4	19,18	60,22	58,32	0	58,85	57,56	1,29	1,126	24	0	
31.07.2022	71,49	52,24	19,25	60,24	58,33	0	58,86	57,6	1,26	1,132	24	0	
01.08.2022	71,03	53,14	17,89	64,68	62,7	0	63,22	61,88	1,34	1,129	24	0	
02.08.2022	71,73	52,2	19,53	59,08	57,17	0	57,68	56,45	1,23	1,124	24	0	
03.08.2022	72	51,82	20,18	58,6	56,69	0	57,27	55,97	1,3	1,153	24	0	
04.08.2022	71,45	51,89	19,56	60,98	59,06	0	59,56	58,32	1,24	1,166	24	0	
05.08.2022	72,2	52,54	19,66	55,27	53,46	0	54,01	52,74	1,27	1,061	24	0	
06.08.2022	72,37	53,01	19,36	54,74	52,95	0	53,5	52,24	1,26	1,033	24	0	
07.08.2022	71,92	51,99	19,93	57,99	56,13	0	56,68	55,41	1,27	1,132	24	0	
08.08.2022	72,05	52,27	19,78	56,01	54,22	0	54,7	53,52	1,18	1,082	24	0	
09.08.2022	71,62	52,72	18,9	57,87	56,07	0	56,55	55,35	1,2	1,069	24	0	
10.08.2022	72,29	52,69	19,6	54,43	52,72	0	53,18	52,01	1,17	1,043	24	0	
11.08.2022	71,29	52,74	18,55	57,12	55,39	0	55,82	54,66	1,16	1,033	24	0	
12.08.2022	71,17	53,38	17,79	60,56	58,89	0	59,21	58,08	1,13	1,053	24	0	
13.08.2022	73,3	52,54	20,76	53,94	52,4	0	52,67	51,69	0,98	1,093	24	0	
14.08.2022	72,84	52,41	20,43	55,77	54,09	0	54,46	53,37	1,09	1,114	24	0	
15.08.2022	72,94	52,17	20,77	56,48	54,8	0	55,16	54,1	1,06	1,142	24	0	
16.08.2022	72,29	53,06	19,23	59,46	57,79	0	58,05	57,05	1	1,117	24	0	
17.08.2022	72,77	51,15	21,62	60,18	58,43	0	58,74	57,71	1,03	1,27	24	0	
18.08.2022	72,31	52,81	19,5	62,04	60,33	0	60,58	59,61	0,97	1,179	24	0	
19.08.2022	72,26	52,82	19,44	62,05	60,36	0	60,58	59,62	0,96	1,177	24	0	
20.08.2022	72,55	52,65	19,9	58,92	57,26	0	57,55	56,53	1,02	1,146	24	0	
21.08.2022	71,68	52,34	19,34	64,64	62,93	0	63,14	62,16	0,98	1,219	24	0	
22.08.2022	72,1	52,55	19,55	61,34	59,68	0	59,94	58,92	1,02	1,17	24	0	
23.08.2022	72,44	52,65	19,79	57,6	56,01	0	56,27	55,28	0,99	1,111	24	0	
Итого:				1694,3	1646,1	0,01	1655,87	1625,33	30,54	31,671	744	0	
Средние:	67,43	49,76	17,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	12208,35	11383,5	0,13	11936,15	11232,53	703,62	204,641	2893	1
23/08/2224:0	13902,74	13029,69	0,14	13592,02	12857,86	734,16	236,312	3637	1
Итого:	1694,39	1646,19	0,01	1655,87	1625,33	30,54	31,671	744	0


Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: 

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Траб x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	27,52	26,84	0,68	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	27,56	26,89	0,67	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	30,79	27,68	3,11	13,84	13,66	0,08	13,77	13,6	0,17	0,043	24	0	
27.07.2022	68,87	48,05	20,82	41,78	41,46	0,01	40,88	41,03	-0,15	0,848	24	0	
28.07.2022	71,1	48,9	22,2	41,2	40,58	0	40,27	40,14	0,13	0,894	24	0	
29.07.2022	71,51	49,89	21,62	43,47	42,62	0,01	42,48	42,15	0,33	0,92	24	0	
30.07.2022	71,35	45,41	25,94	32,45	31,8	0,01	31,73	31,5	0,23	0,822	24	0	
31.07.2022	71,26	44,73	26,53	32,39	31,72	0,01	31,67	31,43	0,24	0,839	24	0	
01.08.2022	70,76	44,95	25,81	33,05	32,36	0	32,3	32,05	0,25	0,834	24	0	
02.08.2022	71,78	49,05	22,73	43,55	42,66	0,01	42,53	42,18	0,35	0,969	24	0	
03.08.2022	71,97	47,64	24,33	36,72	35,98	0,01	35,88	35,57	0,31	0,872	24	0	
04.08.2022	71,29	45,27	26,02	31,15	30,52	0	30,47	30,21	0,26	0,79	24	0	
05.08.2022	72,29	49,17	23,12	41,56	40,71	0,01	40,6	40,23	0,37	0,939	24	0	
06.08.2022	72,39	49,99	22,4	40,02	39,25	0,01	39,06	38,79	0,27	0,874	24	0	
07.08.2022	71,85	47,73	24,12	36,17	35,46	0,01	35,32	35,08	0,24	0,851	24	0	
08.08.2022	72,1	48,95	23,15	38,07	37,33	0,01	37,19	36,91	0,28	0,859	24	0	
09.08.2022	71,7	47,84	23,86	34,32	33,68	0	33,54	33,32	0,22	0,802	24	0	
10.08.2022	72,45	51,75	20,7	43,23	42,48	0,01	42,22	41,98	0,24	0,871	24	0	
11.08.2022	71,42	51,47	19,95	43,03	42,3	0,01	42,05	41,78	0,27	0,838	24	0	
12.08.2022	71,66	51,41	20,25	45,32	44,56	0	44,29	43,99	0,3	0,897	24	0	
13.08.2022	73,44	52,55	20,89	46,22	45,47	0,02	45,13	44,89	0,24	0,94	24	0	
14.08.2022	72,94	52,45	20,49	46,61	45,87	0,01	45,52	45,3	0,22	0,932	24	0	
15.08.2022	73,08	52,58	20,5	48,34	47,59	0,01	47,17	46,96	0,21	0,966	24	0	
16.08.2022	72,38	52,27	20,11	48,57	47,86	0,01	47,44	47,29	0,15	0,953	24	0	
17.08.2022	72,86	53,05	19,81	47,95	47,28	0,01	46,79	46,65	0,14	0,927	24	0	
18.08.2022	72,36	51,21	21,15	45,73	45,05	0	44,65	44,5	0,15	0,944	24	0	
19.08.2022	72,27	50,67	21,6	43,98	43,32	0,02	42,97	42,82	0,15	0,926	24	0	
20.08.2022	72,61	50,3	22,31	44,53	43,87	0	43,5	43,34	0,16	0,972	24	0	
21.08.2022	71,59	47,93	23,66	38,34	37,76	0,02	37,47	37,37	0,1	0,887	24	0	
22.08.2022	72,23	51,25	20,98	46,84	46,19	0,01	45,75	45,61	0,14	0,959	24	0	
23.08.2022	72,59	52,93	19,66	50,97	50,32	0,01	49,78	49,68	0,1	0,981	24	0	
Итого:				1179,4	1159,7	0,32	1152,42	1146,35	6,07	25,149	744	0	
Средние:	67,74	47,44	20,29										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	58830,59	61444,69	17,23	57209,09	60611,5	-3402,41	1411,909	13406	0
23/08/2224:0	60009,99	62604,4	17,55	58361,51	61757,85	-3396,34	1437,058	14150	0
Итого:	1179,4	1159,71	0,32	1152,42	1146,35	6,07	25,149	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,75	22,54	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,79	22,57	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	42,77	34,34	8,43	15,39	16,85	0	15,24	16,75	-1,51	0,123	24	0	
27.07.2022	69,9	51,02	18,88	33,42	33,75	0	32,71	33,33	-0,62	0,618	24	0	
28.07.2022	71,53	50,95	20,58	31,54	31,46	0	30,8	31,06	-0,26	0,634	24	0	
29.07.2022	71,8	50,76	21,04	30,51	30,28	0	29,79	29,91	-0,12	0,628	24	0	
30.07.2022	71,84	50,63	21,21	29,78	29,53	0	29,06	29,2	-0,14	0,617	24	0	
31.07.2022	71,77	50,78	20,99	31,15	30,8	0	30,42	30,4	0,02	0,639	24	0	
01.08.2022	71,33	51,2	20,13	32,27	31,89	0	31,53	31,45	0,08	0,633	24	0	
02.08.2022	71,99	50,4	21,59	30,52	30,07	0	29,78	29,72	0,06	0,641	24	0	
03.08.2022	72,12	50,55	21,57	29,53	29,05	0	28,81	28,7	0,11	0,621	24	0	
04.08.2022	71,65	50,34	21,31	30,91	30,43	0	30,21	30,09	0,12	0,643	24	0	
05.08.2022	72,39	50,71	21,68	29,05	28,55	0	28,33	28,25	0,08	0,612	24	0	
06.08.2022	72,53	50,37	22,16	29,11	28,59	0	28,4	28,28	0,12	0,629	24	0	
07.08.2022	72,06	51,04	21,02	29,84	29,34	0	29,11	29	0,11	0,613	24	0	
08.08.2022	72,27	51,28	20,99	29,04	28,56	0	28,32	28,23	0,09	0,592	24	0	
09.08.2022	71,8	51,77	20,03	29,81	29,36	0	29,09	28,99	0,1	0,584	24	0	
10.08.2022	72,48	51,4	21,08	29,57	29,07	0	28,85	28,72	0,13	0,606	24	0	
11.08.2022	71,25	52,44	18,81	31,64	31,21	0	30,9	30,78	0,12	0,582	24	0	
12.08.2022	71,59	53,08	18,51	31,41	31,21	0	30,68	30,83	-0,15	0,566	24	0	
13.08.2022	73,48	52,22	21,26	27,65	27,4	0	26,93	27,05	-0,12	0,573	24	0	
14.08.2022	73,08	51,12	21,96	29,2	28,9	0	28,47	28,58	-0,11	0,624	24	0	
15.08.2022	73,06	51,19	21,87	29,47	29,11	0	28,77	28,77	0	0,63	24	0	
16.08.2022	72,45	51,9	20,55	31,34	30,98	0	30,59	30,55	0,04	0,629	24	0	
17.08.2022	72,94	51,18	21,76	29,92	29,5	0	29,17	29,16	0,01	0,633	24	0	
18.08.2022	72,37	51,42	20,95	31,12	30,71	0	30,37	30,31	0,06	0,634	24	0	
19.08.2022	72,4	51,5	20,9	30,9	30,49	0	30,17	30,06	0,11	0,629	24	0	
20.08.2022	72,7	51,18	21,52	31,51	31,03	0	30,78	30,63	0,15	0,662	24	0	
21.08.2022	71,88	51,76	20,12	33,71	33,25	0	32,95	32,78	0,17	0,665	24	0	
22.08.2022	72,28	51,32	20,96	31,94	31,46	0	31,18	31,06	0,12	0,654	24	0	
23.08.2022	72,64	51,11	21,53	30,95	30,45	0	30,23	30,07	0,16	0,652	24	0	
Итого:				872,2	863,28	0	851,64	852,71	-1,07	17,566	744	0	
Средние:	67,99	48,84	19,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	50461.6	48885.9	22.1	49054.4	48301.32	753.08	1422.75	21059	0
23/08/2224:0	51333.8	49749.18	22.1	49906.04	49154.03	752.01	1440.31	21803	0
Итого:	872.2	863.28	0	851.64	852.71	-1.07	17.566	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб x Тнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xЕ8DE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,44	23,34	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,39	23,28	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	42,62	34,22	8,4	25,05	26,91	0	24,81	26,76	-1,95	0,204	24	0	
27.07.2022	69,4	53,52	15,88	68,73	70,17	0	67,26	69,22	-1,96	1,07	24	0	
28.07.2022	70,63	54,59	16,04	67,01	69,02	0	65,55	68,05	-2,5	1,052	24	0	
29.07.2022	70,92	54,56	16,36	65,03	66,43	0	63,57	65,51	-1,94	1,04	24	0	
30.07.2022	70,94	54,31	16,63	64,94	65,9	0	63,5	65,04	-1,54	1,058	24	0	
31.07.2022	70,86	54,09	16,77	64,52	65,28	0	63,08	64,42	-1,34	1,06	24	0	
01.08.2022	70,45	54,47	15,98	67,58	68,43	0	66,12	67,46	-1,34	1,055	24	0	
02.08.2022	70,97	54,38	16,59	62,74	63,4	0	61,3	62,53	-1,23	1,016	24	0	
03.08.2022	71,2	53,38	17,82	60,54	61,07	0	59,17	60,28	-1,11	1,054	24	0	
04.08.2022	70,79	54,64	16,15	63,71	64,41	0	62,28	63,5	-1,22	1,004	24	0	
05.08.2022	71,42	53,56	17,86	58,78	59,26	0	57,45	58,48	-1,03	1,025	24	0	
06.08.2022	71,54	53,9	17,64	58,08	58,54	0	56,76	57,75	-0,99	1,001	24	0	
07.08.2022	71,12	53,65	17,47	59,1	59,63	0	57,79	58,83	-1,04	1,008	24	0	
08.08.2022	71,3	53,9	17,4	58,04	58,56	0	56,73	57,81	-1,08	0,985	24	0	
09.08.2022	70,84	53,89	16,95	59,3	59,91	0	57,97	59,11	-1,14	0,982	24	0	
10.08.2022	71,44	54,07	17,37	56,31	56,8	0	55,06	56,01	-0,95	0,954	24	0	
11.08.2022	70,4	54,34	16,06	58,83	59,51	0	57,52	58,68	-1,16	0,921	24	0	
12.08.2022	70,65	54,46	16,19	60,21	60,25	0	58,89	59,44	-0,55	0,955	24	0	
13.08.2022	72,41	54,04	18,37	52,61	52,55	0	51,39	51,83	-0,44	0,945	24	0	
14.08.2022	72,06	53,95	18,11	55,99	56,47	0	54,73	55,74	-1,01	0,991	24	0	
15.08.2022	72,11	53,85	18,26	55,84	56,46	0	54,53	55,73	-1,2	0,996	24	0	
16.08.2022	71,53	54,42	17,11	59,82	60,7	0	58,43	59,86	-1,43	0,997	24	0	
17.08.2022	71,97	53,64	18,33	58,4	59,16	0	57	58,39	-1,39	1,044	24	0	
18.08.2022	71,5	53,67	17,83	61,18	62,07	0	59,77	61,24	-1,47	1,069	24	0	
19.08.2022	71,52	53,81	17,71	61,75	62,66	0	60,33	61,82	-1,49	1,068	24	0	
20.08.2022	71,78	53,51	18,27	60,54	61,48	0	59,11	60,68	-1,57	1,077	24	0	
21.08.2022	70,97	53,67	17,3	63,31	64,32	0	61,89	63,46	-1,57	1,07	24	0	
22.08.2022	71,36	54,11	17,25	61,35	62,31	0	59,92	61,47	-1,55	1,032	24	0	
23.08.2022	71,68	54,01	17,67	59,25	60,05	0	57,91	59,23	-1,32	1,023	24	0	
Итого:				1728,5	1751,7	0	1689,82	1728,33	-38,51	28,756	744	0	
Средние:	67,2	51,39	15,8										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:	53971.73	50748.3	0	52567.65	50092.5	2475.18	1252.34	11962	1
23/08/2224:	55700.27	52500.1	0	54257.47	51820.8	2436.67	1281.1	12706	1
Итого:	1728.54	1751.71	0	1689.82	1728.33	-38.51	28.756	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «Управляющие ресурсы»
Инспектор С.И. БЗР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	21,07	20,89	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	21,11	20,94	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	40,67	32,76	7,91	39,46	39,83	0,04	39,13	39,63	-0,5	0,303	24	0	
27.07.2022	69,69	48,03	21,66	51,06	51,47	0	49,96	50,92	-0,96	1,083	24	0	
28.07.2022	70,98	46,67	24,31	48,46	48,26	0	47,37	47,78	-0,41	1,154	24	0	
29.07.2022	71,22	46,38	24,84	46,53	45,36	0	45,47	44,88	0,59	1,126	24	0	
30.07.2022	71,29	46,87	24,42	46,99	45,93	0	45,95	45,45	0,5	1,121	24	0	
31.07.2022	71,22	46,65	24,57	46,27	45,11	0,01	45,22	44,63	0,59	1,113	24	0	
01.08.2022	70,78	47,41	23,37	49,57	48,23	0	48,47	47,73	0,74	1,134	24	0	
02.08.2022	71,35	46,36	24,99	47,19	45,75	0,01	46,1	45,27	0,83	1,152	24	0	
03.08.2022	71,54	46,55	24,99	47,35	45,85	0	46,26	45,37	0,89	1,155	24	0	
04.08.2022	71,12	46,46	24,66	47,91	46,32	0	46,82	45,84	0,98	1,156	24	0	
05.08.2022	71,79	47,26	24,53	44,39	42,92	0,01	43,38	42,45	0,93	1,065	24	0	
06.08.2022	71,9	47,22	24,68	42,38	40,94	0	41,38	40,46	0,92	1,022	24	0	
07.08.2022	71,51	46,74	24,77	47,25	45,62	0	46,17	45,14	1,03	1,145	24	0	
08.08.2022	71,66	47,18	24,48	45,53	43,99	0,01	44,51	43,51	1	1,09	24	0	
09.08.2022	71,21	47,73	23,48	44,6	43,11	0	43,58	42,62	0,96	1,024	24	0	
10.08.2022	71,85	47,42	24,43	43	41,54	0,01	42	41,07	0,93	1,026	24	0	
11.08.2022	70,73	48,17	22,56	47,42	45,89	0	46,34	45,4	0,94	1,044	24	0	
12.08.2022	70,98	48,63	22,35	47,34	47	0	46,27	46,46	-0,19	1,031	24	0	
13.08.2022	72,79	47,99	24,8	40,05	40,16	0	39,13	39,68	-0,55	0,97	24	0	
14.08.2022	72,48	47,13	25,35	45,82	45,14	0,01	44,76	44,66	0,1	1,134	24	0	
15.08.2022	72,49	47,22	25,27	46,04	44,88	0	44,95	44,4	0,55	1,137	24	0	
16.08.2022	71,89	48,38	23,51	48	46,6	0,01	46,91	46,11	0,8	1,103	24	0	
17.08.2022	72,34	47,66	24,68	45,58	44,12	0	44,51	43,64	0,87	1,097	24	0	
18.08.2022	71,86	48,4	23,46	50,91	49,23	0,01	49,73	48,73	1	1,168	24	0	
19.08.2022	71,88	48,52	23,36	50,59	48,9	0	49,42	48,41	1,01	1,154	24	0	
20.08.2022	72,17	48,85	23,32	51	49,29	0	49,83	48,74	1,09	1,164	24	0	
21.08.2022	71,38	48,47	22,91	55,69	53,86	0	54,42	53,29	1,13	1,247	24	0	
22.08.2022	71,76	47,65	24,11	51,89	50,18	0,01	50,71	49,68	1,03	1,223	24	0	
23.08.2022	72,1	47,69	24,41	47,92	46,34	0	46,8	45,84	0,96	1,14	24	0	
Итого:				1366,1	1331,8	0,13	1335,55	1317,79	17,76	31,481	744	0	
Средние:	67,31	45,29	22,01										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г:	47264,38	45529,8	2,83	45840,2	45034,3	805,89	1607,68	7428	1
23/08/22г:	48630,57	46861,6	2,96	47175,7	46352,1	823,65	1639,16	8172	1
Итого:	1366,19	1331,82	0,13	1335,55	1317,79	17,76	31,481	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



000 «УРАЛЭНЕРГОСЫЛ»
ИНСПЕКТОР СТУБЭР
БОЛТАЧЕВА
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 11-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х9787 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,5	23,55	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,62	23,67	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	40,57	34,15	6,42	11,99	11,89	0	11,89	11,82	0,07	0,074	24	0	
27.07.2022	69,32	51,84	17,48	24,19	23,67	0	23,67	23,39	0,28	0,413	24	0	
28.07.2022	70,9	51,76	19,14	23,68	23,11	0	23,19	22,87	0,32	0,444	24	0	
29.07.2022	71,19	51,12	20,07	22,82	22,31	0	22,33	22,07	0,26	0,448	24	0	
30.07.2022	71,19	52,22	18,97	22,29	21,84	0	21,81	21,6	0,21	0,412	24	0	
31.07.2022	71,12	51,27	19,85	21,85	21,37	0	21,36	21,13	0,23	0,421	24	0	
01.08.2022	70,75	51,15	19,6	23,66	23,13	0	23,17	22,89	0,28	0,456	24	0	
02.08.2022	71,36	51,1	20,26	22,48	21,94	0	21,99	21,7	0,29	0,446	24	0	
03.08.2022	71,51	50,93	20,58	21,79	21,25	0	21,31	21,01	0,3	0,438	24	0	
04.08.2022	71,05	51,81	19,24	22,5	21,97	0	22,02	21,73	0,29	0,42	24	0	
05.08.2022	71,75	51,39	20,36	21,89	21,32	0	21,41	21,08	0,33	0,436	24	0	
06.08.2022	71,86	52,19	19,67	20,95	20,41	0	20,47	20,17	0,3	0,401	24	0	
07.08.2022	71,4	50,95	20,45	21,11	20,55	0,01	20,61	20,31	0,3	0,421	24	0	
08.08.2022	71,64	50,85	20,79	21,88	21,3	0	21,39	21,06	0,33	0,443	24	0	
09.08.2022	71,17	51,75	19,42	21,09	20,56	0	20,61	20,32	0,29	0,4	24	0	
10.08.2022	71,83	51,95	19,88	21,04	20,49	0	20,56	20,25	0,31	0,409	24	0	
11.08.2022	70,71	52,93	17,78	22,2	21,67	0	21,72	21,43	0,29	0,385	24	0	
12.08.2022	71,02	52,3	18,72	22,95	22,39	0	22,46	22,09	0,37	0,421	24	0	
13.08.2022	72,77	52,28	20,49	19,66	19,13	0	19,18	18,89	0,29	0,394	24	0	
14.08.2022	72,42	51,79	20,63	21,09	20,52	0	20,61	20,28	0,33	0,425	24	0	
15.08.2022	72,49	51,44	21,05	21,78	21,18	0	21,3	20,94	0,36	0,45	24	0	
16.08.2022	71,82	51,73	20,09	21,83	21,25	0	21,33	21,01	0,32	0,428	24	0	
17.08.2022	72,32	51,58	20,74	21,87	21,26	0	21,39	21,02	0,37	0,444	24	0	
18.08.2022	71,84	51,74	20,1	23,12	22,5	0	22,62	22,26	0,36	0,452	24	0	
19.08.2022	71,89	52,1	19,79	24,34	23,7	0	23,8	23,45	0,35	0,469	24	0	
20.08.2022	72,08	51,59	20,49	22,57	21,94	0	22,06	21,7	0,36	0,453	24	0	
21.08.2022	71,39	51,63	19,76	25,09	24,44	0	24,55	24,19	0,36	0,483	24	0	
22.08.2022	71,64	51,64	20	22,91	22,3	0	22,42	22,06	0,36	0,45	24	0	
23.08.2022	72,01	51,78	20,23	22,72	22,1	0	22,24	21,86	0,38	0,45	24	0	
Итого:				637,34	621,49	0,01	623,47	614,58	8,89	12,186	744	0	
Средние:	67,42	49,29	18,12										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	48646,9	46698,04	3,75	47297,9	46089,9	1208,01	1258,87	25287	0
23/08/22г.	49284,24	47319,53	3,76	47921,3	46704,4	1216,9	1271,05	26031	0
Итого:	637,34	621,49	0,01	623,47	614,58	8,89	12,186	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛСЕРВИС»
ИНСПЕКТОР С.И. Б.ЗР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,89	22,72	0,17	0	2,07	0	0	2,07	-2,07	0	24	0	*
25.07.2022	23,13	22,92	0,21	0	2,39	0	0	2,39	-2,39	0	24	0	*
26.07.2022	43,48	32,82	10,66	12,9	14,37	0	12,77	14,3	-1,53	0,118	24	0	
27.07.2022	70,32	52,54	17,78	27,99	26,93	0	27,39	26,6	0,79	0,485	24	0	
28.07.2022	71,82	51,56	20,26	28,01	26,9	0	27,31	26,58	0,73	0,553	24	0	
29.07.2022	72,06	52,04	20,02	26,83	25,58	0	26,18	25,29	0,89	0,524	24	0	
30.07.2022	72,09	52,24	19,85	26,22	24,88	0	25,6	24,62	0,98	0,509	24	0	
31.07.2022	71,99	51,48	20,51	26,2	24,82	0	25,64	24,56	1,08	0,528	24	0	
01.08.2022	71,6	52,41	19,19	27,41	26,04	0	26,78	25,74	1,04	0,516	24	0	
02.08.2022	72,16	52,25	19,91	25,85	24,51	0	25,24	24,22	1,02	0,499	24	0	
03.08.2022	72,31	51,29	21,02	25,35	24,04	0	24,74	23,8	0,94	0,52	24	0	
04.08.2022	71,88	51,74	20,14	26,68	25,31	0	26,08	25,01	1,07	0,526	24	0	
05.08.2022	72,56	52,13	20,43	24,87	23,52	0	24,3	23,25	1,05	0,5	24	0	
06.08.2022	72,66	52,21	20,45	23,3	21,97	0	22,81	21,73	1,08	0,467	24	0	
07.08.2022	72,27	52,47	19,8	25,26	23,9	0	24,71	23,66	1,05	0,488	24	0	
08.08.2022	72,42	52,64	19,78	23,63	22,28	0	23,12	22,04	1,08	0,458	24	0	
09.08.2022	72,01	52,2	19,81	25,49	24,13	0	24,95	23,88	1,07	0,495	24	0	
10.08.2022	72,63	53,01	19,62	23,47	22,14	0	22,98	21,9	1,08	0,45	24	0	
11.08.2022	71,45	52,88	18,57	25,99	24,63	0	25,42	24,37	1,05	0,47	24	0	
12.08.2022	71,86	53,38	18,48	24,88	23,82	0	24,37	23,52	0,85	0,45	24	0	
13.08.2022	73,55	52,51	21,04	21,87	20,87	0	21,39	20,63	0,76	0,449	24	0	
14.08.2022	73,22	52,01	21,21	23,87	22,72	0	23,36	22,48	0,88	0,495	24	0	
15.08.2022	73,22	52,83	20,39	23,8	22,53	0	23,28	22,29	0,99	0,474	24	0	
16.08.2022	72,63	52,44	20,19	25,39	24,02	0	24,81	23,77	1,04	0,501	24	0	
17.08.2022	73,07	51,71	21,36	23,43	22,02	0	22,93	21,78	1,15	0,492	24	0	
18.08.2022	72,54	53,35	19,19	24,95	23,54	0	24,41	23,29	1,12	0,466	24	0	
19.08.2022	72,63	52,5	20,13	26,16	24,68	0	25,52	24,4	1,12	0,515	24	0	
20.08.2022	72,92	53,78	19,14	26,04	24,61	0	25,4	24,31	1,09	0,485	24	0	
21.08.2022	72,1	52,93	19,17	27,01	25,55	0	26,35	25,25	1,1	0,504	24	0	
22.08.2022	72,48	52,69	19,79	26,08	24,63	0	25,44	24,33	1,11	0,501	24	0	
23.08.2022	72,8	52,37	20,43	24,71	23,25	0	24,13	22,99	1,14	0,494	24	0	
Итого:				723,64	692,65	0	707,41	685,05	22,36	13,932	744	0	
Средние:	68,21	49,87	18,34										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г	51913,2	49844,6	3,94	50458,7	49200,7	1258,06	1373,975	25333	0
23/08/22г	52636,8	50537,3	3,94	51166,1	49885,7	1280,42	1387,907	26077	0
Итого:	723,64	692,65	0	707,41	685,05	22,36	13,932	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi

Траб x Tнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохляникова

Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЫСТ»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
С.С. 00 00000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,49	22,5	-0,01	2,21	2,12	0	2,21	2,12	0,09	0	24	0	*
25.07.2022	22,57	22,58	-0,01	2,2	2,1	0	2,2	2,1	0,1	0	24	0	*
26.07.2022	41,12	34,77	6,35	11,96	11,49	0	11,86	11,43	0,43	0,074	24	0	
27.07.2022	69,77	53,27	16,5	17,53	16,83	0	17,12	16,61	0,51	0,281	24	0	
28.07.2022	71,15	53,33	17,82	26,14	25,09	0	25,59	24,8	0,79	0,456	24	0	
29.07.2022	71,4	54,7	16,7	26,04	25,01	0	25,48	24,7	0,78	0,426	24	0	
30.07.2022	71,4	54,62	16,78	25,82	24,78	0	25,22	24,47	0,75	0,424	24	0	
31.07.2022	71,26	53,83	17,43	24,7	23,71	0	24,15	23,44	0,71	0,42	24	0	
01.08.2022	70,88	54,55	16,33	25,97	24,93	0	25,4	24,61	0,79	0,413	24	0	
02.08.2022	71,49	54,3	17,19	25,2	24,19	0	24,67	23,89	0,78	0,421	24	0	
03.08.2022	71,57	54,07	17,5	24,38	23,41	0	23,85	23,15	0,7	0,416	24	0	
04.08.2022	71,21	54,76	16,45	26,04	25	0	25,43	24,68	0,75	0,416	24	0	
05.08.2022	71,83	54,21	17,62	24,39	23,41	0	23,88	23,11	0,77	0,42	24	0	
06.08.2022	71,96	53,92	18,04	23,83	22,88	0	23,33	22,64	0,69	0,421	24	0	
07.08.2022	71,51	54,06	17,45	24,35	23,38	0	23,87	23,09	0,78	0,415	24	0	
08.08.2022	71,75	54,12	17,63	24,36	23,38	0	23,86	23,11	0,75	0,423	24	0	
09.08.2022	71,28	54,36	16,92	24,67	23,68	0	24,16	23,37	0,79	0,41	24	0	
10.08.2022	71,86	54,25	17,61	23,2	22,28	0	22,69	22,02	0,67	0,398	24	0	
11.08.2022	70,71	54,57	16,14	25,24	24,23	0	24,7	23,94	0,76	0,398	24	0	
12.08.2022	71,03	55,66	15,37	25,6	24,57	0	25,06	24,27	0,79	0,387	24	0	
13.08.2022	72,75	53,92	18,83	21,82	20,95	0	21,33	20,71	0,62	0,401	24	0	
14.08.2022	72,47	54,3	18,17	24,27	23,3	0	23,76	23,02	0,74	0,43	24	0	
15.08.2022	72,41	53,34	19,07	23,33	22,39	0	22,8	22,15	0,65	0,431	24	0	
16.08.2022	71,89	53,56	18,33	25,16	24,16	0	24,61	23,87	0,74	0,45	24	0	
17.08.2022	72,36	54,31	18,05	24,88	23,88	0	24,36	23,58	0,78	0,44	24	0	
18.08.2022	71,83	53,98	17,85	25,81	24,78	0	25,23	24,5	0,73	0,451	24	0	
19.08.2022	71,94	54,21	17,73	27,44	26,34	0	26,76	25,99	0,77	0,475	24	0	
20.08.2022	72,21	54,42	17,79	26,98	25,91	0	26,35	25,58	0,77	0,469	24	0	
21.08.2022	71,41	54,53	16,88	28	26,87	0	27,34	26,47	0,87	0,46	24	0	
22.08.2022	71,77	54,06	17,71	26,98	25,9	0	26,35	25,56	0,79	0,467	24	0	
23.08.2022	72,09	53,58	18,51	25,18	24,18	0	24,61	23,91	0,7	0,453	24	0	
Итого:				713,68	685,13	0	698,23	676,89	21,34	11,946	744	0	
Средние:	67,46	51,5	15,95										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	51069,5	56736,3	0,59	49663,74	56023,5	-6359,72	1324,841	25332	0
23/08/22г.	51783,1	57421,4	0,59	50361,97	56700,4	-6338,38	1336,787	26076	0
Итого:	713,68	685,13	0	698,23	676,89	21,34	11,946	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧЕТОВ
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,95	22,68	0,27	0	9,82	0	0	9,82	-9,82	0	24	0	*
25.07.2022	23,1	22,83	0,27	0	10,57	0	0	10,57	-10,57	0	24	0	*
26.07.2022	47,16	31,97	15,19	16,24	24,22	0,17	16,06	24,11	-8,05	0,183	24	0	
27.07.2022	70,72	47,23	23,49	38,12	39,22	0,01	37,27	38,81	-1,54	0,874	24	0	
28.07.2022	72,23	49,02	23,21	41,82	42,55	0,09	40,85	42,07	-1,22	0,951	24	0	
29.07.2022	72,46	48,81	23,65	41,82	42,25	0	40,85	41,77	-0,92	0,966	24	0	
30.07.2022	72,5	49,25	23,25	42,15	42,22	0,02	41,19	41,74	-0,55	0,958	24	0	
31.07.2022	72,41	48,89	23,52	42,02	41,85	0,03	41,06	41,37	-0,31	0,966	24	0	
01.08.2022	72,01	49,35	22,66	43,85	43,57	0,02	42,86	43,08	-0,22	0,972	24	0	
02.08.2022	72,64	48,7	23,94	41,35	40,89	0,01	40,39	40,41	-0,02	0,966	24	0	
03.08.2022	72,74	47,9	24,84	39,97	39,41	0,01	39,01	38,96	0,05	0,971	24	0	
04.08.2022	72,34	48,14	24,2	42,25	41,68	0,01	41,29	41,23	0,06	0,999	24	0	
05.08.2022	73,07	48,94	24,13	41,93	41,28	0,01	40,96	40,8	0,16	0,986	24	0	
06.08.2022	73,21	49,34	23,87	40,22	39,54	0	39,26	39,06	0,2	0,938	24	0	
07.08.2022	72,71	48,76	23,95	41,88	41,2	0	40,91	40,74	0,17	0,98	24	0	
08.08.2022	72,92	49,69	23,23	40,86	40,18	0,02	39,88	39,7	0,18	0,926	24	0	
09.08.2022	72,47	49,76	22,71	41,98	41,32	0,01	41,01	40,84	0,17	0,929	24	0	
10.08.2022	73,1	50,43	22,67	40,46	39,73	0,01	39,49	39,25	0,24	0,896	24	0	
11.08.2022	71,71	50,55	21,16	45,1	44,52	0,01	44,06	44,01	0,05	0,934	24	0	
12.08.2022	72,45	51,43	21,02	42,73	42,99	0,01	41,74	42,45	-0,71	0,876	24	0	
13.08.2022	74,11	50,61	23,5	38,45	38,59	0,01	37,5	38,11	-0,61	0,877	24	0	
14.08.2022	73,75	50,11	23,64	41,36	41,32	0,01	40,35	40,84	-0,49	0,955	24	0	
15.08.2022	73,7	50,36	23,34	41,86	41,63	0,01	40,85	41,15	-0,3	0,952	24	0	
16.08.2022	73,1	50,51	22,59	44,41	44,15	0,02	43,34	43,67	-0,33	0,98	24	0	
17.08.2022	73,61	50,65	22,96	43,34	42,92	0,01	42,3	42,44	-0,14	0,97	24	0	
18.08.2022	73	50,54	22,46	46,01	45,59	0,02	44,9	45,1	-0,2	1,008	24	0	
19.08.2022	73,09	50,8	22,29	48,04	47,53	0,01	46,86	46,98	-0,12	1,047	24	0	
20.08.2022	73,35	50,72	22,63	46,65	46,06	0,02	45,54	45,54	0	1,033	24	0	
21.08.2022	72,53	49,87	22,66	49,04	48,48	0,01	47,92	47,95	-0,03	1,085	24	0	
22.08.2022	72,94	49,98	22,96	46,99	46,35	0,01	45,86	45,85	0,01	1,052	24	0	
23.08.2022	73,28	50,4	22,88	44,6	43,92	0	43,53	43,4	0,13	0,997	24	0	
Итого:				1215,5	1235,5	0,57	1187,09	1221,82	-34,73	27,227	744	0	
Средние:	68,75	47,36	21,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	64868,27	62833,78	19,87	62989,69	62076,97	912,72	1923,217	21060	0
23/08/2224:0	66083,77	64069,33	20,44	64176,78	63298,79	877,99	1950,444	21804	0
Итого:	1215,5	1235,55	0,57	1187,09	1221,82	-34,73	27,227	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и 0,000
Т_{раб} x Т_{нш}

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

ООО «УРАЛСЧЕГРОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧЕТОВ
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,91	23,35	-0,44	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,97	23,4	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	39,92	34,5	5,42	26,45	27,01	0	26,23	26,86	-0,63	0,138	24	0	
27.07.2022	68,47	50,32	18,15	38,04	37,38	0	37,24	36,92	0,32	0,677	24	0	
28.07.2022	70,32	49,45	20,87	36,97	36,28	0	36,15	35,84	0,31	0,754	24	0	
29.07.2022	70,79	48,46	22,33	39,9	39,29	0	38,99	38,81	0,18	0,871	24	0	
30.07.2022	70,82	48,83	21,99	39,83	39,36	0	38,9	38,88	0,02	0,854	24	0	
31.07.2022	70,77	48,34	22,43	39,64	39,2	0	38,75	38,73	0,02	0,866	24	0	
01.08.2022	70,32	49,25	21,07	40,28	39,78	0	39,35	39,34	0,01	0,83	24	0	
02.08.2022	70,55	47,14	23,41	32,01	31,63	0	31,32	31,36	-0,04	0,734	24	0	
03.08.2022	70,77	47,52	23,25	33,02	32,65	0	32,26	32,34	-0,08	0,75	24	0	
04.08.2022	70,34	48,22	22,12	33,33	32,97	0	32,58	32,64	-0,06	0,719	24	0	
05.08.2022	71,04	48,35	22,69	32,01	31,65	0	31,27	31,36	-0,09	0,71	24	0	
06.08.2022	71,11	48,78	22,33	30,78	30,44	0	30,05	30,14	-0,09	0,673	24	0	
07.08.2022	70,8	47,84	22,96	33,3	32,96	0	32,56	32,63	-0,07	0,749	24	0	
08.08.2022	70,94	47,65	23,29	32,1	31,81	0	31,35	31,53	-0,18	0,73	24	0	
09.08.2022	70,5	47,96	22,54	31,96	31,69	0	31,22	31,39	-0,17	0,704	24	0	
10.08.2022	71,14	48,64	22,5	31,37	31,06	0	30,65	30,72	-0,07	0,688	24	0	
11.08.2022	70,09	48,73	21,36	33,2	32,9	0	32,44	32,51	-0,07	0,693	24	0	
12.08.2022	70,46	49,21	21,25	32,52	32,05	0	31,77	31,72	0,05	0,675	24	0	
13.08.2022	72,09	48,4	23,69	30,22	29,73	0	29,49	29,46	0,03	0,697	24	0	
14.08.2022	71,87	47,74	24,13	32,91	32,41	0	32,15	32,09	0,06	0,773	24	0	
15.08.2022	71,78	48,32	23,46	31,77	31,35	0	31,04	31,04	0	0,728	24	0	
16.08.2022	71,24	48,02	23,22	33,06	32,71	0	32,31	32,41	-0,1	0,747	24	0	
17.08.2022	71,73	47,87	23,86	33,37	33,01	0	32,61	32,69	-0,08	0,779	24	0	
18.08.2022	71,23	47,98	23,25	34,07	33,78	0	33,31	33,41	-0,1	0,774	24	0	
19.08.2022	71,29	47,95	23,34	34,75	34,46	0	33,98	34,11	-0,13	0,795	24	0	
20.08.2022	71,46	48,31	23,15	33,26	33,02	0	32,51	32,68	-0,17	0,751	24	0	
21.08.2022	70,87	46,57	24,3	36,72	36,43	0	35,88	36,04	-0,16	0,871	24	0	
22.08.2022	71,24	48,07	23,17	36,86	36,6	0	36,04	36,18	-0,14	0,834	24	0	
23.08.2022	71,48	48,21	23,27	34,8	34,61	0	33,99	34,21	-0,22	0,793	24	0	
Итого:				988,5	978,22	0	966,39	968,04	-1,65	21,357	744	0	
Средние:	66,81	46,23	20,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	72770,99	70647,06	1,84	70773	69789,03	984	1975,91	21397	0
23/08/2224:0	73759,49	71625,28	1,84	71739,4	70757,07	982,35	1997,27	22141	0
Итого:	988,5	978,22	0	966,39	968,04	-1,65	21,357	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор С.И. 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснопольский 5-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,02	21,97	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,28	22,21	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	40,51	33,18	7,33	24,88	26,4	0,02	24,67	26,27	-1,6	0,169	24	0	
27.07.2022	67,65	49,09	18,56	39,84	38,84	0	39,01	38,39	0,62	0,723	24	0	
28.07.2022	70,07	49,23	20,84	42,56	41,22	0	41,66	40,74	0,92	0,868	24	0	
29.07.2022	70,49	49,61	20,88	45,2	43,85	0	44,21	43,37	0,84	0,922	24	0	
30.07.2022	70,5	49,52	20,98	44,26	42,99	0	43,28	42,51	0,77	0,91	24	0	
31.07.2022	70,47	49,62	20,85	45,68	44,29	0	44,69	43,77	0,92	0,933	24	0	
01.08.2022	70,02	49,82	20,2	45,35	43,92	0	44,37	43,44	0,93	0,894	24	0	
02.08.2022	70,34	48,23	22,11	40,51	39,18	0	39,59	38,7	0,89	0,876	24	0	
03.08.2022	70,48	49,45	21,03	40,73	39,38	0	39,81	38,9	0,91	0,835	24	0	
04.08.2022	70,18	50,38	19,8	43,31	41,92	0	42,35	41,44	0,91	0,837	24	0	
05.08.2022	70,79	48,91	21,88	41,12	39,68	0,01	40,17	39,2	0,97	0,879	24	0	
06.08.2022	70,86	49,76	21,1	39,87	38,46	0	39,01	37,98	1,03	0,821	24	0	
07.08.2022	70,49	49,94	20,55	41,32	39,9	0	40,38	39,42	0,96	0,831	24	0	
08.08.2022	70,72	49,72	21	41,8	40,34	0	40,84	39,86	0,98	0,858	24	0	
09.08.2022	70,21	50,75	19,46	40,82	39,45	0	39,9	38,97	0,93	0,778	24	0	
10.08.2022	70,73	49,98	20,75	39,31	37,94	0	38,42	37,46	0,96	0,796	24	0	
11.08.2022	69,77	51,06	18,71	42,92	41,51	0	42,02	41,03	0,99	0,788	24	0	
12.08.2022	70,19	51,69	18,5	43,15	41,66	0,01	42,19	41,12	1,07	0,782	24	0	
13.08.2022	71,68	50,45	21,23	38,67	37,24	0	37,73	36,76	0,97	0,799	24	0	
14.08.2022	71,44	49,57	21,87	41,04	39,52	0	40,09	39,04	1,05	0,875	24	0	
15.08.2022	71,56	51,58	19,98	42,79	41,27	0	41,81	40,79	1,02	0,836	24	0	
16.08.2022	71,08	51	20,08	45,48	43,89	0	44,47	43,37	1,1	0,893	24	0	
17.08.2022	71,52	51	20,52	44,4	42,82	0	43,42	42,32	1,1	0,889	24	0	
18.08.2022	71,07	51,29	19,78	46,73	45,14	0	45,72	44,65	1,07	0,901	24	0	
19.08.2022	71,15	51,21	19,94	47,74	46,11	0	46,69	45,56	1,13	0,929	24	0	
20.08.2022	71,33	51,63	19,7	45,67	44,13	0	44,68	43,59	1,09	0,881	24	0	
21.08.2022	70,6	51,12	19,48	46,93	45,35	0	45,89	44,83	1,06	0,893	24	0	
22.08.2022	70,94	51,48	19,46	46,2	44,65	0	45,19	44,13	1,06	0,878	24	0	
23.08.2022	71,27	50,51	20,76	45,54	43,95	0	44,54	43,44	1,1	0,923	24	0	
Итого:				1233,8	1195	0,04	1206,8	1181,05	25,75	24,197	744	0	
Средние:	66,52	47,9	18,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	70723.41	73728.42	4.78	68731.9	72920	-4188.09	2157.67	21296	0
23/08/22г.	71957.23	74923.42	4.82	69938.7	74101.1	-4162.34	2181.87	22040	0
Итого:	1233.82	1195	0.04	1206.8	1181.05	25.75	24.197	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

для документов

ИНН 7448199350

ОГРНИП 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»

ИНСПЕКТОР СЦН 5 ЭР

БОЛТАЧЕВА Л.А.

25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 5-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,19	22,24	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,32	22,35	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	46,26	35,37	10,89	31,05	31,78	0	30,72	31,61	-0,89	0,324	24	0	
27.07.2022	70,46	49,2	21,26	57,77	56,72	0	56,5	56,08	0,42	1,2	24	0	
28.07.2022	72,38	47,07	25,31	68,69	67,19	0	67,07	66,5	0,57	1,698	24	0	
29.07.2022	72,63	45,16	27,47	110,73	108,48	0,01	108,13	107,47	0,66	2,966	24	0	
30.07.2022	72,27	47,36	24,91	49,73	49,47	0	48,54	48,95	-0,41	1,209	24	0	
31.07.2022	72,18	47,31	24,87	50,34	50,16	0	49,14	49,63	-0,49	1,222	24	0	
01.08.2022	71,81	47,61	24,2	51,52	51,35	0	50,32	50,81	-0,49	1,216	24	0	
02.08.2022	72,37	47,15	25,22	48,44	48,27	0,01	47,3	47,78	-0,48	1,192	24	0	
03.08.2022	72,46	47,02	25,44	48,25	48,11	0	47,13	47,63	-0,5	1,196	24	0	
04.08.2022	72,08	47,72	24,36	49,74	49,62	0	48,59	49,13	-0,54	1,182	24	0	
05.08.2022	72,77	46,95	25,82	47,01	46,83	0	45,91	46,35	-0,44	1,185	24	0	
06.08.2022	72,91	47,69	25,22	46,6	46,42	0	45,5	45,94	-0,44	1,147	24	0	
07.08.2022	72,45	47,96	24,49	48,84	48,68	0	47,71	48,16	-0,45	1,169	24	0	
08.08.2022	72,66	48,08	24,58	47,63	47,51	0,01	46,5	47	-0,5	1,142	24	0	
09.08.2022	72,2	48,49	23,71	47,92	47,8	0	46,82	47,29	-0,47	1,108	24	0	
10.08.2022	72,82	48,89	23,93	46,64	46,51	0	45,53	45,99	-0,46	1,088	24	0	
11.08.2022	71,52	49,54	21,98	52,26	52,1	0	51,04	51,52	-0,48	1,122	24	0	
12.08.2022	72,28	48,76	23,52	50,66	49,86	0	49,47	49,32	0,15	1,162	24	0	
13.08.2022	73,84	48,23	25,61	46,76	45,93	0	45,63	45,45	0,18	1,167	24	0	
14.08.2022	73,51	47,91	25,6	49,83	49,04	0	48,59	48,54	0,05	1,243	24	0	
15.08.2022	73,44	48,48	24,96	49,5	48,83	0	48,28	48,32	-0,04	1,206	24	0	
16.08.2022	72,87	48,93	23,94	51,55	51,02	0,01	50,31	50,5	-0,19	1,203	24	0	
17.08.2022	73,38	48,63	24,75	51,11	50,65	0	49,9	50,13	-0,23	1,233	24	0	
18.08.2022	72,79	48,96	23,83	53,75	53,38	0	52,47	52,79	-0,32	1,251	24	0	
19.08.2022	72,88	48,81	24,07	54,14	53,82	0	52,89	53,25	-0,36	1,274	24	0	
20.08.2022	73,15	48,77	24,38	54,16	53,85	0	52,88	53,24	-0,36	1,289	24	0	
21.08.2022	72,41	48,92	23,49	57,87	57,62	0	56,52	56,96	-0,44	1,327	24	0	
22.08.2022	72,73	48,01	24,72	54,5	54,21	0	53,23	53,64	-0,41	1,315	24	0	
23.08.2022	73,1	47,45	25,65	51,9	51,63	0	50,65	51,09	-0,44	1,3	24	0	
Итого:				1528,8	1516,8	0,04	1493,27	1501,07	-7,8	36,336	744	0	
Средние:	68,48	45,96	22,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224	102764	100715	617,88	99832,1	99570,82	261,28	3128,332	21296	0
23/08/2224	104293	102231	617,92	101325,4	101071,9	253,48	3164,668	22040	0
Итого:	1528,89	1516,84	0,04	1493,27	1501,07	-7,8	36,336	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор С.И.З.ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,21	22,27	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,3	22,34	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	42,77	35,49	7,28	33,65	35,22	0	33,33	35	-1,67	0,23	24	0	
27.07.2022	68,84	52,88	15,96	68,14	67,98	0	66,71	67,11	-0,4	1,065	24	0	
28.07.2022	70,66	51,63	19,03	63,72	63,04	0	62,28	62,27	0,01	1,187	24	0	
29.07.2022	71,07	52,65	18,42	70,34	70,04	0	68,74	69,11	-0,37	1,265	24	0	
30.07.2022	71,08	53,21	17,87	69,51	69,51	0	67,94	68,6	-0,66	1,211	24	0	
31.07.2022	71,07	52,84	18,23	73,56	73,43	0	71,88	72,49	-0,61	1,309	24	0	
01.08.2022	70,72	53,48	17,24	78,27	78,04	0	76,51	77,01	-0,5	1,316	24	0	
02.08.2022	71,2	53,55	17,65	71,24	70,74	0	69,62	69,8	-0,18	1,227	24	0	
03.08.2022	71,26	53,29	17,97	66,72	66	0	65,2	65,15	0,05	1,171	24	0	
04.08.2022	70,87	53,67	17,2	70,69	69,81	0	69,1	68,88	0,22	1,189	24	0	
05.08.2022	71,57	52,98	18,59	65,55	64,38	0	64,06	63,53	0,53	1,191	24	0	
06.08.2022	71,66	53,19	18,47	64,71	63,38	0	63,22	62,54	0,68	1,167	24	0	
07.08.2022	71,27	53,33	17,94	68,06	66,55	0	66,53	65,67	0,86	1,195	24	0	
08.08.2022	71,5	53,32	18,18	68,69	67,01	0	67,12	66,13	0,99	1,219	24	0	
09.08.2022	71,08	54,81	16,27	71,5	69,75	0	69,92	68,77	1,15	1,139	24	0	
10.08.2022	71,75	55,37	16,38	70,37	68,5	0	68,75	67,53	1,22	1,127	24	0	
11.08.2022	70,67	56,42	14,25	82,55	80,37	0	80,68	79,19	1,49	1,15	24	0	
12.08.2022	71,11	57,58	13,53	87,48	84,41	0	85,5	83,12	2,38	1,155	24	0	
13.08.2022	72,75	55,73	17,02	68,7	66,24	0	67,12	65,28	1,84	1,141	24	0	
14.08.2022	72,46	55,55	16,91	75,55	73,56	0	73,77	72,51	1,26	1,247	24	0	
15.08.2022	72,45	55,74	16,71	76,81	75,22	0	75,06	74,17	0,89	1,255	24	0	
16.08.2022	71,89	56,14	15,75	80,22	78,74	0	78,38	77,61	0,77	1,235	24	0	
17.08.2022	72,38	56,06	16,32	79,92	78,35	0	78,07	77,21	0,86	1,275	24	0	
18.08.2022	71,89	56,77	15,12	87,75	86,1	0	85,71	84,82	0,89	1,295	24	0	
19.08.2022	72	57,68	14,32	93,02	91,16	0	90,85	89,78	1,07	1,3	24	0	
20.08.2022	72,13	56,36	15,77	83,47	81,53	0	81,53	80,32	1,21	1,285	24	0	
21.08.2022	71,47	56,73	14,74	96,06	93,73	0	93,87	92,34	1,53	1,385	24	0	
22.08.2022	71,78	55,87	15,91	89,1	86,64	0	87,06	85,4	1,66	1,384	24	0	
23.08.2022	72,09	56,02	16,07	82,03	79,59	0	80,15	78,44	1,71	1,289	24	0	
Итого:				2157,3	2119	0	2108,66	2089,78	18,88	34,604	744	0	
Средние:	67,35	52,03	15,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	109043	102526	1,04	106086	101367	4719,57	3101,45	21298	0
23/08/22г.	111200	104645	1,04	108195	103457	4738,45	3136,06	22042	0
Итого:	2157,38	2119,02	0	2108,66	2089,78	18,88	34,604	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись _____



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧМ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснопольский 5 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xВ37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,36	23,2	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,41	23,23	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	41,26	35,33	5,93	21,23	22,65	0,2	21,04	22,51	-1,47	0,117	24	0	
27.07.2022	69,64	47,85	21,79	26,17	26,74	0,05	25,62	26,47	-0,85	0,556	24	0	
28.07.2022	71,92	48,58	23,34	28,38	28,82	0,05	27,74	28,54	-0,8	0,645	24	0	
29.07.2022	72,19	48,17	24,02	26,89	27,28	0,04	26,25	27,04	-0,79	0,629	24	0	
30.07.2022	72,29	48,54	23,75	27,53	27,96	0,05	26,9	27,7	-0,8	0,637	24	0	
31.07.2022	72,27	48,03	24,24	28,29	28,7	0,04	27,65	28,45	-0,8	0,668	24	0	
01.08.2022	71,81	48,09	23,72	28,87	29,28	0,04	28,22	29,02	-0,8	0,669	24	0	
02.08.2022	72,35	47,9	24,45	28,47	28,84	0,03	27,81	28,59	-0,78	0,683	24	0	
03.08.2022	72,52	48,39	24,13	27,77	28,15	0,04	27,15	27,89	-0,74	0,654	24	0	
04.08.2022	72,13	48,62	23,51	27,96	28,34	0,04	27,3	28,07	-0,77	0,641	24	0	
05.08.2022	72,89	48,94	23,95	26,83	27,16	0,03	26,22	26,92	-0,7	0,629	24	0	
06.08.2022	73	48,79	24,21	25,29	25,62	0,02	24,71	25,38	-0,67	0,598	24	0	
07.08.2022	72,59	49,39	23,2	27,39	27,77	0,04	26,75	27,5	-0,75	0,62	24	0	
08.08.2022	72,78	49,04	23,74	26,22	26,62	0,03	25,61	26,37	-0,76	0,609	24	0	
09.08.2022	72,36	49,75	22,61	27,06	27,47	0,02	26,45	27,19	-0,74	0,598	24	0	
10.08.2022	72,99	49,61	23,38	25,53	25,88	0,02	24,92	25,63	-0,71	0,584	24	0	
11.08.2022	71,74	50,41	21,33	29,42	29,86	0,02	28,73	29,53	-0,8	0,612	24	0	
12.08.2022	72,28	50,4	21,88	27,13	27,38	0,04	26,49	27,09	-0,6	0,58	24	0	
13.08.2022	74	50,45	23,55	24,98	25,25	0,02	24,39	25	-0,61	0,575	24	0	
14.08.2022	73,67	50,17	23,5	26,79	27,01	0,03	26,16	26,74	-0,58	0,613	24	0	
15.08.2022	73,65	49,73	23,92	27,14	27,34	0,03	26,48	27,07	-0,59	0,633	24	0	
16.08.2022	73,1	49,64	23,46	29,17	29,44	0,03	28,46	29,12	-0,66	0,667	24	0	
17.08.2022	73,58	49,55	24,03	27,72	28,03	0,02	27,06	27,77	-0,71	0,65	24	0	
18.08.2022	73,01	49,97	23,04	28,61	28,98	0,03	27,93	28,71	-0,78	0,641	24	0	
19.08.2022	73,06	49,78	23,28	28,11	28,51	0,03	27,44	28,24	-0,8	0,638	24	0	
20.08.2022	73,21	49,67	23,54	28,96	29,36	0,03	28,24	29,08	-0,84	0,663	24	0	
21.08.2022	72,51	49,63	22,88	32,55	32,98	0,04	31,77	32,59	-0,82	0,726	24	0	
22.08.2022	72,88	47,69	25,19	29,72	30,13	0,03	29,03	29,87	-0,84	0,73	24	0	
23.08.2022	73,22	47,67	25,55	27,82	28,2	0,03	27,18	27,94	-0,76	0,695	24	0	
Итого:				798	809,75	1,12	779,7	802,02	-22,32	17,96	744	0	
Средние:	68,44	46,97	21,46										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	22479,97	22282,9	32,03	21784,4	22021,5	-237,1	753,739	6926	0
23/08/22г.	23277,97	23092,65	33,15	22564,1	22823,6	-259,42	771,699	7670	0
Итого:	798	809,75	1,12	779,7	802,02	-22,32	17,96	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб x Тнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УР/ЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,95	22,73	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,98	22,76	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	43,34	34,49	8,85	24,8	25,26	0	24,57	25,12	-0,55	0,216	24	0	
27.07.2022	70,59	49,02	21,57	43,66	44,82	0	42,66	44,33	-1,67	0,921	24	0	
28.07.2022	72,49	51,53	20,96	55,49	56,31	0	54,19	55,62	-1,43	1,136	24	0	
29.07.2022	72,75	51,64	21,11	53,86	53,92	0	52,59	53,23	-0,64	1,108	24	0	
30.07.2022	72,76	50,72	22,04	55,33	55,12	0	54,03	54,44	-0,41	1,19	24	0	
31.07.2022	72,65	50,45	22,2	54,56	54,33	0	53,27	53,7	-0,43	1,182	24	0	
01.08.2022	72,25	51,59	20,66	58,06	57,92	0	56,72	57,19	-0,47	1,169	24	0	
02.08.2022	72,89	51,05	21,84	55,4	55,14	0	54,08	54,46	-0,38	1,179	24	0	
03.08.2022	72,99	50,31	22,68	53,44	53,15	0	52,21	52,55	-0,34	1,182	24	0	
04.08.2022	72,57	50,71	21,86	56,13	55,95	0	54,82	55,29	-0,47	1,199	24	0	
05.08.2022	73,32	50,84	22,48	53,38	53,14	0	52,13	52,5	-0,37	1,171	24	0	
06.08.2022	73,45	50,73	22,72	51,67	51,44	0	50,41	50,78	-0,37	1,144	24	0	
07.08.2022	72,94	51,14	21,8	53,93	53,8	0	52,66	53,16	-0,5	1,147	24	0	
08.08.2022	73,17	51,44	21,73	51,82	51,72	0	50,57	51,1	-0,53	1,096	24	0	
09.08.2022	72,72	51,68	21,04	53,93	53,86	0	52,67	53,15	-0,48	1,105	24	0	
10.08.2022	73,39	51,79	21,6	52,3	52,1	0	51,04	51,41	-0,37	1,103	24	0	
11.08.2022	72	52,24	19,76	53,97	53,85	0	52,72	53,15	-0,43	1,038	24	0	
12.08.2022	72,59	52,39	20,2	56,23	56,16	0	54,92	55,43	-0,51	1,108	24	0	
13.08.2022	74,39	52,13	22,26	49,13	49,07	0	47,89	48,42	-0,53	1,066	24	0	
14.08.2022	74,01	52,1	21,91	52,49	52,21	0	51,22	51,53	-0,31	1,12	24	0	
15.08.2022	73,97	51,78	22,19	53,15	52,91	0	51,87	52,24	-0,37	1,149	24	0	
16.08.2022	73,38	52,1	21,28	57,51	57,37	0	56,18	56,64	-0,46	1,195	24	0	
17.08.2022	73,89	52,34	21,55	56,35	56,39	0	55	55,67	-0,67	1,188	24	0	
18.08.2022	73,3	52,75	20,55	58,79	59,02	0	57,41	58,28	-0,87	1,182	24	0	
19.08.2022	73,37	52,77	20,6	58,66	58,97	0	57,27	58,25	-0,98	1,18	24	0	
20.08.2022	73,63	52,29	21,34	58,66	58,98	0	57,22	58,22	-1	1,219	24	0	
21.08.2022	72,79	53,1	19,69	63,9	64,4	0	62,39	63,56	-1,17	1,23	24	0	
22.08.2022	73,2	51,93	21,27	60,75	61,17	0	59,31	60,39	-1,08	1,262	24	0	
23.08.2022	73,58	51,75	21,83	57,24	57,61	0	55,87	56,86	-0,99	1,221	24	0	
Итого:				1564,5	1566	0	1527,89	1546,67	-18,78	32,406	744	0	
Средние:	68,84	49,17	19,67										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	35473,86	35160,2	2,52	34380,9	34773,9	-392,95	1233,375	6628	367
23/08/22г.	37038,45	36726,2	2,52	35908,8	36320,6	-411,73	1265,781	7372	367
Итого:	1564,59	1566,09	0	1527,89	1546,67	-18,78	32,406	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С.И. 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,09	22,81	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,08	22,79	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	23,12	22,83	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2022	69,65	52,01	17,64	51,19	50,8	0,04	50,09	50,14	-0,05	0,884	24	0	
28.07.2022	71,33	49,98	21,35	58,56	57,66	0	57,23	56,96	0,27	1,222	24	0	
29.07.2022	71,64	50,19	21,45	59,69	58,85	0	58,32	58,16	0,16	1,249	24	0	
30.07.2022	71,68	50,63	21,05	58,93	58,35	0	57,55	57,63	-0,08	1,21	24	0	
31.07.2022	71,58	49,82	21,76	58,74	58,18	0	57,4	57,46	-0,06	1,248	24	0	
01.08.2022	71,25	50,65	20,6	62,25	61,73	0	60,81	60,96	-0,15	1,252	24	0	
02.08.2022	71,75	50,64	21,11	58,57	57,96	0	57,24	57,25	-0,01	1,208	24	0	
03.08.2022	71,88	50,28	21,6	58,44	57,81	0	57,1	57,11	-0,01	1,232	24	0	
04.08.2022	71,48	50,66	20,82	60,35	59,77	0	59,01	59,03	-0,02	1,225	24	0	
05.08.2022	72,14	50,1	22,04	57,5	56,83	0	56,2	56,16	0,04	1,238	24	0	
06.08.2022	72,25	51,13	21,12	56,04	55,42	0	54,73	54,74	-0,01	1,154	24	0	
07.08.2022	71,82	50,94	20,88	58,28	57,66	0	56,95	56,96	-0,01	1,188	24	0	
08.08.2022	71,98	51,39	20,59	55,79	55,17	0	54,49	54,49	0	1,121	24	0	
09.08.2022	71,56	51,52	20,04	58,38	57,81	0	57,04	57,08	-0,04	1,14	24	0	
10.08.2022	72,14	51,1	21,04	55,04	54,41	0	53,73	53,74	-0,01	1,131	24	0	
11.08.2022	70,99	52,02	18,97	61,22	60,79	0	59,83	60,05	-0,22	1,134	24	0	
12.08.2022	71,54	52,58	18,96	62,19	61,56	0	60,8	60,75	0,05	1,151	24	0	
13.08.2022	73,12	51,54	21,58	53,99	53,23	0	52,72	52,56	0,16	1,136	24	0	
14.08.2022	72,83	52	20,83	58,24	57,55	0	56,8	56,8	0	1,183	24	0	
15.08.2022	72,88	52,25	20,63	59,84	59,25	0	58,43	58,48	-0,05	1,206	24	0	
16.08.2022	72,32	52,43	19,89	62,27	61,8	0	60,81	61,01	-0,2	1,21	24	0	
17.08.2022	72,82	52,3	20,52	62,34	61,86	0	60,88	61,08	-0,2	1,249	24	0	
18.08.2022	72,31	52,36	19,95	65,47	65,07	0	63,94	64,23	-0,29	1,277	24	0	
19.08.2022	72,41	53,03	19,38	67,57	67,17	0	65,99	66,31	-0,32	1,281	24	0	
20.08.2022	72,56	51,95	20,61	62,65	62,17	0	61,21	61,41	-0,2	1,257	24	0	
21.08.2022	71,83	52,41	19,42	67,85	67,5	0	66,3	66,64	-0,34	1,289	24	0	
22.08.2022	72,19	51,53	20,66	65,15	64,7	0	63,61	63,92	-0,31	1,314	24	0	
23.08.2022	72,55	52,58	19,97	64,65	64,24	0	63,16	63,43	-0,27	1,262	24	0	
Итого:				1681,1	1665,3	0,04	1642,37	1644,54	-2,17	33,651	744	0	
Средние:	67,21	48,65	18,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224	109157	106427	5,44	106099,7	105142,7	957,01	3069,219	21301	0
23/08/2224	110838	108093	5,48	107742,1	106787,2	954,84	3102,87	22045	0
Итого:	1681,18	1665,3	0,04	1642,37	1644,54	-2,17	33,651	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб x Tнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,86	22,63	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,89	22,67	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	22,98	22,6	0,38	0	0,03	0,05	0	0,03	-0,03	0	24	0	*
27.07.2022	69,88	44,89	24,99	33,84	33,39	0	33,11	33,05	0,06	0,826	24	0	
28.07.2022	71,59	45,33	26,26	43,3	42,73	0	42,32	42,27	0,05	1,112	24	0	
29.07.2022	71,84	46,35	25,49	45,03	44,48	0	43,97	44,01	-0,04	1,119	24	0	
30.07.2022	71,94	46,32	25,62	46,5	45,96	0	45,43	45,48	-0,05	1,165	24	0	
31.07.2022	71,85	46,85	25	46,44	45,97	0	45,34	45,49	-0,15	1,133	24	0	
01.08.2022	71,43	47,05	24,38	47,34	46,9	0	46,23	46,42	-0,19	1,127	24	0	
02.08.2022	72,05	45,52	26,53	47,06	46,41	0	45,94	45,92	0,02	1,22	24	0	
03.08.2022	72,11	43,94	28,17	47,46	46,76	0	46,34	46,3	0,04	1,302	24	0	
04.08.2022	71,65	46,87	24,78	45,08	44,57	0	44,08	44,09	-0,01	1,093	24	0	
05.08.2022	72,38	46,95	25,43	44,11	43,63	0	43,08	43,15	-0,07	1,096	24	0	
06.08.2022	72,48	48,02	24,46	42	41,58	0	41,02	41,1	-0,08	1,004	24	0	
07.08.2022	72,05	47,51	24,54	44,09	43,66	0	43,05	43,18	-0,13	1,054	24	0	
08.08.2022	72,25	48,41	23,84	43,76	43,36	0	42,75	42,87	-0,12	1,018	24	0	
09.08.2022	71,81	48,58	23,23	45,99	45,59	0	44,94	45,09	-0,15	1,043	24	0	
10.08.2022	72,42	48,43	23,99	43,29	42,92	0	42,26	42,44	-0,18	1,014	24	0	
11.08.2022	71,14	49,45	21,69	47,04	46,73	0	45,97	46,21	-0,24	0,996	24	0	
12.08.2022	71,82	50,02	21,8	47,71	47,25	0	46,62	46,71	-0,09	1,017	24	0	
13.08.2022	73,39	49,14	24,25	42,93	42,44	0	41,9	41,96	-0,06	1,016	24	0	
14.08.2022	73,06	49,74	23,32	45,15	44,67	0	44,08	44,19	-0,11	1,027	24	0	
15.08.2022	73,06	49,56	23,5	47,96	47,42	0,01	46,85	46,88	-0,03	1,1	24	0	
16.08.2022	72,5	49,36	23,14	49,65	49,13	0	48,46	48,59	-0,13	1,118	24	0	
17.08.2022	73,03	49,52	23,51	50,21	49,69	0	49,05	49,15	-0,1	1,152	24	0	
18.08.2022	72,45	50,26	22,19	53,29	52,78	0	52,06	52,14	-0,08	1,155	24	0	
19.08.2022	72,53	50,67	21,86	54,08	53,6	0	52,84	52,96	-0,12	1,156	24	0	
20.08.2022	72,75	49,92	22,83	51,34	50,86	0	50,15	50,29	-0,14	1,145	24	0	
21.08.2022	72	50,12	21,88	55,61	55,12	0	54,33	54,47	-0,14	1,188	24	0	
22.08.2022	72,36	49,62	22,74	53,88	53,38	0	52,6	52,77	-0,17	1,195	24	0	
23.08.2022	72,71	49,2	23,51	50,32	49,85	0	49,15	49,3	-0,15	1,154	24	0	
Итого:				1314,4	1300,8	0,06	1283,92	1286,51	-2,59	30,745	744	0	
Средние:	67,39	45,66	21,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22	102689,6	100654,2	173,31	99766,34	99476,09	290,25	3062,808	21301	0
23/08/22	104004	101955	173,37	101050,3	100762,6	287,66	3093,553	22045	0
Итого:	1314,46	1300,86	0,06	1283,92	1286,51	-2,59	30,745	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С.И. 5 ЗР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х1ДВС ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,78	22,96	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,89	23	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	23	23,1	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2022	70,4	46,85	23,55	38,18	37,65	0	37,33	37,28	0,05	0,877	24	0	
28.07.2022	71,98	48,24	23,74	50,94	50,07	0	49,81	49,57	0,24	1,182	24	0	
29.07.2022	72,24	47,83	24,41	50,18	49,34	0	49,02	48,85	0,17	1,196	24	0	
30.07.2022	72,31	47,55	24,76	51,92	51,06	0	50,7	50,56	0,14	1,253	24	0	
31.07.2022	72,31	46,47	25,84	55,12	54,19	0	53,81	53,67	0,14	1,391	24	0	
01.08.2022	71,85	46,82	25,03	55,76	54,92	0	54,49	54,36	0,13	1,364	24	0	
02.08.2022	72,4	46,41	25,99	51,71	50,81	0	50,48	50,32	0,16	1,312	24	0	
03.08.2022	72,5	46,96	25,54	47,61	46,77	0,07	46,49	46,29	0,2	1,186	24	0	
04.08.2022	72,06	47,62	24,44	49,51	48,72	0	48,37	48,21	0,16	1,181	24	0	
05.08.2022	72,75	47,4	25,35	46,28	45,48	0	45,2	45	0,2	1,146	24	0	
06.08.2022	72,89	47,93	24,96	45,88	45,08	0	44,82	44,6	0,22	1,117	24	0	
07.08.2022	72,43	48,04	24,39	47,61	46,86	0	46,53	46,37	0,16	1,135	24	0	
08.08.2022	72,67	47,57	25,1	48,21	47,43	0	47,08	46,92	0,16	1,179	24	0	
09.08.2022	72,21	48,79	23,42	48,56	47,82	0	47,47	47,3	0,17	1,111	24	0	
10.08.2022	72,86	48,54	24,32	47,49	46,75	0	46,39	46,26	0,13	1,125	24	0	
11.08.2022	71,64	49,66	21,98	53,14	52,47	0	51,91	51,89	0,02	1,138	24	0	
12.08.2022	72,07	49,64	22,43	50,94	50,2	0	49,73	49,65	0,08	1,115	24	0	
13.08.2022	73,85	49,45	24,4	45,8	44,99	0	44,68	44,5	0,18	1,09	24	0	
14.08.2022	73,48	49,36	24,12	48,45	47,69	0	47,28	47,2	0,08	1,139	24	0	
15.08.2022	73,48	49,26	24,22	49,13	48,36	0	47,97	47,85	0,12	1,16	24	0	
16.08.2022	72,9	49,38	23,52	53,27	52,51	0	52,02	51,92	0,1	1,224	24	0	
17.08.2022	73,38	49,36	24,02	51,17	50,39	0	49,96	49,86	0,1	1,197	24	0	
18.08.2022	72,89	49,58	23,31	57,1	56,3	0	55,75	55,61	0,14	1,3	24	0	
19.08.2022	72,9	49,86	23,04	55,67	54,88	0	54,35	54,23	0,12	1,253	24	0	
20.08.2022	73,18	49,73	23,45	54,85	54,03	0	53,57	53,42	0,15	1,253	24	0	
21.08.2022	72,39	50,06	22,33	58,34	57,57	0	56,97	56,87	0,1	1,273	24	0	
22.08.2022	72,76	49,54	23,22	55,99	55,24	0	54,67	54,6	0,07	1,268	24	0	
23.08.2022	73,08	49,07	24,01	52,47	51,72	0	51,21	51,14	0,07	1,228	24	0	
Итого:				1421,2	1399,3	0,07	1388,06	1384,3	3,76	33,393	744	0	
Средние:	67,75	46	21,75										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	91179	88938,27	9,4	88539,84	88005,4	534,44	3007,629	21299	0
23/08/2224:0	92600,2	90337,57	9,47	89927,9	89389,7	538,2	3041,022	22043	0
Итого:	1421,28	1399,3	0,07	1388,06	1384,3	3,76	33,393	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 3-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,31	22,43	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,25	22,37	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	22,39	22,66	-0,27	0	0,05	0	0	0,05	-0,05	0	24	0	*
27.07.2022	70,19	52,48	17,71	55,88	54,49	0	54,67	53,78	0,89	0,967	24	0	
28.07.2022	72,36	61,61	10,75	147,76	144,46	0	144,3	141,96	2,34	1,552	24	0	
29.07.2022	72,6	61,79	10,81	143,04	139,93	0	139,69	137,49	2,2	1,507	24	0	
30.07.2022	72,61	61,55	11,06	137,64	135,47	0	134,39	133,12	1,27	1,487	24	0	
31.07.2022	72,52	60,92	11,6	131,83	129,78	0	128,74	127,57	1,17	1,496	24	0	
01.08.2022	72,1	61,08	11,02	135,54	133,35	0	132,45	131,07	1,38	1,46	24	0	
02.08.2022	72,27	58,59	13,68	95,18	93,37	0	92,97	91,89	1,08	1,273	24	0	
03.08.2022	72,15	51,61	20,54	63,39	61,93	0	61,94	61,17	0,77	1,271	24	0	
04.08.2022	71,79	52,59	19,2	67,89	66,37	0	66,33	65,55	0,78	1,274	24	0	
05.08.2022	72,44	52,27	20,17	62,09	60,58	0	60,65	59,81	0,84	1,223	24	0	
06.08.2022	72,62	52,11	20,51	62,98	61,47	0	61,51	60,69	0,82	1,258	24	0	
07.08.2022	72,17	52,38	19,79	66,5	64,97	0	64,97	64,15	0,82	1,285	24	0	
08.08.2022	72,33	52,33	20	62,27	60,84	0	60,83	60,05	0,78	1,216	24	0	
09.08.2022	71,9	52,39	19,51	63,82	62,44	0	62,31	61,67	0,64	1,215	24	0	
10.08.2022	72,51	52,63	19,88	62,37	61	0	60,89	60,24	0,65	1,209	24	0	
11.08.2022	71,23	53,38	17,85	68,48	67,07	0	66,93	66,15	0,78	1,193	24	0	
12.08.2022	71,87	53,45	18,42	65,68	63,95	0	64,17	63,11	1,06	1,182	24	0	
13.08.2022	73,45	52,51	20,94	58,26	56,64	0	56,9	55,91	0,99	1,19	24	0	
14.08.2022	73,13	52,73	20,4	63,81	62,07	0	62,33	61,27	1,06	1,271	24	0	
15.08.2022	73,11	52,81	20,3	63,59	61,98	0	62,09	61,19	0,9	1,259	24	0	
16.08.2022	72,56	53,27	19,29	68,45	66,91	0	66,83	66,03	0,8	1,287	24	0	
17.08.2022	73,03	52,33	20,7	65,24	63,77	0	63,72	62,93	0,79	1,318	24	0	
18.08.2022	72,44	52,61	19,83	68,25	66,76	0,01	66,66	65,86	0,8	1,319	24	0	
19.08.2022	72,57	53,94	18,63	72,94	71,43	0	71,24	70,43	0,81	1,328	24	0	
20.08.2022	72,75	52,47	20,28	66,74	65,29	0	65,13	64,46	0,67	1,32	24	0	
21.08.2022	72,03	53,07	18,96	74,37	72,86	0	72,63	71,9	0,73	1,376	24	0	
22.08.2022	72,42	53,42	19	73,1	71,66	0	71,42	70,7	0,72	1,357	24	0	
23.08.2022	72,76	52,74	20,02	69,51	68,08	0	67,89	67,2	0,69	1,36	24	0	
Итого:				2236,6	2188,9	0,01	2184,58	2157,4	27,18	36,453	744	0	
Средние:	67,51	51,37	16,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	84459.53	83579.8	6.16	82017.7	82550.2	-532.49	2447.56	15687	0
23/08/22г.	86696.13	85768.8	6.17	84202.3	84707.6	-505.31	2484.01	16431	0
Итого:	2236.6	2188.97	0.01	2184.58	2157.4	27.18	36.453	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб x Тнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКЦИЯ № 3Р
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр Краснополяский 3 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ482 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,68	23,46	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,66	23,45	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	23,7	23,5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2022	70,32	47,3	23,02	20,86	20,55	0	20,42	20,35	0,07	0,472	24	0	
28.07.2022	72,17	48,88	23,29	28,79	28,22	0	28,11	27,98	0,13	0,656	24	0	
29.07.2022	72,46	48,9	23,56	29,61	29,04	0	28,89	28,77	0,12	0,682	24	0	
30.07.2022	72,48	48,5	23,98	29,49	28,86	0	28,76	28,62	0,14	0,69	24	0	
31.07.2022	72,38	48,59	23,79	29,29	28,6	0	28,56	28,34	0,22	0,68	24	0	
01.08.2022	71,99	48,99	23	30,25	29,58	0	29,53	29,3	0,23	0,679	24	0	
02.08.2022	72,59	48,78	23,81	29,26	28,57	0,04	28,55	28,28	0,27	0,679	24	0	
03.08.2022	72,69	47,25	25,44	28,57	27,9	0	27,88	27,66	0,22	0,707	24	0	
04.08.2022	72,28	48,3	23,98	29,67	29,03	0	28,95	28,75	0,2	0,693	24	0	
05.08.2022	72,85	47,9	24,95	25,66	25	0,02	25,06	24,74	0,32	0,628	24	0	
06.08.2022	72,99	46,81	26,18	24,32	23,63	0	23,78	23,39	0,39	0,62	24	0	
07.08.2022	72,49	47,05	25,44	25,17	24,48	0,01	24,62	24,24	0,38	0,627	24	0	
08.08.2022	72,81	47,34	25,47	26,24	25,55	0	25,64	25,31	0,33	0,653	24	0	
09.08.2022	72,37	47,83	24,54	27,59	26,89	0	26,92	26,64	0,28	0,659	24	0	
10.08.2022	72,98	47,64	25,34	26,74	26	0	26,1	25,76	0,34	0,664	24	0	
11.08.2022	71,68	47,84	23,84	28,87	28,16	0	28,2	27,92	0,28	0,671	24	0	
12.08.2022	72,28	49,24	23,04	27,63	26,91	0	26,95	26,61	0,34	0,62	24	0	
13.08.2022	73,97	48,06	25,91	25,04	24,35	0	24,43	24,11	0,32	0,635	24	0	
14.08.2022	73,62	47,35	26,27	26,49	25,72	0	25,85	25,48	0,37	0,679	24	0	
15.08.2022	73,58	47,83	25,75	26,65	25,85	0	26,02	25,61	0,41	0,672	24	0	
16.08.2022	72,97	48,28	24,69	27,59	26,8	0,01	26,88	26,56	0,32	0,663	24	0	
17.08.2022	73,46	48,23	25,23	26,82	26,04	0	26,13	25,8	0,33	0,659	24	0	
18.08.2022	72,95	47,81	25,14	29,56	28,74	0	28,82	28,48	0,34	0,723	24	0	
19.08.2022	72,99	48,71	24,28	28,88	28,11	0	28,16	27,82	0,34	0,684	24	0	
20.08.2022	73,31	47,2	26,11	29,87	29,06	0	29,14	28,82	0,32	0,761	24	0	
21.08.2022	72,6	47,11	25,49	33,01	32,19	0	32,21	31,93	0,28	0,82	24	0	
22.08.2022	72,87	48,1	24,77	29,42	28,68	0	28,71	28,44	0,27	0,708	24	0	
23.08.2022	73,23	47,71	25,52	28,64	27,92	0	27,95	27,67	0,28	0,715	24	0	
Итого:				779,98	760,43	0,08	761,22	753,38	7,84	18,799	744	0	
Средние:	67,94	45,61	22,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	20189,3	19520,28	1,04	19566,92	19306	260,9	700,611	6418	5
23/08/22г.	20969,3	20280,71	1,12	20328,14	20059,4	268,74	719,41	7162	5
Итого:	779,98	760,43	0,08	761,22	753,38	7,84	18,799	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9ВА6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,31	23,43	-0,12	0	0	0,37	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,31	23,43	-0,12	0	0	0,51	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	23,4	23,64	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2022	54,07	37,5	16,57	103,65	101,41	0	101,55	99,96	1,59	1,213	24	0	
28.07.2022	72,47	46,99	25,48	93,64	91,19	0	91,65	89,98	1,67	1,364	24	0	
29.07.2022	72,73	48,09	24,64	101,07	98,58	0	98,91	97,18	1,73	1,335	24	0	
30.07.2022	72,78	48,59	24,19	102,85	100,14	0	100,68	98,73	1,95	1,305	24	0	
31.07.2022	72,72	48,66	24,06	159,59	156,38	0	156,45	154,02	2,43	1,296	24	0	
01.08.2022	72,29	48,28	24,01	153,02	150,01	0	150	147,72	2,28	1,314	24	0	
02.08.2022	72,89	47,96	24,93	152,69	149,5	0	149,67	147,23	2,44	1,293	24	0	
03.08.2022	73,02	48,59	24,43	158,45	154,96	0	155,37	152,6	2,77	1,242	24	0	
04.08.2022	72,56	48,75	23,81	172,57	168,83	0	169,34	166,27	3,07	1,231	24	0	
05.08.2022	73,28	48,11	25,17	177,49	173,64	0	174,2	171,04	3,16	1,184	24	0	
06.08.2022	73,39	48,48	24,91	165,03	161,59	0	162,09	159,27	2,82	1,12	24	0	
07.08.2022	72,91	48,87	24,04	157,75	154,82	0	154,72	152,45	2,27	1,17	24	0	
08.08.2022	73,17	49,09	24,08	156,29	153,26	0	153,29	150,99	2,3	1,257	24	0	
09.08.2022	72,71	49,59	23,12	170,4	167,16	0	167,13	164,63	2,5	1,298	24	0	
10.08.2022	73,35	49,27	24,08	78,57	77,61	0	77,28	76,48	0,8	0,353	24	0	
11.08.2022	72,05	51,13	20,92	43,71	43,83	0	43,12	43,37	-0,25	0,231	24	0	
12.08.2022	72,85	50,16	22,69	161,95	160,17	0	159,02	157,99	1,03	1,324	24	0	
13.08.2022	74,38	50,38	24	156,18	154,68	0	153,07	152,32	0,75	1,304	24	0	
14.08.2022	73,98	50,22	23,76	126,65	124,99	0	124,11	123,06	1,05	1,138	24	0	
15.08.2022	73,99	49,12	24,87	113,88	112,37	0	111,55	110,7	0,85	1,189	24	0	
16.08.2022	73,3	48,85	24,45	135,37	133,6	0	132,64	131,53	1,11	1,159	24	0	
17.08.2022	73,83	48,7	25,13	133,52	131,44	0	130,83	129,41	1,42	1,152	24	0	
18.08.2022	73,25	49,42	23,83	103,22	100,91	0	101,1	99,45	1,65	1,168	24	0	
19.08.2022	73,33	48,68	24,65	94,29	91,95	0	92,4	90,66	1,74	1,095	24	0	
20.08.2022	73,61	48,95	24,66	118,84	116,13	0	116,45	114,35	2,1	1,071	24	0	
21.08.2022	72,76	49,16	23,6	100,03	97,77	0	98,02	96,3	1,72	0,993	24	0	
22.08.2022	73,18	49,49	23,69	92,27	90,05	0	90,39	88,73	1,66	1,023	24	0	
23.08.2022	73,56	49,09	24,47	102,75	100,49	0	100,69	99,03	1,66	1,088	24	0	
Итого:				3585,72	3517,46	0,88	3515,72	3465,5	50,27	31,91	744	0	
Средние:	67,69	46,15	21,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	9263,53	10004,61	222,78	9015,75	9908,55	-892,8	296,99	3586	4
23/08/2224:0	12849,25	13522,07	223,66	12531,5	13374	-842,53	328,9	4330	4
Итого:	3585,72	3517,46	0,88	3515,72	3465,45	50,27	31,91	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С И Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-22/08/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор №3440167113
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	21,77	21,52	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	21,87	21,6	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	61,23	50,8	10,43	53,7	53,33	0	52,73	52,64	0,09	0,547	24	0	
27.07.2022	70,37	61,22	9,15	112,56	111,23	0	110,05	109,33	0,72	1,006	24	0	
28.07.2022	71,93	62,95	8,98	141,07	139,46	0	137,8	136,95	0,85	1,238	24	0	
29.07.2022	71,89	62,89	9	133,46	133,16	0	130,36	130,74	-0,38	1,173	24	0	
30.07.2022	71,84	62,94	8,9	128,76	128,51	0	125,8	126,2	-0,4	1,12	24	0	
31.07.2022	71,59	62,05	9,54	122,67	122,3	0	119,85	120,16	-0,31	1,141	24	0	
01.08.2022	71,67	62,73	8,94	135,5	135,07	0	132,4	132,65	-0,25	1,185	24	0	
02.08.2022	72,51	64,93	7,58	164,11	163,55	0	160,25	160,42	-0,17	1,214	24	0	
03.08.2022	71,95	63,29	8,66	139,33	138,7	0	136,1	136,16	-0,06	1,178	24	0	
04.08.2022	72,22	64,28	7,94	156,42	155,63	0	152,78	152,72	0,06	1,214	24	0	
05.08.2022	72,94	66,25	6,69	176,02	175,14	0	171,86	171,66	0,2	1,15	24	0	
06.08.2022	72,66	65,67	6,99	166,75	165,94	0	162,84	162,72	0,12	1,136	24	0	
07.08.2022	72,34	64,94	7,4	159,1	158,43	0	155,41	155,4	0,01	1,149	24	0	
08.08.2022	72,27	65,22	7,05	161,3	160,71	0	157,56	157,58	-0,02	1,114	24	0	
09.08.2022	72,47	65,7	6,77	169,45	168,75	0	165,5	165,45	0,05	1,119	24	0	
10.08.2022	72,79	67,13	5,66	204,48	203,91	0	199,66	199,79	-0,13	1,127	24	0	
11.08.2022	71,05	63,53	7,52	146,27	145,44	0	142,97	142,77	0,2	1,078	24	0	
12.08.2022	73,61	66,77	6,84	174,8	172,72	0	170,6	169,25	1,35	1,168	24	0	
13.08.2022	73,55	67,06	6,49	182,7	181,21	0	178,3	177,55	0,75	1,158	24	0	
14.08.2022	73,53	66,03	7,5	176,75	176,18	0	172,52	172,69	-0,17	1,294	24	0	
15.08.2022	73,12	65,74	7,38	178,89	178,6	0	174,66	175,12	-0,46	1,29	24	0	
16.08.2022	72,95	65,42	7,53	174,6	174,4	0	170,49	170,99	-0,5	1,284	24	0	
17.08.2022	73,14	65,42	7,72	175,94	175,78	0	171,76	172,36	-0,6	1,326	24	0	
18.08.2022	72,6	64,31	8,29	164,44	164,32	0	160,57	161,23	-0,66	1,332	24	0	
19.08.2022	72,92	64,59	8,33	166,53	166,38	0	162,58	163,23	-0,65	1,356	24	0	
20.08.2022	72,36	63,9	8,46	158,06	157,92	0	154,35	154,96	-0,61	1,306	24	0	
21.08.2022	72,28	63,46	8,82	153,65	153,5	0	150,07	150,67	-0,6	1,324	24	0	
22.08.2022	72,69	64,68	8,01	171,17	171,07	0	167,13	167,83	-0,7	1,336	24	0	
Итого:				4348,4	4331,3	0	4246,95	4249,22	-2,27	33,063	720	0	
Средние:	68,67	61,23	7,43										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224	73911,2	72508,5	2,43	71734,5	71701,9	32,6	2397,821	15695	0
22/08/2224	78259,7	76839,8	2,43	75981,4	75951,1	30,33	2430,884	16415	0
Итого:	4348,48	4331,34	0	4246,95	4249,22	-2,27	33,063	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167117

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,04	22,77	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,12	22,85	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	45,67	37,46	8,21	29,66	29,48	0,03	29,33	29,28	0,05	0,236	24	0	
27.07.2022	70,19	53,89	16,3	65,04	63,81	0	63,62	62,96	0,66	1,037	24	0	
28.07.2022	71,67	52,54	19,13	62,26	60,96	0	60,84	60,18	0,66	1,165	24	0	
29.07.2022	71,84	52,21	19,63	58,51	57,69	0	57,17	56,96	0,21	1,123	24	0	
30.07.2022	71,93	52,74	19,19	59,93	59,18	0	58,57	58,41	0,16	1,124	24	0	
31.07.2022	71,87	52,26	19,61	61,02	60,21	0	59,6	59,43	0,17	1,17	24	0	
01.08.2022	71,49	52,9	18,59	62,7	61,89	0	61,28	61,07	0,21	1,14	24	0	
02.08.2022	72,14	52,85	19,29	62,99	62,13	0,01	61,49	61,34	0,15	1,187	24	0	
03.08.2022	72,25	52,46	19,79	61,84	60,97	0	60,41	60,18	0,23	1,198	24	0	
04.08.2022	71,86	53,36	18,5	65,07	64,16	0,01	63,56	63,32	0,24	1,176	24	0	
05.08.2022	72,57	53,6	18,97	61,1	60,23	0	59,67	59,46	0,21	1,133	24	0	
06.08.2022	72,73	53,68	19,05	60,27	59,4	0	58,82	58,58	0,24	1,12	24	0	
07.08.2022	72,25	54,27	17,98	62,14	61,27	0	60,73	60,43	0,3	1,089	24	0	
08.08.2022	72,4	53,46	18,94	58,06	57,25	0	56,75	56,47	0,28	1,075	24	0	
09.08.2022	71,99	54,17	17,82	62,45	61,59	0,01	61,03	60,75	0,28	1,088	24	0	
10.08.2022	72,64	53,67	18,97	58,45	57,62	0	57,07	56,86	0,21	1,083	24	0	
11.08.2022	71,34	54,34	17	64,24	63,38	0	62,81	62,53	0,28	1,065	24	0	
12.08.2022	71,87	56,02	15,85	67,17	65,95	0	65,63	64,98	0,65	1,041	24	0	
13.08.2022	73,62	54,48	19,14	58,25	57,08	0	56,85	56,3	0,55	1,088	24	0	
14.08.2022	73,26	54,31	18,95	60,69	59,64	0	59,25	58,85	0,4	1,121	24	0	
15.08.2022	73,24	54,98	18,26	61,71	60,83	0	60,23	59,98	0,25	1,099	24	0	
16.08.2022	72,72	54,46	18,26	67,25	66,32	0	65,64	65,4	0,24	1,199	24	0	
17.08.2022	73,16	54,15	19,01	63,7	62,81	0	62,19	61,99	0,2	1,182	24	0	
18.08.2022	72,65	55,17	17,48	70,23	69,26	0	68,61	68,31	0,3	1,198	24	0	
19.08.2022	72,69	55,07	17,62	68,36	67,4	0	66,74	66,45	0,29	1,179	24	0	
20.08.2022	72,98	55,38	17,6	69,39	68,4	0	67,77	67,43	0,34	1,194	24	0	
21.08.2022	72,22	54,77	17,45	75,97	74,88	0	74,21	73,83	0,38	1,293	24	0	
22.08.2022	72,59	54,88	17,71	72,17	71,11	0	70,51	70,11	0,4	1,248	24	0	
23.08.2022	72,92	55,17	17,75	68,65	67,63	0	67,04	66,65	0,39	1,19	24	0	
Итого:				1819,2	1792,5	0,06	1777,42	1768,49	8,93	32,241	744	0	
Средние:	68,28	51,42	16,85										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224	90305,3	87406,5	68,57	87713,5	86293,9	1419,55	2508,342	15566	0
23/08/2224	92124,6	89199,1	68,63	89490,9	88062,4	1428,48	2540,583	16310	0
Итого:	1819,27	1792,53	0,06	1777,42	1768,49	8,93	32,241	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

800 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	24,25	23,83	0,42	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	24,52	23,96	0,56	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	44,75	36,24	8,51	27,6	28,05	0,01	27,31	27,87	-0,56	0,225	24	0	
27.07.2022	69,88	51,56	18,32	57,1	55,47	0	55,87	54,75	1,12	1,024	24	0	
28.07.2022	71,37	50,95	20,42	60	58,19	0	58,62	57,47	1,15	1,197	24	0	
29.07.2022	71,65	51,52	20,13	62,06	60,35	0	60,63	59,61	1,02	1,221	24	0	
30.07.2022	71,7	51,88	19,82	61,69	60,08	0	60,3	59,35	0,95	1,195	24	0	
31.07.2022	71,68	52,22	19,46	65,77	64,06	0,01	64,26	63,23	1,03	1,25	24	0	
01.08.2022	71,22	52,79	18,43	65,65	63,97	0	64,18	63,17	1,01	1,182	24	0	
02.08.2022	71,83	51,73	20,1	60,94	59,2	0	59,55	58,46	1,09	1,194	24	0	
03.08.2022	71,97	51,91	20,06	61,41	59,6	0	59,98	58,85	1,13	1,203	24	0	
04.08.2022	71,54	52,39	19,15	62,58	60,78	0	61,15	60,04	1,11	1,171	24	0	
05.08.2022	72,27	52,23	20,04	58,88	57,07	0	57,5	56,34	1,16	1,152	24	0	
06.08.2022	72,4	52,97	19,43	58,23	56,43	0	56,88	55,69	1,19	1,101	24	0	
07.08.2022	71,99	52,96	19,03	62,93	61,08	0	61,45	60,27	1,18	1,169	24	0	
08.08.2022	72,14	52,99	19,15	59,22	57,41	0	57,87	56,67	1,2	1,109	24	0	
09.08.2022	71,74	53,89	17,85	63,64	61,81	0	62,19	60,98	1,21	1,11	24	0	
10.08.2022	72,39	53,71	18,68	60,35	58,54	0	58,92	57,76	1,16	1,103	24	0	
11.08.2022	71,09	53,7	17,39	64,46	62,63	0	63	61,79	1,21	1,095	24	0	
12.08.2022	71,58	54,84	16,74	65,87	63,97	0,01	64,38	63,12	1,26	1,075	24	0	
13.08.2022	73,33	54,34	18,99	57,37	55,55	0	56,05	54,81	1,24	1,065	24	0	
14.08.2022	72,96	53,68	19,28	60,8	58,96	0	59,36	58,18	1,18	1,143	24	0	
15.08.2022	72,98	53,72	19,26	62,41	60,53	0	60,93	59,74	1,19	1,174	24	0	
16.08.2022	72,4	53,73	18,67	64,75	62,86	0	63,23	61,99	1,24	1,179	24	0	
17.08.2022	72,92	54,7	18,22	66,68	64,78	0	65,11	63,9	1,21	1,188	24	0	
18.08.2022	72,39	54,7	17,69	71,47	69,54	0	69,8	68,59	1,21	1,235	24	0	
19.08.2022	72,47	55,38	17,09	74,85	72,87	0	73,11	71,84	1,27	1,251	24	0	
20.08.2022	72,77	54,81	17,96	75,37	73,32	0	73,6	72,29	1,31	1,321	24	0	
21.08.2022	71,98	54,65	17,33	80,5	78,4	0	78,63	77,29	1,34	1,362	24	0	
22.08.2022	72,33	54,37	17,96	74,5	72,44	0	72,76	71,44	1,32	1,305	24	0	
23.08.2022	72,7	54,78	17,92	71,94	69,87	0	70,24	68,89	1,35	1,258	24	0	
Итого:				1839	1787,8	0,03	1796,86	1764,38	32,48	33,257	744	0	
Средние:	68,1	50,87	17,22										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224	15853.48	15360.03	1.68	15461.19	15176.42	284.77	370.515	3589	0
23/08/2224	17692.5	17147.84	1.71	17258.05	16940.8	317.25	403.772	4333	0
Итого:	1839.02	1787.81	0.03	1796.86	1764.38	32.48	33.257	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр. Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,45	22,35	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,54	22,39	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	47,45	35,31	12,14	25,23	25,63	0	24,94	25,47	-0,53	0,298	24	0	
27.07.2022	70,88	51,46	19,42	63,24	63,48	0	61,81	62,69	-0,88	1,2	24	0	
28.07.2022	72,47	51,79	20,68	62,64	62,5	0	61,16	61,74	-0,58	1,264	24	0	
29.07.2022	72,71	51,67	21,04	60,05	59,9	0	58,63	59,14	-0,51	1,235	24	0	
30.07.2022	72,75	51,93	20,82	60,46	60,56	0	59,02	59,78	-0,76	1,226	24	0	
31.07.2022	72,65	51,37	21,28	60,76	60,83	0	59,3	60,06	-0,76	1,262	24	0	
01.08.2022	72,19	51,63	20,56	59,12	59,2	0	57,72	58,46	-0,74	1,187	24	0	
02.08.2022	72,85	50,2	22,65	50,4	50,54	0	49,21	49,97	-0,76	1,112	24	0	
03.08.2022	73,02	51,32	21,7	57,86	57,87	0	56,48	57,15	-0,67	1,226	24	0	
04.08.2022	72,59	51,84	20,75	61,5	61,44	0	60,09	60,66	-0,57	1,245	24	0	
05.08.2022	73,32	51,33	21,99	56,29	56,17	0	54,88	55,46	-0,58	1,207	24	0	
06.08.2022	73,47	52,05	21,42	54,45	54,38	0	53,16	53,71	-0,55	1,139	24	0	
07.08.2022	72,97	51,78	21,19	58,06	57,93	0	56,66	57,17	-0,51	1,203	24	0	
08.08.2022	73,2	51,7	21,5	55,53	55,44	0	54,24	54,73	-0,49	1,165	24	0	
09.08.2022	72,76	52,79	19,97	58,45	58,37	0	57,1	57,58	-0,48	1,142	24	0	
10.08.2022	73,39	52,6	20,79	55,87	55,79	0	54,52	55,08	-0,56	1,134	24	0	
11.08.2022	72,01	53,24	18,77	61,16	61,06	0	59,75	60,26	-0,51	1,119	24	0	
12.08.2022	72,58	54,2	18,38	61,75	61,89	0	60,28	61,04	-0,76	1,106	24	0	
13.08.2022	74,42	52,02	22,4	53,75	53,87	0	52,46	53,15	-0,69	1,174	24	0	
14.08.2022	74,02	52,82	21,2	56,76	56,84	0	55,4	56,12	-0,72	1,173	24	0	
15.08.2022	74,01	53,06	20,95	58,31	58,42	0	56,88	57,64	-0,76	1,191	24	0	
16.08.2022	73,36	52,98	20,38	60,69	60,75	0	59,25	59,96	-0,71	1,207	24	0	
17.08.2022	73,89	51,79	22,1	57,42	57,41	0	56,03	56,69	-0,66	1,24	24	0	
18.08.2022	73,3	53,39	19,91	64,03	63,99	0	62,5	63,14	-0,64	1,243	24	0	
19.08.2022	73,36	53,29	20,07	64,05	64,03	0	62,53	63,21	-0,68	1,255	24	0	
20.08.2022	73,64	53,32	20,32	64,14	64,12	0	62,64	63,28	-0,64	1,274	24	0	
21.08.2022	72,81	52,16	20,65	66,86	66,78	0	65,27	65,95	-0,68	1,346	24	0	
22.08.2022	73,21	53,21	20	66,1	66,16	0	64,52	65,32	-0,8	1,29	24	0	
23.08.2022	73,58	52,7	20,88	61,31	61,45	0	59,84	60,67	-0,83	1,251	24	0	
Итого:				1696,2	1696,8	0	1656,27	1675,28	-19,01	34,114	744	0	
Средние:	68,96	49,79	19,16										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22	99591,2	98220	11,25	96820,7	97057	-236,29	2820,353	21278	0
23/08/22	101287	99916,8	11,25	98477	98732,3	-255,3	2854,467	22022	0
Итого:	1696,24	1696,8	0	1656,27	1675,28	-19,01	34,114	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧБ ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хАФВ1 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,84	22,58	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,91	22,63	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	49,1	40,73	8,37	31,21	32,49	0	30,84	32,22	-1,38	0,255	24	0	
27.07.2022	71,2	61,26	9,94	121,72	125,6	0	118,97	123,43	-4,46	1,182	24	0	
28.07.2022	72,66	63,09	9,57	145,3	149,68	0	141,9	146,97	-5,07	1,359	24	0	
29.07.2022	72,89	63,32	9,57	141,51	147,21	0,01	138,18	144,53	-6,35	1,324	24	0	
30.07.2022	72,92	62,89	10,03	139,84	144,3	0	136,53	141,69	-5,16	1,372	24	0	
31.07.2022	72,83	62,64	10,19	136,5	140,27	0	133,27	137,75	-4,48	1,359	24	0	
01.08.2022	72,39	62,29	10,1	139,54	143,19	0	136,27	140,66	-4,39	1,377	24	0	
02.08.2022	73,08	63,85	9,23	151,44	155,23	0	147,84	152,36	-4,52	1,364	24	0	
03.08.2022	73,2	63,36	9,84	143,72	147,18	0	140,29	144,5	-4,21	1,38	24	0	
04.08.2022	72,74	63,43	9,31	144,88	148,43	0	141,49	145,71	-4,22	1,318	24	0	
05.08.2022	73,53	64,78	8,75	155,08	158,62	0	151,37	155,6	-4,23	1,329	24	0	
06.08.2022	73,68	65,22	8,46	154,19	158,01	0	150,49	154,97	-4,48	1,276	24	0	
07.08.2022	73,14	64,21	8,93	150,62	154,34	0	147,05	151,44	-4,39	1,314	24	0	
08.08.2022	73,41	64,51	8,9	152,7	156,48	0	149,05	153,54	-4,49	1,326	24	0	
09.08.2022	72,92	64,2	8,72	152,73	156,47	0	149,11	153,55	-4,44	1,3	24	0	
10.08.2022	73,6	65,16	8,44	158,61	162,48	0	154,78	159,36	-4,58	1,307	24	0	
11.08.2022	72,23	63,92	8,31	151,46	155,37	0	147,94	152,49	-4,55	1,231	24	0	
12.08.2022	73,11	64,66	8,45	149,33	153,59	0	145,77	150,7	-4,93	1,23	24	0	
13.08.2022	74,63	66,32	8,31	155,77	160,9	0	151,96	157,7	-5,74	1,261	24	0	
14.08.2022	74,17	65,53	8,64	153,77	160,08	0	150	156,97	-6,97	1,298	24	0	
15.08.2022	74,18	65,2	8,98	155,65	161,38	0	151,86	158,25	-6,39	1,369	24	0	
16.08.2022	73,5	64,82	8,68	155,4	160,67	0	151,65	157,6	-5,95	1,317	24	0	
17.08.2022	74,05	65,15	8,9	156,66	161,56	0	152,88	158,44	-5,56	1,359	24	0	
18.08.2022	73,4	64,16	9,24	154,44	159,05	0	150,73	156,07	-5,34	1,395	24	0	
19.08.2022	73,47	64,21	9,26	154,03	158,43	0,01	150,31	155,47	-5,16	1,392	24	0	
20.08.2022	73,75	64,79	8,96	154,4	158,71	0	150,66	155,69	-5,03	1,35	24	0	
21.08.2022	72,85	63,36	9,49	150,82	154,95	0	147,28	152,13	-4,85	1,398	24	0	
22.08.2022	73,33	64,19	9,14	155,47	159,72	0	151,77	156,76	-4,99	1,386	24	0	
23.08.2022	73,72	64,62	9,1	157,98	162,22	0	154,18	159,15	-4,97	1,403	24	0	
Итого:				4224,7	4346,6	0,02	4124,42	4265,7	-141,28	37,531	744	0	
Средние:	69,2	60,68	8,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	51195.26	51715.54	2.81	49720.41	51006.57	-1286.16	1338.811	7082	9
23/08/2224:0	55420.03	56062.15	2.83	53844.83	55272.27	-1427.44	1376.342	7826	9
Итого:	4224.77	4346.61	0.02	4124.42	4265.7	-141.28	37.531	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СЭИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	21,07	20,83	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	21,24	21	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	44,1	40,57	3,53	19,31	19,65	0	19,13	19,49	-0,36	0,065	24	0	
27.07.2022	71,15	54,72	16,43	35,38	35,91	0	34,57	35,42	-0,85	0,568	24	0	
28.07.2022	72,86	52,74	20,12	37,15	37,53	0	36,24	37	-0,76	0,728	24	0	
29.07.2022	73,09	53,11	19,98	36,22	36,29	0	35,32	35,81	-0,49	0,706	24	0	
30.07.2022	73,11	53,37	19,74	35,75	35,75	0	34,86	35,28	-0,42	0,688	24	0	
31.07.2022	73,02	52,87	20,15	36,6	36,59	0	35,7	36,12	-0,42	0,718	24	0	
01.08.2022	72,58	53,23	19,35	37,14	37,14	0	36,25	36,63	-0,38	0,702	24	0	
02.08.2022	73,23	53,04	20,19	35,08	35,05	0	34,3	34,57	-0,27	0,691	24	0	
03.08.2022	73,36	52,95	20,41	34,87	34,81	0	34,05	34,33	-0,28	0,695	24	0	
04.08.2022	72,92	52,66	20,26	35,52	35,44	0	34,64	34,96	-0,32	0,702	24	0	
05.08.2022	73,65	53,41	20,24	33,42	33,32	0	32,6	32,85	-0,25	0,661	24	0	
06.08.2022	73,8	53,12	20,68	31,59	31,5	0	30,86	31,04	-0,18	0,638	24	0	
07.08.2022	73,3	53,61	19,69	34	33,92	0	33,25	33,47	-0,22	0,654	24	0	
08.08.2022	73,51	52,21	21,3	32,71	32,62	0	31,95	32,18	-0,23	0,681	24	0	
09.08.2022	73,02	52,79	20,23	32,48	32,44	0	31,71	31,98	-0,27	0,641	24	0	
10.08.2022	73,68	52,82	20,86	32,36	32,29	0	31,59	31,85	-0,26	0,658	24	0	
11.08.2022	72,3	53,39	18,91	34,25	34,2	0	33,45	33,73	-0,28	0,631	24	0	
12.08.2022	72,99	54,32	18,67	35,95	35,92	0	35,13	35,4	-0,27	0,657	24	0	
13.08.2022	74,73	53,42	21,31	31,74	31,79	0	31,02	31,34	-0,32	0,663	24	0	
14.08.2022	74,33	53,54	20,79	33,48	33,42	0	32,72	32,94	-0,22	0,679	24	0	
15.08.2022	74,3	52,86	21,44	32,57	32,44	0	31,81	31,96	-0,15	0,678	24	0	
16.08.2022	73,7	54,34	19,36	36,42	36,32	0	35,49	35,84	-0,35	0,687	24	0	
17.08.2022	74,2	52,84	21,36	34,62	34,53	0	33,79	34,05	-0,26	0,724	24	0	
18.08.2022	73,62	53,5	20,12	37,45	37,43	0	36,53	36,95	-0,42	0,737	24	0	
19.08.2022	73,7	54,35	19,35	38,93	39,02	0	37,96	38,49	-0,53	0,736	24	0	
20.08.2022	73,97	53,13	20,84	37,12	37,25	0	36,19	36,77	-0,58	0,755	24	0	
21.08.2022	73,12	53,6	19,52	39,32	39,54	0	38,36	39,05	-0,69	0,749	24	0	
22.08.2022	73,51	53,65	19,86	37,96	38,21	0	37,05	37,69	-0,64	0,738	24	0	
23.08.2022	73,89	53,36	20,53	36,33	36,61	0	35,43	36,13	-0,7	0,725	24	0	
Итого:				1005,7	1006,9	0	981,95	993,32	-11,37	19,355	744	0	
Средние:	69,06	50,81	18,24										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:0	27365,99	27284,41	0,01	26514,6	26912,3	-397,68	810,932	6757	0
23/08/2224:0	28371,71	28291,34	0,01	27496,5	27905,6	-409,05	830,287	7501	0
Итого:	1005,72	1006,93	0	981,95	993,32	-11,37	19,355	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор С/И Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,83	23,53	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,84	23,53	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	41,2	35,84	5,36	34,28	33,1	0	33,99	32,89	1,1	0,18	24	0	
27.07.2022	69,43	57,07	12,36	96,08	91,21	0	93,98	89,86	4,12	1,162	24	0	
28.07.2022	70,54	56,58	13,96	87,16	82,64	0	85,21	81,38	3,83	1,19	24	0	
29.07.2022	70,79	55,91	14,88	79,68	75,47	0	77,93	74,42	3,51	1,159	24	0	
30.07.2022	70,82	56,57	14,25	79,99	75,6	0	78,19	74,48	3,71	1,112	24	0	
31.07.2022	70,76	55,78	14,98	79,21	74,77	0	77,44	73,71	3,73	1,158	24	0	
01.08.2022	70,34	55,99	14,35	80,17	75,63	0	78,39	74,57	3,82	1,124	24	0	
02.08.2022	70,93	55,37	15,56	76,92	72,47	0	75,17	71,44	3,73	1,169	24	0	
03.08.2022	71,12	55,24	15,88	74,22	69,91	0	72,55	68,95	3,6	1,149	24	0	
04.08.2022	70,68	55,52	15,16	76,37	71,99	0	74,65	70,98	3,67	1,132	24	0	
05.08.2022	71,27	55,44	15,83	71,1	66,99	0,01	69,49	66	3,49	1,098	24	0	
06.08.2022	71,42	55,9	15,52	70,19	66,15	0	68,58	65,19	3,39	1,065	24	0	
07.08.2022	70,99	55,1	15,89	70,82	66,74	0	69,2	65,8	3,4	1,1	24	0	
08.08.2022	71,21	55,78	15,43	72,75	68,61	0	71,13	67,62	3,51	1,099	24	0	
09.08.2022	70,77	55,85	14,92	72,6	68,48	0	70,97	67,44	3,53	1,058	24	0	
10.08.2022	71,35	55,68	15,67	68,88	64,9	0	67,31	63,98	3,33	1,057	24	0	
11.08.2022	70,37	55,6	14,77	71,4	67,34	0	69,81	66,39	3,42	1,031	24	0	
12.08.2022	70,6	56,25	14,35	76,61	71,89	0	74,88	70,86	4,02	1,075	24	0	
13.08.2022	72,27	55,97	16,3	65,2	61,21	0	63,74	60,3	3,44	1,038	24	0	
14.08.2022	71,94	55,51	16,43	69,9	65,7	0	68,31	64,76	3,55	1,122	24	0	
15.08.2022	72	55,47	16,53	69,79	65,53	0	68,19	64,61	3,58	1,128	24	0	
16.08.2022	71,45	56,11	15,34	75,37	70,68	0	73,67	69,65	4,02	1,131	24	0	
17.08.2022	71,86	55,88	15,98	72,32	67,8	0	70,66	66,79	3,87	1,128	24	0	
18.08.2022	71,46	56,34	15,12	77,59	72,89	0	75,83	71,83	4	1,149	24	0	
19.08.2022	71,5	56,73	14,77	79,98	75,22	0	78,18	74,1	4,08	1,155	24	0	
20.08.2022	71,72	56,21	15,51	75,78	71,17	0	74,03	70,13	3,9	1,147	24	0	
21.08.2022	70,98	55,68	15,3	80,28	75,37	0	78,44	74,29	4,15	1,198	24	0	
22.08.2022	71,32	56,53	14,79	77,63	72,91	0	75,89	71,83	4,06	1,123	24	0	
23.08.2022	71,62	56,61	15,01	75,46	70,92	0	73,75	69,86	3,89	1,106	24	0	
Итого:				2157,7	2033,2	0,01	2109,56	2004,11	105,45	31,543	744	0	
Средние:	67,1	53,21	13,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:	34559,72	32469,6	0,25	33579,15	32069,84	1509,31	974,784	6923	1
23/08/2224:	36717,45	34502,89	0,26	35688,71	34073,95	1614,76	1006,327	7667	1
Итого:	2157,73	2033,29	0,01	2109,56	2004,11	105,45	31,543	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор С/И 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х519А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,91	23,74	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	23,86	23,68	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	41,99	32,79	9,2	32,22	31,82	0	31,95	31,66	0,29	0,288	24	0	
27.07.2022	70,33	51,05	19,28	61,87	58,01	0	60,49	57,27	3,22	1,165	24	0	
28.07.2022	71,66	51,15	20,51	55,04	50,47	0	53,82	49,89	3,93	1,104	24	0	
29.07.2022	71,95	50,03	21,92	52,6	48,24	0	51,38	47,71	3,67	1,128	24	0	
30.07.2022	71,96	50,38	21,58	51,12	46,89	0	49,91	46,37	3,54	1,074	24	0	
31.07.2022	71,9	49,77	22,13	51,95	47,63	0	50,75	47,12	3,63	1,124	24	0	
01.08.2022	71,48	50,96	20,52	53,91	49,4	0	52,68	48,84	3,84	1,082	24	0	
02.08.2022	72,13	50,66	21,47	53,68	49,1	0	52,45	48,52	3,93	1,127	24	0	
03.08.2022	72,29	50,57	21,72	50,49	46,16	0	49,31	45,67	3,64	1,069	24	0	
04.08.2022	71,84	50,41	21,43	53,02	48,49	0	51,78	47,94	3,84	1,11	24	0	
05.08.2022	72,49	50,95	21,54	49,43	45,17	0	48,23	44,66	3,57	1,036	24	0	
06.08.2022	72,63	50,68	21,95	49,05	44,8	0	47,86	44,3	3,56	1,05	24	0	
07.08.2022	72,18	50,47	21,71	51,38	46,95	0	50,19	46,43	3,76	1,089	24	0	
08.08.2022	72,36	50,77	21,59	49,82	45,54	0	48,62	45	3,62	1,048	24	0	
09.08.2022	71,9	51,32	20,58	50,75	46,4	0	49,57	45,84	3,73	1,02	24	0	
10.08.2022	72,57	50,97	21,6	49,23	44,98	0	48,08	44,48	3,6	1,038	24	0	
11.08.2022	71,45	51,61	19,84	53,06	48,57	0	51,84	47,97	3,87	1,027	24	0	
12.08.2022	71,73	51,71	20,02	51,89	47,31	0	50,7	46,74	3,96	1,015	24	0	
13.08.2022	73,55	50,81	22,74	46,75	42,7	0	45,63	42,22	3,41	1,038	24	0	
14.08.2022	73,17	50,96	22,21	49,35	45,07	0	48,14	44,54	3,6	1,067	24	0	
15.08.2022	73,2	50,51	22,69	48,77	44,53	0	47,56	44,05	3,51	1,08	24	0	
16.08.2022	72,59	51,12	21,47	50,88	46,54	0	49,67	45,99	3,68	1,066	24	0	
17.08.2022	73,08	50,72	22,36	51,12	46,77	0	49,91	46,24	3,67	1,114	24	0	
18.08.2022	72,58	50,49	22,09	53,19	48,71	0	51,97	48,17	3,8	1,147	24	0	
19.08.2022	72,63	50,52	22,11	54,04	49,54	0	52,78	48,98	3,8	1,166	24	0	
20.08.2022	72,91	50,43	22,48	51,77	47,46	0	50,56	46,93	3,63	1,137	24	0	
21.08.2022	72,12	50,09	22,03	54,83	50,29	0	53,56	49,74	3,82	1,178	24	0	
22.08.2022	72,47	50,46	22,01	52,8	48,47	0	51,54	47,92	3,62	1,134	24	0	
23.08.2022	72,81	50,4	22,41	50,16	46	0	48,96	45,51	3,45	1,097	24	0	
Итого:				1484,1	1362	0	1449,89	1346,7	103,19	30,818	744	0	
Средние:	68,18	48,39	19,79										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22	32288.85	29471.24	0.06	31318.16	29123.75	2194.41	1026.909	6829	1
23/08/22	33773.02	30833.25	0.06	32768.05	30470.45	2297.6	1057.727	7573	1
Итого:	1484.17	1362.01	0	1449.89	1346.7	103.19	30.818	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qн Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР С.И. 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

t_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.07.2022	23,91	23,74	0,17	0	0	0	0	0	0	0	15	0	*
25.07.2022	23,86	23,68	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.07.2022	41,4	32,66	8,74	106,19	112,22	0,03	103,68	111,42	-7,74	3,612	24	0	
27.07.2022	69,16	51,35	17,81	51,53	50,74	0,02	50,41	50,1	0,31	1,044	24	0	
28.07.2022	70,46	51,59	18,87	47,89	47,14	0	46,86	46,57	0,29	1,028	24	0	
29.07.2022	70,77	50,13	20,64	46,49	45,73	0	45,49	45,25	0,24	1,092	24	0	
30.07.2022	70,79	50,75	20,04	46,54	45,83	0	45,52	45,29	0,23	1,061	24	0	
31.07.2022	70,77	49,53	21,24	48,1	47,39	0	47,04	46,84	0,2	1,161	24	0	
01.08.2022	70,38	49,83	20,55	49,43	48,79	0	48,35	48,24	0,11	1,155	24	0	
02.08.2022	71	49,47	21,53	46,42	45,74	0	45,41	45,24	0,17	1,135	24	0	
03.08.2022	71,14	49,53	21,61	45,42	44,75	0	44,41	44,26	0,15	1,115	24	0	
04.08.2022	70,72	51,05	19,67	48,01	47,39	0	46,96	46,81	0,15	1,07	24	0	
05.08.2022	71,34	50,62	20,72	43,76	43,13	0	42,77	42,61	0,16	1,028	24	0	
06.08.2022	71,47	50,74	20,73	42,71	42,09	0	41,75	41,61	0,14	1,006	24	0	
07.08.2022	71,07	51,09	19,98	45,47	44,85	0	44,45	44,31	0,14	1,03	24	0	
08.08.2022	71,26	50,58	20,68	43,96	43,34	0	42,98	42,82	0,16	1,035	24	0	
09.08.2022	70,81	50,98	19,83	45,27	44,68	0	44,26	44,13	0,13	1,02	24	0	
10.08.2022	71,44	50,99	20,45	43,35	42,73	0	42,36	42,21	0,15	1,006	24	0	
11.08.2022	70,41	51,03	19,38	46,44	45,82	0	45,42	45,28	0,14	1,026	24	0	
12.08.2022	70,64	51,82	18,82	45,81	45,25	0	44,81	44,69	0,12	0,981	24	0	
13.08.2022	72,39	50,7	21,69	42,01	41,39	0	41,02	40,91	0,11	1,034	24	0	
14.08.2022	72,06	49,99	22,07	45,13	44,49	0	44,09	43,99	0,1	1,13	24	0	
15.08.2022	72,07	50,75	21,32	44,56	43,96	0	43,55	43,45	0,1	1,079	24	0	
16.08.2022	71,51	51,01	20,5	47,77	47,21	0	46,69	46,66	0,03	1,112	24	0	
17.08.2022	71,95	50,47	21,48	46,44	45,89	0	45,38	45,35	0,03	1,133	24	0	
18.08.2022	71,48	51,11	20,37	47,91	47,39	0,01	46,81	46,85	-0,04	1,108	24	0	
19.08.2022	71,51	51,33	20,18	49,55	49,03	0	48,41	48,43	-0,02	1,137	24	0	
20.08.2022	71,76	51,14	20,62	48,51	47,97	0	47,43	47,4	0,03	1,137	24	0	
21.08.2022	71,04	50,55	20,49	53,14	52,57	0	51,96	51,93	0,03	1,238	24	0	
22.08.2022	71,33	51	20,33	48,4	47,86	0	47,33	47,3	0,03	1,117	24	0	
23.08.2022	71,7	50,85	20,85	47,53	46,97	0	46,45	46,4	0,05	1,127	24	0	
Итого:				1413,7	1402,3	0,06	1382,05	1386,35	-4,3	33,957	735	0	
Средние:	70,13	50,09	20,04										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
25/07/222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/08/222	1413,74	1402,34	0,06	1382,05	1386,35	-4,3	33,957	735	0
Итого:	1413,74	1402,34	0,06	1382,05	1386,35	-4,3	33,957	735	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб x Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001
Договорные расходы:
М сэт. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,79	22,59	0,2	0	10,56	0	0	10,56	-10,56	0	24	0	*
25.07.2022	22,81	22,6	0,21	0	9,69	0	0	9,69	-9,69	0	24	0	*
26.07.2022	40,17	31,46	8,71	16,54	21,27	0,01	16,4	21,17	-4,77	0,1	24	0	
27.07.2022	68,67	51,53	17,14	36,05	35	0	35,3	34,54	0,76	0,606	24	0	
28.07.2022	69,91	51,21	18,7	34,29	33,14	0	33,56	32,73	0,83	0,626	24	0	
29.07.2022	70,2	51,31	18,89	33,17	31,97	0	32,45	31,54	0,91	0,615	24	0	
30.07.2022	70,21	51,21	19	32,65	31,43	0	31,93	31,04	0,89	0,608	24	0	
31.07.2022	70,18	51,61	18,57	33,3	32,04	0	32,58	31,63	0,95	0,605	24	0	
01.08.2022	69,83	51,62	18,21	34,37	33,05	0	33,64	32,6	1,04	0,615	24	0	
02.08.2022	70,37	50,9	19,47	32,31	31,05	0	31,59	30,66	0,93	0,616	24	0	
03.08.2022	70,54	50,72	19,82	31,7	30,47	0	30,98	30,12	0,86	0,61	24	0	
04.08.2022	70,14	51,5	18,64	32,6	31,34	0	31,88	30,92	0,96	0,594	24	0	
05.08.2022	70,73	50,82	19,91	30,63	29,46	0	29,91	29,11	0,8	0,595	24	0	
06.08.2022	70,87	51,32	19,55	30,28	29,14	0	29,56	28,82	0,74	0,576	24	0	
07.08.2022	70,46	51,15	19,31	31,15	29,98	0	30,43	29,62	0,81	0,585	24	0	
08.08.2022	70,67	51,72	18,95	30,93	29,77	0	30,21	29,4	0,81	0,572	24	0	
09.08.2022	70,27	52,12	18,15	31,6	30,43	0	30,88	30	0,88	0,56	24	0	
10.08.2022	70,84	51,68	19,16	30,5	29,35	0	29,78	28,99	0,79	0,57	24	0	
11.08.2022	69,9	52,53	17,37	33,08	31,88	0	32,36	31,4	0,96	0,561	24	0	
12.08.2022	70,06	52,01	18,05	33,03	31,86	0	32,3	31,51	0,79	0,584	24	0	
13.08.2022	71,73	51,75	19,98	28,6	27,61	0	27,88	27,28	0,6	0,559	24	0	
14.08.2022	71,45	51,5	19,95	30,95	29,86	0	30,22	29,49	0,73	0,606	24	0	
15.08.2022	71,46	51,57	19,89	30,69	29,63	0	29,97	29,26	0,71	0,596	24	0	
16.08.2022	70,87	51,51	19,36	31,51	30,42	0	30,79	30,01	0,78	0,595	24	0	
17.08.2022	71,34	51,85	19,49	31,14	30,06	0	30,42	29,65	0,77	0,591	24	0	
18.08.2022	70,94	52,03	18,91	33,89	32,71	0	33,16	32,25	0,91	0,627	24	0	
19.08.2022	70,95	52,56	18,39	34,05	32,87	0	33,33	32,4	0,93	0,613	24	0	
20.08.2022	71,24	52,62	18,62	33,97	32,79	0	33,25	32,32	0,93	0,62	24	0	
21.08.2022	70,53	52,04	18,49	36,19	34,93	0	35,41	34,45	0,96	0,654	24	0	
22.08.2022	70,81	51,91	18,9	34,26	33,1	0	33,5	32,64	0,86	0,634	24	0	
23.08.2022	71,14	52,61	18,53	33,4	32,31	0	32,67	31,85	0,82	0,604	24	0	
Итого:				926,83	919,17	0,01	906,34	907,65	-1,31	16,897	744	0	
Средние:	66,51	49,14	17,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224	55552,9	54419,44	1,91	54025,94	53716,9	309,04	1414,8	21061	1
23/08/2224	56479,8	55338,61	1,92	54932,28	54624,55	307,73	1431,69	21805	1
Итого:	926,83	919,17	0,01	906,34	907,65	-1,31	16,897	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись
Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/  /
Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор С14 БЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	21,27	21,4	-0,13	0	8,78	0	0	8,78	-8,78	0	24	0	*
25.07.2022	21,38	21,49	-0,11	0	8,81	0	0	8,81	-8,81	0	24	0	*
26.07.2022	40,59	28,8	11,79	10,62	16,21	0	10,53	16,15	-5,62	0,088	24	0	
27.07.2022	70,8	53,69	17,11	42,02	43,32	0	41,08	42,74	-1,66	0,702	24	0	
28.07.2022	72,28	58,07	14,21	55,26	56,75	0	53,99	55,85	-1,86	0,767	24	0	
29.07.2022	72,55	57,87	14,68	52,73	54,12	0	51,49	53,28	-1,79	0,756	24	0	
30.07.2022	72,54	56,59	15,95	51,24	52,09	0	50,05	51,34	-1,29	0,8	24	0	
31.07.2022	72,45	55,05	17,4	49,74	50,22	0	48,58	49,5	-0,92	0,846	24	0	
01.08.2022	71,97	55,43	16,54	50,48	50,99	0	49,31	50,28	-0,97	0,817	24	0	
02.08.2022	72,78	58,7	14,08	60,34	60,96	0	58,92	60,02	-1,1	0,83	24	0	
03.08.2022	72,93	57,86	15,07	55,15	55,62	0	53,84	54,75	-0,91	0,809	24	0	
04.08.2022	72,42	57,45	14,97	54,97	55,45	0	53,7	54,59	-0,89	0,804	24	0	
05.08.2022	73,23	59,51	13,72	62,26	62,77	0	60,78	61,75	-0,97	0,836	24	0	
06.08.2022	73,38	60,06	13,32	61,02	61,59	0	59,58	60,56	-0,98	0,792	24	0	
07.08.2022	72,86	58,61	14,25	58,96	59,48	0	57,55	58,52	-0,97	0,822	24	0	
08.08.2022	73,09	59,33	13,76	59,72	60,2	0	58,3	59,25	-0,95	0,8	24	0	
09.08.2022	72,6	58,51	14,09	58,84	59,34	0	57,44	58,42	-0,98	0,808	24	0	
10.08.2022	73,31	60,2	13,11	62,23	62,68	0	60,76	61,65	-0,89	0,798	24	0	
11.08.2022	72,11	59,28	12,83	60,05	60,65	0	58,65	59,7	-1,05	0,753	24	0	
12.08.2022	72,7	58,86	13,84	58,35	58,73	0	57	57,77	-0,77	0,789	24	0	
13.08.2022	74,26	59,05	15,21	54,29	54,7	0	52,97	53,85	-0,88	0,805	24	0	
14.08.2022	73,86	59,39	14,47	62,68	63,37	0	61,16	62,34	-1,18	0,884	24	0	
15.08.2022	73,87	59,49	14,38	60,1	60,69	0	58,67	59,7	-1,03	0,842	24	0	
16.08.2022	73,25	60,24	13,01	66,81	67,6	0	65,21	66,49	-1,28	0,849	24	0	
17.08.2022	73,74	59,55	14,19	63,44	64,03	0	61,9	62,99	-1,09	0,879	24	0	
18.08.2022	73,15	59,47	13,68	63,22	63,88	0	61,7	62,84	-1,14	0,843	24	0	
19.08.2022	73,17	58,96	14,21	62,22	62,83	0	60,75	61,8	-1,05	0,862	24	0	
20.08.2022	73,53	59,61	13,92	62,89	63,45	0	61,39	62,43	-1,04	0,855	24	0	
21.08.2022	72,57	55,94	16,63	57,2	57,57	0	55,85	56,74	-0,89	0,927	24	0	
22.08.2022	73,07	58,27	14,8	61,51	61,98	0	60,03	61,02	-0,99	0,887	24	0	
23.08.2022	73,46	58,5	14,96	63,15	63,63	0	61,63	62,63	-1	0,924	24	0	
Итого:				1641,4	1682,4	0	1602,81	1656,54	-53,73	23,174	744	0	
Средние:	68,55	55	13,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224	20202,82	20074,79	0	19620,68	19799,42	-178,74	520,121	4980	0
23/08/2224	21844,31	21757,28	0	21223,49	21455,96	-232,47	543,295	5724	0
Итого:	1641,49	1682,49	0	1602,81	1656,54	-53,73	23,174	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и _____ Траб x T _{нш}	0,000

Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись _____
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 АВГ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО Парк-Сервис

Адрес: Бейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,77	22,37	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,8	22,39	0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	33,23	29,72	3,51	10,32	10,41	0	10,26	10,37	-0,11	0,038	24	0	
27.07.2022	68,64	52,57	16,07	30,42	30,09	0	29,8	29,69	0,11	0,478	24	0	
28.07.2022	70,25	54,35	15,9	31,39	31,31	0	30,67	30,84	-0,17	0,488	24	0	
29.07.2022	70,66	53,79	16,87	28,96	28,92	0	28,26	28,49	-0,23	0,475	24	0	
30.07.2022	70,64	53,31	17,33	27,44	27,38	0	26,8	27,03	-0,23	0,464	24	0	
31.07.2022	70,6	52,38	18,22	28,25	28,15	0	27,57	27,8	-0,23	0,503	24	0	
01.08.2022	70,25	54,28	15,97	31,56	31,51	0	30,84	31,06	-0,22	0,493	24	0	
02.08.2022	70,59	52,63	17,96	27,69	27,55	0	27,06	27,21	-0,15	0,485	24	0	
03.08.2022	70,87	53,07	17,8	27,04	26,88	0	26,47	26,54	-0,07	0,47	24	0	
04.08.2022	70,47	52,87	17,6	28,22	28,09	0	27,6	27,74	-0,14	0,484	24	0	
05.08.2022	71,11	52,41	18,7	26,63	26,46	0	26,03	26,13	-0,1	0,486	24	0	
06.08.2022	71,17	53,53	17,64	24,62	24,48	0	24,12	24,21	-0,09	0,428	24	0	
07.08.2022	70,84	53,42	17,42	26,65	26,52	0	26,05	26,19	-0,14	0,453	24	0	
08.08.2022	71,02	53,43	17,59	26,5	26,39	0	25,92	26,07	-0,15	0,452	24	0	
09.08.2022	70,57	54,22	16,35	26,74	26,66	0	26,18	26,3	-0,12	0,427	24	0	
10.08.2022	71,17	54,02	17,15	24,97	24,86	0	24,46	24,58	-0,12	0,423	24	0	
11.08.2022	70,27	53,9	16,37	26,98	26,95	0	26,4	26,59	-0,19	0,432	24	0	
12.08.2022	70,2	54,6	15,6	28,15	28,01	0	27,54	27,64	-0,1	0,428	24	0	
13.08.2022	71,98	53,56	18,42	23,74	23,48	0	23,25	23,24	0,01	0,429	24	0	
14.08.2022	71,68	54,02	17,66	26,04	25,88	0	25,49	25,52	-0,03	0,453	24	0	
15.08.2022	71,76	53,21	18,55	25,72	25,62	0	25,16	25,32	-0,16	0,464	24	0	
16.08.2022	71,2	54,16	17,04	26,87	26,87	0	26,31	26,48	-0,17	0,448	24	0	
17.08.2022	71,7	53,12	18,58	27,27	27,24	0	26,6	26,88	-0,28	0,496	24	0	
18.08.2022	71,25	53,21	18,04	27,67	27,65	0	27	27,26	-0,26	0,486	24	0	
19.08.2022	71,29	53,64	17,65	28,44	28,45	0	27,74	28,03	-0,29	0,49	24	0	
20.08.2022	71,48	53,07	18,41	27,78	27,75	0	27,09	27,37	-0,28	0,499	24	0	
21.08.2022	70,7	53,65	17,05	29,56	29,57	0	28,88	29,17	-0,29	0,493	24	0	
22.08.2022	71,1	53,15	17,95	28,42	28,4	0	27,76	28,03	-0,27	0,498	24	0	
23.08.2022	71,45	53,57	17,88	28,99	28,93	0	28,33	28,54	-0,21	0,506	24	0	
Итого:				783,03	780,46	0	765,64	770,32	-4,68	13,169	744	0	
Средние:	66,57	50,69	15,87										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/22г.	30325,25	29843,45	0,55	29470,08	29474,59	-4,51	846,263	14530	0
23/08/22г.	31108,28	30623,91	0,55	30235,72	30244,91	-9,19	859,432	15274	0
Итого:	783,03	780,46	0	765,64	770,32	-4,68	13,169	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова
Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

25 АВГ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,06	21,77	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,19	21,9	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	35,61	31,05	4,56	24,59	24,28	0,01	24,44	24,18	0,26	0,11	24	0	
27.07.2022	68,97	45,66	23,31	33,95	32,83	0	33,23	32,55	0,68	0,775	24	0	
28.07.2022	70,7	45,14	25,56	32,87	31,82	0	32,13	31,54	0,59	0,821	24	0	
29.07.2022	71,06	45,68	25,38	32,28	31,33	0	31,56	31,09	0,47	0,797	24	0	
30.07.2022	71,14	46,44	24,7	32,78	31,85	0	32,07	31,55	0,52	0,79	24	0	
31.07.2022	71,05	45,82	25,23	32,92	31,99	0	32,19	31,7	0,49	0,811	24	0	
01.08.2022	70,64	45,79	24,85	34,4	33,44	0	33,67	33,15	0,52	0,837	24	0	
02.08.2022	71,22	45,63	25,59	32,77	31,84	0	32,02	31,56	0,46	0,817	24	0	
03.08.2022	71,45	45,43	26,02	32,87	31,96	0	32,13	31,72	0,41	0,835	24	0	
04.08.2022	70,97	45,4	25,57	33,39	32,47	0	32,64	32,22	0,42	0,835	24	0	
05.08.2022	71,66	45,46	26,2	31,59	30,7	0	30,87	30,43	0,44	0,808	24	0	
06.08.2022	71,78	44,8	26,98	30,91	30,04	0	30,18	29,79	0,39	0,813	24	0	
07.08.2022	71,35	45,23	26,12	31,61	30,73	0	30,88	30,48	0,4	0,806	24	0	
08.08.2022	71,53	45,17	26,36	31,32	30,45	0	30,6	30,19	0,41	0,809	24	0	
09.08.2022	71,07	45,52	25,55	31,48	30,63	0	30,76	30,36	0,4	0,788	24	0	
10.08.2022	71,66	45,63	26,03	30,54	29,71	0	29,82	29,45	0,37	0,775	24	0	
11.08.2022	70,61	46,33	24,28	31,66	30,83	0	30,93	30,58	0,35	0,751	24	0	
12.08.2022	70,79	46,53	24,26	32,57	31,73	0	31,85	31,41	0,44	0,773	24	0	
13.08.2022	72,55	46,41	26,14	28,89	28,11	0	28,17	27,87	0,3	0,737	24	0	
14.08.2022	72,23	45,24	26,99	31,43	30,56	0	30,69	30,3	0,39	0,827	24	0	
15.08.2022	72,27	45,35	26,92	31,43	30,57	0	30,69	30,3	0,39	0,827	24	0	
16.08.2022	71,68	46,13	25,55	32,14	31,28	0	31,41	31,02	0,39	0,8	24	0	
17.08.2022	72,14	45,15	26,99	32,03	31,14	0	31,3	30,89	0,41	0,844	24	0	
18.08.2022	71,67	46,53	25,14	33,13	32,26	0	32,39	31,97	0,42	0,815	24	0	
19.08.2022	71,72	46,07	25,65	33,41	32,51	0	32,68	32,23	0,45	0,836	24	0	
20.08.2022	71,96	46,38	25,58	32	31,15	0	31,27	30,89	0,38	0,8	24	0	
21.08.2022	71,21	46,47	24,74	34,91	34	0	34,13	33,67	0,46	0,844	24	0	
22.08.2022	71,64	45,97	25,67	34,75	33,81	0	33,97	33,49	0,48	0,872	24	0	
23.08.2022	71,94	46,16	25,78	32,89	31,99	0	32,17	31,7	0,47	0,83	24	0	
Итого:				931,51	906,01	0,01	910,84	898,28	12,56	22,783	744	0	
Средние:	67,04	43,74	23,29										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:	47702,16	46353,62	2,87	46322,56	45861,05	461,51	1548,406	15661	0
23/08/2224:	48633,67	47259,63	2,88	47233,4	46759,33	474,07	1571,189	16405	0
Итого:	931,51	906,01	0,01	910,84	898,28	12,56	22,783	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Е.В. Жукова*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

25 АВГ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	22,19	21,94	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	22,17	21,91	0,26	0	1,7	0	0	1,7	-1,7	0	24	0	*
26.07.2022	24,89	24,59	0,3	26,9	28,68	0	26,83	28,62	-1,79	0,006	24	0	*
27.07.2022	62,79	51,53	11,26	74,99	74,34	0	73,65	73,39	0,26	0,827	24	0	
28.07.2022	68,9	53,61	15,29	58,46	58,27	0	57,22	57,47	-0,25	0,875	24	0	
29.07.2022	69,29	54,48	14,81	56,53	56,61	0	55,31	55,83	-0,52	0,821	24	0	
30.07.2022	69,42	53,21	16,21	54,53	54,37	0	53,35	53,64	-0,29	0,863	24	0	
31.07.2022	69,34	53,68	15,66	55,44	55,05	0	54,26	54,3	-0,04	0,85	24	0	
01.08.2022	68,99	54,22	14,77	59,89	59,36	0	58,63	58,55	0,08	0,865	24	0	
02.08.2022	69,42	54,2	15,22	55,78	55,13	0	54,58	54,37	0,21	0,83	24	0	
03.08.2022	69,75	53,84	15,91	54,36	53,61	0	53,16	52,89	0,27	0,844	24	0	
04.08.2022	69,41	54,15	15,26	57,37	56,59	0	56,14	55,79	0,35	0,855	24	0	
05.08.2022	69,86	53,84	16,02	53,42	52,71	0	52,22	52,01	0,21	0,837	24	0	
06.08.2022	69,95	54,31	15,64	50,8	50,17	0	49,68	49,48	0,2	0,777	24	0	
07.08.2022	69,6	52,91	16,69	51,47	50,87	0	50,36	50,2	0,16	0,841	24	0	
08.08.2022	69,69	53,95	15,74	51,34	50,8	0	50,21	50,07	0,14	0,792	24	0	
09.08.2022	69,34	53,7	15,64	53,58	53,04	0	52,41	52,33	0,08	0,821	24	0	
10.08.2022	69,85	53,89	15,96	51,18	50,66	0	50,08	49,97	0,11	0,8	24	0	
11.08.2022	69,21	54,06	15,15	52,64	52,15	0	51,54	51,47	0,07	0,781	24	0	
12.08.2022	69,12	55,02	14,1	56,03	55,5	0	54,77	54,68	0,09	0,773	24	0	
13.08.2022	70,76	53,04	17,72	47,58	46,96	0	46,53	46,35	0,18	0,828	24	0	
14.08.2022	70,51	53,95	16,56	51,37	50,84	0	50,24	50,14	0,1	0,831	24	0	
15.08.2022	70,65	54,34	16,31	52,73	52,22	0	51,54	51,52	0,02	0,839	24	0	
16.08.2022	70,21	54,18	16,03	55,96	55,46	0	54,74	54,72	0,02	0,876	24	0	
17.08.2022	70,55	55	15,55	54,93	54,45	0	53,72	53,69	0,03	0,835	24	0	
18.08.2022	70,25	54,3	15,95	55,16	54,68	0	53,92	53,94	-0,02	0,86	24	0	
19.08.2022	70,24	54,34	15,9	58,51	58,01	0	57,23	57,19	0,04	0,908	24	0	
20.08.2022	70,45	54,89	15,56	59,12	58,62	0	57,84	57,79	0,05	0,899	24	0	
21.08.2022	69,88	54,71	15,17	62,69	62,19	0	61,36	61,33	0,03	0,929	24	0	
22.08.2022	70,13	54,71	15,42	58,06	57,59	0	56,77	56,78	-0,01	0,875	24	0	
23.08.2022	70,37	54,59	15,78	57,64	57,15	0	56,39	56,34	0,05	0,889	24	0	
Итого:				1588,4	1577,7	0	1554,68	1556,55	-1,87	23,627	744	0	
Средние:	65,07	51	14,06										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:	68127,78	67119,13	57,66	66300,13	66318,62	-18,49	1806,074	19596	0
23/08/2224:	69716,24	68696,91	57,66	67854,81	67875,17	-20,36	1829,701	20340	0
Итого:	1588,46	1577,78	0	1554,68	1556,55	-1,87	23,627	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

25 АВГ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	21,91	21,79	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2022	21,93	21,82	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2022	24,94	24,62	0,32	23,7	23,82	0,01	23,64	23,76	-0,12	0,01	24	0	*
27.07.2022	60,78	49,62	11,16	55,57	54,39	0	54,61	53,76	0,85	0,606	24	0	
28.07.2022	68,22	51,53	16,69	43,21	41,67	0	42,32	41,17	1,15	0,706	24	0	
29.07.2022	68,59	51,87	16,72	43,75	41,84	0	42,79	41,35	1,44	0,715	24	0	
30.07.2022	68,73	52,26	16,47	43,64	41,68	0	42,7	41,16	1,54	0,703	24	0	
31.07.2022	68,64	52,32	16,32	42,56	40,63	0	41,64	40,1	1,54	0,679	24	0	
01.08.2022	68,36	52,35	16,01	46,03	43,98	0	45,06	43,45	1,61	0,722	24	0	
02.08.2022	68,75	51,84	16,91	43,45	41,46	0	42,5	40,97	1,53	0,718	24	0	
03.08.2022	69,01	51,93	17,08	41,12	39,19	0	40,24	38,71	1,53	0,689	24	0	
04.08.2022	68,71	51,92	16,79	43,68	41,67	0	42,77	41,17	1,6	0,717	24	0	
05.08.2022	69,11	51,33	17,78	40,98	39,06	0	40,12	38,58	1,54	0,711	24	0	
06.08.2022	69,18	52,04	17,14	39,3	37,43	0	38,42	36,95	1,47	0,656	24	0	
07.08.2022	68,92	52,81	16,11	41,64	39,73	0	40,69	39,23	1,46	0,654	24	0	
08.08.2022	68,98	52,24	16,74	40,55	38,66	0	39,65	38,18	1,47	0,665	24	0	
09.08.2022	68,58	51,88	16,7	39,03	37,2	0	38,21	36,72	1,49	0,638	24	0	
10.08.2022	69,07	51,99	17,08	39,04	37,2	0	38,24	36,73	1,51	0,65	24	0	
11.08.2022	68,58	51,9	16,68	42,67	40,75	0	41,78	40,27	1,51	0,697	24	0	
12.08.2022	68,39	52,22	16,17	42,96	41,01	0	42,06	40,44	1,62	0,681	24	0	
13.08.2022	69,95	52,08	17,87	38,78	36,92	0	37,9	36,44	1,46	0,677	24	0	
14.08.2022	69,76	51,67	18,09	41,88	39,95	0	40,94	39,47	1,47	0,742	24	0	
15.08.2022	69,86	52,1	17,76	40,55	38,69	0	39,62	38,21	1,41	0,702	24	0	
16.08.2022	69,48	51,98	17,5	43,17	41,24	0	42,22	40,75	1,47	0,74	24	0	
17.08.2022	69,8	51,76	18,04	42,26	40,36	0	41,31	39,88	1,43	0,743	24	0	
18.08.2022	69,52	51,87	17,65	43,64	41,7	0,01	42,72	41,2	1,52	0,752	24	0	
19.08.2022	69,47	52,38	17,09	42,88	40,99	0	41,92	40,47	1,45	0,715	24	0	
20.08.2022	69,69	52,42	17,27	42,25	40,38	0	41,3	39,9	1,4	0,712	24	0	
21.08.2022	69,2	51,78	17,42	45,75	43,79	0	44,81	43,27	1,54	0,778	24	0	
22.08.2022	69,43	52,33	17,1	44,51	42,61	0	43,56	42,09	1,47	0,744	24	0	
23.08.2022	69,68	51,51	18,17	44,08	42,18	0	43,11	41,66	1,45	0,783	24	0	
Итого:				1222,6	1170,1	0,02	1196,85	1156,04	40,81	19,705	744	0	
Средние:	64,36	49,1	15,26										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2224:	36782,69	35334,54	1,57	35822,13	34946,73	875,4	1007,395	11629	0
23/08/2224:	38005,32	36504,72	1,59	37018,98	36102,77	916,21	1027,1	12373	0
Итого:	1222,63	1170,18	0,02	1196,85	1156,04	40,81	19,705	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб x Tнш

0,000

25 АВГ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	23,73	23,85	-0,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
25.07.2022	23,72	23,84	-0,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
26.07.2022	29,98	27,10	2,88	19,854	19,926	19,770	19,761	-0,07	0,01	0,170	24	0	
27.07.2022	70,07	48,47	21,60	41,292	40,797	40,396	40,396	0,49	0,00	0,923	24	0	
28.07.2022	71,49	48,16	23,33	42,444	41,850	41,458	41,458	0,59	0,00	0,977	24	0	
29.07.2022	71,73	47,82	23,90	41,571	40,932	40,579	40,579	0,64	0,00	0,985	24	0	
30.07.2022	71,75	47,89	23,86	40,743	40,104	39,762	39,762	0,64	0,00	0,956	24	0	
31.07.2022	71,73	47,11	24,62	42,201	41,526	41,188	41,188	0,68	0,00	1,030	24	0	
01.08.2022	71,21	47,02	24,20	40,707	40,068	39,741	39,741	0,64	0,00	0,967	24	0	
02.08.2022	71,44	45,37	26,07	33,408	32,751	32,562	32,562	0,66	0,00	0,866	24	0	
03.08.2022	71,78	45,54	26,23	36,243	35,559	35,337	35,337	0,68	0,00	0,953	24	0	
04.08.2022	71,40	46,39	25,01	37,377	36,702	36,453	36,453	0,67	0,00	0,929	24	0	
05.08.2022	72,04	46,51	25,53	35,316	34,668	34,429	34,429	0,65	0,00	0,892	24	0	
06.08.2022	72,25	46,88	25,38	35,793	35,226	34,933	34,933	0,57	0,00	0,895	24	0	
07.08.2022	71,87	47,19	24,68	38,187	37,575	37,270	37,270	0,61	0,00	0,943	24	0	
08.08.2022	72,14	47,38	24,77	38,628	38,007	37,694	37,694	0,62	0,00	0,953	24	0	
09.08.2022	71,73	48,02	23,71	39,870	39,240	38,908	38,908	0,63	0,00	0,934	24	0	
10.08.2022	72,35	47,98	24,37	38,457	37,764	37,481	37,481	0,69	0,00	0,926	24	0	
11.08.2022	71,13	48,96	22,17	40,041	39,366	39,056	39,056	0,68	0,00	0,884	24	0	
12.08.2022	71,68	48,24	23,44	39,285	38,601	38,302	38,302	0,68	0,00	0,892	24	0	
13.08.2022	73,21	47,75	25,45	36,081	35,370	35,127	35,127	0,71	0,00	0,902	24	0	
14.08.2022	72,86	47,11	25,75	38,169	37,422	37,172	37,172	0,75	0,00	0,972	24	0	
15.08.2022	72,89	47,89	25,00	37,998	37,269	37,006	37,006	0,73	0,00	0,935	24	0	
16.08.2022	72,29	48,12	24,17	39,681	38,943	38,661	38,661	0,74	0,00	0,947	24	0	
17.08.2022	72,78	48,10	24,67	39,258	38,502	38,232	38,232	0,76	0,00	0,957	24	0	
18.08.2022	72,30	47,29	25,01	41,607	40,797	40,529	40,529	0,81	0,00	1,030	24	0	
19.08.2022	72,33	47,62	24,70	41,562	40,707	40,459	40,459	0,86	0,00	1,013	24	0	
20.08.2022	72,61	46,55	26,05	41,895	41,022	40,784	40,784	0,87	0,00	1,079	24	0	
21.08.2022	71,81	47,42	24,39	43,398	42,525	42,265	42,265	0,87	0,00	1,054	24	0	
22.08.2022	72,21	47,50	24,71	42,894	42,003	41,754	41,754	0,89	0,00	1,049	24	0	
23.08.2022	72,52	47,85	24,68	41,508	40,626	40,388	40,388	0,88	0,00	1,018	24	0	
Итого:				1125,47	1105,85	1097,70	1097,69	156,04	0,01	27,028	744		
Средние:	67,52	45,26	22,26										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2022	165723,765	164552,876	161795,549	161838,350	33022,000	57,19	5011,059	30912	0
23.08.2022	166849,233	165658,724	162893,246	162936,038	33178,040	57,20	5038,087	31656	0
Итого:	1125,47	1105,85	1097,70	1097,69	156,04	0,01	27,028	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись */Е.В. Жукова/*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0
---	---

25 АВГ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	24,04	23,60	0,44	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
25.07.2022	23,99	23,56	0,43	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
26.07.2022	29,35	26,98	2,38	26,181	25,518	0,66	0,177	24	0	
27.07.2022	70,78	49,36	21,42	43,513	42,100	1,41	0,989	24	0	
28.07.2022	72,13	49,05	23,08	41,433	40,079	1,35	0,980	24	0	
29.07.2022	72,43	49,35	23,09	40,606	39,312	1,29	0,959	24	0	
30.07.2022	72,49	49,68	22,81	42,119	40,824	1,30	0,987	24	0	
31.07.2022	72,47	50,12	22,35	45,884	44,521	1,36	1,055	24	0	
01.08.2022	71,98	50,17	21,81	45,012	43,658	1,35	1,005	24	0	
02.08.2022	72,59	50,52	22,07	44,695	43,353	1,34	1,016	24	0	
03.08.2022	72,83	50,80	22,03	44,094	42,742	1,35	0,995	24	0	
04.08.2022	72,36	51,50	20,86	45,934	44,533	1,40	0,983	24	0	
05.08.2022	73,10	51,27	21,82	42,157	40,821	1,34	0,944	24	0	
06.08.2022	73,24	52,04	21,20	41,271	39,961	1,31	0,901	24	0	
07.08.2022	72,81	52,47	20,33	45,500	44,082	1,42	0,950	24	0	
08.08.2022	73,03	52,33	20,70	46,004	44,579	1,42	0,971	24	0	
09.08.2022	72,55	52,54	20,01	44,177	42,798	1,38	0,905	24	0	
10.08.2022	73,23	52,40	20,83	42,379	41,074	1,31	0,907	24	0	
11.08.2022	72,05	53,28	18,78	47,757	46,326	1,43	0,911	24	0	
12.08.2022	72,50	53,48	19,02	46,295	44,848	1,45	0,886	24	0	
13.08.2022	74,20	54,02	20,18	40,948	39,630	1,32	0,843	24	0	
14.08.2022	73,85	54,33	19,52	49,288	47,807	1,48	0,989	24	0	
15.08.2022	73,87	54,10	19,77	46,582	45,140	1,44	0,938	24	0	
16.08.2022	73,24	54,98	18,26	50,684	49,158	1,53	0,945	24	0	
17.08.2022	73,76	54,99	18,77	51,608	50,050	1,56	0,995	24	0	
18.08.2022	73,25	55,01	18,23	55,912	54,258	1,65	1,040	24	0	
19.08.2022	73,25	55,47	17,78	54,404	52,764	1,64	0,990	24	0	
20.08.2022	73,50	54,28	19,21	50,178	48,635	1,54	0,989	24	0	
21.08.2022	72,63	53,51	19,13	52,552	51,010	1,54	1,034	24	0	
22.08.2022	73,08	52,80	20,27	54,053	52,500	1,55	1,123	24	0	
23.08.2022	73,38	51,29	22,09	47,252	45,834	1,42	1,072	24	0	
Итого:				1328,47	1287,91	40,56	27,482	744		
Средние:	68,32	49,65	18,67							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2022	147723,82	146143	1707,44	5160,553	33359	0
23.07.2022	149052,29	147430,91	1748,00	5188,035	34103	0
Итого:	1328,47	1287,91	40,56	27,482	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 АВГ 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/22г.-23/08/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
25.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
26.07.2022	46,56	35,40	11,16	14,058	14,058	13,942	13,942	0,00	0,00	0,167	24	0	
27.07.2022	70,53	48,49	22,05	39,114	38,538	38,204	38,204	0,58	0,00	0,856	24	0	
28.07.2022	71,69	47,70	23,99	37,332	36,756	36,442	36,442	0,58	0,00	0,885	24	0	
29.07.2022	72,00	47,42	24,57	36,837	36,198	35,925	35,925	0,64	0,00	0,894	24	0	
30.07.2022	72,04	46,92	25,11	36,630	36,081	35,768	35,768	0,55	0,00	0,906	24	0	
31.07.2022	72,02	46,70	25,32	38,061	37,494	37,170	37,170	0,57	0,00	0,958	24	0	
01.08.2022	71,54	47,68	23,85	38,016	37,503	37,149	37,149	0,51	0,00	0,901	24	0	
02.08.2022	72,12	47,36	24,75	37,098	36,558	36,229	36,229	0,54	0,00	0,911	24	0	
03.08.2022	72,36	47,57	24,79	35,838	35,334	35,004	35,004	0,50	0,00	0,881	24	0	
04.08.2022	71,90	47,43	24,47	37,098	36,531	36,217	36,217	0,57	0,00	0,896	24	0	
05.08.2022	72,60	47,56	25,04	34,623	34,074	33,783	33,783	0,55	0,00	0,853	24	0	
06.08.2022	72,77	47,81	24,97	34,551	33,966	33,691	33,691	0,59	0,00	0,853	24	0	
07.08.2022	72,38	47,16	25,21	37,170	36,540	36,255	36,255	0,63	0,00	0,933	24	0	
08.08.2022	72,54	47,63	24,91	35,010	34,443	34,155	34,155	0,57	0,00	0,862	24	0	
09.08.2022	72,10	48,22	23,88	36,108	35,514	35,222	35,222	0,59	0,00	0,854	24	0	
10.08.2022	72,77	47,38	25,40	35,100	34,497	34,226	34,226	0,60	0,00	0,882	24	0	
11.08.2022	71,63	48,79	22,84	37,026	36,387	36,104	36,104	0,64	0,00	0,837	24	0	
12.08.2022	72,01	48,82	23,18	36,828	36,117	35,865	35,865	0,71	0,00	0,822	24	0	
13.08.2022	73,65	49,33	24,33	32,742	31,986	31,807	31,807	0,76	0,00	0,783	24	0	
14.08.2022	73,33	48,58	24,75	36,153	35,316	35,130	35,130	0,84	0,00	0,884	24	0	
15.08.2022	73,35	48,44	24,91	35,478	34,641	34,467	34,467	0,84	0,00	0,872	24	0	
16.08.2022	72,73	48,61	24,12	37,233	36,378	36,189	36,189	0,86	0,00	0,886	24	0	
17.08.2022	73,18	49,15	24,03	35,181	34,362	34,179	34,179	0,82	0,00	0,831	24	0	
18.08.2022	72,71	49,21	23,51	38,277	37,404	37,202	37,202	0,87	0,00	0,889	24	0	
19.08.2022	72,71	49,61	23,10	37,701	36,828	36,631	36,631	0,87	0,00	0,853	24	0	
20.08.2022	73,01	48,61	24,39	38,124	37,206	37,031	37,031	0,92	0,00	0,917	24	0	
21.08.2022	72,25	48,35	23,90	43,308	42,291	42,091	42,091	1,02	0,00	1,032	24	0	
22.08.2022	72,59	48,62	23,97	39,285	38,376	38,182	38,182	0,91	0,00	0,929	24	0	
23.08.2022	72,94	48,45	24,49	38,187	37,296	37,109	37,109	0,89	0,00	0,923	24	0	
Итого:				1048,17	1028,67	1021,37	1021,37	156,04	0,00	24,948	744		
Средние:	66,90	44,61	22,29										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2022	31987,164	31355,199	31196,876	31089,942	1716,440	106,93	1070,497	6516	0
23.08.2022	33035,331	32383,872	32218,245	32111,311	1872,480	106,93	1095,445	7260	0
Итого:	1048,17	1028,67	1021,37	1021,37	156,04	0,00	24,948	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш} 0