

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

И сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	67,81	49,54	18,27	38,33	35,17	----	37,57	34,69	2,88	0,683	24	0	*
25.08.2022	69,04	48,68	20,36	32,77	30,01	----	32,05	29,68	2,37	0,651	24	0	*
26.08.2022	70,07	47,95	22,12	30,86	28,23	----	30,14	27,99	2,15	0,667	24	0	*
27.08.2022	70,25	47,79	22,46	30,76	28,11	----	30,04	27,86	2,18	0,674	24	0	*
28.08.2022	70,33	47,66	22,67	30,39	27,77	----	29,73	27,52	2,21	0,675	24	0	*
29.08.2022	70,9	47,28	23,62	29,13	26,6	----	28,49	26,36	2,13	0,674	24	0	*
30.08.2022	71,63	46,69	24,94	27,24	24,86	----	26,64	24,62	2,02	0,663	24	0	*
31.08.2022	71,21	46,8	24,41	27,74	25,35	----	27,1	25,11	1,99	0,662	24	0	*
01.09.2022	70,62	45,78	24,84	27,21	24,85	----	26,63	24,61	2,02	0,661	24	0	*
02.09.2022	70,31	46,33	23,98	27,32	24,97	----	26,74	24,73	2,01	0,641	24	0	*
03.09.2022	70,29	46,23	24,06	27,14	24,8	----	26,54	24,56	1,98	0,639	24	0	*
04.09.2022	69,66	45,86	23,8	32,61	29,85	----	31,88	29,61	2,27	0,76	24	0	*
05.09.2022	68,81	46,49	22,32	33,93	31,1	----	33,19	30,84	2,35	0,74	24	0	*
06.09.2022	69,77	45,85	23,92	32,46	29,72	----	31,72	29,48	2,24	0,759	24	0	*
07.09.2022	69,57	46,21	23,36	33,74	30,91	----	33,03	30,66	2,37	0,771	24	0	*
08.09.2022	69,59	45,91	23,68	34,97	32,04	----	34,21	31,77	2,44	0,811	24	0	*
09.09.2022	68,17	48,42	19,75	37,77	34,72	----	36,98	34,32	2,66	0,733	24	0	*
10.09.2022	68,27	43,91	24,36	35,56	32,62	----	34,81	32,35	2,46	0,85	24	0	*
11.09.2022	69,1	42,99	26,11	33,7	30,84	----	32,98	30,6	2,38	0,859	24	0	*
12.09.2022	68,8	43,58	25,22	34,32	31,42	----	33,56	31,18	2,38	0,848	24	0	*
13.09.2022	69,6	43,2	26,4	32,76	29,98	----	32,05	29,74	2,31	0,844	24	0	*
14.09.2022	64,56	44,57	19,99	15,81	14,53	----	15,48	14,41	1,07	0,309	24	0	*
15.09.2022	69,41	41,47	27,94	32,52	29,81	----	31,8	29,55	2,25	0,885	24	0	*
16.09.2022	69,91	41,19	28,72	32,23	29,56	----	31,55	29,32	2,23	0,907	24	0	*
17.09.2022	69,4	43,41	25,99	31,5	28,95	----	30,81	28,71	2,1	0,801	24	0	*
18.09.2022	70,23	41,73	28,5	31,2	28,62	----	30,52	28,38	2,14	0,867	24	0	*
19.09.2022	70,36	42,25	28,11	29,04	26,63	----	28,4	26,39	2,01	0,798	24	0	*
20.09.2022	70,24	42,02	28,22	29,07	26,63	----	28,42	26,39	2,03	0,802	24	0	*
21.09.2022	70,65	42,61	28,04	26,83	24,56	----	26,24	24,32	1,92	0,737	24	0	*
22.09.2022	70,72	41,28	29,44	28,73	26,27	----	28,06	26,03	2,03	0,824	24	0	*
23.09.2022	71,82	41,83	29,99	25,26	23,06	----	24,72	22,82	1,9	0,74	24	0	*
Итого:				952,9	872,54	----	932,08	864,6	67,48	22,935	744	0	
Средние:	69,71	45,01	24,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:0	56115,99	53129,82	0	54438,22	52566,18	1872,04	1915,696	17078	0
23/09/2224:0	57068,89	54002,36	0	55370,3	53430,78	1939,52	1938,631	17822	0
Итого:	952,9	872,54	0	932,08	864,6	67,48	22,935	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2022	73,44	51,51	21,93	45,239	43,865	1,37	1,021	24	0	
25.07.2022	73,62	51,12	22,50	45,978	44,607	1,37	1,062	24	0	
26.07.2022	73,55	51,71	21,83	43,560	42,235	1,33	0,977	24	0	
27.07.2022	73,83	51,45	22,38	43,839	42,503	1,34	1,006	24	0	
28.07.2022	73,91	51,73	22,18	43,758	42,442	1,32	1,008	24	0	
29.07.2022	73,90	50,87	23,03	42,732	41,435	1,30	1,009	24	0	
30.07.2022	74,06	51,22	22,84	41,745	40,468	1,28	0,977	24	0	
31.07.2022	73,97	51,11	22,86	45,186	43,838	1,35	1,062	24	0	
01.08.2022	73,80	52,04	21,76	41,379	40,137	1,24	0,936	24	0	
02.08.2022	73,02	50,24	22,78	31,040	30,081	0,96	0,791	24	0	
03.08.2022	73,51	48,50	25,01	37,069	35,924	1,14	0,956	24	0	
04.08.2022	72,41	49,00	23,41	46,492	45,143	1,35	1,118	24	0	
05.08.2022	71,74	49,37	22,37	45,869	44,513	1,36	1,058	24	0	
06.08.2022	73,04	48,70	24,34	43,804	42,513	1,29	1,097	24	0	
07.08.2022	72,19	49,34	22,84	48,839	47,449	1,39	1,132	24	0	
08.08.2022	73,40	49,01	24,40	46,716	45,379	1,34	1,174	24	0	
09.08.2022	72,86	49,07	23,79	46,533	45,179	1,35	1,131	24	0	
10.08.2022	73,03	48,91	24,12	48,084	46,695	1,39	1,197	24	0	
11.08.2022	73,09	49,28	23,82	55,287	53,789	1,50	1,368	24	0	
12.08.2022	72,76	49,27	23,49	51,795	50,353	1,44	1,244	24	0	
13.08.2022	73,42	49,40	24,01	49,376	47,997	1,38	1,218	24	0	
14.08.2022	73,10	49,52	23,58	51,755	50,321	1,43	1,256	24	0	
15.08.2022	72,86	49,67	23,19	54,521	53,022	1,50	1,300	24	0	
16.08.2022	72,47	49,40	23,07	52,483	51,013	1,47	1,242	24	0	
17.08.2022	72,20	49,52	22,67	54,642	53,135	1,51	1,274	24	0	
18.08.2022	73,58	49,51	24,07	54,791	53,302	1,49	1,365	24	0	
19.08.2022	73,90	48,86	25,04	48,505	47,159	1,35	1,245	24	0	
20.08.2022	73,35	49,02	24,33	49,994	48,606	1,39	1,252	24	0	
21.08.2022	73,37	49,42	23,95	47,264	45,932	1,33	1,167	24	0	
22.08.2022	73,72	49,08	24,64	48,186	46,833	1,35	1,226	24	0	
23.08.2022	74,18	48,40	25,78	43,318	42,068	1,25	1,150	24	0	
Итого:				1449,78	1407,94	41,84	35,018	744		
Средние:	73,27	49,85	23,42							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2022	149052,29	147430,91	1748,00	5188,035	34103	0
23.09.2022	150502,07	148838,85	1789,84	5223,053	34847	0
Итого:	1449,78	1407,94	41,84	35,018	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

26 СЕН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г. - 23/09/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306


Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,98	49,00	23,98	36,513	35,667	35,479	35,479	0,85	0,00	0,863	24	0	
25.08.2022	73,18	48,30	24,88	37,503	36,612	36,435	36,435	0,89	0,00	0,922	24	0	
26.08.2022	73,11	48,77	24,34	36,630	35,748	35,578	35,578	0,88	0,00	0,878	24	0	
27.08.2022	73,39	48,86	24,53	36,459	35,559	35,396	35,396	0,90	0,00	0,883	24	0	
28.08.2022	73,51	48,44	25,07	37,881	36,936	36,775	36,775	0,94	0,00	0,942	24	0	
29.08.2022	73,46	48,88	24,58	35,991	35,109	34,944	34,944	0,88	0,00	0,868	24	0	
30.08.2022	73,65	48,73	24,91	36,315	35,397	35,245	35,245	0,92	0,00	0,893	24	0	
31.08.2022	73,55	48,80	24,75	37,476	36,540	36,379	36,379	0,94	0,00	0,922	24	0	
01.09.2022	73,46	48,64	24,81	36,729	35,811	35,655	35,655	0,92	0,00	0,901	24	0	
02.09.2022	73,16	49,58	23,58	36,189	35,298	35,133	35,133	0,89	0,00	0,841	24	0	
03.09.2022	73,21	49,99	23,22	36,099	35,235	35,052	35,052	0,86	0,00	0,820	24	0	
04.09.2022	72,19	49,56	22,62	44,361	43,317	43,105	43,105	1,04	0,00	1,002	24	0	
05.09.2022	71,51	50,10	21,41	45,144	44,118	43,885	43,885	1,03	0,00	0,959	24	0	
06.09.2022	72,74	48,58	24,16	41,922	40,914	40,724	40,724	1,01	0,00	1,004	24	0	
07.09.2022	71,93	49,21	22,72	45,495	44,451	44,227	44,227	1,04	0,00	1,027	24	0	
08.09.2022	73,06	48,23	24,83	42,363	41,319	41,140	41,140	1,04	0,00	1,043	24	0	
09.09.2022	72,52	48,41	24,11	42,723	41,661	41,492	41,492	1,06	0,00	1,017	24	0	
10.09.2022	72,70	47,79	24,91	44,577	43,416	43,267	43,267	1,16	0,00	1,094	24	0	
11.09.2022	72,62	46,53	26,10	44,991	43,803	43,683	43,683	1,19	0,00	1,207	24	0	
12.09.2022	72,18	45,56	26,62	39,384	38,385	38,268	38,268	1,00	0,00	1,059	24	0	
13.09.2022	73,01	46,68	26,33	43,470	42,354	42,214	42,214	1,12	0,00	1,154	24	0	
14.09.2022	72,64	45,69	26,95	41,868	40,824	40,683	40,683	1,04	0,00	1,119	24	0	
15.09.2022	72,41	46,22	26,19	42,516	41,454	41,310	41,310	1,06	0,00	1,106	24	0	
16.09.2022	72,01	46,24	25,78	42,084	41,004	40,880	40,880	1,08	0,00	1,067	24	0	
17.09.2022	71,74	46,09	25,65	42,057	40,959	40,849	40,849	1,10	0,00	1,067	24	0	
18.09.2022	73,06	44,51	28,55	42,354	41,202	41,113	41,113	1,15	0,00	1,216	24	0	
19.09.2022	73,35	44,61	28,74	38,556	37,476	37,408	37,408	1,08	0,00	1,097	24	0	
20.09.2022	72,89	42,43	30,46	43,929	42,750	42,673	42,673	1,18	0,00	1,346	24	0	
21.09.2022	72,87	44,66	28,21	38,844	37,791	37,709	37,709	1,05	0,00	1,084	24	0	
22.09.2022	73,20	45,19	28,00	38,259	37,215	37,130	37,130	1,04	0,00	1,065	24	0	
23.09.2022	73,69	44,50	29,19	37,026	35,991	35,920	35,920	1,04	0,00	1,069	24	0	
Итого:				1245,71	1214,32	1209,75	1209,75	156,04	0,00	31,533	744		
Средние:	72,87	47,38	25,49										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2022	33035,331	32383,872	32218,245	32111,311	1872,480	106,93	1095,445	7260	0
23.09.2022	34281,039	33598,188	33427,997	33321,063	2028,520	106,93	1126,978	8004	0
Итого:	1245,71	1214,32	1209,75	1209,75	156,04	0,00	31,533	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись **Е.А. Просянникова**
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации
/  /
Подпись **Е.В. Жукова**
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

26 СЕН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 Б
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор №:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,54	47,79	24,76	39,609	38,799	38,556	38,556	0,81	0,00	0,972	24	0	
25.08.2022	72,71	47,60	25,11	39,717	38,907	38,662	38,662	0,81	0,00	0,986	24	0	
26.08.2022	72,67	47,93	24,74	39,330	38,511	38,274	38,274	0,82	0,00	0,959	24	0	
27.08.2022	72,93	47,06	25,87	39,087	38,250	38,031	38,031	0,84	0,00	0,995	24	0	
28.08.2022	73,02	47,71	25,31	38,961	38,124	37,900	37,900	0,84	0,00	0,977	24	0	
29.08.2022	73,00	47,36	25,63	38,691	37,845	37,635	37,635	0,85	0,00	0,988	24	0	
30.08.2022	73,19	47,62	25,57	38,718	37,863	37,652	37,652	0,85	0,00	0,981	24	0	
31.08.2022	73,07	46,99	26,08	39,582	38,709	38,501	38,501	0,87	0,00	1,033	24	0	
01.09.2022	72,96	47,36	25,60	38,142	37,323	37,108	37,108	0,82	0,00	0,966	24	0	
02.09.2022	72,71	47,50	25,21	37,953	37,134	36,923	36,923	0,82	0,00	0,942	24	0	
03.09.2022	72,71	47,87	24,84	38,304	37,476	37,262	37,262	0,83	0,00	0,942	24	0	
04.09.2022	71,55	46,62	24,92	39,591	38,736	38,538	38,538	0,86	0,00	0,976	24	0	
05.09.2022	71,02	47,23	23,79	43,110	42,183	41,968	41,968	0,93	0,00	1,035	24	0	
06.09.2022	72,34	46,77	25,57	42,840	41,895	41,679	41,679	0,95	0,00	1,092	24	0	
07.09.2022	71,46	47,36	24,10	45,216	44,271	44,025	44,025	0,95	0,00	1,087	24	0	
08.09.2022	72,68	46,27	26,41	43,065	42,102	41,893	41,893	0,96	0,00	1,134	24	0	
09.09.2022	72,04	46,50	25,54	42,669	41,760	41,537	41,537	0,91	0,00	1,079	24	0	
10.09.2022	72,27	44,69	27,58	44,019	43,056	42,851	42,851	0,96	0,00	1,204	24	0	
11.09.2022	72,37	45,24	27,13	47,718	46,701	46,462	46,462	1,02	0,00	1,306	24	0	
12.09.2022	72,02	46,16	25,86	45,162	44,217	43,976	43,976	0,95	0,00	1,173	24	0	
13.09.2022	72,62	45,66	26,96	45,009	44,037	43,811	43,811	0,97	0,00	1,218	24	0	
14.09.2022	72,35	45,64	26,72	45,657	44,676	44,446	44,446	0,98	0,00	1,214	24	0	
15.09.2022	72,12	45,80	26,32	47,178	46,197	45,946	45,946	0,98	0,00	1,250	24	0	
16.09.2022	71,73	46,08	25,65	46,494	45,558	45,295	45,295	0,94	0,00	1,180	24	0	
17.09.2022	71,49	45,32	26,17	48,627	47,655	47,388	47,388	0,97	0,00	1,267	24	0	
18.09.2022	72,91	44,40	28,50	46,611	45,621	45,384	45,384	0,99	0,00	1,327	24	0	
19.09.2022	73,08	44,65	28,43	42,822	41,868	41,671	41,671	0,95	0,00	1,213	24	0	
20.09.2022	72,61	45,21	27,40	45,216	44,262	44,027	44,027	0,95	0,00	1,247	24	0	
21.09.2022	72,62	45,08	27,53	43,443	42,507	42,292	42,292	0,94	0,00	1,198	24	0	
22.09.2022	72,92	44,91	28,01	42,831	41,904	41,691	41,691	0,93	0,00	1,193	24	0	
23.09.2022	73,34	44,65	28,69	41,463	40,554	40,351	40,351	0,91	0,00	1,184	24	0	
Итого:				1316,83	1288,70	1281,74	1281,74	156,04	0,00	34,317	744		
Средние:	72,49	46,36	26,13										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2022	166849,233	165658,724	162893,246	162936,038	33178,040	57,20	5038,087	31656	0
23.09.2022	168166,068	166947,425	164174,982	164217,774	33334,080	57,20	5072,404	32400	0
Итого:	1316,83	1288,70	1281,74	1281,74	156,04	0,00	34,317	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q корр = Qi Траб х Тнш	0

26 СЕН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	69,73	51,4	18,33	42,48	40,62	0	41,55	40,14	1,41	0,761	24	0	
25.08.2022	69,81	52,04	17,77	41,48	39,69	0	40,56	39,21	1,35	0,723	24	0	
26.08.2022	69,71	52,32	17,39	41,09	39,31	0	40,21	38,83	1,38	0,701	24	0	
27.08.2022	69,9	52,81	17,09	39,03	37,32	0	38,18	36,84	1,34	0,653	24	0	
28.08.2022	70,03	51,98	18,05	41,24	39,44	0	40,34	38,96	1,38	0,727	24	0	
29.08.2022	69,93	51,59	18,34	39,48	37,74	0	38,61	37,26	1,35	0,71	24	0	
30.08.2022	70,16	51,99	18,17	40,71	38,95	0	39,79	38,47	1,32	0,721	24	0	
31.08.2022	69,98	51,55	18,43	38,84	37,12	0	37,97	36,64	1,33	0,696	24	0	
01.09.2022	70,04	52,14	17,9	40,72	38,95	0	39,82	38,47	1,35	0,714	24	0	
02.09.2022	69,74	52,78	16,96	38,97	37,27	0	38,13	36,79	1,34	0,646	24	0	
03.09.2022	69,83	52,62	17,21	40,9	39,13	0	40,02	38,65	1,37	0,69	24	0	
04.09.2022	69,3	52,72	16,58	46,81	44,9	0	45,79	44,33	1,46	0,759	24	0	
05.09.2022	68,81	53,56	15,25	51,72	49,71	0	50,65	49,03	1,62	0,771	24	0	
06.09.2022	69,82	53,14	16,68	48,64	46,68	0	47,6	46,07	1,53	0,793	24	0	
07.09.2022	68,98	51,11	17,87	46,76	44,84	0	45,76	44,3	1,46	0,818	24	0	
08.09.2022	69,89	53,1	16,79	48,67	46,7	0	47,61	46,11	1,5	0,799	24	0	
09.09.2022	69,89	53,05	16,84	50,73	48,7	0	49,63	48,03	1,6	0,834	24	0	
10.09.2022	69,91	52,99	16,92	52,37	50,27	0,01	51,21	49,62	1,59	0,867	24	0	
11.09.2022	70,03	51,67	18,36	53,67	51,48	0	52,47	50,84	1,63	0,962	24	0	
12.09.2022	69,76	52,33	17,43	54,36	52,17	0	53,19	51,5	1,69	0,926	24	0	
13.09.2022	70,31	52,14	18,17	51,37	49,23	0	50,24	48,6	1,64	0,91	24	0	
14.09.2022	69,99	51,76	18,23	51,96	49,8	0	50,81	49,16	1,65	0,924	24	0	
15.09.2022	69,81	52,88	16,93	52,12	49,95	0	51	49,27	1,73	0,863	24	0	
16.09.2022	69,53	52,96	16,57	53,87	51,66	0	52,7	51,01	1,69	0,872	24	0	
17.09.2022	69,37	53,58	15,79	54,94	52,69	0	53,75	52,01	1,74	0,847	24	0	
18.09.2022	70,26	51,79	18,47	51,93	49,69	0	50,78	49,07	1,71	0,937	24	0	
19.09.2022	70,49	51,46	19,03	45,94	43,85	0	44,92	43,34	1,58	0,855	24	0	
20.09.2022	70,12	51,93	18,19	49,42	47,24	0	48,36	46,64	1,72	0,878	24	0	
21.09.2022	70,09	51,6	18,49	47,41	45,27	0	46,34	44,74	1,6	0,857	24	0	
22.09.2022	70,21	52,03	18,18	45,98	43,87	0	44,98	43,33	1,65	0,816	24	0	
23.09.2022	70,51	51,62	18,89	45,13	43,04	0	44,13	42,53	1,6	0,833	24	0	
Итого:				1448,7	1387,2	0,01	1417,1	1369,79	47,31	24,863	744	0	
Средние:	69,86	52,27	17,59										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	38005,32	36504,72	1,59	37018,98	36102,77	916,21	1027,1	12373	0
23/09/2224:	39454,06	37892	1,6	38436,08	37472,56	963,52	1051,963	13117	0
Итого:	1448,74	1387,28	0,01	1417,1	1369,79	47,31	24,863	744	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис" _____

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Траб x T_{нш}

0,000

26 СЕН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	70,47	54,97	15,5	55,38	54,91	0	54,17	54,13	0,04	0,842	24	0	
25.08.2022	70,54	54,79	15,75	56,19	55,71	0	54,95	54,92	0,03	0,866	24	0	
26.08.2022	70,45	55,26	15,19	54,16	53,71	0	52,94	52,95	-0,01	0,804	24	0	
27.08.2022	70,69	55,78	14,91	54,63	54,18	0	53,41	53,42	-0,01	0,799	24	0	
28.08.2022	70,77	54,91	15,86	53,9	53,44	0	52,71	52,69	0,02	0,838	24	0	
29.08.2022	70,74	55,44	15,3	54,89	54,43	0	53,63	53,65	-0,02	0,82	24	0	
30.08.2022	70,92	55,18	15,74	52,93	52,47	0	51,72	51,75	-0,03	0,815	24	0	
31.08.2022	70,78	54,95	15,83	53,06	52,61	0	51,89	51,87	0,02	0,819	24	0	
01.09.2022	70,79	55,59	15,2	53,11	52,68	0	51,9	51,94	-0,04	0,79	24	0	
02.09.2022	70,54	55,57	14,97	53,02	52,57	0	51,8	51,81	-0,01	0,775	24	0	
03.09.2022	70,6	55,36	15,24	53,31	52,86	0	52,12	52,13	-0,01	0,791	24	0	
04.09.2022	69,96	55,02	14,94	62,12	61,61	0	60,74	60,75	-0,01	0,904	24	0	
05.09.2022	69,4	56,47	12,93	70,58	70,12	0	69,08	69,08	0	0,892	24	0	
06.09.2022	70,5	55,83	14,67	64,51	64	0	63,09	63,06	0,03	0,926	24	0	
07.09.2022	69,69	52,68	17,01	55,95	55,43	0	54,73	54,72	0,01	0,93	24	0	
08.09.2022	70,62	55,48	15,14	65,14	64,59	0	63,72	63,68	0,04	0,964	24	0	
09.09.2022	70,54	54,69	15,85	62,85	62,3	0	61,43	61,45	-0,02	0,973	24	0	
10.09.2022	70,53	55,54	14,99	68,24	67,7	0	66,72	66,75	-0,03	0,999	24	0	
11.09.2022	70,52	54,7	15,82	66,65	66,09	0	65,19	65,13	0,06	1,03	24	0	
12.09.2022	70,28	55,51	14,77	72,13	71,56	0	70,53	70,55	-0,02	1,043	24	0	
13.09.2022	70,86	54,93	15,93	69,38	68,79	0	67,81	67,83	-0,02	1,079	24	0	
14.09.2022	70,57	55,27	15,3	68,76	68,19	0	67,26	67,21	0,05	1,03	24	0	
15.09.2022	70,4	54,21	16,19	64,94	64,18	0	63,49	63,32	0,17	1,029	24	0	
16.09.2022	70,09	55,01	15,08	66,35	65,35	0,11	64,91	64,45	0,46	0,978	24	0	
17.09.2022	69,89	54,7	15,19	73,96	72,78	0	72,31	71,76	0,55	1,099	24	0	
18.09.2022	70,78	53,91	16,87	64,16	63,01	0	62,7	62,16	0,54	1,059	24	0	
19.09.2022	71,2	54,51	16,69	58,28	57,21	0	56,97	56,41	0,56	0,951	24	0	
20.09.2022	70,74	54,3	16,44	60,32	59,21	0	58,98	58,42	0,56	0,967	24	0	
21.09.2022	70,74	54,34	16,4	61,17	60,05	0	59,82	59,25	0,57	0,979	24	0	
22.09.2022	70,87	54,17	16,7	58,83	57,73	0	57,49	56,95	0,54	0,959	24	0	
23.09.2022	71,23	54,79	16,44	57,97	56,91	0	56,72	56,14	0,58	0,935	24	0	
Итого:				1886,8	1866,3	0,11	1844,93	1840,33	4,6	28,685	744	0	
Средние:	70,53	54,96	15,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	69716,24	68696,91	57,66	67854,81	67875,17	-20,36	1829,701	20340	0
23/09/2224:	71603,11	70563,29	57,77	69699,74	69715,5	-15,76	1858,386	21084	0
Итого:	1886,87	1866,38	0,11	1844,93	1840,33	4,6	28,685	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Подпись:  

Подпись:  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

26 СЕН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	71,99	46,48	25,51	31,55	30,7	0	30,8	30,45	0,35	0,785	24	0	
25.08.2022	72,11	46,2	25,91	31,07	30,22	0	30,34	29,98	0,36	0,785	24	0	
26.08.2022	72,11	47,27	24,84	31,56	30,72	0	30,84	30,44	0,4	0,765	24	0	
27.08.2022	72,34	46,82	25,52	30,84	30	0	30,11	29,74	0,37	0,769	24	0	
28.08.2022	72,47	47,14	25,33	31,96	31,1	0	31,22	30,8	0,42	0,79	24	0	
29.08.2022	71,21	45,57	25,64	28,05	27,3	0,01	27,39	27,07	0,32	0,7	24	0	
30.08.2022	72,45	44,77	27,68	28,21	27,41	0	27,55	27,17	0,38	0,761	24	0	
31.08.2022	72,42	44,75	27,67	29,79	28,96	0	29,07	28,72	0,35	0,805	24	0	
01.09.2022	72,35	44,43	27,92	29,44	28,61	0	28,72	28,37	0,35	0,801	24	0	
02.09.2022	72,05	45,53	26,52	28,48	27,64	0	27,82	27,4	0,42	0,736	24	0	
03.09.2022	72,12	44,44	27,68	29,25	28,37	0	28,59	28,13	0,46	0,79	24	0	
04.09.2022	71,08	45,05	26,03	33,47	32,52	0	32,72	32,26	0,46	0,853	24	0	
05.09.2022	70,42	45,78	24,64	35,06	34,11	0	34,28	33,83	0,45	0,842	24	0	
06.09.2022	71,68	44,81	26,87	33,26	32,29	0	32,51	32,03	0,48	0,874	24	0	
07.09.2022	70,74	45,66	25,08	35,97	34,99	0	35,18	34,67	0,51	0,88	24	0	
08.09.2022	71,95	44,82	27,13	34,45	33,46	0	33,69	33,17	0,52	0,915	24	0	
09.09.2022	71,52	43,44	28,08	36,27	35,22	0	35,43	34,96	0,47	0,991	24	0	
10.09.2022	71,6	44,19	27,41	35,92	34,9	0	35,11	34,6	0,51	0,963	24	0	
11.09.2022	71,74	41,57	30,17	39,05	37,89	0	38,17	37,62	0,55	1,149	24	0	
12.09.2022	71,42	44,81	26,61	37,64	36,61	0	36,79	36,29	0,5	0,98	24	0	
13.09.2022	72,09	42,93	29,16	36	34,95	0	35,19	34,68	0,51	1,026	24	0	
14.09.2022	71,73	42,98	28,75	36,31	35,27	0	35,49	35	0,49	1,02	24	0	
15.09.2022	71,54	43,29	28,25	36,96	35,93	0	36,16	35,64	0,52	1,023	24	0	
16.09.2022	71,15	44,73	26,42	37,69	36,69	0	36,86	36,39	0,47	0,974	24	0	
17.09.2022	70,86	43,71	27,15	38,07	37,06	0	37,21	36,74	0,47	1,009	24	0	
18.09.2022	72,22	42,97	29,25	36,11	35,08	0	35,3	34,77	0,53	1,031	24	0	
19.09.2022	72,54	42,61	29,93	33,52	32,56	0	32,74	32,32	0,42	0,979	24	0	
20.09.2022	72,01	43,5	28,51	33,32	32,4	0	32,57	32,16	0,41	0,927	24	0	
21.09.2022	72,09	43,41	28,68	34,01	33,08	0	33,26	32,8	0,46	0,952	24	0	
22.09.2022	72,34	43,64	28,7	33,36	32,44	0	32,61	32,16	0,45	0,933	24	0	
23.09.2022	72,76	43,25	29,51	32,47	31,54	0	31,73	31,27	0,46	0,935	24	0	
Итого:				1039,1	1010	0,01	1015,45	1001,63	13,82	27,743	744	0	
Средние:	71,84	44,53	27,3										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	48633,67	47259,63	2,88	47233,4	46759,33	474,07	1571,189	16405	0
23/09/2224:	49672,78	48269,65	2,89	48248,85	47760,96	487,89	1598,932	17149	0
Итого:	1039,11	1010,02	0,01	1015,45	1001,63	13,82	27,743	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qи Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

26 СЕН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО Парк-Сервис
Адрес: Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	71,44	53,58	17,86	26,11	26,04	0	25,54	25,71	-0,17	0,455	24	0	
25.08.2022	71,66	54,16	17,5	27,43	27,35	0	26,79	26,96	-0,17	0,469	24	0	
26.08.2022	71,56	53,53	18,03	26,7	26,62	0	26,1	26,3	-0,2	0,472	24	0	
27.08.2022	71,81	55,13	16,68	26,52	26,43	0	25,94	26,02	-0,08	0,434	24	0	
28.08.2022	71,83	53,81	18,02	25,04	24,93	0	24,5	24,63	-0,13	0,44	24	0	
29.08.2022	71,85	52,61	19,24	26,12	25,99	0	25,53	25,67	-0,14	0,492	24	0	
30.08.2022	72,02	53,47	18,55	25,4	25,29	0	24,82	25	-0,18	0,459	24	0	
31.08.2022	71,9	52,79	19,11	25,68	25,56	0	25,12	25,27	-0,15	0,479	24	0	
01.09.2022	71,82	52,24	19,58	24,68	24,54	0	24,14	24,28	-0,14	0,473	24	0	
02.09.2022	71,52	53,34	18,18	24,53	24,38	0	24	24,1	-0,1	0,436	24	0	
03.09.2022	71,61	53,39	18,22	25,6	25,44	0	25,03	25,12	-0,09	0,457	24	0	
04.09.2022	70,74	53,88	16,86	30,41	30,25	0	29,67	29,8	-0,13	0,502	24	0	
05.09.2022	70,15	54,78	15,37	34,63	34,45	0	33,9	33,97	-0,07	0,518	24	0	
06.09.2022	71,31	54,56	16,75	32,36	32,14	0	31,63	31,68	-0,05	0,532	24	0	
07.09.2022	70,33	52,1	18,23	30,66	30,42	0	29,98	30	-0,02	0,547	24	0	
08.09.2022	71,46	53,72	17,74	32,78	32,5	0	32,02	32,05	-0,03	0,569	24	0	
09.09.2022	71,21	54,59	16,62	33,33	33,03	0	32,6	32,55	0,05	0,542	24	0	
10.09.2022	71,27	55,69	15,58	35,37	35,08	0	34,59	34,57	0,02	0,539	24	0	
11.09.2022	71,29	52,98	18,31	32,77	32,44	0	32,04	32	0,04	0,587	24	0	
12.09.2022	71,06	51,85	19,21	36,09	35,71	0	35,3	35,24	0,06	0,675	24	0	
13.09.2022	71,62	52,23	19,39	32,51	32,16	0	31,78	31,74	0,04	0,617	24	0	
14.09.2022	71,4	54,43	16,97	35,5	35,14	0	34,69	34,67	0,02	0,588	24	0	
15.09.2022	71,17	53	18,17	34,32	33,96	0	33,57	33,48	0,09	0,61	24	0	
16.09.2022	70,83	54,87	15,96	36,76	36,41	0	35,94	35,92	0,02	0,574	24	0	
17.09.2022	70,55	54,41	16,14	37,28	36,94	0	36,47	36,43	0,04	0,591	24	0	
18.09.2022	71,66	53,09	18,57	32,93	32,57	0	32,18	32,15	0,03	0,597	24	0	
19.09.2022	72,05	51,81	20,24	29,72	29,36	0	29	28,97	0,03	0,587	24	0	
20.09.2022	71,59	52,1	19,49	31,16	30,84	0	30,42	30,41	0,01	0,593	24	0	
21.09.2022	71,53	52,56	18,97	29,15	28,84	0	28,43	28,46	-0,03	0,54	24	0	
22.09.2022	71,78	52,42	19,36	29,03	28,72	0	28,32	28,35	-0,03	0,545	24	0	
23.09.2022	72,16	53,87	18,29	28,1	27,81	0	27,37	27,41	-0,04	0,501	24	0	
Итого:				938,67	931,34	0	917,41	918,91	-1,5	16,42	744	0	
Средние:	71,42	53,45	17,97										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22г.	31108,28	30623,91	0,55	30235,72	30244,91	-9,19	859,432	15274	0
23/09/22г.	32046,95	31555,25	0,55	31153,13	31163,82	-10,69	875,852	16018	0
Итого:	938,67	931,34	0	917,41	918,91	-1,5	16,42	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

26 СЕН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,51	58,63	14,88	57,85	58,21	0	56,45	57,3	-0,85	0,838	24	0	
25.08.2022	73,67	58,29	15,38	57,95	58,28	0	56,55	57,39	-0,84	0,875	24	0	
26.08.2022	73,64	58,74	14,9	57,85	58,21	0	56,46	57,28	-0,82	0,842	24	0	
27.08.2022	73,91	58,6	15,31	56,56	56,85	0	55,18	55,96	-0,78	0,844	24	0	
28.08.2022	73,99	58,24	15,75	57,2	57,54	0	55,81	56,63	-0,82	0,88	24	0	
29.08.2022	73,99	58,56	15,43	57,67	58,04	0	56,29	57,12	-0,83	0,871	24	0	
30.08.2022	74,16	57,92	16,24	54,44	54,72	0	53,13	53,87	-0,74	0,861	24	0	
31.08.2022	74	57,31	16,69	53,6	53,91	0	52,32	53,08	-0,76	0,873	24	0	
01.09.2022	73,93	58,09	15,84	55,93	56,32	0	54,59	55,45	-0,86	0,865	24	0	
02.09.2022	73,67	59,13	14,54	57,73	58,23	0	56,33	57,28	-0,95	0,82	24	0	
03.09.2022	73,67	58,77	14,9	58,14	58,6	0	56,75	57,69	-0,94	0,845	24	0	
04.09.2022	72,45	55,84	16,61	57,4	58	0	56,08	57,16	-1,08	0,932	24	0	
05.09.2022	71,68	54,47	17,21	51,3	51,84	0	50,16	51,13	-0,97	0,862	24	0	
06.09.2022	73,08	56,74	16,34	55,26	55,87	0	53,96	55,04	-1,08	0,882	24	0	
07.09.2022	72,04	52,43	19,61	43,98	44,43	0	42,93	43,84	-0,91	0,84	24	0	
08.09.2022	73,5	55,61	17,89	55,63	56,21	0	54,28	55,4	-1,12	0,973	24	0	
09.09.2022	72,8	53,84	18,96	47,12	47,65	0	45,99	46,98	-0,99	0,871	24	0	
10.09.2022	72,86	51,04	21,82	46,73	47,15	0	45,62	46,58	-0,96	0,994	24	0	
11.09.2022	72,87	50,71	22,16	47,54	48	0	46,43	47,41	-0,98	1,028	24	0	
12.09.2022	72,6	50,95	21,65	45,97	46,4	0	44,92	45,85	-0,93	0,974	24	0	
13.09.2022	73,45	55,14	18,31	57,99	58,59	0	56,57	57,76	-1,19	1,037	24	0	
14.09.2022	73,06	53,2	19,86	54,1	54,64	0	52,81	53,94	-1,13	1,052	24	0	
15.09.2022	72,86	54,94	17,92	56,99	57,56	0	55,64	56,76	-1,12	0,997	24	0	
16.09.2022	72,4	53,7	18,7	53	53,49	0	51,74	52,74	-1	0,968	24	0	
17.09.2022	72,01	51,73	20,28	50,75	51,18	0	49,59	50,53	-0,94	1,003	24	0	
18.09.2022	73,56	53,47	20,09	56,52	57,01	0	55,16	56,29	-1,13	1,109	24	0	
19.09.2022	74,03	56,08	17,95	58,28	58,84	0	56,84	57,99	-1,15	1,02	24	0	
20.09.2022	73,41	55,06	18,35	57,33	57,9	0	55,96	57,07	-1,11	1,025	24	0	
21.09.2022	73,44	56	17,44	57,7	58,23	0	56,34	57,38	-1,04	0,982	24	0	
22.09.2022	73,81	57,99	15,82	62,4	63,08	0	60,87	62,09	-1,22	0,964	24	0	
23.09.2022	74,27	57,8	16,47	61,44	62,1	0	59,94	61,15	-1,21	0,986	24	0	
Итого:				1702,3	1717	0	1661,69	1692,14	-30,45	28,913	744	0	
Средние:	73,3	55,77	17,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224	21844,31	21757,28	0	21223,49	21455,96	-232,47	543,295	5724	0
23/09/2224	23546,66	23474,36	0	22885,18	23148,1	-262,92	572,208	6468	0
Итого:	1702,35	1717,08	0	1661,69	1692,14	-30,45	28,913	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и _____ Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Ф.И.О.

Е.В. Жукова

Подпись

Ф.И.О.

26 СЕН 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,02	53,57	18,45	46,37	45,35	0	45,33	44,77	0,56	0,837	24	0	
25.08.2022	72,18	53,85	18,33	46,7	45,62	0	45,61	44,97	0,64	0,836	24	0	
26.08.2022	72,11	52,93	19,18	45,25	44,17	0	44,2	43,63	0,57	0,85	24	0	
27.08.2022	72,34	53,54	18,8	44,12	43,08	0,01	43,1	42,53	0,57	0,812	24	0	
28.08.2022	72,5	53,55	18,95	46,37	45,28	0	45,31	44,67	0,64	0,857	24	0	
29.08.2022	72,39	53,31	19,08	45,14	44,05	0	44,11	43,48	0,63	0,843	24	0	
30.08.2022	72,5	53,16	19,34	42,7	41,63	0	41,69	41,12	0,57	0,806	24	0	
31.08.2022	72,49	53,61	18,88	44,92	43,77	0	43,86	43,2	0,66	0,829	24	0	
01.09.2022	72,45	53,67	18,78	44,62	43,49	0	43,59	42,91	0,68	0,818	24	0	
02.09.2022	72,13	53,73	18,4	42,73	41,62	0	41,73	41,11	0,62	0,769	24	0	
03.09.2022	72,25	54,67	17,58	45,49	44,32	0	44,43	43,69	0,74	0,781	24	0	
04.09.2022	71,28	54,79	16,49	55,07	53,7	0	53,8	52,94	0,86	0,888	24	0	
05.09.2022	70,65	55,28	15,37	59,72	58,29	0	58,4	57,48	0,92	0,897	24	0	
06.09.2022	71,74	54,41	17,33	53,95	52,52	0	52,74	51,81	0,93	0,915	24	0	
07.09.2022	70,79	53,33	17,46	54,5	52,99	0	53,32	52,28	1,04	0,93	24	0	
08.09.2022	71,86	54,12	17,74	53,7	52,14	0	52,47	51,45	1,02	0,932	24	0	
09.09.2022	71,65	53,86	17,79	57,29	55,62	0	55,97	54,87	1,1	0,996	24	0	
10.09.2022	71,63	54,05	17,58	57,68	55,96	0	56,37	55,19	1,18	0,992	24	0	
11.09.2022	71,83	52,59	19,24	60,26	58,36	0	58,89	57,61	1,28	1,133	24	0	
12.09.2022	71,42	53,98	17,44	58,31	56,38	0	57	55,64	1,36	0,993	24	0	
13.09.2022	72,14	53,54	18,6	55,68	53,92	0	54,37	53,2	1,17	1,011	24	0	
14.09.2022	71,88	53,14	18,74	58,14	56,19	0	56,8	55,46	1,34	1,064	24	0	
15.09.2022	71,66	53,47	18,19	57,62	55,81	0	56,29	55,06	1,23	1,023	24	0	
16.09.2022	71,25	53,79	17,46	58,31	56,53	0	56,99	55,8	1,19	0,994	24	0	
17.09.2022	71	53,93	17,07	62,13	60,15	0	60,73	59,33	1,4	1,035	24	0	
18.09.2022	72,27	52,26	20,01	58,47	56,53	0	57,14	55,8	1,34	1,144	24	0	
19.09.2022	72,69	51,57	21,12	53,85	52,12	0,06	52,57	51,47	1,1	1,111	24	0	
20.09.2022	72,11	52,49	19,62	52,39	50,62	0	51,16	49,94	1,22	1,003	24	0	
21.09.2022	72,07	52,34	19,73	49,97	48,42	0	48,84	47,8	1,04	0,963	24	0	
22.09.2022	72,43	52,24	20,19	51,85	50,19	0	50,66	49,54	1,12	1,022	24	0	
23.09.2022	72,78	51,86	20,92	48,46	46,91	0	47,33	46,37	0,96	0,987	24	0	
Итого:				1611,7	1565,7	0,07	1574,8	1545,12	29,68	29,071	744	0	
Средние:	71,95	53,43	18,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	40464,29	39398,53	0,47	39370,63	38938,71	431,92	1112,227	12902	0
23/09/2224:	42076,05	40964,26	0,54	40945,43	40483,83	461,6	1141,298	13646	0
Итого:	1611,76	1565,73	0,07	1574,8	1545,12	29,68	29,071	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просняникова
Подпись

Е.А. Просняникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{ншт}	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	71,2	51,93	19,27	32,6	31,55	0	31,86	31,1	0,76	0,614	24	0	
25.08.2022	71,3	52,32	18,98	31,71	30,69	0	30,99	30,26	0,73	0,587	24	0	
26.08.2022	71,27	52,34	18,93	31,9	30,88	0	31,18	30,45	0,73	0,591	24	0	
27.08.2022	71,48	52,91	18,57	30,91	29,91	0	30,19	29,5	0,69	0,56	24	0	
28.08.2022	71,57	51,97	19,6	30,64	29,63	0	29,91	29,24	0,67	0,584	24	0	
29.08.2022	71,59	52,47	19,12	31,35	30,32	0	30,62	29,92	0,7	0,584	24	0	
30.08.2022	71,73	52,62	19,11	30,84	29,84	0	30,12	29,45	0,67	0,576	24	0	
31.08.2022	71,58	51,75	19,83	30,03	29,04	0	29,31	28,69	0,62	0,58	24	0	
01.09.2022	71,48	51,45	20,03	29,57	28,6	0	28,85	28,25	0,6	0,578	24	0	
02.09.2022	71,31	52,19	19,12	30,45	29,45	0	29,78	29,07	0,71	0,569	24	0	
03.09.2022	71,38	52,78	18,6	31,08	30,07	0	30,36	29,64	0,72	0,563	24	0	
04.09.2022	70,46	53	17,46	35,97	34,8	0	35,17	34,33	0,84	0,614	24	0	
05.09.2022	69,98	53,8	16,18	40,36	39,08	0	39,46	38,56	0,9	0,637	24	0	
06.09.2022	71,08	53,31	17,77	37,05	35,85	0	36,19	35,37	0,82	0,642	24	0	
07.09.2022	70,23	52,75	17,48	38,27	37,02	0	37,43	36,56	0,87	0,653	24	0	
08.09.2022	71,37	52,62	18,75	37,96	36,69	0	37,11	36,19	0,92	0,694	24	0	
09.09.2022	70,91	52,37	18,54	38,74	37,43	0	37,89	36,95	0,94	0,702	24	0	
10.09.2022	71	52,79	18,21	38,66	37,37	0	37,78	36,85	0,93	0,687	24	0	
11.09.2022	71,13	51,43	19,7	40,29	38,89	0	39,34	38,41	0,93	0,773	24	0	
12.09.2022	70,88	51,91	18,97	41,59	40,16	0	40,62	39,67	0,95	0,772	24	0	
13.09.2022	71,37	51,45	19,92	39,4	38,04	0	38,52	37,57	0,95	0,766	24	0	
14.09.2022	71,13	51,63	19,5	39,98	38,59	0	39,04	38,11	0,93	0,761	24	0	
15.09.2022	70,84	51,99	18,85	38,82	37,5	0	37,93	37,02	0,91	0,714	24	0	
16.09.2022	70,49	51,99	18,5	39,93	38,59	0	39,03	38,11	0,92	0,721	24	0	
17.09.2022	70,3	52,54	17,76	42,85	41,4	0	41,91	40,87	1,04	0,744	24	0	
18.09.2022	71,47	51,01	20,46	37,83	36,53	0	36,96	36,07	0,89	0,757	24	0	
19.09.2022	71,74	51,03	20,71	35,29	34,09	0	34,51	33,62	0,89	0,714	24	0	
20.09.2022	71,29	51,39	19,9	36,35	35,13	0	35,58	34,67	0,91	0,708	24	0	
21.09.2022	71,31	51,83	19,48	36,27	35,05	0	35,49	34,57	0,92	0,692	24	0	
22.09.2022	71,55	51,66	19,89	35,21	34,04	0	34,46	33,57	0,89	0,688	24	0	
23.09.2022	71,93	50,79	21,14	34,06	32,89	0	33,3	32,45	0,85	0,706	24	0	
Итого:				1105,9	1069,1	0	1080,89	1055,1	25,8	20,531	744	0	
Средние:	71,17	52,12	19,04										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224	56479,8	55338,61	1,92	54932,28	54624,55	307,73	1431,69	21805	1
23/09/2224	57585,7	56407,73	1,92	56013,17	55679,64	333,53	1452,23	22549	1
Итого:	1105,96	1069,12	0	1080,89	1055,09	25,8	20,531	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О. 

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. 
21.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.08.2022	71,77	50,48	21,29	46,48	45,86	0,01	45,42	45,36	0,06	1,122	24	0	
25.08.2022	71,89	50,76	21,13	46,24	45,63	0	45,2	45,09	0,11	1,109	24	0	
26.08.2022	71,86	50,61	21,25	45,96	45,35	0,01	44,9	44,86	0,04	1,109	24	0	
27.08.2022	72,08	50,96	21,12	43,52	42,94	0,01	42,51	42,46	0,05	1,042	24	0	
28.08.2022	72,22	50,21	22,01	45,57	44,96	0,01	44,49	44,45	0,04	1,138	24	0	
29.08.2022	72,2	50,98	21,22	45,3	44,71	0	44,26	44,19	0,07	1,09	24	0	
30.08.2022	72,35	51,14	21,21	44,6	43,98	0	43,59	43,47	0,12	1,076	24	0	
31.08.2022	72,25	51,45	20,8	45,74	45,13	0	44,69	44,6	0,09	1,079	24	0	
01.09.2022	72,17	50,93	21,24	44,97	44,33	0	43,93	43,8	0,13	1,083	24	0	
02.09.2022	71,93	51,99	19,94	45,01	44,39	0	43,99	43,84	0,15	1,02	24	0	
03.09.2022	71,99	51,75	20,24	46,47	45,85	0	45,42	45,29	0,13	1,068	24	0	
04.09.2022	70,95	51,49	19,46	51,68	51,1	0,01	50,5	50,45	0,05	1,141	24	0	
05.09.2022	70,43	53	17,43	56,5	55,99	0	55,22	55,27	-0,05	1,118	24	0	
06.09.2022	71,56	51,88	19,68	52,05	51,44	0	50,83	50,78	0,05	1,164	24	0	
07.09.2022	70,61	50,72	19,89	51,8	51,26	0	50,64	50,66	-0,02	1,171	24	0	
08.09.2022	71,84	51,16	20,68	52,91	52,27	0	51,68	51,63	0,05	1,242	24	0	
09.09.2022	71,32	50,49	20,83	52,33	51,66	0	51,14	51,04	0,1	1,239	24	0	
10.09.2022	71,46	50,76	20,7	53,89	53,2	0	52,68	52,57	0,11	1,266	24	0	
11.09.2022	71,54	48,73	22,81	54,79	54	0	53,51	53,42	0,09	1,419	24	0	
12.09.2022	71,27	49,65	21,62	54,97	54,24	0	53,72	53,62	0,1	1,349	24	0	
13.09.2022	71,84	49,9	21,94	53,53	52,78	0	52,29	52,16	0,13	1,333	24	0	
14.09.2022	71,53	50,33	21,2	53,48	52,76	0	52,22	52,13	0,09	1,288	24	0	
15.09.2022	71,29	49,28	22,01	53,88	53,13	0	52,65	52,51	0,14	1,345	24	0	
16.09.2022	70,9	50,07	20,83	54,08	53,38	0	52,88	52,73	0,15	1,281	24	0	
17.09.2022	70,67	51,39	19,28	56,68	56,03	0	55,44	55,34	0,1	1,245	24	0	
18.09.2022	71,98	49,17	22,81	52,97	52,22	0	51,74	51,66	0,08	1,37	24	0	
19.09.2022	72,21	49,03	23,18	47,26	46,55	0	46,13	46,06	0,07	1,245	24	0	
20.09.2022	71,77	49,28	22,49	49,84	49,15	0	48,71	48,62	0,09	1,271	24	0	
21.09.2022	71,81	49,9	21,91	50,05	49,35	0	48,91	48,81	0,1	1,244	24	0	
22.09.2022	72,09	49,43	22,66	49,88	49,17	0	48,75	48,62	0,13	1,28	24	0	
23.09.2022	72,48	49,93	22,55	47,41	46,72	0	46,33	46,18	0,15	1,214	24	0	
Итого:				1549,8	1529,5	0,05	1514,37	1511,67	2,7	37,161	744	0	
Средние:	71,68	50,54	21,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/08/222	1328,28	1313,29	0,03	1298,9	1297,99	0,91	30,527	687	0
23/09/222	2878,12	2842,82	0,08	2813,27	2809,66	3,61	67,688	1431	0
Итого:	1549,84	1529,53	0,05	1514,37	1511,67	2,7	37,161	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Представитель теплоснабж. организации

09/09/2022
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,89	50,19	22,7	50,02	45,89	0	48,84	45,4	3,44	1,107	24	0	
25.08.2022	73,02	50,46	22,56	50,61	46,42	0	49,41	45,93	3,48	1,114	24	0	
26.08.2022	72,95	50,48	22,47	48,93	44,87	0	47,77	44,39	3,38	1,073	24	0	
27.08.2022	73,23	50,89	22,34	47,07	43,18	0	45,96	42,7	3,26	1,027	24	0	
28.08.2022	73,31	50,25	23,06	47,19	43,25	0	46,07	42,77	3,3	1,063	24	0	
29.08.2022	73,31	50,37	22,94	48,29	44,27	0	47,1	43,78	3,32	1,08	24	0	
30.08.2022	73,46	50,71	22,75	47,1	43,17	0	46,01	42,69	3,32	1,045	24	0	
31.08.2022	73,34	50,65	22,69	49,11	45,01	0	47,95	44,52	3,43	1,087	24	0	
01.09.2022	73,23	50,67	22,56	46,37	42,5	0	45,25	42,01	3,24	1,021	24	0	
02.09.2022	73,04	51,95	21,09	50,19	46,03	0	49,01	45,49	3,52	1,033	24	0	
03.09.2022	73,07	51,64	21,43	51,4	47,17	0	50,19	46,62	3,57	1,075	24	0	
04.09.2022	72,01	51,98	20,03	60,46	55,56	0	59,08	54,84	4,24	1,183	24	0	
05.09.2022	71,48	52,84	18,64	65,05	59,86	0	63,59	59,06	4,53	1,185	24	0	
06.09.2022	72,69	51,97	20,72	58,94	54,15	0	57,54	53,47	4,07	1,192	24	0	
07.09.2022	71,78	52,43	19,35	62,54	57,49	0	61,11	56,72	4,39	1,18	24	0	
08.09.2022	73,05	51,62	21,43	60,14	55,19	0	58,7	54,46	4,24	1,256	24	0	
09.09.2022	72,49	51,54	20,95	60,61	55,64	0	59,21	54,92	4,29	1,239	24	0	
10.09.2022	72,65	51,6	21,05	61,25	56,24	0	59,81	55,54	4,27	1,26	24	0	
11.09.2022	72,73	50,73	22	63,38	58,18	0	61,86	57,47	4,39	1,36	24	0	
12.09.2022	72,46	52,01	20,45	62,44	57,32	0,01	60,96	56,61	4,35	1,247	24	0	
13.09.2022	73,03	51,11	21,92	58,26	53,42	0	56,91	52,74	4,17	1,244	24	0	
14.09.2022	72,76	51,09	21,67	61,7	56,6	0	60,25	55,89	4,36	1,304	24	0	
15.09.2022	72,48	51,46	21,02	62,31	57,18	0	60,85	56,46	4,39	1,28	24	0	
16.09.2022	72,11	52,17	19,94	65,95	60,52	0	64,4	59,77	4,63	1,283	24	0	
17.09.2022	71,85	52,05	19,8	67,9	62,32	0	66,36	61,54	4,82	1,313	24	0	
18.09.2022	73,2	50,88	22,32	62,3	57,06	0	60,82	56,37	4,45	1,358	24	0	
19.09.2022	73,48	50,85	22,63	56,7	51,92	0	55,33	51,24	4,09	1,251	24	0	
20.09.2022	72,97	51,32	21,65	58,23	53,38	0	56,86	52,66	4,2	1,231	24	0	
21.09.2022	72,98	51,01	21,97	57,03	52,26	0	55,7	51,56	4,14	1,221	24	0	
22.09.2022	73,27	50,92	22,35	57,55	52,75	0	56,19	52,08	4,11	1,255	24	0	
23.09.2022	73,65	51,25	22,4	52,77	48,36	0	51,51	47,77	3,74	1,153	24	0	
Итого:				1751,7	1607,1	0,01	1710,6	1587,47	123,13	36,72	744	0	
Средние:	72,83	51,26	21,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/222	33773,02	30833,25	0,06	32768,05	30470,45	2297,6	1057,727	7573	1
23/09/222	35524,81	32440,41	0,07	34478,65	32057,92	2420,73	1094,447	8317	1
Итого:	1751,79	1607,16	0,01	1710,6	1587,47	123,13	36,72	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Б.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ДИРЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
23.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 105
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	71,69	56,26	15,43	72,88	68,56	0	71,18	67,56	3,62	1,095	24	0	
25.08.2022	71,83	55,78	16,05	71,94	67,72	0	70,27	66,75	3,52	1,127	24	0	
26.08.2022	71,78	56,34	15,44	71,81	67,63	0	70,15	66,61	3,54	1,083	24	0	
27.08.2022	72,12	57,18	14,94	75,17	70,9	0	73,4	69,83	3,57	1,096	24	0	
28.08.2022	72,1	56,1	16	70,43	66,47	0	68,76	65,47	3,29	1,102	24	0	
29.08.2022	72,1	56,77	15,33	70,62	66,69	0	68,97	65,69	3,28	1,057	24	0	
30.08.2022	72,2	56,33	15,87	66,52	62,87	0	65,01	61,93	3,08	1,031	24	0	
31.08.2022	72,13	56,28	15,85	67,91	64,22	0	66,37	63,27	3,1	1,051	24	0	
01.09.2022	72,05	56,23	15,82	66,96	63,37	0	65,45	62,44	3,01	1,036	24	0	
02.09.2022	71,82	56,62	15,2	66,99	63,49	0	65,49	62,54	2,95	0,995	24	0	
03.09.2022	71,88	55,46	16,42	68,96	65,41	0	67,4	64,48	2,92	1,105	24	0	
04.09.2022	70,93	55,77	15,16	76,77	72,96	0	75,05	71,89	3,16	1,137	24	0	
05.09.2022	70,43	57,24	13,19	86,66	82,78	0	84,77	81,53	3,24	1,117	24	0	
06.09.2022	71,55	56,99	14,56	81,78	78,01	0	79,92	76,86	3,06	1,162	24	0	
07.09.2022	70,77	56,45	14,32	82,29	78,91	0	80,44	77,77	2,67	1,151	24	0	
08.09.2022	71,85	56,68	15,17	83,79	80,17	0	81,87	78,94	2,93	1,241	24	0	
09.09.2022	71,42	56,12	15,3	81,64	78,59	0	79,78	77,46	2,32	1,218	24	0	
10.09.2022	71,47	56,54	14,93	84,83	81,51	0	82,89	80,31	2,58	1,239	24	0	
11.09.2022	71,58	55,65	15,93	85,05	81,86	0	83,09	80,69	2,4	1,323	24	0	
12.09.2022	71,3	55,79	15,51	87	83,36	0	85,01	82,17	2,84	1,319	24	0	
13.09.2022	71,8	55,61	16,19	80,57	77,29	0	78,72	76,21	2,51	1,274	24	0	
14.09.2022	71,55	55,5	16,05	82,64	79,37	0	80,75	78,26	2,49	1,295	24	0	
15.09.2022	71,32	55,43	15,89	83,65	80	0	81,74	78,89	2,85	1,297	24	0	
16.09.2022	70,97	55,75	15,22	85,62	82,2	0	83,71	81,01	2,7	1,274	24	0	
17.09.2022	70,68	55,03	15,65	86,91	83,76	0	84,96	82,57	2,39	1,329	24	0	
18.09.2022	71,84	54,14	17,7	78,82	75,63	0	76,99	74,57	2,42	1,36	24	0	
19.09.2022	72,16	53,83	18,33	70,76	67,79	0	69,12	66,88	2,24	1,268	24	0	
20.09.2022	71,7	54,15	17,55	74,45	71,13	0	72,76	70,14	2,62	1,276	24	0	
21.09.2022	71,72	55,24	16,48	73,16	70,3	0	71,48	69,32	2,16	1,177	24	0	
22.09.2022	71,91	53,28	18,63	69,79	67,3	0	68,2	66,43	1,77	1,272	24	0	
23.09.2022	72,23	53,75	18,48	64,4	62,04	0	62,93	61,22	1,71	1,16	24	0	
Итого:				2370,7	2262,2	0	2316,63	2229,69	86,94	36,667	744	0	
Средние:	71,64	55,75	15,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22г.	36717,45	34502,89	0,26	35688,71	34073,95	1614,76	1006,327	7667	1
23/09/22г.	39088,22	36765,18	0,26	38005,34	36303,64	1701,7	1042,994	8411	1
Итого:	2370,77	2262,29	0	2316,63	2229,69	86,94	36,667	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 9Р
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснополяский 1 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,99	53,41	20,58	36,13	36,44	0	35,23	35,96	-0,73	0,724	24	0	
25.08.2022	74,11	53,41	20,7	34,18	34,51	0	33,34	34,03	-0,69	0,691	24	0	
26.08.2022	74,1	53,16	20,94	34,07	34,39	0	33,21	33,92	-0,71	0,694	24	0	
27.08.2022	74,37	54,68	19,69	34,15	34,52	0	33,35	34,04	-0,69	0,656	24	0	
28.08.2022	74,48	52,82	21,66	34,16	34,47	0	33,31	34	-0,69	0,72	24	0	
29.08.2022	74,47	53,36	21,11	33,93	34,28	0	33,1	33,79	-0,69	0,698	24	0	
30.08.2022	74,62	52,96	21,66	32,95	33,29	0	32,15	32,83	-0,68	0,699	24	0	
31.08.2022	74,29	49,63	24,66	25,66	25,95	0	25,04	25,67	-0,63	0,617	24	0	
01.09.2022	74,22	48,41	25,81	26,13	26,39	0	25,44	26,14	-0,7	0,655	24	0	
02.09.2022	73,95	49,01	24,94	25,98	26,27	0	25,34	26,03	-0,69	0,63	24	0	
03.09.2022	73,97	48,86	25,11	25,95	26,25	0	25,32	26,01	-0,69	0,635	24	0	
04.09.2022	72,75	49,25	23,5	31,46	31,76	0	30,73	31,41	-0,68	0,721	24	0	
05.09.2022	72,28	49,56	22,72	34,33	34,65	0	33,55	34,19	-0,64	0,764	24	0	
06.09.2022	73,61	48,98	24,63	32,61	32,9	0	31,83	32,54	-0,71	0,785	24	0	
07.09.2022	72,35	48,74	23,61	33,71	33,93	0	32,92	33,53	-0,61	0,775	24	0	
08.09.2022	74,01	47,81	26,2	31,64	31,67	0	30,85	31,36	-0,51	0,807	24	0	
09.09.2022	73,21	48,36	24,85	34,75	34,76	0	33,91	34,36	-0,45	0,843	24	0	
10.09.2022	73,53	48,32	25,21	34,91	34,85	0	34,08	34,46	-0,38	0,859	24	0	
11.09.2022	73,52	47,67	25,85	36,97	36,84	0	36,07	36,43	-0,36	0,932	24	0	
12.09.2022	73,29	49,05	24,24	37,13	37,05	0	36,24	36,61	-0,37	0,88	24	0	
13.09.2022	73,88	47,66	26,22	35,74	35,67	0	34,9	35,31	-0,41	0,914	24	0	
14.09.2022	73,55	48,53	25,02	34,83	34,84	0	34	34,44	-0,44	0,852	24	0	
15.09.2022	73,27	47,79	25,48	35,41	35,38	0	34,57	34,98	-0,41	0,879	24	0	
16.09.2022	72,88	47,96	24,92	35,85	35,8	0	35,01	35,39	-0,38	0,871	24	0	
17.09.2022	72,6	49,24	23,36	37,65	37,61	0	36,74	37,16	-0,42	0,858	24	0	
18.09.2022	74,23	47,29	26,94	34,47	34,35	0	33,63	34,02	-0,39	0,903	24	0	
19.09.2022	74,35	47,07	27,28	32,1	32,01	0	31,31	31,73	-0,42	0,856	24	0	
20.09.2022	73,89	47,3	26,59	32,7	32,63	0	31,9	32,35	-0,45	0,847	24	0	
21.09.2022	73,89	48,11	25,78	32,33	32,3	0	31,55	31,98	-0,43	0,813	24	0	
22.09.2022	74,22	48,51	25,71	31,09	31,09	0	30,34	30,77	-0,43	0,778	24	0	
23.09.2022	74,66	47,38	27,28	29,63	29,61	0	28,87	29,36	-0,49	0,789	24	0	
Итого:				1022,6	1026,4	0	997,83	1014,8	-16,97	24,145	744	0	
Средние:	73,75	49,49	24,26										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:0	28371,71	28291,34	0,01	27496,5	27905,6	-409,05	830,287	7501	0
23/09/2224:0	29394,31	29317,8	0,01	28494,4	28920,4	-426,02	854,432	8245	0
Итого:	1022,6	1026,46	0	997,83	1014,8	-16,97	24,145	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Подпись
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хАВВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,8	64,9	8,9	156,73	160,93	0	152,96	157,85	-4,89	1,361	24	0	
25.08.2022	73,95	65,21	8,74	158,03	162,23	0	154,21	159,11	-4,9	1,347	24	0	
26.08.2022	73,94	65,42	8,52	154,66	158,72	0	150,96	155,64	-4,68	1,287	24	0	
27.08.2022	74,21	65,76	8,45	155,21	159,27	0	151,44	156,17	-4,73	1,28	24	0	
28.08.2022	74,3	65,6	8,7	155,06	159,12	0	151,26	156,03	-4,77	1,316	24	0	
29.08.2022	74,34	65,71	8,63	156,41	160,49	0	152,61	157,36	-4,75	1,317	24	0	
30.08.2022	74,5	66,17	8,33	156,41	160,54	0	152,56	157,37	-4,81	1,269	24	0	
31.08.2022	74,33	65,7	8,63	156,48	160,54	0	152,64	157,39	-4,75	1,319	24	0	
01.09.2022	74,24	66,12	8,12	156,69	160,79	0	152,9	157,59	-4,69	1,246	24	0	
02.09.2022	74,01	66,16	7,85	157,85	161,97	0	154,03	158,76	-4,73	1,211	24	0	
03.09.2022	73,98	65,86	8,12	157,11	161,17	0	153,28	158	-4,72	1,245	24	0	
04.09.2022	72,69	63,16	9,53	148,37	152,14	0	144,89	149,39	-4,5	1,381	24	0	
05.09.2022	72,08	62,65	9,43	142,8	146,43	0	139,49	143,82	-4,33	1,315	24	0	
06.09.2022	73,48	63,91	9,57	150	153,8	0	146,39	150,94	-4,55	1,404	24	0	
07.09.2022	72,26	60,82	11,44	121,14	123,99	0	118,31	121,86	-3,55	1,355	24	0	
08.09.2022	73,92	63,6	10,32	146,16	149,82	0	142,62	147,07	-4,45	1,473	24	0	
09.09.2022	73,12	62,23	10,89	133,32	136,6	0,01	130,16	134,18	-4,02	1,416	24	0	
10.09.2022	73,35	61,83	11,52	132,96	136,18	0	129,78	133,81	-4,03	1,495	24	0	
11.09.2022	73,3	61,32	11,98	134,07	137,32	0	130,89	134,98	-4,09	1,568	24	0	
12.09.2022	73,08	61,24	11,84	135,03	138,3	0	131,82	135,94	-4,12	1,562	24	0	
13.09.2022	73,75	63,32	10,43	155,77	159,64	0	152,01	156,72	-4,71	1,589	24	0	
14.09.2022	73,43	62,75	10,68	150,06	153,75	0	146,47	150,99	-4,52	1,564	24	0	
15.09.2022	73,17	62,57	10,6	155,26	158,93	0	151,57	156,09	-4,52	1,605	24	0	
16.09.2022	72,73	62,37	10,36	148,59	152,21	0	145,1	149,49	-4,39	1,504	24	0	
17.09.2022	72,39	61,7	10,69	142,76	146,25	0	139,41	143,72	-4,31	1,492	24	0	
18.09.2022	74,02	63,16	10,86	155,03	158,79	0	151,28	155,89	-4,61	1,645	24	0	
19.09.2022	74,3	64,18	10,12	157,69	161,6	0	153,84	158,56	-4,72	1,558	24	0	
20.09.2022	73,76	63,99	9,77	155,79	159,72	0	152,04	156,74	-4,7	1,484	24	0	
21.09.2022	73,78	63,83	9,95	155,01	158,94	0	151,26	155,98	-4,72	1,504	24	0	
22.09.2022	74,16	64,74	9,42	162,13	166,3	0	158,17	163,14	-4,97	1,493	24	0	
23.09.2022	74,64	65,18	9,46	160,5	164,63	0	156,57	161,44	-4,87	1,482	24	0	
Итого:				4663	4781,1	0,01	4550,92	4692,02	-141,1	44,087	744	0	
Средние:	73,64	63,9	9,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:0	55420,03	56062,15	2,83	53844,83	55272,27	-1427,44	1376,342	7826	9
23/09/2224:0	60083,11	60843,26	2,84	58395,75	59964,29	-1568,54	1420,429	8570	9
Итого:	4663,08	4781,11	0,01	4550,92	4692,02	-141,1	44,087	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 1-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167111

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0E069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,67	53,06	20,61	61,36	61,53	0	59,89	60,72	-0,83	1,234	24	0	
25.08.2022	73,78	52,57	21,21	59,22	59,42	0	57,77	58,64	-0,87	1,224	24	0	
26.08.2022	73,8	52,83	20,97	59,41	59,66	0	57,95	58,88	-0,93	1,215	24	0	
27.08.2022	74,04	53,37	20,67	57,64	57,9	0	56,19	57,11	-0,92	1,162	24	0	
28.08.2022	74,16	52,59	21,57	60,18	60,35	0	58,73	59,58	-0,85	1,268	24	0	
29.08.2022	74,16	53,12	21,04	59,28	59,5	0	57,8	58,71	-0,91	1,217	24	0	
30.08.2022	74,33	52,9	21,43	57,77	58,02	0	56,33	57,26	-0,93	1,209	24	0	
31.08.2022	74,18	52,86	21,32	57,88	58,15	0	56,49	57,39	-0,9	1,206	24	0	
01.09.2022	74,08	52,59	21,49	56,7	56,98	0	55,34	56,23	-0,89	1,189	24	0	
02.09.2022	73,82	53,19	20,63	56,13	56,45	0	54,78	55,68	-0,9	1,129	24	0	
03.09.2022	73,85	53,23	20,62	58,38	58,66	0	56,97	57,87	-0,9	1,176	24	0	
04.09.2022	72,61	53,93	18,68	72,03	72,13	0	70,37	71,19	-0,82	1,314	24	0	
05.09.2022	72,07	55,18	16,89	78,32	78,41	0	76,52	77,3	-0,78	1,295	24	0	
06.09.2022	73,38	54,23	19,15	70,74	70,87	0	69,07	69,92	-0,85	1,323	24	0	
07.09.2022	72,17	53,24	18,93	73,66	73,52	0	71,96	72,53	-0,57	1,36	24	0	
08.09.2022	73,79	54,15	19,64	71,45	71,32	0	69,75	70,35	-0,6	1,37	24	0	
09.09.2022	73,04	54,14	18,9	75,64	75,44	0	73,82	74,43	-0,61	1,393	24	0	
10.09.2022	73,3	54,36	18,94	77,27	77	0	75,44	75,95	-0,51	1,43	24	0	
11.09.2022	73,32	53,11	20,21	80,93	80,46	0	79	79,4	-0,4	1,596	24	0	
12.09.2022	73,08	54,19	18,89	80,41	80,09	0	78,51	78,98	-0,47	1,48	24	0	
13.09.2022	73,69	53,82	19,87	77,13	76,79	0,01	75,28	75,74	-0,46	1,495	24	0	
14.09.2022	73,39	53,82	19,57	77,82	77,41	0	75,98	76,38	-0,4	1,486	24	0	
15.09.2022	73,12	54,37	18,75	80,49	79,93	0	78,56	78,85	-0,29	1,472	24	0	
16.09.2022	72,7	54,68	18,02	81,08	80,44	0	79,16	79,32	-0,16	1,427	24	0	
17.09.2022	72,44	55,47	16,97	87,21	86,5	0	85,16	85,25	-0,09	1,448	24	0	
18.09.2022	74,01	53,04	20,97	77,99	77,27	0	76,08	76,25	-0,17	1,597	24	0	
19.09.2022	74,18	52,54	21,64	69,47	68,95	0	67,77	68,06	-0,29	1,466	24	0	
20.09.2022	73,72	53,45	20,27	71,45	70,98	0	69,74	70,01	-0,27	1,415	24	0	
21.09.2022	73,73	53,61	20,12	70,46	70,07	0	68,79	69,12	-0,33	1,384	24	0	
22.09.2022	74,08	53,04	21,04	68,44	68,05	0	66,78	67,15	-0,37	1,404	24	0	
23.09.2022	74,53	53,82	20,71	65,41	65,16	0	63,75	64,29	-0,54	1,32	24	0	
Итого:				2151,3	2147,4	0,01	2099,73	2118,54	-18,81	41,704	744	0	
Средние:	73,55	53,56	19,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22	101287	99916,8	11,25	98477	98732,3	-255,3	2854,467	22022	0
23/09/22	103439	102064	11,26	100577	100851	-274,11	2896,171	22766	0
Итого:	2151,35	2147,41	0,01	2099,73	2118,54	-18,81	41,704	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

0000 УРАЛЭНЕРГОСБЫТ
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр. Краснополяский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xCA7E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,76	54,69	18,07	69,65	67,62	0	67,98	66,7	1,28	1,23	24	0	
25.08.2022	72,88	54,61	18,27	68,83	66,8	0	67,2	65,91	1,29	1,225	24	0	
26.08.2022	72,88	54,81	18,07	68,82	66,78	0	67,16	65,83	1,33	1,211	24	0	
27.08.2022	73,11	54,5	18,61	65,91	63,9	0,01	64,35	63,01	1,34	1,197	24	0	
28.08.2022	73,22	55,21	18,01	68,26	66,22	0	66,61	65,27	1,34	1,198	24	0	
29.08.2022	73,22	55,52	17,7	68,84	66,8	0	67,21	65,81	1,4	1,191	24	0	
30.08.2022	73,39	55,45	17,94	66,73	64,71	0	65,16	63,76	1,4	1,171	24	0	
31.08.2022	73,26	55,27	17,99	68,18	66,12	0	66,57	65,19	1,38	1,195	24	0	
01.09.2022	73,17	55,68	17,49	67,27	65,22	0	65,69	64,28	1,41	1,149	24	0	
02.09.2022	72,92	56,04	16,88	66,85	64,83	0	65,26	63,89	1,37	1,104	24	0	
03.09.2022	72,99	55,96	17,03	70,66	68,57	0	68,99	67,61	1,38	1,173	24	0	
04.09.2022	71,68	56,92	14,76	86,83	84,6	0	84,83	83,32	1,51	1,25	24	0	
05.09.2022	70,97	58,21	12,76	102,4	100,07	0	100,1	98,53	1,57	1,276	24	0	
06.09.2022	72,35	57,25	15,1	88,08	85,77	0	86	84,48	1,52	1,298	24	0	
07.09.2022	71,36	55,31	16,05	87,19	84,84	0	85,18	83,63	1,55	1,371	24	0	
08.09.2022	72,84	55,06	17,78	81,2	78,83	0,01	79,31	77,72	1,59	1,41	24	0	
09.09.2022	72,16	55,2	16,96	86,69	84,25	0	84,69	83,04	1,65	1,434	24	0	
10.09.2022	72,4	54,82	17,58	86,3	83,89	0	84,3	82,71	1,59	1,483	24	0	
11.09.2022	72,43	54,65	17,78	89,52	86,96	0	87,43	85,74	1,69	1,553	24	0	
12.09.2022	72,18	55,24	16,94	89,83	87,3	0	87,76	86,06	1,7	1,484	24	0	
13.09.2022	72,75	54,35	18,4	81,85	79,33	0	79,94	78,23	1,71	1,471	24	0	
14.09.2022	72,44	54,52	17,92	81,48	78,95	0	79,54	77,88	1,66	1,424	24	0	
15.09.2022	72,24	54,87	17,37	87,66	85,03	0	85,66	83,84	1,82	1,488	24	0	
16.09.2022	71,84	55,25	16,59	91,22	88,6	0	89,15	87,34	1,81	1,477	24	0	
17.09.2022	71,55	55,81	15,74	93,72	91,08	0	91,58	89,77	1,81	1,44	24	0	
18.09.2022	73,02	54,28	18,74	82,58	79,99	0	80,63	78,88	1,75	1,509	24	0	
19.09.2022	73,19	53,67	19,52	74,57	72,13	0	72,82	71,18	1,64	1,42	24	0	
20.09.2022	72,75	54,19	18,56	76,08	73,63	0	74,28	72,67	1,61	1,378	24	0	
21.09.2022	72,73	54,61	18,12	74,46	72,07	0	72,73	71,08	1,65	1,318	24	0	
22.09.2022	73,08	54,41	18,67	73,82	71,43	0	72,08	70,43	1,65	1,348	24	0	
23.09.2022	73,45	53,11	20,34	67,69	65,34	0	66,08	64,46	1,62	1,343	24	0	
Итого:				2433,1	2361,6	0,02	2376,27	2328,25	48,02	41,219	744	0	
Средние:	72,61	55,14	17,47										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224	17692,5	17147,84	1,71	17258,05	16940,8	317,25	403,772	4333	0
23/09/2224	20125,67	19509,5	1,73	19634,32	19269,05	365,27	444,991	5077	0
Итого:	2433,17	2361,66	0,02	2376,27	2328,25	48,02	41,219	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)


Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О. "Парк-Сервис"
Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр. Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,03	65,55	7,48	171,17	171,08	0	167,13	167,75	-0,62	1,248	24	0	
25.08.2022	73,38	66,41	6,97	185,1	185,03	0	180,66	181,34	-0,68	1,261	24	0	
26.08.2022	73,3	65,51	7,79	167,58	167,35	0	163,6	164,1	-0,5	1,277	24	0	
27.08.2022	73,33	65,86	7,47	165,98	165,71	0	162,03	162,46	-0,43	1,212	24	0	
28.08.2022	73,33	65,21	8,12	161,82	161,48	0	157,96	158,35	-0,39	1,284	24	0	
29.08.2022	73,78	66,01	7,77	171,98	171,56	0	167,81	168,15	-0,34	1,303	24	0	
30.08.2022	73,71	66,22	7,49	166,44	166,03	0	162,43	162,73	-0,3	1,219	24	0	
31.08.2022	73,57	65,77	7,8	165,13	164,63	0	161,15	161,39	-0,24	1,256	24	0	
01.09.2022	73,22	65,72	7,5	166,32	165,83	0	162,36	162,57	-0,21	1,219	24	0	
02.09.2022	73,26	66,35	6,91	175,13	174,59	0	170,96	171,12	-0,16	1,179	24	0	
03.09.2022	72,98	65,32	7,66	165,73	165,08	0	161,8	161,88	-0,08	1,24	24	0	
04.09.2022	71,41	61,75	9,66	138,73	138,09	0	135,56	135,69	-0,13	1,308	24	0	
05.09.2022	71,62	61,41	10,21	133,45	132,78	0	130,39	130,48	-0,09	1,332	24	0	
06.09.2022	72,47	63,13	9,34	149,81	149,05	0	146,29	146,33	-0,04	1,366	24	0	
07.09.2022	71,62	58,51	13,11	106,21	105,36	0	103,79	103,7	0,09	1,362	24	0	
08.09.2022	73,13	63,35	9,78	151,37	150,41	0	147,79	147,67	0,12	1,447	24	0	
09.09.2022	71,79	60,16	11,63	120,06	119,14	0	117,3	117,18	0,12	1,365	24	0	
10.09.2022	72,63	61,91	10,72	135,32	134,29	0	132,14	131,92	0,22	1,415	24	0	
11.09.2022	72	58,86	13,14	115,42	114,41	0	112,72	112,58	0,14	1,479	24	0	
12.09.2022	72,54	60,1	12,44	137,25	135,99	0	134,03	133,74	0,29	1,671	24	0	
13.09.2022	72,88	62,77	10,11	160,58	159,27	0	156,79	156,39	0,4	1,583	24	0	
14.09.2022	72,46	61,67	10,79	147,24	145,83	0	143,8	143,3	0,5	1,554	24	0	
15.09.2022	72,17	62,6	9,57	158,76	157,01	0	155,06	154,2	0,86	1,484	24	0	
16.09.2022	71,74	61,35	10,39	146,95	145,36	0	143,59	142,86	0,73	1,492	24	0	
17.09.2022	71,98	62,05	9,93	149,3	147,78	0	145,86	145,17	0,69	1,45	24	0	
18.09.2022	73,79	63,74	10,05	162,8	161,15	0	158,86	158,17	0,69	1,595	24	0	
19.09.2022	73,07	63,97	9,1	166,27	164,81	0	162,34	161,73	0,61	1,477	24	0	
20.09.2022	73,06	63,56	9,5	165,97	164,48	0	162,03	161,46	0,57	1,539	24	0	
21.09.2022	73,04	64,01	9,03	165,81	164,34	0	161,88	161,28	0,6	1,463	24	0	
22.09.2022	73,6	65,28	8,32	184,33	182,77	0	179,88	179,24	0,64	1,499	24	0	
23.09.2022	73,7	65,68	8,02	179,29	177,79	0	174,95	174,33	0,62	1,407	24	0	
Итого:				4837,3	4808,4	0	4722,94	4719,26	3,68	42,986	744	0	
Средние:	72,82	63,54	9,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22г	78436,9	77016,9	2,43	76154,4	76124,7	29,66	2432,194	16439	0
23/09/22г	83274,2	81825,4	2,43	80877,3	80844	33,34	2475,18	17183	0
Итого:	4837,3	4808,48	0	4722,94	4719,26	3,68	42,986	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснопольский 3 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,31	47,94	25,37	28,95	28,25	0	28,23	28	0,23	0,714	24	0	
25.08.2022	73,44	47,6	25,84	28,57	27,84	0,01	27,9	27,59	0,31	0,72	24	0	
26.08.2022	73,43	48,68	24,75	28,16	27,43	0	27,47	27,16	0,31	0,679	24	0	
27.08.2022	73,68	49,05	24,63	27,89	27,14	0	27,17	26,87	0,3	0,669	24	0	
28.08.2022	73,79	48,52	25,27	28,1	27,34	0	27,38	27,1	0,28	0,692	24	0	
29.08.2022	73,79	48,99	24,8	27,87	27,14	0	27,17	26,85	0,32	0,675	24	0	
30.08.2022	73,93	48,73	25,2	26,55	25,84	0	25,93	25,6	0,33	0,653	24	0	
31.08.2022	73,8	48,46	25,34	27,37	26,64	0	26,71	26,39	0,32	0,677	24	0	
01.09.2022	73,74	49,12	24,62	28,14	27,41	0	27,41	27,12	0,29	0,675	24	0	
02.09.2022	73,46	49,38	24,08	27,62	26,91	0	26,94	26,62	0,32	0,65	24	0	
03.09.2022	73,48	49,24	24,24	27,72	27,01	0	27,09	26,77	0,32	0,657	24	0	
04.09.2022	72,36	49,36	23	33,1	32,36	0,01	32,32	31,99	0,33	0,741	24	0	
05.09.2022	71,86	49,31	22,55	33,62	32,91	0	32,84	32,51	0,33	0,74	24	0	
06.09.2022	73,11	48,6	24,51	30,98	30,28	0,06	30,21	29,96	0,25	0,739	24	0	
07.09.2022	71,96	48,21	23,75	34,34	33,61	0	33,53	33,27	0,26	0,796	24	0	
08.09.2022	73,46	47,21	26,25	30,11	29,41	0	29,4	29,17	0,23	0,77	24	0	
09.09.2022	72,72	47,8	24,92	31,98	31,28	0	31,22	31,01	0,21	0,776	24	0	
10.09.2022	73,09	47,67	25,42	34,18	33,42	0	33,39	33,1	0,29	0,848	24	0	
11.09.2022	73,08	46,93	26,15	36,8	35,98	0	35,93	35,6	0,33	0,94	24	0	
12.09.2022	72,9	46,45	26,45	36,73	35,93	0	35,86	35,59	0,27	0,95	24	0	
13.09.2022	73,31	46,89	26,42	32,11	31,4	0	31,31	31,11	0,2	0,826	24	0	
14.09.2022	73,1	47,69	25,41	34,9	34,16	0	34,06	33,8	0,26	0,863	24	0	
15.09.2022	72,83	47,23	25,6	35,37	34,54	0	34,55	34,21	0,34	0,881	24	0	
16.09.2022	72,4	47,52	24,88	34,77	33,89	0	33,95	33,52	0,43	0,844	24	0	
17.09.2022	72,18	47,76	24,42	38,07	37,13	0	37,21	36,7	0,51	0,908	24	0	
18.09.2022	73,75	46,92	26,83	35,37	34,46	0	34,52	34,12	0,4	0,926	24	0	
19.09.2022	73,84	46,61	27,23	32,34	31,51	0,01	31,57	31,24	0,33	0,858	24	0	
20.09.2022	73,4	47,74	25,66	33,79	32,98	0	32,97	32,68	0,29	0,845	24	0	
21.09.2022	73,38	47,33	26,05	32,35	31,57	0	31,57	31,28	0,29	0,822	24	0	
22.09.2022	73,69	48,02	25,67	30,95	30,22	0	30,18	29,94	0,24	0,774	24	0	
23.09.2022	74,15	47,36	26,79	30,39	29,64	0	29,63	29,39	0,24	0,793	24	0	
Итого:				979,19	955,63	0,09	955,62	946,26	9,36	24,101	744	0	
Средние:	73,23	48,01	25,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22г.	20969,3	20280,71	1,12	20328,14	20059,4	268,74	719,41	7162	5
23/09/22г.	21948,5	21236,34	1,21	21283,76	21005,7	278,1	743,511	7906	5
Итого:	979,19	955,63	0,09	955,62	946,26	9,36	24,101	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9ВА6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2020	67,4	57,01	10,39	143,93	140,26	0	141	138,15	2,85	1,464	24	0	
25.08.2020	67,22	57,83	9,39	150,03	146,26	0	146,97	144	2,97	1,38	24	0	
26.08.2020	68,14	57,6	10,54	134,62	131,15	0	131,83	129,12	2,71	1,391	24	0	
27.08.2020	67,98	57,46	10,52	132,7	129,17	0	129,96	127,21	2,75	1,367	24	0	
28.08.2020	67,96	57,35	10,61	121,43	118,11	0	118,93	116,33	2,6	1,26	24	0	
29.08.2020	68,16	56,75	11,41	118,46	115,15	0	115,98	113,45	2,53	1,324	24	0	
30.08.2020	68,09	56,88	11,21	118,77	115,61	0	116,28	113,88	2,4	1,305	24	0	
31.08.2020	68,22	57,27	10,95	120,41	117,28	0	117,89	115,48	2,41	1,292	24	0	
01.09.2020	68	57,43	10,57	127,45	124,18	0	124,8	122,3	2,5	1,316	24	0	
02.09.2020	70,26	54,98	15,28	85,3	82,94	0	83,42	81,77	1,65	1,275	24	0	
03.09.2020	73,04	51,37	21,67	60,77	58,91	0	59,37	58,2	1,17	1,285	24	0	
04.09.2020	70,97	54,21	16,76	78,1	75,71	0	76,33	74,65	1,68	1,279	24	0	
05.09.2020	68,62	55,82	12,8	110,96	107,61	0	108,62	106,07	2,55	1,388	24	0	
06.09.2020	68,28	55,72	12,56	116,71	113,3	0	114,26	111,68	2,58	1,436	24	0	
07.09.2020	68,35	56,4	11,95	120,89	117,52	0	118,34	115,8	2,54	1,414	24	0	
08.09.2020	68,9	55,85	13,05	112,49	109,38	0	110,1	107,79	2,31	1,437	24	0	
09.09.2020	69	55,19	13,81	108,11	104,96	0	105,82	103,46	2,36	1,461	24	0	
10.09.2020	69,12	55,23	13,89	102,17	99,12	0	99,97	97,72	2,25	1,39	24	0	
11.09.2020	68,92	55,86	13,06	110,11	107,04	0	107,76	105,49	2,27	1,406	24	0	
12.09.2020	68,89	55,97	12,92	105,83	103,09	0	103,56	101,58	1,98	1,338	24	0	
13.09.2020	68,85	54,98	13,87	111,85	108,96	0	109,49	107,47	2,02	1,516	24	0	
14.09.2020	68,47	55,96	12,51	116,12	113,29	0	113,67	111,64	2,03	1,424	24	0	
15.09.2020	69,76	54,08	15,68	91,35	89	0	89,37	87,78	1,59	1,403	24	0	
16.09.2020	67,39	54,8	12,59	113,08	110,01	0	110,76	108,47	2,29	1,392	24	0	
17.09.2020	69,14	53,91	15,23	95,92	93,31	0	93,87	92,05	1,82	1,43	24	0	
18.09.2020	67,88	55,25	12,63	116,82	113,7	0	114,4	112,1	2,3	1,443	24	0	
19.09.2020	64,82	51,08	13,74	104,36	101,59	0	102,39	100,36	2,03	1,404	24	0	
20.09.2020	68,29	55,58	12,71	129,29	125,64	0	126,56	123,86	2,7	1,608	24	0	
21.09.2020	67,49	57,2	10,29	157,88	153,49	0	154,64	151,18	3,46	1,591	24	0	
22.09.2020	69,16	55,61	13,55	114,3	110,74	0	111,84	109,15	2,69	1,513	24	0	
23.09.2020	73,28	51,72	21,56	76,36	73,66	0	74,54	72,76	1,78	1,607	24	0	
Итого:				3506,57	3410,14	0	3432,72	3361	71,77	43,539	744	0	
Средние:	67,69	46,15	21,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:0	3585,72	13522,07	223,66	125,5	13374	-842,53	328,9	4330	4
23/09/2224:0	7092,29	16932,21	223,66	3558,22	16735	-770,76	372,439	5074	4
Итого:	3506,57	3410,14	0	3432,72	3360,95	71,77	43,539	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

00000001
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x76EE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,82	52,67	20,15	66,84	65,49	0	65,29	64,65	0,64	1,318	24	0	
25.08.2022	72,92	52,62	20,3	65,79	64,45	0	64,25	63,64	0,61	1,305	24	0	
26.08.2022	72,95	53,36	19,59	65,22	63,94	0,06	63,64	63,09	0,55	1,247	24	0	
27.08.2022	73,16	53,56	19,6	62,87	61,7	0	61,4	60,9	0,5	1,203	24	0	
28.08.2022	73,28	52,69	20,59	64,11	62,9	0	62,62	62,1	0,52	1,287	24	0	
29.08.2022	73,24	52,48	20,76	62,3	61,17	0	60,8	60,39	0,41	1,262	24	0	
30.08.2022	73,43	52,83	20,6	63,01	61,86	0	61,54	61,06	0,48	1,266	24	0	
31.08.2022	73,31	52,32	20,99	63,55	62,36	0	62,04	61,59	0,45	1,3	24	0	
01.09.2022	73,23	52,1	21,13	63,94	62,72	0	62,39	61,94	0,45	1,319	24	0	
02.09.2022	72,97	53,43	19,54	63,38	62,25	0	61,9	61,43	0,47	1,212	24	0	
03.09.2022	72,94	53,63	19,31	63,23	62,07	0	61,72	61,24	0,48	1,194	24	0	
04.09.2022	71,89	53,3	18,59	80,18	78,67	0	78,29	77,64	0,65	1,456	24	0	
05.09.2022	71,39	53,7	17,69	82,41	80,89	0	80,54	79,81	0,73	1,425	24	0	
06.09.2022	72,69	53,82	18,87	80,23	78,69	0	78,37	77,65	0,72	1,481	24	0	
07.09.2022	71,44	52,56	18,88	78,56	76,99	0,01	76,76	75,98	0,78	1,45	24	0	
08.09.2022	73,02	52,94	20,08	78,49	76,87	0	76,62	75,87	0,75	1,538	24	0	
09.09.2022	72,27	53,39	18,88	84,26	82,58	0	82,29	81,46	0,83	1,553	24	0	
10.09.2022	72,57	53,38	19,19	84,69	82,96	0	82,72	81,84	0,88	1,591	24	0	
11.09.2022	72,57	53,07	19,5	88,05	86,19	0	86	85,06	0,94	1,676	24	0	
12.09.2022	72,32	53,73	18,59	88,48	86,67	0	86,43	85,53	0,9	1,606	24	0	
13.09.2022	72,9	53,19	19,71	83,9	82,12	0	81,9	81,05	0,85	1,613	24	0	
14.09.2022	72,63	53,4	19,23	85,88	84,05	0	83,86	82,93	0,93	1,614	24	0	
15.09.2022	72,36	53	19,36	85,54	83,68	0,01	83,53	82,59	0,94	1,616	24	0	
16.09.2022	71,93	54,02	17,91	86,09	84,27	0	84,13	83,12	1,01	1,506	24	0	
17.09.2022	71,73	54,01	17,72	91,57	89,59	0	89,49	88,37	1,12	1,585	24	0	
18.09.2022	73,22	51,97	21,25	83,28	81,25	0	81,31	80,23	1,08	1,726	24	0	
19.09.2022	73,26	50,66	22,6	71,37	69,62	0	69,69	68,79	0,9	1,576	24	0	
20.09.2022	72,9	52,4	20,5	76,91	75,12	0	75,09	74,14	0,95	1,54	24	0	
21.09.2022	72,89	52,32	20,57	73,94	72,26	0	72,19	71,3	0,89	1,484	24	0	
22.09.2022	73,22	52,13	21,09	72,86	71,16	0	71,1	70,24	0,86	1,499	24	0	
23.09.2022	73,61	51,86	21,75	67,63	66,04	0	65,99	65,24	0,75	1,435	24	0	
Итого:				2328,5	2280,5	0,08	2273,89	2250,87	23,02	44,883	744	0	
Средние:	72,74	52,92	19,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22г.	86696,13	85768,8	6,17	84202,3	84707,6	-505,31	2484,01	16431	0
23/09/22г.	89024,69	88049,4	6,25	86476,1	86958,4	-482,29	2528,9	17175	0
Итого:	2328,56	2280,58	0,08	2273,89	2250,87	23,02	44,883	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Гкал х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор №:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1ДВС

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,19	49,41	23,78	53,5	52,75	0	52,22	52,18	0,04	1,241	24	0	
25.08.2022	73,29	49,96	23,33	50,97	50,25	0	49,72	49,68	0,04	1,16	24	0	
26.08.2022	73,26	50,31	22,95	50,53	49,84	0,01	49,31	49,28	0,03	1,131	24	0	
27.08.2022	73,54	49,78	23,76	49,81	49,11	0	48,63	48,59	0,04	1,156	24	0	
28.08.2022	73,66	49,71	23,95	51,85	51,1	0	50,57	50,52	0,05	1,211	24	0	
29.08.2022	73,65	49,62	24,03	49,91	49,18	0	48,71	48,62	0,09	1,172	24	0	
30.08.2022	73,82	49,83	23,99	50,32	49,62	0	49,08	49,07	0,01	1,181	24	0	
31.08.2022	73,69	50	23,69	50,82	50,13	0	49,58	49,54	0,04	1,174	24	0	
01.09.2022	73,62	49,98	23,64	51,27	50,57	0	50,06	49,99	0,07	1,181	24	0	
02.09.2022	73,33	50,07	23,26	49,71	49,04	0	48,55	48,49	0,06	1,129	24	0	
03.09.2022	73,36	50,75	22,61	51,55	50,9	0	50,3	50,27	0,03	1,138	24	0	
04.09.2022	72,24	52,27	19,97	62,32	61,75	0	60,89	60,94	-0,05	1,213	24	0	
05.09.2022	71,7	52,28	19,42	65,33	64,77	0	63,82	63,96	-0,14	1,239	24	0	
06.09.2022	73	51,05	21,95	61,15	60,48	0	59,7	59,74	-0,04	1,31	24	0	
07.09.2022	71,92	51,15	20,77	66,55	65,93	0	64,99	65,13	-0,14	1,35	24	0	
08.09.2022	73,39	50,82	22,57	66,02	65,26	0	64,44	64,45	-0,01	1,454	24	0	
09.09.2022	72,69	50,61	22,08	66,13	65,42	0	64,6	64,63	-0,03	1,427	24	0	
10.09.2022	72,99	50,46	22,53	67,58	66,82	0,01	65,99	66,02	-0,03	1,485	24	0	
11.09.2022	73,01	50,58	22,43	73,63	72,77	0	71,91	71,9	0,01	1,613	24	0	
12.09.2022	72,75	50,5	22,25	69,55	68,76	0	67,92	67,92	0	1,513	24	0	
13.09.2022	73,32	49,72	23,6	65,7	64,86	0	64,12	64,11	0,01	1,511	24	0	
14.09.2022	72,99	49,55	23,44	64,99	64,14	0,01	63,44	63,39	0,05	1,486	24	0	
15.09.2022	72,76	50,11	22,65	69,52	68,64	0	67,89	67,82	0,07	1,535	24	0	
16.09.2022	72,31	50,26	22,05	68,23	67,44	0	66,66	66,65	0,01	1,47	24	0	
17.09.2022	72,08	51,47	20,61	72,33	71,58	0	70,66	70,71	-0,05	1,455	24	0	
18.09.2022	73,59	49,92	23,67	67,23	66,29	0	65,61	65,48	0,13	1,553	24	0	
19.09.2022	73,81	48,59	25,22	63,02	62,05	0	61,51	61,35	0,16	1,552	24	0	
20.09.2022	73,29	49,65	23,64	61,82	60,97	0	60,32	60,26	0,06	1,424	24	0	
21.09.2022	73,35	49,16	24,19	62,53	61,64	0	61,03	60,91	0,12	1,476	24	0	
22.09.2022	73,62	49,4	24,22	58,88	58,07	0	57,47	57,39	0,08	1,393	24	0	
23.09.2022	74,07	49,1	24,97	56,26	55,45	0	54,92	54,83	0,09	1,372	24	0	
Итого:				1869	1845,5	0,03	1824,62	1823,82	0,8	41,705	744	0	
Средние:	73,13	50,19	22,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:0	92600,2	90337,57	9,47	89927,9	89389,7	538,2	3041,022	22043	0
23/09/2224:0	94469,3	92183,15	9,5	91752,52	91213,52	539	3082,727	22787	0
Итого:	1869,01	1845,58	0,03	1824,62	1823,82	0,8	41,705	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qн
Траб х Тнш 0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,8	48,78	24,02	49,86	49,4	0	48,69	48,89	-0,2	1,171	24	0	
25.08.2022	72,9	48,9	24	48,7	48,29	0,04	47,56	47,78	-0,22	1,14	24	0	
26.08.2022	72,87	49,54	23,33	46,07	45,76	0	44,98	45,28	-0,3	1,05	24	0	
27.08.2022	73,15	49,49	23,66	46,58	46,23	0	45,47	45,74	-0,27	1,075	24	0	
28.08.2022	73,26	49,43	23,83	46,98	46,61	0	45,89	46,08	-0,19	1,092	24	0	
29.08.2022	73,28	49,27	24,01	46,38	46,04	0	45,27	45,55	-0,28	1,085	24	0	
30.08.2022	73,4	49,33	24,07	45,47	45,16	0	44,38	44,68	-0,3	1,068	24	0	
31.08.2022	73,27	50,38	22,89	46,54	46,25	0	45,43	45,76	-0,33	1,039	24	0	
01.09.2022	73,17	49,98	23,19	45,29	45,04	0	44,21	44,56	-0,35	1,022	24	0	
02.09.2022	72,97	50,46	22,51	47,46	47,24	0	46,36	46,7	-0,34	1,045	24	0	
03.09.2022	72,95	50,94	22,01	48,96	48,8	0	47,82	48,2	-0,38	1,052	24	0	
04.09.2022	71,82	51,86	19,96	56,58	56,44	0	55,3	55,71	-0,41	1,104	24	0	
05.09.2022	71,35	51,71	19,64	61,31	61,19	0	59,92	60,45	-0,53	1,175	24	0	
06.09.2022	72,59	50,94	21,65	56,99	56,85	0	55,66	56,16	-0,5	1,205	24	0	
07.09.2022	71,45	50,88	20,57	62,5	62,33	0	61,07	61,58	-0,51	1,256	24	0	
08.09.2022	72,94	49,85	23,09	58,56	58,25	0,01	57,18	57,56	-0,38	1,32	24	0	
09.09.2022	72,1	50,03	22,07	60,51	60,24	0	59,11	59,54	-0,43	1,304	24	0	
10.09.2022	72,43	50,29	22,14	60,46	60,1	0	59,08	59,37	-0,29	1,309	24	0	
11.09.2022	72,39	50,65	21,74	63,8	63,35	0	62,3	62,6	-0,3	1,352	24	0	
12.09.2022	72,23	50,03	22,2	65,3	64,72	0	63,8	63,97	-0,17	1,416	24	0	
13.09.2022	72,81	48,79	24,02	64,09	63,37	0	62,57	62,67	-0,1	1,503	24	0	
14.09.2022	72,54	49,15	23,39	62,04	61,37	0	60,63	60,69	-0,06	1,417	24	0	
15.09.2022	72,31	49,47	22,84	63,31	62,64	0	61,83	61,92	-0,09	1,413	24	0	
16.09.2022	71,9	49,31	22,59	63,27	62,58	0,07	61,82	61,88	-0,06	1,394	24	0	
17.09.2022	71,67	49,68	21,99	65,07	64,37	0	63,6	63,63	-0,03	1,398	24	0	
18.09.2022	73,21	48,29	24,92	58,36	57,63	0	56,95	57,03	-0,08	1,419	24	0	
19.09.2022	73,26	47,87	25,39	54,23	53,58	0	52,94	53,01	-0,07	1,344	24	0	
20.09.2022	72,85	49,6	23,25	57,03	56,54	0	55,67	55,89	-0,22	1,294	24	0	
21.09.2022	72,91	49,58	23,33	60,15	60,03	0	58,76	59,35	-0,59	1,371	24	0	
22.09.2022	73,24	49,81	23,43	59,44	59,37	0	58,03	58,69	-0,66	1,359	24	0	
23.09.2022	73,68	49,12	24,56	58,07	57,93	0,07	56,72	57,27	-0,55	1,392	24	0	
Итого:				1729,3	1717,7	0,19	1689	1698,19	-9,19	38,584	744	0	
Средние:	72,7	49,78	22,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22	104004	101955	173,37	101050,3	100762,6	287,66	3093,553	22045	0
23/09/22	105733,4	103672,7	173,56	102739,3	102460,8	278,47	3132,137	22789	0
Итого:	1729,36	1717,7	0,19	1689	1698,19	-9,19	38,584	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Траб х Т_{шт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,64	52,67	19,97	64,15	63,76	0	62,65	62,95	-0,3	1,25	24	0	
25.08.2022	72,74	52,26	20,48	63,43	63,03	0	61,93	62,24	-0,31	1,271	24	0	
26.08.2022	72,72	53,2	19,52	61,98	61,62	0	60,49	60,84	-0,35	1,181	24	0	
27.08.2022	72,94	53,23	19,71	60,52	60,11	0	59,07	59,33	-0,26	1,165	24	0	
28.08.2022	73,06	51,85	21,21	61,02	60,53	0	59,55	59,77	-0,22	1,262	24	0	
29.08.2022	73,06	53,24	19,82	61,99	61,57	0	60,55	60,79	-0,24	1,2	24	0	
30.08.2022	73,23	52,68	20,55	61,42	60,95	0	59,92	60,17	-0,25	1,232	24	0	
31.08.2022	73,08	52,58	20,5	60,7	60,24	0	59,23	59,47	-0,24	1,214	24	0	
01.09.2022	72,99	52,5	20,49	60,02	59,55	0,06	58,6	58,79	-0,19	1,2	24	0	
02.09.2022	72,69	51,99	20,7	57,77	57,31	0	56,46	56,59	-0,13	1,17	24	0	
03.09.2022	72,79	52,34	20,45	61,96	61,51	0	60,48	60,72	-0,24	1,237	24	0	
04.09.2022	71,78	53,6	18,18	72,89	72,69	0	71,18	71,7	-0,52	1,292	24	0	
05.09.2022	71,38	54,84	16,54	82,54	82,52	0	80,63	81,34	-0,71	1,333	24	0	
06.09.2022	72,52	53,77	18,75	71,33	70,96	0	69,65	70,04	-0,39	1,305	24	0	
07.09.2022	71,47	53,9	17,57	78,7	78,42	0,01	76,91	77,39	-0,48	1,35	24	0	
08.09.2022	72,86	52,74	20,12	73,59	72,99	0	71,86	72,02	-0,16	1,445	24	0	
09.09.2022	72,07	53,41	18,66	76,62	76,13	0	74,86	75,1	-0,24	1,396	24	0	
10.09.2022	72,31	53,35	18,96	78,73	78,21	0	76,9	77,19	-0,29	1,459	24	0	
11.09.2022	72,37	52,59	19,78	81,34	80,72	0	79,41	79,67	-0,26	1,57	24	0	
12.09.2022	72,15	53,31	18,84	82,36	81,82	0	80,46	80,75	-0,29	1,516	24	0	
13.09.2022	72,7	52,49	20,21	76,08	75,39	0	74,31	74,41	-0,1	1,504	24	0	
14.09.2022	72,53	52,28	20,25	77,35	76,64	0	75,53	75,68	-0,15	1,53	24	0	
15.09.2022	72,3	53,76	18,54	81,43	80,75	0	79,51	79,66	-0,15	1,474	24	0	
16.09.2022	71,89	53,85	18,04	82,41	81,75	0	80,52	80,64	-0,12	1,452	24	0	
17.09.2022	71,67	54,7	16,97	86,86	86,26	0	84,88	85,07	-0,19	1,44	24	0	
18.09.2022	73,07	52,74	20,33	76,95	76,08	0	75,13	75,09	0,04	1,528	24	0	
19.09.2022	73,22	52,42	20,8	70,76	69,87	0	69,06	69	0,06	1,437	24	0	
20.09.2022	72,76	53,08	19,68	72,48	71,69	0	70,76	70,72	0,04	1,392	24	0	
21.09.2022	72,77	53,29	19,48	71,64	70,9	0	69,94	69,98	-0,04	1,364	24	0	
22.09.2022	73,08	53,14	19,94	70,66	69,88	0	68,96	68,96	0	1,377	24	0	
23.09.2022	73,51	52,75	20,76	67,68	66,88	0	66,02	66,01	0,01	1,372	24	0	
Итого:				2207,3	2190,7	0,07	2155,41	2162,08	-6,67	41,918	744	0	
Средние:	72,59	53,05	19,54										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224	110838	108093	5,48	107742,1	106787,2	954,84	3102,87	22045	0
23/09/2224	113045	110283	5,55	109897,5	108949,3	948,17	3144,788	22789	0
Итого:	2207,36	2190,73	0,07	2155,41	2162,08	-6,67	41,918	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorp = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ 5 9Р
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,66	52,47	21,19	56,46	56,88	0	55,11	56,14	-1,03	1,166	24	0	
25.08.2022	73,77	51,76	22,01	53,75	54,13	0	52,47	53,46	-0,99	1,155	24	0	
26.08.2022	73,78	51,75	22,03	53,63	54,04	0	52,34	53,33	-0,99	1,153	24	0	
27.08.2022	74,02	51,5	22,52	51,52	51,9	0	50,23	51,23	-1	1,13	24	0	
28.08.2022	74,14	51,58	22,56	52,9	53,33	0	51,63	52,64	-1,01	1,165	24	0	
29.08.2022	74,12	51,79	22,33	52,48	52,93	0	51,21	52,26	-1,05	1,145	24	0	
30.08.2022	74,31	52,01	22,3	52,52	52,98	0	51,25	52,3	-1,05	1,141	24	0	
31.08.2022	74,18	52,04	22,14	54,08	54,57	0	52,76	53,87	-1,11	1,167	24	0	
01.09.2022	74,07	51,36	22,71	49,09	49,53	0	47,88	48,91	-1,03	1,086	24	0	
02.09.2022	73,81	51,61	22,2	49,35	49,82	0	48,18	49,18	-1	1,068	24	0	
03.09.2022	73,8	51,8	22	52,42	52,93	0	51,15	52,26	-1,11	1,124	24	0	
04.09.2022	72,61	52,35	20,26	64,53	65,21	0	63,02	64,37	-1,35	1,274	24	0	
05.09.2022	72,1	52,33	19,77	66,28	66,9	0	64,75	66,06	-1,31	1,28	24	0	
06.09.2022	73,34	51,54	21,8	59,35	59,82	0	57,92	59,06	-1,14	1,262	24	0	
07.09.2022	72,21	51,93	20,28	65,42	65,99	0	63,92	65,18	-1,26	1,294	24	0	
08.09.2022	73,75	51,21	22,54	63,63	64,15	0	62,07	63,35	-1,28	1,398	24	0	
09.09.2022	72,97	50,84	22,13	64,92	65,47	0	63,39	64,68	-1,29	1,401	24	0	
10.09.2022	73,29	50,86	22,43	64,42	64,95	0	62,89	64,17	-1,28	1,408	24	0	
11.09.2022	73,26	49,59	23,67	69,99	70,49	0	68,34	69,65	-1,31	1,619	24	0	
12.09.2022	73,01	49,37	23,64	63,59	64,07	0	62,08	63,32	-1,24	1,465	24	0	
13.09.2022	73,6	49,34	24,26	59,41	59,83	0	57,97	59,12	-1,15	1,406	24	0	
14.09.2022	73,3	49,52	23,78	64,16	64,61	0	62,61	63,86	-1,25	1,489	24	0	
15.09.2022	73,01	49,57	23,44	62,92	63,3	0	61,42	62,57	-1,15	1,437	24	0	
16.09.2022	72,59	48,62	23,97	62,47	62,76	0	61,01	62,07	-1,06	1,462	24	0	
17.09.2022	72,3	49,94	22,36	64,91	65,29	0	63,37	64,53	-1,16	1,417	24	0	
18.09.2022	73,88	48,64	25,24	60,93	61,19	0	59,43	60,52	-1,09	1,499	24	0	
19.09.2022	74,06	48,59	25,47	55,43	55,71	0	54,06	55,09	-1,03	1,378	24	0	
20.09.2022	73,59	49,16	24,43	59,39	59,72	0	58	59,04	-1,04	1,416	24	0	
21.09.2022	73,59	48,5	25,09	56,27	56,57	0	54,89	55,96	-1,07	1,376	24	0	
22.09.2022	73,9	49,65	24,25	55,3	55,61	0	53,99	54,98	-0,99	1,308	24	0	
23.09.2022	74,36	48,58	25,78	53,68	53,93	0	52,37	53,37	-1	1,348	24	0	
Итого:				1815,2	1828,6	0	1771,71	1806,53	-34,82	40,437	744	0	
Средние:	73,49	50,63	22,85										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22г:	37038,45	36726,2	2,52	35908,8	36320,6	-411,73	1265,781	7372	367
23/09/22г:	38853,65	38554,9	2,52	37680,5	38127,1	-446,55	1306,218	8116	367
Итого:	1815,2	1828,61	0	1771,71	1806,53	-34,82	40,437	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБМТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ37А

ПО.2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,33	47,68	25,65	28,09	28,46	0,02	27,45	28,19	-0,74	0,704	24	0	
25.08.2022	73,38	47,52	25,86	27,03	27,39	0,02	26,37	27,14	-0,77	0,682	24	0	
26.08.2022	73,36	47,84	25,52	26,82	27,19	0,03	26,19	26,93	-0,74	0,668	24	0	
27.08.2022	73,57	48,25	25,32	25,15	25,53	0,02	24,54	25,29	-0,75	0,62	24	0	
28.08.2022	73,73	48,1	25,63	26,01	26,38	0,03	25,39	26,12	-0,73	0,65	24	0	
29.08.2022	73,78	48,41	25,37	26,82	27,18	0,02	26,19	26,91	-0,72	0,665	24	0	
30.08.2022	73,91	48,18	25,73	25,29	25,65	0,02	24,7	25,4	-0,7	0,633	24	0	
31.08.2022	73,86	48,07	25,79	27,19	27,55	0,03	26,56	27,28	-0,72	0,684	24	0	
01.09.2022	73,76	48,97	24,79	26,59	26,97	0,02	25,94	26,69	-0,75	0,642	24	0	
02.09.2022	73,47	48,56	24,91	25,52	25,89	0,02	24,92	25,63	-0,71	0,622	24	0	
03.09.2022	73,35	48,99	24,36	26,32	26,71	0,03	25,69	26,45	-0,76	0,625	24	0	
04.09.2022	72,38	49,49	22,89	33,59	34,01	0,03	32,84	33,66	-0,82	0,751	24	0	
05.09.2022	71,71	49,84	21,87	33,6	34,06	0,03	32,82	33,62	-0,8	0,713	24	0	
06.09.2022	73	49,09	23,91	31,96	32,37	0,03	31,23	32,04	-0,81	0,746	24	0	
07.09.2022	71,89	49,32	22,57	38,16	38,62	0,08	37,27	38,2	-0,93	0,841	24	0	
08.09.2022	73,46	47,96	25,5	33,7	34,04	0,04	32,88	33,72	-0,84	0,837	24	0	
09.09.2022	72,62	47,92	24,7	32,34	32,73	0,04	31,6	32,42	-0,82	0,78	24	0	
10.09.2022	73,09	48,05	25,04	34,37	34,77	0,04	33,54	34,42	-0,88	0,839	24	0	
11.09.2022	73,07	47,41	25,66	37,11	37,49	0,05	36,22	37,11	-0,89	0,928	24	0	
12.09.2022	72,79	47,5	25,29	36,42	36,81	0,05	35,58	36,45	-0,87	0,901	24	0	
13.09.2022	73,23	47,7	25,53	34,98	35,35	0,04	34,15	34,97	-0,82	0,87	24	0	
14.09.2022	73	47,77	25,23	35,32	35,69	0,05	34,47	35,29	-0,82	0,871	24	0	
15.09.2022	72,75	47,98	24,77	35,45	35,82	0,05	34,61	35,45	-0,84	0,856	24	0	
16.09.2022	72,39	48	24,39	35,63	35,99	0,06	34,81	35,63	-0,82	0,848	24	0	
17.09.2022	72,09	48,35	23,74	36,54	36,93	0,08	35,7	36,49	-0,79	0,848	24	0	
18.09.2022	73,73	48,21	25,52	37,13	37,47	0,05	36,21	37,08	-0,87	0,923	24	0	
19.09.2022	73,69	47,63	26,06	31,91	32,24	0,04	31,16	31,92	-0,76	0,812	24	0	
20.09.2022	73,32	47,9	25,42	34,27	34,62	0,04	33,42	34,3	-0,88	0,848	24	0	
21.09.2022	73,22	47,68	25,54	31,35	31,72	0,05	30,61	31,42	-0,81	0,781	24	0	
22.09.2022	73,6	47,94	25,66	32,17	32,52	0,04	31,43	32,22	-0,79	0,805	24	0	
23.09.2022	73,94	47,7	26,24	28,64	28,97	0,02	27,95	28,7	-0,75	0,732	24	0	
Итого:				975,47	987,12	1,17	952,44	977,14	-24,7	23,725	744	0	
Средние:	73,17	48,19	24,98										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22г.	23277,97	23092,65	33,15	22564,1	22823,6	-259,42	771,699	7670	0
23/09/22г.	24253,44	24079,77	34,32	23516,6	23800,7	-284,12	795,424	8414	0
Итого:	975,47	987,12	1,17	952,44	977,14	-24,7	23,725	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Граб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,24	56,22	16,02	85,63	82,86	0	83,64	81,63	2,01	1,34	24	0	
25.08.2022	72,29	55,79	16,5	80,73	78,01	0	78,82	76,86	1,96	1,3	24	0	
26.08.2022	72,29	56,79	15,5	82,17	79,35	0	80,23	78,17	2,06	1,244	24	0	
27.08.2022	72,47	56,66	15,81	76,48	73,83	0	74,68	72,72	1,96	1,181	24	0	
28.08.2022	72,66	55,78	16,88	80,42	77,5	0	78,49	76,39	2,1	1,323	24	0	
29.08.2022	72,68	56,97	15,71	83,28	80,24	0	81,3	79,02	2,28	1,275	24	0	
30.08.2022	72,85	56,71	16,14	82,32	79,25	0	80,38	78,09	2,29	1,295	24	0	
31.08.2022	72,76	56,79	15,97	84,56	81,34	0	82,57	80,11	2,46	1,318	24	0	
01.09.2022	72,72	57,13	15,59	87,12	83,77	0	85,07	82,51	2,56	1,326	24	0	
02.09.2022	72,41	56,95	15,46	82,38	79,21	0	80,46	78,01	2,45	1,245	24	0	
03.09.2022	72,44	57,48	14,96	88	84,57	0	85,92	83,29	2,63	1,283	24	0	
04.09.2022	71,42	57,5	13,92	103,49	99,37	0	101,11	97,87	3,24	1,406	24	0	
05.09.2022	70,85	58,12	12,73	114,78	110,21	0	112,2	108,49	3,71	1,43	24	0	
06.09.2022	72,02	58,26	13,76	113,67	109,02	0	111,06	107,31	3,75	1,524	24	0	
07.09.2022	70,94	56,72	14,22	105,61	101,29	0	103,25	99,8	3,45	1,47	24	0	
08.09.2022	72,27	57,33	14,94	106,04	101,61	0	103,59	100,08	3,51	1,549	24	0	
09.09.2022	71,69	57,62	14,07	113,08	108,38	0	110,46	106,72	3,74	1,556	24	0	
10.09.2022	71,93	57,81	14,12	113,75	109,04	0	111,13	107,36	3,77	1,569	24	0	
11.09.2022	71,99	56,93	15,06	118,07	113,06	0	115,35	111,37	3,98	1,736	24	0	
12.09.2022	71,69	57,32	14,37	116,81	111,93	0	114,14	110,25	3,89	1,642	24	0	
13.09.2022	72,2	56,53	15,67	109,28	104,65	0	106,77	103,12	3,65	1,675	24	0	
14.09.2022	71,94	56,66	15,28	111,49	106,78	0	108,91	105,22	3,69	1,664	24	0	
15.09.2022	71,76	56,99	14,77	118,23	113,19	0	115,52	111,5	4,02	1,706	24	0	
16.09.2022	71,36	57,36	14	121,1	115,92	0	118,38	114,16	4,22	1,656	24	0	
17.09.2022	71,13	58,06	13,07	129,04	123,54	0	126,14	121,62	4,52	1,651	24	0	
18.09.2022	72,5	56,58	15,92	113,38	108,41	0	110,72	106,8	3,92	1,76	24	0	
19.09.2022	72,61	54,79	17,82	95,11	90,93	0,07	92,88	89,64	3,24	1,656	24	0	
20.09.2022	72,06	54,09	17,97	89,72	85,79	0,01	87,64	84,63	3,01	1,574	24	0	
21.09.2022	72,05	54,8	17,25	88,43	84,62	0	86,37	83,46	2,91	1,491	24	0	
22.09.2022	72,31	53,8	18,51	83,69	80,03	0,01	81,73	78,96	2,77	1,514	24	0	
23.09.2022	72,75	54,37	18,38	84,73	81,01	0,01	82,73	79,88	2,85	1,52	24	0	
Итого:				3062,5	2938,7	0,1	2991,64	2895,04	96,6	45,879	744	0	
Средние:	72,1	56,61	15,49										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22г.	111200	104645	1,04	108195	103457	4738,45	3136,06	22042	0
23/09/22г.	114263	107584	1,14	111187	106352	4835,05	3181,93	22786	0
Итого:	3062,59	2938,71	0,1	2991,64	2895,04	96,6	45,879	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Б.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Управляющие
Инспектор С/Н 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 5-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор №:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,1	47,43	25,67	48,19	47,99	0	47,05	47,51	-0,46	1,208	24	0	
25.08.2022	73,23	47,54	25,69	48,65	48,48	0,01	47,49	47,99	-0,5	1,22	24	0	
26.08.2022	73,23	47,64	25,59	48,69	48,54	0	47,54	48,06	-0,52	1,216	24	0	
27.08.2022	73,51	48,13	25,38	48,97	48,83	0	47,77	48,32	-0,55	1,213	24	0	
28.08.2022	73,63	48,25	25,38	49,92	49,77	0	48,75	49,24	-0,49	1,237	24	0	
29.08.2022	73,62	47,77	25,85	48,53	48,39	0	47,32	47,89	-0,57	1,221	24	0	
30.08.2022	73,75	48,03	25,72	46,94	46,82	0	45,79	46,34	-0,55	1,179	24	0	
31.08.2022	73,64	47,97	25,67	48,53	48,42	0	47,35	47,92	-0,57	1,217	24	0	
01.09.2022	73,55	48,48	25,07	49,03	48,97	0	47,87	48,46	-0,59	1,201	24	0	
02.09.2022	73,3	48,76	24,54	48,89	48,87	0	47,71	48,35	-0,64	1,169	24	0	
03.09.2022	73,3	48,94	24,36	49,48	49,47	0	48,28	48,9	-0,62	1,173	24	0	
04.09.2022	72,21	49,17	23,04	59,95	60	0,01	58,56	59,31	-0,75	1,347	24	0	
05.09.2022	71,74	49,86	21,88	61,04	61,19	0	59,64	60,47	-0,83	1,303	24	0	
06.09.2022	73,01	49,3	23,71	58,78	58,82	0	57,42	58,14	-0,72	1,358	24	0	
07.09.2022	71,82	49,95	21,87	62,93	63,08	0	61,46	62,32	-0,86	1,344	24	0	
08.09.2022	73,42	48,55	24,87	59,09	59,02	0	57,69	58,35	-0,66	1,433	24	0	
09.09.2022	72,61	48,71	23,9	62,63	62,62	0,01	61,16	61,93	-0,77	1,459	24	0	
10.09.2022	72,95	49,12	23,83	61,76	61,75	0	60,28	61,03	-0,75	1,436	24	0	
11.09.2022	72,96	47,65	25,31	69,47	69,39	0	67,81	68,63	-0,82	1,716	24	0	
12.09.2022	72,7	48,5	24,2	63,6	63,58	0	62,13	62,9	-0,77	1,504	24	0	
13.09.2022	73,25	47,98	25,27	62,49	62,41	0,01	61	61,74	-0,74	1,54	24	0	
14.09.2022	72,95	48,68	24,27	64,4	64,37	0	62,89	63,64	-0,75	1,525	24	0	
15.09.2022	72,68	48,69	23,99	65,06	65,05	0	63,54	64,34	-0,8	1,524	24	0	
16.09.2022	72,29	49,1	23,19	65,92	65,91	0	64,36	65,16	-0,8	1,49	24	0	
17.09.2022	72,09	49,38	22,71	71,82	71,86	0	70,15	71,02	-0,87	1,595	24	0	
18.09.2022	73,6	47,9	25,7	62,27	62,12	0	60,81	61,47	-0,66	1,559	24	0	
19.09.2022	73,66	48,15	25,51	58,55	58,44	0	57,12	57,8	-0,68	1,456	24	0	
20.09.2022	73,23	48,35	24,88	59,4	59,35	0,01	57,99	58,68	-0,69	1,443	24	0	
21.09.2022	73,23	49,13	24,1	58,97	58,99	0	57,58	58,32	-0,74	1,388	24	0	
22.09.2022	73,52	47,69	25,83	55,42	55,38	0	54,08	54,82	-0,74	1,398	24	0	
23.09.2022	73,98	47,67	26,31	54,53	54,46	0	53,2	53,93	-0,73	1,399	24	0	
Итого:				1773,9	1772,3	0,05	1731,79	1752,98	-21,19	42,471	744	0	
Средние:	73,08	48,46	24,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224	104293	102231	617,92	101325,4	101071,9	253,48	3164,668	22040	0
23/09/2224	106067	104004	617,97	103057,2	102824,9	232,29	3207,139	22784	0
Итого:	1773,9	1772,34	0,05	1731,79	1752,98	-21,19	42,471	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi

Траб х Тнш

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	71,25	50,48	20,77	43,48	42	0	42,51	41,52	0,99	0,881	24	0	
25.08.2022	71,38	50,74	20,64	43,45	41,96	0	42,45	41,48	0,97	0,875	24	0	
26.08.2022	71,39	51,03	20,36	43,54	42,04	0	42,57	41,53	1,04	0,867	24	0	
27.08.2022	71,57	50,66	20,91	42,36	40,87	0	41,37	40,39	0,98	0,864	24	0	
28.08.2022	71,78	50,21	21,57	44,07	42,47	0	43,07	41,99	1,08	0,931	24	0	
29.08.2022	71,66	50,58	21,08	42,68	41,15	0	41,71	40,66	1,05	0,879	24	0	
30.08.2022	71,79	50,57	21,22	41,67	40,17	0	40,69	39,69	1	0,863	24	0	
31.08.2022	71,64	50,78	20,86	41,54	40,04	0	40,57	39,56	1,01	0,846	24	0	
01.09.2022	71,63	50,75	20,88	42,3	40,75	0	41,32	40,27	1,05	0,861	24	0	
02.09.2022	71,42	51,89	19,53	42,75	41,22	0	41,79	40,71	1,08	0,816	24	0	
03.09.2022	71,47	50,73	20,74	43,12	41,53	0	42,17	41,04	1,13	0,873	24	0	
04.09.2022	70,44	50,42	20,02	46,5	44,85	0	45,44	44,33	1,11	0,911	24	0	
05.09.2022	70,06	51,21	18,85	50,48	48,75	0	49,41	48,15	1,26	0,929	24	0	
06.09.2022	71,12	49,98	21,14	46,97	45,27	0	45,9	44,75	1,15	0,968	24	0	
07.09.2022	70,36	50,64	19,72	53,65	51,77	0	52,48	51,14	1,34	1,035	24	0	
08.09.2022	71,14	52,31	18,83	20,7	19,97	0	20,22	19,72	0,5	0,381	24	0	
09.09.2022	21,32	21,34	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
10.09.2022	19,95	19,9	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
11.09.2022	19,06	19	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
12.09.2022	18,27	18,19	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.09.2022	68,55	34,6	33,95	16,88	16,14	0	16,52	16,06	0,46	0,561	24	0	
14.09.2022	70,69	43,15	27,54	42,91	41,11	0,01	41,96	40,74	1,22	1,154	24	0	
15.09.2022	70,6	44,4	26,2	44,99	43,07	0	44	42,64	1,36	1,151	24	0	
16.09.2022	70,26	45,66	24,6	45,4	43,55	0	44,43	43,11	1,32	1,095	24	0	
17.09.2022	69,96	46,13	23,83	44,99	43,18	0	44,02	42,72	1,3	1,048	24	0	
18.09.2022	71,36	43,71	27,65	43,9	41,96	0	42,9	41,64	1,26	1,185	24	0	
19.09.2022	71,44	45,45	25,99	40,7	38,91	0	39,76	38,51	1,25	1,036	24	0	
20.09.2022	70,96	45,57	25,39	40,78	39,04	0	39,85	38,67	1,18	1,013	24	0	
21.09.2022	71,05	45,3	25,75	41,49	39,78	0	40,53	39,38	1,15	1,044	24	0	
22.09.2022	71,25	45,94	25,31	39,96	38,39	0	39,04	38,01	1,03	0,989	24	0	
23.09.2022	71,6	45,75	25,85	38,66	37,13	0	37,73	36,78	0,95	0,975	24	0	
Итого:				1129,9	1087	0,01	1104,41	1075,19	29,22	25,031	744	0	
Средние:	64,4	34,42	19,97										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	71957,23	74923,42	4,82	69938,7	74101,1	-4162,34	2181,87	22040	0
23/09/2224:	73087,15	76010,49	4,83	71043,1	75176,3	-4133,12	2206,9	22784	0
Итого:	1129,92	1087,07	0,01	1104,41	1075,19	29,22	25,031	744	0

с 08.09.22 по 13.09.22 - ремонт теплообменника
РВС

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О. _____
ИНН 7448199880
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О. _____
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г. - 23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	71,65	49,05	22,6	35,41	35,23	0	34,61	34,76	-0,15	0,781	24	0	
25.08.2022	71,7	48,37	23,33	34,18	33,97	0	33,41	33,57	-0,16	0,779	24	0	
26.08.2022	71,65	49,12	22,53	33,91	33,72	0	33,16	33,3	-0,14	0,745	24	0	
27.08.2022	71,91	48,54	23,37	33,7	33,43	0	32,93	33,08	-0,15	0,77	24	0	
28.08.2022	72,01	48,5	23,51	33,62	33,26	0	32,85	32,9	-0,05	0,772	24	0	
29.08.2022	72,07	49,01	23,06	34,71	34,35	0	33,93	33,95	-0,02	0,782	24	0	
30.08.2022	72,15	48,65	23,5	32,83	32,49	0	32,05	32,11	-0,06	0,752	24	0	
31.08.2022	72,08	48,36	23,72	33,68	33,33	0	32,88	32,94	-0,06	0,78	24	0	
01.09.2022	71,95	49,06	22,89	32,13	31,79	0	31,37	31,46	-0,09	0,717	24	0	
02.09.2022	71,67	49,59	22,08	31,69	31,33	0	30,96	30,95	0,01	0,684	24	0	
03.09.2022	71,79	48,72	23,07	33,37	32,93	0	32,6	32,55	0,05	0,749	24	0	
04.09.2022	70,94	48,09	22,85	41,14	40,54	0	40,23	40,07	0,16	0,919	24	0	
05.09.2022	70,35	50,57	19,78	42,94	42,42	0	41,96	41,94	0,02	0,828	24	0	
06.09.2022	71,46	48,71	22,75	41	40,43	0	40,05	39,95	0,1	0,911	24	0	
07.09.2022	70,56	49,39	21,17	44,17	43,56	0	43,19	43,05	0,14	0,915	24	0	
08.09.2022	71,84	49,08	22,76	43,06	42,35	0	42,06	41,85	0,21	0,955	24	0	
09.09.2022	71,27	48,48	22,79	44,13	43,36	0	43,14	42,88	0,26	0,983	24	0	
10.09.2022	71,54	47,8	23,74	45,74	44,86	0	44,7	44,38	0,32	1,059	24	0	
11.09.2022	71,65	47,43	24,22	49,23	48,26	0	48,1	47,75	0,35	1,162	24	0	
12.09.2022	71,32	48,66	22,66	47,53	46,81	0	46,48	46,29	0,19	1,052	24	0	
13.09.2022	71,82	48,28	23,54	45,11	44,3	0	44,08	43,82	0,26	1,038	24	0	
14.09.2022	71,57	48,35	23,22	47,29	46,44	0	46,22	45,94	0,28	1,072	24	0	
15.09.2022	71,37	48,52	22,85	48,31	47,43	0	47,23	46,92	0,31	1,081	24	0	
16.09.2022	70,95	50,12	20,83	46,7	46,02	0	45,67	45,5	0,17	0,949	24	0	
17.09.2022	70,74	48,89	21,85	47,72	46,89	0	46,66	46,38	0,28	1,019	24	0	
18.09.2022	72,11	46,93	25,18	46,1	45,14	0	44,99	44,66	0,33	1,134	24	0	
19.09.2022	72,16	48,51	23,65	42,02	41,2	0,05	41,01	40,72	0,29	0,969	24	0	
20.09.2022	71,73	48,1	23,63	44,52	43,64	0	43,5	43,16	0,34	1,023	24	0	
21.09.2022	71,68	49,11	22,57	42,56	41,74	0	41,55	41,26	0,29	0,936	24	0	
22.09.2022	71,96	48,53	23,43	42,71	41,83	0	41,74	41,35	0,39	0,976	24	0	
23.09.2022	72,34	49,16	23,18	41,33	40,48	0	40,34	40	0,34	0,935	24	0	
Итого:				1262,5	1243,5	0,05	1233,65	1229,44	4,21	28,227	744	0	
Средние:	71,61	48,69	22,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22-24/0	73759,49	71625,28	1,84	71739,4	70757,07	982,35	1997,27	22141	0
23/09/22-24/0	75022,03	72868,81	1,89	72973,1	71986,51	986,56	2025,5	22885	0
Итого:	1262,54	1243,53	0,05	1233,65	1229,44	4,21	28,227	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Б.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



000-УР/ЛОЧ/Т/ОЗБ/Т*
Инспектор САН 6 ЭР
Болтачева Л.А.
26.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х14С5 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	73,38	50,15	23,23	43,74	43,01	0,01	42,71	42,53	0,18	0,992	24	0	
25.08.2022	73,51	50,18	23,33	42,72	41,95	0,01	41,67	41,47	0,2	0,973	24	0	
26.08.2022	73,52	50,87	22,65	43,38	42,61	0,01	42,35	42,13	0,22	0,957	24	0	
27.08.2022	73,77	51,48	22,29	42,48	41,69	0	41,48	41,19	0,29	0,923	24	0	
28.08.2022	73,87	50,91	22,96	42,4	41,58	0,01	41,41	41,08	0,33	0,95	24	0	
29.08.2022	73,9	51,66	22,24	43,5	42,7	0,01	42,49	42,18	0,31	0,944	24	0	
30.08.2022	74,06	51,14	22,92	42,12	41,27	0,01	41,1	40,79	0,31	0,941	24	0	
31.08.2022	73,9	51,75	22,15	43,02	42,19	0,01	41,97	41,7	0,27	0,927	24	0	
01.09.2022	73,83	51,89	21,94	44,18	43,34	0,02	43,15	42,82	0,33	0,947	24	0	
02.09.2022	73,61	51,7	21,91	43,36	42,52	0	42,32	42,03	0,29	0,927	24	0	
03.09.2022	73,57	51,56	22,01	44,37	43,52	0,02	43,29	42,99	0,3	0,951	24	0	
04.09.2022	72,31	50,01	22,3	45,84	45,03	0,01	44,74	44,51	0,23	0,997	24	0	
05.09.2022	71,8	50,74	21,06	47,63	46,85	0	46,54	46,27	0,27	0,983	24	0	
06.09.2022	73,15	51,92	21,23	51,06	50,22	0,01	49,84	49,57	0,27	1,057	24	0	
07.09.2022	71,97	49,34	22,63	51,97	51,11	0,01	50,77	50,51	0,26	1,147	24	0	
08.09.2022	73,55	50,93	22,62	51,19	50,29	0,02	49,95	49,7	0,25	1,131	24	0	
09.09.2022	72,72	48,56	24,16	46,64	45,76	0,01	45,52	45,26	0,26	1,102	24	0	
10.09.2022	73,01	48,47	24,54	48,19	47,29	0,01	47,04	46,75	0,29	1,155	24	0	
11.09.2022	72,94	47,3	25,64	47,71	46,79	0,01	46,6	46,31	0,29	1,195	24	0	
12.09.2022	72,73	48,16	24,57	48,19	47,27	0,06	47,02	46,73	0,29	1,155	24	0	
13.09.2022	73,34	49,18	24,16	51,29	50,35	0,01	50,08	49,78	0,3	1,209	24	0	
14.09.2022	73,02	48,96	24,06	50,59	49,67	0	49,41	49,13	0,28	1,187	24	0	
15.09.2022	72,75	48,62	24,13	51,91	51,01	0,01	50,69	50,46	0,23	1,224	24	0	
16.09.2022	72,34	49,36	22,98	51,04	50,23	0	49,87	49,64	0,23	1,147	24	0	
17.09.2022	72,02	47,58	24,44	49,19	48,35	0	48,05	47,84	0,21	1,175	24	0	
18.09.2022	73,63	49,19	24,44	50,49	49,59	0,01	49,28	49,05	0,23	1,202	24	0	
19.09.2022	73,8	47,89	25,91	44,93	44,07	0	43,8	43,61	0,19	1,134	24	0	
20.09.2022	73,32	49,05	24,27	47,44	46,57	0	46,31	46,04	0,27	1,123	24	0	
21.09.2022	73,34	48,7	24,64	46,71	45,84	0,01	45,59	45,31	0,28	1,122	24	0	
22.09.2022	73,73	50,18	23,55	48,64	47,76	0	47,43	47,22	0,21	1,117	24	0	
23.09.2022	74,19	49,88	24,31	47,62	46,74	0	46,44	46,22	0,22	1,13	24	0	
Итого:				1453,5	1427,1	0,29	1418,91	1410,82	8,09	33,124	744	0	
Средние:	73,24	49,91	23,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:0	66083,77	64069,33	20,44	64176,78	63298,79	877,99	1950,444	21804	0
23/09/2224:0	67537,31	65496,5	20,73	65595,69	64709,61	886,08	1983,568	22548	0
Итого:	1453,54	1427,17	0,29	1418,91	1410,82	8,09	33,124	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{ншт} 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснопольский 9-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,19	53,44	18,75	25,19	24,18	0	24,62	23,92	0,7	0,461	24	0	
25.08.2022	72,26	53,92	18,34	24,39	23,41	0	23,84	23,14	0,7	0,437	24	0	
26.08.2022	72,22	54,07	18,15	23,81	22,86	0	23,27	22,61	0,66	0,42	24	0	
27.08.2022	72,47	54,08	18,39	23,4	22,47	0	22,89	22,22	0,67	0,422	24	0	
28.08.2022	72,59	54,43	18,16	23,85	22,89	0	23,34	22,63	0,71	0,423	24	0	
29.08.2022	72,54	54,09	18,45	23,23	22,3	0	22,71	22,05	0,66	0,418	24	0	
30.08.2022	72,73	54,51	18,22	23,46	22,53	0	22,97	22,26	0,71	0,418	24	0	
31.08.2022	72,57	55,15	17,42	23	22,07	0	22,5	21,81	0,69	0,395	24	0	
01.09.2022	72,57	54,84	17,73	23,81	22,86	0	23,31	22,59	0,72	0,413	24	0	
02.09.2022	72,28	54,63	17,65	23,25	22,32	0	22,74	22,07	0,67	0,403	24	0	
03.09.2022	72,26	54,74	17,52	23,31	22,38	0	22,78	22,12	0,66	0,399	24	0	
04.09.2022	71,34	54,63	16,71	29,17	28	0	28,51	27,58	0,93	0,475	24	0	
05.09.2022	70,88	55,4	15,48	32,75	31,44	0	32,02	30,97	1,05	0,494	24	0	
06.09.2022	71,98	54,58	17,4	27,97	26,85	0	27,31	26,48	0,83	0,475	24	0	
07.09.2022	70,94	54,82	16,12	29,89	28,7	0	29,18	28,29	0,89	0,472	24	0	
08.09.2022	72,3	54,16	18,14	28,7	27,55	0	27,98	27,17	0,81	0,508	24	0	
09.09.2022	71,74	54,87	16,87	31,13	29,89	0	30,42	29,45	0,97	0,514	24	0	
10.09.2022	72	54,25	17,75	32,13	30,84	0	31,4	30,4	1	0,557	24	0	
11.09.2022	72,01	54,84	17,17	32,36	31,06	0	31,64	30,6	1,04	0,541	24	0	
12.09.2022	71,77	54,9	16,87	32,47	31,18	0	31,74	30,72	1,02	0,534	24	0	
13.09.2022	72,32	53,3	19,02	30,52	29,3	0	29,82	28,88	0,94	0,567	24	0	
14.09.2022	72,04	54,61	17,43	31,49	30,22	0	30,78	29,78	1	0,537	24	0	
15.09.2022	71,8	54,89	16,91	32,41	31,12	0	31,67	30,66	1,01	0,535	24	0	
16.09.2022	71,43	55,35	16,08	33,88	32,52	0	33,14	32,05	1,09	0,533	24	0	
17.09.2022	71,14	54,81	16,33	34,18	32,82	0	33,41	32,35	1,06	0,546	24	0	
18.09.2022	72,53	53,86	18,67	30,81	29,57	0	30,09	29,18	0,91	0,562	24	0	
19.09.2022	72,75	53,63	19,12	28,59	27,45	0	27,9	27,06	0,84	0,533	24	0	
20.09.2022	72,23	54,5	17,73	28,15	27,03	0	27,48	26,64	0,84	0,488	24	0	
21.09.2022	72,3	54,56	17,74	28,83	27,67	0	28,11	27,24	0,87	0,499	24	0	
22.09.2022	72,59	53,07	19,52	28,17	27,05	0	27,48	26,72	0,76	0,536	24	0	
23.09.2022	72,99	54,15	18,84	27,19	26,09	0	26,49	25,76	0,73	0,496	24	0	
Итого:				871,49	836,62	0	851,54	825,4	26,14	15,011	744	0	
Средние:	72,12	54,42	17,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	51783,1	57421,4	0,59	50361,97	56700,4	-6338,38	1336,787	26076	0
23/09/2224:	52654,6	58258	0,59	51213,51	57525,8	-6312,24	1351,798	26820	0
Итого:	871,49	836,62	0	851,54	825,4	26,14	15,011	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,86	52,14	20,72	24,05	22,61	0	23,5	22,37	1,13	0,485	24	0	
25.08.2022	72,97	51,98	20,99	23,48	22,04	0	22,96	21,8	1,16	0,483	24	0	
26.08.2022	72,95	53,49	19,46	23,71	22,29	0	23,21	22,05	1,16	0,453	24	0	
27.08.2022	73,26	54,3	18,96	24,08	22,67	0	23,57	22,43	1,14	0,444	24	0	
28.08.2022	73,37	51,2	22,17	23,92	22,43	0	23,34	22,19	1,15	0,517	24	0	
29.08.2022	73,32	52,13	21,19	23,5	22,04	0	22,96	21,79	1,17	0,488	24	0	
30.08.2022	73,47	51,87	21,6	23,18	21,7	0	22,69	21,46	1,23	0,487	24	0	
31.08.2022	73,41	52,41	21	24,86	23,34	0	24,33	23,1	1,23	0,513	24	0	
01.09.2022	73,26	51,78	21,48	23,35	21,86	0	22,81	21,62	1,19	0,491	24	0	
02.09.2022	73,1	53,18	19,92	24,9	23,41	0	24,36	23,15	1,21	0,485	24	0	
03.09.2022	73,09	53,65	19,44	24,65	23,16	0	24,11	22,91	1,2	0,468	24	0	
04.09.2022	72	52,79	19,21	28,89	27,34	0	28,18	26,97	1,21	0,541	24	0	
05.09.2022	71,5	54,16	17,34	31,14	29,59	0	30,43	29,15	1,28	0,527	24	0	
06.09.2022	72,75	53,17	19,58	29,06	27,48	0	28,35	27,13	1,22	0,555	24	0	
07.09.2022	71,68	53,69	17,99	30,13	28,56	0	29,41	28,22	1,19	0,528	24	0	
08.09.2022	73,02	53,05	19,97	28,7	27,09	0	27,98	26,77	1,21	0,559	24	0	
09.09.2022	72,42	53,55	18,87	30,23	28,6	0	29,5	28,17	1,33	0,556	24	0	
10.09.2022	72,63	52,81	19,82	30	28,34	0	29,27	27,99	1,28	0,58	24	0	
11.09.2022	72,75	52,04	20,71	32,87	31,12	0	32,12	30,72	1,4	0,662	24	0	
12.09.2022	72,46	53,03	19,43	30,42	28,74	0	29,71	28,32	1,39	0,577	24	0	
13.09.2022	72,99	52,96	20,03	29,35	27,65	0	28,64	27,27	1,37	0,572	24	0	
14.09.2022	72,73	52,56	20,17	29,8	28,12	0	29,08	27,74	1,34	0,587	24	0	
15.09.2022	72,47	52,52	19,95	30,91	29,2	0	30,16	28,81	1,35	0,599	24	0	
16.09.2022	72,06	53,76	18,3	30,86	29,17	0	30,16	28,77	1,39	0,553	24	0	
17.09.2022	71,83	51,93	19,9	32,73	30,96	0	31,98	30,57	1,41	0,639	24	0	
18.09.2022	73,29	49,41	23,88	30,26	28,47	0	29,52	28,16	1,36	0,706	24	0	
19.09.2022	73,45	51,43	22,02	27,8	26,11	0	27,12	25,86	1,26	0,596	24	0	
20.09.2022	72,97	52,64	20,33	27,97	26,31	0	27,28	26,01	1,27	0,554	24	0	
21.09.2022	73,05	51,25	21,8	29,62	27,9	0	28,91	27,6	1,31	0,629	24	0	
22.09.2022	73,35	51,4	21,95	27,94	26,25	0,01	27,26	25,99	1,27	0,599	24	0	
23.09.2022	73,7	51,22	22,48	25,44	23,78	0	24,81	23,53	1,28	0,557	24	0	
Итого:				857,8	808,33	0,01	837,71	798,62	39,09	16,99	744	0	
Средние:	72,84	52,5	20,34										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224	52636,8	50537,3	3,94	51166,1	49885,7	1280,42	1387,907	26077	0
23/09/2224	53494,6	51345,6	3,95	52003,8	50684,3	1319,51	1404,897	26821	0
Итого:	857,8	808,33	0,01	837,71	798,62	39,09	16,99	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просяникова
Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.
000 УПРАВЛЕНИЕ
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = / 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,07	51,88	20,19	21,94	21,35	0	21,45	21,11	0,34	0,432	24	0	
25.08.2022	72,29	51,33	20,96	23,51	22,86	0	22,98	22,62	0,36	0,482	24	0	
26.08.2022	72,19	52,48	19,71	22,13	21,54	0	21,64	21,3	0,34	0,429	24	0	
27.08.2022	72,45	51,82	20,63	21,11	20,52	0	20,62	20,28	0,34	0,425	24	0	
28.08.2022	72,54	52,55	19,99	21,21	20,63	0	20,73	20,39	0,34	0,413	24	0	
29.08.2022	72,58	52,18	20,4	22,22	21,61	0	21,71	21,37	0,34	0,443	24	0	
30.08.2022	72,7	52,77	19,93	21,23	20,64	0	20,75	20,4	0,35	0,413	24	0	
31.08.2022	72,57	52,03	20,54	21,55	20,95	0	21,05	20,71	0,34	0,432	24	0	
01.09.2022	72,52	53,27	19,25	21,8	21,21	0	21,3	20,97	0,33	0,407	24	0	
02.09.2022	72,28	52,35	19,93	22,01	21,4	0	21,53	21,16	0,37	0,431	24	0	
03.09.2022	72,33	52,59	19,74	22,1	21,49	0	21,61	21,25	0,36	0,429	24	0	
04.09.2022	71,31	53,95	17,36	25,72	25,09	0	25,16	24,81	0,35	0,436	24	0	
05.09.2022	70,76	54,11	16,65	29,35	28,67	0	28,67	28,27	0,4	0,479	24	0	
06.09.2022	71,94	53,13	18,81	26,68	26	0	26,04	25,69	0,35	0,49	24	0	
07.09.2022	70,99	53,83	17,16	28,6	27,92	0	27,98	27,55	0,43	0,481	24	0	
08.09.2022	72,26	52,95	19,31	27,09	26,38	0,02	26,43	26,06	0,37	0,512	24	0	
09.09.2022	71,71	53,6	18,11	26,95	26,29	0	26,31	26	0,31	0,476	24	0	
10.09.2022	71,89	53,61	18,28	28,6	27,91	0	27,9	27,56	0,34	0,509	24	0	
11.09.2022	71,94	53,2	18,74	28,73	28,03	0,01	28,04	27,65	0,39	0,526	24	0	
12.09.2022	71,68	53,8	17,88	29,92	29,21	0	29,21	28,81	0,4	0,523	24	0	
13.09.2022	72,27	53	19,27	28,9	28,18	0	28,21	27,79	0,42	0,546	24	0	
14.09.2022	72,04	52,47	19,57	29,98	29,21	0	29,24	28,84	0,4	0,572	24	0	
15.09.2022	71,72	53	18,72	28,92	28,2	0	28,23	27,8	0,43	0,525	24	0	
16.09.2022	71,37	53,49	17,88	30,5	29,77	0	29,78	29,34	0,44	0,532	24	0	
17.09.2022	71,09	54,4	16,69	31,61	30,9	0	30,89	30,48	0,41	0,514	24	0	
18.09.2022	72,41	52,66	19,75	27,43	26,7	0	26,81	26,38	0,43	0,528	24	0	
19.09.2022	72,71	52,31	20,4	26,31	25,6	0	25,7	25,34	0,36	0,525	24	0	
20.09.2022	72,22	52,94	19,28	27,68	26,95	0	27,02	26,62	0,4	0,523	24	0	
21.09.2022	72,24	52,04	20,2	26,39	25,69	0,03	25,79	25,38	0,41	0,521	24	0	
22.09.2022	72,43	50,49	21,94	23,38	22,72	0	22,87	22,48	0,39	0,5	24	0	
23.09.2022	72,8	50,88	21,92	21,71	21,09	0	21,21	20,85	0,36	0,465	24	0	
Итого:				795,26	774,71	0,06	776,86	765,26	11,6	14,919	744	0	
Средние:	72,07	52,74	19,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	49284,24	47319,53	3,76	47921,3	46704,4	1216,9	1271,05	26031	0
23/09/2224:	50079,5	48094,24	3,82	48698,2	47469,7	1228,5	1285,97	26775	0
Итого:	795,26	774,71	0,06	776,86	765,26	11,6	14,919	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Для документов

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

000 «УРАЛСНЕГКОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,19	47,52	24,67	48,28	46,69	0	47,14	46,21	0,93	1,163	24	0	
25.08.2022	72,28	48,16	24,12	46,07	44,58	0,01	45,01	44,09	0,92	1,084	24	0	
26.08.2022	72,22	48,38	23,84	45,39	43,94	0	44,34	43,46	0,88	1,058	24	0	
27.08.2022	72,53	48,8	23,73	45,21	43,79	0,01	44,15	43,31	0,84	1,048	24	0	
28.08.2022	72,66	48	24,66	47,36	45,83	0	46,27	45,32	0,95	1,139	24	0	
29.08.2022	72,61	47,67	24,94	45,97	44,47	0,01	44,92	44	0,92	1,12	24	0	
30.08.2022	72,76	48,09	24,67	44,47	43,05	0,01	43,4	42,57	0,83	1,072	24	0	
31.08.2022	72,69	48,02	24,67	46,36	44,86	0	45,27	44,36	0,91	1,117	24	0	
01.09.2022	72,63	48,49	24,14	45,91	44,48	0,01	44,84	43,99	0,85	1,08	24	0	
02.09.2022	72,32	48,66	23,66	43,76	42,44	0	42,76	41,95	0,81	1,011	24	0	
03.09.2022	72,31	49,16	23,15	44,76	43,45	0,01	43,71	42,97	0,74	1,01	24	0	
04.09.2022	71,29	49,69	21,6	56,11	54,57	0,01	54,83	53,94	0,89	1,184	24	0	
05.09.2022	70,66	49,77	20,89	56,79	55,31	0	55,53	54,66	0,87	1,162	24	0	
06.09.2022	71,91	49,04	22,87	53,53	52,13	0,01	52,34	51,52	0,82	1,196	24	0	
07.09.2022	70,94	49,6	21,34	58,65	57,27	0	57,35	56,64	0,71	1,22	24	0	
08.09.2022	72,26	49,26	23	54,79	53,48	0,01	53,51	52,9	0,61	1,23	24	0	
09.09.2022	71,73	49,49	22,24	58,22	56,9	0	56,87	56,24	0,63	1,266	24	0	
10.09.2022	71,91	49,19	22,72	58,45	57,05	0	57,13	56,42	0,71	1,299	24	0	
11.09.2022	71,95	48,71	23,24	61,96	60,43	0,01	60,54	59,77	0,77	1,407	24	0	
12.09.2022	71,7	48,92	22,78	61,94	60,42	0,01	60,54	59,77	0,77	1,379	24	0	
13.09.2022	72,25	48,16	24,09	57,35	55,9	0	55,99	55,3	0,69	1,349	24	0	
14.09.2022	71,97	49,2	22,77	59,37	57,91	0,01	58,01	57,25	0,76	1,32	24	0	
15.09.2022	71,7	48,76	22,94	58,98	57,49	0,01	57,6	56,84	0,76	1,321	24	0	
16.09.2022	71,32	49,11	22,21	62,17	60,57	0	60,77	59,89	0,88	1,349	24	0	
17.09.2022	71,07	49,28	21,79	61,85	60,29	0	60,44	59,61	0,83	1,315	24	0	
18.09.2022	72,48	47,99	24,49	59,92	58,28	0,01	58,51	57,68	0,83	1,433	24	0	
19.09.2022	72,72	47,16	25,56	53,83	52,32	0,04	52,59	51,77	0,82	1,342	24	0	
20.09.2022	72,22	48,21	24,01	52,89	51,45	0	51,69	50,91	0,78	1,242	24	0	
21.09.2022	72,24	47,65	24,59	52,64	51,2	0	51,39	50,69	0,7	1,264	24	0	
22.09.2022	72,53	47,17	25,36	51,03	49,63	0,01	49,83	49,12	0,71	1,262	24	0	
23.09.2022	72,96	46,69	26,27	50,16	48,77	0	48,97	48,29	0,68	1,286	24	0	
Итого:				1644,1	1598,9	0,19	1606,24	1581,44	24,8	37,728	744	0	
Средние:	72,09	48,51	23,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/22г.	48630,57	46861,6	2,96	47175,7	46352,1	823,65	1639,16	8172	1
23/09/22г.	50274,74	48460,5	3,15	48782	47933,5	848,45	1676,89	8916	1
Итого:	1644,17	1598,95	0,19	1606,24	1581,44	24,8	37,728	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0

ООО «УРАЛСЕРВИС»
Инспектор СИН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ8DE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	71,75	53,99	17,76	57,62	58,35	0	56,31	57,59	-1,28	1	24	0	
25.08.2022	71,89	53,72	18,17	57,6	58,29	0	56,27	57,51	-1,24	1,021	24	0	
26.08.2022	71,8	54,01	17,79	56,98	57,67	0	55,67	56,93	-1,26	0,989	24	0	
27.08.2022	72,1	53,69	18,41	56,74	57,38	0	55,43	56,65	-1,22	1,023	24	0	
28.08.2022	72,19	53,89	18,3	56,4	57,03	0	55,11	56,24	-1,13	1,01	24	0	
29.08.2022	72,17	53,51	18,66	56,24	56,85	0	54,98	56,08	-1,1	1,025	24	0	
30.08.2022	72,32	54,06	18,26	54,96	55,51	0	53,68	54,75	-1,07	0,982	24	0	
31.08.2022	72,23	53,6	18,63	55,35	55,92	0	54,1	55,19	-1,09	1,008	24	0	
01.09.2022	72,18	54,3	17,88	56,06	56,67	0	54,78	55,89	-1,11	0,98	24	0	
02.09.2022	71,91	54,23	17,68	56,07	56,69	0	54,8	55,95	-1,15	0,968	24	0	
03.09.2022	71,94	53,36	18,58	56,82	57,44	0	55,54	56,72	-1,18	1,034	24	0	
04.09.2022	70,96	53,71	17,25	64,62	65,55	0	63,16	64,69	-1,53	1,089	24	0	
05.09.2022	70,36	54,74	15,62	69,15	70,3	0	67,58	69,33	-1,75	1,057	24	0	
06.09.2022	71,56	54,14	17,42	64,04	64,87	0	62,61	64,03	-1,42	1,09	24	0	
07.09.2022	70,73	54,03	16,7	64,9	65,84	0	63,45	64,95	-1,5	1,058	24	0	
08.09.2022	71,88	54,02	17,86	63,55	64,32	0	62,09	63,47	-1,38	1,107	24	0	
09.09.2022	71,43	54,2	17,23	65,09	65,94	0	63,62	65,02	-1,4	1,097	24	0	
10.09.2022	71,52	53,9	17,62	67,43	68,31	0	65,91	67,37	-1,46	1,163	24	0	
11.09.2022	71,54	53,06	18,48	65,82	66,6	0	64,34	65,75	-1,41	1,186	24	0	
12.09.2022	71,29	53,57	17,72	67,89	68,77	0	66,35	67,84	-1,49	1,176	24	0	
13.09.2022	71,83	53,17	18,66	64,64	65,36	0	63,16	64,52	-1,36	1,177	24	0	
14.09.2022	71,56	53,92	17,64	66,83	67,67	0	65,29	66,76	-1,47	1,15	24	0	
15.09.2022	71,31	53,85	17,46	67,02	67,85	0	65,48	66,96	-1,48	1,141	24	0	
16.09.2022	70,95	53,43	17,52	67,63	68,45	0	66,1	67,54	-1,44	1,16	24	0	
17.09.2022	70,69	53,76	16,93	72,65	73,63	0	71,04	72,61	-1,57	1,2	24	0	
18.09.2022	71,95	52,73	19,22	65,49	66,13	0	63,98	65,28	-1,3	1,23	24	0	
19.09.2022	72,28	52,2	20,08	61,17	61,69	0	59,74	60,92	-1,18	1,199	24	0	
20.09.2022	71,8	52,97	18,83	63,95	64,61	0	62,49	63,75	-1,26	1,177	24	0	
21.09.2022	71,81	52,89	18,92	62,34	62,95	0	60,9	62,11	-1,21	1,151	24	0	
22.09.2022	72,07	53,32	18,75	61,19	61,75	0	59,77	60,94	-1,17	1,121	24	0	
23.09.2022	72,51	53,52	18,99	60,02	60,52	0	58,61	59,72	-1,11	1,111	24	0	
Итого:				1926,2	1948,9	0	1882,34	1923,06	-40,72	33,88	744	0	
Средние:	71,69	53,66	18,03										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	55700,27	52500,1	0	54257,47	51820,8	2436,67	1281,1	12706	1
23/09/2224:	57626,53	54449	0	56139,81	53743,9	2395,95	1314,98	13450	1
Итого:	1926,26	1948,91	0	1882,34	1923,06	-40,72	33,88	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

000+ УРЛДЧЕ ЧОБЫТ
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,73	51,6	21,13	30,59	30,08	0	29,86	29,7	0,16	0,63	24	0	
25.08.2022	72,85	50,87	21,98	29,78	29,25	0	29,04	28,92	0,12	0,637	24	0	
26.08.2022	72,84	52,19	20,65	29,56	29,06	0	28,84	28,7	0,14	0,595	24	0	
27.08.2022	73,1	51,73	21,37	28,46	27,93	0	27,74	27,6	0,14	0,592	24	0	
28.08.2022	73,2	51,39	21,81	29,51	28,95	0	28,78	28,62	0,16	0,628	24	0	
29.08.2022	73,18	51,01	22,17	28,74	28,19	0	28,04	27,91	0,13	0,621	24	0	
30.08.2022	73,36	50,95	22,41	29,29	28,71	0	28,57	28,4	0,17	0,64	24	0	
31.08.2022	73,23	51,02	22,21	29,3	28,7	0	28,57	28,35	0,22	0,633	24	0	
01.09.2022	73,13	50,9	22,23	27,99	27,43	0	27,34	27,18	0,16	0,607	24	0	
02.09.2022	72,88	52,14	20,74	27,8	27,27	0	27,12	26,99	0,13	0,563	24	0	
03.09.2022	72,9	51,99	20,91	29,53	28,94	0	28,82	28,58	0,24	0,604	24	0	
04.09.2022	71,72	51,87	19,85	35,38	34,75	0	34,56	34,26	0,3	0,686	24	0	
05.09.2022	71,17	53,07	18,1	37,26	36,64	0	36,45	36,16	0,29	0,658	24	0	
06.09.2022	72,41	52,01	20,4	33,74	33,06	0	32,96	32,6	0,36	0,673	24	0	
07.09.2022	71,33	51,41	19,92	37,37	36,64	0	36,5	36,19	0,31	0,725	24	0	
08.09.2022	72,75	51,66	21,09	33,98	33,23	0	33,19	32,8	0,39	0,697	24	0	
09.09.2022	72,11	52,03	20,08	35,48	34,72	0	34,68	34,24	0,44	0,698	24	0	
10.09.2022	72,33	51,8	20,53	36,73	35,91	0	35,88	35,44	0,44	0,736	24	0	
11.09.2022	72,36	51,34	21,02	39,86	38,9	0	38,96	38,42	0,54	0,819	24	0	
12.09.2022	72,1	51,85	20,25	38,56	37,68	0	37,7	37,22	0,48	0,763	24	0	
13.09.2022	72,69	51,06	21,63	34,93	34,07	0	34,13	33,59	0,54	0,738	24	0	
14.09.2022	72,39	51,5	20,89	37,16	36,25	0,11	36,31	35,78	0,53	0,759	24	0	
15.09.2022	72,12	51,15	20,97	37,39	36,49	0,01	36,53	36,02	0,51	0,765	24	0	
16.09.2022	71,74	51,74	20	38,37	37,49	0	37,49	37,02	0,47	0,751	24	0	
17.09.2022	71,48	52,13	19,35	40,07	39,15	0	39,11	38,67	0,44	0,759	24	0	
18.09.2022	72,95	49,93	23,02	35,17	34,26	0,01	34,33	33,85	0,48	0,789	24	0	
19.09.2022	73,19	50,28	22,91	33,92	33,04	0	33,12	32,61	0,51	0,759	24	0	
20.09.2022	72,72	50,43	22,29	34,57	33,68	0	33,77	33,24	0,53	0,752	24	0	
21.09.2022	72,72	50,41	22,31	33,01	32,16	0,01	32,21	31,74	0,47	0,72	24	0	
22.09.2022	73,04	50,75	22,29	32,27	31,44	0	31,52	31,06	0,46	0,701	24	0	
23.09.2022	73,47	50,45	23,02	30,91	30,08	0	30,18	29,76	0,42	0,695	24	0	
Итого:				1036,6	1014,1	0,14	1012,3	1001,6	10,68	21,393	744	0	
Средние:	72,58	51,37	21,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:0	51333,8	49749,18	22,1	49906,04	49154,03	752,01	1440,31	21803	0
23/09/2224:0	52370,5	50763,33	22,24	50918,34	50155,65	762,69	1461,71	22547	0
Итого:	1036,68	1014,15	0,14	1012,3	1001,62	10,68	21,393	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш} 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,69	52,69	20	48,75	48,13	0,01	47,59	47,51	0,08	0,95	24	0	
25.08.2022	72,84	52,35	20,49	46,17	45,6	0,01	45,08	45,02	0,06	0,922	24	0	
26.08.2022	72,75	51,81	20,94	44,37	43,82	0,01	43,35	43,3	0,05	0,906	24	0	
27.08.2022	73,04	53,31	19,73	46,79	46,25	0,01	45,66	45,66	0	0,899	24	0	
28.08.2022	73,11	52,64	20,47	47,59	47,02	0,02	46,44	46,44	0	0,952	24	0	
29.08.2022	73,06	53,64	19,42	46,13	45,63	0,01	45,03	45,02	0,01	0,876	24	0	
30.08.2022	73,27	52,66	20,61	45,02	44,52	0,01	43,93	43,94	-0,01	0,904	24	0	
31.08.2022	73,15	52,08	21,07	43,57	43,11	0	42,54	42,57	-0,03	0,896	24	0	
01.09.2022	73,1	52,65	20,45	44,24	43,79	0,01	43,19	43,21	-0,02	0,882	24	0	
02.09.2022	72,86	53,26	19,6	45,16	44,73	0,02	44,11	44,13	-0,02	0,865	24	0	
03.09.2022	72,92	52,65	20,27	47,09	46,63	0,02	45,98	46,02	-0,04	0,931	24	0	
04.09.2022	71,66	47,48	24,18	38,82	38,41	0,01	37,92	38,01	-0,09	0,917	24	0	
05.09.2022	70,65	44,8	25,85	31,95	31,63	0,01	31,27	31,32	-0,05	0,807	24	0	
06.09.2022	72,01	45,37	26,64	34,45	34,08	0,02	33,64	33,73	-0,09	0,893	24	0	
07.09.2022	71,3	46,87	24,43	37,46	37,16	0,02	36,58	36,77	-0,19	0,896	24	0	
08.09.2022	72,44	45,07	27,37	33,51	33,23	0,02	32,72	32,89	-0,17	0,896	24	0	
09.09.2022	71,88	42,58	29,3	29,08	28,86	0,01	28,37	28,62	-0,25	0,83	24	0	
10.09.2022	71,68	39,52	32,16	27,84	27,54	0,01	27,22	27,34	-0,12	0,874	24	0	
11.09.2022	71,79	41,73	30,06	30,79	30,45	0,02	30,06	30,2	-0,14	0,902	24	0	
12.09.2022	71,3	38,24	33,06	24,49	24,27	0,01	23,92	24,11	-0,19	0,789	24	0	
13.09.2022	72,56	47,41	25,15	42,01	41,41	0,02	41,05	40,98	0,07	1,027	24	0	
14.09.2022	72,26	51,63	20,63	58,38	57,68	0,01	57,05	56,98	0,07	1,176	24	0	
15.09.2022	72,07	51,34	20,73	57,63	56,95	0,01	56,29	56,25	0,04	1,167	24	0	
16.09.2022	71,65	51,69	19,96	59,33	58,63	0,01	57,98	57,92	0,06	1,157	24	0	
17.09.2022	71,32	51,99	19,33	60,38	59,69	0,02	59,01	58,94	0,07	1,142	24	0	
18.09.2022	72,68	51,12	21,56	56,8	56,15	0,02	55,47	55,48	-0,01	1,195	24	0	
19.09.2022	73,16	50,76	22,4	50,32	49,8	0,01	49,13	49,21	-0,08	1,1	24	0	
20.09.2022	72,62	51,33	21,29	52,63	52,14	0,02	51,39	51,45	-0,06	1,095	24	0	
21.09.2022	72,66	51,24	21,42	53,14	52,63	0,02	51,86	51,94	-0,08	1,11	24	0	
22.09.2022	72,99	50,61	22,38	50,52	50,04	0	49,31	49,44	-0,13	1,103	24	0	
23.09.2022	73,41	50,81	22,6	49,23	48,78	0,01	48,02	48,22	-0,2	1,088	24	0	
Итого:				1383,6	1368,7	0,41	1351,16	1352,62	-1,46	30,147	744	0	
Средние:	72,41	49,39	23,01										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:0	60009,99	62604,4	17,55	58361,51	61757,85	-3396,34	1437,058	14150	0
23/09/2224:0	61393,63	63973,16	17,96	59712,67	63110,47	-3397,8	1467,205	14894	0
Итого:	1383,64	1368,76	0,41	1351,16	1352,62	-1,46	30,147	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись
Ф.И.О.
Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейделя 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFEF7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,58	52,87	19,71	58,12	56,54	0	56,76	55,82	0,94	1,115	24	0	
25.08.2022	72,71	53,17	19,54	56,04	54,5	0	54,74	53,78	0,96	1,07	24	0	
26.08.2022	72,65	53,21	19,44	55,28	53,76	0	54,02	53,04	0,98	1,05	24	0	
27.08.2022	72,92	53,56	19,36	55,06	53,55	0	53,77	52,83	0,94	1,041	24	0	
28.08.2022	73	53,25	19,75	56,41	54,87	0	55,07	54,15	0,92	1,087	24	0	
29.08.2022	72,92	53,18	19,74	55,42	53,92	0	54,14	53,18	0,96	1,068	24	0	
30.08.2022	73,14	53,76	19,38	55,45	53,96	0	54,16	53,24	0,92	1,047	24	0	
31.08.2022	73,05	53,15	19,9	55,38	53,89	0	54,08	53,17	0,91	1,076	24	0	
01.09.2022	72,99	53,47	19,52	54,69	53,21	0	53,4	52,49	0,91	1,043	24	0	
02.09.2022	72,75	53,66	19,09	55,05	53,6	0	53,77	52,88	0,89	1,025	24	0	
03.09.2022	72,8	53,87	18,93	56,22	54,75	0	54,92	54,02	0,9	1,04	24	0	
04.09.2022	71,71	54,21	17,5	66,99	65,43	0	65,45	64,49	0,96	1,145	24	0	
05.09.2022	70,96	54,6	16,36	73,16	71,52	0	71,52	70,51	1,01	1,172	24	0	
06.09.2022	72,16	53,81	18,35	66,53	64,86	0	64,98	64,01	0,97	1,193	24	0	
07.09.2022	71,25	52,9	18,35	65,32	63,67	0	63,84	62,88	0,96	1,17	24	0	
08.09.2022	72,33	53,56	18,77	68,6	66,86	0	67,02	65,98	1,04	1,255	24	0	
09.09.2022	72,09	53,69	18,4	70	68,23	0	68,37	67,28	1,09	1,26	24	0	
10.09.2022	72,01	53,54	18,47	72,64	70,81	0	70,98	69,89	1,09	1,311	24	0	
11.09.2022	72,18	52,01	20,17	72,22	70,33	0,01	70,55	69,43	1,12	1,423	24	0	
12.09.2022	71,83	53,81	18,02	74,18	72,32	0	72,47	71,37	1,1	1,305	24	0	
13.09.2022	72,61	52,76	19,85	68,96	67,11	0	67,34	66,23	1,11	1,336	24	0	
14.09.2022	72,29	52,85	19,44	69,38	67,54	0	67,75	66,65	1,1	1,318	24	0	
15.09.2022	72,1	52,93	19,17	71,67	69,8	0	70,03	68,9	1,13	1,342	24	0	
16.09.2022	71,66	53,77	17,89	71,49	69,67	0	69,82	68,76	1,06	1,249	24	0	
17.09.2022	71,37	53,82	17,55	75,19	73,29	0	73,46	72,33	1,13	1,289	24	0	
18.09.2022	72,65	52,57	20,08	68,44	66,57	0	66,86	65,73	1,13	1,342	24	0	
19.09.2022	73,17	52,73	20,44	62,14	60,35	0	60,63	59,59	1,04	1,24	24	0	
20.09.2022	72,59	53,12	19,47	63,34	61,58	0	61,86	60,79	1,07	1,205	24	0	
21.09.2022	72,65	53,59	19,06	65,03	63,23	0	63,49	62,41	1,08	1,209	24	0	
22.09.2022	72,96	53,25	19,71	64,93	63,13	0	63,42	62,33	1,09	1,25	24	0	
23.09.2022	73,39	53,4	19,99	61,91	60,14	0	60,43	59,35	1,08	1,205	24	0	
Итого:				1985,2	1932,9	0,01	1939,1	1907,51	31,59	36,881	744	0	
Средние:	72,43	53,35	19,07										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:0	13902,74	13029,69	0,14	13592,02	12857,86	734,16	236,312	3637	1
23/09/2224:0	15887,98	14962,68	0,15	15531,12	14765,37	765,75	273,193	4381	1
Итого:	1985,24	1932,99	0,01	1939,1	1907,51	31,59	36,881	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись
000 "РАДЭНЕРГОСБЫТ"
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_к = Q_и
Траб x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Вейвеля 54

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,93	54,67	18,26	66,98	66,49	0,02	65,4	65,55	-0,15	1,196	24	0	
25.08.2022	73,08	54,81	18,27	68,52	68	0,02	66,91	67,08	-0,17	1,223	24	0	
26.08.2022	73,07	52,21	20,86	76,68	75,94	0,02	74,9	74,99	-0,09	1,563	24	0	
27.08.2022	73,33	51,58	21,75	72,93	72,17	0,02	71,19	71,26	-0,07	1,548	24	0	
28.08.2022	73,46	51,21	22,25	76,45	75,59	0,02	74,62	74,67	-0,05	1,659	24	0	
29.08.2022	73,37	51,26	22,11	73,57	72,71	0,02	71,83	71,83	0	1,588	24	0	
30.08.2022	73,57	51,37	22,2	72,69	71,83	0,02	70,96	70,96	0	1,574	24	0	
31.08.2022	73,47	51,74	21,73	75,74	74,83	0,02	73,93	73,93	0	1,605	24	0	
01.09.2022	73,43	51,94	21,49	75,73	74,81	0,02	73,94	73,86	0,08	1,588	24	0	
02.09.2022	73,15	51,63	21,52	72,12	71,27	0,02	70,42	70,39	0,03	1,513	24	0	
03.09.2022	73,23	52,15	21,08	76,87	75,96	0,01	75,05	74,98	0,07	1,581	24	0	
04.09.2022	72	52,18	19,82	83,4	82,53	0,03	81,48	81,49	-0,01	1,614	24	0	
05.09.2022	71,16	53,86	17,3	83,41	82,71	0,02	81,54	81,59	-0,05	1,407	24	0	
06.09.2022	72,41	54,27	18,14	72,65	71,91	0,02	70,96	70,91	0,05	1,287	24	0	
07.09.2022	71,43	52,97	18,46	74,03	73,29	0,01	72,36	72,34	0,02	1,335	24	0	
08.09.2022	72,58	53,66	18,92	74,11	73,24	0,03	72,36	72,27	0,09	1,368	24	0	
09.09.2022	72,24	53,71	18,53	75,55	74,65	0,02	73,81	73,68	0,13	1,366	24	0	
10.09.2022	72,21	54,46	17,75	77,88	77,01	0,02	76,06	75,95	0,11	1,348	24	0	
11.09.2022	72,38	53	19,38	78,73	77,75	0,02	76,88	76,75	0,13	1,487	24	0	
12.09.2022	72	54,16	17,84	82,63	81,71	0,02	80,71	80,62	0,09	1,436	24	0	
13.09.2022	72,84	53,8	19,04	76,1	75,15	0,02	74,32	74,14	0,18	1,414	24	0	
14.09.2022	72,51	53,75	18,76	76,55	75,63	0,03	74,77	74,63	0,14	1,402	24	0	
15.09.2022	72,31	54,19	18,12	78,56	77,68	0,01	76,74	76,61	0,13	1,387	24	0	
16.09.2022	71,91	54,55	17,36	82,88	82,08	0,02	81	80,94	0,06	1,407	24	0	
17.09.2022	71,59	55,2	16,39	88,63	87,82	0,02	86,6	86,55	0,05	1,417	24	0	
18.09.2022	72,98	53,94	19,04	81,87	80,91	0,02	79,96	79,81	0,15	1,521	24	0	
19.09.2022	73,42	53,86	19,56	72,69	71,81	0,01	70,98	70,88	0,1	1,39	24	0	
20.09.2022	72,9	54,4	18,5	74,54	73,75	0,02	72,75	72,75	0	1,345	24	0	
21.09.2022	72,92	54,23	18,69	73,96	73,17	0,03	72,18	72,19	-0,01	1,349	24	0	
22.09.2022	73,26	53,63	19,63	70,85	70,05	0,02	69,14	69,08	0,06	1,357	24	0	
23.09.2022	73,67	53,55	20,12	65,65	64,88	0,02	64,04	64,01	0,03	1,289	24	0	
Итого:				2352,9	2327,3	0,62	2297,79	2296,69	1,1	44,564	744	0	
Средние:	72,73	53,28	19,44										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	55517,74	54742,79	20,65	54053,52	54095,21	-41,69	1451,373	12395	0
23/09/2224:	57870,69	57070,12	21,27	56351,31	56391,9	-40,59	1495,937	13139	0
Итого:	2352,95	2327,33	0,62	2297,79	2296,69	1,1	44,564	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Траб x T_{нш}

0

ООО "ПАРК-СЕРВИС"
ИНЖЕНЕР СТИ 5 9Р
Болтачева Л.А.
22.09.2022г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/22г.-23/09/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Бейвеля 54а итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2022	72,25	54,54	17,71	51,36	50,77	0	50,15	50,06	0,09	0,891	24	0	
25.08.2022	72,4	54,36	18,04	51,4	50,79	0	50,2	50,11	0,09	0,906	24	0	
26.08.2022	72,33	55,09	17,24	49,89	49,33	0	48,71	48,64	0,07	0,84	24	0	
27.08.2022	72,63	55,66	16,97	50,36	49,78	0	49,13	49,07	0,06	0,835	24	0	
28.08.2022	72,7	54,71	17,99	50,73	50,11	0	49,49	49,41	0,08	0,89	24	0	
29.08.2022	72,58	54,77	17,81	50,88	50,23	0	49,66	49,53	0,13	0,884	24	0	
30.08.2022	72,78	55,09	17,69	50,09	49,44	0	48,89	48,74	0,15	0,865	24	0	
31.08.2022	72,66	54,6	18,06	47,49	46,88	0	46,38	46,24	0,14	0,84	24	0	
01.09.2022	72,7	55,57	17,13	49,51	48,88	0	48,32	48,17	0,15	0,829	24	0	
02.09.2022	72,46	55,92	16,54	50,2	49,58	0	49	48,87	0,13	0,81	24	0	
03.09.2022	72,49	55,64	16,85	50,43	49,78	0	49,28	49,06	0,22	0,83	24	0	
04.09.2022	71,5	56,73	14,77	61,07	60,24	0	59,67	59,39	0,28	0,882	24	0	
05.09.2022	70,82	57,57	13,25	70,23	69,23	0	68,68	68,17	0,51	0,906	24	0	
06.09.2022	71,95	56,72	15,23	64,72	63,73	0	63,23	62,77	0,46	0,961	24	0	
07.09.2022	71,01	54,74	16,27	63,03	62,05	0	61,61	61,19	0,42	1,003	24	0	
08.09.2022	72,03	56,21	15,82	66,43	65,37	0	64,88	64,44	0,44	1,025	24	0	
09.09.2022	71,86	56,02	15,84	67,23	66,14	0	65,67	65,19	0,48	1,042	24	0	
10.09.2022	71,8	56,35	15,45	71,46	70,27	0	69,84	69,25	0,59	1,078	24	0	
11.09.2022	71,99	55,23	16,76	71,02	69,78	0	69,39	68,79	0,6	1,161	24	0	
12.09.2022	71,59	56,11	15,48	71,36	70,17	0	69,75	69,16	0,59	1,079	24	0	
13.09.2022	72,38	55,11	17,27	68,9	67,7	0	67,28	66,76	0,52	1,162	24	0	
14.09.2022	72,11	55,43	16,68	70,81	69,59	0	69,18	68,61	0,57	1,153	24	0	
15.09.2022	71,86	55,57	16,29	68,69	67,49	0	67,14	66,53	0,61	1,092	24	0	
16.09.2022	71,48	56,37	15,11	72,69	71,4	0	71,02	70,34	0,68	1,075	24	0	
17.09.2022	71,16	57,2	13,96	75,41	74,11	0	73,71	72,98	0,73	1,03	24	0	
18.09.2022	72,39	55,61	16,78	68,68	67,43	0	67,08	66,47	0,61	1,127	24	0	
19.09.2022	72,89	54,63	18,26	60,24	59,21	0	58,83	58,36	0,47	1,078	24	0	
20.09.2022	72,34	55,01	17,33	61,27	60,27	0	59,85	59,39	0,46	1,036	24	0	
21.09.2022	72,38	54,24	18,14	60,14	59,15	0	58,73	58,34	0,39	1,065	24	0	
22.09.2022	72,58	53,97	18,61	54,74	53,88	0	53,46	53,16	0,3	0,997	24	0	
23.09.2022	72,97	53,74	19,23	53,66	52,82	0	52,4	52,12	0,28	1,01	24	0	
Итого:				1874,1	1845,6	0	1830,61	1819,31	11,3	30,382	744	0	
Средние:	72,16	55,43	16,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2224:	45100,83	44226,18	0,32	43914,08	43678,11	235,97	1116,799	12901	0
23/09/2224:	46974,95	46071,78	0,32	45744,69	45497,42	247,27	1147,181	13645	0
Итого:	1874,12	1845,6	0	1830,61	1819,31	11,3	30,382	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Л.А. Болтачева
Ф.И.О.

0004 УИ/УЧЕРГОСБЫТ
Инспектор СТИ 5 9Р
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Т _{иш}	0,000