

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент:ООО Парк-Сервис

Адрес:Бейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N:\_\_\_\_\_

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8A7

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,3     | 53,75    | 17,55    | 31,06    | 30,79    | 0        | 30,33   | 30,34   | -0,01   | 0,532      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,35    | 53,09    | 17,26    | 37,18    | 36,89    | 0        | 36,37   | 36,41   | -0,04   | 0,628      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 64,36    | 53,08    | 11,28    | 49,24    | 49,16    | 0        | 48,32   | 48,5    | -0,18   | 0,542      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 69,94    | 43,68    | 26,26    | 23,05    | 22,74    | 0,01     | 22,54   | 22,56   | -0,02   | 0,592      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,78    | 48,62    | 22,16    | 70,35    | 69,54    | 0        | 68,75   | 68,75   | 0       | 1,52       | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 71,56    | 48,57    | 22,99    | 68,15    | 67,78    | 0,01     | 66,58   | 67,06   | -0,48   | 1,53       | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,34    | 47,11    | 27,23    | 51,81    | 51,59    | 0        | 50,55   | 51,06   | -0,51   | 1,375      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 76,52    | 46,86    | 29,66    | 47,25    | 46,91    | 0        | 46,03   | 46,39   | -0,36   | 1,363      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 75,9     | 46,32    | 29,58    | 46,57    | 46,3     | 0        | 45,37   | 45,82   | -0,45   | 1,34       | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,53    | 45,96    | 30,57    | 43,34    | 43,06    | 0        | 42,2    | 42,58   | -0,38   | 1,292      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 76,85    | 45,85    | 31       | 41,99    | 41,68    | 0        | 40,9    | 41,21   | -0,31   | 1,266      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,46    | 45,66    | 30,8     | 43,8     | 43,48    | 0        | 42,65   | 43      | -0,35   | 1,315      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,42    | 45,89    | 30,53    | 43,09    | 42,72    | 0        | 41,98   | 42,24   | -0,26   | 1,28       | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,3     | 46,78    | 29,52    | 41,42    | 41,11    | 0        | 40,41   | 40,64   | -0,23   | 1,192      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,31    | 48,04    | 28,27    | 44,01    | 43,66    | 0        | 42,85   | 43,18   | -0,33   | 1,21       | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,48    | 46,45    | 30,03    | 42,69    | 42,3     | 0        | 41,62   | 41,82   | -0,2    | 1,247      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,44    | 46,52    | 29,92    | 42,28    | 41,93    | 0        | 41,2    | 41,45   | -0,25   | 1,232      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,29    | 47,15    | 29,14    | 43,35    | 42,92    | 0        | 42,23   | 42,44   | -0,21   | 1,231      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,58    | 46,44    | 31,14    | 41,11    | 40,6     | 0        | 40,06   | 40,15   | -0,09   | 1,244      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 75,29    | 46,57    | 28,72    | 15,88    | 15,72    | 0        | 15,51   | 15,53   | -0,02   | 0,444      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 75,65    | 43,93    | 31,72    | 36,3     | 35,78    | 0        | 35,35   | 35,4    | -0,05   | 1,122      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,52    | 46,47    | 30,05    | 42,22    | 41,7     | 0        | 41,13   | 41,23   | -0,1    | 1,234      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,38    | 46,27    | 30,11    | 43,26    | 42,91    | 0        | 42,13   | 42,44   | -0,31   | 1,267      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 76,91    | 45,96    | 30,95    | 41,66    | 41,37    | 0        | 40,6    | 40,92   | -0,32   | 1,254      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,29    | 45,78    | 30,51    | 42,86    | 42,64    | 0,01     | 41,75   | 42,16   | -0,41   | 1,273      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 76,96    | 45,49    | 31,47    | 43,66    | 43,4     | 0        | 42,54   | 42,92   | -0,38   | 1,338      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,6     | 45,49    | 31,11    | 45,76    | 45,45    | 0        | 44,54   | 44,97   | -0,43   | 1,387      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,21    | 46,42    | 28,79    | 49,16    | 48,8     | 0        | 47,92   | 48,31   | -0,39   | 1,378      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,15    | 46,67    | 29,48    | 53,72    | 53,29    | 0        | 52,34   | 52,8    | -0,46   | 1,541      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 78,69    | 46,34    | 32,35    | 51,88    | 51,28    | 0        | 50,49   | 50,73   | -0,24   | 1,632      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1318,1   | 1307,5   | 0,03     | 1285,24 | 1293,01 | -7,77   | 35,801     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,04    | 47,04    | 28       |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 32046,95 | 31555,25 | 0,55     | 31153,13 | 31163,82 | -10,69  | 875,852    | 16018    | 0        |
| 23/10/2224: | 33365,05 | 32862,75 | 0,58     | 32438,37 | 32456,83 | -18,46  | 911,653    | 16738    | 0        |
| Итого:      | 1318,1   | 1307,5   | 0,03     | 1285,24  | 1293,01  | -7,77   | 35,801     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000

25 ОКТ 2022



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 70,62    | 54,16    | 16,46    | 62,75    | 61,65    | 0        | 61,35   | 60,81   | 0,54    | 1,008      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 69,7     | 55,12    | 14,58    | 71,4     | 70,28    | 0        | 69,82   | 69,29   | 0,53    | 1,018      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 65,42    | 54,96    | 10,46    | 90,01    | 88,99    | 0        | 88,29   | 87,74   | 0,55    | 0,923      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 68,53    | 44,05    | 24,48    | 39,84    | 39,11    | 0,06     | 39,01   | 38,76   | 0,25    | 0,959      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,73    | 49,06    | 21,67    | 119,04   | 117,36   | 0        | 116,39  | 116,04  | 0,35    | 2,52       | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 71,83    | 49,67    | 22,16    | 120,79   | 119,06   | 0        | 118,03  | 117,69  | 0,34    | 2,612      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,49    | 47,6     | 26,89    | 96,48    | 94,84    | 0,01     | 94,1    | 93,86   | 0,24    | 2,53       | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 76,66    | 46,93    | 29,73    | 84,03    | 82,53    | 0        | 81,86   | 81,72   | 0,14    | 2,432      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 75,94    | 46,53    | 29,41    | 84,65    | 83,35    | 0        | 82,51   | 82,5    | 0,01    | 2,427      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,59    | 46,94    | 29,65    | 79,71    | 78,57    | 0        | 77,67   | 77,78   | -0,11   | 2,301      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 76,89    | 46,55    | 30,34    | 77,4     | 76,31    | 0        | 75,39   | 75,57   | -0,18   | 2,287      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,45    | 46,57    | 29,88    | 77,18    | 76,03    | 0,05     | 75,2    | 75,27   | -0,07   | 2,247      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,4     | 46,75    | 29,65    | 75,38    | 74,18    | 0        | 73,45   | 73,45   | 0       | 2,178      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,32    | 46,81    | 29,51    | 77,03    | 75,79    | 0        | 75,05   | 75,06   | -0,01   | 2,215      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,3     | 46,81    | 29,49    | 79,83    | 78,51    | 0        | 77,79   | 77,73   | 0,06    | 2,293      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,5     | 45,98    | 30,52    | 81,65    | 80,3     | 0        | 79,57   | 79,51   | 0,06    | 2,427      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,48    | 46,74    | 29,74    | 80,39    | 79,22    | 0        | 78,33   | 78,4    | -0,07   | 2,329      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,27    | 47,06    | 29,21    | 76,74    | 75,75    | 0        | 74,79   | 74,97   | -0,18   | 2,183      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,54    | 46,34    | 31,2     | 72,5     | 71,43    | 0        | 70,59   | 70,69   | -0,1    | 2,202      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 74,18    | 45,46    | 28,72    | 27,58    | 27,37    | 0,01     | 26,9    | 27,12   | -0,22   | 0,773      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 74,07    | 44,45    | 29,62    | 72,11    | 70,67    | 0,01     | 70,33   | 70,03   | 0,3     | 2,082      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,52    | 46,52    | 30       | 76,69    | 75,02    | 0        | 74,69   | 74,3    | 0,39    | 2,24       | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,41    | 46,24    | 30,17    | 79,05    | 77,7     | 0        | 77,02   | 76,95   | 0,07    | 2,321      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 76,91    | 46,58    | 30,33    | 76,36    | 75,49    | 0        | 74,37   | 74,74   | -0,37   | 2,255      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,35    | 46,43    | 29,92    | 80,43    | 79,87    | 0        | 78,39   | 79,11   | -0,72   | 2,342      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 76,99    | 45,87    | 31,12    | 81,38    | 80,71    | 0,27     | 79,27   | 79,93   | -0,66   | 2,464      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,64    | 45,74    | 30,9     | 85,97    | 85,17    | 0        | 83,72   | 84,37   | -0,65   | 2,586      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,37    | 46,6     | 28,77    | 91,35    | 90,49    | 0        | 89,08   | 89,57   | -0,49   | 2,561      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,24    | 46,55    | 29,69    | 98,83    | 97,69    | 0        | 96,3    | 96,7    | -0,4    | 2,856      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 78,68    | 45,37    | 33,31    | 87,52    | 86,15    | 0        | 85,14   | 85,3    | -0,16   | 2,837      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2404     | 2369,5   | 0,41     | 2344,4  | 2344,96 | -0,56   | 64,408     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 74,93    | 47,34    | 27,58    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22г. | 71603,11 | 70563,29 | 57,77    | 69699,74 | 69715,5  | -15,76  | 1858,386   | 21084    | 0        |
| 23/10/22г. | 74007,18 | 72932,88 | 58,18    | 72044,14 | 72060,46 | -16,32  | 1922,794   | 21804    | 0        |
| Итого:     | 2404,07  | 2369,59  | 0,41     | 2344,4   | 2344,96  | -0,56   | 64,408     | 720      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб х Тнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

25 ОКТ 2022





**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x0F7D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 69,95    | 52,39    | 17,56    | 46,8     | 44,69    | 0        | 45,81   | 44,12   | 1,69    | 0,807      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 69,21    | 53,38    | 15,83    | 55,85    | 53,52    | 0        | 54,65   | 52,82   | 1,83    | 0,863      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 64,59    | 53,07    | 11,52    | 73,45    | 70,83    | 0        | 72,05   | 69,88   | 2,17    | 0,828      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 67,25    | 41,27    | 25,98    | 33,68    | 31,96    | 0        | 32,98   | 31,73   | 1,25    | 0,858      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,51    | 46,39    | 24,12    | 113,31   | 108,06   | 0        | 110,81  | 106,94  | 3,87    | 2,673      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 71,74    | 48,23    | 23,51    | 140,61   | 135,16   | 0        | 137,38  | 133,72  | 3,66    | 3,227      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,13    | 45,09    | 29,04    | 91,92    | 87,94    | 0        | 89,69   | 87,11   | 2,58    | 2,603      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 76,27    | 44,6     | 31,67    | 83,76    | 79,9     | 0        | 81,61   | 79,15   | 2,46    | 2,583      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 75,55    | 44,47    | 31,08    | 84,92    | 81,06    | 0        | 82,8    | 80,32   | 2,48    | 2,571      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,22    | 44,65    | 31,57    | 81,9     | 78,16    | 0        | 79,79   | 77,44   | 2,35    | 2,519      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 76,5     | 44,79    | 31,71    | 78       | 74,38    | 0        | 75,99   | 73,67   | 2,32    | 2,408      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,07    | 44,66    | 31,41    | 78,06    | 74,42    | 0        | 76,06   | 73,7    | 2,36    | 2,386      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,02    | 44,8     | 31,22    | 77,37    | 73,74    | 0,01     | 75,4    | 73,02   | 2,38    | 2,353      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 75,9     | 44,88    | 31,02    | 73,7     | 70,24    | 0        | 71,81   | 69,52   | 2,29    | 2,224      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 75,89    | 44,65    | 31,24    | 78,98    | 75,31    | 0        | 76,97   | 74,59   | 2,38    | 2,403      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,08    | 44,65    | 31,43    | 76,76    | 73,22    | 0        | 74,78   | 72,5    | 2,28    | 2,349      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,04    | 44,76    | 31,28    | 76,36    | 72,87    | 0        | 74,4    | 72,15   | 2,25    | 2,324      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 75,86    | 45,06    | 30,8     | 75,34    | 71,95    | 0        | 73,41   | 71,23   | 2,18    | 2,26       | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,08    | 44,7     | 32,38    | 72,96    | 69,63    | 0        | 71,06   | 68,91   | 2,15    | 2,3        | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 73,56    | 43,42    | 30,14    | 27,7     | 26,46    | 0,02     | 27,05   | 26,2    | 0,85    | 0,82       | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 73,73    | 42,81    | 30,92    | 72,39    | 68,99    | 0,04     | 70,62   | 68,37   | 2,25    | 2,18       | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,13    | 44,42    | 31,71    | 77,07    | 73,94    | 0        | 75,09   | 73,22   | 1,87    | 2,379      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 75,98    | 44,25    | 31,73    | 78,63    | 75,55    | 0        | 76,61   | 74,83   | 1,78    | 2,43       | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 76,52    | 44,13    | 32,39    | 78,56    | 75,44    | 0        | 76,54   | 74,72   | 1,82    | 2,477      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 75,94    | 44,3     | 31,64    | 79,71    | 76,52    | 0        | 77,67   | 75,8    | 1,87    | 2,455      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 76,54    | 44,42    | 32,12    | 77,85    | 74,64    | 0        | 75,83   | 73,92   | 1,91    | 2,434      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,27    | 43,93    | 32,34    | 84,19    | 80,66    | 0        | 82      | 79,93   | 2,07    | 2,649      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,02    | 44,51    | 30,51    | 88,46    | 84,81    | 0,01     | 86,23   | 84,03   | 2,2     | 2,629      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 75,9     | 44,77    | 31,13    | 97,14    | 93,09    | 0        | 94,67   | 92,2    | 2,47    | 2,943      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 78,25    | 43,87    | 34,38    | 88,31    | 84,39    | 0        | 85,97   | 83,62   | 2,35    | 2,954      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2343,7   | 2241,5   | 0,08     | 2285,73 | 2219,36 | 66,37   | 66,889     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 74,49    | 45,37    | 29,11    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 39454,06 | 37892    | 1,6      | 38436,08 | 37472,56 | 963,52  | 1051,963   | 13117    | 0        |
| 23/10/2224: | 41797,8  | 40133,53 | 1,68     | 40721,81 | 39691,92 | 1029,89 | 1118,852   | 13837    | 0        |
| Итого:      | 2343,74  | 2241,53  | 0,08     | 2285,73  | 2219,36  | 66,37   | 66,889     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Проскурникова  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб x T<sub>иш</sub>

0,000

25 ОКТ 2022



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВФВ2

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 73,15    | 55,47    | 17,68    | 54,84    | 55,38    | 0        | 53,55   | 54,59   | -1,04   | 0,947      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,83    | 51,57    | 20,26    | 50,85    | 51,34    | 0        | 49,69   | 50,68   | -0,99   | 1,008      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 67,39    | 54,86    | 12,53    | 74,78    | 75,94    | 0        | 73,25   | 74,89   | -1,64   | 0,917      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 72,38    | 51,72    | 20,66    | 41,61    | 42,16    | 0        | 40,65   | 41,62   | -0,97   | 0,836      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,82    | 53,16    | 18,66    | 112,22   | 113,03   | 0        | 109,65  | 111,54  | -1,89   | 2,045      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,91    | 51,35    | 21,56    | 127,93   | 130,27   | 0        | 124,91  | 128,68  | -3,77   | 2,689      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,74    | 49,43    | 26,31    | 98,09    | 98,95    | 0        | 95,61   | 97,8    | -2,19   | 2,515      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,16    | 47,52    | 30,64    | 88,07    | 88,36    | 0        | 85,72   | 87,38   | -1,66   | 2,623      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,29    | 47,7     | 29,59    | 87,67    | 88,03    | 0        | 85,35   | 87,08   | -1,73   | 2,522      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 78,01    | 47,79    | 30,22    | 80,35    | 80,65    | 0        | 78,18   | 79,78   | -1,6    | 2,36       | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,32    | 47,7     | 30,62    | 74,52    | 74,78    | 0        | 72,52   | 73,99   | -1,47   | 2,219      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,87    | 47,97    | 29,9     | 76,85    | 77,02    | 0        | 74,77   | 76,18   | -1,41   | 2,234      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,85    | 48,17    | 29,68    | 74,7     | 74,95    | 0        | 72,73   | 74,15   | -1,42   | 2,158      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,71    | 48,11    | 29,6     | 73,55    | 73,93    | 0        | 71,59   | 73,13   | -1,54   | 2,116      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,77    | 48,56    | 29,21    | 80,43    | 80,9     | 0        | 78,3    | 79,98   | -1,68   | 2,287      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,79    | 47,66    | 30,13    | 82,79    | 83,21    | 0        | 80,58   | 82,32   | -1,74   | 2,427      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,76    | 48,38    | 29,38    | 77,43    | 78,01    | 0        | 75,39   | 77,18   | -1,79   | 2,214      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,68    | 48,83    | 28,85    | 78,07    | 78,78    | 0        | 75,99   | 77,94   | -1,95   | 2,19       | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,97    | 50,11    | 28,86    | 70,25    | 70,92    | 0        | 68,31   | 70,08   | -1,77   | 1,97       | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 34,78    | 49,6     | -14,82   | 154,21   | 25,59    | 0        | 153,12  | 25,31   | 127,81  | 0,658      | 24       | 0        | *  |
| 14.10.2022 | 74,94    | 46,74    | 28,2     | 75,05    | 71,21    | 0        | 73,12   | 70,48   | 2,64    | 2,154      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,86    | 47,92    | 29,94    | 76,19    | 77,44    | 0        | 74,19   | 76,6    | -2,41   | 2,221      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,77    | 47,01    | 30,76    | 80,55    | 81,54    | 0        | 78,44   | 80,65   | -2,21   | 2,41       | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,27    | 47,51    | 30,76    | 77,39    | 78,17    | 0        | 75,3    | 77,34   | -2,04   | 2,317      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,68    | 48,04    | 29,64    | 77,63    | 78,64    | 0        | 75,58   | 77,8    | -2,22   | 2,24       | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,41    | 47,71    | 30,7     | 77,36    | 78,31    | 0        | 75,25   | 77,48   | -2,23   | 2,308      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,89    | 47,66    | 30,23    | 83,19    | 84,14    | 0        | 80,97   | 83,24   | -2,27   | 2,448      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,55    | 47,72    | 28,83    | 90,86    | 92       | 0        | 88,54   | 91      | -2,46   | 2,55       | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,44    | 48,33    | 29,11    | 97,08    | 97,96    | 0        | 94,52   | 96,89   | -2,37   | 2,753      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,11    | 46,71    | 33,4     | 89,73    | 90,08    | 0        | 87,22   | 89,15   | -1,93   | 2,914      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2484,2   | 2371,6   | 0        | 2422,99 | 2344,93 | 78,06   | 63,25      | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,07    | 49,03    | 26,03    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224 | 23546,66 | 23474,36 | 0        | 22885,18 | 23148,1  | -262,92 | 572,208    | 6468     | 0        |
| 23/10/2224 | 26030,9  | 25846,05 | 0        | 25308,17 | 25493,03 | -184,86 | 635,458    | 7188     | 0        |
| Итого:     | 2484,24  | 2371,69  | 0        | 2422,99  | 2344,93  | 78,06   | 63,25      | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись    
ФИ.О. Е.А. Просьянникова 7446193/50

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Е.В. Жукова/  
ФИ.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000

25 ОКТ 2022



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,71    | 44,21    | 27,5     | 34,1     | 33,2     | 0        | 33,32   | 32,95   | 0,37    | 0,916      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,69    | 43,18    | 27,51    | 38,49    | 37,5     | 0        | 37,65   | 37,18   | 0,47    | 1,037      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 62,49    | 47,01    | 15,48    | 66,91    | 65,57    | 0        | 65,72   | 64,91   | 0,81    | 1,014      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,32    | 35,92    | 34,4     | 34,74    | 33,5     | 0        | 33,97   | 33,31   | 0,66    | 1,169      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,07    | 44,62    | 26,45    | 99,97    | 97,08    | 0        | 97,7    | 96,18   | 1,52    | 2,585      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,12    | 45,25    | 26,87    | 99,51    | 96,63    | 0,01     | 97,2    | 95,73   | 1,47    | 2,612      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,9     | 43,79    | 31,11    | 81       | 78,42    | 0,04     | 79,02   | 77,7    | 1,32    | 2,457      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,24    | 43,06    | 34,18    | 72,91    | 70,39    | 0        | 70,99   | 69,83   | 1,16    | 2,427      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,45    | 42,71    | 33,74    | 73,13    | 70,65    | 0        | 71,27   | 70,07   | 1,2     | 2,403      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,14    | 43,12    | 34,02    | 68,59    | 66,2     | 0        | 66,81   | 65,66   | 1,15    | 2,273      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,46    | 42,64    | 34,82    | 65,81    | 63,47    | 0        | 64,1    | 62,98   | 1,12    | 2,23       | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,01    | 42,99    | 34,02    | 66,67    | 64,33    | 0        | 64,95   | 63,8    | 1,15    | 2,206      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,98    | 43,01    | 33,97    | 65,72    | 63,4     | 0,01     | 63,98   | 62,89   | 1,09    | 2,172      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,9     | 43,42    | 33,48    | 65,06    | 62,82    | 0        | 63,36   | 62,31   | 1,05    | 2,12       | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,89    | 42,84    | 34,05    | 66,6     | 64,29    | 0        | 64,86   | 63,74   | 1,12    | 2,208      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,02    | 40,9     | 36,12    | 68,53    | 66,07    | 0        | 66,74   | 65,59   | 1,15    | 2,407      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,99    | 41,06    | 35,93    | 66,89    | 64,47    | 0        | 65,14   | 63,99   | 1,15    | 2,339      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,83    | 42,55    | 34,28    | 64,18    | 61,84    | 0        | 62,48   | 61,33   | 1,15    | 2,139      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,12    | 42,37    | 35,75    | 62,19    | 59,8     | 0        | 60,48   | 59,29   | 1,19    | 2,16       | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 68,28    | 45,21    | 23,07    | 27,98    | 27,27    | 0        | 27,36   | 27,03   | 0,33    | 0,641      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 76,36    | 40,8     | 35,56    | 57,62    | 55,66    | 0,03     | 56,15   | 55,25   | 0,9     | 1,995      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,07    | 42,52    | 34,55    | 65,51    | 63,28    | 0,04     | 63,8    | 62,79   | 1,01    | 2,202      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,97    | 42,02    | 34,95    | 69,19    | 66,77    | 0        | 67,39   | 66,22   | 1,17    | 2,356      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,48    | 42,26    | 35,22    | 65,02    | 62,68    | 0        | 63,32   | 62,17   | 1,15    | 2,229      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,86    | 42,34    | 34,52    | 68,02    | 65,58    | 0        | 66,28   | 65,06   | 1,22    | 2,286      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,57    | 41,93    | 35,64    | 68,56    | 66,02    | 0        | 66,77   | 65,49   | 1,28    | 2,375      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,15    | 42,35    | 34,8     | 73,15    | 70,46    | 0        | 71,23   | 69,88   | 1,35    | 2,477      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,8     | 42,32    | 33,48    | 79,04    | 76,24    | 0        | 77,04   | 75,64   | 1,4     | 2,577      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,66    | 42,53    | 34,13    | 81,04    | 78,09    | 0        | 78,95   | 77,39   | 1,56    | 2,692      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,24    | 41,68    | 37,56    | 76,59    | 73,55    | 0        | 74,5    | 72,96   | 1,54    | 2,796      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1992,7   | 1925,2   | 0,13     | 1942,53 | 1909,32 | 33,21   | 63,5       | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,25    | 42,68    | 32,57    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22г: | 49672,78 | 48269,65 | 2,89     | 48248,85 | 47760,96 | 487,89  | 1598,932   | 17149    | 0        |
| 23/10/22г: | 51665,5  | 50194,88 | 3,02     | 50191,38 | 49670,28 | 521,1   | 1662,432   | 17869    | 0        |
| Итого:     | 1992,72  | 1925,23  | 0,13     | 1942,53  | 1909,32  | 33,21   | 63,5       | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

25 ОКТ 2022



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 19  
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м4 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,62    | 45,25    | 27,37    | 39,969   | 38,853   | 38,784  | 38,784  | 1,12     | 0,00    | 1,083      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,61    | 45,53    | 26,08    | 45,558   | 44,352   | 44,250  | 44,250  | 1,21     | 0,00    | 1,188      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 67,79    | 47,30    | 20,50    | 70,353   | 69,237   | 68,800  | 68,800  | 1,12     | 0,00    | 1,093      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,65    | 44,85    | 26,81    | 42,129   | 41,184   | 41,010  | 41,010  | 0,95     | 0,00    | 1,121      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,56    | 46,04    | 25,53    | 104,598  | 102,753  | 102,030 | 102,030 | 1,85     | 0,00    | 2,720      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 73,21    | 45,86    | 27,35    | 132,444  | 129,501  | 128,819 | 128,819 | 2,94     | 0,00    | 3,524      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,98    | 44,72    | 31,26    | 118,746  | 115,272  | 115,022 | 115,022 | 3,47     | 0,00    | 3,606      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,43    | 43,55    | 34,88    | 106,182  | 103,014  | 102,770 | 102,770 | 3,17     | 0,00    | 3,584      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,55    | 42,80    | 34,75    | 108,657  | 105,462  | 105,240 | 105,240 | 3,20     | 0,00    | 3,688      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 78,24    | 43,09    | 35,15    | 100,656  | 97,614   | 97,419  | 97,419  | 3,04     | 0,00    | 3,441      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,58    | 42,92    | 35,66    | 97,146   | 94,185   | 94,003  | 94,003  | 2,96     | 0,00    | 3,367      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 78,16    | 43,22    | 34,94    | 97,974   | 95,076   | 94,856  | 94,856  | 2,90     | 0,00    | 3,329      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 78,07    | 43,70    | 34,36    | 96,372   | 93,573   | 93,322  | 93,322  | 2,80     | 0,00    | 3,225      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,99    | 43,61    | 34,38    | 93,807   | 91,062   | 90,832  | 90,832  | 2,74     | 0,00    | 3,132      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 78,03    | 43,07    | 34,96    | 97,173   | 94,392   | 94,133  | 94,133  | 2,78     | 0,00    | 3,308      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 78,14    | 42,71    | 35,44    | 99,306   | 96,453   | 96,202  | 96,202  | 2,85     | 0,00    | 3,436      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 78,12    | 43,69    | 34,43    | 95,463   | 92,682   | 92,438  | 92,438  | 2,78     | 0,00    | 3,197      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,97    | 43,43    | 34,54    | 93,843   | 91,098   | 90,872  | 90,872  | 2,75     | 0,00    | 3,150      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 79,34    | 42,87    | 36,47    | 89,433   | 86,724   | 86,528  | 86,528  | 2,71     | 0,00    | 3,172      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 56,27    | 29,76    | 26,50    | 32,967   | 32,004   | 31,910  | 31,910  | 0,96     | 0,00    | 1,115      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 74,58    | 40,53    | 34,05    | 85,887   | 83,709   | 83,326  | 83,326  | 2,18     | 0,00    | 3,040      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 78,23    | 42,73    | 35,49    | 94,113   | 91,494   | 91,209  | 91,209  | 2,62     | 0,00    | 3,252      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 78,14    | 42,40    | 35,74    | 98,289   | 95,589   | 95,284  | 95,284  | 2,70     | 0,00    | 3,431      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,63    | 42,48    | 36,15    | 92,898   | 90,189   | 89,963  | 89,963  | 2,71     | 0,00    | 3,269      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,98    | 43,09    | 34,89    | 95,373   | 92,619   | 92,379  | 92,379  | 2,75     | 0,00    | 3,240      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,69    | 42,93    | 35,76    | 96,318   | 93,474   | 93,243  | 93,243  | 2,84     | 0,00    | 3,352      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 78,29    | 43,06    | 35,23    | 102,960  | 99,963   | 99,707  | 99,707  | 3,00     | 0,00    | 3,530      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 77,01    | 43,39    | 33,62    | 105,876  | 102,879  | 102,604 | 102,604 | 3,00     | 0,00    | 3,445      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,80    | 43,98    | 33,82    | 117,639  | 114,408  | 114,013 | 114,013 | 3,23     | 0,00    | 3,873      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,55    | 43,21    | 37,33    | 116,064  | 112,689  | 112,304 | 112,304 | 3,38     | 0,00    | 4,166      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2768,19  | 2691,50  | 2683,27 | 2683,27 | 156,04   | 0,00    | 90,078     | 720      |          |    |
| Средние:   | 75,97    | 43,19    | 32,78    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3  | V1<br>м2  | M1<br>т   | M2<br>т   | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 34281,039 | 33598,188 | 33427,997 | 33321,063 | 2028,520 | 106,93  | 1126,978   | 8004     | 0        |
| 23.10.2022 | 37049,232 | 36289,692 | 36111,269 | 36004,335 | 2184,560 | 106,93  | 1217,056   | 8724     | 0        |
| Итого:     | 2768,19   | 2691,50   | 2683,27   | 2683,27   | 156,04   | 0,00    | 90,078     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
Е.А. Просяникова  
Подпись

Для документов  
ИН 744819350  
ОГРН 1167456145240  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ПАРК-СЕРВИС"

Представитель теплоснабж. организации  
Е.В. Жукова/  
Подпись Ф.И.О.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкorr = Qi<br>Траб x Тнш                                                                     | 0 |

25 ОКТ 2022



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Солнечная 13  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x51DF ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71       | 42,18    | 28,82    | 27,32    | 24,96    | ----     | 26,7    | 24,72   | 1,98    | 0,77       | 24       | 0        | *  |
| 25.09.2022 | 69,65    | 40,26    | 29,39    | 21,37    | 19,45    | ----     | 20,91   | 19,23   | 1,68    | 0,612      | 24       | 0        | *  |
| 26.09.2022 | 61,19    | 50,23    | 10,96    | 68,65    | 63,69    | ----     | 67,5    | 62,88   | 4,62    | 0,741      | 24       | 0        | *  |
| 27.09.2022 | 71,47    | 42,05    | 29,42    | 72,19    | 66,42    | ----     | 70,51   | 65,85   | 4,66    | 2,07       | 24       | 0        | *  |
| 28.09.2022 | 71,43    | 43,29    | 28,14    | 123,63   | 113,92   | ----     | 120,84  | 112,94  | 7,9     | 3,395      | 24       | 0        | *  |
| 29.09.2022 | 72,6     | 42,85    | 29,75    | 114,65   | 105,65   | ----     | 111,98  | 104,74  | 7,24    | 3,327      | 24       | 0        | *  |
| 30.09.2022 | 75,68    | 40,45    | 35,23    | 88,64    | 81,52    | ----     | 86,41   | 80,91   | 5,5     | 3,041      | 24       | 0        | *  |
| 01.10.2022 | 77,54    | 39,56    | 37,98    | 78,6     | 72,17    | ----     | 76,52   | 71,6    | 4,92    | 2,902      | 24       | 0        | *  |
| 02.10.2022 | 76,86    | 38,45    | 38,41    | 71,07    | 65,26    | ----     | 69,2    | 64,78   | 4,42    | 2,654      | 24       | 0        | *  |
| 03.10.2022 | 77,53    | 38,54    | 38,99    | 67,02    | 61,47    | ----     | 65,26   | 60,99   | 4,27    | 2,542      | 24       | 0        | *  |
| 04.10.2022 | 77,65    | 38,56    | 39,09    | 62,56    | 57,36    | ----     | 60,87   | 56,88   | 3,99    | 2,378      | 24       | 0        | *  |
| 05.10.2022 | 77,66    | 38,43    | 39,23    | 62,8     | 57,55    | ----     | 61,13   | 57,07   | 4,06    | 2,397      | 24       | 0        | *  |
| 06.10.2022 | 77,65    | 38,65    | 39       | 62,48    | 57,29    | ----     | 60,83   | 56,81   | 4,02    | 2,37       | 24       | 0        | *  |
| 07.10.2022 | 77,44    | 38,3     | 39,14    | 62,81    | 57,6     | ----     | 61,14   | 57,12   | 4,02    | 2,392      | 24       | 0        | *  |
| 08.10.2022 | 77,54    | 37,78    | 39,76    | 63,33    | 58,06    | ----     | 61,66   | 57,6    | 4,06    | 2,448      | 24       | 0        | *  |
| 09.10.2022 | 77,57    | 37,73    | 39,84    | 63,83    | 58,53    | ----     | 62,17   | 58,08   | 4,09    | 2,477      | 24       | 0        | *  |
| 10.10.2022 | 78,28    | 37,8     | 40,48    | 63,43    | 58,14    | ----     | 61,72   | 57,72   | 4       | 2,494      | 24       | 0        | *  |
| 11.10.2022 | 78,2     | 38,01    | 40,19    | 61,4     | 56,29    | ----     | 59,75   | 55,85   | 3,9     | 2,398      | 24       | 0        | *  |
| 12.10.2022 | 77,08    | 38,16    | 38,92    | 61,95    | 56,86    | ----     | 60,35   | 56,39   | 3,96    | 2,347      | 24       | 0        | *  |
| 13.10.2022 | 78,48    | 38,05    | 40,43    | 61,27    | 56,2     | ----     | 59,62   | 55,79   | 3,83    | 2,408      | 24       | 0        | *  |
| 14.10.2022 | 78,32    | 37,76    | 40,56    | 59,01    | 54,08    | ----     | 57,43   | 53,75   | 3,68    | 2,327      | 24       | 0        | *  |
| 15.10.2022 | 77,45    | 38,03    | 39,42    | 60,24    | 55,26    | ----     | 58,64   | 54,84   | 3,8     | 2,311      | 24       | 0        | *  |
| 16.10.2022 | 77,49    | 37,89    | 39,6     | 67,05    | 61,53    | ----     | 65,27   | 61,05   | 4,22    | 2,583      | 24       | 0        | *  |
| 17.10.2022 | 78,22    | 38,89    | 39,33    | 67,87    | 62,28    | ----     | 66,04   | 61,8    | 4,24    | 2,596      | 24       | 0        | *  |
| 18.10.2022 | 77,75    | 38,55    | 39,2     | 69,16    | 63,52    | ----     | 67,34   | 63,04   | 4,3     | 2,637      | 24       | 0        | *  |
| 19.10.2022 | 77,55    | 38,86    | 38,69    | 68,84    | 63,25    | ----     | 67,02   | 62,77   | 4,25    | 2,592      | 24       | 0        | *  |
| 20.10.2022 | 77,82    | 38,44    | 39,38    | 68,56    | 63       | ----     | 66,75   | 62,52   | 4,23    | 2,627      | 24       | 0        | *  |
| 21.10.2022 | 77,86    | 39,19    | 38,67    | 75,92    | 69,78    | ----     | 73,95   | 69,27   | 4,68    | 2,856      | 24       | 0        | *  |
| 22.10.2022 | 77,64    | 41,13    | 36,51    | 93,53    | 86,06    | ----     | 91,06   | 85,34   | 5,72    | 3,321      | 24       | 0        | *  |
| 23.10.2022 | 79,41    | 40,53    | 38,88    | 88,78    | 81,58    | ----     | 86,37   | 80,97   | 5,4     | 3,354      | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 2077,9   | 1908,7   | ----     | 2024,94 | 1893,3  | 131,64  | 73,367     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,06    | 39,62    | 36,44    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22-24/0 | 57068,89 | 54002,36 | 0        | 55370,3  | 53430,78 | 1939,52 | 1938,631   | 17822    | 0        |
| 23/10/22-24/0 | 59146,85 | 55911,09 | 0        | 57395,24 | 55324,08 | 2071,16 | 2011,998   | 18542    | 0        |
| Итого:        | 2077,96  | 1908,73  | 0        | 2024,94  | 1893,3   | 131,64  | 73,367     | 720      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>н</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр Краснопольский 1 итп 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD465 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 73,31    | 49,65    | 23,66    | 31,51    | 31,57    | 0        | 30,76   | 31,21   | -0,45   | 0,727      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 72,38    | 49,35    | 23,03    | 37,31    | 37,32    | 0        | 36,46   | 36,91   | -0,45   | 0,838      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 62,88    | 52,77    | 10,11    | 76,16    | 76,9     | 0        | 74,79   | 75,88   | -1,09   | 0,755      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,97    | 49,95    | 22,02    | 39,3     | 39,69    | 0        | 38,41   | 39,23   | -0,82   | 0,845      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,76    | 49,98    | 21,78    | 41,8     | 41,9     | 0        | 40,83   | 41,4    | -0,57   | 0,89       | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 73,42    | 53,36    | 20,06    | 92,99    | 93,04    | 0        | 90,76   | 91,82   | -1,06   | 1,817      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 76,25    | 55,08    | 21,17    | 123,88   | 124,66   | 0        | 120,7   | 122,93  | -2,23   | 2,554      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,81    | 53,35    | 25,46    | 120,14   | 120,59   | 0        | 116,88  | 118,96  | -2,08   | 2,976      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,88    | 51,55    | 26,33    | 116,5    | 116,92   | 0        | 113,39  | 115,48  | -2,09   | 2,984      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 78,64    | 54,66    | 23,98    | 112,18   | 112,79   | 0        | 109,17  | 111,22  | -2,05   | 2,618      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,99    | 57,15    | 21,84    | 109,32   | 110,01   | 0        | 106,37  | 108,33  | -1,96   | 2,323      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 78,55    | 54,66    | 23,89    | 106,64   | 106,72   | 0        | 103,73  | 105,18  | -1,45   | 2,481      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 78,5     | 53,24    | 25,26    | 104,82   | 104,68   | 0        | 102,01  | 103,24  | -1,23   | 2,576      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 78,44    | 55,88    | 22,56    | 104,88   | 105,19   | 0        | 102,05  | 103,62  | -1,57   | 2,301      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 78,48    | 57,26    | 21,22    | 106,92   | 107,38   | 0        | 104,02  | 105,7   | -1,68   | 2,206      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 78,53    | 54,8     | 23,73    | 105,92   | 106,41   | 0        | 103,04  | 104,89  | -1,85   | 2,447      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 78,49    | 53,24    | 25,25    | 104,18   | 104,59   | 0        | 101,37  | 103,16  | -1,79   | 2,559      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 78,43    | 56,12    | 22,31    | 102,42   | 103      | 0        | 99,66   | 101,5   | -1,84   | 2,224      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 79,84    | 58,65    | 21,19    | 100,96   | 101,6    | 0        | 98,13   | 99,96   | -1,83   | 2,081      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 78,9     | 53,05    | 25,85    | 88,75    | 89,05    | 0        | 86,36   | 87,85   | -1,49   | 2,233      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 79,47    | 44,11    | 35,36    | 66,7     | 65,76    | 0        | 64,85   | 65,22   | -0,37   | 2,292      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 78,45    | 44,51    | 33,94    | 68,4     | 67,52    | 0        | 66,57   | 66,86   | -0,29   | 2,258      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 78,38    | 44,16    | 34,22    | 73,22    | 73,18    | 0        | 71,25   | 72,47   | -1,22   | 2,438      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,9     | 44,24    | 34,66    | 69,27    | 69,43    | 0        | 67,37   | 68,75   | -1,38   | 2,331      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 78,27    | 44,89    | 33,38    | 71,9     | 72,18    | 0        | 69,95   | 71,46   | -1,51   | 2,333      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,99    | 44,35    | 34,64    | 71,49    | 71,73    | 0        | 69,54   | 71,02   | -1,48   | 2,408      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 78,46    | 44,58    | 33,88    | 73,84    | 74,08    | 0        | 71,85   | 73,36   | -1,51   | 2,435      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 77,04    | 45,34    | 31,7     | 81,65    | 81,66    | 0        | 79,54   | 80,86   | -1,32   | 2,519      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 78,05    | 46,5     | 31,55    | 91,35    | 91,69    | 0        | 88,93   | 90,73   | -1,8    | 2,804      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,77    | 46       | 34,77    | 86,43    | 86,62    | 0        | 83,99   | 85,77   | -1,78   | 2,918      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2580,8   | 2587,8   | 0        | 2512,73 | 2554,97 | -42,24  | 65,171     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 77,04    | 50,74    | 26,29    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224:0 | 29394,31 | 29317,8  | 0,01     | 28494,4 | 28920,4 | -426,02 | 854,432    | 8245     | 0        |
| 23/10/2224:0 | 31975,14 | 31905,66 | 0,01     | 31007,1 | 31475,4 | -468,26 | 919,603    | 8965     | 0        |
| Итого:       | 2580,83  | 2587,86  | 0        | 2512,73 | 2554,97 | -42,24  | 65,171     | 720      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Qкorr = Qi<br>Траб х Тнш                                                                     | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
ИНН 7448190380  
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_

000 «УРАЛЬСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»  
ИНСПЕКТОР 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
25.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАВВ1 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 73,36    | 63,66    | 9,7      | 150,07   | 153,86   | 0        | 146,51  | 151,03  | -4,52   | 1,423      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 72,18    | 60,91    | 11,27    | 137,25   | 140,63   | 0        | 134,06  | 138,23  | -4,17   | 1,511      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 66,13    | 57,02    | 9,11     | 146,97   | 151,28   | 0        | 144,05  | 149,01  | -4,96   | 1,307      | 23       | 1        | *  |
| 27.09.2022 | 71,43    | 50,82    | 20,61    | 68,49    | 69,65    | 0        | 66,94   | 68,82   | -1,88   | 1,376      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,21    | 52,58    | 18,63    | 78,35    | 80,31    | 0        | 76,58   | 79,26   | -2,68   | 1,425      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,9     | 48,28    | 24,62    | 157,03   | 163,21   | 0,01     | 153,3   | 161,44  | -8,14   | 3,768      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,71    | 49       | 26,71    | 212,67   | 219,55   | 0        | 207,3   | 217,09  | -9,79   | 5,532      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,27    | 50,74    | 27,53    | 206,26   | 211,38   | 0        | 200,73  | 208,85  | -8,12   | 5,524      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,36    | 51,66    | 25,7     | 206,24   | 211,28   | 0        | 200,79  | 208,66  | -7,87   | 5,16       | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 78,11    | 52,44    | 25,67    | 205,13   | 209,8    | 0,01     | 199,64  | 207,14  | -7,5    | 5,123      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,47    | 53,14    | 25,33    | 204,87   | 209,57   | 0        | 199,35  | 206,78  | -7,43   | 5,05       | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 78,05    | 53,83    | 24,22    | 205,56   | 210,05   | 0        | 200,1   | 207,22  | -7,12   | 4,846      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 78       | 55,18    | 22,82    | 209,4    | 214,57   | 0        | 203,81  | 211,55  | -7,74   | 4,651      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,96    | 54,58    | 23,38    | 207,05   | 212,25   | 0,01     | 201,55  | 209,33  | -7,78   | 4,709      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,97    | 53,2     | 24,77    | 204,26   | 209,26   | 0        | 198,8   | 206,55  | -7,75   | 4,924      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 78,02    | 53,75    | 24,27    | 208,3    | 213,35   | 0        | 202,75  | 210,49  | -7,74   | 4,92       | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 78,01    | 55,14    | 22,87    | 210,28   | 215,33   | 0,01     | 204,67  | 212,3   | -7,63   | 4,682      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,92    | 54,48    | 23,44    | 206,77   | 211,5    | 0        | 201,26  | 208,59  | -7,33   | 4,716      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 79,33    | 54,28    | 25,05    | 203,92   | 208,4    | 0,01     | 198,32  | 205,58  | -7,26   | 4,965      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 78,47    | 54,88    | 23,59    | 203,38   | 208,09   | 0,01     | 197,89  | 205,19  | -7,3    | 4,669      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 79,09    | 56,22    | 22,87    | 203,49   | 207,69   | 0        | 197,93  | 204,67  | -6,74   | 4,525      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 78,12    | 54,1     | 24,02    | 204,04   | 210,83   | 0        | 198,6   | 207,95  | -9,35   | 4,77       | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 78,02    | 52,86    | 25,16    | 204,13   | 209,93   | 0,01     | 198,71  | 207,19  | -8,48   | 5          | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,53    | 53,82    | 24,71    | 204,01   | 208,97   | 0        | 198,51  | 206,15  | -7,64   | 4,906      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,89    | 54,56    | 23,33    | 208,75   | 213,86   | 0,01     | 203,22  | 210,92  | -7,7    | 4,738      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,61    | 53,95    | 24,66    | 204,09   | 208,73   | 0        | 198,58  | 205,88  | -7,3    | 4,894      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 78,1     | 53       | 25,1     | 205,15   | 209,84   | 0,01     | 199,69  | 207,11  | -7,42   | 5,013      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,8     | 53,43    | 23,37    | 209,54   | 214,45   | 0,01     | 204,1   | 211,6   | -7,5    | 4,769      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,59    | 54,24    | 23,35    | 211,18   | 216,33   | 0,01     | 205,58  | 213,4   | -7,82   | 4,797      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,36    | 53,64    | 26,72    | 207,59   | 211,97   | 0        | 201,76  | 209,15  | -7,39   | 5,39       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5694,2   | 5835,9   | 0,11     | 5545,08 | 5757,13 | -212,05 | 129,083    | 719      | 1        |    |
| Средние:   | 76,73    | 53,97    | 22,75    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224:0 | 60083,11 | 60843,26 | 2,84     | 58395,75 | 59964,29 | -1568,54 | 1420,429   | 8570     | 9        |
| 23/10/2224:0 | 65777,33 | 66679,18 | 2,95     | 63940,83 | 65721,42 | -1780,59 | 1549,512   | 9289     | 10       |
| Итого:       | 5694,22  | 5835,92  | 0,11     | 5545,08  | 5757,13  | -212,05  | 129,083    | 719      | 1        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x T <sub>нш</sub>                                | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.  
«Парк-сервис»  
Для документов  
ИНН 7448192350

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 73,14    | 53,48    | 19,66    | 73,59    | 73,13    | 0        | 71,83   | 72,14   | -0,31   | 1,412      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 72,21    | 54,41    | 17,8     | 86,25    | 85,54    | 0        | 84,25   | 84,35   | -0,1    | 1,499      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 64,15    | 53,96    | 10,19    | 140,1    | 139,43   | 0        | 137,46  | 137,54  | -0,08   | 1,397      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,88    | 50,3     | 21,58    | 67,98    | 68,34    | 0        | 66,4    | 67,52   | -1,12   | 1,435      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,58    | 54,04    | 17,54    | 85,08    | 85,15    | 0        | 83,12   | 84      | -0,88   | 1,458      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 73,03    | 50,22    | 22,81    | 134,13   | 133,03   | 0,01     | 130,97  | 131,45  | -0,48   | 2,987      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,89    | 47,81    | 28,08    | 146,52   | 145,38   | 0        | 142,8   | 143,85  | -1,05   | 4,008      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,38    | 46,63    | 31,75    | 124,94   | 123,96   | 0        | 121,61  | 122,68  | -1,07   | 3,854      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,46    | 46,36    | 31,1     | 128,02   | 127,08   | 0        | 124,64  | 125,84  | -1,2    | 3,875      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 78,21    | 46,17    | 32,04    | 117,91   | 116,92   | 0,05     | 114,78  | 115,72  | -0,94   | 3,678      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,53    | 46,24    | 32,29    | 110,28   | 109,36   | 0        | 107,3   | 108,27  | -0,97   | 3,461      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 78,1     | 46,45    | 31,65    | 105,05   | 104,18   | 0        | 102,22  | 103,14  | -0,92   | 3,234      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 78,06    | 46,66    | 31,4     | 105,91   | 104,96   | 0        | 103,09  | 103,9   | -0,81   | 3,237      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 78,01    | 46,47    | 31,54    | 104,19   | 103,3    | 0        | 101,42  | 102,29  | -0,87   | 3,198      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 78,02    | 46,36    | 31,66    | 105,9    | 104,96   | 0        | 103,08  | 103,93  | -0,85   | 3,26       | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 78,04    | 46,15    | 31,89    | 109,54   | 108,54   | 0        | 106,6   | 107,45  | -0,85   | 3,399      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 78,03    | 46,19    | 31,84    | 104,5    | 103,6    | 0        | 101,7   | 102,56  | -0,86   | 3,236      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,96    | 46,47    | 31,49    | 103,26   | 102,4    | 0        | 100,5   | 101,37  | -0,87   | 3,166      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 79,34    | 46,03    | 33,31    | 98,88    | 97,96    | 0        | 96,16   | 96,96   | -0,8    | 3,202      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 78,52    | 46,43    | 32,09    | 100,54   | 99,63    | 0        | 97,84   | 98,63   | -0,79   | 3,141      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 79,12    | 46,28    | 32,84    | 95,82    | 94,2     | 0        | 93,19   | 93,24   | -0,05   | 3,06       | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 78,11    | 46,21    | 31,9     | 101,69   | 100,11   | 0        | 98,99   | 99,15   | -0,16   | 3,158      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 78,01    | 46,09    | 31,92    | 109,43   | 108,54   | 0        | 106,48  | 107,46  | -0,98   | 3,395      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,56    | 46,23    | 32,33    | 103,26   | 102,49   | 0        | 100,5   | 101,46  | -0,96   | 3,248      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,94    | 46,24    | 31,7     | 108,19   | 107,27   | 0        | 105,34  | 106,21  | -0,87   | 3,341      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,66    | 46,21    | 32,45    | 104,14   | 103,18   | 0        | 101,3   | 102,15  | -0,85   | 3,286      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 78,11    | 46,41    | 31,7     | 111,47   | 110,37   | 0,01     | 108,5   | 109,21  | -0,71   | 3,438      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,79    | 47       | 29,79    | 116,6    | 115,43   | 0        | 113,55  | 114,21  | -0,66   | 3,381      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,69    | 47,13    | 30,56    | 131,23   | 129,76   | 0        | 127,75  | 128,39  | -0,64   | 3,903      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,38    | 46,34    | 34,04    | 125,61   | 123,99   | 0        | 122,08  | 122,72  | -0,64   | 4,155      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3260     | 3232,1   | 0,07     | 3175,45 | 3197,79 | -22,34  | 92,502     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,73    | 47,69    | 29,03    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата     | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22 | 103439   | 102064   | 11,26    | 100577  | 100851  | -274,11 | 2896,171   | 22766    | 0        |
| 23/10/22 | 106699   | 105296   | 11,33    | 103752  | 104049  | -296,45 | 2988,673   | 23486    | 0        |
| Итого:   | 3260,01  | 3232,19  | 0,07     | 3175,45 | 3197,79 | -22,34  | 92,502     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>

Т<sub>раб</sub> x T<sub>ншт</sub>

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснополяский 1-в  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167115  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грв = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,24    | 54,51    | 17,73    | 77,6     | 75,16    | 0        | 75,78   | 74,1    | 1,68    | 1,344      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,39    | 54,21    | 17,18    | 91,66    | 88,94    | 0        | 89,56   | 87,73   | 1,83    | 1,538      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,95    | 54,34    | 9,61     | 138,45   | 136,37   | 0        | 135,85  | 134,51  | 1,34    | 1,302      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,81    | 51,1     | 19,71    | 73,71    | 71,66    | 0        | 72,04   | 70,78   | 1,26    | 1,419      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,75    | 54,08    | 16,67    | 91,75    | 89,66    | 0        | 89,7    | 88,43   | 1,27    | 1,494      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,32    | 49,71    | 22,61    | 137,22   | 134,35   | 0,01     | 134     | 132,81  | 1,19    | 3,024      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,17    | 47,07    | 28,1     | 149,96   | 146,46   | 0,01     | 146,24  | 144,97  | 1,27    | 4,105      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,56    | 45,83    | 31,73    | 127,79   | 124,31   | 0,01     | 124,44  | 123,07  | 1,37    | 3,943      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,67    | 46,09    | 30,58    | 131,81   | 128,44   | 0        | 128,41  | 127,15  | 1,26    | 3,926      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,38    | 45,64    | 31,74    | 119,01   | 115,81   | 0,02     | 115,87  | 114,67  | 1,2     | 3,674      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,7     | 45,84    | 31,86    | 112,27   | 109,17   | 0,01     | 109,3   | 108,11  | 1,19    | 3,479      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,27    | 45,84    | 31,43    | 113,53   | 110,17   | 0        | 110,57  | 109,1   | 1,47    | 3,473      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,22    | 46,04    | 31,18    | 111,94   | 108,53   | 0,01     | 109     | 107,47  | 1,53    | 3,396      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,15    | 45,89    | 31,26    | 109,55   | 106,21   | 0        | 106,7   | 105,19  | 1,51    | 3,334      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,2     | 45,91    | 31,29    | 113      | 109,54   | 0        | 110,05  | 108,45  | 1,6     | 3,441      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,24    | 45,8     | 31,44    | 115,38   | 111,92   | 0        | 112,37  | 110,85  | 1,52    | 3,53       | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,2     | 45,61    | 31,59    | 110,12   | 106,91   | 0,3      | 107,24  | 105,89  | 1,35    | 3,386      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,13    | 46,19    | 30,94    | 108,56   | 105,5    | 0        | 105,72  | 104,46  | 1,26    | 3,27       | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,48    | 45,67    | 32,81    | 102,14   | 99,05    | 0        | 99,34   | 98,08   | 1,26    | 3,26       | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,67    | 46,06    | 31,61    | 103,83   | 100,79   | 0        | 101,09  | 99,79   | 1,3     | 3,193      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,25    | 45,73    | 32,52    | 102,77   | 99,03    | 0,01     | 99,98   | 98,04   | 1,94    | 3,252      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,29    | 46       | 31,29    | 109,03   | 105,48   | 0        | 106,19  | 104,44  | 1,75    | 3,321      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,22    | 45,98    | 31,24    | 116,08   | 112,85   | 0        | 113,07  | 111,74  | 1,33    | 3,528      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,72    | 45,77    | 31,95    | 109,98   | 107,03   | 0        | 107,08  | 105,96  | 1,12    | 3,418      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,15    | 46,07    | 31,08    | 115,74   | 112,9    | 0        | 112,7   | 111,79  | 0,91    | 3,5        | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,83    | 45,6     | 32,23    | 111,15   | 108,24   | 0        | 108,21  | 107,2   | 1,01    | 3,486      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,32    | 45,62    | 31,7     | 113,09   | 110,08   | 0,01     | 110,14  | 109,02  | 1,12    | 3,491      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,06    | 46,28    | 29,78    | 119,63   | 116,28   | 0        | 116,58  | 115,11  | 1,47    | 3,469      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,87    | 46       | 30,87    | 124,74   | 121,46   | 0        | 121,5   | 120,25  | 1,25    | 3,752      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,58    | 44,76    | 34,82    | 120,6    | 117,07   | 0        | 117,27  | 116     | 1,27    | 4,083      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3382     | 3289,3   | 0,39     | 3295,99 | 3255,16 | 40,83   | 94,831     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,92    | 47,3     | 28,61    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224 | 20125,67 | 19509,5  | 1,73     | 19634,32 | 19269,05 | 365,27  | 444,991    | 5077     | 0        |
| 23/10/2224 | 23507,76 | 22798,87 | 2,12     | 22930,31 | 22524,21 | 406,1   | 539,822    | 5797     | 0        |
| Итого:     | 3382,09  | 3289,37  | 0,39     | 3295,99  | 3255,16  | 40,83   | 94,831     | 720      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просанникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»  
ИНН 74-01-01539  
БЛАНК № 1/А.  
2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"  
Адрес:пр.Краснопольский 1-г  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договор №3440167117  
Тип расходомера:ПРЭМ-50  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х719D ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,13    | 44,36    | 27,77    | 50,82    | 50,1     | 0        | 49,66   | 49,63   | 0,03    | 1,38       | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,21    | 44,86    | 26,35    | 56,95    | 56,17    | 0        | 55,66   | 55,63   | 0,03    | 1,467      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 61,9     | 50,39    | 11,51    | 126,14   | 125,41   | 0        | 123,89  | 123,93  | -0,04   | 1,421      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,82    | 45,72    | 25,1     | 62,87    | 61,94    | 0        | 61,47   | 61,35   | 0,12    | 1,54       | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,79    | 45,32    | 25,47    | 65,73    | 64,3     | 0        | 64,25   | 63,68   | 0,57    | 1,638      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,56    | 43,69    | 28,87    | 112,58   | 110,36   | 0        | 109,96  | 109,38  | 0,58    | 3,171      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,42    | 43,71    | 31,71    | 133,25   | 130,78   | 0,17     | 129,87  | 129,58  | 0,29    | 4,115      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,85    | 42,4     | 35,45    | 118,24   | 115,77   | 0,01     | 115,1   | 114,76  | 0,34    | 4,079      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,93    | 41,78    | 35,15    | 114,36   | 112,05   | 0        | 111,36  | 111,1   | 0,26    | 3,91       | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,62    | 42,04    | 35,58    | 109,07   | 106,8    | 0,2      | 106,19  | 105,92  | 0,27    | 3,777      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,94    | 41,54    | 36,4     | 103,67   | 101,48   | 0        | 100,9   | 100,69  | 0,21    | 3,668      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,51    | 42,47    | 35,04    | 102,59   | 100,48   | 0,01     | 99,89   | 99,67   | 0,22    | 3,496      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,46    | 42,37    | 35,09    | 101,63   | 99,54    | 0        | 98,97   | 98,7    | 0,27    | 3,468      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,42    | 42,15    | 35,27    | 103,3    | 101,15   | 0        | 100,59  | 100,34  | 0,25    | 3,544      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,47    | 41,65    | 35,82    | 105,67   | 103,44   | 0,01     | 102,85  | 102,63  | 0,22    | 3,682      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,5     | 41,94    | 35,56    | 105,31   | 103,08   | 0        | 102,54  | 102,26  | 0,28    | 3,646      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,49    | 42,29    | 35,2     | 104,72   | 102,51   | 0        | 101,97  | 101,64  | 0,33    | 3,588      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,39    | 42,42    | 34,97    | 101,45   | 99,3     | 0        | 98,77   | 98,5    | 0,27    | 3,451      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,76    | 42,16    | 36,6     | 99,44    | 97,14    | 0,01     | 96,71   | 96,33   | 0,38    | 3,533      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,93    | 42,14    | 35,79    | 101,07   | 98,79    | 0        | 98,37   | 97,98   | 0,39    | 3,517      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,52    | 42,92    | 35,6     | 98,85    | 95,99    | 0        | 96,18   | 95,2    | 0,98    | 3,424      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,57    | 42,39    | 35,18    | 103,29   | 101,02   | 0,01     | 100,53  | 100,16  | 0,37    | 3,532      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,52    | 42       | 35,52    | 108,41   | 106,25   | 0        | 105,57  | 105,37  | 0,2     | 3,747      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78       | 42,09    | 35,91    | 104,04   | 101,95   | 0        | 101,27  | 101,12  | 0,15    | 3,636      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,38    | 42,01    | 35,37    | 103,76   | 101,77   | 0,01     | 101,02  | 100,94  | 0,08    | 3,571      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,09    | 42,08    | 36,01    | 103,45   | 101,37   | 0        | 100,7   | 100,56  | 0,14    | 3,624      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,59    | 41,97    | 35,62    | 106,26   | 104,08   | 0        | 103,47  | 103,2   | 0,27    | 3,683      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,31    | 42,44    | 33,87    | 115,67   | 113,35   | 0,01     | 112,7   | 112,4   | 0,3     | 3,812      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,16    | 42,36    | 34,8     | 120,2    | 117,76   | 0        | 117,07  | 116,8   | 0,27    | 4,072      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,84    | 42,05    | 37,79    | 115,65   | 112,95   | 0,02     | 112,46  | 112,01  | 0,45    | 4,248      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3058,4   | 2997     | 0,46     | 2979,94 | 2971,46 | 8,48    | 99,44      | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,06    | 42,92    | 33,14    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224 | 93814,6  | 90862,3  | 68,66    | 91141,4 | 89707,1 | 1434,29 | 2581,192   | 17054    | 0        |
| 23/10/2224 | 96873,1  | 93859,4  | 69,12    | 94121,3 | 92678,5 | 1442,77 | 2680,632   | 17774    | 0        |
| Итого:     | 3058,44  | 2997,08  | 0,46     | 2979,94 | 2971,46 | 8,48    | 99,44      | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просьянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЗЕРГОСБЫТ»  
Инспектор С.А. ЗР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г.

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за<br>период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> х Т <sub>нш</sub>                       | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-22/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,67    | 62,42    | 9,25     | 151,32   | 149,76   | 0        | 147,87  | 147,1   | 0,77    | 1,368      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,81    | 61,29    | 10,52    | 143,94   | 142,37   | 0        | 140,65  | 139,9   | 0,75    | 1,479      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 68,03    | 62,37    | 5,66     | 244,29   | 243,82   | 0        | 239,18  | 239,44  | -0,26   | 1,349      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,73    | 58,34    | 12,39    | 115,02   | 113,74   | 0        | 112,46  | 111,91  | 0,55    | 1,395      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,58    | 65,85    | 5,73     | 285,84   | 283,93   | 0        | 279,29  | 278,35  | 0,94    | 1,605      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 74,03    | 62,09    | 11,94    | 351,37   | 351,45   | 0        | 342,85  | 345,29  | -2,44   | 4,094      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,89    | 64,23    | 11,66    | 352,72   | 352,63   | 0        | 343,74  | 346,02  | -2,28   | 4,011      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,87    | 66,36    | 11,51    | 351,9    | 351,36   | 0        | 342,56  | 344,37  | -1,81   | 3,95       | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,83    | 65,05    | 11,78    | 351,09   | 349,7    | 0,01     | 342,01  | 342,98  | -0,97   | 4,032      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,81    | 66,59    | 11,22    | 350,99   | 348,94   | 0,01     | 341,67  | 341,97  | -0,3    | 3,837      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,85    | 66,69    | 11,16    | 346,96   | 344,33   | 0        | 337,74  | 337,43  | 0,31    | 3,772      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,65    | 66,9     | 10,75    | 346,78   | 343,55   | 0        | 337,62  | 336,61  | 1,01    | 3,63       | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,73    | 66,66    | 11,07    | 346,17   | 343,66   | 0,01     | 336,99  | 336,78  | 0,21    | 3,735      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,26    | 66,82    | 10,44    | 346,36   | 344,07   | 0        | 337,26  | 337,13  | 0,13    | 3,527      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,84    | 66,97    | 10,87    | 345,28   | 343,01   | 0,01     | 336,1   | 336,07  | 0,03    | 3,658      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,23    | 66,03    | 11,2     | 344,51   | 342,27   | 0        | 335,49  | 335,54  | -0,05   | 3,76       | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,45    | 66,69    | 10,76    | 344,18   | 341,95   | 0        | 335,1   | 335,11  | -0,01   | 3,609      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,86    | 67,24    | 10,62    | 345,47   | 343,19   | 0,01     | 336,29  | 336,17  | 0,12    | 3,573      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,92    | 68,3     | 10,62    | 346,96   | 344,69   | 0        | 337,5   | 337,48  | 0,02    | 3,587      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,71    | 67,31    | 10,4     | 341,21   | 338,35   | 0,01     | 332,15  | 331,45  | 0,7     | 3,458      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 79,01    | 68,47    | 10,54    | 341,15   | 337,15   | 0        | 331,83  | 330,08  | 1,75    | 3,503      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,56    | 66,96    | 10,6     | 338,08   | 336,99   | 0,01     | 329,15  | 330,17  | -1,02   | 3,493      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,82    | 66,77    | 11,05    | 337,53   | 336,43   | 0        | 328,56  | 329,65  | -1,09   | 3,634      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,41    | 66,77    | 10,64    | 342,39   | 340,99   | 0        | 333,38  | 334,14  | -0,76   | 3,548      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,57    | 66,57    | 11       | 350,09   | 347,91   | 0,01     | 340,88  | 340,94  | -0,06   | 3,754      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,45    | 67,4     | 11,05    | 349,91   | 347,45   | 0        | 340,49  | 340,34  | 0,15    | 3,765      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,38    | 65,27    | 11,11    | 350,28   | 347,49   | 0,01     | 341,28  | 340,78  | 0,5     | 3,796      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 77,4     | 65,89    | 11,51    | 355,17   | 352,6    | 0        | 345,81  | 345,68  | 0,13    | 3,983      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,44    | 65,69    | 11,75    | 357,47   | 355      | 0,01     | 348,05  | 348,06  | -0,01   | 4,097      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 9274,4   | 9218,7   | 0,1      | 9033,95 | 9036,94 | -2,99   | 97,002     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 76,3     | 65,65    | 10,64    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224 | 83274,2  | 81825,4  | 2,43     | 80877,3 | 80844   | 33,34   | 2475,18    | 17183    | 0        |
| 22/10/2224 | 92548,6  | 91044,2  | 2,53     | 89911,3 | 89880,9 | 30,35   | 2572,182   | 17879    | 0        |
| Итого:     | 9274,43  | 9218,78  | 0,1      | 9033,95 | 9036,94 | -2,99   | 97,002     | 696      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>ншт</sub>                   | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*  
Ф.И.О. *Е.А. Просяникова*



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*  
Ф.И.О. *Л.А. Болтачева*

000-УРАЛЗ...  
Инспектор С...  
Болтачева Л.А.  
25.10.2022



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,86    | 48,45    | 24,41    | 32,39    | 31,62    | 0        | 31,65   | 31,3    | 0,35    | 0,774      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,95    | 48,94    | 23,01    | 35,1     | 34,3     | 0        | 34,27   | 33,86   | 0,41    | 0,789      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,1     | 51,5     | 11,6     | 71,19    | 70,93    | 0        | 69,88   | 70,04   | -0,16   | 0,806      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,58    | 50,07    | 21,51    | 40,08    | 39,73    | 0,01     | 39,17   | 39,26   | -0,09   | 0,843      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,36    | 49,9     | 21,46    | 41,45    | 40,92    | 0,01     | 40,52   | 40,43   | 0,09    | 0,869      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,96    | 46,03    | 26,93    | 77,59    | 76,89    | 0        | 75,74   | 76,12   | -0,38   | 2,036      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,86    | 44,81    | 31,05    | 87,41    | 86,48    | 0        | 85,17   | 85,73   | -0,56   | 2,642      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,33    | 43,6     | 34,73    | 76,21    | 75,09    | 0        | 74,18   | 74,4    | -0,22   | 2,575      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,39    | 43,44    | 33,95    | 73,39    | 72,32    | 0        | 71,49   | 71,6    | -0,11   | 2,425      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 78,11    | 43,83    | 34,28    | 68,64    | 67,59    | 0        | 66,79   | 66,97   | -0,18   | 2,287      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,41    | 43,92    | 34,49    | 63,32    | 62,32    | 0        | 61,61   | 61,83   | -0,22   | 2,123      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,98    | 43,91    | 34,07    | 63,97    | 62,82    | 0        | 62,23   | 62,29   | -0,06   | 2,119      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,94    | 43,65    | 34,29    | 62,55    | 61,42    | 0        | 60,87   | 60,92   | -0,05   | 2,084      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,86    | 43,68    | 34,18    | 60,75    | 59,75    | 0,14     | 59,17   | 59,27   | -0,1    | 2,019      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,9     | 43,37    | 34,53    | 61,79    | 60,76    | 0        | 60,11   | 60,26   | -0,15   | 2,077      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,94    | 42,64    | 35,3     | 63,96    | 62,96    | 0        | 62,25   | 62,48   | -0,23   | 2,194      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,94    | 43,57    | 34,37    | 62,8     | 61,88    | 0        | 61,12   | 61,39   | -0,27   | 2,1        | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,83    | 43,72    | 34,11    | 61,81    | 60,97    | 0        | 60,15   | 60,44   | -0,29   | 2,052      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 79,19    | 43,08    | 36,11    | 59,08    | 58,2     | 0        | 57,47   | 57,72   | -0,25   | 2,075      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 78,35    | 43,5     | 34,85    | 58,36    | 57,59    | 0        | 56,8    | 57,11   | -0,31   | 1,978      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,98    | 42,75    | 36,23    | 58,14    | 56,61    | 0        | 56,56   | 56,13   | 0,43    | 2,048      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 78       | 42,65    | 35,35    | 61,66    | 60,43    | 0        | 60,01   | 59,95   | 0,06    | 2,12       | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,9     | 42,93    | 34,97    | 63,94    | 63,06    | 0,01     | 62,25   | 62,55   | -0,3    | 2,175      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,41    | 43,22    | 35,19    | 61,45    | 60,59    | 0        | 59,75   | 60,1    | -0,35   | 2,101      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,82    | 43,25    | 34,57    | 62,43    | 61,6     | 0        | 60,75   | 61,07   | -0,32   | 2,096      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,5     | 43,22    | 35,28    | 61,06    | 60,21    | 0        | 59,43   | 59,7    | -0,27   | 2,097      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 78,02    | 43,53    | 34,49    | 63,33    | 62,47    | 0        | 61,6    | 61,96   | -0,36   | 2,124      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,7     | 43,64    | 33,06    | 67,46    | 66,34    | 0        | 65,73   | 65,77   | -0,04   | 2,171      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,62    | 44,4     | 33,22    | 76,81    | 75,81    | 0        | 74,77   | 75,09   | -0,32   | 2,48       | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,34    | 43,87    | 36,47    | 74,97    | 73,83    | 0        | 72,83   | 73,2    | -0,37   | 2,654      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1873     | 1845,4   | 0,17     | 1824,32 | 1828,94 | -4,62   | 58,933     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,57    | 44,63    | 31,93    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 21948,5  | 21236,34 | 1,21     | 21283,76 | 21005,7 | 278,1   | 743,511    | 7906     | 5        |
| 23/10/2224: | 23821,5  | 23081,83 | 1,38     | 23108,08 | 22834,6 | 273,48  | 802,444    | 8626     | 5        |
| Итого:      | 1873,09  | 1845,49  | 0,17     | 1824,32  | 1828,94 | -4,62   | 58,933     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> х Т <sub>нш</sub>                    | 0,000 |



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9ВА6

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 73,16    | 47,36    | 25,8     | 44,18    | 43,29    | 0        | 43,15   | 42,8    | 0,35    | 0,936      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 72,18    | 47,95    | 24,23    | 49,23    | 48,25    | 0        | 48,15   | 47,71   | 0,44    | 1,009      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 67,99    | 49,34    | 18,65    | 92,37    | 91,38    | 0        | 90,67   | 90,24   | 0,43    | 0,995      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,94    | 46,94    | 25       | 51,69    | 50,61    | 0        | 50,56   | 50,02   | 0,54    | 1,033      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,62    | 46,93    | 24,69    | 87,36    | 85,26    | 0        | 85,4    | 84,31   | 1,09    | 1,942      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,96    | 50,51    | 22,45    | 107,89   | 105,18   | 0        | 105,4   | 104,07  | 1,33    | 2,598      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,97    | 52,94    | 23,03    | 87,48    | 85,35    | 0,11     | 85,31   | 84,54   | 0,77    | 2,488      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,52    | 52,14    | 26,38    | 81,59    | 79,67    | 0        | 79,48   | 78,88   | 0,6     | 2,55       | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,53    | 44,32    | 33,21    | 81,24    | 79,44    | 0        | 79,14   | 78,72   | 0,42    | 2,544      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 78,23    | 43,47    | 34,76    | 76,85    | 75,1     | 0        | 74,85   | 74,38   | 0,47    | 2,415      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,55    | 43,11    | 35,44    | 72,27    | 70,59    | 0        | 70,39   | 69,91   | 0,48    | 2,288      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 78,12    | 43,43    | 34,69    | 72,65    | 70,99    | 0        | 70,76   | 70,28   | 0,48    | 2,267      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 78,06    | 42,7     | 35,36    | 73,36    | 71,7     | 0        | 71,46   | 70,98   | 0,48    | 2,257      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 78,01    | 42,01    | 36       | 72,75    | 71,12    | 0,1      | 70,89   | 70,41   | 0,48    | 2,168      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 78,06    | 42,2     | 35,86    | 74,34    | 72,62    | 0        | 72,43   | 71,9    | 0,53    | 2,219      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 78,11    | 42       | 36,11    | 75,84    | 74,01    | 0        | 73,88   | 73,29   | 0,59    | 2,368      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 78,09    | 42,52    | 35,57    | 72,87    | 71,17    | 0        | 71      | 70,45   | 0,55    | 2,217      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,99    | 41,85    | 36,14    | 71,36    | 69,69    | 0        | 69,55   | 68,97   | 0,58    | 2,154      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 79,38    | 41,86    | 37,52    | 69,28    | 67,45    | 0        | 67,45   | 66,76   | 0,69    | 2,195      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 78,52    | 42,27    | 36,25    | 72,18    | 70,22    | 0        | 70,3    | 69,51   | 0,79    | 2,225      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 79,14    | 41,74    | 37,4     | 70,73    | 68,68    | 0        | 68,85   | 67,97   | 0,88    | 2,203      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 78,19    | 42,08    | 36,11    | 71,47    | 69,59    | 0        | 69,62   | 68,87   | 0,75    | 2,222      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 78,11    | 41,78    | 36,33    | 76,01    | 74,16    | 0        | 74,06   | 73,44   | 0,62    | 2,393      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,63    | 41,68    | 36,95    | 73,79    | 71,97    | 0        | 71,85   | 71,25   | 0,6     | 2,288      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,97    | 41,4     | 36,57    | 77,91    | 75,96    | 0        | 75,87   | 75,24   | 0,63    | 2,393      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,68    | 41,17    | 37,51    | 74,93    | 72,91    | 0        | 72,95   | 72,19   | 0,76    | 2,384      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 78,2     | 41,51    | 36,69    | 77,01    | 74,93    | 0        | 75,05   | 74,21   | 0,84    | 2,393      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,91    | 41,95    | 34,96    | 83,53    | 81,38    | 0        | 81,41   | 80,6    | 0,81    | 2,457      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,73    | 42,47    | 35,26    | 89,2     | 86,68    | 0        | 86,9    | 85,82   | 1,08    | 2,697      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,5     | 41,97    | 38,53    | 84,3     | 81,68    | 0        | 81,98   | 80,9    | 1,08    | 2,819      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2265,6   | 2211     | 0,21     | 2208,76 | 2188,6  | 20,14   | 65,117     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,9     | 44,12    | 32,78    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата              | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22-24/09/22 | 7092,29  | 16932,07 | 223,66   | 3558,22 | 16735   | -770,76 | 372,439    | 5074     | 4        |
| 23/10/22-24/10/22 | 9357,89  | 19143,07 | 223,87   | 5766,98 | 18923,6 | -750,62 | 437,556    | 5794     | 4        |
| Итого:            | 2265,6   | 2211     | 0,21     | 2208,76 | 2188,62 | 20,14   | 65,117     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просняникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi  
Траб х Тнш

0,000

0000 УНП. НЕГОСУД.  
ИНСПЕКТОР СГН 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,35    | 52,86    | 19,49    | 73,99    | 72,35    | 0        | 72,24   | 71,41   | 0,83    | 1,406      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,5     | 52,85    | 18,65    | 88,49    | 86,56    | 0        | 86,49   | 85,45   | 1,04    | 1,612      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 64,67    | 52,79    | 11,88    | 126,31   | 124,21   | 0        | 123,9   | 122,61  | 1,29    | 1,467      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,01    | 46,41    | 24,6     | 56,14    | 54,71    | 0        | 54,88   | 54,17   | 0,71    | 1,354      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,9     | 52,8     | 18,1     | 96,35    | 93,93    | 0        | 94,18   | 92,7    | 1,48    | 1,701      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,38    | 50,82    | 21,56    | 156,1    | 151,96   | 0,19     | 152,45  | 150,13  | 2,32    | 3,288      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,2     | 48,34    | 26,86    | 144,64   | 140,8    | 0,32     | 141,03  | 139,3   | 1,73    | 3,783      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,64    | 47,22    | 30,42    | 130,04   | 126,75   | 0        | 126,59  | 125,43  | 1,16    | 3,848      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,72    | 46,71    | 30,01    | 128,78   | 125,84   | 0,06     | 125,44  | 124,58  | 0,86    | 3,761      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,44    | 46,48    | 30,96    | 119,38   | 116,65   | 0,09     | 116,26  | 115,49  | 0,77    | 3,597      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,75    | 46,73    | 31,02    | 113,02   | 110,43   | 0        | 110,02  | 109,29  | 0,73    | 3,41       | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,34    | 46,28    | 31,06    | 111,36   | 108,71   | 0,09     | 108,44  | 107,63  | 0,81    | 3,366      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,29    | 46,46    | 30,83    | 112,02   | 109,29   | 0        | 109,08  | 108,18  | 0,9     | 3,361      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,22    | 46,56    | 30,66    | 110,07   | 107,44   | 0        | 107,18  | 106,36  | 0,82    | 3,283      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,24    | 46,6     | 30,64    | 109,96   | 107,35   | 0        | 107,09  | 106,26  | 0,83    | 3,28       | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,29    | 46,15    | 31,14    | 116,08   | 113,32   | 0,16     | 113,05  | 112,17  | 0,88    | 3,518      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,25    | 46,38    | 30,87    | 111,06   | 108,49   | 0        | 108,17  | 107,41  | 0,76    | 3,339      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,18    | 46,36    | 30,82    | 107,49   | 105,02   | 0        | 104,7   | 103,97  | 0,73    | 3,223      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,48    | 46,19    | 32,29    | 102,02   | 99,56    | 0        | 99,25   | 98,56   | 0,69    | 3,205      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,72    | 46,6     | 31,12    | 105,54   | 103,09   | 0        | 102,74  | 102,06  | 0,68    | 3,196      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,29    | 46,15    | 32,14    | 101,89   | 98,66    | 0        | 99,17   | 97,66   | 1,51    | 3,187      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,31    | 46,22    | 31,09    | 108,68   | 105,27   | 0        | 105,81  | 104,24  | 1,57    | 3,29       | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,27    | 45,92    | 31,35    | 113,76   | 110,68   | 0        | 110,78  | 109,56  | 1,22    | 3,469      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,72    | 46,16    | 31,56    | 107,24   | 104,72   | 0        | 104,39  | 103,68  | 0,71    | 3,293      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,14    | 46,35    | 30,79    | 111,55   | 109,13   | 0        | 108,65  | 108,06  | 0,59    | 3,344      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,83    | 45,56    | 32,27    | 108,05   | 105,63   | 0        | 105,19  | 104,61  | 0,58    | 3,392      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,33    | 46,05    | 31,28    | 109,54   | 107,08   | 0,02     | 106,67  | 106,03  | 0,64    | 3,336      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,98    | 46,74    | 29,24    | 115,75   | 112,92   | 0        | 112,83  | 111,75  | 1,08    | 3,297      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,01    | 47,69    | 29,32    | 140,68   | 137,36   | 0        | 136,99  | 135,9   | 1,09    | 4,014      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,62    | 46,17    | 33,45    | 130,02   | 126,71   | 0        | 126,44  | 125,45  | 0,99    | 4,227      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3366     | 3284,6   | 0,93     | 3280,1  | 3250,1  | 30      | 93,847     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76       | 47,48    | 28,51    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 89024,69 | 88049,4  | 6,25     | 86476,1 | 86958,4 | -482,29 | 2528,9     | 17175    | 0        |
| 23/10/2224: | 92390,69 | 91334    | 7,18     | 89756,2 | 90208,5 | -452,29 | 2622,74    | 17895    | 0        |
| Итого:      | 3366     | 3284,62  | 0,93     | 3280,1  | 3250,1  | 30      | 93,847     | 720      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Qкорт = Qi<br>Траб х Тнш                                                                     | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000-У...  
Инспектор СТИ 5 9Р  
Болтачева Л.А.  
25.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DBC

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,82    | 49,68    | 23,14    | 61,14    | 60,42    | 0        | 59,72   | 59,72   | 0       | 1,381      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,86    | 50,94    | 20,92    | 69,86    | 69,2     | 0        | 68,23   | 68,35   | -0,12   | 1,429      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,44    | 51,88    | 11,56    | 122,45   | 123,04   | 0        | 120,21  | 121,5   | -1,29   | 1,386      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,45    | 48,78    | 22,67    | 66,43    | 66,08    | 0        | 64,91   | 65,35   | -0,44   | 1,473      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,2     | 50,16    | 21,04    | 75,73    | 74,98    | 0        | 74,01   | 74,09   | -0,08   | 1,557      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,54    | 47,18    | 25,36    | 117,08   | 115,24   | 0,09     | 114,34  | 114,04  | 0,3     | 2,899      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,54    | 44,86    | 30,68    | 121,44   | 118,98   | 0,09     | 118,39  | 117,85  | 0,54    | 3,628      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,9     | 43,4     | 34,5     | 104,46   | 102,16   | 0,15     | 101,65  | 101,28  | 0,37    | 3,504      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,03    | 43,12    | 33,91    | 101,97   | 100,32   | 0        | 99,35   | 99,48   | -0,13   | 3,365      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,77    | 42,71    | 35,06    | 91,64    | 90,43    | 0,29     | 89,22   | 89,68   | -0,46   | 3,126      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,1     | 42,57    | 35,53    | 89,22    | 88,17    | 0,46     | 86,84   | 87,42   | -0,58   | 3,083      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,67    | 42,34    | 35,33    | 89,54    | 88,57    | 0,01     | 87,18   | 87,82   | -0,64   | 3,078      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,65    | 42,8     | 34,85    | 90,32    | 89,35    | 0,03     | 87,91   | 88,6    | -0,69   | 3,06       | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,54    | 42,47    | 35,07    | 87,34    | 86,41    | 0        | 85,02   | 85,68   | -0,66   | 2,979      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,53    | 42,7     | 34,83    | 87,74    | 86,83    | 0        | 85,44   | 86,1    | -0,66   | 2,974      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,64    | 42,56    | 35,08    | 92,12    | 91,17    | 0,01     | 89,64   | 90,4    | -0,76   | 3,143      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,61    | 42,91    | 34,7     | 91,46    | 90,56    | 0        | 89,03   | 89,8    | -0,77   | 3,087      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,47    | 43,03    | 34,44    | 84,71    | 83,91    | 0        | 82,46   | 83,19   | -0,73   | 2,837      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,88    | 43,76    | 35,12    | 82,56    | 81,63    | 0        | 80,3    | 80,87   | -0,57   | 2,818      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 78,09    | 43,47    | 34,62    | 86,16    | 85,23    | 0        | 83,85   | 84,47   | -0,62   | 2,902      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,72    | 43,52    | 35,2     | 87,88    | 86,31    | 0        | 85,47   | 85,56   | -0,09   | 3,007      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,72    | 42,8     | 34,92    | 87,98    | 86,81    | 0        | 85,65   | 86,08   | -0,43   | 2,992      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,62    | 42,78    | 34,84    | 93,6     | 92,75    | 0        | 91,12   | 91,97   | -0,85   | 3,172      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,2     | 43,73    | 34,47    | 90,93    | 90,09    | 0        | 88,47   | 89,3    | -0,83   | 3,045      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,58    | 42,89    | 34,69    | 92,86    | 92,04    | 0        | 90,39   | 91,28   | -0,89   | 3,134      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,19    | 42,69    | 35,5     | 89,8     | 88,88    | 0        | 87,36   | 88,16   | -0,8    | 3,099      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,75    | 42,68    | 35,07    | 91,15    | 90,26    | 0        | 88,71   | 89,5    | -0,79   | 3,111      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,33    | 43,76    | 32,57    | 102,48   | 101,69   | 0        | 99,86   | 100,78  | -0,92   | 3,251      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,32    | 44,45    | 32,87    | 117,52   | 116,44   | 0        | 114,41  | 115,35  | -0,94   | 3,758      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,04    | 43,65    | 36,39    | 111,8    | 110,32   | 0        | 108,67  | 109,35  | -0,68   | 3,952      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2779,3   | 2748,2   | 1,13     | 2707,81 | 2723,02 | -15,21  | 86,23      | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,3     | 44,47    | 31,83    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224:0 | 94469,3  | 92183,15 | 9,5      | 91752,52 | 91213,52 | 539     | 3082,727   | 22787    | 0        |
| 23/10/2224:0 | 97248,6  | 94931,42 | 10,63    | 94460,33 | 93936,54 | 523,79  | 3168,957   | 23507    | 0        |
| Итого:       | 2779,37  | 2748,27  | 1,13     | 2707,81  | 2723,02  | -15,21  | 86,23      | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Для документов  
ИНН 448199350  
ОГРН 1167456145340  
«Парк-сервис»

Представитель теплоснабж. организации  
Подпись \_\_\_\_\_  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub>                    | 0 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СГН 5 ЗР  
Болтачева Л.А.  
26.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xC08D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,36    | 49,85    | 22,51    | 61,69    | 61,54    | 0        | 60,27   | 60,83   | -0,56   | 1,358      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,51    | 50,95    | 20,56    | 73,05    | 72,76    | 0        | 71,38   | 71,9    | -0,52   | 1,468      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 62,4     | 52,17    | 10,23    | 140,51   | 140,17   | 0,03     | 137,97  | 138,4   | -0,43   | 1,405      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,98    | 49,22    | 21,76    | 70,16    | 70,47    | 0        | 68,59   | 69,67   | -1,08   | 1,492      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,81    | 49,27    | 21,54    | 75,87    | 75,31    | 0,02     | 74,18   | 74,46   | -0,28   | 1,596      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,33    | 46,84    | 25,49    | 122,37   | 119,46   | 0,05     | 119,53  | 118,23  | 1,3     | 3,048      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,16    | 45,25    | 29,91    | 127,06   | 124,05   | 0,27     | 123,9   | 122,85  | 1,05    | 3,704      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,59    | 44,03    | 33,56    | 111,33   | 109,17   | 0,02     | 108,4   | 108,17  | 0,23    | 3,633      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,65    | 43,98    | 32,67    | 109,7    | 107,99   | 0        | 106,84  | 107     | -0,16   | 3,487      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,4     | 43,59    | 33,81    | 99,71    | 98,34    | 0,21     | 97,11   | 97,45   | -0,34   | 3,281      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,73    | 43,82    | 33,91    | 95,6     | 94,45    | 0,29     | 93,06   | 93,59   | -0,53   | 3,152      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,31    | 43,64    | 33,67    | 97,4     | 96,29    | 0        | 94,85   | 95,43   | -0,58   | 3,191      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,26    | 44,02    | 33,24    | 97,6     | 96,47    | 0,01     | 95,02   | 95,54   | -0,52   | 3,157      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,2     | 43,96    | 33,24    | 96,56    | 95,5     | 0,05     | 94,02   | 94,6    | -0,58   | 3,121      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,23    | 43,74    | 33,49    | 99,98    | 98,8     | 0        | 97,35   | 97,9    | -0,55   | 3,259      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,23    | 43,57    | 33,66    | 99,49    | 98,37    | 0        | 96,9    | 97,49   | -0,59   | 3,257      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,21    | 43,89    | 33,32    | 98,43    | 97,46    | 0        | 95,84   | 96,57   | -0,73   | 3,194      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,21    | 43,65    | 33,56    | 97,68    | 96,8     | 0        | 95,13   | 95,92   | -0,79   | 3,188      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,55    | 43,59    | 34,96    | 94,33    | 93,41    | 0        | 91,78   | 92,58   | -0,8    | 3,206      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,7     | 44       | 33,7     | 94,78    | 93,99    | 0        | 92,25   | 93,14   | -0,89   | 3,105      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,34    | 44,12    | 34,22    | 93,84    | 91,94    | 0        | 91,33   | 91,15   | 0,18    | 3,127      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,31    | 43,54    | 33,77    | 98,03    | 96,13    | 0        | 95,46   | 95,27   | 0,19    | 3,22       | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,23    | 43,49    | 33,74    | 100,42   | 99,24    | 0        | 97,78   | 98,32   | -0,54   | 3,294      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,69    | 43,32    | 34,37    | 98,85    | 97,95    | 0        | 96,22   | 97,12   | -0,9    | 3,305      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,17    | 43,69    | 33,48    | 101,17   | 100,52   | 0        | 98,49   | 99,58   | -1,09   | 3,297      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,84    | 43,33    | 34,51    | 97,3     | 96,61    | 0,06     | 94,69   | 95,77   | -1,08   | 3,267      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,29    | 43,57    | 33,72    | 100,63   | 99,88    | 0        | 97,98   | 98,99   | -1,01   | 3,302      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,01    | 44,79    | 31,22    | 111,21   | 110,01   | 0        | 108,37  | 108,95  | -0,58   | 3,382      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,96    | 45,28    | 31,68    | 125,89   | 124,63   | 0        | 122,63  | 123,43  | -0,8    | 3,883      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,64    | 44,4     | 35,24    | 117,11   | 115,72   | 0,01     | 113,9   | 114,65  | -0,75   | 4,012      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3007,7   | 2973,4   | 1,02     | 2931,22 | 2944,95 | -13,73  | 90,391     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,91    | 45,08    | 30,82    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата     | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22 | 105733,4 | 103672,7 | 173,56   | 102739,3 | 102460,8 | 278,47  | 3132,137   | 22789    | 0        |
| 23/10/22 | 108741,2 | 106646,2 | 174,58   | 105670,5 | 105405,7 | 264,74  | 3222,528   | 23509    | 0        |
| Итого:   | 3007,75  | 2973,43  | 1,02     | 2931,22  | 2944,95  | -13,73  | 90,391     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,3     | 53,5     | 18,8     | 75,15    | 74,5     | 0        | 73,42   | 73,55   | -0,13   | 1,379      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,45    | 53,94    | 17,51    | 85,73    | 85,2     | 0        | 83,78   | 84,04   | -0,26   | 1,469      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,56    | 53,75    | 9,81     | 148,94   | 150,6    | 0        | 146,19  | 148,61  | -2,42   | 1,429      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,06    | 51,13    | 19,93    | 78,25    | 77,96    | 0,01     | 76,5    | 77      | -0,5    | 1,526      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,87    | 53,36    | 17,51    | 91,19    | 90,24    | 0,01     | 89,15   | 89,06   | 0,09    | 1,561      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,53    | 49,21    | 23,32    | 141,89   | 139,77   | 0        | 138,58  | 138,18  | 0,4     | 3,228      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,3     | 46,84    | 28,46    | 132,65   | 131,14   | 0,32     | 129,32  | 129,83  | -0,51   | 3,678      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,67    | 45,49    | 32,18    | 116,75   | 114,91   | 0,01     | 113,65  | 113,82  | -0,17   | 3,654      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,7     | 44,83    | 31,87    | 114,73   | 113,6    | 0        | 111,74  | 112,54  | -0,8    | 3,557      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,37    | 44,95    | 32,42    | 105,69   | 104,55   | 0,15     | 102,94  | 103,57  | -0,63   | 3,335      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,68    | 44,52    | 33,16    | 103,88   | 102,68   | 0,06     | 101,12  | 101,72  | -0,6    | 3,347      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,23    | 45,07    | 32,16    | 99,98    | 98,83    | 0,01     | 97,35   | 97,88   | -0,53   | 3,129      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,15    | 44,98    | 32,17    | 96,97    | 95,71    | 0        | 94,44   | 94,78   | -0,34   | 3,036      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,23    | 48,13    | 29,1     | 116,74   | 114,7    | 0        | 113,69  | 113,46  | 0,23    | 3,311      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,3     | 46,16    | 31,14    | 114,74   | 112,94   | 0        | 111,74  | 111,79  | -0,05   | 3,476      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,31    | 46,28    | 31,03    | 113,96   | 112,69   | 0,01     | 110,95  | 111,57  | -0,62   | 3,441      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,29    | 46,59    | 30,7     | 111,76   | 110,66   | 0        | 108,82  | 109,54  | -0,72   | 3,34       | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,2     | 46,29    | 30,91    | 109,69   | 108,73   | 0        | 106,82  | 107,65  | -0,83   | 3,303      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,53    | 45,94    | 32,59    | 106,82   | 105,74   | 0        | 103,93  | 104,72  | -0,79   | 3,387      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,73    | 46,07    | 31,66    | 108,67   | 107,65   | 0        | 105,78  | 106,58  | -0,8    | 3,348      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,32    | 46,23    | 32,09    | 106,35   | 104,29   | 0        | 103,5   | 103,28  | 0,22    | 3,318      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,35    | 46,04    | 31,31    | 108,09   | 106,69   | 0        | 105,24  | 105,68  | -0,44   | 3,291      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,28    | 45,93    | 31,35    | 112,2    | 111,3    | 0        | 109,27  | 110,16  | -0,89   | 3,423      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,78    | 46,06    | 31,72    | 108,77   | 107,94   | 0        | 105,88  | 106,88  | -1      | 3,359      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,23    | 46,32    | 30,91    | 116      | 115,21   | 0        | 112,95  | 114,03  | -1,08   | 3,487      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,89    | 46,09    | 31,8     | 111,36   | 110,43   | 0        | 108,4   | 109,36  | -0,96   | 3,443      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,36    | 46,26    | 31,1     | 114,92   | 114,03   | 0        | 111,9   | 112,88  | -0,98   | 3,479      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,15    | 46,99    | 29,16    | 128,37   | 127,3    | 0        | 125,07  | 125,98  | -0,91   | 3,646      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,11    | 47,34    | 29,77    | 137,12   | 136,12   | 0        | 133,55  | 134,68  | -1,13   | 3,973      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,72    | 45,73    | 33,99    | 126,99   | 125,45   | 0        | 123,47  | 124,24  | -0,77   | 4,197      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3344,3   | 3311,5   | 0,58     | 3259,14 | 3277,06 | -17,92  | 93,55      | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,98    | 47,33    | 28,65    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224 | 113045   | 110283   | 5,55     | 109897,5 | 108949,3 | 948,17  | 3144,788   | 22789    | 0        |
| 23/10/2224 | 116390   | 113595   | 6,13     | 113156,6 | 112226,4 | 930,25  | 3238,338   | 23509    | 0        |
| Итого:     | 3344,35  | 3311,56  | 0,58     | 3259,14  | 3277,06  | -17,92  | 93,55      | 720      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

25.10.2022г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                     | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBCB0

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 73,04    | 49,64    | 23,4     | 57,52    | 57,84    | 0,01     | 56,14   | 57,18   | -1,04   | 1,313      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 72,09    | 50,57    | 21,52    | 65,39    | 65,82    | 0        | 63,89   | 65,02   | -1,13   | 1,372      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 65,29    | 50,78    | 14,51    | 95,27    | 96,42    | 0        | 93,4    | 95,26   | -1,86   | 1,351      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,79    | 48,95    | 22,84    | 61,42    | 61,95    | 0        | 60      | 61,27   | -1,27   | 1,369      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,56    | 51,14    | 20,42    | 78,24    | 78,74    | 0        | 76,47   | 77,78   | -1,31   | 1,562      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 73,05    | 50,35    | 22,7     | 135,96   | 137,03   | 0        | 132,73  | 135,36  | -2,63   | 3,014      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,89    | 44,11    | 31,78    | 157,35   | 157,99   | 0        | 153,34  | 156,53  | -3,19   | 4,87       | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,38    | 43,66    | 34,72    | 145,57   | 145,73   | 0        | 141,64  | 144,44  | -2,8    | 4,913      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,47    | 43,85    | 33,62    | 146,42   | 146,68   | 0        | 142,57  | 145,37  | -2,8    | 4,791      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 78,21    | 44,1     | 34,11    | 142,1    | 142,33   | 0        | 138,3   | 141,07  | -2,77   | 4,714      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,55    | 44,5     | 34,05    | 138,98   | 139,24   | 0        | 135,23  | 137,97  | -2,74   | 4,603      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 78,1     | 44,83    | 33,27    | 138,39   | 138,63   | 0        | 134,68  | 137,36  | -2,68   | 4,478      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 78,06    | 44,93    | 33,13    | 137,17   | 137,38   | 0        | 133,5   | 136,11  | -2,61   | 4,42       | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 78       | 45,15    | 32,85    | 137,24   | 137,54   | 0        | 133,57  | 136,26  | -2,69   | 4,386      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 78,02    | 45,08    | 32,94    | 136,75   | 137,09   | 0        | 133,09  | 135,82  | -2,73   | 4,381      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 78,08    | 45,07    | 33,01    | 138,83   | 139,2    | 0,01     | 135,12  | 137,9   | -2,78   | 4,459      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 78,06    | 45,5     | 32,56    | 137,86   | 138,31   | 0        | 134,18  | 136,96  | -2,78   | 4,364      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,96    | 45,82    | 32,14    | 136,32   | 136,78   | 0        | 132,66  | 135,43  | -2,77   | 4,259      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 79,35    | 45,61    | 33,74    | 134,8    | 135,14   | 0        | 131,1   | 133,86  | -2,76   | 4,419      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 78,52    | 46,23    | 32,29    | 134,97   | 135,51   | 0        | 131,31  | 134,17  | -2,86   | 4,236      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,98    | 45,48    | 33,5     | 118,81   | 118,1    | 0        | 115,58  | 116,97  | -1,39   | 3,872      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 78,05    | 44,3     | 33,75    | 108      | 107,91   | 0        | 105,13  | 106,92  | -1,79   | 3,544      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,97    | 44,44    | 33,53    | 115,39   | 115,73   | 0,01     | 112,28  | 114,66  | -2,38   | 3,763      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,48    | 43,97    | 34,51    | 90,33    | 89,68    | 0,02     | 87,9    | 88,9    | -1      | 3,031      | 19       | 5        | *  |
| 18.10.2022 | 77,88    | 43,8     | 34,08    | 115,65   | 115,48   | 0        | 112,59  | 114,45  | -1,86   | 3,835      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,59    | 43,4     | 35,19    | 114,16   | 114,22   | 0        | 111,08  | 113,22  | -2,14   | 3,908      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 78,08    | 43,68    | 34,4     | 115,93   | 116,06   | 0        | 112,82  | 115,05  | -2,23   | 3,878      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,77    | 43,75    | 33,02    | 125,93   | 125,67   | 0        | 122,68  | 124,59  | -1,91   | 4,047      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,65    | 44,5     | 33,15    | 140,69   | 140,8    | 0        | 136,96  | 139,49  | -2,53   | 4,536      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,39    | 44,01    | 36,38    | 135,73   | 135,7    | 0        | 131,91  | 134,47  | -2,56   | 4,795      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3637,1   | 3644,7   | 0,05     | 3541,85 | 3609,84 | -67,99  | 112,483    | 715      | 5        |    |
| Средние:   | 76,74    | 45,7     | 31,03    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22г: | 38853,65 | 38554,9  | 2,52     | 37680,5 | 38127,1 | -446,55 | 1306,218   | 8116     | 367      |
| 23/10/22г: | 42490,82 | 42199,6  | 2,57     | 41222,4 | 41736,9 | -514,54 | 1418,701   | 8831     | 372      |
| Итого:     | 3637,17  | 3644,7   | 0,05     | 3541,85 | 3609,84 | -67,99  | 112,483    | 715      | 5        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                     | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.



000-УРАЛСЕРВИС  
Инспектор  
Болтачева  
25.10.2022



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ37А

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,75    | 47,88    | 24,87    | 31,98    | 32,34    | 0,05     | 31,24   | 32      | -0,76   | 0,777      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 72,02    | 47,91    | 24,11    | 40,13    | 40,54    | 0,06     | 39,19   | 40,07   | -0,88   | 0,945      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 62,74    | 52       | 10,74    | 77,08    | 78,56    | 0,06     | 75,72   | 77,59   | -1,87   | 0,811      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,26    | 47,17    | 24,09    | 38,14    | 38,77    | 0,04     | 37,29   | 38,36   | -1,07   | 0,899      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,33    | 48,49    | 22,84    | 41,23    | 41,8     | 0,07     | 40,29   | 41,35   | -1,06   | 0,921      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 73,07    | 45,59    | 27,48    | 74,84    | 75,41    | 0,16     | 73,03   | 74,64   | -1,61   | 2,004      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,9     | 44,09    | 31,81    | 89,16    | 89,64    | 0,19     | 86,86   | 88,85   | -1,99   | 2,763      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,3     | 44,26    | 34,04    | 81,01    | 81,35    | 0,04     | 78,84   | 80,62   | -1,78   | 2,683      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,38    | 43,61    | 33,77    | 82,73    | 82,93    | 0        | 80,52   | 82,17   | -1,65   | 2,717      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 78,13    | 44,09    | 34,04    | 76,17    | 76,25    | 0        | 74,12   | 75,54   | -1,42   | 2,52       | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,45    | 44,55    | 33,9     | 72,93    | 73,03    | 0,17     | 70,96   | 72,32   | -1,36   | 2,406      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,98    | 45,51    | 32,47    | 72,37    | 72,59    | 0        | 70,41   | 71,87   | -1,46   | 2,288      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,92    | 44,96    | 32,96    | 69,98    | 70,21    | 0        | 68,14   | 69,51   | -1,37   | 2,245      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,84    | 44,9     | 32,94    | 70,02    | 70,29    | 0        | 68,16   | 69,6    | -1,44   | 2,244      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,88    | 43,13    | 34,75    | 70,05    | 70,2     | 0        | 68,17   | 69,61   | -1,44   | 2,368      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,97    | 43,35    | 34,62    | 72,96    | 73,09    | 0        | 71,01   | 72,46   | -1,45   | 2,458      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,89    | 43,68    | 34,21    | 69,26    | 69,39    | 0        | 67,44   | 68,78   | -1,34   | 2,307      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,85    | 43,85    | 34       | 69,61    | 69,73    | 0        | 67,79   | 69,12   | -1,33   | 2,306      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 79,22    | 44,19    | 35,03    | 67,15    | 67,24    | 0        | 65,32   | 66,66   | -1,34   | 2,287      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 78,42    | 43,82    | 34,6     | 68,7     | 68,8     | 0        | 66,86   | 68,2    | -1,34   | 2,312      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,97    | 43,85    | 35,12    | 65,6     | 65,49    | 0        | 63,81   | 64,93   | -1,12   | 2,242      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 78,02    | 43,75    | 34,27    | 70,4     | 70,69    | 0        | 68,53   | 70,06   | -1,53   | 2,347      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,97    | 43,61    | 34,36    | 73,59    | 74,02    | 0        | 71,64   | 73,34   | -1,7    | 2,46       | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,48    | 43,95    | 34,53    | 70,52    | 70,78    | 0        | 68,61   | 70,15   | -1,54   | 2,37       | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,91    | 43,05    | 34,86    | 72,2     | 72,3     | 0        | 70,26   | 71,63   | -1,37   | 2,447      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,59    | 44,61    | 33,98    | 70,88    | 71,02    | 0        | 68,95   | 70,33   | -1,38   | 2,34       | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 78,12    | 43,83    | 34,29    | 72,16    | 72,3     | 0        | 70,22   | 71,64   | -1,42   | 2,407      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,96    | 43,24    | 33,72    | 74,77    | 74,95    | 0        | 72,8    | 74,26   | -1,46   | 2,454      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,8     | 44,05    | 33,75    | 82,28    | 82,42    | 0        | 80,1    | 81,68   | -1,58   | 2,706      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,54    | 44,91    | 35,63    | 80,81    | 80,8     | 0        | 78,55   | 80,03   | -1,48   | 2,8        | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2068,7   | 2076,9   | 0,84     | 2014,83 | 2057,37 | -42,54  | 64,834     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,58    | 44,86    | 31,72    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22г: | 24253,44 | 24079,77 | 34,32    | 23516,6 | 23800,7 | -284,12 | 795,424    | 8414     | 0        |
| 23/10/22г: | 26322,15 | 26156,7  | 35,16    | 25531,4 | 25858,1 | -326,66 | 860,258    | 9134     | 0        |
| Итого:     | 2068,71  | 2076,93  | 0,84     | 2014,83 | 2057,37 | -42,54  | 64,834     | 720      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Qконтр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000 «Уралэнергосервис»  
Инспектор СТИ «ЭР»  
Болтачева Л.А.  
27.10.2022г.



Подпись: /Л.А. Б



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1772

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,64    | 55,53    | 16,11    | 91,32    | 87,39    | 0,01     | 89,24   | 86,17   | 3,07    | 1,435      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,82    | 55,43    | 15,39    | 104,06   | 99,5     | 0        | 101,73  | 98,07   | 3,66    | 1,563      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 64,13    | 54,09    | 10,04    | 162,53   | 156,03   | 0,01     | 159,45  | 153,91  | 5,54    | 1,595      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,33    | 51,45    | 18,88    | 86,38    | 82,75    | 0        | 84,46   | 81,73   | 2,73    | 1,595      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,37    | 54,7     | 15,67    | 113,9    | 108,57   | 0        | 111,37  | 107,06  | 4,31    | 1,745      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,67    | 54,14    | 18,53    | 182,03   | 173,16   | 0        | 177,77  | 170,79  | 6,98    | 3,294      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,12    | 52,2     | 22,92    | 218,3    | 208,03   | 0        | 212,87  | 205,37  | 7,5     | 4,879      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 76,96    | 46,81    | 30,15    | 142,35   | 135,52   | 0        | 138,64  | 134,13  | 4,51    | 4,175      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,07    | 46,93    | 29,14    | 139,68   | 133,52   | 0        | 136,09  | 132,16  | 3,93    | 3,965      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,77    | 46,68    | 30,09    | 129,84   | 124,12   | 0        | 126,48  | 122,86  | 3,62    | 3,803      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,03    | 46,52    | 30,51    | 121,48   | 116,16   | 0        | 118,33  | 114,97  | 3,36    | 3,609      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,59    | 46,79    | 29,8     | 123,28   | 117,98   | 0        | 120,1   | 116,75  | 3,35    | 3,576      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,55    | 46,83    | 29,72    | 121,4    | 116,2    | 0        | 118,26  | 114,98  | 3,28    | 3,512      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,45    | 46,83    | 29,62    | 117,78   | 112,78   | 0        | 114,74  | 111,61  | 3,13    | 3,394      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,5     | 46,71    | 29,79    | 120,7    | 115,57   | 0        | 117,58  | 114,37  | 3,21    | 3,499      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,56    | 46,52    | 30,04    | 125,18   | 119,87   | 0        | 121,97  | 118,64  | 3,33    | 3,663      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,55    | 46,53    | 30,02    | 119,31   | 114,29   | 0        | 116,24  | 113,12  | 3,12    | 3,488      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,44    | 46,61    | 29,83    | 119,12   | 114,14   | 0        | 116,06  | 112,96  | 3,1     | 3,46       | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,74    | 46,12    | 31,62    | 116,5    | 111,41   | 0        | 113,42  | 110,32  | 3,1     | 3,583      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 76,96    | 46,38    | 30,58    | 116,33   | 111,34   | 0        | 113,29  | 110,2   | 3,09    | 3,462      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 77,47    | 45,91    | 31,56    | 109,35   | 104,31   | 0        | 106,47  | 103,29  | 3,18    | 3,358      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,54    | 46,48    | 30,06    | 117,9    | 112,9    | 0        | 114,86  | 111,78  | 3,08    | 3,45       | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,52    | 46,64    | 29,88    | 126,98   | 121,91   | 0        | 123,7   | 120,68  | 3,02    | 3,693      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,01    | 45,99    | 31,02    | 119,97   | 115,17   | 0        | 116,84  | 114,03  | 2,81    | 3,622      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,5     | 46,13    | 30,37    | 124,49   | 119,61   | 0        | 121,3   | 118,4   | 2,9     | 3,681      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,13    | 45,71    | 31,42    | 121,3    | 116,34   | 0        | 118,11  | 115,2   | 2,91    | 3,709      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,65    | 45,87    | 30,78    | 123,9    | 118,82   | 0        | 120,7   | 117,67  | 3,03    | 3,711      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,52    | 46,4     | 29,12    | 133,96   | 128,47   | 0        | 130,59  | 127,16  | 3,43    | 3,799      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,4     | 47,37    | 29,03    | 155,46   | 148,84   | 0        | 151,47  | 147,28  | 4,19    | 4,392      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 78,98    | 46,46    | 32,52    | 142,85   | 136,3    | 0        | 138,95  | 134,93  | 4,02    | 4,516      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3847,6   | 3681     | 0,02     | 3751,08 | 3640,59 | 110,49  | 101,226    | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,36    | 48,22    | 27,14    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 114263   | 107584   | 1,14     | 111187  | 106352  | 4835,05 | 3181,93    | 22786    | 0        |
| 23/10/2224: | 118110   | 111265   | 1,16     | 114938  | 109992  | 4945,54 | 3283,16    | 23506    | 0        |
| Итого:      | 3847,63  | 3681     | 0,02     | 3751,08 | 3640,59 | 110,49  | 101,226    | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

*Е.А. Просяникова*  
Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

*Л.А. Болтачева*  
Подпись

Л.А. Болтачева  
Ф.И.О.

000 "Уралэнергосбыт"  
Инспектор СТИ 5 ЗР  
Болтачева Л.А.  
25.10.2022г.

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>ншт</sub>                   | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

| Дата            | t1<br>°C     | t2<br>°C     | dt<br>°C     | V1<br>м3      | V2<br>м3    | V3<br>м3    | M1<br>т        | M2<br>т        | Mг<br>т       | Qo<br>Гкал    | ВНР<br>ч   | ВОС<br>ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| 24.09.2022      | 72,64        | 48,73        | 23,91        | 58,71         | 58,8        | 0           | 57,3           | 58,15          | -0,85         | 1,367         | 24         | 0        |    |
| 25.09.2022      | 71,85        | 49,19        | 22,66        | 71,65         | 71,87       | 0           | 69,98          | 71,05          | -1,07         | 1,588         | 24         | 0        |    |
| 26.09.2022      | 62,57        | 51,68        | 10,89        | 134,42        | 135,88      | 0           | 131,99         | 134,18         | -2,19         | 1,434         | 24         | 0        |    |
| 27.09.2022      | 71,34        | 47,61        | 23,73        | 64,93         | 65,08       | 0           | 63,46          | 64,41          | -0,95         | 1,504         | 24         | 0        |    |
| 28.09.2022      | 71,19        | 47,76        | 23,43        | 71,24         | 70,32       | 0           | 69,61          | 69,57          | 0,04          | 1,63          | 24         | 0        |    |
| 29.09.2022      | 72,96        | 44,88        | 28,08        | 129,94        | 127,56      | 0,01        | 126,89         | 126,33         | 0,56          | 3,561         | 24         | 0        |    |
| 30.09.2022      | 75,73        | 43,66        | 32,07        | 140,83        | 139,55      | 0           | 137,26         | 138,31         | -1,05         | 4,397         | 24         | 0        |    |
| 01.10.2022      | 78,26        | 43,04        | 35,22        | 122,2         | 121,03      | 0           | 118,95         | 119,96         | -1,01         | 4,186         | 24         | 0        |    |
| 02.10.2022      | 77,24        | 42,79        | 34,45        | 118,77        | 117,78      | 0           | 115,65         | 116,77         | -1,12         | 3,983         | 24         | 0        |    |
| 03.10.2022      | 77,98        | 43,17        | 34,81        | 110,23        | 109,32      | 0           | 107,3          | 108,34         | -1,04         | 3,732         | 24         | 0        |    |
| 04.10.2022      | 78,26        | 42,88        | 35,38        | 105,06        | 104,17      | 0           | 102,23         | 103,23         | -1            | 3,614         | 24         | 0        |    |
| 05.10.2022      | 77,84        | 43,09        | 34,75        | 100,03        | 99,26       | 0           | 97,36          | 98,4           | -1,04         | 3,382         | 24         | 0        |    |
| 06.10.2022      | 77,77        | 42,8         | 34,97        | 101,74        | 100,97      | 0           | 99,03          | 100,07         | -1,04         | 3,459         | 24         | 0        |    |
| 07.10.2022      | 77,7         | 42,58        | 35,12        | 98,27         | 97,55       | 0           | 95,68          | 96,76          | -1,08         | 3,359         | 24         | 0        |    |
| 08.10.2022      | 77,76        | 43,4         | 34,36        | 99,45         | 98,72       | 0           | 96,79          | 97,86          | -1,07         | 3,322         | 24         | 0        |    |
| 09.10.2022      | 77,76        | 42,48        | 35,28        | 102,93        | 102,11      | 0           | 100,21         | 101,25         | -1,04         | 3,532         | 24         | 0        |    |
| 10.10.2022      | 77,76        | 43,75        | 34,01        | 101,57        | 100,8       | 0           | 98,89          | 99,91          | -1,02         | 3,361         | 24         | 0        |    |
| 11.10.2022      | 77,67        | 42,91        | 34,76        | 96,67         | 95,92       | 0           | 94,11          | 95,07          | -0,96         | 3,267         | 24         | 0        |    |
| 12.10.2022      | 79,1         | 43,66        | 35,44        | 99,54         | 98,53       | 0           | 96,82          | 97,67          | -0,85         | 3,429         | 24         | 0        |    |
| 13.10.2022      | 78,23        | 43,4         | 34,83        | 100,12        | 99,15       | 0           | 97,44          | 98,31          | -0,87         | 3,393         | 24         | 0        |    |
| 14.10.2022      | 78,84        | 43,98        | 34,86        | 96,92         | 95,7        | 0           | 94,31          | 94,83          | -0,52         | 3,286         | 24         | 0        |    |
| 15.10.2022      | 77,8         | 42,53        | 35,27        | 98,89         | 98,09       | 0           | 96,27          | 97,31          | -1,04         | 3,392         | 24         | 0        |    |
| 16.10.2022      | 77,78        | 42,88        | 34,9         | 106,22        | 105,48      | 0           | 103,4          | 104,58         | -1,18         | 3,61          | 24         | 0        |    |
| 17.10.2022      | 78,28        | 43,24        | 35,04        | 102,59        | 101,82      | 0           | 99,89          | 100,92         | -1,03         | 3,499         | 24         | 0        |    |
| 18.10.2022      | 77,67        | 42,85        | 34,82        | 103,51        | 102,75      | 0           | 100,79         | 101,8          | -1,01         | 3,509         | 24         | 0        |    |
| 19.10.2022      | 78,37        | 43,13        | 35,24        | 101,74        | 100,93      | 0           | 98,99          | 100,05         | -1,06         | 3,487         | 24         | 0        |    |
| 20.10.2022      | 77,85        | 43,4         | 34,45        | 109,35        | 108,46      | 0           | 106,43         | 107,48         | -1,05         | 3,664         | 24         | 0        |    |
| 21.10.2022      | 76,52        | 43,48        | 33,04        | 111,24        | 110,52      | 0           | 108,38         | 109,52         | -1,14         | 3,577         | 24         | 0        |    |
| 22.10.2022      | 77,51        | 44,34        | 33,17        | 128,1         | 127,03      | 0           | 124,72         | 125,83         | -1,11         | 4,134         | 24         | 0        |    |
| 23.10.2022      | 80,26        | 44,08        | 36,18        | 125,36        | 123,85      | 0           | 121,84         | 122,72         | -0,88         | 4,407         | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>3112,2</b> | <b>3089</b> | <b>0,01</b> | <b>3031,97</b> | <b>3060,64</b> | <b>-28,67</b> | <b>98,065</b> | <b>720</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>76,41</b> | <b>44,24</b> | <b>32,17</b> |               |             |             |                |                |               |               |            |          |    |

| Дата          | V1<br>м3       | V2<br>м3    | V3<br>м3    | M1<br>т        | M2<br>т        | Mг<br>т       | Qo<br>Гкал    | ВНР<br>ч   | ВОС<br>ч |
|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|
| 23/09/22г     | 106067         | 104004      | 617,97      | 103057,2       | 102824,9       | 232,29        | 3207,139      | 22784      | 0        |
| 23/10/22г     | 109179         | 107093      | 617,98      | 106089,1       | 105885,5       | 203,62        | 3305,204      | 23504      | 0        |
| <b>Итого:</b> | <b>3112,22</b> | <b>3089</b> | <b>0,01</b> | <b>3031,97</b> | <b>3060,64</b> | <b>-28,67</b> | <b>98,065</b> | <b>720</b> | <b>0</b> |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>

Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 70,63    | 46,07    | 24,56    | 41,14    | 39,6     | 0        | 40,21   | 39,17   | 1,04    | 0,988      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 69,89    | 44,83    | 25,06    | 45,95    | 44,27    | 0        | 44,93   | 43,83   | 1,1     | 1,128      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 61,91    | 49       | 12,91    | 79,2     | 77,9     | 0        | 77,79   | 77      | 0,79    | 1,001      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 69,62    | 46,08    | 23,54    | 47,72    | 46,5     | 0        | 46,7    | 46,05   | 0,65    | 1,1        | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 69,36    | 45,54    | 23,82    | 48,24    | 46,72    | 0        | 47,19   | 46,25   | 0,94    | 1,124      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 71,8     | 43,02    | 28,78    | 95,66    | 92,15    | 0,06     | 93,47   | 91,35   | 2,12    | 2,688      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,69    | 39,78    | 34,91    | 102,26   | 98,16    | 0        | 99,73   | 97,43   | 2,3     | 3,476      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 76,78    | 42,95    | 33,83    | 85,75    | 82,59    | 0        | 83,54   | 81,88   | 1,66    | 2,823      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 75,85    | 41,5     | 34,35    | 81,06    | 78,3     | 0        | 79,02   | 77,66   | 1,36    | 2,712      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,46    | 42,96    | 33,5     | 76,82    | 74,27    | 0        | 74,85   | 73,6    | 1,25    | 2,505      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 76,75    | 42,23    | 34,52    | 74,93    | 72,32    | 0        | 72,99   | 71,75   | 1,24    | 2,518      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,3     | 42,96    | 33,34    | 73,44    | 70,81    | 0        | 71,52   | 70,18   | 1,34    | 2,385      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,26    | 42,77    | 33,49    | 73,78    | 71,06    | 0        | 71,86   | 70,45   | 1,41    | 2,407      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,18    | 42,74    | 33,44    | 72,25    | 69,55    | 0        | 70,39   | 68,97   | 1,42    | 2,353      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,21    | 42,54    | 33,67    | 72,17    | 69,43    | 0        | 70,32   | 68,87   | 1,45    | 2,367      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,28    | 41,87    | 34,41    | 72,86    | 70,14    | 0        | 71      | 69,56   | 1,44    | 2,437      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,26    | 42,65    | 33,61    | 72,34    | 69,74    | 0        | 70,46   | 69,17   | 1,29    | 2,367      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,13    | 42,79    | 33,34    | 71,94    | 69,42    | 0        | 70,09   | 68,84   | 1,25    | 2,335      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,4     | 42,96    | 34,44    | 69,45    | 66,9     | 0        | 67,6    | 66,33   | 1,27    | 2,327      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 76,59    | 42,79    | 33,8     | 69,19    | 66,7     | 0        | 67,43   | 66,14   | 1,29    | 2,277      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 77,15    | 42,86    | 34,29    | 68       | 65,5     | 0        | 66,24   | 64,97   | 1,27    | 2,268      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,31    | 41,8     | 34,51    | 71,02    | 68,57    | 0        | 69,2    | 68,04   | 1,16    | 2,387      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,21    | 41,21    | 35       | 73,56    | 71,07    | 0        | 71,68   | 70,53   | 1,15    | 2,505      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 76,74    | 42,8     | 33,94    | 72,64    | 70,21    | 0        | 70,74   | 69,64   | 1,1     | 2,399      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,19    | 43       | 33,19    | 75,52    | 72,95    | 0        | 73,57   | 72,34   | 1,23    | 2,438      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 76,8     | 42,35    | 34,45    | 72,87    | 70,28    | 0        | 70,96   | 69,71   | 1,25    | 2,445      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,36    | 42,68    | 33,68    | 75,49    | 72,81    | 0        | 73,54   | 72,18   | 1,36    | 2,473      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,25    | 43,31    | 31,94    | 84,58    | 81,58    | 0        | 82,46   | 80,86   | 1,6     | 2,632      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,27    | 44,69    | 31,58    | 93,65    | 90,32    | 0        | 91,21   | 89,48   | 1,73    | 2,876      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 78,75    | 43,4     | 35,35    | 88,07    | 84,68    | 0        | 85,67   | 83,92   | 1,75    | 3,029      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2201,5   | 2124,5   | 0,06     | 2146,36 | 2106,15 | 40,21   | 68,77      | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 74,91    | 43,2     | 31,7     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 73087,15 | 76010,49 | 4,83     | 71043,1 | 75176,3 | -4133,12 | 2206,9     | 22784    | 0        |
| 23/10/2224: | 75288,7  | 78134,99 | 4,89     | 73189,5 | 77282,4 | -4092,91 | 2275,67    | 23504    | 0        |
| Итого:      | 2201,55  | 2124,5   | 0,06     | 2146,36 | 2106,15 | 40,21    | 68,77      | 720      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкортр = Qi<br>Траб x Тнш                                                                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О. Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 5-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходи:

М сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор N:\_\_\_\_\_

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5842

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,35    | 49,71    | 21,64    | 44,18    | 43,29    | 0        | 43,15   | 42,8    | 0,35    | 0,936      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,52    | 49,51    | 21,01    | 49,23    | 48,25    | 0        | 48,15   | 47,71   | 0,44    | 1,009      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 62,71    | 51,67    | 11,04    | 92,37    | 91,38    | 0        | 90,67   | 90,24   | 0,43    | 0,995      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,09    | 49,69    | 20,4     | 51,69    | 50,61    | 0        | 50,56   | 50,02   | 0,54    | 1,033      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,63    | 47,88    | 22,75    | 87,36    | 85,26    | 0        | 85,4    | 84,31   | 1,09    | 1,942      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72       | 47,32    | 24,68    | 107,89   | 105,18   | 0        | 105,4   | 104,07  | 1,33    | 2,598      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,72    | 45,51    | 29,21    | 87,48    | 85,35    | 0,11     | 85,31   | 84,54   | 0,77    | 2,488      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 76,98    | 44,85    | 32,13    | 81,59    | 79,67    | 0        | 79,48   | 78,88   | 0,6     | 2,55       | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,12    | 43,93    | 32,19    | 81,24    | 79,44    | 0        | 79,14   | 78,72   | 0,42    | 2,544      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,78    | 44,52    | 32,26    | 76,85    | 75,1     | 0        | 74,85   | 74,38   | 0,47    | 2,415      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77       | 44,48    | 32,52    | 72,27    | 70,59    | 0        | 70,39   | 69,91   | 0,48    | 2,288      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,56    | 44,5     | 32,06    | 72,65    | 70,99    | 0        | 70,76   | 70,28   | 0,48    | 2,267      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,51    | 44,88    | 31,63    | 73,36    | 71,7     | 0        | 71,46   | 70,98   | 0,48    | 2,257      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,41    | 45,78    | 30,63    | 72,75    | 71,12    | 0,1      | 70,89   | 70,41   | 0,48    | 2,168      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,49    | 45,82    | 30,67    | 74,34    | 72,62    | 0        | 72,43   | 71,9    | 0,53    | 2,219      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,62    | 44,53    | 32,09    | 75,84    | 74,01    | 0        | 73,88   | 73,29   | 0,59    | 2,368      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,53    | 45,27    | 31,26    | 72,87    | 71,17    | 0        | 71      | 70,45   | 0,55    | 2,217      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,38    | 45,4     | 30,98    | 71,36    | 69,69    | 0        | 69,55   | 68,97   | 0,58    | 2,154      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,66    | 45,11    | 32,55    | 69,28    | 67,45    | 0        | 67,45   | 66,76   | 0,69    | 2,195      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 76,92    | 45,24    | 31,68    | 72,18    | 70,22    | 0        | 70,3    | 69,51   | 0,79    | 2,225      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 77,43    | 45,41    | 32,02    | 70,73    | 68,68    | 0        | 68,85   | 67,97   | 0,88    | 2,203      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,58    | 44,65    | 31,93    | 71,47    | 69,59    | 0        | 69,62   | 68,87   | 0,75    | 2,222      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,56    | 44,24    | 32,32    | 76,01    | 74,16    | 0        | 74,06   | 73,44   | 0,62    | 2,393      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,01    | 45,16    | 31,85    | 73,79    | 71,97    | 0        | 71,85   | 71,25   | 0,6     | 2,288      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,48    | 44,89    | 31,59    | 77,91    | 75,96    | 0        | 75,87   | 75,24   | 0,63    | 2,393      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,1     | 44,39    | 32,71    | 74,93    | 72,91    | 0        | 72,95   | 72,19   | 0,76    | 2,384      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,66    | 44,77    | 31,89    | 77,01    | 74,93    | 0        | 75,05   | 74,21   | 0,84    | 2,393      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,54    | 45,33    | 30,21    | 83,53    | 81,38    | 0        | 81,41   | 80,6    | 0,81    | 2,457      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,43    | 45,38    | 31,05    | 89,2     | 86,68    | 0        | 86,9    | 85,82   | 1,08    | 2,697      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 78,96    | 44,58    | 34,38    | 84,3     | 81,68    | 0        | 81,98   | 80,9    | 1,08    | 2,819      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2265,6   | 2211     | 0,21     | 2208,76 | 2188,62 | 20,14   | 65,117     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,25    | 45,81    | 29,44    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224:0 | 75022,03 | 72868,81 | 1,89     | 72973,1 | 71986,51 | 986,56  | 2025,5     | 22885    | 0        |
| 23/10/2224:0 | 77287,69 | 75079,84 | 2,1      | 75181,8 | 74175,13 | 1006,7  | 2090,61    | 23605    | 0        |
| Итого:       | 2265,66  | 2211,03  | 0,21     | 2208,76 | 2188,62  | 20,14   | 65,117     | 720      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкorr = Qi<br>Траб х Тнш                                                                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Управляющие Энергосбыт»  
Инспек. 3Р  
Болтачева Л.А.  
25.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x14C5

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,83    | 46,98    | 25,85    | 42,81    | 41,96    | 0,01     | 41,79   | 41,51   | 0,28    | 1,082      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,68    | 44,59    | 27,09    | 40,43    | 39,62    | 0        | 39,53   | 39,22   | 0,31    | 1,069      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,14    | 50,23    | 12,91    | 88,32    | 88,39    | 0,01     | 86,72   | 87,34   | -0,62   | 1,117      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,48    | 45,82    | 25,66    | 47,41    | 46,62    | 0,01     | 46,33   | 46,19   | 0,14    | 1,187      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,91    | 47,84    | 23,07    | 53,93    | 55,17    | 0,01     | 52,71   | 54,59   | -1,88   | 1,21       | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,77    | 47,91    | 24,86    | 123,74   | 126,1    | 0,03     | 120,82  | 124,78  | -3,96   | 2,999      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,56    | 47,57    | 27,99    | 126,9    | 127,3    | 0,23     | 123,69  | 125,97  | -2,28   | 3,461      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 78,04    | 45,11    | 32,93    | 99,67    | 98,67    | 0,05     | 97,01   | 97,74   | -0,73   | 3,192      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 77,05    | 43,85    | 33,2     | 91,03    | 89,84    | 0,06     | 88,64   | 89,05   | -0,41   | 2,941      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,79    | 44,13    | 33,66    | 88,3     | 86,89    | 0,06     | 85,97   | 86,13   | -0,16   | 2,891      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 78,1     | 43,75    | 34,35    | 82,37    | 80,93    | 0,04     | 80,16   | 80,19   | -0,03   | 2,752      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,66    | 43,44    | 34,22    | 81,52    | 80,09    | 0,04     | 79,35   | 79,37   | -0,02   | 2,714      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,56    | 43,74    | 33,82    | 80,31    | 78,9     | 0,04     | 78,19   | 78,18   | 0,01    | 2,642      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,48    | 43,55    | 33,93    | 80,18    | 78,74    | 0,04     | 78,07   | 78,02   | 0,05    | 2,644      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,56    | 43,32    | 34,24    | 82,62    | 81,14    | 0,04     | 80,43   | 80,38   | 0,05    | 2,753      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,53    | 42,96    | 34,57    | 83,72    | 82,21    | 0,04     | 81,52   | 81,49   | 0,03    | 2,816      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,51    | 44,09    | 33,42    | 82,94    | 81,46    | 0,03     | 80,74   | 80,73   | 0,01    | 2,692      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,53    | 43,92    | 33,61    | 82,75    | 81,24    | 0,04     | 80,57   | 80,5    | 0,07    | 2,707      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,91    | 43,25    | 35,66    | 76,82    | 75,28    | 0,04     | 74,73   | 74,58   | 0,15    | 2,665      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,79    | 43,46    | 34,33    | 79,49    | 77,96    | 0,03     | 77,39   | 77,24   | 0,15    | 2,655      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,79    | 43,91    | 34,88    | 77,51    | 76,12    | 0,04     | 75,4    | 75,4    | 0       | 2,629      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,67    | 43,37    | 34,3     | 80,92    | 79,58    | 0,03     | 78,78   | 78,86   | -0,08   | 2,699      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,62    | 43,52    | 34,1     | 85,6     | 84,16    | 0,03     | 83,33   | 83,42   | -0,09   | 2,841      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 78,11    | 44,2     | 33,91    | 86,81    | 85,3     | 0,04     | 84,51   | 84,51   | 0       | 2,867      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,55    | 44,42    | 33,13    | 92,43    | 90,87    | 0,05     | 90,01   | 90,03   | -0,02   | 2,98       | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,27    | 44,05    | 34,22    | 86,79    | 85,21    | 0,03     | 84,47   | 84,43   | 0,04    | 2,888      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,65    | 44,43    | 33,22    | 94,92    | 93,26    | 0,03     | 92,39   | 92,41   | -0,02   | 3,068      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,31    | 45,9     | 30,41    | 110,86   | 109,02   | 0,04     | 108,01  | 107,96  | 0,05    | 3,284      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,39    | 47,55    | 29,84    | 127,18   | 125,11   | 0,04     | 123,84  | 123,82  | 0,02    | 3,694      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 80,1     | 46,42    | 33,68    | 118,69   | 116,39   | 0,04     | 115,37  | 115,25  | 0,12    | 3,886      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2576,9   | 2543,5   | 1,22     | 2510,47 | 2519,29 | -8,82   | 79,025     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,27    | 44,9     | 31,36    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224:0 | 67537,31 | 65496,5  | 20,73    | 65595,69 | 64709,61 | 886,08  | 1983,568   | 22548    | 0        |
| 23/10/2224:0 | 70114,28 | 68040,03 | 21,95    | 68106,16 | 67228,9  | 877,26  | 2062,593   | 23268    | 0        |
| Итого:       | 2576,97  | 2543,53  | 1,22     | 2510,47  | 2519,29  | -8,82   | 79,025     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Подпись  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 9Р  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0,000



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6756

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,78    | 54,19    | 17,59    | 28,27    | 27,15    | 0        | 27,61   | 26,79   | 0,82    | 0,487      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,95    | 54,54    | 16,41    | 33,48    | 32,14    | 0        | 32,72   | 31,66   | 1,06    | 0,535      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 65,51    | 52,96    | 12,55    | 39,56    | 37,97    | 0        | 38,77   | 37,45   | 1,32    | 0,486      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,6     | 51,98    | 18,62    | 28,61    | 27,47    | 0        | 27,95   | 27,12   | 0,83    | 0,52       | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,2     | 55,25    | 14,95    | 37,38    | 35,89    | 0        | 36,56   | 35,37   | 1,19    | 0,546      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 71,88    | 51,11    | 20,77    | 50,53    | 48,5     | 0        | 49,33   | 47,92   | 1,41    | 1,019      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,66    | 49,36    | 25,3     | 50,71    | 48,68    | 0        | 49,47   | 48,17   | 1,3     | 1,252      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 76,97    | 48,46    | 28,51    | 44,36    | 42,59    | 0        | 43,21   | 42,11   | 1,1     | 1,231      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,21    | 48,06    | 28,15    | 46,47    | 44,61    | 0        | 45,26   | 44,13   | 1,13    | 1,275      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,91    | 48,44    | 28,47    | 44,09    | 42,33    | 0        | 42,9    | 41,85   | 1,05    | 1,221      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,22    | 48,05    | 29,17    | 43,22    | 41,49    | 0        | 42,09   | 41,01   | 1,08    | 1,226      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,78    | 48,2     | 28,58    | 46,11    | 44,26    | 0        | 44,91   | 43,78   | 1,13    | 1,28       | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,67    | 48,44    | 28,23    | 43,64    | 41,9     | 0        | 42,45   | 41,42   | 1,03    | 1,2        | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,56    | 48,04    | 28,52    | 43,9     | 42,14    | 0        | 42,76   | 41,66   | 1,1     | 1,22       | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,63    | 48,26    | 28,37    | 44,2     | 42,44    | 0        | 43      | 41,96   | 1,04    | 1,219      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,71    | 47,92    | 28,79    | 45,2     | 43,39    | 0        | 44      | 42,91   | 1,09    | 1,265      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,65    | 47,98    | 28,67    | 44,11    | 42,35    | 0        | 42,93   | 41,87   | 1,06    | 1,23       | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,58    | 48,52    | 28,06    | 43,82    | 42,06    | 0        | 42,63   | 41,58   | 1,05    | 1,193      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,87    | 47,94    | 29,93    | 41,76    | 40,09    | 0        | 40,61   | 39,61   | 1       | 1,213      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 76,83    | 47,9     | 28,93    | 42,91    | 41,19    | 0        | 41,77   | 40,71   | 1,06    | 1,207      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 77,78    | 47,69    | 30,09    | 40,52    | 38,91    | 0        | 39,46   | 38,43   | 1,03    | 1,187      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,79    | 47,89    | 28,9     | 43,93    | 42,17    | 0        | 42,81   | 41,69   | 1,12    | 1,235      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,74    | 47,73    | 29,01    | 45,81    | 43,97    | 0        | 44,61   | 43,49   | 1,12    | 1,293      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,21    | 47,5     | 29,71    | 44,65    | 42,87    | 0        | 43,44   | 42,39   | 1,05    | 1,292      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,66    | 47,81    | 28,85    | 46,8     | 44,93    | 0        | 45,59   | 44,45   | 1,14    | 1,314      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,31    | 47,43    | 29,88    | 44,82    | 43,02    | 0        | 43,6    | 42,54   | 1,06    | 1,302      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,88    | 47,79    | 29,09    | 46,77    | 44,91    | 0        | 45,54   | 44,43   | 1,11    | 1,325      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,71    | 47,86    | 27,85    | 52,04    | 49,95    | 0        | 50,72   | 49,42   | 1,3     | 1,411      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,47    | 47,8     | 28,67    | 51,46    | 49,41    | 0,01     | 50,12   | 48,92   | 1,2     | 1,437      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,08    | 46,2     | 32,88    | 47,95    | 46,03    | 0        | 46,67   | 45,55   | 1,12    | 1,531      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1307     | 1254,8   | 0,01     | 1273,49 | 1240,39 | 33,1    | 34,152     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,49    | 49,04    | 26,45    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|----------|----------|
| 23/09/22г. | 52654,6  | 58258    | 0,59     | 51213,51 | 57525,8 | -6312,24 | 1351,798   | 26820    | 0        |
| 23/10/22г. | 53961,7  | 59512,8  | 0,6      | 52487    | 58766,1 | -6279,14 | 1385,95    | 27540    | 0        |
| Итого:     | 1307,08  | 1254,81  | 0,01     | 1273,49  | 1240,39 | 33,1     | 34,152     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
25.10.2022г.

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за<br>период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкортр = Qi<br>Траб x Tнш                                                                       | 0 |



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,63    | 52,36    | 20,27    | 28,51    | 26,84    | 0        | 27,81   | 26,52   | 1,29    | 0,564      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,61    | 52,39    | 19,22    | 32,52    | 30,81    | 0        | 31,76   | 30,41   | 1,35    | 0,609      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,54    | 53,02    | 10,52    | 57,47    | 55,9     | 0        | 56,39   | 55,16   | 1,23    | 0,592      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,34    | 50,88    | 20,46    | 30,49    | 28,91    | 0        | 29,78   | 28,56   | 1,22    | 0,609      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,75    | 53,23    | 17,52    | 34,95    | 33,69    | 0        | 34,16   | 33,22   | 0,94    | 0,598      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,52    | 49,38    | 23,14    | 54,91    | 52,74    | 0        | 53,63   | 52,16   | 1,47    | 1,239      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,39    | 47,37    | 28,02    | 56,69    | 54,13    | 0        | 55,25   | 53,62   | 1,63    | 1,546      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,8     | 45,57    | 32,23    | 50,01    | 47,42    | 0        | 48,66   | 46,94   | 1,72    | 1,565      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,89    | 44,95    | 31,94    | 48,35    | 45,91    | 0        | 47,09   | 45,43   | 1,66    | 1,504      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,61    | 46,51    | 31,1     | 44,72    | 42,42    | 0        | 43,51   | 41,94   | 1,57    | 1,353      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,9     | 46,17    | 31,73    | 42,02    | 39,8     | 0,07     | 40,91   | 39,34   | 1,57    | 1,296      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,36    | 46,61    | 30,75    | 41,12    | 38,95    | 0        | 40,05   | 38,49   | 1,56    | 1,232      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,3     | 47,06    | 30,24    | 40,08    | 37,94    | 0        | 39,08   | 37,48   | 1,6     | 1,182      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,19    | 46,44    | 30,75    | 40,74    | 38,6     | 0,09     | 39,71   | 38,17   | 1,54    | 1,221      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,21    | 46,3     | 30,91    | 40,72    | 38,55    | 0        | 39,7    | 38,11   | 1,59    | 1,227      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,3     | 45,74    | 31,56    | 41,05    | 38,85    | 0        | 39,98   | 38,42   | 1,56    | 1,262      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,22    | 46,18    | 31,04    | 39,88    | 37,75    | 0        | 38,87   | 37,35   | 1,52    | 1,203      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,17    | 46,61    | 30,56    | 40,55    | 38,44    | 0        | 39,53   | 37,99   | 1,54    | 1,206      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,49    | 46,47    | 32,02    | 38,77    | 36,64    | 0        | 37,75   | 36,26   | 1,49    | 1,205      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,43    | 46,75    | 30,68    | 39,15    | 37,09    | 0        | 38,15   | 36,68   | 1,47    | 1,169      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,38    | 46,14    | 32,24    | 38,11    | 36,04    | 0        | 37,11   | 35,69   | 1,42    | 1,198      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,34    | 45,87    | 31,47    | 39,12    | 37       | 0        | 38,1    | 36,58   | 1,52    | 1,197      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,34    | 45,7     | 31,64    | 42,2     | 39,91    | 0,06     | 41,12   | 39,48   | 1,64    | 1,301      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,77    | 46,06    | 31,71    | 39,71    | 37,55    | 0,02     | 38,71   | 37,18   | 1,53    | 1,227      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,2     | 46,35    | 30,85    | 41,53    | 39,42    | 0        | 40,47   | 38,96   | 1,51    | 1,245      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,92    | 45,28    | 32,64    | 41,88    | 39,74    | 0,03     | 40,78   | 39,3    | 1,48    | 1,333      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,44    | 45,64    | 31,8     | 43,41    | 41,24    | 0        | 42,31   | 40,82   | 1,49    | 1,344      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,11    | 46,47    | 29,64    | 46,9     | 44,54    | 0,02     | 45,67   | 44,05   | 1,62    | 1,353      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,11    | 46,34    | 30,77    | 51,85    | 49,4     | 0        | 50,49   | 48,92   | 1,57    | 1,551      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,66    | 45,83    | 33,83    | 46,64    | 44,27    | 0,02     | 45,32   | 43,86   | 1,46    | 1,532      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1274     | 1210,4   | 0,31     | 1241,85 | 1197,09 | 44,76   | 35,663     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,03    | 47,32    | 28,7     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224 | 53494,6  | 51345,6  | 3,95     | 52003,8 | 50684,3 | 1319,51 | 1404,897   | 26821    | 0        |
| 23/10/2224 | 54768,7  | 52556,1  | 4,26     | 53245,7 | 51881,4 | 1364,27 | 1440,56    | 27541    | 0        |
| Итого:     | 1274,05  | 1210,49  | 0,31     | 1241,85 | 1197,09 | 44,76   | 35,663     | 720      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> х Т <sub>нш</sub>                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

Л.А. Болтачева/

Подпись

Подпись

000\* УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР

БОЛТАЧЕВА Л.А.

25.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,76    | 51,05    | 20,71    | 23,71    | 23,07    | 0        | 23,2    | 22,83   | 0,37    | 0,481      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,8     | 51,85    | 18,95    | 26,42    | 25,78    | 0        | 25,85   | 25,51   | 0,34    | 0,488      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 62,4     | 52,77    | 9,63     | 50,11    | 49,65    | 0        | 49,23   | 49,01   | 0,22    | 0,474      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,56    | 51,53    | 19,03    | 27,14    | 26,62    | 0        | 26,52   | 26,32   | 0,2     | 0,504      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70       | 51,19    | 18,81    | 31,58    | 30,96    | 0        | 30,92   | 30,59   | 0,33    | 0,583      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 71,77    | 49,59    | 22,18    | 53,8     | 52,62    | 0        | 52,57   | 52,02   | 0,55    | 1,164      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,74    | 47,85    | 26,89    | 53,26    | 52       | 0        | 51,92   | 51,45   | 0,47    | 1,398      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,06    | 47,81    | 29,25    | 45,96    | 44,92    | 0        | 44,76   | 44,41   | 0,35    | 1,311      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,24    | 47,26    | 28,98    | 42,61    | 41,71    | 0        | 41,54   | 41,23   | 0,31    | 1,203      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,93    | 47,96    | 28,97    | 41,5     | 40,63    | 0,01     | 40,42   | 40,16   | 0,26    | 1,171      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,23    | 48,46    | 28,77    | 39,56    | 38,71    | 0,04     | 38,55   | 38,24   | 0,31    | 1,108      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,75    | 47,7     | 29,05    | 39,98    | 39,11    | 0        | 38,97   | 38,65   | 0,32    | 1,132      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,68    | 48,94    | 27,74    | 39,95    | 39,1     | 0        | 38,97   | 38,62   | 0,35    | 1,08       | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,52    | 49,26    | 27,26    | 39,13    | 38,33    | 0        | 38,17   | 37,86   | 0,31    | 1,041      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,54    | 48,37    | 28,17    | 38,35    | 37,52    | 0,01     | 37,39   | 37,06   | 0,33    | 1,05       | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,71    | 48,5     | 28,21    | 40,16    | 39,33    | 0        | 39,16   | 38,86   | 0,3     | 1,103      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,67    | 48,2     | 28,47    | 40,9     | 40,05    | 0        | 39,86   | 39,59   | 0,27    | 1,136      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,54    | 47,62    | 28,92    | 39,2     | 38,37    | 0        | 38,19   | 37,9    | 0,29    | 1,105      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,87    | 49,58    | 28,29    | 39       | 38,15    | 0        | 37,99   | 37,67   | 0,32    | 1,073      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 76,81    | 49,13    | 27,68    | 40,5     | 39,64    | 0,01     | 39,51   | 39,16   | 0,35    | 1,092      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 77,73    | 48,4     | 29,33    | 36,72    | 35,79    | 0        | 35,76   | 35,33   | 0,43    | 1,047      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,76    | 48,86    | 27,9     | 37,79    | 36,94    | 0        | 36,82   | 36,46   | 0,36    | 1,027      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,65    | 47,96    | 28,69    | 38,96    | 38,15    | 0,01     | 37,98   | 37,69   | 0,29    | 1,089      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,17    | 48,03    | 29,14    | 40,11    | 39,27    | 0        | 39,09   | 38,81   | 0,28    | 1,136      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,59    | 48,91    | 27,68    | 41,81    | 40,98    | 0        | 40,74   | 40,51   | 0,23    | 1,128      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,21    | 48,49    | 28,72    | 40,22    | 39,35    | 0,01     | 39,2    | 38,87   | 0,33    | 1,129      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,8     | 48,01    | 28,79    | 41,13    | 40,26    | 0        | 40,08   | 39,79   | 0,29    | 1,152      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,58    | 48,37    | 27,21    | 44,77    | 43,86    | 0,01     | 43,63   | 43,38   | 0,25    | 1,187      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,48    | 49,54    | 26,94    | 52,84    | 51,83    | 0        | 51,48   | 51,21   | 0,27    | 1,387      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79       | 50,18    | 28,82    | 49,26    | 48,15    | 0        | 47,9    | 47,58   | 0,32    | 1,38       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1216,4   | 1190,8   | 0,1      | 1186,37 | 1176,77 | 9,6     | 31,359     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,35    | 49,04    | 26,3     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 50079,5  | 48094,24 | 3,82     | 48698,2 | 47469,7 | 1228,5  | 1285,97    | 26775    | 0        |
| 23/10/2224: | 51295,93 | 49285,09 | 3,92     | 49884,6 | 48646,5 | 1238,1  | 1317,33    | 27495    | 0        |
| Итого:      | 1216,43  | 1190,85  | 0,1      | 1186,37 | 1176,77 | 9,6     | 31,359     | 720      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x T <sub>нш</sub>                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
05.10.2022



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: г.р Краснополяский 13

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,83    | 48,26    | 23,57    | 52,65    | 51,3     | 0,01     | 51,44   | 50,74   | 0,7     | 1,214      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,91    | 46,99    | 23,92    | 62,7     | 61,09    | 0        | 61,29   | 60,47   | 0,82    | 1,465      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 62,27    | 51       | 11,27    | 115,91   | 114,26   | 0        | 113,85  | 112,87  | 0,98    | 1,283      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,61    | 46,98    | 23,63    | 62,54    | 61,49    | 0        | 61,14   | 60,87   | 0,27    | 1,444      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,17    | 47,75    | 22,42    | 66,01    | 65,73    | 0,01     | 64,57   | 65,04   | -0,47   | 1,446      | 23       | 1        | *  |
| 29.09.2022 | 72,04    | 44,31    | 27,73    | 180,82   | 177,89   | 0        | 176,63  | 176,25  | 0,38    | 4,895      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,96    | 42,7     | 32,26    | 195,59   | 190,41   | 0        | 190,7   | 188,81  | 1,89    | 6,146      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,32    | 41,75    | 35,57    | 168,95   | 163,86   | 0,01     | 164,52  | 162,55  | 1,97    | 5,848      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,49    | 41,22    | 35,27    | 166,02   | 161,16   | 0        | 161,75  | 159,94  | 1,81    | 5,7        | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,2     | 41,43    | 35,77    | 152,6    | 148,21   | 0        | 148,59  | 147,02  | 1,57    | 5,311      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,52    | 41,53    | 35,99    | 142,56   | 138,46   | 0        | 138,8   | 137,31  | 1,49    | 4,99       | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,99    | 41,23    | 35,76    | 141,82   | 137,76   | 0        | 138,15  | 136,63  | 1,52    | 4,937      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,94    | 41,76    | 35,18    | 141,88   | 137,85   | 0        | 138,18  | 136,66  | 1,52    | 4,855      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,8     | 41,47    | 35,33    | 134,72   | 130,91   | 0        | 131,21  | 129,89  | 1,32    | 4,633      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,8     | 41,35    | 35,45    | 134,83   | 131,01   | 0        | 131,33  | 130,01  | 1,32    | 4,649      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,92    | 41,3     | 35,62    | 136,69   | 132,9    | 0,01     | 133,13  | 131,86  | 1,27    | 4,738      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,89    | 41,7     | 35,19    | 135,06   | 131,46   | 0        | 131,54  | 130,42  | 1,12    | 4,625      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,79    | 41,81    | 34,98    | 133,4    | 129,96   | 0        | 129,93  | 128,93  | 1       | 4,541      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,12    | 41,8     | 36,32    | 129,39   | 126,03   | 0        | 125,93  | 125,04  | 0,89    | 4,571      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,08    | 41,76    | 35,32    | 131,73   | 128,48   | 0        | 128,25  | 127,47  | 0,78    | 4,525      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,06    | 41,43    | 36,63    | 130,36   | 126,1    | 0,01     | 126,87  | 125,1   | 1,77    | 4,644      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77       | 41,55    | 35,45    | 133,39   | 129,73   | 0        | 129,91  | 128,68  | 1,23    | 4,6        | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,92    | 41,45    | 35,47    | 140,77   | 137,13   | 0        | 137,1   | 136,03  | 1,07    | 4,86       | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,43    | 41,41    | 36,02    | 135,25   | 131,79   | 0        | 131,68  | 130,75  | 0,93    | 4,739      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,83    | 41,15    | 35,68    | 137,53   | 134,12   | 0,01     | 133,97  | 133,07  | 0,9     | 4,773      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,51    | 41,2     | 36,31    | 136,62   | 133,21   | 0        | 133,01  | 132,18  | 0,83    | 4,826      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,07    | 41,46    | 35,61    | 139,71   | 136,24   | 0        | 136,06  | 135,11  | 0,95    | 4,842      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,81    | 41,9     | 33,91    | 149,12   | 145,43   | 0,01     | 145,34  | 144,21  | 1,13    | 4,924      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,63    | 42,04    | 34,59    | 162,33   | 158,42   | 0        | 158,13  | 157,09  | 1,04    | 5,464      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,26    | 41,93    | 37,33    | 160,75   | 156,64   | 0        | 156,32  | 155,37  | 0,95    | 5,83       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4011,7   | 3909     | 0,07     | 3909,32 | 3876,37 | 32,95   | 131,318    | 719      | 1        |    |
| Средние:   | 75,57    | 42,78    | 32,78    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 50274,74 | 48460,5  | 3,15     | 48782   | 47933,5 | 848,45  | 1676,89    | 8916     | 1        |
| 23/10/2224: | 54286,44 | 52369,6  | 3,22     | 52691,3 | 51809,9 | 881,4   | 1808,21    | 9635     | 2        |
| Итого:      | 4011,7   | 3909,03  | 0,07     | 3909,32 | 3876,37 | 32,95   | 131,318    | 719      | 1        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 13а

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ8DE

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,46    | 52       | 19,46    | 60,95    | 61,47    | 0        | 59,57   | 60,72   | -1,15   | 1,155      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,49    | 52,82    | 17,67    | 69,92    | 70,76    | 0        | 68,36   | 69,84   | -1,48   | 1,21       | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,33    | 53,75    | 9,58     | 116,83   | 121      | 0        | 114,67  | 119,4   | -4,73   | 1,093      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,3     | 52,63    | 17,67    | 66,96    | 68,1     | 0        | 65,48   | 67,21   | -1,73   | 1,158      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 69,76    | 53,58    | 16,18    | 75,94    | 76,99    | 0        | 74,28   | 75,94   | -1,66   | 1,203      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 71,64    | 50,88    | 20,76    | 137,45   | 141,75   | 0        | 134,33  | 140,02  | -5,69   | 2,785      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,56    | 49,91    | 24,65    | 134,25   | 138,19   | 0        | 130,96  | 136,59  | -5,63   | 3,226      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 76,8     | 47,96    | 28,84    | 108,01   | 110,34   | 0        | 105,2   | 109,17  | -3,97   | 3,033      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 75,95    | 47,01    | 28,94    | 101,67   | 103,87   | 0        | 99,08   | 102,8   | -3,72   | 2,868      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,59    | 47,34    | 29,25    | 91,63    | 93,42    | 0        | 89,26   | 92,46   | -3,2    | 2,609      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 76,89    | 47,08    | 29,81    | 89,98    | 91,63    | 0        | 87,64   | 90,67   | -3,03   | 2,612      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,37    | 47,21    | 29,16    | 89,35    | 91,03    | 0        | 87,05   | 90,07   | -3,02   | 2,535      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,31    | 47,49    | 28,82    | 88,05    | 89,68    | 0        | 85,82   | 88,72   | -2,9    | 2,47       | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,19    | 47,56    | 28,63    | 88,92    | 90,61    | 0        | 86,67   | 89,67   | -3      | 2,48       | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,19    | 47,46    | 28,73    | 91,86    | 93,63    | 0        | 89,51   | 92,64   | -3,13   | 2,569      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,32    | 46,77    | 29,55    | 91,76    | 93,46    | 0        | 89,41   | 92,5    | -3,09   | 2,639      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,29    | 47,9     | 28,39    | 88,51    | 90,08    | 0        | 86,28   | 89,1    | -2,82   | 2,451      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,18    | 47,3     | 28,88    | 89,75    | 91,14    | 0        | 87,44   | 90,17   | -2,73   | 2,524      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,45    | 47,99    | 29,46    | 85       | 85,88    | 0        | 82,79   | 84,94   | -2,15   | 2,437      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 76,46    | 47,57    | 28,89    | 91,41    | 89,04    | 0        | 89,06   | 88,09   | 0,97    | 2,574      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 77,32    | 47,12    | 30,2     | 85,5     | 73,86    | 0        | 83,23   | 73,06   | 10,17   | 2,512      | 23       | 1        | *  |
| 15.10.2022 | 76,36    | 47,36    | 29       | 85,43    | 86,88    | 0        | 83,22   | 85,94   | -2,72   | 2,413      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,06    | 47       | 29,06    | 83,21    | 84,51    | 0        | 81,06   | 83,62   | -2,56   | 2,354      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 76,52    | 47,08    | 29,44    | 79,42    | 80,47    | 0        | 77,39   | 79,61   | -2,22   | 2,277      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,14    | 47,33    | 28,81    | 86,15    | 87,27    | 0        | 83,96   | 86,34   | -2,38   | 2,415      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 76,84    | 47,28    | 29,56    | 90,6     | 91,43    | 0        | 88,23   | 90,43   | -2,2    | 2,605      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,43    | 47,5     | 28,93    | 88,65    | 88,63    | 0        | 86,39   | 87,68   | -1,29   | 2,497      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,24    | 47,7     | 27,54    | 96,26    | 95,66    | 0        | 93,83   | 94,64   | -0,81   | 2,583      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,07    | 47,58    | 28,49    | 103,45   | 102,72   | 0        | 100,83  | 101,59  | -0,76   | 2,87       | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 78,74    | 47,48    | 31,26    | 103,18   | 102,04   | 0        | 100,38  | 100,94  | -0,56   | 3,135      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2760     | 2785,5   | 0        | 2691,38 | 2754,57 | -63,19  | 71,292     | 719      | 1        |    |
| Средние:   | 75,04    | 48,52    | 26,52    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22г: | 57626,53 | 54449    | 0        | 56139,81 | 53743,9 | 2395,95 | 1314,98    | 13450    | 1        |
| 23/10/22г: | 60386,58 | 57234,5  | 0        | 58831,19 | 56498,4 | 2332,76 | 1386,27    | 14169    | 2        |
| Итого:     | 2760,05  | 2785,54  | 0        | 2691,38  | 2754,57 | -63,19  | 71,292     | 719      | 1        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб х Тнш

0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,27    | 51,36    | 20,91    | 33,51    | 32,68    | 0        | 32,72   | 32,24   | 0,48    | 0,686      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,28    | 51,46    | 19,82    | 40,11    | 39,16    | 0        | 39,21   | 38,69   | 0,52    | 0,777      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,59    | 52,35    | 11,24    | 64,35    | 63,69    | 0        | 63,14   | 62,87   | 0,27    | 0,706      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,92    | 49,23    | 21,69    | 36,52    | 35,59    | 0        | 35,69   | 35,18   | 0,51    | 0,77       | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,36    | 51,06    | 19,3     | 42,05    | 41,95    | 0        | 41,13   | 41,42   | -0,29   | 0,793      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,11    | 48,63    | 23,48    | 72,01    | 71,44    | 0        | 70,36   | 70,63   | -0,27   | 1,652      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,92    | 48,44    | 26,48    | 78,93    | 77,5     | 0        | 76,99   | 76,65   | 0,34    | 2,037      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,42    | 49,03    | 28,39    | 75,42    | 73,66    | 0        | 73,48   | 72,87   | 0,61    | 2,087      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,55    | 49,02    | 27,53    | 77,63    | 75,93    | 0        | 75,65   | 75,08   | 0,57    | 2,081      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,09    | 51,24    | 25,85    | 27,9     | 27,3     | 0        | 27,18   | 26,96   | 0,22    | 0,703      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,52    | 44,36    | 33,16    | 35,62    | 34,59    | 0        | 34,7    | 34,26   | 0,44    | 1,147      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,99    | 45,13    | 31,86    | 50,6     | 49,13    | 0        | 49,31   | 48,65   | 0,66    | 1,569      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,92    | 45,39    | 31,53    | 50,1     | 48,59    | 0        | 48,82   | 48,11   | 0,71    | 1,54       | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,79    | 45,44    | 31,35    | 48,29    | 46,82    | 0        | 47,07   | 46,34   | 0,73    | 1,474      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,8     | 45,36    | 31,44    | 48,84    | 47,33    | 0        | 47,6    | 46,85   | 0,75    | 1,498      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,87    | 44,86    | 32,01    | 51,76    | 50,14    | 0        | 50,4    | 49,66   | 0,74    | 1,613      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,82    | 45,11    | 31,71    | 49,32    | 47,82    | 0        | 48,06   | 47,34   | 0,72    | 1,521      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,77    | 45,48    | 31,29    | 50,36    | 48,94    | 0        | 49,08   | 48,46   | 0,62    | 1,532      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,11    | 44,43    | 33,68    | 46,98    | 45,55    | 0        | 45,74   | 45,07   | 0,67    | 1,54       | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,08    | 45,15    | 31,93    | 48,94    | 47,5     | 0        | 47,68   | 47,02   | 0,66    | 1,519      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78       | 44,6     | 33,4     | 44,93    | 43,47    | 0        | 43,71   | 43,02   | 0,69    | 1,459      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,95    | 44,89    | 32,06    | 47,23    | 45,9     | 0        | 46      | 45,42   | 0,58    | 1,473      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,89    | 44,84    | 32,05    | 51,22    | 49,91    | 0        | 49,87   | 49,43   | 0,44    | 1,598      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,41    | 44,67    | 32,74    | 49,29    | 48,06    | 0        | 48,02   | 47,58   | 0,44    | 1,57       | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,8     | 44,85    | 31,95    | 50,65    | 49,4     | 0        | 49,34   | 48,92   | 0,42    | 1,576      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,52    | 44,74    | 32,78    | 51,33    | 49,92    | 0        | 49,98   | 49,44   | 0,54    | 1,638      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,04    | 44,51    | 32,53    | 52,2     | 50,66    | 0        | 50,84   | 50,18   | 0,66    | 1,651      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,74    | 45,23    | 30,51    | 54       | 52,42    | 0        | 52,62   | 51,91   | 0,71    | 1,606      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,61    | 46,42    | 30,19    | 60,63    | 58,91    | 0        | 59,05   | 58,3    | 0,75    | 1,781      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,26    | 45,34    | 33,92    | 56,98    | 55,19    | 0        | 55,36   | 54,63   | 0,73    | 1,876      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1547,7   | 1509,1   | 0        | 1508,8  | 1493,2  | 15,62   | 43,473     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,64    | 46,75    | 28,89    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224:0 | 52370,5  | 50763,33 | 22,24    | 50918,34 | 50155,65 | 762,69  | 1461,71    | 22547    | 0        |
| 23/10/2224:0 | 53918,2  | 52272,48 | 22,24    | 52427,14 | 51648,83 | 778,31  | 1505,18    | 23267    | 0        |
| Итого:       | 1547,7   | 1509,15  | 0        | 1508,8   | 1493,18  | 15,62   | 43,473     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0,000



ИНСТА: 100  
БОЛТУЧЕНА Л.А.  
25.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x519A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,55    | 51,77    | 20,78    | 59,03    | 54,2     | 0        | 57,63   | 53,53   | 4,1     | 1,196      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,61    | 51,71    | 19,9     | 69,05    | 63,46    | 0        | 67,47   | 62,66   | 4,81    | 1,342      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,06    | 53,27    | 9,79     | 126,55   | 117,34   | 0        | 124,23  | 115,78  | 8,45    | 1,211      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,38    | 50,93    | 20,45    | 65,31    | 60,04    | 0        | 63,82   | 59,3    | 4,52    | 1,305      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 70,83    | 51,99    | 18,84    | 70,38    | 65,14    | 0        | 68,79   | 64,34   | 4,45    | 1,295      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,53    | 47,74    | 24,79    | 110,41   | 102,62   | 0        | 107,84  | 101,53  | 6,31    | 2,672      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,46    | 45,48    | 29,98    | 107,57   | 99,15    | 0,02     | 104,88  | 98,19   | 6,69    | 3,143      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,81    | 44,98    | 32,83    | 94,27    | 86,41    | 0        | 91,76   | 85,62   | 6,14    | 3,011      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,96    | 44,19    | 32,77    | 94,9     | 86,92    | 0        | 92,43   | 86,18   | 6,25    | 3,025      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,65    | 44,69    | 32,96    | 90,1     | 82,56    | 0        | 87,71   | 81,84   | 5,87    | 2,891      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,94    | 44,55    | 33,39    | 85,67    | 78,46    | 0        | 83,42   | 77,74   | 5,68    | 2,784      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,43    | 44,47    | 32,96    | 85,62    | 78,45    | 0,01     | 83,38   | 77,73   | 5,65    | 2,747      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,4     | 44,3     | 33,1     | 85,02    | 77,91    | 0        | 82,8    | 77,19   | 5,61    | 2,737      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,27    | 44,57    | 32,7     | 83,79    | 76,73    | 0        | 81,6    | 76,01   | 5,59    | 2,666      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,28    | 44,18    | 33,1     | 87,86    | 80,31    | 0        | 85,55   | 79,57   | 5,98    | 2,83       | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,4     | 44,38    | 33,02    | 85,88    | 78,58    | 0        | 83,65   | 77,86   | 5,79    | 2,759      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,33    | 44,22    | 33,11    | 84,2     | 76,95    | 0        | 82      | 76,23   | 5,77    | 2,714      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,2     | 44,43    | 32,77    | 83,8     | 76,52    | 0        | 81,59   | 75,8    | 5,79    | 2,672      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,56    | 44,54    | 34,02    | 83,33    | 76,27    | 0        | 81,07   | 75,55   | 5,52    | 2,753      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 77,51    | 44,57    | 32,94    | 83,8     | 76,76    | 0        | 81,59   | 76,04   | 5,55    | 2,687      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 78,48    | 44,28    | 34,2     | 80,77    | 73,81    | 0        | 78,59   | 73,09   | 5,5     | 2,685      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,45    | 44,66    | 32,79    | 84,9     | 77,77    | 0        | 82,63   | 77,05   | 5,58    | 2,708      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,39    | 44,3     | 33,09    | 87,17    | 79,86    | 0        | 84,92   | 79,14   | 5,78    | 2,806      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,88    | 44,27    | 33,61    | 84,76    | 77,56    | 0        | 82,53   | 76,84   | 5,69    | 2,774      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,3     | 44,69    | 32,61    | 86,78    | 79,43    | 0        | 84,51   | 78,71   | 5,8     | 2,753      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,94    | 44,31    | 33,63    | 84,6     | 77,42    | 0        | 82,34   | 76,7    | 5,64    | 2,767      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,54    | 44,15    | 33,39    | 85,37    | 78,18    | 0        | 83,13   | 77,46   | 5,67    | 2,773      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,28    | 45,22    | 31,06    | 90,49    | 82,94    | 0        | 88,18   | 82,17   | 6,01    | 2,736      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,16    | 45,17    | 31,99    | 100,91   | 92,51    | 0        | 98,28   | 91,59   | 6,69    | 3,141      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,8     | 44,67    | 35,13    | 98,27    | 89,92    | 0        | 95,54   | 89,1    | 6,44    | 3,352      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2620,5   | 2404,1   | 0,03     | 2553,86 | 2380,54 | 173,32  | 76,935     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,07    | 45,88    | 30,19    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата     | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22 | 35524,81 | 32440,41 | 0,07     | 34478,65 | 32057,92 | 2420,73 | 1094,447   | 8317     | 1        |
| 23/10/22 | 38145,37 | 34844,59 | 0,1      | 37032,51 | 34438,46 | 2594,05 | 1171,382   | 9037     | 1        |
| Итого:   | 2620,56  | 2404,18  | 0,03     | 2553,86  | 2380,54  | 173,32  | 76,935     | 720      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкorr = Qi<br>Траб x Tнш                                                                     | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Ярославникова  
Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Инспектор СТИ 5 9Р  
Болтачева Л.А.  
26.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,31    | 53,21    | 18,1     | 66,43    | 63,59    | 0        | 64,94   | 62,74   | 2,2     | 1,173      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,35    | 53,51    | 16,84    | 74,96    | 72,37    | 0        | 73,3    | 71,4    | 1,9     | 1,234      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 63,28    | 54,36    | 8,92     | 125,67   | 120,69   | 0        | 123,36  | 119,06  | 4,3     | 1,096      | 22       | 2        | *  |
| 27.09.2022 | 70,18    | 53,07    | 17,11    | 75,58    | 71,68    | 0,01     | 73,91   | 70,72   | 3,19    | 1,266      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 69,69    | 54,51    | 15,18    | 93,14    | 87,93    | 0        | 91,13   | 86,71   | 4,42    | 1,383      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 71,44    | 50,49    | 20,95    | 135,2    | 127,91   | 0        | 132,14  | 126,4   | 5,74    | 2,766      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,37    | 47,5     | 26,87    | 126,69   | 119,7    | 0        | 123,59  | 118,45  | 5,14    | 3,315      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 76,52    | 46,13    | 30,39    | 108,17   | 101,83   | 0        | 105,39  | 100,8   | 4,59    | 3,199      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 75,76    | 46,16    | 29,6     | 106,56   | 100,42   | 0        | 103,83  | 99,42   | 4,41    | 3,07       | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 76,36    | 46,52    | 29,84    | 97,63    | 91,93    | 0        | 95,09   | 91      | 4,09    | 2,833      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 76,62    | 46,92    | 29,7     | 92,89    | 87,41    | 0        | 90,47   | 86,49   | 3,98    | 2,689      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,2     | 46,84    | 29,36    | 93,69    | 88,19    | 0        | 91,27   | 87,26   | 4,01    | 2,677      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,26    | 47,21    | 29,05    | 92,71    | 87,25    | 0        | 90,28   | 86,32   | 3,96    | 2,621      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,14    | 46,32    | 29,82    | 93,51    | 88,01    | 0        | 91,11   | 87,1    | 4,01    | 2,716      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,13    | 46,45    | 29,68    | 95,17    | 89,6     | 0        | 92,71   | 88,67   | 4,04    | 2,749      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,26    | 45,89    | 30,37    | 94,08    | 88,57    | 0        | 91,69   | 87,68   | 4,01    | 2,781      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,22    | 46,71    | 29,51    | 91,89    | 86,55    | 0        | 89,54   | 85,66   | 3,88    | 2,643      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,07    | 47,11    | 28,96    | 91,98    | 86,69    | 0        | 89,62   | 85,79   | 3,83    | 2,596      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 77,33    | 46,74    | 30,59    | 87,68    | 82,54    | 0        | 85,42   | 81,72   | 3,7     | 2,613      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 76,37    | 47,37    | 29       | 88,36    | 83,32    | 0        | 86,1    | 82,44   | 3,66    | 2,496      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 77,27    | 46,78    | 30,49    | 88,27    | 83,02    | 0        | 85,97   | 82,19   | 3,78    | 2,62       | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,32    | 46,88    | 29,44    | 90,8     | 85,61    | 0        | 88,47   | 84,7    | 3,77    | 2,6        | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,23    | 45,87    | 30,36    | 95,33    | 89,94    | 0        | 92,9    | 89,04   | 3,86    | 2,82       | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 76,7     | 46,97    | 29,73    | 90,09    | 85       | 0        | 87,73   | 84,1    | 3,63    | 2,606      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,18    | 46,95    | 29,23    | 96,34    | 90,89    | 0        | 93,88   | 89,94   | 3,94    | 2,74       | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 76,74    | 46,31    | 30,43    | 92,49    | 87,13    | 0        | 90,1    | 86,27   | 3,83    | 2,74       | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 76,39    | 46,65    | 29,74    | 92,93    | 87,56    | 0        | 90,5    | 86,67   | 3,83    | 2,692      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,17    | 47,39    | 27,78    | 101,27   | 95,56    | 0        | 98,77   | 94,54   | 4,23    | 2,741      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,05    | 46,87    | 29,18    | 109,98   | 103,76   | 0        | 107,16  | 102,67  | 4,49    | 3,124      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 78,6     | 46,24    | 32,36    | 106,81   | 100,56   | 0        | 103,92  | 99,53   | 4,39    | 3,362      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2896,3   | 2735,2   | 0,01     | 2824,29 | 2705,48 | 118,81  | 75,961     | 718      | 2        |    |
| Средние:   | 74,95    | 47,99    | 26,95    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22г. | 39088,22 | 36765,18 | 0,26     | 38005,34 | 36303,64 | 1701,7  | 1042,994   | 8411     | 1        |
| 23/10/22г. | 41984,52 | 39500,39 | 0,27     | 40829,63 | 39009,12 | 1820,51 | 1118,955   | 9129     | 3        |
| Итого:     | 2896,3   | 2735,21  | 0,01     | 2824,29  | 2705,48  | 118,81  | 75,961     | 718      | 2        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СЧН 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
26.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6751

ПО 2.7

| Дата            | t1<br>°C     | t2<br>°C     | dt<br>°C     | V1<br>м3      | V2<br>м3      | V3<br>м3    | M1<br>т        | M2<br>т        | Mr<br>т      | Qo<br>Гкал    | ВНР<br>ч   | ВОС<br>ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| 24.09.2022      | 72,41        | 51,59        | 20,82        | 53,19         | 52,72         | 0,02        | 51,97          | 52,04          | -0,07        | 1,082         | 24         | 0        |    |
| 25.09.2022      | 71,18        | 52,07        | 19,11        | 61,79         | 61,23         | 0,02        | 60,41          | 60,48          | -0,07        | 1,153         | 24         | 0        |    |
| 26.09.2022      | 63,8         | 52,51        | 11,29        | 98,65         | 97,99         | 0,02        | 96,82          | 96,7           | 0,12         | 1,088         | 24         | 0        |    |
| 27.09.2022      | 71,05        | 43,26        | 27,79        | 54,56         | 54,18         | 0,03        | 53,33          | 53,69          | -0,36        | 1,48          | 24         | 0        |    |
| 28.09.2022      | 71,16        | 47,28        | 23,88        | 113,92        | 111,88        | 0,01        | 111,32         | 110,71         | 0,61         | 2,655         | 24         | 0        |    |
| 29.09.2022      | 72,22        | 47,79        | 24,43        | 117,67        | 115,66        | 0,02        | 114,92         | 114,44         | 0,48         | 2,802         | 24         | 0        |    |
| 30.09.2022      | 75,06        | 46,71        | 28,35        | 99,01         | 97,43         | 0,02        | 96,54          | 96,47          | 0,07         | 2,732         | 24         | 0        |    |
| 01.10.2022      | 77,31        | 45,65        | 31,66        | 88,08         | 86,66         | 0,02        | 85,78          | 85,88          | -0,1         | 2,713         | 24         | 0        |    |
| 02.10.2022      | 76,57        | 45,38        | 31,19        | 86,22         | 84,97         | 0,02        | 83,99          | 84,19          | -0,2         | 2,618         | 24         | 0        |    |
| 03.10.2022      | 77,29        | 45,68        | 31,61        | 82,02         | 80,94         | 0,53        | 79,87          | 80,17          | -0,3         | 2,522         | 24         | 0        |    |
| 04.10.2022      | 77,62        | 45,98        | 31,64        | 80,71         | 79,67         | 0,04        | 78,56          | 78,92          | -0,36        | 2,483         | 24         | 0        |    |
| 05.10.2022      | 77,18        | 46,26        | 30,92        | 85,5          | 84,32         | 0,02        | 83,25          | 83,49          | -0,24        | 2,574         | 24         | 0        |    |
| 06.10.2022      | 77,18        | 46,22        | 30,96        | 85,39         | 84,18         | 0,04        | 83,13          | 83,33          | -0,2         | 2,573         | 24         | 0        |    |
| 07.10.2022      | 77,12        | 46,05        | 31,07        | 87,69         | 86,43         | 0,02        | 85,42          | 85,53          | -0,11        | 2,651         | 24         | 0        |    |
| 08.10.2022      | 77,07        | 45,82        | 31,25        | 88,45         | 87,18         | 0,02        | 86,15          | 86,27          | -0,12        | 2,69          | 24         | 0        |    |
| 09.10.2022      | 77,25        | 45,71        | 31,54        | 89,69         | 88,48         | 0,01        | 87,35          | 87,57          | -0,22        | 2,755         | 24         | 0        |    |
| 10.10.2022      | 77,2         | 45,91        | 31,29        | 88,17         | 87,16         | 0,02        | 85,89          | 86,27          | -0,38        | 2,686         | 24         | 0        |    |
| 11.10.2022      | 77,03        | 46,17        | 30,86        | 86,81         | 85,95         | 0,15        | 84,54          | 85,1           | -0,56        | 2,609         | 24         | 0        |    |
| 12.10.2022      | 78,39        | 45,72        | 32,67        | 83,97         | 83,13         | 0,05        | 81,71          | 82,34          | -0,63        | 2,668         | 24         | 0        |    |
| 13.10.2022      | 76,59        | 43,11        | 33,48        | 35,41         | 35,57         | 0,09        | 34,46          | 35,28          | -0,82        | 1,147         | 24         | 0        |    |
| 14.10.2022      | 75,48        | 45,07        | 30,41        | 82,21         | 80,41         | 0,68        | 80,12          | 79,65          | 0,47         | 2,431         | 24         | 0        |    |
| 15.10.2022      | 77,28        | 45,1         | 32,18        | 88,87         | 87,38         | 0,02        | 86,55          | 86,55          | 0            | 2,785         | 24         | 0        |    |
| 16.10.2022      | 77,14        | 45,22        | 31,92        | 92,46         | 91,12         | 0,02        | 90,05          | 90,18          | -0,13        | 2,875         | 24         | 0        |    |
| 17.10.2022      | 77,69        | 45,43        | 32,26        | 87,93         | 86,71         | 0,04        | 85,61          | 85,87          | -0,26        | 2,761         | 24         | 0        |    |
| 18.10.2022      | 77,08        | 45,37        | 31,71        | 90,19         | 88,98         | 0,05        | 87,84          | 88,1           | -0,26        | 2,784         | 24         | 0        |    |
| 19.10.2022      | 77,73        | 45,32        | 32,41        | 88,41         | 87,24         | 0,04        | 86,09          | 86,41          | -0,32        | 2,79          | 24         | 0        |    |
| 20.10.2022      | 77,34        | 45,17        | 32,17        | 90,31         | 89,07         | 0,03        | 87,94          | 88,22          | -0,28        | 2,823         | 24         | 0        |    |
| 21.10.2022      | 75,97        | 45,59        | 30,38        | 96,55         | 95,28         | 0,04        | 94,1           | 94,29          | -0,19        | 2,855         | 24         | 0        |    |
| 22.10.2022      | 76,79        | 45,3         | 31,49        | 100,72        | 99,4          | 0,03        | 98,1           | 98,45          | -0,35        | 3,087         | 24         | 0        |    |
| 23.10.2022      | 79,42        | 45,28        | 34,14        | 100,23        | 98,94         | 0,03        | 97,47          | 98             | -0,53        | 3,327         | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>2584,7</b> | <b>2550,2</b> | <b>2,15</b> | <b>2519,28</b> | <b>2524,59</b> | <b>-5,31</b> | <b>74,199</b> | <b>720</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>75,75</b> | <b>46,25</b> | <b>29,49</b> |               |               |             |                |                |              |               |            |          |    |

| Дата          | V1<br>м3       | V2<br>м3       | V3<br>м3    | M1<br>т        | M2<br>т        | Mr<br>т      | Qo<br>Гкал    | ВНР<br>ч   | ВОС<br>ч |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| 23/09/2224:0  | 61393,63       | 63973,16       | 17,96       | 59712,67       | 63110,47       | -3397,8      | 1467,205      | 14894      | 0        |
| 23/10/2224:0  | 63978,41       | 66523,42       | 20,11       | 62231,95       | 65635,06       | -3403,11     | 1541,404      | 15614      | 0        |
| <b>Итого:</b> | <b>2584,78</b> | <b>2550,26</b> | <b>2,15</b> | <b>2519,28</b> | <b>2524,59</b> | <b>-5,31</b> | <b>74,199</b> | <b>720</b> | <b>0</b> |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi  
Траб x Tнш

0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: Вейвеля 56  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7FE7 ПО 2.7

| Дата            | t1<br>°C     | t2<br>°C     | dt<br>°C     | V1<br>м3      | V2<br>м3      | V3<br>м3    | M1<br>т        | M2<br>т        | Mг<br>т      | Qo<br>Гкал    | ВНР<br>ч   | ВОС<br>ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| 24.09.2022      | 72,39        | 53,93        | 18,46        | 64,34         | 62,58         | 0           | 62,84          | 61,77          | 1,07         | 1,158         | 24         | 0        |    |
| 25.09.2022      | 71,24        | 53,19        | 18,05        | 75,61         | 73,69         | 0           | 73,88          | 72,73          | 1,15         | 1,332         | 24         | 0        |    |
| 26.09.2022      | 64,64        | 52,98        | 11,66        | 109,65        | 107,29        | 0           | 107,58         | 105,88         | 1,7          | 1,25          | 24         | 0        |    |
| 27.09.2022      | 71,24        | 43,21        | 28,03        | 61,97         | 59,96         | 0           | 60,56          | 59,42          | 1,14         | 1,696         | 24         | 0        |    |
| 28.09.2022      | 71,42        | 48,44        | 22,98        | 155,6         | 154,22        | 0           | 152,06         | 152,53         | -0,47        | 3,491         | 24         | 0        |    |
| 29.09.2022      | 72,38        | 49,06        | 23,32        | 162,1         | 157,55        | 0           | 158,34         | 155,75         | 2,59         | 3,69          | 24         | 0        |    |
| 30.09.2022      | 75,21        | 47,16        | 28,05        | 125,66        | 121,79        | 0           | 122,54         | 120,53         | 2,01         | 3,433         | 24         | 0        |    |
| 01.10.2022      | 77,45        | 46,24        | 31,21        | 111,58        | 107,97        | 0           | 108,63         | 106,9          | 1,73         | 3,391         | 24         | 0        |    |
| 02.10.2022      | 76,7         | 46,04        | 30,66        | 106,36        | 102,99        | 0           | 103,61         | 102,02         | 1,59         | 3,174         | 24         | 0        |    |
| 03.10.2022      | 77,36        | 46,34        | 31,02        | 101,44        | 98,21         | 0           | 98,75          | 97,22          | 1,53         | 3,061         | 24         | 0        |    |
| 04.10.2022      | 77,7         | 45,92        | 31,78        | 97,34         | 94,19         | 0           | 94,73          | 93,23          | 1,5          | 3,007         | 24         | 0        |    |
| 05.10.2022      | 77,25        | 46,23        | 31,02        | 98,34         | 95,17         | 0           | 95,77          | 94,21          | 1,56         | 2,968         | 24         | 0        |    |
| 06.10.2022      | 77,22        | 46,24        | 30,98        | 98            | 94,81         | 0           | 95,43          | 93,85          | 1,58         | 2,954         | 24         | 0        |    |
| 07.10.2022      | 77,17        | 46,34        | 30,83        | 96,44         | 93,31         | 0           | 93,92          | 92,35          | 1,57         | 2,892         | 24         | 0        |    |
| 08.10.2022      | 77,11        | 45,99        | 31,12        | 95,74         | 92,65         | 0           | 93,25          | 91,69          | 1,56         | 2,901         | 24         | 0        |    |
| 09.10.2022      | 77,3         | 46,03        | 31,27        | 100,48        | 97,29         | 0           | 97,86          | 96,33          | 1,53         | 3,058         | 24         | 0        |    |
| 10.10.2022      | 77,25        | 46,58        | 30,67        | 100,04        | 96,94         | 0           | 97,4           | 95,95          | 1,45         | 2,985         | 24         | 0        |    |
| 11.10.2022      | 77,06        | 46,78        | 30,28        | 95,62         | 92,73         | 0           | 93,15          | 91,75          | 1,4          | 2,82          | 24         | 0        |    |
| 12.10.2022      | 78,41        | 46,02        | 32,39        | 91,92         | 89,04         | 0           | 89,46          | 88,16          | 1,3          | 2,893         | 24         | 0        |    |
| 13.10.2022      | 76,77        | 44,54        | 32,23        | 37,83         | 36,51         | 0,02        | 36,83          | 36,18          | 0,65         | 1,189         | 24         | 0        |    |
| 14.10.2022      | 76,2         | 44,27        | 31,93        | 84,63         | 81,72         | 0,08        | 82,47          | 80,98          | 1,49         | 2,63          | 24         | 0        |    |
| 15.10.2022      | 77,38        | 45,81        | 31,57        | 96,77         | 93,47         | 0           | 94,22          | 92,52          | 1,7          | 2,972         | 24         | 0        |    |
| 16.10.2022      | 77,23        | 45,51        | 31,72        | 100,52        | 97,17         | 0           | 97,87          | 96,21          | 1,66         | 3,103         | 24         | 0        |    |
| 17.10.2022      | 77,78        | 45,42        | 32,36        | 97,44         | 94,24         | 0           | 94,85          | 93,3           | 1,55         | 3,068         | 24         | 0        |    |
| 18.10.2022      | 77,14        | 45,72        | 31,42        | 96,87         | 93,82         | 0,01        | 94,34          | 92,88          | 1,46         | 2,962         | 24         | 0        |    |
| 19.10.2022      | 77,77        | 45,46        | 32,31        | 94,52         | 91,52         | 0           | 92             | 90,62          | 1,38         | 2,97          | 24         | 0        |    |
| 20.10.2022      | 77,4         | 45,43        | 31,97        | 95,27         | 92,23         | 0           | 92,8           | 91,3           | 1,5          | 2,966         | 24         | 0        |    |
| 21.10.2022      | 76,06        | 46,16        | 29,9         | 104,8         | 101,59        | 0           | 102,13         | 100,58         | 1,55         | 3,052         | 24         | 0        |    |
| 22.10.2022      | 76,94        | 46,88        | 30,06        | 117,75        | 114,24        | 0           | 114,7          | 113,09         | 1,61         | 3,444         | 24         | 0        |    |
| 23.10.2022      | 79,43        | 45,83        | 33,6         | 108,82        | 105,4         | 0           | 105,86         | 104,38         | 1,48         | 3,555         | 24         | 0        |    |
| <b>Итого:</b>   |              |              |              | <b>2983,4</b> | <b>2894,2</b> | <b>0,11</b> | <b>2907,83</b> | <b>2864,31</b> | <b>43,52</b> | <b>84,065</b> | <b>720</b> | <b>0</b> |    |
| <b>Средние:</b> | <b>75,88</b> | <b>46,79</b> | <b>29,09</b> |               |               |             |                |                |              |               |            |          |    |

| Дата          | V1<br>м3       | V2<br>м3       | V3<br>м3    | M1<br>т        | M2<br>т        | Mг<br>т      | Qo<br>Гкал    | ВНР<br>ч   | ВОС<br>ч |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| 23/09/2224:0  | 15887,98       | 14962,68       | 0,15        | 15531,12       | 14765,37       | 765,75       | 273,193       | 4381       | 1        |
| 23/10/2224:0  | 18871,43       | 17856,97       | 0,26        | 18438,95       | 17629,68       | 809,27       | 357,258       | 5101       | 1        |
| <b>Итого:</b> | <b>2983,45</b> | <b>2894,29</b> | <b>0,11</b> | <b>2907,83</b> | <b>2864,31</b> | <b>43,52</b> | <b>84,065</b> | <b>720</b> | <b>0</b> |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Qконтр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.  
**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**Инспектор СТИ 5 ЭР**  
**Болтачева Л.А.**  
**25.10.2022г.**



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: Бейвеля 54  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х302F ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,63    | 54,09    | 18,54    | 75,76    | 74,99    | 0,01     | 73,96   | 73,95   | 0,01    | 1,371      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,47    | 54,2     | 17,27    | 84,6     | 83,87    | 0,01     | 82,66   | 82,73   | -0,07   | 1,428      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 65,32    | 54,12    | 11,2     | 120,87   | 121,58   | 0,02     | 118,5   | 119,92  | -1,42   | 1,318      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 71,44    | 41,54    | 29,9     | 65,92    | 65,22    | 0,06     | 64,44   | 64,65   | -0,21   | 1,926      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,52    | 49,25    | 22,27    | 181,35   | 180,98   | 0,04     | 177,21  | 178,93  | -1,72   | 3,943      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,55    | 49,39    | 23,16    | 175,52   | 175,08   | 0,13     | 171,39  | 173,06  | -1,67   | 3,966      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,37    | 47,58    | 27,79    | 133,88   | 132,8    | 0,04     | 130,52  | 131,37  | -0,85   | 3,628      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,61    | 46,52    | 31,09    | 115,57   | 114,34   | 0,04     | 112,52  | 113,22  | -0,7    | 3,494      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,82    | 46,2     | 30,62    | 113,64   | 112,7    | 0,03     | 110,67  | 111,59  | -0,92   | 3,387      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,57    | 46,1     | 31,47    | 106,74   | 105,83   | 0,03     | 103,93  | 104,77  | -0,84   | 3,267      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,9     | 46,21    | 31,69    | 101,58   | 100,68   | 0,05     | 98,87   | 99,7    | -0,83   | 3,133      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 77,45    | 46,54    | 30,91    | 102,52   | 101,56   | 0,03     | 99,83   | 100,57  | -0,74   | 3,083      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 77,43    | 46,62    | 30,81    | 101,7    | 100,73   | 0,03     | 99,02   | 99,74   | -0,72   | 3,049      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 77,35    | 46,72    | 30,63    | 101,79   | 100,95   | 0,03     | 99,11   | 99,94   | -0,83   | 3,034      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 77,33    | 46,66    | 30,67    | 102,61   | 101,76   | 0,04     | 99,91   | 100,77  | -0,86   | 3,061      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,48    | 46,33    | 31,15    | 107,5    | 106,56   | 0,03     | 104,7   | 105,53  | -0,83   | 3,258      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 77,45    | 46,54    | 30,91    | 103,63   | 102,88   | 0,03     | 100,9   | 101,88  | -0,98   | 3,117      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 77,29    | 46,58    | 30,71    | 101,77   | 101,05   | 0,03     | 99,09   | 100,05  | -0,96   | 3,041      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,66    | 46,23    | 32,43    | 98,35    | 97,23    | 0,03     | 95,72   | 96,26   | -0,54   | 3,105      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 76,93    | 42,27    | 34,66    | 40,5     | 40,02    | 0,02     | 39,43   | 39,67   | -0,24   | 1,367      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 76,27    | 44,97    | 31,3     | 95,88    | 94,85    | 0,35     | 93,4    | 93,98   | -0,58   | 2,915      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,56    | 45,95    | 31,61    | 103,86   | 102,9    | 0,03     | 101,15  | 101,91  | -0,76   | 3,195      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 77,4     | 45,89    | 31,51    | 109,37   | 109,16   | 0,03     | 106,48  | 108,08  | -1,6    | 3,353      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,98    | 45,87    | 32,11    | 103,18   | 103,18   | 0,03     | 100,4   | 102,18  | -1,78   | 3,222      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 77,43    | 45,86    | 31,57    | 110,28   | 110,49   | 0,03     | 107,39  | 109,43  | -2,04   | 3,389      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 78,03    | 45,59    | 32,44    | 103,8    | 103,63   | 0,03     | 101,05  | 102,64  | -1,59   | 3,278      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,6     | 45,72    | 31,88    | 107,28   | 106,55   | 0,02     | 104,46  | 105,54  | -1,08   | 3,328      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 76,28    | 46,46    | 29,82    | 120,46   | 119,71   | 0,03     | 117,39  | 118,49  | -1,1    | 3,501      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 77,13    | 46,96    | 30,17    | 135,79   | 134,82   | 0,03     | 132,22  | 133,44  | -1,22   | 3,986      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,76    | 46,12    | 33,64    | 128,91   | 127,17   | 0,03     | 125,34  | 125,92  | -0,58   | 4,213      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3254,6   | 3233,2   | 1,34     | 3171,66 | 3199,91 | -28,25  | 91,356     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 76,1     | 46,96    | 29,13    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 57870,69 | 57070,12 | 21,27    | 56351,31 | 56391,9  | -40,59  | 1495,937   | 13139    | 0        |
| 23/10/2224: | 61125,3  | 60303,39 | 22,61    | 59522,97 | 59591,81 | -68,84  | 1587,293   | 13859    | 0        |
| Итого:      | 3254,61  | 3233,27  | 1,34     | 3171,66  | 3199,91  | -28,25  | 91,356     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.  
Тел: 7448199360  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub> 0



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 72,04    | 55,12    | 16,92    | 56,52    | 55,69    | 0        | 55,18   | 54,93   | 0,25    | 0,935      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 71,02    | 56,18    | 14,84    | 73,46    | 72,26    | 0        | 71,81   | 71,21   | 0,6     | 1,066      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 65,12    | 54,27    | 10,85    | 99,67    | 98,47    | 0        | 97,72   | 97,13   | 0,59    | 1,058      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,93    | 43,55    | 27,38    | 58,24    | 57,05    | 0        | 56,94   | 56,54   | 0,4     | 1,56       | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,24    | 49,69    | 21,55    | 137,16   | 136,32   | 0        | 134,05  | 134,75  | -0,7    | 2,888      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,23    | 50,64    | 21,59    | 139,19   | 139,59   | 0        | 135,97  | 137,95  | -1,98   | 2,934      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 75,02    | 48,59    | 26,43    | 108,14   | 107,77   | 0        | 105,45  | 106,55  | -1,1    | 2,787      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,16    | 47,25    | 29,91    | 92,64    | 91,41    | 0        | 90,21   | 90,42   | -0,21   | 2,696      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,42    | 46,78    | 29,64    | 89,37    | 87,82    | 0        | 87,07   | 86,92   | 0,15    | 2,578      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,08    | 47,18    | 29,9     | 85,98    | 84,19    | 0        | 83,72   | 83,27   | 0,45    | 2,503      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,43    | 47,26    | 30,17    | 85,19    | 83,33    | 0        | 82,93   | 82,43   | 0,5     | 2,5        | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,97    | 47,24    | 29,73    | 85,12    | 83,29    | 0        | 82,86   | 82,41   | 0,45    | 2,463      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,98    | 47,39    | 29,59    | 83,44    | 81,77    | 0        | 81,27   | 80,9    | 0,37    | 2,405      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,91    | 47,67    | 29,24    | 81,17    | 79,65    | 0        | 79,05   | 78,83   | 0,22    | 2,311      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,84    | 47,28    | 29,56    | 81,42    | 79,91    | 0        | 79,32   | 79,08   | 0,24    | 2,346      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 77,05    | 47,38    | 29,67    | 84,07    | 82,48    | 0        | 81,91   | 81,59   | 0,32    | 2,427      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,98    | 47,79    | 29,19    | 82,02    | 80,41    | 0        | 79,87   | 79,57   | 0,3     | 2,329      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,84    | 47,72    | 29,12    | 83,14    | 81,36    | 0        | 80,95   | 80,5    | 0,45    | 2,357      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,13    | 47,4     | 30,73    | 79,43    | 77,57    | 0        | 77,31   | 76,78   | 0,53    | 2,374      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 76,01    | 43,53    | 32,48    | 33,91    | 33,26    | 0        | 33      | 32,99   | 0,01    | 1,069      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 75,86    | 45,38    | 30,48    | 72,26    | 71,07    | 0,03     | 70,42   | 70,43   | -0,01   | 2,144      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 77,11    | 47,1     | 30,01    | 79,55    | 78,88    | 0        | 77,46   | 78,06   | -0,6    | 2,325      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,97    | 47,16    | 29,81    | 84,72    | 84,38    | 0        | 82,54   | 83,47   | -0,93   | 2,461      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,5     | 46,84    | 30,66    | 80,31    | 79,63    | 0        | 78,2    | 78,83   | -0,63   | 2,394      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,92    | 47,29    | 29,63    | 84,72    | 83,57    | 0        | 82,52   | 82,65   | -0,13   | 2,447      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,47    | 46,91    | 30,56    | 81,02    | 79,54    | 0        | 78,89   | 78,76   | 0,13    | 2,406      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,15    | 46,82    | 30,33    | 83,9     | 82,26    | 0        | 81,69   | 81,41   | 0,28    | 2,475      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,83    | 47,62    | 28,21    | 93,35    | 91,61    | 0        | 90,99   | 90,64   | 0,35    | 2,565      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,74    | 48,29    | 28,45    | 102,23   | 100,14   | 0        | 99,6    | 99,03   | 0,57    | 2,833      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,25    | 47,85    | 31,4     | 98,56    | 96,25    | 0        | 95,84   | 95,24   | 0,6     | 3,009      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2579,9   | 2540,9   | 0,03     | 2514,74 | 2513,27 | 1,47    | 68,645     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,64    | 48,03    | 27,6     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/2224: | 46974,95 | 46071,78 | 0,32     | 45744,69 | 45497,42 | 247,27  | 1147,181   | 13645    | 0        |
| 23/10/2224: | 49554,85 | 48612,71 | 0,35     | 48259,43 | 48010,69 | 248,74  | 1215,826   | 14365    | 0        |
| Итого:      | 2579,9   | 2540,93  | 0,03     | 2514,74  | 2513,27  | 1,47    | 68,645     | 720      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub>                     | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_



Представитель теплоснабж.организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/22г.-23/10/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:Вейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2022 | 71,73    | 52,48    | 19,25    | 50,09    | 48,63    | 0        | 48,91   | 48,02   | 0,89    | 0,94       | 24       | 0        |    |
| 25.09.2022 | 70,85    | 53,26    | 17,59    | 62,17    | 60,53    | 0        | 60,78   | 59,74   | 1,04    | 1,067      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2022 | 64,06    | 52,67    | 11,39    | 88,06    | 86,11    | 0        | 86,4    | 85,02   | 1,38    | 0,98       | 24       | 0        |    |
| 27.09.2022 | 70,68    | 41,42    | 29,26    | 54,3     | 52,75    | 0        | 53,1    | 52,36   | 0,74    | 1,551      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2022 | 71,24    | 48,32    | 22,92    | 135,68   | 135,68   | 0        | 132,63  | 134,19  | -1,56   | 3,011      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2022 | 72,24    | 49,23    | 23,01    | 135,32   | 133,2    | 0        | 132,18  | 131,69  | 0,49    | 3,04       | 24       | 0        |    |
| 30.09.2022 | 74,97    | 47,17    | 27,8     | 102,85   | 101,48   | 0        | 100,3   | 100,42  | -0,12   | 2,785      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2022 | 77,12    | 45,85    | 31,27    | 93       | 91,01    | 0        | 90,55   | 90,15   | 0,4     | 2,833      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2022 | 76,39    | 45,66    | 30,73    | 91,19    | 88,98    | 0        | 88,85   | 88,07   | 0,78    | 2,729      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2022 | 77,05    | 45,81    | 31,24    | 86,55    | 84,11    | 0        | 84,31   | 83,3    | 1,01    | 2,63       | 24       | 0        |    |
| 04.10.2022 | 77,32    | 45,79    | 31,53    | 81,59    | 79,06    | 0        | 79,43   | 78,31   | 1,12    | 2,502      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2022 | 76,88    | 45,86    | 31,02    | 81,25    | 78,83    | 0        | 79,16   | 78,11   | 1,05    | 2,454      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2022 | 76,87    | 46,46    | 30,41    | 81,53    | 79,17    | 0        | 79,42   | 78,4    | 1,02    | 2,416      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2022 | 76,78    | 46,33    | 30,45    | 79,63    | 77,34    | 0        | 77,58   | 76,59   | 0,99    | 2,361      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2022 | 76,76    | 45,85    | 30,91    | 82,05    | 79,74    | 0        | 79,93   | 78,98   | 0,95    | 2,469      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2022 | 76,94    | 45,85    | 31,09    | 82,74    | 80,34    | 0        | 80,6    | 79,58   | 1,02    | 2,503      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2022 | 76,84    | 46,06    | 30,78    | 78,13    | 75,78    | 0        | 76,12   | 75,05   | 1,07    | 2,34       | 24       | 0        |    |
| 11.10.2022 | 76,71    | 46,14    | 30,57    | 78,51    | 76,14    | 0        | 76,49   | 75,4    | 1,09    | 2,334      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2022 | 78,03    | 45,89    | 32,14    | 77,23    | 74,72    | 0        | 75,2    | 73,98   | 1,22    | 2,415      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2022 | 75,64    | 36,08    | 39,56    | 34,36    | 44,87    | 0        | 33,47   | 44,6    | -11,13  | 1,123      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2022 | 75,6     | 42,24    | 33,36    | 68,68    | 78,42    | 0,03     | 66,95   | 77,74   | -10,79  | 2,096      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2022 | 76,99    | 45,56    | 31,43    | 80,54    | 78,57    | 0        | 78,45   | 77,85   | 0,6     | 2,462      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2022 | 76,86    | 45,28    | 31,58    | 82,8     | 81,18    | 0        | 80,66   | 80,45   | 0,21    | 2,545      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2022 | 77,38    | 45,64    | 31,74    | 79,35    | 77,54    | 0        | 77,3    | 76,82   | 0,48    | 2,454      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2022 | 76,75    | 45,73    | 31,02    | 80,42    | 78,18    | 0        | 78,38   | 77,42   | 0,96    | 2,431      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2022 | 77,38    | 45,55    | 31,83    | 79,25    | 76,75    | 0        | 77,16   | 76,03   | 1,13    | 2,453      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2022 | 77,03    | 45,73    | 31,3     | 83,42    | 80,68    | 0        | 81,26   | 79,91   | 1,35    | 2,539      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2022 | 75,72    | 46,61    | 29,11    | 91,55    | 88,63    | 0        | 89,23   | 87,76   | 1,47    | 2,596      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2022 | 76,69    | 47,46    | 29,23    | 102,66   | 99,46    | 0        | 100,02  | 98,45   | 1,57    | 2,923      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2022 | 79,25    | 46,67    | 32,58    | 99,43    | 95,9     | 0        | 96,71   | 94,9    | 1,81    | 3,151      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2504,3   | 2463,7   | 0,03     | 2441,53 | 2439,29 | 2,24    | 70,133     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 75,49    | 46,28    | 29,2     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/09/22г: | 42076,05 | 40964,26 | 0,54     | 40945,43 | 40483,83 | 461,6   | 1141,298   | 13646    | 0        |
| 23/10/22г: | 44580,38 | 43428,04 | 0,57     | 43386,96 | 42923,12 | 463,84  | 1211,431   | 14366    | 0        |
| Итого:     | 2504,33  | 2463,78  | 0,03     | 2441,53  | 2439,29  | 2,24    | 70,133     | 720      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УР/ЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.10.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>ншт</sub>

0