

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


Т3=1

KC=0xD465

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,78	50,96	38,82	106,71	106,06	0	103,08	104,77	-1,69	4,004	24	0	
25.01.2023	90,05	50,54	39,51	106,08	105,34	0	102,46	104,09	-1,63	4,051	24	0	
26.01.2023	89,04	51,46	37,58	112,43	111,74	0	108,65	110,34	-1,69	4,085	24	0	
27.01.2023	83,55	47,28	36,27	100,32	99,97	0	97,3	98,95	-1,65	3,531	24	0	
28.01.2023	85,42	49,19	36,23	109,7	109,18	0	106,27	107,94	-1,67	3,851	24	0	
29.01.2023	90,01	50,67	39,34	114,75	113,84	0	110,81	112,48	-1,67	4,359	24	0	
30.01.2023	89,22	51,6	37,62	113,18	112,39	0	109,33	111,02	-1,69	4,118	24	0	
31.01.2023	88,81	49,67	39,14	103,38	102,6	0	99,89	101,39	-1,5	3,914	24	0	
01.02.2023	88,89	46,25	42,64	86,22	85,48	0	83,34	84,64	-1,3	3,554	24	0	
02.02.2023	89,04	51,51	37,53	116,98	116,16	0	113,04	114,75	-1,71	4,247	24	0	
03.02.2023	91,92	54,61	37,31	121,79	120,81	0	117,45	119,16	-1,71	4,387	24	0	
04.02.2023	93,58	53,5	40,08	116,17	115,03	0	111,9	113,48	-1,58	4,488	24	0	
05.02.2023	94,38	52,85	41,53	113,28	112,12	0	109,03	110,62	-1,59	4,534	24	0	
06.02.2023	93,49	52,3	41,19	111,29	110,2	0	107,21	108,82	-1,61	4,421	24	0	
07.02.2023	93,59	52,69	40,9	113,91	112,82	0	109,74	111,37	-1,63	4,492	24	0	
08.02.2023	94,66	56,27	38,39	129,2	128,09	0	124,35	126,2	-1,85	4,782	24	0	
09.02.2023	92,24	52,52	39,72	112,84	111,91	0	108,8	110,47	-1,67	4,327	24	0	
10.02.2023	86,89	48,26	38,63	102,32	101,74	0	99,03	100,62	-1,59	3,826	24	0	
11.02.2023	86,37	49,82	36,55	114,39	113,91	0	110,72	112,58	-1,86	4,046	24	0	
12.02.2023	88,06	53,13	34,93	133,61	133,03	0	129,18	131,28	-2,1	4,517	24	0	
13.02.2023	92,5	54,45	38,05	122,51	121,6	0	118,1	119,91	-1,81	4,502	24	0	
14.02.2023	93,67	50,65	43,02	101,68	100,62	0	97,9	99,4	-1,5	4,217	24	0	
15.02.2023	99,02	58,03	40,99	127,5	126,12	0	122,31	124,15	-1,84	5,024	24	0	
16.02.2023	98,23	56,31	41,92	119,49	118,21	0	114,72	116,46	-1,74	4,821	24	0	
17.02.2023	99,08	56,15	42,93	115,8	114,53	0	111,12	112,85	-1,73	4,78	24	0	
18.02.2023	98,14	55,64	42,5	118	116,77	0	113,28	115,08	-1,8	4,821	24	0	
19.02.2023	102,59	59,41	43,18	129,58	128,04	0	123,99	125,96	-1,97	5,37	24	0	
20.02.2023	104,55	61,41	43,14	129,18	127,57	0	123,42	125,34	-1,92	5,34	24	0	
Итого:				3202,2	3175,8	0	3086,42	3134,12	-47,7	122,409	672	0	
Средние:	92,38	52,75	39,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23-24/01	42173,73	42029,82	0,01	40823,4	41464	-640,57	1321,44	11173	0
20/02/23-24/02	45376,02	45205,7	0,01	43909,8	44598,1	-688,27	1443,85	11845	0
Итого:	3202,29	3175,88	0	3086,42	3134,12	-47,7	122,409	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации


Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ"
Инспектор С/И Б ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qн Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xAfB1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,05	47,52	41,53	159,21	160,86	0,01	153,85	159,13	-5,28	6,394	24	0	
25.01.2023	89,38	47,78	41,6	161,31	163,03	0	155,82	161,28	-5,46	6,484	24	0	
26.01.2023	88,34	48,17	40,17	165,4	166,63	0,02	159,89	164,82	-4,93	6,429	24	0	
27.01.2023	82,82	45,89	36,93	161,23	162,01	0	156,46	160,4	-3,94	5,776	24	0	
28.01.2023	84,74	46,53	38,21	164,28	164,84	0,01	159,21	163,17	-3,96	6,081	24	0	
29.01.2023	89,26	47,21	42,05	161,92	162,26	0,01	156,44	160,55	-4,11	6,579	24	0	
30.01.2023	88,5	48,12	40,38	168,22	168,89	0,01	162,63	167,05	-4,42	6,57	24	0	
31.01.2023	88,12	48,23	39,89	163,49	164,18	0,01	158,07	162,38	-4,31	6,307	24	0	
01.02.2023	88,22	45,47	42,75	138,93	139,76	0,02	134,34	138,4	-4,06	5,743	24	0	
02.02.2023	88,3	47,89	40,41	162,76	164,71	0,01	157,34	162,95	-5,61	6,36	24	0	
03.02.2023	91,17	50,78	40,39	167,71	169,71	0,02	161,82	167,67	-5,85	6,543	24	0	
04.02.2023	92,79	49,42	43,37	157,93	159,04	0,01	152,2	157,23	-5,03	6,609	24	0	
05.02.2023	93,61	50	43,61	167,97	168,8	0,02	161,78	166,81	-5,03	7,064	24	0	
06.02.2023	92,79	50,83	41,96	173,8	174,22	0,01	167,52	172,14	-4,62	7,032	24	0	
07.02.2023	92,87	50,32	42,55	171,61	172	0,01	165,38	169,96	-4,58	7,045	24	0	
08.02.2023	93,92	52,11	41,81	180,76	181,19	0,03	174,05	178,87	-4,82	7,287	24	0	
09.02.2023	91,44	49,8	41,64	168,91	169,28	0,02	162,93	167,32	-4,39	6,79	24	0	
10.02.2023	86,2	47,4	38,8	167,69	167,99	0,01	162,37	166,2	-3,83	6,303	24	0	
11.02.2023	85,69	47,53	38,16	166,6	167,07	0,02	161,35	165,31	-3,96	6,157	24	0	
12.02.2023	87,36	49,65	37,71	184,63	184,78	0,02	178,61	182,63	-4,02	6,741	24	0	
13.02.2023	91,81	51,97	39,84	180,86	181,07	0,02	174,44	178,77	-4,33	6,955	24	0	
14.02.2023	92,92	49,09	43,83	156,96	156,76	0,02	151,26	155	-3,74	6,637	24	0	
15.02.2023	98,25	54,91	43,34	185,55	185,19	0,02	178,09	182,59	-4,5	7,733	24	0	
16.02.2023	97,48	54,81	42,67	187,66	187,22	0,02	180,23	184,61	-4,38	7,705	24	0	
17.02.2023	98,35	54,74	43,61	182,36	181,74	0,01	175,04	179,23	-4,19	7,645	24	0	
18.02.2023	97,42	53,35	44,07	180,31	179,57	0,02	173,19	177,18	-3,99	7,646	24	0	
19.02.2023	101,83	55,76	46,07	190,27	189,18	0,02	182,14	186,44	-4,3	8,41	24	0	
20.02.2023	103,81	58,91	44,9	205,42	204,96	0,01	196,36	201,68	-5,32	8,841	24	0	
Итого:				4783,7	4796,9	0,41	4612,81	4739,77	-126,96	191,866	672	0	
Средние:	91,65	50,14	41,5										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:0	82385,85	83422,18	4,03	79942,6	82245,37	-2302,77	2191,523	11497	10
20/02/2324:0	87169,6	88219,12	4,44	84555,41	86985,14	-2429,73	2383,389	12169	10
Итого:	4783,75	4796,94	0,41	4612,81	4739,77	-126,96	191,866	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,38	48,02	40,36	143,42	137,13	0,01	138,64	135,65	2,99	5,599	24	0	
25.01.2023	88,67	47,65	41,02	141,01	134,8	0	136,29	133,35	2,94	5,595	24	0	
26.01.2023	87,7	47,99	39,71	145,76	139,5	0,01	140,97	137,98	2,99	5,599	24	0	
27.01.2023	82,26	45,52	36,74	137,73	132,19	0,01	133,68	130,9	2,78	4,911	24	0	
28.01.2023	84,12	46,61	37,51	148,89	142,68	0	144,37	141,22	3,15	5,416	24	0	
29.01.2023	88,6	46,71	41,89	144,55	138,1	0	139,71	136,65	3,06	5,855	24	0	
30.01.2023	87,86	48,49	39,37	146,82	140,48	0,01	142	138,92	3,08	5,594	24	0	
31.01.2023	87,43	47,08	40,35	140,07	134	0,01	135,47	132,61	2,86	5,464	24	0	
01.02.2023	87,45	45,29	42,16	119,82	114,47	0,01	115,88	113,34	2,54	4,888	24	0	
02.02.2023	87,7	48,45	39,25	150,19	143,77	0	145,28	142,19	3,09	5,705	24	0	
03.02.2023	90,5	50,27	40,23	153,7	147,02	0,01	148,38	145,28	3,1	5,975	24	0	
04.02.2023	92,13	49,36	42,77	147,76	141,2	0,01	142,48	139,6	2,88	6,098	24	0	
05.02.2023	92,92	49,65	43,27	148,32	141,63	0,01	142,94	140	2,94	6,191	24	0	
06.02.2023	92,07	50,18	41,89	148,34	141,93	0,01	143,02	140,26	2,76	5,997	24	0	
07.02.2023	92,18	50,46	41,72	150,79	144,1	0	145,38	142,36	3,02	6,068	24	0	
08.02.2023	93,33	53,19	40,14	162,72	155,64	0,01	156,77	153,58	3,19	6,3	24	0	
09.02.2023	90,74	49,11	41,63	143,62	137,4	0,01	138,61	135,85	2,76	5,775	24	0	
10.02.2023	85,49	46,16	39,33	136,07	130,52	0,01	131,79	129,21	2,58	5,184	24	0	
11.02.2023	85,03	46,43	38,6	145,91	139,95	0,01	141,36	138,53	2,83	5,458	24	0	
12.02.2023	86,78	49,18	37,6	166,41	159,53	0,01	161,07	157,73	3,34	6,057	24	0	
13.02.2023	91,07	52,08	38,99	159,56	152,72	0,01	153,94	150,8	3,14	6,008	24	0	
14.02.2023	92,15	48,11	44,04	135,56	129,5	0,01	130,72	128,09	2,63	5,762	24	0	
15.02.2023	97,54	54,23	43,31	162,49	154,91	0,01	156,05	152,76	3,29	6,769	24	0	
16.02.2023	96,76	53,54	43,22	154,97	147,81	0,01	148,91	145,84	3,07	6,448	24	0	
17.02.2023	97,58	53,61	43,97	153,09	145,93	0,01	147,04	143,99	3,05	6,478	24	0	
18.02.2023	96,68	52	44,68	153,46	146,24	0,01	147,47	144,38	3,09	6,598	24	0	
19.02.2023	101,07	55,47	45,6	165,39	157,22	0,01	158,41	154,95	3,46	7,242	24	0	
20.02.2023	103,09	58,39	44,7	170,97	162,47	0,01	163,54	159,93	3,61	7,329	24	0	
Итого:				4177,3	3992,8	0,23	4030,17	3945,95	84,22	166,363	672	0	
Средние:	90,97	49,75	41,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324	36735,06	34524,49	2,99	35676,09	34106,35	1569,74	1075,326	8005	0
20/02/2324	40912,45	38517,33	3,22	39706,26	38052,3	1653,96	1241,689	8677	0
Итого:	4177,39	3992,84	0,23	4030,17	3945,95	84,22	166,363	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



«Парк-сервис»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ДИРЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
2.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N:3440167111
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,32	47,57	41,75	134,31	130,71	0	129,77	129,32	0,45	5,421	24	0	
25.01.2023	89,61	47,07	42,54	130,97	127,44	0	126,5	126,12	0,38	5,382	24	0	
26.01.2023	88,6	48,19	40,41	137,28	133,67	0	132,68	132,24	0,44	5,362	24	0	
27.01.2023	83,09	46,26	36,83	138,09	134,89	0	133,99	133,54	0,45	4,936	24	0	
28.01.2023	85,02	46,23	38,79	142,09	138,52	0	137,68	137,16	0,52	5,339	24	0	
29.01.2023	89,53	46,52	43,01	135,03	131,27	0	130,41	129,94	0,47	5,61	24	0	
30.01.2023	88,76	47,4	41,36	136,23	132,56	0	131,66	131,15	0,51	5,446	24	0	
31.01.2023	88,35	47,19	41,16	135,19	131,59	0	130,7	130,2	0,5	5,382	24	0	
01.02.2023	88,49	44,46	44,03	113,26	110,37	0,01	109,49	109,35	0,14	4,822	24	0	
02.02.2023	88,57	47,28	41,29	136,54	132,87	0	131,97	131,45	0,52	5,451	24	0	
03.02.2023	91,43	48,64	42,79	137,05	133,17	0	132,18	131,69	0,49	5,66	24	0	
04.02.2023	93,07	47,64	45,43	131,44	127,54	0	126,66	126,19	0,47	5,757	24	0	
05.02.2023	93,85	47,63	46,22	136,6	132,4	0	131,54	130,97	0,57	6,088	24	0	
06.02.2023	93,07	49,48	43,59	140,2	136,04	0	135,11	134,46	0,65	5,897	24	0	
07.02.2023	93,13	49,54	43,59	142,3	138,04	0	137,11	136,45	0,66	5,979	24	0	
08.02.2023	94,19	50,76	43,43	147,38	142,89	0	141,87	141,18	0,69	6,169	24	0	
09.02.2023	91,68	48,99	42,69	139,22	135,2	0	134,24	133,69	0,55	5,734	24	0	
10.02.2023	86,45	47,48	38,97	136,12	132,69	0	131,74	131,32	0,42	5,135	24	0	
11.02.2023	85,93	46,56	39,37	137,02	133,55	0	132,67	132,22	0,45	5,225	24	0	
12.02.2023	87,59	48,19	39,4	152,08	147,95	0	147,11	146,34	0,77	5,797	24	0	
13.02.2023	92,04	49,58	42,46	142,12	137,97	0	137,04	136,37	0,67	5,824	24	0	
14.02.2023	93,19	47,15	46,04	123,61	119,92	0	119,09	118,67	0,42	5,487	24	0	
15.02.2023	98,5	51,95	46,55	140,17	135,52	0	134,54	133,82	0,72	6,273	24	0	
16.02.2023	97,69	51,02	46,67	140,98	136,33	0	135,39	134,69	0,7	6,33	24	0	
17.02.2023	98,58	51,23	47,35	137,18	132,61	0	131,68	130,97	0,71	6,243	24	0	
18.02.2023	97,62	49,81	47,81	135,55	131,06	0	130,2	129,55	0,65	6,234	24	0	
19.02.2023	102,05	51,88	50,17	142,92	137,74	0	136,78	136,02	0,76	6,876	24	0	
20.02.2023	104,02	56,28	47,74	158,52	152,74	0	151,5	150,48	1,02	7,253	24	0	
Итого:				3859,4	3747,2	0,01	3721,3	3705,55	15,75	161,112	672	0	
Средние:	91,9	48,64	43,26										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23	119532	117779	11,38	116111	116382	-271,07	3521,699	25694	0
20/02/23	123391	121527	11,39	119832	120087	-255,32	3682,811	26366	0
Итого:	3859,45	3747,25	0,01	3721,3	3705,55	15,75	161,112	672	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСНАБ»
Инспектор СТУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,77	47,7	41,07	145,52	137,98	0	140,64	136,53	4,11	5,783	24	0	
25.01.2023	89,04	47,98	41,06	143,72	136,26	0	138,89	134,79	4,1	5,707	24	0	
26.01.2023	88,1	48,21	39,89	146,03	138,61	0	141,18	137,1	4,08	5,63	24	0	
27.01.2023	82,6	45,52	37,08	137,81	131,27	0	133,74	130	3,74	4,956	24	0	
28.01.2023	84,5	46,34	38,16	149,58	142,26	0	144,99	140,84	4,15	5,534	24	0	
29.01.2023	89,03	47,96	41,07	145,65	138,11	0	140,73	136,61	4,12	5,781	24	0	
30.01.2023	88,23	48,75	39,48	146,52	139,08	0	141,64	137,52	4,12	5,596	24	0	
31.01.2023	87,84	47,94	39,9	139,05	132	0	134,47	130,58	3,89	5,368	24	0	
01.02.2023	87,79	45,11	42,68	118,94	112,76	0	115,03	111,68	3,35	4,909	24	0	
02.02.2023	88,07	48,96	39,11	150,13	142,55	0	145,16	140,95	4,21	5,681	24	0	
03.02.2023	90,85	50,2	40,65	149,09	141,32	0	143,88	139,63	4,25	5,854	24	0	
04.02.2023	92,55	49,29	43,26	143,83	136,08	0	138,64	134,55	4,09	6,002	24	0	
05.02.2023	93,36	49,83	43,53	147,12	139,14	0	141,72	137,52	4,2	6,177	24	0	
06.02.2023	92,43	49,24	43,19	145,19	137,39	0	139,98	135,83	4,15	6,052	24	0	
07.02.2023	92,56	50,08	42,48	146,33	138,48	0	141,05	136,86	4,19	5,996	24	0	
08.02.2023	93,75	52,9	40,85	163,74	155,07	0	157,7	153,05	4,65	6,449	24	0	
09.02.2023	91,2	49,53	41,67	146,15	138,46	0	141,02	136,88	4,14	5,879	24	0	
10.02.2023	85,89	46,53	39,36	137,69	130,86	0	133,32	129,51	3,81	5,251	24	0	
11.02.2023	85,42	46,65	38,77	143,84	136,77	0	139,34	135,38	3,96	5,399	24	0	
12.02.2023	87,19	49,93	37,26	164,87	156,76	0	159,51	154,94	4,57	5,948	24	0	
13.02.2023	91,35	52,31	39,04	162,41	154,05	0	156,69	152,07	4,62	6,124	24	0	
14.02.2023	92,54	48,67	43,87	134,36	127,08	0	129,51	125,65	3,86	5,686	24	0	
15.02.2023	97,96	54,45	43,51	161,79	152,76	0	155,32	150,64	4,68	6,768	24	0	
16.02.2023	97,18	52,92	44,26	156,49	147,77	0	150,34	145,82	4,52	6,666	24	0	
17.02.2023	97,98	52,46	45,52	151,58	143	0	145,54	141,15	4,39	6,635	24	0	
18.02.2023	97,09	52,74	44,35	151,73	143,28	0	145,78	141,4	4,38	6,477	24	0	
19.02.2023	101,5	55,67	45,83	164,86	155,31	0	157,88	153,07	4,81	7,254	24	0	
20.02.2023	103,51	57,42	46,09	169,42	159,49	0	162	157,07	4,93	7,486	24	0	
Итого:				4163,4	3943,9	0	4015,69	3897,62	118,07	167,048	672	0	
Средние:	91,36	49,83	41,53										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324	110375	106695	69,64	107127	105357	1770,06	3233,576	19982	0
20/02/2324	114539	110638	69,64	111143	109254	1888,13	3400,624	20654	0
Итого:	4163,44	3943,95	0	4015,69	3897,62	118,07	167,048	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛСЧЕЛЫБИНСК»
Инспектор САН 6 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/23г.-19/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.2023	87,3	47,22	40,08	142,1	138,09	0	137,48	136,63	0,85	5,511	24	0	
24.01.2023	87,89	47,48	40,41	145,77	141,6	0	140,96	140,09	0,87	5,703	24	0	
25.01.2023	88,3	48,26	40,04	141,26	137,32	0	136,56	135,83	0,73	5,47	24	0	
26.01.2023	85,27	46,01	39,26	141,65	137,81	0	137,23	136,44	0,79	5,385	24	0	
27.01.2023	81,66	45,39	36,27	141,97	138,09	0	137,87	136,75	1,12	4,999	24	0	
28.01.2023	85,84	47,75	38,09	151,42	146,9	0	146,64	145,33	1,31	5,585	24	0	
29.01.2023	87,88	48,38	39,5	151,38	147,18	0	146,42	145,56	0,86	5,787	24	0	
30.01.2023	87,62	48,55	39,07	147,66	143,9	0	142,81	142,3	0,51	5,581	24	0	
31.01.2023	86,17	44,81	41,36	127,4	124,17	0	123,35	122,99	0,36	5,102	24	0	
01.02.2023	87,16	47,06	40,1	134,45	131,1	0,01	130,08	129,73	0,35	5,221	24	0	
02.02.2023	87,75	50,39	37,36	164	159,98	0	158,61	158,07	0,54	5,932	24	0	
03.02.2023	91,85	50,99	40,86	150,16	146,16	0	144,82	144,39	0,43	5,923	24	0	
04.02.2023	91,85	50,58	41,27	153,92	149,78	0	148,45	147,97	0,48	6,134	24	0	
05.02.2023	91,41	47,62	43,79	137,33	133,53	0	132,46	132,12	0,34	5,805	24	0	
06.02.2023	91,9	47,62	44,28	134,08	130,31	0	129,31	128,95	0,36	5,733	24	0	
07.02.2023	92,37	52,44	39,93	166,25	161,79	0	160,27	159,69	0,58	6,407	24	0	
08.02.2023	92,18	50,2	41,98	153,37	149,19	0	147,89	147,46	0,43	6,214	24	0	
09.02.2023	87,92	46,65	41,27	135,52	132,04	0	131,05	130,7	0,35	5,412	24	0	
10.02.2023	84,4	45,97	38,43	134,42	131,03	0	130,27	129,72	0,55	5,006	24	0	
11.02.2023	85,45	50,49	34,96	167,42	163,08	0	162,15	161,11	1,04	5,668	24	0	
12.02.2023	87,1	52,27	34,83	185,11	180,17	0	179,1	177,85	1,25	6,246	24	0	
13.02.2023	92,37	48,07	44,3	138,16	134,1	0	133,18	132,62	0,56	5,903	24	0	
14.02.2023	93,88	50,41	43,47	142,85	138,81	0	137,56	137,15	0,41	5,984	24	0	
15.02.2023	97,08	53,98	43,1	163,97	159,13	0	157,53	156,97	0,56	6,797	24	0	
16.02.2023	96,08	50,75	45,33	147,3	142,87	0	141,64	141,14	0,5	6,43	24	0	
17.02.2023	96,72	51,25	45,47	146,38	141,93	0	140,71	140,2	0,51	6,407	24	0	
18.02.2023	97,87	54,88	42,99	165,47	160,5	0	158,9	158,23	0,67	6,845	24	0	
19.02.2023	101,97	55,95	46,02	170,37	164,75	0	163,08	162,33	0,75	7,526	24	0	
Итого:				4181,1	4065,3	0,01	4036,38	4018,32	18,06	164,716	672	0	
Средние:	90,18	49,33	40,85										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2324	112768	110869	4,42	109439	109351	87,59	3110,424	20087	0
19/02/2324	116949	114934	4,43	113475	113369	105,65	3275,14	20759	0
Итого:	4181,14	4065,31	0,01	4036,38	4018,32	18,06	164,716	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О. Л.А. Болтачева

Инспектор С.И. 5 ЗР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xE482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,44	48,56	40,88	94,57	91,64	0,01	91,36	90,63	0,73	3,737	24	0	
25.01.2023	89,73	48,4	41,33	92,31	89,38	0,02	89,15	88,4	0,75	3,688	24	0	
26.01.2023	88,71	48,78	39,93	95,52	92,56	0,19	92,31	91,55	0,76	3,687	24	0	
27.01.2023	83,21	45,9	37,31	88,88	86,25	0,14	86,22	85,42	0,8	3,215	24	0	
28.01.2023	85,12	48,02	37,1	98,15	94,96	0,14	95,09	93,93	1,16	3,527	24	0	
29.01.2023	89,66	47,65	42,01	97,74	94,46	0,11	94,41	93,45	0,96	3,971	24	0	
30.01.2023	88,88	48,77	40,11	94,92	91,97	0,12	91,74	90,96	0,78	3,682	24	0	
31.01.2023	88,43	47,68	40,75	92,13	88,86	0,11	89,07	87,93	1,14	3,631	24	0	
01.02.2023	88,55	44,6	43,95	79,13	75,71	0,11	76,47	75,01	1,46	3,362	24	0	
02.02.2023	88,71	49,38	39,33	100,99	97,31	0,1	97,59	96,22	1,37	3,841	24	0	
03.02.2023	91,6	51,02	40,58	102,25	98,67	0,09	98,59	97,46	1,13	4,006	24	0	
04.02.2023	93,19	49,53	43,66	97,8	93,52	0,1	94,23	92,45	1,78	4,116	24	0	
05.02.2023	94	49,46	44,54	98,81	94,33	0,08	95,13	93,28	1,85	4,243	24	0	
06.02.2023	93,13	50,19	42,94	95,89	91,51	0,17	92,39	90,45	1,94	3,972	24	0	
07.02.2023	93,24	50,4	42,84	99,28	94,79	0,07	95,64	93,64	2	4,1	24	0	
08.02.2023	94,34	53,34	41	108,08	103,93	0,08	104,02	102,54	1,48	4,27	24	0	
09.02.2023	91,83	50,35	41,48	99,19	94,85	0,08	95,68	93,73	1,95	3,973	24	0	
10.02.2023	86,58	46,98	39,6	93,16	89,36	0,08	90,19	88,43	1,76	3,574	24	0	
11.02.2023	86,05	47,37	38,68	99,64	96,04	0,07	96,5	95,04	1,46	3,734	24	0	
12.02.2023	87,75	49,77	37,98	112,07	108,1	0,08	108,35	106,84	1,51	4,116	24	0	
13.02.2023	92,11	52,6	39,51	104,32	100,74	0,08	100,58	99,44	1,14	3,975	24	0	
14.02.2023	93,28	48,19	45,09	86,29	83,65	0,08	83,15	82,73	0,42	3,751	24	0	
15.02.2023	98,65	54,32	44,33	105,76	101,73	0,07	101,49	100,35	1,14	4,506	24	0	
16.02.2023	97,85	53,13	44,72	99,32	95,89	0,08	95,38	94,61	0,77	4,273	24	0	
17.02.2023	98,71	53,52	45,19	97,77	94,33	0,06	93,81	93,11	0,7	4,246	24	0	
18.02.2023	97,78	52,5	45,28	100,37	97,05	0,06	96,39	95,79	0,6	4,37	24	0	
19.02.2023	102,21	53,85	48,36	107,54	103,3	0,05	102,92	101,91	1,01	4,986	24	0	
20.02.2023	104,21	57,66	46,55	109,52	105,18	0,05	104,65	103,57	1,08	4,885	24	0	
Итого:				2751,4	2650	2,48	2652,5	2618,87	33,63	111,437	672	0	
Средние:	92,03	50,06	41,96										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г.	32799,7	31802,85	2,79	31751,85	31446,8	305,08	1169,828	10834	5
20/02/23г.	35551,1	34452,92	5,27	34404,35	34065,6	338,71	1281,265	11506	5
Итого:	2751,4	2650,07	2,48	2652,5	2618,87	33,63	111,437	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЗР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9ВА6 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,65	47,48	41,17	146,11	140,05	0	141,22	138,56	2,66	5,819	24	0	
25.01.2023	88,95	47,83	41,12	148,76	142,62	0	143,75	141,1	2,65	5,914	24	0	
26.01.2023	88	48,1	39,9	150,99	144,85	0	145,99	143,3	2,69	5,826	24	0	
27.01.2023	82,49	45,73	36,76	143,82	138,37	0	139,59	136,98	2,61	5,129	24	0	
28.01.2023	84,46	46,52	37,94	156,31	150,14	0	151,49	148,6	2,89	5,751	24	0	
29.01.2023	88,96	47,64	41,32	153,62	147,34	0	148,46	145,75	2,71	6,136	24	0	
30.01.2023	88,15	48,08	40,07	156,86	150,69	0	151,65	149,04	2,61	6,083	24	0	
31.01.2023	87,72	47,02	40,7	143,97	138,32	0	139,24	136,85	2,39	5,67	24	0	
01.02.2023	87,68	44,58	43,1	122,97	118,02	0,01	118,95	116,93	2,02	5,128	24	0	
02.02.2023	88,01	48,55	39,46	159,06	152,89	0	153,83	151,21	2,62	6,074	24	0	
03.02.2023	90,85	50,81	40,04	161,23	154,82	0	155,62	152,97	2,65	6,237	24	0	
04.02.2023	92,54	50,52	42,02	156,27	149,73	0	150,63	147,96	2,67	6,337	24	0	
05.02.2023	93,23	49,5	43,73	153,88	147,2	0	148,24	145,51	2,73	6,491	24	0	
06.02.2023	92,36	49,67	42,69	151,08	144,59	0	145,67	142,93	2,74	6,225	24	0	
07.02.2023	92,49	49,22	43,27	156,41	149,6	0	150,78	147,88	2,9	6,53	24	0	
08.02.2023	93,66	52,8	40,86	173,27	165,91	0	166,88	163,77	3,11	6,828	24	0	
09.02.2023	91,08	49,52	41,56	149,54	143,24	0	144,27	141,59	2,68	6	24	0	
10.02.2023	85,73	45,84	39,89	138,18	132,62	0	133,82	131,33	2,49	5,339	24	0	
11.02.2023	85,34	46,38	38,96	153,42	147,21	0	148,62	145,73	2,89	5,791	24	0	
12.02.2023	87,14	50,31	36,83	178,27	171,14	0	172,46	169,11	3,35	6,357	24	0	
13.02.2023	91,38	52,04	39,34	169,62	162,8	0	163,61	160,75	2,86	6,443	24	0	
14.02.2023	92,46	48,35	44,11	139,35	133,46	0	134,31	132,02	2,29	5,929	24	0	
15.02.2023	97,93	54,06	43,87	172,64	164,92	0	165,77	162,66	3,11	7,286	24	0	
16.02.2023	97,1	52,54	44,56	161,48	154,16	0	155,17	152,18	2,99	6,928	24	0	
17.02.2023	97,91	52,33	45,58	159,03	151,69	0	152,69	149,77	2,92	6,971	24	0	
18.02.2023	97,03	52,25	44,78	160,73	153,44	0	154,44	151,48	2,96	6,927	24	0	
19.02.2023	101,47	55,51	45,96	176,4	168,02	0	168,92	165,63	3,29	7,788	24	0	
20.02.2023	103,47	57,3	46,17	179,1	170,48	0	171,23	167,87	3,36	7,928	24	0	
Итого:				4372,3	4188,3	0,01	4217,3	4139,5	77,84	175,865	672	0	
Средние:	91,29	49,66	41,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23-24.01.23	21981,29	31167,37	276362	17925,9	30796,2	-464,14	991,315	8002	4
20/02/23-24.02.23	26353,59	35355,67	276362	22143,2	34935,7	-386,3	1167,18	8674	4
Итого:	4372,3	4188,3	0,01	4217,3	4139,46	77,84	175,865	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корт} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш} 0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.
«Парк-сервис»
Для документов
ИНН 7448193550
ОГРНИП 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись 
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x76EF


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,58	49,48	39,1	148,89	143,72	0	143,91	142,06	1,85	5,628	24	0	
25.01.2023	88,86	49,1	39,76	146,3	141,19	0	141,39	139,59	1,8	5,628	24	0	
26.01.2023	87,88	49,65	38,23	152,87	147,64	0	147,81	145,94	1,87	5,656	24	0	
27.01.2023	82,4	46,76	35,64	142	137,63	0	137,82	136,19	1,63	4,909	24	0	
28.01.2023	84,35	48,17	36,18	153,31	148,36	0	148,6	146,74	1,86	5,376	24	0	
29.01.2023	88,81	48,28	40,53	146,57	141,39	0	141,66	139,83	1,83	5,746	24	0	
30.01.2023	88,03	49,53	38,5	150,14	145,03	0	145,19	143,37	1,82	5,592	24	0	
31.01.2023	87,66	48,66	39	143,89	139,03	0	139,15	137,51	1,64	5,427	24	0	
01.02.2023	87,62	45,17	42,45	120,5	116,42	0	116,53	115,3	1,23	4,949	24	0	
02.02.2023	87,86	49,66	38,2	151,71	146,57	0	146,7	144,9	1,8	5,607	24	0	
03.02.2023	90,65	51,57	39,08	155,65	150,18	0	150,24	148,29	1,95	5,878	24	0	
04.02.2023	92,32	49,94	42,38	146,07	140,73	0	140,83	139,06	1,77	5,977	24	0	
05.02.2023	93,06	50,19	42,87	149,9	144,34	0	144,44	142,6	1,84	6,2	24	0	
06.02.2023	92,32	52,4	39,92	160,83	155,1	0	155,08	153,12	1,96	6,197	24	0	
07.02.2023	92,38	52,69	39,69	160,04	154,38	0	154,29	152,4	1,89	6,129	24	0	
08.02.2023	93,46	54,07	39,39	165,15	159,31	0	159,06	157,16	1,9	6,275	24	0	
09.02.2023	90,98	51,79	39,19	154,55	149,28	0	149,14	147,41	1,73	5,849	24	0	
10.02.2023	85,74	49,76	35,98	149,43	144,84	0	144,73	143,17	1,56	5,211	24	0	
11.02.2023	85,23	48,27	36,96	149,01	144,34	0	144,35	142,75	1,6	5,335	24	0	
12.02.2023	86,95	50,09	36,86	165,35	159,94	0	160	158,05	1,95	5,899	24	0	
13.02.2023	91,2	52,69	38,51	160,8	155,29	0	155,16	153,28	1,88	5,983	24	0	
14.02.2023	92,35	49,95	42,4	135,57	130,82	0	130,7	129,26	1,44	5,546	24	0	
15.02.2023	97,71	55,04	42,67	162,94	156,73	0	156,45	154,56	1,89	6,687	24	0	
16.02.2023	96,89	54,32	42,57	156,91	151,04	0	150,74	148,98	1,76	6,429	24	0	
17.02.2023	97,75	54,27	43,48	153,69	147,85	0	147,6	145,84	1,76	6,429	24	0	
18.02.2023	96,83	52,65	44,18	154,61	148,69	0	148,58	146,77	1,81	6,574	24	0	
19.02.2023	101,21	55,75	45,46	163,17	156,57	0	156,27	154,29	1,98	7,121	24	0	
20.02.2023	103,27	60,59	42,68	184,13	176,7	0	176,1	173,72	2,38	7,537	24	0	
Итого:				4283,9	4133,1	0	4132,52	4082,14	50,38	165,774	672	0	
Средние:	91,15	51,08	40,06										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:	106867,6	105298	7,9	103703	103986	-283,78	3179,89	20103	0
20/02/2324:	111151,5	109431	7,9	107835	108068	-233,4	3345,66	20775	0
Итого:	4283,98	4133,11	0	4132,52	4082,14	50,38	165,774	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просяникова
Ф.И.О. 

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛОНЕГАЗСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,06	47,43	41,63	139,16	133,9	0	134,47	132,51	1,96	5,603	24	0	
25.01.2023	89,41	47,34	42,07	137,76	132,49	0	133,09	131,07	2,02	5,604	24	0	
26.01.2023	88,39	47,76	40,63	143,69	138,32	0	138,9	136,84	2,06	5,644	24	0	
27.01.2023	83,02	45,01	38,01	131,29	126,82	0	127,38	125,6	1,78	4,842	24	0	
28.01.2023	84,68	46,6	38,08	143,45	138,42	0	139,03	137	2,03	5,294	24	0	
29.01.2023	89,28	47,26	42,02	144,2	138,67	0	139,33	137,2	2,13	5,857	24	0	
30.01.2023	88,57	48	40,57	142,12	136,82	0	137,37	135,33	2,04	5,575	24	0	
31.01.2023	88,17	47,71	40,46	135,95	130,92	0	131,44	129,54	1,9	5,32	24	0	
01.02.2023	88,18	45,96	42,22	117,8	113,37	0	113,87	112,24	1,63	4,809	24	0	
02.02.2023	88,34	48,43	39,91	143,36	138,1	0	138,58	136,58	2	5,532	24	0	
03.02.2023	91,06	50,26	40,8	146,62	141,03	0	141,47	139,37	2,1	5,777	24	0	
04.02.2023	92,84	48,97	43,87	139,22	133,6	0	134,19	132,09	2,1	5,892	24	0	
05.02.2023	93,68	49,02	44,66	142,11	136,28	0	136,86	134,72	2,14	6,119	24	0	
06.02.2023	92,78	49,53	43,25	142,11	136,41	0	136,98	134,83	2,15	5,931	24	0	
07.02.2023	92,83	48,77	44,06	142,67	136,84	0	137,49	135,31	2,18	6,064	24	0	
08.02.2023	94,04	51,48	42,56	156,09	149,78	0	150,29	147,94	2,35	6,406	24	0	
09.02.2023	91,55	48,75	42,8	136,27	130,88	0	131,44	129,42	2,02	5,63	24	0	
10.02.2023	86,25	46,99	39,26	133,56	128,69	0	129,29	127,35	1,94	5,076	24	0	
11.02.2023	85,71	46,94	38,77	142,36	137,17	0	137,9	135,73	2,17	5,348	24	0	
12.02.2023	87,41	49,3	38,11	162,38	156,4	0	157,07	154,6	2,47	5,99	24	0	
13.02.2023	91,6	51,23	40,37	155,9	149,83	0	150,39	147,97	2,42	6,079	24	0	
14.02.2023	92,87	48,05	44,82	129,6	124,29	0	124,9	122,91	1,99	5,603	24	0	
15.02.2023	98,21	52,45	45,76	156,38	149,64	0	150,13	147,71	2,42	6,88	24	0	
16.02.2023	97,49	51,69	45,8	148,96	142,63	0	143,09	140,87	2,22	6,565	24	0	
17.02.2023	98,26	51,52	46,74	145,6	139,33	0	139,76	137,62	2,14	6,542	24	0	
18.02.2023	97,4	51,05	46,35	145,32	139,12	0	139,59	137,44	2,15	6,481	24	0	
19.02.2023	101,78	53,38	48,4	158,95	151,75	0	152,16	149,73	2,43	7,381	24	0	
20.02.2023	103,82	56,11	47,71	163,33	155,87	0	156,12	153,6	2,52	7,468	24	0	
Итого:				4026,2	3867,3	0	3882,58	3823,12	59,46	165,312	672	0	
Средние:	91,66	49,17	42,48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:0	110309	107530,9	12,07	107039	106385	653,96	3709,637	25715	0
20/02/2324:0	114335	111398,3	12,07	110921,6	110208,2	713,42	3874,949	26387	0
Итого:	4026,21	3867,37	0	3882,58	3823,12	59,46	165,312	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»
Инспектор СТУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,54	47,95	40,59	147,65	143,11	0,01	142,71	141,55	1,16	5,796	24	0	
25.01.2023	88,85	48,67	40,18	152,44	147,71	0,02	147,31	146,07	1,24	5,924	24	0	
26.01.2023	87,88	48,91	38,97	152,87	148,26	0	147,84	146,59	1,25	5,765	24	0	
27.01.2023	82,4	45,58	36,82	144,81	140,88	0,01	140,54	139,48	1,06	5,173	24	0	
28.01.2023	84,32	47,39	36,93	158,77	154,13	0	153,92	152,5	1,42	5,686	24	0	
29.01.2023	88,82	48,67	40,15	154,36	149,52	0	149,18	147,86	1,32	5,99	24	0	
30.01.2023	88,02	49,22	38,8	155,39	150,7	0,01	150,26	149	1,26	5,834	24	0	
31.01.2023	87,61	47,41	40,2	145,69	141,31	0	140,88	139,83	1,05	5,666	24	0	
01.02.2023	87,71	46,08	41,63	126,53	122,84	0,01	122,36	121,6	0,76	5,094	24	0	
02.02.2023	87,87	49,42	38,45	158,15	153,35	0,01	152,97	151,58	1,39	5,884	24	0	
03.02.2023	90,66	50,59	40,07	159,41	154,25	0	153,87	152,39	1,48	6,17	24	0	
04.02.2023	92,36	50,06	42,3	152,65	147,62	0,01	147,18	145,9	1,28	6,233	24	0	
05.02.2023	93,11	50,09	43,02	152,72	147,6	0	147,15	145,84	1,31	6,335	24	0	
06.02.2023	92,21	49,36	42,85	148,67	143,77	0,01	143,33	142,12	1,21	6,149	24	0	
07.02.2023	92,36	49,95	42,41	152,7	147,61	0	147,21	145,9	1,31	6,247	24	0	
08.02.2023	93,49	53,05	40,44	171,12	165,28	0	164,82	163,11	1,71	6,675	24	0	
09.02.2023	90,89	49,1	41,79	150,85	145,94	0,01	145,57	144,28	1,29	6,089	24	0	
10.02.2023	85,67	47,51	38,16	143,45	139,35	0	138,92	137,89	1,03	5,304	24	0	
11.02.2023	85,24	48,77	36,47	154,1	149,6	0,01	149,28	147,92	1,36	5,447	24	0	
12.02.2023	86,96	50,75	36,21	178,68	172,7	0,01	172,89	170,63	2,26	6,264	24	0	
13.02.2023	91,11	52,49	38,62	171,82	165,82	0	165,79	163,67	2,12	6,407	24	0	
14.02.2023	92,36	49,13	43,23	139,38	134,68	0	134,34	133,16	1,18	5,814	24	0	
15.02.2023	97,69	53,77	43,92	166,78	160,49	0,01	160,16	158,33	1,83	7,045	24	0	
16.02.2023	96,92	52,91	44,01	159,69	153,81	0	153,45	151,77	1,68	6,762	24	0	
17.02.2023	97,73	52,69	45,04	156,2	150,38	0,01	149,98	148,45	1,53	6,767	24	0	
18.02.2023	96,85	52,99	43,86	157,13	151,42	0	150,97	149,45	1,52	6,63	24	0	
19.02.2023	101,21	55,91	45,3	170,46	163,69	0,01	163,27	161,3	1,97	7,412	24	0	
20.02.2023	103,21	57,13	46,08	172,95	165,83	0	165,41	163,33	2,08	7,64	24	0	
Итого:				4355,4	4211,6	0,15	4201,56	4161,5	40,06	172,202	672	0	
Средние:	91,14	50,19	40,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23	122647,7	120125,1	176,33	119069,5	118720	349,57	3785,041	25717	0
20/02/23	127003,2	124336,8	176,48	123271,1	122881,5	389,63	3957,243	26389	0
Итого:	4355,42	4211,65	0,15	4201,56	4161,5	40,06	172,202	672	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СУП 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г. - 20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,65	47,48	41,17	146,11	140,05	0	141,22	138,56	2,66	5,819	24	0	
25.01.2023	88,95	47,83	41,12	148,76	142,62	0	143,75	141,1	2,65	5,914	24	0	
26.01.2023	88	48,1	39,9	150,99	144,85	0	145,99	143,3	2,69	5,826	24	0	
27.01.2023	82,49	45,73	36,76	143,82	138,37	0	139,59	136,98	2,61	5,129	24	0	
28.01.2023	84,46	46,52	37,94	156,31	150,14	0	151,49	148,6	2,89	5,751	24	0	
29.01.2023	88,96	47,64	41,32	153,62	147,34	0	148,46	145,75	2,71	6,136	24	0	
30.01.2023	88,15	48,08	40,07	156,86	150,69	0	151,65	149,04	2,61	6,083	24	0	
31.01.2023	87,72	47,02	40,7	143,97	138,32	0	139,24	136,85	2,39	5,67	24	0	
01.02.2023	87,68	44,58	43,1	122,97	118,02	0,01	118,95	116,93	2,02	5,128	24	0	
02.02.2023	88,01	48,55	39,46	159,06	152,89	0	153,83	151,21	2,62	6,074	24	0	
03.02.2023	90,85	50,81	40,04	161,23	154,82	0	155,62	152,97	2,65	6,237	24	0	
04.02.2023	92,54	50,52	42,02	156,27	149,73	0	150,63	147,96	2,67	6,337	24	0	
05.02.2023	93,23	49,5	43,73	153,88	147,2	0	148,24	145,51	2,73	6,491	24	0	
06.02.2023	92,36	49,67	42,69	151,08	144,59	0	145,67	142,93	2,74	6,225	24	0	
07.02.2023	92,49	49,22	43,27	156,41	149,6	0	150,78	147,88	2,9	6,53	24	0	
08.02.2023	93,66	52,8	40,86	173,27	165,91	0	166,88	163,77	3,11	6,828	24	0	
09.02.2023	91,08	49,52	41,56	149,54	143,24	0	144,27	141,59	2,68	6	24	0	
10.02.2023	85,73	45,84	39,89	138,18	132,62	0	133,82	131,33	2,49	5,339	24	0	
11.02.2023	85,34	46,38	38,96	153,42	147,21	0	148,62	145,73	2,89	5,791	24	0	
12.02.2023	87,14	50,31	36,83	178,27	171,14	0	172,46	169,11	3,35	6,357	24	0	
13.02.2023	91,38	52,04	39,34	169,62	162,8	0	163,61	160,75	2,86	6,443	24	0	
14.02.2023	92,46	48,35	44,11	139,35	133,46	0	134,31	132,02	2,29	5,929	24	0	
15.02.2023	97,93	54,06	43,87	172,64	164,92	0	165,77	162,66	3,11	7,286	24	0	
16.02.2023	97,1	52,54	44,56	161,48	154,16	0	155,17	152,18	2,99	6,928	24	0	
17.02.2023	97,91	52,33	45,58	159,03	151,69	0	152,69	149,77	2,92	6,971	24	0	
18.02.2023	97,03	52,25	44,78	160,73	153,44	0	154,44	151,48	2,96	6,927	24	0	
19.02.2023	101,47	55,51	45,96	176,4	168,02	0	168,92	165,63	3,29	7,788	24	0	
20.02.2023	103,47	57,3	46,17	179,1	170,48	0	171,23	167,87	3,36	7,928	24	0	
Итого:				4372,3	4188,3	0,01	4217,3	4139,46	77,84	175,865	672	0	
Средние:	91,29	49,66	41,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324	130300	126963	8,44	126557,9	125429,2	1128,74	3799,507	25717	0
20/02/2324	134673	131151	8,45	130775,2	129568,6	1206,58	3975,372	26389	0
Итого:	4372,37	4188,32	0,01	4217,3	4139,46	77,84	175,865	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»
Инспектор СТУ 6 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,45	50,37	39,08	174,46	172,02	0	168,52	169,98	-1,46	6,59	24	0	
25.01.2023	89,77	51,05	38,72	171,13	168,82	0	165,26	166,74	-1,48	6,407	24	0	
26.01.2023	88,72	51,13	37,59	179,9	177,56	0,01	173,86	175,4	-1,54	6,542	24	0	
27.01.2023	83,22	49,36	33,86	172,12	170,57	0	166,97	168,66	-1,69	5,653	24	0	
28.01.2023	85,12	50,01	35,11	184,38	182,31	0	178,64	180,18	-1,54	6,272	24	0	
29.01.2023	89,65	50,99	38,66	181,11	178,65	0	174,92	176,5	-1,58	6,766	24	0	
30.01.2023	88,91	51,02	37,89	179,53	177,33	0	173,48	175,17	-1,69	6,577	24	0	
31.01.2023	88,43	50,35	38,08	172,26	170,24	0	166,5	168,24	-1,74	6,341	24	0	
01.02.2023	88,62	49,35	39,27	153,52	151,64	0,02	148,39	149,9	-1,51	5,83	24	0	
02.02.2023	88,71	51,06	37,65	179,73	177,63	0	173,71	175,46	-1,75	6,545	24	0	
03.02.2023	91,59	52,57	39,02	181,85	179,55	0	175,41	177,23	-1,82	6,85	24	0	
04.02.2023	93,2	52,13	41,07	174,49	172,1	0	168,09	169,89	-1,8	6,908	24	0	
05.02.2023	94,01	52,13	41,88	177,52	174,97	0	170,92	172,74	-1,82	7,165	24	0	
06.02.2023	93,17	52,39	40,78	176,61	174,41	0	170,17	172,2	-2,03	6,948	24	0	
07.02.2023	93,24	52,09	41,15	176,64	174,38	0,01	170,16	172,18	-2,02	7,009	24	0	
08.02.2023	94,34	54,75	39,59	194,12	191,62	0	186,85	188,97	-2,12	7,41	24	0	
09.02.2023	91,86	51,9	39,96	177,96	175,88	0,01	171,63	173,68	-2,05	6,864	24	0	
10.02.2023	86,55	49,83	36,72	170,41	168,82	0,01	164,97	166,84	-1,87	6,062	24	0	
11.02.2023	86,05	50,17	35,88	181,68	179,82	0,01	175,9	177,67	-1,77	6,313	24	0	
12.02.2023	87,74	51,89	35,85	201,93	199,61	0	195,28	197,12	-1,84	7,005	24	0	
13.02.2023	92,19	53,43	38,76	191,97	189,43	0,01	185,09	186,91	-1,82	7,182	24	0	
14.02.2023	93,31	50,94	42,37	165,48	163,11	0,03	159,41	161,13	-1,72	6,76	24	0	
15.02.2023	98,67	54,95	43,72	187,78	184,55	0,08	180,23	181,97	-1,74	7,897	24	0	
16.02.2023	97,87	53,86	44,01	183,41	180,01	0,1	176,13	177,59	-1,46	7,767	24	0	
17.02.2023	98,73	53,98	44,75	179,88	176,42	0,27	172,61	174,04	-1,43	7,74	24	0	
18.02.2023	97,82	54,16	43,66	183,87	180,47	0,38	176,56	178,01	-1,45	7,721	24	0	
19.02.2023	102,24	55,85	46,39	191,57	187,53	0,2	183,37	184,83	-1,46	8,527	24	0	
20.02.2023	104,22	57,98	46,24	197,28	193,29	0,22	188,54	190,3	-1,76	8,739	24	0	
Итого:				5042,5	4972,7	1,36	4861,57	4909,53	-47,96	194,39	672	0	
Средние:	92,05	52,13	39,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г.	58070,67	57628,8	2,8	56224,3	56971,3	-746,98	2047,271	11039	372
20/02/23г.	63113,26	62601,6	4,16	61085,9	61880,8	-794,94	2241,661	11711	372
Итого:	5042,59	4972,74	1,36	4861,57	4909,53	-47,96	194,39	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись

Ф.И.О.

000-УМГ...
Инспектор 011-ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:


Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,63	48,52	41,11	93,65	93,15	0,01	90,45	92,11	-1,66	3,721	24	0	
25.01.2023	89,91	47,92	41,99	92,13	91,57	0	89,01	90,58	-1,57	3,74	24	0	
26.01.2023	88,88	47,82	41,06	96,38	95,84	0,01	93,15	94,81	-1,66	3,828	24	0	
27.01.2023	83,4	45,94	37,46	88,98	88,8	0,01	86,28	87,91	-1,63	3,231	24	0	
28.01.2023	85,3	46,97	38,33	98,34	97,99	0	95,26	96,98	-1,72	3,65	24	0	
29.01.2023	89,84	47,79	42,05	96,84	96,21	0	93,51	95,19	-1,68	3,934	24	0	
30.01.2023	89,04	47,71	41,33	93,34	92,84	0,01	90,2	91,86	-1,66	3,727	24	0	
31.01.2023	88,62	47,72	40,9	88,73	88,31	0	85,75	87,38	-1,63	3,507	24	0	
01.02.2023	88,7	45,04	43,66	78,67	78,25	0,01	76,04	77,51	-1,47	3,322	24	0	
02.02.2023	88,88	48,42	40,46	96,81	96,29	0	93,53	95,24	-1,71	3,786	24	0	
03.02.2023	91,76	49,49	42,27	98,35	97,64	0,01	94,85	96,54	-1,69	4,013	24	0	
04.02.2023	93,36	49,72	43,64	94,14	93,36	0	90,69	92,27	-1,58	3,958	24	0	
05.02.2023	94,14	48,74	45,4	96,7	95,76	0	93,11	94,67	-1,56	4,232	24	0	
06.02.2023	93,33	49,67	43,66	95,96	95,15	0,01	92,44	94,03	-1,59	4,042	24	0	
07.02.2023	93,4	49,68	43,72	96,21	95,37	0	92,68	94,27	-1,59	4,054	24	0	
08.02.2023	94,53	52,59	41,94	109,19	108,22	0	105,12	106,81	-1,69	4,415	24	0	
09.02.2023	92,05	49,99	42,06	98,67	97,92	0,01	95,14	96,78	-1,64	4,004	24	0	
10.02.2023	86,76	46,91	39,85	91,9	91,48	0,01	88,96	90,52	-1,56	3,545	24	0	
11.02.2023	86,23	47,53	38,7	96,39	95,99	0	93,31	94,98	-1,67	3,61	24	0	
12.02.2023	87,93	49,86	38,07	109,6	109,06	0	105,97	107,8	-1,83	4,037	24	0	
13.02.2023	92,37	50,72	41,65	104,5	103,66	0,01	100,75	102,42	-1,67	4,2	24	0	
14.02.2023	93,44	48,01	45,43	86,09	85,31	0	82,93	84,39	-1,46	3,771	24	0	
15.02.2023	98,84	53,92	44,92	107,17	105,84	0	102,82	104,42	-1,6	4,624	24	0	
16.02.2023	98,01	51,96	46,05	99,43	98,17	0	95,46	96,89	-1,43	4,402	24	0	
17.02.2023	98,88	52,45	46,43	98,22	96,35	0,01	94,22	95,1	-0,88	4,382	24	0	
18.02.2023	97,94	52,19	45,75	101,14	99,15	0	97,07	97,85	-0,78	4,449	24	0	
19.02.2023	102,39	54,57	47,82	108,78	106,61	0	104,08	105,15	-1,07	4,988	24	0	
20.02.2023	104,39	57,8	46,59	111,36	108,48	0	106,42	106,78	-0,36	4,972	24	0	
Итого:				2727,6	2702,7	0,11	2629,2	2671,24	-42,04	112,144	672	0	
Средние:	92,21	49,63	42,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:	35185,59	34962,62	37,37	34064,6	34554	-489,34	1223,337	11342	0
20/02/2324:	37913,26	37665,39	37,48	36693,8	37225,2	-531,38	1335,481	12014	0
Итого:	2727,67	2702,77	0,11	2629,2	2671,24	-42,04	112,144	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000: УРАЛЗЕЧЭНЭЗЭЛ
Инспектор СГН 6 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,84	48,08	39,76	148,46	139,77	0	143,58	138,27	5,31	5,712	24	0	
25.01.2023	88,15	48,77	39,38	147,16	138,55	0	142,29	136,98	5,31	5,605	24	0	
26.01.2023	87,18	48,08	39,1	149,91	141,15	0	145,01	139,65	5,36	5,674	24	0	
27.01.2023	81,8	46,17	35,63	146,03	138,01	0	141,79	136,62	5,17	5,052	24	0	
28.01.2023	83,64	46,34	37,3	153,95	145,22	0	149,31	143,76	5,55	5,568	24	0	
29.01.2023	88,11	48,01	40,1	153,55	144,46	0	148,46	142,88	5,58	5,958	24	0	
30.01.2023	87,32	48,43	38,89	149,64	140,91	0	144,74	139,35	5,39	5,629	24	0	
31.01.2023	86,87	47,25	39,62	145,58	137,05	0	140,85	135,59	5,26	5,585	24	0	
01.02.2023	86,85	45,84	41,01	125,35	117,99	0	121,31	116,83	4,48	4,978	24	0	
02.02.2023	87,17	48,19	38,98	154,04	144,98	0	149,04	143,37	5,67	5,813	24	0	
03.02.2023	89,89	50,46	39,43	152,95	143,79	0	147,69	142,08	5,61	5,827	24	0	
04.02.2023	91,52	49,73	41,79	147,35	138,28	0	142,12	136,7	5,42	5,945	24	0	
05.02.2023	92,29	49,56	42,73	150,04	140,67	0	144,65	139,03	5,62	6,186	24	0	
06.02.2023	91,53	51,06	40,47	156,59	146,96	0	151,06	145,15	5,91	6,118	24	0	
07.02.2023	91,57	50,51	41,06	157,07	147,31	0	151,5	145,56	5,94	6,226	24	0	
08.02.2023	92,73	52,7	40,03	162,32	152,26	0	156,46	150,29	6,17	6,272	24	0	
09.02.2023	90,24	50,02	40,22	149,97	140,77	0	144,78	139,11	5,67	5,824	24	0	
10.02.2023	85	47,54	37,46	145,87	137,38	0	141,33	135,92	5,41	5,297	24	0	
11.02.2023	84,57	48,04	36,53	153,29	144,44	0	148,57	142,88	5,69	5,425	24	0	
12.02.2023	86,27	49,13	37,14	165,54	155,79	0	160,23	154,04	6,19	5,954	24	0	
13.02.2023	90,48	51,36	39,12	157,86	148,3	0	152,38	146,47	5,91	5,966	24	0	
14.02.2023	91,52	49,13	42,39	139,19	130,52	0	134,26	129,04	5,22	5,695	24	0	
15.02.2023	96,86	53,77	43,09	161,72	151,13	0	155,41	149,09	6,32	6,707	24	0	
16.02.2023	96,09	52,04	44,05	154,34	144,2	0	148,38	142,38	6	6,546	24	0	
17.02.2023	96,86	52,42	44,44	151,54	141,49	0	145,6	139,68	5,92	6,477	24	0	
18.02.2023	96,04	52,53	43,51	155,2	144,99	0	149,23	143,13	6,1	6,502	24	0	
19.02.2023	100,35	55,1	45,25	161,86	150,79	0	155,13	148,68	6,45	7,039	24	0	
20.02.2023	102,35	57,74	44,61	171,8	159,93	0	164,41	157,45	6,96	7,35	24	0	
Итого:				4268,1	4007	0	4119,57	3959,98	159,59	166,93	672	0	
Средние:	90,39	49,92	40,46										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:	132466	124796	1,16	128779	123353	5425,97	3839,05	25714	0
20/02/2324:	136734	128803	1,16	132899	127313	5585,56	4005,98	26386	0
Итого:	4268,17	4007,09	0	4119,57	3959,98	159,59	166,93	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Управляющая
Инспектор САН 5 ЗР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г. - 20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,31	50,5	38,81	161,54	154,79	0	156,05	152,94	3,11	6,062	24	0	
25.01.2023	89,56	50,45	39,11	157,65	151,05	0	152,29	149,27	3,02	5,959	24	0	
26.01.2023	88,59	51,13	37,46	165,24	158,46	0,01	159,7	156,53	3,17	5,984	24	0	
27.01.2023	83,05	47,67	35,38	155,98	150,08	0	151,34	148,49	2,85	5,353	24	0	
28.01.2023	85,06	49	36,06	169,59	162,98	0	164,32	161,14	3,18	5,925	24	0	
29.01.2023	89,58	50,07	39,51	163,76	156,86	0	158,15	154,98	3,17	6,252	24	0	
30.01.2023	88,74	51,18	37,56	166,08	159,26	0,01	160,53	157,32	3,21	6,033	24	0	
31.01.2023	88,29	49,92	38,37	156,97	150,5	0	151,75	148,71	3,04	5,826	24	0	
01.02.2023	88,44	47,99	40,45	136,75	130,98	0,01	132,19	129,57	2,62	5,349	24	0	
02.02.2023	88,61	51,44	37,17	172,66	165,58	0	166,89	163,54	3,35	6,207	24	0	
03.02.2023	91,49	53,54	37,95	170,91	163,69	0,01	164,87	161,5	3,37	6,265	24	0	
04.02.2023	93,09	52,12	40,97	162,21	155,01	0	156,28	153,04	3,24	6,411	24	0	
05.02.2023	93,85	51,97	41,88	165,06	157,62	0,01	158,96	155,61	3,35	6,666	24	0	
06.02.2023	93,01	53,21	39,8	163,46	156,28	0	157,48	154,23	3,25	6,272	24	0	
07.02.2023	93,14	53	40,14	165,74	158,42	0	159,7	156,35	3,35	6,416	24	0	
08.02.2023	94,21	55,45	38,76	182,49	174,46	0,01	175,68	171,94	3,74	6,82	24	0	
09.02.2023	91,61	52,13	39,48	163,31	156,18	0	157,5	154,21	3,29	6,225	24	0	
10.02.2023	86,38	48,72	37,66	154,92	148,61	0	149,96	146,97	2,99	5,65	24	0	
11.02.2023	85,95	49,38	36,57	170,76	163,9	0,01	165,34	162,04	3,3	6,048	24	0	
12.02.2023	87,69	52,39	35,3	195,43	187,6	0	189,02	185,21	3,81	6,678	24	0	
13.02.2023	92	55,06	36,94	183,26	175,51	0,01	176,7	173,03	3,67	6,538	24	0	
14.02.2023	93,17	51,11	42,06	152,72	145,79	0	147,14	144	3,14	6,195	24	0	
15.02.2023	98,59	57,28	41,31	186,27	177,52	0	178,76	174,84	3,92	7,399	24	0	
16.02.2023	97,74	55,94	41,8	177,8	169,48	0,01	170,73	167,02	3,71	7,152	24	0	
17.02.2023	98,62	56,28	42,34	173,89	165,61	0	166,89	163,18	3,71	7,081	24	0	
18.02.2023	97,7	55,38	42,32	172,99	164,82	0,01	166,12	162,48	3,64	7,044	24	0	
19.02.2023	102,12	57,97	44,15	187,42	178,08	0	179,37	175,31	4,06	7,941	24	0	
20.02.2023	104,09	60,63	43,46	194,77	185,03	0,01	186,16	181,92	4,24	8,119	24	0	
Итого:				4729,6	4524,1	0,11	4559,87	4465,37	94,5	179,87	672	0	
Средние:	91,91	52,53	39,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г	123652	121012	618,25	120025,6	119627,4	398,13	3884,719	25712	0
20/02/23г	128381	125536	618,36	124585,4	124092,8	492,63	4064,589	26384	0
Итого:	4729,63	4524,15	0,11	4559,87	4465,37	94,5	179,87	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



000-У...
Инспектор СГН 6 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,68	48,04	39,64	102,44	98,18	0	99,08	97,11	1,97	3,927	24	0	
25.01.2023	88,04	48,61	39,43	106,79	102,35	0	103,26	101,24	2,02	4,075	24	0	
26.01.2023	87,13	48,79	38,34	107,22	102,86	0,28	103,73	101,71	2,02	3,978	24	0	
27.01.2023	81,7	45,37	36,33	102,53	98,53	0	99,55	97,58	1,97	3,615	24	0	
28.01.2023	83,58	47,01	36,57	110,34	105,84	0	107,04	104,76	2,28	3,915	24	0	
29.01.2023	88,07	48,89	39,18	110,26	105,65	0	106,61	104,46	2,15	4,177	24	0	
30.01.2023	87,3	49,28	38,02	110,51	106,03	0	106,9	104,8	2,1	4,066	24	0	
31.01.2023	86,76	47,85	38,91	102,02	97,85	0,01	98,72	96,78	1,94	3,845	24	0	
01.02.2023	86,63	43,8	42,83	88,63	84,85	0	85,76	84,1	1,66	3,674	24	0	
02.02.2023	87,18	48,92	38,26	115,28	110,51	0	111,54	109,27	2,27	4,27	24	0	
03.02.2023	89,91	51,86	38,05	116,75	111,85	0	112,73	110,44	2,29	4,295	24	0	
04.02.2023	91,61	49,69	41,92	110,62	105,65	0	106,68	104,4	2,28	4,477	24	0	
05.02.2023	92,32	50,13	42,19	107,72	102,8	0	103,85	101,56	2,29	4,386	24	0	
06.02.2023	91,37	49,01	42,36	106,12	101,3	0	102,38	100,18	2,2	4,341	24	0	
07.02.2023	91,48	49,22	42,26	106,56	101,74	0	102,81	100,6	2,21	4,346	24	0	
08.02.2023	92,82	53,37	39,45	122,78	117,33	0	118,34	115,76	2,58	4,676	24	0	
09.02.2023	90,12	48,82	41,3	104,17	99,56	0	100,58	98,43	2,15	4,159	24	0	
10.02.2023	84,81	45,15	39,66	96,64	92,66	0	93,66	91,76	1,9	3,714	24	0	
11.02.2023	84,51	46,15	38,36	108,06	103,64	0,01	104,77	102,6	2,17	4,02	24	0	
12.02.2023	86,41	50,62	35,79	129,75	124,39	0	125,59	122,9	2,69	4,5	24	0	
13.02.2023	90,36	52,42	37,94	120,24	115,17	0	116,09	113,68	2,41	4,411	24	0	
14.02.2023	91,44	48,37	43,07	99,2	94,68	0	95,67	93,63	2,04	4,122	24	0	
15.02.2023	96,97	54,95	42,02	120,87	115,14	0	116,12	113,51	2,61	4,889	24	0	
16.02.2023	96,18	52,95	43,23	115,65	110,13	0,15	111,17	108,7	2,47	4,811	24	0	
17.02.2023	96,85	51,92	44,93	109,45	104,12	0,12	105,17	102,83	2,34	4,732	24	0	
18.02.2023	96,07	52,41	43,66	111,04	105,77	0,01	106,76	104,4	2,36	4,671	24	0	
19.02.2023	100,48	55,48	45	122,85	116,78	0	117,72	115,1	2,62	5,309	24	0	
20.02.2023	102,53	58,75	43,78	128,38	122,02	0	122,83	120,06	2,77	5,395	24	0	
Итого:				3092,8	2957,3	0,58	2985,11	2922,35	62,76	120,796	672	0	
Средние:	90,36	49,92	40,44										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г:	85211,02	87613,04	5,79	82754,7	86642,6	-3887,89	2667,03	25712	0
20/02/23г:	88303,89	90570,42	6,37	85739,8	89564,9	-3825,13	2787,83	26384	0
Итого:	3092,87	2957,38	0,58	2985,11	2922,35	62,76	120,796	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г. - 20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,97	49,11	38,86	99,38	96,19	0	96,07	95,11	0,96	3,734	24	0	
25.01.2023	88,29	49,92	38,37	100,32	97,04	0	96,98	95,91	1,07	3,725	24	0	
26.01.2023	87,36	49,59	37,77	101,76	98,52	0	98,46	97,39	1,07	3,722	24	0	
27.01.2023	81,96	47,26	34,7	96,86	94,09	0	94,04	93,11	0,93	3,263	24	0	
28.01.2023	83,78	47,63	36,15	104,96	101,78	0	101,79	100,72	1,07	3,68	24	0	
29.01.2023	88,25	48,6	39,65	102,23	98,78	0	98,85	97,69	1,16	3,923	24	0	
30.01.2023	87,49	49,59	37,9	103,23	99,8	0	99,86	98,65	1,21	3,785	24	0	
31.01.2023	87,11	48,46	38,65	98,9	95,6	0	95,68	94,54	1,14	3,701	24	0	
01.02.2023	86,92	46,11	40,81	83,61	80,82	0	80,91	80,02	0,89	3,304	24	0	
02.02.2023	87,33	49,08	38,25	105,29	101,73	0	101,85	100,58	1,27	3,897	24	0	
03.02.2023	90,03	52,11	37,92	105,18	101,59	0	101,58	100,31	1,27	3,857	24	0	
04.02.2023	91,72	50,4	41,32	99,05	95,48	0	95,51	94,37	1,14	3,953	24	0	
05.02.2023	92,55	50,58	41,97	102,39	98,62	0	98,7	97,43	1,27	4,15	24	0	
06.02.2023	91,67	50,63	41,04	103,13	99,39	0	99,48	98,18	1,3	4,087	24	0	
07.02.2023	91,73	51,02	40,71	102,11	98,38	0	98,48	97,17	1,31	4,015	24	0	
08.02.2023	93	53,81	39,19	113,71	109,53	0	109,58	108,06	1,52	4,299	24	0	
09.02.2023	90,45	49,53	40,92	101,43	97,74	0	97,92	96,62	1,3	4,01	24	0	
10.02.2023	85,17	47,55	37,62	95,26	92,09	0	92,28	91,1	1,18	3,472	24	0	
11.02.2023	84,7	48,43	36,27	100,88	97,72	0	97,74	96,66	1,08	3,544	24	0	
12.02.2023	86,52	50,81	35,71	116,98	113,09	0	113,23	111,73	1,5	4,047	24	0	
13.02.2023	90,58	53,51	37,07	112,4	108,32	0	108,47	106,88	1,59	4,026	24	0	
14.02.2023	91,67	49,3	42,37	92,93	89,28	0	89,62	88,24	1,38	3,798	24	0	
15.02.2023	97,11	55,38	41,73	111,43	106,82	0	107,08	105,3	1,78	4,475	24	0	
16.02.2023	96,36	53,84	42,52	106,73	102,49	0	102,57	101,1	1,47	4,37	24	0	
17.02.2023	97,05	52,7	44,35	100,29	96,44	0	96,35	95,19	1,16	4,28	24	0	
18.02.2023	96,22	51,77	44,45	101,73	97,84	0	97,78	96,59	1,19	4,353	24	0	
19.02.2023	100,58	55,46	45,12	110,17	105,76	0	105,59	104,21	1,38	4,776	24	0	
20.02.2023	102,66	58,29	44,37	115,54	110,84	0	110,55	109,11	1,44	4,921	24	0	
Итого:				2887,8	2785,7	0	2787	2751,97	35,03	111,167	672	0	
Средние:	90,57	50,73	39,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23-24/01/23	86622,28	84103,87	2,12	84179	83082,72	1096,24	2451,21	25813	0
20/02/23-24/02/23	89510,16	86889,64	2,12	86966	85834,69	1131,27	2562,38	26485	0
Итого:	2887,88	2785,77	0	2787	2751,97	35,03	111,167	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{ншт}	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБМТ»
ПРОЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x14C5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,09	53,56	35,53	138,26	134,06	0	133,6	132,28	1,32	4,75	24	0	
25.01.2023	89,34	54,82	34,52	141,64	137,44	0	136,84	135,53	1,31	4,729	24	0	
26.01.2023	88,37	53,65	34,72	138,75	134,64	0	134,14	132,79	1,35	4,661	24	0	
27.01.2023	82,85	50,14	32,71	132,41	128,76	0,02	128,49	127,24	1,25	4,203	24	0	
28.01.2023	84,87	51,93	32,94	146,76	142,68	0	142,21	140,9	1,31	4,687	24	0	
29.01.2023	89,38	54,69	34,69	145,73	141,4	0	140,78	139,43	1,35	4,889	24	0	
30.01.2023	88,48	54,92	33,56	147,31	143,04	0	142,39	141,04	1,35	4,785	24	0	
31.01.2023	88,12	52,58	35,54	132,55	128,53	0	128,18	126,89	1,29	4,561	24	0	
01.02.2023	88,25	49,22	39,03	110,59	106,96	0,01	106,91	105,73	1,18	4,175	24	0	
02.02.2023	88,41	55,63	32,78	151,9	147,61	0	146,84	145,48	1,36	4,818	24	0	
03.02.2023	91,22	57	34,22	149,82	145,34	0	144,53	143,15	1,38	4,957	24	0	
04.02.2023	92,96	55,72	37,24	141,6	136,99	0,01	136,44	135,01	1,43	5,091	24	0	
05.02.2023	93,67	56,06	37,61	142,3	137,62	0	137,03	135,61	1,42	5,165	24	0	
06.02.2023	92,81	56,24	36,57	139,9	135,38	0	134,82	133,37	1,45	4,936	24	0	
07.02.2023	92,95	56,01	36,94	145,36	140,64	0	140,08	138,61	1,47	5,183	24	0	
08.02.2023	93,91	58,74	35,17	156,02	151,14	0,02	150,23	148,74	1,49	5,295	24	0	
09.02.2023	91,36	54,91	36,45	139,46	135	0	134,52	133,11	1,41	4,91	24	0	
10.02.2023	86,13	50,85	35,28	128,52	124,62	0,01	124,42	123,13	1,29	4,391	24	0	
11.02.2023	85,76	52,73	33,03	143,14	139,05	0,01	138,62	137,24	1,38	4,581	24	0	
12.02.2023	87,42	55,96	31,46	166,1	161,53	0	160,7	159,18	1,52	5,062	24	0	
13.02.2023	91,8	56,37	35,43	148,82	144,16	0	143,55	142,04	1,51	5,094	24	0	
14.02.2023	93,01	53,7	39,31	127,5	123,1	0,01	122,83	121,44	1,39	4,835	24	0	
15.02.2023	98,37	62,16	36,21	165,8	160,29	0	159,15	157,48	1,67	5,777	24	0	
16.02.2023	97,55	60,12	37,43	153,84	148,6	0	147,73	146,14	1,59	5,542	24	0	
17.02.2023	98,43	59,79	38,64	151,35	146,01	0	145,25	143,59	1,66	5,627	24	0	
18.02.2023	97,53	59,32	38,21	149,6	144,39	0,01	143,69	142,04	1,65	5,504	24	0	
19.02.2023	101,89	62,83	39,06	161,91	156,08	0	155,01	153,26	1,75	6,073	24	0	
20.02.2023	103,87	66,04	37,83	168,35	162,31	0	160,92	159,1	1,82	6,111	24	0	
Итого:				4065,2	3937,3	0,1	3919,9	3879,55	40,35	140,392	672	0	
Средние:	91,7	55,91	35,78										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:0	83103,03	80660,14	24,09	80615,76	79663,08	952,68	2530,279	25476	0
20/02/2324:0	87168,32	84597,51	24,19	84535,66	83542,63	993,03	2670,671	26148	0
Итого:	4065,29	3937,37	0,1	3919,9	3879,55	40,35	140,392	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Траб x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.



Инспектор СТУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,97	49,51	38,46	54,44	52,26	0	52,65	51,7	0,95	2,026	24	0	
25.01.2023	88,26	49,86	38,4	53,8	51,65	0	52,03	51,05	0,98	1,998	24	0	
26.01.2023	87,3	49,74	37,56	54,52	52,34	0	52,78	51,74	1,04	1,983	24	0	
27.01.2023	81,92	48	33,92	52,86	50,74	0	51,29	50,22	1,07	1,738	24	0	
28.01.2023	83,8	48,64	35,16	56,68	54,42	0	54,93	53,81	1,12	1,931	24	0	
29.01.2023	88,21	49,46	38,75	54,46	52,28	0	52,65	51,7	0,95	2,04	24	0	
30.01.2023	87,46	50,67	36,79	54,6	52,42	0	52,8	51,8	1	1,942	24	0	
31.01.2023	87	48,19	38,81	52,61	50,5	0	50,92	49,94	0,98	1,978	24	0	
01.02.2023	87,04	47,64	39,4	45,54	43,72	0	44,06	43,26	0,8	1,738	24	0	
02.02.2023	87,32	50,54	36,78	57,5	55,2	0	55,65	54,55	1,1	2,048	24	0	
03.02.2023	90,01	52,12	37,89	55,51	53,29	0	53,58	52,63	0,95	2,031	24	0	
04.02.2023	91,67	51,71	39,96	53,76	51,61	0	51,87	50,98	0,89	2,074	24	0	
05.02.2023	92,45	51,92	40,53	54,82	52,63	0	52,83	51,97	0,86	2,141	24	0	
06.02.2023	91,67	52,54	39,13	56,49	54,23	0	54,48	53,52	0,96	2,136	24	0	
07.02.2023	91,73	52,53	39,2	55,7	53,47	0	53,73	52,77	0,96	2,109	24	0	
08.02.2023	92,91	55,23	37,68	60,72	58,29	0	58,52	57,48	1,04	2,208	24	0	
09.02.2023	90,36	51,09	39,27	53,81	51,66	0	51,98	51,05	0,93	2,044	24	0	
10.02.2023	85,16	49,02	36,14	52,07	49,98	0	50,44	49,45	0,99	1,824	24	0	
11.02.2023	84,73	49,67	35,06	56,2	53,95	0	54,46	53,31	1,15	1,909	24	0	
12.02.2023	86,43	51,62	34,81	63,86	61,31	0	61,82	60,55	1,27	2,151	24	0	
13.02.2023	90,56	54,06	36,5	61,03	58,59	0	58,89	57,79	1,1	2,153	24	0	
14.02.2023	91,69	50,69	41	49,84	47,85	0	48,08	47,28	0,8	1,973	24	0	
15.02.2023	97,05	56,48	40,57	60,29	57,88	0	57,93	57,03	0,9	2,352	24	0	
16.02.2023	96,27	54,76	41,51	57,66	55,35	0	55,41	54,59	0,82	2,305	24	0	
17.02.2023	97,06	55,56	41,5	56,41	54,16	0	54,2	53,36	0,84	2,252	24	0	
18.02.2023	96,2	54,53	41,67	57,06	54,77	0	54,85	54,01	0,84	2,288	24	0	
19.02.2023	100,5	57,25	43,25	60,54	58,12	0	58	57,23	0,77	2,512	24	0	
20.02.2023	102,56	60,7	41,86	63,26	60,73	0	60,52	59,72	0,8	2,542	24	0	
Итого:				1566	1503,4	0	1511,35	1484,49	26,86	58,426	672	0	
Средние:	90,54	51,91	38,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г.	59109,1	64454,3	0,6	57449,31	63642,4	-6193,12	1580,6	29748	0
20/02/23г.	60675,1	65957,7	0,6	58960,66	65126,9	-6166,26	1639,026	30420	0
Итого:	1566,04	1503,4	0	1511,35	1484,49	26,86	58,426	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ БЗР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб x Tнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99F


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,66	49,91	38,75	55,91	53,04	0	54,05	52,41	1,64	2,096	24	0	
25.01.2023	88,95	49,93	39,02	56,43	53,53	0	54,51	52,93	1,58	2,129	24	0	
26.01.2023	88	50,3	37,7	57,61	54,69	0	55,7	54,05	1,65	2,101	24	0	
27.01.2023	82,59	47,75	34,84	55,15	52,44	0	53,52	51,89	1,63	1,864	24	0	
28.01.2023	84,45	48,93	35,52	59,8	56,82	0	57,96	56,19	1,77	2,059	24	0	
29.01.2023	88,89	49,45	39,44	57,63	54,6	0	55,68	53,98	1,7	2,198	24	0	
30.01.2023	88,13	50,25	37,88	57,99	55,02	0	56,07	54,39	1,68	2,125	24	0	
31.01.2023	87,72	49,94	37,78	55,09	52,28	0	53,3	51,68	1,62	2,013	24	0	
01.02.2023	87,72	46,62	41,1	47,57	45,02	0	46,02	44,54	1,48	1,894	24	0	
02.02.2023	87,97	51,02	36,95	60,02	57,01	0	58,07	56,28	1,79	2,148	24	0	
03.02.2023	90,69	53,03	37,66	58,84	55,86	0	56,78	55,12	1,66	2,142	24	0	
04.02.2023	92,37	51,24	41,13	54,91	51,97	0	52,93	51,34	1,59	2,18	24	0	
05.02.2023	93,14	51,08	42,06	56,53	53,49	0	54,47	52,85	1,62	2,294	24	0	
06.02.2023	92,36	52,84	39,52	57,77	54,74	0	55,74	54,04	1,7	2,205	24	0	
07.02.2023	92,41	52,16	40,25	58,09	55,01	0	55,98	54,3	1,68	2,253	24	0	
08.02.2023	93,61	55,63	37,98	65,95	62,56	0	63,54	61,7	1,84	2,419	24	0	
09.02.2023	91,1	51,7	39,4	56,71	53,73	0	54,7	53,05	1,65	2,155	24	0	
10.02.2023	85,85	48,7	37,15	54,54	51,79	0	52,86	51,23	1,63	1,967	24	0	
11.02.2023	85,36	48,56	36,8	58,25	55,31	0	56,44	54,66	1,78	2,077	24	0	
12.02.2023	87,1	52,38	34,72	67,06	63,73	0	64,87	62,9	1,97	2,256	24	0	
13.02.2023	91,14	55,42	35,72	64,55	61,28	0	62,28	60,38	1,9	2,229	24	0	
14.02.2023	92,41	49,49	42,92	52,87	49,95	0	50,98	49,37	1,61	2,188	24	0	
15.02.2023	97,75	56,97	40,78	64,77	61,25	0	62,2	60,3	1,9	2,54	24	0	
16.02.2023	97	55,66	41,34	60,39	57,1	0	58,02	56,29	1,73	2,402	24	0	
17.02.2023	97,79	54,37	43,42	59,01	55,72	0	56,67	54,94	1,73	2,468	24	0	
18.02.2023	96,91	54,97	41,94	59,66	56,42	0	57,31	55,66	1,65	2,406	24	0	
19.02.2023	101,23	58,47	42,76	64,29	60,71	0	61,56	59,73	1,83	2,64	24	0	
20.02.2023	103,34	61,55	41,79	70,44	66,56	0	67,38	65,42	1,96	2,824	24	0	
Итого:				1647,8	1561,6	0	1589,59	1541,62	47,97	62,272	672	0	
Средние:	91,23	52,08	39,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324	60056,6	57583,5	4,31	58339,8	56840,3	1499,55	1642,325	29749	0
20/02/2324	61704,4	59145,1	4,31	59929,4	58381,9	1547,52	1704,597	30421	0
Итого:	1647,83	1561,63	0	1589,59	1541,62	47,97	62,272	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г. - 20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,94	54,71	33,23	60,79	58,89	0	58,75	58,09	0,66	1,954	24	0	
25.01.2023	88,21	53,9	34,31	59,59	57,69	0	57,63	56,91	0,72	1,979	24	0	
26.01.2023	87,25	55,09	32,16	61,41	59,53	0	59,41	58,69	0,72	1,915	24	0	
27.01.2023	81,92	52,33	29,59	57,02	55,45	0	55,4	54,75	0,65	1,639	24	0	
28.01.2023	83,7	54,4	29,3	65,34	63,49	0	63,38	62,62	0,76	1,856	24	0	
29.01.2023	88,17	54,13	34,04	61,56	59,56	0	59,53	58,75	0,78	2,029	24	0	
30.01.2023	87,43	55,26	32,17	61,69	59,73	0	59,66	58,9	0,76	1,921	24	0	
31.01.2023	87,03	53,42	33,61	59,1	57,19	0,01	57,19	56,45	0,74	1,923	24	0	
01.02.2023	86,98	51,94	35,04	49,91	48,27	0	48,3	47,67	0,63	1,691	24	0	
02.02.2023	87,23	55,18	32,05	63,74	61,71	0	61,66	60,86	0,8	1,975	24	0	
03.02.2023	89,91	57,19	32,72	64,61	62,46	0	62,4	61,49	0,91	2,046	24	0	
04.02.2023	91,62	56,58	35,04	60,69	58,58	0	58,54	57,73	0,81	2,053	24	0	
05.02.2023	92,45	57,3	35,15	62,51	60,37	0,01	60,27	59,46	0,81	2,121	24	0	
06.02.2023	91,59	57,18	34,41	64,44	62,26	0,01	62,16	61,31	0,85	2,145	24	0	
07.02.2023	91,66	56,82	34,84	63,28	61,14	0	61,02	60,23	0,79	2,13	24	0	
08.02.2023	92,89	60,04	32,85	70,69	68,35	0,02	68,13	67,23	0,9	2,242	24	0	
09.02.2023	90,45	56,07	34,38	61,94	59,9	0,03	59,76	59	0,76	2,059	24	0	
10.02.2023	85,15	52,89	32,26	57,81	56,04	0,03	56	55,33	0,67	1,806	24	0	
11.02.2023	84,65	53,94	30,71	63,17	61,26	0,02	61,25	60,42	0,83	1,883	24	0	
12.02.2023	86,37	55,98	30,39	73,6	71,33	0,03	71,25	70,29	0,96	2,17	24	0	
13.02.2023	90,42	59,46	30,96	70,44	68,21	0,03	67,99	67,09	0,9	2,108	24	0	
14.02.2023	91,62	54,6	37,02	56,58	54,62	0,03	54,58	53,86	0,72	2,023	24	0	
15.02.2023	96,94	61,88	35,06	69,72	67,27	0,03	66,97	66,11	0,86	2,352	24	0	
16.02.2023	96,24	59,91	36,33	65,37	63,08	0,05	62,85	62,04	0,81	2,286	24	0	
17.02.2023	97,01	60,69	36,32	64,05	61,81	0,05	61,57	60,77	0,8	2,239	24	0	
18.02.2023	96,17	59,95	36,22	64,77	62,55	0,05	62,28	61,53	0,75	2,259	24	0	
19.02.2023	100,48	63,23	37,25	69,37	66,86	0,09	66,5	65,65	0,85	2,482	24	0	
20.02.2023	102,55	65,65	36,9	74,94	72,2	0,1	71,71	70,78	0,93	2,654	24	0	
Итого:				1778,1	1719,8	0,59	1716,14	1694,01	22,13	57,94	672	0	
Средние:	90,5	56,77	33,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г.	56936,98	54711,73	4834,93	55322,5	53988,5	1334	1503,25	29703	0
20/02/23г.	58715,11	56431,53	4835,52	57038,6	55682,5	1356,13	1561,19	30375	0
Итого:	1778,13	1719,8	0,59	1716,14	1694,01	22,13	57,94	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О. Е.А. Просяникова
ИНН 7448199350
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О. Л.А. Болтачева
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр Краснопольский 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,37	47,29	41,08	197,25	188,6	0	190,69	186,62	4,07	7,835	24	0	
25.01.2023	88,7	47,08	41,62	195,59	186,97	0	189,04	185,02	4,02	7,872	24	0	
26.01.2023	87,67	46,85	40,82	200,88	192,15	0	194,26	190,18	4,08	7,929	24	0	
27.01.2023	82,27	46,96	35,31	214,25	205,73	0,01	207,96	203,59	4,37	7,343	24	0	
28.01.2023	84,19	48,12	36,07	216,5	207,84	0,01	209,91	205,59	4,32	7,57	24	0	
29.01.2023	88,72	48,81	39,91	214,83	206,01	0	207,62	203,7	3,92	8,291	24	0	
30.01.2023	87,91	48,48	39,43	209,79	200,31	0	202,87	198,1	4,77	8	24	0	
31.01.2023	87,46	46,91	40,55	203,88	194,91	0,01	197,22	192,87	4,35	7,999	24	0	
01.02.2023	87,54	45,22	42,32	170,37	162,87	0,02	164,79	161,32	3,47	6,978	24	0	
02.02.2023	87,73	46,51	41,22	198,71	189,67	0	192,18	187,73	4,45	7,924	24	0	
03.02.2023	90,6	48,17	42,43	206,79	197,36	0	199,6	195,2	4,4	8,474	24	0	
04.02.2023	92,1	47,72	44,38	195,5	186,31	0,01	188,52	184,34	4,18	8,374	24	0	
05.02.2023	92,98	48,21	44,77	205,47	195,65	0	197,98	193,5	4,48	8,869	24	0	
06.02.2023	92,21	49,5	42,71	215,8	205,78	0,01	208,05	203,44	4,61	8,894	24	0	
07.02.2023	92,22	49,82	42,4	217,25	207,12	0	209,49	204,7	4,79	8,888	24	0	
08.02.2023	93,35	51,06	42,29	228,53	217,84	0	220,17	215,22	4,95	9,321	24	0	
09.02.2023	90,98	49,58	41,4	205,3	195,84	0	198,11	193,58	4,53	8,204	22	2	*
10.02.2023	85,75	48,32	37,43	225,3	215,58	0,01	218,18	213,21	4,97	8,17	24	0	
11.02.2023	85,19	47,32	37,87	213,64	204,38	0	206,98	202,25	4,73	7,837	24	0	
12.02.2023	86,81	48,21	38,6	224,23	214,25	0	217,02	211,92	5,1	8,378	24	0	
13.02.2023	91,35	49,64	41,71	216,13	206,17	0,01	208,5	203,82	4,68	8,707	24	0	
14.02.2023	92,29	47,91	44,38	194,12	184,95	0,01	187,14	182,95	4,19	8,316	24	0	
15.02.2023	97,53	50,59	46,94	209,6	199,01	0	201,31	196,63	4,68	9,462	24	0	
16.02.2023	96,8	52,07	44,73	221,65	210,71	0	213	208,03	4,97	9,538	24	0	
17.02.2023	97,63	51,88	45,75	216,87	205,95	0	208,28	203,37	4,91	9,542	24	0	
18.02.2023	96,71	51,57	45,14	215,29	204,58	0,01	206,87	202,05	4,82	9,349	24	0	
19.02.2023	101,09	52,47	48,62	215,6	204,2	0	206,52	201,55	4,97	10,061	24	0	
20.02.2023	103,08	56,03	47,05	241,7	228,92	0,01	231,16	225,6	5,56	10,901	24	0	
Итого:				5890,8	5619,6	0,12	5683,42	5556,08	127,34	239,026	670	2	
Средние:	91,04	49,01	42,03										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г:	73432,82	70718,6	3,41	71140	69941,2	1198,76	2594,9	11843	2
20/02/23г:	79323,64	76338,3	3,53	76823,4	75497,3	1326,1	2833,93	12513	4
Итого:	5890,82	5619,66	0,12	5683,42	5556,08	127,34	239,026	670	2

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x8DE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,88	54,57	33,31	145,95	145,49	0	141,17	143,48	-2,31	4,705	24	0	
25.01.2023	88,19	54,22	33,97	143,22	142,65	0	138,47	140,71	-2,24	4,707	24	0	
26.01.2023	87,19	55,3	31,89	153,68	153,28	0	148,72	151,11	-2,39	4,745	24	0	
27.01.2023	81,88	53,27	28,61	152,86	153	0	148,41	151,01	-2,6	4,247	24	0	
28.01.2023	83,63	53,12	30,51	153,64	153,64	0	149,01	151,63	-2,62	4,547	24	0	
29.01.2023	88,06	53,4	34,66	146,41	145,8	0	141,58	143,84	-2,26	4,912	24	0	
30.01.2023	87,36	54,38	32,98	148,21	147,64	0	143,35	145,61	-2,26	4,73	24	0	
31.01.2023	86,95	53,71	33,24	141,16	140,53	0	136,61	138,66	-2,05	4,545	24	0	
01.02.2023	86,97	51,97	35	128,29	127,57	0	124,15	125,97	-1,82	4,347	24	0	
02.02.2023	87,12	53,56	33,56	146,63	145,97	0	141,89	144,03	-2,14	4,767	24	0	
03.02.2023	89,96	55,78	34,18	151,16	150,3	0	145,97	148,15	-2,18	4,996	24	0	
04.02.2023	91,42	55,01	36,41	144,63	143,48	0	139,52	141,47	-1,95	5,085	24	0	
05.02.2023	92,33	55,98	36,35	147,54	146,34	0	142,24	144,2	-1,96	5,178	24	0	
06.02.2023	91,53	55,97	35,56	149,75	148,65	0	144,44	146,52	-2,08	5,143	24	0	
07.02.2023	91,56	55,88	35,68	150,5	149,34	0	145,19	147,17	-1,98	5,186	24	0	
08.02.2023	92,68	58,43	34,25	164,68	163,57	0	158,69	161,01	-2,32	5,443	24	0	
09.02.2023	90,37	56,68	33,69	155,77	154,79	0	150,38	152,52	-2,14	5,075	24	0	
10.02.2023	85,16	54,54	30,62	153,96	153,56	0	149,19	151,42	-2,23	4,569	24	0	
11.02.2023	84,59	53,53	31,06	155,32	155,02	0	150,56	152,97	-2,41	4,677	24	0	
12.02.2023	86,23	55,55	30,68	170,08	169,8	0	164,64	167,38	-2,74	5,055	24	0	
13.02.2023	90,64	57,37	33,27	161,15	160,3	0	155,51	157,88	-2,37	5,18	24	0	
14.02.2023	91,6	54,52	37,08	137,08	135,83	0	132,2	133,95	-1,75	4,906	24	0	
15.02.2023	96,8	59,11	37,69	149,63	148,06	0	143,79	145,69	-1,9	5,428	24	0	
16.02.2023	96,12	59,41	36,71	154,62	153,15	0	148,65	150,67	-2,02	5,467	24	0	
17.02.2023	96,9	58,77	38,13	148,58	146,99	0	142,77	144,68	-1,91	5,454	24	0	
18.02.2023	96,02	59,14	36,88	154,53	153,08	0	148,63	150,62	-1,99	5,489	24	0	
19.02.2023	100,35	60,49	39,86	155,8	153,91	0	149,34	151,34	-2	5,968	24	0	
20.02.2023	102,36	63,37	38,99	164,73	162,81	0	157,65	159,85	-2,2	6,163	24	0	
Итого:				4229,5	4204,5	0	4082,72	4143,54	-60,82	140,714	672	0	
Средние:	90,42	55,96	34,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:	73767,01	70569,4	0	71730,67	69635	2095,66	1844,79	16377	2
20/02/2324:	77996,57	74773,9	0	75813,39	73778,6	2034,84	1985,51	17049	2
Итого:	4229,56	4204,55	0	4082,72	4143,54	-60,82	140,714	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГН БЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Тнш 0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,17	48,75	39,42	70,69	67,11	0,02	68,37	66,38	1,99	2,694	24	0	
25.01.2023	88,46	47,67	40,79	68,73	65,18	0,02	66,45	64,51	1,94	2,711	24	0	
26.01.2023	87,49	48,28	39,21	71,75	68,13	0,02	69,43	67,36	2,07	2,724	24	0	
27.01.2023	82,1	46,25	35,85	68,68	65,41	0,03	66,64	64,76	1,88	2,388	24	0	
28.01.2023	83,93	47,25	36,68	74,58	70,91	0,03	72,33	70,17	2,16	2,654	24	0	
29.01.2023	88,4	47,75	40,65	73,09	69,31	0,02	70,67	68,59	2,08	2,875	24	0	
30.01.2023	87,63	48,65	38,98	72,53	68,89	0,03	70,15	68,14	2,01	2,734	24	0	
31.01.2023	87,25	48,29	38,96	69,3	65,85	0,03	67,04	65,15	1,89	2,613	24	0	
01.02.2023	87,31	44,34	42,97	58,22	55,22	0,03	56,31	54,73	1,58	2,418	24	0	
02.02.2023	87,46	49,34	38,12	73,76	70,12	0,04	71,36	69,3	2,06	2,722	24	0	
03.02.2023	90,21	50,61	39,6	72,57	68,9	0,06	70,08	68,09	1,99	2,776	24	0	
04.02.2023	91,89	49,47	42,42	68,71	65,13	0,05	66,24	64,38	1,86	2,813	24	0	
05.02.2023	92,61	49,26	43,35	71,8	68,01	0,08	69,21	67,22	1,99	3,005	24	0	
06.02.2023	91,86	51,33	40,53	75,44	71,57	0,12	72,76	70,68	2,08	2,954	24	0	
07.02.2023	91,93	51,32	40,61	75,2	71,34	0,13	72,52	70,47	2,05	2,947	24	0	
08.02.2023	93,08	53,24	39,84	79,21	75,17	0,14	76,32	74,16	2,16	3,044	24	0	
09.02.2023	90,62	50,16	40,46	71,87	68,23	0,16	69,38	67,42	1,96	2,809	24	0	
10.02.2023	85,35	47,29	38,06	68,97	65,62	0,17	66,79	64,93	1,86	2,542	24	0	
11.02.2023	84,9	47,83	37,07	71,08	67,64	0,16	68,86	66,93	1,93	2,554	24	0	
12.02.2023	86,54	50,25	36,29	81,21	77,22	0,18	78,59	76,32	2,27	2,856	24	0	
13.02.2023	90,7	52,06	38,64	76,79	72,92	0,17	74,14	71,99	2,15	2,867	24	0	
14.02.2023	91,95	48,36	43,59	64,36	60,99	0,21	62,08	60,33	1,75	2,706	24	0	
15.02.2023	97,21	53,98	43,23	76,11	72,04	0,09	73,11	71,07	2,04	3,166	24	0	
16.02.2023	96,52	53,62	42,9	75,19	71,19	0,02	72,29	70,25	2,04	3,106	24	0	
17.02.2023	97,28	53,09	44,19	73,24	69,27	0,01	70,37	68,36	2,01	3,116	24	0	
18.02.2023	96,43	52,69	43,74	74,04	70,07	0,01	71,16	69,14	2,02	3,12	24	0	
19.02.2023	100,69	55,02	45,67	78,44	74,05	0,01	75,16	73,04	2,12	3,438	24	0	
20.02.2023	102,78	59,93	42,85	88,63	83,75	0,01	84,78	82,37	2,41	3,645	24	0	
Итого:				2044,1	1939,2	2,05	1972,59	1916,2	56,35	79,997	672	0	
Средние:	90,74	50,21	40,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:0	60880,5	58916,82	22,89	59136,93	58206	930,93	1772,72	25475	0
20/02/2324:0	62924,7	60856,06	24,94	61109,52	60122,24	987,28	1852,72	26147	0
Итого:	2044,19	1939,24	2,05	1972,59	1916,24	56,35	79,997	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Парк-сервис
Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЗР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,24	47,82	40,42	110,7	107,6	0,05	107,03	106,43	0,6	4,326	24	0	
25.01.2023	88,6	47,4	41,2	107,44	104,38	0,05	103,84	103,29	0,55	4,279	24	0	
26.01.2023	87,63	48,87	38,76	115,49	112,34	0,05	111,72	111,07	0,65	4,332	24	0	
27.01.2023	82,35	46,14	36,21	109,64	106,93	0,04	106,42	105,87	0,55	3,852	24	0	
28.01.2023	83,94	46,87	37,07	119,38	116,33	0,03	115,75	115,14	0,61	4,289	24	0	
29.01.2023	88,45	48,34	40,11	116,7	113,47	0,04	112,81	112,23	0,58	4,527	24	0	
30.01.2023	87,82	48,64	39,18	113,42	110,34	0,03	109,68	109,12	0,56	4,299	24	0	
31.01.2023	87,42	48,47	38,95	111,18	108,2	0,04	107,54	107,02	0,52	4,19	24	0	
01.02.2023	87,31	45,78	41,53	93,91	91,3	0,06	90,84	90,4	0,44	3,772	24	0	
02.02.2023	87,56	48,22	39,34	111,57	108,55	0,04	107,92	107,35	0,57	4,245	24	0	
03.02.2023	90,2	49,89	40,31	114,83	111,62	0,04	110,84	110,3	0,54	4,469	24	0	
04.02.2023	91,99	48,99	43	108	104,8	0,04	104,15	103,64	0,51	4,481	24	0	
05.02.2023	92,82	48,28	44,54	107,98	104,67	0,05	104,05	103,51	0,54	4,641	24	0	
06.02.2023	91,92	49,38	42,54	110,14	106,91	0,04	106,23	105,67	0,56	4,522	24	0	
07.02.2023	91,98	49,28	42,7	111,85	108,53	0,05	107,87	107,32	0,55	4,61	24	0	
08.02.2023	93,22	52,87	40,35	125,27	121,67	0,03	120,71	120,09	0,62	4,875	24	0	
09.02.2023	90,91	50,44	40,47	113,69	110,48	0,06	109,73	109,15	0,58	4,444	24	0	
10.02.2023	85,58	47,9	37,68	111,33	108,44	0,04	107,83	107,27	0,56	4,061	24	0	
11.02.2023	84,98	47,96	37,02	114,44	111,52	0,04	110,89	110,33	0,56	4,103	24	0	
12.02.2023	86,63	49,53	37,1	126,33	123,1	0,02	122,27	121,7	0,57	4,539	24	0	
13.02.2023	90,73	51,84	38,89	121,88	118,57	0,05	117,62	117,08	0,54	4,578	24	0	
14.02.2023	92,01	48,96	43,05	104,53	101,47	0,05	100,8	100,32	0,48	4,339	24	0	
15.02.2023	97,22	53,14	44,08	118,11	114,42	0,04	113,47	112,91	0,56	5,006	24	0	
16.02.2023	96,59	52,1	44,49	117,04	113,36	0,05	112,5	111,93	0,57	5,012	24	0	
17.02.2023	97,31	51,86	45,45	112,54	108,94	0,04	108,1	107,59	0,51	4,92	24	0	
18.02.2023	96,52	51,78	44,74	117,04	113,35	0,05	112,49	111,95	0,54	5,037	24	0	
19.02.2023	100,78	53,56	47,22	122,06	117,92	0,04	116,95	116,32	0,63	5,535	24	0	
20.02.2023	102,84	57,55	45,29	130,79	126,41	0,04	125,1	124,46	0,64	5,678	24	0	
Итого:				3197,2	3105,6	1,2	3085,15	3069,46	15,69	126,961	672	0	
Средние:	90,84	49,7	41,13										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:0	74947,56	77179,95	24,21	72801,94	76157,53	-3355,59	1975,054	17822	0
20/02/2324:0	78144,84	80285,57	25,41	75887,09	79226,99	-3339,9	2102,015	18494	0
Итого:	3197,28	3105,62	1,2	3085,15	3069,46	15,69	126,961	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Tнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Вейвеля 54

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,59	48,02	40,57	141,38	137,76	0,01	136,63	136,26	0,37	5,542	24	0	
25.01.2023	88,94	48,23	40,71	136,64	133,12	0,01	132,01	131,63	0,38	5,375	24	0	
26.01.2023	87,96	48,19	39,77	144,01	140,37	0,01	139,27	138,83	0,44	5,541	24	0	
27.01.2023	82,65	46,38	36,27	136,75	133,74	0,02	132,7	132,38	0,32	4,812	24	0	
28.01.2023	84,25	47,03	37,22	149,11	145,64	0,01	144,54	144,13	0,41	5,377	24	0	
29.01.2023	88,79	47,99	40,8	143,66	139,9	0,01	138,83	138,38	0,45	5,667	24	0	
30.01.2023	88,13	47,59	40,54	145,33	141,58	0,02	140,51	140,07	0,44	5,7	24	0	
31.01.2023	87,76	47,22	40,54	137,17	133,63	0,01	132,66	132,22	0,44	5,378	24	0	
01.02.2023	87,69	45,18	42,51	118,34	115,22	0,02	114,44	114,13	0,31	4,864	24	0	
02.02.2023	87,9	48,31	39,59	146,79	143,02	0,02	141,94	141,45	0,49	5,622	24	0	
03.02.2023	90,54	49,26	41,28	146,37	142,38	0,01	141,29	140,77	0,52	5,838	24	0	
04.02.2023	92,37	48,8	43,57	140,67	136,55	0,02	135,62	135,04	0,58	5,913	24	0	
05.02.2023	93,21	48,55	44,66	146,76	142,34	0,01	141,39	140,78	0,61	6,32	24	0	
06.02.2023	92,3	49,62	42,68	145,64	141,34	0,02	140,43	139,7	0,73	5,999	24	0	
07.02.2023	92,32	49,05	43,27	143,88	139,59	0	138,72	138,02	0,7	6,008	24	0	
08.02.2023	93,59	51,96	41,63	157,7	153,06	0,03	151,92	151,14	0,78	6,331	24	0	
09.02.2023	91,2	48,77	42,43	141,9	137,76	0,01	136,9	136,21	0,69	5,814	24	0	
10.02.2023	85,86	46,32	39,54	135,87	132,37	0,09	131,55	131,04	0,51	5,201	24	0	
11.02.2023	85,28	46,93	38,35	145,33	141,78	0,01	140,78	140,29	0,49	5,398	24	0	
12.02.2023	86,96	49,35	37,61	164,2	160,13	0,02	158,89	158,28	0,61	5,978	24	0	
13.02.2023	90,98	51,13	39,85	155,98	151,81	0,02	150,54	149,96	0,58	6,008	24	0	
14.02.2023	92,37	47,67	44,7	131,87	127,95	0,41	127,14	126,59	0,55	5,689	24	0	
15.02.2023	97,63	54,05	43,58	159,67	154,61	0,01	153,35	152,53	0,82	6,697	24	0	
16.02.2023	97	52,04	44,96	148,75	143,97	0,01	142,93	142,14	0,79	6,438	24	0	
17.02.2023	97,71	52,11	45,6	148,75	143,84	0,01	142,84	142,04	0,8	6,522	24	0	
18.02.2023	96,89	51,77	45,12	147,45	142,64	0,02	141,67	140,85	0,82	6,402	24	0	
19.02.2023	101,13	53,85	47,28	160,71	155,06	0,02	153,93	152,96	0,97	7,294	24	0	
20.02.2023	103,25	57,49	45,76	167,52	161,61	0,01	160,19	159,11	1,08	7,347	24	0	
Итого:				4088,2	3972,7	0,87	3943,61	3926,93	16,68	165,075	672	0	
Средние:	91,18	49,38	41,79										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г:	74721,76	73547,72	24,45	72622,61	72668,09	-45,48	2125,094	16067	0
20/02/23г:	78809,96	77520,49	25,32	76566,22	76595,02	-28,8	2290,169	16739	0
Итого:	4088,2	3972,77	0,87	3943,61	3926,93	16,68	165,075	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева

Ф.И.О. _____

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

ООО «УМ ЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,07	50,85	37,22	104,75	101,22	0	101,25	100,01	1,24	3,768	24	0	
25.01.2023	88,43	50,4	38,03	103,93	100,39	0	100,47	99,17	1,3	3,822	24	0	
26.01.2023	87,46	50,96	36,5	107,6	104,05	0	104,1	102,78	1,32	3,803	24	0	
27.01.2023	82,28	48,57	33,71	103,13	99,92	0	100,08	98,81	1,27	3,374	24	0	
28.01.2023	83,68	49,35	34,33	108,59	105,18	0	105,28	103,96	1,32	3,615	24	0	
29.01.2023	88,27	50,36	37,91	109,18	105,54	0	105,55	104,29	1,26	4,005	24	0	
30.01.2023	87,67	51,51	36,16	109,08	105,58	0	105,5	104,27	1,23	3,817	24	0	
31.01.2023	87,26	50,4	36,86	105,21	101,81	0,01	101,79	100,6	1,19	3,754	24	0	
01.02.2023	87,07	47,77	39,3	90,62	87,56	0	87,68	86,61	1,07	3,448	24	0	
02.02.2023	87,41	51,16	36,25	109,99	106,55	0	106,38	105,24	1,14	3,858	24	0	
03.02.2023	89,98	53,02	36,96	112,29	108,7	0	108,43	107,27	1,16	4,011	24	0	
04.02.2023	91,85	53,02	38,83	110,12	106,45	0	106,18	105,07	1,11	4,127	24	0	
05.02.2023	92,67	52,15	40,52	108,86	105,05	0	104,93	103,7	1,23	4,259	24	0	
06.02.2023	91,73	52,7	39,03	106,64	102,96	0	102,85	101,64	1,21	4,019	24	0	
07.02.2023	91,74	52	39,74	105,3	101,64	0	101,56	100,38	1,18	4,038	24	0	
08.02.2023	93,1	55,6	37,5	118,93	114,99	0	114,6	113,34	1,26	4,307	24	0	
09.02.2023	90,72	52,32	38,4	108,04	104,45	0	104,29	103,14	1,15	4,008	24	0	
10.02.2023	85,4	49,4	36	103,34	100,15	0	100,11	99,02	1,09	3,606	24	0	
11.02.2023	84,81	50,17	34,64	109,92	106,58	0	106,51	105,34	1,17	3,691	24	0	
12.02.2023	86,54	52,17	34,37	124,77	121	0	120,77	119,48	1,29	4,155	24	0	
13.02.2023	90,47	54,33	36,14	119,19	115,48	0	115,04	113,91	1,13	4,163	24	0	
14.02.2023	91,75	50,02	41,73	97,85	94,38	0	94,38	93,29	1,09	3,946	24	0	
15.02.2023	97,03	56,22	40,81	112,95	109,03	0	108,54	107,43	1,11	4,439	24	0	
16.02.2023	96,4	55,31	41,09	108,66	105	0	104,42	103,51	0,91	4,3	24	0	
17.02.2023	97,05	54,94	42,11	106,92	103,27	0	102,74	101,83	0,91	4,333	24	0	
18.02.2023	96,3	55,34	40,96	110,54	106,88	0	106,24	105,38	0,86	4,357	24	0	
19.02.2023	100,55	57,4	43,15	119,84	115,7	0	114,84	113,92	0,92	4,968	24	0	
20.02.2023	102,63	60,51	42,12	122,61	118,47	0	117,31	116,47	0,84	4,954	24	0	
Итого:				3058,8	2957,9	0,01	2951,82	2919,86	31,96	112,945	672	0	
Средние:	90,65	52,42	38,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г.	59515,06	58254,54	1,16	57860,38	57523,22	337,16	1588,372	16573	0
20/02/23г.	62573,91	61212,52	1,17	60812,2	60443,08	369,12	1701,317	17245	0
Итого:	3058,85	2957,98	0,01	2951,82	2919,86	31,96	112,945	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

000-У...
Инспектор СГН 6 9Р
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2022	97,28	55,39	41,89	110,73	106,78	0	106,36	105,25	1,11	4,465	24	0	
25.01.2022	93,38	53,13	40,25	110	106,27	0	105,98	104,9	1,08	4,271	24	0	
26.01.2022	92,41	53,77	38,64	116,94	113,12	0	112,72	111,6	1,12	4,36	24	0	
27.01.2022	92,66	54,98	37,68	120,39	116,5	0	116,03	114,86	1,17	4,377	24	0	
28.01.2022	92,94	56,89	36,05	130,6	126,46	0	125,84	124,56	1,28	4,544	24	0	
29.01.2022	92,27	56,3	35,97	130,76	126,63	0	126,08	124,8	1,28	4,541	24	0	
30.01.2022	93,22	57,72	35,5	144,54	140	0	139,26	137,85	1,41	4,953	24	0	
31.01.2022	90,52	52,69	37,83	115,27	111,5	0,01	111,27	110,05	1,22	4,214	24	0	
01.02.2022	86,6	52,76	33,84	124,53	120,82	0	120,54	119,25	1,29	4,083	24	0	
02.02.2022	83,27	50,04	33,23	116,81	113,45	0	113,31	112,11	1,2	3,763	24	0	
03.02.2022	82,25	48,77	33,48	113,53	110,27	0	110,19	109,03	1,16	3,69	24	0	
04.02.2022	82,02	48,01	34,01	104,99	101,98	0	101,93	100,9	1,03	3,465	24	0	
05.02.2022	86,7	50,54	36,16	117,19	113,62	0	113,44	112,27	1,17	4,103	24	0	
06.02.2022	87,86	52,46	35,4	131,61	127,65	0	127,26	126,03	1,23	4,506	24	0	
07.02.2022	92,66	58,41	34,25	145,33	140,9	0	140,06	138,7	1,36	4,804	24	0	
08.02.2022	92,31	55,75	36,56	132,09	127,89	0	127,34	126,04	1,3	4,66	24	0	
09.02.2022	92,3	52,46	39,84	112,67	108,86	0,01	108,6	107,45	1,15	4,332	24	0	
10.02.2022	92,71	54,12	38,59	118,47	114,55	0	114,18	112,99	1,19	4,413	24	0	
11.02.2022	93,15	56,33	36,82	131,12	126,86	0	126,32	124,99	1,33	4,659	24	0	
12.02.2022	92,67	54,67	38	120,38	116,37	0	116,02	114,73	1,29	4,416	24	0	
13.02.2022	91,75	49,68	42,07	99,42	95,92	0	95,89	94,79	1,1	4,038	24	0	
14.02.2022	87,5	49,31	38,19	106,13	102,75	0	102,66	101,6	1,06	3,922	24	0	
15.02.2022	87,88	52,73	35,15	119,94	116,25	0	116	114,75	1,25	4,075	24	0	
16.02.2022	86,73	50,7	36,03	109,04	105,69	0	105,51	104,39	1,12	3,802	24	0	
17.02.2022	85,76	47,14	38,62	92,57	89,63	0,01	89,65	88,69	0,96	3,462	24	0	
18.02.2022	86,7	50,09	36,61	107,63	104,29	0	104,18	103,05	1,13	3,816	24	0	
19.02.2022	86,97	50,37	36,6	110,61	107,14	0	107,02	105,87	1,15	3,921	24	0	
20.02.2022	86,37	51,39	34,98	121,3	117,56	0	117,39	116,09	1,3	4,112	24	0	
Итого:				3314,59	3209,71	0,03	3201,03	3167,59	33,44	117,767	672	0	
Средние:	88,81	52,13	36,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г:	54834,14	53300,96	0,6	53269,86	52660,96	608,9	1591,278	16574	0
20/02/23г:	58148,73	56510,67	0,63	56470,89	55828,55	642,34	1709,045	17246	0
Итого:	3314,59	3209,71	0,03	3201,03	3167,59	33,44	117,767	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi

Траб х Тнш

0

ООО "УРАЛСЕРГОВЕНТО"
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вейделя 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x8EF7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,44	50,16	38,28	130,78	125,67	0	126,44	124,2	2,24	4,844	24	0	
25.01.2023	88,78	49,83	38,95	128,75	123,66	0	124,44	122,22	2,22	4,849	24	0	
26.01.2023	87,82	50,57	37,25	133,95	128,79	0,01	129,54	127,23	2,31	4,828	24	0	
27.01.2023	82,52	47,47	35,05	125,47	120,91	0	121,75	119,66	2,09	4,264	24	0	
28.01.2023	84,06	49,26	34,8	135,03	130,04	0	130,88	128,57	2,31	4,554	24	0	
29.01.2023	88,62	49,69	38,93	130,51	125,37	0	126,12	123,91	2,21	4,913	24	0	
30.01.2023	88	50,91	37,09	134,17	129,04	0	129,71	127,47	2,24	4,812	24	0	
31.01.2023	87,64	50,26	37,38	127	122,14	0	122,84	120,72	2,12	4,593	24	0	
01.02.2023	87,47	47,46	40,01	110,12	105,8	0,01	106,5	104,67	1,83	4,261	24	0	
02.02.2023	87,75	50,4	37,35	136,25	131,02	0	131,8	129,43	2,37	4,927	24	0	
03.02.2023	90,37	52,8	37,57	140,08	134,61	0	135,2	132,86	2,34	5,083	24	0	
04.02.2023	92,22	51,96	40,26	132,07	126,71	0	127,33	125,1	2,23	5,131	24	0	
05.02.2023	93,1	52,64	40,46	137,48	131,83	0,01	132,45	130,14	2,31	5,364	24	0	
06.02.2023	92,14	52,68	39,46	139,01	133,4	0	134,03	131,68	2,35	5,298	24	0	
07.02.2023	92,15	52,56	39,59	136,39	130,87	0	131,48	129,19	2,29	5,211	24	0	
08.02.2023	93,44	54,75	38,69	147,01	141,08	0	141,62	139,12	2,5	5,488	24	0	
09.02.2023	91,11	51,72	39,39	133,45	128,11	0	128,76	126,52	2,24	5,074	24	0	
10.02.2023	85,75	49,18	36,57	126,42	121,7	0	122,44	120,32	2,12	4,482	24	0	
11.02.2023	85,13	49,16	35,97	131,07	126,22	0,01	126,98	124,79	2,19	4,57	24	0	
12.02.2023	86,82	51,86	34,96	151,02	145,41	0	146,15	143,59	2,56	5,111	24	0	
13.02.2023	90,89	53,2	37,69	143,19	137,61	0,01	138,17	135,79	2,38	5,21	24	0	
14.02.2023	92,17	50,29	41,88	121,63	116,63	0,01	117,27	115,26	2,01	4,915	24	0	
15.02.2023	97,45	56,26	41,19	146,15	139,95	0	140,38	137,91	2,47	5,794	24	0	
16.02.2023	96,87	56,06	40,81	146,16	140,01	0	140,44	137,96	2,48	5,739	24	0	
17.02.2023	97,56	55,49	42,07	144,92	138,69	0,01	139,16	136,69	2,47	5,864	24	0	
18.02.2023	96,75	55,05	41,7	137,78	131,93	0	132,39	130,09	2,3	5,53	24	0	
19.02.2023	100,92	57,76	43,16	147,48	140,93	0	141,31	138,78	2,53	6,112	24	0	
20.02.2023	103,09	61	42,09	161,09	153,91	0	154,08	151,29	2,79	6,503	24	0	
Итого:				3814,4	3662	0,07	3679,66	3615,16	64,5	143,324	672	0	
Средние:	91,03	52,15	38,87										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:0	31137,81	29626,16	0,35	30258,14	29243,93	1014,21	828,753	7309	1
20/02/2324:0	34952,24	33288,2	0,42	33937,8	32859,09	1078,71	972,077	7981	1
Итого:	3814,43	3662,04	0,07	3679,66	3615,16	64,5	143,324	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000


Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись


Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	86,93	47,71	39,22	67,43	65,11	0,01	65,24	64,41	0,83	2,559	24	0	
25.01.2023	87,26	47,95	39,31	68,31	65,96	0,01	66,11	65,26	0,85	2,601	24	0	
26.01.2023	86,36	48,49	37,87	69,5	67,19	0	67,29	66,46	0,83	2,551	24	0	
27.01.2023	81	45,53	35,47	65,62	63,54	0,01	63,75	62,9	0,85	2,26	24	0	
28.01.2023	82,78	47,47	35,31	70,76	68,43	0	68,67	67,69	0,98	2,424	24	0	
29.01.2023	87,23	47,64	39,59	71,33	68,83	0	68,99	68,07	0,92	2,733	24	0	
30.01.2023	86,51	48,76	37,75	71,26	68,9	0	68,99	68,16	0,83	2,603	24	0	
31.01.2023	86,02	47,84	38,18	65,51	63,42	0,01	63,41	62,74	0,67	2,425	24	0	
01.02.2023	85,84	44,96	40,88	57,14	55,3	0,02	55,34	54,8	0,54	2,263	24	0	
02.02.2023	86,37	49,35	37,02	74,56	72,18	0	72,19	71,38	0,81	2,672	24	0	
03.02.2023	89,01	50,89	38,12	73,95	71,53	0	71,45	70,65	0,8	2,724	24	0	
04.02.2023	90,71	50,12	40,59	70,73	68,31	0	68,27	67,52	0,75	2,775	24	0	
05.02.2023	91,42	49,58	41,84	69,26	66,83	0,01	66,81	66,06	0,75	2,797	24	0	
06.02.2023	90,54	49,81	40,73	68,46	66,11	0,01	66,07	65,35	0,72	2,693	24	0	
07.02.2023	90,6	49,67	40,93	69,86	67,44	0	67,4	66,68	0,72	2,76	24	0	
08.02.2023	91,81	53,1	38,71	78,18	75,55	0,01	75,37	74,54	0,83	2,92	24	0	
09.02.2023	89,33	48,79	40,54	68,42	66,12	0,01	66,1	65,38	0,72	2,682	24	0	
10.02.2023	84,14	46,33	37,81	64,35	62,34	0,01	62,42	61,73	0,69	2,362	24	0	
11.02.2023	83,77	47,37	36,4	71,73	69,45	0,01	69,55	68,72	0,83	2,531	24	0	
12.02.2023	85,57	50,32	35,25	82,78	80,09	0,01	80,18	79,15	1,03	2,828	24	0	
13.02.2023	89,53	52,27	37,26	77,03	74,51	0	74,4	73,57	0,83	2,775	24	0	
14.02.2023	90,54	48,23	42,31	63,38	61,19	0,01	61,17	60,51	0,66	2,589	24	0	
15.02.2023	95,83	54,47	41,36	77,44	74,61	0,01	74,45	73,58	0,87	3,085	24	0	
16.02.2023	95,17	52,38	42,79	72,09	69,44	0,01	69,34	68,55	0,79	2,969	24	0	
17.02.2023	95,88	52,32	43,56	70,21	67,6	0,01	67,5	66,73	0,77	2,945	24	0	
18.02.2023	95,06	52,01	43,05	72,23	69,56	0,02	69,5	68,67	0,83	2,995	24	0	
19.02.2023	99,26	55,45	43,81	79,66	76,59	0	76,43	75,49	0,94	3,357	24	0	
20.02.2023	101,25	57,74	43,51	80,7	77,54	0,01	77,27	76,38	0,89	3,371	24	0	
Итого:				1991,8	1923,6	0,2	1923,66	1901,1	22,53	76,249	672	0	
Средние:	89,49	49,87	39,61										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324	65693,4	64244,87	2,47	63851,32	63423,45	427,87	1749,93	25477	1
20/02/2324	67685,2	66168,54	2,67	65774,98	65324,58	450,4	1826,18	26149	1
Итого:	1991,88	1923,67	0,2	1923,66	1901,13	22,53	76,249	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просянникова

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для документного

ИНН 7448198350

ОГРН 1167456145340

ОГРНИП 1167456145340

ОГРНИП 1167456145340

ОГРНИП 1167456145340

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,39	50,02	37,37	104,1	101,52	0	100,7	100,34	0,36	4,38	24	0	
25.01.2023	87,72	50,37	37,35	104,46	101,84	0	101,02	100,62	0,4	4,39	24	0	
26.01.2023	86,81	50,19	36,62	104,84	102,28	0	101,45	101,06	0,39	4,323	24	0	
27.01.2023	81,52	46,99	34,53	98,53	96,55	0	95,71	95,55	0,16	3,842	24	0	
28.01.2023	83,21	49,22	33,99	108,56	106,33	0	105,3	105,12	0,18	4,162	24	0	
29.01.2023	87,62	50,49	37,13	108,31	105,62	0	104,76	104,35	0,41	4,528	24	0	
30.01.2023	86,91	50,78	36,13	107,78	105,16	0	104,3	103,9	0,4	4,386	24	0	
31.01.2023	86,53	49,49	37,04	100,48	98,01	0	97,27	96,88	0,39	4,193	24	0	
01.02.2023	86,43	46,54	39,89	86,12	83,9	0	83,39	83,08	0,31	3,87	24	0	
02.02.2023	86,7	51,02	35,68	110,83	108,06	0	107,28	106,75	0,53	4,453	24	0	
03.02.2023	89,27	52,83	36,44	106,9	104,11	0	103,29	102,74	0,55	4,382	24	0	
04.02.2023	91,07	52,07	39	102,24	99,28	0	98,65	98,01	0,64	4,479	24	0	
05.02.2023	91,81	52,15	39,66	106,08	102,81	0	102,32	101,52	0,8	4,725	24	0	
06.02.2023	90,97	52,02	38,95	103,53	100,53	0	99,9	99,28	0,62	4,532	24	0	
07.02.2023	91,09	52,51	38,58	103,92	100,91	0	100,29	99,6	0,69	4,503	24	0	
08.02.2023	92,26	55,71	36,55	117,62	114,08	0	113,41	112,42	0,99	4,83	24	0	
09.02.2023	89,8	51,58	38,22	102,93	100,02	0	99,39	98,77	0,62	4,422	24	0	
10.02.2023	84,66	47,91	36,75	96,24	93,96	0	93,27	92,95	0,32	3,986	24	0	
11.02.2023	84,21	48,88	35,33	103,91	101,6	0,01	100,72	100,47	0,25	4,137	24	0	
12.02.2023	85,84	52,38	33,46	124,59	121,66	0,03	120,65	120,09	0,56	4,699	24	0	
13.02.2023	89,78	54,7	35,08	116,3	113,12	0	112,3	111,55	0,75	4,588	24	0	
14.02.2023	91,03	50,41	40,62	94,89	91,83	0,02	91,56	90,71	0,85	4,33	24	0	
15.02.2023	96,25	57,33	38,92	115,25	111,08	0	110,79	109,41	1,38	5,028	24	0	
16.02.2023	95,63	55,68	39,95	109,01	105,08	0	104,82	103,58	1,24	4,881	24	0	
17.02.2023	96,32	55,44	40,88	106	102,26	0	101,89	100,79	1,1	4,852	24	0	
18.02.2023	95,51	55,21	40,3	105,99	102,32	0	101,91	100,86	1,05	4,784	24	0	
19.02.2023	99,77	58,81	40,96	117,07	111,88	0	112,23	110,11	2,12	5,362	24	0	
20.02.2023	101,85	61,88	39,97	120,86	116	0	115,7	113,96	1,74	5,399	24	0	
Итого:				2987,3	2901,8	0,06	2884,27	2864,47	19,8	126,446	672	0	
Средние:	89,92	52,23	37,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23	14893,41	14567,6	0,75	14424,13	14384,58	39,55	561,741	4359	0
20/02/23	17880,75	17469,4	0,81	17308,4	17249,05	59,35	688,187	5031	0
Итого:	2987,34	2901,8	0,06	2884,27	2864,47	19,8	126,446	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор №:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х519А

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,95	50,65	38,3	144,04	130,97	0	139,2	129,41	9,79	5,334	24	0	
25.01.2023	89,32	51,02	38,3	143,91	130,78	0	139,04	129,15	9,89	5,329	24	0	
26.01.2023	88,27	50,9	37,37	147,31	133,97	0	142,44	132,35	10,09	5,326	24	0	
27.01.2023	82,89	49,23	33,66	143,56	130,98	0	139,27	129,5	9,77	4,69	24	0	
28.01.2023	84,62	49,56	35,06	148,46	135,23	0	143,9	133,68	10,22	5,049	24	0	
29.01.2023	89,16	50,76	38,4	145,64	132,18	0	140,71	130,6	10,11	5,407	24	0	
30.01.2023	88,47	51,5	36,97	146,92	133,46	0	142,01	131,79	10,22	5,253	24	0	
31.01.2023	88,1	50,05	38,05	138,96	126,24	0,01	134,38	124,76	9,62	5,114	24	0	
01.02.2023	88,05	47,25	40,8	118,99	107,76	0	115,06	106,62	8,44	4,697	24	0	
02.02.2023	88,27	49,49	38,78	140,92	127,96	0	136,24	126,48	9,76	5,284	24	0	
03.02.2023	91,04	51,3	39,74	142,45	129,24	0	137,45	127,66	9,79	5,466	24	0	
04.02.2023	92,66	50,8	41,86	139,62	126,48	0	134,56	124,95	9,61	5,638	24	0	
05.02.2023	93,55	50,83	42,72	139,48	126,28	0	134,34	124,76	9,58	5,744	24	0	
06.02.2023	92,69	51,6	41,09	143,11	129,69	0	137,93	128,07	9,86	5,675	24	0	
07.02.2023	92,7	51,46	41,24	140,97	127,71	0	135,87	126,1	9,77	5,607	24	0	
08.02.2023	93,89	53,6	40,29	154,89	140,31	0	149,14	138,43	10,71	6,017	24	0	
09.02.2023	91,61	51,61	40	144,13	130,64	0	139,01	129,01	10	5,564	24	0	
10.02.2023	86,21	48,97	37,24	137,71	125,18	0	133,31	123,78	9,53	4,968	24	0	
11.02.2023	85,63	48,8	36,83	141,94	129,03	0	137,45	127,6	9,85	5,063	24	0	
12.02.2023	87,35	51	36,35	160,43	145,75	0	155,17	143,98	11,19	5,64	24	0	
13.02.2023	91,73	53,28	38,45	155,18	140,65	0	149,67	138,79	10,88	5,76	24	0	
14.02.2023	92,77	50,24	42,53	132,6	120	0	127,8	118,58	9,22	5,442	24	0	
15.02.2023	98,05	54,52	43,53	149,02	134,58	0	143,07	132,74	10,33	6,239	24	0	
16.02.2023	97,4	54,55	42,85	153,7	138,89	0	147,63	136,98	10,65	6,337	24	0	
17.02.2023	98,17	53,94	44,23	144,04	130,12	0	138,25	128,39	9,86	6,124	24	0	
18.02.2023	97,27	53,86	43,41	148,42	134,13	0	142,58	132,34	10,24	6,2	24	0	
19.02.2023	101,71	55,86	45,85	157,87	142,27	0	151,15	140,19	10,96	6,945	24	0	
20.02.2023	103,73	58,79	44,94	166,55	150,09	0	159,24	147,69	11,55	7,177	24	0	
Итого:				4070,8	3690,5	0,01	3925,87	3644,38	281,49	157,089	672	0	
Средние:	91,58	51,62	39,95										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23	4425,49	4010,64	0,01	4252,48	3954,84	297,64	180,011	685	1
20/02/23	8496,31	7701,21	0,02	8178,35	7599,22	579,13	337,1	1357	1
Итого:	4070,82	3690,57	0,01	3925,87	3644,38	281,49	157,089	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x Т_{ншт}

0,000

ООО «УМЭНЕРГОСБНТ»
Проектор СГН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
22.02.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,71	48,08	39,63	128,92	119,73	0	124,69	118,44	6,25	4,944	24	0	
25.01.2023	88,02	48,15	39,87	124,46	115,52	0	120,33	114,29	6,04	4,798	24	0	
26.01.2023	87,02	48,6	38,42	133,07	123,66	0	128,77	122,31	6,46	4,949	24	0	
27.01.2023	81,8	47,83	33,97	134,98	125,8	0	131,05	124,45	6,6	4,452	24	0	
28.01.2023	83,42	47,48	35,94	132,01	122,69	0	128,01	121,4	6,61	4,602	24	0	
29.01.2023	87,86	47,41	40,45	126,09	116,98	0	121,92	115,74	6,18	4,932	24	0	
30.01.2023	87,2	48,59	38,61	128,66	119,63	0	124,48	118,32	6,16	4,806	24	0	
31.01.2023	86,79	48	38,79	125,61	116,89	0	121,56	115,61	5,95	4,718	24	0	
01.02.2023	86,71	46,63	40,08	112,66	104,81	0	109,04	103,75	5,29	4,371	24	0	
02.02.2023	86,96	48,26	38,7	127,34	118,59	0	123,21	117,29	5,92	4,768	24	0	
03.02.2023	89,75	50,06	39,69	131,36	122,19	0	126,87	120,77	6,1	5,038	24	0	
04.02.2023	91,23	49,61	41,62	128,01	118,93	0	123,51	117,55	5,96	5,144	24	0	
05.02.2023	92,15	49,47	42,68	130,39	121,02	0	125,73	119,63	6,1	5,371	24	0	
06.02.2023	91,35	50,67	40,68	132,79	123,39	0	128,12	121,88	6,24	5,219	24	0	
07.02.2023	91,33	50,31	41,02	130,56	121,28	0	125,97	119,85	6,12	5,173	24	0	
08.02.2023	92,56	52,94	39,62	145,04	134,76	0	139,81	133	6,81	5,544	24	0	
09.02.2023	90,3	51,23	39,07	136,91	127,32	0	132,19	125,71	6,48	5,169	24	0	
10.02.2023	85	48,99	36,01	134,13	125,03	0	129,93	123,6	6,33	4,683	24	0	
11.02.2023	84,42	48,22	36,2	133,01	123,71	0	128,92	122,38	6,54	4,666	24	0	
12.02.2023	86,12	49,5	36,62	144,45	134,1	0	139,85	132,55	7,3	5,122	24	0	
13.02.2023	90,58	51,13	39,45	138,86	128,84	0	134,03	127,24	6,79	5,291	24	0	
14.02.2023	91,36	49,61	41,75	121,63	112,95	0	117,34	111,63	5,71	4,903	24	0	
15.02.2023	96,63	52,99	43,64	135,29	125,3	0	130,03	123,68	6,35	5,682	24	0	
16.02.2023	96	53,66	42,34	141,29	130,95	0	135,86	129,2	6,66	5,76	24	0	
17.02.2023	96,74	53,37	43,37	136,6	126,47	0	131,26	124,82	6,44	5,697	24	0	
18.02.2023	95,85	52,46	43,39	139,25	128,94	0	133,92	127,27	6,65	5,817	24	0	
19.02.2023	100,25	53,31	46,94	143,4	132,31	0	137,45	130,55	6,9	6,464	24	0	
20.02.2023	102,26	56,97	45,29	152,88	141,08	0	146,31	138,96	7,35	6,642	24	0	
Итого:				3729,6	3462,8	0	3600,16	3421,87	178,29	144,725	672	0	
Средние:	90,26	50,12	40,13										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:	54250,47	50924,64	0,45	52656,14	50291,87	2364,27	1599,034	11337	3
20/02/2324:	57980,12	54387,51	0,45	56256,3	53713,74	2542,56	1743,759	12009	3
Итого:	3729,65	3462,87	0	3600,16	3421,87	178,29	144,725	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Б.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



00000000000000000000
Инспектор С.Н. З.СР
Болтачева Л.А.
22.02.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Солнечная 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,35	45,91	42,44	112,74	100,65	----	108,99	99,66	9,33	4,627	24	0	*
25.01.2023	88,3	45,34	42,96	111,26	99,32	----	107,55	98,38	9,17	4,619	24	0	*
26.01.2023	88,29	45,1	43,19	111,78	99,75	----	108,08	98,79	9,29	4,666	24	0	*
27.01.2023	82,44	42,52	39,92	104,12	93,32	----	101,08	92,52	8,56	4,031	24	0	*
28.01.2023	84	44,66	39,34	115,19	103,12	----	111,67	102,15	9,52	4,392	24	0	*
29.01.2023	88,62	45,38	43,24	115,26	102,8	----	111,38	101,81	9,57	4,817	24	0	*
30.01.2023	87,9	46,09	41,81	116,04	103,58	----	112,23	102,55	9,68	4,693	24	0	*
31.01.2023	87,82	45,65	42,17	110,48	98,61	----	106,85	97,63	9,22	4,506	24	0	*
01.02.2023	87,37	42,13	45,24	92,47	82,51	----	89,46	81,83	7,63	4,045	24	0	*
02.02.2023	88,02	46,68	41,34	116,92	104,35	----	113,06	103,26	9,8	4,677	24	0	*
03.02.2023	90,63	48,25	42,38	121,4	108,15	----	117,18	107	10,18	4,967	24	0	*
04.02.2023	92,01	48,11	43,9	115,63	102,9	----	111,51	101,76	9,75	4,902	24	0	*
05.02.2023	93,42	48,05	45,37	112,28	99,79	----	108,16	98,7	9,46	4,913	24	0	*
06.02.2023	92,45	47,33	45,12	115,89	103,05	----	111,74	101,99	9,75	5,046	24	0	*
07.02.2023	92,62	47,07	45,55	113,68	101,06	----	109,59	100	9,59	4,995	24	0	*
08.02.2023	93,2	49,92	43,28	126,55	112,49	----	121,92	111,18	10,74	5,279	24	0	*
09.02.2023	91,07	47,03	44,04	114,74	102,11	----	110,74	101,02	9,72	4,877	24	0	*
10.02.2023	86,33	44,13	42,2	105,45	94,14	----	102,09	93,27	8,82	4,308	24	0	*
11.02.2023	85,32	44,72	40,6	113,27	101,19	----	109,7	100,22	9,48	4,455	24	0	*
12.02.2023	87,94	47,98	39,96	126,67	112,98	----	122,46	111,76	10,7	4,897	24	0	*
13.02.2023	91,42	50,37	41,05	127,57	113,54	----	123,06	112,19	10,87	5,054	24	0	*
14.02.2023	92,53	45,87	46,66	105,6	93,8	----	101,77	92,85	8,92	4,752	24	0	*
15.02.2023	98,14	51,55	46,59	127,71	113,03	----	122,62	111,63	10,99	5,721	24	0	*
16.02.2023	97,47	50,63	46,84	122,21	108,19	----	117,38	106,9	10,48	5,506	24	0	*
17.02.2023	97,62	50,69	46,93	121,23	107,3	----	116,44	106,02	10,42	5,47	24	0	*
18.02.2023	97,52	50,29	47,23	119,62	105,86	----	114,88	104,59	10,29	5,434	24	0	*
19.02.2023	101,69	53,33	48,36	129,02	113,87	----	123,53	112,34	11,19	5,985	24	0	*
20.02.2023	102,41	54,71	47,7	134,96	119,05	----	129,15	117,4	11,75	6,175	24	0	*
Итого:				3259,7	2900,5	----	3144,27	2869,4	274,87	137,809	672	0	*
Средние:	91,24	47,48	43,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:0	69348,21	65096,57	0	67218,58	64407,27	2811,31	2455,493	20750	0
20/02/2324:0	72607,95	67997,08	0	70362,85	67276,67	3086,18	2593,302	21422	0
Итого:	3259,74	2900,51	0	3144,27	2869,4	274,87	137,809	672	0



Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Проценникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ю.В. Малыгина/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/22г.-23/01/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С


Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,66	47,07	42,58	139,055	139,055	0,00	5,921	24	0	
25.01.2023	90,02	47,74	42,29	140,884	140,884	0,00	5,957	24	0	
26.01.2023	88,92	47,60	41,32	149,292	149,292	0,00	6,169	24	0	
27.01.2023	83,45	46,30	37,15	145,157	145,157	0,00	5,392	24	0	
28.01.2023	85,23	47,09	38,14	150,760	150,760	0,00	5,750	24	0	
29.01.2023	89,86	46,83	43,04	146,512	146,512	0,00	6,306	24	0	
30.01.2023	89,13	48,25	40,88	149,785	149,785	0,00	6,124	24	0	
31.01.2023	88,70	47,93	40,77	145,714	145,714	0,00	5,940	24	0	
01.02.2023	88,89	44,82	44,07	123,877	123,877	0,00	5,459	24	0	
02.02.2023	88,93	48,56	40,36	151,585	151,585	0,00	6,119	24	0	
03.02.2023	91,86	49,23	42,64	148,626	148,626	0,00	6,337	24	0	
04.02.2023	93,35	48,33	45,01	138,628	138,628	0,00	6,240	24	0	
05.02.2023	94,24	48,62	45,62	148,650	148,650	0,00	6,782	24	0	
06.02.2023	93,41	50,27	43,13	150,564	150,564	0,00	6,494	24	0	
07.02.2023	93,45	49,95	43,49	149,383	149,383	0,00	6,497	24	0	
08.02.2023	94,50	51,70	42,80	160,665	160,665	0,00	6,876	24	0	
09.02.2023	92,20	49,78	42,43	149,870	149,870	0,00	6,359	24	0	
10.02.2023	86,82	48,09	38,73	151,939	151,939	0,00	5,884	24	0	
11.02.2023	86,28	49,00	37,28	157,451	157,451	0,00	5,869	24	0	
12.02.2023	87,91	49,72	38,19	171,078	171,078	0,00	6,533	24	0	
13.02.2023	92,84	50,88	41,96	164,240	164,240	0,00	6,892	24	0	
14.02.2023	93,55	48,54	45,02	139,477	139,477	0,00	6,279	24	0	
15.02.2023	98,88	53,14	45,74	157,621	157,621	0,00	7,209	24	0	
16.02.2023	98,09	52,68	45,41	156,885	156,885	0,00	7,123	24	0	
17.02.2023	98,94	54,09	44,85	161,477	161,477	0,00	7,242	24	0	
18.02.2023	98,00	52,62	45,38	155,581	155,581	0,00	7,061	24	0	
19.02.2023	102,44	54,01	48,42	161,794	161,794	0,00	7,835	24	0	
20.02.2023	104,41	57,01	47,40	171,549	171,549	0,00	8,131	24	0	
Итого:				4238,10	4238,10	0,00	180,780	672		
Средние:	92,28	49,64	42,65							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2023	12245,800	10147,870	41,93	530,742	1789	0
20.02.2023	16483,90	14385,97	41,93	711,522	2461	0
Итого:	4238,10	4238,10	0,00	180,780	672	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации
/  /
Подпись Е.В. Жукова
Ф.И.О.

22 ФЕВ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/22г.-23/01/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 19 В
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	93,85	48,11	45,74	151,415	151,065	147,700	147,700	0,35	0,00	6,758	24	0	
25.01.2023	94,21	49,12	45,09	152,859	152,595	149,102	149,102	0,26	0,00	6,727	24	0	
26.01.2023	93,13	48,50	44,63	158,566	158,292	154,744	154,744	0,27	0,00	6,925	24	0	
27.01.2023	87,61	46,48	41,13	149,849	150,030	146,801	146,801	-0,18	0,00	6,058	24	0	
28.01.2023	89,47	46,78	42,69	154,590	154,647	151,284	151,284	-0,06	0,00	6,479	24	0	
29.01.2023	94,06	47,73	46,33	152,876	152,568	149,142	149,142	0,31	0,00	6,894	24	0	
30.01.2023	93,33	49,52	43,81	159,976	159,840	156,141	156,141	0,14	0,00	6,845	24	0	
31.01.2023	92,89	48,26	44,63	155,234	155,088	151,563	151,563	0,15	0,00	6,754	24	0	
01.02.2023	93,01	44,55	48,46	129,639	129,312	126,576	126,576	0,33	0,00	6,085	24	0	
02.02.2023	93,14	48,50	44,64	157,009	156,798	153,255	153,255	0,21	0,00	6,840	24	0	
03.02.2023	96,18	50,46	45,72	160,280	159,912	156,119	156,119	0,37	0,00	7,022	24	0	
04.02.2023	97,62	49,37	48,25	148,474	147,870	144,457	144,457	0,60	0,00	6,978	24	0	
05.02.2023	98,54	50,35	48,19	160,567	159,885	156,120	156,120	0,68	0,00	7,523	24	0	
06.02.2023	97,75	51,44	46,31	165,274	164,736	160,788	160,788	0,54	0,00	7,444	24	0	
07.02.2023	97,77	51,43	46,34	161,307	160,749	156,920	156,920	0,56	0,00	7,313	24	0	
08.02.2023	98,80	53,63	45,17	174,383	173,880	169,495	169,495	0,50	0,00	7,601	24	0	
09.02.2023	96,46	50,30	46,16	158,418	157,968	154,272	154,272	0,45	0,00	7,130	24	0	
10.02.2023	91,10	47,94	43,16	153,825	153,819	150,372	150,372	0,01	0,00	6,507	24	0	
11.02.2023	90,60	47,52	43,08	160,602	160,605	157,043	157,043	0,00	0,00	6,763	24	0	
12.02.2023	92,28	49,19	43,09	178,663	178,578	174,468	174,468	0,09	0,00	7,461	24	0	
13.02.2023	97,23	52,03	45,20	175,714	175,365	171,055	171,055	0,35	0,00	7,484	24	0	
14.02.2023	97,83	49,34	48,50	148,057	147,447	144,038	144,038	0,61	0,00	6,971	24	0	
15.02.2023	103,27	56,14	47,13	176,758	175,869	171,256	171,256	0,89	0,00	8,082	24	0	
16.02.2023	102,46	54,42	48,03	174,618	173,736	169,292	169,292	0,88	0,00	8,120	24	0	
17.02.2023	103,34	56,15	47,19	177,915	177,021	172,375	172,375	0,89	0,00	8,158	24	0	
18.02.2023	102,36	54,19	48,18	171,999	171,198	166,798	166,798	0,80	0,00	8,013	24	0	
19.02.2023	106,81	55,86	50,96	175,923	174,681	170,029	170,029	1,24	0,00	8,616	24	0	
20.02.2023	108,84	60,78	48,06	198,238	196,911	191,245	191,245	1,33	0,00	9,196	24	0	
Итого:				4543,03	4530,47	4422,45	4422,45	156,04	0,00	202,747	672		
Средние:	96,57	50,65	45,92										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2023	12219,090	12101,164	11891,047	11893,115	468,744	-2,07	506,319	1790	0
20.02.2023	16762,117	16631,629	16313,499	16315,567	624,784	-2,07	709,066	2462	0
Итого:	4543,03	4530,47	4422,45	4422,45	156,04	0,00	202,747	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

22 ФЕВ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.01.2023	86,81	47,39	39,42	102,24	97,08	0	98,95	96,08	2,87	3,901	24	0	
25.01.2023	87,28	48,66	38,62	106,68	101,26	0,01	103,2	100,13	3,07	3,987	24	0	
26.01.2023	86,34	47,78	38,56	106,38	100,95	0	102,98	99,85	3,13	3,975	24	0	
27.01.2023	81,11	44,94	36,17	99,91	95,01	0	97,04	94,1	2,94	3,509	24	0	
28.01.2023	82,68	46,12	36,56	108,49	103,14	0	105,32	102,14	3,18	3,852	24	0	
29.01.2023	87,17	48,65	38,52	109,69	104,15	0	106,11	102,98	3,13	4,09	24	0	
30.01.2023	86,55	48,23	38,32	109,41	103,89	0	105,91	102,74	3,17	4,06	24	0	
31.01.2023	86,04	47,37	38,67	100,16	95,11	0,01	96,96	94,13	2,83	3,75	24	0	
01.02.2023	85,61	44,02	41,59	85,97	81,52	0,01	83,27	80,78	2,49	3,461	24	0	
02.02.2023	86,33	48,74	37,59	109,45	103,98	0	105,94	102,82	3,12	3,984	24	0	
03.02.2023	88,89	49,88	39,01	111,96	106,24	0	108,18	105,01	3,17	4,224	24	0	
04.02.2023	90,62	49,64	40,98	106,44	100,89	0	102,74	99,74	3	4,216	24	0	
05.02.2023	91,51	50,32	41,19	109,96	104,18	0	106,08	102,94	3,14	4,374	24	0	
06.02.2023	90,41	48,98	41,43	104,75	99,23	0,01	101,12	98,13	2,99	4,193	24	0	
07.02.2023	90,53	49,46	41,07	106,94	101,35	0	103,21	100,18	3,03	4,242	24	0	
08.02.2023	92,12	53,55	38,57	123,49	117,19	0	119,08	115,64	3,44	4,599	24	0	
09.02.2023	89,38	48,74	40,64	102,43	97,17	0	98,96	96,08	2,88	4,025	24	0	
10.02.2023	84,08	45,09	38,99	97,88	93,09	0,01	94,88	92,23	2,65	3,698	24	0	
11.02.2023	83,74	46,69	37,05	106,74	101,56	0	103,51	100,53	2,98	3,834	24	0	
12.02.2023	85,71	50,66	35,05	128,03	121,91	0	123,99	120,42	3,57	4,347	24	0	
13.02.2023	89,47	52,09	37,38	119,33	113,51	0	115,27	112,09	3,18	4,315	24	0	
14.02.2023	90,36	47,35	43,01	97,48	92,42	0,01	94,1	91,42	2,68	4,048	24	0	
15.02.2023	95,88	54,2	41,68	119,78	113,41	0	115,17	111,86	3,31	4,807	24	0	
16.02.2023	95,16	52,5	42,66	111,94	105,97	0	107,71	104,61	3,1	4,6	24	0	
17.02.2023	95,71	51,39	44,32	109,32	103,31	0,01	105,15	102,03	3,12	4,668	24	0	
18.02.2023	95,07	52,59	42,48	113,06	106,91	0	108,81	105,52	3,29	4,631	24	0	
19.02.2023	99,37	55,68	43,69	123,24	116,3	0,01	118,21	114,63	3,58	5,176	24	0	
20.02.2023	101,53	58,66	42,87	128,46	121,29	0	123,02	119,37	3,65	5,286	24	0	
Итого:				3059,6	2902	0,08	2954,87	2868,18	86,69	117,852	672	0	
Средние:	89,48	49,62	39,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/01/2324:	51571,52	49406,88	1,88	50149,36	48852,94	1296,42	1503,226	16045	0
20/02/2324:	54631,13	52308,9	1,96	53104,23	51721,12	1383,11	1621,078	16717	0
Итого:	3059,61	2902,02	0,08	2954,87	2868,18	86,69	117,852	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просяникова
Ф.И.О.С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0,000

22 ФЕВ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C


Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,26	46,59	40,67	97,2	94,5	0	94,04	93,57	0,47	3,824	24	0	
25.01.2023	87,68	48,18	39,5	99,54	96,86	0	96,28	95,82	0,46	3,805	24	0	
26.01.2023	86,73	47,12	39,61	99,88	97,25	0	96,65	96,25	0,4	3,83	24	0	
27.01.2023	81,43	45,07	36,36	93,42	91,1	0	90,74	90,24	0,5	3,298	24	0	
28.01.2023	83,08	45,88	37,2	101,31	98,59	0	98,28	97,6	0,68	3,655	24	0	
29.01.2023	87,57	47,54	40,03	101,86	99,2	0	98,52	98,15	0,37	3,948	24	0	
30.01.2023	86,91	48,1	38,81	101,88	99,41	0	98,6	98,34	0,26	3,829	24	0	
31.01.2023	86,45	46,94	39,51	94,58	92,26	0	91,56	91,3	0,26	3,619	24	0	
01.02.2023	86,14	43,75	42,39	81,19	79,08	0,01	78,59	78,37	0,22	3,331	24	0	
02.02.2023	86,7	47,95	38,75	102,08	99,66	0	98,79	98,58	0,21	3,832	24	0	
03.02.2023	89,35	48,82	40,53	103,83	101,21	0	100,3	100,06	0,24	4,067	24	0	
04.02.2023	91,06	49,37	41,69	97,86	95,32	0	94,45	94,22	0,23	3,941	24	0	
05.02.2023	91,92	48,34	43,58	100,2	97,47	0	96,62	96,41	0,21	4,213	24	0	
06.02.2023	90,87	47,91	42,96	94,97	92,43	0	91,66	91,43	0,23	3,94	24	0	
07.02.2023	90,98	48,15	42,83	97,74	95,14	0	94,32	94,13	0,19	4,042	24	0	
08.02.2023	92,52	52,61	39,91	114,88	111,96	0	110,72	110,52	0,2	4,423	24	0	
09.02.2023	89,82	46,73	43,09	94,48	91,99	0,01	91,24	91,04	0,2	3,932	24	0	
10.02.2023	84,51	45,21	39,3	89,9	87,76	0,01	87,11	86,94	0,17	3,422	24	0	
11.02.2023	84,11	46,05	38,06	100,63	98,23	0	97,56	97,25	0,31	3,714	24	0	
12.02.2023	86,01	50,19	35,82	118,18	115,38	0	114,45	114,02	0,43	4,1	24	0	
13.02.2023	89,85	51,56	38,29	112,9	110,17	0	109,03	108,8	0,23	4,175	24	0	
14.02.2023	90,85	46,97	43,88	89,35	86,93	0	86,25	86,02	0,23	3,786	24	0	
15.02.2023	96,34	52,41	43,93	110,1	106,96	0	105,82	105,6	0,22	4,654	24	0	
16.02.2023	95,59	50,56	45,03	102,81	99,85	0	98,92	98,68	0,24	4,463	24	0	
17.02.2023	96,22	49,49	46,73	99,25	96,29	0	95,43	95,17	0,26	4,466	24	0	
18.02.2023	95,53	50,88	44,65	103,58	100,63	0	99,64	99,43	0,21	4,455	24	0	
19.02.2023	99,85	53,85	46	113,34	109,88	0	108,65	108,41	0,24	5,009	24	0	
20.02.2023	102,04	58,15	43,89	117,49	114,01	0	112,47	112,22	0,25	4,954	24	0	
Итого:				2834,4	2759,5	0,03	2736,69	2728,57	8,12	112,727	672	0	
Средние:	89,9	48,72	41,17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г.	83046,2	81742,95	58,48	80761,23	80765,53	-4,3	2283,595	24012	0
20/02/23г.	85880,63	84502,47	58,51	83497,92	83494,1	3,82	2396,322	24684	0
Итого:	2834,43	2759,52	0,03	2736,69	2728,57	8,12	112,727	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О. "Парк-сервис"
Для документов
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

22 ФЕВ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	88,23	48,55	39,68	96,72	91,9	0	93,52	90,88	2,64	3,712	24	0	
25.01.2023	88,63	50,01	38,62	104,66	99,56	0	101,14	98,4	2,74	3,909	24	0	
26.01.2023	87,67	50,07	37,6	102,87	97,93	0	99,5	96,77	2,73	3,743	24	0	
27.01.2023	82,3	46,26	36,04	96,04	91,61	0	93,22	90,69	2,53	3,36	24	0	
28.01.2023	83,95	47,42	36,53	104,71	99,78	0	101,53	98,71	2,82	3,71	24	0	
29.01.2023	88,54	50,31	38,23	110,06	104,68	0	106,4	103,44	2,96	4,072	24	0	
30.01.2023	87,84	50,78	37,06	105,57	100,49	0	102,09	99,28	2,81	3,784	24	0	
31.01.2023	87,38	48,4	38,98	95,22	90,56	0	92,1	89,57	2,53	3,593	24	0	
01.02.2023	87,35	45,86	41,49	83,56	79,36	0	80,85	78,57	2,28	3,356	24	0	
02.02.2023	87,65	51,65	36	110,54	105,35	0	106,91	104,04	2,87	3,85	24	0	
03.02.2023	90,3	53,87	36,43	111,54	106,28	0,02	107,67	104,84	2,83	3,929	24	0	
04.02.2023	92,15	52,23	39,92	101,73	96,68	0	98,08	95,46	2,62	3,918	24	0	
05.02.2023	92,92	50,83	42,09	99,5	94,45	0	95,9	93,32	2,58	4,041	24	0	
06.02.2023	91,96	50,52	41,44	97,03	92,16	0	93,56	91,06	2,5	3,882	24	0	
07.02.2023	92,06	50,51	41,55	97,36	92,47	0	93,87	91,41	2,46	3,903	24	0	
08.02.2023	93,34	55,37	37,97	114,38	108,84	0	110,21	107,31	2,9	4,19	24	0	
09.02.2023	90,76	49,73	41,03	97,63	92,75	0	94,2	91,68	2,52	3,87	24	0	
10.02.2023	85,53	47,46	38,07	94,24	89,77	0	91,3	88,83	2,47	3,476	24	0	
11.02.2023	85,04	48,93	36,11	102,88	98,13	0	99,65	97,04	2,61	3,601	24	0	
12.02.2023	86,77	52,69	34,08	120,61	115,13	0	116,73	113,62	3,11	3,983	24	0	
13.02.2023	90,73	54,88	35,85	116,04	110,55	0	111,98	109,02	2,96	4,019	24	0	
14.02.2023	92,08	49,15	42,93	91,55	86,77	0	88,26	85,78	2,48	3,791	24	0	
15.02.2023	97,35	55,51	41,84	106,64	101	0	102,42	99,55	2,87	4,292	24	0	
16.02.2023	96,64	52,95	43,69	97,92	92,7	0	94,11	91,49	2,62	4,12	24	0	
17.02.2023	97,36	52,9	44,46	95,83	90,68	0	92,07	89,49	2,58	4,101	24	0	
18.02.2023	96,59	53,94	42,65	103,94	98,5	0	99,88	97,16	2,72	4,267	24	0	
19.02.2023	100,9	57,4	43,5	112,58	106,53	0	107,86	104,89	2,97	4,705	24	0	
20.02.2023	102,91	58,08	44,83	109,15	103,14	0	104,41	101,53	2,88	4,697	24	0	
Итого:				2880,5	2737,7	0,02	2779,42	2703,83	75,59	109,874	672	0	
Средние:	90,89	51,29	39,59										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/23г.	60538,3	58645,05	3,33	58742,72	58016,78	725,94	2018,218	20077	0
20/02/23г.	63418,8	61382,8	3,35	61522,14	60720,61	801,53	2128,092	20749	0
Итого:	2880,5	2737,75	0,02	2779,42	2703,83	75,59	109,874	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: 
Ф.И.О. Е.А. Просянникова



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: 
Ф.И.О. Е.В. Жукова

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

22 ФЕВ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: 000 Парк-Сервис
Адрес: Бейвелля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	87,43	48,25	39,18	52,45	50,97	0	50,75	50,43	0,32	1,99	24	0	
25.01.2023	87,81	47,74	40,07	51,93	50,46	0	50,24	49,91	0,33	2,015	24	0	
26.01.2023	86,78	47,82	38,96	53,65	52,19	0,01	51,9	51,61	0,29	2,022	24	0	
27.01.2023	81,53	46,92	34,61	51,43	50,09	0	49,97	49,58	0,39	1,727	24	0	
28.01.2023	83,04	47,35	35,69	52,87	51,29	0	51,29	50,8	0,49	1,83	24	0	
29.01.2023	87,55	46,96	40,59	50,87	49,24	0,01	49,22	48,69	0,53	1,999	24	0	
30.01.2023	86,92	48,21	38,71	51,84	50,41	0	50,17	49,86	0,31	1,943	24	0	
31.01.2023	86,53	47,16	39,37	51,16	49,76	0	49,53	49,22	0,31	1,948	24	0	
01.02.2023	86,48	45,5	40,98	44,53	43,26	0,01	43,11	42,81	0,3	1,763	24	0	
02.02.2023	86,74	47,04	39,7	51,84	50,41	0	50,17	49,9	0,27	1,991	24	0	
03.02.2023	89,38	48,78	40,6	53,52	52,06	0	51,7	51,49	0,21	2,1	24	0	
04.02.2023	91,1	48,2	42,9	51,29	49,89	0,01	49,48	49,32	0,16	2,125	24	0	
05.02.2023	91,97	48,51	43,46	52,23	50,74	0	50,37	50,16	0,21	2,194	24	0	
06.02.2023	91,04	49,05	41,99	51,37	49,91	0,01	49,58	49,33	0,25	2,082	24	0	
07.02.2023	91,1	48,59	42,51	52,88	51,33	0	51,03	50,79	0,24	2,17	24	0	
08.02.2023	92,39	51,33	41,06	57,62	56,12	0,01	55,54	55,45	0,09	2,282	24	0	
09.02.2023	89,96	48,57	41,39	53,35	51,96	0	51,53	51,4	0,13	2,134	24	0	
10.02.2023	84,69	47,02	37,67	49,96	48,82	0	48,41	48,32	0,09	1,822	24	0	
11.02.2023	84,17	47,23	36,94	53,3	52,08	0,01	51,7	51,54	0,16	1,907	24	0	
12.02.2023	85,84	48,16	37,68	58,4	56,9	0	56,55	56,3	0,25	2,131	24	0	
13.02.2023	90,03	50,18	39,85	57,22	55,61	0,01	55,24	54,95	0,29	2,203	24	0	
14.02.2023	91,11	48	43,11	48,95	47,67	0	47,24	47,13	0,11	2,037	24	0	
15.02.2023	96,32	51,29	45,03	54,49	52,84	0,01	52,38	52,19	0,19	2,362	24	0	
16.02.2023	95,66	50,67	44,99	53,66	52,09	0	51,62	51,47	0,15	2,325	24	0	
17.02.2023	96,34	50,27	46,07	52,97	51,22	0,01	50,93	50,63	0,3	2,351	24	0	
18.02.2023	95,55	51,74	43,81	53,24	51,58	0	51,2	50,95	0,25	2,247	24	0	
19.02.2023	99,81	52,79	47,02	55,46	53,56	0,01	53,17	52,86	0,31	2,505	24	0	
20.02.2023	101,85	54,32	47,53	59,28	57,44	0	56,75	56,64	0,11	2,703	24	0	
Итого:				1481,7	1439,9	0,11	1430,77	1423,73	7,04	58,908	672	0	
Средние:	89,96	48,84	41,12										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2324:	38383.11	37721.09	0.98	37278.28	37254.35	23.93	1104.658	18946	0
20/02/2324:	39864.87	39160.99	1.09	38709.05	38678.08	30.97	1163.566	19618	0
Итого:	1481.76	1439.9	0.11	1430.77	1423.73	7.04	58.908	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис",

Подпись 

Е.А. Прокурникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись 

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

22 ФЕВ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
27/01/23г.-20/02/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВФВ2 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.01.2023	83,11	48,65	34,46	102,56	99,17	0	99,48	98,09	1,39	3,427	24	0	
28.01.2023	84,87	48,02	36,85	106,62	102,98	0	103,29	101,84	1,45	3,806	24	0	
29.01.2023	89,38	47,51	41,87	104,13	100,3	0	100,58	99,21	1,37	4,214	24	0	
30.01.2023	88,7	49,49	39,21	101,47	97,96	0	98,07	96,85	1,22	3,846	24	0	
31.01.2023	88,27	49,37	38,9	98,49	95,15	0	95,23	94,07	1,16	3,706	24	0	
01.02.2023	88,32	46,65	41,67	85,66	82,63	0	82,81	81,76	1,05	3,453	24	0	
02.02.2023	88,47	49,64	38,83	102,47	99,01	0	99,03	97,88	1,15	3,847	24	0	
03.02.2023	91,23	50,7	40,53	102,11	98,56	0	98,5	97,35	1,15	3,992	24	0	
04.02.2023	92,89	49,73	43,16	98,48	94,88	0	94,91	93,78	1,13	4,1	24	0	
05.02.2023	93,72	50,5	43,22	102,66	98,87	0	98,86	97,71	1,15	4,278	24	0	
06.02.2023	92,91	51,49	41,42	102,83	99,15	0	99,08	97,93	1,15	4,111	24	0	
07.02.2023	92,98	51,72	41,26	105,14	101,4	0	101,32	100,15	1,17	4,186	24	0	
08.02.2023	94,11	53,16	40,95	110,48	106,52	0	106,38	105,09	1,29	4,361	24	0	
09.02.2023	91,68	51,51	40,17	104,51	100,88	0	100,78	99,62	1,16	4,054	24	0	
10.02.2023	86,41	49,61	36,8	103,24	99,92	0	99,95	98,76	1,19	3,679	24	0	
11.02.2023	85,85	49	36,85	107,73	104,22	0	104,33	103,05	1,28	3,843	24	0	
12.02.2023	87,49	49,81	37,68	116,21	112,34	0	112,41	111,03	1,38	4,239	24	0	
13.02.2023	91,8	52,42	39,38	109,01	105,3	0	105,13	103,93	1,2	4,143	24	0	
14.02.2023	93,01	49,78	43,23	94,19	90,79	0	90,75	89,75	1	3,926	24	0	
15.02.2023	98,28	53,31	44,97	106,17	102,06	0	101,91	100,69	1,22	4,592	24	0	
16.02.2023	97,55	53,72	43,83	105,6	101,41	0	101,41	100,09	1,32	4,452	24	0	
17.02.2023	98,4	53,9	44,5	104,81	100,64	0	100,6	99,31	1,29	4,486	24	0	
18.02.2023	97,51	53,44	44,07	105,46	101,26	0	101,29	99,9	1,39	4,469	24	0	
19.02.2023	101,88	53,25	48,63	107,68	103,2	0	103,09	101,85	1,24	5,027	24	0	
20.02.2023	103,91	58,07	45,84	116,65	111,87	0	111,49	110,14	1,35	5,124	24	0	
Итого:				2604,3	2510,4	0	2510,68	2479,83	30,85	103,361	600	0	
Средние:	92,1	50,97	41,13										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/01/2324	59,28	57,1	0	57,35	56,47	0,88	2,239	15	0
20/02/2324	2663,64	2567,57	0	2568,03	2536,3	31,73	105,6	615	0
Итого:	2604,36	2510,47	0	2510,68	2479,83	30,85	103,361	600	0

115,764

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и _____ Т _{раб} x T _{нш}	12,403

22 ФЕВ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/23г.-20/02/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2023	89,659	51,701	37,96	148,527	144,558	143,180	143,180	3,97	0,00	5,432	24	0	
25.01.2023	89,999	51,253	38,75	144,774	140,742	139,479	139,479	4,03	0,00	5,391	24	0	
26.01.2023	88,903	51,731	37,17	149,247	145,269	143,909	143,909	3,98	0,00	5,344	24	0	
27.01.2023	83,42	49,00	34,42	142,452	138,870	137,812	137,812	3,58	0,00	4,767	24	0	
28.01.2023	85,25	50,09	35,16	149,481	145,701	144,481	144,481	3,78	0,00	5,109	24	0	
29.01.2023	89,86	50,62	39,24	147,510	143,514	142,188	142,188	4,00	0,00	5,546	24	0	
30.01.2023	89,11	51,63	37,47	147,744	143,829	142,470	142,470	3,92	0,00	5,341	24	0	
31.01.2023	88,66	50,83	37,83	144,468	140,580	139,317	139,317	3,89	0,00	5,257	24	0	
01.02.2023	88,83	46,99	41,84	119,403	115,803	115,057	115,057	3,60	0,00	4,778	24	0	
02.02.2023	88,89	50,50	38,39	141,984	138,069	136,889	136,889	3,91	0,00	5,261	24	0	
03.02.2023	91,86	52,85	39,01	148,914	144,855	143,347	143,347	4,06	0,00	5,485	24	0	
04.02.2023	93,31	52,13	41,18	139,896	135,783	134,479	134,479	4,11	0,00	5,542	24	0	
05.02.2023	94,22	52,41	41,81	154,647	150,201	148,655	148,655	4,45	0,00	6,219	24	0	
06.02.2023	93,43	55,96	37,48	164,736	160,416	158,457	158,457	4,32	0,00	5,907	24	0	
07.02.2023	93,47	54,96	38,51	160,155	155,790	154,022	154,022	4,36	0,00	5,955	24	0	
08.02.2023	94,49	55,97	38,52	165,510	161,010	159,051	159,051	4,50	0,00	6,080	24	0	
09.02.2023	92,20	55,05	37,15	161,199	156,942	155,149	155,149	4,26	0,00	5,767	24	0	
10.02.2023	86,80	51,35	35,45	147,555	143,739	142,461	142,461	3,82	0,00	5,071	24	0	
11.02.2023	86,27	50,10	36,16	150,525	146,673	145,407	145,407	3,85	0,00	5,243	24	0	
12.02.2023	87,92	52,43	35,48	167,859	163,728	162,038	162,038	4,13	0,00	5,706	24	0	
13.02.2023	92,84	53,73	39,11	157,338	153,081	151,397	151,397	4,26	0,00	5,729	24	0	
14.02.2023	93,51	52,00	41,51	139,860	135,693	134,413	134,413	4,17	0,00	5,557	24	0	
15.02.2023	98,89	59,03	39,86	167,049	162,243	160,040	160,040	4,81	0,00	6,371	24	0	
16.02.2023	98,08	58,50	39,58	167,418	162,648	160,470	160,470	4,77	0,00	6,321	24	0	
17.02.2023	98,93	57,78	41,14	164,403	159,561	157,491	157,491	4,84	0,00	6,481	24	0	
18.02.2023	97,99	57,18	40,81	165,042	160,263	158,220	158,220	4,78	0,00	6,447	24	0	
19.02.2023	102,42	58,27	44,16	168,777	163,530	161,305	161,305	5,25	0,00	7,096	24	0	
20.02.2023	104,41	63,58	40,82	180,432	175,086	172,218	172,218	5,35	0,00	7,056	24	0	
Итого:				4306,90	4188,18	4143,40	4143,40	156,04	0,00	160,258	672		
Средние:	92,27	53,49	38,79										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2023	51204,668	50078,979	49721,319	49614,385	2652,680	106,93	1698,619	10932	0
20.02.2023	55511,573	54267,156	53864,719	53757,785	2808,720	106,93	1858,877	11604	0
Итого:	4306,90	4188,18	4143,40	4143,40	156,04	0,00	160,258	672	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

22 ФЕВ 2023