

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснополяский 19  
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:  
Тип расходомера:  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м4 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 82,12    | 43,82    | 38,30    | 111,303  | 109,224  | 108,206 | 108,206 | 2,08     | 0,00    | 4,150      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,87    | 43,58    | 38,29    | 108,279  | 106,254  | 105,282 | 105,282 | 2,03     | 0,00    | 4,044      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,47    | 44,91    | 40,56    | 114,849  | 112,527  | 111,406 | 111,406 | 2,32     | 0,00    | 4,464      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,99    | 43,28    | 40,71    | 114,993  | 112,626  | 111,621 | 111,621 | 2,37     | 0,00    | 4,552      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 82,26    | 43,14    | 39,11    | 107,478  | 105,291  | 104,413 | 104,413 | 2,19     | 0,00    | 4,106      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,61    | 44,56    | 37,05    | 116,118  | 113,886  | 112,858 | 112,858 | 2,23     | 0,00    | 4,196      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,94    | 46,16    | 35,78    | 131,634  | 129,222  | 127,922 | 127,922 | 2,41     | 0,00    | 4,535      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,66    | 45,25    | 36,41    | 121,176  | 118,926  | 117,776 | 117,776 | 2,25     | 0,00    | 4,269      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 81,17    | 44,12    | 37,05    | 115,371  | 113,220  | 112,186 | 112,186 | 2,15     | 0,00    | 4,160      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,85    | 47,04    | 34,81    | 132,129  | 129,807  | 128,448 | 128,448 | 2,32     | 0,00    | 4,489      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,54    | 53,05    | 33,49    | 166,275  | 163,341  | 161,150 | 161,150 | 2,93     | 0,00    | 5,430      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,39    | 57,06    | 40,33    | 162,684  | 158,940  | 156,469 | 156,469 | 3,74     | 0,00    | 6,291      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 97,17    | 55,24    | 41,93    | 149,508  | 145,881  | 143,772 | 143,772 | 3,63     | 0,00    | 6,000      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,93    | 56,56    | 40,37    | 152,649  | 149,049  | 146,820 | 146,820 | 3,60     | 0,00    | 5,940      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 96,13    | 56,73    | 39,40    | 159,588  | 155,934  | 153,588 | 153,588 | 3,65     | 0,00    | 6,041      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,98    | 58,60    | 39,38    | 166,824  | 162,855  | 160,307 | 160,307 | 3,97     | 0,00    | 6,335      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,95    | 58,10    | 40,86    | 165,501  | 161,451  | 158,947 | 158,947 | 4,05     | 0,00    | 6,521      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 99,14    | 55,97    | 43,18    | 161,082  | 156,969  | 154,679 | 154,679 | 4,11     | 0,00    | 6,691      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 98,23    | 58,43    | 39,81    | 168,048  | 164,106  | 161,494 | 161,494 | 3,94     | 0,00    | 6,444      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 95,10    | 57,81    | 37,29    | 169,605  | 165,951  | 163,368 | 163,368 | 3,65     | 0,00    | 6,110      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 93,25    | 54,93    | 38,32    | 160,641  | 157,059  | 154,884 | 154,884 | 3,58     | 0,00    | 5,922      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,83    | 53,38    | 37,45    | 155,466  | 152,163  | 150,139 | 150,139 | 3,30     | 0,00    | 5,583      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,64    | 51,72    | 35,92    | 150,111  | 147,123  | 145,278 | 145,278 | 2,99     | 0,00    | 5,125      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 87,11    | 48,53    | 38,58    | 135,549  | 132,633  | 131,205 | 131,205 | 2,92     | 0,00    | 5,040      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,73    | 44,07    | 38,66    | 125,739  | 123,183  | 122,080 | 122,080 | 2,56     | 0,00    | 4,674      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,69    | 45,79    | 36,90    | 123,876  | 121,446  | 120,307 | 120,307 | 2,43     | 0,00    | 4,455      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 82,03    | 45,87    | 36,17    | 129,573  | 127,116  | 125,891 | 125,891 | 2,46     | 0,00    | 4,531      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,72    | 44,29    | 37,43    | 115,101  | 112,842  | 111,844 | 111,844 | 2,26     | 0,00    | 4,172      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3891,15  | 3809,03  | 3762,34 | 3762,34 | 156,04   | 0,00    | 144,269    | 672      |          |    |
| Средние:   | 88,41    | 50,07    | 38,34    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3  | V1<br>м2  | M1<br>т   | M2<br>т   | V3<br>м3 | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.02.2022 | 21001,341 | 20560,131 | 20506,600 | 20399,721 | 624,160  | 106,88  | 730,996    | 2916     | 0        |
| 23.03.2022 | 24892,491 | 24369,156 | 24268,941 | 24162,062 | 780,200  | 106,88  | 875,265    | 3588     | 0        |
| Итого:     | 3891,15   | 3809,03   | 3762,34   | 3762,34   | 156,04   | 0,00    | 144,269    | 672      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0

24.03.2022г

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 82,24    | 42,25    | 39,99    | 116,650 | 114,490 | 2,16    | 4,683      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,99    | 41,60    | 40,40    | 114,490 | 112,338 | 2,15    | 4,646      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,60    | 43,47    | 42,13    | 121,204 | 118,949 | 2,25    | 5,041      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 84,11    | 41,89    | 42,22    | 119,072 | 116,862 | 2,21    | 5,055      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 82,38    | 41,45    | 40,93    | 111,226 | 109,125 | 2,10    | 4,588      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,70    | 41,92    | 39,78    | 118,810 | 116,603 | 2,21    | 4,763      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 82,01    | 43,77    | 38,24    | 131,490 | 129,082 | 2,41    | 5,009      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,75    | 43,03    | 38,72    | 126,532 | 124,205 | 2,33    | 4,887      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 81,27    | 42,01    | 39,26    | 119,742 | 117,514 | 2,23    | 4,700      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,93    | 45,53    | 36,40    | 142,139 | 139,582 | 2,56    | 5,198      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,60    | 52,41    | 34,19    | 190,036 | 186,819 | 3,22    | 6,549      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,44    | 52,30    | 45,14    | 158,334 | 155,620 | 2,71    | 7,021      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 97,25    | 49,56    | 47,69    | 144,840 | 142,329 | 2,51    | 6,890      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 97,01    | 50,61    | 46,40    | 145,005 | 142,484 | 2,52    | 6,739      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 96,21    | 52,50    | 43,71    | 161,026 | 158,294 | 2,73    | 7,075      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 98,07    | 56,79    | 41,28    | 185,584 | 182,521 | 3,06    | 7,638      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 99,06    | 57,09    | 41,97    | 194,162 | 191,008 | 3,15    | 7,923      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 99,26    | 54,84    | 44,43    | 183,416 | 180,417 | 3,00    | 7,944      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 98,30    | 54,39    | 43,92    | 169,128 | 166,301 | 2,83    | 7,401      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 95,16    | 53,11    | 42,05    | 165,766 | 162,970 | 2,80    | 6,997      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 93,34    | 54,22    | 39,12    | 188,149 | 185,049 | 3,10    | 7,190      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,91    | 50,67    | 40,24    | 170,329 | 167,454 | 2,88    | 6,545      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,70    | 47,26    | 40,44    | 146,780 | 144,224 | 2,56    | 5,866      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 87,20    | 45,65    | 41,55    | 135,860 | 133,454 | 2,41    | 5,634      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,83    | 42,94    | 39,89    | 132,209 | 129,858 | 2,35    | 5,223      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,77    | 43,09    | 39,68    | 123,660 | 121,418 | 2,24    | 4,923      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 82,09    | 42,90    | 39,19    | 124,877 | 122,610 | 2,27    | 4,894      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,80    | 41,25    | 40,55    | 111,450 | 109,377 | 2,07    | 4,535      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4051,96 | 3980,96 | 71,01   | 165,556    | 672      |          |    |
| Средние:   | 88,50    | 47,45    | 41,05    |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | M1<br>т   | M2<br>т   | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.02.2022 | 135065,44 | 133752,08 | 1440,00 | 4775,817   | 29759    | 0        |
| 23.03.2022 | 139117,40 | 137733,04 | 1511,01 | 4941,373   | 30431    | 0        |
| Итого:     | 4051,96   | 3980,96   | 71,01   | 165,556    | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> х Т<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.



24.03.2022г



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г. - 23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 В

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м4 | M1<br>т | M2<br>т | V3<br>м3 | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,95    | 44,30    | 37,65    | 132,381  | 131,589  | 129,512 | 129,512 | 0,79     | 0,00    | 4,851      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,68    | 44,15    | 37,53    | 128,268  | 127,449  | 125,491 | 125,491 | 0,82     | 0,00    | 4,711      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,40    | 46,22    | 39,18    | 136,395  | 135,396  | 133,126 | 133,126 | 1,00     | 0,00    | 5,093      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,69    | 43,50    | 40,19    | 128,457  | 127,476  | 125,506 | 125,506 | 0,98     | 0,00    | 5,024      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 82,05    | 44,22    | 37,83    | 126,423  | 125,595  | 123,660 | 123,660 | 0,83     | 0,00    | 4,700      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,36    | 44,02    | 37,35    | 130,986  | 130,185  | 128,179 | 128,179 | 0,80     | 0,00    | 4,789      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,75    | 46,03    | 35,72    | 145,431  | 144,702  | 142,303 | 142,303 | 0,73     | 0,00    | 5,050      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,43    | 44,93    | 36,49    | 138,051  | 137,295  | 135,072 | 135,072 | 0,76     | 0,00    | 4,862      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,96    | 44,56    | 36,40    | 131,076  | 130,320  | 128,278 | 128,278 | 0,76     | 0,00    | 4,637      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,77    | 49,49    | 32,28    | 165,195  | 164,538  | 161,614 | 161,614 | 0,66     | 0,00    | 5,222      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,72    | 56,53    | 30,20    | 217,413  | 216,936  | 212,163 | 212,163 | 0,48     | 0,00    | 6,455      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,34    | 58,22    | 39,12    | 191,997  | 190,566  | 186,017 | 186,017 | 1,43     | 0,00    | 7,051      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,97    | 54,17    | 42,80    | 166,077  | 164,421  | 160,911 | 160,911 | 1,66     | 0,00    | 6,805      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,70    | 55,64    | 41,06    | 170,271  | 168,750  | 165,035 | 165,035 | 1,52     | 0,00    | 6,745      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 96,03    | 58,47    | 37,56    | 195,615  | 194,265  | 189,739 | 189,739 | 1,35     | 0,00    | 7,125      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,98    | 62,68    | 35,30    | 223,560  | 222,228  | 216,538 | 216,538 | 1,33     | 0,00    | 7,622      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,95    | 61,68    | 37,27    | 215,091  | 213,498  | 208,142 | 208,142 | 1,59     | 0,00    | 7,685      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,97    | 58,73    | 40,24    | 205,515  | 203,715  | 198,839 | 198,839 | 1,80     | 0,00    | 7,828      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 98,07    | 60,03    | 38,04    | 200,646  | 199,044  | 194,210 | 194,210 | 1,60     | 0,00    | 7,285      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,91    | 58,26    | 36,65    | 199,575  | 198,189  | 193,661 | 193,661 | 1,39     | 0,00    | 7,104      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 93,15    | 57,72    | 35,43    | 208,242  | 207,054  | 202,306 | 202,306 | 1,19     | 0,00    | 7,022      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,56    | 53,34    | 37,22    | 181,917  | 180,981  | 177,049 | 177,049 | 0,94     | 0,00    | 6,232      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,47    | 50,02    | 37,45    | 165,555  | 164,655  | 161,452 | 161,452 | 0,90     | 0,00    | 5,851      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,87    | 48,58    | 38,29    | 150,399  | 149,418  | 146,688 | 146,688 | 0,98     | 0,00    | 5,551      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,45    | 44,25    | 38,19    | 135,999  | 135,234  | 133,019 | 133,019 | 0,76     | 0,00    | 4,962      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,39    | 45,24    | 37,15    | 135,954  | 135,207  | 133,016 | 133,016 | 0,75     | 0,00    | 4,956      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,79    | 45,69    | 36,10    | 139,149  | 138,492  | 136,182 | 136,182 | 0,66     | 0,00    | 4,865      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,40    | 42,88    | 38,52    | 119,214  | 118,512  | 116,687 | 116,687 | 0,70     | 0,00    | 4,444      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4584,85  | 4555,71  | 4464,39 | 4464,39 | 156,04   | 0,00    | 164,525    | 672      |          |    |
| Средние:   | 88,24    | 50,84    | 37,40    |          |          |         |         |          |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3   | V1<br>м2   | M1<br>т    | M2<br>т    | V3<br>м3  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 23.02.2022 | 153106,197 | 152010,035 | 149448,629 | 149491,418 | 31929,720 | 57,20   | 4629,591   | 27312    | 0        |
| 23.03.2022 | 157691,049 | 156565,745 | 153913,022 | 153955,811 | 32085,760 | 57,20   | 4794,116   | 27984    | 0        |
| Итого:     | 4584,85    | 4555,71    | 4464,39    | 4464,39    | 156,04    | 0,00    | 164,525    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб х Тнш

0

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/22г.-23/03/22г.

Абонтент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 79,07    | 42,73    | 36,34    | 85,94    | 81,99    | 0        | 83,61   | 81,27   | 2,34    | 3,038      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 78,94    | 42,47    | 36,47    | 87,58    | 83,55    | 0,01     | 85,19   | 82,85   | 2,34    | 3,105      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 82,29    | 45,63    | 36,66    | 99,01    | 94,39    | 0,01     | 96,12   | 93,48   | 2,64    | 3,521      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 81,16    | 42,35    | 38,81    | 85,35    | 81,29    | 0,01     | 82,92   | 80,62   | 2,3     | 3,216      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 79,09    | 41,23    | 37,86    | 81,8     | 77,97    | 0,01     | 79,57   | 77,36   | 2,21    | 3,012      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 78,69    | 42,62    | 36,07    | 90,8     | 86,65    | 0,11     | 88,35   | 85,93   | 2,42    | 3,182      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 79,33    | 45,42    | 33,91    | 103,35   | 98,68    | 0,01     | 100,53  | 97,75   | 2,78    | 3,409      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 79,23    | 44,59    | 34,64    | 99,47    | 94,95    | 0,01     | 96,75   | 94,07   | 2,68    | 3,35       | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 78,62    | 44,88    | 33,74    | 97,35    | 92,99    | 0,01     | 94,72   | 92,11   | 2,61    | 3,192      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 79,27    | 45,4     | 33,87    | 105,95   | 101,16   | 0        | 103,03  | 100,18  | 2,85    | 3,489      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 83,71    | 49,23    | 34,48    | 122,79   | 117,11   | 0        | 119,08  | 115,78  | 3,3     | 4,106      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 94,15    | 53,67    | 40,48    | 119,37   | 113,27   | 0,01     | 114,91  | 111,74  | 3,17    | 4,658      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 94,09    | 51,36    | 42,73    | 111,31   | 105,69   | 0,02     | 107,17  | 104,38  | 2,79    | 4,586      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 93,88    | 51,03    | 42,85    | 108,44   | 102,92   | 0,01     | 104,42  | 101,66  | 2,76    | 4,481      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 92,82    | 50,15    | 42,67    | 108,22   | 102,73   | 0,01     | 104,31  | 101,53  | 2,78    | 4,452      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 94,94    | 54,69    | 40,25    | 126,14   | 119,77   | 0,01     | 121,38  | 118,13  | 3,25    | 4,893      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 96,06    | 56,7     | 39,36    | 132,84   | 126,12   | 0,01     | 127,69  | 124,25  | 3,44    | 5,034      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 96,53    | 55,15    | 41,38    | 125,74   | 119,23   | 0,01     | 120,88  | 117,54  | 3,34    | 5,012      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 95,52    | 54,67    | 40,85    | 120,98   | 114,78   | 0,02     | 116,39  | 113,19  | 3,2     | 4,762      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 92       | 50,29    | 41,71    | 110,17   | 104,55   | 0,01     | 106,24  | 103,3   | 2,94    | 4,433      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 90,74    | 53,65    | 37,09    | 129,79   | 123,48   | 0,02     | 125,26  | 121,83  | 3,43    | 4,651      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 88,6     | 51,62    | 36,98    | 117,16   | 111,57   | 0,01     | 113,24  | 110,14  | 3,1     | 4,192      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 84,84    | 48,88    | 35,96    | 107,32   | 102,37   | 0,01     | 104     | 101,23  | 2,77    | 3,74       | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 84,23    | 45,59    | 38,64    | 93,27    | 88,81    | 0,02     | 90,43   | 87,95   | 2,48    | 3,495      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 80,07    | 43,37    | 36,7     | 93,13    | 88,77    | 0,01     | 90,52   | 88,02   | 2,5     | 3,323      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 79,91    | 43,54    | 36,37    | 94,09    | 89,68    | 0,01     | 91,45   | 88,88   | 2,57    | 3,327      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 79,2     | 43,87    | 35,33    | 94,95    | 90,54    | 0,01     | 92,35   | 89,73   | 2,62    | 3,261      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 78,53    | 42,74    | 35,79    | 84,8     | 80,85    | 0,01     | 82,53   | 80,17   | 2,36    | 2,952      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2937,1   | 2795,8   | 0,39     | 2843,04 | 2765,07 | 77,97   | 107,872    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 85,55    | 47,76    | 37,78    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/22г: | 26057,85 | 25071,72 | 0,38     | 25359,05 | 24800,43 | 558,62  | 749,174    | 8029     | 0        |
| 23/03/22г: | 28994,96 | 27867,58 | 0,77     | 28202,09 | 27565,5  | 636,59  | 857,046    | 8701     | 0        |
| Итого:     | 2937,11  | 2795,86  | 0,39     | 2843,04  | 2765,07  | 77,97   | 107,872    | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi

Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24.03.2022г



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 79,5     | 42,94    | 36,56    | 82,73    | 80,83    | 0,01     | 80,45   | 80,13   | 0,32    | 2,938      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 79,34    | 43,89    | 35,45    | 85,86    | 83,93    | 0,4      | 83,49   | 83,15   | 0,34    | 2,957      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 82,7     | 45,35    | 37,35    | 95,41    | 93,1     | 0        | 92,58   | 92,2    | 0,38    | 3,458      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 81,52    | 42,24    | 39,28    | 80,17    | 78,2     | 0,01     | 77,86   | 77,54   | 0,32    | 3,058      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 79,55    | 42,45    | 37,1     | 79,43    | 77,56    | 0        | 77,22   | 76,9    | 0,32    | 2,863      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 79,11    | 43,69    | 35,42    | 83,7     | 81,87    | 0        | 81,4    | 81,11   | 0,29    | 2,884      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 79,58    | 44,84    | 34,74    | 98,34    | 96,2     | 0        | 95,62   | 95,31   | 0,31    | 3,32       | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 79,46    | 44,72    | 34,74    | 93,28    | 91,24    | 0        | 90,68   | 90,39   | 0,29    | 3,149      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 78,89    | 44,68    | 34,21    | 93,17    | 91,2     | 0        | 90,63   | 90,35   | 0,28    | 3,098      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 79,52    | 45,49    | 34,03    | 100,58   | 98,51    | 0        | 97,8    | 97,57   | 0,23    | 3,328      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 84,07    | 49,29    | 34,78    | 114,98   | 112,51   | 0        | 111,5   | 111,21  | 0,29    | 3,878      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 94,56    | 53,59    | 40,97    | 111,25   | 108,4    | 0        | 107,09  | 106,95  | 0,14    | 4,393      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 94,51    | 51,04    | 43,47    | 105,06   | 102,17   | 0        | 101,12  | 100,91  | 0,21    | 4,401      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 94,33    | 51,52    | 42,81    | 102,13   | 99,29    | 0        | 98,32   | 98,06   | 0,26    | 4,216      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 93,25    | 49,88    | 43,37    | 102,74   | 99,84    | 0        | 98,97   | 98,68   | 0,29    | 4,298      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 95,34    | 55,43    | 39,91    | 120,42   | 117,21   | 0        | 115,84  | 115,55  | 0,29    | 4,632      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 96,47    | 57,26    | 39,21    | 133,28   | 129,72   | 0        | 128,11  | 127,76  | 0,35    | 5,035      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97       | 57,38    | 39,62    | 126,59   | 123,17   | 0        | 121,64  | 121,28  | 0,36    | 4,836      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 95,95    | 54,37    | 41,58    | 113,53   | 110,33   | 0        | 109,14  | 108,8   | 0,34    | 4,549      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 92,4     | 50,04    | 42,36    | 104,19   | 101,26   | 0,01     | 100,44  | 100,06  | 0,38    | 4,259      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,12    | 54,87    | 36,25    | 131,17   | 127,92   | 0        | 126,56  | 126,12  | 0,44    | 4,597      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 88,92    | 53       | 35,92    | 118,91   | 115,97   | 0        | 114,92  | 114,42  | 0,5     | 4,133      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 85,19    | 48,36    | 36,83    | 103,82   | 101,28   | 0        | 100,58  | 100,17  | 0,41    | 3,707      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 84,64    | 45,43    | 39,21    | 90,4     | 88,04    | 0        | 87,63   | 87,18   | 0,45    | 3,438      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 80,38    | 43,57    | 36,81    | 89,81    | 87,64    | 0,03     | 87,28   | 86,9    | 0,38    | 3,211      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 80,2     | 44,25    | 35,95    | 91,29    | 89,19    | 0        | 88,7    | 88,4    | 0,3     | 3,187      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 79,5     | 44,15    | 35,35    | 91,43    | 89,37    | 0        | 88,92   | 88,56   | 0,36    | 3,143      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 78,92    | 43,45    | 35,47    | 83,49    | 81,64    | 0        | 81,23   | 80,93   | 0,3     | 2,879      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2827,1   | 2757,5   | 0,46     | 2735,72 | 2726,59 | 9,13    | 103,845    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 85,92    | 48,11    | 37,81    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 56305,12 | 55437,43 | 6,74     | 54761,81 | 54778,43 | -16,62  | 1546,462   | 15996    | 0        |
| 23/03/2224: | 59132,28 | 58195,02 | 7,2      | 57497,53 | 57505,02 | -7,49   | 1650,307   | 16668    | 0        |
| Итого:      | 2827,16  | 2757,59  | 0,46     | 2735,72  | 2726,59  | 9,13    | 103,845    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi

Траб х Тнш

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч | HC |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,88    | 42,39    | 38,49    | 72,62    | 70,01    | 0        | 70,52   | 69,43   | 1,09    | 2,711      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,64    | 42,28    | 38,36    | 73,16    | 70,44    | 0        | 71,1    | 69,84   | 1,26    | 2,726      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,07    | 43,55    | 40,52    | 82,47    | 79,08    | 0        | 79,95   | 78,38   | 1,57    | 3,241      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,74    | 41,36    | 41,38    | 72,94    | 69,88    | 0        | 70,78   | 69,31   | 1,47    | 2,93       | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,98    | 41,1     | 39,88    | 69,51    | 66,61    | 0        | 67,52   | 66,09   | 1,43    | 2,693      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,48    | 42,43    | 38,05    | 77,24    | 74,05    | 0        | 75,07   | 73,42   | 1,65    | 2,854      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,79    | 44,29    | 36,5     | 85,27    | 81,82    | 0        | 82,85   | 81,07   | 1,78    | 3,023      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,64    | 44,33    | 36,31    | 83,85    | 80,47    | 0        | 81,48   | 79,72   | 1,76    | 2,956      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,1     | 43,27    | 36,83    | 86,42    | 82,9     | 0        | 83,97   | 82,16   | 1,81    | 3,09       | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,61    | 43,68    | 36,93    | 84,07    | 80,6     | 0        | 81,7    | 79,88   | 1,82    | 3,015      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,17    | 45,84    | 39,33    | 91,86    | 87,86    | 0        | 88,98   | 87,03   | 1,95    | 3,5        | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,77    | 49,41    | 46,36    | 89,78    | 85,74    | 0        | 86,32   | 84,76   | 1,56    | 4,007      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,82    | 48,17    | 47,65    | 89,41    | 85,42    | 0        | 85,98   | 84,49   | 1,49    | 4,104      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,58    | 47,27    | 48,31    | 84,27    | 80,54    | 0        | 81,06   | 79,69   | 1,37    | 3,92       | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,54    | 46,74    | 47,8     | 83,51    | 79,89    | 0        | 80,37   | 79,06   | 1,31    | 3,845      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,32    | 50,41    | 45,91    | 92,03    | 88       | 0        | 88,46   | 86,97   | 1,49    | 4,068      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,4     | 53,35    | 44,05    | 104,96   | 100,34   | 0        | 100,83  | 99,01   | 1,82    | 4,451      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,83    | 52,17    | 45,66    | 99,13    | 94,74    | 0        | 95,17   | 93,52   | 1,65    | 4,356      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,86    | 50,13    | 46,73    | 90,21    | 86,23    | 0        | 86,69   | 85,19   | 1,5     | 4,056      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,52    | 46,38    | 47,14    | 82,43    | 78,93    | 0        | 79,39   | 78,11   | 1,28    | 3,746      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,97    | 50,95    | 41,02    | 105,69   | 101,38   | 0        | 101,93  | 100,15  | 1,78    | 4,184      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,73    | 51,2     | 38,53    | 101,48   | 97,55    | 0        | 98      | 96,33   | 1,67    | 3,782      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,28    | 44,37    | 41,91    | 82,91    | 79,74    | 0        | 80,26   | 78,99   | 1,27    | 3,365      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,9     | 43,64    | 42,26    | 76,62    | 73,73    | 0        | 74,2    | 73,06   | 1,14    | 3,134      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,68    | 42,96    | 38,72    | 80,96    | 78,05    | 0        | 78,62   | 77,37   | 1,25    | 3,041      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,39    | 41,89    | 39,5     | 76,37    | 73,61    | 0        | 74,14   | 73,01   | 1,13    | 2,926      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,74    | 42,25    | 38,49    | 76,3     | 73,56    | 0        | 74,13   | 72,93   | 1,2     | 2,852      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,44    | 41,15    | 39,29    | 71,88    | 69,25    | 0        | 69,87   | 68,7    | 1,17    | 2,741      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2367,3   | 2270,4   | 0        | 2289,34 | 2247,67 | 41,67   | 95,317     | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,1     | 45,6     | 41,49    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/22г. | 39102,66 | 37978,17 | 2,67     | 37940,79 | 37569,56 | 371,23  | 1305,524   | 12061    | 0        |
| 23/03/22г. | 41470,01 | 40248,59 | 2,67     | 40230,13 | 39817,23 | 412,9   | 1400,841   | 12733    | 0        |
| Итого:     | 2367,35  | 2270,42  | 0        | 2289,34  | 2247,67  | 41,67   | 95,317     | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб x T<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

24.03.2022г



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО Парк-Сервис  
Адрес: Вейвеля 31  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,01    | 45,32    | 34,69    | 48,43    | 47,49    | 0        | 47,05   | 47,02   | 0,03    | 1,632      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 79,81    | 46,04    | 33,77    | 48,33    | 47,4     | 0        | 46,99   | 46,92   | 0,07    | 1,586      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,11    | 46,93    | 36,18    | 51,92    | 50,85    | 0        | 50,38   | 50,3    | 0,08    | 1,824      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,03    | 45,05    | 36,98    | 48,63    | 47,62    | 0,01     | 47,22   | 47,17   | 0,05    | 1,747      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,18    | 45,48    | 34,7     | 47,17    | 46,24    | 0        | 45,86   | 45,77   | 0,09    | 1,591      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 79,64    | 46,26    | 33,38    | 50,36    | 49,42    | 0        | 48,96   | 48,9    | 0,06    | 1,636      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 79,93    | 46,92    | 33,01    | 55,99    | 54,94    | 0        | 54,42   | 54,36   | 0,06    | 1,797      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 79,76    | 47,2     | 32,56    | 53,66    | 52,67    | 0        | 52,18   | 52,1    | 0,08    | 1,7        | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,24    | 47       | 32,24    | 53,74    | 52,77    | 0        | 52,32   | 52,22   | 0,1     | 1,686      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 79,8     | 47,41    | 32,39    | 55,86    | 54,84    | 0        | 54,35   | 54,29   | 0,06    | 1,761      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 84,17    | 50,44    | 33,73    | 64,76    | 63,48    | 0        | 62,81   | 62,74   | 0,07    | 2,116      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 94,83    | 54,6     | 40,23    | 61,96    | 60,41    | 0        | 59,64   | 59,56   | 0,08    | 2,405      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 94,82    | 52,33    | 42,49    | 58,33    | 56,82    | 0        | 56,14   | 56,1    | 0,04    | 2,391      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 94,64    | 52,12    | 42,52    | 56,36    | 54,89    | 0        | 54,23   | 54,18   | 0,05    | 2,309      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 93,67    | 52,04    | 41,63    | 56,86    | 55,4     | 0        | 54,77   | 54,69   | 0,08    | 2,281      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 95,43    | 55,36    | 40,07    | 63,71    | 62,07    | 0        | 61,26   | 61,18   | 0,08    | 2,459      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 96,53    | 57,13    | 39,4     | 70,69    | 68,9     | 0        | 67,97   | 67,85   | 0,12    | 2,685      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,01    | 56,4     | 40,61    | 66,2     | 64,47    | 0        | 63,59   | 63,51   | 0,08    | 2,587      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 95,96    | 54,28    | 41,68    | 61,72    | 60,11    | 0,01     | 59,34   | 59,3    | 0,04    | 2,477      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 92,72    | 53,05    | 39,67    | 59,62    | 58,16    | 0        | 57,45   | 57,38   | 0,07    | 2,281      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,09    | 54,65    | 36,44    | 69       | 67,43    | 0        | 66,59   | 66,51   | 0,08    | 2,429      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 88,85    | 53,98    | 34,87    | 64,66    | 63,27    | 0        | 62,49   | 62,43   | 0,06    | 2,179      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 85,47    | 49,86    | 35,61    | 57,27    | 56,06    | 0        | 55,46   | 55,39   | 0,07    | 1,974      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,08    | 48,87    | 36,21    | 51,11    | 50       | 0,01     | 49,53   | 49,42   | 0,11    | 1,793      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 80,87    | 46,36    | 34,51    | 51,66    | 50,63    | 0        | 50,17   | 50,07   | 0,1     | 1,728      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 80,65    | 46,05    | 34,6     | 52,46    | 51,43    | 0        | 50,97   | 50,95   | 0,02    | 1,763      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 79,96    | 46,16    | 33,8     | 53,9     | 52,89    | 0        | 52,43   | 52,36   | 0,07    | 1,77       | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 79,65    | 45,97    | 33,68    | 49,93    | 49       | 0,01     | 48,55   | 48,49   | 0,06    | 1,633      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1584,2   | 1549,6   | 0,04     | 1533,12 | 1531,16 | 1,96    | 56,22      | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,24    | 49,75    | 36,48    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 23841,06 | 23438,03 | 0,42     | 23143,93 | 23149,59 | -5,66   | 706,689    | 10930    | 0        |
| 23/03/2224: | 25425,35 | 24987,69 | 0,46     | 24677,05 | 24680,75 | -3,7    | 762,909    | 11602    | 0        |
| Итого:      | 1584,29  | 1549,66  | 0,04     | 1533,12  | 1531,16  | 1,96    | 56,22      | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб х Тнш

4,016

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/  
Ф.И.О.

24.03.2022г

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Скульптора Головинского 20Б  
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сеп. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВFB2 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,85    | 49       | 32,85    | 102,46   | 101,14   | 0        | 99,48   | 100     | -0,52   | 3,268      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,6     | 48,64    | 32,96    | 98,11    | 96,85    | 0        | 95,28   | 95,78   | -0,5    | 3,139      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,04    | 49,72    | 35,32    | 103,97   | 102,37   | 0        | 100,71  | 101,18  | -0,47   | 3,556      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,79    | 48,46    | 35,33    | 103,63   | 102,18   | 0        | 100,48  | 101,06  | -0,58   | 3,552      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,98    | 47,94    | 34,04    | 99       | 97,86    | 0        | 96,12   | 96,81   | -0,69   | 3,271      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,35    | 49,13    | 32,22    | 103,69   | 102,55   | 0        | 100,72  | 101,37  | -0,65   | 3,246      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,67    | 50,78    | 30,89    | 117,12   | 115,63   | 0        | 113,73  | 114,23  | -0,5    | 3,515      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,47    | 50,13    | 31,34    | 109,97   | 108,65   | 0        | 106,79  | 107,38  | -0,59   | 3,348      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,94    | 49,61    | 31,33    | 105,34   | 104,22   | 0        | 102,35  | 103     | -0,65   | 3,206      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,54    | 50,79    | 30,75    | 115,85   | 114,5    | 0        | 112,51  | 113,14  | -0,63   | 3,459      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,08    | 52,45    | 33,63    | 128,08   | 126,07   | 0        | 124,03  | 124,46  | -0,43   | 4,172      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,94    | 57,08    | 39,86    | 123,32   | 120,52   | 0        | 118,49  | 118,72  | -0,23   | 4,729      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,8     | 55,59    | 41,21    | 118,25   | 115,17   | 0        | 113,65  | 113,51  | 0,14    | 4,691      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,59    | 55,35    | 41,24    | 116,07   | 113,13   | 0        | 111,54  | 111,51  | 0,03    | 4,61       | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,68    | 56,09    | 39,59    | 121,24   | 118,28   | 0        | 116,59  | 116,56  | 0,03    | 4,622      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,5     | 57,74    | 39,76    | 126,03   | 122,81   | 0        | 121,03  | 120,9   | 0,13    | 4,822      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,47    | 57,63    | 40,84    | 126,89   | 123,48   | 0        | 121,77  | 121,57  | 0,2     | 4,985      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,74    | 56,06    | 42,68    | 124,6    | 121,17   | 0        | 119,55  | 119,41  | 0,14    | 5,113      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,81    | 57,4     | 40,41    | 125,13   | 121,85   | 0        | 120,14  | 120     | 0,14    | 4,865      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,69    | 56,4     | 38,29    | 124,39   | 121,49   | 0        | 119,75  | 119,68  | 0,07    | 4,592      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,83    | 54,94    | 37,89    | 124,66   | 121,95   | 0        | 120,14  | 120,26  | -0,12   | 4,558      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,54    | 53,65    | 36,89    | 120,12   | 117,78   | 0        | 115,96  | 116,21  | -0,25   | 4,282      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,3     | 53,38    | 33,92    | 120,76   | 118,8    | 0        | 116,86  | 117,22  | -0,36   | 3,967      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,91    | 51,19    | 35,72    | 113,25   | 111,43   | 0        | 109,59  | 110,1   | -0,51   | 3,913      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,52    | 49,6     | 32,92    | 109,1    | 107,96   | 0        | 105,91  | 106,75  | -0,84   | 3,486      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,28    | 49,62    | 32,66    | 108,62   | 107,63   | 0        | 105,44  | 106,39  | -0,95   | 3,442      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,74    | 50,85    | 30,89    | 119,37   | 118,3    | 0        | 115,92  | 116,88  | -0,96   | 3,58       | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,42    | 49,37    | 32,05    | 101,69   | 100,98   | 0        | 98,76   | 99,85   | -1,09   | 3,164      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3210,7   | 3154,7   | 0        | 3103,29 | 3113,93 | -10,64  | 111,153    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 88,07    | 52,44    | 35,62    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/22г: | 6683,74  | 6497,7   | 0        | 6443,53 | 6412,27 | 31,26   | 252,419    | 1380     | 0        |
| 23/03/22г: | 9894,45  | 9652,45  | 0        | 9546,82 | 9526,2  | 20,62   | 363,572    | 2052     | 0        |
| Итого:     | 3210,71  | 3154,75  | 0        | 3103,29 | 3113,93 | -10,64  | 111,153    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0,000

24.03.2022г



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Вейвеля 54

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x302F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,23    | 42,57    | 38,66    | 110,55   | 107,76   | 0        | 107,36  | 106,85  | 0,51    | 4,146      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,01    | 43,02    | 37,99    | 111,2    | 108,33   | 0,01     | 108,03  | 107,4   | 0,63    | 4,102      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,23    | 44,61    | 39,62    | 120      | 116,86   | 0,01     | 116,34  | 115,75  | 0,59    | 4,607      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,23    | 42,46    | 40,77    | 109,73   | 107,01   | 0,01     | 106,44  | 106,11  | 0,33    | 4,339      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,36    | 41,97    | 39,39    | 103,67   | 101,12   | 0,01     | 100,68  | 100,28  | 0,4     | 3,965      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,83    | 42,95    | 37,88    | 115,42   | 112,77   | 0        | 112,13  | 111,81  | 0,32    | 4,247      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,08    | 44,35    | 36,73    | 126,15   | 123,3    | 0,02     | 122,55  | 122,16  | 0,39    | 4,5        | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,93    | 44,08    | 36,85    | 118,8    | 116,08   | 0,01     | 115,41  | 115,03  | 0,38    | 4,249      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,35    | 43,78    | 36,57    | 118,54   | 115,93   | 0,01     | 115,2   | 114,89  | 0,31    | 4,213      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,96    | 45,62    | 35,34    | 134,71   | 131,82   | 0        | 130,87  | 130,51  | 0,36    | 4,621      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,48    | 50,41    | 35,07    | 165,79   | 162,01   | 0,01     | 160,57  | 160,1   | 0,47    | 5,632      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,21    | 54,51    | 41,7     | 158,14   | 153,46   | 0,02     | 152,03  | 151,33  | 0,7     | 6,352      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,18    | 50,38    | 45,8     | 139,04   | 134,64   | 0,02     | 133,66  | 133,01  | 0,65    | 6,131      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,98    | 50,46    | 45,52    | 138,16   | 133,81   | 0,01     | 132,86  | 132,2   | 0,66    | 6,055      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,98    | 50,81    | 44,17    | 145,69   | 141,27   | 0,01     | 140,17  | 139,54  | 0,63    | 6,198      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,83    | 55,06    | 41,77    | 166,88   | 161,89   | 0,01     | 160,34  | 159,6   | 0,74    | 6,711      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,92    | 57,23    | 40,69    | 180,35   | 175,03   | 0,02     | 173,15  | 172,35  | 0,8     | 7,062      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,45    | 54,83    | 43,62    | 166,34   | 161,18   | 0,03     | 159,63  | 158,89  | 0,74    | 6,98       | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,39    | 53,3     | 44,09    | 150,89   | 146,25   | 0,02     | 144,93  | 144,3   | 0,63    | 6,4        | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,07    | 51,04    | 43,03    | 148,29   | 143,94   | 0,01     | 142,79  | 142,19  | 0,6     | 6,15       | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,41    | 54       | 38,41    | 169,9    | 165,36   | 0,02     | 163,8   | 163,1   | 0,7     | 6,298      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,05    | 51,8     | 38,25    | 154,12   | 150,15   | 0,03     | 148,82  | 148,28  | 0,54    | 5,699      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,61    | 47,02    | 39,59    | 134,03   | 130,54   | 0,01     | 129,7   | 129,18  | 0,52    | 5,136      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,26    | 44,95    | 41,31    | 121,46   | 118,08   | 0,02     | 117,62  | 116,95  | 0,67    | 4,863      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,94    | 43,68    | 38,26    | 117,43   | 114,39   | 0,02     | 114,01  | 113,37  | 0,64    | 4,363      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,75    | 43,7     | 38,05    | 122,97   | 119,98   | 0        | 119,41  | 118,88  | 0,53    | 4,544      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,06    | 43,98    | 37,08    | 123,59   | 120,66   | 0        | 120,03  | 119,55  | 0,48    | 4,451      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,71    | 42,5     | 38,21    | 107,16   | 104,64   | 0,01     | 104,09  | 103,76  | 0,33    | 3,974      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3779     | 3678,2   | 0,35     | 3652,62 | 3637,37 | 15,25   | 145,988    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,48    | 47,68    | 39,8     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 36770,28 | 36219,68 | 19,14    | 35766,04 | 35807,08 | -41,04  | 1046,706   | 8051     | 0        |
| 23/03/2224: | 40549,28 | 39897,94 | 19,49    | 39418,66 | 39444,45 | -25,79  | 1192,694   | 8723     | 0        |
| Итого:      | 3779     | 3678,26  | 0,35     | 3652,62  | 3637,37  | 15,25   | 145,988    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Е.А. Просянникова

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Л.А. Болтачева

0000 УПРАВЛЕНИЕ  
ИНСПЕКТОР 111 БЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.03.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб х Тнш

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Вейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0хDD7A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,65    | 45,78    | 34,87    | 90,42    | 87,82    | 0        | 87,89   | 86,94   | 0,95    | 3,063      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,46    | 46,23    | 34,23    | 88,29    | 85,75    | 0        | 85,81   | 84,92   | 0,89    | 2,938      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,68    | 47,93    | 35,75    | 98,29    | 95,36    | 0        | 95,31   | 94,36   | 0,95    | 3,408      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,72    | 45,21    | 37,51    | 88,74    | 86,04    | 0        | 86,1    | 85,2    | 0,9     | 3,229      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,77    | 44,89    | 35,88    | 84,21    | 81,71    | 0        | 81,83   | 80,94   | 0,89    | 2,935      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,29    | 45,82    | 34,47    | 92,49    | 89,85    | 0        | 89,89   | 88,98   | 0,91    | 3,097      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,63    | 47,23    | 33,4     | 105,59   | 102,65   | 0        | 102,6   | 101,55  | 1,05    | 3,424      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,47    | 47,7     | 32,77    | 101,69   | 98,88    | 0        | 98,83   | 97,84   | 0,99    | 3,237      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,91    | 47,36    | 32,55    | 100,9    | 98,17    | 0        | 98,08   | 97,14   | 0,94    | 3,192      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,5     | 48,27    | 32,23    | 106,01   | 103,16   | 0        | 103,01  | 102,01  | 1       | 3,32       | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 84,91    | 52,26    | 32,65    | 126,46   | 122,98   | 0        | 122,54  | 121,42  | 1,12    | 4,001      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,61    | 56,68    | 38,93    | 121,75   | 117,87   | 0        | 117,07  | 116,1   | 0,97    | 4,569      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,61    | 53,4     | 42,21    | 110,86   | 107,19   | 0        | 106,61  | 105,75  | 0,86    | 4,511      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,46    | 53,47    | 41,99    | 105,32   | 102,3    | 0        | 101,26  | 100,95  | 0,31    | 4,258      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,43    | 53,29    | 41,14    | 109,41   | 106,39   | 0        | 105,3   | 104,99  | 0,31    | 4,338      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,22    | 56,67    | 39,55    | 120,65   | 117,3    | 0        | 116     | 115,58  | 0,42    | 4,595      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,38    | 59,65    | 37,73    | 137,06   | 133,21   | 0        | 131,63  | 131,02  | 0,61    | 4,976      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,95    | 58,2     | 39,75    | 133,45   | 129,55   | 0        | 128,14  | 127,47  | 0,67    | 5,108      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,94    | 57,73    | 39,21    | 121,68   | 118,25   | 0        | 116,92  | 116,43  | 0,49    | 4,593      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,54    | 53,41    | 40,13    | 111,63   | 108,52   | 0        | 107,53  | 107,09  | 0,44    | 4,32       | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,94    | 57,16    | 34,78    | 138,04   | 134,48   | 0        | 133,11  | 132,43  | 0,68    | 4,637      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,77    | 55,75    | 34,02    | 126,5    | 123,29   | 0        | 122,17  | 121,5   | 0,67    | 4,16       | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,16    | 50,66    | 35,5     | 111,28   | 108,5    | 0        | 107,75  | 107,18  | 0,57    | 3,827      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,77    | 48,01    | 37,76    | 99,36    | 96,7     | 0        | 96,23   | 95,62   | 0,61    | 3,636      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,52    | 46,2     | 35,32    | 97,12    | 94,68    | 0        | 94,32   | 93,73   | 0,59    | 3,331      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,25    | 46,4     | 34,85    | 94,43    | 92,1     | 0        | 91,73   | 91,2    | 0,53    | 3,2        | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,58    | 46,94    | 33,64    | 97,74    | 95,31    | 0        | 94,98   | 94,32   | 0,66    | 3,197      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,19    | 45,53    | 34,66    | 88,18    | 85,95    | 0        | 85,71   | 85,1    | 0,61    | 2,97       | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3007,5   | 2923,9   | 0        | 2908,35 | 2887,76 | 20,59   | 106,07     | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,97    | 50,63    | 36,33    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 31615,92 | 30983,71 | 0,24     | 30760,45 | 30603,1  | 157,35  | 824,559    | 8557     | 0        |
| 23/03/2224: | 34623,47 | 33907,67 | 0,24     | 33668,8  | 33490,86 | 177,94  | 930,629    | 9229     | 0        |
| Итого:      | 3007,55  | 2923,96  | 0        | 2908,35  | 2887,76  | 20,59   | 106,07     | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_

Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г. - 23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T<sub>хв</sub> = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x9A1E

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,66    | 45,6     | 35,06    | 89,84    | 87,13    | 0        | 87,31   | 86,28   | 1,03    | 3,062      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,49    | 45,99    | 34,5     | 91,54    | 88,82    | 0        | 88,96   | 87,92   | 1,04    | 3,068      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,77    | 48,15    | 35,62    | 101,11   | 97,98    | 0        | 98,07   | 96,92   | 1,15    | 3,495      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,73    | 44,8     | 37,93    | 89,94    | 87,08    | 0,01     | 87,29   | 86,22   | 1,07    | 3,312      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,79    | 44,6     | 36,19    | 84,18    | 81,5     | 0        | 81,79   | 80,71   | 1,08    | 2,958      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,31    | 46,12    | 34,19    | 92,81    | 89,96    | 0        | 90,19   | 89,08   | 1,11    | 3,082      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,63    | 48,21    | 32,42    | 104,96   | 101,85   | 0        | 102,02  | 100,71  | 1,31    | 3,304      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,47    | 47,84    | 32,63    | 102      | 98,97    | 0        | 99,13   | 97,91   | 1,22    | 3,234      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,93    | 47,66    | 32,27    | 102,49   | 99,46    | 0        | 99,6    | 98,4    | 1,2     | 3,213      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,52    | 48,44    | 32,08    | 109,56   | 106,31   | 0        | 106,47  | 105,13  | 1,34    | 3,414      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,04    | 52,6     | 32,44    | 128,62   | 124,7    | 0        | 124,63  | 123,11  | 1,52    | 4,043      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,74    | 57,64    | 38,1     | 127,95   | 123,49   | 0        | 123,06  | 121,6   | 1,46    | 4,695      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,67    | 54,72    | 40,95    | 116,2    | 111,95   | 0        | 111,76  | 110,4   | 1,36    | 4,583      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,53    | 54,69    | 40,84    | 111,67   | 107,56   | 0        | 107,42  | 106,06  | 1,36    | 4,395      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,51    | 54,63    | 39,88    | 116,58   | 112,36   | 0        | 112,2   | 110,79  | 1,41    | 4,48       | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,32    | 57,91    | 38,41    | 127,27   | 122,59   | 0        | 122,36  | 120,69  | 1,67    | 4,707      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,48    | 60,82    | 36,66    | 144,05   | 138,82   | 0        | 138,39  | 136,45  | 1,94    | 5,084      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,01    | 59,91    | 38,1     | 139,64   | 134,54   | 0        | 134,06  | 132,3   | 1,76    | 5,121      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,01    | 58,5     | 38,51    | 126,63   | 122,02   | 0        | 121,67  | 120,09  | 1,58    | 4,699      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,56    | 53,65    | 39,91    | 114,5    | 110,42   | 0        | 110,28  | 108,92  | 1,36    | 4,408      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,01    | 57,9     | 34,11    | 144,3    | 139,61   | 0        | 139,12  | 137,47  | 1,65    | 4,752      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,84    | 56,95    | 32,89    | 134,28   | 130,08   | 0        | 129,67  | 128,11  | 1,56    | 4,275      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,23    | 51,61    | 34,62    | 115,87   | 112,26   | 0,01     | 112,2   | 110,85  | 1,35    | 3,886      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,8     | 49,02    | 36,78    | 100,75   | 97,5     | 0        | 97,56   | 96,37   | 1,19    | 3,59       | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,49    | 46,2     | 35,29    | 97,69    | 94,72    | 0        | 94,86   | 93,76   | 1,1     | 3,347      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,29    | 46,5     | 34,79    | 96,22    | 93,28    | 0        | 93,46   | 92,34   | 1,12    | 3,251      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,61    | 47,1     | 33,51    | 100,61   | 97,62    | 0        | 97,78   | 96,61   | 1,17    | 3,277      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,23    | 45,63    | 34,6     | 90,9     | 88,16    | 0        | 88,35   | 87,26   | 1,09    | 3,057      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3102,1   | 3000,7   | 0,02     | 2999,66 | 2962,46 | 37,2    | 107,792    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,02    | 51,19    | 35,83    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 28626,39 | 27819,18 | 0,24     | 27830,26 | 27495,98 | 334,28  | 824,752    | 8558     | 0        |
| 23/03/2224: | 31728,55 | 30819,92 | 0,26     | 30829,92 | 30458,44 | 371,48  | 932,544    | 9230     | 0        |
| Итого:      | 3102,16  | 3000,74  | 0,02     | 2999,66  | 2962,46  | 37,2    | 107,792    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>

Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
0094-ЭРАЛЭЧЕРГОСБЫТ  
ИНСПЕКТОР С1И 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.03.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAFB1 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,88    | 49,3     | 32,58    | 156,57   | 158,42   | 0,01     | 152     | 156,61  | -4,61   | 4,952      | 23       | 1        | *  |
| 25.02.2022 | 81,57    | 49,91    | 31,66    | 158,03   | 159,97   | 0,01     | 153,47  | 158,09  | -4,62   | 4,857      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,2     | 50,17    | 35,03    | 164,87   | 166,54   | 0,01     | 159,72  | 164,57  | -4,85   | 5,597      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,75    | 48,7     | 35,05    | 158,74   | 160,48   | 0,01     | 153,95  | 158,69  | -4,74   | 5,398      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,95    | 49,38    | 32,57    | 155,05   | 157,04   | 0        | 150,56  | 155,22  | -4,66   | 4,906      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,26    | 48,94    | 32,32    | 160,12   | 162,24   | 0        | 155,54  | 160,42  | -4,88   | 5,026      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,56    | 49,16    | 32,4     | 170,18   | 172,29   | 0,01     | 165,25  | 170,34  | -5,09   | 5,355      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,39    | 49,27    | 32,12    | 165,97   | 168,13   | 0,01     | 161,19  | 166,22  | -5,03   | 5,175      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,88    | 49,09    | 31,79    | 161,5    | 163,73   | 0,01     | 156,89  | 161,88  | -4,99   | 4,988      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,49    | 50,13    | 31,36    | 182,48   | 185,01   | 0        | 177,21  | 182,85  | -5,64   | 5,559      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,33    | 53,01    | 33,32    | 212,31   | 214,88   | 0        | 205,53  | 212,07  | -6,54   | 6,848      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,02    | 58,61    | 38,41    | 211,69   | 213,17   | 0,02     | 203,39  | 209,8   | -6,41   | 7,829      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,84    | 57,09    | 39,75    | 197,58   | 198,1    | 0,01     | 189,84  | 195,14  | -5,3    | 7,56       | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,56    | 57,47    | 39,09    | 200,06   | 200,57   | 0,01     | 192,26  | 197,5   | -5,24   | 7,528      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,69    | 57,36    | 38,33    | 207,78   | 208,38   | 0,09     | 199,84  | 205,2   | -5,36   | 7,675      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,56    | 59,66    | 37,9     | 226,67   | 227,46   | 0,01     | 217,7   | 223,74  | -6,04   | 8,269      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,55    | 59,64    | 38,91    | 226,2    | 226,95   | 0,01     | 217,07  | 223,25  | -6,18   | 8,466      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,76    | 58,96    | 39,8     | 220,78   | 221,38   | 0,02     | 211,85  | 217,82  | -5,97   | 8,45       | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,85    | 59,41    | 38,44    | 215,85   | 216,61   | 0,01     | 207,25  | 213,1   | -5,85   | 7,984      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,61    | 57,08    | 37,53    | 213,56   | 214,54   | 0,01     | 205,54  | 211,29  | -5,75   | 7,726      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,83    | 56,71    | 36,12    | 219,55   | 220,77   | 0,01     | 211,61  | 217,47  | -5,86   | 7,654      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,48    | 55,4     | 35,08    | 207,27   | 208,66   | 0,02     | 200,05  | 205,7   | -5,65   | 7,025      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,27    | 53,55    | 33,72    | 195,84   | 197,56   | 0,01     | 189,49  | 194,93  | -5,44   | 6,392      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,81    | 52,03    | 34,78    | 181,15   | 182,62   | 0,03     | 175,32  | 180,32  | -5      | 6,099      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,38    | 48,59    | 33,79    | 166,47   | 168,19   | 0,01     | 161,57  | 166,29  | -4,72   | 5,461      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,22    | 49,31    | 32,91    | 169,58   | 171,57   | 0,01     | 164,64  | 169,61  | -4,97   | 5,417      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,6     | 49,05    | 32,55    | 169,46   | 171,64   | 0        | 164,57  | 169,72  | -5,15   | 5,357      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,34    | 49,04    | 32,3     | 159,42   | 161,67   | 0,01     | 154,87  | 159,86  | -4,99   | 5,003      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5234,7   | 5278,5   | 0,36     | 5058,17 | 5207,7  | -149,53 | 178,556    | 671      | 1        |    |
| Средние:   | 88,05    | 53,07    | 34,98    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224 | 24507,8  | 24461,27 | 2,15     | 23701,02 | 24183,22 | -482,2  | 911,641    | 3487     | 4        |
| 23/03/2224 | 29742,53 | 29739,84 | 2,51     | 28759,19 | 29390,92 | -631,73 | 1090,197   | 4158     | 5        |
| Итого:     | 5234,73  | 5278,57  | 0,36     | 5058,17  | 5207,7   | -149,53 | 178,556    | 671      | 1        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкортр = Qi<br>Траб х Тнш                                                                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Подпись Ф.И.О.

000-УРАЛЗКЕЛБОВЫ  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЗР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.03.2022г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167111

Адрес: пр. Краснополяский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,94    | 44,59    | 37,35    | 117,11   | 114,44   | 0,14     | 113,69  | 113,36  | 0,33    | 4,246      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,67    | 44,71    | 36,96    | 116,12   | 113,48   | 0,15     | 112,73  | 112,41  | 0,32    | 4,167      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,21    | 45,32    | 39,89    | 119,63   | 116,66   | 0,13     | 115,88  | 115,52  | 0,36    | 4,619      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,74    | 44,35    | 39,39    | 116,99   | 114,3    | 0,14     | 113,45  | 113,23  | 0,22    | 4,468      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 82,01    | 43,97    | 38,04    | 111,06   | 108,7    | 0,15     | 107,81  | 107,7   | 0,11    | 4,101      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,38    | 45,06    | 36,32    | 120,39   | 118,01   | 0,14     | 116,93  | 116,87  | 0,06    | 4,245      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,74    | 46,36    | 35,38    | 133,15   | 130,2    | 0,13     | 129,26  | 128,91  | 0,35    | 4,573      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,51    | 45,79    | 35,72    | 122,64   | 120,05   | 0,15     | 119,09  | 118,86  | 0,23    | 4,254      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 81,01    | 45,2     | 35,81    | 117,82   | 115,54   | 0,16     | 114,45  | 114,43  | 0,02    | 4,1        | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,64    | 46,34    | 35,3     | 133,56   | 130,83   | 0,15     | 129,7   | 129,51  | 0,19    | 4,576      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,59    | 51,08    | 35,51    | 163,83   | 159,89   | 0,13     | 158,6   | 157,95  | 0,65    | 5,633      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,16    | 54,23    | 42,93    | 153,66   | 149,18   | 0,11     | 147,62  | 147,14  | 0,48    | 6,348      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,96    | 50,07    | 46,89    | 134,12   | 130,19   | 0,13     | 128,88  | 128,65  | 0,23    | 6,054      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,66    | 50,1     | 46,56    | 129,81   | 126,1    | 0,12     | 124,76  | 124,6   | 0,16    | 5,814      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,74    | 50,34    | 45,4     | 135,56   | 131,75   | 0,13     | 130,36  | 130,2   | 0,16    | 5,927      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,65    | 54,12    | 43,53    | 151,69   | 147,29   | 0,11     | 145,66  | 145,28  | 0,38    | 6,353      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,73    | 55,74    | 42,99    | 165,02   | 160,16   | 0,1      | 158,37  | 157,84  | 0,53    | 6,823      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,95    | 54,07    | 44,88    | 158,02   | 153,31   | 0,13     | 151,62  | 151,2   | 0,42    | 6,818      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,96    | 52,34    | 45,62    | 145,28   | 141,01   | 0,13     | 139,48  | 139,22  | 0,26    | 6,375      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,63    | 50,48    | 44,15    | 139,13   | 135,38   | 0,15     | 133,89  | 133,77  | 0,12    | 5,918      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 93,01    | 52,61    | 40,4     | 158,95   | 154,85   | 0,15     | 153,17  | 152,85  | 0,32    | 6,194      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,45    | 51,23    | 39,22    | 149,13   | 145,6    | 0,16     | 143,95  | 143,82  | 0,13    | 5,65       | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,39    | 48,67    | 38,72    | 138,49   | 135,46   | 0,17     | 133,96  | 133,95  | 0,01    | 5,191      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,94    | 46,37    | 40,57    | 123,71   | 120,95   | 0,21     | 119,73  | 119,73  | 0       | 4,858      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,56    | 44,92    | 37,64    | 126,08   | 123,32   | 0,23     | 122,32  | 122,12  | 0,2     | 4,604      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,29    | 45,82    | 36,47    | 126,18   | 123,5    | 0,21     | 122,47  | 122,27  | 0,2     | 4,469      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,76    | 46,28    | 35,48    | 132,15   | 129,27   | 0,22     | 128,34  | 127,96  | 0,38    | 4,552      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,43    | 45,45    | 35,98    | 116,34   | 114      | 0,25     | 112,96  | 112,91  | 0,05    | 4,061      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3755,6   | 3663,4   | 4,28     | 3629,13 | 3622,26 | 6,87    | 144,991    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 88,16    | 48,41    | 39,75    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224:0 | 82412,02 | 81273,08 | 5,33     | 80070,89 | 80327,68 | -256,79 | 2443,754   | 17678    | 0        |
| 23/03/2224:0 | 86167,64 | 84936,5  | 9,61     | 83700,02 | 83949,94 | -249,92 | 2588,745   | 18350    | 0        |
| Итого:       | 3755,62  | 3663,42  | 4,28     | 3629,13  | 3622,26  | 6,87    | 144,991    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СЧУБЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.03.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб x Tнш

0



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
25/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 1-в  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мрвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167115  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 25.02.2022 | 80,66    | 42,76    | 37,9     | 115,28   | 110,42   | 0,07     | 111,99  | 109,47  | 2,52    | 4,241      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,18    | 43,26    | 40,92    | 122,24   | 116,95   | 0,05     | 118,52  | 115,91  | 2,61    | 4,851      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,74    | 41,87    | 40,87    | 115,92   | 110,97   | 0,06     | 112,49  | 110,08  | 2,41    | 4,595      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,96    | 41,58    | 39,38    | 109,48   | 104,89   | 0,06     | 106,34  | 104,05  | 2,29    | 4,188      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,4     | 42,84    | 37,56    | 117,55   | 112,92   | 0,04     | 114,26  | 111,95  | 2,31    | 4,293      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,8     | 44,33    | 36,47    | 130,52   | 125,36   | 0,05     | 126,8   | 124,22  | 2,58    | 4,624      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,54    | 44,05    | 36,49    | 123,3    | 118,39   | 0,05     | 119,81  | 117,32  | 2,49    | 4,368      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,06    | 43,43    | 36,63    | 121,43   | 116,75   | 0,04     | 118,06  | 115,72  | 2,34    | 4,323      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,69    | 44,75    | 35,94    | 132,32   | 127,34   | 0,04     | 128,56  | 126,15  | 2,41    | 4,618      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,47    | 48,06    | 37,41    | 155,18   | 149,05   | 0,02     | 150,3   | 147,42  | 2,88    | 5,622      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,07    | 52,15    | 43,92    | 147,93   | 141,31   | 0,03     | 142,24  | 139,51  | 2,73    | 6,257      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,92    | 49,72    | 46,2     | 140,14   | 133,72   | 0,02     | 134,75  | 132,17  | 2,58    | 6,235      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,64    | 49,98    | 45,66    | 135,97   | 129,74   | 0,03     | 130,76  | 128,24  | 2,52    | 5,977      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,7     | 49,48    | 45,22    | 140,54   | 134,15   | 0,02     | 135,26  | 132,61  | 2,65    | 6,122      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,64    | 53,38    | 43,26    | 159,03   | 151,81   | 0,01     | 152,83  | 149,77  | 3,06    | 6,619      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,76    | 55,1     | 42,66    | 171,37   | 163,66   | 0,02     | 164,58  | 161,34  | 3,24    | 7,036      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,08    | 54,82    | 43,26    | 163,67   | 156,17   | 0,02     | 157,14  | 153,98  | 3,16    | 6,813      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,05    | 52,61    | 44,44    | 147,93   | 141,1    | 0,02     | 142,1   | 139,27  | 2,83    | 6,327      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,59    | 48,67    | 44,92    | 138,11   | 131,82   | 0,01     | 132,99  | 130,33  | 2,66    | 5,98       | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,1     | 51,77    | 40,33    | 164,48   | 157,46   | 0,01     | 158,56  | 155,46  | 3,1     | 6,403      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,61    | 50,4     | 39,21    | 150,63   | 144,31   | 0,02     | 145,49  | 142,58  | 2,91    | 5,708      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,42    | 47,03    | 39,39    | 134,06   | 128,52   | 0,02     | 129,78  | 127,17  | 2,61    | 5,113      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,91    | 44,19    | 41,72    | 121,15   | 115,91   | 0,01     | 117,33  | 114,85  | 2,48    | 4,893      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,54    | 43,15    | 38,39    | 119,26   | 114,39   | 0,02     | 115,8   | 113,4   | 2,4     | 4,441      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,28    | 43,39    | 37,89    | 115,72   | 111,04   | 0        | 112,4   | 110,07  | 2,33    | 4,256      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,74    | 43,96    | 36,78    | 117,99   | 113,24   | 0,02     | 114,67  | 112,23  | 2,44    | 4,217      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,46    | 43,25    | 37,21    | 113,5    | 108,93   | 0,01     | 110,31  | 107,97  | 2,34    | 4,102      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3624,7   | 3470,3   | 0,77     | 3504,12 | 3433,24 | 70,88   | 142,222    | 648      | 0        |    |
| Средние:   | 87,4     | 47,03    | 40,37    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 24/02/2224:0 | 59,83    | 57,32    | 0,05     | 58,12   | 56,9    | 1,22    | 2,341      | 13       | 0        |
| 23/03/2224:0 | 3684,53  | 3527,64  | 0,82     | 3562,24 | 3490,14 | 72,1    | 144,563    | 661      | 0        |
| Итого:       | 3624,7   | 3470,32  | 0,77     | 3504,12 | 3433,24 | 70,88   | 142,222    | 648      | 0        |
|              |          |          |          |         |         |         | 147,489    |          |          |

*ОДПУ-обмудился, выполнен расчёт.*

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»  
Инспектор С.И. Б.ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
65 05 00000

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi

Траб х Тнш

5,267

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167117

Адрес: пр. Краснополяский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x719D

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,29    | 44,18    | 37,11    | 120,79   | 115,48   | 0,05     | 117,33  | 114,41  | 2,92    | 4,352      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,04    | 44,4     | 36,64    | 121,77   | 116,4    | 0        | 118,3   | 115,31  | 2,99    | 4,334      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,57    | 45,07    | 39,5     | 127,71   | 121,78   | 0        | 123,76  | 120,64  | 3,12    | 4,888      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,19    | 43,63    | 39,56    | 121,5    | 115,97   | 0        | 117,88  | 114,92  | 2,96    | 4,659      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,36    | 43,44    | 37,92    | 116,58   | 111,42   | 0        | 113,24  | 110,43  | 2,81    | 4,295      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,79    | 44,49    | 36,3     | 123,98   | 118,6    | 0        | 120,45  | 117,49  | 2,96    | 4,37       | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,18    | 45,34    | 35,84    | 137,97   | 131,94   | 0        | 134,03  | 130,65  | 3,38    | 4,803      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,97    | 45,4     | 35,57    | 130,98   | 125,31   | 0        | 127,24  | 124,07  | 3,17    | 4,522      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,45    | 44,69    | 35,76    | 129,39   | 123,85   | 0        | 125,75  | 122,68  | 3,07    | 4,496      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,12    | 46,46    | 34,66    | 145,09   | 138,89   | 0        | 140,93  | 137,49  | 3,44    | 4,885      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,93    | 48,99    | 36,94    | 157,38   | 150,23   | 0        | 152,4   | 148,56  | 3,84    | 5,63       | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,54    | 52,9     | 43,64    | 153,76   | 145,79   | 0        | 147,77  | 143,88  | 3,89    | 6,461      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,37    | 50,91    | 45,46    | 143,29   | 135,75   | 0        | 137,74  | 134,08  | 3,66    | 6,273      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,11    | 51,74    | 44,37    | 144,11   | 136,59   | 0        | 138,56  | 134,88  | 3,68    | 6,158      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,15    | 50,63    | 44,52    | 148,45   | 140,73   | 0        | 142,84  | 139,01  | 3,83    | 6,367      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,1     | 54,96    | 42,14    | 171,45   | 162,61   | 0        | 164,72  | 160,34  | 4,38    | 6,954      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,25    | 57,37    | 40,88    | 184,96   | 175,47   | 0        | 177,57  | 172,8   | 4,77    | 7,277      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,57    | 56,02    | 42,55    | 172,4    | 163,38   | 0        | 165,48  | 160,99  | 4,49    | 7,059      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,45    | 52,63    | 44,82    | 153,29   | 145,12   | 0        | 147,25  | 143,23  | 4,02    | 6,608      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,04    | 50,48    | 43,56    | 148,48   | 140,83   | 0,01     | 142,98  | 139,14  | 3,84    | 6,234      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,59    | 54,06    | 38,53    | 174,61   | 166,11   | 0        | 168,28  | 163,87  | 4,41    | 6,498      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,14    | 52,35    | 37,79    | 162,92   | 155,25   | 0        | 157,32  | 153,25  | 4,07    | 5,949      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,84    | 47,67    | 39,17    | 140,41   | 133,9    | 0        | 135,84  | 132,47  | 3,37    | 5,32       | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,33    | 45,38    | 40,95    | 127,08   | 121,15   | 0        | 123,03  | 119,98  | 3,05    | 5,037      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,94    | 44,53    | 37,41    | 131,39   | 125,6    | 0        | 127,55  | 124,41  | 3,14    | 4,773      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,76    | 44,15    | 37,61    | 128,11   | 122,43   | 0        | 124,4   | 121,3   | 3,1     | 4,675      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,15    | 44,4     | 36,75    | 127,25   | 121,61   | 0        | 123,61  | 120,46  | 3,15    | 4,54       | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,8     | 43,06    | 37,74    | 118,13   | 112,77   | 0        | 114,79  | 111,79  | 3       | 4,331      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3963,2   | 3774,9   | 0,06     | 3831,04 | 3732,53 | 98,51   | 151,748    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,6     | 48,19    | 39,41    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 73703,62 | 71317,72 | 2,79     | 71526,12 | 70402,81 | 1123,31 | 2124,321   | 11966    | 0        |
| 23/03/2224: | 77666,85 | 75092,68 | 2,85     | 75357,16 | 74135,34 | 1221,82 | 2276,069   | 12638    | 0        |
| Итого:      | 3963,23  | 3774,96  | 0,06     | 3831,04  | 3732,53  | 98,51   | 151,748    | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qн

Траб х Тнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.



ООО «Уралэчэнергосбыт»  
Инспектор С.И. Б.ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
05.03.2022г



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/02/22г.-22/03/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес:пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.02.2022 | 78,85    | 40,13    | 38,72    | 111,06   | 108,02   | 0        | 108,03  | 107,17  | 0,86    | 4,18       | 24       | 0        |    |
| 24.02.2022 | 80,16    | 41,43    | 38,73    | 111,26   | 108,04   | 0        | 108,15  | 107,17  | 0,98    | 4,185      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,23    | 44,73    | 36,5     | 130,66   | 127,18   | 0        | 126,91  | 126     | 0,91    | 4,629      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,36    | 43,38    | 40,98    | 116,79   | 113,65   | 0        | 113,21  | 112,64  | 0,57    | 4,637      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 80,93    | 38,64    | 42,29    | 101,17   | 98,41    | 0        | 98,29   | 97,72   | 0,57    | 4,152      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,2     | 41,81    | 38,39    | 112,53   | 109,82   | 0        | 109,39  | 108,94  | 0,45    | 4,195      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 79,78    | 42,65    | 37,13    | 127,68   | 124,78   | 0        | 124,12  | 123,73  | 0,39    | 4,607      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,67    | 44,35    | 36,32    | 134,63   | 131,58   | 0        | 130,85  | 130,36  | 0,49    | 4,752      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 79,53    | 43,52    | 36,01    | 125,47   | 122,83   | 0        | 121,99  | 121,71  | 0,28    | 4,392      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,65    | 42,12    | 37,53    | 118,79   | 116,23   | 0        | 115,47  | 115,25  | 0,22    | 4,331      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,89    | 45,34    | 35,55    | 137,52   | 134,64   | 0        | 133,61  | 133,31  | 0,3     | 4,75       | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 90,23    | 52,49    | 37,74    | 169,26   | 165,32   | 0        | 163,41  | 163,18  | 0,23    | 6,173      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,95    | 53,01    | 42,94    | 152,44   | 148,42   | 0        | 146,57  | 146,46  | 0,11    | 6,304      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,7     | 50,84    | 44,86    | 148,44   | 144,21   | 0        | 142,76  | 142,48  | 0,28    | 6,416      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 94,28    | 48,81    | 45,47    | 134,69   | 130,83   | 0        | 129,7   | 129,36  | 0,34    | 5,901      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,87    | 53,29    | 41,58    | 162,79   | 158,34   | 0        | 156,65  | 156,25  | 0,4     | 6,525      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,68    | 56,53    | 40,15    | 177,57   | 172,87   | 0        | 170,66  | 170,31  | 0,35    | 6,867      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,08    | 58,32    | 39,76    | 188,06   | 183,06   | 0        | 180,57  | 180,16  | 0,41    | 7,197      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,26    | 53,97    | 43,29    | 166,67   | 161,87   | 0        | 160,12  | 159,65  | 0,47    | 6,944      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 94,73    | 49,29    | 45,44    | 138,63   | 134,57   | 0        | 133,41  | 133,02  | 0,39    | 6,069      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 92,52    | 52,94    | 39,58    | 168,24   | 163,83   | 0        | 162,19  | 161,68  | 0,51    | 6,429      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 90,62    | 54,7     | 35,92    | 188,85   | 184,19   | 0        | 182,29  | 181,6   | 0,69    | 6,555      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 87,27    | 47,83    | 39,44    | 141,11   | 137,46   | 0        | 136,52  | 136     | 0,52    | 5,388      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,24    | 45,81    | 40,43    | 131,22   | 127,7    | 0        | 127,04  | 126,42  | 0,62    | 5,138      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 83,04    | 43,89    | 39,15    | 123,64   | 120,31   | 0,01     | 119,96  | 119,2   | 0,76    | 4,698      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,48    | 40,62    | 40,86    | 108,41   | 105,44   | 0        | 105,27  | 104,6   | 0,67    | 4,298      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 79,82    | 41,67    | 38,15    | 119,6    | 116,57   | 0        | 116,26  | 115,62  | 0,64    | 4,434      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 79,95    | 40,88    | 39,07    | 115,05   | 112,09   | 0        | 111,84  | 111,22  | 0,62    | 4,367      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3862,2   | 3762,2   | 0,01     | 3735,24 | 3721,21 | 14,03   | 148,513    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,6     | 46,89    | 39,71    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 22/02/2224: | 61380,66 | 60236,33 | 1,95     | 59523,73 | 59548,18 | -24,45  | 2024,64    | 12071    | 0        |
| 22/03/2224: | 65242,89 | 63998,59 | 1,96     | 63258,97 | 63269,39 | -10,42  | 2173,153   | 12743    | 0        |
| Итого:      | 3862,23  | 3762,26  | 0,01     | 3735,24  | 3721,21  | 14,03   | 148,513    | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб x Tнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР С/И БЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.03.2022г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 82       | 42,72    | 39,28    | 78,27    | 75,82    | 0        | 75,99   | 75,18   | 0,81    | 2,985      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,73    | 43,39    | 38,34    | 78,55    | 76,18    | 0        | 76,3    | 75,51   | 0,79    | 2,926      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,38    | 44,84    | 40,54    | 87,02    | 84,36    | 0        | 84,29   | 83,56   | 0,73    | 3,418      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,93    | 42,62    | 41,31    | 77,44    | 75,13    | 0        | 75,08   | 74,48   | 0,6     | 3,102      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 82,08    | 41,95    | 40,13    | 72,88    | 70,85    | 0        | 70,78   | 70,26   | 0,52    | 2,841      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,46    | 43,42    | 38,04    | 81,36    | 79,25    | 0        | 79,02   | 78,55   | 0,47    | 3,003      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,83    | 45,65    | 36,18    | 91,99    | 89,58    | 0        | 89,31   | 88,7    | 0,61    | 3,233      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,63    | 44,97    | 36,66    | 84,51    | 82,34    | 0        | 82,07   | 81,58   | 0,49    | 3,005      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 81,1     | 43,39    | 37,71    | 83,37    | 81,28    | 0        | 80,98   | 80,57   | 0,41    | 3,054      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,72    | 44,92    | 36,8     | 89,86    | 87,63    | 0        | 87,23   | 86,78   | 0,45    | 3,207      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,3     | 46,37    | 39,93    | 92,94    | 90,42    | 0        | 89,98   | 89,52   | 0,46    | 3,594      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,12    | 48,26    | 48,86    | 87,11    | 84,11    | 0        | 83,69   | 83,21   | 0,48    | 4,093      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,96    | 48,56    | 48,4     | 89,66    | 86,47    | 0        | 86,16   | 85,53   | 0,63    | 4,177      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,61    | 47,6     | 49,01    | 83,96    | 80,94    | 0        | 80,71   | 80,1    | 0,61    | 3,96       | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,8     | 48,03    | 47,77    | 88,01    | 84,88    | 0        | 84,65   | 83,96   | 0,69    | 4,048      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,76    | 50,9     | 46,86    | 98,74    | 95,2     | 0        | 94,84   | 94,07   | 0,77    | 4,451      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,78    | 53,22    | 45,56    | 108,04   | 104,16   | 0        | 103,7   | 102,8   | 0,9     | 4,734      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,98    | 52,53    | 46,45    | 107      | 103,13   | 0        | 102,67  | 101,79  | 0,88    | 4,776      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 98,03    | 52,56    | 45,47    | 101,82   | 98,19    | 0        | 97,75   | 96,94   | 0,81    | 4,452      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,75    | 48,94    | 45,81    | 92,16    | 88,93    | 0        | 88,68   | 87,94   | 0,74    | 4,07       | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 93,06    | 50,8     | 42,26    | 105,95   | 102,45   | 0        | 102,11  | 101,23  | 0,88    | 4,321      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,68    | 50,72    | 39,96    | 105,35   | 102,07   | 0        | 101,67  | 100,82  | 0,85    | 4,066      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,51    | 48,59    | 38,92    | 98,55    | 95,65    | 0        | 95,32   | 94,58   | 0,74    | 3,715      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,99    | 45,13    | 41,86    | 87,8     | 85       | 0,01     | 84,95   | 84,16   | 0,79    | 3,555      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,59    | 43,78    | 38,81    | 91,83    | 89,13    | 0        | 89,13   | 88,34   | 0,79    | 3,458      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,42    | 44,09    | 38,33    | 82,38    | 80,04    | 0        | 79,97   | 79,32   | 0,65    | 3,064      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,84    | 44,11    | 37,73    | 83,89    | 81,43    | 0        | 81,44   | 80,71   | 0,73    | 3,073      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,55    | 44,07    | 37,48    | 85       | 82,57    | 0        | 82,55   | 81,81   | 0,74    | 3,092      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2515,4   | 2437,1   | 0,01     | 2431,02 | 2412    | 19,02   | 101,473    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 88,23    | 46,64    | 41,58    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 11680,91 | 11228,51 | 0,1      | 11281,73 | 11101,29 | 180,44  | 456,975    | 2818     | 5        |
| 23/03/2224: | 14196,35 | 13665,7  | 0,11     | 13712,75 | 13513,29 | 199,46  | 558,448    | 3490     | 5        |
| Итого:      | 2515,44  | 2437,19  | 0,01     | 2431,02  | 2412     | 19,02   | 101,473    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qн  
Траб х Тнш

0,000

000 «УРАЛЭНЕРГОСНАБ»  
ИНСПЕКТОР С/Т & ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.03.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
25/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x9BA6

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 25.02.2022 | 81,89    | 41,12    | 40,77    | 84,68    | 91,45    | 1,52     | 82,21   | 90,74   | -8,53   | 3,348      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,57    | 43,23    | 42,34    | 100,97   | 109,04   | 1,76     | 97,79   | 108,1   | -10,31  | 4,141      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 84,05    | 40,8     | 43,25    | 103,75   | 112,05   | 1,98     | 100,6   | 111,15  | -10,55  | 4,35       | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 82,28    | 39,91    | 42,37    | 91,33    | 98,64    | 1,69     | 88,66   | 97,88   | -9,22   | 3,754      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,67    | 41,43    | 40,24    | 98,33    | 106,19   | 1,76     | 95,5    | 105,32  | -9,82   | 3,84       | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,96    | 43,34    | 38,62    | 98,19    | 106,05   | 1,75     | 95,33   | 105,12  | -9,79   | 3,682      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,74    | 42,88    | 38,86    | 90,88    | 98,15    | 1,7      | 88,25   | 97,28   | -9,03   | 3,428      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 81,25    | 42,07    | 39,18    | 87,9     | 94,94    | 1,67     | 85,38   | 94,13   | -8,75   | 3,342      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,83    | 42,7     | 39,13    | 95,58    | 103,22   | 1,59     | 92,8    | 102,32  | -9,52   | 3,63       | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,73    | 45,72    | 41,01    | 123,61   | 133,5    | 1,82     | 119,65  | 132,18  | -12,53  | 4,905      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,42    | 50,85    | 46,57    | 122,91   | 132,74   | 1,69     | 118,06  | 131,15  | -13,09  | 5,506      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 97,33    | 49,48    | 47,85    | 121,5    | 131,23   | 2,01     | 116,73  | 129,72  | -12,99  | 5,593      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 97,39    | 49,69    | 47,7     | 71,8     | 77,54    | 1,51     | 68,98   | 76,64   | -7,66   | 3,295      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,91    | 47,83    | 48,08    | 60,19    | 65,01    | 1,68     | 57,87   | 64,27   | -6,4    | 2,785      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,97    | 51,15    | 46,82    | 117,82   | 127,23   | 1,55     | 113,12  | 125,69  | -12,57  | 5,305      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,97    | 54,21    | 44,76    | 141,4    | 152,71   | 1,58     | 135,66  | 150,62  | -14,96  | 6,082      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 99,18    | 53,16    | 46,02    | 149,77   | 161,76   | 2,19     | 143,68  | 159,64  | -15,96  | 6,626      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 98,34    | 52,04    | 46,3     | 126,81   | 136,95   | 1,71     | 121,71  | 135,23  | -13,52  | 5,642      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,98    | 48,58    | 46,4     | 113,29   | 122,36   | 1,67     | 109,01  | 121,03  | -12,02  | 5,063      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 93,2     | 50,56    | 42,64    | 125,86   | 135,93   | 1,82     | 121,26  | 134,33  | -13,07  | 5,178      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,71    | 50,15    | 40,56    | 117,15   | 126,52   | 1,6      | 113,07  | 125,01  | -11,94  | 4,59       | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,61    | 46,52    | 41,09    | 107,75   | 116,37   | 1,56     | 104,22  | 115,18  | -10,96  | 4,284      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 87,12    | 44,01    | 43,11    | 95,61    | 103,26   | 1,7      | 92,53   | 102,32  | -9,79   | 3,991      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,71    | 42,71    | 40       | 98,51    | 106,39   | 1,85     | 95,58   | 105,49  | -9,91   | 3,821      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,53    | 42,3     | 40,23    | 92,65    | 100,06   | 1,6      | 89,93   | 99,24   | -9,31   | 3,617      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,95    | 42,11    | 39,84    | 102,17   | 110,34   | 1,8      | 99,19   | 109,43  | -10,24  | 3,948      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,69    | 42,1     | 39,59    | 100,05   | 108,06   | 1,62     | 97,16   | 107,15  | -9,99   | 3,844      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2840,4   | 3067,6   | 46,38    | 2743,93 | 3036,36 | -292,43 | 117,59     | 648      | 0        |    |
| Средние:   | 88,66    | 45,95    | 42,71    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 24/02/2224: | 45,78    | 49,45    | 1,17     | 44,45   | 49,06   | -4,61   | 1,899      | 13       | 1        |
| 23/03/2224: | 2886,24  | 3117,14  | 47,55    | 2788,38 | 3085,42 | -297,04 | 119,489    | 661      | 1        |
| Итого:      | 2840,46  | 3067,69  | 46,38    | 2743,93 | 3036,36 | -292,43 | 117,59     | 648      | 0        |
|             |          |          |          |         |         |         | 121,945    |          |          |

*одну обнулился, выполнен подсчет.*

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор САНБЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>

Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

4,355

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,21    | 44,51    | 36,7     | 123,29   | 119,44   | 0,04     | 119,75  | 118,32  | 1,43    | 4,395      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,96    | 44,5     | 36,46    | 122,29   | 118,48   | 0,02     | 118,8   | 117,38  | 1,42    | 4,33       | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,53    | 45,57    | 38,96    | 125,85   | 121,68   | 0,03     | 121,96  | 120,47  | 1,49    | 4,75       | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,07    | 43,28    | 39,79    | 123,93   | 119,86   | 0,03     | 120,24  | 118,77  | 1,47    | 4,781      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,3     | 43,71    | 37,59    | 116,68   | 113,09   | 0,03     | 113,34  | 112,07  | 1,27    | 4,261      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,66    | 44,65    | 36,01    | 126,34   | 122,51   | 0,03     | 122,77  | 121,34  | 1,43    | 4,419      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,04    | 46,22    | 34,82    | 138,51   | 134,21   | 0,03     | 134,56  | 132,89  | 1,67    | 4,685      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,81    | 45,82    | 34,99    | 131,9    | 127,83   | 0,04     | 128,14  | 126,56  | 1,58    | 4,482      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,31    | 44,95    | 35,36    | 127,81   | 123,92   | 0,03     | 124,25  | 122,75  | 1,5     | 4,39       | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,98    | 47,35    | 33,63    | 146,03   | 141,57   | 0,04     | 141,88  | 140,09  | 1,79    | 4,769      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86       | 52,87    | 33,13    | 187,64   | 181,53   | 0,01     | 181,69  | 179,18  | 2,51    | 6,021      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,48    | 56,68    | 39,8     | 172,75   | 166,45   | 0,03     | 166,01  | 163,96  | 2,05    | 6,619      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,18    | 51,42    | 44,76    | 146,99   | 141,44   | 0,02     | 141,3   | 139,67  | 1,63    | 6,336      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,87    | 51,84    | 44,03    | 142,64   | 137,34   | 0,02     | 137,16  | 135,63  | 1,53    | 6,047      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,93    | 51,76    | 43,17    | 147,5    | 142,06   | 0,03     | 141,92  | 140,28  | 1,64    | 6,133      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,87    | 56,24    | 40,63    | 171,23   | 164,87   | 0,02     | 164,52  | 162,45  | 2,07    | 6,695      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,01    | 57,59    | 40,42    | 186,39   | 179,35   | 0,02     | 178,97  | 176,62  | 2,35    | 7,249      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,23    | 55,46    | 42,77    | 171,33   | 164,72   | 0,03     | 164,47  | 162,36  | 2,11    | 7,05       | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,18    | 54,36    | 42,82    | 158,66   | 152,63   | 0,03     | 152,42  | 150,53  | 1,89    | 6,541      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,82    | 51,75    | 42,07    | 151,29   | 145,79   | 0,03     | 145,69  | 143,96  | 1,73    | 6,134      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,33    | 54,45    | 37,88    | 177,25   | 171,09   | 0,03     | 170,85  | 168,73  | 2,12    | 6,48       | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,86    | 52,84    | 37,02    | 166,68   | 161,07   | 0,05     | 160,95  | 158,94  | 2,01    | 5,964      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,64    | 49,27    | 37,37    | 145,87   | 141,15   | 0,04     | 141,17  | 139,53  | 1,64    | 5,279      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,18    | 46,34    | 39,84    | 131,46   | 127,1    | 0,06     | 127,25  | 125,84  | 1,41    | 5,071      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,83    | 45,14    | 36,69    | 137,12   | 132,83   | 0,07     | 133,12  | 131,56  | 1,56    | 4,885      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,5     | 45,67    | 35,83    | 130,78   | 126,78   | 0,06     | 127,02  | 125,52  | 1,5     | 4,551      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,05    | 46,38    | 34,67    | 137,67   | 133,48   | 0,06     | 133,74  | 132,12  | 1,62    | 4,638      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,74    | 45,53    | 35,21    | 123,49   | 119,85   | 0,08     | 120,01  | 118,67  | 1,34    | 4,224      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4069,3   | 3932,1   | 1,01     | 3933,95 | 3886,19 | 47,76   | 151,179    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,44    | 49,14    | 38,3     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 65847,66 | 65430,77 | 3,25     | 63864,29 | 64634,59 | -770,3  | 2050,563   | 12087    | 0        |
| 23/03/2224: | 69917,03 | 69362,89 | 4,26     | 67798,24 | 68520,78 | -722,54 | 2201,742   | 12759    | 0        |
| Итого:      | 4069,37  | 3932,12  | 1,01     | 3933,95  | 3886,19  | 47,76   | 151,179    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ Б ЭР  
Болтачева Л.А.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Гн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>ншт</sub>

0,000



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 3-в  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1DBC ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,68    | 42,1     | 39,58    | 113,75   | 109,92   | 0,01     | 110,47  | 109     | 1,47    | 4,371      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,42    | 41,02    | 40,4     | 112,83   | 108,91   | 0,01     | 109,6   | 108,06  | 1,54    | 4,423      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,88    | 43,61    | 41,27    | 125,58   | 121,03   | 0        | 121,65  | 119,94  | 1,71    | 5,017      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,71    | 42,07    | 41,64    | 117,24   | 113,11   | 0,02     | 113,71  | 112,12  | 1,59    | 4,738      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,81    | 41,5     | 40,31    | 108,69   | 104,99   | 0,01     | 105,53  | 104,15  | 1,38    | 4,251      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,2     | 41,49    | 39,71    | 114,02   | 110,29   | 0,01     | 110,74  | 109,4   | 1,34    | 4,396      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,48    | 43,09    | 38,39    | 130,83   | 126,48   | 0        | 127,06  | 125,38  | 1,68    | 4,876      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,32    | 42,98    | 38,34    | 120,21   | 116,18   | 0,02     | 116,77  | 115,18  | 1,59    | 4,476      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,75    | 41,52    | 39,23    | 119,64   | 115,7    | 0,01     | 116,26  | 114,77  | 1,49    | 4,557      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,36    | 43,02    | 38,34    | 132,53   | 128,23   | 0        | 128,7   | 127,11  | 1,59    | 4,932      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,98    | 47,38    | 38,6     | 158,33   | 152,88   | 0        | 153,31  | 151,26  | 2,05    | 5,918      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,77    | 51,86    | 44,91    | 155,97   | 149,81   | 0,01     | 149,87  | 147,92  | 1,95    | 6,741      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,77    | 48,89    | 47,88    | 144,01   | 138,18   | 0,01     | 138,42  | 136,63  | 1,79    | 6,637      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,56    | 49,02    | 47,54    | 138,78   | 133,22   | 0,02     | 133,39  | 131,72  | 1,67    | 6,35       | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,55    | 48,58    | 46,97    | 144,81   | 139,06   | 0        | 139,27  | 137,53  | 1,74    | 6,548      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,36    | 53,14    | 44,22    | 165,48   | 159,03   | 0,02     | 158,94  | 156,93  | 2,01    | 7,043      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,43    | 54,96    | 43,47    | 178      | 171,11   | 0,01     | 170,82  | 168,67  | 2,15    | 7,439      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,92    | 53,25    | 45,67    | 168,03   | 161,31   | 0,01     | 161,22  | 159,13  | 2,09    | 7,378      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,85    | 51,43    | 46,42    | 151,82   | 145,74   | 0,02     | 145,76  | 143,93  | 1,83    | 6,776      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,52    | 48,46    | 46,06    | 143,17   | 137,62   | 0,02     | 137,79  | 136,07  | 1,72    | 6,355      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,87    | 52,07    | 40,8     | 172,15   | 165,97   | 0,01     | 165,88  | 163,86  | 2,02    | 6,775      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,42    | 50,8     | 39,62    | 156,18   | 150,74   | 0,02     | 150,76  | 148,91  | 1,85    | 5,98       | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,14    | 46,36    | 40,78    | 140,17   | 135,33   | 0,02     | 135,61  | 133,95  | 1,66    | 5,531      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,75    | 44,23    | 42,52    | 126,77   | 122,31   | 0,01     | 122,69  | 121,17  | 1,52    | 5,217      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,4     | 42,2     | 40,2     | 124,36   | 120,26   | 0,02     | 120,71  | 119,23  | 1,48    | 4,85       | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,2     | 42,21    | 39,99    | 122,49   | 118,47   | 0,01     | 118,91  | 117,49  | 1,42    | 4,755      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,51    | 42,37    | 39,14    | 122,22   | 118,25   | 0,01     | 118,68  | 117,25  | 1,43    | 4,642      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,21    | 41,57    | 39,64    | 111,48   | 107,87   | 0,02     | 108,3   | 106,97  | 1,33    | 4,291      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3819,5   | 3682     | 0,33     | 3690,82 | 3643,73 | 47,09   | 155,263    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,95    | 46,11    | 41,84    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224:0 | 78075,82 | 76132,81 | 8,02     | 75776,92 | 75328,96 | 447,96  | 2621,511   | 17699    | 0        |
| 23/03/2224:0 | 81895,36 | 79814,81 | 8,35     | 79467,74 | 78972,69 | 495,05  | 2776,774   | 18371    | 0        |
| Итого:       | 3819,54  | 3682     | 0,33     | 3690,82  | 3643,73  | 47,09   | 155,263    | 672      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»  
Инспектор С115ЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi  
Траб х Тнш

0

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 3-г  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-50  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,17    | 40,31    | 40,86    | 114,25   | 109,63   | 0,01     | 110,98  | 108,8   | 2,18    | 4,534      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,9     | 41,65    | 39,25    | 118,7    | 113,97   | 0,02     | 115,31  | 112,99  | 2,32    | 4,524      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,52    | 44,47    | 40,05    | 129,44   | 124,19   | 0,01     | 125,5   | 123,02  | 2,48    | 5,024      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,08    | 40,75    | 42,33    | 115,98   | 111,29   | 0,02     | 112,56  | 110,44  | 2,12    | 4,765      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,23    | 40,04    | 41,19    | 108,47   | 104,14   | 0,01     | 105,37  | 103,34  | 2,03    | 4,338      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,67    | 41,69    | 38,98    | 121,5    | 116,99   | 0,02     | 118,05  | 116,05  | 2       | 4,602      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,04    | 43,65    | 37,39    | 137,19   | 131,94   | 0,01     | 133,28  | 130,74  | 2,54    | 4,985      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,87    | 43,51    | 37,36    | 129,46   | 124,47   | 0,02     | 125,73  | 123,36  | 2,37    | 4,696      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,34    | 42,01    | 38,33    | 125,58   | 120,85   | 0,01     | 122,04  | 119,81  | 2,23    | 4,676      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,96    | 44,79    | 36,17    | 143,55   | 138,38   | 0,01     | 139,45  | 137,08  | 2,37    | 5,043      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,95    | 49,2     | 36,75    | 164,35   | 158,16   | 0        | 159,14  | 156,36  | 2,78    | 5,853      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,44    | 54,25    | 42,19    | 165,42   | 158,47   | 0,02     | 159,01  | 156,24  | 2,77    | 6,724      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,29    | 51,8     | 44,49    | 154,61   | 148,02   | 0,03     | 148,61  | 146,14  | 2,47    | 6,624      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,97    | 50,52    | 45,45    | 149,65   | 143,2    | 0,02     | 143,9   | 141,46  | 2,44    | 6,55       | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,97    | 51,18    | 43,79    | 156,71   | 150,1    | 0,01     | 150,76  | 148,27  | 2,49    | 6,612      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,91    | 55,88    | 41,03    | 183,08   | 175,33   | 0,02     | 175,92  | 172,78  | 3,14    | 7,232      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,04    | 57,69    | 40,35    | 196,49   | 188,1    | 0,02     | 188,65  | 185,16  | 3,49    | 7,633      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,35    | 57,24    | 41,11    | 187,31   | 179,25   | 0,02     | 179,82  | 176,48  | 3,34    | 7,412      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,35    | 53,13    | 44,22    | 166,49   | 159,17   | 0,18     | 159,93  | 157,04  | 2,89    | 7,086      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,82    | 50,02    | 43,8     | 153,81   | 147,32   | 0,02     | 148,13  | 145,58  | 2,55    | 6,491      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,33    | 53,75    | 38,58    | 189,06   | 181,38   | 0,02     | 182,25  | 178,94  | 3,31    | 7,041      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,95    | 53,34    | 36,61    | 176,58   | 169,83   | 0,02     | 170,53  | 167,52  | 3,01    | 6,251      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,72    | 47,85    | 38,87    | 147,33   | 141,85   | 0,02     | 142,62  | 140,3   | 2,32    | 5,547      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,27    | 44,2     | 42,07    | 131,12   | 126,15   | 0,02     | 126,94  | 124,96  | 1,98    | 5,342      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,8     | 41,13    | 40,67    | 127,34   | 122,72   | 0,02     | 123,64  | 121,73  | 1,91    | 5,028      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,62    | 41,67    | 39,95    | 120,08   | 115,85   | 0,01     | 116,61  | 114,89  | 1,72    | 4,655      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,99    | 41,62    | 39,37    | 120,37   | 116,13   | 0,01     | 116,94  | 115,18  | 1,76    | 4,602      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,71    | 40,82    | 39,89    | 112,56   | 108,67   | 0,02     | 109,38  | 107,82  | 1,56    | 4,362      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4046,4   | 3885,5   | 0,62     | 3911,05 | 3842,48 | 68,57   | 158,232    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,47    | 47,07    | 40,39    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 90896,39 | 89159,4  | 142,02   | 88286,64 | 88090,14 | 196,5   | 2683,591   | 17701    | 0        |
| 23/03/2224: | 94942,87 | 93044,95 | 142,64   | 92197,69 | 91932,62 | 265,07  | 2841,823   | 18373    | 0        |
| Итого:      | 4046,48  | 3885,55  | 0,62     | 3911,05  | 3842,48  | 68,57   | 158,232    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб x Тнш

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЗР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBE55

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,15    | 43,03    | 38,12    | 115,8    | 111,32   | 0        | 112,49  | 110,35  | 2,14    | 4,287      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,88    | 43,91    | 36,97    | 119,12   | 114,66   | 0        | 115,73  | 113,65  | 2,08    | 4,279      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,54    | 45,28    | 39,26    | 128,54   | 123,51   | 0        | 124,56  | 122,32  | 2,24    | 4,891      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,09    | 43,11    | 39,98    | 113,68   | 109,36   | 0        | 110,27  | 108,39  | 1,88    | 4,406      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,19    | 42,02    | 39,17    | 110,41   | 106,44   | 0        | 107,24  | 105,55  | 1,69    | 4,197      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,68    | 43,78    | 36,9     | 122,67   | 118,61   | 0        | 119,2   | 117,55  | 1,65    | 4,396      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,1     | 45,39    | 35,71    | 137,68   | 133,03   | 0        | 133,75  | 131,76  | 1,99    | 4,775      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,91    | 44,73    | 36,18    | 132,17   | 127,64   | 0,19     | 128,4   | 126,42  | 1,98    | 4,643      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,39    | 44,62    | 35,77    | 130,75   | 126,51   | 0        | 127,05  | 125,33  | 1,72    | 4,543      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,08    | 46,02    | 35,06    | 150,57   | 145,58   | 0        | 146,29  | 144,16  | 2,13    | 5,125      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,09    | 49,59    | 36,5     | 170,3    | 164,33   | 0        | 164,88  | 162,47  | 2,41    | 6,02       | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,63    | 54,63    | 42       | 165,26   | 158,8    | 0        | 158,81  | 156,6   | 2,21    | 6,684      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,39    | 52,14    | 44,25    | 152,6    | 146,54   | 0        | 146,68  | 144,69  | 1,99    | 6,5        | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,08    | 51,72    | 44,36    | 147,57   | 141,61   | 0        | 141,85  | 139,84  | 2,01    | 6,301      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,12    | 51,78    | 43,34    | 156,41   | 149,94   | 0        | 150,49  | 148,06  | 2,43    | 6,531      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,12    | 55,48    | 41,64    | 177,73   | 170,66   | 0        | 170,77  | 168,21  | 2,56    | 7,125      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,25    | 57,19    | 41,06    | 189,87   | 182,3    | 0        | 182,27  | 179,53  | 2,74    | 7,502      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,46    | 56,05    | 42,41    | 179,74   | 172,33   | 0        | 172,5   | 169,81  | 2,69    | 7,332      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,51    | 53,65    | 43,86    | 161,86   | 155,14   | 0        | 155,46  | 153,05  | 2,41    | 6,832      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,94    | 50,29    | 43,65    | 148,97   | 142,96   | 0        | 143,43  | 141,27  | 2,16    | 6,266      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,52    | 53,84    | 38,68    | 184      | 177,06   | 0        | 177,37  | 174,67  | 2,7     | 6,872      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,14    | 52,31    | 37,83    | 165,71   | 159,46   | 0        | 160,01  | 157,38  | 2,63    | 6,059      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,82    | 48,18    | 38,64    | 147,4    | 141,85   | 0        | 142,63  | 140,32  | 2,31    | 5,514      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,34    | 45,02    | 41,32    | 127,34   | 122,1    | 0,01     | 123,27  | 120,92  | 2,35    | 5,098      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,84    | 43,93    | 37,91    | 124,41   | 119,54   | 0        | 120,79  | 118,48  | 2,31    | 4,582      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,63    | 44,1     | 37,53    | 127,25   | 122,39   | 0        | 123,57  | 121,28  | 2,29    | 4,635      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,03    | 44,13    | 36,9     | 126,34   | 121,47   | 0        | 122,73  | 120,35  | 2,38    | 4,523      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,61    | 43,12    | 37,49    | 113,02   | 108,94   | 0        | 109,84  | 107,98  | 1,86    | 4,116      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4027,1   | 3874     | 0,2      | 3892,33 | 3830,39 | 61,94   | 154,034    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,55    | 48,18    | 39,37    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 93975,63 | 91587,13 | 4,62     | 91302,43 | 90474,3  | 828,13  | 2689,435   | 17701    | 0        |
| 23/03/2224: | 98002,8  | 95461,21 | 4,82     | 95194,76 | 94304,69 | 890,07  | 2843,469   | 18373    | 0        |
| Итого:      | 4027,17  | 3874,08  | 0,2      | 3892,33  | 3830,39  | 61,94   | 154,034    | 672      | 0        |

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за<br>период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qконтр = Qi<br>Траб x Tнш                                                                       | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВСВО

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 82       | 42,62    | 39,38    | 131,14   | 129,23   | 0        | 127,31  | 128,13  | -0,82   | 5,01       | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,75    | 42,78    | 38,97    | 137,67   | 135,81   | 0        | 133,68  | 134,62  | -0,94   | 5,208      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,37    | 44,6     | 40,77    | 146,2    | 144,27   | 0        | 141,63  | 142,93  | -1,3    | 5,774      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,93    | 42,64    | 41,29    | 130,71   | 129,14   | 0        | 126,73  | 128,06  | -1,33   | 5,233      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 82,11    | 41,44    | 40,67    | 125,14   | 123,77   | 0        | 121,49  | 122,78  | -1,29   | 4,94       | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,48    | 43,1     | 38,38    | 138,07   | 136,85   | 0        | 134,07  | 135,67  | -1,6    | 5,145      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,82    | 45,34    | 36,48    | 162,51   | 161,17   | 0        | 157,79  | 159,62  | -1,83   | 5,756      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,63    | 44,35    | 37,28    | 148,38   | 147,13   | 0        | 144,07  | 145,77  | -1,7    | 5,371      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 81,11    | 43,81    | 37,3     | 143,43   | 142,38   | 0        | 139,33  | 141,12  | -1,79   | 5,198      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,73    | 44,84    | 36,89    | 159,17   | 158,06   | 0        | 154,54  | 156,55  | -2,01   | 5,697      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,62    | 50,19    | 36,43    | 194,95   | 193,56   | 0        | 188,68  | 191,29  | -2,61   | 6,876      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,39    | 55,75    | 41,64    | 192,98   | 190,87   | 0        | 185,36  | 188,12  | -2,76   | 7,733      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 97,15    | 51,55    | 45,6     | 172,78   | 170,84   | 0        | 166     | 168,71  | -2,71   | 7,582      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,94    | 51,31    | 45,63    | 161,44   | 159,53   | 0,06     | 155,12  | 157,55  | -2,43   | 7,088      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,94    | 51,2     | 44,74    | 171,02   | 169,08   | 0,11     | 164,45  | 167,02  | -2,57   | 7,367      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,84    | 54,92    | 42,92    | 191,94   | 189,79   | 0        | 184,29  | 187,14  | -2,85   | 7,925      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,91    | 57,29    | 41,62    | 211,67   | 209,38   | 0        | 203,1   | 206,2   | -3,1    | 8,472      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 99,18    | 56,34    | 42,84    | 205      | 202,68   | 0        | 196,66  | 199,68  | -3,02   | 8,444      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 98,29    | 54,88    | 43,41    | 185,68   | 183,55   | 0,01     | 178,22  | 180,98  | -2,76   | 7,754      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,85    | 50,24    | 44,61    | 170,2    | 168,35   | 0        | 163,77  | 166,37  | -2,6    | 7,315      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 93,19    | 54,32    | 38,87    | 208,3    | 206,99   | 0,01     | 200,67  | 204,17  | -3,5    | 7,811      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,89    | 52,22    | 38,67    | 187,65   | 186,52   | 0,01     | 181,08  | 184,12  | -3,04   | 7,012      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,52    | 47,21    | 40,31    | 165,71   | 164,67   | 0        | 160,27  | 162,96  | -2,69   | 6,463      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 87,14    | 44,47    | 42,67    | 145,74   | 144,43   | 0,01     | 141,02  | 143,1   | -2,08   | 6,017      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,67    | 42,75    | 39,92    | 145,21   | 143,98   | 0        | 140,92  | 142,75  | -1,83   | 5,623      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,43    | 43,38    | 39,05    | 144,5    | 143,26   | 0        | 140,26  | 142,01  | -1,75   | 5,474      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,82    | 44,31    | 37,51    | 151,41   | 150,23   | 0        | 147,01  | 148,85  | -1,84   | 5,51       | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,52    | 42,73    | 38,79    | 134,98   | 133,88   | 0        | 131,11  | 132,76  | -1,65   | 5,084      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4563,5   | 4519,4   | 0,21     | 4408,63 | 4469,03 | -60,4   | 178,882    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 88,32    | 47,87    | 40,45    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 20648,27 | 20417,63 | 2,01     | 19947,55 | 20191,36 | -243,81 | 811,924    | 3029     | 366      |
| 23/03/2224: | 25211,85 | 24937,03 | 2,22     | 24356,18 | 24660,39 | -304,21 | 990,806    | 3701     | 366      |
| Итого:      | 4563,58  | 4519,4   | 0,21     | 4408,63  | 4469,03  | -60,4   | 178,882    | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi  
Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Управляющие  
Инспектор С.И. Б. ЗР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ37А

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 82,19    | 44,86    | 37,33    | 83,48    | 83,47    | 0,13     | 81,02   | 82,7    | -1,68   | 3,024      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,95    | 45,86    | 36,09    | 84,46    | 84,49    | 0,13     | 82,01   | 83,68   | -1,67   | 2,959      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,57    | 47,45    | 38,12    | 93,26    | 93,07    | 0,13     | 90,34   | 92,07   | -1,73   | 3,443      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 84,09    | 44,74    | 39,35    | 84,37    | 84,21    | 0,13     | 81,76   | 83,37   | -1,61   | 3,217      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 82,28    | 44,73    | 37,55    | 77,76    | 77,73    | 0,14     | 75,5    | 76,97   | -1,47   | 2,835      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,68    | 45,89    | 35,79    | 88,93    | 88,92    | 0,12     | 86,35   | 88,07   | -1,72   | 3,089      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 82,05    | 48,11    | 33,94    | 103,9    | 103,9    | 0,12     | 100,88  | 102,77  | -1,89   | 3,424      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,86    | 47,65    | 34,21    | 94,96    | 94,97    | 0,13     | 92,18   | 93,96   | -1,78   | 3,154      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 81,33    | 46,33    | 35       | 91,16    | 91,16    | 0,13     | 88,56   | 90,26   | -1,7    | 3,1        | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,95    | 47,46    | 34,49    | 100,37   | 100,34   | 0,12     | 97,46   | 99,24   | -1,78   | 3,36       | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,82    | 53,29    | 33,53    | 123,36   | 123,15   | 0,11     | 119,36  | 121,51  | -2,15   | 4,004      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,59    | 59,31    | 38,28    | 126,62   | 125,69   | 0,11     | 121,61  | 123,63  | -2,02   | 4,664      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 97,34    | 54,93    | 42,41    | 113,8    | 112,74   | 0,12     | 109,31  | 111,14  | -1,83   | 4,646      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 97,11    | 53,25    | 43,86    | 102,87   | 101,89   | 0,11     | 98,82   | 100,53  | -1,71   | 4,341      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 96,13    | 54,07    | 42,06    | 108,89   | 107,96   | 0,14     | 104,69  | 106,5   | -1,81   | 4,411      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 98,04    | 58,39    | 39,65    | 122,01   | 121,01   | 0,11     | 117,12  | 119,13  | -2,01   | 4,655      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 99,15    | 61,72    | 37,43    | 142,48   | 141,41   | 0,13     | 136,69  | 138,94  | -2,25   | 5,127      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 99,43    | 60,15    | 39,28    | 134,19   | 132,97   | 0,14     | 128,71  | 130,72  | -2,01   | 5,073      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 98,5     | 57,8     | 40,7     | 114,48   | 113,41   | 0,12     | 109,88  | 111,69  | -1,81   | 4,484      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 95,04    | 53,61    | 41,43    | 106,53   | 105,58   | 0,13     | 102,51  | 104,18  | -1,67   | 4,252      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 93,53    | 58,7     | 34,83    | 132,79   | 132,05   | 0,13     | 127,91  | 129,95  | -2,04   | 4,464      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 91,05    | 55,95    | 35,1     | 122,03   | 121,37   | 0,09     | 117,74  | 119,58  | -1,84   | 4,136      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,74    | 51,53    | 36,21    | 105,06   | 104,57   | 0,12     | 101,62  | 103,29  | -1,67   | 3,681      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 87,29    | 48,39    | 38,9     | 91,72    | 91,25    | 0,14     | 88,72   | 90,25   | -1,53   | 3,451      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,89    | 46,21    | 36,68    | 96,23    | 95,94    | 0,15     | 93,38   | 94,98   | -1,6    | 3,424      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,68    | 46,64    | 36,04    | 93,14    | 92,9     | 0,14     | 90,39   | 91,93   | -1,54   | 3,257      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 82,07    | 47,7     | 34,37    | 98,32    | 98,16    | 0,13     | 95,44   | 97,11   | -1,67   | 3,281      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,77    | 46,34    | 35,43    | 91,29    | 91,1     | 0,15     | 88,59   | 90,2    | -1,61   | 3,136      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2928,4   | 2915,4   | 3,55     | 2828,55 | 2878,35 | -49,8   | 106,092    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 88,54    | 51,1     | 37,43    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224 | 13588,03 | 13392,58 | 18,95    | 13131,12 | 13233,59 | -102,47 | 507,74     | 3326     | 0        |
| 23/03/2224 | 16516,49 | 16307,99 | 22,5     | 15959,67 | 16111,94 | -152,27 | 613,832    | 3998     | 0        |
| Итого:     | 2928,46  | 2915,41  | 3,55     | 2828,55  | 2878,35  | -49,8   | 106,092    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
Инспектор СЦН 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
95 02 00005

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>н</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0,000

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1772

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,46    | 43,73    | 36,73    | 133,04   | 125,71   | 0        | 129,29  | 124,58  | 4,71    | 4,745      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,21    | 43,88    | 36,33    | 134,94   | 127,54   | 0        | 131,18  | 126,36  | 4,82    | 4,76       | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,71    | 45,99    | 37,72    | 143,29   | 135,19   | 0        | 138,95  | 133,88  | 5,07    | 5,242      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,36    | 43,59    | 38,77    | 134,24   | 126,75   | 0        | 130,3   | 125,63  | 4,67    | 5,049      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,48    | 42,61    | 37,87    | 125,25   | 118,45   | 0        | 121,72  | 117,4   | 4,32    | 4,608      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 79,99    | 43,88    | 36,11    | 140,32   | 132,76   | 0        | 136,4   | 131,55  | 4,85    | 4,925      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,4     | 46,3     | 34,1     | 151,92   | 143,82   | 0        | 147,65  | 142,35  | 5,3     | 5,034      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,16    | 45,18    | 34,98    | 141,53   | 133,99   | 0        | 137,56  | 132,69  | 4,87    | 4,811      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,64    | 44,46    | 35,18    | 138,36   | 131,03   | 0        | 134,56  | 129,78  | 4,78    | 4,731      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,32    | 46,57    | 33,75    | 157,81   | 149,42   | 0        | 153,38  | 147,9   | 5,48    | 5,174      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,3     | 53,52    | 31,78    | 202,83   | 191,73   | 0        | 196,48  | 189,16  | 7,32    | 6,246      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,74    | 58,59    | 37,15    | 195,11   | 183,3    | 0        | 187,65  | 180,41  | 7,24    | 6,987      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,46    | 53,65    | 41,81    | 172,57   | 161,72   | 0        | 166     | 159,56  | 6,44    | 6,952      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,17    | 53,84    | 41,33    | 163,92   | 153,66   | 0        | 157,68  | 151,58  | 6,1     | 6,526      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,22    | 53,81    | 40,41    | 167,8    | 157,42   | 0        | 161,54  | 155,28  | 6,26    | 6,537      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,1     | 58,05    | 38,05    | 190,48   | 178,74   | 0        | 183,13  | 175,96  | 7,17    | 6,982      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,37    | 61,42    | 35,95    | 214,32   | 201,24   | 0        | 205,87  | 197,75  | 8,12    | 7,419      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,64    | 59,17    | 38,47    | 196,69   | 184,46   | 0        | 188,86  | 181,47  | 7,39    | 7,286      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,54    | 56,62    | 39,92    | 178,67   | 167,52   | 0        | 171,7   | 165,02  | 6,68    | 6,869      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,12    | 53,3     | 39,82    | 172,41   | 161,82   | 0        | 166,11  | 159,7   | 6,41    | 6,624      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,75    | 57,63    | 34,12    | 206,74   | 194,68   | 0        | 199,4   | 191,68  | 7,72    | 6,814      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,3     | 55,31    | 33,99    | 190,56   | 179,54   | 0        | 184,07  | 176,97  | 7,1     | 6,267      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 85,88    | 49,51    | 36,37    | 156,64   | 147,65   | 0        | 151,69  | 145,94  | 5,75    | 5,52       | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,2     | 44,07    | 41,13    | 123,6    | 116,32   | 0        | 119,75  | 115,25  | 4,5     | 4,926      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 80,96    | 42,35    | 38,61    | 128,32   | 121,05   | 0        | 124,65  | 120,07  | 4,58    | 4,811      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 80,69    | 42,96    | 37,73    | 128,81   | 121,59   | 0        | 125,15  | 120,52  | 4,63    | 4,72       | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,1     | 43,36    | 36,74    | 129,73   | 122,54   | 0        | 126,12  | 121,47  | 4,65    | 4,631      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 79,74    | 42,66    | 37,08    | 117,99   | 111,52   | 0        | 114,74  | 110,59  | 4,15    | 4,253      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4437,8   | 4181,1   | 0        | 4291,58 | 4130,5  | 161,08  | 159,449    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,71    | 49,5     | 37,21    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224 | 91723,42 | 85895,44 | 1,01     | 89195,3  | 84934,3 | 4261    | 2696,008   | 17698    | 0        |
| 23/03/2224 | 96161,31 | 90076,6  | 1,01     | 93486,88 | 89064,8 | 4422,08 | 2855,457   | 18370    | 0        |
| Итого:     | 4437,89  | 4181,16  | 0        | 4291,58  | 4130,5  | 161,08  | 159,449    | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi  
Траб х Тнш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Угленергосбыт»  
Инспектор СХН 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,78    | 41,96    | 39,82    | 114,71   | 111,01   | 0        | 111,37  | 110,12  | 1,25    | 4,433      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,48    | 42,15    | 39,33    | 115,56   | 111,89   | 0        | 112,2   | 110,95  | 1,25    | 4,412      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,22    | 43,85    | 41,37    | 128,77   | 124,27   | 0,01     | 124,75  | 123,12  | 1,63    | 5,162      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,67    | 41,36    | 42,31    | 119,43   | 115,39   | 0        | 115,83  | 114,43  | 1,4     | 4,9        | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,85    | 40,98    | 40,87    | 110,62   | 107,15   | 0        | 107,41  | 106,32  | 1,09    | 4,388      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,24    | 41,97    | 39,27    | 119,52   | 115,76   | 0,01     | 116,12  | 114,78  | 1,34    | 4,559      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,65    | 44,33    | 37,32    | 136,52   | 132,26   | 0        | 132,59  | 131,06  | 1,53    | 4,949      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,43    | 43,6     | 37,83    | 126,61   | 122,72   | 0        | 122,97  | 121,62  | 1,35    | 4,648      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,93    | 42,9     | 38,03    | 125,41   | 121,54   | 0,01     | 121,83  | 120,49  | 1,34    | 4,631      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,58    | 44,56    | 37,02    | 141,11   | 136,63   | 0        | 137,01  | 135,37  | 1,64    | 5,07       | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,66    | 50,12    | 36,54    | 171,47   | 165,52   | 0        | 165,96  | 163,58  | 2,38    | 6,064      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 97,19    | 53,59    | 43,6     | 166,21   | 159,26   | 0        | 159,68  | 157,12  | 2,56    | 6,977      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,96    | 50,86    | 46,1     | 151,4    | 144,92   | 0,01     | 145,46  | 143,16  | 2,3     | 6,719      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,64    | 50,75    | 45,89    | 150,33   | 143,9    | 0,01     | 144,47  | 142,16  | 2,31    | 6,639      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,72    | 51,51    | 44,21    | 156,79   | 150,16   | 0        | 150,78  | 148,31  | 2,47    | 6,676      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,67    | 55,78    | 41,89    | 180,78   | 173,12   | 0        | 173,64  | 170,61  | 3,03    | 7,287      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,8     | 57,45    | 41,35    | 190,13   | 182,05   | 0,01     | 182,46  | 179,28  | 3,18    | 7,563      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 99       | 55,13    | 43,87    | 180,24   | 172,41   | 0,01     | 172,92  | 169,97  | 2,95    | 7,606      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 98,05    | 53,93    | 44,12    | 163,24   | 156,19   | 0,01     | 156,74  | 154,06  | 2,68    | 6,924      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,56    | 50,85    | 43,71    | 155,59   | 149,05   | 0        | 149,74  | 147,22  | 2,52    | 6,552      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 93,03    | 54,12    | 38,91    | 185,27   | 177,86   | 0,01     | 178,52  | 175,42  | 3,1     | 6,955      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,41    | 51,86    | 38,55    | 166,42   | 159,98   | 0,01     | 160,65  | 157,95  | 2,7     | 6,201      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,34    | 47,61    | 39,73    | 144,51   | 139,12   | 0        | 139,81  | 137,62  | 2,19    | 5,559      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,87    | 45,35    | 41,52    | 131,2    | 126,34   | 0,01     | 126,95  | 125,09  | 1,86    | 5,272      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,43    | 42,02    | 40,41    | 125,16   | 120,94   | 0        | 121,48  | 119,9   | 1,58    | 4,911      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,22    | 43,27    | 38,95    | 125,59   | 121,41   | 0        | 121,91  | 120,34  | 1,57    | 4,745      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,6     | 42,81    | 38,79    | 124,06   | 119,99   | 0,01     | 120,46  | 118,95  | 1,51    | 4,67       | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,3     | 41,86    | 39,44    | 114,22   | 110,5    | 0        | 110,93  | 109,57  | 1,36    | 4,371      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4020,8   | 3871,3   | 0,12     | 3884,64 | 3828,57 | 56,07   | 158,843    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 88,11    | 47,37    | 40,74    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224 | 88876,07 | 87142,71 | 617,46   | 86305,32 | 86141,84 | 163,48  | 2731,933   | 17696    | 0        |
| 23/03/2224 | 92896,94 | 91014,05 | 617,58   | 90189,96 | 89970,41 | 219,55  | 2890,776   | 18368    | 0        |
| Итого:     | 4020,87  | 3871,34  | 0,12     | 3884,64  | 3828,57  | 56,07   | 158,843    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi

Траб x Tнш

0

ООО «УРАЛТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»  
Инспектор С.А. Б.СР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
05.03.2022г

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр.Краснопольский 5-г  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-40  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,3     | 43,64    | 36,66    | 90,5     | 86,33    | 0        | 87,96   | 85,6    | 2,36    | 3,224      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,06    | 44,82    | 35,24    | 92,48    | 88,24    | 0        | 89,91   | 87,42   | 2,49    | 3,17       | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,58    | 46,29    | 37,29    | 99,13    | 94,49    | 0        | 96,16   | 93,54   | 2,62    | 3,587      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,24    | 43,67    | 38,57    | 89,12    | 85       | 0        | 86,48   | 84,22   | 2,26    | 3,333      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,34    | 42,53    | 37,81    | 86,3     | 82,39    | 0        | 83,88   | 81,69   | 2,19    | 3,168      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 79,87    | 44,54    | 35,33    | 92,96    | 88,89    | 0        | 90,4    | 88,06   | 2,34    | 3,194      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,36    | 46,4     | 33,96    | 106,3    | 101,66   | 0        | 103,31  | 100,66  | 2,65    | 3,507      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,15    | 45,89    | 34,26    | 101,12   | 96,65    | 0        | 98,28   | 95,71   | 2,57    | 3,368      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,61    | 44,8     | 34,81    | 99,27    | 94,85    | 0        | 96,53   | 93,97   | 2,56    | 3,359      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,35    | 47,61    | 32,74    | 112,19   | 107,31   | 0        | 109,01  | 106,17  | 2,84    | 3,565      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,28    | 51,43    | 33,85    | 129,25   | 123,32   | 0        | 125,23  | 121,82  | 3,41    | 4,239      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,64    | 54,71    | 40,93    | 122,16   | 115,77   | 0        | 117,5   | 114,17  | 3,33    | 4,818      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,45    | 51,46    | 43,99    | 113,24   | 107,2    | 0        | 108,92  | 105,87  | 3,05    | 4,801      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,13    | 52,3     | 42,83    | 110,03   | 104,28   | 0        | 105,87  | 102,96  | 2,91    | 4,54       | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,23    | 52,72    | 41,51    | 115,45   | 109,56   | 0        | 111,16  | 108,11  | 3,05    | 4,621      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,23    | 56,48    | 39,75    | 131,42   | 124,68   | 0        | 126,33  | 122,82  | 3,51    | 5,03       | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,32    | 57,19    | 40,13    | 133,65   | 126,75   | 0        | 128,37  | 124,81  | 3,56    | 5,163      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,5     | 55,19    | 42,31    | 126,91   | 120,25   | 0        | 121,9   | 118,56  | 3,34    | 5,167      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,65    | 55,49    | 41,16    | 121,1    | 114,86   | 0        | 116,39  | 113,18  | 3,21    | 4,8        | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,09    | 51,06    | 42,03    | 112,86   | 107,15   | 0        | 108,76  | 105,85  | 2,91    | 4,577      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,61    | 54,18    | 37,43    | 129,56   | 123,28   | 0        | 124,96  | 121,58  | 3,38    | 4,682      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,17    | 51,62    | 37,55    | 117,96   | 112,27   | 0        | 113,98  | 110,86  | 3,12    | 4,283      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 85,99    | 49,54    | 36,45    | 110,56   | 105,4    | 0        | 107,07  | 104,18  | 2,89    | 3,905      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,49    | 46,8     | 38,69    | 99,31    | 94,41    | 0        | 96,22   | 93,44   | 2,78    | 3,726      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,08    | 44,66    | 36,42    | 96,65    | 92,07    | 0        | 93,87   | 91,24   | 2,63    | 3,418      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 80,82    | 44,62    | 36,2     | 93,95    | 89,61    | 0        | 91,28   | 88,76   | 2,52    | 3,303      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,16    | 44,73    | 35,43    | 93,47    | 89,16    | 0        | 90,86   | 88,31   | 2,55    | 3,216      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 79,8     | 43,25    | 36,55    | 86,88    | 82,93    | 0        | 84,45   | 82,23   | 2,22    | 3,087      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3013,7   | 2868,7   | 0        | 2915,04 | 2835,79 | 79,25   | 110,851    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,69    | 48,84    | 37,85    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23/02/22г. | 59703,79 | 63153,69 | 4,73     | 57987,29 | 62463,33 | -4476,04 | 1878,621   | 17696    | 0        |
| 23/03/22г. | 62717,57 | 66022,45 | 4,73     | 60902,33 | 65299,12 | -4396,79 | 1989,472   | 18368    | 0        |
| Итого:     | 3013,78  | 2868,76  | 0        | 2915,04  | 2835,79  | 79,25    | 110,851    | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi  
Траб x Тнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000\*УР/ПОНЕРГОБЕЛТ  
ИНСПЕКТОР С 1 5 3Р  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.03.2022г



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x5842

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,5     | 44,48    | 36,02    | 81,83    | 78,95    | 0        | 79,54   | 78,19   | 1,35    | 2,862      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,24    | 44,73    | 35,51    | 82,12    | 79,26    | 0        | 79,83   | 78,51   | 1,32    | 2,834      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,77    | 45,63    | 38,14    | 89,64    | 86,28    | 0        | 86,91   | 85,41   | 1,5     | 3,317      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,45    | 43,91    | 38,54    | 80,12    | 77,15    | 0        | 77,76   | 76,46   | 1,3     | 2,995      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,54    | 43,75    | 36,79    | 77,34    | 74,58    | 0        | 75,14   | 73,9    | 1,24    | 2,763      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,08    | 44,53    | 35,55    | 86,16    | 83,09    | 0        | 83,77   | 82,29   | 1,48    | 2,974      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,48    | 45,8     | 34,68    | 95,33    | 91,9     | 0        | 92,66   | 91      | 1,66    | 3,218      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,28    | 46,02    | 34,26    | 90,18    | 86,97    | 0        | 87,63   | 86,12   | 1,51    | 3,001      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,72    | 45,47    | 34,25    | 87,97    | 84,87    | 0        | 85,52   | 84,04   | 1,48    | 2,927      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,43    | 47,52    | 32,91    | 100,53   | 96,95    | 0        | 97,7    | 95,92   | 1,78    | 3,213      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,4     | 52,51    | 32,89    | 119,33   | 114,83   | 0        | 115,58  | 113,37  | 2,21    | 3,804      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,84    | 56,42    | 39,42    | 111,35   | 106,42   | 0        | 107,07  | 104,84  | 2,23    | 4,23       | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,62    | 51,88    | 43,74    | 100,41   | 95,73    | 0        | 96,56   | 94,52   | 2,04    | 4,229      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,32    | 52,33    | 42,99    | 99,26    | 94,65    | 0        | 95,49   | 93,43   | 2,06    | 4,11       | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,37    | 52,18    | 42,19    | 101,42   | 96,78    | 0        | 97,63   | 95,54   | 2,09    | 4,126      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,33    | 56,16    | 40,17    | 116,61   | 111,36   | 0        | 112,11  | 109,71  | 2,4     | 4,513      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,53    | 59,41    | 38,12    | 125,53   | 119,97   | 0        | 120,58  | 118,01  | 2,57    | 4,606      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,83    | 57,42    | 40,41    | 118,23   | 112,87   | 0        | 113,52  | 111,13  | 2,39    | 4,599      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,78    | 55,24    | 41,54    | 107,85   | 102,92   | 0        | 103,63  | 101,45  | 2,18    | 4,313      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,29    | 51,3     | 41,99    | 100,37   | 95,83    | 0        | 96,71   | 94,67   | 2,04    | 4,067      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,92    | 55,79    | 36,13    | 121,1    | 116,02   | 0        | 116,79  | 114,31  | 2,48    | 4,228      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,55    | 54,59    | 34,96    | 113,79   | 109,19   | 0,02     | 109,9   | 107,67  | 2,23    | 3,85       | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,12    | 49,44    | 36,68    | 100,22   | 96,15    | 0        | 97,04   | 95,03   | 2,01    | 3,559      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,64    | 46,58    | 39,06    | 89,88    | 86,16    | 0        | 87,02   | 85,26   | 1,76    | 3,399      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,26    | 45,48    | 35,78    | 88,22    | 84,81    | 0        | 85,69   | 84,01   | 1,68    | 3,063      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,05    | 45,36    | 35,69    | 87,78    | 84,38    | 0        | 85,28   | 83,56   | 1,72    | 3,046      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,38    | 44,93    | 35,45    | 88,18    | 84,81    | 0        | 85,69   | 83,98   | 1,71    | 3,038      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,01    | 44,52    | 35,49    | 80,66    | 77,65    | 0        | 78,42   | 76,95   | 1,47    | 2,781      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2741,4   | 2630,5   | 0,02     | 2651,17 | 2599,28 | 51,89   | 99,665     | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,88    | 49,4     | 37,47    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224 | 62628,6  | 60790,88 | 1,78     | 60884,4  | 60045,27 | 839,13  | 1721,168   | 17797    | 0        |
| 23/03/2224 | 65370,01 | 63421,41 | 1,8      | 63535,57 | 62644,55 | 891,02  | 1820,833   | 18469    | 0        |
| Итого:     | 2741,41  | 2630,53  | 0,02     | 2651,17  | 2599,28  | 51,89   | 99,665     | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qн  
Траб x Tнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор С/Н БЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 7-а  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,62    | 43,84    | 37,78    | 99,64    | 97,36    | 0,04     | 96,75   | 96,49   | 0,26    | 3,655      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,35    | 44,55    | 36,8     | 103,21   | 100,93   | 0,02     | 100,23  | 99,99   | 0,24    | 3,687      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,97    | 45,98    | 38,99    | 107,47   | 104,87   | 0,04     | 104,13  | 103,79  | 0,34    | 4,061      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,42    | 43,12    | 40,3     | 97,48    | 95,09    | 0,03     | 94,55   | 94,24   | 0,31    | 3,81       | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,72    | 42,83    | 38,89    | 94,07    | 91,86    | 0,03     | 91,36   | 91,08   | 0,28    | 3,552      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,05    | 44,02    | 37,03    | 102,77   | 100,47   | 0,02     | 99,81   | 99,57   | 0,24    | 3,695      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,4     | 45,5     | 35,9     | 113,07   | 110,63   | 0,02     | 109,84  | 109,57  | 0,27    | 3,942      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,22    | 45,55    | 35,67    | 109,78   | 107,42   | 0,04     | 106,64  | 106,39  | 0,25    | 3,806      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,72    | 45,03    | 35,69    | 108,06   | 105,73   | 0,04     | 105,01  | 104,74  | 0,27    | 3,745      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,32    | 46,46    | 34,86    | 116,99   | 114,51   | 0,03     | 113,64  | 113,38  | 0,26    | 3,96       | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,37    | 51,84    | 34,53    | 142,33   | 139,21   | 0,02     | 137,77  | 137,5   | 0,27    | 4,761      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,85    | 55,97    | 40,88    | 134,07   | 130,28   | 0,04     | 128,81  | 128,39  | 0,42    | 5,278      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,64    | 53,06    | 43,58    | 122,38   | 118,73   | 0,03     | 117,6   | 117,17  | 0,43    | 5,136      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,31    | 52,12    | 44,19    | 118,26   | 114,68   | 0,04     | 113,67  | 113,21  | 0,46    | 5,031      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,38    | 52,73    | 42,65    | 125,74   | 122,09   | 0,04     | 120,93  | 120,51  | 0,42    | 5,166      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,28    | 55,74    | 41,54    | 140,08   | 136,09   | 0,03     | 134,58  | 134,15  | 0,43    | 5,598      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,37    | 58,71    | 39,66    | 151,21   | 147,06   | 0,04     | 145,13  | 144,68  | 0,45    | 5,772      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,51    | 57,61    | 40,9     | 142,21   | 138,14   | 0,04     | 136,47  | 136,04  | 0,43    | 5,601      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,75    | 55,96    | 41,79    | 131,1    | 127,26   | 0,05     | 125,92  | 125,41  | 0,51    | 5,275      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,21    | 51,54    | 42,67    | 123,83   | 120,24   | 0,03     | 119,24  | 118,75  | 0,49    | 5,093      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,59    | 55,94    | 36,65    | 150,97   | 147,25   | 0,04     | 145,53  | 145,1   | 0,43    | 5,344      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,14    | 52,98    | 37,16    | 132,98   | 129,74   | 0,04     | 128,4   | 128,01  | 0,39    | 4,78       | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,06    | 48,88    | 38,18    | 119,64   | 116,69   | 0,12     | 115,75  | 115,37  | 0,38    | 4,424      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,6     | 45,39    | 41,21    | 107,32   | 104,51   | 0,02     | 103,88  | 103,49  | 0,39    | 4,28       | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,14    | 44,58    | 37,56    | 105,03   | 102,61   | 0,01     | 102     | 101,65  | 0,35    | 3,831      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,91    | 44,68    | 37,23    | 103,97   | 101,57   | 0,02     | 100,94  | 100,65  | 0,29    | 3,757      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,42    | 44,81    | 36,61    | 104,46   | 102,11   | 0,01     | 101,47  | 101,16  | 0,31    | 3,714      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,15    | 43,96    | 37,19    | 97,65    | 95,43    | 0,02     | 94,85   | 94,54   | 0,31    | 3,527      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3305,7   | 3222,5   | 0,95     | 3194,9  | 3185,02 | 9,88    | 124,281    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,83    | 49,04    | 38,78    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 53274,29 | 51246,29 | 14,98    | 51696,4 | 50616,39 | 1080,01 | 1609,36    | 17460    | 0        |
| 23/03/2224: | 56580,06 | 54468,85 | 15,93    | 54891,3 | 53801,41 | 1089,89 | 1733,641   | 18132    | 0        |
| Итого:      | 3305,77  | 3222,56  | 0,95     | 3194,9  | 3185,02  | 9,88    | 124,281    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор С.И. Б.ЭР  
Болтачева Л.А.  
23.03.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб x Тнш

0,000



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр.Краснопольский 9-а  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ПРЭМ-40  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х6756 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,67    | 46,77    | 33,9     | 44,94    | 43,14    | 0        | 43,68   | 42,66   | 1,02    | 1,483      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,42    | 46,41    | 34,01    | 45,29    | 43,48    | 0        | 44,03   | 43      | 1,03    | 1,498      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,81    | 47,4     | 36,41    | 46,09    | 44,24    | 0        | 44,68   | 43,77   | 0,91    | 1,627      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,39    | 45,17    | 37,22    | 45,33    | 43,52    | 0        | 44,04   | 43,08   | 0,96    | 1,642      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,74    | 45,9     | 34,84    | 43,25    | 41,52    | 0        | 42,01   | 41,05   | 0,96    | 1,462      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,15    | 46,9     | 33,25    | 46,48    | 44,63    | 0        | 45,22   | 44,15   | 1,07    | 1,503      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,51    | 47,55    | 32,96    | 50,55    | 48,52    | 0        | 49,09   | 47,98   | 1,11    | 1,618      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,28    | 47,46    | 32,82    | 49,18    | 47,22    | 0        | 47,81   | 46,69   | 1,12    | 1,571      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,8     | 47,98    | 31,82    | 48,09    | 46,16    | 0        | 46,77   | 45,62   | 1,15    | 1,487      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,44    | 47,96    | 32,48    | 51,55    | 49,49    | 0        | 50,12   | 49      | 1,12    | 1,629      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85       | 50,12    | 34,88    | 53,69    | 51,54    | 0        | 52,02   | 50,91   | 1,11    | 1,812      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,49    | 52,45    | 43,04    | 50,06    | 48,05    | 0        | 48,13   | 47,43   | 0,7     | 2,073      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,32    | 51,29    | 44,03    | 47,99    | 46,08    | 0        | 46,21   | 45,5    | 0,71    | 2,038      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,04    | 51,45    | 43,59    | 47,7     | 45,79    | 0        | 45,92   | 45,2    | 0,72    | 2,004      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,23    | 50,76    | 43,47    | 49,79    | 47,8     | 0        | 47,93   | 47,24   | 0,69    | 2,084      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 95,99    | 51,71    | 44,28    | 51,35    | 49,29    | 0        | 49,37   | 48,68   | 0,69    | 2,188      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 96,94    | 51,75    | 45,19    | 51,06    | 49,03    | 0        | 49,09   | 48,43   | 0,66    | 2,221      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,11    | 52,05    | 45,06    | 49,67    | 47,67    | 0        | 47,69   | 47,05   | 0,64    | 2,15       | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,23    | 51,49    | 44,74    | 49,71    | 47,72    | 0        | 47,78   | 47,13   | 0,65    | 2,14       | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,16    | 50,88    | 42,28    | 50,72    | 48,7     | 0        | 48,88   | 48,11   | 0,77    | 2,07       | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,35    | 49,81    | 41,54    | 49,68    | 47,7     | 0        | 47,91   | 47,14   | 0,77    | 1,993      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 88,96    | 48,51    | 40,45    | 48,24    | 46,3     | 0        | 46,63   | 45,78   | 0,85    | 1,885      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 85,95    | 48,27    | 37,68    | 48,69    | 46,74    | 0        | 47,16   | 46,22   | 0,94    | 1,776      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,56    | 47,59    | 37,97    | 45,99    | 44,15    | 0        | 44,55   | 43,66   | 0,89    | 1,693      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,21    | 46,25    | 34,96    | 46,56    | 44,7     | 0        | 45,23   | 44,22   | 1,01    | 1,582      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,07    | 46,92    | 34,15    | 46,82    | 44,95    | 0        | 45,5    | 44,47   | 1,03    | 1,553      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,51    | 47,2     | 33,31    | 47,29    | 45,39    | 0        | 45,95   | 44,92   | 1,03    | 1,528      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,15    | 47,03    | 33,12    | 44,53    | 42,76    | 0        | 43,28   | 42,29   | 0,99    | 1,432      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1350,2   | 1296,2   | 0        | 1306,68 | 1281,38 | 25,3    | 49,742     | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,73    | 48,75    | 37,98    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23/02/22г. | 44446,37 | 50378,1  | 0,58     | 43199,29 | 49750,63 | -6551,34 | 1196,334   | 21732    | 0        |
| 23/03/22г. | 45796,66 | 51674,38 | 0,58     | 44505,97 | 51032,01 | -6526,04 | 1246,076   | 22404    | 0        |
| Итого:     | 1350,29  | 1296,28  | 0        | 1306,68  | 1281,38  | 25,3     | 49,742     | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0

ООО "УРАЛТЕПЛОСНАБ"  
Инспектор С.И. БЭР  
Болтачева Л.А.  
95 00 00 00

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xЕ99F

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,32    | 46,52    | 34,8     | 47,15    | 44,67    | 0        | 45,79   | 44,2    | 1,59    | 1,592      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,11    | 46,14    | 34,97    | 47,9     | 45,35    | 0        | 46,5    | 44,89   | 1,61    | 1,627      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,54    | 47,93    | 36,61    | 51,38    | 48,68    | 0        | 49,8    | 48,16   | 1,64    | 1,824      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,24    | 46,07    | 37,17    | 46,14    | 43,67    | 0        | 44,78   | 43,24   | 1,54    | 1,664      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,45    | 45,87    | 35,58    | 44,42    | 42,07    | 0        | 43,14   | 41,6    | 1,54    | 1,538      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,86    | 46,69    | 34,17    | 47,19    | 44,8     | 0        | 45,84   | 44,32   | 1,52    | 1,565      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,22    | 48,16    | 33,06    | 55       | 52,29    | 0        | 53,44   | 51,72   | 1,72    | 1,768      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,99    | 47,49    | 33,5     | 52,3     | 49,71    | 0,01     | 50,79   | 49,15   | 1,64    | 1,701      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,52    | 48,03    | 32,49    | 50,95    | 48,5     | 0        | 49,48   | 47,94   | 1,54    | 1,606      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,12    | 49,22    | 31,9     | 55,81    | 53,19    | 0        | 54,21   | 52,58   | 1,63    | 1,731      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,99    | 53,24    | 32,75    | 68,51    | 65,32    | 0        | 66,31   | 64,46   | 1,85    | 2,172      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,44    | 57,56    | 38,88    | 63,06    | 59,9     | 0        | 60,62   | 59      | 1,62    | 2,362      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,3     | 52,87    | 43,43    | 56,71    | 53,73    | 0        | 54,51   | 53,04   | 1,47    | 2,374      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,06    | 54,82    | 41,24    | 56,33    | 53,44    | 0        | 54,17   | 52,7    | 1,47    | 2,237      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,06    | 54,2     | 40,86    | 58,12    | 55,14    | 0        | 55,91   | 54,38   | 1,53    | 2,289      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,97    | 58,73    | 38,24    | 66,88    | 63,56    | 0        | 64,27   | 62,55   | 1,72    | 2,464      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,12    | 60,72    | 37,4     | 73,86    | 70,24    | 0        | 70,89   | 69,05   | 1,84    | 2,657      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,39    | 58,46    | 39,93    | 67,84    | 64,42    | 0        | 65,1    | 63,39   | 1,71    | 2,608      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,43    | 57,71    | 39,72    | 62,23    | 59,1     | 0        | 59,76   | 58,2    | 1,56    | 2,382      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,02    | 54,3     | 39,72    | 59,42    | 56,46    | 0        | 57,22   | 55,67   | 1,55    | 2,273      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,48    | 58,42    | 34,06    | 73,19    | 69,8     | 0        | 70,54   | 68,67   | 1,87    | 2,409      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,18    | 58,16    | 32,02    | 69,71    | 66,58    | 0        | 67,31   | 65,53   | 1,78    | 2,162      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,79    | 50,88    | 35,91    | 56,06    | 53,36    | 0        | 54,26   | 52,68   | 1,58    | 1,947      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,32    | 48,94    | 37,38    | 49,17    | 46,66    | 0        | 47,59   | 46,11   | 1,48    | 1,781      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,94    | 46,64    | 35,3     | 47,54    | 45,14    | 0        | 46,17   | 44,66   | 1,51    | 1,632      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,75    | 47,24    | 34,51    | 50,22    | 47,76    | 0        | 48,79   | 47,28   | 1,51    | 1,682      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,2     | 47,99    | 33,21    | 50,73    | 48,29    | 0        | 49,29   | 47,76   | 1,53    | 1,637      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,89    | 46,55    | 34,34    | 45,51    | 43,33    | 0        | 44,22   | 42,91   | 1,31    | 1,518      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1573,3   | 1495,1   | 0,01     | 1520,7  | 1475,84 | 44,86   | 55,202     | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,59    | 51,41    | 36,18    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 45548,33 | 43737,59 | 3,84     | 44253,63 | 43170,33 | 1083,3  | 1230,088   | 21733    | 0        |
| 23/03/2224: | 47121,66 | 45232,75 | 3,85     | 45774,33 | 44646,17 | 1128,16 | 1285,29    | 22405    | 0        |
| Итого:      | 1573,33  | 1495,16  | 0,01     | 1520,7   | 1475,84  | 44,86   | 55,202     | 672      | 0        |

|             |          |          |      |          |          |        |          |       |   |
|-------------|----------|----------|------|----------|----------|--------|----------|-------|---|
| 23/02/2224: | 45548,33 | 43737,59 | 3,84 | 44253,63 | 43170,33 | 1083,3 | 1230,088 | 21733 | 0 |
| Итого:      | 1845,25  | 1755,63  | 0,01 | 1782,36  | 1732,95  | 49,41  | 65,812   | 744   | 0 |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi

Траб х Тнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СЧУ БЭР  
Болтачева Л.А.  
45 00 000000



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,72    | 49,49    | 31,23    | 50       | 48,42    | 0        | 48,6    | 47,84   | 0,76    | 1,517      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,48    | 48,17    | 32,31    | 51,2     | 49,52    | 0,01     | 49,75   | 48,96   | 0,79    | 1,609      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,89    | 51,26    | 32,63    | 53,24    | 51,43    | 0        | 51,59   | 50,82   | 0,77    | 1,683      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,59    | 49,23    | 33,36    | 50,23    | 48,48    | 0,01     | 48,76   | 47,91   | 0,85    | 1,625      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,82    | 48,41    | 32,41    | 47,75    | 46,13    | 0        | 46,38   | 45,64   | 0,74    | 1,503      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,22    | 49,13    | 31,09    | 51,46    | 49,8     | 0        | 50,05   | 49,25   | 0,8     | 1,558      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,54    | 51,26    | 29,28    | 57,83    | 56,05    | 0        | 56,2    | 55,37   | 0,83    | 1,648      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,33    | 50,65    | 29,68    | 52,78    | 51,14    | 0,01     | 51,28   | 50,54   | 0,74    | 1,519      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,85    | 50,08    | 29,77    | 54,65    | 52,97    | 0        | 53,15   | 52,34   | 0,81    | 1,582      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,44    | 52,16    | 28,28    | 60,65    | 58,86    | 0        | 58,97   | 58,11   | 0,86    | 1,664      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,18    | 57,98    | 27,2     | 73,39    | 71,21    | 0        | 71,09   | 70,1    | 0,99    | 1,935      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,74    | 61,91    | 33,83    | 70,16    | 67,66    | 0,01     | 67,47   | 66,46   | 1,01    | 2,29       | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,66    | 58,14    | 37,52    | 59,77    | 57,5     | 0        | 57,51   | 56,59   | 0,92    | 2,165      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,41    | 58,23    | 37,18    | 60,61    | 58,35    | 0,01     | 58,33   | 57,45   | 0,88    | 2,171      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,39    | 58,23    | 36,16    | 63,45    | 61,21    | 0        | 61,12   | 60,25   | 0,87    | 2,213      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,26    | 63,1     | 33,16    | 73,56    | 71,07    | 0        | 70,73   | 69,75   | 0,98    | 2,35       | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,42    | 66,35    | 31,07    | 81,85    | 79,21    | 0,01     | 78,61   | 77,63   | 0,98    | 2,452      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,79    | 63,89    | 33,9     | 74,86    | 72,36    | 0        | 71,91   | 70,98   | 0,93    | 2,448      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,81    | 61,97    | 34,84    | 69,03    | 66,72    | 0,01     | 66,38   | 65,56   | 0,82    | 2,315      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,38    | 57,76    | 35,62    | 63,19    | 61,12    | 0        | 60,87   | 60,18   | 0,69    | 2,172      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,88    | 62,63    | 29,25    | 80,24    | 77,87    | 0        | 77,39   | 76,47   | 0,92    | 2,27       | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,33    | 61,18    | 28,15    | 74,84    | 72,76    | 0,01     | 72,3    | 71,5    | 0,8     | 2,038      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,15    | 54,52    | 31,63    | 60,02    | 58,32    | 0        | 58,08   | 57,51   | 0,57    | 1,839      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,75    | 52,8     | 32,95    | 52,87    | 51,37    | 0,01     | 51,22   | 50,67   | 0,55    | 1,686      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,36    | 50,56    | 30,8     | 50,84    | 49,41    | 0        | 49,37   | 48,82   | 0,55    | 1,522      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,17    | 50,82    | 30,35    | 51,56    | 50,15    | 0        | 50,09   | 49,56   | 0,53    | 1,52       | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,58    | 50,49    | 30,09    | 52,89    | 51,41    | 0        | 51,4    | 50,81   | 0,59    | 1,55       | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,21    | 50,08    | 30,13    | 47,39    | 46,01    | 0,01     | 46,05   | 45,46   | 0,59    | 1,389      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1690,3   | 1636,5   | 0,1      | 1634,65 | 1612,53 | 22,12   | 52,233     | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,94    | 55,01    | 31,92    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224 | 42697,92 | 40887,84 | 3,42     | 41499,79 | 40356,06 | 1143,73 | 1127,973   | 21687    | 0        |
| 23/03/2224 | 44388,23 | 42524,35 | 3,52     | 43134,44 | 41968,59 | 1165,85 | 1180,206   | 22359    | 0        |
| Итого:     | 1690,31  | 1636,51  | 0,1      | 1634,65  | 1612,53  | 22,12   | 52,233     | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi  
Траб х Тнш

0

ООО «Уралэчтросбыт»  
Инспектор С.И. Б.ЭР  
Болтачева Л.А.  
05.03.2022

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г. - 23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: пр. Краснопольский 13  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,14    | 43,14    | 38       | 171,52   | 164,85   | 0,01     | 166,62  | 163,43  | 3,19    | 6,332      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,88    | 42,39    | 38,49    | 161,18   | 155,03   | 0        | 156,6   | 153,72  | 2,88    | 6,025      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,41    | 43,13    | 41,28    | 164,45   | 158,31   | 0        | 159,38  | 156,91  | 2,47    | 6,575      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,98    | 42,91    | 40,07    | 175,02   | 168,59   | 0,01     | 169,82  | 167,13  | 2,69    | 6,803      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,28    | 42,76    | 38,52    | 166,12   | 160,26   | 0        | 161,36  | 158,91  | 2,45    | 6,209      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,61    | 42,74    | 37,87    | 168,53   | 162,59   | 0,01     | 163,75  | 161,19  | 2,56    | 6,198      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,92    | 44,03    | 36,89    | 184,84   | 177,98   | 0        | 179,59  | 176,38  | 3,21    | 6,623      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,68    | 43,59    | 37,09    | 172,68   | 166,41   | 0,01     | 167,78  | 164,93  | 2,85    | 6,221      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,21    | 43,51    | 36,7     | 175,35   | 169,17   | 0        | 170,45  | 167,67  | 2,78    | 6,254      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,79    | 44,48    | 36,31    | 187,1    | 180,37   | 0        | 181,77  | 178,73  | 3,04    | 6,597      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,51    | 50,27    | 35,24    | 243,82   | 234,65   | 0,01     | 236,14  | 231,88  | 4,26    | 8,323      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,09    | 54,75    | 41,34    | 236,58   | 226,3    | 0        | 227,46  | 223,12  | 4,34    | 9,424      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,3     | 72,79    | 23,51    | 428,19   | 413,99   | 0        | 411,63  | 404,25  | 7,38    | 9,706      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,65    | 65,51    | 31,14    | 289,58   | 278,94   | 0,02     | 278,29  | 273,39  | 4,9     | 8,716      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,76    | 49,4     | 45,36    | 202,3    | 192,92   | 0        | 194,68  | 190,73  | 3,95    | 8,837      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,67    | 52,76    | 43,91    | 231,65   | 221,47   | 0,01     | 222,64  | 218,61  | 4,03    | 9,792      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,72    | 54,29    | 43,43    | 249,54   | 238,66   | 0        | 239,66  | 235,37  | 4,29    | 10,429     | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,03    | 54,67    | 43,36    | 250,19   | 239,38   | 0,01     | 240,2   | 236,03  | 4,17    | 10,436     | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,03    | 54,06    | 42,97    | 241,94   | 231,61   | 0,03     | 232,43  | 228,45  | 3,98    | 10,002     | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,8     | 51,88    | 41,92    | 231,17   | 221,63   | 0,01     | 222,62  | 218,85  | 3,77    | 9,341      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,15    | 53,55    | 38,6     | 261,79   | 251,58   | 0        | 252,41  | 248,23  | 4,18    | 9,753      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,87    | 52,42    | 37,45    | 247,8    | 238,42   | 0,01     | 239,3   | 235,35  | 3,95    | 8,969      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,58    | 49,38    | 37,2     | 222,37   | 214,21   | 0,01     | 215,21  | 211,75  | 3,46    | 8,009      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,07    | 46       | 40,07    | 196,74   | 189,21   | 0        | 190,51  | 187,33  | 3,18    | 7,632      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,77    | 44,5     | 37,27    | 188,97   | 182,14   | 0,01     | 183,5   | 180,45  | 3,05    | 6,838      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,51    | 44,6     | 36,91    | 181,22   | 174,76   | 0,01     | 175,99  | 173,16  | 2,83    | 6,494      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,02    | 45,25    | 35,77    | 191,97   | 185,25   | 0,01     | 186,5   | 183,46  | 3,04    | 6,669      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,65    | 43,33    | 37,32    | 163,88   | 158,07   | 0,01     | 159,24  | 156,66  | 2,58    | 5,942      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 5986,4   | 5756,7   | 0,19     | 5785,53 | 5686,07 | 99,46   | 219,149    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,36    | 49       | 38,35    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 29942,63 | 28739,41 | 1,78     | 28979,08 | 28433,59 | 545,49  | 1126,113   | 3829     | 0        |
| 23/03/2224: | 35929,12 | 34496,16 | 1,97     | 34764,61 | 34119,66 | 644,95  | 1345,262   | 4501     | 0        |
| Итого:      | 5986,49  | 5756,75  | 0,19     | 5785,53  | 5686,07  | 99,46   | 219,149    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi  
Траб х Тнш 0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТУ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ8DE

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,28    | 47,91    | 32,37    | 104,63   | 104,63   | 0        | 101,7   | 103,51  | -1,81   | 3,288      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,04    | 46,97    | 33,07    | 105,19   | 105,17   | 0        | 102,25  | 104,08  | -1,83   | 3,38       | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,47    | 47,92    | 35,55    | 110,33   | 110      | 0        | 107,01  | 108,82  | -1,81   | 3,806      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,22    | 47,56    | 34,66    | 106,28   | 105,95   | 0        | 103,15  | 104,83  | -1,68   | 3,573      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,4     | 47,18    | 33,22    | 101,32   | 101,09   | 0        | 98,46   | 100,05  | -1,59   | 3,268      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 79,76    | 47,03    | 32,73    | 106,72   | 106,54   | 0        | 103,75  | 105,46  | -1,71   | 3,395      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,13    | 48,52    | 31,61    | 119,16   | 119,09   | 0        | 115,86  | 117,8   | -1,94   | 3,662      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 79,87    | 48,74    | 31,13    | 114,03   | 113,96   | 0        | 110,87  | 112,7   | -1,83   | 3,452      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,42    | 48,54    | 30,88    | 114,91   | 114,86   | 0        | 111,73  | 113,6   | -1,87   | 3,451      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 79,99    | 48,49    | 31,5     | 117,37   | 117,24   | 0        | 114,09  | 115,96  | -1,87   | 3,593      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 84,68    | 51,85    | 32,83    | 138,2    | 137,85   | 0        | 133,93  | 136,11  | -2,18   | 4,398      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,22    | 55,77    | 39,45    | 134,04   | 132,82   | 0        | 128,96  | 130,91  | -1,95   | 5,093      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,22    | 54,75    | 40,47    | 129,54   | 128,39   | 0        | 124,63  | 126,59  | -1,96   | 5,052      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 94,92    | 54,75    | 40,17    | 124,21   | 123,2    | 0        | 119,51  | 121,49  | -1,98   | 4,808      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 93,91    | 53,86    | 40,05    | 127,44   | 126,48   | 0        | 122,75  | 124,76  | -2,01   | 4,923      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 95,81    | 56,96    | 38,85    | 139,45   | 138,5    | 0        | 134,11  | 136,43  | -2,32   | 5,217      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 96,88    | 58,8     | 38,08    | 156,31   | 155,37   | 0        | 150,19  | 152,89  | -2,7    | 5,734      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,34    | 56,04    | 41,3     | 123,59   | 122,59   | 0        | 118,75  | 120,77  | -2,02   | 4,918      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 95,51    | 46,83    | 48,68    | 83,17    | 82,06    | 0        | 80      | 81,21   | -1,21   | 3,897      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 92,52    | 46,64    | 45,88    | 89,15    | 88,19    | 0        | 85,93   | 87,28   | -1,35   | 3,945      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 90,84    | 48,62    | 42,22    | 108,08   | 107,26   | 0        | 104,3   | 106,04  | -1,74   | 4,407      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 88,74    | 50,68    | 38,06    | 126,12   | 125,62   | 0        | 121,9   | 124,11  | -2,21   | 4,638      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 85,72    | 50,93    | 34,79    | 132,18   | 131,99   | 0        | 128,02  | 130,37  | -2,35   | 4,453      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,22    | 50,41    | 34,81    | 133,27   | 133,15   | 0        | 129,12  | 131,6   | -2,48   | 4,496      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,02    | 50,51    | 30,51    | 142,23   | 142,52   | 0        | 138,19  | 140,85  | -2,66   | 4,216      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 80,95    | 51,63    | 29,32    | 144,59   | 144,86   | 0        | 140,49  | 143,08  | -2,59   | 4,12       | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,38    | 52,39    | 27,99    | 150,22   | 150,65   | 0        | 146,01  | 148,73  | -2,72   | 4,087      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,06    | 51,24    | 28,82    | 145,31   | 145,59   | 0        | 141,28  | 143,8   | -2,52   | 4,071      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3427     | 3415,6   | 0        | 3316,94 | 3373,83 | -56,89  | 117,341    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,44    | 50,76    | 35,67    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224 | 38645,45 | 35269,95 | 0        | 37616,24 | 34819,2  | 2797,04 | 943,89     | 8362     | 1        |
| 23/03/2224 | 42072,49 | 38685,57 | 0        | 40933,18 | 38193,03 | 2740,15 | 1061,231   | 9034     | 1        |
| Итого:     | 3427,04  | 3415,62  | 0        | 3316,94  | 3373,83  | -56,89  | 117,341    | 672      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись \_\_\_\_\_  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор С1и БЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Т <sub>раб</sub> x Т <sub>нш</sub> | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x8F8A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч | HC |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,03    | 44,53    | 36,5     | 62,25    | 59,31    | 0        | 60,48   | 58,74   | 1,74    | 2,206      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,77    | 45,01    | 35,76    | 62,4     | 59,45    | 0        | 60,63   | 58,88   | 1,75    | 2,167      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,21    | 46,42    | 37,79    | 65,32    | 62,1     | 0        | 63,35   | 61,49   | 1,86    | 2,396      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,92    | 43,86    | 39,06    | 61,34    | 58,34    | 0,01     | 59,53   | 57,81   | 1,72    | 2,326      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,16    | 43,54    | 37,62    | 60,18    | 57,3     | 0        | 58,49   | 56,77   | 1,72    | 2,202      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,55    | 45,06    | 35,49    | 64,56    | 61,53    | 0        | 62,74   | 60,96   | 1,78    | 2,226      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,82    | 46,8     | 34,02    | 69,95    | 66,69    | 0        | 67,96   | 66,01   | 1,95    | 2,311      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,66    | 45,97    | 34,69    | 65,09    | 62,03    | 0,01     | 63,26   | 61,44   | 1,82    | 2,195      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,12    | 45,62    | 34,5     | 64,17    | 61,17    | 0        | 62,37   | 60,55   | 1,82    | 2,152      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,71    | 48       | 32,71    | 71,5     | 68,19    | 0        | 69,47   | 67,46   | 2,01    | 2,272      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,5     | 53,96    | 31,54    | 92,76    | 88,44    | 0        | 89,83   | 87,25   | 2,58    | 2,833      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,04    | 57,59    | 38,45    | 83,09    | 78,85    | 0        | 79,87   | 77,64   | 2,23    | 3,08       | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,98    | 52,13    | 43,85    | 72,99    | 69,22    | 0        | 70,2    | 68,35   | 1,85    | 3,082      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,65    | 52,44    | 43,21    | 71,94    | 68,27    | 0        | 69,17   | 67,39   | 1,78    | 2,993      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,71    | 52,45    | 42,26    | 75,22    | 71,41    | 0        | 72,41   | 70,5    | 1,91    | 3,066      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,51    | 56,38    | 40,13    | 83,48    | 79,33    | 0,15     | 80,24   | 78,17   | 2,07    | 3,226      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,63    | 59,7     | 37,93    | 93,52    | 88,98    | 0        | 89,81   | 87,53   | 2,28    | 3,418      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,91    | 56,98    | 40,93    | 85,93    | 81,62    | 0,01     | 82,5    | 80,38   | 2,12    | 3,386      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,97    | 55,94    | 41,03    | 81,06    | 77,02    | 0        | 77,9    | 75,92   | 1,98    | 3,204      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,58    | 53,33    | 40,25    | 78,22    | 74,38    | 0        | 75,35   | 73,42   | 1,93    | 3,037      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,97    | 56,67    | 35,3     | 92,65    | 88,36    | 0        | 89,35   | 87,03   | 2,32    | 3,16       | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,53    | 54,71    | 34,82    | 86,29    | 82,32    | 0,01     | 83,37   | 81,17   | 2,2     | 2,908      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,39    | 50,4     | 35,99    | 75,91    | 72,43    | 0        | 73,48   | 71,53   | 1,95    | 2,646      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,02    | 47,71    | 38,31    | 66,72    | 63,53    | 0,01     | 64,59   | 62,87   | 1,72    | 2,475      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,64    | 44,8     | 36,84    | 64,08    | 61,1     | 0        | 62,21   | 60,51   | 1,7     | 2,292      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,38    | 46,32    | 35,06    | 66,65    | 63,62    | 0        | 64,73   | 62,98   | 1,75    | 2,267      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,81    | 46,75    | 34,06    | 68,1     | 65,01    | 0        | 66,16   | 64,35   | 1,81    | 2,253      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,48    | 44,34    | 36,14    | 58,51    | 55,84    | 0,01     | 56,86   | 55,31   | 1,55    | 2,054      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2043,8   | 1945,8   | 0,21     | 1976,31 | 1922,41 | 53,9    | 73,833     | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,2     | 49,9     | 37,29    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | BHP<br>ч | BOC<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 42748,21 | 41423,17 | 21,72    | 41535,58 | 40925,76 | 609,82  | 1232,683   | 17459    | 0        |
| 23/03/2224: | 44792,09 | 43369,01 | 21,93    | 43511,89 | 42848,17 | 663,72  | 1306,516   | 18131    | 0        |
| Итого:      | 2043,88  | 1945,84  | 0,21     | 1976,31  | 1922,41  | 53,9    | 73,833     | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Траб x T<sub>нш</sub> 0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЗР  
Болтачева Л.А.  
95 62 90999



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г. - 23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: 3440167251  
Адрес: Вейвеля 48 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х6751 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,02    | 47,4     | 33,62    | 64,35    | 108,24   | 0,08     | 62,51   | 107,08  | -44,57  | 2,099      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,78    | 46,92    | 33,86    | 38,6     | 105,56   | 0,07     | 37,51   | 104,49  | -66,98  | 1,228      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 85,93    | 47,88    | 38,05    | 28,43    | 109,57   | 0,06     | 27,54   | 108,39  | -80,85  | 1,043      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,01    | 47,57    | 35,44    | 56,01    | 107,94   | 0,09     | 54,33   | 106,79  | -52,46  | 1,948      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,17    | 46,72    | 34,45    | 46,88    | 100,06   | 0,08     | 45,54   | 99,02   | -53,48  | 1,578      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,65    | 47,44    | 33,21    | 64,1     | 108,66   | 0,07     | 62,27   | 107,51  | -45,24  | 2,068      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,82    | 49,36    | 31,46    | 86,57    | 120,08   | 0,04     | 84,12   | 118,72  | -34,6   | 2,617      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,92    | 48,32    | 32,6     | 71,51    | 113,25   | 0,07     | 69,46   | 111,99  | -42,53  | 2,215      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,2     | 47,61    | 32,59    | 59,42    | 108,27   | 0,08     | 57,76   | 107,14  | -49,38  | 1,862      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,72    | 48,43    | 32,29    | 81,28    | 117,98   | 0,07     | 78,97   | 116,71  | -37,74  | 2,559      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,3     | 52,89    | 32,41    | 127,89   | 141,18   | 0,02     | 123,87  | 139,33  | -15,46  | 4,006      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,87    | 57,14    | 38,73    | 115,44   | 133,41   | 0,07     | 111     | 131,39  | -20,39  | 4,198      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,14    | 54,37    | 41,77    | 95,62    | 123,14   | 0,08     | 91,93   | 121,43  | -29,5   | 3,762      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,91    | 54,61    | 41,3     | 90,95    | 120,97   | 0,07     | 87,47   | 119,29  | -31,82  | 3,58       | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,75    | 54,14    | 40,61    | 91,25    | 121,35   | 0,09     | 87,8    | 119,69  | -31,89  | 3,52       | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,45    | 56,41    | 40,04    | 115,1    | 133,79   | 0,07     | 110,64  | 131,85  | -21,21  | 4,4        | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,62    | 59,19    | 38,43    | 141,62   | 147,86   | 0,05     | 136     | 145,47  | -9,47   | 5,096      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,47    | 58,61    | 39,86    | 130,26   | 142,33   | 0,07     | 125,03  | 140,06  | -15,03  | 4,782      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,41    | 57,28    | 40,13    | 116,21   | 134,79   | 0,09     | 111,64  | 132,73  | -21,09  | 4,38       | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,92    | 54,69    | 39,23    | 107,65   | 130,93   | 0,1      | 103,66  | 129,11  | -25,45  | 4,041      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,23    | 56,57    | 35,66    | 139,99   | 148,4    | 0,06     | 134,97  | 146,19  | -11,22  | 4,663      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,3     | 55,35    | 34,95    | 121,74   | 140,19   | 0,09     | 117,53  | 138,19  | -20,66  | 3,918      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,58    | 52,23    | 34,35    | 79,37    | 129,37   | 0,1      | 76,81   | 127,71  | -50,9   | 2,433      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,56    | 49,26    | 37,3     | 65,11    | 118,8    | 0,11     | 63      | 117,47  | -54,47  | 2,302      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,15    | 47,84    | 34,31    | 52,14    | 116,61   | 0,1      | 50,61   | 115,37  | -64,76  | 1,64       | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,4     | 48,11    | 33,29    | 51,47    | 113,2    | 0,08     | 50,01   | 111,97  | -61,96  | 1,689      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,68    | 48,06    | 32,62    | 57,98    | 114,85   | 0,08     | 56,32   | 113,63  | -57,31  | 1,818      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,47    | 47,41    | 33,06    | 46,7     | 105,21   | 0,11     | 45,35   | 104,12  | -58,77  | 1,475      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2343,6   | 3415,9   | 2,15     | 2263,65 | 3372,84 | -1109,1 | 80,92      | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,4     | 51,49    | 35,91    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 23/02/22г. | 47859,18 | 48658,51 | 9,13     | 46510,21 | 47986,03 | -1475,82 | 1170,656   | 9806     | 0        |
| 23/03/22г. | 50202,82 | 52074,5  | 11,28    | 48773,86 | 51358,87 | -2585,01 | 1251,576   | 10478    | 0        |
| Итого:     | 2343,64  | 3415,99  | 2,15     | 2263,65  | 3372,84  | -1109,19 | 80,92      | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  
Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  
/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «Уралэнегоразвит»  
Инспектор Службы  
Болтачева Л.А.  
05.03.2022г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: \_\_\_\_\_  
Адрес: Бейвеля 56 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕВ78 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,04    | 46,88    | 34,16    | 118,51   | 105,39   | 0        | 115,11  | 104,3   | 10,81   | 3,93       | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,86    | 47,3     | 33,56    | 119,71   | 106,49   | 0        | 116,31  | 105,4   | 10,91   | 3,903      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,96    | 48,06    | 35,9     | 123,42   | 109,55   | 0        | 119,68  | 108,35  | 11,33   | 4,299      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,1     | 46,88    | 36,22    | 113,85   | 101,1    | 0        | 110,44  | 100,06  | 10,38   | 4,001      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,21    | 46,31    | 34,9     | 114,23   | 101,57   | 0,01     | 110,95  | 100,55  | 10,4    | 3,87       | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 80,67    | 47,18    | 33,49    | 119,42   | 106,31   | 0        | 116,02  | 105,2   | 10,82   | 3,884      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,91    | 47,63    | 33,28    | 129,83   | 115,61   | 0        | 126,13  | 114,41  | 11,72   | 4,196      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,78    | 48,07    | 32,71    | 126,3    | 112,52   | 0        | 122,72  | 111,3   | 11,42   | 4,014      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,18    | 47,53    | 32,65    | 124,04   | 110,51   | 0        | 120,56  | 109,33  | 11,23   | 3,936      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,82    | 49,04    | 31,78    | 145,51   | 129,76   | 0        | 141,37  | 128,3   | 13,07   | 4,492      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 85,29    | 53,04    | 32,25    | 175,6    | 156,46   | 0        | 170,1   | 154,41  | 15,69   | 5,487      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,97    | 57,07    | 38,9     | 161,8    | 143,29   | 0        | 155,55  | 141,11  | 14,44   | 6,062      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,97    | 53,01    | 42,96    | 138,7    | 122,53   | 0        | 133,37  | 120,93  | 12,44   | 5,739      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 95,86    | 53,85    | 42,01    | 144,39   | 127,64   | 0        | 138,88  | 125,91  | 12,97   | 5,841      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,87    | 54,45    | 40,42    | 151,97   | 134,6    | 0        | 146,25  | 132,78  | 13,47   | 5,922      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,7     | 58,46    | 38,24    | 177,23   | 157,06   | 0        | 170,35  | 154,6   | 15,75   | 6,527      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,7     | 58,08    | 39,62    | 170,12   | 150,55   | 0        | 163,39  | 148,18  | 15,21   | 6,488      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,24    | 57,05    | 41,19    | 162,54   | 143,53   | 0,01     | 156,02  | 141,35  | 14,67   | 6,442      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,25    | 56,41    | 40,84    | 157,76   | 139,38   | 0        | 151,52  | 137,3   | 14,22   | 6,199      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,95    | 54,26    | 39,69    | 154,1    | 136,32   | 0        | 148,34  | 134,46  | 13,88   | 5,895      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,18    | 55,57    | 36,61    | 168,52   | 149,39   | 0        | 162,48  | 147,25  | 15,23   | 5,957      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,9     | 53,58    | 36,32    | 151,55   | 134,47   | 0,01     | 146,34  | 132,66  | 13,68   | 5,323      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 86,79    | 50,47    | 36,32    | 55,97    | 127,39   | 0        | 125,86  | 125,86  | 0       | 5,739      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,95    | 48,69    | 37,26    | 116,88   | 116,88   | 0        | 115,6   | 115,6   | 0       | 5,841      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,71    | 47,06    | 34,65    | 109,6    | 109,6    | 0        | 108,45  | 108,45  | 0       | 5,922      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 81,7     | 47,08    | 34,62    | 112,16   | 112,16   | 0        | 111,04  | 111,04  | 0       | 3,903      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,92    | 47,56    | 33,36    | 112,76   | 112,76   | 0        | 111,6   | 111,6   | 0       | 4,299      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 80,59    | 46,48    | 34,11    | 102,91   | 102,91   | 0        | 101,83  | 101,83  | 0       | 4,001      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3759,38  | 3475,7   | 0,03     | 3716,26 | 3432,52 | 283,74  | 142,112    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,32    | 50,96    | 36,35    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 443,13   | 402,39   | 0        | 429,72  | 397,97  | 31,75   | 15,176     | 85       | 1        |
| 23/03/2224: | 3507,68  | 3744,63  | 0,03     | 3389,95 | 3698,65 | -308,7  | 124,29     | 733      | 1        |
| Итого:      | 3759,38  | 3475,7   | 0,03     | 3716,26 | 3432,52 | 283,74  | 142,112    | 648      | 0        |

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>контр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x T <sub>нш</sub>                                | 0,000 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Подпись Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТУ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Вейвеля 54  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходи:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х302F ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.01.2022 | 97,82    | 51,35    | 46,47    | 137,59   | 133,14   | 0,01     | 132,12  | 131,49  | 0,63    | 6,15       | 24       | 0        |    |
| 25.01.2022 | 93,87    | 48,26    | 45,61    | 131,72   | 127,68   | 0,01     | 126,85  | 126,28  | 0,57    | 5,789      | 24       | 0        |    |
| 26.01.2022 | 92,87    | 49,59    | 43,28    | 141,5    | 137,31   | 0,02     | 136,34  | 135,73  | 0,61    | 5,907      | 24       | 0        |    |
| 27.01.2022 | 93,11    | 50,89    | 42,22    | 150,99   | 146,61   | 0,01     | 145,46  | 144,83  | 0,63    | 6,149      | 24       | 0        |    |
| 28.01.2022 | 93,35    | 52,2     | 41,15    | 158,97   | 154,39   | 0,01     | 153,12  | 152,43  | 0,69    | 6,308      | 24       | 0        |    |
| 29.01.2022 | 92,69    | 52,28    | 40,41    | 162,39   | 157,8    | 0        | 156,52  | 155,79  | 0,73    | 6,33       | 24       | 0        |    |
| 30.01.2022 | 93,62    | 55,47    | 38,15    | 185,33   | 180,27   | 0,02     | 178,49  | 177,67  | 0,82    | 6,822      | 24       | 0        |    |
| 31.01.2022 | 91,01    | 48,92    | 42,09    | 137,22   | 133,34   | 0,01     | 132,4   | 131,86  | 0,54    | 5,58       | 24       | 0        |    |
| 01.02.2022 | 86,94    | 48,76    | 38,18    | 149,62   | 145,8    | 0,02     | 144,77  | 144,2   | 0,57    | 5,529      | 24       | 0        |    |
| 02.02.2022 | 83,67    | 46,17    | 37,5     | 137,2    | 133,84   | 0,01     | 133,07  | 132,51  | 0,56    | 4,989      | 24       | 0        |    |
| 03.02.2022 | 82,65    | 45,53    | 37,12    | 140,99   | 137,6    | 0        | 136,79  | 136,3   | 0,49    | 5,079      | 24       | 0        |    |
| 04.02.2022 | 82,49    | 44,86    | 37,63    | 128,63   | 125,53   | 0,01     | 124,87  | 124,31  | 0,56    | 4,698      | 24       | 0        |    |
| 05.02.2022 | 87,22    | 49,09    | 38,13    | 151,69   | 147,83   | 0        | 146,78  | 146,19  | 0,59    | 5,6        | 24       | 0        |    |
| 06.02.2022 | 88,3     | 50,88    | 37,42    | 166,29   | 162,04   | 0,01     | 160,76  | 160,09  | 0,67    | 6,018      | 24       | 0        |    |
| 07.02.2022 | 93,07    | 56,05    | 37,02    | 188,11   | 183,11   | 0,01     | 181,29  | 180,44  | 0,85    | 6,721      | 24       | 0        |    |
| 08.02.2022 | 92,74    | 52,5     | 40,24    | 159,81   | 155,35   | 0,01     | 154,04  | 153,34  | 0,7     | 6,206      | 24       | 0        |    |
| 09.02.2022 | 92,8     | 49,32    | 43,48    | 135,32   | 131,35   | 0,01     | 130,41  | 129,86  | 0,55    | 5,674      | 24       | 0        |    |
| 10.02.2022 | 93,21    | 50,69    | 42,52    | 146,54   | 142,27   | 0,01     | 141,17  | 140,55  | 0,62    | 6,011      | 24       | 0        |    |
| 11.02.2022 | 93,62    | 53,43    | 40,19    | 166,6    | 161,87   | 0,01     | 160,44  | 159,72  | 0,72    | 6,458      | 24       | 0        |    |
| 12.02.2022 | 93,14    | 50,38    | 42,76    | 140,67   | 136,57   | 0,02     | 135,54  | 134,94  | 0,6     | 5,801      | 24       | 0        |    |
| 13.02.2022 | 92,29    | 46,08    | 46,21    | 118,07   | 114,48   | 0,01     | 113,83  | 113,31  | 0,52    | 5,265      | 24       | 0        |    |
| 14.02.2022 | 88,02    | 46,43    | 41,59    | 129,54   | 126,01   | 0,01     | 125,27  | 124,73  | 0,54    | 5,21       | 24       | 0        |    |
| 15.02.2022 | 88,32    | 48,73    | 39,59    | 145,31   | 141,46   | 0,01     | 140,48  | 139,9   | 0,58    | 5,563      | 24       | 0        |    |
| 16.02.2022 | 87,2     | 47,91    | 39,29    | 134,49   | 131      | 0,01     | 130,13  | 129,56  | 0,57    | 5,115      | 24       | 0        |    |
| 17.02.2022 | 86,3     | 43,28    | 43,02    | 109,37   | 106,39   | 0,01     | 105,9   | 105,44  | 0,46    | 4,555      | 24       | 0        |    |
| 18.02.2022 | 87,14    | 45,79    | 41,35    | 124,88   | 121,55   | 0,02     | 120,85  | 120,34  | 0,51    | 4,997      | 24       | 0        |    |
| 19.02.2022 | 87,43    | 47,02    | 40,41    | 132,43   | 128,95   | 0,02     | 128,13  | 127,59  | 0,54    | 5,179      | 24       | 0        |    |
| 20.02.2022 | 86,79    | 48,77    | 38,02    | 147,34   | 143,64   | 0,02     | 142,59  | 142,03  | 0,56    | 5,428      | 24       | 0        |    |
| 21.02.2022 | 83,06    | 43,88    | 39,18    | 116,04   | 113,18   | 0,39     | 112,56  | 112,17  | 0,39    | 4,409      | 24       | 0        |    |
| 22.02.2022 | 82,72    | 42,92    | 39,8     | 111,46   | 108,69   | 0,01     | 108,15  | 107,76  | 0,39    | 4,299      | 24       | 0        |    |
| 23.02.2022 | 79,97    | 42,46    | 37,51    | 116,59   | 113,84   | 0,01     | 113,33  | 112,82  | 0,51    | 4,248      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 4402,7   | 4282,8   | 0,73     | 4252,45 | 4234,18 | 18,27   | 172,087    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 89,27    | 48,7     | 40,56    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/01/2224: | 32367,58 | 31936,79 | 18,41    | 31513,59 | 31572,9  | -59,31  | 874,619    | 7307     | 0        |
| 23/02/2224: | 36770,28 | 36219,68 | 19,14    | 35766,04 | 35807,08 | -41,04  | 1046,706   | 8051     | 0        |
| Итого:      | 4402,7   | 4282,89  | 0,73     | 4252,45  | 4234,18  | 18,27   | 172,087    | 744      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Е.А. Просяникова

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Л.А. Болтачева

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub> 0

000 «УПРАВЛЕНИЕ  
ДИСПЕЧЕРСКИМ ЦЕНТРОМ  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.03.2022г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/01/22г. - 23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Бейвеля 54а итп 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.01.2022 | 97,23    | 54,91    | 42,32    | 107,81   | 104,19   | 0        | 103,56  | 102,72  | 0,84    | 4,389      | 24       | 0        |    |
| 25.01.2022 | 93,29    | 52,56    | 40,73    | 105,93   | 102,54   | 0        | 102,04  | 101,19  | 0,85    | 4,16       | 24       | 0        |    |
| 26.01.2022 | 92,35    | 53,82    | 38,53    | 112,92   | 109,43   | 0        | 108,87  | 107,95  | 0,92    | 4,202      | 24       | 0        |    |
| 27.01.2022 | 92,6     | 54,53    | 38,07    | 117,11   | 113,54   | 0        | 112,89  | 112     | 0,89    | 4,304      | 24       | 0        |    |
| 28.01.2022 | 92,87    | 56,31    | 36,56    | 124,94   | 121,24   | 0        | 120,41  | 119,47  | 0,94    | 4,409      | 24       | 0        |    |
| 29.01.2022 | 92,2     | 55,03    | 37,17    | 126,25   | 122,48   | 0        | 121,7   | 120,76  | 0,94    | 4,532      | 24       | 0        |    |
| 30.01.2022 | 93,16    | 57,48    | 35,68    | 139,47   | 135,44   | 0        | 134,39  | 133,38  | 1,01    | 4,801      | 24       | 0        |    |
| 31.01.2022 | 90,53    | 53,26    | 37,27    | 110,31   | 107,09   | 0        | 106,49  | 105,67  | 0,82    | 3,971      | 24       | 0        |    |
| 01.02.2022 | 86,54    | 52,51    | 34,03    | 119,97   | 116,71   | 0,01     | 116,12  | 115,21  | 0,91    | 3,954      | 24       | 0        |    |
| 02.02.2022 | 83,19    | 49,83    | 33,36    | 111,92   | 108,95   | 0        | 108,58  | 107,71  | 0,87    | 3,622      | 24       | 0        |    |
| 03.02.2022 | 82,2     | 48,73    | 33,47    | 110,54   | 107,6    | 0        | 107,32  | 106,42  | 0,9     | 3,593      | 24       | 0        |    |
| 04.02.2022 | 81,95    | 47,7     | 34,25    | 101,97   | 99,22    | 0        | 98,99   | 98,18   | 0,81    | 3,391      | 24       | 0        |    |
| 05.02.2022 | 86,57    | 50,78    | 35,79    | 112,54   | 109,38   | 0        | 108,93  | 108,07  | 0,86    | 3,902      | 24       | 0        |    |
| 06.02.2022 | 87,74    | 52,13    | 35,61    | 124,51   | 121,01   | 0        | 120,41  | 119,48  | 0,93    | 4,29       | 24       | 0        |    |
| 07.02.2022 | 92,6     | 57,89    | 34,71    | 138,01   | 134,11   | 0        | 133,04  | 132,02  | 1,02    | 4,626      | 24       | 0        |    |
| 08.02.2022 | 92,19    | 55,58    | 36,61    | 123,86   | 120,21   | 0        | 119,43  | 118,49  | 0,94    | 4,376      | 24       | 0        |    |
| 09.02.2022 | 92,2     | 52,85    | 39,35    | 107,24   | 103,9    | 0        | 103,36  | 102,58  | 0,78    | 4,073      | 24       | 0        |    |
| 10.02.2022 | 92,66    | 53,44    | 39,22    | 112,75   | 109,21   | 0        | 108,66  | 107,74  | 0,92    | 4,267      | 24       | 0        |    |
| 11.02.2022 | 93,06    | 56,01    | 37,05    | 123,4    | 119,66   | 0        | 118,91  | 117,94  | 0,97    | 4,408      | 24       | 0        |    |
| 12.02.2022 | 92,57    | 53,76    | 38,81    | 112,71   | 109,16   | 0        | 108,65  | 107,69  | 0,96    | 4,222      | 24       | 0        |    |
| 13.02.2022 | 91,74    | 49,32    | 42,42    | 95,43    | 92,28    | 0        | 92,04   | 91,2    | 0,84    | 3,909      | 24       | 0        |    |
| 14.02.2022 | 87,39    | 49,56    | 37,83    | 100,81   | 97,78    | 0        | 97,53   | 96,64   | 0,89    | 3,69       | 24       | 0        |    |
| 15.02.2022 | 87,81    | 51,61    | 36,2     | 114,5    | 111,15   | 0        | 110,71  | 109,77  | 0,94    | 4,009      | 24       | 0        |    |
| 16.02.2022 | 86,67    | 50,37    | 36,3     | 105,51   | 102,41   | 0        | 102,11  | 101,18  | 0,93    | 3,709      | 24       | 0        |    |
| 17.02.2022 | 85,7     | 46,7     | 39       | 89,49    | 86,76    | 0        | 86,66   | 85,85   | 0,81    | 3,382      | 24       | 0        |    |
| 18.02.2022 | 86,66    | 50,01    | 36,65    | 103,49   | 100,42   | 0        | 100,16  | 99,24   | 0,92    | 3,669      | 24       | 0        |    |
| 19.02.2022 | 86,93    | 49,98    | 36,95    | 106,28   | 103,11   | 0        | 102,83  | 101,87  | 0,96    | 3,803      | 24       | 0        |    |
| 20.02.2022 | 86,33    | 50,87    | 35,46    | 116,27   | 112,88   | 0        | 112,54  | 111,51  | 1,03    | 3,994      | 24       | 0        |    |
| 21.02.2022 | 82,52    | 47,55    | 34,97    | 95,27    | 92,54    | 0        | 92,43   | 91,58   | 0,85    | 3,229      | 24       | 0        |    |
| 22.02.2022 | 82,14    | 46,36    | 35,78    | 89,33    | 86,71    | 0        | 86,73   | 85,85   | 0,88    | 3,104      | 24       | 0        |    |
| 23.02.2022 | 79,53    | 45,7     | 33,83    | 97,16    | 94,45    | 0,01     | 94,45   | 93,55   | 0,9     | 3,194      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3457,7   | 3355,5   | 0,02     | 3340,94 | 3312,91 | 28,03   | 123,184    | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 88,74    | 51,84    | 36,9     |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/01/2224: | 28158,22 | 27628,15 | 0,22     | 27419,51 | 27290,19 | 129,32  | 701,375    | 7813     | 0        |
| 23/02/2224: | 31615,92 | 30983,71 | 0,24     | 30760,45 | 30603,1  | 157,35  | 824,559    | 8557     | 0        |
| Итого:      | 3457,7   | 3355,56  | 0,02     | 3340,94  | 3312,91  | 28,03   | 123,184    | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi

Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
97 02 00000



## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/22г. - 23/02/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.01.2022 | 97,28    | 55,39    | 41,89    | 110,73   | 106,78   | 0        | 106,36  | 105,25  | 1,11    | 4,465      | 24       | 0        |    |
| 25.01.2022 | 93,38    | 53,13    | 40,25    | 110      | 106,27   | 0        | 105,98  | 104,9   | 1,08    | 4,271      | 24       | 0        |    |
| 26.01.2022 | 92,41    | 53,77    | 38,64    | 116,94   | 113,12   | 0        | 112,72  | 111,6   | 1,12    | 4,36       | 24       | 0        |    |
| 27.01.2022 | 92,66    | 54,98    | 37,68    | 120,39   | 116,5    | 0        | 116,03  | 114,86  | 1,17    | 4,377      | 24       | 0        |    |
| 28.01.2022 | 92,94    | 56,89    | 36,05    | 130,6    | 126,46   | 0        | 125,84  | 124,56  | 1,28    | 4,544      | 24       | 0        |    |
| 29.01.2022 | 92,27    | 56,3     | 35,97    | 130,76   | 126,63   | 0        | 126,08  | 124,8   | 1,28    | 4,541      | 24       | 0        |    |
| 30.01.2022 | 93,22    | 57,72    | 35,5     | 144,54   | 140      | 0        | 139,26  | 137,85  | 1,41    | 4,953      | 24       | 0        |    |
| 31.01.2022 | 90,52    | 52,69    | 37,83    | 115,27   | 111,5    | 0,01     | 111,27  | 110,05  | 1,22    | 4,214      | 24       | 0        |    |
| 01.02.2022 | 86,6     | 52,76    | 33,84    | 124,53   | 120,82   | 0        | 120,54  | 119,25  | 1,29    | 4,083      | 24       | 0        |    |
| 02.02.2022 | 83,27    | 50,04    | 33,23    | 116,81   | 113,45   | 0        | 113,31  | 112,11  | 1,2     | 3,763      | 24       | 0        |    |
| 03.02.2022 | 82,25    | 48,77    | 33,48    | 113,53   | 110,27   | 0        | 110,19  | 109,03  | 1,16    | 3,69       | 24       | 0        |    |
| 04.02.2022 | 82,02    | 48,01    | 34,01    | 104,99   | 101,98   | 0        | 101,93  | 100,9   | 1,03    | 3,465      | 24       | 0        |    |
| 05.02.2022 | 86,7     | 50,54    | 36,16    | 117,19   | 113,62   | 0        | 113,44  | 112,27  | 1,17    | 4,103      | 24       | 0        |    |
| 06.02.2022 | 87,86    | 52,46    | 35,4     | 131,61   | 127,65   | 0        | 127,26  | 126,03  | 1,23    | 4,506      | 24       | 0        |    |
| 07.02.2022 | 92,66    | 58,41    | 34,25    | 145,33   | 140,9    | 0        | 140,06  | 138,7   | 1,36    | 4,804      | 24       | 0        |    |
| 08.02.2022 | 92,31    | 55,75    | 36,56    | 132,09   | 127,89   | 0        | 127,34  | 126,04  | 1,3     | 4,66       | 24       | 0        |    |
| 09.02.2022 | 92,3     | 52,46    | 39,84    | 112,67   | 108,86   | 0,01     | 108,6   | 107,45  | 1,15    | 4,332      | 24       | 0        |    |
| 10.02.2022 | 92,71    | 54,12    | 38,59    | 118,47   | 114,55   | 0        | 114,18  | 112,99  | 1,19    | 4,413      | 24       | 0        |    |
| 11.02.2022 | 93,15    | 56,33    | 36,82    | 131,12   | 126,86   | 0        | 126,32  | 124,99  | 1,33    | 4,659      | 24       | 0        |    |
| 12.02.2022 | 92,67    | 54,67    | 38       | 120,38   | 116,37   | 0        | 116,02  | 114,73  | 1,29    | 4,416      | 24       | 0        |    |
| 13.02.2022 | 91,75    | 49,68    | 42,07    | 99,42    | 95,92    | 0        | 95,89   | 94,79   | 1,1     | 4,038      | 24       | 0        |    |
| 14.02.2022 | 87,5     | 49,31    | 38,19    | 106,13   | 102,75   | 0        | 102,66  | 101,6   | 1,06    | 3,922      | 24       | 0        |    |
| 15.02.2022 | 87,88    | 52,73    | 35,15    | 119,94   | 116,25   | 0        | 116     | 114,75  | 1,25    | 4,075      | 24       | 0        |    |
| 16.02.2022 | 86,73    | 50,7     | 36,03    | 109,04   | 105,69   | 0        | 105,51  | 104,39  | 1,12    | 3,802      | 24       | 0        |    |
| 17.02.2022 | 85,76    | 47,14    | 38,62    | 92,57    | 89,63    | 0,01     | 89,65   | 88,69   | 0,96    | 3,462      | 24       | 0        |    |
| 18.02.2022 | 86,7     | 50,09    | 36,61    | 107,63   | 104,29   | 0        | 104,18  | 103,05  | 1,13    | 3,816      | 24       | 0        |    |
| 19.02.2022 | 86,97    | 50,37    | 36,6     | 110,61   | 107,14   | 0        | 107,02  | 105,87  | 1,15    | 3,921      | 24       | 0        |    |
| 20.02.2022 | 86,37    | 51,39    | 34,98    | 121,3    | 117,56   | 0        | 117,39  | 116,09  | 1,3     | 4,112      | 24       | 0        |    |
| 21.02.2022 | 82,59    | 47,33    | 35,26    | 99,36    | 96,36    | 0        | 96,43   | 95,35   | 1,08    | 3,401      | 24       | 0        |    |
| 22.02.2022 | 82,2     | 46,84    | 35,36    | 92,85    | 90,03    | 0        | 90,15   | 89,07   | 1,08    | 3,186      | 24       | 0        |    |
| 23.02.2022 | 79,56    | 45,29    | 34,27    | 96,23    | 93,45    | 0        | 93,57   | 92,55   | 1,02    | 3,206      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3603     | 3489,5   | 0,03     | 3481,18 | 3444,56 | 36,62   | 127,56     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 88,81    | 52,13    | 36,68    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/01/2224: | 25023,36 | 24329,63 | 0,21     | 24349,08 | 24051,42 | 297,66  | 697,192    | 7814     | 0        |
| 23/02/2224: | 28626,39 | 27819,18 | 0,24     | 27830,26 | 27495,98 | 334,28  | 824,752    | 8558     | 0        |
| Итого:      | 3603,03  | 3489,55  | 0,03     | 3481,18  | 3444,56  | 36,62   | 127,56     | 744      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qн  
Траб х Тнш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРЛАЧЕРГЭСБИТ»  
Инспектор СГН Б ЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5360

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 79,71    | 44,89    | 34,82    | 60,14    | 58,27    | 0        | 58,46   | 57,7    | 0,76    | 2,033      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 79,48    | 45,38    | 34,1     | 61,79    | 59,84    | 0        | 60,09   | 59,24   | 0,85    | 2,047      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 82,94    | 47,78    | 35,16    | 69,38    | 67,11    | 0        | 67,31   | 66,38   | 0,93    | 2,367      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 81,67    | 44,48    | 37,19    | 60,22    | 58,26    | 0        | 58,5    | 57,72   | 0,78    | 2,175      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 79,79    | 44,3     | 35,49    | 58,01    | 56,22    | 0        | 56,36   | 55,7    | 0,66    | 1,999      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 79,32    | 45,51    | 33,81    | 65,19    | 63,21    | 0        | 63,39   | 62,59   | 0,8     | 2,145      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 79,7     | 47,93    | 31,77    | 74,81    | 72,55    | 0        | 72,73   | 71,76   | 0,97    | 2,308      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 79,53    | 46,97    | 32,56    | 69,65    | 67,54    | 0        | 67,72   | 66,86   | 0,86    | 2,206      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 78,97    | 46,92    | 32,05    | 68,49    | 66,48    | 0        | 66,63   | 65,78   | 0,85    | 2,136      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 79,63    | 48,17    | 31,46    | 75,95    | 73,71    | 0        | 73,85   | 72,92   | 0,93    | 2,325      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 84,45    | 53,15    | 31,3     | 91,4     | 88,57    | 0        | 88,59   | 87,42   | 1,17    | 2,774      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 94,79    | 57,41    | 37,38    | 86,17    | 83,1     | 0        | 82,93   | 81,84   | 1,09    | 3,105      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 94,54    | 53,98    | 40,56    | 77,32    | 74,48    | 0        | 74,42   | 73,46   | 0,96    | 3,025      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 94,31    | 53,33    | 40,98    | 75,04    | 72,26    | 0        | 72,25   | 71,31   | 0,94    | 2,966      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 93,38    | 54,11    | 39,27    | 79,45    | 76,59    | 0        | 76,55   | 75,56   | 0,99    | 3,012      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 95,18    | 57,72    | 37,46    | 87,73    | 84,58    | 0        | 84,41   | 83,29   | 1,12    | 3,168      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 96,2     | 58,66    | 37,54    | 91,22    | 87,87    | 0        | 87,69   | 86,46   | 1,23    | 3,3        | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 96,5     | 57,08    | 39,42    | 87,34    | 84,06    | 0        | 83,96   | 82,81   | 1,15    | 3,316      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 95,72    | 56,75    | 38,97    | 82,42    | 79,39    | 0        | 79,26   | 78,22   | 1,04    | 3,096      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 92,28    | 52,38    | 39,9     | 76       | 73,27    | 0        | 73,28   | 72,33   | 0,95    | 2,927      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 90,71    | 55,5     | 35,21    | 89,96    | 86,89    | 0        | 86,82   | 85,65   | 1,17    | 3,062      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 88,41    | 53,19    | 35,22    | 80,99    | 78,32    | 0        | 78,3    | 77,28   | 1,02    | 2,759      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 85,24    | 50,47    | 34,77    | 77,09    | 74,64    | 0        | 74,68   | 73,75   | 0,93    | 2,598      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 84,79    | 47,84    | 36,95    | 67,41    | 65,15    | 0        | 65,32   | 64,45   | 0,87    | 2,415      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 80,52    | 45,71    | 34,81    | 65,68    | 63,59    | 0        | 63,84   | 62,94   | 0,9     | 2,224      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 80,31    | 46,01    | 34,3     | 67,07    | 65       | 0        | 65,2    | 64,34   | 0,86    | 2,237      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 79,7     | 46,26    | 33,44    | 67,99    | 65,89    | 0        | 66,11   | 65,21   | 0,9     | 2,211      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 79,29    | 44,99    | 34,3     | 60,18    | 58,39    | 0        | 58,49   | 57,8    | 0,69    | 2,006      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2074     | 2005,2   | 0        | 2007,14 | 1980,77 | 26,37   | 71,942     | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 85,96    | 50,24    | 35,72    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата       | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224 | 46846,56 | 45794,36 | 1,87     | 45530,08 | 45198,26 | 331,82  | 1231,509   | 17461    | 1        |
| 23/03/2224 | 48920,65 | 47799,59 | 1,87     | 47537,22 | 47179,03 | 358,19  | 1303,451   | 18133    | 1        |
| Итого:     | 2074,09  | 2005,23  | 0        | 2007,14  | 1980,77  | 26,37   | 71,942     | 672      | 0        |



Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор С.И. Б.ЭР  
Болтачева Л.А.  
95 02 00008

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi  
Траб х Тнш

0,000



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"  
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера:ПРЭМ-50  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут  
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5696 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>MWh | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,21    | 42,01    | 38,2     | 80,6     | 77,8     | 0        | 78,33   | 77,15   | 1,18    | 3,478     | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 79,93    | 43,13    | 36,8     | 82,04    | 79,28    | 0        | 79,75   | 78,58   | 1,17    | 3,41      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,34    | 45,58    | 37,76    | 88,66    | 85,62    | 0        | 85,98   | 84,77   | 1,21    | 3,778     | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82       | 41,51    | 40,49    | 83,36    | 80,56    | 0,02     | 80,92   | 79,91   | 1,01    | 3,807     | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,26    | 42       | 38,26    | 76,91    | 74,47    | 0        | 74,76   | 73,89   | 0,87    | 3,324     | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 79,73    | 43,11    | 36,62    | 84,6     | 82,03    | 0        | 82,24   | 81,32   | 0,92    | 3,5       | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,09    | 45,01    | 35,08    | 92,1     | 89,32    | 0        | 89,53   | 88,47   | 1,06    | 3,652     | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 79,91    | 44,83    | 35,08    | 90,58    | 87,84    | 0        | 88,04   | 87,03   | 1,01    | 3,592     | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,38    | 44,67    | 34,71    | 87,99    | 85,41    | 0        | 85,57   | 84,62   | 0,95    | 3,453     | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,01    | 45,21    | 34,8     | 99,98    | 97       | 0        | 97,2    | 96,06   | 1,14    | 3,936     | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 84,91    | 50,57    | 34,34    | 114,8    | 111,3    | 0        | 111,24  | 109,97  | 1,27    | 4,441     | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,15    | 55,45    | 39,7     | 111,57   | 107,39   | 0        | 107,34  | 105,83  | 1,51    | 4,969     | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,01    | 51,35    | 43,66    | 100,09   | 95,9     | 0        | 96,31   | 94,71   | 1,6     | 4,898     | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 94,75    | 52,04    | 42,71    | 98,56    | 94,45    | 0        | 94,85   | 93,25   | 1,6     | 4,718     | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 93,78    | 51,57    | 42,21    | 101,86   | 97,62    | 0        | 98,1    | 96,42   | 1,68    | 4,822     | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 95,56    | 55,45    | 40,11    | 115,23   | 110,62   | 0        | 110,83  | 109,02  | 1,81    | 5,178     | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 96,72    | 57,93    | 38,79    | 126,57   | 121,66   | 0        | 121,63  | 119,77  | 1,86    | 5,505     | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,01    | 56,23    | 40,78    | 120,21   | 115,42   | 0,02     | 115,51  | 113,69  | 1,82    | 5,5       | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,1     | 54,94    | 41,16    | 107,96   | 103,62   | 0        | 103,82  | 102,13  | 1,69    | 4,984     | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 92,69    | 50,58    | 42,11    | 101,41   | 97,32    | 0        | 97,73   | 96,16   | 1,57    | 4,793     | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,15    | 56,19    | 34,96    | 124,4    | 120,02   | 0        | 120,02  | 118,23  | 1,79    | 4,89      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 88,76    | 54,68    | 34,08    | 117,11   | 113,01   | 0,02     | 113,16  | 111,4   | 1,76    | 4,499     | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 85,66    | 48,54    | 37,12    | 98,15    | 94,5     | 0        | 95,06   | 93,45   | 1,61    | 4,107     | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,21    | 46,09    | 39,12    | 86,82    | 83,42    | 0        | 84,1    | 82,56   | 1,54    | 3,829     | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 80,88    | 43,14    | 37,74    | 87,58    | 84,45    | 0,01     | 85,07   | 83,71   | 1,36    | 3,733     | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 80,63    | 43,4     | 37,23    | 86,47    | 83,51    | 0        | 84,04   | 82,79   | 1,25    | 3,637     | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,09    | 43,41    | 36,68    | 89,97    | 86,97    | 0        | 87,45   | 86,17   | 1,28    | 3,732     | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 79,77    | 42,22    | 37,55    | 79,75    | 77,13    | 0        | 77,53   | 76,49   | 1,04    | 3,386     | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2735,3   | 2637,6   | 0,07     | 2646,11 | 2607,55 | 38,56   | 117,551   | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,38    | 48,24    | 38,13    |          |          |          |         |         |         |           |          |          |    |

| Дата         | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>MWh | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 23/02/2224:0 | 56024,88 | 54964,51 | 1,82     | 54446,65 | 54341,03 | 105,62  | 1950,718  | 17461    | 0        |
| 23/03/2224:0 | 58760,21 | 57602,15 | 1,89     | 57092,76 | 56948,58 | 144,18  | 2068,269  | 18133    | 0        |
| Итого:       | 2735,33  | 2637,64  | 0,07     | 2646,11  | 2607,55  | 38,56   | 117,551   | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Е.А. Просяникова

«Парк-сервис»  
Для документов  
ИНН 744810000  
ОГРН 1167456143240

Представитель теплоснабж.организации  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. /Л.А. Болтачева/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
Инспектор СТИ 5 ЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |       |
| Q <sub>корр</sub> = Q <sub>и</sub><br>Траб x T <sub>нш</sub>                                 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г. - 23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Хариса Юсупова 103  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,62    | 45,06    | 36,56    | 115,75   | 105,31   | 0        | 112,38  | 104,32  | 8,06    | 4,107      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 81,4     | 44,98    | 36,42    | 116,8    | 106,21   | 0        | 113,42  | 105,21  | 8,21    | 4,128      | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 84,9     | 46,63    | 38,27    | 121,71   | 110,48   | 0        | 117,94  | 109,33  | 8,61    | 4,512      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 83,6     | 44,78    | 38,82    | 121,19   | 110,05   | 0        | 117,56  | 109,03  | 8,53    | 4,562      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 81,76    | 44,24    | 37,52    | 112,01   | 101,77   | 0        | 108,76  | 100,84  | 7,92    | 4,082      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 81,15    | 44,3     | 36,85    | 115,52   | 105,08   | 0        | 112,24  | 104,08  | 8,16    | 4,135      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 81,49    | 46,34    | 35,15    | 128,2    | 116,74   | 0        | 124,53  | 115,55  | 8,98    | 4,375      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 81,29    | 45,97    | 35,32    | 128,82   | 117,29   | 0        | 125,12  | 116,14  | 8,98    | 4,418      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 80,77    | 45,89    | 34,88    | 123,11   | 112,14   | 0        | 119,61  | 111,05  | 8,56    | 4,17       | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 81,36    | 46,41    | 34,95    | 128,65   | 117,21   | 0        | 124,95  | 116,02  | 8,93    | 4,363      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 86,18    | 50,67    | 35,51    | 160,96   | 146,49   | 0        | 155,83  | 144,74  | 11,09   | 5,533      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 96,83    | 55,13    | 41,7     | 155,03   | 140,39   | 0        | 148,97  | 138,42  | 10,55   | 6,222      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 96,7     | 52,88    | 43,82    | 143,38   | 129,91   | 0        | 137,78  | 128,26  | 9,52    | 6,045      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 96,47    | 52,79    | 43,68    | 140,43   | 127,33   | 0        | 134,96  | 125,66  | 9,3     | 5,902      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 95,56    | 52,63    | 42,93    | 144,9    | 131,48   | 0        | 139,34  | 129,8   | 9,54    | 5,987      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 97,45    | 54,8     | 42,65    | 157,93   | 143,25   | 0        | 151,69  | 141,26  | 10,43   | 6,479      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 98,52    | 56,08    | 42,44    | 171,83   | 155,78   | 0        | 164,92  | 153,5   | 11,42   | 7,013      | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 98,83    | 55,61    | 43,22    | 169,57   | 153,66   | 0        | 162,69  | 151,44  | 11,25   | 7,045      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 97,87    | 55,73    | 42,14    | 163,81   | 148,59   | 0        | 157,3   | 146,44  | 10,86   | 6,64       | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 94,48    | 52,84    | 41,64    | 151,47   | 137,5    | 0        | 145,78  | 135,73  | 10,05   | 6,076      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 92,92    | 55,15    | 37,77    | 176,12   | 160,22   | 0        | 169,73  | 157,97  | 11,76   | 6,419      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 90,66    | 54,06    | 36,6     | 168,27   | 153,16   | 0        | 162,41  | 151,06  | 11,35   | 5,951      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 87,21    | 49,29    | 37,92    | 147,67   | 134,36   | 0        | 142,86  | 132,84  | 10,02   | 5,418      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 86,68    | 47,56    | 39,12    | 131,88   | 119,84   | 0        | 127,63  | 118,58  | 9,05    | 4,992      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 82,33    | 45,8     | 36,53    | 128,92   | 117,3    | 0        | 125,15  | 116,17  | 8,98    | 4,571      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 82,1     | 45,58    | 36,52    | 123,49   | 112,29   | 0        | 119,85  | 111,2   | 8,65    | 4,378      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 81,52    | 45,78    | 35,74    | 128,64   | 117,02   | 0        | 124,93  | 115,86  | 9,07    | 4,463      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 81,14    | 45,33    | 35,81    | 116,91   | 106,29   | 0        | 113,6   | 105,27  | 8,33    | 4,069      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3892,9   | 3537,1   | 0        | 3761,93 | 3495,77 | 266,16  | 146,055    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 87,95    | 49,36    | 38,58    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 18364,54 | 16734,47 | 0,05     | 17752,54 | 16537,91 | 1214,63 | 677,331    | 3229     | 1        |
| 23/03/2224: | 22257,51 | 20271,61 | 0,05     | 21514,47 | 20033,68 | 1480,79 | 823,386    | 3901     | 1        |
| Итого:      | 3892,97  | 3537,14  | 0        | 3761,93  | 3495,77  | 266,16  | 146,055    | 672      | 0        |

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)<br>(п.61 Методики №99/пр) |   |
| Qкортр = Qi<br>Траб x Tнш                                                                    | 0 |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

Подпись  
0004 УРАЛЭНЕРГОСБЫТ  
Инспектор СТИ 6 ЭР  
Болтачева Л.А.  
25.03.2022г.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г.-23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"  
Адрес: Хариса Юсупова 105  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 80,41    | 46,18    | 34,23    | 111,48   | 104,21   | 0        | 108,36  | 103,15  | 5,21    | 3,706      | 24       | 0        |    |
| 25.02.2022 | 80,17    | 45,53    | 34,64    | 109,6    | 102,42   | 0,01     | 106,52  | 101,44  | 5,08    | 3,69       | 24       | 0        |    |
| 26.02.2022 | 83,57    | 46,38    | 37,19    | 112,24   | 104,77   | 0        | 108,85  | 103,75  | 5,1     | 4,049      | 24       | 0        |    |
| 27.02.2022 | 82,23    | 44,87    | 37,36    | 111,79   | 104,43   | 0        | 108,52  | 103,42  | 5,1     | 4,051      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2022 | 80,56    | 45,12    | 35,44    | 110,03   | 102,96   | 0        | 106,92  | 101,98  | 4,94    | 3,789      | 24       | 0        |    |
| 01.03.2022 | 79,89    | 45,63    | 34,26    | 109,48   | 102,56   | 0        | 106,47  | 101,55  | 4,92    | 3,647      | 24       | 0        |    |
| 02.03.2022 | 80,3     | 46,72    | 33,58    | 124,07   | 116,29   | 0        | 120,58  | 115,09  | 5,49    | 4,047      | 24       | 0        |    |
| 03.03.2022 | 80,03    | 46,88    | 33,15    | 116,87   | 109,57   | 0        | 113,6   | 108,44  | 5,16    | 3,766      | 24       | 0        |    |
| 04.03.2022 | 79,58    | 46,62    | 32,96    | 120,89   | 113,44   | 0        | 117,52  | 112,28  | 5,24    | 3,872      | 24       | 0        |    |
| 05.03.2022 | 80,16    | 46,92    | 33,24    | 124,34   | 116,67   | 0        | 120,87  | 115,47  | 5,4     | 4,016      | 24       | 0        |    |
| 06.03.2022 | 84,81    | 50,29    | 34,52    | 146,84   | 137,57   | 0        | 142,29  | 135,94  | 6,35    | 4,912      | 24       | 0        |    |
| 07.03.2022 | 95,36    | 53,87    | 41,49    | 141,29   | 131,65   | 0        | 135,93  | 129,86  | 6,07    | 5,648      | 24       | 0        |    |
| 08.03.2022 | 95,23    | 51,62    | 43,61    | 134,77   | 125,21   | 0        | 129,64  | 123,67  | 5,97    | 5,661      | 24       | 0        |    |
| 09.03.2022 | 94,98    | 52,21    | 42,77    | 134,12   | 124,66   | 0        | 129,04  | 123,06  | 5,98    | 5,525      | 24       | 0        |    |
| 10.03.2022 | 94,15    | 51,21    | 42,94    | 140,51   | 130,6    | 0        | 135,28  | 128,99  | 6,29    | 5,817      | 24       | 0        |    |
| 11.03.2022 | 96,01    | 54,32    | 41,69    | 150,79   | 140,17   | 0        | 144,98  | 138,24  | 6,74    | 6,054      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2022 | 97,12    | 55,91    | 41,21    | 167,38   | 155,58   | 0        | 160,81  | 153,32  | 7,49    | 6,64       | 24       | 0        |    |
| 13.03.2022 | 97,45    | 55,54    | 41,91    | 163,92   | 152,32   | 0        | 157,45  | 150,12  | 7,33    | 6,612      | 24       | 0        |    |
| 14.03.2022 | 96,46    | 55,14    | 41,32    | 157,02   | 145,99   | 0        | 150,92  | 143,91  | 7,01    | 6,247      | 24       | 0        |    |
| 15.03.2022 | 93,2     | 52,96    | 40,24    | 146,81   | 136,71   | 0        | 141,44  | 134,94  | 6,5     | 5,697      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2022 | 91,63    | 54,8     | 36,83    | 164,6    | 153,67   | 0        | 158,76  | 151,54  | 7,22    | 5,852      | 24       | 0        |    |
| 17.03.2022 | 89,41    | 53,97    | 35,44    | 159,25   | 148,83   | 0        | 153,86  | 146,83  | 7,03    | 5,457      | 24       | 0        |    |
| 18.03.2022 | 85,96    | 49,62    | 36,34    | 141,8    | 132,4    | 0        | 137,35  | 130,86  | 6,49    | 4,992      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2022 | 85,37    | 47,76    | 37,61    | 125,88   | 117,35   | 0        | 121,96  | 116,11  | 5,85    | 4,588      | 24       | 0        |    |
| 20.03.2022 | 81,14    | 46,46    | 34,68    | 125,7    | 117,52   | 0        | 122,11  | 116,33  | 5,78    | 4,235      | 24       | 0        |    |
| 21.03.2022 | 80,9     | 45,94    | 34,96    | 117,57   | 109,97   | 0        | 114,2   | 108,85  | 5,35    | 3,992      | 24       | 0        |    |
| 22.03.2022 | 80,34    | 46,77    | 33,57    | 123,16   | 115,36   | 0        | 119,72  | 114,17  | 5,55    | 4,018      | 24       | 0        |    |
| 23.03.2022 | 79,92    | 46,01    | 33,91    | 113,04   | 105,94   | 0        | 109,88  | 104,9   | 4,98    | 3,724      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3705,2   | 3458,8   | 0,01     | 3583,83 | 3418,21 | 165,62  | 134,304    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 86,65    | 49,47    | 37,18    |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 18012,01 | 16854,22 | 0,13     | 17431,77 | 16658,4  | 773,37  | 640,789    | 3323     | 1        |
| 23/03/2224: | 21717,25 | 20313,04 | 0,14     | 21015,6  | 20076,61 | 938,99  | 775,093    | 3995     | 1        |
| Итого:      | 3705,24  | 3458,82  | 0,01     | 3583,83  | 3418,21  | 165,62  | 134,304    | 672      | 0        |

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>контр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x T<sub>нш</sub>

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР  
БОЛТАЧЕВА Л.А.  
25.03.2022г.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/22г. - 23/03/22г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----|
| 24.02.2022 | 81,46    | 40,62    | 40,84    | 85,27    | 78,58    | ----     | 82,82   | 77,98   | 4,84    | 3,381      | 24       | 0        | *  |
| 25.02.2022 | 81,13    | 40,09    | 41,04    | 84,35    | 77,74    | ----     | 81,92   | 77,17   | 4,75    | 3,359      | 24       | 0        | *  |
| 26.02.2022 | 84,83    | 42,43    | 42,4     | 94,1     | 86,52    | ----     | 91,2    | 85,8    | 5,4     | 3,868      | 24       | 0        | *  |
| 27.02.2022 | 83,63    | 40,13    | 43,5     | 84,84    | 78,01    | ----     | 82,28   | 77,37   | 4,91    | 3,577      | 24       | 0        | *  |
| 28.02.2022 | 81,68    | 38,47    | 43,21    | 78,78    | 72,54    | ----     | 76,49   | 72,06   | 4,43    | 3,303      | 24       | 0        | *  |
| 01.03.2022 | 81,08    | 40,06    | 41,02    | 86,25    | 79,47    | ----     | 83,77   | 78,89   | 4,88    | 3,434      | 24       | 0        | *  |
| 02.03.2022 | 81,62    | 42,87    | 38,75    | 99       | 91,24    | ----     | 96,13   | 90,47   | 5,66    | 3,725      | 24       | 0        | *  |
| 03.03.2022 | 81,94    | 41,24    | 40,7     | 91,95    | 84,67    | ----     | 89,27   | 83,96   | 5,31    | 3,634      | 24       | 0        | *  |
| 04.03.2022 | 81,03    | 40,55    | 40,48    | 88,03    | 81,13    | ----     | 85,53   | 80,48   | 5,05    | 3,462      | 24       | 0        | *  |
| 05.03.2022 | 81,18    | 43,2     | 37,98    | 102,42   | 94,43    | ----     | 99,46   | 93,58   | 5,88    | 3,774      | 24       | 0        | *  |
| 06.03.2022 | 86,41    | 47,56    | 38,85    | 122,44   | 112,56   | ----     | 118,53  | 111,36  | 7,17    | 4,605      | 24       | 0        | *  |
| 07.03.2022 | 97,16    | 51,74    | 45,42    | 127,45   | 116,13   | ----     | 122,43  | 114,66  | 7,77    | 5,569      | 24       | 0        | *  |
| 08.03.2022 | 96,49    | 49,24    | 47,25    | 114,47   | 104,23   | ----     | 110,03  | 103,06  | 6,97    | 5,207      | 24       | 0        | *  |
| 09.03.2022 | 96,46    | 48,54    | 47,92    | 108,75   | 98,99    | ----     | 104,51  | 97,92   | 6,59    | 5,015      | 24       | 0        | *  |
| 10.03.2022 | 95,29    | 48,98    | 46,31    | 115,17   | 104,95   | ----     | 110,81  | 103,79  | 7,02    | 5,14       | 24       | 0        | *  |
| 11.03.2022 | 97,24    | 52,32    | 44,92    | 130,44   | 118,75   | ----     | 125,3   | 117,24  | 8,06    | 5,637      | 24       | 0        | *  |
| 12.03.2022 | 99,4     | 53,38    | 46,02    | 133,7    | 121,48   | ----     | 128,2   | 119,86  | 8,34    | 5,909      | 24       | 0        | *  |
| 13.03.2022 | 99,03    | 52,15    | 46,88    | 130,35   | 118,35   | ----     | 125,06  | 116,82  | 8,24    | 5,874      | 24       | 0        | *  |
| 14.03.2022 | 97,59    | 50,1     | 47,49    | 115,8    | 105,18   | ----     | 111,21  | 103,95  | 7,26    | 5,291      | 24       | 0        | *  |
| 15.03.2022 | 94,95    | 47,11    | 47,84    | 108,02   | 98,22    | ----     | 103,95  | 97,22   | 6,73    | 4,976      | 24       | 0        | *  |
| 16.03.2022 | 93,16    | 50,91    | 42,25    | 128,88   | 117,5    | ----     | 124,2   | 116,07  | 8,13    | 5,252      | 24       | 0        | *  |
| 17.03.2022 | 91,69    | 49,86    | 41,83    | 120,87   | 110,29   | ----     | 116,57  | 109,02  | 7,55    | 4,879      | 24       | 0        | *  |
| 18.03.2022 | 87,44    | 45       | 42,44    | 105,31   | 96,27    | ----     | 101,85  | 95,35   | 6,5     | 4,324      | 24       | 0        | *  |
| 19.03.2022 | 87,26    | 42,92    | 44,34    | 96,17    | 87,87    | ----     | 93,02   | 87,12   | 5,9     | 4,123      | 24       | 0        | *  |
| 20.03.2022 | 82,38    | 40,18    | 42,2     | 89,79    | 82,3     | ----     | 87,14   | 81,63   | 5,51    | 3,677      | 24       | 0        | *  |
| 21.03.2022 | 82,51    | 41,64    | 40,87    | 90,63    | 83,09    | ----     | 87,94   | 82,38   | 5,56    | 3,591      | 24       | 0        | *  |
| 22.03.2022 | 81,5     | 41,51    | 39,99    | 95,09    | 87,23    | ----     | 92,36   | 86,53   | 5,83    | 3,692      | 24       | 0        | *  |
| 23.03.2022 | 81,5     | 40,13    | 41,37    | 83,65    | 76,72    | ----     | 81,23   | 76,11   | 5,12    | 3,359      | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 2911,9   | 2664,4   | ----     | 2813,21 | 2637,85 | 175,36  | 121,637    | 672      | 0        |    |
| Средние:   | 88,1     | 45,1     | 43       |          |          |          |         |         |         |            |          |          |    |

| Дата        | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 23/02/2224: | 45739,78 | 43574,66 | 0        | 44323,71 | 43105,43 | 1218,28 | 1617,573   | 12734    | 0        |
| 23/03/2224: | 48651,75 | 46239,1  | 0        | 47136,92 | 45743,28 | 1393,64 | 1739,21    | 13406    | 0        |
| Итого:      | 2911,97  | 2664,44  | 0        | 2813,21  | 2637,85  | 175,36  | 121,637    | 672      | 0        |

Представитель абонента  
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за  
период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Q<sub>корр</sub> = Q<sub>и</sub>  
Т<sub>раб</sub> x Т<sub>нш</sub>

0