

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	67,41	46,89	20,52	39,74	35,78	----	38,92	35,45	3,47	0,797	24	0	*
24.05.2023	65,7	48,06	17,64	45,93	41,49	----	45,04	41,06	3,98	0,792	24	0	*
25.05.2023	67,59	46,71	20,88	41,05	36,93	----	40,2	36,58	3,62	0,837	24	0	*
26.05.2023	67,79	45,89	21,9	38,21	34,37	----	37,44	34,06	3,38	0,818	24	0	*
27.05.2023	67,61	46,86	20,75	36,13	32,49	----	35,38	32,19	3,19	0,735	24	0	*
28.05.2023	66,26	47,79	18,47	41,09	37,04	----	40,26	36,65	3,61	0,74	24	0	*
29.05.2023	66,75	47,04	19,71	40,13	36,16	----	39,35	35,8	3,55	0,775	24	0	*
30.05.2023	66,16	48,5	17,66	41,52	37,42	----	40,72	37,02	3,7	0,719	24	0	*
31.05.2023	67,63	47,46	20,17	33,57	30,18	----	32,85	29,89	2,96	0,66	24	0	*
01.06.2023	67,45	46,88	20,57	33,89	31,22	----	33,16	30,97	2,19	0,68	24	0	*
02.06.2023	66,86	47,85	19,01	35,53	33,16	----	34,81	32,82	1,99	0,657	24	0	*
03.06.2023	66,42	47,58	18,84	38,13	37,19	----	37,38	36,76	0,62	0,702	24	0	*
04.06.2023	65,76	49,03	16,73	39,11	35,24	----	38,35	34,84	3,51	0,64	24	0	*
05.06.2023	65,43	48,88	16,55	38,68	34,87	----	37,9	34,51	3,39	0,628	24	0	*
06.06.2023	65,76	48,71	17,05	38,82	35,51	----	38,03	35,13	2,9	0,647	24	0	*
07.06.2023	67,45	48,27	19,18	34,26	31,43	----	33,57	31,11	2,46	0,641	24	0	*
08.06.2023	67,49	47,31	20,18	35	33,47	----	34,29	33,17	1,12	0,688	24	0	*
09.06.2023	67,24	48,05	19,19	35,94	32,3	----	35,21	31,97	3,24	0,677	24	0	*
10.06.2023	67,05	48,6	18,45	37,38	33,61	----	36,64	33,21	3,43	0,674	24	0	*
11.06.2023	66,71	48,58	18,13	35,26	31,72	----	34,53	31,38	3,15	0,627	24	0	*
12.06.2023	66,15	48,86	17,29	39,71	35,77	----	38,92	35,37	3,55	0,671	24	0	*
13.06.2023	65,62	49,41	16,21	45,58	41,1	----	44,67	40,63	4,04	0,723	24	0	*
14.06.2023	64,85	49,54	15,31	49,59	44,78	----	48,64	44,26	4,38	0,741	24	0	*
15.06.2023	64,08	50,83	13,25	55,92	50,58	----	54,86	49,98	4,88	0,727	24	0	*
16.06.2023	65,5	49,34	16,16	43,04	38,8	----	42,21	38,33	3,88	0,683	24	0	*
17.06.2023	65,73	49,43	16,3	42,14	37,99	----	41,34	37,51	3,83	0,672	24	0	*
18.06.2023	65,54	49,85	15,69	43,79	39,5	----	42,96	39,02	3,94	0,672	24	0	*
19.06.2023	65,1	50,05	15,05	49,3	44,51	----	48,33	44,02	4,31	0,724	24	0	*
20.06.2023	65,14	50,28	14,86	48,26	43,56	----	47,32	43,08	4,24	0,703	24	0	*
21.06.2023	64,9	49,74	15,16	53,66	48,47	----	52,63	47,94	4,69	0,796	24	0	*
22.06.2023	64,94	49,84	15,1	53,65	48,45	----	52,61	47,9	4,71	0,793	24	0	*
Итого:				1284	1165	----	1258,52	1152,61	105,91	22,039	744	0	
Средние:	66,26	48,45	17,8										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:0	79463,51	74138,83	0	77032,91	73365,5	3667,41	2833,516	23606	0
22/06/2324:0	80747,52	75303,92	0	78291,43	74518,11	3773,32	2855,555	24350	0
Итого:	1284,01	1165,09	0	1258,52	1152,61	105,91	22,039	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qн
Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.


Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	69,25	46,35	22,90	48,762	47,997	47,642	47,642	0,77	0,00	1,092	24	0	
24.05.2023	67,13	47,69	19,45	58,365	57,438	57,033	57,033	0,93	0,00	1,118	24	0	
25.05.2023	69,16	46,34	22,81	46,953	46,233	45,880	45,880	0,72	0,00	1,042	24	0	
26.05.2023	68,98	46,70	22,28	44,784	44,127	43,776	43,776	0,66	0,00	0,987	24	0	
27.05.2023	69,07	45,76	23,31	46,683	45,954	45,619	45,619	0,73	0,00	1,077	24	0	
28.05.2023	67,69	47,20	20,49	55,620	54,756	54,362	54,362	0,86	0,00	1,138	24	0	
29.05.2023	68,01	47,40	20,60	50,148	49,419	49,031	49,031	0,73	0,00	1,024	24	0	
30.05.2023	67,56	47,57	19,99	50,526	49,815	49,411	49,411	0,71	0,00	0,993	24	0	
31.05.2023	55,47	35,56	19,91	17,028	16,794	16,655	16,639	0,23	0,02	0,324	24	0	
01.06.2023	66,03	44,83	21,20	44,991	44,262	43,955	43,955	0,73	0,00	0,960	24	0	
02.06.2023	68,34	48,13	20,20	43,011	42,327	42,009	42,009	0,68	0,00	0,858	24	0	
03.06.2023	67,75	48,83	18,92	44,316	43,623	43,291	43,291	0,69	0,00	0,826	24	0	
04.06.2023	67,16	48,47	18,69	50,922	50,094	49,742	49,742	0,83	0,00	0,939	24	0	
05.06.2023	67,11	48,99	18,13	49,077	48,303	47,942	47,942	0,77	0,00	0,865	24	0	
06.06.2023	67,35	49,08	18,27	49,086	48,321	47,956	47,956	0,77	0,00	0,878	24	0	
07.06.2023	69,14	48,00	21,14	41,490	40,896	40,549	40,549	0,59	0,00	0,860	24	0	
08.06.2023	69,05	48,25	20,80	42,714	42,147	41,766	41,766	0,57	0,00	0,883	24	0	
09.06.2023	68,96	48,45	20,51	41,814	41,292	40,901	40,901	0,52	0,00	0,845	24	0	
10.06.2023	68,45	48,03	20,42	46,944	46,341	45,924	45,924	0,60	0,00	0,946	24	0	
11.06.2023	68,20	48,24	19,96	47,196	46,593	46,172	46,172	0,60	0,00	0,925	24	0	
12.06.2023	67,58	48,59	18,99	55,584	54,810	54,354	54,354	0,77	0,00	1,044	24	0	
13.06.2023	68,13	48,74	19,39	49,797	49,149	48,704	48,704	0,65	0,00	0,936	24	0	
14.06.2023	67,16	49,83	17,33	60,273	59,544	58,988	58,988	0,73	0,00	0,960	24	0	
15.06.2023	67,06	49,75	17,31	54,828	54,306	53,728	53,728	0,52	0,00	0,940	24	0	
16.06.2023	68,38	49,11	19,27	45,720	45,288	44,794	44,794	0,43	0,00	0,873	24	0	
17.06.2023	68,60	48,58	20,03	47,223	46,746	46,255	46,255	0,48	0,00	0,936	24	0	
18.06.2023	68,30	48,98	19,31	53,217	52,587	52,081	52,081	0,63	0,00	1,030	24	0	
19.06.2023	67,87	49,62	18,25	51,138	50,589	50,070	50,070	0,55	0,00	0,926	24	0	
20.06.2023	67,93	49,56	18,36	53,316	52,704	52,184	52,184	0,61	0,00	0,973	24	0	
21.06.2023	67,64	49,40	18,24	56,241	55,593	55,052	55,052	0,65	0,00	1,021	24	0	
22.06.2023	67,78	49,05	18,73	56,853	56,196	55,653	55,653	0,66	0,00	1,060	24	0	
Итого:				1504,62	1484,24	1471,48	1471,46	156,04	0,02	29,279	744		
Средние:	67,62	47,78	19,85										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2023	64390,356	63023,104	62738,200	62522,780	3276,840	215,42	2157,183	13788	0
22.06.2023	65894,976	64507,348	64209,679	63994,244	3432,880	215,44	2186,462	14532	0
Итого:	1504,62	1484,24	1471,48	1471,46	156,04	0,02	29,279	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: 
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.
ИНН 7448199350
ОГРНИП 1077456143240

Представитель теплоснабж. организации
Подпись: 
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

23 ИЮН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	69,57	48,79	20,79	64,107	64,107	0,00	1,326	24	0	
24.05.2023	67,37	51,66	15,71	82,287	82,287	0,00	1,288	24	0	
25.05.2023	69,48	49,26	20,22	62,661	62,661	0,00	1,260	24	0	
26.05.2023	69,34	49,42	19,92	61,625	61,625	0,00	1,264	24	0	
27.05.2023	69,37	50,26	19,10	55,796	55,796	0,00	1,087	24	0	
28.05.2023	67,94	51,58	16,36	74,552	74,552	0,00	1,247	24	0	
29.05.2023	68,29	51,03	17,26	68,121	68,121	0,00	1,179	24	0	
30.05.2023	67,82	51,10	16,72	67,297	67,297	0,00	1,127	24	0	
31.05.2023	46,30	43,59	2,71	22,032	22,032	0,00	0,375	24	0	
01.06.2023	65,34	48,13	17,21	61,925	61,925	0,00	1,123	24	0	
02.06.2023	68,69	51,19	17,50	60,958	60,958	0,00	1,091	24	0	
03.06.2023	68,09	52,56	15,53	62,489	62,489	0,00	0,988	24	0	
04.06.2023	67,44	52,49	14,95	74,323	74,323	0,00	1,106	24	0	
05.06.2023	67,38	52,25	15,13	70,070	70,070	0,00	1,047	24	0	
06.06.2023	67,63	52,71	14,92	70,343	70,343	0,00	1,042	24	0	
07.06.2023	69,51	51,38	18,13	57,099	57,099	0,00	1,042	24	0	
08.06.2023	69,39	51,68	17,71	56,456	56,456	0,00	1,026	24	0	
09.06.2023	69,32	51,53	17,79	56,046	56,046	0,00	1,013	24	0	
10.06.2023	68,77	52,94	15,83	62,077	62,077	0,00	0,997	24	0	
11.06.2023	68,52	52,97	15,54	68,200	68,200	0,00	1,084	24	0	
12.06.2023	67,83	53,55	14,29	78,168	78,168	0,00	1,126	24	0	
13.06.2023	68,41	52,90	15,51	70,691	70,691	0,00	1,076	24	0	
14.06.2023	67,39	53,78	13,61	96,666	96,666	0,00	1,126	24	0	
15.06.2023	67,29	53,45	13,85	77,408	77,408	0,00	1,076	24	0	
16.06.2023	68,71	52,15	16,56	63,263	63,263	0,00	1,073	24	0	
17.06.2023	68,88	52,75	16,14	60,018	60,018	0,00	0,992	24	0	
18.06.2023	68,55	53,33	15,21	66,917	66,917	0,00	1,049	24	0	
19.06.2023	68,13	52,86	15,27	70,491	70,491	0,00	1,105	24	0	
20.06.2023	68,16	53,04	15,13	70,709	70,709	0,00	1,099	24	0	
21.06.2023	67,87	53,51	14,36	75,788	75,788	0,00	1,123	24	0	
22.06.2023	68,00	53,08	14,92	75,663	75,663	0,00	1,156	24	0	
Итого:				2064,25	2064,25	0,00	33,713	744		
Средние:	67,57	51,64	15,93							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2023	26965,300	24564,730	344,55	1056,203	4645	0
22.06.2023	29029,55	26628,98	344,55	1089,916	5389	0
Итого:	2064,25	2064,25	0,00	33,713	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просянникова
Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

23 ИЮН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 Б
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	73,93	44,43	29,50	49,851	49,446	48,846	48,846	0,41	0,00	1,422	24	0	
24.05.2023	71,93	46,67	25,26	60,413	60,192	59,338	59,338	0,22	0,00	1,515	24	0	
25.05.2023	73,88	44,89	28,99	49,129	48,717	48,124	48,124	0,41	0,00	1,385	24	0	
26.05.2023	73,73	45,74	27,99	48,677	48,276	47,682	47,682	0,40	0,00	1,357	24	0	
27.05.2023	73,89	45,98	27,91	51,260	50,841	50,209	50,209	0,42	0,00	1,414	24	0	
28.05.2023	72,57	48,04	24,54	61,640	61,362	60,486	60,486	0,28	0,00	1,492	24	0	
29.05.2023	72,85	47,31	25,54	54,593	54,216	53,507	53,507	0,38	0,00	1,361	24	0	
30.05.2023	72,45	48,89	23,56	58,977	58,716	57,859	57,859	0,26	0,00	1,349	24	0	
31.05.2023	63,80	32,42	31,38	19,619	19,098	19,217	18,867	0,52	0,35	0,497	24	0	
01.06.2023	70,95	44,76	26,20	49,112	48,744	48,136	48,136	0,37	0,00	1,264	24	0	
02.06.2023	73,13	47,85	25,28	50,199	49,878	49,204	49,204	0,32	0,00	1,251	24	0	
03.06.2023	72,60	47,70	24,90	51,800	51,444	50,772	50,772	0,36	0,00	1,277	24	0	
04.06.2023	72,01	48,65	23,36	58,020	57,771	56,940	56,940	0,25	0,00	1,332	24	0	
05.06.2023	71,98	49,36	22,62	56,089	55,863	55,037	55,037	0,23	0,00	1,221	24	0	
06.06.2023	72,21	49,02	23,19	56,124	55,890	55,076	55,076	0,23	0,00	1,275	24	0	
07.06.2023	73,94	47,85	26,09	47,128	46,656	46,097	46,097	0,47	0,00	1,192	24	0	
08.06.2023	73,86	47,98	25,89	47,815	47,313	46,757	46,757	0,50	0,00	1,211	24	0	
09.06.2023	73,77	48,18	25,59	48,050	47,520	46,974	46,974	0,53	0,00	1,211	24	0	
10.06.2023	73,24	48,81	24,43	50,904	50,427	49,807	49,807	0,48	0,00	1,221	24	0	
11.06.2023	73,01	49,24	23,77	53,557	53,190	52,468	52,468	0,37	0,00	1,255	24	0	
12.06.2023	72,38	49,30	23,07	60,439	60,147	59,283	59,283	0,29	0,00	1,375	24	0	
13.06.2023	73,01	48,78	24,22	58,655	58,329	57,502	57,502	0,33	0,00	1,384	24	0	
14.06.2023	72,00	50,59	21,41	72,140	72,081	70,887	70,887	0,06	0,00	1,395	24	0	
15.06.2023	71,92	50,32	21,60	63,841	63,612	62,644	62,644	0,23	0,00	1,330	24	0	
16.06.2023	73,22	49,50	23,72	53,505	53,109	52,395	52,395	0,40	0,00	1,251	24	0	
17.06.2023	73,42	49,62	23,80	53,688	53,325	52,587	52,587	0,36	0,00	1,266	24	0	
18.06.2023	73,10	49,27	23,84	58,995	58,671	57,836	57,836	0,32	0,00	1,409	24	0	
19.06.2023	72,70	50,13	22,57	59,525	59,274	58,386	58,386	0,25	0,00	1,339	24	0	
20.06.2023	72,73	50,17	22,56	61,683	61,434	60,508	60,508	0,25	0,00	1,395	24	0	
21.06.2023	72,44	49,67	22,77	64,015	63,747	62,803	62,803	0,27	0,00	1,456	24	0	
22.06.2023	72,54	49,40	23,14	61,996	61,632	60,771	60,771	0,36	0,00	1,423	24	0	
Итого:				1691,44	1680,92	1658,14	1657,79	156,04	0,35	40,526	744		
Средние:	72,56	47,76	24,80										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2023	26735,433	26603,108	26107,129	26109,197	1092,904	-2,07	1093,561	4646	0
22.06.2023	28426,870	28284,029	27765,268	27766,986	1248,944	-1,72	1134,087	5390	0
Итого:	1691,44	1680,92	1658,14	1657,79	156,04	0,35	40,526	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

[Signature]
Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Граб x Tнш

0

23 ИЮН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	67,63	53,96	13,67	71,73	70,56	0	70,26	69,61	0,65	0,962	24	0	
24.05.2023	65,99	54,85	11,14	89,08	87,68	0	87,3	86,48	0,82	0,972	24	0	
25.05.2023	67,28	53,97	13,31	71,08	69,76	0	69,65	68,84	0,81	0,927	24	0	
26.05.2023	67,68	53,17	14,51	66,59	65,26	0	65,21	64,39	0,82	0,947	24	0	
27.05.2023	67,27	53,92	13,35	67,45	66,16	0	66,06	65,25	0,81	0,88	24	0	
28.05.2023	65,87	55,36	10,51	86,48	85,09	0	84,78	83,86	0,92	0,888	24	0	
29.05.2023	66,32	54,89	11,43	79,17	77,83	0	77,6	76,75	0,85	0,886	24	0	
30.05.2023	66,16	54,58	11,58	74,49	73,15	0	73,01	72,13	0,88	0,844	24	0	
31.05.2023	63,21	54	9,21	26,59	26,47	0	26,13	26,14	-0,01	0,25	24	0	
01.06.2023	65,33	52,41	12,92	67,41	66,08	0	66,11	65,22	0,89	0,854	24	0	
02.06.2023	67	55,17	11,83	65,88	64,77	0	64,54	63,84	0,7	0,761	24	0	
03.06.2023	66,57	55,12	11,45	67,19	66,1	0	65,83	65,18	0,65	0,752	24	0	
04.06.2023	65,92	55,27	10,65	74,64	73,51	0	73,15	72,45	0,7	0,777	24	0	
05.06.2023	65,73	55,87	9,86	79,57	78,44	0	78	77,32	0,68	0,768	24	0	
06.06.2023	66	56,02	9,98	75,61	74,47	0	74,1	73,41	0,69	0,74	24	0	
07.06.2023	67,41	54,36	13,05	68,77	67,39	0,01	67,36	66,43	0,93	0,878	24	0	
08.06.2023	67,62	53,83	13,79	61,61	60,28	0	60,32	59,47	0,85	0,831	24	0	
09.06.2023	67,78	53,67	14,11	62,97	61,62	0,01	61,68	60,82	0,86	0,871	24	0	
10.06.2023	67,16	53,54	13,62	63,4	62,13	0	62,1	61,31	0,79	0,845	24	0	
11.06.2023	66,98	53,86	13,12	73,26	71,94	0	71,79	71	0,79	0,94	24	0	
12.06.2023	66,34	54,71	11,63	81,95	80,69	0	80,35	79,58	0,77	0,934	24	0	
13.06.2023	66,44	55,63	10,81	83,27	82,04	0	81,61	80,9	0,71	0,882	24	0	
14.06.2023	65,46	54,17	11,29	76,29	75,03	0	74,84	73,99	0,85	0,846	24	0	
15.06.2023	65,7	56,29	9,41	99,69	98,35	0	97,73	96,92	0,81	0,918	24	0	
16.06.2023	67,09	55,44	11,65	74,9	73,73	0	73,35	72,69	0,66	0,855	24	0	
17.06.2023	67,27	55,52	11,75	71,3	70,11	0	69,86	69,11	0,75	0,82	24	0	
18.06.2023	66,96	55,32	11,64	77,04	75,8	0	75,51	74,75	0,76	0,877	24	0	
19.06.2023	66,59	56,31	10,28	90,12	88,92	0	88,31	87,64	0,67	0,907	24	0	
20.06.2023	66,61	55,49	11,12	85,71	84,47	0	83,96	83,27	0,69	0,934	24	0	
21.06.2023	66,37	56,24	10,13	94,41	93,02	0	92,53	91,68	0,85	0,935	24	0	
22.06.2023	66,51	57	9,51	101,09	99,7	0	99,09	98,21	0,88	0,944	24	0	
Итого:				2328,7	2290,5	0,02	2282,12	2258,64	23,48	26,425	744	0	
Средние:	66,52	54,83	11,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:	93829,83	92325,09	58,68	91244,85	91231,68	13,17	2612,181	26868	0
22/06/2324:	96158,57	94615,64	58,7	93526,97	93490,32	36,65	2638,606	27612	0
Итого:	2328,74	2290,55	0,02	2282,12	2258,64	23,48	26,425	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0

23 ИЮН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	67,28	50,96	16,32	56,43	53,67	0,06	55,29	53,03	2,26	0,904	24	0	
24.05.2023	65,69	52,46	13,23	70,94	67,63	0,06	69,55	66,75	2,8	0,922	24	0	
25.05.2023	66,79	51,36	15,43	59,45	56,57	0,06	58,27	55,88	2,39	0,898	24	0	
26.05.2023	67,19	50,06	17,13	52,2	49,59	0,08	51,14	49,03	2,11	0,876	24	0	
27.05.2023	67,79	46,67	21,12	31,6	29,94	0,5	30,94	29,64	1,3	0,652	24	0	
28.05.2023	26,83	27,78	-0,95	0	0	0,06	0	0	0	0	24	0	*
29.05.2023	65,61	46,11	19,5	15,23	14,41	0,04	14,93	14,27	0,66	0,292	24	0	
30.05.2023	65,49	49,51	15,98	51,31	48,48	0	50,3	47,91	2,39	0,802	24	0	
31.05.2023	60,23	49,78	10,45	18,86	17,97	0,03	18,57	17,79	0,78	0,206	24	0	
01.06.2023	63,79	47,83	15,96	48,1	45,59	0,07	47,19	45,08	2,11	0,751	24	0	
02.06.2023	66,52	51,08	15,44	50,68	48,05	0,07	49,67	47,45	2,22	0,766	24	0	
03.06.2023	66,14	51,38	14,76	52,22	49,52	0,06	51,17	48,88	2,29	0,753	24	0	
04.06.2023	65,55	52,03	13,52	55,96	53	0,06	54,84	52,35	2,49	0,741	24	0	
05.06.2023	65,3	51,5	13,8	54,63	51,79	0,05	53,59	51,17	2,42	0,736	24	0	
06.06.2023	65,63	51,03	14,6	51,18	48,41	0,05	50,2	47,86	2,34	0,733	24	0	
07.06.2023	66,89	50,16	16,73	47,95	45,32	0,04	46,95	44,79	2,16	0,785	24	0	
08.06.2023	67,1	49,88	17,22	47,04	44,53	0,02	46,08	44	2,08	0,794	24	0	
09.06.2023	67,2	50,59	16,61	48,18	45,69	0	47,21	45,15	2,06	0,785	24	0	
10.06.2023	66,68	50,72	15,96	49,68	47,24	0	48,7	46,66	2,04	0,776	24	0	
11.06.2023	66,47	51,33	15,14	52,32	49,82	0	51,28	49,18	2,1	0,774	24	0	
12.06.2023	65,92	50,04	15,88	58,2	55,34	0	57,03	54,69	2,34	0,906	24	0	
13.06.2023	66,06	50,72	15,34	57,25	54,49	0	56,1	53,85	2,25	0,86	24	0	
14.06.2023	65,09	51,21	13,88	62,2	59,23	0,01	61,01	58,5	2,51	0,846	24	0	
15.06.2023	65,3	52,44	12,86	66,45	63,3	0	65,19	62,51	2,68	0,835	24	0	
16.06.2023	66,59	50,68	15,91	51,38	48,85	0	50,39	48,29	2,1	0,802	24	0	
17.06.2023	66,79	51,4	15,39	51,97	49,45	0	50,96	48,85	2,11	0,785	24	0	
18.06.2023	66,51	51,18	15,33	53,93	51,35	0	52,86	50,71	2,15	0,808	24	0	
19.06.2023	66,14	50,89	15,25	58,76	55,96	0,01	57,58	55,29	2,29	0,878	24	0	
20.06.2023	66,13	50,56	15,57	56,67	53,93	0	55,57	53,27	2,3	0,865	24	0	
21.06.2023	65,95	51,32	14,63	63,16	60,16	0	61,93	59,39	2,54	0,907	24	0	
22.06.2023	66,05	50,32	15,73	60,24	57,32	0	59,03	56,65	2,38	0,928	24	0	
Итого:				1554,1	1476,6	1,33	1523,52	1458,87	64,65	23,366	744	0	
Средние:	64,73	49,77	14,95										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:	62490,64	59801,54	3,93	60761,76	59136,86	1624,9	1846,281	18901	0
22/06/2324:	64044,81	61278,14	5,26	62285,28	60595,73	1689,55	1869,647	19645	0
Итого:	1554,17	1476,6	1,33	1523,52	1458,87	64,65	23,366	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

23 ИЮН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г. - 22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,32	47,17	21,15	49,7	47,81	0	48,66	47,33	1,33	1,026	24	0	
24.05.2023	66,38	48,99	17,39	57,96	55,97	0	56,8	55,33	1,47	0,984	24	0	
25.05.2023	68,14	47,11	21,03	49	47,21	0	47,97	46,73	1,24	1,009	24	0	
26.05.2023	68,32	46,82	21,5	45,31	43,65	0	44,33	43,19	1,14	0,951	24	0	
27.05.2023	68,33	47,05	21,28	45,95	44,27	0	44,99	43,8	1,19	0,958	24	0	
28.05.2023	66,91	47,69	19,22	53	51,17	0	51,92	50,63	1,29	0,996	24	0	
29.05.2023	67,25	47,6	19,65	48,2	46,49	0	47,2	46,03	1,17	0,927	24	0	
30.05.2023	66,69	49,33	17,36	54,65	52,79	0	53,56	52,19	1,37	0,928	24	0	
31.05.2023	63,02	49,3	13,72	20,42	19,87	0	20,05	19,67	0,38	0,284	24	0	
01.06.2023	67,2	58,85	8,35	66,06	64,27	0	64,72	63,26	1,46	0,541	24	0	
02.06.2023	68	59,12	8,88	62,99	61,34	0	61,67	60,33	1,34	0,547	24	0	
03.06.2023	67,11	47,25	19,86	45,07	43,74	0	44,15	43,3	0,85	0,874	24	0	
04.06.2023	66,39	48,58	17,81	48,39	47,03	0	47,4	46,51	0,89	0,844	24	0	
05.06.2023	66,17	49,3	16,87	48,85	47,5	0	47,89	46,94	0,95	0,805	24	0	
06.06.2023	66,48	48,61	17,87	49,16	47,77	0	48,19	47,25	0,94	0,861	24	0	
07.06.2023	68,41	48,38	20,03	45,13	43,83	0	44,17	43,33	0,84	0,886	24	0	
08.06.2023	68,35	47,11	21,24	43,59	42,31	0	42,66	41,82	0,84	0,907	24	0	
09.06.2023	68,35	47,9	20,45	45,94	44,59	0	44,99	44,1	0,89	0,919	24	0	
10.06.2023	67,79	48,35	19,44	47,27	45,92	0	46,28	45,43	0,85	0,899	24	0	
11.06.2023	67,51	48,44	19,07	48,23	46,86	0	47,23	46,37	0,86	0,897	24	0	
12.06.2023	66,81	48,31	18,5	53,75	52,24	0	52,67	51,64	1,03	0,975	24	0	
13.06.2023	67,12	48,94	18,18	55,15	53,6	0	54,03	53,02	1,01	0,981	24	0	
14.06.2023	65,63	50,37	15,26	63,07	61,43	0	61,84	60,7	1,14	0,943	24	0	
15.06.2023	66,18	50,01	16,17	60,97	59,35	0	59,78	58,65	1,13	0,969	24	0	
16.06.2023	67,77	48,38	19,39	49,31	47,91	0	48,3	47,38	0,92	0,935	24	0	
17.06.2023	67,94	48,46	19,48	47,14	45,77	0	46,16	45,28	0,88	0,9	24	0	
18.06.2023	67,58	49,4	18,18	51,13	49,71	0	50,1	49,15	0,95	0,908	24	0	
19.06.2023	67,16	49,52	17,64	56,47	54,9	0	55,31	54,3	1,01	0,975	24	0	
20.06.2023	67,2	49,71	17,49	56,56	54,98	0	55,42	54,31	1,11	0,967	24	0	
21.06.2023	66,93	49,65	17,28	63,23	61,49	0	61,97	60,75	1,22	1,072	24	0	
22.06.2023	67,03	50,22	16,81	61,89	60,21	0	60,65	59,48	1,17	1,017	24	0	
Итого:				1593,5	1545,9	0	1561,06	1528,2	32,86	27,685	744	0	
Средние:	67,17	49,22	17,95										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:	70247,43	67909,52	3,47	68169,24	67183,68	985,56	2342,159	22933	0
22/06/2324:	71840,97	69455,5	3,47	69730,3	68711,88	1018,42	2369,844	23677	0
Итого:	1593,54	1545,98	0	1561,06	1528,2	32,86	27,685	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб х Тнш

0

23 ИЮН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО Парк-Сервис
Адрес: Вейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	67,8	54,09	13,71	42,79	41,7	0	41,89	41,11	0,78	0,574	24	0	
24.05.2023	66,05	55,5	10,55	54,39	53,11	0	53,35	52,37	0,98	0,561	24	0	
25.05.2023	67,36	55,36	12	45,4	44,25	0	44,47	43,6	0,87	0,534	24	0	
26.05.2023	67,84	53,8	14,04	41,12	40,14	0	40,26	39,6	0,66	0,566	24	0	
27.05.2023	67,84	54,66	13,18	40,2	39,18	0	39,34	38,65	0,69	0,52	24	0	
28.05.2023	66,55	55,34	11,21	47,16	45,89	0	46,23	45,25	0,98	0,519	24	0	
29.05.2023	66,89	54,78	12,11	43,33	42,24	0	42,47	41,66	0,81	0,516	24	0	
30.05.2023	66,35	55,09	11,26	46,3	45,03	0	45,39	44,42	0,97	0,509	24	0	
31.05.2023	62,27	53,15	9,12	12,67	12,45	0	12,45	12,29	0,16	0,122	24	0	
01.06.2023	66,08	51,96	14,12	34,2	33,83	0	33,48	33,37	0,11	0,472	24	0	
02.06.2023	67,19	54,59	12,6	35,64	35,2	0	34,93	34,74	0,19	0,439	24	0	
03.06.2023	66,74	55,73	11,01	39,22	38,69	0	38,4	38,12	0,28	0,423	24	0	
04.06.2023	66,06	55,89	10,17	41,2	40,69	0	40,33	40,08	0,25	0,411	24	0	
05.06.2023	65,88	55,9	9,98	44,92	44,42	0	44,02	43,76	0,26	0,441	24	0	
06.06.2023	66,15	55,49	10,66	41,25	40,74	0	40,44	40,15	0,29	0,429	24	0	
07.06.2023	67,74	56,19	11,55	41,23	40,74	0	40,41	40,16	0,25	0,468	24	0	
08.06.2023	67,81	55,54	12,27	39,6	39,02	0	38,82	38,48	0,34	0,475	24	0	
09.06.2023	67,92	55,3	12,62	38,81	38,24	0	38,01	37,71	0,3	0,48	24	0	
10.06.2023	67,38	55,78	11,6	42,11	41,53	0	41,29	40,96	0,33	0,477	24	0	
11.06.2023	67,12	55,71	11,41	44,53	43,98	0	43,65	43,36	0,29	0,501	24	0	
12.06.2023	66,54	56,2	10,34	51,69	51,27	0	50,62	50,53	0,09	0,522	24	0	
13.06.2023	66,65	56,57	10,08	52,8	52,37	0	51,73	51,58	0,15	0,52	24	0	
14.06.2023	65,8	53,16	12,64	43,13	42,59	0	42,29	42,03	0,26	0,536	24	0	
15.06.2023	66	55,92	10,08	53,4	52,9	0	52,38	52,14	0,24	0,527	24	0	
16.06.2023	67,4	55,26	12,14	44,21	43,68	0	43,27	43,05	0,22	0,527	24	0	
17.06.2023	67,59	55,92	11,67	43,05	42,57	0	42,14	41,92	0,22	0,493	24	0	
18.06.2023	67,27	55,38	11,89	47,36	46,81	0	46,35	46,17	0,18	0,55	24	0	
19.06.2023	66,94	60,82	6,12	55,63	55,18	0	54,52	54,23	0,29	0,336	24	0	
20.06.2023	66,44	52,4	14,04	30,15	29,55	0	29,56	29,12	0,44	0,413	24	0	
21.06.2023	66,1	52,55	13,55	33,32	32,74	0	32,66	32,3	0,36	0,44	24	0	
22.06.2023	66,36	53,03	13,33	31,78	31,17	0	31,16	30,73	0,43	0,414	24	0	
Итого:				1302,5	1281,9	0	1276,31	1263,64	12,67	14,715	744	0	
Средние:	66,71	55,06	11,64										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23г.	44464,87	43650,21	2,66	43192,12	43114,98	77,14	1281,996	21802	0
22/06/23г.	45767,46	44932,11	2,66	44468,43	44378,62	89,81	1296,711	22546	0
Итого:	1302,59	1281,9	0	1276,31	1263,64	12,67	14,715	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

23 ИЮН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г. - 22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	69,12	61	8,12	121,18	119,1	0	118,57	117,07	1,5	0,962	24	0	
24.05.2023	67,48	60,61	6,87	140,95	138,63	0	138,08	136,3	1,78	0,949	24	0	
25.05.2023	69,37	60,71	8,66	114,36	112,38	0	111,89	110,48	1,41	0,971	24	0	
26.05.2023	69,45	60,74	8,71	108,42	106,51	0	106,05	104,71	1,34	0,924	24	0	
27.05.2023	69,37	61,07	8,3	117,81	115,81	0	115,28	113,82	1,46	0,957	24	0	
28.05.2023	67,97	60,58	7,39	131,92	129,78	0	129,16	127,62	1,54	0,954	24	0	
29.05.2023	68,29	61,5	6,79	136,84	134,69	0	133,96	132,36	1,6	0,908	24	0	
30.05.2023	68	61,82	6,18	145,78	143,48	0	142,74	140,96	1,78	0,883	24	0	
31.05.2023	68,79	61,87	6,92	45,57	44,84	0	44,61	44,07	0,54	0,308	24	0	
01.06.2023	69,05	61,21	7,84	116,5	115,07	0	113,99	113,11	0,88	0,895	24	0	
02.06.2023	68,7	61,28	7,42	111,72	111,13	0	109,34	109,21	0,13	0,81	24	0	
03.06.2023	68,19	61,42	6,77	119,94	119,27	0	117,4	117,22	0,18	0,795	24	0	
04.06.2023	67,49	60,76	6,73	128,93	127,96	0	126,28	125,78	0,5	0,847	24	0	
05.06.2023	67,64	62,14	5,5	148,49	147,66	0	145,44	145,07	0,37	0,799	24	0	
06.06.2023	67,66	61,37	6,29	123,19	122,07	0	120,68	119,94	0,74	0,76	24	0	
07.06.2023	69,38	61,31	8,07	102,48	101,08	0	100,28	99,36	0,92	0,813	24	0	
08.06.2023	69,43	60,75	8,68	97,66	96,72	0	95,57	95,08	0,49	0,827	24	0	
09.06.2023	69,58	61,18	8,4	103,16	102,34	0	100,93	100,57	0,36	0,847	24	0	
10.06.2023	68,8	60,73	8,07	107,6	107,15	0	105,35	105,34	0,01	0,85	24	0	
11.06.2023	68,64	61,68	6,96	123,14	123,11	0	120,56	120,98	-0,42	0,835	24	0	
12.06.2023	68	60,96	7,04	129,99	130,28	0	127,3	128,07	-0,77	0,896	24	0	
13.06.2023	68,29	60,83	7,46	125,31	125,15	0	122,68	123,03	-0,35	0,915	24	0	
14.06.2023	67,41	58,22	9,19	90,32	89,71	0	88,5	88,28	0,22	0,813	24	0	
15.06.2023	67,43	59,15	8,28	103,54	103,35	0	101,4	101,7	-0,3	0,84	24	0	
16.06.2023	68,91	61,46	7,45	115,35	115,16	0	112,94	113,17	-0,23	0,843	24	0	
17.06.2023	69,1	61,82	7,28	116,03	115,33	0	113,59	113,32	0,27	0,826	24	0	
18.06.2023	68,72	60,66	8,06	111,72	111,25	0	109,37	109,35	0,02	0,881	24	0	
19.06.2023	68,24	59,68	8,56	106,28	105,9	0	104,05	104,15	-0,1	0,89	24	0	
20.06.2023	68,26	59,48	8,78	105,57	105,06	0	103,38	103,36	0,02	0,907	24	0	
21.06.2023	67,9	58,65	9,25	100,73	99,89	0	98,62	98,34	0,28	0,913	24	0	
22.06.2023	68,07	58,8	9,27	103,54	102,83	0	101,36	101,21	0,15	0,94	24	0	
Итого:				3554	3522,6	0	3479,35	3463,03	16,32	26,558	744	0	
Средние:	68,47	60,75	7,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23г	13040,44	12699,71	0	12679,56	12531,05	148,51	329,483	2799	0
22/06/23г	16594,46	16222,4	0	16158,91	15994,08	164,83	356,041	3543	0
Итого:	3554,02	3522,69	0	3479,35	3463,03	16,32	26,558	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н _____
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

23 ИЮН 2023

Подпись
0003 377 ЭНЕРГОСБЫТ
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА И.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,06	47,83	20,23	50,94	49,32	0	49,88	48,79	1,09	1,007	24	0	
24.05.2023	66,22	50,16	16,06	63,64	61,78	0	62,36	61,08	1,28	1	24	0	
25.05.2023	67,68	49,58	18,1	52,2	50,59	0	51,11	49,99	1,12	0,924	24	0	
26.05.2023	67,96	49,31	18,65	48,41	46,88	0	47,38	46,39	0,99	0,881	24	0	
27.05.2023	68,12	49,99	18,13	52,78	51,1	0	51,69	50,51	1,18	0,935	24	0	
28.05.2023	66,68	49,14	17,54	54,83	53,18	0	53,73	52,59	1,14	0,943	24	0	
29.05.2023	66,7	46,76	19,94	43,49	42,02	0	42,62	41,57	1,05	0,852	24	0	
30.05.2023	66,7	51,49	15,21	59,27	57,54	0	58,08	56,78	1,3	0,884	24	0	
31.05.2023	66,29	48,14	18,15	27,33	26,44	0	26,72	26,17	0,55	0,485	24	0	
01.06.2023	65,45	45,22	20,23	38,02	37,15	0	37,3	36,82	0,48	0,75	24	0	
02.06.2023	67,29	50,29	17	48,04	47,15	0	47,08	46,55	0,53	0,801	24	0	
03.06.2023	66,57	48,22	18,35	40,14	39,36	0	39,31	38,96	0,35	0,722	24	0	
04.06.2023	66,07	48,54	17,53	44,98	44,09	0	44,07	43,6	0,47	0,772	24	0	
05.06.2023	65,85	50,2	15,65	50,64	49,7	0	49,64	49,13	0,51	0,777	24	0	
06.06.2023	66,36	51,26	15,1	54,55	53,52	0	53,47	52,84	0,63	0,807	24	0	
07.06.2023	67,84	49,94	17,9	44,32	43,46	0	43,43	42,92	0,51	0,778	24	0	
08.06.2023	67,96	50,84	17,12	48,02	47,34	0	47,02	46,81	0,21	0,805	24	0	
09.06.2023	67,93	50,12	17,81	46,04	45,47	0	45,11	44,93	0,18	0,802	24	0	
10.06.2023	66,95	46,15	20,8	36,58	36,21	0	35,85	35,85	0	0,746	24	0	
11.06.2023	66,93	48,74	18,19	45,19	44,72	0,01	44,3	44,23	0,07	0,805	24	0	
12.06.2023	66,54	49,97	16,57	55,89	55,32	0	54,78	54,67	0,11	0,907	24	0	
13.06.2023	66,79	51,94	14,85	61,3	60,73	0	60,1	59,96	0,14	0,894	24	0	
14.06.2023	65,6	46,49	19,11	45,1	44,63	0	44,23	44,21	0,02	0,847	24	0	
15.06.2023	65,62	47,71	17,91	45	44,61	0	44,11	44,14	-0,03	0,789	24	0	
16.06.2023	67,04	46,3	20,74	38,72	38,27	0	37,96	37,83	0,13	0,787	24	0	
17.06.2023	67,23	47,47	19,76	38,34	37,9	0	37,57	37,45	0,12	0,742	24	0	
18.06.2023	67,09	48,11	18,98	44,29	43,79	0	43,44	43,31	0,13	0,823	24	0	
19.06.2023	66,77	49,41	17,36	49,78	49,33	0	48,78	48,75	0,03	0,847	24	0	
20.06.2023	66,99	51,01	15,98	57,9	57,4	0	56,72	56,68	0,04	0,906	24	0	
21.06.2023	66,81	52,13	14,68	66,19	65,64	0	64,88	64,83	0,05	0,953	24	0	
22.06.2023	66,91	51,97	14,94	65,05	64,46	0	63,77	63,65	0,12	0,951	24	0	
Итого:				1516,9	1489,1	0,01	1486,49	1471,99	14,5	25,922	744	0	
Средние:	66,87	49,17	17,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23г.	7429,44	7183,69	0,19	7232,39	7108,46	123,93	219,242	2174	0
22/06/23г.	8946,41	8672,79	0,2	8718,88	8580,45	138,43	245,164	2918	0
Итого:	1516,97	1489,1	0,01	1486,49	1471,99	14,5	25,922	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.


/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «ПАРИСЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,33	54,4	13,93	71,82	70,19	0	70,32	69,21	1,11	0,981	24	0	
24.05.2023	66,59	56,25	10,34	97,25	95,3	0	95,28	93,9	1,38	0,983	24	0	
25.05.2023	67,7	55,35	12,35	78,09	76,43	0	76,49	75,34	1,15	0,943	24	0	
26.05.2023	68,36	53,59	14,77	64,06	62,62	0	62,72	61,78	0,94	0,923	24	0	
27.05.2023	68,32	54,19	14,13	67,02	65,55	0	65,61	64,62	0,99	0,927	24	0	
28.05.2023	67,07	55,36	11,71	81,28	79,61	0	79,64	78,45	1,19	0,932	24	0	
29.05.2023	67,4	55,57	11,83	74,94	73,41	0	73,37	72,35	1,02	0,868	24	0	
30.05.2023	66,7	55,99	10,71	84,75	83,03	0	83,05	81,84	1,21	0,889	24	0	
31.05.2023	66,78	52,02	14,76	31,02	30,3	0	30,43	29,94	0,49	0,452	24	0	
01.06.2023	66,85	54,1	12,75	65,34	64,93	0	64,03	64,05	-0,02	0,813	24	0	
02.06.2023	67,69	55,06	12,63	65,32	65,16	0	63,99	64,23	-0,24	0,808	24	0	
03.06.2023	67,25	56,23	11,02	72,64	72,41	0	71,18	71,35	-0,17	0,784	24	0	
04.06.2023	66,62	56,79	9,83	81,2	80,85	0	79,58	79,65	-0,07	0,782	24	0	
05.06.2023	66,32	57,28	9,04	87,04	86,59	0	85,29	85,28	0,01	0,773	24	0	
06.06.2023	66,75	56,49	10,26	80,97	80,34	0	79,33	79,14	0,19	0,813	24	0	
07.06.2023	68,13	56,15	11,98	68,91	68,54	0	67,49	67,54	-0,05	0,811	24	0	
08.06.2023	68,13	55,19	12,94	63,37	63,4	0,01	62,06	62,52	-0,46	0,802	24	0	
09.06.2023	68,34	54,95	13,39	65,07	65,19	0	63,72	64,26	-0,54	0,853	24	0	
10.06.2023	67,79	56,68	11,11	74,17	74,44	0	72,64	73,32	-0,68	0,808	24	0	
11.06.2023	67,49	56,09	11,4	78,34	78,6	0	76,72	77,46	-0,74	0,873	24	0	
12.06.2023	66,9	56,37	10,53	85,52	85,83	0	83,77	84,59	-0,82	0,882	24	0	
13.06.2023	66,86	56,42	10,44	87,37	87,58	0	85,62	86,28	-0,66	0,892	24	0	
14.06.2023	65,99	55,96	10,03	88,73	89,02	0	87	87,72	-0,72	0,87	24	0	
15.06.2023	66,22	58,17	8,05	110,58	110,9	0	108,39	109,17	-0,78	0,873	24	0	
16.06.2023	67,81	56,42	11,39	74,24	74,33	0	72,67	73,26	-0,59	0,827	24	0	
17.06.2023	67,99	56,04	11,95	70,69	70,68	0	69,27	69,65	-0,38	0,829	24	0	
18.06.2023	67,76	56,46	11,3	78,38	78,4	0	76,81	77,24	-0,43	0,867	24	0	
19.06.2023	67,24	57,25	9,99	88,04	88,09	0	86,25	86,75	-0,5	0,861	24	0	
20.06.2023	67,37	56,49	10,88	84,48	84,41	0	82,75	83,2	-0,45	0,9	24	0	
21.06.2023	67,14	57,07	10,07	105,9	105,6	0	103,75	104,03	-0,28	1,045	24	0	
22.06.2023	67,19	56,61	10,58	102,69	102,37	0	100,63	100,83	-0,2	1,062	24	0	
Итого:				2429,2	2414,1	0,01	2379,85	2378,95	0,9	26,726	744	0	
Средние:	67,32	55,83	11,48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:	71049,56	69469,52	1,29	69068,38	68603,16	465,22	1918,839	19429	0
22/06/2324:	73478,78	71883,62	1,3	71448,23	70982,11	466,12	1945,565	20173	0
Итого:	2429,22	2414,1	0,01	2379,85	2378,95	0,9	26,726	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просяникова

Подпись

Ф.И.О.

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

Подпись

000 «ВСК» ИМЕРГОСБЫТ

Инспектор СТИ 5 ЭР

Болтачева Л.А.

26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,8	53,04	15,76	95,66	93,87	0,01	93,65	92,64	1,01	1,478	24	0	
24.05.2023	66,82	55,65	11,17	134,6	132,53	0,02	131,9	130,65	1,25	1,472	24	0	
25.05.2023	68,13	55,71	12,42	112,07	110,28	0,01	109,72	108,69	1,03	1,365	24	0	
26.05.2023	68,85	53,21	15,64	92,74	91,06	0,01	90,79	89,86	0,93	1,418	24	0	
27.05.2023	68,79	54,5	14,29	93,11	91,49	0	91,14	90,21	0,93	1,302	24	0	
28.05.2023	67,33	56,15	11,18	126,03	124,09	0,01	123,49	122,26	1,23	1,382	24	0	
29.05.2023	67,71	55,3	12,41	113,1	111,18	0	110,76	109,63	1,13	1,374	24	0	
30.05.2023	67,18	54,94	12,24	115,14	113,25	0,01	112,81	111,67	1,14	1,376	24	0	
31.05.2023	67,42	51,51	15,91	43,11	42,46	0,01	42,2	41,93	0,27	0,668	24	0	
01.06.2023	67,22	53,89	13,33	95,01	95,38	0,02	93,07	94,1	-1,03	1,242	24	0	
02.06.2023	68,11	55,67	12,44	96,15	96,75	0,03	94,18	95,38	-1,2	1,172	24	0	
03.06.2023	67,63	55,08	12,55	98,42	99,03	0,02	96,36	97,66	-1,3	1,207	24	0	
04.06.2023	66,88	56,23	10,65	117,16	118,12	0,02	114,79	116,41	-1,62	1,221	24	0	
05.06.2023	66,63	57,13	9,5	125,09	126,26	0,02	122,56	124,36	-1,8	1,167	24	0	
06.06.2023	66,91	56,13	10,78	107,24	108,07	0,02	105,08	106,51	-1,43	1,131	24	0	
07.06.2023	68,67	55,48	13,19	91,37	91,79	0,01	89,44	90,47	-1,03	1,182	24	0	
08.06.2023	68,65	54,75	13,9	86,99	87,4	0,02	85,14	86,19	-1,05	1,184	24	0	
09.06.2023	68,76	54,69	14,07	87,81	88,22	0,02	85,95	87	-1,05	1,209	24	0	
10.06.2023	68,07	56,2	11,87	99,27	100,02	0,02	97,25	98,58	-1,33	1,156	24	0	
11.06.2023	67,77	56,07	11,7	107,08	107,93	0,02	104,89	106,38	-1,49	1,228	24	0	
12.06.2023	67,08	56,83	10,25	132,16	133,38	0,02	129,47	131,39	-1,92	1,324	24	0	
13.06.2023	67,07	57,17	9,9	133,77	135,07	0,01	131,05	133,03	-1,98	1,299	24	0	
14.06.2023	66,28	53,87	12,41	101,56	102,47	0,02	99,55	101,11	-1,56	1,232	24	0	
15.06.2023	66,6	56,54	10,06	132,6	133,88	0,01	129,94	131,91	-1,97	1,305	24	0	
16.06.2023	68,25	54,39	13,86	92,26	92,76	0,01	90,31	91,49	-1,18	1,25	24	0	
17.06.2023	68,44	54,72	13,72	87,5	87,99	0,02	85,67	86,76	-1,09	1,173	24	0	
18.06.2023	68,12	55,2	12,92	103,05	103,7	0,01	100,89	102,23	-1,34	1,303	24	0	
19.06.2023	67,6	55,4	12,2	111,05	111,9	0,02	108,73	110,31	-1,58	1,324	24	0	
20.06.2023	67,68	53,83	13,85	103,59	104,27	0,01	101,46	102,85	-1,39	1,405	24	0	
21.06.2023	67,38	55,21	12,17	117,71	118,65	0,01	115,29	117	-1,71	1,403	24	0	
22.06.2023	67,47	55,77	11,7	120,85	121,77	0,01	118,43	120,03	-1,6	1,385	24	0	
Итого:				3273,2	3275	0,45	3205,96	3228,69	-22,73	39,337	744	0	
Средние:	67,68	55,16	12,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:	90431,03	88918,16	26,89	87883,27	87867,08	16,19	2613,248	18923	0
22/06/2324:	93704,28	92193,18	27,34	91089,23	91095,77	-6,54	2652,585	19667	0
Итого:	3273,25	3275,02	0,45	3205,96	3228,69	-22,73	39,337	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
20.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес: Бейвеля 48

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,63	50,96	17,67	63,25	62,39	0	61,91	61,65	0,26	1,093	24	0	
24.05.2023	66,63	52,33	14,3	80,17	79,2	0	78,55	78,18	0,37	1,119	24	0	
25.05.2023	68,35	51,59	16,76	65,64	64,71	0	64,27	63,9	0,37	1,077	24	0	
26.05.2023	68,66	50,77	17,89	61,28	60,37	0	59,97	59,65	0,32	1,073	24	0	
27.05.2023	68,63	51,33	17,3	62,82	61,91	0	61,47	61,16	0,31	1,063	24	0	
28.05.2023	67,2	52,04	15,16	73,12	72,12	0	71,62	71,2	0,42	1,084	24	0	
29.05.2023	67,59	52,17	15,42	67,02	66,1	0	65,63	65,25	0,38	1,01	24	0	
30.05.2023	67,02	52,72	14,3	67,54	66,58	0,05	66,16	65,73	0,43	0,945	24	0	
31.05.2023	66,96	49,56	17,4	29,07	28,64	0	28,48	28,31	0,17	0,497	24	0	
01.06.2023	66,21	51,3	14,91	68,81	67,5	0	67,45	66,66	0,79	1,003	24	0	
02.06.2023	67,9	52,24	15,66	62,34	61,15	0	61,06	60,35	0,71	0,955	24	0	
03.06.2023	67,42	52,43	14,99	65,09	63,84	0	63,79	62,97	0,82	0,956	24	0	
04.06.2023	66,7	53,04	13,66	68,25	66,99	0	66,84	66,1	0,74	0,91	24	0	
05.06.2023	66,43	53,84	12,59	76,32	75	0	74,78	74	0,78	0,94	24	0	
06.06.2023	66,85	53,56	13,29	68,77	67,51	0	67,35	66,59	0,76	0,895	24	0	
07.06.2023	68,55	52,52	16,03	60,61	59,26	0	59,3	58,5	0,8	0,95	24	0	
08.06.2023	68,48	52,11	16,37	60,56	59,31	0	59,31	58,55	0,76	0,969	24	0	
09.06.2023	68,54	52,19	16,35	60,67	59,42	0	59,38	58,66	0,72	0,97	24	0	
10.06.2023	67,95	52,37	15,58	66,99	65,59	0	65,61	64,72	0,89	1,022	24	0	
11.06.2023	67,63	52,73	14,9	70,72	69,25	0	69,27	68,36	0,91	1,031	24	0	
12.06.2023	66,96	53,14	13,82	77,6	76,09	0	76,04	75,11	0,93	1,049	24	0	
13.06.2023	66,99	53,63	13,36	79,7	78,16	0	78,1	77,14	0,96	1,043	24	0	
14.06.2023	65,99	53,15	12,84	85,08	83,35	0	83,4	82,24	1,16	1,067	24	0	
15.06.2023	66,32	54,17	12,15	87,19	85,45	0	85,45	84,24	1,21	1,037	24	0	
16.06.2023	68,03	53,12	14,91	68,76	67,24	0	67,33	66,37	0,96	1,001	24	0	
17.06.2023	68,23	53,06	15,17	65,33	63,88	0	63,91	63,06	0,85	0,968	24	0	
18.06.2023	67,92	52,87	15,05	70,39	68,84	0	68,9	67,92	0,98	1,036	24	0	
19.06.2023	67,41	53,67	13,74	76,3	74,69	0	74,76	73,69	1,07	1,025	24	0	
20.06.2023	67,5	53,62	13,88	78,28	76,62	0	76,67	75,58	1,09	1,064	24	0	
21.06.2023	67,17	53,75	13,42	82,67	80,99	0	80,97	79,9	1,07	1,084	24	0	
22.06.2023	67,27	53,65	13,62	83,8	82,1	0	82,09	81,02	1,07	1,118	24	0	
Итого:				2154,1	2114,2	0,05	2109,82	2086,76	23,06	31,054	744	0	
Средние:	67,48	52,56	14,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:0	86280,77	88443,71	29,48	83806,75	87298,95	-3492,2	2340,924	20678	0
22/06/2324:0	88434,91	90557,96	29,53	85916,57	89385,71	-3469,14	2371,978	21422	0
Итого:	2154,14	2114,25	0,05	2109,82	2086,76	23,06	31,054	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРЭЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	67,93	55,15	12,78	102,09	96,35	0	99,96	94,98	4,98	1,275	24	0	
24.05.2023	66,3	56,33	9,97	136,81	129,45	0	134,07	127,55	6,52	1,336	24	0	
25.05.2023	67,85	55,94	11,91	105,9	100,06	0	103,72	98,59	5,13	1,235	24	0	
26.05.2023	68,06	55,19	12,87	103,09	97,3	0	100,94	95,92	5,02	1,301	24	0	
27.05.2023	68,04	55,34	12,7	101,28	95,6	0	99,15	94,24	4,91	1,258	24	0	
28.05.2023	66,8	56,44	10,36	122,58	115,96	0	120,11	114,26	5,85	1,243	24	0	
29.05.2023	67,03	56,32	10,71	117,46	111,08	0	115,08	109,44	5,64	1,234	24	0	
30.05.2023	66,62	56,57	10,05	123,94	117,23	0	121,48	115,49	5,99	1,218	24	0	
31.05.2023	67,41	55,89	11,52	102,16	96,5	0	100,04	95,12	4,92	1,151	24	0	
01.06.2023	68,05	55,56	12,49	101,7	95,98	0	99,59	94,6	4,99	1,245	24	0	
02.06.2023	67,48	57,05	10,43	112,66	106,5	0	110,32	104,9	5,42	1,15	24	0	
03.06.2023	67,01	57,23	9,78	123,36	116,66	0	120,84	114,89	5,95	1,18	24	0	
04.06.2023	66,35	57,52	8,83	131,23	124,19	0	128,62	122,29	6,33	1,136	24	0	
05.06.2023	66,36	57,87	8,49	138,79	131,43	0	136,01	129,41	6,6	1,155	24	0	
06.06.2023	66,52	57,39	9,13	136,19	128,84	0	133,5	126,88	6,62	1,221	24	0	
07.06.2023	68,01	57,35	10,66	107,04	101,15	0	104,82	99,62	5,2	1,115	24	0	
08.06.2023	68,01	55,62	12,39	94,46	89,25	0	92,5	88	4,5	1,144	24	0	
09.06.2023	68,01	55,67	12,34	95,8	90,57	0	93,82	89,26	4,56	1,157	24	0	
10.06.2023	67,49	56,37	11,12	111,61	105,7	0	109,32	104,16	5,16	1,215	24	0	
11.06.2023	67,32	56,61	10,71	118,47	112,34	0	116,07	110,66	5,41	1,244	24	0	
12.06.2023	66,7	56,55	10,15	125,38	119,11	0	122,85	117,34	5,51	1,248	24	0	
13.06.2023	67,01	56,52	10,49	122,51	116,34	0	120,02	114,62	5,4	1,257	24	0	
14.06.2023	65,76	55,21	10,55	117,17	111,16	0	114,9	109,56	5,34	1,213	24	0	
15.06.2023	66,35	57,68	8,67	151,69	144,33	0	148,67	142,14	6,53	1,287	24	0	
16.06.2023	67,59	57,09	10,5	121,11	115,08	0	118,59	113,34	5,25	1,246	24	0	
17.06.2023	67,72	57,14	10,58	117,42	111,46	0	114,98	109,79	5,19	1,217	24	0	
18.06.2023	67,44	57,43	10,01	128,91	122,51	0	126,25	120,65	5,6	1,261	24	0	
19.06.2023	67,08	57,87	9,21	148,43	141,34	0	145,4	139,16	6,24	1,341	24	0	
20.06.2023	67,1	57,92	9,18	148,94	141,79	0	145,92	139,59	6,33	1,338	24	0	
21.06.2023	66,81	57,17	9,64	149,24	141,9	0	146,23	139,77	6,46	1,408	24	0	
22.06.2023	67,01	58,03	8,98	153,35	145,95	0	150,22	143,69	6,53	1,349	24	0	
Итого:				3770,7	3573,1	0	3693,99	3519,91	174,08	38,378	744	0	
Средние:	67,2	56,64	10,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:	68951,23	64688,3	0,48	66947,78	63895,68	3052,1	2025,58	14193	3
22/06/2324:	72722	68261,41	0,48	70641,77	67415,59	3226,18	2063,958	14937	3
Итого:	3770,77	3573,11	0	3693,99	3519,91	174,08	38,378	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

000 «УРД ЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
22.06.2023г.

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор №:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х519А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,98	52,66	16,32	83,75	76,21	0	81,95	75,22	6,73	1,335	24	0	
24.05.2023	67,05	55,16	11,89	113,34	103,53	0	111,03	102,07	8,96	1,317	24	0	
25.05.2023	68,64	53,86	14,78	88,43	80,59	0	86,56	79,52	7,04	1,281	24	0	
26.05.2023	69,06	53,06	16	74,96	68,16	0	73,38	67,28	6,1	1,174	24	0	
27.05.2023	69,02	53,62	15,4	77,72	70,72	0	76,07	69,78	6,29	1,172	24	0	
28.05.2023	67,57	54,09	13,48	96,54	87,99	0	94,58	86,81	7,77	1,272	24	0	
29.05.2023	67,92	54,3	13,62	89,82	81,86	0,01	87,95	80,76	7,19	1,196	24	0	
30.05.2023	67,4	55,55	11,85	97,46	88,88	0	95,46	87,61	7,85	1,13	24	0	
31.05.2023	68,38	53,99	14,39	82,54	75,1	0	80,83	74,1	6,73	1,157	24	0	
01.06.2023	68,99	53,23	15,76	75,58	68,66	0	73,95	67,75	6,2	1,165	24	0	
02.06.2023	68,37	55,25	13,12	83,4	75,92	0	81,67	74,88	6,79	1,07	24	0	
03.06.2023	67,82	55,4	12,42	88,82	80,9	0	86,94	79,75	7,19	1,08	24	0	
04.06.2023	67,06	56,22	10,84	104,68	95,46	0	102,55	94,07	8,48	1,112	24	0	
05.06.2023	66,99	56,72	10,27	111,49	101,79	0	109,21	100,27	8,94	1,121	24	0	
06.06.2023	67,29	55,46	11,83	97,6	88,92	0	95,57	87,66	7,91	1,13	24	0	
07.06.2023	69,04	54,87	14,17	79,41	72,38	0	77,71	71,39	6,32	1,101	24	0	
08.06.2023	69,06	54,34	14,72	76,49	70,31	0	74,84	69,37	5,47	1,1	24	0	
09.06.2023	69,08	54,75	14,33	75,82	70,01	0	74,19	69,04	5,15	1,065	24	0	
10.06.2023	68,45	55,57	12,88	85,66	79,18	0	83,87	78,07	5,8	1,08	24	0	
11.06.2023	68,26	56,17	12,09	90,53	83,62	0	88,65	82,41	6,24	1,071	24	0	
12.06.2023	67,56	56,29	11,27	106,72	98,66	0	104,56	97,22	7,34	1,179	24	0	
13.06.2023	67,83	55,83	12	99,77	92,1	0	97,7	90,77	6,93	1,172	24	0	
14.06.2023	66,39	57,03	9,36	120,1	111,5	0	117,69	109,8	7,89	1,1	24	0	
15.06.2023	67,06	57,52	9,54	124,92	115,8	0	122,38	114	8,38	1,168	24	0	
16.06.2023	68,53	55,71	12,82	88,18	81,13	0	86,36	79,99	6,37	1,106	24	0	
17.06.2023	68,68	55,73	12,95	86,43	79,38	0	84,59	78,26	6,33	1,093	24	0	
18.06.2023	68,36	55,96	12,4	94,91	87,24	0	92,9	86	6,9	1,149	24	0	
19.06.2023	67,98	56,25	11,73	105,98	97,63	0	103,73	96,21	7,52	1,218	24	0	
20.06.2023	68,03	55,54	12,49	99,06	91,13	0	97	89,83	7,17	1,209	24	0	
21.06.2023	67,78	56,52	11,26	108,51	99,74	0	106,3	98,26	8,04	1,197	24	0	
22.06.2023	67,91	56,36	11,55	110,16	101,26	0	107,85	99,8	8,05	1,246	24	0	
Итого:				2918,7	2675,7	0,01	2858,02	2637,95	220,07	35,966	744	0	
Средние:	68,08	55,25	12,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23	18730,54	17042,55	0,04	18139,08	16838,2	1300,88	631,91	3541	1
22/06/23	21649,32	19718,31	0,05	20997,1	19476,15	1520,95	667,876	4285	1
Итого:	2918,78	2675,76	0,01	2858,02	2637,95	220,07	35,966	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

до 2.7

	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22/05/2324:	88031,26	84831,9	0	85589,03	83717,3	1871,69	2241,15	19232	3
22/06/2324:	90982,41	87831,9	0	88480,3	86674,3	1805,98	2274,03	19976	3
Итого:	2951,15	2999,93	0	2891,27	2956,98	-65,71	32,879	744	0

Подпись: /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

$$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}} \frac{T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}}{T_{\text{нш}}}$$

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр Краснопольский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,23	51,01	17,22	82,65	80,19	0,01	80,94	79,22	1,72	1,393	24	0	
24.05.2023	66,46	53,73	12,73	113,27	109,91	0	111,03	108,43	2,6	1,414	24	0	
25.05.2023	68,17	50,99	17,18	82,54	80,07	0	80,84	79,07	1,77	1,388	24	0	
26.05.2023	68,46	50,02	18,44	69,73	67,65	0,01	68,28	66,86	1,42	1,258	24	0	
27.05.2023	68,49	49,62	18,87	68,17	66,13	0,01	66,73	65,39	1,34	1,26	24	0	
28.05.2023	67,03	51,14	15,89	88,19	85,48	0	86,4	84,44	1,96	1,372	24	0	
29.05.2023	67,32	51,54	15,78	84,06	81,48	0,01	82,34	80,45	1,89	1,299	24	0	
30.05.2023	66,79	52,64	14,15	91,08	88,31	0	89,26	87,18	2,08	1,266	24	0	
31.05.2023	67,85	50,96	16,89	75,74	73,39	0,01	74,17	72,49	1,68	1,255	24	0	
01.06.2023	68,38	49,78	18,6	66,44	64,37	0	65,04	63,62	1,42	1,209	24	0	
02.06.2023	67,87	50,68	17,19	72,29	70,02	0,01	70,82	69,18	1,64	1,215	24	0	
03.06.2023	67,2	52,89	14,31	80,99	78,52	0	79,32	77,47	1,85	1,135	24	0	
04.06.2023	66,55	52,42	14,13	86	83,31	0,01	84,27	82,25	2,02	1,192	24	0	
05.06.2023	66,56	52,93	13,63	85,83	83,17	0,01	84,1	82,1	2	1,146	24	0	
06.06.2023	66,64	53,21	13,43	87,05	84,3	0	85,28	83,22	2,06	1,145	24	0	
07.06.2023	68,4	51,81	16,59	71,8	69,94	0,02	70,31	69,09	1,22	1,164	24	0	
08.06.2023	68,43	50,44	17,99	69,14	67,94	0	67,7	67,14	0,56	1,217	24	0	
09.06.2023	68,43	49,32	19,11	65,11	64,06	0	63,76	63,34	0,42	1,219	24	0	
10.06.2023	67,84	50,57	17,27	70,58	69,11	0	69,1	68,29	0,81	1,193	24	0	
11.06.2023	67,6	50,86	16,74	73,53	71,88	0,01	72,03	71	1,03	1,206	24	0	
12.06.2023	66,93	51,26	15,67	87,66	85,46	0	85,9	84,4	1,5	1,348	24	0	
13.06.2023	67,34	51,5	15,84	85,69	83,49	0	83,95	82,45	1,5	1,329	24	0	
14.06.2023	65,47	54,06	11,41	110,57	108,24	0	108,42	106,79	1,63	1,236	24	0	
15.06.2023	66,48	52,91	13,57	99,42	97,1	0	97,44	95,85	1,59	1,323	24	0	
16.06.2023	67,9	51,07	16,83	72,52	70,74	0	71,04	69,89	1,15	1,193	24	0	
17.06.2023	68,07	51,4	16,67	71,21	69,42	0	69,72	68,59	1,13	1,163	24	0	
18.06.2023	67,7	50,51	17,19	76,57	74,5	0	74,99	73,63	1,36	1,287	24	0	
19.06.2023	67,39	52,44	14,95	87,14	84,69	0	85,36	83,62	1,74	1,273	23	1	*
20.06.2023	67,38	52,53	14,85	90,42	87,81	0,01	88,6	86,7	1,9	1,317	24	0	
21.06.2023	67,16	53,07	14,09	97,66	94,84	0	95,68	93,62	2,06	1,347	24	0	
22.06.2023	67,26	53,34	13,92	101,16	98,2	0	99,08	96,9	2,18	1,377	24	0	
Итого:				2564,2	2493,7	0,12	2511,9	2462,67	49,23	39,139	743	1	
Средние:	67,47	51,63	15,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23г:	92839,37	89335,1	3,98	89975,8	88369,4	1606,41	3268,14	14697	4
22/06/23г:	95403,58	91828,9	4,1	92487,7	90832,1	1655,64	3307,27	15440	5
Итого:	2564,21	2493,72	0,12	2511,9	2462,67	49,23	39,139	743	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


Л.А. Болтачева/
Подпись

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г. - 22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВ37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	69,45	47,67	21,78	37,59	37,22	0,01	36,77	36,81	-0,04	0,799	24	0	
24.05.2023	67,35	49,33	18,02	45,78	45,54	0,01	44,88	45,04	-0,16	0,807	24	0	
25.05.2023	69,59	47,84	21,75	36,2	35,86	0,01	35,38	35,51	-0,13	0,768	24	0	
26.05.2023	69,53	47,31	22,22	34,1	33,8	0,01	33,37	33,49	-0,12	0,741	24	0	
27.05.2023	69,54	47,47	22,07	33,6	33,33	0,02	32,87	32,99	-0,12	0,726	24	0	
28.05.2023	67,91	48,73	19,18	41,16	40,95	0,01	40,33	40,5	-0,17	0,774	24	0	
29.05.2023	68,17	48,56	19,61	38,65	38,42	0,01	37,83	38,01	-0,18	0,741	24	0	
30.05.2023	68	49,16	18,84	39,55	39,38	0,01	38,72	38,93	-0,21	0,728	24	0	
31.05.2023	69,45	47,64	21,81	33,65	33,4	0,01	32,93	33,07	-0,14	0,718	24	0	
01.06.2023	69,31	47,97	21,34	32,39	32,26	0,02	31,68	31,96	-0,28	0,676	24	0	
02.06.2023	68,85	49,53	19,32	33,37	33,31	0,01	32,65	32,93	-0,28	0,63	24	0	
03.06.2023	68,13	49,75	18,38	35,02	35	0,01	34,3	34,61	-0,31	0,629	24	0	
04.06.2023	67,32	50,34	16,98	40,51	40,55	0,01	39,67	40,07	-0,4	0,671	24	0	
05.06.2023	67,43	50,71	16,72	39,53	39,6	0,01	38,72	39,07	-0,35	0,645	24	0	
06.06.2023	67,62	50,44	17,18	36,2	36,33	0,01	35,45	35,9	-0,45	0,605	24	0	
07.06.2023	69,63	47,63	22	30,58	30,54	0,02	29,93	30,23	-0,3	0,654	24	0	
08.06.2023	69,73	47,87	21,86	30,94	31,13	0,01	30,24	30,84	-0,6	0,66	24	0	
09.06.2023	69,62	48,46	21,16	31,46	31,77	0,01	30,75	31,45	-0,7	0,652	24	0	
10.06.2023	68,9	49,03	19,87	33,1	33,48	0,01	32,4	33,09	-0,69	0,645	24	0	
11.06.2023	68,67	49,87	18,8	35,78	36,24	0,01	35,01	35,79	-0,78	0,654	24	0	
12.06.2023	67,83	50,29	17,54	42,79	43,45	0,01	41,9	42,96	-1,06	0,734	24	0	
13.06.2023	68,58	50,12	18,46	39,87	40,44	0,01	39,04	39,96	-0,92	0,719	24	0	
14.06.2023	66,12	53,23	12,89	59,74	60,94	0,01	58,54	60,14	-1,6	0,753	24	0	
15.06.2023	67,63	50,85	16,78	44,02	44,72	0,01	43,1	44,17	-1,07	0,723	24	0	
16.06.2023	69	49,57	19,43	34,84	35,33	0	34,07	34,87	-0,8	0,662	24	0	
17.06.2023	69,17	49,81	19,36	34,95	35,41	0,01	34,18	34,95	-0,77	0,661	24	0	
18.06.2023	68,72	49,74	18,98	39,26	39,79	0,01	38,42	39,31	-0,89	0,727	24	0	
19.06.2023	68,42	50,46	17,96	41,26	41,91	0,04	40,41	41,41	-1	0,726	24	0	
20.06.2023	68,43	50,89	17,54	41,95	42,64	0,02	41,1	42,12	-1,02	0,722	24	0	
21.06.2023	68,16	50,75	17,41	45,95	46,66	0,03	44,97	46,11	-1,14	0,785	24	0	
22.06.2023	68,31	50,88	17,43	43,72	44,39	0,02	42,83	43,88	-1,05	0,748	24	0	
Итого:				1187,5	1193,7	0,4	1162,44	1180,17	-17,73	21,883	744	0	
Средние:	68,53	49,41	19,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23г:	44623,34	44353,24	37,91	43219,4	43845,7	-626,24	1551,141	14198	0
22/06/23г:	45810,85	45547,03	38,31	44381,9	45025,8	-643,97	1573,024	14942	0
Итого:	1187,51	1193,79	0,4	1162,44	1180,17	-17,73	21,883	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.


/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	69,12	55,16	13,96	107,05	106,61	0	104,76	105,1	-0,34	1,466	24	0	
24.05.2023	67,28	56,62	10,66	136,6	136,37	0	133,84	134,36	-0,52	1,427	24	0	
25.05.2023	69,29	54,5	14,79	100,3	99,88	0	98,13	98,51	-0,38	1,454	24	0	
26.05.2023	69,44	55,17	14,27	96,46	96,04	0	94,36	94,73	-0,37	1,344	24	0	
27.05.2023	69,43	55,78	13,65	96,06	95,72	0	93,96	94,34	-0,38	1,282	24	0	
28.05.2023	67,91	56,17	11,74	116,35	116,19	0	113,94	114,48	-0,54	1,334	24	0	
29.05.2023	68,13	56,43	11,7	113,04	112,92	0	110,68	111,25	-0,57	1,294	24	0	
30.05.2023	67,83	56,57	11,26	116,29	116,06	0	113,89	114,36	-0,47	1,283	24	0	
31.05.2023	69,18	55,37	13,81	96,19	95,88	0	94,12	94,53	-0,41	1,299	24	0	
01.06.2023	69,31	55,53	13,78	90,3	90,02	0	88,35	88,75	-0,4	1,218	24	0	
02.06.2023	68,76	55,61	13,15	94,92	94,65	0	92,91	93,31	-0,4	1,223	24	0	
03.06.2023	68,08	56,67	11,41	110,46	110,21	0	108,14	108,58	-0,44	1,232	24	0	
04.06.2023	67,32	57,09	10,23	123,04	122,62	0	120,51	120,78	-0,27	1,231	24	0	
05.06.2023	67,44	57,85	9,59	121,49	121,19	0	119,01	119,34	-0,33	1,14	24	0	
06.06.2023	67,55	57,4	10,15	108,34	107,87	0	106,13	106,24	-0,11	1,075	24	0	
07.06.2023	69,42	56,17	13,25	94,14	93,28	0	92,12	91,93	0,19	1,22	24	0	
08.06.2023	69,53	56,49	13,04	94,49	94,15	0	92,45	92,74	-0,29	1,206	24	0	
09.06.2023	69,57	56,85	12,72	96,68	96,56	0	94,58	95,12	-0,54	1,204	24	0	
10.06.2023	68,77	57,5	11,27	111,22	110,89	0	108,85	109,19	-0,34	1,226	24	0	
11.06.2023	68,59	57,49	11,1	114,93	114,56	0	112,48	112,83	-0,35	1,25	24	0	
12.06.2023	67,83	57,31	10,52	128,53	128,42	0	125,88	126,47	-0,59	1,324	24	0	
13.06.2023	68,31	57,3	11,01	126,51	126,26	0	123,83	124,36	-0,53	1,36	24	0	
14.06.2023	66,83	55,34	11,49	109,67	109,35	0	107,47	107,81	-0,34	1,237	24	0	
15.06.2023	67,52	57,62	9,9	129,68	129,76	0	127,01	127,76	-0,75	1,257	24	0	
16.06.2023	68,96	57,17	11,79	108,17	108,14	0	105,85	106,52	-0,67	1,249	24	0	
17.06.2023	69,15	57,81	11,34	111,21	110,78	0	108,84	109,04	-0,2	1,233	24	0	
18.06.2023	68,73	57,25	11,48	121,14	121	0	118,57	119,18	-0,61	1,359	24	0	
19.06.2023	68,34	57,96	10,38	127,98	128,24	0	125,29	126,28	-0,99	1,299	24	0	
20.06.2023	68,39	58,11	10,28	130,66	130,85	0	127,9	128,83	-0,93	1,317	24	0	
21.06.2023	68,05	57,56	10,49	132,37	132,12	0	129,6	130,09	-0,49	1,358	24	0	
22.06.2023	68,23	57,88	10,35	134,77	134,92	0	131,95	132,83	-0,88	1,365	24	0	
Итого:				3499	3491,5	0	3425,4	3439,64	-14,24	39,766	744	0	
Средние:	68,46	56,7	11,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23г:	76326,38	75768,9	21,1	73943,6	74894,2	-950,58	2605,226	13895	372
22/06/23г:	79825,42	79260,4	21,1	77369	78333,8	-964,82	2644,992	14639	372
Итого:	3499,04	3491,51	0	3425,4	3439,64	-14,24	39,766	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
28.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7807

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	69,18	44,83	24,35	57,18	57	1,55	55,95	56,45	-0,5	1,362	24	0	
24.05.2023	67,09	48,19	18,9	70,46	70,11	1,39	69,02	69,36	-0,34	1,302	24	0	
25.05.2023	69,26	45,68	23,58	56,55	56,41	1,47	55,33	55,84	-0,51	1,303	24	0	
26.05.2023	69,31	45,39	23,92	54,14	53,96	1,41	52,97	53,44	-0,47	1,267	24	0	
27.05.2023	69,35	45,77	23,58	54,02	53,84	1,37	52,85	53,34	-0,49	1,244	24	0	
28.05.2023	67,74	47,35	20,39	61,91	61,63	1,38	60,63	60,96	-0,33	1,234	24	0	
29.05.2023	68,02	47,25	20,77	59,36	59,12	1,31	58,13	58,52	-0,39	1,206	24	0	
30.05.2023	67,7	48,54	19,16	53,24	52,9	1,25	52,11	52,32	-0,21	0,995	24	0	
31.05.2023	69,08	46,58	22,5	52,29	52,26	1,22	51,18	51,73	-0,55	1,151	24	0	
01.06.2023	69,13	46,44	22,69	50,27	50,22	1,18	49,2	49,72	-0,52	1,115	24	0	
02.06.2023	68,64	47,64	21	52,17	52,07	1,06	51,07	51,55	-0,48	1,07	24	0	
03.06.2023	67,94	47,94	20	56,89	56,73	1,17	55,72	56,1	-0,38	1,114	24	0	
04.06.2023	67,16	48,35	18,81	64,32	64,06	1,42	63,04	63,35	-0,31	1,186	24	0	
05.06.2023	67,21	49,53	17,68	64,3	64,02	1,19	63	63,29	-0,29	1,11	24	0	
06.06.2023	67,41	49,32	18,09	62,92	62,71	1,19	61,65	62	-0,35	1,114	24	0	
07.06.2023	69,47	47,41	22,06	51,36	51,25	1,18	50,26	50,71	-0,45	1,106	24	0	
08.06.2023	69,49	47,44	22,05	52,32	52,18	1,24	51,19	51,65	-0,46	1,126	24	0	
09.06.2023	69,41	47,16	22,25	51,17	51,07	1,17	50,05	50,58	-0,53	1,111	24	0	
10.06.2023	68,68	48,61	20,07	57,69	57,42	1,14	56,45	56,77	-0,32	1,133	24	0	
11.06.2023	68,46	49,23	19,23	59,81	59,58	1,09	58,54	58,89	-0,35	1,124	24	0	
12.06.2023	67,7	49,47	18,23	69,79	69,52	1,39	68,34	68,75	-0,41	1,243	24	0	
13.06.2023	68,25	49,07	19,18	65,85	65,59	1,35	64,47	64,83	-0,36	1,237	24	0	
14.06.2023	65,78	52,21	13,57	95,78	95,01	1,44	93,89	93,78	0,11	1,271	24	0	
15.06.2023	67,33	50,36	16,97	71,77	71,43	1,23	70,32	70,55	-0,23	1,19	24	0	
16.06.2023	68,84	48,42	20,42	59,49	59,31	1,29	58,25	58,63	-0,38	1,188	24	0	
17.06.2023	69	48,8	20,2	57,52	57,13	1,16	56,28	56,48	-0,2	1,132	24	0	
18.06.2023	68,57	49,77	18,8	64,76	64,42	1,25	63,43	63,67	-0,24	1,194	24	0	
19.06.2023	68,2	50,09	18,11	68,02	67,59	1,26	66,57	66,82	-0,25	1,206	24	0	
20.06.2023	68,23	49,95	18,28	69,35	68,87	1,28	67,87	68,06	-0,19	1,239	24	0	
21.06.2023	67,92	50,2	17,72	76,21	75,53	1,44	74,64	74,65	-0,01	1,321	24	0	
22.06.2023	68,07	50,49	17,58	75,86	75,25	1,33	74,27	74,36	-0,09	1,301	24	0	
Итого:				1916,7	1908,1	39,8	1876,67	1887,2	-10,48	36,895	744	0	
Средние:	68,31	48,3	20										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/23-24.06.23	1382,25	1381,4	31,18	1353,4	1366,14	-12,74	26,643	441	1
23/06/23-24.06.23	3299,02	3289,59	70,98	3230,07	3253,29	-23,22	63,538	1185	1
Итого:	1916,77	1908,19	39,8	1876,67	1887,15	-10,48	36,895	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г. - 22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	69,06	49,39	19,67	43,51	42,52	0	42,56	42,05	0,51	0,839	24	0	
24.05.2023	67,08	51,9	15,18	57,06	55,7	0,02	55,91	54,98	0,93	0,848	24	0	
25.05.2023	69,17	49,23	19,94	43,47	42,2	0	42,55	41,73	0,82	0,848	24	0	
26.05.2023	69,26	48,73	20,53	42,39	41,15	0	41,5	40,68	0,82	0,854	24	0	
27.05.2023	69,27	49,11	20,16	40,86	39,64	0	39,97	39,18	0,79	0,809	24	0	
28.05.2023	67,71	50,86	16,85	49,05	47,7	0	48,05	47,1	0,95	0,809	24	0	
29.05.2023	67,98	51,19	16,79	45,86	44,52	0	44,91	44	0,91	0,755	24	0	
30.05.2023	67,97	55,23	12,74	50,47	49,2	0	49,41	48,49	0,92	0,631	24	0	
31.05.2023	69	50,9	18,1	39,37	38,13	0	38,52	37,66	0,86	0,697	24	0	
01.06.2023	69,08	50,17	18,91	38,33	37,1	0	37,53	36,67	0,86	0,709	24	0	
02.06.2023	68,64	51,07	17,57	39,86	38,61	0	39,05	38,14	0,91	0,683	24	0	
03.06.2023	67,9	51,94	15,96	43,78	42,52	0	42,89	41,97	0,92	0,684	24	0	
04.06.2023	67,12	52,79	14,33	47,57	46,37	0	46,63	45,78	0,85	0,667	24	0	
05.06.2023	67,12	53,56	13,56	51,86	50,53	0	50,79	49,87	0,92	0,689	24	0	
06.06.2023	67,36	52,59	14,77	48,56	47,29	0,01	47,58	46,66	0,92	0,698	24	0	
07.06.2023	69,42	50,63	18,79	39,1	38,37	0	38,26	37,91	0,35	0,717	24	0	
08.06.2023	69,39	51,66	17,73	39,52	38,99	0	38,68	38,48	0,2	0,687	24	0	
09.06.2023	69,33	50,48	18,85	38,46	37,94	0,01	37,62	37,47	0,15	0,711	24	0	
10.06.2023	68,56	50,15	18,41	38,52	38	0	37,7	37,57	0,13	0,693	24	0	
11.06.2023	68,38	49,69	18,69	41,41	40,78	0	40,52	40,31	0,21	0,758	24	0	
12.06.2023	67,57	50,48	17,09	45,67	44,92	0	44,71	44,39	0,32	0,763	24	0	
13.06.2023	68,2	50,56	17,64	43,65	42,88	0,01	42,71	42,38	0,33	0,754	24	0	
14.06.2023	65,78	53,99	11,79	65,98	65,29	0	64,69	64,41	0,28	0,764	24	0	
15.06.2023	67,3	52,27	15,03	49,99	49,24	0	48,95	48,62	0,33	0,736	24	0	
16.06.2023	68,76	50,8	17,96	40,92	40,1	0	40,02	39,61	0,41	0,715	24	0	
17.06.2023	68,92	51,01	17,91	40,67	39,88	0	39,79	39,4	0,39	0,714	24	0	
18.06.2023	68,49	51,06	17,43	43,74	42,85	0	42,82	42,34	0,48	0,748	24	0	
19.06.2023	68,16	52,08	16,08	46,66	45,69	0	45,69	45,13	0,56	0,734	24	0	
20.06.2023	68,21	52,03	16,18	49,46	48,34	0	48,44	47,74	0,7	0,781	24	0	
21.06.2023	67,91	52,03	15,88	53,31	52,15	0	52,21	51,47	0,74	0,829	24	0	
22.06.2023	68,07	52,3	15,77	53,73	52,5	0	52,61	51,86	0,75	0,831	24	0	
Итого:				1412,7	1381,1	0,05	1383,27	1364,05	19,22	23,155	744	0	
Средние:	68,26	51,28	16,97										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/23г.	3439,41	3352,57	1,93	3355,16	3319,98	35,18	95,738	1333	1
22/06/23г.	4852,2	4733,67	1,98	4738,43	4684,03	54,4	118,893	2077	1
Итого:	1412,79	1381,1	0,05	1383,27	1364,05	19,22	23,155	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просяникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,78	51,7	17,08	81,73	82,37	0	80	81,39	-1,39	1,367	24	0	
24.05.2023	66,83	54,01	12,82	108,24	109,1	0	106,07	107,61	-1,54	1,361	24	0	
25.05.2023	68,63	52,68	15,95	79,84	80,3	0	78,16	79,24	-1,08	1,248	24	0	
26.05.2023	68,91	51,98	16,93	74,2	74,55	0,01	72,61	73,62	-1,01	1,229	24	0	
27.05.2023	68,96	52,06	16,9	74,82	75,2	0	73,21	74,24	-1,03	1,234	24	0	
28.05.2023	67,45	53,28	14,17	91,07	91,82	0	89,22	90,6	-1,38	1,261	24	0	
29.05.2023	67,66	53,52	14,14	85,67	86,39	0	83,91	85,25	-1,34	1,186	24	0	
30.05.2023	67,31	54,04	13,27	88,97	89,72	0	87,13	88,49	-1,36	1,154	24	0	
31.05.2023	68,71	52,16	16,55	74,51	74,92	0	72,9	73,99	-1,09	1,207	24	0	
01.06.2023	68,81	52,15	16,66	69,68	70,01	0	68,17	69,11	-0,94	1,132	24	0	
02.06.2023	68,33	53,69	14,64	76,62	77,16	0	75,02	76,12	-1,1	1,099	24	0	
03.06.2023	67,67	54,87	12,8	87,39	88,16	0	85,63	86,94	-1,31	1,095	24	0	
04.06.2023	66,89	54,88	12,01	95,75	96,72	0	93,84	95,36	-1,52	1,127	24	0	
05.06.2023	67,01	55,47	11,54	97,85	98,84	0	95,85	97,44	-1,59	1,107	24	0	
06.06.2023	67,16	54,93	12,23	96,35	97,39	0	94,37	96,04	-1,67	1,154	24	0	
07.06.2023	69,03	54,07	14,96	76,97	78,44	0	75,31	77,4	-2,09	1,127	24	0	
08.06.2023	69,12	53,57	15,55	77,56	79,28	0,01	75,89	78,24	-2,35	1,181	24	0	
09.06.2023	69,11	53,84	15,27	78,13	79,93	0	76,5	78,89	-2,39	1,169	24	0	
10.06.2023	68,4	55,2	13,2	86,2	88,31	0	84,4	87,05	-2,65	1,112	24	0	
11.06.2023	68,21	56,25	11,96	98,87	101,34	0	96,81	99,85	-3,04	1,158	24	0	
12.06.2023	67,42	56,29	11,13	113,1	116,02	0	110,78	114,3	-3,52	1,235	24	0	
13.06.2023	67,88	56,33	11,55	108,63	111,31	0	106,37	109,7	-3,33	1,229	24	0	
14.06.2023	66,06	56,89	9,17	138,81	142,63	0	136,05	140,48	-4,43	1,247	24	0	
15.06.2023	67,05	57,66	9,39	135,62	139,34	0	132,87	137,22	-4,35	1,245	24	0	
16.06.2023	68,59	56,03	12,56	93,55	95,79	0	91,58	94,41	-2,83	1,151	24	0	
17.06.2023	68,74	55,73	13,01	88,44	90,46	0	86,52	89,19	-2,67	1,126	24	0	
18.06.2023	68,31	56,16	12,15	100,41	102,85	0	98,28	101,34	-3,06	1,196	24	0	
19.06.2023	68,03	57,62	10,41	119,34	122,44	0	116,88	120,55	-3,67	1,217	24	0	
20.06.2023	68,04	56,44	11,6	112,96	115,61	0	110,6	113,91	-3,31	1,283	24	0	
21.06.2023	67,75	57,85	9,9	134,96	138,21	0	132,18	136,08	-3,9	1,308	24	0	
22.06.2023	67,91	58,03	9,88	136,75	140,15	0	133,91	137,96	-4,05	1,324	24	0	
Итого:				2982,9	3034,7	0,02	2921,02	2992,01	-70,99	37,269	744	0	
Средние:	68,02	54,81	13,2										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23 24:0	99049,92	100193,3	5,47	96117,1	98831,98	-2714,88	2735,727	14352	11
22/06/23 24:0	102032,9	103228	5,49	99038,12	101824	-2785,87	2772,996	15096	11
Итого:	2982,99	3034,76	0,02	2921,02	2992,01	-70,99	37,269	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г. - 22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	69,4	51,59	17,81	47,46	47,32	0	46,46	46,75	-0,29	0,829	24	0	
24.05.2023	67,43	54,26	13,17	64,28	64,23	0	62,99	63,37	-0,38	0,827	24	0	
25.05.2023	69,36	53,41	15,95	50,12	49,92	0	49	49,24	-0,24	0,784	24	0	
26.05.2023	69,6	52,53	17,07	45,66	45,53	0	44,67	44,95	-0,28	0,762	24	0	
27.05.2023	69,64	51,92	17,72	46,09	45,94	0	45,08	45,37	-0,29	0,801	24	0	
28.05.2023	68,06	53,5	14,56	52,12	52,06	0	51,02	51,38	-0,36	0,744	24	0	
29.05.2023	68,25	53,89	14,36	51,58	51,52	0	50,49	50,83	-0,34	0,724	24	0	
30.05.2023	67,99	55,54	12,45	52,02	51,95	0	50,94	51,22	-0,28	0,635	24	0	
31.05.2023	69,37	53,33	16,04	44,38	44,29	0	43,43	43,7	-0,27	0,696	24	0	
01.06.2023	69,44	52,51	16,93	40,48	40,42	0	39,61	39,91	-0,3	0,671	24	0	
02.06.2023	68,95	54,92	14,03	45,81	45,8	0	44,87	45,13	-0,26	0,627	24	0	
03.06.2023	68,26	54,61	13,65	51,82	51,78	0	50,73	51,07	-0,34	0,691	24	0	
04.06.2023	67,37	54,74	12,63	56,37	56,3	0	55,22	55,5	-0,28	0,696	24	0	
05.06.2023	67,34	56,29	11,05	62,43	62,41	0	61,11	61,51	-0,4	0,674	24	0	
06.06.2023	67,7	55,46	12,24	55,69	55,66	0	54,53	54,87	-0,34	0,666	24	0	
07.06.2023	69,65	53,76	15,89	43,46	43,52	0	42,52	42,94	-0,42	0,675	24	0	
08.06.2023	69,76	53,39	16,37	42,85	43,1	0	41,89	42,53	-0,64	0,687	24	0	
09.06.2023	69,74	53,9	15,84	44,95	45,31	0	43,98	44,72	-0,74	0,698	24	0	
10.06.2023	68,94	55,29	13,65	51,2	51,51	0	50,11	50,75	-0,64	0,684	24	0	
11.06.2023	68,75	55,62	13,13	53,31	53,62	0	52,18	52,83	-0,65	0,683	24	0	
12.06.2023	67,98	55,75	12,23	64,94	65,42	0	63,61	64,5	-0,89	0,776	24	0	
13.06.2023	68,43	55,7	12,73	63,38	63,87	0	62,06	62,95	-0,89	0,79	24	0	
14.06.2023	66,31	57,15	9,16	82,5	83,34	0	80,85	82,08	-1,23	0,741	24	0	
15.06.2023	67,58	56,7	10,88	72,06	72,87	0	70,57	71,8	-1,23	0,767	24	0	
16.06.2023	69,16	54,49	14,67	51,01	51,52	0	49,92	50,84	-0,92	0,733	24	0	
17.06.2023	69,32	54,73	14,59	48,58	48,95	0	47,5	48,26	-0,76	0,693	24	0	
18.06.2023	68,89	54,63	14,26	57,14	57,58	0	55,89	56,76	-0,87	0,796	24	0	
19.06.2023	68,56	55,93	12,63	63,24	63,89	0	61,94	62,95	-1,01	0,782	24	0	
20.06.2023	68,57	55,93	12,64	62,32	63	0	61,01	62,11	-1,1	0,772	24	0	
21.06.2023	68,28	56,19	12,09	69,51	70,06	0	68,02	69,06	-1,04	0,823	24	0	
22.06.2023	68,43	56,51	11,92	71,17	71,77	0	69,63	70,68	-1,05	0,83	24	0	
Итого:				1707,9	1714,4	0	1671,83	1690,56	-18,73	22,757	744	0	
Средние:	68,59	54,65	13,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23:24:0	52415,21	52219,62	0,01	50754,9	51538,5	-783,51	1662,85	14029	0
22/06/23:24:0	54123,14	53934,08	0,01	52426,8	53229	-802,24	1685,61	14773	0
Итого:	1707,93	1714,46	0	1671,83	1690,56	-18,73	22,757	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просяникова /
Подпись Ф.И.О.

 Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,44	51,27	17,17	92,05	89,05	0	90,1	87,96	2,14	1,546	24	0	
24.05.2023	66,75	53,88	12,87	121,49	117,88	0	119,07	116,27	2,8	1,532	24	0	
25.05.2023	68,46	51,02	17,44	87,09	84,37	0	85,26	83,34	1,92	1,486	24	0	
26.05.2023	68,65	50,21	18,44	79,38	76,94	0	77,72	76,03	1,69	1,432	24	0	
27.05.2023	68,66	50,2	18,46	77,77	75,38	0	76,15	74,5	1,65	1,404	24	0	
28.05.2023	67,23	53,93	13,3	107,66	104,6	0	105,49	103,19	2,3	1,401	24	0	
29.05.2023	67,46	52,67	14,79	95,53	92,77	0	93,6	91,57	2,03	1,383	24	0	
30.05.2023	67,19	53,5	13,69	103,53	100,58	0	101,43	99,23	2,2	1,389	24	0	
31.05.2023	68,4	50,47	17,93	76,56	74,25	0	74,97	73,37	1,6	1,343	24	0	
01.06.2023	68,5	50,89	17,61	79,22	76,82	0	77,52	75,91	1,61	1,364	24	0	
02.06.2023	68,06	52,51	15,55	83,57	81,16	0	81,82	80,12	1,7	1,272	24	0	
03.06.2023	67,42	53,34	14,08	90,94	88,4	0	89,11	87,24	1,87	1,254	24	0	
04.06.2023	66,77	54,83	11,94	105,68	102,88	0	103,55	101,44	2,11	1,235	24	0	
05.06.2023	66,89	55,56	11,33	113,64	110,68	0	111,33	109,09	2,24	1,264	24	0	
06.06.2023	66,96	55,67	11,29	115,62	112,73	0	113,28	111,11	2,17	1,278	24	0	
07.06.2023	68,62	53,12	15,5	81,58	79,81	0	79,83	78,77	1,06	1,237	24	0	
08.06.2023	68,73	51,79	16,94	78,19	76,53	0	76,54	75,56	0,98	1,298	24	0	
09.06.2023	68,67	52,59	16,08	78,96	77,34	0	77,33	76,35	0,98	1,243	24	0	
10.06.2023	68,08	53,72	14,36	88,35	86,62	0	86,51	85,46	1,05	1,242	24	0	
11.06.2023	67,9	53,52	14,38	86,8	85,12	0	85,02	83,99	1,03	1,223	24	0	
12.06.2023	67,25	54,89	12,36	105,86	103,92	0	103,71	102,47	1,24	1,281	24	0	
13.06.2023	67,62	54,71	12,91	99,12	97,24	0	97,08	95,88	1,2	1,252	24	0	
14.06.2023	65,94	55,99	9,95	129,84	127,5	0	127,25	125,65	1,6	1,265	24	0	
15.06.2023	66,89	56,34	10,55	122,65	120,44	0	120,16	118,67	1,49	1,267	24	0	
16.06.2023	68,3	54,45	13,85	89,3	87,59	0	87,38	86,4	0,98	1,208	24	0	
17.06.2023	68,4	52,88	15,52	80,09	78,44	0	78,41	77,44	0,97	1,215	24	0	
18.06.2023	67,99	54,27	13,72	86,51	84,84	0	84,71	83,65	1,06	1,162	24	0	
19.06.2023	67,79	55,51	12,28	107,13	105,18	0,01	104,92	103,67	1,25	1,288	24	0	
20.06.2023	67,77	55,22	12,55	101,98	100,07	0	99,91	98,68	1,23	1,252	24	0	
21.06.2023	67,49	54,86	12,63	112,18	110	0	109,87	108,47	1,4	1,386	24	0	
22.06.2023	67,62	54,17	13,45	102,77	100,75	0	100,62	99,4	1,22	1,353	24	0	
Итого:				2981	2909,8	0,01	2919,65	2870,88	48,77	40,755	744	0	
Средние:	67,77	53,48	14,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324	125215	120857	69,67	121536	119368	2168,22	3719,999	22838	0
22/06/2324	128196	123767	69,68	124456	122239	2216,99	3760,754	23582	0
Итого:	2981,04	2909,88	0,01	2919,65	2870,88	48,77	40,755	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просяникова /
Подпись Ф.И.О.

/ Л.А. Болтачева /
Подпись Ф.И.О.
000 «ТЭПЛОЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
20.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр. Краснополяский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xCA7E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,36	53,7	14,66	98,48	95,1	0	96,4	93,83	2,57	1,412	24	0	
24.05.2023	66,55	55,64	10,91	135,89	131,71	0	133,18	129,81	3,37	1,45	24	0	
25.05.2023	68,2	54,29	13,91	99,29	95,85	0	97,2	94,55	2,65	1,355	24	0	
26.05.2023	68,54	53,18	15,36	89,66	86,44	0	87,75	85,29	2,46	1,346	24	0	
27.05.2023	68,53	53,18	15,35	84,45	81,44	0	82,66	80,38	2,28	1,27	24	0	
28.05.2023	67,11	54,58	12,53	107,2	103,73	0	105	102,31	2,69	1,316	24	0	
29.05.2023	67,29	55,15	12,14	110,7	107,14	0	108,45	105,63	2,82	1,316	24	0	
30.05.2023	66,89	55,07	11,82	108,39	104,85	0	106,2	103,38	2,82	1,256	24	0	
31.05.2023	68,27	53,25	15,02	82,87	79,89	0	81,13	78,83	2,3	1,218	24	0	
01.06.2023	68,4	52,91	15,49	82,06	79,08	0	80,36	78,06	2,3	1,243	24	0	
02.06.2023	67,88	54,45	13,43	88,49	85,46	0	86,67	84,27	2,4	1,166	24	0	
03.06.2023	67,29	54,92	12,37	92,98	89,83	0	91,07	88,54	2,53	1,126	24	0	
04.06.2023	66,54	55,19	11,35	103,4	99,97	0	101,31	98,55	2,76	1,15	24	0	
05.06.2023	66,67	55,75	10,92	107,23	103,79	0	105,08	102,28	2,8	1,148	24	0	
06.06.2023	66,74	54,43	12,31	93,23	90,37	0,01	91,36	89,11	2,25	1,123	24	0	
07.06.2023	68,41	51,74	16,67	72,47	70,25	0	70,95	69,37	1,58	1,181	24	0	
08.06.2023	68,49	51,62	16,87	72,37	70,35	0	70,83	69,48	1,35	1,196	24	0	
09.06.2023	68,44	51,97	16,47	75,22	73,21	0	73,63	72,3	1,33	1,211	24	0	
10.06.2023	67,8	52,81	14,99	78,89	76,89	0	77,24	75,88	1,36	1,156	24	0	
11.06.2023	67,63	53,07	14,56	82,46	80,41	0	80,75	79,37	1,38	1,175	24	0	
12.06.2023	66,91	54,21	12,7	103,36	101,09	0	101,26	99,71	1,55	1,284	24	0	
13.06.2023	67,38	53,98	13,4	96,91	94,7	0	94,91	93,4	1,51	1,274	24	0	
14.06.2023	65,69	55,19	10,5	124,78	122,3	0	122,34	120,58	1,76	1,286	24	0	
15.06.2023	66,59	55,1	11,49	115,01	112,63	0	112,71	111,03	1,68	1,297	24	0	
16.06.2023	67,99	52,83	15,16	83,03	80,95	0,01	81,3	79,88	1,42	1,23	24	0	
17.06.2023	68,09	52,62	15,47	76,83	74,79	0,01	75,19	73,83	1,36	1,162	24	0	
18.06.2023	67,73	53,46	14,27	90,81	88,61	0	88,89	87,44	1,45	1,269	24	0	
19.06.2023	67,45	54,41	13,04	99,91	97,69	0,01	97,83	96,35	1,48	1,276	24	0	
20.06.2023	67,51	53,91	13,6	104,26	101,91	0	102,12	100,54	1,58	1,388	24	0	
21.06.2023	67,22	54,56	12,66	112,42	110,01	0	110,11	108,48	1,63	1,395	24	0	
22.06.2023	67,43	55,17	12,26	121,79	119,24	0	119,3	117,55	1,75	1,462	24	0	
Итого:				2994,8	2909,6	0,04	2933,18	2870,01	63,17	39,137	744	0	
Средние:	67,54	53,94	13,6										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324	52186,28	49391,21	3,94	50686,84	48808,49	1878,35	1557,874	10861	0
22/06/2324	55181,12	52300,89	3,98	53620,02	51678,5	1941,52	1597,011	11605	0
Итого:	2994,84	2909,68	0,04	2933,18	2870,01	63,17	39,137	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/05/23г.-22/06/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес:пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.2023	67,58	55,58	12	113,71	111,55	0	111,38	109,99	1,39	1,337	24	0	
23.05.2023	68,61	55,72	12,89	115,31	112,53	0	112,85	110,91	1,94	1,454	24	0	
24.05.2023	66,81	56,8	10,01	151,05	148,26	0	147,99	146,05	1,94	1,482	24	0	
25.05.2023	68,59	55,01	13,58	108,64	106,36	0	106,33	104,85	1,48	1,444	24	0	
26.05.2023	68,79	54,69	14,1	99,41	97,33	0	97,32	95,98	1,34	1,372	24	0	
27.05.2023	68,78	54,75	14,03	99,97	97,85	0	97,81	96,49	1,32	1,369	24	0	
28.05.2023	67,37	56,1	11,27	120,57	118,34	0	118,11	116,61	1,5	1,331	24	0	
29.05.2023	67,58	55,58	12	113,71	111,55	0	111,38	109,99	1,39	1,337	24	0	
30.05.2023	67,33	55,97	11,36	122,34	120,05	0	119,85	118,33	1,52	1,362	24	0	
31.05.2023	68,57	54,55	14,02	95,26	93,24	0	93,23	91,94	1,29	1,307	24	0	
01.06.2023	68,58	54,32	14,26	89,6	87,62	0	87,72	86,41	1,31	1,25	24	0	
02.06.2023	68,17	55,61	12,56	99,35	97,32	0	97,25	95,93	1,32	1,221	24	0	
03.06.2023	67,53	55,76	11,77	98,64	96,72	0	96,61	95,37	1,24	1,138	24	0	
04.06.2023	66,77	56,33	10,44	115,56	113,54	0	113,23	111,87	1,36	1,182	24	0	
05.06.2023	67,02	57,35	9,67	122,24	120,27	0	119,73	118,44	1,29	1,156	24	0	
06.06.2023	67,01	57,76	9,25	125,57	123,79	0	123,04	121,86	1,18	1,138	24	0	
07.06.2023	68,86	56,07	12,79	93,99	92,88	0	92,02	91,52	0,5	1,177	24	0	
08.06.2023	68,87	55,24	13,63	88,4	87,38	0	86,53	86,12	0,41	1,179	24	0	
09.06.2023	68,87	54,61	14,26	86,87	85,92	0	84,99	84,74	0,25	1,21	24	0	
10.06.2023	68,19	56,71	11,48	112,12	111,34	0	109,75	109,67	0,08	1,261	24	0	
11.06.2023	68,04	56,56	11,48	109,02	108,36	0	106,76	106,77	-0,01	1,226	24	0	
12.06.2023	67,33	57,45	9,88	136,81	136,5	0	134,03	134,41	-0,38	1,325	24	0	
13.06.2023	67,81	56,88	10,93	123,16	122,64	0	120,61	120,81	-0,2	1,322	24	0	
14.06.2023	66,06	57,32	8,74	154,14	153,63	0	151,09	151,3	-0,21	1,321	24	0	
15.06.2023	66,99	58,59	8,4	154,89	154,61	0,25	151,69	152,16	-0,47	1,277	24	0	
16.06.2023	68,41	56,6	11,81	107,04	106,63	0	104,79	105,07	-0,28	1,234	24	0	
17.06.2023	68,55	56,34	12,21	105,53	104,94	0	103,28	103,38	-0,1	1,261	24	0	
18.06.2023	68,2	57,15	11,05	122,79	122,36	0	120,23	120,53	-0,3	1,328	24	0	
19.06.2023	67,87	57,16	10,71	126,85	126,7	0	124,18	124,77	-0,59	1,329	24	0	
20.06.2023	67,92	57,47	10,45	131,15	131,08	0	128,41	129,1	-0,69	1,341	24	0	
21.06.2023	67,6	57,51	10,09	137,62	137,28	0	134,73	135,17	-0,44	1,358	24	0	
22.06.2023	67,81	58,49	9,32	148	147,82	0	144,94	145,49	-0,55	1,35	24	0	
Итого:				3729,31	3686,39	0,25	3651,86	3632,03	19,83	41,379	768	0	
Средние:	67,89	56,33	11,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/05/2324	127039	124814	4,52	123299	123157	142,36	3594,866	22943	0
22/06/2324	130769	128501	4,77	126951	126789	162,19	3636,245	23711	0
Итого:	3729,31	3686,39	0,25	3651,86	3632,03	19,83	41,379	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛТЕПЛОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	69,1	53,68	15,42	99,14	97,82	0,01	96,97	96,52	0,45	1,496	24	0	
24.05.2023	67,24	55	12,24	124,2	122,43	0	121,67	120,73	0,94	1,491	24	0	
25.05.2023	69,25	53,15	16,1	93,38	92,17	0	91,35	90,94	0,41	1,47	24	0	
26.05.2023	69,32	53,28	16,04	87,79	86,73	0	85,87	85,59	0,28	1,376	24	0	
27.05.2023	69,35	53,53	15,82	87,6	86,62	0	85,68	85,46	0,22	1,356	24	0	
28.05.2023	67,81	53,95	13,86	105,05	103,78	0	102,89	102,37	0,52	1,424	24	0	
29.05.2023	68,07	54,31	13,76	100,04	98,93	0	97,96	97,59	0,37	1,347	24	0	
30.05.2023	67,73	54,34	13,39	105,31	103,98	0	103,13	102,54	0,59	1,378	24	0	
31.05.2023	69,09	53,8	15,29	85,79	84,91	0	83,93	83,74	0,19	1,283	24	0	
01.06.2023	69,22	52,97	16,25	80,49	79,76	0	78,75	78,74	0,01	1,28	24	0	
02.06.2023	68,72	53,96	14,76	84,52	83,74	0	82,71	82,62	0,09	1,221	24	0	
03.06.2023	68,02	54,81	13,21	93,31	92,3	0	91,35	91,03	0,32	1,204	24	0	
04.06.2023	67,24	54,9	12,34	106,65	105,16	0	104,47	103,7	0,77	1,289	24	0	
05.06.2023	67,4	55,25	12,15	107,05	105,68	0	104,85	104,19	0,66	1,273	24	0	
06.06.2023	67,42	55,22	12,2	104,59	103,18	0	102,46	101,72	0,74	1,249	24	0	
07.06.2023	69,38	53,78	15,6	80,97	79,93	0	79,24	78,85	0,39	1,237	24	0	
08.06.2023	69,43	53,57	15,86	80,33	79,44	0	78,6	78,4	0,2	1,244	24	0	
09.06.2023	69,48	53,45	16,03	83,23	82,34	0,01	81,44	81,26	0,18	1,305	24	0	
10.06.2023	68,69	55,34	13,35	92,2	91,19	0	90,26	89,88	0,38	1,203	24	0	
11.06.2023	68,51	55,67	12,84	99,53	98,37	0	97,43	96,97	0,46	1,25	24	0	
12.06.2023	67,71	56,09	11,62	119,05	117,52	0	116,59	115,82	0,77	1,354	24	0	
13.06.2023	68,15	55,81	12,34	109,28	107,89	0	106,96	106,32	0,64	1,318	24	0	
14.06.2023	66,43	56,44	9,99	130,5	128,87	0	127,89	126,96	0,93	1,275	24	0	
15.06.2023	67,35	57,09	10,26	135,41	133,72	0	132,66	131,71	0,95	1,361	24	0	
16.06.2023	68,9	55,3	13,6	97,57	96,51	0	95,52	95,18	0,34	1,299	24	0	
17.06.2023	69,04	56,16	12,88	96,64	95,55	0	94,63	94,15	0,48	1,218	24	0	
18.06.2023	68,58	55,52	13,06	101,83	100,62	0	99,7	99,17	0,53	1,3	24	0	
19.06.2023	68,25	55,98	12,27	112,77	111,37	0	110,38	109,76	0,62	1,353	24	0	
20.06.2023	68,31	56,52	11,79	122,63	121,04	0	120,07	119,25	0,82	1,416	24	0	
21.06.2023	67,99	57,02	10,97	133,86	131,95	0	131,11	129,96	1,15	1,436	24	0	
22.06.2023	68,14	57,13	11,01	136,84	134,89	0	133,96	132,86	1,1	1,474	24	0	
Итого:				3197,5	3158,3	0,02	3130,48	3113,98	16,5	41,18	744	0	
Средние:	68,36	54,93	13,42										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23	134271	132211	12,16	130423	130654	-231,78	3992,933	28550	0
22/06/23	137468	135369	12,18	133553	133768	-215,28	4034,113	29294	0
Итого:	3197,55	3158,39	0,02	3130,48	3113,98	16,5	41,18	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.


 /Л.А. Болтачева/
 Подпись Ф.И.О.
 ООО «Уралэнергобыт»
 Инспектор СТИ 5 ЭР
 Болтачева Л.А.
 26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,61	55,72	12,89	115,31	112,53	0	112,85	110,91	1,94	1,454	24	0	
24.05.2023	66,81	56,8	10,01	151,05	148,26	0	147,99	146,05	1,94	1,482	24	0	
25.05.2023	68,59	55,01	13,58	108,64	106,36	0	106,33	104,85	1,48	1,444	24	0	
26.05.2023	68,79	54,69	14,1	99,41	97,33	0	97,32	95,98	1,34	1,372	24	0	
27.05.2023	68,78	54,75	14,03	99,97	97,85	0	97,81	96,49	1,32	1,369	24	0	
28.05.2023	67,37	56,1	11,27	120,57	118,34	0	118,11	116,61	1,5	1,331	24	0	
29.05.2023	67,58	55,58	12	113,71	111,55	0	111,38	109,99	1,39	1,337	24	0	
30.05.2023	67,33	55,97	11,36	122,34	120,05	0	119,85	118,33	1,52	1,362	24	0	
31.05.2023	68,57	54,55	14,02	95,26	93,24	0	93,23	91,94	1,29	1,307	24	0	
01.06.2023	68,58	54,32	14,26	89,6	87,62	0	87,72	86,41	1,31	1,25	24	0	
02.06.2023	68,17	55,61	12,56	99,35	97,32	0	97,25	95,93	1,32	1,221	24	0	
03.06.2023	67,53	55,76	11,77	98,64	96,72	0	96,61	95,37	1,24	1,138	24	0	
04.06.2023	66,77	56,33	10,44	115,56	113,54	0	113,23	111,87	1,36	1,182	24	0	
05.06.2023	67,02	57,35	9,67	122,24	120,27	0	119,73	118,44	1,29	1,156	24	0	
06.06.2023	67,01	57,76	9,25	125,57	123,79	0	123,04	121,86	1,18	1,138	24	0	
07.06.2023	68,86	56,07	12,79	93,99	92,88	0	92,02	91,52	0,5	1,177	24	0	
08.06.2023	68,87	55,24	13,63	88,4	87,38	0	86,53	86,12	0,41	1,179	24	0	
09.06.2023	68,87	54,61	14,26	86,87	85,92	0	84,99	84,74	0,25	1,21	24	0	
10.06.2023	68,19	56,71	11,48	112,12	111,34	0	109,75	109,67	0,08	1,261	24	0	
11.06.2023	68,04	56,56	11,48	109,02	108,36	0	106,76	106,77	-0,01	1,226	24	0	
12.06.2023	67,33	57,45	9,88	136,81	136,5	0	134,03	134,41	-0,38	1,325	24	0	
13.06.2023	67,81	56,88	10,93	123,16	122,64	0	120,61	120,81	-0,2	1,322	24	0	
14.06.2023	66,06	57,32	8,74	154,14	153,63	0	151,09	151,3	-0,21	1,321	24	0	
15.06.2023	66,99	58,59	8,4	154,89	154,61	0,25	151,69	152,16	-0,47	1,277	24	0	
16.06.2023	68,41	56,6	11,81	107,04	106,63	0	104,79	105,07	-0,28	1,234	24	0	
17.06.2023	68,55	56,34	12,21	105,53	104,94	0	103,28	103,38	-0,1	1,261	24	0	
18.06.2023	68,2	57,15	11,05	122,79	122,36	0	120,23	120,53	-0,3	1,328	24	0	
19.06.2023	67,87	57,16	10,71	126,85	126,7	0	124,18	124,77	-0,59	1,329	24	0	
20.06.2023	67,92	57,47	10,45	131,15	131,08	0	128,41	129,1	-0,69	1,341	24	0	
21.06.2023	67,6	57,51	10,09	137,62	137,28	0	134,73	135,17	-0,44	1,358	24	0	
22.06.2023	67,81	58,49	9,32	148	147,82	0	144,94	145,49	-0,55	1,35	24	0	
Итого:				3615,6	3574,8	0,25	3540,48	3522,04	18,44	40,042	744	0	
Средние:	67,89	56,33	11,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23г	146908	143013	8,48	142692,4	141297,1	1395,29	4308,572	28573	0
22/06/23г	150523	146588	8,73	146232,9	144819,1	1413,73	4348,614	29317	0
Итого:	3615,6	3574,84	0,25	3540,48	3522,04	18,44	40,042	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

/ Л.А. Болтачева /
Подпись Ф.И.О.
ОТДЕЛ ЭНЕРГОСБЫТА
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,57	49,95	18,62	73,37	72,32	0	71,81	71,47	0,34	1,336	24	0	
24.05.2023	66,65	51,63	15,02	85,19	84,28	0	83,5	83,24	0,26	1,254	24	0	
25.05.2023	68,79	49,84	18,95	67,63	66,9	0	66,19	66,14	0,05	1,256	24	0	
26.05.2023	68,76	49,55	19,21	64,88	64,21	0	63,49	63,48	0,01	1,218	24	0	
27.05.2023	68,78	50,04	18,74	61,91	61,34	0	60,59	60,61	-0,02	1,135	24	0	
28.05.2023	67,26	51,49	15,77	76,39	75,72	0	74,85	74,74	0,11	1,182	24	0	
29.05.2023	67,56	51,2	16,36	72,39	71,76	0	70,89	70,89	0	1,158	24	0	
30.05.2023	67,21	51,44	15,77	72,2	71,59	0	70,71	70,68	0,03	1,115	24	0	
31.05.2023	68,64	50,37	18,27	62,92	62,36	0	61,6	61,6	0	1,126	24	0	
01.06.2023	68,63	49,79	18,84	60,12	59,56	0	58,83	58,89	-0,06	1,106	24	0	
02.06.2023	68,15	51,29	16,86	63,16	62,65	0	61,8	61,87	-0,07	1,04	24	0	
03.06.2023	67,46	51,82	15,64	71,26	70,65	0	69,79	69,79	0	1,09	24	0	
04.06.2023	66,69	52,62	14,07	78,18	77,57	0	76,63	76,54	0,09	1,074	24	0	
05.06.2023	66,81	53,59	13,22	78,3	77,81	0	76,71	76,78	-0,07	1,016	24	0	
06.06.2023	66,89	53,29	13,6	77,99	77,47	0	76,4	76,47	-0,07	1,039	24	0	
07.06.2023	68,92	51,57	17,35	62,37	61,89	0	61,03	61,13	-0,1	1,059	24	0	
08.06.2023	68,95	51,25	17,7	65,31	64,79	0	63,91	64	-0,09	1,131	24	0	
09.06.2023	68,84	51,11	17,73	62,09	61,64	0	60,78	60,9	-0,12	1,077	24	0	
10.06.2023	68,15	52,44	15,71	74,39	74,06	0	72,85	73,09	-0,24	1,143	24	0	
11.06.2023	67,98	52,77	15,21	74,51	74,35	0	72,99	73,39	-0,4	1,11	24	0	
12.06.2023	67,21	53,35	13,86	89,5	89,45	0	87,7	88,28	-0,58	1,214	24	0	
13.06.2023	67,67	53,7	13,97	84,72	84,64	0	82,96	83,53	-0,57	1,158	24	0	
14.06.2023	65,71	55,25	10,46	118,63	118,19	0	116,31	116,53	-0,22	1,214	24	0	
15.06.2023	66,9	55,03	11,87	103,32	103,24	0,1	101,22	101,82	-0,6	1,202	24	0	
16.06.2023	68,36	52,99	15,37	77,99	77,7	0	76,33	76,71	-0,38	1,173	24	0	
17.06.2023	68,48	53,09	15,39	70,02	69,75	0	68,58	68,81	-0,23	1,056	24	0	
18.06.2023	68,09	53,56	14,53	84,47	84,06	0	82,74	82,95	-0,21	1,199	24	0	
19.06.2023	67,74	54,85	12,89	93,27	92,74	0	91,36	91,45	-0,09	1,175	24	0	
20.06.2023	67,76	53,45	14,31	89,6	88,91	0,01	87,72	87,73	-0,01	1,255	24	0	
21.06.2023	67,43	53,99	13,44	96,16	95,21	0	94,2	93,95	0,25	1,266	24	0	
22.06.2023	67,62	54,15	13,47	98,48	97,46	0	96,44	96,16	0,28	1,299	24	0	
Итого:				2410,7	2394,2	0,11	2360,91	2363,62	-2,71	35,876	744	0	
Средние:	67,82	52,27	15,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23	137240,7	134330,3	176,89	133234,2	132772,1	462,14	4267,924	28573	0
22/06/23	139651,4	136724,6	177	135595,2	135135,7	459,43	4303,8	29317	0
Итого:	2410,72	2394,27	0,11	2360,91	2363,62	-2,71	35,876	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.


Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
20.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,58	55	13,58	117,19	114,58	0	114,7	112,96	1,74	1,557	24	0	
24.05.2023	66,81	56,11	10,7	145,59	142,45	0	142,68	140,36	2,32	1,525	24	0	
25.05.2023	68,78	54,65	14,13	108,19	105,72	0	105,88	104,25	1,63	1,497	24	0	
26.05.2023	68,9	54,97	13,93	105,29	102,92	0	103,04	101,46	1,58	1,434	24	0	
27.05.2023	68,9	54,89	14,01	102,15	99,87	0	100	98,47	1,53	1,4	24	0	
28.05.2023	67,43	55,47	11,96	126,76	124,07	0	124,14	122,31	1,83	1,48	24	0	
29.05.2023	67,62	55,94	11,68	126,27	123,56	0	123,67	121,76	1,91	1,444	24	0	
30.05.2023	67,38	56,29	11,09	127,96	125,27	0	125,34	123,42	1,92	1,388	24	0	
31.05.2023	68,73	54,78	13,95	101,42	99,16	0	99,28	97,79	1,49	1,386	24	0	
01.06.2023	68,76	54,79	13,97	97,9	95,78	0	95,83	94,44	1,39	1,338	24	0	
02.06.2023	68,28	55,75	12,53	104,92	102,77	0	102,74	101,3	1,44	1,286	24	0	
03.06.2023	67,58	56,06	11,52	113,47	111,12	0	111,13	109,53	1,6	1,279	24	0	
04.06.2023	66,86	56,41	10,45	130,71	127,87	0	128,07	126,02	2,05	1,339	24	0	
05.06.2023	67,04	57,18	9,86	132,26	129,48	0	129,56	127,53	2,03	1,273	24	0	
06.06.2023	67,09	56,88	10,21	127,19	124,4	0	124,59	122,56	2,03	1,273	24	0	
07.06.2023	68,93	55,46	13,47	100,63	97,98	0	98,5	96,59	1,91	1,326	24	0	
08.06.2023	68,98	55,56	13,42	99,93	97,26	0	97,8	95,87	1,93	1,315	24	0	
09.06.2023	68,96	55,5	13,46	99,49	96,87	0,02	97,34	95,46	1,88	1,308	24	0	
10.06.2023	68,2	56,7	11,5	115,35	112,55	0	112,92	110,89	2,03	1,297	24	0	
11.06.2023	68,1	56,6	11,5	123,87	120,92	0	121,3	119,14	2,16	1,397	24	0	
12.06.2023	67,34	56,66	10,68	137,64	134,56	0	134,82	132,56	2,26	1,441	24	0	
13.06.2023	67,78	57,14	10,64	141,56	138,4	0	138,62	136,3	2,32	1,474	24	0	
14.06.2023	66,09	56,23	9,86	144,41	141,12	0	141,58	139,06	2,52	1,395	24	0	
15.06.2023	67,05	57,96	9,09	161,97	158,35	0	158,69	155,88	2,81	1,441	24	0	
16.06.2023	68,47	56,98	11,49	120,79	118,03	0	118,23	116,26	1,97	1,358	24	0	
17.06.2023	68,6	56,64	11,96	110,93	108,29	0	108,58	106,68	1,9	1,299	24	0	
18.06.2023	68,19	56,21	11,98	124,05	121,13	0	121,45	119,39	2,06	1,455	24	0	
19.06.2023	67,87	56,84	11,03	135,52	132,51	0	132,72	130,53	2,19	1,464	24	0	
20.06.2023	67,88	57,33	10,55	142,7	139,64	0	139,74	137,54	2,2	1,475	24	0	
21.06.2023	67,58	58,04	9,54	159,29	155,9	0	156,04	153,46	2,58	1,49	24	0	
22.06.2023	67,74	57,64	10,1	157,65	154,35	0	154,37	151,99	2,38	1,555	24	0	
Итого:				3843	3756,8	0,02	3763,35	3701,76	61,59	43,389	744	0	
Средние:	67,95	56,21	11,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23-22/06/23:	123270	121245	7,97	119638	119747	-108,67	3669,04	22959	0
по	127113,1	125002	7,99	123401	123448	-47,08	3712,42	23703	0
Итого:	3843,05	3756,88	0,02	3763,35	3701,76	61,59	43,389	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{иш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

Л.А. Болтачева
0004 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договор №: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1ДВС ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,77	49,87	18,9	75,7	74,04	0	74,08	73,18	0,9	1,4	24	0	
24.05.2023	66,9	51,01	15,89	89,22	87,59	0	87,43	86,49	0,94	1,386	24	0	
25.05.2023	68,81	50,16	18,65	75,06	73,55	0	73,48	72,7	0,78	1,371	24	0	
26.05.2023	69,02	49,62	19,4	67,01	65,67	0	65,59	64,91	0,68	1,271	24	0	
27.05.2023	69,04	49,85	19,19	67,67	66,31	0	66,24	65,56	0,68	1,268	24	0	
28.05.2023	67,47	50,89	16,58	81,86	80,36	0	80,17	79,38	0,79	1,327	24	0	
29.05.2023	67,82	50,31	17,51	75,72	74,27	0	74,14	73,38	0,76	1,295	24	0	
30.05.2023	67,33	51,35	15,98	79,27	77,83	0	77,63	76,87	0,76	1,242	24	0	
31.05.2023	68,73	50,13	18,6	66,25	64,91	0	64,84	64,17	0,67	1,205	24	0	
01.06.2023	68,91	49,83	19,08	62,99	61,67	0	61,67	60,95	0,72	1,173	24	0	
02.06.2023	68,33	50,45	17,88	66,04	64,74	0	64,66	63,98	0,68	1,158	24	0	
03.06.2023	67,65	50,87	16,78	70,69	69,35	0	69,26	68,51	0,75	1,162	24	0	
04.06.2023	66,92	51,91	15,01	79,57	78,28	0	77,97	77,28	0,69	1,17	24	0	
05.06.2023	66,84	52,49	14,35	81,84	80,63	0	80,19	79,6	0,59	1,15	24	0	
06.06.2023	67,15	50,61	16,54	69,05	68,04	0	67,65	67,2	0,45	1,12	24	0	
07.06.2023	68,8	47,93	20,87	51,06	50,4	0	49,99	49,88	0,11	1,04	24	0	
08.06.2023	69,01	47,8	21,21	56,78	56,06	0,39	55,57	55,49	0,08	1,177	24	0	
09.06.2023	68,96	48,23	20,73	56,89	56,19	0	55,68	55,6	0,08	1,152	24	0	
10.06.2023	68,31	49,2	19,11	62,4	61,77	0	61,09	61,1	-0,01	1,166	24	0	
11.06.2023	68,09	49,5	18,59	66,44	65,85	0	65,05	65,1	-0,05	1,209	24	0	
12.06.2023	67,32	49,96	17,36	76,09	75,52	0,03	74,52	74,62	-0,1	1,294	24	0	
13.06.2023	67,82	50,06	17,76	74,63	74,01	0	73,1	73,15	-0,05	1,299	24	0	
14.06.2023	65,78	51,76	14,02	107,19	106,52	0	105,09	105,2	-0,11	1,471	24	0	
15.06.2023	66,99	49,87	17,12	86,47	85,77	0	84,73	84,76	-0,03	1,45	24	0	
16.06.2023	68,45	48,71	19,74	66,27	65,6	0	64,87	64,86	0,01	1,28	24	0	
17.06.2023	68,6	49,63	18,97	62,21	61,65	0	60,91	60,96	-0,05	1,153	24	0	
18.06.2023	68,23	49,83	18,4	71,43	70,81	0	69,93	69,99	-0,06	1,287	24	0	
19.06.2023	67,87	50,92	16,95	78,04	77,48	0	76,42	76,55	-0,13	1,292	24	0	
20.06.2023	67,92	51,45	16,47	80,18	79,63	0	78,51	78,65	-0,14	1,292	24	0	
21.06.2023	67,62	51,77	15,85	86,15	85,63	0,01	84,38	84,56	-0,18	1,336	24	0	
22.06.2023	67,76	51,64	16,12	86,57	86,03	0	84,76	84,96	-0,2	1,367	24	0	
Итого:				2276,7	2246,1	0,43	2229,6	2219,59	10,01	38,963	744	0	
Средние:	67,97	50,24	17,72										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:0	124183	120943,6	12,56	120504,8	119657	847,82	4180,221	28571	0
22/06/2324:0	126459	123189,8	12,99	122734,4	121876,6	857,83	4219,184	29315	0
Итого:	2226,74	2246,16	0,43	2229,6	2219,59	10,01	38,963	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/ Е.А. Просяникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г. - 22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	67,5	48,1	19,4	54,46	52,48	0	53,32	51,88	1,44	1,034	24	0	
24.05.2023	65,7	50,1	15,6	63,25	61,1	0	61,98	60,4	1,58	0,966	24	0	
25.05.2023	67,41	48,16	19,25	52,84	50,89	0	51,75	50,31	1,44	0,995	24	0	
26.05.2023	67,48	48,88	18,6	51,09	49,22	0	50,1	48,66	1,44	0,931	24	0	
27.05.2023	67,47	47,62	19,85	50,15	48,26	0	49,14	47,74	1,4	0,974	24	0	
28.05.2023	66,2	49,33	16,87	58,44	56,36	0	57,31	55,71	1,6	0,966	24	0	
29.05.2023	66,48	49,82	16,66	54,52	52,59	0	53,44	51,99	1,45	0,891	24	0	
30.05.2023	66,28	48,14	18,14	60,63	58,44	0	59,43	57,83	1,6	1,079	24	0	
31.05.2023	67,47	43,77	23,7	55,87	53,61	0	54,74	53,11	1,63	1,297	24	0	
01.06.2023	67,55	44,2	23,35	54,53	52,33	0	53,43	51,86	1,57	1,246	24	0	
02.06.2023	67,14	45,14	22	58,52	56,21	0	57,32	55,67	1,65	1,257	24	0	
03.06.2023	66,52	46,25	20,27	59,84	57,55	0	58,64	56,99	1,65	1,187	24	0	
04.06.2023	65,99	47,04	18,95	67,81	65,23	0	66,47	64,53	1,94	1,258	24	0	
05.06.2023	66,04	47,97	18,07	66,03	63,55	0	64,76	62,86	1,9	1,169	24	0	
06.06.2023	66,19	47,98	18,21	66,83	64,31	0	65,52	63,62	1,9	1,192	24	0	
07.06.2023	67,84	45,53	22,31	55,14	53,13	0	54,04	52,59	1,45	1,201	24	0	
08.06.2023	67,87	44,75	23,12	55,87	54,12	0	54,68	53,6	1,08	1,261	24	0	
09.06.2023	67,63	46,37	21,26	51,53	50,15	0	50,46	49,67	0,79	1,071	24	0	
10.06.2023	66,93	49,31	17,62	50,15	49,06	0	49,11	48,48	0,63	0,866	24	0	
11.06.2023	66,81	49,56	17,25	53,22	52,05	0	52,14	51,43	0,71	0,898	24	0	
12.06.2023	66,14	49,62	16,52	56,52	55,3	0	55,42	54,64	0,78	0,914	24	0	
13.06.2023	66,57	49,52	17,05	55,11	53,85	0	54,02	53,24	0,78	0,92	24	0	
14.06.2023	64,93	51,97	12,96	72,1	70,64	0	70,71	69,74	0,97	0,916	24	0	
15.06.2023	65,89	50,31	15,58	60,77	59,37	0	59,58	58,66	0,92	0,929	24	0	
16.06.2023	67	49,68	17,32	49,92	48,68	0	48,95	48,14	0,81	0,846	24	0	
17.06.2023	67,17	49,26	17,91	49,88	48,53	0	48,89	47,99	0,9	0,877	24	0	
18.06.2023	66,89	49,97	16,92	53,25	51,85	0	52,2	51,24	0,96	0,88	24	0	
19.06.2023	66,58	50,32	16,26	56,38	54,95	0	55,29	54,31	0,98	0,898	24	0	
20.06.2023	66,67	49,52	17,15	58,4	56,82	0	57,2	56,17	1,03	0,981	24	0	
21.06.2023	66,4	50,02	16,38	61,12	59,5	0	59,9	58,8	1,1	0,98	24	0	
22.06.2023	66,6	49,75	16,85	62,37	60,68	0	61,13	59,98	1,15	1,03	24	0	
Итого:				1776,5	1720,8	0	1741,07	1701,84	39,23	31,91	744	0	
Средние:	66,75	48,32	18,43										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:	95776,02	97776,71	6,99	93016,8	96703,1	-3686,32	3020,58	28568	0
22/06/2324:	97552,56	99497,52	6,99	94757,9	98405	-3647,09	3052,49	29312	0
Итого:	1776,54	1720,81	0	1741,07	1701,84	39,23	31,91	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛСЕРВИС»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	67,97	51,55	16,42	60,8	59,25	0	59,52	58,5	1,02	0,98	24	0	
24.05.2023	66,24	53,89	12,35	81,5	79,65	0	79,9	78,56	1,34	0,987	24	0	
25.05.2023	67,87	52,45	15,42	62,72	61,06	0	61,41	60,29	1,12	0,948	24	0	
26.05.2023	68,13	51,48	16,65	55,08	53,59	0	53,93	52,94	0,99	0,899	24	0	
27.05.2023	68,1	51,5	16,6	53,51	52,08	0	52,37	51,42	0,95	0,868	24	0	
28.05.2023	66,75	52,43	14,32	65,23	63,6	0	63,94	62,79	1,15	0,916	24	0	
29.05.2023	67	52,24	14,76	59,03	57,6	0	57,81	56,87	0,94	0,851	24	0	
30.05.2023	66,58	53,27	13,31	68,23	66,62	0	66,89	65,76	1,13	0,889	24	0	
31.05.2023	67,8	52,14	15,66	52,16	50,85	0	51,08	50,22	0,86	0,8	24	0	
01.06.2023	67,93	51,76	16,17	51,74	50,42	0	50,64	49,78	0,86	0,818	24	0	
02.06.2023	67,48	53,12	14,36	55,15	53,79	0	53,99	53,05	0,94	0,777	24	0	
03.06.2023	66,92	53,19	13,73	58,79	57,38	0	57,59	56,64	0,95	0,79	24	0	
04.06.2023	66,26	54,22	12,04	67,27	65,72	0	65,96	64,79	1,17	0,795	24	0	
05.06.2023	66,24	55,08	11,16	71,42	69,8	0	69,98	68,82	1,16	0,779	24	0	
06.06.2023	66,45	55,22	11,23	68,52	66,99	0	67,17	66,04	1,13	0,754	24	0	
07.06.2023	68,15	52,51	15,64	53,76	52,58	0	52,64	51,91	0,73	0,824	24	0	
08.06.2023	68,21	52,34	15,87	51,66	50,61	0	50,6	49,99	0,61	0,803	24	0	
09.06.2023	68,21	52,55	15,66	54,79	53,7	0	53,62	53	0,62	0,839	24	0	
10.06.2023	67,57	53,15	14,42	58,91	57,84	0	57,7	57,09	0,61	0,83	24	0	
11.06.2023	67,38	53,46	13,92	60,92	59,81	0	59,66	59,02	0,64	0,832	24	0	
12.06.2023	66,7	53,66	13,04	70,92	69,68	0	69,48	68,73	0,75	0,904	24	0	
13.06.2023	67,12	53,54	13,58	68,06	66,81	0	66,67	65,93	0,74	0,907	24	0	
14.06.2023	65,39	55,38	10,01	87,92	86,56	0	86,21	85,36	0,85	0,862	24	0	
15.06.2023	66,3	55,15	11,15	79,2	77,9	0	77,64	76,81	0,83	0,865	24	0	
16.06.2023	67,63	53,07	14,56	56,92	55,78	0	55,72	55,04	0,68	0,809	24	0	
17.06.2023	67,8	52,71	15,09	58,21	57,01	0	57,01	56,27	0,74	0,862	24	0	
18.06.2023	67,52	52,78	14,74	63,3	62,02	0	62,01	61,22	0,79	0,915	24	0	
19.06.2023	67,14	53,86	13,28	65,21	64,01	0,02	63,89	63,13	0,76	0,847	24	0	
20.06.2023	67,26	54,23	13,03	70,35	69,04	0	68,9	68,11	0,79	0,897	24	0	
21.06.2023	66,98	53,65	13,33	73,78	72,35	0	72,29	71,39	0,9	0,962	24	0	
22.06.2023	67,2	54,55	12,65	79,86	78,35	0	78,22	77,26	0,96	0,988	24	0	
Итого:				1984,9	1942,4	0,02	1944,44	1916,73	27,71	26,797	744	0	
Средние:	67,23	53,23	14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:0	96989,75	94169,85	2,47	94250,6	93037,01	1213,55	2775,54	28669	0
22/06/2324:0	98974,67	96112,3	2,49	96195	94953,74	1241,26	2802,34	29413	0
Итого:	1984,92	1942,45	0,02	1944,44	1916,73	27,71	26,797	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

УПРАВЛЕНИЕ
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
20.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г. - 22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,11	53,16	14,95	105,34	100,67	0	103,15	99,36	3,79	1,538	24	0	
24.05.2023	66,3	55,31	10,99	139,7	133,79	0	136,91	131,9	5,01	1,504	24	0	
25.05.2023	68	53,23	14,77	101,14	96,71	0	99,04	95,42	3,62	1,464	24	0	
26.05.2023	68,24	52,16	16,08	92,56	88,46	0	90,62	87,37	3,25	1,458	24	0	
27.05.2023	68,23	52	16,23	87,72	83,85	0	85,89	82,8	3,09	1,392	24	0	
28.05.2023	66,75	53,63	13,12	107,54	103	0	105,37	101,62	3,75	1,382	24	0	
29.05.2023	66,95	52,95	14	98,82	94,66	0	96,82	93,44	3,38	1,355	24	0	
30.05.2023	66,64	53,17	13,47	102,74	98,44	0	100,7	97,17	3,53	1,358	24	0	
31.05.2023	67,97	50,92	17,05	78,98	75,56	0	77,34	74,63	2,71	1,318	24	0	
01.06.2023	67,96	47,56	20,4	73,26	69,95	0	71,75	69,23	2,52	1,461	24	0	
02.06.2023	67,56	49,24	18,32	85,55	81,74	0	83,8	80,81	2,99	1,534	24	0	
03.06.2023	66,95	49,3	17,65	88,13	84,24	0	86,33	83,28	3,05	1,523	24	0	
04.06.2023	66,23	49,25	16,98	87,46	83,5	0	85,73	82,53	3,2	1,453	24	0	
05.06.2023	66,14	49,17	16,97	69,49	66,47	0	68,12	65,73	2,39	1,154	24	0	
06.06.2023	66,24	52,55	13,69	92,75	88,74	0	90,91	87,6	3,31	1,244	24	0	
07.06.2023	68,18	51,65	16,53	76,62	73,13	0	75,03	72,21	2,82	1,24	24	0	
08.06.2023	68,25	51,14	17,11	74,55	71,67	0	73	70,81	2,19	1,249	24	0	
09.06.2023	68,18	51,36	16,82	75,03	72,54	0	73,48	71,66	1,82	1,237	24	0	
10.06.2023	67,56	52,42	15,14	84,56	81,99	0	82,81	80,93	1,88	1,255	24	0	
11.06.2023	67,34	52,99	14,35	86,05	83,51	0	84,28	82,41	1,87	1,209	24	0	
12.06.2023	66,67	53,25	13,42	99,08	96,39	0	97,09	95,11	1,98	1,3	24	0	
13.06.2023	67,12	52,76	14,36	90,58	87,98	0	88,74	86,84	1,9	1,274	24	0	
14.06.2023	65,53	54,52	11,01	118,43	115,49	0	116,11	113,88	2,23	1,279	24	0	
15.06.2023	66,3	55,9	10,4	126,44	123,36	0	123,92	121,57	2,35	1,288	24	0	
16.06.2023	67,62	53,23	14,39	83,62	81,27	0	81,88	80,18	1,7	1,179	24	0	
17.06.2023	67,69	51,65	16,04	75,48	73,2	0	73,94	72,27	1,67	1,185	24	0	
18.06.2023	67,42	53,13	14,29	90,25	87,68	0	88,4	86,53	1,87	1,263	24	0	
19.06.2023	67,21	55,17	12,04	109,55	106,8	0	107,29	105,32	1,97	1,291	24	0	
20.06.2023	67,38	57,27	10,11	138,21	134,99	0	135,34	132,96	2,38	1,367	24	0	
21.06.2023	67,1	57,94	9,16	156,73	152,98	0	153,56	150,65	2,91	1,406	24	0	
22.06.2023	67,27	58,13	9,14	160,55	156,7	0	157,27	154,26	3,01	1,438	24	0	
Итого:				3056,9	2949,4	0	2994,62	2910,48	84,14	41,598	744	0	
Средние:	67,26	52,77	14,48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/23г.	148870	140329	1,18	144724	138711	6012,47	4333,26	28570	0
22/06/23г.	151927	143278	1,18	147718	141622	6096,61	4374,86	29314	0
Итого:	3056,91	2949,46	0	2994,62	2910,48	84,14	41,598	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: _____
 Адрес: пр.Краснопольский 5-в Тип расходомера: ПРЭМ-50
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,98	49,73	19,25	78,26	77,88	0	76,59	76,98	-0,39	1,473	24	0	
24.05.2023	66,95	52,54	14,41	102,28	102,07	0	100,2	100,76	-0,56	1,442	24	0	
25.05.2023	69,06	50,14	18,92	73,63	73,32	0	72,07	72,45	-0,38	1,363	24	0	
26.05.2023	69,09	49,87	19,22	68,48	68,19	0	67,01	67,41	-0,4	1,288	24	0	
27.05.2023	69,12	49,05	20,07	70,54	70,16	0	69,05	69,36	-0,31	1,386	24	0	
28.05.2023	67,59	51,5	16,09	88,74	88,47	0	86,9	87,37	-0,47	1,396	24	0	
29.05.2023	67,72	50,78	16,94	82,09	81,78	0	80,39	80,81	-0,42	1,363	24	0	
30.05.2023	67,6	51,58	16,02	80,09	79,84	0	78,44	78,86	-0,42	1,254	24	0	
31.05.2023	69	49,62	19,38	68,39	68	0	66,92	67,21	-0,29	1,295	24	0	
01.06.2023	68,91	50,26	18,65	66,43	66,12	0	65,02	65,34	-0,32	1,212	24	0	
02.06.2023	68,49	51,34	17,15	70,61	70,32	0	69,14	69,44	-0,3	1,188	24	0	
03.06.2023	67,79	52,33	15,46	79,6	79,3	0	77,97	78,28	-0,31	1,205	24	0	
04.06.2023	66,9	52,91	13,99	89,51	89,14	0	87,7	87,99	-0,29	1,223	24	0	
05.06.2023	67,11	52,8	14,31	88,24	87,88	0	86,45	86,74	-0,29	1,238	24	0	
06.06.2023	67,19	53,09	14,1	81,64	81,24	0,01	79,99	80,16	-0,17	1,124	24	0	
07.06.2023	69,23	50,42	18,81	66,03	65,34	0	64,62	64,56	0,06	1,214	24	0	
08.06.2023	69,28	49,89	19,39	65,49	64,76	0	64,08	64,02	0,06	1,245	24	0	
09.06.2023	69,23	49,43	19,8	65,05	64,27	0	63,66	63,54	0,12	1,26	24	0	
10.06.2023	68,4	50,81	17,59	74,54	73,82	0	72,95	72,94	0,01	1,281	24	0	
11.06.2023	68,23	51,33	16,9	76,1	75,46	0	74,49	74,51	-0,02	1,258	24	0	
12.06.2023	67,47	52,04	15,43	94,21	93,56	0	92,28	92,35	-0,07	1,424	24	0	
13.06.2023	68,16	51,56	16,6	80,63	80,04	0	78,93	79,06	-0,13	1,309	24	0	
14.06.2023	65,87	53,97	11,9	115,56	114,89	0	113,3	113,33	-0,03	1,349	24	0	
15.06.2023	67,22	52,7	14,52	94,66	94,05	0	92,74	92,82	-0,08	1,346	24	0	
16.06.2023	68,65	50,6	18,05	74,05	73,49	0	72,51	72,64	-0,13	1,308	24	0	
17.06.2023	68,78	50,51	18,27	68,77	68,24	0	67,28	67,41	-0,13	1,23	24	0	
18.06.2023	68,36	51,18	17,18	80,85	80,29	0	79,17	79,3	-0,13	1,357	24	0	
19.06.2023	68,09	51,79	16,3	85,53	85,08	0	83,76	84,02	-0,26	1,364	24	0	
20.06.2023	68,07	51,82	16,25	87,71	87,33	0	85,9	86,23	-0,33	1,394	24	0	
21.06.2023	67,81	52,24	15,57	95,96	95,52	0	93,97	94,29	-0,32	1,461	24	0	
22.06.2023	68,05	53,14	14,91	100,2	99,89	0,01	98,08	98,57	-0,49	1,461	24	0	
Итого:				2513,8	2499,7	0,02	2461,56	2468,75	-7,19	40,711	744	0	
Средние:	68,14	51,32	16,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324	139651	136461	619	135549,7	134900,7	648,95	4403,681	28568	0
22/06/2324	142165	138961	619,02	138011,2	137369,5	641,76	4444,392	29312	0
Итого:	2513,87	2499,74	0,02	2461,56	2468,75	-7,19	40,711	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.


Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х14С5

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,96	49,42	19,54	61	59,59	0,02	59,71	58,91	0,8	1,165	24	0	
24.05.2023	66,86	52,09	14,77	75,9	74,48	0,01	74,38	73,54	0,84	1,099	24	0	
25.05.2023	69,18	50,02	19,16	56,41	55,07	0,02	55,22	54,42	0,8	1,058	24	0	
26.05.2023	69,11	49,28	19,83	53,55	52,23	0,01	52,39	51,64	0,75	1,037	24	0	
27.05.2023	69,09	50,38	18,71	53,95	52,67	0,02	52,82	52,02	0,8	0,986	24	0	
28.05.2023	67,49	50,8	16,69	64,2	62,84	0,01	62,91	62,08	0,83	1,049	24	0	
29.05.2023	67,63	51,41	16,22	62,6	61,29	0,02	61,33	60,52	0,81	0,993	24	0	
30.05.2023	67,51	51,85	15,66	62,19	60,93	0,01	60,91	60,17	0,74	0,95	24	0	
31.05.2023	68,57	50,36	18,21	54,5	53,24	0,01	53,35	52,62	0,73	0,97	24	0	
01.06.2023	68,93	49,97	18,96	50,3	49,07	0	49,26	48,52	0,74	0,932	24	0	
02.06.2023	68,46	51,23	17,23	52,88	51,66	0,01	51,77	51,02	0,75	0,892	24	0	
03.06.2023	67,73	51,65	16,08	57,24	56,01	0,01	56,1	55,33	0,77	0,9	24	0	
04.06.2023	66,95	52,29	14,66	59,86	58,65	0,02	58,67	57,89	0,78	0,861	24	0	
05.06.2023	67,25	52,26	14,99	59,33	58,12	0,01	58,09	57,34	0,75	0,871	24	0	
06.06.2023	67,16	52,42	14,74	62,17	60,96	0,02	60,95	60,16	0,79	0,897	24	0	
07.06.2023	69,21	49,69	19,52	48,7	47,66	0	47,65	47,11	0,54	0,93	24	0	
08.06.2023	69,2	49,84	19,36	50,2	49,34	0,01	49,13	48,8	0,33	0,951	24	0	
09.06.2023	69,13	49,44	19,69	50,45	49,64	0	49,38	49,11	0,27	0,973	24	0	
10.06.2023	68,33	50,58	17,75	55,42	54,41	0	54,27	53,75	0,52	0,963	24	0	
11.06.2023	68,18	51,07	17,11	57,28	56,24	0	56,1	55,54	0,56	0,959	24	0	
12.06.2023	67,37	51,41	15,96	64,91	63,84	0	63,58	63,05	0,53	1,011	24	0	
13.06.2023	68,03	50,82	17,21	60,18	59,12	0,01	58,95	58,4	0,55	1,015	24	0	
14.06.2023	65,82	53,41	12,41	82,3	81,34	0,01	80,68	80,26	0,42	1,003	24	0	
15.06.2023	67,07	52,25	14,82	69,33	68,35	0	67,94	67,48	0,46	1,006	24	0	
16.06.2023	68,53	50,42	18,11	55,05	54,08	0	53,89	53,41	0,48	0,975	24	0	
17.06.2023	68,71	50,99	17,72	53,95	52,99	0	52,78	52,35	0,43	0,934	24	0	
18.06.2023	68,25	51,54	16,71	59,36	58,39	0	58,11	57,68	0,43	0,969	24	0	
19.06.2023	67,91	51,65	16,26	63,59	62,61	0,01	62,26	61,84	0,42	1,012	24	0	
20.06.2023	67,92	51,37	16,55	66	64,98	0	64,63	64,17	0,46	1,068	24	0	
21.06.2023	67,62	51,85	15,77	71,88	70,85	0	70,41	69,99	0,42	1,109	24	0	
22.06.2023	67,8	51,71	16,09	70,28	69,26	0	68,84	68,42	0,42	1,106	24	0	
Итого:				1864,9	1829,9	0,24	1826,46	1807,54	18,92	30,644	744	0	
Средние:	68,06	51,07	16,98										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:0	96238,57	93422,93	26,78	93360,07	92269,15	1090,92	2933,93	28332	0
22/06/2324:0	98103,53	95252,84	27,02	95186,53	94076,69	1109,84	2964,574	29076	0
Итого:	1864,96	1829,91	0,24	1826,46	1807,54	18,92	30,644	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,35	57,56	10,79	51,16	49,11	0	50,1	48,35	1,75	0,541	24	0	
24.05.2023	66,7	59,1	7,6	69,22	66,45	0	67,85	65,37	2,48	0,517	24	0	
25.05.2023	68,27	57,79	10,48	48,85	46,9	0	47,79	46,19	1,6	0,499	24	0	
26.05.2023	68,61	57,29	11,32	43,85	42,1	0	42,88	41,45	1,43	0,485	24	0	
27.05.2023	68,57	58,3	10,27	48,5	46,56	0	47,45	45,82	1,63	0,487	24	0	
28.05.2023	67,17	58,63	8,54	59,94	57,54	0	58,74	56,64	2,1	0,501	24	0	
29.05.2023	67,46	58,88	8,58	51,63	49,57	0	50,55	48,77	1,78	0,433	24	0	
30.05.2023	67,14	58,82	8,32	56,01	53,77	0	54,92	52,94	1,98	0,458	24	0	
31.05.2023	68	59,06	8,94	46,46	44,6	0	45,47	43,87	1,6	0,407	24	0	
01.06.2023	68,49	57,92	10,57	41,16	39,51	0	40,29	38,91	1,38	0,427	24	0	
02.06.2023	67,95	58,49	9,46	45,38	43,57	0	44,44	42,9	1,54	0,42	24	0	
03.06.2023	67,38	58,47	8,91	47,84	45,93	0	46,87	45,22	1,65	0,418	24	0	
04.06.2023	66,75	59,17	7,58	56,06	53,81	0	54,97	52,94	2,03	0,418	24	0	
05.06.2023	66,77	59,19	7,58	58,24	55,91	0	57,11	55,04	2,07	0,432	24	0	
06.06.2023	66,91	59,48	7,43	57,53	55,23	0	56,37	54,33	2,04	0,418	24	0	
07.06.2023	68,51	58,09	10,42	41,81	40,14	0	40,92	39,5	1,42	0,427	24	0	
08.06.2023	68,7	57,35	11,35	41,46	39,8	0	40,56	39,18	1,38	0,46	24	0	
09.06.2023	68,59	58,2	10,39	41,15	39,5	0	40,32	38,93	1,39	0,419	24	0	
10.06.2023	68,05	58,3	9,75	45,88	44,05	0	44,94	43,41	1,53	0,437	24	0	
11.06.2023	67,88	59,06	8,82	52,14	50,05	0	51,08	49,25	1,83	0,451	24	0	
12.06.2023	67,16	59,11	8,05	61,29	58,84	0	60,07	57,91	2,16	0,485	24	0	
13.06.2023	67,47	58,93	8,54	57,27	54,98	0	56,11	54,09	2,02	0,479	24	0	
14.06.2023	66,21	56,7	9,51	49,89	47,89	0	48,94	47,21	1,73	0,467	24	0	
15.06.2023	66,92	59,1	7,82	62,52	60,03	0	61,23	59,06	2,17	0,476	24	0	
16.06.2023	68,19	59,22	8,97	54,43	52,25	0	53,31	51,41	1,9	0,481	24	0	
17.06.2023	68,39	59,75	8,64	56,3	54,05	0	55,1	53,15	1,95	0,478	24	0	
18.06.2023	68,03	59,66	8,37	57,66	55,35	0	56,46	54,43	2,03	0,472	24	0	
19.06.2023	67,66	59,89	7,77	63,2	60,67	0	61,91	59,7	2,21	0,483	24	0	
20.06.2023	67,6	59,45	8,15	58,09	55,77	0	56,93	54,89	2,04	0,462	24	0	
21.06.2023	67,33	58,89	8,44	60,35	57,93	0	59,15	57	2,15	0,5	24	0	
22.06.2023	67,52	58,81	8,71	62,13	59,65	0	60,84	58,71	2,13	0,531	24	0	
Итого:				1647,4	1581,5	0	1613,67	1556,57	57,1	14,369	744	0	
Средние:	67,7	58,66	9,03										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:	65657,5	70740,8	0,6	63816,91	69848,4	-6031,46	1751,939	32604	0
22/06/2324:	67304,9	72322,3	0,6	65430,58	71404,9	-5974,36	1766,308	33348	0
Итого:	1647,4	1581,51	0	1613,67	1556,57	57,1	14,369	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x T _{нш}	0

/ Е.А. Просяникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	68,41	57,54	10,87	73,23	70,83	0,01	71,7	69,74	1,96	0,78	24	0	
24.05.2023	66,64	58,42	8,22	98,14	95,11	0	96,15	93,64	2,51	0,79	24	0	
25.05.2023	68,5	57,2	11,3	68,65	66,39	0	67,19	65,37	1,82	0,759	24	0	
26.05.2023	68,75	55,85	12,9	59,97	57,94	0	58,73	57,13	1,6	0,758	24	0	
27.05.2023	68,72	56,37	12,35	61,78	59,71	0	60,43	58,8	1,63	0,745	24	0	
28.05.2023	67,22	57,53	9,69	80,09	77,5	0	78,47	76,32	2,15	0,759	24	0	
29.05.2023	67,47	57,8	9,67	78,07	75,54	0	76,45	74,37	2,08	0,739	24	0	
30.05.2023	67,22	58,53	8,69	89,51	86,62	0	87,7	85,23	2,47	0,762	24	0	
31.05.2023	68,13	57,17	10,96	65,46	63,25	0	64,08	62,32	1,76	0,705	24	0	
01.06.2023	68,71	57,42	11,29	62,32	60,2	0	61,01	59,3	1,71	0,689	24	0	
02.06.2023	68,14	58,72	9,42	72,63	70,23	0	71,13	69,09	2,04	0,669	24	0	
03.06.2023	67,49	58,27	9,22	72,21	69,79	0	70,74	68,7	2,04	0,652	24	0	
04.06.2023	66,75	58,47	8,28	81,34	78,58	0	79,71	77,34	2,37	0,658	24	0	
05.06.2023	66,87	59,38	7,49	92,21	89,14	0,01	90,34	87,71	2,63	0,676	24	0	
06.06.2023	66,86	58,86	8	82,69	79,93	0	81	78,66	2,34	0,647	24	0	
07.06.2023	68,6	57,8	10,8	62,49	61,34	0	61,18	60,38	0,8	0,66	24	0	
08.06.2023	68,75	57,49	11,26	62,01	61,73	0	60,72	60,8	-0,08	0,683	24	0	
09.06.2023	68,79	57,33	11,46	59,15	59,05	0	57,94	58,12	-0,18	0,663	24	0	
10.06.2023	68,07	57,88	10,19	65	64,78	0	63,67	63,78	-0,11	0,649	24	0	
11.06.2023	67,9	58,95	8,95	74,87	74,43	0	73,32	73,24	0,08	0,66	24	0	
12.06.2023	67,13	58,19	8,94	80,71	80,05	0	79,09	78,79	0,3	0,705	24	0	
13.06.2023	67,47	58,87	8,6	81,46	80,57	0	79,79	79,3	0,49	0,688	24	0	
14.06.2023	65,9	56,68	9,22	75,74	75,16	0	74,28	74,05	0,23	0,687	24	0	
15.06.2023	66,59	56,95	9,64	72,37	71,66	0	70,88	70,59	0,29	0,681	24	0	
16.06.2023	68,11	55,06	13,05	51,09	50,35	0	50,07	49,61	0,46	0,653	24	0	
17.06.2023	68,29	55,35	12,94	52,03	51,16	0	50,95	50,39	0,56	0,657	24	0	
18.06.2023	67,88	53,76	14,12	57,87	56,78	0,01	56,63	56,02	0,61	0,798	24	0	
19.06.2023	67,32	50,87	16,45	38,78	37,95	0,03	37,97	37,49	0,48	0,622	24	0	
20.06.2023	67,39	51,16	16,23	42,88	42,09	0	41,93	41,61	0,32	0,678	24	0	
21.06.2023	67,08	51,32	15,76	44,81	43,95	0	43,86	43,43	0,43	0,692	24	0	
22.06.2023	67,24	51,43	15,81	44,92	44,03	0	43,98	43,5	0,48	0,695	24	0	
Итого:				2104,4	2055,8	0,06	2061,09	2024,8	36,27	21,659	744	0	
Средние:	67,69	56,66	11,02										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324:0	68443	66142,22	25,52	66484,53	65350,2	1134,33	2006,87	28331	0
22/06/2324:0	70547,5	68198,06	25,58	68545,62	67375,02	1170,6	2028,53	29075	0
Итого:	2104,48	2055,84	0,06	2061,09	2024,82	36,27	21,659	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.06.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	67,59	53,38	14,21	51,47	50,41	0	50,44	49,72	0,72	0,715	24	0	
24.05.2023	65,89	55,08	10,81	65,55	64,25	0	64,27	63,32	0,95	0,694	24	0	
25.05.2023	67,45	54,21	13,24	52,66	51,7	0	51,58	51,01	0,57	0,684	24	0	
26.05.2023	67,62	53,43	14,19	47,19	46,33	0	46,24	45,69	0,55	0,653	24	0	
27.05.2023	67,62	53,85	13,77	47,53	46,67	0	46,59	46,01	0,58	0,643	24	0	
28.05.2023	66,36	54,89	11,47	55,89	54,91	0	54,82	54,13	0,69	0,629	24	0	
29.05.2023	66,64	54,93	11,71	54,29	53,35	0	53,23	52,62	0,61	0,624	24	0	
30.05.2023	66,3	55,14	11,16	57,08	56,07	0	55,92	55,27	0,65	0,625	24	0	
31.05.2023	67,07	54,53	12,54	48,73	47,86	0	47,77	47,22	0,55	0,599	24	0	
01.06.2023	67,61	53,83	13,78	46,58	45,71	0	45,6	45,09	0,51	0,627	24	0	
02.06.2023	67,05	54,02	13,03	46,56	45,69	0	45,6	45,11	0,49	0,593	24	0	
03.06.2023	66,56	55,14	11,42	50,54	49,62	0	49,48	48,95	0,53	0,567	24	0	
04.06.2023	65,92	55,04	10,88	54,09	53,09	0	53,01	52,35	0,66	0,576	24	0	
05.06.2023	65,99	55,7	10,29	57,17	56,15	0	56,09	55,34	0,75	0,579	24	0	
06.06.2023	66,11	55,97	10,14	58,68	57,58	0	57,52	56,77	0,75	0,582	24	0	
07.06.2023	67,62	55,06	12,56	47,7	46,75	0	46,72	46,1	0,62	0,588	24	0	
08.06.2023	67,61	54,59	13,02	46,37	45,44	0	45,39	44,82	0,57	0,591	24	0	
09.06.2023	67,71	54,66	13,05	48,91	47,9	0	47,9	47,24	0,66	0,625	24	0	
10.06.2023	67,16	55,53	11,63	52,7	51,62	0	51,64	50,91	0,73	0,601	24	0	
11.06.2023	66,94	55,67	11,27	54,46	53,35	0	53,34	52,56	0,78	0,602	24	0	
12.06.2023	66,33	56,19	10,14	66,98	65,55	0	65,65	64,56	1,09	0,666	24	0	
13.06.2023	66,69	56,16	10,53	60,33	59,08	0	59,11	58,24	0,87	0,621	24	0	
14.06.2023	65,44	55,9	9,54	65,11	63,78	0	63,83	62,87	0,96	0,607	24	0	
15.06.2023	66,03	57,68	8,35	77,09	75,41	0	75,59	74,26	1,33	0,631	24	0	
16.06.2023	67,24	55,94	11,3	54,76	53,58	0	53,69	52,78	0,91	0,605	24	0	
17.06.2023	67,41	56,28	11,13	55,52	54,33	0	54,37	53,52	0,85	0,605	24	0	
18.06.2023	67,14	56,69	10,45	61,79	60,5	0	60,56	59,63	0,93	0,634	24	0	
19.06.2023	66,79	56,99	9,8	66,27	64,78	0	64,96	63,78	1,18	0,636	24	0	
20.06.2023	66,77	56,53	10,24	64,91	63,5	0	63,67	62,54	1,13	0,653	24	0	
21.06.2023	66,64	57,78	8,86	76,2	74,57	0	74,73	73,41	1,32	0,662	24	0	
22.06.2023	66,78	57,23	9,55	72,27	70,71	0	70,82	69,64	1,18	0,675	24	0	
Итого:				1765,3	1730,2	0	1730,13	1705,5	24,67	19,392	744	0	
Средние:	66,84	55,42	11,42										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2324	73170,5	71518,34	3,17	71122,55	70615,24	507,31	1972,36	28333	1
22/06/2324	74935,9	73248,58	3,17	72852,68	72320,7	531,98	1991,76	29077	1
Итого:	1765,38	1730,24	0	1730,13	1705,46	24,67	19,392	744	0


Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
23.05.2023	67,67	44,59	23,08	44,39	43,98	0,01	43,47	43,58	-0,11	1,167	24	0	
24.05.2023	65,8	46,09	19,71	54,33	53,95	0	53,27	53,38	-0,11	1,221	24	0	
25.05.2023	67,76	44,32	23,44	43,95	43,58	0	43,07	43,19	-0,12	1,174	24	0	
26.05.2023	67,62	44,93	22,69	42,18	41,83	0	41,31	41,41	-0,1	1,089	24	0	
27.05.2023	67,65	45,03	22,62	41,16	40,81	0	40,33	40,39	-0,06	1,059	24	0	
28.05.2023	66,32	45,76	20,56	48,74	48,37	0	47,77	47,92	-0,15	1,142	24	0	
29.05.2023	66,65	45,53	21,12	44,67	44,34	0	43,79	43,89	-0,1	1,076	24	0	
30.05.2023	66,25	46,19	20,06	49,69	49,36	0	48,7	48,82	-0,12	1,134	24	0	
31.05.2023	67,09	45,69	21,4	42,09	41,74	0	41,28	41,33	-0,05	1,026	24	0	
01.06.2023	67,62	45,07	22,55	40	39,65	0	39,19	39,24	-0,05	1,026	24	0	
02.06.2023	67,05	46,7	20,35	40,7	40,38	0	39,91	39,93	-0,02	0,945	24	0	
03.06.2023	66,53	47,62	18,91	43,43	43,13	0	42,55	42,69	-0,14	0,935	24	0	
04.06.2023	65,85	47,17	18,68	48,12	47,7	0	47,15	47,21	-0,06	1,025	24	0	
05.06.2023	65,81	48,49	17,32	51,81	51,33	0	50,81	50,74	0,07	1,022	24	0	
06.06.2023	65,98	48,56	17,42	46,55	46,2	0	45,63	45,72	-0,09	0,921	24	0	
07.06.2023	67,74	46,44	21,3	40,46	40,18	0	39,65	39,73	-0,08	0,984	24	0	
08.06.2023	67,67	46,46	21,21	40,29	40,11	0	39,48	39,72	-0,24	0,976	24	0	
09.06.2023	67,65	46,12	21,53	40,18	39,88	0	39,37	39,44	-0,07	0,986	24	0	
10.06.2023	67,11	47,19	19,92	42,17	41,91	0	41,33	41,47	-0,14	0,954	24	0	
11.06.2023	66,89	47,63	19,26	43,92	43,69	0	43,02	43,23	-0,21	0,964	24	0	
12.06.2023	66,24	47,14	19,1	50,1	49,89	0	49,11	49,36	-0,25	1,091	24	0	
13.06.2023	66,78	47,2	19,58	48,08	47,81	0	47,11	47,31	-0,2	1,073	24	0	
14.06.2023	65,08	49,78	15,3	56,76	56,62	0	55,69	55,96	-0,27	0,993	24	0	
15.06.2023	65,87	48,33	17,54	52,33	52,28	0	51,27	51,73	-0,46	1,043	24	0	
16.06.2023	67,1	47,44	19,66	42,38	42,34	0	41,5	41,86	-0,36	0,943	24	0	
17.06.2023	67,28	47,11	20,17	42,4	42,34	0	41,55	41,86	-0,31	0,975	24	0	
18.06.2023	67,01	46,72	20,29	47,07	47,02	0	46,12	46,54	-0,42	1,086	24	0	
19.06.2023	66,62	47,54	19,08	46,77	46,9	0	45,83	46,42	-0,59	1,015	24	0	
20.06.2023	66,65	47,34	19,31	48,79	48,96	0	47,81	48,48	-0,67	1,071	24	0	
21.06.2023	66,71	54,83	11,88	82,54	82,61	0,01	80,86	81,47	-0,61	1,112	24	0	
22.06.2023	66,97	58,35	8,62	117,77	118,04	0	115,44	116,2	-0,76	1,16	24	0	
Итого:				1523,8	1516,9	0,02	1493,37	1500,22	-6,85	32,388	744	0	
Средние:	66,8	47,33	19,47										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
22/05/23	24840,82	24299,41	1,47	24085,96	24012,32	73,64	938,253	7215	0
22/06/23	26364,64	25816,34	1,49	25579,33	25512,54	66,79	970,641	7959	0
Итого:	1523,82	1516,93	0,02	1493,37	1500,22	-6,85	32,388	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.06.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кортр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000