

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,65	47,46	31,19	80,63	78,38	0	78,44	77,57	0,87	2,445	24	0	
25.04.2023	76,84	48,62	28,22	81,67	79,59	0	79,55	78,71	0,84	2,243	24	0	
26.04.2023	70,59	56,36	14,23	114,91	112,84	0	112,36	111,17	1,19	1,598	24	0	
27.04.2023	68,13	61,06	7,07	149,07	146,61	0	145,94	144,11	1,83	1,03	24	0	
28.04.2023	67,83	61,1	6,73	159,84	157,1	0	156,53	154,42	2,11	1,056	24	0	
29.04.2023	68,73	61,57	7,16	148,24	145,88	0	145,09	143,35	1,74	1,037	24	0	
30.04.2023	68,64	61,42	7,22	158,4	156,02	0	155,05	153,34	1,71	1,119	24	0	
01.05.2023	67,94	61,19	6,75	177,93	175,37	0	174,23	172,35	1,88	1,175	24	0	
02.05.2023	68,09	62,45	5,64	188,58	186,02	0	184,65	182,74	1,91	1,041	24	0	
03.05.2023	69,5	62,04	7,46	147,61	145,57	0	144,42	143,01	1,41	1,078	24	0	
04.05.2023	68,34	62,32	6,02	186,34	183,82	0	182,4	180,57	1,83	1,098	24	0	
05.05.2023	68,56	62,34	6,22	169,07	166,8	0	165,49	163,84	1,65	1,027	24	0	
06.05.2023	68,2	62,67	5,53	185,46	183,05	0	181,55	179,78	1,77	1,003	24	0	
07.05.2023	68,73	62,05	6,68	151,99	149,98	0	148,75	147,36	1,39	0,992	24	0	
08.05.2023	68,26	61,99	6,27	166,1	163,92	0	162,62	161,06	1,56	1,019	24	0	
09.05.2023	67,74	61,36	6,38	177,71	175,34	0	174,03	172,32	1,71	1,11	24	0	
10.05.2023	68,57	62,43	6,14	177,34	174,94	0	173,61	171,82	1,79	1,066	24	0	
11.05.2023	68,57	60,99	7,58	137,69	135,75	0	134,81	133,43	1,38	1,02	24	0	
12.05.2023	68,64	61,33	7,31	142,85	140,82	0	139,84	138,4	1,44	1,022	24	0	
13.05.2023	68,5	61,31	7,19	160,32	158,05	0	156,93	155,33	1,6	1,128	24	0	
14.05.2023	67,72	60,21	7,51	162,58	160,22	0	159,2	157,53	1,67	1,198	24	0	
15.05.2023	69,16	60,45	8,71	124,35	122,5	0	121,71	120,44	1,27	1,059	24	0	
16.05.2023	69,5	60,32	9,18	121,54	119,65	0	118,9	117,67	1,23	1,091	24	0	
17.05.2023	68,6	61,87	6,73	164,92	162,54	0	161,4	159,73	1,67	1,087	24	0	
18.05.2023	68,4	61,72	6,68	159,64	157,29	0	156,31	154,56	1,75	1,045	24	0	
19.05.2023	67,98	61,57	6,41	156,4	154,06	0	153,19	151,4	1,79	0,982	24	0	
20.05.2023	68,11	61,68	6,43	172,46	169,83	0	168,88	166,86	2,02	1,088	24	0	
21.05.2023	67,77	60,74	7,03	168,89	166,26	0	165,4	163,47	1,93	1,164	24	0	
22.05.2023	68,81	61,85	6,96	152,25	149,86	0	149,04	147,25	1,79	1,036	24	0	
Итого:				4444,7	4378	0	4350,32	4303,59	46,73	34,057	696	0	
Средние:	69,14	60,43	8,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324	8595,66	8321,65	0	8329,24	8227,46	101,78	295,426	2103	0
22/05/2324	13040,44	12699,71	0	12679,56	12531,05	148,51	329,483	2799	0
Итого:	4444,78	4378,06	0	4350,32	4303,59	46,73	34,057	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: 000 Парк-Сервис

Адрес: Бейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	76,92	45,52	31,4	45,49	44,46	0	44,29	43,98	0,31	1,39	24	0	
25.04.2023	75,34	46,4	28,94	45,54	44,57	0	44,37	44,09	0,28	1,284	24	0	
26.04.2023	69,98	50,61	19,37	47,84	47,11	0,01	46,77	46,56	0,21	0,907	24	0	
27.04.2023	66,52	54,9	11,62	51,98	51,44	0	50,95	50,71	0,24	0,592	24	0	
28.04.2023	66,31	54,98	11,33	52,03	51,47	0	51	50,73	0,27	0,575	24	0	
29.04.2023	67,05	55,43	11,62	50,66	49,99	0	49,66	49,27	0,39	0,577	24	0	
30.04.2023	67,12	55,42	11,7	48,04	47,46	0	47,07	46,79	0,28	0,552	24	0	
01.05.2023	66,32	55,42	10,9	55,15	54,49	0	54,03	53,72	0,31	0,59	24	0	
02.05.2023	66,25	55,86	10,39	57,2	56,56	0	56,04	55,72	0,32	0,581	24	0	
03.05.2023	67,77	53,35	14,42	45,64	45,02	0	44,71	44,43	0,28	0,645	24	0	
04.05.2023	66,77	54,41	12,36	52,35	51,76	0	51,29	51,05	0,24	0,633	24	0	
05.05.2023	66,78	54,96	11,82	50,14	49,58	0	49,13	48,89	0,24	0,582	24	0	
06.05.2023	66,57	55,13	11,44	51,13	50,59	0	50,12	49,9	0,22	0,572	24	0	
07.05.2023	67,11	55,11	12	47,6	47,25	0	46,64	46,59	0,05	0,562	24	0	
08.05.2023	66,6	55,86	10,74	53,9	53,54	0	52,8	52,77	0,03	0,568	24	0	
09.05.2023	66,03	56,07	9,96	59,85	59,42	0,01	58,66	58,54	0,12	0,583	24	0	
10.05.2023	66,78	55,69	11,09	56,44	55,95	0	55,31	55,18	0,13	0,612	24	0	
11.05.2023	67,05	54,5	12,55	51,42	50,83	0	50,38	50,11	0,27	0,631	24	0	
12.05.2023	66,92	54,99	11,93	52,32	51,61	0	51,27	50,87	0,4	0,612	24	0	
13.05.2023	66,88	55,31	11,57	53,98	53,34	0	52,88	52,58	0,3	0,61	24	0	
14.05.2023	66,19	55,69	10,5	63,11	62,2	0	61,84	61,29	0,55	0,651	24	0	
15.05.2023	67,22	55,54	11,68	50,91	50,14	0	49,85	49,4	0,45	0,58	24	0	
16.05.2023	67,71	54,04	13,67	45,12	44,23	0	44,22	43,65	0,57	0,604	24	0	
17.05.2023	67,04	55,13	11,91	49,72	48,71	0	48,72	48,04	0,68	0,579	24	0	
18.05.2023	66,73	55,6	11,13	53,59	52,49	0	52,52	51,74	0,78	0,587	24	0	
19.05.2023	66,47	55,59	10,88	54,44	53,29	0	53,33	52,53	0,8	0,58	24	0	
20.05.2023	66,59	55,13	11,46	54,22	52,92	0	53,09	52,21	0,88	0,609	24	0	
21.05.2023	66,31	55,2	11,11	55,67	54,21	0	54,54	53,44	1,1	0,605	24	0	
22.05.2023	67,13	54,41	12,72	49,29	48,14	0	48,29	47,49	0,8	0,614	24	0	
Итого:				1504,7	1482,7	0,02	1473,77	1462,27	11,5	19,067	696	0	
Средние:	67,53	54,35	13,17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/23г.	42960,1	42167,44	2,64	41718,35	41652,71	65,64	1262,929	21106	0
22/05/23г.	44464,87	43650,21	2,66	43192,12	43114,98	77,14	1281,996	21802	0
Итого:	1504,77	1482,77	0,02	1473,77	1462,27	11,5	19,067	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,65	41,63	36,02	65,12	62,06	0	63,4	61,57	1,83	2,282	24	0	
25.04.2023	75,96	42,07	33,89	65,25	62,32	0	63,58	61,84	1,74	2,153	24	0	
26.04.2023	70,75	44,39	26,36	57,89	55,54	0,01	56,61	55,01	1,6	1,493	24	0	
27.04.2023	67,08	46,53	20,55	55,48	53,39	0,01	54,35	52,85	1,5	1,114	24	0	
28.04.2023	66,91	47,14	19,77	55,12	53,1	0	54	52,54	1,46	1,066	24	0	
29.04.2023	67,72	47,03	20,69	52,81	50,85	0	51,72	50,35	1,37	1,069	24	0	
30.04.2023	67,69	46,91	20,78	53,09	51,16	0	52	50,63	1,37	1,08	24	0	
01.05.2023	66,78	47,1	19,68	57,99	55,94	0	56,8	55,37	1,43	1,116	24	0	
02.05.2023	66,8	47,95	18,85	55,81	53,86	0	54,69	53,27	1,42	1,029	24	0	
03.05.2023	68,45	45,88	22,57	50,96	49,05	0	49,89	48,53	1,36	1,126	24	0	
04.05.2023	67,2	46,78	20,42	53,56	51,66	0	52,49	51,15	1,34	1,071	24	0	
05.05.2023	67,34	47,96	19,38	53,89	52,01	0	52,78	51,43	1,35	1,025	24	0	
06.05.2023	67,1	47,52	19,58	55,25	53,33	0	54,15	52,73	1,42	1,058	24	0	
07.05.2023	67,77	47,77	20	53,15	51,25	0	52,04	50,71	1,33	1,038	24	0	
08.05.2023	67,15	47,19	19,96	57,07	55,02	0	55,92	54,45	1,47	1,117	24	0	
09.05.2023	66,55	47,67	18,88	62,71	60,46	0	61,48	59,8	1,68	1,16	24	0	
10.05.2023	67,31	47,6	19,71	56,36	54,28	0	55,21	53,69	1,52	1,089	24	0	
11.05.2023	67,54	47,6	19,94	55,67	53,58	0	54,53	53,03	1,5	1,087	24	0	
12.05.2023	67,54	48,11	19,43	55,16	53,12	0	54,01	52,55	1,46	1,051	24	0	
13.05.2023	67,48	47,39	20,09	56,18	54,06	0	55,02	53,49	1,53	1,106	24	0	
14.05.2023	66,72	47,75	18,97	61,77	59,49	0	60,56	58,85	1,71	1,148	24	0	
15.05.2023	68,08	47,1	20,98	51,89	49,89	0	50,79	49,34	1,45	1,063	24	0	
16.05.2023	68,38	46,28	22,1	50,47	48,53	0	49,45	48,02	1,43	1,09	24	0	
17.05.2023	67,61	46,77	20,84	54,61	52,55	0	53,5	52,04	1,46	1,117	24	0	
18.05.2023	67,24	47,67	19,57	56,6	54,49	0	55,43	53,91	1,52	1,086	24	0	
19.05.2023	66,86	48,24	18,62	58,92	56,75	0	57,73	56,14	1,59	1,073	24	0	
20.05.2023	67,01	48,13	18,88	56,34	54,24	0	55,18	53,64	1,54	1,041	24	0	
21.05.2023	66,76	47,5	19,26	59,37	57,18	0	58,16	56,56	1,6	1,12	24	0	
22.05.2023	67,66	47,54	20,12	53,05	51,05	0	51,96	50,5	1,46	1,045	24	0	
Итого:				1631,5	1570,2	0,02	1597,43	1553,99	43,44	34,113	696	0	
Средние:	68,1	46,86	21,23										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	68615,89	66339,31	3,45	66571,81	65629,69	942,12	2308,046	22237	0
22/05/2324:	70247,43	67909,52	3,47	68169,24	67183,68	985,56	2342,159	22933	0
Итого:	1631,54	1570,21	0,02	1597,43	1553,99	43,44	34,113	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шамова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	76,76	44,47	32,29	76,53	75,21	0,01	74,54	74,49	0,05	2,407	24	0	
25.04.2023	75,25	44,82	30,43	78,74	77,48	0	76,75	76,76	-0,01	2,333	24	0	
26.04.2023	70,03	50,44	19,59	78,79	78,03	0,01	77,09	77,09	0	1,509	24	0	
27.04.2023	66,63	54,22	12,41	82,84	82,38	0	81,16	81,28	-0,12	1,006	24	0	
28.04.2023	66,35	54,76	11,59	90,49	90,04	0	88,69	88,78	-0,09	1,028	24	0	
29.04.2023	67,07	54,2	12,87	78,68	78,23	0,01	77,09	77,16	-0,07	0,99	24	0	
30.04.2023	67,07	54,39	12,68	81,51	81,08	0	79,87	79,97	-0,1	1,012	24	0	
01.05.2023	66,39	54,85	11,54	92,96	92,53	0	91,12	91,26	-0,14	1,05	24	0	
02.05.2023	66,38	54,57	11,81	94,01	93,58	0	92,13	92,3	-0,17	1,089	24	0	
03.05.2023	67,73	53,37	14,36	72,21	71,77	0	70,73	70,8	-0,07	1,017	24	0	
04.05.2023	66,78	54,06	12,72	81,08	80,68	0	79,45	79,62	-0,17	1,011	24	0	
05.05.2023	66,89	54,04	12,85	78,15	77,73	0	76,57	76,67	-0,1	0,983	24	0	
06.05.2023	66,62	55,82	10,8	85,74	85,41	0	84,04	84,19	-0,15	0,909	24	0	
07.05.2023	67,1	54,25	12,85	76,74	76,35	0,01	75,2	75,3	-0,1	0,969	24	0	
08.05.2023	66,69	55,2	11,49	87	86,63	0	85,25	85,39	-0,14	0,976	24	0	
09.05.2023	66,15	55,91	10,24	102,99	102,61	0	100,93	101,11	-0,18	1,033	24	0	
10.05.2023	66,84	55,81	11,03	90,95	90,56	0	89,1	89,27	-0,17	0,983	24	0	
11.05.2023	67,16	54,15	13,01	83,54	83,07	0	81,85	81,92	-0,07	1,065	24	0	
12.05.2023	67,17	54,43	12,74	80,6	80,17	0	78,95	79,07	-0,12	1,004	24	0	
13.05.2023	66,99	55,35	11,64	85,98	85,59	0	84,23	84,38	-0,15	0,98	24	0	
14.05.2023	66,36	55,16	11,2	103,44	102,99	0	101,38	101,54	-0,16	1,136	24	0	
15.05.2023	67,35	54,45	12,9	81,55	81,09	0	79,89	79,95	-0,06	1,032	24	0	
16.05.2023	67,82	53,72	14,1	73,64	73,19	0	72,12	72,21	-0,09	1,016	24	0	
17.05.2023	67,16	54,45	12,71	80,92	80,49	0	79,25	79,4	-0,15	1,008	24	0	
18.05.2023	66,91	55,09	11,82	87,99	87,6	0	86,22	86,38	-0,16	1,017	24	0	
19.05.2023	66,5	55,01	11,49	93,68	93,2	0,01	91,8	91,88	-0,08	1,052	24	0	
20.05.2023	66,61	55,23	11,38	98,4	97,61	0	96,43	96,24	0,19	1,097	24	0	
21.05.2023	66,3	56,1	10,2	100,87	99,92	0	98,87	98,45	0,42	1,011	24	0	
22.05.2023	67,12	55,78	11,34	83,26	82,28	0	81,55	81,1	0,45	0,926	24	0	
Итого:				2483,2	2467,5	0,05	2432,25	2433,96	-1,71	32,649	696	0	
Средние:	67,59	53,93	13,65										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	91346,55	89857,59	58,63	88812,6	88797,72	14,88	2579,532	26172	0
22/05/2324:	93829,83	92325,09	58,68	91244,85	91231,68	13,17	2612,181	26868	0
Итого:	2483,28	2467,5	0,05	2432,25	2433,96	-1,71	32,649	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г. - 22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	76,42	44,09	32,33	81,91	78,12	0,07	79,8	77,4	2,4	2,578	24	0	
25.04.2023	74,93	43,94	30,99	82,99	79,26	0,06	80,95	78,54	2,41	2,507	24	0	
26.04.2023	70,18	47,85	22,33	72,84	69,89	0,06	71,26	69,14	2,12	1,586	24	0	
27.04.2023	66,3	52,06	14,24	67,87	65,43	0,05	66,52	64,61	1,91	0,95	24	0	
28.04.2023	66,04	52,52	13,52	68,81	66,31	0,03	67,46	65,44	2,02	0,912	24	0	
29.04.2023	66,65	53,16	13,49	64,18	61,76	0,06	62,89	60,98	1,91	0,845	24	0	
30.04.2023	66,76	52,07	14,69	63,05	60,74	0,07	61,76	59,97	1,79	0,907	24	0	
01.05.2023	66,15	52,15	14	75,47	72,75	0,04	73,95	71,85	2,1	1,037	24	0	
02.05.2023	66,1	52,62	13,48	74,96	72,25	0,03	73,47	71,29	2,18	0,989	24	0	
03.05.2023	67,33	51,34	15,99	60,12	57,82	0,05	58,86	57,11	1,75	0,939	24	0	
04.05.2023	66,47	51,63	14,84	64,29	61,92	0,02	62,99	61,18	1,81	0,931	24	0	
05.05.2023	66,48	52,18	14,3	66,73	64,26	0,01	65,4	63,45	1,95	0,935	24	0	
06.05.2023	66,35	52,21	14,14	67,64	65,14	0,01	66,3	64,3	2	0,936	24	0	
07.05.2023	66,85	52,68	14,17	61,85	59,57	0,02	60,6	58,79	1,81	0,859	24	0	
08.05.2023	66,37	53,27	13,1	72,95	70,31	0	71,5	69,39	2,11	0,936	24	0	
09.05.2023	65,96	52,8	13,16	83,7	80,71	0	82,07	79,64	2,43	1,079	24	0	
10.05.2023	66,57	52,33	14,24	71,59	68,92	0	70,16	68,03	2,13	0,998	24	0	
11.05.2023	66,68	51,79	14,89	67,18	64,62	0	65,81	63,83	1,98	0,979	24	0	
12.05.2023	66,71	52,39	14,32	66,76	64,2	0	65,43	63,41	2,02	0,937	24	0	
13.05.2023	66,67	51,47	15,2	70,03	67,3	0,01	68,63	66,48	2,15	1,041	24	0	
14.05.2023	66,09	52,48	13,61	78,82	75,7	0	77,25	74,75	2,5	1,05	24	0	
15.05.2023	67	51,96	15,04	65,36	62,44	0	64,04	61,65	2,39	0,963	24	0	
16.05.2023	67,35	51,06	16,29	60,9	58,08	0,05	59,64	57,36	2,28	0,973	24	0	
17.05.2023	66,8	51,61	15,19	63,83	61,08	0,05	62,51	60,33	2,18	0,949	24	0	
18.05.2023	66,56	51,85	14,71	67,16	63,98	0,04	65,83	63,2	2,63	0,969	24	0	
19.05.2023	66,15	52,89	13,26	68,07	64,83	0,03	66,71	64	2,71	0,886	24	0	
20.05.2023	66,3	52,89	13,41	70,88	67,64	0,01	69,47	66,75	2,72	0,93	24	0	
21.05.2023	66,07	52,18	13,89	66,92	63,83	0	65,61	63,01	2,6	0,909	24	0	
22.05.2023	66,74	52,37	14,37	62,72	59,76	0,06	61,47	58,99	2,48	0,883	24	0	
Итого:				2009,5	1928,6	0,83	1968,34	1904,87	63,47	31,393	696	0	
Средние:	67,27	51,51	15,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/23г:	60481,06	57872,92	3,1	58793,42	57231,99	1561,43	1814,888	18205	0
22/05/23г:	62490,64	59801,54	3,93	60761,76	59136,86	1624,9	1846,281	18901	0
Итого:	2009,58	1928,62	0,83	1968,34	1904,87	63,47	31,393	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 Б
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	83,62	42,28	41,34	106,897	106,803	104,854	104,854	0,09	0,00	4,348	24	0	
25.04.2023	82,15	42,51	39,64	105,200	105,246	103,306	103,306	-0,05	0,00	4,108	24	0	
26.04.2023	76,20	43,80	32,39	87,061	87,390	85,748	85,748	-0,33	0,00	2,864	24	0	
27.04.2023	72,80	46,51	26,29	60,944	61,191	60,084	60,084	-0,25	0,00	1,606	24	0	
28.04.2023	72,44	45,01	27,42	59,090	59,184	58,204	58,204	-0,09	0,00	1,606	24	0	
29.04.2023	73,23	44,70	28,54	53,870	53,865	53,009	53,009	0,01	0,00	1,536	24	0	
30.04.2023	73,23	44,94	28,29	55,637	55,665	54,761	54,761	-0,03	0,00	1,556	24	0	
01.05.2023	72,48	45,96	26,52	67,034	67,248	66,069	66,069	-0,21	0,00	1,772	24	0	
02.05.2023	72,52	46,81	25,71	60,326	60,462	59,412	59,412	-0,14	0,00	1,541	24	0	
03.05.2023	74,09	44,03	30,06	51,130	51,057	50,271	50,271	0,07	0,00	1,511	24	0	
04.05.2023	72,78	46,00	26,77	59,926	59,994	58,995	58,995	-0,07	0,00	1,608	24	0	
05.05.2023	73,08	45,20	27,89	56,689	56,673	55,770	55,770	0,02	0,00	1,553	24	0	
06.05.2023	72,87	46,16	26,70	59,578	59,616	58,633	58,633	-0,04	0,00	1,580	24	0	
07.05.2023	73,56	45,74	27,83	54,993	54,954	54,081	54,081	0,04	0,00	1,510	24	0	
08.05.2023	72,97	46,00	26,97	58,490	58,518	57,559	57,559	-0,03	0,00	1,557	24	0	
09.05.2023	72,38	47,51	24,87	68,339	68,490	67,300	67,300	-0,15	0,00	1,679	24	0	
10.05.2023	72,95	47,26	25,69	60,569	60,615	59,596	59,596	-0,05	0,00	1,552	24	0	
11.05.2023	73,15	45,19	27,96	58,186	58,140	57,229	57,229	0,05	0,00	1,619	24	0	
12.05.2023	73,24	46,10	27,14	59,404	59,400	58,432	58,432	0,00	0,00	1,579	24	0	
13.05.2023	73,19	45,02	28,17	60,404	60,345	59,408	59,408	0,06	0,00	1,676	24	0	
14.05.2023	72,41	46,56	25,85	71,644	71,766	70,554	70,554	-0,12	0,00	1,854	24	0	
15.05.2023	73,76	45,12	28,64	54,784	54,666	53,834	53,834	0,12	0,00	1,526	24	0	
16.05.2023	73,86	44,91	28,95	56,472	56,313	55,479	55,479	0,16	0,00	1,643	24	0	
17.05.2023	73,14	46,25	26,89	57,907	57,825	56,926	56,926	0,08	0,00	1,546	24	0	
18.05.2023	72,90	45,78	27,12	60,735	60,651	59,715	59,715	0,08	0,00	1,631	24	0	
19.05.2023	72,42	46,56	25,86	60,047	59,931	59,020	59,020	0,12	0,00	1,540	24	0	
20.05.2023	72,61	45,76	26,85	62,544	62,388	61,464	61,464	0,16	0,00	1,663	24	0	
21.05.2023	72,34	46,40	25,94	65,224	65,070	64,102	64,102	0,15	0,00	1,685	24	0	
22.05.2023	73,22	46,52	26,70	54,697	54,441	53,671	53,671	0,26	0,00	1,431	24	0	
Итого:				1847,82	1847,91	1817,49	1817,49	156,04	0,00	52,879	696		
Средние:	73,78	45,54	28,24										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2023	24887,614	24755,201	24289,640	24291,708	936,864	-2,07	1040,682	3950	0
22.05.2023	26735,433	26603,108	26107,129	26109,197	1092,904	-2,07	1093,561	4646	0
Итого:	1847,82	1847,91	1817,49	1817,49	156,04	0,00	52,879	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О. **«Парк-сервис»**
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж.организации

Подпись  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,97	43,11	35,86	105,427	103,490	1,94	3,818	24	0	
25.04.2023	77,24	44,52	32,72	112,634	110,551	2,08	3,697	24	0	
26.04.2023	71,44	47,50	23,94	100,539	90,833	9,71	2,467	24	0	
27.04.2023	68,18	49,59	18,59	75,900	66,386	9,51	1,398	24	0	
28.04.2023	67,93	49,86	18,07	73,651	69,396	4,25	1,344	24	0	
29.04.2023	68,84	49,72	19,12	66,186	62,246	3,94	1,287	24	0	
30.04.2023	68,76	50,71	18,05	68,749	64,898	3,85	1,271	24	0	
01.05.2023	67,87	51,50	16,37	93,231	75,133	18,10	1,524	24	0	
02.05.2023	67,85	50,78	17,08	78,557	74,084	4,47	1,369	24	0	
03.05.2023	69,57	48,76	20,81	64,697	60,922	3,77	1,375	24	0	
04.05.2023	68,16	50,08	18,08	78,186	73,851	4,34	1,419	24	0	
05.05.2023	68,44	49,41	19,03	66,353	62,549	3,80	1,274	24	0	
06.05.2023	68,06	50,58	17,47	68,033	64,153	3,88	1,222	24	0	
07.05.2023	68,84	50,12	18,72	62,611	58,999	3,61	1,188	24	0	
08.05.2023	68,23	50,65	17,58	70,748	66,732	4,02	1,272	24	0	
09.05.2023	67,67	50,70	16,97	88,839	83,952	4,89	1,504	24	0	
10.05.2023	68,39	50,21	18,18	75,148	70,873	4,28	1,384	24	0	
11.05.2023	68,65	49,58	19,07	73,294	69,162	4,13	1,396	24	0	
12.05.2023	68,67	49,45	19,22	67,170	51,462	15,71	1,301	24	0	
13.05.2023	68,67	50,09	18,58	73,806	69,609	4,20	1,382	24	0	
14.05.2023	67,83	51,05	16,77	97,597	92,283	5,31	1,623	24	0	
15.05.2023	69,33	48,15	21,18	65,293	61,533	3,76	1,381	24	0	
16.05.2023	69,38	48,17	21,21	61,460	57,857	3,60	1,338	24	0	
17.05.2023	68,68	49,25	19,42	74,706	70,493	4,21	1,442	24	0	
18.05.2023	68,37	49,69	18,68	73,912	69,733	4,18	1,389	24	0	
19.05.2023	67,86	50,53	17,33	68,695	64,722	3,97	1,203	24	0	
20.05.2023	67,99	50,50	17,49	69,301	65,259	4,04	1,235	24	0	
21.05.2023	67,76	50,30	17,46	83,287	78,619	4,67	1,479	24	0	
22.05.2023	68,71	49,31	19,40	69,580	65,500	4,08	1,376	24	0	
Итого:				2227,59	2075,28	152,31	45,356	696		
Средние:	69,18	49,44	19,74							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2023	24737,710	22489,450	192,24	1010,847	3949	0
22.05.2023	26965,30	24564,73	344,55	1056,203	4645	0
Итого:	2227,59	2075,28	152,31	45,356	696	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просьянникова
Ф.И.О. Для документов



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,89	42,18	36,70	93,438	90,783	90,517	90,517	2,65	0,00	3,347	24	0	
25.04.2023	77,15	42,88	34,27	95,175	92,601	92,303	92,303	2,57	0,00	3,180	24	0	
26.04.2023	71,25	44,06	27,19	79,218	77,409	77,090	77,090	1,81	0,00	2,167	24	0	
27.04.2023	67,86	45,45	22,42	52,893	51,948	51,655	51,655	0,94	0,00	1,176	24	0	
28.04.2023	67,63	46,15	21,48	52,803	51,894	51,579	51,579	0,91	0,00	1,127	24	0	
29.04.2023	68,50	45,17	23,34	48,573	47,709	47,428	47,428	0,86	0,00	1,125	24	0	
30.04.2023	68,44	45,44	23,00	51,696	50,742	50,463	50,463	0,95	0,00	1,182	24	0	
01.05.2023	67,58	46,03	21,54	60,192	59,085	58,764	58,764	1,11	0,00	1,293	24	0	
02.05.2023	67,55	46,24	21,30	54,216	53,271	52,950	52,950	0,95	0,00	1,152	24	0	
03.05.2023	69,23	44,25	24,98	49,032	48,087	47,842	47,842	0,95	0,00	1,212	24	0	
04.05.2023	67,88	45,46	22,42	56,826	55,782	55,479	55,479	1,04	0,00	1,277	24	0	
05.05.2023	68,15	45,59	22,55	51,426	50,553	50,236	50,236	0,87	0,00	1,142	24	0	
06.05.2023	67,78	46,12	21,66	53,433	52,551	52,210	52,210	0,88	0,00	1,157	24	0	
07.05.2023	68,54	45,87	22,67	50,319	49,491	49,163	49,163	0,83	0,00	1,130	24	0	
08.05.2023	67,95	46,66	21,29	53,964	53,073	52,722	52,722	0,89	0,00	1,141	24	0	
09.05.2023	67,42	46,65	20,76	60,048	59,049	58,670	58,670	1,00	0,00	1,226	24	0	
10.05.2023	68,11	46,62	21,49	53,586	52,704	52,350	52,350	0,88	0,00	1,151	24	0	
11.05.2023	68,37	46,10	22,27	53,649	52,758	52,409	52,409	0,89	0,00	1,186	24	0	
12.05.2023	68,37	46,70	21,67	50,850	50,040	49,685	49,685	0,81	0,00	1,090	24	0	
13.05.2023	68,38	45,86	22,52	54,243	53,334	52,990	52,990	0,91	0,00	1,202	24	0	
14.05.2023	67,60	46,25	21,36	68,589	67,365	66,979	66,979	1,22	0,00	1,454	24	0	
15.05.2023	69,03	45,71	23,32	49,941	49,104	48,778	48,778	0,84	0,00	1,141	24	0	
16.05.2023	69,12	45,28	23,84	51,291	50,409	50,089	50,089	0,88	0,00	1,223	24	0	
17.05.2023	68,40	46,18	22,22	54,090	53,145	52,817	52,817	0,95	0,00	1,186	24	0	
18.05.2023	68,12	46,65	21,46	55,863	54,909	54,557	54,557	0,95	0,00	1,184	24	0	
19.05.2023	67,63	47,33	20,30	54,909	53,991	53,632	53,632	0,92	0,00	1,098	24	0	
20.05.2023	67,80	46,32	21,47	58,905	57,888	57,531	57,531	1,02	0,00	1,249	24	0	
21.05.2023	67,53	47,20	20,32	60,210	59,193	58,813	58,813	1,02	0,00	1,217	24	0	
22.05.2023	68,41	46,41	22,01	50,553	49,779	49,411	49,411	0,77	0,00	1,099	24	0	
Итого:				1679,93	1648,65	1639,11	1639,11	156,04	0,00	39,513	696		
Средние:	68,92	45,75	23,17										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2023	62710,425	61374,457	61099,089	60883,669	3120,800	215,42	2117,670	13092	0
22.05.2023	64390,356	63023,104	62738,200	62522,780	3276,840	215,42	2157,183	13788	0
Итого:	1679,93	1648,65	1639,11	1639,11	156,04	0,00	39,513	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просвирникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб x Tнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	76,95	43,13	33,82	71,05	69,64	0	69,2	69,03	0,17	2,719	24	0	
25.04.2023	75,22	42,89	32,33	69,69	68,37	0	67,95	67,78	0,17	2,552	24	0	
26.04.2023	70,18	42,94	27,24	56,72	55,87	0,01	55,45	55,35	0,1	1,756	24	0	
27.04.2023	66,37	44,58	21,79	50,23	49,72	0,01	49,24	49,24	0	1,247	24	0	
28.04.2023	66,25	45,11	21,14	51,12	50,65	0	50,11	50,18	-0,07	1,231	24	0	
29.04.2023	67,02	44,65	22,37	47	46,53	0,01	46,04	46,09	-0,05	1,197	24	0	
30.04.2023	66,88	44,7	22,18	48,48	48,01	0	47,52	47,57	-0,05	1,225	24	0	
01.05.2023	66,1	45	21,1	55,22	54,7	0	54,14	54,17	-0,03	1,328	24	0	
02.05.2023	66,22	45,67	20,55	53,89	53,38	0	52,82	52,85	-0,03	1,26	24	0	
03.05.2023	67,66	44,75	22,91	45,18	44,66	0	44,26	44,25	0,01	1,178	24	0	
04.05.2023	66,48	45,33	21,15	49,38	48,81	0	48,38	48,32	0,06	1,19	24	0	
05.05.2023	66,7	45,75	20,95	48,79	48,21	0	47,79	47,73	0,06	1,165	24	0	
06.05.2023	66,44	45,1	21,34	48,82	48,23	0	47,84	47,78	0,06	1,184	24	0	
07.05.2023	67,01	45,37	21,64	45,93	45,34	0	44,97	44,92	0,05	1,128	24	0	
08.05.2023	66,51	45,28	21,23	52,09	51,44	0	51,07	50,96	0,11	1,256	24	0	
09.05.2023	65,94	45,35	20,59	56,76	56,1	0	55,66	55,55	0,11	1,331	24	0	
10.05.2023	66,66	45,07	21,59	50,28	49,66	0,42	49,27	49,15	0,12	1,236	24	0	
11.05.2023	66,84	45,35	21,49	49,46	48,87	0	48,46	48,39	0,07	1,209	24	0	
12.05.2023	66,93	45,51	21,42	49,45	48,85	0,02	48,44	48,36	0,08	1,206	24	0	
13.05.2023	66,79	44,47	22,32	53,42	52,78	0,02	52,36	52,32	0,04	1,357	24	0	
14.05.2023	66,07	44,98	21,09	58,38	57,72	0	57,23	57,14	0,09	1,402	24	0	
15.05.2023	67,39	45,13	22,26	49,24	48,65	0	48,23	48,16	0,07	1,249	24	0	
16.05.2023	67,67	44,36	23,31	45,06	44,48	0	44,14	44,04	0,1	1,198	24	0	
17.05.2023	66,94	44,42	22,52	49,39	48,8	0	48,39	48,36	0,03	1,266	24	0	
18.05.2023	66,73	44,82	21,91	52,29	51,67	0,01	51,22	51,16	0,06	1,305	24	0	
19.05.2023	66,29	45,84	20,45	50,83	50,27	0,02	49,85	49,77	0,08	1,186	24	0	
20.05.2023	66,44	45,71	20,73	49,8	49,25	0	48,78	48,77	0,01	1,173	24	0	
21.05.2023	66,11	44,99	21,12	55,58	54,98	0	54,48	54,45	0,03	1,337	24	0	
22.05.2023	67,07	44,57	22,5	47,39	46,93	0	46,44	46,46	-0,02	1,214	24	0	
Итого:				1510,9	1492,5	0,52	1479,73	1478,3	1,43	39,285	696	0	
Средние:	67,44	44,85	22,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
23/04/232	23329,9	22806,84	0,95	22606,23	22534,02	72,21	898,968	6519	0
22/05/232	24840,82	24299,41	1,47	24085,96	24012,32	73,64	938,253	7215	0
Итого:	1510,92	1492,57	0,52	1479,73	1478,3	1,43	39,285	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г. - 22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	76,43	43,74	32,69	49,75	48,6	0	48,52	48,12	0,4	1,586	24	0	
25.04.2023	74,76	44,64	30,12	50,25	49,17	0	49,03	48,69	0,34	1,475	24	0	
26.04.2023	69,28	50,45	18,83	54,23	53,39	0,01	53,05	52,78	0,27	0,999	24	0	
27.04.2023	66,42	54,21	12,21	63,15	62,22	0,01	61,87	61,37	0,5	0,757	24	0	
28.04.2023	66,1	53,93	12,17	62,1	61,12	0	60,86	60,3	0,56	0,739	24	0	
29.04.2023	66,9	54,24	12,66	60,61	59,69	0	59,42	58,87	0,55	0,751	24	0	
30.04.2023	66,85	53,87	12,98	57,37	56,58	0	56,26	55,8	0,46	0,732	24	0	
01.05.2023	66,14	54,99	11,15	69,35	68,35	0,01	67,97	67,39	0,58	0,757	24	0	
02.05.2023	66,25	54,99	11,26	68,68	67,69	0	67,32	66,73	0,59	0,758	24	0	
03.05.2023	67,61	53,3	14,31	53,19	52,49	0	52,12	51,81	0,31	0,747	24	0	
04.05.2023	66,51	54,11	12,4	61,02	60,19	0	59,8	59,36	0,44	0,742	24	0	
05.05.2023	66,75	54,45	12,3	60,27	59,44	0	59,08	58,61	0,47	0,725	24	0	
06.05.2023	66,45	54,9	11,55	62,51	61,71	0	61,22	60,86	0,36	0,708	24	0	
07.05.2023	66,9	54,5	12,4	58	57,27	0	56,81	56,5	0,31	0,703	24	0	
08.05.2023	66,4	54,89	11,51	63,49	62,68	0	62,23	61,81	0,42	0,715	24	0	
09.05.2023	65,95	55,36	10,59	75,28	74,21	0	73,8	73,16	0,64	0,777	24	0	
10.05.2023	66,71	55,06	11,65	65,31	64,32	0	64,03	63,43	0,6	0,747	24	0	
11.05.2023	66,91	53,93	12,98	58,45	57,54	0	57,27	56,79	0,48	0,743	24	0	
12.05.2023	66,93	53,98	12,95	56,91	56,05	0	55,74	55,31	0,43	0,721	24	0	
13.05.2023	66,77	53,86	12,91	59,13	58,18	0	57,96	57,41	0,55	0,747	24	0	
14.05.2023	66,11	54,37	11,74	69,64	68,37	0	68,26	67,44	0,82	0,799	24	0	
15.05.2023	67,35	53,51	13,84	54,79	53,83	0	53,66	53,1	0,56	0,742	24	0	
16.05.2023	67,68	53,04	14,64	52,7	51,68	0,01	51,62	51	0,62	0,755	24	0	
17.05.2023	66,85	53,79	13,06	58,33	57,23	0	57,18	56,45	0,73	0,746	24	0	
18.05.2023	66,62	54,41	12,21	62	60,81	0	60,73	59,96	0,77	0,742	24	0	
19.05.2023	66,3	54,72	11,58	63,8	62,54	0	62,54	61,68	0,86	0,723	24	0	
20.05.2023	66,5	55,41	11,09	67,17	65,91	0	65,81	65	0,81	0,73	24	0	
21.05.2023	66,18	54,78	11,4	65,81	64,59	0	64,52	63,7	0,82	0,733	24	0	
22.05.2023	67,04	54,12	12,92	56,06	55,02	0	54,93	54,28	0,65	0,709	24	0	
Итого:				1759,3	1730,8	0,04	1723,61	1707,7	15,9	23,308	696	0	
Средние:	67,36	53,5	13,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324	71411,1	69787,47	3,13	69398,94	68907,53	491,41	1949,06	27637	1
22/05/2324	73170,5	71518,34	3,17	71122,55	70615,24	507,31	1972,36	28333	1
Итого:	1759,35	1730,87	0,04	1723,61	1707,71	15,9	23,308	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,32	45,28	33,04	105,83	96,52	0	102,97	95,59	7,38	3,399	24	0	
25.04.2023	76,59	45,71	30,88	103,69	94,66	0	101,02	93,71	7,31	3,117	24	0	
26.04.2023	71,27	49,21	22,06	96,85	88,81	0	94,67	87,79	6,88	2,085	24	0	
27.04.2023	67,7	53,62	14,08	94,32	86,86	0	92,38	85,72	6,66	1,299	24	0	
28.04.2023	67,46	53,55	13,91	94,01	86,66	0	92,09	85,5	6,59	1,277	24	0	
29.04.2023	68,34	52,84	15,5	83,24	76,72	0	81,48	75,71	5,77	1,265	24	0	
30.04.2023	68,27	52,37	15,9	84,93	78,25	0	83,17	77,23	5,94	1,323	24	0	
01.05.2023	67,4	53,56	13,84	102,54	94,61	0	100,43	93,34	7,09	1,389	24	0	
02.05.2023	67,46	54,16	13,3	101,07	93,28	0	98,99	92,02	6,97	1,318	24	0	
03.05.2023	69,08	52,14	16,94	77,52	71,35	0,01	75,84	70,45	5,39	1,283	24	0	
04.05.2023	67,87	52,76	15,11	92,44	85,23	0	90,51	84,12	6,39	1,367	24	0	
05.05.2023	68,05	52,72	15,33	87,53	80,66	0	85,7	79,62	6,08	1,312	24	0	
06.05.2023	67,76	53,37	14,39	91,72	84,58	0	89,81	83,46	6,35	1,294	24	0	
07.05.2023	68,31	53,45	14,86	84,4	77,81	0	82,61	76,79	5,82	1,227	24	0	
08.05.2023	67,81	53,84	13,97	93,36	86,16	0	91,41	85,01	6,4	1,278	24	0	
09.05.2023	67,23	53,87	13,36	102,75	94,85	0	100,67	93,59	7,08	1,343	24	0	
10.05.2023	68,02	53,63	14,39	92,39	85,15	0	90,46	84,02	6,44	1,303	24	0	
11.05.2023	68,25	52,84	15,41	88,36	81,31	0	86,49	80,26	6,23	1,335	24	0	
12.05.2023	68,25	53,04	15,21	87,05	80,03	0	85,24	78,98	6,26	1,298	24	0	
13.05.2023	68,14	53,65	14,49	91,05	83,72	0	89,17	82,6	6,57	1,291	24	0	
14.05.2023	67,35	53,34	14,01	104,13	95,68	0	102	94,42	7,58	1,428	24	0	
15.05.2023	68,45	53,75	14,7	90,14	82,71	0	88,23	81,59	6,64	1,297	24	0	
16.05.2023	69,04	52,56	16,48	83,15	76,11	0	81,36	75,12	6,24	1,337	24	0	
17.05.2023	68,24	53,77	14,47	91,29	83,69	0	89,36	82,57	6,79	1,294	24	0	
18.05.2023	67,96	54,01	13,95	100,81	92,42	0	98,69	91,17	7,52	1,375	24	0	
19.05.2023	67,62	54,68	12,94	105,47	96,58	0	103,32	95,23	8,09	1,337	24	0	
20.05.2023	67,72	54,7	13,02	107,27	98,16	0	105,08	96,8	8,28	1,367	24	0	
21.05.2023	67,4	54,67	12,73	112,31	102,69	0	109,99	101,29	8,7	1,397	24	0	
22.05.2023	68,35	54,09	14,26	94,85	86,57	0	92,84	85,4	7,44	1,323	24	0	
Итого:				2744,4	2521,8	0,01	2685,98	2489,1	196,88	42,958	696	0	
Средние:	68,74	52,79	15,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/23	15986,07	14520,72	0,03	15453,1	14349,1	1104	588,952	2845	1
22/05/23	18730,54	17042,55	0,04	18139,08	16838,2	1300,88	631,91	3541	1
Итого:	2744,47	2521,83	0,01	2685,98	2489,1	196,88	42,958	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,18	45,43	31,75	103,9	97,61	0	101,19	96,64	4,55	3,208	24	0	
25.04.2023	75,51	45,96	29,55	104,29	98,16	0	101,65	97,19	4,46	3,002	24	0	
26.04.2023	69,97	50,92	19,05	108,11	102,5	0,01	105,73	101,25	4,48	2,012	24	0	
27.04.2023	66,78	55,4	11,38	124,74	118,81	0	122,25	117,11	5,14	1,39	24	0	
28.04.2023	66,55	56,28	10,27	137,98	131,5	0	135,24	129,57	5,67	1,389	24	0	
29.04.2023	67,29	55,61	11,68	118,78	113,12	0	116,33	111,5	4,83	1,357	24	0	
30.04.2023	67,26	54,72	12,54	114,3	108,81	0	111,97	107,3	4,67	1,404	24	0	
01.05.2023	66,54	55,62	10,92	137,65	131,19	0	134,9	129,31	5,59	1,472	24	0	
02.05.2023	66,62	56,36	10,26	131,97	125,81	0	129,36	123,96	5,4	1,325	24	0	
03.05.2023	67,94	54,62	13,32	105,05	99,96	0	102,86	98,54	4,32	1,371	24	0	
04.05.2023	66,92	55,73	11,19	123,1	117,31	0	120,63	115,62	5,01	1,348	24	0	
05.05.2023	66,99	56,34	10,65	126,55	120,62	0	123,98	118,85	5,13	1,319	24	0	
06.05.2023	66,84	55,79	11,05	125,57	119,67	0	123,05	117,97	5,08	1,359	24	0	
07.05.2023	67,32	55,39	11,93	115,67	110,17	0	113,31	108,62	4,69	1,352	24	0	
08.05.2023	66,9	55,79	11,11	128,74	122,68	0	126,15	120,93	5,22	1,402	24	0	
09.05.2023	66,37	56,28	10,09	140,26	133,73	0	137,48	131,77	5,71	1,386	24	0	
10.05.2023	67,09	56,4	10,69	131,65	125,46	0	128,96	123,58	5,38	1,38	24	0	
11.05.2023	67,25	55,52	11,73	120,2	114,46	0	117,74	112,82	4,92	1,381	24	0	
12.05.2023	67,28	56,49	10,79	130,95	124,75	0	128,28	122,93	5,35	1,38	24	0	
13.05.2023	67,21	56,29	10,92	133,32	126,95	0	130,61	125,08	5,53	1,425	24	0	
14.05.2023	66,5	56,15	10,35	153,56	145,99	0	150,5	143,86	6,64	1,558	24	0	
15.05.2023	67,69	55,38	12,31	122,14	115,83	0	119,59	114,18	5,41	1,475	24	0	
16.05.2023	67,99	55,51	12,48	111,3	105,39	0	108,96	103,89	5,07	1,359	24	0	
17.05.2023	67,33	56,01	11,32	121,11	114,81	0	118,61	113,14	5,47	1,342	24	0	
18.05.2023	67,04	56,19	10,85	124,49	117,94	0	121,96	116,22	5,74	1,324	24	0	
19.05.2023	66,75	56,87	9,88	140,97	133,57	0	138,15	131,58	6,57	1,365	24	0	
20.05.2023	66,87	57	9,87	138,69	131,35	0	135,92	129,37	6,55	1,342	24	0	
21.05.2023	66,63	56,16	10,47	141,58	133,98	0	138,74	132,03	6,71	1,453	24	0	
22.05.2023	67,44	56,42	11,02	125,77	118,96	0	123,17	117,2	5,97	1,358	24	0	
Итого:				3642,3	3461	0,01	3567,27	3412,01	155,26	44,238	696	0	
Средние:	67,79	55,05	12,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	65308,84	61227,21	0,47	63380,51	60483,67	2896,84	1981,342	13497	3
22/05/2324:	68951,23	64688,3	0,48	66947,78	63895,68	3052,1	2025,58	14193	3
Итого:	3642,39	3461,09	0,01	3567,27	3412,01	155,26	44,238	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

73,671

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD465

ПО 2.7

5,894

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	79,11	42,96	36,15	67,14	67	0	65,33	66,46	-1,13	2,362	24	0	
25.04.2023	77,2	43,33	33,87	66,88	66,83	0	65,13	66,26	-1,13	2,205	24	0	
26.04.2023	71,93	46,89	25,04	54,33	54,56	0	53,07	53,98	-0,91	1,327	24	0	
27.04.2023	68,19	51,14	17,05	47,06	47,52	0	46,07	46,94	-0,87	0,786	24	0	
28.04.2023	67,99	50,81	17,18	49,44	49,81	0	48,4	49,21	-0,81	0,83	24	0	
29.04.2023	68,87	51,03	17,84	43,92	44,19	0	42,99	43,66	-0,67	0,77	24	0	
30.04.2023	68,7	50,83	17,87	44,9	45,2	0	43,95	44,67	-0,72	0,787	24	0	
01.05.2023	67,81	52,39	15,42	56,9	57,34	0	55,72	56,6	-0,88	0,858	24	0	
02.05.2023	67,94	52,64	15,3	53,35	53,78	0	52,23	53,11	-0,88	0,799	24	0	
03.05.2023	69,69	49,76	19,93	42,6	42,89	0	41,68	42,38	-0,7	0,828	24	0	
04.05.2023	68,25	51,31	16,94	52,06	52,42	0	50,95	51,79	-0,84	0,863	24	0	
05.05.2023	68,64	51,19	17,45	48,15	48,32	0	47,11	47,74	-0,63	0,822	24	0	
06.05.2023	68,22	52,15	16,07	51,33	51,65	0	50,24	51,01	-0,77	0,807	24	0	
07.05.2023	68,78	51,6	17,18	47,2	47,55	0	46,2	46,92	-0,72	0,793	24	0	
08.05.2023	68,25	52,84	15,41	51,67	52,14	0	50,59	51,46	-0,87	0,78	24	0	
09.05.2023	67,65	53,33	14,32	63,84	64,37	0	62,52	63,51	-0,99	0,893	24	0	
10.05.2023	68,45	52,42	16,03	54,62	54,79	0	53,45	54,07	-0,62	0,858	24	0	
11.05.2023	68,64	52,52	16,12	52,73	52,73	0	51,6	52,07	-0,47	0,832	24	0	
12.05.2023	68,81	51,85	16,96	51,66	51,52	0	50,57	50,89	-0,32	0,857	24	0	
13.05.2023	68,59	52,05	16,54	52,88	52,75	0	51,76	52,08	-0,32	0,857	24	0	
14.05.2023	67,65	53,13	14,52	66,48	66,3	0	65,11	65,43	-0,32	0,946	24	0	
15.05.2023	69,19	52,33	16,86	48,22	48,03	0	47,19	47,39	-0,2	0,793	24	0	
16.05.2023	69,56	51,22	18,34	45,41	45,15	0	44,4	44,59	-0,19	0,815	24	0	
17.05.2023	68,63	52,44	16,19	51,71	51,43	0	50,64	50,78	-0,14	0,819	24	0	
18.05.2023	68,38	53,57	14,81	57,3	57,1	0	56,1	56,32	-0,22	0,831	24	0	
19.05.2023	68,12	54,27	13,85	53,52	53,4	0	52,42	52,67	-0,25	0,728	24	0	
20.05.2023	68,23	54,19	14,04	61,18	61,13	0	59,94	60,28	-0,34	0,841	24	0	
21.05.2023	67,82	54,01	13,81	65,07	64,99	0	63,75	64,1	-0,35	0,883	24	0	
22.05.2023	68,88	52,91	15,97	53,81	53,7	0	52,67	53,01	-0,34	0,839	24	0	
Итого:				1555,3	1558,5	0	1521,78	1539,38	-17,6	27,409	696	0	
Средние:	69,24	51,41	17,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:0	50859,85	50661,03	0,01	49233,2	49999,1	-765,91	1635,44	13333	0
22/05/2324:0	52415,21	52219,62	0,01	50754,9	51538,5	-783,51	1662,85	14029	0
Итого:	1555,36	1558,59	0	1521,78	1539,38	-17,6	27,409	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

9651

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,53	43,47	35,06	110,64	111,43	0,01	107,65	110,46	-2,81	3,771	23	1	*
25.04.2023	76,56	43,91	32,65	114,54	115,52	0,01	111,59	114,51	-2,92	3,643	24	0	
26.04.2023	71,06	48,89	22,17	103,39	104,84	0,02	101,01	103,65	-2,64	2,237	24	0	
27.04.2023	67,58	53,6	13,98	103	104,69	0,01	100,89	103,28	-2,39	1,408	24	0	
28.04.2023	67,38	54,07	13,31	106,56	108,35	0,01	104,36	106,87	-2,51	1,387	24	0	
29.04.2023	68,3	53,82	14,48	96,71	98,28	0	94,68	96,94	-2,26	1,368	24	0	
30.04.2023	68,11	54,11	14	99,47	101,15	0,01	97,4	99,79	-2,39	1,365	24	0	
01.05.2023	67,24	55,13	12,11	124,88	127,13	0,01	122,33	125,33	-3	1,48	24	0	
02.05.2023	67,41	55,28	12,13	120,62	122,84	0,01	118,14	121,09	-2,95	1,434	24	0	
03.05.2023	69,02	52,9	16,12	93,36	94,99	0	91,38	93,77	-2,39	1,47	24	0	
04.05.2023	67,7	54,31	13,39	111,73	113,68	0	109,42	112,12	-2,7	1,465	24	0	
05.05.2023	68	54,75	13,25	104,9	106,74	0	102,7	105,24	-2,54	1,358	24	0	
06.05.2023	67,68	55,16	12,52	113,44	115,52	0	111,07	113,86	-2,79	1,391	24	0	
07.05.2023	68,21	54,7	13,51	103,69	105,64	0	101,52	104,16	-2,64	1,37	24	0	
08.05.2023	67,7	55,48	12,22	114,95	117,2	0	112,58	115,55	-2,97	1,377	24	0	
09.05.2023	67,11	56,09	11,02	134,89	137,52	0,01	132,18	135,54	-3,36	1,457	24	0	
10.05.2023	67,86	54,93	12,93	114,22	116,18	0	111,86	114,57	-2,71	1,445	24	0	
11.05.2023	68,07	55,21	12,86	110,16	112,02	0	107,84	110,46	-2,62	1,387	24	0	
12.05.2023	68,24	55,02	13,22	108,31	110,07	0	105,99	108,52	-2,53	1,4	24	0	
13.05.2023	68,04	55,35	12,69	110,36	112,18	0	108,05	110,58	-2,53	1,371	24	0	
14.05.2023	67,15	55,96	11,19	138,26	140,62	0	135,43	138,59	-3,16	1,513	24	0	
15.05.2023	68,56	54,38	14,18	103,83	105,35	0	101,64	103,91	-2,27	1,442	24	0	
16.05.2023	69,01	53,83	15,18	94,37	95,59	0	92,36	94,3	-1,94	1,402	24	0	
17.05.2023	68,11	55,25	12,86	111,76	113,47	0	109,44	111,88	-2,44	1,41	24	0	
18.05.2023	67,87	54,64	13,23	108,7	110,7	0,01	106,47	109,18	-2,71	1,407	24	0	
19.05.2023	67,45	53,85	13,6	94,58	96,88	0	92,64	95,56	-2,92	1,256	24	0	
20.05.2023	67,66	54,07	13,59	100,42	102,48	0	98,37	101,09	-2,72	1,337	24	0	
21.05.2023	67,26	53,52	13,74	112,15	114,06	0	109,87	112,55	-2,68	1,51	24	0	
22.05.2023	68,29	52,21	16,08	89,02	90,15	0	87,16	89,02	-1,86	1,401	24	0	
Итого:				3152,9	3205,2	0,11	3086,02	3162,37	-76,35	46,262	695	1	
Средние:	68,66	53,58	15,07										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/23-24:00	95897,01	96988	5,36	93031,08	95669,61	-2638,53	2689,465	13657	10
22/05/23-24:00	99049,92	100193,3	5,47	96117,1	98831,98	-2714,88	2735,727	14352	11
Итого:	3152,91	3205,27	0,11	3086,02	3162,37	-76,35	46,262	695	1

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просяникова
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

8,472

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,76	44,29	34,47	98,26	96,5	0,02	95,57	95,61	-0,04	3,294	24	0	
25.04.2023	76,82	45,47	31,35	100,4	98,76	0,02	97,78	97,8	-0,02	3,067	24	0	
26.04.2023	70,91	50,47	20,44	105,76	104,66	0,05	103,37	103,4	-0,03	2,111	24	0	
27.04.2023	67,99	53,87	14,12	116,24	115,29	0,05	113,83	113,72	0,11	1,605	24	0	
28.04.2023	67,76	54,23	13,53	112,29	111,45	0,05	109,96	109,95	0,01	1,485	24	0	
29.04.2023	68,67	53,86	14,81	100,17	99,49	0,04	98,06	98,13	-0,07	1,453	24	0	
30.04.2023	68,44	54,6	13,84	106,37	105,62	0,03	104,13	104,14	-0,01	1,439	24	0	
01.05.2023	67,58	55,14	12,44	136,29	135,06	0,03	133,49	133,16	0,33	1,663	24	0	
02.05.2023	67,75	55,03	12,72	123,29	122,27	0,02	120,75	120,54	0,21	1,534	24	0	
03.05.2023	69,42	52,91	16,51	94,45	93,79	0,02	92,41	92,59	-0,18	1,525	24	0	
04.05.2023	68,05	54,27	13,78	116,41	115,46	0,02	113,97	113,88	0,09	1,571	24	0	
05.05.2023	68,36	53,78	14,58	106,17	105,4	0,02	103,93	103,97	-0,04	1,513	24	0	
06.05.2023	68	54,86	13,14	114,78	113,92	0,01	112,42	112,32	0,1	1,478	24	0	
07.05.2023	68,58	54,37	14,21	100,25	99,62	0,02	98,13	98,25	-0,12	1,396	24	0	
08.05.2023	68,05	54,88	13,17	115,28	114,39	0	112,86	112,79	0,07	1,486	24	0	
09.05.2023	67,39	55,41	11,98	140,94	139,64	0,02	138,03	137,66	0,37	1,656	24	0	
10.05.2023	68,24	55,09	13,15	119,25	118,28	0,01	116,75	116,63	0,12	1,532	24	0	
11.05.2023	68,46	54,36	14,1	115,33	114,37	0,01	112,89	112,81	0,08	1,593	24	0	
12.05.2023	68,56	54,44	14,12	110,14	109,29	0,01	107,81	107,76	0,05	1,52	24	0	
13.05.2023	68,38	54,53	13,85	114,7	113,76	0	112,31	112,18	0,13	1,556	24	0	
14.05.2023	67,4	55,53	11,87	146,67	145,23	0,01	143,69	143,16	0,53	1,705	24	0	
15.05.2023	68,91	54,19	14,72	103,43	102,69	0,01	101,23	101,3	-0,07	1,488	24	0	
16.05.2023	69,38	53,56	15,82	100,17	99,32	0,01	98	98	0	1,55	24	0	
17.05.2023	68,45	55,35	13,1	117,96	116,93	0	115,48	115,29	0,19	1,508	24	0	
18.05.2023	68,16	55,19	12,97	122,85	121,66	0,01	120,27	119,95	0,32	1,558	24	0	
19.05.2023	67,8	56,07	11,73	130,73	129,39	0	128,03	127,53	0,5	1,503	24	0	
20.05.2023	68	55,87	12,13	126,74	125,41	0,01	124,12	123,59	0,53	1,506	24	0	
21.05.2023	67,57	55,69	11,88	142,05	140,34	0	139,14	138,32	0,82	1,654	24	0	
22.05.2023	68,61	54,6	14,01	110,34	109,17	0	108,01	107,65	0,36	1,512	24	0	
Итого:				3347,7	3317,1	0,5	3276,42	3272,08	4,34	48,461	696	0	
Средние:	68,98	53,85	15,12										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/23	130923	128894	11,66	127146	127382	-236,12	3944,472	27854	0
22/05/23	134271	132211	12,16	130423	130654	-231,78	3992,933	28550	0
Итого:	3347,71	3317,16	0,5	3276,42	3272,08	4,34	48,461	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просяникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хСА7Е

ПО 2.7

8,525

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,84	43,66	34,18	103,02	99,16	0,01	100,29	98,25	2,04	3,425	24	0	
25.04.2023	75,95	44,58	31,37	100,04	96,44	0,02	97,51	95,52	1,99	3,055	24	0	
26.04.2023	70,13	50,08	20,05	104,52	101,42	0,01	102,22	100,24	1,98	2,045	24	0	
27.04.2023	67,19	53,92	13,27	121,25	118,02	0,01	118,8	116,45	2,35	1,576	24	0	
28.04.2023	67,01	54,12	12,89	120,47	117,26	0,01	118,04	115,65	2,39	1,518	24	0	
29.04.2023	67,93	53,8	14,13	109,03	106,05	0	106,75	104,62	2,13	1,508	24	0	
30.04.2023	67,73	54,34	13,39	109,4	106,51	0,01	107,14	105,04	2,1	1,435	24	0	
01.05.2023	66,91	55,39	11,52	146,13	142,49	0	143,19	140,49	2,7	1,648	24	0	
02.05.2023	67,03	55,28	11,75	138,14	134,67	0	135,31	132,78	2,53	1,59	24	0	
03.05.2023	68,62	52,56	16,06	99,42	96,66	0,01	97,31	95,42	1,89	1,562	24	0	
04.05.2023	67,32	54,84	12,48	125,01	121,85	0	122,45	120,15	2,3	1,528	24	0	
05.05.2023	67,59	54,2	13,39	114,68	111,75	0	112,3	110,24	2,06	1,503	24	0	
06.05.2023	67,32	55,08	12,24	118,78	115,87	0	116,37	114,21	2,16	1,424	24	0	
07.05.2023	67,79	54,96	12,83	111,81	108,95	0,01	109,5	107,46	2,04	1,403	24	0	
08.05.2023	67,26	55,55	11,71	128,22	125,05	0	125,64	123,26	2,38	1,47	24	0	
09.05.2023	66,79	56,13	10,66	153,79	150,09	0	150,7	147,9	2,8	1,605	24	0	
10.05.2023	67,51	55,1	12,41	121,12	118,05	0	118,64	116,39	2,25	1,47	24	0	
11.05.2023	67,69	54,67	13,02	120,28	117,24	0	117,82	115,63	2,19	1,533	24	0	
12.05.2023	67,68	55,08	12,6	120,37	117,32	0	117,87	115,7	2,17	1,48	24	0	
13.05.2023	67,63	54,86	12,77	125,95	122,75	0,01	123,34	121,03	2,31	1,574	24	0	
14.05.2023	66,76	56,05	10,71	160,06	156,15	0	156,84	153,89	2,95	1,68	24	0	
15.05.2023	68,03	54,45	13,58	113,2	110,18	0	110,82	108,63	2,19	1,503	24	0	
16.05.2023	68,57	53,41	15,16	104,39	101,41	0	102,2	100,06	2,14	1,55	24	0	
17.05.2023	67,75	54,99	12,76	121,72	118,43	0,01	119,2	116,78	2,42	1,519	24	0	
18.05.2023	67,48	55,57	11,91	128,81	125,29	0	126,17	123,48	2,69	1,502	24	0	
19.05.2023	67,13	55,78	11,35	134,16	130,47	0	131,42	128,61	2,81	1,492	24	0	
20.05.2023	67,26	55,66	11,6	129,1	125,44	0	126,43	123,65	2,78	1,467	24	0	
21.05.2023	66,95	56,03	10,92	140,62	136,59	0	137,78	134,62	3,16	1,506	24	0	
22.05.2023	67,89	54,93	12,96	110,09	106,66	0	107,78	105,2	2,58	1,398	24	0	
Итого:				3533,5	3438,2	0,11	3459,83	3391,35	68,48	47,969	696	0	
Средние:	68,23	53,96	14,26										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324	48652,7	45952,99	3,83	47227,01	45417,14	1809,87	1509,905	10165	0
22/05/2324	52186,28	49391,21	3,94	50686,84	48808,49	1878,35	1557,874	10861	0
Итого:	3533,58	3438,22	0,11	3459,83	3391,35	68,48	47,969	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x719D

ПО 2.7

8,981

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,15	44,05	34,1	104,82	100,15	0	102,03	99,23	2,8	3,478	24	0	
25.04.2023	76,25	43,2	33,05	103,26	98,77	0	100,6	97,9	2,7	3,321	24	0	
26.04.2023	70,75	48,26	22,49	99,28	95,65	0	97,07	94,62	2,45	2,182	24	0	
27.04.2023	67,42	52,92	14,5	104,56	101,29	0,01	102,41	99,98	2,43	1,482	24	0	
28.04.2023	67,23	52,09	15,14	103,61	100,37	0	101,5	99,12	2,38	1,534	24	0	
29.04.2023	68,05	52,53	15,52	94,37	91,42	0	92,39	90,21	2,18	1,434	24	0	
30.04.2023	67,88	52,81	15,07	98,9	95,83	0	96,85	94,6	2,25	1,46	24	0	
01.05.2023	67,18	53,54	13,64	116,59	113,02	0	114,23	111,5	2,73	1,557	24	0	
02.05.2023	67,31	53,51	13,8	113,97	110,45	0	111,67	108,96	2,71	1,54	24	0	
03.05.2023	68,77	50,65	18,12	87,66	84,75	0	85,79	83,74	2,05	1,553	24	0	
04.05.2023	67,57	52,31	15,26	100,56	97,34	0	98,5	96,1	2,4	1,503	24	0	
05.05.2023	67,81	51,69	16,12	96,86	93,69	0	94,87	92,51	2,36	1,528	24	0	
06.05.2023	67,46	52,74	14,72	101,34	98,1	0	99,27	96,82	2,45	1,462	24	0	
07.05.2023	68	51,99	16,01	88,89	86	0	87,03	84,91	2,12	1,394	24	0	
08.05.2023	67,54	53,16	14,38	104,48	101,14	0	102,33	99,8	2,53	1,472	24	0	
09.05.2023	67,02	53,11	13,91	116,67	112,92	0	114,31	111,43	2,88	1,59	24	0	
10.05.2023	67,71	52,96	14,75	105,12	101,65	0	102,94	100,33	2,61	1,519	24	0	
11.05.2023	67,92	51,71	16,21	98,32	94,98	0	96,27	93,79	2,48	1,557	24	0	
12.05.2023	67,92	52,12	15,8	98,74	95,38	0	96,67	94,18	2,49	1,527	24	0	
13.05.2023	67,85	51,76	16,09	102,98	99,47	0	100,85	98,23	2,62	1,622	24	0	
14.05.2023	67,06	53,83	13,23	125,08	120,99	0	122,53	119,36	3,17	1,62	24	0	
15.05.2023	68,35	51,52	16,83	94,26	91	0	92,27	89,85	2,42	1,554	24	0	
16.05.2023	68,7	50,94	17,76	88,87	85,75	0	86,96	84,69	2,27	1,543	24	0	
17.05.2023	67,93	52,81	15,12	101,78	98,37	0,01	99,66	97,08	2,58	1,507	24	0	
18.05.2023	67,67	52,79	14,88	103,06	99,62	0	100,96	98,32	2,64	1,5	24	0	
19.05.2023	67,25	54,07	13,18	113,05	109,39	0	110,75	107,91	2,84	1,46	24	0	
20.05.2023	67,46	53,53	13,93	112,96	109,26	0	110,68	107,8	2,88	1,541	24	0	
21.05.2023	67,12	53,09	14,03	120,08	116,17	0	117,63	114,65	2,98	1,648	24	0	
22.05.2023	68,01	51,66	16,35	98,24	94,97	0	96,21	93,79	2,42	1,571	24	0	
Итого:				2998,3	2897,8	0,02	2935,23	2861,41	73,82	48,659	696	0	
Средние:	68,46	51,77	16,68										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324	122216	117959	69,65	118601	116506	2094,4	3671,34	22142	0
22/05/2324	125215	120857	69,67	121536	119368	2168,22	3719,999	22838	0
Итого:	2998,36	2897,89	0,02	2935,23	2861,41	73,82	48,659	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/23г.-21/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7 **10,326**

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2023	75,85	41,16	34,69	110,44	108,38	0	107,64	107,51	0,13	3,73	24	0	
24.04.2023	77,12	42,27	34,85	101	99,18	0	98,37	98,36	0,01	3,426	24	0	
25.04.2023	74,17	42,63	31,54	103,08	101,45	0	100,56	100,6	-0,04	3,17	24	0	
26.04.2023	66,93	46,56	20,37	74,74	73,92	0,01	73,23	73,14	0,09	1,492	24	0	
27.04.2023	66,3	48,04	18,26	78,56	77,58	0	77,02	76,75	0,27	1,407	24	0	
28.04.2023	66,12	48,23	17,89	80,47	79,44	0,01	78,9	78,56	0,34	1,408	24	0	
29.04.2023	67,09	46,65	20,44	73,24	72,35	0	71,79	71,64	0,15	1,465	24	0	
30.04.2023	66,39	49,13	17,26	80,44	79,62	0	78,82	78,73	0,09	1,358	24	0	
01.05.2023	65,99	48,68	17,31	91,03	90,34	0	89,23	89,33	-0,1	1,544	24	0	
02.05.2023	66,58	48	18,58	78,42	77,76	0	76,88	76,93	-0,05	1,429	24	0	
03.05.2023	67,44	46,82	20,62	70,75	70,32	0	69,31	69,57	-0,26	1,428	24	0	
04.05.2023	66,24	49	17,24	82,57	82,02	0	80,93	81,11	-0,18	1,395	24	0	
05.05.2023	66,83	47,76	19,07	74,43	73,92	0	72,94	73,13	-0,19	1,389	24	0	
06.05.2023	66,43	48,43	18	77,33	76,85	0	75,8	76	-0,2	1,363	24	0	
07.05.2023	66,75	48,22	18,53	76,93	76,59	0	75,38	75,77	-0,39	1,395	24	0	
08.05.2023	66,25	48,95	17,3	84,69	84,33	0	82,98	83,4	-0,42	1,432	24	0	
09.05.2023	66,08	48,74	17,34	88,37	88,02	0	86,61	87,05	-0,44	1,502	24	0	
10.05.2023	66,67	48,71	17,96	81,42	81,21	0	79,78	80,35	-0,57	1,433	24	0	
11.05.2023	66,9	47,84	19,06	79,01	78,84	0	77,45	78,01	-0,56	1,473	24	0	
12.05.2023	67,03	47,56	19,47	77,44	77,1	0	75,88	76,27	-0,39	1,475	24	0	
13.05.2023	66,59	48,15	18,44	82,37	82,03	0	80,72	81,15	-0,43	1,488	24	0	
14.05.2023	65,99	49,09	16,9	92,57	92,14	0	90,71	91,12	-0,41	1,533	24	0	
15.05.2023	67,7	46,73	20,97	72,72	72,31	0	71,19	71,57	-0,38	1,49	24	0	
16.05.2023	67,71	46,2	21,51	74,25	73,79	0	72,69	73,05	-0,36	1,562	24	0	
17.05.2023	66,55	48,19	18,36	83,66	83,17	0	81,99	82,27	-0,28	1,505	24	0	
18.05.2023	66,65	48,14	18,51	85,51	84,85	0	83,8	83,94	-0,14	1,55	24	0	
19.05.2023	66,26	48,8	17,46	84,84	84,17	0	83,18	83,21	-0,03	1,451	24	0	
20.05.2023	66,4	48,66	17,74	79,45	78,75	0	77,86	77,85	0,01	1,379	24	0	
21.05.2023	66,2	48,59	17,61	87,11	86,33	0	85,4	85,38	0,02	1,503	24	0	
Итого:				2406,8	2386,7	0,02	2357,04	2361,75	-4,71	48,175	696	0	
Средние:	67,55	47,44	20,11										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2324	124633	122427	4,5	120942	120795	147,07	3546,691	22247	0
21/05/2324	127039	124814	4,52	123299	123157	142,36	3594,866	22943	0
Итого:	2406,84	2386,76	0,02	2357,04	2361,75	-4,71	48,175	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

5,64

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,78	42,83	35,95	62,16	60,87	0,01	60,47	60,38	0,09	2,172	24	0	
25.04.2023	76,89	42,51	34,38	62,32	61,08	0	60,71	60,6	0,11	2,087	24	0	
26.04.2023	71,41	46,09	25,32	55,88	54,88	0,03	54,62	54,33	0,29	1,381	24	0	
27.04.2023	67,87	49,53	18,34	49,8	48,81	0,03	48,76	48,27	0,49	0,893	24	0	
28.04.2023	67,64	49,71	17,93	50,35	49,31	0,04	49,35	48,74	0,61	0,883	24	0	
29.04.2023	68,57	49,23	19,34	45,29	44,27	0,03	44,32	43,78	0,54	0,856	24	0	
30.04.2023	68,4	50,1	18,3	44,98	44,01	0,04	44,04	43,51	0,53	0,805	24	0	
01.05.2023	67,52	51,32	16,2	52,96	51,94	0,04	51,86	51,28	0,58	0,842	24	0	
02.05.2023	67,69	51,3	16,39	54,01	52,95	0,04	52,89	52,31	0,58	0,867	24	0	
03.05.2023	69,33	48,4	20,93	44,22	43,29	0,03	43,27	42,79	0,48	0,904	24	0	
04.05.2023	67,88	49,97	17,91	52,99	51,91	0,04	51,91	51,31	0,6	0,93	24	0	
05.05.2023	68,25	50,12	18,13	50,06	49,02	0,03	49,01	48,44	0,57	0,888	24	0	
06.05.2023	67,94	50,33	17,61	50,38	49,37	0,03	49,32	48,8	0,52	0,869	24	0	
07.05.2023	68,59	50,31	18,28	46,19	45,31	0,04	45,23	44,79	0,44	0,827	24	0	
08.05.2023	67,93	51,2	16,73	50,71	49,78	0,03	49,66	49,18	0,48	0,83	24	0	
09.05.2023	67,37	50,89	16,48	62,46	61,31	0,04	61,19	60,56	0,63	1,011	24	0	
10.05.2023	68,22	50,27	17,95	51,74	50,63	0,03	50,67	50,03	0,64	0,91	24	0	
11.05.2023	68,38	50,17	18,21	52,58	51,39	0,04	51,48	50,78	0,7	0,937	24	0	
12.05.2023	68,44	50,41	18,03	49,98	48,8	0,03	48,92	48,21	0,71	0,883	24	0	
13.05.2023	68,37	49,96	18,41	52,06	50,79	0,03	50,95	50,22	0,73	0,938	24	0	
14.05.2023	67,35	50,52	16,83	61,19	59,8	0,03	59,93	59,09	0,84	1,011	24	0	
15.05.2023	68,96	49,96	19	47,04	45,78	0,03	46,02	45,22	0,8	0,875	24	0	
16.05.2023	69,22	49,29	19,93	45,76	44,49	0,02	44,75	43,98	0,77	0,893	24	0	
17.05.2023	68,33	50,38	17,95	49,87	48,55	0,03	48,83	47,99	0,84	0,877	24	0	
18.05.2023	68,04	50,78	17,26	52,15	50,86	0,36	51,05	50,25	0,8	0,88	24	0	
19.05.2023	67,65	51,98	15,67	42,74	41,82	0	41,85	41,26	0,59	0,654	24	0	
20.05.2023	67,89	50,7	17,19	53,25	52,05	0	52,14	51,42	0,72	0,895	24	0	
21.05.2023	67,54	50,13	17,41	58,49	57,13	0	57,26	56,44	0,82	0,998	24	0	
22.05.2023	68,57	50,36	18,21	47,68	46,49	0,73	46,64	45,94	0,7	0,848	24	0	
Итого:				1499,2	1466,6	1,83	1467,1	1449,9	17,2	28,644	696	0	
Средние:	68,93	49,61	19,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/23-24/04/23	2259,42	1957,3	0,1	2198,28	1940,87	257,41	78,958	661	1
22/05/23-24/05/23	3439,41	3352,57	1,93	3355,16	3319,98	35,18	95,738	1333	1
Итого:	1499,29	1466,69	1,83	1467,1	1449,9	17,2	28,644	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	#ЗНАЧ!

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 тах = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7807

ПО 2.7

1057

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.2023	68,42	47,85	20,57	70,77	70,6	1,61	69,28	69,83	-0,55	1,424	24	0	
06.05.2023	68,04	48,61	19,43	73,72	73,58	1,58	72,21	72,77	-0,56	1,403	24	0	
07.05.2023	68,63	48,14	20,49	69,93	69,88	1,59	68,44	69,14	-0,7	1,402	24	0	
08.05.2023	68,05	49,19	18,86	76,61	76,53	1,59	75,01	75,66	-0,65	1,411	24	0	
09.05.2023	67,39	49,95	17,44	87,83	87,69	1,79	86,03	86,67	-0,64	1,499	24	0	
10.05.2023	68,23	48,96	19,27	76,53	76,54	1,66	74,93	75,68	-0,75	1,441	24	0	
11.05.2023	68,43	48,66	19,77	77,77	77,81	1,8	76,13	76,95	-0,82	1,504	24	0	
12.05.2023	68,49	49,3	19,19	75,91	75,95	1,58	74,32	75,09	-0,77	1,421	24	0	
13.05.2023	68,4	49,25	19,15	78,4	78,45	1,67	76,75	77,56	-0,81	1,466	24	0	
14.05.2023	67,39	50,18	17,21	95,22	95,09	1,98	93,26	93,96	-0,7	1,603	24	0	
15.05.2023	68,98	48,37	20,61	76,84	76,95	1,9	75,19	76,08	-0,89	1,545	24	0	
16.05.2023	69,37	47,71	21,66	68,5	68,62	1,69	67,03	67,89	-0,86	1,449	24	0	
17.05.2023	68,38	49,13	19,25	76,4	76,44	1,66	74,8	75,58	-0,78	1,437	24	0	
18.05.2023	68,12	49,84	18,28	78,54	78,49	1,56	76,92	77,59	-0,67	1,403	24	0	
19.05.2023	67,68	49,06	18,62	68,48	68,29	1,6	67,08	67,49	-0,41	1,247	24	0	
20.05.2023	67,88	45,27	22,61	66,65	66,58	1,74	65,27	65,9	-0,63	1,474	24	0	
21.05.2023	67,52	46,14	21,38	71,35	71,21	1,76	69,88	70,51	-0,63	1,489	24	0	
22.05.2023	68,59	45	23,59	62,03	62	1,66	60,72	61,42	-0,7	1,428	24	0	
Итого:				1351,4	1350,7	30,42	1323,25	1335,8	-12,52	26,046	432	0	
Средние:	68,22	48,36	19,85										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2324:0	30,77	30,7	2,96	30,15	30,37	-0,22	0,597	33	1
22/05/2324:0	1382,25	1381,4	33,38	1353,4	1366,14	-12,74	26,643	465	1
Итого:	1351,48	1350,7	30,42	1323,25	1335,77	-12,52	26,046	432	0
							41,963		

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

15,917

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x76EF

по 2.7

8,969

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,09	45,3	32,79	108,6	105,82	0	105,7	104,8	0,9	3,462	24	0	
25.04.2023	76,14	45,82	30,32	109,88	107,3	0	107,1	106,25	0,85	3,243	24	0	
26.04.2023	70,17	51,59	18,58	124,75	122,61	0,01	122	121,1	0,9	2,264	24	0	
27.04.2023	67,56	55,1	12,46	134,04	132,12	0,01	131,26	130,28	0,98	1,636	24	0	
28.04.2023	67,28	55,57	11,71	140,19	138,13	0	137,28	136,15	1,13	1,606	24	0	
29.04.2023	68,19	55,95	12,24	129,67	127,75	0	126,98	125,89	1,09	1,553	24	0	
30.04.2023	68,04	55,86	12,18	128,7	126,78	0	126,01	124,93	1,08	1,531	24	0	
01.05.2023	67,27	56,29	10,98	157,65	155,27	0,01	154,42	152,98	1,44	1,694	24	0	
02.05.2023	67,43	56,55	10,88	155,69	153,39	0	152,5	151,14	1,36	1,661	24	0	
03.05.2023	68,96	54,73	14,23	117,56	115,84	0	115,08	114,23	0,85	1,636	24	0	
04.05.2023	67,67	56,06	11,61	143,09	140,99	0	140,13	138,95	1,18	1,626	24	0	
05.05.2023	67,93	55,8	12,13	135,05	133,1	0	132,26	131,17	1,09	1,603	24	0	
06.05.2023	67,61	56,7	10,91	149,88	147,74	0	146,83	145,55	1,28	1,601	24	0	
07.05.2023	68,19	56,1	12,09	122,95	121,31	0	120,38	119,54	0,84	1,452	24	0	
08.05.2023	67,62	55,99	11,63	131,29	129,49	0	128,58	127,61	0,97	1,495	24	0	
09.05.2023	67,05	56,35	10,7	161,59	159,14	0	158,31	156,8	1,51	1,693	24	0	
10.05.2023	67,84	56,81	11,03	148,78	146,52	0	145,67	144,33	1,34	1,606	24	0	
11.05.2023	68,04	56,19	11,85	143,94	141,72	0	140,94	139,66	1,28	1,671	24	0	
12.05.2023	68,11	56,26	11,85	139,48	137,36	0	136,56	135,33	1,23	1,617	24	0	
13.05.2023	67,94	56,12	11,82	144,17	141,94	0	141,19	139,89	1,3	1,665	24	0	
14.05.2023	67,08	55,79	11,29	159,92	157,31	0	156,7	155,07	1,63	1,771	24	0	
15.05.2023	68,66	55,07	13,59	124	122,07	0	121,37	120,34	1,03	1,646	24	0	
16.05.2023	68,84	54,76	14,08	117,12	115,22	0	114,63	113,6	1,03	1,613	24	0	
17.05.2023	67,95	55,67	12,28	137,78	135,43	0	134,94	133,49	1,45	1,657	24	0	
18.05.2023	67,74	56,2	11,54	143,62	141,16	0	140,68	139,1	1,58	1,622	24	0	
19.05.2023	67,36	56,34	11,02	142,31	139,87	0	139,4	137,81	1,59	1,534	24	0	
20.05.2023	67,57	56,69	10,88	147,84	145,17	0	144,76	143,01	1,75	1,574	24	0	
21.05.2023	67,16	56,53	10,63	167,04	163,79	0	163,67	161,34	2,33	1,739	24	0	
22.05.2023	68,16	55,33	12,83	128,51	125,97	0	125,84	124,17	1,67	1,612	24	0	
Итого:				3995	3930,3	0,03	3911,17	3874,51	36,66	51,083	696	0	
Средние:	68,53	55,08	13,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	119274,9	117314	7,94	115727	115872	-145,33	3617,95	22263	0
22/05/2324:	123270	121245	7,97	119638	119747	-108,67	3669,04	22959	0
Итого:	3995,09	3930,31	0,03	3911,17	3874,51	36,66	51,083	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

/Л.А. Болтачева/

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г. - 22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DBC по 2.7 *8,182*

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,5	43,65	34,85	93,06	90,45	0	90,51	89,64	0,87	3,153	24	0	
25.04.2023	76,73	43,68	33,05	92,06	89,55	0	89,69	88,76	0,93	2,962	24	0	
26.04.2023	70,81	46,44	24,37	86,74	84,92	0,02	84,8	84,05	0,75	2,067	24	0	
27.04.2023	67,52	50,14	17,38	87,35	85,93	0,02	85,59	84,93	0,66	1,485	24	0	
28.04.2023	67,44	49,7	17,74	81,87	80,66	0,01	80,21	79,72	0,49	1,424	24	0	
29.04.2023	68,3	49,5	18,8	75,22	74,14	0,01	73,64	73,29	0,35	1,384	24	0	
30.04.2023	68,22	50,01	18,21	78,53	77,43	0,03	76,88	76,52	0,36	1,397	24	0	
01.05.2023	67,3	51,28	16,02	96,18	94,89	0,01	94,21	93,73	0,48	1,506	24	0	
02.05.2023	67,43	51,14	16,29	93,26	91,98	0,02	91,35	90,89	0,46	1,489	24	0	
03.05.2023	69,05	49,03	20,02	75,78	74,6	0,01	74,18	73,75	0,43	1,483	24	0	
04.05.2023	67,73	49,91	17,82	85,37	84,13	0,01	83,58	83,17	0,41	1,486	24	0	
05.05.2023	67,94	49,98	17,96	81,85	80,63	0,01	80,14	79,69	0,45	1,438	24	0	
06.05.2023	67,65	50,64	17,01	80,15	79	0,02	78,52	78,05	0,47	1,332	24	0	
07.05.2023	68,28	50,1	18,18	77,21	76	0,01	75,62	75,13	0,49	1,376	24	0	
08.05.2023	67,73	51,51	16,22	84,35	83,07	0,01	82,6	82,05	0,55	1,335	24	0	
09.05.2023	67,12	52,3	14,82	97,07	95,55	0,01	95,11	94,31	0,8	1,406	24	0	
10.05.2023	67,94	50,98	16,96	89,7	88,09	0,02	87,84	87,02	0,82	1,488	24	0	
11.05.2023	68,12	51,12	17	87,26	85,57	0,01	85,45	84,53	0,92	1,454	24	0	
12.05.2023	68,19	50,92	17,27	82,51	80,85	0,01	80,79	79,89	0,9	1,395	24	0	
13.05.2023	68,08	51,32	16,76	87,72	85,92	0,01	85,87	84,85	1,02	1,438	24	0	
14.05.2023	67,23	52,08	15,15	108,96	106,63	0,01	106,76	105,27	1,49	1,614	24	0	
15.05.2023	68,62	50,05	18,57	83,15	81,21	0,01	81,37	80,24	1,13	1,507	24	0	
16.05.2023	69,07	49,72	19,35	82,41	80,42	0,07	80,62	79,49	1,13	1,56	24	0	
17.05.2023	68,21	50,7	17,51	83,93	82,06	0	82,2	81,08	1,12	1,439	24	0	
18.05.2023	67,88	51,49	16,39	96,22	94,06	0	94,22	92,89	1,33	1,545	24	0	
19.05.2023	67,47	51,66	15,81	91,42	89,44	0	89,56	88,33	1,23	1,417	24	0	
20.05.2023	67,64	51,87	15,77	92,44	90,45	0	90,54	89,29	1,25	1,426	24	0	
21.05.2023	67,32	51,94	15,38	101,97	99,78	0	99,87	98,52	1,35	1,534	24	0	
22.05.2023	68,29	50,63	17,66	82,9	81,07	0	81,16	80,12	1,04	1,431	24	0	
Итого:				2536,6	2488,4	0,34	2482,88	2459,2	23,68	45,971	696	0	
Средние:	68,68	50,12	18,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:0	121646	118455,1	12,22	118021,9	117197,8	824,14	4134,25	27875	0
22/05/2324:0	124183	120943,6	12,56	120504,8	119657	847,82	4180,221	28571	0
Итого:	2536,64	2488,48	0,34	2482,88	2459,2	23,68	45,971	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

[Подпись] /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

8,543

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,08	43,69	34,39	98,78	97,06	0	96,12	96,21	-0,09	3,307	24	0	
25.04.2023	76,21	43,16	33,05	99,18	97,56	0,01	96,63	96,73	-0,1	3,191	24	0	
26.04.2023	70,66	46,17	24,49	85,57	84,8	0,02	83,66	83,96	-0,3	2,045	24	0	
27.04.2023	67,33	49,42	17,91	84,81	84,39	0,01	83,07	83,43	-0,36	1,486	24	0	
28.04.2023	67,18	48,96	18,22	81,74	81,47	0	80,04	80,58	-0,54	1,457	24	0	
29.04.2023	68,14	48,53	19,61	76,26	76,06	0,01	74,64	75,22	-0,58	1,464	24	0	
30.04.2023	67,91	48,95	18,96	76,59	76,45	0	75,01	75,6	-0,59	1,42	24	0	
01.05.2023	67,05	50,39	16,66	94,8	94,51	0	92,88	93,39	-0,51	1,545	24	0	
02.05.2023	67,23	50,33	16,9	87,77	87,48	0	85,96	86,42	-0,46	1,45	24	0	
03.05.2023	68,83	48,05	20,78	69,54	69,32	0	68,05	68,59	-0,54	1,412	24	0	
04.05.2023	67,46	50	17,46	81,92	81,64	0,01	80,26	80,68	-0,42	1,401	24	0	
05.05.2023	67,8	49,8	18	80,03	79,58	0	78,4	78,66	-0,26	1,408	24	0	
06.05.2023	67,48	49,82	17,66	77,09	76,73	0	75,51	75,84	-0,33	1,332	24	0	
07.05.2023	68,05	49,95	18,1	76,05	75,73	0	74,47	74,86	-0,39	1,346	24	0	
08.05.2023	67,49	51,14	16,35	83,93	83,54	0	82,21	82,52	-0,31	1,345	24	0	
09.05.2023	66,88	52,19	14,69	98,5	97,84	0,01	96,52	96,58	-0,06	1,418	24	0	
10.05.2023	67,68	51,21	16,47	84,05	83,37	0	82,33	82,36	-0,03	1,355	24	0	
11.05.2023	67,9	50,53	17,37	85,46	84,62	0	83,69	83,6	0,09	1,452	24	0	
12.05.2023	67,93	50,48	17,45	82,21	81,36	0	80,5	80,39	0,11	1,404	24	0	
13.05.2023	67,83	50,53	17,3	86,44	85,44	0	84,64	84,43	0,21	1,464	24	0	
14.05.2023	67	51,2	15,8	108,02	106,39	0	105,83	105,1	0,73	1,669	24	0	
15.05.2023	68,53	50,08	18,45	78,95	77,83	0	77,27	76,91	0,36	1,426	24	0	
16.05.2023	68,76	49,54	19,22	75,03	73,94	0,03	73,45	73,07	0,38	1,411	24	0	
17.05.2023	67,83	51,05	16,78	80,26	79,22	0	78,59	78,24	0,35	1,318	24	0	
18.05.2023	67,63	51,35	16,28	86,84	85,6	0	85,06	84,54	0,52	1,384	24	0	
19.05.2023	67,27	51,87	15,4	89,18	87,95	0	87,35	86,84	0,51	1,346	24	0	
20.05.2023	67,43	51,83	15,6	85,99	84,84	0	84,23	83,75	0,48	1,314	24	0	
21.05.2023	67,06	52,3	14,76	99,7	98,25	0	97,68	97	0,68	1,442	24	0	
22.05.2023	68,11	50,82	17,29	76,63	75,59	0	75,02	74,65	0,37	1,297	24	0	
Итого:				2471,3	2448,5	0,1	2419,07	2420,15	-1,08	45,309	696	0	
Средние:	68,43	49,77	18,66										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/23	134769,3	131881,8	176,79	130815,2	130352	463,22	4222,615	27877	0
22/05/23	137240,7	134330,3	176,89	133234,2	132772,1	462,14	4267,924	28573	0
Итого:	2471,32	2448,56	0,1	2419,07	2420,15	-1,08	45,309	696	0


Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

8,911

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,98	43,93	34,05	105,04	101,97	0	102,26	101,04	1,22	3,478	24	0	
25.04.2023	76,06	44,97	31,09	106,3	103,35	0	103,61	102,38	1,23	3,217	24	0	
26.04.2023	70,17	52,29	17,88	126,81	124,23	0,01	124,03	122,68	1,35	2,216	24	0	
27.04.2023	67,49	56,84	10,65	143,58	141,39	0	140,63	139,29	1,34	1,496	24	0	
28.04.2023	67,32	56,47	10,85	140,19	138,09	0	137,32	136,04	1,28	1,489	24	0	
29.04.2023	68,21	55,02	13,19	120,5	118,68	0	117,95	117,03	0,92	1,554	24	0	
30.04.2023	67,96	56,34	11,62	138,62	136,53	0,01	135,76	134,51	1,25	1,578	24	0	
01.05.2023	67,24	56,71	10,53	155,73	153,33	0	152,57	151,05	1,52	1,605	24	0	
02.05.2023	67,44	57,86	9,58	157,88	155,38	0	154,67	152,99	1,68	1,48	24	0	
03.05.2023	68,92	54,67	14,25	114,44	112,24	0	112	110,69	1,31	1,595	24	0	
04.05.2023	67,65	55,72	11,93	134,23	131,81	0	131,44	129,92	1,52	1,567	24	0	
05.05.2023	67,9	55,36	12,54	124,59	122,25	0	122,01	120,52	1,49	1,53	24	0	
06.05.2023	67,59	56,82	10,77	142,04	139,42	0	139,1	137,35	1,75	1,499	24	0	
07.05.2023	68,06	56,16	11,9	127,05	124,61	0	124,39	122,78	1,61	1,479	24	0	
08.05.2023	67,56	57,01	10,55	145,63	142,86	0	142,66	140,7	1,96	1,504	24	0	
09.05.2023	67,07	57,8	9,27	172,42	169,24	0	168,95	166,65	2,3	1,565	24	0	
10.05.2023	67,79	56,72	11,07	146,57	143,71	0	143,51	141,56	1,95	1,59	24	0	
11.05.2023	67,98	56,09	11,89	135,46	132,8	0	132,66	130,87	1,79	1,576	24	0	
12.05.2023	68,1	55,83	12,27	134,82	131,93	0	132,01	130,02	1,99	1,619	24	0	
13.05.2023	67,96	56,1	11,86	144,1	140,98	0	141,12	138,95	2,17	1,671	24	0	
14.05.2023	67,08	57,25	9,83	176,25	172,17	0	172,67	169,55	3,12	1,697	24	0	
15.05.2023	68,5	56,13	12,37	130,4	127,1	0	127,64	125,26	2,38	1,58	24	0	
16.05.2023	68,84	55,42	13,42	116,08	112,77	0	113,62	111,14	2,48	1,524	24	0	
17.05.2023	67,95	56,71	11,24	137,05	133,5	0	134,21	131,52	2,69	1,507	24	0	
18.05.2023	67,81	57,11	10,7	149,62	145,47	0	146,52	143,27	3,25	1,569	24	0	
19.05.2023	67,49	57,94	9,55	161,46	157,05	0	158,13	154,62	3,51	1,512	24	0	
20.05.2023	67,62	57,37	10,25	157,85	153,45	0	154,61	151,12	3,49	1,585	24	0	
21.05.2023	67,22	57,39	9,83	163,22	158,92	0	159,9	156,51	3,39	1,573	24	0	
22.05.2023	68,19	56,82	11,37	136,2	132,7	0	133,35	130,72	2,63	1,512	24	0	
Итого:				4044,1	3957,9	0,02	3959,3	3900,73	58,57	49,367	696	0	
Средние:	68,52	55,54	12,97										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324	142864	139055	8,46	138733,1	137396,4	1336,72	4259,205	27877	0
22/05/2324	146908	143013	8,48	142692,4	141297,1	1395,29	4308,572	28573	0
Итого:	4044,13	3957,93	0,02	3959,3	3900,73	58,57	49,367	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

10,209

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,87	43,89	34,98	120,32	119,63	0	117,04	118,55	-1,51	4,089	24	0	
25.04.2023	76,9	44,63	32,27	118,75	118,24	0	115,67	117,11	-1,44	3,73	24	0	
26.04.2023	71,29	50,28	21,01	116,56	116,52	0,01	113,9	115,14	-1,24	2,39	24	0	
27.04.2023	68,01	54,62	13,39	114,42	114,49	0	112,05	112,92	-0,87	1,502	24	0	
28.04.2023	67,72	55,87	11,85	124,33	124,62	0	121,77	122,82	-1,05	1,443	24	0	
29.04.2023	68,7	55,24	13,46	116,13	116,37	0	113,66	114,7	-1,04	1,528	24	0	
30.04.2023	68,54	55,24	13,3	117,54	118	0	115,08	116,32	-1,24	1,53	24	0	
01.05.2023	67,7	55,74	11,96	135,21	135,92	0	132,45	133,97	-1,52	1,585	24	0	
02.05.2023	67,88	56,23	11,65	134,41	135,11	0,02	131,63	133,12	-1,49	1,532	24	0	
03.05.2023	69,42	54,47	14,95	105,07	105,51	0	102,82	104,04	-1,22	1,539	24	0	
04.05.2023	68,13	55,97	12,16	128,63	129,33	0	125,94	127,46	-1,52	1,528	24	0	
05.05.2023	68,42	56,06	12,36	118,62	119,27	0	116,11	117,52	-1,41	1,434	24	0	
06.05.2023	68,04	56,69	11,35	133,81	134,7	0	131,04	132,68	-1,64	1,487	24	0	
07.05.2023	68,59	56,24	12,35	112,78	113,5	0	110,37	111,85	-1,48	1,363	24	0	
08.05.2023	68,07	56,61	11,46	128,5	129,38	0	125,82	127,48	-1,66	1,44	24	0	
09.05.2023	67,52	55,97	11,55	138,54	139,48	0	135,72	137,48	-1,76	1,568	24	0	
10.05.2023	68,34	56,63	11,71	128,33	129,2	0	125,64	127,27	-1,63	1,471	24	0	
11.05.2023	68,58	56,11	12,47	125,76	126,53	0	123,13	124,68	-1,55	1,534	24	0	
12.05.2023	68,65	56,36	12,29	126,69	127,51	0	124,01	125,63	-1,62	1,521	24	0	
13.05.2023	68,42	55,83	12,59	127,56	128,36	0	124,87	126,5	-1,63	1,571	24	0	
14.05.2023	67,64	55,76	11,88	143,22	144,08	0	140,28	141,99	-1,71	1,669	24	0	
15.05.2023	69,2	55,02	14,18	110,09	110,46	0	107,73	108,92	-1,19	1,53	24	0	
16.05.2023	69,38	55,47	13,91	107,09	107,1	0	104,79	105,6	-0,81	1,457	24	0	
17.05.2023	68,48	55,37	13,11	117,06	117,4	0	114,58	115,72	-1,14	1,5	24	0	
18.05.2023	68,28	55,82	12,46	124,38	124,61	0	121,74	122,8	-1,06	1,516	24	0	
19.05.2023	67,93	57,23	10,7	139,73	139,97	0	136,82	137,84	-1,02	1,467	24	0	
20.05.2023	68,01	56,95	11,06	134,43	134,56	0	131,62	132,56	-0,94	1,457	24	0	
21.05.2023	67,62	56,34	11,28	140,13	140,31	0	137,27	138,25	-0,98	1,55	24	0	
22.05.2023	68,7	56,02	12,68	117,3	117,21	0	114,77	115,49	-0,72	1,456	24	0	
Итого:				3605,3	3617,3	0,03	3528,32	3566,41	-38,09	49,387	696	0	
Средние:	69,07	54,91	14,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	72720,99	72151,6	21,07	70415,3	71327,8	-912,49	2555,839	13199	372
22/05/2324:	76326,38	75768,9	21,1	73943,6	74894,2	-950,58	2605,226	13895	372
Итого:	3605,39	3617,37	0,03	3528,32	3566,41	-38,09	49,387	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xВ37А

ПО 2.7

6,056

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	79,08	45,45	33,63	74,48	74,55	0	72,45	73,83	-1,38	2,434	24	0	
25.04.2023	77,19	45,19	32	71,48	71,61	0	69,63	70,9	-1,27	2,228	24	0	
26.04.2023	72,15	46,15	26	55,07	54,92	0	53,79	54,34	-0,55	1,394	24	0	
27.04.2023	68,08	47,26	20,82	40,94	40,71	0	40,09	40,3	-0,21	0,833	24	0	
28.04.2023	67,95	47,24	20,71	40,79	40,71	0	39,94	40,26	-0,32	0,825	24	0	
29.04.2023	68,87	47,35	21,52	38,08	37,94	0	37,28	37,52	-0,24	0,802	24	0	
30.04.2023	68,7	47,5	21,2	39,73	39,67	0	38,89	39,25	-0,36	0,824	24	0	
01.05.2023	67,75	48,62	19,13	48,62	48,7	0	47,62	48,15	-0,53	0,913	24	0	
02.05.2023	68,04	48,64	19,4	45,38	45,5	0	44,42	44,98	-0,56	0,86	24	0	
03.05.2023	69,93	46,55	23,38	67,74	67,81	0	66,26	67,14	-0,88	1,545	24	0	
04.05.2023	68,6	46,47	22,13	90,69	90,95	0	88,79	90,01	-1,22	1,962	24	0	
05.05.2023	68,57	47,53	21,04	40,93	41,11	0	40,06	40,64	-0,58	0,845	24	0	
06.05.2023	68,23	47,61	20,62	41,43	41,62	0	40,56	41,18	-0,62	0,836	24	0	
07.05.2023	68,81	47,77	21,04	40,46	40,65	0	39,59	40,21	-0,62	0,832	24	0	
08.05.2023	68,28	48,93	19,35	41	41,24	0	40,13	40,79	-0,66	0,774	24	0	
09.05.2023	67,53	49,34	18,19	49,63	49,95	0	48,61	49,41	-0,8	0,884	24	0	
10.05.2023	68,5	48,08	20,42	46,2	46,43	0	45,24	45,88	-0,64	0,924	24	0	
11.05.2023	68,6	47,79	20,81	46,27	46,52	0	45,3	46	-0,7	0,943	24	0	
12.05.2023	68,75	48,22	20,53	42,19	42,43	0	41,29	41,94	-0,65	0,848	24	0	
13.05.2023	68,48	48,57	19,91	43,57	43,85	0	42,66	43,39	-0,73	0,849	24	0	
14.05.2023	67,47	49,61	17,86	56,85	57,26	0	55,68	56,59	-0,91	0,995	24	0	
15.05.2023	69,41	46,98	22,43	39,95	40,14	0	39,08	39,71	-0,63	0,876	24	0	
16.05.2023	69,46	46,63	22,83	36,8	36,59	0,01	36	36,24	-0,24	0,822	24	0	
17.05.2023	68,54	47,43	21,11	42,02	41,61	0,01	41,12	41,16	-0,04	0,87	24	0	
18.05.2023	68,36	47,66	20,7	44,38	43,96	0,01	43,44	43,5	-0,06	0,897	24	0	
19.05.2023	68,01	48,51	19,5	42,67	42,27	0,01	41,79	41,78	0,01	0,813	24	0	
20.05.2023	68,15	47,84	20,31	42,27	41,83	0,01	41,37	41,36	0,01	0,837	24	0	
21.05.2023	67,79	48,31	19,48	48,87	48,42	0,01	47,86	47,91	-0,05	0,931	24	0	
22.05.2023	68,89	47,26	21,63	40,24	39,77	0,02	39,38	39,36	0,02	0,852	24	0	
Итого:				1398,7	1398,7	0,08	1368,32	1383,73	-15,41	30,248	696	0	
Средние:	69,24	47,6	21,64										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	43224,61	42954,52	37,83	41851,1	42461,9	-610,83	1520,893	13502	0
22/05/2324:	44623,34	44353,24	37,91	43219,4	43845,7	-626,24	1551,141	14198	0
Итого:	1398,73	1398,72	0,08	1368,32	1383,73	-15,41	30,248	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснопольский 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

11,881

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,87	41,77	36,1	138,21	132,95	0,02	134,54	131,88	2,66	4,854	24	0	
25.04.2023	76,09	41,83	34,26	133,17	128,27	0,01	129,77	127,22	2,55	4,442	24	0	
26.04.2023	71,19	45,38	25,81	99,37	96,25	0,02	97,1	95,34	1,76	2,505	24	0	
27.04.2023	67,06	50,02	17,04	86,08	83,82	0	84,33	82,86	1,47	1,436	24	0	
28.04.2023	66,91	50,86	16,05	91,33	88,94	0,01	89,47	87,89	1,58	1,434	24	0	
29.04.2023	67,75	50,39	17,36	81,28	79,16	0	79,59	78,2	1,39	1,379	24	0	
30.04.2023	67,69	50,47	17,22	87,75	85,45	0	85,95	84,42	1,53	1,476	24	0	
01.05.2023	66,81	51,47	15,34	108,92	106,03	0	106,73	104,71	2,02	1,635	24	0	
02.05.2023	66,86	51,86	15	108,08	105,25	0	105,89	103,92	1,97	1,587	24	0	
03.05.2023	68,43	49,54	18,89	83,12	80,91	0	81,37	79,99	1,38	1,538	24	0	
04.05.2023	67,25	51,05	16,2	90,16	87,85	0,01	88,3	86,78	1,52	1,428	24	0	
05.05.2023	67,5	51,26	16,24	90,49	88,13	0	88,65	87,03	1,62	1,442	24	0	
06.05.2023	67,14	51,54	15,6	96,32	93,84	0	94,37	92,65	1,72	1,472	24	0	
07.05.2023	67,71	51,13	16,58	80,22	78,21	0	78,58	77,26	1,32	1,3	24	0	
08.05.2023	67,15	52,46	14,69	98,27	95,81	0	96,27	94,57	1,7	1,414	24	0	
09.05.2023	66,61	53,18	13,43	123,87	120,66	0	121,41	119,06	2,35	1,629	24	0	
10.05.2023	67,37	52,56	14,81	105,53	102,75	0,01	103,35	101,42	1,93	1,532	24	0	
11.05.2023	67,61	51,55	16,06	101,99	99,23	0	99,89	97,98	1,91	1,605	24	0	
12.05.2023	67,59	52,15	15,44	99,57	96,91	0	97,52	95,68	1,84	1,507	24	0	
13.05.2023	67,52	52,09	15,43	100,14	97,45	0	98,09	96,19	1,9	1,512	24	0	
14.05.2023	66,71	52,72	13,99	127,35	123,81	0	124,81	122,21	2,6	1,747	24	0	
15.05.2023	67,91	51,46	16,45	95,98	93,3	0	94	92,14	1,86	1,545	24	0	
16.05.2023	68,46	49,95	18,51	83,13	80,75	0,01	81,4	79,82	1,58	1,507	24	0	
17.05.2023	67,64	50,57	17,07	91,26	88,67	0	89,38	87,62	1,76	1,524	24	0	
18.05.2023	67,33	51,97	15,36	101,38	98,51	0	99,32	97,28	2,04	1,524	24	0	
19.05.2023	67	52,72	14,28	101,01	98,13	0	98,97	96,84	2,13	1,414	24	0	
20.05.2023	67,12	51,98	15,14	94,86	92,13	0	92,93	90,99	1,94	1,409	24	0	
21.05.2023	66,83	51,65	15,18	108,45	105,23	0,01	106,25	103,93	2,32	1,614	24	0	
22.05.2023	67,79	51,28	16,51	90,94	88,25	0	89,05	87,18	1,87	1,47	24	0	
Итого:				2898,2	2816,6	0,1	2837,28	2783,06	54,22	50,881	696	0	
Средние:	68,16	50,58	17,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/23г:	89941,14	86518,5	3,88	87138,5	85586,3	1552,19	3217,25	14001	4
22/05/23г:	92839,37	89335,1	3,98	89975,8	88369,4	1606,41	3268,14	14697	4
Итого:	2898,23	2816,65	0,1	2837,28	2783,06	54,22	50,881	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г. - 22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x88DE

ПО 2.7 4094


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,13	46,8	30,33	94,66	94,32	0	92,21	93,33	-1,12	2,796	24	0	
25.04.2023	75,38	47,64	27,74	95,19	95	0	92,81	94,01	-1,2	2,572	24	0	
26.04.2023	69,87	50,73	19,14	92,26	92,5	0	90,22	91,38	-1,16	1,726	24	0	
27.04.2023	66,67	54,17	12,5	98,48	99,39	0	96,51	98,03	-1,52	1,206	24	0	
28.04.2023	66,43	54,69	11,74	102,84	103,97	0	100,8	102,51	-1,71	1,183	24	0	
29.04.2023	67,24	54,52	12,72	97,04	97,94	0	95,06	96,57	-1,51	1,21	24	0	
30.04.2023	67,21	54,19	13,02	97,01	97,85	0	95,07	96,53	-1,46	1,236	24	0	
01.05.2023	66,41	54,56	11,85	114,01	115,21	0	111,77	113,61	-1,84	1,324	24	0	
02.05.2023	66,52	55	11,52	108,35	109,47	0	106,2	107,93	-1,73	1,223	24	0	
03.05.2023	67,95	53,83	14,12	88,54	89,09	0	86,69	87,87	-1,18	1,225	24	0	
04.05.2023	66,78	54,77	12,01	100,71	101,61	0	98,69	100,18	-1,49	1,186	24	0	
05.05.2023	66,98	54,61	12,37	97,46	98,32	0	95,46	96,97	-1,51	1,179	24	0	
06.05.2023	66,73	55,48	11,25	103,95	104,95	0	101,86	103,45	-1,59	1,146	24	0	
07.05.2023	67,3	54,91	12,39	97,1	97,87	0	95,15	96,53	-1,38	1,18	24	0	
08.05.2023	66,78	55,13	11,65	105,17	106,08	0	103,08	104,6	-1,52	1,201	24	0	
09.05.2023	66,23	55,35	10,88	121,25	122,5	0	118,83	120,73	-1,9	1,294	24	0	
10.05.2023	66,94	55,05	11,89	104,6	105,55	0	102,52	104,06	-1,54	1,221	24	0	
11.05.2023	67,19	54,81	12,38	100,37	101,22	0	98,34	99,82	-1,48	1,218	24	0	
12.05.2023	67,23	54,7	12,53	99,74	100,59	0	97,7	99,23	-1,53	1,223	24	0	
13.05.2023	67,08	54,86	12,22	104,88	105,81	0	102,74	104,34	-1,6	1,257	24	0	
14.05.2023	66,35	55,23	11,12	123,95	125,27	0	121,48	123,51	-2,03	1,349	24	0	
15.05.2023	67,64	54,57	13,07	97,28	98,1	0	95,25	96,74	-1,49	1,244	24	0	
16.05.2023	67,95	53,89	14,06	92,35	93,11	0	90,46	91,86	-1,4	1,272	24	0	
17.05.2023	67,2	54,99	12,21	102,48	103,47	0	100,38	102	-1,62	1,225	24	0	
18.05.2023	66,93	55,04	11,89	103,27	104,39	0	101,19	102,9	-1,71	1,204	24	0	
19.05.2023	66,6	55,59	11,01	113,39	114,72	0	111,12	113,08	-1,96	1,224	24	0	
20.05.2023	66,7	55,48	11,22	106,21	107,41	0	104,11	105,9	-1,79	1,169	24	0	
21.05.2023	66,41	55,02	11,39	117,28	118,64	0	114,92	116,96	-2,04	1,307	24	0	
22.05.2023	67,33	55,41	11,92	99,21	100,11	0	97,18	98,69	-1,51	1,157	24	0	
Итого:				2979	3004,4	0	2917,8	2963,32	-45,52	38,957	696	0	
Средние:	67,69	54,17	13,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	85052,23	81827,5	0	82671,23	80754	1917,21	2202,19	18536	3
22/05/2324:	88031,26	84831,9	0	85589,03	83717,3	1871,69	2241,15	19232	3
Итого:	2979,03	3004,46	0	2917,8	2963,32	-45,52	38,957	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации


/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1772

ПО 2.7

9,048

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,38	44,47	32,91	111,57	105,93	0	108,64	104,95	3,69	3,573	24	0	
25.04.2023	75,53	45,01	30,52	109,26	103,9	0	106,5	102,91	3,59	3,246	24	0	
26.04.2023	69,7	50,47	19,23	120,16	114,65	0	117,54	113,27	4,27	2,259	24	0	
27.04.2023	66,99	53,71	13,28	126,97	121,53	0	124,39	119,9	4,49	1,65	24	0	
28.04.2023	66,81	53,62	13,19	127,18	121,91	0	124,61	120,29	4,32	1,644	24	0	
29.04.2023	67,66	53,6	14,06	118,07	113,19	0	115,66	111,67	3,99	1,626	24	0	
30.04.2023	67,53	54,12	13,41	125,95	120,8	0	123,36	119,15	4,21	1,652	24	0	
01.05.2023	66,73	55,22	11,51	157,77	151,37	0	154,61	149,23	5,38	1,78	24	0	
02.05.2023	66,87	55,17	11,7	148,82	142,75	0	145,82	140,73	5,09	1,705	24	0	
03.05.2023	68,4	53,24	15,16	107,01	102,45	0	104,75	101,1	3,65	1,588	24	0	
04.05.2023	67,15	55,49	11,66	140,91	135,13	0	138,08	133,2	4,88	1,61	24	0	
05.05.2023	67,41	54,92	12,49	127,57	122,29	0	124,95	120,57	4,38	1,561	24	0	
06.05.2023	67,12	55,31	11,81	135,74	130,14	0	132,97	128,3	4,67	1,572	24	0	
07.05.2023	67,61	55,41	12,2	123,03	117,92	0	120,48	116,24	4,24	1,469	24	0	
08.05.2023	67,1	55,87	11,23	143,82	137,82	0	140,92	135,83	5,09	1,582	24	0	
09.05.2023	66,54	56,44	10,1	180,24	172,65	0	176,65	170,12	6,53	1,784	24	0	
10.05.2023	67,31	55,58	11,73	142,12	136,08	0	139,23	134,13	5,1	1,634	24	0	
11.05.2023	67,45	55,31	12,14	137,54	131,66	0	134,74	129,8	4,94	1,633	24	0	
12.05.2023	67,51	55,32	12,19	137,47	131,59	0	134,62	129,73	4,89	1,641	24	0	
13.05.2023	67,34	55,66	11,68	138,08	132,23	0	135,26	130,33	4,93	1,577	24	0	
14.05.2023	66,55	56,26	10,29	178,44	170,87	0	174,87	168,36	6,51	1,797	24	0	
15.05.2023	67,82	54,75	13,07	125,95	120,34	0,02	123,34	118,66	4,68	1,61	24	0	
16.05.2023	68,25	53,24	15,01	108,1	103,4	0	105,85	102,05	3,8	1,59	24	0	
17.05.2023	67,39	53,87	13,52	128,69	123,23	0	126,04	121,57	4,47	1,702	24	0	
18.05.2023	67,19	54,55	12,64	130,46	124,94	0	127,81	123,21	4,6	1,614	24	0	
19.05.2023	66,89	55,15	11,74	136,04	130,26	0	133,26	128,45	4,81	1,567	24	0	
20.05.2023	67	54,87	12,13	130,83	125,21	0	128,2	123,45	4,75	1,553	24	0	
21.05.2023	66,68	55,11	11,57	151,08	144,55	0	148,07	142,53	5,54	1,716	24	0	
22.05.2023	67,64	54,22	13,42	117,25	112,19	0	114,87	110,66	4,21	1,542	24	0	
Итого:				3866,1	3700,9	0,02	3786,09	3650,39	135,7	51,477	696	0	
Средние:	67,98	53,99	13,98										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	145004	136628	1,16	140937	135061	5876,77	4281,79	27874	0
22/05/2324:	148870	140329	1,18	144724	138711	6012,47	4333,26	28570	0
Итого:	3866,12	3700,98	0,02	3786,09	3650,39	135,7	51,477	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{гвс} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7


9,24

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,7	44,95	33,75	110,63	107,01	0	107,64	105,98	1,66	3,629	24	0	
25.04.2023	76,72	44,51	32,21	107,24	103,88	0	104,47	102,91	1,56	3,363	24	0	
26.04.2023	70,91	47,12	23,79	96,72	94,37	0,01	94,55	93,39	1,16	2,248	24	0	
27.04.2023	67,75	50,48	17,27	90,41	88,72	0,03	88,54	87,67	0,87	1,528	24	0	
28.04.2023	67,56	50,64	16,92	92,7	91,16	0,03	90,8	90,05	0,75	1,535	24	0	
29.04.2023	68,57	49,71	18,86	85,52	84,1	0,03	83,72	83,12	0,6	1,574	24	0	
30.04.2023	68,24	50,22	18,02	87,06	85,67	0,03	85,21	84,64	0,57	1,535	24	0	
01.05.2023	67,42	51,62	15,8	113,25	111,4	0,02	110,94	110,02	0,92	1,75	24	0	
02.05.2023	67,58	51,38	16,2	97,57	96,04	0,03	95,56	94,86	0,7	1,545	24	0	
03.05.2023	69,25	49,11	20,14	78,37	76,98	0,03	76,71	76,1	0,61	1,544	24	0	
04.05.2023	67,75	51,04	16,71	101,67	99,92	0,02	99,58	98,73	0,85	1,665	24	0	
05.05.2023	68,18	50,53	17,65	87,84	86,39	0,03	85,99	85,36	0,63	1,515	24	0	
06.05.2023	67,87	50,29	17,58	93,6	92,03	0,02	91,62	90,94	0,68	1,608	24	0	
07.05.2023	68,37	50,53	17,84	83,77	82,35	0,02	82,01	81,36	0,65	1,46	24	0	
08.05.2023	67,83	51,27	16,56	96,23	94,51	0,02	94,25	93,35	0,9	1,56	24	0	
09.05.2023	67,25	51,72	15,53	112,04	109,92	0,02	109,74	108,54	1,2	1,701	24	0	
10.05.2023	68,06	50,65	17,41	95,38	93,52	0,02	93,4	92,39	1,01	1,625	24	0	
11.05.2023	68,26	50,88	17,38	91,96	90,14	0,03	90,01	89,03	0,98	1,563	24	0	
12.05.2023	68,35	50,41	17,94	90,81	88,97	0,02	88,91	87,92	0,99	1,594	24	0	
13.05.2023	68,19	50,6	17,59	96,51	94,54	0,02	94,5	93,4	1,1	1,662	24	0	
14.05.2023	67,2	51,86	15,34	122,41	119,86	0,01	119,91	118,36	1,55	1,838	24	0	
15.05.2023	68,9	50,36	18,54	83,86	82,76	0,01	82,07	81,77	0,3	1,52	24	0	
16.05.2023	69,14	49,25	19,89	80,63	80,45	0	78,9	79,53	-0,63	1,567	24	0	
17.05.2023	68,13	50,79	17,34	84,72	84,77	0	82,96	83,76	-0,8	1,436	24	0	
18.05.2023	67,97	50,9	17,07	92,97	92,89	0	91,01	91,76	-0,75	1,552	24	0	
19.05.2023	67,63	51,41	16,22	95,16	95,14	0	93,2	93,96	-0,76	1,51	24	0	
20.05.2023	67,82	51,02	16,8	95,97	95,84	0	93,98	94,66	-0,68	1,58	24	0	
21.05.2023	67,34	51,62	15,72	101,83	101,7	0	99,72	100,44	-0,72	1,567	24	0	
22.05.2023	68,45	50,47	17,98	82,32	82,11	0	80,58	81,12	-0,54	1,449	24	0	
Итого:				2749,1	2707,1	0,45	2690,48	2675,12	15,36	50,223	696	0	
Средние:	68,8	50,18	18,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324	136902	133754	618,55	132859,2	132225,6	633,59	4353,458	27872	0
22/05/2324	139651	136461	619	135549,7	134900,7	648,95	4403,681	28568	0
Итого:	2749,15	2707,14	0,45	2690,48	2675,12	15,36	50,223	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x287D

по 2.7 **6,309**

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	76,94	41,92	35,02	71,5	68,98	0	69,64	68,44	1,2	2,436	24	0	
25.04.2023	75,19	41,95	33,24	71,66	69,21	0	69,9	68,64	1,26	2,323	24	0	
26.04.2023	69,69	44,56	25,13	63,18	61,33	0,01	61,79	60,78	1,01	1,55	24	0	
27.04.2023	66,37	48,16	18,21	61,15	59,65	0	59,91	58,98	0,93	1,09	24	0	
28.04.2023	66,22	48,52	17,7	64,38	62,86	0	63,11	62,15	0,96	1,117	24	0	
29.04.2023	67,05	46,41	20,64	60,79	59,26	0	59,58	58,66	0,92	1,228	24	0	
30.04.2023	66,92	46,97	19,95	61,05	59,55	0	59,82	58,91	0,91	1,192	24	0	
01.05.2023	66,18	48,52	17,66	69,13	67,49	0	67,74	66,74	1	1,193	24	0	
02.05.2023	66,3	48,77	17,53	66,87	65,29	0	65,56	64,58	0,98	1,149	24	0	
03.05.2023	67,65	47,59	20,06	56,57	55,13	0	55,42	54,57	0,85	1,112	24	0	
04.05.2023	66,45	48,79	17,66	61,5	60,02	0	60,29	59,36	0,93	1,064	24	0	
05.05.2023	66,84	46,95	19,89	63,93	62,3	0	62,66	61,67	0,99	1,244	24	0	
06.05.2023	66,56	46,38	20,18	66,48	64,76	0	65,12	64,11	1,01	1,312	24	0	
07.05.2023	67,19	45,92	21,27	63,99	62,31	0	62,69	61,69	1	1,329	24	0	
08.05.2023	66,66	46,52	20,14	67,78	66,07	0	66,42	65,38	1,04	1,336	24	0	
09.05.2023	66,18	46,7	19,48	76,61	74,64	0	75,1	73,87	1,23	1,459	24	0	
10.05.2023	66,79	46,66	20,13	67,03	65,28	0	65,68	64,62	1,06	1,32	24	0	
11.05.2023	66,93	45,78	21,15	65,22	63,29	0,03	63,92	62,69	1,23	1,349	24	0	
12.05.2023	66,95	45,96	20,99	64,42	62,52	0	63,13	61,88	1,25	1,324	24	0	
13.05.2023	66,95	43,88	23,07	66,64	64,62	0	65,29	64	1,29	1,503	24	0	
14.05.2023	66,2	45,65	20,55	72,17	70,04	0	70,75	69,36	1,39	1,453	24	0	
15.05.2023	67,43	46,29	21,14	58,49	56,78	0	57,3	56,21	1,09	1,209	24	0	
16.05.2023	67,51	47,39	20,12	55,64	54,02	0	54,5	53,45	1,05	1,098	24	0	
17.05.2023	66,83	48,74	18,09	59,32	57,68	0	58,13	57,02	1,11	1,052	24	0	
18.05.2023	66,56	49,83	16,73	60,32	58,62	0	59,07	57,95	1,12	0,988	24	0	
19.05.2023	66,23	49,19	17,04	62,76	60,89	0	61,54	60,2	1,34	1,05	24	0	
20.05.2023	66,41	49,13	17,28	62,62	60,63	0	61,36	59,92	1,44	1,059	24	0	
21.05.2023	66,08	49,09	16,99	64,57	62,5	0	63,31	61,78	1,53	1,073	24	0	
22.05.2023	66,99	48,6	18,39	58,07	56,05	0	56,84	55,43	1,41	1,043	24	0	
Итого:				1863,8	1811,7	0,04	1825,57	1793,04	32,53	37,655	696	0	
Средние:	67,45	46,92	20,53										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	93912,18	95964,94	6,95	91191,3	94910,1	-3718,85	2982,92	27872	0
22/05/2324:	95776,02	97776,71	6,99	93016,8	96703,1	-3686,32	3020,58	28568	0
Итого:	1863,84	1811,77	0,04	1825,57	1793,04	32,53	37,655	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

5.939

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,39	43,83	33,56	72,87	71,01	0	70,97	70,34	0,63	2,377	24	0	
25.04.2023	75,58	44,81	30,77	71,46	69,81	0	69,67	69,12	0,55	2,141	24	0	
26.04.2023	70,06	48,63	21,43	67,86	66,65	0,01	66,37	65,9	0,47	1,421	24	0	
27.04.2023	66,92	52,16	14,76	73,12	72,02	0,21	71,65	71,11	0,54	1,057	24	0	
28.04.2023	66,75	52,33	14,42	72,95	71,87	0,01	71,48	70,96	0,52	1,03	24	0	
29.04.2023	67,53	51,81	15,72	64,12	63,1	0	62,82	62,32	0,5	0,985	24	0	
30.04.2023	67,43	52,2	15,23	67,99	66,95	0	66,6	66,07	0,53	1,012	24	0	
01.05.2023	66,67	53,36	13,31	82,63	81,47	0	80,99	80,39	0,6	1,078	24	0	
02.05.2023	66,75	53,34	13,41	80,53	79,28	0	78,9	78,24	0,66	1,058	24	0	
03.05.2023	68,23	51,03	17,2	62,3	61,26	0	60,99	60,53	0,46	1,05	24	0	
04.05.2023	67,1	52,58	14,52	71,45	70,3	0	70,01	69,41	0,6	1,018	24	0	
05.05.2023	67,35	52,73	14,62	66,82	65,86	0	65,45	65,01	0,44	0,956	24	0	
06.05.2023	67,05	52,87	14,18	73,66	72,55	0	72,18	71,64	0,54	1,021	24	0	
07.05.2023	67,56	52,74	14,82	63,59	62,67	0	62,29	61,83	0,46	0,923	24	0	
08.05.2023	67,08	53,21	13,87	71,12	70,04	0	69,67	69,16	0,51	0,966	24	0	
09.05.2023	66,6	53,29	13,31	82,9	81,66	0	81,23	80,56	0,67	1,083	24	0	
10.05.2023	67,29	52,63	14,66	75,16	73,97	0,1	73,61	73,03	0,58	1,078	24	0	
11.05.2023	67,31	52,86	14,45	69,99	68,51	0,01	68,57	67,64	0,93	0,991	24	0	
12.05.2023	67,46	52,59	14,87	68,15	66,51	0	66,75	65,65	1,1	0,994	24	0	
13.05.2023	67,35	51,47	15,88	71,98	70,19	0	70,51	69,31	1,2	1,12	24	0	
14.05.2023	66,58	53,35	13,23	86,23	84,15	0	84,49	83	1,49	1,118	24	0	
15.05.2023	67,78	52,33	15,45	68,41	66,73	0	66,99	65,89	1,1	1,033	24	0	
16.05.2023	68,14	51,67	16,47	63,28	61,72	0	61,96	60,94	1,02	1,019	24	0	
17.05.2023	67,34	52,78	14,56	67,93	66,31	0	66,56	65,45	1,11	0,967	24	0	
18.05.2023	67,18	52,6	14,58	70,3	68,61	0	68,85	67,71	1,14	1,006	24	0	
19.05.2023	66,83	53,14	13,69	75,71	73,9	0	74,22	72,92	1,3	1,015	24	0	
20.05.2023	67,01	52,39	14,62	72,16	70,45	0	70,7	69,54	1,16	1,032	24	0	
21.05.2023	66,69	52,51	14,18	77,86	76,05	0	76,3	75,07	1,23	1,084	24	0	
22.05.2023	67,56	51,53	16,03	65,12	63,55	0	63,8	62,78	1,02	1,018	24	0	
Итого:				2077,6	2037,1	0,34	2034,58	2011,52	23,06	32,651	696	0	
Средние:	67,95	51,81	16,13										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:0	94912,1	92132,7	2,13	92216	91025,49	1190,49	2742,89	27973	0
22/05/2324:0	96989,75	94169,85	2,47	94250,6	93037,01	1213,55	2775,54	28669	0
Итого:	2077,65	2037,15	0,34	2034,58	2011,52	23,06	32,651	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x14C5

ПО 2.7

6,886

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,5	43,32	35,18	80,05	77,64	0	77,88	76,93	0,95	2,74	24	0	
25.04.2023	76,47	44,13	32,34	79,99	77,73	0,01	77,96	76,99	0,97	2,518	24	0	
26.04.2023	70,71	47,83	22,88	72,88	71,08	0,03	71,23	70,3	0,93	1,628	24	0	
27.04.2023	67,73	50,61	17,12	70,9	69,44	0,03	69,43	68,62	0,81	1,186	24	0	
28.04.2023	67,44	51,09	16,35	73,62	72,24	0,03	72,09	71,36	0,73	1,18	24	0	
29.04.2023	68,47	50,12	18,35	65,65	64,27	0,03	64,25	63,55	0,7	1,179	24	0	
30.04.2023	68,14	50,84	17,3	68,76	67,39	0,02	67,3	66,6	0,7	1,164	24	0	
01.05.2023	67,26	52,22	15,04	81,51	80,07	0,02	79,86	79,04	0,82	1,201	24	0	
02.05.2023	67,45	51,55	15,9	78,51	77,05	0,03	76,92	76,09	0,83	1,222	24	0	
03.05.2023	69,18	49,59	19,59	60,6	59,25	0,03	59,29	58,58	0,71	1,161	24	0	
04.05.2023	67,72	51,02	16,7	72,33	70,91	0,03	70,85	70,04	0,81	1,181	24	0	
05.05.2023	68,14	50,76	17,38	66,26	64,9	0,01	64,89	64,12	0,77	1,129	24	0	
06.05.2023	67,7	50,84	16,86	70,72	69,31	0,03	69,24	68,45	0,79	1,168	24	0	
07.05.2023	68,33	50,65	17,68	63,35	61,99	0,03	61,99	61,25	0,74	1,095	24	0	
08.05.2023	67,69	51,77	15,92	71,48	70,08	0,02	69,99	69,2	0,79	1,115	24	0	
09.05.2023	67,13	52,15	14,98	78,12	76,68	0,02	76,56	75,69	0,87	1,147	24	0	
10.05.2023	67,92	51,72	16,2	73,04	71,62	0,03	71,53	70,73	0,8	1,159	24	0	
11.05.2023	68,14	51,45	16,69	69,39	67,98	0,02	67,94	67,13	0,81	1,132	24	0	
12.05.2023	68,21	51,13	17,08	69,02	67,6	0,02	67,57	66,78	0,79	1,154	24	0	
13.05.2023	68,05	51,41	16,64	73,24	71,77	0,02	71,7	70,9	0,8	1,192	24	0	
14.05.2023	67,02	52,53	14,49	83,94	82,44	0,02	82,2	81,38	0,82	1,192	24	0	
15.05.2023	68,87	50,28	18,59	65,53	64,1	0,02	64,15	63,33	0,82	1,192	24	0	
16.05.2023	69,04	50,19	18,85	63,19	61,79	0,02	61,86	61,06	0,8	1,167	24	0	
17.05.2023	68,02	51,08	16,94	71,13	69,67	0,02	69,66	68,82	0,84	1,178	24	0	
18.05.2023	67,87	51,58	16,29	73,24	71,8	0,02	71,75	70,93	0,82	1,168	24	0	
19.05.2023	67,53	51,56	15,97	75,86	74,39	0,01	74,31	73,45	0,86	1,184	24	0	
20.05.2023	67,73	50,77	16,96	71,48	70,03	0,02	70,01	69,18	0,83	1,188	24	0	
21.05.2023	67,22	51,95	15,27	77,62	76,14	0,02	76,02	75,2	0,82	1,16	24	0	
22.05.2023	68,39	50,43	17,96	66,16	64,74	0,02	64,77	63,98	0,79	1,163	24	0	
Итого:				2087,5	2044,1	0,63	2043,2	2019,68	23,52	37,243	696	0	
Средние:	68,69	50,5	18,18										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:0	94151	91378,83	26,15	91316,87	90249,47	1067,4	2896,687	27636	0
22/05/2324:0	96238,57	93422,93	26,78	93360,07	92269,15	1090,92	2933,93	28332	0
Итого:	2087,57	2044,1	0,63	2043,2	2019,68	23,52	37,243	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.


Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6756

ПО 2.7

3156

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,58	47,75	29,83	42,6	40,9	0	41,47	40,42	1,05	1,237	24	0	
25.04.2023	75,75	48,76	26,99	43,39	41,66	0	42,32	41,18	1,14	1,14	24	0	
26.04.2023	69,79	54,94	14,85	53,89	51,73	0	52,71	51,01	1,7	0,779	24	0	
27.04.2023	67,32	58,63	8,69	64,69	62,1	0	63,36	61,13	2,23	0,551	24	0	
28.04.2023	67,01	60,11	6,9	76,93	73,86	0	75,37	72,65	2,72	0,522	24	0	
29.04.2023	67,89	59,37	8,52	60,97	58,53	0	59,71	57,59	2,12	0,51	24	0	
30.04.2023	67,78	58,66	9,12	65,48	62,85	0	64,1	61,86	2,24	0,585	24	0	
01.05.2023	67,07	59,16	7,91	73,15	70,23	0	71,64	69,12	2,52	0,564	24	0	
02.05.2023	67,18	59,8	7,38	76,82	73,75	0	75,24	72,56	2,68	0,558	24	0	
03.05.2023	68,51	58,59	9,92	55,56	53,34	0	54,38	52,49	1,89	0,54	24	0	
04.05.2023	67,49	59,6	7,89	67,87	65,15	0	66,49	64,08	2,41	0,526	24	0	
05.05.2023	67,7	59,24	8,46	64,47	61,9	0	63,17	60,9	2,27	0,535	24	0	
06.05.2023	67,42	58,79	8,63	63,19	60,65	0	61,93	59,69	2,24	0,533	24	0	
07.05.2023	67,85	58,14	9,71	59,89	57,5	0	58,73	56,62	2,11	0,567	24	0	
08.05.2023	67,38	58,78	8,6	65,92	63,28	0	64,56	62,3	2,26	0,554	24	0	
09.05.2023	66,84	59,26	7,58	78,44	75,31	0	76,87	74,1	2,77	0,581	24	0	
10.05.2023	67,66	59,5	8,16	69,97	67,16	0	68,52	66,07	2,45	0,557	24	0	
11.05.2023	67,85	58,67	9,18	64,92	62,33	0	63,57	61,31	2,26	0,582	24	0	
12.05.2023	67,82	59,14	8,68	62,54	60,04	0	61,21	59,09	2,12	0,53	24	0	
13.05.2023	67,67	59,51	8,16	70,97	68,13	0	69,52	67,03	2,49	0,566	24	0	
14.05.2023	66,91	58,96	7,95	83,02	79,69	0	81,34	78,41	2,93	0,646	24	0	
15.05.2023	68,27	58,54	9,73	58,25	55,93	0	57,06	55,06	2	0,553	24	0	
16.05.2023	68,58	58,38	10,2	54,7	52,51	0	53,53	51,69	1,84	0,547	24	0	
17.05.2023	67,81	58,33	9,48	59,43	57,05	0	58,23	56,14	2,09	0,55	24	0	
18.05.2023	67,57	58,81	8,76	66,32	63,67	0	64,95	62,66	2,29	0,569	24	0	
19.05.2023	67,11	58,93	8,18	66,99	64,31	0	65,63	63,26	2,37	0,535	24	0	
20.05.2023	67,42	59,44	7,98	76,64	73,58	0	75,03	72,39	2,64	0,599	24	0	
21.05.2023	66,99	59,06	7,93	77,25	74,15	0	75,72	72,97	2,75	0,6	24	0	
22.05.2023	67,92	58,84	9,08	60,78	58,35	0	59,53	57,39	2,14	0,54	24	0	
Итого:				1885	1809,6	0	1845,89	1781,17	64,72	17,656	696	0	
Средние:	68,28	58,12	10,15										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	63772,5	68931,2	0,6	61971,02	68067,2	-6096,18	1734,283	31908	0
22/05/2324:	65657,5	70740,8	0,6	63816,91	69848,4	-6031,46	1751,939	32604	0
Итого:	1885,04	1809,64	0	1845,89	1781,17	64,72	17,656	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просяникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

4,249

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,79	43,41	34,38	49,82	47,57	0,01	48,51	47,09	1,42	1,667	24	0	
25.04.2023	75,93	44,13	31,8	49,89	47,72	0	48,62	47,25	1,37	1,544	24	0	
26.04.2023	70,23	48,76	21,47	49,39	47,54	0,01	48,31	47,04	1,27	1,038	24	0	
27.04.2023	67,19	51,24	15,95	50,72	48,99	0,01	49,72	48,39	1,33	0,792	24	0	
28.04.2023	66,95	51,24	15,71	52,83	51,07	0,01	51,75	50,44	1,31	0,812	24	0	
29.04.2023	67,84	51,89	15,95	48,04	46,44	0	47,07	45,84	1,23	0,75	24	0	
30.04.2023	67,66	52,06	15,6	49,57	47,96	0,01	48,55	47,35	1,2	0,757	24	0	
01.05.2023	66,78	52,73	14,05	59,61	57,75	0	58,4	56,99	1,41	0,819	24	0	
02.05.2023	66,99	52,82	14,17	57,17	55,37	0	56,03	54,66	1,37	0,795	24	0	
03.05.2023	68,65	50,43	18,22	44,57	43,05	0,01	43,62	42,53	1,09	0,796	24	0	
04.05.2023	67,29	50,67	16,62	50,63	48,96	0	49,59	48,37	1,22	0,825	24	0	
05.05.2023	67,55	49,97	17,58	43,6	42,14	0	42,68	41,67	1,01	0,751	24	0	
06.05.2023	67,2	50,21	16,99	45,03	43,53	0	44,09	43,03	1,06	0,748	24	0	
07.05.2023	67,83	50,23	17,6	40,95	39,57	0	40,08	39,11	0,97	0,706	24	0	
08.05.2023	67,21	51,41	15,8	46,16	44,66	0,01	45,23	44,1	1,13	0,715	24	0	
09.05.2023	66,59	50,95	15,64	53,45	51,72	0	52,38	51,09	1,29	0,818	24	0	
10.05.2023	67,37	50,62	16,75	47,41	45,82	0	46,47	45,28	1,19	0,776	24	0	
11.05.2023	67,68	50,9	16,78	48,91	47,27	0	47,9	46,72	1,18	0,802	24	0	
12.05.2023	67,72	51,6	16,12	48,52	46,91	0	47,53	46,31	1,22	0,765	24	0	
13.05.2023	67,59	51,41	16,18	51,72	50	0,01	50,64	49,36	1,28	0,82	24	0	
14.05.2023	66,66	52,51	14,15	59,23	57,32	0	58,08	56,56	1,52	0,822	24	0	
15.05.2023	68,43	54,74	13,69	62,09	60,11	0	60,77	59,28	1,49	0,834	24	0	
16.05.2023	68,64	56,24	12,4	68,07	65,92	0	66,65	64,96	1,69	0,83	24	0	
17.05.2023	67,75	58,1	9,65	87	84,4	0,06	85,21	83,1	2,11	0,822	24	0	
18.05.2023	67,54	58,53	9,01	91,25	88,5	0	89,37	87,09	2,28	0,808	24	0	
19.05.2023	67,15	58,55	8,6	91,83	89,07	0,01	89,99	87,66	2,33	0,774	24	0	
20.05.2023	67,33	58,67	8,66	95,18	92,28	0	93,23	90,79	2,44	0,809	24	0	
21.05.2023	66,96	58,32	8,64	98,83	95,79	0	96,82	94,28	2,54	0,839	24	0	
22.05.2023	67,96	57,82	10,14	84,43	81,76	0	82,66	80,51	2,15	0,839	24	0	
Итого:				1725,9	1669,1	0,15	1689,95	1646,9	43,1	24,873	696	0	
Средние:	68,22	52,41	15,8										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:0	66717,1	64473,03	25,37	64794,58	63703,35	1091,23	1982	27635	0
22/05/2324:0	68443	66142,22	25,52	66484,53	65350,2	1134,33	2006,87	28331	0
Итого:	1725,9	1669,19	0,15	1689,95	1646,85	43,1	24,873	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9787

ПО 2.7

2,804

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,45	49,5	27,95	40,48	39,48	0	39,43	39	0,43	1,101	24	0	
25.04.2023	75,73	48,99	26,74	39,03	38,11	0	38,07	37,64	0,43	1,018	24	0	
26.04.2023	70,29	49,67	20,62	34,12	33,49	0,01	33,33	33,07	0,26	0,685	24	0	
27.04.2023	66,88	51,35	15,53	34,13	33,62	0,01	33,45	33,2	0,25	0,518	24	0	
28.04.2023	66,66	52,63	14,03	34,66	34,15	0	33,98	33,7	0,28	0,479	24	0	
29.04.2023	67,51	52,2	15,31	33,6	33,09	0	32,94	32,67	0,27	0,501	24	0	
30.04.2023	67,41	52,66	14,75	33,95	33,44	0,01	33,27	33,01	0,26	0,49	24	0	
01.05.2023	66,61	52,17	14,44	39,57	39	0	38,78	38,49	0,29	0,561	24	0	
02.05.2023	66,61	53,89	12,72	39,87	39,33	0,01	39,06	38,78	0,28	0,497	24	0	
03.05.2023	68,24	51,07	17,17	32,03	31,54	0	31,38	31,17	0,21	0,538	24	0	
04.05.2023	66,99	53,22	13,77	37,68	37,16	0	36,93	36,68	0,25	0,508	24	0	
05.05.2023	67,17	53,42	13,75	35,79	35,31	0	35,06	34,84	0,22	0,483	24	0	
06.05.2023	66,89	53,34	13,55	36,55	36,07	0	35,81	35,6	0,21	0,485	24	0	
07.05.2023	67,53	52,78	14,75	33,95	33,5	0	33,27	33,04	0,23	0,491	24	0	
08.05.2023	66,98	54,38	12,6	36,91	36,47	0	36,17	35,97	0,2	0,454	24	0	
09.05.2023	66,39	54,01	12,38	43,95	43,4	0	43,1	42,83	0,27	0,532	24	0	
10.05.2023	67,16	53,32	13,84	39,97	39,45	0,01	39,15	38,93	0,22	0,542	24	0	
11.05.2023	67,35	53,78	13,57	38,3	37,83	0	37,51	37,31	0,2	0,51	24	0	
12.05.2023	67,42	53,85	13,57	36,73	36,27	0	35,97	35,77	0,2	0,488	24	0	
13.05.2023	67,37	53,49	13,88	37,11	36,66	0	36,36	36,19	0,17	0,505	24	0	
14.05.2023	66,5	53,31	13,19	42,14	41,59	0	41,3	41	0,3	0,544	24	0	
15.05.2023	67,77	53,46	14,31	36,39	35,91	0	35,6	35,41	0,19	0,511	24	0	
16.05.2023	68,17	52,96	15,21	33,23	32,79	0,01	32,52	32,36	0,16	0,496	24	0	
17.05.2023	67,44	53,09	14,35	36,2	35,72	0,01	35,44	35,26	0,18	0,509	24	0	
18.05.2023	67,12	54,13	12,99	39,61	39,08	0	38,81	38,55	0,26	0,503	24	0	
19.05.2023	66,79	53,61	13,18	39,99	39,43	0,01	39,17	38,89	0,28	0,515	24	0	
20.05.2023	66,92	53,83	13,09	36,91	36,39	0	36,18	35,89	0,29	0,475	24	0	
21.05.2023	66,63	53,56	13,07	41,18	40,55	0	40,38	40,01	0,37	0,526	24	0	
22.05.2023	67,55	53,18	14,37	36,18	35,6	0,01	35,42	35,11	0,31	0,507	24	0	
Итого:				1080,2	1064,4	0,09	1057,84	1050,37	7,47	15,972	696	0	
Средние:	67,91	52,78	15,12										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	61970,11	59593,79	4835,7	60201,8	58805,6	1396,15	1652,88	31863	0
22/05/2324:	63050,32	60658,22	4835,79	61259,6	59856	1403,62	1668,86	32559	0
Итого:	1080,21	1064,43	0,09	1057,84	1050,37	7,47	15,972	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ99F

ПО 2.7

3,209

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,13	46,58	31,55	40,24	38,4	0	39,21	37,96	1,25	1,238	24	0	
25.04.2023	76,32	46,62	29,7	41,51	39,7	0	40,47	39,24	1,23	1,2	24	0	
26.04.2023	70,4	51,37	19,03	41,37	39,8	0	40,46	39,31	1,15	0,771	24	0	
27.04.2023	67,68	54,02	13,66	46,66	44,93	0,01	45,69	44,29	1,4	0,626	24	0	
28.04.2023	67,41	54,59	12,82	48,01	46,22	0	47,04	45,56	1,48	0,604	24	0	
29.04.2023	68,3	54,9	13,4	42,62	40,99	0	41,72	40,42	1,3	0,557	24	0	
30.04.2023	68,19	53,49	14,7	42,15	40,53	0	41,28	39,97	1,31	0,608	24	0	
01.05.2023	67,35	54,12	13,23	53,85	51,93	0	52,77	51,2	1,57	0,697	24	0	
02.05.2023	67,4	54,45	12,95	52,2	50,36	0	51,12	49,66	1,46	0,662	24	0	
03.05.2023	69,08	53,27	15,81	40,48	38,95	0	39,61	38,43	1,18	0,629	24	0	
04.05.2023	67,78	54,11	13,67	48,91	47,18	0	47,89	46,54	1,35	0,653	24	0	
05.05.2023	67,99	55,46	12,53	46,21	44,57	0	45,25	43,9	1,35	0,568	24	0	
06.05.2023	67,74	54,94	12,8	48,45	46,76	0	47,45	46,09	1,36	0,609	24	0	
07.05.2023	68,27	54,55	13,72	43,29	41,74	0	42,4	41,15	1,25	0,58	24	0	
08.05.2023	67,73	54,95	12,78	48,35	46,71	0	47,34	46,04	1,3	0,605	24	0	
09.05.2023	67,13	55,14	11,99	57,81	55,89	0,01	56,64	55,09	1,55	0,679	24	0	
10.05.2023	67,95	55,19	12,76	50,22	48,48	0	49,19	47,79	1,4	0,628	24	0	
11.05.2023	68,16	54,63	13,53	47,08	45,39	0	46,09	44,75	1,34	0,623	24	0	
12.05.2023	68,23	54,34	13,89	46,26	44,57	0	45,29	43,96	1,33	0,631	24	0	
13.05.2023	68,13	54,38	13,75	46,56	44,82	0	45,59	44,23	1,36	0,628	24	0	
14.05.2023	67,31	54,97	12,34	57,8	55,75	0	56,64	54,99	1,65	0,697	24	0	
15.05.2023	68,62	53,76	14,86	45,53	43,74	0	44,58	43,14	1,44	0,661	24	0	
16.05.2023	69,01	54,04	14,97	42,89	41,17	0	41,97	40,61	1,36	0,628	24	0	
17.05.2023	68,22	54,97	13,25	46,75	44,94	0	45,78	44,29	1,49	0,606	24	0	
18.05.2023	67,95	54,34	13,61	48,97	47,06	0	47,97	46,39	1,58	0,653	24	0	
19.05.2023	67,57	55,29	12,28	50,62	48,66	0	49,6	47,97	1,63	0,609	24	0	
20.05.2023	67,74	55,34	12,4	51,24	49,23	0	50,15	48,55	1,6	0,623	24	0	
21.05.2023	67,42	54,84	12,58	49,8	47,8	0	48,79	47,12	1,67	0,613	24	0	
22.05.2023	68,42	53,84	14,58	43,85	41,97	0	42,93	41,43	1,5	0,624	24	0	
Итого:				1369,6	1318,2	0,02	1340,91	1300,07	40,84	19,51	696	0	
Средние:	68,67	53,87	14,79										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324	64759,7	62048,4	4,34	62897,6	61253,1	1644,49	1804,875	31909	0
22/05/2324	66129,4	63366,6	4,36	64238,5	62553,2	1685,33	1824,385	32605	0
Итого:	1369,68	1318,24	0,02	1340,91	1300,07	40,84	19,51	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x6751

ПО 2.7

6,604

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,76	46,06	31,7	83,25	81,49	0,09	81,01	80,7	0,31	2,567	24	0	
25.04.2023	76,17	46,17	30	83,66	81,99	0,05	81,51	81,16	0,35	2,445	24	0	
26.04.2023	70,75	48,66	22,09	73,9	72,64	0,07	72,25	71,84	0,41	1,595	24	0	
27.04.2023	67,3	52,52	14,78	77,35	76,12	0,05	75,76	75,12	0,64	1,117	24	0	
28.04.2023	67,08	52,74	14,34	81,27	79,89	0,05	79,63	78,84	0,79	1,141	24	0	
29.04.2023	67,89	51,84	16,05	70,84	69,59	0,06	69,4	68,69	0,71	1,111	24	0	
30.04.2023	67,9	51,78	16,12	73,43	72,21	0,05	71,9	71,29	0,61	1,158	24	0	
01.05.2023	67,04	52,25	14,79	81,3	80,06	0,05	79,64	79,03	0,61	1,176	24	0	
02.05.2023	67,04	52,63	14,41	80,6	79,41	0,04	78,95	78,4	0,55	1,136	24	0	
03.05.2023	67,54	51,16	16,38	26,92	63,79	0,24	26,37	63	-36,63	0,369	24	0	
04.05.2023	67,51	50,78	16,73	0	68,11	0	0	67,26	-67,26	0	24	0	
05.05.2023	68,23	50,73	17,5	54,23	67,56	0	53,08	66,79	-13,71	0,985	24	0	
06.05.2023	67,27	51,95	15,32	70,86	70,06	0	69,43	69,18	0,25	1,063	24	0	
07.05.2023	67,97	50,98	16,99	66,3	65,5	0	64,91	64,72	0,19	1,102	24	0	
08.05.2023	67,37	51,88	15,49	71,07	70,24	0	69,59	69,34	0,25	1,078	24	0	
09.05.2023	66,71	51,91	14,8	81,37	80,47	0	79,76	79,48	0,28	1,179	24	0	
10.05.2023	67,51	51,65	15,86	73,99	73,16	0	72,48	72,25	0,23	1,149	24	0	
11.05.2023	67,51	51,12	16,39	29,23	68,53	0	28,63	67,72	-39,09	0,437	24	0	
12.05.2023	67,83	51,54	16,29	56,31	74,6	0,16	55,16	73,7	-18,54	0,929	24	0	
13.05.2023	67,77	51,73	16,04	76,4	75,38	0	74,81	74,41	0,4	1,198	24	0	
14.05.2023	66,89	52,15	14,74	89,31	88,2	0	87,51	87,08	0,43	1,29	24	0	
15.05.2023	68,13	51,36	16,77	71,72	70,76	0	70,2	69,87	0,33	1,178	24	0	
16.05.2023	68,63	50,75	17,88	67,6	66,67	0	66,18	65,87	0,31	1,182	24	0	
17.05.2023	68,01	51,93	16,08	55,32	70,98	0,07	54,17	70,08	-15,91	0,919	24	0	
18.05.2023	67,57	52,09	15,48	78,94	77,97	0	77,32	76,98	0,34	1,196	24	0	
19.05.2023	67,11	52,2	14,91	81,61	80,66	0	79,97	79,66	0,31	1,188	24	0	
20.05.2023	67,21	51,69	15,52	79,44	78,43	0,01	77,8	77,46	0,34	1,208	24	0	
21.05.2023	66,98	51,77	15,21	80,01	79,01	0	78,4	78,03	0,37	1,191	24	0	
22.05.2023	67,88	51,89	15,99	71,71	70,81	0	70,24	69,9	0,34	1,122	24	0	
Итого:				1987,9	2154,2	0,99	1946,06	2127,85	-181,79	33,409	696	0	
Средние:	68,29	51,23	17,05										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/23:24:0	84292,83	86289,42	28,49	81860,69	85171,1	-3310,41	2307,515	19982	0
22/05/23:24:0	86280,77	88443,71	29,48	83806,75	87298,95	-3492,2	2340,924	20678	0
Итого:	1987,94	2154,29	0,99	1946,06	2127,85	-181,79	33,409	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Бейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xFEF7

ПО 2.7

4,319

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,77	45,57	32,2	92,86	0	0,03	90,41	0	90,41	2,911	24	0	
25.04.2023	76,2	45,73	30,47	90,39	0	0,02	88,08	0	88,08	2,685	24	0	
26.04.2023	70,74	49,87	20,87	84,79	0	0,02	82,91	0	82,91	1,723	24	0	
27.04.2023	67,36	52,9	14,46	92,54	46,82	0,01	90,64	46,19	44,45	1,28	24	0	
28.04.2023	67,08	54,02	13,06	98,69	96,18	0,01	96,7	94,87	1,83	1,262	24	0	
29.04.2023	67,92	53,32	14,6	91,07	88,68	0,02	89,19	87,5	1,69	1,3	24	0	
30.04.2023	67,95	53,49	14,46	87,97	85,67	0,02	86,16	84,51	1,65	1,246	24	0	
01.05.2023	67,1	53,45	13,65	97,93	95,43	0	95,94	94,14	1,8	1,308	24	0	
02.05.2023	67,1	53,57	13,53	101,7	99,13	0,01	99,62	97,81	1,81	1,346	24	0	
03.05.2023	68,68	51,99	16,69	81,71	79,49	0	79,99	78,51	1,48	1,335	24	0	
04.05.2023	67,53	52,89	14,64	93,09	90,69	0,01	91,17	89,51	1,66	1,336	24	0	
05.05.2023	67,58	53,44	14,14	91,29	88,96	0	89,42	87,78	1,64	1,265	24	0	
06.05.2023	67,34	53,8	13,54	98,09	95,64	0	96,08	94,34	1,74	1,297	24	0	
07.05.2023	67,96	54,06	13,9	87,94	85,7	0	86,07	84,54	1,53	1,195	24	0	
08.05.2023	67,39	54,06	13,33	97,97	95,53	0,01	95,93	94,24	1,69	1,277	24	0	
09.05.2023	66,82	53,7	13,12	110,05	107,34	0	107,84	105,86	1,98	1,415	24	0	
10.05.2023	67,57	53,86	13,71	98,52	96,08	0	96,5	94,8	1,7	1,322	24	0	
11.05.2023	67,9	53,01	14,89	88,81	86,53	0	86,96	85,39	1,57	1,296	24	0	
12.05.2023	67,77	53,75	14,02	94,71	92,34	0	92,77	91,1	1,67	1,302	24	0	
13.05.2023	67,75	53,51	14,24	95,16	92,76	0	93,19	91,55	1,64	1,326	24	0	
14.05.2023	66,95	53,28	13,67	111,53	108,72	0	109,27	107,28	1,99	1,493	24	0	
15.05.2023	68,15	54,37	13,78	94,48	92,1	0,01	92,52	90,88	1,64	1,271	24	0	
16.05.2023	68,7	54,91	13,79	96,5	94,11	0	94,46	92,82	1,64	1,304	24	0	
17.05.2023	68,02	55,04	12,98	104,41	101,84	0,01	102,24	100,41	1,83	1,327	24	0	
18.05.2023	67,63	55,74	11,89	111,96	109,12	0,02	109,65	107,51	2,14	1,302	24	0	
19.05.2023	67,33	53,14	14,19	105,43	102,57	30,29	103,29	101,22	2,07	1,465	24	0	
20.05.2023	67,15	56,3	10,85	88,97	86,61	0	87,19	85,33	1,86	0,946	24	0	
21.05.2023	67,03	54,78	12,25	113,48	110,34	0	111,21	108,81	2,4	1,362	24	0	
22.05.2023	67,95	54,54	13,41	102,47	99,58	0	100,33	98,19	2,14	1,345	24	0	
Итого:				2804,5	2427,9	30,49	2745,73	2395,09	350,64	41,242	696	0	
Средние:	68,35	53,17	15,18										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:0	41855,58	37252,64	0,88	40644,96	36780,37	3864,59	1196,863	9469	1
22/05/2324:0	44660,09	39680,6	31,37	43390,69	39175,46	4215,23	1238,105	10165	1
Итого:	2804,51	2427,96	30,49	2745,73	2395,09	350,64	41,242	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x302F

ПО 2.7

9,229

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	78,04	45,14	32,9	114,28	111,91	0,01	111,22	110,86	0,36	3,657	24	0	
25.04.2023	76,38	45,74	30,64	114,23	112	0,01	111,31	110,93	0,38	3,408	24	0	
26.04.2023	70,76	50,52	20,24	109,43	107,98	0,03	107,01	106,72	0,29	2,164	24	0	
27.04.2023	67,49	54,52	12,97	126,35	125,21	0,03	123,77	123,48	0,29	1,604	24	0	
28.04.2023	67,23	54,66	12,57	126,15	125,04	0,04	123,6	123,3	0,3	1,554	24	0	
29.04.2023	68,07	54,23	13,84	113,04	112,03	0,03	110,69	110,48	0,21	1,532	24	0	
30.04.2023	68,1	54,11	13,99	116	114,95	0,04	113,59	113,36	0,23	1,586	24	0	
01.05.2023	67,15	55,4	11,75	146,78	145,56	0,03	143,81	143,49	0,32	1,687	24	0	
02.05.2023	67,06	56,08	10,98	143,58	142,45	0,03	140,67	140,35	0,32	1,544	24	0	
03.05.2023	68,78	53,55	15,23	107,17	106,15	0,03	104,87	104,74	0,13	1,598	24	0	
04.05.2023	67,7	54,37	13,33	118,6	117,54	0,03	116,17	115,91	0,26	1,546	24	0	
05.05.2023	67,82	54,3	13,52	113,71	112,72	0,02	111,38	111,19	0,19	1,507	24	0	
06.05.2023	67,52	55,37	12,15	122,48	121,48	0,03	119,99	119,75	0,24	1,459	24	0	
07.05.2023	68,08	54,09	13,99	105	104,05	0,02	102,8	102,62	0,18	1,434	24	0	
08.05.2023	67,5	55,84	11,66	129,48	128,39	0,03	126,84	126,54	0,3	1,477	24	0	
09.05.2023	66,86	56,13	10,73	151,04	149,76	0,02	148,02	147,56	0,46	1,589	24	0	
10.05.2023	67,69	55,4	12,29	124,77	123,71	0,01	122,16	121,95	0,21	1,501	24	0	
11.05.2023	68,03	54,02	14,01	111	110,02	0,02	108,69	108,55	0,14	1,522	24	0	
12.05.2023	67,91	54,86	13,05	121,36	120,3	0,01	118,83	118,59	0,24	1,552	24	0	
13.05.2023	67,89	54,87	13,02	120,81	119,72	0,02	118,28	118,04	0,24	1,538	24	0	
14.05.2023	67,06	55,31	11,75	154,25	152,74	0,01	151,13	150,58	0,55	1,774	24	0	
15.05.2023	68,08	54,96	13,12	122,62	121,24	0,02	120,05	119,56	0,49	1,574	24	0	
16.05.2023	69,01	52,16	16,85	98,36	97,07	0,01	96,26	95,87	0,39	1,621	24	0	
17.05.2023	68,1	54,29	13,81	112,42	111,23	0,01	110,05	109,7	0,35	1,519	24	0	
18.05.2023	67,67	54,3	13,37	121,2	119,55	0,01	118,69	117,91	0,78	1,587	24	0	
19.05.2023	67,34	54,27	13,07	121	119,08	0,01	118,55	117,43	1,12	1,549	24	0	
20.05.2023	67,36	54,62	12,74	122,9	120,92	0,01	120,41	119,25	1,16	1,533	24	0	
21.05.2023	67,11	55,21	11,9	133,99	131,75	0,01	131,27	129,88	1,39	1,563	24	0	
22.05.2023	68,01	54,46	13,55	116,04	114	0,02	113,62	112,42	1,2	1,537	24	0	
Итого:				3538	3498,5	0,6	3463,73	3451,01	12,72	49,716	696	0	
Средние:	68,47	53,88	14,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	86892,99	85419,61	26,29	84419,54	84416,07	3,47	2563,532	18227	0
22/05/2324:	90431,03	88918,16	26,89	87883,27	87867,08	16,19	2613,248	18923	0
Итого:	3538,04	3498,55	0,6	3463,73	3451,01	12,72	49,716	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

 /П.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Вейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,38	46,49	30,89	74,33	72,2	0	72,36	71,48	0,88	2,232	24	0	
25.04.2023	75,93	46,81	29,12	75,99	73,93	0	74,05	73,19	0,86	2,155	24	0	
26.04.2023	70,4	51,73	18,67	76,4	74,76	0,01	74,69	73,82	0,87	1,393	24	0	
27.04.2023	67,14	55,75	11,39	94,28	92,65	0,02	92,34	91,34	1	1,049	24	0	
28.04.2023	66,92	56	10,92	93,53	91,87	0	91,63	90,53	1,1	1	24	0	
29.04.2023	67,61	55,31	12,3	82,77	81,17	0,01	81,07	80,01	1,06	0,996	24	0	
30.04.2023	67,78	55,06	12,72	80,68	79,1	0,01	79,01	77,99	1,02	1,003	24	0	
01.05.2023	66,93	56,11	10,82	105,18	103,25	0,01	103,07	101,73	1,34	1,114	24	0	
02.05.2023	66,83	56,5	10,33	101,16	99,31	0	99,12	97,86	1,26	1,024	24	0	
03.05.2023	68,27	54,7	13,57	74,37	72,88	0	72,79	71,87	0,92	0,986	24	0	
04.05.2023	67,44	54,57	12,87	85,06	83,42	0	83,33	82,29	1,04	1,072	24	0	
05.05.2023	67,4	55,08	12,32	84,48	82,86	0	82,73	81,7	1,03	1,021	24	0	
06.05.2023	67,17	55,66	11,51	89,68	87,99	0	87,85	86,71	1,14	1,01	24	0	
07.05.2023	67,79	55,16	12,63	77,01	75,52	0,01	75,43	74,46	0,97	0,953	24	0	
08.05.2023	67,23	56,1	11,13	96,35	94,63	0	94,38	93,26	1,12	1,048	24	0	
09.05.2023	66,64	56,48	10,16	115,48	113,49	0	113,14	111,81	1,33	1,151	24	0	
10.05.2023	67,32	56,06	11,26	94,55	92,88	0,01	92,62	91,51	1,11	1,044	24	0	
11.05.2023	67,64	55	12,64	85,79	84,2	0	84,01	83,02	0,99	1,061	24	0	
12.05.2023	67,66	55,33	12,33	88,84	87,11	0	87	85,87	1,13	1,071	24	0	
13.05.2023	67,51	56,08	11,43	97,21	95,36	0	95,22	93,97	1,25	1,088	24	0	
14.05.2023	66,83	56,69	10,14	119,15	116,96	0	116,77	115,21	1,56	1,181	24	0	
15.05.2023	67,59	55,72	11,87	93,49	91,68	0	91,59	90,35	1,24	1,088	24	0	
16.05.2023	68,38	54,95	13,43	78,97	77,29	0,01	77,32	76,23	1,09	1,037	24	0	
17.05.2023	67,85	55,32	12,53	88,97	87,11	0	87,13	85,87	1,26	1,094	24	0	
18.05.2023	67,38	56	11,38	95,14	93,24	0	93,19	91,89	1,3	1,058	24	0	
19.05.2023	67,03	56,87	10,16	101,89	99,89	0	99,82	98,41	1,41	1,018	24	0	
20.05.2023	67,11	57,07	10,04	104,12	102,08	0	101,98	100,55	1,43	1,025	24	0	
21.05.2023	66,89	56,23	10,66	102,61	100,52	0	100,55	99,04	1,51	1,071	24	0	
22.05.2023	67,62	55,52	12,1	88,9	87	0	87,06	85,77	1,29	1,052	24	0	
Итого:				2646,3	2594,3	0,09	2591,25	2557,74	33,51	33,095	696	0	
Средние:	68,12	54,97	13,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	68403,18	66875,17	1,2	66477,13	66045,42	431,71	1885,744	18733	0
22/05/2324:	71049,56	69469,52	1,29	69068,38	68603,16	465,22	1918,839	19429	0
Итого:	2646,38	2594,35	0,09	2591,25	2557,74	33,51	33,095	696	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.


Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,36	44,8	32,56	76,76	74,12	0	74,74	73,4	1,34	2,434	24	0	
25.04.2023	75,83	45,22	30,61	76,76	74,23	0	74,79	73,52	1,27	2,287	24	0	
26.04.2023	70,53	48,36	22,17	67,49	65,57	0,02	65,97	64,84	1,13	1,462	24	0	
27.04.2023	66,97	51,74	15,23	70,39	68,57	0,01	68,97	67,74	1,23	1,05	24	0	
28.04.2023	66,72	52,01	14,71	69,63	67,87	0	68,18	67,01	1,17	1,001	24	0	
29.04.2023	67,41	51,49	15,92	63,42	61,85	0,01	62,07	61,09	0,98	0,988	24	0	
30.04.2023	67,44	49,23	18,21	58,64	57,07	0	57,45	56,43	1,02	1,047	24	0	
01.05.2023	66,49	46,94	19,55	56,26	54,66	0	55,14	54,09	1,05	1,077	24	0	
02.05.2023	66,28	45,52	20,76	48,83	47,38	0	47,87	46,88	0,99	0,994	24	0	
03.05.2023	67,76	44,42	23,34	43,11	41,78	0	42,23	41,43	0,8	0,983	24	0	
04.05.2023	66,63	44,52	22,11	44,82	43,46	0	43,91	43,04	0,87	0,97	24	0	
05.05.2023	66,72	45,13	21,59	44,76	43,43	0	43,82	43,01	0,81	0,945	24	0	
06.05.2023	66,48	45,24	21,24	44,79	43,46	0	43,92	43,02	0,9	0,931	24	0	
07.05.2023	67,19	45,12	22,07	45,18	43,8	0	44,27	43,38	0,89	0,975	24	0	
08.05.2023	66,57	46,31	20,26	47,81	46,37	0	46,86	45,93	0,93	0,949	24	0	
09.05.2023	66,09	45,34	20,75	53,47	51,89	0,01	52,41	51,42	0,99	1,088	24	0	
10.05.2023	66,72	45,3	21,42	46,68	45,26	0	45,73	44,8	0,93	0,977	24	0	
11.05.2023	66,97	44,9	22,07	45,8	44,38	0	44,86	43,96	0,9	0,989	24	0	
12.05.2023	66,93	45,37	21,56	44,61	43,23	0	43,68	42,8	0,88	0,941	24	0	
13.05.2023	67,09	44,37	22,72	48,27	46,73	0	47,32	46,28	1,04	1,072	24	0	
14.05.2023	66,18	43,75	22,43	50,62	49	0	49,61	48,55	1,06	1,112	24	0	
15.05.2023	67,41	46,07	21,34	47,93	46,39	0	46,93	45,94	0,99	1,002	24	0	
16.05.2023	67,83	46,47	21,36	47,19	45,81	0,01	46,19	45,34	0,85	0,986	24	0	
17.05.2023	67,42	48,21	19,21	58,35	56,91	0	57,15	56,28	0,87	1,098	24	0	
18.05.2023	66,8	47,28	19,52	50,88	49,51	0	49,85	49	0,85	0,974	24	0	
19.05.2023	66,68	49,73	16,95	61,71	60,16	0	60,49	59,49	1	1,025	24	0	
20.05.2023	66,65	48,93	17,72	59,46	57,92	0	58,26	57,28	0,98	1,033	24	0	
21.05.2023	66,42	47,75	18,67	58,01	56,39	0	56,85	55,79	1,06	1,063	24	0	
22.05.2023	67,34	47,96	19,38	53,98	52,3	0	52,87	51,75	1,12	1,023	24	0	
Итого:				1585,6	1539,5	0,06	1552,39	1523,49	28,9	32,476	696	0	
Средние:	67,68	46,8	20,87										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:	5843,83	5644,19	0,13	5680	5584,97	95,03	186,766	1478	0
22/05/2324:	7429,44	7183,69	0,19	7232,39	7108,46	123,93	219,242	2174	0
Итого:	1585,61	1539,5	0,06	1552,39	1523,49	28,9	32,476	696	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x Т_{нш}

0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2023	77,48	38,88	38,6	67,23	60,21	----	65,45	59,73	5,72	2,525	24	0	*
25.04.2023	75,62	39,59	36,03	67,13	60,2	----	65,41	59,72	5,69	2,354	24	0	*
26.04.2023	71,42	41,01	30,41	51,93	46,73	----	50,74	46,37	4,37	1,541	24	0	*
27.04.2023	67,26	44,22	23,04	40,58	36,69	----	39,76	36,37	3,39	0,917	24	0	*
28.04.2023	65,44	47,06	18,38	47,98	43,44	----	47,03	42,99	4,04	0,865	24	0	*
29.04.2023	67,24	44,58	22,66	40,1	36,24	----	39,29	35,92	3,37	0,891	24	0	*
30.04.2023	67,1	45,72	21,38	40,66	36,77	----	39,84	36,39	3,45	0,852	24	0	*
01.05.2023	65,95	46,83	19,12	44,23	40,01	----	43,34	39,59	3,75	0,827	24	0	*
02.05.2023	66,13	46,27	19,86	41,86	37,88	----	41,03	37,49	3,54	0,817	24	0	*
03.05.2023	67,48	45,6	21,88	39,15	35,37	----	38,35	35,08	3,27	0,838	24	0	*
04.05.2023	66,87	45,79	21,08	41,36	37,4	----	40,55	37,03	3,52	0,854	24	0	*
05.05.2023	67,58	45,57	22,01	37,22	33,62	----	36,46	33,33	3,13	0,801	24	0	*
06.05.2023	66,99	46,67	20,32	39,73	35,89	----	38,95	35,48	3,47	0,793	24	0	*
07.05.2023	67,78	45,44	22,34	37,99	34,3	----	37,2	33,99	3,21	0,83	24	0	*
08.05.2023	67,44	45,59	21,85	40,23	36,32	----	39,4	35,97	3,43	0,861	24	0	*
09.05.2023	66,55	46,32	20,23	44,06	39,8	----	43,17	39,39	3,78	0,872	24	0	*
10.05.2023	67,02	46,05	20,97	42,54	38,42	----	41,69	38,08	3,61	0,874	24	0	*
11.05.2023	67,17	46,41	20,76	41,63	37,6	----	40,79	37,23	3,56	0,846	24	0	*
12.05.2023	67,27	46,2	21,07	42,18	38,09	----	41,34	37,75	3,59	0,868	24	0	*
13.05.2023	67,19	45,88	21,31	41,79	37,7	----	40,94	37,32	3,62	0,87	24	0	*
14.05.2023	66,57	46,28	20,29	45,86	41,41	----	44,94	40,96	3,98	0,909	24	0	*
15.05.2023	67,96	45,64	22,32	39,24	35,37	----	38,44	35,06	3,38	0,855	24	0	*
16.05.2023	67,52	46,24	21,28	40,07	36,14	----	39,27	35,8	3,47	0,834	24	0	*
17.05.2023	67,35	46,14	21,21	41,02	36,98	----	40,21	36,63	3,58	0,852	24	0	*
18.05.2023	67,21	46,63	20,58	41,91	37,81	----	41,06	37,46	3,6	0,845	24	0	*
19.05.2023	67,21	46,7	20,51	41,03	36,99	----	40,2	36,62	3,58	0,827	24	0	*
20.05.2023	67,16	46,28	20,88	42,28	38,09	----	41,39	37,67	3,72	0,863	24	0	*
21.05.2023	66,22	46,67	19,55	46,29	41,75	----	45,41	41,33	4,08	0,889	24	0	*
22.05.2023	67,26	46,42	20,84	41,1	37,02	----	40,25	36,69	3,56	0,838	24	0	*
Итого:				1268,3	1144,2	----	1241,9	1133,44	108,46	28,608	696	0	
Средние:	67,84	45,4	22,44										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2324:0	78195,13	72994,59	0	75791,01	72232,06	3558,95	2804,908	22910	0
22/05/2324:0	79463,51	74138,83	0	77032,91	73365,5	3667,41	2833,516	23606	0
Итого:	1268,38	1144,24	0	1241,9	1133,44	108,46	28,608	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0