

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договор N: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,21	56,38	10,83	66,29	64,77	0	64,99	63,81	1,18	0,703	24	0	
24.06.2023	67,63	56,05	11,58	60,33	58,92	0	59,07	58,06	1,01	0,682	24	0	
25.06.2023	67,36	56,5	10,86	63,82	62,2	0	62,54	61,31	1,23	0,681	24	0	
26.06.2023	66,86	57,5	9,36	74,06	72,24	0	72,55	71,14	1,41	0,68	24	0	
27.06.2023	65,94	57,82	8,12	77,64	75,69	0,02	76,15	74,5	1,65	0,618	24	0	
28.06.2023	66,58	59,81	6,77	99,29	96,89	0,01	97,3	95,29	2,01	0,66	24	0	
29.06.2023	67,28	59,07	8,21	66,91	65,27	0	65,53	64,22	1,31	0,537	24	0	
30.06.2023	67,81	56,07	11,74	57,96	56,47	0	56,76	55,67	1,09	0,664	24	0	
01.07.2023	67,35	56,62	10,73	57,97	56,49	0	56,75	55,67	1,08	0,608	24	0	
02.07.2023	67,01	56,43	10,58	62,35	60,76	0	61,09	59,88	1,21	0,646	24	0	
03.07.2023	66,51	56,61	9,9	64,21	62,55	0	62,96	61,62	1,34	0,621	24	0	
04.07.2023	66,25	56,68	9,57	63,04	61,46	0	61,84	60,52	1,32	0,592	24	0	
05.07.2023	66,47	56,99	9,48	64,8	63,13	0	63,57	62,17	1,4	0,6	24	0	
06.07.2023	67,01	57,72	9,29	64,33	62,73	0	63,07	61,75	1,32	0,586	24	0	
07.07.2023	67,15	56,54	10,61	56,12	54,72	0	54,96	53,92	1,04	0,584	24	0	
08.07.2023	67,71	56,34	11,37	52,75	51,43	0	51,61	50,69	0,92	0,585	24	0	
09.07.2023	67,1	56,36	10,74	51,87	50,62	0	50,91	49,9	1,01	0,545	24	0	
10.07.2023	67,78	57,01	10,77	50,27	49,06	0	49,29	48,34	0,95	0,532	24	0	
11.07.2023	66,62	54,21	12,41	20,85	23,67	0	20,44	23,36	-2,92	0,205	24	0	
12.07.2023	29,9	30,04	-0,14	0	9,87	0	0	9,87	-9,87	0	24	0	*
13.07.2023	27,5	27,32	0,18	0	10,42	0	0	10,42	-10,42	0	24	0	*
14.07.2023	25,99	25,93	0,06	0	17,25	0	0	17,25	-17,25	0	24	0	*
15.07.2023	25,01	24,95	0,06	0	12,59	0	0	12,59	-12,59	0	24	0	*
16.07.2023	24,13	24,09	0,04	0	10,38	0	0	10,38	-10,38	0	24	0	*
17.07.2023	23,63	23,57	0,06	0	9,12	0	0	9,12	-9,12	0	24	0	*
18.07.2023	23,41	23,3	0,11	0	8,08	0	0	8,08	-8,08	0	24	0	*
19.07.2023	22,91	22,9	0,01	0,01	7,27	0	0,01	7,27	-7,26	0	24	0	*
20.07.2023	22,84	22,72	0,12	0	6,73	0	0	6,73	-6,73	0	24	0	*
21.07.2023	22,61	22,48	0,13	0	6,26	0	0	6,26	-6,26	0	24	0	*
22.07.2023	22,45	22,31	0,14	0	5,97	0	0	5,97	-5,97	0	24	0	*
23.07.2023	22,45	22,29	0,16	0	5,75	0	0	5,75	-5,75	0	24	0	*
Итого:				1174,8	1258,7	0,03	1151,39	1241,5	-90,12	11,329	744	0	
Средние:	50,53	44,27	6,25										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324	74935,9	73248,58	3,17	72852,68	72320,7	531,98	1991,76	29077	1
23/07/2324	76110,7	74507,34	3,2	74004,07	73562,21	441,86	2003,08	29821	1
Итого:	1174,87	1258,76	0,03	1151,39	1241,51	-90,12	11,329	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О. *Е.А. Просянникова*
ИНН 7448193350
ОГРН 1167456145240
«Парк-сервис»
Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О. *Л.А. Болтачева*

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
05 07 2022г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
23.06.2023	67,44	59,34	8,1	121,46	122,01	0	118,97	120,04	-1,07	1,119	24	0	
24.06.2023	67,95	59,75	8,2	119,39	119,97	0	116,9	118,01	-1,11	1,112	24	0	
25.06.2023	67,64	58,77	8,87	117,83	118,37	0	115,4	116,49	-1,09	1,189	24	0	
26.06.2023	67,08	59,6	7,48	128,2	129,01	0	125,6	126,91	-1,31	1,094	24	0	
27.06.2023	66,22	55,84	10,38	93,97	94,54	0	92,13	93,18	-1,05	1,114	24	0	
28.06.2023	65,98	49,87	16,11	58,33	58,37	0	57,19	57,69	-0,5	1,07	24	0	
29.06.2023	66,95	48,07	18,88	42,31	42,18	0	41,45	41,74	-0,29	0,912	24	0	
30.06.2023	67,56	47,22	20,34	45,72	45,47	0	44,78	44,96	-0,18	1,058	24	0	
01.07.2023	67,19	48,2	18,99	44,46	44,26	0	43,53	43,78	-0,25	0,963	24	0	
02.07.2023	66,84	48,54	18,3	47,49	47,33	0	46,5	46,82	-0,32	0,988	24	0	
03.07.2023	66,31	48,33	17,98	49,2	49,15	0	48,2	48,6	-0,4	1,008	24	0	
04.07.2023	66,09	49,86	16,23	51,98	52,01	0	50,96	51,44	-0,48	0,96	24	0	
05.07.2023	66,29	48,58	17,71	49,29	49,29	0	48,3	48,77	-0,47	0,993	24	0	
06.07.2023	66,8	48,45	18,35	43,77	43,78	0	42,87	43,29	-0,42	0,914	24	0	
07.07.2023	66,97	48,41	18,56	41,36	41,38	0	40,55	40,9	-0,35	0,873	24	0	
08.07.2023	67,52	48,98	18,54	39,61	39,63	0	38,82	39,15	-0,33	0,839	24	0	
09.07.2023	66,97	48,22	18,75	40,82	40,85	0	40,02	40,37	-0,35	0,873	24	0	
10.07.2023	67,59	48,02	19,57	37,81	37,85	0	37,04	37,42	-0,38	0,843	24	0	
11.07.2023	66,58	48,71	17,87	17,65	18,95	0,03	17,3	18,74	-1,44	0,337	24	0	
12.07.2023	28,92	28,63	0,29	0	4,51	0	0	4,51	-4,51	0	24	0	*
13.07.2023	26,89	26,65	0,24	0	5,14	0	0	5,14	-5,14	0	24	0	*
14.07.2023	25,56	25,33	0,23	0	5,71	0	0	5,71	-5,71	0	24	0	*
15.07.2023	24,45	24,26	0,19	0	6,22	0	0	6,22	-6,22	0	24	0	*
16.07.2023	23,7	23,53	0,17	0	6,49	0	0	6,49	-6,49	0	24	0	*
17.07.2023	23,37	23,18	0,19	0	6,7	0	0	6,7	-6,7	0	24	0	*
18.07.2023	23,13	22,92	0,21	0	6,89	0	0	6,89	-6,89	0	24	0	*
19.07.2023	22,72	22,53	0,19	0	7,03	0	0	7,03	-7,03	0	24	0	*
20.07.2023	22,5	22,3	0,2	0	7,13	0	0	7,13	-7,13	0	24	0	*
21.07.2023	22,27	22,06	0,21	0	7,23	0	0	7,23	-7,23	0	24	0	*
22.07.2023	22,12	21,9	0,22	0	7,31	0	0	7,31	-7,31	0	24	0	*
23.07.2023	22,08	21,86	0,22	0	7,41	0	0	7,41	-7,41	0	24	0	*
Итого:				1190,6	1272,1	0,03	1166,51	1256,07	-89,56	18,259	744	0	
Средние:	50,31	40,57	9,73										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
22/06/23	26364,64	25816,34	1,49	25579,33	25512,54	66,79	970,641	7959	0
23/07/23	27555,29	27088,51	1,52	26745,84	26768,61	-22,77	988,9	8703	0
Итого:	1190,65	1272,17	0,03	1166,51	1256,07	-89,56	18,259	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q корр = Qi Траб x Tнш	0,000

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х519А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,39	55,33	13,06	96,98	88,89	0	94,96	87,62	7,34	1,24	24	0	
24.06.2023	68,88	55,91	12,97	93,99	86,09	0	91,97	84,84	7,13	1,192	24	0	
25.06.2023	68,56	55,26	13,3	100,02	91,55	0	97,88	90,26	7,62	1,301	24	0	
26.06.2023	67,99	56,4	11,59	106,61	97,74	0	104,39	96,31	8,08	1,21	24	0	
27.06.2023	67,15	56,54	10,61	115,93	106,47	0	113,57	104,91	8,66	1,203	24	0	
28.06.2023	67,29	56,16	11,13	108,67	100,45	0	106,47	99,01	7,46	1,185	24	0	
29.06.2023	68,23	55,83	12,4	96	88,91	0	94,02	87,62	6,4	1,165	24	0	
30.06.2023	69,03	55,3	13,73	82,55	76,21	0	80,79	75,16	5,63	1,11	24	0	
01.07.2023	68,63	55,64	12,99	84,6	78,13	0	82,81	77,03	5,78	1,078	24	0	
02.07.2023	68,22	55,7	12,52	90,66	83,75	0	88,74	82,53	6,21	1,109	24	0	
03.07.2023	67,65	56,04	11,61	95,88	88,65	0	93,92	87,34	6,58	1,088	24	0	
04.07.2023	67,39	56,49	10,9	103,75	95,95	0	101,62	94,55	7,07	1,108	24	0	
05.07.2023	67,6	56,62	10,98	99	91,43	0	96,99	90,06	6,93	1,065	24	0	
06.07.2023	68,14	56,57	11,57	90,56	83,43	0	88,67	82,18	6,49	1,027	24	0	
07.07.2023	68,34	56,5	11,84	88,93	81,77	0	87,12	80,52	6,6	1,03	24	0	
08.07.2023	68,92	56,03	12,89	78,19	71,65	0	76,49	70,64	5,85	0,986	24	0	
09.07.2023	68,34	56,05	12,29	86,67	79,47	0	84,84	78,3	6,54	1,041	24	0	
10.07.2023	69,01	56,08	12,93	81,77	74,83	0	80	73,75	6,25	1,032	24	0	
11.07.2023	66,94	56,55	10,39	53,24	48,85	0	52,18	48,12	4,06	0,544	24	0	
12.07.2023	30,98	31,83	-0,85	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	28,01	28,4	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,73	26,81	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	26,18	26,18	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	25,67	25,62	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	25,29	25,21	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	25,02	24,92	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	24,67	24,53	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	24,52	24,37	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	24,31	24,16	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	24,02	23,87	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	23,83	23,68	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1754	1614,2	0	1717,43	1590,75	126,68	20,714	744	0	
Средние:	51,73	44,34	7,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/23г.	21649,32	19718,31	0,05	20997,1	19476,15	1520,95	667,876	4285	1
23/07/23г.	23403,32	21332,53	0,05	22714,53	21066,9	1647,63	688,59	5029	1
Итого:	1754	1614,22	0	1717,43	1590,75	126,68	20,714	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянина

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000



ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,44	58,24	9,2	143,78	136,77	0	140,82	134,63	6,19	1,296	24	0	
24.06.2023	67,95	57,8	10,15	134,88	128,21	0	132,07	126,26	5,81	1,339	24	0	
25.06.2023	67,67	57,36	10,31	140,11	133,03	0	137,2	131,02	6,18	1,414	24	0	
26.06.2023	67,17	58,52	8,65	165,25	157,22	0	161,91	154,74	7,17	1,399	24	0	
27.06.2023	66,4	58,72	7,68	178,15	169,69	0	174,58	167	7,58	1,342	24	0	
28.06.2023	66,56	59,12	7,44	186,18	176,93	0	182,44	174,1	8,34	1,358	24	0	
29.06.2023	67,39	59,09	8,3	166,91	158,71	0	163,45	156,17	7,28	1,359	24	0	
30.06.2023	68,12	58,41	9,71	137,48	130,94	0	134,64	128,88	5,76	1,308	24	0	
01.07.2023	67,76	58,3	9,46	136,6	130,2	0	133,76	128,19	5,57	1,265	24	0	
02.07.2023	67,36	58,07	9,29	138	131,6	0	135,15	129,58	5,57	1,254	24	0	
03.07.2023	66,75	58,3	8,45	112,07	106,87	0	109,8	105,22	4,58	0,93	24	0	
04.07.2023	66,08	56,03	10,05	83,16	79,25	0,06	81,52	78,08	3,44	0,818	24	0	
05.07.2023	66,49	54,28	12,21	102,47	97,74	0	100,44	96,39	4,05	1,225	24	0	
06.07.2023	67,01	54,67	12,34	97,88	93,33	0	95,89	92,03	3,86	1,182	24	0	
07.07.2023	67,19	53,48	13,71	92,89	88,44	0	91,03	87,23	3,8	1,247	24	0	
08.07.2023	67,69	53,8	13,89	83,33	79,34	0	81,64	78,28	3,36	1,133	24	0	
09.07.2023	67,18	54,07	13,11	88,28	84,06	0	86,49	82,92	3,57	1,134	24	0	
10.07.2023	67,76	53,3	14,46	80,8	76,88	0	79,14	75,84	3,3	1,145	24	0	
11.07.2023	66,15	54,68	11,47	48,61	46,4	0	47,65	45,74	1,91	0,545	24	0	
12.07.2023	28,54	28,64	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	25,36	25,16	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	23,59	23,4	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	22,31	22,17	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	21,72	21,56	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	21,86	21,73	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	21,76	21,51	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	21,4	21,16	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	21,32	21,07	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	21,08	20,84	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	20,98	20,73	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	20,89	20,64	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2316,8	2205,6	0,06	2269,62	2172,3	97,32	22,693	744	0	
Средние:	49,9	43,38	6,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	72722	68261,41	0,48	70641,77	67415,59	3226,18	2063,958	14937	3
23/07/2324:	75038,83	70467,02	0,54	72911,39	69587,89	3323,5	2086,651	15681	3
Итого:	2316,83	2205,61	0,06	2269,62	2172,3	97,32	22,693	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Прохорникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



О «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,93	55,16	13,77	61,63	62,03	0	60,32	61,17	-0,85	0,83	24	0	
24.06.2023	69,4	55,77	13,63	57,35	57,72	0	56,15	56,88	-0,73	0,764	24	0	
25.06.2023	69,02	55,44	13,58	64,29	64,61	0	62,9	63,7	-0,8	0,854	24	0	
26.06.2023	68,41	57,19	11,22	72,13	72,66	0	70,58	71,57	-0,99	0,789	24	0	
27.06.2023	67,41	57,84	9,57	85,35	86,09	0	83,58	84,76	-1,18	0,8	24	0	
28.06.2023	67,75	57,49	10,26	78,16	79,07	0	76,55	77,86	-1,31	0,781	24	0	
29.06.2023	68,81	56,85	11,96	66,56	67,33	0	65,16	66,33	-1,17	0,781	24	0	
30.06.2023	69,62	55,25	14,37	53,85	54,33	0	52,69	53,57	-0,88	0,756	24	0	
01.07.2023	69,17	57,08	12,09	59,81	60,46	0	58,5	59,56	-1,06	0,707	24	0	
02.07.2023	68,76	56,82	11,94	65,01	65,71	0	63,62	64,73	-1,11	0,76	24	0	
03.07.2023	68,21	57,77	10,44	67,57	68,38	0	66,14	67,33	-1,19	0,688	24	0	
04.07.2023	67,99	57,42	10,57	69,08	69,88	0	67,61	68,81	-1,2	0,717	24	0	
05.07.2023	68,21	57,3	10,91	68,11	68,86	0	66,68	67,82	-1,14	0,728	24	0	
06.07.2023	68,75	57,03	11,72	59,46	60,08	0	58,21	59,17	-0,96	0,682	24	0	
07.07.2023	69,07	56,92	12,15	57,98	58,57	0	56,75	57,71	-0,96	0,691	24	0	
08.07.2023	69,67	56,14	13,53	47,93	48,4	0	46,82	47,69	-0,87	0,633	24	0	
09.07.2023	69,03	56,59	12,44	53,99	54,63	0	52,9	53,87	-0,97	0,659	24	0	
10.07.2023	69,77	56,88	12,89	49,75	50,4	0	48,68	49,65	-0,97	0,627	24	0	
11.07.2023	63,89	56,21	7,68	43,28	44,09	0	42,47	43,45	-0,98	0,325	24	0	
12.07.2023	27,5	27,22	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	25,78	25,44	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	24,79	24,46	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,04	23,74	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,38	23,1	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,12	22,83	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,04	22,77	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,71	22,45	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,35	22,08	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,11	21,86	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	21,91	21,68	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,87	21,64	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1181,2	1193,3	0	1156,31	1175,63	-19,32	13,572	744	0	
Средние:	51,11	43,75	7,35										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:0	54123,14	53934,08	0,01	52426,8	53229	-802,24	1685,61	14773	0
23/07/2324:0	55304,43	55127,38	0,01	53583,1	54404,6	-821,56	1699,18	15517	0
Итого:	1181,29	1193,3	0	1156,31	1175,63	-19,32	13,572	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Б.А. Дросинникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



«УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп **2**

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xAFB1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,4	57,88	10,52	124,48	127,35	0	121,86	125,37	-3,51	1,281	24	0	
24.06.2023	68,84	56,7	12,14	104,61	106,91	0	102,39	105,35	-2,96	1,244	24	0	
25.06.2023	68,52	57,1	11,42	121,07	123,88	0	118,51	122,03	-3,52	1,354	24	0	
26.06.2023	67,81	55,16	12,65	104,92	107,35	0	102,75	105,83	-3,08	1,299	24	0	
27.06.2023	66,87	56,41	10,46	129	132,27	0	126,4	130,34	-3,94	1,323	24	0	
28.06.2023	67,17	56,87	10,3	128,26	131,98	0	125,65	130,01	-4,36	1,292	24	0	
29.06.2023	68,21	56,58	11,63	107,24	110,36	0	105	108,73	-3,73	1,221	24	0	
30.06.2023	68,99	55,72	13,27	89,89	92,4	0	87,92	91,1	-3,18	1,168	24	0	
01.07.2023	68,57	55,8	12,77	88,99	91,48	0	87,06	90,17	-3,11	1,11	24	0	
02.07.2023	68,16	56,19	11,97	101,32	104,29	0	99,2	102,77	-3,57	1,187	24	0	
03.07.2023	67,6	57,27	10,33	111,45	114,91	0	109,14	113,17	-4,03	1,129	24	0	
04.07.2023	67,45	58,16	9,29	124,59	128,63	0	122,05	126,63	-4,58	1,134	24	0	
05.07.2023	67,64	57,72	9,92	117,32	121,05	0	114,89	119,19	-4,3	1,141	24	0	
06.07.2023	68,18	57,67	10,51	105,16	108,48	0	102,91	106,83	-3,92	1,081	24	0	
07.07.2023	68,42	56,73	11,69	87,32	89,99	0	85,44	88,63	-3,19	1	24	0	
08.07.2023	69,07	57,38	11,69	88,19	90,9	0	86,25	89,53	-3,28	1,008	24	0	
09.07.2023	68,44	57,13	11,31	89,64	92,52	0	87,82	91,14	-3,32	0,994	24	0	
10.07.2023	69,16	57,23	11,93	85,07	87,72	0	83,26	86,4	-3,14	0,993	24	0	
11.07.2023	63,81	55	8,81	59,13	61,28	0	58,03	60,44	-2,41	0,509	24	0	
12.07.2023	30,35	30,93	-0,58	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
13.07.2023	28,25	28,13	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,75	26,58	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	25,58	25,39	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,73	24,51	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	24,33	24,08	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	24,12	23,85	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,77	23,45	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,38	23,03	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	23,05	22,72	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,86	22,52	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,8	22,47	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1967,6	2023,7	0	1926,54	1993,66	-67,12	21,468	744	0	
Средние:	51,33	44,39	6,93										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:0	102032,9	103228	5,49	99038,12	101824	-2785,87	2772,996	15096	11
23/07/2324:0	104000,6	105251,8	5,49	100964,7	103817,7	-2852,99	2794,464	15840	11
Итого:	1967,66	2023,75	0	1926,54	1993,66	-67,12	21,468	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ИСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,64	56,48	12,16	119,16	117,5	0	116,65	115,77	0,88	1,417	24	0	
24.06.2023	69,13	56,4	12,73	106,24	104,87	0	103,96	103,35	0,61	1,323	24	0	
25.06.2023	68,75	56,66	12,09	123,33	121,52	0	120,73	119,71	1,02	1,459	24	0	
26.06.2023	68,19	56,74	11,45	126,91	125,07	0	124,25	123,21	1,04	1,42	24	0	
27.06.2023	67,2	56,32	10,88	133,06	131,15	0	130,36	129,22	1,14	1,417	24	0	
28.06.2023	67,51	56,61	10,9	131,77	130,18	0	129,07	128,26	0,81	1,406	24	0	
29.06.2023	68,53	55,9	12,63	114,53	113,16	0	112,08	111,53	0,55	1,414	24	0	
30.06.2023	69,32	55,32	14	97,76	96,67	0	95,67	95,33	0,34	1,337	24	0	
01.07.2023	68,9	55,81	13,09	100,68	99,59	0	98,54	98,17	0,37	1,291	24	0	
02.07.2023	68,49	56,24	12,25	109,78	108,55	0	107,46	106,98	0,48	1,315	24	0	
03.07.2023	67,92	56,67	11,25	118,6	117,24	0	116,13	115,47	0,66	1,306	24	0	
04.07.2023	67,7	57,19	10,51	123,69	122,28	0	121,15	120,43	0,72	1,272	24	0	
05.07.2023	67,9	56,86	11,04	116,87	115,57	0	114,46	113,85	0,61	1,261	24	0	
06.07.2023	68,46	55,82	12,64	101,42	100,36	0	99,29	98,94	0,35	1,255	24	0	
07.07.2023	68,7	55,42	13,28	88,11	87,37	0	86,23	86,16	0,07	1,144	24	0	
08.07.2023	69,37	55,94	13,43	84,74	84,14	0	82,92	82,91	0,01	1,112	24	0	
09.07.2023	68,76	55,72	13,04	90,35	89,77	0	88,47	88,48	-0,01	1,153	24	0	
10.07.2023	69,47	55,22	14,25	82,45	82,12	0	80,69	80,96	-0,27	1,151	24	0	
11.07.2023	64,54	53,81	10,73	56,79	56,63	0	55,72	55,89	-0,17	0,597	24	0	
12.07.2023	30,29	32,26	-1,97	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,8	29,14	-1,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,41	27,2	-0,79	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	25,32	25,83	-0,51	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,52	24,86	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	24,02	24,25	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,78	23,9	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,41	23,45	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,22	23,18	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,97	22,89	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,8	22,67	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,64	22,5	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2026,2	2003,7	0	1983,83	1974,62	9,21	24,05	744	0	
Средние:	51,44	44,1	7,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/232	137468	135369	12,18	133553	133768	-215,28	4034,113	29294	0
23/07/232	139494	137373	12,18	135537	135743	-206,07	4058,163	30038	0
Итого:	2026,24	2003,74	0	1983,83	1974,62	9,21	24,05	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

«УРАЛ ЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C


Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,87	54,8	13,07	113,92	111,39	0	111,58	109,84	1,74	1,455	24	0	
24.06.2023	68,29	54,19	14,1	102,23	99,86	0	100,1	98,52	1,58	1,411	24	0	
25.06.2023	67,99	55,03	12,96	114,55	111,99	0	112,12	110,42	1,7	1,452	24	0	
26.06.2023	67,44	56,01	11,43	125,58	122,97	0	123	121,19	1,81	1,404	24	0	
27.06.2023	66,57	56,62	9,95	141,17	138,51	0	138,37	136,47	1,9	1,375	24	0	
28.06.2023	66,81	56,33	10,48	136,36	133,68	0	133,62	131,72	1,9	1,399	24	0	
29.06.2023	67,78	54,76	13,02	104,63	102,29	0	102,48	100,89	1,59	1,335	24	0	
30.06.2023	68,45	54,15	14,3	91,85	89,7	0	89,92	88,47	1,45	1,287	24	0	
01.07.2023	68,08	54,05	14,03	93,53	91,42	0	91,56	90,17	1,39	1,283	24	0	
02.07.2023	67,68	54,33	13,35	100,33	98,12	0	98,26	96,77	1,49	1,311	24	0	
03.07.2023	67,2	55,25	11,95	110,68	108,43	0	108,43	106,89	1,54	1,297	24	0	
04.07.2023	67	55,66	11,34	107,67	105,51	0	105,53	104,02	1,51	1,197	24	0	
05.07.2023	67,17	55,42	11,75	106,93	104,75	0	104,76	103,27	1,49	1,231	24	0	
06.07.2023	67,71	55,56	12,15	100,13	98,02	0	98,04	96,61	1,43	1,19	24	0	
07.07.2023	67,94	55,47	12,47	91,52	89,52	0	89,62	88,26	1,36	1,115	24	0	
08.07.2023	68,49	55,23	13,26	81,83	79,94	0	80,11	78,83	1,28	1,064	24	0	
09.07.2023	67,97	55,3	12,67	91,18	89,22	0	89,23	87,93	1,3	1,131	24	0	
10.07.2023	68,62	54,65	13,97	81,61	79,75	0	79,89	78,63	1,26	1,117	24	0	
11.07.2023	62,57	53,98	8,59	70,79	69,73	0	69,52	68,79	0,73	0,596	24	0	
12.07.2023	30,42	29,92	0,5	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	26,87	26,76	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,56	25,43	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,44	24,34	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,77	23,66	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,36	23,23	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,07	22,94	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,69	22,59	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,41	22,32	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,16	22,07	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	21,96	21,85	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,89	21,78	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1966,4	1924,8	0	1926,14	1897,69	28,45	23,65	744	0	
Средние:	50,65	43,02	7,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324	55181,12	52300,89	3,98	53620,02	51678,5	1941,52	1597,011	11605	0
23/07/2324	57147,61	54225,69	3,98	55546,16	53576,19	1969,97	1620,661	12349	0
Итого:	1966,49	1924,8	0	1926,14	1897,69	28,45	23,65	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ 
Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

«УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
СПЕКТРОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 1-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N:3440167117
Тип расходомера: ПРЭМ-50

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,44	51,27	17,17	92,05	89,05	0	90,1	87,96	2,14	1,546	24	0	
24.06.2023	66,75	53,88	12,87	121,49	117,88	0	119,07	116,27	2,8	1,532	24	0	
25.06.2023	68,46	51,02	17,44	87,09	84,37	0	85,26	83,34	1,92	1,486	24	0	
26.06.2023	68,65	50,21	18,44	79,38	76,94	0	77,72	76,03	1,69	1,432	24	0	
27.06.2023	68,66	50,2	18,46	77,77	75,38	0	76,15	74,5	1,65	1,404	24	0	
28.06.2023	67,23	53,93	13,3	107,66	104,6	0	105,49	103,19	2,3	1,401	24	0	
29.06.2023	67,46	52,67	14,79	95,53	92,77	0	93,6	91,57	2,03	1,383	24	0	
30.06.2023	67,19	53,5	13,69	103,53	100,58	0	101,43	99,23	2,2	1,389	24	0	
01.07.2023	68,4	50,47	17,93	76,56	74,25	0	74,97	73,37	1,6	1,343	24	0	
02.07.2023	68,5	50,89	17,61	79,22	76,82	0	77,52	75,91	1,61	1,364	24	0	
03.07.2023	68,06	52,51	15,55	83,57	81,16	0	81,82	80,12	1,7	1,272	24	0	
04.07.2023	67,42	53,34	14,08	90,94	88,4	0	89,11	87,24	1,87	1,254	24	0	
05.07.2023	66,77	54,83	11,94	105,68	102,88	0	103,55	101,44	2,11	1,235	24	0	
06.07.2023	66,89	55,56	11,33	113,64	110,68	0	111,33	109,09	2,24	1,264	24	0	
07.07.2023	66,96	55,67	11,29	115,62	112,73	0	113,28	111,11	2,17	1,278	24	0	
08.07.2023	68,62	53,12	15,5	81,58	79,81	0	79,83	78,77	1,06	1,237	24	0	
09.07.2023	68,73	51,79	16,94	78,19	76,53	0	76,54	75,56	0,98	1,298	24	0	
10.07.2023	68,67	52,59	16,08	78,96	77,34	0	77,33	76,35	0,98	1,243	24	0	
11.07.2023	68,08	53,72	14,36	88,35	86,62	0	86,51	85,46	1,05	1,242	24	0	
12.07.2023	29,52	29,53	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.07.2023	26,98	26,84	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
14.07.2023	25,79	25,61	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
15.07.2023	24,77	24,6	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
16.07.2023	23,99	23,8	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
17.07.2023	23,47	23,26	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
18.07.2023	23,12	22,9	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
19.07.2023	22,8	22,59	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
20.07.2023	22,47	22,25	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
21.07.2023	22,23	22,02	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.07.2023	22,04	21,82	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.07.2023	21,91	21,68	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого:				1756,81	1708,79	0	1720,61	1686,51	34,1	25,603	744	0	
Средние:	67,77	53,48	14,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324	128196	123767	69,68	124456	122239	2216,99	3760,754	23582	0
23/07/2324	129953	125476	69,68	126176	123925	2251,09	3786,357	24326	0
Итого:	1756,81	1708,79	0	1720,61	1686,51	34,1	25,603	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

«УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

Производно отчитание с 22.07.23.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2023	67,52	50,23	17,29	79,16	77,9	0	77,56	76,99	0,57	1,34	24	0	
25.06.2023	67,24	50,92	16,32	83,62	82,34	0	81,93	81,33	0,6	1,337	24	0	
26.06.2023	66,74	51,75	14,99	91,44	90,17	0	89,61	89,06	0,55	1,343	24	0	
27.06.2023	65,96	52,43	13,53	99,72	98,5	0	97,77	97,26	0,51	1,321	24	0	
28.06.2023	66,13	52,84	13,29	100,8	99,51	0	98,81	98,22	0,59	1,311	24	0	
29.06.2023	67	51,83	15,17	86,43	85,24	0	84,68	84,16	0,52	1,286	24	0	
30.06.2023	67,68	50,35	17,33	76,24	75,11	0	74,69	74,21	0,48	1,294	24	0	
01.07.2023	67,37	51,65	15,72	79,81	78,74	0	78,14	77,73	0,41	1,228	24	0	
02.07.2023	67	51,89	15,11	84,68	83,61	0	83,02	82,56	0,46	1,252	24	0	
03.07.2023	66,53	53,02	13,51	92,63	91,61	0	90,81	90,41	0,4	1,223	24	0	
04.07.2023	66,33	52,59	13,74	93,11	92,09	0	91,26	90,91	0,35	1,254	24	0	
05.07.2023	66,48	53,14	13,34	90,92	89,96	0	89,1	88,78	0,32	1,185	24	0	
06.07.2023	66,98	52,96	14,02	82,9	81,97	0	81,21	80,9	0,31	1,138	24	0	
07.07.2023	67,15	52,59	14,56	77,03	76,13	0	75,48	75,15	0,33	1,1	24	0	
08.07.2023	67,71	52,73	14,98	71,42	70,54	0	69,96	69,64	0,32	1,046	24	0	
09.07.2023	67,23	53,2	14,03	77,86	77	0	76,3	75,99	0,31	1,071	24	0	
10.07.2023	67,8	52,67	15,13	72	71,12	0	70,48	70,21	0,27	1,066	24	0	
11.07.2023	62,33	52,42	9,91	61,94	61,49	0	60,82	60,7	0,12	0,601	24	0	
12.07.2023	29,52	29,53	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	26,98	26,84	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,79	25,61	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,77	24,6	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,99	23,8	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,47	23,26	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,12	22,9	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,8	22,59	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,47	22,25	0,22	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,23	22,02	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,04	21,82	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,91	21,68	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1501,7	1483	0	1471,64	1464,22	7,42	21,396	720	0	
Средние:	49,67	40,87	8,8										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2324	50,32	49,52	0	49,28	48,94	0,34	0,852	15	0
23/07/2324	1552,04	1532,56	0	1520,92	1513,16	7,76	22,248	735	0
Итого:	1501,72	1483,04	0	1471,64	1464,22	7,42	21,396	720	0

22,109

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кортр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,713

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,51	51,83	16,68	47,89	46,74	0	46,89	46,17	0,72	0,785	24	0	
24.06.2023	69,04	50,85	18,19	48,21	46,97	0	47,19	46,41	0,78	0,856	24	0	
25.06.2023	68,65	50,54	18,11	49,97	48,69	0	48,9	48,12	0,78	0,887	24	0	
26.06.2023	68,05	52,92	15,13	51,75	50,54	0,01	50,66	49,87	0,79	0,766	24	0	
27.06.2023	67,01	54,12	12,89	63,48	62,1	0	62,2	61,23	0,97	0,803	24	0	
28.06.2023	67,4	54,21	13,19	61,16	60,19	0	59,89	59,36	0,53	0,79	24	0	
29.06.2023	68,48	52,82	15,66	51,03	50,15	0	49,96	49,48	0,48	0,783	24	0	
30.06.2023	69,22	51,71	17,51	44,88	43,97	0	43,91	43,44	0,47	0,77	24	0	
01.07.2023	68,79	53,08	15,71	46,84	45,89	0	45,88	45,29	0,59	0,719	24	0	
02.07.2023	68,38	53,6	14,78	50,54	49,52	0	49,48	48,86	0,62	0,733	24	0	
03.07.2023	67,84	53,95	13,89	53,65	52,57	0	52,56	51,89	0,67	0,728	24	0	
04.07.2023	67,65	54,37	13,28	55,58	54,47	0,01	54,44	53,71	0,73	0,723	24	0	
05.07.2023	67,85	54,18	13,67	54,41	53,25	0	53,27	52,5	0,77	0,729	24	0	
06.07.2023	68,41	53,57	14,84	48,87	47,75	0	47,86	47,11	0,75	0,709	24	0	
07.07.2023	68,7	54,73	13,97	47,52	46,4	0	46,53	45,8	0,73	0,649	24	0	
08.07.2023	69,28	54,51	14,77	43,14	42	0	42,21	41,42	0,79	0,624	24	0	
09.07.2023	68,7	54,19	14,51	48,29	46,97	0	47,32	46,35	0,97	0,687	24	0	
10.07.2023	69,37	54,32	15,05	41,45	40,16	0	40,55	39,61	0,94	0,608	24	0	
11.07.2023	64,43	55,01	9,42	31,22	30,58	0	30,62	30,14	0,48	0,29	24	0	
12.07.2023	29,39	29,19	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,7	27,47	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,71	26,47	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	26,04	25,77	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	25,46	25,19	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	25,04	24,76	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	24,73	24,45	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	24,47	24,19	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	24,21	23,93	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	23,96	23,69	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	23,75	23,5	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	23,6	23,35	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				939,88	918,91	0,02	920,32	906,76	13,56	13,639	744	0	
Средние:	51,63	42,46	9,17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/23г.	4852,2	4733,67	1,98	4738,43	4684,03	54,4	118,893	2077	1
23/07/23г.	5792,08	5652,58	2	5658,75	5590,79	67,96	132,532	2821	1
Итого:	939,88	918,91	0,02	920,32	906,76	13,56	13,639	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х7807

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,57	49,46	19,11	68,88	68,26	1,31	67,42	67,47	-0,05	1,284	24	0	
24.06.2023	69,1	49,37	19,73	67,64	67,13	1,36	66,17	66,37	-0,2	1,304	24	0	
25.06.2023	68,68	49,39	19,29	71,46	70,82	1,51	69,95	70,02	-0,07	1,348	24	0	
26.06.2023	68,1	50,87	17,23	77,47	76,85	1,38	75,84	75,93	-0,09	1,304	24	0	
27.06.2023	67,09	51,59	15,5	85,15	84,43	1,39	83,44	83,4	0,04	1,293	24	0	
28.06.2023	67,41	50,36	17,05	85,26	84,39	1,74	83,52	83,37	0,15	1,422	24	0	
29.06.2023	68,51	48,77	19,74	74,46	73,83	1,79	72,89	73	-0,11	1,437	24	0	
30.06.2023	69,29	48,31	20,98	64,41	64,03	1,53	63,01	63,33	-0,32	1,318	24	0	
01.07.2023	68,82	51,22	17,6	65,68	65,22	0,98	64,28	64,41	-0,13	1,131	24	0	
02.07.2023	68,42	50,77	17,65	71,47	71	1,33	69,97	70,18	-0,21	1,234	24	0	
03.07.2023	67,85	52,17	15,68	76,18	75,63	1,15	74,6	74,66	-0,06	1,169	24	0	
04.07.2023	67,65	53,13	14,52	79,28	78,65	1,03	77,68	77,61	0,07	1,127	24	0	
05.07.2023	67,84	52,73	15,11	77,63	77	1,15	76,03	76	0,03	1,15	24	0	
06.07.2023	68,43	52,66	15,77	69,55	69,05	0,97	68,08	68,16	-0,08	1,072	24	0	
07.07.2023	68,72	52,98	15,74	66,41	65,99	0,88	64,99	65,14	-0,15	1,024	24	0	
08.07.2023	69,34	53,44	15,9	59,67	59,32	0,64	58,38	58,52	-0,14	0,929	24	0	
09.07.2023	68,72	53,08	15,64	65,13	64,7	0,9	63,69	63,86	-0,17	0,993	24	0	
10.07.2023	69,48	52,22	17,26	61,02	60,69	1,06	59,71	59,91	-0,2	1,029	24	0	
11.07.2023	64,38	53,29	11,09	44,61	44,09	0,84	43,77	43,5	0,27	0,484	24	0	
12.07.2023	30,22	30,36	-0,14	0	0	0,62	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	28,07	28,11	-0,04	0	0	0,63	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,76	26,78	-0,02	0	0	0,56	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	25,85	25,84	0,01	0	0	0,59	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	25,16	25,13	0,03	0	0	0,57	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	24,77	24,68	0,09	0	0	0,55	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	24,52	24,43	0,09	0	0	0,52	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	24,07	23,99	0,08	0	0	0,43	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,73	23,61	0,12	0	0	0,4	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	23,5	23,37	0,13	0	0	0,39	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	23,27	23,15	0,12	0	0	0,41	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	23,18	23,05	0,13	0	0	0,43	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1331,3	1321	29,04	1303,42	1304,8	-1,42	22,052	744	0	
Средние:	51,59	41,23	10,36										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/23-24/06/23	3299,02	3289,59	70,98	3230,07	3253,29	-23,22	63,538	1185	1
23/07/23-24/07/23	4630,38	4610,67	100,02	4533,49	4558,13	-24,64	85,59	1929	1
Итого:	1331,36	1321,08	29,04	1303,42	1304,84	-1,42	22,052	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 3-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х76ЕВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,21	57,56	10,65	138,68	135,71	0	135,8	133,62	2,18	1,446	24	0	
24.06.2023	68,64	56,36	12,28	121,8	119,06	0	119,24	117,31	1,93	1,467	24	0	
25.06.2023	68,27	56,31	11,96	132,07	128,96	0	129,32	127,07	2,25	1,547	24	0	
26.06.2023	67,76	57,54	10,22	153,55	150,08	0	150,38	147,8	2,58	1,538	24	0	
27.06.2023	66,89	57,41	9,48	155,96	152,58	0	152,81	150,27	2,54	1,449	24	0	
28.06.2023	67,23	57,75	9,48	166,58	162,6	0	163,2	160,11	3,09	1,546	24	0	
29.06.2023	68,17	57,63	10,54	146,83	143,2	0	143,76	141,01	2,75	1,515	24	0	
30.06.2023	68,9	57,1	11,8	122,2	119,2	0	119,64	117,4	2,24	1,411	24	0	
01.07.2023	68,46	57,34	11,12	123,09	120,2	0	120,51	118,34	2,17	1,34	24	0	
02.07.2023	68,07	57,5	10,57	138,64	135,41	0	135,72	133,37	2,35	1,434	24	0	
03.07.2023	67,54	57,74	9,8	143,42	140,25	0	140,47	138,09	2,38	1,376	24	0	
04.07.2023	67,4	58,62	8,78	159,08	155,71	0	155,83	153,25	2,58	1,367	24	0	
05.07.2023	67,56	58,33	9,23	150,93	147,72	0	147,87	145,38	2,49	1,363	24	0	
06.07.2023	68,12	57,95	10,17	131,43	128,62	0	128,69	126,63	2,06	1,307	24	0	
07.07.2023	68,37	57,79	10,58	118,13	115,61	0	115,65	113,85	1,8	1,221	24	0	
08.07.2023	68,92	57,4	11,52	105,63	103,36	0	103,34	101,78	1,56	1,19	24	0	
09.07.2023	68,35	57,67	10,68	119,99	117,55	0	117,47	115,75	1,72	1,253	24	0	
10.07.2023	69,08	57,78	11,3	111,9	109,74	0	109,48	108,05	1,43	1,238	24	0	
11.07.2023	66,39	56,62	9,77	60	58,92	0	58,79	58,08	0,71	0,572	24	0	
12.07.2023	29,24	29,79	-0,55	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,26	27,37	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26	26,06	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,92	24,99	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,08	24,17	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,46	23,59	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,09	23,23	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,76	22,88	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,47	22,59	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,23	22,36	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,01	22,15	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,89	22,03	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2499,9	2444,4	0	2447,97	2407,16	40,81	25,58	744	0	
Средние:	51,02	44,63	6,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324г.	127113,1	125002	7,99	123401	123448	-47,08	3712,42	23703	0
23/07/2324г.	129613	127446	7,99	125849	125856	-6,27	3738	24447	0
Итого:	2499,91	2444,48	0	2447,97	2407,16	40,81	25,58	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi

Траб х Тнш

0,000



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
23.06.2023	68,22	50,67	17,55	78,67	78,09	0	77,03	77,14	-0,11	1,35	24	0	
24.06.2023	68,7	50,02	18,68	72,94	72,32	0	71,4	71,47	-0,07	1,331	24	0	
25.06.2023	68,38	50,52	17,86	79,47	78,84	0	77,81	77,89	-0,08	1,388	24	0	
26.06.2023	67,75	51,22	16,53	81,75	81,2	0	80,06	80,19	-0,13	1,323	24	0	
27.06.2023	66,84	52,41	14,43	93,97	93,54	0	92,06	92,35	-0,29	1,329	24	0	
28.06.2023	67,04	51,47	15,57	87,94	87,39	0	86,14	86,31	-0,17	1,341	24	0	
29.06.2023	68,12	50,74	17,38	77,28	76,69	0	75,68	75,75	-0,07	1,316	24	0	
30.06.2023	68,9	49,88	19,02	69,44	68,83	0	67,97	68,02	-0,05	1,291	24	0	
01.07.2023	68,47	50,47	18	67,25	66,76	0	65,82	65,96	-0,14	1,186	24	0	
02.07.2023	68,07	51,48	16,59	74,21	73,76	0	72,68	72,85	-0,17	1,207	24	0	
03.07.2023	67,49	51,28	16,21	73,23	72,85	0	71,71	71,93	-0,22	1,163	24	0	
04.07.2023	67,29	52,2	15,09	79,37	79,04	0	77,75	78,05	-0,3	1,173	24	0	
05.07.2023	67,47	51,61	15,86	76,09	75,73	0	74,53	74,77	-0,24	1,181	24	0	
06.07.2023	68,03	51,63	16,4	68,03	67,66	0	66,58	66,83	-0,25	1,092	24	0	
07.07.2023	68,29	51,64	16,65	62,62	62,26	0	61,33	61,49	-0,16	1,02	24	0	
08.07.2023	68,94	52,64	16,3	62,41	62,05	0	61,04	61,24	-0,2	0,995	24	0	
09.07.2023	68,34	52,55	15,79	66,65	66,34	0	65,22	65,5	-0,28	1,031	24	0	
10.07.2023	69,01	50,71	18,3	59,1	58,67	0	57,81	57,94	-0,13	1,056	24	0	
11.07.2023	64,81	52,41	12,4	44,32	44,31	0	43,46	43,73	-0,27	0,536	24	0	
12.07.2023	29,42	30,44	-1,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,22	27,64	-0,42	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,91	26,27	-0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,73	25,15	-0,42	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,01	24,42	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,67	24	-0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,45	23,7	-0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,01	23,28	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,74	23	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,47	22,73	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,22	22,51	-0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,15	22,41	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1374,7	1366,3	0	1346,08	1349,41	-3,33	22,309	744	0	
Средние:	51	41	10										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/06/2324:0	126459	123189,8	12,99	122734,4	121876,6	857,83	4219,184	29315	0
23/07/2324:0	127834	124556,1	12,99	124080,5	123226	854,5	4241,493	30059	0
Итого:	1374,74	1366,33	0	1346,08	1349,41	-3,33	22,309	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,06	53,24	14,82	88,66	87,75	0	86,83	86,6	0,23	1,286	24	0	
24.06.2023	68,6	52,58	16,02	84	83,11	0	82,25	82,05	0,2	1,317	24	0	
25.06.2023	68,18	53,71	14,47	91,75	90,76	0	89,82	89,55	0,27	1,301	24	0	
26.06.2023	67,61	54,49	13,12	99,56	98,61	0	97,52	97,24	0,28	1,279	24	0	
27.06.2023	66,63	54,59	12,04	107,9	106,99	0	105,72	105,51	0,21	1,271	24	0	
28.06.2023	67,01	54,51	12,5	104,72	103,47	0	102,57	102,05	0,52	1,279	24	0	
29.06.2023	68,04	53,86	14,18	88,83	87,87	0	86,95	86,67	0,28	1,231	24	0	
30.06.2023	68,78	53,21	15,57	76,49	75,77	0	74,85	74,78	0,07	1,164	24	0	
01.07.2023	68,33	54,33	14	80,45	79,7	0	78,76	78,59	0,17	1,103	24	0	
02.07.2023	67,95	54,65	13,3	89,49	88,6	0	87,6	87,38	0,22	1,163	24	0	
03.07.2023	67,38	55,05	12,33	93,17	92,55	0	91,26	91,26	0	1,126	24	0	
04.07.2023	67,23	56,3	10,93	101,31	100,84	0	99,28	99,36	-0,08	1,083	24	0	
05.07.2023	67,46	55,63	11,83	97,59	97,07	0	95,58	95,69	-0,11	1,128	24	0	
06.07.2023	67,98	55,1	12,88	84,86	84,43	0	83,11	83,26	-0,15	1,07	24	0	
07.07.2023	68,2	53,91	14,29	75,1	74,7	0	73,53	73,68	-0,15	1,048	24	0	
08.07.2023	68,79	53,35	15,44	67,33	67,02	0	65,89	66,1	-0,21	1,016	24	0	
09.07.2023	68,19	54	14,19	72,96	72,74	0	71,42	71,78	-0,36	1,011	24	0	
10.07.2023	68,9	53,28	15,62	64,76	64,52	0	63,38	63,71	-0,33	0,988	24	0	
11.07.2023	64,86	53,47	11,39	42,43	42,32	0	41,61	41,76	-0,15	0,474	24	0	
12.07.2023	29,75	31,03	-1,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,61	28,2	-0,59	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,21	26,39	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	25,18	25,11	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,18	24,11	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,66	23,67	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,5	23,43	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,12	23,01	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,98	22,83	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,85	22,67	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,68	22,49	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,65	22,45	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1611,3	1598,8	0	1577,93	1577,02	0,91	21,338	744	0	
Средние:	51,05	42,73	8,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/232	139651,4	136724,6	177	135595,2	135135,7	459,43	4303,8	29317	0
23/07/232	141262,7	138323,4	177	137173,1	136712,7	460,34	4325,138	30061	0
Итого:	1611,36	1598,82	0	1577,93	1577,02	0,91	21,338	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

«УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Tнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBE55


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,26	57,59	10,67	130,96	130,53	0	128,2	128,52	-0,32	1,368	24	0	
24.06.2023	68,67	57,21	11,46	117,91	117,38	0	115,42	115,61	-0,19	1,325	24	0	
25.06.2023	68,35	57,92	10,43	136,99	136,33	0	134,14	134,23	-0,09	1,399	24	0	
26.06.2023	67,77	58,05	9,72	139,48	138,99	0	136,56	136,84	-0,28	1,329	24	0	
27.06.2023	66,89	58,45	8,44	159,63	159,41	0	156,42	156,92	-0,5	1,318	24	0	
28.06.2023	67,24	58,28	8,96	158,45	157,58	0	155,24	155,13	0,11	1,392	24	0	
29.06.2023	68,24	58,51	9,73	141,01	140,07	0	138,09	137,88	0,21	1,344	24	0	
30.06.2023	68,96	57,97	10,99	124,59	123,72	0	121,93	121,82	0,11	1,339	24	0	
01.07.2023	68,51	58,98	9,53	135,95	135,41	0	133,09	133,25	-0,16	1,271	24	0	
02.07.2023	68,12	58,73	9,39	141,74	141,33	0	138,82	139,1	-0,28	1,304	24	0	
03.07.2023	67,56	58,87	8,69	146,16	145,76	0	143,15	143,45	-0,3	1,243	24	0	
04.07.2023	67,48	59,92	7,56	168,11	167,87	0	164,66	165,13	-0,47	1,247	24	0	
05.07.2023	67,68	60,17	7,51	162,4	162,2	0	159,05	159,5	-0,45	1,193	24	0	
06.07.2023	68,14	59,41	8,73	136,73	136,39	0	133,92	134,2	-0,28	1,168	24	0	
07.07.2023	68,22	57,5	10,72	104,74	104,35	0	102,6	102,75	-0,15	1,101	24	0	
08.07.2023	68,81	56,9	11,91	94,8	94,44	0	92,81	93,04	-0,23	1,105	24	0	
09.07.2023	68,2	57,2	11	99,73	99,71	0	97,61	98,23	-0,62	1,073	24	0	
10.07.2023	68,9	57,61	11,29	92,85	92,76	0	90,89	91,35	-0,46	1,026	24	0	
11.07.2023	65,79	56,2	9,59	53,13	53,36	0	52,07	52,59	-0,52	0,499	24	0	
12.07.2023	29,71	29,66	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,65	27,44	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,43	26,2	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	25,55	25,32	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,61	24,39	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,88	23,64	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,67	23,42	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,38	23,12	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,21	22,93	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	23,02	22,75	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,86	22,58	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,75	22,47	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2445,3	2437,5	0	2394,67	2399,54	-4,87	23,044	744	0	
Средние:	51,24	45,14	6,1										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324	150523	146588	8,73	146232,9	144819,1	1413,73	4348,614	29317	0
23/07/2324	152969	149025	8,73	148627,5	147218,7	1408,86	4371,658	30061	0
Итого:	2445,36	2437,59	0	2394,67	2399,54	-4,87	23,044	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"


Подпись
Е.А. Прокопенко
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации


Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
Директор СГН 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ДО 2.7

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВOC
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22/06/2324:	79825,42	79260,4	21,1	77369	78333,8	-964,82	2644,992	14639	372
23/07/2324:	82322,24	81766,1	21,1	79813,3	80799,4	-986,13	2668,403	15383	372
Итого:	2496,82	2505,62	0	2444,28	2465,59	-21,31	23,411	744	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xВ37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,8	50,23	18,57	43,12	43,7	0,02	42,18	43,19	-1,01	0,784	24	0	
24.06.2023	69,28	50,24	19,04	39,72	40,23	0,02	38,89	39,74	-0,85	0,741	24	0	
25.06.2023	68,84	50,24	18,6	42,94	43,5	0,03	42,02	42,96	-0,94	0,78	24	0	
26.06.2023	68,29	51,46	16,83	45,29	45,92	0,02	44,34	45,36	-1,02	0,746	24	0	
27.06.2023	67,23	52,43	14,8	52,43	53,26	0,02	51,36	52,59	-1,23	0,758	24	0	
28.06.2023	67,67	52,32	15,35	50,23	51,09	0,02	49,2	50,46	-1,26	0,756	24	0	
29.06.2023	68,76	50,93	17,83	42,52	43,24	0,03	41,62	42,71	-1,09	0,741	24	0	
30.06.2023	69,47	50,42	19,05	37,97	38,58	0,02	37,15	38,09	-0,94	0,709	24	0	
01.07.2023	69,02	51,06	17,96	38,96	39,64	0,02	38,13	39,16	-1,03	0,686	24	0	
02.07.2023	68,57	51,85	16,72	42,12	42,89	0,02	41,25	42,35	-1,1	0,689	24	0	
03.07.2023	68,04	51,32	16,72	42,76	43,6	0,02	41,88	43,09	-1,21	0,701	24	0	
04.07.2023	67,85	51,59	16,26	42,46	43,37	0,02	41,57	42,85	-1,28	0,673	24	0	
05.07.2023	68,05	52,18	15,87	43,36	44,29	0,02	42,47	43,75	-1,28	0,674	24	0	
06.07.2023	68,59	51,83	16,76	37,38	38,16	0,02	36,6	37,66	-1,06	0,615	24	0	
07.07.2023	68,89	51,82	17,07	36,37	37,14	0,02	35,63	36,64	-1,01	0,608	24	0	
08.07.2023	69,49	51,44	18,05	33,49	34,2	0,02	32,74	33,73	-0,99	0,59	24	0	
09.07.2023	68,87	52,59	16,28	36,22	37,11	0,02	35,45	36,63	-1,18	0,576	24	0	
10.07.2023	69,63	51,12	18,51	34,56	35,34	0,02	33,79	34,87	-1,08	0,622	24	0	
11.07.2023	61,93	53,46	8,47	38,06	39,37	0,02	37,39	38,84	-1,45	0,316	24	0	
12.07.2023	29,7	29,79	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,31	27,21	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,18	26,05	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	25,52	25,36	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,89	24,76	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	24,45	24,34	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	24,14	24,03	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,73	23,64	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,39	23,3	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	23,09	23,01	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,75	22,69	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,62	22,54	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				779,96	794,63	0,4	763,66	784,67	-21,01	12,765	744	0	
Средние:	51,45	41,13	10,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	45810,85	45547,03	38,31	44381,9	45025,8	-643,97	1573,024	14942	0
23/07/2324:	46590,81	46341,66	38,71	45145,5	45810,5	-664,98	1585,789	15686	0
Итого:	779,96	794,63	0,4	763,66	784,67	-21,01	12,765	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Е.А. Пржеяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,73	57,7	10,03	140,25	136,66	0	137,35	134,57	2,78	1,378	24	0	
24.06.2023	68,19	57,81	10,38	131,9	128,43	0	129,18	126,43	2,75	1,341	24	0	
25.06.2023	67,88	57,61	10,27	146,62	142,61	0	143,61	140,43	3,18	1,478	24	0	
26.06.2023	67,26	57,79	9,47	155,66	151,63	0	152,48	149,28	3,2	1,443	24	0	
27.06.2023	66,49	58,3	8,19	179,91	175,66	0,02	176,29	172,89	3,4	1,443	24	0	
28.06.2023	66,68	58,21	8,47	164,3	160,35	0,02	161,03	157,86	3,17	1,362	24	0	
29.06.2023	67,63	57,39	10,24	139,51	135,92	0,02	136,61	133,83	2,78	1,396	24	0	
30.06.2023	68,31	55,9	12,41	108,42	105,37	0,02	106,13	103,86	2,27	1,317	24	0	
01.07.2023	67,94	57,15	10,79	119,44	116,41	0,02	116,99	114,66	2,33	1,263	24	0	
02.07.2023	67,56	57,27	10,29	129,62	126,52	0,02	126,98	124,61	2,37	1,308	24	0	
03.07.2023	67,05	58,17	8,88	145,74	142,54	0,02	142,77	140,33	2,44	1,269	24	0	
04.07.2023	66,82	57,77	9,05	142,21	139,06	0,03	139,33	136,93	2,4	1,263	24	0	
05.07.2023	67	58,06	8,94	137,33	134,27	0,02	134,5	132,17	2,33	1,2	24	0	
06.07.2023	67,51	57,61	9,9	117,48	114,69	0,02	115,04	112,94	2,1	1,139	24	0	
07.07.2023	67,76	57,33	10,43	110,3	107,61	0,01	108,04	105,98	2,06	1,126	24	0	
08.07.2023	68,36	57,09	11,27	100,39	97,83	0,01	98,3	96,37	1,93	1,11	24	0	
09.07.2023	67,79	57,21	10,58	108,23	105,67	0,01	105,98	104,07	1,91	1,123	24	0	
10.07.2023	68,46	57,22	11,24	100,13	97,69	0,01	97,99	96,19	1,8	1,101	24	0	
11.07.2023	63,31	55,12	8,19	77,87	76,78	0,04	76,43	75,69	0,74	0,624	24	0	
12.07.2023	29,25	29,85	-0,6	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	26,9	26,89	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,63	25,62	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,44	24,47	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,75	23,81	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,35	23,38	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,15	23,17	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,86	22,89	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,76	22,78	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,54	22,57	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,38	22,42	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,19	22,24	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2455,3	2395,7	0,29	2405,03	2359,09	45,94	23,684	744	0	
Средние:	50,61	44,54	6,06										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	151927	143278	1,18	147718	141622	6096,61	4374,86	29314	0
23/07/2324:	154383	145674	1,47	150123	143981	6142,55	4398,54	30058	0
Итого:	2455,31	2395,7	0,29	2405,03	2359,09	45,94	23,684	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1


KC=0x01B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,51	53,68	14,83	97,97	97,75	0	95,9	96,46	-0,56	1,422	24	0	
24.06.2023	69	53,4	15,6	91,92	91,61	0	89,96	90,41	-0,45	1,403	24	0	
25.06.2023	68,59	53,71	14,88	105,26	104,79	0	103,05	103,37	-0,32	1,531	24	0	
26.06.2023	68,05	54,58	13,47	114,02	113,68	0	111,64	112,11	-0,47	1,502	24	0	
27.06.2023	67,06	55,51	11,55	133,44	133,19	0,01	130,75	131,28	-0,53	1,509	24	0	
28.06.2023	67,48	55,61	11,87	136,1	135,14	0	133,3	133,22	0,08	1,586	24	0	
29.06.2023	68,44	53,95	14,49	104,89	104,05	0	102,69	102,64	0,05	1,487	24	0	
30.06.2023	69,23	52,93	16,3	89,09	88,43	0	87,14	87,29	-0,15	1,42	24	0	
01.07.2023	68,75	53,53	15,22	92,41	91,95	0	90,41	90,73	-0,32	1,375	24	0	
02.07.2023	68,34	54,44	13,9	100,4	100,07	0	98,28	98,67	-0,39	1,365	24	0	
03.07.2023	67,81	55,65	12,16	115,43	115,32	0	113,04	113,67	-0,63	1,374	24	0	
04.07.2023	67,62	56,14	11,48	118,68	118,65	0	116,25	116,93	-0,68	1,334	24	0	
05.07.2023	67,82	55,8	12,02	110,83	110,75	0	108,51	109,17	-0,66	1,303	24	0	
06.07.2023	68,4	55,66	12,74	100,65	100,69	0	98,54	99,25	-0,71	1,254	24	0	
07.07.2023	68,7	55,26	13,44	94,72	94,82	0	92,71	93,51	-0,8	1,247	24	0	
08.07.2023	69,25	54,49	14,76	83,68	83,81	0	81,89	82,65	-0,76	1,205	24	0	
09.07.2023	68,63	55,39	13,24	89,33	89,66	0	87,46	88,42	-0,96	1,157	24	0	
10.07.2023	69,36	54,56	14,8	83,35	83,68	0	81,58	82,49	-0,91	1,203	24	0	
11.07.2023	63,08	53,55	9,53	66,29	66,92	0	65,1	66,03	-0,93	0,618	24	0	
12.07.2023	29,36	30,18	-0,82	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,08	27,52	-0,44	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,67	25,98	-0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,52	24,79	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,7	23,94	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,26	23,42	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	22,94	23,04	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,52	22,64	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,28	22,4	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,05	22,15	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	21,86	21,96	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,76	21,84	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1928,4	1924,9	0,01	1888,2	1898,3	-10,1	25,295	744	0	
Средние:	51	42,82	8,17										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324	142165	138961	619,02	138011,2	137369,5	641,76	4444,392	29312	0
23/07/2324	144094	140886	619,03	139899,4	139267,8	631,66	4469,687	30056	0
Итого:	1928,46	1924,96	0,01	1888,2	1898,3	-10,1	25,295	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
ИНСПЕКТОР С/И 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	66,99	50,13	16,86	60,02	58,28	0	58,82	57,6	1,22	0,99	24	0	
24.06.2023	67,35	50,1	17,25	54,94	53,31	0	53,77	52,69	1,08	0,925	24	0	
25.06.2023	67,15	49,01	18,14	59,51	57,67	0	58,29	57,01	1,28	1,055	24	0	
26.06.2023	66,63	50,34	16,29	63,08	61,18	0	61,81	60,45	1,36	1,007	24	0	
27.06.2023	65,79	50,91	14,88	65,91	64,04	0	64,6	63,25	1,35	0,96	24	0	
28.06.2023	66,06	50,51	15,55	65,42	63,58	0	64,14	62,8	1,34	0,998	24	0	
29.06.2023	66,93	50,6	16,33	58,32	56,8	0	57,12	56,11	1,01	0,935	24	0	
30.06.2023	67,51	49,53	17,98	52,61	51,21	0	51,49	50,66	0,83	0,923	24	0	
01.07.2023	67,11	48,99	18,12	52,41	51,04	0	51,34	50,45	0,89	0,929	24	0	
02.07.2023	66,84	49,96	16,88	57,05	55,6	0	55,91	54,98	0,93	0,945	24	0	
03.07.2023	66,31	51,13	15,18	57,53	56,12	0	56,37	55,44	0,93	0,854	24	0	
04.07.2023	66,17	50,76	15,41	59,32	57,56	0	58,12	56,86	1,26	0,895	24	0	
05.07.2023	66,32	51,15	15,17	58,14	56,32	0	56,97	55,62	1,35	0,864	24	0	
06.07.2023	66,75	51,07	15,68	53,27	51,56	0	52,19	50,95	1,24	0,817	24	0	
07.07.2023	66,97	51,92	15,05	52,17	50,54	0	51,13	49,9	1,23	0,768	24	0	
08.07.2023	67,51	51,36	16,15	50,08	48,43	0	49,11	47,85	1,26	0,793	24	0	
09.07.2023	67	51,42	15,58	52,74	51,04	0	51,66	50,41	1,25	0,804	24	0	
10.07.2023	67,54	50,54	17	47,78	46,16	0	46,81	45,62	1,19	0,795	24	0	
11.07.2023	61,69	52,59	9,1	45,69	44,64	0	44,93	44,06	0,87	0,408	24	0	
12.07.2023	28,28	28,41	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	26,14	25,94	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	24,87	24,72	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	23,79	23,71	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	22,91	22,87	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	22,41	22,39	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	22,02	21,98	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	21,62	21,64	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	21,59	21,6	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	21,46	21,44	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	21,28	21,27	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,25	21,23	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1065,9	1035	0	1044,58	1022,71	21,87	16,665	744	0	
Средние:	49,74	39,97	9,77										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	97552,56	99497,52	6,99	94757,9	98405	-3647,09	3052,49	29312	0
23/07/2324:	98618,55	100532,6	6,99	95802,5	99427,7	-3625,22	3069,15	30056	0
Итого:	1065,99	1035,08	0	1044,58	1022,71	21,87	16,665	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Подпись
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.

ДИРЕКТОР СТУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	66,26	54,22	12,04	67,27	65,72	0	65,96	64,79	1,17	0,795	24	0	
24.06.2023	66,24	55,08	11,16	71,42	69,8	0	69,98	68,82	1,16	0,779	24	0	
25.06.2023	66,45	55,22	11,23	68,52	66,99	0	67,17	66,04	1,13	0,754	24	0	
26.06.2023	68,15	52,51	15,64	53,76	52,58	0	52,64	51,91	0,73	0,824	24	0	
27.06.2023	68,21	52,34	15,87	51,66	50,61	0	50,6	49,99	0,61	0,803	24	0	
28.06.2023	68,21	52,55	15,66	54,79	53,7	0	53,62	53	0,62	0,839	24	0	
29.06.2023	67,57	53,15	14,42	58,91	57,84	0	57,7	57,09	0,61	0,83	24	0	
30.06.2023	67,38	53,46	13,92	60,92	59,81	0	59,66	59,02	0,64	0,832	24	0	
01.07.2023	66,7	53,66	13,04	70,92	69,68	0	69,48	68,73	0,75	0,904	24	0	
02.07.2023	67,12	53,54	13,58	68,06	66,81	0	66,67	65,93	0,74	0,907	24	0	
03.07.2023	65,39	55,38	10,01	87,92	86,56	0	86,21	85,36	0,85	0,862	24	0	
04.07.2023	66,3	55,15	11,15	79,2	77,9	0	77,64	76,81	0,83	0,865	24	0	
05.07.2023	67,63	53,07	14,56	56,92	55,78	0	55,72	55,04	0,68	0,809	24	0	
06.07.2023	67,8	52,71	15,09	58,21	57,01	0	57,01	56,27	0,74	0,862	24	0	
07.07.2023	67,52	52,78	14,74	63,3	62,02	0	62,01	61,22	0,79	0,915	24	0	
08.07.2023	67,14	53,86	13,28	65,21	64,01	0,02	63,89	63,13	0,76	0,847	24	0	
09.07.2023	67,26	54,23	13,03	70,35	69,04	0	68,9	68,11	0,79	0,897	24	0	
10.07.2023	66,98	53,65	13,33	73,78	72,35	0	72,29	71,39	0,9	0,962	24	0	
11.07.2023	67,2	54,55	12,65	79,86	78,35	0	78,22	77,26	0,96	0,455	24	0	
12.07.2023	29,71	29,66	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,65	27,44	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,43	26,2	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	25,55	25,32	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,61	24,39	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,88	23,64	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,67	23,42	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,38	23,12	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,21	22,93	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	23,02	22,75	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,86	22,58	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,75	22,47	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:						0					744	0	
Средние:	51,24	45,14	6,1	1260,98	1236,56	0,02	1235,37	1219,91	15,46	15,741			

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/23-24/07/23	98974,67	96112,3	2,49	96195	94953,74	1241,26	2802,34	29413	0
Итого:	1260,98	1236,56	0,02	1235,37	1219,91	15,46	15,741	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просьяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х14С5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,29	51,27	17,02	65,4	64,39	0	64,04	63,63	0,41	1,087	24	0	
24.06.2023	68,77	50,76	18,01	60,8	59,82	0	59,52	59,11	0,41	1,069	24	0	
25.06.2023	68,34	51,08	17,26	63,93	62,96	0	62,56	62,19	0,37	1,078	24	0	
26.06.2023	67,83	52,06	15,77	71,44	70,47	0	69,94	69,61	0,33	1,103	24	0	
27.06.2023	66,76	53,06	13,7	80,25	79,31	0	78,65	78,26	0,39	1,076	24	0	
28.06.2023	67,21	52,99	14,22	75,44	74,79	0	73,9	73,81	0,09	1,05	24	0	
29.06.2023	68,19	51,67	16,52	53,8	53,26	0	52,65	52,6	0,05	0,871	24	0	
30.06.2023	68,97	50,95	18,02	57,36	56,51	0	56,12	55,82	0,3	1,011	24	0	
01.07.2023	68,48	50,87	17,61	58,39	57,52	0	57,17	56,83	0,34	1,005	24	0	
02.07.2023	68,06	51,53	16,53	60,97	60,09	0	59,68	59,35	0,33	0,989	24	0	
03.07.2023	67,52	52,75	14,77	66,67	65,81	0	65,3	64,98	0,32	0,963	24	0	
04.07.2023	67,33	52,97	14,36	68,79	67,91	0,01	67,39	67	0,39	0,971	24	0	
05.07.2023	67,53	52,71	14,82	64,52	63,68	0	63,19	62,89	0,3	0,937	24	0	
06.07.2023	68,12	52,87	15,25	59,62	58,75	0	58,37	57,99	0,38	0,889	24	0	
07.07.2023	68,43	52,63	15,8	54,88	54,02	0	53,69	53,31	0,38	0,846	24	0	
08.07.2023	69,03	52,46	16,57	52,2	51,35	0	51,05	50,69	0,36	0,845	24	0	
09.07.2023	68,39	52,51	15,88	54,56	53,68	0	53,36	52,97	0,39	0,848	24	0	
10.07.2023	69,15	52,76	16,39	52,14	51,26	0	51	50,56	0,44	0,835	24	0	
11.07.2023	67,82	53,79	14,03	17,18	16,93	0,01	16,84	16,69	0,15	0,235	24	0	
12.07.2023	28,86	28,71	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	26,86	26,64	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,66	25,43	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,5	24,29	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,9	23,68	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,47	23,25	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,11	22,86	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,74	22,5	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,45	22,21	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,17	21,94	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	21,99	21,77	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,93	21,7	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1138,3	1122,5	0,02	1114,42	1108,29	6,13	17,708	744	0	
Средние:	51,02	41,18	9,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:0	98103,53	95252,84	27,02	95186,53	94076,69	1109,84	2964,574	29076	0
23/07/2324:0	99241,87	96375,35	27,04	96300,95	95184,98	1115,97	2982,282	29820	0
Итого:	1138,34	1122,51	0,02	1114,42	1108,29	6,13	17,708	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,03	59,95	8,08	64,43	61,85	0	63,06	60,85	2,21	0,508	24	0	
24.06.2023	68,53	60,29	8,24	63,09	60,57	0	61,7	59,55	2,15	0,506	24	0	
25.06.2023	68,2	59,8	8,4	61,87	59,4	0	60,59	58,41	2,18	0,51	24	0	
26.06.2023	67,6	59,19	8,41	62,78	60,26	0	61,46	59,3	2,16	0,518	24	0	
27.06.2023	66,71	58,44	8,27	57,77	55,46	0	56,65	54,59	2,06	0,466	24	0	
28.06.2023	66,87	58,75	8,12	57,23	54,94	0	56,06	54,05	2,01	0,453	24	0	
29.06.2023	67,81	58,95	8,86	45,39	43,57	0	44,46	42,87	1,59	0,396	24	0	
30.06.2023	68,64	59,63	9,01	55,21	53	0	54	52,13	1,87	0,486	24	0	
01.07.2023	68,21	59,68	8,53	53,49	51,36	0	52,4	50,55	1,85	0,45	24	0	
02.07.2023	67,84	59,82	8,02	57,87	55,55	0	56,63	54,66	1,97	0,455	24	0	
03.07.2023	67,33	60,16	7,17	59,69	57,3	0	58,45	56,33	2,12	0,42	24	0	
04.07.2023	67,13	59,51	7,62	62,91	60,39	0	61,59	59,41	2,18	0,47	24	0	
05.07.2023	67,38	61,18	6,2	71,13	68,29	0	69,69	67,1	2,59	0,434	24	0	
06.07.2023	67,88	60,91	6,97	61,45	58,99	0	60,2	57,98	2,22	0,419	24	0	
07.07.2023	68,05	59,93	8,12	52,21	50,13	0	51,17	49,33	1,84	0,416	24	0	
08.07.2023	68,67	60,2	8,47	48,18	46,25	0	47,18	45,51	1,67	0,402	24	0	
09.07.2023	68,02	59,68	8,34	47,71	45,8	0	46,71	45,05	1,66	0,391	24	0	
10.07.2023	68,79	60,99	7,8	50,06	48,06	0	49,03	47,28	1,75	0,383	24	0	
11.07.2023	66,27	58,5	7,77	19,61	18,82	0	19,21	18,52	0,69	0,149	24	0	
12.07.2023	28,49	28,65	-0,16	2,12	2,04	0	2,12	2,04	0,08	0	24	0	*
13.07.2023	27,14	27,21	-0,07	2,35	2,26	0	2,35	2,26	0,09	0	24	0	*
14.07.2023	25,91	25,96	-0,05	2,37	2,27	0	2,37	2,27	0,1	0	24	0	*
15.07.2023	24,81	24,86	-0,05	2,31	2,22	0	2,31	2,22	0,09	0	24	0	*
16.07.2023	23,92	23,94	-0,02	2,26	2,16	0	2,26	2,16	0,1	0	24	0	*
17.07.2023	22,97	22,66	0,31	2,21	2,13	0	2,21	2,13	0,08	0	24	0	*
18.07.2023	22,53	22,45	0,08	2,17	2,08	0	2,17	2,08	0,09	0	24	0	*
19.07.2023	22,12	22,09	0,03	2,06	1,98	0	2,06	1,98	0,08	0	24	0	*
20.07.2023	21,85	21,86	-0,01	1,93	1,86	0	1,93	1,86	0,07	0	24	0	*
21.07.2023	21,65	21,67	-0,02	1,83	1,75	0	1,83	1,75	0,08	0	24	0	*
22.07.2023	21,52	21,55	-0,03	1,74	1,67	0	1,74	1,67	0,07	0	24	0	*
23.07.2023	21,43	21,46	-0,03	1,66	1,59	0	1,66	1,59	0,07	0	24	0	*
Итого:				1077	1034	0	1055,25	1017,48	37,77	8,232	744	0	
Средние:	50,71	45,8	4,91										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/23г.	67304,9	72322,3	0,6	65430,58	71404,9	-5974,36	1766,308	33348	0
23/07/23г.	68382	73356,3	0,6	66485,83	72422,4	-5936,59	1774,54	34092	0
Итого:	1077,09	1034	0	1055,25	1017,48	37,77	8,232	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр Краснопольский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,71	52	15,71	93,1	90,27	0	91,15	89,15	2	1,431	24	0	
24.06.2023	68,19	51,48	16,71	80,29	77,92	0	78,64	76,96	1,68	1,312	24	0	
25.06.2023	67,87	51,48	16,39	87,48	84,83	0	85,73	83,81	1,92	1,404	24	0	
26.06.2023	67,32	52,78	14,54	95,15	92,38	0,01	93,18	91,2	1,98	1,354	24	0	
27.06.2023	66,4	52,98	13,42	110,02	106,77	0	107,82	105,38	2,44	1,446	24	0	
28.06.2023	66,56	54,56	12	116,45	114,43	0	114,12	112,82	1,3	1,366	24	0	
29.06.2023	67,65	51,55	16,1	83,93	82,66	0	82,2	81,64	0,56	1,322	24	0	
30.06.2023	68,35	51,89	16,46	77,88	76,53	0	76,25	75,58	0,67	1,257	24	0	
01.07.2023	67,98	52,68	15,3	80,11	78,61	0	78,45	77,59	0,86	1,2	24	0	
02.07.2023	67,59	52,48	15,11	86,33	84,52	0	84,52	83,42	1,1	1,275	24	0	
03.07.2023	67,06	53,45	13,61	92,28	90,27	0	90,42	89,08	1,34	1,23	24	0	
04.07.2023	66,88	55,15	11,73	108,76	106,27	0	106,61	104,78	1,83	1,25	24	0	
05.07.2023	67,05	54,55	12,5	99,39	97,05	0	97,35	95,74	1,61	1,215	24	0	
06.07.2023	67,58	53,55	14,03	87,59	85,49	0	85,81	84,32	1,49	1,205	24	0	
07.07.2023	67,79	52,17	15,62	73,28	71,52	0	71,77	70,64	1,13	1,12	24	0	
08.07.2023	68,4	53,28	15,12	70,86	69,14	0	69,4	68,2	1,2	1,047	24	0	
09.07.2023	67,82	52,61	15,21	78,16	76,12	0	76,58	75,14	1,44	1,165	24	0	
10.07.2023	68,48	52,15	16,33	70,94	69,03	0,01	69,47	68,19	1,28	1,134	24	0	
11.07.2023	58,39	52,67	5,72	172,55	168,46	0	169,8	166,28	3,52	0,967	24	0	
12.07.2023	48,98	46,9	2,08	331,8	325,61	0,01	328,07	322,27	5,8	0,678	24	0	
13.07.2023	43,11	37,48	5,63	16,04	15,71	0,05	15,89	15,64	0,25	0,09	24	0	
14.07.2023	25,98	30,45	-4,47	0,64	0,6	0,03	0,64	0,6	0,04	-0,002	24	0	*
15.07.2023	24,2	24,3	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,26	23,28	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	22,88	22,81	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	22,63	22,55	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,29	22,21	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,12	22	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	21,89	21,8	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	21,71	21,6	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,6	21,48	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2113	2064,1	0,11	2073,87	2038,43	35,44	24,466	744	0	
Средние:	51,47	42,59	8,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	95403,58	91828,9	4,1	92487,7	90832,1	1655,64	3307,27	15440	5
23/07/2324:	97516,61	93893	4,21	94561,6	92870,5	1691,08	3331,74	16184	5
Итого:	2113,03	2064,19	0,11	2073,87	2038,43	35,44	24,466	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просянников
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ8DE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,27	55,7	11,57	96,74	99,26	0	94,72	97,86	-3,14	1,096	24	0	
24.06.2023	67,74	55,67	12,07	94,21	96,6	0	92,26	95,21	-2,95	1,112	24	0	
25.06.2023	67,45	55,24	12,21	99,14	101,57	0	97,08	100,14	-3,06	1,186	24	0	
26.06.2023	66,87	56,35	10,52	109,82	112,98	0	107,6	111,34	-3,74	1,131	24	0	
27.06.2023	66,08	56,05	10,03	117,52	121,34	0	115,19	119,62	-4,43	1,154	24	0	
28.06.2023	66,22	56,41	9,81	116,66	119,75	0	114,32	118,01	-3,69	1,121	24	0	
29.06.2023	67,17	55,58	11,59	99,09	101,49	0	97,08	100,05	-2,97	1,127	24	0	
30.06.2023	67,88	55,31	12,57	90,82	93,22	0	88,91	91,92	-3,01	1,119	24	0	
01.07.2023	67,52	55,28	12,24	92,62	95,28	0	90,72	93,94	-3,22	1,108	24	0	
02.07.2023	67,14	55,81	11,33	97,31	100,33	0	95,34	98,9	-3,56	1,078	24	0	
03.07.2023	66,6	56,28	10,32	101,17	104,59	0	99,1	103,07	-3,97	1,024	24	0	
04.07.2023	66,44	57,03	9,41	107,67	111,45	0	105,56	109,78	-4,22	0,993	24	0	
05.07.2023	66,6	56,53	10,07	100,83	104,2	0	98,81	102,66	-3,85	0,994	24	0	
06.07.2023	67,12	56,36	10,76	93,19	96,13	0	91,28	94,69	-3,41	0,981	24	0	
07.07.2023	67,32	55,99	11,33	87,12	89,75	0	85,33	88,45	-3,12	0,967	24	0	
08.07.2023	67,9	55,8	12,1	84,17	86,48	0	82,42	85,19	-2,77	0,998	24	0	
09.07.2023	67,3	55,45	11,85	83,95	86,19	0	82,23	84,98	-2,75	0,972	24	0	
10.07.2023	67,96	55,43	12,53	78,63	80,52	0	76,97	79,4	-2,43	0,964	24	0	
11.07.2023	65,79	55,4	10,39	47,08	48,46	0	46,16	47,75	-1,59	0,48	24	0	
12.07.2023	29,66	30,3	-0,64	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	26,68	26,85	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,42	25,37	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,66	24,52	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,1	23,94	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,7	23,52	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,42	23,24	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,14	22,95	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,95	22,75	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,75	22,57	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,55	22,37	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,39	22,21	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1797,7	1849,5	0	1761,08	1822,96	-61,88	19,605	744	0	
Средние:	50,5	43,62	6,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	90982,41	87831,9	0	88480,3	86674,3	1805,98	2274,03	19976	3
23/07/2324:	92780,15	89681,4	0	90241,38	88497,3	1744,1	2293,64	20720	3
Итого:	1797,74	1849,59	0	1761,08	1822,96	-61,88	19,605	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

«УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,73	50,66	17,07	41,21	40,32	0	40,37	39,84	0,53	0,688	24	0	
24.06.2023	68,22	51,28	16,94	40,16	39,25	0	39,32	38,73	0,59	0,668	24	0	
25.06.2023	67,88	50,3	17,58	42,14	41,15	0	41,25	40,64	0,61	0,725	24	0	
26.06.2023	67,33	50,94	16,39	45,9	44,87	0	44,9	44,34	0,56	0,736	24	0	
27.06.2023	66,37	52,59	13,78	52,3	51,24	0	51,25	50,61	0,64	0,709	24	0	
28.06.2023	66,68	52,8	13,88	51,88	51,37	0	50,84	50,71	0,13	0,705	24	0	
29.06.2023	67,64	52,31	15,33	46,43	46,01	0	45,43	45,43	0	0,697	24	0	
30.06.2023	68,44	51,38	17,06	39,74	39,25	0	38,92	38,73	0,19	0,663	24	0	
01.07.2023	68,03	51,62	16,41	40,37	39,85	0	39,51	39,35	0,16	0,644	24	0	
02.07.2023	67,62	51,64	15,98	41,8	41,25	0	40,92	40,74	0,18	0,651	24	0	
03.07.2023	67,08	52,43	14,65	44,77	44,19	0	43,84	43,64	0,2	0,641	24	0	
04.07.2023	66,87	53,27	13,6	48,91	48,29	0	47,9	47,62	0,28	0,655	24	0	
05.07.2023	67,05	53,06	13,99	44,61	43,99	0	43,65	43,46	0,19	0,611	24	0	
06.07.2023	67,64	52,04	15,6	41,32	40,64	0	40,5	40,11	0,39	0,633	24	0	
07.07.2023	67,89	52,1	15,79	37,28	36,62	0	36,54	36,14	0,4	0,578	24	0	
08.07.2023	68,48	52,48	16	35,67	35	0	34,95	34,52	0,43	0,561	24	0	
09.07.2023	67,87	51,6	16,27	36,93	36,21	0	36,19	35,73	0,46	0,587	24	0	
10.07.2023	68,6	51,64	16,96	35,74	34,99	0	35,02	34,53	0,49	0,597	24	0	
11.07.2023	65,44	53,58	11,86	25,66	25,28	0	25,19	24,96	0,23	0,298	24	0	
12.07.2023	31,43	30,68	0,75	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	28,75	27,9	0,85	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,98	26,33	0,65	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	25,66	25,31	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,71	24,52	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	24,19	24,01	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,76	23,67	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,41	23,29	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,21	23,06	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,95	22,82	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,76	22,61	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,64	22,48	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				792,82	779,77	0	776,49	769,83	6,66	12,047	744	0	
Средние:	51,07	41,43	9,64										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:0	70547,5	68198,06	25,58	68545,62	67375,02	1170,6	2028,53	29075	0
23/07/2324:0	71340,3	68977,83	25,58	69322,11	68144,85	1177,26	2040,58	29819	0
Итого:	792,82	779,77	0	776,49	769,83	6,66	12,047	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Вейвеля 48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,8	53,46	14,34	78,58	76,98	0	76,95	75,94	1,01	1,107	24	0	
24.06.2023	68,32	53	15,32	74,8	73,23	0	73,22	72,27	0,95	1,124	24	0	
25.06.2023	68,02	53,19	14,83	79,42	77,8	0	77,77	76,76	1,01	1,153	24	0	
26.06.2023	67,33	53,79	13,54	85,68	83,99	0	83,9	82,85	1,05	1,137	24	0	
27.06.2023	66,41	54,14	12,27	94,45	92,66	0	92,55	91,37	1,18	1,135	24	0	
28.06.2023	66,5	54,81	11,69	95,53	93,79	0	93,63	92,48	1,15	1,093	24	0	
29.06.2023	67,6	54,25	13,35	84,45	82,86	0	82,71	81,73	0,98	1,104	24	0	
30.06.2023	68,47	52,98	15,49	70,63	69,22	0	69,15	68,32	0,83	1,07	24	0	
01.07.2023	68,1	54,56	13,54	74,13	72,75	0	72,61	71,75	0,86	0,984	24	0	
02.07.2023	67,67	54,13	13,54	79,95	78,45	0	78,3	77,38	0,92	1,058	24	0	
03.07.2023	67,11	55,02	12,09	83,29	81,8	0	81,57	80,66	0,91	0,984	24	0	
04.07.2023	66,86	55,42	11,44	87,67	86,14	0	85,91	84,9	1,01	0,981	24	0	
05.07.2023	67,04	55,14	11,9	84,28	82,78	0	82,57	81,61	0,96	0,982	24	0	
06.07.2023	67,64	54,94	12,7	76,87	75,48	0	75,35	74,46	0,89	0,956	24	0	
07.07.2023	67,9	54,28	13,62	71,43	70,08	0	69,97	69,1	0,87	0,954	24	0	
08.07.2023	68,54	54,74	13,8	65,28	64,02	0	63,88	63,13	0,75	0,882	24	0	
09.07.2023	67,93	54,58	13,35	68,8	67,53	0	67,36	66,59	0,77	0,899	24	0	
10.07.2023	68,63	54,74	13,89	64,38	63,18	0	63,06	62,32	0,74	0,874	24	0	
11.07.2023	67,57	55,01	12,56	35,33	34,68	0	34,62	34,18	0,44	0,436	24	0	
12.07.2023	32,66	32,92	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	29,52	29,64	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	28,06	28,12	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	27	27,02	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	26,21	26,23	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	25,79	25,82	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	25,48	25,5	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	25,05	25,08	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	24,76	24,79	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	24,5	24,54	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	24,29	24,34	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	24,12	24,17	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1454,9	1427,4	0	1425,08	1407,8	17,28	18,913	744	0	
Средние:	51,7	43,55	8,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:0	88434,91	90557,96	29,53	85916,57	89385,71	-3469,14	2371,978	21422	0
23/07/2324:0	89889,86	91985,38	29,53	87341,65	90793,51	-3451,86	2390,891	22166	0
Итого:	1454,95	1427,42	0	1425,08	1407,8	17,28	18,913	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xFEF7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,76	53,28	14,48	87,41	0	0	85,59	0	85,59	1,236	24	0	
24.06.2023	68,26	53,01	15,25	81,6	0	0	79,88	0	79,88	1,205	24	0	
25.06.2023	67,98	52,87	15,11	85,4	0	0	83,65	0	83,65	1,267	24	0	
26.06.2023	67,33	53,45	13,88	94,18	0	0	92,29	0	92,29	1,275	24	0	
27.06.2023	66,47	54,4	12,07	102,88	0	0	100,81	0	100,81	1,221	24	0	
28.06.2023	66,53	54,8	11,73	103,5	0	0	101,46	0	101,46	1,18	24	0	
29.06.2023	67,6	53,88	13,72	88,42	0	0	86,61	0	86,61	1,183	24	0	
30.06.2023	68,4	53,09	15,31	76,68	0	0	75,03	0	75,03	1,147	24	0	
01.07.2023	68,07	53,53	14,54	77,58	0	0	75,91	0	75,91	1,103	24	0	
02.07.2023	67,64	53,52	14,12	82,95	0	0	81,23	0	81,23	1,136	24	0	
03.07.2023	67,12	54,26	12,86	88,94	0	0	87,12	0	87,12	1,115	24	0	
04.07.2023	66,87	54,73	12,14	92,49	0	0	90,65	0	90,65	1,096	24	0	
05.07.2023	67,05	54,28	12,77	86,52	0	0	84,8	0	84,8	1,084	24	0	
06.07.2023	67,6	54,43	13,17	81,4	0	0	79,7	0	79,7	1,046	24	0	
07.07.2023	67,85	54,49	13,36	76,56	0	0	75	0	75	0,999	24	0	
08.07.2023	68,5	54,86	13,64	71,63	0	0	70,19	0	70,19	0,954	24	0	
09.07.2023	67,86	53,94	13,92	70,76	0	0	69,31	0	69,31	0,965	24	0	
10.07.2023	68,56	54,06	14,5	69,64	0	0	68,2	0	68,2	0,983	24	0	
11.07.2023	67,56	48,54	19,02	40,4	0	0	39,58	0	39,58	0,525	24	0	
12.07.2023	28,17	28,58	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	26,03	26,03	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	24,81	24,76	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	23,96	23,9	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,35	23,27	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,17	23,02	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,05	22,89	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,82	22,67	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,6	22,45	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,39	22,26	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,27	22,13	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,24	22,1	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1558,9	0	0	1527,01	0	1527,01	20,72	744	0	
Средние:	50,64	42,04	8,59										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:0	47094,75	41761,39	31,38	45775,37	41229,25	4546,12	1273,017	10909	1
23/07/2324:0	48653,69	41761,39	31,38	47302,38	41229,25	6073,13	1293,737	11653	1
Итого:	1558,94	0	0	1527,01	0	1527,01	20,72	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г. - 23/07/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Вейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,98	55,12	12,86	107,36	108,03	0,01	105,11	106,49	-1,38	1,351	24	0	
24.06.2023	68,51	54,68	13,83	102,03	102,56	0,01	99,88	101,13	-1,25	1,381	24	0	
25.06.2023	68,2	55,06	13,14	107,82	108,46	0,01	105,59	106,95	-1,36	1,388	24	0	
26.06.2023	67,52	56,01	11,51	120,57	121,47	0,02	118,11	119,73	-1,62	1,36	24	0	
27.06.2023	66,75	55,43	11,32	127,24	128,37	0,01	124,7	126,52	-1,82	1,411	24	0	
28.06.2023	66,8	56,97	9,83	137,53	138,87	0,01	134,76	136,79	-2,03	1,329	24	0	
29.06.2023	67,82	56,95	10,87	128,21	129,25	0,01	125,56	127,31	-1,75	1,364	24	0	
30.06.2023	68,64	56,19	12,45	103,23	103,84	0,01	101,08	102,33	-1,25	1,259	24	0	
01.07.2023	68,3	56,66	11,64	101,43	102,09	0,01	99,29	100,56	-1,27	1,156	24	0	
02.07.2023	67,89	56,52	11,37	115,76	116,55	0	113,36	114,83	-1,47	1,287	24	0	
03.07.2023	67,3	57,7	9,6	124,82	125,92	0,01	122,27	124,02	-1,75	1,173	24	0	
04.07.2023	67,11	58,47	8,64	140,86	142,23	0,01	137,98	139,99	-2,01	1,191	24	0	
05.07.2023	67,27	58,36	8,91	136,69	137,98	0,01	133,92	135,79	-1,87	1,193	24	0	
06.07.2023	67,85	57,68	10,17	120,35	121,31	0	117,88	119,45	-1,57	1,2	24	0	
07.07.2023	68,08	57,64	10,44	107	107,82	0,01	104,8	106,14	-1,34	1,096	24	0	
08.07.2023	68,77	57,32	11,45	92,58	93,15	0	90,6	91,72	-1,12	1,037	24	0	
09.07.2023	68,14	56,55	11,59	97,02	97,65	0	94,98	96,23	-1,25	1,101	24	0	
10.07.2023	68,85	56,84	12,01	96,57	97,13	0,09	94,51	95,7	-1,19	1,134	24	0	
11.07.2023	67,8	56,91	10,89	50,36	50,74	0	49,33	49,96	-0,63	0,536	24	0	
12.07.2023	31,86	32,4	-0,54	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	29,61	29,69	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	28,11	28,04	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	27,01	26,83	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	26,01	25,78	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	25,25	25,02	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	24,8	24,56	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	24,38	24,17	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	24,03	23,83	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	23,74	23,55	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	23,47	23,29	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	23,26	23,1	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2117,4	2133,4	0,23	2073,71	2101,64	-27,93	22,947	744	0	
Средние:	51,64	44,75	6,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/23г:	93704,28	92193,18	27,34	91089,23	91095,77	-6,54	2652,585	19667	0
23/07/23г:	95821,71	94326,6	27,57	93162,94	93197,41	-34,47	2675,532	20411	0
Итого:	2117,43	2133,42	0,23	2073,71	2101,64	-27,93	22,947	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись



Представитель теплоснабж. организации
Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,66	56,31	11,35	93,41	93,03	0	91,5	91,64	-0,14	1,037	24	0	
24.06.2023	68,17	55,57	12,6	85,64	85,22	0	83,85	84,01	-0,16	1,052	24	0	
25.06.2023	67,9	55,68	12,22	93,1	92,61	0	91,14	91,25	-0,11	1,112	24	0	
26.06.2023	67,25	56,85	10,4	101,9	101,49	0	99,83	100	-0,17	1,037	24	0	
27.06.2023	66,52	56,57	9,95	110,84	110,46	0	108,65	108,85	-0,2	1,078	24	0	
28.06.2023	66,51	57,31	9,2	113,42	113,12	0	111,18	111,41	-0,23	1,022	24	0	
29.06.2023	67,47	56,84	10,63	100,24	100,02	0	98,21	98,54	-0,33	1,047	24	0	
30.06.2023	68,26	55,57	12,69	79,07	78,89	0	77,39	77,75	-0,36	0,984	24	0	
01.07.2023	67,92	56,42	11,5	73,94	73,91	0	72,4	72,84	-0,44	0,832	24	0	
02.07.2023	67,54	57	10,54	83,73	83,71	0	81,99	82,49	-0,5	0,863	24	0	
03.07.2023	67,04	57,23	9,81	88,11	88,14	0	86,3	86,82	-0,52	0,845	24	0	
04.07.2023	66,83	58,83	8	103,18	103,26	0	101,08	101,64	-0,56	0,81	24	0	
05.07.2023	66,9	57,43	9,47	86,72	86,72	0	84,97	85,4	-0,43	0,805	24	0	
06.07.2023	67,46	57,09	10,37	76,5	76,44	0	74,96	75,26	-0,3	0,777	24	0	
07.07.2023	67,66	56,42	11,24	69,33	69,25	0	67,87	68,23	-0,36	0,762	24	0	
08.07.2023	68,3	56,99	11,31	67,15	67,01	0	65,71	66,01	-0,3	0,74	24	0	
09.07.2023	67,73	56,69	11,04	70,14	70,03	0	68,65	69	-0,35	0,759	24	0	
10.07.2023	68,36	57,01	11,35	68,52	68,31	0	67,11	67,26	-0,15	0,762	24	0	
11.07.2023	67,41	56,79	10,62	38,49	38,4	0	37,72	37,81	-0,09	0,4	24	0	
12.07.2023	30,23	29,64	0,59	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	28,07	27,67	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,37	26,32	0,05	0,04	0	0	0,04	0	0,04	0	24	0	*
15.07.2023	25,5	25,3	0,2	0,17	0	0	0,17	0	0,17	0	24	0	*
16.07.2023	24,63	24,43	0,2	0,38	0	0	0,38	0	0,38	0	24	0	*
17.07.2023	24,03	23,78	0,25	0,53	0	0	0,53	0	0,53	0	24	0	*
18.07.2023	23,72	23,45	0,27	0,59	0	0	0,59	0	0,59	0	24	0	*
19.07.2023	23,44	23,19	0,25	0,64	0	0	0,64	0	0,64	0	24	0	*
20.07.2023	23,22	22,97	0,25	0,67	0	0	0,67	0	0,67	0	24	0	*
21.07.2023	23,03	22,77	0,26	0,68	0	0	0,68	0	0,68	0	24	0	*
22.07.2023	22,8	22,56	0,24	0,7	0	0	0,7	0	0,7	0	24	0	*
23.07.2023	22,64	22,41	0,23	0,74	0	0	0,74	0	0,74	0	24	0	*
Итого:				1608,5	1600	0	1575,65	1576,21	-0,56	16,724	744	0	
Средние:	50,98	44,29	6,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	73478,78	71883,62	1,3	71448,23	70982,11	466,12	1945,565	20173	0
23/07/2324:	75087,35	73483,64	1,3	73023,88	72558,32	465,56	1962,289	20917	0
Итого:	1608,57	1600,02	0	1575,65	1576,21	-0,56	16,724	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,38	52,08	15,3	65,22	64,61	0	63,89	63,78	0,11	0,979	24	0	
24.06.2023	67,85	51,59	16,26	58,85	58,19	0	57,65	57,43	0,22	0,938	24	0	
25.06.2023	67,31	47,51	19,8	49,15	48,46	0	48,13	47,97	0,16	0,951	24	0	
26.06.2023	66,68	48,9	17,78	51,53	50,94	0	50,5	50,36	0,14	0,897	24	0	
27.06.2023	66,07	52,61	13,46	69,87	69,32	0	68,49	68,43	0,06	0,92	24	0	
28.06.2023	66,45	54,12	12,33	81,23	80,48	0,01	79,59	79,39	0,2	0,982	24	0	
29.06.2023	67,37	54,84	12,53	78,36	77,68	0,1	76,75	76,57	0,18	0,959	24	0	
30.06.2023	68,13	54,32	13,81	66,76	66,23	0	65,32	65,3	0,02	0,903	24	0	
01.07.2023	67,83	55,21	12,62	70,12	69,72	0	68,65	68,77	-0,12	0,865	24	0	
02.07.2023	67,43	54,97	12,46	73,07	72,73	0	71,57	71,69	-0,12	0,892	24	0	
03.07.2023	66,92	55,08	11,84	77,11	76,87	0	75,53	75,75	-0,22	0,894	24	0	
04.07.2023	66,7	56,11	10,59	81,81	81,71	0	80,14	80,53	-0,39	0,846	24	0	
05.07.2023	66,87	55,88	10,99	78,27	78,11	0	76,71	77	-0,29	0,845	24	0	
06.07.2023	67,38	54,99	12,39	70,84	70,51	0	69,42	69,51	-0,09	0,863	24	0	
07.07.2023	67,58	55,25	12,33	65,98	65,6	0	64,66	64,66	0	0,798	24	0	
08.07.2023	68,19	55,45	12,74	61,58	61,15	0	60,26	60,3	-0,04	0,769	24	0	
09.07.2023	67,64	55,44	12,2	64,4	64	0	63,06	63,11	-0,05	0,768	24	0	
10.07.2023	68,24	55,28	12,96	59,83	59,38	0	58,57	58,55	0,02	0,76	24	0	
11.07.2023	67,28	55,08	12,2	34,82	34,55	0	34,09	34,06	0,03	0,413	24	0	
12.07.2023	29,64	29,1	0,54	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,62	27,23	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	26,26	25,91	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	25,32	24,99	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,56	24,24	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	24,01	23,69	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,66	23,35	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,36	23,05	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,14	22,82	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,95	22,64	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,77	22,47	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,64	22,34	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1258,8	1250,2	0,11	1232,98	1233,16	-0,18	16,242	744	0	
Средние:	50,81	42,46	8,34										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	8946,41	8672,79	0,2	8718,88	8580,45	138,43	245,164	2918	0
23/07/2324:	10205,21	9923,03	0,31	9951,86	9813,61	138,25	261,406	3662	0
Итого:	1258,8	1250,24	0,11	1232,98	1233,16	-0,18	16,242	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi

Траб x Tиш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просяникова

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.



«УР...ЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г. - 23/07/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Солнечная 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	65,37	49,44	15,93	51,03	46,06	----	50,02	45,56	4,46	0,795	24	0	*
24.06.2023	65,85	49,84	16,01	46,49	41,94	----	45,55	41,46	4,09	0,728	24	0	*
25.06.2023	65,67	49,54	16,13	50,04	45,16	----	49,05	44,68	4,37	0,788	24	0	*
26.06.2023	65,11	49,61	15,5	52,83	47,72	----	51,8	47,21	4,59	0,803	24	0	*
27.06.2023	64,52	50,91	13,61	60,97	55,15	----	59,83	54,49	5,34	0,812	24	0	*
28.06.2023	64,13	51,37	12,76	66,71	60,42	----	65,47	59,67	5,8	0,835	24	0	*
29.06.2023	65,07	51,36	13,71	54	48,8	----	52,96	48,2	4,76	0,727	24	0	*
30.06.2023	65,82	49,76	16,06	48,14	43,42	----	47,17	42,92	4,25	0,757	24	0	*
01.07.2023	65,67	51,17	14,5	46,79	42,23	----	45,85	41,75	4,1	0,663	24	0	*
02.07.2023	65,39	50,99	14,4	52,72	47,62	----	51,7	47,05	4,65	0,743	24	0	*
03.07.2023	64,93	52,32	12,61	55,37	50,07	----	54,32	49,42	4,9	0,685	24	0	*
04.07.2023	64,68	52,92	11,76	60,16	54,45	----	59,01	53,73	5,28	0,693	24	0	*
05.07.2023	64,78	52,24	12,54	58,31	52,74	----	57,18	52,07	5,11	0,716	24	0	*
06.07.2023	65,26	52,49	12,77	52,18	47,16	----	51,19	46,57	4,62	0,653	24	0	*
07.07.2023	65,57	52,46	13,11	50,15	45,29	----	49,17	44,73	4,44	0,644	24	0	*
08.07.2023	66,11	52,92	13,19	45,87	41,39	----	44,95	40,86	4,09	0,595	24	0	*
09.07.2023	65,79	53,31	12,48	47,56	42,94	----	46,59	42,39	4,2	0,579	24	0	*
10.07.2023	66,11	52,45	13,66	44,91	40,51	----	44,01	40	4,01	0,603	24	0	*
11.07.2023	65,26	53,63	11,63	34,08	30,78	----	33,45	30,36	3,09	0,387	24	0	*
12.07.2023	25,03	25,75	-0,72	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	23,64	24,57	-0,93	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	22,88	23,84	-0,96	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	22,32	23,3	-0,98	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	21,86	22,85	-0,99	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	21,66	22,62	-0,96	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	21,56	22,49	-0,93	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	21,35	22,28	-0,93	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	21,15	22,07	-0,92	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	20,75	21,66	-0,91	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	20,58	21,44	-0,86	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	20,47	21,29	-0,82	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				978,31	883,85	----	959,27	873,12	86,15	13,206	744	0	
Средние:	48,52	40,41	8,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:0	80747,52	75303,92	0	78291,43	74518,11	3773,32	2855,555	24350	0
23/07/2324:0	81725,83	76187,77	0	79250,7	75391,23	3859,47	2868,761	25094	0
Итого:	978,31	883,85	0	959,27	873,12	86,15	13,206	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

04/07/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Краснопольский пр 25

Тип расходомера:ПРЭМ -50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хДВ59

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
04.07.2023	66,99	55,32	11,67	116,06	116,26	113,71	114,6	0	-0,89	1,326	24	0	
05.07.2023	67,12	54,39	12,73	106,9	106,11	104,74	104,63	0	0,11	1,334	24	0	
06.07.2023	67,73	54,59	13,14	100,29	99,61	98,18	98,22	0	-0,04	1,29	24	0	
07.07.2023	68,04	55,31	12,73	102	101,26	99,84	99,85	0	-0,01	1,27	24	0	
08.07.2023	68,72	56,56	12,16	103,35	102,64	101,19	101,13	0	0,06	1,229	24	0	
09.07.2023	68,05	55,37	12,68	101,34	100,59	99,2	99,13	0	0,07	1,258	24	0	
10.07.2023	68,84	56,6	12,24	103,91	103,05	101,75	101,53	0	0,22	1,245	24	0	
11.07.2023	67,36	55,67	11,69	54,31	53,93	53,18	53,14	0	0,04	0,621	24	0	
12.07.2023	29,11	29,35	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,06	27,06	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,82	25,8	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,9	24,89	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,06	24,04	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,74	23,7	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,66	23,66	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,32	23,31	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,01	22,99	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,82	22,84	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,78	22,8	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,76	22,77	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				788,16	783,45	771,79	772,23	0	-0,44	9,573	480	0	
Средние:	41,79	36,85	4,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/07/23г.	54,72	56,07	53,6	55,32	0	-1,72	0,718	13	650
23/07/23г.	842,88	839,52	825,39	827,55	0	-2,16	10,291	493	650
Итого:	788,16	783,45	771,79	772,23	0	-0,44	9,573	480	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

23 июл 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г. - 23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,23	48,79	19,44	53,343	52,767	52,233	52,233	0,58	0,00	1,027	24	0	
24.06.2023	68,75	48,08	20,67	51,363	50,814	50,298	50,298	0,55	0,00	1,047	24	0	
25.06.2023	68,49	48,73	19,76	57,915	57,222	56,677	56,677	0,69	0,00	1,146	24	0	
26.06.2023	67,86	49,70	18,16	56,601	55,962	55,403	55,403	0,64	0,00	1,018	24	0	
27.06.2023	67,08	50,28	16,80	63,018	62,325	61,698	61,698	0,69	0,00	1,035	24	0	
28.06.2023	67,19	49,77	17,42	61,551	60,885	60,269	60,269	0,67	0,00	1,059	24	0	
29.06.2023	68,18	49,55	18,63	54,072	53,541	52,962	52,962	0,53	0,00	1,000	24	0	
30.06.2023	68,91	48,66	20,26	49,599	49,122	48,586	48,586	0,48	0,00	0,992	24	0	
01.07.2023	68,52	49,83	18,69	49,095	48,672	48,109	48,109	0,42	0,00	0,909	24	0	
02.07.2023	68,14	50,26	17,88	52,902	52,416	51,825	51,825	0,49	0,00	0,942	24	0	
03.07.2023	67,62	50,65	16,98	55,233	54,702	54,099	54,099	0,53	0,00	0,930	24	0	
04.07.2023	67,38	51,42	15,96	55,161	54,675	54,044	54,044	0,49	0,00	0,876	24	0	
05.07.2023	67,57	50,46	17,10	55,863	55,350	54,731	54,731	0,51	0,00	0,948	24	0	
06.07.2023	68,12	50,23	17,88	51,327	50,850	50,279	50,279	0,48	0,00	0,909	24	0	
07.07.2023	68,37	50,70	17,67	48,762	48,375	47,790	47,790	0,39	0,00	0,847	24	0	
08.07.2023	68,96	50,55	18,42	45,585	45,216	44,668	44,668	0,37	0,00	0,830	24	0	
09.07.2023	68,38	51,26	17,11	48,420	48,042	47,452	47,452	0,38	0,00	0,821	24	0	
10.07.2023	69,07	51,07	17,99	44,784	44,424	43,877	43,877	0,36	0,00	0,799	24	0	
11.07.2023	57,50	46,47	11,03	26,802	26,631	26,279	26,279	0,17	0,00	0,388	24	0	
12.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
13.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
14.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
15.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				981,40	971,99	961,28	961,28	156,04	0,00	17,523	744		
Средние:	41,43	30,53	10,90										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.2023	65894,976	64507,348	64209,679	63994,244	3432,880	215,44	2186,462	14532	0
23.07.2023	66876,372	65479,339	65170,960	64955,525	3588,920	215,44	2203,985	15276	0
Итого:	981,40	971,99	961,28	961,28	156,04	0,00	17,523	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. _____



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Граб x Tнш	0

23 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,55	49,55	18	59,35	57,71	0	58,14	57,04	1,1	1,044	24	0	
24.06.2023	68,07	49,63	18,44	56,05	54,47	0	54,85	53,85	1	1,01	24	0	
25.06.2023	67,75	49,91	17,84	57,7	56,12	0	56,5	55,45	1,05	1,006	24	0	
26.06.2023	67,09	49,94	17,15	60,16	58,56	0	58,95	57,87	1,08	1,01	24	0	
27.06.2023	66,21	51,09	15,12	66,63	64,94	0	65,31	64,13	1,18	0,988	24	0	
28.06.2023	66,37	50,73	15,64	64,92	63,28	0	63,63	62,5	1,13	0,994	24	0	
29.06.2023	67,41	50,13	17,28	57,6	56,07	0	56,42	55,41	1,01	0,973	24	0	
30.06.2023	68,22	49,86	18,36	52,27	50,81	0	51,17	50,25	0,92	0,94	24	0	
01.07.2023	67,85	49,51	18,34	51,77	50,33	0	50,66	49,76	0,9	0,928	24	0	
02.07.2023	67,45	50,94	16,51	56,39	54,88	0	55,21	54,24	0,97	0,911	24	0	
03.07.2023	66,91	51,07	15,84	57,89	56,35	0	56,69	55,66	1,03	0,896	24	0	
04.07.2023	66,66	50,98	15,68	60,56	58,97	0	59,32	58,22	1,1	0,93	24	0	
05.07.2023	66,82	51,51	15,31	57,61	56,1	0	56,43	55,39	1,04	0,866	24	0	
06.07.2023	67,43	50,71	16,72	54,32	52,83	0	53,2	52,21	0,99	0,888	24	0	
07.07.2023	67,64	50,45	17,19	50,11	48,72	0	49,06	48,16	0,9	0,842	24	0	
08.07.2023	68,29	50,72	17,57	46,81	45,48	0	45,85	44,94	0,91	0,806	24	0	
09.07.2023	67,72	51,66	16,06	49,66	48,3	0	48,68	47,7	0,98	0,784	24	0	
10.07.2023	68,38	50,48	17,9	44,4	43,13	0	43,44	42,65	0,79	0,778	24	0	
11.07.2023	67,37	51,87	15,5	24,4	23,75	0	23,91	23,45	0,46	0,37	24	0	
12.07.2023	27,97	26,69	1,28	0	1,77	0	0	1,77	-1,77	0	24	0	*
13.07.2023	25,67	25,29	0,38	0	2,68	0	0	2,68	-2,68	0	24	0	*
14.07.2023	24,5	24,15	0,35	0	2,19	0	0	2,19	-2,19	0	24	0	*
15.07.2023	23,42	23,08	0,34	0	1,96	0	0	1,96	-1,96	0	24	0	*
16.07.2023	22,78	22,46	0,32	0	1,86	0	0	1,86	-1,86	0	24	0	*
17.07.2023	22,33	22,04	0,29	0	1,93	0	0	1,93	-1,93	0	24	0	*
18.07.2023	22,15	21,83	0,32	0	1,85	0	0	1,85	-1,85	0	24	0	*
19.07.2023	21,91	21,59	0,32	0	1,98	0	0	1,98	-1,98	0	24	0	*
20.07.2023	21,8	21,5	0,3	0	2,34	0	0	2,34	-2,34	0	24	0	*
21.07.2023	21,6	21,29	0,31	0	2,53	0	0	2,53	-2,53	0	24	0	*
22.07.2023	21,48	21,18	0,3	0	2,61	0	0	2,61	-2,61	0	24	0	*
23.07.2023	21,4	21,1	0,3	0	2,85	0	0	2,85	-2,85	0	24	0	*
Итого:				1028,6	1027,3	0	1007,42	1015,43	-8,01	16,964	744	0	
Средние:	50,26	39,77	10,49										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	71840,97	69455,5	3,47	69730,3	68711,88	1018,42	2369,844	23677	0
23/07/2324:	72869,57	70482,85	3,47	70737,72	69727,31	1010,41	2386,808	24421	0
Итого:	1028,6	1027,35	0	1007,42	1015,43	-8,01	16,964	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж.организации

 /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

23 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	66,48	50,55	15,93	56,53	53,76	0	55,36	53,11	2,25	0,883	24	0	
24.06.2023	66,93	49,69	17,24	55,68	52,92	0	54,51	52,32	2,19	0,938	24	0	
25.06.2023	66,73	49,71	17,02	58,29	55,39	0,01	57,12	54,78	2,34	0,971	24	0	
26.06.2023	66,13	51,12	15,01	62,85	59,82	0	61,59	59,1	2,49	0,924	24	0	
27.06.2023	65,37	50,9	14,47	67,23	64,01	0	65,95	63,21	2,74	0,953	24	0	
28.06.2023	65,48	52,19	13,29	72,19	68,61	0	70,8	67,73	3,07	0,939	24	0	
29.06.2023	66,37	51,91	14,46	60,9	57,85	0	59,72	57,11	2,61	0,865	24	0	
30.06.2023	67,04	50,53	16,51	51,87	49,25	0	50,86	48,68	2,18	0,841	24	0	
01.07.2023	66,82	51,92	14,9	55,76	53,03	0	54,59	52,38	2,21	0,812	24	0	
02.07.2023	66,43	51,6	14,83	57,57	54,76	0	56,41	54,08	2,33	0,839	24	0	
03.07.2023	65,98	52,39	13,59	61,34	58,44	0	60,13	57,69	2,44	0,818	24	0	
04.07.2023	65,76	53,27	12,49	64,53	61,48	0	63,25	60,68	2,57	0,79	24	0	
05.07.2023	65,9	52,63	13,27	60,5	57,53	0	59,31	56,77	2,54	0,787	24	0	
06.07.2023	66,31	51,83	14,48	53,04	50,36	0,01	51,97	49,76	2,21	0,75	24	0	
07.07.2023	66,44	52,08	14,36	50,48	47,93	0	49,44	47,34	2,1	0,712	24	0	
08.07.2023	67,03	52,39	14,64	47,58	45,13	0	46,62	44,59	2,03	0,68	24	0	
09.07.2023	66,51	52,15	14,36	50,32	47,72	0	49,34	47,11	2,23	0,709	24	0	
10.07.2023	67,06	51,37	15,69	45,61	43,15	0	44,69	42,6	2,09	0,699	24	0	
11.07.2023	66,02	52,07	13,95	27,43	25,95	0	26,9	25,64	1,26	0,376	24	0	
12.07.2023	27,8	28,35	-0,55	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	26,16	26,19	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,04	24,94	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,37	24,06	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,65	23,34	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,02	22,85	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	22,74	22,58	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,43	22,23	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,17	21,99	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	21,88	21,69	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	21,68	21,5	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,56	21,4	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1059,7	1007	0,02	1038,56	994,68	43,88	15,286	744	0	
Средние:	49,78	40,69	9,09										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	64044,81	61278,14	5,26	62285,28	60595,73	1689,55	1869,647	19645	0
23/07/2324:	65104,51	62285,23	5,28	63323,84	61590,41	1733,43	1884,933	20389	0
Итого:	1059,7	1007,09	0,02	1038,56	994,68	43,88	15,286	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

(Signature)
Подпись /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

23 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис
Адрес:А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,63	53,96	13,67	71,73	70,56	0	70,26	69,61	0,65	0,962	24	0	
24.06.2023	65,99	54,85	11,14	89,08	87,68	0	87,3	86,48	0,82	0,972	24	0	
25.06.2023	67,28	53,97	13,31	71,08	69,76	0	69,65	68,84	0,81	0,927	24	0	
26.06.2023	67,68	53,17	14,51	66,59	65,26	0	65,21	64,39	0,82	0,947	24	0	
27.06.2023	67,27	53,92	13,35	67,45	66,16	0	66,06	65,25	0,81	0,88	24	0	
28.06.2023	65,87	55,36	10,51	86,48	85,09	0	84,78	83,86	0,92	0,888	24	0	
29.06.2023	66,32	54,89	11,43	79,17	77,83	0	77,6	76,75	0,85	0,886	24	0	
30.06.2023	66,16	54,58	11,58	74,49	73,15	0	73,01	72,13	0,88	0,844	24	0	
01.07.2023	63,21	54	9,21	26,59	26,47	0	26,13	26,14	-0,01	0,25	24	0	
02.07.2023	65,33	52,41	12,92	67,41	66,08	0	66,11	65,22	0,89	0,854	24	0	
03.07.2023	67	55,17	11,83	65,88	64,77	0	64,54	63,84	0,7	0,761	24	0	
04.07.2023	66,57	55,12	11,45	67,19	66,1	0	65,83	65,18	0,65	0,752	24	0	
05.07.2023	65,92	55,27	10,65	74,64	73,51	0	73,15	72,45	0,7	0,777	24	0	
06.07.2023	65,73	55,87	9,86	79,57	78,44	0	78	77,32	0,68	0,768	24	0	
07.07.2023	66	56,02	9,98	75,61	74,47	0	74,1	73,41	0,69	0,74	24	0	
08.07.2023	67,41	54,36	13,05	68,77	67,39	0,01	67,36	66,43	0,93	0,878	24	0	
09.07.2023	67,62	53,83	13,79	61,61	60,28	0	60,32	59,47	0,85	0,831	24	0	
10.07.2023	67,78	53,67	14,11	62,97	61,62	0,01	61,68	60,82	0,86	0,871	24	0	
11.07.2023	67,16	53,54	13,62	63,4	62,13	0	62,1	61,31	0,79	0,845	24	0	
12.07.2023	27,8	28,35	-0,55	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.07.2023	26,16	26,19	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
14.07.2023	25,04	24,94	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
15.07.2023	24,37	24,06	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
16.07.2023	23,65	23,34	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
17.07.2023	23,02	22,85	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
18.07.2023	22,74	22,58	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
19.07.2023	22,43	22,23	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
20.07.2023	22,17	21,99	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
21.07.2023	21,88	21,69	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.07.2023	21,68	21,5	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.07.2023	21,56	21,4	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого:				1319,71	1296,75	0,02	1293,19	1278,9	14,29	15,633	744	0	
Средние:	66,52	54,83	11,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	96158,57	94615,64	58,7	93526,97	93490,32	36,65	2638,606	27612	0
23/07/2324:	97478,28	95912,39	58,72	94820,16	94769,22	50,94	2654,239	28356	0
Итого:	1319,71	1296,75	0,02	1293,19	1278,9	14,29	15,633	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Проценникова
Ф.И.О. «Парк-сервис»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ИНН 7446199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

23 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО Парк-Сервис
Адрес: Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8A7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	66,81	52,64	14,17	29,32	28,71	0	28,78	28,29	0,49	0,405	24	0	
24.06.2023	67,27	52,12	15,15	27,38	26,76	0	26,85	26,47	0,38	0,404	24	0	
25.06.2023	66,99	52,76	14,23	30,77	30,18	0	30,17	29,84	0,33	0,43	24	0	
26.06.2023	66,61	54,53	12,08	42,24	41,71	0	41,39	41,14	0,25	0,5	24	0	
27.06.2023	65,88	54,64	11,24	44,43	43,71	0	43,58	43,11	0,47	0,489	24	0	
28.06.2023	65,94	54,88	11,06	48,95	48,28	0	47,95	47,62	0,33	0,532	24	0	
29.06.2023	67,04	55,55	11,49	50,2	49,43	0	49,2	48,72	0,48	0,564	24	0	
30.06.2023	67,79	55,2	12,59	43,72	42,93	0	42,79	42,37	0,42	0,538	24	0	
01.07.2023	67,49	56,25	11,24	43,18	42,44	0	42,27	41,82	0,45	0,474	24	0	
02.07.2023	67,01	56,47	10,54	44,06	43,47	0	43,21	42,86	0,35	0,457	24	0	
03.07.2023	66,54	56,09	10,45	46,86	46,24	0	45,94	45,56	0,38	0,482	24	0	
04.07.2023	66,35	56,72	9,63	51,49	50,93	0	50,5	50,18	0,32	0,484	24	0	
05.07.2023	66,52	57,07	9,45	49	48,45	0	48,05	47,74	0,31	0,453	24	0	
06.07.2023	67,12	56,02	11,1	45	44,39	0	44,11	43,76	0,35	0,489	24	0	
07.07.2023	67,29	55,87	11,42	40,87	40,26	0	40,02	39,68	0,34	0,455	24	0	
08.07.2023	67,9	55,92	11,98	38,07	37,46	0	37,29	36,91	0,38	0,446	24	0	
09.07.2023	67,3	55,98	11,32	38,23	37,62	0	37,46	37,08	0,38	0,422	24	0	
10.07.2023	67,98	55,52	12,46	36,63	36,01	0	35,89	35,47	0,42	0,445	24	0	
11.07.2023	66,75	56,36	10,39	20,88	20,76	0	20,48	20,47	0,01	0,21	24	0	
12.07.2023	27,74	27,98	-0,24	0	1,21	0	0	1,21	-1,21	0	24	0	*
13.07.2023	26,18	25,92	0,26	0	1,17	0	0	1,17	-1,17	0	24	0	*
14.07.2023	25,06	24,76	0,3	0	1,05	0	0	1,05	-1,05	0	24	0	*
15.07.2023	24,19	23,9	0,29	0	0,88	0	0	0,88	-0,88	0	24	0	*
16.07.2023	23,48	23,45	0,03	0	0,08	0	0	0,08	-0,08	0	24	0	*
17.07.2023	23,06	22,72	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	22,86	22,49	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,62	22,24	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,44	22,06	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,26	21,89	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,12	21,73	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,02	21,64	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				771,28	764,13	0	755,93	753,48	2,45	8,679	744	0	
Средние:	50,21	42,94	7,26										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	45767,46	44932,11	2,66	44468,43	44378,62	89,81	1296,711	22546	0
23/07/2324:	46538,74	45696,24	2,66	45224,36	45132,1	92,26	1305,39	23290	0
Итого:	771,28	764,13	0	755,93	753,48	2,45	8,679	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000



[Подпись] /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

23 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г. - 23/07/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,6	59,9	8,7	110,63	109,73	0	108,29	107,9	0,39	0,942	24	0	
24.06.2023	69,17	60,83	8,34	111,24	110,38	0	108,87	108,53	0,34	0,908	24	0	
25.06.2023	68,83	59,43	9,4	107,96	106,81	0	105,7	105,05	0,65	0,993	24	0	
26.06.2023	68,16	58,88	9,28	103,02	102,13	0	100,86	100,49	0,37	0,937	24	0	
27.06.2023	67,32	57,07	10,25	90,6	89,9	0	88,76	88,52	0,24	0,909	24	0	
28.06.2023	67,38	57,12	10,26	89,12	88,01	0	87,29	86,7	0,59	0,895	24	0	
29.06.2023	68,52	58,86	9,66	97,61	96,58	0	95,57	95,05	0,52	0,924	24	0	
30.06.2023	69,37	60,48	8,89	106,58	105,92	0	104,28	104,13	0,15	0,924	24	0	
01.07.2023	68,96	60,98	7,98	106,34	105,84	0	104,09	104,03	0,06	0,831	24	0	
02.07.2023	68,5	59,64	8,86	101,18	100,7	0	99,04	99,04	0	0,876	24	0	
03.07.2023	67,92	59,06	8,86	99,91	99,51	0	97,83	97,94	-0,11	0,864	24	0	
04.07.2023	67,64	59,19	8,45	98,32	98	0	96,29	96,43	-0,14	0,812	24	0	
05.07.2023	67,85	59,6	8,25	100,69	100,35	0	98,61	98,72	-0,11	0,815	24	0	
06.07.2023	68,49	60,61	7,88	107,05	106,72	0	104,8	104,9	-0,1	0,826	24	0	
07.07.2023	68,81	61,5	7,31	112,26	111,91	0	109,92	109,98	-0,06	0,805	24	0	
08.07.2023	69,48	62,8	6,68	118,1	117,71	0	115,51	115,6	-0,09	0,773	24	0	
09.07.2023	68,8	62	6,8	113,41	113,04	0	110,99	111,09	-0,1	0,754	24	0	
10.07.2023	69,6	63,14	6,46	120,89	120,43	0	118,26	118,25	0,01	0,765	24	0	
11.07.2023	68,34	61,35	6,99	55,65	55,98	0	54,49	55,04	-0,55	0,369	24	0	
12.07.2023	28,41	27,24	1,17	0	3,46	0	0	3,46	-3,46	0	24	0	*
13.07.2023	26,67	26,25	0,42	0	12,52	0	0	12,52	-12,52	0	24	0	*
14.07.2023	25,53	25,14	0,39	0	11,52	0	0	11,52	-11,52	0	24	0	*
15.07.2023	24,74	24,41	0,33	0	11	0	0	11	-11	0	24	0	*
16.07.2023	24,21	23,91	0,3	0	10,61	0	0	10,61	-10,61	0	24	0	*
17.07.2023	23,82	23,56	0,26	0	10,29	0	0	10,29	-10,29	0	24	0	*
18.07.2023	23,61	23,38	0,23	0	8,32	0	0	8,32	-8,32	0	24	0	*
19.07.2023	23,31	23,08	0,23	0	5,54	0	0	5,54	-5,54	0	24	0	*
20.07.2023	23,08	22,86	0,22	0	4,47	0	0	4,47	-4,47	0	24	0	*
21.07.2023	22,88	22,69	0,19	0	3,94	0	0	3,94	-3,94	0	24	0	*
22.07.2023	22,77	22,63	0,14	0	3,55	0	0	3,55	-3,55	0	24	0	*
23.07.2023	22,67	22,52	0,15	0	3,17	0	0	3,17	-3,17	0	24	0	*
Итого:				1950,5	2028	0	1909,45	1995,78	-86,33	15,922	744	0	
Средние:	51,4	46,13	5,26										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/23-24/06/23	16594,46	16222,4	0	16158,91	15994,08	164,83	356,041	3543	0
25/07/23-24/07/23	18545,02	18250,44	0	18068,36	17989,86	78,5	371,963	4287	0
Итого:	1950,56	2028,04	0	1909,45	1995,78	-86,33	15,922	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просеникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н _____
Т_{раб} × Т_{нш}

0,000

23 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г. - 23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 В
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	73,01	48,93	24,07	59,691	59,292	58,487	58,487	0,40	0,00	1,426	24	0	
24.06.2023	73,53	49,30	24,24	58,655	58,293	57,473	57,473	0,36	0,00	1,409	24	0	
25.06.2023	73,23	48,52	24,71	61,352	60,966	60,131	60,131	0,39	0,00	1,509	24	0	
26.06.2023	72,60	49,72	22,88	63,092	62,784	61,872	61,872	0,31	0,00	1,432	24	0	
27.06.2023	71,84	50,33	21,51	68,078	67,887	66,841	66,841	0,19	0,00	1,455	24	0	
28.06.2023	71,99	50,63	21,36	67,703	67,473	66,435	66,435	0,23	0,00	1,407	24	0	
29.06.2023	72,94	49,40	23,54	58,995	58,626	57,811	57,811	0,37	0,00	1,373	24	0	
30.06.2023	73,66	48,85	24,82	54,897	54,432	53,732	53,732	0,47	0,00	1,344	24	0	
01.07.2023	73,28	49,49	23,79	55,558	55,134	54,401	54,401	0,42	0,00	1,310	24	0	
02.07.2023	72,94	49,79	23,15	61,205	60,858	59,993	59,993	0,35	0,00	1,422	24	0	
03.07.2023	72,36	50,35	22,01	59,491	59,175	58,322	58,322	0,32	0,00	1,296	24	0	
04.07.2023	72,27	50,83	21,43	62,710	62,388	61,478	61,478	0,32	0,00	1,332	24	0	
05.07.2023	72,50	50,51	22,00	59,786	59,409	58,577	58,577	0,38	0,00	1,299	24	0	
06.07.2023	72,99	50,58	22,40	53,636	53,235	52,510	52,510	0,40	0,00	1,183	24	0	
07.07.2023	73,24	50,49	22,75	53,401	52,983	52,269	52,269	0,42	0,00	1,190	24	0	
08.07.2023	73,79	50,13	23,67	49,320	48,834	48,221	48,221	0,49	0,00	1,146	24	0	
09.07.2023	73,23	51,11	22,12	52,418	52,002	51,296	51,296	0,42	0,00	1,146	24	0	
10.07.2023	73,90	50,56	23,34	48,998	48,537	47,913	47,913	0,46	0,00	1,135	24	0	
11.07.2023	59,88	45,48	14,40	28,049	27,846	27,463	27,463	0,20	0,00	0,550	24	0	
12.07.2023	32,80	27,74	5,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
13.07.2023	31,49	26,50	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
14.07.2023	31,00	26,01	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
15.07.2023	30,60	25,59	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2023	30,28	25,29	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2023	30,11	25,04	5,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2023	29,99	24,83	5,16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2023	29,64	24,51	5,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2023	29,09	24,01	5,08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2023	28,63	23,74	4,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2023	28,34	23,49	4,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2023	28,30	23,40	4,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				1077,03	1070,15	1055,22	1055,22	156,04	0,00	24,363	744		
Средние:	55,92	40,17	15,75										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.2023	28426,870	28284,029	27765,268	27766,986	1248,944	-1,72	1134,087	5390	0
23.07.2023	29503,904	29354,183	28820,491	28822,209	1404,984	-1,72	1158,450	6134	0
Итого:	1077,03	1070,15	1055,22	1055,22	156,04	0,00	24,363	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

23 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский, 19А

Тип расходомера:

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,47	52,55	15,91	67,864	32,048	35,82	1,103	24	0	
24.06.2023	69,02	52,91	16,11	65,373	64,479	0,89	1,079	24	0	
25.06.2023	68,73	53,15	15,58	75,226	74,181	1,04	1,211	24	0	
26.06.2023	68,10	53,44	14,66	77,893	76,764	1,13	1,164	24	0	
27.06.2023	67,30	54,26	13,05	92,410	90,985	1,42	1,216	24	0	
28.06.2023	67,39	53,49	13,89	85,562	84,283	1,28	1,202	24	0	
29.06.2023	68,43	53,16	15,28	74,640	73,589	1,05	1,171	24	0	
30.06.2023	69,20	52,52	16,68	65,147	64,278	0,87	1,114	24	0	
01.07.2023	68,82	53,19	15,63	68,093	67,148	0,95	1,093	24	0	
02.07.2023	68,41	54,29	14,12	77,196	76,067	1,13	1,127	24	0	
03.07.2023	67,88	54,30	13,58	81,282	80,061	1,22	1,125	24	0	
04.07.2023	67,63	55,16	12,47	84,738	83,417	1,32	1,080	24	0	
05.07.2023	67,81	55,13	12,68	82,943	81,659	1,28	1,073	24	0	
06.07.2023	68,39	55,07	13,32	75,342	74,205	1,14	1,027	24	0	
07.07.2023	68,66	55,08	13,58	68,757	67,723	1,03	0,943	24	0	
08.07.2023	69,29	55,75	13,54	65,908	64,922	0,99	0,910	24	0	
09.07.2023	68,69	56,58	12,11	74,215	73,049	1,17	0,920	24	0	
10.07.2023	69,40	55,79	13,61	65,817	64,836	0,98	0,912	24	0	
11.07.2023	55,49	48,30	7,19	42,839	42,127	0,71	0,456	24	0	
12.07.2023	28,55	27,89	0,66	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
13.07.2023	26,56	26,25	0,31	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
14.07.2023	25,68	25,38	0,30	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
15.07.2023	25,12	24,78	0,33	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
16.07.2023	24,71	24,34	0,37	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
17.07.2023	24,44	24,06	0,38	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
18.07.2023	24,15	23,78	0,37	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
19.07.2023	23,89	23,53	0,36	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
20.07.2023	23,72	23,36	0,36	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
21.07.2023	23,50	23,13	0,37	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
22.07.2023	23,30	22,91	0,39	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
23.07.2023	23,19	22,80	0,38	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
Итого:				1391,24	1335,82	55,42	19,928	744		
Средние:	51,09	42,46	8,63							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.2023	29029,550	26628,980	344,55	1089,916	5389	0
23.07.2023	30420,79	27964,80	399,97	1109,844	6133	0
Итого:	1391,24	1335,82	55,42	19,928	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

23 ИЮЛ 2023