

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,22	22,07	0,15	0	5,55	0	0	5,55	-5,55	0	24	0	*
25.07.2023	37,11	29,48	7,63	11,84	14,91	0	11,76	14,87	-3,11	0,067	24	0	
26.07.2023	70,58	51,8	18,78	33,55	32,53	0	32,79	32,12	0,67	0,616	24	0	
27.07.2023	72,37	51,49	20,88	27,29	26,38	0	26,65	26,1	0,55	0,557	24	0	
28.07.2023	72,63	51,74	20,89	26,43	25,52	0	25,8	25,28	0,52	0,541	24	0	
29.07.2023	72,59	52,05	20,54	26,97	26,06	0	26,26	25,78	0,48	0,539	24	0	
30.07.2023	72,81	51,45	21,36	25,62	24,73	0	25,02	24,49	0,53	0,534	24	0	
31.07.2023	69,82	53,23	16,59	32,13	31,12	0	31,47	30,76	0,71	0,523	24	0	
01.08.2023	67,79	54,32	13,47	40,38	39,17	0	39,5	38,69	0,81	0,532	24	0	
02.08.2023	67,92	54,17	13,75	41,6	40,33	0	40,66	39,83	0,83	0,559	24	0	
03.08.2023	67,9	55,15	12,75	43,64	42,39	0	42,68	41,82	0,86	0,542	24	0	
04.08.2023	66,9	55,9	11	48,98	47,59	0	48	46,87	1,13	0,527	24	0	
05.08.2023	67,13	56,27	10,86	52,5	51,03	0	51,46	50,27	1,19	0,558	24	0	
06.08.2023	67,25	55,54	11,71	49,01	47,63	0	48,03	46,94	1,09	0,562	24	0	
07.08.2023	67,15	55,81	11,34	51,68	50,19	0	50,66	49,43	1,23	0,576	24	0	
08.08.2023	66,74	55,56	11,18	50,8	49,37	0	49,79	48,65	1,14	0,556	24	0	
09.08.2023	66,5	56,45	10,05	58	56,39	0	56,8	55,57	1,23	0,569	24	0	
10.08.2023	67,6	55,07	12,53	47,13	45,78	0	46,2	45,12	1,08	0,579	24	0	
11.08.2023	67,35	55,43	11,92	51,22	49,76	0	50,26	49,04	1,22	0,597	24	0	
12.08.2023	67,39	55,46	11,93	51,84	50,38	0	50,85	49,64	1,21	0,607	24	0	
13.08.2023	66,72	56,75	9,97	64,35	62,62	0	63,1	61,68	1,42	0,627	24	0	
14.08.2023	67,18	56,78	10,4	60,41	58,75	0	59,17	57,87	1,3	0,616	24	0	
15.08.2023	67,58	55,64	11,94	52,61	51,13	0	51,52	50,33	1,19	0,614	24	0	
16.08.2023	66,9	57,3	9,6	62,35	60,71	0	61,09	59,77	1,32	0,589	24	0	
17.08.2023	67,24	56,41	10,83	57,16	55,63	0	55,94	54,83	1,11	0,605	24	0	
18.08.2023	66,81	56,48	10,33	56,28	54,8	0	55,16	54,03	1,13	0,569	24	0	
19.08.2023	67,35	56,44	10,91	52,05	50,69	0	51,02	49,96	1,06	0,557	24	0	
20.08.2023	67,74	56,09	11,65	51,95	50,57	0	50,94	49,83	1,11	0,591	24	0	
21.08.2023	66,96	56,89	10,07	59,96	58,49	0	58,72	57,66	1,06	0,592	24	0	
22.08.2023	67,47	56,75	10,72	57	55,53	0	55,79	54,74	1,05	0,599	24	0	
23.08.2023	66,79	56,45	10,34	60,43	58,92	0,02	59,18	58,06	1,12	0,611	24	0	
Итого:				1405,1	1374,6	0,02	1376,27	1355,6	20,69	16,711	744	0	
Средние:	65,69	53,23	12,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324	76110,7	74507,34	3,2	74004,07	73562,21	441,86	2003,08	29821	1
23/08/2324	77515,9	75881,99	3,22	75380,34	74917,79	462,55	2019,8	30565	1
Итого:	1405,16	1374,65	0,02	1376,27	1355,58	20,69	16,711	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просяникова
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Л.А. Болтачева
Подпись _____ Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СГП Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.07.2023	21,95	21,74	0,21	0,01	7,51	0	0,01	7,51	-7,5	0	24	0	*
25.07.2023	35,27	28,1	7,17	14,85	19,27	0	14,76	19,21	-4,45	0,093	24	0	
26.07.2023	70,58	44,54	26,04	33,19	32,83	0	32,43	32,56	-0,13	0,984	24	0	
27.07.2023	72,71	43,37	29,34	27,54	27,17	0	26,9	26,93	-0,03	0,916	24	0	
28.07.2023	72,93	44,07	28,86	26,13	25,78	0	25,54	25,54	0	0,858	24	0	
29.07.2023	72,83	44,28	28,55	26,13	25,77	0	25,53	25,53	0	0,845	24	0	
30.07.2023	73,22	43,59	29,63	27,19	26,79	0	26,57	26,55	0,02	0,915	24	0	
31.07.2023	69,99	45,15	24,84	31,27	30,94	0	30,58	30,69	-0,11	0,883	24	0	
01.08.2023	67,83	47,07	20,76	37,5	37,27	0	36,74	36,86	-0,12	0,886	24	0	
02.08.2023	67,91	47,16	20,75	37,51	37,27	0	36,77	36,85	-0,08	0,885	24	0	
03.08.2023	67,89	46,03	21,86	39,82	39,54	0	39,02	39,11	-0,09	0,993	24	0	
04.08.2023	66,78	48,21	18,57	41,46	41,26	0,01	40,63	40,77	-0,14	0,878	24	0	
05.08.2023	66,99	48,58	18,41	41,58	41,36	0	40,78	40,88	-0,1	0,873	24	0	
06.08.2023	67,15	47,85	19,3	40,98	40,75	0	40,17	40,28	-0,11	0,903	24	0	
07.08.2023	67,06	48,2	18,86	42,47	42,23	0	41,64	41,75	-0,11	0,911	24	0	
08.08.2023	66,65	48,87	17,78	43,9	43,7	0	43,04	43,22	-0,18	0,888	24	0	
09.08.2023	66,36	49,17	17,19	47,04	46,83	0	46,07	46,28	-0,21	0,92	24	0	
10.08.2023	67,56	47,63	19,93	41,41	41,13	0	40,59	40,65	-0,06	0,939	24	0	
11.08.2023	67,24	48,07	19,17	43,47	43,22	0	42,57	42,74	-0,17	0,946	24	0	
12.08.2023	67,28	47,48	19,8	43,84	43,58	0	42,93	43,1	-0,17	0,989	24	0	
13.08.2023	66,56	48,43	18,13	50,23	50,02	0	49,19	49,48	-0,29	1,036	24	0	
14.08.2023	67,04	47,81	19,23	46,95	46,71	0	45,99	46,18	-0,19	1,028	24	0	
15.08.2023	67,47	47,64	19,83	42,33	42,07	0	41,48	41,59	-0,11	0,955	24	0	
16.08.2023	66,72	47,84	18,88	44,89	44,68	0	43,98	44,2	-0,22	0,965	24	0	
17.08.2023	67,07	47,67	19,4	44	43,76	0	43,12	43,28	-0,16	0,969	24	0	
18.08.2023	66,66	47,83	18,83	44,64	44,44	0,01	43,73	43,96	-0,23	0,956	24	0	
19.08.2023	67,21	48,96	18,25	42,64	42,4	0	41,75	41,89	-0,14	0,886	24	0	
20.08.2023	67,63	46,78	20,85	44,02	43,7	0	43,13	43,21	-0,08	1,047	24	0	
21.08.2023	66,79	48,79	18	46,47	46,27	0	45,51	45,74	-0,23	0,949	24	0	
22.08.2023	67,36	47,97	19,39	44,94	44,67	0	44,01	44,19	-0,18	0,992	24	0	
23.08.2023	66,7	48,84	17,86	50,2	49,97	0	49,2	49,44	-0,24	1,021	24	0	
Итого:				1188,6	1192,8	0,02	1164,36	1180,17	-15,81	27,309	744	0	
Средние:	65,59	45,73	19,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/07/232	27555,29	27088,51	1,52	26745,84	26768,61	-22,77	988,9	8703	0
23/08/232	28743,89	28281,4	1,54	27910,2	27948,78	-38,58	1016,209	9447	0
Итого:	1188,6	1192,89	0,02	1164,36	1180,17	-15,81	27,309	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «ТЭПЛОЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш} 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	23,62	23,47	0,15	0	0	0	0	0	0	0	22	2	*
25.07.2023	34,91	31,31	3,6	14,7	15,4	0	14,61	15,33	-0,72	0,05	24	0	
26.07.2023	72,43	51,58	20,85	48,45	44,79	0	47,3	44,26	3,04	0,986	24	0	
27.07.2023	74,53	49,8	24,73	46,72	42,82	0	45,55	42,34	3,21	1,125	24	0	
28.07.2023	74,81	50,14	24,67	43,78	39,94	0	42,7	39,46	3,24	1,051	24	0	
29.07.2023	74,66	50,78	23,88	44,88	40,87	0	43,76	40,39	3,37	1,044	24	0	
30.07.2023	74,97	50,23	24,74	44,27	40,22	0	43,15	39,74	3,41	1,069	24	0	
31.07.2023	71,58	52,4	19,18	55,38	50,71	0	54,12	50,1	4,02	1,038	24	0	
01.08.2023	69,24	53,37	15,87	68,97	63,59	0	67,49	62,77	4,72	1,071	24	0	
02.08.2023	69,32	53,91	15,41	70,24	64,77	0	68,77	63,88	4,89	1,06	24	0	
03.08.2023	69,26	53,79	15,47	70,73	65,22	0	69,22	64,34	4,88	1,069	24	0	
04.08.2023	68,09	55,04	13,05	82,78	76,68	0	81,03	75,59	5,44	1,056	24	0	
05.08.2023	68,32	55,16	13,16	83,35	77,17	0	81,59	76,12	5,47	1,075	24	0	
06.08.2023	68,51	54,77	13,74	79,54	73,52	0	77,82	72,51	5,31	1,069	24	0	
07.08.2023	68,36	54,85	13,51	82,94	76,67	0	81,18	75,61	5,57	1,096	24	0	
08.08.2023	68,01	54,65	13,36	83,54	77,2	0	81,81	76,14	5,67	1,091	24	0	
09.08.2023	67,64	55,41	12,23	90,12	83,88	0	88,28	82,7	5,58	1,078	24	0	
10.08.2023	68,95	54,37	14,58	78,98	73,2	0	77,32	72,19	5,13	1,124	24	0	
11.08.2023	68,61	54,72	13,89	86,08	79,85	0	84,28	78,78	5,5	1,171	24	0	
12.08.2023	68,68	54,97	13,71	83,58	77,41	0	81,82	76,34	5,48	1,121	24	0	
13.08.2023	67,87	55,8	12,07	101,05	93,94	0	98,98	92,62	6,36	1,194	24	0	
14.08.2023	68,31	55,69	12,62	90,92	84,45	0	89,03	83,23	5,8	1,125	24	0	
15.08.2023	68,86	54,65	14,21	82,04	75,95	0	80,31	74,89	5,42	1,139	24	0	
16.08.2023	68,01	55,74	12,27	92,12	85,61	0	90,2	84,39	5,81	1,107	24	0	
17.08.2023	68,41	55,14	13,27	85,6	79,38	0	83,84	78,26	5,58	1,109	24	0	
18.08.2023	68	55,84	12,16	74,1	68,97	0	72,58	68	4,58	0,882	24	0	
19.08.2023	68,54	55,76	12,78	84	78,25	0	82,23	77,12	5,11	1,051	24	0	
20.08.2023	68,98	54,83	14,15	79,55	74	0	77,8	72,98	4,82	1,099	24	0	
21.08.2023	68,09	56,13	11,96	90,51	84,48	0	88,66	83,24	5,42	1,059	24	0	
22.08.2023	68,62	56,08	12,54	88,62	82,61	0,11	86,74	81,4	5,34	1,086	24	0	
23.08.2023	68	55,44	12,56	87,98	81,93	0	86,16	80,75	5,41	1,081	23	1	*
Итого:				2215,5	2053,4	0,11	2168,33	2025,47	142,86	31,376	741	3	
Средние:	66,97	52,44	14,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23г. 1.00	23403,32	21332,53	0,05	22714,53	21066,9	1647,63	688,59	5029	1
23/08/23г.	25618,84	23386,01	0,16	24882,86	23092,37	1790,49	719,966	5770	4
Итого:	2215,52	2053,48	0,11	2168,33	2025,47	142,86	31,376	741	3



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{шт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	20,75	20,51	0,24	0	0	0	0	0	0	0	23	1	*
25.07.2023	32,8	29,03	3,77	15,84	15,74	0	15,76	15,68	0,08	0,058	24	0	
26.07.2023	70,34	50,2	20,14	50,74	48,4	0	49,63	47,86	1,77	1	24	0	
27.07.2023	72,33	48,83	23,5	47,67	45,32	0	46,54	44,84	1,7	1,091	24	0	
28.07.2023	72,6	49,29	23,31	46,28	43,97	0	45,21	43,49	1,72	1,053	24	0	
29.07.2023	72,49	50,16	22,33	46,67	44,36	0	45,55	43,87	1,68	1,017	24	0	
30.07.2023	72,74	49,51	23,23	44,93	42,66	0	43,91	42,18	1,73	1,019	24	0	
31.07.2023	69,94	50,88	19,06	56,21	53,47	0	54,99	52,86	2,13	1,049	24	0	
01.08.2023	67,87	53,03	14,84	71,52	68,23	0	70,06	67,32	2,74	1,038	24	0	
02.08.2023	67,93	52,91	15,02	71,34	68,09	0	69,86	67,19	2,67	1,049	24	0	
03.08.2023	67,94	53,41	14,53	75,13	71,69	0	73,59	70,73	2,86	1,067	24	0	
04.08.2023	67,07	55,44	11,63	95,18	91,01	0	93,27	89,68	3,59	1,085	24	0	
05.08.2023	67,29	56,24	11,05	102,89	98,36	0	100,82	96,92	3,9	1,113	24	0	
06.08.2023	67,45	55,41	12,04	95,55	91,28	0	93,6	89,96	3,64	1,126	24	0	
07.08.2023	67,33	55,91	11,42	100,44	96,02	0	98,37	94,62	3,75	1,122	24	0	
08.08.2023	66,92	55,37	11,55	96,97	92,58	0	94,99	91,28	3,71	1,096	24	0	
09.08.2023	66,67	56,7	9,97	115,48	110,27	0	113,16	108,65	4,51	1,128	24	0	
10.08.2023	67,84	55,14	12,7	95,65	91,22	0,06	93,7	89,92	3,78	1,19	24	0	
11.08.2023	67,49	55,45	12,04	97,78	93,39	0	95,83	92,09	3,74	1,152	24	0	
12.08.2023	67,6	55,89	11,71	102,56	97,9	0	100,49	96,48	4,01	1,175	24	0	
13.08.2023	66,84	55,47	11,37	114,1	108,94	0	111,8	107,4	4,4	1,269	24	0	
14.08.2023	67,32	56,42	10,9	111,61	106,57	0	109,33	105,02	4,31	1,189	24	0	
15.08.2023	67,79	55,38	12,41	96,27	91,81	0	94,25	90,54	3,71	1,169	24	0	
16.08.2023	66,98	55,69	11,29	102,16	97,54	0	100,04	96,15	3,89	1,128	24	0	
17.08.2023	67,33	54,96	12,37	96,33	91,89	0	94,4	90,62	3,78	1,167	24	0	
18.08.2023	66,83	55,64	11,19	82,62	78,97	0,04	80,95	77,81	3,14	0,903	24	0	
19.08.2023	67,49	55,69	11,8	98,31	93,9	0	96,31	92,54	3,77	1,135	24	0	
20.08.2023	67,92	55,19	12,73	95,88	91,55	0	93,91	90,23	3,68	1,195	24	0	
21.08.2023	67,09	56,33	10,76	107,05	102,48	0	104,82	100,98	3,84	1,125	24	0	
22.08.2023	67,6	55,91	11,69	105,3	100,75	0	103,09	99,29	3,8	1,206	24	0	
23.08.2023	66,95	55,58	11,37	103,29	98,9	0	101,22	97,47	3,75	1,153	23	1	*
Итого:				2541,7	2427,2	0,1	2489,45	2393,67	95,78	32,267	742	2	
Средние:	65,59	52,3	13,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	75038,83	70467,02	0,54	72911,39	69587,89	3323,5	2086,651	15681	3
23/08/2324:	77580,58	72894,28	0,64	75400,84	71981,56	3419,28	2118,918	16423	5
Итого:	2541,75	2427,26	0,1	2489,45	2393,67	95,78	32,267	742	2



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СГИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{ншт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,67	21,42	0,25	0,02	0,01	0	0,02	0,01	0,01	0	24	0	*
25.07.2023	47,86	36,63	11,23	13,01	13,63	0	12,86	13,53	-0,67	0,14	24	0	
26.07.2023	72,99	51,49	21,5	32,3	32,68	0	31,53	32,31	-0,78	0,678	24	0	
27.07.2023	76,01	50,93	25,08	27,29	27,4	0	26,56	27,09	-0,53	0,665	24	0	
28.07.2023	75,93	51,11	24,82	24,99	25,21	0	24,35	24,97	-0,62	0,603	24	0	
29.07.2023	75,82	51,95	23,87	26,62	27	0	25,92	26,69	-0,77	0,62	24	0	
30.07.2023	76,12	51,54	24,58	26,44	26,79	0	25,71	26,47	-0,76	0,63	24	0	
31.07.2023	72,04	53,93	18,11	34,36	34,88	0	33,6	34,4	-0,8	0,611	24	0	
01.08.2023	69,98	55,8	14,18	46,94	47,61	0	45,94	46,92	-0,98	0,649	24	0	
02.08.2023	70,1	56,07	14,03	46,39	47,03	0	45,43	46,31	-0,88	0,637	24	0	
03.08.2023	69,95	56	13,95	47,26	47,82	0	46,27	47,1	-0,83	0,643	24	0	
04.08.2023	68,65	57,47	11,18	56,69	57,19	0	55,43	56,31	-0,88	0,621	24	0	
05.08.2023	69	57,84	11,16	56,31	56,64	0	55,09	55,82	-0,73	0,616	24	0	
06.08.2023	69,11	57,52	11,59	55,02	55,41	0	53,8	54,55	-0,75	0,622	24	0	
07.08.2023	69,06	57,7	11,36	57,55	58,05	0	56,32	57,16	-0,84	0,643	24	0	
08.08.2023	68,59	58,3	10,29	62,54	63,12	0	61,18	62,16	-0,98	0,628	24	0	
09.08.2023	68,39	58,11	10,28	67,41	67,77	0	66,04	66,7	-0,66	0,678	24	0	
10.08.2023	69,7	55,81	13,89	50,54	50,73	0	49,42	50,01	-0,59	0,688	24	0	
11.08.2023	69,29	54,72	14,57	47,48	47,72	0	46,5	47,03	-0,53	0,678	24	0	
12.08.2023	69,29	55,24	14,05	49,55	49,91	0	48,53	49,2	-0,67	0,682	24	0	
13.08.2023	68,39	55,83	12,56	57,2	57,57	0	55,98	56,74	-0,76	0,703	24	0	
14.08.2023	68,97	55,35	13,62	53,2	53,43	0	52,05	52,66	-0,61	0,71	24	0	
15.08.2023	69,41	54,56	14,85	47,28	47,51	0	46,27	46,84	-0,57	0,687	24	0	
16.08.2023	68,62	56,24	12,38	55,48	55,81	0	54,3	55,03	-0,73	0,671	24	0	
17.08.2023	69,01	55,51	13,5	50,87	51,19	0	49,78	50,46	-0,68	0,67	24	0	
18.08.2023	68,7	55,84	12,86	51,3	51,72	0	50,19	51	-0,81	0,645	24	0	
19.08.2023	69,15	56,12	13,03	46,62	46,93	0	45,65	46,23	-0,58	0,594	24	0	
20.08.2023	69,5	56,11	13,39	47,21	47,56	0	46,19	46,86	-0,67	0,616	24	0	
21.08.2023	68,64	56,79	11,85	55,61	56,21	0	54,41	55,38	-0,97	0,644	24	0	
22.08.2023	69,21	53,9	15,31	45,25	45,68	0	44,27	45,05	-0,78	0,678	24	0	
23.08.2023	68,49	51,83	16,66	40,49	40,83	0	39,61	40,35	-0,74	0,662	24	0	
Итого:				1379,2	1391	0	1349,2	1371,34	-22,14	19,012	744	0	
Средние:	67,98	53,47	14,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:0	55304,43	55127,38	0,01	53583,1	54404,6	-821,56	1699,18	15517	0
23/08/2324:0	56683,65	56518,42	0,01	54932,3	55776	-843,7	1718,19	16261	0
Итого:	1379,22	1391,04	0	1349,2	1371,34	-22,14	19,012	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЫТА»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,72	22,41	0,31	0	0	0	0	0	0	0	23	1	*
25.07.2023	47,95	34,35	13,6	18,55	19,41	0	18,33	19,3	-0,97	0,244	24	0	
26.07.2023	73,13	49,1	24,03	48,72	50,35	0,01	47,58	49,78	-2,2	1,144	24	0	
27.07.2023	75,09	49,29	25,8	41,8	42,86	0	40,79	42,38	-1,59	1,053	24	0	
28.07.2023	75,09	49,76	25,33	41,18	42,59	0	40,18	42,11	-1,93	1,016	24	0	
29.07.2023	74,92	50,94	23,98	40,9	42,3	0	39,92	41,82	-1,9	0,957	24	0	
30.07.2023	75,26	50,83	24,43	41,17	42,45	0	40,17	41,94	-1,77	0,979	24	0	
31.07.2023	71,41	52,27	19,14	53,6	55,42	0	52,36	54,72	-2,36	1,002	24	0	
01.08.2023	69,28	54,06	15,22	67,66	70,02	0	66,2	69,06	-2,86	1,008	24	0	
02.08.2023	69,41	54,74	14,67	69,05	71,64	0	67,6	70,63	-3,03	0,989	24	0	
03.08.2023	69,24	54,32	14,92	67,56	70,18	0	66,09	69,22	-3,13	0,988	24	0	
04.08.2023	68,02	55,97	12,05	82,3	85,35	0	80,55	84,16	-3,61	0,968	24	0	
05.08.2023	68,35	56,29	12,06	80,86	83,86	0	79,11	82,59	-3,48	0,954	24	0	
06.08.2023	68,46	55,83	12,63	78,7	81,97	0	77,02	80,79	-3,77	0,972	24	0	
07.08.2023	68,41	55,9	12,51	83,03	86,58	0	81,3	85,34	-4,04	1,018	24	0	
08.08.2023	67,95	55,47	12,48	82,97	86,44	0,01	81,2	85,18	-3,98	1,01	24	0	
09.08.2023	67,77	56,68	11,09	93,46	97,02	0	91,52	95,58	-4,06	1,012	24	0	
10.08.2023	69,08	55,53	13,55	80,57	84,11	0	78,84	82,93	-4,09	1,069	24	0	
11.08.2023	68,71	55,61	13,1	87,55	91,58	0	85,75	90,28	-4,53	1,122	24	0	
12.08.2023	68,69	55,73	12,96	83,98	87,96	0	82,24	86,66	-4,42	1,065	24	0	
13.08.2023	67,82	57,03	10,79	105,95	110,22	0	103,73	108,57	-4,84	1,118	24	0	
14.08.2023	68,41	56,59	11,82	99,25	103,39	0	97,17	101,88	-4,71	1,148	24	0	
15.08.2023	68,84	56,16	12,68	86,62	90,7	0	84,77	89,39	-4,62	1,077	24	0	
16.08.2023	68,09	57,3	10,79	102,64	107,1	0	100,52	105,49	-4,97	1,085	24	0	
17.08.2023	68,46	56,96	11,5	92,63	97,28	0	90,65	95,83	-5,18	1,042	24	0	
18.08.2023	68,13	56,67	11,46	89,66	94,12	0	87,74	92,7	-4,96	1,004	24	0	
19.08.2023	68,59	57,19	11,4	84,52	88,06	0	82,77	86,78	-4,01	0,943	24	0	
20.08.2023	68,94	56,9	12,04	88,35	92,91	0	86,49	91,52	-5,03	1,04	24	0	
21.08.2023	68,08	57,03	11,05	100,11	105,43	0	97,98	103,84	-5,86	1,082	24	0	
22.08.2023	68,72	57,18	11,54	94,5	99,36	0,01	92,46	97,84	-5,38	1,066	24	0	
23.08.2023	68,07	56,85	11,22	100,07	105,13	0	98	103,59	-5,59	1,099	23	1	*
Итого:				2287,9	2385,7	0,03	2239,03	2351,9	-112,87	30,274	742	2	
Средние:	67,45	53,25	14,19										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:0	104000,6	105251,8	5,49	100964,7	103817,7	-2852,99	2794,464	15840	11
23/08/2324:0	106288,5	107637,6	5,52	103203,7	106169,6	-2965,86	2824,738	16582	13
Итого:	2287,91	2385,79	0,03	2239,03	2351,9	-112,87	30,274	742	2



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр. Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x0069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,49	22,33	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	48,82	32,92	15,9	16,07	16,1	0	15,88	16	-0,12	0,249	24	0	
26.07.2023	73,21	49,48	23,73	56,48	56,39	0	55,1	55,77	-0,67	1,307	24	0	
27.07.2023	75,59	48,9	26,69	45,8	45,73	0	44,6	45,21	-0,61	1,189	24	0	
28.07.2023	75,59	49,1	26,49	44,59	44,47	0	43,45	43,99	-0,54	1,15	24	0	
29.07.2023	75,41	50,97	24,44	44,26	44,15	0	43,12	43,66	-0,54	1,052	24	0	
30.07.2023	75,73	50,14	25,59	44,48	44,32	0	43,34	43,79	-0,45	1,109	24	0	
31.07.2023	71,81	51,65	20,16	57,09	56,82	0	55,79	56,13	-0,34	1,125	24	0	
01.08.2023	69,63	53,59	16,04	71,06	70,68	0	69,52	69,74	-0,22	1,114	24	0	
02.08.2023	69,75	53,85	15,9	71,01	70,62	0	69,52	69,67	-0,15	1,105	24	0	
03.08.2023	69,62	54,01	15,61	75,19	74,73	0	73,56	73,69	-0,13	1,148	24	0	
04.08.2023	68,36	55,15	13,21	84,64	84,08	0	82,83	82,92	-0,09	1,093	24	0	
05.08.2023	68,66	55,38	13,28	83,01	82,44	0	81,22	81,26	-0,04	1,08	24	0	
06.08.2023	68,77	54,64	14,13	81,54	80,95	0	79,8	79,86	-0,06	1,127	24	0	
07.08.2023	68,72	55,55	13,17	87,01	86,42	0	85,19	85,18	0,01	1,121	24	0	
08.08.2023	68,27	55,69	12,58	91,86	91,24	0	89,93	89,92	0,01	1,132	24	0	
09.08.2023	68,08	56,08	12	99,72	99,19	0	97,62	97,73	-0,11	1,172	24	0	
10.08.2023	69,4	55,39	14,01	83,68	83,27	0	81,88	82,1	-0,22	1,148	24	0	
11.08.2023	69,03	56	13,03	92,62	92,09	0	90,63	90,76	-0,13	1,179	24	0	
12.08.2023	69,05	55,44	13,61	88,68	88,18	0	86,75	86,94	-0,19	1,18	24	0	
13.08.2023	68,17	56,79	11,38	115,96	115,11	0	113,54	113,41	0,13	1,295	24	0	
14.08.2023	68,74	56,51	12,23	103,04	102,3	0	100,82	100,79	0,03	1,233	24	0	
15.08.2023	69,18	55,83	13,35	93,27	92,61	0	91,25	91,28	-0,03	1,218	24	0	
16.08.2023	68,37	56,8	11,57	102,99	102,3	0	100,78	100,77	0,01	1,167	24	0	
17.08.2023	68,74	55,86	12,88	93,5	92,89	0	91,5	91,53	-0,03	1,178	24	0	
18.08.2023	68,45	56,41	12,04	97,28	96,68	0	95,27	95,24	0,03	1,145	24	0	
19.08.2023	68,93	56,8	12,13	94,61	94,3	0	92,59	92,9	-0,31	1,122	24	0	
20.08.2023	69,27	56,43	12,84	92,56	92,2	0	90,56	90,85	-0,29	1,163	24	0	
21.08.2023	68,4	57,35	11,05	108,93	108,4	0	106,62	106,76	-0,14	1,177	24	0	
22.08.2023	69,04	57,08	11,96	103,96	103,35	0,01	101,78	101,79	-0,01	1,219	24	0	
23.08.2023	68,38	56,91	11,47	108,06	107,42	0	105,75	105,79	-0,04	1,215	24	0	
Итого:				2432,9	2419,4	0,01	2380,19	2385,43	-5,24	33,912	744	0	
Средние:	67,79	52,87	14,92										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23	139494	137373	12,18	135537	135743	-206,07	4058,163	30038	0
23/08/23	141927	139793	12,19	137917	138128	-211,31	4092,075	30782	0
Итого:	2432,95	2419,43	0,01	2380,19	2385,43	-5,24	33,912	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/  /
Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} × Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167115

Адрес: пр. Краснополяский 1-в

Тип расходомера: ПРМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хСА7Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,7	21,67	0,03	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
25.07.2023	46,58	33,82	12,76	16,43	16,58	0,01	16,24	16,47	-0,23	0,2	24	0	
26.07.2023	72,61	50,9	21,71	59,84	57,98	0	58,41	57,31	1,1	1,268	24	0	
27.07.2023	74,2	50,26	23,94	49,23	47,46	0	48,04	46,94	1,1	1,149	24	0	
28.07.2023	74,26	51,04	23,22	49,96	48,21	0	48,75	47,64	1,11	1,129	24	0	
29.07.2023	74,07	51,8	22,27	49,44	47,74	0	48,22	47,14	1,08	1,074	24	0	
30.07.2023	74,38	51,64	22,74	49,24	47,52	0	48	46,94	1,06	1,09	24	0	
31.07.2023	70,82	54,13	16,69	66,2	64,46	0	64,71	63,59	1,12	1,08	24	0	
01.08.2023	68,87	56,83	12,04	89,28	87,46	0	87,34	86,17	1,17	1,05	24	0	
02.08.2023	69	56,93	12,07	92,14	90,27	0	90,18	88,91	1,27	1,088	24	0	
03.08.2023	68,86	56,11	12,75	89,68	87,78	0	87,82	86,5	1,32	1,118	24	0	
04.08.2023	67,69	57,16	10,53	102,79	100,82	0	100,62	99,3	1,32	1,06	24	0	
05.08.2023	67,99	58,06	9,93	106,7	104,7	0	104,45	103,09	1,36	1,036	24	0	
06.08.2023	68,06	56,94	11,12	99,13	97,21	0,01	97,01	95,75	1,26	1,078	24	0	
07.08.2023	68,03	57,63	10,4	108,38	106,41	0,01	106,12	104,78	1,34	1,104	24	0	
08.08.2023	67,61	57,37	10,24	111,2	109,18	0	108,92	107,52	1,4	1,115	24	0	
09.08.2023	67,36	57,33	10,03	114,74	112,66	0	112,4	110,92	1,48	1,127	24	0	
10.08.2023	68,6	55,32	13,28	89,68	87,72	0	87,78	86,48	1,3	1,165	24	0	
11.08.2023	68,28	56,26	12,02	97,33	95,39	0	95,32	93,99	1,33	1,145	24	0	
12.08.2023	68,32	56,6	11,72	102,9	100,92	0	100,73	99,44	1,29	1,179	24	0	
13.08.2023	67,5	57,13	10,37	123,13	120,97	0	120,6	119,15	1,45	1,254	24	0	
14.08.2023	68	57,27	10,73	113,44	111,3	0	111,08	109,64	1,44	1,191	24	0	
15.08.2023	68,43	56,48	11,95	99,73	97,68	0	97,64	96,24	1,4	1,168	24	0	
16.08.2023	67,67	57,53	10,14	113,6	111,52	0,01	111,29	109,85	1,44	1,126	24	0	
17.08.2023	68,08	57,23	10,85	110,14	108,09	0	107,84	106,43	1,41	1,168	24	0	
18.08.2023	67,74	57,33	10,41	104,36	102,44	0	102,19	100,91	1,28	1,062	24	0	
19.08.2023	68,19	57,31	10,88	101,18	99,23	0	99,02	97,73	1,29	1,078	24	0	
20.08.2023	68,57	57,35	11,22	104,31	102,34	0	102,09	100,78	1,31	1,146	24	0	
21.08.2023	67,75	58,15	9,6	120,22	118,26	0	117,71	116,41	1,3	1,13	24	0	
22.08.2023	68,35	57,62	10,73	114,85	112,82	0	112,5	111,1	1,4	1,208	24	0	
23.08.2023	67,72	57,68	10,04	122,95	120,93	0	120,42	119,07	1,35	1,208	24	0	
Итого:				2772,2	2716	0,04	2713,45	2676,19	37,26	32,994	744	0	
Средние:	66,94	54,15	12,78										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324	57147,61	54225,69	3,98	55546,16	53576,19	1969,97	1620,661	12349	0
23/08/2324	59919,82	56941,74	4,02	58259,61	56252,38	2007,23	1653,655	13093	0
Итого:	2772,21	2716,05	0,04	2713,45	2676,19	37,26	32,994	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Граб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.А. Просяникова /
Подпись Ф.И.О.


 /Л.А. Болтачева/
 Подпись Ф.И.О.
000* УРАЛЭНЕРГОСБЫТ*
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договор №3440167117
Тип расходомера:ПРЭМ-50

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х719D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2023	72,6	47,43	25,17	55,83	54,43	0	54,52	53,83	0,69	1,371	24	0	
27.07.2023	74,42	47,03	27,39	46,44	45,3	0	45,32	44,82	0,5	1,242	24	0	
28.07.2023	74,43	47,59	26,84	44,68	43,66	0	43,63	43,18	0,45	1,17	24	0	
29.07.2023	74,21	47,74	26,47	43,72	42,9	0	42,65	42,42	0,23	1,128	24	0	
30.07.2023	74,54	48,01	26,53	44,14	43,38	0	43,06	42,9	0,16	1,143	24	0	
31.07.2023	71,14	49,97	21,17	54,56	53,75	0	53,32	53,15	0,17	1,129	24	0	
01.08.2023	69	52,48	16,52	69,43	68,47	0	67,96	67,61	0,35	1,123	24	0	
02.08.2023	69,1	52,67	16,43	70,84	69,91	0	69,34	69,03	0,31	1,14	24	0	
03.08.2023	69,02	52,86	16,16	71,86	70,87	0	70,31	69,93	0,38	1,135	24	0	
04.08.2023	67,84	54,69	13,15	84,04	82,88	0	82,33	81,73	0,6	1,084	24	0	
05.08.2023	68,09	55,25	12,84	84,16	82,95	0	82,41	81,76	0,65	1,057	24	0	
06.08.2023	68,21	53,82	14,39	76,27	75,26	0	74,69	74,24	0,45	1,077	24	0	
07.08.2023	68,16	54,23	13,93	83,63	82,54	0	81,9	81,4	0,5	1,142	24	0	
08.08.2023	67,78	54,17	13,61	90,35	89,15	0	88,52	87,95	0,57	1,203	24	0	
09.08.2023	67,63	55,86	11,77	103,42	101,68	0	101,32	100,23	1,09	1,19	24	0	
10.08.2023	68,8	53,54	15,26	83,23	81,87	0	81,48	80,77	0,71	1,241	24	0	
11.08.2023	68,49	54,37	14,12	89,63	88,38	0	87,76	87,18	0,58	1,236	24	0	
12.08.2023	68,54	54,21	14,33	91,23	90,01	0	89,29	88,78	0,51	1,28	24	0	
13.08.2023	67,73	55,23	12,5	105,25	103,67	0	103,09	102,22	0,87	1,29	24	0	
14.08.2023	68,14	55,17	12,97	97,39	95,8	0	95,35	94,47	0,88	1,235	24	0	
15.08.2023	68,61	53,43	15,18	80,27	79,05	0	78,6	78,02	0,58	1,194	24	0	
16.08.2023	67,85	55,37	12,48	96,87	95,36	0	94,83	94	0,83	1,184	24	0	
17.08.2023	68,26	54,26	14	89,29	87,98	0	87,38	86,8	0,58	1,221	24	0	
18.08.2023	67,93	55,27	12,66	91,18	89,95	0	89,29	88,67	0,62	1,129	24	0	
19.08.2023	68,34	54,19	14,15	82,96	81,51	0	81,28	80,41	0,87	1,15	24	0	
20.08.2023	68,72	54,08	14,64	80,79	79,53	0	79,13	78,46	0,67	1,158	24	0	
21.08.2023	67,96	55,95	12,01	99,64	98,39	0	97,63	96,96	0,67	1,174	24	0	
22.08.2023	68,53	55,57	12,96	98,11	96,83	0	96,05	95,47	0,58	1,245	24	0	
23.08.2023	67,95	55,31	12,64	100,13	98,81	0	98,06	97,4	0,66	1,237	24	0	
Итого:				2309,3	2274,2	0	2260,5	2243,79	16,71	34,308	696	0	
Средние:	69,38	53,09	16,28										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/07/23г	16,43	16,19	0	16,27	16,1	0,17	0,196	34	0
23/08/23г	2325,77	2290,46	0	2276,77	2259,89	16,88	34,504	730	0
Итого:	2309,34	2274,27	0	2260,5	2243,79	16,71	34,308	696	0
							36,674		



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / Е.А. Просянникова /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УСЛАНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	2,366

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр. Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,81	21,57	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	39,19	27,53	11,66	16,18	14,88	0	16,04	14,84	1,2	0,192	24	0	
26.07.2023	71,22	43,83	27,39	48,11	47,15	0	47,02	46,72	0,3	1,285	24	0	
27.07.2023	72,66	45,08	27,58	40,6	39,86	0,01	39,62	39,47	0,15	1,093	24	0	
28.07.2023	72,69	45,4	27,29	39,8	39,15	0	38,82	38,74	0,08	1,06	24	0	
29.07.2023	72,58	45,1	27,48	40,59	39,93	0	39,6	39,54	0,06	1,088	24	0	
30.07.2023	72,8	45,14	27,66	39,35	38,72	0	38,39	38,37	0,02	1,06	24	0	
31.07.2023	69,88	46,94	22,94	47,92	47,28	0	46,85	46,77	0,08	1,075	24	0	
01.08.2023	67,7	49,35	18,35	56,47	55,87	0	55,32	55,2	0,12	1,017	24	0	
02.08.2023	67,82	49,34	18,48	58,56	57,95	0	57,32	57,27	0,05	1,059	24	0	
03.08.2023	67,79	49,2	18,59	59,57	58,95	0	58,32	58,26	0,06	1,083	24	0	
04.08.2023	66,76	50,76	16	67,9	67,32	0	66,54	66,49	0,05	1,066	24	0	
05.08.2023	66,92	50,9	16,02	66,24	65,65	0	64,91	64,86	0,05	1,039	24	0	
06.08.2023	67,12	50,74	16,38	65,63	65,05	0	64,31	64,26	0,05	1,051	24	0	
07.08.2023	67,02	50,92	16,1	66,61	66,04	0	65,25	65,26	-0,01	1,05	24	0	
08.08.2023	66,69	51,32	15,37	68,95	68,4	0	67,6	67,55	0,05	1,038	24	0	
09.08.2023	66,52	51,73	14,79	74,02	73,37	0	72,56	72,45	0,11	1,073	24	0	
10.08.2023	67,66	50,49	17,17	64,65	64,04	0	63,31	63,25	0,06	1,086	24	0	
11.08.2023	67,36	51,3	16,06	68,55	67,96	0	67,1	67,14	-0,04	1,077	24	0	
12.08.2023	67,45	51,22	16,23	71,28	70,7	0	69,8	69,83	-0,03	1,131	24	0	
13.08.2023	66,72	51,91	14,81	80,78	80,19	0	79,17	79,18	-0,01	1,169	24	0	
14.08.2023	67,15	51,33	15,82	74,54	73,91	0	73,04	73	0,04	1,158	24	0	
15.08.2023	67,61	51,45	16,16	70,98	70,38	0	69,51	69,55	-0,04	1,123	24	0	
16.08.2023	66,83	52,12	14,71	77,02	76,47	0	75,45	75,5	-0,05	1,11	24	0	
17.08.2023	67,16	51,76	15,4	71,79	71,22	0	70,32	70,33	-0,01	1,08	24	0	
18.08.2023	66,9	52,15	14,75	75,72	75,18	0	74,19	74,2	-0,01	1,093	24	0	
19.08.2023	67,3	52,42	14,88	72,92	72,32	0	71,44	71,38	0,06	1,062	24	0	
20.08.2023	67,72	52	15,72	71,58	70,99	0	70,07	70,11	-0,04	1,098	24	0	
21.08.2023	66,97	53,26	13,71	81,62	81,14	0	79,99	80,1	-0,11	1,091	24	0	
22.08.2023	67,5	52,68	14,82	77,22	76,72	0	75,66	75,7	-0,04	1,119	24	0	
23.08.2023	67	53,33	13,67	85,28	84,83	0	83,55	83,69	-0,14	1,142	24	0	
Итого:				1900,4	1881,6	0,01	1861,07	1859,01	2,06	31,868	744	0	
Средние:	65,75	48,46	17,29										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324	1552,04	1532,56	0	1520,92	1513,16	7,76	22,248	735	0
23/08/2324	3452,47	3414,18	0,01	3381,99	3372,17	9,82	54,116	1479	0
Итого:	1900,43	1881,62	0,01	1861,07	1859,01	2,06	31,868	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УПРАВЛЕНИЕ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,878

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7807

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	23	22,87	0,13	0	0	0,36	0	0	0	0	23	1	*
25.07.2023	48,6	35,05	13,55	17,76	17,49	0,72	17,54	17,39	0,15	0,236	24	0	
26.07.2023	72,49	46,12	26,37	43,23	43,07	1,18	42,21	42,66	-0,45	1,112	24	0	
27.07.2023	75,83	45,48	30,35	34,39	34,43	0,97	33,51	34,14	-0,63	1,013	24	0	
28.07.2023	75,8	45,26	30,54	33,4	33,54	0,97	32,53	33,29	-0,76	0,992	24	0	
29.07.2023	75,65	45,88	29,77	33,72	33,9	0,92	32,89	33,63	-0,74	0,976	24	0	
30.07.2023	75,96	46,2	29,76	33,29	33,37	0,91	32,47	33,07	-0,6	0,965	24	0	
31.07.2023	71,77	48,21	23,56	42,77	42,58	0,98	41,77	42,14	-0,37	0,984	24	0	
01.08.2023	69,64	49,88	19,76	51,85	51,26	1,03	50,72	50,66	0,06	0,999	24	0	
02.08.2023	69,76	50,55	19,21	51,71	51,2	0,91	50,56	50,6	-0,04	0,97	24	0	
03.08.2023	69,62	49,56	20,06	55,73	55,28	1,28	54,49	54,63	-0,14	1,09	24	0	
04.08.2023	68,3	50,96	17,34	65,68	65,22	1,32	64,34	64,44	-0,1	1,114	24	0	
05.08.2023	68,7	50,84	17,86	62,31	61,77	1,23	60,98	61	-0,02	1,088	24	0	
06.08.2023	68,8	50,18	18,62	65,03	64,4	1,57	63,65	63,66	-0,01	1,184	24	0	
07.08.2023	68,72	51,08	17,64	65,09	64,51	1,34	63,7	63,74	-0,04	1,122	24	0	
08.08.2023	68,27	51,23	17,04	69,5	68,84	1,44	68,03	67,99	0,04	1,158	24	0	
09.08.2023	68,09	51,83	16,26	75,77	75,05	1,54	74,19	74,09	0,1	1,203	24	0	
10.08.2023	69,43	50,6	18,83	64,78	64,18	1,45	63,35	63,4	-0,05	1,193	24	0	
11.08.2023	69,05	51,43	17,62	68,76	68,01	1,38	67,29	67,2	0,09	1,186	24	0	
12.08.2023	69,07	51,12	17,95	73,51	72,76	1,67	71,95	71,88	0,07	1,288	24	0	
13.08.2023	68,13	51,89	16,24	86,29	85,22	1,88	84,52	84,15	0,37	1,372	24	0	
14.08.2023	68,75	50,45	18,3	69,01	68,38	1,51	67,56	67,6	-0,04	1,233	24	0	
15.08.2023	69,16	50,13	19,03	66,46	65,95	1,58	65,04	65,16	-0,12	1,235	24	0	
16.08.2023	68,34	50,77	17,57	70,52	69,96	1,54	69,09	69,15	-0,06	1,213	24	0	
17.08.2023	68,73	50,35	18,38	67,17	66,67	1,55	65,74	65,88	-0,14	1,207	24	0	
18.08.2023	68,41	51,35	17,06	69,25	68,72	1,41	67,78	67,88	-0,1	1,152	24	0	
19.08.2023	68,9	51,43	17,47	66,03	65,44	1,36	64,62	64,65	-0,03	1,129	24	0	
20.08.2023	69,23	50,74	18,49	66,07	65,64	1,55	64,65	64,85	-0,2	1,192	24	0	
21.08.2023	68,37	52,27	16,1	74,21	73,6	1,4	72,66	72,65	0,01	1,17	24	0	
22.08.2023	69,03	51,16	17,87	69,8	69,31	1,58	68,32	68,49	-0,17	1,222	24	0	
23.08.2023	68,35	52,26	16,09	76,65	75,95	1,62	75,06	75,01	0,05	1,207	23	1	*
Итого:				1789,7	1775,7	40,15	1751,21	1755,1	-3,87	33,205	742	2	
Средние:	67,8	48,61	19,18										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23-24.08.23	4630,38	4610,67	100,02	4533,49	4558,13	-24,64	85,59	1929	1
23/08/23-24.08.23	6420,12	6386,37	140,17	6284,7	6313,21	-28,51	118,795	2671	3
Итого:	1789,74	1775,7	40,15	1751,21	1755,08	-3,87	33,205	742	2

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

000 «УРАЛЬСКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»
ИНСПЕКТОР С/Т Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г. - 23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	23,44	23,19	0,25	0	0	0	0	0	0	0	23	1	*
25.07.2023	46,79	33,11	13,68	12,46	12,92	0,07	12,33	12,85	-0,52	0,164	24	0	
26.07.2023	72,53	47,02	25,51	26,57	25,99	0	25,94	25,74	0,2	0,662	24	0	
27.07.2023	75,48	46,13	29,35	23,09	22,36	0	22,55	22,12	0,43	0,659	24	0	
28.07.2023	75,43	46,44	28,99	22,18	21,35	0,01	21,66	21,11	0,55	0,626	24	0	
29.07.2023	75,28	46,53	28,75	22,28	21,47	0	21,76	21,23	0,53	0,622	24	0	
30.07.2023	75,66	45,68	29,98	23,35	22,49	0	22,78	22,25	0,53	0,684	24	0	
31.07.2023	71,65	48,53	23,12	27,34	26,51	0	26,72	26,24	0,48	0,616	24	0	
01.08.2023	69,47	50,23	19,24	33,13	32,28	0	32,4	31,89	0,51	0,622	24	0	
02.08.2023	69,59	49,85	19,74	32,66	31,79	0	31,92	31,43	0,49	0,629	24	0	
03.08.2023	69,44	50,09	19,35	33,54	32,63	0	32,81	32,21	0,6	0,634	24	0	
04.08.2023	68,14	51,72	16,42	39,89	39,01	0	39,08	38,5	0,58	0,64	24	0	
05.08.2023	68,52	50,62	17,9	35,54	34,69	0	34,77	34,22	0,55	0,622	24	0	
06.08.2023	68,63	50,34	18,29	37,03	36,12	0	36,26	35,65	0,61	0,662	24	0	
07.08.2023	68,56	50,6	17,96	36,75	35,86	0	35,98	35,39	0,59	0,645	24	0	
08.08.2023	68,14	51,29	16,85	41,23	40,31	0	40,38	39,82	0,56	0,679	24	0	
09.08.2023	67,91	51,81	16,1	40,78	40,09	0	39,95	39,56	0,39	0,639	24	0	
10.08.2023	69,22	50,35	18,87	35,57	34,85	0	34,8	34,41	0,39	0,655	24	0	
11.08.2023	68,91	50,38	18,53	40,35	39,56	0	39,46	39,07	0,39	0,729	24	0	
12.08.2023	68,91	51,33	17,58	41,07	40,23	0	40,18	39,75	0,43	0,705	24	0	
13.08.2023	68,03	52,01	16,02	47,42	46,59	0	46,42	46,01	0,41	0,745	24	0	
14.08.2023	68,61	50,81	17,8	41,81	41,06	0	40,95	40,56	0,39	0,729	24	0	
15.08.2023	69,01	49,8	19,21	38,86	38,06	0	38,02	37,58	0,44	0,73	24	0	
16.08.2023	68,23	51,53	16,7	44,01	43,22	0	43,1	42,69	0,41	0,72	24	0	
17.08.2023	68,62	51,01	17,61	41,56	40,77	0	40,71	40,29	0,42	0,717	24	0	
18.08.2023	68,3	51,84	16,46	41,1	40,32	0	40,23	39,82	0,41	0,664	24	0	
19.08.2023	68,76	52,4	16,36	39,31	38,68	0	38,46	38,19	0,27	0,63	24	0	
20.08.2023	69,06	50,58	18,48	38,4	37,73	0	37,59	37,28	0,31	0,693	24	0	
21.08.2023	68,27	52,53	15,74	44,03	43,34	0	43,07	42,79	0,28	0,678	24	0	
22.08.2023	68,9	52,52	16,38	41,48	40,71	0	40,58	40,19	0,39	0,668	24	0	
23.08.2023	68,25	52,15	16,1	42,43	41,69	0,01	41,5	41,19	0,31	0,668	23	1	*
Итого:				1065,2	1042,6	0,09	1042,36	1030,03	12,33	19,536	742	2	
Средние:	67,6	48,78	18,81										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23г.	5792,08	5652,58	2	5658,75	5590,79	67,96	132,532	2821	1
23/08/23г.	6857,3	6695,26	2,09	6701,11	6620,82	80,29	152,068	3563	3
Итого:	1065,22	1042,68	0,09	1042,36	1030,03	12,33	19,536	742	2



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0,000

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 3-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х76ЕЕ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,76	21,89	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	51,08	32,89	18,19	13,94	13,53	0	13,75	13,47	0,28	0,248	24	0	
26.07.2023	72,89	51,6	21,29	70,35	68,4	0	68,69	67,52	1,17	1,462	24	0	
27.07.2023	74,93	50,89	24,04	56,14	54,42	0	54,76	53,78	0,98	1,317	24	0	
28.07.2023	74,91	51,38	23,53	54,67	52,99	0	53,31	52,33	0,98	1,255	24	0	
29.07.2023	74,76	51,48	23,28	54,23	52,62	0	52,85	51,95	0,9	1,229	24	0	
30.07.2023	75	51,11	23,89	51,98	50,42	0	50,66	49,78	0,88	1,21	24	0	
31.07.2023	71,13	50,96	20,17	59,66	58,09	0	58,33	57,41	0,92	1,176	24	0	
01.08.2023	68,99	52,3	16,69	72,59	70,97	0	71,05	70,07	0,98	1,187	24	0	
02.08.2023	69,22	54,33	14,89	81,8	80,11	0	80,09	79	1,09	1,191	24	0	
03.08.2023	69,09	54,53	14,56	83,83	82,13	0	82,06	81	1,06	1,194	24	0	
04.08.2023	67,99	53,66	14,33	80,15	78,5	0	78,53	77,45	1,08	1,127	24	0	
05.08.2023	68,13	54,18	13,95	84,4	82,66	0	82,72	81,51	1,21	1,155	24	0	
06.08.2023	68,23	53,41	14,82	84,26	82,48	0	82,58	81,4	1,18	1,222	24	0	
07.08.2023	68,14	53,87	14,27	84,84	83,1	0	83,14	81,99	1,15	1,185	24	0	
08.08.2023	67,69	53,73	13,96	84,94	83,2	0	83,21	82,08	1,13	1,158	24	0	
09.08.2023	67,47	53,28	14,19	85	83,14	0	83,32	82,04	1,28	1,18	24	0	
10.08.2023	68,86	54,38	14,48	86,35	84,46	0	84,48	83,28	1,2	1,222	24	0	
11.08.2023	68,41	53,9	14,51	86,02	84,14	0	84,18	83,01	1,17	1,221	24	0	
12.08.2023	68,42	54,09	14,33	85,5	83,66	0	83,71	82,53	1,18	1,2	24	0	
13.08.2023	67,45	52,03	15,42	85,14	83,25	0	83,46	82,21	1,25	1,287	24	0	
14.08.2023	68,13	52,97	15,16	86,58	84,71	0	84,73	83,62	1,11	1,284	24	0	
15.08.2023	68,61	54,15	14,46	87,09	85,39	0	85,22	84,21	1,01	1,235	24	0	
16.08.2023	67,72	53,23	14,49	86,29	84,72	0	84,57	83,6	0,97	1,224	24	0	
17.08.2023	68,13	53,72	14,41	86,53	85,05	0	84,69	83,91	0,78	1,222	24	0	
18.08.2023	67,81	54,31	13,5	86,55	85,12	0	84,78	83,97	0,81	1,143	24	0	
19.08.2023	68,33	54,74	13,59	86,84	85,27	0	84,97	84,1	0,87	1,155	24	0	
20.08.2023	68,73	54,59	14,14	87,05	85,31	0	85,18	84,12	1,06	1,205	24	0	
21.08.2023	67,76	53,31	14,45	86,14	84,58	0	84,37	83,47	0,9	1,216	24	0	
22.08.2023	68,42	53,92	14,5	86,48	84,83	0	84,62	83,7	0,92	1,225	24	0	
23.08.2023	67,69	52,89	14,8	85,96	84,39	0	84,22	83,29	0,93	1,247	24	0	
Итого:				2311,3	2261,6	0	2262,23	2231,8	30,43	35,582	744	0	
Средние:	67,28	51,53	15,74										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	129613	127446	7,99	125849	125856	-6,27	3738	24447	0
23/08/2324:	131924,3	129708	7,99	128112	128087	24,16	3773,59	25191	0
Итого:	2311,3	2261,64	0	2262,23	2231,8	30,43	35,582	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Представитель теплоснабж.организации

И.А. Болтачева
ИСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева И.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,02	22,15	-0,13	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
25.07.2023	46,26	30,32	15,94	14,8	14,98	0	14,64	14,91	-0,27	0,229	24	0	
26.07.2023	72,94	44,51	28,43	46,15	45,53	0,01	45,07	45,1	-0,03	1,276	24	0	
27.07.2023	75,17	44,48	30,69	38,33	38,15	0,01	37,35	37,83	-0,48	1,144	24	0	
28.07.2023	75,19	44,77	30,42	38,25	38,15	0,01	37,28	37,82	-0,54	1,134	24	0	
29.07.2023	74,98	45,6	29,38	37,42	37,04	0,01	36,47	36,7	-0,23	1,069	24	0	
30.07.2023	75,24	45,93	29,31	36,36	36,45	0,01	35,41	36,11	-0,7	1,034	24	0	
31.07.2023	71,53	48,03	23,5	45,82	45,35	0	44,77	44,88	-0,11	1,053	24	0	
01.08.2023	69,26	50,19	19,07	56,91	56,65	0	55,68	55,96	-0,28	1,064	24	0	
02.08.2023	69,35	50,84	18,51	58,3	58	0	57,07	57,28	-0,21	1,057	24	0	
03.08.2023	69,23	50,57	18,66	56,89	56,8	0	55,67	56,09	-0,42	1,037	24	0	
04.08.2023	67,95	52,12	15,83	64,75	64,86	0	63,42	64,07	-0,65	1,002	24	0	
05.08.2023	68,22	52,09	16,13	62,48	62,74	0	61,18	61,94	-0,76	0,987	24	0	
06.08.2023	68,43	51,61	16,82	64,31	64,68	0	62,95	63,89	-0,94	1,056	24	0	
07.08.2023	68,32	51,53	16,79	67,63	67,85	0	66,25	67,03	-0,78	1,112	24	0	
08.08.2023	67,96	52,35	15,61	72,29	72,9	0	70,79	71,95	-1,16	1,102	24	0	
09.08.2023	67,71	52,94	14,77	78,87	79,22	0	77,24	78,18	-0,94	1,143	24	0	
10.08.2023	69,07	51,99	17,08	68,67	68,57	0	67,18	67,72	-0,54	1,146	24	0	
11.08.2023	68,63	51,3	17,33	65,6	65,66	0,1	64,18	64,85	-0,67	1,111	24	0	
12.08.2023	68,64	52,05	16,59	66,56	66,72	0,02	65,17	65,91	-0,74	1,082	24	0	
13.08.2023	67,81	53,02	14,79	79,93	80,51	0,05	78,24	79,47	-1,23	1,153	24	0	
14.08.2023	68,39	53,52	14,87	81,05	81,21	0	79,35	80,11	-0,76	1,179	24	0	
15.08.2023	68,97	54,02	14,95	81,52	81,37	0	79,79	80,31	-0,52	1,194	24	0	
16.08.2023	68,08	54,75	13,33	91,4	91,39	0	89,5	90,14	-0,64	1,192	24	0	
17.08.2023	68,47	53,91	14,56	81,93	81,84	0	80,21	80,73	-0,52	1,167	24	0	
18.08.2023	68,14	54,24	13,9	84,92	84,87	0,02	83,16	83,71	-0,55	1,154	24	0	
19.08.2023	68,61	54,46	14,15	80,11	79,84	0	78,45	78,74	-0,29	1,11	24	0	
20.08.2023	69,05	53,99	15,06	79,63	79,36	0	77,95	78,3	-0,35	1,173	24	0	
21.08.2023	68,16	55,07	13,09	91,28	91,2	0	89,38	89,94	-0,56	1,173	24	0	
22.08.2023	68,73	54,87	13,86	87,4	87,29	0	85,54	86,09	-0,55	1,188	24	0	
23.08.2023	68,17	55,38	12,79	97,76	97,77	0	95,72	96,38	-0,66	1,224	24	0	
Итого:				1977,3	1976,9	0,24	1935,06	1952,15	-17,09	32,745	744	0	
Средние:	67,37	49,76	17,61										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:0	127834	124556,1	12,99	124080,5	123226	854,5	4241,493	30059	0
23/08/2324:0	129811	126533,1	13,23	126015,6	125178,2	837,41	4274,238	30803	0
Итого:	1977,32	1976,96	0,24	1935,06	1952,15	-17,09	32,745	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,02	22,15	-0,13	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
25.07.2023	46,26	30,32	15,94	14,8	14,98	0	14,64	14,91	-0,27	0,229	24	0	
26.07.2023	72,94	44,51	28,43	46,15	45,53	0,01	45,07	45,1	-0,03	1,276	24	0	
27.07.2023	75,17	44,48	30,69	38,33	38,15	0,01	37,35	37,83	-0,48	1,144	24	0	
28.07.2023	75,19	44,77	30,42	38,25	38,15	0,01	37,28	37,82	-0,54	1,134	24	0	
29.07.2023	74,98	45,6	29,38	37,42	37,04	0,01	36,47	36,7	-0,23	1,069	24	0	
30.07.2023	75,24	45,93	29,31	36,36	36,45	0,01	35,41	36,11	-0,7	1,034	24	0	
31.07.2023	71,53	48,03	23,5	45,82	45,35	0	44,77	44,88	-0,11	1,053	24	0	
01.08.2023	69,26	50,19	19,07	56,91	56,65	0	55,68	55,96	-0,28	1,064	24	0	
02.08.2023	69,35	50,84	18,51	58,3	58	0	57,07	57,28	-0,21	1,057	24	0	
03.08.2023	69,23	50,57	18,66	56,89	56,8	0	55,67	56,09	-0,42	1,037	24	0	
04.08.2023	67,95	52,12	15,83	64,75	64,86	0	63,42	64,07	-0,65	1,002	24	0	
05.08.2023	68,22	52,09	16,13	62,48	62,74	0	61,18	61,94	-0,76	0,987	24	0	
06.08.2023	68,43	51,61	16,82	64,31	64,68	0	62,95	63,89	-0,94	1,056	24	0	
07.08.2023	68,32	51,53	16,79	67,63	67,85	0	66,25	67,03	-0,78	1,112	24	0	
08.08.2023	67,96	52,35	15,61	72,29	72,9	0	70,79	71,95	-1,16	1,102	24	0	
09.08.2023	67,71	52,94	14,77	78,87	79,22	0	77,24	78,18	-0,94	1,143	24	0	
10.08.2023	69,07	51,99	17,08	68,67	68,57	0	67,18	67,72	-0,54	1,146	24	0	
11.08.2023	68,63	51,3	17,33	65,6	65,66	0,1	64,18	64,85	-0,67	1,111	24	0	
12.08.2023	67,45	51,22	16,23	71,28	70,7	0	69,8	69,83	-0,03	1,131	24	0	
13.08.2023	66,72	51,91	14,81	80,78	80,19	0	79,17	79,18	-0,01	1,169	24	0	
14.08.2023	67,15	51,33	15,82	74,54	73,91	0	73,04	73	0,04	1,158	24	0	
15.08.2023	67,61	51,45	16,16	70,98	70,38	0	69,51	69,55	-0,04	1,123	24	0	
16.08.2023	66,83	52,12	14,71	77,02	76,47	0	75,45	75,5	-0,05	1,11	24	0	
17.08.2023	67,16	51,76	15,4	71,79	71,22	0	70,32	70,33	-0,01	1,08	24	0	
18.08.2023	66,9	52,15	14,75	75,72	75,18	0	74,19	74,2	-0,01	1,093	24	0	
19.08.2023	67,3	52,42	14,88	72,92	72,32	0	71,44	71,38	0,06	1,062	24	0	
20.08.2023	67,72	52	15,72	71,58	70,99	0	70,07	70,11	-0,04	1,098	24	0	
21.08.2023	66,97	53,26	13,71	81,62	81,14	0	79,99	80,1	-0,11	1,091	24	0	
22.08.2023	67,5	52,68	14,82	77,22	76,72	0	75,66	75,7	-0,04	1,119	24	0	
23.08.2023	67	53,33	13,67	85,28	84,83	0	83,55	83,69	-0,14	1,142	24	0	
Итого:				1884,56	1877,64	0,15	1844,79	1854,89	-10,1	32,132	744	0	
Средние:	51,05	42,73	8,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23г	141262,7	138323,4	177	137173,1	136712,7	460,34	4325,138	30061	0
23/08/23г	143147,3	140201,1	177,15	139017,9	138567,6	450,24	4357,27	30805	0
Итого:	1884,56	1877,64	0,15	1844,79	1854,89	-10,1	32,132	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просьяникова
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Парк-сервис»
Для документов
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧЕТОВ
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,6	22,32	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	49,36	34,85	14,51	20	20,46	0	19,74	20,33	-0,59	0,278	24	0	
26.07.2023	72,86	51,66	21,2	61,61	60,44	0	60,19	59,7	0,49	1,276	24	0	
27.07.2023	74,43	51,26	23,17	50,02	48,86	0	48,79	48,28	0,51	1,13	24	0	
28.07.2023	74,45	51,2	23,25	49,94	48,81	0	48,7	48,23	0,47	1,132	24	0	
29.07.2023	74,3	51,56	22,74	49,64	48,57	0	48,41	47,98	0,43	1,101	24	0	
30.07.2023	74,58	50,82	23,76	48,78	47,68	0	47,56	47,11	0,45	1,13	24	0	
31.07.2023	70,97	54,55	16,42	65,16	64,36	0	63,72	63,46	0,26	1,047	24	0	
01.08.2023	69,09	56,37	12,72	90,67	90,02	0	88,69	88,72	-0,03	1,129	24	0	
02.08.2023	69,2	56,82	12,38	87,4	86,76	0	85,51	85,46	0,05	1,059	24	0	
03.08.2023	69,02	56,31	12,71	85,4	84,76	0	83,6	83,5	0,1	1,063	24	0	
04.08.2023	67,93	57,7	10,23	105,94	105,45	0	103,77	103,79	-0,02	1,061	24	0	
05.08.2023	68,22	58,07	10,15	105,8	105,17	0	103,59	103,53	0,06	1,05	24	0	
06.08.2023	68,28	57,23	11,05	100,08	99,44	0	97,97	97,95	0,02	1,081	24	0	
07.08.2023	68,21	57,45	10,76	98,31	97,67	0	96,25	96,16	0,09	1,036	24	0	
08.08.2023	67,71	56,07	11,64	97,24	96,64	0	95,27	95,26	0,01	1,108	24	0	
09.08.2023	67,62	56,68	10,94	106,86	106,13	0	104,68	104,59	0,09	1,145	24	0	
10.08.2023	68,79	55,41	13,38	87,43	86,71	0	85,57	85,47	0,1	1,144	24	0	
11.08.2023	68,5	56,38	12,12	97,16	96,49	0	95,11	95,07	0,04	1,151	24	0	
12.08.2023	68,51	56,71	11,8	104,27	103,64	0	102,08	102,08	0	1,207	24	0	
13.08.2023	67,69	57,41	10,28	124,12	123,5	0	121,54	121,61	-0,07	1,247	24	0	
14.08.2023	68,26	57,23	11,03	113,66	112,91	0	111,3	111,22	0,08	1,229	24	0	
15.08.2023	68,59	56,57	12,02	99,4	98,7	0	97,32	97,25	0,07	1,167	24	0	
16.08.2023	67,94	57,94	10	120,95	120,42	0	118,41	118,56	-0,15	1,182	24	0	
17.08.2023	68,27	57,02	11,25	107,25	106,72	0	105,02	105,12	-0,1	1,182	24	0	
18.08.2023	67,94	57,22	10,72	105,89	105,46	0	103,68	103,87	-0,19	1,11	24	0	
19.08.2023	68,41	57,35	11,06	102,95	102,34	0	100,73	100,8	-0,07	1,115	24	0	
20.08.2023	68,73	56,77	11,96	101,35	100,72	0	99,2	99,23	-0,03	1,186	24	0	
21.08.2023	67,94	57,88	10,06	119,44	119,02	0	117,01	117,17	-0,16	1,177	24	0	
22.08.2023	68,54	57,59	10,95	111,1	110,49	0	108,72	108,82	-0,1	1,189	24	0	
23.08.2023	67,92	57,75	10,17	120,88	120,45	0	118,33	118,61	-0,28	1,203	24	0	
Итого:				2738,7	2718,7	0	2680,46	2678,93	1,53	33,315	744	0	
Средние:	67,25	54,19	13,05										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324	152969	149025	8,73	148627,5	147218,7	1408,86	4371,658	30061	0
23/08/2324	155707	151744	8,73	151308	149897,6	1410,39	4404,973	30805	0
Итого:	2738,7	2718,79	0	2680,46	2678,93	1,53	33,315	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр. Краснополяский 5 ИТП №1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВСВ0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,35	22,18	0,17	0	0	0	0	0	0	0	23	1	*
25.07.2023	48,48	35,96	12,52	16,45	17,64	0,23	16,25	17,53	-1,28	0,191	24	0	
26.07.2023	73,84	54,04	19,8	65,01	65,47	0	63,47	64,59	-1,12	1,258	24	0	
27.07.2023	76,13	54,24	21,89	53,07	52,94	0	51,73	52,21	-0,48	1,134	24	0	
28.07.2023	76,11	54,29	21,82	52,5	52,29	0	51,2	51,57	-0,37	1,117	24	0	
29.07.2023	75,94	54,79	21,15	53,46	53,4	0	52,09	52,68	-0,59	1,103	24	0	
30.07.2023	76,23	53,6	22,63	51,78	51,68	0,01	50,48	50,99	-0,51	1,143	24	0	
31.07.2023	71,88	56,62	15,26	74,41	74,47	0	72,67	73,38	-0,71	1,107	24	0	
01.08.2023	69,87	59,28	10,59	107,21	107,37	0	104,87	105,63	-0,76	1,11	24	0	
02.08.2023	69,97	59,46	10,51	104,97	105,31	0	102,66	103,58	-0,92	1,079	24	0	
03.08.2023	69,84	58,86	10,98	101,42	101,59	0	99,15	99,97	-0,82	1,089	24	0	
04.08.2023	68,66	59,41	9,25	118,05	117,86	0	115,56	115,95	-0,39	1,07	24	0	
05.08.2023	68,85	60,66	8,19	132,8	132,77	0	129,96	130,5	-0,54	1,063	24	0	
06.08.2023	68,98	59,29	9,69	118,81	119,09	0	116,23	117,17	-0,94	1,127	24	0	
07.08.2023	68,88	60,02	8,86	129,39	129,98	0	126,64	127,83	-1,19	1,123	24	0	
08.08.2023	68,45	59,68	8,77	127,02	127,49	0	124,35	125,41	-1,06	1,088	24	0	
09.08.2023	68,25	60,32	7,93	145,24	145,08	0	142,21	142,69	-0,48	1,127	24	0	
10.08.2023	69,58	59,41	10,17	118,44	118,39	0	115,85	116,48	-0,63	1,178	24	0	
11.08.2023	69,2	60,12	9,08	132,04	132,42	0	129,24	130,24	-1	1,172	24	0	
12.08.2023	69,22	59,85	9,37	127,75	128,2	0	125,02	126,08	-1,06	1,17	24	0	
13.08.2023	68,28	59,93	8,35	146,13	146	0	143,05	143,59	-0,54	1,195	24	0	
14.08.2023	68,91	60,37	8,54	144,3	144,08	0	141,19	141,66	-0,47	1,207	24	0	
15.08.2023	69,35	59,28	10,07	119,66	119,68	0	117,06	117,73	-0,67	1,177	24	0	
16.08.2023	68,49	60,21	8,28	144,27	144,19	0	141,19	141,81	-0,62	1,17	24	0	
17.08.2023	68,92	60,69	8,23	142,21	142,78	0	139,19	140,37	-1,18	1,146	24	0	
18.08.2023	68,58	60,19	8,39	138,46	139,1	0	135,53	136,8	-1,27	1,137	24	0	
19.08.2023	69,06	60,28	8,78	134,14	134,38	0	131,26	132,14	-0,88	1,152	24	0	
20.08.2023	69,48	59,6	9,88	120,55	121,07	0	117,95	119,12	-1,17	1,164	24	0	
21.08.2023	68,55	60,24	8,31	141,65	142,85	0	138,62	140,48	-1,86	1,15	24	0	
22.08.2023	69,21	60,39	8,82	139,4	140,63	0	136,47	138,31	-1,84	1,204	24	0	
23.08.2023	68,51	59,98	8,53	136,58	137,81	0	133,71	135,51	-1,8	1,143	23	1	*
Итого:				3337,1	3346	0,24	3264,85	3292	-27,15	33,294	742	2	
Средние:	68	56,87	11,12										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	82322,24	81766,1	21,1	79813,3	80799,4	-986,13	2668,403	15383	372
23/08/2324:	85659,41	85112,1	21,34	83078,2	84091,4	-1013,28	2701,697	16125	374
Итого:	3337,17	3346,01	0,24	3264,85	3292	-27,15	33,294	742	2



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ *Е.А. Просянникова* /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ *Л.А. Болтачева* /
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,48	22,35	0,13	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
25.07.2023	44,46	32,61	11,85	12,64	13,6	0,19	12,51	13,52	-1,01	0,146	24	0	
26.07.2023	73,4	46,61	26,79	25,54	25,79	0,01	24,95	25,54	-0,59	0,669	24	0	
27.07.2023	75,78	45,2	30,58	19,36	19,37	0,01	18,84	19,13	-0,29	0,575	24	0	
28.07.2023	75,8	44,42	31,38	20,38	20,42	0,01	19,86	20,18	-0,32	0,621	24	0	
29.07.2023	75,61	44,9	30,71	19,56	19,7	0,01	19,07	19,46	-0,39	0,583	24	0	
30.07.2023	76,01	44,23	31,78	20,36	20,55	0,01	19,84	20,31	-0,47	0,629	24	0	
31.07.2023	71,96	45,68	26,28	23,61	23,96	0,01	23,08	23,71	-0,63	0,606	24	0	
01.08.2023	69,74	47,2	22,54	27,53	28	0,01	26,95	27,74	-0,79	0,608	24	0	
02.08.2023	69,87	47,25	22,62	28,1	28,58	0,01	27,52	28,33	-0,81	0,624	24	0	
03.08.2023	69,69	47,73	21,96	27,51	27,98	0,01	26,93	27,72	-0,79	0,592	24	0	
04.08.2023	68,32	48,71	19,61	30,52	31,09	0,01	29,89	30,79	-0,9	0,584	24	0	
05.08.2023	68,78	49,07	19,71	29,23	29,76	0	28,66	29,45	-0,79	0,565	24	0	
06.08.2023	68,85	48,59	20,26	29,94	30,5	0,01	29,33	30,21	-0,88	0,593	24	0	
07.08.2023	68,83	48,36	20,47	31,11	31,72	0	30,47	31,42	-0,95	0,622	24	0	
08.08.2023	67,91	49,43	18,48	33,68	34,46	0,01	32,97	34,07	-1,1	0,609	24	0	
09.08.2023	67,66	50,14	17,52	35,89	36,76	0,01	35,14	36,31	-1,17	0,615	24	0	
10.08.2023	69,08	48,7	20,38	31,41	32,04	0	30,75	31,74	-0,99	0,627	24	0	
11.08.2023	68,82	48,71	20,11	33,36	34,01	0,01	32,65	33,61	-0,96	0,654	24	0	
12.08.2023	68,81	49,2	19,61	33,71	34,35	0	32,99	33,95	-0,96	0,647	24	0	
13.08.2023	67,93	49,64	18,29	37,4	38,25	0,01	36,6	37,78	-1,18	0,667	24	0	
14.08.2023	68,58	49,57	19,01	34,45	35,2	0	33,69	34,8	-1,11	0,641	24	0	
15.08.2023	68,96	48,81	20,15	33,82	34,47	0,01	33,11	34,14	-1,03	0,666	24	0	
16.08.2023	68,25	49,15	19,1	35,23	35,98	0	34,47	35,53	-1,06	0,659	24	0	
17.08.2023	68,61	49,3	19,31	33,17	33,77	0,01	32,46	33,38	-0,92	0,629	24	0	
18.08.2023	68,31	49,34	18,97	33,65	34,25	0	32,92	33,81	-0,89	0,627	24	0	
19.08.2023	68,74	50,04	18,7	29,94	30,39	0,01	29,31	30,08	-0,77	0,548	24	0	
20.08.2023	69,09	50,01	19,08	31,19	31,57	0	30,53	31,25	-0,72	0,581	24	0	
21.08.2023	68,3	50,42	17,88	35,18	35,7	0,01	34,4	35,25	-0,85	0,614	24	0	
22.08.2023	68,98	49,66	19,32	33,61	34,02	0,01	32,88	33,63	-0,75	0,635	24	0	
23.08.2023	68,04	50,66	17,38	37,6	38,09	0	36,8	37,59	-0,79	0,64	24	0	
Итого:				888,68	904,34	0,39	869,57	894,44	-24,87	18,076	744	0	
Средние:	67,6	46,95	20,64										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	46590,81	46341,66	38,71	45145,5	45810,5	-664,98	1585,789	15686	0
23/08/2324:	47479,49	47246	39,1	46015,1	46704,9	-689,85	1603,865	16430	0
Итого:	888,68	904,34	0,39	869,57	894,44	-24,87	18,076	744	0



Представитель абонента,
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Инспектор СХИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г. - 23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,06	22,13	-0,07	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	*
25.07.2023	40,7	29,8	10,9	16,96	17,78	0,02	16,83	17,7	-0,87	0,178	24	0	
26.07.2023	71,77	46,1	25,67	45,8	44,88	0,02	44,74	44,42	0,32	1,148	24	0	
27.07.2023	73,35	46,38	26,97	39,91	38,69	0,02	38,97	38,31	0,66	1,052	24	0	
28.07.2023	73,3	46,35	26,95	37,89	36,58	0,01	37	36,2	0,8	0,998	24	0	
29.07.2023	72,96	45,7	27,26	35,14	33,82	0,01	34,31	33,48	0,83	0,934	24	0	
30.07.2023	73,53	45,46	28,07	36,89	35,45	0,01	36	35,11	0,89	1,012	24	0	
31.07.2023	69,94	44,79	25,15	38,23	37,05	0,01	37,4	36,7	0,7	0,939	24	0	
01.08.2023	67,43	43,53	23,9	35,13	34,19	0	34,41	33,88	0,53	0,822	24	0	
02.08.2023	67,55	43,4	24,15	35,86	34,91	0	35,1	34,59	0,51	0,845	24	0	
03.08.2023	67,49	44,55	22,94	38,67	37,67	0	37,88	37,34	0,54	0,865	24	0	
04.08.2023	66,54	48,21	18,33	47,79	46,85	0	46,81	46,34	0,47	0,857	24	0	
05.08.2023	67,23	50,77	16,46	60,19	59,04	0,01	58,95	58,28	0,67	0,971	24	0	
06.08.2023	67,23	49,29	17,94	53,43	52,35	0,02	52,36	51,76	0,6	0,939	24	0	
07.08.2023	67,06	49,11	17,95	53,21	52,15	0,02	52,15	51,56	0,59	0,937	24	0	
08.08.2023	66,63	48,09	18,54	53,04	52,02	0,02	51,95	51,45	0,5	0,962	24	0	
09.08.2023	66,74	52,01	14,73	74,75	73,48	0,02	73,25	72,57	0,68	1,078	24	0	
10.08.2023	67,99	51,38	16,61	63,92	62,63	0,03	62,61	61,86	0,75	1,038	24	0	
11.08.2023	67,71	53,65	14,06	81,63	80,27	0,01	79,92	79,21	0,71	1,124	24	0	
12.08.2023	67,72	51,98	15,74	73,14	71,81	0,01	71,63	70,89	0,74	1,126	24	0	
13.08.2023	66,69	49,5	17,19	70,29	69,04	0,02	68,88	68,23	0,65	1,185	24	0	
14.08.2023	67,29	50,8	16,49	66,81	65,5	0,01	65,43	64,72	0,71	1,08	24	0	
15.08.2023	67,59	46,79	20,8	53,2	51,93	0,02	52,11	51,42	0,69	1,081	24	0	
16.08.2023	66,47	44,98	21,49	46,35	45,29	0,01	45,41	44,85	0,56	0,974	24	0	
17.08.2023	67,08	47,48	19,6	54	52,8	0,01	52,89	52,23	0,66	1,037	24	0	
18.08.2023	66,82	49,71	17,11	57,66	56,59	0,02	56,49	55,93	0,56	0,966	24	0	
19.08.2023	66,97	46,43	20,54	43,88	42,81	0	43	42,37	0,63	0,882	24	0	
20.08.2023	67,35	45,43	21,92	43,31	42,24	0,01	42,44	41,83	0,61	0,931	24	0	
21.08.2023	66,93	49,81	17,12	65,16	64,02	0,02	63,84	63,25	0,59	1,093	24	0	
22.08.2023	67,6	50,12	17,48	67,22	65,96	0	65,82	65,19	0,63	1,147	24	0	
23.08.2023	67,07	52,62	14,45	82,58	81,41	0,02	80,89	80,34	0,55	1,167	24	0	
Итого:				1572	1539,2	0,38	1539,48	1522,02	17,46	29,368	744	0	
Средние:	65,89	46,65	19,24										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	154383	145674	1,47	150123	143981	6142,55	4398,54	30058	0
23/08/2324:	155955	147213	1,85	151663	145503	6160,01	4427,91	30802	0
Итого:	1572,05	1539,22	0,38	1539,48	1522,02	17,46	29,368	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб x Tнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,62	21,71	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	49,1	33,25	15,85	19,27	19,61	0	19,02	19,5	-0,48	0,296	24	0	
26.07.2023	72,95	47,44	25,51	55,98	54,97	0	54,66	54,38	0,28	1,393	24	0	
27.07.2023	75,42	47,11	28,31	45,27	44,36	0	44,1	43,87	0,23	1,249	24	0	
28.07.2023	75,34	47,73	27,61	43,46	42,7	0	42,37	42,22	0,15	1,168	24	0	
29.07.2023	75,19	48,66	26,53	42,58	41,98	0	41,54	41,5	0,04	1,102	24	0	
30.07.2023	75,52	47,55	27,97	43,48	42,9	0	42,42	42,42	0	1,186	24	0	
31.07.2023	71,45	50,34	21,11	56,51	56,09	0	55,21	55,44	-0,23	1,169	24	0	
01.08.2023	69,51	53,13	16,38	71,4	71,18	0	69,87	70,23	-0,36	1,141	24	0	
02.08.2023	69,66	52,59	17,07	72,48	72,31	0	70,94	71,35	-0,41	1,209	24	0	
03.08.2023	69,47	52,96	16,51	72,98	72,86	0	71,43	71,91	-0,48	1,178	24	0	
04.08.2023	68,22	53,75	14,47	85,4	85,32	0	83,62	84,18	-0,56	1,208	24	0	
05.08.2023	68,58	53,76	14,82	80,03	79,78	0	78,36	78,71	-0,35	1,161	24	0	
06.08.2023	68,64	53,72	14,92	80,8	80,57	0	79,14	79,48	-0,34	1,179	24	0	
07.08.2023	68,61	54,06	14,55	83	82,95	0,01	81,24	81,85	-0,61	1,182	24	0	
08.08.2023	68,11	54,67	13,44	90,84	90,73	0	88,94	89,48	-0,54	1,194	24	0	
09.08.2023	68	54,61	13,39	97,21	96,65	0	95,19	95,33	-0,14	1,277	24	0	
10.08.2023	69,26	52,88	16,38	79,59	79,1	0	77,87	78,05	-0,18	1,274	24	0	
11.08.2023	68,94	54,14	14,8	87,08	86,78	0	85,19	85,6	-0,41	1,259	24	0	
12.08.2023	68,9	54,47	14,43	90,11	89,89	0	88,2	88,68	-0,48	1,272	24	0	
13.08.2023	68,01	54,72	13,29	105,11	104,86	0	102,92	103,41	-0,49	1,367	24	0	
14.08.2023	68,63	54,07	14,56	91,69	91,34	0	89,77	90,11	-0,34	1,306	24	0	
15.08.2023	68,99	53,42	15,57	85,8	85,46	0	83,96	84,36	-0,4	1,308	24	0	
16.08.2023	68,27	54,71	13,56	96,73	96,51	0	94,73	95,15	-0,42	1,284	24	0	
17.08.2023	68,6	54,11	14,49	85,89	85,86	0	84,09	84,7	-0,61	1,218	24	0	
18.08.2023	68,31	54,85	13,46	90,5	90,61	0	88,59	89,34	-0,75	1,191	24	0	
19.08.2023	68,8	54,73	14,07	85,28	84,99	0	83,48	83,83	-0,35	1,172	24	0	
20.08.2023	69,11	53,82	15,29	88,95	88,73	0	87,07	87,54	-0,47	1,329	24	0	
21.08.2023	68,26	54,65	13,61	97,52	97,38	0,01	95,5	96,04	-0,54	1,299	24	0	
22.08.2023	68,92	54,64	14,28	90,13	89,97	0	88,21	88,75	-0,54	1,256	24	0	
23.08.2023	68,24	54,91	13,33	103,07	103,11	0	100,91	101,65	-0,74	1,347	24	0	
Итого:				2318,1	2309,5	0,02	2268,54	2279,06	-10,52	36,174	744	0	
Средние:	67,63	51,19	16,43										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324	144094	140886	619,03	139899,4	139267,8	631,66	4469,687	30056	0
23/08/2324	146412	143196	619,05	142168	141546,8	621,14	4505,861	30800	0
Итого:	2318,14	2309,55	0,02	2268,54	2279,06	-10,52	36,174	744	0



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2023г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,16	21,14	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	43,29	30,04	13,25	13,63	14,45	0,05	13,49	14,37	-0,88	0,172	24	0	
26.07.2023	71,11	46,38	24,73	36,64	35,69	0	35,85	35,36	0,49	0,886	24	0	
27.07.2023	72,46	46,72	25,74	32,05	31,08	0	31,3	30,8	0,5	0,804	24	0	
28.07.2023	72,44	46,59	25,85	31,41	30,45	0	30,68	30,17	0,51	0,789	24	0	
29.07.2023	72,32	47,52	24,8	31,56	30,58	0	30,84	30,29	0,55	0,764	24	0	
30.07.2023	72,63	46,06	26,57	31,53	30,53	0	30,8	30,26	0,54	0,818	24	0	
31.07.2023	69,57	48,56	21,01	37,92	36,92	0	37,08	36,52	0,56	0,778	24	0	
01.08.2023	67,59	49,99	17,6	44,38	43,28	0	43,48	42,79	0,69	0,763	24	0	
02.08.2023	67,74	50	17,74	45,61	44,4	0	44,65	43,87	0,78	0,791	24	0	
03.08.2023	67,66	50,25	17,41	46	44,81	0	45,04	44,33	0,71	0,785	24	0	
04.08.2023	66,67	50,85	15,82	50,86	49,67	0	49,85	49,09	0,76	0,787	24	0	
05.08.2023	66,89	50,94	15,95	49,98	48,93	0	48,98	48,4	0,58	0,781	24	0	
06.08.2023	67,03	50,71	16,32	49,85	48,79	0	48,85	48,22	0,63	0,795	24	0	
07.08.2023	66,92	50,72	16,2	50,49	49,43	0	49,52	48,83	0,69	0,804	24	0	
08.08.2023	66,59	51,24	15,35	53,05	51,91	0	52,01	51,24	0,77	0,798	24	0	
09.08.2023	66,43	50,9	15,53	55,47	53,88	0	54,37	53,21	1,16	0,844	24	0	
10.08.2023	67,56	50,19	17,37	50,12	48,45	0	49,14	47,91	1,23	0,853	24	0	
11.08.2023	67,28	51,07	16,21	54,4	52,65	0	53,27	52,01	1,26	0,864	24	0	
12.08.2023	67,32	50,85	16,47	53,97	52,26	0	52,85	51,64	1,21	0,869	24	0	
13.08.2023	66,6	51,01	15,59	60,74	58,84	0	59,51	58,12	1,39	0,926	24	0	
14.08.2023	67,09	51,68	15,41	57,95	56,09	0	56,73	55,37	1,36	0,875	24	0	
15.08.2023	67,49	50,59	16,9	53,82	52,16	0	52,72	51,54	1,18	0,889	24	0	
16.08.2023	66,66	51,4	15,26	54,59	52,9	0	53,46	52,25	1,21	0,813	24	0	
17.08.2023	67,03	52,06	14,97	53,91	52,23	0	52,85	51,56	1,29	0,792	24	0	
18.08.2023	66,7	50,94	15,76	53,49	51,77	0	52,41	51,15	1,26	0,826	24	0	
19.08.2023	67,11	51,46	15,65	51,99	50,11	0	50,96	49,54	1,42	0,797	24	0	
20.08.2023	67,51	51,76	15,75	51,16	49,43	0	50,16	48,84	1,32	0,788	24	0	
21.08.2023	66,8	52,32	14,48	57,98	56,28	0	56,76	55,53	1,23	0,822	24	0	
22.08.2023	67,3	51,47	15,83	54,8	52,95	0	53,66	52,28	1,38	0,85	24	0	
23.08.2023	66,78	51,88	14,9	59,51	57,62	0	58,32	56,93	1,39	0,869	24	0	
Итого:				1428,8	1388,5	0,05	1399,59	1372,42	27,17	23,992	744	0	
Средние:	65,73	48,62	17,11										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	98618,55	100532,6	6,99	95802,5	99427,7	-3625,22	3069,15	30056	0
23/08/2324:	100047,4	101921,1	7,04	97202,1	100800	-3598,05	3093,14	30800	0
Итого:	1428,86	1388,54	0,05	1399,59	1372,42	27,17	23,992	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
Инспектор С.И. СР
Болтачева Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,16	21,14	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	43,29	30,04	13,25	13,63	14,45	0,05	13,49	14,37	-0,88	0,172	24	0	
26.07.2023	71,11	46,38	24,73	36,64	35,69	0	35,85	35,36	0,49	0,886	24	0	
27.07.2023	72,46	46,72	25,74	32,05	31,08	0	31,3	30,8	0,5	0,804	24	0	
28.07.2023	72,44	46,59	25,85	31,41	30,45	0	30,68	30,17	0,51	0,789	24	0	
29.07.2023	72,32	47,52	24,8	31,56	30,58	0	30,84	30,29	0,55	0,764	24	0	
30.07.2023	67,57	53,15	14,42	58,91	57,84	0	57,7	57,09	0,61	0,83	24	0	
31.07.2023	67,38	53,46	13,92	60,92	59,81	0	59,66	59,02	0,64	0,832	24	0	
01.08.2023	66,7	53,66	13,04	70,92	69,68	0	69,48	68,73	0,75	0,904	24	0	
02.08.2023	67,12	53,54	13,58	68,06	66,81	0	66,67	65,93	0,74	0,907	24	0	
03.08.2023	65,39	55,38	10,01	87,92	86,56	0	86,21	85,36	0,85	0,862	24	0	
04.08.2023	66,3	55,15	11,15	79,2	77,9	0	77,64	76,81	0,83	0,865	24	0	
05.08.2023	66,26	54,22	12,04	67,27	65,72	0	65,96	64,79	1,17	0,795	24	0	
06.08.2023	66,24	55,08	11,16	71,42	69,8	0	69,98	68,82	1,16	0,779	24	0	
07.08.2023	66,45	55,22	11,23	68,52	66,99	0	67,17	66,04	1,13	0,754	24	0	
08.08.2023	68,15	52,51	15,64	53,76	52,58	0	52,64	51,91	0,73	0,824	24	0	
09.08.2023	68,21	52,34	15,87	51,66	50,61	0	50,6	49,99	0,61	0,803	24	0	
10.08.2023	68,21	52,55	15,66	54,79	53,7	0	53,62	53	0,62	0,839	24	0	
11.08.2023	67,57	53,15	14,42	58,91	57,84	0	57,7	57,09	0,61	0,83	24	0	
12.08.2023	67,38	53,46	13,92	60,92	59,81	0	59,66	59,02	0,64	0,832	24	0	
13.08.2023	66,7	53,66	13,04	70,92	69,68	0	69,48	68,73	0,75	0,904	24	0	
14.08.2023	67,12	53,54	13,58	68,06	66,81	0	66,67	65,93	0,74	0,907	24	0	
15.08.2023	65,39	55,38	10,01	87,92	86,56	0	86,21	85,36	0,85	0,862	24	0	
16.08.2023	66,3	55,15	11,15	79,2	77,9	0	77,64	76,81	0,83	0,865	24	0	
17.08.2023	67,63	53,07	14,56	56,92	55,78	0	55,72	55,04	0,68	0,809	24	0	
18.08.2023	67,8	52,71	15,09	58,21	57,01	0	57,01	56,27	0,74	0,862	24	0	
19.08.2023	67,52	52,78	14,74	63,3	62,02	0	62,01	61,22	0,79	0,915	24	0	
20.08.2023	67,14	53,86	13,28	65,21	64,01	0,02	63,89	63,13	0,76	0,847	24	0	
21.08.2023	67,26	54,23	13,03	70,35	69,04	0	68,9	68,11	0,79	0,897	24	0	
22.08.2023	66,98	53,65	13,33	73,78	72,35	0	72,29	71,39	0,9	0,962	24	0	
23.08.2023	67,63	53,07	14,56	56,92	55,78	0	55,72	55,04	0,68	0,809	24	0	
Итого:											744	0	
Средние:	51,24	45,14	6,1	1809,26	1774,84	0,07	1772,39	1751,62	20,77	24,71			

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/23-24/07/23	100235,7	97348,9	2,51	97430,4	96173,65	1256,72	2818,08	30157	0
23/08/23-24/08/23	101496,7	98585,46	2,53	98665,8	97393,56	1272,18	2833,82	30901	0
Итого:	1260,98	1236,56	0,02	1235,37	1219,91	15,46	15,741	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись

Ф.И.О.

Для документов
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240
«Парк-сервис»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Ф.И.О.

ООО «Уралтеплоэнерго»
Инспектор С.А. Болтачева
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x14C5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,78	21,62	0,16	0,02	0	0	0,02	0	0,02	0	24	0	*
25.07.2023	45,86	33,61	12,25	14,6	15,7	0	14,43	15,6	-1,17	0,169	24	0	
26.07.2023	72,44	46,89	25,55	36,28	36,87	0,05	35,43	36,51	-1,08	0,907	24	0	
27.07.2023	75,51	46,57	28,94	31,76	31,58	0	30,99	31,3	-0,31	0,897	24	0	
28.07.2023	75,52	47,61	27,91	32,09	31,54	0	31,34	31,24	0,1	0,873	24	0	
29.07.2023	75,39	47,56	27,83	31,41	30,7	0	30,68	30,43	0,25	0,854	24	0	
30.07.2023	75,69	47,34	28,35	31,05	30,27	0	30,3	30,02	0,28	0,86	24	0	
31.07.2023	71,53	49,17	22,36	40,4	39,77	0	39,47	39,32	0,15	0,881	24	0	
01.08.2023	69,35	51,47	17,88	49,76	49,33	0	48,72	48,72	0	0,87	24	0	
02.08.2023	69,54	51,91	17,63	49,55	49,11	0	48,53	48,52	0,01	0,856	24	0	
03.08.2023	69,34	52,27	17,07	51,7	51,25	0	50,56	50,58	-0,02	0,865	24	0	
04.08.2023	68,09	52,95	15,14	57,94	57,65	0	56,7	56,87	-0,17	0,858	24	0	
05.08.2023	68,45	52,47	15,98	55,52	55,21	0	54,37	54,49	-0,12	0,869	24	0	
06.08.2023	68,49	52,57	15,92	56,02	55,67	0	54,89	54,98	-0,09	0,874	24	0	
07.08.2023	68,46	53,31	15,15	56,01	55,66	0	54,81	54,91	-0,1	0,831	24	0	
08.08.2023	67,93	53,07	14,86	60,2	59,94	0	58,95	59,18	-0,23	0,876	24	0	
09.08.2023	67,56	51,23	16,33	53,92	54,26	0	52,81	53,61	-0,8	0,863	24	0	
10.08.2023	68,9	49,26	19,64	44,61	44,49	0	43,63	43,98	-0,35	0,858	24	0	
11.08.2023	68,59	50,15	18,44	48,59	48,48	0	47,6	47,93	-0,33	0,877	24	0	
12.08.2023	68,54	49,69	18,85	49,37	49,19	0	48,33	48,65	-0,32	0,911	24	0	
13.08.2023	67,67	51,36	16,31	56,83	56,95	0	55,63	56,24	-0,61	0,907	24	0	
14.08.2023	68,34	49,6	18,74	50,36	50,36	0	49,31	49,83	-0,52	0,923	24	0	
15.08.2023	68,66	49,64	19,02	47,95	47,82	0	46,93	47,28	-0,35	0,893	24	0	
16.08.2023	67,9	49,6	18,3	50,86	50,85	0	49,78	50,31	-0,53	0,908	24	0	
17.08.2023	68,29	50,07	18,22	51,3	51,23	0	50,26	50,62	-0,36	0,917	24	0	
18.08.2023	67,99	50,67	17,32	50,96	50,96	0	49,94	50,37	-0,43	0,864	24	0	
19.08.2023	68,53	50,77	17,76	46,88	47,31	0	45,91	46,77	-0,86	0,812	24	0	
20.08.2023	68,8	50,9	17,9	48,08	48,36	0	47,07	47,8	-0,73	0,842	24	0	
21.08.2023	67,97	51,3	16,67	54,12	54,51	0	52,99	53,83	-0,84	0,881	24	0	
22.08.2023	68,64	51,08	17,56	51,29	51,49	0	50,16	50,86	-0,7	0,88	24	0	
23.08.2023	67,86	51,88	15,98	57,15	57,48	0	55,98	56,79	-0,81	0,895	24	0	
Итого:				1416,5	1413,9	0,05	1386,52	1397,54	-11,02	25,571	744	0	
Средние:	67,34	48,95	18,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:0	99241,87	96375,35	27,04	96300,95	95184,98	1115,97	2982,282	29820	0
23/08/2324:0	100658,5	97789,34	27,09	97687,47	96582,52	1104,95	3007,853	30564	0
Итого:	1416,58	1413,99	0,05	1386,52	1397,54	-11,02	25,571	744	0



Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-20/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x6756

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,27	21,3	-0,03	1,58	1,52	0	1,58	1,52	0,06	0	24	0	*
25.07.2023	21,28	21,3	-0,02	0,88	0,84	0	0,88	0,84	0,04	0	24	0	*
26.07.2023	73	49,83	23,17	8	7,69	0	7,8	7,61	0,19	0,181	24	0	
27.07.2023	74,13	53,74	20,39	23,6	22,66	0	23,04	22,37	0,67	0,47	24	0	
28.07.2023	74,19	54,32	19,87	22,23	21,33	0	21,74	21,09	0,65	0,434	24	0	
29.07.2023	74,06	55,27	18,79	22	21,13	0	21,52	20,89	0,63	0,406	24	0	
30.07.2023	74,29	53,75	20,54	20,75	19,91	0	20,27	19,67	0,6	0,414	24	0	
31.07.2023	70,86	55,49	15,37	28,38	27,25	0	27,75	26,88	0,87	0,426	24	0	
01.08.2023	68,85	58,08	10,77	38,9	37,34	0	38,07	36,76	1,31	0,409	24	0	
02.08.2023	68,9	57,81	11,09	37,53	36,03	0	36,77	35,5	1,27	0,408	24	0	
03.08.2023	68,76	57,26	11,5	36,09	34,65	0	35,34	34,14	1,2	0,404	24	0	
04.08.2023	67,72	58,11	9,61	41,4	39,74	0	40,54	39,13	1,41	0,388	24	0	
05.08.2023	67,9	58,81	9,09	44,74	42,95	0	43,82	42,27	1,55	0,397	24	0	
06.08.2023	68,04	58,2	9,84	41,36	39,71	0	40,52	39,09	1,43	0,398	24	0	
07.08.2023	67,98	58,73	9,25	45,54	43,72	0	44,58	43,01	1,57	0,412	24	0	
08.08.2023	67,43	57,63	9,8	44,03	42,26	0	43,1	41,63	1,47	0,423	24	0	
09.08.2023	67,1	58,87	8,23	54,04	51,89	0	52,9	51,01	1,89	0,436	24	0	
10.08.2023	68,46	58,11	10,35	43,45	41,7	0	42,55	41,07	1,48	0,441	24	0	
11.08.2023	68,2	58,64	9,56	46,08	44,24	0	45,12	43,54	1,58	0,43	24	0	
12.08.2023	68,26	58,64	9,62	48,44	46,5	0	47,41	45,76	1,65	0,454	24	0	
13.08.2023	67,45	58,91	8,54	54,3	52,13	0	53,13	51,3	1,83	0,455	24	0	
14.08.2023	68	59,34	8,66	52,24	50,15	0	51,18	49,37	1,81	0,441	24	0	
15.08.2023	68,38	58,67	9,71	44,17	42,4	0	43,26	41,72	1,54	0,419	24	0	
16.08.2023	67,67	59,7	7,97	53,69	51,55	0	52,53	50,67	1,86	0,417	24	0	
17.08.2023	68,06	59,67	8,39	51,59	49,52	0	50,52	48,73	1,79	0,424	24	0	
18.08.2023	67,72	59,53	8,19	52,26	50,17	0	51,18	49,37	1,81	0,419	24	0	
19.08.2023	68,19	59,68	8,51	48,6	46,66	0	47,58	45,88	1,7	0,406	24	0	
20.08.2023	68,53	58,75	9,78	45,29	43,47	0	44,38	42,8	1,58	0,434	24	0	
Итого:				1051,1	1009,1	0	1029,06	993,62	35,44	10,746	672	0	
Средние:	65,88	54,93	10,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	68382	73356,3	0,6	66485,83	72422,4	-5936,59	1774,54	34092	0
20/08/2324:	69433,2	74365,4	0,6	67514,89	73416	-5901,15	1785,286	34764	0
Итого:	1051,16	1009,11	0	1029,06	993,62	35,44	10,746	672	0

В проверке с 21.08.2023г.



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛОБТЕПЛОСНАБ»
ИНСПЕКТОР СЧЕТОВ
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0

$$G3 \text{ max} = 2.00 \text{ m}^3/\text{ч} \quad G3 \text{ min} = 1.00 \text{ m}^3/\text{ч}$$

ПО 2.7

14,386

BOITAYEBA J. A.
95 00 00000

0,928

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/07/23г. - 23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.2023	71,42	51,59	19,83	23,45	23,23	0	22,94	22,95	-0,01	0,455	24	0	
27.07.2023	73,96	50,99	22,97	19,14	18,78	0	18,66	18,54	0,12	0,428	24	0	
28.07.2023	74,18	51,14	23,04	18,69	18,48	0	18,21	18,24	-0,03	0,419	24	0	
29.07.2023	74,01	51,08	22,93	18,15	17,96	0	17,67	17,72	-0,05	0,405	24	0	
30.07.2023	74,33	50,89	23,44	17,97	17,77	0	17,49	17,53	-0,04	0,411	24	0	
31.07.2023	71,02	53,4	17,62	22,71	22,56	0	22,19	22,27	-0,08	0,39	24	0	
01.08.2023	68,73	54,75	13,98	29,44	29,38	0,02	28,79	28,95	-0,16	0,401	24	0	
02.08.2023	68,79	54,56	14,23	29,2	29,17	0,01	28,54	28,74	-0,2	0,409	24	0	
03.08.2023	68,71	54,12	14,59	28,33	28,28	0	27,75	27,89	-0,14	0,404	24	0	
04.08.2023	67,59	55,33	12,26	33,28	33,29	0	32,54	32,79	-0,25	0,398	24	0	
05.08.2023	67,79	56,24	11,55	34,49	34,53	0	33,76	34,02	-0,26	0,39	24	0	
06.08.2023	67,96	54,95	13,01	32,35	32,35	0	31,63	31,87	-0,24	0,41	24	0	
07.08.2023	67,83	55,61	12,22	33,41	33,49	0	32,69	33,01	-0,32	0,397	24	0	
08.08.2023	67,46	55,31	12,15	35,39	35,47	0	34,65	34,96	-0,31	0,421	24	0	
09.08.2023	67,11	56,03	11,08	39,24	39,32	0	38,49	38,72	-0,23	0,428	24	0	
10.08.2023	68,4	55,27	13,13	32,88	32,79	0	32,16	32,3	-0,14	0,424	24	0	
11.08.2023	68,09	55,06	13,03	34,92	34,89	0	34,19	34,41	-0,22	0,447	24	0	
12.08.2023	68,16	56,07	12,09	36,5	36,52	0	35,77	36,03	-0,26	0,432	24	0	
13.08.2023	67,36	56,61	10,75	43,33	43,4	0	42,47	42,76	-0,29	0,456	24	0	
14.08.2023	67,79	56,64	11,15	40,03	40,06	0	39,22	39,49	-0,27	0,439	24	0	
15.08.2023	68,29	55,54	12,75	35,16	35,06	0	34,43	34,54	-0,11	0,442	24	0	
16.08.2023	67,47	57,12	10,35	41,55	41,56	0	40,71	40,9	-0,19	0,422	24	0	
17.08.2023	67,88	56,49	11,39	38,44	38,38	0	37,64	37,82	-0,18	0,43	24	0	
18.08.2023	67,54	57,02	10,52	31,83	31,88	0,01	31,19	31,41	-0,22	0,327	24	0	
19.08.2023	68,07	57,4	10,67	37,54	37,52	0	36,77	36,97	-0,2	0,392	24	0	
20.08.2023	68,52	56,28	12,24	36,83	36,68	0	36,07	36,17	-0,1	0,441	24	0	
21.08.2023	67,65	57,64	10,01	43,76	43,76	0	42,9	43,1	-0,2	0,429	24	0	
22.08.2023	68,1	58,42	9,68	36,73	36,8	0	35,97	36,22	-0,25	0,347	24	0	
23.08.2023	67,41	61,41	6	30,32	30,51	0	29,69	30,01	-0,32	0,179	24	0	
Итого:				935,06	933,87	0,04	915,18	920,33	-5,15	11,773	696	0	
Средние:	69,02	55,27	13,74										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/07/2324:	6,63	6,64	0,01	6,6	6,63	-0,03	0,041	349	0
23/08/2324:	941,69	940,51	0,05	921,78	926,96	-5,18	11,814	1045	0
Итого:	935,06	933,87	0,04	915,18	920,33	-5,15	11,773	696	0

12,585

Ваше с проверки 26.04.23г



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Инспектор С.1.1.3.ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,812

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснопольский 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,44	21,32	0,12	0	0	0	0	0	0	0	23	1	*
25.07.2023	61,54	48,75	12,79	5,29	5,06	0,12	5,2	5	0,2	0,064	24	0	
26.07.2023	71,73	46,63	25,1	50,38	50,43	0	49,24	49,88	-0,64	1,235	24	0	
27.07.2023	74,03	44,71	29,32	39,26	39,36	0,01	38,32	38,99	-0,67	1,121	24	0	
28.07.2023	74,18	44,71	29,47	38,18	38,29	0	37,26	37,95	-0,69	1,097	24	0	
29.07.2023	74,02	46,14	27,88	36,85	36,98	0,01	35,94	36,59	-0,65	1,004	24	0	
30.07.2023	74,39	45,16	29,23	38,45	38,14	0	37,53	37,8	-0,27	1,098	24	0	
31.07.2023	70,85	47,51	23,34	46,81	45,83	0	45,79	45,33	0,46	1,07	24	0	
01.08.2023	68,66	49,52	19,14	57,71	56,25	0	56,5	55,57	0,93	1,083	24	0	
02.08.2023	68,78	49,65	19,13	59,48	57,82	0	58,22	57,12	1,1	1,11	24	0	
03.08.2023	68,67	50,23	18,44	59,5	57,82	0	58,21	57,11	1,1	1,071	24	0	
04.08.2023	67,49	51,8	15,69	70,59	68,58	0,02	69,13	67,71	1,42	1,082	24	0	
05.08.2023	67,78	51,49	16,29	67,36	65,5	0	66	64,69	1,31	1,073	24	0	
06.08.2023	67,91	51,61	16,3	68,09	66,19	0	66,68	65,36	1,32	1,087	24	0	
07.08.2023	67,8	51,87	15,93	70,55	68,55	0	69,07	67,7	1,37	1,101	24	0	
08.08.2023	67,39	51,99	15,4	75,94	73,76	0,01	74,4	72,84	1,56	1,145	24	0	
09.08.2023	67,09	53,45	13,64	85,85	84,38	0	84,09	83,26	0,83	1,148	24	0	
10.08.2023	68,39	51,85	16,54	69,49	68,27	0,01	68,03	67,43	0,6	1,124	24	0	
11.08.2023	68,04	52,21	15,83	73,73	72,28	0	72,22	71,37	0,85	1,142	24	0	
12.08.2023	68,07	51,42	16,65	74,15	72,57	0	72,59	71,68	0,91	1,207	24	0	
13.08.2023	67,27	52,85	14,42	88,07	86,19	0	86,23	85,05	1,18	1,243	24	0	
14.08.2023	67,79	53,25	14,54	82,03	80,54	0,01	80,33	79,47	0,86	1,165	24	0	
15.08.2023	68,27	51,95	16,32	73,91	72,53	0,01	72,33	71,61	0,72	1,178	24	0	
16.08.2023	67,45	53,06	14,39	81,34	79,91	0	79,67	78,85	0,82	1,146	24	0	
17.08.2023	67,83	52,38	15,45	74,62	73,33	0,01	73,06	72,37	0,69	1,126	24	0	
18.08.2023	67,45	53,81	13,64	65,82	64,71	0	64,5	63,83	0,67	0,881	24	0	
19.08.2023	68,09	53,16	14,93	69,76	69,36	0	68,34	68,44	-0,1	1,021	24	0	
20.08.2023	68,49	52,11	16,38	69,01	68,48	0	67,56	67,63	-0,07	1,107	24	0	
21.08.2023	67,62	53,35	14,27	82,26	81,46	0	80,54	80,37	0,17	1,149	24	0	
22.08.2023	68,15	53,01	15,14	74,6	73,89	0	73,02	72,94	0,08	1,105	24	0	
23.08.2023	67,54	53,84	13,7	81,01	80,08	0	79,33	79	0,33	1,087	23	1	*
Итого:				1930	1896,5	0,21	1889,33	1872,94	16,39	32,27	742	2	
Средние:	67,23	49,83	17,4										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23-24:	97516,61	93893	4,21	94561,6	92870,5	1691,08	3331,74	16184	5
23/08/23-24:	99446,7	95789,6	4,42	96450,9	94743,4	1707,47	3364,01	16926	7
Итого:	1930,09	1896,54	0,21	1889,33	1872,94	16,39	32,27	742	2



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

000 «УРАЛТЕПЛОСНАБ»
ИНСПЕКТОР С.А. 103Р
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ8DE ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,22	22,03	0,19	0	0	0	0	0	0	0	23	1	*
25.07.2023	36,21	31,28	4,93	20,37	22,08	0	20,24	21,97	-1,73	0,096	24	0	
26.07.2023	71,37	52,8	18,57	57,75	57,96	0	56,43	57,23	-0,8	1,046	24	0	
27.07.2023	73,19	51,99	21,2	46,98	47,23	0	45,83	46,63	-0,8	0,966	24	0	
28.07.2023	73,42	51,49	21,93	46,92	47,53	0	45,78	46,95	-1,17	1,005	24	0	
29.07.2023	73,28	51,7	21,58	47,17	47,76	0	45,99	47,17	-1,18	0,989	24	0	
30.07.2023	73,56	51,77	21,79	45,41	45,85	0	44,35	45,3	-0,95	0,967	24	0	
31.07.2023	70,31	53,12	17,19	58,22	59,49	0	56,94	58,67	-1,73	0,978	24	0	
01.08.2023	68,15	55,01	13,14	74,54	76,8	0	72,97	75,71	-2,74	0,961	24	0	
02.08.2023	68,23	54,67	13,56	74,38	76,39	0	72,8	75,36	-2,56	0,987	24	0	
03.08.2023	68,15	54,44	13,71	72,72	74,37	0	71,21	73,36	-2,15	0,978	24	0	
04.08.2023	67,07	55,48	11,59	84,39	86,2	0	82,67	84,95	-2,28	0,957	24	0	
05.08.2023	67,28	56,51	10,77	88,29	90,01	0	86,49	88,69	-2,2	0,931	24	0	
06.08.2023	67,45	55,48	11,97	84,25	85,79	0	82,55	84,56	-2,01	0,987	24	0	
07.08.2023	67,33	55,9	11,43	86,46	88,13	0	84,71	86,88	-2,17	0,969	24	0	
08.08.2023	66,94	55,59	11,35	85,36	86,98	0	83,62	85,74	-2,12	0,952	24	0	
09.08.2023	66,65	56,48	10,17	96,59	98,43	0	94,67	96,97	-2,3	0,962	24	0	
10.08.2023	67,89	55,56	12,33	82,59	84,15	0	80,88	82,94	-2,06	0,996	24	0	
11.08.2023	67,55	55,49	12,06	85,03	86,85	0	83,32	85,64	-2,32	1,003	24	0	
12.08.2023	67,6	55,79	11,81	86,24	88,23	0	84,47	86,95	-2,48	0,995	24	0	
13.08.2023	66,82	56,08	10,74	98,52	100,9	0	96,55	99,44	-2,89	1,039	24	0	
14.08.2023	67,3	56,56	10,74	92,74	94,78	0	90,84	93,42	-2,58	0,976	24	0	
15.08.2023	67,77	55,28	12,49	83,43	85,19	0	81,67	83,98	-2,31	1,02	24	0	
16.08.2023	67	56,6	10,4	92,15	94,35	0	90,23	92,94	-2,71	0,94	24	0	
17.08.2023	67,36	55,72	11,64	86,66	88,68	0	84,92	87,41	-2,49	0,99	24	0	
18.08.2023	66,99	59,57	7,42	100,44	103,24	0	98,41	101,57	-3,16	0,729	24	0	
19.08.2023	67,86	62,81	5,05	183,02	188,68	0	179,22	185,29	-6,07	0,903	24	0	
20.08.2023	68,37	63,14	5,23	184,02	191,91	0	180,14	188,42	-8,28	0,942	24	0	
21.08.2023	67,38	62,26	5,12	179,34	187,57	0	175,7	184,25	-8,55	0,9	24	0	
22.08.2023	68	62,78	5,22	185,07	193,44	0	181,26	189,98	-8,72	0,945	24	0	
23.08.2023	67,27	61,99	5,28	181,39	189,75	0	177,71	186,41	-8,7	0,937	24	0	
Итого:				2790,4	2868,7	0	2732,57	2824,78	-92,21	28,046	743	1	
Средние:	65,99	54,36	11,63										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23г.	92780,15	89681,4	0	90241,38	88497,3	1744,1	2293,64	20720	3
23/08/23г.	95570,59	92550,2	0	92973,95	91322,1	1651,89	2321,68	21463	4
Итого:	2790,44	2868,72	0	2732,57	2824,78	-92,21	28,046	743	1



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г. - 23/08/23г.


Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,44	22,27	0,17	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	*
25.07.2023	38,87	32,25	6,62	10,54	11,59	0	10,45	11,53	-1,08	0,065	24	0	
26.07.2023	71,64	48,1	23,54	28,31	28,25	0,06	27,66	27,95	-0,29	0,65	24	0	
27.07.2023	74,44	47,82	26,62	23,1	22,86	0	22,57	22,62	-0,05	0,6	24	0	
28.07.2023	74,66	48,27	26,39	22,14	21,86	0	21,63	21,62	0,01	0,57	24	0	
29.07.2023	74,55	49,2	25,35	22,4	22,06	0	21,9	21,82	0,08	0,556	24	0	
30.07.2023	74,9	48,05	26,85	22,18	21,79	0	21,68	21,55	0,13	0,582	24	0	
31.07.2023	71,19	50,22	20,97	27,71	27,43	0,01	27,09	27,12	-0,03	0,565	24	0	
01.08.2023	68,89	52,29	16,6	35,31	35,18	0	34,58	34,7	-0,12	0,574	24	0	
02.08.2023	68,99	52,15	16,84	34,3	34,16	0	33,58	33,68	-0,1	0,566	24	0	
03.08.2023	68,89	52,26	16,63	35,64	35,48	0	34,9	35	-0,1	0,583	24	0	
04.08.2023	67,63	54,05	13,58	42,41	42,36	0	41,6	41,79	-0,19	0,565	24	0	
05.08.2023	67,95	53,8	14,15	40,71	40,59	0	39,91	40,04	-0,13	0,565	24	0	
06.08.2023	68,07	52,43	15,64	39,06	38,86	0	38,29	38,36	-0,07	0,596	24	0	
07.08.2023	67,96	53,19	14,77	41,06	40,86	0	40,2	40,32	-0,12	0,595	24	0	
08.08.2023	67,53	53,32	14,21	41,88	41,71	0	41,03	41,14	-0,11	0,584	24	0	
09.08.2023	67,22	53,81	13,41	46,6	46,73	0	45,68	46,11	-0,43	0,61	24	0	
10.08.2023	68,54	52,72	15,82	39,2	39,15	0	38,39	38,63	-0,24	0,608	24	0	
11.08.2023	68,18	52,89	15,29	40,89	40,83	0	40	40,32	-0,32	0,612	24	0	
12.08.2023	68,2	53,56	14,64	42,05	41,99	0	41,16	41,41	-0,25	0,605	24	0	
13.08.2023	67,34	53,34	14	48,35	48,39	0	47,35	47,76	-0,41	0,662	24	0	
14.08.2023	67,9	53,19	14,71	44,64	44,64	0	43,7	44,06	-0,36	0,64	24	0	
15.08.2023	68,38	52,66	15,72	40,83	40,74	0	40,02	40,2	-0,18	0,629	24	0	
16.08.2023	67,57	53,81	13,76	45,41	45,43	0	44,45	44,84	-0,39	0,613	24	0	
17.08.2023	67,96	53,2	14,76	42,35	42,31	0,01	41,42	41,78	-0,36	0,612	24	0	
18.08.2023	67,56	53,69	13,87	34,56	34,56	0	33,83	34,12	-0,29	0,471	24	0	
19.08.2023	68,14	53,39	14,75	39,75	39,87	0	38,92	39,35	-0,43	0,574	24	0	
20.08.2023	68,45	51,74	16,71	37,22	37,28	0	36,43	36,78	-0,35	0,608	24	0	
21.08.2023	67,62	54,08	13,54	45,87	46,09	0	44,87	45,51	-0,64	0,607	24	0	
22.08.2023	68,19	53,47	14,72	42,34	42,45	0,05	41,44	41,92	-0,48	0,611	24	0	
23.08.2023	67,48	53,56	13,92	45,95	46,02	0	44,99	45,39	-0,4	0,624	24	0	
Итого:				1102,7	1101,5	0,13	1079,73	1087,4	-7,7	17,302	744	0	
Средние:	66,68	50,6	16,08										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:0	71340,3	68977,83	25,58	69322,11	68144,85	1177,26	2040,58	29819	0
23/08/2324:0	72443,1	70079,36	25,71	70401,84	69232,28	1169,56	2057,88	30563	0
Итого:	1102,77	1101,53	0,13	1079,73	1087,43	-7,7	17,302	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	23,93	23,94	-0,01	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
25.07.2023	24,21	25,03	-0,82	0	20,72	0,03	0	20,64	-20,64	0	24	0	*
26.07.2023	73,39	46,01	27,38	24,47	76,34	0,06	23,88	75,54	-51,66	0,607	24	0	
27.07.2023	74,3	49,06	25,24	38,42	37,85	0	37,45	37,37	0,08	0,945	24	0	
28.07.2023	74,37	49,68	24,69	36,03	35,6	0	35,12	35,12	0	0,867	24	0	
29.07.2023	74,17	48,94	25,23	37,42	37,08	0	36,47	36,61	-0,14	0,919	24	0	
30.07.2023	74,43	49,01	25,42	35,05	34,83	0	34,2	34,37	-0,17	0,87	24	0	
31.07.2023	71,35	50,31	21,04	42,56	42,26	0	41,59	41,75	-0,16	0,876	24	0	
01.08.2023	68,84	52	16,84	53,98	53,39	0	52,83	52,68	0,15	0,889	24	0	
02.08.2023	68,82	51,95	16,87	53,71	53,02	0	52,55	52,33	0,22	0,885	24	0	
03.08.2023	68,77	52,35	16,42	54,23	53,52	0	53,03	52,8	0,23	0,87	24	0	
04.08.2023	67,71	52,84	14,87	57,99	57,21	0	56,77	56,45	0,32	0,844	24	0	
05.08.2023	67,51	53,9	13,61	64,55	63,72	0	63,25	62,89	0,36	0,859	24	0	
06.08.2023	67,89	52,98	14,91	59,48	58,67	0	58,24	57,92	0,32	0,865	24	0	
07.08.2023	67,67	53,52	14,15	62,28	61,44	0	60,99	60,65	0,34	0,861	24	0	
08.08.2023	67,39	53,3	14,09	66,53	65,6	0	65,19	64,72	0,47	0,918	24	0	
09.08.2023	66,93	53,81	13,12	73,75	72,73	0	72,29	71,75	0,54	0,945	24	0	
10.08.2023	68,42	53,44	14,98	61,35	60,5	0	60,09	59,71	0,38	0,901	24	0	
11.08.2023	68	53,51	14,49	66,12	65,22	0	64,71	64,32	0,39	0,938	24	0	
12.08.2023	68,13	53,37	14,76	67,74	66,78	0	66,31	65,9	0,41	0,977	24	0	
13.08.2023	67,24	53,66	13,58	76,44	75,38	0	74,93	74,34	0,59	1,016	24	0	
14.08.2023	67,66	54,05	13,61	72,35	71,33	0	70,86	70,35	0,51	0,965	24	0	
15.08.2023	68,41	53,37	15,04	66,46	65,46	0	65,04	64,62	0,42	0,977	24	0	
16.08.2023	67,38	53,95	13,43	72,35	71,29	0	70,86	70,32	0,54	0,95	24	0	
17.08.2023	67,86	53,88	13,98	70,74	69,7	0	69,26	68,75	0,51	0,968	24	0	
18.08.2023	67,51	54,4	13,11	72,61	71,59	0	71,08	70,57	0,51	0,93	24	0	
19.08.2023	67,92	54,86	13,06	69,9	68,94	0	68,48	67,95	0,53	0,893	24	0	
20.08.2023	68,5	54,24	14,26	69,23	68,27	0	67,73	67,35	0,38	0,965	24	0	
21.08.2023	67,5	55,26	12,24	78	76,99	0	76,42	75,92	0,5	0,935	24	0	
22.08.2023	68,01	54,71	13,3	74,36	73,36	0	72,8	72,36	0,44	0,967	24	0	
23.08.2023	67,47	54,84	12,63	78,91	77,89	0	77,29	76,79	0,5	0,976	24	0	
Итого:				1757	1806,6	0,09	1719,71	1782,85	-63,14	26,378	744	0	
Средние:	66,18	50,84	15,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23:24:0	89889,86	91985,38	29,53	87341,65	90793,51	-3451,86	2390,891	22166	0
23/08/23:24:0	91646,87	93792,07	29,62	89061,36	92576,36	-3515	2417,269	22910	0
Итого:	1757,01	1806,69	0,09	1719,71	1782,85	-63,14	26,378	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись: *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.
000 "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ"
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш} 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Вейвеля 56

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFEF7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,05	21,92	0,13	0	0	0	0	0	0	0	23	1	*
25.07.2023	25,82	25,09	0,73	16,35	18,81	0,02	16,29	18,75	-2,46	0,013	24	0	*
26.07.2023	63,31	47,14	16,17	73	74,97	0	71,61	74,19	-2,58	1,132	24	0	
27.07.2023	74,15	49,33	24,82	44,07	43,5	0	43	43,02	-0,02	1,066	24	0	
28.07.2023	74,23	49,92	24,31	42,38	41,33	0	41,36	40,85	0,51	1,005	24	0	
29.07.2023	74,04	50,53	23,51	43,33	42,08	0	42,31	41,6	0,71	0,995	24	0	
30.07.2023	74,31	49,83	24,48	42,18	40,87	0	41,2	40,39	0,81	1,01	24	0	
31.07.2023	71,31	51,2	20,11	48,83	47,47	0	47,72	46,91	0,81	0,96	24	0	
01.08.2023	68,8	52,77	16,03	61,93	60,62	0	60,65	59,88	0,77	0,969	24	0	
02.08.2023	68,79	52,74	16,05	63,83	62,7	0	62,4	61,91	0,49	1,002	24	0	
03.08.2023	68,74	52,66	16,08	62,85	61,76	0	61,49	61,03	0,46	0,986	24	0	
04.08.2023	67,7	53,39	14,31	69,49	68,42	0	68,04	67,5	0,54	0,973	24	0	
05.08.2023	67,54	54,31	13,23	75,16	74,06	0	73,62	73,03	0,59	0,975	24	0	
06.08.2023	67,94	53,12	14,82	69,4	68,25	0	67,97	67,33	0,64	1,003	24	0	
07.08.2023	67,72	54,07	13,65	73,56	72,45	0	72,11	71,48	0,63	0,983	24	0	
08.08.2023	67,43	53,77	13,66	73,87	72,82	0	72,37	71,84	0,53	0,988	24	0	
09.08.2023	66,97	54,49	12,48	82,98	82,34	0	81,32	81,22	0,1	1,015	24	0	
10.08.2023	68,43	53,62	14,81	71,64	70,94	0	70,13	69,95	0,18	1,037	24	0	
11.08.2023	68,02	54,42	13,6	76,9	76,13	0	75,34	75,11	0,23	1,025	24	0	
12.08.2023	68,18	54,11	14,07	74,77	73,92	0	73,22	72,91	0,31	1,03	24	0	
13.08.2023	67,26	53,58	13,68	81,11	80,19	0	79,43	79,12	0,31	1,085	24	0	
14.08.2023	67,69	54,22	13,47	83,27	82,35	0	81,53	81,23	0,3	1,096	24	0	
15.08.2023	68,41	53,52	14,89	72,48	71,61	0	70,94	70,61	0,33	1,057	24	0	
16.08.2023	67,43	54,57	12,86	82,88	82,06	0	81,2	80,94	0,26	1,042	24	0	
17.08.2023	67,86	54,47	13,39	75,94	75,15	0	74,38	74,14	0,24	0,995	24	0	
18.08.2023	67,52	54,32	13,2	77,32	76,52	0	75,72	75,47	0,25	0,999	24	0	
19.08.2023	67,92	54,72	13,2	74,5	74,09	0	72,98	73,05	-0,07	0,963	24	0	
20.08.2023	68,52	54	14,52	73,61	73,07	0	72,08	72,07	0,01	1,048	24	0	
21.08.2023	67,57	54,78	12,79	85,21	84,62	0	83,47	83,41	0,06	1,065	24	0	
22.08.2023	68,07	54,86	13,21	84,05	83,23	0	82,31	82,05	0,26	1,087	24	0	
23.08.2023	67,49	53,98	13,51	79,27	78,33	0	77,62	77,28	0,34	1,048	23	1	*
Итого:				2036,1	2014,6	0,02	1993,81	1988,27	5,54	29,652	742	2	
Средние:	65,84	51,14	14,7										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23-24/0	48653,69	41761,39	31,38	47302,38	41229,25	6073,13	1293,737	11653	1
23/08/23-24/0	50689,85	43776,05	31,4	49296,19	43217,52	6078,67	1323,389	12395	3
Итого:	2036,16	2014,66	0,02	1993,81	1988,27	5,54	29,652	742	2

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Проснянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Инспектор С.А. Болтачева
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г. - 23/08/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	23,1	22,95	0,15	0,01	0	0	0,01	0	0,01	0	24	0	*
25.07.2023	25,76	24,57	1,19	17,85	19,04	0,01	17,79	18,98	-1,19	0,02	24	0	*
26.07.2023	64,21	48,12	16,09	83,88	84,89	0	82,26	83,98	-1,72	1,309	24	0	
27.07.2023	74,46	49,34	25,12	49,23	48,92	0,01	48,01	48,38	-0,37	1,205	24	0	
28.07.2023	74,51	49,36	25,15	46,5	46,21	0	45,38	45,73	-0,35	1,142	24	0	
29.07.2023	74,32	49,92	24,4	46,67	46,38	0,01	45,51	45,87	-0,36	1,11	24	0	
30.07.2023	74,64	49,31	25,33	47,03	46,71	0	45,88	46,19	-0,31	1,161	24	0	
31.07.2023	71,37	51,52	19,85	57,69	57,67	0,01	56,36	56,98	-0,62	1,117	24	0	
01.08.2023	69,07	54,93	14,14	79,22	79,71	0	77,53	78,61	-1,08	1,096	24	0	
02.08.2023	69,07	54,82	14,25	82,28	82,78	0,01	80,49	81,63	-1,14	1,145	24	0	
03.08.2023	69	54,42	14,58	76,48	76,92	0	74,87	75,86	-0,99	1,091	24	0	
04.08.2023	67,96	55,43	12,53	85,22	85,94	0,01	83,46	84,71	-1,25	1,044	24	0	
05.08.2023	67,78	56,21	11,57	93,58	94,44	0	91,63	93,07	-1,44	1,058	24	0	
06.08.2023	68,15	55,49	12,66	88,44	89,15	0,01	86,58	87,91	-1,33	1,096	24	0	
07.08.2023	67,94	55,27	12,67	90,2	90,93	0	88,33	89,65	-1,32	1,12	24	0	
08.08.2023	67,62	55,45	12,17	93,77	94,61	0,01	91,82	93,25	-1,43	1,116	24	0	
09.08.2023	67,25	56,98	10,27	119,21	120,49	0	116,79	118,69	-1,9	1,196	24	0	
10.08.2023	68,71	55,81	12,9	100,15	100,81	0,01	98,01	99,35	-1,34	1,261	24	0	
11.08.2023	68,26	56,17	12,09	101,17	101,96	0	99,05	100,45	-1,4	1,198	24	0	
12.08.2023	68,41	56,58	11,83	104,89	105,71	0,01	102,68	104,14	-1,46	1,213	24	0	
13.08.2023	67,47	55,27	12,2	108,7	109,68	0,01	106,49	108,14	-1,65	1,297	24	0	
14.08.2023	67,95	56,01	11,94	109,93	110,86	0,03	107,64	109,28	-1,64	1,285	24	0	
15.08.2023	68,64	55,62	13,02	96,85	97,47	0,03	94,8	96,07	-1,27	1,235	24	0	
16.08.2023	67,64	56,23	11,41	107,9	108,88	0,03	105,7	107,29	-1,59	1,204	24	0	
17.08.2023	68,07	55,73	12,34	102,11	102,9	0,04	99,98	101,41	-1,43	1,233	24	0	
18.08.2023	67,73	56,11	11,62	101,23	102,1	0,03	99,14	100,61	-1,47	1,148	24	0	
19.08.2023	68,15	56,21	11,94	97,59	98,38	0,03	95,56	96,96	-1,4	1,14	24	0	
20.08.2023	68,72	55,74	12,98	95	95,66	0,03	92,97	94,3	-1,33	1,207	24	0	
21.08.2023	67,74	56,83	10,91	110,03	111,11	0,03	107,76	109,46	-1,7	1,173	24	0	
22.08.2023	68,29	57,38	10,91	113,19	114,22	0,02	110,82	112,46	-1,64	1,208	24	0	
23.08.2023	67,69	56,68	11,01	114,09	115,23	0,03	111,74	113,54	-1,8	1,229	24	0	
Итого:				2620	2639,7	0,41	2565,04	2602,95	-37,91	34,057	744	0	
Средние:	66,11	52,59	13,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	95821,71	94326,6	27,57	93162,94	93197,41	-34,47	2675,532	20411	0
23/08/2324:	98441,8	96966,36	27,98	95727,98	95800,36	-72,38	2709,589	21155	0
Итого:	2620,09	2639,76	0,41	2565,04	2602,95	-37,91	34,057	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прорезникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,48	22,25	0,23	0,76	0,01	0	0,76	0,01	0,75	0	24	0	*
25.07.2023	24,66	24,29	0,37	11,99	13,37	0	11,98	13,35	-1,37	0,006	24	0	*
26.07.2023	60,93	49,95	10,98	78,79	81,82	0,01	77,4	80,85	-3,45	0,817	24	0	
27.07.2023	73,62	51,5	22,12	39,6	39,68	0	38,65	39,2	-0,55	0,855	24	0	
28.07.2023	73,76	52,25	21,51	38,71	38,77	0	37,75	38,29	-0,54	0,81	24	0	
29.07.2023	73,53	53,7	19,83	38,31	38,41	0	37,36	37,93	-0,57	0,742	24	0	
30.07.2023	73,82	52,93	20,89	38,1	38,09	0	37,14	37,61	-0,47	0,774	24	0	
31.07.2023	71,04	54,02	17,02	47,03	47,2	0	45,93	46,58	-0,65	0,78	24	0	
01.08.2023	68,64	56,11	12,53	62,33	62,79	0	61,06	61,85	-0,79	0,764	24	0	
02.08.2023	68,63	56,57	12,06	65	65,45	0	63,59	64,49	-0,9	0,767	24	0	
03.08.2023	68,59	56,34	12,25	62,66	63,08	0	61,34	62,11	-0,77	0,752	24	0	
04.08.2023	67,77	56,87	10,9	71,99	72,48	0	70,55	71,39	-0,84	0,767	24	0	
05.08.2023	67,44	57,96	9,48	82,92	83,53	0	81,21	82,25	-1,04	0,768	24	0	
06.08.2023	67,86	56,74	11,12	72,51	72,94	0	70,97	71,86	-0,89	0,788	24	0	
07.08.2023	67,65	58,01	9,64	80,83	81,34	0	79,12	80,08	-0,96	0,76	24	0	
08.08.2023	67,39	56,63	10,76	75,81	76,22	0	74,24	75,09	-0,85	0,801	24	0	
09.08.2023	66,93	57,4	9,53	88,3	88,74	0	86,5	87,38	-0,88	0,823	24	0	
10.08.2023	68,32	56,61	11,71	72,8	73,04	0	71,26	71,96	-0,7	0,835	24	0	
11.08.2023	67,91	57,51	10,4	77,42	77,78	0	75,78	76,57	-0,79	0,789	24	0	
12.08.2023	68,07	57,05	11,02	76,4	76,71	0	74,78	75,58	-0,8	0,824	24	0	
13.08.2023	67,23	57,3	9,93	88,23	88,61	0	86,44	87,31	-0,87	0,858	24	0	
14.08.2023	67,62	58,2	9,42	90,45	90,78	0	88,59	89,36	-0,77	0,837	24	0	
15.08.2023	68,35	57,36	10,99	77,73	77,95	0	76,12	76,77	-0,65	0,834	24	0	
16.08.2023	67,33	57,47	9,86	82,42	82,75	0	80,73	81,51	-0,78	0,796	24	0	
17.08.2023	67,81	57,83	9,98	83,12	83,41	0	81,41	82,15	-0,74	0,812	24	0	
18.08.2023	67,42	57,49	9,93	80,16	80,51	0	78,53	79,28	-0,75	0,779	24	0	
19.08.2023	67,82	58,23	9,59	79,01	79,37	0	77,4	78,11	-0,71	0,745	24	0	
20.08.2023	68,41	57,41	11	74,39	74,71	0	72,82	73,6	-0,78	0,803	24	0	
21.08.2023	67,46	57,67	9,79	85,14	85,65	0	83,38	84,33	-0,95	0,818	24	0	
22.08.2023	67,93	57,77	10,16	85,22	85,65	0	83,44	84,36	-0,92	0,847	24	0	
23.08.2023	67,43	57,79	9,64	89,52	90	0	87,7	88,62	-0,92	0,846	24	0	
Итого:				2097,6	2110,8	0,01	2053,93	2079,83	-25,9	23,197	744	0	
Средние:	65,6	54,16	11,44										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	75087,35	73483,64	1,3	73023,88	72558,32	465,56	1962,289	20917	0
23/08/2324:	77185	75594,48	1,31	75077,81	74638,15	439,66	1985,486	21661	0
Итого:	2097,65	2110,84	0,01	2053,93	2079,83	-25,9	23,197	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 6 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

T_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г. - 23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x9A1E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,49	22,17	0,32	0	0,01	0	0	0,01	-0,01	0	24	0	*
25.07.2023	26,07	24,97	1,1	13,12	14,12	0	13,09	14,1	-1,01	0,014	24	0	*
26.07.2023	63,43	49,5	13,93	63,42	64,07	0	62,22	63,3	-1,08	0,853	24	0	
27.07.2023	73,55	51,83	21,72	37,88	37,38	0	36,93	36,9	0,03	0,8	24	0	
28.07.2023	73,57	51,43	22,14	35,61	35,1	0	34,74	34,62	0,12	0,769	24	0	
29.07.2023	73,46	52,21	21,25	36,86	36,36	0	35,92	35,88	0,04	0,761	24	0	
30.07.2023	73,74	51,54	22,2	36,55	36,02	0	35,62	35,54	0,08	0,792	24	0	
31.07.2023	70,78	53,23	17,55	43,03	42,73	0	42,09	42,17	-0,08	0,74	24	0	
01.08.2023	68,56	54,6	13,96	57,87	57,81	0	56,65	57	-0,35	0,791	24	0	
02.08.2023	68,46	53,92	14,54	52,15	51,94	0	51,01	51,24	-0,23	0,742	24	0	
03.08.2023	68,46	54,57	13,89	56,42	56,18	0	55,21	55,41	-0,2	0,768	24	0	
04.08.2023	67,17	53,09	14,08	48,74	48,58	0	47,77	47,92	-0,15	0,671	24	0	
05.08.2023	67,24	53,69	13,55	55,37	55,29	0	54,25	54,59	-0,34	0,735	24	0	
06.08.2023	67,51	52,21	15,3	48,24	48,08	0	47,21	47,48	-0,27	0,718	24	0	
07.08.2023	66,73	47,71	19,02	35,62	35,38	0	34,91	34,99	-0,08	0,662	24	0	
08.08.2023	66,36	46,6	19,76	32,08	31,89	0	31,48	31,55	-0,07	0,621	24	0	
09.08.2023	66,39	49,36	17,03	45,1	45,03	0	44,19	44,53	-0,34	0,753	24	0	
10.08.2023	67,81	50,56	17,25	45,35	45,16	0	44,39	44,64	-0,25	0,766	24	0	
11.08.2023	67,2	49,24	17,96	40,83	40,64	0	40,01	40,15	-0,14	0,717	24	0	
12.08.2023	67,44	49,49	17,95	43,54	43,34	0	42,65	42,84	-0,19	0,764	24	0	
13.08.2023	66,88	52,01	14,87	57,08	57,08	0	55,92	56,36	-0,44	0,828	24	0	
14.08.2023	67,24	52,7	14,54	54,45	54,38	0	53,38	53,62	-0,24	0,776	24	0	
15.08.2023	67,9	52,31	15,59	50,84	50,66	0	49,8	50,05	-0,25	0,774	24	0	
16.08.2023	67,03	52,76	14,7	58,04	58,01	0	56,83	57,23	-0,4	0,808	24	0	
17.08.2023	67,39	52,21	15,18	52,5	52,4	0	51,43	51,74	-0,31	0,78	24	0	
18.08.2023	67,02	52,32	14,7	51,23	51,2	0	50,21	50,57	-0,36	0,737	24	0	
19.08.2023	67,43	53,03	14,4	50,74	50,66	0	49,72	50,03	-0,31	0,716	24	0	
20.08.2023	67,95	52,05	15,9	49,06	48,93	0,01	48,07	48,3	-0,23	0,763	24	0	
21.08.2023	67,09	52,94	14,15	54,42	54,44	0	53,34	53,73	-0,39	0,757	24	0	
22.08.2023	67,69	52,41	15,28	52,67	52,61	0	51,57	51,92	-0,35	0,787	24	0	
23.08.2023	67,15	53,6	13,55	60,71	60,78	0	59,48	60	-0,52	0,807	24	0	
Итого:				1419,5	1416,2	0,01	1390,09	1398,41	-8,32	21,97	744	0	
Средние:	65,39	50	15,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	10205,21	9923,03	0,31	9951,86	9813,61	138,25	261,406	3662	0
23/08/2324:	11624,73	11339,29	0,32	11341,95	11212,02	129,93	283,376	4406	0
Итого:	1419,52	1416,26	0,01	1390,09	1398,41	-8,32	21,97	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Прохурникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	20,3	21,09	-0,79	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	20,4	21,14	-0,74	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2023	21,13	23,15	-2,02	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2023	37,07	44,64	-7,57	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2023	39,01	50,31	-11,3	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2023	31,75	42,43	-10,68	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2023	51,15	45,31	5,84	33,94	30,89	----	33,52	30,6	2,92	0,196	24	0	*
31.07.2023	69,59	45,75	23,84	26,53	23,68	----	25,98	23,44	2,54	0,621	24	0	*
01.08.2023	68,67	46,79	21,88	28,76	25,68	----	28,17	25,44	2,73	0,618	24	0	*
02.08.2023	68,47	48,53	19,94	17,83	15,93	----	17,48	15,77	1,71	0,348	24	0	*
03.08.2023	43,13	45,89	-2,76	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2023	23,43	24,51	-1,08	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
05.08.2023	22,91	23,93	-1,02	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
06.08.2023	22,7	23,68	-0,98	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
07.08.2023	22,38	23,37	-0,99	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
08.08.2023	61,84	49,27	12,57	23,09	20,81	----	22,7	20,57	2,13	0,285	24	0	*
09.08.2023	62,15	51,21	10,94	61,1	55,07	----	60,03	54,41	5,62	0,657	24	0	*
10.08.2023	63,19	49,87	13,32	49,13	44,17	----	48,22	43,67	4,55	0,642	24	0	*
11.08.2023	62,96	49,83	13,13	51,92	46,68	----	50,99	46,19	4,8	0,667	24	0	*
12.08.2023	63,19	50,54	12,65	51,42	46,25	----	50,46	45,71	4,75	0,635	24	0	*
13.08.2023	62,72	51	11,72	56,77	51,13	----	55,76	50,52	5,24	0,652	24	0	*
14.08.2023	62,97	50,28	12,69	54,79	49,33	----	53,81	48,74	5,07	0,683	24	0	*
15.08.2023	63,02	50,39	12,63	51	45,9	----	50,07	45,41	4,66	0,631	24	0	*
16.08.2023	62,44	51,26	11,18	56,73	51,16	----	55,71	50,5	5,21	0,622	24	0	*
17.08.2023	62,76	50,82	11,94	52,6	47,39	----	51,64	46,86	4,78	0,615	24	0	*
18.08.2023	62,69	51,27	11,42	56,07	50,57	----	55,08	49,93	5,15	0,628	24	0	*
19.08.2023	62,73	51,77	10,96	53,04	47,83	----	52,08	47,25	4,83	0,571	24	0	*
20.08.2023	63,31	50,83	12,48	51	45,96	----	50,04	45,42	4,62	0,623	24	0	*
21.08.2023	62,84	50,97	11,87	54,75	49,39	----	53,76	48,8	4,96	0,635	24	0	*
22.08.2023	63	51,02	11,98	55,28	49,87	----	54,27	49,24	5,03	0,65	24	0	*
23.08.2023	62,46	51,72	10,74	64,93	58,69	----	63,78	57,99	5,79	0,682	24	0	*
Итого:				950,68	856,38	----	933,55	846,46	87,09	11,661	744	0	
Средние:	50,52	43,3	7,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23-24/08	81725,83	76187,77	0	79250,7	75391,23	3859,47	2868,761	25094	0
23/08/23-24/09	82676,51	77044,15	0	80184,25	76237,69	3946,56	2880,422	25838	0
Итого:	950,68	856,38	0	933,55	846,46	87,09	11,661	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Краснопольский пр 25

Тип расходомера: ПРЭМ -50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xDB59

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,68	22,69	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	29,63	25,67	3,96	10,75	9,75	10,7	9,74	0	0,96	0,042	24	0	
26.07.2023	69,17	50,38	18,79	74,72	69,39	73,12	68,58	0	4,54	1,377	24	0	
27.07.2023	74,46	49,92	24,54	52,26	47,77	51	47,23	0	3,77	1,248	24	0	
28.07.2023	74,53	50,38	24,15	52,21	49,98	50,92	49,4	0	1,52	1,224	24	0	
29.07.2023	74,33	51,17	23,16	51,87	51,33	50,62	50,69	0	-0,07	1,172	24	0	
30.07.2023	74,6	50,2	24,4	50,1	49,56	48,87	48,97	0	-0,1	1,192	24	0	
31.07.2023	71,17	51,19	19,98	59,56	59,04	58,2	58,31	0	-0,11	1,161	24	0	
01.08.2023	68,91	53,86	15,05	81,03	80,5	79,33	79,42	0	-0,09	1,194	24	0	
02.08.2023	68,97	53,69	15,28	82,77	82,23	81,03	81,16	0	-0,13	1,239	24	0	
03.08.2023	68,84	52,74	16,1	78,27	77,73	76,57	76,73	0	-0,16	1,23	24	0	
04.08.2023	67,88	53,57	14,31	84,21	83,7	82,45	82,55	0	-0,1	1,181	24	0	
05.08.2023	67,92	55,06	12,86	95,85	95,27	93,82	93,94	0	-0,12	1,204	24	0	
06.08.2023	68,09	53,91	14,18	88,76	88,15	86,9	86,96	0	-0,06	1,232	24	0	
07.08.2023	67,99	54,61	13,38	97,53	96,85	95,47	95,52	0	-0,05	1,279	24	0	
08.08.2023	67,58	53,32	14,26	90,3	89,63	88,44	88,46	0	-0,02	1,26	24	0	
09.08.2023	67,33	54,11	13,22	98,63	97,35	96,61	96,04	0	0,57	1,277	24	0	
10.08.2023	68,68	54,58	14,1	95,99	95,04	93,95	93,72	0	0,23	1,324	24	0	
11.08.2023	68,31	55,28	13,03	103,19	102,35	101,03	100,89	0	0,14	1,316	24	0	
12.08.2023	68,38	55,26	13,12	102,58	101,78	100,43	100,31	0	0,12	1,319	24	0	
13.08.2023	67,35	52,74	14,61	95,48	94,51	93,54	93,29	0	0,25	1,365	24	0	
14.08.2023	68,01	54,22	13,79	105,92	104,79	103,69	103,37	0	0,32	1,427	24	0	
15.08.2023	68,64	55,88	12,76	108,96	107,96	106,67	106,41	0	0,26	1,359	24	0	
16.08.2023	67,56	54,19	13,37	101	99,96	98,9	98,61	0	0,29	1,326	24	0	
17.08.2023	68,03	55,16	12,87	103,77	102,78	101,63	101,32	0	0,31	1,308	24	0	
18.08.2023	67,69	55,24	12,45	102,34	101,42	100,21	99,97	0	0,24	1,246	24	0	
19.08.2023	68,18	56,14	12,04	104,52	102,82	102,34	101,31	0	1,03	1,233	24	0	
20.08.2023	68,75	56,06	12,69	107,48	106,44	105,24	104,88	0	0,36	1,334	24	0	
21.08.2023	67,42	52,77	14,65	81,2	80,57	79,5	79,51	0	-0,01	1,167	24	0	
22.08.2023	68,3	54,47	13,83	103,76	103,15	101,63	101,72	0	-0,09	1,406	24	0	
23.08.2023	67,62	53,34	14,28	100,09	99,46	98,03	98,16	0	-0,13	1,4	24	0	
Итого:				2565,1	2531,2	2510,84	2497,17	0	13,67	37,042	744	0	
Средние:	66,35	51,67	14,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324	842,88	839,52	825,39	827,55	0	-2,16	10,291	493	650
23/08/2324	3407,98	3370,78	3336,23	3324,72	0	11,51	47,333	1237	650
Итого:	2565,1	2531,26	2510,84	2497,17	0	13,67	37,042	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

0,000

25 АВГ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	22,53	22,38	0,15	0	2,88	0	0	2,88	-2,88	0	24	0	*
25.07.2023	29,49	26,21	3,28	7,47	9,46	0	7,46	9,45	-1,99	0,018	24	0	
26.07.2023	69,37	56,84	12,53	60,51	60,82	0	59,19	59,91	-0,72	0,737	24	0	
27.07.2023	75,65	55,78	19,87	39,02	38,97	0	38,04	38,43	-0,39	0,756	24	0	
28.07.2023	75,65	56,63	19,02	38	37,75	0	37,03	37,24	-0,21	0,705	24	0	
29.07.2023	75,56	57,42	18,14	42,84	42,07	0	41,8	41,42	0,38	0,758	24	0	
30.07.2023	75,85	55,7	20,15	41,56	40,49	0	40,5	39,9	0,6	0,815	24	0	
31.07.2023	72	57,69	14,31	57,71	56,54	0	56,37	55,67	0,7	0,807	24	0	
01.08.2023	69,78	61,27	8,51	91,56	90,3	0	89,58	88,75	0,83	0,764	24	0	
02.08.2023	69,87	61,56	8,31	96,16	94,83	0	94,04	93,17	0,87	0,78	24	0	
03.08.2023	69,76	60,86	8,9	90,28	88,9	0	88,33	87,39	0,94	0,788	24	0	
04.08.2023	68,68	59,07	9,61	77,69	76,35	0	76,03	75,12	0,91	0,733	24	0	
05.08.2023	68,62	59,26	9,36	80,2	78,83	0	78,53	77,53	1	0,734	24	0	
06.08.2023	68,83	58,55	10,28	80,57	79,16	0	78,86	77,91	0,95	0,811	24	0	
07.08.2023	68,66	58,76	9,9	80,93	79,52	0	79,23	78,25	0,98	0,784	24	0	
08.08.2023	68,3	58,6	9,7	80,52	79,1	0	78,85	77,85	1	0,765	24	0	
09.08.2023	68,02	58,15	9,87	80,05	78,19	0	78,41	76,97	1,44	0,774	24	0	
10.08.2023	69,5	60,81	8,69	90,73	89,42	0	88,75	87,91	0,84	0,771	24	0	
11.08.2023	68,98	58,95	10,03	82,97	81,73	0	81,23	80,4	0,83	0,814	24	0	
12.08.2023	69,05	58,59	10,46	82,51	81,25	0	80,74	79,99	0,75	0,844	24	0	
13.08.2023	68,04	56,96	11,08	76,55	75,05	0	74,92	73,91	1,01	0,833	24	0	
14.08.2023	68,68	58,9	9,78	85,29	83,8	0	83,48	82,45	1,03	0,818	24	0	
15.08.2023	69,3	59,87	9,43	90,03	88,74	0	88,07	87,28	0,79	0,83	24	0	
16.08.2023	68,24	57,65	10,59	81,08	79,74	0	79,4	78,51	0,89	0,839	24	0	
17.08.2023	68,69	58,76	9,93	83,4	82,19	0	81,64	80,87	0,77	0,811	24	0	
18.08.2023	68,35	58,81	9,54	82,24	81,04	0	80,52	79,77	0,75	0,769	24	0	
19.08.2023	68,84	59,54	9,3	83,92	82,2	0	82,15	80,84	1,31	0,765	24	0	
20.08.2023	69,39	59,46	9,93	86,18	85,19	0	84,33	83,78	0,55	0,838	24	0	
21.08.2023	68,31	58,26	10,05	79,2	78,34	0	77,56	77,13	0,43	0,778	24	0	
22.08.2023	68,98	59,39	9,59	83,2	82,3	0	81,4	80,96	0,44	0,783	24	0	
23.08.2023	68,29	57,68	10,61	80,06	79,16	0	78,4	77,95	0,45	0,834	24	0	
Итого:				2212,4	2184,3	0	2164,84	2149,59	15,25	22,856	744	0	
Средние:	67,07	56,39	10,67										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324	18545,02	18250,44	0	18068,36	17989,86	78,5	371,963	4287	0
23/08/2324	20757,45	20434,75	0	20233,2	20139,45	93,75	394,819	5031	0
Итого:	2212,43	2184,31	0	2164,84	2149,59	15,25	22,856	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и _____
Траб x T_{нш}

0,000

25 АВГ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО Парк-Сервис
Адрес:Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,88	21,49	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	21,89	21,49	0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2023	72,57	47,31	25,26	11,81	11,57	0,01	11,55	11,46	0,09	0,289	24	0	
27.07.2023	73,68	51,49	22,19	23,28	22,8	0	22,75	22,56	0,19	0,503	24	0	
28.07.2023	73,76	52,42	21,34	22,81	22,31	0	22,32	22,07	0,25	0,476	24	0	
29.07.2023	73,55	52,82	20,73	22,88	22,35	0	22,38	22,11	0,27	0,461	24	0	
30.07.2023	73,86	53,17	20,69	22,57	21,94	0	22,07	21,7	0,37	0,456	24	0	
31.07.2023	70,7	53,01	17,69	27,34	26,66	0	26,73	26,31	0,42	0,471	24	0	
01.08.2023	68,36	55,16	13,2	35,6	34,97	0	34,87	34,49	0,38	0,46	24	0	
02.08.2023	68,41	55,18	13,23	36,77	36,1	0	36,03	35,58	0,45	0,476	24	0	
03.08.2023	68,38	55,15	13,23	37,27	36,63	0	36,53	36,14	0,39	0,482	24	0	
04.08.2023	67,38	55,18	12,2	37,21	36,59	0	36,47	36,09	0,38	0,448	24	0	
05.08.2023	67,23	56,35	10,88	40,58	40,03	0	39,75	39,46	0,29	0,432	24	0	
06.08.2023	67,5	55,65	11,85	38,32	37,71	0	37,57	37,16	0,41	0,446	24	0	
07.08.2023	67,34	55,4	11,94	41,6	41	0	40,71	40,43	0,28	0,485	24	0	
08.08.2023	66,89	54,91	11,98	39,6	39,05	0	38,81	38,51	0,3	0,464	24	0	
09.08.2023	66,34	54,26	12,08	40,7	40,14	0	39,88	39,6	0,28	0,482	24	0	
10.08.2023	67,93	55,34	12,59	40,52	39,86	0	39,7	39,31	0,39	0,498	24	0	
11.08.2023	67,61	55,73	11,88	42,95	42,25	0	41,99	41,62	0,37	0,497	24	0	
12.08.2023	67,7	55,92	11,78	40,5	39,81	0	39,69	39,25	0,44	0,469	24	0	
13.08.2023	66,72	54,03	12,69	38,62	37,93	0	37,9	37,43	0,47	0,481	24	0	
14.08.2023	67,3	54,95	12,35	41,51	40,89	0	40,66	40,32	0,34	0,503	24	0	
15.08.2023	67,93	55,41	12,52	38,71	38,11	0	37,93	37,57	0,36	0,476	24	0	
16.08.2023	66,94	55,31	11,63	41,81	41,26	0	40,98	40,67	0,31	0,478	24	0	
17.08.2023	67,41	56,01	11,4	41,74	41,22	0	40,86	40,59	0,27	0,465	24	0	
18.08.2023	67,07	56,2	10,87	41,88	41,38	0	41	40,78	0,22	0,447	24	0	
19.08.2023	67,5	56,55	10,95	40,27	39,83	0	39,44	39,26	0,18	0,43	24	0	
20.08.2023	68,01	55,7	12,31	37,57	36,94	0	36,83	36,39	0,44	0,453	24	0	
21.08.2023	67,01	54,02	12,99	39,49	38,78	0	38,75	38,27	0,48	0,502	24	0	
22.08.2023	67,65	55,8	11,85	41,71	40,99	0	40,82	40,38	0,44	0,483	24	0	
23.08.2023	66,75	54,47	12,28	39,77	39,09	0	38,99	38,56	0,43	0,478	24	0	
Итого:				1045,3	1028,1	0,01	1023,96	1014,07	9,89	13,491	744	0	
Средние:	65,58	52,44	13,14										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	46538,74	45696,24	2,66	45224,36	45132,1	92,26	1305,39	23290	0
23/08/2324:	47584,13	46724,43	2,67	46248,32	46146,17	102,15	1318,881	24034	0
Итого:	1045,39	1028,19	0,01	1023,96	1014,07	9,89	13,491	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Е.В. Жукова*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

25 АВГ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тжв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,36	21,05	0,31	0	3,38	0	0	3,38	-3,38	0	24	0	*
25.07.2023	27,03	25,29	1,74	14,59	17,37	0	14,55	17,33	-2,78	0,012	24	0	*
26.07.2023	65,42	47,18	18,24	45,83	44,37	0	44,9	43,9	1	0,817	24	0	
27.07.2023	74,08	44,7	29,38	29,59	28,4	0	28,87	28,16	0,71	0,846	24	0	
28.07.2023	74,12	45,47	28,65	29,46	28,29	0	28,74	28,05	0,69	0,821	24	0	
29.07.2023	73,96	46,7	27,26	30,13	28,97	0	29,41	28,73	0,68	0,801	24	0	
30.07.2023	74,24	46,85	27,39	29,59	28,45	0	28,87	28,17	0,7	0,79	24	0	
31.07.2023	70,97	47,78	23,19	34,82	33,59	0	34,02	33,23	0,79	0,789	24	0	
01.08.2023	68,62	49,71	18,91	44,19	42,78	0	43,24	42,29	0,95	0,815	24	0	
02.08.2023	68,67	50,25	18,42	44,51	43,09	0	43,58	42,56	1,02	0,804	24	0	
03.08.2023	68,56	49,27	19,29	42,96	41,55	0	42,05	41,07	0,98	0,814	24	0	
04.08.2023	67,42	51,18	16,24	48,78	47,3	0	47,79	46,72	1,07	0,777	24	0	
05.08.2023	67,51	51,07	16,44	50,18	48,7	0	49,18	48,14	1,04	0,807	24	0	
06.08.2023	67,79	51,33	16,46	49,08	47,58	0	48,1	47,02	1,08	0,789	24	0	
07.08.2023	67,62	51,26	16,36	50,48	48,96	0	49,49	48,38	1,11	0,809	24	0	
08.08.2023	67,27	51,28	15,99	52	50,42	0	50,94	49,79	1,15	0,812	24	0	
09.08.2023	66,92	52,53	14,39	58,18	56,58	0	57,04	55,86	1,18	0,821	24	0	
10.08.2023	68,3	51,72	16,58	49,02	47,55	0	47,99	46,98	1,01	0,797	24	0	
11.08.2023	67,92	51,57	16,35	52,89	51,33	0	51,77	50,69	1,08	0,846	24	0	
12.08.2023	68,01	52,13	15,88	52,96	51,41	0	51,84	50,75	1,09	0,822	24	0	
13.08.2023	67,17	52,47	14,7	61,89	60,16	0	60,66	59,37	1,29	0,889	24	0	
14.08.2023	67,64	52,54	15,1	58,89	57,23	0	57,67	56,48	1,19	0,868	24	0	
15.08.2023	68,24	52,3	15,94	52,38	50,83	0	51,3	50,19	1,11	0,818	24	0	
16.08.2023	67,34	52,6	14,74	58,29	56,64	0	57,08	55,88	1,2	0,839	24	0	
17.08.2023	67,69	51,66	16,03	51,93	50,39	0	50,89	49,78	1,11	0,814	24	0	
18.08.2023	67,39	52,74	14,65	55,36	53,77	0,04	54,25	53,07	1,18	0,794	24	0	
19.08.2023	67,87	52,85	15,02	54,79	53,24	0	53,65	52,53	1,12	0,805	24	0	
20.08.2023	68,33	52,38	15,95	52,23	50,71	0	51,16	50,05	1,11	0,813	24	0	
21.08.2023	67,39	53,38	14,01	58,85	57,23	0	57,64	56,47	1,17	0,807	24	0	
22.08.2023	67,99	53,3	14,69	58,79	57,12	0	57,55	56,35	1,2	0,847	24	0	
23.08.2023	67,41	52,85	14,56	62,31	60,57	0,09	61,05	59,76	1,29	0,888	24	0	
Итого:				1434,9	1397,9	0,13	1405,27	1381,13	24,14	23,771	744	0	
Средние:	65,81	48,94	16,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/23г.	72869,57	70482,85	3,47	70737,72	69727,31	1010,41	2386,808	24421	0
23/08/23г.	74304,52	71880,81	3,6	72142,99	71108,44	1034,55	2410,579	25165	0
Итого:	1434,95	1397,96	0,13	1405,27	1381,13	24,14	23,771	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

25 АВГ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

KC=0xFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.07.2023	71,46	50,97	20,49	37,72	36,84	0	36,85	36,36	0,49	0,756	24	0	
29.07.2023	71,27	51,16	20,11	39,75	38,91	0	38,8	38,43	0,37	0,78	24	0	
30.07.2023	71,49	50,56	20,93	38,71	37,89	0	37,77	37,41	0,36	0,79	24	0	
31.07.2023	69,48	52,43	17,05	45,39	44,91	0	44,42	44,34	0,08	0,757	24	0	
01.08.2023	67,44	54,55	12,89	57,28	57,19	0	56,11	56,41	-0,3	0,722	24	0	
02.08.2023	67,49	53,82	13,67	59,22	59,28	0	58,02	58,49	-0,47	0,791	24	0	
03.08.2023	67,53	54,08	13,45	61,31	61,55	0	60,06	60,71	-0,65	0,807	24	0	
04.08.2023	66,77	54,74	12,03	63,9	64,24	0	62,63	63,32	-0,69	0,754	24	0	
05.08.2023	66,44	55,95	10,49	73,38	73,89	0	71,91	72,83	-0,92	0,752	24	0	
06.08.2023	66,87	54,97	11,9	69,88	70,3	0	68,47	69,31	-0,84	0,817	24	0	
07.08.2023	66,66	55,86	10,8	72,9	73,44	0	71,4	72,39	-0,99	0,771	24	0	
08.08.2023	66,38	54,97	11,41	69,04	69,54	0	67,67	68,55	-0,88	0,772	24	0	
09.08.2023	65,94	55,61	10,33	79,97	80,51	0	78,42	79,35	-0,93	0,807	24	0	
10.08.2023	67,31	55,01	12,3	65,88	66,19	0	64,52	65,29	-0,77	0,794	24	0	
11.08.2023	67	55,8	11,2	72,2	72,68	0	70,75	71,63	-0,88	0,79	24	0	
12.08.2023	67,18	55,72	11,46	75,75	76,27	0	74,23	75,16	-0,93	0,849	24	0	
13.08.2023	66,39	56,01	10,38	83,3	84,01	0	81,66	82,77	-1,11	0,846	24	0	
14.08.2023	66,77	56,26	10,51	80,78	81,4	0	79,14	80,2	-1,06	0,831	24	0	
15.08.2023	67,41	55,68	11,73	71,68	72,11	0	70,19	71,05	-0,86	0,823	24	0	
16.08.2023	66,47	56,01	10,46	77,68	78,25	0	76,13	77,12	-0,99	0,798	24	0	
17.08.2023	66,94	56,64	10,3	79,69	80,27	0	78,05	79,06	-1,01	0,806	24	0	
18.08.2023	66,62	56,97	9,65	81,51	82,18	0	79,86	80,95	-1,09	0,771	24	0	
19.08.2023	66,93	56,67	10,26	75,92	76,3	0	74,42	75,21	-0,79	0,758	24	0	
20.08.2023	67,48	56,28	11,2	70,94	71,21	0	69,47	70,17	-0,7	0,777	24	0	
21.08.2023	66,68	57,23	9,45	86,23	86,81	0	84,51	85,52	-1,01	0,798	24	0	
22.08.2023	67,09	56,85	10,24	80,71	81,28	0	79,11	80,06	-0,95	0,807	24	0	
23.08.2023	66,61	56,47	10,14	85,41	86,08	0	83,73	84,82	-1,09	0,848	24	0	
Итого:				1856,1	1863,5	0	1818,3	1836,91	-18,61	21,372	648	0	
Средние:	67,48	55,08	12,4										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
27/07/2324:	22,6	22,11	0	22,06	21,84	0,22	0,491	15	0
23/08/2324:	1878,73	1885,64	0	1840,36	1858,75	-18,39	21,863	663	0
Итого:	1856,13	1863,53	0	1818,3	1836,91	-18,61	21,372	648	0
							24,538		



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Подпись / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова
Подпись / Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	3,166

25 АВГ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	21,36	21,21	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	23,78	23,26	0,52	11,95	12,05	0	11,93	12,03	-0,1	0,009	24	0	*
26.07.2023	61,53	46,47	15,06	57,11	55,32	0	56,08	54,78	1,3	0,836	24	0	
27.07.2023	70,61	48,53	22,08	34,17	32,8	0	33,43	32,43	1	0,739	24	0	
28.07.2023	70,57	48,88	21,69	33,72	32,39	0	32,99	32,06	0,93	0,715	24	0	
29.07.2023	70,34	49,53	20,81	33,06	31,73	0	32,34	31,35	0,99	0,671	24	0	
30.07.2023	70,56	49,87	20,69	32,7	31,36	0	31,98	31	0,98	0,661	24	0	
31.07.2023	68,73	50,33	18,4	37,02	35,6	0	36,21	35,17	1,04	0,665	24	0	
01.08.2023	66,89	51,46	15,43	45,66	43,99	0	44,71	43,49	1,22	0,688	24	0	
02.08.2023	66,98	51,34	15,64	46,5	44,72	0	45,54	44,2	1,34	0,713	24	0	
03.08.2023	67	52,19	14,81	46,62	44,76	0,01	45,66	44,22	1,44	0,674	24	0	
04.08.2023	66,2	53,22	12,98	51,6	49,51	0	50,6	48,85	1,75	0,659	24	0	
05.08.2023	66,11	53,73	12,38	55,96	53,56	0	54,88	52,82	2,06	0,68	24	0	
06.08.2023	66,41	52,27	14,14	52,25	49,83	0	51,23	49,21	2,02	0,725	24	0	
07.08.2023	66,26	52,02	14,24	53,73	51,15	0	52,64	50,53	2,11	0,747	24	0	
08.08.2023	65,93	52,83	13,1	55,71	53,01	0,01	54,64	52,32	2,32	0,714	24	0	
09.08.2023	65,59	53,5	12,09	62	58,93	0	60,81	58,15	2,66	0,735	24	0	
10.08.2023	66,86	51,78	15,08	51,76	49,11	0	50,7	48,55	2,15	0,764	24	0	
11.08.2023	66,57	52,86	13,71	55,73	52,89	0	54,62	52,17	2,45	0,748	24	0	
12.08.2023	66,72	52,47	14,25	54,21	51,32	0	53,12	50,67	2,45	0,755	24	0	
13.08.2023	65,96	53,03	12,93	58,93	55,66	0	57,73	54,94	2,79	0,746	24	0	
14.08.2023	66,4	53,52	12,88	61,12	57,63	0	59,88	56,85	3,03	0,774	24	0	
15.08.2023	66,93	52,14	14,79	54,42	51,23	0	53,3	50,61	2,69	0,788	24	0	
16.08.2023	66,1	53,42	12,68	59,91	56,48	0	58,73	55,73	3	0,746	24	0	
17.08.2023	66,53	53,56	12,97	57,52	54,22	0	56,35	53,5	2,85	0,733	24	0	
18.08.2023	66,21	53,17	13,04	57,64	54,35	0	56,5	53,61	2,89	0,736	24	0	
19.08.2023	66,52	53,89	12,63	54,4	51,31	0	53,31	50,62	2,69	0,674	24	0	
20.08.2023	66,96	53,2	13,76	51,41	48,5	0	50,36	47,88	2,48	0,693	24	0	
21.08.2023	66,26	52,9	13,36	57,6	54,4	0	56,42	53,68	2,74	0,753	24	0	
22.08.2023	66,71	53,36	13,35	58,25	55,36	0,01	57,07	54,62	2,45	0,762	24	0	
23.08.2023	66,17	52,65	13,52	59,19	56,55	0,01	57,99	55,82	2,17	0,783	24	0	
Итого:				1501,8	1429,7	0,04	1471,75	1411,86	59,89	21,086	744	0	
Средние:	64,05	50,08	13,97										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:	65104,51	62285,23	5,28	63323,84	61590,41	1733,43	1884,933	20389	0
23/08/2324:	66606,36	63714,95	5,32	64795,59	63002,27	1793,32	1906,019	21133	0
Итого:	1501,85	1429,72	0,04	1471,75	1411,86	59,89	21,086	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{ншт}

0,000

25 АВГ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 В

Тип расходомера:

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	28,16	23,28	4,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
25.07.2023	29,28	23,86	5,42	4,846	4,653	4,696	4,706	0,19	-0,01	0,070	24	0	
26.07.2023	77,66	45,39	32,27	39,124	37,980	37,877	37,877	1,14	0,00	1,224	24	0	
27.07.2023	79,38	46,08	33,31	31,738	30,609	30,605	30,605	1,13	0,00	1,036	24	0	
28.07.2023	79,58	46,18	33,40	32,703	31,644	31,584	31,584	1,06	0,00	1,064	24	0	
29.07.2023	79,50	48,14	31,36	33,991	33,021	32,879	32,879	0,97	0,00	1,048	24	0	
30.07.2023	79,83	46,50	33,33	34,017	33,075	32,927	32,927	0,94	0,00	1,116	24	0	
31.07.2023	76,61	48,68	27,93	39,341	38,547	38,251	38,251	0,79	0,00	1,069	24	0	
01.08.2023	74,11	50,16	23,96	48,311	47,682	47,156	47,156	0,63	0,00	1,141	24	0	
02.08.2023	73,07	49,49	23,58	44,944	44,532	43,938	43,965	0,41	-0,03	1,047	24	0	
03.08.2023	74,06	50,46	23,60	46,606	46,242	45,609	45,609	0,36	0,00	1,087	24	0	
04.08.2023	73,06	51,31	21,75	52,087	51,858	51,067	51,067	0,23	0,00	1,104	24	0	
05.08.2023	73,14	50,80	22,34	51,809	51,561	50,785	50,785	0,25	0,00	1,137	24	0	
06.08.2023	73,32	51,00	22,31	51,060	50,886	50,083	50,083	0,17	0,00	1,130	24	0	
07.08.2023	73,18	51,34	21,84	51,069	50,895	50,088	50,088	0,17	0,00	1,095	24	0	
08.08.2023	72,83	50,88	21,95	53,209	53,163	52,267	52,267	0,05	0,00	1,153	24	0	
09.08.2023	72,59	51,21	21,38	55,706	55,710	54,742	54,742	0,00	0,00	1,168	24	0	
10.08.2023	73,87	50,62	23,25	50,791	50,562	49,789	49,789	0,23	0,00	1,166	24	0	
11.08.2023	73,48	51,45	22,03	52,600	52,371	51,560	51,560	0,23	0,00	1,139	24	0	
12.08.2023	73,63	51,63	22,00	56,785	56,619	55,698	55,698	0,17	0,00	1,235	24	0	
13.08.2023	72,77	51,55	21,21	62,823	62,811	61,723	61,723	0,01	0,00	1,326	24	0	
14.08.2023	73,24	51,11	22,13	57,568	57,303	56,430	56,430	0,26	0,00	1,249	24	0	
15.08.2023	73,73	51,07	22,67	55,358	55,116	54,266	54,266	0,24	0,00	1,238	24	0	
16.08.2023	72,89	52,09	20,80	58,908	58,761	57,797	57,797	0,15	0,00	1,206	24	0	
17.08.2023	73,29	51,58	21,71	58,220	57,969	57,073	57,073	0,25	0,00	1,253	24	0	
18.08.2023	72,96	52,36	20,60	57,194	56,988	56,080	56,080	0,21	0,00	1,159	24	0	
19.08.2023	73,39	52,55	20,83	54,923	54,549	53,757	53,757	0,37	0,00	1,123	24	0	
20.08.2023	73,89	51,54	22,35	56,385	56,025	55,209	55,209	0,36	0,00	1,247	24	0	
21.08.2023	72,97	52,66	20,31	60,274	60,075	59,105	59,105	0,20	0,00	1,207	24	0	
22.08.2023	73,51	51,71	21,80	56,080	55,728	54,914	54,914	0,35	0,00	1,199	24	0	
23.08.2023	72,91	52,23	20,68	63,527	63,261	62,278	62,278	0,27	0,00	1,303	24	0	
Итого:				1472,00	1460,20	1440,23	1440,27	156,04	-0,04	33,736	744		
Средние:	71,48	48,67	22,81										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2023	29503,904	29354,183	28820,491	28822,209	1404,984	-1,72	1158,450	6134	0
23.08.2023	30975,901	30814,379	30260,723	30262,477	1561,024	-1,76	1192,186	6878	0
Итого:	1472,00	1460,20	1440,23	1440,27	156,04	-0,04	33,736	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просвяникова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi

Граб х Тнш

0

25 АВГ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г. - 23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	23,06	22,67	0,39	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
25.07.2023	25,76	24,29	1,47	18,103	17,735	0,37	0,094	24	0	
26.07.2023	73,36	49,46	23,90	44,863	44,405	0,46	1,026	24	0	
27.07.2023	75,57	48,92	26,65	37,070	36,784	0,29	1,016	24	0	
28.07.2023	75,67	48,64	27,02	35,397	35,128	0,27	0,980	24	0	
29.07.2023	75,43	49,18	26,25	34,180	33,905	0,27	0,917	24	0	
30.07.2023	75,76	48,79	26,98	34,868	34,606	0,26	0,968	24	0	
31.07.2023	72,36	50,70	21,67	43,570	43,095	0,47	0,942	24	0	
01.08.2023	69,63	52,45	17,18	55,565	54,840	0,72	0,978	24	0	
02.08.2023	66,28	50,04	16,24	46,598	45,963	0,63	0,766	24	0	
03.08.2023	69,59	53,05	16,54	54,014	53,293	0,72	0,917	24	0	
04.08.2023	68,54	53,68	14,86	63,673	62,745	0,93	0,932	24	0	
05.08.2023	68,59	54,06	14,53	61,641	60,745	0,90	0,907	24	0	
06.08.2023	68,81	54,23	14,58	66,041	65,090	0,95	0,986	24	0	
07.08.2023	68,67	54,72	13,95	65,384	64,418	0,97	0,927	24	0	
08.08.2023	68,33	55,57	12,76	72,334	71,219	1,12	0,937	24	0	
09.08.2023	68,08	55,86	12,23	79,955	78,700	1,26	0,991	24	0	
10.08.2023	69,45	55,66	13,78	68,472	67,455	1,02	0,956	24	0	
11.08.2023	69,04	56,11	12,93	73,609	72,483	1,13	0,963	24	0	
12.08.2023	69,11	56,76	12,34	77,023	75,825	1,20	0,966	24	0	
13.08.2023	68,22	56,73	11,49	95,536	94,009	1,53	1,130	24	0	
14.08.2023	68,75	56,51	12,23	83,175	81,874	1,30	1,034	24	0	
15.08.2023	69,29	56,28	13,01	76,062	74,906	1,16	1,008	24	0	
16.08.2023	68,37	56,76	11,61	84,614	83,263	1,35	1,003	24	0	
17.08.2023	68,77	55,97	12,80	77,448	76,260	1,19	1,010	24	0	
18.08.2023	68,41	55,48	12,93	72,996	71,877	1,12	0,956	24	0	
19.08.2023	68,86	55,53	13,33	69,897	68,843	1,05	0,947	24	0	
20.08.2023	69,35	55,23	14,12	68,370	67,368	1,00	0,984	24	0	
21.08.2023	68,39	55,49	12,90	76,096	74,929	1,17	0,999	24	0	
22.08.2023	68,97	54,48	14,48	67,441	66,461	0,98	0,988	24	0	
23.08.2023	68,35	54,94	13,41	75,566	74,430	1,14	1,037	24	0	
Итого:				1879,56	1852,65	26,91	28,265	744		
Средние:	66,99	51,88	15,11							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2023	30420,790	27964,800	399,97	1109,844	6133	0
23.08.2023	32300,35	29817,45	426,88	1138,109	6877	0
Итого:	1879,56	1852,65	26,91	28,265	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qи
Траб х Тнш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просинникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

25 АВГ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
25.07.2023	34,70	29,05	5,64	12,042	12,114	12,008	12,008	-0,07	0,00	0,084	24	0	
26.07.2023	72,99	47,08	25,92	39,546	39,069	38,660	38,660	0,48	0,00	0,990	24	0	
27.07.2023	74,83	47,49	27,33	31,806	31,446	31,085	31,085	0,36	0,00	0,864	24	0	
28.07.2023	74,98	48,16	26,82	29,412	29,061	28,730	28,730	0,35	0,00	0,776	24	0	
29.07.2023	74,86	47,75	27,11	30,915	30,510	30,184	30,184	0,40	0,00	0,826	24	0	
30.07.2023	75,22	47,56	27,66	31,752	31,284	30,975	30,975	0,47	0,00	0,871	24	0	
31.07.2023	71,93	50,59	21,34	37,422	36,918	36,543	36,543	0,50	0,00	0,781	24	0	
01.08.2023	69,32	51,83	17,50	45,054	44,550	44,061	44,061	0,50	0,00	0,780	24	0	
02.08.2023	57,95	44,30	13,65	30,888	30,636	30,223	30,286	0,25	-0,06	0,517	24	0	
03.08.2023	69,28	51,32	17,96	44,271	43,722	43,274	43,274	0,55	0,00	0,785	24	0	
04.08.2023	68,26	52,06	16,19	48,627	48,096	47,573	47,573	0,53	0,00	0,766	24	0	
05.08.2023	68,32	51,83	16,50	48,546	48,042	47,508	47,508	0,50	0,00	0,785	24	0	
06.08.2023	68,54	51,33	17,21	50,265	49,716	49,182	49,182	0,55	0,00	0,858	24	0	
07.08.2023	68,41	51,55	16,86	50,409	49,833	49,308	49,308	0,58	0,00	0,840	24	0	
08.08.2023	68,07	52,14	15,93	53,568	52,929	52,382	52,382	0,64	0,00	0,843	24	0	
09.08.2023	67,83	52,36	15,47	56,376	55,665	55,108	55,108	0,71	0,00	0,857	24	0	
10.08.2023	69,15	52,04	17,11	50,148	49,473	48,987	48,987	0,67	0,00	0,846	24	0	
11.08.2023	68,74	52,21	16,54	51,840	51,201	50,671	50,671	0,64	0,00	0,843	24	0	
12.08.2023	68,82	52,07	16,75	53,730	53,019	52,496	52,496	0,71	0,00	0,889	24	0	
13.08.2023	67,97	52,48	15,49	61,137	60,390	59,772	59,772	0,75	0,00	0,942	24	0	
14.08.2023	68,48	52,04	16,45	54,747	54,063	53,514	53,514	0,68	0,00	0,884	24	0	
15.08.2023	69,00	51,98	17,02	52,506	51,822	51,305	51,305	0,68	0,00	0,884	24	0	
16.08.2023	68,12	52,44	15,68	55,809	55,116	54,555	54,555	0,69	0,00	0,868	24	0	
17.08.2023	68,51	52,05	16,46	54,009	53,307	52,780	52,780	0,70	0,00	0,881	24	0	
18.08.2023	68,19	51,99	16,20	54,045	53,316	52,806	52,806	0,73	0,00	0,860	24	0	
19.08.2023	68,61	52,83	15,79	51,192	50,517	50,010	50,010	0,67	0,00	0,796	24	0	
20.08.2023	69,11	52,36	16,75	52,740	52,038	51,521	51,521	0,70	0,00	0,877	24	0	
21.08.2023	68,19	53,03	15,15	56,637	55,971	55,374	55,374	0,67	0,00	0,850	24	0	
22.08.2023	68,77	52,44	16,33	53,613	53,091	52,470	52,470	0,52	0,00	0,863	24	0	
23.08.2023	68,17	52,94	15,23	57,843	57,339	56,641	56,641	0,50	0,00	0,873	24	0	
Итого:				1400,89	1384,25	1369,71	1369,77	156,04	-0,06	24,377	744		
Средние:	65,98	48,69	17,29										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2023	66876,372	65479,339	65170,960	64955,525	3588,920	215,44	2203,985	15276	0
23.08.2023	68277,267	66863,593	66540,667	66325,295	3744,960	215,38	2228,362	16020	0
Итого:	1400,89	1384,25	1369,71	1369,77	156,04	-0,06	24,377	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Подпись /Е.В. Жукова/ Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Тнш

0

25 АВГ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г. - 23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,23	48,79	19,44	53,343	52,767	52,233	52,233	0,58	0,00	1,027	24	0	
24.06.2023	68,75	48,08	20,67	51,363	50,814	50,298	50,298	0,55	0,00	1,047	24	0	
25.06.2023	68,49	48,73	19,76	57,915	57,222	56,677	56,677	0,69	0,00	1,146	24	0	
26.06.2023	67,86	49,70	18,16	56,601	55,962	55,403	55,403	0,64	0,00	1,018	24	0	
27.06.2023	67,08	50,28	16,80	63,018	62,325	61,698	61,698	0,69	0,00	1,035	24	0	
28.06.2023	67,19	49,77	17,42	61,551	60,885	60,269	60,269	0,67	0,00	1,059	24	0	
29.06.2023	68,18	49,55	18,63	54,072	53,541	52,962	52,962	0,53	0,00	1,000	24	0	
30.06.2023	68,91	48,66	20,26	49,599	49,122	48,586	48,586	0,48	0,00	0,992	24	0	
01.07.2023	68,52	49,83	18,69	49,095	48,672	48,109	48,109	0,42	0,00	0,909	24	0	
02.07.2023	68,14	50,26	17,88	52,902	52,416	51,825	51,825	0,49	0,00	0,942	24	0	
03.07.2023	67,62	50,65	16,98	55,233	54,702	54,099	54,099	0,53	0,00	0,930	24	0	
04.07.2023	67,38	51,42	15,96	55,161	54,675	54,044	54,044	0,49	0,00	0,876	24	0	
05.07.2023	67,57	50,46	17,10	55,863	55,350	54,731	54,731	0,51	0,00	0,948	24	0	
06.07.2023	68,12	50,23	17,88	51,327	50,850	50,279	50,279	0,48	0,00	0,909	24	0	
07.07.2023	68,37	50,70	17,67	48,762	48,375	47,790	47,790	0,39	0,00	0,847	24	0	
08.07.2023	68,96	50,55	18,42	45,585	45,216	44,668	44,668	0,37	0,00	0,830	24	0	
09.07.2023	68,38	51,26	17,11	48,420	48,042	47,452	47,452	0,38	0,00	0,821	24	0	
10.07.2023	69,07	51,07	17,99	44,784	44,424	43,877	43,877	0,36	0,00	0,799	24	0	
11.07.2023	57,50	46,47	11,03	26,802	26,631	26,279	26,279	0,17	0,00	0,388	24	0	
12.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
13.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
14.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
15.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				981,40	971,99	961,28	961,28	156,04	0,00	17,523	744		
Средние:	41,43	30,53	10,90										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.2023	65894,976	64507,348	64209,679	63994,244	3432,880	215,44	2186,462	14532	0
23.07.2023	66876,372	65479,339	65170,960	64955,525	3588,920	215,44	2203,985	15276	0
Итого:	981,40	971,99	961,28	961,28	156,04	0,00	17,523	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
04/07/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Краснопольский пр 25

Тип расходомера: ПРЭМ -50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0хDB59

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
04.07.2023	66,99	55,32	11,67	116,06	116,26	113,71	114,6	0	-0,89	1,326	24	0	
05.07.2023	67,12	54,39	12,73	106,9	106,11	104,74	104,63	0	0,11	1,334	24	0	
06.07.2023	67,73	54,59	13,14	100,29	99,61	98,18	98,22	0	-0,04	1,29	24	0	
07.07.2023	68,04	55,31	12,73	102	101,26	99,84	99,85	0	-0,01	1,27	24	0	
08.07.2023	68,72	56,56	12,16	103,35	102,64	101,19	101,13	0	0,06	1,229	24	0	
09.07.2023	68,05	55,37	12,68	101,34	100,59	99,2	99,13	0	0,07	1,258	24	0	
10.07.2023	68,84	56,6	12,24	103,91	103,05	101,75	101,53	0	0,22	1,245	24	0	
11.07.2023	67,36	55,67	11,69	54,31	53,93	53,18	53,14	0	0,04	0,621	24	0	
12.07.2023	29,11	29,35	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	27,06	27,06	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,82	25,8	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,9	24,89	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	24,06	24,04	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,74	23,7	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	23,66	23,66	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	23,32	23,31	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	23,01	22,99	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,82	22,84	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,78	22,8	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,76	22,77	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				788,16	783,45	771,79	772,23	0	-0,44	9,573	480	0	
Средние:	41,79	36,85	4,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
03/07/2324	54,72	56,07	53,6	55,32	0	-1,72	0,718	13	650
23/07/2324	842,88	839,52	825,39	827,55	0	-2,16	10,291	493	650
Итого:	788,16	783,45	771,79	772,23	0	-0,44	9,573	480	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова
Подпись

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

24 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,55	49,55	18	59,35	57,71	0	58,14	57,04	1,1	1,044	24	0	
24.06.2023	68,07	49,63	18,44	56,05	54,47	0	54,85	53,85	1	1,01	24	0	
25.06.2023	67,75	49,91	17,84	57,7	56,12	0	56,5	55,45	1,05	1,006	24	0	
26.06.2023	67,09	49,94	17,15	60,16	58,56	0	58,95	57,87	1,08	1,01	24	0	
27.06.2023	66,21	51,09	15,12	66,63	64,94	0	65,31	64,13	1,18	0,988	24	0	
28.06.2023	66,37	50,73	15,64	64,92	63,28	0	63,63	62,5	1,13	0,994	24	0	
29.06.2023	67,41	50,13	17,28	57,6	56,07	0	56,42	55,41	1,01	0,973	24	0	
30.06.2023	68,22	49,86	18,36	52,27	50,81	0	51,17	50,25	0,92	0,94	24	0	
01.07.2023	67,85	49,51	18,34	51,77	50,33	0	50,66	49,76	0,9	0,928	24	0	
02.07.2023	67,45	50,94	16,51	56,39	54,88	0	55,21	54,24	0,97	0,911	24	0	
03.07.2023	66,91	51,07	15,84	57,89	56,35	0	56,69	55,66	1,03	0,896	24	0	
04.07.2023	66,66	50,98	15,68	60,56	58,97	0	59,32	58,22	1,1	0,93	24	0	
05.07.2023	66,82	51,51	15,31	57,61	56,1	0	56,43	55,39	1,04	0,866	24	0	
06.07.2023	67,43	50,71	16,72	54,32	52,83	0	53,2	52,21	0,99	0,888	24	0	
07.07.2023	67,64	50,45	17,19	50,11	48,72	0	49,06	48,16	0,9	0,842	24	0	
08.07.2023	68,29	50,72	17,57	46,81	45,48	0	45,85	44,94	0,91	0,806	24	0	
09.07.2023	67,72	51,66	16,06	49,66	48,3	0	48,68	47,7	0,98	0,784	24	0	
10.07.2023	68,38	50,48	17,9	44,4	43,13	0	43,44	42,65	0,79	0,778	24	0	
11.07.2023	67,37	51,87	15,5	24,4	23,75	0	23,91	23,45	0,46	0,37	24	0	
12.07.2023	27,97	26,69	1,28	0	1,77	0	0	1,77	-1,77	0	24	0	*
13.07.2023	25,67	25,29	0,38	0	2,68	0	0	2,68	-2,68	0	24	0	*
14.07.2023	24,5	24,15	0,35	0	2,19	0	0	2,19	-2,19	0	24	0	*
15.07.2023	23,42	23,08	0,34	0	1,96	0	0	1,96	-1,96	0	24	0	*
16.07.2023	22,78	22,46	0,32	0	1,86	0	0	1,86	-1,86	0	24	0	*
17.07.2023	22,33	22,04	0,29	0	1,93	0	0	1,93	-1,93	0	24	0	*
18.07.2023	22,15	21,83	0,32	0	1,85	0	0	1,85	-1,85	0	24	0	*
19.07.2023	21,91	21,59	0,32	0	1,98	0	0	1,98	-1,98	0	24	0	*
20.07.2023	21,8	21,5	0,3	0	2,34	0	0	2,34	-2,34	0	24	0	*
21.07.2023	21,6	21,29	0,31	0	2,53	0	0	2,53	-2,53	0	24	0	*
22.07.2023	21,48	21,18	0,3	0	2,61	0	0	2,61	-2,61	0	24	0	*
23.07.2023	21,4	21,1	0,3	0	2,85	0	0	2,85	-2,85	0	24	0	*
Итого:				1028,6	1027,3	0	1007,42	1015,43	-8,01	16,964	744	0	
Средние:	50,26	39,77	10,49										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/23г.	71840,97	69455,5	3,47	69730,3	68711,88	1018,42	2369,844	23677	0
23/07/23г.	72869,57	70482,85	3,47	70737,72	69727,31	1010,41	2386,808	24421	0
Итого:	1028,6	1027,35	0	1007,42	1015,43	-8,01	16,964	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохорова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Тнш	0

24 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	67,63	53,96	13,67	71,73	70,56	0	70,26	69,61	0,65	0,962	24	0	
24.06.2023	65,99	54,85	11,14	89,08	87,68	0	87,3	86,48	0,82	0,972	24	0	
25.06.2023	67,28	53,97	13,31	71,08	69,76	0	69,65	68,84	0,81	0,927	24	0	
26.06.2023	67,68	53,17	14,51	66,59	65,26	0	65,21	64,39	0,82	0,947	24	0	
27.06.2023	67,27	53,92	13,35	67,45	66,16	0	66,06	65,25	0,81	0,88	24	0	
28.06.2023	65,87	55,36	10,51	86,48	85,09	0	84,78	83,86	0,92	0,888	24	0	
29.06.2023	66,32	54,89	11,43	79,17	77,83	0	77,6	76,75	0,85	0,886	24	0	
30.06.2023	66,16	54,58	11,58	74,49	73,15	0	73,01	72,13	0,88	0,844	24	0	
01.07.2023	63,21	54	9,21	26,59	26,47	0	26,13	26,14	-0,01	0,25	24	0	
02.07.2023	65,33	52,41	12,92	67,41	66,08	0	66,11	65,22	0,89	0,854	24	0	
03.07.2023	67	55,17	11,83	65,88	64,77	0	64,54	63,84	0,7	0,761	24	0	
04.07.2023	66,57	55,12	11,45	67,19	66,1	0	65,83	65,18	0,65	0,752	24	0	
05.07.2023	65,92	55,27	10,65	74,64	73,51	0	73,15	72,45	0,7	0,777	24	0	
06.07.2023	65,73	55,87	9,86	79,57	78,44	0	78	77,32	0,68	0,768	24	0	
07.07.2023	66	56,02	9,98	75,61	74,47	0	74,1	73,41	0,69	0,74	24	0	
08.07.2023	67,41	54,36	13,05	68,77	67,39	0,01	67,36	66,43	0,93	0,878	24	0	
09.07.2023	67,62	53,83	13,79	61,61	60,28	0	60,32	59,47	0,85	0,831	24	0	
10.07.2023	67,78	53,67	14,11	62,97	61,62	0,01	61,68	60,82	0,86	0,871	24	0	
11.07.2023	67,16	53,54	13,62	63,4	62,13	0	62,1	61,31	0,79	0,845	24	0	
12.07.2023	27,8	28,35	-0,55	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.07.2023	26,16	26,19	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
14.07.2023	25,04	24,94	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
15.07.2023	24,37	24,06	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
16.07.2023	23,65	23,34	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
17.07.2023	23,02	22,85	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
18.07.2023	22,74	22,58	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
19.07.2023	22,43	22,23	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
20.07.2023	22,17	21,99	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
21.07.2023	21,88	21,69	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.07.2023	21,68	21,5	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.07.2023	21,56	21,4	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого:				1319,71	1296,75	0,02	1293,19	1278,9	14,29	15,633	744	0	
Средние:	66,52	54,83	11,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	96158,57	94615,64	58,7	93526,97	93490,32	36,65	2638,606	27612	0
23/07/2324:	97478,28	95912,39	58,72	94820,16	94769,22	50,94	2654,239	28356	0
Итого:	1319,71	1296,75	0,02	1293,19	1278,9	14,29	15,633	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  /
Е.А. Прохорова
Ф.И.О.


Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /
Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

24 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО Парк-Сервис

Адрес:Бейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	66,81	52,64	14,17	29,32	28,71	0	28,78	28,29	0,49	0,405	24	0	
24.06.2023	67,27	52,12	15,15	27,38	26,76	0	26,85	26,47	0,38	0,404	24	0	
25.06.2023	66,99	52,76	14,23	30,77	30,18	0	30,17	29,84	0,33	0,43	24	0	
26.06.2023	66,61	54,53	12,08	42,24	41,71	0	41,39	41,14	0,25	0,5	24	0	
27.06.2023	65,88	54,64	11,24	44,43	43,71	0	43,58	43,11	0,47	0,489	24	0	
28.06.2023	65,94	54,88	11,06	48,95	48,28	0	47,95	47,62	0,33	0,532	24	0	
29.06.2023	67,04	55,55	11,49	50,2	49,43	0	49,2	48,72	0,48	0,564	24	0	
30.06.2023	67,79	55,2	12,59	43,72	42,93	0	42,79	42,37	0,42	0,538	24	0	
01.07.2023	67,49	56,25	11,24	43,18	42,44	0	42,27	41,82	0,45	0,474	24	0	
02.07.2023	67,01	56,47	10,54	44,06	43,47	0	43,21	42,86	0,35	0,457	24	0	
03.07.2023	66,54	56,09	10,45	46,86	46,24	0	45,94	45,56	0,38	0,482	24	0	
04.07.2023	66,35	56,72	9,63	51,49	50,93	0	50,5	50,18	0,32	0,484	24	0	
05.07.2023	66,52	57,07	9,45	49	48,45	0	48,05	47,74	0,31	0,453	24	0	
06.07.2023	67,12	56,02	11,1	45	44,39	0	44,11	43,76	0,35	0,489	24	0	
07.07.2023	67,29	55,87	11,42	40,87	40,26	0	40,02	39,68	0,34	0,455	24	0	
08.07.2023	67,9	55,92	11,98	38,07	37,46	0	37,29	36,91	0,38	0,446	24	0	
09.07.2023	67,3	55,98	11,32	38,23	37,62	0	37,46	37,08	0,38	0,422	24	0	
10.07.2023	67,98	55,52	12,46	36,63	36,01	0	35,89	35,47	0,42	0,445	24	0	
11.07.2023	66,75	56,36	10,39	20,88	20,76	0	20,48	20,47	0,01	0,21	24	0	
12.07.2023	27,74	27,98	-0,24	0	1,21	0	0	1,21	-1,21	0	24	0	*
13.07.2023	26,18	25,92	0,26	0	1,17	0	0	1,17	-1,17	0	24	0	*
14.07.2023	25,06	24,76	0,3	0	1,05	0	0	1,05	-1,05	0	24	0	*
15.07.2023	24,19	23,9	0,29	0	0,88	0	0	0,88	-0,88	0	24	0	*
16.07.2023	23,48	23,45	0,03	0	0,08	0	0	0,08	-0,08	0	24	0	*
17.07.2023	23,06	22,72	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	22,86	22,49	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,62	22,24	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,44	22,06	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	22,26	21,89	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	22,12	21,73	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	22,02	21,64	0,38	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				771,28	764,13	0	755,93	753,48	2,45	8,679	744	0	
Средние:	50,21	42,94	7,26										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	45767,46	44932,11	2,66	44468,43	44378,62	89,81	1296,711	22546	0
23/07/2324:	46538,74	45696,24	2,66	45224,36	45132,1	92,26	1305,39	23290	0
Итого:	771,28	764,13	0	755,93	753,48	2,45	8,679	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Е.А. Просняникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

24 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,6	59,9	8,7	110,63	109,73	0	108,29	107,9	0,39	0,942	24	0	
24.06.2023	69,17	60,83	8,34	111,24	110,38	0	108,87	108,53	0,34	0,908	24	0	
25.06.2023	68,83	59,43	9,4	107,96	106,81	0	105,7	105,05	0,65	0,993	24	0	
26.06.2023	68,16	58,88	9,28	103,02	102,13	0	100,86	100,49	0,37	0,937	24	0	
27.06.2023	67,32	57,07	10,25	90,6	89,9	0	88,76	88,52	0,24	0,909	24	0	
28.06.2023	67,38	57,12	10,26	89,12	88,01	0	87,29	86,7	0,59	0,895	24	0	
29.06.2023	68,52	58,86	9,66	97,61	96,58	0	95,57	95,05	0,52	0,924	24	0	
30.06.2023	69,37	60,48	8,89	106,58	105,92	0	104,28	104,13	0,15	0,924	24	0	
01.07.2023	68,96	60,98	7,98	106,34	105,84	0	104,09	104,03	0,06	0,831	24	0	
02.07.2023	68,5	59,64	8,86	101,18	100,7	0	99,04	99,04	0	0,876	24	0	
03.07.2023	67,92	59,06	8,86	99,91	99,51	0	97,83	97,94	-0,11	0,864	24	0	
04.07.2023	67,64	59,19	8,45	98,32	98	0	96,29	96,43	-0,14	0,812	24	0	
05.07.2023	67,85	59,6	8,25	100,69	100,35	0	98,61	98,72	-0,11	0,815	24	0	
06.07.2023	68,49	60,61	7,88	107,05	106,72	0	104,8	104,9	-0,1	0,826	24	0	
07.07.2023	68,81	61,5	7,31	112,26	111,91	0	109,92	109,98	-0,06	0,805	24	0	
08.07.2023	69,48	62,8	6,68	118,1	117,71	0	115,51	115,6	-0,09	0,773	24	0	
09.07.2023	68,8	62	6,8	113,41	113,04	0	110,99	111,09	-0,1	0,754	24	0	
10.07.2023	69,6	63,14	6,46	120,89	120,43	0	118,26	118,25	0,01	0,765	24	0	
11.07.2023	68,34	61,35	6,99	55,65	55,98	0	54,49	55,04	-0,55	0,369	24	0	
12.07.2023	28,41	27,24	1,17	0	3,46	0	0	3,46	-3,46	0	24	0	*
13.07.2023	26,67	26,25	0,42	0	12,52	0	0	12,52	-12,52	0	24	0	*
14.07.2023	25,53	25,14	0,39	0	11,52	0	0	11,52	-11,52	0	24	0	*
15.07.2023	24,74	24,41	0,33	0	11	0	0	11	-11	0	24	0	*
16.07.2023	24,21	23,91	0,3	0	10,61	0	0	10,61	-10,61	0	24	0	*
17.07.2023	23,82	23,56	0,26	0	10,29	0	0	10,29	-10,29	0	24	0	*
18.07.2023	23,61	23,38	0,23	0	8,32	0	0	8,32	-8,32	0	24	0	*
19.07.2023	23,31	23,08	0,23	0	5,54	0	0	5,54	-5,54	0	24	0	*
20.07.2023	23,08	22,86	0,22	0	4,47	0	0	4,47	-4,47	0	24	0	*
21.07.2023	22,88	22,69	0,19	0	3,94	0	0	3,94	-3,94	0	24	0	*
22.07.2023	22,77	22,63	0,14	0	3,55	0	0	3,55	-3,55	0	24	0	*
23.07.2023	22,67	22,52	0,15	0	3,17	0	0	3,17	-3,17	0	24	0	*
Итого:				1950,5	2028	0	1909,45	1995,78	-86,33	15,922	744	0	
Средние:	51,4	46,13	5,26										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324	16594,46	16222,4	0	16158,91	15994,08	164,83	356,041	3543	0
23/07/2324	18545,02	18250,44	0	18068,36	17989,86	78,5	371,963	4287	0
Итого:	1950,56	2028,04	0	1909,45	1995,78	-86,33	15,922	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и _____
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №:

Адрес: пр. Краснопольский 19 В

Тип расходомера:

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	73,01	48,93	24,07	59,691	59,292	58,487	58,487	0,40	0,00	1,426	24	0	
24.06.2023	73,53	49,30	24,24	58,655	58,293	57,473	57,473	0,36	0,00	1,409	24	0	
25.06.2023	73,23	48,52	24,71	61,352	60,966	60,131	60,131	0,39	0,00	1,509	24	0	
26.06.2023	72,60	49,72	22,88	63,092	62,784	61,872	61,872	0,31	0,00	1,432	24	0	
27.06.2023	71,84	50,33	21,51	68,078	67,887	66,841	66,841	0,19	0,00	1,455	24	0	
28.06.2023	71,99	50,63	21,36	67,703	67,473	66,435	66,435	0,23	0,00	1,407	24	0	
29.06.2023	72,94	49,40	23,54	58,995	58,626	57,811	57,811	0,37	0,00	1,373	24	0	
30.06.2023	73,66	48,85	24,82	54,897	54,432	53,732	53,732	0,47	0,00	1,344	24	0	
01.07.2023	73,28	49,49	23,79	55,558	55,134	54,401	54,401	0,42	0,00	1,310	24	0	
02.07.2023	72,94	49,79	23,15	61,205	60,858	59,993	59,993	0,35	0,00	1,422	24	0	
03.07.2023	72,36	50,35	22,01	59,491	59,175	58,322	58,322	0,32	0,00	1,296	24	0	
04.07.2023	72,27	50,83	21,43	62,710	62,388	61,478	61,478	0,32	0,00	1,332	24	0	
05.07.2023	72,50	50,51	22,00	59,786	59,409	58,577	58,577	0,38	0,00	1,299	24	0	
06.07.2023	72,99	50,58	22,40	53,636	53,235	52,510	52,510	0,40	0,00	1,183	24	0	
07.07.2023	73,24	50,49	22,75	53,401	52,983	52,269	52,269	0,42	0,00	1,190	24	0	
08.07.2023	73,79	50,13	23,67	49,320	48,834	48,221	48,221	0,49	0,00	1,146	24	0	
09.07.2023	73,23	51,11	22,12	52,418	52,002	51,296	51,296	0,42	0,00	1,146	24	0	
10.07.2023	73,90	50,56	23,34	48,998	48,537	47,913	47,913	0,46	0,00	1,135	24	0	
11.07.2023	59,88	45,48	14,40	28,049	27,846	27,463	27,463	0,20	0,00	0,550	24	0	
12.07.2023	32,80	27,74	5,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
13.07.2023	31,49	26,50	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
14.07.2023	31,00	26,01	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
15.07.2023	30,60	25,59	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2023	30,28	25,29	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2023	30,11	25,04	5,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2023	29,99	24,83	5,16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2023	29,64	24,51	5,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2023	29,09	24,01	5,08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2023	28,63	23,74	4,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2023	28,34	23,49	4,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
23.07.2023	28,30	23,40	4,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				1077,03	1070,15	1055,22	1055,22	156,04	0,00	24,363	744		
Средние:	55,92	40,17	15,75										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.2023	28426,870	28284,029	27765,268	27766,986	1248,944	-1,72	1134,087	5390	0
23.07.2023	29503,904	29354,183	28820,491	28822,209	1404,984	-1,72	1158,450	6134	0
Итого:	1077,03	1070,15	1055,22	1055,22	156,04	0,00	24,363	744	0

Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0

24 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	68,47	52,55	15,91	67,864	32,048	35,82	1,103	24	0	
24.06.2023	69,02	52,91	16,11	65,373	64,479	0,89	1,079	24	0	
25.06.2023	68,73	53,15	15,58	75,226	74,181	1,04	1,211	24	0	
26.06.2023	68,10	53,44	14,66	77,893	76,764	1,13	1,164	24	0	
27.06.2023	67,30	54,26	13,05	92,410	90,985	1,42	1,216	24	0	
28.06.2023	67,39	53,49	13,89	85,562	84,283	1,28	1,202	24	0	
29.06.2023	68,43	53,16	15,28	74,640	73,589	1,05	1,171	24	0	
30.06.2023	69,20	52,52	16,68	65,147	64,278	0,87	1,114	24	0	
01.07.2023	68,82	53,19	15,63	68,093	67,148	0,95	1,093	24	0	
02.07.2023	68,41	54,29	14,12	77,196	76,067	1,13	1,127	24	0	
03.07.2023	67,88	54,30	13,58	81,282	80,061	1,22	1,125	24	0	
04.07.2023	67,63	55,16	12,47	84,738	83,417	1,32	1,080	24	0	
05.07.2023	67,81	55,13	12,68	82,943	81,659	1,28	1,073	24	0	
06.07.2023	68,39	55,07	13,32	75,342	74,205	1,14	1,027	24	0	
07.07.2023	68,66	55,08	13,58	68,757	67,723	1,03	0,943	24	0	
08.07.2023	69,29	55,75	13,54	65,908	64,922	0,99	0,910	24	0	
09.07.2023	68,69	56,58	12,11	74,215	73,049	1,17	0,920	24	0	
10.07.2023	69,40	55,79	13,61	65,817	64,836	0,98	0,912	24	0	
11.07.2023	55,49	48,30	7,19	42,839	42,127	0,71	0,456	24	0	
12.07.2023	28,55	27,89	0,66	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
13.07.2023	26,56	26,25	0,31	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
14.07.2023	25,68	25,38	0,30	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
15.07.2023	25,12	24,78	0,33	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
16.07.2023	24,71	24,34	0,37	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
17.07.2023	24,44	24,06	0,38	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
18.07.2023	24,15	23,78	0,37	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
19.07.2023	23,89	23,53	0,36	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
20.07.2023	23,72	23,36	0,36	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
21.07.2023	23,50	23,13	0,37	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
22.07.2023	23,30	22,91	0,39	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
23.07.2023	23,19	22,80	0,38	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
Итого:				1391,24	1335,82	55,42	19,928	744		
Средние:	51,09	42,46	8,63							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.2023	29029,550	26628,980	344,55	1089,916	5389	0
23.07.2023	30420,79	27964,80	399,97	1109,844	6133	0
Итого:	1391,24	1335,82	55,42	19,928	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi

Траб x Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24 ИЮЛ 2023



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-23/07/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1


KC=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2023	66,48	50,55	15,93	56,53	53,76	0	55,36	53,11	2,25	0,883	24	0	
24.06.2023	66,93	49,69	17,24	55,68	52,92	0	54,51	52,32	2,19	0,938	24	0	
25.06.2023	66,73	49,71	17,02	58,29	55,39	0,01	57,12	54,78	2,34	0,971	24	0	
26.06.2023	66,13	51,12	15,01	62,85	59,82	0	61,59	59,1	2,49	0,924	24	0	
27.06.2023	65,37	50,9	14,47	67,23	64,01	0	65,95	63,21	2,74	0,953	24	0	
28.06.2023	65,48	52,19	13,29	72,19	68,61	0	70,8	67,73	3,07	0,939	24	0	
29.06.2023	66,37	51,91	14,46	60,9	57,85	0	59,72	57,11	2,61	0,865	24	0	
30.06.2023	67,04	50,53	16,51	51,87	49,25	0	50,86	48,68	2,18	0,841	24	0	
01.07.2023	66,82	51,92	14,9	55,76	53,03	0	54,59	52,38	2,21	0,812	24	0	
02.07.2023	66,43	51,6	14,83	57,57	54,76	0	56,41	54,08	2,33	0,839	24	0	
03.07.2023	65,98	52,39	13,59	61,34	58,44	0	60,13	57,69	2,44	0,818	24	0	
04.07.2023	65,76	53,27	12,49	64,53	61,48	0	63,25	60,68	2,57	0,79	24	0	
05.07.2023	65,9	52,63	13,27	60,5	57,53	0	59,31	56,77	2,54	0,787	24	0	
06.07.2023	66,31	51,83	14,48	53,04	50,36	0,01	51,97	49,76	2,21	0,75	24	0	
07.07.2023	66,44	52,08	14,36	50,48	47,93	0	49,44	47,34	2,1	0,712	24	0	
08.07.2023	67,03	52,39	14,64	47,58	45,13	0	46,62	44,59	2,03	0,68	24	0	
09.07.2023	66,51	52,15	14,36	50,32	47,72	0	49,34	47,11	2,23	0,709	24	0	
10.07.2023	67,06	51,37	15,69	45,61	43,15	0	44,69	42,6	2,09	0,699	24	0	
11.07.2023	66,02	52,07	13,95	27,43	25,95	0	26,9	25,64	1,26	0,376	24	0	
12.07.2023	27,8	28,35	-0,55	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.2023	26,16	26,19	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.2023	25,04	24,94	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.2023	24,37	24,06	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2023	23,65	23,34	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2023	23,02	22,85	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2023	22,74	22,58	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2023	22,43	22,23	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2023	22,17	21,99	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2023	21,88	21,69	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2023	21,68	21,5	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.07.2023	21,56	21,4	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1059,7	1007	0,02	1038,56	994,68	43,88	15,286	744	0	
Средние:	49,78	40,69	9,09										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2324:	64044,81	61278,14	5,26	62285,28	60595,73	1689,55	1869,647	19645	0
23/07/2324:	65104,51	62285,23	5,28	63323,84	61590,41	1733,43	1884,933	20389	0
Итого:	1059,7	1007,09	0,02	1038,56	994,68	43,88	15,286	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Е.А. Прокурникова
Ф.И.О. _____
ИНН 7448199350
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж.организации

Подпись 
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О. _____

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{иш}

0,000

24 ИЮЛ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: Бейвеля 51 ИТП №2 (п. 2,3,4)
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 15424617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	20,06	18,54	1,52	0,000	0,030	-0,03	0,014	24	0	
24.05.2023	20,15	19,17	0,99	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
25.05.2023	20,35	19,14	1,21	0,000	0,010	-0,01	0,001	24	0	
26.05.2023	20,44	19,18	1,26	0,000	0,010	-0,01	0,001	24	0	
27.05.2023	20,56	18,97	1,60	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
28.05.2023	20,80	19,56	1,24	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
29.05.2023	20,35	19,67	0,68	1,639	1,669	-0,03	-0,001	24	0	
30.05.2023	42,88	34,40	8,48	79,959	80,199	-0,24	0,751	24	0	
31.05.2023	66,43	50,43	15,99	101,477	101,479	0,00	0,987	24	0	
01.06.2023	69,81	50,07	19,74	62,596	62,563	0,03	0,955	24	0	
02.06.2023	67,42	49,97	17,44	87,192	87,182	0,01	0,894	24	0	
03.06.2023	73,28	48,40	24,87	34,883	34,887	0,00	0,884	24	0	
04.06.2023	73,34	47,48	25,86	36,084	36,075	0,01	0,961	24	0	
05.06.2023	73,10	48,17	24,92	37,601	37,588	0,01	0,932	24	0	
06.06.2023	72,54	49,16	23,38	37,198	37,181	0,02	0,882	24	0	
07.06.2023	71,93	49,36	22,57	40,140	40,146	-0,01	0,929	24	0	
08.06.2023	72,02	49,70	22,32	40,060	40,061	0,00	0,916	24	0	
09.06.2023	71,72	49,54	22,18	41,513	41,545	-0,03	0,938	24	0	
10.06.2023	71,70	50,31	21,40	41,151	41,172	-0,02	0,896	24	0	
11.06.2023	72,07	49,44	22,63	42,532	42,572	-0,04	0,993	24	0	
12.06.2023	71,96	49,50	22,46	43,463	43,477	-0,01	1,000	24	0	
13.06.2023	71,84	49,83	22,01	43,808	43,795	0,01	0,985	24	0	
14.06.2023	71,85	49,70	22,15	44,540	44,551	-0,01	1,013	24	0	
15.06.2023	71,79	49,87	21,91	44,081	44,072	0,01	0,992	24	0	
16.06.2023	71,79	50,01	21,79	43,475	43,465	0,01	0,971	24	0	
17.06.2023	71,35	51,08	20,27	48,211	48,202	0,01	0,894	24	0	
18.06.2023	71,68	50,57	21,11	46,766	46,738	0,03	1,010	24	0	
19.06.2023	71,81	51,78	20,03	44,650	44,629	0,02	0,902	24	0	
20.06.2023	71,92	50,38	21,54	48,057	48,067	-0,01	1,062	24	0	
21.06.2023	71,90	50,97	20,93	48,291	48,271	0,02	1,039	24	0	
22.06.2023	71,90	50,83	21,07	48,849	48,827	0,02	1,056	24	0	
Итого:				1188,22	1188,46	-0,25	22,855	744		
Средние:	59,06	42,43	16,63							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2023	133306,854	136111,385	8,72	2186,391	14396	0
22.06.2023	134495,072	137299,849	8,47	2209,246	15140	0
Итого:	1188,22	1188,46	-0,25	22,855	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись



Представитель теплоснабжающей организации
ООО "Центр"

Подпись

Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: Бейвеля 51 ИТП №3 (п. 6-6)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 15444617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	16,18	14,53	1,65	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
24.05.2023	16,22	14,04	2,18	0,000	0,130	-0,13	0,000	24	0	
25.05.2023	16,45	14,09	2,36	0,000	0,881	-0,88	0,000	24	0	
26.05.2023	16,78	15,02	1,76	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
27.05.2023	17,37	15,63	1,74	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
28.05.2023	17,59	15,95	1,64	0,000	0,000	0,00	0,000	24	0	
29.05.2023	17,50	16,09	1,41	0,980	0,970	0,01	0,001	24	0	
30.05.2023	39,64	36,64	3,00	114,806	112,749	2,06	0,637	24	0	
31.05.2023	64,03	60,30	3,73	216,072	212,385	3,69	1,025	24	0	
01.06.2023	67,71	63,91	3,80	226,743	222,175	4,57	1,133	24	0	
02.06.2023	65,44	61,89	3,55	210,132	205,314	4,82	1,026	24	0	
03.06.2023	71,56	68,11	3,45	239,376	233,934	5,44	1,173	24	0	
04.06.2023	71,85	68,22	3,63	238,750	233,272	5,48	1,215	24	0	
05.06.2023	71,70	68,22	3,49	232,410	227,617	4,79	1,119	24	0	
06.06.2023	70,74	63,24	7,50	139,903	137,290	2,61	0,943	24	0	
07.06.2023	69,79	60,39	9,40	76,911	75,393	1,52	0,808	24	0	
08.06.2023	69,78	60,29	9,49	77,011	75,457	1,55	0,818	24	0	
09.06.2023	69,45	60,32	9,13	77,123	75,545	1,58	0,793	24	0	
10.06.2023	69,36	59,59	9,77	77,049	75,474	1,57	0,840	24	0	
11.06.2023	69,81	59,84	9,97	76,881	75,178	1,70	0,860	24	0	
12.06.2023	69,57	58,72	10,86	76,667	74,935	1,73	0,925	24	0	
13.06.2023	69,43	59,61	9,83	76,634	74,893	1,74	0,849	24	0	
14.06.2023	69,53	59,71	9,82	77,412	75,646	1,77	0,857	24	0	
15.06.2023	69,57	60,02	9,55	77,557	75,860	1,70	0,835	24	0	
16.06.2023	69,66	60,44	9,23	77,660	75,933	1,73	0,814	24	0	
17.06.2023	69,28	59,44	9,84	75,467	73,845	1,62	0,826	24	0	
18.06.2023	69,46	59,19	10,27	77,073	75,478	1,59	0,878	24	0	
19.06.2023	69,42	59,89	9,53	77,026	75,433	1,59	0,821	24	0	
20.06.2023	69,42	60,11	9,32	77,133	75,571	1,56	0,805	24	0	
21.06.2023	69,36	59,44	9,92	77,048	75,489	1,56	0,849	24	0	
22.06.2023	69,32	59,11	10,21	77,353	75,797	1,56	0,874	24	0	
Итого:				2851,18	2792,65	58,53	21,726	744		
Средние:	56,55	50,06	6,48							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2023	141738,025	138534,088	9324,06	1793,360	14373	0
22.06.2023	144589,204	141326,733	9382,59	1815,086	15117	0
Итого:	2851,18	2792,65	58,53	21,726	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации
ООО "Центр"

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{ншт}

0

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: Бейселя 51 ИТП №4 (п. 7)

Тип расходомера:

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 15084617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2023	19,86	18,84	1,03	0,009	0,005	0,00	0,000	24	0	
24.05.2023	19,69	18,76	0,93	0,037	0,000	0,04	0,000	24	0	
25.05.2023	20,40	19,01	1,39	0,007	0,006	0,00	0,000	24	0	
26.05.2023	19,09	18,55	0,54	1,033	1,029	0,00	-0,003	24	0	
27.05.2023	20,79	19,36	1,43	0,005	0,001	0,00	0,000	24	0	
28.05.2023	21,09	19,60	1,49	0,005	0,001	0,00	0,000	24	0	
29.05.2023	21,48	20,01	1,47	0,887	0,885	0,00	0,001	24	0	
30.05.2023	47,11	34,51	12,60	49,448	49,448	0,00	0,554	24	0	
31.05.2023	67,06	48,33	18,74	54,538	54,538	0,00	0,734	24	0	
01.06.2023	69,65	49,01	20,64	40,342	40,342	0,00	0,726	24	0	
02.06.2023	67,50	49,33	18,17	54,756	54,756	0,00	0,731	24	0	
03.06.2023	72,80	47,73	25,07	27,603	27,603	0,00	0,695	24	0	
04.06.2023	72,88	47,64	25,25	27,100	27,100	0,00	0,692	24	0	
05.06.2023	72,63	47,65	24,98	27,537	27,537	0,00	0,692	24	0	
06.06.2023	71,72	48,64	23,08	29,815	29,815	0,00	0,686	24	0	
07.06.2023	71,11	47,95	23,16	32,349	32,349	0,00	0,756	24	0	
08.06.2023	71,14	48,80	22,35	31,745	31,745	0,00	0,714	24	0	
09.06.2023	70,86	49,01	21,85	32,866	32,866	0,00	0,722	24	0	
10.06.2023	70,90	48,72	22,18	32,602	32,602	0,00	0,729	24	0	
11.06.2023	71,20	48,33	22,87	32,850	32,850	0,00	0,756	24	0	
12.06.2023	71,08	47,71	23,37	33,673	33,673	0,00	0,789	24	0	
13.06.2023	70,97	47,57	23,40	33,774	33,774	0,00	0,794	24	0	
14.06.2023	71,01	47,22	23,79	33,605	33,605	0,00	0,806	24	0	
15.06.2023	70,98	48,03	22,95	33,708	33,708	0,00	0,777	24	0	
16.06.2023	70,97	48,32	22,65	32,550	32,550	0,00	0,742	24	0	
17.06.2023	70,71	48,97	21,73	33,984	33,984	0,00	0,741	24	0	
18.06.2023	70,79	48,74	22,04	34,053	34,053	0,00	0,758	24	0	
19.06.2023	70,92	47,70	23,22	34,739	34,739	0,00	0,813	24	0	
20.06.2023	71,01	48,33	22,67	34,185	34,185	0,00	0,777	24	0	
21.06.2023	71,00	46,82	24,17	35,588	35,588	0,00	0,869	24	0	
22.06.2023	70,94	47,57	23,38	34,653	34,653	0,00	0,812	24	0	
Итого:				850,05	849,99	0,06	17,863	744		
Средние:	58,69	41,19	17,50							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2023	103296,759	103236,722	60,04	1846,677	14433	0
22.06.2023	104146,806	104086,713	60,10	1864,540	15177	0
Итого:	850,05	849,99	0,06	17,863	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись



Представитель теплоснабж. организации
ООО "Центр"

Подпись

Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0