

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г. - 23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	68,35	43,13	25,22	33,3	29,64	----	32,6	29,39	3,21	0,82	24	0	*
25.09.2023	69,32	43,07	26,25	31,22	27,75	----	30,53	27,49	3,04	0,803	24	0	*
26.09.2023	69,82	41,62	28,2	29,75	26,39	----	29,12	26,15	2,97	0,82	24	0	*
27.09.2023	69,58	41,68	27,9	31,05	27,58	----	30,4	27,34	3,06	0,846	24	0	*
28.09.2023	69,34	42,79	26,55	29,77	26,46	----	29,15	26,22	2,93	0,775	24	0	*
29.09.2023	67,71	44,29	23,42	32,63	29,13	----	31,93	28,89	3,04	0,748	24	0	*
30.09.2023	66,81	44,44	22,37	37,39	33,43	----	36,67	33,18	3,49	0,819	24	0	*
01.10.2023	66,86	44,26	22,6	37,37	33,42	----	36,63	33,17	3,46	0,824	24	0	*
02.10.2023	66,43	45,06	21,37	38,24	34,2	----	37,49	33,92	3,57	0,8	24	0	*
03.10.2023	71,86	41,81	30,05	47,68	42,49	----	46,56	42,16	4,4	1,394	24	0	*
04.10.2023	75,36	39,06	36,3	72,11	64,15	----	70,32	63,67	6,65	2,55	24	0	*
05.10.2023	75,36	39,25	36,11	67,74	60,2	----	66,04	59,72	6,32	2,383	24	0	*
06.10.2023	66,47	41,27	25,2	88,53	84,88	----	86,72	84,21	2,51	2,173	24	0	*
07.10.2023	77,76	38,34	39,42	63,2	60,51	----	61,54	60,03	1,51	2,425	24	0	*
08.10.2023	75,05	38,67	36,38	70,19	67,3	----	68,44	66,82	1,62	2,49	24	0	*
09.10.2023	79	39,04	39,96	63,31	57,64	----	61,6	57,22	4,38	2,462	24	0	*
10.10.2023	82,94	39,21	43,73	59,79	52,85	----	58,01	52,46	5,55	2,535	24	0	*
11.10.2023	82,84	38,92	43,92	64,15	56,76	----	62,25	56,36	5,89	2,731	24	0	*
12.10.2023	82,3	39,1	43,2	65,04	57,57	----	63,11	57,17	5,94	2,724	24	0	*
13.10.2023	83,57	39,28	44,29	61,86	54,66	----	60	54,3	5,7	2,655	24	0	*
14.10.2023	82,59	38	44,59	58,01	51,24	----	56,29	50,91	5,38	2,51	24	0	*
15.10.2023	82,32	38,35	43,97	58,85	52	----	57,12	51,65	5,47	2,511	24	0	*
16.10.2023	82,38	38,36	44,02	57,65	50,96	----	55,96	50,6	5,36	2,463	24	0	*
17.10.2023	81,83	37,37	44,46	58,73	51,9	----	57,02	51,63	5,39	2,533	24	0	*
18.10.2023	82,33	38,31	44,02	59,47	52,57	----	57,71	52,2	5,51	2,538	24	0	*
19.10.2023	83,74	39,21	44,53	62,08	54,85	----	60,19	54,48	5,71	2,68	24	0	*
20.10.2023	82,34	39,37	42,97	65,44	57,91	----	63,5	57,42	6,08	2,729	24	0	*
21.10.2023	84	39,5	44,5	68,6	60,63	----	66,51	60,22	6,29	2,962	24	0	*
22.10.2023	82,68	40,08	42,6	80,54	71,34	----	78,19	70,86	7,33	3,331	24	0	*
23.10.2023	82,99	41,39	41,6	83,52	74,01	----	81	73,42	7,58	3,365	24	0	*
Итого:				1677,2	1504,4	----	1632,6	1493,26	139,34	61,399	720	0	
Средние:	76,46	40,47	35,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:0	84151,2	78367,35	0	81630,55	77547	4083,55	2904,246	26582	0
23/10/2324:0	85828,41	79871,77	0	83263,15	79040,26	4222,89	2965,645	27302	0
Итого:	1677,21	1504,42	0	1632,6	1493,26	139,34	61,399	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

О.В. Малыгина
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и

Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Солнечная 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x51DF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	68,35	43,13	25,22	33,3	29,64	----	32,6	29,39	3,21	0,82	24	0	*
25.09.2023	69,32	43,07	26,25	31,22	27,75	----	30,53	27,49	3,04	0,803	24	0	*
26.09.2023	69,82	41,62	28,2	29,75	26,39	----	29,12	26,15	2,97	0,82	24	0	*
27.09.2023	69,58	41,68	27,9	31,05	27,58	----	30,4	27,34	3,06	0,846	24	0	*
28.09.2023	69,34	42,79	26,55	29,77	26,46	----	29,15	26,22	2,93	0,775	24	0	*
29.09.2023	67,71	44,29	23,42	32,63	29,13	----	31,93	28,89	3,04	0,748	24	0	*
30.09.2023	66,81	44,44	22,37	37,39	33,43	----	36,67	33,18	3,49	0,819	24	0	*
01.10.2023	66,86	44,26	22,6	37,37	33,42	----	36,63	33,17	3,46	0,824	24	0	*
02.10.2023	66,43	45,06	21,37	38,24	34,2	----	37,49	33,92	3,57	0,8	24	0	*
03.10.2023	71,86	41,81	30,05	47,68	42,49	----	46,56	42,16	4,4	1,394	24	0	*
04.10.2023	75,36	39,06	36,3	72,11	64,15	----	70,32	63,67	6,65	2,55	24	0	*
05.10.2023	75,36	39,25	36,11	67,74	60,2	----	66,04	59,72	6,32	2,383	24	0	*
06.10.2023	66,47	41,27	25,2	88,53	84,88	----	86,72	84,21	2,51	2,173	24	0	*
07.10.2023	77,76	38,34	39,42	63,2	60,51	----	61,54	60,03	1,51	2,425	24	0	*
08.10.2023	75,05	38,67	36,38	70,19	67,3	----	68,44	66,82	1,62	2,49	24	0	*
09.10.2023	79	39,04	39,96	63,31	57,64	----	61,6	57,22	4,38	2,462	24	0	*
10.10.2023	82,94	39,21	43,73	59,79	52,85	----	58,01	52,46	5,55	2,535	24	0	*
11.10.2023	82,84	38,92	43,92	64,15	56,76	----	62,25	56,36	5,89	2,731	24	0	*
12.10.2023	82,3	39,1	43,2	65,04	57,57	----	63,11	57,17	5,94	2,724	24	0	*
13.10.2023	83,57	39,28	44,29	61,86	54,66	----	60	54,3	5,7	2,655	24	0	*
14.10.2023	82,59	38	44,59	58,01	51,24	----	56,29	50,91	5,38	2,51	24	0	*
15.10.2023	82,32	38,35	43,97	58,85	52	----	57,12	51,65	5,47	2,511	24	0	*
16.10.2023	82,38	38,36	44,02	57,65	50,96	----	55,96	50,6	5,36	2,463	24	0	*
17.10.2023	81,83	37,37	44,46	58,73	51,9	----	57,02	51,63	5,39	2,533	24	0	*
18.10.2023	82,33	38,31	44,02	59,47	52,57	----	57,71	52,2	5,51	2,538	24	0	*
19.10.2023	83,74	39,21	44,53	62,08	54,85	----	60,19	54,48	5,71	2,68	24	0	*
20.10.2023	82,34	39,37	42,97	65,44	57,91	----	63,5	57,42	6,08	2,729	24	0	*
21.10.2023	84	39,5	44,5	68,6	60,63	----	66,51	60,22	6,29	2,962	24	0	*
22.10.2023	82,68	40,08	42,6	80,54	71,34	----	78,19	70,86	7,33	3,331	24	0	*
23.10.2023	82,99	41,39	41,6	83,52	74,01	----	81	73,42	7,58	3,365	24	0	*
Итого:				1677,2	1504,4	----	1632,6	1493,26	139,34	61,399	720	0	
Средние:	76,46	40,47	35,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:0	84151,2	78367,35	0	81630,55	77547	4083,55	2904,246	26582	0
23/10/2324:0	85828,41	79871,77	0	83263,15	79040,26	4222,89	2965,645	27302	0
Итого:	1677,21	1504,42	0	1632,6	1493,26	139,34	61,399	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: *Е.А. Гросяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Подпись: *Ю.В. Малыгина*
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{шт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	71,23	52,14	19,09	38,56	37,54	0	37,7	37,06	0,64	0,72	24	0	
25.09.2023	70,05	52,52	17,53	31,05	30,21	0	30,38	29,81	0,57	0,532	24	0	
26.09.2023	71,35	51,44	19,91	36,39	35,35	0	35,56	34,9	0,66	0,707	24	0	
27.09.2023	71,13	52,65	18,48	37,65	36,59	0	36,8	36,13	0,67	0,68	24	0	
28.09.2023	70,35	53,16	17,19	41	39,83	0	40,1	39,29	0,81	0,687	24	0	
29.09.2023	71,34	51,89	19,45	37,47	36,37	0	36,63	35,92	0,71	0,712	24	0	
30.09.2023	70,61	53,29	17,32	42,38	41,14	0	41,42	40,6	0,82	0,718	24	0	
01.10.2023	71,03	52,23	18,8	41,1	39,86	0	40,16	39,32	0,84	0,755	24	0	
02.10.2023	70,79	52,52	18,27	39,76	38,63	0,01	38,9	38,12	0,78	0,709	24	0	
03.10.2023	72,59	51	21,59	33,94	33	0	33,17	32,63	0,54	0,716	24	0	
04.10.2023	73,62	50,98	22,64	32,62	31,69	0,01	31,86	31,3	0,56	0,723	24	0	
05.10.2023	73,23	50,81	22,42	32,6	31,73	0	31,83	31,35	0,48	0,714	24	0	
06.10.2023	67,55	49,49	18,06	72,2	70,14	0,01	70,7	69,36	1,34	1,276	24	0	
07.10.2023	77,39	46,11	31,28	51,16	48,99	0	49,82	48,51	1,31	1,558	24	0	
08.10.2023	73,21	47,41	25,8	63,22	60,83	0	61,73	60,2	1,53	1,592	24	0	
09.10.2023	76,7	46,4	30,3	52,31	50,19	0,11	50,93	49,69	1,24	1,543	24	0	
10.10.2023	81,45	45,24	36,21	45,56	43,55	0	44,3	43,07	1,23	1,602	24	0	
11.10.2023	80,59	45,08	35,51	47,13	45,12	0,01	45,82	44,65	1,17	1,623	24	0	
12.10.2023	80,26	45,32	34,94	48,57	46,56	0	47,16	46,08	1,08	1,647	24	0	
13.10.2023	81,45	45	36,45	46,34	44,39	0,13	44,98	43,91	1,07	1,637	24	0	
14.10.2023	80,53	44,93	35,6	46,87	44,97	0	45,53	44,49	1,04	1,621	24	0	
15.10.2023	80,82	44,43	36,39	46,49	44,6	0	45,19	44,12	1,07	1,646	24	0	
16.10.2023	80,54	44,56	35,98	45,97	44,14	0	44,68	43,66	1,02	1,605	24	0	
17.10.2023	80,3	44,85	35,45	44,76	43,01	0	43,51	42,54	0,97	1,541	24	0	
18.10.2023	81,45	45,17	36,28	40,65	38,99	0	39,49	38,59	0,9	1,434	24	0	
19.10.2023	82,88	42,6	40,28	38,58	36,81	0	37,42	36,57	0,85	1,51	24	0	
20.10.2023	81,4	43,92	37,48	43,66	41,7	0	42,42	41,29	1,13	1,587	24	0	
21.10.2023	80,92	44,67	36,25	46,53	44,48	0	45,22	44,07	1,15	1,639	24	0	
22.10.2023	80,76	44,81	35,95	52,07	49,77	0	50,61	49,29	1,32	1,819	24	0	
23.10.2023	81,21	45,48	35,73	52,43	50,14	0	50,92	49,64	1,28	1,82	24	0	
Итого:				1329	1280,3	0,28	1294,94	1266,2	28,78	37,073	720	0	
Средние:	76,22	48	28,22										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г	79107,3	77432,22	3,29	76938,47	76446,53	491,94	2041,09	31309	1
23/10/23г	80436,3	78712,54	3,57	78233,41	77712,69	520,72	2078,17	32029	1
Итого:	1329,02	1280,32	0,28	1294,94	1266,16	28,78	37,073	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор С.И. БЗР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	71,41	43,28	28,13	39,14	38,63	0	38,24	38,33	-0,09	1,252	24	0	
25.09.2023	69,87	43,5	26,37	30,45	30,07	0	29,79	29,81	-0,02	0,913	24	0	
26.09.2023	71,52	44,61	26,91	36,1	35,59	0	35,27	35,3	-0,03	1,104	24	0	
27.09.2023	71,37	44,14	27,23	37,88	37,35	0	37,01	37,06	-0,05	1,17	24	0	
28.09.2023	70,44	44,35	26,09	37,47	37,03	0	36,64	36,71	-0,07	1,111	24	0	
29.09.2023	71,36	45,21	26,15	35,31	34,95	0	34,53	34,66	-0,13	1,05	24	0	
30.09.2023	70,53	44,36	26,17	36,69	36,44	0	35,86	36,15	-0,29	1,089	24	0	
01.10.2023	71,1	42,68	28,42	40,06	39,78	0	39,14	39,47	-0,33	1,292	24	0	
02.10.2023	70,83	44,14	26,69	37,68	37,52	0	36,85	37,19	-0,34	1,145	24	0	
03.10.2023	74,08	44,94	29,14	63,55	63,09	0,01	62,04	62,49	-0,45	2,101	24	0	
04.10.2023	74,69	45,22	29,47	76,27	75,75	0	74,37	75,01	-0,64	2,548	24	0	
05.10.2023	74,21	44,72	29,49	74,55	74,09	0	72,74	73,37	-0,63	2,494	24	0	
06.10.2023	66,83	45,72	21,11	89,65	90,35	0	87,8	89,5	-1,7	2,152	24	0	
07.10.2023	77,72	45,29	32,43	66,71	66,37	0	64,98	65,77	-0,79	2,45	24	0	
08.10.2023	73,6	44,6	29	77,73	77,74	0	75,85	76,99	-1,14	2,555	24	0	
09.10.2023	77,02	44,93	32,09	68,18	68,02	0	66,42	67,39	-0,97	2,48	24	0	
10.10.2023	81,94	46,22	35,72	60,95	60,56	0	59,19	59,97	-0,78	2,459	24	0	
11.10.2023	81,18	45,6	35,58	64,68	64,25	0,1	62,84	63,63	-0,79	2,601	24	0	
12.10.2023	80,8	45,43	35,37	65,13	64,71	0	63,32	64,08	-0,76	2,602	24	0	
13.10.2023	82,02	45,16	36,86	64,28	63,79	0,13	62,44	63,19	-0,75	2,676	24	0	
14.10.2023	81,04	42,38	38,66	60,73	60,14	0,04	58,99	59,66	-0,67	2,655	24	0	
15.10.2023	81,31	41,93	39,38	63,64	62,96	0,02	61,8	62,43	-0,63	2,832	24	0	
16.10.2023	81,03	43,11	37,92	59,27	58,67	0	57,55	58,14	-0,59	2,539	24	0	
17.10.2023	80,8	43,32	37,48	60,08	59,51	0,11	58,35	59	-0,65	2,54	24	0	
18.10.2023	82,44	45,84	36,6	61,96	61,34	0	60,17	60,73	-0,56	2,563	24	0	
19.10.2023	83,72	44,27	39,45	60,06	59,27	0	58,24	58,76	-0,52	2,671	24	0	
20.10.2023	82,1	43,57	38,53	62,56	61,82	0	60,75	61,27	-0,52	2,721	24	0	
21.10.2023	81,49	44,19	37,3	66,43	65,72	0	64,52	65,16	-0,64	2,797	24	0	
22.10.2023	81,26	42,87	38,39	72,26	71,48	0	70,19	70,86	-0,67	3,133	24	0	
23.10.2023	81,79	44,05	37,74	73,26	72,49	0	71,14	71,82	-0,68	3,12	24	0	
Итого:				1742,7	1729,4	0,41	1697,02	1713,9	-16,88	64,815	720	0	
Средние:	76,65	44,32	32,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23	30174,92	29704,82	1,54	29311,3	29358,58	-47,28	1051,899	10191	0
23/10/23	31917,63	31434,3	1,95	31008,32	31072,48	-64,16	1116,714	10911	0
Итого:	1742,71	1729,48	0,41	1697,02	1713,9	-16,88	64,815	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СЧУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,93	50,97	21,96	62,79	57,31	0	61,31	56,62	4,69	1,345	24	0	
25.09.2023	70,64	51,96	18,68	50,47	46,61	0	49,33	46,06	3,27	0,923	23	1	*
26.09.2023	73,14	52,18	20,96	59,01	53,74	0	57,6	53,05	4,55	1,209	24	0	
27.09.2023	72,88	51,15	21,73	60,58	55,22	0	59,13	54,55	4,58	1,285	24	0	
28.09.2023	71,95	53,16	18,79	66,84	61,2	0	65,31	60,4	4,91	1,226	24	0	
29.09.2023	73,02	52,14	20,88	59,07	53,99	0	57,67	53,29	4,38	1,206	24	0	
30.09.2023	72,18	50,61	21,57	59,22	54,15	0	57,88	53,51	4,37	1,247	24	0	
01.10.2023	72,68	49,47	23,21	57,76	52,64	0	56,39	52,03	4,36	1,309	24	0	
02.10.2023	72,39	51,12	21,27	61,52	56,17	0	60,1	55,5	4,6	1,279	24	0	
03.10.2023	75,27	47,72	27,55	90,68	82,41	0	88,42	81,48	6,94	2,435	24	0	
04.10.2023	75,98	46,1	29,88	103,39	93,78	0	100,77	92,84	7,93	3,009	24	0	
05.10.2023	75,54	46,33	29,21	104,34	94,68	0	101,71	93,73	7,98	2,968	24	0	
06.10.2023	68	48,28	19,72	137,25	126,75	0,01	134,37	125,38	8,99	2,643	24	0	
07.10.2023	79,05	45,76	33,29	91,81	82,76	0	89,28	81,97	7,31	2,969	24	0	
08.10.2023	74,73	46,48	28,25	109,88	99,86	0	107,16	98,86	8,3	3,021	24	0	
09.10.2023	78,39	45,97	32,42	95,39	86,2	0	92,84	85,34	7,5	3,009	24	0	
10.10.2023	83,46	45,07	38,39	80,82	72,6	0	78,38	71,87	6,51	3,008	24	0	
11.10.2023	82,63	44,86	37,77	83,2	74,87	0	80,71	74,15	6,56	3,048	24	0	
12.10.2023	82,22	44,94	37,28	85,66	77,1	0	83,16	76,37	6,79	3,099	24	0	
13.10.2023	83,5	45,07	38,43	83,49	75,02	0	80,97	74,3	6,67	3,11	24	0	
14.10.2023	82,53	44,05	38,48	82,18	73,9	0	79,76	73,18	6,58	3,066	24	0	
15.10.2023	82,81	43,5	39,31	85,81	77,26	0	83,28	76,54	6,74	3,274	24	0	
16.10.2023	82,56	44,56	38	85,26	77,11	0	82,75	76,39	6,36	3,144	24	0	
17.10.2023	82,34	44,38	37,96	88,23	79,83	0	85,67	79,11	6,56	3,252	24	0	
18.10.2023	83,63	45,58	38,05	79,89	71,72	0	77,47	71,06	6,41	2,946	24	0	
19.10.2023	85,28	43,62	41,66	74,12	66,3	0	71,82	65,74	6,08	2,991	24	0	
20.10.2023	83,6	44,55	39,05	80,78	72,49	0	78,34	71,77	6,57	3,059	24	0	
21.10.2023	82,94	44,55	38,39	87,44	78,5	0	84,84	77,78	7,06	3,255	24	0	
22.10.2023	82,76	44,57	38,19	102,65	92,23	0	99,63	91,36	8,27	3,802	24	0	
23.10.2023	83,31	46,12	37,19	106,03	95,55	0	102,84	94,6	8,24	3,823	24	0	
Итого:				2475,5	2241,9	0,01	2408,89	2218,83	190,06	75,96	719	1	
Средние:	78,07	47,16	30,91										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г	28217,33	25781,66	0,16	27425,2	25455,21	1969,99	758,835	6514	4
23/10/23г	30692,89	28023,61	0,17	29834,09	27674,04	2160,05	834,795	7233	5
Итого:	2475,56	2241,95	0,01	2408,89	2218,83	190,06	75,96	719	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просьянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор САН 6 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	71,45	52,21	19,24	75	72,1	0	73,3	71,17	2,13	1,41	24	0	
25.09.2023	68,82	50,63	18,19	59,44	56,87	0	58,16	56,19	1,97	1,064	23	1	*
26.09.2023	71,59	51,16	20,43	72,19	69,51	0	70,54	68,66	1,88	1,438	24	0	
27.09.2023	71,29	52,15	19,14	70,22	67,6	0	68,65	66,75	1,9	1,314	23	1	*
28.09.2023	70,57	53,02	17,55	79,09	76,14	0	77,32	75,13	2,19	1,358	24	0	
29.09.2023	71,52	52,22	19,3	73,15	70,38	0	71,46	69,48	1,98	1,38	24	0	
30.09.2023	70,78	52,54	18,24	79,88	77	0	78,06	76,02	2,04	1,422	24	0	
01.10.2023	71,28	51,12	20,16	80,75	77,69	0	78,91	76,72	2,19	1,594	24	0	
02.10.2023	71	52,38	18,62	78,22	75,41	0	76,43	74,42	2,01	1,42	24	0	
03.10.2023	72,77	51,52	21,25	69,12	66,53	0,01	67,48	65,68	1,8	1,434	24	0	
04.10.2023	73,95	49,98	23,97	65,62	63,04	0	64,02	62,28	1,74	1,534	24	0	
05.10.2023	73,58	50,36	23,22	65,45	63,02	0,01	63,88	62,3	1,58	1,48	24	0	
06.10.2023	65,48	52,43	13,05	109,19	105,55	0	107,08	104,2	2,88	1,396	24	0	
07.10.2023	76,61	48,3	28,31	54,85	52,8	0	53,41	52,26	1,15	1,51	24	0	
08.10.2023	72,69	49,6	23,09	75,61	72,58	0	73,83	71,75	2,08	1,706	24	0	
09.10.2023	76,85	47,27	29,58	89,15	84,62	0,5	86,85	83,75	3,1	2,569	24	0	
10.10.2023	82,12	45,04	37,08	89,38	84,08	0	86,8	83,3	3,5	3,215	24	0	
11.10.2023	81,31	45,29	36,02	90,23	85,11	0	87,65	84,32	3,33	3,156	24	0	
12.10.2023	80,94	45,34	35,6	92,66	87,87	0	90,03	87	3,03	3,204	24	0	
13.10.2023	82,19	45,2	36,99	91,65	86,96	0	88,98	86,16	2,82	3,29	24	0	
14.10.2023	81,21	44,24	36,97	90,43	85,88	0	87,82	85,1	2,72	3,249	24	0	
15.10.2023	81,47	43,84	37,63	89,26	84,75	0	86,68	83,99	2,69	3,261	24	0	
16.10.2023	81,21	44,46	36,75	88,3	83,88	0	85,76	83,15	2,61	3,153	24	0	
17.10.2023	81	44,75	36,25	89,82	85,34	0	87,26	84,56	2,7	3,162	24	0	
18.10.2023	82,32	44,95	37,37	85,88	81,54	0	83,35	80,76	2,59	3,115	24	0	
19.10.2023	83,96	42,2	41,76	93,17	87,98	0	90,32	87,26	3,06	3,77	24	0	
20.10.2023	82,33	43,15	39,18	87,58	82,94	0	84,99	82,22	2,77	3,332	24	0	
21.10.2023	81,5	43,65	37,85	87,5	82,98	0	84,98	82,26	2,72	3,214	24	0	
22.10.2023	81,34	43,68	37,66	93,88	88,93	0	91,19	88,2	2,99	3,433	24	0	
23.10.2023	81,91	44,67	37,24	96,41	91,35	0	93,58	90,46	3,12	3,485	24	0	
Итого:				2463	2350,4	0,52	2398,77	2325,5	73,27	70,068	718	2	
Средние:	76,5	47,91	28,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г.	80594,34	75776,94	0,64	78351,08	74825,03	3526,05	2161,345	17167	5
23/10/23г.	83057,42	78127,37	1,16	80749,85	77150,53	3599,32	2231,413	17885	7
Итого:	2463,08	2350,43	0,52	2398,77	2325,5	73,27	70,068	718	2

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просинникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ООО «Уралэнергосервис»
Инспектор С.И. Б. ЗР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

KC=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,48	47,64	25,84	34,73	34,64	0	33,91	34,26	-0,35	0,876	24	0	
25.09.2023	73,4	47,3	26,1	26,68	26,53	0	26,06	26,26	-0,2	0,68	24	0	
26.09.2023	73,72	48,04	25,68	32,51	32,46	0	31,73	32,1	-0,37	0,816	24	0	
27.09.2023	73,49	48,54	24,95	33,71	33,65	0	32,92	33,3	-0,38	0,822	24	0	
28.09.2023	72,55	49,31	23,24	36,15	36,17	0	35,28	35,77	-0,49	0,822	24	0	
29.09.2023	73,74	48,29	25,45	32,42	32,41	0	31,63	32,06	-0,43	0,803	24	0	
30.09.2023	72,9	47,91	24,99	35,81	35,81	0	34,97	35,39	-0,42	0,874	24	0	
01.10.2023	73,32	47,96	25,36	37,3	37,28	0	36,43	36,85	-0,42	0,927	24	0	
02.10.2023	73,13	49,03	24,1	35,62	35,66	0	34,79	35,23	-0,44	0,839	24	0	
03.10.2023	76,85	59,61	17,24	91,34	91,95	0	88,99	90,44	-1,45	1,542	24	0	
04.10.2023	77	53,89	23,11	151,78	152,82	0	147,85	150,74	-2,89	3,415	24	0	
05.10.2023	76,5	54,6	21,9	151,82	152,93	0	147,91	150,81	-2,9	3,24	24	0	
06.10.2023	69,65	51,47	18,18	138,63	139,98	0	135,59	138,26	-2,67	2,461	24	0	
07.10.2023	80,11	54,61	25,5	126,5	126,48	0	122,93	124,74	-1,81	3,135	24	0	
08.10.2023	75,88	52,49	23,39	133,79	134,58	0	130,42	132,85	-2,43	3,049	24	0	
09.10.2023	79,36	54,17	25,19	128,5	129,19	0	124,92	127,43	-2,51	3,148	24	0	
10.10.2023	84,75	56,43	28,32	124,94	125,41	0	121,04	123,55	-2,51	3,43	24	0	
11.10.2023	83,74	55,25	28,49	125,9	126,42	0	122,07	124,63	-2,56	3,478	24	0	
12.10.2023	83,28	52,18	31,1	94,35	94,54	0	91,53	93,31	-1,78	2,85	24	0	
13.10.2023	84,2	41,68	42,52	52,79	52,27	0	51,19	51,79	-0,6	2,176	24	0	
14.10.2023	83,31	41,62	41,69	57,32	56,86	0	55,59	56,38	-0,79	2,315	24	0	
15.10.2023	83,56	41,33	42,23	60,23	59,73	0	58,41	59,25	-0,84	2,465	24	0	
16.10.2023	83,29	42,12	41,17	60,17	59,79	0	58,38	59,31	-0,93	2,402	24	0	
17.10.2023	82,89	42,57	40,32	60,32	59,96	0	58,57	59,48	-0,91	2,36	24	0	
18.10.2023	84,97	47,78	37,19	64,53	63,91	0	62,55	63,2	-0,65	2,335	24	0	
19.10.2023	86,28	42,98	43,3	60,86	59,48	0	58,91	58,98	-0,07	2,552	24	0	
20.10.2023	84,44	44,13	40,31	68,55	67,31	0	66,41	66,69	-0,28	2,674	24	0	
21.10.2023	83,84	43,66	40,18	71,93	70,74	0	69,76	70,08	-0,32	2,804	24	0	
22.10.2023	83,56	42,91	40,65	77,55	76,34	0	75,18	75,64	-0,46	3,057	24	0	
23.10.2023	84,06	44,32	39,74	81,91	80,87	0	79,42	80,12	-0,7	3,156	24	0	
Итого:				2288,6	2286,1	0	2225,34	2258,9	-33,56	65,503	720	0	
Средние:	79,04	48,46	30,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:0	57933,42	57771,08	0,01	56154,2	57014,6	-860,47	1743,43	17005	0
23/10/2324:0	60222,06	60057,25	0,01	58379,5	59273,5	-894,03	1808,94	17725	0
Итого:	2288,64	2286,17	0	2225,34	2258,9	-33,56	65,503	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СУП Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xA FB1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,77	49,23	23,54	58,84	61,2	0	57,46	60,5	-3,04	1,351	24	0	
25.09.2023	72,67	49,99	22,68	44,9	46,78	0	43,86	46,23	-2,37	0,995	24	0	
26.09.2023	72,95	49,44	23,51	55,69	57,89	0,01	54,35	57,23	-2,88	1,275	24	0	
27.09.2023	72,77	49,47	23,3	57,25	58,94	0	55,94	58,28	-2,34	1,301	24	0	
28.09.2023	71,85	50,84	21,01	63,52	65,67	0	62,08	64,87	-2,79	1,304	24	0	
29.09.2023	73,01	50,35	22,66	56,77	58,43	0	55,43	57,74	-2,31	1,258	24	0	
30.09.2023	72,19	50,64	21,55	62,5	64,5	0,01	61,05	63,74	-2,69	1,315	24	0	
01.10.2023	72,65	50,13	22,52	62,38	64,41	0	60,89	63,65	-2,76	1,37	24	0	
02.10.2023	72,44	50,6	21,84	62,44	64,51	0	61	63,75	-2,75	1,333	24	0	
03.10.2023	75,77	46,81	28,96	101,45	104,23	0,01	98,87	103,15	-4,28	2,863	24	0	
04.10.2023	76,19	45,4	30,79	117,95	122,15	0	114,94	120,95	-6,01	3,535	24	0	
05.10.2023	75,7	44,68	31,02	121,64	126,1	0	118,54	124,9	-6,36	3,674	24	0	
06.10.2023	68,15	45,33	22,82	144,99	150,48	0,02	141,93	149,06	-7,13	3,234	24	0	
07.10.2023	79,29	44,57	34,72	114,23	116,8	0,01	111,08	115,71	-4,63	3,852	24	0	
08.10.2023	74,98	44,33	30,65	128,47	132,16	0	125,29	130,95	-5,66	3,838	24	0	
09.10.2023	78,49	43,15	35,34	107,54	110,14	0,01	104,64	109,17	-4,53	3,694	24	0	
10.10.2023	83,75	44,39	39,36	97,72	99,48	0	94,76	98,56	-3,8	3,729	24	0	
11.10.2023	82,78	43,66	39,12	99,23	101,37	0,01	96,29	100,48	-4,19	3,765	24	0	
12.10.2023	82,42	43,67	38,75	101,93	104,51	0,01	98,94	103,58	-4,64	3,833	24	0	
13.10.2023	83,6	44,18	39,42	99,89	102,23	0,01	96,87	101,33	-4,46	3,815	24	0	
14.10.2023	82,66	43,09	39,57	99,68	101,82	0	96,74	100,9	-4,16	3,827	24	0	
15.10.2023	82,93	43,23	39,7	103,01	105,09	0,01	99,97	104,21	-4,24	3,969	24	0	
16.10.2023	82,64	43,6	39,04	101,56	103,66	0,01	98,59	102,72	-4,13	3,846	24	0	
17.10.2023	82,29	43,28	39,01	100,56	102,65	0	97,64	101,79	-4,15	3,811	24	0	
18.10.2023	84,12	46,22	37,9	97,42	99,09	0,02	94,45	98,08	-3,63	3,584	24	0	
19.10.2023	85,48	42,36	43,12	87,73	89,1	0,01	84,98	88,34	-3,36	3,664	24	0	
20.10.2023	83,67	41,95	41,72	98,26	100,19	0	95,29	99,39	-4,1	3,976	24	0	
21.10.2023	83,11	42,31	40,8	103,76	105,94	0,01	100,65	105,04	-4,39	4,105	24	0	
22.10.2023	82,84	42,25	40,59	113,52	115,93	0	110,15	114,97	-4,82	4,47	24	0	
23.10.2023	83,34	42,83	40,51	117,2	119,58	0,01	113,68	118,56	-4,88	4,606	24	0	
Итого:				2782	2855	0,17	2706,35	2827,83	-121,48	91,192	720	0	
Средние:	78,25	45,73	32,51										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:0	108824,3	110289,2	5,67	105684,8	108785,9	-3101,16	2864,183	17326	13
23/10/2324:0	111606,3	113144,2	5,84	108391,1	111613,7	-3222,64	2955,375	18046	13
Итого:	2782,03	2855,03	0,17	2706,35	2827,83	-121,48	91,192	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Е.А. Просянникова



Л.А. Болтачева

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЗР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,24	50,73	22,51	67,65	66,89	0	66,05	66,11	-0,06	1,487	24	0	
25.09.2023	73,14	50,15	22,99	53,43	52,96	0	52,14	52,32	-0,18	1,194	24	0	
26.09.2023	73,47	50,96	22,51	65,39	64,67	0	63,81	63,87	-0,06	1,435	24	0	
27.09.2023	73,24	51,06	22,18	66,46	65,81	0	64,89	65,02	-0,13	1,438	24	0	
28.09.2023	72,28	52,66	19,62	72,89	72,22	0	71,2	71,3	-0,1	1,396	24	0	
29.09.2023	73,49	51,82	21,67	65,82	65,26	0	64,24	64,47	-0,23	1,39	24	0	
30.09.2023	72,64	52,94	19,7	73,3	72,67	0	71,56	71,71	-0,15	1,408	24	0	
01.10.2023	73,11	51,53	21,58	76,76	75,92	0	74,91	74,99	-0,08	1,619	24	0	
02.10.2023	72,87	52,53	20,34	74,53	73,79	0	72,75	72,85	-0,1	1,481	24	0	
03.10.2023	76,54	55,2	21,34	169,94	166,65	0,04	165,56	164,3	1,26	3,536	24	0	
04.10.2023	76,72	56,97	19,75	235,66	230,75	0,01	229,54	227,29	2,25	4,535	24	0	
05.10.2023	76,23	57,78	18,45	233,66	229,3	0,01	227,71	225,77	1,94	4,202	24	0	
06.10.2023	70,75	52,01	18,74	176,62	173,52	0,06	172,65	171,32	1,33	3,226	24	0	
07.10.2023	79,83	58,61	21,22	208,1	203,62	0,02	202,3	200,39	1,91	4,294	24	0	
08.10.2023	75,69	56,07	19,62	219,23	215,19	0,02	213,7	212,07	1,63	4,194	24	0	
09.10.2023	79,1	58,16	20,94	216,21	212,16	0,52	210,32	208,86	1,46	4,405	24	0	
10.10.2023	84,5	61,52	22,98	219,63	215,48	0	212,86	211,74	1,12	4,896	24	0	
11.10.2023	83,49	60,82	22,67	221,98	218,13	0	215,3	214,47	0,83	4,887	24	0	
12.10.2023	83,13	60,65	22,48	222,89	219,35	0	216,25	215,67	0,58	4,865	24	0	
13.10.2023	84,36	61,7	22,66	221,74	218,22	0	214,92	214,41	0,51	4,875	24	0	
14.10.2023	83,41	61,24	22,17	222,2	218,85	0	215,51	215,11	0,4	4,783	24	0	
15.10.2023	83,66	60,31	23,35	223,78	220,13	0	217,05	216,47	0,58	5,073	24	0	
16.10.2023	83,4	61,95	21,45	222,57	219,22	0	215,9	215,39	0,51	4,634	24	0	
17.10.2023	83,04	61,88	21,16	220,3	216,95	0,01	213,74	213,16	0,58	4,527	24	0	
18.10.2023	85,01	65,03	19,98	227,74	224,02	0,06	220,64	219,71	0,93	4,415	24	0	
19.10.2023	86,34	62,82	23,52	211,5	207,4	0	204,71	203,68	1,03	4,819	24	0	
20.10.2023	84,47	62,36	22,11	217,84	213,9	0	211,16	210,11	1,05	4,67	24	0	
21.10.2023	83,85	61,13	22,72	219,66	215,54	0	212,99	211,86	1,13	4,842	24	0	
22.10.2023	83,52	59,78	23,74	221,56	217,22	0	214,87	213,62	1,25	5,102	24	0	
23.10.2023	83,99	60,37	23,62	222,83	218,44	0	216,04	214,77	1,27	5,106	24	0	
Итого:				5171,8	5084,2	0,75	5025,27	5002,81	22,46	108,734	720	0	
Средние:	78,95	57,35	21,59										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/232	144724	142563	12,19	140653	140861	-208,66	4135,379	31526	0
23/10/232	149896	147648	12,94	145678	145864	-186,2	4244,113	32246	0
Итого:	5171,87	5084,23	0,75	5025,27	5002,81	22,46	108,734	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гп)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СГН 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор №3440167115
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,29	52,17	20,12	77,2	74,93	0	75,39	73,98	1,41	1,518	24	0	
25.09.2023	71,94	50,74	21,2	59,07	57,21	0	57,71	56,51	1,2	1,226	24	0	
26.09.2023	72,37	51,26	21,11	66,44	64,39	0	64,92	63,59	1,33	1,368	24	0	
27.09.2023	72,22	52,13	20,09	72,75	70,55	0	71,09	69,65	1,44	1,428	24	0	
28.09.2023	71,32	52,92	18,4	79,55	77,34	0	77,73	76,34	1,39	1,431	24	0	
29.09.2023	72,35	52,7	19,65	69,47	67,4	0	67,84	66,53	1,31	1,331	24	0	
30.09.2023	71,66	52,97	18,69	79,38	77,22	0	77,56	76,23	1,33	1,448	24	0	
01.10.2023	72,13	51,86	20,27	79,14	76,94	0	77,31	75,97	1,34	1,568	24	0	
02.10.2023	71,88	52,29	19,59	76,5	74,46	0	74,75	73,52	1,23	1,462	24	0	
03.10.2023	74,97	47,43	27,54	98,4	95,46	0	95,92	94,45	1,47	2,639	24	0	
04.10.2023	75,64	47,13	28,51	122,13	118,47	0,01	119,04	117,23	1,81	3,396	24	0	
05.10.2023	75,21	47,33	27,88	119,99	116,44	0	117	115,22	1,78	3,259	24	0	
06.10.2023	67,55	47,34	20,21	142,44	139,95	0,02	139,52	138,47	1,05	2,816	24	0	
07.10.2023	78,62	45,8	32,82	99,44	95,91	0	96,75	94,96	1,79	3,175	24	0	
08.10.2023	74,18	47,72	26,46	124,12	120,78	0,01	121,11	119,49	1,62	3,202	24	0	
09.10.2023	77,88	46,01	31,87	106,28	102,85	0,15	103,42	101,86	1,56	3,295	24	0	
10.10.2023	82,95	45,37	37,58	91,78	88,27	0	89,04	87,4	1,64	3,344	24	0	
11.10.2023	82,11	44,6	37,51	95,84	92,33	0	93,04	91,45	1,59	3,49	24	0	
12.10.2023	81,74	44,89	36,85	96,82	93,46	0,01	93,99	92,52	1,47	3,463	24	0	
13.10.2023	82,88	45,09	37,79	95,38	92,07	0	92,55	91,19	1,36	3,497	24	0	
14.10.2023	81,99	44,87	37,12	95,48	92,44	0,02	92,67	91,54	1,13	3,439	24	0	
15.10.2023	82,22	44,71	37,51	97,68	94,75	0	94,79	93,84	0,95	3,556	24	0	
16.10.2023	81,98	45,73	36,25	95,94	93,31	0	93,16	92,41	0,75	3,379	24	0	
17.10.2023	81,59	44,87	36,72	94,54	91,96	0	91,79	91,09	0,7	3,369	24	0	
18.10.2023	83,57	50	33,57	97,39	94,5	0	94,46	93,35	1,11	3,179	24	0	
19.10.2023	84,72	44,62	40,1	86,98	83,65	0	84,29	82,9	1,39	3,38	24	0	
20.10.2023	82,93	43,75	39,18	92,38	89,05	0	89,66	88,24	1,42	3,514	24	0	
21.10.2023	82,38	43,77	38,61	96,07	92,7	0	93,24	91,86	1,38	3,599	24	0	
22.10.2023	82,15	43,22	38,93	106,79	103,14	0,01	103,66	102,18	1,48	4,033	24	0	
23.10.2023	82,66	44,51	38,15	109,07	105,46	0,75	105,85	104,5	1,35	4,036	24	0	
Итого:				2824,4	2737,3	0,98	2749,25	2708,47	40,78	83,84	720	0	
Средние:	77,6	47,59	30										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324	62993,45	59950,3	4,26	61267,23	59218,65	2048,58	1696,54	13837	0
23/10/2324	65817,89	62687,69	5,24	64016,48	61927,12	2089,36	1780,38	14557	0
Итого:	2824,44	2737,39	0,98	2749,25	2708,47	40,78	83,84	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
И.О. _____



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
И.О. _____

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СЧН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,42	47,06	25,36	60,57	59,13	0,01	59,16	58,51	0,65	1,498	24	0	
25.09.2023	71,85	46,52	25,33	49,61	48,51	0	48,46	48,03	0,43	1,228	24	0	
26.09.2023	72,59	47,38	25,21	59,27	57,99	0	57,89	57,38	0,51	1,457	24	0	
27.09.2023	72,38	47,45	24,93	60,91	59,48	0	59,48	58,87	0,61	1,484	24	0	
28.09.2023	71,5	49,05	22,45	65,72	64,29	0	64,23	63,57	0,66	1,444	24	0	
29.09.2023	72,57	47,32	25,25	60,96	59,5	0	59,55	58,88	0,67	1,498	24	0	
30.09.2023	71,76	47,68	24,08	64,66	63,18	0	63,2	62,53	0,67	1,519	24	0	
01.10.2023	72,23	47,48	24,75	63,28	61,83	0	61,81	61,18	0,63	1,528	24	0	
02.10.2023	72,08	46,83	25,25	67,02	65,46	0	65,47	64,79	0,68	1,654	24	0	
03.10.2023	75,32	45,5	29,82	94,95	92,3	0	92,57	91,41	1,16	2,758	24	0	
04.10.2023	75,97	44,83	31,14	114,92	111,84	0	111,99	110,82	1,17	3,483	24	0	
05.10.2023	75,54	45,2	30,34	113,3	110,43	0	110,45	109,39	1,06	3,349	24	0	
06.10.2023	67,65	46,73	20,92	143,27	140,64	0	140,29	139,17	1,12	2,93	24	0	
07.10.2023	78,94	43,48	35,46	99,18	96,3	0	96,48	95,43	1,05	3,419	24	0	
08.10.2023	74,45	45,48	28,97	119,84	117,15	0	116,91	115,99	0,92	3,382	24	0	
09.10.2023	78,2	44,05	34,15	104,2	101,57	0,54	101,4	100,63	0,77	3,46	24	0	
10.10.2023	83,31	46,03	37,28	97,56	94,76	0,01	94,64	93,83	0,81	3,527	24	0	
11.10.2023	82,5	45,65	36,85	100,69	97,92	0	97,75	96,94	0,81	3,602	24	0	
12.10.2023	82,09	45,48	36,61	102,42	99,81	0,1	99,41	98,83	0,58	3,636	24	0	
13.10.2023	83,31	45,98	37,33	99,17	96,64	0,01	96,21	95,66	0,55	3,589	24	0	
14.10.2023	82,36	45,57	36,79	99,97	97,58	0	97,04	96,64	0,4	3,571	24	0	
15.10.2023	82,62	44,63	37,99	99,99	97,6	0	97,02	96,69	0,33	3,687	24	0	
16.10.2023	82,41	44,88	37,53	100,92	98,55	0	97,96	97,61	0,35	3,678	24	0	
17.10.2023	82,17	44,83	37,34	100,27	97,93	0	97,34	97	0,34	3,637	24	0	
18.10.2023	83,72	50,29	33,43	105,47	102,92	0	102,27	101,63	0,64	3,425	24	0	
19.10.2023	85,08	42,79	42,29	87,56	84,78	0	84,84	84,06	0,78	3,589	24	0	
20.10.2023	83,41	42,85	40,56	94,24	91,46	0	91,41	90,71	0,7	3,706	24	0	
21.10.2023	82,75	43,28	39,47	97,86	95,06	0	94,96	94,25	0,71	3,747	24	0	
22.10.2023	82,49	42,06	40,43	102,94	99,96	0	99,89	99,12	0,77	4,037	24	0	
23.10.2023	83,04	44,09	38,95	109,31	106,15	0	106,05	105,19	0,86	4,131	24	0	
Итого:				2740	2670,7	0,67	2666,13	2644,74	21,39	87,653	720	0	
Средние:	77,89	45,68	32,2										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г	5076,09	4998,08	1,14	4967,81	4932,66	35,15	79,154	1474	0
23/10/23г	7816,12	7668,8	1,81	7633,94	7577,4	56,54	166,807	2194	0
Итого:	2740,03	2670,72	0,67	2666,13	2644,74	21,39	87,653	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просяникова Ф.И.О.

Подпись Л.А. Болтачева Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 1-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167113

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	71,24	46,75	24,49	56,84	56,03	0	55,55	55,45	0,1	1,36	24	0	
25.09.2023	70,45	46,31	24,14	46,7	46,06	0	45,66	45,58	0,08	1,103	24	0	
26.09.2023	71,36	46,63	24,73	54,2	53,4	0	52,97	52,87	0,1	1,31	24	0	
27.09.2023	71,22	46,64	24,58	57,33	56,46	0	56,03	55,92	0,11	1,376	24	0	
28.09.2023	70,39	47,07	23,32	60,05	59,2	0	58,71	58,55	0,16	1,37	24	0	
29.09.2023	71,35	46,89	24,46	55,87	55,03	0	54,59	54,48	0,11	1,335	24	0	
30.09.2023	70,58	47,51	23,07	59,17	58,31	0	57,84	57,7	0,14	1,332	24	0	
01.10.2023	71,11	46,6	24,51	59,04	58,15	0	57,71	57,56	0,15	1,414	24	0	
02.10.2023	70,84	47,44	23,4	59,72	58,86	0	58,37	58,24	0,13	1,365	24	0	
03.10.2023	74,36	45,05	29,31	90,41	88,71	0	88,2	87,89	0,31	2,584	24	0	
04.10.2023	75,12	44,58	30,54	113,92	111,83	0	111,09	110,84	0,25	3,391	24	0	
05.10.2023	74,7	44,73	29,97	110,78	108,91	0	108,03	107,93	0,1	3,234	24	0	
06.10.2023	67,25	44,81	22,44	130,09	128,99	0	127,44	127,77	-0,33	2,854	24	0	
07.10.2023	78,04	43,97	34,07	98,37	96,41	0	95,74	95,55	0,19	3,258	24	0	
08.10.2023	73,78	44,87	28,91	113,3	111,78	0	110,57	110,71	-0,14	3,192	24	0	
09.10.2023	77,31	43	34,31	99,59	97,9	0,02	96,97	97,07	-0,1	3,324	24	0	
10.10.2023	82,28	44,88	37,4	90,77	89,07	0	88,11	88,22	-0,11	3,293	24	0	
11.10.2023	81,53	44,9	36,63	94,83	93,2	0	92,09	92,3	-0,21	3,371	24	0	
12.10.2023	81,1	44,08	37,02	95,59	94,02	0	92,87	93,18	-0,31	3,44	24	0	
13.10.2023	82,32	45,05	37,27	93,5	92	0	90,77	91,1	-0,33	3,38	24	0	
14.10.2023	81,36	45,25	36,11	93,11	91,86	0	90,41	90,98	-0,57	3,262	24	0	
15.10.2023	81,63	44,19	37,44	94,47	93,33	0	91,75	92,5	-0,75	3,436	24	0	
16.10.2023	81,41	44,73	36,68	95,86	94,89	0	93,12	94,01	-0,89	3,416	24	0	
17.10.2023	81,19	43,9	37,29	93,7	92,75	0	91	91,9	-0,9	3,393	24	0	
18.10.2023	82,6	49,64	32,96	96,75	95,47	0	93,89	94,35	-0,46	3,103	24	0	
19.10.2023	83,84	41,66	42,18	77,05	75,06	0,01	74,72	74,44	0,28	3,151	24	0	
20.10.2023	82,3	42,77	39,53	88,96	86,88	0	86,36	86,13	0,23	3,415	24	0	
21.10.2023	81,88	43,59	38,29	101,13	98,92	0	98,19	98,04	0,15	3,758	24	0	
22.10.2023	81,56	43,66	37,9	102	99,88	0	99,07	98,96	0,11	3,753	24	0	
23.10.2023	82,13	44,65	37,48	105,2	103,14	0	102,14	102,14	0	3,826	24	0	
Итого:				2588,3	2546,5	0,03	2519,96	2522,36	-2,4	81,799	720	0	
Средние:	76,87	45,19	31,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г	5762,51	5705,07	0,02	5643,22	5635,66	7,56	94,061	2223	0
23/10/23г	8350,81	8251,57	0,05	8163,18	8158,02	5,16	175,86	2943	0
Итого:	2588,3	2546,5	0,03	2519,96	2522,36	-2,4	81,799	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi	Траб x Tнш

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7807

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,4	44,92	28,48	54,18	54,25	1,76	52,89	53,73	-0,84	1,505	24	0	
25.09.2023	73,41	46,21	27,2	40,18	40,29	1,45	39,21	39,86	-0,65	1,063	24	0	
26.09.2023	73,55	45,76	27,79	50,02	49,99	1,38	48,82	49,51	-0,69	1,356	24	0	
27.09.2023	73,33	46,8	26,53	50,11	50,16	1,22	48,92	49,63	-0,71	1,298	24	0	
28.09.2023	72,31	46,07	26,24	56,3	56,33	1,6	54,99	55,76	-0,77	1,44	24	0	
29.09.2023	73,62	45,97	27,65	50,07	50,11	1,34	48,86	49,58	-0,72	1,35	24	0	
30.09.2023	72,71	46,39	26,32	52,06	52,14	1,29	50,85	51,62	-0,77	1,337	24	0	
01.10.2023	73,17	44,51	28,66	55,91	55,98	1,85	54,58	55,48	-0,9	1,563	24	0	
02.10.2023	72,91	46,41	26,5	53,39	53,36	1,34	52,13	52,81	-0,68	1,378	24	0	
03.10.2023	76,26	46,06	30,2	101,96	101,62	1,5	99,32	100,59	-1,27	2,997	24	0	
04.10.2023	76,56	45,68	30,88	123,52	122,95	1,55	120,33	121,78	-1,45	3,715	24	0	
05.10.2023	76,06	45,9	30,16	120,02	119,43	1,29	116,95	118,27	-1,32	3,522	24	0	
06.10.2023	67,91	47,43	20,48	164,89	163,28	1,45	161,44	161,57	-0,13	3,296	24	0	
07.10.2023	79,72	46,21	33,51	111,19	111,09	1,46	108,09	109,97	-1,88	3,621	24	0	
08.10.2023	75,18	46,41	28,77	135,3	134,57	1,85	131,9	133,2	-1,3	3,792	24	0	
09.10.2023	78,94	45,78	33,16	113,26	113,1	1,31	110,18	112,02	-1,84	3,651	24	0	
10.10.2023	84,2	46,48	37,72	99,96	100,15	1,43	96,89	99,15	-2,26	3,656	24	0	
11.10.2023	83,29	46,61	36,68	105,33	105,37	1,5	102,19	104,28	-2,09	3,746	24	0	
12.10.2023	82,94	46,07	36,87	104,73	104,77	1,48	101,61	103,71	-2,1	3,748	24	0	
13.10.2023	84,12	46,4	37,72	103,45	103,6	1,47	100,3	102,54	-2,24	3,784	24	0	
14.10.2023	83,21	46,46	36,75	105,19	105,24	1,5	102,07	104,16	-2,09	3,749	24	0	
15.10.2023	83,43	46,53	36,9	110,29	110,3	1,92	106,96	109,16	-2,2	3,947	24	0	
16.10.2023	83,14	46,58	36,56	102,25	102,28	1,32	99,19	101,24	-2,05	3,626	24	0	
17.10.2023	82,71	46,78	35,93	104,7	104,64	1,49	101,62	103,57	-1,95	3,649	24	0	
18.10.2023	84,82	49,21	35,61	96,03	95,39	1,43	93,07	94,29	-1,22	3,309	24	0	
19.10.2023	86,13	48,89	37,24	98,8	98,12	2,02	95,67	97	-1,33	3,561	24	0	
20.10.2023	84,17	46,52	37,65	105,29	105,35	2,1	102,07	104,25	-2,18	3,843	24	0	
21.10.2023	83,61	46,35	37,26	114,54	114,53	2,34	111,09	113,38	-2,29	4,141	24	0	
22.10.2023	83,38	46,31	37,07	128,1	128	2,83	124,24	126,72	-2,48	4,606	24	0	
23.10.2023	83,85	46,95	36,9	127,09	126,96	2,35	123,23	125,68	-2,45	4,544	24	0	
Итого:				2838,1	2833,3	48,82	2759,66	2804,5	-44,85	90,793	720	0	
Средние:	78,73	46,42	32,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:0	8530,24	8482,94	188,13	8348,65	8385,14	-36,49	159,924	3413	5
23/10/2324:0	11368,35	11316,29	236,95	11108,3	11189,7	-81,34	250,717	4133	5
Итого:	2838,11	2833,35	48,82	2759,66	2804,51	-44,85	90,793	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просяникова

Подпись Л.А. Болтачева

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,13	45,08	28,05	34,52	33,4	0	33,69	33,12	0,57	0,942	24	0	
25.09.2023	73,07	46,04	27,03	24,9	24,12	0	24,3	23,88	0,42	0,656	24	0	
26.09.2023	73,3	46,81	26,49	29,94	29,01	0	29,23	28,77	0,46	0,777	24	0	
27.09.2023	73,12	45,83	27,29	31,04	30,09	0	30,28	29,81	0,47	0,828	24	0	
28.09.2023	72,15	46,41	25,74	34,66	33,65	0	33,83	33,35	0,48	0,872	24	0	
29.09.2023	73,37	45,75	27,62	31,52	30,54	0	30,77	30,27	0,5	0,846	24	0	
30.09.2023	72,53	46,09	26,44	35,46	34,45	0	34,62	34,12	0,5	0,918	24	0	
01.10.2023	72,93	45,38	27,55	34,35	33,33	0	33,52	33,04	0,48	0,923	24	0	
02.10.2023	72,76	45,66	27,1	35,44	34,43	0	34,63	34,11	0,52	0,935	24	0	
03.10.2023	76,02	44,52	31,5	54,28	52,64	0,07	52,89	52,16	0,73	1,664	24	0	
04.10.2023	76,46	43,76	32,7	67,49	65,51	0	65,76	64,96	0,8	2,147	24	0	
05.10.2023	75,96	44,11	31,85	64,82	62,97	0	63,19	62,48	0,71	2,012	24	0	
06.10.2023	67,29	47,05	20,24	90,21	89,11	0	88,37	88,19	0,18	1,789	24	0	
07.10.2023	79,49	43,51	35,98	56,78	54,83	0	55,21	54,35	0,86	1,984	24	0	
08.10.2023	74,95	44,34	30,61	70,32	68,62	0	68,57	68	0,57	2,098	24	0	
09.10.2023	78,76	43,91	34,85	59,83	58,06	0	58,22	57,58	0,64	2,025	24	0	
10.10.2023	83,91	43,07	40,84	51,15	49,35	0	49,6	48,87	0,73	2,026	24	0	
11.10.2023	83,07	42,35	40,72	56,38	54,49	0	54,72	54,01	0,71	2,227	24	0	
12.10.2023	82,78	42,09	40,69	62,22	60,19	0	60,38	59,71	0,67	2,455	24	0	
13.10.2023	83,93	42,05	41,88	59,71	57,73	0	57,92	57,25	0,67	2,425	24	0	
14.10.2023	83,05	41,42	41,63	61,87	59,91	0	60,03	59,43	0,6	2,499	24	0	
15.10.2023	83,28	41,1	42,18	62,93	60,93	0	61,09	60,45	0,64	2,576	24	0	
16.10.2023	82,98	41,69	41,29	59,89	58,03	0	58,12	57,55	0,57	2,398	24	0	
17.10.2023	82,59	41,97	40,62	59,85	58,01	0	58,07	57,53	0,54	2,356	24	0	
18.10.2023	84,65	46,56	38,09	62,23	60,16	0	60,3	59,53	0,77	2,302	24	0	
19.10.2023	85,89	41,88	44,01	57,92	55,45	0	56,1	54,97	1,13	2,467	24	0	
20.10.2023	84,03	41,92	42,11	59,8	57,52	0	58	57,04	0,96	2,441	24	0	
21.10.2023	83,48	41,74	41,74	64,21	61,86	0	62,27	61,38	0,89	2,598	24	0	
22.10.2023	83,2	41,87	41,33	68,62	66,14	0	66,58	65,65	0,93	2,75	24	0	
23.10.2023	83,69	43,04	40,65	68,81	66,45	0	66,75	65,88	0,87	2,712	24	0	
Итого:				1611,1	1560,9	0,07	1567,01	1547,44	19,57	55,648	720	0	
Средние:	78,52	43,9	34,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23-24:	8176,72	7984,13	2,1	7991,63	7895,16	96,47	177,895	4307	3
23/10/23-24:	9787,87	9545,11	2,17	9558,64	9442,6	116,04	233,543	5027	3
Итого:	1611,15	1560,98	0,07	1567,01	1547,44	19,57	55,648	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб x Tнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр.Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,65	51,61	21,04	79	77,11	0	77,12	76,13	0,99	1,622	24	0	
25.09.2023	72,45	51,53	20,92	59,29	57,83	0	57,92	57,08	0,84	1,215	24	0	
26.09.2023	72,81	52,3	20,51	74,46	72,96	0	72,72	72,02	0,7	1,491	24	0	
27.09.2023	72,65	53,15	19,5	78,25	76,77	0	76,39	75,77	0,62	1,488	24	0	
28.09.2023	71,83	52,06	19,77	76,94	75,47	0	75,19	74,5	0,69	1,486	24	0	
29.09.2023	72,9	52,35	20,55	74,89	73,42	0	73,13	72,5	0,63	1,503	24	0	
30.09.2023	72,06	52,12	19,94	78,97	77,5	0	77,11	76,52	0,59	1,537	24	0	
01.10.2023	72,45	51,41	21,04	80,73	79,11	0	78,88	78,15	0,73	1,663	24	0	
02.10.2023	72,23	51,46	20,77	75,42	73,95	0,01	73,7	73,04	0,66	1,533	24	0	
03.10.2023	75,18	49,76	25,42	107,34	104,57	0	104,63	103,38	1,25	2,658	24	0	
04.10.2023	75,85	49,73	26,12	125,29	121,97	0	122,14	120,56	1,58	3,19	24	0	
05.10.2023	75,39	49,67	25,72	122,54	119,36	0	119,44	117,99	1,45	3,07	24	0	
06.10.2023	68,65	46,06	22,59	123,52	120,76	0	120,89	119,54	1,35	2,728	24	0	
07.10.2023	78,81	47,34	31,47	103,14	100,02	0	100,34	98,94	1,4	3,159	24	0	
08.10.2023	74,68	45,6	29,08	112,69	109,63	0,06	109,9	108,54	1,36	3,193	24	0	
09.10.2023	78,1	47,58	30,52	106,78	103,87	0	103,9	102,78	1,12	3,171	24	0	
10.10.2023	83,07	45,86	37,21	87,94	85,16	0	85,34	84,33	1,01	3,176	24	0	
11.10.2023	82,22	45,86	36,36	92,01	89,34	0	89,32	88,45	0,87	3,249	24	0	
12.10.2023	81,86	45,61	36,25	94,06	91,57	0	91,32	90,66	0,66	3,308	24	0	
13.10.2023	83,01	46,14	36,87	92,08	89,65	0	89,32	88,74	0,58	3,291	24	0	
14.10.2023	82,13	45,3	36,83	94,12	91,81	0	91,33	90,94	0,39	3,366	24	0	
15.10.2023	82,35	43,54	38,81	93,56	91,34	0,09	90,8	90,51	0,29	3,522	24	0	
16.10.2023	82,1	45,42	36,68	92,89	90,99	0	90,19	90,1	0,09	3,307	24	0	
17.10.2023	81,71	44,7	37,01	90,61	88,86	0	88	88,02	-0,02	3,255	24	0	
18.10.2023	83,27	43,64	39,63	77,29	75,61	0,02	74,96	74,92	0,04	2,973	24	0	
19.10.2023	84,58	39,26	45,32	69,27	67,37	0	67,15	66,88	0,27	3,041	24	0	
20.10.2023	82,76	40,23	42,53	71,57	69,68	0	69,44	69,12	0,32	2,955	24	0	
21.10.2023	82,32	40,98	41,34	77,25	75,25	0	75,01	74,69	0,32	3,1	24	0	
22.10.2023	82,2	40,75	41,45	92,04	89,63	0	89,32	88,92	0,4	3,702	24	0	
23.10.2023	82,64	41,65	40,99	92,96	90,53	0	90,23	89,74	0,49	3,699	24	0	
Итого:				2696,9	2631	0,18	2625,13	2603,46	21,67	80,651	720	0	
Средние:	77,83	47,08	30,74										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:	134388,2	132122	7,99	130521	130472	49,34	3819,09	25935	0
23/10/2324:	137085,1	134753	8,17	133146	133075	71,01	3899,74	26655	0
Итого:	2696,9	2631,09	0,18	2625,13	2603,46	21,67	80,651	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просяникова

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х1DVC ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,03	49,55	23,48	67,9	66,86	0	66,32	66,1	0,22	1,558	24	0	
25.09.2023	72,65	49,5	23,15	48,88	48,1	0,02	47,73	47,55	0,18	1,107	24	0	
26.09.2023	73,24	49,76	23,48	59,37	58,43	0	57,94	57,76	0,18	1,36	24	0	
27.09.2023	73,02	50,16	22,86	63,31	62,37	0	61,8	61,6	0,2	1,412	24	0	
28.09.2023	72,03	50,51	21,52	68,07	67,16	0	66,49	66,37	0,12	1,432	24	0	
29.09.2023	73,23	49,87	23,36	61,7	60,76	0	60,21	60,03	0,18	1,406	24	0	
30.09.2023	72,36	50,56	21,8	65,72	64,91	0	64,19	64,15	0,04	1,399	24	0	
01.10.2023	72,91	50,19	22,72	70,21	69,22	0	68,56	68,42	0,14	1,556	24	0	
02.10.2023	72,53	50,18	22,35	64,27	63,42	0	62,77	62,67	0,1	1,403	24	0	
03.10.2023	75,63	47,36	28,27	94,31	92,43	0	91,93	91,46	0,47	2,597	24	0	
04.10.2023	76,14	46,51	29,63	111,11	108,8	0,08	108,26	107,71	0,55	3,205	24	0	
05.10.2023	75,75	46,91	28,84	108,25	106,12	0	105,53	105,06	0,47	3,045	24	0	
06.10.2023	67,89	47,67	20,22	138,98	137,66	0	136,09	136,18	-0,09	2,748	24	0	
07.10.2023	79,27	45,07	34,2	94,21	91,72	0	91,63	90,81	0,82	3,134	24	0	
08.10.2023	74,58	46,99	27,59	118,72	116,45	0	115,76	115,23	0,53	3,19	24	0	
09.10.2023	78,5	45,4	33,1	98,97	96,48	0	96,3	95,51	0,79	3,188	24	0	
10.10.2023	83,64	48,42	35,22	90,27	87,69	0,02	87,56	86,72	0,84	3,082	24	0	
11.10.2023	82,88	48,68	34,2	97,08	94,45	0,05	94,17	93,39	0,78	3,222	24	0	
12.10.2023	82,45	47,35	35,1	95,17	92,62	0,02	92,37	91,66	0,71	3,245	24	0	
13.10.2023	83,74	49,54	34,2	97,73	95,12	0,09	94,77	94,03	0,74	3,242	24	0	
14.10.2023	82,78	48,3	34,48	100,38	97,8	0	97,4	96,74	0,66	3,358	24	0	
15.10.2023	83,07	46,94	36,13	102,45	99,79	0	99,4	98,78	0,62	3,591	24	0	
16.10.2023	82,81	47,81	35	98,39	96,1	0,14	95,45	95,08	0,37	3,341	24	0	
17.10.2023	82,59	47,35	35,24	97,05	95,01	0	94,16	94,03	0,13	3,319	24	0	
18.10.2023	84,05	48,63	35,42	92,85	90,71	0	90,02	89,7	0,32	3,186	24	0	
19.10.2023	85,65	48,82	36,83	91,48	89,12	0,25	88,61	88,16	0,45	3,264	24	0	
20.10.2023	83,88	48,32	35,56	95,16	92,85	0	92,28	91,85	0,43	3,282	24	0	
21.10.2023	83,18	46,78	36,4	100,29	97,79	0	97,29	96,79	0,5	3,541	24	0	
22.10.2023	82,9	46,61	36,29	106,3	103,64	0	103,15	102,57	0,58	3,743	24	0	
23.10.2023	83,45	47,99	35,46	108,63	106	0,1	105,37	104,87	0,5	3,737	24	0	
Итого:				2707,2	2649,5	0,77	2633,51	2620,98	12,53	80,893	720	0	
Средние:	78,32	48,25	30,07										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23 24:0	132480	129186,5	13,24	128626,4	127797	829,47	4318,023	31547	0
23/10/23 24:0	135188	131836	14,01	131259,9	130417,9	842	4398,916	32267	0
Итого:	2707,21	2649,58	0,77	2633,51	2620,98	12,53	80,893	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш 0

Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СЧ 5 ЗР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,54	45,87	26,67	54,43	53,59	0	53,14	53,06	0,08	1,414	24	0	
25.09.2023	72,24	45	27,24	42,64	41,99	0,04	41,67	41,59	0,08	1,136	24	0	
26.09.2023	72,74	46,35	26,39	51,08	50,33	0	49,87	49,83	0,04	1,315	24	0	
27.09.2023	72,5	46,26	26,24	50,99	50,22	0	49,81	49,7	0,11	1,307	24	0	
28.09.2023	71,58	47,32	24,26	55,12	54,31	0,01	53,88	53,73	0,15	1,307	24	0	
29.09.2023	72,71	46,55	26,16	50,4	49,67	0	49,21	49,16	0,05	1,287	24	0	
30.09.2023	71,82	46,81	25,01	56,83	55,95	0	55,51	55,38	0,13	1,388	24	0	
01.10.2023	72,32	46,55	25,77	55,23	54,36	0,01	53,95	53,82	0,13	1,389	24	0	
02.10.2023	72,04	47,15	24,89	54,37	53,59	0	53,12	53,02	0,1	1,322	24	0	
03.10.2023	75,4	45,75	29,65	89,85	87,26	0,24	87,57	86,38	1,19	2,598	24	0	
04.10.2023	75,84	45,68	30,16	113,03	109,41	0	110,17	108,36	1,81	3,323	24	0	
05.10.2023	75,38	46,27	29,11	109,1	105,8	0	106,38	104,71	1,67	3,094	24	0	
06.10.2023	67,37	46,66	20,71	137,78	135,63	0,03	134,93	134,24	0,69	2,789	24	0	
07.10.2023	78,88	47,85	31,03	99,48	96,89	0,01	96,8	95,86	0,94	3,004	24	0	
08.10.2023	74,47	46,82	27,65	117,89	115,24	0,01	114,96	114,07	0,89	3,177	24	0	
09.10.2023	78,1	47,9	30,2	104,09	101,57	0,11	101,29	100,47	0,82	3,059	24	0	
10.10.2023	83,22	49,24	33,98	96,02	93,44	0,04	93,12	92,41	0,71	3,165	24	0	
11.10.2023	82,39	49,23	33,16	101,62	99,24	0	98,63	98,08	0,55	3,269	24	0	
12.10.2023	82	48,87	33,13	103,94	101,68	0	100,91	100,52	0,39	3,341	24	0	
13.10.2023	83,16	49,15	34,01	99,43	97,36	0,08	96,45	96,28	0,17	3,282	24	0	
14.10.2023	82,22	49,03	33,19	100,78	99,03	0	97,83	97,88	-0,05	3,249	24	0	
15.10.2023	82,52	48	34,52	103,24	101,71	0	100,17	100,6	-0,43	3,456	24	0	
16.10.2023	82,24	49,12	33,12	100,22	99,18	0,01	97,25	98,05	-0,8	3,222	24	0	
17.10.2023	81,97	48,47	33,5	98,82	98,07	0	95,96	97	-1,04	3,215	24	0	
18.10.2023	83,67	55,87	27,8	113,44	112,45	0,01	110,01	110,76	-0,75	3,067	24	0	
19.10.2023	85,02	44,33	40,69	85,16	83,33	0	82,5	82,52	-0,02	3,357	24	0	
20.10.2023	83,23	47,4	35,83	92,53	90,93	0	89,74	89,97	-0,23	3,214	24	0	
21.10.2023	82,69	46,88	35,81	103,86	102,1	0	100,79	101,06	-0,27	3,61	24	0	
22.10.2023	82,4	46,49	35,91	108,73	106,93	0,01	105,52	105,83	-0,31	3,791	24	0	
23.10.2023	82,93	47,34	35,59	114,68	112,78	0	111,3	111,6	-0,3	3,963	24	0	
Итого:				2469,46	2448,65	0,61	2428,12	2422,09	6,03	75,446	672	0	
Средние:	77,85	47,47	30,37										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/232	1093,87	1077,6	0	1068,03	1067	1,03	28,924	490	0
23/10/232	3590,33	3526,25	0,61	3496,15	3489,09	7,06	104,37	1162	0
Итого:	2496,46	2448,65	0,61	2428,12	2422,09	6,03	75,446	672	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВЕ55 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,42	52,34	20,08	74,54	73,13	0	72,79	72,15	0,64	1,46	24	0	
25.09.2023	72,13	51,37	20,76	59,57	58,35	0	58,18	57,62	0,56	1,209	24	0	
26.09.2023	72,6	52,65	19,95	69,81	68,37	0	68,2	67,51	0,69	1,361	24	0	
27.09.2023	72,44	52,6	19,84	72,53	71,1	0	70,84	70,17	0,67	1,405	24	0	
28.09.2023	71,53	54,07	17,46	80,5	79,2	0	78,64	78,09	0,55	1,374	24	0	
29.09.2023	72,66	52,74	19,92	71,5	70,15	0	69,81	69,22	0,59	1,389	24	0	
30.09.2023	71,92	52,63	19,29	79,19	77,85	0	77,35	76,86	0,49	1,49	24	0	
01.10.2023	72,33	52,56	19,77	78,52	77,11	0	76,68	76,1	0,58	1,517	24	0	
02.10.2023	72,07	53,07	19	77,83	76,52	0	76,06	75,51	0,55	1,447	24	0	
03.10.2023	75,1	48,64	26,46	102,14	99,56	0,03	99,61	98,43	1,18	2,637	24	0	
04.10.2023	75,78	47,12	28,66	116,02	112,93	0	113,07	111,76	1,31	3,239	24	0	
05.10.2023	75,31	47,55	27,76	114,79	112,11	0	111,9	110,92	0,98	3,105	24	0	
06.10.2023	67,66	48,2	19,46	146,69	146,04	0	143,65	144,47	-0,82	2,789	24	0	
07.10.2023	78,72	45,88	32,84	99,15	96,42	0	96,46	95,46	1	3,165	24	0	
08.10.2023	74,23	48,11	26,12	123,69	121,86	0	120,72	120,58	0,14	3,153	24	0	
09.10.2023	78,02	45,92	32,1	101,17	99,16	0	98,47	98,2	0,27	3,158	24	0	
10.10.2023	83,05	45,58	37,47	88,9	86,6	0,07	86,25	85,79	0,46	3,234	24	0	
11.10.2023	82,13	45,43	36,7	89,11	87,03	0,16	86,49	86,22	0,27	3,175	24	0	
12.10.2023	81,83	44,5	37,33	93,17	91,05	0,37	90,47	90,25	0,22	3,378	24	0	
13.10.2023	83,08	46,68	36,4	96,09	94,03	0	93,21	93,09	0,12	3,391	24	0	
14.10.2023	82,09	44,52	37,57	93,66	91,74	0	90,93	90,93	0	3,417	24	0	
15.10.2023	82,35	44,54	37,81	94,88	93,02	0	92,09	92,14	-0,05	3,482	24	0	
16.10.2023	82,04	44,62	37,42	92,85	91,23	0	90,13	90,41	-0,28	3,373	24	0	
17.10.2023	81,64	44,42	37,22	89,67	88,15	0,07	87,08	87,36	-0,28	3,241	24	0	
18.10.2023	83,52	45,82	37,7	86,39	84,7	0	83,78	83,85	-0,07	3,157	24	0	
19.10.2023	84,71	45,41	39,3	82,36	79,14	0	79,84	78,37	1,47	3,138	24	0	
20.10.2023	82,93	43,61	39,32	86,19	84,55	0,09	83,6	83,8	-0,2	3,287	24	0	
21.10.2023	82,56	42,9	39,66	93,74	91,83	0	90,98	91,03	-0,05	3,608	24	0	
22.10.2023	82,31	42,33	39,98	101,63	99,56	0	98,65	98,75	-0,1	3,942	24	0	
23.10.2023	82,82	43,72	39,1	106,05	103,93	0	102,92	103,01	-0,09	4,02	24	0	
Итого:				2762,3	2706,4	0,79	2688,85	2678,05	10,8	81,741	720	0	
Средние:	77,73	47,65	30,08										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324	158842	154851	8,73	154375	152960,2	1414,76	4447,958	31549	0
23/10/2324	161605	157558	9,52	157063,9	155638,3	1425,56	4529,699	32269	0
Итого:	2762,33	2706,42	0,79	2688,85	2678,05	10,8	81,741	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Б.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tхв = 0.00 °C

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBCB0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,31	46,81	26,5	56,08	55,09	0	54,75	54,53	0,22	1,45	24	0	
25.09.2023	73,28	47,71	25,57	43,03	42,62	0	42	42,19	-0,19	1,073	24	0	
26.09.2023	73,53	47,1	26,43	53,9	53,5	0	52,63	52,93	-0,3	1,391	24	0	
27.09.2023	73,33	48,01	25,32	55,17	54,38	0	53,86	53,81	0,05	1,362	24	0	
28.09.2023	72,4	48,53	23,87	59,55	58,82	0	58,16	58,16	0	1,389	24	0	
29.09.2023	73,6	47,19	26,41	53,79	53,04	0	52,49	52,51	-0,02	1,383	24	0	
30.09.2023	72,76	47,84	24,92	58,4	57,71	0	57,02	57,08	-0,06	1,419	24	0	
01.10.2023	73,2	48,03	25,17	58,41	57,68	0	57,05	57,07	-0,02	1,433	24	0	
02.10.2023	72,91	48,24	24,67	58,6	57,88	0,26	57,2	57,21	-0,01	1,409	24	0	
03.10.2023	75,89	47,91	27,98	80,55	79,53	0,01	78,5	78,66	-0,16	2,198	24	0	
04.10.2023	76,49	44,25	32,24	125,17	124,29	0	121,96	123,13	-1,17	3,927	24	0	
05.10.2023	76,04	44,12	31,92	122,88	122,03	0	119,74	120,88	-1,14	3,82	24	0	
06.10.2023	68,57	44,38	24,19	137,36	137,68	0	134,42	136,39	-1,97	3,248	24	0	
07.10.2023	79,6	43,03	36,57	100,19	98,98	0	97,42	98,12	-0,7	3,559	24	0	
08.10.2023	75,15	43,56	31,59	122,12	121,64	0	119,07	120,54	-1,47	3,759	24	0	
09.10.2023	78,84	43,14	35,7	110,19	109,32	0,13	107,19	108,37	-1,18	3,826	24	0	
10.10.2023	84,14	45,32	38,82	104,68	103,56	0,01	101,5	102,56	-1,06	3,939	24	0	
11.10.2023	83,23	44,13	39,1	105,21	104,06	0	102,05	103,09	-1,04	3,989	24	0	
12.10.2023	82,84	43,22	39,62	108,39	107,23	0	105,17	106,27	-1,1	4,165	24	0	
13.10.2023	84,08	45,32	38,76	107,81	106,72	0	104,51	105,71	-1,2	4,049	24	0	
14.10.2023	83,13	43,62	39,51	109,04	107,87	0	105,8	106,9	-1,1	4,18	24	0	
15.10.2023	83,38	43,88	39,5	109,8	108,6	0	106,51	107,58	-1,07	4,207	24	0	
16.10.2023	83,09	44,71	38,38	107,54	106,45	0	104,34	105,42	-1,08	4,004	24	0	
17.10.2023	82,75	44,7	38,05	107,6	106,61	0	104,4	105,6	-1,2	3,974	24	0	
18.10.2023	84,52	45,59	38,93	99,24	97,93	0	96,22	96,99	-0,77	3,746	24	0	
19.10.2023	85,99	43,43	42,56	93,38	91,74	0,01	90,43	90,94	-0,51	3,849	24	0	
20.10.2023	84,17	44,35	39,82	108,81	107,37	0	105,46	106,41	-0,95	4,197	24	0	
21.10.2023	83,56	43,87	39,69	110,47	109,12	0,01	107,13	108,13	-1	4,253	24	0	
22.10.2023	83,26	43,65	39,61	117,12	115,82	0	113,61	114,79	-1,18	4,495	24	0	
23.10.2023	83,77	43,63	40,14	117,53	116,18	0	113,96	115,14	-1,18	4,574	24	0	
Итого:				2802	2773,4	0,43	2724,55	2747,11	-22,56	94,267	720	0	
Средние:	78,69	45,3	33,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:	88483,87	87932,1	21,36	85840,6	86872,7	-1032,1	2744,604	16869	374
23/10/2324:	91285,88	90705,6	21,79	88565,1	89619,8	-1054,66	2838,871	17589	374
Итого:	2802,01	2773,45	0,43	2724,55	2747,11	-22,56	94,267	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Тнш

0,000

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,17	46,85	26,32	30,87	30,35	0,01	30,13	30,04	0,09	0,792	24	0	
25.09.2023	71,87	47,56	24,31	24,72	29,42	0,01	24,15	29,13	-4,98	0,594	24	0	
26.09.2023	73,48	46,39	27,09	30,59	30,57	0,01	29,86	30,26	-0,4	0,806	24	0	
27.09.2023	73,27	46,81	26,46	29,93	29,93	0,01	29,23	29,63	-0,4	0,771	24	0	
28.09.2023	72,55	46,58	25,97	30,79	30,85	0	30,07	30,58	-0,51	0,783	24	0	
29.09.2023	73,4	46,77	26,63	27,83	27,85	0,01	27,15	27,6	-0,45	0,722	24	0	
30.09.2023	72,58	46,59	25,99	33,39	33,5	0,01	32,61	33,15	-0,54	0,846	24	0	
01.10.2023	73,11	46,77	26,34	34,65	34,74	0,02	33,83	34,4	-0,57	0,89	24	0	
02.10.2023	72,89	46,93	25,96	33,76	33,84	0,01	32,96	33,52	-0,56	0,856	24	0	
03.10.2023	76,86	63,18	13,68	104,94	106,09	0,13	102,23	104,13	-1,9	1,412	24	0	
04.10.2023	76,62	43,72	32,9	76,97	76,83	0,05	74,99	76,11	-1,12	2,465	24	0	
05.10.2023	76,13	42,9	33,23	76,49	76,37	0,04	74,52	75,66	-1,14	2,472	24	0	
06.10.2023	67,67	45,54	22,13	99,03	100,67	0,04	97	99,7	-2,7	2,148	24	0	
07.10.2023	79,6	45,19	34,41	65,26	64,84	0,04	63,48	64,21	-0,73	2,185	24	0	
08.10.2023	75,29	44,33	30,96	77,59	77,58	0,03	75,63	76,86	-1,23	2,342	24	0	
09.10.2023	78,81	43,93	34,88	67,57	67,27	0,42	65,72	66,73	-1,01	2,293	24	0	
10.10.2023	84,08	46,53	37,55	66,02	65,47	0,04	64,02	64,76	-0,74	2,406	24	0	
11.10.2023	83,19	46,18	37,01	67,13	66,68	0,04	65,12	66	-0,88	2,409	24	0	
12.10.2023	82,82	45,9	36,92	67,19	66,76	0,04	65,21	66,08	-0,87	2,408	24	0	
13.10.2023	83,94	46,41	37,53	66,93	66,45	0,04	64,93	65,74	-0,81	2,437	24	0	
14.10.2023	83,06	46,26	36,8	67,09	66,7	0,05	65,09	66,01	-0,92	2,395	24	0	
15.10.2023	83,28	45,84	37,44	68,48	68,05	0,04	66,43	67,34	-0,91	2,488	24	0	
16.10.2023	82,94	46,11	36,83	66,31	65,98	0,05	64,34	65,3	-0,96	2,37	24	0	
17.10.2023	82,6	46,09	36,51	65,27	64,98	0,04	63,32	64,33	-1,01	2,314	24	0	
18.10.2023	84,5	52,26	32,24	72,59	72,32	0,05	70,36	71,36	-1	2,273	24	0	
19.10.2023	85,82	44,96	40,86	59,68	59,01	0,05	57,79	58,45	-0,66	2,361	24	0	
20.10.2023	84,04	45,77	38,27	65,32	64,8	0,04	63,31	64,11	-0,8	2,424	24	0	
21.10.2023	83,46	45,57	37,89	68,35	67,92	0,04	66,3	67,24	-0,94	2,513	24	0	
22.10.2023	83,21	44,93	38,28	74,58	74,07	0,04	72,36	73,37	-1,01	2,771	24	0	
23.10.2023	83,7	45,6	38,1	75,26	74,68	0,04	72,98	73,92	-0,94	2,779	24	0	
Итого:				1794,5	1794,5	1,44	1745,12	1775,72	-30,6	56,725	720	0	
Средние:	78,59	46,61	31,98										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:	48681,82	48449,48	39,32	47191,1	47894,9	-703,74	1628,183	17174	0
23/10/2324:	50476,4	50244,05	40,76	48936,2	49670,6	-734,34	1684,908	17894	0
Итого:	1794,58	1794,57	1,44	1745,12	1775,72	-30,6	56,725	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/нр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: 
Е.А. Присянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: 
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	71,96	50,84	21,12	75,17	72,39	0	73,43	71,52	1,91	1,551	24	0	
25.09.2023	71,15	49,48	21,67	56,52	54,44	0	55,25	53,82	1,43	1,2	24	0	
26.09.2023	72	49,28	22,72	62,9	60,49	0	61,47	59,8	1,67	1,397	24	0	
27.09.2023	71,79	49,07	22,72	66,55	64,01	0	65,02	63,28	1,74	1,476	24	0	
28.09.2023	70,96	50,13	20,83	69,97	67,48	0	68,41	66,67	1,74	1,425	24	0	
29.09.2023	71,99	49,34	22,65	66,1	63,63	0	64,58	62,88	1,7	1,46	24	0	
30.09.2023	71,18	49,47	21,71	71,49	69,16	0	69,84	68,39	1,45	1,515	24	0	
01.10.2023	71,74	49,85	21,89	74,64	72,34	0	72,9	71,49	1,41	1,594	24	0	
02.10.2023	71,46	50,3	21,16	70,77	68,8	0	69,18	68	1,18	1,461	24	0	
03.10.2023	73,19	50,01	23,18	53,38	51,74	0	52,11	51,12	0,99	1,209	24	0	
04.10.2023	74,51	49,83	24,68	63,66	61,55	0	62,1	60,83	1,27	1,535	24	0	
05.10.2023	74,63	52,03	22,6	125,88	122,09	0	122,78	120,53	2,25	2,777	24	0	
06.10.2023	67,06	47,42	19,64	149,02	148,22	0	145,96	146,65	-0,69	2,862	24	0	
07.10.2023	78,04	45,76	32,28	100,49	96,91	0	97,81	95,95	1,86	3,156	24	0	
08.10.2023	73,76	47,82	25,94	128,47	125,69	0	125,38	124,36	1,02	3,247	24	0	
09.10.2023	77,33	46,23	31,1	103,79	100,51	0,27	101,08	99,52	1,56	3,143	24	0	
10.10.2023	82,2	45,24	36,96	85,7	82,41	0	83,18	81,63	1,55	3,076	24	0	
11.10.2023	81,44	45,04	36,4	86,98	84,09	0	84,47	83,32	1,15	3,072	24	0	
12.10.2023	80,58	44	36,58	72,4	70,26	0,19	70,37	69,57	0,8	2,574	24	0	
13.10.2023	81,68	41,01	40,67	64,66	62,34	0	62,82	61,82	1	2,552	24	0	
14.10.2023	81,11	42,53	38,58	78,8	76,26	0	76,54	75,58	0,96	2,952	24	0	
15.10.2023	81,35	41,15	40,2	79,32	76,82	0	77,05	76,21	0,84	3,099	24	0	
16.10.2023	80,98	41,16	39,82	73,8	71,6	0,24	71,7	71,03	0,67	2,852	24	0	
17.10.2023	80,75	39,96	40,79	74,5	72,28	0,06	72,39	71,71	0,68	2,952	24	0	
18.10.2023	82,84	54,04	28,8	96,53	94,05	0	93,65	92,68	0,97	2,718	24	0	
19.10.2023	83,62	40,42	43,2	67,95	65,04	0	65,9	64,56	1,34	2,847	24	0	
20.10.2023	82,04	39,48	42,56	76,3	73,16	0,03	74,07	72,63	1,44	3,151	24	0	
21.10.2023	81,61	39,79	41,82	84,47	81,17	0,01	82,03	80,6	1,43	3,428	24	0	
22.10.2023	81,32	38,49	42,83	86,03	82,73	0,02	83,55	82,16	1,39	3,577	24	0	
23.10.2023	81,68	37,79	43,89	79,06	75,97	0	76,77	75,45	1,32	3,367	24	0	
Итого:				2445,3	2367,6	0,82	2381,79	2343,76	38,03	73,225	720	0	
Средние:	76,86	45,89	30,96										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:	158628	149831	2,17	154279	148088	6190,67	4472,51	31546	0
23/10/2324:	161073	152199	2,99	156660	150432	6228,7	4545,73	32266	0
Итого:	2445,3	2367,63	0,82	2381,79	2343,76	38,03	73,225	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: Е.А. Присянникова

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,07	48,72	24,35	65,31	64,55	0	63,77	63,84	-0,07	1,553	24	0	
25.09.2023	72,88	48,25	24,63	51,2	50,64	0	49,98	50,07	-0,09	1,233	24	0	
26.09.2023	73,19	48,46	24,73	61,35	60,74	0	59,9	60,06	-0,16	1,484	24	0	
27.09.2023	73,08	49,14	23,94	63,26	62,6	0	61,76	61,87	-0,11	1,479	24	0	
28.09.2023	72,05	50,25	21,8	70,17	69,54	0	68,58	68,72	-0,14	1,496	24	0	
29.09.2023	73,37	48,71	24,66	63,68	62,95	0	62,19	62,23	-0,04	1,534	24	0	
30.09.2023	72,53	50,05	22,48	67,05	66,41	0	65,46	65,65	-0,19	1,471	24	0	
01.10.2023	72,95	49,33	23,62	70,32	69,59	0	68,64	68,79	-0,15	1,62	24	0	
02.10.2023	72,66	49,18	23,48	68,83	68,14	0	67,21	67,34	-0,13	1,576	24	0	
03.10.2023	75,97	46,34	29,63	102,89	101,04	0	100,27	100,03	0,24	2,97	24	0	
04.10.2023	76,34	46,05	30,29	119,35	117,16	0	116,29	115,97	0,32	3,524	24	0	
05.10.2023	75,84	46,43	29,41	112,66	110,88	0,01	109,82	109,74	0,08	3,226	24	0	
06.10.2023	68,28	47,55	20,73	150,6	149,83	0	147,43	148,25	-0,82	3,049	24	0	
07.10.2023	79,32	45,07	34,25	98,74	96,94	0,01	96,04	95,99	0,05	3,287	24	0	
08.10.2023	74,8	46,67	28,13	126,97	125,56	0	123,83	124,28	-0,45	3,481	24	0	
09.10.2023	78,68	45,28	33,4	104,63	103,17	0	101,81	102,19	-0,38	3,398	24	0	
10.10.2023	83,91	46,67	37,24	97,95	96,33	0	94,99	95,35	-0,36	3,538	24	0	
11.10.2023	82,95	45,34	37,61	98,57	97,15	0	95,65	96,22	-0,57	3,597	24	0	
12.10.2023	82,66	45,5	37,16	105,61	104,31	0	102,47	103,29	-0,82	3,809	24	0	
13.10.2023	83,77	46,55	37,22	100,3	99,13	0	97,26	98,13	-0,87	3,622	24	0	
14.10.2023	82,86	45,29	37,57	98,13	97,09	0	95,22	96,15	-0,93	3,577	24	0	
15.10.2023	83,1	44,55	38,55	102,16	101,06	0	99,1	100,08	-0,98	3,82	24	0	
16.10.2023	82,83	45,88	36,95	101,25	100,32	0	98,24	99,29	-1,05	3,627	24	0	
17.10.2023	82,46	46,03	36,43	98,78	97,94	0	95,86	96,95	-1,09	3,493	24	0	
18.10.2023	84,51	56,58	27,93	122,41	121,5	0,01	118,64	119,64	-1	3,324	24	0	
19.10.2023	85,64	45,67	39,97	88,84	87	0	86,03	86,18	-0,15	3,439	24	0	
20.10.2023	83,62	44,95	38,67	96,08	94,11	0	93,16	93,25	-0,09	3,603	24	0	
21.10.2023	83,35	44,67	38,68	102,57	100,6	0	99,51	99,67	-0,16	3,846	24	0	
22.10.2023	83,12	43,9	39,22	115,93	113,75	0	112,44	112,72	-0,28	4,411	24	0	
23.10.2023	83,56	46,38	37,18	122,85	120,74	0	119,13	119,55	-0,42	4,43	24	0	
Итого:				2848,4	2810,7	0,03	2770,68	2781,49	-10,81	88,517	720	0	
Средние:	78,44	47,11	31,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324	149159	145932	619,05	144855,1	144248,3	606,83	4552,677	31544	0
23/10/2324	152007	148743	619,08	147625,8	147029,7	596,02	4641,194	32264	0
Итого:	2848,44	2810,77	0,03	2770,68	2781,49	-10,81	88,517	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qи
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	71,09	45,61	25,48	45,53	43,17	0	44,52	42,73	1,79	1,135	24	0	
25.09.2023	70,23	46,02	24,21	35,65	34,04	0	34,87	33,69	1,18	0,846	24	0	
26.09.2023	71,1	45,94	25,16	42,19	40,55	0	41,23	40,13	1,1	1,035	24	0	
27.09.2023	70,9	47,48	23,42	43,32	41,7	0	42,35	41,22	1,13	0,989	24	0	
28.09.2023	70,16	47,68	22,48	45,7	44,06	0	44,7	43,57	1,13	1,004	24	0	
29.09.2023	71,08	46,88	24,2	42,52	40,97	0	41,53	40,52	1,01	1,003	24	0	
30.09.2023	70,41	45,42	24,99	46,05	44,42	0	45,06	43,94	1,12	1,125	24	0	
01.10.2023	70,89	44,96	25,93	46,6	44,93	0	45,53	44,46	1,07	1,179	24	0	
02.10.2023	70,64	46,66	23,98	45,73	44,23	0	44,73	43,77	0,96	1,073	24	0	
03.10.2023	73,89	45,86	28,03	62,18	59,8	0	60,67	59,2	1,47	1,7	24	0	
04.10.2023	74,94	43,91	31,03	77,76	74,45	0	75,82	73,75	2,07	2,351	24	0	
05.10.2023	74,46	44,35	30,11	76,3	73,12	0	74,42	72,41	2,01	2,239	24	0	
06.10.2023	66,39	45,42	20,97	102,53	98,61	0	100,49	97,68	2,81	2,101	24	0	
07.10.2023	77,71	43,29	34,42	68,72	64,87	0	66,92	64,35	2,57	2,301	24	0	
08.10.2023	73,65	43,68	29,97	80,19	76,13	0	78,27	75,44	2,83	2,344	24	0	
09.10.2023	77,01	43,69	33,32	71,18	67,28	0	69,3	66,71	2,59	2,306	24	0	
10.10.2023	81,85	42,38	39,47	63,85	60,09	0	62	59,59	2,41	2,446	24	0	
11.10.2023	81,09	42,08	39,01	66,64	62,84	0	64,74	62,34	2,4	2,526	24	0	
12.10.2023	80,73	42,59	38,14	67	63,33	0	65,1	62,81	2,29	2,483	24	0	
13.10.2023	81,87	42,44	39,43	65,67	62,01	0	63,76	61,53	2,23	2,511	24	0	
14.10.2023	80,97	42,13	38,84	66,21	62,68	0	64,34	62,19	2,15	2,498	24	0	
15.10.2023	81,24	41,36	39,88	67,28	63,93	0	65,36	63,45	1,91	2,604	24	0	
16.10.2023	80,94	42,46	38,48	65,77	62,72	0	63,87	62,2	1,67	2,457	24	0	
17.10.2023	80,54	42,2	38,34	64,3	61,38	0	62,5	60,9	1,6	2,395	24	0	
18.10.2023	82,04	44,09	37,95	59,16	56,23	0	57,44	55,69	1,75	2,182	24	0	
19.10.2023	83,42	40,85	42,57	59,16	55,92	0	57,4	55,44	1,96	2,443	24	0	
20.10.2023	81,88	41,97	39,91	64,86	61,4	0	62,96	60,91	2,05	2,512	24	0	
21.10.2023	81,56	41,55	40,01	71,91	67,99	0	69,85	67,43	2,42	2,794	24	0	
22.10.2023	81,33	42,12	39,21	76,03	71,87	0	73,83	71,29	2,54	2,897	24	0	
23.10.2023	81,89	43,24	38,65	78,46	74,25	0	76,18	73,63	2,55	2,948	24	0	
Итого:				1868,4	1778,9	0	1819,74	1762,97	56,77	60,427	720	0	
Средние:	76,53	43,94	32,58										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:	101697.3	103505.8	7.04	98817.4	102367	-3549.4	3124.45	31544	0
23/10/2324:	103565.8	105284.8	7.04	100637	104130	-3492.63	3184.88	32264	0
Итого:	1868.45	1778.97	0	1819.74	1762.97	56.77	60.427	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гп)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	71,78	49,24	22,54	44,3	43,38	0	43,29	42,9	0,39	0,974	24	0	
25.09.2023	70,41	48,36	22,05	36,78	35,87	0	35,95	35,45	0,5	0,792	24	0	
26.09.2023	71,84	49,35	22,49	41,01	39,84	0	40,07	39,38	0,69	0,9	24	0	
27.09.2023	71,63	49,98	21,65	42,86	41,69	0	41,87	41,2	0,67	0,907	24	0	
28.09.2023	70,73	49,75	20,98	47,09	45,82	0	46,04	45,25	0,79	0,962	24	0	
29.09.2023	71,7	50,16	21,54	40,65	39,51	0	39,69	39,04	0,65	0,853	24	0	
30.09.2023	71	50,08	20,92	45,33	44,11	0	44,33	43,62	0,71	0,928	24	0	
01.10.2023	71,57	48,65	22,92	46,83	45,54	0	45,79	45,03	0,76	1,047	24	0	
02.10.2023	71,2	49,19	22,01	45,51	44,32	0	44,48	43,83	0,65	0,981	24	0	
03.10.2023	74,38	47,41	26,97	71,27	69,02	0	69,51	68,33	1,18	1,873	24	0	
04.10.2023	75,06	46,29	28,77	77,49	75,29	0	75,54	74,57	0,97	2,173	24	0	
05.10.2023	74,75	46,31	28,44	76,25	74,17	0	74,35	73,45	0,9	2,113	24	0	
06.10.2023	66,21	48,36	17,85	108,69	107,21	0	106,52	106,02	0,5	1,899	24	0	
07.10.2023	78	45,65	32,35	67,9	65,78	0	66,15	65,09	1,06	2,138	24	0	
08.10.2023	73,84	46,31	27,53	80,47	78,47	0	78,52	77,66	0,86	2,161	24	0	
09.10.2023	77,29	45,29	32	68,46	66,51	0	66,68	65,86	0,82	2,132	24	0	
10.10.2023	82,12	44,9	37,22	61,31	59,29	0	59,5	58,79	0,71	2,215	24	0	
11.10.2023	81,67	46,77	34,9	72,32	70,21	0	70,25	69,49	0,76	2,45	24	0	
12.10.2023	81,09	46,93	34,16	68,76	67	0	66,79	66,35	0,44	2,28	24	0	
13.10.2023	82,12	45,27	36,85	61,96	60,24	0	60,16	59,71	0,45	2,218	24	0	
14.10.2023	81,21	44,69	36,52	60,39	58,9	0	58,67	58,4	0,27	2,141	24	0	
15.10.2023	81,47	43,65	37,82	61,95	60,53	0	60,17	60,05	0,12	2,275	24	0	
16.10.2023	81,16	44,46	36,7	60,81	59,58	0	59,08	59,07	0,01	2,169	24	0	
17.10.2023	80,99	44,49	36,5	60,9	59,71	0	59,14	59,23	-0,09	2,156	24	0	
18.10.2023	82,68	51,86	30,82	66,88	65,64	0	64,91	64,81	0,1	2,006	24	0	
19.10.2023	83,71	44,73	38,98	52,99	51,48	0	51,4	51	0,4	2,001	24	0	
20.10.2023	82,2	43,69	38,51	57,32	55,72	0	55,61	55,24	0,37	2,141	24	0	
21.10.2023	81,71	43,78	37,93	64,16	62,4	0	62,3	61,84	0,46	2,361	24	0	
22.10.2023	81,5	43,54	37,96	68,88	66,97	0	66,89	66,39	0,5	2,542	24	0	
23.10.2023	82,02	44,7	37,32	70,07	68,21	0	68,03	67,62	0,41	2,537	24	0	
Итого:				1679,23	1635,53	0	1634,96	1619,5	15,46	50,836	648	0	
Средние:	76,9	46,79	30,1										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:0	1018,08	997,58	0	994,57	985,73	8,84	21,644	543	0
23/10/2324:0	2697,31	2633,11	0	2629,53	2605,23	24,3	72,48	1191	0
Итого:	1679,23	1635,53	0	1634,96	1619,5	15,46	50,836	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Тнш

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.09.2023	72,02	50,26	21,76	52,29	52,19	0,09	51,11	51,56	-0,45	1,113	24	0	
29.09.2023	73,35	49,13	24,22	47,81	47,66	0,09	46,65	47,1	-0,45	1,128	24	0	
30.09.2023	72,44	49,77	22,67	52,46	52,43	0,09	51,24	51,82	-0,58	1,161	24	0	
01.10.2023	72,89	49,39	23,5	50,7	50,56	0,09	49,49	49,99	-0,5	1,162	24	0	
02.10.2023	72,61	49,79	22,82	51,1	50,96	0,1	49,9	50,35	-0,45	1,138	24	0	
03.10.2023	75,49	47,06	28,43	69,69	68,9	0,08	67,97	68,16	-0,19	1,93	24	0	
04.10.2023	76,11	46,32	29,79	92,42	91,1	0,11	90,05	90,18	-0,13	2,68	24	0	
05.10.2023	75,68	46,44	29,24	92,38	91,08	0,1	90,05	90,13	-0,08	2,631	24	0	
06.10.2023	68,12	47,38	20,74	114,5	114,67	0,12	112,12	113,47	-1,35	2,325	24	0	
07.10.2023	79,3	45,33	33,97	79,33	77,59	0,11	77,15	76,84	0,31	2,621	24	0	
08.10.2023	74,68	46,32	28,36	95,66	94,26	0,11	93,31	93,35	-0,04	2,646	24	0	
09.10.2023	78,5	45,29	33,21	81,56	79,87	0,19	79,36	79,14	0,22	2,633	24	0	
10.10.2023	83,75	44,24	39,51	75,81	73,82	0,12	73,53	73,12	0,41	2,906	24	0	
11.10.2023	82,88	44,96	37,92	82,32	80,34	0,12	79,86	79,55	0,31	3,026	24	0	
12.10.2023	82,52	44,79	37,73	82,53	80,63	0,12	80,1	79,84	0,26	3,021	24	0	
13.10.2023	83,7	44,13	39,57	77,44	75,51	0,12	75,1	74,82	0,28	2,972	24	0	
14.10.2023	82,72	42,94	39,78	72,6	70,75	0,12	70,48	70,16	0,32	2,802	24	0	
15.10.2023	82,98	42,45	40,53	74,17	72,24	0,12	71,94	71,67	0,27	2,916	24	0	
16.10.2023	82,7	42,87	39,83	72,68	70,82	0,12	70,52	70,19	0,33	2,808	24	0	
17.10.2023	82,39	43,42	38,97	74,74	72,85	0,12	72,54	72,19	0,35	2,827	24	0	
18.10.2023	84,14	53,8	30,34	92,73	90,59	0,08	89,91	89,27	0,64	2,744	24	0	
19.10.2023	85,56	42,32	43,24	71,84	69,4	0,08	69,6	68,81	0,79	3,008	24	0	
20.10.2023	83,76	41,58	42,18	71,79	69,46	0,05	69,61	68,92	0,69	2,937	24	0	
21.10.2023	83,22	43,08	40,14	79,14	76,71	0,07	76,79	76,05	0,74	3,08	24	0	
22.10.2023	82,86	43,07	39,79	84,85	82,29	0,06	82,33	81,57	0,76	3,276	24	0	
23.10.2023	83,38	43,33	40,05	86,42	83,79	0,08	83,84	83,04	0,8	3,355	24	0	
Итого:				1978,9	1940,4	2,66	1924,55	1921,29	3,26	64,846	624	0	
Средние:	79,14	45,74	33,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
27/09/2324:0	29,32	29,14	0,04	28,64	28,83	-0,19	0,718	14	0
23/10/2324:0	2008,28	1969,61	2,7	1953,19	1950,12	3,07	65,564	638	0
Итого:	1978,96	1940,47	2,66	1924,55	1921,29	3,26	64,846	624	0
							74,822		

Время простоя 96ч



Представитель абонента
/Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянкинова

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/нр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	9,976

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 11-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ99F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,97	51,11	21,86	29,71	28,81	0	29,01	28,48	0,53	0,634	24	0	
25.09.2023	71,12	49,81	21,31	24,12	23,56	0	23,57	23,32	0,25	0,507	24	0	
26.09.2023	73,16	51,79	21,37	28,25	27,58	0	27,57	27,23	0,34	0,588	24	0	
27.09.2023	72,91	52,31	20,6	28,37	27,78	0	27,65	27,44	0,21	0,568	24	0	
28.09.2023	71,94	51,92	20,02	30,65	30,01	0	29,94	29,67	0,27	0,601	24	0	
29.09.2023	73,11	52,08	21,03	28,31	27,82	0	27,62	27,48	0,14	0,581	24	0	
30.09.2023	72,31	52,57	19,74	29,78	29,16	0	29,06	28,78	0,28	0,573	24	0	
01.10.2023	72,82	51,43	21,39	31,08	30,34	0	30,34	29,97	0,37	0,649	24	0	
02.10.2023	72,56	51,07	21,49	30,87	30,07	0	30,13	29,69	0,44	0,648	24	0	
03.10.2023	75,37	48,99	26,38	40,24	39,13	0	39,21	38,7	0,51	1,032	24	0	
04.10.2023	76,09	48,08	28,01	46,63	45,31	0	45,42	44,83	0,59	1,27	24	0	
05.10.2023	75,61	48,34	27,27	45,93	44,59	0	44,79	44,11	0,68	1,22	24	0	
06.10.2023	68,99	50,29	18,7	62,77	61,58	0	61,44	60,84	0,6	1,148	24	0	
07.10.2023	79,42	52,19	27,23	56,11	54,56	0	54,58	53,84	0,74	1,484	24	0	
08.10.2023	75,21	51,36	23,85	62,76	61,15	0	61,22	60,4	0,82	1,463	24	0	
09.10.2023	78,45	50,13	28,32	44,21	42,94	0	43,02	42,44	0,58	1,217	24	0	
10.10.2023	83,23	45,83	37,4	31,54	30,36	0	30,57	30,1	0,47	1,145	24	0	
11.10.2023	82,46	45,31	37,15	33,42	32,14	0	32,42	31,89	0,53	1,206	24	0	
12.10.2023	82,04	45,88	36,16	32,97	31,72	0	32	31,48	0,52	1,156	24	0	
13.10.2023	83,2	46,02	37,18	31,31	30,05	0	30,38	29,81	0,57	1,128	24	0	
14.10.2023	82,3	44,93	37,37	31,42	30,12	0	30,52	29,88	0,64	1,14	24	0	
15.10.2023	82,66	43,96	38,7	34,1	32,74	0	33,08	32,49	0,59	1,28	24	0	
16.10.2023	82,34	45,24	37,1	32,29	31,21	0	31,31	30,97	0,34	1,163	24	0	
17.10.2023	82,12	44,95	37,17	34,12	33,07	0	33,12	32,82	0,3	1,231	24	0	
18.10.2023	83,67	47	36,67	33,16	32,12	0	32,19	31,79	0,4	1,181	24	0	
19.10.2023	85,08	44,03	41,05	30,95	29,94	0	29,97	29,7	0,27	1,23	24	0	
20.10.2023	83,38	44,85	38,53	32,78	31,85	0	31,8	31,61	0,19	1,229	24	0	
21.10.2023	82,83	44,77	38,06	34,99	34,12	0	33,93	33,83	0,1	1,29	24	0	
22.10.2023	82,62	44,49	38,13	38,67	37,8	0	37,51	37,46	0,05	1,429	24	0	
23.10.2023	83,1	45,74	37,36	39,38	38,59	0	38,2	38,21	-0,01	1,427	24	0	
Итого:				1090,8	1060,2	0	1061,57	1049,26	12,31	31,418	720	0	
Средние:	78,1	48,21	29,88										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324	2111,74	2082,45	0	2066,02	2054,61	11,41	31,618	1740	0
23/10/2324	3202,63	3142,67	0	3127,59	3103,87	23,72	63,036	2460	0
Итого:	1090,89	1060,22	0	1061,57	1049,26	12,31	31,418	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 11-6

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,54	53,6	18,94	29,45	29,09	0	28,77	28,69	0,08	0,546	24	0	
25.09.2023	70,63	53,35	17,28	23,06	22,78	0,02	22,52	22,5	0,02	0,392	24	0	
26.09.2023	72,76	53,87	18,89	28,08	27,74	0	27,42	27,35	0,07	0,516	24	0	
27.09.2023	72,52	54,29	18,23	29,25	28,9	0	28,54	28,51	0,03	0,519	24	0	
28.09.2023	71,49	55,16	16,33	33,06	32,76	0	32,31	32,32	-0,01	0,528	24	0	
29.09.2023	72,76	54,45	18,31	27,54	27,21	0	26,88	26,82	0,06	0,495	24	0	
30.09.2023	71,92	54,93	16,99	31,14	30,81	0	30,4	30,35	0,05	0,515	24	0	
01.10.2023	72,43	53,94	18,49	31,5	31,12	0	30,73	30,65	0,08	0,566	24	0	
02.10.2023	72,16	54,36	17,8	32,41	32,04	0	31,65	31,6	0,05	0,563	24	0	
03.10.2023	75,93	59,96	15,97	89,41	89,21	0,01	87,15	87,73	-0,58	1,394	24	0	
04.10.2023	76,13	63,03	13,1	136,29	136,52	0	132,82	134,04	-1,22	1,739	24	0	
05.10.2023	75,65	62,49	13,16	128,96	129,09	0	125,7	126,8	-1,1	1,655	24	0	
06.10.2023	68,04	50,18	17,86	50,87	50,72	0,02	49,84	50,12	-0,28	0,892	24	0	
07.10.2023	78,65	48,27	30,38	34,34	33,87	0,04	33,38	33,5	-0,12	1,015	24	0	
08.10.2023	74,12	49,2	24,92	44,47	44,09	0,04	43,36	43,55	-0,19	1,079	24	0	
09.10.2023	77,9	48,22	29,68	37,75	37,25	0,05	36,78	36,78	0	1,09	24	0	
10.10.2023	82,97	51,35	31,62	35,03	34,42	0,05	34,01	33,95	0,06	1,076	24	0	
11.10.2023	82,18	52,3	29,88	37,33	36,75	0,05	36,26	36,27	-0,01	1,083	24	0	
12.10.2023	81,78	52,07	29,71	37,56	37	0,07	36,51	36,52	-0,01	1,084	24	0	
13.10.2023	83,11	53,19	29,92	37,95	37,49	0,13	36,82	36,99	-0,17	1,1	24	0	
14.10.2023	82	49,87	32,13	32,35	32,1	0,09	31,38	31,65	-0,27	1,006	24	0	
15.10.2023	82,31	49,24	33,07	34,17	33,82	0,08	33,16	33,35	-0,19	1,097	24	0	
16.10.2023	82,26	52,98	29,28	48,89	48,5	0,23	47,47	47,83	-0,36	1,393	24	0	
17.10.2023	82,17	54,22	27,95	56,42	55,99	0,1	54,76	55,23	-0,47	1,53	24	0	
18.10.2023	83,21	59,07	24,14	49,7	49,48	0,23	48,23	48,68	-0,45	1,168	24	0	
19.10.2023	84,7	50,07	34,63	29	28,8	0,5	28,08	28,53	-0,45	0,974	24	0	
20.10.2023	82,95	48,91	34,04	33,69	33,54	0,3	32,65	33,15	-0,5	1,11	24	0	
21.10.2023	82,44	50,11	32,33	36,08	35,88	0,12	35,06	35,4	-0,34	1,134	24	0	
22.10.2023	82,2	48,73	33,47	39,46	39,13	0,08	38,3	38,65	-0,35	1,28	24	0	
23.10.2023	82,74	49,9	32,84	41,57	41,38	0,33	40,33	40,9	-0,57	1,325	24	0	
Итого:				1336,7	1327,4	2,54	1301,27	1308,41	-7,14	29,864	720	0	
Средние:	77,75	53,04	24,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г.	2079,54	2072,62	0,05	2034,94	2042,96	-8,02	27,509	1789	0
23/10/23г.	3416,32	3400,1	2,59	3336,21	3351,37	-15,16	57,373	2509	0
Итого:	1336,78	1327,48	2,54	1301,27	1308,41	-7,14	29,864	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр Краснополяский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,54	44,23	28,31	53,61	52,86	0	52,35	52,36	-0,01	1,483	24	0	
25.09.2023	69,72	46,45	23,27	43,09	42,34	0,07	42,14	41,9	0,24	0,983	24	0	
26.09.2023	72,78	45,27	27,51	49,27	48,72	0	48,13	48,26	-0,13	1,324	24	0	
27.09.2023	72,6	45,47	27,13	52,1	51,62	0	50,85	51,09	-0,24	1,382	24	0	
28.09.2023	71,67	47,1	24,57	55,94	55,49	0	54,66	54,92	-0,26	1,342	24	0	
29.09.2023	72,78	46,16	26,62	49,9	49,65	0	48,7	49,13	-0,43	1,297	24	0	
30.09.2023	71,9	46,92	24,98	55,67	55,32	0	54,38	54,72	-0,34	1,358	24	0	
01.10.2023	72,36	45,57	26,79	57,25	56,72	0	55,93	56,17	-0,24	1,5	24	0	
02.10.2023	72,08	46,47	25,61	54,24	53,82	0	52,97	53,26	-0,29	1,354	24	0	
03.10.2023	75,55	43,52	32,03	102,78	100,35	0,16	100,19	99,45	0,74	3,21	24	0	
04.10.2023	75,85	42,78	33,07	157,2	152,65	0	153,22	151,35	1,87	5,062	24	0	
05.10.2023	75,39	42,83	32,56	150,29	145,65	0	146,51	144,4	2,11	4,767	24	0	
06.10.2023	66,94	46,02	20,92	208,79	203,79	0,04	204,54	201,75	2,79	4,271	24	0	
07.10.2023	78,91	42,65	36,26	130,47	125,62	0	126,95	124,56	2,39	4,6	24	0	
08.10.2023	74,49	42,98	31,51	156,28	151,58	0	152,47	150,3	2,17	4,802	24	0	
09.10.2023	78,17	42,33	35,84	137,58	132,82	0	133,9	131,72	2,18	4,796	24	0	
10.10.2023	83,42	42,46	40,96	120,52	115,74	0	116,89	114,79	2,1	4,784	24	0	
11.10.2023	82,42	42,53	39,89	110,04	105,85	0,01	106,79	104,97	1,82	4,257	24	0	
12.10.2023	82,05	41,65	40,4	111,67	107,47	0	108,4	106,58	1,82	4,375	24	0	
13.10.2023	83,32	42,43	40,89	118,94	114,42	0,01	115,36	113,46	1,9	4,716	24	0	
14.10.2023	82,38	41,89	40,49	129,5	124,71	0	125,69	123,74	1,95	5,086	24	0	
15.10.2023	82,64	41,53	41,11	131,93	127,11	0	128,05	126,11	1,94	5,26	24	0	
16.10.2023	82,39	42,26	40,13	128,82	124,3	0	125,04	123,3	1,74	5,014	24	0	
17.10.2023	82,08	42,17	39,91	126,55	122,34	0	122,86	121,33	1,53	4,903	24	0	
18.10.2023	83,77	42,64	41,13	126,79	122,16	0	122,98	121,12	1,86	5,06	24	0	
19.10.2023	85,19	42,55	42,64	120,38	115,87	0	116,61	114,86	1,75	4,971	24	0	
20.10.2023	83,39	42,01	41,38	123,18	118,75	0	119,47	117,75	1,72	4,939	24	0	
21.10.2023	82,75	42,24	40,51	129,94	125,33	0	126,11	124,31	1,8	5,108	24	0	
22.10.2023	82,5	42,48	40,02	148,6	143,34	0	144,24	142,16	2,08	5,77	24	0	
23.10.2023	83,01	43,09	39,92	148,77	143,69	0	144,33	142,45	1,88	5,759	24	0	
Итого:				3290	3190	0,29	3200,71	3162,27	38,44	113,533	720	0	
Средние:	77,83	43,62	34,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г.	101864,3	98160,1	54,79	98817,2	97083,8	1733,38	3403,71	17670	7
23/10/23г.	105154,4	101350	55,08	102018	100246	1771,82	3517,24	18390	7
Итого:	3290,09	3190,08	0,29	3200,71	3162,27	38,44	113,533	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просняникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ8DE ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,86	68,53	4,33	282,52	291,17	0	275,86	285,02	-9,16	1,195	24	0	
25.09.2023	72,2	67,96	4,24	211,79	219,53	0	206,89	214,94	-8,05	0,88	24	0	
26.09.2023	72,97	68,69	4,28	280,78	290,98	0	274,14	284,78	-10,64	1,177	24	0	
27.09.2023	72,68	68,55	4,13	283,56	291,36	0	276,87	285,22	-8,35	1,146	24	0	
28.09.2023	71,97	67,8	4,17	282,37	290,86	0	275,87	284,81	-8,94	1,151	24	0	
29.09.2023	72,99	68,85	4,14	282,61	290,59	0	275,93	284,41	-8,48	1,143	24	0	
30.09.2023	72,03	67,73	4,3	281,08	290,46	0	274,6	284,46	-9,86	1,184	24	0	
01.10.2023	72,48	67,96	4,52	281,75	291,32	0	275,17	285,27	-10,1	1,242	24	0	
02.10.2023	72,35	68,17	4,18	281,02	290,8	0	274,48	284,71	-10,23	1,145	24	0	
03.10.2023	74,62	68,45	6,17	298,5	308,63	0	291,14	302,12	-10,98	1,798	24	0	
04.10.2023	75,61	67,6	8,01	319,55	331,58	0	311,5	324,77	-13,27	2,495	24	0	
05.10.2023	75,12	67,15	7,97	317,31	329,79	0	309,41	323,07	-13,66	2,466	24	0	
06.10.2023	69,98	59,69	10,29	212,39	220,65	0	207,72	217,02	-9,3	2,121	24	0	
07.10.2023	78,64	69,47	9,17	292,88	302,66	0	284,96	296,14	-11,18	2,616	24	0	
08.10.2023	74,79	65,95	8,84	302,3	315	0	294,82	308,77	-13,95	2,603	24	0	
09.10.2023	77,91	69,32	8,59	312,78	324,57	0	304,42	317,58	-13,16	2,616	24	0	
10.10.2023	83,17	74,15	9,02	312,48	322,63	0	303,14	314,77	-11,63	2,737	24	0	
11.10.2023	82,19	73,5	8,69	312,53	323,05	0	303,37	315,34	-11,97	2,641	24	0	
12.10.2023	81,78	73,05	8,73	312,1	322,49	0	303,04	314,87	-11,83	2,653	24	0	
13.10.2023	83,06	73,9	9,16	317,73	327,38	0	308,27	319,47	-11,2	2,832	24	0	
14.10.2023	82,11	72,78	9,33	321,6	330,35	0	312,18	322,57	-10,39	2,919	24	0	
15.10.2023	82,37	72,76	9,61	321,03	327,81	0	311,6	320,08	-8,48	2,998	24	0	
16.10.2023	82,12	72,57	9,55	330,02	335,71	0	320,38	327,87	-7,49	3,065	24	0	
17.10.2023	81,84	72,08	9,76	329,56	334,61	0	319,99	326,89	-6,9	3,129	24	0	
18.10.2023	83,59	74,13	9,46	336,73	341,07	0	326,59	332,75	-6,16	3,096	24	0	
19.10.2023	84,95	75,1	9,85	327,13	331,71	0	316,98	323,45	-6,47	3,13	24	0	
20.10.2023	83,21	73,58	9,63	326,78	332,33	0	316,98	324,33	-7,35	3,061	24	0	
21.10.2023	82,55	72,62	9,93	331,98	337,49	0	322,2	329,58	-7,38	3,202	24	0	
22.10.2023	82,23	72,08	10,15	332,61	337,65	0	322,87	329,84	-6,97	3,282	24	0	
23.10.2023	82,73	72,81	9,92	333,62	337,94	0	323,74	329,98	-6,24	3,218	24	0	
Итого:				9069	9322,1	0	8825,11	9114,88	-289,77	68,941	720	0	
Средние:	77,9	70,23	7,67										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:	103256,4	100535	0	100486,8	99147,4	1339,42	2355,91	22207	4
23/10/2324:	112325,5	109857	0	109311,9	108262	1049,65	2424,85	22927	4
Итого:	9069,09	9322,17	0	8825,11	9114,88	-289,77	68,941	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гп)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб х Тнш

0

ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,47	46,22	26,25	29,81	29,22	0	29,11	28,94	0,17	0,764	24	0	
25.09.2023	70,2	46,43	23,77	24,11	23,92	0	23,57	23,68	-0,11	0,565	24	0	
26.09.2023	72,67	46,36	26,31	27,9	27,39	0	27,23	27,15	0,08	0,716	24	0	
27.09.2023	72,44	46,55	25,89	28,99	28,5	0	28,28	28,22	0,06	0,733	24	0	
28.09.2023	71,55	47,38	24,17	30,77	30,36	0	30,06	30,04	0,02	0,726	24	0	
29.09.2023	72,7	46,78	25,92	28,42	28,01	0	27,72	27,74	-0,02	0,718	24	0	
30.09.2023	71,82	46,68	25,14	30,27	29,89	0	29,55	29,64	-0,09	0,743	24	0	
01.10.2023	72,26	45,66	26,6	30,72	30,28	0	29,98	30,03	-0,05	0,799	24	0	
02.10.2023	72,04	46,54	25,5	30,73	30,3	0	30,02	30	0,02	0,765	24	0	
03.10.2023	75,79	57,2	18,59	83,3	81,36	0,01	81,17	80,11	1,06	1,507	24	0	
04.10.2023	76,34	57,98	18,36	98,65	96,2	0	96,13	94,67	1,46	1,765	24	0	
05.10.2023	74,99	43,57	31,42	43,98	42,7	0	42,94	42,29	0,65	1,347	24	0	
06.10.2023	66,73	46,24	20,49	60,17	59,85	0	58,94	59,25	-0,31	1,206	24	0	
07.10.2023	78,52	42,32	36,2	38,28	36,93	0	37,28	36,64	0,64	1,349	24	0	
08.10.2023	74,12	43,13	30,99	46,95	45,71	0	45,8	45,34	0,46	1,418	24	0	
09.10.2023	77,8	41,99	35,81	39,73	38,43	0	38,72	38,16	0,56	1,386	24	0	
10.10.2023	82,93	41,01	41,92	37,36	35,9	0,22	36,24	35,66	0,58	1,519	24	0	
11.10.2023	82,04	40,95	41,09	39,29	37,91	0	38,15	37,67	0,48	1,568	24	0	
12.10.2023	81,68	41,41	40,27	40,16	38,83	0	38,97	38,56	0,41	1,571	24	0	
13.10.2023	82,89	41,38	41,51	38,48	37,2	0	37,3	36,94	0,36	1,547	24	0	
14.10.2023	81,92	40,16	41,76	34,52	33,46	0	33,55	33,22	0,33	1,402	24	0	
15.10.2023	82,16	38,79	43,37	34,27	33,22	0	33,29	32,98	0,31	1,442	24	0	
16.10.2023	81,88	40,17	41,71	37,43	36,35	0,03	36,35	36,11	0,24	1,515	24	0	
17.10.2023	81,56	40,77	40,79	39,3	38,24	0	38,2	37,97	0,23	1,558	24	0	
18.10.2023	83,32	41,32	42	35,89	34,8	0	34,81	34,53	0,28	1,461	24	0	
19.10.2023	84,73	39,5	45,23	36,16	34,9	0,02	35,05	34,66	0,39	1,584	24	0	
20.10.2023	82,92	41,21	41,71	38,31	37,15	0	37,15	36,9	0,25	1,549	24	0	
21.10.2023	82,38	41	41,38	41,27	40,04	0	40,05	39,73	0,32	1,657	24	0	
22.10.2023	82,11	41,09	41,02	48	46,56	0	46,59	46,18	0,41	1,908	24	0	
23.10.2023	82,6	42,17	40,43	48,59	47,19	0	47,15	46,8	0,35	1,904	24	0	
Итого:				1221,8	1190,8	0,28	1189,35	1179,8	9,54	38,692	720	0	
Средние:	77,58	44,06	33,52										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:0	73731,7	71358,75	25,71	71662,31	70496,63	1165,68	2080,84	31307	0
23/10/2324:0	74953,5	72549,55	25,99	72851,66	71676,44	1175,22	2119,53	32027	0
Итого:	1221,81	1190,8	0,28	1189,35	1179,81	9,54	38,692	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,7	49,89	22,81	54,17	53,14	0	52,89	52,51	0,38	1,208	24	0	
25.09.2023	71,64	50,52	21,12	45,76	45,06	0	44,71	44,54	0,17	0,942	24	0	
26.09.2023	72,86	50,74	22,12	49,96	49,07	0	48,79	48,46	0,33	1,079	24	0	
27.09.2023	72,58	51,23	21,35	52,29	51,39	0	51,08	50,77	0,31	1,089	24	0	
28.09.2023	71,79	51,46	20,33	55,41	54,49	0	54,16	53,82	0,34	1,1	24	0	
29.09.2023	72,76	50,92	21,84	52,88	51,95	0	51,63	51,34	0,29	1,125	24	0	
30.09.2023	71,88	51,21	20,67	59	58	0	57,64	57,32	0,32	1,193	24	0	
01.10.2023	72,46	49,92	22,54	57,22	56,18	0	55,88	55,49	0,39	1,262	24	0	
02.10.2023	72,17	51,14	21,03	55,9	54,98	0	54,59	54,31	0,28	1,148	24	0	
03.10.2023	74,01	50,33	23,68	49,8	48,92	0,02	48,6	48,36	0,24	1,151	24	0	
04.10.2023	75,06	49,98	25,08	45,25	44,42	0	44,13	43,89	0,24	1,107	24	0	
05.10.2023	74,76	49,99	24,77	71,82	70,33	0	70,03	69,53	0,5	1,734	24	0	
06.10.2023	69,06	47,29	21,77	97,07	95,26	0	94,99	94,24	0,75	2,064	24	0	
07.10.2023	78,62	52,13	26,49	109,07	106,74	0	106,11	105,37	0,74	2,813	24	0	
08.10.2023	74,45	51,12	23,33	118,93	116,96	0	116,01	115,51	0,5	2,702	24	0	
09.10.2023	77,84	51,34	26,5	113,97	111,91	0,34	110,93	110,51	0,42	2,936	24	0	
10.10.2023	82,79	51,35	31,44	111,05	108,8	0,24	107,74	107,47	0,27	3,387	24	0	
11.10.2023	82,15	51,23	30,92	112,77	110,69	0,09	109,47	109,33	0,14	3,386	24	0	
12.10.2023	81,78	50,59	31,19	115,31	113,32	0,2	111,96	111,97	-0,01	3,491	24	0	
13.10.2023	83,11	50,9	32,21	112,89	111,06	0,13	109,51	109,69	-0,18	3,529	24	0	
14.10.2023	82,13	50,54	31,59	114,42	112,88	0,12	111,08	111,54	-0,46	3,509	24	0	
15.10.2023	82,4	50,39	32,01	114,56	113,16	0,12	111,17	111,85	-0,68	3,558	24	0	
16.10.2023	82,13	51,14	30,99	113,64	112,38	0,12	110,3	111,02	-0,72	3,417	24	0	
17.10.2023	81,88	51,42	30,46	112,71	111,53	0,11	109,42	110,17	-0,75	3,331	24	0	
18.10.2023	83,32	51,54	31,78	112,24	110,93	0,13	108,89	109,55	-0,66	3,461	24	0	
19.10.2023	84,95	52,03	32,92	110,61	109,28	0,12	107,19	107,9	-0,71	3,53	24	0	
20.10.2023	83,4	51,23	32,17	111,52	110,27	0,12	108,19	108,93	-0,74	3,481	24	0	
21.10.2023	82,41	50,24	32,17	113,8	112,52	0,12	110,44	111,22	-0,78	3,552	24	0	
22.10.2023	82,16	49,7	32,46	115,52	114,18	0,13	112,11	112,88	-0,77	3,638	24	0	
23.10.2023	82,78	49,89	32,89	115,05	113,78	0,1	111,64	112,45	-0,81	3,672	24	0	
Итого:				2674,5	2633,5	2,21	2601,28	2601,94	-0,66	73,595	720	0	
Средние:	77,73	50,71	27,02										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:0	93784,32	95897,42	29,69	91152,6	94654,57	-3501,97	2452,246	23654	0
23/10/2324:0	96458,91	98531	31,9	93753,88	97256,51	-3502,63	2525,841	24374	0
Итого:	2674,59	2633,58	2,21	2601,28	2601,94	-0,66	73,595	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Бейвеля 56
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C


Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFEF7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,53	51,63	20,9	63,32	60,71	0	61,84	59,98	1,86	1,291	24	0	
25.09.2023	71,34	51,52	19,82	49,04	47,04	0	47,95	46,47	1,48	0,952	23	1	*
26.09.2023	72,69	51,48	21,21	58,02	55,53	0	56,66	54,84	1,82	1,204	24	0	
27.09.2023	72,43	52,09	20,34	61,5	58,84	0	60,06	58,08	1,98	1,221	24	0	
28.09.2023	71,68	51,99	19,69	64,46	61,72	0	62,99	60,94	2,05	1,239	24	0	
29.09.2023	72,59	51,45	21,14	61,35	58,69	0	59,92	57,97	1,95	1,267	24	0	
30.09.2023	71,76	52,59	19,17	65,75	62,98	0	64,22	62,15	2,07	1,23	24	0	
01.10.2023	72,32	51,13	21,19	64,3	61,5	0	62,79	60,74	2,05	1,33	24	0	
02.10.2023	72,05	51,77	20,28	65,92	63,11	0	64,39	62,31	2,08	1,308	24	0	
03.10.2023	74,76	48,87	25,89	92,31	88,91	0	90,05	87,89	2,16	2,328	24	0	
04.10.2023	75,49	47,83	27,66	109,87	106,33	0	107,11	105,2	1,91	2,962	24	0	
05.10.2023	75,16	48,05	27,11	109,12	105,58	0	106,43	104,42	2,01	2,881	24	0	
06.10.2023	69,18	46,49	22,69	104,09	102,02	0	101,86	100,99	0,87	2,295	24	0	
07.10.2023	78,64	48,41	30,23	104,79	101,33	0	101,96	100,2	1,76	3,079	24	0	
08.10.2023	74,04	47,38	26,66	104,08	100,55	0	101,55	99,49	2,06	2,71	24	0	
09.10.2023	77,81	46,74	31,07	92,55	89,1	0	90,09	88,15	1,94	2,796	24	0	
10.10.2023	82,65	46,68	35,97	86,59	83,11	0	84,03	82,27	1,76	3,021	24	0	
11.10.2023	82,06	46,93	35,13	87,79	84,18	0	85,22	83,26	1,96	2,992	24	0	
12.10.2023	81,71	46,77	34,94	91,94	88,19	0	89,24	87,26	1,98	3,116	24	0	
13.10.2023	83,02	46,85	36,17	89,88	86,16	0,05	87,2	85,23	1,97	3,157	24	0	
14.10.2023	82,07	46,04	36,03	91,21	87,15	0	88,55	86,26	2,29	3,188	24	0	
15.10.2023	82,32	45,52	36,8	90,28	86,07	0	87,62	85,25	2,37	3,227	24	0	
16.10.2023	82,04	45,75	36,29	89,54	85,51	0	86,95	84,68	2,27	3,156	24	0	
17.10.2023	81,8	46,02	35,78	88,63	84,59	0	86,06	83,75	2,31	3,077	24	0	
18.10.2023	83,02	45,57	37,45	84,64	80,56	0	82,11	79,8	2,31	3,076	24	0	
19.10.2023	84,7	44,14	40,56	72,9	68,93	0,01	70,62	68,28	2,34	2,864	24	0	
20.10.2023	83,13	44,07	39,06	74,69	70,62	0	72,45	69,97	2,48	2,829	24	0	
21.10.2023	82,25	44,52	37,73	81,8	77,47	0	79,4	76,75	2,65	2,994	24	0	
22.10.2023	82,1	44,93	37,17	92,02	87,15	0	89,33	86,34	2,99	3,317	24	0	
23.10.2023	82,74	45,96	36,78	97,66	92,03	0	94,77	91,11	3,66	3,487	24	0	
Итого:				2490	2385,6	0,06	2423,42	2360,03	63,39	73,594	719	1	
Средние:	77,66	47,97	29,69										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:0	53026,84	46034,56	31,41	51582,53	45446,41	6136,12	1360,964	13139	3
23/10/2324:0	55516,88	48420,22	31,47	54005,95	47806,44	6199,51	1434,558	13858	4
Итого:	2490,04	2385,66	0,06	2423,42	2360,03	63,39	73,594	719	1

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб х Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,73	52,12	20,61	74,26	74,09	0,04	72,49	73,16	-0,67	1,494	24	0	
25.09.2023	71,76	51,73	20,03	61,91	61,89	0,05	60,49	61,11	-0,62	1,211	24	0	
26.09.2023	72,96	51,76	21,2	70,28	70,03	0,04	68,6	69,14	-0,54	1,453	24	0	
27.09.2023	72,74	50,81	21,93	65,85	65,59	0,04	64,3	64,77	-0,47	1,407	24	0	
28.09.2023	71,84	52,45	19,39	77,8	77,72	0,04	76,03	76,73	-0,7	1,475	24	0	
29.09.2023	72,9	52,1	20,8	70,91	70,75	0,04	69,25	69,85	-0,6	1,439	24	0	
30.09.2023	72,01	52,84	19,17	79,68	79,71	0,04	77,87	78,66	-0,79	1,492	24	0	
01.10.2023	72,65	52,18	20,47	84,89	84,81	0,04	82,89	83,73	-0,84	1,697	24	0	
02.10.2023	72,27	53,37	18,9	79,44	79,46	0,04	77,58	78,4	-0,82	1,467	24	0	
03.10.2023	74,98	48,37	26,61	111,73	110,85	0,04	108,95	109,63	-0,68	2,899	24	0	
04.10.2023	75,65	47,08	28,57	126,49	125,27	0,02	123,32	123,97	-0,65	3,52	24	0	
05.10.2023	75,26	47,51	27,75	122,16	121,14	0,03	119,11	119,86	-0,75	3,302	24	0	
06.10.2023	69,91	44,74	25,17	111,08	111,13	0,05	108,63	110,1	-1,47	2,726	24	0	
07.10.2023	78,76	46,31	32,45	108,27	106,76	0,03	105,34	105,7	-0,36	3,415	24	0	
08.10.2023	74,2	47,5	26,7	131,84	131,1	0,03	128,64	129,7	-1,06	3,433	24	0	
09.10.2023	77,98	46,36	31,62	111,32	109,95	0,03	108,37	108,81	-0,44	3,424	24	0	
10.10.2023	82,82	45,12	37,7	96,14	94,38	0,04	93,28	93,49	-0,21	3,517	24	0	
11.10.2023	82,27	44,64	37,63	96,73	95,13	0,05	93,9	94,19	-0,29	3,532	24	0	
12.10.2023	81,95	44,54	37,41	99,51	98,02	0,05	96,62	97,07	-0,45	3,613	24	0	
13.10.2023	83,27	44,57	38,7	100,07	98,53	0,05	97,03	97,57	-0,54	3,754	24	0	
14.10.2023	82,28	44,83	37,45	99,04	97,83	0,04	96,12	96,88	-0,76	3,598	24	0	
15.10.2023	82,57	44,29	38,28	101,14	100,11	0,05	98,15	99,16	-1,01	3,757	24	0	
16.10.2023	82,28	44,82	37,46	97,39	96,69	0,03	94,53	95,76	-1,23	3,54	24	0	
17.10.2023	81,97	44,8	37,17	94,47	93,93	0,07	91,73	93,07	-1,34	3,41	24	0	
18.10.2023	83,5	44,91	38,59	94,6	93,7	0,08	91,74	92,81	-1,07	3,539	24	0	
19.10.2023	85,11	44,36	40,75	91,9	90,81	0,1	88,99	90,02	-1,03	3,628	24	0	
20.10.2023	83,42	44,58	38,84	95,98	95,13	0,08	93,08	94,23	-1,15	3,616	24	0	
21.10.2023	82,56	44,77	37,79	102,17	101,33	0,09	99,14	100,37	-1,23	3,747	24	0	
22.10.2023	82,33	44,62	37,71	109,85	108,99	0,09	106,62	107,99	-1,37	4,019	24	0	
23.10.2023	82,94	45,26	37,68	109,57	108,65	0,09	106,31	107,61	-1,3	4,005	24	0	
Итого:				2876,4	2853,4	1,51	2799,1	2823,54	-24,44	87,129	720	0	
Средние:	77,92	47,44	30,48										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324:	10111,9	99647,53	28,97	98339,79	98446,26	-106,47	2753,027	21899	0
23/10/2324:	103988,3	102501	30,48	101138,9	101269,8	-130,91	2840,156	22619	0
Итого:	2876,47	2853,48	1,51	2799,1	2823,54	-24,44	87,129	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш} 0

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Вейвеля 54а итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72	52,09	19,91	53,31	52,92	0	52,07	52,27	-0,2	1,036	24	0	
25.09.2023	70,83	53,57	17,26	43,21	43,02	0	42,23	42,46	-0,23	0,73	24	0	
26.09.2023	72,17	51,59	20,58	49,41	49,07	0	48,26	48,47	-0,21	0,994	24	0	
27.09.2023	71,9	52,5	19,4	51,54	51,19	0,01	50,33	50,53	-0,2	0,976	24	0	
28.09.2023	71,06	53,82	17,24	58,83	58,54	0	57,48	57,76	-0,28	0,991	24	0	
29.09.2023	72,04	53,85	18,19	53,32	53,02	0	52,08	52,31	-0,23	0,949	24	0	
30.09.2023	71,29	53,48	17,81	58,63	58,45	0	57,3	57,65	-0,35	1,017	24	0	
01.10.2023	71,88	52,89	18,99	57	56,82	0	55,69	56,07	-0,38	1,058	24	0	
02.10.2023	71,56	53,94	17,62	58,08	58,04	0	56,72	57,27	-0,55	0,998	24	0	
03.10.2023	74,2	49,99	24,21	76,13	75,42	0,01	74,25	74,52	-0,27	1,801	24	0	
04.10.2023	75,18	48,18	27	85,65	84,59	0	83,51	83,64	-0,13	2,254	24	0	
05.10.2023	74,86	48,13	26,73	84,83	83,78	0	82,73	82,85	-0,12	2,211	24	0	
06.10.2023	68,62	46,83	21,79	89,17	89,27	0	87,25	88,33	-1,08	1,892	24	0	
07.10.2023	78,1	47,28	30,82	72,1	70,85	0	70,16	70,11	0,05	2,162	24	0	
08.10.2023	73,74	48,83	24,91	93,14	92,25	0	90,92	91,23	-0,31	2,262	24	0	
09.10.2023	77,45	47,39	30,06	75,67	74,51	0	73,65	73,77	-0,12	2,215	24	0	
10.10.2023	81,91	46,25	35,66	66,64	65,36	0	64,65	64,68	-0,03	2,304	24	0	
11.10.2023	81,51	45,61	35,9	69,2	68,04	0	67,23	67,32	-0,09	2,41	24	0	
12.10.2023	81,09	45,43	35,66	69,88	68,9	0	67,88	68,18	-0,3	2,418	24	0	
13.10.2023	82,42	45,84	36,58	68,13	67,12	0	66,12	66,4	-0,28	2,416	24	0	
14.10.2023	81,51	45,61	35,9	70,28	69,43	0	68,25	68,71	-0,46	2,449	24	0	
15.10.2023	81,83	45,5	36,33	72,09	71,18	0,01	69,99	70,46	-0,47	2,541	24	0	
16.10.2023	81,47	45,91	35,56	68,95	68,12	0	66,96	67,4	-0,44	2,378	24	0	
17.10.2023	81,2	45,7	35,5	68,16	67,27	0	66,2	66,57	-0,37	2,352	24	0	
18.10.2023	82,45	46,12	36,33	66,36	65,26	0	64,39	64,57	-0,18	2,342	24	0	
19.10.2023	84,16	45,94	38,22	64,2	62,9	0	62,26	62,27	-0,01	2,382	24	0	
20.10.2023	82,69	46,02	36,67	66,89	65,72	0	64,9	65,02	-0,12	2,378	24	0	
21.10.2023	81,86	46,19	35,67	74,69	73,3	0,01	72,51	72,58	-0,07	2,588	24	0	
22.10.2023	81,72	46,24	35,48	85,24	83,52	0,15	82,78	82,65	0,13	2,938	24	0	
23.10.2023	82,33	47,02	35,31	84,63	82,84	0	82,18	81,99	0,19	2,902	24	0	
Итого:				2055,3	2030,7	0,19	2000,93	2008,04	-7,11	58,344	720	0	
Средние:	77,16	48,59	28,57										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г.	79303,29	77709,43	1,33	77150,89	76724,26	426,63	2016,217	22405	0
23/10/23г.	81358,65	79740,13	1,52	79151,82	78732,3	419,52	2074,561	23125	0
Итого:	2055,36	2030,7	0,19	2000,93	2008,04	-7,11	58,344	720	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Для документов

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»

ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР

БОЛТАЧЕВА Л.А.

25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	71,85	49,08	22,77	46,55	45,77	0	45,48	45,25	0,23	1,037	24	0	
25.09.2023	70,72	48,9	21,82	39	38,44	0	38,11	37,99	0,12	0,83	24	0	
26.09.2023	71,96	49,72	22,24	42,43	41,59	0	41,47	41,09	0,38	0,921	24	0	
27.09.2023	71,33	47,29	24,04	36,53	35,79	0	35,71	35,48	0,23	0,861	24	0	
28.09.2023	70,62	46,31	24,31	37,23	36,51	0	36,42	36,14	0,28	0,886	24	0	
29.09.2023	71,49	46,76	24,73	34,81	34,13	0	34,03	33,77	0,26	0,84	24	0	
30.09.2023	70,78	46,75	24,03	39,71	39,04	0	38,82	38,64	0,18	0,93	24	0	
01.10.2023	71,37	45,42	25,95	39,21	38,48	0	38,33	38,1	0,23	0,995	24	0	
02.10.2023	71,02	46,73	24,29	37,94	37,33	0	37,08	36,96	0,12	0,898	24	0	
03.10.2023	74,5	47,23	27,27	68,92	67,53	0,05	67,25	66,84	0,41	1,83	24	0	
04.10.2023	75,17	47,45	27,72	83,26	81,56	0,17	81,2	80,7	0,5	2,248	24	0	
05.10.2023	74,83	47,63	27,2	81,93	80,32	0	79,93	79,45	0,48	2,173	24	0	
06.10.2023	68,78	46,79	21,99	86,1	85,67	0,01	84,25	84,8	-0,55	1,848	24	0	
07.10.2023	78,16	47,21	30,95	71,69	70,04	0,01	69,74	69,32	0,42	2,157	24	0	
08.10.2023	73,88	48,13	25,75	90,93	89,63	0	88,7	88,67	0,03	2,284	24	0	
09.10.2023	77,46	47,37	30,09	75,16	73,71	0	73,19	72,96	0,23	2,2	24	0	
10.10.2023	82,06	45,65	36,41	64,69	63,01	0	62,76	62,44	0,32	2,285	24	0	
11.10.2023	81,51	45,66	35,85	66,33	64,71	0	64,39	64,05	0,34	2,306	24	0	
12.10.2023	81,12	45,33	35,79	67,39	65,9	0,07	65,42	65,26	0,16	2,341	24	0	
13.10.2023	82,44	45,53	36,91	66,63	65,08	0,11	64,66	64,4	0,26	2,383	24	0	
14.10.2023	81,56	44,94	36,62	70,83	69,32	0	68,78	68,6	0,18	2,516	24	0	
15.10.2023	81,86	44,45	37,41	72,11	70,55	0	70,01	69,84	0,17	2,616	24	0	
16.10.2023	81,5	45,71	35,79	68,36	66,84	0	66,39	66,13	0,26	2,376	24	0	
17.10.2023	81,25	45,64	35,61	67,16	65,59	0	65,2	64,9	0,3	2,32	24	0	
18.10.2023	82,51	45,48	37,03	65,21	63,47	0	63,28	62,83	0,45	2,345	24	0	
19.10.2023	84,15	44,65	39,5	62,53	60,78	0	60,61	60,24	0,37	2,394	24	0	
20.10.2023	82,7	45,45	37,25	65,22	63,53	0	63,29	62,88	0,41	2,359	24	0	
21.10.2023	81,89	45,71	36,18	75,1	73,24	0,01	72,9	72,47	0,43	2,636	24	0	
22.10.2023	81,78	45,91	35,87	81,96	79,93	0	79,59	79,15	0,44	2,854	24	0	
23.10.2023	82,34	46,62	35,72	81,83	79,66	0	79,42	78,84	0,58	2,837	24	0	
Итого:				1886,7	1847,1	0,43	1836,41	1828,19	8,22	57,506	720	0	
Средние:	77,08	46,51	30,56										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г.	13277,59	12983,14	0,34	12959,72	12835,95	123,77	311,949	5150	0
23/10/23г.	15164,34	14830,29	0,77	14796,13	14664,14	131,99	369,455	5870	0
Итого:	1886,75	1847,15	0,43	1836,41	1828,19	8,22	57,506	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qн
Траб х Тнш

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.10.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Скульптора Головинского 20Б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВФВ2 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,36	58,62	14,74	77,14	75,55	0	75,3	74,35	0,95	1,108	24	0	
25.09.2023	73,04	58,68	14,36	59,12	58,2	0	57,68	57,27	0,41	0,83	24	0	
26.09.2023	73,6	58,89	14,71	69,98	68,81	0	68,33	67,7	0,63	1,005	24	0	
27.09.2023	73,3	58,58	14,72	69,96	68,29	0	68,27	67,21	1,06	1,005	24	0	
28.09.2023	72,26	60,45	11,81	89,53	87,88	0	87,45	86,43	1,02	1,033	24	0	
29.09.2023	73,49	59,26	14,23	71,92	70,2	0	70,24	69,04	1,2	0,999	24	0	
30.09.2023	72,71	60,32	12,39	85,63	84,18	0	83,62	82,78	0,84	1,037	24	0	
01.10.2023	73,21	58,79	14,42	81,11	79,71	0	79,18	78,48	0,7	1,141	24	0	
02.10.2023	72,87	59,68	13,19	82,76	81,51	0	80,81	80,2	0,61	1,062	24	0	
03.10.2023	75,42	53,98	21,44	90,38	88,86	0	88,11	87,65	0,46	1,889	24	0	
04.10.2023	76,24	51,14	25,1	96,68	95,19	0	94,2	94,05	0,15	2,362	24	0	
05.10.2023	75,84	51,64	24,2	96,33	94,91	0	93,88	93,73	0,15	2,271	24	0	
06.10.2023	70,52	46,5	24,02	78,74	78,03	0	76,96	77,25	-0,29	1,845	24	0	
07.10.2023	79,4	49,57	29,83	78,21	76,61	0	76,04	75,74	0,3	2,266	24	0	
08.10.2023	75,19	50,35	24,84	97,31	96,01	0	94,87	94,89	-0,02	2,354	24	0	
09.10.2023	78,65	50,09	28,56	82,28	80,77	0	80,05	79,81	0,24	2,286	24	0	
10.10.2023	83,74	48	35,74	66,07	64,45	0	64,06	63,74	0,32	2,292	24	0	
11.10.2023	82,88	47,89	34,99	68,02	66,52	0	66,01	65,81	0,2	2,308	24	0	
12.10.2023	82,49	47,88	34,61	70,2	68,73	0	68,12	68,01	0,11	2,358	24	0	
13.10.2023	83,67	47,23	36,44	65,55	64,08	0	63,56	63,38	0,18	2,316	24	0	
14.10.2023	82,79	46,62	36,17	70,76	69,23	0	68,65	68,51	0,14	2,483	24	0	
15.10.2023	83,04	46,77	36,27	70,68	69,08	0	68,55	68,36	0,19	2,485	24	0	
16.10.2023	82,74	47,25	35,49	67,99	66,42	0	65,98	65,69	0,29	2,341	24	0	
17.10.2023	82,47	47,35	35,12	67,96	66,35	0	65,93	65,64	0,29	2,317	24	0	
18.10.2023	83,99	47,08	36,91	65,7	64,01	0	63,68	63,33	0,35	2,35	24	0	
19.10.2023	85,58	46,61	38,97	63	61,23	0	61,02	60,6	0,42	2,379	24	0	
20.10.2023	83,85	47,59	36,26	69,83	68,02	0	67,72	67,3	0,42	2,454	24	0	
21.10.2023	83,22	46,88	36,34	73,84	71,88	0	71,63	71,16	0,47	2,602	24	0	
22.10.2023	82,99	47,36	35,63	88,05	85,75	0	85,43	84,86	0,57	3,043	24	0	
23.10.2023	83,53	48,26	35,27	88,02	85,68	0	85,36	84,72	0,64	3,012	24	0	
Итого:				2302,7	2256,1	0	2240,69	2227,69	13	59,233	720	0	
Средние:	78,53	51,64	26,89										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324	23006,19	22646,92	0	22431,28	22318,19	113,09	425,528	5775	0
23/10/2324	25308,94	24903,06	0	24671,97	24545,88	126,09	484,761	6495	0
Итого:	2302,75	2256,14	0	2240,69	2227,69	13	59,233	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Б.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш

0,000

24 ОКТ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/04/23г.-23/10/23г.

Абонент: В.А. Никулин
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N:513510,513512
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 01390217 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.10.2023	74,78	41,48	33,30	7,545	7,438	7,373	7,373	0,11	0,00	0,244	24	0	
04.10.2023	74,52	41,62	32,91	10,903	10,749	10,655	10,655	0,15	0,00	0,350	24	0	
05.10.2023	74,04	41,73	32,31	10,595	10,420	10,342	10,342	0,17	0,00	0,334	24	0	
06.10.2023	66,71	40,53	26,18	11,182	11,026	10,950	10,950	0,16	0,00	0,288	24	0	
07.10.2023	77,39	42,00	35,39	9,436	9,253	9,187	9,187	0,18	0,00	0,325	24	0	
08.10.2023	73,56	41,94	31,62	10,579	10,374	10,313	10,313	0,20	0,00	0,323	24	0	
09.10.2023	76,54	41,97	34,57	9,655	9,416	9,377	9,377	0,24	0,00	0,324	24	0	
10.10.2023	81,38	41,83	39,55	8,694	8,458	8,421	8,421	0,24	0,00	0,333	24	0	
11.10.2023	80,57	41,77	38,80	8,878	8,641	8,604	8,604	0,24	0,00	0,334	24	0	
12.10.2023	80,15	41,70	38,45	9,019	8,780	8,742	8,742	0,24	0,00	0,336	24	0	
13.10.2023	81,27	41,73	39,54	8,775	8,527	8,495	8,495	0,25	0,00	0,336	24	0	
14.10.2023	80,46	41,93	38,54	8,972	8,698	8,678	8,678	0,27	0,00	0,335	24	0	
15.10.2023	80,69	42,00	38,69	8,837	8,570	8,548	8,548	0,27	0,00	0,331	24	0	
16.10.2023	80,44	41,94	38,50	8,508	8,280	8,245	8,245	0,23	0,00	0,317	24	0	
17.10.2023	80,20	42,13	38,07	8,616	8,390	8,352	8,352	0,23	0,00	0,318	24	0	
18.10.2023	81,66	41,90	39,76	8,289	8,056	8,024	8,024	0,23	0,00	0,318	24	0	
19.10.2023	83,02	41,96	41,06	8,341	8,114	8,074	8,074	0,23	0,00	0,332	24	0	
20.10.2023	81,57	41,98	39,59	8,701	8,472	8,431	8,431	0,23	0,00	0,333	24	0	
21.10.2023	80,79	41,88	38,91	8,732	8,499	8,461	8,461	0,23	0,00	0,329	24	0	
22.10.2023	80,66	42,41	38,25	9,491	9,226	9,190	9,190	0,27	0,00	0,352	24	0	
23.10.2023	81,16	42,36	38,80	9,850	9,578	9,538	9,538	0,27	0,00	0,370	24	0	
Итого:				193,598	188,965	188,002	188,002	4,633	0,00	6,865	504		
Средние:	78,65	41,85	36,80										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.04.2023	6377,176	6243,943	6176,950	6176,945	133,233	0,005	228,158	45683	0
23.10.2023	6570,774	6432,908	6364,952	6364,947	137,866	0,005	235,023	46187	0
Итого:	193,598	188,965	188,002	188,002	4,633	0,00	6,865	504	0

		т	т	Гкал	м2
Косметичка 513510	23,41%	44,011	44,011	1,607	162,3
Пятёрочка 513512	76,59%	143,991	143,991	5,258	531

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш} 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.В. Мерлинг
Ф.И.О.

Подпись / Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24 ОКТ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Краснопольский пр 25

Тип расходомера: ПРЭМ -50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хДВ59

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,09	43,64	29,45	116,94	112,89	114,2	111,83	0	2,37	3,376	24	0	
25.09.2023	71,09	45,14	25,95	88,53	82,82	86,54	82,01	0	4,53	2,223	24	0	
26.09.2023	72,73	52,6	20,13	80,65	79,52	78,78	78,48	0	0,3	1,587	24	0	
27.09.2023	72,61	53,61	19	90,21	88,29	88,12	87,08	0	1,04	1,677	24	0	
28.09.2023	71,81	55,22	16,59	104,81	102,74	102,41	101,27	0	1,14	1,699	24	0	
29.09.2023	72,82	54,23	18,59	92,97	90,68	90,76	89,42	0	1,34	1,689	24	0	
30.09.2023	72,12	55,51	16,61	107,62	105,41	105,13	103,91	0	1,22	1,746	24	0	
01.10.2023	72,58	54,25	18,33	105,85	103,57	103,38	102,16	0	1,22	1,897	24	0	
02.10.2023	72,27	54,28	17,99	103,08	100,97	100,7	99,6	0	1,1	1,811	24	0	
03.10.2023	74,75	50,82	23,93	129,88	126,58	126,69	125,06	0,01	1,63	3,035	24	0	
04.10.2023	75,58	48,66	26,92	136,45	133,1	133,01	131,64	0	1,37	3,578	24	0	
05.10.2023	75,15	50,43	24,72	113,09	110,8	110,27	109,49	0	0,78	2,726	24	0	
06.10.2023	65,85	50,45	15,4	107,94	95,73	105,8	94,59	0	11,21	1,62	24	0	
07.10.2023	78,56	48,21	30,35	100,89	98,48	98,17	97,41	0,01	0,76	2,981	24	0	
08.10.2023	74,57	48,25	26,32	144,42	141,73	140,88	140,2	0	0,68	3,708	24	0	
09.10.2023	77,88	48,04	29,84	111,89	109,73	108,91	108,52	0,03	0,39	3,25	24	0	
10.10.2023	82,83	44,49	38,34	100	97,69	97,03	96,76	0,19	0,27	3,719	24	0	
11.10.2023	82,19	44,85	37,34	113,06	110,57	109,75	109,49	1,33	0,26	4,096	24	0	
12.10.2023	81,86	44,78	37,08	119,15	116,68	115,68	115,58	0,03	0,1	4,288	24	0	
13.10.2023	83	43,09	39,91	107,85	105,42	104,65	104,48	0,03	0,17	4,175	24	0	
14.10.2023	82,07	43,1	38,97	109,08	106,65	105,9	105,7	0,01	0,2	4,127	24	0	
15.10.2023	82,38	43,27	39,11	117,86	115,22	114,42	114,18	0,02	0,24	4,476	24	0	
16.10.2023	82,12	43,72	38,4	112,84	110,48	109,56	109,46	0,01	0,1	4,206	24	0	
17.10.2023	81,88	43,89	37,99	111,35	109,01	108,11	108,02	0,02	0,09	4,105	24	0	
18.10.2023	83,25	43,25	40	103,2	100,88	100,1	99,99	0	0,11	4,002	24	0	
19.10.2023	84,87	43,18	41,69	101,54	99,14	98,4	98,28	0,02	0,12	4,103	24	0	
20.10.2023	83,15	45,61	37,54	118,85	116,35	115,31	115,23	0,01	0,08	4,327	24	0	
21.10.2023	82,67	47,05	35,62	138,56	135,72	134,47	134,31	0,01	0,16	4,786	24	0	
22.10.2023	82,42	46,96	35,46	150,79	147,64	146,35	146,11	0	0,24	5,191	24	0	
23.10.2023	82,95	47,72	35,23	153,14	149,93	148,57	148,32	0,09	0,25	5,232	24	0	
Итого:				3392,4	3304,4	3302,05	3268,58	1,82	33,47	99,436	720	0	
Средние:	77,7	47,94	29,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2324	6545,89	6484,18	6403,97	6395,75	0,01	8,22	98,822	1981	650
23/10/2324	9938,38	9788,6	9706,02	9664,33	1,83	41,69	198,258	2701	650
Итого:	3392,49	3304,42	3302,05	3268,58	1,82	33,47	99,436	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Прохляникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Траб х Тнш

0,000

24 ОКТ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО Парк-Сервис
Адрес: Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	71,87	52,05	19,82	29,45	28,66	0	28,76	28,32	0,44	0,566	24	0	
25.09.2023	70,79	51,17	19,62	24,18	23,53	0	23,64	23,26	0,38	0,464	24	0	
26.09.2023	72,03	50,76	21,27	28,09	27,29	0	27,42	27	0,42	0,583	24	0	
27.09.2023	71,76	51,64	20,12	29,43	28,74	0	28,72	28,4	0,32	0,579	24	0	
28.09.2023	70,9	53,02	17,88	32,15	31,47	0	31,4	31,1	0,3	0,564	24	0	
29.09.2023	71,93	52,23	19,7	28,52	27,88	0	27,83	27,54	0,29	0,55	24	0	
30.09.2023	71,09	52,38	18,71	32,52	31,88	0	31,79	31,46	0,33	0,594	24	0	
01.10.2023	71,66	51,76	19,9	31,54	30,87	0	30,81	30,46	0,35	0,612	24	0	
02.10.2023	71,35	51,98	19,37	30,87	30,22	0	30,16	29,83	0,33	0,585	24	0	
03.10.2023	73,94	49,11	24,83	36,33	35,47	0,01	35,43	35,08	0,35	0,88	24	0	
04.10.2023	75,04	47,72	27,32	45,78	44,65	0	44,58	44,17	0,41	1,218	24	0	
05.10.2023	74,67	46,89	27,78	45,08	43,9	0,02	43,98	43,42	0,56	1,22	24	0	
06.10.2023	68,18	42,25	25,93	36,23	35,6	0,01	35,49	35,3	0,19	0,921	24	0	
07.10.2023	77,87	47,08	30,79	38,62	37,61	0	37,63	37,17	0,46	1,16	24	0	
08.10.2023	73,74	46,14	27,6	45,86	44,9	0	44,78	44,4	0,38	1,236	24	0	
09.10.2023	77,17	45,89	31,28	38,7	37,69	0	37,72	37,25	0,47	1,177	24	0	
10.10.2023	80,75	44,25	36,5	28,82	27,91	0	28,02	27,68	0,34	1,022	24	0	
11.10.2023	81,4	44,9	36,5	37,27	36,2	0	36,24	35,92	0,32	1,319	24	0	
12.10.2023	80,96	45,11	35,85	37,81	36,75	0	36,73	36,42	0,31	1,318	24	0	
13.10.2023	82,25	44,92	37,33	37,09	35,93	0	36,01	35,64	0,37	1,342	24	0	
14.10.2023	81,29	44,89	36,4	37,4	36,31	0	36,33	36,03	0,3	1,321	24	0	
15.10.2023	81,55	44,73	36,82	37,85	36,67	0	36,79	36,38	0,41	1,354	24	0	
16.10.2023	81,32	45,23	36,09	36,72	35,6	0	35,7	35,29	0,41	1,287	24	0	
17.10.2023	81,08	45,5	35,58	36,56	35,46	0	35,54	35,15	0,39	1,264	24	0	
18.10.2023	81,95	44,19	37,76	27,42	26,46	0	26,66	26,23	0,43	1,007	24	0	
19.10.2023	84,05	44,58	39,47	34,38	33,17	0	33,33	32,93	0,4	1,317	24	0	
20.10.2023	82,5	44,57	37,93	35,24	34,1	0	34,22	33,85	0,37	1,298	24	0	
21.10.2023	81,65	44,73	36,92	38,49	37,36	0	37,35	37,02	0,33	1,379	24	0	
22.10.2023	81,53	43,99	37,54	43,49	42,21	0	42,25	41,78	0,47	1,586	24	0	
23.10.2023	82,07	45,85	36,22	43,99	42,72	0	42,72	42,25	0,47	1,546	24	0	
Итого:				1065,8	1037,2	0,04	1038,03	1026,73	11,3	31,269	720	0	
Средние:	76,94	47,31	29,62										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23-24:	48570,01	47687,78	2,67	47212,53	47097,7	114,83	1335,901	24778	0
23/10/23-24:	49635,89	48724,99	2,71	48250,56	48124,43	126,13	1367,17	25498	0
Итого:	1065,88	1037,21	0,04	1038,03	1026,73	11,3	31,269	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/нр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x T _{нш}	0,000

24 ОКТ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	72,3	45,7	26,6	42,21	40,59	0	41,21	40,19	1,02	1,095	24	0	
25.09.2023	70,22	45,93	24,29	33,48	32,29	0	32,71	31,99	0,72	0,793	24	0	
26.09.2023	72,42	45,44	26,98	38,46	36,94	0	37,56	36,58	0,98	1,014	24	0	
27.09.2023	72,14	46,27	25,87	38,77	37,28	0	37,86	36,94	0,92	0,978	24	0	
28.09.2023	71,4	47,32	24,08	43,08	41,52	0	42,1	41,09	1,01	1,013	24	0	
29.09.2023	72,43	46,94	25,49	40,71	39,21	0	39,73	38,8	0,93	1,01	24	0	
30.09.2023	71,59	47,26	24,33	42,81	41,31	0	41,82	40,85	0,97	1,019	24	0	
01.10.2023	72,13	47,12	25,01	43,3	41,79	0	42,28	41,33	0,95	1,056	24	0	
02.10.2023	71,84	46,9	24,94	43,35	41,85	0	42,37	41,41	0,96	1,056	24	0	
03.10.2023	74,86	45,24	29,62	59,02	56,88	0,05	57,53	56,33	1,2	1,703	24	0	
04.10.2023	75,57	44,43	31,14	71,72	69,11	0	69,9	68,46	1,44	2,177	24	0	
05.10.2023	75,13	44,82	30,31	71,44	68,86	0,19	69,66	68,17	1,49	2,109	24	0	
06.10.2023	68,42	43,57	24,85	73,47	71,25	0,52	71,94	70,63	1,31	1,785	24	0	
07.10.2023	78,52	43,83	34,69	62,19	59,68	0	60,5	59,18	1,32	2,097	24	0	
08.10.2023	74,15	44,96	29,19	77,99	75,25	0	76,07	74,53	1,54	2,219	24	0	
09.10.2023	77,81	43,86	33,95	65,62	63,02	0,02	63,86	62,51	1,35	2,168	24	0	
10.10.2023	82,81	42,87	39,94	57,26	54,73	0	55,56	54,24	1,32	2,216	24	0	
11.10.2023	82,11	42,69	39,42	59,95	57,41	0	58,19	56,93	1,26	2,292	24	0	
12.10.2023	81,67	42,9	38,77	60,93	58,4	0	59,17	57,92	1,25	2,294	24	0	
13.10.2023	82,82	42,4	40,42	57,66	55,17	0,01	55,94	54,69	1,25	2,26	24	0	
14.10.2023	81,93	42,55	39,38	59,45	56,97	0	57,7	56,49	1,21	2,272	24	0	
15.10.2023	82,21	41,97	40,24	60,06	57,53	0	58,29	57,05	1,24	2,344	24	0	
16.10.2023	81,92	42,15	39,77	58,8	56,36	0	57,07	55,88	1,19	2,269	24	0	
17.10.2023	81,73	42,42	39,31	57,83	55,45	0	56,16	54,97	1,19	2,206	24	0	
18.10.2023	83,2	42,27	40,93	58,34	55,87	0	56,59	55,39	1,2	2,314	24	0	
19.10.2023	84,74	41,81	42,93	55,22	52,77	0	53,51	52,29	1,22	2,295	24	0	
20.10.2023	83,12	42,17	40,95	59,89	57,34	0	58,12	56,86	1,26	2,379	24	0	
21.10.2023	82,45	42,53	39,92	63,77	61,1	0	61,9	60,55	1,35	2,471	24	0	
22.10.2023	82,14	41,94	40,2	67,22	64,43	0	65,25	63,95	1,3	2,623	24	0	
23.10.2023	82,7	42,64	40,06	69,49	66,59	0	67,43	66,05	1,38	2,697	24	0	
Итого:				1693,4	1626,9	0,79	1647,98	1612,25	35,73	56,224	720	0	
Средние:	77,54	44,09	33,45										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г.	75950,2	73472,94	3,63	73753,24	72682,1	1071,14	2441,602	25909	0
23/10/23г.	77643,69	75099,89	4,42	75401,22	74294,35	1106,87	2497,826	26629	0
Итого:	1693,49	1626,95	0,79	1647,98	1612,25	35,73	56,224	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.


Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/нр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

24 ОКТ 2023

$$G3 \text{ max} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч} \quad G3 \text{ min} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$$

ПО 2.7

	V1	V2	V3	M1	M2	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/09/2324:	68251,82	65278,56	6,65	66406,99	64547,58	1859,41	1934,967	21877	0
23/10/2324:	70189,02	67120,78	8,59	68293,72	66372,78	1920,94	1996,282	22597	0
Итого:	1937,2	1842,22	1,94	1886,73	1825,2	61,53	61.315	720	0



Ф.И.О. Гросянникова

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24 OKT 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	70,77	51,19	19,58	55,45	55,13	0	54,21	54,44	-0,23	1,061	24	0	
25.09.2023	69,07	51,03	18,04	44,73	44,48	0	43,74	43,96	-0,22	0,791	24	0	
26.09.2023	70,9	51,18	19,72	52,34	51,99	0,03	51,18	51,35	-0,17	1,009	24	0	
27.09.2023	70,76	51,73	19,03	53,15	52,83	0	51,94	52,19	-0,25	0,991	24	0	
28.09.2023	70,19	51,54	18,65	55,92	55,61	0	54,67	54,93	-0,26	1,019	24	0	
29.09.2023	70,88	51,97	18,91	54,83	54,44	0	53,65	53,73	-0,08	1,013	24	0	
30.09.2023	70,22	52,28	17,94	58,37	57,91	0	57,06	57,21	-0,15	1,022	24	0	
01.10.2023	70,7	51,48	19,22	54,98	54,43	0	53,75	53,72	0,03	1,031	24	0	
02.10.2023	70,5	52,37	18,13	59,68	59,14	0	58,34	58,36	-0,02	1,059	24	0	
03.10.2023	74,04	50,77	23,27	99,91	98,86	0,09	97,53	97,66	-0,13	2,267	24	0	
04.10.2023	75	50,7	24,3	133,76	132,83	0	130,43	131,24	-0,81	3,169	24	0	
05.10.2023	74,65	51,08	23,57	132,4	131,73	0	129,13	130,13	-1	3,039	24	0	
06.10.2023	68,17	42,99	25,18	66,07	65,87	0,01	64,71	65,3	-0,59	1,628	24	0	
07.10.2023	77,71	49,35	28,36	109,36	108,4	0	106,46	107,16	-0,7	3,02	24	0	
08.10.2023	74,26	49,3	24,96	108,61	108,14	0	105,96	106,94	-0,98	2,642	24	0	
09.10.2023	77,32	50,27	27,05	117,31	116,48	0	114,24	115,1	-0,86	3,09	24	0	
10.10.2023	82,16	52,46	29,7	119,79	118,69	0	116,27	117,17	-0,9	3,452	24	0	
11.10.2023	81,52	52,73	28,79	122,98	122,2	0	119,45	120,61	-1,16	3,438	24	0	
12.10.2023	81,04	52,75	28,29	124,53	123,92	0,22	120,96	122,33	-1,37	3,422	24	0	
13.10.2023	82,33	53,75	28,58	122,38	121,63	0	118,78	120,02	-1,24	3,395	24	0	
14.10.2023	81,37	53,17	28,2	125,34	124,57	0	121,72	122,92	-1,2	3,433	24	0	
15.10.2023	81,66	53,05	28,61	125,25	124,33	0	121,62	122,69	-1,07	3,481	24	0	
16.10.2023	81,42	54,35	27,07	125,32	124,42	0	121,72	122,72	-1	3,295	24	0	
17.10.2023	81,21	54,06	27,15	123,37	122,33	0	119,84	120,66	-0,82	3,256	24	0	
18.10.2023	82,46	54,37	28,09	124,92	123,63	0	121,27	121,93	-0,66	3,403	24	0	
19.10.2023	84,14	55,18	28,96	123,86	122,37	0,06	120,07	120,64	-0,57	3,479	24	0	
20.10.2023	82,75	54,39	28,36	124,18	122,78	0	120,48	121,06	-0,58	3,417	24	0	
21.10.2023	81,73	53,36	28,37	126,01	124,54	0,01	122,39	122,87	-0,48	3,474	24	0	
22.10.2023	81,46	52,32	29,14	127,68	126,03	0	124,03	124,49	-0,46	3,613	24	0	
23.10.2023	82,03	52,44	29,59	127,08	125,36	0	123,36	123,76	-0,4	3,649	24	0	
Итого:				2999,5	2975	0,42	2918,96	2937,29	-18,33	76,058	720	0	
Средние:	76,74	51,92	24,82										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/23г:	3864,59	3871,82	0,05	3784,58	3818,78	-34,2	51,559	1407	0
23/10/23г:	6864,15	6846,89	0,47	6703,54	6756,07	-52,53	127,617	2127	0
Итого:	2999,56	2975,07	0,42	2918,96	2937,29	-18,33	76,058	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qкортр = Qi
Траб x Tнш

#ЗНАЧ!

24 ОКТ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,65	52,19	21,46	62,015	61,347	0,67	1,346	24	0	
25.09.2023	71,18	43,69	27,49	41,249	40,821	0,43	0,946	24	0	
26.09.2023	73,70	50,91	22,79	53,180	52,648	0,53	1,237	24	0	
27.09.2023	73,41	51,32	22,09	51,426	50,899	0,53	1,171	24	0	
28.09.2023	72,71	52,24	20,48	57,549	56,894	0,65	1,188	24	0	
29.09.2023	73,70	51,40	22,30	52,938	52,392	0,55	1,198	24	0	
30.09.2023	72,76	52,49	20,27	56,050	55,421	0,63	1,173	24	0	
01.10.2023	73,30	52,11	21,19	64,103	63,419	0,68	1,406	24	0	
02.10.2023	73,07	52,06	21,01	57,937	57,305	0,63	1,246	24	0	
03.10.2023	75,48	49,89	25,59	108,719	107,916	0,80	3,058	24	0	
04.10.2023	76,71	47,43	29,28	131,522	130,630	0,89	3,855	24	0	
05.10.2023	76,25	47,63	28,63	131,388	130,452	0,94	3,765	24	0	
06.10.2023	66,99	47,90	19,09	130,248	128,881	1,37	2,935	24	0	
07.10.2023	79,82	47,01	32,81	112,459	111,950	0,51	3,702	24	0	
08.10.2023	75,78	48,41	27,38	138,169	137,058	1,11	3,698	24	0	
09.10.2023	79,04	47,35	31,69	114,763	114,166	0,60	3,645	24	0	
10.10.2023	84,34	46,36	37,98	97,183	97,041	0,14	3,693	24	0	
11.10.2023	83,42	45,52	37,90	99,912	99,744	0,17	3,806	24	0	
12.10.2023	82,96	45,32	37,64	101,147	100,957	0,19	3,832	24	0	
13.10.2023	84,24	44,81	39,42	96,417	96,336	0,08	3,820	24	0	
14.10.2023	83,26	44,68	38,58	99,143	99,003	0,14	3,851	24	0	
15.10.2023	83,55	44,52	39,03	103,943	103,824	0,12	4,086	24	0	
16.10.2023	83,24	44,14	39,10	95,970	95,853	0,12	3,777	24	0	
17.10.2023	83,02	44,35	38,67	96,620	96,482	0,14	3,755	24	0	
18.10.2023	84,58	43,64	40,94	90,736	90,716	0,02	3,725	24	0	
19.10.2023	86,11	43,36	42,74	86,677	86,763	-0,09	3,737	24	0	
20.10.2023	84,45	43,58	40,88	92,727	92,702	0,03	3,805	24	0	
21.10.2023	83,67	43,89	39,77	97,538	97,454	0,08	3,903	24	0	
22.10.2023	83,37	43,94	39,43	106,371	106,263	0,11	4,230	24	0	
23.10.2023	83,94	44,38	39,56	106,686	106,587	0,10	4,237	24	0	
Итого:				2734,78	2721,92	12,86	89,825	720		
Средние:	78,72	47,22	31,51							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.09.2023	34130,220	31621,210	453,00	1174,306	7621	0
23.10.2023	36865,00	34343,13	465,86	1264,131	8341	0
Итого:	2734,78	2721,92	12,86	89,825	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

24 ОКТ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б

Тип расходомера:

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 тах = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	78,08	45,66	32,42	48,485	48,042	47,416	47,416	0,44	0,00	1,568	24	0	
25.09.2023	75,72	39,59	36,13	36,088	35,514	35,265	35,095	0,57	0,17	1,180	24	0	
26.09.2023	78,07	45,31	32,76	43,343	42,912	42,372	42,372	0,43	0,00	1,421	24	0	
27.09.2023	77,79	44,98	32,81	43,744	43,263	42,746	42,746	0,48	0,00	1,433	24	0	
28.09.2023	77,17	46,05	31,12	44,970	44,532	43,969	43,969	0,44	0,00	1,377	24	0	
29.09.2023	78,06	45,38	32,68	42,317	41,823	41,330	41,330	0,49	0,00	1,364	24	0	
30.09.2023	77,24	45,19	32,05	45,849	45,387	44,829	44,829	0,46	0,00	1,456	24	0	
01.10.2023	77,71	45,47	32,24	46,893	46,413	45,838	45,838	0,48	0,00	1,509	24	0	
02.10.2023	77,57	46,25	31,32	47,076	46,638	46,034	46,034	0,44	0,00	1,467	24	0	
03.10.2023	80,43	46,10	34,33	98,754	98,343	96,716	96,716	0,41	0,00	3,536	24	0	
04.10.2023	81,91	45,07	36,84	122,505	122,229	120,073	120,073	0,28	0,00	4,426	24	0	
05.10.2023	81,42	45,31	36,11	118,772	118,440	116,395	116,395	0,33	0,00	4,206	24	0	
06.10.2023	71,61	43,15	28,46	111,151	110,988	109,230	109,224	0,16	0,01	3,455	24	0	
07.10.2023	84,82	44,67	40,15	108,202	107,766	105,868	105,868	0,44	0,00	4,255	24	0	
08.10.2023	80,85	44,90	35,95	124,349	124,272	122,039	122,039	0,08	0,00	4,365	24	0	
09.10.2023	84,03	44,38	39,65	107,149	106,731	104,879	104,879	0,42	0,00	4,165	24	0	
10.10.2023	89,26	43,99	45,27	94,247	93,285	91,806	91,806	0,96	0,00	4,160	24	0	
11.10.2023	88,33	43,34	44,99	98,580	97,524	96,045	96,045	1,06	0,00	4,331	24	0	
12.10.2023	87,88	43,70	44,19	98,319	97,380	95,852	95,852	0,94	0,00	4,246	24	0	
13.10.2023	89,11	43,73	45,38	95,456	94,455	92,978	92,978	1,00	0,00	4,225	24	0	
14.10.2023	88,16	43,59	44,58	97,762	96,831	95,305	95,305	0,93	0,00	4,260	24	0	
15.10.2023	88,46	43,50	44,96	101,494	100,575	98,959	98,959	0,92	0,00	4,462	24	0	
16.10.2023	88,18	44,00	44,18	99,702	98,775	97,198	97,198	0,93	0,00	4,304	24	0	
17.10.2023	87,89	43,69	44,20	97,109	96,174	94,670	94,670	0,94	0,00	4,193	24	0	
18.10.2023	89,51	43,00	46,52	89,567	88,641	87,249	87,249	0,93	0,00	4,038	24	0	
19.10.2023	90,84	41,50	49,34	82,624	81,522	80,353	80,353	1,10	0,00	3,978	24	0	
20.10.2023	89,25	42,07	47,18	84,921	83,907	82,684	82,684	1,01	0,00	3,905	24	0	
21.10.2023	88,68	42,17	46,51	93,682	92,781	91,334	91,334	0,90	0,00	4,256	24	0	
22.10.2023	88,47	43,59	44,88	107,149	106,344	104,554	104,554	0,81	0,00	4,716	24	0	
23.10.2023	88,98	44,92	44,06	112,961	112,167	110,197	110,197	0,79	0,00	4,858	24	0	
Итого:				2543,22	2523,65	2484,18	2484,01	156,04	0,18	101,117	720		
Средние:	83,52	44,14	39,37										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.09.2023	32709,837	32537,258	31958,941	31960,695	1717,064	-1,76	1237,239	7622	0
23.10.2023	35253,056	35060,912	34443,124	34444,702	1873,104	-1,58	1338,356	8342	0
Итого:	2543,22	2523,65	2484,18	2484,01	156,04	0,18	101,117	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Б.А. Просянникова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qн
Траб x Tнш

0

24 ОКТ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2023	73,28	47,43	25,85	47,657	47,657	48,978	47,943	0,00	1,04	1,264	24	0	
25.09.2023	70,86	41,23	29,63	33,364	33,364	34,245	33,588	0,00	0,66	0,893	24	0	
26.09.2023	73,31	47,66	25,65	41,767	41,767	42,903	42,048	0,00	0,85	1,095	24	0	
27.09.2023	73,08	47,54	25,54	44,159	44,159	45,342	44,469	0,00	0,87	1,153	24	0	
28.09.2023	72,36	48,69	23,67	44,356	44,356	45,513	44,703	0,00	0,81	1,060	24	0	
29.09.2023	73,30	48,12	25,18	41,313	41,313	42,390	41,652	0,00	0,74	1,054	24	0	
30.09.2023	72,40	48,63	23,76	43,489	43,489	44,604	43,848	0,00	0,76	1,055	24	0	
01.10.2023	72,97	47,74	25,23	50,443	50,443	51,786	50,805	0,00	0,98	1,323	24	0	
02.10.2023	72,70	47,70	25,01	45,487	45,487	46,674	45,828	0,00	0,85	1,164	24	0	
03.10.2023	75,34	47,00	28,34	87,935	87,935	90,279	88,686	0,00	1,59	2,665	24	0	
04.10.2023	76,70	45,95	30,75	109,686	109,686	112,698	110,565	0,00	2,13	3,379	24	0	
05.10.2023	76,22	45,97	30,25	107,048	107,048	109,863	108,000	0,00	1,86	3,246	24	0	
06.10.2023	69,41	44,93	24,48	114,053	114,044	116,838	114,849	0,01	1,99	2,740	24	0	
07.10.2023	79,75	45,38	34,38	93,958	93,958	96,759	94,662	0,00	2,10	3,237	24	0	
08.10.2023	75,77	46,00	29,77	112,499	112,499	115,551	113,355	0,00	2,20	3,303	24	0	
09.10.2023	78,98	45,41	33,58	94,226	94,226	96,921	94,995	0,00	1,93	3,173	24	0	
10.10.2023	84,23	44,51	39,72	82,512	82,512	85,167	83,133	0,00	2,03	3,282	24	0	
11.10.2023	83,32	44,47	38,85	86,420	86,420	89,181	87,039	0,00	2,14	3,372	24	0	
12.10.2023	82,89	44,68	38,20	88,686	88,686	91,665	89,163	0,00	2,50	3,407	24	0	
13.10.2023	84,13	44,62	39,51	85,627	85,627	88,614	86,049	0,00	2,57	3,396	24	0	
14.10.2023	83,19	44,59	38,59	88,972	88,972	91,791	89,631	0,00	2,16	3,450	24	0	
15.10.2023	83,45	44,42	39,03	89,538	89,538	92,385	90,198	0,00	2,19	3,516	24	0	
16.10.2023	83,14	44,72	38,42	86,247	86,247	88,983	86,886	0,00	2,10	3,328	24	0	
17.10.2023	82,89	44,77	38,12	86,475	86,475	89,190	87,129	0,00	2,06	3,311	24	0	
18.10.2023	84,56	44,32	40,25	83,973	83,973	86,679	84,618	0,00	2,06	3,393	24	0	
19.10.2023	86,02	44,64	41,38	84,397	84,397	87,201	85,050	0,00	2,15	3,517	24	0	
20.10.2023	84,34	44,94	39,40	88,711	88,711	91,539	89,424	0,00	2,12	3,506	24	0	
21.10.2023	83,61	45,14	38,48	92,911	92,911	95,841	93,654	0,00	2,19	3,591	24	0	
22.10.2023	83,35	45,75	37,60	102,367	102,367	105,624	103,167	0,00	2,46	3,885	24	0	
23.10.2023	72,83	47,66	25,17	100,413	100,413	103,617	101,241	0,00	2,38	3,829	24	0	
Итого:				2358,69	2358,68	2428,82	2376,38	156,04	52,44	80,588	720		
Средние:	78,28	45,82	32,46										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.09.2023	69978,285	68534,236	68198,844	67983,472	3901,000	215,38	2262,139	16764	0
23.10.2023	72336,972	70892,915	70627,665	70359,850	4057,040	267,82	2342,727	17484	0
Итого:	2358,69	2358,68	2428,82	2376,38	156,04	52,44	80,588	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24 ОКТ 2023