

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	66,91	57,2	9,71	66,33	64,66	0,03	65	63,64	1,36	0,63	24	0	
25.08.2023	66,7	57,18	9,52	67,34	65,68	0	65,97	64,68	1,29	0,626	24	0	
26.08.2023	66,87	56,33	10,54	65,36	63,75	0	64,07	62,81	1,26	0,675	24	0	
27.08.2023	66,87	56,38	10,49	65,09	63,53	0,01	63,79	62,64	1,15	0,67	24	0	
28.08.2023	66,16	57,41	8,75	76,94	75,08	0	75,4	73,97	1,43	0,661	24	0	
29.08.2023	64,88	56,84	8,04	82,8	80,86	0	81,21	79,65	1,56	0,652	24	0	
30.08.2023	64,69	56,93	7,76	85,46	83,51	0	83,81	82,27	1,54	0,652	24	0	
31.08.2023	64,46	56,1	8,36	82,72	80,77	0	81,13	79,62	1,51	0,677	24	0	
01.09.2023	64,36	55,19	9,17	72,68	70,88	0	71,3	69,87	1,43	0,652	24	0	
02.09.2023	66,91	55,88	11,03	64,26	62,51	0	62,96	61,6	1,36	0,695	24	0	
03.09.2023	67,08	56,62	10,46	70,89	68,96	0	69,45	67,97	1,48	0,728	24	0	
04.09.2023	66,09	56,57	9,52	74,43	72,48	0	72,98	71,39	1,59	0,694	24	0	
05.09.2023	69,06	54,22	14,84	49,5	48,12	0,01	48,45	47,45	1	0,718	24	0	
06.09.2023	72,69	50,86	21,83	34,18	33,17	0	33,43	32,8	0,63	0,727	24	0	
07.09.2023	71,71	52,09	19,62	36,89	35,86	0	36,04	35,39	0,65	0,708	24	0	
08.09.2023	71,91	51,56	20,35	34,42	33,47	0	33,69	33,04	0,65	0,688	24	0	
09.09.2023	70,74	52,26	18,48	38,95	37,91	0	38,11	37,44	0,67	0,705	24	0	
10.09.2023	71,42	51,18	20,24	37,15	36,1	0,01	36,32	35,62	0,7	0,737	24	0	
11.09.2023	70,69	50,93	19,76	37,61	36,56	0	36,77	36,11	0,66	0,728	24	0	
12.09.2023	71,4	51,7	19,7	35,48	34,5	0	34,69	34,07	0,62	0,681	24	0	
13.09.2023	71,41	51,24	20,17	36,06	35,05	0	35,25	34,63	0,62	0,708	24	0	
14.09.2023	70,88	52,17	18,71	38,2	37,18	0	37,33	36,71	0,62	0,698	24	0	
15.09.2023	70,96	52,34	18,62	38,03	37,01	0	37,18	36,53	0,65	0,69	24	0	
16.09.2023	71,02	52,47	18,55	37,55	36,56	0	36,72	36,07	0,65	0,682	24	0	
17.09.2023	71,31	51,43	19,88	36,65	35,65	0,01	35,8	35,23	0,57	0,71	24	0	
18.09.2023	71,23	52,21	19,02	36,9	35,91	0	36,07	35,46	0,61	0,687	24	0	
19.09.2023	71,38	52,48	18,9	35,98	35,04	0	35,18	34,56	0,62	0,665	24	0	
20.09.2023	70,93	52,51	18,42	38,33	37,31	0	37,46	36,82	0,64	0,689	24	0	
21.09.2023	71,19	52,48	18,71	37,5	36,52	0	36,66	36,01	0,65	0,687	24	0	
22.09.2023	70,92	52,28	18,64	37,06	36,09	0	36,23	35,62	0,61	0,674	24	0	
23.09.2023	70,61	52,89	17,72	40,64	39,55	0	39,68	39,07	0,61	0,703	24	0	
Итого:				1591,3	1550,2	0,07	1558,13	1528,7	29,39	21,297	744	0	
Средние:	69,14	53,8	15,33										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324	77515,9	75881,99	3,22	75380,34	74917,79	462,55	2019,8	30565	1
23/09/2324	79107,3	77432,22	3,29	76938,47	76446,53	491,94	2041,09	31309	1
Итого:	1591,38	1550,23	0,07	1558,13	1528,74	29,39	21,297	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.08.2023	66,77	48,03	18,74	51,67	51,39	0	50,64	50,84	-0,2	1,103	24	0	
25.08.2023	66,5	48,27	18,23	49,99	49,77	0	48,98	49,25	-0,27	1,038	24	0	
26.08.2023	66,69	48,87	17,82	50,61	50,4	0	49,62	49,87	-0,25	1,025	24	0	
27.08.2023	66,75	47,79	18,96	54,63	54,4	0	53,53	53,82	-0,29	1,18	24	0	
28.08.2023	65,96	48,83	17,13	57,83	57,74	0	56,7	57,13	-0,43	1,129	24	0	
29.08.2023	64,57	51,15	13,42	73,82	74,02	0	72,44	73,12	-0,68	1,129	24	0	
30.08.2023	64,47	50,89	13,58	76,87	77,06	0	75,45	76,14	-0,69	1,189	24	0	
31.08.2023	64,28	50,17	14,11	74,98	75,11	0	73,59	74,22	-0,63	1,204	24	0	
01.09.2023	63,77	50,12	13,65	74,28	74,43	0	72,9	73,52	-0,62	1,158	24	0	
02.09.2023	66,72	46,97	19,75	50,03	50,04	0	49,04	49,5	-0,46	1,127	24	0	
03.09.2023	66,94	46,49	20,45	54,18	54,21	0	53,07	53,69	-0,62	1,261	24	0	
04.09.2023	66,01	48,24	17,77	59,3	59,47	0	58,15	58,82	-0,67	1,201	24	0	
05.09.2023	69,15	44,36	24,79	43,03	42,8	0	42,15	42,37	-0,22	1,216	24	0	
06.09.2023	72,98	42,97	30,01	34	33,54	0	33,18	33,29	-0,11	1,16	24	0	
07.09.2023	71,86	43,64	28,22	35,63	35,2	0	34,81	34,95	-0,14	1,141	24	0	
08.09.2023	72,17	43,87	28,3	34,37	33,96	0	33,59	33,68	-0,09	1,105	24	0	
09.09.2023	70,81	43,59	27,22	37,74	37,38	0	36,88	37,1	-0,22	1,165	24	0	
10.09.2023	71,65	43,12	28,53	38,59	38,15	0	37,71	37,85	-0,14	1,25	24	0	
11.09.2023	70,87	43,43	27,44	37,81	37,45	0	36,96	37,18	-0,22	1,179	24	0	
12.09.2023	71,6	43,97	27,63	36,19	35,77	0	35,35	35,48	-0,13	1,135	24	0	
13.09.2023	71,75	42,99	28,76	37,99	37,53	0	37,12	37,23	-0,11	1,239	24	0	
14.09.2023	70,99	43,78	27,21	36,9	36,51	0	36,08	36,23	-0,15	1,139	24	0	
15.09.2023	71,08	43,45	27,63	36,4	36,01	0	35,59	35,73	-0,14	1,142	24	0	
16.09.2023	71,14	44,01	27,13	36,33	35,96	0	35,5	35,69	-0,19	1,119	24	0	
17.09.2023	71,63	43,09	28,54	39,05	38,6	0	38,17	38,29	-0,12	1,265	24	0	
18.09.2023	71,4	43,62	27,78	36,55	36,17	0	35,72	35,9	-0,18	1,15	24	0	
19.09.2023	71,58	44,27	27,31	34,89	34,52	0	34,09	34,24	-0,15	1,08	24	0	
20.09.2023	71,11	44,35	26,76	37,84	37,44	0	36,99	37,13	-0,14	1,153	24	0	
21.09.2023	71,41	44,26	27,15	36,11	35,72	0	35,32	35,45	-0,13	1,115	24	0	
22.09.2023	71,1	44,48	26,62	36,22	35,85	0	35,4	35,57	-0,17	1,094	24	0	
23.09.2023	70,65	44,71	25,94	37,2	36,82	0	36,38	36,52	-0,14	1,099	24	0	
Итого:				1431	1423,4	0	1401,1	1409,8	-8,7	35,69	744	0	
Средние:	69,17	45,73	23,43										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/08/232	28743,89	28281,4	1,54	27910,2	27948,78	-38,58	1016,209	9447	0
23/09/232	30174,92	29704,82	1,54	29311,3	29358,58	-47,28	1051,899	10191	0
Итого:	1431,03	1423,42	0	1401,1	1409,8	-8,7	35,69	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х519А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,04	56	12,04	96,04	89,45	0	94,05	88,14	5,91	1,13	24	0	
25.08.2023	67,82	56,35	11,47	100,69	93,76	0	98,59	92,39	6,2	1,131	24	0	
26.08.2023	67,96	56,32	11,64	105,24	97,8	0	103,05	96,32	6,73	1,201	24	0	
27.08.2023	68,03	55,74	12,29	103,36	95,9	0	101,21	94,53	6,68	1,243	24	0	
28.08.2023	67,19	56,59	10,6	117,4	109,22	0	115,01	107,6	7,41	1,219	24	0	
29.08.2023	65,86	56,93	8,93	141,65	132,18	0	138,86	130,21	8,65	1,239	24	0	
30.08.2023	65,74	57,81	7,93	163,82	153,09	0	160,63	150,73	9,9	1,271	24	0	
31.08.2023	65,55	57,42	8,13	157,12	146,81	0	154,06	144,56	9,5	1,25	24	0	
01.09.2023	65,08	55,72	9,36	132,07	123,62	0	129,51	121,84	7,67	1,211	24	0	
02.09.2023	68,08	55,3	12,78	104,54	96,88	0	102,41	95,49	6,92	1,309	24	0	
03.09.2023	68,24	55,08	13,16	107,05	99,03	0	104,8	97,64	7,16	1,379	24	0	
04.09.2023	67,16	55,73	11,43	117,21	108,55	0	114,85	106,98	7,87	1,311	24	0	
05.09.2023	70,43	53,64	16,79	77,48	70,98	0	75,76	70,04	5,72	1,271	24	0	
06.09.2023	74,6	49,74	24,86	52,83	47,83	0	51,56	47,28	4,28	1,28	24	0	
07.09.2023	73,49	50,39	23,1	56,06	50,84	0	54,75	50,23	4,52	1,267	24	0	
08.09.2023	73,76	50,67	23,09	55,15	50,08	0	53,86	49,51	4,35	1,242	24	0	
09.09.2023	72,47	50,77	21,7	59,52	54,23	0	58,14	53,57	4,57	1,26	24	0	
10.09.2023	73,21	50,29	22,92	58,16	52,86	0	56,77	52,26	4,51	1,301	24	0	
11.09.2023	72,48	51,28	21,2	61,68	56,13	0	60,25	55,44	4,81	1,277	24	0	
12.09.2023	73,25	50,84	22,41	58,35	53	0	56,95	52,34	4,61	1,278	24	0	
13.09.2023	73,25	50,99	22,26	58,52	53,19	0	57,12	52,56	4,56	1,269	24	0	
14.09.2023	72,6	52,28	20,32	62,21	56,68	0	60,76	55,95	4,81	1,235	24	0	
15.09.2023	72,65	51,87	20,78	61,02	55,6	0	59,57	54,92	4,65	1,238	24	0	
16.09.2023	72,75	51,72	21,03	60,28	54,97	0	58,88	54,28	4,6	1,237	24	0	
17.09.2023	73,1	51,1	22	61,21	55,77	0	59,78	55,07	4,71	1,315	24	0	
18.09.2023	73	51,78	21,22	60,62	55,25	0	59,21	54,58	4,63	1,253	24	0	
19.09.2023	73,18	51,23	21,95	59,35	54,02	0	57,94	53,32	4,62	1,271	24	0	
20.09.2023	72,7	51,76	20,94	63,1	57,52	0	61,63	56,81	4,82	1,288	24	0	
21.09.2023	72,95	52,25	20,7	61,05	55,64	0	59,6	54,92	4,68	1,235	24	0	
22.09.2023	72,67	52,23	20,44	61,88	56,43	0	60,42	55,73	4,69	1,237	24	0	
23.09.2023	72,27	52,68	19,59	63,83	58,34	0	62,36	57,6	4,76	1,221	24	0	
Итого:				2598,4	2395,6	0	2542,34	2362,84	179,5	38,869	744	0	
Средние:	70,63	53,3	17,32										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/23г. до 00	25618,84	23386,01	0,16	24882,86	23092,37	1790,49	719,966	5770	4
23/09/23г.	28217,33	25781,66	0,16	27425,2	25455,21	1969,99	758,835	6514	4
Итого:	2598,49	2395,65	0	2542,34	2362,84	179,5	38,869	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и

Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х70А9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,05	56,66	10,39	121,41	116,39	0	118,92	114,66	4,26	1,233	24	0	
25.08.2023	66,83	56,86	9,97	124,53	119,47	0	122,01	117,66	4,35	1,215	24	0	
26.08.2023	66,97	56,81	10,16	123	117,98	0	120,49	116,21	4,28	1,224	24	0	
27.08.2023	67,04	55,27	11,77	115,42	110,55	0	113,09	108,99	4,1	1,329	24	0	
28.08.2023	66,3	56,56	9,74	138,73	133,23	0	135,97	131,27	4,7	1,323	24	0	
29.08.2023	65,03	56,25	8,78	150,05	144,23	0	147,17	142,12	5,05	1,289	24	0	
30.08.2023	64,82	56,34	8,48	161,64	155,34	0	158,56	153,09	5,47	1,344	24	0	
31.08.2023	64,63	56,22	8,41	161,44	155,03	0	158,39	152,77	5,62	1,333	24	0	
01.09.2023	64,37	54,59	9,78	138,24	132,46	0	135,66	130,6	5,06	1,324	24	0	
02.09.2023	67,04	55,49	11,55	117,6	112,49	0	115,21	110,92	4,29	1,332	24	0	
03.09.2023	67,19	55,25	11,94	126,45	120,89	0	123,87	119,16	4,71	1,478	24	0	
04.09.2023	66,26	55,51	10,75	131,19	125,53	0	128,59	123,72	4,87	1,382	24	0	
05.09.2023	69,15	53,61	15,54	91,91	87,38	0	89,95	86,23	3,72	1,397	24	0	
06.09.2023	72,82	51,18	21,64	64,73	61,08	0	63,19	60,34	2,85	1,367	24	0	
07.09.2023	71,88	51,75	20,13	69,68	65,88	0	68,1	65,06	3,04	1,371	24	0	
08.09.2023	72,04	51,93	20,11	66,73	63,07	0	65,18	62,25	2,93	1,31	24	0	
09.09.2023	70,97	52,16	18,81	74,28	70,34	0	72,6	69,45	3,15	1,364	24	0	
10.09.2023	71,63	50,67	20,96	74,83	70,72	0	73,14	69,88	3,26	1,532	24	0	
11.09.2023	70,93	52,28	18,65	74,69	70,8	0	72,97	69,89	3,08	1,361	24	0	
12.09.2023	71,63	51,68	19,95	70,75	66,98	0	69,11	66,17	2,94	1,378	24	0	
13.09.2023	71,59	51,32	20,27	74,24	70,88	0	72,55	70,02	2,53	1,47	24	0	
14.09.2023	71,1	52,14	18,96	73,98	71	0	72,32	70,12	2,2	1,37	24	0	
15.09.2023	71,18	52,13	19,05	74,09	71,04	0	72,4	70,15	2,25	1,379	24	0	
16.09.2023	71,26	52,24	19,02	73,65	70,6	0	72	69,7	2,3	1,37	24	0	
17.09.2023	71,61	50,72	20,89	74,46	71,22	0	72,77	70,34	2,43	1,521	24	0	
18.09.2023	71,45	52,21	19,24	71,31	68,32	0	69,73	67,44	2,29	1,34	24	0	
19.09.2023	71,69	51,12	20,57	71,44	68,35	0	69,81	67,52	2,29	1,435	24	0	
20.09.2023	71,2	51,82	19,38	75,45	72,45	0	73,73	71,53	2,2	1,431	24	0	
21.09.2023	71,41	51,82	19,59	74,41	71,49	0	72,72	70,62	2,1	1,426	24	0	
22.09.2023	71,17	52,41	18,76	74,71	71,8	0	73,06	70,88	2,18	1,369	24	0	
23.09.2023	70,84	52,23	18,61	78,72	75,67	0	76,98	74,71	2,27	1,43	24	0	
Итого:				3013,7	2882,6	0	2950,24	2843,47	106,77	42,427	744	0	
Средние:	69,32	53,45	15,86										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	77580,58	72894,28	0,64	75400,84	71981,56	3419,28	2118,918	16423	5
23/09/2324:	80594,34	75776,94	0,64	78351,08	74825,03	3526,05	2161,345	17167	5
Итого:	3013,76	2882,66	0	2950,24	2843,47	106,77	42,427	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xAfB1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,07	57,67	10,4	111,29	116,86	0	108,94	115,08	-6,14	1,131	24	0	
25.08.2023	67,84	57,1	10,74	110,25	115,75	0	107,99	114,01	-6,02	1,158	24	0	
26.08.2023	67,95	55,54	12,41	96,47	101,21	0	94,51	99,75	-5,24	1,173	24	0	
27.08.2023	67,93	55,28	12,65	98,58	103,42	0	96,57	101,95	-5,38	1,221	24	0	
28.08.2023	67,1	56,26	10,84	114,22	119,76	0	111,89	118,01	-6,12	1,213	24	0	
29.08.2023	65,8	56,33	9,47	137,02	143,69	0	134,34	141,58	-7,24	1,272	24	0	
30.08.2023	65,83	57,57	8,26	163,79	171,75	0,01	160,57	169,14	-8,57	1,324	24	0	
31.08.2023	65,55	56,95	8,6	158,49	165,96	0,08	155,42	163,49	-8,07	1,337	24	0	
01.09.2023	65,11	54,81	10,3	125,95	131,28	0	123,53	129,46	-5,93	1,27	24	0	
02.09.2023	68,13	55,74	12,39	107,78	113,18	0	105,52	111,58	-6,06	1,305	24	0	
03.09.2023	68,24	55,06	13,18	108,43	113,72	0	106,16	112,11	-5,95	1,401	24	0	
04.09.2023	67,07	55,98	11,09	122,74	128,38	0,01	120,25	126,52	-6,27	1,333	24	0	
05.09.2023	70,69	53,04	17,65	76,12	79,3	0	74,42	78,29	-3,87	1,31	24	0	
06.09.2023	74,82	48,78	26,04	53,9	56,03	0	52,56	55,43	-2,87	1,368	24	0	
07.09.2023	73,54	49,75	23,79	57,56	60,03	0,01	56,19	59,33	-3,14	1,336	24	0	
08.09.2023	74,01	49,7	24,31	54,74	57,04	0	53,46	56,38	-2,92	1,301	24	0	
09.09.2023	72,53	51,61	20,92	61,12	63,91	0,01	59,69	63,14	-3,45	1,25	24	0	
10.09.2023	73,53	49,93	23,6	59,74	62,23	0	58,32	61,48	-3,16	1,376	24	0	
11.09.2023	72,65	50,95	21,7	62,88	65,57	0	61,41	64,79	-3,38	1,333	24	0	
12.09.2023	73,41	50,65	22,76	58,65	61,16	0,01	57,22	60,45	-3,23	1,303	24	0	
13.09.2023	73,4	50,21	23,19	58,33	60,85	0	56,94	60,11	-3,17	1,317	24	0	
14.09.2023	72,62	49,13	23,49	55,1	57,55	0	53,8	56,9	-3,1	1,265	24	0	
15.09.2023	72,56	48,69	23,87	51,9	54,21	0,01	50,71	53,61	-2,9	1,21	24	0	
16.09.2023	72,59	48,74	23,85	50,4	52,66	0	49,22	52,11	-2,89	1,173	24	0	
17.09.2023	72,97	47,44	25,53	53,31	55,62	0	52,08	55,06	-2,98	1,328	24	0	
18.09.2023	72,85	48,26	24,59	52,27	54,56	0	51,06	53,96	-2,9	1,255	24	0	
19.09.2023	73	48,78	24,22	51,09	53,34	0,01	49,88	52,78	-2,9	1,208	24	0	
20.09.2023	72,41	48,89	23,52	53,62	55,92	0	52,37	55,3	-2,93	1,23	24	0	
21.09.2023	72,85	49,56	23,29	53,96	56,12	0	52,67	55,48	-2,81	1,225	24	0	
22.09.2023	72,58	49,88	22,7	56,15	58,5	0	54,83	57,78	-2,95	1,244	24	0	
23.09.2023	72,14	50,32	21,82	59,93	62,03	0	58,54	61,3	-2,76	1,275	24	0	
Итого:				2535,7	2651,5	0,15	2481,06	2616,36	-135,3	39,445	744	0	
Средние:	70,63	52,21	18,42										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:0	106288,5	107637,6	5,52	103204	106170	-2965,86	2824,74	16582	13
23/09/2324:0	108824,3	110289,2	5,67	105685	108786	-3101,16	2864,18	17326	13
Итого:	2535,78	2651,59	0,15	2481,06	2616,36	-135,3	39,445	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
05.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,51	51,46	17,05	42,37	42,74	0	41,46	42,21	-0,75	0,705	24	0	
25.08.2023	68,28	51,01	17,27	45,12	45,43	0	44,15	44,91	-0,76	0,762	24	0	
26.08.2023	68,46	52,12	16,34	44,31	44,61	0	43,36	44,06	-0,7	0,708	24	0	
27.08.2023	68,48	51,43	17,05	47,41	47,7	0	46,39	47,11	-0,72	0,789	24	0	
28.08.2023	67,58	52,51	15,07	55,71	56,15	0	54,53	55,44	-0,91	0,821	24	0	
29.08.2023	66,16	53,2	12,96	61,53	62,1	0	60,31	61,26	-0,95	0,779	24	0	
30.08.2023	66,05	52,72	13,33	61,89	62,33	0	60,69	61,51	-0,82	0,81	24	0	
31.08.2023	65,85	53,01	12,84	65,45	65,94	0	64,14	65,06	-0,92	0,823	24	0	
01.09.2023	64,75	53,23	11,52	66,05	66,5	0	64,78	65,62	-0,84	0,745	24	0	
02.09.2023	68,61	49,26	19,35	40,66	40,8	0	39,81	40,33	-0,52	0,769	24	0	
03.09.2023	68,73	49,55	19,18	46,05	46,32	0	45,06	45,79	-0,73	0,863	24	0	
04.09.2023	67,59	52,4	15,19	56,58	57,03	0	55,39	56,31	-0,92	0,841	24	0	
05.09.2023	71,3	48,24	23,06	38,52	38,48	0	37,66	38,06	-0,4	0,869	24	0	
06.09.2023	75,52	45,1	30,42	28,61	28,49	0	27,88	28,24	-0,36	0,849	24	0	
07.09.2023	74,16	46,14	28,02	31,25	31,17	0	30,47	30,9	-0,43	0,852	24	0	
08.09.2023	74,74	46,03	28,71	29,47	29,37	0	28,73	29,1	-0,37	0,823	24	0	
09.09.2023	73,19	47,45	25,74	31,73	31,68	0	30,97	31,39	-0,42	0,797	24	0	
10.09.2023	74,24	46,02	28,22	32,34	32,2	0	31,54	31,94	-0,4	0,892	24	0	
11.09.2023	73,23	46,76	26,47	33,07	32,95	0	32,29	32,63	-0,34	0,853	24	0	
12.09.2023	74,09	46,51	27,58	31,85	31,7	0	31,06	31,4	-0,34	0,855	24	0	
13.09.2023	74,06	46,62	27,44	32,16	32,05	0	31,4	31,74	-0,34	0,862	24	0	
14.09.2023	73,41	47,2	26,21	32,94	32,88	0	32,15	32,56	-0,41	0,844	24	0	
15.09.2023	73,33	47,78	25,55	32,34	32,28	0	31,56	31,98	-0,42	0,805	24	0	
16.09.2023	73,35	48,55	24,8	31,53	31,49	0	30,78	31,17	-0,39	0,763	24	0	
17.09.2023	73,77	46,58	27,19	33,11	33	0	32,32	32,69	-0,37	0,876	24	0	
18.09.2023	73,6	47,56	26,04	31,57	31,5	0	30,82	31,18	-0,36	0,802	24	0	
19.09.2023	73,79	47,67	26,12	31,88	31,82	0	31,11	31,5	-0,39	0,812	24	0	
20.09.2023	73,23	48,35	24,88	33,54	33,47	0	32,73	33,13	-0,4	0,815	24	0	
21.09.2023	73,66	47,66	26	33,44	33,32	0	32,64	32,99	-0,35	0,849	24	0	
22.09.2023	73,32	48,36	24,96	32,62	32,53	0	31,85	32,22	-0,37	0,798	24	0	
23.09.2023	72,84	48,82	24,02	34,67	34,63	0	33,85	34,22	-0,37	0,812	24	0	
Итого:				1249,7	1252,6	0	1221,88	1238,65	-16,77	25,243	744	0	
Средние:	71,22	49	22,21										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:0	56683,65	56518,42	0,01	54932,28	55775,98	-843,7	1718,191	16261	0
23/09/2324:0	57933,42	57771,08	0,01	56154,16	57014,63	-860,47	1743,434	17005	0
Итого:	1249,77	1252,66	0	1221,88	1238,65	-16,77	25,243	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167111
Адрес: пр.Краснопольский 1-б Тип расходомера: ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,37	56,67	11,7	113,08	112,28	0	110,72	110,63	0,09	1,296	24	0	
25.08.2023	68,12	57,04	11,08	117,45	116,61	0	115,03	114,85	0,18	1,273	24	0	
26.08.2023	68,36	57,8	10,56	126,33	125,41	0	123,67	123,46	0,21	1,306	24	0	
27.08.2023	68,33	56,92	11,41	121,84	120,92	0	119,29	119,09	0,2	1,361	24	0	
28.08.2023	67,49	57,29	10,2	136,25	135,12	0	133,45	133,07	0,38	1,36	24	0	
29.08.2023	66,18	56,63	9,55	141,48	140,26	0	138,67	138,19	0,48	1,325	24	0	
30.08.2023	66,07	56,65	9,42	147,3	145,93	0	144,41	143,79	0,62	1,362	24	0	
31.08.2023	65,79	55,68	10,11	143,32	141,92	0	140,5	139,89	0,61	1,418	24	0	
01.09.2023	65,75	54,87	10,88	123,55	122,49	0	121,13	120,8	0,33	1,316	24	0	
02.09.2023	68,5	55,67	12,83	110,17	109,22	0	107,86	107,61	0,25	1,382	24	0	
03.09.2023	68,63	55,3	13,33	123,58	122,29	0	120,98	120,54	0,44	1,611	24	0	
04.09.2023	67,44	56,05	11,39	130,28	128,98	0	127,61	127,11	0,5	1,452	24	0	
05.09.2023	71,02	53,49	17,53	83,07	82,21	0	81,22	81,14	0,08	1,425	24	0	
06.09.2023	75,3	50,02	25,28	57,33	56,73	0	55,9	56,07	-0,17	1,411	24	0	
07.09.2023	74,04	51,1	22,94	62,92	62,28	0	61,42	61,51	-0,09	1,408	24	0	
08.09.2023	74,46	51,13	23,33	57,94	57,44	0	56,5	56,75	-0,25	1,315	24	0	
09.09.2023	72,94	51,87	21,07	66,33	65,71	0	64,77	64,88	-0,11	1,363	24	0	
10.09.2023	74,01	49,94	24,07	68,54	67,66	0	66,86	66,87	-0,01	1,61	24	0	
11.09.2023	73,04	51,31	21,73	66,71	66	0	65,15	65,16	-0,01	1,416	24	0	
12.09.2023	73,84	50,71	23,13	64,87	64,14	0	63,32	63,36	-0,04	1,465	24	0	
13.09.2023	73,8	51,31	22,49	63,81	63,16	0	62,25	62,38	-0,13	1,403	24	0	
14.09.2023	73,17	52,22	20,95	69,93	69,19	0	68,27	68,32	-0,05	1,43	24	0	
15.09.2023	73,15	52,86	20,29	69,19	68,52	0	67,54	67,6	-0,06	1,369	24	0	
16.09.2023	73,2	51,89	21,31	70,05	69,31	0	68,37	68,43	-0,06	1,457	24	0	
17.09.2023	73,6	51,43	22,17	70,63	69,84	0	68,93	68,98	-0,05	1,53	24	0	
18.09.2023	73,43	52,23	21,2	66,61	65,96	0	65,04	65,11	-0,07	1,378	24	0	
19.09.2023	73,64	51,77	21,87	66,19	65,53	0	64,58	64,71	-0,13	1,414	24	0	
20.09.2023	72,85	50,74	22,11	60,61	60,09	0	59,21	59,38	-0,17	1,309	24	0	
21.09.2023	73,37	50,9	22,47	64,3	63,64	0	62,77	62,87	-0,1	1,412	24	0	
22.09.2023	73,05	51,48	21,57	63,15	62,57	0	61,65	61,8	-0,15	1,331	24	0	
23.09.2023	72,64	52,23	20,41	70,01	69,31	0	68,35	68,42	-0,07	1,396	24	0	
Итого:				2796,8	2770,7	0	2735,42	2732,77	2,65	43,304	744	0	
Средние:	71,08	53,39	17,68										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/232	141927	139793	12,19	137917	138128	-211,31	4092,075	30782	0
23/09/232	144724	142563	12,19	140653	140861	-208,66	4135,379	31526	0
Итого:	2796,82	2770,72	0	2735,42	2732,77	2,65	43,304	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ *Е.А. Просяникова* /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/ *Л.А. Болтачева* /
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
95 00 90923г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167115

Адрес: пр. Краснополяский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хСА7Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,75	57,88	9,87	130,52	128,43	0	127,8	126,44	1,36	1,26	24	0	
25.08.2023	67,48	57,58	9,9	128,97	126,92	0	126,32	124,96	1,36	1,251	24	0	
26.08.2023	67,7	58,15	9,55	134,63	132,54	0	131,88	130,48	1,4	1,261	24	0	
27.08.2023	67,71	57,66	10,05	135,98	133,86	0	133,16	131,81	1,35	1,337	24	0	
28.08.2023	66,88	58,08	8,8	154,78	152,6	0	151,65	150,22	1,43	1,333	24	0	
29.08.2023	65,64	57,69	7,95	166,54	164,36	0	163,28	161,83	1,45	1,296	24	0	
30.08.2023	65,51	57,47	8,04	170,76	168,58	0	167,45	166,01	1,44	1,345	24	0	
31.08.2023	65,24	56,76	8,48	164,91	162,79	0	161,73	160,35	1,38	1,373	24	0	
01.09.2023	65,1	55,51	9,59	141,46	139,38	0	138,75	137,38	1,37	1,329	24	0	
02.09.2023	67,82	56,68	11,14	125,91	123,79	0	123,31	121,93	1,38	1,373	24	0	
03.09.2023	67,95	56,52	11,43	132,07	129,87	0	129,32	127,94	1,38	1,478	24	0	
04.09.2023	66,88	56,75	10,13	144,3	142,05	0	141,36	139,94	1,42	1,43	24	0	
05.09.2023	70,21	53,37	16,84	91,84	89,62	0	89,82	88,44	1,38	1,514	24	0	
06.09.2023	74,1	49,77	24,33	60,89	58,87	0	59,43	58,18	1,25	1,447	24	0	
07.09.2023	72,93	50,67	22,26	67,01	64,98	0	65,44	64,2	1,24	1,456	24	0	
08.09.2023	73,3	50,36	22,94	63,12	61,11	0	61,63	60,37	1,26	1,413	24	0	
09.09.2023	71,94	51,85	20,09	70,51	68,48	0	68,88	67,61	1,27	1,383	24	0	
10.09.2023	72,9	50,81	22,09	70,25	68,08	0	68,59	67,27	1,32	1,515	24	0	
11.09.2023	72,01	51,79	20,22	71,11	69,03	0	69,46	68,15	1,31	1,403	24	0	
12.09.2023	72,66	51,12	21,54	66,92	64,85	0,24	65,35	64,07	1,28	1,408	24	0	
13.09.2023	72,58	51,62	20,96	64,33	62,37	0	62,81	61,59	1,22	1,317	24	0	
14.09.2023	72,11	52,04	20,07	71,15	69,1	0	69,52	68,21	1,31	1,395	24	0	
15.09.2023	72,06	52,51	19,55	70,91	68,88	0	69,27	68,02	1,25	1,356	24	0	
16.09.2023	72,12	51,6	20,52	69,3	67,26	0	67,7	66,42	1,28	1,391	24	0	
17.09.2023	72,48	51,65	20,83	70,4	68,31	0	68,74	67,45	1,29	1,435	24	0	
18.09.2023	72,33	51,24	21,09	68,62	66,56	0	67,03	65,73	1,3	1,415	24	0	
19.09.2023	72,47	51,93	20,54	68,64	66,61	0	67,03	65,77	1,26	1,376	24	0	
20.09.2023	71,88	52,94	18,94	71,91	69,9	0	70,25	68,98	1,27	1,33	24	0	
21.09.2023	72,38	52,32	20,06	74,43	72,24	0	72,69	71,32	1,37	1,459	24	0	
22.09.2023	72,03	52,92	19,11	72,86	70,76	0	71,17	69,81	1,36	1,36	24	0	
23.09.2023	71,65	52,8	18,85	78,6	76,38	0	76,8	75,39	1,41	1,446	24	0	
Итого:				3073,6	3008,5	0,24	3007,62	2966,27	41,35	42,885	744	0	
Средние:	70,18	53,87	16,31										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324	59919,82	56941,74	4,02	58259,61	56252,38	2007,23	1653,655	13093	0
23/09/2324	62993,45	59950,3	4,26	61267,23	59218,65	2048,58	1696,54	13837	0
Итого:	3073,63	3008,56	0,24	3007,62	2966,27	41,35	42,885	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,96	55,74	12,22	107,93	106,54	0	105,66	105	0,66	1,291	24	0	
25.08.2023	67,75	56,37	11,38	116,85	115,37	0	114,4	113,68	0,72	1,3	24	0	
26.08.2023	67,89	56,28	11,61	114,93	113,5	0	112,55	111,85	0,7	1,308	24	0	
27.08.2023	67,97	55,28	12,69	112,04	110,59	0	109,73	109,01	0,72	1,39	24	0	
28.08.2023	67,11	56,15	10,96	128	126,47	0	125,4	124,64	0,76	1,374	24	0	
29.08.2023	65,89	56,83	9,06	152,64	150,81	0	149,62	148,56	1,06	1,353	24	0	
30.08.2023	65,82	57,73	8,09	173,91	171,83	0	170,5	169,17	1,33	1,38	24	0	
31.08.2023	65,57	56,55	9,02	169,34	167,14	0	166,06	164,66	1,4	1,496	24	0	
01.09.2023	65,05	54,77	10,28	138,84	136,62	0	136,16	134,73	1,43	1,398	24	0	
02.09.2023	68,09	54,28	13,81	103,16	101,96	0	101	100,55	0,45	1,392	24	0	
03.09.2023	68,2	55,42	12,78	122,74	121,5	0,04	120,14	119,77	0,37	1,535	24	0	
04.09.2023	66,98	56,04	10,94	137,93	136,31	0,08	135,16	134,32	0,84	1,476	24	0	
05.09.2023	70,36	51,52	18,84	85,64	84,05	0,06	83,74	83,01	0,73	1,578	24	0	
06.09.2023	74,35	46,74	27,61	57,82	56,62	0,05	56,42	56,06	0,36	1,558	24	0	
07.09.2023	73,19	47,52	25,67	60,45	59,33	0,08	59,02	58,73	0,29	1,514	24	0	
08.09.2023	73,43	48,1	25,33	58,92	57,79	0,07	57,52	57,18	0,34	1,456	24	0	
09.09.2023	72,14	49,19	22,95	66,48	65,3	0,08	64,95	64,58	0,37	1,49	24	0	
10.09.2023	73,08	47,85	25,23	64,95	63,64	0,07	63,4	62,94	0,46	1,601	24	0	
11.09.2023	72,27	48,83	23,44	65,24	63,94	0,08	63,71	63,24	0,47	1,492	24	0	
12.09.2023	72,91	47,48	25,43	60,08	58,84	0,08	58,66	58,25	0,41	1,491	24	0	
13.09.2023	72,78	48,14	24,64	56,76	55,68	0,09	55,43	55,14	0,29	1,366	24	0	
14.09.2023	72,25	47,96	24,29	59,85	58,78	0,01	58,48	58,15	0,33	1,419	24	0	
15.09.2023	72,21	46,37	25,84	59,36	58,24	0	57,97	57,68	0,29	1,497	24	0	
16.09.2023	72,23	46,82	25,41	59,33	58,2	0	57,95	57,59	0,36	1,47	24	0	
17.09.2023	72,56	46,92	25,64	57,21	56,11	0	55,88	55,53	0,35	1,431	24	0	
18.09.2023	72,43	47,12	25,31	56,75	55,67	0	55,42	55,13	0,29	1,399	24	0	
19.09.2023	72,62	47,41	25,21	56,14	55,08	0,17	54,82	54,52	0,3	1,382	24	0	
20.09.2023	72,12	47,72	24,4	61,58	60,37	0	60,14	59,71	0,43	1,465	24	0	
21.09.2023	72,47	47,95	24,52	61	59,66	0,18	59,57	59,04	0,53	1,459	24	0	
22.09.2023	72,15	48,28	23,87	60,2	58,91	0	58,78	58,27	0,51	1,401	24	0	
23.09.2023	71,8	48,1	23,7	64,25	62,77	0	62,8	62,08	0,72	1,488	24	0	
Итого:				2750,3	2707,6	1,14	2691,04	2672,77	18,27	44,65	744	0	
Средние:	70,37	51,01	19,36										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324	2325,77	2290,46	0	2276,77	2259,89	16,88	34,504	730	0
23/09/2324	5076,09	4998,08	1,14	4967,81	4932,66	35,15	79,154	1474	0
Итого:	2750,32	2707,62	1,14	2691,04	2672,77	18,27	44,65	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167113
Адрес: пр.Краснопольский 1-д Тип расходомера: ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xE248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	66,99	53,34	13,65	86,87	86,42	0	85,14	85,31	-0,17	1,163	24	0	
25.08.2023	66,83	53,77	13,06	94,31	93,89	0	92,43	92,64	-0,21	1,205	24	0	
26.08.2023	66,98	53,9	13,08	92,35	91,95	0	90,49	90,71	-0,22	1,185	24	0	
27.08.2023	67,03	53,4	13,63	89,9	89,49	0	88,07	88,3	-0,23	1,199	24	0	
28.08.2023	66,23	54,06	12,17	101,87	101,61	0	99,83	100,24	-0,41	1,211	24	0	
29.08.2023	65,05	54,73	10,32	119,82	119,64	0	117,54	117,97	-0,43	1,215	24	0	
30.08.2023	64,97	54,42	10,55	128,01	127,79	0	125,55	126,06	-0,51	1,322	24	0	
31.08.2023	64,73	54,39	10,34	127,15	126,96	0	124,73	125,2	-0,47	1,286	24	0	
01.09.2023	64,26	53,32	10,94	112,84	112,27	0	110,71	110,82	-0,11	1,207	24	0	
02.09.2023	67,19	52,19	15	89,6	88,98	0	87,76	87,86	-0,1	1,311	24	0	
03.09.2023	67,29	51,63	15,66	92,71	92,09	0,01	90,8	90,93	-0,13	1,421	24	0	
04.09.2023	66,22	53,45	12,77	104,86	104,36	0	102,79	102,99	-0,2	1,312	24	0	
05.09.2023	69,29	50,13	19,16	72,42	71,61	0	70,85	70,78	0,07	1,352	24	0	
06.09.2023	72,99	47,27	25,72	52,45	51,63	0	51,19	51,08	0,11	1,316	24	0	
07.09.2023	71,97	48,2	23,77	55,4	54,65	0	54,13	54,06	0,07	1,285	24	0	
08.09.2023	72,19	48,7	23,49	55,02	54,29	0	53,74	53,71	0,03	1,26	24	0	
09.09.2023	71	48,93	22,07	59,67	58,91	0	58,29	58,24	0,05	1,287	24	0	
10.09.2023	71,9	47,87	24,03	59,28	58,43	0	57,89	57,8	0,09	1,391	24	0	
11.09.2023	71,12	47,36	23,76	58,34	57,35	0	57,02	56,77	0,25	1,352	24	0	
12.09.2023	71,67	45,58	26,09	54,6	53,89	0	53,33	53,35	-0,02	1,393	24	0	
13.09.2023	71,55	46,02	25,53	53,68	53	0	52,46	52,47	-0,01	1,343	24	0	
14.09.2023	70,96	46,81	24,15	54,01	53,28	0	52,76	52,75	0,01	1,273	24	0	
15.09.2023	70,96	46,61	24,35	54,12	53,39	0	52,89	52,87	0,02	1,286	24	0	
16.09.2023	70,94	47,24	23,7	52,72	52,19	0	51,52	51,65	-0,13	1,22	24	0	
17.09.2023	71,34	46,71	24,63	53,73	53,01	0	52,51	52,47	0,04	1,29	24	0	
18.09.2023	71,23	46,53	24,7	54,5	53,76	0	53,28	53,24	0,04	1,316	24	0	
19.09.2023	71,42	46,7	24,72	54,28	53,54	0	53,05	53,01	0,04	1,309	24	0	
20.09.2023	70,91	46,66	24,25	55,46	54,74	0	54,23	54,17	0,06	1,311	24	0	
21.09.2023	71,25	47,14	24,11	56,17	55,4	0	54,9	54,85	0,05	1,324	24	0	
22.09.2023	70,88	47,38	23,5	55,43	54,71	0	54,19	54,15	0,04	1,274	24	0	
23.09.2023	70,58	47,34	23,24	58,47	57,66	0	57,16	57,04	0,12	1,326	24	0	
Итого:				2310	2290,8	0,01	2261,23	2263,49	-2,26	39,945	744	0	
Средние:	69,28	49,73	19,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324	3452,47	3414,18	0,01	3381,99	3372,17	9,82	54,116	1479	0
23/09/2324	5762,51	5705,07	0,02	5643,22	5635,66	7,56	94,061	2223	0
Итого:	2310,04	2290,89	0,01	2261,23	2263,49	-2,26	39,945	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись **Е.А. Просянникова**
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации
 /Л.А. Болтачева/
Подпись **Л.А. Болтачева**
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и	
Т _{раб} x Т _{нш}	

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,28	52,32	15,96	48	47,17	0	47,01	46,59	0,42	0,749	24	0	
25.08.2023	68,03	53,44	14,59	50,03	49,18	0	49	48,55	0,45	0,714	24	0	
26.08.2023	68,24	52,87	15,37	50,84	49,94	0	49,79	49,31	0,48	0,764	24	0	
27.08.2023	68,25	51,39	16,86	50,93	49,98	0	49,85	49,36	0,49	0,841	24	0	
28.08.2023	67,35	52,53	14,82	56,12	55,22	0	54,98	54,53	0,45	0,812	24	0	
29.08.2023	65,88	54,3	11,58	73,23	72,24	0	71,79	71,27	0,52	0,832	24	0	
30.08.2023	65,88	54,54	11,34	77,26	76,17	0	75,72	75,15	0,57	0,861	24	0	
31.08.2023	65,67	54,36	11,31	77,39	76,24	0	75,88	75,17	0,71	0,858	24	0	
01.09.2023	64,78	53,94	10,84	78,12	77,12	0	76,64	76,06	0,58	0,832	24	0	
02.09.2023	68,42	50,53	17,89	51,37	50,49	0	50,28	49,89	0,39	0,9	24	0	
03.09.2023	68,48	50,06	18,42	51,99	51,06	0	50,88	50,48	0,4	0,938	24	0	
04.09.2023	67,36	52,44	14,92	61,89	60,84	0,01	60,61	60,05	0,56	0,903	24	0	
05.09.2023	70,98	48,66	22,32	39,21	38,17	0	38,36	37,73	0,63	0,855	24	0	
06.09.2023	75,23	45,57	29,66	29,39	28,41	0	28,64	28,16	0,48	0,849	24	0	
07.09.2023	73,85	46,29	27,56	31,2	30,22	0	30,44	29,95	0,49	0,837	24	0	
08.09.2023	74,41	46,84	27,57	29,54	28,59	0	28,8	28,31	0,49	0,796	24	0	
09.09.2023	72,81	46,77	26,04	33,23	32,18	0	32,45	31,88	0,57	0,842	24	0	
10.09.2023	73,94	45,55	28,39	34,71	33,55	0	33,86	33,26	0,6	0,959	24	0	
11.09.2023	72,95	46,79	26,16	34,56	33,46	0	33,73	33,14	0,59	0,884	24	0	
12.09.2023	73,8	46,25	27,55	32,83	31,75	0	32,05	31,43	0,62	0,883	24	0	
13.09.2023	73,58	45,71	27,87	28,6	27,65	0	27,92	27,34	0,58	0,777	24	0	
14.09.2023	72,94	44,18	28,76	29,38	28,44	0	28,7	28,2	0,5	0,824	24	0	
15.09.2023	72,84	45,32	27,52	26,78	25,92	0	26,17	25,68	0,49	0,72	24	0	
16.09.2023	72,96	45,16	27,8	28,01	27,1	0	27,37	26,86	0,51	0,762	24	0	
17.09.2023	73,39	43,84	29,55	29,92	28,91	0	29,19	28,65	0,54	0,862	24	0	
18.09.2023	73,19	44,32	28,87	27,99	27,06	0	27,34	26,82	0,52	0,788	24	0	
19.09.2023	73,37	45,34	28,03	28,45	27,52	0	27,75	27,28	0,47	0,778	24	0	
20.09.2023	72,91	45,15	27,76	32,62	31,56	0	31,81	31,31	0,5	0,884	24	0	
21.09.2023	73,29	45,4	27,89	31,49	30,44	0	30,71	30,17	0,54	0,857	24	0	
22.09.2023	72,96	45,91	27,05	31,43	30,4	0	30,67	30,15	0,52	0,83	24	0	
23.09.2023	72,47	46,45	26,02	32,91	31,89	0	32,13	31,61	0,52	0,836	24	0	
Итого:				1319,4	1288,8	0,01	1290,52	1274,34	16,18	25,827	744	0	
Средние:	70,91	48,45	22,46										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/23-24/08/23	6857,3	6695,26	2,09	6701,11	6620,82	80,29	152,068	3563	3
23/09/23-24/09/23	8176,72	7984,13	2,1	7991,63	7895,16	96,47	177,895	4307	3
Итого:	1319,42	1288,87	0,01	1290,52	1274,34	16,18	25,827	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qн Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х7807 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,37	52,17	16,2	81,38	80,6	1,65	79,63	79,55	0,08	1,29	24	0	
25.08.2023	68,11	52,75	15,36	84,59	83,75	1,58	82,81	82,68	0,13	1,271	24	0	
26.08.2023	68,3	51,72	16,58	80,33	79,61	1,71	78,66	78,6	0,06	1,299	24	0	
27.08.2023	68,28	52,79	15,49	83,33	82,52	1,45	81,59	81,42	0,17	1,259	24	0	
28.08.2023	67,37	53,59	13,78	90,83	89,8	1,31	88,97	88,61	0,36	1,225	24	0	
29.08.2023	65,95	54,97	10,98	120,35	118,49	1,47	117,98	116,84	1,14	1,294	24	0	
30.08.2023	65,9	55,48	10,42	131,64	129,88	1,53	129,03	128,01	1,02	1,343	24	0	
31.08.2023	65,69	54,98	10,71	134,67	133,08	1,71	132,05	131,22	0,83	1,411	24	0	
01.09.2023	64,92	53,45	11,47	113,32	111,96	1,38	111,17	110,46	0,71	1,271	24	0	
02.09.2023	68,45	50,6	17,85	75,32	74,58	1,43	73,73	73,68	0,05	1,316	24	0	
03.09.2023	68,56	50,28	18,28	83,08	82,28	1,85	81,32	81,31	0,01	1,483	24	0	
04.09.2023	67,2	52,92	14,28	98,78	97,64	1,56	96,77	96,36	0,41	1,378	24	0	
05.09.2023	71,12	47,81	23,31	59,67	59,47	1,57	58,32	58,83	-0,51	1,357	24	0	
06.09.2023	75,44	44,77	30,67	43,86	43,88	1,47	42,74	43,47	-0,73	1,307	24	0	
07.09.2023	74,16	50,18	23,98	55,37	55,18	2,05	54,04	54,49	-0,45	1,294	24	0	
08.09.2023	74,67	50,48	24,19	51,43	51,37	2,42	50,15	50,78	-0,63	1,209	24	0	
09.09.2023	72,88	42,51	30,37	41,97	41,95	1,55	41	41,61	-0,61	1,245	24	0	
10.09.2023	73,97	40,19	33,78	40,89	41,03	1,92	39,92	40,76	-0,84	1,347	24	0	
11.09.2023	72,94	42,25	30,69	41,89	41,97	1,68	40,91	41,64	-0,73	1,252	24	0	
12.09.2023	73,86	42,46	31,4	45,2	45,24	1,67	44,14	44,83	-0,69	1,383	24	0	
13.09.2023	73,8	45,03	28,77	44,37	44,39	1,31	43,29	43,95	-0,66	1,245	22	2	*
14.09.2023	73,26	44,92	28,34	50,45	50,47	1,4	49,24	49,97	-0,73	1,394	24	0	
15.09.2023	73,22	45,87	27,35	49,26	49,19	1,21	48,08	48,69	-0,61	1,315	24	0	
16.09.2023	73,27	45,73	27,54	49,54	49,5	1,28	48,36	49	-0,64	1,333	24	0	
17.09.2023	73,68	44,35	29,33	52,34	52,39	1,74	51,1	51,91	-0,81	1,497	24	0	
18.09.2023	73,54	45,47	28,07	48,97	49,01	1,34	47,79	48,52	-0,73	1,34	24	0	
19.09.2023	73,69	45,91	27,78	48,88	48,89	1,29	47,68	48,39	-0,71	1,323	24	0	
20.09.2023	73,1	46,67	26,43	51,84	51,79	1,3	50,61	51,25	-0,64	1,336	24	0	
21.09.2023	73,54	45,45	28,09	51,97	52,04	1,52	50,71	51,52	-0,81	1,424	24	0	
22.09.2023	73,18	46,76	26,42	50,59	50,6	1,19	49,41	50,08	-0,67	1,306	24	0	
23.09.2023	72,74	46,49	26,25	54,01	54,02	1,42	52,75	53,5	-0,75	1,382	24	0	
Итого:				2110,1	2096,5	47,96	2063,95	2071,93	-7,98	41,129	742	2	
Средние:	71,06	48,35	22,71										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/23г.-	6420,12	6386,37	140,17	6284,7	6313,21	-28,51	118,795	2671	3
23/09/23г.-	8530,24	8482,94	188,13	8348,65	8385,14	-36,49	159,924	3413	5
Итого:	2110,12	2096,57	47,96	2063,95	2071,93	-7,98	41,129	742	2

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,68	52,42	15,26	85,4	83,73	0	83,69	82,69	1	1,277	24	0	
25.08.2023	67,38	51,97	15,41	85,26	83,65	0	83,58	82,6	0,98	1,29	24	0	
26.08.2023	67,61	52,69	14,92	86,04	84,52	0	84,33	83,45	0,88	1,259	24	0	
27.08.2023	67,65	51,5	16,15	85,64	84,04	0	83,88	83,02	0,86	1,354	24	0	
28.08.2023	66,71	50,86	15,85	84,31	82,92	0	82,63	81,93	0,7	1,307	24	0	
29.08.2023	65,33	49,18	16,15	81,68	80,35	0	80,09	79,43	0,66	1,295	24	0	
30.08.2023	65,17	48,33	16,84	80,96	79,62	0	79,35	78,75	0,6	1,334	24	0	
31.08.2023	64,88	47,36	17,52	78,83	77,43	0	77,31	76,63	0,68	1,356	24	0	
01.09.2023	65,82	48,4	17,42	81,01	79,58	0	79,41	78,7	0,71	1,384	24	0	
02.09.2023	67,93	50,53	17,4	84,47	83,05	0	82,72	82,05	0,67	1,441	24	0	
03.09.2023	67,9	49,19	18,71	84,3	82,86	0	82,57	81,92	0,65	1,545	24	0	
04.09.2023	67,36	49,95	17,41	85,33	83,96	0	83,57	83,02	0,55	1,456	24	0	
05.09.2023	70,47	51,02	19,45	78,05	76,59	0	76,33	75,66	0,67	1,487	24	0	
06.09.2023	74,59	51,01	23,58	66,97	65,38	0	65,35	64,59	0,76	1,539	24	0	
07.09.2023	73,38	52,9	20,48	76,19	74,65	0	74,36	73,66	0,7	1,523	24	0	
08.09.2023	73,86	52,67	21,19	72,61	71,1	0	70,87	70,17	0,7	1,502	24	0	
09.09.2023	72,35	52,03	20,32	77,71	76,17	0	75,89	75,2	0,69	1,541	24	0	
10.09.2023	73,39	50,66	22,73	79,56	77,78	0	77,63	76,88	0,75	1,766	24	0	
11.09.2023	72,41	52,35	20,06	80,2	78,48	0	78,3	77,49	0,81	1,57	24	0	
12.09.2023	73,19	52,02	21,17	74,26	72,54	0	72,51	71,64	0,87	1,534	24	0	
13.09.2023	73,2	52,2	21	76,28	74,46	0	74,44	73,52	0,92	1,561	24	0	
14.09.2023	72,51	51,44	21,07	74,52	72,73	0	72,75	71,84	0,91	1,534	24	0	
15.09.2023	72,53	53,36	19,17	78,81	77,07	0	76,98	76,05	0,93	1,476	24	0	
16.09.2023	72,56	53,75	18,81	78,87	77,14	0	77	76,1	0,9	1,449	24	0	
17.09.2023	72,94	51,47	21,47	79,77	77,87	0	77,88	76,9	0,98	1,672	24	0	
18.09.2023	72,8	52,77	20,03	75,08	73,36	0	73,31	72,42	0,89	1,469	24	0	
19.09.2023	72,97	52,49	20,48	74,9	73,16	0	73,11	72,19	0,92	1,496	24	0	
20.09.2023	72,41	52,21	20,2	77,76	75,97	0	75,94	75	0,94	1,535	24	0	
21.09.2023	72,81	52,44	20,37	77,81	76,04	0	75,97	75,05	0,92	1,548	24	0	
22.09.2023	72,49	53,36	19,13	78,87	77,08	0	77,03	76,04	0,99	1,472	24	0	
23.09.2023	72,01	52,97	19,04	82,47	80,61	0	80,56	79,57	0,99	1,535	24	0	
Итого:				2463,9	2413,8	0	2409,34	2384,16	25,18	45,507	744	0	
Средние:	70,46	51,46	18,99										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	131924,3	129708	7,99	128112	128087	24,16	3773,59	25191	0
23/09/2324:	134388,2	132122	7,99	130521	130472	49,34	3819,09	25935	0
Итого:	2463,92	2413,89	0	2409,34	2384,16	25,18	45,507	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,11	54,88	13,23	97,82	97,82	0	95,79	96,48	-0,69	1,266	24	0	
25.08.2023	67,88	55,48	12,4	103,94	104,04	0	101,81	102,57	-0,76	1,264	24	0	
26.08.2023	68,08	55,98	12,1	106,23	106,37	0	104,01	104,85	-0,84	1,257	24	0	
27.08.2023	68,13	55,74	12,39	111,62	111,76	0	109,31	110,16	-0,85	1,355	24	0	
28.08.2023	67,24	56,74	10,5	128,62	128,95	0	126	127,05	-1,05	1,325	24	0	
29.08.2023	65,94	56,34	9,6	143,43	143,94	0	140,63	141,85	-1,22	1,35	24	0	
30.08.2023	65,87	57,2	8,67	163,34	163,96	0	160,12	161,46	-1,34	1,388	24	0	
31.08.2023	65,62	56,48	9,14	158,71	159,22	0	155,62	156,86	-1,24	1,423	24	0	
01.09.2023	65,05	54,75	10,3	129,92	130,1	0,01	127,41	128,28	-0,87	1,31	24	0	
02.09.2023	68,27	53,98	14,29	104,69	104,36	0	102,49	102,95	-0,46	1,464	24	0	
03.09.2023	68,4	54,09	14,31	107,2	106,88	0	104,95	105,41	-0,46	1,504	24	0	
04.09.2023	66,97	56,03	10,94	133,17	133,19	0	130,47	131,24	-0,77	1,428	24	0	
05.09.2023	70,79	51,39	19,4	81,39	80,67	0	79,53	79,67	-0,14	1,543	24	0	
06.09.2023	75,38	43,85	31,53	68,56	67,11	0	66,84	66,51	0,33	2,107	24	0	
07.09.2023	73,75	48,04	25,71	57,06	56,15	0	55,68	55,57	0,11	1,429	24	0	
08.09.2023	74,11	48,41	25,7	53,27	52,43	0	51,96	51,89	0,07	1,335	24	0	
09.09.2023	72,68	49,51	23,17	60,13	59,33	0	58,7	58,65	0,05	1,357	24	0	
10.09.2023	73,7	48,38	25,32	60,98	60,01	0	59,52	59,36	0,16	1,508	24	0	
11.09.2023	72,83	49,45	23,38	63,09	62,22	0	61,61	61,53	0,08	1,44	24	0	
12.09.2023	73,62	48,61	25,01	61,77	60,77	0	60,27	60,09	0,18	1,51	24	0	
13.09.2023	73,55	48,71	24,84	58,63	57,69	0	57,2	57,08	0,12	1,421	24	0	
14.09.2023	72,87	49,22	23,65	60,49	59,6	0	59,05	58,92	0,13	1,394	24	0	
15.09.2023	72,83	49,73	23,1	59,97	59,11	0	58,55	58,41	0,14	1,354	24	0	
16.09.2023	72,87	50	22,87	58,96	58,12	0	57,58	57,45	0,13	1,313	24	0	
17.09.2023	73,27	49,48	23,79	61,97	61,01	0	60,5	60,29	0,21	1,439	24	0	
18.09.2023	73,14	49,37	23,77	60,24	59,31	0	58,8	58,6	0,2	1,397	24	0	
19.09.2023	73,32	49,66	23,66	58,2	57,3	0	56,83	56,63	0,2	1,341	24	0	
20.09.2023	72,76	50,52	22,24	63,65	62,75	0	62,13	62,02	0,11	1,382	24	0	
21.09.2023	73,1	50,32	22,78	63,16	62,22	0	61,66	61,46	0,2	1,405	24	0	
22.09.2023	72,81	50,3	22,51	61,61	60,71	0	60,16	60	0,16	1,353	24	0	
23.09.2023	72,39	50,7	21,69	67,23	66,31	0	65,68	65,51	0,17	1,423	24	0	
Итого:				2669	2653,4	0,01	2610,86	2618,8	-7,94	43,785	744	0	
Средние:	70,81	51,72	19,09										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/23-24/0	129811	126533,1	13,23	126015,6	125178,2	837,41	4274,238	30803	0
23/09/23-24/0	132480	129186,5	13,24	128626,4	127797	829,47	4318,023	31547	0
Итого:	2669,05	2653,41	0,01	2610,86	2618,8	-7,94	43,785	744	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
06/09/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
06.09.2023	74,61	45,68	28,93	45,11	44,46	0	43,99	43,98	0,01	1,271	24	0	
07.09.2023	73,26	44,81	28,45	48,03	47,38	0	46,87	46,9	-0,03	1,33	24	0	
08.09.2023	73,68	45,16	28,52	45	44,4	0	43,93	43,92	0,01	1,253	24	0	
09.09.2023	72,18	45,48	26,7	53,29	52,49	0	52,06	52	0,06	1,389	24	0	
10.09.2023	73,22	44,97	28,25	51,1	50,26	0	49,91	49,78	0,13	1,411	24	0	
11.09.2023	72,31	45,8	26,51	52,23	51,44	0	51,01	50,95	0,06	1,35	24	0	
12.09.2023	73,06	45,92	27,14	49,05	48,31	0	47,89	47,82	0,07	1,3	24	0	
13.09.2023	73,06	45,7	27,36	48,46	47,68	0	47,29	47,18	0,11	1,293	24	0	
14.09.2023	72,41	45,99	26,42	49,84	49,13	0	48,65	48,64	0,01	1,282	24	0	
15.09.2023	72,38	46,4	25,98	49,44	48,76	0	48,28	48,27	0,01	1,253	24	0	
16.09.2023	72,41	46,1	26,31	51,12	50,4	0	49,91	49,91	0	1,317	24	0	
17.09.2023	72,83	45,81	27,02	50,39	49,64	0	49,21	49,16	0,05	1,33	24	0	
18.09.2023	72,7	45,86	26,84	50,44	49,72	0	49,24	49,23	0,01	1,319	24	0	
19.09.2023	72,87	45,81	27,06	49,7	48,99	0	48,54	48,51	0,03	1,311	24	0	
20.09.2023	72,27	46,87	25,4	51,22	50,56	0	50,02	50,04	-0,02	1,271	24	0	
21.09.2023	72,64	46,53	26,11	51,74	51,04	0	50,51	50,53	-0,02	1,317	24	0	
22.09.2023	72,34	46,14	26,2	51,24	50,54	0	50,06	50,05	0,01	1,311	24	0	
23.09.2023	71,91	46,76	25,15	53,37	52,64	0	52,14	52,14	0	1,311	24	0	
Итого:				900,77	887,84	0	879,51	879,01	0,5	23,619	432	0	
Средние:	72,78	45,87	26,9										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05/09/23г	193,1	189,76	0	188,52	187,99	0,53	5,305	58	0
23/09/23г	1093,87	1077,6	0	1068,03	1067	1,03	28,924	490	0
Итого:	900,77	887,84	0	879,51	879,01	0,5	23,619	432	0
							40,677		

*ОД ПУ обнулился (312г.)
Акт.*

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Б.А. Просанчиков
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_к = Q_и

Т_{раб} х Т_{нш}

17,058

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 3-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,01	58,41	9,6	130,54	130,04	0	127,81	128	-0,19	1,226	24	0	
25.08.2023	67,7	57,75	9,95	126,93	126,48	0	124,25	124,51	-0,26	1,235	24	0	
26.08.2023	67,98	58,9	9,08	139,04	138,61	0	136,18	136,39	-0,21	1,236	24	0	
27.08.2023	67,96	57,99	9,97	130,12	129,67	0	127,4	127,66	-0,26	1,269	24	0	
28.08.2023	67,18	58,64	8,54	157,39	157,11	0	154,17	154,65	-0,48	1,316	24	0	
29.08.2023	65,9	58,01	7,89	171,15	171,11	0	167,8	168,47	-0,67	1,324	24	0	
30.08.2023	65,75	57,2	8,55	166,49	166,4	0	163,2	163,9	-0,7	1,396	24	0	
31.08.2023	65,46	56,9	8,56	161,8	161,71	0	158,66	159,28	-0,62	1,356	24	0	
01.09.2023	65,5	55,99	9,51	139,45	139,07	0	136,72	137,05	-0,33	1,299	24	0	
02.09.2023	68,14	57,69	10,45	133,95	133,52	0	131,16	131,46	-0,3	1,373	24	0	
03.09.2023	68,25	58,04	10,21	147,69	147,3	0	144,58	145,01	-0,43	1,475	24	0	
04.09.2023	67,24	57,82	9,42	151,87	151,52	0	148,77	149,17	-0,4	1,403	24	0	
05.09.2023	70,58	56,15	14,43	102,07	101,02	0	99,8	99,54	0,26	1,442	24	0	
06.09.2023	74,4	51,87	22,53	65,06	63,74	0	63,47	62,92	0,55	1,429	24	0	
07.09.2023	73,18	52,39	20,79	70,17	68,95	0	68,48	68,07	0,41	1,425	24	0	
08.09.2023	73,61	51,69	21,92	66,56	65,32	0	64,96	64,5	0,46	1,422	24	0	
09.09.2023	72,17	52,58	19,59	79,19	78	0	77,31	77,01	0,3	1,514	24	0	
10.09.2023	73,21	50,9	22,31	71,44	70,17	0	69,76	69,31	0,45	1,555	24	0	
11.09.2023	72,27	52,85	19,42	74,23	73,05	0	72,53	72,11	0,42	1,406	24	0	
12.09.2023	72,91	50,72	22,19	68,07	66,82	0	66,46	66,05	0,41	1,475	24	0	
13.09.2023	72,93	51,42	21,51	67,86	66,57	0	66,27	65,74	0,53	1,428	24	0	
14.09.2023	72,38	51,31	21,07	72,37	71,04	0	70,66	70,16	0,5	1,487	24	0	
15.09.2023	72,32	52,03	20,29	70,25	69,01	0	68,62	68,14	0,48	1,392	24	0	
16.09.2023	72,38	52,12	20,26	69,71	68,46	0	68,06	67,57	0,49	1,379	24	0	
17.09.2023	72,71	51,77	20,94	68,32	67,07	0	66,7	66,22	0,48	1,394	24	0	
18.09.2023	72,63	51,87	20,76	70,23	68,9	0	68,59	68,03	0,56	1,424	24	0	
19.09.2023	72,76	52,14	20,62	68,18	66,88	0	66,56	66,04	0,52	1,371	24	0	
20.09.2023	72,18	52,56	19,62	72,65	71,34	0	70,97	70,42	0,55	1,391	24	0	
21.09.2023	72,57	52,33	20,24	72,47	71,05	0	70,77	70,14	0,63	1,432	24	0	
22.09.2023	72,24	53,19	19,05	72,31	70,98	0	70,62	70,03	0,59	1,346	24	0	
23.09.2023	71,86	53,8	18,06	77,52	76,13	0	75,73	75,1	0,63	1,365	24	0	
Итого:				3135	3107	0	3067,02	3062,65	4,37	42,985	744	0	
Средние:	70,46	54,42	16,04										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324	155707	151744	8,73	151308	149897,6	1410,39	4404,973	30805	0
23/09/2324	158842	154851	8,73	154375	152960,2	1414,76	4447,958	31549	0
Итого:	3135,08	3107,04	0	3067,02	3062,65	4,37	42,985	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
ФИО

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
ФИО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBCB0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,52	59,92	8,6	144,96	146,16	0	141,9	143,76	-1,86	1,219	24	0	
25.08.2023	68,23	59,54	8,69	145,31	146,42	0	142,24	144,03	-1,79	1,236	24	0	
26.08.2023	68,43	59,92	8,51	144,98	146,15	0	141,91	143,74	-1,83	1,208	24	0	
27.08.2023	68,53	59,19	9,34	144,18	145,28	0	141,13	142,94	-1,81	1,319	24	0	
28.08.2023	67,57	58,38	9,19	143,98	145,06	0	141,02	142,79	-1,77	1,294	24	0	
29.08.2023	66,21	57	9,21	140,98	141,82	0	138,19	139,71	-1,52	1,273	24	0	
30.08.2023	66,03	56,27	9,76	140,2	140,86	0	137,38	138,78	-1,4	1,339	24	0	
31.08.2023	65,76	55,84	9,92	137,9	138,32	0,01	135,2	136,32	-1,12	1,343	24	0	
01.09.2023	66,32	56,09	10,23	131,4	131,18	0	128,8	129,26	-0,46	1,316	24	0	
02.09.2023	68,8	58,25	10,55	132,48	132,81	0	129,7	130,73	-1,03	1,367	24	0	
03.09.2023	68,78	57,9	10,88	136,54	137,2	0	133,63	135,08	-1,45	1,456	24	0	
04.09.2023	67,96	56,63	11,33	133,18	133,54	0	130,39	131,56	-1,17	1,477	24	0	
05.09.2023	71,04	56,26	14,78	99,73	99,21	0	97,47	97,77	-0,3	1,442	24	0	
06.09.2023	75,55	50,25	25,3	54,7	53,86	0	53,34	53,24	0,1	1,346	24	0	
07.09.2023	74,2	50,29	23,91	59,98	59,21	0	58,52	58,5	0,02	1,399	24	0	
08.09.2023	74,73	50,2	24,53	55,15	54,32	0	53,78	53,68	0,1	1,316	24	0	
09.09.2023	73,08	50,65	22,43	62,31	61,55	0	60,85	60,84	0,01	1,364	24	0	
10.09.2023	74,24	50,17	24,07	65,65	64,7	0	64,07	63,93	0,14	1,544	24	0	
11.09.2023	73,24	50,84	22,4	65,38	64,44	0	63,85	63,66	0,19	1,43	24	0	
12.09.2023	74	50,54	23,46	62,95	62	0	61,41	61,25	0,16	1,439	24	0	
13.09.2023	73,95	48,55	25,4	59,66	58,8	0,01	58,22	58,14	0,08	1,478	24	0	
14.09.2023	73,18	46,8	26,38	56,57	55,97	0	55,2	55,43	-0,23	1,456	24	0	
15.09.2023	73,14	47,02	26,12	54,77	54,32	0	53,46	53,78	-0,32	1,396	24	0	
16.09.2023	73,24	47,89	25,35	55,02	54,77	0	53,69	54,22	-0,53	1,36	24	0	
17.09.2023	73,6	46,85	26,75	57,58	57,29	0	56,21	56,71	-0,5	1,503	24	0	
18.09.2023	73,41	45,94	27,47	57,62	57,25	0	56,24	56,72	-0,48	1,546	24	0	
19.09.2023	73,62	47,17	26,45	55,84	55,42	0	54,5	54,86	-0,36	1,44	24	0	
20.09.2023	72,98	47,82	25,16	58,32	57,75	0	56,95	57,16	-0,21	1,435	24	0	
21.09.2023	73,47	47,7	25,77	54,4	53,49	0	53,1	52,93	0,17	1,366	24	0	
22.09.2023	73,17	47,34	25,83	55,39	54,49	0	54,08	53,94	0,14	1,397	24	0	
23.09.2023	72,7	47,62	25,08	57,35	56,4	0	55,99	55,78	0,21	1,403	24	0	
Итого:				2824,4	2820	0,02	2762,42	2781,24	-18,82	42,907	744	0	
Средние:	71,21	52,41	18,8										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	85659,41	85112,1	21,34	83078,2	84091,4	-1013,28	2701,697	16125	374
23/09/2324:	88483,87	87932,1	21,36	85840,6	86872,7	-1032,1	2744,604	16869	374
Итого:	2824,46	2820,04	0,02	2762,42	2781,24	-18,82	42,907	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *[Signature]*
Е.А. Просянников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *[Signature]* /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x37A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,21	50,41	17,8	37,7	38,17	0,01	36,89	37,67	-0,78	0,659	24	0	
25.08.2023	67,96	50,45	17,51	39,69	40,15	0	38,84	39,66	-0,82	0,679	24	0	
26.08.2023	68,18	51,22	16,96	38,54	38,96	0,01	37,74	38,48	-0,74	0,641	24	0	
27.08.2023	68,2	50,69	17,51	44,39	44,79	0	43,47	44,25	-0,78	0,759	24	0	
28.08.2023	67,35	51,79	15,56	46,78	47,27	0,01	45,85	46,72	-0,87	0,711	24	0	
29.08.2023	65,71	53,51	12,2	67,03	68,14	0	65,71	67,23	-1,52	0,799	24	0	
30.08.2023	65,73	53,68	12,05	67,05	68,16	0,01	65,72	67,26	-1,54	0,793	24	0	
31.08.2023	65,62	53,37	12,25	72,39	73,43	0	70,99	72,47	-1,48	0,871	24	0	
01.09.2023	64,78	53,8	10,98	68,56	69,7	0,01	67,25	68,75	-1,5	0,738	24	0	
02.09.2023	68,24	50,05	18,19	46,78	47,06	0,01	45,79	46,5	-0,71	0,834	24	0	
03.09.2023	68,4	50,28	18,12	50,23	50,51	0	49,18	49,91	-0,73	0,888	24	0	
04.09.2023	67,59	50,38	17,21	47,02	47,32	0,01	46,04	46,76	-0,72	0,794	24	0	
05.09.2023	71,33	46,4	24,93	35,57	35,4	0,01	34,77	35,07	-0,3	0,866	24	0	
06.09.2023	75,18	46,98	28,2	28,89	28,62	0,01	28,2	28,34	-0,14	0,793	24	0	
07.09.2023	73,84	45,9	27,94	30,05	29,85	0,01	29,33	29,56	-0,23	0,818	24	0	
08.09.2023	74,38	46,83	27,55	27,67	27,48	0	26,99	27,21	-0,22	0,741	24	0	
09.09.2023	72,59	45,9	26,69	30,6	30,47	0,01	29,87	30,18	-0,31	0,793	24	0	
10.09.2023	73,66	46,64	27,02	34,12	33,9	0,01	33,3	33,57	-0,27	0,9	24	0	
11.09.2023	72,78	46,18	26,6	31,84	31,65	0,01	31,09	31,36	-0,27	0,826	24	0	
12.09.2023	73,52	46,06	27,46	32,23	31,96	0	31,47	31,65	-0,18	0,861	24	0	
13.09.2023	73,73	48,63	25,1	30,4	30,05	0,01	29,69	29,73	-0,04	0,746	24	0	
14.09.2023	73,05	45,9	27,15	27,06	26,77	0,01	26,39	26,49	-0,1	0,716	24	0	
15.09.2023	73,02	45,37	27,65	28,62	28,3	0,01	27,93	28,02	-0,09	0,772	24	0	
16.09.2023	73,05	45,34	27,71	27,15	26,81	0,01	26,5	26,55	-0,05	0,736	24	0	
17.09.2023	73,53	45,49	28,04	31,89	31,44	0	31,13	31,15	-0,02	0,875	24	0	
18.09.2023	73,26	45,84	27,42	28,07	27,65	0,01	27,39	27,38	0,01	0,751	24	0	
19.09.2023	73,5	45,81	27,69	29	28,54	0,01	28,33	28,26	0,07	0,784	24	0	
20.09.2023	72,81	46,48	26,33	29,65	29,18	0,01	28,98	28,89	0,09	0,763	24	0	
21.09.2023	73,49	46,42	27,07	30,5	29,96	0,01	29,79	29,66	0,13	0,805	24	0	
22.09.2023	73,1	46,59	26,51	30,01	29,48	0,01	29,31	29,19	0,12	0,777	24	0	
23.09.2023	72,5	46,6	25,9	32,85	32,31	0	32,09	31,99	0,1	0,829	24	0	
Итого:				1202,3	1203,4	0,22	1176,02	1189,91	-13,89	24,318	744	0	
Средние:	70,91	48,35	22,55										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	47479,49	47246	39,1	46015,1	46704,9	-689,85	1603,865	16430	0
23/09/2324:	48681,82	48449,48	39,32	47191,1	47894,9	-703,74	1628,183	17174	0
Итого:	1202,33	1203,48	0,22	1176,02	1189,91	-13,89	24,318	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЗР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб x Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 5-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1772

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,23	54,21	13,02	96,55	95,32	0,01	94,57	94,02	0,55	1,229	24	0	
25.08.2023	66,74	50,48	16,26	71,66	70,57	0,01	70,24	69,73	0,51	1,143	24	0	
26.08.2023	66,65	46,21	20,44	55,33	54,34	0,02	54,22	53,81	0,41	1,106	24	0	
27.08.2023	67,02	52,13	14,89	91,23	90,09	0	89,41	88,93	0,48	1,33	24	0	
28.08.2023	66,39	54,38	12,01	118,43	117,55	0,01	116,06	115,93	0,13	1,393	24	0	
29.08.2023	65,03	54,72	10,31	133,67	133,18	0,22	131,1	131,31	-0,21	1,35	24	0	
30.08.2023	64,79	52,74	12,05	111,41	110,88	0,01	109,29	109,46	-0,17	1,318	24	0	
31.08.2023	64,67	52,98	11,69	120,95	120,43	0,02	118,67	118,87	-0,2	1,389	24	0	
01.09.2023	64,64	54,87	9,77	146,24	145,38	0,02	143,47	143,36	0,11	1,402	24	0	
02.09.2023	67,44	54,83	12,61	123,22	121,77	0	120,7	120,06	0,64	1,522	24	0	
03.09.2023	67,6	55,1	12,5	134,9	133,56	0	132,13	131,69	0,44	1,648	24	0	
04.09.2023	66,58	55,1	11,48	134,83	133,75	0	132,15	131,86	0,29	1,517	24	0	
05.09.2023	69,84	51,01	18,83	83,01	81,11	0	81,2	80,13	1,07	1,529	24	0	
06.09.2023	73,71	48,19	25,52	60,97	58,84	0	59,51	58,2	1,31	1,517	24	0	
07.09.2023	72,55	49,05	23,5	66,12	64,04	0	64,58	63,29	1,29	1,516	24	0	
08.09.2023	72,88	49,34	23,54	62,39	60,39	0	60,92	59,67	1,25	1,437	24	0	
09.09.2023	71,44	50,29	21,15	69,8	67,83	0	68,2	67,01	1,19	1,444	24	0	
10.09.2023	72,51	49,67	22,84	70,54	68,31	0	68,89	67,51	1,38	1,573	24	0	
11.09.2023	71,65	50,02	21,63	70,7	68,5	0	69,1	67,71	1,39	1,495	24	0	
12.09.2023	72,41	49,8	22,61	69,97	67,59	0	68,35	66,78	1,57	1,546	24	0	
13.09.2023	72,37	50,11	22,26	68,37	66,07	0	66,79	65,26	1,53	1,488	24	0	
14.09.2023	71,83	50,84	20,99	73,4	71,04	0	71,7	70,21	1,49	1,506	24	0	
15.09.2023	71,73	50,16	21,57	69,53	67,26	0	67,95	66,48	1,47	1,464	24	0	
16.09.2023	71,8	50,69	21,11	67,95	65,73	0	66,4	64,95	1,45	1,399	24	0	
17.09.2023	72,21	50,43	21,78	71,23	68,83	0	69,59	68,01	1,58	1,518	24	0	
18.09.2023	72,03	50,37	21,66	70,33	67,98	0	68,72	67,16	1,56	1,487	24	0	
19.09.2023	72,18	50,57	21,61	66,95	64,72	0	65,39	63,92	1,47	1,413	24	0	
20.09.2023	71,63	51,23	20,4	73,11	70,76	0	71,45	69,9	1,55	1,456	24	0	
21.09.2023	72,09	50,78	21,31	73,34	70,77	0	71,62	69,93	1,69	1,526	24	0	
22.09.2023	71,72	50,91	20,81	71,47	68,99	0	69,83	68,17	1,66	1,453	24	0	
23.09.2023	71,3	51,18	20,12	75,41	72,79	0	73,68	71,9	1,78	1,481	24	0	
Итого:				2673	2618,3	0,32	2615,88	2585,22	30,66	44,595	744	0	
Средние:	69,76	51,36	18,39										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	155955	147213	1,85	151663	145503	6160,01	4427,91	30802	0
23/09/2324:	158628	149831	2,17	154279	148088	6190,67	4472,51	31546	0
Итого:	2673,01	2618,37	0,32	2615,88	2585,22	30,66	44,595	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
Инспектор СТУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ Т.сут M грвс = _____ Т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,26	55,26	13	105,98	106,02	0	103,76	104,52	-0,76	1,349	24	0	
25.08.2023	68	55,17	12,83	108,42	108,49	0	106,13	106,96	-0,83	1,358	24	0	
26.08.2023	68,26	54,83	13,43	110,42	110,45	0	108,12	108,9	-0,78	1,451	24	0	
27.08.2023	68,17	54,62	13,55	113,71	113,79	0	111,32	112,23	-0,91	1,508	24	0	
28.08.2023	67,31	55,51	11,8	125,14	125,41	0	122,57	123,61	-1,04	1,447	24	0	
29.08.2023	65,97	55,64	10,33	148,65	149,16	0	145,74	147,01	-1,27	1,507	24	0	
30.08.2023	66,02	56,77	9,25	169,07	169,52	0	165,74	166,99	-1,25	1,536	24	0	
31.08.2023	65,72	55,66	10,06	162,83	163,13	0	159,66	160,79	-1,13	1,604	24	0	
01.09.2023	65,47	54,43	11,04	136,04	135,98	0	133,42	134,09	-0,67	1,472	24	0	
02.09.2023	68,36	54,14	14,22	109,08	108,95	0	106,82	107,46	-0,64	1,517	24	0	
03.09.2023	68,47	54,01	14,46	113,83	113,79	0	111,47	112,24	-0,77	1,611	24	0	
04.09.2023	67,15	55,55	11,6	138,03	138,06	0	135,23	136,07	-0,84	1,568	24	0	
05.09.2023	70,99	51,29	19,7	79,04	78,47	0	77,26	77,51	-0,25	1,521	24	0	
06.09.2023	75,1	46,68	28,42	55,74	54,98	0	54,37	54,41	-0,04	1,542	24	0	
07.09.2023	73,75	48,09	25,66	61,67	61,04	0	60,18	60,36	-0,18	1,541	24	0	
08.09.2023	74,4	48,07	26,33	57,84	57,24	0	56,42	56,64	-0,22	1,487	24	0	
09.09.2023	72,78	49,61	23,17	66,33	65,8	0	64,77	65,08	-0,31	1,501	24	0	
10.09.2023	73,88	47,9	25,98	65,15	64,44	0	63,6	63,76	-0,16	1,655	24	0	
11.09.2023	72,82	49,07	23,75	63,66	63,09	0	62,18	62,39	-0,21	1,478	24	0	
12.09.2023	73,64	48,06	25,58	62,63	61,93	0	61,13	61,27	-0,14	1,562	24	0	
13.09.2023	73,69	47,91	25,78	61,61	60,95	0	60,14	60,3	-0,16	1,55	24	0	
14.09.2023	73,02	48,53	24,49	64,5	63,87	0	62,96	63,15	-0,19	1,541	24	0	
15.09.2023	72,93	48,25	24,68	61,88	61,26	0	60,43	60,56	-0,13	1,492	24	0	
16.09.2023	73	48,47	24,53	61,56	60,95	0	60,09	60,27	-0,18	1,475	24	0	
17.09.2023	73,41	48,19	25,22	63,9	63,22	0	62,36	62,54	-0,18	1,575	24	0	
18.09.2023	73,24	48,1	25,14	61,6	60,97	0	60,13	60,3	-0,17	1,512	24	0	
19.09.2023	73,4	48,2	25,2	60,78	60,18	0	59,31	59,52	-0,21	1,493	24	0	
20.09.2023	72,76	49,08	23,68	64,66	64,09	0	63,13	63,37	-0,24	1,497	24	0	
21.09.2023	73,24	48,74	24,5	63,65	62,99	0	62,15	62,27	-0,12	1,524	24	0	
22.09.2023	72,92	49,34	23,58	63,25	62,66	0	61,76	61,94	-0,18	1,457	24	0	
23.09.2023	72,45	49,53	22,92	66,28	65,62	0	64,75	64,9	-0,15	1,485	24	0	
Итого:				2746,9	2736,5	0	2687,1	2701,41	-14,31	46,816	744	0	
Средние:	70,92	51,11	19,8										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324	146412	143196	619,05	142168	141546,8	621,14	4505,861	30800	0
23/09/2324	149159	145932	619,05	144855,1	144248,3	606,83	4552,677	31544	0
Итого:	2746,93	2736,5	0	2687,1	2701,41	-14,31	46,816	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	66,78	51,87	14,91	59,72	57,94	0	58,55	57,18	1,37	0,873	24	0	
25.08.2023	66,57	51,71	14,86	61,86	60,05	0	60,64	59,29	1,35	0,902	24	0	
26.08.2023	66,74	50,59	16,15	59,61	57,83	0	58,4	57,11	1,29	0,943	24	0	
27.08.2023	66,79	50,6	16,19	60,56	58,99	0	59,34	58,29	1,05	0,961	24	0	
28.08.2023	66,04	51,84	14,2	68,14	66,31	0	66,8	65,49	1,31	0,95	24	0	
29.08.2023	64,91	53,14	11,77	84,49	82,23	0	82,86	81,14	1,72	0,975	24	0	
30.08.2023	64,79	53,17	11,62	83,91	81,84	0	82,32	80,74	1,58	0,957	24	0	
31.08.2023	64,6	52,57	12,03	85,6	82,97	0	84	81,92	2,08	1,012	24	0	
01.09.2023	63,9	52,7	11,2	84,63	82,1	0	83,06	81,03	2,03	0,93	24	0	
02.09.2023	67	48,67	18,33	61,7	59,62	0	60,45	58,97	1,48	1,106	24	0	
03.09.2023	67,05	48,37	18,68	61,24	59,35	0	59,98	58,7	1,28	1,117	24	0	
04.09.2023	66,08	50,46	15,62	66,32	64,15	0	65,03	63,38	1,65	1,014	24	0	
05.09.2023	69,05	47,6	21,45	49,28	47,11	0	48,23	46,6	1,63	1,035	24	0	
06.09.2023	72,54	45,08	27,46	38,36	36,38	0	37,44	36,06	1,38	1,027	24	0	
07.09.2023	71,39	45,65	25,74	39,16	37,21	0	38,28	36,86	1,42	0,984	24	0	
08.09.2023	71,74	46,25	25,49	39	37,04	0	38,08	36,7	1,38	0,971	24	0	
09.09.2023	70,64	46,08	24,56	42,94	40,83	0	41,95	40,4	1,55	1,029	24	0	
10.09.2023	71,52	44,49	27,03	43,03	40,84	0	42,05	40,47	1,58	1,137	24	0	
11.09.2023	70,6	46,06	24,54	42,38	40,26	0	41,46	39,81	1,65	1,016	24	0	
12.09.2023	71,32	45,85	25,47	41,27	39,14	0	40,31	38,77	1,54	1,027	24	0	
13.09.2023	71,29	45,31	25,98	39,98	37,9	0	39,06	37,57	1,49	1,013	24	0	
14.09.2023	70,67	46,58	24,09	41,73	39,62	0	40,81	39,2	1,61	0,984	24	0	
15.09.2023	70,66	46,89	23,77	42,31	40,22	0	41,37	39,78	1,59	0,985	24	0	
16.09.2023	70,8	46,15	24,65	43,72	41,5	0	42,75	41,07	1,68	1,052	24	0	
17.09.2023	71,21	46,13	25,08	44,29	42,03	0	43,31	41,62	1,69	1,086	24	0	
18.09.2023	71,03	46,59	24,44	43,03	40,84	0	42,06	40,4	1,66	1,028	24	0	
19.09.2023	71,2	45,9	25,3	43,12	40,88	0	42,13	40,48	1,65	1,064	24	0	
20.09.2023	70,71	46,64	24,07	44,85	42,58	0	43,83	42,13	1,7	1,053	24	0	
21.09.2023	71,08	46,58	24,5	44,81	42,49	0	43,8	42,03	1,77	1,074	24	0	
22.09.2023	70,7	47,9	22,8	43,7	41,5	0	42,74	41,03	1,71	0,974	24	0	
23.09.2023	70,35	47,12	23,23	45,17	42,9	0	44,22	42,44	1,78	1,026	24	0	
Итого:				1649,9	1584,6	0	1615,31	1566,66	48,65	31,305	744	0	
Средние:	69,02	48,21	20,81										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	100047,4	101921,1	7,04	97202,1	100800	-3598,05	3093,14	30800	0
23/09/2324:	101697,3	103505,8	7,04	98817,4	102367	-3549,4	3124,45	31544	0
Итого:	1649,91	1584,65	0	1615,31	1566,66	48,65	31,305	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	69,35	51,47	17,88	49,76	49,33	0	48,72	48,72	0	0,87	24	0	*
25.08.2023	69,54	51,91	17,63	49,55	49,11	0	48,53	48,52	0,01	0,856	24	0	
26.08.2023	72,44	46,89	25,55	36,28	36,87	0,05	35,43	36,51	-1,08	0,907	24	0	
27.08.2023	75,51	46,57	28,94	31,76	31,58	0	30,99	31,3	-0,31	0,897	24	0	
28.08.2023	75,52	47,61	27,91	32,09	31,54	0	31,34	31,24	0,1	0,873	24	0	
29.08.2023	75,39	47,56	27,83	31,41	30,7	0	30,68	30,43	0,25	0,854	24	0	
30.08.2023	75,69	47,34	28,35	31,05	30,27	0	30,3	30,02	0,28	0,86	24	0	
31.08.2023	71,53	49,17	22,36	40,4	39,77	0	39,47	39,32	0,15	0,881	24	0	
01.09.2023	69,35	51,47	17,88	49,76	49,33	0	48,72	48,72	0	0,87	24	0	
02.09.2023	69,54	51,91	17,63	49,55	49,11	0	48,53	48,52	0,01	0,856	24	0	
03.09.2023	69,56	51,44	18,12	54,63	53,74	0	53,43	53,09	0,34	0,968	24	0	
04.09.2023	73,45	47,84	25,61	38,06	37,12	0	37,15	36,71	0,44	0,95	24	0	
05.09.2023	72,34	49,26	23,08	40,68	39,82	0	39,71	39,36	0,35	0,917	24	0	
06.09.2023	72,56	48,54	24,02	39,8	38,93	0	38,84	38,47	0,37	0,933	24	0	
07.09.2023	71,38	49,14	22,24	43,06	42,22	0	42,06	41,75	0,31	0,935	24	0	
08.09.2023	72,16	48,32	23,84	41,34	40,44	0	40,38	39,96	0,42	0,965	24	0	
09.09.2023	71,46	49,16	22,3	43,2	42,34	0	42,21	41,84	0,37	0,938	24	0	
10.09.2023	72,19	48,92	23,27	41,99	41,08	0	40,99	40,61	0,38	0,952	24	0	
11.09.2023	72,04	49,24	22,8	39,79	38,96	0	38,87	38,47	0,4	0,886	24	0	
12.09.2023	71,51	49,4	22,11	43,46	42,58	0	42,48	42,08	0,4	0,938	24	0	
13.09.2023	71,47	49,52	21,95	42,18	41,34	0	41,21	40,87	0,34	0,905	24	0	
14.09.2023	71,53	50,05	21,48	41,83	41	0	40,87	40,49	0,38	0,875	24	0	
15.09.2023	71,9	48,96	22,94	42,37	41,48	0	41,39	40,98	0,41	0,95	24	0	
16.09.2023	71,71	49,25	22,46	41,52	40,66	0	40,53	40,19	0,34	0,909	24	0	
17.09.2023	71,92	49,52	22,4	41,73	40,87	0	40,75	40,36	0,39	0,914	24	0	
18.09.2023	71,42	50,05	21,37	42,97	42,12	0	41,98	41,64	0,34	0,897	24	0	
19.09.2023	71,73	50,17	21,56	43,79	42,91	0	42,78	42,39	0,39	0,922	24	0	
20.09.2023	71,44	50,29	21,15	43,51	42,65	0	42,54	42,16	0,38	0,896	24	0	
21.09.2023	71,07	50,46	20,61	44,49	43,64	0	43,5	43,12	0,38	0,895	24	0	
22.09.2023	68,64	51,08	17,56	51,29	51,49	0	50,16	50,86	-0,7	0,88	24	0	
23.09.2023	67,86	51,88	15,98	57,15	57,48	0	55,98	56,79	-0,81	0,895	24	0	
Итого:				1320,45	1300,48	0,05	1290,52	1285,49	5,03	28,044	744	0	
Средние:	67,34	48,95	18,38										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:0	100658,5	97789,34	27,09	97687,47	96582,52	1104,95	3007,853	30564	0
23/09/2324:0	101978,9	99089,82	27,14	98977,99	97868,01	1109,98	3032,897	31308	0
Итого:	1320,45	1300,48	0,05	1290,52	1285,49	5,03	25,044	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0xE99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,04	55,9	12,14	43,31	43,18	0	42,33	42,58	-0,25	0,513	24	0	
25.08.2023	67,85	55,83	12,02	45,98	45,79	0	45,02	45,1	-0,08	0,54	24	0	
26.08.2023	68	55,93	12,07	45,59	45,33	0	44,64	44,68	-0,04	0,539	24	0	
27.08.2023	68,09	55,32	12,77	47,54	47,24	0	46,56	46,57	-0,01	0,596	24	0	
28.08.2023	67,22	56,02	11,2	53,57	53,26	0	52,48	52,45	0,03	0,588	24	0	
29.08.2023	65,93	56,13	9,8	57,76	57,41	0	56,63	56,59	0,04	0,558	24	0	
30.08.2023	65,81	56,9	8,91	66,61	66,12	0	65,3	65,16	0,14	0,581	24	0	
31.08.2023	65,58	55,35	10,23	64,74	64,05	0	63,48	63,14	0,34	0,651	24	0	
01.09.2023	65,24	55,45	9,79	53,83	53,21	0	52,8	52,45	0,35	0,518	24	0	
02.09.2023	68,21	55,6	12,61	47,9	47,56	0	46,92	46,87	0,05	0,592	24	0	
03.09.2023	68,33	54,78	13,55	48,8	48,31	0	47,77	47,63	0,14	0,645	24	0	
04.09.2023	67,21	55,18	12,03	51,5	50,79	0	50,46	50,06	0,4	0,606	24	0	
05.09.2023	70,48	53,57	16,91	35,64	34,91	0	34,89	34,45	0,44	0,59	24	0	
06.09.2023	74,62	49,73	24,89	25,44	24,76	0	24,82	24,5	0,32	0,618	24	0	
07.09.2023	73,46	51,89	21,57	26,2	25,56	0	25,56	25,27	0,29	0,551	24	0	
08.09.2023	73,82	51,08	22,74	25,51	24,85	0	24,9	24,58	0,32	0,563	24	0	
09.09.2023	72,55	52,34	20,21	28,42	27,79	0	27,71	27,41	0,3	0,558	24	0	
10.09.2023	73,37	49,63	23,74	30,3	29,52	0	29,54	29,2	0,34	0,704	24	0	
11.09.2023	72,49	51,97	20,52	27,83	27,19	0	27,17	26,87	0,3	0,556	24	0	
12.09.2023	73,25	51,3	21,95	27,14	26,47	0	26,48	26,18	0,3	0,582	24	0	
13.09.2023	73,16	50,11	23,05	26,54	25,86	0	25,91	25,59	0,32	0,596	24	0	
14.09.2023	72,62	50,75	21,87	28,52	27,84	0	27,84	27,52	0,32	0,609	24	0	
15.09.2023	72,73	51,71	21,02	28,39	27,72	0	27,69	27,42	0,27	0,58	24	0	
16.09.2023	72,84	51,6	21,24	27,89	27,11	0	27,21	26,78	0,43	0,578	24	0	
17.09.2023	73,15	50,72	22,43	28,57	27,76	0	27,89	27,45	0,44	0,625	24	0	
18.09.2023	73,02	51,77	21,25	27,44	26,68	0	26,75	26,38	0,37	0,569	24	0	
19.09.2023	73,21	50,77	22,44	26,48	25,69	0	25,87	25,44	0,43	0,581	24	0	
20.09.2023	72,72	52,11	20,61	29,21	28,37	0	28,51	28	0,51	0,587	24	0	
21.09.2023	73,04	51,84	21,2	28,75	27,88	0	28,05	27,55	0,5	0,597	24	0	
22.09.2023	72,69	52,06	20,63	27,67	26,86	0	26,97	26,54	0,43	0,557	24	0	
23.09.2023	72,34	52,28	20,06	29,61	28,87	0	28,89	28,47	0,42	0,58	24	0	
Итого:				1162,6	1143,9	0	1137,04	1128,88	8,16	18,108	744	0	
Средние:	70,67	53,08	17,59										


Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/23-24/09/23	949,06	938,51	0	928,98	925,73	3,25	13,51	996	0
Итого:	1162,68	1143,94	0	1137,04	1128,88	8,16	18,108	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: 
Е.А. Прохорова
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Представитель теплоснабж. организации
Подпись: 
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,56	54,01	13,55	88,82	87,67	0	87,02	86,48	0,54	1,182	24	0	
25.08.2023	67,34	54,48	12,86	98,53	97,09	0	96,49	95,72	0,77	1,238	24	0	
26.08.2023	67,54	54,59	12,95	94,54	93,05	0	92,61	91,78	0,83	1,2	24	0	
27.08.2023	67,54	53,23	14,31	97,32	95,55	0	95,3	94,29	1,01	1,364	24	0	
28.08.2023	66,7	54,8	11,9	111,61	109,58	0	109,4	108,05	1,35	1,299	24	0	
29.08.2023	65,32	55,72	9,6	139,31	136,65	0	136,6	134,7	1,9	1,31	24	0	
30.08.2023	65,27	58,35	6,92	192,45	188,13	0	188,76	185,18	3,58	1,307	24	0	
31.08.2023	65,06	56,65	8,41	174,64	170,25	0	171,27	167,71	3,56	1,442	24	0	
01.09.2023	64,3	55,4	8,9	154,33	150,98	0,01	151,42	148,82	2,6	1,345	24	0	
02.09.2023	67,52	52,89	14,63	94,7	92,54	0	92,75	91,34	1,41	1,355	24	0	
03.09.2023	67,68	52,01	15,67	97,53	95,1	0	95,53	93,89	1,64	1,497	24	0	
04.09.2023	66,41	54,76	11,65	121,84	119,03	0	119,41	117,4	2,01	1,392	24	0	
05.09.2023	70,11	50,26	19,85	70,69	69,02	0	69,14	68,19	0,95	1,374	24	0	
06.09.2023	74,47	45,08	29,39	47,45	46,35	2,86	46,3	45,89	0,41	1,363	24	0	
07.09.2023	73,2	45,91	27,29	50,26	49,12	8,47	49,08	48,63	0,45	1,34	24	0	
08.09.2023	73,62	46,27	27,35	47,97	47	8,47	46,82	46,48	0,34	1,281	24	0	
09.09.2023	72,13	46,87	25,26	53,36	52,26	8,53	52,15	51,73	0,42	1,318	24	0	
10.09.2023	72,98	45,19	27,79	53,21	52,01	8,55	51,95	51,51	0,44	1,444	24	0	
11.09.2023	72,19	46,12	26,07	54,52	53,43	8,63	53,27	52,91	0,36	1,39	24	0	
12.09.2023	73,01	46	27,01	51,49	50,58	4,69	50,24	50,08	0,16	1,355	24	0	
13.09.2023	73,17	52,52	20,65	53,84	52,93	0,1	52,56	52,25	0,31	1,082	24	0	
14.09.2023	72,37	49,43	22,94	46,09	45,45	0	45,01	44,92	0,09	1,033	24	0	
15.09.2023	72,44	50,25	22,19	43,5	42,95	0	42,5	42,44	0,06	0,944	24	0	
16.09.2023	72,51	49,45	23,06	41,87	41,41	0	40,88	40,94	-0,06	0,942	24	0	
17.09.2023	72,95	48,01	24,94	46,46	45,74	0	45,36	45,23	0,13	1,133	24	0	
18.09.2023	72,69	44,63	28,06	43,95	43,3	0	42,93	42,87	0,06	1,204	24	0	
19.09.2023	72,89	44,24	28,65	47,62	46,74	0,04	46,48	46,28	0,2	1,331	24	0	
20.09.2023	72,3	45,18	27,12	50,56	49,63	0,02	49,37	49,14	0,23	1,338	24	0	
21.09.2023	72,72	45,09	27,63	49,73	48,88	0	48,56	48,38	0,18	1,342	24	0	
22.09.2023	72,38	45,79	26,59	48,17	47,44	0	47,03	46,96	0,07	1,251	24	0	
23.09.2023	71,9	45,86	26,04	51,23	50,62	0	50,05	50,14	-0,09	1,304	24	0	
Итого:				2417,5	2370,4	50,37	2366,24	2340,33	25,91	39,7	744	0	
Средние:	70,26	49,96	20,29										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	99446,7	95789,6	4,42	96450,9	94743,4	1707,47	3364,01	16926	7
23/09/2324:	101864,3	98160,1	54,79	98817,2	97083,8	1733,38	3403,71	17670	7
Итого:	2417,59	2370,48	50,37	2366,24	2340,33	25,91	39,7	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Просвяникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE8DE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,31	61,75	5,56	181,81	190,29	0	178,08	186,99	-8,91	0,991	24	0	
25.08.2023	67,07	61,68	5,39	184,99	193,6	0	181,24	190,25	-9,01	0,975	24	0	
26.08.2023	67,28	62,2	5,08	194,13	203,28	0	190,16	199,7	-9,54	0,966	24	0	
27.08.2023	67,39	61,91	5,48	190,98	199,95	0	187,08	196,44	-9,36	1,021	24	0	
28.08.2023	66,48	60,97	5,51	186,05	195,23	0	182,33	191,94	-9,61	1,006	24	0	
29.08.2023	65,11	59,12	5,99	173,18	181,79	0	169,85	178,86	-9,01	1,019	24	0	
30.08.2023	64,84	58,66	6,18	164,67	172,69	0	161,56	169,97	-8,41	0,998	24	0	
31.08.2023	64,63	58,26	6,37	159,96	167,59	0	156,93	164,97	-8,04	0,999	24	0	
01.09.2023	65,49	58,96	6,53	164,56	170,83	0	161,36	168,1	-6,74	1,052	24	0	
02.09.2023	67,52	61,37	6,15	180,93	189,09	0	177,21	185,83	-8,62	1,089	24	0	
03.09.2023	67,51	60,75	6,76	179,72	187,96	0	176,05	184,79	-8,74	1,189	24	0	
04.09.2023	67	62,08	4,92	224,71	235,18	0	220,18	231,03	-10,85	1,08	24	0	
05.09.2023	70,17	66,04	4,13	275,32	285,98	0	269,25	280,34	-11,09	1,113	24	0	
06.09.2023	74,53	70,29	4,24	286,49	297,02	0	279,45	290,46	-11,01	1,184	24	0	
07.09.2023	73,26	69,31	3,95	294,39	305,36	0	287,41	298,78	-11,37	1,135	24	0	
08.09.2023	73,71	69,73	3,98	291,68	301,94	0	284,66	295,37	-10,71	1,133	24	0	
09.09.2023	72,3	68,2	4,1	291,37	302,67	0	284,59	296,35	-11,76	1,166	24	0	
10.09.2023	73,06	68,87	4,19	289,98	300,03	0	283,1	293,64	-10,54	1,187	24	0	
11.09.2023	72,22	68,3	3,92	296,76	306,58	0	289,89	300,14	-10,25	1,136	24	0	
12.09.2023	73,09	69,19	3,9	294,71	304,62	0	287,74	298,09	-10,35	1,122	24	0	
13.09.2023	73,06	69,03	4,03	293,72	304,47	0	286,73	297,95	-11,22	1,156	24	0	
14.09.2023	72,4	68,38	4,02	289,91	301,12	0	283,14	294,77	-11,63	1,141	24	0	
15.09.2023	72,5	68,54	3,96	293,05	304,2	0	286,18	297,77	-11,59	1,132	24	0	
16.09.2023	72,63	68,46	4,17	291,39	302,26	0	284,55	295,9	-11,35	1,188	24	0	
17.09.2023	73	68,86	4,14	289,68	300,69	0	282,82	294,28	-11,46	1,167	24	0	
18.09.2023	72,85	68,9	3,95	290,06	301,31	0	283,21	294,86	-11,65	1,119	24	0	
19.09.2023	73,03	68,93	4,1	289,26	300,43	0	282,42	294,01	-11,59	1,155	24	0	
20.09.2023	72,58	68,41	4,17	287,65	297,85	0	280,92	291,59	-10,67	1,168	24	0	
21.09.2023	72,86	68,78	4,08	285,34	294,06	0	278,61	287,82	-9,21	1,135	24	0	
22.09.2023	72,46	68,46	4	284,7	293,96	0	278,02	287,77	-9,75	1,113	24	0	
23.09.2023	72,02	67,73	4,29	284,7	292,58	0	278,12	286,55	-8,43	1,196	24	0	
Итого:				7685,8	7984,6	0	7512,84	7825,31	-312,47	34,231	744	0	
Средние:	70,3	65,55	4,74										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	95570,59	92550,2	0	92973,95	91322,1	1651,89	2321,68	21463	4
23/09/2324:	103256,4	100535	0	100486,8	99147,4	1339,42	2355,91	22207	4
Итого:	7685,85	7984,61	0	7512,84	7825,31	-312,47	34,231	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛ ЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТУ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,5	54,05	13,45	48,09	48,18	0	47,07	47,55	-0,48	0,632	24	0	
25.08.2023	67,28	54,62	12,66	51,55	51,65	0	50,5	50,91	-0,41	0,64	24	0	
26.08.2023	67,45	53,82	13,63	47,49	47,6	0	46,49	46,99	-0,5	0,635	24	0	
27.08.2023	67,46	52,96	14,5	48,61	48,66	0	47,6	48,03	-0,43	0,688	24	0	
28.08.2023	66,61	54,87	11,74	59,24	59,5	0	58,05	58,67	-0,62	0,681	24	0	
29.08.2023	65,21	55,02	10,19	68,12	68,61	0	66,79	67,64	-0,85	0,682	24	0	
30.08.2023	65,14	56,68	8,46	83,96	84,53	0	82,37	83,28	-0,91	0,696	24	0	
31.08.2023	64,92	55,37	9,55	78,85	79,3	0	77,36	78,17	-0,81	0,739	24	0	
01.09.2023	64,49	54,29	10,2	68,5	69,03	0	67,18	68,06	-0,88	0,685	24	0	
02.09.2023	67,56	52,29	15,27	48,2	48,11	0	47,19	47,49	-0,3	0,718	24	0	
03.09.2023	67,61	51,95	15,66	52,13	51,98	0	51,07	51,35	-0,28	0,8	24	0	
04.09.2023	66,57	53,46	13,11	58,84	58,82	0	57,65	58,05	-0,4	0,757	24	0	
05.09.2023	70,07	50,35	19,72	39,49	39,06	0	38,63	38,63	0	0,761	24	0	
06.09.2023	74,26	45,97	28,29	27,58	26,98	0	26,85	26,72	0,13	0,756	24	0	
07.09.2023	73,02	46,63	26,39	28,92	28,35	0	28,2	28,1	0,1	0,746	24	0	
08.09.2023	73,47	47,05	26,42	27,69	27,11	0	27,01	26,83	0,18	0,713	24	0	
09.09.2023	72,03	47	25,03	31,43	30,82	0	30,69	30,55	0,14	0,77	24	0	
10.09.2023	72,88	45,26	27,62	31,17	30,48	0	30,44	30,21	0,23	0,842	24	0	
11.09.2023	72,01	46,89	25,12	30,95	30,34	0	30,23	30,06	0,17	0,758	24	0	
12.09.2023	72,83	46,2	26,63	30,14	29,49	0	29,38	29,21	0,17	0,782	24	0	
13.09.2023	72,83	42,94	29,89	29,92	29,24	0	29,21	28,98	0,23	0,874	24	0	
14.09.2023	72,24	43,96	28,28	31,62	30,93	0	30,87	30,68	0,19	0,873	24	0	
15.09.2023	72,3	47,5	24,8	29,57	29	0	28,85	28,72	0,13	0,716	24	0	
16.09.2023	72,76	45,18	27,58	33,81	33,04	0	32,98	32,75	0,23	0,908	24	0	
17.09.2023	72,73	45,84	26,89	28,62	28	0	27,91	27,73	0,18	0,749	24	0	
18.09.2023	72,61	46,6	26,01	28,62	28,02	0	27,92	27,75	0,17	0,726	24	0	
19.09.2023	72,81	46,37	26,44	28,02	27,4	0	27,31	27,14	0,17	0,723	24	0	
20.09.2023	72,23	47,06	25,17	29,24	28,63	0	28,52	28,37	0,15	0,721	24	0	
21.09.2023	72,6	46,72	25,88	29,08	28,48	0	28,36	28,2	0,16	0,734	24	0	
22.09.2023	72,26	47,16	25,1	28,77	28,19	0	28,06	27,91	0,15	0,705	24	0	
23.09.2023	71,83	46,61	25,22	30,44	29,86	0	29,73	29,62	0,11	0,75	24	0	
Итого:				1288,6	1279,3	0	1260,47	1264,4	-3,88	22,96	744	0	
Средние:	70,17	49,37	20,8										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:0	72443,1	70079,36	25,71	70401,84	69232,28	1169,56	2057,88	30563	0
23/09/2324:0	73731,7	71358,75	25,71	71662,31	70496,63	1165,68	2080,84	31307	0
Итого:	1288,66	1279,39	0	1260,47	1264,35	-3,88	22,96	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000/УРАЛЭНЕРГОСБЫТ
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Вейвеля 48

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1 · ФТ=0

Т3=1

КС=0х6751

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,39	55,14	12,25	86,22	85,1	0	84,45	83,89	0,56	1,032	24	0	
25.08.2023	67,17	55,63	11,54	90,55	89,44	0	88,74	88,17	0,57	1,025	24	0	
26.08.2023	67,32	55,23	12,09	91,97	90,86	0	90,09	89,59	0,5	1,089	24	0	
27.08.2023	67,5	54,48	13,02	88,46	87,35	0	86,65	86,17	0,48	1,129	24	0	
28.08.2023	66,55	55,55	11	97,9	96,78	0	95,99	95,4	0,59	1,055	24	0	
29.08.2023	65,17	54,79	10,38	102,29	101,06	0	100,32	99,65	0,67	1,04	24	0	
30.08.2023	64,45	53,82	10,63	97,92	96,65	0	96,03	95,35	0,68	1,02	24	0	
31.08.2023	64,42	52,45	11,97	94,93	93,6	0	93,1	92,41	0,69	1,113	24	0	
01.09.2023	64,41	52,24	12,17	90,64	89,34	0	88,93	88,21	0,72	1,08	24	0	
02.09.2023	67,41	53,73	13,68	88,52	87,75	0	86,67	86,56	0,11	1,184	24	0	
03.09.2023	67,48	53,64	13,84	93,92	93,31	0	91,98	92,05	-0,07	1,273	24	0	
04.09.2023	66,52	54,7	11,82	97,43	96,51	0	95,47	95,17	0,3	1,128	24	0	
05.09.2023	69,84	52,91	16,93	68,87	67,77	0	67,37	66,89	0,48	1,141	24	0	
06.09.2023	74,36	48,79	25,57	48,16	47,19	0	46,98	46,67	0,31	1,199	24	0	
07.09.2023	73,2	49,84	23,36	51,61	50,6	0	50,37	50,02	0,35	1,178	24	0	
08.09.2023	73,49	49,89	23,6	50,13	49,14	0	48,9	48,59	0,31	1,154	24	0	
09.09.2023	72,2	50,41	21,79	54,08	53,04	0	52,8	52,4	0,4	1,152	24	0	
10.09.2023	72,94	49,58	23,36	54,31	53,19	0	53,04	52,58	0,46	1,24	24	0	
11.09.2023	72,3	50,62	21,68	53,57	52,53	0	52,34	51,89	0,45	1,137	24	0	
12.09.2023	72,99	50,63	22,36	50,87	49,89	0	49,67	49,28	0,39	1,112	24	0	
13.09.2023	72,98	50,08	22,9	51,28	50,28	0	50,07	49,73	0,34	1,146	24	0	
14.09.2023	72,34	50,76	21,58	52,82	51,84	0	51,6	51,19	0,41	1,112	24	0	
15.09.2023	72,36	50,4	21,96	53,98	52,96	0	52,72	52,3	0,42	1,156	24	0	
16.09.2023	72,4	51	21,4	53,42	52,44	0	52,18	51,79	0,39	1,116	24	0	
17.09.2023	72,75	50,59	22,16	51,16	50,21	0	49,95	49,59	0,36	1,107	24	0	
18.09.2023	72,63	50,21	22,42	52,23	51,25	0	50,98	50,63	0,35	1,143	24	0	
19.09.2023	72,83	50,94	21,89	50,19	49,29	0	48,99	48,68	0,31	1,071	24	0	
20.09.2023	72,37	50,85	21,52	54,05	53,07	0	52,77	52,41	0,36	1,134	24	0	
21.09.2023	72,56	50,34	22,22	54,17	53,15	0	52,89	52,55	0,34	1,174	24	0	
22.09.2023	72,3	50,75	21,55	55,53	54,52	0,07	54,24	53,85	0,39	1,17	24	0	
23.09.2023	71,94	50,69	21,25	56,27	55,24	0	54,96	54,55	0,41	1,167	24	0	
Итого:				2137,4	2105,3	0,07	2091,24	2078,21	13,03	34,977	744	0	
Средние:	70,14	51,95	18,19										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:0	91646,87	93792,07	29,62	89061,36	92576,36	-3515	2417,269	22910	0
23/09/2324:0	93784,32	95897,42	29,69	91152,6	94654,57	-3501,97	2452,246	23654	0
Итого:	2137,45	2105,35	0,07	2091,24	2078,21	13,03	34,977	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 УПР ПО ЭНЕРГЕТОБЫТ
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Вейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFЕF7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,44	54,77	12,67	91,78	90,41	0	89,88	89,14	0,74	1,137	24	0	
25.08.2023	67,24	55,4	11,84	95,93	94,44	0	93,97	93,11	0,86	1,11	24	0	
26.08.2023	67,4	54,95	12,45	95,83	94,17	0	93,91	92,87	1,04	1,168	24	0	
27.08.2023	67,58	54,85	12,73	92,44	90,65	0	90,54	89,38	1,16	1,152	24	0	
28.08.2023	66,67	55,52	11,15	102,49	100,48	0	100,46	99,02	1,44	1,12	24	0	
29.08.2023	65,23	53,6	11,63	100,57	98,09	0	98,62	96,78	1,84	1,147	24	0	
30.08.2023	64,53	52,76	11,77	98,16	95,35	0	96,28	94,11	2,17	1,133	24	0	
31.08.2023	64,49	52,05	12,44	95,24	91,95	0	93,41	90,79	2,62	1,161	24	0	
01.09.2023	64,54	52,15	12,39	92,76	89,64	0	90,99	88,5	2,49	1,127	24	0	
02.09.2023	67,53	54,05	13,48	90,1	86,91	0	88,26	85,72	2,54	1,188	24	0	
03.09.2023	67,57	54,51	13,06	99,48	95,93	0	97,39	94,61	2,78	1,272	24	0	
04.09.2023	66,68	54,75	11,93	105,68	101,99	0	103,55	100,56	2,99	1,234	24	0	
05.09.2023	69,83	53,23	16,6	77,69	74,67	0	75,99	73,69	2,3	1,262	24	0	
06.09.2023	74,11	50,5	23,61	55,83	53,51	0	54,48	52,88	1,6	1,283	24	0	
07.09.2023	73,05	51,48	21,57	58,14	55,84	0	56,76	55,15	1,61	1,225	24	0	
08.09.2023	73,28	51,6	21,68	57,82	55,61	0	56,45	54,9	1,55	1,224	24	0	
09.09.2023	72,1	52,17	19,93	64,2	61,72	0	62,69	60,93	1,76	1,248	24	0	
10.09.2023	72,8	51,24	21,56	63,55	61,02	0	62,05	60,27	1,78	1,338	24	0	
11.09.2023	72,18	52,36	19,82	63,62	61,12	0	62,13	60,33	1,8	1,23	24	0	
12.09.2023	72,84	51,89	20,95	60,09	57,7	0	58,67	56,97	1,7	1,23	24	0	
13.09.2023	72,83	51,42	21,41	59,56	57,08	0	58,14	56,37	1,77	1,243	24	0	
14.09.2023	72,21	51,38	20,83	62,28	59,7	0	60,83	58,96	1,87	1,264	24	0	
15.09.2023	72,24	52,12	20,12	62,65	60,08	0	61,22	59,3	1,92	1,23	24	0	
16.09.2023	72,26	52,23	20,03	61,48	58,96	0	60,06	58,22	1,84	1,203	24	0	
17.09.2023	72,63	51,1	21,53	61,76	59,16	0	60,29	58,44	1,85	1,298	24	0	
18.09.2023	72,47	51,47	21	59,58	57,07	0	58,14	56,37	1,77	1,219	24	0	
19.09.2023	72,65	51,77	20,88	59,71	57,2	0	58,35	56,45	1,9	1,219	24	0	
20.09.2023	72,25	51,59	20,66	61,73	59,07	0,01	60,29	58,33	1,96	1,248	24	0	
21.09.2023	72,4	52,15	20,25	62,41	59,74	0	60,95	58,99	1,96	1,234	24	0	
22.09.2023	72,14	51,92	20,22	61,83	59,26	0	60,39	58,52	1,87	1,219	24	0	
23.09.2023	71,78	52,01	19,77	62,6	59,99	0	61,2	59,23	1,97	1,209	24	0	
Итого:				2336,9	2258,5	0,01	2286,34	2228,89	57,45	37,575	744	0	
Средние:	70,09	52,67	17,41										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:0	50689,85	43776,05	31,4	49296,19	43217,52	6078,67	1323,389	12395	3
23/09/2324:0	53026,84	46034,56	31,41	51582,53	45446,41	6136,12	1360,964	13139	3
Итого:	2336,99	2258,51	0,01	2286,34	2228,89	57,45	37,575	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева/
Подпись
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x302F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,62	56,08	11,54	114,96	116,07	0,02	112,58	114,38	-1,8	1,298	24	0	
25.08.2023	67,39	56,41	10,98	117,36	118,59	0,03	114,98	116,85	-1,87	1,261	24	0	
26.08.2023	67,53	56,62	10,91	115,47	116,7	0,03	113,1	114,97	-1,87	1,236	24	0	
27.08.2023	67,73	55,42	12,31	110,96	111,99	0,03	108,65	110,39	-1,74	1,338	24	0	
28.08.2023	66,78	55,01	11,77	110,89	112,1	0,03	108,66	110,51	-1,85	1,28	24	0	
29.08.2023	65,28	52,02	13,26	97,49	98,66	0,02	95,64	97,41	-1,77	1,265	24	0	
30.08.2023	64,56	50,57	13,99	92,39	93,59	0,02	90,68	92,45	-1,77	1,269	24	0	
31.08.2023	64,53	49,93	14,6	90,22	91,37	0,03	88,53	90,3	-1,77	1,293	24	0	
01.09.2023	65,17	52,25	12,92	99,87	101,22	0,02	97,92	99,92	-2	1,263	24	0	
02.09.2023	67,75	53,87	13,88	100,27	101,18	0,02	98,2	99,84	-1,64	1,363	24	0	
03.09.2023	67,72	53,48	14,24	106,26	107,18	0,02	104,09	105,76	-1,67	1,482	24	0	
04.09.2023	67,15	54,33	12,82	115,9	117,11	0,03	113,52	115,48	-1,96	1,457	24	0	
05.09.2023	70,11	55,14	14,97	102,55	103,06	0,05	100,3	101,58	-1,28	1,501	24	0	
06.09.2023	74,47	51,06	23,41	65,12	64,81	0,04	63,52	64,02	-0,5	1,486	24	0	
07.09.2023	73,36	52,45	20,91	71,44	71,3	0,04	69,74	70,38	-0,64	1,456	24	0	
08.09.2023	73,58	52,17	21,41	69,34	69,16	0,04	67,67	68,31	-0,64	1,449	24	0	
09.09.2023	72,31	52,85	19,46	81,52	81,5	0,04	79,61	80,46	-0,85	1,548	24	0	
10.09.2023	73,08	52,22	20,86	75,4	75,2	0,03	73,6	74,27	-0,67	1,537	24	0	
11.09.2023	72,42	52,5	19,92	76,86	76,72	0,04	75,08	75,73	-0,65	1,497	24	0	
12.09.2023	73,15	52,47	20,68	72,26	72,04	0,03	70,55	71,13	-0,58	1,46	24	0	
13.09.2023	73,11	51,69	21,42	72,14	71,89	0,04	70,44	71,02	-0,58	1,512	24	0	
14.09.2023	72,48	52,37	20,11	74,23	74,07	0,03	72,48	73,15	-0,67	1,457	24	0	
15.09.2023	72,49	52,87	19,62	70,5	70,38	0,03	68,84	69,45	-0,61	1,351	24	0	
16.09.2023	72,56	52,26	20,3	71,78	71,61	0,03	70,11	70,71	-0,6	1,423	24	0	
17.09.2023	72,9	52,34	20,56	73,35	73,16	0,02	71,62	72,22	-0,6	1,472	24	0	
18.09.2023	72,77	51,85	20,92	70,33	70,11	0,03	68,68	69,25	-0,57	1,435	24	0	
19.09.2023	72,99	50,39	22,6	64,72	64,45	0,02	63,23	63,69	-0,46	1,428	24	0	
20.09.2023	72,42	51,93	20,49	69,94	69,79	0,03	68,31	68,91	-0,6	1,399	24	0	
21.09.2023	72,65	52,19	20,46	70,06	69,89	0,05	68,41	69	-0,59	1,4	24	0	
22.09.2023	72,4	52,19	20,21	70,95	70,82	0,05	69,28	69,9	-0,62	1,398	24	0	
23.09.2023	72,08	52,78	19,3	75,54	75,45	0,05	73,79	74,46	-0,67	1,424	24	0	
Итого:				2670	2681,1	0,99	2611,81	2645,9	-34,09	43,438	744	0	
Средние:	70,34	52,89	17,44										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	98441,8	96966,36	27,98	95727,98	95800,36	-72,38	2709,589	21155	0
23/09/2324:	101111,9	99647,53	28,97	98339,79	98446,26	-106,47	2753,027	21899	0
Итого:	2670,07	2681,17	0,99	2611,81	2645,9	-34,09	43,438	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,31	58,05	9,26	95,53	96,01	0	93,57	94,5	-0,93	0,869	24	0	
25.08.2023	67,12	57,92	9,2	99,89	100,36	0	97,86	98,8	-0,94	0,899	24	0	
26.08.2023	67,25	58,02	9,23	98,66	99,09	0	96,65	97,58	-0,93	0,89	24	0	
27.08.2023	67,46	56,94	10,52	92,92	93,21	0	91	91,84	-0,84	0,956	24	0	
28.08.2023	66,52	56,68	9,84	96,8	97,24	0	94,89	95,81	-0,92	0,933	24	0	
29.08.2023	65,06	54,4	10,66	86,88	87,42	0	85,25	86,23	-0,98	0,909	24	0	
30.08.2023	64,26	52,73	11,53	82,45	83,04	0	80,91	81,98	-1,07	0,934	24	0	
31.08.2023	64,25	52,44	11,81	80,32	80,88	0	78,8	79,86	-1,06	0,931	24	0	
01.09.2023	64,44	52,89	11,55	81,85	82,29	0	80,29	81,19	-0,9	0,924	24	0	
02.09.2023	67,36	54,75	12,61	81,22	81,26	0	79,58	80,12	-0,54	1,005	24	0	
03.09.2023	67,43	55,91	11,52	93,54	93,46	0	91,67	92,08	-0,41	1,054	24	0	
04.09.2023	66,55	55,52	11,03	94,96	94,83	0	93,04	93,48	-0,44	1,023	24	0	
05.09.2023	69,44	55,51	13,93	75,8	75,34	0	74,16	74,27	-0,11	1,035	24	0	
06.09.2023	73,57	51,81	21,76	48,89	48,32	0,01	47,71	47,72	-0,01	1,037	24	0	
07.09.2023	72,58	53,32	19,26	52,89	52,47	0	51,67	51,76	-0,09	0,995	24	0	
08.09.2023	72,62	53,9	18,72	49,65	49,29	0	48,49	48,63	-0,14	0,909	24	0	
09.09.2023	71,74	53,33	18,41	58,79	58,37	0	57,44	57,62	-0,18	1,057	24	0	
10.09.2023	72,33	52,2	20,13	58,27	57,78	0	56,93	57,05	-0,12	1,147	24	0	
11.09.2023	71,72	52,29	19,43	55,45	55,03	0	54,18	54,32	-0,14	1,052	24	0	
12.09.2023	72,38	52,46	19,92	53,85	53,41	0	52,6	52,71	-0,11	1,045	24	0	
13.09.2023	72,28	50,89	21,39	52,32	51,87	0	51,13	51,24	-0,11	1,093	24	0	
14.09.2023	71,79	51,63	20,16	57,5	57,08	0	56,19	56,37	-0,18	1,133	24	0	
15.09.2023	71,73	52,45	19,28	54,55	54,21	0,01	53,31	53,55	-0,24	1,028	24	0	
16.09.2023	71,71	53,29	18,42	52,03	51,75	0	50,84	51,07	-0,23	0,937	24	0	
17.09.2023	72,12	51,77	20,35	52,85	52,47	0	51,62	51,82	-0,2	1,05	24	0	
18.09.2023	71,88	51,44	20,44	49,64	49,32	0	48,51	48,7	-0,19	0,992	24	0	
19.09.2023	72,1	52,39	19,71	48,07	47,79	0	46,96	47,18	-0,22	0,924	24	0	
20.09.2023	71,75	52,33	19,42	51,24	50,93	0	50,07	50,28	-0,21	0,973	24	0	
21.09.2023	71,83	52,62	19,21	53,3	52,94	0	52,05	52,24	-0,19	0,999	24	0	
22.09.2023	71,66	52,29	19,37	54,19	53,81	0	52,95	53,14	-0,19	1,025	24	0	
23.09.2023	71,35	52,9	18,45	53,99	53,68	0	52,76	52,97	-0,21	0,973	24	0	
Итого:				2118,2	2114,9	0,02	2073,08	2086,11	-13,03	30,731	744	0	
Средние:	69,72	53,71	16,01										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	77185	75594,48	1,31	75077,81	74638,15	439,66	1985,486	21661	0
23/09/2324:	79303,29	77709,43	1,33	77150,89	76724,26	426,63	2016,217	22405	0
Итого:	2118,29	2114,95	0,02	2073,08	2086,11	-13,03	30,731	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просянникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.
Инспектор СГБ ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х9А1Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	66,87	51,19	15,68	51,75	51,75	0	50,74	51,09	-0,35	0,794	24	0	
25.08.2023	66,95	54,83	12,12	71,03	71,32	0	69,56	70,31	-0,75	0,844	24	0	
26.08.2023	67,15	54,66	12,49	75,12	75,48	0	73,58	74,42	-0,84	0,917	24	0	
27.08.2023	67,23	52,83	14,4	65,17	65,39	0	63,85	64,51	-0,66	0,917	24	0	
28.08.2023	66,46	54,84	11,62	81,22	81,79	0	79,57	80,63	-1,06	0,929	24	0	
29.08.2023	65,11	53,92	11,19	82,92	83,7	0	81,33	82,57	-1,24	0,907	24	0	
30.08.2023	64,38	52,98	11,4	78,98	79,75	0	77,54	78,7	-1,16	0,886	24	0	
31.08.2023	64,32	52,28	12,04	76,49	77,27	0	75,1	76,3	-1,2	0,905	24	0	
01.09.2023	64,26	51,54	12,72	74,26	74,84	0	72,88	73,95	-1,07	0,924	24	0	
02.09.2023	67,09	52,11	14,98	64,3	64,38	0	62,97	63,56	-0,59	0,942	24	0	
03.09.2023	67,2	51,78	15,42	68,23	68,41	0	66,87	67,54	-0,67	1,029	24	0	
04.09.2023	66,32	53,22	13,1	74,78	75,11	0	73,29	74,12	-0,83	0,961	24	0	
05.09.2023	69,29	51,43	17,86	53,9	53,56	0,01	52,74	52,94	-0,2	0,942	24	0	
06.09.2023	72,9	43,78	29,12	32,34	31,62	0	31,55	31,34	0,21	0,918	24	0	
07.09.2023	71,97	46,66	25,31	35,68	35,04	0	34,87	34,72	0,15	0,881	24	0	
08.09.2023	72,48	50,4	22,08	42,25	41,54	0	41,24	41,01	0,23	0,911	24	0	
09.09.2023	71,51	51,54	19,97	48,47	47,75	0,01	47,38	47,18	0,2	0,947	24	0	
10.09.2023	72,12	49,47	22,65	44,89	44,08	0	43,84	43,57	0,27	0,992	24	0	
11.09.2023	71,35	49,51	21,84	41,2	40,45	0	40,24	39,99	0,25	0,876	24	0	
12.09.2023	71,95	47,54	24,41	39,64	38,74	0	38,71	38,31	0,4	0,944	24	0	
13.09.2023	71,97	48,32	23,65	40,32	39,42	0	39,35	38,99	0,36	0,932	24	0	
14.09.2023	71,47	49,44	22,03	43,9	43	0	42,9	42,52	0,38	0,943	24	0	
15.09.2023	71,49	49,5	21,99	44,01	43,14	0	43	42,65	0,35	0,946	24	0	
16.09.2023	71,5	48,64	22,86	42,75	41,88	0	41,78	41,43	0,35	0,955	24	0	
17.09.2023	71,92	47,87	24,05	44,51	43,66	0	43,52	43,2	0,32	1,048	24	0	
18.09.2023	71,33	46,04	25,29	34,96	34,31	0	34,18	34,01	0,17	0,866	24	0	
19.09.2023	71,44	45,41	26,03	33,2	32,55	0	32,44	32,29	0,15	0,845	24	0	
20.09.2023	71,02	44,66	26,36	34,92	34,24	0	34,15	33,93	0,22	0,9	24	0	
21.09.2023	71,7	49,72	21,98	44,32	43,65	0	43,3	43,13	0,17	0,953	24	0	
22.09.2023	71,35	49,27	22,08	41,86	41,19	0	40,87	40,71	0,16	0,902	24	0	
23.09.2023	71,08	50,46	20,62	45,49	44,84	0	44,43	44,31	0,12	0,917	24	0	
Итого:				1652,8	1643,8	0,02	1617,77	1623,93	-6,16	28,573	744	0	
Средние:	69,45	50,18	19,26										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	11624,73	11339,29	0,32	11341,95	11212,02	129,93	283,376	4406	0
23/09/2324:	13277,59	12983,14	0,34	12959,72	12835,95	123,77	311,949	5150	0
Итого:	1652,86	1643,85	0,02	1617,77	1623,93	-6,16	28,573	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Подпись

Ф.И.О.

Для документов
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
Подпись

Ф.И.О.

000-УПР. ТЕПЛОСНАБЖ.
Инспектор СГН в ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2023г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1


KC=0xBFB2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,25	57,53	10,72	77,83	76,94	0	76,19	75,77	0,42	0,818	24	0	
25.08.2023	67,96	56,61	11,35	76	75,08	0	74,39	73,96	0,43	0,844	24	0	
26.08.2023	68,15	56,77	11,38	76,53	75,59	0	74,9	74,48	0,42	0,853	24	0	
27.08.2023	68,3	55,78	12,52	76,05	75,05	0	74,44	73,98	0,46	0,931	24	0	
28.08.2023	67,28	55,14	12,14	71,35	70,44	0	69,93	69,47	0,46	0,848	24	0	
29.08.2023	65,93	53,44	12,49	65,63	64,79	0	64,32	63,92	0,4	0,803	24	0	
30.08.2023	65,64	52,17	13,47	62,95	62,1	0	61,75	61,32	0,43	0,832	24	0	
31.08.2023	65,38	49,58	15,8	60,74	59,86	0	59,59	59,16	0,43	0,943	24	0	
01.09.2023	66,42	52,01	14,41	66,2	65,21	0	64,87	64,39	0,48	0,933	24	0	
02.09.2023	68,65	55	13,65	74,78	73,66	0	73,19	72,6	0,59	0,998	24	0	
03.09.2023	68,54	53,7	14,84	72,19	71,06	0	70,67	70,1	0,57	1,052	24	0	
04.09.2023	68	56,61	11,39	87,35	86,23	0	85,54	84,97	0,57	0,975	24	0	
05.09.2023	71,05	60,2	10,85	96,39	95,07	0	94,23	93,5	0,73	1,024	24	0	
06.09.2023	75,36	56,29	19,07	58,31	57,03	0	56,85	56,21	0,64	1,082	24	0	
07.09.2023	74,13	57,96	16,17	65,19	63,9	0	63,64	62,9	0,74	1,03	24	0	
08.09.2023	74,37	57,47	16,9	59,12	57,93	0	57,69	57,04	0,65	0,978	24	0	
09.09.2023	73,02	59,04	13,98	78,27	76,96	0	76,39	75,72	0,67	1,065	24	0	
10.09.2023	74,06	57,35	16,71	72,22	70,83	0	70,48	69,74	0,74	1,179	24	0	
11.09.2023	73,13	58,52	14,61	73,9	72,6	0	72,15	71,44	0,71	1,053	24	0	
12.09.2023	73,84	58,12	15,72	66,86	65,62	0	65,2	64,61	0,59	1,025	24	0	
13.09.2023	73,82	58,8	15,02	68,56	67,31	0	66,9	66,22	0,68	1,006	24	0	
14.09.2023	73,24	59,02	14,22	73,58	72,34	0	71,86	71,21	0,65	1,018	24	0	
15.09.2023	73,24	59	14,24	73,07	71,84	0	71,32	70,68	0,64	1,015	24	0	
16.09.2023	73,25	58,71	14,54	71,31	70,08	0	69,6	68,97	0,63	1,011	24	0	
17.09.2023	73,61	57,94	15,67	74,86	73,54	0	73,08	72,39	0,69	1,148	24	0	
18.09.2023	73,51	58,7	14,81	71,52	70,27	0	69,83	69,15	0,68	1,035	24	0	
19.09.2023	73,72	58,83	14,89	71,08	69,8	0	69,36	68,68	0,68	1,035	24	0	
20.09.2023	72,97	58,62	14,35	75,28	73,98	0	73,51	72,82	0,69	1,055	24	0	
21.09.2023	73,41	59,44	13,97	74,91	73,57	0	73,14	72,37	0,77	1,021	24	0	
22.09.2023	73,23	59,17	14,06	73,82	72,55	0	72,08	71,36	0,72	1,012	24	0	
23.09.2023	72,74	59,32	13,42	82,89	80,94	0	80,99	79,61	1,38	1,087	24	0	
Итого:				2248,7	2212,1	0	2198,08	2178,74	19,34	30,709	744	0	
Средние:	71,1	56,99	14,1										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324	20757,45	20434,75	0	20233,2	20139,45	93,75	394,819	5031	0
23/09/2324	23006,19	22646,92	0	22431,28	22318,19	113,09	425,528	5775	0
Итого:	2248,74	2212,17	0	2198,08	2178,74	19,34	30,709	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просянникова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

25 СЕН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,35	52,96	14,39	64,37	62,58	0	63,08	61,78	1,3	0,906	24	0	
25.08.2023	67,13	53,26	13,87	67,68	65,81	0	66,33	64,95	1,38	0,919	24	0	
26.08.2023	67,31	53,55	13,76	68,48	66,58	0	67,08	65,71	1,37	0,922	24	0	
27.08.2023	67,42	53,12	14,3	67,68	65,78	0	66,29	64,93	1,36	0,948	24	0	
28.08.2023	66,56	53,92	12,64	78,73	76,68	0	77,17	75,65	1,52	0,977	24	0	
29.08.2023	65,19	53,47	11,72	83,67	81,57	0	82,07	80,47	1,6	0,961	24	0	
30.08.2023	64,8	52,96	11,84	82,4	80,33	0,01	80,81	79,26	1,55	0,957	24	0	
31.08.2023	64,69	51,84	12,85	80,15	78,08	0	78,59	77,09	1,5	1,007	24	0	
01.09.2023	64,69	51,01	13,68	72,86	70,89	0	71,46	70,05	1,41	0,976	24	0	
02.09.2023	67,5	52,52	14,98	68,6	66,66	0	67,17	65,8	1,37	1,005	24	0	
03.09.2023	67,66	52,57	15,09	71,74	69,71	0	70,28	68,8	1,48	1,059	24	0	
04.09.2023	66,52	52,24	14,28	76,03	73,96	0	74,5	73,01	1,49	1,063	24	0	
05.09.2023	69,88	49,68	20,2	52,93	51,18	0	51,76	50,6	1,16	1,046	24	0	
06.09.2023	74,15	46,26	27,89	33,12	31,77	0	32,28	31,47	0,81	0,901	24	0	
07.09.2023	72,92	45,55	27,37	39,52	37,91	0	38,58	37,55	1,03	1,057	24	0	
08.09.2023	73,19	46,06	27,13	38,38	36,81	0,01	37,46	36,51	0,95	1,016	24	0	
09.09.2023	71,87	46,12	25,75	41,75	40,12	0	40,79	39,69	1,1	1,05	24	0	
10.09.2023	72,75	45,08	27,67	42,11	40,41	0	41,1	40	1,1	1,139	24	0	
11.09.2023	71,97	46,09	25,88	42,98	41,3	0	41,97	40,85	1,12	1,085	24	0	
12.09.2023	72,68	46,6	26,08	39,65	38,07	0	38,68	37,67	1,01	1,007	24	0	
13.09.2023	72,61	45,45	27,16	38,66	37,1	0	37,73	36,79	0,94	1,023	24	0	
14.09.2023	71,93	46,03	25,9	39,34	37,79	0	38,45	37,42	1,03	0,996	24	0	
15.09.2023	71,96	45,55	26,41	38,83	37,29	0,01	37,95	36,92	1,03	1	24	0	
16.09.2023	72,05	45,91	26,14	39,45	37,9	0	38,55	37,51	1,04	1,01	24	0	
17.09.2023	72,43	45,68	26,75	40,58	38,98	0	39,63	38,62	1,01	1,06	24	0	
18.09.2023	72,26	45,59	26,67	38,95	37,42	0	38,05	37,04	1,01	1,014	24	0	
19.09.2023	72,44	45,6	26,84	37,69	36,19	0	36,81	35,85	0,96	0,988	24	0	
20.09.2023	71,93	46,93	25	39,74	38,21	0	38,81	37,81	1	0,969	24	0	
21.09.2023	72,25	46,08	26,17	38,96	37,44	0	38,03	37,11	0,92	0,995	24	0	
22.09.2023	71,94	46,91	25,03	40,26	38,74	0	39,31	38,34	0,97	0,984	24	0	
23.09.2023	71,52	46,62	24,9	40,39	38,87	0	39,48	38,41	1,07	0,983	24	0	
Итого:				1645,6	1592,1	0,03	1610,25	1573,66	36,59	31,023	744	0	
Средние:	69,98	48,74	21,23										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	74304,52	71880,81	3,6	72142,99	71108,44	1034,55	2410,579	25165	0
23/09/2324:	75950,2	73472,94	3,63	73753,24	72682,1	1071,14	2441,602	25909	0
Итого:	1645,68	1592,13	0,03	1610,25	1573,66	36,59	31,023	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Е.А. Прохяникова
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0

25 СЕН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шамакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	66,62	56,76	9,86	86,75	87,48	0	85,02	86,19	-1,17	0,838	24	0	
25.08.2023	66,4	56,46	9,94	86,61	87,37	0	84,91	86,09	-1,18	0,844	24	0	
26.08.2023	66,53	56,41	10,12	87,3	88,08	0	85,55	86,77	-1,22	0,864	24	0	
27.08.2023	66,75	55,7	11,05	84,82	85,53	0	83,1	84,3	-1,2	0,92	24	0	
28.08.2023	65,7	54,02	11,68	77,58	78,21	0	76,06	77,16	-1,1	0,889	24	0	
29.08.2023	64,09	51,71	12,38	69,27	69,82	0	67,94	68,95	-1,01	0,84	24	0	
30.08.2023	63,16	49,25	13,91	60,96	61,05	0,03	59,84	60,34	-0,5	0,832	24	0	
31.08.2023	63,38	48,01	15,37	63,74	63,87	0	62,59	63,15	-0,56	0,958	24	0	
01.09.2023	63,76	50,87	12,89	68,86	69,23	0	67,63	68,4	-0,77	0,87	24	0	
02.09.2023	66,62	53,91	12,71	77	77,32	0	75,44	76,25	-0,81	0,958	24	0	
03.09.2023	66,61	53,69	12,92	78,52	78,77	0	76,93	77,69	-0,76	0,992	24	0	
04.09.2023	66,07	54,04	12,03	82,36	82,64	0	80,75	81,53	-0,78	0,969	24	0	
05.09.2023	68,69	54,36	14,33	75,43	75,39	0	73,82	74,34	-0,52	1,053	24	0	
06.09.2023	71,99	51,54	20,45	47,92	47,23	0,01	46,8	46,65	0,15	0,96	24	0	
07.09.2023	71,34	52,19	19,15	54,74	53,87	0	53,5	53,16	0,34	1,021	24	0	
08.09.2023	71,36	52,15	19,21	53,06	52,59	0	51,85	51,92	-0,07	0,997	24	0	
09.09.2023	70,57	52,39	18,18	57,37	57,07	0	56,08	56,37	-0,29	1,018	24	0	
10.09.2023	70,97	52,41	18,56	59,44	59,19	0	58,12	58,42	-0,3	1,079	24	0	
11.09.2023	70,45	52,72	17,73	57,46	57,27	0	56,2	56,52	-0,32	0,995	24	0	
12.09.2023	70,91	52,68	18,23	55,04	54,81	0	53,8	54,1	-0,3	0,982	24	0	
13.09.2023	70,88	51,99	18,89	54,24	53,98	0	53,04	53,27	-0,23	1	24	0	
14.09.2023	70,52	51,33	19,19	54,81	54,58	0	53,6	53,89	-0,29	1,026	24	0	
15.09.2023	70,55	52,82	17,73	56,99	56,8	0	55,72	56,06	-0,34	0,988	24	0	
16.09.2023	70,6	53,1	17,5	55,33	55,15	0	54,1	54,43	-0,33	0,946	24	0	
17.09.2023	70,84	52,46	18,38	56,44	56,24	0	55,19	55,52	-0,33	1,011	24	0	
18.09.2023	70,72	51,59	19,13	54,47	54,26	0,01	53,26	53,58	-0,32	1,017	24	0	
19.09.2023	70,87	51,91	18,96	53,69	53,49	0	52,48	52,83	-0,35	0,996	24	0	
20.09.2023	70,58	51,72	18,86	53,32	53,14	0	52,14	52,48	-0,34	0,982	24	0	
21.09.2023	70,58	52,91	17,67	54,85	54,67	0	53,61	53,96	-0,35	0,949	24	0	
22.09.2023	70,28	52,45	17,83	51,54	51,35	0	50,44	50,67	-0,23	0,899	24	0	
23.09.2023	70,11	51,77	18,34	55,95	55,73	0	54,71	55,04	-0,33	1,003	24	0	
Итого:				1985,8	1986,1	0,05	1944,22	1960,03	-15,81	29,696	744	0	
Средние:	68,66	52,75	15,9										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	1878,73	1885,64	0	1840,36	1858,75	-18,39	21,863	663	0
23/09/2324:	3864,59	3871,82	0,05	3784,58	3818,78	-34,2	51,559	1407	0
Итого:	1985,86	1986,18	0,05	1944,22	1960,03	-15,81	29,696	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просняникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x Т_{ншт}

#ЗНАЧ!

25 СЕН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шамова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	66,23	53,52	12,71	65,4	62,56	0,01	64,09	61,75	2,34	0,815	24	0	
25.08.2023	66,05	53,88	12,17	68,99	65,98	0,01	67,65	65,1	2,55	0,824	24	0	
26.08.2023	66,13	53,35	12,78	68,32	65,26	0	66,96	64,41	2,55	0,855	24	0	
27.08.2023	66,27	52,18	14,09	65,07	62,03	0,01	63,75	61,23	2,52	0,898	24	0	
28.08.2023	65,41	53,36	12,05	73,78	70,45	0,01	72,36	69,51	2,85	0,872	24	0	
29.08.2023	63,79	51,16	12,63	69,36	66,17	0	68,03	65,38	2,65	0,86	24	0	
30.08.2023	62,88	49,26	13,62	64,19	61,11	0,07	63,02	60,41	2,61	0,856	24	0	
31.08.2023	63,03	49,1	13,93	61,63	58,67	0,02	60,52	58,01	2,51	0,842	24	0	
01.09.2023	63,1	49,52	13,58	62,84	59,94	0	61,7	59,24	2,46	0,835	24	0	
02.09.2023	66,04	51,42	14,62	61,43	58,7	0	60,23	57,99	2,24	0,88	24	0	
03.09.2023	66,23	51,45	14,78	69,32	66,36	0	67,96	65,53	2,43	1,005	24	0	
04.09.2023	65,47	52,01	13,46	70,85	67,67	0,01	69,47	66,82	2,65	0,931	24	0	
05.09.2023	68,22	51,06	17,16	53,54	50,89	0,11	52,43	50,26	2,17	0,901	24	0	
06.09.2023	71,33	46,06	25,27	39,57	37,33	0,07	38,67	36,95	1,72	0,978	24	0	
07.09.2023	70,49	46,99	23,5	43,03	40,69	0,05	42,06	40,22	1,84	0,988	24	0	
08.09.2023	70,58	48,33	22,25	41,99	39,72	0,09	41,03	39,27	1,76	0,913	24	0	
09.09.2023	69,82	48,81	21,01	45,39	42,96	0,1	44,39	42,52	1,87	0,933	24	0	
10.09.2023	70,25	47,41	22,84	45,58	43,11	0,11	44,56	42,63	1,93	1,017	24	0	
11.09.2023	69,66	47,08	22,58	45,9	43,44	0,1	44,9	42,97	1,93	1,013	24	0	
12.09.2023	70,18	46,7	23,48	43,58	41,23	0,09	42,6	40,78	1,82	1	24	0	
13.09.2023	70,08	47,17	22,91	43,49	41,14	0,05	42,53	40,69	1,84	0,973	24	0	
14.09.2023	69,72	46,36	23,36	45,25	42,78	0,09	44,27	42,34	1,93	1,033	24	0	
15.09.2023	69,79	46,84	22,95	44,86	42,43	0,09	43,89	41,98	1,91	1,004	24	0	
16.09.2023	69,84	46,56	23,28	44,22	41,79	0,07	43,24	41,36	1,88	1,006	24	0	
17.09.2023	70,03	47,3	22,73	43,55	41,17	0,07	42,59	40,72	1,87	0,967	24	0	
18.09.2023	69,87	47,52	22,35	42,62	40,31	0,04	41,69	39,85	1,84	0,931	24	0	
19.09.2023	70,06	47,23	22,83	42,62	40,27	0,01	41,66	39,81	1,85	0,949	24	0	
20.09.2023	69,73	47,79	21,94	43,95	41,57	0,01	42,97	41,09	1,88	0,943	24	0	
21.09.2023	69,91	47,36	22,55	44,21	41,8	0,01	43,24	41,34	1,9	0,973	24	0	
22.09.2023	69,55	47,54	22,01	45,04	42,63	0,01	44,04	42,16	1,88	0,967	24	0	
23.09.2023	69,36	47,36	22	45,89	43,45	0,02	44,9	42,99	1,91	0,986	24	0	
Итого:				1645,4	1563,6	1,33	1611,4	1545,31	66,09	28,948	744	0	
Средние:	68,03	49,08	18,94										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324:	66606,36	63714,95	5,32	64795,59	63002,27	1793,32	1906,019	21133	0
23/09/2324:	68251,82	65278,56	6,65	66406,99	64547,58	1859,41	1934,967	21877	0
Итого:	1645,46	1563,61	1,33	1611,4	1545,31	66,09	28,948	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x Т_{нш}

0,000

25 СЕН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Краснопольский пр 25
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ -50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хДВ59 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	67,55	52,8	14,75	97,39	96,81	95,37	95,57	0	-0,2	1,407	24	0	
25.08.2023	67,25	52,26	14,99	95,15	94,57	93,23	93,35	0	-0,12	1,398	24	0	
26.08.2023	67,43	51,94	15,49	95,58	95,08	93,66	93,87	0	-0,21	1,453	24	0	
27.08.2023	67,59	51,9	15,69	95,12	94,41	93,17	93,25	0	-0,08	1,463	24	0	
28.08.2023	66,55	50,05	16,5	89,52	88,81	87,7	87,75	0	-0,05	1,445	24	0	
29.08.2023	65,17	48,28	16,89	82,52	81,9	80,93	80,99	0	-0,06	1,366	24	0	
30.08.2023	64,81	46,32	18,49	79,07	78,45	77,62	77,69	0	-0,07	1,434	24	0	
31.08.2023	64,56	44,82	19,74	76,12	75,63	74,71	74,92	0	-0,21	1,477	24	0	
01.09.2023	65,52	47,23	18,29	82,45	82	80,83	81,13	0,01	-0,3	1,479	24	0	
02.09.2023	67,88	50,58	17,3	92,89	92,69	90,97	91,58	0	-0,61	1,575	24	0	
03.09.2023	67,74	48,95	18,79	89,63	89,49	87,78	88,47	0	-0,69	1,649	24	0	
04.09.2023	67,24	51,65	15,59	105,79	105,5	103,62	104,19	0	-0,57	1,614	24	0	
05.09.2023	70,48	55,61	14,87	122,25	121,56	119,53	119,81	0	-0,28	1,775	24	0	
06.09.2023	74,65	55,03	19,62	98,43	97,62	96,01	96,26	0	-0,25	1,883	24	0	
07.09.2023	73,55	56,14	17,41	106,91	106,09	104,35	104,5	0	-0,15	1,819	24	0	
08.09.2023	73,85	56,4	17,45	103,52	102,59	101,01	101,07	0	-0,06	1,764	24	0	
09.09.2023	72,57	56,47	16,1	110,91	110,02	108,31	108,38	0	-0,07	1,743	24	0	
10.09.2023	73,45	56,09	17,36	111,96	110,96	109,27	109,33	0	-0,06	1,899	24	0	
11.09.2023	72,64	55,93	16,71	112,12	111,12	109,5	109,52	0	-0,02	1,828	24	0	
12.09.2023	73,45	56,41	17,04	106,74	105,72	104,19	104,17	0	0,02	1,776	24	0	
13.09.2023	73,38	56,48	16,9	109,68	108,68	107,05	107,07	0	-0,02	1,81	24	0	
14.09.2023	72,71	55,79	16,92	107,31	106,3	104,78	104,76	0	0,02	1,773	24	0	
15.09.2023	72,69	56,29	16,4	108,03	107,04	105,52	105,45	0	0,07	1,73	24	0	
16.09.2023	72,73	57,02	15,71	109,15	108,17	106,6	106,56	0	0,04	1,674	24	0	
17.09.2023	73,09	55,99	17,1	106,17	105,14	103,67	103,61	0	0,06	1,773	24	0	
18.09.2023	72,95	55,89	17,06	103,85	102,88	101,39	101,38	0	0,01	1,731	24	0	
19.09.2023	73,12	55,99	17,13	105,12	104,13	102,61	102,63	0	-0,02	1,757	24	0	
20.09.2023	72,63	55,84	16,79	106,74	105,85	104,24	104,33	0	-0,09	1,753	24	0	
21.09.2023	72,92	55,45	17,47	105,07	104,16	102,59	102,68	0	-0,09	1,794	24	0	
22.09.2023	72,62	56,6	16,02	108,52	107,55	105,97	105,94	0	0,03	1,697	24	0	
23.09.2023	72,26	56,57	15,69	114,2	112,48	111,56	110,82	0	0,74	1,75	24	0	
Итого:				3137,9	3113,4	3067,74	3071,03	0,01	-3,29	51,489	744	0	
Средние:	70,48	53,63	16,84										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2324	3407,98	3370,78	3336,23	3324,72	0	11,51	47,333	1237	650
23/09/2324	6545,89	6484,18	6403,97	6395,75	0,01	8,22	98,822	1981	650
Итого:	3137,91	3113,4	3067,74	3071,03	0,01	-3,29	51,489	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0,000

25 СЕН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 Б
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	72,95	51,71	21,24	64,397	64,089	63,117	63,117	0,31	0,00	1,351	24	0	
25.08.2023	72,76	52,38	20,38	66,042	65,808	64,762	64,762	0,23	0,00	1,328	24	0	
26.08.2023	72,95	51,61	21,34	67,294	67,077	66,008	66,008	0,22	0,00	1,417	24	0	
27.08.2023	73,41	51,51	21,90	69,243	69,039	67,927	67,927	0,20	0,00	1,508	24	0	
28.08.2023	72,51	52,29	20,22	74,037	73,917	72,680	72,680	0,12	0,00	1,480	24	0	
29.08.2023	71,25	52,08	19,18	83,076	83,079	81,653	81,653	0,00	0,00	1,567	24	0	
30.08.2023	71,09	52,16	18,93	87,226	87,255	85,745	85,745	-0,03	0,00	1,618	24	0	
31.08.2023	70,83	51,41	19,42	85,895	85,779	84,383	84,383	0,12	0,00	1,628	24	0	
01.09.2023	71,32	50,15	21,17	77,300	77,130	75,929	75,929	0,17	0,00	1,537	24	0	
02.09.2023	73,59	50,05	23,54	67,669	67,338	66,338	66,338	0,33	0,00	1,569	24	0	
03.09.2023	73,60	49,52	24,08	72,053	71,802	70,696	70,696	0,25	0,00	1,738	24	0	
04.09.2023	72,97	51,04	21,93	76,151	76,140	74,822	74,822	0,01	0,00	1,563	24	0	
05.09.2023	75,90	48,37	27,53	54,827	54,477	53,690	53,690	0,35	0,00	1,500	24	0	
06.09.2023	79,77	44,80	34,96	39,811	39,204	38,796	38,796	0,61	0,00	1,377	24	0	
07.09.2023	78,56	46,63	31,93	42,360	41,877	41,362	41,362	0,48	0,00	1,346	24	0	
08.09.2023	78,99	45,36	33,63	41,055	40,464	40,029	40,029	0,59	0,00	1,353	24	0	
09.09.2023	77,66	46,11	31,56	45,136	44,577	44,068	44,068	0,56	0,00	1,407	24	0	
10.09.2023	78,56	44,31	34,25	45,884	45,270	44,781	44,781	0,61	0,00	1,572	24	0	
11.09.2023	77,62	45,32	32,30	44,170	43,632	43,135	43,135	0,54	0,00	1,413	24	0	
12.09.2023	78,39	45,40	32,99	42,160	41,607	41,143	41,143	0,55	0,00	1,376	24	0	
13.09.2023	78,41	44,80	33,61	44,466	43,938	43,425	43,425	0,53	0,00	1,481	24	0	
14.09.2023	77,71	46,02	31,69	43,735	43,245	42,724	42,724	0,49	0,00	1,380	24	0	
15.09.2023	77,74	46,09	31,64	43,918	43,461	42,920	42,920	0,46	0,00	1,378	24	0	
16.09.2023	77,82	46,28	31,54	43,604	43,182	42,625	42,625	0,42	0,00	1,355	24	0	
17.09.2023	78,18	45,95	32,24	44,866	44,415	43,850	43,850	0,45	0,00	1,439	24	0	
18.09.2023	78,00	45,89	32,11	43,926	43,470	42,926	42,926	0,46	0,00	1,398	24	0	
19.09.2023	78,15	45,63	32,52	43,213	42,777	42,236	42,236	0,44	0,00	1,398	24	0	
20.09.2023	77,70	47,15	30,56	45,231	44,874	44,252	44,252	0,36	0,00	1,368	24	0	
21.09.2023	78,00	46,03	31,98	44,501	44,100	43,515	43,515	0,40	0,00	1,408	24	0	
22.09.2023	77,63	46,46	31,16	44,361	43,965	43,382	43,382	0,40	0,00	1,372	24	0	
23.09.2023	77,25	46,28	30,96	46,328	45,891	45,302	45,302	0,44	0,00	1,425	24	0	
Итого:				1733,94	1722,88	1698,22	1698,22	156,04	0,00	45,053	744		
Средние:	75,85	48,03	27,82										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2023	30975,901	30814,379	30260,723	30262,477	1561,024	-1,76	1192,186	6878	0
23.09.2023	32709,837	32537,258	31958,941	31960,695	1717,064	-1,76	1237,239	7622	0
Итого:	1733,94	1722,88	1698,22	1698,22	156,04	0,00	45,053	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

25 СЕН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,16	53,01	15,15	60,318	59,814	0,50	0,906	24	0	
25.08.2023	67,91	53,02	14,88	60,093	59,652	0,44	0,881	24	0	
26.08.2023	68,14	52,48	15,66	62,658	62,019	0,64	0,968	24	0	
27.08.2023	68,30	52,46	15,84	66,033	65,349	0,68	1,043	24	0	
28.08.2023	67,35	53,22	14,13	69,921	68,949	0,97	0,974	24	0	
29.08.2023	66,08	53,58	12,50	79,839	78,759	1,08	0,989	24	0	
30.08.2023	65,94	53,52	12,42	85,662	84,339	1,32	1,038	24	0	
31.08.2023	65,68	52,47	13,21	84,654	83,313	1,34	1,103	24	0	
01.09.2023	66,23	51,56	14,67	79,812	78,498	1,31	1,043	24	0	
02.09.2023	68,52	51,30	17,22	64,089	62,847	1,24	1,087	24	0	
03.09.2023	68,52	51,08	17,43	68,139	66,798	1,34	1,197	24	0	
04.09.2023	67,86	51,70	16,17	71,235	69,921	1,31	1,079	24	0	
05.09.2023	70,85	49,63	21,22	52,605	51,579	1,03	1,106	24	0	
06.09.2023	75,10	46,58	28,52	41,472	40,536	0,94	1,167	24	0	
07.09.2023	73,81	47,87	25,93	43,056	42,093	0,96	1,106	24	0	
08.09.2023	78,99	45,36	33,63	41,055	40,464	0,59	1,353	24	0	
09.09.2023	77,66	46,11	31,56	45,136	44,577	0,56	1,407	24	0	
10.09.2023	78,56	44,31	34,25	45,884	45,270	0,61	1,572	24	0	
11.09.2023	77,62	45,32	32,30	44,170	43,632	0,54	1,413	24	0	
12.09.2023	78,39	45,40	32,99	42,160	41,607	0,55	1,376	24	0	
13.09.2023	78,41	44,80	33,61	44,466	43,938	0,53	1,481	24	0	
14.09.2023	77,71	46,02	31,69	43,735	43,245	0,49	1,380	24	0	
15.09.2023	77,74	46,09	31,64	43,918	43,461	0,46	1,378	24	0	
16.09.2023	77,82	46,28	31,54	43,604	43,182	0,42	1,355	24	0	
17.09.2023	78,18	45,95	32,24	44,866	44,415	0,45	1,439	24	0	
18.09.2023	78,00	45,89	32,11	43,926	43,470	0,46	1,398	24	0	
19.09.2023	68,86	55,53	13,33	69,897	68,843	1,05	0,947	24	0	
20.09.2023	69,35	55,23	14,12	68,370	67,368	1,00	0,984	24	0	
21.09.2023	68,39	55,49	12,90	76,096	74,929	1,17	0,999	24	0	
22.09.2023	68,97	54,48	14,48	67,441	66,461	0,98	0,988	24	0	
23.09.2023	68,35	54,94	13,41	75,566	74,430	1,14	1,037	24	0	
Итого:				1829,87	1803,76	26,12	36,197	744		
Средние:	71,98	50,02	21,96							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2023	32300,350	29817,450	426,88	1138,109	6877	0
23.09.2023	34130,22	31621,21	453,00	1174,306	7621	0
Итого:	1829,87	1803,76	26,12	36,197	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 СЕН 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2023	68,16	53,01	15,15	60,318	59,814	59,075	59,075	0,50	0,00	0,906	24	0	
25.08.2023	67,91	53,02	14,88	60,093	59,652	58,887	58,887	0,44	0,00	0,881	24	0	
26.08.2023	68,14	52,48	15,66	62,658	62,019	61,317	61,317	0,64	0,00	0,968	24	0	
27.08.2023	68,30	52,46	15,84	66,033	65,349	64,617	64,617	0,68	0,00	1,043	24	0	
28.08.2023	67,35	53,22	14,13	69,921	68,949	68,302	68,302	0,97	0,00	0,974	24	0	
29.08.2023	66,08	53,58	12,50	79,839	78,759	78,028	78,028	1,08	0,00	0,989	24	0	
30.08.2023	65,94	53,52	12,42	85,662	84,339	83,636	83,636	1,32	0,00	1,038	24	0	
31.08.2023	65,68	52,47	13,21	84,654	83,313	82,664	82,664	1,34	0,00	1,103	24	0	
01.09.2023	66,23	51,56	14,67	79,812	78,498	77,919	77,919	1,31	0,00	1,043	24	0	
02.09.2023	68,52	51,30	17,22	64,089	62,847	62,443	62,443	1,24	0,00	1,087	24	0	
03.09.2023	68,52	51,08	17,43	68,139	66,798	66,384	66,384	1,34	0,00	1,197	24	0	
04.09.2023	67,86	51,70	16,17	71,235	69,921	69,439	69,439	1,31	0,00	1,079	24	0	
05.09.2023	70,85	49,63	21,22	52,605	51,579	51,229	51,229	1,03	0,00	1,106	24	0	
06.09.2023	75,10	46,58	28,52	41,472	40,536	40,304	40,304	0,94	0,00	1,167	24	0	
07.09.2023	73,81	47,87	25,93	43,056	42,093	41,854	41,854	0,96	0,00	1,106	24	0	
08.09.2023	74,23	47,33	26,91	40,995	40,059	39,838	39,838	0,94	0,00	1,083	24	0	
09.09.2023	72,53	48,53	24,00	48,654	47,601	47,327	47,327	1,05	0,00	1,162	24	0	
10.09.2023	73,62	47,80	25,82	50,076	48,942	48,675	48,675	1,13	0,00	1,299	24	0	
11.09.2023	72,82	46,98	25,84	44,226	43,272	43,029	43,029	0,95	0,00	1,130	24	0	
12.09.2023	73,70	46,67	27,03	45,477	44,460	44,222	44,222	1,02	0,00	1,221	24	0	
13.09.2023	73,62	46,78	26,84	42,993	42,057	41,816	41,816	0,94	0,00	1,142	24	0	
14.09.2023	72,96	47,64	25,32	43,947	42,993	42,747	42,747	0,95	0,00	1,107	24	0	
15.09.2023	72,99	47,77	25,21	41,427	40,554	40,307	40,307	0,87	0,00	1,032	24	0	
16.09.2023	73,02	47,26	25,76	43,722	42,777	42,533	42,533	0,94	0,00	1,109	24	0	
17.09.2023	73,42	47,07	26,35	45,486	44,496	44,244	44,244	0,99	0,00	1,194	24	0	
18.09.2023	73,20	47,68	25,53	42,759	41,868	41,607	41,607	0,89	0,00	1,085	24	0	
19.09.2023	73,34	47,65	25,70	41,634	40,761	40,507	40,507	0,87	0,00	1,058	24	0	
20.09.2023	72,89	48,27	24,62	45,765	44,829	44,541	44,541	0,94	0,00	1,117	24	0	
21.09.2023	73,19	47,82	25,36	43,128	42,228	41,964	41,964	0,90	0,00	1,083	24	0	
22.09.2023	72,83	47,66	25,17	43,074	42,201	41,929	41,929	0,87	0,00	1,071	24	0	
23.09.2023	72,48	47,39	25,09	48,069	47,079	46,794	46,794	0,99	0,00	1,197	24	0	
Итого:				1701,02	1670,64	1658,18	1658,18	156,04	0,00	33,777	744		
Средние:	70,94	49,48	21,47										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2023	68277,267	66863,593	66540,667	66325,295	3744,960	215,38	2228,362	16020	0
23.09.2023	69978,285	68534,236	68198,844	67983,472	3901,000	215,38	2262,139	16764	0
Итого:	1701,02	1670,64	1658,18	1658,18	156,04	0,00	33,777	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н
Т_{раб} x Т_{нш}

0

25 СЕН 2023