ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Солнечная 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x51DF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2023	20,3	21,09	-0,79	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2023	20,4	21,14	-0,74	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2023	21,13	23,15	-2,02	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2023	37,07	44,64	-7,57	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2023	39,01	50,31	-11,3	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2023	31,75	42,43	-10,68	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2023	51,15	45,31	5,84	33,94	30,89	----	33,52	30,6	2,92	0,196	24	0	*
31.07.2023	69,59	45,75	23,84	26,53	23,68	----	25,98	23,44	2,54	0,621	24	0	*
01.08.2023	68,67	46,79	21,88	28,76	25,68	----	28,17	25,44	2,73	0,618	24	0	*
02.08.2023	68,47	48,53	19,94	17,83	15,93	----	17,48	15,77	1,71	0,348	24	0	*
03.08.2023	43,13	45,89	-2,76	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2023	23,43	24,51	-1,08	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
05.08.2023	22,91	23,93	-1,02	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
06.08.2023	22,7	23,68	-0,98	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
07.08.2023	22,38	23,37	-0,99	0	0	----	0	0	0	0	24	0	*
08.08.2023	61,84	49,27	12,57	23,09	20,81	----	22,7	20,57	2,13	0,285	24	0	*
09.08.2023	62,15	51,21	10,94	61,1	55,07	----	60,03	54,41	5,62	0,657	24	0	*
10.08.2023	63,19	49,87	13,32	49,13	44,17	----	48,22	43,67	4,55	0,642	24	0	*
11.08.2023	62,96	49,83	13,13	51,92	46,68	----	50,99	46,19	4,8	0,667	24	0	*
12.08.2023	63,19	50,54	12,65	51,42	46,25	----	50,46	45,71	4,75	0,635	24	0	*
13.08.2023	62,72	51	11,72	56,77	51,13	----	55,76	50,52	5,24	0,652	24	0	*
14.08.2023	62,97	50,28	12,69	54,79	49,33	----	53,81	48,74	5,07	0,683	24	0	*
15.08.2023	63,02	50,39	12,63	51	45,9	----	50,07	45,41	4,66	0,631	24	0	*
16.08.2023	62,44	51,26	11,18	56,73	51,16	----	55,71	50,5	5,21	0,622	24	0	*
17.08.2023	62,76	50,82	11,94	52,6	47,39	----	51,64	46,86	4,78	0,615	24	0	*
18.08.2023	62,69	51,27	11,42	56,07	50,57	----	55,08	49,93	5,15	0,628	24	0	*
19.08.2023	62,73	51,77	10,96	53,04	47,83	----	52,08	47,25	4,83	0,571	24	0	*
20.08.2023	63,31	50,83	12,48	51	45,96	----	50,04	45,42	4,62	0,623	24	0	*
21.08.2023	62,84	50,97	11,87	54,75	49,39	----	53,76	48,8	4,96	0,635	24	0	*
22.08.2023	63	51,02	11,98	55,28	49,87	----	54,27	49,24	5,03	0,65	24	0	*
23.08.2023	62,46	51,72	10,74	64,93	58,69	----	63,78	57,99	5,79	0,682	24	0	*
Итого:				**950,68**	**856,38**	**----**	**933,55**	**846,46**	**87,09**	**11,661**	**744**	**0**	
Средние:	**50,52**	**43,3**	**7,21**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2324:0	**81725,83**	**76187,77**	**0**	**79250,7**	**75391,23**	**3859,47**	**2868,761**	**25094**	**0**
23/08/2324:0	**82676,51**	**77044,15**	**0**	**80184,25**	**76237,69**	**3946,56**	**2880,422**	**25838**	**0**
Итого:	**950,68**	**856,38**	**0**	**933,55**	**846,46**	**87,09**	**11,661**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Солнечная 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x51DF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,78	41	41,78	78,7	69,73	----	76,34	69,16	7,18	3,189	24	0	*
25.10.2023	83,26	41,87	41,39	89,37	79,21	----	86,69	78,53	8,16	3,588	24	0	*
26.10.2023	82,43	44,33	38,1	110,58	98,18	----	107,29	97,27	10,02	4,087	24	0	*
27.10.2023	82,7	44,52	38,18	108,48	96,29	----	105,27	95,4	9,87	4,015	24	0	*
28.10.2023	81,82	43,47	38,35	107,59	95,55	----	104,48	94,73	9,75	4,005	24	0	*
29.10.2023	81,26	41,49	39,77	97,83	86,88	----	95,03	86,21	8,82	3,776	24	0	*
30.10.2023	81,76	41,9	39,86	92,52	82,15	----	89,86	81,43	8,43	3,581	24	0	*
31.10.2023	81,15	41,97	39,18	95,74	85,06	----	93	84,39	8,61	3,642	24	0	*
01.11.2023	81,33	42,08	39,25	93,27	82,85	----	90,6	82,16	8,44	3,555	24	0	*
02.11.2023	80,69	39,61	41,08	80,56	71,53	----	78,3	71,03	7,27	3,214	24	0	*
03.11.2023	80,73	39,07	41,66	74,65	66,14	----	72,53	65,66	6,87	3,021	24	0	*
04.11.2023	81,09	39,73	41,36	79,6	70,57	----	77,34	70,07	7,27	3,196	24	0	*
05.11.2023	81,88	42,56	39,32	101,21	89,74	----	98,25	88,95	9,3	3,862	24	0	*
06.11.2023	81,42	41	40,42	89,02	78,91	----	86,46	78,29	8,17	3,493	24	0	*
07.11.2023	81,44	40,42	41,02	86,64	76,78	----	84,15	76,21	7,94	3,447	24	0	*
08.11.2023	81,77	41,97	39,8	90,38	80,14	----	87,77	79,46	8,31	3,493	24	0	*
09.11.2023	81,46	40,52	40,94	81,49	72,21	----	79,14	71,63	7,51	3,239	24	0	*
10.11.2023	81,59	40,79	40,8	79,95	70,85	----	77,63	70,26	7,37	3,166	24	0	*
11.11.2023	81,58	38,24	43,34	70,13	62,07	----	68,12	61,59	6,53	2,951	24	0	*
12.11.2023	81,48	38,42	43,06	70,41	62,32	----	68,39	61,84	6,55	2,941	24	0	*
13.11.2023	81,4	40,52	40,88	83,48	74,01	----	81,1	73,47	7,63	3,313	24	0	*
14.11.2023	82,27	39,13	43,14	71,28	63,06	----	69,21	62,59	6,62	2,984	24	0	*
15.11.2023	81,72	39,62	42,1	76,11	67,4	----	73,89	66,92	6,97	3,111	24	0	*
16.11.2023	81,84	40,35	41,49	79,14	70,11	----	76,81	69,59	7,22	3,187	24	0	*
17.11.2023	81,7	40,68	41,02	80,07	70,94	----	77,75	70,41	7,34	3,186	24	0	*
18.11.2023	84,32	44,45	39,87	103,23	91,41	----	100,06	90,55	9,51	3,989	24	0	*
19.11.2023	86,11	47,07	39,04	124,35	110,03	----	120,39	108,87	11,52	4,701	24	0	*
20.11.2023	87,12	48,3	38,82	123,75	109,43	----	119,75	108,25	11,5	4,65	24	0	*
21.11.2023	86,67	47,57	39,1	120,65	106,73	----	116,77	105,59	11,18	4,566	24	0	*
22.11.2023	85,5	45	40,5	110,02	97,32	----	106,55	96,39	10,16	4,315	24	0	*
23.11.2023	85,73	46	39,73	24,4	21,59	----	23,63	21,38	2,25	0,94	24	0	*
Итого:				**2774,6**	**2459,1**	**----**	**2692,55**	**2438,28**	**254,27**	**108,403**	**744**	**0**	
Средние:	**82,51**	**42,05**	**40,46**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:0	85828,41	79871,77	0	83263,15	79040,26	4222,89	2965,645	27302	0
23/11/2324:0	88603,01	82330,96	0	85955,7	81478,54	4477,16	3074,048	28046	0
Итого:	2774,6	2459,19	0	2692,55	2438,28	254,27	108,403	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи Tраб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	83,61	44,57	39,04	80,71	79,81	0	78,26	79,09	-0,83	3,052	24	0	
25.10.2023	83,93	45,69	38,24	86,49	85,79	0	83,85	84,99	-1,14	3,205	24	0	
26.10.2023	84,63	48,56	36,07	102,2	101,84	0	99,04	100,76	-1,72	3,571	24	0	
27.10.2023	84,9	50,35	34,55	113,79	113,59	0	110,25	112,26	-2,01	3,811	24	0	
28.10.2023	83,67	50,22	33,45	114,06	114,01	0	110,64	112,69	-2,05	3,7	24	0	
29.10.2023	83,53	49,12	34,41	114,41	114,28	0	110,96	113	-2,04	3,818	24	0	
30.10.2023	83,06	50,05	33,01	114,01	114,01	0	110,64	112,73	-2,09	3,655	24	0	
31.10.2023	83,79	50,22	33,57	113,56	113,58	0	110,14	112,28	-2,14	3,697	24	0	
01.11.2023	83,29	49,96	33,33	113,39	113,41	0	110	112,1	-2,1	3,665	24	0	
02.11.2023	83,15	50,3	32,85	112,58	112,65	0	109,2	111,32	-2,12	3,588	24	0	
03.11.2023	83,31	50,71	32,6	112,47	112,66	0	109,08	111,31	-2,23	3,555	24	0	
04.11.2023	84,16	51,5	32,66	110,98	111,21	0	107,6	109,85	-2,25	3,515	24	0	
05.11.2023	83,16	50,94	32,22	114,7	114,97	0	111,31	113,62	-2,31	3,584	24	0	
06.11.2023	83,39	50,46	32,93	115,26	115,35	0	111,83	114	-2,17	3,686	24	0	
07.11.2023	83,94	51,3	32,64	113,79	113,75	0	110,35	112,34	-1,99	3,605	24	0	
08.11.2023	83,32	50,86	32,46	114,88	114,75	0	111,45	113,38	-1,93	3,617	24	0	
09.11.2023	83,31	51,18	32,13	113,67	113,57	0	110,26	112,19	-1,93	3,543	24	0	
10.11.2023	83,58	51,19	32,39	113,02	112,81	0	109,62	111,43	-1,81	3,551	24	0	
11.11.2023	83,92	51,65	32,27	112,4	112,19	0	109,02	110,8	-1,78	3,518	24	0	
12.11.2023	83,73	50,78	32,95	113,93	113,69	0	110,49	112,37	-1,88	3,642	24	0	
13.11.2023	83,2	50,96	32,24	112,73	112,46	0	109,35	111,12	-1,77	3,527	24	0	
14.11.2023	84,3	51,25	33,05	112,52	111,91	0	109,1	110,54	-1,44	3,604	24	0	
15.11.2023	83,5	51,51	31,99	112,48	111,84	0	109,08	110,46	-1,38	3,493	24	0	
16.11.2023	84,08	51,61	32,47	112,08	111,44	0	108,68	110,08	-1,4	3,529	24	0	
17.11.2023	83,11	51,23	31,88	112,97	112,24	0	109,58	110,88	-1,3	3,497	24	0	
18.11.2023	85,45	51,78	33,67	113,27	112,41	0	109,73	111,03	-1,3	3,699	24	0	
19.11.2023	87,32	52,09	35,23	121,41	120,45	0	117,44	118,92	-1,48	4,143	24	0	
20.11.2023	88,08	53,5	34,58	127,19	126,33	0	122,97	124,67	-1,7	4,255	24	0	
21.11.2023	87,54	51,62	35,92	117,34	116,49	0	113,5	115,03	-1,53	4,078	24	0	
22.11.2023	86,68	51,25	35,43	115,93	115,15	0	112,23	113,72	-1,49	3,98	24	0	
23.11.2023	87,22	51,15	36,07	115,34	114,52	0	111,59	113,09	-1,5	4,027	24	0	
Итого:				**3473,5**	**3463,1**	**0**	**3367,24**	**3422,05**	**-54,81**	**113,41**	**744**	**0**	
Средние:	**84,31**	**50,56**	**33,75**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:0	**60222,06**	**60057,25**	**0,01**	**58379,5**	**59273,5**	**-894,03**	**1808,94**	**17725**	**0**
23/11/2324:0	**63695,62**	**63520,41**	**0,01**	**61746,7**	**62695,6**	**-948,84**	**1922,35**	**18469**	**0**
Итого:	**3473,56**	**3463,16**	**0**	**3367,24**	**3422,05**	**-54,81**	**113,41**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Челэнергосервис»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2 Тип расходомера: ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAFB1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,92	42,91	40,01	119,53	121,89	0,01	115,99	120,85	-4,86	4,638	24	0	
25.10.2023	83,27	44,28	38,99	132,94	135,48	0,15	128,96	134,22	-5,26	5,029	24	0	
26.10.2023	83,89	45,51	38,38	144,74	147,44	0,02	140,33	146	-5,67	5,383	24	0	
27.10.2023	84,15	45,69	38,46	147,29	149,91	0,41	142,81	148,44	-5,63	5,493	24	0	
28.10.2023	82,98	46,49	36,49	154,9	157,83	0	150,28	156,26	-5,98	5,482	24	0	
29.10.2023	82,82	45,41	37,41	147,62	150,27	0,01	143,22	148,83	-5,61	5,358	24	0	
30.10.2023	82,03	45,12	36,91	147,81	150,5	0,01	143,49	149,08	-5,59	5,294	24	0	
31.10.2023	83,06	45,32	37,74	144,96	147,34	0,01	140,63	145,91	-5,28	5,304	24	0	
01.11.2023	82,55	44,87	37,68	140,47	142,75	0,01	136,32	141,41	-5,09	5,136	24	0	
02.11.2023	82,32	43,57	38,75	124,28	126,21	0,01	120,65	125,07	-4,42	4,674	24	0	
03.11.2023	82,5	43,69	38,81	123,61	125,51	0	119,97	124,34	-4,37	4,654	24	0	
04.11.2023	83,32	43,53	39,79	121,11	122,97	0,01	117,49	121,87	-4,38	4,673	24	0	
05.11.2023	82,36	45,43	36,93	141,57	144,03	0,01	137,4	142,67	-5,27	5,072	24	0	
06.11.2023	82,62	44,05	38,57	136,13	138,34	0,02	132,08	137,09	-5,01	5,095	24	0	
07.11.2023	83,12	43,98	39,14	130,19	132,21	0	126,31	131,02	-4,71	4,942	24	0	
08.11.2023	82,59	45,42	37,17	145,7	148,13	0,01	141,4	146,7	-5,3	5,253	24	0	
09.11.2023	82,52	44,73	37,79	132,17	134,3	0,01	128,27	133,02	-4,75	4,845	24	0	
10.11.2023	82,78	44,19	38,59	123,12	125,03	0,01	119,47	123,9	-4,43	4,61	24	0	
11.11.2023	83,08	43,71	39,37	118	119,78	0,01	114,49	118,76	-4,27	4,504	24	0	
12.11.2023	82,87	43,04	39,83	120,27	122,05	0	116,67	120,98	-4,31	4,647	24	0	
13.11.2023	82,37	43,55	38,82	127,43	129,36	0,01	123,7	128,23	-4,53	4,801	24	0	
14.11.2023	83,43	43,45	39,98	117,28	118,83	0,01	113,75	117,8	-4,05	4,547	24	0	
15.11.2023	82,66	43,6	39,06	122,79	124,56	0	119,17	123,45	-4,28	4,652	24	0	
16.11.2023	83,22	43,8	39,42	120,51	122,27	0,01	116,88	121,16	-4,28	4,606	24	0	
17.11.2023	82,3	44,32	37,98	124,21	126,21	0,01	120,58	125,02	-4,44	4,579	24	0	
18.11.2023	84,9	47,25	37,65	156,11	158,47	0	151,27	156,82	-5,55	5,692	24	0	
19.11.2023	86,65	48,94	37,71	177,88	180,49	0,01	172,15	178,49	-6,34	6,495	24	0	
20.11.2023	87,35	50,1	37,25	184,23	186,89	0,02	178,23	184,71	-6,48	6,64	24	0	
21.11.2023	86,87	49,68	37,19	183,08	185,63	0,01	177,16	183,48	-6,32	6,591	24	0	
22.11.2023	86,02	48,08	37,94	169,85	172,19	0,01	164,45	170,31	-5,86	6,241	24	0	
23.11.2023	86,54	47,17	39,37	158,46	160,56	0,01	153,35	158,87	-5,52	6,04	24	0	
Итого:				**4338,2**	**4407,4**	**0,82**	**4206,92**	**4364,76**	**-157,84**	**160,97**	**744**	**0**	
Средние:	**83,55**	**45,18**	**38,36**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:0	111606,3	113144,2	5,84	108391,1	111613,7	-3222,64	2955,375	18046	13
23/11/2324:0	115944,5	117551,6	6,66	112598	115978,5	-3380,48	3116,345	18790	13
Итого:	4338,24	4407,43	0,82	4206,92	4364,76	-157,84	160,97	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167111
Адрес:пр.Краснопольский 1-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE069 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.10.2023	83,54	60,05	23,49	223,84	219,43	0	217,07	215,8	1,27	5,103	24	0	
25.10.2023	83,85	59,82	24,03	222,3	217,8	0,01	215,56	214,22	1,34	5,184	24	0	
26.10.2023	84,48	59,48	25	224,01	219,24	0	217,13	215,68	1,45	5,434	24	0	
27.10.2023	84,68	59,4	25,28	224,13	219,28	0	217,21	215,71	1,5	5,495	24	0	
28.10.2023	83,45	58,67	24,78	226,02	221,21	0	219,21	217,69	1,52	5,433	24	0	
29.10.2023	83,31	57,7	25,61	227,9	222,84	0	221,08	219,42	1,66	5,666	24	0	
30.10.2023	82,91	58,87	24,04	226,78	221,98	0,01	220,06	218,43	1,63	5,291	24	0	
31.10.2023	83,58	58,84	24,74	225,21	220,33	0	218,43	216,82	1,61	5,407	24	0	
01.11.2023	83,08	58,56	24,52	226,1	221,19	0,29	219,34	217,7	1,64	5,38	24	0	
02.11.2023	82,96	59,19	23,77	226,48	221,66	0	219,72	218,08	1,64	5,227	24	0	
03.11.2023	83,12	59,25	23,87	224,77	220,05	0	218,04	216,5	1,54	5,207	24	0	
04.11.2023	83,96	60,11	23,85	223,71	219,11	0	216,9	215,51	1,39	5,178	24	0	
05.11.2023	82,97	58,35	24,62	226,19	221,41	0,01	219,45	217,94	1,51	5,407	24	0	
06.11.2023	83,2	57,85	25,35	226,2	221,12	0	219,44	217,69	1,75	5,566	24	0	
07.11.2023	83,74	58,98	24,76	225,67	220,64	0	218,87	217,13	1,74	5,424	24	0	
08.11.2023	83,1	58,51	24,59	225,16	220,14	0	218,41	216,67	1,74	5,373	24	0	
09.11.2023	83,09	58,94	24,15	225,33	220,36	0	218,61	216,84	1,77	5,287	24	0	
10.11.2023	83,37	59,19	24,18	216,39	211,66	0	209,87	208,25	1,62	5,079	24	0	
11.11.2023	83,71	59,78	23,93	216,5	211,83	0	209,95	208,35	1,6	5,026	24	0	
12.11.2023	83,52	58,81	24,71	218,14	213,3	0	211,56	209,91	1,65	5,232	24	0	
13.11.2023	82,99	58,27	24,72	222,67	217,61	0,02	216,02	214,21	1,81	5,345	24	0	
14.11.2023	84,14	54,5	29,64	143,31	139,88	0,01	138,95	137,91	1,04	4,124	24	0	
15.11.2023	82,84	43,29	39,55	91,14	88,54	0	88,43	87,79	0,64	3,496	24	0	
16.11.2023	83,41	43,55	39,86	93,29	90,46	0	90,47	89,66	0,81	3,607	24	0	
17.11.2023	82,51	44,61	37,9	97,63	94,73	0,01	94,73	93,86	0,87	3,589	24	0	
18.11.2023	85,15	46,37	38,78	124,2	120,14	0	120,32	118,97	1,35	4,667	24	0	
19.11.2023	86,83	47,59	39,24	144,23	139,5	0	139,58	138,03	1,55	5,482	24	0	
20.11.2023	87,52	48,31	39,21	141,96	137,5	0	137,31	135,99	1,32	5,385	24	0	
21.11.2023	87,02	47,87	39,15	138,43	134,23	0	133,95	132,79	1,16	5,248	24	0	
22.11.2023	86,19	46,79	39,4	132,19	128,24	0,03	127,98	126,92	1,06	5,041	24	0	
23.11.2023	86,72	46,22	40,5	126,49	122,68	0,02	122,4	121,46	0,94	4,958	24	0	
Итого:				**5936,3**	**5798**	**0,41**	**5756,05**	**5711,93**	**44,12**	**157,341**	**744**	**0**	
Средние:	**84,03**	**55,08**	**28,94**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/10/232	**149896**	**147648**	**12,94**	**145678**	**145864**	**-186,2**	**4244,113**	**32246**	**0**
23/11/232	**155832**	**153446**	**13,35**	**151434**	**151576**	**-142,08**	**4401,454**	**32990**	**0**
Итого:	**5936,37**	**5798,09**	**0,41**	**5756,05**	**5711,93**	**44,12**	**157,341**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = \frac{Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167115
Адрес:пр.Краснопольский 1-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xCA7E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,13	43,65	38,48	103,25	99,87	0	100,22	99	1,22	3,855	24	0	
25.10.2023	82,56	44,64	37,92	118,98	115,14	0	115,48	114,05	1,43	4,378	24	0	
26.10.2023	83,23	46,37	36,86	129,76	125,64	0,01	125,86	124,39	1,47	4,638	24	0	
27.10.2023	83,5	46,5	37	130,25	126,14	0	126,33	124,88	1,45	4,675	24	0	
28.10.2023	82,33	45,55	36,78	128,25	124,26	0	124,48	123,05	1,43	4,577	24	0	
29.10.2023	82,08	44,41	37,67	120,19	116,3	0,01	116,68	115,23	1,45	4,395	24	0	
30.10.2023	81,38	44,98	36,4	125,22	121,23	0	121,61	120,11	1,5	4,424	24	0	
31.10.2023	82,34	45,57	36,77	119,82	115,98	0	116,29	114,84	1,45	4,276	24	0	
01.11.2023	81,78	44,15	37,63	114,72	110,89	0,01	111,4	109,87	1,53	4,193	24	0	
02.11.2023	81,51	43,4	38,11	104,96	101,36	0	101,94	100,45	1,49	3,883	24	0	
03.11.2023	81,7	43,3	38,4	104,04	100,54	0	101,02	99,64	1,38	3,878	24	0	
04.11.2023	82,62	43,61	39,01	109,58	105,77	0	106,34	104,79	1,55	4,146	24	0	
05.11.2023	81,76	45,77	35,99	134,41	129,8	0,01	130,52	128,49	2,03	4,696	24	0	
06.11.2023	81,95	44,1	37,85	117,97	113,64	0,01	114,54	112,6	1,94	4,333	24	0	
07.11.2023	82,38	43,74	38,64	113,58	109,3	0,01	110,24	108,31	1,93	4,259	24	0	
08.11.2023	81,91	44,95	36,96	122,31	117,81	0	118,73	116,71	2,02	4,385	24	0	
09.11.2023	81,74	43,7	38,04	106,78	102,72	0,01	103,69	101,82	1,87	3,943	24	0	
10.11.2023	82,05	43,83	38,22	109,55	105,35	0,01	106,36	104,38	1,98	4,063	24	0	
11.11.2023	82,23	43,4	38,83	102,35	98,39	0	99,35	97,5	1,85	3,858	24	0	
12.11.2023	82,12	43,4	38,72	107,85	103,7	0,01	104,72	102,76	1,96	4,055	24	0	
13.11.2023	81,68	44,13	37,55	112,02	107,72	0	108,76	106,72	2,04	4,083	24	0	
14.11.2023	82,63	43,31	39,32	104,38	100,08	0,01	101,31	99,18	2,13	3,982	24	0	
15.11.2023	81,82	43,87	37,95	107,66	103,3	0	104,54	102,34	2,2	3,965	24	0	
16.11.2023	82,4	44,25	38,15	109,11	104,69	0	105,92	103,73	2,19	4,036	24	0	
17.11.2023	81,54	44,43	37,11	108,9	104,59	0	105,76	103,58	2,18	3,923	24	0	
18.11.2023	84,23	46,71	37,52	136,72	131,19	0	132,54	129,87	2,67	4,974	24	0	
19.11.2023	86,03	49,14	36,89	155,85	149,66	0,01	150,89	147,98	2,91	5,566	24	0	
20.11.2023	86,72	49,19	37,53	155,81	149,55	0,01	150,82	147,87	2,95	5,662	24	0	
21.11.2023	86,16	48,39	37,77	146,85	140,92	0	142,17	139,36	2,81	5,371	24	0	
22.11.2023	85,29	47,28	38,01	139,28	133,64	0,01	134,93	132,26	2,67	5,13	24	0	
23.11.2023	85,78	46,54	39,24	131,47	126,01	0,06	127,32	124,71	2,61	4,995	24	0	
Итого:				**3731,8**	**3595,1**	**0,19**	**3620,76**	**3560,47**	**60,29**	**136,597**	**744**	**0**	
Средние:	**82,82**	**45,04**	**37,78**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324	**65817,89**	**62687,69**	**5,24**	**64016,48**	**61927,12**	**2089,36**	**1780,38**	**14557**	**0**
23/11/2324	**69549,76**	**66282,87**	**5,43**	**67637,24**	**65487,59**	**2149,65**	**1916,977**	**15301**	**0**
Итого:	**3731,87**	**3595,18**	**0,19**	**3620,76**	**3560,47**	**60,29**	**136,597**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167117
Адрес:пр.Краснопольский 1-г Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,59	44,74	37,85	110,07	106,99	0	106,85	105,97	0,88	4,042	24	0	
25.10.2023	82,96	45	37,96	118,11	114,67	0	114,58	113,58	1	4,35	24	0	
26.10.2023	83,67	46,06	37,61	131,61	127,65	0	127,63	126,37	1,26	4,802	24	0	
27.10.2023	83,87	46,57	37,3	133,25	129,18	0,01	129,21	127,87	1,34	4,819	24	0	
28.10.2023	82,75	45,76	36,99	135,34	131,22	0	131,32	129,9	1,42	4,86	24	0	
29.10.2023	82,49	44,27	38,22	125,12	121,2	0,01	121,43	120,07	1,36	4,639	24	0	
30.10.2023	81,84	44,59	37,25	125,09	121,18	0	121,47	120,05	1,42	4,524	24	0	
31.10.2023	82,71	45,03	37,68	124,49	120,4	0,01	120,81	119,25	1,56	4,552	24	0	
01.11.2023	82,18	45,18	37	117,02	113,15	0	113,61	112,05	1,56	4,203	24	0	
02.11.2023	82,02	43,96	38,06	111,62	107,82	0,01	108,38	106,83	1,55	4,124	24	0	
03.11.2023	82,13	43,76	38,37	109,43	105,66	0	106,24	104,7	1,54	4,077	24	0	
04.11.2023	82,98	44,62	38,36	112,22	108,19	0	108,89	107,16	1,73	4,176	24	0	
05.11.2023	82,18	44,81	37,37	129,97	125,13	0	126,17	123,93	2,24	4,716	24	0	
06.11.2023	82,37	44,23	38,14	119,53	115,06	0	116,02	113,97	2,05	4,425	24	0	
07.11.2023	82,8	44,28	38,52	114,04	109,75	0	110,66	108,73	1,93	4,261	24	0	
08.11.2023	82,28	45,46	36,82	124,41	119,81	0	120,75	118,63	2,12	4,443	24	0	
09.11.2023	82,16	45,41	36,75	115,38	111,21	0	112,01	110,11	1,9	4,115	24	0	
10.11.2023	82,48	48,48	34	112,92	108,99	0,1	109,59	107,78	1,81	3,725	24	0	
11.11.2023	82,63	42,04	40,59	104,26	100,34	0,15	101,17	99,53	1,64	4,104	24	0	
12.11.2023	82,52	42,61	39,91	105,16	101,21	0,13	102,06	100,35	1,71	4,072	24	0	
13.11.2023	82,1	43,14	38,96	114,61	110,32	0,11	111,28	109,37	1,91	4,334	24	0	
14.11.2023	83,01	42,28	40,73	102,58	98,66	0,08	99,52	97,83	1,69	4,051	24	0	
15.11.2023	82,23	42,06	40,17	105,9	101,98	0,08	102,79	101,14	1,65	4,127	24	0	
16.11.2023	82,82	42,81	40,01	107,7	103,69	0,06	104,47	102,81	1,66	4,181	24	0	
17.11.2023	81,89	43,1	38,79	109,55	105,61	0,05	106,39	104,67	1,72	4,124	24	0	
18.11.2023	84,5	46,32	38,18	137,2	131,91	0,03	133	130,61	2,39	5,077	24	0	
19.11.2023	86,49	49,04	37,45	160,8	154,4	0,03	155,64	152,64	3	5,831	24	0	
20.11.2023	87,12	49,93	37,19	162,13	155,61	0,02	156,85	153,79	3,06	5,836	24	0	
21.11.2023	86,62	49,26	37,36	158,68	152,3	0	153,6	150,58	3,02	5,74	24	0	
22.11.2023	85,7	47,86	37,84	147,77	141,87	0	143,13	140,37	2,76	5,418	24	0	
23.11.2023	86,16	47,29	38,87	140,54	134,85	0,01	136,06	133,43	2,63	5,291	24	0	
Итого:				**3826,5**	**3690**	**0,89**	**3711,58**	**3654,07**	**57,51**	**141,039**	**744**	**0**	
Средние:	**83,23**	**45,15**	**38,07**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324	**7816,12**	**7668,8**	**1,81**	**7633,94**	**7577,4**	**56,54**	**166,807**	**2194**	**0**
23/11/2324	**11642,6**	**11358,8**	**2,7**	**11345,5**	**11231,5**	**114,05**	**307,846**	**2938**	**0**
Итого:	**3826,5**	**3690,01**	**0,89**	**3711,58**	**3654,07**	**57,51**	**141,039**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167113
Адрес:пр.Краснопольский 1-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE248 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	81,66	43,91	37,75	104,48	102,45	0	101,44	101,5	-0,06	3,829	24	0	
25.10.2023	82,05	44,32	37,73	111,91	109,68	0	108,64	108,69	-0,05	4,096	24	0	
26.10.2023	82,81	45,89	36,92	129,53	126,97	0	125,68	125,72	-0,04	4,643	24	0	
27.10.2023	83,08	47,11	35,97	138,38	135,68	0	134,26	134,28	-0,02	4,829	24	0	
28.10.2023	81,98	45,63	36,35	131,72	129,13	0	127,9	127,87	0,03	4,647	24	0	
29.10.2023	81,61	44,23	37,38	116,79	114,37	0	113,41	113,33	0,08	4,24	24	0	
30.10.2023	80,98	44,19	36,79	116,64	114,19	0	113,31	113,15	0,16	4,167	24	0	
31.10.2023	81,81	44,88	36,93	118,08	115,62	0	114,64	114,52	0,12	4,232	24	0	
01.11.2023	81,25	43,92	37,33	110,15	107,78	0	106,99	106,8	0,19	3,991	24	0	
02.11.2023	81,08	44,32	36,76	106,77	104,52	0	103,69	103,55	0,14	3,811	24	0	
03.11.2023	81,2	44,19	37,01	106	103,9	0	102,96	102,92	0,04	3,809	24	0	
04.11.2023	82,05	44,54	37,51	109,35	107,18	0	106,19	106,21	-0,02	3,982	24	0	
05.11.2023	81,4	46,68	34,72	131,02	128,52	0	127,26	127,19	0,07	4,417	24	0	
06.11.2023	81,53	44,98	36,55	118,74	116,18	0	115,32	115,08	0,24	4,213	24	0	
07.11.2023	81,86	44	37,86	108,88	106,36	0	105,7	105,4	0,3	4,002	24	0	
08.11.2023	81,32	43,18	38,14	114,02	111,32	0	110,77	110,34	0,43	4,225	24	0	
09.11.2023	81,2	43,46	37,74	109,14	106,54	0	106,02	105,58	0,44	4,001	24	0	
10.11.2023	81,52	43,46	38,06	105,79	103,22	0	102,75	102,33	0,42	3,907	24	0	
11.11.2023	81,63	43,04	38,59	98,79	96,34	0	95,95	95,5	0,45	3,702	24	0	
12.11.2023	81,49	42,61	38,88	99,38	96,89	0	96,52	96,07	0,45	3,754	24	0	
13.11.2023	81,15	43,76	37,39	108,37	105,73	0	105,28	104,79	0,49	3,935	24	0	
14.11.2023	82,07	43,83	38,24	101,87	99,19	0	98,88	98,3	0,58	3,779	24	0	
15.11.2023	81,28	43,15	38,13	104,11	101,38	0	101,12	100,51	0,61	3,854	24	0	
16.11.2023	81,87	43,51	38,36	106,62	103,83	0	103,49	102,88	0,61	3,967	24	0	
17.11.2023	80,94	44,06	36,88	107,16	104,49	0	104,14	103,54	0,6	3,839	24	0	
18.11.2023	83,6	45,54	38,06	130,31	126,91	0	126,38	125,65	0,73	4,808	24	0	
19.11.2023	85,6	49,31	36,29	152,95	149,23	0	148,15	147,54	0,61	5,38	24	0	
20.11.2023	86,33	50,56	35,77	159,32	155,53	0	154,21	153,68	0,53	5,517	24	0	
21.11.2023	85,7	47,61	38,09	142,88	139,22	0	138,37	137,74	0,63	5,271	24	0	
22.11.2023	84,79	45,99	38,8	133,58	130,1	0	129,45	128,81	0,64	5,02	24	0	
23.11.2023	85,16	45,34	39,82	124,69	121,3	0	120,82	120,13	0,69	4,811	24	0	
Итого:				**3657,4**	**3573,7**	**0**	**3549,69**	**3539,6**	**10,09**	**132,678**	**744**	**0**	
Средние:	**82,32**	**44,87**	**37,44**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324	**8350,81**	**8251,57**	**0,05**	**8163,18**	**8158,02**	**5,16**	**175,86**	**2943**	**0**
23/11/2324	**12008,2**	**11825,3**	**0,05**	**11712,9**	**11697,6**	**15,25**	**308,538**	**3687**	**0**
Итого:	**3657,42**	**3573,75**	**0**	**3549,69**	**3539,6**	**10,09**	**132,678**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE482 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	83,24	42,72	40,52	68,81	66,52	0	66,74	65,97	0,77	2,704	24	0	
25.10.2023	83,62	44,21	39,41	78,47	75,91	0	76,09	75,2	0,89	2,998	24	0	
26.10.2023	84,26	46,36	37,9	89	86,2	0	86,28	85,34	0,94	3,273	24	0	
27.10.2023	84,52	46,49	38,03	90,87	88,04	0	88,1	87,16	0,94	3,352	24	0	
28.10.2023	83,35	44,8	38,55	86,3	83,61	0	83,72	82,8	0,92	3,223	24	0	
29.10.2023	83,1	43,17	39,93	80,06	77,49	0	77,68	76,78	0,9	3,1	24	0	
30.10.2023	82,31	43,86	38,45	81,33	78,81	0	78,95	78,06	0,89	3,033	24	0	
31.10.2023	83,35	44,5	38,85	79,48	77,12	0	77,06	76,41	0,65	2,994	24	0	
01.11.2023	82,85	43,1	39,75	75,74	73,48	0	73,49	72,84	0,65	2,92	24	0	
02.11.2023	82,63	42,6	40,03	71,23	69,14	0	69,15	68,58	0,57	2,769	24	0	
03.11.2023	82,78	41,59	41,19	68,56	66,62	0,03	66,53	66,09	0,44	2,74	24	0	
04.11.2023	83,64	41,28	42,36	70,03	68,07	0	67,88	67,56	0,32	2,875	24	0	
05.11.2023	82,7	44,35	38,35	85,3	83,17	0	82,8	82,38	0,42	3,174	24	0	
06.11.2023	82,98	42,69	40,29	80,29	78,09	0	77,92	77,44	0,48	3,139	24	0	
07.11.2023	83,39	42,06	41,33	70,18	68,12	0	68,07	67,56	0,51	2,814	24	0	
08.11.2023	82,85	42,93	39,92	74	71,82	0	71,79	71,23	0,56	2,865	24	0	
09.11.2023	82,77	41,68	41,09	70,09	67,93	0	68,02	67,4	0,62	2,792	24	0	
10.11.2023	83,09	42,12	40,97	71,87	69,66	0	69,7	69,1	0,6	2,855	24	0	
11.11.2023	83,35	41,26	42,09	67,72	65,6	0	65,67	65,11	0,56	2,765	24	0	
12.11.2023	83,14	41,32	41,82	68,33	66,19	0	66,28	65,69	0,59	2,772	24	0	
13.11.2023	82,66	42,04	40,62	68,2	66,03	0	66,18	65,53	0,65	2,688	24	0	
14.11.2023	83,73	41,77	41,96	66,49	64,26	0	64,46	63,76	0,7	2,703	24	0	
15.11.2023	82,95	41,7	41,25	67,28	65,02	0	65,29	64,54	0,75	2,693	24	0	
16.11.2023	83,51	41,97	41,54	68,66	66,29	0	66,6	65,78	0,82	2,766	24	0	
17.11.2023	82,59	42,38	40,21	68,46	66,13	0	66,43	65,6	0,83	2,671	24	0	
18.11.2023	85,28	45,8	39,48	87,65	84,67	0	84,93	83,82	1,11	3,353	24	0	
19.11.2023	87	48,42	38,58	103,7	100,35	0	100,38	99,23	1,15	3,874	24	0	
20.11.2023	87,71	49,57	38,14	104,65	101,38	0,1	101,22	100,19	1,03	3,86	24	0	
21.11.2023	87,14	47,86	39,28	95,18	92,21	0	92,1	91,21	0,89	3,619	24	0	
22.11.2023	86,33	46,94	39,39	92,27	89,37	0	89,31	88,42	0,89	3,521	24	0	
23.11.2023	86,85	45,84	41,01	85,09	82,32	0	82,32	81,48	0,84	3,378	24	0	
Итого:				**2435,2**	**2359,6**	**0,13**	**2361,14**	**2338,26**	**22,88**	**94,283**	**744**	**0**	
Средние:	**83,86**	**43,78**	**40,07**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
~~23/10/2324: 00~~	**9787,87**	**9545,11**	**2,17**	**9558,64**	**9442,6**	**116,04**	**233,543**	**5027**	**3**
~~23/11/2324: 00~~	**12223,2**	**11904,73**	**2,3**	**11919,78**	**11780,9**	**138,92**	**327,826**	**5771**	**3**
Итого:	**2435,29**	**2359,62**	**0,13**	**2361,14**	**2338,26**	**22,88**	**94,283**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7807 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	83,39	46,62	36,77	124,31	124,25	2,31	120,6	122,99	-2,39	4,433	24	0	
25.10.2023	83,73	47,17	36,56	135,73	135,68	2,08	131,63	134,27	-2,64	4,812	24	0	
26.10.2023	84,39	48,53	35,86	151,59	151,46	1,82	146,93	149,79	-2,86	5,27	24	0	
27.10.2023	84,63	49,18	35,45	153,32	153,29	1,54	148,6	151,54	-2,94	5,266	24	0	
28.10.2023	83,36	48,29	35,07	150,73	150,57	1,76	146,2	148,93	-2,73	5,128	24	0	
29.10.2023	83,21	47,9	35,31	140,12	139,98	1,88	135,92	138,49	-2,57	4,8	24	0	
30.10.2023	82,45	47,64	34,81	140,16	139,89	1,77	136,02	138,41	-2,39	4,733	24	0	
31.10.2023	83,47	48,1	35,37	139,82	139,67	1,77	135,62	138,16	-2,54	4,798	24	0	
01.11.2023	82,95	47,32	35,63	129,62	129,59	1,58	125,78	128,24	-2,46	4,482	24	0	
02.11.2023	82,73	47,29	35,44	121,95	121,86	1,72	118,34	120,58	-2,24	4,19	24	0	
03.11.2023	82,94	47,56	35,38	121,71	121,5	1,75	118,08	120,23	-2,15	4,177	24	0	
04.11.2023	83,79	47,68	36,11	122,18	122	1,59	118,47	120,72	-2,25	4,277	24	0	
05.11.2023	82,7	48,62	34,08	153,69	153,27	1,77	149,13	151,57	-2,44	5,082	24	0	
06.11.2023	83,07	48,27	34,8	141,74	141,58	1,91	137,52	140,04	-2,52	4,784	24	0	
07.11.2023	83,56	47,96	35,6	127,9	127,77	1,71	124,03	126,4	-2,37	4,414	24	0	
08.11.2023	82,96	47,89	35,07	131,48	131,27	1,59	127,58	129,87	-2,29	4,475	24	0	
09.11.2023	82,93	47,48	35,45	124,03	123,91	1,69	120,33	122,6	-2,27	4,266	24	0	
10.11.2023	83,22	47,41	35,81	122,49	122,36	1,55	118,85	121,09	-2,24	4,257	24	0	
11.11.2023	83,5	47,54	35,96	116,73	116,69	1,67	113,22	115,49	-2,27	4,072	24	0	
12.11.2023	83,28	47,74	35,54	121,13	121	1,95	117,47	119,72	-2,25	4,176	24	0	
13.11.2023	82,8	47,37	35,43	120,38	120,32	1,48	116,79	119,02	-2,23	4,137	24	0	
14.11.2023	83,88	47,66	36,22	115,64	115,71	1,55	112,13	114,5	-2,37	4,06	24	0	
15.11.2023	83,11	47,55	35,56	117,86	117,72	1,56	114,36	116,47	-2,11	4,068	24	0	
16.11.2023	83,67	47,55	36,12	121,26	121,14	1,6	117,59	119,88	-2,29	4,249	24	0	
17.11.2023	82,76	47,05	35,71	118,34	118,33	1,52	114,82	117,1	-2,28	4,099	24	0	
18.11.2023	85,45	49,37	36,08	152,77	152,4	1,71	147,98	150,65	-2,67	5,339	24	0	
19.11.2023	87,03	51,46	35,57	178,57	178,19	1,96	172,77	175,99	-3,22	6,149	24	0	
20.11.2023	87,74	52,36	35,38	182,84	182,54	1,69	176,84	180,2	-3,36	6,259	24	0	
21.11.2023	87,25	51,35	35,9	170,45	170,27	1,71	164,91	168,18	-3,27	5,921	24	0	
22.11.2023	86,41	51	35,41	166,18	166,05	1,58	160,86	164,06	-3,2	5,699	24	0	
23.11.2023	86,98	49,91	37,07	151,38	151,45	1,68	146,48	149,68	-3,2	5,432	24	0	
Итого:				**4266,1**	**4261,7**	**53,45**	**4135,85**	**4214,9**	**-79,01**	**147,304**	**744**	**0**	
Средние:	**83,97**	**48,34**	**35,62**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
~~23/10/2324.0~~	**11368,35**	**11316,29**	**236,95**	**11108,3**	**11189,7**	**-81,34**	**250,717**	**4133**	**5**
~~23/11/2324.0~~	**15634,45**	**15578**	**290,4**	**15244,2**	**15404,5**	**-160,35**	**398,021**	**4877**	**5**
Итого:	**4266,1**	**4261,71**	**53,45**	**4135,85**	**4214,86**	**-79,01**	**147,304**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО "Уралэнергосбыт"
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,32	44,39	37,93	104,8	101,7	0	101,73	100,76	0,97	3,858	24	0	
25.10.2023	82,82	46,35	36,47	125,28	121,72	0	121,52	120,49	1,03	4,43	24	0	
26.10.2023	83,48	47,61	35,87	135,25	131,45	0	131,17	130,07	1,1	4,707	24	0	
27.10.2023	83,7	47,63	36,07	133,09	129,35	0,29	129,06	127,97	1,09	4,654	24	0	
28.10.2023	82,56	46,71	35,85	134,34	130,61	0	130,38	129,26	1,12	4,674	24	0	
29.10.2023	82,36	45,65	36,71	129,91	126,31	0	126,1	125,08	1,02	4,628	24	0	
30.10.2023	81,77	45,8	35,97	131,37	127,74	0	127,57	126,46	1,11	4,59	24	0	
31.10.2023	82,59	45,86	36,73	127,48	123,79	0	123,72	122,56	1,16	4,543	24	0	
01.11.2023	82,04	44,78	37,26	118,38	115	0	114,92	113,88	1,04	4,28	24	0	
02.11.2023	81,74	44	37,74	105,17	102,2	0,11	102,09	101,27	0,82	3,853	24	0	
03.11.2023	81,96	44,47	37,49	105,1	102,23	0	102,06	101,26	0,8	3,824	24	0	
04.11.2023	82,78	43,73	39,05	105,5	102,55	0,01	102,39	101,6	0,79	3,997	24	0	
05.11.2023	81,98	45,62	36,36	125,83	122,35	0	122,16	121,17	0,99	4,441	24	0	
06.11.2023	82,15	43,68	38,47	116,07	112,65	0	112,7	111,6	1,1	4,337	24	0	
07.11.2023	82,61	44,05	38,56	110,97	107,64	0	107,7	106,66	1,04	4,153	24	0	
08.11.2023	82,08	44,97	37,11	121,12	117,48	0	117,56	116,39	1,17	4,362	24	0	
09.11.2023	81,94	43,6	38,34	105,66	102,46	0	102,56	101,54	1,02	3,932	24	0	
10.11.2023	82,06	40,54	41,52	91,87	88,95	0	89,19	88,24	0,95	3,7	24	0	
11.11.2023	82,43	40,58	41,85	94,36	91,29	0	91,56	90,59	0,97	3,829	24	0	
12.11.2023	82,26	40,29	41,97	96,41	93,23	0	93,59	92,51	1,08	3,929	24	0	
13.11.2023	81,83	43,25	38,58	106,9	103,54	0	103,8	102,61	1,19	4,003	24	0	
14.11.2023	82,82	43,17	39,65	98,58	95,42	0	95,65	94,58	1,07	3,793	24	0	
15.11.2023	82,07	43,32	38,75	101,45	98,21	0	98,48	97,35	1,13	3,813	24	0	
16.11.2023	82,66	43,12	39,54	103,55	100,16	0	100,48	99,27	1,21	3,974	24	0	
17.11.2023	81,76	44,14	37,62	105,1	101,77	0	102,05	100,85	1,2	3,838	24	0	
18.11.2023	84,54	47,27	37,27	141,33	136,63	0	136,99	135,2	1,79	5,108	24	0	
19.11.2023	86,25	48,66	37,59	154,75	149,52	0	149,79	147,86	1,93	5,633	24	0	
20.11.2023	86,95	50,32	36,63	157,77	152,56	0	152,65	150,76	1,89	5,592	24	0	
21.11.2023	86,36	48,45	37,91	145,63	140,82	0	140,98	139,27	1,71	5,345	24	0	
22.11.2023	85,5	46,7	38,8	134,28	129,82	0	130,07	128,48	1,59	5,049	24	0	
23.11.2023	86,01	46,11	39,9	127,21	122,83	0	123,17	121,63	1,54	4,915	24	0	
Итого:				**3694,5**	**3581,9**	**0,41**	**3583,84**	**3547,22**	**36,62**	**135,784**	**744**	**0**	
Средние:	**83,04**	**44,99**	**38,05**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
~~23/10/2324:~~	**137085,1**	**134753**	**8,17**	**133146**	**133075**	**71,01**	**3899,74**	**26655**	**0**
23/11/2324:	**140779,6**	**138335**	**8,58**	**136730**	**136622**	**107,63**	**4035,53**	**27399**	**0**
Итого:	**3694,51**	**3581,98**	**0,41**	**3583,84**	**3547,22**	**36,62**	**135,784**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,98	47,86	35,12	111,44	108,95	0,01	108,11	107,76	0,35	3,799	24	0	
25.10.2023	83,34	47,87	35,47	122,19	119,52	0	118,54	118,23	0,31	4,205	24	0	
26.10.2023	83,99	47,94	36,05	130,28	127,38	0	126,31	126,02	0,29	4,554	24	0	
27.10.2023	84,19	48,82	35,37	135,78	132,87	0,25	131,67	131,39	0,28	4,658	24	0	
28.10.2023	83,06	47,26	35,8	134,51	131,68	0	130,5	130,3	0,2	4,671	24	0	
29.10.2023	82,86	46,22	36,64	128,51	125,66	0,03	124,68	124,37	0,31	4,569	24	0	
30.10.2023	82,27	47,78	34,49	126,19	123,6	0	122,46	122,29	0,17	4,223	24	0	
31.10.2023	83,03	47,92	35,11	125,26	122,57	0	121,52	121,28	0,24	4,266	24	0	
01.11.2023	82,55	47,7	34,85	119,05	116,54	0,01	115,55	115,31	0,24	4,026	24	0	
02.11.2023	82,42	46,66	35,76	113,06	110,6	0	109,76	109,46	0,3	3,923	24	0	
03.11.2023	82,54	46,94	35,6	113,46	111,13	0	110,09	109,99	0,1	3,921	24	0	
04.11.2023	83,39	47,85	35,54	116,87	114,37	0	113,36	113,16	0,2	4,032	24	0	
05.11.2023	82,51	48,04	34,47	135,36	132,39	0	131,36	130,98	0,38	4,53	24	0	
06.11.2023	82,74	46,57	36,17	124,85	121,91	0	121,17	120,64	0,53	4,383	24	0	
07.11.2023	83,21	47,63	35,58	118,03	115,21	0	114,51	113,98	0,53	4,072	24	0	
08.11.2023	82,62	47,33	35,29	127,39	124,3	0	123,64	122,98	0,66	4,362	24	0	
09.11.2023	82,53	46,07	36,46	113,98	111,06	0	110,61	109,97	0,64	4,035	24	0	
10.11.2023	82,9	47,53	35,37	117,32	114,27	0	113,82	113,06	0,76	4,023	24	0	
11.11.2023	83,13	47,25	35,88	113,11	110,07	0	109,72	108,89	0,83	3,937	24	0	
12.11.2023	83	47,22	35,78	117,01	113,78	0	113,5	112,59	0,91	4,061	24	0	
13.11.2023	82,5	47,43	35,07	118,53	115,22	0	115,04	114	1,04	4,036	24	0	
14.11.2023	83,57	48,49	35,08	112,62	109,32	0	109,22	108,12	1,1	3,83	24	0	
15.11.2023	82,76	47,81	34,95	110,85	107,59	0	107,55	106,47	1,08	3,758	24	0	
16.11.2023	83,31	48,12	35,19	112,92	109,55	0	109,52	108,37	1,15	3,855	24	0	
17.11.2023	82,32	46,54	35,78	112,43	109	0,01	109,13	107,88	1,25	3,903	24	0	
18.11.2023	84,8	48,1	36,7	138,15	133,61	0	133,88	132,16	1,72	4,916	24	0	
19.11.2023	86,74	50	36,74	155,47	150,25	0	150,45	148,49	1,96	5,532	24	0	
20.11.2023	87,39	50,69	36,7	157,76	152,46	0	152,63	150,63	2	5,606	24	0	
21.11.2023	86,9	49,92	36,98	150,32	145,32	0	145,47	143,62	1,85	5,381	24	0	
22.11.2023	86,02	49,21	36,81	143,97	139,26	0	139,4	137,67	1,73	5,133	24	0	
23.11.2023	86,43	49,4	37,03	135,05	130,6	0	130,72	129,12	1,6	4,842	24	0	
Итого:				**3891,7**	**3790**	**0,31**	**3773,89**	**3749,18**	**24,71**	**135,042**	**744**	**0**	
Средние:	**83,61**	**47,87**	**35,73**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:0	**135188**	**131836**	**14,01**	**131259,9**	**130417,9**	**842**	**4398,916**	**32267**	**0**
23/11/2324:0	**139079**	**135626,1**	**14,32**	**135033,8**	**134167,1**	**866,71**	**4533,958**	**33011**	**0**
Итого:	**3891,72**	**3790,04**	**0,31**	**3773,89**	**3749,18**	**24,71**	**135,042**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонен Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес: Адрес:пр.Краснопольский 3-г Тип расходомера:ПРЭМ-50

Теплов Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Догово Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводс Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC08D ПО 2.7

Дата	Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.09.2023	24.10.2023	82,45	46,8	35,65	112,73	110,83	0	109,41	109,69	-0,28	3,901	24	0
25.09.2023	25.10.2023	82,8	46,36	36,44	122,73	120,49	0	119,08	119,26	-0,18	4,342	24	0
26.09.2023	26.10.2023	83,47	48,33	35,14	135,58	132,92	0,15	131,48	131,48	0	4,62	24	0
27.09.2023	27.10.2023	83,69	49,18	34,51	139,43	136,71	0,11	135,22	135,18	0,04	4,669	24	0
28.09.2023	28.10.2023	82,57	47,61	34,96	141,34	138,57	0	137,15	137,07	0,08	4,795	24	0
29.09.2023	29.10.2023	82,31	46,87	35,44	132,41	129,93	0,01	128,51	128,6	-0,09	4,557	24	0
30.09.2023	30.10.2023	81,72	47,32	34,4	128,88	126,57	0	125,15	125,25	-0,1	4,304	24	0
01.10.2023	31.10.2023	82,56	48,04	34,52	129,58	127,29	0	125,74	125,92	-0,18	4,337	24	0
02.10.2023	01.11.2023	82,07	47,77	34,3	125,43	123,22	0,01	121,78	121,93	-0,15	4,177	24	0
03.10.2023	02.11.2023	81,84	47,68	34,16	117,17	115,12	0	113,76	113,91	-0,15	3,884	24	0
04.10.2023	03.11.2023	82,04	48,01	34,03	114,98	113	0	111,64	111,78	-0,14	3,798	24	0
05.10.2023	04.11.2023	82,89	47,12	35,77	118,58	116,33	0	115,02	115,12	-0,1	4,114	24	0
06.10.2023	05.11.2023	82,08	48,42	33,66	139,26	136,42	0	135,19	134,91	0,28	4,551	24	0
07.10.2023	06.11.2023	82,26	47,31	34,95	126,98	124,35	0	123,29	123,03	0,26	4,308	24	0
08.10.2023	07.11.2023	82,67	47,9	34,77	120,28	117,8	0,01	116,73	116,54	0,19	4,058	24	0
09.10.2023	08.11.2023	82,14	47,79	34,35	130,83	128,08	0	127	126,7	0,3	4,363	24	0
10.10.2023	09.11.2023	82,05	47,73	34,32	120,97	118,47	0,05	117,42	117,21	0,21	4,031	24	0
11.10.2023	10.11.2023	82,34	46,98	35,36	115,45	113,03	0	112,08	111,81	0,27	3,961	24	0
12.10.2023	11.11.2023	82,56	47,96	34,6	107,4	105,29	0	104,24	104,13	0,11	3,606	24	0
13.10.2023	12.11.2023	82,38	47,63	34,75	110,22	107,97	0,01	106,98	106,8	0,18	3,717	24	0
14.10.2023	13.11.2023	82,01	47,54	34,47	123,01	120,44	0	119,45	119,16	0,29	4,118	24	0
15.10.2023	14.11.2023	82,98	48,87	34,11	107,53	105,35	0,22	104,33	104,15	0,18	3,559	24	0
16.10.2023	15.11.2023	82,21	48,16	34,05	113,61	111,26	0	110,29	110,07	0,22	3,756	24	0
17.10.2023	16.11.2023	82,79	48,16	34,63	116,44	113,94	0	113,01	112,7	0,31	3,915	24	0
18.10.2023	17.11.2023	81,87	48,19	33,68	119,51	116,91	0	116,06	115,67	0,39	3,908	24	0
19.10.2023	18.11.2023	84,39	49,38	35,01	142,02	138,48	0	137,67	136,92	0,75	4,819	24	0
20.10.2023	19.11.2023	86,26	51,03	35,23	165,06	160,64	0	159,77	158,67	1,1	5,632	24	0
21.10.2023	20.11.2023	86,91	51,14	35,77	168,37	163,69	0,01	162,93	161,68	1,25	5,833	24	0
22.10.2023	21.11.2023	86,35	50,12	36,23	153,25	149,37	0	148,39	147,61	0,78	5,378	24	0
23.10.2023	22.11.2023	85,48	48,19	37,29	140,53	137,46	0	136,14	135,98	0,16	5,083	24	0
Итого:	23.11.2023	85,97	48,23	37,74	134,66	131,67	0,01	130,39	130,23	0,16	4,922	24	0
Средние:	**Итого:**				**3974,2**	**3891,6**	**0,59**	**3855,3**	**3849,16**	**6,14**	**135,016**	**744**	**0**
	Средние:	**83,1**	**48,12**	**34,97**									

Дата	Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/232	**Дата**	**м3**	**м3**	**м3**	**т**	**т**	**т**	**Гкал**	**ч**	**ч**
23/10/232	**23/10/2324**	**3590,33**	**3526,25**	**0,61**	**3496,15**	**3489,09**	**7,06**	**104,37**	**1162**	**0**
Итого:	**23/11/2324 .00**	**7564,55**	**7417,85**	**1,2**	**7351,45**	**7338,25**	**13,2**	**239,386**	**1906**	**0**
	Итого:	**3974,22**	**3891,6**	**0,59**	**3855,3**	**3849,16**	**6,14**	**135,016**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBE55 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,31	42,72	39,59	99,27	97,27	0,18	96,34	96,44	-0,1	3,812	24	0	
25.10.2023	82,77	44,59	38,18	115,54	113,31	0	112,11	112,29	-0,18	4,28	24	0	
26.10.2023	83,5	45,73	37,77	129,05	126,49	0,15	125,15	125,28	-0,13	4,726	24	0	
27.10.2023	83,78	46,24	37,54	133,44	130,81	0,15	129,38	129,51	-0,13	4,856	24	0	
28.10.2023	82,6	45,51	37,09	131,77	129,36	0	127,88	128,11	-0,23	4,741	24	0	
29.10.2023	82,31	43,71	38,6	121,38	119,01	0	117,8	117,95	-0,15	4,548	24	0	
30.10.2023	81,55	44,08	37,47	120,45	118,15	0,28	116,97	117,06	-0,09	4,38	24	0	
31.10.2023	82,58	44,54	38,04	118,42	116,04	0	114,92	114,94	-0,02	4,372	24	0	
01.11.2023	81,99	43,55	38,44	110,93	108,57	0	107,7	107,58	0,12	4,14	24	0	
02.11.2023	81,67	42,64	39,03	103,33	100,96	0,01	100,33	100,07	0,26	3,915	24	0	
03.11.2023	81,96	44,15	37,81	112,4	109,87	0,05	109,1	108,88	0,22	4,12	24	0	
04.11.2023	82,9	45,46	37,44	119,47	116,58	0	115,89	115,46	0,43	4,334	24	0	
05.11.2023	82,12	47,67	34,45	147,83	144,16	0,01	143,5	142,61	0,89	4,943	24	0	
06.11.2023	82,26	45,99	36,27	129,57	126,16	0	125,75	124,93	0,82	4,56	24	0	
07.11.2023	82,66	45,49	37,17	120,32	117,07	0	116,79	115,94	0,85	4,34	24	0	
08.11.2023	82,18	46,74	35,44	133,22	129,73	0	129,32	128,41	0,91	4,582	24	0	
09.11.2023	82,06	45,46	36,6	121,82	118,61	0	118,28	117,44	0,84	4,331	24	0	
10.11.2023	82,35	46,22	36,13	119,29	116,22	0	115,78	115,1	0,68	4,184	24	0	
11.11.2023	82,52	45,04	37,48	109,4	106,51	0	106,17	105,5	0,67	3,98	24	0	
12.11.2023	82,34	44,95	37,39	111,69	108,74	0	108,39	107,74	0,65	4,052	24	0	
13.11.2023	82	46,24	35,76	125,85	122,58	0	122,18	121,38	0,8	4,367	24	0	
14.11.2023	82,87	44,29	38,58	106,74	103,71	0,01	103,56	102,73	0,83	3,992	24	0	
15.11.2023	82,15	44,18	37,97	113,56	110,42	0	110,25	109,4	0,85	4,183	24	0	
16.11.2023	82,75	44,3	38,45	117,51	114,21	0	114,05	113,18	0,87	4,384	24	0	
17.11.2023	81,86	44,78	37,08	117,49	114,33	0	114,08	113,3	0,78	4,227	24	0	
18.11.2023	84,61	47,66	36,95	146,27	142,08	0	141,75	140,59	1,16	5,238	24	0	
19.11.2023	86,36	49,74	36,62	169,18	164,18	0	163,75	162,31	1,44	5,998	24	0	
20.11.2023	87,1	51,13	35,97	172,71	167,67	0	167,09	165,63	1,46	6,013	24	0	
21.11.2023	86,49	50,28	36,21	164,31	159,52	0	159,06	157,62	1,44	5,761	24	0	
22.11.2023	85,65	49,16	36,49	155,92	151,5	0	151,03	149,81	1,22	5,511	24	0	
23.11.2023	86,21	48,61	37,6	146,1	141,67	0	141,44	140,13	1,31	5,317	24	0	
Итого:				**3944,2**	**3845,4**	**0,84**	**3825,79**	**3807,32**	**18,47**	**142,187**	**744**	**0**	
Средние:	**83,11**	**45,83**	**37,27**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324	**161605**	**157558**	**9,52**	**157063,9**	**155638,3**	**1425,56**	**4529,699**	**32269**	**0**
23/11/2324	**165549**	**161403**	**10,36**	**160889,6**	**159445,6**	**1444,03**	**4671,886**	**33013**	**0**
Итого:	**3944,23**	**3845,49**	**0,84**	**3825,79**	**3807,32**	**18,47**	**142,187**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «[illegible]»
Инспектор [illegible]
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВСВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	83,28	43,32	39,96	117,66	116,37	0	114,13	115,35	-1,22	4,558	24	0	
25.10.2023	83,65	44,33	39,32	131,79	130,41	0	127,82	129,22	-1,4	5,026	24	0	
26.10.2023	84,3	45,52	38,78	142,42	141,05	0	138,04	139,7	-1,66	5,354	24	0	
27.10.2023	84,52	45,12	39,4	145,16	143,78	0	140,71	142,43	-1,72	5,543	24	0	
28.10.2023	83,35	43,86	39,49	143,34	142	0	139,02	140,7	-1,68	5,487	24	0	
29.10.2023	83,14	43,84	39,3	135,17	134,01	0	131,14	132,8	-1,66	5,154	24	0	
30.10.2023	82,45	44,23	38,22	135,66	134,57	0,01	131,66	133,36	-1,7	5,029	24	0	
31.10.2023	83,38	44,34	39,04	134,02	133,09	0	129,96	131,84	-1,88	5,07	24	0	
01.11.2023	82,87	43,3	39,57	128,71	127,77	0,01	124,88	126,66	-1,78	4,94	24	0	
02.11.2023	82,69	43,23	39,46	123,48	122,64	0	119,84	121,58	-1,74	4,73	24	0	
03.11.2023	82,85	43,67	39,18	120,63	119,92	0	117,06	118,85	-1,79	4,584	24	0	
04.11.2023	83,7	43,97	39,73	123,54	122,88	0	119,8	121,77	-1,97	4,761	24	0	
05.11.2023	82,79	43,62	39,17	144,19	143,41	0	139,92	142,13	-2,21	5,481	24	0	
06.11.2023	83,01	43,35	39,66	132,15	131,3	0	128,22	130,15	-1,93	5,084	24	0	
07.11.2023	83,49	43,91	39,58	124,99	124,21	0,01	121,22	123,09	-1,87	4,797	24	0	
08.11.2023	82,92	44,18	38,74	131,16	130,32	0	127,27	129,1	-1,83	4,933	24	0	
09.11.2023	82,83	43,52	39,31	125,17	124,24	0	121,46	123,14	-1,68	4,771	24	0	
10.11.2023	83,14	44,07	39,07	121,6	120,66	0	117,96	119,53	-1,57	4,607	24	0	
11.11.2023	83,41	43,75	39,66	120,82	119,87	0	117,17	118,83	-1,66	4,648	24	0	
12.11.2023	83,22	43,12	40,1	121,21	120,16	0	117,57	119,14	-1,57	4,714	24	0	
13.11.2023	82,77	43,86	38,91	123,81	122,78	0,01	120,16	121,69	-1,53	4,677	24	0	
14.11.2023	83,8	43,53	40,27	120,07	118,73	0	116,41	117,67	-1,26	4,687	24	0	
15.11.2023	83,03	43,9	39,13	123,41	122,06	0	119,73	120,98	-1,25	4,684	24	0	
16.11.2023	83,6	44,58	39,02	122,94	121,15	0	119,22	120,04	-0,82	4,652	24	0	
17.11.2023	82,62	43,15	39,47	122,21	120,08	0,01	118,59	119,04	-0,45	4,679	24	0	
18.11.2023	85,21	45,78	39,43	151	148,35	0	146,3	146,89	-0,59	5,768	24	0	
19.11.2023	87	47,85	39,15	171,07	168,05	0	165,53	166,25	-0,72	6,482	24	0	
20.11.2023	87,73	48,02	39,71	170,27	167,34	0,01	164,68	165,52	-0,84	6,54	24	0	
21.11.2023	87,18	46,66	40,52	159,86	157	0,03	154,7	155,39	-0,69	6,27	24	0	
22.11.2023	86,32	46,64	39,68	156,14	153,55	0,11	151,18	151,97	-0,79	6,003	24	0	
23.11.2023	86,83	45,71	41,12	150,28	147,58	0,09	145,42	146,14	-0,72	5,98	24	0	
Итого:				**4173,9**	**4129,3**	**0,29**	**4046,77**	**4090,95**	**-44,18**	**159,693**	**744**	**0**	
Средние:	**83,9**	**44,44**	**39,45**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**91285,88**	**90705,6**	**21,79**	**88565,1**	**89619,8**	**-1054,66**	**2838,871**	**17589**	**374**
23/11/2324:	**95459,81**	**94834,9**	**22,08**	**92611,9**	**93710,7**	**-1098,84**	**2998,564**	**18333**	**374**
Итого:	**4173,93**	**4129,33**	**0,29**	**4046,77**	**4090,95**	**-44,18**	**159,693**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.23г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xB37A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.10.2023	83,16	45,87	37,29	74,92	74,46	0,05	72,69	73,74	-1,05	2,711	24	0	
25.10.2023	83,47	46,22	37,25	82,22	81,77	0,04	79,77	80,95	-1,18	2,973	24	0	
26.10.2023	84,28	46,91	37,37	91,35	90,67	0,04	88,56	89,71	-1,15	3,311	24	0	
27.10.2023	84,53	47,16	37,37	91,96	91,34	0,04	89,13	90,38	-1,25	3,33	24	0	
28.10.2023	83,35	45,73	37,62	90,75	90,19	0,04	88,02	89,31	-1,29	3,313	24	0	
29.10.2023	83,13	45,49	37,64	85,79	85,34	0,05	83,26	84,51	-1,25	3,133	24	0	
30.10.2023	82,5	45,92	36,58	84,55	84,18	0,05	82,04	83,35	-1,31	2,997	24	0	
31.10.2023	83,47	46,04	37,43	83,74	83,32	0,05	81,23	82,52	-1,29	3,042	24	0	
01.11.2023	83,12	45,8	37,32	80	79,64	0,04	77,6	78,86	-1,26	2,899	24	0	
02.11.2023	82,79	45,63	37,16	75,93	75,65	0,05	73,69	74,92	-1,23	2,737	24	0	
03.11.2023	82,57	45,99	36,58	76,71	76,58	0,05	74,45	75,84	-1,39	2,723	24	0	
04.11.2023	83,48	46	37,48	76,19	76,08	0,05	73,91	75,35	-1,44	2,771	24	0	
05.11.2023	82,7	45,76	36,94	92,38	92,15	0,05	89,64	91,27	-1,63	3,31	24	0	
06.11.2023	82,93	46,19	36,74	85,34	85,12	0,05	82,79	84,3	-1,51	3,044	24	0	
07.11.2023	83,4	45,91	37,49	78,36	78,12	0,06	76,01	77,36	-1,35	2,85	24	0	
08.11.2023	82,85	45,6	37,25	80,94	80,6	0,05	78,54	79,82	-1,28	2,926	24	0	
09.11.2023	82,78	45,81	36,97	79,56	79,18	0,04	77,23	78,43	-1,2	2,856	24	0	
10.11.2023	83,05	46,69	36,36	78,12	77,75	0,05	75,8	76,98	-1,18	2,756	24	0	
11.11.2023	83,21	46,65	36,56	74,58	74,22	0,04	72,35	73,51	-1,16	2,646	24	0	
12.11.2023	83,09	45,32	37,77	77,5	76,99	0,05	75,19	76,27	-1,08	2,84	24	0	
13.11.2023	82,65	45,52	37,13	77,18	76,64	0,04	74,93	75,91	-0,98	2,782	24	0	
14.11.2023	83,7	46,43	37,27	73,71	73,02	0,05	71,48	72,31	-0,83	2,661	24	0	
15.11.2023	82,92	46,09	36,83	74,45	73,62	0,05	72,24	72,9	-0,66	2,66	24	0	
16.11.2023	83,48	46,73	36,75	74,49	73,67	0,04	72,24	72,95	-0,71	2,655	24	0	
17.11.2023	82,6	46,47	36,13	77,04	76,16	0,05	74,79	75,4	-0,61	2,699	24	0	
18.11.2023	85,23	47,41	37,82	92,42	91,1	0,03	89,53	90,12	-0,59	3,388	24	0	
19.11.2023	87,02	49,3	37,72	105,18	103,67	0,04	101,78	102,48	-0,7	3,84	24	0	
20.11.2023	87,74	50,55	37,19	104,62	103,28	0,05	101,19	102,03	-0,84	3,766	24	0	
21.11.2023	87,18	48,89	38,29	99,95	98,67	0,04	96,68	97,55	-0,87	3,704	24	0	
22.11.2023	86,34	48,79	37,55	96,68	95,52	0,04	93,58	94,44	-0,86	3,515	24	0	
23.11.2023	86,89	48,34	38,55	93,39	92,17	0,04	90,4	91,14	-0,74	3,486	24	0	
Итого:				**2610**	**2590,8**	**1,41**	**2530,74**	**2564,61**	**-33,87**	**94,324**	**744**	**0**	
Средние:	**83,85**	**46,61**	**37,23**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/10/2324:	**50476,4**	**50244,05**	**40,76**	**48936,2**	**49670,6**	**-734,34**	**1684,908**	**17894**	**0**
23/11/2324:	**53086,4**	**52834,92**	**42,17**	**51467**	**52235,2**	**-768,21**	**1779,232**	**18638**	**0**
Итого:	**2610**	**2590,87**	**1,41**	**2530,74**	**2564,61**	**-33,87**	**94,324**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Qи}{Траб \times Тнш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1772 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	81,2	36,19	45,01	76,07	73,18	0,01	73,89	72,71	1,18	3,323	24	0	
25.10.2023	81,87	43,27	38,6	104,97	101,31	0,02	101,92	100,41	1,51	3,933	24	0	
26.10.2023	82,66	46,97	35,69	121,47	117,55	0,01	117,89	116,35	1,54	4,209	24	0	
27.10.2023	82,61	42,01	40,6	100,74	97,14	0	97,77	96,32	1,45	3,97	24	0	
28.10.2023	81,51	39,6	41,91	100,18	96,61	0	97,31	95,89	1,42	4,075	24	0	
29.10.2023	81,34	38,64	42,7	96,36	92,73	0,01	93,58	92,12	1,46	3,994	24	0	
30.10.2023	80,9	38,9	42	97,7	93,96	1,36	94,92	93,28	1,64	3,984	24	0	
31.10.2023	81,87	43,09	38,78	126,49	121,43	1,12	122,83	120,38	2,45	4,765	24	0	
01.11.2023	81,41	42,68	38,73	124,87	119,7	0,92	121,25	118,65	2,6	4,694	24	0	
02.11.2023	81,05	41,11	39,94	111,39	106,49	0,01	108,19	105,63	2,56	4,321	24	0	
03.11.2023	81,11	41,19	39,92	109	103,97	0	105,89	103,16	2,73	4,225	24	0	
04.11.2023	81,95	41,69	40,26	112,34	106,88	0	109,07	106,01	3,06	4,389	24	0	
05.11.2023	81,32	43,69	37,63	134,23	127,57	0	130,39	126,45	3,94	4,907	24	0	
06.11.2023	81,4	40,93	40,47	119,42	113,2	0	115,97	112,28	3,69	4,691	24	0	
07.11.2023	81,82	41,13	40,69	116,38	110,23	0	112,99	109,38	3,61	4,596	24	0	
08.11.2023	81,38	42,67	38,71	127,93	121,21	0	124,24	120,17	4,07	4,81	24	0	
09.11.2023	81,16	40,73	40,43	112,12	106,17	0	108,94	105,34	3,6	4,403	24	0	
10.11.2023	81,39	41,89	39,5	104,21	98,69	0	101,2	97,88	3,32	3,997	24	0	
11.11.2023	81,51	40,53	40,98	100,46	95	0	97,55	94,26	3,29	3,997	24	0	
12.11.2023	81,38	39,96	41,42	102,34	96,76	0	99,38	96,01	3,37	4,116	24	0	
13.11.2023	81,08	41,33	39,75	114,03	107,9	0	110,76	107,03	3,73	4,401	24	0	
14.11.2023	82,02	40,62	41,4	104,26	98,51	0	101,19	97,73	3,46	4,187	24	0	
15.11.2023	81,33	40,8	40,53	109,2	103,15	0	106,06	102,34	3,72	4,298	24	0	
16.11.2023	81,92	41,28	40,64	109,97	103,85	0	106,8	103,01	3,79	4,337	24	0	
17.11.2023	81	41,37	39,63	110,1	104,09	0,01	106,95	103,28	3,67	4,238	24	0	
18.11.2023	83,77	45,9	37,87	147,23	139,08	0	142,74	137,7	5,04	5,405	24	0	
19.11.2023	85,58	47,62	37,96	162,48	153,5	0	157,38	151,88	5,5	5,978	24	0	
20.11.2023	86,27	48,43	37,84	162,73	153,8	0	157,52	152,09	5,43	5,964	24	0	
21.11.2023	85,68	47,47	38,21	155,17	146,55	0	150,31	144,98	5,33	5,748	24	0	
22.11.2023	84,81	45,09	39,72	144,38	136,21	0	139,9	134,9	5	5,559	24	0	
23.11.2023	85,28	45,63	39,65	139,58	131,65	0	135,21	130,35	4,86	5,363	24	0	
Итого:				**3657,8**	**3478**	**3,47**	**3549,99**	**3447,97**	**102,02**	**140,877**	**744**	**0**	
Средние:	**82,24**	**42,33**	**39,9**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**161073**	**152199**	**2,99**	**156660**	**150432**	**6228,7**	**4545,73**	**32266**	**0**
23/11/2324:	**164731**	**155677**	**6,46**	**160210**	**153880**	**6330,72**	**4686,61**	**33010**	**0**
Итого:	**3657,8**	**3478,07**	**3,47**	**3549,99**	**3447,97**	**102,02**	**140,877**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО "Тепловая энергосервисная компания"
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:пр.Краснопольский 5-в Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE01B ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	83,11	44,91	38,2	113,63	111,84	0,01	110,24	110,83	-0,59	4,21	24	0	
25.10.2023	83,5	47,2	36,3	133,79	131,64	0	129,76	130,27	-0,51	4,71	24	0	
26.10.2023	84,15	48,91	35,24	150,57	148,14	0	145,97	146,49	-0,52	5,143	24	0	
27.10.2023	84,43	48,73	35,7	150,25	147,76	0	145,64	146,11	-0,47	5,199	24	0	
28.10.2023	83,21	47,71	35,5	149,6	147,19	0	145,13	145,61	-0,48	5,151	24	0	
29.10.2023	83,01	46,62	36,39	135,88	133,69	0,01	131,83	132,3	-0,47	4,797	24	0	
30.10.2023	82,15	47,05	35,1	140,58	138,35	0	136,47	136,94	-0,47	4,789	24	0	
31.10.2023	83,29	46,44	36,85	134,28	131,79	0	130,28	130,44	-0,16	4,803	24	0	
01.11.2023	82,73	44,95	37,78	124,7	122,21	0	121	121,06	-0,06	4,57	24	0	
02.11.2023	82,46	44,95	37,51	116,97	114,5	0,01	113,56	113,45	0,11	4,256	24	0	
03.11.2023	82,69	44,37	38,32	114,27	111,7	0	110,88	110,64	0,24	4,247	24	0	
04.11.2023	83,57	45,86	37,71	120,14	117,23	0	116,52	116,08	0,44	4,393	24	0	
05.11.2023	82,63	47,53	35,1	143,41	139,69	0	139,17	138,22	0,95	4,883	24	0	
06.11.2023	82,81	45,34	37,47	130,1	126,55	0,01	126,23	125,3	0,93	4,727	24	0	
07.11.2023	83,3	45,2	38,1	126,94	123,3	0	123,14	122,12	1,02	4,692	24	0	
08.11.2023	82,79	45,93	36,86	135,69	131,84	0	131,68	130,52	1,16	4,852	24	0	
09.11.2023	82,66	45,15	37,51	119,02	115,65	0,01	115,5	114,53	0,97	4,333	24	0	
10.11.2023	82,96	44,66	38,3	115,17	111,83	0	111,75	110,78	0,97	4,279	24	0	
11.11.2023	83,21	43,9	39,31	107,25	104,12	0	104,06	103,17	0,89	4,091	24	0	
12.11.2023	83	43,88	39,12	110,07	106,82	0	106,78	105,82	0,96	4,178	24	0	
13.11.2023	82,6	45,25	37,35	125,37	121,67	0,01	121,64	120,54	1,1	4,541	24	0	
14.11.2023	83,54	44,5	39,04	107,01	103,67	0	103,81	102,73	1,08	4,054	24	0	
15.11.2023	82,81	44,59	38,22	114,09	110,48	0	110,71	109,44	1,27	4,23	24	0	
16.11.2023	83,43	44,78	38,65	118,22	114,32	0	114,68	113,21	1,47	4,434	24	0	
17.11.2023	82,51	44,3	38,21	117,96	114,12	0	114,47	113,06	1,41	4,372	24	0	
18.11.2023	85,27	48,55	36,72	153,59	148,29	0	148,78	146,64	2,14	5,463	24	0	
19.11.2023	86,91	51,87	35,04	180,37	174,28	0,01	174,51	172,11	2,4	6,119	24	0	
20.11.2023	87,67	52,13	35,54	186,6	180,2	0	180,46	177,89	2,57	6,418	24	0	
21.11.2023	87,08	51,12	35,96	175,2	169,19	0	169,51	167,12	2,39	6,098	24	0	
22.11.2023	86,27	50,44	35,83	164,59	158,96	0,01	159,35	157,06	2,29	5,713	24	0	
23.11.2023	86,85	49,87	36,98	154,62	149,12	0	149,61	147,4	2,21	5,534	24	0	
Итого:				**4169,9**	**4060,1**	**0,08**	**4043,12**	**4017,88**	**25,24**	**149,279**	**744**	**0**	
Средние:	**83,76**	**46,66**	**37,09**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324	**152007**	**148743**	**619,08**	**147625,8**	**147029,7**	**596,02**	**4641,194**	**32264**	**0**
23/11/2324	**156177**	**152803**	**619,16**	**151668,9**	**151047,6**	**621,26**	**4790,473**	**33008**	**0**
Итого:	**4169,93**	**4060,14**	**0,08**	**4043,12**	**4017,88**	**25,24**	**149,279**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис
Адрес:пр. Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	81,32	43,01	38,31	74,79	70,89	72,67	70,31	0	2,36	2,784	24	0	
25.10.2023	81,89	43,83	38,06	86,17	81,66	83,66	80,94	0	2,72	3,182	24	0	
26.10.2023	82,67	45,73	36,94	96,17	91,16	93,33	90,23	0	3,1	3,448	24	0	
27.10.2023	82,94	46,51	36,43	99,56	94,4	96,62	93,43	0	3,19	3,52	24	0	
28.10.2023	81,85	45,08	36,77	99,15	94,11	96,25	93,22	0	3,03	3,538	24	0	
29.10.2023	81,46	42,83	38,63	89,28	84,52	86,69	83,74	0,03	2,95	3,35	24	0	
30.10.2023	80,72	43,59	37,13	87,45	82,81	84,96	82,06	0	2,9	3,155	24	0	
31.10.2023	81,64	43,72	37,92	86,63	82,07	84,11	81,32	0	2,79	3,188	24	0	
01.11.2023	81,08	42,45	38,63	83,64	79,33	81,24	78,63	0	2,61	3,137	24	0	
02.11.2023	80,73	41,92	38,81	76,5	72,66	74,33	72,04	0	2,29	2,886	24	0	
03.11.2023	80,86	41,97	38,89	72,97	69,57	70,9	69,03	0	1,87	2,755	24	0	
04.11.2023	81,74	41,7	40,04	77,09	73,41	74,84	72,84	0	2	2,994	24	0	
05.11.2023	81,21	44,7	36,51	94,79	90,35	92,07	89,51	0	2,56	3,36	24	0	
06.11.2023	81,26	42,34	38,92	84,16	80,05	81,76	79,37	0	2,39	3,183	24	0	
07.11.2023	81,57	42,4	39,17	78,77	74,71	76,49	74,13	0	2,36	2,995	24	0	
08.11.2023	81,19	43,37	37,82	87,48	82,78	84,99	82,03	0	2,96	3,213	24	0	
09.11.2023	80,9	42,69	38,21	76,71	72,45	74,53	71,87	0	2,66	2,846	24	0	
10.11.2023	81,21	42,19	39,02	76,16	71,78	73,97	71,21	0	2,76	2,885	24	0	
11.11.2023	81,27	40,61	40,66	70,06	65,9	68,04	65,4	0	2,64	2,765	24	0	
12.11.2023	81,12	40,63	40,49	71,75	67,5	69,69	67,01	0	2,68	2,822	24	0	
13.11.2023	80,92	42,51	38,41	79,56	74,85	77,28	74,2	0	3,08	2,969	24	0	
14.11.2023	81,62	41,45	40,17	69,02	64,78	67,04	64,26	0	2,78	2,693	24	0	
15.11.2023	80,96	41,5	39,46	72,9	68,47	70,84	67,96	0,24	2,88	2,794	24	0	
16.11.2023	81,6	42,4	39,2	76,34	71,66	74,16	71,07	0,23	3,09	2,908	24	0	
17.11.2023	80,7	42,86	37,84	75,39	70,87	73,25	70,31	0	2,94	2,769	24	0	
18.11.2023	83,63	46,17	37,46	98,16	92,06	95,21	91,14	0	4,07	3,567	24	0	
19.11.2023	85,54	48,21	37,33	113,47	106,49	109,94	105,33	0	4,61	4,106	24	0	
20.11.2023	86,28	49,44	36,84	116,81	109,63	113,07	108,39	0	4,68	4,166	24	0	
21.11.2023	85,67	47,74	37,93	110,85	103,86	107,34	102,73	0	4,61	4,072	24	0	
22.11.2023	84,75	46,8	37,95	103,67	97,12	100,45	96,11	0	4,34	3,814	24	0	
23.11.2023	85,1	45,69	39,41	93,88	87,87	90,97	87,01	0,13	3,96	3,586	24	0	
Итого:				**2679,3**	**2529,7**	**2600,69**	**2506,83**	**0,63**	**93,86**	**99,45**	**744**	**0**	
Средние:	**82,1**	**43,74**	**38,36**										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**103565,8**	**105284,8**	**100637**	**104130**	**7,04**	**-3492,63**	**3184,88**	**32264**	**0**
23/11/2324:	**106245,1**	**107814,5**	**103238**	**106637**	**7,67**	**-3398,77**	**3284,33**	**33008**	**0**
Итого:	**2679,33**	**2529,77**	**2600,69**	**2506,83**	**0,63**	**93,86**	**99,45**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-д Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	81,49	43,79	37,7	68,63	66,8	0	66,65	66,21	0,44	2,51	24	0	
25.10.2023	81,96	45,59	36,37	75,04	73,06	0	72,86	72,36	0,5	2,65	24	0	
26.10.2023	82,76	46,84	35,92	83,45	81,24	0	80,99	80,4	0,59	2,909	24	0	
27.10.2023	82,93	47,18	35,75	85,91	83,63	0	83,34	82,73	0,61	2,981	24	0	
28.10.2023	81,86	45,82	36,04	85,01	82,75	0	82,51	81,94	0,57	2,972	24	0	
29.10.2023	81,59	44,46	37,13	81,43	79,08	0	79,09	78,35	0,74	2,936	24	0	
30.10.2023	81,03	45,12	35,91	79,8	77,52	0	77,52	76,77	0,75	2,783	24	0	
31.10.2023	81,78	45,6	36,18	79,09	76,82	0	76,82	76,04	0,78	2,778	24	0	
01.11.2023	81,31	44,64	36,67	75,65	73,41	0	73,48	72,69	0,79	2,693	24	0	
02.11.2023	81,01	44,2	36,81	70,1	68,07	0	68,1	67,42	0,68	2,505	24	0	
03.11.2023	81,02	44,25	36,77	67,91	66,07	0	65,98	65,5	0,48	2,423	24	0	
04.11.2023	81,86	44,26	37,6	69,21	67,25	0	67,2	66,63	0,57	2,524	24	0	
05.11.2023	81,33	45,86	35,47	83,21	80,9	0	80,81	80,09	0,72	2,87	24	0	
06.11.2023	81,41	44,23	37,18	75,52	73,35	0	73,34	72,68	0,66	2,726	24	0	
07.11.2023	81,82	45,39	36,43	73,2	71,1	0	71,05	70,39	0,66	2,589	24	0	
08.11.2023	81,34	45,58	35,76	79,56	77,23	0	77,28	76,51	0,77	2,764	24	0	
09.11.2023	81,08	45,19	35,89	70,23	68,04	0	68,22	67,4	0,82	2,447	24	0	
10.11.2023	81,29	44,08	37,21	64,83	62,71	0	62,94	62,15	0,79	2,338	24	0	
11.11.2023	81,31	43,5	37,81	59,59	57,49	0	57,87	57,01	0,86	2,187	24	0	
12.11.2023	81,21	42,42	38,79	60,99	58,72	0	59,23	58,24	0,99	2,296	24	0	
13.11.2023	81,07	43,89	37,18	72,6	69,93	0	70,55	69,29	1,26	2,623	24	0	
14.11.2023	81,95	43,77	38,18	65,26	62,75	0	63,34	62,22	1,12	2,416	24	0	
15.11.2023	81,32	43,62	37,7	66,27	63,78	0	64,38	63,22	1,16	2,424	24	0	
16.11.2023	82,02	43,72	38,3	70,24	67,57	0	68,19	66,97	1,22	2,612	24	0	
17.11.2023	81,08	44,14	36,94	70,07	67,48	0	68,07	66,87	1,2	2,512	24	0	
18.11.2023	83,76	47,19	36,57	86,87	83,56	0	84,24	82,66	1,58	3,082	24	0	
19.11.2023	85,77	49,2	36,57	99,39	95,55	0	96,25	94,49	1,76	3,52	24	0	
20.11.2023	86,42	49,48	36,94	100,42	96,53	0	97,21	95,42	1,79	3,591	24	0	
21.11.2023	85,84	48,71	37,13	94,59	90,94	0	91,61	89,91	1,7	3,402	24	0	
22.11.2023	84,95	47,42	37,53	92,77	89,2	0	89,86	88,23	1,63	3,372	24	0	
23.11.2023	85,32	46,85	38,47	85,72	82,38	0	83,03	81,53	1,5	3,194	24	0	
Итого:				**2392,5**	**2314,9**	**0**	**2322,01**	**2292,32**	**29,69**	**85,629**	**744**	**0**	
Средние:	**82,28**	**45,35**	**36,93**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:0	2697,31	2633,11	0	2629,53	2605,23	24,3	72,48	1191	0
23/11/2324:0	5089,87	4948,02	0	4951,54	4897,55	53,99	158,109	1935	0
Итого:	2392,56	2314,91	0	2322,01	2292,32	29,69	85,629	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,88	43,08	39,8	82,24	79,76	0,09	79,79	79,06	0,73	3,175	24	0	
25.10.2023	83,08	44,91	38,17	97,08	94,22	0,06	94,18	93,29	0,89	3,593	24	0	
26.10.2023	83,73	46,54	37,19	107,91	104,72	0	104,63	103,64	0,99	3,892	24	0	
27.10.2023	83,99	47,77	36,22	112,19	108,9	0,07	108,79	107,75	1,04	3,94	24	0	
28.10.2023	82,91	47,2	35,71	116	112,66	0	112,59	111,51	1,08	4,023	24	0	
29.10.2023	82,71	45,25	37,46	104,26	101,14	0	101,18	100,19	0,99	3,788	24	0	
30.10.2023	81,96	45,38	36,58	103,54	100,5	0	100,52	99,57	0,95	3,676	24	0	
31.10.2023	82,9	45,61	37,29	101,35	98,33	0	98,33	97,39	0,94	3,668	24	0	
01.11.2023	82,49	43,2	39,29	93,7	90,8	0,04	90,94	89,99	0,95	3,572	24	0	
02.11.2023	82,32	43,33	38,99	87,93	85,2	0,01	85,37	84,46	0,91	3,325	24	0	
03.11.2023	82,31	43,75	38,56	87,06	84,35	0	84,49	83,57	0,92	3,257	24	0	
04.11.2023	83,12	43,64	39,48	90,11	87,23	0	87,42	86,44	0,98	3,449	24	0	
05.11.2023	82,32	46,79	35,53	108,66	105,46	0	105,45	104,37	1,08	3,748	24	0	
06.11.2023	82,55	44,47	38,08	95,97	92,96	0	93,12	92,09	1,03	3,546	24	0	
07.11.2023	82,99	43,89	39,1	92,17	89,21	0	89,41	88,4	1,01	3,494	24	0	
08.11.2023	82,45	45,43	37,02	101,94	98,82	0	98,93	97,86	1,07	3,661	24	0	
09.11.2023	82,37	44,09	38,28	92,48	89,59	0	89,74	88,79	0,95	3,435	24	0	
10.11.2023	82,73	44,62	38,11	91,83	88,95	0	89,12	88,12	1	3,392	24	0	
11.11.2023	82,93	42,81	40,12	82,94	80,23	0	80,5	79,5	1	3,23	24	0	
12.11.2023	82,76	42,33	40,43	83,27	80,55	0	80,79	79,83	0,96	3,265	24	0	
13.11.2023	82,28	48,14	34,14	90,94	88,45	0	88,24	87,49	0,75	3,014	24	0	
14.11.2023	83,52	49,67	33,85	100,97	98,33	0	97,94	97,17	0,77	3,323	24	0	
15.11.2023	82,58	41,04	41,54	81,78	79,08	0,01	79,36	78,45	0,91	3,294	24	0	
16.11.2023	83,15	42,12	41,03	85,47	82,66	0	82,91	81,93	0,98	3,401	24	0	
17.11.2023	82,22	42,16	40,06	86,57	83,81	0	84,01	83,1	0,91	3,364	24	0	
18.11.2023	84,72	46,51	38,21	106,79	103,39	0	103,49	102,32	1,17	3,953	24	0	
19.11.2023	86,55	49,17	37,38	124,1	120,17	0	120,12	118,82	1,3	4,491	24	0	
20.11.2023	87,2	50,65	36,55	127,54	123,54	0	123,37	122,07	1,3	4,511	24	0	
21.11.2023	86,78	48,99	37,79	121,99	118,1	0	118,06	116,78	1,28	4,46	24	0	
22.11.2023	85,97	48,03	37,94	115,66	111,99	0	112	110,79	1,21	4,251	24	0	
23.11.2023	86,42	46,9	39,52	106,65	103,18	0	103,25	102,13	1,12	4,083	24	0	
Итого:				**3081**	**2986,2**	**0,28**	**2988,04**	**2956,87**	**31,17**	**113,274**	**744**	**0**	
Средние:	**83,44**	**45,4**	**38,04**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:0	**2008,28**	**1969,61**	**2,7**	**1953,19**	**1950,12**	**3,07**	**65,564**	**638**	**0**
23/11/2324:0 0	**5089,37**	**4955,89**	**2,98**	**4941,23**	**4906,99**	**34,24**	**178,838**	**1382**	**0**
Итого:	**3081,09**	**2986,28**	**0,28**	**2988,04**	**2956,87**	**31,17**	**113,274**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО "Челэнергосбыт"
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД | **Краснопольский 9А**

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
ноя.22	54,911	23.10.2022	23.11.2022	31
дек.22	70,634	23.11.2022	23.12.2022	30
янв.23	69,105	23.12.2022	23.01.2023	31
фев.23	58,426	23.01.2023	21.02.2023	29
мар.23	53,442	21.02.2023	23.03.2023	30
апр.23	41,815	23.03.2023	23.04.2023	32
Итого	348,333			183

183

Расчет

Расчетный месяц		ОКТЯБРЬ 2023
Период расчета	с	06.10.2023
	по	23.10.2023
Кол-во расчетных дней		18
Итого по расчету		34,262
По показаниям ОПУ (для досчета)		0
Итого к выставлению за расчетный мес		**34,262**

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила _____ Ильясова Г.Ж.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.10.2023г.

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД | **Краснопольский 9А**

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
ноя.22	54,911	23.10.2022	23.11.2022	31
дек.22	70,634	23.11.2022	23.12.2022	30
янв.23	69,105	23.12.2022	23.01.2023	31
фев.23	58,426	23.01.2023	21.02.2023	29
мар.23	53,442	21.02.2023	23.03.2023	30
апр.23	41,815	23.03.2023	23.04.2023	32
Итого	348,333			183

Расчет

Расчетный месяц		ноя.23
Период расчета	с	24.10.2023
	по	23.11.2023
Кол-во расчетных дней		31
Итого по расчету		59,007
По показаниям ОПУ (для досчета)		0
Итого к выставлению за расчетный мес		**59,007**

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила _____ Ильясова Г.Ж.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 11-а Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE99F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,65	45,7	36,95	39,85	39,08	0	38,69	38,72	-0,03	1,429	24	0	
25.10.2023	82,9	46,3	36,6	44,88	44,16	0	43,52	43,7	-0,18	1,592	24	0	
26.10.2023	83,58	47,88	35,7	48,54	47,82	0	47,1	47,29	-0,19	1,681	24	0	
27.10.2023	83,8	48,7	35,1	48,64	47,91	0	47,16	47,37	-0,21	1,655	24	0	
28.10.2023	82,71	47	35,71	48,5	47,79	0	47,04	47,31	-0,27	1,679	24	0	
29.10.2023	82,51	45,97	36,54	46,52	45,78	0	45,16	45,3	-0,14	1,652	24	0	
30.10.2023	81,74	46,49	35,25	46,65	45,98	0	45,33	45,46	-0,13	1,598	24	0	
31.10.2023	82,75	47,24	35,51	46,22	45,58	0	44,86	45,05	-0,19	1,593	24	0	
01.11.2023	82,27	45,68	36,59	42,38	41,79	0	41,13	41,31	-0,18	1,507	24	0	
02.11.2023	82,02	45,25	36,77	39,88	39,32	0	38,7	38,89	-0,19	1,425	24	0	
03.11.2023	82,03	45,83	36,2	39,45	38,9	0	38,27	38,49	-0,22	1,388	24	0	
04.11.2023	82,88	45,59	37,29	41,5	40,88	0	40,24	40,44	-0,2	1,498	24	0	
05.11.2023	82,13	47,87	34,26	48,7	48,03	0	47,29	47,54	-0,25	1,618	24	0	
06.11.2023	82,36	45,99	36,37	44,51	43,84	0	43,16	43,4	-0,24	1,572	24	0	
07.11.2023	82,73	46,09	36,64	41,01	40,38	0	39,82	39,96	-0,14	1,458	24	0	
08.11.2023	82,28	47,55	34,73	46,78	46,09	0	45,38	45,61	-0,23	1,575	24	0	
09.11.2023	82,08	46,18	35,9	41,01	40,42	0	39,79	39,98	-0,19	1,429	24	0	
10.11.2023	82,4	45,99	36,41	39,06	38,45	0	37,95	38,1	-0,15	1,382	24	0	
11.11.2023	82,62	44,93	37,69	38,27	37,65	0	37,16	37,35	-0,19	1,4	24	0	
12.11.2023	82,49	44,56	37,93	39,47	38,83	0	38,31	38,46	-0,15	1,452	24	0	
13.11.2023	82,08	45,61	36,47	42,32	41,68	0	41,1	41,21	-0,11	1,499	24	0	
14.11.2023	83,02	44,75	38,27	38,38	37,65	0	37,21	37,34	-0,13	1,425	24	0	
15.11.2023	82,33	44,91	37,42	40,56	39,72	0	39,39	39,34	0,05	1,472	24	0	
16.11.2023	82,8	45,39	37,41	39,47	38,63	0	38,3	38,26	0,04	1,433	24	0	
17.11.2023	81,94	45,61	36,33	41,09	40,26	0	39,89	39,78	0,11	1,449	24	0	
18.11.2023	84,58	48,81	35,77	52,45	51,45	0	50,87	50,86	0,01	1,821	24	0	
19.11.2023	86,42	50,41	36,01	59,1	58,02	0	57,21	57,33	-0,12	2,06	24	0	
20.11.2023	87,06	50,8	36,26	59,25	58,21	0	57,35	57,49	-0,14	2,079	24	0	
21.11.2023	86,62	50,33	36,29	55,64	54,69	0	53,82	54,07	-0,25	1,956	24	0	
22.11.2023	85,79	48,71	37,08	52,2	51,29	0	50,57	50,76	-0,19	1,877	24	0	
23.11.2023	86,24	48,38	37,86	49,5	48,53	0	47,91	47,98	-0,07	1,813	24	0	
Итого:				**1401,7**	**1378,8**	**0**	**1359,68**	**1364,15**	**-4,47**	**49,467**	**744**	**0**	
Средние:	**83,21**	**46,79**	**36,42**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324	**3202,63**	**3142,67**	**0**	**3127,59**	**3103,87**	**23,72**	**63,036**	**2460**	**0**
23/11/2324 .00	**4604,41**	**4521,48**	**0**	**4487,27**	**4468,02**	**19,25**	**112,503**	**3204**	**0**
Итого:	**1401,78**	**1378,81**	**0**	**1359,68**	**1364,15**	**-4,47**	**49,467**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = \frac{Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «РАЙЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 11-б Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9787 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,22	50,68	31,54	40,7	40,48	0,18	39,49	40	-0,51	1,244	24	0	
25.10.2023	82,47	50,29	32,18	46,99	46,58	0,11	45,57	46,08	-0,51	1,468	24	0	
26.10.2023	83,18	51,7	31,48	50,48	50,05	0,07	48,98	49,43	-0,45	1,542	24	0	
27.10.2023	83,41	51,9	31,51	51,88	51,44	0,09	50,29	50,79	-0,5	1,586	24	0	
28.10.2023	82,34	51,56	30,78	51,67	51,25	0,03	50,13	50,64	-0,51	1,543	24	0	
29.10.2023	82,12	50,88	31,24	48,91	48,54	0,12	47,45	47,95	-0,5	1,484	24	0	
30.10.2023	81,49	51,32	30,17	48,19	47,9	0,14	46,78	47,36	-0,58	1,412	24	0	
31.10.2023	82,32	51,43	30,89	49,97	49,64	0,11	48,54	49,04	-0,5	1,499	24	0	
01.11.2023	81,93	51,7	30,23	47,59	47,32	0,16	46,17	46,78	-0,61	1,396	24	0	
02.11.2023	81,73	51,92	29,81	44,4	44,34	0,29	43,11	43,84	-0,73	1,285	24	0	
03.11.2023	81,72	52,17	29,55	43,71	43,69	0,35	42,47	43,21	-0,74	1,255	24	0	
04.11.2023	82,5	52,42	30,08	45,05	44,93	0,27	43,73	44,4	-0,67	1,315	24	0	
05.11.2023	81,77	52,13	29,64	51,99	51,68	0,12	50,49	50,99	-0,5	1,494	24	0	
06.11.2023	82,02	51,57	30,45	48,21	48,03	0,24	46,79	47,45	-0,66	1,423	24	0	
07.11.2023	82,39	52,35	30,04	45,47	45,33	0,26	44,14	44,82	-0,68	1,329	24	0	
08.11.2023	81,88	51,97	29,91	49,59	49,27	0,08	48,11	48,61	-0,5	1,437	24	0	
09.11.2023	81,75	51,49	30,26	45,25	45,07	0,28	43,97	44,55	-0,58	1,332	24	0	
10.11.2023	82,09	51,8	30,29	44,61	44,4	0,22	43,32	43,9	-0,58	1,314	24	0	
11.11.2023	82,31	51,58	30,73	41,7	41,53	0,21	40,48	41,04	-0,56	1,242	24	0	
12.11.2023	82,14	50,42	31,72	43,07	42,84	0,19	41,79	42,35	-0,56	1,323	24	0	
13.11.2023	81,68	50,9	30,78	44,47	44,23	0,18	43,21	43,74	-0,53	1,33	24	0	
14.11.2023	82,69	51,27	31,42	40,21	40,08	0,42	38,98	39,59	-0,61	1,227	24	0	
15.11.2023	81,94	50,88	31,06	42,18	41,96	0,31	40,92	41,48	-0,56	1,27	24	0	
16.11.2023	82,45	51,54	30,91	40,66	40,54	0,62	39,41	40,06	-0,65	1,217	24	0	
17.11.2023	81,6	50,86	30,74	43,19	43,1	0,65	41,93	42,62	-0,69	1,29	24	0	
18.11.2023	84,05	52,28	31,77	51,59	51,12	0,17	50,03	50,48	-0,45	1,591	24	0	
19.11.2023	85,95	53,22	32,73	58,56	57,93	0,06	56,69	57,13	-0,44	1,857	24	0	
20.11.2023	86,61	54,29	32,32	59,16	58,46	0,01	57,28	57,66	-0,38	1,85	24	0	
21.11.2023	86,19	53,19	33	57,04	56,34	0,02	55,2	55,59	-0,39	1,822	24	0	
22.11.2023	85,35	52,99	32,36	54,14	53,47	0	52,45	52,75	-0,3	1,695	24	0	
23.11.2023	85,74	52,34	33,4	52,21	51,84	0,42	50,54	51,21	-0,67	1,689	24	0	
Итого:				**1482,8**	**1473,3**	**6,38**	**1438,44**	**1455,54**	**-17,1**	**44,761**	**744**	**0**	
Средние:	**82,83**	**51,77**	**31,06**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**3416,32**	**3400,1**	**2,59**	**3336,21**	**3351,37**	**-15,16**	**57,373**	**2509**	**0**
25/11/2324: 00	**4899,16**	**4873,48**	**8,97**	**4774,65**	**4806,91**	**-32,26**	**102,134**	**3253**	**0**
Итого:	**1482,84**	**1473,38**	**6,38**	**1438,44**	**1455,54**	**-17,1**	**44,761**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,51	42,46	40,05	146,75	141,89	0	142,44	140,7	1,74	5,702	24	0	
25.10.2023	82,71	43,93	38,78	168,28	162,79	0	163,3	161,34	1,96	6,331	24	0	
26.10.2023	83,43	44,98	38,45	182,53	176,66	0	177,02	174,99	2,03	6,805	24	0	
27.10.2023	83,64	44,73	38,91	183,78	177,93	0	178,24	176,26	1,98	6,935	24	0	
28.10.2023	82,46	45,08	37,38	195,54	189,61	0	189,79	187,8	1,99	7,091	24	0	
29.10.2023	82,31	44,15	38,16	185,54	179,86	0	180,07	178,22	1,85	6,87	24	0	
30.10.2023	81,62	43,97	37,65	181,54	176,04	0	176,28	174,43	1,85	6,635	24	0	
31.10.2023	82,55	44,51	38,04	179,1	173,65	0	173,79	172,03	1,76	6,609	24	0	
01.11.2023	82,13	43,53	38,6	172,06	166,83	0	167,03	165,37	1,66	6,445	24	0	
02.11.2023	81,95	42,6	39,35	154,19	149,69	0	149,69	148,44	1,25	5,888	24	0	
03.11.2023	81,95	42,61	39,34	151,72	147,67	0	147,3	146,42	0,88	5,795	24	0	
04.11.2023	82,7	42,62	40,08	148,39	144,51	0	144,02	143,25	0,77	5,77	24	0	
05.11.2023	81,81	44,09	37,72	176,1	171,52	0	170,98	169,97	1,01	6,448	24	0	
06.11.2023	82,15	43,09	39,06	166,92	162,3	0	162,03	160,88	1,15	6,325	24	0	
07.11.2023	82,61	42,93	39,68	158,48	153,91	0	153,81	152,61	1,2	6,101	24	0	
08.11.2023	82,02	43,07	38,95	163,68	158,93	0	158,9	157,5	1,4	6,188	24	0	
09.11.2023	81,95	42,78	39,17	157,1	152,44	0	152,53	151,14	1,39	5,974	24	0	
10.11.2023	82,24	42,14	40,1	144,74	140,36	0	140,48	139,16	1,32	5,63	24	0	
11.11.2023	82,51	42,05	40,46	143,71	139,32	0	139,48	138,12	1,36	5,641	24	0	
12.11.2023	82,32	41,65	40,67	146,66	142,17	0,01	142,35	141	1,35	5,787	24	0	
13.11.2023	81,86	41,62	40,24	149,58	144,95	0	145,24	143,75	1,49	5,842	24	0	
14.11.2023	82,92	42,89	40,03	148,44	143,72	0	144,02	142,51	1,51	5,763	24	0	
15.11.2023	82,24	48,15	34,09	174,63	169,59	0	169,53	167,72	1,81	5,778	24	0	
16.11.2023	82,77	48,39	34,38	171,7	166,73	0	166,58	164,91	1,67	5,724	24	0	
17.11.2023	81,83	48,65	33,18	176,25	171,22	0	171,15	169,29	1,86	5,679	24	0	
18.11.2023	84,28	50,52	33,76	213,75	207,4	0	207,21	204,95	2,26	6,999	24	0	
19.11.2023	86,1	51,57	34,53	234,24	227,26	0	226,77	224,45	2,32	7,835	24	0	
20.11.2023	86,82	52,22	34,6	234,9	227,83	0	227,32	224,95	2,37	7,869	24	0	
21.11.2023	86,41	52,47	33,94	239,33	232,09	0	231,68	229,12	2,56	7,866	24	0	
22.11.2023	85,55	51,58	33,97	229,24	222,21	0	222,03	219,46	2,57	7,541	24	0	
23.11.2023	86,04	51,28	34,76	220,78	213,85	0	213,77	211,23	2,54	7,432	24	0	
Итого:				**5499,6**	**5334,9**	**0,01**	**5334,83**	**5281,97**	**52,86**	**199,298**	**744**	**0**	
Средние:	**83,04**	**45,36**	**37,68**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**105154,4**	**101350**	**55,08**	**102018**	**100246**	**1771,82**	**3517,24**	**18390**	**7**
23/11/2324:	**110654**	**106685**	**55,09**	**107353**	**105528**	**1824,68**	**3716,54**	**19134**	**7**
Итого:	**5499,65**	**5334,93**	**0,01**	**5334,83**	**5281,97**	**52,86**	**199,298**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 13а Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE8DE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,24	72,24	10	334,09	337,95	0	324,3	330,1	-5,8	3,25	24	0	
25.10.2023	82,41	71,89	10,52	332,16	335,5	0	322,37	327,8	-5,43	3,398	24	0	
26.10.2023	83,15	72,51	10,64	334,12	337,04	0	324,13	329,15	-5,02	3,457	24	0	
27.10.2023	83,32	72,4	10,92	333,43	335,74	0	323,4	327,93	-4,53	3,539	24	0	
28.10.2023	82,15	71,09	11,06	336,41	338,73	0	326,58	331,09	-4,51	3,615	24	0	
29.10.2023	82	70,95	11,05	336,95	339,14	0	327,11	331,53	-4,42	3,62	24	0	
30.10.2023	81,62	70,86	10,76	338,63	340,65	0	328,86	333,01	-4,15	3,547	24	0	
31.10.2023	82,28	71,47	10,81	336,45	338,2	0	326,58	330,49	-3,91	3,535	24	0	
01.11.2023	81,84	71,02	10,82	337,06	338,61	0	327,28	330,97	-3,69	3,544	24	0	
02.11.2023	81,7	70,93	10,77	336,7	338,44	0	326,95	330,84	-3,89	3,527	24	0	
03.11.2023	81,69	71,09	10,6	336,57	338,34	0	326,83	330,71	-3,88	3,466	24	0	
04.11.2023	82,45	71,5	10,95	332,98	334,51	0	323,18	326,86	-3,68	3,544	24	0	
05.11.2023	81,63	70,7	10,93	336,34	337,64	0	326,61	330,07	-3,46	3,576	24	0	
06.11.2023	81,86	70,83	11,03	333,5	334,56	0	323,8	327,06	-3,26	3,577	24	0	
07.11.2023	82,36	71,53	10,83	329,85	330,7	0	320,17	323,13	-2,96	3,474	24	0	
08.11.2023	81,75	70,98	10,77	328,33	329,04	0	318,82	321,62	-2,8	3,44	24	0	
09.11.2023	81,7	71,02	10,68	329,6	330,83	0	320,05	323,39	-3,34	3,426	24	0	
10.11.2023	82	71,27	10,73	325,83	326,74	0	316,31	319,35	-3,04	3,398	24	0	
11.11.2023	82,28	71,21	11,07	328,32	329,37	0	318,68	321,91	-3,23	3,536	24	0	
12.11.2023	82,12	70,77	11,35	329	329,73	0	319,38	322,36	-2,98	3,63	24	0	
13.11.2023	81,64	70,44	11,2	328,45	329,21	0	318,97	321,92	-2,95	3,579	24	0	
14.11.2023	82,71	71,92	10,79	322,94	323,35	0	313,4	315,92	-2,52	3,386	24	0	
15.11.2023	81,97	71,08	10,89	324,32	325,03	0	314,87	317,68	-2,81	3,437	24	0	
16.11.2023	82,51	71,66	10,85	322,55	323,32	0	313,04	315,94	-2,9	3,401	24	0	
17.11.2023	81,55	70,83	10,72	320,95	321,79	0	311,68	314,57	-2,89	3,345	24	0	
18.11.2023	83,82	71,8	12,02	321,63	321,98	0	311,89	314,57	-2,68	3,756	24	0	
19.11.2023	85,72	72,92	12,8	322,64	322,58	0	312,46	314,96	-2,5	4,008	24	0	
20.11.2023	86,45	73,7	12,75	319,04	318,83	0	308,81	311,14	-2,33	3,95	24	0	
21.11.2023	86	73,29	12,71	322,74	322,48	0	312,5	314,78	-2,28	3,978	24	0	
22.11.2023	85,17	72,69	12,48	321,05	320,82	0	311,01	313,26	-2,25	3,889	24	0	
23.11.2023	85,64	73,35	12,29	319,95	319,87	0	309,88	312,25	-2,37	3,818	24	0	
Итого:				**10212**	**10250**	**0**	**9909,9**	**10016,3**	**-106,46**	**110,646**	**744**	**0**	
Средние:	**82,76**	**71,61**	**11,15**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**112325,5**	**109857**	**0**	**109311,9**	**108262**	**1049,65**	**2424,85**	**22927**	**4**
23/11/2324:	**122538,1**	**120108**	**0**	**119221,8**	**118279**	**943,19**	**2535,5**	**23671**	**4**
Итого:	**10212,58**	**10250,7**	**0**	**9909,9**	**10016,4**	**-106,46**	**110,646**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 13-б Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,17	42,31	39,86	48,09	46,81	0	46,71	46,42	0,29	1,861	24	0	
25.10.2023	82,34	43,14	39,2	55,26	53,78	0,03	53,6	53,29	0,31	2,1	24	0	
26.10.2023	82,98	44,31	38,67	59,62	58	0	57,83	57,46	0,37	2,236	24	0	
27.10.2023	83,24	44,69	38,55	59,14	57,53	0	57,36	56,98	0,38	2,21	24	0	
28.10.2023	82,13	43,47	38,66	59,43	57,86	0	57,7	57,32	0,38	2,23	24	0	
29.10.2023	81,93	42,57	39,36	55,29	53,8	0,01	53,69	53,32	0,37	2,111	24	0	
30.10.2023	81,2	43,39	37,81	57,72	56,2	0	56,06	55,68	0,38	2,117	24	0	
31.10.2023	82,2	43,12	39,08	55,65	54,06	0	54,01	53,54	0,47	2,112	24	0	
01.11.2023	81,76	42,1	39,66	51,86	50,33	0	50,37	49,89	0,48	1,998	24	0	
02.11.2023	81,53	40,99	40,54	48,37	46,92	0	46,98	46,54	0,44	1,902	24	0	
03.11.2023	81,55	41,51	40,04	47,45	45,98	0	46,05	45,62	0,43	1,844	24	0	
04.11.2023	82,35	41,55	40,8	49,06	47,42	0	47,63	47,05	0,58	1,94	24	0	
05.11.2023	81,57	43,53	38,04	57,73	55,71	0	56,09	55,19	0,9	2,132	24	0	
06.11.2023	81,77	41,46	40,31	52,28	50,28	0	50,76	49,9	0,86	2,046	24	0	
07.11.2023	82,22	41,99	40,23	49,84	48,02	0	48,39	47,62	0,77	1,945	24	0	
08.11.2023	81,68	42,54	39,14	54,75	52,81	0	53,18	52,33	0,85	2,081	24	0	
09.11.2023	81,61	42,13	39,48	50,23	48,46	0	48,83	48,02	0,81	1,926	24	0	
10.11.2023	81,91	41,57	40,34	47,1	45,44	0	45,74	45,1	0,64	1,845	24	0	
11.11.2023	82,13	39,31	42,82	44,22	42,62	0	42,92	42,34	0,58	1,837	24	0	
12.11.2023	81,93	38,97	42,96	46,65	44,93	0	45,26	44,65	0,61	1,944	24	0	
13.11.2023	81,52	41,5	40,02	52,05	50,19	0	50,56	49,76	0,8	2,022	24	0	
14.11.2023	82,54	40,01	42,53	45,42	43,66	0	44,09	43,37	0,72	1,874	24	0	
15.11.2023	81,78	40,16	41,62	47,28	45,54	0	45,9	45,2	0,7	1,909	24	0	
16.11.2023	82,33	40,88	41,45	47,74	45,98	0	46,33	45,67	0,66	1,92	24	0	
17.11.2023	81,45	41,48	39,97	50,11	48,31	0	48,63	47,9	0,73	1,94	24	0	
18.11.2023	84	46,24	37,76	65,28	63,66	0	63,32	63,02	0,3	2,389	24	0	
19.11.2023	85,74	46,33	39,41	72,86	70,07	0	70,57	69,36	1,21	2,781	24	0	
20.11.2023	86,42	47,14	39,28	71,49	68,76	0	69,22	68,06	1,16	2,72	24	0	
21.11.2023	85,94	46,26	39,68	68,63	67,34	0	66,46	66,65	-0,19	2,632	24	0	
22.11.2023	85,2	45,92	39,28	65,29	63,78	0	63,27	63,15	0,12	2,491	24	0	
23.11.2023	85,71	44,83	40,88	62,46	60	0	60,5	59,42	1,08	2,473	24	0	
Итого:				**1698,3**	**1644,2**	**0,04**	**1648,01**	**1629,8**	**18,19**	**65,568**	**744**	**0**	
Средние:	**82,67**	**42,75**	**39,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:0	**74953,5**	**72549,55**	**25,99**	**72851,66**	**71676,44**	**1175,22**	**2119,53**	**32027**	**0**
23/11/2324:0	**76651,9**	**74193,8**	**26,03**	**74499,67**	**73306,26**	**1193,41**	**2185,1**	**32771**	**0**
Итого:	**1698,35**	**1644,25**	**0,04**	**1648,01**	**1629,82**	**18,19**	**65,568**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СКД 6 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6751 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,28	49,62	32,66	116,88	115,67	0,11	113,45	114,35	-0,9	3,706	24	0	
25.10.2023	82,59	49,8	32,79	116,04	114,84	0,09	112,6	113,53	-0,93	3,692	24	0	
26.10.2023	83,34	49,35	33,99	117,15	115,86	0,08	113,65	114,56	-0,91	3,865	24	0	
27.10.2023	83,49	49,29	34,2	117,75	116,44	0,1	114,22	115,13	-0,91	3,907	24	0	
28.10.2023	82,36	48,77	33,59	120,04	118,74	0,1	116,54	117,46	-0,92	3,916	24	0	
29.10.2023	82,21	48,29	33,92	121,28	119,91	0,1	117,73	118,63	-0,9	3,994	24	0	
30.10.2023	81,83	48,96	32,87	119,25	117,96	0,09	115,81	116,66	-0,85	3,807	24	0	
31.10.2023	82,35	48,62	33,73	119,18	117,83	0,1	115,7	116,56	-0,86	3,903	24	0	
01.11.2023	81,89	48,57	33,32	119,19	117,9	0,1	115,71	116,63	-0,92	3,855	24	0	
02.11.2023	81,81	48,79	33,02	118,35	117,11	0,1	114,91	115,85	-0,94	3,794	24	0	
03.11.2023	81,87	48,96	32,91	117,76	116,52	0,12	114,33	115,25	-0,92	3,765	24	0	
04.11.2023	82,65	49,38	33,27	117,01	115,78	0,1	113,56	114,48	-0,92	3,779	24	0	
05.11.2023	81,81	48,93	32,88	118,88	117,69	0,07	115,44	116,4	-0,96	3,796	24	0	
06.11.2023	82,07	49,33	32,74	119,3	118,05	0,11	115,82	116,73	-0,91	3,794	24	0	
07.11.2023	82,54	49,59	32,95	116,95	115,71	0,1	113,52	114,39	-0,87	3,742	24	0	
08.11.2023	81,94	48,75	33,19	118,78	117,47	0,11	115,31	116,2	-0,89	3,825	24	0	
09.11.2023	81,88	49,22	32,66	118,36	117,03	0,1	114,91	115,71	-0,8	3,753	24	0	
10.11.2023	82,22	49,42	32,8	117,21	115,85	0,1	113,78	114,54	-0,76	3,733	24	0	
11.11.2023	82,39	49,22	33,17	117,7	116,29	0,09	114,24	115,01	-0,77	3,791	24	0	
12.11.2023	82,28	48,85	33,43	119,82	118,36	0,1	116,3	117,06	-0,76	3,886	24	0	
13.11.2023	81,83	49,58	32,25	117,13	115,78	0,09	113,72	114,44	-0,72	3,669	24	0	
14.11.2023	82,88	49,92	32,96	115,98	114,54	0,1	112,54	113,19	-0,65	3,71	24	0	
15.11.2023	82,08	49,26	32,82	116,93	115,46	0,08	113,51	114,18	-0,67	3,725	24	0	
16.11.2023	82,63	49,82	32,81	116,54	115,02	0,09	113,11	113,69	-0,58	3,712	24	0	
17.11.2023	81,65	49,6	32,05	116,48	115	0,09	113,11	113,7	-0,59	3,626	24	0	
18.11.2023	83,77	48,98	34,79	117,68	115,98	0,06	114,1	114,69	-0,59	3,971	24	0	
19.11.2023	85,87	50,26	35,61	119,51	117,76	0,06	115,72	116,38	-0,66	4,122	24	0	
20.11.2023	86,49	50,45	36,04	119,83	118,08	0,06	115,98	116,66	-0,68	4,182	24	0	
21.11.2023	86,14	49,95	36,19	118,71	116,95	0,06	114,94	115,56	-0,62	4,161	24	0	
22.11.2023	85,29	48,94	36,35	109,91	108,27	0,08	106,47	107,06	-0,59	3,872	24	0	
23.11.2023	85,62	48,24	37,38	110,1	108,38	0,08	106,62	107,2	-0,58	3,988	24	0	
Итого:				**3645,6**	**3602,2**	**2,82**	**3537,35**	**3561,88**	**-24,53**	**119,041**	**744**	**0**	
Средние:	**82,9**	**49,24**	**33,65**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:0	**96458,91**	**98531**	**31,9**	**93753,88**	**97256,51**	**-3502,63**	**2525,841**	**24374**	**0**
23/11/2324:0	**100104,6**	**102133,2**	**34,72**	**97291,23**	**100818,4**	**-3527,16**	**2644,882**	**25118**	**0**
Итого:	**3645,68**	**3602,23**	**2,82**	**3537,35**	**3561,88**	**-24,53**	**119,041**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 56 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFEF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,2	45,28	36,92	93,82	88,32	0	91,06	87,49	3,57	3,36	24	0	
25.10.2023	82,6	46,81	35,79	107,46	101,29	0	104,29	100,25	4,04	3,733	24	0	
26.10.2023	83,3	48,03	35,27	117,9	111,1	0	114,38	109,9	4,48	4,033	24	0	
27.10.2023	83,46	48,55	34,91	119,47	112,49	0	115,87	111,27	4,6	4,044	24	0	
28.10.2023	82,42	48,46	33,96	124,56	117,32	0	120,9	116,04	4,86	4,104	24	0	
29.10.2023	82,22	47,4	34,82	115,95	109,15	0	112,55	108	4,55	3,919	24	0	
30.10.2023	81,61	47	34,61	114,58	107,86	0	111,26	106,75	4,51	3,849	24	0	
31.10.2023	82,29	47,78	34,51	114,39	107,59	0	111,04	106,43	4,61	3,833	24	0	
01.11.2023	81,84	46,4	35,44	104,14	97,71	0	101,11	96,71	4,4	3,584	24	0	
02.11.2023	81,65	45,92	35,73	98,93	92,79	0	96,08	91,88	4,2	3,431	24	0	
03.11.2023	81,73	45,14	36,59	96,29	90,4	0	93,49	89,57	3,92	3,42	24	0	
04.11.2023	82,54	45,02	37,52	96,91	91	0	94,03	90,15	3,88	3,526	24	0	
05.11.2023	81,81	48,3	33,51	118,47	111,69	0	115,03	110,5	4,53	3,854	24	0	
06.11.2023	82,04	46,1	35,94	102,64	100,41	0	99,64	99,38	0,26	3,572	24	0	
07.11.2023	82,47	46,33	36,14	103,54	98,76	0	100,5	97,78	2,72	3,635	24	0	
08.11.2023	81,91	47,18	34,73	110,92	105,52	0	107,69	104,43	3,26	3,741	24	0	
09.11.2023	81,78	46,27	35,51	99,92	100	0	96,98	99,01	-2,03	3,427	24	0	
10.11.2023	82,14	45,91	36,23	95,04	104,67	0	92,25	103,66	-11,41	3,327	24	0	
11.11.2023	82,16	44,51	37,65	86,39	96,14	0	83,86	95,25	-11,39	3,148	24	0	
12.11.2023	82,08	44,73	37,35	89,68	97,32	0	87,05	96,42	-9,37	3,242	24	0	
13.11.2023	81,74	46,28	35,46	99,79	117,21	0	96,88	116,01	-19,13	3,421	24	0	
14.11.2023	82,69	45,02	37,67	87,26	98,15	0,01	84,66	97,19	-12,53	3,193	24	0	
15.11.2023	81,91	45,08	36,83	88,79	82,97	0	86,19	82,23	3,96	3,172	24	0	
16.11.2023	82,5	45,26	37,24	92,74	86,7	0	90,03	85,86	4,17	3,349	24	0	
17.11.2023	81,55	45,75	35,8	94,47	88,42	0	91,77	87,54	4,23	3,284	24	0	
18.11.2023	84	48,9	35,1	121,83	114,54	0	118,12	113,25	4,87	4,146	24	0	
19.11.2023	86,06	51,18	34,88	140,69	132,74	0	136,19	131,12	5,07	4,75	24	0	
20.11.2023	86,67	51,99	34,68	144,23	136,2	0	139,6	134,48	5,12	4,843	24	0	
21.11.2023	86,28	52,01	34,27	139,84	131,95	0	135,36	130,29	5,07	4,641	24	0	
22.11.2023	85,41	49,97	35,44	128,47	120,94	0	124,43	119,51	4,92	4,413	24	0	
23.11.2023	85,75	49,67	36,08	122,07	114,74	0	118,2	113,42	4,78	4,266	24	0	
Итого:				**3371,1**	**3266**	**0,01**	**3270,49**	**3231,77**	**38,72**	**116,26**	**744**	**0**	
Средние:	**82,86**	**47,16**	**35,69**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:0	**55516,88**	**48420,22**	**31,47**	**54005,95**	**47806,44**	**6199,51**	**1434,558**	**13858**	**4**
23/11/2324:0	**58888,06**	**51686,31**	**31,48**	**57276,44**	**51038,21**	**6238,23**	**1550,818**	**14602**	**4**
Итого:	**3371,18**	**3266,09**	**0,01**	**3270,49**	**3231,77**	**38,72**	**116,26**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 54 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x302F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,46	44,67	37,79	109,64	108,66	0,09	106,43	107,67	-1,24	4,021	24	0	
25.10.2023	82,79	46,02	36,77	123,38	122,22	0,08	119,73	121,03	-1,3	4,402	24	0	
26.10.2023	83,5	47,4	36,1	134,48	133,05	0,09	130,42	131,62	-1,2	4,706	24	0	
27.10.2023	83,68	47,39	36,29	133,88	132,26	0,12	129,82	130,86	-1,04	4,711	24	0	
28.10.2023	82,6	46,82	35,78	132,66	131,02	0,09	128,74	129,68	-0,94	4,606	24	0	
29.10.2023	82,43	45,94	36,49	130,5	128,69	0,1	126,66	127,45	-0,79	4,622	24	0	
30.10.2023	81,76	46,01	35,75	129,49	127,68	0,08	125,73	126,39	-0,66	4,492	24	0	
31.10.2023	82,54	46,14	36,4	127,57	125,38	0,09	123,82	124,16	-0,34	4,507	24	0	
01.11.2023	82,1	45,09	37,01	118,87	116,68	0,09	115,4	115,54	-0,14	4,267	24	0	
02.11.2023	81,97	44,84	37,13	112,74	110,7	0,08	109,46	109,68	-0,22	4,063	24	0	
03.11.2023	82,04	44,92	37,12	110,15	108,26	0,09	106,94	107,29	-0,35	3,964	24	0	
04.11.2023	82,87	44,96	37,91	113,32	111,14	0,08	109,94	110,12	-0,18	4,167	24	0	
05.11.2023	82	46,52	35,48	131,72	129,38	0,08	127,89	128,08	-0,19	4,535	24	0	
06.11.2023	82,28	45,14	37,14	125,25	122,9	0,09	121,58	121,73	-0,15	4,515	24	0	
07.11.2023	82,7	44,95	37,75	115,57	113,33	0,08	112,18	112,26	-0,08	4,232	24	0	
08.11.2023	82,15	45,94	36,21	126,74	124,44	0,09	123,06	123,22	-0,16	4,456	24	0	
09.11.2023	82,07	45,17	36,9	116,01	113,77	0,08	112,61	112,69	-0,08	4,154	24	0	
10.11.2023	82,37	44,28	38,09	109,02	106,7	0,09	105,81	105,73	0,08	4,031	24	0	
11.11.2023	82,53	44,49	38,04	105,48	103,17	0,09	102,37	102,21	0,16	3,894	24	0	
12.11.2023	82,37	44,24	38,13	110,73	108,28	0,08	107,5	107,26	0,24	4,098	24	0	
13.11.2023	81,98	45,02	36,96	112,74	110,26	0,09	109,48	109,23	0,25	4,046	24	0	
14.11.2023	83,04	44,69	38,35	108,96	106,36	0,19	105,72	105,38	0,34	4,054	24	0	
15.11.2023	82,27	44,59	37,68	109,92	107,36	0,08	106,7	106,36	0,34	4,019	24	0	
16.11.2023	82,81	44,61	38,2	107,9	105,31	0,08	104,67	104,34	0,33	3,997	24	0	
17.11.2023	81,8	44,83	36,97	107,35	104,85	0,08	104,21	103,89	0,32	3,85	24	0	
18.11.2023	84,21	47	37,21	138,39	135,05	0,07	134,14	133,68	0,46	4,99	24	0	
19.11.2023	86,15	49,06	37,09	159,27	155,4	0,08	154,21	153,66	0,55	5,723	24	0	
20.11.2023	86,75	49,93	36,82	157,43	153,66	0,07	152,35	151,86	0,49	5,61	24	0	
21.11.2023	86,36	48,61	37,75	146,94	143,38	0,07	142,22	141,78	0,44	5,369	24	0	
22.11.2023	85,53	47,48	38,05	143,07	139,73	0,06	138,6	138,25	0,35	5,272	24	0	
23.11.2023	85,88	47,34	38,54	134,41	131,11	0,04	130,13	129,75	0,38	5,017	24	0	
Итого:				**3843,5**	**3770,1**	**2,67**	**3728,52**	**3732,85**	**-4,33**	**138,39**	**744**	**0**	
Средние:	**83,09**	**45,93**	**37,15**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**103988,3**	**102501**	**30,48**	**101138,9**	**101269,8**	**-130,91**	**2840,156**	**22619**	**0**
23/11/2324:	**107831,9**	**106271,2**	**33,15**	**104867,4**	**105002,7**	**-135,24**	**2978,546**	**23363**	**0**
Итого:	**3843,58**	**3770,18**	**2,67**	**3728,52**	**3732,85**	**-4,33**	**138,39**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = \frac{Qи}{Tраб \times Tнш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDD7A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	81,83	46,56	35,27	82	80,22	0,01	79,62	79,42	0,2	2,806	24	0	
25.10.2023	82,26	47,97	34,29	92,02	89,88	0,03	89,34	88,92	0,42	3,065	24	0	
26.10.2023	82,98	48,99	33,99	100,79	98,28	0	97,79	97,2	0,59	3,326	24	0	
27.10.2023	83,12	49,67	33,45	103,79	101,16	0,01	100,71	100	0,71	3,371	24	0	
28.10.2023	82,14	49,19	32,95	107,08	104,36	0	103,96	103,16	0,8	3,427	24	0	
29.10.2023	81,88	48,05	33,83	100,69	98,05	0,01	97,76	97,01	0,75	3,305	24	0	
30.10.2023	81,38	48,24	33,14	99,39	96,83	0,06	96,54	95,79	0,75	3,199	24	0	
31.10.2023	81,83	48,63	33,2	97,57	95,06	0,01	94,73	93,99	0,74	3,145	24	0	
01.11.2023	81,5	47,54	33,96	94,84	92,36	0,03	92,09	91,38	0,71	3,127	24	0	
02.11.2023	81,25	46,41	34,84	84,01	81,92	0	81,61	81,07	0,54	2,842	24	0	
03.11.2023	81,33	46,59	34,74	83,19	81,13	0	80,83	80,32	0,51	2,807	24	0	
04.11.2023	82,11	46,5	35,61	83,89	81,74	0	81,44	80,91	0,53	2,9	24	0	
05.11.2023	81,45	47,89	33,56	106,12	103,24	0	103,04	102,16	0,88	3,457	24	0	
06.11.2023	81,74	47,38	34,36	96,27	93,86	0,01	93,48	92,9	0,58	3,211	24	0	
07.11.2023	82,06	47,15	34,91	87,44	85,6	0	84,89	84,73	0,16	2,962	24	0	
08.11.2023	81,52	47,08	34,44	92,97	90,98	0	90,32	90,03	0,29	3,109	24	0	
09.11.2023	81,35	46,73	34,62	84,48	82,68	0	82,06	81,87	0,19	2,84	24	0	
10.11.2023	81,67	46	35,67	80,95	79,22	0	78,61	78,45	0,16	2,803	24	0	
11.11.2023	81,64	44,98	36,66	72,05	70,46	0	69,96	69,74	0,22	2,564	24	0	
12.11.2023	81,6	44,76	36,84	75,25	73,55	0	73,07	72,82	0,25	2,691	24	0	
13.11.2023	81,3	45,56	35,74	82,73	80,7	0	80,36	79,95	0,41	2,87	24	0	
14.11.2023	82,17	45,31	36,86	73,74	71,78	0,01	71,57	71,06	0,51	2,637	24	0	
15.11.2023	81,49	45,18	36,31	76,78	74,77	0	74,56	74,03	0,53	2,708	24	0	
16.11.2023	82,02	45,77	36,25	79,37	77,32	0	77,08	76,57	0,51	2,791	24	0	
17.11.2023	81,09	45,71	35,38	82,9	80,7	0	80,52	79,95	0,57	2,849	24	0	
18.11.2023	83,52	48,82	34,7	101,46	98,75	0	98,39	97,65	0,74	3,413	24	0	
19.11.2023	85,69	50,95	34,74	113,94	111,02	0	110,37	109,66	0,71	3,837	24	0	
20.11.2023	86,24	51,55	34,69	115,61	112,63	0	111,92	111,2	0,72	3,884	24	0	
21.11.2023	85,9	51,16	34,74	114,18	111,08	0	110,58	109,72	0,86	3,842	24	0	
22.11.2023	85,01	50,01	35	109,06	106,09	0	105,65	104,85	0,8	3,698	24	0	
23.11.2023	85,23	49,41	35,82	102,69	99,83	0	99,49	98,7	0,79	3,563	24	0	
Итого:				**2877,2**	**2805,2**	**0,18**	**2792,34**	**2775,21**	**17,13**	**97,049**	**744**	**0**	
Средние:	**82,46**	**47,6**	**34,85**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**81358,65**	**79740,13**	**1,52**	**79151,82**	**78732,3**	**419,52**	**2074,561**	**23125**	**0**
23/11/2324:	**84235,9**	**82545,38**	**1,7**	**81944,16**	**81507,51**	**436,65**	**2171,61**	**23869**	**0**
Итого:	**2877,25**	**2805,25**	**0,18**	**2792,34**	**2775,21**	**17,13**	**97,049**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 54а итп 2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9A1E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	81,81	46,34	35,47	78,59	76,46	0,01	76,3	75,68	0,62	2,705	24	0	
25.10.2023	82,26	47,48	34,78	89,44	87,05	0	86,83	86,12	0,71	3,02	24	0	
26.10.2023	83,02	49,21	33,81	101,33	98,58	0	98,28	97,48	0,8	3,324	24	0	
27.10.2023	83,21	50,29	32,92	105,46	102,53	0,01	102,29	101,33	0,96	3,369	24	0	
28.10.2023	82,16	49,24	32,92	104,12	101,1	0	101,09	100,01	1,08	3,329	24	0	
29.10.2023	81,94	47,86	34,08	98,69	95,69	0	95,81	94,65	1,16	3,265	24	0	
30.10.2023	81,32	48,09	33,23	94,78	91,95	0,05	92,02	90,94	1,08	3,058	24	0	
31.10.2023	81,92	48,11	33,81	92,9	90,01	0,01	90,2	89,07	1,13	3,049	24	0	
01.11.2023	81,48	46,9	34,58	87,75	84,93	0,05	85,25	84,04	1,21	2,946	24	0	
02.11.2023	81,26	45,87	35,39	83,02	80,31	0,01	80,64	79,52	1,12	2,853	24	0	
03.11.2023	81,33	46,12	35,21	79,21	76,58	0	76,92	75,81	1,11	2,706	24	0	
04.11.2023	82,15	46,36	35,79	81,02	78,22	0,03	78,61	77,45	1,16	2,817	24	0	
05.11.2023	81,53	48,88	32,65	99,03	95,87	0	96,18	94,81	1,37	3,14	24	0	
06.11.2023	81,73	46,64	35,09	90,59	87,61	0	87,96	86,72	1,24	3,087	24	0	
07.11.2023	82,06	46,4	35,66	84,5	81,71	0,01	82,04	80,91	1,13	2,924	24	0	
08.11.2023	81,53	47,14	34,39	88,4	85,54	0,06	85,87	84,65	1,22	2,952	24	0	
09.11.2023	81,41	46,51	34,9	84,01	81,24	0	81,61	80,43	1,18	2,848	24	0	
10.11.2023	81,71	45,84	35,87	79,01	76,36	0,01	76,76	75,58	1,18	2,751	24	0	
11.11.2023	81,76	44,54	37,22	73,36	70,84	0	71,28	70,13	1,15	2,652	24	0	
12.11.2023	81,66	44,04	37,62	75,37	72,75	0	73,2	72,03	1,17	2,752	24	0	
13.11.2023	81,36	45,56	35,8	82,06	79,15	0	79,68	78,43	1,25	2,847	24	0	
14.11.2023	82,23	44,4	37,83	73,39	70,55	0	71,25	69,88	1,37	2,696	24	0	
15.11.2023	81,47	45,15	36,32	74,72	71,85	0	72,56	71,14	1,42	2,634	24	0	
16.11.2023	82,06	45,11	36,95	78,11	75,03	0,01	75,82	74,29	1,53	2,802	24	0	
17.11.2023	81,12	45,97	35,15	78,91	75,84	0	76,66	75,08	1,58	2,689	24	0	
18.11.2023	83,66	49,15	34,51	100,91	96,97	0	97,88	95,86	2,02	3,375	24	0	
19.11.2023	85,77	51,58	34,19	116,01	111,74	0	112,29	110,32	1,97	3,842	24	0	
20.11.2023	86,35	51,94	34,41	118,27	114,06	0,01	114,49	112,62	1,87	3,942	24	0	
21.11.2023	85,95	51,53	34,42	114,1	110,06	0	110,48	108,72	1,76	3,805	24	0	
22.11.2023	85,05	50,26	34,79	107	103,11	0	103,7	101,9	1,8	3,606	24	0	
23.11.2023	85,3	49,7	35,6	99,31	95,55	0	96,2	94,44	1,76	3,427	24	0	
Итого:				**2813,3**	**2719,2**	**0,27**	**2730,15**	**2690,04**	**40,11**	**95,212**	**744**	**0**	
Средние:	**82,5**	**47,49**	**35,01**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**15164,34**	**14830,29**	**0,77**	**14796,13**	**14664,14**	**131,99**	**369,455**	**5870**	**0**
23/11/2324:	**17977,71**	**17549,53**	**1,04**	**17526,28**	**17354,18**	**172,1**	**464,667**	**6614**	**0**
Итого:	**2813,37**	**2719,24**	**0,27**	**2730,15**	**2690,04**	**40,11**	**95,212**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101 Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	80,73	44,92	35,81	50,87	48,66	0,04	49,44	48,18	1,26	1,769	24	0	
25.10.2023	81,08	46,44	34,64	59,88	57,33	0	58,2	56,77	1,43	2,016	24	0	
26.10.2023	81,8	47,94	33,86	66,45	63,63	0,23	64,55	62,96	1,59	2,187	24	0	
27.10.2023	82,03	48,47	33,56	67,01	64,17	0	65,07	63,48	1,59	2,182	24	0	
28.10.2023	80,99	46,72	34,27	65,61	62,8	0,01	63,78	62,19	1,59	2,186	24	0	
29.10.2023	80,7	45,57	35,13	60,66	58,04	0	58,94	57,48	1,46	2,069	24	0	
30.10.2023	79,95	46,21	33,74	61,17	58,6	0	59,44	58,05	1,39	2,004	24	0	
31.10.2023	81	47,39	33,61	66,39	63,62	0,48	64,49	62,92	1,57	2,168	24	0	
01.11.2023	80,65	47,51	33,14	69,23	66,38	0,2	67,25	65,66	1,59	2,226	24	0	
02.11.2023	80,59	47,94	32,65	69,14	66,3	0,01	67,2	65,58	1,62	2,194	24	0	
03.11.2023	80,59	47,81	32,78	68,59	65,87	0	66,65	65,15	1,5	2,184	24	0	
04.11.2023	81,27	47,92	33,35	66,44	63,81	0	64,51	63,09	1,42	2,151	24	0	
05.11.2023	80,46	48,28	32,18	69,29	66,65	0	67,33	65,93	1,4	2,17	24	0	
06.11.2023	80,7	47,6	33,1	69,28	66,5	0	67,33	65,78	1,55	2,23	24	0	
07.11.2023	81,09	47,73	33,36	65,17	62,51	0	63,26	61,82	1,44	2,11	24	0	
08.11.2023	80,57	47,53	33,04	66,51	63,81	0	64,61	63,09	1,52	2,132	24	0	
09.11.2023	80,54	47,65	32,89	66,28	63,58	0	64,36	62,86	1,5	2,113	24	0	
10.11.2023	80,81	47,78	33,03	65,16	62,51	0,01	63,27	61,8	1,47	2,089	24	0	
11.11.2023	81,12	48,04	33,08	64,99	62,32	0	63,07	61,6	1,47	2,085	24	0	
12.11.2023	80,99	47,72	33,27	67,42	64,66	0	65,5	63,95	1,55	2,178	24	0	
13.11.2023	80,47	48,49	31,98	67,92	65,23	0	66,02	64,51	1,51	2,11	24	0	
14.11.2023	81,48	47,58	33,9	63,83	61,2	0	61,96	60,53	1,43	2,1	24	0	
15.11.2023	80,73	47,62	33,11	63,19	60,61	0	61,42	59,93	1,49	2,031	24	0	
16.11.2023	81,24	47,63	33,61	62,78	60,21	0	60,97	59,54	1,43	2,05	24	0	
17.11.2023	80,42	47,72	32,7	66,6	63,9	0,01	64,69	63,18	1,51	2,116	24	0	
18.11.2023	82,71	48,49	34,22	69,19	66,29	0	67,12	65,54	1,58	2,295	24	0	
19.11.2023	84,63	50,03	34,6	75,61	72,39	0	73,3	71,55	1,75	2,538	24	0	
20.11.2023	85,35	50,88	34,47	76,72	73,58	0	74,31	72,67	1,64	2,56	24	0	
21.11.2023	84,85	49,09	35,76	72,71	69,69	0	70,44	68,88	1,56	2,521	24	0	
22.11.2023	84,01	48,22	35,79	69,64	66,75	0	67,54	65,98	1,56	2,416	24	0	
23.11.2023	84,45	47,84	36,61	68,5	65,62	0	66,42	64,9	1,52	2,431	24	0	
Итого:				**2062,2**	**1977,2**	**0,99**	**2002,44**	**1955,6**	**46,89**	**67,611**	**744**	**0**	
Средние:	**81,54**	**47,76**	**33,78**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324	**80436,3**	**78712,54**	**3,57**	**78233,41**	**77712,69**	**520,72**	**2078,17**	**32029**	**1**
23/11/2324	**82498,5**	**80689,76**	**4,56**	**80235,85**	**79668,24**	**567,61**	**2145,78**	**32773**	**1**
Итого:	**2062,23**	**1977,22**	**0,99**	**2002,44**	**1955,55**	**46,89**	**67,611**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»
Инженер СТН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5696 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.10.2023	81,3	43,81	37,49	71,96	71,23	0	69,87	70,6	-0,73	3,046	24	0	
25.10.2023	81,55	45,04	36,51	78,35	77,58	0	76,09	76,85	-0,76	3,233	24	0	
26.10.2023	82,28	46,95	35,33	84,51	83,63	0	82,06	82,78	-0,72	3,372	24	0	
27.10.2023	82,54	46,36	36,18	87,27	86,26	0,02	84,72	85,4	-0,68	3,564	24	0	
28.10.2023	81,46	46,13	35,33	88,93	88,07	0	86,42	87,18	-0,76	3,547	24	0	
29.10.2023	81,21	44,52	36,69	84,39	83,51	0	81,96	82,71	-0,75	3,497	24	0	
30.10.2023	80,51	45,53	34,98	83,24	82,44	0	80,9	81,64	-0,74	3,29	24	0	
31.10.2023	81,45	45,35	36,1	81,35	80,3	0	79	79,52	-0,52	3,315	24	0	
01.11.2023	81,03	44,38	36,65	77,19	76,15	0	75	75,43	-0,43	3,195	24	0	
02.11.2023	80,8	44,57	36,23	77,12	76,04	0	74,96	75,32	-0,36	3,159	24	0	
03.11.2023	80,83	44,81	36,02	76,95	75,92	0	74,76	75,16	-0,4	3,131	24	0	
04.11.2023	81,6	45,07	36,53	78,83	77,7	0	76,54	76,93	-0,39	3,253	24	0	
05.11.2023	80,93	46,1	34,83	87,21	85,88	0	84,74	85,01	-0,27	3,432	24	0	
06.11.2023	81,07	44,03	37,04	81,99	80,67	0	79,64	79,9	-0,26	3,432	24	0	
07.11.2023	81,5	44,07	37,43	77,62	76,31	0	75,37	75,57	-0,2	3,28	24	0	
08.11.2023	80,98	45,02	35,96	81,71	80,38	0	79,37	79,61	-0,24	3,317	24	0	
09.11.2023	80,9	44,71	36,19	79,49	78,18	0	77,25	77,42	-0,17	3,249	24	0	
10.11.2023	81,19	45,69	35,5	79,03	77,75	0	76,76	76,97	-0,21	3,168	24	0	
11.11.2023	81,39	44,21	37,18	75,66	74,35	0	73,46	73,65	-0,19	3,176	24	0	
12.11.2023	81,26	43,14	38,12	77,3	75,92	0	75,09	75,29	-0,2	3,327	24	0	
13.11.2023	80,81	45,03	35,78	78,19	76,87	0	75,98	76,15	-0,17	3,164	24	0	
14.11.2023	81,82	45,5	36,32	75,57	74,2	0	73,36	73,46	-0,1	3,098	24	0	
15.11.2023	81,1	44,83	36,27	75,66	74,26	0	73,47	73,55	-0,08	3,099	24	0	
16.11.2023	81,61	44,91	36,7	75,19	73,76	0	72,99	73,02	-0,03	3,116	24	0	
17.11.2023	80,71	45,26	35,45	76,99	75,63	0	74,78	74,89	-0,11	3,084	24	0	
18.11.2023	83,21	46,46	36,75	90,64	88,82	0	87,92	87,91	0,01	3,76	24	0	
19.11.2023	85,09	48,58	36,51	103,11	101	0	99,92	99,89	0,03	4,244	24	0	
20.11.2023	85,79	50,13	35,66	102,58	100,54	0	99,33	99,36	-0,03	4,123	24	0	
21.11.2023	85,29	49,48	35,81	99,55	97,64	0	96,42	96,52	-0,1	4,018	24	0	
22.11.2023	84,47	47,83	36,64	94,22	92,4	0	91,29	91,4	-0,11	3,889	24	0	
23.11.2023	84,9	47,59	37,31	92,58	90,78	0	89,7	89,82	-0,12	3,894	24	0	
Итого:				**2574,3**	**2534,1**	**0,02**	**2499,12**	**2508,91**	**-9,79**	**105,472**	**744**	**0**	
Средние:	**81,95**	**45,64**	**36,3**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/10/232	**31917,63**	**31434,3**	**1,95**	**31008,32**	**31072,48**	**-64,16**	**1116,714**	**10911**	**0**
23/11/232	**34492,01**	**33968,47**	**1,97**	**33507,44**	**33581,39**	**-73,95**	**1222,186**	**11655**	**0**
Итого:	**2574,38**	**2534,17**	**0,02**	**2499,12**	**2508,91**	**-9,79**	**105,472**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 103 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,72	45,34	37,38	92,65	83,74	0	89,92	82,92	7	3,36	23	1	*
25.10.2023	83,06	46,45	36,61	117,1	105,94	0	113,59	104,86	8,73	4,159	24	0	
26.10.2023	83,81	47,67	36,14	125,9	114,08	0	122,08	112,83	9,25	4,409	24	0	
27.10.2023	84,03	48	36,03	127,37	115,59	0	123,48	114,35	9,13	4,45	24	0	
28.10.2023	82,9	48,07	34,83	128,55	117	0	124,72	115,73	8,99	4,345	24	0	
29.10.2023	82,7	46,87	35,83	124,55	113,19	0	120,91	112,07	8,84	4,33	24	0	
30.10.2023	82,03	46,9	35,13	121,53	110,44	0	117,98	109,33	8,65	4,142	24	0	
31.10.2023	82,91	47,15	35,76	118,88	108,11	0	115,33	106,97	8,36	4,126	24	0	
01.11.2023	82,5	46,22	36,28	115,52	105,18	0	112,12	104,13	7,99	4,064	24	0	
02.11.2023	82,27	45,41	36,86	105,19	95,89	0	102,07	94,97	7,1	3,761	24	0	
03.11.2023	82,28	45,61	36,67	100,33	91,62	0	97,39	90,75	6,64	3,571	24	0	
04.11.2023	83,03	45,75	37,28	103,32	94,35	0	100,23	93,38	6,85	3,735	24	0	
05.11.2023	82,29	46,97	35,32	125,63	114,92	0	121,95	113,72	8,23	4,304	24	0	
06.11.2023	82,55	45,9	36,65	115,06	105,02	0	111,65	104,01	7,64	4,093	24	0	
07.11.2023	82,97	45,91	37,06	110,89	101,1	0	107,62	100,1	7,52	3,986	24	0	
08.11.2023	82,43	46,68	35,75	118,9	108,39	0	115,43	107,31	8,12	4,125	24	0	
09.11.2023	82,31	45,42	36,89	106,51	96,78	0	103,38	95,84	7,54	3,813	24	0	
10.11.2023	82,59	44,89	37,7	98,7	89,42	0	95,79	88,6	7,19	3,61	24	0	
11.11.2023	82,76	44,04	38,72	93,04	84,29	0	90,3	83,53	6,77	3,496	24	0	
12.11.2023	82,65	43,49	39,16	96,74	87,59	0	93,88	86,84	7,04	3,675	24	0	
13.11.2023	82,2	44,67	37,53	102,85	93,11	0	99,84	92,22	7,62	3,744	24	0	
14.11.2023	83,21	44,16	39,05	94,9	85,65	0	92,06	84,87	7,19	3,594	24	0	
15.11.2023	82,51	44,61	37,9	98,67	89,11	0	95,75	88,29	7,46	3,626	24	0	
16.11.2023	83,06	44,97	38,09	98,8	89,25	0	95,87	88,42	7,45	3,651	24	0	
17.11.2023	82,17	45,1	37,07	103,12	93,26	0	100,13	92,34	7,79	3,708	24	0	
18.11.2023	84,73	47,41	37,32	124,98	113,12	0	121,13	111,94	9,19	4,519	24	0	
19.11.2023	86,61	49,04	37,57	139,84	126,81	0,01	135,34	125,37	9,97	5,088	24	0	
20.11.2023	87,3	49,68	37,62	142,46	129,16	0,02	137,84	127,65	10,19	5,186	24	0	
21.11.2023	86,87	49,15	37,72	139,52	126,5	0	135,02	125,05	9,97	5,097	24	0	
22.11.2023	86,03	48,29	37,74	132,87	120,44	0	128,64	119,15	9,49	4,856	24	0	
23.11.2023	86,46	47,89	38,57	124,46	112,74	0	120,49	111,53	8,96	4,648	24	0	
Итого:				**3548,8**	**3221,7**	**0,03**	**3441,93**	**3189,07**	**252,86**	**127,271**	**743**	**1**	
Средние:	**83,41**	**46,37**	**37,03**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/232 4:00	30692,89	28023,61	0,17	29834,09	27674,04	2160,05	834,795	7233	5
23/11/232	34241,72	31245,4	0,2	33276,02	30863,11	2412,91	962,066	7976	6
Итого:	3548,83	3221,79	0,03	3441,93	3189,07	252,86	127,271	743	1

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 105 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	81,4	44,89	36,51	98,08	93,14	0	95,27	92,27	3	3,478	24	0	
25.10.2023	81,73	45,61	36,12	109,73	104,13	0	106,55	103,08	3,47	3,852	24	0	
26.10.2023	82,53	46,47	36,06	115,96	109,99	0	112,56	108,91	3,65	4,059	24	0	
27.10.2023	82,75	46,94	35,81	119,08	113,1	0	115,56	111,92	3,64	4,138	24	0	
28.10.2023	81,62	46,44	35,18	122,69	116,63	0	119,15	115,43	3,72	4,191	24	0	
29.10.2023	81,46	45,74	35,72	121	114,99	0	117,53	113,88	3,65	4,198	24	0	
30.10.2023	80,85	46,04	34,81	116,54	111,05	0	113,25	109,97	3,28	3,94	24	0	
31.10.2023	81,62	46,31	35,31	116,15	110,98	0	112,81	109,88	2,93	3,981	24	0	
01.11.2023	81,21	45,46	35,75	113,99	109,1	0	110,72	108,08	2,64	3,957	24	0	
02.11.2023	80,97	44,86	36,11	104,32	99,94	0	101,32	98,98	2,34	3,657	24	0	
03.11.2023	80,92	44,94	35,98	102,02	97,83	0	99,12	96,87	2,25	3,565	24	0	
04.11.2023	81,58	44,76	36,82	98,85	94,77	0	96,02	93,88	2,14	3,534	24	0	
05.11.2023	80,98	45,96	35,02	119,86	114,97	0	116,43	113,84	2,59	4,075	24	0	
06.11.2023	81,28	44,87	36,41	116,37	111,4	0	113,01	110,36	2,65	4,113	24	0	
07.11.2023	81,64	44,92	36,72	107,54	102,9	0	104,41	101,92	2,49	3,833	24	0	
08.11.2023	81,1	45,66	35,44	110	105,37	0	106,85	104,37	2,48	3,785	24	0	
09.11.2023	80,98	45,31	35,67	103,65	99,32	0	100,74	98,34	2,4	3,593	24	0	
10.11.2023	81,24	45,1	36,14	100,87	96,67	0	97,97	95,71	2,26	3,54	24	0	
11.11.2023	81,4	44,16	37,24	97,62	93,46	0	94,81	92,61	2,2	3,526	24	0	
12.11.2023	81,31	43,56	37,75	99,39	95,12	0	96,52	94,29	2,23	3,643	24	0	
13.11.2023	80,84	44,12	36,72	99,28	95,1	0	96,46	94,19	2,27	3,541	24	0	
14.11.2023	81,83	44,4	37,43	94,1	90,1	0	91,39	89,31	2,08	3,42	24	0	
15.11.2023	81,11	44,05	37,06	96,95	92,89	0	94,18	92,07	2,11	3,49	24	0	
16.11.2023	81,59	44,21	37,38	94,54	90,58	0	91,8	89,77	2,03	3,431	24	0	
17.11.2023	80,77	44,78	35,99	100,94	96,84	0	98,07	95,88	2,19	3,527	24	0	
18.11.2023	83,28	46,06	37,22	118,08	113,05	0	114,56	111,94	2,62	4,264	24	0	
19.11.2023	85,22	46,45	38,77	129,09	123,37	0	125,05	122,14	2,91	4,85	24	0	
20.11.2023	85,99	48,54	37,45	136,48	130,5	0	132,15	129,04	3,11	4,95	24	0	
21.11.2023	85,59	48,65	36,94	137,86	131,91	0	133,54	130,46	3,08	4,931	24	0	
22.11.2023	84,68	47,97	36,71	128,04	122,57	0	124,05	121,27	2,78	4,555	24	0	
23.11.2023	85,07	47,33	37,74	123,9	118,58	0	120,05	117,33	2,72	4,53	24	0	
Итого:				**3452,9**	**3300,3**	**0**	**3351,9**	**3267,99**	**83,91**	**122,147**	**744**	**0**	
Средние:	**82,08**	**45,63**	**36,45**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**83057,42**	**78127,37**	**1,16**	**80749,85**	**77150,53**	**3599,32**	**2231,413**	**17885**	**7**
23/11/2324:	**86510,39**	**81427,72**	**1,16**	**84101,75**	**80418,52**	**3683,23**	**2353,56**	**18629**	**7**
Итого:	**3452,97**	**3300,35**	**0**	**3351,9**	**3267,99**	**83,91**	**122,147**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.11.2023г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Краснпольский пр 25 Тип расходомера:ПРЭМ -50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDB59 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,44	46,47	35,97	142,38	139,38	138,18	137,95	0,09	0,23	4,971	24	0	
25.10.2023	82,8	46,94	35,86	158,21	155,08	153,52	153,46	0	0,06	5,506	24	0	
26.10.2023	83,41	47,87	35,54	170,6	167,46	165,48	165,69	0,01	-0,21	5,882	24	0	
27.10.2023	83,68	48,13	35,55	175,36	171,88	170,03	170,01	0,01	0,02	6,042	24	0	
28.10.2023	82,62	48,63	33,99	181,2	177,83	175,85	175,85	0	0	5,978	24	0	
29.10.2023	82,37	47,44	34,93	169,37	166,3	164,4	164,54	0	-0,14	5,745	24	0	
30.10.2023	81,75	47,49	34,26	167,54	164,66	162,67	162,92	0,01	-0,25	5,569	24	0	
31.10.2023	82,5	48,44	34,06	168,58	165,3	163,58	163,49	0,01	0,09	5,57	24	0	
01.11.2023	82,01	46,69	35,32	152,4	149,38	147,95	147,85	0,01	0,1	5,224	24	0	
02.11.2023	81,78	45,71	36,07	135,49	132,77	131,55	131,48	0,01	0,07	4,745	24	0	
03.11.2023	81,96	46,27	35,69	138,37	135,67	134,34	134,3	0,02	0,04	4,794	24	0	
04.11.2023	82,84	46,76	36,08	149,4	146,41	144,96	144,91	0,01	0,05	5,231	24	0	
05.11.2023	82,06	48,48	33,58	180,75	177,31	175,49	175,35	0,03	0,14	5,894	24	0	
06.11.2023	82,28	47,07	35,21	165,01	161,64	160,18	159,95	0,04	0,23	5,639	24	0	
07.11.2023	82,65	45,87	36,78	145,03	141,94	140,72	140,57	0,47	0,15	5,171	24	0	
08.11.2023	82,09	46,72	35,37	158,35	155,09	153,74	153,48	0,02	0,26	5,436	24	0	
09.11.2023	81,99	46,13	35,86	147,84	144,76	143,55	143,3	0,02	0,25	5,146	24	0	
10.11.2023	82,38	46,71	35,67	148,6	145,53	144,23	144,06	0,06	0,17	5,142	24	0	
11.11.2023	82,53	46,05	36,48	137,29	134,4	133,23	133,06	0,05	0,17	4,857	24	0	
12.11.2023	82,38	45,65	36,73	141,17	138,18	137,05	136,84	0,07	0,21	5,034	24	0	
13.11.2023	82	46,58	35,42	153,57	150,43	149,12	148,88	0,08	0,24	5,282	24	0	
14.11.2023	82,87	45,05	37,82	109,73	107,77	106,48	106,74	0,11	-0,26	4,028	24	0	
15.11.2023	82,09	46,14	35,95	148,18	146,59	143,86	145,12	0,15	-1,26	5,172	24	0	
16.11.2023	82,67	45,67	37	149,22	147,54	144,81	146,08	0,01	-1,27	5,36	24	0	
17.11.2023	81,68	44,67	37,01	141,55	139,99	137,44	138,66	0,03	-1,22	5,085	24	0	
18.11.2023	84,16	46,7	37,46	170,48	168,52	165,24	166,77	0	-1,53	6,187	24	0	
19.11.2023	86,07	48,67	37,4	193,61	191,49	187,45	189,36	0,02	-1,91	7,013	24	0	
20.11.2023	86,77	50,31	36,46	202,54	200,38	195,98	198,01	0,01	-2,03	7,149	24	0	
21.11.2023	86,23	49,5	36,73	193,14	191,08	186,97	188,9	0,01	-1,93	6,871	24	0	
22.11.2023	85,38	48,24	37,14	185,53	183,55	179,69	181,54	0,02	-1,85	6,673	24	0	
23.11.2023	85,83	48,26	37,57	174,41	172,53	168,88	170,65	0,4	-1,77	6,346	24	0	
Итого:				**4954,9**	**4870,8**	**4806,62**	**4819,77**	**1,78**	**-13,15**	**172,742**	**744**	**0**	
Средние:	**83,04**	**47,07**	**35,96**										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324	9938,38	9788,6	9706,02	9664,33	1,83	41,69	198,258	2701	650
23/11/2324	14893,28	14659,44	14512,64	14484,1	3,61	28,54	371	3445	650
Итого:	4954,9	4870,84	4806,62	4819,77	1,78	-13,15	172,742	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи Tраб x Tнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

24 НОЯ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Скульптора Головницкого 20Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBFB2 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC	НС
Дата	°С	°С	°С	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	
24.10.2023	83,04	48,24	34,8	84,79	82,55	0	82,25	81,67	0,58	2,864	24	0	
25.10.2023	83,42	49,97	33,45	97,53	94,98	0	94,62	93,88	0,74	3,165	24	0	
26.10.2023	84,04	50,73	33,31	105,71	102,92	0	102,49	101,69	0,8	3,414	24	0	
27.10.2023	84,24	50,67	33,57	105,91	103,1	0	102,65	101,85	0,8	3,446	24	0	
28.10.2023	83,12	50,61	32,51	108,58	105,78	0	105,34	104,53	0,81	3,424	24	0	
29.10.2023	82,92	49,23	33,69	102,83	100,12	0	99,76	98,99	0,77	3,36	24	0	
30.10.2023	82,07	50,17	31,9	104,68	102,02	0	101,63	100,83	0,8	3,241	24	0	
31.10.2023	83,13	49,81	33,32	101,5	98,79	0	98,47	97,65	0,82	3,281	24	0	
01.11.2023	82,67	49,24	33,43	101,57	98,84	0	98,56	97,71	0,85	3,293	24	0	
02.11.2023	82,56	43,98	38,58	58,41	56,52	0	56,71	56,01	0,7	2,191	24	0	
03.11.2023	82,24	42,08	40,16	55,25	53,79	0	53,57	53,32	0,25	2,151	24	0	
04.11.2023	83,06	39,84	43,22	55,39	53,86	0	53,71	53,46	0,25	2,32	24	0	
05.11.2023	82,13	39,73	42,4	55,12	53,65	0	53,47	53,26	0,21	2,264	24	0	
06.11.2023	82,38	38,24	44,14	56,11	54,53	0	54,43	54,16	0,27	2,403	24	0	
07.11.2023	82,9	39,84	43,06	56,69	55,1	0	55,01	54,66	0,35	2,367	24	0	
08.11.2023	82,49	47,39	35,1	85,02	82,83	0	82,5	81,95	0,55	2,894	24	0	
09.11.2023	82,59	48,72	33,87	93,19	91,02	0	90,44	90	0,44	3,065	24	0	
10.11.2023	82,83	46,2	36,63	83,95	81,78	0	81,46	80,96	0,5	2,984	24	0	
11.11.2023	83,1	47,41	35,69	81,79	79,55	0	79,34	78,74	0,6	2,831	24	0	
12.11.2023	82,92	47,11	35,81	86,45	84,04	0	83,86	83,16	0,7	3,001	24	0	
13.11.2023	82,52	48,26	34,26	94,29	91,72	0	91,51	90,69	0,82	3,136	24	0	
14.11.2023	83,54	47,9	35,64	84,19	81,83	0	81,63	80,97	0,66	2,91	24	0	
15.11.2023	82,77	48,29	34,48	89,21	86,75	0	86,56	85,8	0,76	2,985	24	0	
16.11.2023	83,27	48,47	34,8	86,49	84,09	0	83,88	83,17	0,71	2,92	24	0	
17.11.2023	82,4	48,56	33,84	92,1	89,57	0	89,39	88,57	0,82	3,026	24	0	
18.11.2023	84,94	51,57	33,37	114,64	111,45	0	111,1	110,08	1,02	3,707	24	0	
19.11.2023	86,73	51,99	34,74	126,75	123,1	0	122,69	121,54	1,15	4,264	24	0	
20.11.2023	87,37	53,16	34,21	121,94	118,45	0	117,94	116,91	1,03	4,038	24	0	
21.11.2023	86,9	52,76	34,14	121,77	118,31	0	117,84	116,78	1,06	4,025	24	0	
22.11.2023	86,05	51,74	34,31	114,65	111,41	0	111,02	110,02	1	3,812	24	0	
23.11.2023	86,53	51,23	35,3	106,53	103,47	0	103,11	102,21	0,9	3,641	24	0	
Итого:				**2833**	**2755,9**	**0**	**2746,94**	**2725,22**	**21,72**	**96,423**	**744**	**0**	
Средние:	**83,57**	**47,84**	**35,73**										

	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/10/2324	25308,94	24903,06	0	24671,97	24545,88	126,09	484,761	6495	0
23/11/2324	28141,97	27658,98	0	27418,91	27271,1	147,81	581,184	7239	0
Итого:	2833,03	2755,92	0	2746,94	2725,22	21,72	96,423	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = \frac{Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

24 НОЯ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО Парк-Сервис
Адрес:Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA8A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	81,4	45,37	36,03	41,54	40,34	0	40,35	39,94	0,41	1,455	24	0	
25.10.2023	81,64	46,58	35,06	45,98	44,75	0	44,61	44,27	0,34	1,563	24	0	
26.10.2023	82,51	47,11	35,4	51,27	49,9	0	49,76	49,41	0,35	1,761	24	0	
27.10.2023	82,6	47,95	34,65	52,1	50,66	0	50,53	50,12	0,41	1,751	24	0	
28.10.2023	81,56	46,89	34,67	51,66	50,2	0	50,18	49,68	0,5	1,741	24	0	
29.10.2023	81,3	45,79	35,51	48,12	46,7	0	46,71	46,22	0,49	1,659	24	0	
30.10.2023	80,6	45,77	34,83	48,13	46,65	0	46,81	46,16	0,65	1,629	24	0	
31.10.2023	81,28	46,1	35,18	47,86	46,41	0	46,48	45,92	0,56	1,635	24	0	
01.11.2023	80,81	45,65	35,16	46,61	45,15	0	45,29	44,67	0,62	1,592	24	0	
02.11.2023	80,58	45,3	35,28	42	40,62	0	40,81	40,18	0,63	1,439	24	0	
03.11.2023	80,67	45,18	35,49	41,04	39,78	0	39,86	39,41	0,45	1,415	24	0	
04.11.2023	81,59	45,02	36,57	41,83	40,53	0	40,62	40,08	0,54	1,484	24	0	
05.11.2023	80,91	46,64	34,27	49,19	47,74	0	47,79	47,26	0,53	1,637	24	0	
06.11.2023	81,18	45,54	35,64	46,99	45,45	0	45,61	45,01	0,6	1,626	24	0	
07.11.2023	81,55	44,94	36,61	44,07	42,53	0	42,8	42,07	0,73	1,568	24	0	
08.11.2023	81,04	45,68	35,36	47,67	46,08	0,01	46,32	45,6	0,72	1,637	24	0	
09.11.2023	80,91	45,36	35,55	43,48	41,95	0	42,26	41,55	0,71	1,503	24	0	
10.11.2023	81,25	45,41	35,84	42,65	41,15	0	41,43	40,71	0,72	1,483	24	0	
11.11.2023	81,24	44,42	36,82	40,45	38,98	0	39,27	38,65	0,62	1,446	24	0	
12.11.2023	81,21	44,19	37,02	40,25	38,8	0	39,11	38,48	0,63	1,448	24	0	
13.11.2023	80,83	45,41	35,42	43,07	41,57	0	41,85	41,1	0,75	1,482	24	0	
14.11.2023	81,79	44,42	37,37	39,78	38,28	0	38,62	37,94	0,68	1,446	24	0	
15.11.2023	81,01	44,64	36,37	41,59	40,06	0	40,39	39,63	0,76	1,469	24	0	
16.11.2023	81,59	44,83	36,76	42,33	40,74	0	41,08	40,32	0,76	1,508	24	0	
17.11.2023	80,67	45,48	35,19	42,53	41	0	41,32	40,54	0,78	1,453	24	0	
18.11.2023	83,07	46,7	36,37	51,25	49,44	0	49,71	48,95	0,76	1,807	24	0	
19.11.2023	85,18	48,5	36,68	58,32	56,25	0	56,51	55,64	0,87	2,073	24	0	
20.11.2023	85,8	49,39	36,41	57,67	55,63	0	55,83	55,03	0,8	2,032	24	0	
21.11.2023	85,34	48,33	37,01	55,65	53,7	0	53,88	53,14	0,74	1,994	24	0	
22.11.2023	84,44	48,15	36,29	53,68	51,8	0	52	51,26	0,74	1,886	24	0	
23.11.2023	84,74	47,02	37,72	50,8	48,94	0	49,25	48,43	0,82	1,858	24	0	
Итого:				**1449,5**	**1401,7**	**0,01**	**1407,04**	**1387,37**	**19,67**	**50,48**	**744**	**0**	
Средние:	**81,94**	**46,05**	**35,88**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	49635,89	48724,99	2,71	48250,56	48124,43	126,13	1367,17	25498	0
23/11/2324:	51085,45	50126,77	2,72	49657,6	49511,8	145,8	1417,65	26242	0
Итого:	1449,56	1401,78	0,01	1407,04	1387,37	19,67	50,48	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

24 НОЯ 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Габдулы Тукая 22 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2601 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	82,2	42,53	39,67	66,66	63,88	0	64,69	63,35	1,34	2,566	24	0	
25.10.2023	82,54	42,89	39,65	71,85	68,85	0	69,75	68,27	1,48	2,762	24	0	
26.10.2023	83,24	44,26	38,98	81,7	78,31	0	79,28	77,58	1,7	3,088	24	0	
27.10.2023	83,49	45,12	38,37	85,88	82,31	0	83,26	81,52	1,74	3,195	24	0	
28.10.2023	82,35	44,36	37,99	82,79	79,36	0	80,37	78,59	1,78	3,051	24	0	
29.10.2023	82,05	42,55	39,5	75,78	72,52	0,05	73,55	71,93	1,62	2,904	24	0	
30.10.2023	81,48	43	38,48	75,36	72,16	0	73,2	71,56	1,64	2,816	24	0	
31.10.2023	82,28	43,75	38,53	74,12	70,89	0	71,95	70,27	1,68	2,771	24	0	
01.11.2023	81,83	42,36	39,47	73,06	69,82	0	70,95	69,25	1,7	2,797	24	0	
02.11.2023	81,65	42,37	39,28	68,14	65,1	0	66,18	64,59	1,59	2,599	24	0	
03.11.2023	81,77	42,36	39,41	65,28	62,34	0	63,39	61,81	1,58	2,498	24	0	
04.11.2023	82,65	42,24	40,41	69,6	66,39	0	67,53	65,86	1,67	2,726	24	0	
05.11.2023	81,86	44,56	37,3	83,98	80,23	0	81,53	79,44	2,09	3,04	24	0	
06.11.2023	82,06	42,88	39,18	74,64	71,2	0	72,48	70,59	1,89	2,838	24	0	
07.11.2023	82,5	42,05	40,45	71,03	67,68	0	68,95	67,13	1,82	2,789	24	0	
08.11.2023	81,92	42,92	39	74,74	71,3	0	72,57	70,71	1,86	2,828	24	0	
09.11.2023	81,81	42,37	39,44	69,53	66,3	0	67,49	65,75	1,74	2,662	24	0	
10.11.2023	82,16	42,6	39,56	68,45	65,24	0	66,46	64,66	1,8	2,628	24	0	
11.11.2023	82,3	41,75	40,55	63,4	60,38	0	61,55	59,9	1,65	2,491	24	0	
12.11.2023	82,16	41,38	40,78	65,07	61,97	0	63,19	61,49	1,7	2,575	24	0	
13.11.2023	81,82	42,53	39,29	72,55	69,16	0	70,45	68,58	1,87	2,767	24	0	
14.11.2023	82,78	41,41	41,37	63,92	60,8	0	62,04	60,32	1,72	2,564	24	0	
15.11.2023	81,97	41,8	40,17	65,23	62,11	0	63,34	61,63	1,71	2,546	24	0	
16.11.2023	82,56	41,76	40,8	67,14	63,89	0	65,16	63,38	1,78	2,658	24	0	
17.11.2023	81,61	42,39	39,22	66,83	63,66	0	64,88	63,13	1,75	2,543	24	0	
18.11.2023	84,1	44,03	40,07	80,59	76,68	0	78,15	75,98	2,17	3,128	24	0	
19.11.2023	86,04	45,78	40,26	91,99	87,48	0	89,08	86,65	2,43	3,589	24	0	
20.11.2023	86,7	47,16	39,54	93,62	89,01	0	90,61	88,08	2,53	3,583	24	0	
21.11.2023	86,19	46,13	40,06	86,88	82,57	0,01	84,11	81,75	2,36	3,373	24	0	
22.11.2023	85,35	45,07	40,28	85,43	81,18	0	82,77	80,4	2,37	3,333	24	0	
23.11.2023	85,71	44,42	41,29	79,6	75,55	0,01	77,1	74,9	2,2	3,182	24	0	
Итого:				**2314,8**	**2208,3**	**0,07**	**2246,01**	**2189,05**	**56,96**	**88,89**	**744**	**0**	
Средние:	**82,87**	**43,25**	**39,62**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**77643,69**	**75099,89**	**4,42**	**75401,22**	**74294,35**	**1106,87**	**2497,826**	**26629**	**0**
23/11/2324:	**79958,53**	**77308,21**	**4,49**	**77647,23**	**76483,4**	**1163,83**	**2586,716**	**27373**	**0**
Итого:	**2314,84**	**2208,32**	**0,07**	**2246,01**	**2189,05**	**56,96**	**88,89**	**744**	**0**

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

24 НОЯ 2023

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис
Адрес:А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	81,52	53,26	28,26	128,04	126,45	0	124,39	124,8	-0,41	3,513	24	0	
25.10.2023	81,85	52,71	29,14	127,07	125,35	0	123,41	123,72	-0,31	3,594	24	0	
26.10.2023	82,67	52,14	30,53	125,32	123,41	0	121,61	121,85	-0,24	3,71	24	0	
27.10.2023	82,76	52,13	30,63	127,09	125,12	0	123,34	123,54	-0,2	3,78	24	0	
28.10.2023	81,68	51,82	29,86	128,8	126,94	0	125,1	125,39	-0,29	3,737	24	0	
29.10.2023	81,48	51,57	29,91	131,19	129,28	0	127,4	127,75	-0,35	3,81	24	0	
30.10.2023	81,2	52,32	28,88	129,58	127,77	0,01	125,87	126,13	-0,26	3,637	24	0	
31.10.2023	81,48	51,86	29,62	129,09	127,23	0	125,36	125,66	-0,3	3,712	24	0	
01.11.2023	81,05	52,41	28,64	129,18	127,43	0	125,5	125,81	-0,31	3,595	24	0	
02.11.2023	80,99	52,7	28,29	129,25	127,57	0	125,59	125,9	-0,31	3,553	24	0	
03.11.2023	81,04	52,97	28,07	128,66	127	0	124,99	125,32	-0,33	3,512	24	0	
04.11.2023	81,85	52,84	29,01	128,54	126,8	0	124,79	125,16	-0,37	3,622	24	0	
05.11.2023	81,22	51,9	29,32	129,45	127,69	0	125,77	126,12	-0,35	3,688	24	0	
06.11.2023	81,39	52,52	28,87	128,02	126,29	0	124,3	124,68	-0,38	3,587	24	0	
07.11.2023	81,78	52,72	29,06	128,34	126,56	0	124,6	124,91	-0,31	3,62	24	0	
08.11.2023	81,2	52,24	28,96	129,81	128,04	0	126,1	126,39	-0,29	3,655	24	0	
09.11.2023	80,92	51,32	29,6	105,61	104,08	0,02	102,6	102,78	-0,18	3,036	24	0	
10.11.2023	80,92	44,02	36,9	68,89	67,41	0,01	66,9	66,78	0,12	2,469	24	0	
11.11.2023	80,95	43,84	37,11	73,74	72,02	0	71,65	71,34	0,31	2,659	24	0	
12.11.2023	80,94	44,03	36,91	73,6	71,83	0	71,54	71,14	0,4	2,641	24	0	
13.11.2023	80,75	45,51	35,24	84,88	82,86	0	82,49	82,08	0,41	2,907	24	0	
14.11.2023	81,51	44,1	37,41	74,39	72,41	0,01	72,23	71,75	0,48	2,703	24	0	
15.11.2023	80,83	44,07	36,76	76,89	74,83	0	74,71	74,13	0,58	2,743	24	0	
16.11.2023	81,41	44,16	37,25	80,16	77,97	0	77,87	77,24	0,63	2,899	24	0	
17.11.2023	80,45	44,71	35,74	78,68	76,57	0	76,46	75,84	0,62	2,731	24	0	
18.11.2023	82,99	46,93	36,06	98,54	95,83	0	95,59	94,87	0,72	3,447	24	0	
19.11.2023	85,24	48,97	36,27	112,81	109,67	0	109,27	108,45	0,82	3,968	24	0	
20.11.2023	85,86	49,67	36,19	113,02	109,89	0	109,44	108,61	0,83	3,961	24	0	
21.11.2023	85,3	48,08	37,22	104,24	101,24	0,01	100,96	100,12	0,84	3,759	24	0	
22.11.2023	84,42	47,33	37,09	91,29	88,65	0,01	88,45	87,73	0,72	3,283	24	0	
23.11.2023	84,7	48,68	36,02	105,87	102,9	0,02	102,6	101,79	0,81	3,695	24	0	
Итого:				**3400**	**3337**	**0,09**	**3300,88**	**3297,78**	**3,1**	**105,226**	**744**	**0**	
Средние:	**82,01**	**49,46**	**32,54**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	**6864,15**	**6846,89**	**0,47**	**6703,54**	**6756,07**	**-52,53**	**127,617**	**2127**	**0**
23/11/2324:	**10264,19**	**10183,98**	**0,56**	**10004,42**	**10053,85**	**-49,43**	**232,843**	**2871**	**0**
Итого:	**3400,04**	**3337,09**	**0,09**	**3300,88**	**3297,78**	**3,1**	**105,226**	**744**	**0**

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова
Подпись Ф.И.О.

«Парк-сервис» Для документов ОГРН 1167456145240 ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = Q\text{и} \cdot \frac{T\text{раб}}{T\text{нш}}$	#ЗНАЧ!

24 НОЯ 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:А. Шмакова 10 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	80,81	42,52	38,29	72,04	68,95	0,01	70,02	68,4	1,62	2,681	24	0	
25.10.2023	81,21	42,91	38,3	80	76,54	0,01	77,7	75,84	1,86	2,973	24	0	
26.10.2023	82	44,96	37,04	89,13	85,25	0	86,55	84,45	2,1	3,207	24	0	
27.10.2023	82,2	45,33	36,87	91,38	87,38	0,01	88,68	86,54	2,14	3,271	24	0	
28.10.2023	81,16	43,85	37,31	90,3	86,42	0	87,73	85,62	2,11	3,269	24	0	
29.10.2023	80,85	42,63	38,22	82,67	79,05	0,01	80,3	78,35	1,95	3,065	24	0	
30.10.2023	80,26	42,51	37,75	82,51	78,94	0,01	80,2	78,27	1,93	3,027	24	0	
31.10.2023	80,89	43,05	37,84	83,09	79,35	0,01	80,73	78,66	2,07	3,055	24	0	
01.11.2023	80,41	41,9	38,51	79,63	75,97	0,01	77,38	75,34	2,04	2,975	24	0	
02.11.2023	80,25	41,71	38,54	74,73	71,31	0,02	72,65	70,77	1,88	2,801	24	0	
03.11.2023	80,32	41,73	38,59	72,05	68,74	0,02	70,05	68,22	1,83	2,701	24	0	
04.11.2023	81,19	41,85	39,34	75,56	72,07	0,02	73,37	71,51	1,86	2,883	24	0	
05.11.2023	80,68	43,46	37,22	91,16	87,11	0,01	88,6	86,31	2,29	3,294	24	0	
06.11.2023	80,74	42,56	38,18	80,67	77,02	0,01	78,37	76,4	1,97	2,992	24	0	
07.11.2023	81,07	42,04	39,03	75,63	72,14	0,03	73,49	71,58	1,91	2,866	24	0	
08.11.2023	80,59	42,46	38,13	81,78	78,13	0,01	79,5	77,45	2,05	3,03	24	0	
09.11.2023	80,35	42,53	37,82	77,98	74,5	0,03	75,78	73,88	1,9	2,865	24	0	
10.11.2023	80,63	43,74	36,89	82,82	79,15	0,06	80,48	78,45	2,03	2,966	24	0	
11.11.2023	80,5	41,93	38,57	71,61	68,32	0,05	69,61	67,79	1,82	2,683	24	0	
12.11.2023	80,53	40,84	39,69	74,75	71,28	0,04	72,63	70,77	1,86	2,881	24	0	
13.11.2023	80,35	42,97	37,38	82,26	78,55	0,04	79,94	77,83	2,11	2,986	24	0	
14.11.2023	80,98	41,8	39,18	70,22	66,96	0,07	68,21	66,43	1,78	2,673	24	0	
15.11.2023	80,35	42,12	38,23	74,26	70,92	0,05	72,18	70,34	1,84	2,757	24	0	
16.11.2023	80,98	41,91	39,07	77,53	74,01	0,07	75,31	73,42	1,89	2,939	24	0	
17.11.2023	80,03	42,24	37,79	78,07	74,57	0,06	75,9	73,96	1,94	2,869	24	0	
18.11.2023	82,77	45,99	36,78	97,93	93,54	0,02	95,04	92,61	2,43	3,495	24	0	
19.11.2023	84,96	49,04	35,92	115,77	110,54	0	112,15	109,31	2,84	4,029	24	0	
20.11.2023	85,64	50,09	35,55	118,09	112,73	0	114,38	111,41	2,97	4,068	24	0	
21.11.2023	84,98	47,85	37,13	108,54	103,46	0,01	105,18	102,33	2,85	3,902	24	0	
22.11.2023	83,97	47,09	36,88	102,25	97,55	0,01	99,15	96,57	2,58	3,659	24	0	
23.11.2023	84,45	46,73	37,72	100,22	95,56	0,03	97,14	94,56	2,58	3,663	24	0	
Итого:				**2634,6**	**2516**	**0,73**	**2558,4**	**2493,37**	**65,03**	**96,525**	**744**	**0**	
Средние:	**81,48**	**43,62**	**37,86**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/10/2324:	70189,02	67120,78	8,59	68293,72	66372,78	1920,94	1996,282	22597	0
23/11/2324:	72823,65	69636,79	9,32	70852,12	68866,15	1985,97	2092,807	23341	0
Итого:	2634,63	2516,01	0,73	2558,4	2493,37	65,03	96,525	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А.Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

24 НОЯ 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	88,26	43,52	44,74	107,732	106,848	105,088	105,088	0,88	0,00	4,701	24	0	
25.10.2023	88,68	45,28	43,40	124,680	123,966	121,715	121,715	0,71	0,00	5,295	24	0	
26.10.2023	89,42	46,82	42,60	133,780	132,966	130,497	130,497	0,81	0,00	5,534	24	0	
27.10.2023	89,69	46,19	43,51	140,087	139,113	136,586	136,586	0,97	0,00	5,904	24	0	
28.10.2023	88,58	47,11	41,47	147,474	146,376	143,780	143,780	1,10	0,00	5,960	24	0	
29.10.2023	88,43	45,36	43,07	136,120	134,964	132,702	132,702	1,16	0,00	5,720	24	0	
30.10.2023	88,10	46,29	41,82	133,484	132,534	130,227	130,227	0,95	0,00	5,401	24	0	
31.10.2023	88,74	45,55	43,20	129,752	128,916	126,604	126,604	0,84	0,00	5,448	24	0	
01.11.2023	88,16	44,31	43,85	123,531	122,751	120,601	120,601	0,78	0,00	5,293	24	0	
02.11.2023	87,97	42,52	45,45	113,735	112,932	111,052	111,052	0,80	0,00	5,054	24	0	
03.11.2023	88,03	41,57	46,46	106,314	105,588	103,829	103,829	0,73	0,00	4,818	24	0	
04.11.2023	88,84	42,26	46,58	105,853	105,156	103,354	103,354	0,70	0,00	4,830	24	0	
05.11.2023	88,12	45,38	42,75	130,056	129,555	127,104	127,104	0,50	0,00	5,427	24	0	
06.11.2023	88,25	43,82	44,44	121,626	121,032	118,825	118,825	0,59	0,00	5,249	24	0	
07.11.2023	88,75	43,39	45,36	116,728	116,064	114,000	114,000	0,66	0,00	5,176	24	0	
08.11.2023	88,21	44,68	43,53	127,803	127,233	124,878	124,878	0,57	0,00	5,444	24	0	
09.11.2023	88,05	42,82	45,23	111,865	111,249	109,294	109,294	0,62	0,00	4,929	24	0	
10.11.2023	88,25	41,01	47,24	99,180	98,415	96,817	96,817	0,77	0,00	4,556	24	0	
11.11.2023	88,35	38,46	49,89	86,809	85,887	84,665	84,665	0,92	0,00	4,235	24	0	
12.11.2023	88,22	38,23	50,00	88,575	87,651	86,406	86,406	0,92	0,00	4,338	24	0	
13.11.2023	87,93	41,98	45,95	107,880	107,019	105,299	105,299	0,86	0,00	4,857	24	0	
14.11.2023	88,87	39,92	48,94	93,429	92,448	91,084	91,084	0,98	0,00	4,465	24	0	
15.11.2023	88,14	40,92	47,22	100,659	99,756	98,215	98,215	0,90	0,00	4,647	24	0	
16.11.2023	88,74	41,74	47,01	104,504	103,572	101,930	101,930	0,93	0,00	4,799	24	0	
17.11.2023	87,83	42,98	44,85	110,307	109,467	107,665	107,665	0,84	0,00	4,837	24	0	
18.11.2023	90,34	48,26	42,09	146,699	145,962	143,068	143,068	0,74	0,00	6,052	24	0	
19.11.2023	92,40	50,31	42,09	168,545	167,517	164,097	164,097	1,03	0,00	6,906	24	0	
20.11.2023	93,14	51,25	41,89	172,330	171,090	167,610	167,610	1,24	0,00	7,006	24	0	
21.11.2023	92,62	50,96	41,66	171,781	170,541	167,108	167,108	1,24	0,00	6,927	24	0	
22.11.2023	91,70	49,49	42,21	161,211	160,029	156,925	156,925	1,18	0,00	6,622	24	0	
23.11.2023	92,09	48,16	43,92	147,543	146,259	143,538	143,538	1,28	0,00	6,292	24	0	
Итого:				3870,07	3842,86	3774,56	3774,56	156,04	0,00	166,723	744		
Средние:	89,13	44,53	44,59										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.10.2023	35253,056	35060,912	34443,124	34444,702	1873,104	-1,58	1338,356	8342	0
23.11.2023	39123,129	38903,768	38217,688	38219,266	2029,144	-1,58	1505,079	9086	0
Итого:	3870,07	3842,86	3774,56	3774,56	156,04	0,00	166,723	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

24 НОЯ 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	83,44	44,65	38,79	108,590	108,442	0,15	4,228	24	0	
25.10.2023	83,85	46,87	36,98	129,540	129,275	0,26	4,813	24	0	
26.10.2023	84,60	47,96	36,64	135,465	135,181	0,28	4,973	24	0	
27.10.2023	84,74	48,10	36,64	136,625	136,340	0,28	5,012	24	0	
28.10.2023	83,58	48,31	35,27	145,709	145,283	0,43	5,164	24	0	
29.10.2023	83,40	47,19	36,21	138,194	137,849	0,35	5,036	24	0	
30.10.2023	83,08	47,00	36,08	138,562	138,161	0,40	4,962	24	0	
31.10.2023	83,59	46,64	36,95	129,196	128,918	0,28	4,795	24	0	
01.11.2023	83,07	44,60	38,48	121,970	121,781	0,19	4,721	24	0	
02.11.2023	82,96	43,31	39,65	105,999	105,884	0,11	4,225	24	0	
03.11.2023	83,05	43,78	39,27	104,883	104,754	0,13	4,141	24	0	
04.11.2023	83,89	43,48	40,41	105,661	105,607	0,05	4,299	24	0	
05.11.2023	83,05	45,99	37,05	130,148	129,848	0,30	4,818	24	0	
06.11.2023	83,28	45,48	37,80	128,291	128,051	0,24	4,863	24	0	
07.11.2023	83,77	45,28	38,49	117,778	117,606	0,17	4,545	24	0	
08.11.2023	83,16	46,37	36,79	132,133	131,832	0,30	4,893	24	0	
09.11.2023	83,05	43,96	39,09	108,652	108,506	0,15	4,264	24	0	
10.11.2023	83,37	43,52	39,85	105,239	105,146	0,09	4,218	24	0	
11.11.2023	83,62	43,46	40,16	105,173	105,099	0,07	4,251	24	0	
12.11.2023	83,51	43,52	39,99	110,888	110,801	0,09	4,469	24	0	
13.11.2023	83,01	44,05	38,95	108,443	108,294	0,15	4,244	24	0	
14.11.2023	84,08	43,91	40,17	103,472	103,409	0,06	4,178	24	0	
15.11.2023	83,28	44,35	38,94	108,655	108,509	0,15	4,249	24	0	
16.11.2023	83,84	43,77	40,08	104,760	104,688	0,07	4,225	24	0	
17.11.2023	82,84	43,99	38,85	104,595	104,444	0,15	4,086	24	0	
18.11.2023	85,18	48,39	36,79	145,623	145,366	0,26	5,392	24	0	
19.11.2023	87,26	50,32	36,94	161,067	160,852	0,22	5,988	24	0	
20.11.2023	87,89	51,02	36,87	162,884	162,664	0,22	6,010	24	0	
21.11.2023	87,47	50,95	36,52	166,165	165,908	0,26	6,091	24	0	
22.11.2023	86,58	50,21	36,38	160,810	160,522	0,29	5,878	24	0	
23.11.2023	86,99	49,34	37,65	148,760	148,602	0,16	5,630	24	0	
Итого:				**3913,93**	**3907,62**	**6,31**	**148,660**	**744**		
Средние:	**84,15**	**46,12**	**38,02**							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.10.2023	**36865,000**	**34343,130**	**465,86**	**1264,131**	**83,41**	**0**
23.11.2023	**40778,93**	**38250,75**	**472,17**	**1412,791**	**827,41**	**0**
Итого:	**3913,93**	**3907,62**	**6,31**	**148,660**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Парк-сервис» Для документов ОГРН 1167456145240 ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

24 НОЯ 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	83,37	45,68	37,70	101,547	99,225	98,433	98,433	2,32	0,00	3,728	24	0	
25.10.2023	83,80	47,30	36,51	116,730	114,093	113,107	113,107	2,64	0,00	4,146	24	0	
26.10.2023	84,59	48,49	36,09	128,934	126,054	124,885	124,885	2,88	0,00	4,509	24	0	
27.10.2023	84,73	48,64	36,08	126,495	123,588	122,466	122,466	2,91	0,00	4,410	24	0	
28.10.2023	83,56	48,33	35,24	133,848	130,932	129,728	129,728	2,92	0,00	4,592	24	0	
29.10.2023	83,37	47,21	36,16	123,327	120,573	119,535	119,535	2,75	0,00	4,336	24	0	
30.10.2023	83,02	47,18	35,84	122,427	119,772	118,731	118,731	2,65	0,00	4,219	24	0	
31.10.2023	83,57	47,40	36,17	120,798	118,152	117,097	117,097	2,65	0,00	4,241	24	0	
01.11.2023	83,05	46,24	36,81	114,552	112,113	111,125	111,125	2,44	0,00	4,105	24	0	
02.11.2023	82,90	44,26	38,64	101,934	99,720	98,915	98,915	2,21	0,00	3,836	24	0	
03.11.2023	83,00	44,57	38,43	99,837	97,668	96,869	96,869	2,17	0,00	3,739	24	0	
04.11.2023	83,84	44,57	39,27	101,097	98,757	97,993	97,993	2,34	0,00	3,866	24	0	
05.11.2023	83,01	46,68	36,33	118,215	115,677	114,663	114,663	2,54	0,00	4,172	24	0	
06.11.2023	83,21	45,22	37,99	114,048	111,591	110,641	110,641	2,46	0,00	4,219	24	0	
07.11.2023	83,69	44,60	39,09	105,795	103,446	102,601	102,601	2,35	0,00	4,023	24	0	
08.11.2023	83,12	46,09	37,03	117,612	115,083	114,086	114,086	2,53	0,00	4,256	24	0	
09.11.2023	83,00	44,66	38,35	103,014	100,764	99,942	99,942	2,25	0,00	3,849	24	0	
10.11.2023	83,31	44,17	39,14	100,539	98,334	97,538	97,538	2,21	0,00	3,836	24	0	
11.11.2023	83,56	43,29	40,27	97,848	95,643	94,911	94,911	2,21	0,00	3,842	24	0	
12.11.2023	83,44	43,52	39,91	101,583	99,279	98,528	98,528	2,30	0,00	3,964	24	0	
13.11.2023	82,93	44,02	38,91	99,657	97,515	96,720	96,720	2,14	0,00	3,780	24	0	
14.11.2023	83,99	43,61	40,38	96,129	93,924	93,202	93,202	2,21	0,00	3,780	24	0	
15.11.2023	83,20	43,84	39,36	98,496	96,282	95,540	95,540	2,21	0,00	3,781	24	0	
16.11.2023	83,77	43,87	39,90	98,145	95,904	95,166	95,166	2,24	0,00	3,820	24	0	
17.11.2023	82,79	43,63	39,15	98,361	96,183	95,443	95,443	2,18	0,00	3,756	24	0	
18.11.2023	85,20	48,92	36,28	133,101	130,239	128,920	128,920	2,86	0,00	4,705	24	0	
19.11.2023	87,27	51,74	35,53	159,156	155,655	153,926	153,926	3,50	0,00	5,484	24	0	
20.11.2023	88,01	53,06	34,95	158,904	155,304	153,544	153,544	3,60	0,00	5,367	24	0	
21.11.2023	87,49	52,96	34,54	159,768	156,069	154,360	154,360	3,70	0,00	5,309	24	0	
22.11.2023	86,58	51,03	35,55	148,302	144,873	143,400	143,400	3,43	0,00	5,110	24	0	
23.11.2023	87,01	50,06	36,95	139,572	136,260	134,919	134,919	3,31	0,00	4,983	24	0	
Итого:				3639,77	3558,67	3526,93	3526,93	156,04	0,00	131,763	744		
Средние:	84,11	46,61	37,50										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.10.2023	72336,972	70892,915	70627,665	70359,850	4057,040	267,82	2342,727	17484	0
23.11.2023	75976,743	74451,587	74154,60	73886,783	4213,080	267,82	2474,490	18228	0
Итого:	3639,77	3558,67	3526,93	3526,93	156,04	0,00	131,763	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

24 НОЯ 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: ИП Углов М.В. Договор N:_____

Адрес: Краснопольский Пр. 19А Тип расходомера:_____

Тепловычислитель Эльф - 03 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Тхв= 0.00°С

Заводской номер 05474617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 т	V2 т	V3 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	79,09	58,15	20,94	7,910	7,910	0,00	0,166	24	0	
25.10.2023	79,41	58,13	21,28	7,875	7,875	0,00	0,168	24	0	
26.10.2023	80,07	57,93	22,14	7,866	7,866	0,00	0,175	24	0	
27.10.2023	80,18	57,64	22,55	7,887	7,887	0,00	0,179	24	0	
28.10.2023	79,14	57,19	21,94	7,895	7,895	0,00	0,174	24	0	
29.10.2023	78,98	57,17	21,81	7,896	7,896	0,00	0,173	24	0	
30.10.2023	78,69	57,18	21,51	7,894	7,894	0,00	0,171	24	0	
31.10.2023	79,11	57,22	21,89	7,893	7,893	0,00	0,174	24	0	
01.11.2023	78,64	57,15	21,49	7,906	7,906	0,00	0,171	24	0	
02.11.2023	73,62	49,25	24,36	7,391	7,391	0,00	0,200	24	0	
03.11.2023	78,81	43,71	35,10	8,048	8,048	0,00	0,282	24	0	
04.11.2023	79,51	44,12	35,39	7,759	7,759	0,00	0,274	24	0	
05.11.2023	78,63	43,80	34,83	7,607	7,607	0,00	0,264	24	0	
06.11.2023	78,82	44,15	34,67	7,414	7,414	0,00	0,257	24	0	
07.11.2023	79,18	43,85	35,33	7,075	7,075	0,00	0,250	24	0	
08.11.2023	78,67	44,24	34,43	7,306	7,306	0,00	0,251	24	0	
09.11.2023	78,49	43,90	34,59	6,965	6,965	0,00	0,241	24	0	
10.11.2023	78,83	44,25	34,58	7,100	7,100	0,00	0,245	24	0	
11.11.2023	78,93	44,04	34,90	6,746	6,746	0,00	0,235	24	0	
12.11.2023	78,89	44,28	34,61	6,931	6,931	0,00	0,240	24	0	
13.11.2023	78,48	43,95	34,53	7,076	7,076	0,00	0,244	24	0	
14.11.2023	79,38	44,34	35,04	6,836	6,836	0,00	0,239	24	0	
15.11.2023	78,62	44,03	34,59	6,756	6,756	0,00	0,234	24	0	
16.11.2023	79,21	44,31	34,90	6,956	6,956	0,00	0,243	24	0	
17.11.2023	78,24	43,88	34,36	6,815	6,815	0,00	0,234	24	0	
18.11.2023	80,64	46,57	34,06	8,222	8,222	0,00	0,280	24	0	
19.11.2023	82,63	47,12	35,52	8,450	8,450	0,00	0,300	24	0	
20.11.2023	83,34	48,38	34,96	9,226	9,226	0,00	0,322	24	0	
21.11.2023	83,05	48,99	34,06	9,689	9,689	0,00	0,330	24	0	
22.11.2023	82,23	49,00	33,23	9,375	9,375	0,00	0,311	24	0	
23.11.2023	82,26	46,92	35,34	8,026	8,026	0,00	0,283	24	0	
Итого:				**238,79**	**238,79**	**0,000**	**7,310**	**744**		
Средние:	**79,48**	**48,87**	**30,61**							

Дата	V1 т	V2 т	V3 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.10.2023	1605,455	1605,457	0,00	55,836	4813	0
23.11.2023	1844,246	1844,248	0,00	63,146	5557	0
Итого:	238,791	238,791	0,00	7,310	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = \frac{Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Ответственный представитель потребителя:

Старший Техник Е.В. Большаков

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

Е.В. Жукова

24 НОЯ 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: В.А. Никулин — Договор N:513510,513512

Адрес: пр. Краснопольский 19 — Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 — Пределы измерений:

Договорные расходы: — G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут — G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С — G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 01390217 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.2023	80,65	42,21	38,44	9,722	9,442	9,410	9,410	0,28	0,00	0,362	24	0	
25.10.2023	81,29	44,45	36,84	11,799	11,480	11,423	11,423	0,32	0,00	0,419	24	0	
26.10.2023	82,18	46,42	35,75	13,498	13,156	13,070	13,070	0,34	0,00	0,465	24	0	
27.10.2023	82,22	45,95	36,27	13,097	12,774	12,687	12,687	0,32	0,00	0,458	24	0	
28.10.2023	81,14	46,09	35,04	13,500	13,172	13,084	13,084	0,33	0,00	0,459	24	0	
29.10.2023	80,82	44,56	36,26	12,097	11,780	11,718	11,718	0,32	0,00	0,425	24	0	
30.10.2023	80,55	44,19	36,36	12,036	11,730	11,666	11,666	0,31	0,00	0,421	24	0	
31.10.2023	81,01	44,31	36,70	11,854	11,549	11,485	11,485	0,30	0,00	0,421	24	0	
01.11.2023	80,46	43,40	37,06	11,177	10,865	10,821	10,821	0,31	0,00	0,401	24	0	
02.11.2023	80,24	42,29	37,95	10,151	9,856	9,825	9,825	0,29	0,00	0,373	24	0	
03.11.2023	80,29	42,52	37,78	10,218	9,942	9,900	9,900	0,28	0,00	0,374	24	0	
04.11.2023	81,18	42,67	38,50	10,060	9,799	9,749	9,749	0,26	0,00	0,375	24	0	
05.11.2023	80,54	44,68	35,86	12,289	11,991	11,916	11,916	0,30	0,00	0,427	24	0	
06.11.2023	80,62	43,72	36,90	11,225	10,940	10,880	10,880	0,29	0,00	0,401	24	0	
07.11.2023	81,02	42,99	38,03	10,569	10,280	10,235	10,235	0,29	0,00	0,389	24	0	
08.11.2023	80,58	44,34	36,24	11,800	11,487	11,430	11,430	0,31	0,00	0,414	24	0	
09.11.2023	80,39	42,72	37,67	10,249	9,969	9,928	9,928	0,28	0,00	0,374	24	0	
10.11.2023	80,63	42,77	37,86	10,272	9,982	9,944	9,944	0,29	0,00	0,377	24	0	
11.11.2023	80,89	42,70	38,18	9,866	9,592	9,553	9,553	0,27	0,00	0,365	24	0	
12.11.2023	80,81	42,77	38,04	9,899	9,629	9,587	9,587	0,27	0,00	0,365	24	0	
13.11.2023	80,30	42,78	37,52	10,295	10,015	9,973	9,973	0,28	0,00	0,374	24	0	
14.11.2023	81,24	42,86	38,37	9,972	9,685	9,649	9,649	0,29	0,00	0,370	24	0	
15.11.2023	80,53	42,78	37,75	10,027	9,741	9,706	9,706	0,29	0,00	0,366	24	0	
16.11.2023	81,07	42,84	38,23	9,923	9,636	9,602	9,602	0,29	0,00	0,367	24	0	
17.11.2023	80,16	42,91	37,25	10,178	9,884	9,851	9,851	0,29	0,00	0,367	24	0	
18.11.2023	82,79	48,26	34,53	14,754	14,354	14,261	14,261	0,40	0,00	0,490	24	0	
19.11.2023	84,91	50,97	33,94	17,071	16,627	16,491	16,491	0,44	0,00	0,558	24	0	
20.11.2023	85,59	50,90	34,69	17,109	16,664	16,525	16,525	0,45	0,00	0,571	24	0	
21.11.2023	85,05	50,43	34,62	17,117	16,690	16,546	16,546	0,43	0,00	0,572	24	0	
22.11.2023	84,19	48,98	35,22	15,452	15,060	14,943	14,943	0,39	0,00	0,526	24	0	
23.11.2023	84,55	48,78	35,77	15,429	15,032	14,914	14,914	0,40	0,00	0,527	24	0	
Итого:				372,705	362,803	360,774	360,774	9,902	0,00	13,154	744		
Средние:	81,54	44,78	36,76										

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.10.2023	6570,774	6432,908	6364,952	6364,947	137,866	0,005	235,023	46187	0
23.11.2023	6943,479	6795,711	6725,726	6725,721	147,768	0,005	248,177	46931	0
Итого:	372,705	362,803	360,774	360,774	9,902	0,00	13,154	744	0

			т	т	Гкал	м2
Косметичка 513510		23,41%	84,457	84,457	3,079	162,3
Пятёрочка 513512		76,59%	276,317	276,317	10,075	531

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = \frac{Q_и}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента

/ Подпись / А.В. Мерлинг Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Подпись / /Е.В. Жукова/ Ф.И.О.

24 НОЯ 2023