ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	88,58	59,68	28,9	160,79	161,33	0	155,39	158,7	-3,31	4,496	24	0	
25.12.2023	89,66	60,5	29,16	160,62	161,07	0	155,12	158,38	-3,26	4,528	24	0	
26.12.2023	89,53	60,81	28,72	160,41	160,88	0	154,93	158,15	-3,22	4,459	24	0	
27.12.2023	88,09	59,87	28,22	161	161,43	0	155,66	158,77	-3,11	4,394	24	0	
28.12.2023	89,21	60,33	28,88	160,55	160,87	0	155,1	158,17	-3,07	4,486	24	0	
29.12.2023	92,71	62,15	30,56	158,65	158,73	0	152,89	155,93	-3,04	4,679	24	0	
30.12.2023	94,69	62,61	32,08	157,66	157,63	0	151,73	154,81	-3,08	4,879	24	0	
31.12.2023	95,22	61,79	33,43	159,32	159,19	0	153,3	156,4	-3,1	5,132	24	0	
01.01.2024	94,58	64,03	30,55	158,44	158,66	0	152,47	155,71	-3,24	4,667	24	0	
02.01.2024	99,51	64,71	34,8	156,03	155,79	0	149,67	152,83	-3,16	5,221	24	0	
03.01.2024	99,83	64,16	35,67	157,4	157,28	0	150,93	154,33	-3,4	5,4	24	0	
04.01.2024	99,46	64,15	35,31	158,3	158,18	0	151,82	155,21	-3,39	5,372	24	0	
05.01.2024	99,53	64,6	34,93	157,47	157,36	0	151	154,35	-3,35	5,289	24	0	
06.01.2024	103,41	66,42	36,99	156,82	156,45	0	149,94	153,31	-3,37	5,566	24	0	
07.01.2024	102,69	66,3	36,39	157,92	157,46	0	151,11	154,33	-3,22	5,517	24	0	
08.01.2024	105,13	66,26	38,87	156,99	155,81	0	149,92	152,74	-2,82	5,849	24	0	
09.01.2024	106,93	67,37	39,56	157,7	156,28	0	150,39	153,1	-2,71	5,972	24	0	
10.01.2024	108,01	67,59	40,42	156,86	155,3	0	149,46	152,1	-2,64	6,065	24	0	
11.01.2024	109,33	68,18	41,15	157,72	156,08	0	150,1	152,81	-2,71	6,202	24	0	
12.01.2024	107,12	67,09	40,03	158,1	156,73	0	150,75	153,56	-2,81	6,058	24	0	
13.01.2024	105,34	66,48	38,86	156,88	155,7	0	149,78	152,6	-2,82	5,842	24	0	
14.01.2024	106,12	65,77	40,35	157,39	156,21	0	150,22	153,16	-2,94	6,083	24	0	
15.01.2024	104,08	65,71	38,37	157,86	157,08	0	150,9	154,01	-3,11	5,807	24	0	
16.01.2024	104,08	65,8	38,28	157,56	156,72	0	150,59	153,66	-3,07	5,782	24	0	
17.01.2024	104,22	65,2	39,02	157,84	156,91	0	150,82	153,9	-3,08	5,902	24	0	
18.01.2024	103,3	65,32	37,98	157,63	156,85	0	150,73	153,79	-3,06	5,744	24	0	
19.01.2024	103,1	65,62	37,48	156,82	156,03	0	149,98	152,98	-3	5,638	24	0	
20.01.2024	95,08	61,33	33,75	159,41	158,98	0	153,36	156,23	-2,87	5,187	24	0	
21.01.2024	93,45	60,03	33,42	159,22	158,34	0	153,35	155,73	-2,38	5,134	24	0	
22.01.2024	94,73	61,15	33,58	158,53	157,39	0	152,54	154,69	-2,15	5,133	24	0	
23.01.2024	100,47	64,73	35,74	156,44	154,94	0	149,91	151,98	-2,07	5,376	24	0	
Итого:				**4904,3**	**4887,6**	**0**	**4703,86**	**4796,42**	**-92,56**	**165,859**	**744**	**0**	
Средние:	**99,26**	**64,05**	**35,2**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:0	**68432,27**	**68244,88**	**0,01**	**66299,9**	**67338**	**-1038,12**	**2079,21**	**19189**	**0**
23/01/2424:0	**73336,6**	**73132,54**	**0,01**	**71003,7**	**72134,4**	**-1130,68**	**2245,07**	**19933**	**0**
Итого:	**4904,33**	**4887,66**	**0**	**4703,86**	**4796,42**	**-92,56**	**165,859**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2 Тип расходомера: ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAFB1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,74	48,1	39,64	166,59	168,08	0,01	161,1	166,29	-5,19	6,387	24	0	
25.12.2023	88,69	45,76	42,93	137,38	138,3	0,01	132,79	136,93	-4,14	5,701	24	0	
26.12.2023	88,58	46,24	42,34	140,58	141,59	0,01	135,88	140,17	-4,29	5,757	24	0	
27.12.2023	87,2	47,23	39,97	148	149,25	0	143,2	147,72	-4,52	5,727	24	0	
28.12.2023	88,25	46,82	41,43	139,34	140,27	0,01	134,71	138,82	-4,11	5,582	24	0	
29.12.2023	91,82	49,66	42,16	157,31	158,26	0,01	151,71	156,41	-4,7	6,4	24	0	
30.12.2023	93,85	51,45	42,4	172,18	173,14	0,02	165,82	170,98	-5,16	7,037	24	0	
31.12.2023	94,41	52,34	42,07	183,18	184,35	0,01	176,36	182,01	-5,65	7,431	24	0	
01.01.2024	93,54	48,34	45,2	123,12	123,83	0,01	118,61	122,46	-3,85	5,364	24	0	
02.01.2024	98,79	58,83	39,96	218,53	219,72	0,02	209,69	216,21	-6,52	8,399	24	0	
03.01.2024	99,13	62,36	36,77	254,36	256,07	0	244,02	251,54	-7,52	8,995	24	0	
04.01.2024	98,79	60,42	38,37	233,75	235,53	0,02	224,27	231,61	-7,34	8,627	24	0	
05.01.2024	98,7	56,67	42,03	198,79	200,12	0,01	190,77	197,13	-6,36	8,035	24	0	
06.01.2024	102,49	59,51	42,98	210,78	211,43	0,02	201,71	207,99	-6,28	8,694	24	0	
07.01.2024	101,85	55,59	46,26	182,11	182,33	0,01	174,33	179,71	-5,38	8,084	24	0	
08.01.2024	104,43	61,37	43,06	225,73	226,43	0,02	215,67	222,55	-6,88	9,313	24	0	
09.01.2024	105,96	62,9	43,06	229,8	230,14	0,03	219,29	226,02	-6,73	9,473	24	0	
10.01.2024	107,2	62,06	45,14	220,4	220,7	0,01	210,13	216,83	-6,7	9,515	24	0	
11.01.2024	108,56	64,01	44,55	230,22	230,36	0,02	219,26	226,07	-6,81	9,806	24	0	
12.01.2024	106,29	59,21	47,08	194,69	194,91	0,02	185,75	191,76	-6,01	8,774	24	0	
13.01.2024	104,45	57,69	46,76	189,88	190,09	0,01	181,41	187,15	-5,74	8,502	24	0	
14.01.2024	105,35	62,24	43,11	230,38	231,55	0,01	219,96	227,45	-7,49	9,514	24	0	
15.01.2024	103,16	56,03	47,13	174,84	175,46	0,02	167,21	172,91	-5,7	7,902	23	1	*
16.01.2024	103,24	57,95	45,29	201,6	202,52	0,01	192,8	199,38	-6,58	8,754	24	0	
17.01.2024	103,33	56,78	46,55	193,78	194,47	0,01	185,29	191,58	-6,29	8,647	24	0	
18.01.2024	102,47	56,2	46,27	183,7	184,47	0,02	175,75	181,74	-5,99	8,151	24	0	
19.01.2024	102,21	56,83	45,38	188,16	189,03	0,02	180,08	186,22	-6,14	8,191	24	0	
20.01.2024	94,3	52,23	42,07	176,91	178,37	0,01	170,32	176,09	-5,77	7,171	24	0	
21.01.2024	92,66	52,17	40,49	193,13	194,79	0,01	186,14	192,33	-6,19	7,541	24	0	
22.01.2024	93,9	51,93	41,97	182,87	184,26	0,01	176,1	181,93	-5,83	7,4	24	0	
23.01.2024	99,5	53,02	46,48	169,14	169,84	0,02	162,21	167,61	-5,4	7,553	24	0	
Итого:				**5851,2**	**5879,6**	**0,42**	**5612,34**	**5793,6**	**-181,26**	**242,427**	**743**	**1**	
Средние:	**98,41**	**55,22**	**43,19**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:0	**121604,1**	**123242,1**	**7,04**	**118034,1**	**121588,2**	**-3554,17**	**3344,784**	**19509**	**14**
23/01/2424:0	**127455,3**	**129121,7**	**7,46**	**123646,4**	**127381,8**	**-3735,43**	**3587,211**	**20252**	**15**
Итого:	**5851,23**	**5879,66**	**0,42**	**5612,34**	**5793,6**	**-181,26**	**242,427**	**743**	**1**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ООО
ОГРН 1167456143240
«Парк-сервис»
Для документов
ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167111
Адрес:пр.Краснопольский 1-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE069 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,92	43,79	44,13	125,61	121,75	0	121,46	120,66	0,8	5,361	24	0	
25.12.2023	88,9	42,8	46,1	107,98	104,69	0,01	104,34	103,78	0,56	4,813	24	0	
26.12.2023	88,79	43,78	45,01	111,6	108,17	0	107,86	107,19	0,67	4,855	24	0	
27.12.2023	87,4	44,1	43,3	114,22	110,76	0	110,49	109,74	0,75	4,785	24	0	
28.12.2023	88,45	43,7	44,75	107,58	104,24	0,01	104,01	103,28	0,73	4,657	24	0	
29.12.2023	92,16	47,94	44,22	132,49	128,03	0	127,75	126,63	1,12	5,652	24	0	
30.12.2023	94,07	48,33	45,74	135,36	130,76	0,01	130,36	129,34	1,02	5,967	24	0	
31.12.2023	94,66	47,92	46,74	137,7	132,91	0,01	132,52	131,47	1,05	6,2	24	0	
01.01.2024	93,75	45,78	47,97	96,98	94	0,01	93,4	93,07	0,33	4,485	24	0	
02.01.2024	99,1	58,24	40,86	182,15	176,05	0,01	174,72	173,3	1,42	7,154	24	0	
03.01.2024	99,37	59,4	39,97	192,58	186,37	0,02	184,72	183,33	1,39	7,4	24	0	
04.01.2024	98,97	56,1	42,87	163,09	157,78	0,03	156,48	155,48	1	6,721	24	0	
05.01.2024	98,88	52,86	46,02	148,69	143,66	0,01	142,68	141,8	0,88	6,577	24	0	
06.01.2024	102,65	56,05	46,6	159,94	154,3	0,02	153,02	152,05	0,97	7,148	24	0	
07.01.2024	102,03	51,28	50,75	132,13	127,44	0,01	126,48	125,88	0,6	6,431	24	0	
08.01.2024	104,68	58,26	46,42	175,22	168,93	0,01	167,4	166,29	1,11	7,792	24	0	
09.01.2024	106,15	59,46	46,69	172,22	165,99	0,03	164,34	163,27	1,07	7,699	24	0	
10.01.2024	107,44	59,3	48,14	169,25	163	0,02	161,36	160,38	0,98	7,789	24	0	
11.01.2024	108,8	61,26	47,54	174,91	168,43	0,03	166,55	165,54	1,01	7,946	24	0	
12.01.2024	106,5	55,3	51,2	143,14	137,78	0,03	136,57	135,82	0,75	7,012	24	0	
13.01.2024	104,64	53,34	51,3	139,12	133,97	0,02	132,88	132,18	0,7	6,834	24	0	
14.01.2024	105,64	59,43	46,21	184,09	177,55	0,03	175,72	174,66	1,06	8,151	24	0	
15.01.2024	103,37	52,47	50,9	138,21	133,23	0,02	132,19	131,51	0,68	6,744	24	0	
16.01.2024	103,46	54,1	49,36	150,95	145,55	0	144,35	143,53	0,82	7,145	24	0	
17.01.2024	103,56	53,48	50,08	148,2	142,81	0,01	141,69	140,91	0,78	7,114	24	0	
18.01.2024	102,71	52,74	49,97	140,55	135,61	0,01	134,47	133,83	0,64	6,732	24	0	
19.01.2024	102,48	53,24	49,24	142,7	137,78	0,01	136,54	135,97	0,57	6,736	24	0	
20.01.2024	94,51	48,31	46,2	133,17	128,97	0,01	128,21	127,56	0,65	5,93	24	0	
21.01.2024	92,87	48,18	44,69	149,33	144,35	0	143,88	142,77	1,11	6,435	24	0	
22.01.2024	94,12	49,6	44,52	140,38	135,81	0	135,14	134,25	0,89	6,023	24	0	
23.01.2024	99,75	50,58	49,17	134,78	129,84	0,01	129,22	128,27	0,95	6,363	24	0	
Итого:				**4484,3**	**4330,5**	**0,39**	**4300,8**	**4273,74**	**27,06**	**200,651**	**744**	**0**	
Средние:	**98,63**	**51,97**	**46,66**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/232	**160334**	**157800**	**14,1**	**155757**	**155871**	**-113,86**	**4589,063**	**33710**	**0**
23/01/242	**164818**	**162131**	**14,49**	**160058**	**160144**	**-86,8**	**4789,714**	**34454**	**0**
Итого:	**4484,32**	**4330,51**	**0,39**	**4300,8**	**4273,74**	**27,06**	**200,651**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167115
Адрес:пр.Краснопольский 1-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xCA7E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,08	47,69	39,39	148,72	142,48	0	143,88	140,95	2,93	5,668	24	0	
25.12.2023	87,86	45,84	42,02	117,68	112,43	0,01	113,77	111,33	2,44	4,78	24	0	
26.12.2023	87,76	47,03	40,73	124,59	119,12	0	120,47	117,88	2,59	4,909	24	0	
27.12.2023	86,45	46,65	39,8	131,59	125,93	0,01	127,39	124,66	2,73	5,074	24	0	
28.12.2023	87,43	46,22	41,21	123,05	117,59	0	119,03	116,41	2,62	4,907	24	0	
29.12.2023	91,2	49,26	41,94	140,16	133,75	0	135,25	132,24	3,01	5,675	24	0	
30.12.2023	93,21	51,94	41,27	156,28	149,12	0,01	150,56	147,26	3,3	6,223	24	0	
31.12.2023	93,86	51,92	41,94	154,39	147,23	0,01	148,68	145,35	3,33	6,244	24	0	
01.01.2024	92,55	48,11	44,44	104,2	99,17	0,01	100,43	98,11	2,32	4,468	24	0	
02.01.2024	98,2	60,02	38,18	200,89	191,8	0,01	192,85	188,63	4,22	7,378	24	0	
03.01.2024	98,61	62,47	36,14	223,45	213,8	0,01	214,42	209,99	4,43	7,769	24	0	
04.01.2024	98,11	57,36	40,75	179,61	171,42	0,01	172,41	168,82	3,59	7,043	24	0	
05.01.2024	97,93	55,45	42,48	162,03	154,46	0,01	155,56	152,27	3,29	6,622	24	0	
06.01.2024	101,74	58,99	42,75	176,16	167,76	0,01	168,66	165,08	3,58	7,228	24	0	
07.01.2024	100,98	53,73	47,25	144,39	137,3	0,01	138,32	135,43	2,89	6,55	24	0	
08.01.2024	103,74	59,86	43,88	189,8	180,72	0,01	181,44	177,75	3,69	7,982	24	0	
09.01.2024	105,21	61,42	43,79	188,93	179,79	0,01	180,4	176,65	3,75	7,926	24	0	
10.01.2024	106,45	60,11	46,34	179,26	170,29	0	171,04	167,44	3,6	7,949	24	0	
11.01.2024	107,84	62,21	45,63	187,36	178	0,02	178,52	174,85	3,67	8,173	24	0	
12.01.2024	105,44	56,29	49,15	151,62	143,89	0,01	144,75	141,76	2,99	7,136	24	0	
13.01.2024	103,69	56,62	47,07	161,74	153,74	0,01	154,62	151,48	3,14	7,296	24	0	
14.01.2024	104,75	61,67	43,08	199,64	190,12	0,01	190,71	186,8	3,91	8,245	24	0	
15.01.2024	102,31	53,81	48,5	149,15	141,65	0,02	142,73	139,73	3	6,936	24	0	
16.01.2024	102,48	55,9	46,58	166,33	158,13	0,01	159,16	155,83	3,33	7,433	24	0	
17.01.2024	102,55	55,16	47,39	160,98	152,92	0	154,06	150,77	3,29	7,315	24	0	
18.01.2024	101,62	54,01	47,61	151,62	143,98	0,02	145,17	142,03	3,14	6,927	24	0	
19.01.2024	101,54	56,03	45,51	161,05	153,16	0,16	154,23	150,95	3,28	7,033	24	0	
20.01.2024	93,49	49,65	43,84	144,56	137,79	0,01	139,21	136,19	3,02	6,109	24	0	
21.01.2024	92	50,75	41,25	167,34	159,51	0	161,38	157,6	3,78	6,662	24	0	
22.01.2024	93,13	50,08	43,05	147,34	140,09	0,01	141,94	138,45	3,49	6,116	24	0	
23.01.2024	98,77	52,86	45,91	153,06	144,97	0,02	146,85	143,1	3,75	6,754	24	0	
Итого:				**4946,9**	**4712,1**	**0,43**	**4747,89**	**4645,79**	**102,1**	**206,53**	**744**	**0**	
Средние:	**97,67**	**54,16**	**43,51**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324	**74463,66**	**70975,17**	**5,75**	**72359,29**	**70113,4**	**2245,89**	**2112,988**	**16021**	**0**
23/01/2424	**79410,63**	**75687,28**	**6,18**	**77107,18**	**74759,19**	**2347,99**	**2319,518**	**16765**	**0**
Итого:	**4946,97**	**4712,11**	**0,43**	**4747,89**	**4645,79**	**102,1**	**206,53**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А.Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167117
Адрес:пр.Краснопольский 1-г Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,45	49,25	38,2	148,23	141,41	0	143,39	139,81	3,58	5,48	24	0	
25.12.2023	88,25	46,1	42,15	120,27	114,48	0	116,26	113,35	2,91	4,903	24	0	
26.12.2023	88,17	46,14	42,03	122,58	116,69	0	118,53	115,54	2,99	4,983	24	0	
27.12.2023	86,84	47,5	39,34	131,23	125,19	0	127	123,84	3,16	4,999	24	0	
28.12.2023	87,86	46,28	41,58	123,48	117,64	0	119,41	116,44	2,97	4,967	24	0	
29.12.2023	91,41	48,91	42,5	143,37	136,18	0	138,32	134,66	3,66	5,882	24	0	
30.12.2023	93,59	52,44	41,15	160,82	152,68	0	154,93	150,74	4,19	6,385	24	0	
31.12.2023	94,32	52,16	42,16	165,53	156,97	0	159,34	154,97	4,37	6,726	24	0	
01.01.2024	92,91	47,56	45,35	104,72	99,32	0	100,9	98,25	2,65	4,58	24	0	
02.01.2024	98,56	59,7	38,86	200,07	189,78	0	192,02	186,68	5,34	7,477	24	0	
03.01.2024	99,09	64,54	34,55	244,91	233,05	0	234,93	228,64	6,29	8,14	24	0	
04.01.2024	98,69	59,41	39,28	201,18	190,78	0	193,08	187,68	5,4	7,602	24	0	
05.01.2024	98,3	55,53	42,77	171,13	161,92	0	164,25	159,6	4,65	7,037	24	0	
06.01.2024	102,11	60,08	42,03	189,23	178,99	0	181,11	176,02	5,09	7,634	24	0	
07.01.2024	101,47	54,07	47,4	150,63	142,15	0	144,24	140,21	4,03	6,852	24	0	
08.01.2024	104,17	61,86	42,31	202,32	191,44	0	193,35	188,08	5,27	8,205	24	0	
09.01.2024	105,58	64,2	41,38	207,65	196,52	0	198,22	192,82	5,4	8,231	24	0	
10.01.2024	106,95	61,4	45,55	185,82	175,31	0	177,17	172,29	4,88	8,099	24	0	
11.01.2024	108,26	64,81	43,45	205,1	193,69	0	195,36	189,99	5,37	8,528	24	0	
12.01.2024	105,98	58,23	47,75	161,54	152,24	0	154,15	149,86	4,29	7,385	24	0	
13.01.2024	104,12	56,68	47,44	164,71	155,41	0	157,42	153,09	4,33	7,489	24	0	
14.01.2024	105,2	63,91	41,29	212,49	201,15	0	202,89	197,4	5,49	8,41	24	0	
15.01.2024	102,76	54,08	48,68	152,27	143,44	0	145,67	141,48	4,19	7,108	24	0	
16.01.2024	102,92	57,03	45,89	170,52	160,89	0	163,13	158,46	4,67	7,509	24	0	
17.01.2024	102,94	55,31	47,63	161,3	151,99	0	154,3	149,85	4,45	7,366	24	0	
18.01.2024	102,14	54,89	47,25	154,78	145,89	0	148,12	143,86	4,26	7,016	24	0	
19.01.2024	102,1	56,73	45,37	164,87	155,62	0	157,81	153,32	4,49	7,177	24	0	
20.01.2024	94,04	50,25	43,79	146,76	139,03	0	141,31	137,36	3,95	6,194	24	0	
21.01.2024	92,35	51,09	41,26	161,74	153,42	0	155,94	151,53	4,41	6,441	24	0	
22.01.2024	93,45	51,19	42,26	151,65	143,66	0	146,12	141,87	4,25	6,182	24	0	
23.01.2024	99,11	53,11	46	151,11	142,5	0	144,95	140,62	4,33	6,678	24	0	
Итого:				**5132**	**4859,4**	**0**	**4923,62**	**4788,31**	**135,31**	**211,665**	**744**	**0**	
Средние:	**98,09**	**54,98**	**43,11**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324	**16604,4**	**16083,6**	**2,86**	**16111,7**	**15888,2**	**223,48**	**506,243**	**3658**	**0**
23/01/2424	**21736,5**	**20943,1**	**2,86**	**21035,3**	**20676,5**	**358,79**	**717,908**	**4402**	**0**
Итого:	**5132,01**	**4859,43**	**0**	**4923,62**	**4788,31**	**135,31**	**211,665**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0

ООО «Парк-сервис» г. Челябинск ОГРН 1167456145240 ИНН 7448199350 Общество с ограниченной ответственностью «Парк-сервис» Для документов

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167113
Адрес:пр.Краснопольский 1-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE248 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,45	46,35	40,1	135,06	130,81	0,04	130,74	129,5	1,24	5,244	24	0	
25.12.2023	87,11	45,14	41,97	109,52	105,91	0,05	105,94	104,87	1,07	4,447	24	0	
26.12.2023	87,08	45,03	42,05	113,24	109,48	0,03	109,56	108,42	1,14	4,607	24	0	
27.12.2023	85,79	45,81	39,98	119,54	115,73	0,04	115,76	114,59	1,17	4,629	24	0	
28.12.2023	86,72	45,62	41,1	112,49	108,82	0,04	108,87	107,78	1,09	4,474	24	0	
29.12.2023	90,47	49,16	41,31	135,42	130,92	0,02	130,7	129,41	1,29	5,402	24	0	
30.12.2023	92,66	51,95	40,71	156,77	151,62	0,02	151,09	149,7	1,39	6,16	24	0	
31.12.2023	93,4	50,5	42,9	153,87	148,58	0,03	148,22	146,8	1,42	6,366	24	0	
01.01.2024	91,68	46,45	45,23	96,61	93,09	0,06	93,16	92,14	1,02	4,214	24	0	
02.01.2024	97,65	58,67	38,98	190,37	184,4	0	182,8	181,47	1,33	7,14	24	0	
03.01.2024	98,13	60,78	37,35	214,71	208,61	0,02	206,12	205,09	1,03	7,718	24	0	
04.01.2024	97,62	56,45	41,17	173,38	168,13	0,03	166,51	165,65	0,86	6,869	24	0	
05.01.2024	97,28	54,15	43,13	158,17	153,14	0,02	151,93	151,07	0,86	6,561	24	0	
06.01.2024	101,11	58,6	42,51	176,81	171,34	0,02	169,37	168,63	0,74	7,22	24	0	
07.01.2024	100,28	52,08	48,2	135,52	130,97	0,02	129,88	129,31	0,57	6,274	24	0	
08.01.2024	103,11	59,53	43,58	182,2	176,47	0	174,25	173,61	0,64	7,615	24	0	
09.01.2024	104,59	62,33	42,26	196,43	190,39	0,02	187,66	187,02	0,64	7,96	24	0	
10.01.2024	105,85	58,96	46,89	171,1	165,37	0,01	163,28	162,74	0,54	7,676	24	0	
11.01.2024	107,24	63,12	44,12	191,1	184,95	0,02	182,2	181,59	0,61	8,069	24	0	
12.01.2024	104,82	54,96	49,86	144,74	139,76	0,03	138,25	137,78	0,47	6,91	24	0	
13.01.2024	103,08	55,29	47,79	157,79	152,5	0,02	150,9	150,32	0,58	7,231	24	0	
14.01.2024	104,22	62,54	41,68	198,24	192,15	0,03	189,44	188,7	0,74	7,921	24	0	
15.01.2024	101,67	53,03	48,64	144,56	139,5	0,04	138,41	137,66	0,75	6,747	24	0	
16.01.2024	101,85	55,32	46,53	158,69	153,3	0,07	151,93	151,14	0,79	7,086	24	0	
17.01.2024	101,89	53,53	48,36	152,54	147,12	0,01	146,04	145,14	0,9	7,076	24	0	
18.01.2024	101,09	54,3	46,79	151,84	146,52	0,04	145,44	144,52	0,92	6,819	24	0	
19.01.2024	101,23	56,77	44,46	166,89	161,38	0,06	159,87	158,97	0,9	7,124	24	0	
20.01.2024	93	48,31	44,69	130,24	125,86	0,1	125,53	124,47	1,06	5,613	24	0	
21.01.2024	91,31	48,87	42,44	144,53	139,63	0,12	139,44	138,07	1,37	5,921	24	0	
22.01.2024	92,36	48,64	43,72	136,26	131,31	0,09	131,36	129,84	1,52	5,749	24	0	
23.01.2024	98,15	53,37	44,78	150,89	145,1	0,09	144,84	143,17	1,67	6,498	24	0	
Итого:				**4759,5**	**4602,8**	**1,19**	**4569,49**	**4539,17**	**30,32**	**199,34**	**744**	**0**	
Средние:	**97,06**	**53,4**	**43,65**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324	**16695,1**	**16374,3**	**0,43**	**16217,8**	**16183,1**	**34,71**	**496,744**	**4407**	**0**
23/01/2424	**21454,7**	**20977,2**	**1,62**	**20787,3**	**20722,2**	**65,03**	**696,084**	**5151**	**0**
Итого:	**4759,52**	**4602,86**	**1,19**	**4569,49**	**4539,17**	**30,32**	**199,34**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE482 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	88,05	46,12	41,93	90,79	87,62	0	87,8	86,78	1,02	3,684	24	0	
25.12.2023	88,97	43,72	45,25	72,52	69,79	0	70,08	69,18	0,9	3,174	24	0	
26.12.2023	88,83	42,73	46,1	72,12	69,36	0	69,7	68,8	0,9	3,212	24	0	
27.12.2023	87,41	42,56	44,85	71,95	69,24	0,01	69,61	68,68	0,93	3,122	24	0	
28.12.2023	88,46	42,5	45,96	68,82	66,17	0	66,52	65,65	0,87	3,058	24	0	
29.12.2023	91,95	42,65	49,3	69,01	66,16	0	66,55	65,62	0,93	3,281	24	0	
30.12.2023	93,95	43,05	50,9	73,02	69,89	0	70,3	69,28	1,02	3,579	24	0	
31.12.2023	94,44	44,27	50,17	78,1	74,86	0	75,16	74,13	1,03	3,774	24	0	
01.01.2024	93,74	44,59	49,15	65,55	62,9	0,01	63,11	62,33	0,78	3,106	24	0	
02.01.2024	98,95	47,1	51,85	76,8	73,62	0	73,7	72,87	0,83	3,826	24	0	
03.01.2024	99,2	47,31	51,89	85,4	82,09	0	81,91	81,22	0,69	4,255	24	0	
04.01.2024	98,8	48,35	50,45	91	87,63	0	87,29	86,67	0,62	4,408	24	0	
05.01.2024	98,87	48,58	50,29	91,37	87,99	0	87,68	87,01	0,67	4,414	24	0	
06.01.2024	102,75	50,07	52,68	94,08	90,49	0	90,03	89,43	0,6	4,751	24	0	
07.01.2024	101,99	47,88	54,11	84,03	80,88	0	80,41	80,02	0,39	4,354	24	0	
08.01.2024	104,71	55,22	49,49	110,49	106,54	0	105,51	105,04	0,47	5,235	24	0	
09.01.2024	106,2	56,04	50,16	107,52	103,57	0,08	102,58	102,05	0,53	5,16	24	0	
10.01.2024	107,43	54,47	52,96	100,45	96,67	0	95,73	95,34	0,39	5,083	24	0	
11.01.2024	108,86	59,44	49,42	118,21	113,86	0,01	112,57	111,98	0,59	5,582	24	0	
12.01.2024	106,57	52,95	53,62	93,95	90,42	0	89,63	89,23	0,4	4,818	24	0	
13.01.2024	104,67	49,95	54,72	85,85	82,62	0,01	82,03	81,64	0,39	4,499	24	0	
14.01.2024	105,69	56,4	49,29	115,95	111,69	0	110,67	110,06	0,61	5,472	24	0	
15.01.2024	103,51	52,86	50,65	95,42	91,84	0	91,26	90,62	0,64	4,633	24	0	
16.01.2024	103,45	50,42	53,03	89,82	86,31	0	85,88	85,27	0,61	4,565	24	0	
17.01.2024	103,55	49,67	53,88	88,17	84,64	0	84,29	83,67	0,62	4,549	24	0	
18.01.2024	102,63	50,1	52,53	86,55	83,1	0	82,79	82,11	0,68	4,358	24	0	
19.01.2024	102,4	49,08	53,32	87,73	84,22	0	83,93	83,23	0,7	4,481	24	0	
20.01.2024	94,54	48,41	46,13	91,42	88,13	0,01	87,95	87,1	0,85	4,061	24	0	
21.01.2024	92,88	47,02	45,86	93,52	90,07	0	90,13	89,11	1,02	4,136	24	0	
22.01.2024	94,12	47,17	46,95	86,6	83,22	0	83,38	82,4	0,98	3,919	24	0	
23.01.2024	99,78	48,54	51,24	84,44	80,81	0	80,98	79,91	1,07	4,156	24	0	
Итого:				**2720,6**	**2616,4**	**0,13**	**2609,16**	**2586,43**	**22,73**	**130,705**	**744**	**0**	
Средние:	**98,62**	**48,68**	**49,93**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**15450,1**	**15026,12**	**2,51**	**15017,22**	**14857,7**	**159,5**	**461,177**	**6490**	**4**
23/01/2424:	**18170,7**	**17642,52**	**2,64**	**17626,38**	**17444,2**	**182,23**	**591,882**	**7234**	**4**
Итого:	**2720,65**	**2616,4**	**0,13**	**2609,16**	**2586,43**	**22,73**	**130,705**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7807 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.12.2023	88,13	50,29	37,84	160,04	160,92	2,18	154,75	159,06	-4,31	5,858	24	0	
25.12.2023	89,18	50,27	38,91	134,64	135,64	1,6	130,08	134,04	-3,96	5,065	24	0	
26.12.2023	89,03	49,77	39,26	133,35	134,42	1,74	128,86	132,86	-4	5,062	24	0	
27.12.2023	87,62	49,49	38,13	137,98	139	1,6	133,41	137,4	-3,99	5,087	24	0	
28.12.2023	88,71	49,51	39,2	131,37	132,51	1,64	126,97	131,01	-4,04	4,98	24	0	
29.12.2023	92,44	51,12	41,32	137,36	138,77	1,63	132,42	137,08	-4,66	5,476	24	0	
30.12.2023	94,21	52,86	41,35	150,95	152,53	1,59	145,34	150,56	-5,22	6,016	24	0	
31.12.2023	94,59	53,18	41,41	163,51	165,07	2,01	157,38	162,91	-5,53	6,525	24	0	
01.01.2024	94,01	49,63	44,38	114,64	116,3	1,01	110,37	114,94	-4,57	4,9	24	0	
02.01.2024	99,38	54,47	44,91	157,73	160,22	1,19	151,28	158,01	-6,73	6,807	24	0	
03.01.2024	99,47	57,98	41,49	197,96	200,42	1,43	189,84	197,3	-7,46	7,893	24	0	
04.01.2024	99,06	57,26	41,8	187,67	190,11	1,38	180,02	187,23	-7,21	7,54	24	0	
05.01.2024	99,06	54,78	44,28	164,14	166,4	1,52	157,48	164,06	-6,58	6,987	24	0	
06.01.2024	103	57,09	45,91	171,46	174,25	1,33	163,97	171,62	-7,65	7,547	24	0	
07.01.2024	102,2	55,2	47	153,48	155,89	1,37	146,92	153,69	-6,77	6,921	24	0	
08.01.2024	104,81	58,07	46,74	177,89	180,83	1,75	169,91	178,04	-8,13	7,961	24	0	
09.01.2024	106,51	61,24	45,27	199,62	202,97	1,66	190,4	199,5	-9,1	8,646	24	0	
10.01.2024	107,6	59,36	48,24	179,53	182,84	1,58	171,11	179,86	-8,75	8,279	24	0	
11.01.2024	108,98	62,36	46,62	201,96	205,37	1,55	192,27	201,72	-9,45	8,997	24	0	
12.01.2024	106,73	58,84	47,89	174,69	177,63	1,44	166,58	174,81	-8,23	8,002	24	0	
13.01.2024	104,9	56,55	48,35	160,81	163,48	1,68	153,57	161,08	-7,51	7,442	24	0	
14.01.2024	105,76	60,22	45,54	200,84	203,6	2,1	191,71	200,23	-8,52	8,755	24	0	
15.01.2024	103,66	57,43	46,23	172,56	175,12	1,57	164,98	172,43	-7,45	7,646	24	0	
16.01.2024	103,64	56,81	46,83	171,38	173,98	1,64	163,85	171,41	-7,56	7,69	24	0	
17.01.2024	103,78	56,16	47,62	163,96	166,54	1,56	156,72	164,08	-7,36	7,479	24	0	
18.01.2024	102,82	55,8	47,02	163,32	165,76	1,71	156,24	163,39	-7,15	7,363	24	0	
19.01.2024	102,51	56,32	46,19	167,78	170,15	1,73	160,55	167,65	-7,1	7,43	24	0	
20.01.2024	94,65	53,92	40,73	174,36	175,89	2,13	167,81	173,53	-5,72	6,844	24	0	
21.01.2024	93,04	52,59	40,45	176,64	178,06	2,46	170,21	175,76	-5,55	6,892	24	0	
22.01.2024	94,34	53,07	41,27	162,16	163,75	1,9	156,11	161,6	-5,49	6,45	24	0	
23.01.2024	100,02	54,63	45,39	159,5	161,64	2,08	152,91	159,41	-6,5	6,954	24	0	
Итого:				**5103,2**	**5170**	**51,76**	**4894,02**	**5096,3**	**-202,25**	**215,494**	**744**	**0**	
Средние:	**98,83**	**55,04**	**43,79**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/12/2324:0 0	**21176,63**	**21164,74**	**341,51**	**20564,7**	**20904**	**-339,29**	**610,256**	**5596**	**6**
23/01/2424:0	**26279,91**	**26334,8**	**393,27**	**25458,7**	**26000,2**	**-541,54**	**825,75**	**6340**	**6**
Итого:	**5103,28**	**5170,06**	**51,76**	**4894,02**	**5096,27**	**-202,25**	**215,494**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
30/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
30.12.2023	93,3	50,97	42,33	157,06	150,5	0	151,34	148,69	2,65	6,415	24	0	
31.12.2023	93,95	50,66	43,29	160,11	153,31	0	154,2	151,44	2,76	6,687	24	0	
01.01.2024	92,75	46,26	46,49	106,5	101,98	0	102,64	100,97	1,67	4,774	24	0	
02.01.2024	98,36	60,81	37,55	212,54	204,01	0	204	200,56	3,44	7,674	24	0	
03.01.2024	98,74	63,41	35,33	235,93	226,86	0	226,42	222,7	3,72	8,021	24	0	
04.01.2024	98,31	59,72	38,59	199,47	191,51	0	191,46	188,36	3,1	7,406	24	0	
05.01.2024	98,06	56,25	41,81	171,23	164,13	0	164,41	161,71	2,7	6,886	24	0	
06.01.2024	101,87	59,77	42,1	187,82	179,81	0	179,8	176,86	2,94	7,589	24	0	
07.01.2024	101,18	54,5	46,68	153,44	146,67	0	146,97	144,65	2,32	6,878	24	0	
08.01.2024	103,91	62,09	41,82	209,31	200,36	0	200,08	196,84	3,24	8,389	24	0	
09.01.2024	105,33	63,71	41,62	212,59	203,49	0	202,99	199,74	3,25	8,479	24	0	
10.01.2024	106,65	62,84	43,81	198,98	190,21	0	189,78	186,77	3,01	8,341	24	0	
11.01.2024	107,98	65,31	42,67	208,5	199,48	0	198,66	195,63	3,03	8,511	24	0	
12.01.2024	105,65	58,92	46,73	167,08	159,66	0	159,49	157,1	2,39	7,477	24	0	
13.01.2024	103,77	56,27	47,5	161,44	154,28	0	154,34	152,03	2,31	7,349	24	0	
14.01.2024	104,87	63,37	41,5	215,89	206,84	0	206,2	203,01	3,19	8,586	24	0	
15.01.2024	102,47	55,68	46,79	157,37	150,48	0	150,58	148,29	2,29	7,062	24	0	
16.01.2024	102,62	57,28	45,34	173,71	166,17	0	166,19	163,65	2,54	7,555	24	0	
17.01.2024	102,55	56,3	46,25	169,92	162,42	0	162,57	160,06	2,51	7,537	24	0	
18.01.2024	101,77	58,18	43,59	153,33	147	0,07	146,76	144,67	2,09	6,411	24	0	
19.01.2024	101,43	53,52	47,91	150,21	143,3	0	143,86	141,33	2,53	6,916	24	0	
20.01.2024	93,75	48,96	44,79	143,65	137,4	0	138,33	135,83	2,5	6,203	24	0	
21.01.2024	92,05	49,39	42,66	161,65	154,81	0	155,87	153,02	2,85	6,658	24	0	
22.01.2024	93,2	50,46	42,74	150,81	144,43	0	145,29	142,72	2,57	6,219	24	0	
23.01.2024	98,75	51,8	46,95	142,87	136,32	0	137,09	134,62	2,47	6,447	24	0	
Итого:				**4361,4**	**4175,4**	**0,07**	**4179,32**	**4111,25**	**68,07**	**180,47**	**600**	**0**	
Средние:	**100,13**	**56,65**	**43,47**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
29/12/2324:	**354,57**	**341,59**	**0**	**342,35**	**337,84**	**4,51**	**14,299**	**62**	**0**
23/01/2424:	**4715,98**	**4517,02**	**0,07**	**4521,67**	**4449,09**	**72,58**	**194,769**	**662**	**0**
Итого:	**4361,41**	**4175,43**	**0,07**	**4179,32**	**4111,25**	**68,07**	**180,47**	**600**	**0**
							223,783		

Ознакомился

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	43,313

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,93	48,2	39,73	153,1	147,36	0	148,08	145,79	2,29	5,885	24	0	
25.12.2023	88,8	45,83	42,97	123,11	118,32	0,01	118,96	117,14	1,82	5,116	24	0	
26.12.2023	88,65	46,27	42,38	126,44	121,47	0,01	122,2	120,25	1,95	5,178	24	0	
27.12.2023	87,34	47,15	40,19	133,48	128,41	0	129,12	127,05	2,07	5,192	24	0	
28.12.2023	88,36	46,51	41,85	126,23	121,21	0,01	122,01	119,97	2,04	5,109	24	0	
29.12.2023	92,32	50,43	41,89	147,71	141,56	0	142,4	139,87	2,53	5,969	24	0	
30.12.2023	94,09	51,47	42,62	165,88	158,84	0,01	159,73	156,86	2,87	6,819	24	0	
31.12.2023	94,68	51,78	42,9	168,07	160,89	0,02	161,78	158,89	2,89	6,952	24	0	
01.01.2024	93,61	48,22	45,39	111,47	106,68	0,01	107,38	105,5	1,88	4,877	24	0	
02.01.2024	99,2	60,79	38,41	211,17	202,41	0	202,57	198,98	3,59	7,798	24	0	
03.01.2024	99,4	63,13	36,27	241,91	232,19	0,01	232,02	227,98	4,04	8,436	24	0	
04.01.2024	98,95	59,1	39,85	196,14	187,79	0,01	188,17	184,78	3,39	7,518	24	0	
05.01.2024	98,95	56,06	42,89	173,1	165,42	0,01	166,07	163,02	3,05	7,136	24	0	
06.01.2024	102,68	59,31	43,37	188,94	180,27	0,01	180,79	177,35	3,44	7,865	24	0	
07.01.2024	101,96	54,33	47,63	154,05	146,64	0,01	147,49	144,62	2,87	7,038	24	0	
08.01.2024	104,72	60,7	44,02	204,78	195,21	0,01	195,61	191,92	3,69	8,635	24	0	
09.01.2024	106,16	62,48	43,68	205,19	195,54	0,01	195,8	192,06	3,74	8,584	24	0	
10.01.2024	107,35	61,15	46,2	189,06	179,78	0	180,24	176,72	3,52	8,355	24	0	
11.01.2024	108,84	63,23	45,61	202,78	192,89	0,02	193,06	189,38	3,68	8,84	24	0	
12.01.2024	106,32	56,83	49,49	160,46	152,29	0,01	153,09	150	3,09	7,596	24	0	
13.01.2024	104,59	57,26	47,33	168,43	160,21	0,01	160,89	157,79	3,1	7,636	24	0	
14.01.2024	105,63	62,59	43,04	212,54	202,69	0,01	202,89	199,05	3,84	8,762	24	0	
15.01.2024	103,26	54,57	48,69	158,94	151,07	0,01	151,99	148,98	3,01	7,417	24	0	
16.01.2024	103,4	56,81	46,59	174,92	166,47	0,02	167,28	164,01	3,27	7,815	24	0	
17.01.2024	103,52	55,64	47,88	169,38	161,07	0	161,92	158,74	3,18	7,772	24	0	
18.01.2024	102,54	54,93	47,61	161,39	153,57	0,02	154,43	151,43	3	7,37	24	0	
19.01.2024	102,4	56,76	45,64	170,07	162,02	0,02	162,74	159,58	3,16	7,446	24	0	
20.01.2024	94,3	50,67	43,63	150,94	144,28	0,01	145,31	142,52	2,79	6,347	24	0	
21.01.2024	92,87	51,18	41,69	171,56	163,97	0,01	165,34	161,98	3,36	6,903	24	0	
22.01.2024	94,13	51,59	42,54	157,31	150,14	0,01	151,48	148,25	3,23	6,452	24	0	
23.01.2024	99,73	53,96	45,77	156,76	149,07	0,01	150,31	147,06	3,25	6,898	24	0	
Итого:				**5235,3**	**4999,7**	**0,3**	**5021,15**	**4927,52**	**93,63**	**219,716**	**744**	**0**	
Средние:	**98,6**	**54,8**	**43,79**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:0	143969	140330,4	14,85	139730,3	138803,7	926,55	4729,001	33731	0
23/01/2424:0	149204	145330,1	15,15	144751,4	143731,2	1020,18	4948,717	34475	0
Итого:	**5235,3**	**4999,7**	**0,3**	**5021,15**	**4927,52**	**93,63**	**219,716**	**744**	**0**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ С.А. Бурангулов /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:пр.Краснопольский 3-г Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC08D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,17	46,35	40,82	140,64	136,92	0	136,08	135,55	0,53	5,556	24	0	
25.12.2023	88,04	44,56	43,48	111,68	108,6	0	108,01	107,59	0,42	4,698	24	0	
26.12.2023	87,95	45,4	42,55	114,83	111,67	0	111,01	110,58	0,43	4,722	24	0	
27.12.2023	86,59	44,68	41,91	120,49	117,22	0	116,62	116,14	0,48	4,887	24	0	
28.12.2023	87,64	45,23	42,41	115,86	112,62	0	112,08	111,55	0,53	4,755	24	0	
29.12.2023	91,29	48,16	43,13	135,01	130,85	0	130,24	129,43	0,81	5,622	24	0	
30.12.2023	93,31	51,18	42,13	155,07	150,2	0	149,39	148,34	1,05	6,299	24	0	
31.12.2023	94,02	51,12	42,9	155,69	150,66	0	149,92	148,8	1,12	6,44	24	0	
01.01.2024	92,75	47,44	45,31	98,61	95,55	0	95,02	94,55	0,47	4,31	24	0	
02.01.2024	98,21	57,75	40,46	186,59	180,58	0	179,15	177,8	1,35	7,264	24	0	
03.01.2024	98,61	61,48	37,13	221,96	215,36	0	213,02	211,64	1,38	7,928	24	0	
04.01.2024	98,24	57,11	41,13	180	174,3	0	172,8	171,63	1,17	7,12	24	0	
05.01.2024	97,97	53,71	44,26	157,81	152,56	0,01	151,5	150,53	0,97	6,715	24	0	
06.01.2024	101,77	57,51	44,26	177,83	171,72	0	170,27	169,09	1,18	7,553	24	0	
07.01.2024	101,13	52,88	48,25	140,32	135,43	0,01	134,42	133,65	0,77	6,499	24	0	
08.01.2024	103,77	58,8	44,97	188,97	182,43	0	180,64	179,52	1,12	8,144	24	0	
09.01.2024	105,21	61,04	44,17	195,43	188,61	0	186,61	185,37	1,24	8,271	24	0	
10.01.2024	106,53	58,52	48,01	175,93	169,31	0	167,79	166,64	1,15	8,08	24	0	
11.01.2024	107,86	61,15	46,71	192,15	184,95	0	183,12	181,79	1,33	8,584	24	0	
12.01.2024	105,6	54,96	50,64	150,1	144,38	0,01	143,29	142,34	0,95	7,276	24	0	
13.01.2024	103,8	55,01	48,79	159,34	153,58	0	152,34	151,42	0,92	7,448	24	0	
14.01.2024	104,76	60,99	43,77	200,85	193,96	0	191,88	190,65	1,23	8,427	24	0	
15.01.2024	102,42	52,33	50,09	143,59	138,34	0,01	137,4	136,58	0,82	6,899	24	0	
16.01.2024	102,56	55,33	47,23	161,11	155,36	0	154,17	153,15	1,02	7,297	24	0	
17.01.2024	102,6	53,54	49,06	152,12	146,5	0,01	145,53	144,55	0,98	7,154	24	0	
18.01.2024	101,78	53,34	48,44	148,73	143,3	0,34	142,41	141,38	1,03	6,912	24	0	
19.01.2024	101,75	55,34	46,41	161,74	155,95	0	154,85	153,75	1,1	7,203	24	0	
20.01.2024	93,7	49,07	44,63	137,04	132,71	0,01	131,98	131,22	0,76	5,893	24	0	
21.01.2024	92,03	49,57	42,46	153,75	148,9	0	148,24	147,19	1,05	6,3	24	0	
22.01.2024	93,18	49,71	43,47	140,87	136,24	0,01	135,73	134,68	1,05	5,907	24	0	
23.01.2024	98,87	52,78	46,09	147,17	141,73	0,02	141,21	139,89	1,32	6,519	24	0	
Итого:				**4821,2**	**4660,4**	**0,43**	**4626,72**	**4596,99**	**29,73**	**206,682**	**744**	**0**	
Средние:	**97,77**	**53,09**	**44,67**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/232	**12322,73**	**12033,59**	**1,27**	**11923,37**	**11891,41**	**31,96**	**435,227**	**2626**	**0**
23/01/242	**17144,01**	**16694,08**	**1,7**	**16550,09**	**16488,4**	**61,69**	**641,909**	**3370**	**0**
Итого:	**4821,28**	**4660,49**	**0,43**	**4626,72**	**4596,99**	**29,73**	**206,682**	**744**	**0**

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448[illegible]50

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ» Инспектор СТИ 5 ЭР Болтачева Л.А. 25.01.2024г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
30/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 3-д Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBE55 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
30.12.2023	93,5	52,54	40,96	169,52	162,63	0	163,27	160,55	2,72	6,699	24	0	
31.12.2023	94,24	52,93	41,31	168,94	161,96	0	162,66	159,83	2,83	6,728	24	0	
01.01.2024	92,76	48,37	44,39	108,66	104,64	0	104,72	103,5	1,22	4,652	24	0	
02.01.2024	98,52	60,07	38,45	211,97	203,32	0	203,43	199,97	3,46	7,84	24	0	
03.01.2024	98,89	61,75	37,14	230,33	221,25	0	221	217,37	3,63	8,227	24	0	
04.01.2024	98,5	58,89	39,61	198,84	190,71	0	190,83	187,65	3,18	7,573	24	0	
05.01.2024	98,21	55,6	42,61	174,88	167,52	0	167,87	165,13	2,74	7,167	24	0	
06.01.2024	102,04	59,8	42,24	194,05	185,5	0	185,77	182,47	3,3	7,869	24	0	
07.01.2024	101,3	54,78	46,52	152,13	145,04	0	145,71	143,01	2,7	6,79	24	0	
08.01.2024	104,1	61,75	42,35	205,9	196,58	0	196,78	193,15	3,63	8,356	24	0	
09.01.2024	105,54	62,53	43,01	203,58	194,15	0	194,36	190,7	3,66	8,387	24	0	
10.01.2024	106,82	61,94	44,88	190,78	181,59	0,01	181,91	178,4	3,51	8,191	24	0	
11.01.2024	108,18	64,19	43,99	205,7	195,86	0	195,96	192,19	3,77	8,655	24	0	
12.01.2024	105,77	56,85	48,92	155,2	147,42	0	148,13	145,21	2,92	7,267	24	0	
13.01.2024	103,99	57,25	46,74	169,16	161,11	0	161,66	158,67	2,99	7,573	24	0	
14.01.2024	105,04	61,97	43,07	205,98	196,57	0	196,7	193,12	3,58	8,502	24	0	
15.01.2024	102,6	54,17	48,43	152	144,63	0	145,42	142,66	2,76	7,057	24	0	
16.01.2024	102,77	56,61	46,16	169,59	161,61	0	162,26	159,23	3,03	7,507	24	0	
17.01.2024	102,81	55,28	47,53	162,46	154,75	0	155,42	152,57	2,85	7,405	24	0	
18.01.2024	101,94	54,97	46,97	156,52	149,3	0,07	149,84	147,21	2,63	7,055	24	0	
19.01.2024	102,01	57,75	44,26	173,2	165,49	0	165,79	162,93	2,86	7,355	24	0	
20.01.2024	93,78	46,59	47,19	160,03	153,02	0	154,12	151,43	2,69	7,282	24	0	
21.01.2024	92,16	45,6	46,56	178,27	170,28	0	171,89	168,62	3,27	8,009	24	0	
22.01.2024	93,32	51,03	42,29	150,5	143,96	0	145	142,19	2,81	6,136	24	0	
23.01.2024	99,02	54,33	44,69	158,29	150,83	0	151,84	148,78	3,06	6,8	24	0	
Итого:				**4406,4**	**4209,7**	**0,08**	**4222,34**	**4146,54**	**75,8**	**185,082**	**600**	**0**	
Средние:	**100,31**	**56,3**	**44,01**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
29/12/2324	**92,92**	**89,06**	**0**	**89,49**	**87,95**	**1,54**	**3,763**	**14**	**0**
23/01/2424	**4499,4**	**4298,78**	**0,08**	**4311,83**	**4234,49**	**77,34**	**188,845**	**614**	**0**
Итого:	**4406,48**	**4209,72**	**0,08**	**4222,34**	**4146,54**	**75,8**	**185,082**	**600**	**0**
							229,502		

Обнулимая

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	44,420

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВСВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	88,06	47,46	40,6	162,48	159,52	0	157,09	157,84	-0,75	6,381	24	0	
25.12.2023	89,04	48,02	41,02	140,69	137,68	0	135,97	136,17	-0,2	5,579	24	0	
26.12.2023	88,92	47,98	40,94	143,9	140,93	0	139,07	139,42	-0,35	5,695	24	0	
27.12.2023	87,52	47,46	40,06	150,04	147,06	0	145,14	145,52	-0,38	5,817	24	0	
28.12.2023	88,55	47,38	41,17	143,18	140,05	0,01	138,41	138,56	-0,15	5,699	24	0	
29.12.2023	92,17	49,54	42,63	160,28	156,86	0	154,54	155,07	-0,53	6,592	24	0	
30.12.2023	94,21	50,95	43,26	172,29	168,65	0	165,84	166,59	-0,75	7,182	24	0	
31.12.2023	94,82	50,3	44,52	171,05	167,29	0	164,59	165,29	-0,7	7,339	24	0	
01.01.2024	93,89	49,15	44,74	126,18	122,81	0,01	121,5	121,43	0,07	5,439	24	0	
02.01.2024	99	52,79	46,21	172,15	168,18	0	165,17	165,99	-0,82	7,644	24	0	
03.01.2024	99,39	53,41	45,98	174,98	171,22	0	167,83	168,95	-1,12	7,73	24	0	
04.01.2024	99	52,92	46,08	177,97	174,24	0	170,75	171,97	-1,22	7,88	24	0	
05.01.2024	98,94	51,89	47,05	171,54	167,81	0	164,57	165,7	-1,13	7,754	24	0	
06.01.2024	102,91	53,9	49,01	176,04	172,01	0	168,4	169,68	-1,28	8,269	24	0	
07.01.2024	102,16	52,7	49,46	166,26	162,5	0	159,14	160,39	-1,25	7,888	24	0	
08.01.2024	104,62	53,25	51,37	174,52	170,42	0	166,73	168,15	-1,42	8,586	24	0	
09.01.2024	106,43	54,36	52,07	175,98	171,73	0	167,87	169,38	-1,51	8,763	24	0	
10.01.2024	107,53	55,19	52,34	176,6	172,38	0	168,34	169,93	-1,59	8,836	24	0	
11.01.2024	108,81	55,3	53,51	177,13	172,74	0	168,67	170,31	-1,64	9,053	24	0	
12.01.2024	106,65	53,97	52,68	170,89	166,83	0,01	163	164,58	-1,58	8,609	24	0	
13.01.2024	104,82	53,34	51,48	169,72	165,86	0	162,11	163,68	-1,57	8,366	24	0	
14.01.2024	105,65	53,98	51,67	178,79	174,65	0	170,65	172,26	-1,61	8,842	24	0	
15.01.2024	103,54	52,86	50,68	161,67	157,97	0	154,57	155,92	-1,35	7,851	23	1	*
16.01.2024	103,56	54,07	49,49	172,78	168,91	0	165,22	166,6	-1,38	8,195	24	0	
17.01.2024	103,66	53,28	50,38	171,85	167,86	0	164,3	165,63	-1,33	8,297	24	0	
18.01.2024	102,8	53,04	49,76	169,61	165,69	0,01	162,25	163,52	-1,27	8,089	24	0	
19.01.2024	102,61	53,76	48,85	169,7	165,93	0	162,35	163,7	-1,35	7,948	24	0	
20.01.2024	94,62	49,92	44,7	161,77	158,62	0,01	155,72	156,78	-1,06	6,967	24	0	
21.01.2024	92,93	49,54	43,39	174,69	171,31	0	168,34	169,35	-1,01	7,31	24	0	
22.01.2024	94,16	49,77	44,39	164,03	160,51	0	157,91	158,67	-0,76	7,019	24	0	
23.01.2024	99,86	50,83	49,03	161,1	156,91	0	154,45	154,99	-0,54	7,586	24	0	
Итого:				**5139,8**	**5025,1**	**0,05**	**4930,49**	**4962,02**	**-31,53**	**233,205**	**743**	**1**	
Средние:	**98,73**	**51,68**	**47,04**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**100468,5**	**99743,4**	**22,89**	**97425,3**	**98560,5**	**-1135,18**	**3218,806**	**19052**	**375**
23/01/2424:	**105608,4**	**104769**	**22,94**	**102356**	**103523**	**-1166,71**	**3452,011**	**19795**	**376**
Итого:	**5139,86**	**5025,13**	**0,05**	**4930,49**	**4962,02**	**-31,53**	**233,205**	**743**	**1**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5 итп 2 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xB37A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	88,29	48,61	39,68	98,46	97,4	0	95,2	96,34	-1,14	3,779	24	0	
25.12.2023	89,22	48,77	40,45	81,54	80,61	0	78,76	79,71	-0,95	3,187	24	0	
26.12.2023	89,07	47,53	41,54	83,67	82,56	0	80,86	81,68	-0,82	3,36	24	0	
27.12.2023	87,68	47,32	40,36	84,58	83,44	0	81,81	82,54	-0,73	3,305	24	0	
28.12.2023	88,74	47,42	41,32	82,45	81,2	0	79,68	80,36	-0,68	3,292	24	0	
29.12.2023	92,32	49,23	43,09	86,05	84,55	0	82,96	83,57	-0,61	3,578	24	0	
30.12.2023	94,33	49,6	44,73	93,24	91,48	0	89,78	90,43	-0,65	4,022	24	0	
31.12.2023	94,88	50,16	44,72	100,55	98,64	0	96,75	97,49	-0,74	4,334	24	0	
01.01.2024	93,99	49,24	44,75	74,6	73,32	0	71,83	72,49	-0,66	3,214	24	0	
02.01.2024	99,47	56,69	42,78	115,11	113,19	0	110,41	111,52	-1,11	4,732	24	0	
03.01.2024	99,69	59,01	40,68	128,63	126,98	0	123,34	124,93	-1,59	5,032	24	0	
04.01.2024	99,23	54,95	44,28	107,96	106,52	0	103,57	105,02	-1,45	4,595	24	0	
05.01.2024	99,17	53,04	46,13	97,38	96,06	0	93,43	94,81	-1,38	4,318	24	0	
06.01.2024	103,05	54,38	48,67	100,95	99,35	0	96,58	97,94	-1,36	4,71	24	0	
07.01.2024	102,27	52,44	49,83	89,34	88,07	0	85,51	86,98	-1,47	4,271	24	0	
08.01.2024	105,05	59,64	45,41	125,63	123,8	0	119,99	121,77	-1,78	5,465	24	0	
09.01.2024	106,48	59,69	46,79	118,91	117,08	0	113,42	115,16	-1,74	5,324	24	0	
10.01.2024	107,76	58,83	48,93	114,58	112,6	0	109,19	110,79	-1,6	5,361	24	0	
11.01.2024	109,16	62,31	46,85	129,64	127,4	0	123,4	125,13	-1,73	5,805	24	0	
12.01.2024	106,81	55,49	51,32	101,17	99,36	0	96,48	97,91	-1,43	4,963	24	0	
13.01.2024	104,98	54,33	50,65	97,22	95,64	0	92,84	94,34	-1,5	4,712	24	0	
14.01.2024	105,98	61,78	44,2	132,86	130,85	0	126,77	128,57	-1,8	5,623	24	0	
15.01.2024	103,72	55,1	48,62	101,34	99,74	0,01	96,89	98,31	-1,42	4,721	24	0	
16.01.2024	103,73	53,94	49,79	104,23	102,5	0	99,63	101,13	-1,5	4,973	24	0	
17.01.2024	103,84	54,07	49,77	100,73	99,07	0	96,3	97,74	-1,44	4,803	24	0	
18.01.2024	102,94	53,79	49,15	96,85	95,31	0	92,64	94,02	-1,38	4,564	24	0	
19.01.2024	102,73	53,85	48,88	100,65	99,05	0	96,28	97,72	-1,44	4,716	24	0	
20.01.2024	94,79	51,26	43,53	99,16	97,98	0	95,44	96,8	-1,36	4,161	24	0	
21.01.2024	93,17	50,6	42,57	105,82	104,29	0	101,96	103,05	-1,09	4,345	24	0	
22.01.2024	94,41	51,28	43,13	97,09	95,4	0,01	93,46	94,25	-0,79	4,038	24	0	
23.01.2024	100,07	52,62	47,45	96,55	94,33	0	92,57	93,11	-0,54	4,404	24	0	
Итого:				**3146,9**	**3097,7**	**0,02**	**3017,73**	**3055,61**	**-37,88**	**137,707**	**744**	**0**	
Средние:	**98,93**	**53,45**	**45,48**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**56355,56**	**56057,92**	**42,91**	**54605,9**	**55411**	**-805,08**	**1910,423**	**19358**	**0**
23/01/2424:	**59502,5**	**59155,69**	**42,93**	**57623,7**	**58466,6**	**-842,96**	**2048,13**	**20102**	**0**
Итого:	**3146,94**	**3097,77**	**0,02**	**3017,73**	**3055,61**	**-37,88**	**137,707**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1772 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,59	46,82	39,77	150,66	141,84	0	145,79	140,33	5,46	5,801	24	0	
25.12.2023	87,38	45,42	41,96	127,33	119,66	0	123,16	118,48	4,68	5,169	24	0	
26.12.2023	87,32	46,59	40,73	133,62	125,58	0	129,28	124,3	4,98	5,268	24	0	
27.12.2023	85,95	45,64	40,31	136,47	128,27	0,01	132,14	127,04	5,1	5,332	24	0	
28.12.2023	86,98	46,45	40,53	130,98	123,04	0	126,74	121,8	4,94	5,139	24	0	
29.12.2023	90,62	50,68	39,94	155,71	146,17	0	150,28	144,43	5,85	6,007	24	0	
30.12.2023	92,69	51,78	40,91	169,06	158,62	0	162,95	156,64	6,31	6,671	24	0	
31.12.2023	93,36	50,98	42,38	169,49	158,84	0	163,28	156,91	6,37	6,932	24	0	
01.01.2024	92,06	49,16	42,9	121,5	114,02	0	117,15	112,71	4,44	5,03	24	0	
02.01.2024	97,71	60,2	37,51	214,77	201,72	0	206,25	198,39	7,86	7,752	24	0	
03.01.2024	98,11	61,83	36,28	228,8	215,31	0	219,67	211,56	8,11	7,989	24	0	
04.01.2024	97,65	58,84	38,81	200,03	188,02	0	192,09	185,02	7,07	7,475	24	0	
05.01.2024	97,45	55,95	41,5	182,15	170,92	0	174,96	168,46	6,5	7,271	24	0	
06.01.2024	101,24	59,22	42,02	192,76	180,72	0	184,6	177,8	6,8	7,773	24	0	
07.01.2024	100,48	56,3	44,18	162,53	152,33	0	155,73	150,07	5,66	6,897	24	0	
08.01.2024	103,26	61,9	41,36	212,72	199,47	0	203,42	196	7,42	8,436	24	0	
09.01.2024	104,7	62,64	42,06	207,48	194,34	0	198,18	190,87	7,31	8,365	24	0	
10.01.2024	105,93	61,87	44,06	198,8	185,85	0	189,75	182,61	7,14	8,386	24	0	
11.01.2024	107,29	63,99	43,3	207,57	194,1	0	197,87	190,5	7,37	8,599	24	0	
12.01.2024	104,91	58,51	46,4	171,39	160,11	0	163,71	157,59	6,12	7,619	24	0	
13.01.2024	103,14	57,77	45,37	175,29	164,02	0	167,67	161,5	6,17	7,628	24	0	
14.01.2024	104,22	62,09	42,13	214,18	200,73	0	204,69	197,2	7,49	8,651	24	0	
15.01.2024	101,82	55,43	46,39	166,54	155,74	0	159,44	153,51	5,93	7,41	24	0	
16.01.2024	101,95	56,84	45,11	180,58	168,97	0	172,88	166,43	6,45	7,822	24	0	
17.01.2024	102	56,48	45,52	176,12	164,72	0	168,58	162,29	6,29	7,692	24	0	
18.01.2024	101,15	55,22	45,93	166,75	155,96	0	159,73	153,73	6	7,355	24	0	
19.01.2024	101,03	56,39	44,64	168,83	158,05	0	161,71	155,71	6	7,235	24	0	
20.01.2024	93,09	50,72	42,37	152,24	143,02	0	146,67	141,29	5,38	6,222	24	0	
21.01.2024	91,49	50,01	41,48	169,77	159,27	0	163,76	157,4	6,36	6,8	24	0	
22.01.2024	92,64	51,08	41,56	161,91	151,3	0	156,06	149,43	6,63	6,494	24	0	
23.01.2024	98,2	53,98	44,22	160,74	149,28	0	154,31	147,26	7,05	6,839	24	0	
Итого:				**5366,7**	**5029,9**	**0,01**	**5152,5**	**4957,26**	**195,24**	**218,059**	**744**	**0**	
Средние:	**97,17**	**54,86**	**42,31**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**169644**	**160289**	**6,47**	**164934**	**158428**	**6506,39**	**4884,81**	**33730**	**0**
23/01/2424:	**175011**	**165319**	**6,48**	**170087**	**163385**	**6701,63**	**5102,87**	**34474**	**0**
Итого:	**5366,77**	**5029,99**	**0,01**	**5152,5**	**4957,26**	**195,24**	**218,059**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ЧЕЛЯБИНСК *

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СЭП 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE01B ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
24.12.2023	87,93	48,2	39,73	153,1	147,36	0	148,08	145,79	2,29	5,885	24	0	
25.12.2023	88,8	45,83	42,97	123,11	118,32	0,01	118,96	117,14	1,82	5,116	24	0	
26.12.2023	88,65	46,27	42,38	126,44	121,47	0,01	122,2	120,25	1,95	5,178	24	0	
27.12.2023	87,34	47,15	40,19	133,48	128,41	0	129,12	127,05	2,07	5,192	24	0	
28.12.2023	88,36	46,51	41,85	126,23	121,21	0,01	122,01	119,97	2,04	5,109	24	0	
29.12.2023	92,32	50,43	41,89	147,71	141,56	0	142,4	139,87	2,53	5,969	24	0	
30.12.2023	94,09	51,47	42,62	165,88	158,84	0,01	159,73	156,86	2,87	6,819	24	0	
31.12.2023	94,68	51,78	42,9	168,07	160,89	0,02	161,78	158,89	2,89	6,952	24	0	
01.01.2024	93,61	48,22	45,39	111,47	106,68	0,01	107,38	105,5	1,88	4,877	24	0	
02.01.2024	99,2	60,79	38,41	211,17	202,41	0	202,57	198,98	3,59	7,798	24	0	
03.01.2024	99,4	63,13	36,27	241,91	232,19	0,01	232,02	227,98	4,04	8,436	24	0	
04.01.2024	98,95	59,1	39,85	196,14	187,79	0,01	188,17	184,78	3,39	7,518	24	0	
05.01.2024	98,95	56,06	42,89	173,1	165,42	0,01	166,07	163,02	3,05	7,136	24	0	
06.01.2024	102,68	59,31	43,37	188,94	180,27	0,01	180,79	177,35	3,44	7,865	24	0	
07.01.2024	101,96	54,33	47,63	154,05	146,64	0,01	147,49	144,62	2,87	7,038	24	0	
08.01.2024	104,72	60,7	44,02	204,78	195,21	0,01	195,61	191,92	3,69	8,635	24	0	
09.01.2024	106,16	62,48	43,68	205,19	195,54	0,01	195,8	192,06	3,74	8,584	24	0	
10.01.2024	107,35	61,15	46,2	189,06	179,78	0	180,24	176,72	3,52	8,355	24	0	
11.01.2024	108,84	63,23	45,61	202,78	192,89	0,02	193,06	189,38	3,68	8,84	24	0	
12.01.2024	106,32	56,83	49,49	160,46	152,29	0,01	153,09	150	3,09	7,596	24	0	
13.01.2024	104,59	57,26	47,33	168,43	160,21	0,01	160,89	157,79	3,1	7,636	24	0	
14.01.2024	105,63	62,59	43,04	212,54	202,69	0,01	202,89	199,05	3,84	8,762	24	0	
15.01.2024	103,26	54,57	48,69	158,94	151,07	0,01	151,99	148,98	3,01	7,417	24	0	
16.01.2024	103,4	56,81	46,59	174,92	166,47	0,02	167,28	164,01	3,27	7,815	24	0	
17.01.2024	103,52	55,64	47,88	169,38	161,07	0	161,92	158,74	3,18	7,772	24	0	
18.01.2024	102,54	54,93	47,61	161,39	153,57	0,02	154,43	151,43	3	7,37	24	0	
19.01.2024	102,4	56,76	45,64	170,07	162,02	0,02	162,74	159,58	3,16	7,446	24	0	
20.01.2024	94,3	50,67	43,63	150,94	144,28	0,01	145,31	142,52	2,79	6,347	24	0	
21.01.2024	92,87	51,18	41,69	171,56	163,97	0,01	165,34	161,98	3,36	6,903	24	0	
22.01.2024	94,13	51,59	42,54	157,31	150,14	0,01	151,48	148,25	3,23	6,452	24	0	
23.01.2024	99,73	53,96	45,77	156,76	149,07	0,01	150,31	147,06	3,25	6,898	24	0	
Итого:				**5235,3**	**4999,7**	**0,3**	**5021,15**	**4927,52**	**93,63**	**219,716**	**744**	**0**	
Средние:	**98,6**	**54,8**	**43,79**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/12/2324	**161513**	**157911**	**619,4**	**156791,3**	**156079,2**	**712,08**	**5001,618**	**33728**	**0**
23/01/2424	**166748**	**162911**	**619,7**	**161812,5**	**161006,7**	**805,71**	**5221,334**	**34472**	**0**
Итого:	**5235,31**	**4999,73**	**0,3**	**5021,15**	**4927,52**	**93,63**	**219,716**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОГРН 1167456145240 ООО «Парк-Сервис» Для документов ИНН 7448199350 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК

Представитель теплоснабж.организации
/ Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СКУ Б ЭР

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-г Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541. ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,42	46,39	40,03	102,62	97,31	0	99,34	96,3	3,04	3,977	24	0	
25.12.2023	86,96	43,79	43,17	81,88	77,4	0	79,23	76,71	2,52	3,424	24	0	
26.12.2023	86,88	44,13	42,75	84,26	79,6	0	81,53	78,88	2,65	3,484	24	0	
27.12.2023	85,68	44,94	40,74	90,29	85,35	0	87,43	84,52	2,91	3,562	24	0	
28.12.2023	86,55	44,03	42,52	83,72	78,9	0	81,02	78,15	2,87	3,447	24	0	
29.12.2023	90,46	48,63	41,83	99,39	93,65	0	95,94	92,6	3,34	4,015	24	0	
30.12.2023	92,57	51	41,57	113,75	107,44	0	109,64	106,17	3,47	4,562	24	0	
31.12.2023	93,3	49,99	43,31	114,61	108,41	0	110,42	107,12	3,3	4,789	24	0	
01.01.2024	91,38	45,5	45,88	72,59	68,28	0	70,04	67,62	2,42	3,215	24	0	
02.01.2024	97,7	59,39	38,31	140	133,5	0	134,42	131,31	3,11	5,161	24	0	
03.01.2024	98,1	60,36	37,74	152,8	146,03	0	146,71	143,6	3,11	5,548	24	0	
04.01.2024	97,63	57,03	40,6	134,56	128,31	0	129,26	126,37	2,89	5,26	24	0	
05.01.2024	97,31	54,6	42,71	119,38	113,61	0	114,65	112,02	2,63	4,905	24	0	
06.01.2024	101,14	58,4	42,74	130,72	124,18	0	125,22	122,23	2,99	5,367	24	0	
07.01.2024	100,2	52,2	48	105,48	99,66	0	101,1	98,41	2,69	4,864	24	0	
08.01.2024	103,16	59,72	43,44	138,5	131,13	0	132,45	128,98	3,47	5,77	24	0	
09.01.2024	104,66	60,73	43,93	138,95	131,44	0	132,73	129,23	3,5	5,849	24	0	
10.01.2024	105,79	59,57	46,22	131,31	123,85	0	125,34	121,82	3,52	5,813	24	0	
11.01.2024	107,26	62,86	44,4	142,93	135,19	0	136,26	132,75	3,51	6,071	24	0	
12.01.2024	104,66	55,56	49,1	112,09	105,77	0	107,1	104,27	2,83	5,273	24	0	
13.01.2024	102,96	55,98	46,98	118,22	111,84	0	113,07	110,19	2,88	5,322	24	0	
14.01.2024	104,1	60,11	43,99	139,65	132,56	0	133,49	130,36	3,13	5,893	24	0	
15.01.2024	101,52	52,75	48,77	108,26	102,52	0	103,64	101,19	2,45	5,064	24	0	
16.01.2024	101,77	55,57	46,2	120,07	113,89	0	114,96	112,26	2,7	5,326	24	0	
17.01.2024	101,75	54,43	47,32	113,51	107,55	0	108,69	106,07	2,62	5,152	24	0	
18.01.2024	100,87	54,16	46,71	110,49	104,69	0	105,83	103,28	2,55	4,955	24	0	
19.01.2024	100,98	56,15	44,83	120,87	114,7	0	115,77	113	2,77	5,202	24	0	
20.01.2024	92,77	48,12	44,65	98,98	93,87	0	95,41	92,85	2,56	4,262	24	0	
21.01.2024	91,27	49,23	42,04	109,75	103,89	0	105,92	102,74	3,18	4,458	24	0	
22.01.2024	92,33	49,19	43,14	101,4	95,68	0	97,75	94,59	3,16	4,221	24	0	
23.01.2024	98,01	52,5	45,51	109,78	103,31	0	105,38	101,98	3,4	4,805	24	0	
Итого:				**3540,8**	**3353,5**	**0**	**3399,74**	**3307,57**	**92,17**	**149,016**	**744**	**0**	
Средние:	**96,97**	**53,12**	**43,84**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**109630,4**	**110995,9**	**7,68**	**106492**	**109776**	**-3283,62**	**3424,49**	**33728**	**0**
23/01/2424:	**113171,2**	**114349,4**	**7,68**	**109892**	**113084**	**-3191,45**	**3573,51**	**34472**	**0**
Итого:	**3540,81**	**3353,51**	**0**	**3399,74**	**3307,57**	**92,17**	**149,016**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СКИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 5-д Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,6	46,47	40,13	88,28	84,52	0	85,44	83,69	1,75	3,429	24	0	
25.12.2023	87,32	44,63	42,69	71,15	68,01	0	68,8	67,42	1,38	2,938	24	0	
26.12.2023	87,23	45,24	41,99	72,3	69,11	0	69,97	68,42	1,55	2,938	24	0	
27.12.2023	85,89	45,38	40,51	76,68	73,32	0	74,25	72,6	1,65	3,007	24	0	
28.12.2023	87,1	47,99	39,11	82,09	78,59	0	79,43	77,71	1,72	3,109	24	0	
29.12.2023	90,44	47,83	42,61	86,52	82,43	0	83,51	81,57	1,94	3,562	24	0	
30.12.2023	92,71	49,53	43,18	94,69	90,12	0	91,27	89,09	2,18	3,944	24	0	
31.12.2023	93,42	49,92	43,5	97,25	92,52	0	93,7	91,43	2,27	4,082	24	0	
01.01.2024	91,88	44,18	47,7	62,45	59,31	0	60,23	58,75	1,48	2,873	24	0	
02.01.2024	97,68	56,78	40,9	115,2	109,66	0	110,63	108,04	2,59	4,534	24	0	
03.01.2024	98,25	59,15	39,1	130	124,09	0	124,79	122,09	2,7	4,89	24	0	
04.01.2024	97,79	55,57	42,22	111,26	106,04	0	106,84	104,51	2,33	4,52	24	0	
05.01.2024	97,39	51,9	45,49	99,14	94,32	0	95,21	93,15	2,06	4,338	24	0	
06.01.2024	101,25	56,71	44,54	108,34	103,01	0	103,75	101,47	2,28	4,632	24	0	
07.01.2024	100,49	51,42	49,07	88,14	83,66	0	84,47	82,6	1,87	4,154	24	0	
08.01.2024	103,3	57,04	46,26	115,3	109,49	0	110,26	107,85	2,41	5,115	24	0	
09.01.2024	104,72	59,54	45,18	117,66	111,85	0	112,42	110,02	2,4	5,091	24	0	
10.01.2024	106,05	57,81	48,24	107,08	101,69	0	102,22	100,13	2,09	4,944	24	0	
11.01.2024	107,36	60,13	47,23	116,17	110,34	0	110,75	108,5	2,25	5,249	24	0	
12.01.2024	105	53,94	51,06	93,07	88,19	0	88,87	87,01	1,86	4,55	24	0	
13.01.2024	103,18	53,68	49,5	94,93	90,1	0	90,77	88,88	1,89	4,505	24	0	
14.01.2024	104,34	59,75	44,59	119,16	113,36	0	113,83	111,48	2,35	5,091	24	0	
15.01.2024	101,83	51,21	50,62	90,29	85,62	0	86,44	84,56	1,88	4,384	24	0	
16.01.2024	102	53,89	48,11	99,49	94,48	0	95,23	93,19	2,04	4,592	24	0	
17.01.2024	101,98	52,26	49,72	94,98	90,13	0	90,91	88,98	1,93	4,527	24	0	
18.01.2024	101,17	51,95	49,22	90,92	86,33	0	87,11	85,25	1,86	4,295	24	0	
19.01.2024	101,2	53,84	47,36	97,07	92,28	0	92,97	91,06	1,91	4,413	24	0	
20.01.2024	93,15	47,45	45,7	84,5	80,6	0	81,43	79,75	1,68	3,725	24	0	
21.01.2024	91,51	47,93	43,58	94,46	90,06	0	91,11	89,06	2,05	3,973	24	0	
22.01.2024	92,55	48,44	44,11	87,53	83,32	0	84,37	82,4	1,97	3,726	24	0	
23.01.2024	98,14	50,61	47,53	87,02	82,46	0	83,53	81,47	2,06	3,977	24	0	
Итого:				**2973,1**	**2829**	**0**	**2854,51**	**2792,13**	**62,38**	**129,107**	**744**	**0**	
Средние:	**97,19**	**52**	**45,18**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:0	**8205,29**	**7929,54**	**0,26**	**7945,74**	**7836,43**	**109,31**	**281,539**	**2655**	**0**
23/01/2424:0	**11178,41**	**10758,55**	**0,26**	**10800,3**	**10628,56**	**171,69**	**410,646**	**3399**	**0**
Итого:	**2973,12**	**2829,01**	**0**	**2854,51**	**2792,13**	**62,38**	**129,107**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СЭД 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 7-а Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14C5 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,68	48,53	39,15	116,5	112,81	0	112,67	111,56	1,11	4,414	24	0	
25.12.2023	88,62	44,24	44,38	89,3	86,15	0	86,28	85,34	0,94	3,831	24	0	
26.12.2023	88,5	44,57	43,93	90,25	87,08	0	87,23	86,27	0,96	3,834	24	0	
27.12.2023	87,13	45,76	41,37	99,74	96,47	0,06	96,51	95,53	0,98	3,99	24	0	
28.12.2023	88,19	44,97	43,22	94,19	90,98	0,28	91,06	90,1	0,96	3,934	24	0	
29.12.2023	91,73	50,42	41,31	112,86	109,03	0	108,83	107,73	1,1	4,496	24	0	
30.12.2023	93,8	52,8	41	125,72	121,43	0	121,07	119,82	1,25	4,97	24	0	
31.12.2023	94,57	52,05	42,52	126,8	122,36	0	122,07	120,79	1,28	5,201	24	0	
01.01.2024	93,49	45,9	47,59	79,9	76,79	0	76,95	76,04	0,91	3,662	24	0	
02.01.2024	98,64	61,43	37,21	161,08	155,91	0	154,57	153,24	1,33	5,763	24	0	
03.01.2024	99,06	65	34,06	189,75	184,16	0	182,05	180,64	1,41	6,216	24	0	
04.01.2024	98,74	59,55	39,19	148,75	143,66	0	142,72	141,31	1,41	5,608	24	0	
05.01.2024	98,52	56,08	42,44	131,17	126,34	0	125,87	124,5	1,37	5,353	24	0	
06.01.2024	102,29	60,22	42,07	145,39	140,02	0	139,16	137,69	1,47	5,875	24	0	
07.01.2024	101,78	53,73	48,05	112,77	108,05	0	107,97	106,61	1,36	5,199	24	0	
08.01.2024	104,26	61,24	43,02	150,73	144,99	0	144,04	142,48	1,56	6,214	24	0	
09.01.2024	105,72	63,67	42,05	160,03	154,04	0	152,75	151,2	1,55	6,447	24	0	
10.01.2024	107,12	62,8	44,32	147,41	141,51	0	140,56	138,96	1,6	6,251	24	0	
11.01.2024	108,39	64,32	44,07	154,86	148,72	0	147,5	145,94	1,56	6,53	24	0	
12.01.2024	106,22	56,07	50,15	117,35	112,11	0	111,93	110,47	1,46	5,63	24	0	
13.01.2024	104,37	57,23	47,14	127,19	121,92	0,01	121,55	120,05	1,5	5,747	24	0	
14.01.2024	105,24	63,13	42,11	158,75	152,85	0	151,59	150,06	1,53	6,409	24	0	
15.01.2024	103,02	53,03	49,99	114,05	109,09	0	109,06	107,66	1,4	5,465	24	0	
16.01.2024	103,13	55,75	47,38	127,01	121,75	0	121,47	120	1,47	5,77	24	0	
17.01.2024	103,24	54,48	48,76	121,11	115,95	0	115,82	114,34	1,48	5,663	24	0	
18.01.2024	102,44	53,94	48,5	119,22	114,17	0	114,07	112,63	1,44	5,545	24	0	
19.01.2024	102,39	55,96	46,43	127,28	122,12	0	121,8	120,32	1,48	5,669	24	0	
20.01.2024	94,28	48,41	45,87	108,54	104,36	0,01	104,49	103,19	1,3	4,796	24	0	
21.01.2024	92,56	49,21	43,35	122,79	118,37	0	118,35	117,02	1,33	5,134	24	0	
22.01.2024	93,76	50,02	43,74	116,62	112,34	0	112,31	111,01	1,3	4,918	24	0	
23.01.2024	99,47	53,6	45,87	117,96	113,29	0	113,14	111,77	1,37	5,203	24	0	
Итого:				**3915**	**3768,8**	**0,36**	**3755,44**	**3714,27**	**41,17**	**163,737**	**744**	**0**	
Средние:	**98,33**	**54,45**	**43,87**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:0	**8933,04**	**8662,41**	**3,28**	**8633,29**	**8560,42**	**72,87**	**334,231**	**2102**	**0**
23/01/2424:0	**12848,11**	**12431,23**	**3,64**	**12388,73**	**12274,69**	**114,04**	**497,968**	**2846**	**0**
Итого:	**3915,07**	**3768,82**	**0,36**	**3755,44**	**3714,27**	**41,17**	**163,737**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД | **Краснопольский 9А**

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
ноя.22	54,911	23.10.2022	23.11.2022	31
дек.22	70,634	23.11.2022	23.12.2022	30
янв.23	69,105	23.12.2022	23.01.2023	31
фев.23	58,426	23.01.2023	21.02.2023	29
мар.23	53,442	21.02.2023	23.03.2023	30
апр.23	41,815	23.03.2023	23.04.2023	32
Итого	348,333			183

Расчет

Расчетный месяц		янв.24
Период расчета	с	24.12.2023
	по	23.01.2024
Кол-во расчетных дней		31
Итого по расчету		59,007
По показаниям ОПУ (для досчета)		0
Итого к выставлению за расчетный мес		**59,007**

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила



ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТД 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 9-а Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1477 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,61	50,11	36,5	56,08	53,81	0	54,29	53,14	1,15	1,983	24	0	
25.12.2023	87,43	48,56	38,87	45,82	43,89	0	44,3	43,37	0,93	1,722	24	0	
26.12.2023	87,42	48,22	39,2	47,53	45,52	0	45,95	45,04	0,91	1,805	24	0	
27.12.2023	86,13	49,39	36,74	50,55	48,5	0	48,9	47,97	0,93	1,797	24	0	
28.12.2023	87,05	48,71	38,34	46,32	44,37	0	44,83	43,89	0,94	1,718	24	0	
29.12.2023	90,65	51,68	38,97	54,74	52,37	0	52,83	51,7	1,13	2,059	24	0	
30.12.2023	92,75	53,2	39,55	60,52	57,85	0	58,3	57,11	1,19	2,309	24	0	
31.12.2023	93,41	52,94	40,47	59,64	56,96	0	57,43	56,2	1,23	2,327	24	0	
01.01.2024	92,09	51,27	40,82	40,04	38,25	0	38,62	37,74	0,88	1,577	24	0	
02.01.2024	97,68	62,36	35,32	77,93	74,6	0	74,83	73,29	1,54	2,649	24	0	
03.01.2024	98,14	63,64	34,5	85,81	82,18	0	82,34	80,64	1,7	2,847	24	0	
04.01.2024	97,64	59,26	38,38	71,16	67,97	0	68,35	66,87	1,48	2,629	24	0	
05.01.2024	97,38	57,35	40,03	64,74	61,77	0	62,19	60,85	1,34	2,493	24	0	
06.01.2024	101,21	60,64	40,57	71,62	68,24	0	68,6	67,09	1,51	2,792	24	0	
07.01.2024	100,46	55,96	44,5	56,15	53,34	0	53,8	52,56	1,24	2,399	24	0	
08.01.2024	103,12	60,83	42,29	73,06	69,45	0	69,9	68,28	1,62	2,963	24	0	
09.01.2024	104,59	61,45	43,14	69,38	65,87	0	66,29	64,74	1,55	2,869	24	0	
10.01.2024	105,91	61,6	44,31	70,7	67,01	0	67,49	65,86	1,63	2,999	24	0	
11.01.2024	107,15	63,94	43,21	72,07	68,34	0	68,73	67,07	1,66	2,978	24	0	
12.01.2024	104,89	57,91	46,98	57,49	54,37	0	54,91	53,51	1,4	2,588	24	0	
13.01.2024	103,03	55,88	47,15	58,86	55,71	0	56,29	54,9	1,39	2,661	24	0	
14.01.2024	103,87	57,97	45,9	62,3	59	0	59,56	58,09	1,47	2,74	24	0	
15.01.2024	101,76	56,25	45,51	57,8	54,79	0	55,35	54,01	1,34	2,524	24	0	
16.01.2024	101,88	58,1	43,78	63,31	60,11	0	60,58	59,2	1,38	2,659	24	0	
17.01.2024	101,93	57,11	44,82	62,1	58,93	0	59,44	58,04	1,4	2,671	24	0	
18.01.2024	101	57,06	43,94	58,13	55,24	0	55,69	54,4	1,29	2,452	24	0	
19.01.2024	101,18	58,92	42,26	65,83	62,6	0	63,05	61,61	1,44	2,67	24	0	
20.01.2024	93,03	52,2	40,83	55,3	52,79	0	53,3	52,15	1,15	2,175	24	0	
21.01.2024	91,49	53,06	38,43	62,75	60,01	0	60,53	59,24	1,29	2,329	24	0	
22.01.2024	92,6	53,07	39,53	57,46	54,92	0	55,39	54,21	1,18	2,194	24	0	
23.01.2024	98,18	56,7	41,48	59,52	56,73	0	57,15	55,91	1,24	2,379	24	0	
Итого:				**1894,7**	**1805,4**	**0**	**1819,21**	**1778,68**	**40,53**	**74,957**	**744**	**0**	
Средние:	**97,15**	**55,97**	**41,17**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**1680,15**	**1606,95**	**0,07**	**1613,45**	**1581,74**	**31,71**	**63,664**	**636**	**0**
23/01/2424:	**3574,86**	**3412,44**	**0,07**	**3432,66**	**3360,42**	**72,24**	**138,621**	**1380**	**0**
Итого:	**1894,71**	**1805,49**	**0**	**1819,21**	**1778,68**	**40,53**	**74,957**	**744**	**0**

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СКИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 11-а Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE99F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,47	48,67	38,8	53,56	52,18	0	51,83	51,6	0,23	2,01	24	0	
25.12.2023	88,25	45,68	42,57	42,37	41,13	0	40,98	40,72	0,26	1,746	24	0	
26.12.2023	88,2	46,28	41,92	44,07	42,78	0	42,6	42,31	0,29	1,784	24	0	
27.12.2023	86,88	46,74	40,14	47,59	46,31	0	46,05	45,83	0,22	1,849	24	0	
28.12.2023	87,82	46,08	41,74	43,36	42,06	0	41,93	41,6	0,33	1,749	24	0	
29.12.2023	91,36	50,33	41,03	51	49,57	0	49,21	49,03	0,18	2,021	24	0	
30.12.2023	93,52	51,62	41,9	56,59	54,94	0	54,49	54,25	0,24	2,284	24	0	
31.12.2023	94,28	51,52	42,76	56,27	54,6	0	54,17	53,95	0,22	2,321	24	0	
01.01.2024	92,92	45,61	47,31	36,3	34,9	0	34,96	34,58	0,38	1,658	24	0	
02.01.2024	98,52	61,67	36,85	77,28	75,37	0	74,19	74,06	0,13	2,741	24	0	
03.01.2024	98,97	64,16	34,81	84,96	83,17	0	81,51	81,65	-0,14	2,846	24	0	
04.01.2024	98,57	59,92	38,65	69,87	68,21	0	67,06	67,09	-0,03	2,597	24	0	
05.01.2024	98,27	56,67	41,6	61,43	59,76	0	58,95	58,89	0,06	2,457	24	0	
06.01.2024	102,03	61,71	40,32	68,89	67,24	0	65,96	66,06	-0,1	2,667	24	0	
07.01.2024	101,37	52,04	49,33	52,38	50,79	0	50,17	50,16	0,01	2,479	24	0	
08.01.2024	104,1	62,76	41,34	71,96	70,23	0	68,79	68,96	-0,17	2,854	24	0	
09.01.2024	105,51	64,18	41,33	73,46	71,68	0	70,11	70,31	-0,2	2,907	24	0	
10.01.2024	106,85	62,85	44	67,49	65,73	0	64,37	64,55	-0,18	2,843	24	0	
11.01.2024	108,16	65,24	42,92	72,75	70,86	0	69,34	69,45	-0,11	2,989	24	0	
12.01.2024	105,86	57,65	48,21	55,27	53,69	0	52,78	52,86	-0,08	2,552	24	0	
13.01.2024	104,02	58,78	45,24	58,94	57,36	0	56,33	56,45	-0,12	2,558	24	0	
14.01.2024	105,09	64,28	40,81	76,12	74,29	0	72,69	72,91	-0,22	2,979	24	0	
15.01.2024	102,65	54,44	48,21	52,37	50,79	0	50,12	50,07	0,05	2,422	24	0	
16.01.2024	102,82	56,46	46,36	59,19	57,48	0	56,64	56,61	0,03	2,633	24	0	
17.01.2024	102,87	56,02	46,85	57,63	55,93	0	55,11	55,14	-0,03	2,586	24	0	
18.01.2024	102,03	55,29	46,74	55,71	54	0	53,36	53,25	0,11	2,502	24	0	
19.01.2024	102,22	59,6	42,62	62,63	60,99	0	59,94	59,99	-0,05	2,56	24	0	
20.01.2024	93,99	50,1	43,89	51,09	49,52	0	49,18	48,96	0,22	2,162	24	0	
21.01.2024	92,38	50,74	41,64	59,14	57,32	0	57,03	56,6	0,43	2,378	24	0	
22.01.2024	93,49	51,73	41,76	54,35	52,6	0	52,36	51,94	0,42	2,187	24	0	
23.01.2024	99,11	55,48	43,63	56,34	54,41	0	54,06	53,63	0,43	2,364	24	0	
Итого:				**1830,3**	**1779,8**	**0**	**1756,27**	**1753,46**	**2,81**	**74,685**	**744**	**0**	
Средние:	**98,05**	**55,3**	**42,75**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324	**6423,87**	**6299,53**	**0**	**6234,52**	**6218,23**	**16,29**	**182,168**	**3924**	**0**
23/01/2424	**8254,23**	**8079,42**	**0**	**7990,79**	**7971,69**	**19,1**	**256,853**	**4668**	**0**
Итого:	**1830,36**	**1779,89**	**0**	**1756,27**	**1753,46**	**2,81**	**74,685**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 11-б Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9787 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,93	52,48	34,45	54,92	54,61	0,52	53,19	53,9	-0,71	1,834	24	0	
25.12.2023	87,75	52,1	35,65	42,01	42,41	1,97	40,66	41,89	-1,23	1,452	24	0	
26.12.2023	87,66	51,21	36,45	45,62	45,7	1,54	44,1	45,21	-1,11	1,606	24	0	
27.12.2023	86,33	51,34	34,99	48,7	48,71	1,46	47,19	48,12	-0,93	1,651	24	0	
28.12.2023	87,3	51,28	36,02	44,99	44,96	1,56	43,5	44,44	-0,94	1,568	24	0	
29.12.2023	90,75	54,38	36,37	52,17	51,59	1,03	50,35	50,86	-0,51	1,834	24	0	
30.12.2023	92,95	57,56	35,39	51,36	50,56	0,66	49,49	49,79	-0,3	1,756	24	0	
31.12.2023	93,63	54,94	38,69	58,25	57,42	1,02	56,13	56,61	-0,48	2,173	24	0	
01.01.2024	92,48	52,21	40,27	38,28	38,69	2,69	36,91	38,17	-1,26	1,488	24	0	
02.01.2024	97,85	63,77	34,08	76,68	75,47	0,61	73,67	74,05	-0,38	2,516	24	0	
03.01.2024	98,37	66,66	31,71	84,46	83,36	0,5	81,02	81,7	-0,68	2,577	24	0	
04.01.2024	97,97	62,34	35,63	68,6	67,57	0,65	65,86	66,36	-0,5	2,353	24	0	
05.01.2024	97,65	59,61	38,04	60,57	59,54	0,61	58,16	58,56	-0,4	2,217	24	0	
06.01.2024	101,44	63,07	38,37	68,08	66,93	0,53	65,2	65,69	-0,49	2,511	24	0	
07.01.2024	100,87	58,17	42,7	53,37	52,5	0,97	51,16	51,68	-0,52	2,188	24	0	
08.01.2024	103,43	65,36	38,07	73,97	72,69	0,41	70,72	71,29	-0,57	2,702	24	0	
09.01.2024	104,83	66,44	38,39	71,79	70,52	0,37	68,55	69,07	-0,52	2,64	24	0	
10.01.2024	106,26	64,95	41,31	68,28	66,92	0,43	65,13	65,66	-0,53	2,701	24	0	
11.01.2024	107,49	66,73	40,76	71,97	70,54	0,42	68,62	69,1	-0,48	2,81	24	0	
12.01.2024	105,32	59,83	45,49	55,94	54,69	0,3	53,42	53,78	-0,36	2,44	24	0	
13.01.2024	103,48	61,14	42,34	59,26	58,07	0,12	56,66	57,06	-0,4	2,404	24	0	
14.01.2024	104,46	65,88	38,58	74,76	73,44	0,1	71,43	71,99	-0,56	2,765	24	0	
15.01.2024	102,14	58,55	43,59	54,24	53,11	0,12	51,9	52,27	-0,37	2,267	24	0	
16.01.2024	102,26	60,31	41,95	60,85	59,67	0,12	58,26	58,67	-0,41	2,447	24	0	
17.01.2024	102,3	59,15	43,15	57,72	56,52	0,12	55,24	55,6	-0,36	2,39	24	0	
18.01.2024	101,48	58,33	43,15	55,86	54,71	0,11	53,48	53,86	-0,38	2,314	24	0	
19.01.2024	101,56	61,3	40,26	61,12	59,98	0,11	58,54	58,97	-0,43	2,363	24	0	
20.01.2024	93,49	55,11	38,38	51,83	50,96	0,14	49,92	50,23	-0,31	1,918	24	0	
21.01.2024	91,82	54,04	37,78	60,43	59,36	0,16	58,29	58,55	-0,26	2,205	24	0	
22.01.2024	92,9	55,57	37,33	55,3	54,33	0,14	53,29	53,54	-0,25	1,995	24	0	
23.01.2024	98,51	57,88	40,63	56,4	55,24	0,12	54,15	54,39	-0,24	2,207	24	0	
Итого:				**1837,7**	**1810,7**	**19,61**	**1764,19**	**1781,06**	**-16,87**	**68,292**	**744**	**0**	
Средние:	**97,47**	**58,76**	**38,7**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**6790,13**	**6743,25**	**21,96**	**6591,75**	**6644,51**	**-52,76**	**166,905**	**3973**	**0**
23/01/2424:	**8627,91**	**8554,02**	**41,57**	**8355,94**	**8425,57**	**-69,63**	**235,197**	**4717**	**0**
Итого:	**1837,78**	**1810,77**	**19,61**	**1764,19**	**1781,06**	**-16,87**	**68,292**	**744**	**0**

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОГРН 1187456145240 ИНН 7448199350 «Парк-сервис» Для документов

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр Краснопольский 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,09	50,7	36,39	225,59	215,67	0	218,28	213,11	5,17	7,947	24	0	
25.12.2023	88,1	51,69	36,41	209,4	200,05	0	202,48	197,58	4,9	7,376	24	0	
26.12.2023	87,96	51,59	36,37	207,05	197,64	0	200,21	195,19	5,02	7,285	24	0	
27.12.2023	86,6	51,47	35,13	217,31	207,52	0	210,34	204,94	5,4	7,39	24	0	
28.12.2023	87,63	51,59	36,04	204,54	195,04	0	197,83	192,61	5,22	7,134	24	0	
29.12.2023	91,03	53,33	37,7	219,67	209,06	0	211,98	206,31	5,67	7,996	24	0	
30.12.2023	93,12	54,58	38,54	233,67	222,2	0	225,14	219,15	5,99	8,688	24	0	
31.12.2023	93,66	54,63	39,03	245,74	233,56	0	236,69	230,32	6,37	9,251	24	0	
01.01.2024	92,82	53,76	39,06	190,79	181,21	0	183,87	178,8	5,07	7,191	24	0	
02.01.2024	98,11	59,96	38,15	286,02	272,49	0	274,58	268,02	6,56	10,495	24	0	
03.01.2024	98,46	61,25	37,21	314,45	301,33	0	301,79	296,16	5,63	11,253	24	0	
04.01.2024	98,1	60,8	37,3	305,8	293,4	0	293,59	288,43	5,16	10,974	24	0	
05.01.2024	97,95	58,38	39,57	269,12	257,71	0	258,4	253,69	4,71	10,242	24	0	
06.01.2024	101,82	60,69	41,13	281,57	270,06	0	269,57	265,5	4,07	11,113	24	0	
07.01.2024	101,09	58,81	42,28	251,92	241,85	0	241,33	238	3,33	10,227	24	0	
08.01.2024	103,66	61,85	41,81	292,89	281,22	0	280,02	276,31	3,71	11,739	24	0	
09.01.2024	105,28	63,02	42,26	297,82	285,81	0,01	284,35	280,63	3,72	12,056	24	0	
10.01.2024	106,5	63,13	43,37	291,21	279,12	0	277,77	274,07	3,7	12,088	24	0	
11.01.2024	107,79	64,45	43,34	301,52	288,88	0	287,35	283,43	3,92	12,501	24	0	
12.01.2024	105,6	61,58	44,02	271,76	260,4	0	259,42	255,89	3,53	11,457	24	0	
13.01.2024	103,72	59,88	43,84	254,82	244,21	0	243,62	240,21	3,41	10,709	24	0	
14.01.2024	104,67	62,18	42,49	302,72	290,28	0	289,18	285,15	4,03	12,328	24	0	
15.01.2024	102,49	59,34	43,15	259,58	248,74	0,01	248,38	244,71	3,67	10,748	24	0	
16.01.2024	102,54	60,08	42,46	271,06	259,82	0	259,37	255,53	3,84	11,04	24	0	
17.01.2024	102,63	59,7	42,93	268,13	256,8	0	256,55	252,6	3,95	11,043	24	0	
18.01.2024	101,77	59,15	42,62	259,57	248,5	0	248,5	244,49	4,01	10,62	24	0	
19.01.2024	101,62	59,39	42,23	262,25	251,34	0	251,09	247,25	3,84	10,626	24	0	
20.01.2024	93,73	55,79	37,94	253,78	243,32	0	244,41	239,81	4,6	9,287	24	0	
21.01.2024	92,06	55,21	36,85	275,01	263,27	0	265,18	259,54	5,64	9,782	24	0	
22.01.2024	93,22	55,93	37,29	261,67	250,12	0	252,08	246,49	5,59	9,412	24	0	
23.01.2024	98,79	57,24	41,55	243,98	232,18	0	234,08	228,67	5,41	9,747	24	0	
Итого:				**8030,4**	**7682,8**	**0,02**	**7707,43**	**7562,59**	**144,84**	**309,745**	**744**	**0**	
Средние:	**97,72**	**57,77**	**39,95**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**118454,6**	**114091**	**55,13**	**114848**	**112817**	**2030,75**	**4003,12**	**19843**	**18**
23/01/2424:	**126485**	**121774**	**55,15**	**122555**	**120380**	**2175,59**	**4312,87**	**20587**	**18**
Итого:	**8030,41**	**7682,8**	**0,02**	**7707,43**	**7562,59**	**144,84**	**309,745**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова/
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7449199350

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр. Краснопольский 13а Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE8DE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,38	48,19	38,19	116,91	115,49	0	113,18	114,24	-1,06	4,323	24	0	
25.12.2023	87,34	47,72	39,62	108,88	107,37	0	105,36	106,22	-0,86	4,179	24	0	
26.12.2023	87,19	47,96	39,23	105,77	104,21	0	102,31	103,09	-0,78	4,014	24	0	
27.12.2023	85,85	48,58	37,27	110,53	109,21	0	107,06	108	-0,94	3,994	24	0	
28.12.2023	86,88	48,24	38,64	106,25	104,79	0	102,82	103,64	-0,82	3,974	24	0	
29.12.2023	90,21	50,73	39,48	116,06	114,26	0	112,06	112,88	-0,82	4,428	24	0	
30.12.2023	92,32	50,68	41,64	116,7	114,81	0	112,52	113,43	-0,91	4,69	24	0	
31.12.2023	92,44	49,19	43,25	112,26	110,62	0	108,23	109,37	-1,14	4,685	24	0	
01.01.2024	91,89	49,49	42,4	97,38	95,72	0	93,89	94,61	-0,72	3,983	24	0	
02.01.2024	97,31	57,36	39,95	144,09	141,79	0	138,42	139,65	-1,23	5,541	24	0	
03.01.2024	97,73	59,72	38,01	168	165,39	0	161,3	162,68	-1,38	6,144	24	0	
04.01.2024	97,34	59,66	37,68	162,07	159,48	0	155,67	156,87	-1,2	5,878	24	0	
05.01.2024	97,18	56,79	40,39	148,74	146,31	0	142,9	144,13	-1,23	5,78	24	0	
06.01.2024	100,98	59,24	41,74	152,37	149,31	0	145,95	146,92	-0,97	6,106	24	0	
07.01.2024	100,24	56,35	43,89	131,87	129,34	0	126,38	127,44	-1,06	5,555	24	0	
08.01.2024	102,94	62,27	40,67	170,36	166,97	0	162,98	164,01	-1,03	6,647	24	0	
09.01.2024	104,41	62,62	41,79	168,63	165,26	0	161,14	162,29	-1,15	6,757	24	0	
10.01.2024	105,66	62,3	43,36	159,59	155,87	0	152,32	153,11	-0,79	6,623	24	0	
11.01.2024	107	65,09	41,91	174,04	170,1	0	165,94	166,85	-0,91	6,978	24	0	
12.01.2024	104,74	60,22	44,52	144,67	141,1	0	138,19	138,75	-0,56	6,169	24	0	
13.01.2024	102,88	57,72	45,16	140,03	136,87	0	133,95	134,78	-0,83	6,061	24	0	
14.01.2024	103,93	63,92	40,01	179,72	176,01	0	171,77	172,74	-0,97	6,895	24	0	
15.01.2024	101,61	57,87	43,74	133,83	130,97	0	128,15	128,91	-0,76	5,618	23	1	*
16.01.2024	101,67	57,98	43,69	140,9	137,76	0	134,93	135,61	-0,68	5,912	24	0	
17.01.2024	101,76	56,76	45	138,9	135,9	0	132,98	133,87	-0,89	5,999	24	0	
18.01.2024	100,9	56,37	44,53	134,76	131,93	0	129,12	129,99	-0,87	5,761	24	0	
19.01.2024	100,78	57,89	42,89	139,6	136,57	0	133,74	134,46	-0,72	5,745	24	0	
20.01.2024	92,96	53,6	39,36	133,59	131,21	0	128,75	129,47	-0,72	5,073	24	0	
21.01.2024	91,29	52,53	38,76	140,59	138,78	0	135,65	137,02	-1,37	5,262	24	0	
22.01.2024	92,44	53,22	39,22	133,05	131,12	0	128,25	129,39	-1,14	5,033	24	0	
23.01.2024	97,98	55,05	42,93	129,55	127,08	0	124,37	125,31	-0,94	5,349	24	0	
Итого:				**4259,6**	**4181,6**	**0**	**4090,28**	**4119,73**	**-29,45**	**169,156**	**743**	**1**	
Средние:	**96,91**	**55,65**	**41,25**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**128573,7**	**126077**	**0**	**125041,1**	**124133**	**908,19**	**2691,37**	**24390**	**5**
23/01/2424:	**132833,4**	**130259**	**0**	**129131,3**	**128253**	**878,74**	**2860,53**	**25133**	**6**
Итого:	**4259,69**	**4181,6**	**0**	**4090,28**	**4119,73**	**-29,45**	**169,156**	**743**	**1**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:пр.Краснопольский 13-б Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,86	44,06	42,8	34,19	61,07	0	33,07	60,51	-27,44	1,405	24	0	
25.12.2023	88,01	42,13	45,88	14,61	49,01	0	14,14	48,6	-34,46	0,641	24	0	
26.12.2023	87,4	42,76	44,64	10,91	52,04	0	10,55	51,58	-41,03	0,482	24	0	
27.12.2023	86,19	44,02	42,17	39,26	57,49	0	38,02	56,99	-18,97	1,624	24	0	
28.12.2023	87,33	44,51	42,82	58,29	55,61	0	56,39	55,07	1,32	2,413	24	0	
29.12.2023	90,83	48,3	42,53	67,81	64,58	0	65,4	63,85	1,55	2,783	24	0	
30.12.2023	92,94	50,31	42,63	73,24	69,69	0	70,57	68,87	1,7	3,012	24	0	
31.12.2023	93,53	48,86	44,67	73,3	69,61	0	70,63	68,8	1,83	3,158	24	0	
01.01.2024	92,57	45,67	46,9	50,57	47,96	0,01	48,73	47,5	1,23	2,288	24	0	
02.01.2024	97,81	59,99	37,82	97,81	93,21	0	93,91	91,67	2,24	3,557	24	0	
03.01.2024	98,17	60,76	37,41	105,14	100,31	0	100,96	98,62	2,34	3,786	24	0	
04.01.2024	97,78	57,37	40,41	89,26	84,96	0	85,69	83,63	2,06	3,471	24	0	
05.01.2024	97,67	54,23	43,44	79,74	75,73	0	76,57	74,71	1,86	3,334	24	0	
06.01.2024	101,37	57,08	44,29	83,55	79,31	0	80,04	78,11	1,93	3,555	24	0	
07.01.2024	100,74	51,91	48,83	69,03	65,36	0	66,12	64,53	1,59	3,237	24	0	
08.01.2024	103,34	59,83	43,51	95,48	90,75	0	91,3	89,26	2,04	3,984	24	0	
09.01.2024	104,79	61,07	43,72	91,97	87,35	0	87,83	85,85	1,98	3,853	24	0	
10.01.2024	106,04	60,02	46,02	87,68	83,12	0	83,67	81,74	1,93	3,861	24	0	
11.01.2024	107,4	61,05	46,35	90,02	85,29	0	85,82	83,81	2,01	3,991	24	0	
12.01.2024	105,1	55,52	49,58	72,3	68,38	0	69,04	67,39	1,65	3,432	24	0	
13.01.2024	103,31	54,56	48,75	74,53	70,6	0	71,26	69,62	1,64	3,485	24	0	
14.01.2024	104,29	59,72	44,57	94,75	90	0	90,52	88,51	2,01	4,05	24	0	
15.01.2024	102	52,32	49,68	69,04	65,33	0,01	66,12	64,51	1,61	3,293	24	0	
16.01.2024	102,09	54,92	47,17	77,08	73,06	0	73,77	72,05	1,72	3,488	24	0	
17.01.2024	102,18	53,7	48,48	74,8	70,82	0	71,61	69,85	1,76	3,481	24	0	
18.01.2024	101,3	52,66	48,64	70,71	66,92	0	67,72	66,03	1,69	3,301	24	0	
19.01.2024	101,25	54,99	46,26	75,81	71,89	0	72,59	70,87	1,72	3,367	24	0	
20.01.2024	93,29	48,08	45,21	67,56	64,24	0,01	65,08	63,52	1,56	2,945	24	0	
21.01.2024	91,71	48,91	42,8	76,59	72,95	0	73,85	72,13	1,72	3,162	24	0	
22.01.2024	92,9	49,48	43,42	71,49	67,99	0	68,87	67,23	1,64	2,99	24	0	
23.01.2024	98,45	51,48	46,97	70,6	66,85	0	67,77	66,03	1,74	3,191	24	0	
Итого:				**2207,1**	**2221,4**	**0,03**	**2117,61**	**2191,4**	**-73,83**	**94,62**	**744**	**0**	
Средние:	**97,37**	**52,58**	**44,78**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:0	**78514**	**76317,39**	**26,05**	**76288,84**	**75401,91**	**886,93**	**2261,53**	**33491**	**0**
23/01/2424:0	**80721,2**	**78538,87**	**26,08**	**78406,45**	**77593,35**	**813,1**	**2356,15**	**34235**	**0**
Итого:	**2207,12**	**2221,48**	**0,03**	**2117,61**	**2191,44**	**-73,83**	**94,62**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167251
Адрес:Бейвеля 48 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6751 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
28.12.2023	87,52	47,62	39,9	93,28	90,63	0,1	90,23	89,63	0,6	3,602	24	0	
29.12.2023	90,64	49,7	40,94	108,48	105,36	0,06	104,71	104,13	0,58	4,289	24	0	
30.12.2023	93,12	51,66	41,46	116,16	112,86	0,06	111,91	111,45	0,46	4,646	24	0	
31.12.2023	93,81	51,24	42,57	118,93	115,52	0,06	114,56	114,11	0,45	4,883	24	0	
01.01.2024	92,69	47,52	45,17	80,95	78,45	0,1	78,04	77,62	0,42	3,529	24	0	
02.01.2024	97,82	56,67	41,15	135,2	131,56	0,04	129,83	129,6	0,23	5,352	24	0	
03.01.2024	98,5	60,65	37,85	160,01	156,34	0,05	153,58	153,71	-0,13	5,824	24	0	
04.01.2024	98,19	57,15	41,04	139,6	136,15	0,05	134,02	134,13	-0,11	5,511	24	0	
05.01.2024	97,77	54,16	43,61	124,41	121,12	0,07	119,45	119,46	-0,01	5,219	24	0	
06.01.2024	101,59	57,41	44,18	135,48	131,87	0,06	129,71	129,85	-0,14	5,745	24	0	
07.01.2024	101,09	53,36	47,73	111,6	108,43	0,08	106,92	107	-0,08	5,115	24	0	
08.01.2024	103,56	60,45	43,11	149,09	145,13	0,04	142,54	142,73	-0,19	6,16	24	0	
09.01.2024	104,88	61,25	43,63	148,49	144,36	0,06	141,82	141,84	-0,02	6,205	24	0	
10.01.2024	106,53	59,96	46,57	138,2	134,1	0,05	131,81	131,88	-0,07	6,156	24	0	
11.01.2024	107,61	62,08	45,53	148,82	144,46	0,06	141,83	141,9	-0,07	6,479	24	0	
12.01.2024	105,59	55,44	50,15	118,22	114,52	0,06	112,84	112,88	-0,04	5,676	24	0	
13.01.2024	103,68	54,93	48,75	120,12	116,49	0,05	114,85	114,85	0	5,613	24	0	
14.01.2024	104,63	61,24	43,39	155,04	150,75	0,05	148,1	148,15	-0,05	6,446	24	0	
15.01.2024	102,4	53,39	49,01	116,21	112,66	0,07	111,22	111,16	0,06	5,463	24	0	
16.01.2024	102,43	55,25	47,18	124,46	120,76	0,07	119,09	119,06	0,03	5,632	24	0	
17.01.2024	102,43	53,54	48,89	119,5	115,81	0,06	114,32	114,26	0,06	5,599	24	0	
18.01.2024	101,66	53,72	47,94	115,86	112,05	0,07	110,92	110,55	0,37	5,328	24	0	
19.01.2024	101,67	55,05	46,62	124,83	120,01	0,09	119,5	118,33	1,17	5,585	24	0	
20.01.2024	93,8	50,86	42,94	118,26	114,08	0,1	113,9	112,7	1,2	4,895	24	0	
21.01.2024	91,93	50,77	41,16	126,17	121,82	0,07	121,67	120,37	1,3	5,011	24	0	
22.01.2024	92,97	51,48	41,49	119,51	115,27	0,09	115,17	113,87	1,3	4,783	24	0	
23.01.2024	98,55	52,21	46,34	111,66	107,25	0,09	107,19	105,9	1,29	4,975	24	0	
Итого:				**3378,5**	**3277,8**	**1,81**	**3239,73**	**3231,12**	**8,61**	**143,721**	**648**	**0**	
Средние:	**99,15**	**54,76**	**44,38**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
27/12/2324:0	260,22	255,2	0,27	251,91	252,44	-0,53	9,633	60	0
23/01/2424:0	3638,76	3533,01	2,08	3491,64	3483,56	8,08	153,354	708	0
Итого:	3378,54	3277,81	1,81	3239,73	3231,12	8,61	143,721	648	0
							165,013		

Обрушиева-

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	21,292

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

ОГРН 1167451145240 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ"
Инспектор СКИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Бейвеля 56 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFEF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,21	49,54	37,67	136,49	160,73	0	132,04	158,91	-26,87	4,946	24	0	
25.12.2023	88,03	46,82	41,21	106,18	140,76	0	102,65	139,31	-36,66	4,182	24	0	
26.12.2023	87,96	47,26	40,7	110,37	150,27	0	106,74	148,72	-41,98	4,346	24	0	
27.12.2023	86,58	48,02	38,56	116,24	159,02	0	112,51	157,28	-44,77	4,33	24	0	
28.12.2023	87,61	47,44	40,17	108,12	149,3	0	104,59	147,71	-43,12	4,195	24	0	
29.12.2023	90,97	50,76	40,21	131,96	142,16	0	127,34	140,44	-13,1	5,105	24	0	
30.12.2023	93,28	53,45	39,83	142,85	133,38	0	137,62	131,63	5,99	5,485	24	0	
31.12.2023	93,96	53,26	40,7	145,75	136,06	0	140,35	134,27	6,08	5,722	24	0	
01.01.2024	92,76	46,92	45,84	95,04	128,56	0	91,61	127,25	-35,64	4,159	24	0	
02.01.2024	97,96	56,14	41,82	153,87	143,58	0	147,76	141,47	6,29	6,192	24	0	
03.01.2024	98,54	56,27	42,27	155,98	145,56	0	149,69	143,43	6,26	6,341	24	0	
04.01.2024	98,2	56,39	41,81	155,35	145,07	0	149,13	142,95	6,18	6,25	24	0	
05.01.2024	97,97	55,45	42,52	151,97	141,8	0	145,89	139,8	6,09	6,217	24	0	
06.01.2024	101,92	57,09	44,83	154,07	143,51	0	147,5	141,37	6,13	6,625	24	0	
07.01.2024	101,26	56,02	45,24	142,27	132,47	0	136,25	130,54	5,71	6,179	24	0	
08.01.2024	103,57	57,91	45,66	154,16	143,53	0	147,38	141,29	6,09	6,746	24	0	
09.01.2024	105,29	58,39	46,9	154,49	143,68	0	147,5	141,43	6,07	6,935	24	0	
10.01.2024	106,58	59,38	47,2	154,51	143,8	0	147,38	141,46	5,92	6,98	24	0	
11.01.2024	107,7	59,66	48,04	154,66	143,75	0	147,4	141,4	6	7,102	24	0	
12.01.2024	105,68	58,5	47,18	147,78	137,47	0	141,06	135,31	5,75	6,674	24	0	
13.01.2024	103,79	57,1	46,69	143,81	133,73	0	137,47	131,72	5,75	6,436	24	0	
14.01.2024	104,67	57,96	46,71	154,81	143,86	0	147,89	141,63	6,26	6,927	24	0	
15.01.2024	102,51	56,07	46,44	136,4	127,01	0	130,53	125,19	5,34	6,075	23	1	*
16.01.2024	102,57	57,43	45,14	150,26	140,22	0	143,77	138,06	5,71	6,506	24	0	
17.01.2024	102,61	56,98	45,63	148,36	138,35	0	141,96	136,27	5,69	6,493	24	0	
18.01.2024	101,85	56,47	45,38	143,97	134,18	0	137,84	132,22	5,62	6,27	24	0	
19.01.2024	101,78	57,01	44,77	146,54	136,51	0	140,31	134,46	5,85	6,297	24	0	
20.01.2024	93,86	51,38	42,48	131,76	154,91	0	126,9	153,04	-26,14	5,325	24	0	
21.01.2024	92,07	52,9	39,17	146,38	173,55	0	141,17	171,28	-30,11	5,518	24	0	
22.01.2024	93,15	52,11	41,04	138,74	168,18	0,01	133,68	166,08	-32,4	5,442	24	0	
23.01.2024	98,78	54,43	44,35	136,22	138,34	0	130,71	136,43	-5,72	5,774	24	0	
Итого:				**4349,3**	**4453,3**	**0,01**	**4174,62**	**4392,35**	**-217,73**	**181,774**	**743**	**1**	
Средние:	**97,76**	**54,33**	**43,42**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:0	**62962,72**	**55727,75**	**31,5**	**61193,93**	**55025,72**	**6168,21**	**1715,101**	**15321**	**5**
23/01/2424:0	**67312,08**	**60181,05**	**31,51**	**65368,55**	**59418,07**	**5950,48**	**1896,875**	**16064**	**6**
Итого:	**4349,36**	**4453,3**	**0,01**	**4174,62**	**4392,35**	**-217,73**	**181,774**	**743**	**1**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ЧЕЛЯБИНСК * ООО «Парк-сервис» ОГРН 1167451143240 Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 54 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x302F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,34	48	39,34	144,81	141,15	0,01	140,08	139,63	0,45	5,514	24	0	
25.12.2023	88,19	44,89	43,3	111,36	108,1	0,02	107,68	107,1	0,58	4,664	24	0	
26.12.2023	88,09	45,53	42,56	116,2	112,84	0,01	112,38	111,74	0,64	4,782	24	0	
27.12.2023	86,7	45,9	40,8	125,07	121,52	0,01	121,03	120,28	0,75	4,941	24	0	
28.12.2023	87,73	45,62	42,11	113,63	110,09	0,01	109,91	109,05	0,86	4,628	24	0	
29.12.2023	91,16	49,54	41,62	137,61	133,2	0	132,76	131,66	1,1	5,528	24	0	
30.12.2023	93,37	50,65	42,72	149,28	144,31	0,01	143,82	142,59	1,23	6,149	24	0	
31.12.2023	94,06	50,08	43,98	151,61	146,31	0,01	145,96	144,58	1,38	6,428	24	0	
01.01.2024	92,95	45,93	47,02	98,47	94,9	0,02	94,88	93,93	0,95	4,466	24	0	
02.01.2024	98,22	59,47	38,75	193,69	187,8	0,01	185,92	184,78	1,14	7,216	24	0	
03.01.2024	98,75	62,04	36,71	215,33	209,8	0	206,64	206,13	0,51	7,603	24	0	
04.01.2024	98,4	57,5	40,9	178,01	173,09	0,02	170,85	170,44	0,41	7,001	24	0	
05.01.2024	98,08	54,63	43,45	158,28	153,77	0,01	151,97	151,65	0,32	6,614	24	0	
06.01.2024	101,9	58,2	43,7	173,03	167,94	0,02	165,63	165,31	0,32	7,256	24	0	
07.01.2024	101,29	52,7	48,59	136,47	132,18	0,01	130,68	130,47	0,21	6,363	24	0	
08.01.2024	103,89	60,2	43,69	190,76	185,02	0	182,34	181,95	0,39	7,989	24	0	
09.01.2024	105,24	61,06	44,18	182,42	176,81	0,02	174,2	173,76	0,44	7,721	24	0	
10.01.2024	106,72	60,17	46,55	175,1	169,4	0,01	167	166,59	0,41	7,8	24	0	
11.01.2024	107,94	61,79	46,15	184,85	178,77	0,02	176,15	175,66	0,49	8,157	24	0	
12.01.2024	105,75	54,43	51,32	139,33	134,54	0,02	133,01	132,69	0,32	6,844	24	0	
13.01.2024	103,91	55,32	48,59	153,42	148,51	0,01	146,62	146,42	0,2	7,141	24	0	
14.01.2024	104,92	60,71	44,21	196,5	190,57	0,02	187,67	187,32	0,35	8,326	24	0	
15.01.2024	102,59	52,58	50,01	139,75	135,23	0,1	133,71	133,49	0,22	6,7	24	0	
16.01.2024	102,67	54,74	47,93	153,31	148,48	0,1	146,67	146,4	0,27	7,048	24	0	
17.01.2024	102,7	53,94	48,76	148,26	143,54	0	141,83	141,62	0,21	6,93	24	0	
18.01.2024	101,88	52,73	49,15	140,71	136,19	0,02	134,69	134,42	0,27	6,632	24	0	
19.01.2024	101,94	55,55	46,39	152,13	147,51	0,02	145,63	145,4	0,23	6,772	24	0	
20.01.2024	93,87	49,01	44,86	130,39	126,63	0,03	125,57	125,18	0,39	5,639	24	0	
21.01.2024	92,19	49,46	42,73	151,93	147,1	0,01	146,5	145,42	1,08	6,267	24	0	
22.01.2024	93,28	49,83	43,45	140,44	135,5	0,02	135,3	133,9	1,4	5,886	24	0	
23.01.2024	98,88	51,74	47,14	139,79	134,22	0,02	134,11	132,57	1,54	6,334	24	0	
Итого:				**4721,9**	**4575**	**0,59**	**4531,19**	**4512,13**	**19,06**	**201,339**	**744**	**0**	
Средние:	**97,89**	**53,35**	**44,53**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**112583,1**	**110884,7**	**33,72**	**109432,5**	**109551,8**	**-119,32**	**3170,923**	**24083**	**0**
23/01/2424:	**117305,1**	**115459,8**	**34,31**	**113963,7**	**114063,9**	**-100,26**	**3372,262**	**24827**	**0**
Итого:	**4721,94**	**4575,02**	**0,59**	**4531,19**	**4512,13**	**19,06**	**201,339**	**744**	**0**

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СКН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ $T_{раб} \times T_{нш}$	0

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDD7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,7	49,22	37,48	102,8	99,16	0	99,51	98,07	1,44	3,731	24	0	
25.12.2023	87,52	48,85	38,67	86,77	83,61	0	83,91	82,65	1,26	3,246	24	0	
26.12.2023	87,53	48,84	38,69	90,13	86,9	0	87,19	85,93	1,26	3,376	24	0	
27.12.2023	86,14	49,02	37,12	94,62	91,31	0	91,61	90,3	1,31	3,401	24	0	
28.12.2023	87,11	48,17	38,94	90,22	86,95	0,01	87,29	85,99	1,3	3,4	24	0	
29.12.2023	90,25	51,05	39,2	101,25	97,48	0	97,75	96,28	1,47	3,835	24	0	
30.12.2023	92,79	53,48	39,31	114	109,68	0	109,88	108,24	1,64	4,325	24	0	
31.12.2023	93,48	53,36	40,12	116,73	112,25	0	112,43	110,75	1,68	4,515	24	0	
01.01.2024	92,25	51,11	41,14	84,09	80,89	0	81,06	79,93	1,13	3,34	24	0	
02.01.2024	97,49	60,72	36,77	138,02	133,02	0	132,56	130,76	1,8	4,887	24	0	
03.01.2024	98,27	63,19	35,08	153,93	148,5	0	147,77	145,79	1,98	5,194	24	0	
04.01.2024	97,95	60,51	37,44	137,87	132,81	0	132,38	130,56	1,82	4,967	24	0	
05.01.2024	97,38	57,19	40,19	118,36	113,89	0	113,68	112,16	1,52	4,575	24	0	
06.01.2024	101,24	61,02	40,22	128,95	124,08	0	123,51	121,96	1,55	4,982	24	0	
07.01.2024	100,67	56,81	43,86	106,22	102,08	0	101,8	100,53	1,27	4,475	24	0	
08.01.2024	103,2	61,99	41,21	135,35	130,2	0	129,46	127,91	1,55	5,35	24	0	
09.01.2024	104,59	64,2	40,39	139,66	134,3	0	133,42	131,8	1,62	5,408	24	0	
10.01.2024	106,2	63,31	42,89	128,48	123,35	0	122,57	121,07	1,5	5,276	24	0	
11.01.2024	107,29	65,25	42,04	140,76	135,13	0	134,19	132,53	1,66	5,662	24	0	
12.01.2024	105,22	59,6	45,62	112,84	108,16	0,01	107,73	106,42	1,31	4,931	24	0	
13.01.2024	103,31	58,28	45,03	113,5	108,94	0	108,54	107,23	1,31	4,898	24	0	
14.01.2024	104,3	63,04	41,26	140,23	134,73	0	133,98	132,28	1,7	5,549	24	0	
15.01.2024	102,01	57,44	44,57	109,54	105,09	0,01	104,85	103,51	1,34	4,685	24	0	
16.01.2024	102,06	58,22	43,84	116,5	111,79	0	111,49	110,05	1,44	4,899	24	0	
17.01.2024	102	57,61	44,39	111,8	107,26	0	107,01	105,63	1,38	4,762	24	0	
18.01.2024	101,28	57,31	43,97	108,62	104,24	0	104,01	102,68	1,33	4,585	24	0	
19.01.2024	101,44	59,72	41,72	120,22	115,5	0	115,13	113,6	1,53	4,818	24	0	
20.01.2024	93,47	53,57	39,9	106,94	103,05	0,01	103,04	101,68	1,36	4,114	24	0	
21.01.2024	91,6	52,7	38,9	113,43	109,01	0	109,38	107,57	1,81	4,261	24	0	
22.01.2024	92,59	53,79	38,8	108,06	103,66	0	104,16	102,25	1,91	4,047	24	0	
23.01.2024	98,27	56,01	42,26	110,44	105,61	0	106,01	104,08	1,93	4,491	24	0	
Итого:				**3580,3**	**3442,6**	**0,04**	**3437,3**	**3390,19**	**47,11**	**139,985**	**744**	**0**	
Средние:	**97,27**	**56,59**	**40,67**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**87829,77**	**86020,89**	**1,9**	**85398,69**	**84929,41**	**469,28**	**2304,875**	**24589**	**0**
23/01/2424:	**91410,1**	**89463,52**	**1,94**	**88835,99**	**88319,6**	**516,39**	**2444,86**	**25333**	**0**
Итого:	**3580,33**	**3442,63**	**0,04**	**3437,3**	**3390,19**	**47,11**	**139,985**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	0,000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 54а итп 2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9A1E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,76	49,11	37,65	103,53	99,43	0,01	100,2	98,37	1,83	3,773	24	0	
25.12.2023	87,48	47,56	39,92	84,08	80,56	0	81,33	79,71	1,62	3,249	24	0	
26.12.2023	87,48	46,88	40,6	87,39	83,76	0	84,52	82,88	1,64	3,432	24	0	
27.12.2023	86,09	48,07	38,02	90,39	86,71	0,01	87,51	85,74	1,77	3,328	24	0	
28.12.2023	87,05	47,1	39,95	84,93	81,16	0	82,19	80,34	1,85	3,281	24	0	
29.12.2023	90,36	50,85	39,51	101,14	96,66	0	97,64	95,51	2,13	3,858	24	0	
30.12.2023	92,8	53,49	39,31	111,66	106,78	0,01	107,64	105,38	2,26	4,24	24	0	
31.12.2023	93,55	53,34	40,21	112,11	107,14	0	108	105,69	2,31	4,348	24	0	
01.01.2024	92,11	47,9	44,21	75,85	72,14	0,01	73,1	71,35	1,75	3,233	24	0	
02.01.2024	97,64	61,01	36,63	136,17	130,57	0,01	130,78	128,34	2,44	4,801	24	0	
03.01.2024	98,3	63,38	34,92	153,86	147,77	0	147,71	145,07	2,64	5,169	24	0	
04.01.2024	97,92	60,77	37,15	132,36	126,86	0,01	127,1	124,73	2,37	4,733	24	0	
05.01.2024	97,42	57,49	39,93	115,66	110,78	0	111,1	109,11	1,99	4,446	24	0	
06.01.2024	101,27	61,21	40,06	128,22	122,58	0,01	122,79	120,5	2,29	4,934	24	0	
07.01.2024	100,59	55,44	45,15	101,9	97,13	0,01	97,64	95,74	1,9	4,416	24	0	
08.01.2024	103,25	62,51	40,74	133,96	127,97	0	128,12	125,71	2,41	5,235	24	0	
09.01.2024	104,64	64,3	40,34	138,12	131,76	0,06	131,95	129,29	2,66	5,343	24	0	
10.01.2024	106,14	63,19	42,95	126,3	120,17	0,01	120,51	118	2,51	5,194	24	0	
11.01.2024	107,35	66,2	41,15	140,7	133,94	0	134,13	131,27	2,86	5,543	24	0	
12.01.2024	105,11	59,14	45,97	107,74	102,3	0,02	102,88	100,66	2,22	4,743	24	0	
13.01.2024	103,26	58,95	44,31	112,47	107	0	107,53	105,31	2,22	4,778	24	0	
14.01.2024	104,31	64,01	40,3	139,93	133,34	0,01	133,7	130,83	2,87	5,407	24	0	
15.01.2024	101,96	57,23	44,73	108,3	103	0,01	103,66	101,46	2,2	4,648	24	0	
16.01.2024	101,98	57,87	44,11	110,64	105,29	0	105,92	103,68	2,24	4,682	24	0	
17.01.2024	101,94	56,48	45,46	107,17	101,93	0,01	102,58	100,41	2,17	4,674	24	0	
18.01.2024	101,22	56,77	44,45	107,4	102,23	0,01	102,87	100,72	2,15	4,583	24	0	
19.01.2024	101,39	59,32	42,07	119,06	113,46	0,01	114,03	111,61	2,42	4,809	24	0	
20.01.2024	93,34	52,38	40,96	101,97	97,44	0,01	98,25	96,17	2,08	4,03	24	0	
21.01.2024	91,59	51,77	39,82	113,56	108,47	0	109,53	107,15	2,38	4,368	24	0	
22.01.2024	92,58	52,71	39,87	105,91	100,91	0,01	102,08	99,62	2,46	4,075	24	0	
23.01.2024	98,25	55,43	42,82	110,6	104,98	0	106,18	103,47	2,71	4,556	24	0	
Итого:				**3503**	**3344,2**	**0,24**	**3363,17**	**3293,82**	**69,35**	**137,909**	**744**	**0**	
Средние:	**97,26**	**56,18**	**41,07**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**21560,91**	**20983,39**	**1,6**	**20969,98**	**20733,79**	**236,19**	**596,14**	**7334**	**0**
23/01/2424:	**25063,99**	**24327,61**	**1,84**	**24333,15**	**24027,61**	**305,54**	**734,049**	**8078**	**0**
Итого:	**3503,08**	**3344,22**	**0,24**	**3363,17**	**3293,82**	**69,35**	**137,909**	**744**	**0**

ООО «ПАРК-СЕРВИС» ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ» Инспектор СТИ 5 ЭР Болтачева Л.А. 25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101 Тип расходомера:ПРЭМ-65
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,09	46,82	39,27	140,64	136,92	0	136,08	135,55	0,53	5,556	24	0	
25.12.2023	86,84	44,56	42,28	111,68	108,6	0	108,01	107,59	0,42	4,698	24	0	
26.12.2023	86,69	44,88	41,81	114,83	111,67	0	111,01	110,58	0,43	4,722	24	0	
27.12.2023	85,45	45,86	39,59	120,49	117,22	0	116,62	116,14	0,48	4,887	24	0	
28.12.2023	86,41	44,58	41,83	115,86	112,62	0	112,08	111,55	0,53	4,755	24	0	
29.12.2023	89,89	49,35	40,54	135,01	130,85	0	130,24	129,43	0,81	5,622	24	0	
30.12.2023	92,05	52,08	39,97	155,07	150,2	0	149,39	148,34	1,05	6,299	24	0	
31.12.2023	92,79	51,85	40,94	155,69	150,66	0	149,92	148,8	1,12	6,44	24	0	
01.01.2024	91,4	45,89	45,51	98,61	95,55	0	95,02	94,55	0,47	4,31	24	0	
02.01.2024	96,97	61,72	35,25	186,59	180,58	0	179,15	177,8	1,35	7,264	24	0	
03.01.2024	97,45	64,67	32,78	221,96	215,36	0	213,02	211,64	1,38	7,928	24	0	
04.01.2024	96,95	59,45	37,5	180	174,3	0	172,8	171,63	1,17	7,12	24	0	
05.01.2024	96,66	55,82	40,84	157,81	152,56	0,01	151,5	150,53	0,97	6,715	24	0	
06.01.2024	100,39	59,87	40,52	177,83	171,72	0	170,27	169,09	1,18	7,553	24	0	
07.01.2024	99,69	53,94	45,75	140,32	135,43	0,01	134,42	133,65	0,77	6,499	24	0	
08.01.2024	102,44	61,76	40,68	188,97	182,43	0	180,64	179,52	1,12	8,144	24	0	
09.01.2024	103,83	63,75	40,08	195,43	188,61	0	186,61	185,37	1,24	8,271	24	0	
10.01.2024	105,13	61,62	43,51	175,93	169,31	0	167,79	166,64	1,15	8,08	24	0	
11.01.2024	106,47	64,27	42,2	192,15	184,95	0	183,12	181,79	1,33	8,584	24	0	
12.01.2024	104,08	56,43	47,65	150,1	144,38	0,01	143,29	142,34	0,95	7,276	24	0	
13.01.2024	102,33	57,68	44,65	159,34	153,58	0	152,34	151,42	0,92	7,448	24	0	
14.01.2024	103,46	62,79	40,67	200,85	193,96	0	191,88	190,65	1,23	8,427	24	0	
15.01.2024	100,91	53,51	47,4	143,59	138,34	0,01	137,4	136,58	0,82	6,899	24	0	
16.01.2024	101,05	55,44	45,61	161,11	155,36	0	154,17	153,15	1,02	7,297	24	0	
17.01.2024	101,1	55,18	45,92	152,12	146,5	0,01	145,53	144,55	0,98	7,154	24	0	
18.01.2024	100,26	54,02	46,24	148,73	143,3	0,34	142,41	141,38	1,03	6,912	24	0	
19.01.2024	100,33	57,26	43,07	161,74	155,95	0	154,85	153,75	1,1	7,203	24	0	
20.01.2024	92,31	49,22	43,09	137,04	132,71	0,01	131,98	131,22	0,76	5,893	24	0	
21.01.2024	90,73	49,36	41,37	153,75	148,9	0	148,24	147,19	1,05	6,3	24	0	
22.01.2024	91,85	50,5	41,35	140,87	136,24	0,01	135,73	134,68	1,05	5,907	24	0	
23.01.2024	97,43	53,25	44,18	147,17	141,73	0,02	141,21	139,89	1,32	6,519	24	**0**	
Итого:				**4821,2**	**4660,4**	**0,43**	**4626,72**	**4597**	**29,73**	**206,682**	**724**	**0**	
Средние:	**96,43**	**54,43**	**42**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324 .00	**84898,1**	**82986,35**	**4,62**	**82544,77**	**81931,8**	**612,97**	**2236,54**	**33493**	**1**
23.01.2024	**89719,3**	**87646,75**	**5,05**	**87171,49**	**86528,79**	**642,7**	**2443,22**	**34217**	**1**
Итого:	**4821,2**	**4660,4**	**0,43**	**4626,72**	**4596,99**	**29,73**	**206,682**	**724**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и$ / $T_{раб} \times T_{нш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ С.А. Бурангулов /
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5696 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.12.2023	86,09	46,82	39,27	102,11	99,46	0	98,89	98,46	0,43	4,517	24	0	
25.12.2023	86,84	44,56	42,28	77,51	75,43	0	75,03	74,72	0,31	3,689	24	0	
26.12.2023	86,69	44,88	41,81	80,3	78,07	0	77,69	77,36	0,33	3,776	24	0	
27.12.2023	85,45	45,86	39,59	85,78	83,5	0	83,09	82,68	0,41	3,823	24	0	
28.12.2023	86,41	44,58	41,83	80,73	78,45	0	78,15	77,68	0,47	3,804	24	0	
29.12.2023	89,89	49,35	40,54	97	94,13	0	93,68	93,06	0,62	4,421	24	0	
30.12.2023	92,05	52,08	39,97	106,39	103,16	0	102,57	101,85	0,72	4,771	24	0	
31.12.2023	92,79	51,85	40,94	106,65	103,35	0	102,82	102	0,82	4,902	24	0	
01.01.2024	91,4	45,89	45,51	70,11	67,92	0	67,63	67,26	0,37	3,585	24	0	
02.01.2024	96,97	61,72	35,25	139,32	135,16	0	133,86	132,81	1,05	5,499	24	0	
03.01.2024	97,45	64,67	32,78	161,22	156,65	0	154,86	153,68	1,18	5,919	24	0	
04.01.2024	96,95	59,45	37,5	125,4	121,53	0	120,45	119,53	0,92	5,262	24	0	
05.01.2024	96,66	55,82	40,84	113,45	109,79	0	109,03	108,22	0,81	5,191	24	0	
06.01.2024	100,39	59,87	40,52	121,53	117,46	0	116,49	115,5	0,99	5,504	24	0	
07.01.2024	99,69	53,94	45,75	95,68	92,32	0	91,74	91,05	0,69	4,891	24	0	
08.01.2024	102,44	61,76	40,68	134,69	130,03	0	128,88	127,78	1,1	6,118	24	0	
09.01.2024	103,83	63,75	40,08	133,26	128,6	0	127,36	126,22	1,14	5,957	24	0	
10.01.2024	105,13	61,62	43,51	123,17	118,52	0	117,62	116,45	1,17	5,969	24	0	
11.01.2024	106,47	64,27	42,2	130,19	125,31	0	124,2	122,94	1,26	6,118	24	0	
12.01.2024	104,08	56,43	47,65	100,58	96,62	0	96,13	95,18	0,95	5,342	24	0	
13.01.2024	102,33	57,68	44,65	109,93	105,93	0	105,2	104,3	0,9	5,474	24	0	
14.01.2024	103,46	62,79	40,67	137,34	132,62	0	131,34	130,23	1,11	6,237	24	0	
15.01.2024	100,91	53,51	47,4	96,7	93,18	0	92,63	91,95	0,68	5,118	24	0	
16.01.2024	101,05	55,44	45,61	108,55	104,68	0	103,98	103,17	0,81	5,53	24	0	
17.01.2024	101,1	55,18	45,92	103,68	99,99	0	99,31	98,58	0,73	5,314	24	0	
18.01.2024	100,26	54,02	46,24	101,64	98,05	0	97,42	96,72	0,7	5,249	24	0	
19.01.2024	100,33	57,26	43,07	110,79	107,09	0	106,16	105,44	0,72	5,332	24	0	
20.01.2024	92,31	49,22	43,09	93,14	90,44	0	89,8	89,42	0,38	4,505	24	0	
21.01.2024	90,73	49,36	41,37	107,01	103,92	0	103,29	102,71	0,58	4,974	24	0	
22.01.2024	91,85	50,5	41,35	98,64	95,66	0	95,13	94,49	0,64	4,582	24	0	
23.01.2024	97,43	53,25	44,18	100,38	96,88	0	96,41	95,6	0,81	4,965	24	0	
Итого:				**3352,8**	**3243,9**	**0**	**3220,84**	**3197,04**	**23,8**	**156,338**	**744**	**0**	
Средние:	**96,43**	**54,43**	**42**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/12/232	**37768,93**	**37156,66**	**2,43**	**36658,86**	**36723,69**	**-64,83**	**1369,702**	**12375**	**0**
23/01/242	**41121,8**	**40400,56**	**2,43**	**39879,7**	**39920,73**	**-41,03**	**1526,04**	**13119**	**0**
Итого:	**3352,87**	**3243,9**	**0**	**3220,84**	**3197,04**	**23,8**	**156,338**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_и \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Парк-сервис» Для документов ОГРН 1167455145240 ИНН 7448199350 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК

Представитель теплоснабж.организации
/ /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 103 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,66	48,37	39,29	137,37	124,72	0	132,84	123,35	9,49	5,219	24	0	
25.12.2023	88,55	46,77	41,78	111,09	100,6	0	107,38	99,54	7,84	4,488	24	0	
26.12.2023	88,38	46,61	41,77	113,97	103,13	0	110,17	102,08	8,09	4,603	24	0	
27.12.2023	87,09	47,8	39,29	124,71	112,98	0	120,66	111,77	8,89	4,74	24	0	
28.12.2023	88,09	46,76	41,33	115,87	104,73	0	112,02	103,68	8,34	4,632	24	0	
29.12.2023	91,57	49,99	41,58	131,62	118,91	0	126,93	117,5	9,43	5,28	24	0	
30.12.2023	93,77	52,37	41,4	145,61	131,69	0	140,21	130,02	10,19	5,812	24	0	
31.12.2023	94,37	52,35	42,02	149,12	134,83	0	143,54	133,13	10,41	6,04	24	0	
01.01.2024	93,26	46,87	46,39	100,22	90,3	0,01	96,56	89,37	7,19	4,485	24	0	
02.01.2024	98,72	57,97	40,75	170,16	153,95	0	163,32	151,57	11,75	6,669	24	0	
03.01.2024	99,19	60,14	39,05	192,23	174,26	0	184,39	171,36	13,03	7,215	24	0	
04.01.2024	98,79	59,13	39,66	179,95	163,1	0	172,69	160,48	12,21	6,865	24	0	
05.01.2024	98,56	56,58	41,98	160,25	145,01	0	153,81	142,87	10,94	6,467	24	0	
06.01.2024	102,46	59,04	43,42	167,56	151,43	0	160,34	149	11,34	6,978	24	0	
07.01.2024	101,72	55,26	46,46	143,78	129,73	0	137,65	127,88	9,77	6,408	24	0	
08.01.2024	104,38	60,96	43,42	182,13	164,6	0	174,02	161,81	12,21	7,577	24	0	
09.01.2024	105,89	61,4	44,49	185,6	167,58	0	177,14	164,7	12,44	7,905	24	0	
10.01.2024	107,21	60,89	46,32	173,62	156,53	0	165,53	153,87	11,66	7,69	24	0	
11.01.2024	108,52	63,25	45,27	190,07	171,44	0	181,02	168,29	12,73	8,227	24	0	
12.01.2024	106,29	57,71	48,58	153,12	137,81	0	146,1	135,66	10,44	7,119	24	0	
13.01.2024	104,41	56,38	48,03	151,9	136,84	0	145,12	134,85	10,27	6,99	24	0	
14.01.2024	105,45	62,42	43,03	196,31	177,43	0	187,4	174,3	13,1	8,09	24	0	
15.01.2024	103,09	55,83	47,26	142,98	128,89	0	136,77	127,04	9,73	6,478	23	1	*
16.01.2024	103,19	57,28	45,91	159,16	143,6	0	152,21	141,42	10,79	7,006	24	0	
17.01.2024	103,25	56,15	47,1	155,09	139,82	0	148,31	137,78	10,53	7,003	24	0	
18.01.2024	102,41	55,57	46,84	149,91	135,17	0	143,43	133,23	10,2	6,736	24	0	
19.01.2024	102,27	56,38	45,89	155,29	140,11	0	148,63	138,05	10,58	6,836	24	0	
20.01.2024	94,33	51,57	42,76	143,29	129,67	0	137,91	128,08	9,83	5,903	24	0	
21.01.2024	92,63	51,33	41,3	157,79	142,74	0	152,09	140,96	11,13	6,287	24	0	
22.01.2024	93,78	51,51	42,27	148,67	134,16	0	143,18	132,51	10,67	6,061	24	0	
23.01.2024	99,39	53,35	46,04	143,32	128,86	0	137,45	127,19	10,26	6,34	24	0	
Итого:				**4731,7**	**4274,6**	**0,01**	**4538,82**	**4213,34**	**325,48**	**198,149**	**743**	**1**	
Средние:	**98,34**	**54,77**	**43,57**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/232	**38881,61**	**35441,78**	**0,2**	**37731,96**	**34999,16**	**2732,8**	**1148,856**	**8695**	**7**
23/01/242	**43613,37**	**39716,4**	**0,21**	**42270,78**	**39212,5**	**3058,28**	**1347,005**	**9438**	**8**
Итого:	**4731,76**	**4274,62**	**0,01**	**4538,82**	**4213,34**	**325,48**	**198,149**	**743**	**1**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Е.А. Просянникова /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Хариса Юсупова 105 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,31	46,82	39,49	126,43	118,11	0	122,43	116,89	5,54	4,837	24	0	
25.12.2023	87,14	46,22	40,92	108,75	101,6	0	105,2	100,56	4,64	4,309	24	0	
26.12.2023	86,77	46,54	40,23	92,79	86,93	0	89,78	86,05	3,73	3,611	24	0	
27.12.2023	85,72	46,47	39,25	115,75	108,3	0	112,11	107,21	4,9	4,403	24	0	
28.12.2023	86,73	46,62	40,11	110,94	103,71	0	107,36	102,69	4,67	4,306	24	0	
29.12.2023	90,09	48,36	41,73	119,65	111,54	0	115,53	110,32	5,21	4,822	24	0	
30.12.2023	92,28	49,54	42,74	128,59	119,7	0	123,96	118,3	5,66	5,303	24	0	
31.12.2023	92,87	50,26	42,61	130,92	121,7	0	126,18	120,23	5,95	5,382	24	0	
01.01.2024	91,59	47,35	44,24	95,94	89,24	0	92,54	88,31	4,23	4,098	24	0	
02.01.2024	97,21	54,24	42,97	143,57	133,3	0	137,92	131,48	6,44	5,935	24	0	
03.01.2024	97,85	57,74	40,11	175,69	163,23	0	168,71	160,73	7,98	6,78	24	0	
04.01.2024	97,4	56,62	40,78	161,77	150,31	0	155,4	148,09	7,31	6,347	24	0	
05.01.2024	97,12	54,34	42,78	147,77	137,25	0	141,98	135,36	6,62	6,085	24	0	
06.01.2024	101	56,72	44,28	155,71	144,4	0	149,16	142,25	6,91	6,62	24	0	
07.01.2024	100,19	54,96	45,23	136,59	126,79	0	130,91	125,04	5,87	5,932	24	0	
08.01.2024	102,87	58,55	44,32	163,1	151,3	0	156,02	148,9	7,12	6,933	24	0	
09.01.2024	104,47	60,08	44,39	168,55	156,88	0	161,05	154,3	6,75	7,17	24	0	
10.01.2024	105,69	59,71	45,98	160,03	149,75	0	152,72	147,32	5,4	7,044	24	0	
11.01.2024	106,99	61,48	45,51	172,1	161,33	0	164,14	158,56	5,58	7,496	24	0	
12.01.2024	104,75	57,76	46,99	149	139,82	0	142,35	137,67	4,68	6,706	24	0	
13.01.2024	102,82	55,29	47,53	140,68	132,32	0	134,59	130,47	4,12	6,409	24	0	
14.01.2024	103,98	60,41	43,57	177,58	166,93	0	169,71	164,16	5,55	7,414	24	0	
15.01.2024	101,59	56,05	45,54	139,08	130,59	0	133,16	128,68	4,48	6,079	23	1	*
16.01.2024	101,65	56,4	45,25	145,44	136,67	0	139,26	134,66	4,6	6,318	24	0	
17.01.2024	101,72	55,58	46,14	145,09	136,36	0	138,91	134,41	4,5	6,421	24	0	
18.01.2024	100,87	54,91	45,96	138,35	130,03	0	132,58	128,22	4,36	6,106	24	0	
19.01.2024	100,74	55,55	45,19	139,7	131,09	0	133,86	129,21	4,65	6,063	24	0	
20.01.2024	92,94	51,43	41,51	135,36	127,52	0	130,39	125,96	4,43	5,419	24	0	
21.01.2024	91,29	51,11	40,18	144,4	136,08	0	139,3	134,4	4,9	5,603	24	0	
22.01.2024	92,34	51,28	41,06	135,3	127,3	0	130,42	125,74	4,68	5,36	24	0	
23.01.2024	97,83	52,46	45,37	128,97	121,2	0	123,84	119,64	4,2	5,626	24	0	
Итого:				**4333,5**	**4051,2**	**0**	**4161,47**	**3995,81**	**165,66**	**180,937**	**743**	**1**	
Средние:	**96,86**	**53,57**	**43,28**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**91174,42**	**85821,4**	**1,19**	**88584,96**	**84747,31**	**3837,65**	**2531,94**	**19348**	**8**
23/01/2424:	**95508,01**	**89872,68**	**1,19**	**92746,43**	**88743,12**	**4003,31**	**2712,877**	**20091**	**9**
Итого:	**4333,59**	**4051,28**	**0**	**4161,47**	**3995,81**	**165,66**	**180,937**	**743**	**1**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = Q\text{и} \frac{}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ Подпись Е.А. Просянникова Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации

/ Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.01.2024г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Солнечная 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x51DF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	88,03	47,97	40,06	129,37	113,58	----	125,12	112,34	12,78	5,016	24	0	*
25.12.2023	88,25	43,71	44,54	96,29	84,39	----	93,07	83,64	9,43	4,146	24	0	*
26.12.2023	88,17	44,35	43,82	100,51	88,1	----	97,16	87,29	9,87	4,258	24	0	*
27.12.2023	87,28	45,09	42,19	105,8	92,82	----	102,36	91,96	10,4	4,321	24	0	*
28.12.2023	87,89	43,6	44,29	94,99	83,24	----	91,86	82,47	9,39	4,072	24	0	*
29.12.2023	91,42	47,55	43,87	115,65	101,19	----	111,57	100,09	11,48	4,895	24	0	*
30.12.2023	93,48	51,27	42,21	132,94	116,27	----	128,08	114,82	13,26	5,414	24	0	*
31.12.2023	94,43	51,01	43,42	132,16	115,45	----	127,24	114,04	13,2	5,531	24	0	*
01.01.2024	92,9	43,87	49,03	81,9	71,44	----	78,92	70,79	8,13	3,871	24	0	*
02.01.2024	98,1	58,64	39,46	169,34	147,93	----	162,57	145,59	16,98	6,428	24	0	*
03.01.2024	99,03	62,85	36,18	206,33	180,43	----	197,96	177,19	20,77	7,18	24	0	*
04.01.2024	98,16	58,15	40,01	167,67	146,36	----	160,95	144,07	16,88	6,452	24	0	*
05.01.2024	97,94	54,29	43,65	140,62	122,57	----	135,02	120,89	14,13	5,904	24	0	*
06.01.2024	101,56	58,49	43,07	159,95	139,23	----	153,15	137,02	16,13	6,614	24	0	*
07.01.2024	101,76	52,97	48,79	124,58	108,16	----	119,26	106,76	12,5	5,831	24	0	*
08.01.2024	103,9	61,35	42,55	177,19	154,09	----	169,37	151,46	17,91	7,228	24	0	*
09.01.2024	104,95	63,2	41,75	180,38	156,8	----	172,28	153,91	18,37	7,215	24	0	*
10.01.2024	106,99	60,61	46,38	160,15	138,78	----	152,71	136,45	16,26	7,104	24	0	*
11.01.2024	108,03	64,31	43,72	180,21	156,26	----	171,7	153,32	18,38	7,535	24	0	*
12.01.2024	106,21	55,24	50,97	131,49	113,78	----	125,45	112,15	13,3	6,412	24	0	*
13.01.2024	103,1	54,31	48,79	136,69	118,46	----	130,72	116,84	13,88	6,393	24	0	*
14.01.2024	104,51	62,23	42,28	183,73	159,56	----	175,53	156,73	18,8	7,448	24	0	*
15.01.2024	103,27	53,12	50,15	126,96	109,91	----	121,41	108,48	12,93	6,103	24	0	*
16.01.2024	103,28	55,12	48,16	139,36	120,7	----	133,26	119	14,26	6,432	24	0	*
17.01.2024	102,84	54,07	48,77	134,89	116,82	----	129,07	115,25	13,82	6,309	24	0	*
18.01.2024	102,31	53,52	48,79	127,48	110,42	----	122,01	108,96	13,05	5,967	24	0	*
19.01.2024	102	56,14	45,86	141,1	122,31	----	135,07	120,53	14,54	6,209	24	0	*
20.01.2024	94,2	47,81	46,39	117,97	102,51	----	113,58	101,38	12,2	5,273	24	0	*
21.01.2024	92,33	49,34	42,99	130,42	113,42	----	125,74	112,11	13,63	5,411	24	0	*
22.01.2024	93,6	49,48	44,12	122,61	106,58	----	118,1	105,34	12,76	5,215	24	0	*
23.01.2024	98,64	52,46	46,18	128,77	111,77	----	123,59	110,33	13,26	5,718	24	0	*
Итого:				**4277,5**	**3723,3**	**----**	**4103,88**	**3671,2**	**432,68**	**181,905**	**744**	**0**	
Средние:	**98,01**	**53,42**	**44,59**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:0	92903,08	86102,3	0	90083,18	85194,1	4889,08	3246,981	28766	0
23/01/2424:0	97180,58	89825,63	0	94187,06	88865,3	5321,76	3428,886	29510	0
Итого:	4277,5	3723,33	0	4103,88	3671,2	432,68	181,905	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Qи}{Tраб \times Tнш}$	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ С.А. Бурангулов /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

29/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____

Адрес:Габдулы Тукая 22 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2601 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
29.12.2023	91,01	47,04	43,97	81,64	77,16	0	78,77	76,37	2,4	3,464	24	0	
30.12.2023	93,21	49,72	43,49	93,85	88,69	0	90,42	87,66	2,76	3,936	24	0	
31.12.2023	93,98	49,16	44,82	93,7	88,48	0,08	90,27	87,45	2,82	4,051	24	0	
01.01.2024	92,57	43,96	48,61	60,92	57,26	0,31	58,71	56,73	1,98	2,858	24	0	
02.01.2024	98,06	56,24	41,82	111,84	105,74	0	107,4	104,18	3,22	4,501	24	0	
03.01.2024	98,54	58,62	39,92	127,14	120,36	0	122,02	118,43	3,59	4,883	24	0	
04.01.2024	98,14	53,91	44,23	102,5	96,66	0	98,37	95,34	3,03	4,36	24	0	
05.01.2024	97,83	52,01	45,82	94,68	89,18	0	90,93	88,03	2,9	4,175	24	0	
06.01.2024	101,65	56,69	44,96	106,53	100,36	0	102	98,86	3,14	4,597	24	0	
07.01.2024	101,03	49,94	51,09	82,61	77,46	0	79,13	76,53	2,6	4,05	24	0	
08.01.2024	103,59	56,65	46,94	108,86	102,42	0	104,09	100,92	3,17	4,896	24	0	
09.01.2024	104,99	58,22	46,77	112,74	106,1	0	107,68	104,43	3,25	5,052	24	0	
10.01.2024	106,42	55,77	50,65	100,92	94,64	0	96,27	93,29	2,98	4,89	24	0	
11.01.2024	107,66	59,37	48,29	113,42	106,57	0	108,1	104,83	3,27	5,239	24	0	
12.01.2024	105,47	52	53,47	86,22	80,69	0	82,3	79,66	2,64	4,412	24	0	
13.01.2024	103,72	53,09	50,63	95,53	89,68	0	91,36	88,48	2,88	4,635	24	0	
14.01.2024	104,61	58,51	46,1	114,85	108,16	0	109,74	106,44	3,3	5,075	24	0	
15.01.2024	102,33	50,8	51,53	86,96	81,55	0	83,22	80,55	2,67	4,296	24	0	
16.01.2024	102,41	53,08	49,33	91,78	86,18	0	87,83	85,04	2,79	4,342	24	0	
17.01.2024	102,44	50,87	51,57	87,52	82,05	0	83,76	81,06	2,7	4,327	24	0	
18.01.2024	101,65	51,37	50,28	87,76	82,34	0	84,04	81,35	2,69	4,235	24	0	
19.01.2024	101,86	54,36	47,5	98,66	92,78	0	94,45	91,5	2,95	4,495	24	0	
20.01.2024	93,63	46,56	47,07	80,75	76,06	0,01	77,77	75,29	2,48	3,664	24	0	
21.01.2024	91,93	46,86	45,07	89,99	84,95	0	86,77	84,1	2,67	3,913	24	0	
22.01.2024	93,03	47,51	45,52	84,45	79,64	0	81,36	78,79	2,57	3,707	24	0	
23.01.2024	98,8	52,41	46,39	94,18	88,67	0	90,39	87,52	2,87	4,2	24	0	
Итого:				**2490**	**2343,8**	**0,4**	**2387,15**	**2312,83**	**74,32**	**112,253**	**624**	**0**	
Средние:	**99,63**	**52,48**	**47,14**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28/12/2324:	35,54	33,62	0	34,39	33,37	1,02	1,538	13	0
23/01/2424:	2525,54	2377,45	0,4	2421,54	2346,2	75,34	113,791	637	0
Итого:	2490	2343,83	0,4	2387,15	2312,83	74,32	112,253	624	0

Расчет по 59.1 ПРАВИЛА №354 с 24.12.2023 по 28.12.2023 18,238 ГКАЛ

ИТОГО: 130,491 ГКАЛ

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ С.А. Бурангулов /

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	

24 ЯНВ 2024

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	88,35	48,23	40,12	151,609	151,667	-0,06	6,133	24	0	
25.12.2023	89,37	46,20	43,17	124,218	124,444	-0,23	5,372	24	0	
26.12.2023	89,28	47,12	42,16	128,311	128,498	-0,19	5,441	24	0	
27.12.2023	87,83	47,58	40,26	137,671	137,707	-0,04	5,575	24	0	
28.12.2023	88,93	46,43	42,51	127,239	127,426	-0,19	5,431	24	0	
29.12.2023	92,27	50,08	42,20	147,072	147,393	-0,32	6,229	24	0	
30.12.2023	94,49	51,64	42,85	159,575	160,055	-0,48	6,875	24	0	
31.12.2023	95,04	51,35	43,69	160,792	161,347	-0,56	7,054	24	0	
01.01.2024	93,90	47,29	46,61	107,424	107,904	-0,48	5,012	24	0	
02.01.2024	99,17	59,61	39,55	194,421	194,875	-0,45	7,711	24	0	
03.01.2024	99,76	62,60	37,16	221,249	221,513	-0,26	8,262	24	0	
04.01.2024	99,40	59,61	39,80	200,656	201,123	-0,47	7,967	24	0	
05.01.2024	99,28	56,70	42,58	174,951	175,630	-0,68	7,470	24	0	
06.01.2024	103,24	59,04	44,20	184,193	185,168	-0,98	8,063	24	0	
07.01.2024	102,52	54,70	47,83	153,785	154,908	-1,12	7,380	24	0	
08.01.2024	104,93	60,31	44,62	197,250	198,519	-1,27	8,863	24	0	
09.01.2024	106,74	62,18	44,56	201,563	202,822	-1,26	8,868	24	0	
10.01.2024	107,96	61,77	46,18	193,526	195,057	-1,53	8,978	24	0	
11.01.2024	109,16	63,03	46,13	201,146	202,764	-1,62	9,280	24	0	
12.01.2024	107,07	58,72	48,35	170,126	171,586	-1,46	8,193	24	0	
13.01.2024	105,19	57,03	48,16	165,265	166,625	-1,36	7,984	24	0	
14.01.2024	106,04	61,07	44,97	206,100	207,449	-1,35	9,240	24	0	
15.01.2024	103,93	56,11	47,82	161,917	163,163	-1,25	7,772	24	0	
16.01.2024	103,96	58,41	45,55	177,697	178,850	-1,15	8,112	24	0	
17.01.2024	103,93	57,61	46,32	172,246	173,449	-1,20	8,027	24	0	
18.01.2024	103,13	55,85	47,28	160,851	162,008	-1,16	7,628	24	0	
19.01.2024	103,05	56,95	46,10	169,255	170,356	-1,10	7,800	24	0	
20.01.2024	95,00	51,93	43,07	157,343	157,832	-0,49	6,791	24	0	
21.01.2024	93,29	53,31	39,98	179,947	180,192	-0,24	7,249	24	0	
22.01.2024	94,45	52,58	41,87	162,056	162,439	-0,38	6,789	24	0	
23.01.2024	100,19	53,02	47,17	149,843	150,780	-0,94	7,058	24	0	
Итого:				**5199,30**	**5223,55**	**-24,25**	**228,606**	**744**		
Средние:	**99,06**	**55,10**	**43,96**							

Дата	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2023	**45844,500**	**43334,170**	**454,32**	**1627,424**	**1547,41**	**0**
23.01.2024	**51043,80**	**48557,72**	**430,07**	**1856,030**	**2291,41**	**0**
Итого:	**5199,30**	**5223,55**	**-24,25**	**228,606**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи / Tраб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ С.А. Бурангулов /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

24 ЯНВ 2024

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	88,33	49,98	38,34	144,270	140,508	139,252	139,252	3,76	0,00	5,379	24	0	
25.12.2023	89,28	46,47	42,81	114,453	111,105	110,335	110,335	3,35	0,00	4,710	24	0	
26.12.2023	89,19	47,93	41,26	119,781	116,370	115,496	115,496	3,41	0,00	4,790	24	0	
27.12.2023	87,78	48,18	39,61	128,340	124,911	123,908	123,908	3,43	0,00	4,927	24	0	
28.12.2023	88,84	46,82	42,03	115,920	112,653	111,829	111,829	3,27	0,00	4,705	24	0	
29.12.2023	92,34	52,80	39,54	144,000	140,076	138,609	138,609	3,92	0,00	5,488	24	0	
30.12.2023	94,48	54,80	39,68	158,643	154,296	152,508	152,508	4,35	0,00	6,081	24	0	
31.12.2023	95,06	55,99	39,07	164,358	159,867	157,924	157,924	4,49	0,00	6,189	24	0	
01.01.2024	93,97	47,64	46,33	101,538	98,235	97,526	97,526	3,30	0,00	4,500	24	0	
02.01.2024	99,28	61,63	37,64	175,347	170,523	167,962	167,962	4,82	0,00	6,355	24	0	
03.01.2024	99,71	61,37	38,34	177,012	172,062	169,506	169,506	4,95	0,00	6,529	24	0	
04.01.2024	99,38	62,79	36,59	188,343	183,321	180,428	180,428	5,02	0,00	6,631	24	0	
05.01.2024	99,35	61,55	37,80	183,690	178,659	175,966	175,966	5,03	0,00	6,669	24	0	
06.01.2024	103,27	63,34	39,93	185,724	180,351	177,421	177,421	5,37	0,00	7,118	24	0	
07.01.2024	102,53	61,74	40,79	173,250	168,138	165,560	165,560	5,11	0,00	6,744	24	0	
08.01.2024	104,95	63,18	41,77	180,495	175,032	172,206	172,206	5,46	0,00	7,226	24	0	
09.01.2024	106,76	65,03	41,72	184,977	179,406	176,278	176,278	5,57	0,00	7,399	24	0	
10.01.2024	107,92	66,00	41,92	187,929	182,241	178,946	178,946	5,69	0,00	7,529	24	0	
11.01.2024	109,17	66,22	42,94	188,253	182,376	179,071	179,071	5,88	0,00	7,731	24	0	
12.01.2024	107,04	65,40	41,64	183,798	178,290	175,119	175,119	5,51	0,00	7,294	24	0	
13.01.2024	105,18	62,68	42,51	174,501	169,182	166,479	166,479	5,32	0,00	7,111	24	0	
14.01.2024	106,01	63,36	42,65	184,788	179,145	176,200	176,200	5,64	0,00	7,564	24	0	
15.01.2024	103,92	62,58	41,34	174,582	169,479	166,737	166,737	5,10	0,00	6,886	24	0	
16.01.2024	103,96	63,57	40,39	184,248	178,920	175,956	175,956	5,33	0,00	7,130	24	0	
17.01.2024	104,07	64,04	40,03	181,953	176,715	173,748	173,748	5,24	0,00	6,977	24	0	
18.01.2024	103,16	62,10	41,06	172,395	167,355	164,711	164,711	5,04	0,00	6,758	24	0	
19.01.2024	103,02	62,21	40,81	174,024	168,966	166,290	166,290	5,06	0,00	6,775	24	0	
20.01.2024	94,96	56,51	38,46	160,686	156,393	154,405	154,405	4,29	0,00	5,909	24	0	
21.01.2024	93,30	56,53	36,77	174,177	169,758	167,617	167,617	4,42	0,00	6,203	24	0	
22.01.2024	94,50	57,09	37,41	167,076	162,639	160,577	160,577	4,44	0,00	5,990	24	0	
23.01.2024	100,20	57,84	42,36	156,006	151,326	149,320	149,320	4,68	0,00	6,254	24	0	
Итого:				**5104,56**	**4958,30**	**4887,89**	**4887,89**	**156,04**	**0,00**	**197,553**	**744**		
Средние:	**99,06**	**58,62**	**40,44**										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2023	**80754,205**	**79100,186**	**78739,420**	**78471,600**	**4369,120**	**267,82**	**2658,601**	**18948**	**0**
23.01.2024	**85858,762**	**84058,484**	**83627,31**	**83359,490**	**4525,160**	**267,82**	**2856,154**	**19692**	**0**
Итого:	**5104,56**	**4958,30**	**4887,89**	**4887,89**	**156,04**	**0,00**	**197,553**	**744**	**0**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК * ОГРН 1167456145240 * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * «Парк-сервис» Для документов ИНН 7448199350

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ С.А. Бурангулов /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0

24 ЯНВ 2024

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Б Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	93,57	49,74	43,83	163,169	161,883	158,678	158,678	1,29	0,00	6,970	24	0	
25.12.2023	94,40	45,27	49,13	123,270	121,788	119,698	119,698	1,48	0,00	5,829	24	0	
26.12.2023	94,34	46,82	47,52	131,866	130,401	128,085	128,085	1,46	0,00	6,100	24	0	
27.12.2023	92,97	47,57	45,39	143,341	142,011	139,392	139,392	1,33	0,00	6,318	24	0	
28.12.2023	94,00	46,83	47,17	130,021	128,610	126,320	126,320	1,41	0,00	5,949	24	0	
29.12.2023	97,57	51,16	46,41	155,365	153,747	150,627	150,627	1,62	0,00	6,999	24	0	
30.12.2023	99,70	53,27	46,43	168,354	166,644	163,026	163,026	1,71	0,00	7,578	24	0	
31.12.2023	100,31	54,10	46,21	175,244	173,583	169,672	169,672	1,66	0,00	7,840	24	0	
01.01.2024	99,09	47,19	51,90	113,666	111,978	109,974	109,974	1,69	0,00	5,673	24	0	
02.01.2024	104,63	61,14	43,48	210,314	208,575	203,064	203,064	1,74	0,00	8,854	24	0	
03.01.2024	105,01	60,89	44,12	211,932	209,889	204,473	204,473	2,04	0,00	9,044	24	0	
04.01.2024	104,70	62,04	42,66	224,434	222,444	216,569	216,569	1,99	0,00	9,255	24	0	
05.01.2024	104,59	58,41	46,19	194,523	192,402	187,708	187,708	2,12	0,00	8,671	24	0	
06.01.2024	108,49	60,96	47,53	202,153	199,755	194,540	194,540	2,40	0,00	9,202	24	0	
07.01.2024	107,66	57,11	50,55	173,339	171,045	166,911	166,911	2,29	0,00	8,433	24	0	
08.01.2024	110,17	61,42	48,75	202,110	199,512	194,254	194,254	2,60	0,00	9,514	24	0	
09.01.2024	112,01	62,92	49,10	208,487	205,677	200,089	200,089	2,81	0,00	9,816	24	0	
10.01.2024	113,14	63,54	49,61	207,843	205,002	199,331	199,331	2,84	0,00	9,929	24	0	
11.01.2024	114,44	64,55	49,89	215,395	212,454	206,405	206,405	2,94	0,00	10,330	24	0	
12.01.2024	112,21	60,87	51,33	191,948	189,306	184,255	184,255	2,64	0,00	9,426	24	0	
13.01.2024	110,37	59,21	51,16	185,153	182,628	177,981	177,981	2,53	0,00	9,132	24	0	
14.01.2024	111,14	62,66	48,48	212,750	210,105	204,377	204,377	2,64	0,00	9,941	24	0	
15.01.2024	108,63	57,93	50,70	179,759	177,363	172,985	172,985	2,40	0,00	8,749	24	0	
16.01.2024	108,65	59,96	48,68	197,220	194,877	189,823	189,823	2,34	0,00	9,219	24	0	
17.01.2024	108,82	59,61	49,21	188,807	186,552	181,739	181,739	2,26	0,00	8,949	24	0	
18.01.2024	108,17	57,73	50,44	180,916	178,677	174,219	174,219	2,24	0,00	8,775	24	0	
19.01.2024	108,20	58,26	49,94	184,137	179,055	175,902	175,902	5,08	0,00	8,733	24	0	
20.01.2024	100,06	51,24	48,82	163,215	156,096	155,387	155,387	7,12	0,00	7,552	24	0	
21.01.2024	98,46	51,99	46,47	178,290	170,829	170,000	170,000	7,46	0,00	7,932	24	0	
22.01.2024	99,62	51,94	47,69	168,885	161,613	160,845	160,845	7,27	0,00	7,639	24	0	
23.01.2024	105,26	52,78	52,48	161,874	154,323	153,507	153,507	7,55	0,00	7,980	24	0	
Итого:				5547,78	5458,82	5339,84	5339,84	156,04	0,00	256,331	744		
Средние:	104,21	56,10	48,11										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2023	44346,348	44067,221	43262,883	43264,461	2185,184	-1,58	1744,161	9806	0
23.01.2024	49894,128	49526,046	48602,718	48604,296	2341,224	-1,58	2000,492	10550	0
Итого:	5547,78	5458,82	5339,84	5339,84	156,04	0,00	256,331	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

/ С.А. Бурангулов /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

24 ЯНВ 2024

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:А. Шмакова 10 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	85,8	46	39,8	101,89	96,19	0,01	98,69	95,22	3,47	3,928	24	0	
25.12.2023	86,22	43,34	42,88	79,57	74,97	0,07	77,05	74,35	2,7	3,305	24	0	
26.12.2023	86,26	43,68	42,58	83,51	78,72	0,03	80,83	78,01	2,82	3,443	24	0	
27.12.2023	85,06	44,06	41	89,58	84,53	0,02	86,8	83,76	3,04	3,556	24	0	
28.12.2023	85,92	43,7	42,22	83,28	78,49	0,05	80,64	77,75	2,89	3,402	24	0	
29.12.2023	89,5	47,79	41,71	100,1	94,27	0,01	96,67	93,25	3,42	4,033	24	0	
30.12.2023	91,88	50,47	41,41	113,91	107,27	0	109,85	105,96	3,89	4,551	24	0	
31.12.2023	92,7	50,65	42,05	115,44	108,66	0,01	111,26	107,36	3,9	4,684	24	0	
01.01.2024	90,49	44,29	46,2	69,45	65,19	0,06	67,03	64,59	2,44	3,096	24	0	
02.01.2024	96,96	58,92	38,04	145,21	137,22	0	139,5	135	4,5	5,319	24	0	
03.01.2024	97,57	62,13	35,44	167,37	158,71	0	160,76	155,91	4,85	5,708	24	0	
04.01.2024	96,9	57,41	39,49	135,29	127,88	0	129,99	125,94	4,05	5,146	24	0	
05.01.2024	96,4	54,28	42,12	121,95	115,07	0,01	117,23	113,49	3,74	4,948	24	0	
06.01.2024	100,28	59,02	41,26	137,06	129,4	0	131,35	127,31	4,04	5,435	24	0	
07.01.2024	99,25	51,82	47,43	102,14	96,03	0,01	97,98	94,82	3,16	4,654	24	0	
08.01.2024	102,27	59,95	42,32	142,22	134,15	0	136,11	131,95	4,16	5,776	24	0	
09.01.2024	103,63	61,41	42,22	143,98	135,76	0	137,66	133,41	4,25	5,831	24	0	
10.01.2024	104,86	59,85	45,01	131,89	124,03	0	125,98	121,98	4	5,689	24	0	
11.01.2024	106,23	63,57	42,66	145,66	137,13	0	138,99	134,61	4,38	5,951	24	0	
12.01.2024	103,57	54,13	49,44	107,6	100,76	0,01	102,86	99,39	3,47	5,094	24	0	
13.01.2024	102,1	56,24	45,86	121,53	114,16	0	116,33	112,48	3,85	5,349	24	0	
14.01.2024	103,25	61,03	42,22	144,74	136,32	0	138,42	133,99	4,43	5,866	24	0	
15.01.2024	100,41	52,2	48,21	105,03	98,31	0,01	100,65	97,06	3,59	4,86	24	0	
16.01.2024	100,7	54,04	46,66	116,33	109,07	0	111,46	107,59	3,87	5,213	24	0	
17.01.2024	100,6	52,92	47,68	111,91	104,84	0	107,26	103,48	3,78	5,121	24	0	
18.01.2024	99,84	53,08	46,76	110,65	103,76	0,01	106,08	102,4	3,68	4,969	24	0	
19.01.2024	100,26	56,31	43,95	123,75	116,44	0	118,62	114,72	3,9	5,225	24	0	
20.01.2024	91,91	47,52	44,39	96,86	91,04	0,01	93,4	90,07	3,33	4,151	24	0	
21.01.2024	90,41	48,53	41,88	110,13	103,76	0	106,31	102,62	3,69	4,457	24	0	
22.01.2024	91,32	48,83	42,49	102,85	96,74	0,01	99,2	95,65	3,55	4,218	24	0	
23.01.2024	97,09	53,38	43,71	115,49	108,4	0,01	110,95	106,95	4	4,856	24	0	
Итого:				**3576,3**	**3367,2**	**0,34**	**3435,91**	**3321,07**	**114,84**	**147,834**	**744**	**0**	
Средние:	**96,11**	**52,92**	**43,19**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	76276,46	72904,11	9,69	74173,45	72089,22	2084,23	2230,469	24061	0
23/01/2424:	79852,83	76271,38	10,03	77609,36	75410,29	2199,07	2378,303	24805	0
Итого:	3576,37	3367,27	0,34	3435,91	3321,07	114,84	147,834	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q\text{корр} = Q\text{и} \frac{}{Траб \times Тнш}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись С.А. Бурангулов Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Е.В. Жукова/ Ф.И.О.

24 ЯНВ 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис
Адрес:А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,13	48,6	37,53	104,61	101,83	0	101,27	100,74	0,53	3,8	24	0	
25.12.2023	86,73	46,21	40,52	82,19	79,77	0	79,54	78,97	0,57	3,223	24	0	
26.12.2023	86,75	45,83	40,92	86,79	84,15	0	83,99	83,31	0,68	3,437	24	0	
27.12.2023	85,48	47,5	37,98	93,79	91,12	0,01	90,85	90,16	0,69	3,451	24	0	
28.12.2023	86,4	45,86	40,54	88,35	85,61	0	85,51	84,75	0,76	3,465	24	0	
29.12.2023	89,73	49,72	40,01	104,98	101,75	0	101,37	100,58	0,79	4,056	24	0	
30.12.2023	92,22	52,01	40,21	116,56	113,03	0	112,37	111,61	0,76	4,526	24	0	
31.12.2023	93,08	53,3	39,78	116,91	113,47	0	112,65	111,95	0,7	4,488	24	0	
01.01.2024	91,15	46,42	44,73	72,53	70,14	0,01	70	69,45	0,55	3,133	24	0	
02.01.2024	97,1	60,71	36,39	147,01	143,26	0	141,23	140,82	0,41	5,149	24	0	
03.01.2024	97,8	64,41	33,39	168,86	165,03	0	162,13	161,92	0,21	5,428	24	0	
04.01.2024	97,25	58,29	38,96	133,41	129,96	0	128,16	127,91	0,25	5,005	24	0	
05.01.2024	96,67	55,56	41,11	120,48	117,25	0	115,79	115,55	0,24	4,768	24	0	
06.01.2024	100,54	60,82	39,72	138,29	134,55	0	132,53	132,28	0,25	5,277	24	0	
07.01.2024	99,78	53,23	46,55	102,46	99,36	0,01	98,24	98,03	0,21	4,583	24	0	
08.01.2024	102,52	60,65	41,87	138,69	134,73	0	132,68	132,45	0,23	5,57	24	0	
09.01.2024	103,83	63,19	40,64	144,31	140,3	0	137,93	137,71	0,22	5,623	24	0	
10.01.2024	105,31	60,27	45,04	127,84	123,91	0	122,06	121,84	0,22	5,514	24	0	
11.01.2024	106,51	63,62	42,89	143,91	139,65	0	137,29	137,08	0,21	5,912	24	0	
12.01.2024	104,16	55,72	48,44	107,05	103,63	0,01	102,29	102,15	0,14	4,97	24	0	
13.01.2024	102,54	57,53	45,01	120,59	117	0	115,38	115,2	0,18	5,207	24	0	
14.01.2024	103,6	63,14	40,46	148,93	144,82	0	142,36	142,15	0,21	5,781	24	0	
15.01.2024	100,97	53,48	47,49	106,03	102,72	0,01	101,57	101,36	0,21	4,834	24	0	
16.01.2024	101,15	55,95	45,2	115,56	112,07	0	110,67	110,48	0,19	5,013	24	0	
17.01.2024	101,02	54,01	47,01	109,18	105,79	0	104,6	104,37	0,23	4,929	24	0	
18.01.2024	100,31	54,26	46,05	109,91	106,58	0,01	105,36	105,12	0,24	4,86	24	0	
19.01.2024	100,67	57,66	43,01	123,57	120,01	0	118,43	118,19	0,24	5,108	24	0	
20.01.2024	92,46	48,85	43,61	99,63	96,83	0,01	96,05	95,76	0,29	4,191	24	0	
21.01.2024	90,77	50,35	40,42	111,89	108,54	0	107,99	107,25	0,74	4,371	24	0	
22.01.2024	91,65	50,45	41,2	106,35	102,91	0	102,59	101,7	0,89	4,234	24	0	
23.01.2024	97,42	54,62	42,8	116,54	112,58	0,01	111,95	111,03	0,92	4,802	24	0	
Итого:				**3607,2**	**3502,3**	**0,08**	**3464,83**	**3451,87**	**12,96**	**144,708**	**744**	**0**	
Средние:	**96,5**	**54,58**	**41,91**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	**13812,49**	**13632,83**	**0,67**	**13417,32**	**13453,21**	**-35,89**	**369,045**	**3591**	**0**
23/01/2424:	**17419,69**	**17135,18**	**0,75**	**16882,15**	**16905,08**	**-22,93**	**513,753**	**4335**	**0**
Итого:	**3607,2**	**3502,35**	**0,08**	**3464,83**	**3451,87**	**12,96**	**144,708**	**744**	**0**

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{T_{раб}}{T_{нш}}$	#ЗНАЧ!

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ С.А. Бурангулов /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

24 ЯНВ 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО Парк-Сервис
Адрес:Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA8A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	86,04	46,78	39,26	50,64	48,91	0	49	48,4	0,6	1,925	24	0	
25,12.2023	86,89	46,31	40,58	42,6	40,99	0	41,21	40,56	0,65	1,672	24	0	
26.12.2023	86,84	45,75	41,09	44,11	42,33	0	42,67	41,86	0,81	1,754	24	0	
27.12.2023	85,47	46,37	39,1	45,4	43,76	0	43,98	43,28	0,7	1,722	24	0	
28.12.2023	86,45	46,12	40,33	43,27	41,61	0	41,87	41,14	0,73	1,69	24	0	
29.12.2023	89,66	48,21	41,45	49,72	47,71	0	48,04	47,2	0,84	1,994	24	0	
30.12.2023	92,06	50,16	41,9	53,29	51,14	0	51,38	50,54	0,84	2,153	24	0	
31.12.2023	92,7	49,13	43,57	54,56	52,25	0	52,57	51,67	0,9	2,293	24	0	
01.01.2024	91,45	46,76	44,69	37,35	35,58	0	36,02	35,21	0,81	1,608	24	0	
02.01.2024	96,79	54,86	41,93	61,44	58,87	0	59,02	58,08	0,94	2,478	24	0	
03.01.2024	97,45	58,83	38,62	71,72	69,02	0	68,86	67,9	0,96	2,666	24	0	
04.01.2024	97,05	56,37	40,68	62,89	60,4	0	60,39	59,52	0,87	2,463	24	0	
05.01.2024	96,58	53,37	43,21	56,72	54,36	0	54,51	53,64	0,87	2,359	24	0	
06.01.2024	100,42	55,3	45,12	61,18	58,6	0	58,65	57,75	0,9	2,652	24	0	
07.01.2024	99,76	52,71	47,05	50,95	48,86	0	48,87	48,27	0,6	2,306	24	0	
08.01.2024	102,27	58	44,27	63,64	61,15	0	60,92	60,2	0,72	2,705	24	0	
09.01.2024	103,68	58,81	44,87	64,77	62,11	0	61,9	61,1	0,8	2,785	24	0	
10.01.2024	105,23	58,15	47,08	61,49	58,9	0	58,72	57,99	0,73	2,773	24	0	
11.01.2024	106,27	60,37	45,9	65,76	63	0	62,72	61,93	0,79	2,892	24	0	
12.01.2024	104,17	55,43	48,74	53,14	50,85	0	50,81	50,12	0,69	2,48	24	0	
13.01.2024	102,33	53,73	48,6	53,27	51,01	0	50,98	50,32	0,66	2,483	24	0	
14.01.2024	103,35	58,89	44,46	67,12	64,4	0	64,18	63,37	0,81	2,86	24	0	
15.01.2024	101,04	53,16	47,88	51,81	49,54	0	49,62	48,91	0,71	2,379	24	0	
16.01.2024	101,15	53,61	47,54	55,04	52,64	0	52,69	51,93	0,76	2,511	24	0	
17.01.2024	101,13	53,36	47,77	53,57	51,19	0	51,31	50,48	0,83	2,458	24	0	
18.01.2024	100,51	52,64	47,87	52,15	49,76	0	49,98	49,14	0,84	2,396	24	0	
19.01.2024	100,4	52,98	47,42	54,8	52,31	0	52,54	51,65	0,89	2,496	24	0	
20.01.2024	92,62	48,9	43,72	50,63	48,44	0,01	48,79	47,88	0,91	2,134	24	0	
21.01.2024	90,88	48,98	41,9	55,75	53,37	0	53,8	52,78	1,02	2,255	24	0	
22.01.2024	91,81	49,55	42,26	51,08	48,81	0	49,23	48,26	0,97	2,081	24	0	
23.01.2024	97,42	51,51	45,91	50,66	48,16	0	48,66	47,57	1,09	2,239	24	0	
Итого:				**1690,5**	**1620**	**0,01**	**1623,89**	**1598,65**	**25,24**	**71,662**	**744**	**0**	
Средние:	**96,44**	**52,42**	**44,02**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324:	52816,96	51791,81	2,75	51323,27	51154,29	168,98	1486,371	26962	0
23/01/2424:	54507,48	53411,84	2,76	52947,16	52752,94	194,22	1558,033	27706	0
Итого:	1690,52	1620,03	0,01	1623,89	1598,65	25,24	71,662	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Q\text{и}}{T\text{раб} \times T\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ С.А. Бурангулов /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

24 ЯНВ 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:_____
Адрес:Скульптора Головницкого 20Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBFB2 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,74	49,6	38,14	107,55	104,17	0	104	102,96	1,04	3,971	24	0	
25.12.2023	88,69	48,42	40,27	86,43	83,64	0	83,53	82,73	0,8	3,366	24	0	
26.12.2023	88,59	48,78	39,81	90,8	87,89	0	87,79	86,91	0,88	3,497	24	0	
27.12.2023	87,22	49,18	38,04	95,43	92,48	0	92,32	91,43	0,89	3,514	24	0	
28.12.2023	88,24	48,05	40,19	87,93	85,12	0	85,02	84,22	0,8	3,418	24	0	
29.12.2023	91,57	51,25	40,32	100,12	96,76	0	96,59	95,58	1,01	3,898	24	0	
30.12.2023	93,82	51,47	42,35	102,65	99,03	0	98,89	97,83	1,06	4,193	24	0	
31.12.2023	94,31	50,96	43,35	108,22	104,32	0	104,17	103,08	1,09	4,522	24	0	
01.01.2024	93,5	47,89	45,61	76,07	73,33	0	73,27	72,53	0,74	3,345	24	0	
02.01.2024	98,74	58,57	40,17	127,55	122,9	0	122,4	120,95	1,45	4,926	24	0	
03.01.2024	99,12	61,54	37,58	146,32	141,13	0	140,37	138,7	1,67	5,289	24	0	
04.01.2024	98,76	58,46	40,3	130,88	126,12	0	125,59	124,13	1,46	5,076	24	0	
05.01.2024	98,57	55,68	42,89	117,39	113,01	0	112,66	111,37	1,29	4,841	24	0	
06.01.2024	102,4	58,77	43,63	124,82	120	0	119,46	118,1	1,36	5,225	24	0	
07.01.2024	101,76	55,33	46,43	106,37	102,23	0	101,83	100,76	1,07	4,737	24	0	
08.01.2024	104,35	60,96	43,39	140,1	134,59	0	133,88	132,31	1,57	5,826	24	0	
09.01.2024	105,82	62,29	43,53	133,29	128,04	0	127,22	125,79	1,43	5,555	24	0	
10.01.2024	107,18	62,64	44,54	130,24	125,05	0	124,16	122,81	1,35	5,55	24	0	
11.01.2024	108,43	62,57	45,86	132,89	127,36	0	126,57	125,07	1,5	5,824	24	0	
12.01.2024	106,26	58,32	47,94	112,5	107,86	0	107,31	106,18	1,13	5,159	24	0	
13.01.2024	104,4	56,21	48,19	110,05	105,59	0	105,15	104,05	1,1	5,077	24	0	
14.01.2024	105,35	61,72	43,63	139,73	134,21	0	133,4	131,85	1,55	5,838	24	0	
15.01.2024	103,11	56,07	47,04	107,24	103,04	0	102,56	101,54	1,02	4,836	24	0	
16.01.2024	103,19	57,31	45,88	115,72	111,15	0	110,69	109,47	1,22	5,092	24	0	
17.01.2024	103,3	56,34	46,96	114,77	110,26	0	109,76	108,63	1,13	5,167	24	0	
18.01.2024	102,41	55,68	46,73	107,99	103,75	0	103,34	102,25	1,09	4,839	24	0	
19.01.2024	102,23	56,43	45,8	112,65	108,26	0	107,82	106,66	1,16	4,949	24	0	
20.01.2024	94,28	51,01	43,27	106,13	102,36	0	102,15	101,15	1	4,425	24	0	
21.01.2024	92,66	52,08	40,58	119,54	115,4	0	115,2	113,94	1,26	4,68	24	0	
22.01.2024	93,83	51,88	41,95	107,35	103,56	0	103,37	102,28	1,09	4,342	24	0	
23.01.2024	99,45	53,88	45,57	103,43	99,35	0	99,21	98,01	1,2	4,529	24	0	
Итого:				**3502,1**	**3371,9**	**0**	**3359,68**	**3323,27**	**36,41**	**145,506**	**744**	**0**	
Средние:	**98,36**	**55,14**	**43,22**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324	**31724,78**	**31115,41**	**0**	**30861,08**	**30675,18**	**185,9**	**718,198**	**7959**	**0**
23/01/2424	**35226,93**	**34487,37**	**0**	**34220,76**	**33998,45**	**222,31**	**863,704**	**8703**	**0**
Итого:	**3502,15**	**3371,96**	**0**	**3359,68**	**3323,27**	**36,41**	**145,506**	**744**	**0**

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ С.А. Бурангулов /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$\frac{Q\text{корр} = Qи}{Траб \times Тнш}$	0,000

24 ЯНВ 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N:5487
Адрес:пр. Краснопольский 25 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDB59 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.2023	87,31	48,74	38,57	197,14	194,81	0	190,72	192,64	-1,92	7,358	24	0	
25.12.2023	88,12	45,19	42,93	147,2	145,15	0	142,33	143,76	-1,43	6,111	24	0	
26.12.2023	88,06	45,93	42,13	155,6	153,45	0	150,45	151,96	-1,51	6,343	24	0	
27.12.2023	86,53	47,38	39,15	112,52	110,7	0,04	108,9	109,55	-0,65	4,266	24	0	
28.12.2023	87,59	45,77	41,82	160,19	156,81	0	154,95	155,28	-0,33	6,48	24	0	
29.12.2023	91,24	50,54	40,7	193,82	190,66	0	187	188,38	-1,38	7,617	24	0	
30.12.2023	93,43	52,69	40,74	211,78	208,6	0	204,01	205,92	-1,91	8,321	24	0	
31.12.2023	94,15	52,11	42,04	210,55	207,17	0	202,72	204,53	-1,81	8,531	24	0	
01.01.2024	92,94	44,9	48,04	130,97	128,7	0	126,22	127,5	-1,28	6,068	24	0	
02.01.2024	98,27	61,61	36,66	269,76	265,93	0	258,95	261,32	-2,37	9,511	24	0	
03.01.2024	98,67	60,97	37,7	271,07	267,04	0	260,15	262,48	-2,33	9,828	24	0	
04.01.2024	98,39	59,7	38,69	255,82	251,89	0	245,52	247,77	-2,25	9,524	24	0	
05.01.2024	98,09	56,73	41,36	226,07	222,3	0	217,05	219	-1,95	8,993	24	0	
06.01.2024	101,93	60,72	41,21	248,6	244,18	0	237,98	240,06	-2,08	9,834	24	0	
07.01.2024	101,32	55	46,32	193,75	189,93	0	185,55	187,25	-1,7	8,615	24	0	
08.01.2024	103,9	62,23	41,67	263,48	258,22	0	251,86	253,67	-1,81	10,527	24	0	
09.01.2024	105,37	62,91	42,46	262,34	256,71	0	250,46	252,09	-1,63	10,669	24	0	
10.01.2024	106,75	62,58	44,17	253,84	247,87	0	242,11	243,45	-1,34	10,733	24	0	
11.01.2024	108,01	65,74	42,27	277,14	270,66	0	264,05	265,34	-1,29	11,202	24	0	
12.01.2024	105,84	58,04	47,8	210,65	205,3	0	201,04	202,13	-1,09	9,641	24	0	
13.01.2024	104	59,17	44,83	229,12	223,68	0	219	220,11	-1,11	9,845	24	0	
14.01.2024	104,87	62,87	42	269,8	264,01	0	257,7	259,24	-1,54	10,859	24	0	
15.01.2024	102,64	55,74	46,9	207,59	202,89	0,01	198,6	199,98	-1,38	9,337	24	0	
16.01.2024	102,73	57,76	44,97	227,75	222,74	0	217,89	219,31	-1,42	9,827	24	0	
17.01.2024	102,77	56,71	46,06	216,09	211,19	0	206,73	208,06	-1,33	9,541	24	0	
18.01.2024	101,98	56,25	45,73	211,5	206,88	0,02	202,47	203,84	-1,37	9,283	24	0	
19.01.2024	102,02	59,32	42,7	229,24	224,63	0	219,42	220,96	-1,54	9,396	24	0	
20.01.2024	93,92	50,81	43,11	187,23	183,87	0,02	180,3	181,65	-1,35	7,782	24	0	
21.01.2024	92,2	52,31	39,89	218,6	215,09	0	210,76	212,34	-1,58	8,414	24	0	
22.01.2024	93,33	51,73	41,6	201,92	198,32	0	194,51	195,83	-1,32	8,1	24	0	
23.01.2024	99	56,3	42,7	212,86	208,61	0	204,21	205,55	-1,34	8,737	24	0	
Итого:				**6663,9**	**6537,9**	**0,09**	**6393,61**	**6440,95**	**-47,34**	**271,293**	**744**	**0**	
Средние:	**97,91**	**55,43**	**42,48**										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/12/2324	20841,96	20511,46	4,05	20232,88	20259,55	-26,67	615,015	4165	650
23/01/2424	27505,95	27049,45	4,14	26626,49	26700,5	-74,01	886,308	4909	650
Итого:	6663,99	6537,99	0,09	6393,61	6440,95	-47,34	271,293	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и} \frac{}{T_{раб} \times T_{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ Подпись С.А. Бурангулов Ф.И.О. /

Представитель теплоснабж.организации
/ Подпись /Е.В. Жукова/ Ф.И.О.

24 ЯНВ 2024