

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xВФВ2

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----|
| 23.06.2025 | 67,38 | 57,98 | 9,4 | 87,47 | 85,58 | 0 | 85,72 | 84,24 | 1,48 | 0,805 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 67,19 | 54,82 | 12,37 | 59,99 | 58,64 | 0 | 58,79 | 57,82 | 0,97 | 0,727 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,11 | 50,99 | 16,12 | 51,3 | 50,05 | 0 | 50,27 | 49,44 | 0,83 | 0,81 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,1 | 53,16 | 15,94 | 54,11 | 52,75 | 0 | 52,94 | 52,05 | 0,89 | 0,845 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 69,03 | 54,34 | 14,69 | 54,47 | 53,12 | 0 | 53,33 | 52,38 | 0,95 | 0,785 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,35 | 55,54 | 11,81 | 69,08 | 67,35 | 0 | 67,65 | 66,37 | 1,28 | 0,798 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,92 | 54,57 | 13,35 | 67,92 | 66,14 | 0 | 66,49 | 65,19 | 1,3 | 0,886 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,55 | 54,84 | 13,71 | 62,39 | 60,82 | 0 | 61,04 | 59,98 | 1,06 | 0,837 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,1 | 54,23 | 14,87 | 56,59 | 55,17 | 0 | 55,4 | 54,4 | 1 | 0,824 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,6 | 55,61 | 12,99 | 62,61 | 61,13 | 0 | 61,29 | 60,25 | 1,04 | 0,797 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,77 | 55,34 | 13,43 | 58,97 | 57,53 | 0 | 57,69 | 56,72 | 0,97 | 0,778 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,13 | 55,19 | 12,94 | 63,67 | 62,09 | 0 | 62,36 | 61,19 | 1,17 | 0,806 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,11 | 55,85 | 12,26 | 67,5 | 65,75 | 0 | 66,07 | 64,8 | 1,27 | 0,809 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 68,09 | 54,59 | 13,5 | 63,12 | 61,44 | 0 | 61,79 | 60,58 | 1,21 | 0,833 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,05 | 54,03 | 13,02 | 61,25 | 59,68 | 0 | 60,04 | 58,88 | 1,16 | 0,781 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,06 | 53,53 | 13,53 | 58,44 | 56,89 | 0 | 57,26 | 56,12 | 1,14 | 0,773 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,53 | 52,54 | 13,99 | 54,72 | 53,3 | 0 | 53,6 | 52,62 | 0,98 | 0,751 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,43 | 52,8 | 13,63 | 55,71 | 54,32 | 0 | 54,56 | 53,59 | 0,97 | 0,745 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,6 | 52,93 | 13,67 | 55,94 | 54,58 | 0 | 54,78 | 53,89 | 0,89 | 0,751 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,83 | 53,75 | 13,08 | 55,91 | 54,57 | 0 | 54,77 | 53,86 | 0,91 | 0,716 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,41 | 53,38 | 14,03 | 57,46 | 56,06 | 0 | 56,3 | 55,33 | 0,97 | 0,789 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,53 | 52,47 | 14,06 | 54,12 | 52,83 | 0 | 53,06 | 52,15 | 0,91 | 0,745 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 58,59 | 47,84 | 10,75 | 53,63 | 52,86 | 0 | 52,76 | 52,27 | 0,49 | 0,564 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,16 | 36,11 | 5,05 | 29,28 | 31,42 | 0 | 29,04 | 31,24 | -2,2 | 0,13 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 24,42 | 23,77 | 0,65 | 0 | 7,87 | 0 | 0 | 7,87 | -7,87 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 22,63 | 22,46 | 0,17 | 0 | 27,68 | 0 | 0 | 27,68 | -27,68 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 21,48 | 21,4 | 0,08 | 0 | 25,85 | 0 | 0 | 25,85 | -25,85 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 21,24 | 21,15 | 0,09 | 0 | 21,9 | 0 | 0 | 21,9 | -21,9 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 21,31 | 21,2 | 0,11 | 0 | 18,27 | 0 | 0 | 18,27 | -18,27 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 21,49 | 21,39 | 0,1 | 0 | 15,68 | 0 | 0 | 15,68 | -15,68 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 21,53 | 21,43 | 0,1 | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 13,4 | -13,4 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1415,6 | 1514,7 | 0 | 1387 | 1496,01 | -109,01 | 18,085 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,21 | 46,1 | 10,11 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------------|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 22/06/2524 | 20495,33 | 19918,06 | 0 | 19884,97 | 19671,92 | 213,05 | 624,686 | 5316 | 0 |
| 23/07/2524 | 21910,98 | 21432,78 | 0 | 21271,97 | 21167,93 | 104,04 | 642,771 | 6060 | 0 |
| Итого: | 1415,65 | 1514,72 | 0 | 1387 | 1496,01 | -109,01 | 18,085 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Подпись *Е.В. Жукова*
Ф.И.О.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qконтр = Qi Траб x Tнш | 0,000 |

23 ИЮЛ 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 Парк-Сервис
Адрес: Бейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,52 | 57,08 | 9,44 | 58,1 | 57,69 | 0 | 56,94 | 56,85 | 0,09 | 0,536 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,8 | 54,35 | 11,45 | 44,12 | 43,6 | 0 | 43,27 | 43,01 | 0,26 | 0,495 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 65,61 | 52,55 | 13,06 | 39,85 | 39,28 | 0 | 39,09 | 38,78 | 0,31 | 0,511 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,98 | 54,43 | 13,55 | 40,38 | 39,84 | 0 | 39,54 | 39,3 | 0,24 | 0,534 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,16 | 55,54 | 12,62 | 41,45 | 40,95 | 0 | 40,61 | 40,35 | 0,26 | 0,512 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,47 | 56,9 | 9,57 | 52,22 | 51,72 | 0 | 51,21 | 50,96 | 0,25 | 0,488 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,01 | 56,32 | 10,69 | 50,95 | 50,46 | 0 | 49,93 | 49,7 | 0,23 | 0,532 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,68 | 56,33 | 11,35 | 48,02 | 47,55 | 0 | 47,02 | 46,81 | 0,21 | 0,532 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,24 | 55,71 | 12,53 | 41,24 | 40,77 | 0 | 40,37 | 40,18 | 0,19 | 0,508 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,51 | 56,86 | 10,65 | 47,07 | 46,62 | 0 | 46,08 | 45,89 | 0,19 | 0,491 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,95 | 56,36 | 11,59 | 44,96 | 44,47 | 0 | 43,99 | 43,84 | 0,15 | 0,509 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,23 | 56,67 | 10,56 | 47,32 | 46,85 | 0 | 46,31 | 46,1 | 0,21 | 0,489 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,22 | 57,57 | 9,65 | 48,69 | 48,25 | 0 | 47,73 | 47,5 | 0,23 | 0,462 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,23 | 56,24 | 10,99 | 46,24 | 45,84 | 0 | 45,28 | 45,16 | 0,12 | 0,495 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,1 | 54,68 | 11,42 | 43,87 | 43,5 | 0 | 42,98 | 42,88 | 0,1 | 0,492 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,09 | 54,71 | 11,38 | 41,38 | 41,1 | 0 | 40,5 | 40,51 | -0,01 | 0,461 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,52 | 53,06 | 12,46 | 37,88 | 37,67 | 0 | 37,16 | 37,2 | -0,04 | 0,462 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,41 | 53,48 | 11,93 | 38,56 | 38,41 | 0 | 37,84 | 37,91 | -0,07 | 0,452 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,61 | 53,83 | 11,78 | 38,88 | 38,72 | 0 | 38,16 | 38,24 | -0,08 | 0,451 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,83 | 54,3 | 11,53 | 39,26 | 39,1 | 0 | 38,54 | 38,59 | -0,05 | 0,445 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,47 | 54,39 | 12,08 | 40,63 | 40,43 | 0 | 39,83 | 39,88 | -0,05 | 0,479 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,5 | 52,99 | 12,51 | 37,9 | 37,71 | 0 | 37,18 | 37,23 | -0,05 | 0,466 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 58,37 | 48,64 | 9,73 | 37,65 | 37,78 | 0 | 37,06 | 37,38 | -0,32 | 0,358 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,07 | 37,09 | 3,98 | 20,81 | 21,71 | 0 | 20,67 | 21,58 | -0,91 | 0,08 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 24,26 | 24,07 | 0,19 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0,56 | -0,56 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 23,39 | 22,76 | 0,63 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | -0,03 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 22,59 | 22,26 | 0,33 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0,83 | -0,83 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,11 | 21,78 | 0,33 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | 0,94 | -0,94 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 21,98 | 21,64 | 0,34 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 1,01 | -1,01 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,03 | 21,69 | 0,34 | 0 | 1,06 | 0 | 0 | 1,06 | -1,06 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,04 | 21,7 | 0,34 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 1,11 | -1,11 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1027,4 | 1025,5 | 0 | 1007,29 | 1011,37 | -4,08 | 11,24 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,64 | 46,96 | 8,67 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 12021,35 | 11806,47 | 0,7 | 11677,61 | 11669,11 | 8,5 | 363,455 | 5844 | 0 |
| 23/07/2524: | 13048,78 | 12832,03 | 0,7 | 12684,9 | 12680,48 | 4,42 | 374,695 | 6588 | 0 |
| Итого: | 1027,43 | 1025,56 | 0 | 1007,29 | 1011,37 | -4,08 | 11,24 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О.

Подпись _____ /Е.В. Жукова/ Ф.И.О.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш} | 0,000 |

23 ИЮЛ 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x2601

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,56 | 53,76 | 12,8 | 65,99 | 64,84 | 0 | 64,67 | 63,96 | 0,71 | 0,827 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,7 | 52,81 | 12,89 | 62,62 | 61,53 | 0 | 61,4 | 60,73 | 0,67 | 0,792 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 65,99 | 52,92 | 13,07 | 65,79 | 64,63 | 0 | 64,48 | 63,78 | 0,7 | 0,844 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,6 | 52,44 | 15,16 | 57,27 | 56,22 | 0 | 56,09 | 55,51 | 0,58 | 0,852 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,97 | 51,48 | 16,49 | 50,28 | 49,41 | 0 | 49,21 | 48,8 | 0,41 | 0,81 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,32 | 53,16 | 13,16 | 63,69 | 62,85 | 0 | 62,43 | 62,05 | 0,38 | 0,824 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,87 | 52,4 | 14,47 | 62,65 | 61,79 | 0 | 61,36 | 60,99 | 0,37 | 0,888 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,47 | 52,26 | 15,21 | 55,3 | 54,45 | 0 | 54,16 | 53,75 | 0,41 | 0,822 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68 | 51,33 | 16,67 | 49,2 | 48,39 | 0 | 48,2 | 47,81 | 0,39 | 0,805 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,52 | 52,15 | 15,37 | 53,87 | 53 | 0 | 52,75 | 52,32 | 0,43 | 0,811 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,72 | 52,29 | 15,43 | 52,78 | 51,95 | 0 | 51,7 | 51,29 | 0,41 | 0,798 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,04 | 53,48 | 13,56 | 57,61 | 56,78 | 0 | 56,46 | 56,01 | 0,45 | 0,766 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,01 | 53,15 | 13,86 | 59,73 | 58,96 | 0 | 58,54 | 58,19 | 0,35 | 0,813 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67 | 52,98 | 14,02 | 58,11 | 57,39 | 0 | 56,95 | 56,61 | 0,34 | 0,797 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,1 | 54,03 | 12,07 | 70,47 | 69,59 | 0 | 69,07 | 68,62 | 0,45 | 0,832 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 65,96 | 53,4 | 12,56 | 65,81 | 65,16 | 0 | 64,49 | 64,31 | 0,18 | 0,811 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,53 | 54,46 | 11,07 | 72,96 | 72,43 | 0 | 71,58 | 71,44 | 0,14 | 0,794 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,48 | 54,59 | 10,89 | 73,02 | 72,56 | 0 | 71,61 | 71,55 | 0,06 | 0,779 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,71 | 55,37 | 10,34 | 75,34 | 74,71 | 0 | 73,85 | 73,65 | 0,2 | 0,764 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,9 | 55,41 | 10,49 | 73,82 | 73,09 | 0 | 72,37 | 72,04 | 0,33 | 0,759 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,38 | 54,15 | 12,23 | 64,88 | 64,12 | 0 | 63,57 | 63,27 | 0,3 | 0,777 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,64 | 55,01 | 10,63 | 76,97 | 76,11 | 0 | 75,48 | 75,03 | 0,45 | 0,801 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 57,6 | 49,22 | 8,38 | 75,22 | 74,92 | 0 | 74,07 | 74,05 | 0,02 | 0,616 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 40,94 | 37,86 | 3,08 | 47,07 | 47,98 | 0 | 46,7 | 47,65 | -0,95 | 0,142 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 23,97 | 23,82 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 23,04 | 22,95 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 22,17 | 22,09 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 21,85 | 21,75 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 21,87 | 21,76 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 21,97 | 21,85 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 21,96 | 21,85 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1510,4 | 1492,8 | 0 | 1481,19 | 1473,41 | 7,78 | 18,524 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,51 | 45,68 | 9,82 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 18150,48 | 17576,25 | 0,12 | 17609,07 | 17366,65 | 242,42 | 572,831 | 5317 | 0 |
| 23/07/2524: | 19660,93 | 19069,11 | 0,12 | 19090,26 | 18840,06 | 250,2 | 591,355 | 6061 | 0 |
| Итого: | 1510,45 | 1492,86 | 0 | 1481,19 | 1473,41 | 7,78 | 18,524 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Подпись *Е.В. Жукова*
Ф.И.О.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi Траб x Tнш | 0,000 |

23 ИЮЛ 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFD85 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 65,93 | 54,56 | 11,37 | 74,35 | 72,56 | 0 | 72,91 | 71,57 | 1,34 | 0,833 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,24 | 52,58 | 12,66 | 62,46 | 60,85 | 0,01 | 61,25 | 60,06 | 1,19 | 0,775 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 65,22 | 52,62 | 12,6 | 67,93 | 66,23 | 0 | 66,61 | 65,39 | 1,22 | 0,839 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 66,58 | 53,35 | 13,23 | 65,08 | 63,45 | 0 | 63,78 | 62,62 | 1,16 | 0,841 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,2 | 53,08 | 14,12 | 57,16 | 55,69 | 0 | 56 | 54,96 | 1,04 | 0,788 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 65,6 | 54,85 | 10,75 | 78,64 | 76,75 | 0 | 77,08 | 75,69 | 1,39 | 0,828 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,03 | 54,74 | 11,29 | 72,86 | 71,1 | 0 | 71,44 | 70,1 | 1,34 | 0,806 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 66,63 | 54,51 | 12,12 | 66,32 | 64,67 | 0 | 65,02 | 63,75 | 1,27 | 0,788 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 67,12 | 54,1 | 13,02 | 58,65 | 57,11 | 0 | 57,43 | 56,34 | 1,09 | 0,744 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 66,67 | 54,49 | 12,18 | 65,31 | 63,64 | 0 | 64,01 | 62,78 | 1,23 | 0,781 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 66,85 | 54,87 | 11,98 | 63,22 | 61,61 | 0 | 61,93 | 60,79 | 1,14 | 0,74 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 66,22 | 54,39 | 11,83 | 63,93 | 62,31 | 0 | 62,69 | 61,46 | 1,23 | 0,738 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 66,19 | 55,07 | 11,12 | 71,55 | 69,8 | 0 | 70,11 | 68,81 | 1,3 | 0,781 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 66,17 | 54,79 | 11,38 | 74,12 | 72,35 | 0 | 72,63 | 71,35 | 1,28 | 0,827 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 65,2 | 55,66 | 9,54 | 83,39 | 81,58 | 0 | 81,79 | 80,39 | 1,4 | 0,779 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 65,34 | 54,78 | 10,56 | 73,89 | 72,18 | 0 | 72,49 | 71,21 | 1,28 | 0,767 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 64,71 | 54,29 | 10,42 | 75,39 | 73,74 | 0 | 73,95 | 72,75 | 1,2 | 0,768 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 64,68 | 54,96 | 9,72 | 79,64 | 78,02 | 0 | 78,1 | 76,92 | 1,18 | 0,76 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 64,84 | 55,39 | 9,45 | 80,03 | 78,44 | 0 | 78,54 | 77,35 | 1,19 | 0,744 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 64,99 | 55,7 | 9,29 | 80,61 | 78,97 | 0 | 79,06 | 77,83 | 1,23 | 0,734 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 65,61 | 55,35 | 10,26 | 75,59 | 74,01 | 0 | 74,09 | 72,95 | 1,14 | 0,76 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 64,7 | 54,58 | 10,12 | 77,17 | 75,56 | 0,02 | 75,73 | 74,52 | 1,21 | 0,766 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 59,11 | 50,44 | 8,67 | 73,14 | 71,84 | 0 | 71,96 | 70,97 | 0,99 | 0,62 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,22 | 37,57 | 3,65 | 38,7 | 38,95 | 0 | 38,41 | 38,71 | -0,3 | 0,14 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,67 | 25,41 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,45 | 23,86 | 0,59 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 | -0,14 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,6 | 23,39 | 0,21 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 1,12 | -1,12 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,9 | 22,61 | 0,29 | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 1,22 | -1,22 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,56 | 22,29 | 0,27 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 1,89 | -1,89 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,46 | 22,2 | 0,26 | 0 | 2,24 | 0 | 0 | 2,24 | -2,24 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,35 | 22,09 | 0,26 | 0 | 2,38 | 0 | 0 | 2,38 | -2,38 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1679,1 | 1650,4 | 0,03 | 1647,01 | 1628,26 | 18,75 | 17,947 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,22 | 46,72 | 8,49 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 33395,84 | 32588,18 | 0,37 | 32541,48 | 32220,36 | 321,12 | 878,68 | 10501 | 0 |
| 23/07/2524: | 35074,97 | 34238,58 | 0,4 | 34188,49 | 33848,62 | 339,87 | 896,627 | 11245 | 0 |
| Итого: | 1679,13 | 1650,4 | 0,03 | 1647,01 | 1628,26 | 18,75 | 17,947 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Подпись *Е.В. Жукова*
Ф.И.О.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш} | 0,000 |

23 ИЮЛ 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: 5487

Адрес: пр. Краснополяский 25

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хDB59

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,7 | 53,15 | 13,55 | 87,62 | 86,67 | 0 | 85,86 | 85,54 | 0,32 | 1,163 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,29 | 50,21 | 16,08 | 76,79 | 75,87 | 0 | 75,24 | 74,96 | 0,28 | 1,211 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,51 | 49,55 | 16,96 | 80,92 | 79,84 | 0 | 79,3 | 78,94 | 0,36 | 1,346 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,54 | 51,28 | 17,26 | 84,4 | 83,28 | 0 | 82,6 | 82,25 | 0,35 | 1,425 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,41 | 52,47 | 15,94 | 87,29 | 86,15 | 0 | 85,45 | 85,06 | 0,39 | 1,36 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,87 | 54,37 | 12,5 | 112,79 | 111,2 | 0 | 110,51 | 109,69 | 0,82 | 1,38 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,44 | 54,05 | 13,39 | 110,11 | 108,53 | 0 | 107,85 | 107,06 | 0,79 | 1,44 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,06 | 54,12 | 13,94 | 102,52 | 101,28 | 0 | 100,39 | 99,89 | 0,5 | 1,396 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,54 | 53,76 | 14,78 | 93,6 | 92,49 | 0 | 91,63 | 91,27 | 0,36 | 1,352 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,11 | 54,56 | 13,55 | 102,14 | 101,04 | 0 | 100,01 | 99,64 | 0,37 | 1,353 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,29 | 54,52 | 13,77 | 98 | 96,88 | 0 | 95,96 | 95,55 | 0,41 | 1,321 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,63 | 54,87 | 12,76 | 105,57 | 104,4 | 0 | 103,4 | 102,95 | 0,45 | 1,318 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,6 | 55,67 | 11,93 | 106,54 | 105,13 | 0 | 104,34 | 103,61 | 0,73 | 1,248 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,61 | 54,7 | 12,91 | 103,46 | 101,97 | 0 | 101,33 | 100,55 | 0,78 | 1,307 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,51 | 52,84 | 13,67 | 97,27 | 95,79 | 0 | 95,33 | 94,56 | 0,77 | 1,303 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,5 | 52,69 | 13,81 | 93,04 | 91,23 | 0 | 91,19 | 90,05 | 1,14 | 1,259 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,96 | 51,12 | 14,84 | 87,35 | 85,48 | 0 | 85,68 | 84,43 | 1,25 | 1,273 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,86 | 51,94 | 13,92 | 88,98 | 87,19 | 0 | 87,24 | 86,11 | 1,13 | 1,214 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,04 | 52,77 | 13,27 | 89,37 | 87,77 | 0 | 87,61 | 86,62 | 0,99 | 1,162 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,26 | 53,11 | 13,15 | 89,24 | 87,73 | 0 | 87,45 | 86,59 | 0,86 | 1,15 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,85 | 52,53 | 14,32 | 91,55 | 89,94 | 0 | 89,68 | 88,8 | 0,88 | 1,283 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,95 | 51,17 | 14,78 | 86,58 | 85 | 0 | 84,88 | 83,99 | 0,89 | 1,254 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 57,41 | 47,1 | 10,31 | 88,59 | 84,67 | 0 | 87,22 | 83,76 | 3,46 | 0,915 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 40,64 | 36,18 | 4,46 | 47,82 | 47,15 | 0 | 47,46 | 46,85 | 0,61 | 0,204 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 24,86 | 24,45 | 0,41 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | -2,8 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 23,84 | 23,72 | 0,12 | 0 | 2,77 | 0 | 0 | 2,77 | -2,77 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,22 | 23,11 | 0,11 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 | -2,6 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,76 | 22,65 | 0,11 | 0 | 2,48 | 0 | 0 | 2,48 | -2,48 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,6 | 22,49 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 0 | 2,43 | -2,43 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,63 | 22,54 | 0,09 | 0 | 2,36 | 0 | 0 | 2,36 | -2,36 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,5 | 22,43 | 0,07 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 2,28 | -2,28 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2211,5 | 2194,4 | 0 | 2167,61 | 2166,44 | 1,17 | 29,637 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,03 | 45,48 | 10,54 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524 | 99808,71 | 97931,51 | 53,33 | 96854,73 | 96748,49 | 106,24 | 3049,246 | 17293 | 650 |
| 23/07/2524 | 102020,3 | 100125,9 | 53,33 | 99022,34 | 98914,93 | 107,41 | 3078,883 | 18037 | 650 |
| Итого: | 2211,54 | 2194,4 | 0 | 2167,61 | 2166,44 | 1,17 | 29,637 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корр} = Q _и Траб x T _{нш} | 0,000 |

23 ИЮЛ 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °С | °С | °С | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,90 | 61,31 | 6,59 | 151,994 | 145,764 | 6,23 | 1,024 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 67,33 | 58,66 | 8,67 | 124,225 | 119,219 | 5,01 | 1,014 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,71 | 57,23 | 10,48 | 101,017 | 97,079 | 3,94 | 1,070 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,87 | 59,86 | 10,01 | 102,980 | 98,948 | 4,03 | 1,028 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 69,89 | 61,31 | 8,58 | 116,257 | 111,619 | 4,64 | 1,007 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,70 | 58,94 | 8,76 | 118,494 | 113,772 | 4,72 | 1,051 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 68,33 | 59,72 | 8,61 | 119,156 | 114,406 | 4,75 | 1,048 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 69,04 | 60,75 | 8,29 | 119,822 | 115,024 | 4,80 | 1,003 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,62 | 61,31 | 8,31 | 121,742 | 116,866 | 4,88 | 1,018 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 69,03 | 60,90 | 8,13 | 118,370 | 113,615 | 4,75 | 0,966 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 69,29 | 60,90 | 8,39 | 118,291 | 113,559 | 4,73 | 0,999 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,52 | 60,33 | 8,19 | 111,831 | 107,342 | 4,49 | 0,918 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,46 | 59,95 | 8,51 | 108,049 | 103,730 | 4,32 | 0,924 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 68,49 | 59,43 | 9,06 | 108,996 | 104,671 | 4,33 | 0,995 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,42 | 58,15 | 9,27 | 103,774 | 99,663 | 4,11 | 0,970 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,41 | 58,60 | 8,81 | 103,571 | 99,444 | 4,13 | 0,919 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,94 | 57,59 | 9,35 | 101,359 | 97,345 | 4,01 | 0,954 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,83 | 57,95 | 8,88 | 102,670 | 98,579 | 4,09 | 0,920 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 67,00 | 58,17 | 8,83 | 101,897 | 97,838 | 4,06 | 0,906 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67,23 | 58,57 | 8,66 | 101,679 | 97,618 | 4,06 | 0,884 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,79 | 58,65 | 9,14 | 103,264 | 99,169 | 4,09 | 0,954 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,97 | 57,87 | 9,10 | 104,252 | 100,113 | 4,14 | 0,958 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 58,32 | 52,35 | 5,96 | 119,339 | 114,394 | 4,94 | 0,750 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 37,61 | 33,05 | 4,56 | 86,336 | 82,561 | 3,77 | 0,175 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 27,94 | 26,93 | 1,01 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 18.07.2025 | 27,09 | 26,62 | 0,47 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 19.07.2025 | 26,48 | 26,04 | 0,44 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 20.07.2025 | 26,06 | 25,59 | 0,47 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 21.07.2025 | 25,76 | 25,29 | 0,48 | 0,003 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 22.07.2025 | 25,53 | 25,06 | 0,47 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 23.07.2025 | 25,53 | 25,06 | 0,47 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2669,37 | 2562,34 | 107,03 | 22,455 | 744 | | |
| Средние: | 57,39 | 50,71 | 6,68 | | | | | | | |

| Дата | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|------------|------------|---------|----------|----------|-----|
| | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22.06.2025 | 105710,483 | 101983,707 | 1670,77 | 3716,927 | 14675,41 | 0 |
| 23.07.2025 | 108379,851 | 104546,049 | 1777,79 | 3739,382 | 15419,41 | 0 |
| Итого: | 2669,37 | 2562,34 | 107,03 | 22,455 | 744 | 0 |

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{кorr} = Q _и Траб x T _{нш} | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
А.В. Спирина
Подпись



Представитель теплоснабж. организации
Е.В. Жукова/
Ф.И.О.
Подпись

23 ИЮЛ 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г. - 23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 В
Тепловычислитель КАРАТ-306-2
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA950 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м4 | т | т | м3 | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 71,73 | 46,46 | 25,26 | 50,652 | 48,825 | 48,940 | 48,940 | 1,83 | 0,00 | 1,249 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 71,34 | 45,30 | 26,04 | 50,355 | 48,510 | 48,665 | 48,665 | 1,84 | 0,00 | 1,257 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 71,68 | 45,25 | 26,42 | 49,995 | 48,141 | 48,296 | 48,296 | 1,85 | 0,00 | 1,275 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 73,61 | 43,75 | 29,86 | 43,119 | 41,427 | 41,593 | 41,593 | 1,69 | 0,00 | 1,225 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 73,43 | 44,44 | 28,99 | 42,057 | 40,437 | 40,586 | 40,586 | 1,62 | 0,00 | 1,174 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 71,67 | 45,89 | 25,78 | 50,571 | 48,681 | 48,836 | 48,836 | 1,89 | 0,00 | 1,273 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 72,23 | 45,54 | 26,69 | 50,004 | 48,087 | 48,261 | 48,261 | 1,92 | 0,00 | 1,312 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 72,83 | 45,07 | 27,76 | 46,179 | 44,370 | 44,547 | 44,547 | 1,81 | 0,00 | 1,255 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 73,32 | 44,92 | 28,40 | 44,118 | 42,372 | 42,545 | 42,545 | 1,75 | 0,00 | 1,223 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 72,82 | 45,52 | 27,30 | 45,882 | 44,064 | 44,247 | 44,247 | 1,82 | 0,00 | 1,226 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 73,00 | 45,39 | 27,60 | 43,551 | 41,832 | 42,000 | 42,000 | 1,72 | 0,00 | 1,171 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 72,37 | 46,44 | 25,93 | 45,792 | 44,064 | 44,198 | 44,198 | 1,73 | 0,00 | 1,156 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 72,35 | 46,97 | 25,39 | 46,827 | 45,072 | 45,199 | 45,199 | 1,75 | 0,00 | 1,162 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 72,40 | 47,03 | 25,36 | 46,980 | 45,243 | 45,357 | 45,357 | 1,74 | 0,00 | 1,165 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 71,57 | 47,46 | 24,11 | 51,606 | 49,833 | 49,895 | 49,895 | 1,77 | 0,00 | 1,211 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 71,55 | 47,79 | 23,76 | 52,758 | 50,868 | 50,970 | 50,970 | 1,89 | 0,00 | 1,219 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 71,21 | 48,11 | 23,10 | 55,926 | 53,937 | 54,036 | 54,036 | 1,99 | 0,00 | 1,254 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 71,05 | 47,95 | 23,10 | 53,856 | 51,948 | 52,045 | 52,045 | 1,91 | 0,00 | 1,212 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 71,20 | 48,37 | 22,82 | 51,993 | 50,175 | 50,249 | 50,249 | 1,82 | 0,00 | 1,153 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 71,39 | 48,56 | 22,83 | 50,607 | 48,825 | 48,899 | 48,899 | 1,78 | 0,00 | 1,125 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 71,90 | 47,70 | 24,20 | 51,759 | 49,869 | 49,983 | 49,983 | 1,89 | 0,00 | 1,226 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 71,18 | 47,87 | 23,30 | 53,235 | 51,300 | 51,420 | 51,420 | 1,94 | 0,00 | 1,215 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 62,25 | 45,20 | 17,05 | 74,097 | 71,856 | 72,079 | 72,079 | 2,24 | 0,00 | 1,154 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,44 | 31,19 | 10,25 | 59,364 | 57,807 | 58,212 | 58,070 | 1,56 | 0,14 | 0,473 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 29,89 | 24,54 | 5,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 18.07.2025 | 29,29 | 24,12 | 5,17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 19.07.2025 | 28,63 | 23,52 | 5,11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 20.07.2025 | 28,34 | 23,27 | 5,07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 21.07.2025 | 28,28 | 23,20 | 5,07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 22.07.2025 | 28,26 | 23,18 | 5,09 | 0,000 | 2,448 | 0,000 | 2,445 | -2,45 | -2,44 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 23.07.2025 | 28,26 | 23,18 | 5,09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1211,28 | 1169,99 | 1171,06 | 1173,36 | 156,04 | -2,30 | 29,365 | 744 | | |
| Средние: | 60,98 | 40,75 | 20,24 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V1 | M1 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|-------|-----|
| | м3 | м2 | т | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 22.06.2025 | 99959,195 | 97956,244 | 97080,877 | 87923,682 | 4993,904 | 157,190 | 4026,817 | 22934 | 0 |
| 23.07.2025 | 101170,478 | 99126,235 | 98251,933 | 89097,043 | 5149,944 | 154,887 | 4056,182 | 23678 | 0 |
| Итого: | 1211,28 | 1169,99 | 1171,06 | 1173,36 | 156,04 | -2,30 | 29,365 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / А.В. Спирина /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Е.В. Жукова /
Ф.И.О.

| | |
|---|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкорт = Qi Траб x Тнш | 0 |

23 ИЮЛ 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м4 | т | т | м3 | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,81 | 55,24 | 12,57 | 103,545 | 102,618 | 101,258 | 101,258 | 0,93 | 0,00 | 1,045 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,94 | 48,11 | 18,83 | 52,533 | 51,786 | 51,384 | 51,384 | 0,75 | 0,00 | 0,947 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,31 | 48,58 | 18,73 | 53,451 | 52,677 | 52,257 | 52,257 | 0,77 | 0,00 | 0,967 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,33 | 47,44 | 21,89 | 44,487 | 43,803 | 43,459 | 43,459 | 0,68 | 0,00 | 0,945 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 69,16 | 47,84 | 21,32 | 44,451 | 43,767 | 43,428 | 43,428 | 0,68 | 0,00 | 0,920 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,24 | 49,57 | 17,67 | 48,789 | 48,078 | 47,687 | 47,687 | 0,71 | 0,00 | 0,850 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,89 | 48,69 | 19,19 | 51,084 | 50,319 | 49,921 | 49,921 | 0,77 | 0,00 | 0,974 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,51 | 48,45 | 20,06 | 46,422 | 45,702 | 45,348 | 45,348 | 0,72 | 0,00 | 0,924 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,03 | 47,85 | 21,18 | 45,945 | 45,216 | 44,875 | 44,875 | 0,73 | 0,00 | 0,965 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,48 | 48,10 | 20,38 | 46,350 | 45,648 | 45,291 | 45,291 | 0,70 | 0,00 | 0,937 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,70 | 48,41 | 20,29 | 45,459 | 44,775 | 44,416 | 44,416 | 0,68 | 0,00 | 0,912 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,02 | 48,62 | 19,39 | 47,052 | 46,368 | 45,990 | 45,990 | 0,68 | 0,00 | 0,902 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,96 | 49,10 | 18,86 | 46,476 | 45,819 | 45,432 | 45,432 | 0,66 | 0,00 | 0,866 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 68,01 | 49,12 | 18,90 | 51,039 | 50,301 | 49,885 | 49,885 | 0,74 | 0,00 | 0,958 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,05 | 49,61 | 17,44 | 52,632 | 51,894 | 51,459 | 51,459 | 0,74 | 0,00 | 0,909 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,02 | 49,68 | 17,34 | 54,729 | 53,982 | 53,519 | 53,519 | 0,75 | 0,00 | 0,934 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,62 | 49,51 | 17,11 | 54,594 | 53,820 | 53,379 | 53,379 | 0,77 | 0,00 | 0,917 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,48 | 49,70 | 16,79 | 53,865 | 53,118 | 52,676 | 52,676 | 0,75 | 0,00 | 0,894 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,64 | 50,45 | 16,19 | 51,102 | 50,400 | 49,965 | 49,965 | 0,70 | 0,00 | 0,815 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,88 | 50,31 | 16,57 | 51,264 | 50,544 | 50,114 | 50,114 | 0,72 | 0,00 | 0,839 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,38 | 50,08 | 17,30 | 52,263 | 51,507 | 51,078 | 51,078 | 0,76 | 0,00 | 0,897 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,68 | 50,09 | 16,59 | 56,295 | 55,494 | 55,033 | 55,033 | 0,80 | 0,00 | 0,928 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 58,93 | 47,16 | 11,77 | 70,677 | 71,001 | 70,016 | 70,016 | -0,32 | 0,00 | 0,690 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 37,92 | 31,09 | 6,83 | 12,573 | 13,077 | 12,654 | 12,841 | -0,50 | -0,19 | 0,065 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 18.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 19.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 20.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 21.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 22.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 23.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1237,08 | 1221,71 | 1210,52 | 1210,71 | 156,04 | -0,19 | 20,999 | 744 | | |
| Средние: | 51,16 | 37,51 | 13,65 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V1 | M1 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|----------|-------|-----|
| | м3 | м2 | т | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 22.06.2025 | 137350,464 | 134338,057 | 133466,078 | 133200,011 | 7177,840 | 266,07 | 4470,529 | 32076 | 0 |
| 23.07.2025 | 138587,541 | 135559,770 | 134676,601 | 134410,721 | 7333,880 | 265,89 | 4491,528 | 32820 | 0 |
| Итого: | 1237,08 | 1221,71 | 1210,52 | 1210,71 | 156,04 | -0,19 | 20,999 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ [Подпись]
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/ [Подпись]
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш} | 0 |

23 ИЮЛ 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD465 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,76 | 52,88 | 14,88 | 50,8 | 50,8 | 0 | 49,74 | 50,14 | -0,4 | 0,738 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,68 | 52,45 | 14,23 | 53,44 | 53,44 | 0 | 52,39 | 52,75 | -0,36 | 0,744 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,51 | 52,22 | 15,29 | 49,45 | 49,45 | 0 | 48,44 | 48,81 | -0,37 | 0,736 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,69 | 50,72 | 18,97 | 40,07 | 40,07 | 0 | 39,19 | 39,61 | -0,42 | 0,741 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 69,19 | 51,55 | 17,64 | 40,38 | 40,38 | 0 | 39,48 | 39,88 | -0,4 | 0,694 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,77 | 53,57 | 14,2 | 49,19 | 49,19 | 0 | 48,14 | 48,51 | -0,37 | 0,683 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 68,36 | 52,5 | 15,86 | 46,49 | 46,49 | 0 | 45,52 | 45,91 | -0,39 | 0,721 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 69,07 | 51,6 | 17,47 | 41 | 41 | 0 | 40,13 | 40,48 | -0,35 | 0,7 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,52 | 51,02 | 18,5 | 38,33 | 38,33 | 0 | 37,49 | 37,86 | -0,37 | 0,694 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,97 | 50,95 | 18,02 | 38,91 | 38,91 | 0 | 38,05 | 38,43 | -0,38 | 0,684 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 69,22 | 51,1 | 18,12 | 40,36 | 40,36 | 0 | 39,5 | 39,87 | -0,37 | 0,714 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,52 | 51,99 | 16,53 | 42,22 | 42,22 | 0 | 41,29 | 41,7 | -0,41 | 0,682 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,54 | 51,78 | 16,76 | 40,5 | 40,5 | 0 | 39,65 | 40,01 | -0,36 | 0,664 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 68,42 | 52,01 | 16,41 | 43,16 | 43,16 | 0 | 42,26 | 42,64 | -0,38 | 0,692 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,66 | 54,14 | 13,52 | 54,78 | 54,78 | 0 | 53,63 | 54,03 | -0,4 | 0,723 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,62 | 54,93 | 12,69 | 56,61 | 56,61 | 0 | 55,48 | 55,82 | -0,34 | 0,702 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 67,23 | 54,02 | 13,21 | 53,82 | 53,82 | 0 | 52,69 | 53,12 | -0,43 | 0,695 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 67,05 | 54,88 | 12,17 | 54,8 | 54,8 | 0 | 53,64 | 54,04 | -0,4 | 0,655 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 67,27 | 54,86 | 12,41 | 55,43 | 55,43 | 0 | 54,27 | 54,68 | -0,41 | 0,674 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67,56 | 55,99 | 11,57 | 55,3 | 55,3 | 0 | 54,15 | 54,51 | -0,36 | 0,624 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,97 | 54,72 | 13,25 | 56,2 | 56,2 | 0 | 55,04 | 55,44 | -0,4 | 0,73 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 67,25 | 54,15 | 13,1 | 53,8 | 53,8 | 0 | 52,7 | 53,06 | -0,36 | 0,692 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 67,36 | 56,65 | 10,71 | 25,2 | 25,2 | 0 | 24,67 | 24,83 | -0,16 | 0,263 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 24,08 | 23,8 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 22,6 | 22,27 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 22,3 | 21,94 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 21,66 | 21,35 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 21,38 | 21,06 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 21,51 | 21,17 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 21,68 | 21,38 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 21,76 | 21,48 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1080,2 | 1080,2 | 0 | 1057,54 | 1066,13 | -8,59 | 15,645 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,23 | 45 | 11,22 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524:0 | 114626,8 | 111663,5 | 0,01 | 111048 | 110203 | 845,32 | 3508,32 | 32317 | 0 |
| 23/07/2524:0 | 115707,1 | 112743,7 | 0,01 | 112106 | 111269 | 836,73 | 3523,97 | 33061 | 0 |
| Итого: | 1080,24 | 1080,24 | 0 | 1057,54 | 1066,13 | -8,59 | 15,645 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спиридов
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

| | |
|---|-------|
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0,000 |
|---|-------|

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: ПРЭМ

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,32 | 56,04 | 11,28 | 111,85 | 114,26 | 0 | 109,57 | 112,59 | -3,02 | 1,234 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,74 | 54,3 | 12,44 | 99,35 | 99,91 | 0 | 97,36 | 98,53 | -1,17 | 1,208 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,09 | 55,55 | 11,54 | 108 | 110,19 | 0 | 105,78 | 108,62 | -2,84 | 1,219 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,05 | 55,29 | 13,76 | 88,87 | 90,41 | 0 | 86,94 | 89,12 | -2,18 | 1,195 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,8 | 55 | 13,8 | 90,35 | 91,93 | 0 | 88,42 | 90,62 | -2,2 | 1,22 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,36 | 56,54 | 10,82 | 112,8 | 115,27 | 0 | 110,5 | 113,58 | -3,08 | 1,192 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,97 | 55,76 | 12,21 | 108,42 | 110,73 | 0 | 106,19 | 109,14 | -2,95 | 1,294 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,65 | 55,08 | 13,57 | 91,49 | 93,39 | 0 | 89,58 | 92,09 | -2,51 | 1,216 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,12 | 54,75 | 14,37 | 85,47 | 86,51 | 0 | 83,62 | 85,31 | -1,69 | 1,2 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,59 | 55,21 | 13,38 | 88,58 | 90,33 | 0 | 86,7 | 89,03 | -2,33 | 1,16 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,79 | 55,51 | 13,28 | 90,01 | 91,71 | 0 | 88,09 | 90,43 | -2,34 | 1,169 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,15 | 55,69 | 12,46 | 95,04 | 96,83 | 0 | 93,05 | 95,44 | -2,39 | 1,16 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,16 | 56,1 | 12,06 | 97,8 | 99,79 | 0 | 95,75 | 98,33 | -2,58 | 1,154 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 68,07 | 56,73 | 11,34 | 105,35 | 107,65 | 0 | 103,14 | 106,06 | -2,92 | 1,171 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,22 | 57,09 | 10,13 | 119,2 | 121,23 | 0 | 116,8 | 119,39 | -2,59 | 1,184 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,09 | 56,79 | 10,3 | 120,24 | 123,24 | 0 | 117,8 | 121,42 | -3,62 | 1,211 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,75 | 57,31 | 9,44 | 123,49 | 126,76 | 0 | 121 | 124,85 | -3,85 | 1,142 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,64 | 56,99 | 9,65 | 123,46 | 126,88 | 0 | 120,99 | 124,99 | -4 | 1,165 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,81 | 57,45 | 9,36 | 118,7 | 122,08 | 0 | 116,33 | 120,21 | -3,88 | 1,084 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67,11 | 58,22 | 8,89 | 120,06 | 123,47 | 0 | 117,62 | 121,55 | -3,93 | 1,048 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,46 | 57,53 | 9,93 | 113,53 | 116,6 | 0 | 111,19 | 114,86 | -3,67 | 1,102 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,84 | 57,87 | 8,97 | 130,26 | 132,18 | 0 | 127,64 | 130,15 | -2,51 | 1,145 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 66,91 | 58,05 | 8,86 | 54,39 | 55,85 | 0 | 53,28 | 54,99 | -1,71 | 0,472 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 28,5 | 28,57 | -0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 26 | 25,92 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,05 | 24,89 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,88 | 23,74 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,4 | 23,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,35 | 23,11 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 23,39 | 23,14 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 23,37 | 23,11 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2396,7 | 2447,2 | 0 | 2347,34 | 2411,3 | -63,96 | 26,345 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,56 | 48,08 | 8,48 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524:0 | 27392,02 | 27655,23 | 6,3 | 26554,38 | 27344,66 | -790,28 | 930,375 | 5004 | 2 |
| 23/07/2524:0 | 29788,73 | 30102,43 | 6,3 | 28901,72 | 29755,96 | -854,24 | 956,72 | 5748 | 2 |
| Итого: | 2396,71 | 2447,2 | 0 | 2347,34 | 2411,3 | -63,96 | 26,345 | 744 | 0 |



| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт} | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167111
 Адрес: пр.Краснопольский 1-б Тип расходомера: ПРЭМ-50
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xЕ069 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,05 | 49,81 | 17,24 | 74,7 | 74,42 | 0,01 | 73,17 | 73,57 | -0,4 | 1,258 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,3 | 49,42 | 16,88 | 78,54 | 78,23 | 0 | 76,96 | 77,31 | -0,35 | 1,295 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,8 | 50,13 | 16,67 | 78,18 | 77,89 | 0,01 | 76,61 | 76,98 | -0,37 | 1,276 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,85 | 49,07 | 19,78 | 65,57 | 65,3 | 0 | 64,16 | 64,6 | -0,44 | 1,268 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,56 | 49,04 | 19,52 | 66,65 | 66,39 | 0 | 65,23 | 65,64 | -0,41 | 1,273 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,04 | 50,88 | 16,16 | 78,46 | 78,28 | 0,01 | 76,87 | 77,34 | -0,47 | 1,24 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,64 | 49,79 | 17,85 | 75,49 | 75,25 | 0 | 73,95 | 74,39 | -0,44 | 1,32 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,32 | 48,96 | 19,36 | 67,43 | 67,19 | 0 | 66,04 | 66,42 | -0,38 | 1,278 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,8 | 48,43 | 20,37 | 64,16 | 63,91 | 0 | 62,8 | 63,19 | -0,39 | 1,277 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,27 | 49,58 | 18,69 | 66,24 | 66,07 | 0,01 | 64,86 | 65,32 | -0,46 | 1,212 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,48 | 49,43 | 19,05 | 65,16 | 64,98 | 0 | 63,79 | 64,2 | -0,41 | 1,215 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,8 | 50,12 | 17,68 | 70,48 | 70,3 | 0 | 69,01 | 69,51 | -0,5 | 1,222 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,8 | 49,91 | 17,89 | 69,51 | 69,34 | 0 | 68,07 | 68,58 | -0,51 | 1,218 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,71 | 51,06 | 16,65 | 71,48 | 71,37 | 0,01 | 70,01 | 70,52 | -0,51 | 1,167 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,87 | 51,52 | 15,35 | 84,35 | 84,19 | 0 | 82,66 | 83,16 | -0,5 | 1,267 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,73 | 51,88 | 14,85 | 85,14 | 85,16 | 0,01 | 83,42 | 84,08 | -0,66 | 1,236 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,39 | 52,38 | 14,01 | 92,06 | 92,26 | 0 | 90,21 | 91,08 | -0,87 | 1,261 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,3 | 52,59 | 13,71 | 90,58 | 90,8 | 0 | 88,78 | 89,61 | -0,83 | 1,219 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,48 | 52,47 | 14,01 | 87,38 | 87,43 | 0,01 | 85,63 | 86,29 | -0,66 | 1,197 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,72 | 53,13 | 13,59 | 83,93 | 83,97 | 0 | 82,24 | 82,86 | -0,62 | 1,117 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,07 | 51,79 | 15,28 | 81,13 | 81,06 | 0 | 79,45 | 80,03 | -0,58 | 1,213 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,46 | 52,07 | 14,39 | 87,23 | 87,16 | 0,01 | 85,47 | 86,08 | -0,61 | 1,229 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 66,56 | 52,41 | 14,15 | 37,19 | 37,18 | 0 | 36,45 | 36,71 | -0,26 | 0,517 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 27,46 | 28,06 | -0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 26 | 26,19 | -0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,59 | 25,38 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 24,67 | 24,44 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 24,48 | 24,01 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 24,52 | 23,92 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 24,65 | 23,99 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 24,67 | 24 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1721 | 1718,1 | 0,08 | 1685,84 | 1697,47 | -11,63 | 27,775 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,48 | 44,06 | 12,42 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/25 | 43233 | 42802,2 | 31,29 | 42061,4 | 42339,3 | -277,87 | 1286,945 | 10665 | 0 |
| 23/07/25 | 44954 | 44520,3 | 31,37 | 43747,3 | 44036,8 | -289,5 | 1314,72 | 11409 | 0 |
| Итого: | 1721,04 | 1718,13 | 0,08 | 1685,84 | 1697,47 | -11,63 | 27,775 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / А.В. Спирина /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167115

Адрес: пр. Краснополский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xCA7E

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,26 | 61,85 | 5,41 | 243,73 | 240,39 | 0 | 238,75 | 236,2 | 2,55 | 1,292 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 67,08 | 59,42 | 7,66 | 173,29 | 170,41 | 0 | 169,77 | 167,65 | 2,12 | 1,301 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,87 | 57,88 | 8,99 | 147,19 | 144,59 | 0 | 144,24 | 142,36 | 1,88 | 1,297 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,96 | 59,72 | 9,24 | 147,47 | 144,74 | 0 | 144,32 | 142,35 | 1,97 | 1,332 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,58 | 60,05 | 8,53 | 153,46 | 150,72 | 0 | 150,21 | 148,21 | 2 | 1,284 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,15 | 60,05 | 7,1 | 181,19 | 178,88 | 0 | 177,5 | 175,92 | 1,58 | 1,26 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,81 | 60,56 | 7,25 | 194,89 | 192,62 | 0 | 190,87 | 189,38 | 1,49 | 1,384 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,5 | 61,73 | 6,77 | 200,44 | 198,07 | 0 | 196,22 | 194,61 | 1,61 | 1,327 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,92 | 61,25 | 7,67 | 174,77 | 172,27 | 0 | 171,03 | 169,32 | 1,71 | 1,311 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,42 | 61,31 | 7,11 | 189,67 | 186,99 | 0 | 185,67 | 183,78 | 1,89 | 1,319 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,64 | 61,37 | 7,27 | 186,34 | 183,59 | 0 | 182,4 | 180,45 | 1,95 | 1,328 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,99 | 61,6 | 6,39 | 196 | 193,18 | 0 | 191,92 | 189,84 | 2,08 | 1,225 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,94 | 61,25 | 6,69 | 185,42 | 183,05 | 0 | 181,57 | 179,9 | 1,67 | 1,212 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,92 | 60,98 | 6,94 | 184,54 | 182,45 | 0 | 180,7 | 179,36 | 1,34 | 1,254 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,92 | 59,7 | 7,22 | 171,26 | 169,22 | 0 | 167,8 | 166,45 | 1,35 | 1,21 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,86 | 58,93 | 7,93 | 162,9 | 161,3 | 0 | 159,62 | 158,71 | 0,91 | 1,266 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,38 | 57,94 | 8,44 | 144,41 | 143,3 | 0 | 141,54 | 141,08 | 0,46 | 1,193 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,3 | 58,79 | 7,51 | 159,25 | 158,2 | 0 | 156,11 | 155,71 | 0,4 | 1,172 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,51 | 59,62 | 6,89 | 161,5 | 160,25 | 0 | 158,27 | 157,66 | 0,61 | 1,09 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,76 | 59,41 | 7,35 | 161,45 | 160,05 | 0 | 158,2 | 157,48 | 0,72 | 1,162 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,2 | 59,57 | 7,63 | 164,96 | 163,44 | 0 | 161,59 | 160,79 | 0,8 | 1,232 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,46 | 58,34 | 8,12 | 157,07 | 155,54 | 0 | 153,91 | 153,1 | 0,81 | 1,249 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 57,84 | 51,65 | 6,19 | 151,22 | 151,03 | 0 | 148,85 | 149,13 | -0,28 | 0,91 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,19 | 38,6 | 2,59 | 66,14 | 67,86 | 0 | 65,62 | 67,4 | -1,78 | 0,17 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,29 | 25,2 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,24 | 24,06 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,22 | 23,03 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,65 | 22,46 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,53 | 22,32 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,56 | 22,34 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,54 | 22,32 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 4058,5 | 4012,1 | 0 | 3976,68 | 3946,84 | 29,84 | 28,78 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,37 | 50,75 | 5,61 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524 | 31030,01 | 30279,8 | 0,74 | 30149,4 | 29899,37 | 250,03 | 865,863 | 5292 | 0 |
| 23/07/2524 | 35088,57 | 34291,94 | 0,74 | 34126,08 | 33846,21 | 279,87 | 894,643 | 6036 | 0 |
| Итого: | 4058,56 | 4012,14 | 0 | 3976,68 | 3946,84 | 29,84 | 28,78 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

А.В. Спирина
Подпись Ф.И.О.

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Q _{корр} = Qi Траб x Tнш | 0,000 |
|--------------------------------------|-------|

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167117
 Адрес: пр.Краснопольский 1-г Тип расходомера: ПРЭМ-50
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,24 | 55,61 | 11,63 | 108,33 | 107,4 | 0 | 106,13 | 105,87 | 0,26 | 1,234 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,65 | 53,86 | 12,79 | 101,09 | 100,22 | 0,01 | 99,09 | 98,89 | 0,2 | 1,266 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,97 | 54,46 | 12,51 | 108,06 | 107,08 | 0 | 105,88 | 105,61 | 0,27 | 1,322 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,64 | 53,58 | 15,06 | 87,99 | 87,01 | 0 | 86,13 | 85,81 | 0,32 | 1,296 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,56 | 52,98 | 15,58 | 81,15 | 80,33 | 0 | 79,43 | 79,27 | 0,16 | 1,237 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,27 | 55,36 | 11,91 | 107,74 | 107,34 | 0 | 105,51 | 105,82 | -0,31 | 1,255 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,82 | 54,75 | 13,07 | 100,28 | 100 | 0 | 98,2 | 98,6 | -0,4 | 1,285 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,47 | 53,49 | 14,98 | 88,64 | 88,12 | 0 | 86,79 | 86,97 | -0,18 | 1,3 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,93 | 52,13 | 16,8 | 77,06 | 76,43 | 0 | 75,39 | 75,46 | -0,07 | 1,263 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,42 | 53,49 | 14,93 | 81,82 | 81,15 | 0 | 80,09 | 80,09 | 0 | 1,195 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,62 | 52,84 | 15,78 | 80,95 | 80,22 | 0 | 79,23 | 79,18 | 0,05 | 1,25 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,99 | 54,97 | 13,02 | 89,98 | 89,32 | 0 | 88,11 | 88,07 | 0,04 | 1,145 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,01 | 55,35 | 12,66 | 91,81 | 91,48 | 0 | 89,88 | 90,19 | -0,31 | 1,135 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,91 | 54,57 | 13,34 | 89,82 | 89,66 | 0 | 87,95 | 88,41 | -0,46 | 1,176 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,17 | 56,42 | 10,75 | 118,75 | 118,51 | 0,01 | 116,35 | 116,77 | -0,42 | 1,25 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,94 | 55,57 | 11,37 | 104,66 | 104,89 | 0 | 102,58 | 103,39 | -0,81 | 1,164 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,68 | 57,41 | 9,27 | 126,05 | 126,61 | 0,08 | 123,52 | 124,66 | -1,14 | 1,145 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,64 | 57,53 | 9,11 | 133,3 | 133,94 | 0,17 | 130,64 | 131,89 | -1,25 | 1,19 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,77 | 57,11 | 9,66 | 121,9 | 122,3 | 0 | 119,41 | 120,45 | -1,04 | 1,154 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67 | 56,98 | 10,02 | 116,34 | 116,49 | 0 | 114 | 114,75 | -0,75 | 1,142 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,36 | 55,27 | 12,09 | 103,19 | 103,09 | 0,01 | 101,08 | 101,61 | -0,53 | 1,222 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,76 | 56,57 | 10,19 | 121,56 | 121,45 | 0 | 119,12 | 119,65 | -0,53 | 1,213 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 56,9 | 49,96 | 6,94 | 135,92 | 137,18 | 0 | 133,85 | 135,57 | -1,72 | 0,92 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,4 | 38,83 | 2,57 | 68,21 | 70,24 | 0 | 67,66 | 69,77 | -2,11 | 0,174 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 26,09 | 26,11 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,02 | 24,87 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 24,2 | 24,03 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,63 | 23,44 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,41 | 23,2 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 23,43 | 23,22 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 23,4 | 23,19 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2444,6 | 2440,4 | 0,28 | 2396,02 | 2406,75 | -10,73 | 27,933 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,59 | 47,32 | 9,26 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524 | 26898,2 | 26025,3 | 1,7 | 26089,3 | 25736,5 | 352,82 | 903,262 | 5293 | 0 |
| 23/07/2524 | 29342,8 | 28465,7 | 1,98 | 28485,4 | 28143,3 | 342,09 | 931,195 | 6037 | 0 |
| Итого: | 2444,6 | 2440,46 | 0,28 | 2396,02 | 2406,75 | -10,73 | 27,933 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

[Signature]
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Signature] /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш} | 0 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N:3440167113
 Адрес: пр.Краснопольский 1-д Тип расходомера: ПРЭМ-50
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕ248 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,2 | 51,24 | 14,96 | 78,04 | 77,13 | 0 | 76,48 | 76,18 | 0,3 | 1,141 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,64 | 50,34 | 15,3 | 76,11 | 75,26 | 0 | 74,61 | 74,36 | 0,25 | 1,141 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,11 | 50,47 | 15,64 | 79,06 | 78,08 | 0 | 77,49 | 77,15 | 0,34 | 1,21 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,69 | 49,23 | 18,46 | 66,17 | 65,21 | 0 | 64,82 | 64,49 | 0,33 | 1,196 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,59 | 48,97 | 18,62 | 62,93 | 62,16 | 0 | 61,62 | 61,46 | 0,16 | 1,146 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,18 | 51,05 | 15,13 | 75,33 | 74,86 | 0 | 73,84 | 73,94 | -0,1 | 1,117 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,76 | 50,22 | 16,54 | 74,56 | 74 | 0 | 73,06 | 73,12 | -0,06 | 1,207 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,32 | 48,9 | 18,42 | 67,14 | 66,32 | 0 | 65,78 | 65,58 | 0,2 | 1,209 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 67,68 | 48,45 | 19,23 | 61,28 | 60,45 | 0 | 59,99 | 59,76 | 0,23 | 1,153 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,29 | 49,05 | 18,24 | 66,85 | 65,93 | 0 | 65,5 | 65,19 | 0,31 | 1,195 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,43 | 48,94 | 18,49 | 63,62 | 62,75 | 0 | 62,31 | 62,04 | 0,27 | 1,151 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 66,86 | 49,96 | 16,9 | 67,19 | 66,38 | 0 | 65,82 | 65,61 | 0,21 | 1,112 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 66,85 | 50,01 | 16,84 | 67,88 | 67,27 | 0 | 66,51 | 66,49 | 0,02 | 1,12 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 66,82 | 50,21 | 16,61 | 69,66 | 69,09 | 0 | 68,28 | 68,3 | -0,02 | 1,132 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,08 | 51,48 | 14,6 | 80,62 | 79,89 | 0 | 79,04 | 78,92 | 0,12 | 1,154 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 65,98 | 51,36 | 14,62 | 80,53 | 80,24 | 0 | 78,97 | 79,24 | -0,27 | 1,153 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,6 | 52,06 | 13,54 | 81,29 | 81,28 | 0 | 79,68 | 80,24 | -0,56 | 1,079 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,54 | 51,35 | 14,19 | 79,76 | 79,76 | 0,02 | 78,18 | 78,79 | -0,61 | 1,107 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,6 | 51,34 | 14,26 | 74,48 | 74,12 | 0 | 73,06 | 73,23 | -0,17 | 1,041 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,72 | 49,64 | 16,08 | 68,13 | 67,55 | 0 | 66,82 | 66,77 | 0,05 | 1,071 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,06 | 49,11 | 16,95 | 64,58 | 63,93 | 0 | 63,34 | 63,22 | 0,12 | 1,07 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,59 | 49,78 | 15,81 | 76,34 | 75,56 | 0 | 74,87 | 74,71 | 0,16 | 1,184 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 54,68 | 44,69 | 9,99 | 94,29 | 96,59 | 0 | 92,95 | 95,71 | -2,76 | 0,917 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,24 | 37,79 | 3,45 | 56,26 | 61,26 | 0 | 55,81 | 60,86 | -5,05 | 0,192 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,55 | 25,41 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,35 | 24,11 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,51 | 23,26 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,91 | 22,64 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,67 | 22,37 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,6 | 22,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,54 | 22,23 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1732,1 | 1725 | 0,02 | 1698,83 | 1705,36 | -6,53 | 26,198 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,56 | 43,48 | 12,08 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524 | 10734,1 | 10496,4 | 0,16 | 10457,6 | 10393,6 | 63,99 | 319,999 | 2846 | 0 |
| 23/07/2524 | 12466,2 | 12221,4 | 0,18 | 12156,4 | 12098,9 | 57,46 | 346,197 | 3590 | 0 |
| Итого: | 1732,1 | 1725,07 | 0,02 | 1698,83 | 1705,36 | -6,53 | 26,198 | 744 | 0 |



Представитель абонента
 Директор ООО "Парк-Сервис"
 А.В. Спирина
 Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
 /Л.А. Болтачева/
 Подпись Ф.И.О.
 ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
 БОЛТАЧЕВА Л.А.
 24.07.2025г.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Qi Траб x Тнш | 0 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г. - 23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕ482 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,29 | 50,31 | 16,98 | 38,79 | 38,06 | 0 | 37,98 | 37,57 | 0,41 | 0,645 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,08 | 50,54 | 15,54 | 42,33 | 41,57 | 0 | 41,49 | 41,09 | 0,4 | 0,645 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,18 | 50,34 | 16,84 | 40,25 | 39,47 | 0 | 39,42 | 39,01 | 0,41 | 0,661 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,52 | 49,03 | 20,49 | 35,65 | 34,83 | 0 | 34,86 | 34,46 | 0,4 | 0,716 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,82 | 48,38 | 20,44 | 30,84 | 30,12 | 0 | 30,18 | 29,79 | 0,39 | 0,615 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,33 | 48,88 | 18,45 | 38,39 | 37,63 | 0 | 37,6 | 37,2 | 0,4 | 0,694 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,96 | 48,3 | 19,66 | 37,25 | 36,49 | 0 | 36,48 | 36,13 | 0,35 | 0,716 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,64 | 48,08 | 20,56 | 34,03 | 33,28 | 0 | 33,3 | 32,95 | 0,35 | 0,685 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,08 | 48,38 | 20,7 | 32,31 | 31,57 | 0 | 31,62 | 31,29 | 0,33 | 0,653 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,51 | 48,51 | 20 | 32,21 | 31,48 | 0 | 31,54 | 31,18 | 0,36 | 0,631 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,74 | 48,58 | 20,16 | 31,94 | 31,19 | 0 | 31,29 | 30,87 | 0,42 | 0,627 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,1 | 49,67 | 18,43 | 34,94 | 34,16 | 0 | 34,18 | 33,76 | 0,42 | 0,63 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,06 | 49,06 | 19 | 33,86 | 33,12 | 0 | 33,16 | 32,76 | 0,4 | 0,629 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 68,03 | 49,6 | 18,43 | 34,41 | 33,69 | 0 | 33,69 | 33,31 | 0,38 | 0,62 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,15 | 50,56 | 16,59 | 38,29 | 37,54 | 0,01 | 37,52 | 37,08 | 0,44 | 0,624 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,05 | 50,48 | 16,57 | 40,17 | 39,46 | 0 | 39,33 | 38,97 | 0,36 | 0,651 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,69 | 50,91 | 15,78 | 40,04 | 39,44 | 0 | 39,25 | 38,95 | 0,3 | 0,617 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,58 | 51,13 | 15,45 | 39,2 | 38,64 | 0 | 38,4 | 38,16 | 0,24 | 0,593 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,88 | 50,74 | 16,14 | 44,15 | 43,46 | 0 | 43,26 | 42,93 | 0,33 | 0,696 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67,01 | 49,94 | 17,07 | 37,23 | 36,6 | 0 | 36,46 | 36,14 | 0,32 | 0,622 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,38 | 50,4 | 16,98 | 37,38 | 36,7 | 0 | 36,58 | 36,26 | 0,32 | 0,62 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,82 | 51,27 | 15,55 | 42,91 | 42,18 | 0 | 42,04 | 41,66 | 0,38 | 0,654 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 66,81 | 51,8 | 15,01 | 18,48 | 18,15 | 0 | 18,11 | 17,93 | 0,18 | 0,272 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 27,71 | 27,53 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 26,11 | 25,9 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,1 | 24,94 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 24,43 | 24,28 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 24,03 | 23,86 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,87 | 23,68 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 23,87 | 23,68 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 23,7 | 23,49 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 835,05 | 818,83 | 0,01 | 817,74 | 809,45 | 8,29 | 14,516 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,59 | 43,29 | 13,29 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 21358,7 | 20886,8 | 0,77 | 20711,59 | 20650,7 | 60,86 | 716,963 | 6509 | 2 |
| 23/07/2524: | 22193,8 | 21705,63 | 0,78 | 21529,33 | 21460,2 | 69,15 | 731,479 | 7253 | 2 |
| Итого: | 835,05 | 818,83 | 0,01 | 817,74 | 809,45 | 8,29 | 14,516 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / *А.В. Спирина* /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / *Л.А. Болтачева* /
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0,000 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x9A59 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,45 | 50,26 | 17,19 | 62,29 | 60,53 | 1,11 | 61,05 | 59,82 | 1,23 | 1,049 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,36 | 51,01 | 15,35 | 71,41 | 69,24 | 1,16 | 69,98 | 68,4 | 1,58 | 1,071 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,21 | 50,89 | 16,32 | 66,56 | 64,65 | 1,08 | 65,21 | 63,87 | 1,34 | 1,064 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,51 | 48,22 | 21,29 | 52,57 | 51,32 | 1,23 | 51,42 | 50,73 | 0,69 | 1,092 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,91 | 47,39 | 21,52 | 49,73 | 48,51 | 1,1 | 48,68 | 47,98 | 0,7 | 1,046 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,47 | 49,62 | 17,85 | 59,56 | 57,74 | 1,06 | 58,35 | 57,1 | 1,25 | 1,039 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 68,05 | 48,35 | 19,7 | 56,87 | 55,2 | 1,26 | 55,7 | 54,62 | 1,08 | 1,097 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,8 | 47,73 | 21,07 | 52,38 | 51,02 | 1,21 | 51,27 | 50,5 | 0,77 | 1,08 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,25 | 48,02 | 21,23 | 50,12 | 48,88 | 1,11 | 49,06 | 48,36 | 0,7 | 1,039 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,7 | 48,11 | 20,59 | 53 | 51,69 | 1,22 | 51,89 | 51,14 | 0,75 | 1,067 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,92 | 48,48 | 20,44 | 52,1 | 50,84 | 1,17 | 51 | 50,29 | 0,71 | 1,042 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,24 | 49,59 | 18,65 | 54,53 | 53,11 | 1,02 | 53,39 | 52,52 | 0,87 | 0,995 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,27 | 48,75 | 19,52 | 56,39 | 54,81 | 1,28 | 55,21 | 54,2 | 1,01 | 1,077 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 68,13 | 48,72 | 19,41 | 55,99 | 54,42 | 1,26 | 54,79 | 53,84 | 0,95 | 1,06 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,29 | 50,21 | 17,08 | 63,03 | 61,11 | 1,17 | 61,74 | 60,36 | 1,38 | 1,052 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,14 | 50,65 | 16,49 | 65,7 | 63,52 | 1,2 | 64,35 | 62,78 | 1,57 | 1,06 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,83 | 51,98 | 14,85 | 69,45 | 66,96 | 1,03 | 68,05 | 66,1 | 1,95 | 1,009 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,7 | 51,55 | 15,15 | 66,06 | 63,73 | 0,98 | 64,75 | 62,96 | 1,79 | 0,982 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,76 | 50,97 | 15,79 | 25,47 | 60,87 | 0,98 | 24,95 | 60,12 | -35,17 | 0,369 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67,17 | 50,94 | 16,23 | 0 | 61,33 | 1,06 | 0 | 60,57 | -60,57 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,57 | 50,76 | 16,81 | 0 | 61,28 | 1,14 | 0 | 60,54 | -60,54 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,92 | 51,33 | 15,59 | 0 | 68,08 | 1,28 | 0 | 67,24 | -67,24 | 0 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 49,41 | 52,52 | -3,11 | 0 | 28,77 | 0,89 | 0 | 28,4 | -28,4 | 0 | 24 | 0 | * |
| 16.07.2025 | 27,37 | 26,77 | 0,6 | 0 | 0,04 | 0,46 | 0 | 0,04 | -0,04 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 25,68 | 25,59 | 0,09 | 0 | 0,11 | 0,4 | 0 | 0,11 | -0,11 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,05 | 24,96 | 0,09 | 0 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,15 | -0,15 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 24,42 | 24,15 | 0,27 | 0 | 0,59 | 0,48 | 0 | 0,59 | -0,59 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,98 | 23,84 | 0,14 | 0 | 0,58 | 0,53 | 0 | 0,58 | -0,58 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,72 | 23,53 | 0,19 | 0 | 0,78 | 0,46 | 0 | 0,78 | -0,78 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 23,49 | 23,25 | 0,24 | 0 | 1,27 | 0 | 0 | 1,27 | -1,27 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 23,23 | 22,95 | 0,28 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 1,29 | -1,29 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1083,2 | 1312,4 | 28,83 | 1060,84 | 1297,3 | -236,41 | 19,29 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,06 | 43,26 | 12,8 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2324:0 | 3220,6 | 3163,26 | 82,59 | 3150,35 | 3130,32 | 20,03 | 72,317 | 1405 | 1 |
| 23/07/2524:0 | 4303,81 | 4475,68 | 111,42 | 4211,19 | 4427,57 | -216,38 | 91,607 | 2149 | 1 |
| Итого: | 1083,21 | 1312,42 | 28,83 | 1060,84 | 1297,25 | -236,41 | 19,29 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
[Подпись]
/ А.В. Спирина /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
[Подпись]
/ Л.А. Болтачева /
Подпись Ф.И.О.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0,000 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
94 07 9095г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76ЕF

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,87 | 55,61 | 11,26 | 120,38 | 119,12 | 0 | 117,94 | 117,41 | 0,53 | 1,324 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,48 | 53,81 | 12,67 | 105,73 | 104,58 | 0 | 103,62 | 103,16 | 0,46 | 1,312 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,65 | 54,14 | 12,51 | 110,8 | 109,62 | 0 | 108,57 | 108,1 | 0,47 | 1,356 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,53 | 54,18 | 14,35 | 97,11 | 96,04 | 0 | 95,08 | 94,75 | 0,33 | 1,364 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,3 | 53,69 | 14,61 | 94,73 | 93,65 | 0 | 92,75 | 92,41 | 0,34 | 1,356 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,99 | 55,91 | 11,08 | 126,79 | 125,75 | 0 | 124,25 | 123,95 | 0,3 | 1,372 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,56 | 55,85 | 11,71 | 118,11 | 117,25 | 0 | 115,65 | 115,55 | 0,1 | 1,354 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,24 | 54,52 | 13,72 | 102,68 | 101,83 | 0 | 100,53 | 100,42 | 0,11 | 1,38 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,7 | 53,97 | 14,73 | 94,12 | 93,29 | 0 | 92,14 | 92,04 | 0,1 | 1,356 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,17 | 54,64 | 13,53 | 97,34 | 96,55 | 0 | 95,36 | 95,21 | 0,15 | 1,29 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,38 | 54,81 | 13,57 | 97,53 | 96,73 | 0 | 95,48 | 95,4 | 0,08 | 1,297 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,73 | 55,78 | 11,95 | 107,8 | 106,93 | 0 | 105,57 | 105,39 | 0,18 | 1,264 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,74 | 55,57 | 12,17 | 104,59 | 103,77 | 0 | 102,42 | 102,28 | 0,14 | 1,245 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,66 | 55,1 | 12,56 | 105,15 | 104,47 | 0 | 102,98 | 103,02 | -0,04 | 1,293 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,82 | 55,94 | 10,88 | 122,82 | 122,17 | 0 | 120,34 | 120,4 | -0,06 | 1,306 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,73 | 56,01 | 10,72 | 118,65 | 118,13 | 0 | 116,28 | 116,42 | -0,14 | 1,247 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,44 | 56,5 | 9,94 | 126,52 | 126,26 | 0 | 123,99 | 124,37 | -0,38 | 1,232 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,29 | 56,49 | 9,8 | 130,73 | 130,63 | 0 | 128,12 | 128,7 | -0,58 | 1,255 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,51 | 57,11 | 9,4 | 133,18 | 133,11 | 0 | 130,53 | 131,13 | -0,6 | 1,226 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,77 | 57,18 | 9,59 | 131,4 | 131,24 | 0 | 128,74 | 129,28 | -0,54 | 1,234 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,12 | 56,31 | 10,81 | 120,08 | 119,78 | 0 | 117,64 | 118,06 | -0,42 | 1,27 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,47 | 56,11 | 10,36 | 130,04 | 129,68 | 0 | 127,46 | 127,8 | -0,34 | 1,322 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 66,6 | 57,91 | 8,69 | 56,28 | 56,18 | 0 | 55,15 | 55,32 | -0,17 | 0,478 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 27,15 | 27,71 | -0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 25,21 | 25,29 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,22 | 24,32 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,41 | 23,48 | -0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,79 | 22,88 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,47 | 22,62 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,37 | 22,54 | -0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,36 | 22,54 | -0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2552,5 | 2536,7 | 0 | 2500,59 | 2500,57 | 0,02 | 29,133 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,05 | 47,37 | 8,68 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/23зч. | 28188,13 | 27568,2 | 1,38 | 27343,6 | 27249 | 94,59 | 911,294 | 5270 | 0 |
| 23/07/2524: | 30740,69 | 30105 | 1,38 | 29844,2 | 29749,6 | 94,61 | 940,427 | 6014 | 0 |
| Итого: | 2552,56 | 2536,76 | 0 | 2500,59 | 2500,57 | 0,02 | 29,133 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *[Signature]*
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *[Signature]* /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш} | 0,000 |

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x1DVC ПО 2.7

| Дата | t1 °С | t2 °С | dt °С | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| 23.06.2025 | 67,24 | 52,27 | 14,97 | 80,23 | 79,65 | 0 | 78,56 | 78,62 | -0,06 | 1,175 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,47 | 51,81 | 14,66 | 82,6 | 82,1 | 0 | 80,95 | 81,06 | -0,11 | 1,185 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,01 | 52,25 | 14,76 | 84,65 | 84,06 | 0,01 | 82,9 | 82,97 | -0,07 | 1,223 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,12 | 50,39 | 18,73 | 65,22 | 64,41 | 0 | 63,8 | 63,66 | 0,14 | 1,194 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,63 | 50,34 | 18,29 | 65,11 | 64,38 | 0 | 63,75 | 63,62 | 0,13 | 1,164 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,32 | 52,47 | 14,85 | 82,65 | 82,31 | 0 | 80,97 | 81,28 | -0,31 | 1,202 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,87 | 51,42 | 16,45 | 74,25 | 73,86 | 0 | 72,71 | 72,96 | -0,25 | 1,196 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,55 | 51,15 | 17,4 | 67,39 | 66,85 | 0 | 65,98 | 66,03 | -0,05 | 1,15 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,01 | 50,55 | 18,46 | 64,03 | 63,33 | 0 | 62,66 | 62,56 | 0,1 | 1,156 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,47 | 50,97 | 17,5 | 66,17 | 65,42 | 0 | 64,79 | 64,62 | 0,17 | 1,132 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,68 | 50,95 | 17,73 | 65,69 | 64,88 | 0 | 64,3 | 64,07 | 0,23 | 1,139 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,04 | 52,01 | 16,03 | 70,44 | 69,72 | 0 | 68,96 | 68,84 | 0,12 | 1,107 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,05 | 51,96 | 16,09 | 69,79 | 69,31 | 0 | 68,36 | 68,45 | -0,09 | 1,097 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,96 | 52,32 | 15,64 | 75,48 | 75,09 | 0 | 73,87 | 74,13 | -0,26 | 1,156 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,11 | 53,62 | 13,49 | 82,08 | 81,78 | 0 | 80,37 | 80,7 | -0,33 | 1,084 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,97 | 54,09 | 12,88 | 87,7 | 87,67 | 0 | 85,94 | 86,48 | -0,54 | 1,104 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,65 | 54,75 | 11,9 | 88,19 | 88,37 | 0 | 86,38 | 87,14 | -0,76 | 1,029 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,56 | 54,7 | 11,86 | 89,54 | 89,78 | 0 | 87,73 | 88,54 | -0,81 | 1,042 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,75 | 54,56 | 12,19 | 87,77 | 87,88 | 0 | 86 | 86,63 | -0,63 | 1,045 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67 | 54,38 | 12,62 | 84,95 | 84,9 | 0 | 83,22 | 83,74 | -0,52 | 1,051 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,3 | 53,36 | 13,94 | 79,45 | 79,18 | 0 | 77,79 | 78,12 | -0,33 | 1,083 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,75 | 54,61 | 12,14 | 93,6 | 93,41 | 0 | 91,72 | 92,09 | -0,37 | 1,115 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 66,82 | 54,03 | 12,79 | 34,01 | 33,87 | 0 | 33,33 | 33,4 | -0,07 | 0,426 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 27,08 | 28,13 | -1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 24,97 | 25,74 | -0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,39 | 24,82 | -0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,29 | 23,77 | -0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,92 | 23,33 | -0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,87 | 23,18 | -0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,91 | 23,13 | -0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,86 | 23,06 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1740,9 | 1732,2 | 0,01 | 1705,04 | 1709,71 | -4,67 | 25,255 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,31 | 45,29 | 11,01 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| 22/06/2524:0 | 42794,4 | 41986,55 | 7,32 | 41636,41 | 41525,49 | 110,92 | 1242,597 | 10526 | 0 |
| 23/07/2524:0 | 44535,4 | 43718,76 | 7,33 | 43341,45 | 43235,2 | 106,25 | 1267,852 | 11270 | 0 |
| Итого: | 1740,99 | 1732,21 | 0,01 | 1705,04 | 1709,71 | -4,67 | 25,255 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
А.В. Спирина
Подпись / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Л.А. Болтачева
Подпись / Ф.И.О.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xCO8D

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qо | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,92 | 47,66 | 19,26 | 55,61 | 55,95 | 0 | 54,5 | 55,38 | -0,88 | 1,049 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,88 | 48,37 | 17,51 | 65,32 | 65,76 | 0 | 64,02 | 65,02 | -1 | 1,12 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,81 | 48,14 | 18,67 | 60,55 | 60,95 | 0 | 59,33 | 60,26 | -0,93 | 1,107 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,05 | 47,49 | 21,56 | 51,74 | 51,86 | 0 | 50,64 | 51,29 | -0,65 | 1,09 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,82 | 49,89 | 18,93 | 55,34 | 55,6 | 0,01 | 54,18 | 54,95 | -0,77 | 1,024 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,91 | 47,25 | 19,66 | 56,23 | 56,71 | 0 | 55,09 | 56,15 | -1,06 | 1,081 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,53 | 46,12 | 21,41 | 52,33 | 52,75 | 0 | 51,26 | 52,26 | -1 | 1,098 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,17 | 45,78 | 22,39 | 49,81 | 50,13 | 0 | 48,77 | 49,64 | -0,87 | 1,09 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,62 | 45,91 | 22,71 | 46,93 | 47,15 | 0 | 45,93 | 46,67 | -0,74 | 1,042 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,1 | 45,87 | 22,23 | 49,02 | 49,23 | 0 | 48 | 48,75 | -0,75 | 1,068 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,31 | 46,15 | 22,16 | 48,13 | 48,32 | 0,01 | 47,1 | 47,84 | -0,74 | 1,044 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,69 | 46,32 | 21,37 | 51,81 | 52,04 | 0 | 50,73 | 51,55 | -0,82 | 1,083 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,66 | 46,97 | 20,69 | 51,09 | 51,91 | 0 | 50,05 | 51,41 | -1,36 | 1,03 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,59 | 46,97 | 20,62 | 51,42 | 51,87 | 0 | 50,34 | 51,36 | -1,02 | 1,038 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,76 | 48,04 | 18,72 | 56,4 | 57,91 | 0,01 | 55,26 | 57,28 | -2,02 | 1,033 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,66 | 49,12 | 17,54 | 62,8 | 63,41 | 0 | 61,55 | 62,68 | -1,13 | 1,079 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,44 | 51,16 | 15,28 | 73,74 | 74,77 | 0,03 | 72,31 | 73,87 | -1,56 | 1,103 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,36 | 51,74 | 14,62 | 74,83 | 76,61 | 0 | 73,35 | 75,67 | -2,32 | 1,07 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,51 | 51,48 | 15,03 | 70,98 | 72,08 | 0 | 69,57 | 71,19 | -1,62 | 1,046 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,74 | 51,7 | 15,04 | 69,58 | 70,63 | 0 | 68,19 | 69,76 | -1,57 | 1,027 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,13 | 50,63 | 16,5 | 65,44 | 66,44 | 0 | 64,15 | 65,66 | -1,51 | 1,056 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,5 | 51,04 | 15,46 | 71,46 | 72,77 | 0 | 70,02 | 71,89 | -1,87 | 1,08 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 66,59 | 51,79 | 14,8 | 28,24 | 28,65 | 0 | 27,66 | 28,3 | -0,64 | 0,409 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 27,37 | 28,27 | -0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 25,4 | 25,78 | -0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,73 | 24,76 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,95 | 23,87 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,45 | 23,3 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,31 | 23,12 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 23,2 | 23 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 23,02 | 22,82 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1318,8 | 1333,5 | 0,06 | 1292 | 1318,83 | -26,83 | 23,867 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,19 | 42,27 | 13,92 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qо | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/25 | 39400,22 | 38804,05 | 81,44 | 38316,73 | 38406,53 | -89,8 | 1238,761 | 10522 | 0 |
| 23/07/25 | 40719,02 | 40137,55 | 81,5 | 39608,73 | 39725,36 | -116,63 | 1262,628 | 11266 | 0 |
| Итого: | 1318,8 | 1333,5 | 0,06 | 1292 | 1318,83 | -26,83 | 23,867 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Смирнова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{кортр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт} | 0 |

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВЕ55 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,14 | 49,24 | 16,9 | 68,56 | 67,88 | 0 | 67,2 | 67,11 | 0,09 | 1,134 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,4 | 48,26 | 17,14 | 70,76 | 70,08 | 0 | 69,39 | 69,33 | 0,06 | 1,189 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 65,99 | 49,21 | 16,78 | 68,8 | 68,13 | 0 | 67,45 | 67,35 | 0,1 | 1,129 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,74 | 47,3 | 20,44 | 58,14 | 57,43 | 0 | 56,97 | 56,81 | 0,16 | 1,163 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,6 | 46,72 | 20,88 | 57,59 | 56,88 | 0 | 56,42 | 56,29 | 0,13 | 1,177 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,15 | 48,01 | 18,14 | 67,83 | 67,31 | 0 | 66,5 | 66,56 | -0,06 | 1,204 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,69 | 47,67 | 19,02 | 64,98 | 64,47 | 0 | 63,72 | 63,79 | -0,07 | 1,21 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,28 | 47,44 | 19,84 | 60,86 | 60,22 | 0 | 59,61 | 59,62 | -0,01 | 1,185 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 67,72 | 46,64 | 21,08 | 56,67 | 56 | 0 | 55,49 | 55,47 | 0,02 | 1,168 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,22 | 47,27 | 19,95 | 58,12 | 57,46 | 0 | 56,93 | 56,88 | 0,05 | 1,136 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,41 | 47,49 | 19,92 | 57,65 | 56,99 | 0 | 56,47 | 56,43 | 0,04 | 1,124 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 66,82 | 48,25 | 18,57 | 59,2 | 58,59 | 0 | 58,01 | 57,95 | 0,06 | 1,076 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 66,78 | 48,95 | 17,83 | 59,99 | 59,49 | 0 | 58,79 | 58,8 | -0,01 | 1,047 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 66,81 | 48,3 | 18,51 | 62,96 | 62,47 | 0 | 61,7 | 61,8 | -0,1 | 1,14 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 65,99 | 49,3 | 16,69 | 69,3 | 68,78 | 0 | 67,94 | 68,01 | -0,07 | 1,134 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 65,88 | 49,25 | 16,63 | 67,23 | 67,03 | 0 | 65,89 | 66,27 | -0,38 | 1,096 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,64 | 50,68 | 14,96 | 75,05 | 75,12 | 0 | 73,57 | 74,24 | -0,67 | 1,099 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,56 | 50,6 | 14,96 | 75,52 | 75,62 | 0 | 74,04 | 74,68 | -0,64 | 1,107 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,7 | 51,34 | 14,36 | 73,05 | 73,03 | 0 | 71,61 | 72,15 | -0,54 | 1,028 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,93 | 50,82 | 15,11 | 71,56 | 71,37 | 0 | 70,15 | 70,52 | -0,37 | 1,059 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,31 | 49,79 | 16,52 | 70,31 | 69,97 | 0 | 68,93 | 69,17 | -0,24 | 1,135 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,73 | 50,99 | 14,74 | 78,54 | 78,15 | 0 | 77,03 | 77,18 | -0,15 | 1,137 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 65,88 | 52 | 13,88 | 33,39 | 33,22 | 0 | 32,73 | 32,79 | -0,06 | 0,454 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 27,52 | 27,47 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 25,5 | 25,37 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,7 | 24,51 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 24,02 | 23,83 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,46 | 23,26 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,22 | 22,99 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 23,1 | 22,86 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,88 | 22,64 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1486 | 1475,6 | 0 | 1456,54 | 1459,2 | -2,66 | 25,331 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,57 | 42,53 | 13,04 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524 | 43012,3 | 41847,8 | 3,03 | 41854,65 | 41411,48 | 443,17 | 1297,595 | 10524 | 0 |
| 23/07/2524 | 44498,4 | 43323,5 | 3,03 | 43311,19 | 42870,68 | 440,51 | 1322,926 | 11268 | 0 |
| Итого: | 1486,06 | 1475,69 | 0 | 1456,54 | 1459,2 | -2,66 | 25,331 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Подпись
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xВ6D6 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,41 | 51,18 | 16,23 | 73,23 | 69,42 | 0 | 71,73 | 68,6 | 3,13 | 1,163 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,49 | 50,49 | 16 | 73,53 | 69,84 | 0 | 72,07 | 69,03 | 3,04 | 1,15 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,24 | 50,74 | 16,5 | 73,18 | 69,58 | 0 | 71,71 | 68,75 | 2,96 | 1,182 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,37 | 49,93 | 19,44 | 58,6 | 55,53 | 0 | 57,33 | 54,91 | 2,42 | 1,114 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 69,11 | 50,91 | 18,2 | 60,39 | 57,3 | 0 | 59,08 | 56,59 | 2,49 | 1,075 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,46 | 51,14 | 16,32 | 72,85 | 69,37 | 0 | 71,37 | 68,51 | 2,86 | 1,163 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 68,06 | 50,35 | 17,71 | 69,81 | 66,47 | 0 | 68,36 | 65,68 | 2,68 | 1,207 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,78 | 49,36 | 19,42 | 61,64 | 58,53 | 0 | 60,34 | 57,89 | 2,45 | 1,169 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,27 | 49,31 | 19,96 | 57,27 | 54,39 | 0 | 56,01 | 53,77 | 2,24 | 1,116 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,72 | 49,69 | 19,03 | 60,98 | 57,98 | 0 | 59,7 | 57,3 | 2,4 | 1,136 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,91 | 49,92 | 18,99 | 58,96 | 56 | 0 | 57,71 | 55,38 | 2,33 | 1,095 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,24 | 50,79 | 17,45 | 62,48 | 59,39 | 0 | 61,17 | 58,67 | 2,5 | 1,066 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,23 | 50,7 | 17,53 | 62,7 | 59,65 | 0 | 61,4 | 58,92 | 2,48 | 1,075 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 68,16 | 50,52 | 17,64 | 66,05 | 62,89 | 0 | 64,69 | 62,13 | 2,56 | 1,141 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,27 | 51,81 | 15,46 | 74,45 | 70,96 | 0 | 72,94 | 70,07 | 2,87 | 1,126 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,15 | 51,99 | 15,16 | 74,58 | 71,19 | 0 | 73,07 | 70,29 | 2,78 | 1,104 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,81 | 52,57 | 14,24 | 77,44 | 74,06 | 0 | 75,88 | 73,1 | 2,78 | 1,078 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,71 | 52,38 | 14,33 | 76,52 | 73,36 | 0 | 75,01 | 72,41 | 2,6 | 1,076 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,88 | 53,08 | 13,8 | 76,21 | 72,94 | 0 | 74,68 | 71,98 | 2,7 | 1,031 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67,15 | 52,63 | 14,52 | 72,36 | 69,2 | 0 | 70,92 | 68,3 | 2,62 | 1,028 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,52 | 51,27 | 16,25 | 74,03 | 70,62 | 0 | 72,54 | 69,77 | 2,77 | 1,18 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,87 | 52,67 | 14,2 | 82,35 | 78,69 | 0 | 80,68 | 77,68 | 3 | 1,145 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 55,34 | 47,11 | 8,23 | 102,16 | 99,31 | 0 | 100,66 | 98,26 | 2,4 | 0,817 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,51 | 38,95 | 2,56 | 55,37 | 56,45 | 0 | 54,93 | 56,04 | -1,11 | 0,14 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 26,97 | 26,87 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,99 | 25,85 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 25,07 | 24,91 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 24,56 | 24,38 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 24,37 | 24,17 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 24,28 | 24,08 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 24,15 | 23,93 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1677,1 | 1603,1 | 0 | 1643,98 | 1584,03 | 59,95 | 25,577 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,9 | 44,63 | 12,27 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 162975 | 160431 | 29,06 | 158036 | 158584 | -548,66 | 5354,586 | 32172 | 383 |
| 23/07/2524: | 164652,1 | 162034 | 29,06 | 159680 | 160168 | -488,71 | 5380,163 | 32916 | 383 |
| Итого: | 1677,14 | 1603,12 | 0 | 1643,98 | 1584,03 | 59,95 | 25,577 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «РАЙЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| $Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}}$ $T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$ | 0,000 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xВ37А ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 68,07 | 61,79 | 6,28 | 122,74 | 123,58 | 0,07 | 120,16 | 121,43 | -1,27 | 0,753 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 68,12 | 60,62 | 7,5 | 102,89 | 103,56 | 0,41 | 100,76 | 101,8 | -1,04 | 0,758 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,83 | 58,81 | 9,02 | 83,92 | 84,43 | 0,12 | 82,17 | 83,06 | -0,89 | 0,742 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 70,39 | 61,21 | 9,18 | 85,67 | 86,07 | 0,13 | 83,77 | 84,56 | -0,79 | 0,768 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 69,81 | 62,03 | 7,78 | 96,94 | 97,38 | 0,09 | 94,81 | 95,67 | -0,86 | 0,738 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,91 | 59,95 | 7,96 | 92,06 | 92,49 | 0,06 | 90,15 | 90,98 | -0,83 | 0,72 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 68,55 | 60,55 | 8 | 94,44 | 94,95 | 0,08 | 92,43 | 93,35 | -0,92 | 0,739 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 69,31 | 61,57 | 7,74 | 98,82 | 99,4 | 0,1 | 96,68 | 97,69 | -1,01 | 0,749 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,79 | 61,97 | 7,82 | 101,2 | 101,77 | 0,09 | 99,01 | 99,97 | -0,96 | 0,774 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 69,22 | 61,71 | 7,51 | 101,77 | 102,42 | 0,07 | 99,56 | 100,67 | -1,11 | 0,747 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 69,48 | 61,95 | 7,53 | 100,76 | 101,37 | 0,06 | 98,59 | 99,59 | -1 | 0,741 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,72 | 61,45 | 7,27 | 94,09 | 94,72 | 0,06 | 92,08 | 93,08 | -1 | 0,667 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,7 | 61,01 | 7,69 | 87,82 | 88,34 | 0,04 | 85,96 | 86,83 | -0,87 | 0,661 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 68,65 | 60,07 | 8,58 | 86,59 | 87,08 | 0,03 | 84,73 | 85,64 | -0,91 | 0,728 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,73 | 59,4 | 8,33 | 90,35 | 90,95 | 0,05 | 88,47 | 89,49 | -1,02 | 0,738 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,68 | 60,99 | 6,69 | 109,61 | 110,59 | 0,06 | 107,35 | 108,7 | -1,35 | 0,717 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 67,33 | 60,8 | 6,53 | 107,4 | 108,71 | 0,06 | 105,24 | 106,86 | -1,62 | 0,687 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 67,15 | 60,51 | 6,64 | 107,63 | 109,1 | 0,05 | 105,47 | 107,27 | -1,8 | 0,7 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 67,36 | 61,31 | 6,05 | 107,51 | 109 | 0,05 | 105,33 | 107,12 | -1,79 | 0,637 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67,64 | 61,48 | 6,16 | 106,53 | 107,97 | 0,05 | 104,34 | 106,1 | -1,76 | 0,641 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 68,04 | 61,21 | 6,83 | 106,95 | 108,24 | 0,06 | 104,74 | 106,36 | -1,62 | 0,718 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 67,35 | 60,67 | 6,68 | 104,77 | 106,11 | 0,04 | 102,59 | 104,33 | -1,74 | 0,685 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 58,06 | 52,81 | 5,25 | 100,94 | 104,25 | 0,02 | 99,35 | 102,85 | -3,5 | 0,502 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,75 | 39,75 | 2 | 39,19 | 42,34 | 0 | 38,86 | 42,02 | -3,16 | 0,078 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 26,62 | 26,67 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,66 | 25,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 24,88 | 24,9 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 24,3 | 24,34 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 24,2 | 24,21 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 24,22 | 24,21 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 24,11 | 24,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2330,5 | 2354,8 | 1,85 | 2282,6 | 2315,42 | -32,82 | 16,388 | 744 | 0 | |
| Средние: | 57,37 | 51,86 | 5,51 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 95552,92 | 94986,59 | 71,78 | 92620 | 93887,6 | -1267,56 | 3180,493 | 32486 | 0 |
| 23/07/2524: | 97883,51 | 97341,41 | 73,63 | 94902,6 | 96203 | -1300,38 | 3196,881 | 33230 | 0 |
| Итого: | 2330,59 | 2354,82 | 1,85 | 2282,6 | 2315,42 | -32,82 | 16,388 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись Ф.И.О.
ООО «ТРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период штатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0,000 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x349В ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 23.06.2025 | 66,5 | 50,76 | 15,74 | 86,43 | 80,51 | 0 | 84,69 | 79,55 | 5,14 | 1,333 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,73 | 50,21 | 15,52 | 88,88 | 83,21 | 0 | 87,12 | 82,22 | 4,9 | 1,351 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,32 | 51,06 | 15,26 | 91,45 | 86,06 | 0 | 89,62 | 85,02 | 4,6 | 1,363 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,13 | 49,49 | 18,64 | 75,01 | 70,85 | 0,01 | 73,44 | 70,06 | 3,38 | 1,365 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,9 | 49,7 | 18,2 | 70,67 | 67,52 | 0 | 69,22 | 66,75 | 2,47 | 1,259 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,49 | 51,71 | 14,78 | 88,96 | 85,5 | 0 | 87,19 | 84,45 | 2,74 | 1,288 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,95 | 50,58 | 16,37 | 81,38 | 78,03 | 0,01 | 79,72 | 77,11 | 2,61 | 1,303 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,65 | 49,32 | 18,33 | 74,26 | 71,01 | 0 | 72,74 | 70,21 | 2,53 | 1,332 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,09 | 48,52 | 19,57 | 66,68 | 63,58 | 0 | 65,27 | 62,86 | 2,41 | 1,275 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,58 | 49,53 | 18,05 | 74,3 | 71,17 | 0,01 | 72,78 | 70,36 | 2,42 | 1,311 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,75 | 49,85 | 17,9 | 71,57 | 68,56 | 0 | 70,08 | 67,76 | 2,32 | 1,252 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,14 | 50,63 | 16,51 | 75,32 | 72,25 | 0 | 73,79 | 71,4 | 2,39 | 1,218 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,15 | 50,16 | 16,99 | 75,36 | 72,14 | 0 | 73,84 | 71,33 | 2,51 | 1,254 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,16 | 50,88 | 16,28 | 79,86 | 76,67 | 0,01 | 78,24 | 75,76 | 2,48 | 1,274 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,36 | 51,95 | 14,41 | 90,72 | 87,45 | 0 | 88,91 | 86,34 | 2,57 | 1,281 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,3 | 52,64 | 13,66 | 94,18 | 90,83 | 0 | 92,32 | 89,68 | 2,64 | 1,26 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,03 | 54,2 | 11,83 | 105,4 | 102,06 | 0 | 103,33 | 100,68 | 2,65 | 1,223 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,93 | 53,97 | 11,96 | 104,19 | 100,97 | 0 | 102,17 | 99,59 | 2,58 | 1,223 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,03 | 53,22 | 12,81 | 95,74 | 92,37 | 0 | 93,86 | 91,15 | 2,71 | 1,204 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,24 | 53,77 | 12,47 | 93,84 | 90,5 | 0,01 | 92,02 | 89,31 | 2,71 | 1,149 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,58 | 52,29 | 14,29 | 85,8 | 82,51 | 0 | 84,08 | 81,46 | 2,62 | 1,201 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,02 | 52,81 | 13,21 | 96,5 | 93,16 | 0 | 94,62 | 91,95 | 2,67 | 1,251 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 54,67 | 46,61 | 8,06 | 120,41 | 120,05 | 0 | 118,72 | 118,82 | -0,1 | 0,939 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,33 | 38,97 | 2,36 | 65,36 | 70,7 | 0 | 64,84 | 70,18 | -5,34 | 0,151 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,01 | 25,1 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 23,97 | 23,94 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 22,87 | 22,89 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,42 | 22,5 | -0,08 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,25 | 22,28 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,24 | 22,23 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,21 | 22,2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2052,2 | 1977,6 | 0,05 | 2012,62 | 1954 | 58,62 | 29,06 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,7 | 44,32 | 11,38 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 45233,4 | 40946,5 | 3,76 | 44022,7 | 40521 | 3501,76 | 1360,36 | 10214 | 0 |
| 23/07/2524: | 47285,6 | 42924,2 | 3,81 | 46035,3 | 42475 | 3560,38 | 1389,42 | 10958 | 0 |
| Итого: | 2052,28 | 1977,66 | 0,05 | 2012,62 | 1954 | 58,62 | 29,06 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
(Подпись)
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
(Подпись) /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|---|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт} | 0 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: _____
 Адрес: пр. Краснопольский 5-в Тип расходомера: ПРЭМ-50
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE01B ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,28 | 53,63 | 13,65 | 96,76 | 98,33 | 0,01 | 94,81 | 97,02 | -2,21 | 1,293 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,48 | 52,53 | 13,95 | 95,01 | 96,55 | 0,01 | 93,11 | 95,3 | -2,19 | 1,297 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,99 | 53,13 | 13,86 | 96,01 | 97,51 | 0 | 94,09 | 96,23 | -2,14 | 1,303 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,93 | 51,94 | 16,99 | 77,18 | 78,08 | 0,01 | 75,53 | 77,09 | -1,56 | 1,283 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,63 | 51,44 | 17,19 | 74,81 | 75,75 | 0 | 73,23 | 74,8 | -1,57 | 1,258 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,28 | 53,32 | 13,96 | 92,78 | 94,7 | 0 | 90,9 | 93,46 | -2,56 | 1,267 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,89 | 52,36 | 15,53 | 87,65 | 89,43 | 0 | 85,85 | 88,28 | -2,43 | 1,333 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,53 | 51,7 | 16,83 | 77,15 | 78,41 | 0,02 | 75,52 | 77,42 | -1,9 | 1,271 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,99 | 50,96 | 18,03 | 72,28 | 73,22 | 0 | 70,75 | 72,32 | -1,57 | 1,277 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,48 | 52,08 | 16,4 | 76,5 | 77,52 | 0,01 | 74,87 | 76,55 | -1,68 | 1,229 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,68 | 52,1 | 16,58 | 76,27 | 77,2 | 0 | 74,66 | 76,22 | -1,56 | 1,237 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 68,02 | 53,41 | 14,61 | 82,71 | 83,88 | 0 | 80,98 | 82,76 | -1,78 | 1,181 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 68,06 | 53,12 | 14,94 | 82,11 | 83,66 | 0 | 80,37 | 82,56 | -2,19 | 1,199 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,96 | 53,15 | 14,81 | 85,28 | 86,96 | 0,01 | 83,53 | 85,8 | -2,27 | 1,237 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,15 | 54,79 | 12,36 | 103,22 | 105,37 | 0 | 101,13 | 103,92 | -2,79 | 1,25 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 67,02 | 54,61 | 12,41 | 104,18 | 106,83 | 0,02 | 102,07 | 105,33 | -3,26 | 1,266 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,71 | 55,41 | 11,3 | 110,32 | 113,46 | 0,02 | 108,07 | 111,86 | -3,79 | 1,22 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,63 | 55,55 | 11,08 | 115,23 | 118,53 | 0,02 | 112,94 | 116,84 | -3,9 | 1,25 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,73 | 55,63 | 11,1 | 99,57 | 102,17 | 0,03 | 97,57 | 100,74 | -3,17 | 1,081 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 67 | 55,14 | 11,86 | 97,66 | 99,93 | 0,03 | 95,7 | 98,51 | -2,81 | 1,133 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,35 | 54,26 | 13,09 | 96,58 | 98,58 | 0,02 | 94,59 | 97,22 | -2,63 | 1,24 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,75 | 55,5 | 11,25 | 108,41 | 110,74 | 0,03 | 106,26 | 109,14 | -2,88 | 1,193 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 55,42 | 48,22 | 7,2 | 125,4 | 131,37 | 0,01 | 123,59 | 129,93 | -6,34 | 0,869 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,4 | 38,88 | 2,52 | 63,41 | 70,39 | 0 | 62,9 | 69,89 | -6,99 | 0,157 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,61 | 25,87 | -0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,49 | 24,63 | -0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,49 | 23,67 | -0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,82 | 23 | -0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,6 | 22,72 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,51 | 22,6 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,43 | 22,53 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2196,4 | 2248,5 | 0,25 | 2153,02 | 2219,19 | -66,17 | 28,324 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,39 | 46,06 | 10,33 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524 | 45041 | 45381,7 | 9,19 | 43787,82 | 44898,27 | -1110,5 | 1395,218 | 10667 | 0 |
| 23/07/2524 | 47237,4 | 47630,2 | 9,44 | 45940,84 | 47117,46 | -1176,6 | 1423,542 | 11411 | 0 |
| Итого: | 2196,48 | 2248,57 | 0,25 | 2153,02 | 2219,19 | -66,17 | 28,324 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ *А.В. Сидорин*
Подпись: _____

Представитель теплоснабж. организации
Л.А. Болтачева
Подпись: _____ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт} | 0 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

| Дата | t1 °С | t2 °С | dt °С | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 23.06.2025 | 65,95 | 51,08 | 14,87 | 59,98 | 59,5 | 0 | 58,78 | 58,75 | 0,03 | 0,873 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,33 | 51,37 | 13,96 | 63,09 | 62,66 | 0 | 61,86 | 61,89 | -0,03 | 0,863 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 65,85 | 50,92 | 14,93 | 59,38 | 59,21 | 0 | 58,22 | 58,49 | -0,27 | 0,868 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,42 | 50,17 | 17,25 | 49,01 | 49,13 | 0 | 47,97 | 48,54 | -0,57 | 0,825 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,35 | 49,96 | 17,39 | 50,15 | 50,17 | 0 | 49,07 | 49,58 | -0,51 | 0,851 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 65,96 | 51,21 | 14,75 | 58,62 | 58,71 | 0 | 57,47 | 57,99 | -0,52 | 0,846 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,5 | 50,93 | 15,57 | 56,84 | 57,01 | 0 | 55,68 | 56,28 | -0,6 | 0,868 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,03 | 50,24 | 16,79 | 53,07 | 53,32 | 0 | 52 | 52,72 | -0,72 | 0,872 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 67,41 | 49,34 | 18,07 | 48,31 | 48,57 | 0 | 47,32 | 48,06 | -0,74 | 0,854 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 66,98 | 50,64 | 16,34 | 51,72 | 51,84 | 0 | 50,71 | 51,22 | -0,51 | 0,827 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,16 | 50,5 | 16,66 | 50,36 | 50,4 | 0 | 49,36 | 49,83 | -0,47 | 0,821 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 66,61 | 51,11 | 15,5 | 54,03 | 54,01 | 0 | 52,94 | 53,35 | -0,41 | 0,82 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 66,56 | 51,06 | 15,5 | 52,88 | 52,96 | 0 | 51,81 | 52,3 | -0,49 | 0,805 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 66,58 | 50,72 | 15,86 | 54,07 | 54,21 | 0 | 52,99 | 53,56 | -0,57 | 0,839 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 65,79 | 51,88 | 13,91 | 59 | 59,21 | 0 | 57,81 | 58,43 | -0,62 | 0,803 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 65,78 | 51,74 | 14,04 | 61,4 | 62,19 | 0 | 60,18 | 61,41 | -1,23 | 0,844 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,45 | 52,49 | 12,96 | 63 | 63,74 | 0 | 61,77 | 62,92 | -1,15 | 0,8 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,34 | 52,01 | 13,33 | 67,26 | 68,43 | 0 | 65,97 | 67,58 | -1,61 | 0,875 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,43 | 51,05 | 14,38 | 68,29 | 68,91 | 0 | 66,98 | 68,1 | -1,12 | 0,963 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,72 | 50,62 | 15,1 | 68,6 | 68,89 | 0 | 67,25 | 68,09 | -0,84 | 1,012 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,07 | 49,88 | 16,19 | 64,33 | 64,42 | 0 | 63,07 | 63,67 | -0,6 | 1,021 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,54 | 50,79 | 14,75 | 72,15 | 72,44 | 0 | 70,74 | 71,58 | -0,84 | 1,041 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 65,33 | 50,69 | 14,64 | 32,06 | 32,21 | 0 | 31,41 | 31,82 | -0,41 | 0,459 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 25,07 | 25,49 | -0,42 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 23,53 | 23,77 | -0,24 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 23,15 | 23,32 | -0,17 | 0,28 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 22,44 | 22,63 | -0,19 | 0,37 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0,37 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,12 | 22,28 | -0,16 | 0,44 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0,44 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,21 | 22,32 | -0,11 | 0,49 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0,49 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,09 | 22,2 | -0,11 | 0,63 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0,63 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 21,94 | 22,05 | -0,11 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1320,9 | 1322,1 | 0 | 1294,66 | 1306,16 | -11,5 | 19,65 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,02 | 43,69 | 11,33 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 22/06/2524: | 22588,85 | 22528,04 | 3,08 | 21946 | 22300,3 | -354,36 | 754,092 | 7215 | 0 |
| 23/07/2524: | 23909,75 | 23850,18 | 3,08 | 23240,6 | 23606,5 | -365,86 | 773,742 | 7959 | 0 |
| Итого: | 1320,9 | 1322,14 | 0 | 1294,66 | 1306,16 | -11,5 | 19,65 | 744 | 0 |

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкorr = Qi Траб x Тнш | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г. - 23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x5842 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,21 | 52,8 | 13,41 | 69,38 | 68,1 | 0 | 67,98 | 67,23 | 0,75 | 0,91 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,52 | 51,94 | 13,58 | 66,1 | 64,86 | 0 | 64,8 | 64,04 | 0,76 | 0,879 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,11 | 52,45 | 13,66 | 65,57 | 64,37 | 0 | 64,26 | 63,53 | 0,73 | 0,878 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,54 | 51,63 | 15,91 | 57,25 | 56,14 | 0 | 56,09 | 55,45 | 0,64 | 0,894 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,63 | 50,96 | 16,67 | 52,31 | 51,07 | 0,02 | 51,23 | 50,44 | 0,79 | 0,852 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,1 | 53,46 | 12,64 | 63,52 | 62,24 | 0 | 62,25 | 61,39 | 0,86 | 0,786 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,65 | 52,17 | 14,48 | 63,99 | 62,7 | 0 | 62,71 | 61,9 | 0,81 | 0,908 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,16 | 51,78 | 15,38 | 54,83 | 53,56 | 0 | 53,69 | 52,92 | 0,77 | 0,827 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 67,62 | 51,26 | 16,36 | 52,09 | 50,78 | 0 | 51,01 | 50,17 | 0,84 | 0,835 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,17 | 51,86 | 15,31 | 54,05 | 52,69 | 0 | 52,98 | 52,01 | 0,97 | 0,81 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,37 | 52,02 | 15,35 | 52,87 | 51,51 | 0 | 51,78 | 50,85 | 0,93 | 0,794 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 66,74 | 52,29 | 14,45 | 55,41 | 54,04 | 0 | 54,32 | 53,34 | 0,98 | 0,786 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 66,78 | 52,75 | 14,03 | 58,34 | 57,01 | 0 | 57,18 | 56,26 | 0,92 | 0,801 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 66,82 | 52,68 | 14,14 | 59,61 | 58,31 | 0 | 58,39 | 57,54 | 0,85 | 0,823 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 65,96 | 53,85 | 12,11 | 66,73 | 65,42 | 0 | 65,42 | 64,56 | 0,86 | 0,79 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 65,96 | 54,16 | 11,8 | 68,29 | 67,16 | 0 | 66,95 | 66,28 | 0,67 | 0,792 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,64 | 54,59 | 11,05 | 75,95 | 75,01 | 0 | 74,48 | 73,96 | 0,52 | 0,823 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,6 | 54,65 | 10,95 | 74,23 | 73,33 | 0 | 72,79 | 72,3 | 0,49 | 0,798 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,69 | 54,54 | 11,15 | 69,61 | 68,64 | 0 | 68,26 | 67,66 | 0,6 | 0,759 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,89 | 54,23 | 11,66 | 66,6 | 65,53 | 0 | 65,31 | 64,63 | 0,68 | 0,762 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,32 | 53,18 | 13,14 | 64,95 | 63,75 | 0 | 63,66 | 62,92 | 0,74 | 0,835 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,65 | 54,33 | 11,32 | 73,12 | 71,91 | 0 | 71,72 | 70,96 | 0,76 | 0,813 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 62,62 | 53,7 | 8,92 | 48,37 | 47,77 | 0 | 47,52 | 47,13 | 0,39 | 0,423 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 26,15 | 26,95 | -0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 24,4 | 24,71 | -0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 23,82 | 24,05 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,09 | 23,34 | -0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,63 | 22,87 | -0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,49 | 22,7 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,45 | 22,66 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,33 | 22,54 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1433,1 | 1405,9 | 0,02 | 1404,78 | 1387,47 | 17,31 | 18,578 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,22 | 45,39 | 9,83 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524:0 | 30610,24 | 29824,35 | 0,94 | 29807,8 | 29500,71 | 307,08 | 862,09 | 10689 | 0 |
| 23/07/2524:0 | 32043,41 | 31230,25 | 0,96 | 31212,6 | 30888,18 | 324,39 | 880,668 | 11433 | 0 |
| Итого: | 1433,17 | 1405,9 | 0,02 | 1404,78 | 1387,47 | 17,31 | 18,578 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Qкортр = Qi Траб x Tнш | 0 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x99DV ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,39 | 46,67 | 20,72 | 25,41 | 24,34 | 0 | 24,9 | 24,1 | 0,8 | 0,514 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,11 | 45,09 | 21,02 | 26,47 | 25,46 | 0,01 | 25,93 | 25,18 | 0,75 | 0,547 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,14 | 43,48 | 23,66 | 23,27 | 22,13 | 0 | 22,79 | 21,92 | 0,87 | 0,539 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 69,51 | 42,21 | 27,3 | 19,41 | 18,22 | 0 | 18,95 | 18,02 | 0,93 | 0,517 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,77 | 42,55 | 26,22 | 20,09 | 18,9 | 0 | 19,66 | 18,74 | 0,92 | 0,513 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,33 | 43,67 | 23,66 | 22,37 | 21,32 | 0,01 | 21,89 | 21,08 | 0,81 | 0,515 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,95 | 42,93 | 25,02 | 21,98 | 20,91 | 0 | 21,5 | 20,67 | 0,83 | 0,537 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,66 | 42,67 | 25,99 | 20,82 | 19,67 | 0 | 20,35 | 19,43 | 0,92 | 0,529 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 69,13 | 42,29 | 26,84 | 20,69 | 19,49 | 0,12 | 20,25 | 19,25 | 1 | 0,54 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,47 | 43,09 | 25,38 | 21,27 | 20,1 | 0 | 20,81 | 19,86 | 0,95 | 0,525 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,64 | 43,48 | 25,16 | 20,32 | 19,14 | 0,01 | 19,88 | 18,9 | 0,98 | 0,5 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,92 | 43,97 | 23,95 | 21,34 | 20,17 | 0 | 20,88 | 19,93 | 0,95 | 0,5 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,99 | 44,21 | 23,78 | 21,31 | 20,19 | 0 | 20,85 | 19,95 | 0,9 | 0,493 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,88 | 44,32 | 23,56 | 21,8 | 20,72 | 0,01 | 21,35 | 20,48 | 0,87 | 0,504 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,07 | 45,5 | 21,57 | 23,41 | 22,33 | 0 | 22,91 | 22,09 | 0,82 | 0,494 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,89 | 45,67 | 21,22 | 22,69 | 21,87 | 0 | 22,22 | 21,63 | 0,59 | 0,468 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,61 | 46,14 | 20,47 | 24,21 | 23,6 | 0 | 23,72 | 23,36 | 0,36 | 0,487 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,47 | 47,12 | 19,35 | 23,78 | 23,2 | 0 | 23,29 | 22,96 | 0,33 | 0,45 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,69 | 46,79 | 19,9 | 23,5 | 22,73 | 0 | 23,01 | 22,49 | 0,52 | 0,456 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,97 | 46,15 | 20,82 | 22,86 | 21,94 | 0 | 22,38 | 21,7 | 0,68 | 0,463 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,25 | 45,87 | 21,38 | 22,33 | 21,3 | 0 | 21,87 | 21,06 | 0,81 | 0,468 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,74 | 46,52 | 20,22 | 25,32 | 24,34 | 0 | 24,82 | 24,1 | 0,72 | 0,498 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 52,94 | 44,09 | 8,85 | 44,28 | 46,79 | 0 | 43,67 | 46,36 | -2,69 | 0,38 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,53 | 39,21 | 2,32 | 25,32 | 29,42 | 0 | 25,13 | 29,21 | -4,08 | 0,057 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,12 | 24,98 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,26 | 24 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,46 | 23,19 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,91 | 22,65 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,84 | 22,56 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,87 | 22,58 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,83 | 22,53 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 564,25 | 548,28 | 0,16 | 553,01 | 542,47 | 10,54 | 11,494 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,33 | 39,55 | 16,77 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524:0 | 18473,02 | 18299,89 | 7,18 | 17953 | 18110,63 | -157,63 | 600,367 | 10238 | 0 |
| 23/07/2524:0 | 19037,27 | 18848,17 | 7,34 | 18506,01 | 18653,1 | -147,09 | 611,861 | 10982 | 0 |
| Итого: | 564,25 | 548,28 | 0,16 | 553,01 | 542,47 | 10,54 | 11,494 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «ПАРК-СЕРВИС»
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
БЮРО «СТИ 5 ЭР»
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корт} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт} | 0,000 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1477

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,65 | 59,09 | 7,56 | 53,54 | 52,3 | 0 | 52,47 | 51,47 | 1 | 0,399 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,27 | 56,43 | 9,84 | 41,89 | 40,81 | 0 | 41,06 | 40,2 | 0,86 | 0,405 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 65,72 | 52,89 | 12,83 | 31,05 | 30,17 | 0 | 30,42 | 29,78 | 0,64 | 0,39 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,58 | 51,94 | 15,64 | 24,85 | 24,03 | 0 | 24,37 | 23,77 | 0,6 | 0,381 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,36 | 51,38 | 15,98 | 24,87 | 24,08 | 0 | 24,38 | 23,83 | 0,55 | 0,387 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 65,51 | 48,72 | 16,79 | 24,54 | 23,88 | 0 | 24,06 | 23,64 | 0,42 | 0,402 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,39 | 52,7 | 13,69 | 28,23 | 27,51 | 0 | 27,64 | 27,17 | 0,47 | 0,378 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,18 | 53,82 | 13,36 | 31,26 | 30,37 | 0 | 30,6 | 29,94 | 0,66 | 0,41 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 67,54 | 52,83 | 14,71 | 28,15 | 27,26 | 0 | 27,59 | 26,95 | 0,64 | 0,404 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,06 | 52,99 | 14,07 | 30,35 | 29,42 | 0 | 29,7 | 28,99 | 0,71 | 0,416 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,16 | 54,09 | 13,07 | 28,32 | 27,45 | 0 | 27,75 | 27,07 | 0,68 | 0,363 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 66,58 | 53,74 | 12,84 | 30,35 | 29,47 | 0 | 29,73 | 29,09 | 0,64 | 0,38 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 66,51 | 53,32 | 13,19 | 28,62 | 27,85 | 0 | 28,08 | 27,52 | 0,56 | 0,371 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 66,54 | 53,76 | 12,78 | 28,39 | 27,63 | 0,01 | 27,87 | 27,25 | 0,62 | 0,356 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 65,62 | 52,23 | 13,39 | 28,56 | 27,77 | 0 | 28,02 | 27,44 | 0,58 | 0,373 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 65,92 | 56,33 | 9,59 | 39,22 | 38,39 | 0 | 38,47 | 37,83 | 0,64 | 0,367 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,66 | 56,31 | 9,35 | 41,02 | 40,2 | 0 | 40,23 | 39,63 | 0,6 | 0,377 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,59 | 56,53 | 9,06 | 42,39 | 41,54 | 0 | 41,55 | 40,9 | 0,65 | 0,375 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,72 | 56,43 | 9,29 | 39,21 | 38,35 | 0 | 38,44 | 37,81 | 0,63 | 0,358 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,98 | 56,29 | 9,69 | 39,13 | 38,21 | 0 | 38,35 | 37,65 | 0,7 | 0,372 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,28 | 55,41 | 10,87 | 34,55 | 33,67 | 0 | 33,84 | 33,19 | 0,65 | 0,368 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,76 | 56,56 | 9,2 | 40,94 | 39,96 | 0 | 40,14 | 39,35 | 0,79 | 0,368 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 55,82 | 49,89 | 5,93 | 47,66 | 47,06 | 0 | 46,96 | 46,51 | 0,45 | 0,276 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,37 | 37,77 | 3,6 | 23,44 | 28,01 | 0 | 23,25 | 27,82 | -4,57 | 0,047 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,13 | 24,96 | 0,17 | 0 | 4,81 | 0 | 0 | 4,81 | -4,81 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,33 | 24,09 | 0,24 | 0 | 4,16 | 0 | 0 | 4,16 | -4,16 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,47 | 23,27 | 0,2 | 0 | 1,84 | 0 | 0 | 1,84 | -1,84 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,97 | 22,65 | 0,32 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | -0,01 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,81 | 22,61 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | -0,1 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,79 | 22,48 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,68 | 22,35 | 0,33 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 | -0,18 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 810,53 | 806,49 | 0,01 | 794,97 | 795,9 | -0,93 | 8,723 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,54 | 46,57 | 8,97 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 29842,8 | 28775,9 | 0,28 | 28989,07 | 28383,3 | 605,76 | 767,402 | 13764 | 0 |
| 23/07/2524: | 30653,3 | 29582,4 | 0,29 | 29784,04 | 29179,2 | 604,83 | 776,125 | 14508 | 0 |
| Итого: | 810,53 | 806,49 | 0,01 | 794,97 | 795,9 | -0,93 | 8,723 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0 |

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xЕ99F

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 67,22 | 56,04 | 11,18 | 45,06 | 44,92 | 0 | 44,14 | 44,26 | -0,12 | 0,496 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,66 | 55,05 | 11,61 | 41,66 | 41,47 | 0 | 40,82 | 40,87 | -0,05 | 0,473 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 67,03 | 55,55 | 11,48 | 47,87 | 47,51 | 0 | 46,95 | 46,85 | 0,1 | 0,538 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,7 | 54,14 | 14,56 | 37,87 | 37,45 | 0 | 37,06 | 36,95 | 0,11 | 0,539 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,72 | 53,5 | 15,22 | 32,83 | 32,47 | 0 | 32,16 | 32,05 | 0,11 | 0,49 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 67,21 | 54,94 | 12,27 | 41,29 | 40,99 | 0 | 40,48 | 40,43 | 0,05 | 0,495 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,76 | 53,21 | 14,55 | 40,41 | 40,02 | 0 | 39,58 | 39,46 | 0,12 | 0,574 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,41 | 53,6 | 14,81 | 35,26 | 34,83 | 0 | 34,53 | 34,35 | 0,18 | 0,51 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,84 | 52,72 | 16,12 | 31,5 | 31 | 0 | 30,84 | 30,57 | 0,27 | 0,496 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,31 | 53,25 | 15,06 | 35,15 | 34,64 | 0 | 34,4 | 34,17 | 0,23 | 0,517 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,5 | 53,92 | 14,58 | 34,52 | 34,08 | 0 | 33,8 | 33,6 | 0,2 | 0,491 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,83 | 54,65 | 13,18 | 37,89 | 37,43 | 0 | 37,13 | 36,95 | 0,18 | 0,491 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,84 | 54,37 | 13,47 | 37,12 | 36,83 | 0 | 36,38 | 36,34 | 0,04 | 0,491 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,85 | 54,53 | 13,32 | 39,85 | 39,54 | 0 | 39,07 | 39,03 | 0,04 | 0,521 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 67,04 | 56 | 11,04 | 47,27 | 46,97 | 0 | 46,31 | 46,26 | 0,05 | 0,509 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,94 | 56 | 10,94 | 44,8 | 44,72 | 0 | 43,9 | 44,06 | -0,16 | 0,482 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,64 | 55,85 | 10,79 | 48,5 | 48,46 | 0 | 47,5 | 47,72 | -0,22 | 0,51 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,53 | 55,78 | 10,75 | 48,47 | 48,48 | 0 | 47,47 | 47,76 | -0,29 | 0,51 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,69 | 56,66 | 10,03 | 47,31 | 47,26 | 0 | 46,31 | 46,52 | -0,21 | 0,464 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,94 | 56,53 | 10,41 | 44,25 | 44,15 | 0 | 43,3 | 43,48 | -0,18 | 0,447 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,32 | 55,89 | 11,43 | 44,63 | 44,42 | 0 | 43,7 | 43,76 | -0,06 | 0,497 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,69 | 56,55 | 10,14 | 49,26 | 49,07 | 0 | 48,24 | 48,34 | -0,1 | 0,489 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 57,45 | 50,01 | 7,44 | 50,71 | 51,1 | 0 | 49,91 | 50,51 | -0,6 | 0,366 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,73 | 38,82 | 2,91 | 23,22 | 24,35 | 0 | 23,03 | 24,16 | -1,13 | 0,065 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,94 | 25,62 | 0,32 | 0 | 0,93 | 0 | 0 | 0,93 | -0,93 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,14 | 24,82 | 0,32 | 0 | 8,02 | 0 | 0 | 8,02 | -8,02 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 24,4 | 24,18 | 0,22 | 0 | 1,81 | 0 | 0 | 1,81 | -1,81 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,86 | 23,64 | 0,22 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,73 | 23,43 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 23,77 | 23,46 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 23,74 | 23,4 | 0,34 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | -0,7 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 986,7 | 994,12 | 0 | 967,01 | 980,41 | -13,4 | 11,461 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,62 | 47,29 | 9,33 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524 | 30870,5 | 30432,8 | 0 | 29972,3 | 30053 | -80,78 | 894,385 | 17052 | 0 |
| 23/07/2524 | 31857,2 | 31427 | 0 | 30939,3 | 31033,5 | -94,18 | 905,846 | 17796 | 0 |
| Итого: | 986,7 | 994,12 | 0 | 967,01 | 980,41 | -13,4 | 11,461 | 744 | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
А.В. Спиридонов
Подпись _____
Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабж. организации
Л.А. Болтачева
Подпись _____
Ф.И.О. _____

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г. -23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x9787

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,64 | 54,93 | 11,71 | 34,37 | 34,71 | 0 | 33,64 | 34,22 | -0,58 | 0,394 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,96 | 53,47 | 12,49 | 32,31 | 32,6 | 0 | 31,69 | 32,21 | -0,52 | 0,396 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,42 | 53,56 | 12,86 | 32,69 | 32,96 | 0,02 | 32,02 | 32,52 | -0,5 | 0,411 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,09 | 52,45 | 15,64 | 26,32 | 26,46 | 0 | 25,77 | 26,14 | -0,37 | 0,401 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,06 | 51,52 | 16,54 | 24,73 | 24,86 | 0 | 24,19 | 24,55 | -0,36 | 0,399 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,56 | 53,84 | 12,72 | 30,14 | 30,44 | 0 | 29,55 | 30,03 | -0,48 | 0,374 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,1 | 53,03 | 14,07 | 28,96 | 29,25 | 0 | 28,37 | 28,89 | -0,52 | 0,398 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,71 | 51,8 | 15,91 | 24,6 | 24,83 | 0 | 24,1 | 24,59 | -0,49 | 0,385 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,15 | 52 | 16,15 | 23,14 | 23,34 | 0 | 22,66 | 23,09 | -0,43 | 0,365 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,59 | 52,05 | 15,54 | 23,98 | 24,17 | 0 | 23,49 | 23,92 | -0,43 | 0,361 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,8 | 52,07 | 15,73 | 24,61 | 24,77 | 0 | 24,13 | 24,52 | -0,39 | 0,378 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,13 | 53,13 | 14 | 27,18 | 27,41 | 0 | 26,67 | 27,05 | -0,38 | 0,371 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,16 | 52,83 | 14,33 | 26,49 | 26,73 | 0 | 25,98 | 26,39 | -0,41 | 0,371 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,15 | 52,17 | 14,98 | 26,51 | 26,77 | 0 | 26 | 26,46 | -0,46 | 0,39 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,35 | 53,84 | 12,51 | 31,33 | 31,7 | 0 | 30,71 | 31,24 | -0,53 | 0,385 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,26 | 54,28 | 11,98 | 31,54 | 32 | 0 | 30,91 | 31,55 | -0,64 | 0,368 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,92 | 54,79 | 11,13 | 35,42 | 36 | 0 | 34,74 | 35,47 | -0,73 | 0,384 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,88 | 54,88 | 11 | 33,79 | 34,38 | 0 | 33,11 | 33,9 | -0,79 | 0,362 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,03 | 54,94 | 11,09 | 33,36 | 33,94 | 0 | 32,67 | 33,45 | -0,78 | 0,362 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,28 | 54,09 | 12,19 | 31,3 | 31,8 | 0 | 30,67 | 31,34 | -0,67 | 0,372 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,64 | 53,6 | 13,04 | 29,41 | 29,84 | 0 | 28,81 | 29,44 | -0,63 | 0,374 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,02 | 54,53 | 11,49 | 35,69 | 36,22 | 0 | 34,96 | 35,7 | -0,74 | 0,399 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 55,43 | 48,22 | 7,21 | 41,2 | 42,31 | 0 | 40,61 | 41,84 | -1,23 | 0,291 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 40,73 | 38,78 | 1,95 | 28,23 | 29,76 | 0 | 28 | 29,53 | -1,53 | 0,054 | 24 | 0 | * |
| 17.07.2025 | 25,86 | 25,85 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,03 | 24,95 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 24,1 | 23,99 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,62 | 23,49 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,47 | 23,32 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 23,49 | 23,32 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 23,47 | 23,29 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 717,3 | 727,25 | 0,02 | 703,45 | 718,04 | -14,59 | 8,745 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56 | 46,09 | 9,9 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 30068,62 | 29848,01 | 69,12 | 29193,8 | 29435,4 | -241,58 | 778,87 | 17101 | 0 |
| 23/07/2524: | 30785,92 | 30575,26 | 69,14 | 29897,3 | 30153,5 | -256,17 | 787,615 | 17845 | 0 |
| Итого: | 717,3 | 727,25 | 0,02 | 703,45 | 718,04 | -14,59 | 8,745 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
9/ 07 2025г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г. - 23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xЕ9D0 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,8 | 58,06 | 8,74 | 150,65 | 145,52 | 0 | 147,62 | 143,27 | 4,35 | 1,288 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,1 | 56,09 | 10,01 | 134,54 | 129,91 | 0 | 131,89 | 128,03 | 3,86 | 1,318 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,65 | 56,38 | 10,27 | 133,14 | 128,56 | 0 | 130,5 | 126,68 | 3,82 | 1,338 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,15 | 56,54 | 11,61 | 112,32 | 108,4 | 0 | 109,97 | 106,78 | 3,19 | 1,278 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,15 | 54,17 | 13,98 | 92,13 | 88,96 | 0 | 90,18 | 87,75 | 2,43 | 1,26 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,86 | 57,77 | 9,09 | 145,34 | 140,48 | 0 | 142,43 | 138,31 | 4,12 | 1,294 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,39 | 57,07 | 10,32 | 134,49 | 130,02 | 0 | 131,73 | 128,04 | 3,69 | 1,361 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,02 | 55,87 | 12,15 | 109,45 | 105,81 | 0 | 107,15 | 104,28 | 2,87 | 1,303 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,52 | 54,89 | 13,63 | 95,14 | 91,94 | 0 | 93,15 | 90,68 | 2,47 | 1,272 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,95 | 55,6 | 12,35 | 104,1 | 100,58 | 0 | 101,96 | 99,17 | 2,79 | 1,257 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,09 | 55,79 | 12,3 | 102,39 | 98,91 | 0 | 100,21 | 97,46 | 2,75 | 1,233 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,45 | 57,21 | 10,24 | 118,52 | 114,59 | 0 | 116,08 | 112,86 | 3,22 | 1,19 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,55 | 57,48 | 10,07 | 121,16 | 117,18 | 0 | 118,68 | 115,41 | 3,27 | 1,195 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,45 | 57,52 | 9,93 | 121,64 | 117,77 | 0 | 119,14 | 115,96 | 3,18 | 1,184 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,71 | 59,17 | 7,54 | 164,19 | 158,86 | 0 | 160,9 | 156,3 | 4,6 | 1,212 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,55 | 58 | 8,55 | 143,46 | 139,62 | 0 | 140,58 | 137,45 | 3,13 | 1,199 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,32 | 59,12 | 7,2 | 172,39 | 168,18 | 0 | 168,95 | 165,46 | 3,49 | 1,211 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,22 | 59,33 | 6,89 | 181,1 | 176,81 | 0 | 177,52 | 173,95 | 3,57 | 1,223 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,39 | 59,24 | 7,15 | 167,27 | 163,16 | 0 | 163,95 | 160,51 | 3,44 | 1,169 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,64 | 60,07 | 6,57 | 177,85 | 173,17 | 0 | 174,28 | 170,3 | 3,98 | 1,144 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,97 | 59,42 | 7,55 | 165,09 | 160,56 | 0 | 161,75 | 157,98 | 3,77 | 1,22 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,4 | 59,93 | 6,47 | 192,35 | 186,85 | 0 | 188,54 | 183,77 | 4,77 | 1,219 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 56,36 | 51,55 | 4,81 | 204,21 | 201,7 | 0 | 201,17 | 199,16 | 2,01 | 0,938 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 40,74 | 38,49 | 2,25 | 113 | 125,68 | 0 | 112,11 | 124,84 | -12,73 | 0,177 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 23,14 | 23,69 | -0,55 | 0 | 13,89 | 0 | 0 | 13,89 | -13,89 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 21,98 | 22,1 | -0,12 | 0 | 9,23 | 0 | 0 | 9,23 | -9,23 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 20,93 | 21,1 | -0,17 | 0 | 7,79 | 0 | 0 | 7,79 | -7,79 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 20,39 | 20,47 | -0,08 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 8,2 | -8,2 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 20,37 | 20,37 | 0 | 0 | 8,68 | 0 | 0 | 8,68 | -8,68 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 20,48 | 20,44 | 0,04 | 0 | 8,85 | 0 | 0 | 8,85 | -8,85 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 20,53 | 20,49 | 0,04 | 0 | 7,95 | 0 | 0 | 7,95 | -7,95 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 3355,9 | 3337,8 | 0 | 3290,44 | 3288,99 | 1,45 | 28,483 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,55 | 48,49 | 7,05 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 202919,7 | 195824 | 57,28 | 196778 | 193564 | 3214,33 | 6640,97 | 32949 | 40 |
| 23/07/2524: | 206275,7 | 199162 | 57,28 | 200068 | 196853 | 3215,78 | 6669,45 | 33693 | 40 |
| Итого: | 3355,92 | 3337,81 | 0 | 3290,44 | 3288,99 | 1,45 | 28,483 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О. А.В. Спирина

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О. Л.А. Болтачева

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш} | 0 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис" Договор N: _____
 Адрес:пр. Краснопольский 13а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xЕ8DE ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,48 | 55,46 | 11,02 | 100,6 | 103,92 | 0 | 98,61 | 102,44 | -3,83 | 1,086 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,99 | 54,43 | 11,56 | 93,51 | 96,72 | 0 | 91,69 | 95,36 | -3,67 | 1,061 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,42 | 54,74 | 11,68 | 95,26 | 98,43 | 0 | 93,35 | 97,07 | -3,72 | 1,089 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,89 | 55,15 | 12,74 | 84,78 | 87,64 | 0 | 83,01 | 86,42 | -3,41 | 1,059 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,09 | 54,23 | 13,86 | 76,79 | 79,69 | 0 | 75,2 | 78,58 | -3,38 | 1,043 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,52 | 55,62 | 10,9 | 98,68 | 101,9 | 0 | 96,73 | 100,42 | -3,69 | 1,053 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,04 | 54,91 | 12,13 | 91,99 | 95,21 | 0 | 90,15 | 93,88 | -3,73 | 1,092 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,61 | 54,93 | 12,68 | 84,49 | 87,68 | 0 | 82,75 | 86,45 | -3,7 | 1,051 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,14 | 53,89 | 14,25 | 78,02 | 80,87 | 0 | 76,39 | 79,78 | -3,39 | 1,087 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,58 | 54,85 | 12,73 | 83,71 | 86,86 | 0 | 81,97 | 85,66 | -3,69 | 1,041 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,74 | 54,82 | 12,92 | 80,51 | 83,64 | 0 | 78,85 | 82,48 | -3,63 | 1,018 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,1 | 55,18 | 11,92 | 88,37 | 91,85 | 0 | 86,58 | 90,55 | -3,97 | 1,034 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,13 | 55,44 | 11,69 | 86,97 | 90,22 | 0 | 85,23 | 88,96 | -3,73 | 0,997 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,13 | 55,15 | 11,98 | 87,23 | 90,67 | 0 | 85,47 | 89,4 | -3,93 | 1,024 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,33 | 56,17 | 10,16 | 104,19 | 108,42 | 0 | 102,15 | 106,84 | -4,69 | 1,039 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,26 | 56 | 10,26 | 98,95 | 102,04 | 0 | 96,98 | 100,59 | -3,61 | 0,995 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,89 | 56,52 | 9,37 | 104,82 | 108,28 | 0 | 102,73 | 106,66 | -3,93 | 0,961 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,86 | 56,18 | 9,68 | 107,84 | 111,97 | 0 | 105,73 | 110,33 | -4,6 | 1,023 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,99 | 56,69 | 9,3 | 106,68 | 111,62 | 0 | 104,6 | 110 | -5,4 | 0,972 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,22 | 56,24 | 9,98 | 103,15 | 107,67 | 0 | 101,11 | 106,09 | -4,98 | 1,009 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,66 | 55,55 | 11,11 | 97,08 | 101,28 | 0 | 95,12 | 99,83 | -4,71 | 1,057 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,97 | 56,08 | 9,89 | 109 | 113,64 | 0 | 106,86 | 111,99 | -5,13 | 1,057 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 56,6 | 49,92 | 6,68 | 115,01 | 120 | 0 | 113,27 | 118,59 | -5,32 | 0,753 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 40,88 | 38,69 | 2,19 | 71,12 | 75,14 | 0 | 70,55 | 74,61 | -4,06 | 0,151 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 23,18 | 24,11 | -0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 22,17 | 22,73 | -0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 21,31 | 21,69 | -0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 20,84 | 21,13 | -0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 20,76 | 20,99 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 20,85 | 21 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 20,88 | 20,83 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2248,7 | 2335,3 | 0 | 2205,08 | 2302,98 | -97,9 | 23,752 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,4 | 47,07 | 8,32 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|--------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 23/06/2524: | 10346,18 | 10099,8 | 0 | 10091,94 | 9981,46 | 110,48 | 245,721 | 2677 | 1 |
| 23/07/2524: | 12594,93 | 12435,2 | 0 | 12297,02 | 12284,4 | 12,58 | 269,473 | 3421 | 1 |
| Итого: | 2248,75 | 2335,36 | 0 | 2205,08 | 2302,98 | -97,9 | 23,752 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / *А.В. Спирина* /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / *Л.А. Болтачева* /
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш} | 0 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,87 | 50,1 | 16,77 | 35,41 | 35,91 | 0,13 | 34,69 | 35,48 | -0,79 | 0,581 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,02 | 49,57 | 16,45 | 38,86 | 39,27 | 0,01 | 38,08 | 38,84 | -0,76 | 0,626 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,77 | 49,98 | 16,79 | 39,24 | 39,57 | 0 | 38,45 | 39,12 | -0,67 | 0,645 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 68,72 | 48,74 | 19,98 | 32,67 | 32,81 | 0 | 31,96 | 32,48 | -0,52 | 0,638 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,51 | 49,3 | 19,21 | 32,49 | 32,62 | 0,06 | 31,83 | 32,26 | -0,43 | 0,611 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,94 | 50,91 | 16,03 | 39,73 | 40,33 | 0 | 38,91 | 39,82 | -0,91 | 0,622 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,5 | 50,29 | 17,21 | 37,45 | 38,05 | 0,01 | 36,69 | 37,58 | -0,89 | 0,632 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 68,19 | 49,3 | 18,89 | 33,67 | 34,1 | 0 | 32,95 | 33,73 | -0,78 | 0,623 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,68 | 49 | 19,68 | 32,09 | 32,36 | 0 | 31,37 | 32,01 | -0,64 | 0,619 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,09 | 49,47 | 18,62 | 33,76 | 33,94 | 0 | 33,05 | 33,54 | -0,49 | 0,617 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,28 | 49,35 | 18,93 | 33,41 | 33,56 | 0 | 32,69 | 33,16 | -0,47 | 0,617 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,57 | 51,02 | 16,55 | 36,4 | 36,65 | 0 | 35,67 | 36,17 | -0,5 | 0,592 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,61 | 50,76 | 16,85 | 35,23 | 35,69 | 0 | 34,5 | 35,21 | -0,71 | 0,579 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,57 | 50,8 | 16,77 | 35,96 | 36,5 | 0 | 35,2 | 36,03 | -0,83 | 0,59 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,72 | 51,89 | 14,83 | 42,34 | 42,95 | 0,01 | 41,48 | 42,42 | -0,94 | 0,614 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,61 | 51,64 | 14,97 | 40,81 | 42,09 | 0 | 40,03 | 41,58 | -1,55 | 0,598 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,29 | 52,91 | 13,38 | 45,75 | 47,63 | 0 | 44,84 | 47,04 | -2,2 | 0,602 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,22 | 52,66 | 13,56 | 44,77 | 46,69 | 0 | 43,83 | 46,1 | -2,27 | 0,593 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,36 | 52,55 | 13,81 | 41,97 | 43,5 | 0 | 41,13 | 42,96 | -1,83 | 0,567 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,61 | 52,69 | 13,92 | 41,53 | 42,83 | 0 | 40,73 | 42,28 | -1,55 | 0,568 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,01 | 52,03 | 14,98 | 40,73 | 41,85 | 0 | 39,93 | 41,34 | -1,41 | 0,597 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,35 | 52,52 | 13,83 | 45,71 | 52,85 | 0 | 44,76 | 52,17 | -7,41 | 0,61 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 55,65 | 50 | 5,65 | 53,92 | 51,45 | 0 | 53,12 | 50,83 | 2,29 | 0,465 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,15 | 36,85 | 4,3 | 28,08 | 15 | 0 | 27,88 | 14,92 | 12,96 | 0,067 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 26,37 | 26,18 | 0,19 | 0,94 | 7,43 | 0 | 0,94 | 7,43 | -6,49 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,09 | 24,64 | 0,45 | 0,92 | 1,75 | 0 | 0,92 | 1,75 | -0,83 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,97 | 23,46 | 0,51 | 0,82 | 1,29 | 0 | 0,82 | 1,29 | -0,47 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,28 | 23,08 | 0,2 | 0,7 | 3,78 | 0 | 0,7 | 3,78 | -3,08 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,03 | 22,83 | 0,2 | 0,8 | 3,51 | 0 | 0,8 | 3,51 | -2,71 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,98 | 22,79 | 0,19 | 0,63 | 3,15 | 0 | 0,63 | 3,15 | -2,52 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,97 | 22,78 | 0,19 | 0,72 | 2,44 | 0 | 0,72 | 2,44 | -1,72 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 927,51 | 951,55 | 0,22 | 909,3 | 940,42 | -31,12 | 13,873 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,25 | 44,19 | 12,06 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524:0 | 19884,9 | 19956,51 | 1,31 | 19340,59 | 19746,25 | -405,66 | 611,487 | 10239 | 0 |
| 23/07/2524:0 | 20812,4 | 20908,06 | 1,53 | 20249,89 | 20686,67 | -436,78 | 625,36 | 10983 | 0 |
| Итого: | 927,51 | 951,55 | 0,22 | 909,3 | 940,42 | -31,12 | 13,873 | 744 | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



А.В. Сидорова
ИИН 7448199350
Ф.И.О. ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0,000 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x775C

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,79 | 54,02 | 12,77 | 64,63 | 63,81 | 0 | 63,32 | 62,97 | 0,35 | 0,809 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,89 | 52,88 | 13,01 | 59,75 | 59,02 | 0,28 | 58,57 | 58,25 | 0,32 | 0,763 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,16 | 54,7 | 11,46 | 67,63 | 66,69 | 0,03 | 66,29 | 65,75 | 0,54 | 0,761 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,57 | 53,84 | 13,73 | 58,87 | 58,11 | 0 | 57,69 | 57,32 | 0,37 | 0,79 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,56 | 52,64 | 15,92 | 52,32 | 51,56 | 0,01 | 51,18 | 50,9 | 0,28 | 0,811 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,56 | 54,28 | 12,28 | 65 | 64,09 | 0,01 | 63,73 | 63,21 | 0,52 | 0,78 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,09 | 53,46 | 13,63 | 60,68 | 59,74 | 0,01 | 59,45 | 58,95 | 0,5 | 0,811 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,71 | 52,28 | 15,43 | 52,34 | 51,62 | 0 | 51,24 | 50,95 | 0,29 | 0,789 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,32 | 51,77 | 16,55 | 47,73 | 47,04 | 0 | 46,74 | 46,45 | 0,29 | 0,773 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,77 | 51,21 | 16,56 | 48,4 | 47,69 | 0,01 | 47,38 | 47,12 | 0,26 | 0,782 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,02 | 51,56 | 16,46 | 49,22 | 48,51 | 0,01 | 48,19 | 47,92 | 0,27 | 0,795 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,29 | 51,79 | 15,5 | 50,12 | 49,41 | 0 | 49,1 | 48,79 | 0,31 | 0,759 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,19 | 52,45 | 14,74 | 50,72 | 49,96 | 0,01 | 49,71 | 49,29 | 0,42 | 0,734 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,25 | 52,23 | 15,02 | 48,96 | 48,24 | 0 | 47,96 | 47,64 | 0,32 | 0,719 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,27 | 53,78 | 12,49 | 60 | 59,1 | 0,02 | 58,78 | 58,32 | 0,46 | 0,734 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,29 | 53,19 | 13,1 | 54,7 | 53,91 | 0 | 53,63 | 53,18 | 0,45 | 0,702 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,71 | 54,65 | 11,06 | 63,59 | 62,75 | 0 | 62,33 | 61,87 | 0,46 | 0,687 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,76 | 55,12 | 10,64 | 64 | 63,06 | 0 | 62,73 | 62,17 | 0,56 | 0,666 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,84 | 54,98 | 10,86 | 62,91 | 61,97 | 0 | 61,67 | 61,11 | 0,56 | 0,672 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66 | 55,01 | 10,99 | 58,82 | 57,87 | 0 | 57,65 | 57,07 | 0,58 | 0,632 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,64 | 53,23 | 13,41 | 52,04 | 51,34 | 0 | 51,02 | 50,61 | 0,41 | 0,684 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,76 | 55,03 | 10,73 | 66,11 | 65,22 | 0 | 64,81 | 64,32 | 0,49 | 0,693 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 57,75 | 50,04 | 7,71 | 73,57 | 72,95 | 0,01 | 72,45 | 72,08 | 0,37 | 0,557 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,56 | 39,06 | 2,5 | 54,31 | 54,75 | 0 | 53,89 | 54,39 | -0,5 | 0,132 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 27,52 | 27,24 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 26,26 | 26,06 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 25,04 | 24,86 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 24,5 | 24,28 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 24,5 | 24,24 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 24,53 | 24,27 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 24,34 | 24,09 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1386,4 | 1368,4 | 0,4 | 1359,51 | 1350,63 | 8,88 | 17,035 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,33 | 46,39 | 9,94 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524:0 | 11619,09 | 11406,62 | 0,52 | 11285,29 | 11273,83 | 11,46 | 351,642 | 3443 | 0 |
| 23/07/2524:0 | 13005,51 | 12775,03 | 0,92 | 12644,8 | 12624,46 | 20,34 | 368,677 | 4187 | 0 |
| Итого: | 1386,42 | 1368,41 | 0,4 | 1359,51 | 1350,63 | 8,88 | 17,035 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 6 ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Траб x T _{ншт} | 0,000 |

В поверку

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г. - 23/07/25г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0E99

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| 23.06.2025 | 66,95 | 54,86 | 12,09 | 100,07 | 99,13 | 0 | 98,04 | 97,76 | 0,28 | 1,189 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,28 | 52,56 | 13,72 | 85,38 | 84,53 | 0,06 | 83,7 | 83,44 | 0,26 | 1,148 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,59 | 53,43 | 13,16 | 93,52 | 92,78 | 0,01 | 91,63 | 91,54 | 0,09 | 1,205 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,82 | 53,52 | 14,3 | 85,49 | 84,63 | 0 | 83,73 | 83,48 | 0,25 | 1,196 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,74 | 51,73 | 17,01 | 66,93 | 66,24 | 0 | 65,49 | 65,41 | 0,08 | 1,114 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,83 | 53,41 | 13,42 | 87,18 | 86,82 | 0 | 85,38 | 85,66 | -0,28 | 1,147 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,38 | 53,14 | 14,24 | 87,12 | 86,58 | 0 | 85,35 | 85,47 | -0,12 | 1,214 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,98 | 52,41 | 15,57 | 78,17 | 77,31 | 0 | 76,55 | 76,31 | 0,24 | 1,192 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,57 | 51,84 | 16,73 | 74,1 | 73,18 | 0 | 72,54 | 72,25 | 0,29 | 1,216 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 68,04 | 51,81 | 16,23 | 74,09 | 73,28 | 0 | 72,54 | 72,35 | 0,19 | 1,177 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,26 | 52,13 | 16,13 | 72,35 | 71,6 | 0 | 70,84 | 70,71 | 0,13 | 1,142 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,58 | 53,13 | 14,45 | 83,14 | 82,5 | 0 | 81,44 | 81,44 | 0 | 1,175 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,51 | 53,43 | 14,08 | 84,02 | 83,57 | 0 | 82,27 | 82,48 | -0,21 | 1,159 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,59 | 53,57 | 14,02 | 85,63 | 85,14 | 0 | 83,89 | 84 | -0,11 | 1,175 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,62 | 54,98 | 11,64 | 105,29 | 104,74 | 0,01 | 103,16 | 103,25 | -0,09 | 1,2 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,66 | 54,7 | 11,96 | 98,12 | 97,89 | 0 | 96,18 | 96,54 | -0,36 | 1,148 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 66,14 | 54,75 | 11,39 | 104,13 | 104,18 | 0 | 102,07 | 102,72 | -0,65 | 1,165 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 66,1 | 55,29 | 10,81 | 107,63 | 107,69 | 0 | 105,47 | 106,15 | -0,68 | 1,14 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,24 | 55,41 | 10,83 | 108,86 | 108,67 | 0 | 106,72 | 107,12 | -0,4 | 1,154 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,4 | 56,14 | 10,26 | 109,05 | 108,85 | 0 | 106,89 | 107,26 | -0,37 | 1,096 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 67,07 | 55,59 | 11,48 | 102,82 | 102,53 | 0 | 100,72 | 101,05 | -0,33 | 1,156 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 66,12 | 54,65 | 11,47 | 105,91 | 105,66 | 0 | 103,84 | 104,19 | -0,35 | 1,191 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 59,87 | 50,74 | 9,13 | 102,6 | 103,04 | 0 | 100,88 | 101,76 | -0,88 | 0,913 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,67 | 37,79 | 3,88 | 57,6 | 58,85 | 0 | 57,14 | 58,47 | -1,33 | 0,222 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 27,81 | 27,4 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 26,56 | 26,42 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 25,62 | 25,47 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 24,94 | 24,75 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 24,52 | 24,29 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 24,26 | 24,02 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 23,99 | 23,72 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2159,2 | 2149,3 | 0,08 | 2116,46 | 2120,81 | -4,35 | 26,834 | 744 | 0 | |
| Средние: | 56,66 | 46,68 | 9,98 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | Mг т | Qo Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| 22/06/2524: | 275,98 | 273,96 | 0,03 | 270,24 | 270,33 | -0,09 | 4,029 | 84 | 2065 |
| 23/07/2524: | 2435,18 | 2423,35 | 0,11 | 2386,7 | 2391,14 | -4,44 | 30,863 | 828 | 2065 |
| Итого: | 2159,2 | 2149,39 | 0,08 | 2116,46 | 2120,81 | -4,35 | 26,834 | 744 | 0 |

одну в поверку.



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Смирнова
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись Ф.И.О.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корр} = Qi Траб x Tнш | 0 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xDD7A

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,57 | 61,28 | 5,29 | 154,96 | 153,77 | 0 | 151,86 | 151,13 | 0,73 | 0,804 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,17 | 58,83 | 7,34 | 115,33 | 114,26 | 0,01 | 113,06 | 112,43 | 0,63 | 0,832 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 65,92 | 57,4 | 8,52 | 95,03 | 94,23 | 0 | 93,17 | 92,81 | 0,36 | 0,792 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,39 | 58,86 | 8,53 | 97,84 | 97,13 | 0 | 95,85 | 95,58 | 0,27 | 0,816 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,97 | 58,99 | 8,98 | 95,31 | 94,74 | 0 | 93,36 | 93,21 | 0,15 | 0,836 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,42 | 60,56 | 5,86 | 140,64 | 140,38 | 0 | 137,85 | 138,03 | -0,18 | 0,808 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,95 | 60,63 | 6,32 | 134,9 | 134,77 | 0 | 132,17 | 132,52 | -0,35 | 0,836 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,49 | 60,72 | 6,77 | 125,54 | 125,05 | 0 | 122,97 | 122,94 | 0,03 | 0,834 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,09 | 60,08 | 8,01 | 103,37 | 102,78 | 0 | 101,23 | 101,05 | 0,18 | 0,809 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,64 | 60,79 | 6,85 | 119,56 | 118,93 | 0 | 117,09 | 116,93 | 0,16 | 0,801 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,8 | 60,48 | 7,32 | 113,02 | 112,38 | 0 | 110,69 | 110,49 | 0,2 | 0,808 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,17 | 60,86 | 6,31 | 129,94 | 129,33 | 0 | 127,3 | 127,12 | 0,18 | 0,803 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,14 | 61,1 | 6,04 | 134,47 | 134,17 | 0 | 131,73 | 131,87 | -0,14 | 0,797 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,21 | 60,67 | 6,54 | 130,01 | 129,96 | 0 | 127,37 | 127,76 | -0,39 | 0,834 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,07 | 59,5 | 6,57 | 117,56 | 117,42 | 0 | 115,24 | 115,51 | -0,27 | 0,757 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,13 | 58,95 | 7,18 | 107,31 | 107,52 | 0 | 105,2 | 105,8 | -0,6 | 0,754 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,5 | 58,03 | 7,47 | 98,55 | 99,35 | 0 | 96,65 | 97,77 | -1,12 | 0,721 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,46 | 58,22 | 7,24 | 100,76 | 101,82 | 0 | 98,81 | 100,21 | -1,4 | 0,715 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,61 | 58,47 | 7,14 | 102,07 | 102,82 | 0 | 100,1 | 101,21 | -1,11 | 0,713 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,77 | 58,9 | 6,87 | 102,88 | 103,45 | 0 | 100,86 | 101,8 | -0,94 | 0,694 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,49 | 59,28 | 7,21 | 107,05 | 107,36 | 0 | 104,89 | 105,63 | -0,74 | 0,756 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,47 | 57,83 | 7,64 | 99,72 | 100,03 | 0 | 97,79 | 98,5 | -0,71 | 0,748 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 59,42 | 53,19 | 6,23 | 97,56 | 99,46 | 0 | 95,98 | 98,13 | -2,15 | 0,583 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,46 | 38,82 | 2,64 | 51,32 | 57,03 | 0 | 50,93 | 56,64 | -5,71 | 0,13 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 26,25 | 25,67 | 0,58 | 1,28 | 0 | 0 | 1,28 | 0 | 1,28 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,82 | 24,43 | 0,39 | 1,33 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1,33 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,88 | 23,53 | 0,35 | 1,35 | 0 | 0 | 1,35 | 0 | 1,35 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,13 | 22,81 | 0,32 | 1,36 | 0 | 0 | 1,36 | 0 | 1,36 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,78 | 22,47 | 0,31 | 1,37 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 1,37 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,62 | 22,31 | 0,31 | 1,37 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 1,37 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,44 | 22,12 | 0,32 | 1,36 | 0 | 0 | 1,36 | 0 | 1,36 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2684,1 | 2678,1 | 0,01 | 2631,57 | 2635,07 | -3,5 | 17,981 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,91 | 50,5 | 5,4 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 13826,97 | 13557,75 | 1,25 | 13463,67 | 13378,01 | 85,66 | 320,945 | 3444 | 0 |
| 23/07/2524: | 16511,09 | 16235,89 | 1,26 | 16095,24 | 16013,08 | 82,16 | 338,926 | 4188 | 0 |
| Итого: | 2684,12 | 2678,14 | 0,01 | 2631,57 | 2635,07 | -3,5 | 17,981 | 744 | 0 |

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: *А.В. Спиридо*
Ф.И.О. **А.В. Спиридо**



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

| | |
|---|-------|
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш} | 0,000 |
|---|-------|

Представитель теплоснабж.организации
Подпись: *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О. **Л.А. Болтачева**

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6948

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,28 | 57,02 | 9,26 | 92,23 | 91,03 | 0 | 90,41 | 89,66 | 0,75 | 0,837 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,48 | 54,77 | 10,71 | 77,81 | 76,59 | 0,09 | 76,31 | 75,54 | 0,77 | 0,817 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 65,77 | 54,69 | 11,08 | 83,41 | 82,01 | 0 | 81,77 | 80,88 | 0,89 | 0,903 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,04 | 54,63 | 12,41 | 67,75 | 66,54 | 0 | 66,37 | 65,59 | 0,78 | 0,826 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,68 | 53,59 | 14,09 | 61,04 | 59,87 | 0 | 59,77 | 59,08 | 0,69 | 0,841 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,07 | 55,31 | 10,76 | 78,99 | 77,96 | 0 | 77,44 | 76,84 | 0,6 | 0,832 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,64 | 54,81 | 11,83 | 77,71 | 76,89 | 0 | 76,14 | 75,83 | 0,31 | 0,901 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,19 | 54,21 | 12,98 | 67,57 | 66,55 | 0 | 66,18 | 65,66 | 0,52 | 0,859 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 67,71 | 53,99 | 13,72 | 62,53 | 61,5 | 0 | 61,22 | 60,69 | 0,53 | 0,842 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,21 | 54,56 | 12,65 | 65,86 | 64,84 | 0 | 64,53 | 63,92 | 0,61 | 0,817 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,41 | 54,08 | 13,33 | 61,46 | 60,47 | 0 | 60,17 | 59,68 | 0,49 | 0,799 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 66,77 | 55,1 | 11,67 | 68,55 | 67,56 | 0 | 67,16 | 66,6 | 0,56 | 0,783 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 66,72 | 55,56 | 11,16 | 68,17 | 67,31 | 0 | 66,79 | 66,35 | 0,44 | 0,744 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 66,79 | 55,62 | 11,17 | 70,79 | 69,99 | 0 | 69,37 | 68,97 | 0,4 | 0,774 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 65,95 | 56,55 | 9,4 | 86,33 | 85,56 | 0 | 84,63 | 84,28 | 0,35 | 0,796 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 65,96 | 57,12 | 8,84 | 88,28 | 87,95 | 0 | 86,56 | 86,61 | -0,05 | 0,765 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,51 | 57,21 | 8,3 | 95,03 | 95,09 | 0 | 93,18 | 93,62 | -0,44 | 0,773 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,53 | 57,85 | 7,68 | 101,69 | 101,84 | 0 | 99,72 | 100,26 | -0,54 | 0,764 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,65 | 57,69 | 7,96 | 100,09 | 100,01 | 0 | 98,15 | 98,49 | -0,34 | 0,78 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,78 | 57,87 | 7,91 | 96,3 | 95,97 | 0 | 94,43 | 94,49 | -0,06 | 0,747 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,36 | 57,12 | 9,24 | 88,84 | 88,31 | 0 | 87,1 | 86,95 | 0,15 | 0,804 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,53 | 57,26 | 8,27 | 99,31 | 98,88 | 0 | 97,41 | 97,4 | 0,01 | 0,806 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 58,67 | 51,78 | 6,89 | 93,24 | 94,29 | 0 | 91,75 | 93,07 | -1,32 | 0,62 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,28 | 38,57 | 2,71 | 52,42 | 56,51 | 0 | 52,02 | 56,13 | -4,11 | 0,141 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 26,01 | 25,46 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,63 | 24,28 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,73 | 23,4 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,13 | 22,81 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,82 | 22,52 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,73 | 22,43 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,57 | 22,28 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1905,4 | 1893,5 | 0,09 | 1868,58 | 1866,59 | 1,99 | 18,571 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,69 | 47,74 | 7,95 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 11155,63 | 10947,21 | 0 | 10853,73 | 10821,02 | 32,71 | 311,854 | 3445 | 0 |
| 23/07/2524: | 13061,03 | 12840,73 | 0,09 | 12722,31 | 12687,61 | 34,7 | 330,425 | 4189 | 0 |
| Итого: | 1905,4 | 1893,52 | 0,09 | 1868,58 | 1866,59 | 1,99 | 18,571 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
А.В. Спирина
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

| | |
|--|---|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{кorr} = Q _i Т _{раб} x Т _{нш} | 0 |

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A27

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,79 | 54,38 | 12,41 | 98,4 | 91,72 | 0 | 96,43 | 90,47 | 5,96 | 1,196 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 66,08 | 53,14 | 12,94 | 90,13 | 83,91 | 0,01 | 88,34 | 82,81 | 5,53 | 1,145 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,36 | 54,26 | 12,1 | 100,62 | 93,75 | 0,01 | 98,62 | 92,47 | 6,15 | 1,19 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,76 | 54,61 | 13,15 | 92,65 | 86,24 | 0 | 90,74 | 85,04 | 5,7 | 1,192 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 68,53 | 53,88 | 14,65 | 79,97 | 74,42 | 0 | 78,26 | 73,45 | 4,81 | 1,145 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,66 | 55,23 | 11,43 | 105,25 | 98,16 | 0 | 103,13 | 96,79 | 6,34 | 1,18 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 67,21 | 54,9 | 12,31 | 100,28 | 93,54 | 0,01 | 98,23 | 92,22 | 6,01 | 1,206 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,79 | 54,17 | 13,62 | 86,4 | 80,5 | 0 | 84,59 | 79,41 | 5,18 | 1,151 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68,39 | 53,96 | 14,43 | 83,28 | 77,53 | 0 | 81,56 | 76,48 | 5,08 | 1,176 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,86 | 54,47 | 13,39 | 85,19 | 79,4 | 0 | 83,42 | 78,29 | 5,13 | 1,115 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 68,07 | 54,37 | 13,7 | 81,95 | 76,34 | 0 | 80,23 | 75,28 | 4,95 | 1,098 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67,4 | 54,67 | 12,73 | 90,76 | 84,65 | 0 | 88,91 | 83,47 | 5,44 | 1,129 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,35 | 54,7 | 12,65 | 91,67 | 85,48 | 0 | 89,79 | 84,29 | 5,5 | 1,136 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,39 | 54,69 | 12,7 | 92,8 | 86,57 | 0 | 90,9 | 85,36 | 5,54 | 1,154 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,43 | 55,69 | 10,74 | 110,44 | 103,07 | 0 | 108,23 | 101,57 | 6,66 | 1,161 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,44 | 55,08 | 11,36 | 105,28 | 98,31 | 0 | 103,19 | 96,93 | 6,26 | 1,171 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,91 | 55,59 | 10,32 | 111,75 | 104,44 | 0 | 109,55 | 102,93 | 6,62 | 1,129 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,9 | 55,86 | 10,04 | 115,65 | 108,13 | 0 | 113,41 | 106,59 | 6,82 | 1,138 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 66,02 | 56,04 | 9,98 | 114,3 | 106,88 | 0 | 112,04 | 105,34 | 6,7 | 1,115 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,19 | 56,33 | 9,86 | 113,74 | 106,35 | 0 | 111,49 | 104,79 | 6,7 | 1,101 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,82 | 55,16 | 11,66 | 103,55 | 96,79 | 0 | 101,45 | 95,44 | 6,01 | 1,182 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,93 | 56,13 | 9,8 | 116,36 | 108,78 | 0 | 114,07 | 107,24 | 6,83 | 1,12 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 58,8 | 50,95 | 7,85 | 113,24 | 106,51 | 0 | 111,41 | 105,22 | 6,19 | 0,868 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,48 | 38,32 | 3,16 | 64,35 | 65,21 | 0 | 63,84 | 64,77 | -0,93 | 0,197 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 24,54 | 24,2 | 0,34 | 0 | 0,71 | 0 | 0 | 0,71 | -0,71 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 23,33 | 23,19 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 22,51 | 22,39 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,05 | 21,89 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 21,96 | 21,77 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,01 | 21,81 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 21,95 | 21,75 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2348 | 2197,3 | 0,03 | 2301,83 | 2167,36 | 134,47 | 26,395 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,86 | 46,88 | 8,97 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|--------------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------|------|-----|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524:0 | 32825,83 | 30312,92 | 0,19 | 31899,28 | 29967,18 | 1932,1 | 984,551 | 7691 | 2 |
| 23/07/2524:0 | 35173,84 | 32510,31 | 0,22 | 34201,11 | 32134,54 | 2066,57 | 1010,946 | 8435 | 2 |
| Итого: | 2348,01 | 2197,39 | 0,03 | 2301,83 | 2167,36 | 134,47 | 26,395 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|--|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{корр} = Q _и | |
| Траб х Т _{нш} | |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|----------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,12 | 56,12 | 10 | 63,92 | 62,88 | 0,01 | 62,7 | 61,94 | 0,76 | 0,627 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,59 | 54,07 | 11,52 | 55,18 | 54,23 | 0 | 54,11 | 53,5 | 0,61 | 0,626 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 65,89 | 54,92 | 10,97 | 59,49 | 58,55 | 0 | 58,35 | 57,73 | 0,62 | 0,64 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,34 | 54,23 | 13,11 | 50,89 | 49,98 | 0 | 49,84 | 49,3 | 0,54 | 0,654 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,5 | 53,88 | 13,62 | 47,01 | 46,1 | 0 | 46,09 | 45,48 | 0,61 | 0,626 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,09 | 55,42 | 10,67 | 59,94 | 58,98 | 0 | 58,74 | 58,14 | 0,6 | 0,626 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,61 | 55,4 | 11,21 | 60,81 | 59,79 | 0 | 59,59 | 58,95 | 0,64 | 0,668 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,13 | 55,32 | 11,81 | 54,54 | 53,57 | 0 | 53,47 | 52,78 | 0,69 | 0,631 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 67,61 | 54,43 | 13,18 | 49,23 | 48,32 | 0 | 48,21 | 47,68 | 0,53 | 0,633 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,12 | 55,18 | 11,94 | 53,48 | 52,5 | 0 | 52,42 | 51,79 | 0,63 | 0,628 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,26 | 55,08 | 12,18 | 51,36 | 50,42 | 0 | 50,31 | 49,67 | 0,64 | 0,613 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 66,63 | 55,7 | 10,93 | 55,45 | 54,54 | 0 | 54,31 | 53,75 | 0,56 | 0,592 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 66,7 | 56,31 | 10,39 | 58,02 | 57,03 | 0 | 56,82 | 56,22 | 0,6 | 0,588 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 66,67 | 55,76 | 10,91 | 55,11 | 54,17 | 0 | 54 | 53,38 | 0,62 | 0,588 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 65,9 | 56,18 | 9,72 | 62,69 | 61,69 | 0 | 61,45 | 60,78 | 0,67 | 0,597 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 65,84 | 56,41 | 9,43 | 63,89 | 62,98 | 0,01 | 62,6 | 62,07 | 0,53 | 0,589 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,55 | 56,94 | 8,61 | 69,64 | 68,83 | 0 | 68,29 | 67,81 | 0,48 | 0,586 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,45 | 56,71 | 8,74 | 68,61 | 67,79 | 0 | 67,29 | 66,78 | 0,51 | 0,588 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,65 | 57,64 | 8,01 | 71,42 | 70,51 | 0 | 70,01 | 69,44 | 0,57 | 0,56 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 65,88 | 57,84 | 8,04 | 71,58 | 70,7 | 0 | 70,16 | 69,64 | 0,52 | 0,563 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,24 | 56,79 | 9,45 | 61,78 | 60,92 | 0 | 60,53 | 60,05 | 0,48 | 0,571 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,64 | 57,15 | 8,49 | 71,34 | 70,44 | 0 | 69,92 | 69,4 | 0,52 | 0,594 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 57,51 | 51,28 | 6,23 | 71,3 | 70,98 | 0,01 | 70,2 | 70,09 | 0,11 | 0,432 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,2 | 36,91 | 4,29 | 31,43 | 40,19 | 0 | 31,18 | 39,97 | -8,79 | 0,076 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,52 | 25,34 | 0,18 | 0 | 21,93 | 0 | 0 | 21,9 | -21,9 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,38 | 24,34 | 0,04 | 0 | 21,65 | 0 | 0 | 21,65 | -21,65 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 23,38 | 23,32 | 0,06 | 0 | 16,37 | 0 | 0 | 16,37 | -16,37 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,8 | 22,74 | 0,06 | 0 | 16,33 | 0 | 0 | 16,33 | -16,33 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,68 | 22,59 | 0,09 | 0 | 16,13 | 0 | 0 | 16,13 | -16,13 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,65 | 22,55 | 0,1 | 0 | 16,29 | 0 | 0 | 16,29 | -16,29 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,61 | 22,51 | 0,1 | 0 | 16,29 | 0 | 0 | 16,29 | -16,29 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1418,1 | 1531 | 0,03 | 1390,59 | 1511,3 | -120,71 | 13,896 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,58 | 47,71 | 7,87 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524 | 25414,1 | 24911,09 | 1,76 | 24766,16 | 24615,22 | 150,94 | 626,029 | 10718 | 0 |
| 23/07/2524 | 26832,2 | 26442,17 | 1,79 | 26156,75 | 26126,52 | 30,23 | 639,925 | 11462 | 0 |
| Итого: | 1418,11 | 1531,08 | 0,03 | 1390,59 | 1511,3 | -120,71 | 13,896 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ДИРЕКТОР «СТИ 5 ЭР»
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт} | 0,000 |

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | MWh | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,34 | 53,19 | 13,15 | 64,75 | 64,52 | 0 | 63,5 | 63,67 | -0,17 | 0,972 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,67 | 51,35 | 14,32 | 62,02 | 61,89 | 0 | 60,82 | 61,12 | -0,3 | 1,011 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,18 | 51,79 | 14,39 | 66,09 | 65,73 | 0 | 64,77 | 64,89 | -0,12 | 1,084 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,75 | 52,11 | 15,64 | 56,21 | 55,79 | 0 | 55,06 | 55,09 | -0,03 | 1,002 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,81 | 50,96 | 16,85 | 53,93 | 53,47 | 0 | 52,8 | 52,81 | -0,01 | 1,034 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,35 | 52,94 | 13,41 | 67,03 | 66,78 | 0 | 65,7 | 65,9 | -0,2 | 1,022 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,88 | 52,3 | 14,58 | 63,85 | 63,66 | 0 | 62,57 | 62,83 | -0,26 | 1,059 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,5 | 51,22 | 16,28 | 54,3 | 54,03 | 0 | 53,21 | 53,34 | -0,13 | 1,007 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 67,95 | 51,06 | 16,89 | 49,56 | 49,25 | 0 | 48,53 | 48,67 | -0,14 | 0,955 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,47 | 51,35 | 16,12 | 56,85 | 56,4 | 0 | 55,67 | 55,69 | -0,02 | 1,042 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,65 | 51,16 | 16,49 | 54,85 | 54,4 | 0 | 53,72 | 53,75 | -0,03 | 1,03 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 67 | 53,02 | 13,98 | 58,96 | 58,56 | 0 | 57,75 | 57,79 | -0,04 | 0,937 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,06 | 52,3 | 14,76 | 61,13 | 60,81 | 0 | 59,9 | 60,05 | -0,15 | 1,026 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,02 | 52,42 | 14,6 | 62,05 | 61,84 | 0 | 60,79 | 61,05 | -0,26 | 1,032 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,22 | 54,49 | 11,73 | 70,12 | 69,96 | 0 | 68,73 | 69 | -0,27 | 0,939 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,12 | 54,05 | 12,07 | 71,05 | 71,26 | 0 | 69,67 | 70,3 | -0,63 | 0,978 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,79 | 54,84 | 10,95 | 74,38 | 74,88 | 0 | 72,94 | 73,84 | -0,9 | 0,926 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,76 | 54,36 | 11,4 | 73,29 | 73,81 | 0 | 71,84 | 72,81 | -0,97 | 0,948 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,9 | 54,57 | 11,33 | 72,02 | 72,46 | 0 | 70,59 | 71,47 | -0,88 | 0,929 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,14 | 53,85 | 12,29 | 69,39 | 69,64 | 0 | 68,03 | 68,72 | -0,69 | 0,97 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,52 | 53,46 | 13,06 | 67,04 | 67,15 | 0 | 65,71 | 66,24 | -0,53 | 0,998 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,89 | 54,36 | 11,53 | 75,67 | 75,75 | 0 | 74,19 | 74,68 | -0,49 | 0,995 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 56,12 | 48,08 | 8,04 | 80,43 | 82,06 | 0 | 79,25 | 81,19 | -1,94 | 0,731 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,31 | 38,39 | 2,92 | 41 | 43,5 | 0 | 40,69 | 43,21 | -2,52 | 0,137 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 25,1 | 24,85 | 0,25 | 0 | 2,49 | 0 | 0 | 2,49 | -2,49 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 24,03 | 23,79 | 0,24 | 0 | 3,33 | 0 | 0 | 3,33 | -3,33 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 22,92 | 22,71 | 0,21 | 0 | 3,82 | 0 | 0 | 3,82 | -3,82 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 22,47 | 22,23 | 0,24 | 0 | 4,06 | 0 | 0 | 4,06 | -4,06 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 22,32 | 22,07 | 0,25 | 0 | 4,13 | 0 | 0 | 4,13 | -4,13 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 22,37 | 22,1 | 0,27 | 0 | 4,12 | 0 | 0 | 4,12 | -4,12 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 22,41 | 22,14 | 0,27 | 0 | 4,08 | 0 | 0 | 4,08 | -4,08 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1525,9 | 1553,6 | 0 | 1496,43 | 1534,14 | -37,71 | 22,764 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,67 | 45,4 | 10,27 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | MWh | ч | ч |
| 22/06/252 | 34953,55 | 37230,72 | 1,03 | 34008,06 | 36786,35 | -2778,29 | 1111,99 | 10717 | 0 |
| 23/07/252 | 36479,52 | 38784,35 | 1,03 | 35504,49 | 38320,49 | -2816 | 1134,754 | 11461 | 0 |
| Итого: | 1525,97 | 1553,63 | 0 | 1496,43 | 1534,14 | -37,71 | 22,764 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина* Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.А. Болтачева* Ф.И.О.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш} | 0,000 |

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
24.07.2025г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 23.06.2025 | 66,43 | 55,65 | 10,78 | 117,26 | 112,24 | 0 | 114,94 | 110,64 | 4,3 | 1,235 | 24 | 0 | |
| 24.06.2025 | 65,91 | 54,56 | 11,35 | 109,98 | 105,26 | 0 | 107,81 | 103,81 | 4 | 1,222 | 24 | 0 | |
| 25.06.2025 | 66,24 | 55,21 | 11,03 | 113,05 | 108,21 | 0 | 110,81 | 106,66 | 4,15 | 1,222 | 24 | 0 | |
| 26.06.2025 | 67,73 | 55,2 | 12,53 | 100,18 | 95,87 | 0 | 98,12 | 94,53 | 3,59 | 1,231 | 24 | 0 | |
| 27.06.2025 | 67,91 | 54,3 | 13,61 | 90,54 | 86,5 | 0 | 88,7 | 85,31 | 3,39 | 1,207 | 24 | 0 | |
| 28.06.2025 | 66,41 | 55,96 | 10,45 | 114,88 | 110,03 | 0 | 112,56 | 108,42 | 4,14 | 1,176 | 24 | 0 | |
| 29.06.2025 | 66,92 | 55,09 | 11,83 | 113,2 | 108,38 | 0 | 110,91 | 106,85 | 4,06 | 1,312 | 24 | 0 | |
| 30.06.2025 | 67,51 | 55,73 | 11,78 | 105,22 | 100,86 | 0 | 103,07 | 99,41 | 3,66 | 1,213 | 24 | 0 | |
| 01.07.2025 | 68 | 54,93 | 13,07 | 95,11 | 91,13 | 0 | 93,13 | 89,85 | 3,28 | 1,217 | 24 | 0 | |
| 02.07.2025 | 67,48 | 55,03 | 12,45 | 101,81 | 97,57 | 0 | 99,76 | 96,19 | 3,57 | 1,242 | 24 | 0 | |
| 03.07.2025 | 67,65 | 54,85 | 12,8 | 100,65 | 96,44 | 0 | 98,58 | 95,11 | 3,47 | 1,26 | 24 | 0 | |
| 04.07.2025 | 66,99 | 55,74 | 11,25 | 109,52 | 105,07 | 0 | 107,3 | 103,54 | 3,76 | 1,207 | 24 | 0 | |
| 05.07.2025 | 67,07 | 56,49 | 10,58 | 113,82 | 109,2 | 0 | 111,48 | 107,58 | 3,9 | 1,18 | 24 | 0 | |
| 06.07.2025 | 67,04 | 55,76 | 11,28 | 108,78 | 104,39 | 0 | 106,57 | 102,91 | 3,66 | 1,2 | 24 | 0 | |
| 07.07.2025 | 66,22 | 56,02 | 10,2 | 120,65 | 115,94 | 0 | 118,25 | 114,26 | 3,99 | 1,205 | 24 | 0 | |
| 08.07.2025 | 66,12 | 55,84 | 10,28 | 114,63 | 110,27 | 0 | 112,4 | 108,7 | 3,7 | 1,155 | 24 | 0 | |
| 09.07.2025 | 65,86 | 56,66 | 9,2 | 129,55 | 124,65 | 0 | 127,01 | 122,82 | 4,19 | 1,169 | 24 | 0 | |
| 10.07.2025 | 65,78 | 56,68 | 9,1 | 131,51 | 126,57 | 0 | 128,96 | 124,69 | 4,27 | 1,175 | 24 | 0 | |
| 11.07.2025 | 65,96 | 57,18 | 8,78 | 132,9 | 128 | 0 | 130,27 | 126,08 | 4,19 | 1,144 | 24 | 0 | |
| 12.07.2025 | 66,18 | 57,36 | 8,82 | 132,32 | 127,46 | 0 | 129,73 | 125,53 | 4,2 | 1,142 | 24 | 0 | |
| 13.07.2025 | 66,59 | 56,23 | 10,36 | 122,29 | 117,71 | 0 | 119,83 | 115,98 | 3,85 | 1,24 | 24 | 0 | |
| 14.07.2025 | 65,94 | 56,37 | 9,57 | 133,82 | 128,84 | 0 | 131,18 | 126,94 | 4,24 | 1,257 | 24 | 0 | |
| 15.07.2025 | 57,19 | 50,21 | 6,98 | 135,69 | 131,16 | 0 | 133,62 | 129,58 | 4,04 | 0,928 | 24 | 0 | |
| 16.07.2025 | 41,09 | 38,55 | 2,54 | 73,64 | 71,92 | 0 | 73,06 | 71,41 | 1,65 | 0,186 | 24 | 0 | |
| 17.07.2025 | 26,31 | 26,02 | 0,29 | 0 | 3,09 | 0 | 0 | 3,09 | -3,09 | 0 | 24 | 0 | * |
| 18.07.2025 | 25,18 | 25 | 0,18 | 0 | 4,21 | 0 | 0 | 4,21 | -4,21 | 0 | 24 | 0 | * |
| 19.07.2025 | 24,16 | 24,17 | -0,01 | 0 | 1,23 | 0 | 0 | 1,23 | -1,23 | 0 | 24 | 0 | * |
| 20.07.2025 | 23,66 | 23,43 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 21.07.2025 | 23,44 | 23,2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.07.2025 | 23,41 | 23,1 | 0,31 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | -0,01 | 0 | 24 | 0 | * |
| 23.07.2025 | 23,26 | 23,02 | 0,24 | 0 | 1,68 | 0 | 0 | 1,68 | -1,68 | 0 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2721 | 2623,8 | 0 | 2668,05 | 2587,02 | 81,03 | 27,725 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,98 | 47,85 | 8,13 | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/06/2524: | 34777,81 | 32864,17 | 0,11 | 33817,67 | 32486,65 | 1331,02 | 1004,975 | 7690 | 2 |
| 23/07/2524: | 37498,81 | 35488,06 | 0,11 | 36485,72 | 35073,67 | 1412,05 | 1032,7 | 8434 | 2 |
| Итого: | 2721 | 2623,89 | 0 | 2668,05 | 2587,02 | 81,03 | 27,725 | 744 | 0 |



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
24.07.2025г.

| | |
|--|-------|
| Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр) | |
| Q _{контр} = Q _и Траб x T _{ншт} | 0,000 |