

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:5487

Адрес: пр. Краснопольский 25

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDB59

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
24.05.2026	67,05	53,88	13,17	109,4	107,22	108,49	107,03	0	0,19	1,412	0	24	0
25.05.2026	67,77	53,23	14,54	94,99	93,05	94,14	92,9	0	0,15	1,352	0	24	0
26.05.2026	67,36	53,22	14,14	97,65	95,65	96,79	95,49	0	0,16	1,353	0	24	0
27.05.2026	66,71	53,21	13,5	100,76	98,75	99,92	98,61	0	0,14	1,333	0	24	0
28.05.2026	67,35	53,03	14,32	94,78	92,85	93,92	92,68	0	0,17	1,33	0	24	0
29.05.2026	67,18	53,58	13,6	99,33	97,31	98,47	97,15	0,01	0,16	1,323	0	24	0
30.05.2026	67,39	54,07	13,32	102,49	100,39	101,58	100,24	0	0,15	1,335	0	24	0
31.05.2026	67,65	53,19	14,46	101,74	99,67	100,7	99,37	0	0,3	1,441	0	24	0
01.06.2026	66,75	54,47	12,28	113,76	111,49	112,65	111,1	0	0,39	1,37	0	24	0
02.06.2026	66,92	54,55	12,37	112,16	109,9	110,85	109,31	0	0,59	1,358	0	24	0
03.06.2026	67,47	54,47	13	110,48	108,22	108,97	107,45	0	0,77	1,408	0	24	0
04.06.2026	67,41	53,92	13,49	99,47	97,43	97,73	96,4	0	1,03	1,315	0	24	0
05.06.2026	67,1	54,47	12,63	106,16	104,04	104,33	102,88	0	1,16	1,314	0	24	0
06.06.2026	67,29	55,11	12,18	106,31	104,13	104,64	103,16	0	0,97	1,268	0	24	0
07.06.2026	67,14	54,12	13,02	109,74	107,52	107,97	106,5	0	1,02	1,399	0	24	0
08.06.2026	66,77	53,15	13,62	84,81	83,09	83,36	82,27	0,01	0,82	1,132	0	24	0
09.06.2026	66,96	52,34	14,62	74,22	72,73	72,92	72,01	0	0,72	1,063	0	24	0
10.06.2026	67,46	52,83	14,63	93,35	91,42	91,64	90,44	0	0,98	1,337	0	24	0
11.06.2026	67,98	52,79	15,19	85,6	83,83	84,02	82,93	0	0,9	1,274	0	24	0
12.06.2026	67,02	54,17	12,85	99,34	97,35	97,7	96,36	0	0,99	1,252	0	24	0
13.06.2026	67,92	52,22	15,7	114,18	111,79	112,02	110,58	0	1,21	1,751	0	24	0
14.06.2026	68	50,87	17,13	111,75	109,43	109,5	108,18	0	1,25	1,877	0	24	0
15.06.2026	66,87	50,69	16,18	117,83	115,48	115,48	114,12	0	1,36	1,866	0	24	0
16.06.2026	67,43	50,14	17,29	110,12	107,85	107,72	106,47	0	1,38	1,862	0	24	0
17.06.2026	67,86	50,19	17,67	107,57	105,35	105	103,77	0	1,58	1,861	0	24	0
18.06.2026	67,99	50,01	17,98	102,59	100,45	100,26	99,1	0	1,35	1,805	0	24	0
19.06.2026	68,25	50,36	17,89	99,49	97,4	97,34	96,2	0	1,2	1,742	0	24	0
20.06.2026	68,6	50,12	18,48	94,17	92,18	92,17	91,08	0	1,1	1,702	0	24	0
21.06.2026	67,79	50,47	17,32	103	100,89	100,89	99,68	0	1,21	1,742	0	24	0
22.06.2026	67,19	51,25	15,94	111,51	109,22	109,38	108,04	0	1,18	1,743	0	24	0
23.06.2026	67,43	51,42	16,01	107,39	105,22	105,39	104,08	0	1,14	1,684	0	24	0
Итого:				3176,1	3111,3	3125,9	3085,58	0,02	25,72	46,004	0	744	0
Средние:	67,42	52,63	14,79										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/05/26г	31311,44	30225,97	30342,98	30013,13	0,81	212,84	1270,233	0	4908	0
23/06/26г	34487,58	33337,27	33468,92	33098,71	0,83	238,56	1316,237	0	5652	0
Итого:	3176,14	3111,3	3125,94	3085,58	0,02	25,72	46,004	0	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Подпись
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова
Подпись
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Qi Траб х Тнш	0,000

24 ИЮН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0хВФВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,5	54,21	13,29	76,59	75,02	75,5	74,46	0	0,56	0,997	24	0	
25.05.2026	68,22	53,87	14,35	62,58	61,26	61,73	60,91	0	0,35	0,879	24	0	
26.05.2026	67,83	54,27	13,56	69,02	67,6	68,1	67,16	0	0,44	0,916	24	0	
27.05.2026	67,2	55,27	11,93	75,18	73,67	74,15	73,12	0	0,55	0,878	24	0	
28.05.2026	67,85	54,39	13,46	68,22	66,76	67,21	66,28	0	0,48	0,898	24	0	
29.05.2026	67,72	55,38	12,34	73,06	71,52	71,98	70,96	0	0,56	0,884	24	0	
30.05.2026	67,9	54,8	13,1	69,46	67,99	68,48	67,49	0	0,5	0,89	24	0	
31.05.2026	68,06	53,71	14,35	73,94	72,4	72,88	71,89	0	0,51	1,041	24	0	
01.06.2026	67,14	55,65	11,49	85,66	83,92	84,59	83,36	0	0,56	0,962	24	0	
02.06.2026	67,28	55,35	11,93	79,38	77,78	78,22	77,12	0	0,66	0,928	24	0	
03.06.2026	67,87	55,16	12,71	72,17	70,68	70,85	69,83	0	0,85	0,899	24	0	
04.06.2026	67,86	53,74	14,12	69,07	67,62	67,19	66,28	0	1,34	0,954	24	0	
05.06.2026	67,51	54,6	12,91	70,3	68,87	68,36	67,42	0	1,45	0,89	24	0	
06.06.2026	67,77	54,71	13,06	69,78	68,34	67,97	67,02	0	1,32	0,889	24	0	
07.06.2026	67,52	54,7	12,82	77,95	76,35	76,13	75,05	0	1,3	0,977	24	0	
08.06.2026	67,43	55,9	11,53	81,81	80,12	80,05	78,87	0	1,25	0,923	24	0	
09.06.2026	67,7	54,66	13,04	72,08	70,59	70,41	69,42	0	1,17	0,921	24	0	
10.06.2026	67,99	55,01	12,98	70,18	68,69	68,43	67,45	0	1,24	0,892	24	0	
11.06.2026	68,52	54,24	14,28	64,38	62,98	62,76	61,91	0	1,07	0,899	24	0	
12.06.2026	67,55	54,91	12,64	74	72,44	72,49	71,47	0	0,97	0,915	24	0	
13.06.2026	68,19	55,06	13,13	69,14	67,69	67,78	66,81	0	0,88	0,889	24	0	
14.06.2026	68,17	54,02	14,15	66,52	65,15	65,22	64,33	0	0,82	0,92	24	0	
15.06.2026	67,13	55,23	11,9	76,09	74,52	74,74	73,72	0	0,8	0,885	24	0	
16.06.2026	67,62	55,08	12,54	69,88	68,47	68,41	67,44	0	1,03	0,86	24	0	
17.06.2026	68,13	54,55	13,58	62,51	61,2	60,85	59,99	0	1,21	0,829	24	0	
18.06.2026	68,25	53,93	14,32	55,57	54,45	54,15	53,39	0	1,06	0,778	24	0	
19.06.2026	68,57	54,73	13,84	57,13	55,93	55,76	54,99	0	0,94	0,775	24	0	
20.06.2026	68,94	54,35	14,59	55,79	54,63	54,48	53,76	0	0,87	0,796	24	0	
21.06.2026	68,08	53,74	14,34	58,45	57,22	57,19	56,46	0	0,76	0,819	24	0	
22.06.2026	67,43	55,81	11,62	66,87	65,47	65,68	64,74	0	0,73	0,761	24	0	
23.06.2026	67,71	54,98	12,73	60,97	59,75	59,9	59,05	0	0,7	0,76	24	0	
Итого:				2153,7	2109,08	2111,6	2082,15	0	26,93	27,504	744	0	
Средние:	67,82	54,71	13,11										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624	10327,17	9991,08	10051,27	9936,45	0	54,63	374,346	2916	0
23/06/2624	12480,9	12100,16	12162,91	12018,6	0	81,56	401,85	3660	0
Итого:	2153,73	2109,08	2111,64	2082,15	0	26,93	27,504	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/  А.В. Спирина
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

/  /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и _____ Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

24 ИЮН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО Парк-Сервис

Адрес:Вейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,84	56,42	10,42	48,92	47,97	48,58	47,89	0,07	0,08	0,499	24	0	
25.05.2026	67,46	55,14	12,32	42,53	41,65	42,21	41,63	0,07	0,02	0,516	24	0	
26.05.2026	67,16	55,38	11,78	44,24	43,33	43,9	43,25	0,08	0,08	0,511	24	0	
27.05.2026	66,52	56,02	10,5	48,65	47,68	48,31	47,59	0,05	0,09	0,502	24	0	
28.05.2026	67,12	55,29	11,83	43,62	42,77	43,27	42,68	0,07	0,09	0,506	24	0	
29.05.2026	66,98	55,53	11,45	46,96	46,01	46,57	45,89	0,05	0,12	0,527	24	0	
30.05.2026	67,14	55,18	11,96	46,81	45,89	46,39	45,74	0,04	0,15	0,549	24	0	
31.05.2026	67,33	55,66	11,67	47,17	46,22	46,78	46,11	0,05	0,11	0,539	24	0	
01.06.2026	66,39	55,62	10,77	51,98	50,92	51,61	50,88	0,04	0,04	0,549	24	0	
02.06.2026	66,57	56,49	10,08	51,98	50,94	51,58	50,81	0,04	0,13	0,514	24	0	
03.06.2026	67,02	56,52	10,5	48,92	47,93	48,45	47,73	0,03	0,2	0,503	24	0	
04.06.2026	67,13	55,23	11,9	45,56	44,69	44,93	44,3	0,03	0,39	0,534	24	0	
05.06.2026	66,74	55,76	10,98	48,31	47,33	47,59	46,9	0,02	0,43	0,52	24	0	
06.06.2026	67	55,55	11,45	45,84	44,9	45,12	44,45	0,01	0,45	0,512	24	0	
07.06.2026	66,82	55,18	11,64	49,24	48,24	48,56	47,86	0,01	0,38	0,562	24	0	
08.06.2026	66,61	55,96	10,65	49,85	48,83	49,37	48,63	0	0,2	0,523	24	0	
09.06.2026	66,89	55,06	11,83	44,67	43,78	44,19	43,56	0,01	0,22	0,516	24	0	
10.06.2026	67,15	55,26	11,89	45	44,05	44,51	43,88	0	0,17	0,523	24	0	
11.06.2026	67,65	54,83	12,82	40,86	40,04	40,39	39,85	0	0,19	0,514	24	0	
12.06.2026	66,78	54,87	11,91	44,88	44,01	44,41	43,78	0	0,23	0,521	24	0	
13.06.2026	67,37	55,86	11,51	42,05	41,19	41,62	41,02	0	0,17	0,473	24	0	
14.06.2026	67,45	54,73	12,72	41,61	40,77	41,13	40,56	0	0,21	0,521	24	0	
15.06.2026	66,26	55,81	10,45	49,85	48,87	49,4	48,68	0	0,19	0,511	24	0	
16.06.2026	66,84	55,15	11,69	43,44	42,57	42,95	42,35	0	0,22	0,497	24	0	
17.06.2026	67,34	55,22	12,12	41,91	41,06	41,35	40,79	0	0,27	0,498	24	0	
18.06.2026	67,44	55,51	11,93	39,76	38,97	39,26	38,73	0	0,24	0,464	24	0	
19.06.2026	67,79	55,47	12,32	37,67	36,9	37,2	36,67	0	0,23	0,457	24	0	
20.06.2026	68,13	55,05	13,08	35,07	34,35	34,62	34,14	0	0,21	0,448	24	0	
21.06.2026	67,35	54,89	12,46	38,59	37,82	38,12	37,6	0	0,22	0,473	24	0	
22.06.2026	66,69	56,4	10,29	45,3	44,36	44,85	44,21	0	0,15	0,454	24	0	
23.06.2026	67,03	55,45	11,58	40,02	39,27	39,6	39,06	0,01	0,21	0,452	24	0	
Итого:				1391,2	1363,31	1376,8	1357,22	0,68	6,09	15,688	744	0	
Средние:	67,06	55,49	11,56										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	10292,17	9950,89	10058,96	9935,09	17,31	15,8	369,553	4931	0
23/06/2624:	11683,43	11314,2	11435,78	11292,31	17,99	21,89	385,241	5675	0
Итого:	1391,26	1363,31	1376,82	1357,22	0,68	6,09	15,688	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

«Парк-Сервис»
Для документов
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * * * * *

Представитель теплоснабж.организации

Е.В. Жукова
Подпись

Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

24 ИЮН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,68	50,25	16,43	59,05	57,88	57,76	57,06	0	0,82	0,952	24	0	
25.05.2026	67,3	49,76	17,54	51,66	50,6	50,52	49,95	0	0,65	0,886	24	0	
26.05.2026	66,97	49,62	17,35	53,4	52,31	52,2	51,62	0	0,69	0,905	24	0	
27.05.2026	66,32	50,24	16,08	56,77	55,66	55,48	54,83	0	0,83	0,894	24	0	
28.05.2026	66,94	49,52	17,42	52,51	51,44	51,26	50,71	0	0,73	0,895	24	0	
29.05.2026	66,8	49,94	16,86	54,71	53,57	53,38	52,75	0	0,82	0,905	24	0	
30.05.2026	66,94	49,47	17,47	51,89	50,85	50,61	50,02	0	0,83	0,887	24	0	
31.05.2026	67,2	49,23	17,97	53,83	52,73	52,46	51,86	0	0,87	0,946	24	0	
01.06.2026	66,29	50,79	15,5	60,87	59,66	59,37	58,64	0	1,02	0,922	24	0	
02.06.2026	66,48	50,88	15,6	60,47	59,28	58,99	58,27	0	1,01	0,925	24	0	
03.06.2026	66,96	50,86	16,1	57,95	56,79	56,49	55,81	0	0,98	0,915	24	0	
04.06.2026	66,98	48,96	18,02	53,08	52,04	51,6	51,01	0	1,03	0,937	24	0	
05.06.2026	66,65	49,83	16,82	55,15	54,04	53,55	52,95	0	1,09	0,909	24	0	
06.06.2026	66,87	49,86	17,01	55,15	54,05	53,57	52,95	0	1,1	0,921	24	0	
07.06.2026	66,72	49,62	17,1	58,01	56,83	56,36	55,7	0	1,13	0,972	24	0	
08.06.2026	66,57	49,97	16,6	57,72	56,6	56,11	55,46	0	1,14	0,938	24	0	
09.06.2026	66,84	49,28	17,56	53,35	52,28	51,83	51,24	0	1,04	0,914	24	0	
10.06.2026	67,04	50,08	16,96	53,78	52,69	52,25	51,67	0	1,02	0,891	24	0	
11.06.2026	67,47	49,3	18,17	50,05	49,03	48,58	48,05	0	0,98	0,89	24	0	
12.06.2026	66,63	50,53	16,1	53,71	52,63	52,21	51,56	0	1,07	0,847	24	0	
13.06.2026	67,21	50	17,21	50,86	49,85	49,41	48,86	0	0,99	0,858	24	0	
14.06.2026	67,3	49,5	17,8	52,04	50,97	50,53	49,95	0	1,02	0,907	24	0	
15.06.2026	66,23	50,17	16,06	56,51	55,43	54,96	54,33	0	1,1	0,889	24	0	
16.06.2026	66,75	50,18	16,57	54,16	53,08	52,63	52,02	0	1,06	0,878	24	0	
17.06.2026	67,18	50,19	16,99	50,7	49,69	49,25	48,67	0	1,02	0,844	24	0	
18.06.2026	67,3	49,13	18,17	48,16	47,2	46,74	46,22	0	0,98	0,856	24	0	
19.06.2026	67,54	50,21	17,33	47,41	46,45	46,03	45,51	0	0,94	0,804	24	0	
20.06.2026	67,84	49,28	18,56	44,84	43,91	43,5	43	0	0,91	0,814	24	0	
21.06.2026	67,16	49,19	17,97	49,73	48,75	48,27	47,74	0	1,01	0,876	24	0	
22.06.2026	66,55	50,68	15,87	52,44	51,42	50,99	50,39	0	1,03	0,813	24	0	
23.06.2026	66,81	49,8	17,01	50,13	49,1	48,69	48,14	0	0,96	0,834	24	0	
Итого:				1660	1626,81	1615,5	1596,94	0	29,87	27,624	744	0	
Средние:	66,92	49,88	17,03										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/26г.	41839,33	40584,4	40540,56	40070,95	0,55	513,45	1347,199	13357	0
23/06/2024г.	43499,42	42211,21	42156,14	41667,89	0,55	543,32	1374,823	14101	0
Итого:	1660,09	1626,81	1615,58	1596,94	0	29,87	27,624	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб x Tнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Ф.И.О.

Подпись _____
Ф.И.О.



24 ИЮН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шамова 10 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,08	53,43	12,65	66,7	65,4	65,74	64,87	0	0,53	0,826	24	0	
25.05.2026	66,63	52,29	14,34	57,3	56,12	56,44	55,74	0	0,38	0,806	24	0	
26.05.2026	66,42	52,42	14	59,72	58,53	58,84	58,11	0	0,42	0,816	24	0	
27.05.2026	65,79	53,63	12,16	66,34	65,05	65,41	64,53	0	0,52	0,792	24	0	
28.05.2026	66,35	52,28	14,07	61,21	60	60,28	59,53	0	0,47	0,843	24	0	
29.05.2026	66,17	53,34	12,83	64,79	63,51	63,84	62,99	0	0,52	0,815	24	0	
30.05.2026	66,3	53,8	12,5	64,37	63,09	63,43	62,6	0	0,49	0,79	24	0	
31.05.2026	66,59	53,43	13,16	62,68	61,43	61,76	60,98	0	0,45	0,806	24	0	
01.06.2026	65,75	54,08	11,67	75,91	74,41	74,82	73,8	0	0,61	0,868	24	0	
02.06.2026	65,88	54,27	11,61	72,55	71,11	71,52	70,54	0	0,57	0,825	24	0	
03.06.2026	66,27	53,6	12,67	69,54	68,16	68,51	67,6	0	0,56	0,863	24	0	
04.06.2026	66,46	53,22	13,24	65,15	63,86	64,14	63,29	0	0,57	0,844	24	0	
05.06.2026	65,96	54,19	11,77	72,67	71,25	71,58	70,61	0	0,64	0,837	24	0	
06.06.2026	66,25	54,22	12,03	69,21	67,84	68,18	67,26	0	0,58	0,816	24	0	
07.06.2026	66,14	54,14	12	69,93	68,53	68,91	67,99	0	0,54	0,821	24	0	
08.06.2026	65,91	54,01	11,9	70,33	68,93	69,26	68,34	0	0,59	0,818	24	0	
09.06.2026	66,06	54,05	12,01	69,81	68,39	68,77	67,83	0	0,56	0,819	24	0	
10.06.2026	65,79	53,91	11,88	71,92	70,48	70,88	69,92	0	0,56	0,835	24	0	
11.06.2026	66,63	52,23	14,4	60,29	59,08	59,34	58,58	0	0,5	0,847	24	0	
12.06.2026	65,85	54,23	11,62	71,54	70,15	70,54	69,56	0	0,59	0,814	24	0	
13.06.2026	66,34	54,29	12,05	66,77	65,44	65,81	64,9	0	0,54	0,791	24	0	
14.06.2026	66,53	53,42	13,11	64,47	63,13	63,52	62,7	0	0,43	0,826	24	0	
15.06.2026	65,42	54,69	10,73	73,79	72,38	72,8	71,79	0	0,59	0,776	24	0	
16.06.2026	65,88	53,91	11,97	74,45	73	73,37	72,36	0	0,64	0,872	24	0	
17.06.2026	66,18	54,3	11,88	66,03	64,74	65,08	64,21	0	0,53	0,769	24	0	
18.06.2026	66,37	53,58	12,79	56,73	55,6	55,9	55,16	0	0,44	0,714	24	0	
19.06.2026	66,58	54,07	12,51	57,36	56,19	56,53	55,78	0	0,41	0,701	24	0	
20.06.2026	66,99	53,65	13,34	53,33	52,26	52,54	51,83	0	0,43	0,698	24	0	
21.06.2026	66,44	54,58	11,86	58,16	56,99	57,35	56,54	0	0,45	0,675	24	0	
22.06.2026	65,81	55,51	10,3	67,99	66,61	67,09	66,13	0	0,48	0,687	24	0	
23.06.2026	66,07	54,36	11,71	65,46	64,18	64,56	63,67	0	0,51	0,752	24	0	
Итого:				2046,5	2005,84	2016,7	1989,74	0	16,1	24,762	744	0	
Средние:	66,19	53,77	12,41										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	18430,82	17827,33	17822,49	17618,99	0,49	208,34	677,25	4982	0
23/06/2624:	20477,32	19833,17	19839,23	19608,73	0,49	224,44	702,012	5726	0
Итого:	2046,5	2005,84	2016,74	1989,74	0	16,1	24,762	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24 ИЮН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	65,77	51,1	14,67	56,35	55,24	54,76	54,1	0	1,14	0,811	24	0	
25.05.2026	66,29	50,47	15,82	50,87	49,85	49,36	48,78	0	1,07	0,788	24	0	
26.05.2026	66,07	50,99	15,08	52,12	51,08	50,61	50	0	1,08	0,77	24	0	
27.05.2026	65,5	51,5	14	55,37	54,31	53,81	53,15	0	1,16	0,759	24	0	
28.05.2026	66,03	50,58	15,45	51,89	50,88	50,38	49,8	0	1,08	0,786	24	0	
29.05.2026	65,88	50,64	15,24	54,04	52,99	52,46	51,82	0	1,17	0,808	24	0	
30.05.2026	66,03	51	15,03	53,41	52,34	51,86	51,22	0	1,12	0,789	24	0	
31.05.2026	66,29	50,39	15,9	51,46	50,43	49,91	49,33	0	1,1	0,804	24	0	
01.06.2026	65,46	51,52	13,94	58,4	57,26	56,71	56	0,01	1,26	0,798	24	0	
02.06.2026	65,61	50,89	14,72	59,04	57,89	57,25	56,55	0	1,34	0,851	24	0	
03.06.2026	65,95	51,05	14,9	55,31	54,21	53,57	52,94	0	1,27	0,808	24	0	
04.06.2026	66,11	50,38	15,73	51,47	50,44	49,76	49,17	0	1,27	0,794	24	0	
05.06.2026	65,74	51,03	14,71	54,33	53,28	52,54	51,88	0	1,4	0,784	24	0	
06.06.2026	65,96	51,23	14,73	53,8	52,72	52,04	51,38	0	1,34	0,775	24	0	
07.06.2026	65,87	50,5	15,37	54,92	53,81	53,14	52,51	0	1,3	0,826	24	0	
08.06.2026	65,63	51,32	14,31	55,99	54,91	54,22	53,57	0	1,34	0,784	24	0	
09.06.2026	65,74	51,49	14,25	53,69	52,66	51,97	51,33	0	1,33	0,751	24	0	
10.06.2026	65,47	51,72	13,75	57,25	56,16	55,45	54,78	0	1,38	0,77	24	0	
11.06.2026	66,18	50,5	15,68	50,94	49,93	49,21	48,63	0	1,3	0,784	24	0	
12.06.2026	65,53	51,99	13,54	55,26	54,19	53,47	52,79	0	1,4	0,735	24	0	
13.06.2026	66	51,65	14,35	51,04	50,04	49,32	48,72	0	1,32	0,72	24	0	
14.06.2026	66,19	51,06	15,13	49,93	48,94	48,19	47,6	0	1,34	0,741	24	0	
15.06.2026	65,11	52,24	12,87	59,14	58,01	57,24	56,5	0	1,51	0,747	24	0	
16.06.2026	65,55	51,62	13,93	54,54	53,46	52,69	52,04	0	1,42	0,744	24	0	
17.06.2026	65,79	51,5	14,29	50,36	49,38	48,56	48	0	1,38	0,704	24	0	
18.06.2026	65,95	51,36	14,59	47,12	46,17	45,38	44,83	0	1,34	0,672	24	0	
19.06.2026	66,13	51	15,13	45,72	44,78	44,01	43,48	0	1,3	0,674	24	0	
20.06.2026	66,5	51,13	15,37	43,27	42,38	41,61	41,11	0	1,27	0,653	24	0	
21.06.2026	66,02	49,84	16,18	48,21	47,24	46,38	45,88	0	1,36	0,765	24	0	
22.06.2026	65,38	51,73	13,65	51,22	50,23	49,4	48,81	0	1,42	0,687	24	0	
23.06.2026	65,68	51,67	14,01	49,52	48,52	47,73	47,14	0	1,38	0,68	24	0	
Итого:				1635,9	1603,73	1582,9	1563,84	0,01	39,89	23,562	744	0	
Средние:	65,85	51,13	14,72										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	27323,78	26495,04	26105,78	25796,71	1,35	698,33	876,207	8125	0
23/06/2624:	28959,76	28098,77	27688,77	27360,55	1,36	738,22	899,769	8869	0
Итого:	1635,98	1603,73	1582,99	1563,84	0,01	39,89	23,562	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Тнш

0,000

24 ИЮН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 В

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1


КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	72,46	44,86	27,60	54,747	52,713	52,876	52,876	2,03	0,00	1,476	24	0	
25.05.2026	73,16	44,77	28,39	50,031	48,150	48,298	48,298	1,88	0,00	1,382	24	0	
26.05.2026	72,79	45,14	27,65	50,751	48,834	48,992	48,992	1,92	0,00	1,366	24	0	
27.05.2026	72,20	46,07	26,13	53,883	51,912	52,045	52,045	1,97	0,00	1,369	24	0	
28.05.2026	72,80	45,08	27,73	50,418	48,510	48,668	48,668	1,91	0,00	1,362	24	0	
29.05.2026	72,60	45,59	27,01	50,301	48,393	48,551	48,551	1,91	0,00	1,319	24	0	
30.05.2026	72,86	44,83	28,03	52,587	50,580	50,757	50,757	2,01	0,00	1,439	24	0	
31.05.2026	73,10	45,11	27,99	51,390	49,419	49,592	49,592	1,97	0,00	1,401	24	0	
01.06.2026	72,14	45,69	26,45	55,395	53,334	53,495	53,495	2,06	0,00	1,424	24	0	
02.06.2026	72,31	45,34	26,97	53,775	51,723	51,907	51,907	2,05	0,00	1,413	24	0	
03.06.2026	72,82	44,78	28,04	51,849	49,842	50,029	50,029	2,01	0,00	1,417	24	0	
04.06.2026	72,80	44,97	27,84	51,579	49,536	49,749	49,749	2,04	0,00	1,402	24	0	
05.06.2026	72,47	45,47	26,99	51,759	49,680	49,904	49,904	2,08	0,00	1,350	24	0	
06.06.2026	72,68	45,01	27,67	53,109	50,994	51,218	51,218	2,11	0,00	1,431	24	0	
07.06.2026	72,58	44,36	28,22	56,610	54,351	54,601	54,601	2,26	0,00	1,549	24	0	
08.06.2026	72,26	44,91	27,35	50,643	48,573	48,818	48,818	2,07	0,00	1,347	24	0	
09.06.2026	72,12	45,09	27,03	49,851	47,853	48,067	48,067	2,00	0,00	1,313	24	0	
10.06.2026	72,82	44,74	28,08	49,077	47,043	47,288	47,288	2,03	0,00	1,332	24	0	
11.06.2026	73,19	44,30	28,89	46,701	44,739	44,987	44,987	1,96	0,00	1,315	24	0	
12.06.2026	72,33	45,59	26,74	50,868	48,843	49,057	49,057	2,02	0,00	1,318	24	0	
13.06.2026	72,94	45,70	27,24	46,836	44,901	45,122	45,122	1,94	0,00	1,232	24	0	
14.06.2026	73,16	44,87	28,30	48,861	46,854	47,087	47,087	2,01	0,00	1,337	24	0	
15.06.2026	71,98	46,51	25,47	54,801	52,668	52,867	52,867	2,13	0,00	1,347	24	0	
16.06.2026	72,66	45,47	27,19	51,093	49,041	49,261	49,261	2,05	0,00	1,343	24	0	
17.06.2026	73,08	45,12	27,96	47,034	45,117	45,329	45,329	1,92	0,00	1,275	24	0	
18.06.2026	73,22	45,31	27,91	46,476	44,622	44,808	44,808	1,85	0,00	1,258	24	0	
19.06.2026	73,45	45,62	27,83	43,803	42,003	42,199	42,199	1,80	0,00	1,181	24	0	
20.06.2026	73,74	45,44	28,30	42,201	40,473	40,657	40,657	1,73	0,00	1,156	24	0	
21.06.2026	73,01	46,49	26,52	44,820	43,038	43,208	43,208	1,78	0,00	1,149	24	0	
22.06.2026	72,41	46,58	25,84	47,286	45,423	45,598	45,598	1,86	0,00	1,180	24	0	
23.06.2026	72,73	46,54	26,19	47,403	45,522	45,702	45,702	1,88	0,00	1,203	24	0	
Итого:				1555,94	1494,68	1500,74	1500,74	156,04	0,00	41,387	744		
Средние:	72,74	45,33	27,40										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.05.2026	135826,861	132841,559	131489,245	122839,802	6710,344	-350,561	5567,382	30998	0
23.06.2026	137382,799	134336,243	132989,986	124340,543	6866,384	-350,561	5608,769	31742	0
Итого:	1555,94	1494,68	1500,74	1500,74	156,04	0,00	41,387	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qи Траб x Tнш	0

24 ИЮН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,82	51,72	16,10	69,173	66,665	2,51	1,145	24	0	
25.05.2026	68,58	50,47	18,11	60,668	58,524	2,14	1,118	24	0	
26.05.2026	68,21	50,94	17,28	62,576	60,337	2,24	1,097	24	0	
27.05.2026	67,52	51,55	15,96	69,523	66,984	2,54	1,115	24	0	
28.05.2026	68,20	51,06	17,14	63,416	61,144	2,27	1,105	24	0	
29.05.2026	67,98	51,20	16,77	60,361	58,190	2,17	1,035	24	0	
30.05.2026	68,21	51,19	17,02	63,580	61,300	2,28	1,104	24	0	
31.05.2026	68,56	51,07	17,49	64,768	62,453	2,31	1,141	24	0	
01.06.2026	67,47	51,78	15,69	73,761	71,056	2,71	1,161	24	0	
02.06.2026	67,68	51,57	16,11	70,802	68,219	2,58	1,136	24	0	
03.06.2026	68,17	51,04	17,13	64,561	62,253	2,31	1,131	24	0	
04.06.2026	68,28	50,98	17,30	63,153	60,888	2,27	1,095	24	0	
05.06.2026	67,89	51,45	16,44	71,334	68,746	2,59	1,175	24	0	
06.06.2026	68,13	51,74	16,39	68,037	65,574	2,46	1,129	24	0	
07.06.2026	68,00	52,21	15,79	74,597	71,867	2,73	1,175	24	0	
08.06.2026	67,08	46,61	20,46	60,824	58,484	2,34	0,785	24	0	
09.06.2026	67,78	46,01	21,77	47,723	46,083	1,64	0,995	24	0	
10.06.2026	68,20	48,75	19,45	55,049	53,136	1,91	1,091	24	0	
11.06.2026	68,79	48,54	20,24	51,234	49,477	1,76	1,060	24	0	
12.06.2026	67,84	49,76	18,08	56,143	54,156	1,99	1,035	24	0	
13.06.2026	68,45	49,93	18,52	50,582	48,803	1,78	0,951	24	0	
14.06.2026	68,70	49,63	19,07	56,625	54,646	1,98	1,092	24	0	
15.06.2026	67,13	50,84	16,29	63,225	60,922	2,30	1,032	24	0	
16.06.2026	67,80	50,48	17,32	59,819	57,670	2,15	1,033	24	0	
17.06.2026	68,28	49,67	18,61	54,807	52,885	1,92	1,042	24	0	
18.06.2026	68,56	49,90	18,66	51,756	49,941	1,82	0,982	24	0	
19.06.2026	68,89	49,92	18,97	49,712	47,978	1,73	0,962	24	0	
20.06.2026	69,26	49,97	19,29	47,047	45,417	1,63	0,928	24	0	
21.06.2026	68,49	50,64	17,85	54,500	52,569	1,93	0,993	24	0	
22.06.2026	67,77	51,03	16,74	55,716	53,709	2,01	0,947	24	0	
23.06.2026	68,14	50,71	17,43	54,615	52,665	1,95	0,965	24	0	
Итого:				1869,69	1802,74	66,95	32,756	744		
Средние:	68,12	50,40	17,73							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.05.2026	141696,472	137083,653	2556,81	5000,087	22739,41	0
23.06.2026	143566,159	138886,393	2623,76	5032,844	23483,41	0
Итого:	1869,69	1802,74	66,95	32,756	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/  А.В. Спирина
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/  /Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

24 ИЮН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306


Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Договорные расходы:
М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,37	43,57	23,80	43,191	42,588	42,285	42,285	0,60	0,00	1,035	11	0	
25.05.2026	68,05	43,40	24,65	37,179	36,639	36,382	36,382	0,54	0,00	0,915	24	0	
26.05.2026	67,71	43,96	23,75	39,465	38,907	38,627	38,627	0,56	0,00	0,936	24	0	
27.05.2026	67,01	43,26	23,76	40,572	39,996	39,721	39,721	0,58	0,00	0,965	24	0	
28.05.2026	67,70	43,93	23,77	38,574	38,043	37,761	37,761	0,53	0,00	0,918	24	0	
29.05.2026	67,50	43,67	23,82	38,727	38,205	37,920	37,920	0,52	0,00	0,917	24	0	
30.05.2026	67,69	44,04	23,65	37,827	37,314	37,034	37,034	0,51	0,00	0,900	24	0	
31.05.2026	68,10	43,80	24,30	42,660	42,075	41,761	41,761	0,58	0,00	1,041	24	0	
01.06.2026	66,94	43,24	23,70	40,923	40,392	40,091	40,091	0,53	0,00	0,972	24	0	
02.06.2026	67,09	43,21	23,88	38,376	37,899	37,604	37,604	0,48	0,00	0,916	24	0	
03.06.2026	67,66	43,21	24,45	39,150	38,646	38,347	38,347	0,50	0,00	0,964	24	0	
04.06.2026	67,77	44,83	22,94	40,527	39,996	39,680	39,680	0,53	0,00	0,929	24	0	
05.06.2026	67,29	43,35	23,94	36,693	36,216	35,942	35,942	0,48	0,00	0,877	24	0	
06.06.2026	67,62	44,41	23,21	39,735	39,231	38,917	38,917	0,50	0,00	0,927	24	0	
07.06.2026	67,49	44,21	23,28	46,071	45,495	45,129	45,129	0,58	0,00	1,070	24	0	
08.06.2026	67,25	43,88	23,37	39,141	38,664	38,350	38,350	0,48	0,00	0,919	24	0	
09.06.2026	65,34	46,10	19,24	55,629	55,224	54,603	54,603	0,41	0,00	1,095	24	0	
10.06.2026	67,10	43,78	23,32	51,642	51,201	50,687	50,687	0,44	0,00	1,148	24	0	
11.06.2026	68,03	42,19	25,84	34,488	34,155	33,840	33,840	0,33	0,00	0,890	24	0	
12.06.2026	67,31	42,96	24,35	36,702	36,387	36,035	36,035	0,31	0,00	0,894	24	0	
13.06.2026	67,86	43,18	24,68	33,120	32,823	32,504	32,504	0,30	0,00	0,819	24	0	
14.06.2026	68,11	43,09	25,02	38,457	38,088	37,730	37,730	0,37	0,00	0,953	24	0	
15.06.2026	66,18	44,30	21,88	41,562	41,220	40,815	40,815	0,34	0,00	0,895	24	0	
16.06.2026	66,89	43,52	23,37	38,205	37,809	37,475	37,475	0,40	0,00	0,892	24	0	
17.06.2026	67,72	42,73	24,99	33,444	33,021	32,765	32,765	0,42	0,00	0,832	24	0	
18.06.2026	67,99	42,95	25,04	33,777	33,444	33,134	33,134	0,33	0,00	0,844	24	0	
19.06.2026	68,22	43,10	25,12	29,322	29,025	28,757	28,757	0,30	0,00	0,733	24	0	
20.06.2026	68,34	42,99	25,34	91,449	90,558	89,783	89,801	0,89	-0,02	3,033	24	0	
21.06.2026	64,05	59,83	4,22	3,276	3,285	3,214	3,234	-0,01	-0,02	0,014	24	0	
22.06.2026	66,35	48,57	17,78	57,438	56,952	56,412	56,413	0,49	0,00	1,591	24	0	
23.06.2026	67,87	39,38	28,48	67,005	66,420	65,818	65,818	0,59	0,00	1,933	24	0	
Итого:				1284,33	1269,92	1259,12	1259,16	156,04	-0,04	31,768	731		
Средние:	67,34	44,15	23,19										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.05.2026	23109,076	22521,780	22236,990	22236,990	936,240	0,00	859,343	4218	0
23.06.2026	24393,402	23791,698	23496,112	23496,151	1092,280	-0,04	891,111	4949	0
Итого:	1284,33	1269,92	1259,12	1259,16	156,04	-0,04	31,768	731	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ 
Подпись А.В. Спирина
Ф.И.О. 7448199350



Представитель теплоснабж. организации
/ 
Подпись /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{шт}	0

24 ИЮН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,61	56,84	9,77	77,86	76,27	78,07	76,91	----	-0,64	0,744	0	24	0	*
25.05.2026	67,22	55,84	11,38	61,72	60,46	61,79	60,9	----	-0,44	0,687	0	24	0	*
26.05.2026	66,93	55,91	11,02	66,78	65,45	66,88	65,92	----	-0,47	0,721	0	24	0	*
27.05.2026	66,43	57,03	9,4	79,65	78,07	79,87	78,7	----	-0,63	0,731	0	24	0	*
28.05.2026	66,96	56,31	10,65	71,46	70,04	71,58	70,52	----	-0,48	0,744	0	24	0	*
29.05.2026	66,82	56,73	10,09	72,43	70,95	72,58	71,5	----	-0,55	0,715	0	24	0	*
30.05.2026	66,98	55,91	11,07	68,85	67,48	68,93	67,95	----	-0,47	0,745	0	24	0	*
31.05.2026	67,16	55,95	11,21	70,6	69,16	70,68	69,66	----	-0,5	0,775	0	24	0	*
01.06.2026	66,24	57,97	8,27	87,61	85,89	87,89	86,52	----	-0,63	0,711	0	24	0	*
02.06.2026	66,26	56,9	9,36	79,77	78,17	79,9	78,69	----	-0,52	0,733	0	24	0	*
03.06.2026	66,59	57,11	9,48	81,15	79,53	81,17	79,94	----	-0,41	0,754	0	24	0	*
04.06.2026	66,74	56,42	10,32	72,17	70,71	72,01	70,93	----	-0,22	0,731	0	24	0	*
05.06.2026	66,4	56,57	9,83	74,14	72,65	74,02	72,95	----	-0,3	0,713	0	24	0	*
06.06.2026	66,72	57,03	9,69	77	75,46	76,92	75,78	----	-0,32	0,733	0	24	0	*
07.06.2026	66,57	56,3	10,27	83,04	81,38	82,95	81,74	----	-0,36	0,835	0	24	0	*
08.06.2026	66,09	57,82	8,27	86,24	84,54	86,34	85,02	----	-0,48	0,698	0	24	0	*
09.06.2026	65,73	58,17	7,56	95	93,11	95,19	93,73	----	-0,62	0,704	0	24	0	*
10.06.2026	65,98	57,74	8,24	87,79	86,06	87,87	86,53	----	-0,47	0,71	0	24	0	*
11.06.2026	67	56,76	10,24	69,17	67,74	69,08	68,07	----	-0,33	0,694	0	24	0	*
12.06.2026	66,36	57,31	9,05	85,12	83,46	85,16	83,85	----	-0,39	0,754	0	24	0	*
13.06.2026	66,87	57,06	9,81	73,01	71,51	72,99	71,9	----	-0,39	0,702	0	24	0	*
14.06.2026	66,79	56,25	10,54	70,6	69,16	70,55	69,56	----	-0,4	0,73	0	24	0	*
15.06.2026	65,58	58,47	7,11	99,97	98,03	100,27	98,7	----	-0,67	0,697	0	24	0	*
16.06.2026	65,66	57,76	7,9	88	86,3	88,16	86,83	----	-0,53	0,681	0	24	0	*
17.06.2026	65,52	58,33	7,19	93,31	91,5	93,46	91,99	----	-0,49	0,657	0	24	0	*
18.06.2026	65,77	57,52	8,25	80,8	79,24	80,84	79,63	----	-0,39	0,652	0	24	0	*
19.06.2026	65,88	57,41	8,47	81,86	80,24	81,91	80,66	----	-0,42	0,681	0	24	0	*
20.06.2026	67,15	65,22	1,93	155,23	152,07	156,18	153,16	----	-1,09	0,293	0	24	0	*
21.06.2026	65,21	53,64	11,57	48,45	47,52	48,41	47,77	----	-0,25	0,553	0	24	0	*
22.06.2026	64,59	57,31	7,28	61,08	59,92	61,21	60,26	----	-0,34	0,437	0	24	0	*
23.06.2026	65,36	57,97	7,39	69,7	68,36	69,88	68,78	----	-0,42	0,505	0	24	0	*
Итого:				2469,5	2420,43	2472,7	2435,05	----	-14,62	21,22	0	744	0	
Средние:	66,32	57,21	9,11											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:0	51801,07	50287,57	51826,53	51183,18	0	-895,61	1525,854	0	13330	0
23/06/2624:0	54270,63	52708	54299,27	53618,23	0	-910,23	1547,074	0	14074	0
Итого:	2469,56	2420,43	2472,74	2435,05	0	-14,62	21,22	0	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *О.В. Малыгина*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х6948

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,34	54,53	11,81	77,88	76,3	77,3	76,24	0	0,06	0,9	24	0	
25.05.2026	66,95	53,32	13,63	65,97	64,67	65,46	64,61	0	0,06	0,877	24	0	
26.05.2026	66,64	54,45	12,19	68,69	67,31	68,22	67,26	0	0,05	0,82	24	0	
27.05.2026	66,07	55,23	10,84	75,96	74,49	75,42	74,34	0	0,15	0,808	24	0	
28.05.2026	66,62	54,6	12,02	70,08	68,67	69,52	68,52	0	0,15	0,824	24	0	
29.05.2026	66,5	54,41	12,09	71,04	69,6	70,39	69,43	0	0,17	0,841	24	0	
30.05.2026	66,66	54,36	12,3	73,63	72,16	72,95	71,98	0	0,18	0,89	24	0	
31.05.2026	66,91	54,12	12,79	72,46	70,97	71,76	70,77	0	0,2	0,907	24	0	
01.06.2026	65,98	55,15	10,83	81,73	80,11	80,96	79,79	0	0,32	0,865	24	0	
02.06.2026	66,18	55,15	11,03	82,33	80,7	81,48	80,36	0	0,34	0,89	24	0	
03.06.2026	66,6	54,88	11,72	77,27	75,75	76,36	75,32	0	0,43	0,888	24	0	
04.06.2026	66,75	53,64	13,11	70,2	68,78	68,98	68,06	0	0,72	0,901	24	0	
05.06.2026	66,39	54,21	12,18	73,31	71,84	72,07	71,09	0	0,75	0,876	24	0	
06.06.2026	66,56	53,99	12,57	73,42	71,97	72,33	71,35	0	0,62	0,905	24	0	
07.06.2026	66,39	54,58	11,81	78,87	77,26	77,83	76,75	0	0,51	0,913	24	0	
08.06.2026	66,15	54,94	11,21	76,89	75,34	75,95	74,91	0	0,43	0,842	24	0	
09.06.2026	66,53	54,25	12,28	71,89	70,43	70,92	69,95	0	0,48	0,866	24	0	
10.06.2026	66,63	54,61	12,02	71,4	69,96	70,39	69,41	0	0,55	0,842	24	0	
11.06.2026	67,12	53,22	13,9	62,62	61,34	61,61	60,83	0	0,51	0,855	24	0	
12.06.2026	66,29	54,22	12,07	72,02	70,58	71,02	70,08	0	0,5	0,85	24	0	
13.06.2026	66,89	54,67	12,22	68,89	67,5	67,93	66,96	0	0,54	0,824	24	0	
14.06.2026	67,01	53,89	13,12	67,45	66,06	66,45	65,56	0	0,5	0,867	24	0	
15.06.2026	65,94	54,94	11	79,58	78,04	78,6	77,5	0	0,54	0,856	24	0	
16.06.2026	66,42	54,95	11,47	72,59	71,17	71,48	70,46	0	0,71	0,816	24	0	
17.06.2026	66,81	54,03	12,78	66,56	65,24	65,18	64,28	0	0,96	0,833	24	0	
18.06.2026	67,02	53,73	13,29	61,55	60,31	60,31	59,5	0	0,81	0,801	24	0	
19.06.2026	67,18	53,96	13,22	60,07	58,83	58,82	58,03	0	0,8	0,777	24	0	
20.06.2026	67,48	53,91	13,57	53,55	52,45	52,41	51,71	0	0,74	0,711	24	0	
21.06.2026	66,88	54,63	12,25	64,57	63,27	63,37	62,49	0	0,78	0,775	24	0	
22.06.2026	66,27	54,73	11,54	72,1	70,66	70,94	69,93	0	0,73	0,813	24	0	
23.06.2026	66,53	54,95	11,58	65,98	64,69	64,92	64,02	0	0,67	0,748	24	0	
Итого:				2200,5	2156,45	2171,3	2141,49	0	14,96	26,181	744	0	
Средние:	66,6	54,39	12,2										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	37896,61	36808,79	38665,21	38201,36	0,46	-1392,57	1109,354	11485	0
23/06/2624:	40097,16	38965,24	40836,54	40342,85	0,46	-1377,61	1135,535	12229	0
Итого:	2200,55	2156,45	2171,33	2141,49	0	14,96	26,181	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Подпись: А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,51	56,85	9,66	96,53	94,59	95,18	93,77	0	0,82	0,914	24	0	
25.05.2026	67,21	55,63	11,58	79,12	77,51	77,99	76,88	0	0,63	0,899	24	0	
26.05.2026	66,87	56,15	10,72	83,93	82,21	82,73	81,53	0	0,68	0,88	24	0	
27.05.2026	66,29	57,16	9,13	95,99	94,05	94,65	93,22	0	0,83	0,859	24	0	
28.05.2026	66,83	56,76	10,07	86,35	84,62	85,13	83,86	0	0,76	0,852	24	0	
29.05.2026	66,66	56,04	10,62	85,05	83,3	83,81	82,62	0	0,68	0,885	24	0	
30.05.2026	66,85	55,84	11,01	84,39	82,68	83,12	81,92	0	0,76	0,91	24	0	
31.05.2026	67,08	55,95	11,13	86,06	84,31	84,74	83,52	0	0,79	0,937	24	0	
01.06.2026	66,17	57,01	9,16	100,63	98,63	99,14	97,65	0	0,98	0,904	24	0	
02.06.2026	66,3	57,11	9,19	100,16	98,17	98,66	97,19	0	0,98	0,902	24	0	
03.06.2026	66,71	56,69	10,02	95,04	93,13	93,61	92,22	0	0,91	0,931	24	0	
04.06.2026	66,88	56,49	10,39	83,19	81,54	81,68	80,49	0	1,05	0,847	24	0	
05.06.2026	66,48	56,88	9,6	91,83	89,99	90,1	88,73	0	1,26	0,863	24	0	
06.06.2026	66,71	56,91	9,8	89,34	87,57	87,86	86,53	0	1,04	0,859	24	0	
07.06.2026	66,57	57,13	9,44	99,23	97,26	97,69	96,22	0	1,04	0,914	24	0	
08.06.2026	66,28	56,78	9,5	92,94	91,07	91,52	90,14	0	0,93	0,87	24	0	
09.06.2026	66,73	56,45	10,28	85,59	83,88	84,25	83,03	0	0,85	0,862	24	0	
10.06.2026	66,9	56,02	10,88	81,45	79,81	80,11	78,94	0	0,87	0,867	24	0	
11.06.2026	67,36	56,18	11,18	77,8	76,19	76,53	75,39	0	0,8	0,849	24	0	
12.06.2026	66,52	57,1	9,42	95,08	93,21	93,61	92,21	0	1	0,878	24	0	
13.06.2026	67,04	56,92	10,12	86,23	84,47	84,88	83,61	0	0,86	0,853	24	0	
14.06.2026	67,17	56,1	11,07	81,61	79,97	80,28	79,11	0	0,86	0,884	24	0	
15.06.2026	66,06	57,22	8,84	98,59	96,64	97,07	95,64	0	1	0,854	24	0	
16.06.2026	66,53	56,79	9,74	87,14	85,4	85,67	84,36	0	1,04	0,832	24	0	
17.06.2026	66,94	56,01	10,93	78,32	76,72	76,79	75,67	0	1,05	0,841	24	0	
18.06.2026	67,18	55,34	11,84	68,16	66,79	66,89	65,94	0	0,85	0,79	24	0	
19.06.2026	67,44	56,05	11,39	68,57	67,17	67,35	66,37	0	0,8	0,765	24	0	
20.06.2026	67,79	56,8	10,99	67,47	66,09	66,32	65,36	0	0,73	0,727	24	0	
21.06.2026	67,08	56,77	10,31	77,96	76,4	76,68	75,53	0	0,87	0,786	24	0	
22.06.2026	66,39	57,48	8,91	86,06	84,35	84,77	83,48	0	0,87	0,751	24	0	
23.06.2026	66,74	56,66	10,08	77,17	75,62	75,97	74,89	0	0,73	0,76	24	0	
Итого:				2666,9	2613,34	2624,7	2586,02	0	27,32	26,525	744	0	
Средние:	66,78	56,55	10,22										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	19524,66	18883,55	18937,12	18707,94	1,66	175,61	684,672	4933	0
23/06/2624:	22191,64	21496,89	21561,9	21293,96	1,66	202,93	711,197	5677	0
Итого:	2666,98	2613,34	2624,78	2586,02	0	27,32	26,525	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

А.В. Спирина
Подпись
Ф.И.О.
ОГРНИД 7448199350
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Вейвеля 56

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A27


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,58	52,66	13,92	89,53	87,75	83,56	82,5	0	5,25	1,22	24	0	
25.05.2026	67,28	52,41	14,87	80,18	78,52	74,74	73,81	0	4,71	1,166	24	0	
26.05.2026	66,97	52,3	14,67	82,21	80,53	76,67	75,72	0	4,81	1,181	24	0	
27.05.2026	66,3	53,05	13,25	88,58	86,78	82,72	81,64	0	5,14	1,149	24	0	
28.05.2026	66,92	52	14,92	84,1	82,38	78,44	77,44	0	4,94	1,228	24	0	
29.05.2026	66,72	52,52	14,2	88,86	87,04	82,94	81,89	0	5,15	1,235	24	0	
30.05.2026	66,89	52,62	14,27	84	82,27	78,39	77,4	0	4,87	1,175	24	0	
31.05.2026	67,22	52,04	15,18	83,4	81,71	77,77	76,8	0	4,91	1,237	24	0	
01.06.2026	66,21	53,03	13,18	92,27	90,44	86,2	85,07	0	5,37	1,189	24	0	
02.06.2026	66,36	52,78	13,58	88,72	86,96	82,83	81,74	0	5,22	1,181	24	0	
03.06.2026	66,83	52,85	13,98	85,88	84,14	80,12	79,08	0	5,06	1,175	24	0	
04.06.2026	67,02	51,9	15,12	87,47	85,71	81,48	80,43	0	5,28	1,294	24	0	
05.06.2026	66,56	52,92	13,64	90,96	89,11	84,82	83,72	0	5,39	1,215	24	0	
06.06.2026	66,8	53,18	13,62	92,27	90,39	86,03	84,92	0	5,47	1,232	24	0	
07.06.2026	66,67	53,48	13,19	94,34	92,44	87,98	86,81	0	5,63	1,217	24	0	
08.06.2026	66,47	53,34	13,13	92,82	90,97	86,57	85,4	0	5,57	1,192	24	0	
09.06.2026	66,76	53,15	13,61	88,06	86,31	82,08	81	0	5,31	1,172	24	0	
10.06.2026	66,94	53,01	13,93	88,66	86,84	82,61	81,53	0	5,31	1,21	24	0	
11.06.2026	67,46	51,9	15,56	81,61	79,94	75,94	75	0	4,94	1,244	24	0	
12.06.2026	66,59	53,62	12,97	93,75	91,88	87,44	86,24	0	5,64	1,189	24	0	
13.06.2026	67,15	53,98	13,17	85,37	83,64	79,56	78,5	0	5,14	1,101	24	0	
14.06.2026	67,32	52,6	14,72	82,56	80,89	76,86	75,86	0	5,03	1,192	24	0	
15.06.2026	66,14	54,11	12,03	98,38	96,43	91,82	90,58	0	5,85	1,157	24	0	
16.06.2026	66,69	52,97	13,72	89,13	87,32	83,06	81,98	0	5,34	1,195	24	0	
17.06.2026	67,12	53,07	14,05	81,89	80,25	76,26	75,24	0	5,01	1,127	24	0	
18.06.2026	67,33	52,57	14,76	78,39	76,77	72,94	72	0	4,77	1,133	24	0	
19.06.2026	67,53	52,25	15,28	75,93	74,39	70,6	69,72	0	4,67	1,137	24	0	
20.06.2026	67,89	52,6	15,29	70,35	68,92	65,38	64,54	0	4,38	1,05	24	0	
21.06.2026	67,2	52,98	14,22	74,23	72,73	69,06	68,17	0	4,56	1,032	24	0	
22.06.2026	66,5	53,32	13,18	82,53	80,89	76,89	75,89	0	5	1,068	24	0	
23.06.2026	66,83	53,26	13,57	80,21	78,6	74,71	73,68	0,01	4,92	1,067	24	0	
Итого:				2656,6	2602,94	2476,4	2444,3	0,01	158,64	36,36	744	0	
Средние:	66,87	52,85	14,02										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:0	7321,52	7137,35	6782,33	6713,39	0,01	423,96	204,957	1787	192
23/06/2624:0	9978,16	9740,29	9258,8	9157,69	0,02	582,6	241,317	2531	192
Итого:	2656,64	2602,94	2476,47	2444,3	0,01	158,64	36,36	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись А.В. Спирина
Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Парк-Сервис»
Для документов
ОГРН 1167456145240
ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж. организации
/  /
Подпись Д.А. Болтачева
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0E99

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,25	55,13	12,12	110,68	108,44	109,91	108,36	0	0,08	1,315	24	0	
25.05.2026	67,92	54,05	13,87	92,36	90,47	91,67	90,43	0,01	0,04	1,255	24	0	
26.05.2026	67,61	55	12,61	96,62	94,63	95,94	94,58	0	0,05	1,194	24	0	
27.05.2026	66,95	53,84	13,11	98,89	96,89	98,1	96,8	0	0,09	1,268	24	0	
28.05.2026	67,54	52,12	15,42	83,66	81,97	82,89	81,82	0,01	0,15	1,263	24	0	
29.05.2026	67,39	52,47	14,92	87,23	85,46	86,36	85,26	0	0,2	1,276	24	0	
30.05.2026	67,59	52,37	15,22	85,43	83,66	84,52	83,43	0	0,23	1,274	24	0	
31.05.2026	67,85	51,79	16,06	88,38	86,56	87,35	86,25	0,01	0,31	1,39	24	0	
01.06.2026	66,81	53,82	12,99	105,97	103,85	104,79	103,36	0	0,49	1,348	24	0	
02.06.2026	66,93	54,43	12,5	105,74	103,64	104,53	103,1	0	0,54	1,295	24	0	
03.06.2026	67,42	53,83	13,59	98,14	96,11	96,94	95,62	0,01	0,49	1,307	24	0	
04.06.2026	67,64	52,63	15,01	87,02	85,21	85,87	84,78	0	0,43	1,278	24	0	
05.06.2026	67,15	53,7	13,45	93,06	91,17	92,02	90,81	0	0,36	1,224	24	0	
06.06.2026	67,44	53,35	14,09	92,33	90,42	91,14	89,95	0	0,47	1,272	24	0	
07.06.2026	67,24	53,68	13,56	101,2	99,11	99,87	98,53	0,01	0,58	1,344	24	0	
08.06.2026	66,86	54,54	12,32	105,26	103,14	103,95	102,54	0	0,6	1,273	24	0	
09.06.2026	67,41	52,8	14,61	90,06	88,21	88,78	87,64	0,01	0,57	1,291	24	0	
10.06.2026	67,46	53,35	14,11	94,04	92,12	92,67	91,45	0	0,67	1,3	24	0	
11.06.2026	68,11	52,7	15,41	81,46	79,74	80,23	79,2	0	0,54	1,227	24	0	
12.06.2026	67,24	54,01	13,23	96,42	94,43	95,12	93,86	0	0,57	1,248	24	0	
13.06.2026	67,74	53,56	14,18	86,42	84,62	85,21	84,07	0	0,55	1,201	24	0	
14.06.2026	67,95	52,63	15,32	87,09	85,29	85,79	84,68	0,01	0,61	1,306	24	0	
15.06.2026	66,7	54,53	12,17	101,12	99,07	99,77	98,41	0	0,66	1,205	24	0	
16.06.2026	67,31	53,8	13,51	93,74	91,84	92,35	91,12	0	0,72	1,241	24	0	
17.06.2026	67,68	53,36	14,32	83,36	81,65	81,97	80,9	0	0,75	1,169	24	0	
18.06.2026	67,99	51,58	16,41	72,17	70,68	70,84	69,99	0	0,69	1,16	24	0	
19.06.2026	68,16	51,63	16,53	72,88	71,34	71,5	70,62	0	0,72	1,176	24	0	
20.06.2026	68,54	51,62	16,92	65,51	64,15	64,27	63,46	0,01	0,69	1,084	24	0	
21.06.2026	67,82	52,07	15,75	75,62	74,06	74,28	73,34	0	0,72	1,163	24	0	
22.06.2026	67,05	53,92	13,13	86,64	84,85	85,35	84,22	0	0,63	1,113	24	0	
23.06.2026	67,47	52,58	14,89	77,42	75,8	76,24	75,26	0,01	0,54	1,128	24	0	
Итого:				2795,9	2738,58	2760,2	2723,84	0,09	14,74	38,588	744	0	
Средние:	67,49	53,25	14,23										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/26г.:	40905,29	39653,35	38236,78	37734,39	3,32	1918,96	1233,718	8124	2065
23/06/26г.:	43701,21	42391,93	40997	40458,23	3,41	1933,7	1272,306	8868	2065
Итого:	2795,92	2738,58	2760,22	2723,84	0,09	14,74	38,588	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х775С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,09	47,12	19,97	44,52	43,56	44,48	44,01	0	-0,45	0,868	24	0	
25.05.2026	67,83	48,67	19,16	44,91	43,95	44,85	44,37	0	-0,42	0,841	24	0	
26.05.2026	67,5	49,11	18,39	44,54	43,58	44,52	44,05	0	-0,47	0,801	24	0	
27.05.2026	66,77	48,35	18,42	44,42	43,48	44,43	43,96	0	-0,48	0,801	24	0	
28.05.2026	67,46	48,21	19,25	44,92	43,96	44,89	44,41	0	-0,45	0,845	24	0	
29.05.2026	67,25	48,11	19,14	45,13	44,17	45,11	44,63	0	-0,46	0,845	24	0	
30.05.2026	67,48	47,89	19,59	44,97	44,01	44,94	44,46	0	-0,45	0,862	24	0	
31.05.2026	67,85	46,95	20,9	44,89	43,93	44,83	44,35	0	-0,42	0,917	24	0	
01.06.2026	66,72	46,86	19,86	45,33	44,37	45,33	44,87	0	-0,5	0,88	24	0	
02.06.2026	66,92	47,2	19,72	44,63	43,67	44,61	44,15	0	-0,48	0,86	24	0	
03.06.2026	67,39	47,79	19,6	44,53	43,57	44,45	43,98	0	-0,41	0,854	24	0	
04.06.2026	67,58	47,95	19,63	45,19	44,23	45,08	44,61	0	-0,38	0,868	24	0	
05.06.2026	67,11	48,02	19,09	44,69	43,73	44,56	44,08	0	-0,35	0,833	24	0	
06.06.2026	67,36	47,69	19,67	44,66	43,7	44,5	44,03	0	-0,33	0,861	24	0	
07.06.2026	67,24	47,16	20,08	44,41	43,45	44,23	43,77	0	-0,32	0,871	24	0	
08.06.2026	67,01	47,64	19,37	44,75	43,81	44,59	44,13	0	-0,32	0,845	24	0	
09.06.2026	67,31	48,23	19,08	44,84	43,88	44,67	44,19	0	-0,31	0,836	24	0	
10.06.2026	67,5	47,88	19,62	44,84	43,88	44,62	44,15	0	-0,27	0,859	24	0	
11.06.2026	67,99	48,18	19,81	44,38	43,42	44,15	43,67	0	-0,25	0,859	24	0	
12.06.2026	67,13	47,58	19,55	44,5	43,54	44,27	43,8	0	-0,26	0,851	24	0	
13.06.2026	67,71	48,45	19,26	44,76	43,8	44,56	44,08	0	-0,28	0,842	24	0	
14.06.2026	67,96	48,23	19,73	44,54	43,58	44,31	43,83	0	-0,25	0,859	24	0	
15.06.2026	66,68	47,92	18,76	44,87	43,93	44,65	44,18	0	-0,25	0,822	24	0	
16.06.2026	67,39	48,41	18,98	44,5	43,54	44,25	43,79	0	-0,25	0,828	24	0	
17.06.2026	67,63	48,33	19,3	44,36	43,4	44,06	43,59	0	-0,19	0,837	24	0	
18.06.2026	67,85	49,14	18,71	44,06	43,1	43,73	43,26	0	-0,16	0,806	24	0	
19.06.2026	68,09	49,56	18,53	44,13	43,17	43,78	43,3	0	-0,13	0,8	24	0	
20.06.2026	68,47	50,1	18,37	43,9	42,94	43,58	43,1	0	-0,16	0,788	24	0	
21.06.2026	67,8	49,38	18,42	43,89	42,93	43,58	43,1	0	-0,17	0,791	24	0	
22.06.2026	67,02	49,49	17,53	44,05	43,11	43,77	43,29	0	-0,18	0,755	24	0	
23.06.2026	67,38	49,26	18,12	44,03	43,07	43,75	43,27	0	-0,2	0,78	24	0	
Итого:				1382,1	1352,46	1377,1	1362,46	0	-10	25,965	744	0	
Средние:	67,43	48,22	19,21										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:0	41322,9	40040,2	40569,35	40044,84	2,07	-4,64	1273,184	11483	0
23/06/2624:0	42705,04	41392,66	41946,48	41407,3	2,07	-14,64	1299,149	12227	0
Итого:	1382,14	1352,46	1377,13	1362,46	0	-10	25,965	744	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкopp = Qi
Траб х Тнш

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

Ф.И.О.



Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр.Краснопольский 13-б

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,07	50,7	16,37	44,68	43,77	43,81	43,31	0,01	0,46	0,717	24	0	
25.05.2026	67,82	50,06	17,76	38,46	37,69	37,76	37,3	0,01	0,39	0,67	24	0	
26.05.2026	67,43	49,48	17,95	37,89	37,12	37,24	36,79	0	0,33	0,666	24	0	
27.05.2026	66,77	49,93	16,84	40,3	39,5	39,57	39,09	0,01	0,41	0,664	24	0	
28.05.2026	67,44	49,65	17,79	37,48	36,69	36,74	36,32	0,01	0,37	0,655	24	0	
29.05.2026	67,3	49,95	17,35	38,93	38,13	38,1	37,65	0	0,48	0,66	24	0	
30.05.2026	67,48	49,62	17,86	38,02	37,26	37,19	36,75	0,01	0,51	0,665	24	0	
31.05.2026	67,69	49,33	18,36	39,78	38,96	38,9	38,46	0,01	0,5	0,713	24	0	
01.06.2026	66,77	50,67	16,1	43,09	42,25	42,12	41,6	0	0,65	0,682	24	0	
02.06.2026	66,94	50,68	16,26	41,12	40,29	40,16	39,66	0,01	0,63	0,656	24	0	
03.06.2026	67,53	49,79	17,74	41,08	40,25	40,05	39,57	0	0,68	0,714	24	0	
04.06.2026	67,49	49,36	18,13	37,61	36,83	37,05	36,62	0,01	0,21	0,666	24	0	
05.06.2026	67,11	50,56	16,55	39,55	38,75	39,16	38,67	0,01	0,08	0,641	24	0	
06.06.2026	67,33	50,3	17,03	39,86	39,04	39,22	38,77	0,01	0,27	0,663	24	0	
07.06.2026	67,1	50,33	16,77	43,83	42,91	43,05	42,54	0	0,37	0,719	24	0	
08.06.2026	67,05	51,08	15,97	43,64	42,77	42,88	42,36	0,01	0,41	0,685	24	0	
09.06.2026	67,22	51,54	15,68	42,82	41,98	42,02	41,49	0	0,49	0,661	24	0	
10.06.2026	67,39	51,32	16,07	42,8	41,93	41,98	41,44	0	0,49	0,674	24	0	
11.06.2026	67,87	50,77	17,1	38,77	37,97	38	37,5	0,01	0,47	0,649	24	0	
12.06.2026	67,01	52,19	14,82	43,18	42,33	42,35	41,79	0	0,54	0,625	24	0	
13.06.2026	67,68	51,23	16,45	38,49	37,72	37,71	37,22	0	0,5	0,622	24	0	
14.06.2026	67,71	50,62	17,09	40,52	39,68	39,69	39,23	0,01	0,45	0,679	24	0	
15.06.2026	66,58	51,83	14,75	46	45,07	45,08	44,52	0,01	0,55	0,664	24	0	
16.06.2026	67,11	51,68	15,43	42,86	41,99	42,16	41,62	0,02	0,37	0,647	24	0	
17.06.2026	67,59	50,47	17,12	37,33	36,59	36,9	36,43	0,01	0,16	0,627	24	0	
18.06.2026	67,71	50,26	17,45	35,96	35,21	35,48	35,06	0,02	0,15	0,613	24	0	
19.06.2026	68,04	50,68	17,36	35,31	34,57	34,79	34,34	0,01	0,23	0,6	24	0	
20.06.2026	68,37	50,7	17,67	34,02	33,3	33,46	33,03	0,02	0,27	0,586	24	0	
21.06.2026	67,57	51,47	16,1	37,03	36,27	36,39	35,94	0,02	0,33	0,584	24	0	
22.06.2026	67,01	51,95	15,06	39,28	38,48	38,61	38,12	0,02	0,36	0,58	24	0	
23.06.2026	67,26	51,76	15,5	38,32	37,53	37,65	37,16	0,01	0,37	0,583	24	0	
Итого:				1238	1212,83	1215,2	1200,35	0,27	12,48	20,23	744	0	
Средние:	67,36	50,64	16,72										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:0	11795,6	11388,78	11429,8	11307,57	15,15	81,21	479,035	4883	0
23/06/2624:0	13033,6	12601,61	12645	12507,92	15,42	93,69	499,265	5627	0
Итого:	1238,01	1212,83	1215,27	1200,35	0,27	12,48	20,23	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8DE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,58	53,96	12,62	86,59	84,85	89,59	88,35	0	-3,5	1,072	24	0	
25.05.2026	67,21	53,09	14,12	76,52	74,97	79,3	78,28	0	-3,31	1,059	24	0	
26.05.2026	66,86	52,79	14,07	76,99	75,42	79,74	78,68	0	-3,26	1,061	24	0	
27.05.2026	66,29	53,86	12,43	83,64	81,98	86,58	85,42	0	-3,44	1,02	24	0	
28.05.2026	66,9	53,45	13,45	77,7	76,16	80,56	79,51	0	-3,35	1,023	24	0	
29.05.2026	66,78	53,86	12,92	83,94	82,26	87,02	85,84	0	-3,58	1,064	24	0	
30.05.2026	66,94	53,67	13,27	83,76	82,09	86,77	85,6	0	-3,51	1,089	24	0	
31.05.2026	67,19	52,84	14,35	80,9	79,25	83,85	82,75	0	-3,5	1,137	24	0	
01.06.2026	66,3	53,6	12,7	89,57	87,77	92,76	91,52	0	-3,75	1,115	24	0	
02.06.2026	66,47	53,57	12,9	86,16	84,44	89,46	88,26	0	-3,82	1,087	24	0	
03.06.2026	66,97	53,67	13,3	82,5	80,81	85,77	84,61	0	-3,8	1,073	24	0	
04.06.2026	66,97	53,15	13,82	79,04	77,44	81,33	80,24	0	-2,8	1,072	24	0	
05.06.2026	66,54	53,61	12,93	83,85	82,16	86,58	85,43	0	-3,27	1,059	24	0	
06.06.2026	66,81	53	13,81	81,52	79,9	84,6	83,48	0	-3,58	1,106	24	0	
07.06.2026	66,67	53,05	13,62	82,75	81,07	85,93	84,78	0	-3,71	1,102	24	0	
08.06.2026	66,51	53,81	12,7	83,45	81,78	86,65	85,5	0	-3,72	1,038	24	0	
09.06.2026	66,66	53,43	13,23	80,6	78,99	83,67	82,58	0	-3,59	1,044	24	0	
10.06.2026	66,74	53,66	13,08	84,96	83,26	87,8	86,67	0	-3,41	1,088	24	0	
11.06.2026	67,28	53,33	13,95	77,55	75,97	80,35	79,31	0	-3,34	1,06	24	0	
12.06.2026	66,49	53,56	12,93	84,07	82,42	87,2	86,03	0	-3,61	1,063	24	0	
13.06.2026	67,09	53,53	13,56	80,97	79,31	84,07	82,94	0	-3,63	1,074	24	0	
14.06.2026	67,2	53,03	14,17	77,55	75,95	80,56	79,5	0	-3,55	1,077	24	0	
15.06.2026	66,03	53,9	12,13	89,34	87,52	92,58	91,35	0	-3,83	1,064	24	0	
16.06.2026	66,61	54,02	12,59	84,02	82,35	86,67	85,52	0	-3,17	1,038	24	0	
17.06.2026	66,88	53,58	13,3	79,3	77,7	81,36	80,27	0	-2,57	1,033	24	0	
18.06.2026	67,06	53,4	13,66	73,5	72,01	75,85	74,85	0	-2,84	0,982	24	0	
19.06.2026	67,38	53,56	13,82	72,88	71,42	75,29	74,29	0	-2,87	0,985	24	0	
20.06.2026	67,67	53,66	14,01	70,32	68,88	72,77	71,77	0	-2,89	0,967	24	0	
21.06.2026	67,02	53,92	13,1	75,64	74,11	78,31	77,26	0	-3,15	0,972	24	0	
22.06.2026	66,44	54,19	12,25	79,45	77,85	82,37	81,25	0	-3,4	0,952	24	0	
23.06.2026	66,7	54,03	12,67	79,19	77,63	82,19	81,08	0	-3,45	0,981	24	0	
Итого:				2508,2	2457,72	2597,5	2562,92	0	-105,2	32,557	744	0	
Средние:	66,81	53,54	13,27										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	42173,49	40959,1	42292,07	41779,95	0	-820,86	1227,5	10712	6
23/06/2624:	44681,71	43416,8	44889,6	44342,87	0	-926,06	1260,06	11456	6
Итого:	2508,22	2457,72	2597,53	2562,92	0	-105,2	32,557	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Смирнова
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Подпись

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр Краснопольский 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,82	53,7	13,12	98,44	96,44	95,64	94,37	0	2,07	1,263	24	0	
25.05.2026	67,51	51,62	15,89	79,62	77,99	76,94	75,98	0	2,01	1,24	24	0	
26.05.2026	67,07	52,61	14,46	84,25	82,55	80,37	79,31	0,01	3,24	1,196	24	0	
27.05.2026	66,44	54,4	12,04	97,87	95,92	93,67	92,41	0	3,51	1,158	24	0	
28.05.2026	67,07	53,73	13,34	91,82	89,94	87,85	86,67	0	3,27	1,202	24	0	
29.05.2026	66,99	54,03	12,96	94,58	92,63	90,18	88,93	0	3,7	1,202	24	0	
30.05.2026	67,16	53,96	13,2	91,27	89,4	87,12	85,96	0	3,44	1,176	24	0	
31.05.2026	67,25	53,54	13,71	96,47	94,48	92,21	90,96	0	3,52	1,293	24	0	
01.06.2026	66,4	55,62	10,78	116,17	113,84	111,31	109,72	0,01	4,12	1,227	24	0	
02.06.2026	66,59	55,53	11,06	110,62	108,4	105,95	104,4	0	4	1,199	24	0	
03.06.2026	67,12	54,4	12,72	97,13	95,14	92,85	91,55	0	3,59	1,21	24	0	
04.06.2026	67,14	53,4	13,74	88,69	86,91	84,5	83,38	0	3,53	1,194	24	0	
05.06.2026	66,77	54,72	12,05	98,64	96,66	93,99	92,68	0	3,98	1,164	24	0	
06.06.2026	66,99	54,42	12,57	95,7	93,75	91,24	89,98	0	3,77	1,177	24	0	
07.06.2026	66,75	55,51	11,24	106,59	104,47	101,83	100,38	0	4,09	1,173	24	0	
08.06.2026	66,51	54,61	11,9	100,21	98,19	95,85	94,52	0	3,67	1,17	24	0	
09.06.2026	66,74	51,3	15,44	75,7	74,17	72,27	71,39	0	2,78	1,143	24	0	
10.06.2026	66,85	52,28	14,57	80,79	79,16	77,08	76,1	0,01	3,06	1,152	24	0	
11.06.2026	67,46	50,05	17,41	69,81	68,4	66,53	65,75	0	2,65	1,19	24	0	
12.06.2026	66,6	52,47	14,13	82,91	81,25	79,27	78,26	0	2,99	1,147	24	0	
13.06.2026	67,29	51,15	16,14	70,63	69,19	67,51	66,67	0	2,52	1,117	24	0	
14.06.2026	67,31	49,93	17,38	68,57	67,18	65,53	64,78	0	2,4	1,165	24	0	
15.06.2026	66,18	53,17	13,01	87,94	86,2	84,25	83,13	0	3,07	1,12	24	0	
16.06.2026	66,63	53,16	13,47	86,47	84,75	82,75	81,68	0	3,07	1,14	24	0	
17.06.2026	67,2	50,83	16,37	71,52	70,08	68,13	67,3	0	2,78	1,147	24	0	
18.06.2026	67,33	50,3	17,03	67,06	65,67	63,9	63,15	0	2,52	1,116	24	0	
19.06.2026	67,62	50,85	16,77	64,83	63,51	61,82	61,08	0	2,43	1,065	24	0	
20.06.2026	67,91	51,06	16,85	59,63	58,37	56,91	56,23	0	2,14	0,983	24	0	
21.06.2026	67,07	51,65	15,42	71,1	69,65	67,91	67,09	0	2,56	1,074	24	0	
22.06.2026	66,52	53,65	12,87	83,28	81,59	79,76	78,66	0	2,93	1,047	24	0	
23.06.2026	66,84	53,12	13,72	78,73	77,16	75,39	74,39	0	2,77	1,061	24	0	
Итого:				2667	2613,04	2550,5	2516,86	0,03	96,18	35,911	744	0	
Средние:	66,97	52,92	14,04										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/26г:	36475,76	35213,4	34938,3	34531,9	0,28	681,43	1413,99	4869	15
23/06/26г:	39142,8	37826,4	37488,8	37048,8	0,31	777,61	1449,9	5613	15
Итого:	2667,04	2613,04	2550,51	2516,86	0,03	96,18	35,911	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,73	55,26	11,47	36,21	35,47	36,14	35,62	0	-0,15	0,409	24	0	
25.05.2026	67,37	54,01	13,36	32,82	32,1	32,69	32,23	0	-0,13	0,427	24	0	
26.05.2026	67,01	54,32	12,69	34,37	33,65	34,27	33,82	0	-0,17	0,429	24	0	
27.05.2026	66,45	56,19	10,26	38,03	37,28	37,99	37,44	0	-0,16	0,382	24	0	
28.05.2026	67,04	54,82	12,22	34,77	34,03	34,68	34,17	0	-0,14	0,413	24	0	
29.05.2026	66,96	54,46	12,5	36,97	36,23	36,87	36,38	0	-0,15	0,455	24	0	
30.05.2026	67,15	54,6	12,55	37,67	36,91	37,58	37,06	0	-0,15	0,463	24	0	
31.05.2026	67,4	56,39	11,01	39,86	39,05	39,83	39,28	0	-0,23	0,428	24	0	
01.06.2026	66,63	58,27	8,36	54	52,92	54,14	53,28	0	-0,36	0,441	24	0	
02.06.2026	66,92	60,41	6,51	71,44	69,99	71,71	70,53	0	-0,54	0,455	24	0	
03.06.2026	67,3	61,79	5,51	83,15	81,43	83,6	82,13	0	-0,7	0,449	24	0	
04.06.2026	67,28	56,17	11,11	40,15	39,34	40,32	39,72	0,05	-0,38	0,436	24	0	
05.06.2026	67,12	60,18	6,94	63,49	62,22	64,14	63,06	0,02	-0,84	0,43	24	0	
06.06.2026	67,37	60,98	6,39	76,48	74,94	77,26	75,94	0,04	-1	0,48	24	0	
07.06.2026	67,23	61,09	6,14	75,76	74,22	76,58	75,29	0,01	-1,07	0,458	24	0	
08.06.2026	67,07	60,84	6,23	75,33	73,79	76,07	74,76	0,01	-0,97	0,461	24	0	
09.06.2026	67,22	61,3	5,92	76,42	74,83	77,13	75,79	0	-0,96	0,442	24	0	
10.06.2026	67,38	61,47	5,91	76,79	75,19	77,44	76,09	0	-0,9	0,445	24	0	
11.06.2026	67,87	61,93	5,94	77,18	75,57	77,83	76,46	0	-0,89	0,449	24	0	
12.06.2026	67,03	60,99	6,04	74,75	73,23	75,43	74,12	0	-0,89	0,441	24	0	
13.06.2026	67,69	61,84	5,85	75,73	74,19	76,4	75,06	0	-0,87	0,434	24	0	
14.06.2026	67,89	61,87	6,02	75,85	74,28	76,51	75,15	0	-0,87	0,447	24	0	
15.06.2026	66,5	59,31	7,19	56,46	55,34	56,64	55,71	0	-0,37	0,398	24	0	
16.06.2026	66,76	56,96	9,8	42,48	41,61	42,36	41,7	0,01	-0,09	0,409	24	0	
17.06.2026	67,12	56,64	10,48	40,34	39,54	40,25	39,67	0	-0,13	0,417	24	0	
18.06.2026	67,27	56,33	10,94	37,16	36,39	37,05	36,52	0	-0,13	0,401	24	0	
19.06.2026	67,61	56	11,61	33,97	33,21	33,86	33,33	0	-0,12	0,384	24	0	
20.06.2026	67,97	56,53	11,44	33,49	32,78	33,37	32,89	0	-0,11	0,374	24	0	
21.06.2026	67,19	56,59	10,6	37,35	36,58	37,25	36,69	0	-0,11	0,389	24	0	
22.06.2026	66,65	57,22	9,43	41,46	40,68	41,43	40,8	0	-0,12	0,386	24	0	
23.06.2026	66,93	56,62	10,31	37,69	36,9	37,62	37,04	0	-0,14	0,38	24	0	
Итого:				1647,6	1613,89	1654,4	1627,73	0,14	-13,84	13,212	744	0	
Средние:	67,16	58,1	9,05										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	43870,14	42571,14	43505,5	42905	72,59	-333,86	1171,12	25141	0
23/06/2624:	45517,76	44185,03	45159,9	44532,7	72,73	-347,7	1184,34	25885	0
Итого:	1647,62	1613,89	1654,44	1627,73	0,14	-13,84	13,212	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,36	52,85	14,51	34,49	33,77	34,36	33,91	0	-0,14	0,489	24	0	
25.05.2026	68,15	52,47	15,68	34,56	33,84	34,4	33,94	0	-0,1	0,53	24	0	
26.05.2026	67,73	53,31	14,42	34,55	33,83	34,45	34	0	-0,17	0,486	24	0	
27.05.2026	67,09	52,64	14,45	34,44	33,72	34,34	33,87	0	-0,15	0,487	24	0	
28.05.2026	67,75	53,15	14,6	34,45	33,73	34,34	33,89	0	-0,16	0,493	24	0	
29.05.2026	67,56	53,21	14,35	34,47	33,75	34,34	33,86	0	-0,11	0,484	24	0	
30.05.2026	67,77	52,08	15,69	34,43	33,71	34,25	33,79	0	-0,08	0,528	24	0	
31.05.2026	68,08	50,79	17,29	34,5	33,78	34,27	33,87	0	-0,09	0,584	24	0	
01.06.2026	67,01	50,73	16,28	34,5	33,78	34,23	33,81	0	-0,03	0,551	24	0	
02.06.2026	67,25	51,98	15,27	34,39	33,67	34,09	33,64	0	0,03	0,513	24	0	
03.06.2026	67,8	53,2	14,6	34,35	33,63	33,99	33,54	0	0,09	0,491	24	0	
04.06.2026	67,75	53,05	14,7	34,33	33,61	33,87	33,4	0	0,21	0,494	24	0	
05.06.2026	67,38	52,49	14,89	34,27	33,55	33,8	33,34	0	0,21	0,501	24	0	
06.06.2026	67,6	53,13	14,47	34,36	33,64	33,84	33,37	0	0,27	0,487	24	0	
07.06.2026	67,43	52,09	15,34	34,34	33,62	33,81	33,38	0	0,24	0,515	24	0	
08.06.2026	67,33	51,92	15,41	34,38	33,66	33,84	33,4	0	0,26	0,516	24	0	
09.06.2026	67,54	51,74	15,8	34,35	33,63	33,81	33,36	0	0,27	0,53	24	0	
10.06.2026	67,77	52,11	15,66	34,33	33,61	33,79	33,35	0	0,26	0,525	24	0	
11.06.2026	68,24	53,4	14,84	34,25	33,53	33,78	33,3	0	0,23	0,497	24	0	
12.06.2026	67,35	52,72	14,63	34,24	33,52	33,81	33,35	0	0,17	0,49	24	0	
13.06.2026	68,06	54,51	13,55	34,21	33,49	33,8	33,32	0	0,17	0,452	24	0	
14.06.2026	68,21	54,22	13,99	34,35	33,63	33,88	33,42	0	0,21	0,47	24	0	
15.06.2026	66,98	51,66	15,32	34,39	33,67	33,89	33,45	0	0,22	0,514	24	0	
16.06.2026	67,63	52,94	14,69	34,37	33,65	33,88	33,41	0	0,24	0,494	24	0	
17.06.2026	67,98	54,24	13,74	34,31	33,59	33,89	33,42	0	0,17	0,462	24	0	
18.06.2026	68,14	54,69	13,45	34,33	33,61	33,88	33,4	0	0,21	0,453	24	0	
19.06.2026	68,49	54,7	13,79	34,33	33,61	33,89	33,41	0	0,2	0,462	24	0	
20.06.2026	68,8	56,42	12,38	34,31	33,59	33,93	33,45	0	0,14	0,412	24	0	
21.06.2026	68,04	54,56	13,48	34,26	33,54	33,85	33,38	0	0,16	0,451	24	0	
22.06.2026	67,39	54,16	13,23	34,24	33,52	33,81	33,34	0	0,18	0,443	24	0	
23.06.2026	67,68	54,29	13,39	34,3	33,58	33,87	33,39	0	0,19	0,45	24	0	
Итого:				1065,3	1043,06	1053,9	1039,76	0	3,3	15,254	744	0	
Средние:	67,72	53,07	14,64										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624	47668,5	46252,7	47042,1	46420,9	0	-168,19	1354,605	25092	0
23/06/2624	48733,9	47295,8	48096,1	47460,7	0	-164,89	1369,859	25836	0
Итого:	1065,38	1043,06	1053,98	1039,76	0	3,3	15,254	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x1477

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,03	59,21	7,82	60,72	59,5	59,37	58,41	0	1,09	0,465	24	0	
25.05.2026	67,61	57,57	10,04	45,35	44,44	44,2	43,55	0	0,89	0,446	24	0	
26.05.2026	67,35	58,06	9,29	49,06	48,04	47,89	47,13	0	0,91	0,446	24	0	
27.05.2026	66,71	58,52	8,19	53,1	52,09	51,88	51,1	0	0,99	0,427	24	0	
28.05.2026	67,29	57,3	9,99	46,8	45,82	45,61	44,93	0	0,89	0,46	24	0	
29.05.2026	67,2	58,52	8,68	53,27	52,2	51,99	51,18	0	1,02	0,449	24	0	
30.05.2026	67,41	58,28	9,13	51,47	50,42	50,2	49,4	0	1,02	0,459	24	0	
31.05.2026	67,56	58,75	8,81	51,68	50,63	50,42	49,63	0	1	0,448	24	0	
01.06.2026	66,76	58,68	8,08	62,57	61,33	61,13	60,19	0	1,14	0,498	24	0	
02.06.2026	66,95	58,89	8,06	62,62	61,38	61,12	60,14	0	1,24	0,493	24	0	
03.06.2026	67,4	58,87	8,53	57,01	55,84	55,47	54,58	0	1,26	0,477	24	0	
04.06.2026	67,38	58,41	8,97	51,61	50,51	50,3	49,47	0	1,04	0,453	24	0	
05.06.2026	67,04	58,83	8,21	54,58	53,46	53,33	52,46	0,01	1	0,438	24	0	
06.06.2026	67,18	58,75	8,43	55,7	54,61	54,24	53,42	0	1,19	0,46	24	0	
07.06.2026	67,01	59,17	7,84	59,41	58,19	57,82	56,88	0	1,31	0,456	24	0	
08.06.2026	66,98	58,52	8,46	56,61	55,52	55,06	54,22	0	1,3	0,468	24	0	
09.06.2026	67,24	58,52	8,72	53,58	52,5	52,09	51,27	0	1,23	0,459	24	0	
10.06.2026	67,53	58,72	8,81	53,93	52,87	52,47	51,68	0	1,19	0,466	24	0	
11.06.2026	67,87	58,42	9,45	47,48	46,47	46,13	45,37	0	1,1	0,438	24	0	
12.06.2026	66,99	59,23	7,76	60,17	58,96	58,56	57,59	0	1,37	0,456	24	0	
13.06.2026	67,66	59,22	8,44	52,02	51,02	50,55	49,79	0	1,23	0,431	24	0	
14.06.2026	67,56	57,93	9,63	47,44	46,47	46,03	45,33	0	1,14	0,45	24	0	
15.06.2026	66,61	58,79	7,82	59,12	57,91	57,55	56,58	0	1,33	0,456	24	0	
16.06.2026	67,21	58,98	8,23	54,94	53,82	53,53	52,68	0	1,14	0,443	24	0	
17.06.2026	67,65	59,59	8,06	54,41	53,34	53,15	52,32	0	1,02	0,426	24	0	
18.06.2026	67,75	58,14	9,61	48,88	47,84	47,59	46,82	0	1,02	0,458	24	0	
19.06.2026	68,06	59,26	8,8	47,32	46,34	46,05	45,32	0	1,02	0,408	24	0	
20.06.2026	68,35	58,06	10,29	40,58	39,79	39,37	38,8	0	0,99	0,409	24	0	
21.06.2026	67,51	57,92	9,59	43,65	42,74	42,38	41,73	0	1,01	0,41	24	0	
22.06.2026	66,97	58,76	8,21	49,99	48,92	48,66	47,83	0	1,09	0,401	24	0	
23.06.2026	67,2	58,32	8,88	46,4	45,4	45,11	44,36	0	1,04	0,4	24	0	
Итого:				1631,4	1598,37	1589,2	1564,16	0,01	34,21	13,854	744	0	
Средние:	67,32	58,58	8,73										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/26г:	46203,5	44855,1	44560,5	43941,97	0,76	913,15	1202,121	21804	0
23/06/26г:	47835	46453,5	46149,8	45506,13	0,77	947,36	1215,975	22548	0
Итого:	1631,47	1598,37	1589,25	1564,16	0,01	34,21	13,854	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Офирина
Ф.И.О. Для документов

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,78	52,42	15,36	43,38	42,48	43,65	43,08	0,03	-0,6	0,651	24	0	
25.05.2026	68,61	51,46	17,15	37,28	36,51	37,33	36,86	0,01	-0,35	0,628	24	0	
26.05.2026	68,09	52,08	16,01	40,12	39,32	40,27	39,76	0,01	-0,44	0,631	24	0	
27.05.2026	67,54	52,33	15,21	41,14	40,31	41,33	40,81	0,01	-0,5	0,613	24	0	
28.05.2026	68,2	52,09	16,11	39,11	38,32	39,22	38,73	0,01	-0,41	0,617	24	0	
29.05.2026	68,08	52,48	15,6	40,47	39,6	40,63	40,11	0,01	-0,51	0,618	24	0	
30.05.2026	68,22	51,78	16,44	40,35	39,48	40,48	39,96	0,02	-0,48	0,649	24	0	
31.05.2026	68,34	51,6	16,74	40,16	39,31	40,28	39,79	0,01	-0,48	0,661	24	0	
01.06.2026	67,43	52,42	15,01	45,89	44,91	46,23	45,65	0,01	-0,74	0,676	24	0	
02.06.2026	67,65	51,96	15,69	43,37	42,47	43,6	43,06	0,01	-0,59	0,668	24	0	
03.06.2026	68,26	51,96	16,3	39,93	39,11	39,97	39,44	0,01	-0,33	0,639	24	0	
04.06.2026	68,1	51,48	16,62	39,3	38,51	39,8	39,34	0,01	-0,83	0,637	24	0	
05.06.2026	67,88	51,75	16,13	42,48	41,6	42,95	42,42	0,01	-0,82	0,671	24	0	
06.06.2026	68,04	51,92	16,12	41,71	40,83	41,97	41,46	0,01	-0,63	0,655	24	0	
07.06.2026	67,71	52,23	15,48	43,92	43,01	44,22	43,65	0,01	-0,64	0,665	24	0	
08.06.2026	67,78	52,25	15,53	42,78	41,92	43,05	42,5	0,01	-0,58	0,652	24	0	
09.06.2026	67,98	52,62	15,36	42,34	41,49	42,57	42,02	0,01	-0,53	0,639	24	0	
10.06.2026	68,39	52,03	16,36	39,95	39,15	40,13	39,61	0,01	-0,46	0,642	24	0	
11.06.2026	68,82	51,66	17,16	38,49	37,7	38,59	38,09	0,01	-0,39	0,647	24	0	
12.06.2026	67,78	52,16	15,62	40,69	39,84	40,9	40,39	0,01	-0,55	0,621	24	0	
13.06.2026	68,54	51,86	16,68	38,76	37,97	38,86	38,37	0,01	-0,4	0,635	24	0	
14.06.2026	68,36	52,25	16,11	40,17	39,33	40,33	39,85	0	-0,52	0,634	24	0	
15.06.2026	67,31	52,9	14,41	44,95	44,04	45,31	44,7	0,01	-0,66	0,634	24	0	
16.06.2026	67,87	53,16	14,71	41,21	40,36	41,62	41,07	0,01	-0,71	0,592	24	0	
17.06.2026	68,37	52,37	16	37,57	36,8	37,87	37,36	0	-0,56	0,588	24	0	
18.06.2026	68,55	51,88	16,67	36,34	35,56	36,55	36,07	0	-0,51	0,593	24	0	
19.06.2026	68,97	51,78	17,19	34,67	33,93	34,8	34,33	0,01	-0,4	0,586	24	0	
20.06.2026	69,23	51,62	17,61	33,03	32,3	33,07	32,64	0	-0,34	0,567	24	0	
21.06.2026	68,27	52,36	15,91	36,72	35,94	36,9	36,42	0	-0,48	0,57	24	0	
22.06.2026	67,82	53,02	14,8	38,69	37,92	38,94	38,43	0	-0,51	0,561	24	0	
23.06.2026	68,05	52,79	15,26	37,15	36,39	37,34	36,85	0,01	-0,46	0,554	24	0	
Итого:				1242,1	1216,41	1248,7	1232,82	0,28	-16,41	19,394	744	0	
Средние:	68,12	52,15	15,97										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:0	36552,14	35462,36	36400,73	35987,36	8,98	-525	1198,686	18278	0
23/06/2624:0	37794,26	36678,77	37649,49	37220,18	9,26	-541,41	1218,08	19022	0
Итого:	1242,12	1216,41	1248,76	1232,82	0,28	-16,41	19,394	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

«Парк-Сервис»
Для документов
ИНН 7448199350
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 5-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0x5842


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,26	53,47	12,79	72,77	71,31	71,35	70,43	0	0,88	0,912	24	0	
25.05.2026	66,92	53,91	13,01	65,32	64,02	64,04	63,19	0	0,83	0,832	24	0	
26.05.2026	66,59	53,31	13,28	64,87	63,56	63,59	62,73	0	0,83	0,841	24	0	
27.05.2026	66,02	54,49	11,53	72	70,59	70,63	69,69	0	0,9	0,813	24	0	
28.05.2026	66,59	54,03	12,56	68,62	67,22	67,28	66,4	0	0,82	0,843	24	0	
29.05.2026	66,49	54,29	12,2	73,65	72,16	72,21	71,22	0	0,94	0,878	24	0	
30.05.2026	66,64	54,21	12,43	71,34	69,89	69,94	69	0	0,89	0,87	24	0	
31.05.2026	66,86	53,91	12,95	70,33	68,92	68,89	67,96	0	0,96	0,893	24	0	
01.06.2026	65,99	54,37	11,62	80,43	78,86	78,8	77,75	0	1,11	0,916	24	0	
02.06.2026	66,1	54,63	11,47	81,09	79,48	79,38	78,3	0	1,18	0,91	24	0	
03.06.2026	66,54	54,07	12,47	72,04	70,59	70,55	69,62	0	0,97	0,879	24	0	
04.06.2026	66,64	53,35	13,29	67,93	66,57	66,26	65,37	0	1,2	0,884	24	0	
05.06.2026	66,26	54,08	12,18	73,58	72,11	71,86	70,88	0	1,23	0,874	24	0	
06.06.2026	66,51	54,3	12,21	73,06	71,64	71,36	70,39	0	1,25	0,875	24	0	
07.06.2026	66,37	54,81	11,56	79,05	77,46	77,23	76,15	0	1,31	0,895	24	0	
08.06.2026	66,19	54,46	11,73	75,6	74,1	73,83	72,79	0	1,31	0,869	24	0	
09.06.2026	66,53	55,22	11,31	73,6	72,14	71,87	70,85	0	1,29	0,815	24	0	
10.06.2026	66,49	54,38	12,11	73,75	72,3	71,93	70,95	0	1,35	0,874	24	0	
11.06.2026	67,12	53,57	13,55	62,86	61,57	61,26	60,45	0	1,12	0,833	24	0	
12.06.2026	66,33	54,85	11,48	75,39	73,87	73,63	72,61	0	1,26	0,846	24	0	
13.06.2026	66,88	53,86	13,02	65,84	64,53	64,25	63,37	0	1,16	0,836	24	0	
14.06.2026	67	52,97	14,03	66,69	65,31	65,07	64,23	0	1,08	0,916	24	0	
15.06.2026	65,92	54,56	11,36	76,04	74,52	74,29	73,25	0	1,27	0,847	24	0	
16.06.2026	67	60,33	6,67	125,59	123,02	123,55	121,49	0	1,53	0,823	24	0	
17.06.2026	68,09	63,62	4,47	194,91	190,84	192,68	189,14	0	1,7	0,855	24	0	
18.06.2026	68,39	64,02	4,37	193,18	189,11	191,06	187,5	0	1,61	0,826	24	0	
19.06.2026	68,72	64,49	4,23	189,59	185,57	187,52	183,98	0	1,59	0,781	24	0	
20.06.2026	69,02	64,71	4,31	187,03	183,02	184,98	181,45	0	1,57	0,791	24	0	
21.06.2026	68,2	63,91	4,29	189,7	185,72	187,68	184,2	0	1,52	0,796	24	0	
22.06.2026	67,49	63,33	4,16	195,24	191,23	193,19	189,68	0	1,55	0,795	24	0	
23.06.2026	67,77	63,67	4,1	194,68	190,65	192,67	189,12	0	1,53	0,782	24	0	
Итого:				3125,7	3061,88	3072,8	3024,14	0	37,74	26,4	744	0	
Средние:	66,9	56,55	10,34										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:0	54908,19	53383,73	53526,64	52927,7	2,08	456,04	1631,79	18729	0
23/06/2624:0	58033,96	56445,61	56599,47	55951,8	2,08	493,78	1658,19	19473	0
Итого:	3125,77	3061,88	3072,83	3024,14	0	37,74	26,4	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись


Представитель теплоснабж.организации


Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр.Краснопольский 5-г

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66	49,92	16,08	57,74	56,59	58,14	57,47	0	-0,88	0,909	24	0	
25.05.2026	66,6	49,24	17,36	51,81	50,76	52,19	51,63	0	-0,87	0,882	24	0	
26.05.2026	66,28	49,66	16,62	53,52	52,44	53,95	53,35	0	-0,91	0,869	24	0	
27.05.2026	65,68	50,9	14,78	56,52	55,46	56,93	56,26	0	-0,8	0,82	24	0	
28.05.2026	66,16	49,84	16,32	49,9	48,93	50,3	49,74	0	-0,81	0,797	24	0	
29.05.2026	66,1	49,79	16,31	52,55	51,51	52,91	52,32	0	-0,81	0,839	24	0	
30.05.2026	66,33	48,73	17,6	53,85	52,75	54,2	53,59	0	-0,84	0,926	24	0	
31.05.2026	66,71	49,14	17,57	56,2	55,07	56,47	55,87	0	-0,8	0,965	24	0	
01.06.2026	65,69	50,35	15,34	58,82	57,67	59,13	58,43	0	-0,76	0,885	24	0	
02.06.2026	66,26	53,17	13,09	71,34	69,9	71,58	70,65	0,01	-0,75	0,914	24	0	
03.06.2026	67,56	58,55	9,01	115,46	113,09	115,2	113,4	0	-0,31	1,018	24	0	
04.06.2026	67,54	59,06	8,48	111,82	109,55	114,8	112,97	0	-3,42	0,924	24	0	
05.06.2026	67,19	58,43	8,76	110,65	108,4	114,57	112,77	0	-4,37	0,951	24	0	
06.06.2026	67,42	58,88	8,54	111,82	109,57	114,52	112,7	0	-3,13	0,935	24	0	
07.06.2026	67,23	58,61	8,62	112,22	109,95	114,45	112,66	0	-2,71	0,948	24	0	
08.06.2026	67,18	58,42	8,76	112,54	110,2	114,49	112,68	0	-2,48	0,965	24	0	
09.06.2026	67,53	58,77	8,76	112,74	110,41	114,55	112,73	0,01	-2,32	0,969	24	0	
10.06.2026	67,83	59,3	8,53	112,9	110,55	114,78	112,91	0	-2,36	0,941	24	0	
11.06.2026	68,27	59,73	8,54	113,03	110,66	114,84	112,94	0	-2,28	0,945	24	0	
12.06.2026	67,25	58,65	8,6	112,03	109,76	113,91	112,12	0	-2,36	0,943	24	0	
13.06.2026	67,96	59,44	8,52	112,98	110,61	114,51	112,65	0	-2,04	0,942	24	0	
14.06.2026	67,25	53,98	13,27	65,71	64,36	66,79	65,88	0	-1,52	0,853	24	0	
15.06.2026	65,87	50,51	15,36	56,96	55,85	58,04	57,36	0	-1,51	0,858	24	0	
16.06.2026	67,09	59,1	7,99	104,56	102,45	109,19	107,41	0,01	-4,96	0,824	24	0	
17.06.2026	68,31	63,63	4,68	176,63	172,92	182,2	178,82	0	-5,9	0,81	24	0	
18.06.2026	68,45	63,94	4,51	176,6	172,89	181,56	178,18	0	-5,29	0,779	24	0	
19.06.2026	68,81	64,43	4,38	174,28	170,58	178,98	175,61	0	-5,03	0,746	24	0	
20.06.2026	69,13	64,81	4,32	174,64	170,9	179,01	175,58	0	-4,68	0,735	24	0	
21.06.2026	68,27	63,84	4,43	177,23	173,51	181,55	178,18	0	-4,67	0,771	24	0	
22.06.2026	67,61	63,33	4,28	180,23	176,53	184,62	181,23	0	-4,7	0,756	24	0	
23.06.2026	67,88	63,54	4,34	178,49	174,8	182,91	179,53	0	-4,73	0,757	24	0	
Итого:				3265,7	3198,62	3331,2	3277,62	0,03	-79	27,176	744	0	
Средние:	67,2	56,76	10,44										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/26г:	48047,42	46622,31	48029,9	47505,3	6,66	-882,95	1596,41	15255	0
23/06/26г:	51313,19	49820,93	51361,2	50782,9	6,69	-961,95	1623,59	15999	0
Итого:	3265,77	3198,62	3331,27	3277,62	0,03	-79	27,176	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации



Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.

А.В. Спирина
Подпись
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 5-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,88	61,17	6,71	235,04	230,16	238,12	234,05	0,06	-3,89	1,544	24	0	
25.05.2026	68,75	61,9	6,85	216,56	211,94	219,29	215,44	0,06	-3,5	1,451	24	0	
26.05.2026	68,24	61,97	6,27	223,15	218,47	226,04	222,09	0,07	-3,62	1,368	24	0	
27.05.2026	67,64	61,31	6,33	232,63	227,84	235,64	231,61	0,06	-3,77	1,44	24	0	
28.05.2026	68,31	61,67	6,64	224,56	219,84	227,46	223,51	0,07	-3,67	1,459	24	0	
29.05.2026	68,13	61,64	6,49	226,55	221,82	229,51	225,53	0,07	-3,71	1,443	24	0	
30.05.2026	68,34	61,59	6,75	228,09	223,32	230,89	226,88	0,07	-3,56	1,503	24	0	
31.05.2026	68,55	61,68	6,87	229,66	224,79	232,4	228,37	0,07	-3,58	1,54	24	0	
01.06.2026	67,51	61,11	6,4	241,42	236,48	244,11	239,95	0,06	-3,47	1,512	24	0	
02.06.2026	67,73	61,35	6,38	239,88	234,94	242,27	238,09	0,06	-3,15	1,5	24	0	
03.06.2026	68,38	61,68	6,7	227,37	222,59	229,14	225,17	0,05	-2,58	1,492	24	0	
04.06.2026	68,23	61,55	6,68	224,27	219,57	226,71	222,77	0,03	-3,2	1,466	24	0	
05.06.2026	68,01	61,94	6,07	225,75	221,06	228,47	224,48	0,03	-3,42	1,342	24	0	
06.06.2026	68,23	61,8	6,43	227,76	222,99	230,09	226,09	0,03	-3,1	1,434	24	0	
07.06.2026	67,94	61,44	6,5	234,1	229,25	236,39	232,31	0,03	-3,06	1,489	24	0	
08.06.2026	67,95	61,59	6,36	234,34	229,48	236,52	232,41	0,03	-2,93	1,459	24	0	
09.06.2026	68,22	61,86	6,36	226,82	222,09	228,71	224,71	0,03	-2,62	1,413	24	0	
10.06.2026	68,62	62,05	6,57	221,84	217,15	223,44	219,51	0,03	-2,36	1,424	24	0	
11.06.2026	69,06	62,37	6,69	215,62	210,98	217,12	213,25	0,03	-2,27	1,413	24	0	
12.06.2026	67,98	61,69	6,29	228,92	224,17	231,14	227,12	0,03	-2,95	1,411	24	0	
13.06.2026	68,75	62,27	6,48	221,9	217,16	223,96	220,01	0,03	-2,85	1,406	24	0	
14.06.2026	68,73	62,3	6,43	223,23	218,51	225,33	221,35	0,03	-2,84	1,404	24	0	
15.06.2026	67,62	61,46	6,16	235,91	231,07	238,06	233,96	0,02	-2,89	1,426	24	0	
16.06.2026	68,24	61,98	6,26	216,4	211,88	218,41	214,58	0,05	-2,7	1,324	24	0	
17.06.2026	68,78	62,38	6,4	214,41	209,84	217,01	213,14	0,02	-3,3	1,346	24	0	
18.06.2026	68,96	62,65	6,31	208,68	204,26	211,08	207,29	0,01	-3,03	1,287	24	0	
19.06.2026	69,34	62,95	6,39	205,41	200,98	207,57	203,83	0,01	-2,85	1,288	24	0	
20.06.2026	69,62	63,39	6,23	200,59	196,23	202,56	198,87	0	-2,64	1,221	24	0	
21.06.2026	68,66	62,44	6,22	212,21	207,69	214,53	210,72	0,01	-3,03	1,294	24	0	
22.06.2026	68,1	62,08	6,02	218,37	213,8	220,73	216,84	0	-3,04	1,286	24	0	
23.06.2026	68,33	62,25	6,08	215,15	210,66	217,5	213,66	0,01	-3	1,277	24	0	
Итого:				6936,5	6791,01	7010,2	6887,59	1,16	-96,58	43,662	744	0	
Средние:	68,34	61,91	6,42										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624	86089	83551,8	86634,1	85638,32	17,37	-2086,6	2717,329	18707	0
23/06/2624	93025,6	90342,8	93644,3	92525,91	18,53	-2183,1	2760,991	19451	0
Итого:	6936,59	6791,01	7010,2	6887,59	1,16	-96,58	43,662	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г. - 23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x349В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,59	47,71	18,88	80,25	78,59	74,74	73,92	0	4,67	1,485	24	0	
25.05.2026	67,38	49,68	17,7	80,66	79	75,16	74,29	0,01	4,71	1,398	24	0	
26.05.2026	67,01	49,53	17,48	80,45	78,78	74,99	74,12	0,01	4,66	1,374	24	0	
27.05.2026	66,34	49,1	17,24	80,07	78,44	74,61	73,78	0,01	4,66	1,351	24	0	
28.05.2026	67,02	49,75	17,27	80,49	78,83	75,01	74,15	0	4,68	1,364	24	0	
29.05.2026	66,81	49,58	17,23	80,33	78,67	74,81	73,92	0,01	4,75	1,355	24	0	
30.05.2026	67,02	48,97	18,05	80,42	78,75	74,81	73,98	0,01	4,77	1,42	24	0	
31.05.2026	67,36	47,71	19,65	80,34	78,69	74,63	73,83	0,01	4,86	1,545	24	0	
01.06.2026	66,26	47,59	18,67	79,91	78,3	74,16	73,4	0,01	4,9	1,462	24	0	
02.06.2026	66,49	48,01	18,48	79,05	77,46	73,07	72,29	0,01	5,17	1,428	24	0	
03.06.2026	67	47,59	19,41	79,6	77,97	73,42	72,64	0,01	5,33	1,511	24	0	
04.06.2026	67,02	48,64	18,38	79,72	78,09	73,62	72,79	0,01	5,3	1,435	24	0	
05.06.2026	66,61	48,91	17,7	80,13	78,48	74	73,16	0,01	5,32	1,387	24	0	
06.06.2026	66,88	48,86	18,02	80,25	78,6	74	73,17	0	5,43	1,418	24	0	
07.06.2026	66,74	48,46	18,28	80,12	78,5	73,85	73,03	0,02	5,47	1,438	24	0	
08.06.2026	66,59	48,73	17,86	80,07	78,43	73,77	72,92	0	5,51	1,4	24	0	
09.06.2026	66,82	49,02	17,8	80,14	78,51	73,84	73,02	0,01	5,49	1,397	24	0	
10.06.2026	67,12	49,57	17,55	80,22	78,57	73,88	73,03	0,01	5,54	1,375	24	0	
11.06.2026	67,63	49,79	17,84	80,16	78,49	73,77	72,88	0	5,61	1,399	24	0	
12.06.2026	66,7	49,91	16,79	79,96	78,35	73,64	72,78	0,02	5,57	1,315	24	0	
13.06.2026	67,34	50,97	16,37	80,23	78,57	73,92	73,04	0	5,53	1,284	24	0	
14.06.2026	67,52	50,26	17,26	79,13	77,5	73,07	72,2	0,01	5,3	1,338	24	0	
15.06.2026	66,22	49,77	16,45	79,54	77,97	73,55	72,69	0,01	5,28	1,285	24	0	
16.06.2026	66,84	50,15	16,69	74,17	72,67	68,24	67,46	0,02	5,21	1,212	24	0	
17.06.2026	67,69	50,89	16,8	78,63	76,98	72,03	71,15	0	5,83	1,294	24	0	
18.06.2026	67,99	51,46	16,53	78,88	77,22	72,2	71,33	0,01	5,89	1,275	24	0	
19.06.2026	68,3	51,92	16,38	79,05	77,38	72,32	71,41	0,01	5,97	1,27	24	0	
20.06.2026	68,59	53,52	15,07	79,03	77,35	72,36	71,36	0,01	5,99	1,164	24	0	
21.06.2026	67,77	52,03	15,74	78,79	77,15	72,13	71,22	0,01	5,93	1,216	24	0	
22.06.2026	67,07	51,56	15,51	78,87	77,23	72,25	71,35	0,01	5,88	1,195	24	0	
23.06.2026	67,37	51,57	15,8	78,9	77,28	72,31	71,42	0,01	5,86	1,221	24	0	
Итого:				2467,5	2416,8	2278,1	2251,73	0,27	165,07	42,011	744	0	
Средние:	67,09	49,71	17,38										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	23181,4	22378,6	21559,72	21309,5	0,6	1069,06	902,61	4281	0
23/06/2624:	25648,9	24795,4	23837,88	23561,2	0,87	1234,13	944,621	5025	0
Итого:	2467,56	2416,8	2278,16	2251,73	0,27	165,07	42,011	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись / Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xA90D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	68,09	58,72	9,37	84,05	82,31	85,17	83,83	0	-1,52	0,771	24	0	
25.05.2026	68,92	59,5	9,42	84,44	82,63	85,57	84,18	0	-1,55	0,779	24	0	
26.05.2026	68,5	59,8	8,7	84,21	82,47	85,36	83,96	0	-1,49	0,718	24	0	
27.05.2026	67,82	58,8	9,02	83,79	82,09	84,93	83,59	0	-1,5	0,739	24	0	
28.05.2026	68,5	59,66	8,84	84,32	82,57	85,46	84,05	0	-1,48	0,728	24	0	
29.05.2026	68,31	59,05	9,26	84,2	82,46	85,31	83,96	0	-1,5	0,762	24	0	
30.05.2026	68,52	58,97	9,55	84,15	82,39	85,25	83,88	0	-1,49	0,787	24	0	
31.05.2026	68,86	58,84	10,02	84,18	82,4	85,29	83,93	0	-1,53	0,825	24	0	
01.06.2026	67,73	58,43	9,3	83,99	82,27	85,11	83,76	0	-1,49	0,765	24	0	
02.06.2026	67,98	58,33	9,65	83,71	81,98	84,55	83,23	0	-1,25	0,792	24	0	
03.06.2026	68,54	58,76	9,78	84,54	82,77	84,75	83,43	0,01	-0,66	0,812	24	0	
04.06.2026	68,44	59,31	9,13	83,2	81,45	83,48	82,09	0	-0,64	0,746	24	0	
05.06.2026	67,75	58,56	9,19	83,21	81,52	83,78	82,43	0	-0,91	0,75	24	0	
06.06.2026	68,1	58,41	9,69	83,76	82,02	84,01	82,72	0	-0,7	0,795	24	0	
07.06.2026	67,95	58,09	9,86	84,01	82,26	84,13	82,83	0	-0,57	0,81	24	0	
08.06.2026	67,85	58,35	9,5	84,29	82,58	84,36	83,04	0	-0,46	0,788	24	0	
09.06.2026	68,04	58,12	9,92	84,46	82,73	84,47	83,14	0	-0,41	0,822	24	0	
10.06.2026	68,19	57,84	10,35	84,82	83,03	84,74	83,44	0	-0,41	0,859	24	0	
11.06.2026	68,89	60,09	8,8	84,77	82,92	84,8	83,4	0	-0,48	0,728	24	0	
12.06.2026	67,93	59,46	8,47	84,11	82,37	84,24	82,87	0	-0,5	0,699	24	0	
13.06.2026	68,64	60,37	8,27	84,42	82,67	84,66	83,26	0	-0,59	0,683	24	0	
14.06.2026	68,8	59,13	9,67	84,3	82,51	84,48	83,11	0	-0,6	0,796	24	0	
15.06.2026	67,57	58,05	9,52	84,77	83,05	84,95	83,63	0	-0,58	0,79	24	0	
16.06.2026	68,2	59,19	9,01	84,64	82,87	84,94	83,58	0	-0,71	0,744	24	0	
17.06.2026	69,24	64,09	5,15	142,59	139,54	143,94	141,25	0,01	-1,71	0,721	24	0	
18.06.2026	69,37	66,37	3	236,45	231,34	239,02	234,26	0	-2,92	0,69	24	0	
19.06.2026	69,73	66,58	3,15	237,02	231,85	239,57	234,78	0	-2,93	0,73	24	0	
20.06.2026	70,02	66,75	3,27	236,81	231,64	239,32	234,51	0	-2,87	0,757	24	0	
21.06.2026	69,16	65,97	3,19	236,13	231,06	238,79	234,1	0	-3,04	0,739	24	0	
22.06.2026	68,47	65,32	3,15	237,33	232,32	239,94	235,3	0	-2,98	0,732	24	0	
23.06.2026	68,75	65,54	3,21	238,64	233,57	241,14	236,47	0	-2,9	0,749	24	0	
Итого:				3585,3	3509,64	3615,5	3552,01	0,02	-42,37	23,606	744	0	
Средние:	68,47	60,46	8,01										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	18228,73	17596,23	18115,1	17897,1	0,12	-300,91	698,306	4957	0
23/06/2624:	21814,04	21105,87	21730,6	21449,2	0,14	-343,28	721,912	5701	0
Итого:	3585,31	3509,64	3615,51	3552,01	0,02	-42,37	23,606	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хАСА1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,83	51,62	16,21	79,71	78,03	77,25	76,28	0	1,75	1,267	24	0	
25.05.2026	68,68	52,59	16,09	79,74	78,06	77,3	76,31	0	1,75	1,254	24	0	
26.05.2026	68,24	52,23	16,01	79,45	77,77	77,05	76,1	0	1,67	1,246	24	0	
27.05.2026	67,55	51,94	15,61	79,62	77,96	77,21	76,25	0	1,71	1,214	24	0	
28.05.2026	68,26	52,05	16,21	79,65	77,97	77,14	76,17	0	1,8	1,263	24	0	
29.05.2026	68,06	52,43	15,63	79,45	77,77	76,92	75,95	0	1,82	1,215	24	0	
30.05.2026	68,27	51,85	16,42	79,19	77,51	76,62	75,65	0	1,86	1,272	24	0	
31.05.2026	68,6	51,96	16,64	79,24	77,56	76,59	75,64	0	1,92	1,291	24	0	
01.06.2026	67,47	51,27	16,2	78,98	77,33	76,3	75,35	0	1,98	1,254	24	0	
02.06.2026	67,72	50,97	16,75	78,57	76,91	75,74	74,82	0	2,09	1,29	24	0	
03.06.2026	68,3	51,65	16,65	78,81	77,13	75,84	74,88	0	2,25	1,282	24	0	
04.06.2026	68,24	51,18	17,06	77,97	76,29	74,64	73,7	0	2,59	1,301	24	0	
05.06.2026	67,91	51,86	16,05	77,98	76,3	74,58	73,62	0	2,68	1,224	24	0	
06.06.2026	68,15	51,77	16,38	78,18	76,5	74,82	73,9	0	2,6	1,249	24	0	
07.06.2026	67,94	50,73	17,21	77,33	75,69	74,04	73,13	0	2,56	1,302	24	0	
08.06.2026	67,83	50,71	17,12	76,55	74,94	73,31	72,44	0	2,5	1,281	24	0	
09.06.2026	68,12	52,01	16,11	75,92	74,32	72,77	71,84	0	2,48	1,198	24	0	
10.06.2026	68,49	51,77	16,72	75,75	74,1	72,46	71,56	0	2,54	1,24	24	0	
11.06.2026	68,95	52,19	16,76	74,34	72,7	71,13	70,22	0	2,48	1,217	24	0	
12.06.2026	67,89	51,6	16,29	77,27	75,67	74,01	73,1	0	2,57	1,231	24	0	
13.06.2026	68,62	51,62	17	75,29	73,71	72,14	71,24	0	2,47	1,252	24	0	
14.06.2026	68,71	51,8	16,91	75,28	73,7	72,17	71,28	0,01	2,42	1,247	24	0	
15.06.2026	67,51	50,96	16,55	76,29	74,76	73,14	72,26	0	2,5	1,235	24	0	
16.06.2026	68,18	49,76	18,42	66,97	65,55	64,09	63,34	0	2,21	1,209	24	0	
17.06.2026	69,09	62,45	6,64	172,08	168,4	164,39	161,45	0,02	6,95	1,121	24	0	
18.06.2026	69,17	65,2	3,97	283,41	277,34	270,47	265,23	0	12,11	1,1	24	0	
19.06.2026	69,53	65,48	4,05	280,7	274,64	268,33	263,09	0	11,55	1,112	24	0	
20.06.2026	69,82	65,91	3,91	279,62	273,51	267,6	262,31	0	11,2	1,071	24	0	
21.06.2026	68,92	64,89	4,03	284,1	278,03	272,26	267,07	0	10,96	1,12	24	0	
22.06.2026	68,25	64,28	3,97	286,6	280,62	275,16	270,02	0	10,6	1,112	24	0	
23.06.2026	68,54	64,78	3,76	283,95	277,95	273,01	267,82	0	10,13	1,045	24	0	
Итого:				3727,9	3648,72	3578,4	3522,02	0,03	126,7	37,715	744	0	
Средние:	68,34	54,56	13,78										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	29148,51	28123,4	27877,34	27552,1	0,77	571,31	1151,781	4953	3
23/06/2624:	32876,5	31772,1	31455,82	31074,1	0,8	698,01	1189,496	5697	3
Итого:	3727,99	3648,72	3578,48	3522,02	0,03	126,7	37,715	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись / Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBE55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,08	44,91	21,17	58,17	56,97	56,67	56,12	0	0,85	1,204	24	0	
25.05.2026	66,87	45,89	20,98	58,4	57,2	56,88	56,34	0	0,86	1,199	24	0	
26.05.2026	66,47	46,47	20	58,22	57,02	56,72	56,17	0	0,85	1,141	24	0	
27.05.2026	65,78	45,93	19,85	58,14	56,96	56,64	56,1	0	0,86	1,129	24	0	
28.05.2026	66,47	45,93	20,54	58,38	57,18	56,84	56,29	0	0,89	1,173	24	0	
29.05.2026	66,3	45,64	20,66	58,23	57,03	56,68	56,16	0	0,87	1,176	24	0	
30.05.2026	66,48	45,37	21,11	58,18	56,98	56,62	56,08	0	0,9	1,201	24	0	
31.05.2026	66,82	45,05	21,77	58,23	57,03	56,62	56,07	0	0,96	1,24	24	0	
01.06.2026	65,77	44,37	21,4	58,15	56,97	56,57	56,06	0,01	0,91	1,217	24	0	
02.06.2026	66,03	44,92	21,11	57,82	56,64	56,31	55,78	0	0,86	1,196	24	0	
03.06.2026	66,68	45,26	21,42	57,66	56,48	56,24	55,71	0	0,77	1,21	24	0	
04.06.2026	66,65	45,31	21,34	57,49	56,29	56,31	55,78	0	0,51	1,198	24	0	
05.06.2026	66,33	45,76	20,57	57,48	56,3	56,39	55,85	0	0,45	1,157	24	0	
06.06.2026	66,56	44,84	21,72	57,4	56,2	56,22	55,68	0	0,52	1,219	24	0	
07.06.2026	66,38	44,05	22,33	57,55	56,36	56,36	55,81	0	0,55	1,259	24	0	
08.06.2026	66,27	44,48	21,79	57,5	56,32	56,3	55,77	0	0,55	1,228	24	0	
09.06.2026	66,57	45,48	21,09	57,6	56,4	56,41	55,89	0	0,51	1,189	24	0	
10.06.2026	66,91	45,27	21,64	57,53	56,33	56,31	55,78	0	0,55	1,217	24	0	
11.06.2026	67,34	45,86	21,48	57,59	56,39	56,38	55,85	0	0,54	1,21	24	0	
12.06.2026	66,35	45,55	20,8	57,48	56,28	56,3	55,75	0	0,53	1,168	24	0	
13.06.2026	67,04	46,1	20,94	57,56	56,36	56,39	55,84	0	0,52	1,18	24	0	
14.06.2026	67,15	45,95	21,2	57,52	56,33	56,28	55,73	0	0,6	1,194	24	0	
15.06.2026	65,94	45,31	20,63	57,71	56,53	56,47	55,92	0	0,61	1,166	24	0	
16.06.2026	66,66	45,6	21,06	57,64	56,45	56,39	55,85	0	0,6	1,185	24	0	
17.06.2026	67,11	47,32	19,79	57,41	56,21	56,25	55,67	0	0,54	1,106	24	0	
18.06.2026	67,28	47,15	20,13	57,59	56,39	56,39	55,77	0	0,62	1,136	24	0	
19.06.2026	67,62	47,88	19,74	57,55	56,35	56,34	55,71	0	0,64	1,109	24	0	
20.06.2026	67,94	48,5	19,44	57,54	56,34	56,34	55,75	0	0,59	1,096	24	0	
21.06.2026	67,13	47,74	19,39	57,44	56,24	56,24	55,65	0	0,59	1,091	24	0	
22.06.2026	66,44	47,77	18,67	57,49	56,31	56,37	55,78	0	0,53	1,05	24	0	
23.06.2026	66,74	47,38	19,36	57,49	56,29	56,36	55,77	0	0,52	1,088	24	0	
Итого:				1790,1	1753,13	1749,5	1732,48	0,01	20,65	36,332	744	0	
Средние:	66,65	45,9	20,74										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624	78413,8	76136,8	76114,7	75271,33	4,51	865,43	2497,244	18564	0
23/06/2624	80204	77889,9	77864,3	77003,81	4,52	886,08	2533,576	19308	0
Итого:	1790,14	1753,13	1749,59	1732,48	0,01	20,65	36,332	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
27/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0хC08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.05.2026	66,72	46,31	20,41	55,96	54,86	55,11	54,55	0	0,31	1,121	24	0	
28.05.2026	67,42	45,18	22,24	52,61	51,53	51,74	51,23	0,01	0,3	1,146	24	0	
29.05.2026	67,31	45,75	21,56	54,01	52,91	53,08	52,57	0	0,34	1,141	24	0	
30.05.2026	67,48	45,91	21,57	54,19	53,07	53,23	52,72	0	0,35	1,143	24	0	
31.05.2026	67,68	45,91	21,77	53,51	52,38	52,54	52	0,01	0,38	1,139	24	0	
01.06.2026	66,77	46,19	20,58	62,65	61,39	61,51	60,91	0	0,48	1,26	24	0	
02.06.2026	67,2	50,58	16,62	77,25	75,69	75,84	74,91	0	0,78	1,256	24	0	
03.06.2026	68	53,74	14,26	92,59	90,68	91,12	89,89	0	0,79	1,293	24	0	
04.06.2026	67,94	53,67	14,27	91,29	89,38	90,37	89,15	0	0,23	1,273	24	0	
05.06.2026	67,62	53,83	13,79	91,11	89,21	90,45	89,24	0	-0,03	1,231	24	0	
06.06.2026	67,88	53,68	14,2	91,3	89,38	90,41	89,18	0	0,2	1,27	24	0	
07.06.2026	67,68	53,12	14,56	91,49	89,59	90,53	89,34	0	0,25	1,303	24	0	
08.06.2026	67,58	53,78	13,8	91,75	89,86	90,83	89,61	0	0,25	1,239	24	0	
09.06.2026	67,87	53,82	14,05	91,75	89,84	90,77	89,56	0	0,28	1,26	24	0	
10.06.2026	68,24	54,61	13,63	91,87	89,97	90,89	89,65	0,01	0,32	1,223	24	0	
11.06.2026	68,68	55,1	13,58	91,89	89,97	90,89	89,61	0	0,36	1,22	24	0	
12.06.2026	67,65	54,09	13,56	91,31	89,4	90,44	89,2	0	0,2	1,212	24	0	
13.06.2026	68,37	55,45	12,92	91,49	89,57	90,65	89,36	0	0,21	1,157	24	0	
14.06.2026	68,46	54,18	14,28	91,25	89,35	90,32	89,08	0	0,27	1,276	24	0	
15.06.2026	67,23	53,72	13,51	91,57	89,7	90,64	89,43	0	0,27	1,212	24	0	
16.06.2026	67,98	54,56	13,42	91,51	89,6	90,6	89,36	0	0,24	1,203	24	0	
17.06.2026	68,42	54,97	13,45	91,04	89,12	90,36	89,09	0	0,03	1,2	24	0	
18.06.2026	68,58	55,86	12,72	91,49	89,57	90,87	89,56	0	0,01	1,14	24	0	
19.06.2026	68,93	56,07	12,86	91,27	89,35	90,63	89,33	0	0,02	1,148	24	0	
20.06.2026	69,25	57	12,25	91,26	89,3	90,64	89,29	0	0,01	1,093	24	0	
21.06.2026	68,41	56,1	12,31	91,12	89,2	90,49	89,2	0	0	1,098	24	0	
22.06.2026	67,71	55,62	12,09	91,15	89,25	90,55	89,24	0	0,01	1,079	24	0	
23.06.2026	68	55,74	12,26	91,51	89,6	90,85	89,54	0	0,06	1,098	24	0	
Итого:				2331,1	2282,72	2306,3	2275,8	0,03	6,92	33,434	672	0	
Средние:	67,89	52,66	15,23										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/05/262	35,05	34,34	34,47	34,16	0	0,18	0,776	15	0
23/06/262	2366,24	2317,06	2340,82	2309,96	0,03	7,1	34,21	687	0
Итого:	2331,19	2282,72	2306,35	2275,8	0,03	6,92	33,434	672	0

Обычислится. Расчет $Q_{22} - 3,582 = 33,434 + 3,582 = 37,016$

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись
Д.А. Болтачева/
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г. - 23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,17	46,21	20,96	60,03	58,8	58,84	58,23	0,01	0,57	1,231	24	0	
25.05.2026	67,97	46	21,97	51,84	50,77	50,74	50,23	0	0,54	1,116	24	0	
26.05.2026	67,47	46,87	20,6	53,1	52	52,01	51,47	0	0,53	1,07	24	0	
27.05.2026	66,9	47,04	19,86	56,09	54,97	54,96	54,41	0	0,56	1,089	24	0	
28.05.2026	67,53	46,44	21,09	52,28	51,2	51,13	50,59	0,01	0,61	1,079	24	0	
29.05.2026	67,36	46,58	20,78	53,27	52,19	52,07	51,54	0	0,65	1,083	24	0	
30.05.2026	67,6	47,02	20,58	54,94	53,8	53,66	53,11	0	0,69	1,108	24	0	
31.05.2026	67,73	46,64	21,09	59,57	58,32	58,13	57,53	0	0,79	1,228	24	0	
01.06.2026	66,82	47,4	19,42	59,98	58,74	58,58	57,98	0	0,76	1,141	24	0	
02.06.2026	67,01	47	20,01	58,3	57,12	56,77	56,17	0,01	0,95	1,14	24	0	
03.06.2026	67,65	46,44	21,21	52,88	51,79	51,36	50,84	0	0,95	1,098	24	0	
04.06.2026	67,46	46,32	21,14	53,41	52,31	52,2	51,68	0	0,63	1,103	24	0	
05.06.2026	67,29	46,57	20,72	54,52	53,4	53,41	52,88	0	0,52	1,105	24	0	
06.06.2026	67,55	47,61	19,94	56,41	55,25	55,14	54,57	0	0,68	1,1	24	0	
07.06.2026	67,14	46,82	20,32	58,75	57,55	57,34	56,75	0	0,8	1,168	24	0	
08.06.2026	67,22	46,66	20,56	55,36	54,25	54	53,44	0	0,81	1,112	24	0	
09.06.2026	67,43	46,55	20,88	54,54	53,45	53,17	52,62	0	0,83	1,116	24	0	
10.06.2026	67,84	46,97	20,87	52,93	51,81	51,62	51,07	0	0,74	1,08	24	0	
11.06.2026	68,23	46,41	21,82	51,11	50,04	49,81	49,31	0	0,73	1,091	24	0	
12.06.2026	67,16	47,19	19,97	56,4	55,29	55,03	54,43	0	0,86	1,103	24	0	
13.06.2026	67,95	46,46	21,49	50,82	49,78	49,5	49	0	0,78	1,071	24	0	
14.06.2026	67,98	48,23	19,75	55,68	54,54	54,23	53,62	0	0,92	1,079	24	0	
15.06.2026	66,92	47,65	19,27	59,1	57,9	57,64	57,05	0	0,85	1,114	24	0	
16.06.2026	67,47	47,65	19,82	53,68	52,56	52,43	51,87	0	0,69	1,041	24	0	
17.06.2026	67,88	46,73	21,15	48,02	47,04	47,03	46,53	0	0,51	0,995	24	0	
18.06.2026	68,01	47	21,01	48,47	47,45	47,38	46,9	0	0,55	0,995	24	0	
19.06.2026	68,44	48,26	20,18	47,53	46,55	46,43	45,91	0	0,64	0,941	24	0	
20.06.2026	68,77	48,46	20,31	46,69	45,66	45,55	45,03	0	0,63	0,925	24	0	
21.06.2026	67,67	47,52	20,15	47,65	46,66	46,52	46,04	0	0,62	0,938	24	0	
22.06.2026	67,21	47,76	19,45	50,51	49,51	49,33	48,81	0	0,7	0,962	24	0	
23.06.2026	67,43	48,51	18,92	50,66	49,62	49,48	48,94	0	0,68	0,939	24	0	
Итого:				1664,5	1630,32	1625,4	1608,55	0,03	21,77	33,361	744	0	
Средние:	67,55	47,06	20,49										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:0	81244,4	78875,24	79492,3	78560,61	8,46	314,63	2480,817	18566	0
23/06/2624:0	82909	80505,56	81117,8	80169,16	8,49	336,4	2514,178	19310	0
Итого:	1664,52	1630,32	1625,49	1608,55	0,03	21,77	33,361	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/
Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x76ЕF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,18	56,09	11,09	137,99	135,19	136,69	134,71	0	0,48	1,499	24	0	
25.05.2026	67,91	55,34	12,57	113,82	111,4	112,88	111,26	0	0,14	1,397	24	0	
26.05.2026	67,48	55,23	12,25	112,39	110,03	111,51	109,93	0	0,1	1,345	24	0	
27.05.2026	66,92	55,68	11,24	122,21	119,74	121,21	119,49	0	0,25	1,347	24	0	
28.05.2026	67,49	55,8	11,69	117,56	115,14	116,58	114,87	0	0,27	1,346	24	0	
29.05.2026	67,38	55,96	11,42	120,48	117,99	119,43	117,68	0	0,31	1,349	24	0	
30.05.2026	67,61	55,89	11,72	121,8	119,24	120,7	118,97	0,01	0,27	1,395	24	0	
31.05.2026	67,71	55,21	12,5	120,32	117,82	119,14	117,47	0	0,35	1,471	24	0	
01.06.2026	66,84	56,55	10,29	134,96	132,21	133,63	131,63	0	0,58	1,358	24	0	
02.06.2026	67,02	56,36	10,66	136,87	134,05	135,08	133,1	0	0,95	1,427	24	0	
03.06.2026	67,54	55,63	11,91	122,97	120,45	120,84	119,13	0	1,32	1,432	24	0	
04.06.2026	67,51	55,47	12,04	120,62	118,16	118,41	116,74	0	1,42	1,422	24	0	
05.06.2026	67,27	56,44	10,83	127,46	124,85	125,21	123,35	0	1,5	1,353	24	0	
06.06.2026	67,45	55,95	11,5	122,81	120,28	120,59	118,85	0	1,43	1,382	24	0	
07.06.2026	67,16	55,8	11,36	134,08	131,38	131,63	129,73	0	1,65	1,491	24	0	
08.06.2026	67,15	55,9	11,25	129,37	126,73	127,08	125,24	0	1,49	1,425	24	0	
09.06.2026	67,42	55,8	11,62	119,45	117	117,34	115,65	0	1,35	1,357	24	0	
10.06.2026	67,69	55,51	12,18	114,43	112,11	112,29	110,69	0	1,42	1,363	24	0	
11.06.2026	68,22	55	13,22	105,01	102,82	103,03	101,58	0	1,24	1,356	24	0	
12.06.2026	67,27	55,61	11,66	117,13	114,78	115,1	113,46	0	1,32	1,335	24	0	
13.06.2026	67,99	55,7	12,29	107,96	105,75	106,21	104,69	0	1,06	1,299	24	0	
14.06.2026	67,82	55	12,82	111,44	109,13	109,67	108,14	0	0,99	1,399	24	0	
15.06.2026	66,92	56,33	10,59	132,47	129,82	130,47	128,58	0	1,24	1,374	24	0	
16.06.2026	67,47	56,05	11,42	120,32	117,86	118,43	116,7	0	1,16	1,348	24	0	
17.06.2026	67,98	55,57	12,41	111,22	108,92	109,39	107,84	0	1,08	1,352	24	0	
18.06.2026	68,07	54,65	13,42	99,81	97,7	98,14	96,75	0	0,95	1,31	24	0	
19.06.2026	68,39	55,11	13,28	96,07	94,1	94,55	93,2	0	0,9	1,249	24	0	
20.06.2026	68,75	55,02	13,73	95,18	93,14	93,71	92,4	0	0,74	1,276	24	0	
21.06.2026	67,77	54,73	13,04	102,29	100,19	100,75	99,34	0	0,85	1,306	24	0	
22.06.2026	67,25	55,9	11,35	114,03	111,74	112,44	110,85	0	0,89	1,269	24	0	
23.06.2026	67,43	55,43	12	106,54	104,36	105,1	103,58	0	0,78	1,252	24	0	
Итого:				3649	3574,08	3597,2	3545,6	0,01	28,48	42,284	744	0	
Средние:	67,55	55,63	11,91										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2024:	70203,86	68073,2	68734,9	67885,9	1,78	187,28	2183,16	13310	0
23/06/2624:	73852,92	71647,3	72332,2	71431,5	1,79	215,76	2225,44	14054	0
Итого:	3649,06	3574,08	3597,23	3545,6	0,01	28,48	42,284	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина

Ф.И.О.

ООО "Парк-Сервис"
Для документов

ИНН 7448199350
ОГРНИП 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хFFEF5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,65	50,93	16,72	48,02	47,04	47,57	47,02	0	0,02	0,788	24	0	
25.05.2026	68,41	51,13	17,28	42,88	41,98	42,5	41,97	0	0,01	0,726	24	0	
26.05.2026	67,9	51,57	16,33	45,28	44,35	44,97	44,39	0	-0,04	0,723	24	0	
27.05.2026	67,38	51,97	15,41	47,98	47,02	47,57	46,99	0	0,03	0,723	24	0	
28.05.2026	68,03	50,87	17,16	45,26	44,34	44,77	44,23	0	0,11	0,761	24	0	
29.05.2026	67,9	51,53	16,37	45,51	44,56	45	44,45	0,01	0,11	0,729	24	0	
30.05.2026	68,11	50,74	17,37	47,16	46,18	46,6	46,04	0	0,14	0,802	24	0	
31.05.2026	68,22	50,85	17,37	45,01	44,07	44,44	43,88	0	0,19	0,764	24	0	
01.06.2026	67,32	51,91	15,41	50,59	49,55	49,99	49,39	0	0,16	0,764	24	0	
02.06.2026	67,5	51,94	15,56	47,92	46,92	47,24	46,65	0	0,27	0,729	24	0	
03.06.2026	68,13	51,17	16,96	46,57	45,57	45,78	45,23	0	0,34	0,772	24	0	
04.06.2026	67,95	51,39	16,56	45,8	44,86	44,95	44,37	0	0,49	0,744	24	0	
05.06.2026	67,76	51,78	15,98	47,31	46,32	46,38	45,82	0	0,5	0,741	24	0	
06.06.2026	68	51,92	16,08	46,19	45,22	45,2	44,63	0	0,59	0,726	24	0	
07.06.2026	67,6	52,26	15,34	49,97	48,95	48,67	48,06	0	0,89	0,75	24	0	
08.06.2026	67,7	52,08	15,62	48,15	47,16	46,52	45,95	0	1,21	0,739	24	0	
09.06.2026	67,92	51,66	16,26	46,83	45,86	45,52	44,97	0	0,89	0,746	24	0	
10.06.2026	68,3	51,9	16,4	44,37	43,44	42,8	42,27	0	1,17	0,712	24	0	
11.06.2026	68,75	51,97	16,78	43,2	42,28	41,65	41,12	0	1,16	0,708	24	0	
12.06.2026	67,73	52,39	15,34	47,75	46,78	46,06	45,46	0	1,32	0,717	24	0	
13.06.2026	68,41	51,45	16,96	41,97	41,1	40,52	40,02	0	1,08	0,695	24	0	
14.06.2026	68,33	51,07	17,26	43,51	42,6	41,92	41,43	0	1,17	0,734	24	0	
15.06.2026	67,35	51,9	15,45	50,25	49,21	48,49	47,87	0	1,34	0,761	24	0	
16.06.2026	67,87	51,7	16,17	43,97	43,05	42,49	41,97	0	1,08	0,698	24	0	
17.06.2026	68,41	51,44	16,97	42,06	41,16	40,51	40	0	1,16	0,698	24	0	
18.06.2026	68,5	51,33	17,17	38,99	38,19	37,53	37,07	0	1,12	0,653	24	0	
19.06.2026	68,89	50,54	18,35	35,91	35,17	34,62	34,17	0	1	0,646	24	0	
20.06.2026	69,13	50,74	18,39	34,11	33,37	32,85	32,41	0	0,96	0,612	24	0	
21.06.2026	68,21	51,06	17,15	40,9	40,05	39,39	38,88	0	1,17	0,686	24	0	
22.06.2026	67,7	51,68	16,02	40,78	39,95	39,27	38,75	0	1,2	0,639	24	0	
23.06.2026	67,91	51,64	16,27	40,88	40,04	39,35	38,84	0	1,2	0,651	24	0	
Итого:				1385	1356,34	1351,1	1334,3	0,01	22,04	22,337	744	0	
Средние:	68,03	51,5	16,53										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	15434,5	14883,87	15020,7	14850,89	0,58	32,98	631,697	4618	1487
23/06/2624:	16819,6	16240,21	16371,8	16185,19	0,59	55,02	654,034	5362	1487
Итого:	1385,08	1356,34	1351,12	1334,3	0,01	22,04	22,337	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8A48

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,67	47,12	20,55	71,68	70,25	70,58	69,82	0	0,43	1,443	24	0	
25.05.2026	68,52	45,73	22,79	63,23	61,89	62,11	61,51	0	0,38	1,407	24	0	
26.05.2026	67,95	46,96	20,99	67,73	66,34	66,81	66,11	0	0,23	1,389	24	0	
27.05.2026	67,44	47,27	20,17	69,55	68,12	68,57	67,84	0	0,28	1,372	24	0	
28.05.2026	68,09	46,84	21,25	65,26	63,92	64,17	63,5	0	0,42	1,357	24	0	
29.05.2026	67,93	47,1	20,83	68,83	67,39	67,6	66,88	0	0,51	1,403	24	0	
30.05.2026	68,11	46,68	21,43	68,94	67,49	67,65	66,96	0	0,53	1,444	24	0	
31.05.2026	68,19	46,25	21,94	71,62	70,12	70,23	69,53	0	0,59	1,536	24	0	
01.06.2026	67,3	47,58	19,72	75,99	74,46	74,57	73,77	0	0,69	1,466	24	0	
02.06.2026	67,51	46,69	20,82	73,52	72	71,92	71,15	0	0,85	1,498	24	0	
03.06.2026	68,15	46,77	21,38	69,65	68,19	68,07	67,36	0	0,83	1,46	24	0	
04.06.2026	67,99	46,61	21,38	68,68	67,25	67,7	67,01	0	0,24	1,432	24	0	
05.06.2026	67,82	46,6	21,22	70,29	68,85	69,32	68,64	0	0,21	1,461	24	0	
06.06.2026	67,98	46,42	21,56	69,71	68,25	68,55	67,87	0	0,38	1,468	24	0	
07.06.2026	67,65	47,37	20,28	73,96	72,42	72,73	71,97	0	0,45	1,467	24	0	
08.06.2026	67,71	47,33	20,38	73,84	72,31	72,53	71,75	0	0,56	1,472	24	0	
09.06.2026	67,97	46,8	21,17	69,06	67,61	67,79	67,08	0	0,53	1,427	24	0	
10.06.2026	68,38	46,33	22,05	68,47	67,04	67,26	66,61	0	0,43	1,476	24	0	
11.06.2026	68,82	45,88	22,94	63,83	62,46	62,61	62,02	0	0,44	1,434	24	0	
12.06.2026	67,76	48,08	19,68	69,04	67,58	67,93	67,2	0	0,38	1,329	24	0	
13.06.2026	68,5	47,8	20,7	60,48	59,2	59,39	58,73	0	0,47	1,225	24	0	
14.06.2026	68,36	48,08	20,28	65,17	63,81	63,94	63,24	0	0,57	1,295	24	0	
15.06.2026	67,33	50,57	16,76	71,1	69,66	69,93	69,1	0	0,56	1,168	24	0	
16.06.2026	67,98	49,44	18,54	66,26	64,89	65,33	64,58	0	0,31	1,201	24	0	
17.06.2026	68,5	49,08	19,42	58,26	57,01	57,62	56,99	0	0,02	1,107	24	0	
18.06.2026	68,61	48,8	19,81	57,53	56,3	56,78	56,2	0	0,1	1,115	24	0	
19.06.2026	68,98	49,19	19,79	56,2	54,98	55,35	54,72	0	0,26	1,09	24	0	
20.06.2026	69,28	48	21,28	54,51	53,34	53,55	52,99	0	0,35	1,133	24	0	
21.06.2026	68,25	48,55	19,7	59,21	57,99	58,22	57,59	0	0,4	1,14	24	0	
22.06.2026	67,74	48,85	18,89	61,17	59,92	60,18	59,52	0	0,4	1,129	24	0	
23.06.2026	67,96	49,6	18,36	58,07	56,85	57,08	56,43	0	0,42	1,044	24	0	
Итого:				2060,8	2017,89	2026	2004,67	0	13,22	41,388	744	0	
Средние:	68,07	47,56	20,51										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:0	25387,05	24479,23	24741,96	24467,7	1,85	11,52	1065,71	4613	1493
23/06/2624:0	27447,89	26497,12	26768,03	26472,4	1,85	24,74	1107,09	5357	1493
Итого:	2060,84	2017,89	2026,07	2004,67	0	13,22	41,388	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
А.В. Спирина
Ф.И.О.
Для документов
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес:пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,35	49,59	16,76	80,74	79,12	79,82	78,89	0	0,23	1,327	24	0	
25.05.2026	67,04	48,43	18,61	70,59	69,15	69,85	69,1	0	0,05	1,285	24	0	
26.05.2026	66,67	49,32	17,35	77,17	75,62	76,3	75,42	0	0,2	1,313	24	0	
27.05.2026	66,15	49,83	16,32	78,85	77,28	78,01	77,09	0	0,19	1,261	24	0	
28.05.2026	66,73	48,92	17,81	73,77	72,29	73,01	72,2	0	0,09	1,287	24	0	
29.05.2026	66,55	49,24	17,31	74,35	72,86	73,59	72,74	0	0,12	1,258	24	0	
30.05.2026	66,8	48,77	18,03	76,51	74,96	75,64	74,82	0	0,14	1,349	24	0	
31.05.2026	66,88	49,04	17,84	72,83	71,36	72,02	71,19	0	0,17	1,272	24	0	
01.06.2026	66,15	50,45	15,7	84,91	83,22	83,82	82,84	0	0,38	1,307	24	0	
02.06.2026	66,32	50,18	16,14	84,02	82,34	82,89	81,91	0	0,43	1,326	24	0	
03.06.2026	66,74	49,47	17,27	73,87	72,4	72,91	72,09	0	0,31	1,248	24	0	
04.06.2026	66,64	49,23	17,41	73,28	71,82	72,12	71,28	0	0,54	1,249	24	0	
05.06.2026	66,52	50,02	16,5	77,05	75,53	75,83	74,97	0	0,56	1,244	24	0	
06.06.2026	66,7	49,53	17,17	79,41	77,79	78,09	77,19	0	0,6	1,332	24	0	
07.06.2026	66,45	49,46	16,99	83,11	81,44	81,69	80,77	0	0,67	1,381	24	0	
08.06.2026	66,49	50,18	16,31	78,28	76,72	77	76,08	0	0,64	1,251	24	0	
09.06.2026	66,66	49,93	16,73	74,97	73,48	73,74	72,91	0	0,57	1,227	24	0	
10.06.2026	66,99	49,14	17,85	73,3	71,81	72	71,2	0	0,61	1,282	24	0	
11.06.2026	67,35	49,03	18,32	69,9	68,5	68,68	67,91	0	0,59	1,252	24	0	
12.06.2026	66,42	50,16	16,26	78,48	76,92	77,14	76,23	0	0,69	1,25	24	0	
13.06.2026	67,05	49,26	17,79	73,92	72,38	72,65	71,82	0	0,56	1,288	24	0	
14.06.2026	67,08	48,59	18,49	74,27	72,75	72,95	72,16	0	0,59	1,345	24	0	
15.06.2026	66,1	50	16,1	83,22	81,58	81,75	80,79	0	0,79	1,312	24	0	
16.06.2026	66,63	49,59	17,04	74,42	72,94	73,09	72,26	0	0,68	1,241	24	0	
17.06.2026	66,97	49,09	17,88	70,37	68,92	69,01	68,24	0	0,68	1,231	24	0	
18.06.2026	67,15	48,7	18,45	68,99	67,58	67,65	66,91	0	0,67	1,247	24	0	
19.06.2026	67,39	48,45	18,94	67,49	66,1	66,18	65,46	0	0,64	1,252	24	0	
20.06.2026	67,57	47,93	19,64	63,05	61,75	61,86	61,19	0	0,56	1,213	24	0	
21.06.2026	66,89	49,2	17,69	72	70,53	70,64	69,83	0	0,7	1,246	24	0	
22.06.2026	66,4	49,74	16,66	72	70,57	70,72	69,9	0	0,67	1,177	24	0	
23.06.2026	66,59	49,81	16,78	69,84	68,4	68,65	67,84	0	0,56	1,147	24	0	
Итого:				2324,9	2278,11	2289,3	2263,23	0	14,88	39,4	744	0	
Средние:	66,72	49,36	17,35										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624	46505,7	45124,7	45255,6	44762,2	1,15	362,53	1538,353	10886	0
23/06/2624	48830,7	47402,9	47544,9	47025,4	1,15	377,41	1577,753	11630	0
Итого:	2324,96	2278,11	2289,3	2263,23	0	14,88	39,4	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

Ф.И.О.



Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,32	54,35	12,97	104,24	102,11	101,73	100,33	0	1,78	1,325	24	0	
25.05.2026	68	54,31	13,69	91,35	89,43	89,21	88,01	0	1,42	1,222	24	0	
26.05.2026	67,61	53,88	13,73	92,65	90,75	90,49	89,28	0	1,47	1,245	24	0	
27.05.2026	67,14	55,6	11,54	109,52	107,27	107	105,49	0	1,78	1,236	24	0	
28.05.2026	67,6	54,46	13,14	92,26	90,37	90,03	88,79	0	1,58	1,188	24	0	
29.05.2026	67,59	54,76	12,83	103,71	101,61	101,15	99,73	0	1,88	1,3	24	0	
30.05.2026	67,7	54,92	12,78	100,4	98,34	97,96	96,61	0	1,73	1,258	24	0	
31.05.2026	67,8	53,57	14,23	98,77	96,75	96,26	94,97	0	1,78	1,376	24	0	
01.06.2026	67,02	55,92	11,1	120,92	118,44	117,96	116,24	0	2,2	1,314	24	0	
02.06.2026	67,18	55,47	11,71	118,26	115,87	115,21	113,55	0	2,32	1,355	24	0	
03.06.2026	67,68	55,13	12,55	104,38	102,22	101,59	100,16	0	2,06	1,282	24	0	
04.06.2026	67,6	54,27	13,33	103,07	100,97	100,86	99,47	0	1,5	1,343	24	0	
05.06.2026	67,34	55,16	12,18	110,16	107,9	108,28	106,73	0	1,17	1,313	24	0	
06.06.2026	67,58	54,82	12,76	105,29	103,16	103,23	101,81	0	1,35	1,316	24	0	
07.06.2026	67,29	55,56	11,73	115,52	113,12	113,13	111,5	0	1,62	1,325	24	0	
08.06.2026	67,27	55,64	11,63	114,75	112,42	112,3	110,67	0	1,75	1,309	24	0	
09.06.2026	67,55	54,89	12,66	103,9	101,77	101,56	100,15	0	1,62	1,287	24	0	
10.06.2026	67,83	54,48	13,35	93,89	91,91	91,83	90,54	0	1,37	1,227	24	0	
11.06.2026	68,3	52,96	15,34	83,64	81,9	81,71	80,66	0	1,24	1,256	24	0	
12.06.2026	67,37	55,14	12,23	107,13	104,93	104,79	103,3	0	1,63	1,285	24	0	
13.06.2026	67,99	54,15	13,84	90,94	89,06	88,85	87,64	0	1,42	1,232	24	0	
14.06.2026	67,84	53,87	13,97	92,04	90,14	89,83	88,63	0	1,51	1,26	24	0	
15.06.2026	66,97	55,81	11,16	114,84	112,52	112,18	110,58	0	1,94	1,255	24	0	
16.06.2026	67,52	54,48	13,04	99,92	97,88	97,76	96,43	0	1,45	1,277	24	0	
17.06.2026	67,94	54,23	13,71	86,83	85,04	85,44	84,26	0	0,78	1,165	24	0	
18.06.2026	68,04	53,89	14,15	82,96	81,24	81,53	80,41	0	0,83	1,148	24	0	
19.06.2026	68,43	52,63	15,8	74,88	73,3	73,45	72,52	0	0,78	1,155	24	0	
20.06.2026	68,67	52,33	16,34	70,39	68,92	68,97	68,08	0	0,84	1,125	24	0	
21.06.2026	67,74	53,71	14,03	80,85	79,18	79,25	78,17	0	1,01	1,109	24	0	
22.06.2026	67,32	55,38	11,94	95,13	93,2	93,26	91,92	0	1,28	1,112	24	0	
23.06.2026	67,51	55,03	12,48	91,08	89,25	89,18	87,93	0	1,32	1,111	24	0	
Итого:				3053,6	2990,97	2985,9	2944,56	0	46,41	38,711	744	0	
Средние:	67,63	54,54	13,09										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624	67918,4	65846,7	65791,1	65002,7	4,07	844,02	2183,146	13333	0
23/06/2624	70972	68837,7	68777,08	67947,3	4,07	890,43	2221,857	14077	0
Итого:	3053,67	2990,97	2985,98	2944,56	0	46,41	38,711	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хСА7Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,08	57,1	9,98	141,72	138,83	139,56	137,46	0	1,37	1,385	0	24	0	
25.05.2026	67,71	55,96	11,75	106,8	104,6	105,08	103,56	0	1,04	1,227	0	24	0	
26.05.2026	67,27	56,6	10,67	120,84	118,38	119	117,23	0	1,15	1,264	0	24	0	
27.05.2026	66,79	57,52	9,27	133,37	130,66	131,43	129,45	0	1,21	1,209	0	24	0	
28.05.2026	67,37	56,93	10,44	119,99	117,57	118,11	116,35	0	1,22	1,223	0	24	0	
29.05.2026	67,3	57,33	9,97	131,78	129,11	129,7	127,74	0	1,37	1,287	0	24	0	
30.05.2026	67,41	57,03	10,38	124,16	121,61	122,18	120,36	0	1,25	1,261	0	24	0	
31.05.2026	67,45	57,16	10,29	136,62	133,81	134,43	132,39	0	1,42	1,378	0	24	0	
01.06.2026	66,64	58,14	8,5	154,11	151	151,78	149,45	0	1,55	1,285	0	24	0	
02.06.2026	66,83	57,63	9,2	146,99	144,05	144,47	142,24	0	1,81	1,326	0	24	0	
03.06.2026	67,41	56,16	11,25	120,79	118,32	118,08	116,36	0	1,96	1,328	0	24	0	
04.06.2026	67,3	56,33	10,97	120,44	117,98	117,3	115,58	0	2,4	1,294	0	24	0	
05.06.2026	67,09	57,21	9,88	133,35	130,65	130	128,05	0,01	2,6	1,29	0	24	0	
06.06.2026	67,32	57,52	9,8	134,03	131,3	130,56	128,56	0	2,74	1,287	0	24	0	
07.06.2026	67,01	57,19	9,82	141,02	138,17	137,38	135,31	0	2,86	1,355	0	24	0	
08.06.2026	66,98	56,77	10,21	125,59	123,04	122,3	120,48	0	2,56	1,255	0	24	0	
09.06.2026	67,24	56,47	10,77	113,36	111,04	110,31	108,68	0	2,36	1,195	0	24	0	
10.06.2026	67,58	55,82	11,76	106,77	104,55	103,63	102,13	0	2,42	1,23	0	24	0	
11.06.2026	68	55,39	12,61	101,21	99,11	98,18	96,79	0	2,32	1,251	0	24	0	
12.06.2026	67,05	57,28	9,77	126,61	124,05	123,36	121,5	0	2,55	1,208	0	24	0	
13.06.2026	67,71	56,62	11,09	104,78	102,6	101,99	100,48	0	2,12	1,138	0	24	0	
14.06.2026	67,52	56,71	10,81	117,01	114,61	114,08	112,39	0	2,22	1,237	0	24	0	
15.06.2026	66,68	58,14	8,54	155,59	152,46	152,17	149,8	0	2,66	1,307	0	24	0	
16.06.2026	67,16	57,3	9,86	128,33	125,69	125,18	123,3	0	2,39	1,239	0	24	0	
17.06.2026	67,69	56,86	10,83	110,39	108,13	107,37	105,8	0	2,33	1,171	0	24	0	
18.06.2026	67,85	56,39	11,46	104,41	102,27	101,48	100	0	2,27	1,172	0	24	0	
19.06.2026	68,14	55,98	12,16	94,08	92,1	91,32	89,97	0	2,13	1,12	0	24	0	
20.06.2026	68,41	55,69	12,72	87,23	85,4	84,6	83,37	0	2,03	1,087	0	24	0	
21.06.2026	67,49	56,63	10,86	108,67	106,4	105,81	104,21	0	2,19	1,155	0	24	0	
22.06.2026	67,05	57,8	9,25	118,25	115,84	115,47	113,7	0	2,14	1,072	0	24	0	
23.06.2026	67,22	57,1	10,12	109,72	107,48	107,05	105,45	0	2,03	1,087	0	24	0	
Итого:				3778	3700,81	3693,3	3638,14	0,01	62,67	38,323	0	744	0	
Средние:	67,34	56,86	10,48											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624	78283,7	76044,07	76450,89	75440,44	2,4	603,63	2087,178	0	13332	0
23/06/2624	82061,71	79744,88	80144,25	79078,58	2,41	666,3	2125,501	0	14076	0
Итого:	3778,01	3700,81	3693,36	3638,14	0,01	62,67	38,323	0	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес:пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,1	47,49	19,61	73,69	72,21	73,69	72,93	0,02	-0,72	1,414	24	0	
25.05.2026	67,93	47,72	20,21	65,58	64,22	65,7	65	0,01	-0,78	1,298	24	0	
26.05.2026	67,42	48,06	19,36	66,74	65,4	66,88	66,13	0,01	-0,73	1,264	24	0	
27.05.2026	66,88	48,74	18,14	70,71	69,28	70,83	70,05	0,02	-0,77	1,258	24	0	
28.05.2026	67,51	47,95	19,56	65,45	64,09	65,56	64,84	0,01	-0,75	1,25	24	0	
29.05.2026	67,35	48,61	18,74	67,93	66,52	68	67,25	0,01	-0,73	1,246	24	0	
30.05.2026	67,53	47,9	19,63	69,98	68,52	69,96	69,21	0,01	-0,69	1,343	24	0	
31.05.2026	67,7	47,95	19,75	70,25	68,8	70,18	69,44	0,01	-0,64	1,358	24	0	
01.06.2026	66,81	49,15	17,66	75,38	73,86	75,3	74,45	0,02	-0,59	1,3	24	0	
02.06.2026	66,97	49	17,97	73,15	71,68	72,95	72,13	0,01	-0,45	1,287	24	0	
03.06.2026	67,61	48,05	19,56	69,8	68,38	69,35	68,59	0,02	-0,21	1,337	24	0	
04.06.2026	67,44	47,68	19,76	66,75	65,36	66,35	65,65	0	-0,29	1,293	24	0	
05.06.2026	67,2	48,75	18,45	70,1	68,67	69,77	68,98	0,02	-0,31	1,266	24	0	
06.06.2026	67,45	48,36	19,09	69,18	67,76	68,78	68,04	0,01	-0,28	1,294	24	0	
07.06.2026	67,19	48,29	18,9	76,48	74,91	75,94	75,14	0,01	-0,23	1,413	24	0	
08.06.2026	67,17	48,42	18,75	71,29	69,84	70,83	70,01	0,02	-0,17	1,307	24	0	
09.06.2026	67,42	48,33	19,09	68,11	66,74	67,67	66,91	0	-0,17	1,273	24	0	
10.06.2026	67,78	48,69	19,09	66,65	65,28	66,25	65,51	0	-0,23	1,245	24	0	
11.06.2026	68,2	47,91	20,29	65,09	63,73	64,66	63,95	0	-0,22	1,293	24	0	
12.06.2026	67,23	48,92	18,31	70,04	68,6	69,6	68,84	0	-0,24	1,259	24	0	
13.06.2026	67,89	48,96	18,93	64,79	63,45	64,44	63,73	0	-0,28	1,201	24	0	
14.06.2026	67,81	48,58	19,23	68,31	66,88	67,86	67,12	0	-0,24	1,284	24	0	
15.06.2026	66,19	50,38	15,81	77,98	76,45	79,02	78,06	0	-1,61	1,202	24	0	
16.06.2026	67,08	49,25	17,83	71,91	70,46	71,49	70,69	0	-0,23	1,256	24	0	
17.06.2026	67,97	48,13	19,84	62,82	61,53	62,52	61,85	0	-0,32	1,22	24	0	
18.06.2026	68,06	48,06	20	59,8	58,53	59,54	58,92	0	-0,39	1,17	24	0	
19.06.2026	68,4	48,04	20,36	58,14	56,91	57,87	57,25	0	-0,34	1,161	24	0	
20.06.2026	68,66	47,9	20,76	57,64	56,4	57,35	56,7	0	-0,3	1,17	24	0	
21.06.2026	67,74	48,96	18,78	62,6	61,33	62,32	61,61	0	-0,28	1,152	24	0	
22.06.2026	67,25	49,51	17,74	66,38	65,03	66,12	65,36	0	-0,33	1,151	24	0	
23.06.2026	67,43	49,4	18,03	63,61	62,29	63,39	62,66	0	-0,37	1,122	24	0	
Итого:				2106,3	2063,11	2100,1	2077	0,21	-13,89	39,087	744	0	
Средние:	67,49	48,48	19										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/262	76611,9	74390,5	75657,5	74833	32,37	-442,45	2469,381	18705	0
23/06/262	78718,2	76453,6	77757,7	76910	32,58	-456,34	2508,468	19449	0
Итого:	2106,33	2063,11	2100,17	2077	0,21	-13,89	39,087	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Ф.И.О.

Подпись _____
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ5С6


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,34	52,8	14,54	89,54	87,73	90,36	89,21	0	-1,48	1,274	24	0	
25.05.2026	68,1	52,06	16,04	77,71	76,08	78,3	77,33	0	-1,25	1,216	24	0	
26.05.2026	67,63	52,23	15,4	81,92	80,23	82,63	81,58	0	-1,35	1,235	24	0	
27.05.2026	67,08	52,92	14,16	88,59	86,79	89,38	88,21	0	-1,42	1,231	24	0	
28.05.2026	67,73	52,45	15,28	79,38	77,74	79,98	78,95	0	-1,21	1,184	24	0	
29.05.2026	67,58	52,63	14,95	86,18	84,4	86,86	85,72	0	-1,32	1,261	24	0	
30.05.2026	67,78	52,14	15,64	82,27	80,56	82,88	81,82	0	-1,26	1,259	24	0	
31.05.2026	67,92	52,15	15,77	83,25	81,52	83,83	82,76	0	-1,24	1,285	24	0	
01.06.2026	66,98	53,04	13,94	95,09	93,16	95,84	94,6	0	-1,44	1,297	24	0	
02.06.2026	67,18	52,76	14,42	90,64	88,79	91,2	90,04	0	-1,25	1,278	24	0	
03.06.2026	67,76	52,84	14,92	79,74	78,1	80,06	79,04	0	-0,94	1,168	24	0	
04.06.2026	67,67	52,57	15,1	84,68	82,92	85,51	84,41	0	-1,49	1,251	24	0	
05.06.2026	67,45	53,12	14,33	86,88	85,1	88,01	86,86	0	-1,76	1,22	24	0	
06.06.2026	67,65	53,11	14,54	84,46	82,72	85,3	84,19	0	-1,47	1,203	24	0	
07.06.2026	67,33	53,42	13,91	91,89	90,02	92,74	91,51	0	-1,49	1,253	24	0	
08.06.2026	67,36	53,86	13,5	93,18	91,28	94,06	92,8	0	-1,52	1,231	24	0	
09.06.2026	67,61	53,39	14,22	85,53	83,8	86,27	85,11	0	-1,31	1,194	24	0	
10.06.2026	68,02	53,59	14,43	84,52	82,77	85,36	84,22	0	-1,45	1,191	24	0	
11.06.2026	68,47	53,21	15,26	80,89	79,19	81,66	80,6	0	-1,41	1,21	24	0	
12.06.2026	67,41	54,15	13,26	89,63	87,78	90,63	89,39	0	-1,61	1,165	24	0	
13.06.2026	68,15	53,75	14,4	81,71	79,97	82,54	81,42	0	-1,45	1,152	24	0	
14.06.2026	68,04	53,5	14,54	88,81	86,96	89,49	88,3	0	-1,34	1,263	24	0	
15.06.2026	67,07	54,67	12,4	99,32	97,31	99,91	98,52	0	-1,21	1,206	24	0	
16.06.2026	67,64	53,55	14,09	82,41	80,72	83,41	82,3	0	-1,58	1,139	24	0	
17.06.2026	68,12	53,36	14,76	74,38	72,84	75,58	74,56	0	-1,72	1,076	24	0	
18.06.2026	68,23	53,28	14,95	75,05	73,48	76,12	75,11	0	-1,63	1,096	24	0	
19.06.2026	68,59	53,19	15,4	72,24	70,7	73	72,02	0	-1,32	1,09	24	0	
20.06.2026	68,89	53,05	15,84	68,94	67,5	69,51	68,58	0	-1,08	1,069	24	0	
21.06.2026	67,9	54,05	13,85	74,71	73,15	75,46	74,45	0	-1,3	1,013	24	0	
22.06.2026	67,45	54,39	13,06	83,43	81,69	84,35	83,19	0	-1,5	1,067	24	0	
23.06.2026	67,65	54,24	13,41	83,49	81,76	84,25	83,09	0	-1,33	1,095	24	0	
Итого:				2600,4	2546,76	2624,4	2589,89	0	-43,13	36,872	744	0	
Средние:	67,73	53,2	14,52										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/26 24:00	28498,83	27485,44	28273,38	27922,75	1,13	-437,31	1098,344	4615	1490
23/06/26 24:00	31099,29	30032,2	30897,86	30512,64	1,13	-480,44	1135,216	5359	1490
Итого:	2600,46	2546,76	2624,48	2589,89	0	-43,13	36,872	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"


Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.
ОГРН 1167456145240
ООО "Парк-Сервис"
Для документов
ОГРН 7448199350
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж.организации


Подпись
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,93	51,09	16,84	48,63	47,61	47,94	47,36	0	0,25	0,804	24	0	
25.05.2026	68,73	50,21	18,52	42,19	41,3	41,48	40,98	0	0,32	0,765	24	0	
26.05.2026	68,23	50,68	17,55	44,28	43,38	43,59	43,06	0	0,32	0,76	24	0	
27.05.2026	67,63	51,95	15,68	46,06	45,12	45,39	44,82	0	0,3	0,708	24	0	
28.05.2026	68,31	51,08	17,23	45,12	44,18	44,36	43,82	0	0,36	0,761	24	0	
29.05.2026	68,18	51,27	16,91	46	45,07	45,2	44,66	0	0,41	0,761	24	0	
30.05.2026	68,33	50,86	17,47	46,12	45,17	45,29	44,75	0	0,42	0,789	24	0	
31.05.2026	68,45	51,11	17,34	47,88	46,88	47,01	46,44	0	0,44	0,813	24	0	
01.06.2026	67,55	53,03	14,52	53,58	52,48	52,77	52,07	0	0,41	0,765	24	0	
02.06.2026	67,73	52,52	15,21	52,32	51,24	51,4	50,72	0	0,52	0,779	24	0	
03.06.2026	68,41	51,99	16,42	48,17	47,16	47,22	46,65	0	0,51	0,774	24	0	
04.06.2026	68,21	51,38	16,83	46,51	45,56	45,77	45,2	0	0,36	0,766	24	0	
05.06.2026	67,99	52,08	15,91	46,36	45,38	45,68	45,12	0	0,26	0,722	24	0	
06.06.2026	68,24	51,99	16,25	48,18	47,15	47,39	46,81	0	0,34	0,767	24	0	
07.06.2026	67,9	52,75	15,15	51,76	50,69	50,92	50,28	0	0,41	0,769	24	0	
08.06.2026	67,86	51,64	16,22	49,54	48,51	48,66	48,03	0	0,48	0,788	24	0	
09.06.2026	68,12	47,89	20,23	38,83	38,02	37,95	37,52	0	0,5	0,77	24	0	
10.06.2026	68,54	47,6	20,94	38,31	37,51	37,49	37,1	0	0,41	0,786	24	0	
11.06.2026	68,95	47,69	21,26	35,73	34,98	34,93	34,56	0	0,42	0,744	24	0	
12.06.2026	67,9	49,3	18,6	40,15	39,33	39,33	38,89	0	0,44	0,729	24	0	
13.06.2026	68,62	48,4	20,22	36,05	35,29	35,22	34,83	0	0,46	0,71	24	0	
14.06.2026	68,51	48,42	20,09	38,75	37,96	37,84	37,42	0	0,54	0,761	24	0	
15.06.2026	67,57	49,47	18,1	43,37	42,47	42,46	41,95	0	0,52	0,766	24	0	
16.06.2026	68,1	49,67	18,43	39,53	38,72	38,74	38,29	0	0,43	0,713	24	0	
17.06.2026	68,61	49,28	19,33	35,59	34,83	34,97	34,59	0	0,24	0,674	24	0	
18.06.2026	68,68	48,57	20,11	36,13	35,36	35,43	35,07	0	0,29	0,713	24	0	
19.06.2026	69,06	48,59	20,47	32,07	31,37	31,36	31,05	0	0,32	0,643	24	0	
20.06.2026	69,37	48,62	20,75	31,39	30,67	30,64	30,33	0	0,34	0,638	24	0	
21.06.2026	68,41	48,68	19,73	34,54	33,79	33,75	33,37	0	0,42	0,665	24	0	
22.06.2026	67,93	49,71	18,22	37,32	36,55	36,5	36,06	0	0,49	0,665	24	0	
23.06.2026	68,15	49,64	18,51	37,61	36,83	36,75	36,32	0	0,51	0,681	24	0	
Итого:				1318	1290,56	1293,4	1278,12	0	12,44	22,949	744	0	
Средние:	68,26	50,23	18,03										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:0	16663,49	16059,13	16211,6	16021,6	0,01	37,5	685,372	4598	1508
23/06/2624:0	17981,56	17349,69	17505,03	17299,8	0,01	49,94	708,321	5342	1508
Итого:	1318,07	1290,56	1293,43	1278,12	0	12,44	22,949	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб x Тнш	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

А.В. Спирина

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xCE22

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,5	56,07	10,43	117,67	115,32	117,33	115,64	0	-0,32	1,201	0	24	0	
25.05.2026	67,04	55,51	11,53	99,47	97,45	99,2	97,79	0	-0,34	1,122	0	24	0	
26.05.2026	66,76	55,34	11,42	102,08	100,05	101,89	100,45	0	-0,4	1,141	0	24	0	
27.05.2026	66,19	55,91	10,28	112,46	110,27	112,23	110,61	0	-0,34	1,132	0	24	0	
28.05.2026	66,78	56,03	10,75	106,1	103,99	105,91	104,37	0	-0,38	1,118	0	24	0	
29.05.2026	66,67	55,92	10,75	109,45	107,24	109,23	107,64	0	-0,4	1,153	0	24	0	
30.05.2026	66,85	55,61	11,24	111,35	109,12	111,23	109,64	0	-0,52	1,225	0	24	0	
31.05.2026	67	55,21	11,79	106,77	104,58	106,69	105,21	0	-0,63	1,231	0	24	0	
01.06.2026	66,22	56,16	10,06	126,96	124,46	126,63	124,77	0	-0,31	1,251	0	24	0	
02.06.2026	66,38	55,92	10,46	120,66	118,26	120,28	118,55	0	-0,29	1,237	0	24	0	
03.06.2026	66,86	55,95	10,91	114,35	112,04	114,1	112,44	0	-0,4	1,221	0	24	0	
04.06.2026	66,86	55,55	11,31	107,17	105,01	106,72	105,2	0	-0,19	1,189	0	24	0	
05.06.2026	66,54	55,82	10,72	115,74	113,43	115,19	113,54	0	-0,11	1,214	0	24	0	
06.06.2026	66,7	55,97	10,73	112,67	110,41	112,45	110,83	0	-0,42	1,183	0	24	0	
07.06.2026	66,57	56,01	10,56	120,23	117,82	120,14	118,37	0	-0,55	1,244	0	24	0	
08.06.2026	66,46	56,21	10,25	120,43	118,03	120,23	118,47	0	-0,44	1,208	0	24	0	
09.06.2026	66,64	55,84	10,8	115,12	112,79	114,76	113,09	0	-0,3	1,217	0	24	0	
10.06.2026	66,76	56,39	10,37	113,57	111,27	113,19	111,53	0	-0,26	1,157	0	24	0	
11.06.2026	67,17	55,67	11,5	101,84	99,76	101,57	100,12	0	-0,36	1,148	0	24	0	
12.06.2026	66,46	56,69	9,77	117,07	114,75	117,01	115,23	0	-0,48	1,123	0	24	0	
13.06.2026	67,03	56,59	10,44	111,22	108,96	111,17	109,52	0	-0,56	1,138	0	24	0	
14.06.2026	67,05	55,97	11,08	108,08	105,88	108,03	106,44	0	-0,56	1,173	0	24	0	
15.06.2026	65,99	56,53	9,46	125,61	123,14	125,52	123,67	0	-0,53	1,165	0	24	0	
16.06.2026	66,52	56,22	10,3	110,22	108	110,02	108,4	0	-0,4	1,113	0	24	0	
17.06.2026	66,83	56,26	10,57	107,4	105,22	107,17	105,6	0	-0,38	1,109	0	24	0	
18.06.2026	67	55,69	11,31	97,31	95,36	97,07	95,64	0	-0,28	1,075	0	24	0	
19.06.2026	67,3	55,6	11,7	95,69	93,73	95,55	94,18	0	-0,45	1,095	0	24	0	
20.06.2026	67,57	55,58	11,99	87,94	86,14	87,92	86,67	0	-0,53	1,03	0	24	0	
21.06.2026	66,98	56,37	10,61	103,27	101,17	103,38	101,84	0	-0,67	1,072	0	24	0	
22.06.2026	66,44	56,83	9,61	111,49	109,26	111,79	110,13	0	-0,87	1,048	0	24	0	
23.06.2026	66,63	56,77	9,86	106,59	104,47	107,07	105,5	0	-1,03	1,03	0	24	0	
Итого:				3415,9	3347,38	3410,6	3361,08	0	-13,7	35,763	0	744	0	
Средние:	66,73	56	10,72											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624:	24798,73	23936,99	24291,13	23904,61	1,23	32,38	753,233	0	4259	2
23/06/2624:	28214,71	27284,37	27701,8	27265,69	1,23	18,68	788,996	0	5003	2
Итого:	3415,98	3347,38	3410,67	3361,08	0	-13,7	35,763	0	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}}$ $T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г. - 23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5Е62

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	67,33	52,33	15	70,44	69	70,44	69,56	0	-0,56	1,032	24	0	
25.05.2026	68,03	52,27	15,76	65,78	64,43	65,73	64,9	0	-0,47	1,015	24	0	
26.05.2026	67,65	52,16	15,49	66,5	65,12	66,47	65,65	0	-0,53	1,009	24	0	
27.05.2026	67,02	52,33	14,69	69,63	68,25	69,62	68,73	0	-0,48	1,003	24	0	
28.05.2026	67,68	51,33	16,35	63,51	62,2	63,45	62,67	0	-0,47	1,016	24	0	
29.05.2026	67,53	51,46	16,07	63,59	62,28	63,54	62,77	0	-0,49	0,999	24	0	
30.05.2026	67,7	51,49	16,21	62,78	61,45	62,7	61,94	0	-0,49	0,996	24	0	
31.05.2026	67,95	50,61	17,34	62,05	60,77	61,93	61,18	0	-0,41	1,053	24	0	
01.06.2026	67,03	52,38	14,65	71,54	70,1	71,53	70,62	0	-0,52	1,027	24	0	
02.06.2026	67,23	53,03	14,2	72,8	71,32	72,78	71,84	0	-0,52	1,01	24	0	
03.06.2026	67,7	52,95	14,75	70,6	69,15	70,35	69,43	0	-0,28	1,018	24	0	
04.06.2026	67,76	52,49	15,27	70,56	69,12	69,86	68,95	0	0,17	1,056	24	0	
05.06.2026	67,47	55,45	12,02	88,57	86,75	87,8	86,53	0	0,22	1,042	24	0	
06.06.2026	67,74	55,48	12,26	87,15	85,39	86,32	85,09	0	0,3	1,048	24	0	
07.06.2026	67,59	55,49	12,1	87	85,25	86,22	84,99	0	0,26	1,032	24	0	
08.06.2026	67,45	55,37	12,08	87,34	85,59	86,6	85,36	0	0,23	1,032	24	0	
09.06.2026	67,64	55,76	11,88	84,58	82,87	83,87	82,66	0	0,21	0,982	24	0	
10.06.2026	67,74	55,64	12,1	86,79	85,02	85,92	84,69	0	0,33	1,029	24	0	
11.06.2026	68,24	55,84	12,4	83,83	82,13	83,01	81,77	0	0,36	1,019	24	0	
12.06.2026	67,43	56,03	11,4	86,56	84,8	85,96	84,74	0	0,06	0,967	24	0	
13.06.2026	68,06	56,19	11,87	84,89	83,13	84,37	83,14	0	-0,01	0,987	24	0	
14.06.2026	68,21	55,84	12,37	83,74	82,02	83,28	82,09	0	-0,07	1,013	24	0	
15.06.2026	66,96	55,3	11,66	89,12	87,33	88,67	87,41	0	-0,08	1,019	24	0	
16.06.2026	67,57	55,99	11,58	87,92	86,14	87,35	86,09	0	0,05	0,997	24	0	
17.06.2026	67,87	55,82	12,05	87,15	85,37	86,26	85,03	0	0,34	1,029	24	0	
18.06.2026	68,05	56,17	11,88	83,25	81,55	82,39	81,2	0	0,35	0,969	24	0	
19.06.2026	68,38	56,48	11,9	83,87	82,15	83,08	81,84	0	0,31	0,974	24	0	
20.06.2026	68,71	56,85	11,86	81,69	80,01	80,97	79,77	0	0,24	0,947	24	0	
21.06.2026	68,02	56,09	11,93	85,26	83,51	84,64	83,41	0	0,1	0,996	24	0	
22.06.2026	67,37	55,78	11,59	86,3	84,54	85,84	84,6	0	-0,06	0,981	24	0	
23.06.2026	67,66	56,39	11,27	84,09	82,38	83,78	82,54	0	-0,16	0,93	24	0	
Итого:				2438,8	2389,12	2424,7	2391,19	0	-2,07	31,227	744	0	
Средние:	67,7	54,41	13,28										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/26	20042,65	19321,58	19726,19	19464,13	0,02	-142,55	747,928	4115	2
23/06/26	22481,53	21710,7	22150,92	21855,32	0,02	-144,62	779,155	4859	2
Итого:	2438,88	2389,12	2424,73	2391,19	0	-2,07	31,227	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Л.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись / Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.05.2026	66,61	54,1	12,51	81,44	79,78	80,76	79,66	0	0,12	1,162	24	0	
25.05.2026	67,23	53,13	14,1	69,23	67,82	68,58	67,7	0	0,12	1,11	24	0	
26.05.2026	66,89	52,86	14,03	66,39	65,01	65,81	64,95	0	0,06	1,059	24	0	
27.05.2026	66,33	54,4	11,93	76,17	74,63	75,57	74,52	0	0,11	1,034	24	0	
28.05.2026	66,95	53,46	13,49	72,92	71,44	72,25	71,27	0	0,17	1,12	24	0	
29.05.2026	66,8	53,52	13,28	71,81	70,34	71,1	70,15	0	0,19	1,083	24	0	
30.05.2026	66,98	54,23	12,75	74,25	72,75	73,58	72,58	0	0,17	1,079	24	0	
31.05.2026	67,21	53,08	14,13	77,61	76,03	76,82	75,83	0	0,2	1,25	24	0	
01.06.2026	66,31	54,5	11,81	83,56	81,89	82,81	81,69	0	0,2	1,124	24	0	
02.06.2026	66,51	53,68	12,83	80,65	79,06	79,76	78,69	0	0,37	1,178	24	0	
03.06.2026	67,01	53,52	13,49	75,59	74,07	74,64	73,62	0	0,45	1,161	24	0	
04.06.2026	66,98	52,92	14,06	72,81	71,33	71,81	70,86	0	0,47	1,167	24	0	
05.06.2026	66,61	53,95	12,66	77,53	75,98	76,6	75,58	0	0,4	1,118	24	0	
06.06.2026	66,87	53,57	13,3	77,87	76,34	76,84	75,81	0	0,53	1,181	24	0	
07.06.2026	66,67	53,57	13,1	81,45	79,82	80,35	79,28	0	0,54	1,216	24	0	
08.06.2026	66,52	54,26	12,26	78,89	77,3	77,83	76,75	0	0,55	1,101	24	0	
09.06.2026	66,75	53,91	12,84	74,8	73,27	73,76	72,78	0	0,49	1,093	24	0	
10.06.2026	66,86	53,67	13,19	75,78	74,22	74,66	73,66	0	0,56	1,137	24	0	
11.06.2026	67,33	52,96	14,37	68,84	67,43	67,81	66,89	0	0,54	1,126	24	0	
12.06.2026	66,56	54,32	12,24	75,39	73,85	74,34	73,34	0	0,51	1,052	24	0	
13.06.2026	67,13	54,3	12,83	71,87	70,41	70,85	69,86	0	0,55	1,047	24	0	
14.06.2026	67,19	53,48	13,71	72,39	70,93	71,33	70,37	0	0,56	1,132	24	0	
15.06.2026	66,1	54,61	11,49	82,28	80,67	81,14	80,03	0	0,64	1,078	24	0	
16.06.2026	66,69	54,47	12,22	78,86	77,26	77,72	76,66	0	0,6	1,099	24	0	
17.06.2026	66,99	54,63	12,36	73,06	71,57	72,14	71,15	0	0,42	1,028	24	0	
18.06.2026	67,15	53,94	13,21	66,18	64,84	65,25	64,37	0	0,47	0,996	24	0	
19.06.2026	67,51	54,52	12,99	67,08	65,69	66,12	65,2	0	0,49	0,99	24	0	
20.06.2026	67,8	54,17	13,63	63,1	61,75	62,17	61,3	0	0,45	0,978	24	0	
21.06.2026	67,09	54,29	12,8	69,21	67,83	68,21	67,28	0	0,55	1,008	24	0	
22.06.2026	66,5	54,72	11,78	72,4	70,99	71,36	70,36	0	0,63	0,974	24	0	
23.06.2026	66,8	54,71	12,09	72,12	70,71	71,06	70,08	0	0,63	0,994	24	0	
Итого:				2301,5	2255,01	2273	2242,27	0	12,74	33,875	744	0	
Средние:	66,86	53,91	12,95										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/05/26	18620,41	17993,9	18166,28	17942,21	0,15	51,69	782,491	4905	0
23/06/26	20921,94	20248,91	20439,31	20184,48	0,15	64,43	816,366	5649	0
Итого:	2301,53	2255,01	2273,03	2242,27	0	12,74	33,875	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/26г.-23/06/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2026	66,02	53	13,02	51,63	50,65	51,61	50,91	0,03	-0,26	0,657	24	0	
25.05.2026	66,61	52,75	13,86	46,5	45,56	46,46	45,9	0,02	-0,34	0,63	24	0	
26.05.2026	66,34	53,71	12,63	50,13	49,17	50,12	49,44	0,02	-0,27	0,622	24	0	
27.05.2026	65,81	54,86	10,95	54,05	52,96	54,08	53,35	0,02	-0,39	0,58	24	0	
28.05.2026	66,38	53,61	12,77	49,58	48,64	49,57	48,91	0,02	-0,27	0,622	24	0	
29.05.2026	66,22	53,38	12,84	50,34	49,31	50,31	49,64	0,03	-0,33	0,633	24	0	
30.05.2026	66,33	53,52	12,81	49,1	48,14	49,06	48,42	0,02	-0,28	0,616	24	0	
31.05.2026	66,58	52,86	13,72	50,28	49,28	50,21	49,56	0,02	-0,28	0,673	24	0	
01.06.2026	65,74	53,51	12,23	52,29	51,28	52,26	51,57	0,02	-0,29	0,626	24	0	
02.06.2026	65,92	53,93	11,99	54,77	53,69	54,7	53,96	0,02	-0,27	0,642	24	0	
03.06.2026	66,26	53,88	12,38	52,3	51,24	52,22	51,53	0,02	-0,29	0,636	24	0	
04.06.2026	66,35	52,6	13,75	47,29	46,36	47,19	46,57	0,01	-0,21	0,637	24	0	
05.06.2026	66,06	53,5	12,56	51,59	50,61	51,53	50,86	0,02	-0,25	0,636	24	0	
06.06.2026	66,23	53,65	12,58	51,19	50,14	51,15	50,47	0,02	-0,33	0,63	24	0	
07.06.2026	66,06	52,98	13,08	49,21	48,22	49,16	48,52	0,02	-0,3	0,633	24	0	
08.06.2026	65,87	53,99	11,88	52,04	50,99	52,02	51,35	0,02	-0,36	0,604	24	0	
09.06.2026	66,17	53,32	12,85	50,15	49,18	50,11	49,45	0,02	-0,27	0,63	24	0	
10.06.2026	66,21	53,07	13,14	48,04	47,03	47,98	47,38	0,01	-0,35	0,618	24	0	
11.06.2026	66,64	53,03	13,61	45,48	44,59	45,43	44,86	0,03	-0,27	0,608	24	0	
12.06.2026	65,97	54,39	11,58	53,99	52,93	53,95	53,21	0,13	-0,28	0,615	24	0	
13.06.2026	66,41	53,29	13,12	44,73	43,81	44,71	44,13	0,21	-0,32	0,575	24	0	
14.06.2026	66,58	52,44	14,14	43,95	43,08	43,94	43,34	0,24	-0,26	0,609	24	0	
15.06.2026	65,59	53,66	11,93	51,84	50,85	51,89	51,25	0,15	-0,4	0,605	24	0	
16.06.2026	66,09	54,04	12,05	51,52	50,48	51,57	50,85	0,13	-0,37	0,608	24	0	
17.06.2026	66,36	53,34	13,02	44,99	44,08	45,05	44,5	0	-0,42	0,573	24	0	
18.06.2026	66,53	53,08	13,45	43,92	42,98	43,97	43,41	0	-0,43	0,579	24	0	
19.06.2026	66,81	52,95	13,86	42,61	41,73	42,62	42,08	0	-0,35	0,581	24	0	
20.06.2026	67,14	53,88	13,26	42,58	41,69	42,64	42,04	0	-0,35	0,552	24	0	
21.06.2026	66,47	53,57	12,9	44,05	43,15	44,07	43,46	0	-0,31	0,555	24	0	
22.06.2026	65,9	53,76	12,14	45,89	45,02	45,9	45,32	0	-0,3	0,546	24	0	
23.06.2026	66,19	53,12	13,07	44,9	44,02	44,9	44,31	0	-0,29	0,575	24	0	
Итого:				1510,9	1480,86	1510,3	1490,55	1,25	-9,69	18,906	744	0	
Средние:	66,25	53,44	12,81										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2624	3234,01	3158,46	3207,19	3173,74	0,89	-15,28	81,136	1455	0
23/06/2624	4744,94	4639,32	4717,57	4664,29	2,14	-24,97	100,042	2199	0
Итого:	1510,93	1480,86	1510,38	1490,55	1,25	-9,69	18,906	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.